

地县一体化系统厂站监控信息的无缝接入

陈 艳

(扬州供电公司,江苏扬州 225009)

摘 要:介绍了扬州地区调度自动化系统升级为地县一体化系统的过程中,采用前置多点数据源的方法解决主站端调度信号与监控信号不对应的问题,实现了县调变电站监控信息无缝接入地县一体化系统。

关键词:调度自动化;地县一体化;厂站;主站;无缝接入

中图分类号:TM734

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)03-0065-02