

2×630 MW 超临界机组湿式除渣系统水质治理

余玉洋

(国华太仓发电有限公司,江苏太仓 215433)

摘 要:通过对除渣系统设备的运行状况分析,结合生产现场实际布置情况,提出对渣水的分流改造方案。将一台机组的除渣水引至两台高效浓缩机进行浓缩处理,确保了高效浓缩机的使用效果,从而降低渣水杂质含量,使运行设备的磨损量有效降低,提高了耐磨设备的使用寿命。

关键词:渣水;水质;改造;磨损

中图分类号:TK227.3

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)S2-0036-02