

变电站事故跳闸信号的分析

刘 静

(江苏省电力公司检修分公司,江苏 南京 211102)

摘 要:目前自动化系统大量应用于变电站中,传统上的中央控制屏已经被淘汰,变电站事故跳闸信号改为由自动化系统发出。但是目前自动化系统事故跳闸信号回路的设计并不统一,存在许多问题。文中结合新建变电站验收中发现的问题,对该信号回路进行分析和总结。其研究结论对变电站事故跳闸信号设计具有指导意义。

关键词:变电站;事故跳闸信号;断路器位置

中图分类号:TM76

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2013)04-0016-02