

650 MW 燃煤机组引风机和增压风机合并节能分析

严加发

(华润电力(常熟)有限公司,江苏 苏州 215536)

摘 要:650 MW 燃煤机组锅炉引风机与脱硫增压风机合并改造后,能够降低机组厂用电率,提高机组运行时的经济型,同时有利于锅炉机组、脱硫系统运行调整及事故处理。且对类似风机改造的经济性分析有一定参考意义。

关键词:燃煤机组;引风机;增压风机;合并;节能

中图分类号:TM621.7

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2013)04-0074-03