

1 000 MW 机组脱硫添加催化剂经济性分析

林 革

(江苏新海发电有限公司,江苏 连云港 222023)

摘 要:2 号脱硫装置的增容改造需耗资千万元,改造施工周期长达 3~4 个月,给电厂带来了极大的经济及环保压力。在对 1 号脱硫设备不进行增容改造的前提下,应用脱硫增效剂(催化剂)来满足脱硫系统的设计脱硫效率降低运行成本是目前脱硫研究的方向。

关键词:大型电企;提高脱硫;经济性;降低;运行成本

中图分类号:TM628

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2013)S1-0073-03