

响水 110kV 灌东输变电工程（重新报批）公示

为提高盐城地区电网供电能力、改善电源结构和节能减排，江苏省电力公司盐城供电公司建设响水 110kV 灌东输变电工程（重新报批）具有必要性。

一、建设项目概况

本项目为盐城供电公司响水 110kV 灌东输变电工程，建设内容为：

1) 建设 110kV 灌东变电站（户内型），本期建设 2 台 80MVA 主变（#1、#2），远景规模为 3×80MVA；

（2）建设 110kV 清新变至灌东变线路，线路路径全长约 9.20km，2 回，其中同塔双回架设段长约 9.1km，电缆敷设段长约 0.1km。架空导线采用 LGJ-300/25 型钢芯铝绞线，电缆型号为 YJLW03 64/110kV-1×800mm²。。

二、工程可能对环境造成的影响及拟采取的环保措施

运行期主要环境影响为工频电场、工频磁场、噪声；施工期主要环境影响为噪声、扬尘、固废、废水、生态及水土流失等。

线路路径避开了自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、森林公园等环境敏感目标。

施工现场采取围栏、施工场地定期洒水、采用低噪声施工设备、尽量避免夜间施工，采用有效的环保措施可减小对周围环境影响；尽量少砍伐林木。在采用了有效的环保、水保等措施，可降低对周围环境影响。

输电线路经过居民区或邻近民房时采用增高导线对地高度措施；提高设备加工工艺；采用大直径导线等措施。运行期在采取环保措施后，各项指标均能满足相应的环保要求。

三、建设单位联系方式

江苏省电力公司盐城供电公司，地址：盐城市解放南路 189 号，联系人：冯华林；电话：0515-83353599，邮编：224100

四、评价机构联系方式

江苏辐环环境科技有限公司，地址：南京市建邺区河西商务中心区 B 地块新地中心二期 1011 室，联系人：杨振涛；电话：025-86573928；电子邮件：bbv1984@126.com；邮编：210038。

五、征询事项

- (1) 公众对当地目前主要环境方面问题的认识。
- (2) 公众对本工程可能产生环境影响的认识。
- (3) 公众对本工程建设的态度。

六、公众提出意见的主要方式

任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议，可自公示之日起十日内，通过传真、信函或电话等方式向建设单位或环境影响评价机构实名、书面反馈意见，并请留下真实的联系方式，以便及时向您反馈公众意见采纳与否的意见。

七、公示说明

建设单位或受委托的环境影响报告编制单位为公众提供相关资料查询、查阅服务。