

# 建设项目环境影响报告表

项目名称：连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程

建设单位：国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司

编制单位：国电环境保护研究院有限公司

编制日期：2019 年 8 月

## 目录

1 建设项目基本情况.....	1
2 建设项目所在地自然环境简况.....	11
3 环境质量状况.....	13
4 评价适用标准.....	15
5 建设项目工程分析.....	16
6 项目主要污染物产生及预计排放情况.....	17
7 环境影响预测与评价.....	18
8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.....	24
9 环境管理与监测计划.....	26
10 评价结论与建议.....	30

## 附图

附图 1 本工程地理位置示意图

附图 2 连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程线路路径图

附图 3 本工程 110kV 线路塔型一览图

附图 4 本工程 110kV 线路与灌云县生态红线相对位置关系

附图 5 本工程 110kV 线路与叮当河饮用水水源保护区相对位置关系

## 附件

附件 1 委托书

附件 2 路径协议

附件 3 前期工程环保手续

附件 4 检测报告

## 1 建设项目基本情况

项目名称	连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程				
建设单位	国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司				
法人代表	***	联系人	***		
通讯地址	江苏省连云港市新浦区幸福路 1 号				
联系电话	0518-86092039	传真	—	邮政编码	222004
建设地点	连云港市灌云县				
立项审批部门			批准文号		
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改		行业类别及代码	电力行业 (D44)	
占地面积 (平方米)	线路塔基永久占地面积约为 6750m <sup>2</sup>		绿化面积 (平方米)	—	
总投资 (万元)	***	环保投资 (万元)	***	环保投资占总投资比例	***
评价经费 (万元)	-	预计投产日期		2020 年	
<b>输变电工程建设规模及主要设施规格、数量</b>					
<p>(1) 厉荡至机场 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 7.38km, 本期单边挂线; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.14km。</p> <p>(2) 瀛洲至机场 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 5.93km, 本期单边挂线; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.27km。</p> <p>(3) 厉荡至机场 T 接盐西 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 3.28km, 本期单边挂线; 新建单回电缆线路路径长约 0.27km。</p> <p>(4) 邓庄至穆圩 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空路径长约 10.29km。其中本期同塔双回架空单边挂线路径长约 5.72km, 利用厉荡至穆圩 110kV 线路通道补挂单回导线长约 4.57km; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.08km。</p> <p>(5) 厉荡至穆圩 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 10.75km, 本期单边挂线。</p> <p>(6) 邓庄至穆圩 T 接陡沟 110kV 线路工程: 新建 110kV 线路由嵇岭村西北侧 (C 点) 向南利用厉荡至穆圩 110kV 同塔双回线路通道补挂单回导线至 110kV 陡沟变, 线路路径长约 6.18km。</p> <p>采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 地线采用 OPGW-100 型 24 芯光纤复合架空地线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm<sup>2</sup> 电力电缆。</p>					
<b>水及能源消耗量</b>					
名称	消耗量		名称	消耗量	
水 (吨/年)	—		燃油 (吨/年)	—	

电 (千瓦/年)	——	燃气 (标立方米/年)	——
燃煤 (吨/年)	——	其他	——
<b>废水 (工业废水□、生活污水□) 排水量及排放去向</b> 110kV 线路运行不产生废水排放。			
<b>输变电设施的使用情况</b> 110kV 线路运行产生工频电场、工频磁场及噪声。			
<b>1.1 工程内容及规模</b>			
<b>1.1.1 工程建设的必要性</b>			
<p>连云港新机场为江苏“两枢纽一大六中”机场规划中的大型机场 (干线机场), 仅次于南京禄口国际机场及苏南硕放国际机场, 是江苏省第三大国际机场。新机场定位为区域性国际空港。</p> <p>2020 年可满足年旅客吞吐能力 250 万人次、货物吞吐量 2.0 万吨能力的需要; 2025 年满足旅客年 250 万人次吞吐能力、货邮年 2.4 万吨的需要, 其中出入境国际旅客 30 万人次。</p> <p>为解决连云港民用机场新增负荷需要, 配合连云港民用机场迁建工作, 为机场提供坚强可靠的生产生活电源, 因此建设连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程是十分必要的。</p>			
<b>1.1.2 规划要求</b>			
<p>连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程已取得灌云县自然资源和规划局的初步同意, 工程建设符合当地发展规划。</p>			
<b>1.1.3 工程概况</b>			
<p>连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程组成详见表 1.1。</p>			
<b>表 1.1 本工程建设规模一览表</b>			
<b>1. 厉荡至机场 110kV 线路工程</b>			
线路情况	新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 7.38km, 本期单边挂线; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.14km。共使用杆塔 27 基, 其中双回路直线角钢塔 20 基, 双回路耐张角钢塔 7 基。 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 地线采用两根 OPGW-100 型 24 芯光纤复合架空地线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm <sup>2</sup> 电力电缆。		
<b>2. 瀛洲至机场 110kV 线路工程</b>			
线路情况	新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 5.93km, 本期单边挂线; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.27km。共使用杆塔 24 基, 其中双回路直线角钢塔 15 基, 双回路耐张角钢塔 9 基。 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 地线采用两根 OPGW-100 型 24 芯光纤复合架空地线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm <sup>2</sup> 电力电缆。		
<b>3. 厉荡至机场 T 接盐西 110kV 线路工程</b>			
线路情况	新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 3.28km, 本期单边挂线; 新建单回电缆线路路径长约 0.27km。共使用杆塔 14 基, 其中双回路直线角钢塔 7 基, 双回路耐张角钢塔 7 基。 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 地线采用两根 OPGW-100 型 24 芯光纤复合架空地线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm <sup>2</sup> 电力电缆。		
<b>4. 邓庄至穆圩 110kV 线路工程</b>			
线路情况	新建 110kV 同塔双回架空路径长约 10.29km。其中本期同塔双回架空单边挂线路径长约 5.72km, 利用厉荡至穆圩 110kV 线路通道补挂单回导线长约 4.57km;		

	新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.08km。共使用杆塔 22 基, 其中双回路直线角钢塔 17 基, 双回路耐张角钢塔 5 基。 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 地线采用两根 OPGW-100 型 24 芯光纤复合架空地线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm <sup>2</sup> 电力电缆。
5. 厉荡至穆圩 110kV 线路工程	
线路情况	新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 10.75km, 本期单边挂线。共使用杆塔 39 基, 其中双回路直线角钢塔 27 基, 双回路耐张角钢塔 12 基。 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 地线采用两根 OPGW-100 型 24 芯光纤复合架空地线。
6. 邓庄至穆圩 T 接陡沟 110kV 线路工程	
线路情况	新建 110kV 线路由嵇岭村西北侧 (C 点) 向南利用厉荡至穆圩 110kV 同塔双回线路通道补挂单回导线至 110kV 陡沟变, 线路路径长约 6.18km。利用厉荡至穆圩 110kV 线路铁塔, 不新建铁塔。 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 地线采用两根 OPGW-100 型 24 芯光纤复合架空地线。

本工程地理位置见附图 1 所示。

### 1.1.4 工程建设规模

#### 1.1.4.1 工程一般特性

##### (1) 厉荡至机场 110kV 线路工程

###### ① 路径情况

本段线路由已建 110kV 穆圩变进线 4#塔北侧 (A 点) 向东架设至官路口村西南侧, 左转向北架设杨树圩村东南侧, 左转向西北后向北架设至机场东侧电缆终端塔。

新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 7.38km, 本期单边挂线; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.14km。

本工程 110kV 线路位于连云港市灌云县境内。

厉荡至机场 110kV 线路路径见附图 2。

###### ② 导线、地线及杆塔

导线型号: 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm<sup>2</sup> 电力电缆。

地线型号: 双根 OPGW-100 复合光缆地线 (24 芯)。

杆塔: 本工程共使用杆塔 27 基, 其中双回路直线角钢塔 20 基, 双回路耐张角钢塔 7 基。

厉荡至机场 110kV 线路采用塔型见附图 3。

##### (2) 瀛洲至机场 110kV 线路工程

###### ① 路径情况

将待建瀛洲至盐西 110kV 线路在 D 点单开环, 新建线路由开环塔电缆下线穿越待建盐西变电站 110kV 进线线路后电缆上塔, 新建架空线路向西南架设至伊小公路东侧, 右转向西架设至 G25 长深高速东侧 (与厉荡至机场 T 接盐西 110kV 线路间距 30m), 电缆下线, 向西穿越 G25 长深高速后电缆上塔, 新建架空线路继续向西架设至 B 点, 右转向北架设至机场东侧 (与厉荡至机场 110kV 线路间距 30m) 电缆终端塔。

新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 5.93km, 本期单边挂线; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.27km。

瀛洲至机场 110kV 线路位于连云港市灌云县境内。

瀛洲至机场 110kV 线路路径见附图 2。

#### ②导线、地线及杆塔

导线型号: 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm<sup>2</sup> 电力电缆。

地线型号: 双根 OPGW-100 复合光缆地线 (24 芯)。

杆塔: 本工程共使用杆塔 24 基, 其中双回路直线角钢塔 15 基, 双回路耐张角钢塔 9 基。

本工程采用铁塔塔型见附图 3。

#### (3) 厉荡至机场 T 接盐西 110kV 线路工程

##### ①路径情况

将待建瀛洲至盐西 110kV 线路在 D 点单开环, 新建线路由开环塔电缆下线穿越待建盐西变电站 110kV 进线线路后电缆上塔, 新建架空线路向西南架设至伊小公路东侧, 右转向西架设至 G25 长深高速东侧 (与瀛洲至机场 110kV 线路间距 30m), 电缆下线, 向西穿越 G25 长深高速后电缆上塔, 新建架空线路继续向西架设至 B 点, 与待建厉荡至机场 110kV 线路搭接。

新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 3.28km, 本期单边挂线; 新建单回电缆线路路径长约 0.27km。

厉荡至机场 T 接盐西 110kV 线路路径见附图 2。

#### ②导线、地线及杆塔

导线型号: 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm<sup>2</sup> 电力电缆。

地线型号: 双根 OPGW-120 复合光缆地线 (24 芯)。

杆塔: 本工程共使用杆塔 14 基, 其中双回路直线角钢塔 7 基, 双回路耐张角钢塔 7 基。

本工程采用铁塔塔型见附图 3。

#### (4) 邓庄至穆圩 110kV 线路工程

新建线路由已建 110kV 穆圩变进线 4#塔北侧(A 点)向西架设至嵇岭村西北侧(C 点), 右转沿客水河东侧向北架设至龙东村东侧, 左转向西北架设至龙东村北侧, 右转向北架设至 110kV 穆圩变东侧, 左转向西接入 110kV 穆圩变。

新建 110kV 同塔双回架空路径长约 10.29km。其中本期同塔双回架空单边挂线路径长约 5.72km, 利用厉荡至穆圩 110kV 线路通道补挂单回导线长约 4.57km; 新建 110kV 单回

电缆线路路径长约 0.08km。

邓庄至穆圩 110kV 线路路径见附图 2。

#### ②导线、地线及杆塔

导线型号: 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm<sup>2</sup> 电力电缆。

地线型号: 双根 OPGW-120 复合光缆地线 (24 芯)。

杆塔: 本工程共使用杆塔 22 基, 其中双回路直线角钢塔 17 基, 双回路耐张角钢塔 5 基。

本工程采用铁塔塔型见附图 3。

#### (5) 厉荡至穆圩 110kV 线路工程

将 110kV 厉沟 896 线在 110kV 陡沟变东北侧单开环, 新建线路由已建 110kV 陡沟变东北侧向北架设至深沟村南侧, 左转向西北架设至深沟村西侧, 右转向东北方向后向北架设至嵇岭村西北侧 (C 点), 继续向北与邓庄至穆圩 110kV 线路同通道架设至 110kV 穆圩变。陡沟变至 C 点段与邓庄至穆圩 T 接陡沟 110kV 线路同通道架设。

新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 10.75km, 本期单边挂线。

厉荡至穆圩 110kV 线路见附图 2。

#### ②导线、地线及杆塔

导线型号: 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线。

地线型号: 双根 OPGW-120 复合光缆地线 (24 芯)。

杆塔: 本工程共使用杆塔 39 基, 其中双回路直线角钢塔 27 基, 双回路耐张角钢塔 12 基。

本工程采用铁塔塔型见附图 3。

#### (6) 邓庄至穆圩 T 接陡沟 110kV 线路工程

新建 110kV 线路由嵇岭村西北侧 (C 点) 向南利用厉荡至穆圩 110kV 同塔双回线路通道补挂单回导线至 110kV 陡沟变, 线路路径长约 6.18km。

邓庄至穆圩 T 接陡沟 110kV 线路见附图 2。

#### ②导线、地线及杆塔

导线型号: 采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线。

地线型号: 双根 OPGW-120 复合光缆地线 (24 芯)。

杆塔: 利用厉荡至穆圩 110kV 线路通道补挂单回导线, 不新建铁塔。

本工程采用铁塔塔型见附图 3。

#### (7) 线路的交叉跨越

本工程线路交叉跨越见下表 1.2。

表 1.2 本工程线路交叉跨越情况

工程名称	一般公路	下穿高速公路	河流	沟渠	35kV 线路	10kV 线路
厉荡至机场 110kV 线路工程	2 处		3 处	6 处		6 处
瀛洲至机场 110kV 线路工程		1 处 (G25)	3 处	4 处		9 处
厉荡至机场 T 接盐西 110kV 线路工程		1 处 (G25)	3 处	4 处		9 处
邓庄至穆圩 110kV 线路工程	2 处		2 处	8 处	1 处	4 处
厉荡至穆圩 110kV 线路工程	2 处			11 处	3 处	6 处
邓庄至穆圩 T 接陡沟 110kV 线路工程						

## (8) 110kV 线路设计要求

根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)的规定,导线对地及交叉跨越物的最小允许距离见表 1.3。

表 1.3 导线对地及交叉跨越物的最小允许距离一览表

序号	被跨越物名称	最小距离(m)	备注	
1	居民区	7	指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、农村等人口密集区	
2	非居民区	6	指居民区以外的地区	
3	边导线与不在规划范围内城市建筑物之间水平距离	2		
4	对林区考虑树木自然生长高度的垂直距离	4		
5	对公园、绿化区或护林带树林的净空距离	3.5	风偏	
6	对果树经济作物城市行道树间的垂直距离	3		
7	铁路	轨顶	7.5	+70℃
		承力索	3	+70℃
8	公路	一、二级	7	+70℃
		三、四级	7	
9	不通航河流	百年一遇洪水位	3	
		冬季冰面	6	
10	电力线	3		
11	通讯线	3		
12	建筑物(最小垂直距离)	5		

根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)的规定,本工程 110kV 输电线路经过居民区时导线对地高度 7m, 经过非居民区时导线对地高度 6m。

## 1.1.4.2 项目的有关协议

本工程已经得到了灌云县自然资源和规划局关于线路规划意见的复函,具体见附件 2。

## 1.1.4.3 产污环节

## (1) 施工期

施工期对环境影响主要有:土地占用、噪声、扬尘、固体废物、废水。

## (2) 运行期

运行期对环境影响主要有:工频电场、工频磁场及噪声。

## 1.1.4.4 污染治理措施



### (1) 施工期

施工时使用低噪声施工机械。

施工废水经过沉砂处理回用；线路施工人员居住在施工点附近租住的民房内，生活污水排入居住点的化粪池中。

施工现场设置围挡；运输散体材料密闭、包扎、覆盖；弃土弃渣等合理堆放；施工场地应及时清理固体废物。

### (2) 运行期

根据设计要求，110kV 输电线路经过居民区时导线对地高度 7m，经过非居民区时导线对地高度 6m，跨越建筑物时与屋顶的净空距离 5m。

## 1.2 评价依据

### 1.2.1 编制依据

#### 1.2.1.1 国家法律、法规及文件

(1) 《中华人民共和国环境保护法》(修订本) 2015 年 1 月 1 日起施行。

(2) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018 年修订版) 2018 年 12 月 29 日起施行。

(3) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年修正本)，2016 年 11 月 7 日起施行。

(4) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年修订版) 2018 年 12 月 29 日起施行。

(5) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年修订本) 2018 年 10 月 26 日起施行。

(6) 《中华人民共和国城乡规划法》(2015 年修改本) 2015 年 4 月 24 日起施行。

(7) 《全国生态环境保护纲要》(国发[2000]38 号)，2000 年 11 月 26 日起施行。

(8) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35 号)。

(9) 《建设项目环境保护管理条例》国务院第 682 号令，2017 年 10 月 1 日起施行。

#### 1.2.1.2 部委规章文件

(1) 《产业结构调整指导目录》(2011 年本、2016 年修正版)，国家发展和改革委员会关于修正《产业结构调整指导目录(2011 年本)》有关条款的决定，2016 年 3 月 25 日国家发改委令第 36 号公布。

(2) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》生态环境部令第 1 号(2018 年 4 月 28 日修订通过)，2018 年 4 月 28 日施行。

(3) 《全国生态功能区划(修编版)》原环境保护部、中国科学院 2015 年第 61 号公告。

(4) 《关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求的公告(暂行)》生态环境部，2019 年第 2 号文。

(5) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》原环境保护部(环

环评(2016)150号), 2016年10月26日。

#### 1.2.1.3 地方法规文件

(1)《江苏省环境噪声污染防治条例(2018年修正本)》2018年5月1日起施行。

(2)《江苏省大气污染防治条例(2018年第二次修正本)》2018年5月1日起施行

(3)《江苏省固体废物污染环境防治条例(2018年修正本)》2018年5月1日起修订本施行。

(4)《关于印发江苏省生态文明建设规划(2013~2022)的通知》江苏省人民政府(苏政发[2013]86号), 2013年7月20日。

(5)《关于深入推进生态文明建设工程率先建成全国生态文明建设示范区的意见》中共江苏省委(苏发[2013]11号), 2013年7月21日。

(6)《江苏省主体功能区规划》江苏省人民政府(苏政发[2014]20号), 2014年1月。

(7)《江苏省生态红线区域保护规划》江苏省人民政府(苏政发[2013]113号), 2013年8月30日

(8)《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2015年修订本)》, 2015年11月。

(9)《江苏省国家级生态保护红线规划》苏政发[2018]74号, 2018年6月9日起施行。

#### 1.2.1.4 采用的标准、技术规范及规定

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)。

(2)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)。

(3)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)。

(4)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)。

(5)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)。

(6)《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)。

(7)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)。

(9)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

(10)《声环境质量标准》(GB3096-2008)。

(11)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

#### 1.2.1.5 工程设计资料名称和编制单位

《连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程可行性研究报告》, 连云港智源电力设计有限公司, 2019年2月。

#### 1.2.1.6 相关附件

(1) 委托书(附件1)。

(2) 路径协议(附件2)。

(3) 前期工程环保手续(附件3)。

(4) 检测报告 (附件 4)。

### 1.2.2 评价因子

本工程评价因子见表 1.5。

表 1.5 本工程评价因子一览表

评价阶段	评价项目	现状评价因子	预测评价因子	单位
施工期	声环境	昼间、夜间等效声级, Leq	昼间、夜间等效声级, Leq	dB(A)
运行期	电磁环境	工频电场	工频电场	V/m
		工频磁场	工频磁场	μT
	声环境	昼间、夜间等效声级, Leq	昼间、夜间等效声级, Leq	dB(A)

### 1.2.3 评价等级

依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)、《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)和《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)确定本次评价工作的等级。

#### 1.2.3.1 电磁环境影响评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)规定,电磁环境影响评价工作等级的划分见表 1.6。

表 1.6 输变电工程电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	110kV	线路	1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各 10m 范围内无电磁环境敏感目标的架空线	三级
			边导线地面投影外两侧各 10m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线	二级

根据表 1.6 分析,本工程 110kV 线路架空段边导线地面投影外两侧各 10m 范围内有电磁环境敏感目标,电磁环境评价等级为二级。本工程线路电缆段电磁环境评价等级为三级。

#### 1.2.3.2 生态环境影响评价工作等级

本期 110kV 输变电工程为“点—(架空)线”工程,不砍伐线路通道,工程实际扰动区为点状分布,本工程建设地点属于一般区域。

本工程永久占地面积远小于 2km<sup>2</sup>。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)的规定和输变电工程的特点,本工程生态环境影响评价工作等级确定为三级。

#### 1.2.3.3 声环境影响评价工作等级

本次评价的输电线路位于声环境功能区的 1、2、4a 类区。

本工程 110kV 输电线路产生的电磁噪声对线路周围环境保护目标基本没有影响。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009),本工程声环境影响评价等级为二级。

#### 1.2.3.4 地表水环境影响评价工作等级

本工程输电线路运行期无废水产生。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》

(HJ2.3-2018), 本项目水环境影响评价以分析说明为主。

#### 1.2.4 评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)和《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)有关内容及规定, 本工程的环境影响评价范围如下:

(1) 工频电场、工频磁场

边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域; 电缆管廊两侧边缘各外延 5m (水平距离) 带状区域。

(2) 噪声

边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域。

(3) 生态环境

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。

## 2 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

### 2.1 地理位置

灌云县位于东经 119°2'50"~119°52'9"，北纬 34°11'45"~34°38'50"，处江苏省东北部，连云港与宿迁之间，东部濒临黄海，与韩国、日本等地区相望；西至西北与沭阳、东海两县为邻；南隔新沂河与灌南相望；北与连云港接壤。东西最大直线距离 73km，南北最大直线距离 44km，总面积 1538km<sup>2</sup>，人口 103 万，辖 10 镇、2 乡和 1 个街道办事处。

灌云县临港产业区地处江苏省东北部、沿海开放城市连云港市南部，东临黄海，南靠新沂河与灌河口入海交汇处，西、北为灌西盐场，是东陇海经济带与沿海经济带交叉辐射区。区位优势明显，通江达海的灌河水深 7m~11.5m，航道疏浚后，常年可通航万吨级以上船舶。园区规划面积 120km<sup>2</sup>，按照港口仓储区、精细化工区、高新技术产业园、船舶工业园、新能源及材料区、装备制造区、生态发展区、现代农业园、燕尾新城区、生态休闲区十大板块规划建设，重点发展港口及物流、船舶、金属材料、装备制造、精细化工、新能源、新材料、新医药等产业。

本工程线路位于灌云县小伊乡、陡沟乡、龙苴镇、穆圩镇境内。

### 2.2 地形、地质、地貌

灌云县地属黄淮海平原，地貌以平原为主，地势由西向东倾斜。县内有七座低矮孤山。东西最大直线距离 73km，南北最大直线距离 44km。海拔 2.3m~125m 之间。拟建场地位于连云港市圩丰镇境内，场地隶属滨海相沉积平原区，地貌形态较为单一。线路区地面标高 2.4m~4.9m，整体地形较为平坦。

本工程线路位于灌云县小伊乡、陡沟乡、龙苴镇、穆圩镇境内。

### 2.3 气象

灌云县属暖温带湿润性季风型气候，四季分明。气候条件处于南北过渡地带。年均日照总时数 2456.2h，年平均日照百分率为 55%，在作物生长季内为 62%。四季分明，年平均气温在 13℃~15℃。雨量充沛，年降水 800mm~900mm，全年无霜期 219 天。

### 2.4 水文特征

灌云县淡水、海水资源丰富。境内有 14 条淡水主干河，长 380km。丰富的水资源形成的 40 多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长 74.5km 的灌河是河运、建港、造船业的黄金水道。东部的黄海海域是捕捞、海水养殖和化工制盐的理想之源。

### 2.5 项目所在地区自然环境

#### 2.5.1 工程区生态植被现状

沿线地势平坦，水系较为发育，各河流水位相差不大，河流，水流平缓，河岸基本稳

定。沿线地形平坦开阔,地貌单元属海积平原,地形开阔稍有起伏地势平坦,多以农田为主。线路沿线主要植被为农田植被,农作物以水稻、玉米为主;沿线道路两边、河堤两岸及田间分布有乔木林,主要为杨树;沿线还分布有低矮灌木植被及草本植被等。

### 2.5.2 生态红线区

本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、海洋特别保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号)要求,本工程邓庄~穆圩 110kV 线路一档跨越叮当河饮用水水源保护区一级管控区约 270m,穿越叮当河淮保护区约 2000m,约立塔 8 基。

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发〔2018〕74号),项目涉及江苏省国家级生态保护红线,叮当河一山水源地饮用水水源保护区,本工程邓庄~穆圩 110kV 线路一档跨越叮当河饮用水水源保护区一级管控区约 270m,穿越叮当河淮保护区约 2000m,约立塔 8 基。

本工程与灌云县生态红线区域位置关系见附图 4。

### 2.6 文物保护

根据现场勘查,本工程附近未发现可供开采的矿藏及有价值的文物。

### 3 环境质量状况

#### 建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境）

本工程主要环境问题为 110kV 线路运行产生的工频电场、工频磁场、噪声。

为了解线路附近的电磁环境和声环境现状，我公司委托国电南京电力试验研究有限公司（CMA 证书号：181020250260）的监测人员于 2019 年 3 月 5 日对线路周围的工频电场、工频磁场及噪声进行了现状监测。

#### （2）监测结果分析

##### ①工频电场、工频磁场

由表 3.1 可知，110kV 线路经过区域的工频电场强度为 1.3V/m~610V/m，工频磁感应强度 0.016 $\mu$ T~0.189 $\mu$ T，小于工频电场强度公众曝露控制限值 4000V/m、小于工频磁感应强度公众曝露控制限值 100 $\mu$ T。

##### ②噪声

由表 3.2 可知，110kV 线路经过地区的声环境昼间 35dB(A)~41dB(A)、夜间 34dB(A)~39dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准。

#### 3.4 环境现状结论

本工程 110kV 线路经过地区的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均小于相应评价标准。

#### 3.5 环境保护目标（列出名单及保护级别）

##### 3.5.1 本工程环境保护目标

根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）要求，邓庄至穆圩 110kV 线路一档跨越叮当河饮用水水源保护区一级管控区约 270m，不在一级管控区内立塔；线路穿越叮当河饮用水水源保护区准保护区约 2000m，在准保护区立塔 8 基。本工程 110kV 线路与叮当河饮用水水源保护区的相对位置关系见附图 5。

据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），邓庄至穆圩 110kV 线路涉及江苏省国家级生态保护红线。邓庄至穆圩 110kV 线路一档跨越叮当河饮用水水源保护区一级保护区约 270m，不在一级保护区内立塔；穿越叮当河饮用水水源保护区准保护区约 2000m，在准保护区内立塔 8 基。本工程 110kV 线路与叮当河饮用水水源保护区的相对位置关系见附图 5。

连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程评价范围内环境保护目标见表 3.3、附图 2、附图 4、附图 5。

表 3.3 (a) 本工程环境保护目标一览表（居民类）

工程名称	地理位置	环境保护目标	方位及最近距离	户数	房屋高度	房屋类型	可能的环境影响因素

厉荡至机场 110kV 线路 工程	灌云县伊 山镇	***	线路西北侧约 12m	2 户	3m	2 层尖顶	E、B、N
		***	线路西北侧约 16m	1 户	3m	1 层尖顶	E、B、N
	灌云县小 伊乡	***	电缆穿越	7 户	3~6m	1~2 层尖顶	E、B
瀛洲至机场 110kV 线路 工程	灌云县小 伊乡	***	电缆穿越	7 户	3~6m	1~2 层尖顶	E、B
厉荡至机场 T 接盐西 110kV 线路 工程	灌云县小 伊乡	评价范围内无环境保护目标					
邓庄至穆圩 110kV 线路 工程	灌云县伊 山镇、龙 苴镇	评价范围内无环境保护目标					
厉荡至穆圩 110kV 线路 工程	灌云县龙 苴镇、陡 沟乡	评价范围内无环境保护目标					
邓庄至穆圩 T 接陡沟 110kV 线路 工程	灌云县龙 苴镇、陡 沟乡	评价范围内无环境保护目标					

\*注: E—工频电场强度, B—工频磁感应强度, N—噪声。

表 3.3 (b) 本工程经过地区水环境保护目标一览表


名称	功能	级别	与保护目标位置关系
叮当河饮用水水源保护区	水源水质保护	一级管控区 二级管控区	邓庄至穆圩 110kV 线路一档跨越叮当河饮用水水源保护区一级保护区约 270m, 不在一级保护区内立塔; 穿越叮当河饮用水水源保护区二级保护区约 2000m, 在二级保护区立塔 8 基。
<p>一级管控区为一级保护区, 范围包括: 凯发新泉自来水厂、灌云县自来水厂、云泰伊山水厂、云泰小伊水厂、小伊乡小伊水厂、龙苴竹墩水厂、龙苴石门水厂 7 处水厂取水口上游 1000m、下游 500m、河堤外侧 100m 区域。</p> <p>二级管控区为二级保护区和准保护区, 范围包括: 一级保护区上朔 1500m, 下延 500m、河堤外侧 100m 为二级保护区; 叮当河西岸背水坡堤脚外 100m 外延 2000m 划为准保护区</p>			



#### 4 评价适用标准

<b>环境质量评价标准</b>	<p><b>1、声环境</b></p> <p>线路经过地区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)。经过农村时,执行 1 类声环境功能区要求;在经过居住、商业、工业混杂区域时,执行 2 类声环境功能区要求;在交通干线两侧一定距离(参照 GB/T15190 第 8.3 条规定)内的声环境敏感建筑物执行 4a 类声环境功能区要求。本工程采用的声环境质量标准见表 4.1。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 4.1 采用的声环境质量标准一览表</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">评价因子</th> <th style="width: 25%;">环境质量标准名称</th> <th style="width: 25%;">标准编号及级别</th> <th style="width: 30%;">标准值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">等效连续 A 声级, Leq</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">《声环境质量标准》</td> <td style="text-align: center;">GB3096-2008 中 1 类</td> <td style="text-align: center;">昼间: 55dB (A) 夜间: 45dB (A)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GB3096-2008 中 2 类</td> <td style="text-align: center;">昼间: 60dB (A) 夜间: 50dB (A)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GB3096-2008 中 4a 类</td> <td style="text-align: center;">昼间: 70dB (A) 夜间: 55dB (A)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2、工频电场、工频磁场</b></p> <p>依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1“公众曝露控制限值”规定,电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物工频电场强度控制限值为 4000V/m;磁感应强度控制限值为 100<math>\mu</math>T。</p> <p>架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m,且应给出警示和防护指示标志。</p>	评价因子	环境质量标准名称	标准编号及级别	标准值	等效连续 A 声级, Leq	《声环境质量标准》	GB3096-2008 中 1 类	昼间: 55dB (A) 夜间: 45dB (A)	GB3096-2008 中 2 类	昼间: 60dB (A) 夜间: 50dB (A)	GB3096-2008 中 4a 类	昼间: 70dB (A) 夜间: 55dB (A)
评价因子	环境质量标准名称	标准编号及级别	标准值										
等效连续 A 声级, Leq	《声环境质量标准》	GB3096-2008 中 1 类	昼间: 55dB (A) 夜间: 45dB (A)										
		GB3096-2008 中 2 类	昼间: 60dB (A) 夜间: 50dB (A)										
		GB3096-2008 中 4a 类	昼间: 70dB (A) 夜间: 55dB (A)										
<b>电磁环境影响评价标准</b>	<p style="text-align: center;"><b>施工场界环境噪声排放标准</b></p> <p>施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(施工期)。</p>												
<b>总量控制指标</b>	<p>无</p>												

### 5 建设项目工程分析



## 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度 及产生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污染物	施工期: 施工现场 运营期: 无	TSP	—	少量
水 污染 物	施工期: 施工废 水和施工人员生 活污水 运营期: 无	SS、BOD <sub>5</sub> COD、氨氮、 pH	少量	施工废水经过沉砂处理回用, 不 外排; 施工人员居住在施工点附 近村庄租住的民房内, 生活污水 排入居住点的化粪池中
电 磁 环 境	输电线路	工频电场 工频磁场	—	工频电场强度: <4000V/m 工频磁感应强度: <100 $\mu$ T 架空输电线路下的耕地、园 地、牧草地、畜禽饲养地、养殖 水面、道路等场所: <10kV/m
固 体 废 物	施工期: 建筑垃 圾、生活垃圾 运营期: 无	弃土、弃渣、 建筑垃圾	—	施工人员产生的生活垃圾堆放 到居住村庄的垃圾收集场地, 并 与当地村庄的生活垃圾一起集 中填埋
噪 声	施工噪声	挖土机、吊装 机、卡车	声源声功率级为 80~95dB (A)	符合《建筑施工场界环境噪声排 放标准》(GB12523-2011) 要求
110kV 输电线路运行时对周围的声环境影响很小				

## 主要生态影响 (不够时可附另页)

本期新建 110kV 线路施工时, 在采取适当的临时防护措施、水土保持措施后, 可有效控制水土流失, 保护区域生态环境, 使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113 号) 要求, 本工程邓庄~穆圩 110kV 线路一档跨越叮当河饮用水水源保护区一级管控区约 270m, 穿越叮当河淮保护区约 2000m, 立塔 8 基。

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发(2018) 74 号), 项目涉及江苏省国家级生态保护红线, 叮当河一山水源地饮用水水源保护区, 本工程邓庄~穆圩 110kV 线路一档跨越叮当河饮用水水源保护区一级管控区约 270m, 穿越叮当河淮保护区约 2000m, 立塔 8 基。

在采取适当的临时防护措施、水土保持措施后, 可有效控制水土流失, 保护区域生态环境, 可以有效降低施工对连云港市生态红线区域保护规划的影响。

## 7 环境影响预测与评价

### 7.1 施工期环境影响简要分析

#### (1) 施工噪声环境影响分析

##### ① 施工噪声对周围环境影响

线路施工中的主要噪声源有工地运输的噪声以及基础、架线施工中各种设备噪声等。本工程施工时主要使用的设备为挖掘机、吊装机、汽车等,其源强最大可达到 95dB(A)。

##### ② 输电线路施工噪声环境影响分析

输电线路经过农村地区施工时,应将牵张场设置在尽可能远离民房的地方或无民房的空旷地区,同时合理安排施工时段。由于线路塔基施工强度不大,施工时间较短,且线路夜间不进行施工,因而线路的施工噪声对附近居民的声环境影响较小。

##### ③ 采取的环保措施

- 线路塔基施工应在施工场地周围设置围栏,减少建设期声环境影响。
- 施工单位应采用低噪声水平的施工机械设备,控制设备噪声源强。
- 施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求,加强施工噪声的管理,做到预防为主,文明施工,最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。

综上所述,本工程施工期的噪声对周边环境的影响较小,并且施工结束后噪声影响即可消失。

#### (2) 施工扬尘分析

##### ① 环境空气影响源

施工扬尘主要来自于输电线路施工的土方挖掘、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散,源高一般在 15m 以下,属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约,产生的随机性和波动性较大。

施工阶段,尤其是施工初期,线路塔基开挖会产生扬尘影响,特别是雨水较少、风大,扬尘影响将更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的扬尘短期内将使局部区域内空气中的 TSP 明显增加。

##### ② 施工扬尘环境影响分析

塔基施工进行基础开挖时,将会产生施工扬尘,但施工时间短,开挖面小,因此,受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短,随着施工期的结束,其对环境的影响也将随之消失。

##### ③ 采取的环保措施

- 在施工现场设置围挡措施。
- 应首选使用商品混凝土,对土、石料等可能产生扬尘的材料,在运输时采取全封闭措施。

- 施工区的路面及车辆需定期进行喷洒和清洗,材料运输和堆放采用塑料布遮盖等方式减轻对附近环境扬尘污染。

- 文明施工,加强环境管理和环境监控。

- 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时,应做到随挖随外运,减少开挖过程中土方裸露时间。

### (3) 污水排放分析

#### ①废污水源

施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员产生生活污水。

#### ②污水环境影响分析

线路工程塔基施工中混凝土一般采用人工拌和,基本无施工废水排放。线路工程施工人员一般租用当地民房,产生的少量生活污水排入居住点的化粪池中。

#### ③采取的环保措施

- 做好施工场地周围的拦挡措施,避免雨季开挖作业,避免施工废水排放。

- 线路施工时,利用现有乡村道路;合理安排施工期,避开雨季施工;施工场地需设置沉清池,防止施工废水外排到周围水体;不设置临时堆渣场,施工完成后及时恢复地表植被。

- 施工人员就近租用民房,利用当地已有的污水处理设施进行处理。

- 本工程经过叮当河饮用水水源保护区环保治理措施

本工程线路不得在一级管控区内立塔,采取一档跨越的方式,跨越一级管控区,在准保护区区域施工时应充分利用现有道路交通,减少修建临时施工便道。

加强对施工建筑垃圾及生活垃圾的管理,不得在准保护区内随意堆放和丢弃,清运至居住村庄的垃圾收集场地,并与当地村庄的生活垃圾一起集中处理。

尽量减少动土面积,减少对土壤和植被的破坏,施工过程做好水土流失的防护措施,严禁随意开挖,对开挖的岩土设置挡护墙及采用毡布覆盖等防治措施。

在上述准保护区中的工程施工结束后,应积极开展植被恢复工作,力争恢复原有生态环境。

在采取上述临时防护措施、水土保持措施后,可有效控制水土流失,保护区域生态环境,使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。

### (4) 固体废物环境影响分析

#### ①主要污染源

施工期产生的固体废弃物主要为弃土、弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

#### ②施工固废环境影响分析

施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会污染周围环境。施工人员产生的生活垃圾堆放到居住村庄的垃圾收集场地,并与当地村庄的生活垃圾一起集中填埋。

#### ③采取的环保措施

在叮当河饮用水水源保护区附近施工时,不得向一级管控区以及二级管控区内弃土弃渣。因此,施工期产生的各类固废在采取上述措施后,对环境不会产生影响。

### (5) 施工期生态环境影响分析

#### ①生态影响

施工期对生态环境的影响表现在土地占用、地表植被损坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。

#### ●永久占地对生态环境的影响

本工程线路共新建杆塔 126 基,塔基永久占地面积约 6750m<sup>2</sup>。

本工程输电线路采用双回路架设,减少线路走廊宽度,节约土地资源,减少对生态环境的破坏。输电线路为点线布置,塔基占地为零星分布,单个塔基占地面积较小,线路施工结束后,塔基除立塔四角处外均可以恢复植被。输电线路建设基本不影响其原有的土地使用功能。

#### ●临时占地对生态环境的影响

本工程塔基临时占地面积约 2.52hm<sup>2</sup>。在施工过程中的临时施工道路、施工场地、牵张场会占用部分土地,使施工活动区域地表土体扰动、植被破坏,对区域生态环境造成一定不利的影响。临时施工便道用于塔基建设材料运输,使用期限也仅为 5~15 天,工程在施工期结束后,应及时对地表植被进行恢复。本工程沿线共需设牵张场约 8 处,临时占地约 1600m<sup>2</sup>。牵张场形状结合当地地形地貌、场地条件、工作需要设置,牵张场场地修建本着交通方便,场地平整、施工便利等原则选择,尽量减少对现有地貌的破坏。

线路临时施工占地具有占地面积小、干扰程度较轻、干扰时间短以及工程占地分散的特点。工程施工结束后对临时施工占地扰动区域根据当地具体条件进行植被恢复等防护措施,可以有效降低临时施工占地对区域生态系统功能的损害。因此,临时施工占地对区域生态环境的影响有限。

#### ●土石方开挖对生态环境的影响

塔基开挖时的表土分别临时堆存于场地一角并加以防护。一般基坑基础采用明挖方式,在挖掘前首先清理基面及基面附近的浮石等杂物,开挖自上而下进行,基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好,并做好弃土的处理,基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。

#### ●对动植物的影响

在选择塔位时,应根据现场实际情况,合理布置铁塔位置,将塔基布置在植被较少的地区。对于塔基占地处和不可避免要砍伐的树木,本工程实施时将按照“砍一补一”进行补偿及恢复。对线路走廊内的植被采取高塔跨越的方式走线,不砍伐线路下方的树木,仅对部分危害线路运行安全的树木进行去顶及修枝。

由于本工程所处区域内人类活动频繁地区,本工程建设对周围区域野生动物没有影响。

## ②采取的生态防护和恢复措施

根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求, 采取的生态防护和恢复措施如下:

- 施工过程中对植被应加强保护、严格管理, 禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为, 除施工必须砍伐树木及铲除植被外, 不允许乱砍乱伐。

- 材料运输过程中, 应充分利用现有公路, 减少修建临时便道。材料运至施工场地后, 应合理布置, 减少临时占地。

- 塔基开挖时, 进行表土剥离, 将表土和熟化土分开堆放, 以便施工结束后尽快恢复植被。

- 施工后及时清理现场, 尽可能恢复原地地貌, 将余土和施工废弃物运出现场, 并送至固定场所处理。

- 牵张场等临时占地应设置在荒地及田埂上。施工过程中在牵张场周围修建彩钢板拦挡, 限定施工人员活动范围。施工结束后, 对牵张场场地进行土地整治、复耕或撒播乡土草种, 从而恢复场地土壤结构及植被, 消除影响。

- 施工结束后, 对临时占地根据原有功能进行恢复。

在采取上述临时防护措施、水土保持措施后, 可有效控制水土流失, 保护区域生态环境, 使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。

## (6) 本工程对生态红线区域保护规划的影响

### ①对叮当河饮用水水源保护区的影响

#### ●管控区范围:

一级管控区为一级保护区, 范围包括: 凯发新泉自来水厂、灌云县自来水厂、云泰伊山水厂、云泰小伊水厂、小伊乡小伊水厂、龙苴竹墩水厂、龙苴石门水厂 7 处水厂取水口上游 1000m、下游 500m、河堤外侧 100m 区域。

二级管控区为二级保护区和准保护区。一级保护区上溯 1500m, 下延 500m、河堤外侧 100m 为二级保护区; 叮当河西岸背水坡堤脚外 100m 外延 2000m 划为准保护区。

#### ●本工程线路与叮当河饮用水水源保护区的相对位置关系:

本工程邓庄~穆圩 110kV 线路一档跨越叮当河饮用水水源保护区一级管控区约 270m, 不在一级管控区内立塔; 穿越叮当河饮用水水源保护区准保护区约 2000m, 约立塔 8 基。

#### ●饮用水水源保护区管控行为:

一级管控区内严禁一切形式的开发建设活动。

二级管控区内禁止下列行为: 新建、扩建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、硫、铬、氰化物等污染物的建设项目; 新建、扩建化学制浆造纸、制革、电镀、印制线路板、印染、染料、炼油、炼焦、农药、石棉、水泥、玻璃、冶炼等建设项目; 排放省人民政府公布的有机毒物控制名录中确定的污染物; 建设高尔夫球场、废物回收(加工)场和有毒有害物品仓库、堆栈, 或者设置煤场、灰场、垃圾填埋场; 新建、扩建对水体污染严重的其他建设项目, 或者从事法律、法规禁止的其他活动; 设置排污口; 从事危险化学品装卸作业或者

煤炭、矿砂、水泥等散货装卸作业；设置水上餐饮、娱乐设施（场所），从事船舶、机动车等修造、拆解作业，或者在水域内采砂、取土；围垦河道和滩地，从事围网、网箱养殖，或者设置集中式畜禽饲养场、屠宰场；新建、改建、扩建排放污染物的其他建设项目，或者从事法律、法规禁止的其他活动。在饮用水水源二级保护区内从事旅游等经营活动的，应当采取措施防止污染饮用水水体。

#### ②采取的生态防护和恢复措施

##### ●本工程经过管控区环保治理措施

本工程线路不得在一级管控区内立塔，采取一档跨越的方式，跨越一级管控区，在准保护区区域施工时应充分利用现有道路交通，减少修建临时施工便道。

加强对施工建筑垃圾及生活垃圾的管理，不得在准保护区内随意堆放和丢弃，清运至居住村庄的垃圾收集场地，并与当地村庄的生活垃圾一起集中处理。

尽量减少动土面积，减少对土壤和植被的破坏，施工过程做好水土流失的防护措施，严禁随意开挖，对开挖的岩土设置挡护墙及采用毡布覆盖等防治措施。

在上述准保护区中的工程施工结束后，应积极开展植被恢复工作，力争恢复原有生态环境。

因此，通过采用合理的施工方式，加强施工管理等措施，可以有效降低施工对准保护区的影响。

●根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求，采取的生态防护和恢复措施如下：

施工过程中对植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为，除施工必须砍伐树木及铲除植被外，不允许乱砍乱伐。

材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。

塔基开挖时，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，以便施工结束后尽快恢复植被。

施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废弃物运出管控区，并送至固定场所处理。

施工结束后，对临时占地根据原有功能进行恢复。

在采取上述临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。

#### （7）施工期环境影响分析小结

综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。

### 7.2 运行期环境影响分析



运行期主要污染因子: 噪声、工频电场、工频磁场。

### 7.2.1 声环境影响预测与评价

本工程110kV线路所用杆塔均为双回路杆塔,因此本次类比对象选择镇江100kV南运868线/南吕867线。根据环境影响评价技术导则输变电工程(HJ24-2014)地下电缆可不进行声环境影响评价。

#### ②220kV 线路噪声类比监测结果分析

由表 7.2 可知, 类比对象镇江 100kV 南运 868 线/南吕 867 线运行时, 输电线路导线的电晕放电会产生一定量的噪声。运行状态下镇江 100kV 南运 868 线/南吕 867 线#13~#14 塔间断面各测点处声环境质量监测结果昼间为(44.5~45.3) dB(A)之间、夜间为(42.0~42.6) dB(A), 监测断面处噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准。

因此, 由类比监测结果可知, 可以预计本工程 110kV 线路投运后产生的噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类标准, 对周围声环境影响较小。

### 7.2.2 电磁环境影响分析

连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程: 线路运行会产生工频电场、工频磁场。

通过预测分析和类比调查结果表明, 连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程运行后在电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)产生工频电场强度小于 4000V/m 控制限值、工频磁感应强度小于 100 $\mu$ T 控制限值。

110kV 架空线路在线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所(频率 50Hz)的电场强度小于 10kV/m 控制限值。

电磁环境影响分析具体内容详见电磁环境专题评价。

### 7.2.3 废水排放影响分析

输电线路运行没有废水产生, 对周围水体没有影响。

### 7.2.4 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)判定, 本工程不存在重大危险源。

## 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	施工扬尘	TSP	施工区的路面及车辆定期进行喷洒和清洗; 施工现场设置围挡; 材料运输和堆放采用塑料布遮盖等方式; 减少开挖过程中土方裸露时间	TSP 排放浓度不大于 0.3mg/Nm <sup>3</sup>
水 污染物	施工废水和施工人员生活污水; 运行期无污水产生	SS、pH、BOD <sub>5</sub> 、COD、氨氮、石油类	在一级管控区、二级管控区附近施工时避开雨季; 施工场地设置沉清池, 防止施工废水外排到周围水体; 不在管控区内设置临时堆渣场 施工人员集中居住在施工点附近村庄租住的民房内, 生活污水排入居住点已有的化粪池	施工废水经过沉砂处理回用, 不外排; 施工期生活污水利用当地已有的化粪池进行处理, 对周边水环境影响很小
电磁 环境	输电线路	工频电场 工频磁场	通过预测分析, 本期 110kV 同塔双回线路经过非居民区, 导线对地最低高度为 6m; 经过居民区或邻近民房, 导线对地最低高度为 7m	线路经过耕作、耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路工频电场强度小于 10kV/m 线路附近居民住宅处工频电场强度小于 4000V/m、工频磁感应强度小于 100μT
固体 废物	施工期建筑垃圾及生活垃圾; 运行期无固体废物产生	—	禁止向一级管控区、二级管控区弃土弃渣; 施工人员产生的生活垃圾堆放到居住村庄的垃圾收集场地, 与当地村庄的生活垃圾一起集中填埋	回收妥善处理; 禁止随意堆放
噪 声	施工期设备: 挖土机、吊装机、卡车	等效声级, Leq	施工场地周围设置围栏; 线路夜间不施工; 采用低噪声水平的施工机械设备	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 要求
	运行期: 线路运行产生的噪声主要为 110kV 高压线的电晕放电而引起的噪声, 不会对线路沿线环境产生影响			
其它				

## 生态保护措施及预期效果

本工程输电线路需采取如下的生态保护措施:

### (1) 线路走廊的生态保护

加强线路日常管理和维护,使线路保持良好的运行状态,并确保线路塔基下方及沿线植被生长良好。

### (2) 表层土保护与回用

加强文明施工,塔基处表层所剥离的 15cm~30cm 耕植土及水坑淤泥临时堆放,采取土工膜覆盖等措施,后期用于塔基及临时施工场地两侧边坡的覆土并进行绿化。

### (3) 临时施工场地的恢复

本工程共设置 8 个牵张场,施工结束后应及时撤出临时占用场地,拆除临时设施,恢复地表植被等,尽量保持原有生态原貌。输电线路施工中,应合理组织、尽量少占用临时施工用地;施工用地完成后应立即恢复。

### (4) 经过生态红线附近区域环保治理措施

为降低施工对叮当河饮用水水源保护区的影响,采取的措施有:

#### ●本工程经过管控区环保治理措施:

本工程线路不得在一级管控区内立塔,采取一档跨越的方式,跨越一级管控区,

在准保护区区域施工时应充分利用现有道路交通,减少修建临时施工便道。

加强对施工建筑垃圾及生活垃圾的管理,不得在准保护区内随意堆放和丢弃,清运至居住村庄的垃圾收集场地,并与当地村庄的生活垃圾一起集中处理。

尽量减少动土面积,减少对土壤和植被的破坏,施工过程做好水土流失的防护措施,严禁随意开挖,对开挖的岩土设置挡护墙及采用毡布覆盖等防治措施。

在上述准保护区中的工程施工结束后,应积极开展植被恢复工作,力争恢复原有生态环境。

因此,通过采用合理的施工方式,加强施工管理等措施,可以有效降低施工对准保护区的影响。

#### ●根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求,采取的生态防护和恢复措施如下:

施工过程中对植被应加强保护、严格管理,禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为,除施工必须砍伐树木及铲除植被外,不允许乱砍乱伐。

材料运输过程中,应充分利用现有公路,减少临时便道。材料运至施工场地后,应合理布置,减少临时占地。

塔基开挖时,进行表土剥离,将表土和熟化土分开堆放,以便施工结束后尽快恢复植被。

施工后及时清理现场,尽可能恢复原状地貌,将余土和施工废弃物运出管控区,并送至固定场所处理。施工结束后,对临时占地根据原有功能进行恢复。

在采取上述临时防护措施、水土保持措施后,可有效控制水土流失,保护区域生态环境,使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。

## 9 环境管理与监测计划

本工程建设将不同程度地会对沿线的社会环境和自然环境造成一定影响。因此，施工期加强环境管理同时，实行环境监测计划，根据监测结果得到的反馈信息，将工程建设前预测产生的环境影响与建成后实际产生的环境影响进行比较，及时发现问题，保证各项环境保护措施的有效实施。

### 9.1 环境管理

#### 9.1.1 环境管理机构

建设单位、施工单位、负责运行的单位应在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。

#### 9.1.2 施工期的环境管理

在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题、采取的防治措施。如对交叉跨越等情况均应按设计文件执行，同时做好现场记录，并将记录整理成册。施工现场设置挡土墙、截洪沟等，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保要求提出的措施要求进行施工。具体要求如下：

- (1) 施工人员应严格执行设计和环境影响评价中提出的防治措施，遵守环保法规。
- (2) 环境管理机构人员及环境监理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。
- (3) 采用低噪声的施工设备。
- (4) 施工场地要设置施工围栏，并对作业面定期洒水，防止二次扬尘。
- (5) 施工中减少临时占地，监督对临时用地内植被不要进行清除，采用压覆木板或钢板，施工结束后对植被进行扶植。
- (6) 线路与公路等的交叉跨越施工应该先与交通等部门协商后，针对性设计施工方案，是否在规定时间内完成施工。
- (7) 监督线路施工过程中对可能存在的保护动植物是否采取相应的保护措施。
- (8) 监督施工弃土、弃渣是否已全部外运，弃渣是否安置在设定的场地内堆放。
- (9) 监督落实工程在设计、施工阶段针对生态影响提出的环保措施。

#### 9.1.3 运行期的环境管理

环境保护管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

- (1) 环境管理的职能
  - ①制定和实施各项环境管理计划。
  - ②建立工频电场、工频磁场及噪声环境监测。

③掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。加强巡线工作,建立巡线记录,巡线人员发现线路下有新建永久住人房屋应及时上报,然后建设单位与居民加强沟通、协商解决环境问题。

④检查环境保护设施运行情况,及时处理出现的问题,保证环保设施正常运行。

#### (2) 生态环境管理

①制定和实施各项生态环境监督管理计划。

②不定期地巡查线路各段,特别注意保护环境保护对象,保护生态环境不被破坏,保证保护生态与工程运行相协调。

### 9.1.4 环境保护培训

应对与工程项目有关的主要人员,包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众,进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传,进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力,减少施工和运行产生的不利环境影响,并且能够更好地参与和监督环保管理;提高人们的环保意识,加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管理培训计划见表 9.1。

表 9.1 本工程环境保护培训计划

项 目	参加培训对象	培训内容
环境保护管理培训	建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员	1. 中华人民共和国环境保护法
		2. 中华人民共和国水土保持法
		3. 中华人民共和国野植物保护条例
		4. 建设项目环境保护管理条例
		5. 中华人民共和国电力法
		6. 其他有关的管理条例、规定

### 9.1.5 环境保护设施竣工验收

本工程的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本工程正式投产运行前,建设单位应做好本工程的竣工环境保护自验收工作,主要内容应包括:

- (1) 施工期环境保护措施实施情况分析。
- (2) 工程运行中的工频电场、工频磁场、噪声对环境的影响情况。
- (3) 工程运行期间环境管理所涉及的内容。

## 9.2 环境监测

### 9.2.1 环境监测任务

根据本工程的环境影响和环境管理要求,制定环境监测计划,以监督有关的环保措施能够得到落实,具体监测计划见表 9.2。

表 9.2 环境监测计划

时期	环境问题	环境保护措施	负责部门	监测频率
施工期	噪声	使用低噪声施工设备。	施工单位	施工期抽测
	固体废物	施工过程中的建筑垃圾及应分别堆放,并及时清运。生活垃圾定期运至环卫部门指定的地点处置。	施工单位	施工期抽查
	扬尘	施工围挡。	施工单位	施工期抽查
	废水	设置简易沉淀池,施工废水集中沉清后排放。 施工期生活污水利用临时修建的简易旱厕处理。	施工单位	施工期抽查
	生态环境	施工临时用地及时进行恢复;施工期按水保报告中要求采取相应的水土流失治理措施。	施工单位	施工期抽查
试运行期	检查环保设施及效果	委托有资质的单位进行监测和编制竣工环境保护验收报告。	验收单位	本工程试运行期监测一次
运行期	工频电场、工频磁场、噪声	提高设备的加工工艺,增加带电设备的接地装置。	国网江苏省电力有限公司连云港供电公司委托有资质监测单位	结合工程竣工环境保护验收,正式运行后进行一次监测,并针对公众投诉进行必要的监测

### 9.2.2 监测点位布设

本工程运行后监测项目主要为:工频电场、工频磁场和噪声。

#### (1) 工频电场、工频磁场

##### ①线路

在线路附近设置监测点,同时在导线距地最小处布设监测断面,工频电场、工频磁场以线路走廊中心线为起点,测点间距为 5m,距地面 1.5m 高度,在测量最大值时,两相邻监测点的距离应不大于 1m,测至距线路边导线外 30m 处为止。

在线路其他位置监测,应记录监测点的相对位置关系以及周围的环境情况。

##### ②居民住宅等建筑物

在建(构)筑物外监测,应选择在建筑物靠近输变电工程的一侧,且距离建筑物不小于 1m 处布点。

在建(构)筑物内监测,应在距离墙壁或其他固定物体 1.5m 外的区域处布点。如不能满足上述距离要求,则取房屋立足平面中心位置作为监测点,但监测点与周围固定物体(如墙壁)间的距离不小于 1m。

#### (2) 噪声

在线路附近设置监测点。线路噪声衰减断面测量以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为监测原点,沿垂直于线路方向进行,测点间距为 5m,依次监测至线路中心的地面投影点外 30m 处。

### 9.2.3 监测技术要求

#### (1) 监测范围

工频电场、工频磁场：边导线地面投影外两侧各 30m。

噪声：边导线地面投影外两侧各 30m。

#### (2) 监测频次

运行期间进行竣工环境保护验收时监测一次；结合工程竣工环境保护验收，正式运行后进行一次监测，并针对公众投诉进行必要的监测。

#### (3) 监测方法与技术要求

噪声的监测执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相关规定；工频电场和工频磁场监测根据《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)中相关规定。

#### (4) 监测成果

应在原始数据基础上严格实行三级审核制度，经过校对、校核、综合分析，最后由技术总负责人审定整理编印。

#### (5) 质量保证技术措施

①监测点位置的选取应具有代表性。

②监测所用仪器应与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合。

③监测仪器应定期校准，并在其证书有效期内使用，每次监测前后均检查仪器，确保仪器在正常工作状态。

④监测中异常数据的取舍以及监测结果的数据处理应按统计学原则处理。

⑤监测时尽可能排除干扰因素，包括人为的干扰因素和环境干扰因素。

⑥应建立完整的监测文件档案。

## 10 评价结论与建议

### 10.1 评价结论

#### 10.1.1 项目概况及建设必要性

##### (1) 项目概况

①厉荡至机场 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 7.38km, 本期单边挂线; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.14km。

②瀛洲至机场 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 5.93km, 本期单边挂线; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.27km。

③厉荡至机场 T 接盐西 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 3.28km, 本期单边挂线; 新建单回电缆线路路径长约 0.27km。

④邓庄至穆圩 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空路径长约 10.29km。其中本期同塔双回架空单边挂线路径长约 5.72km, 利用厉荡至穆圩 110kV 线路通道补挂单回导线长约 4.57km; 新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.08km。

⑤厉荡至穆圩 110kV 线路工程: 新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 10.75km, 本期单边挂线。

⑥邓庄至穆圩 T 接陡沟 110kV 线路工程: 新建 110kV 线路由嵇岭村西北侧 (C 点) 向南利用厉荡至穆圩 110kV 同塔双回线路通道补挂单回导线至 110kV 陡沟变, 线路路径长约 6.18km。

采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线, 地线采用 OPGW-100 型 24 芯光纤复合架空地线, 电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm<sup>2</sup> 电力电缆。

##### (2) 工程建设的必要性

连云港新机场为江苏“两枢纽一大六中”机场规划中的大型机场(干线机场), 仅次于南京禄口国际机场及苏南硕放国际机场, 是江苏省第三大国际机场。新机场定位为区域性国际空港。

2020 年可满足年旅客吞吐能力 250 万人次、货物吞吐量 2.0 万吨能力的需要; 2025 年满足旅客年 250 万人次吞吐能力、货邮年 2.4 万吨的需要, 其中出入境国际旅客 30 万人次。

为解决连云港民用机场新增负荷需要, 配合连云港民用机场迁建工作, 为机场提供坚强可靠的生产生活电源, 因此建设连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程是十分必要的。

#### 10.1.2 项目与政策及规划的相符性

连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程已取得灌云县自然资源和规划局的初步同意, 工程建设符合当地发展规划。

#### 10.1.3 环境质量现状

##### (1) 电磁环境



110kV 线路经过区域的工频电场强度为 1.3V/m~610V/m, 工频磁感应强度 0.016 $\mu$ T~0.189 $\mu$ T, 小于工频电场强度公众曝露控制限值 4000V/m、小于工频磁感应强度公众曝露控制限值 100 $\mu$ T。

## (2) 声环境

110kV 线路经过地区的声环境昼间 35dB(A)~41dB(A)、夜间 34dB(A)~39dB(A), 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类标准。

### 10.1.4 环境保护措施

#### (1) 施工期

在施工现场设置围挡措施。应首选使用商品混凝土, 对土、石料等可能产生扬尘的材料, 在运输时采取全封闭措施。施工区的路面及车辆需定期进行喷洒和洗, 材料运输和堆放采用塑料布遮盖等方式减轻对附近环境扬尘污染。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时, 应做到随挖随外运, 减少开挖过程中土方裸露时间。

线路工程塔基施工中混凝土一般采用人工拌和, 基本无施工废水排放。线路工程施工人员一般租用当地民房居住, 产生的少量生活污水排入居住点的化粪池中。邓庄至穆圩 110kV 线路一档跨越叮当河饮用水水源保护区一级管控区约 270m, 不在一级管控区内立塔; 穿越叮当河饮用水水源保护区准保护区约 2000m, 在准保护区立塔 8 基。线路在叮当河饮用水水源保护区一级管控区、二级管控区附近施工时, 需在限定的施工场地内活动, 尽量利用现有乡村道路; 合理安排施工期, 避开雨季施工; 施工场地需设置沉清池, 防止施工废水外排到周围水体; 不设置临时堆渣场, 施工完成后及时恢复地表植被。

本工程共设置 8 个牵张场, 施工过程中所需要的牵张场等占地在施工结束后应恢复其原有使用功能。

线路弃方、弃渣尽量就地平衡, 然后恢复原有植被。施工人员产生的生活垃圾堆放到居住村庄的垃圾收集场地, 并与当地村庄的生活垃圾一起集中填埋。线路在叮当河饮用水水源保护区一级管控区、二级管控区附近施工时, 土石方尽量做到挖填平衡, 不向一级管控区、二级管控区内弃土弃渣。

施工单位应采用低噪声水平的施工机械设备, 同时在施工场地周围设置围栏。施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的要求, 加强施工噪声的管理, 做到预防为主, 文明施工, 最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。

#### (2) 运行期

通过预测分析, 本期 110kV 同塔双回线路经过非居民区, 导线对地最低高度为 6m; 经过居民区或邻近民房, 导线对地最低高度为 7m。

### 10.1.5 预测结果分析

#### (1) 线路电磁环境预测分析

由类比预测分析, 本工程 110kV 输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度

均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 的控制限值。

#### (2) 线路噪声预测结果分析

根据预测结果分析,本期 110kV 架空线路运行后产生噪声对周围环境敏感目标处声环境影响满足《声环境质量标准》相应标准的要求。

#### (3) 水环境影响分析

110kV 线路运行期间不产生工业废、污水,对周围水环境无影响。

#### (4) 生态影响分析结论

施工期对生态环境的影响主要表现在土地占用、地表植被损坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。在采取临时防护措施及水土保持措施后,可有效控制水土流失,保护生态环境,使本工程的建设对生态环境的影响在环境可接受的范围内。

### 10.1.6 综合结论

综上所述,在实施了本报告中提出的各项环保措施后,可将工程建设对环境的影响控制在标准要求的范围内,从环境保护角度分析,本工程的建设是可行的。

### 10.2 建议

(1) 工程施工过程严格执行环保治理措施,配合当地有关部门做好环境保护措施实施的管理与监督工作。

(2) 加强对线路沿线居民安全宣传工作。

## 连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程电磁环境影响专题 评价

## 1 工程概况

连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程共包括 6 条 110kV 线路工程，具体为：

(1) 厉荡至机场 110kV 线路工程：新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 7.38km，本期单边挂线；新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.14km。

(2) 瀛洲至机场 110kV 线路工程：新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 5.93km，本期单边挂线；新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.27km。

(3) 厉荡至机场 T 接盐西 110kV 线路工程：新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 3.28km，本期单边挂线；新建单回电缆线路路径长约 0.27km。

(4) 邓庄至穆圩 110kV 线路工程：新建 110kV 同塔双回架空路径长约 10.29km。其中本期同塔双回架空单边挂线路径长约 5.72km，利用厉荡至穆圩 110kV 线路通道补挂单回导线长约 4.57km；新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.08km。

(5) 厉荡至穆圩 110kV 线路工程：新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 10.75km，本期单边挂线。

(6) 邓庄至穆圩 T 接陡沟 110kV 线路工程：新建 110kV 线路由嵇岭村西北侧（C 点）向南利用厉荡至穆圩 110kV 同塔双回线路通道补挂单回导线至 110kV 陡沟变，线路路径长约 6.18km。

采用 JL/GA1-400/35 型铝包钢芯铝绞线，地线采用 OPGW-100 型 24 芯光纤复合架空地线，电缆采用交联聚乙烯绝缘单芯铜导体 800mm<sup>2</sup> 电力电缆。

## 2 电磁环境影响预测与评价

本工程的 110kV 线路采用同塔双回路架设、同塔双回路架设（单侧挂线）和电缆敷设，类比线路选择已运行 110kV 输电线路与本工程架线方式基本相似的线路。

### 2.1 电缆线路电磁环境影响分析

#### (8) 类比监测结果分析

从表 2.1 可知，110kV 地下电缆运行产生的工频电场强度为（1.23~2.08）V/m，工频磁感应强度（合成量）为（ $5.16 \times 10^{-2}$ ~ $1.42 \times 10^{-1}$ ） $\mu$ T，分别小于 4000V/m、100 $\mu$ T 的控制限值。

通过类比监测结果分析，本工程 110kV 电缆线路运行产生的工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 的控制限值。

### 2.2 架空线路电磁环境影响分析

从表 2.3 可知，110kV 同塔双回线路（逆相排序）运行产生的工频电场强度为 6V/m~127V/m、工频磁感应强度为 0.208 $\mu$ T~1.719 $\mu$ T，小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 的控制限值。

通过以上类比监测分析,本工程 110kV 同塔双回架空线路投运产生的工频电场、工频磁场均满足相应标准。

### 2.2.2 架空线路工程模式预测及评价

#### (3) 预测结果分析

##### ①工频电场强度

从表 2.5、表 2.6 可知,110kV 同塔双回线路经过农田耕作区、园地养殖基地及道路等区域,当导线对地高度 6m,采用同相序排列时,地面 1.5m 高度处工频电场强度最大值为 3.037kV/m;采用逆相序排列时,地面 1.5m 高度处工频电场强度最大值为 2.142kV/m,小于 10kV/m 控制限值。

110kV 同塔双回线路经过居民住宅等建筑物,导线对地高度 7m,采用同相序排列时,地面 1.5m 高度处的工频电场强度最大值为 2.587kV/m;采用逆相序排列时地面 1.5m 高度处工频电场强度最大值为 1.580kV/m,小于 4000V/m 控制限值。

##### ②工频磁感应强度

从表 2.7、表 2.8 可以看出,110kV 同塔双回线路经过农田耕作区、园地养殖基地及道路等区域,当导线对地高度为 6m,采用同相序和采用逆相序排列时,地面 1.5m 高度处工频磁感应强度最大值为 9.064 $\mu$ T,小于 100 $\mu$ T。

110kV 同塔双回线路经过居民住宅等建筑物,导线对地高度为 7m,采用同相序、逆相序排列时,地面 1.5m 高度处的工频磁感应强度最大值为 7.426 $\mu$ T,小于 100 $\mu$ T 控制限值。

#### 2.2.2.4 本工程对环境保护目标影响分析

本工程运行对线路周围环境保护目标的电磁环境影响见表 2.9。

表 2.9 本工程运行对环境保护目标的影响分析

工程名称	保护目标	房屋类型	导线与环境保护目标位置关系	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 ( $\mu$ T)
厉荡至机场 110kV 线路工程	***	2 层尖顶	线路西北侧约 12m	$\leq 410.8$	$\leq 3.821$
	***	1 层尖顶	线路西北侧约 16m	$\leq 203.6$	$\leq 2.841$
	***	1~2 层尖顶	电缆穿越	$\leq 3.43$	$\leq 0.168$
瀛洲至机场 110kV 线路工程	***	1~2 层尖顶	电缆穿越	$\leq 3.43$	$\leq 0.168$

\*1: 环保目标相同

从 110kV 输电线路的类比监测和理论预测分析,可以预计本工程 110kV 线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中“公众暴露控制限值”规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 的控制限值;110kV 线路经过农田耕作区、园地养殖基地及道路等区域,小于 10kV/m 控制限值。

### 3 电磁环境保护措施

通过预测分析,本期 110kV 同塔双回线路经过非居民区,导线对地最低高度为 6m;经过居民区或邻近民房,导线对地最低高度为 7m。

#### 4 结论

本次连云港民用机场迁建 110kV 输变电工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 的控制限值,因此从电磁环境保护的角度,本次工程的建设是可行的。

预审意见：

公 章

经办人：

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

经办人：

年 月 日

审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日