

线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总量	挂接台区容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
10kV新盛146线	10	550	D5000维护值	186.79	2020-12-16	33.96	轻载	3433	0	扬州.火车站变/2号主变	9.93	扬州.火车站变/10kV.10千伏IV段母线	21	20000	3433
安通211线	10	469	D5000维护值	0.08	2020-11-16	0.02	轻载	5684.77	0	扬州.泰安变/1号主变	27.28	扬州.泰安变/10kV.10千伏I段母线	0		5684.77
奥都1号117线	10	550	D5000维护值	263.14	2020-08-19	47.84	轻载	2110.62	0	扬州.京华变/1号主变	40.94	扬州.京华变/10kV.10千伏I段母线	14	19580	2110.62
奥都2号124线	10	550	D5000维护值	148.01	2020-08-17	26.91	轻载	4104.67	0	扬州.京华变/2号主变	41.46	扬州.京华变/10kV.10千伏III段母线	14	82884	4104.67
坝镇1号141线	10	531	D5000维护值	139.57	2020-08-24	26.28	轻载	4020.49	0	扬州.新坝变/4号主变	32.07	扬州.新坝变/10kV.10千伏IV段母线	33	9690	4020.49

坝镇2号 134线	10	531	D5000维 护值	256.06	2020-08- 16	48.22	轻载	2002.88	0	扬州.新 坝变/2号 主变	36.65	扬州.新 坝变/ 10kV.10 千伏III段 母线	55	19415	2002.88
百祥136 线	10	531	D5000维 护值	243.26	2020-12- 31	45.81	轻载	2224.58	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	71.61	江苏.蒋 王变/ 10kV.10 千伏III段 母线	28	19020	2224.58
板桥146 线	10	531	D5000维 护值	162.28	2020-08- 05	30.56	轻载	3627.15	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州.龙 泉变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	15	5760	3627.15
包家1号 115线	10	531	D5000维 护值	88.61	2020-08- 03	16.69	轻载	4903.12	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变/ 10kV.10 千伏I段 母线	11	4145	4903.12
包家2号 125线	10	531	D5000维 护值	222.76	2020-12- 11	41.95	轻载	2579.64	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变/ 10kV.10 千伏II段 母线	21	7010	2579.64
宝科112 线	10	531	D5000维 护值	287.05	2020-12- 30	54.06	中载	1466.14	0	扬州.吕 桥变/4号 主变	21.15	扬州.吕 桥变/ 10kV.10 千伏I段 母线	51	34785	1466.14
宝龙233 线	10	469	D5000维 护值	171.82	2020-09- 06	36.64	轻载	2710.23	0	扬州.开 发变/2号 主变	12	扬州.开 发变/ 10kV.III 段母线	4	9200	2710.23

堡城127线	10	525	D5000维护值	220.25	2020-08-18	41.95	轻载	2550.37	0	扬州.平山变/2号主变	22.31	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	60	30670	2550.37
北辰1号126线	10	469	D5000维护值	125.69	2020-12-30	26.8	轻载	3509.21	0	江苏.维扬变/1号主变	77.3	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	18	14360	3509.21
北辰2号136线	10	469	D5000维护值	106.53	2020-12-30	22.71	轻载	3841.06	0	江苏.维扬变/2号主变	93.48	江苏.维扬变/10kV.10千伏III段母线	15	12060	3841.06
北挂132线	10	459	D5000维护值	174.11	2020-08-25	37.93	轻载	2549.33	0	扬州.头桥变/2号主变	15.05	扬州.头桥变/10kV.10千伏III段母线	45	13640	2549.33
北郡1号114线	10	550	D5000维护值	254.87	2020-08-17	46.34	轻载	2253.85	0	扬州.酒甸变/1号主变	22.45	扬州.酒甸变/10kV.10千伏I段母线	73	31500	2253.85
北郡2号124线	10	550	D5000维护值	41.31	2020-12-30	7.51	轻载	5952.71	0	扬州.酒甸变/1号主变	22.45	扬州.酒甸变/10kV.10千伏II段母线	15	12000	5952.71
北路114线	10	469	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5686.16	0	扬州.五里变/1号主变	20.22	扬州.五里变/10kV.10千伏I母	21	7765	5686.16

北山1号 131线	10	531	D5000维护值	105.31	2020-08-16	19.83	轻载	4613.87	0	扬州. 酒 甸变/3号 主变	30.56	扬州. 酒 甸变 /10kV. 10 千伏III段 母线	30	9830	4613.87
北山2号 142线	10	531	D5000维护值	176.22	2020-08-19	33.19	轻载	3385.71	0	扬州. 酒 甸变/3号 主变	30.56	扬州. 酒 甸变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	74	20560	3385.71
北水112 线	10	469	D5000维护值	216.62	2020-09-18	46.19	轻载	1934.3	0	扬州. 北 洲变/1号 主变	3.49	扬州. 北 洲变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0		1934.3
北俞1号 124线	10	455	D5000维护值	199.14	2020-12-30	43.77	轻载	2067.32	0	扬州. 北 城变/1号 主变	50.4	扬州. 北 城变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0		2067.32
北俞2号 142线	10	525	手工维护值	377.52	2020-11-26	71.91	重载	0	0	扬州. 北 城变/3号 主变	35	扬州. 北 城变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		0
北苑1号 115线	10	531	D5000维护值	68.21	2020-08-19	12.85	轻载	5256.45	0	扬州. 西 湖变/1号 主变	18.1	扬州. 西 湖变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	14	6815	5256.45
北苑2号 144线	10	531	D5000维护值	138.58	2020-08-17	26.1	轻载	4037.64	0	扬州. 西 湖变/2号 主变	16.66	扬州. 西 湖变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	29	15140	4037.64

奔多142线	10	550	D5000维护值	271.04	2020-11-14	49.28	轻载	1973.79	0	扬州.龙泉变/2号主变	36.97	扬州.龙泉变/10kV.10千伏IV段母线	0		1973.79
卞港215线	10	469	D5000维护值	278.86	2020-08-19	59.46	中载	856.3	0	扬州.施桥变/1号主变	16.15	扬州.施桥变/10kV.10千伏I段母线	86	35990	856.3
便门118线	10	531	D5000维护值	175.25	2020-12-30	33	轻载	3402.51	0	扬州.平山变/1号主变	14.26	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	20	14590	3402.51
滨湖1号124线	10	531	D5000维护值	179.3	2020-08-19	33.77	轻载	3332.37	0	扬州.柏树变/1号主变	12.06	扬州.柏树变/10kV.10千伏II段母线	92	19520	3332.37
滨湖2号142线	10	531	D5000维护值	158.21	2020-08-18	29.79	轻载	3697.65	0	扬州.柏树变/3号主变	25.57	扬州.柏树变/10kV.10千伏IV段母线	45	12635	3697.65
滨江1号213线	10	550	D5000维护值	89.32	2020-08-16	16.24	轻载	5121.18	0	扬州.施桥变/1号主变	16.15	扬州.施桥变/10kV.10千伏I段母线	10	10880	5121.18
滨江2号129线	10	550	D5000维护值	98.81	2020-08-16	17.97	轻载	4956.81	0	扬州.施桥变/2号主变	15.39	扬州.施桥变/10kV.10千伏II段母线	10	10880	4956.81

卜家1号 116线	10	469	D5000维 护值	78.75	2020-09- 11	16.79	轻载	4322.21	0	扬州.文 汇变/1号 主变	18.84	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏I段 母线	9	3560	4322.21
卜家2号 131线	10	469	D5000维 护值	229.93	2020-08- 07	49.03	轻载	1703.77	0	扬州.文 汇变/2号 主变	17.24	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏III段 母线	31	18240	1703.77
卜桥123 线	10	531	D5000维 护值	181.19	2020-12- 30	34.12	轻载	3299.63	0	扬州.双 桥变/2号 主变	20.03	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏II-1 段母线	26	11515	3299.63
财富113 线	10	550	D5000维 护值	194.63	2020-08- 17	35.39	轻载	3297.21	0	扬州.双 桥变/1号 主变	19.03	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏I-1 段母线	30	23760	3297.21
蚕桑142 线	10	469	D5000维 护值	209.44	2020-08- 03	44.66	轻载	2058.66	0	扬州.西 湖变/2号 主变	16.66	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏IV段 母线	29	16725	2058.66
曹桥1号 144线	10	531	D5000维 护值	167.52	2020-08- 17	31.55	轻载	3536.4	0	扬州.港 口变/2号 主变	37.05	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏IV段 母线	64	17605	3536.4
曹桥2号 145线	10	531	D5000维 护值	238.2	2020-08- 28	44.86	轻载	2312.22	0	扬州.港 口变/2号 主变	37.05	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏IV段 母线	90	36220	2312.22

茶厂1号 113线	10	469	D5000维 护值	266.85	2020-12- 31	56.9	中载	1064.31	0	扬州.西 湖变/1号 主变	18.1	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏I段 母线	34	21135	1064.31
茶厂2号 123线	10	550	D5000维 护值	172.63	2020-08- 16	31.39	轻载	3678.25	0	扬州.西 湖变/2号 主变	16.66	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏III段 母线	28	15500	3678.25
汉北1号 111线	10	531	D5000维 护值	371.62	2020-08- 04	69.98	中载	1.39	0	扬州.汉 河变/1号 主变	16.09	扬州.汉 河变 /10kV.10 千伏I段 母线	20	14150	1.39
汉北2号 124线	10	531	D5000维 护值	201.47	2020-08- 19	37.94	轻载	2948.38	0	扬州.汉 河变/2号 主变	15	扬州.汉 河变 /10kV.10 千伏II段 母线	23	9835	2948.38
柴油133 线	10	469	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5686.16	0	扬州.南 郊变/2号 主变	40.62	扬州.南 郊变 /10kV.III 段母线	2	900	5686.16
产业1号 134线	10	531	D5000维 护值	154.24	2020-08- 03	29.05	轻载	3766.41	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏III段 母线	19	6860	3766.41
昌建1号 115线	10	531	D5000维 护值	127.09	2020-09- 02	23.93	轻载	4236.65	0	扬州.京 华变/1号 主变	40.94	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏I段 母线	29	21675	4236.65

昌建2号 145线	10	531	D5000维 护值	168.26	2020-09- 14	31.69	轻载	3523.58	0	扬州.京 华变/2号 主变	41.46	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏IV段 母线	15	15360	3523.58
长生125 线	10	531	D5000维 护值	186.73	2020-08- 03	35.17	轻载	3203.68	0	扬州.北 洲变/2号 主变	0.92	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏II段 母线	51	15935	920
常家122 线	10	531	D5000维 护值	258.46	2020-10- 30	48.67	轻载	1961.32	0	扬州.沙 头变/2号 主变	12.34	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏II段 母线	78	20210	1961.32
常家2号 126线	10	531	D5000维 护值	252.84	2020-09- 10	47.62	轻载	2058.66	0	扬州.沙 头变/2号 主变	12.34	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏II段 母线	27	8065	2058.66
钞关115 线	10	469	D5000维 护值	271.2	2020-08- 19	57.83	中载	988.97	0	扬州.琼 花变/1号 主变	18.13	扬州.琼 花变 /10kV.10 千伏I段 母线	20	11965	988.97
潮龙1号 112线	10	531	D5000维 护值	79.1	2020-08- 22	14.9	轻载	5067.83	0	扬州.董 庄变/1号 主变	23.84	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏I段 母线	21	6315	5067.83
潮龙2号 135线	10	531	D5000维 护值	87.89	2020-10- 26	16.55	轻载	4915.59	0	扬州.董 庄变/3号 主变	29.87	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏III段 母线	12	2700	4915.59

车博1号 113线	10	550	D5000维 护值	88.52	2020-09- 21	16.09	轻载	5135.03	0	扬州.火 车站变/1 号主变	16.11	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	1		5135.03
车博2号 131线	10	550	D5000维 护值	134.21	2020-10- 26	24.4	轻载	4343.68	0	扬州.火 车站变/2 号主变	9.93	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏Ⅲ段 母线	5	11850	4343.68
陈沟1号 111线	10	531	D5000维 护值	232.72	2020-08- 17	43.83	轻载	2407.13	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	73	20330	2407.13
陈沟2号 121线	10	531	D5000维 护值	195.05	2020-12- 29	36.73	轻载	3059.58	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	73	20090	3059.58
城北115 线	10	550	D5000维 护值	175.42	2020-10- 09	31.89	轻载	3629.93	0	扬州.平 山变/1号 主变	14.26	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	11	7730	3629.93
城东144 线	10	469	D5000维 护值	346.64	2020-08- 16	73.91	重载	0	0	扬州.五 里变/2号 主变	14.06	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏Ⅳ段 母线	23	23260	0
城西125 线	10	550	D5000维 护值	308.11	2020-08- 24	56.02	中载	1331.73	0	扬州.杭 集变/2号 主变	12.21	扬州.杭 集变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	33	14380	1331.73

城西2号 115线	10	531	手工维护 值	420.31	2020-08- 25	79.15	重载	0	0	扬州. 杭 集变/1号 主变	15.98	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	41	17095	0
赤工131 线	10	531	D5000维 护值	159.97	2020-08- 19	30.13	轻载	3667.16	0	扬州. 柏 树变/3号 主变	25.57	扬州. 柏 树变 /10kV. 10 千伏III段 母线	90	18215	3667.16
赤农111 线	10	531	D5000维 护值	152.93	2020-08- 17	28.8	轻载	3789.1	0	扬州. 柏 树变/1号 主变	12.06	扬州. 柏 树变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	81	16580	3789.1
创业1号 117线	10	531	D5000维 护值	93.89	2020-12- 17	17.68	轻载	4811.67	0	扬州. 廖 家变/3号 主变	41.72	扬州. 廖 家变 /10kV. 10 千伏III段 母线	10	3395	4811.67
创业2号 125线	10	531	D5000维 护值	104.09	2020-11- 06	19.6	轻载	4635.01	0	扬州. 廖 家变/5号 主变	29.37	扬州. 廖 家变 /10kV. 10 千伏 V 段 母线	5	3040	4635.01
春兰131 线	10	531	D5000维 护值	186.46	2020-08- 17	35.11	轻载	3208.36	0	扬州. 双 桥变/1号 主变	19.03	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 I -1 段母线	25	10465	3208.36
崔庄1号 147线	10	469	D5000维 护值	229.69	2020-08- 17	48.97	轻载	1707.93	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	17.91	扬州. 南 郊变 /10kV. IV 段母线	27	19555	1707.93

崔庄2号 123线	10	459	D5000维 护值	244.75	2020-12- 30	53.32	中载	1325.85	0	扬州.南 郊变/2号 主变	40.62	扬州.南 郊变/ /10kV. II 段母线	42	27790	1325.85
翠岗219 线	10	469	D5000维 护值	152.75	2020-12- 30	32.57	轻载	3040.53	0	扬州.开 发变/1号 主变	17.53	扬州.开 发变/ /10kV. I 段母线	24	11825	3040.53
大草112 线	10	469	D5000维 护值	327.6	2020-12- 22	69.85	中载	12.12	0	扬州.琼 花变/1号 主变	18.13	扬州.琼 花变/ /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0		12.12
大观144 线	10	525	D5000维 护值	304.6	2020-12- 17	58.02	中载	1089.43	0	扬州.金 槐变/4号 主变	18.1	扬州.金 槐变/ /10kV. 10 千伏IV母 线	123	48775	1089.43
大华117 线	10	550	手工维护 值	68.62	2020-12- 16	12.48	轻载	5479.7	0	扬州.双 桥变/1号 主变	19.03	扬州.双 桥变/ /10kV. 10 千伏 I -1 段母线	7	3740	5479.7
大江125 线	10	469	D5000维 护值	162.22	2020-11- 02	34.59	轻载	2876.51	0	扬州.汉 河变/2号 主变	15	扬州.汉 河变/ /10kV. 10 千伏 II 段 母线	34	13315	2876.51
大刘1号 133线	10	459	D5000维 护值	92.11	2020-08- 18	20.07	轻载	3969.57	0	扬州.京 华变/2号 主变	41.46	扬州.京 华变/ /10kV. 10 千伏III段 母线	49	18955	3969.57

大刘2号 134线	10	459	D5000维 护值	103.89	2020-12- 30	22.63	轻载	3765.54	0	扬州.京 华变/2号 主变	41.46	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏III段 母线	8	5800	3765.54
大学221 线	10	550	D5000维 护值	261.56	2020-12- 30	47.56	轻载	2137.98	0	扬州.双 桥变/2号 主变	20.03	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏II-2 段母线	24	13715	2137.98
大洋114 线	10	531	D5000维 护值	51.16	2020-09- 11	9.63	轻载	5551.75	0	扬州.北 洲变/1号 主变	3.49	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏I段 母线	5	1565	3490
丹堤1号 115线	10	550	D5000维 护值	335.4	2020-12- 15	60.98	中载	859.07	0	扬州.花 园变/5号 主变	26.55	扬州.花 园变 /10kV.10 千伏V段 母线	47	27865	859.07
丹堤2号 133线	10	550	D5000维 护值	108.64	2020-12- 30	19.75	轻载	4786.56	0	扬州.花 园变/3号 主变	48.13	扬州.花 园变 /10kV.10 千伏III段 母线	20	15490	4786.56
德豪132 线	10	459	D5000维 护值	213.05	2020-08- 19	46.42	轻载	1874.89	0	江苏.维 扬变/2号 主变	93.48	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏III段 母线	39	23790	1874.89
电池212 线	10	550	D5000维 护值	359.76	2020-11- 30	65.41	中载	437.16	0	扬州.港 口变/1号 主变	7.8	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		437.16

电大121 线	10	469	D5000维 护值	283.2	2020-12- 28	60.38	中载	781.13	0	扬州. 琼 花变/2号 主变	7.59	扬州. 琼 花变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	29	13660	781.13
电石112 线	10	469	D5000维 护值	279.56	2020-08- 16	59.61	中载	844.18	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	17.91	扬州. 南 郊变 /10kV. I 段母线	56	25445	844.18
电子132 线	10	469	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5686.16	0	扬州. 五 里变/2号 主变	14.06	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏III段 母线	0		5686.16
东方111 线	10	531	D5000维 护值	311.74	2020-12- 30	58.71	中载	1038.51	0	扬州. 湾 头变/1号 主变	14.49	扬州. 湾 头变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	56	32930	1038.51
东广161 线	10	550	D5000维 护值	130.85	2020-08- 17	23.79	轻载	4401.88	0	扬州. 东 城变/5号 主变	28.54	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏VI段 母线	0		4401.88
东交132 线	10	550	D5000维 护值	82.49	2020-08- 06	15	轻载	5239.47	0	扬州. 东 城变/3号 主变	40	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏III段 母线	0		5239.47
东区111 线	10	550	手工维护 值	232.62	2020-12- 13	42.29	轻载	2639.22	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	17.91	扬州. 南 郊变 /10kV. I 段母线	43	10080	2639.22

东水151线	10	550	D5000维护值	2.58	2020-12-23	0.47	轻载	6623.51	0	扬州.东城变/5号主变	28.54	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	1	2550	6623.51
东照114线	10	550	手工维护值	229.27	2020-12-18	41.69	轻载	2697.24	0	扬州.南郊变/4号主变	17.91	扬州.南郊变/10kV. I段母线	39	14910	2697.24
董太145线	10	550	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6668.2	0	扬州.董庄变/3号主变	29.87	扬州.董庄变/10kV.10千伏IV段母线	0		6668.2
董庄1号116线	10	525	D5000维护值	262.48	2020-08-24	50	中载	1818.95	0	扬州.龙泉变/1号主变	16.36	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	38	13095	1818.95
董庄2号125线	10	525	D5000维护值	366.73	2020-12-08	69.85	中载	13.34	0	扬州.龙泉变/2号主变	36.97	扬州.龙泉变/10kV.10千伏III段母线	40	17155	13.34
渡江123线	10	469	D5000维护值	285.6	2020-08-03	60.9	中载	739.56	0	扬州.琼花变/2号主变	7.59	扬州.琼花变/10kV.10千伏II段母线	46	19630	739.56
恩余151线	10	459	D5000维护值	76.68	2020-08-17	16.71	轻载	4236.82	0	扬州.新坝变/4号主变	32.07	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	26	7975	4236.82

方工1号 127线	10	531	D5000维 护值	263.38	2020-12- 17	49.6	轻载	1876.1	0	扬州.方 巷变/1号 主变	11.4	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏II段 母线	46	11315	1876.1
方工2号 146线	10	531	D5000维 护值	265.32	2020-12- 17	49.97	轻载	1842.5	0	扬州.方 巷变/2号 主变	16.93	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏IV段 母线	76	18750	1842.5
方工3号 147线	10	531	D5000维 护值	90.55	2020-12- 23	17.05	轻载	4869.52	0	扬州.方 巷变/2号 主变	16.93	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏IV段 母线	59	11730	4869.52
方灌131 线	10	525	D5000维 护值	110.24	2020-08- 18	21	轻载	4455.74	0	扬州.方 巷变/2号 主变	16.93	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏III段 母线	51	11720	4455.74
方集112 线	10	531	D5000维 护值	115.49	2020-08- 02	21.75	轻载	4437.56	0	扬州.杨 寿变/1号 主变	3	扬州.杨 寿变 /10kV.10 千伏I段 母线	82	16895	3000
方酒111 线	10	531	D5000维 护值	149.27	2020-12- 29	28.11	轻载	3852.49	0	扬州.方 巷变/1号 主变	11.4	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏I段 母线	83	19030	3852.49
方酒2号 112线	10	531	D5000维 护值	163.52	2020-12- 22	30.79	轻载	3605.68	0	扬州.方 巷变/1号 主变	11.4	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏I段 母线	67	17710	3605.68

方农132线	10	531	D5000维护值	132.57	2020-08-19	24.97	轻载	4141.73	0	扬州.方巷变/2号主变	16.93	扬州.方巷变/10kV.10千伏III段母线	70	15220	4141.73
方巷133线	10	531	D5000维护值	259.87	2020-08-19	48.94	轻载	1936.9	0	扬州.方巷变/2号主变	16.93	扬州.方巷变/10kV.10千伏III段母线	100	33780	1936.9
芳甸131线	10	550	D5000维护值	11.53	2020-08-23	2.1	轻载	6468.5	0	扬州.润扬变/3号主变	37.45	扬州.润扬变/10kV.10千伏III段母线	4	3030	6468.5
粉厂115线	10	469	D5000维护值	214.15	2020-08-16	45.66	轻载	1977.08	0	扬州.南郊变/4号主变	17.91	扬州.南郊变/10kV. I段母线	70	23365	1977.08
丰裕1号146线	10	531	D5000维护值	153.77	2020-12-09	28.96	轻载	3774.55	0	扬州.头桥变/4号主变	10.53	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	46	12430	3774.55
丰裕2号131线	10	531	D5000维护值	238.12	2020-10-14	44.84	轻载	2313.61	0	扬州.头桥变/2号主变	15.05	扬州.头桥变/10kV.10千伏III段母线	44	15210	2313.61
凤岛1号131线	10	550	D5000维护值	8.88	2020-08-06	1.61	轻载	6514.4	0	江苏.龙王变/1号主变	120.66	江苏.龙王变/10kV.10千伏III段母线	0		6514.4

凤岛2号 112线	10	550	D5000维 护值	140.88	2020-12- 18	25.61	轻载	4228.16	0	江苏.龙 王变/1号 主变	120.66	江苏.龙 王变 /10kV.10 千伏I段 母线	31	9580	4228.16
凤凰122 线	10	531	D5000维 护值	80.15	2020-11- 10	15.09	轻载	5049.65	0	扬州.平 山变/2号 主变	22.31	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏II段 母线	20	10345	5049.65
伏东 1#122线	10	550	D5000维 护值	329.49	2020-08- 16	59.91	中载	961.43	0	扬州.廖 家变/5号 主变	29.37	扬州.廖 家变 /10kV.10 千伏V段 母线	77	29840	961.43
伏东2号 116线	10	531	D5000维 护值	263.74	2020-11- 08	49.67	轻载	1869.87	0	扬州.廖 家变/3号 主变	41.72	扬州.廖 家变 /10kV.10 千伏III段 母线	47	20915	1869.87
伏固1号 112线	10	531	D5000维 护值	311.21	2020-08- 03	58.61	中载	1047.69	0	扬州.沙 头变/1号 主变	10.33	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	146	37155	1047.69
伏固2号 125线	10	531	D5000维 护值	143.12	2020-08- 17	26.95	轻载	3959.01	0	扬州.沙 头变/2号 主变	12.34	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏II段 母线	59	14215	3959.01
富川1号 131线	10	550	D5000维 护值	274.93	2020-08- 18	49.99	轻载	1906.41	0	扬州.吕 桥变/2号 主变	29.67	扬州.吕 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	8	6800	1906.41

富川2号 141线	10	550	D5000维 护值	233.27	2020-08- 17	42.41	轻载	2627.96	0	扬州. 吕 桥变/4号 主变	21.15	扬州. 吕 桥变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	7	6000	2627.96
富丽122 线	10	459	D5000维 护值	176.48	2020-08- 17	38.45	轻载	2508.28	0	扬州. 京 华变/2号 主变	41.46	扬州. 京 华变 /10kV. 10 千伏III段 母线	10	8125	2508.28
富民1号 119线	10	531	D5000维 护值	333.89	2020-11- 03	62.88	中载	654.87	0	扬州. 廖 家变/3号 主变	41.72	扬州. 廖 家变 /10kV. 10 千伏III段 母线	24	9620	654.87
富民2号 127线	10	531	D5000维 护值	265.49	2020-08- 16	50	中载	1839.56	0	扬州. 廖 家变/5号 主变	29.37	扬州. 廖 家变 /10kV. 10 千伏V段 母线	44	13635	1839.56
甘工113 线	10	531	D5000维 护值	249.14	2020-08- 19	46.92	轻载	2122.74	0	扬州. 方 巷变/1号 主变	11.4	扬州. 方 巷变 /10kV. 10 千伏I段 母线	102	27130	2122.74
甘农135 线	10	531	D5000维 护值	216.26	2020-08- 26	40.73	轻载	2692.22	0	扬州. 方 巷变/2号 主变	16.93	扬州. 方 巷变 /10kV. 10 千伏III段 母线	110	26610	2692.22
港华146 线	10	455	D5000维 护值	74.76	2020-07- 31	16.43	轻载	4221.58	0	扬州. 港 口变/2号 主变	37.05	扬州. 港 口变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		4221.58

港蓝143线	10	550	D5000维护值	47.88	2020-12-30	8.71	轻载	5838.92	0	扬州.港口变/2号主变	37.05	扬州.港口变/10kV.10千伏IV段母线	10	8000	5838.92
港务1号116线	10	550	手工维护值	84.9	2020-10-04	15.44	轻载	5197.73	0	扬州.施井变/1号主变	15.52	扬州.施井变/10kV.10千伏I段母线	7	3225	5197.73
港务2号131线	10	550	手工维护值	225.18	2020-12-25	40.94	轻载	2768.08	0	扬州.施井变/2号主变	14.98	扬州.施井变/10kV.10千伏III段母线	21	5950	2768.08
高桥121线	10	531	D5000维护值	254.52	2020-12-16	47.93	轻载	2029.56	0	扬州.平山变/2号主变	22.31	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	11	9950	2029.56
高铁1号221线	10	525	D5000维护值	109.71	2020-12-01	20.9	轻载	4464.92	0	扬州.廖家变/5号主变	29.37	扬州.廖家变/10kV.10千伏V段母线	0		4464.92
耿管1号135线	10	531	D5000维护值	434.19	2020-11-20	81.77	重载	0	0	扬州.花园变/3号主变	48.13	扬州.花园变/10kV.10千伏III段母线	14	12375	0
工行1号118线	10	469	D5000维护值	209.53	2020-08-17	44.68	轻载	2057.1	0	扬州.文汇变/1号主变	18.84	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	36	17430	2057.1

工行2号 133线	10	469	D5000维 护值	264.73	2020-08- 19	56.45	中载	1101.03	0	扬州.文 汇变/2号 主变	17.24	扬州.文 汇变/ /10kV.10 千伏III段 母线	33	7685	1101.03
公东123 线	10	531	D5000维 护值	242.59	2020-12- 18	45.69	轻载	2236.19	0	扬州.柏 树变/1号 主变	12.06	扬州.柏 树变/ /10kV.10 千伏II段 母线	75	18810	2236.19
公农113 线	10	531	D5000维 护值	145.9	2020-12- 30	27.48	轻载	3910.86	0	扬州.柏 树变/1号 主变	12.06	扬州.柏 树变/ /10kV.10 千伏I段 母线	53	12895	3910.86
沟西1号 135线	10	531	D5000维 护值	127.69	2020-08- 20	24.05	轻载	4226.25	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	75.78	江苏.霍 沙变/ /10kV.10 千伏III段 母线	58	13680	4226.25
沟西2号 142线	10	531	D5000维 护值	19.1	2020-08- 23	3.6	轻载	6107.03	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	75.78	江苏.霍 沙变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	12	2365	6107.03
古津1号 113线	10	459	D5000维 护值	111.1	2020-12- 29	24.2	轻载	3640.66	0	扬州.花 园变/5号 主变	26.55	扬州.花 园变/ /10kV.10 千伏V段 母线	39	17635	3640.66
古津2号 132线	10	550	手工维护 值	218.56	2020-08- 13	39.74	轻载	2882.74	0	扬州.花 园变/3号 主变	48.13	扬州.花 园变/ /10kV.10 千伏III段 母线	13	7875	2882.74

古运116线	10	469	D5000维护值	175.78	2020-08-17	37.48	轻载	2641.65	0	扬州.五里变/1号主变	20.22	扬州.五里变/10kV.10千伏I段母线	35	21410	2641.65
古运2号148线	10	531	D5000维护值	60.47	2020-12-14	11.39	轻载	5390.5	0	扬州.五里变/2号主变	14.06	扬州.五里变/10kV.10千伏IV段母线	2	2000	5390.5
谷营1号115线	10	531	D5000维护值	77.35	2020-11-21	14.57	轻载	5098.14	0	扬州.柏树变/1号主变	12.06	扬州.柏树变/10kV.10千伏I段母线	25	10000	5098.14
谷营2号141线	10	531	D5000维护值	22.85	2020-12-24	4.3	轻载	6042.08	0	扬州.柏树变/3号主变	25.57	扬州.柏树变/10kV.10千伏IV段母线	1	2800	6042.08
瓜工112线	10	531	D5000维护值	95.4	2020-08-09	17.97	轻载	4785.52	0	扬州.润扬变/1号主变	24.96	扬州.润扬变/10kV.10千伏I段母线	34	9090	4785.52
瓜南111线	10	531	D5000维护值	183.88	2020-08-17	34.63	轻载	3253.04	0	扬州.润扬变/1号主变	24.96	扬州.润扬变/10kV.10千伏I段母线	76	31350	3253.04
瓜西123线	10	525	D5000维护值	148.94	2020-12-09	28.37	轻载	3785.46	0	扬州.润扬变/1号主变	24.96	扬州.润扬变/10kV.10千伏II段母线	44	15250	3785.46

观湖1号 134线	10	455	D5000维 护值	31.68	2020-12- 10	6.96	轻载	4967.72	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	20.36	扬州.瓦 窑变/ /10kV. III 段母线	18	14060	4967.72
观湖2号 135线	10	455	D5000维 护值	23.34	2020-12- 16	5.13	轻载	5112.17	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	20.36	扬州.瓦 窑变/ /10kV. III 段母线	18	14060	5112.17
官桥122 线	10	531	D5000维 护值	311.99	2020-12- 31	58.76	中载	1034.18	0	扬州.金 槐变/2号 主变	24	扬州.金 槐变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	38	21140	1034.18
官桥2号 124线	10	531	D5000维 护值	288.07	2020-12- 14	54.25	中载	1448.47	0	扬州.金 槐变/2号 主变	24	扬州.金 槐变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	16	9740	1448.47
广福1号 118线	10	550	D5000维 护值	272.62	2020-08- 17	49.57	轻载	1946.42	0	扬州.湾 头变/1号 主变	14.49	扬州.湾 头变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	32	36205	1946.42
广福2号 128线	10	531	D5000维 护值	274.78	2020-08- 17	51.75	中载	1678.65	0	扬州.湾 头变/2号 主变	14.19	扬州.湾 头变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	34	36285	1678.65
广源123 线	10	531	D5000维 护值	66.8	2020-08- 24	12.58	轻载	5280.87	0	扬州.董 庄变/1号 主变	23.84	扬州.董 庄变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0		5280.87

广竹1号 115线	10	550	D5000维护值	56.25	2020-08-16	10.23	轻载	5693.95	0	扬州.董庄变/1号主变	23.84	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	7	6800	5693.95
广竹2号 144线	10	550	D5000维护值	52.74	2020-08-16	9.59	轻载	5754.74	0	扬州.董庄变/3号主变	29.87	扬州.董庄变/10kV.10千伏IV段母线	7	6800	5754.74
国美1号 125线	10	550	D5000维护值	323.1	2020-12-31	58.75	中载	1072.11	0	扬州.石塔变/1号主变	45.84	扬州.石塔变/10kV.10千伏II段母线	10	11650	1072.11
国美2号 145线	10	550	D5000维护值	382.98	2020-08-17	69.63	中载	34.99	0	扬州.石塔变/3号主变	15.35	扬州.石塔变/10kV.10千伏IV段母线	14	16810	34.99
国庆144线	10	469	D5000维护值	171.43	2020-12-15	36.55	轻载	2716.99	0	扬州.南郊变/4号主变	17.91	扬州.南郊变/10kV.IV段母线	30	12205	2716.99
邗城116线	10	531	D5000维护值	175.97	2020-12-30	33.14	轻载	3390.04	0	江苏.蒋王变/1号主变	1.19	江苏.蒋王变/10kV.10千伏I段母线	22	13035	1190
邗道1号 121线	10	531	D5000维护值	254.54	2020-08-16	47.94	轻载	2029.21	0	江苏.维扬变/1号主变	77.3	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	31	19460	2029.21

邗道2号 141线	10	459	D5000维 护值	132.89	2020-08- 17	28.95	轻载	3263.26	0	江苏.维 扬变/2号 主变	93.48	江苏.维 扬变/10kV.10 千伏IV段 母线	16	12900	3263.26
邗府1号 122线	10	531	D5000维 护值	337.62	2020-12- 30	63.58	中载	590.27	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	1.19	江苏.蒋 王变/10kV.10 千伏II段 母线	47	30150	590.27
邗府2号 142线	10	550	D5000维 护值	274.29	2020-08- 19	49.87	轻载	1917.5	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	71.61	江苏.蒋 王变/10kV.10 千伏IV段 母线	26	21335	1917.5
邗钢118 线	10	403	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	4885.97	0	扬州.施 桥变/1号 主变	16.15	扬州.施 桥变/10kV.10 千伏I段 母线	0		4885.97
邗工1号 116线	10	531	D5000维 护值	351.58	2020-08- 05	66.21	中载	348.48	0	扬州.汉 河变/1号 主变	16.09	扬州.汉 河变/10kV.10 千伏I段 母线	103	31700	348.48
邗工2号 128线	10	531	D5000维 护值	430.05	2020-09- 09	80.99	重载	0	0	扬州.汉 河变/2号 主变	15	扬州.汉 河变/10kV.10 千伏II段 母线	30	17980	0
邗河1号 112线	10	525	D5000维 护值	342.36	2020-08- 17	65.21	中载	435.42	0	扬州.港 口变/1号 主变	7.8	扬州.港 口变/10kV.10 千伏I段 母线	55	27000	435.42

邗河2号 131线	10	459	D5000维 护值	315.84	2020-09- 09	68.81	中载	94.57	0	扬州. 港 口变/2号 主变	37.05	扬州. 港 口变 /10kV. 10 千伏III母 线	59	29735	94.57
韩桥1号 115线	10	531	D5000维 护值	252.08	2020-12- 18	47.47	轻载	2071.82	0	扬州. 润 扬变/1号 主变	24.96	扬州. 润 扬变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	76	22985	2071.82
韩桥2号 132线	10	531	D5000维 护值	98.2	2020-12- 03	18.49	轻载	4737.02	0	扬州. 润 扬变/3号 主变	37.45	扬州. 润 扬变 /10kV. 10 千伏III段 母线	18	10200	4737.02
杭家144 线	10	531	D5000维 护值	101.88	2020-08- 17	19.19	轻载	4673.28	0	扬州. 瓦 窑变/3号 主变	20.36	扬州. 瓦 窑变 /10kV. IV 段母线	37	11275	4673.28
杭琼114 线	10	531	D5000维 护值	222.29	2020-08- 11	41.86	轻载	2587.78	0	扬州. 杭 集变/2号 主变	12.21	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏旁母	0		2587.78
杭镇1号 117线	10	469	D5000维 护值	64.72	2020-12- 17	13.8	轻载	4565.21	0	扬州. 杭 集变/1号 主变	15.98	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	6	1695	4565.21
杭镇2号 127线	10	469	D5000维 护值	232.14	2020-11- 02	49.5	轻载	1665.49	0	扬州. 杭 集变/2号 主变	12.21	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	24	12605	1665.49

合界1号 111线	10	531	D5000维 护值	257.41	2020-08- 16	48.48	轻载	1979.5	0	扬州.廖 家变/3号 主变	41.72	扬州.廖 家变 /10kV.10 千伏III段 母线	19	7840	1979.5
合界2号 123线	10	531	D5000维 护值	265.49	2020-12- 16	50	中载	1839.56	0	扬州.廖 家变/5号 主变	29.37	扬州.廖 家变 /10kV.10 千伏V段 母线	16	6745	1839.56
和昌1号 131线	10	550	D5000维 护值	21.72	2020-12- 22	3.95	轻载	6292.01	0	扬州.东 城变/3号 主变	40	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏III段 母线	6	4460	6292.01
和昌2号 163线	10	531	D5000维 护值	57.22	2020-08- 19	10.78	轻载	5446.79	0	扬州.东 城变/5号 主变	28.54	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏VI段 母线	7	7660	5446.79
和美1号 115线	10	550	D5000维 护值	124.04	2020-08- 17	22.55	轻载	4519.83	0	扬州.火 车站变/1 号主变	16.11	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏I段 母线	11	11800	4519.83
和美2号 125线	10	550	D5000维 护值	105.42	2020-08- 16	19.17	轻载	4842.33	0	扬州.火 车站变/2 号主变	9.93	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏II段 母线	9	8800	4842.33
荷花114 线	10	469	D5000维 护值	152.14	2020-08- 19	32.44	轻载	3051.09	0	扬州.双 桥变/1号 主变	19.03	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏I-1 段母线	52	16520	3051.09

荷叶112线	10	550	D5000维护值	308.34	2020-08-17	56.06	中载	1327.75	0	扬州.西湖变/1号主变	18.1	扬州.西湖变/10kV.10千伏I段母线	47	29970	1327.75
恒诚142线	10	525	D5000维护值	212.28	2020-09-09	40.43	轻载	2688.41	0	扬州.瓦窑变/3号主变	20.36	扬州.瓦窑变/10kV.IV段母线	0		2688.41
横东1号112线	10	531	D5000维护值	448.61	2020-08-13	84.48	重载	0	0	扬州.花园变/5号主变	26.55	扬州.花园变/10kV.10千伏V段母线	55	21020	0
横东2号131线	10	550	手工维护值	381.57	2020-08-24	69.38	中载	59.41	0	扬州.花园变/3号主变	48.13	扬州.花园变/10kV.10千伏III段母线	30	17980	59.41
横沟124线	10	550	D5000维护值	84.55	2020-08-23	15.37	轻载	5203.79	0	扬州.施井变/2号主变	14.98	扬州.施井变/10kV.10千伏III段母线	17	6965	5203.79
红桥115线	10	550	手工维护值	8.97	2020-12-13	1.63	轻载	6512.84	0	扬州.北洲变/1号主变	3.49	扬州.北洲变/10kV.10千伏I段母线	2	400	3490
红镇1号149线	10	531	D5000维护值	237.3	2020-12-15	44.69	轻载	2327.81	0	扬州.头桥变/4号主变	10.53	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	52	17075	2327.81

红镇2号 135线	10	531	D5000维 护值	135.64	2020-08- 14	25.54	轻载	4088.56	0	扬州.头 桥变/2号 主变	15.05	扬州.头 桥变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	37	11570	4088.56
宏城134 线	10	265	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	3212.86	0	扬州.方 巷变/1号 主变	11.4	扬州.方 巷变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	0		3212.86
虹桥146 线	10	531	D5000维 护值	207.24	2020-12- 30	39.03	轻载	2848.45	0	扬州.石 塔变/3号 主变	15.35	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	31	13285	2848.45
鸿大218 线	10	469	D5000维 护值	190.03	2020-12- 28	40.52	轻载	2394.84	0	扬州.开 发变/1号 主变	17.53	扬州.开 发变 /10kV. I 段母线	11	5450	2394.84
鸿大2号 146线	10	531	D5000维 护值	357.63	2020-12- 01	67.35	中载	243.69	0	扬州.开 发变/4号 主变	25.63	扬州.开 发变 /10kV. IV 段母线	14	11740	243.69
胡场144 线	10	531	D5000维 护值	239.07	2020-12- 31	45.02	轻载	2297.15	0	江苏.维 扬变/2号 主变	93.48	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	41	13570	2297.15
湖畔1号 121线	10	531	D5000维 护值	100.97	2020-10- 07	19.02	轻载	4689.04	0	扬州.石 塔变/1号 主变	45.84	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏Ⅱ段 母线	13	11445	4689.04

湖畔2号 143线	10	531	D5000维 护值	235.04	2020-12- 22	44.26	轻载	2366.95	0	扬州.石 塔变/3号 主变	15.35	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏IV段 母线	22	12105	2366.95
花瓶114 线	10	531	D5000维 护值	253.94	2020-08- 24	47.82	轻载	2039.6	0	扬州.杨 庙变/1号 主变	3.72	扬州.杨 庙变 /10kV.10 千伏母线	94	25535	2039.6
花园1号 111线	10	469	D5000维 护值	167	2020-08- 17	35.61	轻载	2793.72	0	扬州.施 井变/1号 主变	15.52	扬州.施 井变 /10kV.10 千伏I段 母线	25	12660	2793.72
花园2号 121线	10	469	D5000维 护值	305.69	2020-08- 19	65.18	中载	391.61	0	扬州.施 井变/2号 主变	14.98	扬州.施 井变 /10kV.10 千伏III段 母线	55	19790	391.61
华鼎1号 114线	10	550	D5000维 护值	148.2	2020-12- 07	26.95	轻载	4101.38	0	扬州.何 桥变/1号 主变	21.94	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏I段 母线	19	14520	4101.38
华鼎2号 142线	10	550	D5000维 护值	95.4	2020-12- 19	17.35	轻载	5015.87	0	扬州.何 桥变/3号 主变	23.96	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	19	14520	5015.87
华纺1号 111线	10	550	D5000维 护值	77.7	2020-08- 18	14.13	轻载	5322.44	0	扬州.西 湖变/1号 主变	18.1	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏I段 母线	13	12650	5322.44

华纺2号 121线	10	550	D5000维 护值	111.1	2020-12- 30	20.2	轻载	4743.95	0	扬州. 西 湖变/2号 主变	16.66	扬州. 西 湖变 /10kV. 10 千伏III段 母线	13	12250	4743.95
华丰121 线	10	525	D5000维 护值	0.07	2020-10- 07	0.01	轻载	6363.89	0	扬州. 泰 安变/2号 主变	27.36	扬州. 泰 安变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	6	1250	6363.89
华建149 线	10	550	D5000维 护值	110.42	2020-12- 30	20.08	轻载	4755.73	0	扬州. 开 发变/4号 主变	25.63	扬州. 开 发变 /10kV. IV 段母线	23	17420	4755.73
华懋142 线	10	550	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6668.2	0	扬州. 石 塔变/3号 主变	15.35	扬州. 石 塔变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		6668.2
华庭1号 127线	10	469	D5000维 护值	185.98	2020-08- 17	39.65	轻载	2464.98	0	扬州. 五 里变/1号 主变	20.22	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏 II 母	15	11975	2464.98
华庭2号 143线	10	469	D5000维 护值	130.78	2020-12- 30	27.88	轻载	3421.05	0	扬州. 五 里变/2号 主变	14.06	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	8	7250	3421.05
华扬113 线	10	469	D5000维 护值	205.18	2020-08- 17	43.75	轻载	2132.44	0	扬州. 汉 河变/1号 主变	16.09	扬州. 汉 河变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	29	12845	2132.44

槐工112线	10	531	D5000维护值	112.81	2020-12-14	21.24	轻载	4483.97	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	30	12180	4483.97
槐农122线	10	531	D5000维护值	86.58	2020-08-16	16.31	轻载	4938.28	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	50	10860	4938.28
环球113线	10	550	D5000维护值	75.7	2020-12-06	13.76	轻载	5357.08	0	扬州.湾 头变/1号 主变	14.49	扬州.湾 头变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	7	4460	5357.08
环卫1号 113线	10	531	D5000维护值	121.29	2020-08-19	22.84	轻载	4337.1	0	扬州.施 井变/1号 主变	15.52	扬州.施 井变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	27	9115	4337.1
环卫2号 123线	10	531	D5000维护值	321.51	2020-12-22	60.55	中载	869.29	0	扬州.施 井变/2号 主变	14.98	扬州.施 井变 /10kV. 10 千伏III段 母线	12	7575	869.29
环洲156线	10	550	D5000维护值	3.87	2020-10-17	0.7	轻载	6601.17	0	扬州.新 坝变/4号 主变	32.07	扬州.新 坝变 /10kV. 10 千伏 V 段 母线	0		6601.17
皇宫114线	10	469	D5000维护值	93.6	2020-08-06	19.96	轻载	4065	0	扬州.琼 花变/1号 主变	18.13	扬州.琼 花变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	14	7250	4065

皇冠154线	10	550	D5000维护值	87.68	2020-12-31	15.94	轻载	5149.58	0	扬州.东城变/5号主变	28.54	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	19	25400	5149.58
凰北1号114线	10	550	D5000维护值	95.36	2020-12-29	17.34	轻载	5016.56	0	江苏.龙王变/1号主变	120.66	江苏.龙王变/10kV.10千伏I段母线	11	3595	5016.56
凰北2号123线	10	550	D5000维护值	24.56	2020-08-02	4.47	轻载	6242.82	0	江苏.龙王变/1号主变	120.66	江苏.龙王变/10kV.10千伏II段母线	8	1800	6242.82
黄工114线	10	531	D5000维护值	247.56	2020-08-19	46.62	轻载	2150.1	0	扬州.方巷变/1号主变	11.4	扬州.方巷变/10kV.10千伏I段母线	88	22540	2150.1
黄金坝1号146线	10	531	D5000维护值	265.08	2020-08-16	49.92	轻载	1846.66	0	扬州.瓦窑变/3号主变	20.36	扬州.瓦窑变/10kV.IV段母线	40	31150	1846.66
黄金坝2号133线	10	531	D5000维护值	466.32	2020-08-16	87.82	重载	0	0	扬州.瓦窑变/3号主变	20.36	扬州.瓦窑变/10kV.III段母线	78	48490	0
黄农115线	10	531	D5000维护值	206.07	2020-08-25	38.81	轻载	2868.71	0	扬州.方巷变/1号主变	11.4	扬州.方巷变/10kV.10千伏I段母线	76	17390	2868.71

黄桥117线	10	531	D5000维护值	243.52	2020-12-16	45.86	轻载	2220.08	0	扬州.北洲变/1号主变	3.49	扬州.北洲变/10kV.10千伏I段母线	71	19305	2220.08
汇福132线	10	531	D5000维护值	213.6	2020-08-16	40.23	轻载	2738.29	0	扬州.何桥变/3号主变	23.96	扬州.何桥变/10kV.10千伏III段母线	56	19695	2738.29
汇塔1号117线	10	469	D5000维护值	1.05	2020-09-16	0.22	轻载	5667.97	0	扬州.文汇变/1号主变	18.84	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	0		5667.97
汇塔2号134线	10	469	D5000维护值	1.05	2020-09-16	0.22	轻载	5667.97	0	扬州.文汇变/2号主变	17.24	扬州.文汇变/10kV.10千伏III段母线	0		5667.97
汇鑫125线	10	531	D5000维护值	35.4	2020-08-17	6.67	轻载	5824.72	0	扬州.何桥变/1号主变	21.94	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	5	4000	5824.72
汇苑1号115线	10	550	D5000维护值	256.2	2020-12-13	46.58	轻载	2230.82	0	扬州.何桥变/1号主变	21.94	扬州.何桥变/10kV.10千伏I段母线	15	14200	2230.82
汇苑2号143线	10	550	D5000维护值	105	2020-08-16	19.09	轻载	4849.6	0	扬州.何桥变/3号主变	23.96	扬州.何桥变/10kV.10千伏IV段母线	10	9600	4849.6

会展1号 211线	10	459	D5000维 护值	187.91	2020-12- 30	40.94	轻载	2310.31	0	扬州.京 华变/1号 主变	40.94	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏I段 母线	14	14130	2310.31
会展2号 123线	10	531	D5000维 护值	127.62	2020-12- 30	24.03	轻载	4227.47	0	扬州.京 华变/2号 主变	41.46	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏III段 母线	12	11030	4227.47
荟景1号 111线	10	550	D5000维 护值	138.34	2020-12- 30	25.15	轻载	4272.15	0	扬州.京 华变/1号 主变	40.94	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏I段 母线	19	17900	4272.15
荟景2号 131线	10	550	D5000维 护值	132.19	2020-08- 17	24.03	轻载	4378.67	0	扬州.京 华变/2号 主变	41.46	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏III段 母线	17	16550	4378.67
火车站 134线	10	550	D5000维 护值	25.44	2020-11- 18	4.63	轻载	6227.58	0	扬州.火 车站变/2 号主变	9.93	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		6227.58
霍工117 线	10	531	D5000维 护值	265.49	2020-08- 28	50	中载	1839.56	0	扬州.沙 头变/1号 主变	10.33	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	43	12225	1839.56
霍南1号 136线	10	531	D5000维 护值	99.4	2020-12- 03	18.72	轻载	4716.24	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	75.78	江苏.霍 沙变 /10kV.10 千伏III段 母线	38	8190	4716.24

霍南2号 143线	10	531	D5000维 护值	163.63	2020-12- 03	30.82	轻载	3603.77	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	75.78	江苏.霍 沙变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	68	15615	3603.77
霍农121 线	10	531	D5000维 护值	96.18	2020-08- 05	18.11	轻载	4772.01	0	扬州.沙 头变/2号 主变	12.34	扬州.沙 头变 /10kV. 10 千伏II段 母线	48	12935	4772.01
吉安1号 113线	10	525	D5000维 护值	233.4	2020-12- 11	44.46	轻载	2322.61	0	扬州.何 桥变/1号 主变	21.94	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏I段 母线	22	23895	2322.61
吉安2号 133线	10	531	D5000维 护值	244.2	2020-08- 06	45.99	轻载	2208.3	0	扬州.何 桥变/3号 主变	23.96	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏III段 母线	21	10485	2208.3
季园1号 112线	10	469	D5000维 护值	82.62	2020-08- 19	17.62	轻载	4255.18	0	扬州.文 汇变/1号 主变	18.84	扬州.文 汇变 /10kV. 10 千伏I段 母线	8	3780	4255.18
季园2号 122线	10	469	D5000维 护值	202.85	2020-08- 17	43.25	轻载	2172.79	0	扬州.文 汇变/2号 主变	17.24	扬州.文 汇变 /10kV. 10 千伏II段 母线	11	11310	2172.79
佳家1号 116线	10	531	D5000维 护值	165.9	2020-12- 23	31.24	轻载	3564.46	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	28.36	扬州.瓦 窑变 /10kV. I 段母线	18	15860	3564.46

佳家2号 131线	10	531	D5000维 护值	149.52	2020-08- 17	28.16	轻载	3848.16	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	20.36	扬州.瓦 窑变 /10kV. III 段母线	18	15860	3848.16
嘉东135 线	10	531	D5000维 护值	254.76	2020-08- 16	47.98	轻载	2025.4	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州.龙 泉变 /10kV. 10 千伏III段 母线	30	21375	2025.4
嘉里144 线	10	550	D5000维 护值	165.1	2020-08- 16	30.02	轻载	3808.67	0	扬州.京 华变/2号 主变	41.46	扬州.京 华变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	8	9700	3808.67
嘉南132 线	10	525	D5000维 护值	99.26	2020-10- 29	18.91	轻载	4645.92	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州.龙 泉变 /10kV. 10 千伏III段 母线	2	1000	4645.92
贾桥1号 116线	10	531	D5000维 护值	179	2020-12- 11	33.71	轻载	3337.56	0	扬州.何 桥变/1号 主变	21.94	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	18	6810	3337.56
贾桥2号 145线	10	550	D5000维 护值	2.4	2020-08- 18	0.44	轻载	6626.63	0	扬州.何 桥变/3号 主变	23.96	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		6626.63
假日119 线	10	531	D5000维 护值	56.32	2020-08- 03	10.61	轻载	5462.38	0	扬州.湾 头变/1号 主变	14.49	扬州.湾 头变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	16	21130	5462.38

建安126线	10	531	D5000维护值	309.95	2020-12-18	58.37	中载	1069.51	0	扬州. 汉河变/2号主变	15	扬州. 汉河变/10kV. 10千伏II段母线	17	13340	1069.51
建材123线	10	531	D5000维护值	371.41	2020-08-16	69.95	中载	5.02	0	扬州. 平山变/2号主变	22.31	扬州. 平山变/10kV. 10千伏II段母线	83	35635	5.02
建立1号131线	10	531	D5000维护值	357.96	2020-12-22	67.41	中载	237.98	0	扬州. 北城变/3号主变	35	扬州. 北城变/10kV. 10千伏III段母线	52	19390	237.98
建立2号132线	10	531	D5000维护值	6.9	2020-12-14	1.3	轻载	6318.34	0	扬州. 北城变/3号主变	35	扬州. 北城变/10kV. 10千伏III段母线	3	1030	6318.34
建新121线	10	550	D5000维护值	217.37	2020-08-24	39.52	轻载	2903.35	0	扬州. 新坝变/2号主变	36.65	扬州. 新坝变/10kV. 10千伏II段母线	74	19240	2903.35
健民1号141线	10	550	D5000维护值	271.67	2020-12-03	49.39	轻载	1962.88	0	扬州. 东城变/3号主变	40	扬州. 东城变/10kV. 10千伏IV段母线	14	6440	1962.88
健民2号144线	10	800	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	9699.2	0	扬州. 东城变/3号主变	40	扬州. 东城变/10kV. 10千伏IV段母线	0		9699.2

江东1号 112线	10	531	D5000维护值	261.75	2020-12-30	49.29	轻载	1904.33	0	扬州. 施井变/1号主变	15.52	扬州. 施井变/10kV. 10千伏 I 段母线	11	9095	1904.33
江东2号 145线	10	550	手工维护值	88.42	2020-12-28	16.08	轻载	5136.77	0	扬州. 施井变/2号主变	14.98	扬州. 施井变/10kV. 10千伏IV段母线	7	2100	5136.77
江海2号 124线	10	469	D5000维护值	193.56	2020-08-25	41.27	轻载	2333.7	0	扬州. 港口变/2号主变	37.05	扬州. 港口变/10kV. 10千伏 II 段母线	10	7130	2333.7
江隆117 线	10	469	D5000维护值	181.2	2020-12-19	38.64	轻载	2547.77	0	扬州. 琼花变/1号主变	18.13	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏 I 段母线	24	10105	2547.77
江平1号 111线	10	531	D5000维护值	40.8	2020-12-29	7.68	轻载	5731.19	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	28.36	扬州. 瓦窑变/10kV. I 段母线	15	8430	5731.19
江平2号 121线	10	531	D5000维护值	199.5	2020-08-19	37.57	轻载	2982.5	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	28.36	扬州. 瓦窑变/10kV. II 段母线	69	26550	2982.5
江院111 线	10	469	D5000维护值	168.4	2020-12-15	35.91	轻载	2769.47	0	扬州. 花园变/5号主变	26.55	扬州. 花园变/10kV. 10千伏 V 段母线	0		2769.47

江智1号 136线	10	550	D5000维 护值	144.47	2020-08- 17	26.27	轻载	4165.98	0	扬州.东 城变/3号 主变	40	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏III段 母线	10	15960	4165.98
江智2号 153线	10	550	D5000维 护值	204.17	2020-12- 31	37.12	轻载	3131.98	0	扬州.东 城变/5号 主变	28.54	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏V段 母线	10	15960	3131.98
蒋工141 线	10	531	D5000维 护值	265	2020-08- 17	49.91	轻载	1848.04	0	扬州.何 桥变/3号 主变	23.96	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	60	29265	1848.04
蒋农122 线	10	531	D5000维 护值	226.2	2020-08- 17	42.6	轻载	2520.06	0	扬州.何 桥变/1号 主变	21.94	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏II段 母线	41	24375	2520.06
洁源134 线	10	550	D5000维 护值	163.68	2020-09- 08	29.76	轻载	3833.26	0	扬州.港 口变/2号 主变	37.05	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏III母 线	0		3833.26
解放142 线	10	469	D5000维 护值	177.36	2020-12- 28	37.82	轻载	2614.28	0	扬州.五 里变/2号 主变	14.06	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏IV段 母线	20	11315	2614.28
界龙122 线	10	531	D5000维 护值	265.43	2020-08- 16	49.99	轻载	1840.6	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.22	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏II母	31	26680	1840.6

界龙2号 133线	10	550	D5000维 护值	158.73	2020-12- 30	28.86	轻载	3919	0	扬州.五 里变/2号 主变	14.06	扬州.五 里变/ 10kV. 10 千伏III段 母线	34	22165	3919
金港1号 118线	10	550	D5000维 护值	19.08	2020-12- 12	3.47	轻载	6337.73	0	扬州.港 口变/1号 主变	7.8	扬州.港 口变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	2	2850	6337.73
金港2号 148线	10	455	D5000维 护值	12.72	2020-12- 03	2.8	轻载	5296.11	0	扬州.港 口变/2号 主变	37.05	扬州.港 口变/ 10kV. 10 千伏IV段 母线	0		5296.11
金轮215 线	10	469	D5000维 护值	135.5	2020-12- 25	28.89	轻载	3339.3	0	扬州.开 发变/1号 主变	17.53	扬州.开 发变/ 10kV. I 段母线	25	16145	3339.3
金融164 线	10	550	D5000维 护值	98.29	2020-12- 17	17.87	轻载	4965.82	0	扬州.东 城变/5号 主变	28.54	扬州.东 城变/ 10kV. 10 千伏VI段 母线	6	4460	4965.82
金山1号 117线	10	469	D5000维 护值	264.48	2020-12- 09	56.39	中载	1105.36	0	扬州.港 口变/1号 主变	7.8	扬州.港 口变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	35	19620	1105.36
金山2号 125线	10	469	D5000维 护值	89.4	2020-12- 19	19.06	轻载	4137.75	0	扬州.港 口变/2号 主变	37.05	扬州.港 口变/ 10kV. 10 千伏 II 段 母线	8	4155	4137.75

金湾122线	10	525	D5000维护值	189.52	2020-12-15	36.1	轻载	3082.61	0	扬州.泰安变/2号主变	27.36	扬州.泰安变/10kV.10千伏II段母线	56	17550	3082.61
金域2号141线	10	550	D5000维护值	120.79	2020-11-30	21.96	轻载	4576.12	0	扬州.开发变/4号主变	25.63	扬州.开发变/10kV.IV段母线	9	7600	4576.12
金苑1号113线	10	531	D5000维护值	184.58	2020-12-10	34.76	轻载	3240.92	0	扬州.董庄变/1号主变	23.84	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	17	6890	3240.92
金苑2号136线	10	531	D5000维护值	155.28	2020-09-09	29.24	轻载	3748.39	0	扬州.董庄变/3号主变	29.87	扬州.董庄变/10kV.10千伏III段母线	8	7740	3748.39
京华1号114线	10	550	D5000维护值	100.37	2020-12-30	18.25	轻载	4929.79	0	扬州.京华变/1号主变	40.94	扬州.京华变/10kV.10千伏I段母线	7	7750	4929.79
京华2号146线	10	550	D5000维护值	81.76	2020-10-26	14.87	轻载	5252.12	0	扬州.京华变/2号主变	41.46	扬州.京华变/10kV.10千伏IV段母线	7	6850	5252.12
经纬1号111线	10	531	D5000维护值	25.14	2020-12-19	4.73	轻载	6002.42	0	江苏.维扬变/1号主变	77.3	江苏.维扬变/10kV.10千伏I-2段母线	17	10565	6002.42

经纬2号 131线	10	550	手工维护 值	120.77	2020-12- 30	21.96	轻载	4576.46	0	江苏.维 扬变/2号 主变	93.48	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏III段 母线	41	21770	4576.46
晶新1号 232线	10	550	D5000维 护值	144.98	2020-08- 25	26.36	轻载	4157.15	0	扬州.开 发变/2号 主变	12	扬州.开 发变 /10kV. III 段母线	0		4157.15
晶新2号 235线	10	469	D5000维 护值	192.19	2020-08- 13	40.98	轻载	2357.43	0	扬州.开 发变/2号 主变	12	扬州.开 发变 /10kV. III 段母线	0		2357.43
景园1号 115线	10	550	D5000维 护值	127.97	2020-08- 16	23.27	轻载	4451.76	0	江苏.维 扬变/1号 主变	77.3	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	28	22760	4451.76
景园2号 134线	10	531	D5000维 护值	235.73	2020-08- 17	44.39	轻载	2355	0	江苏.维 扬变/2号 主变	93.48	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏III段 母线	56	31730	2355
景园3号 151线	10	531	D5000维 护值					0	0	江苏.维 扬变/1号 主变	77.3	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	50	29145	
景韵135 线	10	531	D5000维 护值	180.01	2020-12- 03	33.9	轻载	3320.07	0	江苏.维 扬变/2号 主变	93.48	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏III段 母线	7	15330	3320.07

巨巷1号 134线	10	531	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6437.84	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	75.78	江苏.霍 沙变 /10kV. 10 千伏III段 母线	0		6437.84
巨巷2号 141线	10	531	D5000维 护值	140.58	2020-12- 04	26.47	轻载	4003	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	75.78	江苏.霍 沙变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	43	10280	4003
开创1号 251线	10	550	D5000维 护值	256.8	2020-12- 17	46.69	轻载	2220.42	0	扬州.开 发变/1号 主变	17.53	扬州.开 发变 /10kV. I 段母线	38	24350	2220.42
开创2号 147线	10	531	D5000维 护值	211.87	2020-12- 01	39.9	轻载	2768.26	0	扬州.开 发变/4号 主变	25.63	扬州.开 发变 /10kV. IV 段母线	31	11715	2768.26
开发1号 212线	10	550	D5000维 护值	171.34	2020-12- 31	31.15	轻载	3700.59	0	扬州.开 发变/1号 主变	17.53	扬州.开 发变 /10kV. I 段母线	21	16180	3700.59
开发2号 222线	10	550	D5000维 护值	64	2020-12- 17	11.64	轻载	5559.72	0	扬州.开 发变/2号 主变	12	扬州.开 发变 /10kV. III 段母线	9	4645	5559.72
开商142 线	10	550	D5000维 护值	119.74	2020-08- 25	21.77	轻载	4594.3	0	扬州.开 发变/4号 主变	25.63	扬州.开 发变 /10kV. IV 段母线	12	19400	4594.3
开信214 线	10	469	D5000维 护值	93.7	2020-08- 19	19.98	轻载	4063.27	0	扬州.开 发变/1号 主变	17.53	扬州.开 发变 /10kV. I 段母线	0		4063.27

开智211线	10	550	D5000维护值	166.39	2020-09-30	30.25	轻载	3786.33	0	扬州.开发变/1号主变	17.53	扬州.开发变/10kV. I段母线	2	8550	3786.33
凯德1号141线	10	550	D5000维护值	105.35	2020-08-18	19.15	轻载	4843.54	0	扬州.石塔变/3号主变	15.35	扬州.石塔变/10kV. 10千伏IV段母线	10	11275	4843.54
康乐1号113线	10	469	D5000维护值	124.81	2020-12-30	26.61	轻载	3524.45	0	扬州.文汇变/1号主变	18.84	扬州.文汇变/10kV. 10千伏 I 段母线	20	7455	3524.45
康乐2号123线	10	469	D5000维护值	234.5	2020-08-19	50	中载	1624.62	0	扬州.文汇变/2号主变	17.24	扬州.文汇变/10kV. 10千伏 II 段母线	21	11490	1624.62
康山143线	10	531	D5000维护值	127.2	2020-12-31	23.95	轻载	4234.74	0	扬州.琼花变/4号主变	16.32	扬州.琼花变/10kV. 10千伏IV段母线	19	8210	4234.74
科技1号154线	10	531	D5000维护值	212.69	2020-08-05	40.05	轻载	2754.05	0	江苏.维扬变/1号主变	77.3	江苏.维扬变/10kV. 10千伏 I -2 段母线	5	13360	2754.05
科教122线	10	531	D5000维护值	79.45	2020-12-30	14.96	轻载	5061.77	0	扬州.吕桥变/2号主变	29.67	扬州.吕桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	11	7570	5061.77

科龙1号 117线	10	531	D5000维 护值					0	0	扬州. 汉 河变/1号 主变	16.09	扬州. 汉 河变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	33	21120	
科龙2号 118线	10	550	D5000维 护值					0	0	扬州. 汉 河变/1号 主变	16.09	扬州. 汉 河变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	80	42725	
来鹤1号 125线	10	550	D5000维 护值	165.24	2020-08- 25	30.04	轻载	3806.24	0	扬州. 文 汇变/2号 主变	17.24	扬州. 文 汇变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	13	17590	3806.24
来鹤2号 144线	10	531	D5000维 护值	121.29	2020-12- 15	22.84	轻载	4337.1	0	扬州. 文 汇变/4号 主变	17.38	扬州. 文 汇变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	9	9240	4337.1
拦江1号 114线	10	531	D5000维 护值	108.96	2020-08- 19	20.52	轻载	4550.66	0	扬州. 泰 安变/1号 主变	27.28	扬州. 泰 安变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	54	13850	4550.66
拦江2号 123线	10	531	D5000维 护值	288.74	2020-12- 18	54.38	中载	1436.87	0	扬州. 泰 安变/2号 主变	27.36	扬州. 泰 安变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	102	27705	1436.87
乐宾1号 113线	10	550	D5000维 护值	215.79	2020-08- 20	39.23	轻载	2930.72	0	江苏. 蒋 王变/1号 主变	1.19	江苏. 蒋 王变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	10	10450	1190

乐宾2号 133线	10	550	D5000维 护值	131.16	2020-08- 19	23.85	轻载	4396.51	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	71.61	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏III 段母线	21	14415	4396.51
乐凯1号 114线	10	469	D5000维 护值	86.84	2020-12- 31	18.52	轻载	4182.09	0	扬州.西 湖变/1号 主变	18.1	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏I段 母线	19	9180	4182.09
乐凯2号 124线	10	550	D5000维 护值	88.25	2020-12- 11	16.05	轻载	5139.71	0	扬州.西 湖变/2号 主变	16.66	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏III段 母线	10	8000	5139.71
李岗121 线	10	531	D5000维 护值	370.55	2020-08- 26	69.78	中载	19.92	0	扬州.杨 寿变/2号 主变	3	扬州.杨 寿变 /10kV.10 千伏II段 母线	83	20910	19.92
李岗2号 113线	10	531	D5000维 护值	265.43	2020-12- 08	49.99	轻载	1840.6	0	扬州.杨 寿变/1号 主变	3	扬州.杨 寿变 /10kV.10 千伏I段 母线	60	14915	1840.6
李工124 线	10	531	D5000维 护值	242.99	2020-08- 06	45.76	轻载	2229.26	0	扬州.北 洲变/2号 主变	0.92	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏II段 母线	38	9900	920
李农121 线	10	531	D5000维 护值	97.23	2020-12- 14	18.31	轻载	4753.82	0	扬州.北 洲变/2号 主变	0.92	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏II段 母线	46	11300	920

李汽223线	10	455	D5000维护值	136.79	2020-08-24	30.06	轻载	3147.22	0	扬州. 施桥变/2号主变	15.39	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		3147.22
李桥255线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州. 朴席变/2号主变	5.04	扬州. 朴席变/10kV. 10千伏母线	0		5040
力联1号211线	10	469	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5686.16	0	扬州. 港口变/1号主变	7.8	扬州. 港口变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5686.16
力联2号123线	10	469	D5000维护值	0.12	2020-09-06	0.03	轻载	5684.08	0	扬州. 港口变/2号主变	37.05	扬州. 港口变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		5684.08
立新148线	10	469	D5000维护值	190.8	2020-08-16	40.68	轻载	2381.5	0	扬州. 琼花变/4号主变	16.32	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏 IV 段母线	25	13935	2381.5
丽景121线	10	550	D5000维护值	16.44	2020-12-20	2.99	轻载	6383.46	0	扬州. 东城变/3号主变	40	扬州. 东城变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		6383.46
励桥113线	10	531	D5000维护值	177.71	2020-08-18	33.47	轻载	3359.91	0	扬州. 杨庙变/1号主变	3.72	扬州. 杨庙变/10kV. 10千伏母线	59	22165	3359.91

联科122线	10	550	D5000维护值	156.96	2020-08-05	28.54	轻载	3949.65	0	扬州.港口变/2号主变	37.05	扬州.港口变/10kV.10千伏II段母线	0		3949.65
联谊117线	10	550	D5000维护值	274.29	2020-08-19	49.87	轻载	1917.5	0	扬州.南郊变/4号主变	17.91	扬州.南郊变/10kV. I段母线	32	20545	1917.5
廖家128线	10	525	D5000维护值	327.46	2020-12-14	62.37	中载	693.49	0	扬州.杭集变/2号主变	12.21	扬州.杭集变/10kV.10千伏II段母线	46	16945	693.49
林河1号111线	10	531	D5000维护值	321.6	2020-12-15	60.56	中载	867.73	0	扬州.何桥变/1号主变	21.94	扬州.何桥变/10kV.10千伏I段母线	100	29445	867.73
林河2号121线	10	531	D5000维护值	93	2020-09-21	17.51	轻载	4827.08	0	扬州.何桥变/1号主变	21.94	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	26	9240	4827.08
磷肥221线	10	469	D5000维护值	231.5	2020-08-16	49.36	轻载	1676.58	0	扬州.五里变/1号主变	20.22	扬州.五里变/10kV.10千伏II母	28	17805	1676.58
六圩125线	10	469	D5000维护值	177.23	2020-08-19	37.79	轻载	2616.53	0	扬州.施桥变/2号主变	15.39	扬州.施桥变/10kV.10千伏II段母线	48	14620	2616.53

龙南1号 111线	10	550	D5000维 护值	263.84	2020-12- 17	47.97	轻载	2098.49	0	江苏. 龙 王变/1号 主变	120.66	江苏. 龙 王变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	53	35035	2098.49
龙南2号 121线	10	550	D5000维 护值	244.08	2020-07- 31	44.38	轻载	2440.73	0	江苏. 龙 王变/1号 主变	120.66	江苏. 龙 王变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	42	21705	2440.73
龙泉122 线	10	525	D5000维 护值	262.16	2020-12- 09	49.94	轻载	1824.49	0	扬州. 龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州. 龙 泉变 /10kV. 10 千伏III段 母线	19	8290	1824.49
龙王221 线	10	531	D5000维 护值	139.99	2020-12- 22	26.36	轻载	4013.22	0	扬州. 杭 集变/2号 主变	12.21	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	24	7355	4013.22
龙尾1号 116线	10	531	D5000维 护值	148.92	2020-12- 30	28.05	轻载	3858.55	0	扬州. 酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州. 酒 甸变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	19	10210	3858.55
龙尾2号 126线	10	531	D5000维 护值	68.73	2020-12- 17	12.94	轻载	5247.44	0	扬州. 酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州. 酒 甸变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	19	6715	5247.44
吕冯143 线	10	459	D5000维 护值	276.51	2020-12- 31	60.24	中载	775.76	0	扬州. 吕 桥变/4号 主变	21.15	扬州. 吕 桥变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	30	17500	775.76

吕力146线	10	469	D5000维护值	252.78	2020-09-08	53.9	中载	1308.01	0	扬州. 吕桥变/4号主变	21.15	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏IV段母线	0		1308.01
吕力2号111线	10	409	D5000维护值	49.04	2020-08-02	11.99	轻载	4109.34	0	扬州. 吕桥变/4号主变	21.15	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		4109.34
吕陆133线	10	459	D5000维护值	220.08	2020-08-24	47.95	轻载	1753.13	0	扬州. 吕桥变/2号主变	29.67	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏III段母线	34	28755	1753.13
吕万2号113线	10	550	D5000维护值	357.89	2020-12-30	65.07	中载	469.55	0	扬州. 吕桥变/4号主变	21.15	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	24	23600	469.55
绿地1号141线	10	550	D5000维护值	39.02	2020-12-01	7.09	轻载	5992.37	0	扬州. 京华变/2号主变	41.46	扬州. 京华变/10kV. 10千伏IV段母线	8	7760	5992.37
绿地2号142线	10	550	D5000维护值	42.54	2020-12-01	7.73	轻载	5931.41	0	扬州. 京华变/2号主变	41.46	扬州. 京华变/10kV. 10千伏IV段母线	5	4900	5931.41
绿扬1号117线	10	459	D5000维护值	53.59	2020-08-01	11.68	轻载	4636.74	0	扬州. 火车站变/1号主变	16.11	扬州. 火车站变/10kV. 10千伏 I 段母线	18	14950	4636.74

绿扬2号 121线	10	459	D5000维 护值	66.83	2020-10- 26	14.56	轻载	4407.42	0	扬州.火 车站变/2 号主变	9.93	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏II段 母线	10	12450	4407.42
罗庄152 线	10	459	D5000维 护值	179.82	2020-08- 03	39.18	轻载	2450.43	0	江苏.维 扬变/1号 主变	77.3	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏I-2 段母线	67	30730	2450.43
马家1号 113线	10	531	D5000维 护值	192.42	2020-08- 16	36.24	轻载	3105.13	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变 /10kV.10 千伏I段 母线	43	21835	3105.13
马家2号 132线	10	531	D5000维 护值	221.99	2020-08- 18	41.81	轻载	2592.98	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	30.56	扬州.酒 甸变 /10kV.10 千伏III段 母线	67	24270	2592.98
芒稻119 线	10	525	D5000维 护值	137.76	2020-08- 06	26.24	轻载	3979.1	0	扬州.泰 安变/1号 主变	27.28	扬州.泰 安变 /10kV.10 千伏I段 母线	53	13765	3979.1
梅岭124 线	10	531	D5000维 护值	265.42	2020-12- 22	49.98	轻载	1840.77	0	扬州.平 山变/2号 主变	22.31	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏II段 母线	55	25650	1840.77
美堤134 线	10	531	D5000维 护值	92.4	2020-12- 12	17.4	轻载	4837.48	0	扬州.何 桥变/3号 主变	23.96	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	22	17870	4837.48

美堤2号 124线	10	531	D5000维 护值	131.4	2020-12- 13	24.75	轻载	4162	0	扬州. 何 桥变/1号 主变	21.94	扬州. 何 桥变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	20	14640	4162
美凯1号 132线	10	550	D5000维 护值	214.84	2020-08- 22	39.06	轻载	2947.17	0	江苏. 蒋 王变/2号 主变	71.61	江苏. 蒋 王变 /10kV. 10 千伏 III 段母线	3	7400	2947.17
美凯2号 112线	10	550	D5000维 护值	1.21	2020-12- 22	0.22	轻载	6647.24	0	江苏. 蒋 王变/1号 主变	1.19	江苏. 蒋 王变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0		1190
美琪1号 142线	10	469	D5000维 护值	100.9	2020-08- 16	21.51	轻载	3938.57	0	扬州. 文 汇变/4号 主变	17.38	扬州. 文 汇变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	33	19205	3938.57
美琪2号 146线	10	469	D5000维 护值	245.04	2020-12- 30	52.25	中载	1442.06	0	扬州. 文 汇变/4号 主变	17.38	扬州. 文 汇变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	19	12695	1442.06
梦想146 线	10	531	D5000维 护值	234.15	2020-12- 13	44.1	轻载	2382.37	0	江苏. 维 扬变/2号 主变	93.48	江苏. 维 扬变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	27	22800	2382.37
米厂149 线	10	469	D5000维 护值	129.77	2020-08- 19	27.67	轻载	3438.54	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	17.91	扬州. 南 郊变 /10kV. IV 段母线	29	12000	3438.54

庙刘1号 111线	10	531	D5000维 护值	44.12	2020-08- 06	8.31	轻载	5673.69	0	扬州. 杨 庙变/1号 主变	3.72	扬州. 杨 庙变 /10kV. 10 千伏母线	1	40080	3720
庙刘2号 116线	10	531	D5000维 护值	136.33	2020-08- 14	25.67	轻载	4076.61	0	扬州. 杨 庙变/1号 主变	3.72	扬州. 杨 庙变 /10kV. 10 千伏母线	53	17060	3720
民防局1 号146线	10	550	D5000维 护值	1.47	2020-09- 03	0.27	轻载	6642.74	0	扬州. 东 城变/3号 主变	40	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		6642.74
民防局2 号162线	10	550	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6668.2	0	扬州. 东 城变/5号 主变	28.54	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏VI段 母线	0		6668.2
名城1号 126线	10	550	D5000维 护值	117.95	2020-12- 30	21.45	轻载	4625.31	0	扬州. 五 里变/1号 主变	20.22	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏II母	19	13780	4625.31
名城2号 135线	10	531	D5000维 护值	237.48	2020-12- 30	44.72	轻载	2324.69	0	扬州. 五 里变/2号 主变	14.06	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏III段 母线	39	23610	2324.69
名门1号 114线	10	550	D5000维 护值	264.79	2020-12- 07	48.14	轻载	2082.04	0	扬州. 火 车站变/1 号主变	16.11	扬州. 火 车站变 /10kV. 10 千伏I段 母线	9	8900	2082.04

名门2号 133线	10	550	D5000维 护值	268.87	2020-12- 19	48.89	轻载	2011.37	0	扬州.火 车站变/2 号主变	9.93	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏III段 母线	16	14395	2011.37
名仕1号 212线	10	531	D5000维 护值	128.5	2020-08- 14	24.2	轻载	4212.22	0	扬州.京 华变/1号 主变	40.94	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏I段 母线	10	8160	4212.22
名仕2号 135线	10	531	D5000维 护值	194.94	2020-08- 18	36.71	轻载	3061.48	0	扬州.京 华变/2号 主变	41.46	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏III段 母线	19	14775	3061.48
名泽1号 143线	10	531	D5000维 护值	117.62	2020-12- 30	22.15	轻载	4400.67	0	扬州.南 郊变/4号 主变	17.91	扬州.南 郊变 /10kV.IV 段母线	21	16460	4400.67
名泽2号 136线	10	531	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6437.84	0	扬州.南 郊变/2号 主变	40.62	扬州.南 郊变 /10kV.III 段母线	0		6437.84
明发1号 112线	10	550	D5000维 护值	51.28	2020-08- 19	9.32	轻载	5780.03	0	扬州.龙 泉变/1号 主变	16.36	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏I段 母线	4	8050	5780.03
明发2号 133线	10	550	D5000维 护值	80.33	2020-08- 20	14.61	轻载	5276.88	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏III段 母线	14	17760	5276.88

明发3号 113线	10	550	D5000维 护值	44.69	2020-09- 22	8.13	轻载	5894.17	0	扬州. 龙 泉变/1号 主变	16.36	扬州. 龙 泉变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	11	11510	5894.17
明发4号 145线	10	550	D5000维 护值	131.59	2020-08- 20	23.93	轻载	4389.06	0	扬州. 龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州. 龙 泉变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	14	13960	4389.06
南城1号 224线	10	469	D5000维 护值	232.36	2020-11- 27	49.54	轻载	1661.68	0	扬州. 开 发变/2号 主变	12	扬州. 开 发变 /10kV. III 段母线	24	13730	1661.68
南城2号 234线	10	469	D5000维 护值	184.12	2020-09- 02	39.26	轻载	2497.2	0	扬州. 开 发变/2号 主变	12	扬州. 开 发变 /10kV. III 段母线	10	11750	2497.2
南海118 线	10	525	D5000维 护值	168.57	2020-12- 04	32.11	轻载	3445.47	0	扬州. 泰 安变/1号 主变	27.28	扬州. 泰 安变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	19	6690	3445.47
南华1号 134线	10	531	D5000维 护值	158.2	2020-10- 12	29.79	轻载	3697.82	0	扬州. 头 桥变/2号 主变	15.05	扬州. 头 桥变 /10kV. 10 千伏III段 母线	46	13015	3697.82
南华2号 122线	10	531	D5000维 护值	212.14	2020-12- 14	39.95	轻载	2763.58	0	扬州. 头 桥变/2号 主变	15.05	扬州. 头 桥变 /10kV. 10 千伏II段 母线	64	16880	2763.58

南刘118线	10	531	D5000维护值	357.59	2020-08-17	67.34	中载	244.39	0	扬州.龙泉变/1号主变	16.36	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	41	33075	244.39
南门1号145线	10	531	D5000维护值	262.8	2020-08-24	49.49	轻载	1886.15	0	扬州.琼花变/4号主变	16.32	扬州.琼花变/10kV.10千伏IV段母线	16	7550	1886.15
南门2号116线	10	531	D5000维护值	344.4	2020-08-19	64.86	中载	472.84	0	扬州.琼花变/1号主变	18.13	扬州.琼花变/10kV.10千伏I段母线	22	10975	472.84
念泗126线	10	469	D5000维护值	126.73	2020-08-16	27.02	轻载	3491.19	0	扬州.平山变/2号主变	22.31	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	29	14560	3491.19
念香1号113线	10	459	D5000维护值	34.45	2020-08-22	7.51	轻载	4968.24	0	江苏.维扬变/1号主变	77.3	江苏.维扬变/10kV.10千伏I-2段母线	11	9930	4968.24
念香2号133线	10	459	D5000维护值	136.59	2020-08-17	29.76	轻载	3199.18	0	江苏.维扬变/2号主变	93.48	江苏.维扬变/10kV.10千伏III段母线	21	15251	3199.18
埕桥114线	10	531	D5000维护值	325.21	2020-12-30	61.24	中载	805.21	0	扬州.柏树变/1号主变	12.06	扬州.柏树变/10kV.10千伏I段母线	144	35815	805.21

农科112线	10	459	D5000维护值	213.05	2020-08-24	46.42	轻载	1874.89	0	江苏.维扬变/1号主变	77.3	江苏.维扬变/10kV.10千伏I-2段母线	14	13320	1874.89
农学院123线	10	550	D5000维护值	298.51	2020-12-14	54.27	中载	1498.01	0	扬州.石塔变/1号主变	45.84	扬州.石塔变/10kV.10千伏II段母线	1	6800	1498.01
农药134线	10	469	D5000维护值	87.48	2020-11-22	18.65	轻载	4171	0	扬州.南郊变/2号主变	40.62	扬州.南郊变/10kV.III段母线	22	8000	4171
排楼1号115线	10	469	D5000维护值	234.24	2020-12-04	49.94	轻载	1629.12	0	扬州.港口变/1号主变	7.8	扬州.港口变/10kV.10千伏I段母线	41	26310	1629.12
排楼2号121线	10	469	D5000维护值	404.04	2020-09-28	86.15	重载	0	0	扬州.港口变/2号主变	37.05	扬州.港口变/10kV.10千伏II段母线	38	23290	0
潘庄132线	10	531	D5000维护值	290.05	2020-08-25	54.62	中载	1414.18	0	扬州.柏树变/3号主变	25.57	扬州.柏树变/10kV.10千伏III段母线	50	16305	1414.18
平山117线	10	531	D5000维护值	192.65	2020-08-16	36.28	轻载	3101.15	0	扬州.平山变/1号主变	14.26	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	17	9020	3101.15

平吾111线	10	531	D5000维护值	62.05	2020-10-09	11.69	轻载	5363.14	0	扬州.平山变/1号主变	14.26	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	10	7660	5363.14
七里1号121线	10	350	D5000维护值	68.2	2020-12-14	19.49	轻载	3062.18	0	扬州.文汇变/2号主变	17.24	扬州.文汇变/10kV.10千伏II段母线	0		3062.18
七里2号143线	10	531	D5000维护值	302.7	2020-12-30	57.01	中载	1195.08	0	扬州.文汇变/4号主变	17.38	扬州.文汇变/10kV.10千伏IV段母线	87	42860	1195.08
汽配123线	10	531	D5000维护值	264.5	2020-12-31	49.81	轻载	1856.7	0	扬州.金槐变/2号主变	24	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	47	17080	1856.7
汽校127线	10	531	D5000维护值	162.24	2020-12-30	30.55	轻载	3627.85	0	扬州.湾头变/2号主变	14.19	扬州.湾头变/10kV.10千伏II段母线	69	39810	3627.85
乾丰147线	10	531	D5000维护值	73.16	2020-08-17	13.78	轻载	5170.71	0	扬州.头桥变/4号主变	10.53	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	24	7200	5170.71
乾照148线	10	469	D5000维护值	207.91	2020-08-06	44.33	轻载	2085.15	0	扬州.吕桥变/4号主变	21.15	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		2085.15

强民1号 132线	10	531	D5000维 护值	110.75	2020-08- 10	20.86	轻载	4519.65	0	扬州.董 庄变/3号 主变	29.87	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏Ⅲ段 母线	18	9315	4519.65
强民2号 122线	10	531	D5000维 护值	79.1	2020-08- 31	14.9	轻载	5067.83	0	扬州.董 庄变/1号 主变	23.84	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏Ⅱ段 母线	24	12850	5067.83
勤俭116 线	10	459	D5000维 护值	0.33	2020-07- 31	0.07	轻载	5559.2	0	扬州.泰 安变/1号 主变	27.28	扬州.泰 安变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	12	3100	5559.2
沁园1号 115线	10	531	D5000维 护值	258.93	2020-08- 20	48.76	轻载	1953.18	0	扬州.石 塔变/1号 主变	45.84	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	21	8845	1953.18
沁园2号 135线	10	531	D5000维 护值	180.77	2020-11- 24	34.04	轻载	3306.91	0	扬州.石 塔变/3号 主变	15.35	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏Ⅲ段 母线	26	12180	3306.91
清华1号 113线	10	531	D5000维 护值	301.99	2020-08- 02	56.87	中载	1207.38	0	扬州.京 华变/1号 主变	40.94	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	28	20875	1207.38
清华2号 132线	10	469	D5000维 护值	119.53	2020-08- 03	25.49	轻载	3615.9	0	扬州.京 华变/2号 主变	41.46	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏Ⅲ段 母线	11	12050	3615.9

庆北113线	10	469	D5000维护值	199.2	2020-12-29	42.47	轻载	2236.01	0	扬州. 琼花变/1号主变	18.13	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏 I 段母线	28	13115	2236.01
庆丰1号123线	10	531	D5000维护值	149.62	2020-10-29	28.18	轻载	3846.43	0	扬州. 头桥变/2号主变	15.05	扬州. 头桥变/10kV. 10千伏II段母线	22	5045	3846.43
庆丰2号14A线	10	531	D5000维护值	79.19	2020-10-22	14.91	轻载	5066.27	0	扬州. 头桥变/4号主变	10.53	扬州. 头桥变/10kV. 10千伏IV段母线	22	4680	5066.27
琼花132线	10	469	D5000维护值	172.8	2020-08-17	36.84	轻载	2693.26	0	扬州. 琼花变/2号主变	7.59	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏III段母线	29	10190	2693.26
琼曙1号115线	10	550	手工维护值	371.34	2020-12-31	67.52	中载	236.59	0	扬州. 廖家变/3号主变	41.72	扬州. 廖家变/10kV. 10千伏III段母线	28	14355	236.59
琼曙2号124线	10	550	手工维护值	141.01	2020-09-16	25.64	轻载	4225.91	0	扬州. 廖家变/5号主变	29.37	扬州. 廖家变/10kV. 10千伏V段母线	18	6095	4225.91
曲江118线	10	550	D5000维护值	250.14	2020-12-30	45.48	轻载	2335.78	0	扬州. 五里变/1号主变	20.22	扬州. 五里变/10kV. 10千伏 I 母	36	18605	2335.78

人寿1号 135线	10	469	D5000维 护值	234	2020-08- 20	49.89	轻载	1633.28	0	扬州. 琼 花变/2号 主变	7.59	扬州. 琼 花变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	18	10775	1633.28
人寿2号 141线	10	469	D5000维 护值	250.8	2020-08- 17	53.48	中载	1342.3	0	扬州. 琼 花变/4号 主变	16.32	扬州. 琼 花变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	28	12150	1342.3
融园1号 152线	10	531	D5000维 护值	104.4	2020-11- 29	19.66	轻载	4629.64	0	扬州. 东 城变/5号 主变	28.54	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏Ⅴ段 母线	26	23700	4629.64
融园2号 145线	10	550	D5000维 护值	109.61	2020-12- 29	19.93	轻载	4769.75	0	扬州. 东 城变/3号 主变	40	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	26	24200	4769.75
睿城1号 133线	10	531	D5000维 护值	38.52	2020-12- 29	7.25	轻载	5770.68	0	扬州. 北 城变/3号 主变	35	扬州. 北 城变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	14	10050	5770.68
睿城2号 113线	10	531	D5000维 护值	47.58	2020-12- 29	8.96	轻载	5613.76	0	扬州. 北 城变/1号 主变	50.4	扬州. 北 城变 /10kV. 10 千伏Ⅰ段 母线	21	15420	5613.76
润北1号 122线	10	459	D5000维 护值	168.4	2020-12- 31	36.69	轻载	2648.23	0	江苏. 维 扬变/1号 主变	77.3	江苏. 维 扬变 /10kV. 10 千伏Ⅱ段 母线	33	23070	2648.23

润北2号 142线	10	531	D5000维 护值	226.76	2020-08- 21	42.7	轻载	2510.36	0	江苏.维 扬变/2号 主变	93.48	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏IV段 母线	25	18990	2510.36
润茂112 线	10	550	D5000维 护值	98.4	2020-08- 19	17.89	轻载	4963.91	0	扬州.何 桥变/1号 主变	21.94	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏I段 母线	2	4450	4963.91
润扬1号 121线	10	531	D5000维 护值	73.06	2020-09- 02	13.76	轻载	5172.44	0	扬州.润 扬变/1号 主变	24.96	扬州.润 扬变 /10kV.10 千伏II段 母线	9	3895	5172.44
润扬2号 114线	10	531	D5000维 护值	170.67	2020-08- 17	32.14	轻载	3481.84	0	扬州.润 扬变/1号 主变	24.96	扬州.润 扬变 /10kV.10 千伏I段 母线	39	15915	3481.84
润园1号 111线	10	550	D5000维 护值	91.44	2020-12- 16	16.63	轻载	5084.46	0	扬州.港 口变/1号 主变	7.8	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏I段 母线	15	10410	5084.46
润园2号 135线	10	550	D5000维 护值	69.6	2020-12- 15	12.65	轻载	5462.73	0	扬州.港 口变/2号 主变	37.05	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏III母 线	10	7090	5462.73
三盛143 线	10	550	D5000维 护值	214.26	2020-08- 17	38.96	轻载	2957.22	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	71.61	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏IV段 母线	3	6600	2957.22

三笑111线	10	409	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	4958.72	0	扬州. 杭集变/1号主变	15.98	扬州. 杭集变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		4958.72
三星1号112线	10	531	D5000维护值	59.1	2020-09-07	11.13	轻载	5414.23	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	28.36	扬州. 瓦窑变/10kV. I 段母线	11	4300	5414.23
三星2号122线	10	531	D5000维护值	102.96	2020-08-17	19.39	轻载	4654.58	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	28.36	扬州. 瓦窑变/10kV. II 段母线	17	11280	4654.58
沙东125线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州. 湾头变/1号主变	14.49	扬州. 湾头变/10kV. 10千伏 II 旁路母线	15	8545	6437.84
沙东2号112线	10	531	D5000维护值	12.52	2020-08-31	2.36	轻载	6221	0	扬州. 湾头变/1号主变	14.49	扬州. 湾头变/10kV. 10千伏 I 段母线	18	9500	6221
沙口116线	10	531	D5000维护值	262.51	2020-08-16	49.44	轻载	1891.17	0	扬州. 南郊变/4号主变	17.91	扬州. 南郊变/10kV. I 段母线	51	22915	1891.17
沙联1号143线	10	550	D5000维护值	67.17	2020-08-02	12.21	轻载	5504.82	0	扬州. 东城变/3号主变	40	扬州. 东城变/10kV. 10千伏 IV 段母线	13	8350	5504.82

沙联2号 165线	10	531	D5000维 护值	33.26	2020-12- 02	6.26	轻载	5861.78	0	扬州.东 城变/5号 主变	28.54	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏Ⅵ段 母线	6	3460	5861.78
沙头123 线	10	531	D5000维 护值	235.78	2020-12- 10	44.4	轻载	2354.13	0	扬州.北 洲变/2号 主变	0.92	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏Ⅱ段 母线	81	21725	920
沙湾123 线	10	525	D5000维 护值	180.72	2020-08- 05	34.42	轻载	3235.03	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏Ⅲ段 母线	28	8165	3235.03
沙西113 线	10	531	D5000维 护值	147.34	2020-08- 17	27.75	轻载	3885.92	0	扬州.沙 头变/1号 主变	10.33	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	63	16840	3885.92
沙西2号 123线	10	531	D5000维 护值	315.78	2020-11- 17	59.47	中载	968.53	0	扬州.沙 头变/2号 主变	12.34	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏Ⅱ段 母线	81	20670	968.53
沙镇115 线	10	531	D5000维 护值	226.29	2020-08- 06	42.62	轻载	2518.5	0	扬州.沙 头变/1号 主变	10.33	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	68	23440	2518.5
沙镇2号 116线	10	531	D5000维 护值	207.82	2020-08- 14	39.14	轻载	2838.4	0	扬州.沙 头变/1号 主变	10.33	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	28	9265	2838.4

山河1号 143线	10	531	D5000维 护值	73.57	2020-08- 27	13.85	轻载	5163.61	0	扬州.火 车站变/2 号主变	9.93	扬州.火 车站变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	21	8300	5163.61
山河2号 144线	10	531	D5000维 护值	229.72	2020-11- 27	43.26	轻载	2459.09	0	扬州.火 车站变/2 号主变	9.93	扬州.火 车站变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	45	19360	2459.09
山水1号 116线	10	550	D5000维 护值	365.99	2020-08- 16	66.54	中载	329.25	0	江苏.维 扬变/1号 主变	77.3	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	44	37310	329.25
山水2号 143线	10	550	D5000维 护值	329.78	2020-12- 30	59.96	中载	956.41	0	江苏.维 扬变/2号 主变	93.48	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	42	35310	956.41
杉湾1号 131线	10	550	D5000维 护值	236.46	2020-08- 17	42.99	轻载	2572.71	0	扬州.南 郊变/2号 主变	40.62	扬州.南 郊变 /10kV. III 段母线	30	28325	2572.71
杉湾2号 145线	10	550	D5000维 护值	178.45	2020-08- 17	32.45	轻载	3577.45	0	扬州.南 郊变/4号 主变	17.91	扬州.南 郊变 /10kV. IV 段母线	18	17200	3577.45
商贸1号 121线	10	531	D5000维 护值	102.88	2020-08- 19	19.37	轻载	4655.96	0	扬州.南 郊变/2号 主变	40.62	扬州.南 郊变 /10kV. II 段母线	14	9440	4655.96
商贸2号 146线	10	531	D5000维 护值	175.72	2020-11- 22	33.09	轻载	3394.37	0	扬州.南 郊变/4号 主变	17.91	扬州.南 郊变 /10kV. IV 段母线	16	13535	3394.37

商品1号 115线	10	531	D5000维护值	187.21	2020-12-22	35.26	轻载	3195.37	0	扬州. 施井变/1号主变	15.52	扬州. 施井变/10kV. 10千伏 I 段母线	20	11745	3195.37
商品2号 125线	10	531	D5000维护值	75.24	2020-08-16	14.17	轻载	5134.69	0	扬州. 施井变/2号主变	14.98	扬州. 施井变/10kV. 10千伏III段母线	16	8545	5134.69
上方1号 126线	10	531	D5000维护值	251.46	2020-12-30	47.36	轻载	2082.56	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	28.36	扬州. 瓦窑变/10kV. II段母线	26	20975	2082.56
上方2号 145线	10	531	D5000维护值	270.72	2020-12-30	50.98	中载	1748.97	0	扬州. 瓦窑变/3号主变	20.36	扬州. 瓦窑变/10kV. IV段母线	34	27610	1748.97
上元1号 133线	10	531	D5000维护值	29.88	2020-08-20	5.63	轻载	5920.32	0	扬州. 柏树变/3号主变	25.57	扬州. 柏树变/10kV. 10千伏III段母线	13	2600	5920.32
上元2号 143线	10	531	D5000维护值	96.68	2020-12-11	18.21	轻载	4763.35	0	扬州. 柏树变/3号主变	25.57	扬州. 柏树变/10kV. 10千伏IV段母线	17	3360	4763.35
尚城1号 123线	10	550	D5000维护值	375.65	2020-08-31	68.3	中载	161.94	0	扬州. 吕桥变/2号主变	29.67	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	15	13000	161.94

尚城2号 144线	10	550	D5000维 护值	134.83	2020-08- 29	24.51	轻载	4332.94	0	扬州. 吕 桥变/4号 主变	21.15	扬州. 吕 桥变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		4332.94
尚德2号 132线	10	550	D5000维 护值	3	2020-11- 19	0.55	轻载	6616.24	0	扬州. 港 口变/2号 主变	37.05	扬州. 港 口变 /10kV. 10 千伏III母 线	0		6616.24
尚东1号 132线	10	550	D5000维 护值	107.75	2020-12- 30	19.59	轻载	4801.97	0	扬州. 南 郊变/2号 主变	40.62	扬州. 南 郊变 /10kV. III 段母线	16	13860	4801.97
尚东2号 148线	10	550	D5000维 护值	131.4	2020-12- 30	23.89	轻载	4392.35	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	17.91	扬州. 南 郊变 /10kV. IV 段母线	16	13260	4392.35
沈舍1号 114线	10	531	D5000维 护值	168.74	2020-08- 16	31.78	轻载	3515.27	0	扬州. 平 山变/1号 主变	14.26	扬州. 平 山变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0		3515.27
沈舍2号 129线	10	531	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6437.84	0	扬州. 平 山变/2号 主变	22.31	扬州. 平 山变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0		6437.84
沈王148 线	10	531	D5000维 护值	80.2	2020-08- 19	15.1	轻载	5048.78	0	扬州. 新 坝变/4号 主变	32.07	扬州. 新 坝变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	33	7570	5048.78

师院113线	10	531	D5000维护值	300.17	2020-12-31	56.53	中载	1238.9	0	扬州. 石塔变/1号主变	45.84	扬州. 石塔变/10kV. 10千伏 I 段母线	25	12360	1238.9
施工115线	10	531	D5000维护值	118.33	2020-08-19	22.28	轻载	4388.37	0	扬州. 施桥变/1号主变	16.15	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	45	13300	4388.37
施井114线	10	469	D5000维护值	178.07	2020-08-16	37.97	轻载	2601.98	0	扬州. 施井变/1号主变	15.52	扬州. 施井变/10kV. 10千伏 I 段母线	36	13260	2601.98
施井2号141线	10	531	D5000维护值	201.1	2020-08-20	37.87	轻载	2954.79	0	扬州. 施井变/2号主变	14.98	扬州. 施井变/10kV. 10千伏IV段母线	20	15560	2954.79
施蓝123线	10	550	D5000维护值	57.49	2020-12-30	10.45	轻载	5672.47	0	扬州. 施桥变/2号主变	15.39	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	11	9000	5672.47
施里1号214线	10	525	D5000维护值	206.07	2020-08-20	39.25	轻载	2795.97	0	扬州. 施桥变/1号主变	16.15	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	45	23160	2795.97
施里2号126线	10	469	D5000维护值	93.89	2020-09-12	20.02	轻载	4059.98	0	扬州. 施桥变/2号主变	15.39	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	12	4010	4059.98

施农225线	10	531	D5000维护值	208	2020-08-16	39.17	轻载	2835.28	0	扬州. 施桥变/2号主变	15.39	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	69	25810	2835.28
施扬1号117线	10	531	D5000维护值	111.65	2020-12-30	21.03	轻载	4504.07	0	扬州. 施桥变/1号主变	16.15	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	14	12260	4504.07
施扬2号224线	10	531	D5000维护值	89.14	2020-08-17	16.79	轻载	4893.94	0	扬州. 施桥变/2号主变	15.39	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	14	12260	4893.94
石塔125线	10	550	手工维护值	302.98	2020-08-17	55.09	中载	1420.59	0	扬州. 双桥变/2号主变	20.03	扬州. 双桥变/10kV. 10千伏 II-1 段母线	43	16245	1420.59
食品111线	10	469	D5000维护值	261.39	2020-12-31	55.73	中载	1158.88	0	扬州. 五里变/1号主变	20.22	扬州. 五里变/10kV. 10千伏 I 母	45	27250	1158.88
史公119线	10	531	D5000维护值	260.32	2020-12-23	49.02	轻载	1929.1	0	扬州. 平山变/1号主变	14.26	扬州. 平山变/10kV. 10千伏 I 段母线	52	27465	1929.1
史可法1号112线	10	531	D5000维护值	301.28	2020-12-30	56.74	中载	1219.67	0	扬州. 平山变/1号主变	14.26	扬州. 平山变/10kV. 10千伏 I 段母线	42	23375	1219.67

史可法2号128线	10	550	D5000维护值	384.42	2020-12-21	69.89	中载	10.05	0	扬州.平山变/2号主变	22.31	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	46	20650	10.05
世家1号115线	10	531	D5000维护值	114.95	2020-12-16	21.65	轻载	4446.91	0	扬州.龙泉变/1号主变	16.36	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	10	6480	4446.91
世家2号124线	10	469	D5000维护值	75.4	2020-12-30	16.08	轻载	4380.23	0	扬州.龙泉变/2号主变	36.97	扬州.龙泉变/10kV.10千伏III段母线	4	4000	4380.23
首开136线	10	550	D5000维护值	135	2020-12-16	24.55	轻载	4330	0	扬州.何桥变/3号主变	23.96	扬州.何桥变/10kV.10千伏III段母线	11	15070	4330
蜀东1号111线	10	400	D5000维护值	199.96	2020-12-18	49.99	轻载	1386.29	0	扬州.金槐变/2号主变	24	扬州.金槐变/10kV.10千伏I段母线	13	8300	1386.29
蜀东2号127线	10	400	D5000维护值	77.03	2020-12-18	19.26	轻载	3515.44	0	扬州.金槐变/2号主变	24	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	8	1725	3515.44
蜀岗1号117线	10	531	D5000维护值	260.52	2020-08-18	49.06	轻载	1925.64	0	扬州.西湖变/1号主变	18.1	扬州.西湖变/10kV.10千伏I段母线	27	16485	1925.64

蜀岗2号 131线	10	550	D5000维 护值	273.18	2020-08- 07	49.67	轻载	1936.72	0	扬州. 西 湖变/2号 主变	16.66	扬州. 西 湖变 /10kV. 10 千伏III段 母线	22	13320	1936.72
曙光132 线	10	469	D5000维 护值	219.11	2020-08- 25	46.72	轻载	1891.17	0	扬州. 双 桥变/1号 主变	19.03	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 I -1 段母线	15	19090	1891.17
束庄121 线	10	531	D5000维 护值	287.89	2020-08- 24	54.22	中载	1451.59	0	扬州. 龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州. 龙 泉变 /10kV. 10 千伏III段 母线	15	10905	1451.59
刷城123 线	10	525	D5000维 护值	308.82	2020-08- 06	58.82	中载	1016.34	0	扬州. 杭 集变/2号 主变	12.21	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	51	19710	1016.34
双城211 线	10	531	D5000维 护值	307.27	2020-08- 19	57.87	中载	1115.93	0	扬州. 双 桥变/1号 主变	19.03	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	27	20750	1115.93
双桥252 线	10	459	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5564.92	0	扬州. 朴 席变/2号 主变	5.04	扬州. 朴 席变 /10kV. 10 千伏母线	0		5040
双邮1号 115线	10	550	手工维护 值	227.5	2020-12- 31	41.36	轻载	2727.9	0	扬州. 双 桥变/1号 主变	19.03	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 I -1 段母线	13	14770	2727.9

双邮2号 127线	10	550	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6668.2	0	扬州. 双 桥变/2号 主变	20.03	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 II-1 段母线	1		6668.2
水厂113 线	10	469	D5000维 护值	285.82	2020-08- 17	60.94	中载	735.75	0	扬州. 五 里变/1号 主变	20.22	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏 I 母	56	23625	735.75
水庭1号 128线	10	469	D5000维 护值	185.1	2020-08- 19	39.47	轻载	2480.22	0	扬州. 五 里变/1号 主变	20.22	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏 II 母	41	27780	2480.22
水庭2号 146线	10	550	D5000维 护值	173.5	2020-08- 19	31.55	轻载	3663.18	0	扬州. 五 里变/2号 主变	14.06	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	35	23355	3663.18
水印1号 126线	10	550	D5000维 护值	348	2020-12- 30	63.27	中载	640.84	0	扬州. 何 桥变/1号 主变	21.94	扬州. 何 桥变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	34	30170	640.84
水印2号 135线	10	550	D5000维 护值	299.4	2020-08- 17	54.44	中载	1482.59	0	扬州. 何 桥变/3号 主变	23.96	扬州. 何 桥变 /10kV. 10 千伏III段 母线	38	32170	1482.59
顺达112 线	10	531	D5000维 护值	248.38	2020-12- 14	46.78	轻载	2135.9	0	扬州. 汉 河变/1号 主变	16.09	扬州. 汉 河变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	24	12835	2135.9

司南1号 143线	10	469	D5000维 护值	0.7	2020-07- 31	0.15	轻载	5674.03	0	扬州. 西 湖变/2号 主变	16.66	扬州. 西 湖变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	0		5674.03
司南2号 125线	10	469	D5000维 护值	8.09	2020-12- 14	1.72	轻载	5546.04	0	扬州. 西 湖变/2号 主变	16.66	扬州. 西 湖变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	3	715	5546.04
司徒122 线	10	550	手工维护 值	106.79	2020-08- 16	19.42	轻载	4818.6	0	扬州. 双 桥变/2号 主变	20.03	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏Ⅱ-1 段母线	21	7205	4818.6
嘶马157 线	10	459	D5000维 护值	71.05	2020-08- 18	15.48	轻载	4334.33	0	扬州. 新 坝变/4号 主变	32.07	扬州. 新 坝变 /10kV. 10 千伏Ⅴ段 母线	27	6630	4334.33
四季141 线	10	550	手工维护 值	292.06	2020-08- 16	53.1	中载	1609.72	0	扬州. 双 桥变/2号 主变	20.03	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏Ⅱ-1 段母线	34	15575	1609.72
苏农121 线	10	469	D5000维 护值	148.43	2020-12- 30	31.65	轻载	3115.35	0	扬州. 双 桥变/2号 主变	20.03	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏Ⅱ-1 段母线	19	16095	3115.35
苏医128 线	10	550	D5000维 护值	214.54	2020-08- 18	39.01	轻载	2952.37	0	扬州. 双 桥变/2号 主变	20.03	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏Ⅱ-1 段母线	0		2952.37

孙东1号 121线	10	531	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6437.84	0	扬州.董 庄变/1号 主变	23.84	扬州.董 庄变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	15	3815	6437.84
孙东2号 141线	10	531	D5000维 护值	98.44	2020-12- 26	18.54	轻载	4732.86	0	扬州.董 庄变/3号 主变	29.87	扬州.董 庄变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	6	3810	4732.86
塔宾132 线	10	550	D5000维 护值	248.09	2020-08- 16	45.11	轻载	2371.28	0	扬州.石 塔变/3号 主变	15.35	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏 III 段 母线	11	10750	2371.28
塔汇1号 124线	10	469	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5686.16	0	扬州.石 塔变/1号 主变	45.84	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0		5686.16
塔汇2号 131线	10	469	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5686.16	0	扬州.石 塔变/3号 主变	15.35	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏 III 段 母线	0		5686.16
塔影206 线	10	531	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6437.84	0	扬州.朴 席变/2号 主变	5.04	扬州.朴 席变 /10kV. 10 千伏 母线	1	500	5040
台山112 线	10	469	D5000维 护值	188.44	2020-12- 30	40.18	轻载	2422.38	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.22	扬州.五 里变 /10kV. 10 千伏 I 母	52	22100	2422.38

太平211线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.五里变/1号主变	20.22	扬州.五里变/10kV.10千伏I段母线	13	3430	6437.84
泰达1号155线	10	550	D5000维护值	98.12	2020-12-31	17.84	轻载	4968.76	0	扬州.东城变/5号主变	28.54	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	6	22232	4968.76
泰达2号135线	10	550	D5000维护值	113.96	2020-09-09	20.72	轻载	4694.41	0	扬州.东城变/3号主变	40	扬州.东城变/10kV.10千伏III段母线	6	21466	4694.41
泰二117线	10	525	D5000维护值	26.09	2020-08-19	4.97	轻载	5913.22	0	扬州.泰安变/1号主变	27.28	扬州.泰安变/10kV.10千伏I段母线	13	2790	5913.22
泰富1号124线	10	550	D5000维护值	133.07	2020-08-16	24.19	轻载	4363.43	0	江苏.维扬变/1号主变	77.3	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	14	13030	4363.43
泰富2号145线	10	550	D5000维护值	100.37	2020-08-16	18.25	轻载	4929.79	0	江苏.维扬变/2号主变	93.48	江苏.维扬变/10kV.10千伏IV段母线	14	11345	4929.79
泰和1号111线	10	550	D5000维护值	77.93	2020-10-28	14.17	轻载	5318.45	0	扬州.火车站变/1号主变	16.11	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	15	19810	5318.45

泰和2号 142线	10	550	D5000维 护值	104.7	2020-10- 29	19.04	轻载	4854.8	0	扬州.火 车站变/2 号主变	9.93	扬州.火 车站变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	16	22310	4854.8
谈集112 线	10	531	D5000维 护值	31.64	2020-09- 10	5.96	轻载	5889.84	0	扬州.柏 树变/1号 主变	12.06	扬州.柏 树变 /10kV. 10 千伏Ⅰ段 母线	16	3150	5889.84
谈集2号 122线	10	531	D5000维 护值	265.44	2020-12- 02	49.99	轻载	1840.42	0	扬州.柏 树变/1号 主变	12.06	扬州.柏 树变 /10kV. 10 千伏Ⅱ段 母线	16	7150	1840.42
汤花1号 118线	10	550	D5000维 护值	176.7	2020-08- 16	32.13	轻载	3607.76	0	扬州.南 郊变/4号 主变	17.91	扬州.南 郊变 /10kV.Ⅰ 段母线	27	23620	3607.76
汤花2号 141线	10	550	D5000维 护值	188.29	2020-12- 30	34.23	轻载	3407.02	0	扬州.南 郊变/4号 主变	17.91	扬州.南 郊变 /10kV.Ⅳ 段母线	26	23120	3407.02
汤汪122 线	10	469	D5000维 护值	168.31	2020-08- 16	35.89	轻载	2771.03	0	扬州.南 郊变/2号 主变	40.62	扬州.南 郊变 /10kV.Ⅱ 段母线	49	15155	2771.03
桃园118 线	10	459	D5000维 护值	401.66	2020-08- 17	87.51	重载	0	0	扬州.京 华变/1号 主变	40.94	扬州.京 华变 /10kV. 10 千伏Ⅰ段 母线	53	30085	0

陶瓷141线	10	531	D5000维护值	311.66	2020-12-31	58.69	中载	1039.89	0	扬州.五里变/2号主变	14.06	扬州.五里变/10kV.10千伏IV段母线	36	15850	1039.89
天宝1号217线	10	550	D5000维护值	308.6	2020-08-18	56.11	中载	1323.25	0	扬州.开发变/1号主变	17.53	扬州.开发变/10kV. I段母线	20	16015	1323.25
天宝2号221线	10	550	D5000维护值	274.07	2020-12-17	49.83	轻载	1921.31	0	扬州.开发变/2号主变	12	扬州.开发变/10kV. III段母线	25	19175	1921.31
天顺116线	10	550	D5000维护值	13.25	2020-12-12	2.41	轻载	6438.71	0	扬州.湾头变/1号主变	14.49	扬州.湾头变/10kV.10千伏 I 段母线	6	4800	6438.71
天顺2号122线	10	550	D5000维护值	0.88	2020-12-10	0.16	轻载	6652.96	0	扬州.湾头变/1号主变	14.49	扬州.湾头变/10kV.10千伏 II 旁路母线	0		6652.96
天玺1号114线	10	531	D5000维护值	109.69	2020-12-09	20.66	轻载	4538.01	0	扬州.花园变/5号主变	26.55	扬州.花园变/10kV.10千伏 V 段母线	26	16090	4538.01
天玺2号134线	10	550	D5000维护值	91.06	2020-12-31	16.56	轻载	5091.04	0	扬州.花园变/3号主变	48.13	扬州.花园变/10kV.10千伏III段母线	25	17270	5091.04

通港1号 213线	10	469	D5000维护值	206.39	2020-12-21	44.01	轻载	2111.48	0	扬州.开发变/1号主变	17.53	扬州.开发变/10kV. I段母线	24	14070	2111.48
通港2号 223线	10	469	D5000维护值	52.57	2020-08-16	11.21	轻载	4775.64	0	扬州.开发变/2号主变	12	扬州.开发变/10kV. III段母线	22	9070	4775.64
通扬124线	10	550	手工维护值	202.3	2020-12-30	36.78	轻载	3164.36	0	扬州.双桥变/2号主变	20.03	扬州.双桥变/10kV. 10千伏 II-1段母线	24	13160	3164.36
通运1号 117线	10	469	D5000维护值	405.72	2020-08-03	86.51	重载	0	0	扬州.施井变/1号主变	15.52	扬州.施井变/10kV. 10千伏 I段母线	60	28660	0
通运2号 132线	10	469	D5000维护值	271.24	2020-08-04	57.83	中载	988.28	0	扬州.施井变/2号主变	14.98	扬州.施井变/10kV. 10千伏 III段母线	33	23700	988.28
通州1号 113线	10	531	D5000维护值	261.63	2020-12-30	49.27	轻载	1906.41	0	扬州.廖家变/3号主变	41.72	扬州.廖家变/10kV. 10千伏 III段母线	20	5455	1906.41
通州2号 128线	10	525	D5000维护值	101.63	2020-12-15	19.36	轻载	4604.87	0	扬州.廖家变/5号主变	29.37	扬州.廖家变/10kV. 10千伏 V段母线	11	3995	4604.87

同兴216线	10	469	D5000维护值	213.9	2020-11-28	45.61	轻载	1981.41	0	扬州.开发变/1号主变	17.53	扬州.开发变/10kV. I段母线	27	12790	1981.41
头红1号144线	10	531	D5000维护值	311.01	2020-11-28	58.57	中载	1051.15	0	扬州.头桥变/4号主变	10.53	扬州.头桥变/10kV. 10千伏IV段母线	102	29260	1051.15
头红2号133线	10	531	D5000维护值	177.98	2020-08-22	33.52	轻载	3355.23	0	扬州.头桥变/2号主变	15.05	扬州.头桥变/10kV. 10千伏III段母线	72	19020	3355.23
头桥143线	10	469	D5000维护值	234.2	2020-12-18	49.94	轻载	1629.81	0	扬州.头桥变/4号主变	10.53	扬州.头桥变/10kV. 10千伏IV段母线	52	14965	1629.81
头桥2号125线	10	531	D5000维护值	147.66	2020-08-17	27.81	轻载	3880.37	0	扬州.头桥变/2号主变	15.05	扬州.头桥变/10kV. 10千伏II段母线	34	9460	3880.37
土桥256线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.朴席变/2号主变	5.04	扬州.朴席变/10kV. 10千伏母线	0		5040
团结1号136线	10	531	D5000维护值	0.08	2020-11-28	0.02	轻载	6436.46	0	扬州.酒甸变/3号主变	30.56	扬州.酒甸变/10kV. 10千伏III段母线	71	17230	6436.46

团结2号 141线	10	531	D5000维 护值	56.85	2020-08- 16	10.71	轻载	5453.2	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	30.56	扬州.酒 甸变/ 10kV. 10 千伏IV段 母线	31	6925	5453.2
瓦槐1号 113线	10	531	D5000维 护值	104.28	2020-08- 07	19.64	轻载	4631.71	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	28.36	扬州.瓦 窑变/ 10kV. I 段母线	22	7180	4631.71
瓦槐2号 123线	10	531	D5000维 护值	51.42	2020-12- 04	9.68	轻载	5547.25	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	28.36	扬州.瓦 窑变/ 10kV. II 段母线	6	2460	5547.25
瓦吾136 线	10	531	D5000维 护值	47.88	2020-10- 09	9.02	轻载	5608.56	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	20.36	扬州.瓦 窑变/ 10kV. III 段母线	10	7660	5608.56
瓦窑115 线	10	469	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5686.16	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.22	扬州.五 里变/ 10kV. 10 千伏 I 母	16	5755	5686.16
瓦月1号 125线	10	550	D5000维 护值	201.24	2020-12- 30	36.59	轻载	3182.72	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	28.36	扬州.瓦 窑变/ 10kV. II 段母线	31	24950	3182.72
瓦月2号 141线	10	550	D5000维 护值	230.64	2020-12- 23	41.93	轻载	2673.52	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	20.36	扬州.瓦 窑变/ 10kV. IV 段母线	31	24950	2673.52
湾北1号 114线	10	531	D5000维 护值	35.88	2020-08- 23	6.76	轻载	5816.4	0	扬州.沙 湾变/1号 主变	38.47	扬州.沙 湾变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	3	560	5816.4

湾北2号 134线	10	531	D5000维 护值	88.32	2020-08- 06	16.63	轻载	4908.14	0	扬州.沙 湾变/2号 主变	39.21	扬州.沙 湾变 /10kV.10 千伏III段 母线	7	3680	4908.14
湾南1号 113线	10	531	D5000维 护值	141.96	2020-12- 30	26.73	轻载	3979.1	0	扬州.沙 湾变/1号 主变	38.47	扬州.沙 湾变 /10kV.10 千伏I段 母线	26	20885	3979.1
湾南2号 133线	10	531	D5000维 护值	121.2	2020-12- 14	22.82	轻载	4338.66	0	扬州.沙 湾变/2号 主变	39.21	扬州.沙 湾变 /10kV.10 千伏III段 母线	32	22610	4338.66
湾水211 线	10	531	D5000维 护值	65.62	2020-08- 02	12.36	轻载	5301.31	0	扬州.湾 头变/1号 主变	14.49	扬州.湾 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	1	2550	5301.31
湾头115 线	10	531	D5000维 护值	153.88	2020-08- 31	28.98	轻载	3772.64	0	扬州.湾 头变/1号 主变	14.49	扬州.湾 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	64	18445	3772.64
湾头2号 123线	10	531	D5000维 护值	200.82	2020-08- 19	37.82	轻载	2959.64	0	扬州.湾 头变/2号 主变	14.19	扬州.湾 头变 /10kV.10 千伏II段 母线	56	22470	2959.64
湾智117 线	10	550	D5000维 护值	2.99	2020-08- 12	0.54	轻载	6616.41	0	扬州.湾 头变/1号 主变	14.49	扬州.湾 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		6616.41

万达1号 124线	10	550	D5000维 护值	128.21	2020-08- 25	23.31	轻载	4447.6	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	1.19	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏II段 母线	1	4500	1190
万达2号 144线	10	550	D5000维 护值	334.03	2020-08- 26	60.73	中载	882.8	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	71.61	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏IV段 母线	3	6900	882.8
万达3号 125线	10	550	D5000维 护值	64.97	2020-12- 31	11.81	轻载	5542.92	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	1.19	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏II段 母线	13	9720	1190
万德142 线	10	550	D5000维 护值	132.72	2020-12- 15	24.13	轻载	4369.49	0	扬州.港 口变/2号 主变	37.05	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0		4369.49
万都1号 135线	10	531	D5000维 护值	300.62	2020-08- 17	56.61	中载	1231.11	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	71.61	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏III 段母线	6	1830	1231.11
万都2号 115线	10	550	D5000维 护值	131.71	2020-08- 05	23.95	轻载	4386.98	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	1.19	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏I段 母线	13	7840	1190
万豪1号 116线	10	550	D5000维 护值	350.8	2020-12- 30	63.78	中载	592.34	0	扬州.火 车站变/1 号主变	16.11	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏I段 母线	51	42500	592.34

万豪2号 132线	10	550	D5000维 护值	268.09	2020-08- 05	48.74	轻载	2024.88	0	扬州.火 车站变/2 号主变	9.93	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏III段 母线	35	27350	2024.88
万科1号 116线	10	550	D5000维 护值	83.68	2020-12- 30	15.21	轻载	5218.86	0	扬州.西 湖变/1号 主变	18.1	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏I段 母线	17	12180	5218.86
万科2号 141线	10	550	D5000维 护值	78.85	2020-12- 30	14.34	轻载	5302.52	0	扬州.西 湖变/2号 主变	16.66	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏IV段 母线	16	12580	5302.52
万马122 线	10	469	D5000维 护值	73.65	2020-11- 24	15.7	轻载	4410.54	0	扬州.施 井变/2号 主变	14.98	扬州.施 井变 /10kV.10 千伏III段 母线	11	9095	4410.54
万马2号 142线	10	469	D5000维 护值	78.05	2020-12- 30	16.64	轻载	4334.33	0	扬州.施 井变/2号 主变	14.98	扬州.施 井变 /10kV.10 千伏IV段 母线	6	6500	4334.33
万筑153 线	10	550	D5000维 护值	114.43	2020-12- 30	20.81	轻载	4686.27	0	江苏.维 扬变/1号 主变	77.3	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏I-2 段母线	16	12800	4686.27
王桥124 线	10	531	D5000维 护值	190.99	2020-08- 12	35.97	轻载	3129.9	0	扬州.杭 集变/2号 主变	12.21	扬州.杭 集变 /10kV.10 千伏II段 母线	18	14190	3129.9

旺角143线	10	531	D5000维护值	137.88	2020-08-15	25.97	轻载	4049.76	0	扬州.金槐变/4号主变	18.1	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV母线	30	7735	4049.76
旺角2号121线	10	531	D5000维护值	209.28	2020-08-06	39.41	轻载	2813.11	0	扬州.金槐变/2号主变	24	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	40	20195	2813.11
望亭1号116线	10	550	D5000维护值	144.25	2020-12-30	26.23	轻载	4169.79	0	扬州.石塔变/1号主变	45.84	扬州.石塔变/10kV.10千伏I段母线	21	8015	4169.79
望亭2号136线	10	531	D5000维护值	371.54	2020-12-17	69.97	中载	2.77	0	扬州.石塔变/3号主变	15.35	扬州.石塔变/10kV.10千伏III段母线	39	18380	2.77
望月1号119线	10	459	D5000维护值	214.45	2020-08-19	46.72	轻载	1850.64	0	扬州.京华变/1号主变	40.94	扬州.京华变/10kV.10千伏I段母线	16	11805	1850.64
望月2号121线	10	459	D5000维护值	284.41	2020-12-30	61.96	中载	638.93	0	扬州.京华变/2号主变	41.46	扬州.京华变/10kV.10千伏III段母线	27	19675	638.93
魏巷111线	10	531	D5000维护值	244.62	2020-08-18	46.07	轻载	2201.03	0	扬州.北城变/1号主变	50.4	扬州.北城变/10kV.10千伏I段母线	45	17785	2201.03

文昌147线	10	469	D5000维护值	231.6	2020-08-18	49.38	轻载	1674.84	0	扬州. 琼花变/4号主变	16.32	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏IV段母线	24	12460	1674.84
文津122线	10	469	D5000维护值	81.6	2020-08-17	17.4	轻载	4272.84	0	扬州. 琼花变/2号主变	7.59	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏II段母线	11	5330	4272.84
文锦2号126线	10	531	D5000维护值	14.1	2020-11-19	2.66	轻载	6193.63	0	扬州. 湾头变/2号主变	14.19	扬州. 湾头变/10kV. 10千伏II段母线	6	4800	6193.63
文新147线	10	550	D5000维护值	303.05	2020-08-16	55.1	中载	1419.37	0	扬州. 文汇变/4号主变	17.38	扬州. 文汇变/10kV. 10千伏IV段母线	25	17705	1419.37
汶河116线	10	469	D5000维护值	55.31	2020-08-19	11.79	轻载	4728.19	0	扬州. 双桥变/1号主变	19.03	扬州. 双桥变/10kV. 10千伏I-1段母线	6	2990	4728.19
吴州1号136线	10	531	D5000维护值	236.61	2020-08-03	44.56	轻载	2339.76	0	扬州. 吕桥变/2号主变	29.67	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏III段母线	12	10590	2339.76
吴州2号145线	10	459	D5000维护值	75.59	2020-08-19	16.47	轻载	4255.7	0	扬州. 吕桥变/4号主变	21.15	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏IV段母线	20	11155	4255.7

吾悦114线	10	550	D5000维护值	236.04	2020-10-03	42.92	轻载	2579.99	0	扬州.瓦窑变/1号主变	28.36	扬州.瓦窑变/10kV. I段母线	1	8230	2579.99
五遂131线	10	469	D5000维护值	23.38	2020-08-03	4.99	轻载	5281.21	0	扬州.五里变/2号主变	14.06	扬州.五里变/10kV. 10千伏III段母线	0		5281.21
五星1号124线	10	531	D5000维护值	226.76	2020-10-19	42.7	轻载	2510.36	0	扬州.董庄变/1号主变	23.84	扬州.董庄变/10kV. 10千伏 II 段母线	30	13480	2510.36
五星2号133线	10	531	D5000维护值	145.9	2020-12-16	27.48	轻载	3910.86	0	扬州.董庄变/3号主变	29.87	扬州.董庄变/10kV. 10千伏III段母线	21	10110	3910.86
五一111线	10	469	D5000维护值	144	2020-12-30	30.7	轻载	3192.08	0	扬州.琼花变/1号主变	18.13	扬州.琼花变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		3192.08
武夷1号118线	10	550	D5000维护值	312.37	2020-08-09	56.79	中载	1257.95	0	扬州.施井变/1号主变	15.52	扬州.施井变/10kV. 10千伏 I 段母线	33	17690	1257.95
武夷2号143线	10	550	D5000维护值	168.76	2020-12-28	30.68	轻载	3745.28	0	扬州.施井变/2号主变	14.98	扬州.施井变/10kV. 10千伏IV段母线	26	16585	3745.28

物港1号 124线	10	531	D5000维 护值	416.16	2020-12- 22	78.37	重载	0	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	28.36	扬州.瓦 窑变/ 10kV. II 段母线	55	24040	0
物港2号 143线	10	531	D5000维 护值	203.04	2020-08- 18	38.24	轻载	2921.19	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	20.36	扬州.瓦 窑变/ 10kV. IV 段母线	12	3585	2921.19
物流1号 126线	10	531	D5000维 护值	403.34	2020-08- 19	75.96	重载	0	0	扬州.廖 家变/5号 主变	29.37	扬州.廖 家变/ 10kV. 10 千伏 V 段 母线	33	16790	0
物流2号 118线	10	531	D5000维 护值	367.12	2020-08- 24	69.14	中载	79.33	0	扬州.廖 家变/3号 主变	41.72	扬州.廖 家变/ 10kV. 10 千伏 III 段 母线	26	11915	79.33
西府1号 116线	10	550	D5000维 护值	293.38	2020-12- 31	53.34	中载	1586.86	0	扬州.京 华变/1号 主变	40.94	扬州.京 华变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	12	18890	1586.86
西府2号 125线	10	550	D5000维 护值	269.82	2020-08- 25	49.06	轻载	1994.92	0	扬州.京 华变/2号 主变	41.46	扬州.京 华变/ 10kV. 10 千伏 III 段 母线	5	13880	1994.92
西门1号 114线	10	531	D5000维 护值	244.44	2020-12- 30	46.03	轻载	2204.14	0	扬州.石 塔变/1号 主变	45.84	扬州.石 塔变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	33	13215	2204.14

西门2号 134线	10	531	D5000维 护值	227.56	2020-12- 18	42.85	轻载	2496.5	0	扬州.石 塔变/3号 主变	15.35	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏III段 母线	13	8280	2496.5
西区118 线	10	469	D5000维 护值	184.31	2020-08- 19	39.3	轻载	2493.91	0	扬州.双 桥变/1号 主变	19.03	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏I-1 段母线	23	12240	2493.91
西苑1号 211线	10	550	D5000维 护值	235.01	2020-08- 16	42.73	轻载	2597.83	0	扬州.平 山变/1号 主变	14.26	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏I段 母线	26	23850	2597.83
西苑2号 221线	10	550	D5000维 护值	158.37	2020-12- 31	28.79	轻载	3925.23	0	扬州.平 山变/2号 主变	22.31	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏II段 母线	23	20900	3925.23
西庄122 线	10	469	D5000维 护值	204.27	2020-08- 17	43.55	轻载	2148.2	0	扬州.西 湖变/2号 主变	16.66	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏III段 母线	36	22470	2148.2
玺园1号 119线	10	550	D5000维 护值	190.55	2020-12- 30	34.65	轻载	3367.87	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.22	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏I母	31	23320	3367.87
玺园2号 147线	10	550	D5000维 护值	268.77	2020-12- 28	48.87	轻载	2013.1	0	扬州.五 里变/2号 主变	14.06	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏IV段 母线	32	23820	2013.1

香港1号 112线	10	531	D5000维 护值	249.54	2020-12- 22	46.99	轻载	2115.81	0	扬州.北 城变/1号 主变	50.4	扬州.北 城变 /10kV.10 千伏I段 母线	81	24690	2115.81
香港2号 125线	10	531	D5000维 护值	183.78	2020-08- 19	34.61	轻载	3254.77	0	扬州.北 城变/1号 主变	50.4	扬州.北 城变 /10kV.10 千伏II段 母线	57	13895	3254.77
祥和1号 144线	10	469	D5000维 护值	144.35	2020-08- 17	30.78	轻载	3186.01	0	扬州.开 发变/4号 主变	25.63	扬州.开 发变 /10kV.IV 段母线	30	15640	3186.01
祥和2号 145线	10	469	D5000维 护值	234.37	2020-08- 18	49.97	轻载	1626.87	0	扬州.开 发变/4号 主变	25.63	扬州.开 发变 /10kV.IV 段母线	12	13875	1626.87
祥生141 线	10	550	D5000维 护值	165.94	2020-12- 30	30.17	轻载	3794.12	0	扬州.文 汇变/4号 主变	17.38	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏IV段 母线	14	9650	3794.12
向阳1号 124线	10	531	D5000维 护值	109.86	2020-07- 31	20.69	轻载	4535.07	0	扬州.头 桥变/2号 主变	15.05	扬州.头 桥变 /10kV.10 千伏II段 母线	48	10960	4535.07
向阳2号 145线	10	531	D5000维 护值	149.49	2020-08- 19	28.15	轻载	3848.68	0	扬州.头 桥变/4号 主变	10.53	扬州.头 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	54	14795	3848.68

橡树1号 131线	10	550	D5000维 护值	147	2020-12- 19	26.73	轻载	4122.16	0	扬州.何 桥变/3号 主变	23.96	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	30	23960	4122.16
橡树2号 146线	10	550	D5000维 护值	105.6	2020-08- 16	19.2	轻载	4839.21	0	扬州.何 桥变/3号 主变	23.96	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	18	15000	4839.21
消协144 线	10	550	D5000维 护值	192.59	2020-12- 09	35.02	轻载	3332.54	0	扬州.石 塔变/3号 主变	15.35	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏IV段 母线	20	9425	3332.54
芯际141 线	10	550	D5000维 护值	98.28	2020-09- 17	17.87	轻载	4965.99	0	扬州.港 口变/2号 主变	37.05	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏IV段 母线	9	5820	4965.99
新坝122 线	10	531	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6437.84	0	扬州.北 洲变/2号 主变	0.92	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		920
新坝2号 113线	10	531	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6437.84	0	扬州.北 洲变/1号 主变	3.49	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏I段 母线	1		3490
新城119 线	10	469	D5000维 护值	266.86	2020-12- 30	56.9	中载	1064.14	0	扬州.双 桥变/1号 主变	19.03	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏I-1 段母线	31	13610	1064.14

新河143线	10	469	D5000维护值	203.6	2020-08-18	43.41	轻载	2159.8	0	扬州.开发变/4号主变	25.63	扬州.开发变/10kV. IV段母线	21	14085	2159.8
新河2号226线	10	531	D5000维护值	162	2020-12-30	30.51	轻载	3632	0	扬州.开发变/2号主变	12	扬州.开发变/10kV. III段母线	62	33685	3632
新开122线	10	531	D5000维护值	200.13	2020-12-14	37.69	轻载	2971.59	0	扬州.杭集变/2号主变	12.21	扬州.杭集变/10kV. 10千伏 II段母线	19	9475	2971.59
新联1号121线	10	531	D5000维护值	265.49	2020-12-30	50	中载	1839.56	0	扬州.廖家变/5号主变	29.37	扬州.廖家变/10kV. 10千伏 V段母线	79	21635	1839.56
新联2号112线	10	531	D5000维护值	348.13	2020-08-14	65.56	中载	408.23	0	扬州.廖家变/3号主变	41.72	扬州.廖家变/10kV. 10千伏 III段母线	65	17695	408.23
新民145线	10	469	D5000维护值	234.14	2020-12-30	49.92	轻载	1630.85	0	扬州.五里变/2号主变	14.06	扬州.五里变/10kV. 10千伏 IV段母线	30	15470	1630.85
新生113线	10	531	D5000维护值	99.19	2020-08-07	18.68	轻载	4719.87	0	扬州.杭集变/1号主变	15.98	扬州.杭集变/10kV. 10千伏 I段母线	16	8145	4719.87

新谊126线	10	531	D5000维护值	418.14	2020-12-24	78.75	重载	0	0	扬州.北城变/1号主变	50.4	扬州.北城变/10kV.10千伏II段母线	39	16325	0
兴隆1号112线	10	531	D5000维护值	361.93	2020-08-05	68.16	中载	169.22	0	扬州.杭集变/1号主变	15.98	扬州.杭集变/10kV.10千伏I段母线	50	22715	169.22
兴隆2号129线	10	531	D5000维护值	319.02	2020-12-31	60.08	中载	912.42	0	扬州.杭集变/2号主变	12.21	扬州.杭集变/10kV.10千伏II段母线	62	19735	912.42
兴扬135线	10	531	D5000维护值	324.85	2020-12-30	61.18	中载	811.44	0	扬州.吕桥变/2号主变	29.67	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	11	16740	811.44
星桥134线	10	469	D5000维护值	217.2	2020-12-15	46.31	轻载	1924.25	0	扬州.琼花变/2号主变	7.59	扬州.琼花变/10kV.10千伏III段母线	14	11775	1924.25
修造142线	10	531	D5000维护值	218.17	2020-08-16	41.09	轻载	2659.14	0	扬州.南郊变/4号主变	17.91	扬州.南郊变/10kV.IV段母线	32	19440	2659.14
许方116线	10	531	D5000维护值	53.45	2020-08-03	10.07	轻载	5512.09	0	扬州.施桥变/1号主变	16.15	扬州.施桥变/10kV.10千伏I段母线	13	4075	5512.09

沿河135线	10	531	D5000维护值	221.4	2020-08-31	41.69	轻载	2603.2	0	扬州.火车站变/2号主变	9.93	扬州.火车站变/10kV.10千伏III段母线	50	23805	2603.2
沿江1号111线	10	531	D5000维护值	41.32	2020-12-29	7.78	轻载	5722.18	0	扬州.北洲变/1号主变	3.49	扬州.北洲变/10kV.10千伏I段母线	17	3600	3490
沿江2号126线	10	531	D5000维护值	8.79	2020-08-05	1.66	轻载	6285.6	0	扬州.北洲变/2号主变	0.92	扬州.北洲变/10kV.10千伏II段母线	3	600	920
砚池126线	10	550	D5000维护值	198.96	2020-08-15	36.17	轻载	3222.21	0	扬州.石塔变/1号主变	45.84	扬州.石塔变/10kV.10千伏II段母线	5	11400	3222.21
扬大1号134线	10	531	D5000维护值	428.91	2020-12-30	80.77	重载	0	0	扬州.吕桥变/2号主变	29.67	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	33	35235	0
扬大2号149线	10	550	D5000维护值	505.73	2020-12-03	91.95	重载	0	0	扬州.吕桥变/4号主变	21.15	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	35	40725	0
扬子1号114线	10	469	D5000维护值	226.41	2020-08-17	48.28	轻载	1764.73	0	扬州.文汇变/1号主变	18.84	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	35	20270	1764.73

扬子2号 124线	10	469	D5000维 护值	207.07	2020-08- 16	44.15	轻载	2099.7	0	扬州.文 汇变/2号 主变	17.24	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏II段 母线	27	12735	2099.7
杨涵站 251线	10	459	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5564.92	0	扬州.朴 席变/2号 主变	5.04	扬州.朴 席变 /10kV.10 千伏母线	0		5040
杨庙112 线	10	531	D5000维 护值	196.95	2020-08- 20	37.09	轻载	3026.67	0	扬州.杨 庙变/1号 主变	3.72	扬州.杨 庙变 /10kV.10 千伏母线	49	16205	3026.67
姚湾1号 125线	10	531	D5000维 护值	128.38	2020-08- 14	24.18	轻载	4214.3	0	扬州.金 槐变/2号 主变	24	扬州.金 槐变 /10kV.10 千伏II段 母线	48	12765	4214.3
姚湾2号 146线	10	525	D5000维 护值	56.98	2020-08- 17	10.85	轻载	5378.21	0	扬州.金 槐变/4号 主变	18.1	扬州.金 槐变 /10kV.10 千伏IV母 线	27	6325	5378.21
依云1号 121线	10	550	D5000维 护值	136.94	2020-12- 30	24.9	轻载	4296.4	0	扬州.吕 桥变/2号 主变	29.67	扬州.吕 桥变 /10kV.10 千伏II段 母线	29	24560	4296.4
依云2号 241线	10	550	D5000维 护值	92.81	2020-12- 30	16.87	轻载	5060.73	0	扬州.吕 桥变/4号 主变	21.15	扬州.吕 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	21	17860	5060.73

怡园146线	10	469	D5000维护值	198	2020-08-19	42.22	轻载	2256.8	0	扬州. 琼花变/4号主变	16.32	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏IV段母线	44	20790	2256.8
移动125线	10	469	D5000维护值	3.16	2020-12-01	0.67	轻载	5631.42	0	江苏. 维扬变/1号主变	77.3	江苏. 维扬变/10kV. 10千伏II段母线	0		5631.42
颐景144线	10	531	D5000维护值	232.94	2020-08-16	43.87	轻载	2403.32	0	扬州. 龙泉变/2号主变	36.97	扬州. 龙泉变/10kV. 10千伏IV段母线	25	22010	2403.32
颐景2号131线	10	531	D5000维护值	265.27	2020-08-04	49.96	轻载	1843.37	0	扬州. 龙泉变/2号主变	36.97	扬州. 龙泉变/10kV. 10千伏III段母线	31	14485	1843.37
颐尚1号141线	10	550	D5000维护值	95.2	2020-10-29	17.31	轻载	5019.34	0	扬州. 火车站变/2号主变	9.93	扬州. 火车站变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5019.34
颐尚2号112线	10	550	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6668.2	0	扬州. 火车站变/1号主变	16.11	扬州. 火车站变/10kV. 10千伏I段母线	0		6668.2
银河133线	10	531	D5000维护值	283.2	2020-08-03	53.33	中载	1532.82	0	扬州. 琼花变/2号主变	7.59	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏III段母线	25	13830	1532.82

银焰211线	10	525	D5000维护值	83.81	2020-08-24	15.96	轻载	4913.51	0	扬州.龙泉变/1号主变	16.36	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	12	3655	4913.51
英瑞116线	10	550	D5000维护值	172.86	2020-11-25	31.43	轻载	3674.26	0	扬州.董庄变/1号主变	23.84	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	0		3674.26
迎宾125线	10	469	D5000维护值	88.77	2020-12-30	18.93	轻载	4148.66	0	扬州.平山变/2号主变	22.31	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	0		4148.66
迎春1号111线	10	531	D5000维护值	428.92	2020-12-18	80.78	重载	0	0	扬州.董庄变/1号主变	23.84	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	9	9310	0
迎春2号131线	10	531	D5000维护值	172.27	2020-12-19	32.44	轻载	3454.13	0	扬州.董庄变/3号主变	29.87	扬州.董庄变/10kV.10千伏III段母线	28	10795	3454.13
迎春3号142线	10	531	D5000维护值	121.29	2020-12-30	22.84	轻载	4337.1	0	扬州.董庄变/3号主变	29.87	扬州.董庄变/10kV.10千伏IV段母线	17	9125	4337.1
迎春4号125线	10	531	D5000维护值	116.02	2020-09-09	21.85	轻载	4428.38	0	扬州.董庄变/1号主变	23.84	扬州.董庄变/10kV.10千伏II段母线	9	5900	4428.38

迎江141线	10	531	D5000维护值	155.11	2020-08-24	29.21	轻载	3751.34	0	扬州.头桥变/4号主变	10.53	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	77	17695	3751.34
迎江2号121线	10	531	D5000维护值	153.22	2020-08-31	28.85	轻载	3784.07	0	扬州.头桥变/2号主变	15.05	扬州.头桥变/10kV.10千伏II段母线	59	13670	3784.07
迎新126线	10	469	D5000维护值	220.67	2020-08-17	47.05	轻载	1864.15	0	扬州.双桥变/2号主变	20.03	扬州.双桥变/10kV.10千伏II-1段母线	62	13540	1864.15
永恩152线	10	459	D5000维护值	196.62	2020-12-30	42.84	轻载	2159.46	0	扬州.新坝变/4号主变	32.07	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	36	19455	2159.46
永和111线	10	531	D5000维护值	141.86	2020-08-16	26.72	轻载	3980.83	0	扬州.杨寿变/1号主变	3	扬州.杨寿变/10kV.10千伏I段母线	37	10080	3000
邮电131线	10	469	D5000维护值	231.6	2020-12-22	49.38	轻载	1674.84	0	扬州.琼花变/2号主变	7.59	扬州.琼花变/10kV.10千伏III段母线	23	23980	1674.84
油厂113线	10	550	D5000维护值	60.31	2020-12-31	10.97	轻载	5623.63	0	扬州.南郊变/4号主变	17.91	扬州.南郊变/10kV. I段母线	10	3540	5623.63

油田111线	10	469	D5000维护值	244.69	2020-08-17	52.17	中载	1448.13	0	扬州.文汇变/1号主变	18.84	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	0		1448.13
友谊116线	10	531	D5000维护值	112.15	2020-12-31	21.12	轻载	4495.41	0	扬州.平山变/1号主变	14.26	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	22	12505	4495.41
余桥123线	10	531	D5000维护值	324.5	2020-08-20	61.11	中载	817.5	0	江苏.维扬变/1号主变	77.3	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	56	30170	817.5
渔业158线	10	459	D5000维护值	157.58	2020-08-05	34.33	轻载	2835.63	0	扬州.新坝变/4号主变	32.07	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	64	15110	2835.63
御景1号118线	10	550	D5000维护值	251.52	2020-08-28	45.73	轻载	2311.87	0	扬州.火车站变/1号主变	16.11	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	16	16850	2311.87
御景2号124线	10	550	D5000维护值	161.87	2020-12-30	29.43	轻载	3864.61	0	扬州.火车站变/2号主变	9.93	扬州.火车站变/10kV.10千伏II段母线	14	13750	3864.61
御龙125线	10	550	D5000维护值	270	2020-12-30	49.09	轻载	1991.8	0	扬州.五里变/1号主变	20.22	扬州.五里变/10kV.10千伏II母	47	19640	1991.8

袁巷119线	10	459	手工维护值	367.1	2020-08-06	79.98	重载	0	0	扬州. 龙泉变/1号主变	16.36	扬州. 龙泉变/10kV. 10千伏 I 段母线	14	9455	0
月城1号111线	10	531	D5000维护值	51.58	2020-08-03	9.71	轻载	5544.48	0	江苏. 蒋王变/1号主变	1.19	江苏. 蒋王变/10kV. 10千伏I段母线	10	4130	1190
月城2号131线	10	531	D5000维护值	70.12	2020-08-16	13.21	轻载	5223.37	0	江苏. 蒋王变/2号主变	71.61	江苏. 蒋王变/10kV. 10千伏III段母线	12	6710	5223.37
月亮1号114线	10	517	D5000维护值	298.22	2020-08-13	57.68	中载	1102.94	0	江苏. 蒋王变/1号主变	1.19	江苏. 蒋王变/10kV. 10千伏I段母线	18	13595	1102.94
月亮2号134线	10	531	D5000维护值	180.42	2020-12-30	33.98	轻载	3312.97	0	江苏. 蒋王变/2号主变	71.61	江苏. 蒋王变/10kV. 10千伏III段母线	17	12485	3312.97
月明1号124线	10	531	D5000维护值	98.09	2020-09-04	18.47	轻载	4738.93	0	扬州. 五里变/1号主变	20.22	扬州. 五里变/10kV. 10千伏 II 母	18	13100	4738.93
月明2号134线	10	550	D5000维护值	76.99	2020-12-28	14	轻载	5334.73	0	扬州. 五里变/2号主变	14.06	扬州. 五里变/10kV. 10千伏III段母线	11	9600	5334.73

月熙1号 126线	10	550	D5000维 护值	308.45	2020-08- 19	56.08	中载	1325.85	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	1.19	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏II段 母线	39	29450	1190
月熙2号 145线	10	531	D5000维 护值	204.04	2020-12- 31	38.43	轻载	2903.87	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	71.61	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏IV段 母线	21	18995	2903.87
跃进125 线	10	469	D5000维 护值	164.4	2020-08- 17	35.05	轻载	2838.75	0	扬州.琼 花变/2号 主变	7.59	扬州.琼 花变 /10kV.10 千伏II段 母线	14	9820	2838.75
运北1号 148线	10	531	D5000维 护值	207.11	2020-12- 30	39	轻载	2850.7	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏IV段 母线	35	28460	2850.7
运北2号 143线	10	550	D5000维 护值	37.92	2020-12- 14	6.89	轻载	6011.43	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	36.97	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏IV段 母线	5	4030	6011.43
运河117 线	10	469	D5000维 护值	185.45	2020-12- 28	39.54	轻载	2474.16	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.22	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏I母	18	13050	2474.16
运南1号 143线	10	531	D5000维 护值	219.73	2020-12- 30	41.38	轻载	2632.12	0	扬州.董 庄变/3号 主变	29.87	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏IV段 母线	35	28460	2632.12

运南2号 146线	10	550	D5000维 护值	35.16	2020-08- 18	6.39	轻载	6059.23	0	扬州.董 庄变/3号 主变	29.87	扬州.董 庄变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	5	4030	6059.23
运西1号 113线	10	531	D5000维 护值	169	2020-12- 10	31.83	轻载	3510.76	0	扬州.润 扬变/1号 主变	24.96	扬州.润 扬变/ /10kV.10 千伏I段 母线	25	11475	3510.76
运西2号 122线	10	531	D5000维 护值	362.67	2020-12- 07	68.3	中载	156.4	0	扬州.润 扬变/1号 主变	24.96	扬州.润 扬变/ /10kV.10 千伏II段 母线	40	18190	156.4
运镇133 线	10	550	D5000维 护值	131.9	2020-08- 25	23.98	轻载	4383.69	0	扬州.润 扬变/3号 主变	37.45	扬州.润 扬变/ /10kV.10 千伏III段 母线	32	8595	4383.69
造船155 线	10	469	D5000维 护值	0.7	2020-08- 01	0.15	轻载	5674.03	0	扬州.新 坝变/4号 主变	32.07	扬州.新 坝变/ /10kV.10 千伏V段 母线	0		5674.03
张家116 线	10	469	D5000维 护值	169.18	2020-12- 05	36.07	轻载	2755.96	0	扬州.杭 集变/1号 主变	15.98	扬州.杭 集变/ /10kV.10 千伏I段 母线	51	29565	2755.96
张家2号 126线	10	469	D5000维 护值	217.02	2020-07- 31	46.27	轻载	1927.37	0	扬州.杭 集变/2号 主变	12.21	扬州.杭 集变/ /10kV.10 千伏II段 母线	38	18435	1927.37

赵庄115线	10	531	D5000维护值	84.02	2020-12-01	15.82	轻载	4982.62	0	扬州.杨庙变/1号主变	3.72	扬州.杨庙变/10kV.10千伏母线	34	9910	3720
振兴231线	10	469	D5000维护值	290.6	2020-12-30	61.96	中载	652.96	0	扬州.开发变/2号主变	12	扬州.开发变/10kV.III段母线	27	22960	652.96
治淮124线	10	469	D5000维护值	222	2020-08-20	47.33	轻载	1841.12	0	扬州.琼花变/2号主变	7.59	扬州.琼花变/10kV.10千伏II段母线	53	15180	1841.12
中集133线	10	550	D5000维护值	144.67	2020-08-30	26.3	轻载	4162.52	0	扬州.石塔变/3号主变	15.35	扬州.石塔变/10kV.10千伏III段母线	3	7965	4162.52
中心1号142线	10	459	D5000维护值	414.69	2020-12-18	90.35	重载	0	0	扬州.金槐变/4号主变	18.1	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV母线	49	19705	0
中心2号148线	10	459	D5000维护值	202.25	2020-08-19	44.06	轻载	2061.95	0	扬州.金槐变/4号主变	18.1	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV母线	21	9155	2061.95
中兴123线	10	531	D5000维护值	246.6	2020-12-30	46.44	轻载	2166.73	0	扬州.何桥变/1号主变	21.94	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	89	37390	2166.73

周家1号 156线	10	531	D5000维 护值	85.28	2020-08- 07	16.06	轻载	4960.79	0	扬州.东 城变/5号 主变	28.54	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏V段 母线	9	5560	4960.79
周家2号 166线	10	550	D5000维 护值	249.46	2020-08- 17	45.36	轻载	2347.55	0	扬州.东 城变/5号 主变	28.54	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏Ⅵ段 母线	12	9700	2347.55
朱塘1号 145线	10	459	D5000维 护值	16.53	2020-12- 31	3.6	轻载	5278.62	0	扬州.金 槐变/4号 主变	18.1	扬州.金 槐变 /10kV.10 千伏Ⅳ母 线	5	1040	5278.62
朱塘2号 147线	10	459	D5000维 护值	120.29	2020-08- 24	26.21	轻载	3481.49	0	扬州.金 槐变/4号 主变	18.1	扬州.金 槐变 /10kV.10 千伏Ⅳ母 线	16	3950	3481.49
珠宝1号 115线	10	469	D5000维 护值	128.5	2020-08- 18	27.4	轻载	3460.54	0	扬州.汉 河变/1号 主变	16.09	扬州.汉 河变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	10	11200	3460.54
珠宝2号 129线	10	469	D5000维 护值	228.82	2020-12- 30	48.79	轻载	1722.99	0	扬州.汉 河变/2号 主变	15	扬州.汉 河变 /10kV.10 千伏Ⅱ段 母线	18	16900	1722.99
竹西1号 115线	10	550	D5000维 护值	26.34	2020-08- 18	4.79	轻载	6211.99	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	28.36	扬州.瓦 窑变 /10kV.Ⅰ 段母线	5	4800	6211.99

竹西2号 132线	10	531	D5000维 护值	147.6	2020-08- 19	27.8	轻载	3881.41	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	20.36	扬州.瓦 窑变 /10kV. III 段母线	8	7950	3881.41
紫金119 线	10	550	D5000维 护值	240.12	2020-08- 05	43.66	轻载	2509.32	0	扬州.文 汇变/1号 主变	18.84	扬州.文 汇变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	8	9220	2509.32
紫郡114 线	10	550	D5000维 护值	53.44	2020-08- 25	9.72	轻载	5742.62	0	江苏.维 扬变/1号 主变	77.3	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	7	6110	5742.62
八镇515 线	20	459	D5000维 护值	377.55	2020-07- 31	82.25	重载	0	0	扬州.八 里变/1号 主变	23.2	扬州.八 里变 /20kV. 20 千伏 I 段 母线	7	19860	0
璨扬1号 554线	20	550	D5000维 护值	166.29	2020-08- 10	30.23	轻载	7576.11	0	扬州.花 园变/5号 主变	26.55	扬州.花 园变/20k V. 20千 伏 V 段母 线	0		7576.11
璨扬2号 564线	20	409	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	9917.43	0	扬州.花 园变/5号 主变	26.55	扬州.花 园变 /20kV. 20 千伏 VI 段 母线	0		9917.43
大蒋531 线	20	525	D5000维 护值	33.05	2020-11- 07	6.3	轻载	11585.35	0	扬州.东 石变/2号 主变	44.14	扬州.东 石变 /20kV. 20 千伏 III 段 母线	14	4605	11585.35

东桂1号 513线	20	525	D5000维 护值	52.73	2020-11- 28	10.04	轻载	10903.63	0	扬州.八 里变/1号 主变	23.2	扬州.八 里变/ 20kV.20 千伏I段 母线	7	4615	10903.63
东桂2号 523线	20	525	D5000维 护值	104.45	2020-12- 30	19.9	轻载	9112.05	0	扬州.八 里变/2号 主变	27.62	扬州.八 里变/ 20kV.20 千伏II段 母线	13	19390	9112.05
冻青544 线	20	525	D5000维 护值	217.27	2020-12- 18	41.38	轻载	5203.97	0	扬州.东 石变/4号 主变	32.55	扬州.东 石变/ 20kV.20 千伏IV段 母线	17	14600	5203.97
费桥532 线	20	525	D5000维 护值	108.28	2020-08- 26	20.62	轻载	8979.38	0	扬州.东 石变/2号 主变	44.14	扬州.东 石变/ 20kV.20 千伏III段 母线	18	13190	8979.38
芬瑞544 线	20	550	D5000维 护值	98.62	2020-12- 26	17.93	轻载	9920.2	0	扬州.花 园变/3号 主变	48.13	扬州.花 园变/ 20kV.20 千伏IV段 母线	0		9920.2
高露洁1 号551线	20	531	D5000维 护值	119.56	2020-12- 04	22.52	轻载	8734.13	0	扬州.廖 家变/5号 主变	29.37	扬州.廖 家变/20k V.20千 伏V段母 线	0		8734.13
高露洁2 号543线	20	550	D5000维 护值	113.58	2020-08- 21	20.65	轻载	9401.99	0	扬州.廖 家变/3号 主变	41.72	扬州.廖 家变/ 20kV.20 千伏IV段 母线	0		9401.99

瓜泵1号 518线	20	531	D5000维 护值	255.18	2020-08- 05	48.06	轻载	4036.25	0	扬州.八 里变/1号 主变	23.2	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏I段 母线	1	12500	4036.25
瓜东1号 511线	20	525	D5000维 护值	93.52	2020-09- 13	17.81	轻载	9490.67	0	扬州.八 里变/1号 主变	23.2	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏I段 母线	16	12615	9490.67
瓜东2号 521线	20	525	D5000维 护值	4.22	2020-08- 03	0.8	轻载	12584.02	0	扬州.八 里变/2号 主变	27.62	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏II段 母线	4	1150	12584.02
亨通1号 512线	20	525	D5000维 护值	187.73	2020-12- 30	35.76	轻载	6227.23	0	扬州.八 里变/1号 主变	23.2	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏I段 母线	76	45540	6227.23
亨通2号 522线	20	531	D5000维 护值	56.98	2020-11- 02	10.73	轻载	10901.9	0	扬州.八 里变/2号 主变	27.62	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏II段 母线	8	3075	10901.9
恒阳541 线	20	469	D5000维 护值	63.63	2020-09- 13	13.57	轻载	9168.17	0	扬州.花 园变/3号 主变	48.13	扬州.花 园变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0		9168.17
红庙543 线	20	459	D5000维 护值	79.63	2020-11- 02	17.35	轻载	8371.45	0	扬州.东 石变/4号 主变	32.55	扬州.东 石变 /20kV.20 千伏IV段 母线	59	25135	8371.45

后勤523线	20	550	D5000维护值	125.86	2020-08-20	22.88	轻载	8976.61	0	扬州.东石变/2号主变	44.14	扬州.东石变/20kV.20千伏II段母线	13	13050	8976.61
花通552线	20	550	D5000维护值	95.98	2020-10-28	17.45	轻载	10011.65	0	扬州.花园变/5号主变	26.55	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		10011.65
黄庄542线	20	550	手工维护值	167.52	2020-08-05	30.46	轻载	7533.51	0	扬州.东石变/4号主变	32.55	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	18	20180	7533.51
汇成546线	20	531	D5000维护值	101.6	2020-12-03	19.13	轻载	9356.26	0	扬州.东石变/4号主变	32.55	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	0		9356.26
建华541线	20	459	D5000维护值	188.44	2020-08-07	41.05	轻载	4602.27	0	扬州.东石变/4号主变	32.55	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	96	44155	4602.27
界牌533线	20	459	D5000维护值	30.94	2020-08-19	6.74	轻载	10058.07	0	扬州.东石变/2号主变	44.14	扬州.东石变/20kV.20千伏III段母线	7	4180	10058.07
金顶2号546线	20	300	D5000维护值	89.52	2020-08-11	29.84	轻载	4173.43	0	扬州.金槐变/4号主变	18.1	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV段母线	0		4173.43

金顶534线	20	469	D5000维护值	220.71	2020-08-11	47.06	轻载	3726.92	0	扬州.金槐变/2号主变	24	扬州.金槐变/20kV.20千伏III母线	0		3726.92
金槐1号542线	20	459	D5000维护值	314.27	2020-12-18	68.47	中载	243.52	0	扬州.金槐变/4号主变	18.1	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV母线	10	31410	243.52
金槐2#532线	20	459	D5000维护值	0.35	2020-12-04	0.08	轻载	11117.71	0	扬州.金槐变/2号主变	24	扬州.金槐变/20kV.20千伏III母线	1		11117.71
经开1号517线	20	531	D5000维护值	145.25	2020-08-18	27.35	轻载	7844.23	0	扬州.八里变/1号主变	23.2	扬州.八里变/20kV.20千伏I段母线	1	5200	7844.23
经开2号524线	20	531	D5000维护值	91.27	2020-08-20	17.19	轻载	9714.1	0	扬州.八里变/2号主变	27.62	扬州.八里变/20kV.20千伏II段母线	2	10000	9714.1
马港1号514线	20	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	12875.69	0				0		12875.69
美霖545线	20	525	D5000维护值	35	2020-12-04	6.67	轻载	11517.8	0	扬州.金槐变/4号主变	18.1	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV母线	0		11517.8

明星544线	20	300	D5000维护值	73.49	2020-12-22	24.5	轻载	4728.71	0	扬州.廖家变/3号主变	41.72	扬州.廖家变/20kV.20千伏IV段母线	0		4728.71
南柴1号531线	20	469	D5000维护值	194.41	2020-09-09	41.45	轻载	4637.95	0	扬州.八里变/2号主变	27.62	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		4637.95
青啤563线	20	550	D5000维护值	106.18	2020-08-22	19.31	轻载	9658.32	0	扬州.花园变/5号主变	26.55	扬州.花园变/20kV.20千伏VI段母线	8	26600	9658.32
润达2号522线	20	550	D5000维护值	1.41	2020-09-16	0.26	轻载	13287.56	0	扬州.东石变/2号主变	44.14	扬州.东石变/20kV.20千伏II段母线	0		13287.56
润达3号545线	20	550	D5000维护值	0.88	2020-09-27	0.16	轻载	13305.92	0	扬州.东石变/4号主变	32.55	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	0		13305.92
双塘1号541线	20	459	D5000维护值	5.63	2020-08-17	1.23	轻载	10934.81	0	扬州.金槐变/4号主变	18.1	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV母线	4	1800	10934.81
孙集1号555线	20	459	D5000维护值	229.23	2020-08-24	49.94	轻载	3189.3	0	扬州.花园变/5号主变	26.55	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	21	48730	3189.3

孙集2号 565线	20	531	D5000维 护值	177.19	2020-08- 17	33.37	轻载	6737.83	0	扬州.花 园变/5号 主变	26.55	扬州.花 园变/20kV.20 千伏VI段 母线	13	21450	6737.83
天瑞544 线	20	525	D5000维 护值	360	2020-12- 03	68.57	中载	259.8	0	扬州.金 槐变/4号 主变	18.1	扬州.金 槐变/20kV.20 千伏IV母 线	0		259.8
五丰562 线	20	550	D5000维 护值	18.98	2020-08- 19	3.45	轻载	12678.93	0	扬州.花 园变/5号 主变	26.55	扬州.花 园变/20kV.20 千伏VI段 母线	0		12678.93
亚联543 线	20	469	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	11372.31	0	扬州.金 槐变/4号 主变	18.1	扬州.金 槐变/20kV.20 千伏IV母 线	0		11372.31
扬柴1号 516线	20	550	D5000维 护值	154.73	2020-09- 23	28.13	轻载	7976.55	0	扬州.八 里变/1号 主变	23.2	扬州.八 里变/20kV.20 千伏I段 母线	0		7976.55
扬柴2号 532线	20	469	D5000维 护值	263.91	2020-08- 13	56.27	中载	2230.47	0	扬州.八 里变/2号 主变	27.62	扬州.八 里变/20kV.20 千伏III段 母线	0		2230.47
扬杰548 线	20	400	D5000维 护值	248.32	2020-08- 07	62.08	中载	1097.4	0	扬州.金 槐变/4号 主变	18.1	扬州.金 槐变/20kV.20 千伏IV母 线	0		1097.4

仪扬524线	20	531	D5000维护值	63.11	2020-08-31	11.89	轻载	10689.56	0	扬州.东石变/2号主变	44.14	扬州.东石变/20kV.20千伏II段母线	24	13770	10689.56
银雨551线	20	469	D5000维护值	2.11	2020-12-17	0.45	轻载	11299.22	0	扬州.花园变/5号主变	26.55	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		11299.22
尤妮佳553线	20	550	D5000维护值	172.62	2020-11-18	31.39	轻载	7356.84	0	扬州.花园变/5号主变	26.55	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		7356.84
宇理545线	20	550	D5000维护值	82.27	2020-08-24	14.96	轻载	10486.57	0	扬州.花园变/3号主变	48.13	扬州.花园变/20kV.20千伏IV段母线	0		10486.57
玉带2号533线	20	469	D5000维护值	58.36	2020-11-27	12.44	轻载	9350.72	0	扬州.八里变/2号主变	27.62	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		9350.72
玉带534线	20	531	D5000维护值	162.07	2020-08-19	30.52	轻载	7261.58	0	扬州.八里变/2号主变	27.62	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		7261.58
正林2号547线	20	300	D5000维护值	0.62	2020-11-20	0.21	轻载	7252.92	0	扬州.东石变/4号主变	32.55	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	0		7252.92

中科561 线	20	550	D5000维 护值	11. 95	2020-08- 25	2. 17	轻载	12922. 45	0	扬州. 花 园变/5号 主变	26. 55	扬州. 花 园变 /20kV. 20 千伏VI段 母线	0		12922. 45
中通541 线	20	550	D5000维 护值	89. 33	2020-08- 31	16. 24	轻载	10242. 01	0	扬州. 八 里变/2号 主变	27. 62	扬州. 八 里变 /20kV. 20 千伏IV段 母线	0		10242. 01