

线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区数量	挂接台区容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
10kV等值负荷1	10	485	经验值					0	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	0		
10kV等值负荷2	10	485	经验值					0	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	0		
11号125线	10	531	D5000维护值	0.08	2020-11-14	0.02	轻载	6436.46	0	扬州.樊川变/1号主变	23.79	扬州.樊川变/10kV.10千伏II段母线	0		6436.46
11号125线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.宜陵变/1号主变	29.71	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
11号131线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.江平变/3号主变	28.17	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14

12号126线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/1号主变	29.71	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏II段母线	0	5880.14
12号126线	10	531	D5000维护值	0.08	2020-10-09	0.02	轻载	6436.46	0	扬州. 樊川变/1号主变	23.79	扬州. 樊川变/10kV. 10千伏II段母线	0	6436.46
12号132线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 江平变/3号主变	28.17	扬州. 江平变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
15号133线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	27.94	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
16号134线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	27.94	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
17号135线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	27.94	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
18号136线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 真武变/3号主变	22.15	扬州. 真武变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14

18号136线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	27.94	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
19号141线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	27.94	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
1号111线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/1号主变	29.71	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	5880.14
1号接地变010	10	485	经验值	25.02	2020-10-01	5.16	轻载	5446.79	0	扬州. 中闸变/1号主变	19.71	扬州. 中闸变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	5446.79
1号接地变010	10	485	经验值	20.83	2020-08-01	4.29	轻载	5519.36	0	扬州. 丁沟变/1号主变	18.15	扬州. 丁沟变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	5519.36
1号曲折变	10	485	经验值	44.4	2020-11-04	9.15	轻载	5111.13	0	江苏. 联盟变/1号主变	77.13	江苏. 联盟变/10kV. 10千伏 II 段母线	0	5111.13
1号曲折变	10	485	经验值	13.72	2020-08-13	2.83	轻载	5642.51	0	江苏. 新纪变/1号主变	61.05	江苏. 新纪变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	5642.51

1号曲折变010	10	485	经验值	17.88	2020-09-27	3.69	轻载	5570.46	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	0	5570.46
1号曲折变010	10	485	经验值	7.15	2020-08-16	1.47	轻载	5756.3	0	扬州.樊川变/1号主变	23.79	扬州.樊川变/10kV.10千伏I段母线	0	5756.3
1号曲折变010	10	485	经验值	12.74	2020-10-20	2.63	轻载	5659.48	0	扬州.宜陵变/1号主变	29.71	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	0	5659.48
1号曲折变010	10	485	经验值	16.05	2020-10-12	3.31	轻载	5602.15	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	0	5602.15
1号曲折变010	10	485	经验值	12	2020-08-17	2.47	轻载	5672.3	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	0	5672.3
1号曲折变010	10	485	经验值	1.41	2020-07-31	0.29	轻载	5855.72	0	扬州.金湾变/1号主变	22.19	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	0	5855.72
1号曲折变010	10	485	经验值	3.22	2020-08-07	0.66	轻载	5824.37	0	扬州.浦头变/1号主变	32.59	扬州.浦头变/10kV.10千伏II段母线	0	5824.37

1号曲折变010	10	485	经验值	11.7	2020-11-03	2.41	轻载	5677.5	0	扬州. 双流变/1号主变	23.67	扬州. 双流变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5677.5
23号145线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 真武变/3号主变	22.15	扬州. 真武变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5880.14
23号153线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 塘头变/5号主变	34.05	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏V段母线	0		5880.14
24号146线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 真武变/3号主变	22.15	扬州. 真武变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5880.14
24号154线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 塘头变/5号主变	34.05	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏V段母线	0		5880.14
25号155线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 塘头变/5号主变	34.05	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏V段母线	0		5880.14
28号163线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 塘头变/5号主变	34.05	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏VI段母线	0		5880.14

29号164线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.塘头变/5号主变	34.05	扬州.塘头变/10kV.10千伏VI段母线	0	5880.14
2号接地变020	10	485	经验值	4.22	2020-10-01	0.87	轻载	5807.05	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	0	5807.05
2号曲折变020	10	485	经验值	6.33	2020-08-21	1.31	轻载	5770.5	0	扬州.江平变/3号主变	28.17	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	0	5770.5
2号曲折变020	10	485	经验值	1.35	2020-12-31	0.28	轻载	5856.76	0	扬州.金湾变/2号主变	20.74	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	0	5856.76
2号曲折变020	10	485	经验值	14.36	2020-09-13	2.96	轻载	5631.42	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	0	5631.42
30号165线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.塘头变/5号主变	34.05	扬州.塘头变/10kV.10千伏VI段母线	0	5880.14
3号113线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.宜陵变/1号主变	29.71	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14

3号曲折变	10	485	经验值	5.45	2020-12-29	1.12	轻载	5785.75	0		江苏.新纪变/10kV.10千伏III段母线	0		5785.75
3号曲折变030	10	485	经验值	68.81	2020-08-08	14.19	轻载	4688.35	0	扬州.樊川变/3号主变	28.69	0		4688.35
3号曲折变030	10	485	经验值	0.3	2020-08-21	0.06	轻载	5874.94	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	0		5874.94
3号曲折变030	10	485	经验值	0.82	2020-11-05	0.17	轻载	5865.94	0	扬州.双流变/3号主变	27.44	0		5865.94
3号曲折变030	10	485	经验值	19.21	2020-10-12	3.96	轻载	5547.42	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	0		5547.42
3号曲折变030	10	485	经验值	3.17	2020-08-12	0.65	轻载	5825.24	0	扬州.塘头变/5号主变	34.05	0		5825.24
3号曲折变030	10	485	经验值	1.11	2020-10-13	0.23	轻载	5860.91	0	扬州.浦头变/5号主变	39.54	0		5860.91

3号曲折变030	10	485	经验值	2.64	2020-08-19	0.54	轻载	5834.42	0	扬州. 宜陵变/3号主变	27.94	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0		5834.42
3号曲折变030	10	485	经验值	1.11	2020-08-17	0.23	轻载	5860.91	0	扬州. 建乐变/1号主变	25.2	扬州. 建乐变/10kV. 10千伏III段母线	0		5860.91
4号114线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/1号主变	29.71	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
4号曲折变040	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 双流变/3号主变	27.44	扬州. 双流变/10kV. 10千伏 V 段母线	0		5880.14
6号116线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 真武变/1号主变	18.52	扬州. 真武变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
7号121线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 真武变/1号主变	18.52	扬州. 真武变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		5880.14
艾菱112线	10	459	D5000维护值	208.53	2020-08-16	45.43	轻载	1953.18	0	扬州. 甘棠变/1号主变	18.61	扬州. 甘棠变/10kV. 10千伏 I 段母线	94	27210	1953.18

安居122线	10	531	D5000维护值	249.6	2020-12-14	47.01	轻载	2114.77	0	江苏.联盟变/1号主变	77.13	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	55	23415	2114.77
安置I113线	10	459	D5000维护值	73.83	2020-10-01	16.08	轻载	4286.18	0	扬州.中闸变/1号主变	19.71	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	31	10280	4286.18
安置II132线	10	459	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5564.92	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线	0		5564.92
奥莱115线	10	531	D5000维护值	149.45	2020-09-19	28.15	轻载	3849.37	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏I母线	0		3849.37
奥莱2号125线	10	517	D5000维护值	103.2	2020-10-03	19.96	轻载	4480.68	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	0		4480.68
八圩211线	10	459	D5000维护值	212	2020-12-20	46.19	轻载	1893.08	0	扬州.江平变/5号主变	52.04	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		1893.08
宝金133线	10	818	D5000维护值	551.52	2020-10-28	67.42	中载	365.11	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线	0		365.11

北湖134线	10	485	经验值	0.42	2020-11-27	0.09	轻载	5872.87	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	0		5872.87
滨北114线	10	525	D5000维护值	262.44	2020-09-06	49.99	轻载	1819.64	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	123	37510	1819.64
滨城143线	10	485	经验值	63.42	2020-12-30	13.08	轻载	4781.71	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	14	14105	4781.71
滨东115线	10	525	D5000维护值	27.58	2020-08-16	5.25	轻载	5887.41	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	26	7480	5887.41
滨南124线	10	525	D5000维护值	105.05	2020-08-16	20.01	轻载	4545.63	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	61	15325	4545.63
波斯124线	10	485	经验值	236.64	2020-08-31	48.79	轻载	1781.54	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		1781.54
曹东121线	10	531	D5000维护值	265.38	2020-08-16	49.98	轻载	1841.46	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	59	19490	1841.46

曹家162线	10	531	D5000维护值	208.23	2020-12-29	39.21	轻载	2831.3	0	扬州.浦头变/5号主变	39.54	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	43	10585	2831.3
曹王111线	10	525	D5000维护值	86.34	2020-08-24	16.45	轻载	4869.69	0	扬州.花荡变/1号主变	14.86	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	13	3835	4869.69
曹庄111线	10	531	D5000维护值	37.2	2020-08-05	7.01	轻载	5793.54	0	江苏.联盟变/1号主变	77.13	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	8	2245	5793.54
昌都214线	10	459	D5000维护值	219.73	2020-11-13	47.87	轻载	1759.19	0	扬州.新民变/2号主变	15.02	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	14	5460	1759.19
长江121线	10	550	D5000维护值	116.37	2020-08-16	21.16	轻载	4652.67	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	13	11360	4652.67
长青123线	10	525	D5000维护值	339.96	2020-08-05	64.75	中载	476.99	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	0		476.99
长青II115线	10	531	D5000维护值	425.39	2020-08-14	80.11	重载	0	0	扬州.中闸变/1号主变	19.71	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	0		0

常兴135线	10	531	D5000维护值	58.21	2020-08-24	10.96	轻载	5429.65	0	扬州.江平变/3号主变	28.17	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	20	6680	5429.65
陈家114线	10	485	经验值	87.8	2020-08-20	18.1	轻载	4359.44	0	扬州.吴堡变/1号主变	32.75	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	44	9610	4359.44
陈行132线	10	531	D5000维护值	265.09	2020-08-22	49.92	轻载	1846.49	0	扬州.双流变/3号主变	27.44	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	37	11870	1846.49
陈庄127线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
承仪124线	10	485	经验值	94.38	2020-08-16	19.46	轻载	4245.48	0	扬州.浦头变/1号主变	32.59	扬州.浦头变/10kV.10千伏II段母线	0		4245.48
城北142线	10	479	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5807.4	0	扬州.双流变/3号主变	27.44	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	0		5807.4
城园151线	10	485	经验值	228.55	2020-12-29	47.12	轻载	1921.65	0	扬州.双流变/3号主变	27.44	扬州.双流变/10kV.10千伏V段母线	30	8585	1921.65

船闸133线	10	531	D5000维护值	201.53	2020-08-16	37.95	轻载	2947.34	0	扬州.樊川变/3号主变	28.69	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	48	15705	2947.34
瓷厂123线	10	525	D5000维护值	115.96	2020-08-20	22.09	轻载	4356.67	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	16	9560	4356.67
大林126线	10	485	经验值	147.73	2020-08-16	30.46	轻载	3321.46	0	扬州.富民变/2号主变	19.6	扬州.富民变/10kV.10kV II段母线	44	15240	3321.46
大同141线	10	485	经验值	0.08	2020-10-14	0.02	轻载	5878.75	0	扬州.樊川变/3号主变	28.69	扬州.樊川变/10kV.10千伏IV段母线	0		5878.75
大厦133线	10	485	经验值	81.48	2020-08-06	16.8	轻载	4468.91	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	9	8050	4468.91
大兴162线	10	531	D5000维护值	217.37	2020-08-15	40.94	轻载	2673	0	扬州.塘头变/5号主变	34.05	扬州.塘头变/10kV.10千伏VI段母线	86	25485	2673
大园126线	10	531	D5000维护值	259.93	2020-08-15	48.95	轻载	1935.86	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	82	22710	1935.86

大镇115线	10	531	D5000维护值	129.78	2020-12-30	24.44	轻载	4190.05	0	扬州.花荡变/1号主变	14.86	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	33	9300	4190.05
丁北131线	10	531	D5000维护值	90.01	2020-08-17	16.95	轻载	4878.87	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	38	9000	4878.87
丁工114线	10	531	D5000维护值	223.59	2020-12-31	42.11	轻载	2565.27	0	扬州.丁沟变/1号主变	18.15	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	54	17621	2565.27
丁南121线	10	531	D5000维护值	130.09	2020-12-29	24.5	轻载	4184.69	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	33	10730	4184.69
丁农122线	10	531	D5000维护值	139.75	2020-08-25	26.32	轻载	4017.37	0	扬州.丁沟变/2号主变	15.42	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	56	13040	4017.37
丁西141线	10	531	D5000维护值	112.68	2020-08-19	21.22	轻载	4486.23	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	72	14075	4486.23
丁镇111线	10	531	D5000维护值	304.82	2020-12-08	57.4	中载	1158.36	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	120	29490	1158.36

丁镇114线	10	531	D5000维护值	192	2020-08-16	36.16	轻载	3112.4	0	江苏.联盟变/1号主变	77.13	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	49	11320	3112.4
鼎衡112线	10	459	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	52.04	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92
东堡111线	10	485	经验值	68.64	2020-12-30	14.15	轻载	4691.3	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		4691.3
东汇124线	10	531	D5000维护值	177.95	2020-12-28	33.51	轻载	3355.75	0	扬州.樊川变/1号主变	23.79	扬州.樊川变/10kV.10千伏II段母线	56	13940	3355.75
东进122线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.麾村变/2号主变	35.88	扬州.麾村变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
东孔111线	10	531	D5000维护值	214.8	2020-08-19	40.45	轻载	2717.51	7	扬州.城东变(江都)/1号主变	3.86	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏I段母线	38	14980	2717.51
东龙126线	10	531	D5000维护值	73.92	2020-10-28	13.92	轻载	5157.55	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	1	160	5157.55

东南231线	10	531	D5000维护值	418.71	2020-12-30	78.85	重载	0	0	扬州.城东变(江都)/2号主变	4.23	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏II段母线	75	37635	0
东新121线	10	531	D5000维护值	264.73	2020-08-17	49.85	轻载	1852.72	0	扬州.城东变(江都)/1号主变	3.86	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏I段母线	41	15775	1852.72
东元123线	10	485	经验值	134.24	2020-12-26	27.68	轻载	3555.1	0	扬州.浦头变/1号主变	32.59	扬州.浦头变/10kV.10千伏II段母线	50	13395	3555.1
东元134线	10	531	D5000维护值	265.44	2020-09-14	49.99	轻载	1840.42	0	扬州.樊川变/3号主变	28.69	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	29	9740	1840.42
段南261线	10	485	经验值	131.87	2020-08-22	27.19	轻载	3596.15	0	扬州.武坚变/2号主变	8.26	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	0		3596.15
二姜121线	10	485	经验值	82.64	2020-08-16	17.04	轻载	4448.82	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	18	5505	4448.82

凡套113线	10	479	D5000维护值	238.69	2020-12-16	49.83	轻载	1673.29	0	扬州.双 流变/1号 主变	23.67	扬州.双 流变 /10kV.10 千伏I段 母线	35	8990	1673.29
凡西161线	10	531	D5000维护值	295.28	2020-08-22	55.61	中载	1323.59	0	扬州.双 流变/1号 主变	23.67	扬州.双 流变 /10kV.10 千伏VI段 母线	44	13490	1323.59
樊川113线	10	531	D5000维护值	79.23	2020-10-21	14.92	轻载	5065.58	0	扬州.樊 川变/1号 主变	23.79	扬州.樊 川变 /10kV.10 千伏I段 母线	34	7895	5065.58
樊南111线	10	531	D5000维护值	98.64	2020-08-18	18.58	轻载	4729.4	0	扬州.樊 川变/1号 主变	23.79	扬州.樊 川变 /10kV.10 千伏I段 母线	65	13660	4729.4
樊同124线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.富 民变/2号 主变	19.6	扬州.富 民变 /10kV.10 kV II段母 线	0		5880.14
方正137线	10	550	D5000维护值	40.72	2020-10-03	7.4	轻载	5962.93	0	扬州.中 闸变/2号 主变	35.14	扬州.中 闸变 /10kV.10 千伏III段 母线2	4	3860	5962.93
凤凰123线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭 关变/2号 主变	2.96	扬州.昭 关变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		2960

伏巷118线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 磨村变/1号主变	33.9	扬州. 磨村变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
富工121线	10	479	D5000维护值	190.99	2020-11-27	39.87	轻载	2499.45	0	扬州. 富民变/2号主变	19.6	扬州. 富民变/10kV. 10kV II 段母线	53	12505	2499.45
富民122线	10	479	D5000维护值	194.51	2020-08-20	40.61	轻载	2438.48	0	扬州. 富民变/2号主变	19.6	扬州. 富民变/10kV. 10kV II 段母线	92	22930	2438.48
甘居131线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 甘棠变/2号主变	15.07	扬州. 甘棠变/10kV. 10千伏 III 段母线	0		5880.14
甘林124线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 磨村变/2号主变	35.88	扬州. 磨村变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		5880.14
甘南211线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 甘棠变/1号主变	18.61	扬州. 甘棠变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
甘泥135线	10	531	D5000维护值	305.57	2020-08-13	57.55	中载	1145.37	0	扬州. 甘棠变/2号主变	15.07	扬州. 甘棠变/10kV. 10千伏 III 段母线	3	3100	1145.37

甘棠117线	10	531	D5000维护值	207.3	2020-08-17	39.04	轻载	2847.41	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.61	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	62	19955	2847.41
钢II241线	10	150	D5000维护值	74.97	2020-10-20	49.98	轻载	520.12	0	扬州.城东变(江都)/2号主变	4.23	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏II段母线	0		520.12
港口1A1线	10	469	D5000维护值	168.75	2020-12-22	35.98	轻载	2763.41	0	扬州.中闸变/1号主变	19.71	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	26	11960	2763.41
高东123线	10	430	D5000维护值	196.97	2020-12-16	45.81	轻载	1801.8	0	扬州.富民变/2号主变	19.6	扬州.富民变/10kV.10kVII段母线	2	400	1801.8
高工117线	10	517	D5000维护值	151.6	2020-08-19	29.32	轻载	3642.4	0	扬州.富民变/1号主变	25.93	扬州.富民变/10kV.10kVI段母线	60	13920	3642.4
高海213线	10	525	D5000维护值	122.08	2020-08-17	23.25	轻载	4250.67	0	扬州.新民变/2号主变	15.02	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		4250.67
高汉122线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.浦头变/1号主变	32.59	扬州.浦头变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14

高农127线	10	485	经验值	87.9	2020-10-14	18.12	轻载	4357.71	0	扬州. 吴桥变/2号主变	16.97	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏II段母线	1		4357.71
高农221线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
高蓬133线	10	531	D5000维护值	430.96	2020-08-09	81.16	重载	0	0	扬州. 甘棠变/2号主变	15.07	扬州. 甘棠变/10kV. 10千伏III段母线	15	8190	0
高巷113线	10	485	经验值	104.52	2020-12-31	21.55	轻载	4069.85	0	扬州. 杨巷变/110kV. 1号主变	40	扬州. 杨巷变/10kV. 10千伏I段母线	0		4069.85
高巷119线	10	459	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5564.92	0	扬州. 江平变/5号主变	52.04	扬州. 江平变/10kV. 10千伏母线	0		5564.92
高徐116线	10	517	D5000维护值	91.45	2020-12-26	17.69	轻载	4684.19	0	扬州. 富民变/1号主变	25.93	扬州. 富民变/10kV. 10kV I段母线	0		4684.19
高镇118线	10	430	D5000维护值	57.68	2020-12-19	13.41	轻载	4214.3	0	扬州. 富民变/1号主变	25.93	扬州. 富民变/10kV. 10kV I段母线	21	4985	4214.3
高镇213线	10	485	经验值	128.47	2020-12-22	26.49	轻载	3655.04	0	扬州. 吴堡变/1号主变	32.75	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏I段母线	23	7150	3655.04

高庄113线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	32.75	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
工业园I112线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁沟变/1号主变	18.15	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
工业园II126线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁沟变/2号主变	15.42	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
沟庄119线	10	485	经验值	339.34	2020-10-21	69.97	中载	2.77	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	34	8860	2.77
光明112线	10	550	D5000维护值	45.06	2020-08-16	8.19	轻载	5887.76	0	扬州.花荡变/1号主变	14.86	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	10	8000	5887.76
广场113线	10	442	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5358.81	0	扬州.金湾变/1号主变	22.19	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	0		5358.81
广场141线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14

广州124线	10	550	D5000维护值	295.8	2020-08-17	53.78	中载	1544.94	0	扬州. 建乐变/1号主变	25.2	扬州. 建乐变/10kV. 10千伏II段母线	27	26040	1544.94
郭工211线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
郭华121线	10	485	经验值	134.64	2020-08-18	27.76	轻载	3548.18	0	扬州. 麾村变/2号主变	35.88	扬州. 麾村变/10kV. 10千伏II段母线	61	15030	3548.18
郭家132线	10	531	D5000维护值	335.04	2020-08-24	63.1	中载	634.95	0	扬州. 花荡变/3号主变	21.5	扬州. 花荡变/10kV. 10千伏III段母线	47	34120	634.95
郭农121线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
果园114线	10	550	D5000维护值	346.88	2020-12-30	63.07	中载	660.24	0	扬州. 中闸变/1号主变	19.71	扬州. 中闸变/10kV. 10千伏I段母线	16	16560	660.24
海洋118线	10	485	经验值	325.57	2020-12-18	67.13	中载	241.27	0	扬州. 塘头变/1号主变	22.15	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏I段母线	80	23945	241.27
涵西112线	10	531	D5000维护值	120.6	2020-09-09	22.71	轻载	4349.05	0	江苏. 联盟变/1号主变	77.13	江苏. 联盟变/10kV. 10千伏I段母线	31	8595	4349.05

韩二117线	10	485	经验值	268.08	2020-08-16	55.27	中载	1236.99	0	扬州. 磨村变/1号主变	33.9	扬州. 磨村变/10kV. 10千伏 I 段母线	86	23110	1236.99
韩阳161线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州. 塘头变/5号主变	34.05	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏 VI 段母线	1		6437.84
汉东152线	10	459	D5000维护值	286.66	2020-08-16	62.45	中载	599.96	0	扬州. 浦头变/5号主变	39.54	扬州. 浦头变/10kV. 10千伏 V 段母线	88	20850	599.96
汉南119线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 吴堡变/1号主变	32.75	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
恒星118线	10	525	D5000维护值	33.64	2020-12-19	6.41	轻载	5782.46	0	扬州. 新民变/1号主变	6.82	扬州. 新民变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5782.46
恒远241线	10	465	D5000维护值	111.1	2020-10-25	23.89	轻载	3713.41	0	扬州. 丁伙变/2号主变	3	扬州. 丁伙变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		3000
红旗112线	10	485	经验值	101.76	2020-12-25	20.98	轻载	4117.66	0	扬州. 磨村变/1号主变	33.9	扬州. 磨村变/10kV. 10千伏 I 段母线	47	10390	4117.66

宏运215线	10	459	D5000维护值	193.39	2020-12-20	42.13	轻载	2215.4	0	扬州.新民变/2号主变	15.02	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		2215.4
洪泉122线	10	550	D5000维护值	197.7	2020-12-30	35.95	轻载	3244.04	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	14	16330	3244.04
鸿益218线	10	459	D5000维护值	196.82	2020-12-30	42.88	轻载	2155.99	0	扬州.龙川变/2号主变	15.03	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	31	23335	2155.99
花荡114线	10	531	D5000维护值	226.5	2020-08-20	42.66	轻载	2514.86	0	扬州.花荡变/1号主变	14.86	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	74	19550	2514.86
花东136线	10	531	D5000维护值	371.6	2020-08-20	69.98	中载	1.73	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	96	28165	1.73
花工116线	10	531	D5000维护值	221.88	2020-12-18	41.79	轻载	2594.88	0	扬州.花荡变/1号主变	14.86	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	42	11735	2594.88
花街1号121线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84

花彭131线	10	531	D5000维护值	1.2	2020-08-27	0.23	轻载	6417.06	0	扬州.小纪变/1号主变	8	扬州.小纪变/10kV.10千伏I段母线	6	12700	6417.06
花彭221线	10	485	经验值	201	2020-08-17	41.44	轻载	2398.82	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.62	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	74	22410	2398.82
花苑123线	10	550	D5000维护值	46.14	2020-12-31	8.39	轻载	5869.06	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	10	8000	5869.06
华达221线	10	550	D5000维护值	434.88	2020-08-17	79.07	重载	0	0	扬州.龙川变/2号主变	15.03	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	38	14940	0
华垛126线	10	485	经验值	84.08	2020-11-26	17.34	轻载	4423.87	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.62	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	39	8470	4423.87
华工231线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.小纪变/2号主变	10	扬州.小纪变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
华江136线	10	531	D5000维护值	81.15	2020-08-13	15.28	轻载	5032.33	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线2	10	2865	5032.33

华景118线	10	485	经验值	72.86	2020-08-23	15.02	轻载	4618.2	0	扬州.吴堡变/1号主变	32.75	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	58	10680	4618.2
华伦231线	10	264	D5000维护值	78.52	2020-08-20	29.74	轻载	1840.77	0	扬州.丁伙变/2号主变	3	扬州.丁伙变/10kV.10千伏II段母线	0		1840.77
华农111线	10	482	D5000维护值	198.03	2020-08-16	41.09	轻载	2413.89	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	127	29480	2413.89
华顺123线	10	247	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	2994.63	0	扬州.丁沟变/2号主变	15.42	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		2994.63
华阳113线	10	531	D5000维护值	73.51	2020-11-27	13.84	轻载	5164.65	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	9	2145	5164.65
淮客211线	10	459	D5000维护值	135.88	2020-08-07	29.6	轻载	3211.47	0	扬州.新民变/2号主变	15.02	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		3211.47
皇剑119线	10	550	D5000维护值	99.93	2020-08-16	18.17	轻载	4937.41	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	5	7600	4937.41

黄海219线	10	525	D5000维护值	359.9	2020-12-16	68.55	中载	131.63	0	扬州.新民变/2号主变	15.02	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	14	8250	131.63
黄思141线	10	531	D5000维护值	92.15	2020-08-05	17.35	轻载	4841.81	0	扬州.黄思变/1号主变	7.1	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	49	13650	4841.81
黄庄123线	10	531	D5000维护值	312.72	2020-08-17	58.89	中载	1021.53	0	扬州.双流变/1号主变	23.67	扬州.双流变/10kV.10千伏II段母线	81	20235	1021.53
麾北135线	10	485	经验值	69.96	2020-08-16	14.42	轻载	4668.43	0	扬州.麾村变/2号主变	35.88	扬州.麾村变/10kV.10千伏III段母线	43	8050	4668.43
麾东133线	10	485	经验值	120.96	2020-08-16	24.94	轻载	3785.11	0	扬州.麾村变/2号主变	35.88	扬州.麾村变/10kV.10千伏III段母线	49	11180	3785.11
麾工136线	10	485	经验值	102.24	2020-08-20	21.08	轻载	4109.34	0	扬州.麾村变/2号主变	35.88	扬州.麾村变/10kV.10千伏III段母线	30	7835	4109.34
麾西114线	10	485	经验值	84.84	2020-08-16	17.49	轻载	4410.71	0	扬州.麾村变/1号主变	33.9	扬州.麾村变/10kV.10千伏I段母线	37	8370	4410.71

惠民216线	10	469	D5000维护值	336.26	2020-08-17	71.7	重载	0	0	扬州.金湾变/2号主变	20.74	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	49	18055	0
机场121线	10	531	D5000维护值	86.31	2020-09-11	16.25	轻载	4942.95	0	扬州.丁沟变/2号主变	15.42	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		4942.95
嵇庄115线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.富民变/1号主变	25.93	扬州.富民变/10kV.10kV I段母线	0		5880.14
吉东117线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	32.75	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
吉港122线	10	485	经验值	177.29	2020-08-16	36.55	轻载	2809.48	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	46	14790	2809.48
纪东115线	10	531	D5000维护值	333.44	2020-12-30	62.79	中载	662.66	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	61	13370	662.66
纪工124线	10	525	D5000维护值	310.58	2020-12-29	59.16	中载	985.85	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	46	15080	985.85

纪联111线	10	525	D5000维护值	80.4	2020-11-02	15.31	轻载	4972.57	0	扬州.小纪变/1号主变	8	扬州.小纪变/10kV.10千伏I段母线	1	1250	4972.57
纪联131线	10	525	D5000维护值	74.22	2020-11-02	14.14	轻载	5079.61	0			江苏.新纪变/10kV.10千伏III段母线	0		5079.61
纪镇123线	10	525	D5000维护值	218.43	2020-08-18	41.61	轻载	2581.89	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	54	17750	2581.89
纪镇141线	10	385	D5000维护值	256.8	2020-12-26	66.7	中载	219.96	0	扬州.小纪变/1号主变	8	扬州.小纪变/10kV.10千伏I段母线	42	8380	219.96
佳源122线	10	517	D5000维护值	87.6	2020-08-20	16.94	轻载	4750.88	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	0		4750.88
尖沟124线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.62	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
建乐111线	10	550	D5000维护值	142.56	2020-12-14	25.92	轻载	4199.06	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	21	27330	4199.06

建民123线	10	485	经验值	46.92	2020-08-31	9.67	轻载	5067.49	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5067.49
江成217线	10	459	D5000维护值	278.08	2020-12-26	60.58	中载	748.57	0	扬州.新民变/2号主变	15.02	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		748.57
江堤123线	10	531	D5000维护值	187.2	2020-08-02	35.25	轻载	3195.54	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	44	25240	3195.54
江淮115线	10	459	D5000维护值	150.9	2020-08-11	32.88	轻载	2951.33	0	扬州.新民变/1号主变	6.82	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	0		2951.33
江平131线	10	459	D5000维护值	174.11	2020-08-25	37.93	轻载	2549.33	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线	53	13480	2549.33
江浦115线	10	459	D5000维护值	40.8	2020-10-14	8.89	轻载	4858.26	0	扬州.江平变/5号主变	52.04	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	1	400	4858.26
江桥214线	10	550	D5000维护值	22.75	2020-08-16	4.14	轻载	6274.17	0	扬州.金湾变/2号主变	20.74	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	7	5000	6274.17

江泰115线	10	459	D5000维护值	162.85	2020-08-16	35.48	轻载	2744.35	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	42	12620	2744.35
江源114线	10	485	经验值	233.55	2020-12-28	48.15	轻载	1835.05	0	扬州.富民变/1号主变	25.93	扬州.富民变/10kV.10kV I段母线	0		1835.05
江源129线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.62	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
界沟113线	10	459	D5000维护值	228.63	2020-12-18	49.81	轻载	1605.04	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	42	12820	1605.04
金奥1号116线	10	517	D5000维护值	0.12	2020-09-09	0.02	轻载	6266.03	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	0		6266.03
金孔217线	10	531	D5000维护值	374.71	2020-12-31	70.57	重载	0	0	扬州.金湾变/2号主变	20.74	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	62	26490	0
金龙215线	10	469	D5000维护值	83.95	2020-08-03	17.9	轻载	4232.14	0	扬州.金湾变/2号主变	20.74	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	12	63580	4232.14

金桥123线	10	459	D5000维护值	124.78	2020-12-30	27.19	轻载	3403.73	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	19	14980	3403.73
金引218线	10	469	D5000维护值	32.12	2020-12-31	6.85	轻载	5129.84	0	扬州.金湾变/2号主变	20.74	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	8	2020	5129.84
金鹰115线	10	517	D5000维护值	302.76	2020-08-24	58.56	中载	1024.3	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	0		1024.3
金鹰1号112线	10	550	D5000维护值	241.64	2020-08-31	43.93	轻载	2483	0	扬州.龙川变/1号主变	8.73	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	0		2483
锦东124线	10	531	D5000维护值	302.4	2020-08-20	56.95	中载	1200.28	0	江苏.联盟变/1号主变	77.13	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	89	19850	1200.28
锦工125线	10	531	D5000维护值	172.8	2020-08-12	32.54	轻载	3444.95	0	江苏.联盟变/1号主变	77.13	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	57	12350	3444.95
锦工221线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁伙变/2号主变	3	扬州.丁伙变/10kV.10千伏II段母线	0		3000

锦农123线	10	531	D5000维护值	165	2020-08-12	31.07	轻载	3580.04	0	江苏.联盟变/1号主变	77.13	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	57	13140	3580.04
晶华114线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.双流变/1号主变	23.67	扬州.双流变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
晶鑫143线	10	485	经验值	292.73	2020-12-25	60.36	中载	810.06	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	0		810.06
景诚144线	10	550	D5000维护值	41.88	2020-11-17	7.61	轻载	5942.84	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	1	1600	5942.84
九龙114线	10	531	D5000维护值	80	2020-12-06	15.07	轻载	5052.24	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏I母线	0		5052.24
九龙215线	10	469	D5000维护值	76.46	2020-10-28	16.3	轻载	4361.87	0	扬州.龙川变/2号主变	15.03	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	5	1330	4361.87
九汽218线	10	525	D5000维护值	210.41	2020-11-30	40.08	轻载	2720.8	0	扬州.新民变/2号主变	15.02	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		2720.8

聚永116线	10	531	D5000维护值	230.41	2020-12-29	43.39	轻载	2447.14	0	扬州.樊川变/1号主变	23.79	扬州.樊川变/10kV.10千伏I段母线	95	19560	2447.14
开发127线	10	459	D5000维护值	58.74	2020-08-05	12.8	轻载	4547.54	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	6	2850	4547.54
空港125线	10	482	D5000维护值	101.77	2020-08-13	21.11	轻载	4081.11	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	0		4081.11
空港I111线	10	531	D5000维护值	22.68	2020-09-14	4.27	轻载	6045.03	0	扬州.丁沟变/1号主变	18.15	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	0		6045.03
空港II125线	10	531	D5000维护值	220.96	2020-12-30	41.61	轻载	2610.82	0	扬州.丁沟变/2号主变	15.42	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		2610.82
孔庄114线	10	469	D5000维护值	266.72	2020-08-20	56.87	中载	1066.57	0	扬州.龙川变/1号主变	8.73	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	44	25535	1066.57
老街143线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14

乐和121线	10	550	D5000维护值	187.07	2020-12-30	34.01	轻载	3428.15	0	扬州.龙川变/1号主变	8.73	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	28	19820	3428.15
利民217线	10	459	D5000维护值	0.08	2020-11-14	0.02	轻载	5563.53	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	0		5563.53
联民116线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.麾村变/1号主变	33.9	扬州.麾村变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
林湖124线	10	485	经验值	0.35	2020-12-04	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.昭关变/2号主变	2.96	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	0		2960
临江113线	10	531	D5000维护值	370.99	2020-08-24	69.87	中载	12.3	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏I母线	112	42515	12.3
磷肥113线	10	531	D5000维护值	302.93	2020-12-15	57.05	中载	1191.1	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	73	22830	1191.1
陵北122线	10	531	D5000维护值	131.84	2020-08-16	24.83	轻载	4154.38	0	扬州.宜陵变/1号主变	29.71	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	47	11925	4154.38

陵南123线	10	531	D5000维护值	152.93	2020-08-17	28.8	轻载	3789.1	0	扬州. 宜陵变/1号主变	29.71	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏 II段母线	30	9460	3789.1
龙奥125线	10	550	D5000维护值	82.48	2020-11-23	15	轻载	5239.65	0	扬州. 中闸变/2号主变	35.14	扬州. 中闸变/10kV. 10千伏 II段母线	0		5239.65
龙北222线	10	550	D5000维护值	105.77	2020-08-24	19.23	轻载	4836.26	0	扬州. 龙川变/2号主变	15.03	扬州. 龙川变/10kV. 10千伏 II段母线	0		4836.26
龙昌124线	10	531	D5000维护值	249.78	2020-12-11	47.04	轻载	2111.65	0	扬州. 花荡变/3号主变	21.5	扬州. 花荡变/10kV. 10千伏 II段母线	0		2111.65
龙金216线	10	459	D5000维护值	88.43	2020-12-15	19.27	轻载	4033.31	0	扬州. 龙川变/2号主变	15.03	扬州. 龙川变/10kV. 10千伏 II段母线	6	61850	4033.31
龙孔111线	10	469	D5000维护值	227.95	2020-08-17	48.6	轻载	1738.06	0	扬州. 龙川变/1号主变	8.73	扬州. 龙川变/10kV. 10千伏 I段母线	45	21310	1738.06
龙南115线	10	531	D5000维护值	315.13	2020-08-17	59.35	中载	979.79	0	扬州. 龙川变/1号主变	8.73	扬州. 龙川变/10kV. 10千伏 I段母线	42	28410	979.79

龙桥1号 116线	10	1100	D5000维 护值	392.55	2020-08- 19	35.69	轻载	6537.43	0	扬州.仙 女变/1号 主变	12.47	扬州.仙 女变 /10kV.10 千伏I段 母线	50	40710	6537.43
龙桥2号 211线	10	1100	D5000维 护值	409.65	2020-12- 30	37.24	轻载	6241.26	0	扬州.仙 女变/2号 主变	42.92	扬州.仙 女变 /10kV.10 千伏II段 母线	51	43135	6241.26
龙新212 线	10	531	D5000维 护值	209.26	2020-09- 09	39.41	轻载	2813.46	0	扬州.龙 川变/2号 主变	15.03	扬州.龙 川变 /10kV.10 千伏II段 母线	13	3920	2813.46
龙庄119 线	10	525	D5000维 护值	352.46	2020-08- 18	67.14	中载	260.49	0	扬州.龙 川变/1号 主变	8.73	扬州.龙 川变 /10kV.10 千伏I段 母线	37	17875	260.49
楼庄121 线	10	531	D5000维 护值	94.5	2020-11- 26	17.8	轻载	4801.1	0	扬州.黄 思变/1号 主变	7.1	扬州.黄 思变 /10kV.10 千伏I段 母线	2	300	4801.1
楼庄123 线	10	485	经验值	130.67	2020-08- 20	26.94	轻载	3616.94	0	扬州.吴 堡变/2号 主变	28.62	扬州.吴 堡变 /10kV.10 千伏II段 母线	90	19135	3616.94
陆巷143 线	10	485	经验值	90.16	2020-08- 19	18.59	轻载	4318.57	0	扬州.樊 川变/3号 主变	28.69	扬州.樊 川变 /10kV.10 千伏IV段 母线	42	7120	4318.57

绿洋115线	10	485	经验值	200.39	2020-08-18	41.32	轻载	2409.39	0	扬州.昭关变/1号主变	13.73	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	61	14010	2409.39
绿洋湖121线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭关变/2号主变	2.96	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	0		2960
麻村113线	10	485	经验值	38.04	2020-08-19	7.84	轻载	5221.29	0	扬州.麾村变/1号主变	33.9	扬州.麾村变/10kV.10千伏I段母线	17	4580	5221.29
马场117线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
马荡134线	10	531	D5000维护值	115.72	2020-12-30	21.79	轻载	4433.57	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏III段母线	31	11935	4433.57
马湾116线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴桥变/1号主变	33.1	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
美墅113线	10	550	D5000维护值	69.24	2020-11-30	12.59	轻载	5468.96	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	10	6990	5468.96

美墅214线	10	459	D5000维护值	222.58	2020-08-17	48.49	轻载	1709.83	0	扬州.龙川变/2号主变	15.03	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	31	25615	1709.83
明珠212线	10	550	D5000维护值	143.31	2020-08-17	26.06	轻载	4186.07	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	11	11800	4186.07
南渡122线	10	531	D5000维护值	246.68	2020-12-22	46.46	轻载	2165.35	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	64	26180	2165.35
南环115线	10	531	D5000维护值	301.2	2020-12-18	56.72	中载	1221.06	0	江苏.联盟变/1号主变	77.13	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	31	8595	1221.06
南环211线	10	459	D5000维护值	313.26	2020-12-02	68.25	中载	139.25	0	扬州.丁伙变/2号主变	3	扬州.丁伙变/10kV.10千伏II段母线	31	8595	139.25
南荀152线	10	531	D5000维护值	227.92	2020-08-17	42.92	轻载	2490.27	0	扬州.塘头变/5号主变	34.05	扬州.塘头变/10kV.10千伏V段母线	56	15570	2490.27
配套119线	10	531	D5000维护值	524.89	2020-12-08	98.85	重载	0	0	扬州.新民变/1号主变	6.82	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	14	5005	0

浦东113线	10	459	D5000维护值	164.61	2020-08-17	35.86	轻载	2713.87	0	扬州.浦头变/1号主变	32.59	扬州.浦头变/10kV.10千伏I段母线	39	9665	2713.87
浦高151线	10	459	D5000维护值	222.3	2020-08-15	48.43	轻载	1714.68	0	扬州.浦头变/5号主变	39.54	扬州.浦头变/10kV.10千伏V段母线	91	20035	1714.68
浦江161线	10	459	D5000维护值	144.56	2020-08-16	31.49	轻载	3061.14	0	扬州.浦头变/5号主变	39.54	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	49	13960	3061.14
浦西115线	10	459	D5000维护值	229.33	2020-08-16	49.96	轻载	1592.92	0	扬州.浦头变/1号主变	32.59	扬州.浦头变/10kV.10千伏I段母线	90	24475	1592.92
浦园114线	10	459	D5000维护值	207.87	2020-09-03	45.29	轻载	1964.61	0	扬州.浦头变/1号主变	32.59	扬州.浦头变/10kV.10千伏I段母线	67	15315	1964.61
浦镇163线	10	531	D5000维护值	207.87	2020-10-15	39.15	轻载	2837.54	0	扬州.浦头变/5号主变	39.54	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	38	9720	2837.54
七里117线	10	531	D5000维护值	102.3	2020-12-26	19.27	轻载	4666.01	0	扬州.丁沟变/1号主变	18.15	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	53	11190	4666.01

七闸219线	10	531	D5000维护值	284.2	2020-08-17	53.52	中载	1515.5	0	扬州.金湾变/2号主变	20.74	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	66	27530	1515.5
器材121线	10	475	D5000维护值	131.89	2020-08-15	27.77	轻载	3474.57	0	扬州.双流变/1号主变	23.67	扬州.双流变/10kV.10千伏II段母线	27	17535	3474.57
前进125线	10	485	经验值	269.08	2020-12-14	55.48	中载	1219.67	0	扬州.富民变/2号主变	19.6	扬州.富民变/10kV.10kV II段母线	92	22640	1219.67
乔梓118线	10	459	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	52.04	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92
清纺1号121线	10	531	D5000维护值	201.32	2020-08-25	37.91	轻载	2950.98	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	0		2950.98
清纺2号116线	10	485	经验值	103.74	2020-08-24	21.39	轻载	4083.36	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏I段母线	0		4083.36
邱墅133线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14

人民117线	10	469	D5000维护值	285.26	2020-08-17	60.82	中载	745.45	0	扬州.金湾变/1号主变	22.19	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	54	39315	745.45
人医118线	10	550	D5000维护值	239.8	2020-12-30	43.6	轻载	2514.86	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	0		2514.86
荣臣111线	10	485	经验值	91.32	2020-08-17	18.83	轻载	4298.48	0	扬州.磨村变/1号主变	33.9	扬州.磨村变/10kV.10千伏I段母线	29	8105	4298.48
荣幸113线	10	525	D5000维护值	345.42	2020-08-19	65.79	中载	382.43	0	扬州.新民变/1号主变	6.82	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	13	6175	382.43
三荡113线	10	531	D5000维护值	81.6	2020-11-16	15.37	轻载	5024.53	0	江苏.联盟变/1号主变	77.13	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	0		5024.53
三丰145线	10	485	经验值	0.42	2020-08-18	0.09	轻载	5872.87	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	0		5872.87
三江117线	10	469	D5000维护值	163.13	2020-10-15	34.78	轻载	2860.74	0	扬州.中闸变/1号主变	19.71	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	45	16090	2860.74

三洋124线	10	531	D5000维护值	234.67	2020-12-30	44.19	轻载	2373.36	0	扬州.丁沟变/2号主变	15.42	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	101	26970	2373.36
三义115线	10	485	经验值	83.76	2020-11-05	17.27	轻载	4429.42	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		4429.42
三周145线	10	531	D5000维护值	182.49	2020-12-25	34.37	轻载	3277.12	0	扬州.樊川变/3号主变	28.69	扬州.樊川变/10kV.10千伏IV段母线	47	11440	3277.12
桑桥132线	10	485	经验值	283.02	2020-12-15	58.35	中载	978.23	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.94	扬州.宜陵变/10kV.10千伏III段母线	0		978.23
沙桥118线	10	485	经验值	184.6	2020-08-16	38.06	轻载	2682.87	0	扬州.吴桥变/1号主变	33.1	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	64	16680	2682.87
沙王116线	10	531	D5000维护值	135.36	2020-08-16	25.49	轻载	4093.41	0	扬州.宜陵变/1号主变	29.71	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	40	13625	4093.41
纱厂217线	10	531	D5000维护值	314.87	2020-08-20	59.3	中载	984.3	0	扬州.龙川变/2号主变	15.03	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	42	22045	984.3

商城126线	10	531	D5000维护值	180.22	2020-08-17	33.94	轻载	3316.43	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏II母线	29	13960	3316.43
商贸118线	10	469	D5000维护值	165.12	2020-12-30	35.21	轻载	2826.28	0	扬州.龙川变/1号主变	8.73	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	31	14850	2826.28
邵工123线	10	531	D5000维护值	161.93	2020-08-17	30.5	轻载	3633.22	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	31	13830	3633.22
邵孔121线	10	459	D5000维护值	210.99	2020-09-10	45.97	轻载	1910.57	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	54	13305	1910.57
邵农114线	10	531	D5000维护值	131.34	2020-08-15	24.73	轻载	4163.04	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.61	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	73	18605	4163.04
邵新212线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.61	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
邵镇113线	10	531	D5000维护值	259.52	2020-08-15	48.87	轻载	1942.96	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.61	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	47	16760	1942.96

圣容116线	10	459	D5000维护值	228.45	2020-08-17	49.77	轻载	1608.16	0	扬州.江平变/5号主变	52.04	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	43	11795	1608.16
晟地141线	10	550	D5000维护值	92.11	2020-12-31	16.75	轻载	5072.85	0	扬州.城东变(江都)/1号主变	3.86	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏I段母线	17	13260	3860
世桥117线	10	485	经验值	134.5	2020-08-17	27.73	轻载	3550.6	0	扬州.吴桥变/1号主变	33.1	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	57	14755	3550.6
世桥121线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
市府216线	10	423	D5000维护值	146.09	2020-12-07	34.54	轻载	2598.17	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	0		2598.17
曙光115线	10	531	D5000维护值	223.24	2020-08-16	42.04	轻载	2571.33	0	扬州.丁沟变/1号主变	18.15	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	105	26225	2571.33
双II141线	10	531	D5000维护值	51.43	2020-09-06	9.69	轻载	5547.08	0	扬州.双流变/3号主变	27.44	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	18	5395	5547.08

双北111线	10	531	D5000维护值	256.77	2020-12-30	48.36	轻载	1990.59	0	扬州.金湾变/1号主变	22.19	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	40	17270	1990.59
双工122线	10	531	D5000维护值	209.68	2020-11-23	39.49	轻载	2806.19	0	扬州.双流变/1号主变	23.67	扬州.双流变/10kV.10千伏II段母线	40	10730	2806.19
双河121线	10	485	经验值	55.56	2020-12-31	11.46	轻载	4917.84	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		4917.84
双汇144线	10	485	经验值	170.09	2020-12-18	35.07	轻载	2934.18	0	扬州.双流变/3号主变	27.44	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	1	3200	2934.18
双联131线	10	531	D5000维护值	157.44	2020-12-10	29.65	轻载	3710.98	0	扬州.双流变/3号主变	27.44	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	49	11360	3710.98
双林111线	10	531	D5000维护值	98.13	2020-08-18	18.48	轻载	4738.23	0	扬州.黄思变/1号主变	7.1	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	62	11880	4738.23
双农133线	10	531	D5000维护值	250.54	2020-12-27	47.18	轻载	2098.49	0	扬州.双流变/3号主变	27.44	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	56	15340	2098.49

双桥115线	10	531	D5000维护值	226.77	2020-08-16	42.71	轻载	2510.19	0	扬州.宜陵变/1号主变	29.71	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	96	22110	2510.19
双仙111线	10	531	D5000维护值	83.76	2020-08-06	15.77	轻载	4987.12	0	扬州.双流变/1号主变	23.67	扬州.双流变/10kV.10千伏I段母线	20	10095	4987.12
双园121线	10	531	D5000维护值	307.8	2020-08-17	57.97	中载	1106.75	0	江苏.联盟变/1号主变	77.13	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	48	27285	1106.75
水泥213线	10	459	D5000维护值	257.05	2020-08-16	56	中载	1112.81	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	72	22340	1112.81
舜天117线	10	469	D5000维护值	190.32	2020-08-17	40.58	轻载	2389.81	0	扬州.龙川变/1号主变	8.73	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	51	37710	2389.81
嘶马133线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.江平变/3号主变	28.17	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14
嘶西134线	10	485	经验值	4.28	2020-12-16	0.88	轻载	5806.01	0	扬州.江平变/3号主变	28.17	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	0		5806.01

嘶镇111线	10	459	D5000维护值	179.38	2020-12-11	39.08	轻载	2458.05	0	扬州.江平变/5号主变	52.04	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	28	10060	2458.05
嵩山1号124线	10	459	D5000维护值	182.16	2020-12-02	39.69	轻载	2409.9	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	26	18285	2409.9
嵩山2号219线	10	550	D5000维护值	272.91	2020-11-25	49.62	轻载	1941.4	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	33	22760	1941.4
宋家211线	10	350	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	4243.4	0	扬州.小纪变/2号主变	10	扬州.小纪变/10kV.10千伏II段母线	0		4243.4
宋家211线	10	485	经验值	153.58	2020-08-19	31.67	轻载	3220.13	0	扬州.吴堡变/1号主变	32.75	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	66	16740	3220.13
苏庄134线	10	485	经验值	27	2020-08-23	5.57	轻载	5412.5	0	扬州.磨村变/2号主变	35.88	扬州.磨村变/10kV.10千伏III段母线	13	2925	5412.5
孙墩122线	10	485	经验值	160.8	2020-12-19	33.15	轻载	3095.08	0	扬州.吴桥变/2号主变	16.97	扬州.吴桥变/10kV.10千伏II段母线	0		3095.08

太平128线	10	485	经验值	70.07	2020-08-19	14.45	轻载	4666.53	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.62	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	33	7560	4666.53
汤营116线	10	459	D5000维护值	165.67	2020-08-16	36.09	轻载	2695.51	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	52	16255	2695.51
汤庄124线	10	485	经验值	25.78	2020-12-17	5.32	轻载	5433.63	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	0		5433.63
棠湖142线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
塘头112线	10	531	D5000维护值	172	2020-12-04	32.39	轻载	3458.8	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	36	9520	3458.8
腾达131线	10	485	经验值	338.34	2020-11-19	69.76	中载	20.09	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	0		20.09
天山143线	10	550	D5000维护值	22.78	2020-08-19	4.14	轻载	6273.65	0	扬州.双流变/3号主变	27.44	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	7	6400	6273.65

通港114线	10	550	D5000维护值	36.58	2020-08-16	6.65	轻载	6034.63	0	扬州.金湾变/1号主变	22.19	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	6	5100	6034.63
同昌111线	10	475	D5000维护值	170.51	2020-08-16	35.9	轻载	2805.67	0	扬州.中闸变/1号主变	19.71	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	0		2805.67
同林112线	10	485	经验值	181.64	2020-08-19	37.45	轻载	2734.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	32.75	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	93	19680	2734.14
铜材116线	10	531	D5000维护值	200.97	2020-10-20	37.85	轻载	2957.04	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.61	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	42	16725	2957.04
童心128线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
头桥I212线	10	469	D5000维护值	110.09	2020-08-20	23.47	轻载	3779.4	0	扬州.金湾变/2号主变	20.74	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	39	19275	3779.4
头桥II112线	10	531	D5000维护值	302.14	2020-08-19	56.9	中载	1204.78	0	扬州.金湾变/1号主变	22.19	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	72	32100	1204.78

湾南116线	10	469	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5686.16	0	扬州.金湾变/1号主变	22.19	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	10	3830	5686.16
王家142线	10	531	D5000维护值	63.28	2020-12-30	11.92	轻载	5341.83	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.94	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	30	9380	5341.83
王厦122线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭关变/2号主变	2.96	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	0		2960
维普126线	10	550	D5000维护值	17.64	2020-12-31	3.21	轻载	6362.68	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	4	2860	6362.68
文昌112线	10	517	D5000维护值	211.68	2020-08-19	40.94	轻载	2601.81	0	扬州.建乐变/1号主变	25.2	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	50	36430	2601.81
文化135线	10	485	经验值	12.36	2020-08-30	2.55	轻载	5666.06	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	3	4260	5666.06
钨钼114线	10	469	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5686.16	0	扬州.新民变/1号主变	6.82	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	0		5686.16

吴堡121线	10	485	经验值	202.66	2020-08-01	41.79	轻载	2370.07	0	扬州. 吴堡变/2号主变	28.62	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏 II段母线	84	23285	2370.07
吴堡221线	10	350	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	4243.4	0	扬州. 小纪变/2号主变	10	扬州. 小纪变/10kV. 10千伏 II段母线	6	10110	4243.4
吴工112线	10	485	经验值	212.7	2020-08-22	43.86	轻载	2196.18	0	扬州. 吴桥变/1号主变	33.1	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 I段母线	77	19310	2196.18
吴工131线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
吴农121线	10	531	D5000维护值	371.4	2020-08-15	69.94	中载	5.2	0	扬州. 吴桥变/2号主变	16.97	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 II段母线	118	33040	5.2
吴浦115线	10	485	经验值	95.2	2020-10-12	19.63	轻载	4231.28	0	扬州. 吴桥变/1号主变	33.1	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 I段母线	0		4231.28
吴杨126线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 吴桥变/2号主变	16.97	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 II段母线	0		5880.14

五东251线	10	485	经验值	268.83	2020-12-03	55.43	中载	1224	0	扬州.武坚变/2号主变	8.26	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	0		1224
五和142线	10	531	D5000维护值	122.13	2020-12-18	23	轻载	4322.55	0	扬州.樊川变/3号主变	28.69	扬州.樊川变/10kV.10千伏IV段母线	59	14255	4322.55
五舍131线	10	531	D5000维护值	154.55	2020-08-19	29.11	轻载	3761.04	0	扬州.武坚变/1号主变	3.86	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	131	27985	3761.04
五圩117线	10	459	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	52.04	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92
武坚141线	10	531	D5000维护值	116.57	2020-12-29	21.95	轻载	4418.85	0	扬州.武坚变/1号主变	3.86	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	49	18565	3860
武景111线	10	531	D5000维护值	91.96	2020-09-08	17.32	轻载	4845.1	0	扬州.武坚变/1号主变	3.86	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	53	9720	3860
武南231线	10	531	D5000维护值	151.74	2020-12-03	28.58	轻载	3809.71	0	扬州.武坚变/2号主变	8.26	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	46	15945	3809.71

武镇221线	10	531	D5000维护值	265.49	2020-08-18	50	中载	1839.56	0	扬州.武坚变/2号主变	8.26	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	62	21495	1839.56
物流I113线	10	531	D5000维护值	74.71	2020-08-17	14.07	轻载	5143.87	0	扬州.丁沟变/1号主变	18.15	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	40	10220	5143.87
物流II127线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁沟变/2号主变	15.42	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
西湖145线	10	531	D5000维护值	370.91	2020-08-25	69.85	中载	13.68	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.94	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	91	23685	13.68
西元164线	10	531	D5000维护值	104.47	2020-10-12	19.67	轻载	4628.42	0	扬州.浦头变/5号主变	39.54	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	38	9955	4628.42
夏庄141线	10	485	经验值	182.97	2020-12-25	37.73	轻载	2711.1	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	25	6245	2711.1
仙东218线	10	531	D5000维护值	115.3	2020-11-26	21.71	轻载	4440.85	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	6	3725	4440.85

仙红215线	10	531	D5000维护值	145.85	2020-12-24	27.47	轻载	3911.72	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	20	12390	3911.72
仙双114线	10	550	D5000维护值	40.06	2020-11-23	7.28	轻载	5974.36	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	2	200	5974.36
先进125线	10	531	D5000维护值	99.61	2020-12-18	18.76	轻载	4712.6	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	47	12175	4712.6
香牛121线	10	459	D5000维护值	162.25	2020-08-17	35.35	轻载	2754.75	0	扬州.新民变/1号主变	6.82	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	23	16780	2754.75
湘江122线	10	531	D5000维护值	426.37	2020-08-20	80.3	重载	0	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	29	8570	0
祥和211线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.武坚变/2号主变	8.26	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
小荡111线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴桥变/1号主变	33.1	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14

小湖131线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州. 宜陵变/3号主变	27.94	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0		6437.84
小纪1号212线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 吴堡变/1号主变	32.75	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
小纪2号127线	10	485	经验值	263.78	2020-12-11	54.39	中载	1311.47	0	扬州. 吴堡变/2号主变	28.62	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏 II 段母线	1	160	1311.47
肖三124线	10	531	D5000维护值	368.35	2020-12-18	69.37	中载	58.02	0	江苏. 张钢变/1号主变	65.84	江苏. 张钢变/10kV. 10千伏 II 母线	35	11960	58.02
谢东113线	10	485	经验值	128.7	2020-08-18	26.54	轻载	3651.06	0	扬州. 吴桥变/1号主变	33.1	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	43	13640	3651.06
谢东151线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
谢工124线	10	485	经验值	295.2	2020-12-08	60.87	中载	767.28	0	扬州. 吴桥变/2号主变	16.97	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	28	9175	767.28
谢工241线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84

谢农125线	10	485	经验值	171	2020-08-25	35.26	轻载	2918.42	0	扬州.吴桥变/2号主变	16.97	扬州.吴桥变/10kV.10千伏II段母线	61	14090	2918.42
谢农231线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
新城I112线	10	459	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5564.92	0	扬州.中闸变/1号主变	19.71	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	2	500	5564.92
新城II124线	10	531	D5000维护值	343.12	2020-08-24	64.62	中载	495.01	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	48	26715	495.01
新海2A1线	10	1100	D5000维护值	528.5	2020-08-25	48.05	轻载	4182.78	0	扬州.新民变/2号主变	15.02	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	82	25175	4182.78
新河112线	10	531	D5000维护值	260.15	2020-11-23	48.99	轻载	1932.05	0	扬州.双流变/1号主变	23.67	扬州.双流变/10kV.10千伏I段母线	31	8375	1932.05
新华125线	10	531	D5000维护值	309.45	2020-12-29	58.28	中载	1078.17	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	123	34075	1078.17

新黄1A1线	10	1100	D5000维护值	873.61	2020-12-07	79.42	重载	0	0	扬州.新民变/1号主变	6.82	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	59	23970	0
新联222线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.62	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
新龙112线	10	469	D5000维护值	68.2	2020-10-15	14.54	轻载	4504.93	0	扬州.新民变/1号主变	6.82	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	3	890	4504.93
新南212线	10	469	D5000维护值	234.32	2020-08-19	49.96	轻载	1627.73	0	扬州.新民变/2号主变	15.02	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	52	24410	1627.73
新塘122线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
新圩122线	10	531	D5000维护值	70.6	2020-11-25	13.3	轻载	5215.05	0	扬州.樊川变/1号主变	23.79	扬州.樊川变/10kV.10千伏II段母线	32	6340	5215.05
新祥111线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	32.75	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14

新庄1号 116线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
新庄2号 126线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
兴浦153 线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.浦头变/5号主变	39.54	扬州.浦头变/10kV.10千伏V段母线	0		6437.84
行政115 线	10	338	D5000维护值	150.37	2020-08-18	44.49	轻载	1493.5	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	22	13050	1493.5
幸福135 线	10	485	经验值	141.44	2020-12-05	29.16	轻载	3430.4	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	23	4645	3430.4
徐北223 线	10	485	经验值	148.67	2020-12-20	30.65	轻载	3305.18	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.62	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	24	6185	3305.18
徐中125 线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.62	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14

徐庄1号 111线	10	1100	D5000维 护值	645.39	2020-12- 14	58.67	中载	2158.25	0	扬州.新 民变/1号 主变	6.82	扬州.新 民变 /10kV.10 千伏I段 母线	132	36365	2158.25
徐庄2号 216线	10	1100	D5000维 护值	599.1	2020-12- 30	54.46	中载	2959.99	0	扬州.新 民变/2号 主变	15.02	扬州.新 民变 /10kV.10 千伏II段 母线	89	47615	2959.99
许巷123 线	10	485	经验值	0	2020-07- 31	0	轻载	5880.14	0	扬州.麾 村变/2号 主变	35.88	扬州.麾 村变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		5880.14
沿河117 线	10	459	D5000维 护值	114.62	2020-12- 30	24.97	轻载	3579.7	0	扬州.仙 女变/1号 主变	12.47	扬州.仙 女变 /10kV.10 千伏I段 母线	17	7460	3579.7
沿江113 线	10	459	D5000维 护值	185.01	2020-07- 31	40.31	轻载	2360.54	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变 /10kV.10 千伏母线	0		2360.54
盐邵119 线	10	485	经验值	0	2020-07- 31	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘 棠变/1号 主变	18.61	扬州.甘 棠变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		5880.14
阳光112 线	10	525	D5000维 护值	332.74	2020-12- 07	63.38	中载	602.04	0	江苏.新 纪变/1号 主变	61.05	江苏.新 纪变 /10kV.10 千伏I段 母线	29	12435	602.04

杨东111线	10	525	D5000维护值	97.54	2020-08-16	18.58	轻载	4675.71	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	63	13030	4675.71
杨工126线	10	525	D5000维护值	138.42	2020-12-18	26.37	轻载	3967.67	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	47	11055	3967.67
杨果118线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
杨景114线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
杨浦112线	10	485	经验值	66.12	2020-10-31	13.63	轻载	4734.94	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		4734.94
杨桥114线	10	459	D5000维护值	109.92	2020-08-18	23.95	轻载	3661.1	0	扬州.江平变/5号主变	52.04	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		3661.1
杨墅114线	10	485	经验值	11.88	2020-12-30	2.45	轻载	5674.38	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5674.38

杨湾125线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	40	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
杨西114线	10	485	经验值	210.59	2020-08-21	43.42	轻载	2232.72	0	扬州.昭关变/1号主变	13.73	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	52	15580	2232.72
杨庄142线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
窑头116线	10	485	经验值	136.72	2020-08-17	28.19	轻载	3512.15	0	扬州.吴堡变/1号主变	32.75	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	71	13740	3512.15
窑头121线	10	531	D5000维护值	262.8	2020-12-11	49.49	轻载	1886.15	0	扬州.小纪变/1号主变	8	扬州.小纪变/10kV.10千伏I段母线	2	5000	1886.15
野田115线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.麾村变/1号主变	33.9	扬州.麾村变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
宜北116线	10	531	D5000维护值	109.16	2020-08-19	20.56	轻载	4547.19	0	扬州.丁沟变/1号主变	18.15	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	72	16690	4547.19

宜工143线	10	531	D5000维护值	265.44	2020-12-15	49.99	轻载	1840.42	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.94	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	33	7370	1840.42
宜南112线	10	485	经验值	205.67	2020-12-25	42.41	轻载	2317.94	0	扬州.宜陵变/1号主变	29.71	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	0		2317.94
宜塘121线	10	531	D5000维护值	348.06	2020-08-17	65.55	中载	409.44	0	扬州.宜陵变/1号主变	29.71	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	82	26360	409.44
宜园146线	10	531	D5000维护值	370.91	2020-08-15	69.85	中载	13.68	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.94	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	44	20405	13.68
引江223线	10	459	D5000维护值	229.35	2020-08-19	49.97	轻载	1592.57	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	26	13345	1592.57
迎兴146线	10	531	D5000维护值	330.48	2020-08-19	62.24	中载	713.93	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	120	30675	713.93
永安132线	10	531	D5000维护值	257.97	2020-12-18	48.58	轻载	1969.8	0	扬州.樊川变/3号主变	28.69	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	88	19305	1969.8

永济118线	10	459	D5000维护值	148.83	2020-08-17	32.42	轻载	2987.18	0	扬州.中闸变/1号主变	19.71	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	40	10245	2987.18
永南113线	10	525	D5000维护值	120.35	2020-08-17	22.92	轻载	4280.64	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	69	13790	4280.64
勇龙121线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.武坚变/1号主变	3.86	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	0		3860
邮电214线	10	531	D5000维护值	126.29	2020-08-05	23.78	轻载	4250.5	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	11	7590	4250.5
油机124线	10	531	D5000维护值	54.49	2020-08-27	10.26	轻载	5494.08	0	扬州.宜陵变/1号主变	29.71	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	0		5494.08
友谊113线	10	469	D5000维护值	234.43	2020-08-19	49.99	轻载	1625.83	0	扬州.龙川变/1号主变	8.73	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	28	25705	1625.83
御景219线	10	376	D5000维护值	62.36	2020-12-30	16.59	轻载	3478.55	0	扬州.龙川变/2号主变	15.03	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	22	16070	3478.55

园区112线	10	531	D5000维护值	220.2	2020-12-09	41.47	轻载	2623.98	0	扬州.樊川变/1号主变	23.79	扬州.樊川变/10kV.10千伏I段母线	17	5285	2623.98
园区115线	10	531	D5000维护值	253.54	2020-12-25	47.75	轻载	2046.53	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.61	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	31	11910	2046.53
远洋134线	10	431	D5000维护值	52.73	2020-09-23	12.23	轻载	4312.16	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线2	0		4312.16
跃进131线	10	531	D5000维护值	147.13	2020-08-22	27.71	轻载	3889.55	0	扬州.樊川变/3号主变	28.69	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	36	9010	3889.55
运东111线	10	485	经验值	131.84	2020-07-31	27.18	轻载	3596.67	0	扬州.昭关变/1号主变	13.73	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	47	12280	3596.67
责有135线	10	531	D5000维护值	316.41	2020-08-24	59.59	中载	957.62	0	扬州.中闸变/2号主变	35.14	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线2	62	20365	957.62
闸荡119线	10	459	D5000维护值	213.4	2020-08-17	46.49	轻载	1868.83	0	扬州.中闸变/1号主变	19.71	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	44	15560	1868.83

闸东113线	10	531	D5000维护值	258.8	2020-08-17	48.74	轻载	1955.43	0	扬州.花荡变/1号主变	14.86	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	71	17580	1955.43
闸西122线	10	531	D5000维护值	148.08	2020-08-19	27.89	轻载	3873.1	0	扬州.花荡变/3号主变	21.5	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	58	22640	3873.1
张纲211线	10	469	D5000维护值	53.59	2020-08-18	11.43	轻载	4757.98	0	扬州.龙川变/2号主变	15.03	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	18	8590	4757.98
张工116线	10	469	D5000维护值	328.18	2020-12-04	69.97	中载	2.08	0	扬州.龙川变/1号主变	8.73	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	47	17775	2.08
张龙123线	10	531	D5000维护值	338.46	2020-12-30	63.74	中载	575.72	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	128	55780	575.72
张倪114线	10	459	D5000维护值	110.44	2020-11-28	24.06	轻载	3652.1	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	15	4310	3652.1
张倪241线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84

张桥132线	10	485	经验值	40.72	2020-12-02	8.4	轻载	5174.87	0	扬州.甘棠变/2号主变	15.07	扬州.甘棠变/10kV.10千伏III段母线	0		5174.87
张新112线	10	531	D5000维护值	304.18	2020-08-15	57.28	中载	1169.45	0	江苏.张钢变/1号主变	65.84	江苏.张钢变/10kV.10千伏I段母线	83	31090	1169.45
昭甘112线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭关变/1号主变	13.73	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
昭关坝113线	10	485	经验值	145.55	2020-08-19	30.01	轻载	3359.21	0	扬州.昭关变/1号主变	13.73	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	68	17760	3359.21
昭邵125线	10	485	经验值	197.23	2020-08-18	40.67	轻载	2464.12	0	扬州.昭关变/2号主变	2.96	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	92	23185	2464.12
赵岸116线	10	469	D5000维护值	127.62	2020-08-13	27.21	轻载	3475.78	0	扬州.中闸变/1号主变	19.71	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	1	3980	3475.78
真八122线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14

真北134线	10	531	D5000维护值	96.06	2020-12-10	18.09	轻载	4774.08	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	38	7955	4774.08
真农112线	10	525	D5000维护值	129.6	2020-08-30	24.69	轻载	4120.43	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	54	18290	4120.43
真武125线	10	525	D5000维护值	261.2	2020-12-31	49.75	轻载	1841.12	0	扬州.真武变/1号主变	18.52	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	88	22085	1841.12
真西132线	10	531	D5000维护值	194.82	2020-10-15	36.69	轻载	3063.56	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	27	8510	3063.56
真缘144线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/3号主变	22.15	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
镇北111线	10	459	D5000维护值	190.36	2020-08-16	41.47	轻载	2267.88	0	扬州.仙女变/1号主变	12.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	29	13090	2267.88
镇南2号221线	10	459	D5000维护值	254.29	2020-08-17	55.4	中载	1160.61	0	扬州.仙女变/2号主变	42.92	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	25	10033	1160.61

镇南 I 112线	10	531	D5000维 护值	100.53	2020-08- 19	18.93	轻载	4696.66	0	扬州.仙 女变/1号 主变	12.47	扬州.仙 女变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	11	4700	4696.66
镇西114 线	10	531	D5000维 护值	272.4	2020-12- 05	51.3	中载	1719.88	0	扬州.建 乐变/1号 主变	25.2	扬州.建 乐变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	64	43605	1719.88
镇西125 线	10	531	D5000维 护值	100.26	2020-12- 31	18.88	轻载	4701.34	0	扬州.花 荡变/3号 主变	21.5	扬州.花 荡变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	21	4410	4701.34
正谊111 线	10	531	D5000维 护值	302.42	2020-12- 31	56.95	中载	1199.93	0	江苏.张 钢变/1号 主变	65.84	江苏.张 钢变 /10kV.10 千伏 I 母 线	31	9490	1199.93
中海121 线	10	525	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6365.1	0	扬州.中 闸变/2号 主变	35.14	扬州.中 闸变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	0		6365.1
中花122 线	10	469	D5000维 护值	170.51	2020-12- 08	36.36	轻载	2732.92	0	扬州.中 闸变/2号 主变	35.14	扬州.中 闸变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	29	12315	2732.92
中远213 线	10	469	D5000维 护值	106.15	2020-12- 30	22.63	轻载	3847.64	0	扬州.龙 川变/2号 主变	15.03	扬州.龙 川变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	19	12030	3847.64

周楼141线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0			0		6437.84
周桥151线	10	531	D5000维护值	181.14	2020-08-17	34.11	轻载	3300.5	0	扬州.塘头变/5号主变	34.05	扬州.塘头变/10kV.10千伏V段母线	0	3300.5
周西131线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.黄思变/1号主变	7.1	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	5	3425 6437.84
周中111线	10	531	D5000维护值	68.24	2020-12-31	12.85	轻载	5255.93	0	扬州.塘头变/1号主变	22.15	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	14	5325 5255.93
竹墩122线	10	525	D5000维护值	243.4	2020-12-21	46.36	轻载	2149.41	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	1	500 2149.41
铸造144线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.94	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
庄桥221线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0				0	6437.84
宗村121线	10	525	D5000维护值	237.07	2020-08-19	45.16	轻载	2259.05	0	江苏.新纪变/1号主变	61.05	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	95	20830 2259.05

10号524线	20	600	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾飞变/1号主变	125.51	江苏.腾飞变/20kV.20千伏II段母线	0	14548.45
11号525线	20	600	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	14548.8	0	江苏.腾飞变/1号主变	125.51	江苏.腾飞变/20kV.20千伏II段母线	0	14548.8
12号526线	20	600	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾飞变/1号主变	125.51	江苏.腾飞变/20kV.20千伏II段母线	0	14548.45
16号541线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0				0	11760.28
17号542线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/3号主变	28.17	扬州.江平变/20kV.20千伏IV段母线	0	11760.28
18号543线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/3号主变	28.17	扬州.江平变/20kV.20千伏IV段母线	0	11760.28
19号544线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/3号主变	28.17	扬州.江平变/20kV.20千伏IV段母线	0	11760.28

1号511线	20	600	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 I 段 母线	0	14548.45
1号曲折 变010	20	600	D5000维护值	0.05	2020-08-09	0.01	轻载	14547.07	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 I 段 母线	0	14547.07
20号545 线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.江 平变/3号 主变	28.17	扬州.江 平变 /20kV. 20 千伏IV段 母线	0	11760.28
21号551 线	20	424	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	10281.15	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变/20k V. 20千 伏 V 段母 线	0	10281.15
22号552 线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变/20k V. 20千 伏 V 段母 线	0	11760.28
23号555 线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变/20k V. 20千 伏 V 段母 线	0	11760.28
29号564 线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变 /20kV. 20 千伏VI段 母线	0	11760.28

2号512线	20	600	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏I段 母线	0	14548.45
30号565 线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变 /20kV.20 千伏VI段 母线	0	11760.28
3号513线	20	600	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏I段 母线	0	14548.45
3号曲折 变030	20	485	经验值	10.64	2020-08-26	2.19	轻载	11391.71	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变 /20kV.20 千伏VI段 母线	0	11391.71
3号曲折 变030	20	600	D5000维护值	0.21	2020-08-26	0.04	轻载	14541.53	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏III段 母线	0	14541.53
4号514线	20	600	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏I段 母线	0	14548.45
5号515线	20	600	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏I段 母线	0	14548.45

7号521线	20	600	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	14548.8	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	14548.8
8号522线	20	600	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	14548.45
9号523线	20	600	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	14548.45
飞平531 线	20	531	D5000维护值	0.1	2020-08-26	0.02	轻载	12872.22	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 III段 母线	0	12872.22
飞浦516 线	20	531	D5000维护值	0.01	2020-09-22	0	轻载	12875.34	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	125.51	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 I段 母线	0	12875.34
管桩563 线	20	459	D5000维护值	139.81	2020-12-06	30.46	轻载	6286.81	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变 /20kV. 20 千伏 VI段 母线	0	6286.81
海昌553 线	20	459	D5000维护值	173.76	2020-10-07	37.86	轻载	5110.79	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变/20k V. 20千 伏 V段母 线	0	5110.79

平飞562 线	20	531	D5000维 护值	13.37	2020-08- 26	2.52	轻载	12412.55	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变 /20kV.20 千伏VI段 母线	0		12412.55
其秀561 线	20	531	D5000维 护值	73.86	2020-08- 26	13.91	轻载	10317.18	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变 /20kV.20 千伏VI段 母线	48	11465	10317.18
中航554 线	20	525	D5000维 护值	258.76	2020-08- 29	49.29	轻载	3766.75	0	扬州.江 平变/5号 主变	52.04	扬州.江 平变/20k V.20千 伏V段母 线	0		3766.75