

线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数	挂接台区容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
10kV II、III段母联130开关	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	江苏.临湖变/2号主变	61.08	江苏.临湖变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14
10千伏10备144线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	0		5516.42
10千伏10备146线	10	479	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏IV段母线	0		5807.4
10千伏10备231线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
10千伏11备232线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
10千伏13备147线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		5516.42

10千伏13备147线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	0	5516.42
10千伏1备112线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.矿区变/1号主变	3.25	扬州.矿区变/10kV.10千伏I段母线	0	3250
10千伏1备121线	10455	D5000维护值	0.35	2020-12-03	0.08	轻载	5510.36	0	扬州.金马变/2号主变	30.38	扬州.金马变/10kV.10千伏II段母线	0	5510.36
10千伏1号出线131线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	江苏.临湖变/2号主变	61.08	江苏.临湖变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏2备113线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.矿区变/1号主变	3.25	扬州.矿区变/10kV.10千伏I段母线	0	3250
10千伏2备115线	10479	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘古变/1号主变	20.35	扬州.盘古变/10kV.10千伏I段母线	0	5807.4
10千伏2备132线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42

10千伏2号出线 132线	10455	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5516.42	0	江苏.临 湖变/2号 主变	61.08	江苏.临 湖变 /10kV. 10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏3备116线	10479	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘 古变/1号 主变	20.35	扬州.盘 古变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0	5807.4
10千伏3备121线	10455	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5516.42	0	扬州.矿 区变/2号 主变	6.51	扬州.矿 区变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0	5516.42
10千伏3备133线	10455	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青 矿变/3号 主变	34.05	扬州.青 矿变 /10kV. 10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏3号出线 133线	10455	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5516.42	0	江苏.临 湖变/2号 主变	61.08	江苏.临 湖变 /10kV. 10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏4备122线	10455	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5516.42	0	扬州.矿 区变/2号 主变	6.51	扬州.矿 区变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0	5516.42
10千伏4备124线	10455	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	5516.42	0	扬州.金 马变/2号 主变	30.38	扬州.金 马变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0	5516.42

10千伏4备134线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏4备134线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏4号出线134线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	江苏.临湖变/2号主变	61.08	江苏.临湖变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏5备131线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.金马变/2号主变	30.38	扬州.金马变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏5备135线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏6备136线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏6号出线141线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	江苏.临湖变/2号主变	61.08	江苏.临湖变/10kV.10千伏IV段母线	0	5516.42

10千伏7备133线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.金马变/2号主变	30.38	扬州.金马变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏7备137线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏7备141线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	0	5516.42
10千伏8备134线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.金马变/2号主变	30.38	扬州.金马变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏8备136线	10479	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	0	5807.4
10千伏8备138线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏9备135线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.金马变/2号主变	30.38	扬州.金马变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42

10千伏9备139线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
10千伏9备145线	10479	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏IV段母线	0		5807.4
安达113线	10531	D5000维护值	350.79	2020-11-20	66.06	中载	362.16	0	扬州.三益变/1号主变	12.34	扬州.三益变/10kV.10千伏I段母线	2	14000	362.16
安革215线	10550	D5000维护值	52.83	2020-12-29	9.61	轻载	5753.18	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	0		5753.18
奥储2号112线	10550	手工维护值	63.57	2020-09-25	11.56	轻载	5567.17	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏I段母线	1	1880	5567.17
八一126线	10455	D5000维护值	0.7	2020-12-30	0.15	轻载	5504.3	0	扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	0		5504.3
巴庄1号161线	10459	手工维护值	201.86	2020-12-18	43.98	轻载	2068.7	0	扬州.胥南变/1号主变	12.07	扬州.胥南变/10kV.10千伏VI段母线	21	17570	2068.7

巴庄2号162线	10459	手工维护值	302.34	2020-10-23	65.87	中载	328.39		扬州.胥南变/1号主变	12.07	扬州.胥南变/10kV.10千伏VI段母线	10	8722	328.39
百寿121线	10531	手工维护值	244.34	2020-11-19	46.02	轻载	2205.88		扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏II段母线	34	7900	2205.88
北林211线	10530	D5000维护值	0.06	2020-09-14	0.01	轻载	6424.68		扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		6424.68
北站116线	10530	D5000维护值	14.64	2020-10-24	2.76	轻载	6172.16		扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	4	1675	6172.16
碧荷114线	10550	D5000维护值	44.62	2020-12-22	8.11	轻载	5895.38		扬州.浦西变/1号主变	15.08	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	4	2690	5895.38
部队114线	10190	D5000维护值	6.58	2020-09-21	3.46	轻载	2189.59		扬州.谢集变/1号主变	12.61	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	0		2189.59
蔡北121线	10485	经验值	162.99	2020-09-19	33.61	轻载	3057.15		扬州.方桥变/2号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏III段母线	0		3057.15

蔡桥113线	10	485	经验值	112.99	2020-09-19	23.3	轻载	3923.15	0	扬州.方桥变/1号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏I段母线	0		3923.15
蔡桥205线	10	531	D5000维护值	264.97	2020-12-04	49.9	轻载	1848.56	0	扬州.新集变/2号主变	0.96	扬州.新集变/10kV.10千伏II段母线	107	31875	960
蚕桑111线	10	531	D5000维护值	196.7	2020-08-16	37.04	轻载	3031	0	扬州.仪征城东变/1号主变	17.95	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	40	19760	3031
曹山135线	10	531	D5000维护值	98.12	2020-12-09	18.48	轻载	4738.41	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	7	3940	4738.41
茶场122线	10	531	D5000维护值	92.94	2020-08-17	17.5	轻载	4828.12	0	扬州.谢集变/2号主变	19.9	扬州.谢集变/10kV.10千伏II段母线	47	11890	4828.12
长盛112线	10	530	D5000维护值	180.37	2020-08-24	34.03	轻载	3301.71	0	扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	76	22153	3301.71
长丝222线	10	531	D5000维护值	356.14	2020-11-14	67.07	中载	269.5	0	扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	0		269.5

长兴122线	10	531	D5000维护值	128	2020-08-19	24.11	轻载	4220.88		扬州.月塘变/2号主变	4.9	扬州.月塘变/10kV.10千伏II段母线	68	16230	4220.88
车站132线	10	455	D5000维护值	43.56	2020-12-30	9.57	轻载	4761.96		扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	2	8760	4761.96
陈冲138线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42		扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
陈工117线	10	455	D5000维护值	128.58	2020-12-26	28.26	轻载	3289.41		扬州.陈集变/1号主变	8.02	扬州.陈集变/10kV.10千伏I段母线	15	6880	3289.41
陈开112线	10	531	D5000维护值	264.83	2020-08-20	49.87	轻载	1850.99		扬州.陈集变/1号主变	8.02	扬州.陈集变/10kV.10千伏I段母线	14	8390	1850.99
城东121线	10	531	D5000维护值	188.49	2020-08-17	35.5	轻载	3173.2		扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	32	13710	3173.2
城区1号145线	10	531	D5000维护值	119.49	2020-12-13	22.5	轻载	4368.28		扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	18	6050	4368.28

城区2号144线	10	531	D5000维护值	289.59	2020-12-31	54.54	中载	1422.15	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	35	15665	1422.15
城西1号114线	10	531	D5000维护值	213.05	2020-08-19	40.12	轻载	2747.82	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	28	13530	2747.82
城西2号124线	10	531	D5000维护值	424.33	2020-12-30	79.91	重载	0	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	64	27100	0
大陈143线	10	531	手工维护值	265.27	2020-12-08	49.96	轻载	1843.37	0	扬州.大仪变/2号主变	30.63	扬州.大仪变/10kV.10千伏IV段母线	30	10515	1843.37
大开128线	10	531	手工维护值	100.9	2020-12-10	19	轻载	4690.26	0	扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏II段母线	10	6240	4690.26
大庆113线	10	531	D5000维护值	169.04	2020-08-13	31.83	轻载	3510.07	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	23	12055	3510.07
大巷111线	10	531	手工维护值	262.97	2020-12-05	49.52	轻载	1883.2	0	扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏I段母线	79	24465	1883.2

大仪141线	10	531	手工维护值	100.2	2020-08-19	18.87	轻载	4702.38	0	扬州.大仪变/2号主变	30.63	扬州.大仪变/10kV.10千伏IV段母线	19	6720	4702.38
大玉123线	10	531	D5000维护值	103.03	2020-08-25	19.4	轻载	4653.36	0	扬州.月塘变/2号主变	4.9	扬州.月塘变/10kV.10千伏II段母线	54	11010	4653.36
大寨1号136线	10	531	D5000维护值	123.59	2020-09-27	23.27	轻载	4297.27	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏III段母线	28	6090	4297.27
大寨2号146线	10	531	D5000维护值	53.41	2020-08-17	10.06	轻载	5512.78	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	28	6060	5512.78
登月121线	10	531	D5000维护值	112.35	2020-08-16	21.16	轻载	4491.94	0	扬州.月塘变/2号主变	4.9	扬州.月塘变/10kV.10千伏II段母线	23	7940	4491.94
电子管126线	10	150	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	1818.6	0	扬州.矿区变/2号主变	6.51	扬州.矿区变/10kV.10千伏II段母线	0		1818.6
东开1号112线	10	531	D5000维护值	238.53	2020-12-19	44.92	轻载	2306.5	0	扬州.仪征城东变/1号主变	17.95	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	33	25475	2306.5

东开2号126线	10	550	D5000维护值	380.39	2020-12-31	69.16	中载	79.85	0	扬州.仪征城东变/2号主变	21.18	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	33	34980	79.85
东门134线	10	531	D5000维护值	152.21	2020-08-25	28.66	轻载	3801.57	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	42	22900	3801.57
东朴1号133线	10	531	D5000维护值	177	2020-08-09	33.33	轻载	3372.2	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏III段母线	90	26955	3372.2
东朴2号123线	10	531	D5000维护值	77.64	2020-08-19	14.62	轻载	5093.12	0	江苏.新东变/1号主变	79.28	江苏.新东变/10kV.10千伏II段母线	48	10360	5093.12
东升116线	10	531	D5000维护值	242.93	2020-08-18	45.75	轻载	2230.3	0	扬州.仪征城东变/1号主变	17.95	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	78	33905	2230.3
东圩1号114线	10	531	D5000维护值	83.32	2020-12-29	15.69	轻载	4994.74	0	扬州.仪征城东变/1号主变	17.95	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	26	18400	4994.74
东圩2号115线	10	531	D5000维护值	183.16	2020-09-18	34.49	轻载	3265.51	0	扬州.仪征城东变/1号主变	17.95	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	27	25110	3265.51

东园1号111线	10	531	D5000维护值	152.07	2020-08-17	28.64	轻载	3803.99	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	15	6725	3803.99
东园2号131线	10	531	D5000维护值	83.98	2020-10-05	15.82	轻载	4983.31	0	扬州.曹山变/2号主变	27.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏III段母线	21	10090	4983.31
东岳118线	10	531	D5000维护值	0	2020-12-26	0	轻载	6437.84	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
尔富1号125线	10	479	D5000维护值	182.52	2020-09-14	38.1	轻载	2646.15	0	扬州.盘古变/1号主变	20.35	扬州.盘古变/10kV.10千伏II段母线	0		2646.15
尔富2号135线	10	479	D5000维护值	1.49	2020-08-05	0.31	轻载	5781.59	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	0		5781.59
方新1号115线	10	485	经验值	122.99	2020-09-19	25.36	轻载	3749.95	0	扬州.方桥变/1号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏I段母线	0		3749.95
方新2号133线	10	485	经验值	202.99	2020-09-19	41.85	轻载	2364.35	0	扬州.方桥变/2号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏III段母线	0		2364.35

霏林113线	10	531	D5000维护值	371.67	2020-12-30	69.99	中载	0.52	0	扬州.浦西变/1号主变	15.08	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	21	11340	0.52
冯庄121线	10	531	D5000维护值	235.76	2020-12-23	44.4	轻载	2354.48	0	扬州.三益变/1号主变	12.34	扬州.三益变/10kV.10千伏II段母线	59	27335	2354.48
凤仪117线	10	531	D5000维护值	199.24	2020-12-20	37.52	轻载	2987.01	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	14	8740	2987.01
富尔114线	10	531	D5000维护值	163.31	2020-11-21	30.76	轻载	3609.31	0	扬州.盘古变/1号主变	20.35	扬州.盘古变/10kV.10千伏I段母线	1	6000	3609.31
钢管124线	10	275	D5000维护值	112.68	2020-09-18	40.97	轻载	1382.48	0	扬州.矿区变/2号主变	6.51	扬州.矿区变/10kV.10千伏II段母线	0		1382.48
港服111线	10	531	手工维护值	77.34	2020-11-30	14.56	轻载	5098.32	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏I段母线	0		5098.32
港务125线	10	469	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5686.16	0	扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	0		5686.16

高集121线	10	292	D5000维护值	152.03	2020-08-19	52.07	中载	907.05	0	扬州.谢集变/2号主变	19.9	扬州.谢集变/10kV.10千伏II段母线	75	16690	907.05
高所141线	10	485	经验值	133.86	2020-12-14	27.6	轻载	3561.68	0	江苏.高集变/3号主变	144	江苏.高集变/10kV.10千伏IV段母线	0		3561.68
工农121线	10	531	D5000维护值	245.58	2020-08-19	46.25	轻载	2184.4	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	44	17935	2184.4
弓尾127线	10	531	D5000维护值	371.62	2020-12-03	69.98	中载	1.39	0	扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	51	21590	1.39
公道1号135线	10	531	D5000维护值	93.34	2020-08-10	17.58	轻载	4821.2	0	江苏.临湖变/2号主变	61.08	江苏.临湖变/10kV.10千伏III段母线	0		4821.2
公道2号142线	10	531	D5000维护值	69.61	2020-08-11	13.11	轻载	5232.2	0	江苏.临湖变/2号主变	61.08	江苏.临湖变/10kV.10千伏IV段母线	0		5232.2
公园114线	10	531	D5000维护值	207.02	2020-08-13	38.99	轻载	2852.26	0	扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏I段母线	36	11355	2852.26

古井142线	10	531	D5000维护值	265.14	2020-08-19	49.93	轻载	1845.62	0	扬州. 盘古变/3号主变	21.21	扬州. 盘古变/10kV. 10千伏IV段母线	97	24655	1845.62
古湄114线	10	550	手工维护值	144.43	2020-11-20	26.26	轻载	4166.67	0			扬州. 胥南变/10kV. 10千伏I段母线	19	14800	4166.67
古湄2号137线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州. 胥南变/3号主变	32	扬州. 胥南变/10kV. 10千伏III段母线	0		5516.42
古南122线	10	531	D5000维护值	147.79	2020-08-19	27.83	轻载	3878.12	0	扬州. 盘古变/1号主变	20.35	扬州. 盘古变/10kV. 10千伏II段母线	72	16190	3878.12
光明213线	10	531	D5000维护值	29.26	2020-12-16	5.51	轻载	5931.06	0	扬州. 城南变/1号主变	29.96	扬州. 城南变/10kV. 10千伏I段母线	4	1295	5931.06
国庆141线	10	531	D5000维护值	312.28	2020-08-17	58.81	中载	1029.15	0	扬州. 盘古变/3号主变	21.21	扬州. 盘古变/10kV. 10千伏IV段母线	43	18830	1029.15
国税111线	10	455	D5000维护值	227.5	2020-08-17	50	中载	1576.12	0	扬州. 仪城变/1号主变	33.09	扬州. 仪城变/10kV. 10千伏I段母线	28	14025	1576.12

海天213线	10	550	D5000维护值	385	2020-10-12	70	中载	0	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	3	2800	0
何巷145线	10	531	D5000维护值	74.36	2020-10-19	14	轻载	5149.93	0	江苏.临湖变/2号主变	61.08	江苏.临湖变/10kV.10千伏IV段母线	0		5149.93
河北115线	10	531	手工维护值	124.46	2020-08-18	23.44	轻载	4282.2	0	扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏I段母线	55	16410	4282.2
恒华113线	10	531	D5000维护值	123.44	2020-12-11	23.25	轻载	4299.86	0	扬州.谢集变/1号主变	12.61	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	25	5185	4299.86
恒基212线	10	531	D5000维护值	70.56	2020-08-19	13.29	轻载	5215.74	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	4	3550	5215.74
红旗1号123线	10	531	D5000维护值	180.88	2020-12-31	34.06	轻载	3305	0	扬州.仪征城东变/2号主变	21.18	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	38	34775	3305
红心117线	10	530	D5000维护值	0.06	2020-09-16	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		6424.68

虹桥115线	10	531	D5000维护值	71.84	2020-12-31	13.53	轻载	5193.58	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	9	6845	5193.58
花园112线	10	485	经验值	107.99	2020-09-19	22.27	轻载	4009.75	0	扬州.方桥变/1号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏I段母线	0		4009.75
花园1号131线	10	531	D5000维护值	136.8	2020-08-16	25.76	轻载	4068.47	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏III段母线	34	28040	4068.47
花园201线	10	531	D5000维护值	224.52	2020-08-17	42.28	轻载	2549.16	0	扬州.新集变/1号主变	3.45	扬州.新集变/10kV.10千伏I段母线	89	32665	2549.16
花园2号141线	10	531	D5000维护值	23.4	2020-08-16	4.41	轻载	6032.56	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	10	6090	6032.56
华德132线	10	531	手工维护值	5.86	2020-09-05	1.1	轻载	6336.35	0	扬州.大仪变/2号主变	30.63	扬州.大仪变/10kV.10千伏III段母线	0		6336.35
华利131线	10	455	D5000维护值	2.88	2020-12-16	0.63	轻载	5466.54	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	1	5700	5466.54

华利2号143线	10	455	D5000维护值	28.08	2020-09-23	6.17	轻载	5030.07	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	1	5700	5030.07
华侨211线	10	531	D5000维护值	232.91	2020-08-19	43.86	轻载	2403.84	0	扬州.仪征城东变/1号主变	17.95	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	27	19235	2403.84
华泰146线	10	550	手工维护值	45.02	2020-08-11	8.19	轻载	5888.45	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏IV段母线	0		5888.45
华兴132线	10	455	D5000维护值	70.82	2020-08-17	15.56	轻载	4289.82	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	11	6470	4289.82
华耀147线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏IV段母线	0		5516.42
画舫1号135线	10	531	D5000维护值	77.36	2020-08-11	14.57	轻载	5097.97	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏III段母线	38	8200	5097.97
画舫2号145线	10	531	D5000维护值	214.31	2020-12-26	40.36	轻载	2725.99	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	58	14210	2725.99

汇元1号125线	10	531	D5000维护值	83.23	2020-08-19	15.67	轻载	4996.3	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	12	9210	4996.3
建军123线	10	531	D5000维护值	236.18	2020-08-19	44.48	轻载	2347.21	0	扬州.盘古变/1号主变	20.35	扬州.盘古变/10kV.10千伏II段母线	53	21385	2347.21
建中143线	10	531	D5000维护值	273.43	2020-08-18	51.49	中载	1702.04	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏IV段母线	109	33750	1702.04
江边135线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏III段母线	1	630	6437.84
江海115线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.三益变/1号主变	12.34	扬州.三益变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
江南131线	10	550	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6668.2	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏III段母线	0		6668.2
江扬124线	10	531	D5000维护值	73.83	2020-12-04	13.9	轻载	5159.11	0	扬州.谢集变/2号主变	19.9	扬州.谢集变/10kV.10千伏II段母线	10	7190	5159.11

金龙132线	10	550	D5000维护值	2.11	2020-10-26	0.38	轻载	6631.65	0	扬州.金马变/2号主变	30.38	扬州.金马变/10kV.10千伏III段母线	0		6631.65
金石113线	10	530	D5000维护值	102.7	2020-09-16	19.38	轻载	4646.96	0	扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	21	5885	4646.96
金营1号115线	10	531	D5000维护值	69.29	2020-08-17	13.05	轻载	5237.74	0	扬州.金马变/1号主变	19.04	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	26	5585	5237.74
金营2号116线	10	531	D5000维护值	184.31	2020-12-14	34.71	轻载	3245.59	0	扬州.金马变/1号主变	19.04	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	40	13300	3245.59
金庄115线	10	531	D5000维护值	163.64	2020-12-28	30.82	轻载	3603.6	0	扬州.谢集变/1号主变	12.61	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	60	17535	3603.6
晶葳127线	10	531	D5000维护值	182.81	2020-08-25	34.43	轻载	3271.57	0	扬州.仪征城东变/2号主变	21.18	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	0		3271.57
镜城124线	10	531	D5000维护值	205.91	2020-08-19	38.78	轻载	2871.48	0	扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	40	23695	2871.48

镜湖1号123线	10	531	D5000维护值	205.43	2020-08-11	38.69	轻载	2879.8	0	扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	13	6650	2879.8
镜湖东112线	10	531	D5000维护值	264.56	2020-08-19	49.82	轻载	1855.66	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	45	23895	1855.66
镜湖西122线	10	531	D5000维护值	183.46	2020-08-16	34.55	轻载	3260.32	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	42	19580	3260.32
镜南119线	10	531	D5000维护值	367.25	2020-08-19	69.16	中载	77.07	0	扬州.浦西变/1号主变	15.08	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	53	33430	77.07
军民111线	10	530	D5000维护值	102.59	2020-08-18	19.36	轻载	4648.86	0	扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	67	17940	4648.86
军西121线	10	530	D5000维护值	0.07	2020-10-03	0.01	轻载	6424.51	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.51
开东1号115线	10	459	D5000维护值	93.59	2020-12-29	20.39	轻载	3943.94	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	15	7675	3943.94

开东2号116线	10459	D5000维护值	307.78	2020-08-21	67.05	中载	234.17	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	14	8090	234.17
开发127线	10531	手工维护值	171.57	2020-09-11	32.31	轻载	3466.25	0	扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏II段母线	14	6275	3466.25
康养222线	10531	D5000维护值	98.09	2020-12-22	18.47	轻载	4738.93	0	扬州.谢集变/2号主变	19.9	扬州.谢集变/10kV.10千伏II段母线	0		4738.93
空军125线	10455	D5000维护值	200.48	2020-08-16	44.06	轻载	2044.11	0	扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	27	13865	2044.11
矿街115线	10400	D5000维护值	185.87	2020-08-18	46.47	轻载	1630.33	0	扬州.矿区变/1号主变	3.25	扬州.矿区变/10kV.10千伏I段母线	51	17935	1630.33
蓝井145线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏IV段母线	0		5516.42
黎明124线	10550	D5000维护值	138.01	2020-08-18	25.09	轻载	4277.87	0	扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	18	9480	4277.87

李家118线	10	530	D5000维护值	0.19	2020-11-26	0.04	轻载	6422.43	0	扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		6422.43
李林139线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
李云111线	10	531	D5000维护值	348.24	2020-08-17	65.58	中载	406.33	0	江苏.新东变/1号主变	79.28	江苏.新东变/10kV.10千伏I段母线	124	31430	406.33
联合1号115线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
粮库133线	10	455	D5000维护值	103.25	2020-08-17	22.69	轻载	3728.13	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	12	4940	3728.13
林果118线	10	531	D5000维护值	69.61	2020-09-13	13.11	轻载	5232.2	0	扬州.仪征城东变/1号主变	17.95	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	21	8035	5232.2
零部1号121线	10	531	D5000维护值	153.63	2020-12-19	28.93	轻载	3776.97	0	扬州.仪征城东变/2号主变	21.18	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	15	11855	3776.97

零部2号122线	10	531	D5000维护值	126.21	2020-12-17	23.77	轻载	4251.89	0	扬州.仪征城东变/2号主变	21.18	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	0		4251.89
龙湖131线	10	531	D5000维护值	83.58	2020-08-07	15.74	轻载	4990.24	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	26	12560	4990.24
龙开1号111线	10	531	D5000维护值	194.16	2020-08-16	36.56	轻载	3074.99	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	123	25260	3074.99
龙开2号121线	10	531	D5000维护值	239.88	2020-08-17	45.18	轻载	2283.12	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	124	29475	2283.12
路东144线	10	531	手工维护值	135.71	2020-12-10	25.56	轻载	4087.35	0	扬州.大仪变/2号主变	30.63	扬州.大仪变/10kV.10千伏IV段母线	27	8310	4087.35
路南124线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏II段母线	0		5516.42
马东122线	10	531	D5000维护值	167.43	2020-08-16	31.53	轻载	3537.96	0	扬州.金马变/2号主变	30.38	扬州.金马变/10kV.10千伏II段母线	103	21780	3537.96

马开1号111线	10	531	D5000维护值	367.56	2020-12-12	69.22	中载	71.7	0	扬州.金马变/1号主变	19.04	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	53	16140	71.7
马开2号112线	10	531	D5000维护值	261.69	2020-10-28	49.28	轻载	1905.37	0	扬州.金马变/1号主变	19.04	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	36	15825	1905.37
马南113线	10	531	D5000维护值	406.25	2020-12-11	76.51	重载	0	0	扬州.金马变/1号主变	19.04	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	68	19715	0
马桥131线	10	531	D5000维护值	126	2020-08-19	23.73	轻载	4255.52	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	23	7225	4255.52
马西114线	10	531	D5000维护值	79.14	2020-09-16	14.9	轻载	5067.14	0	扬州.金马变/1号主变	19.04	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	50	9870	5067.14
毛桥135线	10	531	D5000维护值	220.2	2020-11-28	41.47	轻载	2623.98	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏III段母线	34	9035	2623.98
米厂113线	10	531	D5000维护值	241.16	2020-08-17	45.42	轻载	2260.95	0	扬州.陈集变/1号主变	8.02	扬州.陈集变/10kV.10千伏I段母线	85	34260	2260.95

闽开1号113线	10550	D5000维护值	260.87	2020-12-30	47.43	轻载	2149.93	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	45	21770	2149.93
闽开2号121线	10550	D5000维护值	460.06	2020-11-05	83.65	重载	0	0	扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	14	10850	0
闽泰114线	10531	D5000维护值	37.67	2020-12-30	7.09	轻载	5785.4	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	7	5430	5785.4
明岐1号123线	10531	D5000维护值	0.22	2020-10-16	0.04	轻载	6434.03	0	扬州.曹山变/2号主变	27.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏II段母线	0		6434.03
明岐2号124线	10531	D5000维护值	1.34	2020-10-05	0.25	轻载	6414.64	0	扬州.曹山变/2号主变	27.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏II段母线	0		6414.64
南站133线	10530	D5000维护值	1.22	2020-10-28	0.23	轻载	6404.59	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6404.59
农林144线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏IV段母线	0		5516.42

农桥136线	10	455	D5000维护值	77.02	2020-08-03	16.93	轻载	4182.43	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏III段母线	0		4182.43
暖山1号124线	10	531	D5000维护值	2.65	2020-09-27	0.5	轻载	6391.95	0	扬州.盘古变/1号主变	20.35	扬州.盘古变/10kV.10千伏II段母线	0		6391.95
暖山2号144线	10	479	D5000维护值	32.83	2020-12-19	6.85	轻载	5238.78	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏IV段母线	10	6750	5238.78
盘开1号112线	10	531	D5000维护值	335.24	2020-08-19	63.13	中载	631.49	0	扬州.盘古变/1号主变	20.35	扬州.盘古变/10kV.10千伏I段母线	130	43340	631.49
盘开2号132线	10	531	D5000维护值	371.69	2020-08-23	70	中载	0.17	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	1	6000	0.17
盘新113线	10	479	D5000维护值	52.28	2020-10-26	10.91	轻载	4901.91	0	扬州.盘古变/1号主变	20.35	扬州.盘古变/10kV.10千伏I段母线	17	5195	4901.91
盘扬1号133线	10	531	D5000维护值	431.69	2020-08-17	81.3	重载	0	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	46	14795	0

盘扬2号121线	10	531	D5000维护值	113.71	2020-08-17	21.41	轻载	4468.39	0	扬州. 盘古变/1号主变	20.35	扬州. 盘古变/10kV. 10千伏II段母线	35	9825	4468.39
蒲薪124线	10	531	D5000维护值	218.45	2020-11-05	41.14	轻载	2654.29	0	扬州. 三益变/1号主变	12.34	扬州. 三益变/10kV. 10千伏II段母线	23	7930	2654.29
朴席1号111线	10	531	D5000维护值	64.39	2020-08-19	12.13	轻载	5322.61	0	扬州. 三益变/1号主变	12.34	扬州. 三益变/10kV. 10千伏I段母线	34	6755	5322.61
朴席2号125线	10	531	D5000维护值	20.42	2020-08-19	3.85	轻载	6084.17	0	扬州. 三益变/1号主变	12.34	扬州. 三益变/10kV. 10千伏II段母线	9	2100	6084.17
浦东118线	10	455	D5000维护值	225.79	2020-12-16	49.62	轻载	1605.74	0	扬州. 浦西变/1号主变	15.08	扬州. 浦西变/10kV. 10千伏I段母线	16	8155	1605.74
浦环127线	10	531	D5000维护值	242.27	2020-12-30	45.63	轻载	2241.73	0	扬州. 浦西变/2号主变	20.58	扬州. 浦西变/10kV. 10千伏II段母线	31	18095	2241.73
浦环2号211线	10	531	D5000维护值	110.49	2020-11-29	20.81	轻载	4524.16	0	扬州. 浦西变/1号主变	15.08	扬州. 浦西变/10kV. 10千伏I段母线	9	7920	4524.16

浦开111线	10469	D5000维护值	255.59	2020-12-05	54.5	中载	1259.34	0	扬州.浦西变/1号主变	15.08	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	26	10070	1259.34
浦矿221线	10531	D5000维护值	290.61	2020-12-02	54.73	中载	1404.48	0	扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	16	9400	1404.48
浦南129线	10531	D5000维护值	227.03	2020-08-24	42.76	轻载	2505.68	0	扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	42	13315	2505.68
七星126线	10530	D5000维护值	241.84	2020-12-30	45.63	轻载	2237.05	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		2237.05
汽车126线	10459	D5000维护值	221.09	2020-10-21	48.17	轻载	1735.64	0	扬州.陈集变/2号主变	9.41	扬州.陈集变/10kV.10千伏II段母线	11	6120	1735.64
汽服141线	10455	D5000维护值	0.12	2020-09-21	0.03	轻载	5514.34	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		5514.34
汽开1号113线	10531	D5000维护值	147.6	2020-12-19	27.8	轻载	3881.41	0	江苏.新东变/1号主变	79.28	江苏.新东变/10kV.10千伏I段母线	34	8925	3881.41

汽开2号134线	10	531	D5000维护值	123.6	2020-12-16	23.28	轻载	4297.09	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏III段母线	4	1750	4297.09
前程124线	10	455	D5000维护值	105.76	2020-12-30	23.24	轻载	3684.66	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏II段母线	0		3684.66
前进123线	10	530	D5000维护值	0.06	2020-09-14	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.68
前进126线	10	531	D5000维护值	120.55	2020-08-16	22.7	轻载	4349.92	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	17	15270	4349.92
桥南136线	10	531	D5000维护值	85.27	2020-11-26	16.06	轻载	4960.97	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	20	9320	4960.97
青年111线	10	400	D5000维护值	42.76	2020-08-05	10.69	轻载	4109	0	扬州.陈集变/1号主变	8.02	扬州.陈集变/10kV.10千伏I段母线	23	5130	4109
清风113线	10	550	D5000维护值	197.55	2020-08-17	35.92	轻载	3246.63	0	扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏I段母线	25	13485	3246.63

清水214线	10	531	D5000维护值	197.86	2020-08-19	37.26	轻载	3010.91	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	110	33955	3010.91
人民123线	10	455	D5000维护值	221.98	2020-12-13	48.79	轻载	1671.73	0	扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	24	9845	1671.73
日环125线	10	531	D5000维护值	65.89	2020-08-19	12.41	轻载	5296.63	0	扬州.曹山变/2号主变	27.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏II段母线	0		5296.63
荣威132线	10	531	D5000维护值	200.02	2020-09-13	37.67	轻载	2973.5	0	扬州.曹山变/2号主变	27.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏III段母线	10	10960	2973.5
瑞福123线	10	550	D5000维护值	8.44	2020-08-16	1.53	轻载	6522.02	0	扬州.金马变/2号主变	30.38	扬州.金马变/10kV.10千伏II段母线	5	4000	6522.02
瑞盛1号125线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/1号主变	12.07	扬州.胥南变/10kV.10千伏II段母线	0		5516.42
三东1号132线	10	531	D5000维护值	14.57	2020-08-12	2.74	轻载	6185.49	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏III段母线	2	3060	6185.49

三东2号142线	10	531	D5000维护值	43.5	2020-11-30	8.19	轻载	5684.42		扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	1	10000	5684.42
三将117线	10	409	D5000维护值	80.51	2020-12-19	19.68	轻载	3564.28		扬州.仪征城东变/1号主变	17.95	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	18	7700	3564.28
三联1号112线	10	531	D5000维护值	80.23	2020-08-11	15.11	轻载	5048.26		扬州.三益变/1号主变	12.34	扬州.三益变/10kV.10千伏I段母线	23	6255	5048.26
三联2号126线	10	531	D5000维护值	37.85	2020-08-16	7.13	轻载	5782.28		扬州.三益变/1号主变	12.34	扬州.三益变/10kV.10千伏II段母线	28	6185	5782.28
三茅111线	10	485	经验值	102.99	2020-09-19	21.24	轻载	4096.35		扬州.方桥变/1号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏I段母线	0		4096.35
三南122线	10	469	D5000维护值	143.39	2020-11-23	30.57	轻载	3202.64		扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	1	10000	3202.64
三升1号133线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42		扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42

三升2号143线	10455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.三益变/3号主变	27.88	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	1	10000	5516.42
桑园141线	10469	D5000维护值	190.73	2020-08-17	40.67	轻载	2382.71	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	20	8170	2382.71
沙集125线	10400	D5000维护值	167.05	2020-12-28	41.76	轻载	1956.29	0	扬州.陈集变/2号主变	9.41	扬州.陈集变/10kV.10千伏II段母线	96	21315	1956.29
商贸116线	10531	D5000维护值	41.74	2020-12-14	7.86	轻载	5714.91	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	0		5714.91
上开1号143线	10531	D5000维护值	114	2020-10-26	21.47	轻载	4463.36	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	10	5450	4463.36
上开2号144线	10531	D5000维护值	99.6	2020-12-16	18.76	轻载	4712.77	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	11	8415	4712.77
上余124线	10530	D5000维护值	0.07	2020-10-05	0.01	轻载	6424.51	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.51

生北116线	10	550	D5000维护值	309.54	2020-08-19	56.28	中载	1306.97	0	扬州.浦西变/1号主变	15.08	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	35	27610	1306.97
生开1号115线	10	550	D5000维护值	261.42	2020-08-19	47.53	轻载	2140.41	0	扬州.浦西变/1号主变	15.08	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	28	22720	2140.41
生开2号121线	10	550	D5000维护值	355.41	2020-08-17	64.62	中载	512.5	0	扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	31	31370	512.5
生南117线	10	550	D5000维护值	118.77	2020-09-27	21.59	轻载	4611.1	0	扬州.浦西变/1号主变	15.08	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	14	12315	4611.1
生态114线	10	530	D5000维护值	0.06	2020-09-14	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		6424.68
圣塘144线	10	531	D5000维护值	262.09	2020-08-18	49.36	轻载	1898.45	0	江苏.临湖变/2号主变	61.08	江苏.临湖变/10kV.10千伏IV段母线	108	27660	1898.45
石桥146线	10	531	D5000维护值	194.66	2020-08-05	36.66	轻载	3066.33	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	55	23260	3066.33

时代123线	10	531	D5000维护值	325.06	2020-12-08	61.22	中载	807.8	0	扬州.三益变/1号主变	12.34	扬州.三益变/10kV.10千伏II段母线	15	7825	807.8
世博135线	10	530	D5000维护值	0.06	2020-09-16	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.68
双涧145线	10	531	手工维护值	274.06	2020-11-11	51.61	中载	1691.12	0	扬州.大仪变/2号主变	30.63	扬州.大仪变/10kV.10千伏IV段母线	75	20925	1691.12
双塘142线	10	531	手工维护值	155.06	2020-08-19	29.2	轻载	3752.2	0	扬州.大仪变/2号主变	30.63	扬州.大仪变/10kV.10千伏IV段母线	77	17765	3752.2
水厂133线	10	531	D5000维护值	132.46	2020-08-16	24.95	轻载	4143.64	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	16	7060	4143.64
水务113线	10	531	手工维护值	134.77	2020-12-22	25.38	轻载	4103.63	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏I段母线	8	5585	4103.63
舜天1号119线	10	531	D5000维护值	265.19	2020-12-17	49.94	轻载	1844.75	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	0		1844.75

舜天2号211线	10	531	D5000维护值	100.2	2020-09-01	18.87	轻载	4702.38	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	0		4702.38
四庄116线	10	531	D5000维护值	45.98	2020-08-12	8.66	轻载	5641.47	0	扬州.谢集变/1号主变	12.61	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	20	6230	5641.47
苏云112线	10	531	D5000维护值	148.21	2020-08-16	27.91	轻载	3870.85	0	扬州.谢集变/1号主变	12.61	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	48	19990	3870.85
塔山124线	10	531	D5000维护值	257.71	2020-08-19	48.53	轻载	1974.31	0	扬州.陈集变/2号主变	9.41	扬州.陈集变/10kV.10千伏II段母线	109	25920	1974.31
塔影206线	10	531	D5000维护值	77.38	2020-12-31	14.57	轻载	5097.62	0	扬州.新集变/2号主变	0.96	扬州.新集变/10kV.10千伏II段母线	19	9900	960
桃坞125线	10	405	D5000维护值	282	2020-12-23	69.63	中载	25.98	0	江苏.新东变/1号主变	79.28	江苏.新东变/10kV.10千伏II段母线	74	20390	25.98
体育131线	10	455	D5000维护值	39.64	2020-12-14	8.71	轻载	4829.86	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	1	630	4829.86

天安145线	10	531	D5000维护值	159	2020-11-25	29.94	轻载	3683.96	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	48	11740	3683.96
天保128线	10	469	D5000维护值	170.99	2020-08-20	36.46	轻载	2724.61	0	扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	14	7145	2724.61
天富111线	10	531	D5000维护值	497.39	2020-12-03	93.67	重载	0	0	扬州.盘古变/1号主变	20.35	扬州.盘古变/10kV.10千伏I段母线	0		0
天龙134线	10	531	D5000维护值	3.04	2020-10-14	0.57	轻载	6385.19	0	扬州.盘古变/3号主变	21.21	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	1	4500	6385.19
天宁111线	10	531	D5000维护值	245.03	2020-12-31	46.15	轻载	2193.92	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	44	16685	2193.92
天祥114线	10	531	D5000维护值	145.49	2020-11-25	27.4	轻载	3917.96	0	扬州.三益变/1号主变	12.34	扬州.三益变/10kV.10千伏I段母线	2	2715	3917.96
铜山136线	10	469	D5000维护值	190.91	2020-08-17	40.71	轻载	2379.59	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	38	16760	2379.59

凸轮1号119线	10	469	D5000维护值	325.61	2020-10-15	69.43	中载	46.59	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	5	2615	46.59
凸轮2号211线	10	469	D5000维护值	123.26	2020-12-26	26.28	轻载	3551.29	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	0		3551.29
外滩122线	10	531	D5000维护值	145.75	2020-08-24	27.45	轻载	3913.45	0	扬州.三益变/1号主变	12.34	扬州.三益变/10kV.10千伏II段母线	26	9380	3913.45
万集113线	10	531	手工维护值	120.24	2020-08-17	22.64	轻载	4355.29	0	扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏I段母线	65	14050	4355.29
王云121线	10	531	D5000维护值	226.74	2020-12-29	42.7	轻载	2510.71	0	江苏.新东变/1号主变	79.28	江苏.新东变/10kV.10千伏II段母线	12	7865	2510.71
王庄117线	10	531	D5000维护值	0.69	2020-10-04	0.13	轻载	6425.89	0	扬州.谢集变/1号主变	12.61	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	0		6425.89
威富126线	10	531	D5000维护值	183.72	2020-08-01	34.6	轻载	3255.81	0	扬州.盘古变/1号主变	20.35	扬州.盘古变/10kV.10千伏II段母线	1	9000	3255.81

微波122线	10	531	D5000维护值	255.81	2020-12-18	48.18	轻载	2007.21	0	扬州.曹山变/2号主变	27.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏II段母线	2	830	2007.21
圩东1号123线	10	531	D5000维护值	363.1	2020-12-30	68.38	中载	148.95	0	扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	86	54140	148.95
圩东2号124线	10	531	D5000维护值	199.42	2020-08-17	37.56	轻载	2983.89	0	扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	49	18985	2983.89
圩街126线	10	531	D5000维护值	194.39	2020-08-17	36.61	轻载	3071.01	0	扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	25	13035	3071.01
圩开1号111线	10	459	D5000维护值	103.18	2020-12-18	22.48	轻载	3777.84	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	5	14040	3777.84
圩开2号112线	10	531	D5000维护值	56.51	2020-12-29	10.64	轻载	5459.09	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	9	4130	5459.09
乌山113线	10	531	D5000维护值	153.67	2020-08-19	28.94	轻载	3776.28	0	扬州.月塘变/1号主变	5.78	扬州.月塘变/10kV.10千伏I段母线	99	20280	3776.28

五星131线	10	531	手工维护值	46.02	2020-12-04	8.67	轻载	5640.78	0	扬州.大仪变/2号主变	30.63	扬州.大仪变/10kV.10千伏III段母线	26	5215	5640.78
五一111线	10	531	D5000维护值	100.04	2020-08-20	18.84	轻载	4705.15	0	扬州.月塘变/1号主变	5.78	扬州.月塘变/10kV.10千伏I段母线	56	13430	4705.15
五一124线	10	531	D5000维护值	61.52	2020-08-17	11.59	轻载	5372.32	0	扬州.仪征城东变/2号主变	21.18	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	10	6275	5372.32
五一2号129线	10	531	D5000维护值	92.11	2020-12-03	17.35	轻载	4842.5	0	扬州.仪征城东变/2号主变	21.18	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	11	14910	4842.5
西环114线	10	550	D5000维护值	80.76	2020-08-24	14.68	轻载	5269.44	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	0		5269.44
西园1号115线	10	531	D5000维护值	250.77	2020-08-19	47.23	轻载	2094.51	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	75	24815	2094.51
西园2号133线	10	531	D5000维护值	97.78	2020-12-14	18.41	轻载	4744.29	0	扬州.曹山变/2号主变	27.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏III段母线	3	4350	4744.29

下余125线	10	530	D5000维护值	0.07	2020-10-02	0.01	轻载	6424.51		扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.51
先锋122线	10	455	D5000维护值	143.4	2020-08-19	31.52	轻载	3032.73		扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	35	16890	3032.73
纤北134线	10	531	D5000维护值	142.79	2020-08-05	26.89	轻载	3964.72		扬州.曹山变/2号主变	27.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏III段母线	17	10995	3964.72
香沟114线	10	531	手工维护值	228.87	2020-08-19	43.1	轻载	2473.82		扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏I段母线	76	26710	2473.82
小集213线	10	530	D5000维护值	300.3	2020-12-19	56.66	中载	1224.52		扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		1224.52
肖北234线	10	455	D5000维护值	144.8	2020-11-26	31.82	轻载	3008.48		扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	60	15915	3008.48
肖东233线	10	455	D5000维护值	171.18	2020-09-21	37.62	轻载	2551.58		扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	18	8790	2551.58

谢集123线	10	531	D5000维护值	204.32	2020-08-17	38.48	轻载	2899.02	0	扬州.谢集变/2号主变	19.9	扬州.谢集变/10kV.10千伏II段母线	111	27490	2899.02
新安135线	10	531	D5000维护值	72.29	2020-08-17	13.61	轻载	5185.78	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	12	11770	5185.78
新北132线	10	531	D5000维护值	39.6	2020-08-19	7.46	轻载	5751.97	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏III段母线	12	8365	5751.97
新城142线	10	531	D5000维护值	229.82	2020-08-17	43.28	轻载	2457.36	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	41	27195	2457.36
新东1号112线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	江苏.新东变/1号主变	79.28	江苏.新东变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
新东2号122线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	江苏.新东变/1号主变	79.28	江苏.新东变/10kV.10千伏II段母线	1	10000	6437.84
新光118线	10	459	D5000维护值	89.87	2020-09-14	19.58	轻载	4008.37	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	0		4008.37

新河117线	10	531	D5000维护值	0	2020-12-26	0	轻载	6437.84	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
新华142线	10	531	D5000维护值	342	2020-12-18	64.41	中载	514.4	0	江苏.新东变/2号主变	65.89	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	39	13095	514.4
新集122线	10	485	经验值	167.99	2020-09-19	34.64	轻载	2970.55	0	扬州.方桥变/2号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏III段母线	0		2970.55
新集204线	10	531	D5000维护值	208.7	2020-12-26	39.3	轻载	2823.16	0	扬州.新集变/2号主变	0.96	扬州.新集变/10kV.10千伏II段母线	5	3415	960
新街119线	10	531	D5000维护值	232.91	2020-08-19	43.86	轻载	2403.84	0	扬州.仪征城东变/1号主变	17.95	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	52	21685	2403.84
新能121线	10	550	手工维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6668.2	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏II段母线	0		6668.2
新升1号114线	10	531	D5000维护值	23.94	2020-09-11	4.51	轻载	6023.2	0	江苏.新东变/1号主变	79.28	江苏.新东变/10kV.10千伏I段母线	1	2860	6023.2

新升2号124线	10	531	D5000维护值	46.38	2020-08-10	8.73	轻载	5634.54	0	江苏.新东变/1号主变	79.28	江苏.新东变/10kV.10千伏II段母线	1	10000	5634.54
新中114线	10	485	经验值	117.99	2020-09-19	24.33	轻载	3836.55	0	扬州.方桥变/1号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏I段母线	0		3836.55
新中203线	10	531	D5000维护值	181.76	2020-08-12	34.23	轻载	3289.76	0	扬州.新集变/1号主变	3.45	扬州.新集变/10kV.10千伏I段母线	20	8915	3289.76
胥东1号164线	10	531	手工维护值	282.13	2020-08-19	53.13	中载	1551.35	0	扬州.胥南变/1号主变	12.07	扬州.胥南变/10kV.10千伏VI段母线	36	17915	1551.35
胥东2号165线	10	531	手工维护值	275.39	2020-08-17	51.86	中载	1668.09	0	扬州.胥南变/1号主变	12.07	扬州.胥南变/10kV.10千伏VI段母线	36	22055	1668.09
胥工115线	10	531	手工维护值	336.04	2020-12-14	63.28	中载	617.63	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏I段母线	52	23915	617.63
胥矿122线	10	531	手工维护值	93.16	2020-07-31	17.54	轻载	4824.31	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏II段母线	10	2140	4824.31

胥浦122线	10	455	D5000维护值	172.55	2020-08-17	37.92	轻载	2527.85	0	扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	27	12620	2527.85
胥西1号125线	10	531	D5000维护值	13.07	2020-12-24	2.46	轻载	6211.47	0	扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	3	1200	6211.47
胥西2号126线	10	531	D5000维护值	265.3	2020-08-25	49.96	轻载	1842.85	0	扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	52	18065	1842.85
胥肖123线	10	531	手工维护值	2.93	2020-08-29	0.55	轻载	6387.1	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏II段母线	6	6090	6387.1
胥云118线	10	531	D5000维护值	245.51	2020-12-22	46.24	轻载	2185.61	0	扬州.金马变/1号主变	19.04	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	66	21015	2185.61
学军112线	10	455	D5000维护值	211.61	2020-12-08	46.51	轻载	1851.33	0	扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏I段母线	34	11230	1851.33
延丰142线	10	550	D5000维护值	181.44	2020-12-17	32.99	轻载	3525.66	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		3525.66

沿河117线	10459	D5000维护值	320.25	2020-08-24	69.77	中载	18.19	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	28	16570	18.19
扬西119线	10531	D5000维护值	207.26	2020-11-17	39.03	轻载	2848.1	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	24	17400	2848.1
扬子211线	10531	D5000维护值	26.11	2020-12-30	4.92	轻载	5985.62	0	扬州.城南变/1号主变	29.96	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	6	3250	5985.62
养老119线	10531	D5000维护值	152.85	2020-12-28	28.79	轻载	3790.48	0	扬州.谢集变/1号主变	12.61	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	8	6060	3790.48
耀皮129线	10531	D5000维护值	322.67	2020-11-22	60.77	中载	849.2	0	扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	2	7815	849.2
耀皮2号213线	10531	D5000维护值	238.05	2020-12-16	44.83	轻载	2314.82	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	0		2314.82
冶炼114线	10400	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	4849.6	0	扬州.矿区变/1号主变	3.25	扬州.矿区变/10kV.10千伏I段母线	1	30	3250

野山131线	10	530	D5000维护值	59.11	2020-11-17	11.15	轻载	5401.93	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	21	7030	5401.93
一洲123线	10	531	D5000维护值	347.9	2020-08-17	65.52	中载	412.22	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	59	21930	412.22
依利221线	10	531	D5000维护值	446.62	2020-08-26	84.11	重载	0	0	扬州.圩区变/2号主变	15.04	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	1	2500	0
仪寿1号122线	10	531	手工维护值	234.14	2020-08-16	44.09	轻载	2382.54	0	扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏II段母线	100	24160	2382.54
仪寿2号123线	10	531	手工维护值	221.14	2020-08-17	41.65	轻载	2607.7	0	扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏II段母线	91	19995	2607.7
怡人1号112线	10	531	D5000维护值	257.75	2020-12-31	48.54	轻载	1973.61	0	扬州.浦西变/1号主变	15.08	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	0		1973.61
怡人2号128线	10	531	D5000维护值	253.52	2020-08-17	47.74	轻载	2046.88	0	扬州.浦西变/2号主变	20.58	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	0		2046.88

屹丰133线	10	455	D5000维护值	227.4	2020-10-24	49.98	轻载	1577.85	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	1	1600	1577.85
尹山111线	10	531	D5000维护值	307.66	2020-12-22	57.94	中载	1109.17	0	扬州.谢集变/1号主变	12.61	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	69	33645	1109.17
荧光1号111线	10	275	手工维护值	185.03	2020-11-03	67.28	中载	129.38	0	扬州.矿区变/1号主变	3.25	扬州.矿区变/10kV.10千伏I段母线	0		129.38
荧光2号125线	10	531	手工维护值	176.86	2020-08-18	33.31	轻载	3374.63	0	扬州.矿区变/2号主变	6.51	扬州.矿区变/10kV.10千伏II段母线	26	12400	3374.63
油田143线	10	531	D5000维护值	67.85	2020-09-07	12.78	轻载	5262.68	0	江苏.临湖变/2号主变	61.08	江苏.临湖变/10kV.10千伏IV段母线	0		5262.68
郁部1号114线	10	531	D5000维护值	91.8	2020-12-02	17.29	轻载	4847.87	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	5	6550	4847.87
郁部2号124线	10	531	D5000维护值	148.32	2020-11-27	27.93	轻载	3868.94	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	16	14640	3868.94

郁城1号136线	10	455	D5000维护值	137.76	2020-08-13	30.28	轻载	3130.42	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	3	5680	3130.42
郁城2号146线	10	455	D5000维护值	151.56	2020-08-21	33.31	轻载	2891.4	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	2	3700	2891.4
郁东1号134线	10	455	D5000维护值	156	2020-12-05	34.29	轻载	2814.5	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	6	3715	2814.5
郁东2号144线	10	455	D5000维护值	80.04	2020-12-16	17.59	轻载	4130.13	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	1	400	4130.13
郁果145线	10	455	D5000维护值	94.56	2020-09-03	20.78	轻载	3878.64	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		3878.64
郁河126线	10	455	D5000维护值	123.36	2020-08-18	27.11	轻载	3379.82	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	54	13920	3379.82
郁林135线	10	531	D5000维护值	327	2020-11-27	61.58	中载	774.2	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.69	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	35	11935	774.2

郁零1号113线	10	531	D5000维护值	222.84	2020-08-18	41.97	轻载	2578.26	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	11	9260	2578.26
郁零2号123线	10	531	D5000维护值	143.16	2020-12-02	26.96	轻载	3958.31	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	6	3915	3958.31
郁龙116线	10	531	D5000维护值	77.04	2020-08-19	14.51	轻载	5103.51	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	40	8510	5103.51
郁西1号112线	10	531	D5000维护值	55.68	2020-09-26	10.49	轻载	5473.47	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	1	315	5473.47
郁西2号122线	10	531	D5000维护值	0.12	2020-08-05	0.02	轻载	6435.77	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	0		6435.77
御景128线	10	550	D5000维护值	90.35	2020-08-07	16.43	轻载	5103.34	0	扬州.仪征城东变/2号主变	21.18	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	10	10520	5103.34
园北132线	10	485	经验值	197.99	2020-09-19	40.82	轻载	2450.95	0	扬州.方桥变/2号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏III段母线	0		2450.95

园东113线	10	531	D5000维护值	208.51	2020-12-18	39.27	轻载	2826.45	0	扬州.曹山变/1号主变	14.07	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	10	7160	2826.45
月开1号221线	10	531	D5000维护值	7.38	2020-12-30	1.39	轻载	6310.02	0	扬州.谢集变/2号主变	19.9	扬州.谢集变/10kV.10千伏II段母线	1	630	6310.02
月开2号118线	10	531	D5000维护值	169.66	2020-12-17	31.95	轻载	3499.33	0	扬州.谢集变/1号主变	12.61	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	0		3499.33
跃进131线	10	455	D5000维护值	160.62	2020-08-15	35.3	轻载	2734.48	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	71	16895	2734.48
云馨148线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏IV段母线	0		5516.42
枣北122线	10	530	D5000维护值	0.07	2020-10-07	0.01	轻载	6424.51	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.51
枣环1号115线	10	530	D5000维护值	74.42	2020-12-31	14.04	轻载	5136.77	0	扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	20	16130	5136.77

枣环2号132线	10	530	D5000维护值	103.66	2020-08-19	19.56	轻载	4630.33	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	43	16930	4630.33
枣林134线	10	530	D5000维护值	0.08	2020-08-17	0.02	轻载	6424.33	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.33
枣南119线	10	530	D5000维护值	0.17	2020-11-02	0.03	轻载	6422.78	0	扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		6422.78
枣园136线	10	530	D5000维护值	0.06	2020-09-16	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣林变/2号主变	38.3	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.68
枣云212线	10	530	D5000维护值	0.07	2020-10-05	0.01	轻载	6424.51	0	扬州.枣林变/1号主变	36.06	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		6424.51
张集131线	10	485	经验值	192.99	2020-09-19	39.79	轻载	2537.55	0	扬州.方桥变/2号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏III段母线	0		2537.55
张集202线	10	400	D5000维护值	55.69	2020-08-05	13.92	轻载	3885.05	0	扬州.新集变/1号主变	3.45	扬州.新集变/10kV.10千伏I段母线	18	5995	3450

张山117线	10	459	D5000维护值	145.26	2020-08-19	31.65	轻载	3049.01	0	扬州.金马变/1号主变	19.04	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	77	17765	3049.01
张云125线	10	531	D5000维护值	409.56	2020-08-19	77.13	重载	0	0	扬州.郁桥变/1号主变	15.83	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	3	6780	0
中电116线	10	600	D5000维护值	485.68	2020-10-08	80.95	重载	0	0	扬州.三益变/1号主变	12.34	扬州.三益变/10kV.10千伏I段母线	1		0
中环123线	10	531	D5000维护值	184.66	2020-12-28	34.78	轻载	3239.53	0	扬州.矿区变/2号主变	6.51	扬州.矿区变/10kV.10千伏II段母线	0		3239.53
中江1号121线	10	469	D5000维护值	109.89	2020-10-13	23.43	轻载	3782.86	0	扬州.曹山变/2号主变	27.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏II段母线	3	8730	3782.86
中桥163线	10	531	手工维护值	37.21	2020-12-18	7.01	轻载	5793.37	0	扬州.胥南变/1号主变	12.07	扬州.胥南变/10kV.10千伏VI段母线	20	13570	5793.37
中体143线	10	550	D5000维护值	100.76	2020-08-05	18.32	轻载	4923.04	0	扬州.仪城变/2号主变	34.97	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	17	12180	4923.04

中兴212线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.圩区变/1号主变	33.97	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
中源132线	10	531	D5000维护值	79.54	2020-08-17	14.98	轻载	5060.21	0	扬州.城南变/2号主变	21.05	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	9	5680	5060.21
朱桥112线	10	531	手工维护值	287.58	2020-08-17	54.16	中载	1456.96	0	扬州.大仪变/1号主变	33.37	扬州.大仪变/10kV.10千伏I段母线	119	36865	1456.96
砖瓦116线	10	531	D5000维护值	50.97	2020-08-19	9.6	轻载	5555.04	0	扬州.仪城变/1号主变	33.09	扬州.仪城变/10kV.10千伏I段母线	17	6220	5555.04
奥林511线	20	455	D5000维护值	47.13	2020-11-04	10.36	轻载	9400.26	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0		9400.26
冠天533线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏III段母线	0		11032.84
精卫531线	20	455	D5000维护值	7.39	2020-08-04	1.62	轻载	10776.85	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏III段母线	0		10776.85

精细513线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0		11032.84
君竹512线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0		11032.84
凯东524线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	0		11032.84
凯西534线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏III段母线	0		11032.84
凯旋523线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	0		11032.84
矿化515线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0		11032.84
矿南522线	20	459	D5000维护值	118.52	2020-08-27	25.82	轻载	7024.3	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	13	11855	7024.3

蓝田545线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏IV段母线	0		11032.84
美轮525线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	0		11032.84
青胥521线	20	459	D5000维护值	97.42	2020-12-31	21.22	轻载	7755.2	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	13	8985	7755.2
天启514线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	60.14	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0		11032.84
万化532线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏III段母线	0		11032.84
小庄541线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏IV段母线	0		11032.84
肖青I号526线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	江苏.肖山变/1号主变	91.49	江苏.肖山变/20kV.20千伏II段母线	0		11032.84

肖青II号541线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	江苏.肖山变/2号主变	103.68	江苏.肖山变/20kV.20千伏IV段母线	0	11032.84
许工542线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏IV段母线	0	11032.84
赵会544线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏IV段母线	0	11032.84
周化535线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏III段母线	0	11032.84
周庄543线	20	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	34.05	扬州.青矿变/20kV.20千伏IV段母线	0	11032.84