

线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区数量	挂接台区容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
1号所变	10	100	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	1212.4	0				0		1212.4
1号所变	10	100	D5000维护值					0	0	扬州.界镇变/1号主变	0.1	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	0		
1号所变	10	100	D5000维护值	2.58	2020-08-20	2.58	轻载	1167.71	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	0		1167.71
1号所变	10	100	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	1212.4	0	扬州.甸垛变/2号主变	8.42	扬州.甸垛变/10kV.10千伏II段母线	0		1212.4
1号所变	10	100	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	1212.4	0				0		1212.4
1号所变0101	10	100	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	1212.4	0				0		1212.4
2号曲折变020	10	100	D5000维护值	7.3	2020-12-29	7.3	轻载	1085.96	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	0		1085.96

3号曲折变030	10	100	D5000维护值	1.06	2020-11-09	1.06	轻载	1194.04	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	0		1194.04
6N	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
八伯123线	10	531	D5000维护值	151.08	2020-08-25	28.45	轻载	3821.14	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	61	13615	3821.14
八陈143线	10	531	D5000维护值	93	2020-08-19	17.51	轻载	4827.08	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	55	16505	4827.08
八丰142线	10	520	D5000维护值	88.92	2020-08-17	17.1	轻载	4764.39	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	44	9545	4764.39
八港134线	10	520	D5000维护值	85.44	2020-08-17	16.43	轻载	4824.66	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	36	12050	4824.66
八沟115线	10	525	D5000维护值	142.68	2020-08-21	27.18	轻载	3893.88	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	76	18010	3893.88

八河116线	10	531	D5000维护值	231.96	2020-08-06	43.68	轻载	2420.3	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	45	14445	2420.3
八金131线	10	531	D5000维护值	100.44	2020-08-14	18.92	轻载	4698.22	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	45	9195	4698.22
八联141线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		6437.84
八农112线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
八砣121线	10	430	D5000维护值	170.52	2020-12-09	39.66	轻载	2259.91	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	3	3080	2259.91
八阳133线	10	525	D5000维护值	121.32	2020-08-19	23.11	轻载	4263.84	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	54	12700	4263.84
八业124线	10	387	D5000维护值	87.48	2020-11-15	22.6	轻载	3176.83	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	10	5660	3176.83

八园122线	10	531	D5000维护值	297.96	2020-12-08	56.11	中载	1277.18	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	35	15865	1277.18
八张113线	10	520	D5000维护值	188.04	2020-12-12	36.16	轻载	3047.63	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	18	5835	3047.63
八镇114线	10	531	D5000维护值	122.28	2020-08-19	23.03	轻载	4319.95	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	35	12005	4319.95
宝鼎123线	10	459	D5000维护值	134.7	2020-08-17	29.35	轻载	3231.91	0	扬州.甘垛变/2号主变	16.76	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	47	14035	3231.91
宝塔125线	10	450	D5000维护值	235.66	2020-08-17	52.37	中载	1374.17	0	扬州.高城变/1号主变	15.83	扬州.高城变/10kV.10千伏II段母线	43	16745	1374.17
保华135线	10	550	D5000维护值	23.91	2020-11-19	4.35	轻载	6254.08	0	扬州.黄渡变/2号主变	18.87	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	3	2400	6254.08
碧玉126线	10	550	D5000维护值	79.08	2020-08-17	14.38	轻载	5298.53	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	9	7400	5298.53

宾车124线	10	459	D5000维护值	243.73	2020-08-19	53.1	中载	1343.51	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	51.46	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	51	15110	1343.51
宾工126线	10	531	D5000维护值	158.28	2020-12-29	29.81	轻载	3696.43	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	51.46	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	21	6170	3696.43
宾湖123线	10	531	D5000维护值	196.95	2020-08-17	37.09	轻载	3026.67	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	51.46	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	88	27070	3026.67
宾上122线	10	531	D5000维护值	255.33	2020-08-25	48.08	轻载	2015.53	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	51.46	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	82	18750	2015.53
宾太127线	10	531	D5000维护值	114.67	2020-08-19	21.6	轻载	4451.76	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	51.46	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	62	12495	4451.76
宾西125线	10	531	D5000维护值	134.35	2020-08-01	25.3	轻载	4110.9	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	51.46	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	66	16635	4110.9
宾翔149线	10	531	D5000维护值	42.2	2020-12-09	7.95	轻载	5706.94	0	扬州.迎 宾变/4号 主变	35.74	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0		5706.94

宾珠141线	10	550	D5000维护值	10.2	2020-08-03	1.85	轻载	6491.54	0	扬州.迎 宾变/4号 主变	35.74	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏IV段 母线	8	6400	6491.54
步康121线	10	479	D5000维护值	59.22	2020-08-17	12.36	轻载	4781.71	0	扬州.武 安变/2号 主变	49.51	扬州.武 安变 /10kV.10 千伏II段 母线	9	5120	4781.71
城北113线	10	450	D5000维护值	202.31	2020-08-19	44.96	轻载	1951.79	0	扬州.高 城变/1号 主变	15.83	扬州.高 城变 /10kV.10 千伏I段 母线	25	12265	1951.79
城东114线	10	531	D5000维护值	278.51	2020-08-17	52.45	中载	1614.05	0	扬州.高 城变/1号 主变	15.83	扬州.高 城变 /10kV.10 千伏I段 母线	43	18110	1614.05
城南124线	10	350	D5000维护值	87.58	2020-10-02	25.02	轻载	2726.51	0	扬州.高 城变/1号 主变	15.83	扬州.高 城变 /10kV.10 千伏II段 母线	13	6780	2726.51
城西123线	10	409	D5000维护值	239.02	2020-08-31	58.44	中载	818.89	0	扬州.高 城变/1号 主变	15.83	扬州.高 城变 /10kV.10 千伏II段 母线	17	7225	818.89
川青112线	10	525	D5000维护值	102.22	2020-10-29	19.47	轻载	4594.65	0	扬州.临 青变/2号 主变	8	扬州.临 青变 /10kV.10 千伏正母 线	1		4594.65

崔印119线	10	500	D5000维护值	382.32	2020-08-17	76.46	重载	0	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	101	26385	0
待用111线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.营南变/1号主变	5.77	扬州.营南变/10kV.10千伏I段母线	0		5770
待用111线	10	455	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5516.42	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	0		5516.42
待用111线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
待用111线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
待用112线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
待用112线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14

待用113线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用113线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.甸垛变/1号主变	4.8	扬州.甸垛变/10kV.10千伏I段母线	0	4800
待用113线	10	485	经验值	0.7	2020-12-31	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0	5868.02
待用114线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用114线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.甸垛变/1号主变	4.8	扬州.甸垛变/10kV.10千伏I段母线	0	4800
待用114线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用114线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14

待用115线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用115线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用116线	10	485	经验值	0.7	2020-12-12	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0	5868.02
待用116线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用116线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用121线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0				0	5880.14
待用121线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.界首变/2号主变	6.45	扬州.界首变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14

待用122线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.界首变/2号主变	6.45	扬州.界首变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用122线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.德华变/2号主变	32.06	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用123线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.界首变/2号主变	6.45	扬州.界首变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用123线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.德华变/2号主变	32.06	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用124线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.营南变/2号主变	3.01	扬州.营南变/10kV.10千伏II段母线	0	3010
待用124线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.德华变/2号主变	32.06	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用124线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/2号主变	46.88	扬州.神居变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14

待用125线	10	485	经验值					0	0				0		
待用125线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.营南变/2号主变	3.01	扬州.营南变/10kV.10千伏II段母线	0		3010
待用125线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/2号主变	46.88	扬州.神居变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
待用125线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
待用125线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
待用126线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/1号主变	31.46	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
待用126线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.营南变/2号主变	3.01	扬州.营南变/10kV.10千伏II段母线	0		3010

待用128线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.德华变/2号主变	32.06	扬州.德华变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用131线	10	530	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6425.72	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	0	6425.72
待用131线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用131线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用131线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0	5874.08
待用132线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用132线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14

待用132线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	32.23	扬州.回乡变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用132线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用132线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用133线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用133线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用133线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	32.23	扬州.回乡变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用133线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14

待用134线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用134线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用134线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	32.23	扬州.回乡变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用134线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用135线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用135线	10	531	D5000维护值	0.21	2020-08-08	0.04	轻载	6434.21	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	0	6434.21
待用135线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14

待用135线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5880.14
待用135线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临 泽变/2号 主变	30.31	扬州.临 泽变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5880.14
待用136线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.观 鹤变/3号 主变	13.92	扬州.观 鹤变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5880.14
待用136线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八 桥变/3号 主变	35.75	扬州.八 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5880.14
待用136线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5880.14
待用136线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临 泽变/2号 主变	30.31	扬州.临 泽变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5880.14
待用136线	10	531	D5000维护值	0.21	2020-08-08	0.04	轻载	6434.21	0	扬州.张 轩变/3号 主变	34.94	扬州.张 轩变 /110kV.1 0千伏III 段母线	0	6434.21

待用136线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏III段母线	0		5880.14
待用141线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 观鹤变/3号主变	13.92	扬州. 观鹤变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5880.14
待用141线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	32.23	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5880.14
待用141线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5880.14
待用142线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 迎宾变/4号主变	35.74	扬州. 迎宾变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5880.14
待用142线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 观鹤变/3号主变	13.92	扬州. 观鹤变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5880.14
待用142线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	32.23	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5880.14

待用142线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用143线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 迎宾变/4号主变	35.74	扬州. 迎宾变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用143线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	32.23	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用143线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 观鹤变/3号主变	13.92	扬州. 观鹤变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用143线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用144线	10	485	经验值	0.36	2020-08-22	0.07	轻载	5873.9	0	扬州. 武安变/2号主变	49.51	扬州. 武安变/10kV. 10千伏II段母线	0	5873.9

待用144线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	32.23	扬州.回乡变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎宾变/4号主变	35.74	扬州.迎宾变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.观鹤变/3号主变	13.92	扬州.观鹤变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	32.23	扬州.回乡变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14

待用145线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎 宾变/4号 主变	35.74	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0	5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.神 居变/4号 主变	28.35	扬州.神 居变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0	5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八 桥变/3号 主变	35.75	扬州.八 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0	5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.观 鹤变/3号 主变	13.92	扬州.观 鹤变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0	5880.14
待用146线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0	5880.14
待用146线	10	531	D5000维护值	0.21	2020-08-08	0.04	轻载	6434.21	0	扬州.张 轩变/3号 主变	34.94	扬州.张 轩变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0	6434.21
待用146线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤 庄变/3号 主变	32	扬州.汤 庄变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0	5880.14

待用146线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/3号主变	35.75	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用146线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎宾变/4号主变	35.74	扬州.迎宾变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用146线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/4号主变	28.35	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用146线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.观鹤变/3号主变	13.92	扬州.观鹤变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用147线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎宾变/4号主变	35.74	扬州.迎宾变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用147线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/4号主变	28.35	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用148线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎宾变/4号主变	35.74	扬州.迎宾变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14

待用148线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 神居变/4号主变	28.35	扬州. 神居变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用149线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 神居变/4号主变	28.35	扬州. 神居变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用151线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	32.23	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏V段母线	0	5880.14
待用152线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 临泽变/1号主变	32.62	扬州. 临泽变/10kV. 10千伏I段母线	0	5880.14
待用152线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	32.23	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏V段母线	0	5880.14
待用153线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 临泽变/1号主变	32.62	扬州. 临泽变/10kV. 10千伏I段母线	0	5880.14
待用153线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	32.23	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏V段母线	0	5880.14

待用154线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏V段 母线	0	5880.14
待用155线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏V段 母线	0	5880.14
待用156线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏V段 母线	0	5880.14
待用161线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏VI段 母线	0	5880.14
待用162线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏VI段 母线	0	5880.14
待用163线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏VI段 母线	0	5880.14
待用164线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	32.23	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏VI段 母线	0	5880.14

待用165线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	32.23	扬州.回乡变/10kV.10千伏VI段母线	0		5880.14
待用166线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	32.23	扬州.回乡变/10kV.10千伏VI段母线	0		5880.14
道爵124线	10	360	D5000维护值	4.39	2020-08-25	1.22	轻载	4288.61	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	0		4288.61
德东125线	10	531	D5000维护值	183.84	2020-11-27	34.62	轻载	3253.74	0	扬州.德华变/2号主变	32.06	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	33	7305	3253.74
德港111线	10	531	D5000维护值	312.15	2020-08-24	58.79	中载	1031.41	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	120	32940	1031.41
德工115线	10	531	D5000维护值	154.32	2020-12-24	29.06	轻载	3765.02	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	45	11685	3765.02
德塘114线	10	531	D5000维护值	209.51	2020-08-10	39.46	轻载	2809.13	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	76	19190	2809.13

德圩127线	10	531	D5000维护值	3.87	2020-10-14	0.73	轻载	6370.82	0	扬州.德华变/2号主变	32.06	扬州.德华变/10kV.10千伏III段母线	0		6370.82
德扬113线	10	531	D5000维护值	264.34	2020-12-18	49.78	轻载	1859.48	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	56	14360	1859.48
德营126线	10	531	D5000维护值	152.91	2020-08-23	28.8	轻载	3789.44	0	扬州.德华变/2号主变	32.06	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	63	14250	3789.44
德镇121线	10	531	D5000维护值	336.76	2020-08-16	63.42	中载	605.16	0	扬州.德华变/2号主变	32.06	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	65	21435	605.16
电池I191线	10	531	D5000维护值	4.22	2020-08-31	0.79	轻载	6364.75	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	3	42050	6364.75
电池II114线	10	531	D5000维护值	39.73	2020-12-15	7.48	轻载	5749.72	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	10	2655	5749.72
甸北112线	10	531	D5000维护值	163.19	2020-12-15	30.73	轻载	3611.39	0	扬州.甸垛变/1号主变	4.8	扬州.甸垛变/10kV.10千伏I段母线	41	11795	3611.39

甸埭118线	10	530	D5000维护值	48.12	2020-11-19	9.08	轻载	5592.28	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	1	250	2800
甸钢115线	10	350	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	4243.4	0	扬州.甸埭变/1号主变	4.8	扬州.甸埭变/10kV.10千伏I段母线	0		4243.4
甸工121线	10	531	D5000维护值	154.07	2020-12-16	29.02	轻载	3769.35	0	扬州.甸埭变/2号主变	8.42	扬州.甸埭变/10kV.10千伏II段母线	28	7685	3769.35
甸进123线	10	525	D5000维护值	81.1	2020-08-25	15.45	轻载	4960.45	0	扬州.甸埭变/2号主变	8.42	扬州.甸埭变/10kV.10千伏II段母线	47	10360	4960.45
甸南111线	10	531	D5000维护值	371.25	2020-10-29	69.92	中载	7.79	0	扬州.甸埭变/1号主变	4.8	扬州.甸埭变/10kV.10千伏I段母线	87	22265	7.79
甸农122线	10	531	D5000维护值	156.78	2020-08-19	29.53	轻载	3722.41	0	扬州.甸埭变/2号主变	8.42	扬州.甸埭变/10kV.10千伏II段母线	74	18235	3722.41
甸铁124线	10	525	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6365.1	0	扬州.甸埭变/2号主变	8.42	扬州.甸埭变/10kV.10千伏II段母线	0		6365.1

甸镇116线	10	525	D5000维护值	203.62	2020-08-17	38.78	轻载	2838.4	0	扬州.甸垛变/1号主变	4.8	扬州.甸垛变/10kV.10千伏I段母线	80	18135	2838.4
东墩121线	10	531	D5000维护值	137.81	2020-08-01	25.95	轻载	4050.97	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	21	7170	4050.97
二沟115线	10	525	D5000维护值	300	2020-08-17	57.14	中载	1169.1	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	86	21630	1169.1
二桥121线	10	531	D5000维护值	263.87	2020-08-17	49.69	轻载	1867.62	0	扬州.高城变/1号主变	15.83	扬州.高城变/10kV.10千伏II段母线	30	12225	1867.62
飞达116线	10	385	D5000维护值	125.2	2020-12-26	32.52	轻载	2499.28	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.28	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	0		2499.28
翡翠142线	10	550	D5000维护值	51.68	2020-08-04	9.4	轻载	5773.1	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	3	2400	5773.1
丰泽145线	10	550	D5000维护值	101.1	2020-08-17	18.38	轻载	4917.15	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	23	18010	4917.15

甘横124线	10	459	D5000维护值	198.98	2020-09-10	43.35	轻载	2118.58	0	扬州.甘垛变/2号主变	16.76	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	6	4310	2118.58
甘林125线	10	531	D5000维护值	410.27	2020-08-29	77.26	重载	0	0	扬州.甘垛变/2号主变	16.76	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	97	31080	0
甘农117线	10	469	D5000维护值	253.12	2020-08-31	53.97	中载	1302.12	0	扬州.甘垛变/1号主变	33.72	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	88	21400	1302.12
甘通114线	10	540	D5000维护值	319.22	2020-08-05	59.11	中载	1018.07	0	扬州.甘垛变/1号主变	33.72	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	1	7500	1018.07
甘镇118线	10	469	D5000维护值	146.95	2020-08-19	31.33	轻载	3140.98	0	扬州.甘垛变/1号主变	33.72	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	52	12715	3140.98
钢瓶112线	10	531	D5000维护值	169.8	2020-08-25	31.98	轻载	3496.91	0	扬州.界镇变/1号主变	0.1	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	64	22950	100
港口184线	10	531	D5000维护值	455.14	2020-11-20	85.71	重载	0	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	27	10970	0

高邓132线	10	530	D5000维护值	53.02	2020-12-30	10	轻载	5507.41	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	12	8890	5507.41
高联142线	10	530	D5000维护值	1.32	2020-09-11	0.25	轻载	6402.86	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	0		6402.86
高沿131线	10	550	D5000维护值	211.67	2020-08-15	38.49	轻载	3002.08	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	0		3002.08
观邓114线	10	531	D5000维护值	218.88	2020-08-17	41.22	轻载	2646.84	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	45	13960	2646.84
观垛132线	10	525	D5000维护值	310.56	2020-08-19	59.15	中载	986.2	0	扬州.观鹤变/3号主变	13.92	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	111	33845	986.2
观河135线	10	425	D5000维护值	73.92	2020-08-10	17.39	轻载	3872.41	0	扬州.观鹤变/3号主变	13.92	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	22	6005	3872.41
观横116线	10	531	D5000维护值	331.32	2020-08-17	62.4	中载	699.38	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	77	62215	699.38

观吉112线	10	525	D5000维护值	342.6	2020-08-17	65.26	中载	431.27	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	50	17425	431.27
观街115线	10	480	D5000维护值	222.84	2020-08-17	46.42	轻载	1959.93	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	73	21045	1959.93
观泾121线	10	531	D5000维护值	339.36	2020-08-20	63.91	中载	560.13	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	100	38630	560.13
观联126线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
观米124线	10	531	D5000维护值	243.6	2020-08-17	45.88	轻载	2218.69	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	33	11915	2218.69
观倪131线	10	531	D5000维护值	178.8	2020-08-10	33.67	轻载	3341.03	0	扬州.观鹤变/3号主变	13.92	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	63	23345	3341.03
观湾125线	10	525	D5000维护值	230.4	2020-08-17	43.89	轻载	2374.57	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	59	17970	2374.57

观武134线	10	531	D5000维护值	402.36	2020-08-17	75.77	重载	0	0	扬州.观鹤变/3号主变	13.92	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	92	26305	0
观兴113线	10	531	D5000维护值	297.96	2020-08-17	56.11	中载	1277.18	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	56	18470	1277.18
观游133线	10	531	D5000维护值	168	2020-08-20	31.64	轻载	3528.08	0	扬州.观鹤变/3号主变	13.92	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	43	12450	3528.08
观柘111线	10	525	D5000维护值	151.32	2020-08-26	28.82	轻载	3744.24	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	53	15305	3744.24
观周122线	10	531	D5000维护值	291.24	2020-08-22	54.85	中载	1393.57	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	56	15210	1393.57
果园122线	10	400	D5000维护值	109.7	2020-08-19	27.42	轻载	2949.6	0	扬州.周山变/2号主变	23.8	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	79	18385	2949.6
海潮111线	10	530	D5000维护值	337.79	2020-08-17	63.73	中载	575.2	0	扬州.高城变/1号主变	15.83	扬州.高城变/10kV.10千伏I段母线	57	27825	575.2

和平121线	10	459	D5000维护值	321.1	2020-08-17	69.96	中载	3.46	0	扬州.甘垛变/2号主变	16.76	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	110	28505	3.46
和园146线	10	550	D5000维护值	20.87	2020-08-18	3.79	轻载	6306.73	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	3	2400	6306.73
河口111线	10	459	D5000维护值	226.49	2020-08-25	49.34	轻载	1642.11	0	扬州.甘垛变/1号主变	33.72	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	85	20560	1642.11
湖郭116线	10	531	D5000维护值	175	2020-08-22	32.96	轻载	3406.84	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	43	13660	3406.84
湖镇123线	10	531	D5000维护值	86.71	2020-08-18	16.33	轻载	4936.03	0	扬州.湖西变/2号主变	16.54	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	55	15765	4936.03
华尔112线	10	409	D5000维护值	16.71	2020-11-15	4.09	轻载	4669.3	0	扬州.甘垛变/1号主变	33.72	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	0		4669.3
华富123线	10	459	D5000维护值	166.74	2020-07-31	36.33	轻载	2676.98	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	0		2676.98

华翔131线	10	531	D5000维护值	1.8	2020-08-08	0.34	轻载	6406.67	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏III段母线	0		6406.67
黄奔123线	10	530	D5000维护值	106.35	2020-08-16	20.07	轻载	4583.74	0	扬州.黄渡变/2号主变	18.87	扬州.黄渡变/10kV.10千伏II段母线	65	28890	4583.74
黄丁118线	10	530	D5000维护值	397.79	2020-10-17	75.05	重载	0	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	12	10440	0
黄帆144线	10	550	D5000维护值	47.64	2020-12-22	8.66	轻载	5843.08	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	6	7260	5843.08
黄开1号149线	10	600	D5000维护值	442.36	2020-08-16	73.73	重载	0	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	55	49290	0
黄开2号134线	10	600	D5000维护值	260.86	2020-08-17	43.48	轻载	2756.3	0	扬州.黄渡变/2号主变	18.87	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	47	36170	2756.3
黄欧211线	10	530	D5000维护值	98.61	2020-08-18	18.61	轻载	4717.79	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	13	13760	4717.79

黄品121线	10	550	D5000维护值	76.99	2020-12-15	14	轻载	5334.73	0	扬州.黄渡变/2号主变	18.87	扬州.黄渡变/10kV.10千伏II段母线	6	7260	5334.73
黄日146线	10	550	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6668.2	0	扬州.黄渡变/2号主变	18.87	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	0		6668.2
黄武114线	10	530	D5000维护值	314.12	2020-08-03	59.27	中载	985.16	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	53	12385	985.16
回岗115线	10	531	D5000维护值	146.46	2020-12-29	27.58	轻载	3901.16	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	59	14765	3901.16
回龚111线	10	531	D5000维护值	213.23	2020-08-19	40.16	轻载	2744.7	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	54	14805	2744.7
回居113线	10	480	D5000维护值	222.4	2020-12-29	46.33	轻载	1967.55	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	46	15760	1967.55
回三124线	10	531	D5000维护值	230.29	2020-08-16	43.37	轻载	2449.22	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	106	30345	2449.22

回沙112线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
回水131线	10	485	经验值	89.46	2020-10-23	18.45	轻载	4330.69	0	扬州.回乡变/3号主变	32.23	扬州.回乡变/10kV.10千伏III段母线	0		4330.69
回桃121线	10	531	D5000维护值	198.68	2020-08-31	37.42	轻载	2996.71	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	61	19135	2996.71
回佟116线	10	531	D5000维护值	310.41	2020-12-29	58.46	中载	1061.54	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	68	19635	1061.54
回镇126线	10	531	D5000维护值	180.83	2020-08-19	34.05	轻载	3305.87	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	35	11720	3305.87
回殖122线	10	531	D5000维护值	70.22	2020-08-19	13.22	轻载	5221.63	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	31	7075	5221.63
汇达145线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14

惠远123线	10	531	D5000维护值	370.92	2020-08-26	69.85	中载	13.51	0	扬州.观鹤变/1号主变	23.15	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	1	8100	13.51
集镇121线	10	400	D5000维护值	165.16	2020-08-17	41.29	轻载	1989.03	0	扬州.周山变/2号主变	23.8	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	77	19855	1989.03
加锦146线	10	550	D5000维护值	30.57	2020-08-16	5.56	轻载	6138.73	0	扬州.文游变/3号主变	23.08	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	4	2860	6138.73
佳晟1号132线	10	469	D5000维护值	112.85	2020-12-30	24.06	轻载	3731.59	0	扬州.黄渡变/2号主变	18.87	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	11	10600	3731.59
嘉园II线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
姜桥126线	10	531	D5000维护值	47.99	2020-08-19	9.04	轻载	5606.66	0	扬州.高城变/1号主变	15.83	扬州.高城变/10kV.10千伏II段母线	7	5430	5606.66
捷通185线	10	480	D5000维护值	327.11	2020-08-06	68.15	中载	153.97	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	25	10135	153.97
界安124线	10	525	D5000维护值	82.66	2020-08-16	15.74	轻载	4933.43	0	扬州.界镇变/2号主变	6.45	扬州.界镇变/10kV.10千伏II段母线	62	13370	4933.43

界南111线	10	520	D5000维护值	213.4	2020-08-03	41.04	轻载	2608.39	0	扬州.界镇变/1号主变	0.1	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	124	29920	100
界农125线	10	525	D5000维护值	54.82	2020-08-16	10.44	轻载	5415.62	0	扬州.界镇变/2号主变	6.45	扬州.界镇变/10kV.10千伏II段母线	47	12775	5415.62
界祥113线	10	525	D5000维护值	171.56	2020-08-15	32.68	轻载	3393.68	0	扬州.界镇变/1号主变	0.1	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	67	19530	100
界镇114线	10	531	D5000维护值	183.52	2020-08-19	34.56	轻载	3259.28	0	扬州.界镇变/1号主变	0.1	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	73	23000	100
金广141线	10	531	D5000维护值	164.27	2020-08-17	30.94	轻载	3592.69	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	26	11170	3592.69
金海113线	10	525	D5000维护值	206.64	2020-11-06	39.36	轻载	2786.1	0	扬州.甘垛变/1号主变	33.72	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	0		2786.1
金九213线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14

金桥186线	10	531	D5000维护值	369.32	2020-08-25	69.55	中载	41.22	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	25	13410	41.22
金桥2号212线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
晶晶143线	10	480	D5000维护值	503.91	2020-09-05	104.98	重载	0	0	扬州.神居变/4号主变	28.35	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0		0
九龙135线	10	550	D5000维护值	140.89	2020-12-30	25.62	轻载	4227.99	0	扬州.文游变/3号主变	23.08	扬州.文游变/10kV.10千伏III段母线	19	15030	4227.99
开元143线	10	550	D5000维护值	42.89	2020-12-30	7.8	轻载	5925.35	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	7	5600	5925.35
康华122线	10	550	D5000维护值	82.44	2020-12-31	14.99	轻载	5240.34	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	13	8260	5240.34
科园133线	10	469	D5000维护值	302.49	2020-08-17	64.5	中载	447.03	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	30	13780	447.03

蓝庄136线	10	550	D5000维护值	26.87	2020-12-31	4.89	轻载	6202.81	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	3	2400	6202.81
丽邮112线	10	525	D5000维护值	440.55	2020-12-18	83.91	重载	0	0	扬州.周山变/1号主变	12.93	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	0		0
临岸124线	10	530	D5000维护值	171.48	2020-12-18	32.35	轻载	3455.69	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	24	9220	3455.69
临北116线	10	360	D5000维护值	190.31	2020-10-26	52.86	中载	1068.47	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	1		1068.47
临川111线	10	525	D5000维护值	86.4	2020-12-07	16.46	轻载	4868.65	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	1	250	4868.65
临东122线	10	387	D5000维护值	173.66	2020-08-10	44.87	轻载	1684.2	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	79	18935	1684.2
临沟121线	10	530	D5000维护值	148.73	2020-08-31	28.06	轻载	3849.72	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	38	9470	3849.72

临海123线	10	530	D5000维护值	144.8	2020-08-19	27.32	轻载	3917.78	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	37	10025	3917.78
临联1号151线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
临联2号126线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14
临沙112线	10	387	D5000维护值	229.04	2020-08-19	59.18	中载	725.02	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	105	23735	725.02
临潭111线	10	420	D5000维护值	157.81	2020-08-17	37.57	轻载	2358.81	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	67	15160	2358.81
临通117线	10	530	D5000维护值	235.72	2020-12-10	44.48	轻载	2343.05	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	18	4180	2343.05
临西117线	10	409	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	4958.72	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	4	450	4958.72

临夏125线	10	525	D5000维护值	222.01	2020-08-05	42.29	轻载	2519.89	0	扬州.临泽变/2号主变	30.31	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	61	13225	2519.89
临兴118线	10	530	D5000维护值	163.64	2020-08-17	30.88	轻载	3591.48	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	48	12250	3591.48
临镇114线	10	531	D5000维护值	99.71	2020-12-08	18.78	轻载	4710.87	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	4	320	4710.87
临指119线	10	530	D5000维护值	163.9	2020-08-19	30.92	轻载	3586.97	0	扬州.临泽变/1号主变	32.62	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	94	21555	3586.97
磷肥112线	10	530	D5000维护值	201.82	2020-08-16	38.08	轻载	2930.2	0	扬州.高城变/1号主变	15.83	扬州.高城变/10kV.10千伏I段母线	40	19020	2930.2
凌波113线	10	531	D5000维护值	234.49	2020-08-14	44.16	轻载	2376.48	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	31	9650	2376.48
六洋122线	10	530	D5000维护值	200.39	2020-08-31	37.81	轻载	2954.97	0	扬州.黄渡变/2号主变	18.87	扬州.黄渡变/10kV.10千伏II段母线	47	30325	2954.97

龙波141线	10	531	D5000维护值	236.6	2020-10-06	44.56	轻载	2339.93	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	1	5080	2339.93
龙东134线	10	531	D5000维护值	326.41	2020-08-04	61.47	中载	784.42	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	65	19630	784.42
龙埭131线	10	360	D5000维护值	44.49	2020-08-05	12.36	轻载	3594.07	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	0		3594.07
龙钢188线	10	531	D5000维护值	66.54	2020-07-31	12.53	轻载	5285.37	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	0		5285.37
龙工181线	10	450	D5000维护值	166.02	2020-08-16	36.89	轻载	2580.33	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	23	11865	2580.33
龙河124线	10	300	D5000维护值	139.85	2020-08-17	46.62	轻载	1215	0	扬州.周山变/2号主变	23.8	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	49	11650	1215
龙加189线	10	469	D5000维护值	271.89	2020-12-16	57.97	中载	977.02	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	38	23935	977.02

龙农182线	10	450	D5000维护值	79.84	2020-12-29	17.74	轻载	4072.97	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	29	11700	4072.97
龙秦187线	10	531	D5000维护值	140.34	2020-08-17	26.43	轻载	4007.16	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	38	24070	4007.16
龙虬135线	10	450	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	5455.8	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	1	315	5455.8
龙游183线	10	480	D5000维护值	223	2020-08-16	46.46	轻载	1957.16	0	扬州.龙虬变/4号主变	13.46	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	44	20240	1957.16
龙远118线	10	480	D5000维护值	236.72	2020-11-12	49.32	轻载	1719.53	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		1719.53
陆宇2号141线	10	469	D5000维护值	44.48	2020-12-31	9.48	轻载	4915.76	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	7	4780	4915.76
米厂113线	10	220	D5000维护值	39	2020-11-15	17.73	轻载	1991.8	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	2	800	1991.8

南茶126线	10	500	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6062	0	扬州.湖西变/2号主变	16.54	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	0		6062
南海111线	10	469	D5000维护值	271.44	2020-08-19	57.88	中载	984.82	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	50	19160	984.82
南郊131线	10	531	D5000维护值	108.96	2020-08-17	20.52	轻载	4550.66	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	42	20920	4550.66
南桥124线	10	459	D5000维护值	298.32	2020-08-17	64.99	中载	398.01	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	49	20345	398.01
欧洲2号148线	10	469	D5000维护值	85.98	2020-12-30	18.33	轻载	4196.98	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	22	14750	4196.98
琵琶117线	10	531	D5000维护值	321.36	2020-08-03	60.52	中载	871.89	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	27	12550	871.89
品北112线	10	531	D5000维护值	37.62	2020-11-08	7.08	轻载	5786.27	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	2	1800	5786.27

品东115线	10	531	D5000维护值	166.29	2020-07-31	31.32	轻载	3557.7	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	35	12315	3557.7
品墩113线	10	531	D5000维护值	107.23	2020-08-16	20.19	轻载	4580.62	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	67	19930	4580.62
品湖121线	10	531	D5000维护值	213.05	2020-10-15	40.12	轻载	2747.82	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	35	10005	2747.82
品乐116线	10	531	D5000维护值	217.62	2020-11-24	40.98	轻载	2668.67	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	1	8000	2668.67
品马114线	10	531	D5000维护值	258.05	2020-08-19	48.6	轻载	1968.42	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	109	30280	1968.42
品南125线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
品强122线	10	440	D5000维护值	211.29	2020-08-17	48.02	轻载	1675.02	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	80	28505	1675.02

品桥123线	10	531	D5000维护值	190.2	2020-08-19	35.82	轻载	3143.58	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	83	19615	3143.58
品清124线	10	531	D5000维护值	219.73	2020-10-19	41.38	轻载	2632.12	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	37	9140	2632.12
品轩126线	10	531	D5000维护值	170.86	2020-08-20	32.18	轻载	3478.55	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	55	14820	3478.55
品友111线	10	520	D5000维护值	246.09	2020-08-20	47.32	轻载	2042.2	0	江苏.品祚变/1号主变	131.15	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	59	17160	2042.2
平工127线	10	459	D5000维护值	320.98	2020-11-11	69.93	中载	5.54	0	扬州.甘垛变/2号主变	16.76	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	17	6790	5.54
平农119线	10	469	D5000维护值	150.12	2020-08-19	32.01	轻载	3086.08	0	扬州.甘垛变/1号主变	33.72	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	83	18860	3086.08
平胜131线	10	469	D5000维护值	98.44	2020-10-30	20.99	轻载	3981.18	0	扬州.甘垛变/1号主变	33.72	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	29	8415	3981.18

前进144线	10	550	D5000维护值	55.84	2020-08-16	10.15	轻载	5701.05	0	扬州.文游变/3号主变	23.08	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	7	5430	5701.05
勤开1号113线	10	531	D5000维护值	7.8	2020-12-29	1.47	轻载	6302.75	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	0		6302.75
勤开2号135线	10	550	D5000维护值	15.84	2020-12-21	2.88	轻载	6393.85	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏III段母线	0		6393.85
勤南114线	10	531	D5000维护值	265.2	2020-12-08	49.94	轻载	1844.58	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	63	22895	1844.58
勤农124线	10	531	D5000维护值	371.4	2020-08-04	69.94	中载	5.2	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	38	12740	5.2
勤区115线	10	531	D5000维护值	143.4	2020-08-20	27.01	轻载	3954.16	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	52	14085	3954.16
勤渠112线	10	531	D5000维护值	420	2020-08-25	79.1	重载	0	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	70	24725	0

勤泰121线	10	531	D5000维护值	0.6	2020-09-04	0.11	轻载	6427.45	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	0		6427.45
勤特111线	10	531	D5000维护值	320.4	2020-08-19	60.34	中载	888.52	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	113	30385	888.52
勤铁143线	10	550	D5000维护值	22.92	2020-12-29	4.17	轻载	6271.23	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏IV段母线	0		6271.23
勤旺123线	10	531	D5000维护值	1.2	2020-07-31	0.23	轻载	6417.06	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	2	400	6417.06
勤洋122线	10	531	D5000维护值	1.2	2020-08-27	0.23	轻载	6417.06	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	0		6417.06
勤亿141线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
勤镇125线	10	531	D5000维护值	371.4	2020-12-02	69.94	中载	5.2	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	38	17620	5.2

沁园133线	10	550	D5000维护值	99.84	2020-08-16	18.15	轻载	4938.97	0	扬州.黄渡变/2号主变	18.87	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	18	13150	4938.97
清潭123线	10	531	D5000维护值	434.88	2020-10-19	81.9	重载	0	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	8	10680	0
清园118线	10	531	D5000维护值	194.4	2020-08-17	36.61	轻载	3070.84	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	38	19750	3070.84
瑞和125线	10	550	D5000维护值	143.76	2020-08-17	26.14	轻载	4178.28	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	15	9060	4178.28
润源123线	10	550	D5000维护值	252.73	2020-08-27	45.95	轻载	2290.92	0	扬州.回乡变/1号主变	33.69	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	0		2290.92
三春136线	10	485	经验值	0.7	2020-12-17	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5868.02
三甸134线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08

三垛126线	10	485	经验值	104.77	2020-08-16	21.6	轻载	4065.52	0	扬州.甘垛变/2号主变	16.76	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	30	10200	4065.52
三丰114线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三供133线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三顾122线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三河118线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三鹤111线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三街124线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08

三里123线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三联114线	10	469	D5000维护值	195	2020-08-18	41.58	轻载	2308.76	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	57	15305	2308.76
三林117线	10	485	经验值	0.7	2020-12-19	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5868.02
三柳112线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三南119线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三农116线	10	525	D5000维护值	218.76	2020-11-02	41.67	轻载	2576.18	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	55	14950	2576.18
三卿212线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08

三夏121线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三卸132线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三阳122线	10	459	D5000维护值	334.47	2020-08-16	72.87	重载	0	0	扬州.甘垛变/2号主变	16.76	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	94	34835	0
三异115线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三友135线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三园125线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三岳126线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08

三镇111线	10	525	D5000维护值	124.44	2020-10-28	23.7	轻载	4209.8	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	18	7325	2800
三忠211线	10	485	经验值	0.35	2020-12-03	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
山海123线	10	525	D5000维护值	275.69	2020-10-23	52.51	中载	1590.15	0	扬州.周山变/2号主变	23.8	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	1	6000	1590.15
商务112线	10	360	D5000维护值	86.15	2020-08-07	23.93	轻载	2872.52	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	0		2872.52
神北122线	10	530	D5000维护值	108.98	2020-08-19	20.56	轻载	4538.19	0	扬州.神居变/2号主变	46.88	扬州.神居变/10kV.10千伏II段母线	63	13450	4538.19
神茶141线	10	480	D5000维护值	213.87	2020-12-29	44.56	轻载	2115.29	0	扬州.神居变/4号主变	28.35	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	56	13250	2115.29
神棟144线	10	530	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6425.72	0	扬州.神居变/4号主变	28.35	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0		6425.72

神农123线	10	530	D5000维护值	526.99	2020-11-25	99.43	重载	0	0	扬州. 神居变/2号主变	46.88	扬州. 神居变/10kV. 10千伏II段母线	136	44870	0
神仪142线	10	480	D5000维护值	113.09	2020-12-05	23.56	轻载	3860.8	0	扬州. 神居变/4号主变	28.35	扬州. 神居变/10kV. 10千伏IV段母线	26	8355	3860.8
神中121线	10	530	D5000维护值	178.59	2020-12-31	33.7	轻载	3332.54	0	扬州. 神居变/2号主变	46.88	扬州. 神居变/10kV. 10千伏II段母线	46	15795	3332.54
神州111线	10	180	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	2182.32	0	扬州. 湖西变/1号主变	41.59	扬州. 湖西变/10kV. 10千伏I段母线	0		2182.32
世纪113线	10	550	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6668.2	0	扬州. 黄渡变/1号主变	10.01	扬州. 黄渡变/10kV. 10千伏I段母线	4	2000	6668.2
市府122线	10	350	D5000维护值	207.47	2020-08-17	59.28	中载	650.02	0	扬州. 高城变/1号主变	15.83	扬州. 高城变/10kV. 10千伏II段母线	24	10260	650.02
宋庄135线	10	531	D5000维护值	50.27	2020-08-17	9.47	轻载	5567.17	0	扬州. 高城变/2号主变	30.08	扬州. 高城变/10kV. 10千伏III段母线	4	1660	5567.17

送安128线	10	550	D5000维护值	141.53	2020-12-26	25.73	轻载	4216.9	0	扬州.湖西变/2号主变	16.54	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	14	14810	4216.9
送北121线	10	531	D5000维护值	88.3	2020-12-09	16.63	轻载	4908.49	0	扬州.湖西变/2号主变	16.54	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	27	8260	4908.49
送和213线	10	550	D5000维护值	12.18	2020-10-12	2.21	轻载	6457.24	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	6	4500	6457.24
送驾117线	10	531	D5000维护值	224.93	2020-12-30	42.36	轻载	2542.06	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	47	15870	2542.06
送驾2号124线	10	531	D5000维护值	208.03	2020-08-19	39.18	轻载	2834.76	0	扬州.湖西变/2号主变	16.54	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	0		2834.76
送居115线	10	550	D5000维护值	150.74	2020-08-16	27.41	轻载	4057.38	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	26	23555	4057.38
送南142线	10	531	D5000维护值	255.1	2020-12-29	48.04	轻载	2019.51	0	扬州.湖西变/2号主变	16.54	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	78	18110	2019.51

送热132线	10	530	D5000维护值	176.77	2020-12-29	33.35	轻载	3364.06	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	8	8745	3364.06
送镇118线	10	531	D5000维护值	218.26	2020-12-15	41.1	轻载	2657.58	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	37	11280	2657.58
送镇2号122线	10	531	D5000维护值	127.87	2020-08-19	24.08	轻载	4223.14	0	扬州.湖西变/2号主变	16.54	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	42	10955	4223.14
太湖 I 116线	10	550	D5000维护值	157.5	2020-12-30	28.64	轻载	3940.3	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	25	18300	3940.3
太湖 II 115线	10	550	D5000维护值	121.29	2020-08-19	22.05	轻载	4567.46	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	21	17460	4567.46
泰山113线	10	531	D5000维护值	276.58	2020-08-16	52.09	中载	1647.48	0	扬州.文游变/1号主变	18.93	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	53	19150	1647.48
汤澄113线	10	531	D5000维护值	194.06	2020-09-29	36.55	轻载	3076.72	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	45	11275	3076.72

汤东122线	10	531	D5000维护值	92.08	2020-10-09	17.34	轻载	4843.02	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	25	4330	4843.02
汤富112线	10	531	D5000维护值	188	2020-12-05	35.4	轻载	3181.68	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	21	5370	3181.68
汤海121线	10	531	D5000维护值	188.62	2020-08-20	35.52	轻载	3170.95	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	78	19200	3170.95
汤联126线	10	531	D5000维护值	42.21	2020-11-11	7.95	轻载	5706.77	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	0		5706.77
汤陵111线	10	531	D5000维护值	68.31	2020-08-22	12.86	轻载	5254.71	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	26	5655	5254.71
汤潘125线	10	531	D5000维护值	150.14	2020-08-19	28.27	轻载	3837.42	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	82	19870	3837.42
汤伍124线	10	531	D5000维护值	147.71	2020-08-03	27.82	轻载	3879.51	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	69	14920	3879.51

汤堰123线	10	531	D5000维护值	83.18	2020-08-17	15.66	轻载	4997.17	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	30	7685	4997.17
汤谊114线	10	531	D5000维护值	172.88	2020-08-16	32.56	轻载	3443.56	0	扬州.汤庄变/1号主变	17.78	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	84	20805	3443.56
体育134线	10	531	D5000维护值	23.51	2020-08-17	4.43	轻载	6030.65	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	6	1830	6030.65
天玻127线	10	360	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	4364.64	0	扬州.湖西变/2号主变	16.54	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	0		4364.64
天娇132线	10	550	D5000维护值	114.96	2020-12-29	20.9	轻载	4677.09	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	22	16200	4677.09
天元113线	10	180	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	2182.32	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	0		2182.32
天镇125线	10	531	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6437.84	0	扬州.湖西变/2号主变	16.54	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84

万科119线	10	550	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	6668.2	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	0		6668.2
王庄143线	10	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	5880.14	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
文北112线	10	531	D5000维护值	297.05	2020-08-11	55.94	中载	1292.94	0	扬州.文游变/1号主变	18.93	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	41	14335	1292.94
文丰122线	10	531	D5000维护值	228.67	2020-08-16	43.06	轻载	2477.28	0	扬州.文游变/1号主变	18.93	扬州.文游变/10kV.10千伏II段母线	17	15290	2477.28
文河143线	10	550	D5000维护值	66.69	2020-08-17	12.13	轻载	5513.13	0	扬州.文游变/3号主变	23.08	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	10	7320	5513.13
文湖125线	10	531	D5000维护值	101.99	2020-08-16	19.21	轻载	4671.38	0	扬州.文游变/1号主变	18.93	扬州.文游变/10kV.10千伏II段母线	39	15710	4671.38
文景114线	10	550	D5000维护值	112.03	2020-08-16	20.37	轻载	4727.84	0	扬州.文游变/1号主变	18.93	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	18	9530	4727.84

文开1号 123线	10	531	D5000维 护值	205.53	2020-08- 15	38.71	轻载	2878.06	0	扬州.文 游变/1号 主变	18.93	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏II段 母线	15	21780	2878.06
文开2号 134线	10	531	D5000维 护值	28.26	2020-12- 31	5.32	轻载	5948.38	0	扬州.文 游变/3号 主变	23.08	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏III段 母线	12	4800	5948.38
文秦111 线	10	531	D5000维 护值	162.24	2020-08- 17	30.55	轻载	3627.85	0	扬州.文 游变/1号 主变	18.93	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏I段 母线	33	10560	3627.85
文润142 线	10	550	D5000维 护值	95.14	2020-08- 16	17.3	轻载	5020.38	0	扬州.文 游变/3号 主变	23.08	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏IV段 母线	15	11320	5020.38
文盛124 线	10	531	D5000维 护值	100.99	2020-12- 30	19.02	轻载	4688.7	0	扬州.文 游变/1号 主变	18.93	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏II段 母线	20	11885	4688.7
文西133 线	10	531	D5000维 护值	214.61	2020-08- 19	40.42	轻载	2720.8	0	扬州.文 游变/3号 主变	23.08	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏III段 母线	31	14445	2720.8
文兴121 线	10	531	D5000维 护值	0	2020-07- 31	0	轻载	6437.84	0	扬州.文 游变/1号 主变	18.93	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		6437.84

文闸141线	10	531	D5000维护值	164.31	2020-08-17	30.94	轻载	3591.99	0	扬州.文游变/3号主变	23.08	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	49	26275	3591.99
文珠132线	10	531	D5000维护值	150.29	2020-08-16	28.3	轻载	3834.82	0	扬州.文游变/3号主变	23.08	扬州.文游变/10kV.10千伏III段母线	18	8370	3834.82
文装115线	10	531	D5000维护值	77.47	2020-08-17	14.59	轻载	5096.06	0	扬州.文游变/1号主变	18.93	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	9	8000	5096.06
文紫145线	10	550	D5000维护值	106.82	2020-08-16	19.42	轻载	4818.08	0	扬州.文游变/3号主变	23.08	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	18	14120	4818.08
武蝶123线	10	459	D5000维护值	279.3	2020-08-17	60.85	中载	727.44	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	46	20860	727.44
武丁127线	10	531	D5000维护值	167.04	2020-12-11	31.46	轻载	3544.71	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	27	5675	3544.71
武工115线	10	531	D5000维护值	237.96	2020-08-03	44.81	轻载	2316.38	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	55	28615	2316.38

武翰141线	10	469	D5000维护值	55.2	2020-08-18	11.77	轻载	4730.09	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	15	11450	4730.09
武湖119线	10	531	D5000维护值	69.6	2020-08-22	13.11	轻载	5232.37	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	21	6050	5232.37
武南128线	10	531	D5000维护值	257.64	2020-12-30	48.52	轻载	1975.52	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	43	18160	1975.52
武农113线	10	531	D5000维护值	358.2	2020-08-01	67.46	中载	233.82	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	37	17635	233.82
武新143线	10	531	D5000维护值	151.92	2020-12-16	28.61	轻载	3806.59	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	19	4140	3806.59
武沿142线	10	531	D5000维护值	176.52	2020-12-31	33.24	轻载	3380.52	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	33	16600	3380.52
武御129线	10	442	D5000维护值	140.82	2020-12-30	31.86	轻载	2919.81	0	扬州.武安变/2号主变	49.51	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	12	12000	2919.81

武镇114线	10	531	D5000维护值	219	2020-08-17	41.24	轻载	2644.76	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	46	21705	2644.76
熙园117线	10	550	D5000维护值	138.16	2020-12-30	25.12	轻载	4275.27	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	24	17945	4275.27
卸北121线	10	531	D5000维护值	355.2	2020-08-18	66.89	中载	285.78	0	扬州.卸甲变/2号主变	7.45	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	82	20940	285.78
卸奔112线	10	531	D5000维护值	265.2	2020-08-14	49.94	轻载	1844.58	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.28	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	75	19975	1844.58
卸东126线	10	525	D5000维护值	367.2	2020-12-09	69.94	中载	5.2	0	扬州.卸甲变/2号主变	7.45	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	45	14305	5.2
卸丰115线	10	531	D5000维护值	190.8	2020-08-19	35.93	轻载	3133.19	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.28	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	58	14690	3133.19
卸联114线	10	400	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	4849.6	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.28	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	0		4849.6

卸龙123线	10	525	D5000维护值	240.8	2020-08-19	45.87	轻载	2194.44	0	扬州.卸甲变/2号主变	7.45	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	105	30940	2194.44
卸南124线	10	525	D5000维护值	152	2020-08-06	28.95	轻载	3732.46	0	扬州.卸甲变/2号主变	7.45	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	60	14090	3732.46
卸泰122线	10	409	D5000维护值	204	2020-08-06	49.88	轻载	1425.44	0	扬州.卸甲变/2号主变	7.45	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	75	19280	1425.44
卸杨111线	10	531	D5000维护值	196.8	2020-12-15	37.06	轻载	3029.27	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.28	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	71	18220	3029.27
卸镇125线	10	525	D5000维护值	226.4	2020-08-17	43.12	轻载	2443.85	0	扬州.卸甲变/2号主变	7.45	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	34	13160	2443.85
新潮132线	10	300	D5000维护值	1.91	2020-12-22	0.64	轻载	3604.12	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	0		3604.12
新电117线	10	525	D5000维护值	3	2020-11-01	0.57	轻载	6313.14	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	3	5160	2800

新沟115线	10	530	D5000维护值	95.27	2020-08-20	17.98	轻载	4775.64	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	37	13015	4775.64
新华112线	10	469	D5000维护值	146.28	2020-08-17	31.19	轻载	3152.59	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	20	11150	3152.59
新能112线	10	240	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	2909.76	0	扬州.湖西变/1号主变	41.59	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	0		2909.76
新投213线	10	485	经验值	0.7	2020-12-24	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5868.02
星浪142线	10	531	D5000维护值	172.71	2020-08-17	32.53	轻载	3446.51	0	江苏.勤王变/1号主变	65.9	江苏.勤王变/10kV.10千伏IV段母线	0		3446.51
轩池125线	10	531	D5000维护值	323.1	2020-12-10	60.85	中载	841.75	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	10	10855	841.75
轩电111线	10	531	D5000维护值	174.3	2020-10-08	32.82	轻载	3418.97	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	3	4730	3418.97

轩帆121线	10	531	D5000维护值	225.54	2020-12-10	42.47	轻载	2531.49	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	2	2475	2531.49
轩工124线	10	531	D5000维护值	242.7	2020-10-16	45.71	轻载	2234.28	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	4	8150	2234.28
轩沟132线	10	531	D5000维护值	133.41	2020-08-17	25.12	轻载	4127.18	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	31	9645	4127.18
轩光143线	10	531	D5000维护值	407.91	2020-12-18	76.82	重载	0	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	4	9730	0
轩硅116线	10	531	D5000维护值	286.74	2020-12-16	54	中载	1471.51	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	1	5250	1471.51
轩红112线	10	531	D5000维护值	261.78	2020-08-06	49.3	轻载	1903.81	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	78	23295	1903.81
轩辉141线	10	531	D5000维护值	87.06	2020-11-28	16.4	轻载	4929.96	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	4	5500	4929.96

轩吉131线	10	531	D5000维护值	92.34	2020-12-05	17.39	轻载	4838.52	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	3	17060	4838.52
轩联126线	10	531	D5000维护值	0.42	2020-08-12	0.08	轻载	6430.57	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	0		6430.57
轩马145线	10	531	D5000维护值	1.53	2020-09-14	0.29	轻载	6411.34	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	0		6411.34
轩庙142线	10	531	D5000维护值	112.59	2020-08-13	21.2	轻载	4487.79	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	21	5515	4487.79
轩棚134线	10	531	D5000维护值	80.13	2020-10-19	15.09	轻载	5049.99	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	0		5049.99
轩桥113线	10	531	D5000维护值	273.54	2020-12-23	51.51	中载	1700.13	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	58	17015	1700.13
轩虬115线	10	531	D5000维护值	143.46	2020-08-20	27.02	轻载	3953.12	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	68	25435	3953.12

轩园144线	10	531	D5000维护值	17.67	2020-12-04	3.33	轻载	6131.8	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	1	2250	6131.8
轩镇122线	10	531	D5000维护值	255.78	2020-08-17	48.17	轻载	2007.73	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	72	25615	2007.73
轩珠133线	10	531	D5000维护值	99.99	2020-11-27	18.83	轻载	4706.02	0	扬州.张轩变/3号主变	34.94	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	2	2830	4706.02
沿河116线	10	531	D5000维护值	122.4	2020-08-15	23.05	轻载	4317.88	0	扬州.武安变/1号主变	9.88	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	17	7815	4317.88
杨桥119线	10	531	D5000维护值	265.08	2020-08-18	49.92	轻载	1846.66	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	46	23895	1846.66
腰圩122线	10	531	D5000维护值	155.74	2020-12-11	29.33	轻载	3740.43	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	28	17015	3740.43
怡嘉1号147线	10	469	D5000维护值	101.27	2020-12-30	21.59	轻载	3932.16	0	扬州.黄渡变/1号主变	10.01	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	8	8000	3932.16

怡嘉3号 125线	10	469	D5000维 护值	65.76	2020-12- 30	14.02	轻载	4547.19	0	扬州.黄 渡变/2号 主变	18.87	扬州.黄 渡变 /10kV.10 千伏II段 母线	5	4630	4547.19
亿泰1号 116线	10	350	D5000维 护值	216.5	2020-12- 15	61.86	中载	493.62	0	扬州.黄 渡变/1号 主变	10.01	扬州.黄 渡变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		493.62
亿泰2号 124线	10	350	D5000维 护值	123.49	2020-12- 25	35.28	轻载	2104.55	0	扬州.黄 渡变/2号 主变	18.87	扬州.黄 渡变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		2104.55
营北122 线	10	525	D5000维 护值	341.4	2020-12- 14	65.03	中载	452.05	0	扬州.营 南变/2号 主变	3.01	扬州.营 南变 /10kV.10 千伏II段 母线	80	20335	452.05
营东114 线	10	531	D5000维 护值	96	2020-12- 17	18.08	轻载	4775.12	0	扬州.营 南变/1号 主变	5.77	扬州.营 南变 /10kV.10 千伏I段 母线	98	19520	4775.12
营潭123 线	10	500	D5000维 护值	209.4	2020-11- 01	41.88	轻载	2435.19	0	扬州.营 南变/2号 主变	3.01	扬州.营 南变 /10kV.10 千伏II段 母线	5	2880	2435.19
营西121 线	10	300	D5000维 护值	117.6	2020-08- 19	39.2	轻载	1600.37	0	扬州.营 南变/2号 主变	3.01	扬州.营 南变 /10kV.10 千伏II段 母线	50	10090	1600.37

营园112线	10	525	D5000维护值	45.6	2020-08-01	8.69	轻载	5575.31	0	扬州.营南变/1号主变	5.77	扬州.营南变/10kV.10千伏I段母线	27	5010	5575.31
营柘115线	10	525	D5000维护值	165	2020-10-11	31.43	轻载	3507.3	0	扬州.营南变/1号主变	5.77	扬州.营南变/10kV.10千伏I段母线	0		3507.3
永泰114线	10	531	D5000维护值	508.38	2020-10-09	95.74	重载	0	0	扬州.张轩变/1号主变	15.05	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	0		0
永兴131线	10	550	D5000维护值	206.61	2020-08-16	37.57	轻载	3089.71	0	扬州.文游变/3号主变	23.08	扬州.文游变/10kV.10千伏III段母线	4	8920	3089.71
邮兴115线	10	531	D5000维护值	223.42	2020-08-17	42.08	轻载	2568.21	0	扬州.高城变/1号主变	15.83	扬州.高城变/10kV.10千伏I段母线	31	12285	2568.21
游加116线	10	550	D5000维护值	71.38	2020-08-16	12.98	轻载	5431.9	0	扬州.文游变/1号主变	18.93	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	5	7460	5431.9
游熙136线	10	550	D5000维护值	206.64	2020-08-17	37.57	轻载	3089.2	0	扬州.文游变/3号主变	23.08	扬州.文游变/10kV.10千伏III段母线	37	19230	3089.2

游远126线	10	469	D5000维护值	298.13	2020-11-09	63.57	中载	522.54	0	扬州.文游变/1号主变	18.93	扬州.文游变/10kV.10千伏II段母线	0		522.54
玉带133线	10	531	D5000维护值	141.7	2020-08-17	26.69	轻载	3983.6	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	21	7920	3983.6
轧钢112线	10	385	D5000维护值	0.08	2020-11-10	0.02	轻载	4666.35	0	扬州.三司变/1号主变	2.8	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	0		2800
张庄144线	10	550	D5000维护值	177.1	2020-08-08	32.2	轻载	3600.83	0	扬州.高城变/2号主变	30.08	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	4	7300	3600.83
振兴125线	10	531	D5000维护值	200.1	2020-12-16	37.68	轻载	2972.11	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	0		2972.11
指南115线	10	360	D5000维护值	0	2020-07-31	0	轻载	4364.64	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	0		4364.64
中信117线	10	300	D5000维护值	223.88	2020-12-30	74.63	重载	0	0	扬州.龙虬变/2号主变	34.31	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		0

周农113线	10	525	D5000维护值	127.98	2020-08-07	24.38	轻载	4148.49	0	扬州.周山变/1号主变	12.93	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	49	12215	4148.49
周平114线	10	531	D5000维护值	140.82	2020-08-17	26.52	轻载	3998.84	0	扬州.周山变/1号主变	12.93	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	59	12790	3998.84
周胜111线	10	531	D5000维护值	147.94	2020-08-10	27.86	轻载	3875.52	0	扬州.周山变/1号主变	12.93	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	39	10045	3875.52
周吴115线	10	531	D5000维护值	83.5	2020-09-07	15.73	轻载	4991.62	0	扬州.周山变/1号主变	12.93	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	54	11800	4991.62
周祥125线	10	531	D5000维护值	102.84	2020-10-24	19.37	轻载	4656.66	0	扬州.周山变/2号主变	23.8	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	48	11870	4656.66
周兴126线	10	531	D5000维护值	171.4	2020-08-20	32.28	轻载	3469.2	0	扬州.周山变/2号主变	23.8	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	37	12280	3469.2
周谊116线	10	531	D5000维护值	166.48	2020-08-10	31.35	轻载	3554.41	0	扬州.周山变/1号主变	12.93	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	38	10940	3554.41
珠光131线	10	530	D5000维护值	320.8	2020-08-19	60.53	中载	869.46	0	扬州.黄渡变/2号主变	18.87	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	63	31425	869.46

朝阳511线	20	459	D5000维护值	11.6	2020-11-01	2.53	轻载	10728.01	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/20kV.20千伏I段母线	2	500	10728.01
车工521线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.迎宾变/2号主变	51.46	扬州.迎宾变/20kV.20千伏II段母线	0		11760.28
待用514线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/20kV.20千伏I段母线	0		11760.28
待用521线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/20kV.20千伏I段母线	0		11760.28
待用521线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.神居变/2号主变	46.88	扬州.神居变/20kV.20千伏II段母线	0		11760.28
待用522线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.迎宾变/2号主变	51.46	扬州.迎宾变/20kV.20千伏II段母线	0		11760.28
待用522线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/20kV.20千伏I段母线	0		11760.28

待用523线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 神居变/2号主变	46.88	扬州. 神居变/20kV. 20千伏 II段母线	0	11760.28
待用523线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 迎宾变/2号主变	51.46	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏 II段母线	0	11760.28
待用523线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 德华变/1号主变	50.37	扬州. 德华变/20kV. 20千伏 II段母线	0	11760.28
待用524线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 德华变/1号主变	50.37	扬州. 德华变/20kV. 20千伏 I段母线	0	11760.28
待用524线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 神居变/2号主变	46.88	扬州. 神居变/20kV. 20千伏 II段母线	0	11760.28
待用542线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 神居变/4号主变	28.35	扬州. 神居变/20kV. 20千伏 IV段母线	0	11760.28
待用543线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 神居变/4号主变	28.35	扬州. 神居变/20kV. 20千伏 IV段母线	0	11760.28

待用544线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 神居变/4号主变	28.35	扬州. 神居变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
待用545线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 迎宾变/4号主变	35.74	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
待用546线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 迎宾变/4号主变	35.74	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
待用547线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 迎宾变/4号主变	35.74	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
待用548线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州. 迎宾变/4号主变	35.74	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
金晖542线	20	300	D5000维护值	29.15	2020-07-31	9.72	轻载	6264.64	0	扬州. 迎宾变/4号主变	35.74	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		6264.64
柳坝513线	20	459	D5000维护值	79.8	2020-12-22	17.39	轻载	8365.56	0	扬州. 德华变/1号主变	50.37	扬州. 德华变/20kV. 20千伏I段母线	7	4450	8365.56

神工548线	20	530	D5000维护值	19.69	2020-07-31	3.72	轻载	12169.38	0	扬州.神居变/2号主变	46.88	扬州.神居变/20kV.20千伏IV段母线	1	630	12169.38
神镇547线	20	530	D5000维护值	68.2	2020-08-17	12.87	轻载	10488.99	0	扬州.神居变/2号主变	46.88	扬州.神居变/20kV.20千伏IV段母线	19	6625	10488.99
夏桥512线	20	459	D5000维护值	139.2	2020-09-02	30.33	轻载	6307.94	0	扬州.德华变/1号主变	50.37	扬州.德华变/20kV.20千伏I段母线	1	8200	6307.94
向阳541线	20	530	D5000维护值	141.68	2020-08-31	26.73	轻载	7943.64	0	扬州.神居变/2号主变	46.88	扬州.神居变/20kV.20千伏IV段母线	28	13660	7943.64
肖祠546线	20	530	D5000维护值	197.58	2020-12-14	37.28	轻载	6007.27	0	扬州.神居变/2号主变	46.88	扬州.神居变/20kV.20千伏IV段母线	44	17515	6007.27
新区543线	20	459	D5000维护值	104.45	2020-12-31	22.76	轻载	7511.68	0	扬州.迎宾变/4号主变	35.74	扬州.迎宾变/20kV.20千伏IV段母线	36	21280	7511.68
园区544线	20	459	D5000维护值	81.24	2020-08-21	17.7	轻载	8315.68	0	扬州.迎宾变/4号主变	35.74	扬州.迎宾变/20kV.20千伏IV段母线	10	2620	8315.68

镇区541 线	20	485	经验值	0	2020-07-31	0	轻载	11760.28	0	扬州.迎 宾变/4号 主变	35.74	扬州.迎 宾变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0		11760.28
中泰545 线	20	100	D5000维 护值	4.39	2020-12-07	4.39	轻载	2272.73	0	扬州.神 居变/2号 主变	46.88	扬州.神 居变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0		2272.73