

线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总量	挂接台区容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
10kV新盛146线	10	550	D5000维护值	211.37	2021-01-07	38.43	轻载	3007.27	0	扬州.火车站变/2号主变	2.86	扬州.火车站变/10kV.10千伏IV段母线	21	20000	2860
安通211线	10	469	D5000维护值	0.08	2021-02-12	0.02	轻载	5684.77	0	扬州.泰安变/1号主变	26.43	扬州.泰安变/10kV.10千伏I段母线	0		5684.77
奥都1号117线	10	550	D5000维护值	255.76	2021-01-07	46.5	轻载	2238.44	0	扬州.京华变/1号主变	33.42	扬州.京华变/10kV.10千伏I段母线	14	19580	2238.44
奥都2号124线	10	550	D5000维护值	162.95	2021-01-07	29.63	轻载	3845.91	0	扬州.京华变/2号主变	35.7	扬州.京华变/10kV.10千伏III段母线	14	82884	3845.91
坝镇1号141线	10	531	D5000维护值	132.89	2021-01-08	25.03	轻载	4136.19	0	扬州.新坝变/4号主变	30.39	扬州.新坝变/10kV.10千伏IV段母线	33	9690	4136.19

坝镇2号 134线	10	531	D5000维 护值	245.51	2021-01- 08	46.24	轻载	2185.61	0	扬州.新 坝变/2号 主变	33.16	扬州.新 坝变/ 10kV. 10 千伏III段 母线	55	19415	2185.61
百祥136 线	10	531	D5000维 护值	330.37	2021-01- 08	62.22	中载	715.84	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	81.08	江苏.蒋 王变/ 10kV. 10 千伏III 段母线	28	19020	715.84
板桥146 线	10	531	D5000维 护值	146.29	2021-01- 07	27.55	轻载	3904.1	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州.龙 泉变/ 10kV. 10 千伏IV段 母线	15	5760	3904.1
包家1号 115线	10	531	D5000维 护值	89.5	2021-01- 12	16.85	轻载	4887.7	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	19.51	扬州.酒 甸变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	11	4145	4887.7
包家2号 125线	10	531	D5000维 护值	231.44	2021-04- 20	43.59	轻载	2429.3	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	19.51	扬州.酒 甸变/ 10kV. 10 千伏 II 段 母线	21	7010	2429.3
宝科112 线	10	531	D5000维 护值	314.12	2021-01- 07	59.16	中载	997.29	0	扬州.吕 桥变/4号 主变	19.87	扬州.吕 桥变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	51	34785	997.29
宝龙233 线	10	469	D5000维 护值	110.41	2021-01- 17	23.54	轻载	3773.85	0	扬州.开 发变/2号 主变	12.81	扬州.开 发变/ 10kV. III 段母线	4	9200	3773.85

堡城127线	10	525	D5000维护值	205.13	2021-01-05	39.07	轻载	2812.25	0	扬州.平山变/2号主变	12.28	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	60	30670	2812.25
北辰1号126线	10	469	D5000维护值	146.08	2021-01-07	31.15	轻载	3156.05	0	江苏.维扬变/1号主变	57.62	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	18	14360	3156.05
北辰2号136线	10	469	D5000维护值	120.06	2021-01-07	25.6	轻载	3606.72	0	江苏.维扬变/2号主变	34.88	江苏.维扬变/10kV.10千伏III段母线	15	12060	3606.72
北挂132线	10	459	D5000维护值	188.11	2021-04-23	40.98	轻载	2306.85	0	扬州.头桥变/2号主变	13.77	扬州.头桥变/10kV.10千伏III段母线	45	13640	2306.85
北郡1号114线	10	550	D5000维护值	249.25	2021-01-07	45.32	轻载	2351.19	0	扬州.酒甸变/1号主变	19.51	扬州.酒甸变/10kV.10千伏I段母线	73	31500	2351.19
北郡2号124线	10	550	D5000维护值	42.94	2021-01-07	7.81	轻载	5924.48	0	扬州.酒甸变/1号主变	19.51	扬州.酒甸变/10kV.10千伏II段母线	15	12000	5924.48
北路114线	10	469	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5686.16	0	扬州.五里变/1号主变	20.4	扬州.五里变/10kV.10千伏I母	21	7765	5686.16

北山1号 131线	10	531	D5000维护值	97.77	2021-01-07	18.41	轻载	4744.47	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	29.41	扬州.酒 甸变 /10kV. 10 千伏III段 母线	30	9830	4744.47
北山2号 142线	10	531	D5000维护值	183.87	2021-01-07	34.63	轻载	3253.22	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	29.41	扬州.酒 甸变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	74	20560	3253.22
北水112 线	10	469	D5000维护值	5.45	2021-02-25	1.16	轻载	5591.76	0	扬州.北 洲变/1号 主变	1.7	扬州.北 洲变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0		1700
北俞1号 124线	10	455	D5000维护值	244.08	2021-04-27	53.64	中载	1288.95	0	扬州.北 城变/1号 主变	50.4	扬州.北 城变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0		1288.95
北俞2号 142线	10	525	手工维护值	367.44	2021-01-08	69.99	中载	1.04	0	扬州.北 城变/3号 主变	29.76	扬州.北 城变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		1.04
北苑1号 115线	10	531	D5000维护值	79.46	2021-01-07	14.96	轻载	5061.6	0	扬州.西 湖变/1号 主变	15.15	扬州.西 湖变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	14	6815	5061.6
北苑2号 144线	10	531	D5000维护值	150.19	2021-01-07	28.28	轻载	3836.55	0	扬州.西 湖变/2号 主变	15.99	扬州.西 湖变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	29	15140	3836.55

奔多142线	10	550	D5000维护值	273.59	2021-04-23	49.74	轻载	1929.62	0	扬州.龙泉变/2号主变	34.18	扬州.龙泉变/10kV.10千伏IV段母线	0		1929.62
卞港215线	10	469	D5000维护值	296.62	2021-01-17	63.25	中载	548.7	0	扬州.施桥变/1号主变	13.55	扬州.施桥变/10kV.10千伏I段母线	86	35990	548.7
便门118线	10	531	D5000维护值	203.55	2021-01-07	38.33	轻载	2912.36	0	扬州.平山变/1号主变	11.45	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	20	14590	2912.36
滨湖1号124线	10	531	D5000维护值	126.57	2021-01-07	23.84	轻载	4245.65	0	扬州.柏树变/1号主变	9.97	扬州.柏树变/10kV.10千伏II段母线	92	19520	4245.65
滨湖2号142线	10	531	D5000维护值	167	2021-03-30	31.45	轻载	3545.4	0	扬州.柏树变/3号主变	24.77	扬州.柏树变/10kV.10千伏IV段母线	45	12635	3545.4
滨江1号213线	10	550	D5000维护值	104.62	2021-01-07	19.02	轻载	4856.18	0	扬州.施桥变/1号主变	13.55	扬州.施桥变/10kV.10千伏I段母线	10	10880	4856.18
滨江2号129线	10	550	D5000维护值	107.96	2021-01-07	19.63	轻载	4798.33	0	扬州.施桥变/2号主变	12.58	扬州.施桥变/10kV.10千伏II段母线	10	10880	4798.33

卜家1号 116线	10	469	D5000维 护值	112.85	2021-04- 23	24.06	轻载	3731.59	0	扬州.文 汇变/1号 主变	18.36	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏I段 母线	9	3560	3731.59
卜家2号 131线	10	469	D5000维 护值	176.49	2021-01- 07	37.63	轻载	2629.35	0	扬州.文 汇变/2号 主变	13.48	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏III段 母线	31	18240	2629.35
卜桥123 线	10	531	D5000维 护值	205.53	2021-01- 07	38.71	轻载	2878.06	0	扬州.双 桥变/2号 主变	14.88	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏II-1 段母线	26	11515	2878.06
财富113 线	10	550	D5000维 护值	155.74	2021-01- 07	28.32	轻载	3970.78	0	扬州.双 桥变/1号 主变	14.7	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏I-1 段母线	30	23760	3970.78
蚕桑142 线	10	469	D5000维 护值	177.76	2021-01- 02	37.9	轻载	2607.35	0	扬州.西 湖变/2号 主变	15.99	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏IV段 母线	29	16725	2607.35
曹桥1号 144线	10	531	D5000维 护值	156.84	2021-01- 07	29.54	轻载	3721.38	0	扬州.港 口变/2号 主变	38.7	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏IV段 母线	64	17605	3721.38
曹桥2号 145线	10	531	D5000维 护值	215.52	2021-01- 17	40.59	轻载	2705.04	0	扬州.港 口变/2号 主变	38.7	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏IV段 母线	90	36220	2705.04

茶厂1号 113线	10	469	D5000维 护值	298.85	2021-01- 08	63.72	中载	510.07	0	扬州. 西 湖变/1号 主变	15.15	扬州. 西 湖变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	34	21135	510.07
茶厂2号 123线	10	550	D5000维 护值	183.18	2021-01- 07	33.31	轻载	3495.52	0	扬州. 西 湖变/2号 主变	15.99	扬州. 西 湖变 /10kV. 10 千伏III段 母线	28	15500	3495.52
汉北1号 111线	10	531	D5000维 护值	365.01	2021-01- 07	68.74	中载	115.87	0	扬州. 汉 河变/1号 主变	13.69	扬州. 汉 河变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	20	14150	115.87
汉北2号 124线	10	531	D5000维 护值	190.79	2020-12- 31	35.93	轻载	3133.36	0	扬州. 汉 河变/2号 主变	16.79	扬州. 汉 河变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	23	9835	3133.36
柴油133 线	10	469	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5686.16	0	扬州. 南 郊变/2号 主变	15.82	扬州. 南 郊变 /10kV. III 段母线	2	900	5686.16
产业1号 134线	10	531	D5000维 护值	254.09	2021-04- 30	47.85	轻载	2037.01	0	扬州. 龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州. 龙 泉变 /10kV. 10 千伏III段 母线	19	6860	2037.01
昌建1号 115线	10	531	D5000维 护值	123.22	2021-01- 08	23.21	轻载	4303.67	0	扬州. 京 华变/1号 主变	33.42	扬州. 京 华变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	29	21675	4303.67

昌建2号 145线	10	531	D5000维 护值	120.44	2021-01- 09	22.68	轻载	4351.82	0	扬州.京 华变/2号 主变	35.7	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏IV段 母线	15	15360	4351.82
长生125 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州.北 洲变/2号 主变	1.98	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏II段 母线	51	15935	1980
常家122 线	10	531	D5000维 护值	172.13	2021-01- 06	32.42	轻载	3456.55	0	扬州.沙 头变/2号 主变	11.35	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏II段 母线	78	20210	3456.55
常家2号 126线	10	531	D5000维 护值	248.44	2021-01- 07	46.79	轻载	2134.86	0	扬州.沙 头变/2号 主变	11.35	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏II段 母线	27	8065	2134.86
钞关115 线	10	469	D5000维 护值	164.4	2021-01- 07	35.05	轻载	2838.75	0	扬州.琼 花变/1号 主变	15.26	扬州.琼 花变 /10kV.10 千伏I段 母线	20	11965	2838.75
潮龙1号 112线	10	531	D5000维 护值	96.68	2021-03- 20	18.21	轻载	4763.35	0	扬州.董 庄变/1号 主变	24.65	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏I段 母线	21	6315	4763.35
潮龙2号 135线	10	531	D5000维 护值	79.1	2021-01- 07	14.9	轻载	5067.83	0	扬州.董 庄变/3号 主变	27.25	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏III段 母线	12	2700	5067.83

车博1号 113线	10	550	D5000维 护值	30.78	2021-01- 20	5.6	轻载	6135.09	0	扬州.火 车站变/1 号主变	12.85	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏I段 母线	1		6135.09
车博2号 131线	10	550	D5000维 护值	135.83	2021-03- 22	24.7	轻载	4315.62	0	扬州.火 车站变/2 号主变	2.86	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏III段 母线	5	11850	2860
陈沟1号 111线	10	531	D5000维 护值	241.39	2021-01- 07	45.46	轻载	2256.97	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	19.51	扬州.酒 甸变 /10kV.10 千伏I段 母线	73	20330	2256.97
陈沟2号 121线	10	531	D5000维 护值	220.85	2021-01- 07	41.59	轻载	2612.72	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	19.51	扬州.酒 甸变 /10kV.10 千伏II段 母线	73	20090	2612.72
城北115 线	10	550	D5000维 护值	168.39	2021-01- 07	30.62	轻载	3751.69	0	扬州.平 山变/1号 主变	11.45	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏I段 母线	11	7730	3751.69
城东144 线	10	469	D5000维 护值	291.8	2021-01- 07	62.22	中载	632.18	0	扬州.五 里变/2号 主变	4.93	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏IV段 母线	23	23260	632.18
城西125 线	10	550	D5000维 护值	184.31	2021-01- 07	33.51	轻载	3475.95	0	扬州.杭 集变/2号 主变	10.39	扬州.杭 集变 /10kV.10 千伏II段 母线	33	14380	3475.95

城西2号 115线	10	531	手工维护 值	348.56	2021-01- 12	65.64	中载	400.78	0	扬州. 杭 集变/1号 主变	18.63	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	41	17095	400.78
赤工131 线	10	531	D5000维 护值	126.57	2021-01- 07	23.84	轻载	4245.65	0	扬州. 柏 树变/3号 主变	24.77	扬州. 柏 树变 /10kV. 10 千伏III段 母线	90	18215	4245.65
赤农111 线	10	531	D5000维 护值	107.23	2021-01- 08	20.19	轻载	4580.62	0	扬州. 柏 树变/1号 主变	9.97	扬州. 柏 树变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	81	16580	4580.62
创业1号 117线	10	531	D5000维 护值	92.13	2021-01- 07	17.35	轻载	4842.15	0	扬州. 廖 家变/3号 主变	31.42	扬州. 廖 家变 /10kV. 10 千伏III段 母线	10	3395	4842.15
创业2号 125线	10	531	D5000维 护值	53.1	2021-04- 27	10	轻载	5518.15	0	扬州. 廖 家变/5号 主变	19.35	扬州. 廖 家变 /10kV. 10 千伏 V 段 母线	5	3040	5518.15
春兰131 线	10	531	D5000维 护值	182.86	2021-01- 07	34.44	轻载	3270.71	0	扬州. 双 桥变/1号 主变	14.7	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 I -1 段母线	25	10465	3270.71
崔庄1号 147线	10	469	D5000维 护值	273.11	2021-01- 07	58.23	中载	955.89	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	29.06	扬州. 南 郊变 /10kV. IV 段母线	27	19555	955.89

崔庄2号 123线	10	459	D5000维护值	300.31	2021-01-07	65.43	中载	363.55	0	扬州.南郊变/2号主变	15.82	扬州.南郊变/10kV. II段母线	42	27790	363.55
翠岗219线	10	469	D5000维护值	159.94	2021-01-08	34.1	轻载	2916	0	扬州.开发变/1号主变	14.61	扬州.开发变/10kV. I段母线	24	11825	2916
大草112线	10	469	D5000维护值	234	2021-01-07	49.89	轻载	1633.28	0	扬州.琼花变/1号主变	15.26	扬州.琼花变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		1633.28
大观144线	10	525	D5000维护值	331.33	2021-01-07	63.11	中载	626.46	0	扬州.金槐变/4号主变	13.96	扬州.金槐变/10kV. 10千伏IV母线	123	48775	626.46
大华117线	10	550	手工维护值	74.38	2021-01-08	13.52	轻载	5379.94	0	扬州.双桥变/1号主变	14.7	扬州.双桥变/10kV. 10千伏 I -1 段母线	7	3740	5379.94
大江125线	10	469	D5000维护值	164.51	2021-01-07	35.08	轻载	2836.84	0	扬州.汉河变/2号主变	16.79	扬州.汉河变/10kV. 10千伏 II 段母线	34	13315	2836.84
大刘1号 133线	10	459	D5000维护值	92.64	2021-01-07	20.18	轻载	3960.39	0	扬州.京华变/2号主变	35.7	扬州.京华变/10kV. 10千伏III段母线	49	18955	3960.39

大刘2号 134线	10	459	D5000维 护值	124.63	2021-01- 07	27.15	轻载	3406.32	0	扬州.京 华变/2号 主变	35.7	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏III段 母线	8	5800	3406.32
大学221 线	10	550	D5000维 护值	287.93	2021-01- 07	52.35	中载	1681.25	0	扬州.双 桥变/2号 主变	14.88	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏II-2 段母线	24	13715	1681.25
大洋114 线	10	531	D5000维 护值	49.41	2021-04- 20	9.31	轻载	5582.06	0	扬州.北 洲变/1号 主变	1.7	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏I段 母线	5	1565	1700
丹堤1号 115线	10	550	D5000维 护值	356.14	2021-04- 22	64.75	中载	499.86	0	扬州.花 园变/5号 主变	29.89	扬州.花 园变 /10kV.10 千伏V段 母线	47	27865	499.86
丹堤2号 133线	10	550	D5000维 护值	133.25	2021-01- 07	24.23	轻载	4360.31	0	扬州.花 园变/3号 主变	51.61	扬州.花 园变 /10kV.10 千伏III段 母线	20	15490	4360.31
德豪132 线	10	459	D5000维 护值	185.98	2021-01- 07	40.52	轻载	2343.74	0	江苏.维 扬变/2号 主变	34.88	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏III段 母线	39	23790	2343.74
电池212 线	10	550	D5000维 护值	333.84	2021-01- 10	60.7	中载	886.09	0	扬州.港 口变/1号 主变	6.9	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		886.09

电大121 线	10	469	D5000维 护值	308.4	2021-01- 08	65.76	中载	344.67	0	扬州. 琼 花变/2号 主变	0.22	扬州. 琼 花变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	29	13660	220
电石112 线	10	469	D5000维 护值	319.3	2021-01- 07	68.08	中载	155.88	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	29.06	扬州. 南 郊变 /10kV. I 段母线	56	25445	155.88
电子132 线	10	469	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5686.16	0	扬州. 五 里变/2号 主变	4.93	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏III段 母线	0		4930
东方111 线	10	531	D5000维 护值	330.32	2021-01- 07	62.21	中载	716.7	0	扬州. 湾 头变/1号 主变	13.33	扬州. 湾 头变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	56	32930	716.7
东广161 线	10	550	D5000维 护值	89.69	2021-01- 07	16.31	轻载	5114.77	0	扬州. 东 城变/5号 主变	25.21	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏VI段 母线	0		5114.77
东交132 线	10	550	D5000维 护值	41.92	2021-04- 20	7.62	轻载	5942.15	0	扬州. 东 城变/3号 主变	40	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏III段 母线	0		5942.15
东区111 线	10	550	手工维护 值	101.27	2021-01- 06	18.41	轻载	4914.2	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	29.06	扬州. 南 郊变 /10kV. I 段母线	43	10080	4914.2

东水151线	10	550	D5000维护值	4.46	2021-01-17	0.81	轻载	6590.95	0	扬州.东城变/5号主变	25.21	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	1	2550	6590.95
东照114线	10	550	手工维护值	134.33	2021-01-08	24.42	轻载	4341.6	0	扬州.南郊变/4号主变	29.06	扬州.南郊变/10kV. I段母线	39	14910	4341.6
董太145线	10	550	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6668.2	0	扬州.董庄变/3号主变	27.25	扬州.董庄变/10kV.10千伏IV段母线	0		6668.2
董庄1号116线	10	525	D5000维护值	260.52	2021-01-04	49.62	轻载	1852.89	0	扬州.龙泉变/1号主变	17.67	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	38	13095	1852.89
董庄2号125线	10	525	D5000维护值	367.37	2021-01-11	69.98	中载	2.25	0	扬州.龙泉变/2号主变	34.18	扬州.龙泉变/10kV.10千伏III段母线	40	17155	2.25
渡江123线	10	469	D5000维护值	271.2	2021-01-07	57.83	中载	988.97	0	扬州.琼花变/2号主变	0.22	扬州.琼花变/10kV.10千伏II段母线	46	19630	220
恩余151线	10	459	D5000维护值	77.73	2021-01-07	16.93	轻载	4218.63	0	扬州.新坝变/4号主变	30.39	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	26	7975	4218.63

方工1号 127线	10	531	D5000维 护值	250.55	2021-01- 11	47.18	轻载	2098.32	0	扬州.方 巷变/1号 主变	11.9	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏II段 母线	46	11315	2098.32
方工2号 146线	10	531	D5000维 护值	265.49	2021-01- 23	50	中载	1839.56	0	扬州.方 巷变/2号 主变	7.21	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏IV段 母线	76	18750	1839.56
方工3号 147线	10	531	D5000维 护值	265.32	2021-03- 16	49.97	轻载	1842.5	0	扬州.方 巷变/2号 主变	7.21	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏IV段 母线	59	11730	1842.5
方灌131 线	10	525	D5000维 护值	106.55	2021-01- 16	20.3	轻载	4519.65	0	扬州.方 巷变/2号 主变	7.21	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏III段 母线	51	11720	4519.65
方集112 线	10	531	D5000维 护值	81.04	2021-02- 11	15.26	轻载	5034.23	0	扬州.杨 寿变/1号 主变	1.9	扬州.杨 寿变 /10kV.10 千伏I段 母线	82	16895	1900
方酒111 线	10	531	D5000维 护值	144.7	2021-01- 07	27.25	轻载	3931.64	0	扬州.方 巷变/1号 主变	11.9	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏I段 母线	83	19030	3931.64
方酒2号 112线	10	531	D5000维 护值	149.63	2021-03- 19	28.18	轻载	3846.25	0	扬州.方 巷变/1号 主变	11.9	扬州.方 巷变 /10kV.10 千伏I段 母线	67	17710	3846.25

方农132线	10	531	D5000维护值	106.55	2021-01-07	20.07	轻载	4592.4	0	扬州.方巷变/2号主变	7.21	扬州.方巷变/10kV.10千伏III段母线	70	15220	4592.4
方巷133线	10	531	D5000维护值	250.73	2021-01-07	47.22	轻载	2095.2	0	扬州.方巷变/2号主变	7.21	扬州.方巷变/10kV.10千伏III段母线	100	33780	2095.2
芳甸131线	10	550	D5000维护值	20.43	2021-03-12	3.71	轻载	6314.35	0	扬州.润扬变/3号主变	36.95	扬州.润扬变/10kV.10千伏III段母线	4	3030	6314.35
粉厂115线	10	469	D5000维护值	209.23	2021-01-07	44.61	轻载	2062.29	0	扬州.南郊变/4号主变	29.06	扬州.南郊变/10kV. I段母线	70	23365	2062.29
丰裕1号146线	10	531	D5000维护值	201.57	2021-04-22	37.96	轻载	2946.65	0	扬州.头桥变/4号主变	10.78	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	46	12430	2946.65
丰裕2号131线	10	531	D5000维护值	209.99	2021-01-07	39.55	轻载	2800.82	0	扬州.头桥变/2号主变	13.77	扬州.头桥变/10kV.10千伏III段母线	44	15210	2800.82
凤岛1号131线	10	550	D5000维护值	8.8	2021-03-21	1.6	轻载	6515.78	0	江苏.龙王变/1号主变	117.19	江苏.龙王变/10kV.10千伏III段母线	0		6515.78

凤岛2号 112线	10	550	D5000维 护值	153.36	2021-01- 11	27.88	轻载	4012	0	江苏.龙 王变/1号 主变	117.19	江苏.龙 王变 /10kV.10 千伏I段 母线	31	9580	4012
凤凰122 线	10	531	D5000维 护值	84.9	2021-01- 07	15.99	轻载	4967.38	0	扬州.平 山变/2号 主变	12.28	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏II段 母线	20	10345	4967.38
伏东 1#122线	10	550	D5000维 护值	291.87	2021-01- 07	53.07	中载	1613.01	0	扬州.廖 家变/5号 主变	19.35	扬州.廖 家变 /10kV.10 千伏V段 母线	77	29840	1613.01
伏东2号 116线	10	531	D5000维 护值	191.65	2021-01- 07	36.09	轻载	3118.47	0	扬州.廖 家变/3号 主变	31.42	扬州.廖 家变 /10kV.10 千伏III段 母线	47	20915	3118.47
伏固1号 112线	10	531	D5000维 护值	116.92	2021-01- 05	22.02	轻载	4412.79	0	扬州.沙 头变/1号 主变	14.06	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	146	37155	4412.79
伏固2号 125线	10	531	D5000维 护值	122.55	2021-01- 07	23.08	轻载	4315.28	0	扬州.沙 头变/2号 主变	11.35	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏II段 母线	59	14215	4315.28
富川1号 131线	10	550	D5000维 护值	98.61	2021-01- 07	17.93	轻载	4960.27	0	扬州.吕 桥变/2号 主变	23.18	扬州.吕 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	8	6800	4960.27

富川2号 141线	10	550	D5000维 护值	100.72	2021-01- 07	18.31	轻载	4923.73	0	扬州. 吕 桥变/4号 主变	19.87	扬州. 吕 桥变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	7	6000	4923.73
富丽122 线	10	459	D5000维 护值	191.6	2021-01- 07	41.74	轻载	2246.4	0	扬州. 京 华变/2号 主变	35.7	扬州. 京 华变 /10kV. 10 千伏III段 母线	10	8125	2246.4
富民1号 119线	10	531	D5000维 护值	233.14	2021-01- 07	43.91	轻载	2399.86	0	扬州. 廖 家变/3号 主变	31.42	扬州. 廖 家变 /10kV. 10 千伏III段 母线	24	9620	2399.86
富民2号 127线	10	531	D5000维 护值	264.44	2021-01- 07	49.8	轻载	1857.74	0	扬州. 廖 家变/5号 主变	19.35	扬州. 廖 家变 /10kV. 10 千伏V段 母线	44	13635	1857.74
甘工113 线	10	531	D5000维 护值	219.25	2021-01- 07	41.29	轻载	2640.43	0	扬州. 方 巷变/1号 主变	11.9	扬州. 方 巷变 /10kV. 10 千伏I段 母线	102	27130	2640.43
甘农135 线	10	531	D5000维 护值	208.7	2021-01- 07	39.3	轻载	2823.16	0	扬州. 方 巷变/2号 主变	7.21	扬州. 方 巷变 /10kV. 10 千伏III段 母线	110	26610	2823.16
港华146 线	10	455	D5000维 护值	71.16	2021-04- 03	15.64	轻载	4283.93	0	扬州. 港 口变/2号 主变	38.7	扬州. 港 口变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		4283.93

港蓝143线	10	550	D5000维护值	53.52	2021-01-07	9.73	轻载	5741.23	0	扬州.港口变/2号主变	38.7	扬州.港口变/10kV.10千伏IV段母线	10	8000	5741.23
港务1号116线	10	550	手工维护值	96.68	2021-04-09	17.58	轻载	4993.7	0	扬州.施井变/1号主变	12.44	扬州.施井变/10kV.10千伏I段母线	7	3225	4993.7
港务2号131线	10	550	手工维护值	70.14	2020-12-31	12.75	轻载	5453.38	0	扬州.施井变/2号主变	10.66	扬州.施井变/10kV.10千伏III段母线	21	5950	5453.38
高桥121线	10	531	D5000维护值	146.25	2021-01-07	27.54	轻载	3904.79	0	扬州.平山变/2号主变	12.28	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	11	9950	3904.79
高铁1号221线	10	525	D5000维护值	100.22	2021-01-11	19.09	轻载	4629.29	0	扬州.廖家变/5号主变	19.35	扬州.廖家变/10kV.10千伏V段母线	0		4629.29
耿管1号135线	10	531	D5000维护值	371.61	2021-03-08	69.98	中载	1.56	0	扬州.花园变/3号主变	51.61	扬州.花园变/10kV.10千伏III段母线	14	12375	1.56
工行1号118线	10	469	D5000维护值	153.64	2021-01-07	32.76	轻载	3025.11	0	扬州.文汇变/1号主变	18.36	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	36	17430	3025.11

工行2号 133线	10	469	D5000维 护值	193.36	2021-01- 07	41.23	轻载	2337.16	0	扬州.文 汇变/2号 主变	13.48	扬州.文 汇变/ /10kV.10 千伏III段 母线	33	7685	2337.16
公东123 线	10	531	D5000维 护值	212.7	2021-01- 04	40.06	轻载	2753.88	0	扬州.柏 树变/1号 主变	9.97	扬州.柏 树变/ /10kV.10 千伏II段 母线	75	18810	2753.88
公农113 线	10	531	D5000维 护值	156.45	2021-01- 07	29.46	轻载	3728.13	0	扬州.柏 树变/1号 主变	9.97	扬州.柏 树变/ /10kV.10 千伏I段 母线	53	12895	3728.13
沟西1号 135线	10	531	D5000维 护值	116.61	2021-01- 04	21.96	轻载	4418.16	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	66.58	江苏.霍 沙变/ /10kV.10 千伏III段 母线	58	13680	4418.16
沟西2号 142线	10	531	D5000维 护值	15.43	2021-04- 21	2.91	轻载	6170.6	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	66.58	江苏.霍 沙变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	12	2365	6170.6
古津1号 113线	10	459	D5000维 护值	110.39	2021-01- 26	24.05	轻载	3652.96	0	扬州.花 园变/5号 主变	29.89	扬州.花 园变/ /10kV.10 千伏V段 母线	39	17635	3652.96
古津2号 132线	10	550	手工维护 值	182.23	2021-04- 22	33.13	轻载	3511.98	0	扬州.花 园变/3号 主变	51.61	扬州.花 园变/ /10kV.10 千伏III段 母线	13	7875	3511.98

古运116线	10	469	D5000维护值	145.02	2021-01-07	30.92	轻载	3174.41	0	扬州.五里变/1号主变	20.4	扬州.五里变/10kV.10千伏I段	35	21410	3174.41
古运2号148线	10	531	D5000维护值	53.44	2021-01-07	10.06	轻载	5512.26	0	扬州.五里变/2号主变	4.93	扬州.五里变/10kV.10千伏IV段母线	2	2000	4930
谷营1号115线	10	531	D5000维护值	84.38	2021-01-08	15.89	轻载	4976.38	0	扬州.柏树变/1号主变	9.97	扬州.柏树变/10kV.10千伏I段母线	25	10000	4976.38
谷营2号141线	10	531	D5000维护值	96.68	2021-02-04	18.21	轻载	4763.35	0	扬州.柏树变/3号主变	24.77	扬州.柏树变/10kV.10千伏IV段母线	1	2800	4763.35
瓜工112线	10	531	D5000维护值	88.5	2021-01-07	16.67	轻载	4905.02	0	扬州.润扬变/1号主变	20.87	扬州.润扬变/10kV.10千伏I段母线	34	9090	4905.02
瓜南111线	10	531	D5000维护值	211.89	2021-01-07	39.9	轻载	2767.91	0	扬州.润扬变/1号主变	20.87	扬州.润扬变/10kV.10千伏I段母线	76	31350	2767.91
瓜西123线	10	525	D5000维护值	168.87	2021-01-07	32.17	轻载	3440.27	0	扬州.润扬变/1号主变	20.87	扬州.润扬变/10kV.10千伏II段母线	44	15250	3440.27

观湖1号 134线	10	455	D5000维 护值	29.82	2021-01- 07	6.55	轻载	4999.94	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	15.25	扬州.瓦 窑变/ /10kV. III 段母线	18	14060	4999.94
观湖2号 135线	10	455	D5000维 护值	24.54	2021-01- 06	5.39	轻载	5091.39	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	15.25	扬州.瓦 窑变/ /10kV. III 段母线	18	14060	5091.39
官桥122 线	10	531	D5000维 护值	350.68	2021-01- 07	66.04	中载	364.07	0	扬州.金 槐变/2号 主变	21.6	扬州.金 槐变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	38	21140	364.07
官桥2号 124线	10	531	D5000维 护值	264.15	2021-01- 08	49.75	轻载	1862.77	0	扬州.金 槐变/2号 主变	21.6	扬州.金 槐变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	16	9740	1862.77
广福1号 118线	10	550	D5000维 护值	290.93	2021-01- 07	52.9	中载	1629.29	0	扬州.湾 头变/1号 主变	13.33	扬州.湾 头变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	32	36205	1629.29
广福2号 128线	10	531	D5000维 护值	148.64	2021-03- 10	27.99	轻载	3863.4	0	扬州.湾 头变/2号 主变	11.07	扬州.湾 头变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	34	36285	3863.4
广源123 线	10	531	D5000维 护值	65.04	2021-01- 07	12.25	轻载	5311.35	0	扬州.董 庄变/1号 主变	24.65	扬州.董 庄变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0		5311.35

广竹1号 115线	10	550	D5000维护值	82.62	2021-04-20	15.02	轻载	5237.22	0	扬州.董庄变/1号主变	24.65	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	7	6800	5237.22
广竹2号 144线	10	550	D5000维护值	63.28	2021-04-20	11.51	轻载	5572.19	0	扬州.董庄变/3号主变	27.25	扬州.董庄变/10kV.10千伏IV段母线	7	6800	5572.19
国美1号 125线	10	550	D5000维护值	348.28	2021-01-08	63.32	中载	635.99	0	扬州.石塔变/1号主变	44.38	扬州.石塔变/10kV.10千伏II段母线	10	11650	635.99
国美2号 145线	10	550	D5000维护值	238.55	2021-01-08	43.37	轻载	2536.51	0	扬州.石塔变/3号主变	0.26	扬州.石塔变/10kV.10千伏IV段母线	14	16810	260
国庆144线	10	469	D5000维护值	199.16	2021-01-11	42.46	轻载	2236.7	0	扬州.南郊变/4号主变	29.06	扬州.南郊变/10kV.IV段母线	30	12205	2236.7
邗城116线	10	531	D5000维护值	206.48	2021-01-07	38.89	轻载	2861.61	0	江苏.蒋王变/1号主变	90.19	江苏.蒋王变/10kV.10千伏I段母线	22	13035	2861.61
邗道1号 121线	10	531	D5000维护值	254.01	2021-01-07	47.84	轻载	2038.39	0	江苏.维扬变/1号主变	57.62	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	31	19460	2038.39

邗道2号 141线	10	459	D5000维 护值	147.48	2021-01- 07	32.13	轻载	3010.56	0	江苏.维 扬变/2号 主变	34.88	江苏.维 扬变/10kV.10 千伏IV段 母线	16	12900	3010.56
邗府1号 122线	10	531	D5000维 护值	359.56	2021-01- 08	67.71	中载	210.26	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	90.19	江苏.蒋 王变/10kV.10 千伏II段 母线	47	30150	210.26
邗府2号 142线	10	550	D5000维 护值	274.51	2021-01- 06	49.91	轻载	1913.69	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	81.08	江苏.蒋 王变/10kV.10 千伏IV段 母线	26	21335	1913.69
邗钢118 线	10	403	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	4885.97	0	扬州.施 桥变/1号 主变	13.55	扬州.施 桥变/10kV.10 千伏I段 母线	0		4885.97
邗工1号 116线	10	531	D5000维 护值	339.1	2021-01- 07	63.86	中载	564.63	0	扬州.汉 河变/1号 主变	13.69	扬州.汉 河变/10kV.10 千伏I段 母线	103	31700	564.63
邗工2号 128线	10	531	D5000维 护值	409.66	2021-01- 07	77.15	重载	0	0	扬州.汉 河变/2号 主变	16.79	扬州.汉 河变/10kV.10 千伏II段 母线	30	17980	0
邗河1号 112线	10	525	D5000维 护值	323.4	2021-01- 07	61.6	中载	763.81	0	扬州.港 口变/1号 主变	6.9	扬州.港 口变/10kV.10 千伏I段 母线	55	27000	763.81

邗河2号 131线	10	459	D5000维 护值	321.24	2021-01- 07	69.99	中载	1.04	0	扬州. 港 口变/2号 主变	38.7	扬州. 港 口变 /10kV. 10 千伏III母 线	59	29735	1.04
韩桥1号 115线	10	531	D5000维 护值	294.35	2021-01- 11	55.43	中载	1339.7	0	扬州. 润 扬变/1号 主变	20.87	扬州. 润 扬变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	76	22985	1339.7
韩桥2号 132线	10	531	D5000维 护值	129.71	2021-04- 06	24.43	轻载	4191.27	0	扬州. 润 扬变/3号 主变	36.95	扬州. 润 扬变 /10kV. 10 千伏III段 母线	18	10200	4191.27
杭家144 线	10	531	D5000维 护值	98.58	2021-01- 07	18.56	轻载	4730.44	0	扬州. 瓦 窑变/3号 主变	15.25	扬州. 瓦 窑变 /10kV. IV 段母线	37	11275	4730.44
杭琼114 线	10	531	D5000维 护值	187.82	2021-01- 12	35.37	轻载	3184.8	0	扬州. 杭 集变/2号 主变	10.39	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏旁母	0		3184.8
杭镇1号 117线	10	469	D5000维 护值	92.15	2021-04- 21	19.65	轻载	4090.12	0	扬州. 杭 集变/1号 主变	18.63	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	6	1695	4090.12
杭镇2号 127线	10	469	D5000维 护值	109.39	2021-01- 07	23.32	轻载	3791.52	0	扬州. 杭 集变/2号 主变	10.39	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	24	12605	3791.52

合界1号 111线	10	531	D5000维 护值	236.31	2021-01- 12	44.5	轻载	2344.95	0	扬州.廖 家变/3号 主变	31.42	扬州.廖 家变 /10kV.10 千伏III段 母线	19	7840	2344.95
合界2号 123线	10	531	D5000维 护值	273.58	2021-01- 07	51.52	中载	1699.44	0	扬州.廖 家变/5号 主变	19.35	扬州.廖 家变 /10kV.10 千伏V段 母线	16	6745	1699.44
和昌1号 131线	10	550	D5000维 护值	23.29	2021-01- 07	4.23	轻载	6264.82	0	扬州.东 城变/3号 主变	40	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏III段 母线	6	4460	6264.82
和昌2号 163线	10	531	D5000维 护值	52.67	2021-01- 10	9.92	轻载	5525.6	0	扬州.东 城变/5号 主变	25.21	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏VI段 母线	7	7660	5525.6
和美1号 115线	10	550	D5000维 护值	133.5	2021-01- 07	24.27	轻载	4355.98	0	扬州.火 车站变/1 号主变	12.85	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏I段 母线	11	11800	4355.98
和美2号 125线	10	550	D5000维 护值	118.87	2021-01- 07	21.61	轻载	4609.37	0	扬州.火 车站变/2 号主变	2.86	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏II段 母线	9	8800	2860
荷花114 线	10	469	D5000维 护值	179.38	2021-01- 07	38.25	轻载	2579.29	0	扬州.双 桥变/1号 主变	14.7	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏I-1 段母线	52	16520	2579.29

荷叶112线	10	550	D5000维护值	338.93	2021-01-16	61.62	中载	797.93	0	扬州.西湖变/1号主变	15.15	扬州.西湖变/10kV.10千伏I段母线	47	29970	797.93
恒诚142线	10	525	D5000维护值	200.04	2021-01-18	38.1	轻载	2900.41	0	扬州.瓦窑变/3号主变	15.25	扬州.瓦窑变/10kV.IV段母线	0		2900.41
横东1号112线	10	531	D5000维护值	364.23	2021-04-28	68.59	中载	129.38	0	扬州.花园变/5号主变	29.89	扬州.花园变/10kV.10千伏V段母线	55	21020	129.38
横东2号131线	10	550	手工维护值	230.87	2021-01-19	41.98	轻载	2669.53	0	扬州.花园变/3号主变	51.61	扬州.花园变/10kV.10千伏III段母线	30	17980	2669.53
横沟124线	10	550	D5000维护值	100.9	2021-01-07	18.35	轻载	4920.61	0	扬州.施井变/2号主变	10.66	扬州.施井变/10kV.10千伏III段母线	17	6965	4920.61
红桥115线	10	550	手工维护值	8.97	2021-01-12	1.63	轻载	6512.84	0	扬州.北洲变/1号主变	1.7	扬州.北洲变/10kV.10千伏I段母线	2	400	1700
红镇1号149线	10	531	D5000维护值	252.54	2021-01-07	47.56	轻载	2063.85	0	扬州.头桥变/4号主变	10.78	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	52	17075	2063.85

红镇2号 135线	10	531	D5000维 护值	139.73	2021-01- 06	26.31	轻载	4017.72	0	扬州.头 桥变/2号 主变	13.77	扬州.头 桥变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	37	11570	4017.72
宏城134 线	10	265	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	3212.86	0	扬州.方 巷变/1号 主变	11.9	扬州.方 巷变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	0		3212.86
虹桥146 线	10	531	D5000维 护值	225.74	2021-01- 07	42.51	轻载	2528.03	0	扬州.石 塔变/3号 主变	0.26	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	31	13285	260
鸿大218 线	10	469	D5000维 护值	170.98	2021-01- 08	36.46	轻载	2724.78	0	扬州.开 发变/1号 主变	14.61	扬州.开 发变 /10kV. I 段母线	11	5450	2724.78
鸿大2号 146线	10	531	D5000维 护值	279.56	2021-01- 06	52.65	中载	1595.86	0	扬州.开 发变/4号 主变	26.87	扬州.开 发变 /10kV. IV 段母线	14	11740	1595.86
胡场144 线	10	531	D5000维 护值	264.91	2021-01- 08	49.89	轻载	1849.6	0	江苏.维 扬变/2号 主变	34.88	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	41	13570	1849.6
湖畔1号 121线	10	531	D5000维 护值	97.04	2021-04- 19	18.27	轻载	4757.11	0	扬州.石 塔变/1号 主变	44.38	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏Ⅱ段 母线	13	11445	4757.11

湖畔2号 143线	10	531	D5000维 护值	144.16	2021-01- 08	27.15	轻载	3940.99	0	扬州.石 塔变/3号 主变	0.26	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏IV段 母线	22	12105	260
花瓶114 线	10	531	D5000维 护值	235.09	2021-01- 09	44.27	轻载	2366.09	0	扬州.杨 庙变/1号 主变	2.64	扬州.杨 庙变 /10kV.10 千伏母线	94	25535	2366.09
花园1号 111线	10	469	D5000维 护值	185.1	2021-01- 07	39.47	轻载	2480.22	0	扬州.施 井变/1号 主变	12.44	扬州.施 井变 /10kV.10 千伏I段 母线	25	12660	2480.22
花园2号 121线	10	469	D5000维 护值	307.1	2021-01- 07	65.48	中载	367.18	0	扬州.施 井变/2号 主变	10.66	扬州.施 井变 /10kV.10 千伏III段 母线	55	19790	367.18
华鼎1号 114线	10	550	D5000维 护值	76.2	2021-01- 07	13.85	轻载	5348.42	0	扬州.何 桥变/1号 主变	25.99	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏I段 母线	19	14520	5348.42
华鼎2号 142线	10	550	D5000维 护值	99.6	2021-01- 07	18.11	轻载	4943.13	0	扬州.何 桥变/3号 主变	8.32	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	19	14520	4943.13
华纺1号 111线	10	550	D5000维 护值	72.07	2021-01- 07	13.1	轻载	5419.95	0	扬州.西 湖变/1号 主变	15.15	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏I段 母线	13	12650	5419.95

华纺2号 121线	10	550	D5000维 护值	130.79	2021-01- 07	23.78	轻载	4402.92	0	扬州.西 湖变/2号 主变	15.99	扬州.西 湖变 /10kV. 10 千伏III段 母线	13	12250	4402.92
华丰121 线	10	525	D5000维 护值	0.07	2021-04- 16	0.01	轻载	6363.89	0	扬州.泰 安变/2号 主变	25.11	扬州.泰 安变 /10kV. 10 千伏II段 母线	6	1250	6363.89
华建149 线	10	550	D5000维 护值	137.85	2021-01- 07	25.06	轻载	4280.64	0	扬州.开 发变/4号 主变	26.87	扬州.开 发变 /10kV. IV 段母线	23	17420	4280.64
华懋142 线	10	550	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6668.2	0	扬州.石 塔变/3号 主变	0.26	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		260
华庭1号 127线	10	469	D5000维 护值	198.98	2021-01- 07	42.43	轻载	2239.82	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.4	扬州.五 里变 /10kV. 10 千伏II母	15	11975	2239.82
华庭2号 143线	10	469	D5000维 护值	144.67	2021-01- 07	30.85	轻载	3180.47	0	扬州.五 里变/2号 主变	4.93	扬州.五 里变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	8	7250	3180.47
华扬113 线	10	469	D5000维 护值	213.95	2021-03- 25	45.62	轻载	1980.54	0	扬州.汉 河变/1号 主变	13.69	扬州.汉 河变 /10kV. 10 千伏I段 母线	29	12845	1980.54

槐工112线	10	531	D5000维护值	112.19	2021-01-08	21.13	轻载	4494.71	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	19.51	扬州.酒 甸变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	30	12180	4494.71
槐农122线	10	531	D5000维护值	71.32	2021-01-09	13.43	轻载	5202.58	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	19.51	扬州.酒 甸变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	50	10860	5202.58
环球113线	10	550	D5000维护值	58.36	2021-01-29	10.61	轻载	5657.4	0	扬州.湾 头变/1号 主变	13.33	扬州.湾 头变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	7	4460	5657.4
环卫1号 113线	10	531	D5000维护值	159.44	2021-04-06	30.03	轻载	3676.34	0	扬州.施 井变/1号 主变	12.44	扬州.施 井变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	27	9115	3676.34
环卫2号 123线	10	531	D5000维护值	195.65	2021-01-06	36.85	轻载	3049.19	0	扬州.施 井变/2号 主变	10.66	扬州.施 井变 /10kV. 10 千伏III段 母线	12	7575	3049.19
环洲156线	10	550	D5000维护值	0.35	2021-01-13	0.06	轻载	6662.14	0	扬州.新 坝变/4号 主变	30.39	扬州.新 坝变 /10kV. 10 千伏 V 段 母线	0		6662.14
皇宫114线	10	469	D5000维护值	91.2	2021-01-08	19.45	轻载	4106.57	0	扬州.琼 花变/1号 主变	15.26	扬州.琼 花变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	14	7250	4106.57

皇冠154线	10	550	D5000维护值	91.8	2021-01-07	16.69	轻载	5078.22	0	扬州.东城变/5号主变	25.21	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	19	25400	5078.22
凰北1号114线	10	550	D5000维护值	91.76	2021-01-16	16.68	轻载	5078.92	0	江苏.龙王变/1号主变	117.19	江苏.龙王变/10kV.10千伏I段母线	11	3595	5078.92
凰北2号123线	10	550	D5000维护值	16.08	2021-01-06	2.92	轻载	6389.69	0	江苏.龙王变/1号主变	117.19	江苏.龙王变/10kV.10千伏II段母线	8	1800	6389.69
黄工114线	10	531	D5000维护值	296.26	2021-03-11	55.79	中载	1306.62	0	扬州.方巷变/1号主变	11.9	扬州.方巷变/10kV.10千伏I段母线	88	22540	1306.62
黄金坝1号146线	10	531	D5000维护值	190.14	2021-01-08	35.81	轻载	3144.62	0	扬州.瓦窑变/3号主变	15.25	扬州.瓦窑变/10kV.IV段母线	40	31150	3144.62
黄金坝2号133线	10	531	D5000维护值	371.64	2021-01-07	69.99	中载	1.04	0	扬州.瓦窑变/3号主变	15.25	扬州.瓦窑变/10kV.III段母线	78	48490	1.04
黄农115线	10	531	D5000维护值	175.12	2021-03-06	32.98	轻载	3404.77	0	扬州.方巷变/1号主变	11.9	扬州.方巷变/10kV.10千伏I段母线	76	17390	3404.77

黄桥117线	10	531	D5000维护值	263.38	2021-03-09	49.6	轻载	1876.1	0	扬州.北洲变/1号主变	1.7	扬州.北洲变/10kV.10千伏I段母线	71	19305	1700
汇福132线	10	531	D5000维护值	203.4	2021-01-07	38.31	轻载	2914.96	0	扬州.何桥变/3号主变	8.32	扬州.何桥变/10kV.10千伏III段母线	56	19695	2914.96
汇塔1号117线	10	469	D5000维护值	82.62	2021-01-26	17.62	轻载	4255.18	0	扬州.文汇变/1号主变	18.36	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	0		4255.18
汇塔2号134线	10	469	D5000维护值	1.05	2021-02-23	0.22	轻载	5667.97	0	扬州.文汇变/2号主变	13.48	扬州.文汇变/10kV.10千伏III段母线	0		5667.97
汇鑫125线	10	531	D5000维护值	38.4	2021-01-07	7.23	轻载	5772.76	0	扬州.何桥变/1号主变	25.99	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	5	4000	5772.76
汇苑1号115线	10	550	D5000维护值	192.6	2021-01-07	35.02	轻载	3332.37	0	扬州.何桥变/1号主变	25.99	扬州.何桥变/10kV.10千伏I段母线	15	14200	3332.37
汇苑2号143线	10	550	D5000维护值	115.2	2021-01-07	20.95	轻载	4672.94	0	扬州.何桥变/3号主变	8.32	扬州.何桥变/10kV.10千伏IV段母线	10	9600	4672.94

会展1号 211线	10	459	D5000维 护值	227.28	2021-01- 07	49.52	轻载	1628.43	0	扬州.京 华变/1号 主变	33.42	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏I段 母线	14	14130	1628.43
会展2号 123线	10	531	D5000维 护值	153.11	2021-01- 07	28.83	轻载	3785.98	0	扬州.京 华变/2号 主变	35.7	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏III段 母线	12	11030	3785.98
荟景1号 111线	10	550	D5000维 护值	164.88	2021-01- 07	29.98	轻载	3812.48	0	扬州.京 华变/1号 主变	33.42	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏I段 母线	19	17900	3812.48
荟景2号 131线	10	550	D5000维 护值	151	2021-01- 07	27.45	轻载	4052.88	0	扬州.京 华变/2号 主变	35.7	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏III段 母线	17	16550	4052.88
火车站 134线	10	550	D5000维 护值	21.8	2021-04- 27	3.96	轻载	6290.62	0	扬州.火 车站变/2 号主变	2.86	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		2860
霍工117 线	10	531	D5000维 护值	284.31	2021-01- 07	53.54	中载	1513.59	0	扬州.沙 头变/1号 主变	14.06	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	43	12225	1513.59
霍南1号 136线	10	531	D5000维 护值	78.1	2021-01- 12	14.71	轻载	5085.15	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	66.58	江苏.霍 沙变 /10kV.10 千伏III段 母线	38	8190	5085.15

霍南2号 143线	10	531	D5000维 护值	132.5	2021-01- 07	24.95	轻载	4142.94	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	66.58	江苏.霍 沙变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	68	15615	4142.94
霍农121 线	10	531	D5000维 护值	97.93	2021-04- 28	18.44	轻载	4741.7	0	扬州.沙 头变/2号 主变	11.35	扬州.沙 头变 /10kV. 10 千伏II段 母线	48	12935	4741.7
吉安1号 113线	10	525	D5000维 护值	246	2021-01- 08	46.86	轻载	2104.38	0	扬州.何 桥变/1号 主变	25.99	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏I段 母线	22	23895	2104.38
吉安2号 133线	10	531	D5000维 护值	231.6	2021-01- 07	43.62	轻载	2426.53	0	扬州.何 桥变/3号 主变	8.32	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏III段 母线	21	10485	2426.53
季园1号 112线	10	469	D5000维 护值	48.52	2021-01- 08	10.35	轻载	4845.79	0	扬州.文 汇变/1号 主变	18.36	扬州.文 汇变 /10kV. 10 千伏I段 母线	8	3780	4845.79
季园2号 122线	10	469	D5000维 护值	223.25	2021-01- 07	47.6	轻载	1819.47	0	扬州.文 汇变/2号 主变	13.48	扬州.文 汇变 /10kV. 10 千伏II段 母线	11	11310	1819.47
佳家1号 116线	10	531	D5000维 护值	213.6	2021-01- 13	40.23	轻载	2738.29	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	19.22	扬州.瓦 窑变 /10kV. I 段母线	18	15860	2738.29

佳家2号 131线	10	531	D5000维 护值	173.94	2021-01- 07	32.76	轻载	3425.2	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	15.25	扬州.瓦 窑变 /10kV. III 段母线	18	15860	3425.2
嘉东135 线	10	531	D5000维 护值	283.37	2021-01- 07	53.37	中载	1529.88	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州.龙 泉变 /10kV. 10 千伏III段 母线	30	21375	1529.88
嘉里144 线	10	550	D5000维 护值	76.13	2021-01- 12	13.84	轻载	5349.63	0	扬州.京 华变/2号 主变	35.7	扬州.京 华变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	8	9700	5349.63
嘉南132 线	10	525	D5000维 护值	153.71	2021-04- 25	29.28	轻载	3702.84	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州.龙 泉变 /10kV. 10 千伏III段 母线	2	1000	3702.84
贾桥1号 116线	10	531	D5000维 护值	63	2021-01- 07	11.86	轻载	5346.68	0	扬州.何 桥变/1号 主变	25.99	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	18	6810	5346.68
贾桥2号 145线	10	550	D5000维 护值	2.4	2021-04- 26	0.44	轻载	6626.63	0	扬州.何 桥变/3号 主变	8.32	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		6626.63
假日119 线	10	531	D5000维 护值	49.1	2021-03- 30	9.25	轻载	5587.43	0	扬州.湾 头变/1号 主变	13.33	扬州.湾 头变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	16	21130	5587.43

建安126线	10	531	D5000维护值	304.3	2021-01-07	57.31	中载	1167.37	0	扬州. 汉河变/2号主变	16.79	扬州. 汉河变/10kV. 10千伏II段母线	17	13340	1167.37
建材123线	10	531	D5000维护值	340.48	2021-01-08	64.12	中载	540.73	0	扬州. 平山变/2号主变	12.28	扬州. 平山变/10kV. 10千伏II段母线	83	35635	540.73
建立1号131线	10	531	D5000维护值	361.38	2021-03-06	68.06	中载	178.74	0	扬州. 北城变/3号主变	29.76	扬州. 北城变/10kV. 10千伏III段母线	52	19390	178.74
建立2号132线	10	531	D5000维护值	6.3	2021-01-08	1.19	轻载	6328.73	0	扬州. 北城变/3号主变	29.76	扬州. 北城变/10kV. 10千伏III段母线	3	1030	6328.73
建新121线	10	550	D5000维护值	219.48	2021-01-06	39.91	轻载	2866.81	0	扬州. 新坝变/2号主变	33.16	扬州. 新坝变/10kV. 10千伏II段母线	74	19240	2866.81
健民1号141线	10	550	D5000维护值	97.72	2021-01-21	17.77	轻载	4975.69	0	扬州. 东城变/3号主变	40	扬州. 东城变/10kV. 10千伏IV段母线	14	6440	4975.69
健民2号144线	10	800	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	9699.2	0	扬州. 东城变/3号主变	40	扬州. 东城变/10kV. 10千伏IV段母线	0		9699.2

江东1号 112线	10	531	D5000维护值	292.51	2021-01-07	55.09	中载	1371.57	0	扬州. 施井变/1号主变	12.44	扬州. 施井变/10kV. 10千伏 I 段母线	11	9095	1371.57
江东2号 145线	10	550	手工维护值	73.3	2021-04-12	13.33	轻载	5398.64	0	扬州. 施井变/2号主变	10.66	扬州. 施井变/10kV. 10千伏IV段母线	7	2100	5398.64
江海2号 124线	10	469	D5000维护值	181.68	2021-01-07	38.74	轻载	2539.46	0	扬州. 港口变/2号主变	38.7	扬州. 港口变/10kV. 10千伏 II 段母线	10	7130	2539.46
江隆117 线	10	469	D5000维护值	216	2021-01-07	46.06	轻载	1945.04	0	扬州. 琼花变/1号主变	15.26	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏 I 段母线	24	10105	1945.04
江平1号 111线	10	531	D5000维护值	45.42	2021-01-28	8.55	轻载	5651.17	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	19.22	扬州. 瓦窑变/10kV. I 段母线	15	8430	5651.17
江平2号 121线	10	531	D5000维护值	195.42	2021-01-07	36.8	轻载	3053.17	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	19.22	扬州. 瓦窑变/10kV. II 段母线	69	26550	3053.17
江院111 线	10	469	D5000维护值	175.79	2021-01-07	37.48	轻载	2641.47	0	扬州. 花园变/5号主变	29.89	扬州. 花园变/10kV. 10千伏 V 段母线	0		2641.47

江智1号 136线	10	550	D5000维 护值	127.45	2021-01- 05	23.17	轻载	4460.77	0	扬州.东 城变/3号 主变	40	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏III段 母线	10	15960	4460.77
江智2号 153线	10	550	D5000维 护值	216.81	2021-01- 08	39.42	轻载	2913.05	0	扬州.东 城变/5号 主变	25.21	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏V段 母线	10	15960	2913.05
蒋工141 线	10	531	D5000维 护值	289	2021-01- 07	54.43	中载	1432.36	0	扬州.何 桥变/3号 主变	8.32	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	60	29265	1432.36
蒋农122 线	10	531	D5000维 护值	222	2021-01- 07	41.81	轻载	2592.8	0	扬州.何 桥变/1号 主变	25.99	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏II段 母线	41	24375	2592.8
洁源134 线	10	550	D5000维 护值	176.64	2021-04- 12	32.12	轻载	3608.8	0	扬州.港 口变/2号 主变	38.7	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏III母 线	0		3608.8
解放142 线	10	469	D5000维 护值	192.83	2021-04- 15	41.12	轻载	2346.34	0	扬州.五 里变/2号 主变	4.93	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏IV段 母线	20	11315	2346.34
界龙122 线	10	531	D5000维 护值	283.89	2021-01- 07	53.46	中载	1520.87	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.4	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏II母	31	26680	1520.87

界龙2号 133线	10	550	D5000维 护值	182.81	2021-01- 07	33.24	轻载	3501.93	0	扬州.五 里变/2号 主变	4.93	扬州.五 里变 /10kV. 10 千伏III段 母线	34	22165	3501.93
金港1号 118线	10	550	D5000维 护值	14.88	2021-01- 02	2.71	轻载	6410.48	0	扬州.港 口变/1号 主变	6.9	扬州.港 口变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	2	2850	6410.48
金港2号 148线	10	455	D5000维 护值	1.2	2021-03- 16	0.26	轻载	5495.64	0	扬州.港 口变/2号 主变	38.7	扬州.港 口变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		5495.64
金轮215 线	10	469	D5000维 护值	155.8	2021-01- 07	33.22	轻载	2987.7	0	扬州.开 发变/1号 主变	14.61	扬州.开 发变 /10kV. I 段母线	25	16145	2987.7
金融164 线	10	550	D5000维 护值	97.79	2020-12- 31	17.78	轻载	4974.48	0	扬州.东 城变/5号 主变	25.21	扬州.东 城变 /10kV. 10 千伏VI段 母线	6	4460	4974.48
金山1号 117线	10	469	D5000维 护值	273	2021-04- 12	58.21	中载	957.8	0	扬州.港 口变/1号 主变	6.9	扬州.港 口变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	35	19620	957.8
金山2号 125线	10	469	D5000维 护值	128.16	2021-04- 26	27.33	轻载	3466.42	0	扬州.港 口变/2号 主变	38.7	扬州.港 口变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	8	4155	3466.42

金湾122线	10	525	D5000维护值	199.08	2021-01-07	37.92	轻载	2917.03	0	扬州.泰安变/2号主变	25.11	扬州.泰安变/10kV.10千伏II段母线	56	17550	2917.03
金域2号141线	10	550	D5000维护值	94.42	2020-12-31	17.17	轻载	5032.85	0	扬州.开发变/4号主变	26.87	扬州.开发变/10kV.IV段母线	9	7600	5032.85
金苑1号113线	10	531	D5000维护值	191.61	2021-01-07	36.08	轻载	3119.16	0	扬州.董庄变/1号主变	24.65	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	17	6890	3119.16
金苑2号136线	10	531	D5000维护值	123.05	2021-01-07	23.17	轻载	4306.62	0	扬州.董庄变/3号主变	27.25	扬州.董庄变/10kV.10千伏III段母线	8	7740	4306.62
京华1号114线	10	550	D5000维护值	116.54	2021-01-07	21.19	轻载	4649.73	0	扬州.京华变/1号主变	33.42	扬州.京华变/10kV.10千伏I段母线	7	7750	4649.73
京华2号146线	10	550	D5000维护值	82.99	2021-04-28	15.09	轻载	5230.81	0	扬州.京华变/2号主变	35.7	扬州.京华变/10kV.10千伏IV段母线	7	6850	5230.81
经纬1号111线	10	531	D5000维护值	109.52	2021-04-20	20.63	轻载	4540.96	0	江苏.维扬变/1号主变	57.62	江苏.维扬变/10kV.10千伏I-2段母线	17	10565	4540.96

经纬2号 131线	10	550	手工维护 值	134.48	2021-01- 08	24.45	轻载	4339.01	0	江苏.维 扬变/2号 主变	34.88	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏III段 母线	41	21770	4339.01
晶新1号 232线	10	550	D5000维 护值	145.37	2021-04- 12	26.43	轻载	4150.39	0	扬州.开 发变/2号 主变	12.81	扬州.开 发变 /10kV. III 段母线	0		4150.39
晶新2号 235线	10	469	D5000维 护值	159.82	2021-03- 26	34.08	轻载	2918.07	0	扬州.开 发变/2号 主变	12.81	扬州.开 发变 /10kV. III 段母线	0		2918.07
景园1号 115线	10	550	D5000维 护值	150.47	2021-01- 07	27.36	轻载	4062.06	0	江苏.维 扬变/1号 主变	57.62	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	28	22760	4062.06
景园2号 134线	10	531	D5000维 护值	244.34	2021-04- 21	46.02	轻载	2205.88	0	江苏.维 扬变/2号 主变	34.88	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏III段 母线	56	31730	2205.88
景园3号 151线	10	531	D5000维 护值	111.79	2021-01- 08	21.05	轻载	4501.64	0	江苏.维 扬变/1号 主变	57.62	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	50	29145	4501.64
景韵135 线	10	531	D5000维 护值	179.13	2021-01- 07	33.73	轻载	3335.31	0	江苏.维 扬变/2号 主变	34.88	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏III段 母线	7	15330	3335.31

巨巷1号 134线	10	531	D5000维 护值	98.22	2021-04- 20	18.5	轻载	4736.67	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	66.58	江苏.霍 沙变 /10kV. 10 千伏III段 母线	0		4736.67
巨巷2号 141线	10	531	D5000维 护值	128.24	2021-03- 13	24.15	轻载	4216.73	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	66.58	江苏.霍 沙变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	43	10280	4216.73
开创1号 251线	10	550	D5000维 护值	153.79	2021-01- 07	27.96	轻载	4004.56	0	扬州.开 发变/1号 主变	14.61	扬州.开 发变 /10kV. I 段母线	38	24350	4004.56
开创2号 147线	10	531	D5000维 护值	173.71	2021-01- 11	32.71	轻载	3429.19	0	扬州.开 发变/4号 主变	26.87	扬州.开 发变 /10kV. IV 段母线	31	11715	3429.19
开发1号 212线	10	550	D5000维 护值	171.34	2020-12- 31	31.15	轻载	3700.59	0	扬州.开 发变/1号 主变	14.61	扬州.开 发变 /10kV. I 段母线	21	16180	3700.59
开发2号 222线	10	550	D5000维 护值	56.44	2021-01- 08	10.26	轻载	5690.66	0	扬州.开 发变/2号 主变	12.81	扬州.开 发变 /10kV. III 段母线	9	4645	5690.66
开商142 线	10	550	D5000维 护值	115.87	2021-01- 08	21.07	轻载	4661.33	0	扬州.开 发变/4号 主变	26.87	扬州.开 发变 /10kV. IV 段母线	12	19400	4661.33
开信214 线	10	469	D5000维 护值	78.16	2021-01- 07	16.67	轻载	4332.42	0	扬州.开 发变/1号 主变	14.61	扬州.开 发变 /10kV. I 段母线	0		4332.42

开智211线	10	550	D5000维护值	62.62	2021-01-07	11.39	轻载	5583.62	0	扬州.开发变/1号主变	14.61	扬州.开发变/10kV. I段母线	2	8550	5583.62
凯德1号141线	10	550	D5000维护值	96.83	2021-01-07	17.61	轻载	4991.1	0	扬州.石塔变/3号主变	0.26	扬州.石塔变/10kV. 10千伏IV段母线	10	11275	260
康乐1号113线	10	469	D5000维护值	136.06	2021-01-07	29.01	轻载	3329.6	0	扬州.文汇变/1号主变	18.36	扬州.文汇变/10kV. 10千伏 I 段母线	20	7455	3329.6
康乐2号123线	10	469	D5000维护值	232.03	2020-12-31	49.47	轻载	1667.4	0	扬州.文汇变/2号主变	13.48	扬州.文汇变/10kV. 10千伏 II 段母线	21	11490	1667.4
康山143线	10	531	D5000维护值	142.8	2021-01-07	26.89	轻载	3964.55	0	扬州.琼花变/4号主变	14.79	扬州.琼花变/10kV. 10千伏IV段母线	19	8210	3964.55
科技1号154线	10	531	D5000维护值	150.29	2021-01-07	28.3	轻载	3834.82	0	江苏.维扬变/1号主变	57.62	江苏.维扬变/10kV. 10千伏 I -2 段母线	5	13360	3834.82
科教122线	10	531	D5000维护值	125.51	2021-03-22	23.64	轻载	4264.01	0	扬州.吕桥变/2号主变	23.18	扬州.吕桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	11	7570	4264.01

科龙1号 117线	10	531	D5000维 护值	59.26	2021-04- 05	11.16	轻载	5411.46	0	扬州. 汉 河变/1号 主变	13.69	扬州. 汉 河变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	33	21120	5411.46
科龙2号 118线	10	550	D5000维 护值	152.75	2021-04- 10	27.77	轻载	4022.57	0	扬州. 汉 河变/1号 主变	13.69	扬州. 汉 河变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	80	42725	4022.57
来鹤1号 125线	10	550	D5000维 护值	227.46	2021-03- 07	41.36	轻载	2728.59	0	扬州. 文 汇变/2号 主变	13.48	扬州. 文 汇变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	13	17590	2728.59
来鹤2号 144线	10	531	D5000维 护值	108.28	2021-01- 22	20.39	轻载	4562.43	0	扬州. 文 汇变/4号 主变	7.08	扬州. 文 汇变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	9	9240	4562.43
拦江1号 114线	10	531	D5000维 护值	101.91	2021-01- 07	19.19	轻载	4672.76	0	扬州. 泰 安变/1号 主变	26.43	扬州. 泰 安变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	54	13850	4672.76
拦江2号 123线	10	531	D5000维 护值	282.32	2021-01- 08	53.17	中载	1548.06	0	扬州. 泰 安变/2号 主变	25.11	扬州. 泰 安变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	102	27705	1548.06
乐宾1号 113线	10	550	D5000维 护值	163.18	2020-12- 31	29.67	轻载	3841.92	0	江苏. 蒋 王变/1号 主变	90.19	江苏. 蒋 王变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	10	10450	3841.92

乐宾2号 133线	10	550	D5000维 护值	135.81	2021-01- 07	24.69	轻载	4315.97	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	81.08	江苏.蒋 王变 /10kV. 10 千伏III 段母线	21	14415	4315.97
乐凯1号 114线	10	469	D5000维 护值	88.95	2021-01- 01	18.97	轻载	4145.54	0	扬州.西 湖变/1号 主变	15.15	扬州.西 湖变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	19	9180	4145.54
乐凯2号 124线	10	550	D5000维 护值	105.83	2021-01- 07	19.24	轻载	4835.22	0	扬州.西 湖变/2号 主变	15.99	扬州.西 湖变 /10kV. 10 千伏III段 母线	10	8000	4835.22
李岗121 线	10	531	D5000维 护值	367.56	2021-01- 12	69.22	中载	71.7	0	扬州.杨 寿变/2号 主变	1.78	扬州.杨 寿变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	83	20910	71.7
李岗2号 113线	10	531	D5000维 护值	263.85	2021-01- 08	49.69	轻载	1867.96	0	扬州.杨 寿变/1号 主变	1.9	扬州.杨 寿变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	60	14915	1867.96
李工124 线	10	531	D5000维 护值	238.24	2021-03- 08	44.87	轻载	2311.53	0	扬州.北 洲变/2号 主变	1.98	扬州.北 洲变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	38	9900	1980
李农121 线	10	531	D5000维 护值	84.4	2021-03- 24	15.89	轻载	4976.04	0	扬州.北 洲变/2号 主变	1.98	扬州.北 洲变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	46	11300	1980

李汽223线	10	455	D5000维护值	127.3	2021-01-07	27.98	轻载	3311.58	0	扬州. 施桥变/2号主变	12.58	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		3311.58
李桥255线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州. 朴席变/2号主变	5.04	扬州. 朴席变/10kV. 10千伏母线	0		5040
力联1号211线	10	469	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5686.16	0	扬州. 港口变/1号主变	6.9	扬州. 港口变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5686.16
力联2号123线	10	469	D5000维护值	0.12	2021-02-17	0.03	轻载	5684.08	0	扬州. 港口变/2号主变	38.7	扬州. 港口变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		5684.08
立新148线	10	469	D5000维护值	178.8	2021-01-07	38.12	轻载	2589.34	0	扬州. 琼花变/4号主变	14.79	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏 IV 段母线	25	13935	2589.34
丽景121线	10	550	D5000维护值	20.46	2021-02-11	3.72	轻载	6313.83	0	扬州. 东城变/3号主变	40	扬州. 东城变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		6313.83
励桥113线	10	531	D5000维护值	171.58	2021-01-07	32.31	轻载	3466.08	0	扬州. 杨庙变/1号主变	2.64	扬州. 杨庙变/10kV. 10千伏母线	59	22165	2640

联科122线	10	550	D5000维护值	147.6	2021-01-12	26.84	轻载	4111.77	0	扬州.港口变/2号主变	38.7	扬州.港口变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		4111.77
联谊117线	10	550	D5000维护值	286.94	2021-01-07	52.17	中载	1698.4	0	扬州.南郊变/4号主变	29.06	扬州.南郊变/10kV. I 段母线	32	20545	1698.4
廖家128线	10	525	D5000维护值	320.42	2021-01-04	61.03	中载	815.43	0	扬州.杭集变/2号主变	10.39	扬州.杭集变/10kV. 10千伏 II 段母线	46	16945	815.43
林河1号111线	10	531	D5000维护值	265.2	2021-01-07	49.94	轻载	1844.58	0	扬州.何桥变/1号主变	25.99	扬州.何桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	100	29445	1844.58
林河2号121线	10	531	D5000维护值	74	2021-01-07	13.94	轻载	5156.16	0	扬州.何桥变/1号主变	25.99	扬州.何桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	26	9240	5156.16
磷肥221线	10	469	D5000维护值	182.99	2021-01-07	39.02	轻载	2516.77	0	扬州.五里变/1号主变	20.4	扬州.五里变/10kV. 10千伏 II 母	28	17805	2516.77
六圩125线	10	469	D5000维护值	180.22	2021-01-08	38.43	轻载	2564.75	0	扬州.施桥变/2号主变	12.58	扬州.施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	48	14620	2564.75

龙南1号 111线	10	550	D5000维 护值	181.6	2020-12- 31	33.02	轻载	3522.89	0	江苏. 龙 王变/1号 主变	117.19	江苏. 龙 王变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	53	35035	3522.89
龙南2号 121线	10	550	D5000维 护值	68.96	2021-02- 17	12.54	轻载	5473.81	0	江苏. 龙 王变/1号 主变	117.19	江苏. 龙 王变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	42	21705	5473.81
龙泉122 线	10	525	D5000维 护值	272.11	2021-01- 26	51.83	中载	1652.15	0	扬州. 龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州. 龙 泉变 /10kV. 10 千伏III段 母线	19	8290	1652.15
龙王221 线	10	531	D5000维 护值	138.23	2021-01- 11	26.03	轻载	4043.7	0	扬州. 杭 集变/2号 主变	10.39	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	24	7355	4043.7
龙尾1号 116线	10	531	D5000维 护值	163.14	2021-01- 07	30.72	轻载	3612.26	0	扬州. 酒 甸变/1号 主变	19.51	扬州. 酒 甸变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	19	10210	3612.26
龙尾2号 126线	10	531	D5000维 护值	102.62	2021-04- 01	19.33	轻载	4660.47	0	扬州. 酒 甸变/1号 主变	19.51	扬州. 酒 甸变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	19	6715	4660.47
吕冯143 线	10	459	D5000维 护值	288.99	2021-01- 08	62.96	中载	559.61	0	扬州. 吕 桥变/4号 主变	19.87	扬州. 吕 桥变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	30	17500	559.61

吕力146线	10	469	D5000维护值	276.51	2021-03-24	58.96	中载	897	0	扬州.吕桥变/4号主变	19.87	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		897
吕力2号111线	10	409	D5000维护值	28.65	2021-01-12	7	轻载	4462.5	0	扬州.吕桥变/4号主变	19.87	扬州.吕桥变/10kV.10千伏I段母线	0		4462.5
吕陆133线	10	459	D5000维护值	229.4	2021-01-07	49.98	轻载	1591.71	0	扬州.吕桥变/2号主变	23.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	34	28755	1591.71
吕万2号113线	10	550	D5000维护值	415.19	2021-01-07	75.49	重载	0	0	扬州.吕桥变/4号主变	19.87	扬州.吕桥变/10kV.10千伏I段母线	24	23600	0
绿地1号141线	10	550	D5000维护值	43.77	2021-03-22	7.96	轻载	5910.1	0	扬州.京华变/2号主变	35.7	扬州.京华变/10kV.10千伏IV段母线	8	7760	5910.1
绿地2号142线	10	550	D5000维护值	44.12	2021-03-22	8.02	轻载	5904.04	0	扬州.京华变/2号主变	35.7	扬州.京华变/10kV.10千伏IV段母线	5	4900	5904.04
绿扬1号117线	10	459	D5000维护值	42.3	2020-12-31	9.22	轻载	4832.28	0	扬州.火车站变/1号主变	12.85	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	18	14950	4832.28

绿扬2号 121线	10	459	D5000维 护值	49.43	2021-01- 11	10.77	轻载	4708.79	0	扬州.火 车站变/2 号主变	2.86	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏II段 母线	10	12450	2860
罗庄152 线	10	459	D5000维 护值	159.25	2021-04- 14	34.69	轻载	2806.71	0	江苏.维 扬变/1号 主变	57.62	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏I-2 段母线	67	30730	2806.71
马家1号 113线	10	531	D5000维 护值	206.79	2021-01- 07	38.94	轻载	2856.24	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	19.51	扬州.酒 甸变 /10kV.10 千伏I段 母线	43	21835	2856.24
马家2号 132线	10	531	D5000维 护值	241.44	2021-01- 07	45.47	轻载	2256.1	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	29.41	扬州.酒 甸变 /10kV.10 千伏III段 母线	67	24270	2256.1
芒稻119 线	10	525	D5000维 护值	141.52	2021-01- 07	26.96	轻载	3913.97	0	扬州.泰 安变/1号 主变	26.43	扬州.泰 安变 /10kV.10 千伏I段 母线	53	13765	3913.97
梅岭124 线	10	531	D5000维 护值	299.87	2021-01- 07	56.47	中载	1244.1	0	扬州.平 山变/2号 主变	12.28	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏II段 母线	55	25650	1244.1
美堤134 线	10	531	D5000维 护值	113.4	2021-01- 07	21.36	轻载	4473.76	0	扬州.何 桥变/3号 主变	8.32	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	22	17870	4473.76

美堤2号 124线	10	531	D5000维 护值	73.2	2021-01- 07	13.79	轻载	5170.02	0	扬州. 何 桥变/1号 主变	25.99	扬州. 何 桥变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	20	14640	5170.02
美凯1号 132线	10	550	D5000维 护值	191.58	2021-01- 07	34.83	轻载	3350.03	0	江苏. 蒋 王变/2号 主变	81.08	江苏. 蒋 王变 /10kV. 10 千伏 III 段母线	3	7400	3350.03
美凯2号 112线	10	550	D5000维 护值	1.03	2021-04- 05	0.19	轻载	6650.36	0	江苏. 蒋 王变/1号 主变	90.19	江苏. 蒋 王变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0		6650.36
美琪1号 142线	10	469	D5000维 护值	94.57	2021-01- 07	20.16	轻载	4048.2	0	扬州. 文 汇变/4号 主变	7.08	扬州. 文 汇变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	33	19205	4048.2
美琪2号 146线	10	469	D5000维 护值	289.34	2021-01- 07	61.69	中载	674.79	0	扬州. 文 汇变/4号 主变	7.08	扬州. 文 汇变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	19	12695	674.79
梦想146 线	10	531	D5000维 护值	236.61	2021-01- 07	44.56	轻载	2339.76	0	江苏. 维 扬变/2号 主变	34.88	江苏. 维 扬变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	27	22800	2339.76
米厂149 线	10	469	D5000维 护值	101.62	2021-01- 08	21.67	轻载	3926.1	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	29.06	扬州. 南 郊变 /10kV. IV 段母线	29	12000	3926.1

庙刘1号 111线	10	531	D5000维 护值	0.52	2021-01- 25	0.1	轻载	6428.84	0	扬州. 杨 庙变/1号 主变	2.64	扬州. 杨 庙变 /10kV. 10 千伏母线	1	40080	2640
庙刘2号 116线	10	531	D5000维 护值	158.65	2021-01- 07	29.88	轻载	3690.03	0	扬州. 杨 庙变/1号 主变	2.64	扬州. 杨 庙变 /10kV. 10 千伏母线	53	17060	2640
民防局1 号146线	10	550	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6668.2	0	扬州. 东 城变/3号 主变	40	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		6668.2
民防局2 号162线	10	550	D5000维 护值	1.72	2021-01- 17	0.31	轻载	6638.41	0	扬州. 东 城变/5号 主变	25.21	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏VI段 母线	0		6638.41
名城1号 126线	10	550	D5000维 护值	137.81	2021-01- 07	25.06	轻载	4281.33	0	扬州. 五 里变/1号 主变	20.4	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏II母	19	13780	4281.33
名城2号 135线	10	531	D5000维 护值	293.2	2021-01- 07	55.22	中载	1359.62	0	扬州. 五 里变/2号 主变	4.93	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏III段 母线	39	23610	1359.62
名门1号 114线	10	550	D5000维 护值	150.36	2021-01- 10	27.34	轻载	4063.96	0	扬州. 火 车站变/1 号主变	12.85	扬州. 火 车站变 /10kV. 10 千伏I段 母线	9	8900	4063.96

名门2号 133线	10	550	D5000维 护值	197.47	2021-01- 07	35.9	轻载	3248.02	0	扬州.火 车站变/2 号主变	2.86	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏III段 母线	16	14395	2860
名仕1号 212线	10	531	D5000维 护值	180.18	2021-04- 06	33.93	轻载	3317.13	0	扬州.京 华变/1号 主变	33.42	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏I段 母线	10	8160	3317.13
名仕2号 135线	10	531	D5000维 护值	161.02	2021-01- 07	30.32	轻载	3648.98	0	扬州.京 华变/2号 主变	35.7	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏III段 母线	19	14775	3648.98
名泽1号 143线	10	531	D5000维 护值	134.53	2021-01- 07	25.34	轻载	4107.78	0	扬州.南 郊变/4号 主变	29.06	扬州.南 郊变 /10kV.IV 段母线	21	16460	4107.78
名泽2号 136线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州.南 郊变/2号 主变	15.82	扬州.南 郊变 /10kV.III 段母线	0		6437.84
明发1号 112线	10	550	D5000维 护值	55.54	2021-01- 07	10.1	轻载	5706.25	0	扬州.龙 泉变/1号 主变	17.67	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏I段 母线	4	8050	5706.25
明发2号 133线	10	550	D5000维 护值	82.33	2021-01- 07	14.97	轻载	5242.24	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏III段 母线	14	17760	5242.24

明发3号 113线	10	550	D5000维 护值	33.71	2021-01- 07	6.13	轻载	6084.34	0	扬州. 龙 泉变/1号 主变	17.67	扬州. 龙 泉变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	11	11510	6084.34
明发4号 145线	10	550	D5000维 护值	110.52	2021-01- 08	20.09	轻载	4753.99	0	扬州. 龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州. 龙 泉变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	14	13960	4753.99
南城1号 224线	10	469	D5000维 护值	112.37	2021-01- 07	23.96	轻载	3739.91	0	扬州. 开 发变/2号 主变	12.81	扬州. 开 发变 /10kV. III 段母线	24	13730	3739.91
南城2号 234线	10	469	D5000维 护值	182.14	2021-01- 07	38.84	轻载	2531.49	0	扬州. 开 发变/2号 主变	12.81	扬州. 开 发变 /10kV. III 段母线	10	11750	2531.49
南海118 线	10	525	D5000维 护值	169.14	2021-03- 20	32.22	轻载	3435.6	0	扬州. 泰 安变/1号 主变	26.43	扬州. 泰 安变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	19	6690	3435.6
南华1号 134线	10	531	D5000维 护值	172.57	2021-04- 13	32.5	轻载	3448.93	0	扬州. 头 桥变/2号 主变	13.77	扬州. 头 桥变 /10kV. 10 千伏III段 母线	46	13015	3448.93
南华2号 122线	10	531	D5000维 护值	212.65	2021-01- 11	40.05	轻载	2754.75	0	扬州. 头 桥变/2号 主变	13.77	扬州. 头 桥变 /10kV. 10 千伏II段 母线	64	16880	2754.75

南刘118线	10	531	D5000维护值	342.76	2021-01-07	64.55	中载	501.24	0	扬州.龙泉变/1号主变	17.67	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	41	33075	501.24
南门1号145线	10	531	D5000维护值	134.4	2021-01-07	25.31	轻载	4110.04	0	扬州.琼花变/4号主变	14.79	扬州.琼花变/10kV.10千伏IV段母线	16	7550	4110.04
南门2号116线	10	531	D5000维护值	141.6	2021-01-07	26.67	轻载	3985.33	0	扬州.琼花变/1号主变	15.26	扬州.琼花变/10kV.10千伏I段母线	22	10975	3985.33
念泗126线	10	469	D5000维护值	143.08	2021-01-07	30.51	轻载	3208.01	0	扬州.平山变/2号主变	12.28	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	29	14560	3208.01
念香1号113线	10	459	D5000维护值	93.17	2021-04-28	20.3	轻载	3951.21	0	江苏.维扬变/1号主变	57.62	江苏.维扬变/10kV.10千伏I-2段母线	11	9930	3951.21
念香2号133线	10	459	D5000维护值	163.66	2021-01-07	35.66	轻载	2730.32	0	江苏.维扬变/2号主变	34.88	江苏.维扬变/10kV.10千伏III段母线	21	15251	2730.32
埕桥114线	10	531	D5000维护值	370.91	2021-01-07	69.85	中载	13.68	0	扬州.柏树变/1号主变	9.97	扬州.柏树变/10kV.10千伏I段母线	144	35815	13.68

农科112线	10	459	D5000维护值	167.35	2021-01-08	36.46	轻载	2666.41	0	江苏.维扬变/1号主变	57.62	江苏.维扬变/10kV.10千伏I-2段母线	14	13320	2666.41
农学院123线	10	550	D5000维护值	342.55	2021-01-07	62.28	中载	735.23	0	扬州.石塔变/1号主变	44.38	扬州.石塔变/10kV.10千伏II段母线	1	6800	735.23
农药134线	10	469	D5000维护值	69.85	2021-01-07	14.89	轻载	4476.35	0	扬州.南郊变/2号主变	15.82	扬州.南郊变/10kV.III段母线	22	8000	4476.35
排楼1号115线	10	469	D5000维护值	234.24	2021-01-12	49.94	轻载	1629.12	0	扬州.港口变/1号主变	6.9	扬州.港口变/10kV.10千伏I段母线	41	26310	1629.12
排楼2号121线	10	469	D5000维护值	328.08	2021-01-26	69.95	中载	3.81	0	扬州.港口变/2号主变	38.7	扬州.港口变/10kV.10千伏II段母线	38	23290	3.81
潘庄132线	10	531	D5000维护值	263.68	2021-01-09	49.66	轻载	1870.91	0	扬州.柏树变/3号主变	24.77	扬州.柏树变/10kV.10千伏III段母线	50	16305	1870.91
平山117线	10	531	D5000维护值	173.49	2021-01-08	32.67	轻载	3433	0	扬州.平山变/1号主变	11.45	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	17	9020	3433

平吾111线	10	531	D5000维护值	39.73	2021-01-07	7.48	轻载	5749.72	0	扬州.平山变/1号主变	11.45	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	10	7660	5749.72
七里1号121线	10	350	D5000维护值	66.09	2021-01-06	18.88	轻载	3098.72	0	扬州.文汇变/2号主变	13.48	扬州.文汇变/10kV.10千伏II段母线	0		3098.72
七里2号143线	10	531	D5000维护值	326.26	2021-01-07	61.44	中载	787.02	0	扬州.文汇变/4号主变	7.08	扬州.文汇变/10kV.10千伏IV段母线	87	42860	787.02
汽配123线	10	531	D5000维护值	294.75	2021-01-07	55.51	中载	1332.77	0	扬州.金槐变/2号主变	21.6	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	47	17080	1332.77
汽校127线	10	531	D5000维护值	197.17	2021-03-02	37.13	轻载	3022.86	0	扬州.湾头变/2号主变	11.07	扬州.湾头变/10kV.10千伏II段母线	69	39810	3022.86
乾丰147线	10	531	D5000维护值	207.48	2021-04-14	39.07	轻载	2844.29	0	扬州.头桥变/4号主变	10.78	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	24	7200	2844.29
乾照148线	10	469	D5000维护值	201.76	2021-04-29	43.02	轻载	2191.67	0	扬州.吕桥变/4号主变	19.87	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		2191.67

强民1号 132线	10	531	D5000维 护值	87.89	2021-04- 25	16.55	轻载	4915.59	0	扬州.董 庄变/3号 主变	27.25	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏Ⅲ段 母线	18	9315	4915.59
强民2号 122线	10	531	D5000维 护值	63.28	2021-04- 25	11.92	轻载	5341.83	0	扬州.董 庄变/1号 主变	24.65	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏Ⅱ段 母线	24	12850	5341.83
勤俭116 线	10	459	D5000维 护值	0.33	2021-03- 02	0.07	轻载	5559.2	0	扬州.泰 安变/1号 主变	26.43	扬州.泰 安变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	12	3100	5559.2
沁园1号 115线	10	531	D5000维 护值	177.34	2021-01- 07	33.4	轻载	3366.32	0	扬州.石 塔变/1号 主变	44.38	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	21	8845	3366.32
沁园2号 135线	10	531	D5000维 护值	152.63	2021-01- 07	28.74	轻载	3794.29	0	扬州.石 塔变/3号 主变	0.26	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏Ⅲ段 母线	26	12180	260
清华1号 113线	10	531	D5000维 护值	291.97	2021-01- 07	54.98	中载	1380.92	0	扬州.京 华变/1号 主变	33.42	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	28	20875	1380.92
清华2号 132线	10	469	D5000维 护值	124.1	2021-01- 07	26.46	轻载	3536.74	0	扬州.京 华变/2号 主变	35.7	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏Ⅲ段 母线	11	12050	3536.74

庆北113线	10	469	D5000维护值	262.8	2021-01-07	56.03	中载	1134.46	0	扬州. 琼花变/1号主变	15.26	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏 I 段母线	28	13115	1134.46
庆丰1号123线	10	531	D5000维护值	73.8	2021-04-06	13.9	轻载	5159.63	0	扬州. 头桥变/2号主变	13.77	扬州. 头桥变/10kV. 10千伏II段母线	22	5045	5159.63
庆丰2号14A线	10	531	D5000维护值	48.27	2021-01-06	9.09	轻载	5601.81	0	扬州. 头桥变/4号主变	10.78	扬州. 头桥变/10kV. 10千伏IV段母线	22	4680	5601.81
琼花132线	10	469	D5000维护值	181.2	2021-01-07	38.64	轻载	2547.77	0	扬州. 琼花变/2号主变	0.22	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏III段母线	29	10190	220
琼曙1号115线	10	550	手工维护值	371.34	2021-01-07	67.52	中载	236.59	0	扬州. 廖家变/3号主变	31.42	扬州. 廖家变/10kV. 10千伏III段母线	28	14355	236.59
琼曙2号124线	10	550	手工维护值	127.3	2021-01-07	23.15	轻载	4463.36	0	扬州. 廖家变/5号主变	19.35	扬州. 廖家变/10kV. 10千伏V段母线	18	6095	4463.36
曲江118线	10	550	D5000维护值	295.84	2021-01-07	53.79	中载	1544.25	0	扬州. 五里变/1号主变	20.4	扬州. 五里变/10kV. 10千伏 I 母	36	18605	1544.25

人寿1号 135线	10	469	D5000维 护值	201.6	2021-01- 07	42.99	轻载	2194.44	0	扬州. 琼 花变/2号 主变	0.22	扬州. 琼 花变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	18	10775	220
人寿2号 141线	10	469	D5000维 护值	267.6	2021-01- 07	57.06	中载	1051.32	0	扬州. 琼 花变/4号 主变	14.79	扬州. 琼 花变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	28	12150	1051.32
融园1号 152线	10	531	D5000维 护值	98.8	2021-01- 09	18.61	轻载	4726.63	0	扬州. 东 城变/5号 主变	25.21	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏Ⅴ段 母线	26	23700	4726.63
融园2号 145线	10	550	D5000维 护值	107.13	2021-01- 07	19.48	轻载	4812.71	0	扬州. 东 城变/3号 主变	40	扬州. 东 城变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	26	24200	4812.71
睿城1号 133线	10	531	D5000维 护值	42.24	2021-01- 07	7.95	轻载	5706.25	0	扬州. 北 城变/3号 主变	29.76	扬州. 北 城变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	14	10050	5706.25
睿城2号 113线	10	531	D5000维 护值	53.76	2021-01- 07	10.12	轻载	5506.72	0	扬州. 北 城变/1号 主变	50.4	扬州. 北 城变 /10kV. 10 千伏Ⅰ段 母线	21	15420	5506.72
润北1号 122线	10	459	D5000维 护值	204.44	2021-01- 09	44.54	轻载	2024.02	0	江苏. 维 扬变/1号 主变	57.62	江苏. 维 扬变 /10kV. 10 千伏Ⅱ段 母线	33	23070	2024.02

润北2号 142线	10	531	D5000维 护值	104.77	2021-04- 10	19.73	轻载	4623.23	0	江苏.维 扬变/2号 主变	34.88	江苏.维 扬变/10kV.10 千伏IV段 母线	25	18990	4623.23
润茂112 线	10	550	D5000维 护值	66.6	2021-01- 09	12.11	轻载	5514.69	0	扬州.何 桥变/1号 主变	25.99	扬州.何 桥变/10kV.10 千伏I段 母线	2	4450	5514.69
润扬1号 121线	10	531	D5000维 护值	16.56	2021-01- 07	3.12	轻载	6151.02	0	扬州.润 扬变/1号 主变	20.87	扬州.润 扬变/10kV.10 千伏II段 母线	9	3895	6151.02
润扬2号 114线	10	531	D5000维 护值	162.02	2021-01- 08	30.51	轻载	3631.66	0	扬州.润 扬变/1号 主变	20.87	扬州.润 扬变/10kV.10 千伏I段 母线	39	15915	3631.66
润园1号 111线	10	550	D5000维 护值	111.72	2021-01- 07	20.31	轻载	4733.21	0	扬州.港 口变/1号 主变	6.9	扬州.港 口变/10kV.10 千伏I段 母线	15	10410	4733.21
润园2号 135线	10	550	D5000维 护值	93.96	2021-01- 07	17.08	轻载	5040.81	0	扬州.港 口变/2号 主变	38.7	扬州.港 口变/10kV.10 千伏III母 线	10	7090	5040.81
三盛143 线	10	550	D5000维 护值	181.13	2021-04- 30	32.93	轻载	3531.03	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	81.08	江苏.蒋 王变/10kV.10 千伏IV段 母线	3	6600	3531.03

三笑111线	10	409	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	4958.72	0	扬州. 杭集变/1号主变	18.63	扬州. 杭集变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		4958.72
三星1号112线	10	531	D5000维护值	54.18	2021-01-08	10.2	轻载	5499.45	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	19.22	扬州. 瓦窑变/10kV. I 段母线	11	4300	5499.45
三星2号122线	10	531	D5000维护值	92.88	2021-01-07	17.49	轻载	4829.16	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	19.22	扬州. 瓦窑变/10kV. II 段母线	17	11280	4829.16
沙东125线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州. 湾头变/1号主变	13.33	扬州. 湾头变/10kV. 10千伏 II 旁路母线	15	8545	6437.84
沙东2号112线	10	531	D5000维护值	11.28	2021-03-20	2.12	轻载	6242.47	0	扬州. 湾头变/1号主变	13.33	扬州. 湾头变/10kV. 10千伏 I 段母线	18	9500	6242.47
沙口116线	10	531	D5000维护值	277.27	2021-01-07	52.22	中载	1635.53	0	扬州. 南郊变/4号主变	29.06	扬州. 南郊变/10kV. I 段母线	51	22915	1635.53
沙联1号143线	10	550	D5000维护值	41.59	2021-01-07	7.56	轻载	5947.86	0	扬州. 东城变/3号主变	40	扬州. 东城变/10kV. 10千伏 IV 段母线	13	8350	5947.86

沙联2号 165线	10	531	D5000维 护值	64.29	2021-04- 13	12.11	轻载	5324.34	0	扬州.东 城变/5号 主变	25.21	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏Ⅵ段 母线	6	3460	5324.34
沙头123 线	10	531	D5000维 护值	260.22	2021-01- 08	49.01	轻载	1930.83	0	扬州.北 洲变/2号 主变	1.98	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏Ⅱ段 母线	81	21725	1930.83
沙湾123 线	10	525	D5000维 护值	144.4	2021-01- 07	27.5	轻载	3864.09	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏Ⅲ段 母线	28	8165	3864.09
沙西113 线	10	531	D5000维 护值	137.85	2021-01- 07	25.96	轻载	4050.28	0	扬州.沙 头变/1号 主变	14.06	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	63	16840	4050.28
沙西2号 123线	10	531	D5000维 护值	237.36	2021-01- 07	44.7	轻载	2326.77	0	扬州.沙 头变/2号 主变	11.35	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏Ⅱ段 母线	81	20670	2326.77
沙镇115 线	10	531	D5000维 护值	209.23	2021-01- 06	39.4	轻载	2813.98	0	扬州.沙 头变/1号 主变	14.06	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	68	23440	2813.98
沙镇2号 116线	10	531	D5000维 护值	193.93	2021-01- 07	36.52	轻载	3078.98	0	扬州.沙 头变/1号 主变	14.06	扬州.沙 头变 /10kV.10 千伏Ⅰ段 母线	28	9265	3078.98

山河1号 143线	10	531	D5000维 护值	76.74	2021-01- 08	14.45	轻载	5108.71	0	扬州.火 车站变/2 号主变	2.86	扬州.火 车站变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	21	8300	2860
山河2号 144线	10	531	D5000维 护值	217.84	2021-01- 26	41.02	轻载	2664.86	0	扬州.火 车站变/2 号主变	2.86	扬州.火 车站变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	45	19360	2664.86
山水1号 116线	10	550	D5000维 护值	449.66	2021-01- 07	81.76	重载	0	0	江苏.维 扬变/1号 主变	57.62	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	44	37310	0
山水2号 143线	10	550	D5000维 护值	426.99	2021-01- 07	77.63	重载	0	0	江苏.维 扬变/2号 主变	34.88	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	42	35310	0
杉湾1号 131线	10	550	D5000维 护值	233.76	2021-01- 07	42.5	轻载	2619.48	0	扬州.南 郊变/2号 主变	15.82	扬州.南 郊变 /10kV. III 段母线	30	28325	2619.48
杉湾2号 145线	10	550	D5000维 护值	188.59	2021-01- 07	34.29	轻载	3401.82	0	扬州.南 郊变/4号 主变	29.06	扬州.南 郊变 /10kV. IV 段母线	18	17200	3401.82
商贸1号 121线	10	531	D5000维 护值	113.22	2021-01- 07	21.32	轻载	4476.87	0	扬州.南 郊变/2号 主变	15.82	扬州.南 郊变 /10kV. II 段母线	14	9440	4476.87
商贸2号 146线	10	531	D5000维 护值	150.38	2021-01- 07	28.32	轻载	3833.26	0	扬州.南 郊变/4号 主变	29.06	扬州.南 郊变 /10kV. IV 段母线	16	13535	3833.26

商品1号 115线	10	531	D5000维护值	127.27	2021-01-07	23.97	轻载	4233.53	0	扬州. 施井变/1号主变	12.44	扬州. 施井变/10kV. 10千伏 I 段母线	20	11745	4233.53
商品2号 125线	10	531	D5000维护值	67.85	2021-01-07	12.78	轻载	5262.68	0	扬州. 施井变/2号主变	10.66	扬州. 施井变/10kV. 10千伏III段母线	16	8545	5262.68
上方1号 126线	10	531	D5000维护值	269.88	2021-01-08	50.82	中载	1763.52	0	扬州. 瓦窑变/1号主变	19.22	扬州. 瓦窑变/10kV. II段母线	26	20975	1763.52
上方2号 145线	10	531	D5000维护值	332.82	2021-01-06	62.68	中载	673.4	0	扬州. 瓦窑变/3号主变	15.25	扬州. 瓦窑变/10kV. IV段母线	34	27610	673.4
上元1号 133线	10	531	D5000维护值	22.85	2021-01-02	4.3	轻载	6042.08	0	扬州. 柏树变/3号主变	24.77	扬州. 柏树变/10kV. 10千伏III段母线	13	2600	6042.08
上元2号 143线	10	531	D5000维护值	17.58	2021-01-07	3.31	轻载	6133.36	0	扬州. 柏树变/3号主变	24.77	扬州. 柏树变/10kV. 10千伏IV段母线	17	3360	6133.36
尚城1号 123线	10	550	D5000维护值	153.28	2021-01-07	27.87	轻载	4013.39	0	扬州. 吕桥变/2号主变	23.18	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	15	13000	4013.39

尚城2号 144线	10	550	D5000维 护值	117.95	2021-01- 08	21.45	轻载	4625.31	0	扬州. 吕 桥变/4号 主变	19.87	扬州. 吕 桥变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		4625.31
尚德2号 132线	10	550	D5000维 护值	75.72	2021-03- 21	13.77	轻载	5356.73	0	扬州. 港 口变/2号 主变	38.7	扬州. 港 口变 /10kV. 10 千伏III母 线	0		5356.73
尚东1号 132线	10	550	D5000维 护值	127.57	2021-01- 07	23.19	轻载	4458.69	0	扬州. 南 郊变/2号 主变	15.82	扬州. 南 郊变 /10kV. III 段母线	16	13860	4458.69
尚东2号 148线	10	550	D5000维 护值	157.81	2021-01- 07	28.69	轻载	3934.93	0	扬州. 南 郊变/4号 主变	29.06	扬州. 南 郊变 /10kV. IV 段母线	16	13260	3934.93
沈舍1号 114线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州. 平 山变/1号 主变	11.45	扬州. 平 山变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0		6437.84
沈舍2号 129线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州. 平 山变/2号 主变	12.28	扬州. 平 山变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	0		6437.84
沈王148 线	10	531	D5000维 护值	71.75	2021-01- 09	13.51	轻载	5195.13	0	扬州. 新 坝变/4号 主变	30.39	扬州. 新 坝变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	33	7570	5195.13

师院113线	10	531	D5000维护值	319.43	2021-01-07	60.16	中载	905.32	0	扬州. 石塔变/1号主变	44.38	扬州. 石塔变/10kV. 10千伏 I 段母线	25	12360	905.32
施工115线	10	531	D5000维护值	125.36	2021-01-16	23.61	轻载	4266.61	0	扬州. 施桥变/1号主变	13.55	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	45	13300	4266.61
施井114线	10	469	D5000维护值	189.67	2021-01-07	40.44	轻载	2401.07	0	扬州. 施井变/1号主变	12.44	扬州. 施井变/10kV. 10千伏 I 段母线	36	13260	2401.07
施井2号141线	10	531	D5000维护值	224.66	2021-01-08	42.31	轻载	2546.73	0	扬州. 施井变/2号主变	10.66	扬州. 施井变/10kV. 10千伏IV段母线	20	15560	2546.73
施蓝123线	10	550	D5000维护值	65.76	2021-01-07	11.96	轻载	5529.24	0	扬州. 施桥变/2号主变	12.58	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	11	9000	5529.24
施里1号214线	10	525	D5000维护值	180.4	2021-01-08	34.36	轻载	3240.57	0	扬州. 施桥变/1号主变	13.55	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	45	23160	3240.57
施里2号126线	10	469	D5000维护值	68.04	2021-03-24	14.51	轻载	4507.7	0	扬州. 施桥变/2号主变	12.58	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	12	4010	4507.7

施农225线	10	531	D5000维护值	208.7	2021-01-07	39.3	轻载	2823.16	0	扬州. 施桥变/2号主变	12.58	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	69	25810	2823.16
施扬1号117线	10	531	D5000维护值	132.92	2021-01-07	25.03	轻载	4135.67	0	扬州. 施桥变/1号主变	13.55	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 I 段母线	14	12260	4135.67
施扬2号224线	10	531	D5000维护值	105.32	2021-01-07	19.83	轻载	4613.7	0	扬州. 施桥变/2号主变	12.58	扬州. 施桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	14	12260	4613.7
石塔125线	10	550	手工维护值	301.18	2021-01-08	54.76	中载	1451.76	0	扬州. 双桥变/2号主变	14.88	扬州. 双桥变/10kV. 10千伏 II -1 段母线	43	16245	1451.76
食品111线	10	469	D5000维护值	304.28	2021-01-07	64.88	中载	416.03	0	扬州. 五里变/1号主变	20.4	扬州. 五里变/10kV. 10千伏 I 母	45	27250	416.03
史公119线	10	531	D5000维护值	220.95	2021-01-07	41.61	轻载	2610.99	0	扬州. 平山变/1号主变	11.45	扬州. 平山变/10kV. 10千伏 I 段母线	52	27465	2610.99
史可法1号112线	10	531	D5000维护值	356.65	2021-01-07	67.17	中载	260.67	0	扬州. 平山变/1号主变	11.45	扬州. 平山变/10kV. 10千伏 I 段母线	42	23375	260.67

史可法2号128线	10	550	D5000维护值	327.12	2021-01-07	59.48	中载	1002.48	0	扬州. 平山变/2号主变	12.28	扬州. 平山变/10kV. 10千伏 II 段母线	46	20650	1002.48
世家1号115线	10	531	D5000维护值	131.34	2021-01-07	24.73	轻载	4163.04	0	扬州. 龙泉变/1号主变	17.67	扬州. 龙泉变/10kV. 10千伏 I 段母线	10	6480	4163.04
世家2号124线	10	469	D5000维护值	92.41	2021-01-07	19.7	轻载	4085.61	0	扬州. 龙泉变/2号主变	34.18	扬州. 龙泉变/10kV. 10千伏 III 段母线	4	4000	4085.61
首开136线	10	550	D5000维护值	103.8	2021-01-08	18.87	轻载	4870.38	0	扬州. 何桥变/3号主变	8.32	扬州. 何桥变/10kV. 10千伏 III 段母线	11	15070	4870.38
蜀东1号111线	10	400	D5000维护值	199.43	2021-01-04	49.86	轻载	1395.47	0	扬州. 金槐变/2号主变	21.6	扬州. 金槐变/10kV. 10千伏 I 段母线	13	8300	1395.47
蜀东2号127线	10	400	D5000维护值	75.97	2021-01-11	18.99	轻载	3533.8	0	扬州. 金槐变/2号主变	21.6	扬州. 金槐变/10kV. 10千伏 II 段母线	8	1725	3533.8
蜀岗1号117线	10	531	D5000维护值	219.74	2021-01-07	41.38	轻载	2631.95	0	扬州. 西湖变/1号主变	15.15	扬州. 西湖变/10kV. 10千伏 I 段母线	27	16485	2631.95

蜀岗2号 131线	10	550	D5000维 护值	285.49	2021-01- 05	51.91	中载	1723.51	0	扬州. 西 湖变/2号 主变	15.99	扬州. 西 湖变 /10kV. 10 千伏III段 母线	22	13320	1723.51
曙光132 线	10	469	D5000维 护值	223.18	2021-01- 07	47.59	轻载	1820.68	0	扬州. 双 桥变/1号 主变	14.7	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 I -1 段母线	15	19090	1820.68
束庄121 线	10	531	D5000维 护值	132.26	2021-01- 07	24.91	轻载	4147.1	0	扬州. 龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州. 龙 泉变 /10kV. 10 千伏III段 母线	15	10905	4147.1
刷城123 线	10	525	D5000维 护值	299.67	2021-01- 09	57.08	中载	1174.82	0	扬州. 杭 集变/2号 主变	10.39	扬州. 杭 集变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	51	19710	1174.82
双城211 线	10	531	D5000维 护值	261.91	2021-01- 07	49.32	轻载	1901.56	0	扬州. 双 桥变/1号 主变	14.7	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	27	20750	1901.56
双桥252 线	10	459	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5564.92	0	扬州. 朴 席变/2号 主变	5.04	扬州. 朴 席变 /10kV. 10 千伏母线	0		5040
双邮1号 115线	10	550	手工维护 值	234.47	2021-01- 08	42.63	轻载	2607.18	0	扬州. 双 桥变/1号 主变	14.7	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 I -1 段母线	13	14770	2607.18

双邮2号 127线	10	550	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6668.2	0	扬州. 双 桥变/2号 主变	14.88	扬州. 双 桥变 /10kV. 10 千伏 II-1 段母线	1		6668.2
水厂113 线	10	469	D5000维 护值	252.42	2021-01- 07	53.82	中载	1314.24	0	扬州. 五 里变/1号 主变	20.4	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏 I 母	56	23625	1314.24
水庭1号 128线	10	469	D5000维 护值	176.13	2021-01- 07	37.55	轻载	2635.58	0	扬州. 五 里变/1号 主变	20.4	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏 II 母	41	27780	2635.58
水庭2号 146线	10	550	D5000维 护值	187.56	2021-01- 08	34.1	轻载	3419.66	0	扬州. 五 里变/2号 主变	4.93	扬州. 五 里变 /10kV. 10 千伏 IV 段 母线	35	23355	3419.66
水印1号 126线	10	550	D5000维 护值	384.6	2021-01- 07	69.93	中载	6.93	0	扬州. 何 桥变/1号 主变	25.99	扬州. 何 桥变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	34	30170	6.93
水印2号 135线	10	550	D5000维 护值	355.2	2021-01- 07	64.58	中载	516.14	0	扬州. 何 桥变/3号 主变	8.32	扬州. 何 桥变 /10kV. 10 千伏 III 段 母线	38	32170	516.14
顺达112 线	10	531	D5000维 护值	265.43	2021-01- 18	49.99	轻载	1840.6	0	扬州. 汉 河变/1号 主变	13.69	扬州. 汉 河变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	24	12835	1840.6

司南1号 143线	10	469	D5000维护值	77.73	2021-01-30	16.57	轻载	4339.87	0	扬州. 西湖变/2号主变	15.99	扬州. 西湖变/10kV. 10千伏IV段母线	0		4339.87
司南2号 125线	10	469	D5000维护值	67.15	2021-01-30	14.32	轻载	4523.12	0	扬州. 西湖变/2号主变	15.99	扬州. 西湖变/10kV. 10千伏III段母线	3	715	4523.12
司徒122线	10	550	手工维护值	103.59	2021-01-07	18.83	轻载	4874.02	0	扬州. 双桥变/2号主变	14.88	扬州. 双桥变/10kV. 10千伏II-1段母线	21	7205	4874.02
嘶马157线	10	459	D5000维护值	66.83	2021-01-07	14.56	轻载	4407.42	0	扬州. 新坝变/4号主变	30.39	扬州. 新坝变/10kV. 10千伏V段母线	27	6630	4407.42
四季141线	10	550	手工维护值	313.9	2021-01-07	57.07	中载	1231.45	0	扬州. 双桥变/2号主变	14.88	扬州. 双桥变/10kV. 10千伏II-1段母线	34	15575	1231.45
苏农121线	10	469	D5000维护值	163.19	2021-01-07	34.8	轻载	2859.71	0	扬州. 双桥变/2号主变	14.88	扬州. 双桥变/10kV. 10千伏II-1段母线	19	16095	2859.71
苏医128线	10	550	D5000维护值	151.41	2021-02-01	27.53	轻载	4045.78	0	扬州. 双桥变/2号主变	14.88	扬州. 双桥变/10kV. 10千伏II-1段母线	0		4045.78

孙东1号 121线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州.董 庄变/1号 主变	24.65	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏II段 母线	15	3815	6437.84
孙东2号 141线	10	531	D5000维 护值	112.5	2021-01- 12	21.19	轻载	4489.34	0	扬州.董 庄变/3号 主变	27.25	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏IV段 母线	6	3810	4489.34
塔宾132 线	10	550	D5000维 护值	145.66	2021-04- 30	26.48	轻载	4145.37	0	扬州.石 塔变/3号 主变	0.26	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏III段 母线	11	10750	260
塔汇1号 124线	10	469	D5000维 护值	81.04	2021-01- 26	17.28	轻载	4282.54	0	扬州.石 塔变/1号 主变	44.38	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		4282.54
塔汇2号 131线	10	469	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5686.16	0	扬州.石 塔变/3号 主变	0.26	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		260
塔影206 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州.朴 席变/2号 主变	5.04	扬州.朴 席变 /10kV.10 千伏母线	1	500	5040
台山112 线	10	469	D5000维 护值	215.86	2021-01- 07	46.03	轻载	1947.46	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.4	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏I母	52	22100	1947.46

太平211线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.五里变/1号主变	20.4	扬州.五里变/10kV.10千伏I段母线	13	3430	6437.84
泰达1号155线	10	550	D5000维护值	98.12	2020-12-31	17.84	轻载	4968.76	0	扬州.东城变/5号主变	25.21	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	6	22232	4968.76
泰达2号135线	10	550	D5000维护值	97.67	2021-01-07	17.76	轻载	4976.56	0	扬州.东城变/3号主变	40	扬州.东城变/10kV.10千伏III段母线	6	21466	4976.56
泰二117线	10	525	D5000维护值	22.17	2021-01-11	4.22	轻载	5981.12	0	扬州.泰安变/1号主变	26.43	扬州.泰安变/10kV.10千伏I段母线	13	2790	5981.12
泰富1号124线	10	550	D5000维护值	134.65	2021-01-07	24.48	轻载	4336.06	0	江苏.维扬变/1号主变	57.62	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	14	13030	4336.06
泰富2号145线	10	550	D5000维护值	113.91	2021-01-07	20.71	轻载	4695.28	0	江苏.维扬变/2号主变	34.88	江苏.维扬变/10kV.10千伏IV段母线	14	11345	4695.28
泰和1号111线	10	550	D5000维护值	61.6	2021-01-07	11.2	轻载	5601.29	0	扬州.火车站变/1号主变	12.85	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	15	19810	5601.29

泰和2号 142线	10	550	D5000维 护值	97.61	2021-01- 17	17.75	轻载	4977.59	0	扬州.火 车站变/2 号主变	2.86	扬州.火 车站变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	16	22310	2860
谈集112 线	10	531	D5000维 护值	29.88	2021-01- 06	5.63	轻载	5920.32	0	扬州.柏 树变/1号 主变	9.97	扬州.柏 树变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	16	3150	5920.32
谈集2号 122线	10	531	D5000维 护值	239.07	2021-01- 05	45.02	轻载	2297.15	0	扬州.柏 树变/1号 主变	9.97	扬州.柏 树变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	16	7150	2297.15
汤花1号 118线	10	550	D5000维 护值	212.92	2021-01- 07	38.71	轻载	2980.43	0	扬州.南 郊变/4号 主变	29.06	扬州.南 郊变 /10kV. I 段母线	27	23620	2980.43
汤花2号 141线	10	550	D5000维 护值	223.92	2021-01- 07	40.71	轻载	2789.91	0	扬州.南 郊变/4号 主变	29.06	扬州.南 郊变 /10kV. IV 段母线	26	23120	2789.91
汤汪122 线	10	469	D5000维 护值	176.21	2021-01- 07	37.57	轻载	2634.2	0	扬州.南 郊变/2号 主变	15.82	扬州.南 郊变 /10kV. II 段母线	49	15155	2634.2
桃园118 线	10	459	D5000维 护值	358.77	2021-01- 07	78.16	重载	0	0	扬州.京 华变/1号 主变	33.42	扬州.京 华变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	53	30085	0

陶瓷141线	10	531	D5000维护值	341.19	2021-01-08	64.25	中载	528.43	0	扬州.五里变/2号主变	4.93	扬州.五里变/10kV.10千伏IV段母线	36	15850	528.43
天宝1号217线	10	550	D5000维护值	162.1	2021-01-07	29.47	轻载	3860.63	0	扬州.开发变/1号主变	14.61	扬州.开发变/10kV. I段母线	20	16015	3860.63
天宝2号221线	10	550	D5000维护值	199.75	2021-01-07	36.32	轻载	3208.53	0	扬州.开发变/2号主变	12.81	扬州.开发变/10kV. III段母线	25	19175	3208.53
天顺116线	10	550	D5000维护值	15.02	2021-02-11	2.73	轻载	6408.05	0	扬州.湾头变/1号主变	13.33	扬州.湾头变/10kV.10千伏 I 段母线	6	4800	6408.05
天顺2号122线	10	550	D5000维护值	0.88	2021-04-15	0.16	轻载	6652.96	0	扬州.湾头变/1号主变	13.33	扬州.湾头变/10kV.10千伏 II 旁路母线	0		6652.96
天玺1号114线	10	531	D5000维护值	110.39	2021-01-07	20.79	轻载	4525.89	0	扬州.花园变/5号主变	29.89	扬州.花园变/10kV.10千伏 V 段母线	26	16090	4525.89
天玺2号134线	10	550	D5000维护值	106.18	2021-01-08	19.31	轻载	4829.16	0	扬州.花园变/3号主变	51.61	扬州.花园变/10kV.10千伏III段母线	25	17270	4829.16

通港1号 213线	10	469	D5000维护值	110.3	2021-01-07	23.52	轻载	3775.76	0	扬州.开发变/1号主变	14.61	扬州.开发变/10kV. I段母线	24	14070	3775.76
通港2号 223线	10	469	D5000维护值	62.33	2021-01-07	13.29	轻载	4606.6	0	扬州.开发变/2号主变	12.81	扬州.开发变/10kV. III段母线	22	9070	4606.6
通扬124线	10	550	手工维护值	218.63	2021-01-08	39.75	轻载	2881.53	0	扬州.双桥变/2号主变	14.88	扬州.双桥变/10kV. 10千伏 II-1段母线	24	13160	2881.53
通运1号 117线	10	469	D5000维护值	432.26	2021-01-07	92.17	重载	0	0	扬州.施井变/1号主变	12.44	扬州.施井变/10kV. 10千伏 I段母线	60	28660	0
通运2号 132线	10	469	D5000维护值	283.9	2021-01-08	60.53	中载	769.01	0	扬州.施井变/2号主变	10.66	扬州.施井变/10kV. 10千伏 III段母线	33	23700	769.01
通州1号 113线	10	531	D5000维护值	264.79	2021-01-07	49.87	轻载	1851.68	0	扬州.廖家变/3号主变	31.42	扬州.廖家变/10kV. 10千伏 III段母线	20	5455	1851.68
通州2号 128线	10	525	D5000维护值	111.12	2021-01-07	21.17	轻载	4440.5	0	扬州.廖家变/5号主变	19.35	扬州.廖家变/10kV. 10千伏 V段母线	11	3995	4440.5

同兴216线	10	469	D5000维护值	169.02	2021-01-08	36.04	轻载	2758.73	0	扬州.开发变/1号主变	14.61	扬州.开发变/10kV. I段母线	27	12790	2758.73
头红1号144线	10	531	D5000维护值	343.06	2021-02-26	64.61	中载	496.04	0	扬州.头桥变/4号主变	10.78	扬州.头桥变/10kV. 10千伏IV段母线	102	29260	496.04
头红2号133线	10	531	D5000维护值	263.15	2021-03-13	49.56	轻载	1880.09	0	扬州.头桥变/2号主变	13.77	扬州.头桥变/10kV. 10千伏III段母线	72	19020	1880.09
头桥143线	10	469	D5000维护值	247.46	2021-01-07	52.76	中载	1400.15	0	扬州.头桥变/4号主变	10.78	扬州.头桥变/10kV. 10千伏IV段母线	52	14965	1400.15
头桥2号125线	10	531	D5000维护值	140.09	2021-01-07	26.38	轻载	4011.49	0	扬州.头桥变/2号主变	13.77	扬州.头桥变/10kV. 10千伏II段母线	34	9460	4011.49
土桥256线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.朴席变/2号主变	5.04	扬州.朴席变/10kV. 10千伏母线	0		5040
团结1号136线	10	531	D5000维护值	0.08	2021-02-11	0.02	轻载	6436.46	0	扬州.酒甸变/3号主变	29.41	扬州.酒甸变/10kV. 10千伏III段母线	71	17230	6436.46

团结2号 141线	10	531	D5000维 护值	40.95	2021-01- 07	7.71	轻载	5728.59	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	29.41	扬州.酒 甸变/ 10kV. 10 千伏IV段 母线	31	6925	5728.59
瓦槐1号 113线	10	531	D5000维 护值	78.48	2021-01- 07	14.78	轻载	5078.57	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	19.22	扬州.瓦 窑变/ 10kV. I 段母线	22	7180	5078.57
瓦槐2号 123线	10	531	D5000维 护值	35.04	2021-01- 12	6.6	轻载	5830.95	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	19.22	扬州.瓦 窑变/ 10kV. II 段母线	6	2460	5830.95
瓦吾136 线	10	531	D5000维 护值	36.9	2021-01- 07	6.95	轻载	5798.74	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	15.25	扬州.瓦 窑变/ 10kV. III 段母线	10	7660	5798.74
瓦窑115 线	10	469	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5686.16	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.4	扬州.五 里变/ 10kV. 10 千伏 I 母	16	5755	5686.16
瓦月1号 125线	10	550	D5000维 护值	247.68	2021-01- 07	45.03	轻载	2378.38	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	19.22	扬州.瓦 窑变/ 10kV. II 段母线	31	24950	2378.38
瓦月2号 141线	10	550	D5000维 护值	249	2021-01- 07	45.27	轻载	2355.52	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	15.25	扬州.瓦 窑变/ 10kV. IV 段母线	31	24950	2355.52
湾北1号 114线	10	531	D5000维 护值	16.56	2021-01- 15	3.12	轻载	6151.02	0	扬州.沙 湾变/1号 主变	38.35	扬州.沙 湾变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	3	560	6151.02

湾北2号 134线	10	531	D5000维 护值	13.68	2021-04- 16	2.58	轻载	6200.91	0	扬州.沙 湾变/2号 主变	38.46	扬州.沙 湾变 /10kV.10 千伏III段 母线	7	3680	6200.91
湾南1号 113线	10	531	D5000维 护值	176.04	2021-01- 07	33.15	轻载	3388.83	0	扬州.沙 湾变/1号 主变	38.35	扬州.沙 湾变 /10kV.10 千伏I段 母线	26	20885	3388.83
湾南2号 133线	10	531	D5000维 护值	123.72	2021-01- 07	23.3	轻载	4295.01	0	扬州.沙 湾变/2号 主变	38.46	扬州.沙 湾变 /10kV.10 千伏III段 母线	32	22610	4295.01
湾水211 线	10	531	D5000维 护值	72.1	2021-03- 18	13.58	轻载	5189.07	0	扬州.湾 头变/1号 主变	13.33	扬州.湾 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	1	2550	5189.07
湾头115 线	10	531	D5000维 护值	139.86	2021-01- 07	26.34	轻载	4015.47	0	扬州.湾 头变/1号 主变	13.33	扬州.湾 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	64	18445	4015.47
湾头2号 123线	10	531	D5000维 护值	211.02	2021-01- 08	39.74	轻载	2782.98	0	扬州.湾 头变/2号 主变	11.07	扬州.湾 头变 /10kV.10 千伏II段 母线	56	22470	2782.98
湾智117 线	10	550	D5000维 护值	2.99	2021-04- 25	0.54	轻载	6616.41	0	扬州.湾 头变/1号 主变	13.33	扬州.湾 头变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		6616.41

万达1号 124线	10	550	D5000维 护值	65.61	2021-04- 30	11.93	轻载	5531.83	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	90.19	江苏.蒋 王变 /10kV. 10 千伏II段 母线	1	4500	5531.83
万达2号 144线	10	550	D5000维 护值	75.97	2021-01- 08	13.81	轻载	5352.4	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	81.08	江苏.蒋 王变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	3	6900	5352.4
万达3号 125线	10	550	D5000维 护值	74.77	2021-01- 07	13.59	轻载	5373.18	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	90.19	江苏.蒋 王变 /10kV. 10 千伏II段 母线	13	9720	5373.18
万德142 线	10	550	D5000维 护值	111.6	2021-01- 21	20.29	轻载	4735.29	0	扬州.港 口变/2号 主变	38.7	扬州.港 口变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		4735.29
万都1号 135线	10	531	D5000维 护值	60.47	2021-01- 07	11.39	轻载	5390.5	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	81.08	江苏.蒋 王变 /10kV. 10 千伏III 段母线	6	1830	5390.5
万都2号 115线	10	550	D5000维 护值	102.99	2021-01- 06	18.73	轻载	4884.41	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	90.19	江苏.蒋 王变 /10kV. 10 千伏I段 母线	13	7840	4884.41
万豪1号 116线	10	550	D5000维 护值	413.72	2021-01- 07	75.22	重载	0	0	扬州.火 车站变/1 号主变	12.85	扬州.火 车站变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	51	42500	0

万豪2号 132线	10	550	D5000维 护值	274.43	2021-01- 07	49.9	轻载	1915.07	0	扬州.火 车站变/2 号主变	2.86	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏III段 母线	35	27350	1915.07
万科1号 116线	10	550	D5000维 护值	97.74	2021-01- 07	17.77	轻载	4975.34	0	扬州.西 湖变/1号 主变	15.15	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏I段 母线	17	12180	4975.34
万科2号 141线	10	550	D5000维 护值	89.06	2021-01- 07	16.19	轻载	5125.68	0	扬州.西 湖变/2号 主变	15.99	扬州.西 湖变 /10kV.10 千伏IV段 母线	16	12580	5125.68
万马122 线	10	469	D5000维 护值	70.84	2021-01- 07	15.1	轻载	4459.21	0	扬州.施 井变/2号 主变	10.66	扬州.施 井变 /10kV.10 千伏III段 母线	11	9095	4459.21
万马2号 142线	10	469	D5000维 护值	90.71	2021-04- 12	19.34	轻载	4115.06	0	扬州.施 井变/2号 主变	10.66	扬州.施 井变 /10kV.10 千伏IV段 母线	6	6500	4115.06
万筑153 线	10	550	D5000维 护值	135.17	2021-01- 07	24.58	轻载	4327.06	0	江苏.维 扬变/1号 主变	57.62	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏I-2 段母线	16	12800	4327.06
王桥124 线	10	531	D5000维 护值	151.59	2020-12- 31	28.55	轻载	3812.31	0	扬州.杭 集变/2号 主变	10.39	扬州.杭 集变 /10kV.10 千伏II段 母线	18	14190	3812.31

旺角143线	10	531	D5000维护值	137.18	2021-01-08	25.83	轻载	4061.89	0	扬州.金槐变/4号主变	13.96	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV母线	30	7735	4061.89
旺角2号121线	10	531	D5000维护值	233.9	2021-01-07	44.05	轻载	2386.7	0	扬州.金槐变/2号主变	21.6	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	40	20195	2386.7
望亭1号116线	10	550	D5000维护值	151.85	2021-01-07	27.61	轻载	4038.16	0	扬州.石塔变/1号主变	44.38	扬州.石塔变/10kV.10千伏I段母线	21	8015	4038.16
望亭2号136线	10	531	D5000维护值	330.66	2021-01-07	62.27	中载	710.81	0	扬州.石塔变/3号主变	0.26	扬州.石塔变/10kV.10千伏III段母线	39	18380	260
望月1号119线	10	459	D5000维护值	213.93	2021-01-07	46.61	轻载	1859.65	0	扬州.京华变/1号主变	33.42	扬州.京华变/10kV.10千伏I段母线	16	11805	1859.65
望月2号121线	10	459	D5000维护值	319.75	2021-01-07	69.66	中载	26.85	0	扬州.京华变/2号主变	35.7	扬州.京华变/10kV.10千伏III段母线	27	19675	26.85
魏巷111线	10	531	D5000维护值	101.34	2021-01-06	19.08	轻载	4682.64	0	扬州.北城变/1号主变	50.4	扬州.北城变/10kV.10千伏I段母线	45	17785	4682.64

文昌147线	10	469	D5000维护值	205.2	2021-01-08	43.75	轻载	2132.09	0	扬州. 琼花变/4号主变	14.79	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏IV段母线	24	12460	2132.09
文津122线	10	469	D5000维护值	60	2021-01-07	12.79	轻载	4646.96	0	扬州. 琼花变/2号主变	0.22	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏II段母线	11	5330	220
文锦2号126线	10	531	D5000维护值	13.01	2021-03-20	2.45	轻载	6212.51	0	扬州. 湾头变/2号主变	11.07	扬州. 湾头变/10kV. 10千伏II段母线	6	4800	6212.51
文新147线	10	550	D5000维护值	351.22	2021-01-07	63.86	中载	585.07	0	扬州. 文汇变/4号主变	7.08	扬州. 文汇变/10kV. 10千伏IV段母线	25	17705	585.07
汶河116线	10	469	D5000维护值	65.87	2021-01-11	14.04	轻载	4545.29	0	扬州. 双桥变/1号主变	14.7	扬州. 双桥变/10kV. 10千伏I-1段母线	6	2990	4545.29
吴州1号136线	10	531	D5000维护值	227.82	2021-01-07	42.9	轻载	2492	0	扬州. 吕桥变/2号主变	23.18	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏III段母线	12	10590	2492
吴州2号145线	10	459	D5000维护值	74.01	2021-01-07	16.12	轻载	4283.06	0	扬州. 吕桥变/4号主变	19.87	扬州. 吕桥变/10kV. 10千伏IV段母线	20	11155	4283.06

吾悦114线	10	550	D5000维护值	137.88	2020-12-31	25.07	轻载	4280.12	0	扬州.瓦窑变/1号主变	19.22	扬州.瓦窑变/10kV. I段母线	1	8230	4280.12
五遂131线	10	469	D5000维护值	25.49	2021-03-03	5.43	轻载	5244.67	0	扬州.五里变/2号主变	4.93	扬州.五里变/10kV. 10千伏III段母线	0		4930
五星1号124线	10	531	D5000维护值	181.06	2021-01-07	34.1	轻载	3301.88	0	扬州.董庄变/1号主变	24.65	扬州.董庄变/10kV. 10千伏 II段母线	30	13480	3301.88
五星2号133线	10	531	D5000维护值	142.39	2021-01-04	26.82	轻载	3971.65	0	扬州.董庄变/3号主变	27.25	扬州.董庄变/10kV. 10千伏III段母线	21	10110	3971.65
五一111线	10	469	D5000维护值	160.8	2021-01-07	34.29	轻载	2901.1	0	扬州.琼花变/1号主变	15.26	扬州.琼花变/10kV. 10千伏 I段母线	0		2901.1
武夷1号118线	10	550	D5000维护值	254.71	2021-01-07	46.31	轻载	2256.62	0	扬州.施井变/1号主变	12.44	扬州.施井变/10kV. 10千伏 I段母线	33	17690	2256.62
武夷2号143线	10	550	D5000维护值	162.78	2021-01-08	29.6	轻载	3848.85	0	扬州.施井变/2号主变	10.66	扬州.施井变/10kV. 10千伏IV段母线	26	16585	3848.85

物港1号 124线	10	531	D5000维 护值	371.7	2021-01- 15	70	中载	0	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	19.22	扬州.瓦 窑变/ 10kV. II 段母线	55	24040	0
物港2号 143线	10	531	D5000维 护值	68.4	2021-01- 18	12.88	轻载	5253.16	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	15.25	扬州.瓦 窑变/ 10kV. IV 段母线	12	3585	5253.16
物流1号 126线	10	531	D5000维 护值	442.72	2021-01- 07	83.37	重载	0	0	扬州.廖 家变/5号 主变	19.35	扬州.廖 家变/ 10kV. 10 千伏 V 段 母线	33	16790	0
物流2号 118线	10	531	D5000维 护值	327.74	2021-01- 07	61.72	中载	761.39	0	扬州.廖 家变/3号 主变	31.42	扬州.廖 家变/ 10kV. 10 千伏 III 段 母线	26	11915	761.39
西府1号 116线	10	550	D5000维 护值	296.89	2021-01- 27	53.98	中载	1526.07	0	扬州.京 华变/1号 主变	33.42	扬州.京 华变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	12	18890	1526.07
西府2号 125线	10	550	D5000维 护值	261.74	2021-01- 07	47.59	轻载	2134.86	0	扬州.京 华变/2号 主变	35.7	扬州.京 华变/ 10kV. 10 千伏 III 段 母线	5	13880	2134.86
西门1号 114线	10	531	D5000维 护值	261.6	2021-01- 07	49.27	轻载	1906.93	0	扬州.石 塔变/1号 主变	44.38	扬州.石 塔变/ 10kV. 10 千伏 I 段 母线	33	13215	1906.93

西门2号 134线	10	531	D5000维 护值	153.6	2021-01- 08	28.93	轻载	3777.49	0	扬州.石 塔变/3号 主变	0.26	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	13	8280	260
西区118 线	10	469	D5000维 护值	183.34	2021-01- 07	39.09	轻载	2510.71	0	扬州.双 桥变/1号 主变	14.7	扬州.双 桥变 /10kV. 10 千伏Ⅰ-1 段母线	23	12240	2510.71
西苑1号 211线	10	550	D5000维 护值	260.5	2021-01- 07	47.36	轻载	2156.34	0	扬州.平 山变/1号 主变	11.45	扬州.平 山变 /10kV. 10 千伏Ⅰ段 母线	26	23850	2156.34
西苑2号 221线	10	550	D5000维 护值	204.08	2021-01- 07	37.11	轻载	3133.53	0	扬州.平 山变/2号 主变	12.28	扬州.平 山变 /10kV. 10 千伏Ⅱ段 母线	23	20900	3133.53
西庄122 线	10	469	D5000维 护值	223.26	2021-01- 07	47.6	轻载	1819.29	0	扬州.西 湖变/2号 主变	15.99	扬州.西 湖变 /10kV. 10 千伏Ⅲ段 母线	36	22470	1819.29
玺园1号 119线	10	550	D5000维 护值	210.41	2021-01- 07	38.26	轻载	3023.9	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.4	扬州.五 里变 /10kV. 10 千伏Ⅰ母	31	23320	3023.9
玺园2号 147线	10	550	D5000维 护值	207.25	2021-01- 07	37.68	轻载	3078.63	0	扬州.五 里变/2号 主变	4.93	扬州.五 里变 /10kV. 10 千伏Ⅳ段 母线	32	23820	3078.63

香港1号 112线	10	531	D5000维 护值	220.68	2021-01- 07	41.56	轻载	2615.67	0	扬州.北 城变/1号 主变	50.4	扬州.北 城变 /10kV.10 千伏I段 母线	81	24690	2615.67
香港2号 125线	10	531	D5000维 护值	206.1	2021-01- 07	38.81	轻载	2868.19	0	扬州.北 城变/1号 主变	50.4	扬州.北 城变 /10kV.10 千伏II段 母线	57	13895	2868.19
祥和1号 144线	10	469	D5000维 护值	124.84	2021-01- 07	26.62	轻载	3523.93	0	扬州.开 发变/4号 主变	26.87	扬州.开 发变 /10kV.IV 段母线	30	15640	3523.93
祥和2号 145线	10	469	D5000维 护值	158.95	2021-04- 30	33.89	轻载	2933.14	0	扬州.开 发变/4号 主变	26.87	扬州.开 发变 /10kV.IV 段母线	12	13875	2933.14
祥生141 线	10	550	D5000维 护值	202.15	2021-01- 07	36.75	轻载	3166.96	0	扬州.文 汇变/4号 主变	7.08	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏IV段 母线	14	9650	3166.96
向阳1号 124线	10	531	D5000维 护值	101.51	2021-01- 28	19.12	轻载	4679.69	0	扬州.头 桥变/2号 主变	13.77	扬州.头 桥变 /10kV.10 千伏II段 母线	48	10960	4679.69
向阳2号 145线	10	531	D5000维 护值	128.7	2021-01- 07	24.24	轻载	4208.76	0	扬州.头 桥变/4号 主变	10.78	扬州.头 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	54	14795	4208.76

橡树1号 131线	10	550	D5000维 护值	156	2021-01- 07	28.36	轻载	3966.28	0	扬州.何 桥变/3号 主变	8.32	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	30	23960	3966.28
橡树2号 146线	10	550	D5000维 护值	120.6	2021-01- 07	21.93	轻载	4579.41	0	扬州.何 桥变/3号 主变	8.32	扬州.何 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	18	15000	4579.41
消协144 线	10	550	D5000维 护值	175.29	2021-01- 07	31.87	轻载	3632.18	0	扬州.石 塔变/3号 主变	0.26	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏IV段 母线	20	9425	260
芯际141 线	10	550	D5000维 护值	87	2021-01- 07	15.82	轻载	5161.36	0	扬州.港 口变/2号 主变	38.7	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏IV段 母线	9	5820	5161.36
新坝122 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州.北 洲变/2号 主变	1.98	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		1980
新坝2号 113线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州.北 洲变/1号 主变	1.7	扬州.北 洲变 /10kV.10 千伏I段 母线	1		1700
新城119 线	10	469	D5000维 护值	304.19	2021-01- 07	64.86	中载	417.59	0	扬州.双 桥变/1号 主变	14.7	扬州.双 桥变 /10kV.10 千伏I-1 段母线	31	13610	417.59

新河143线	10	469	D5000维护值	190.95	2021-01-07	40.71	轻载	2378.9	0	扬州.开发变/4号主变	26.87	扬州.开发变/10kV. IV段母线	21	14085	2378.9
新河2号226线	10	531	D5000维护值	191.88	2021-01-07	36.14	轻载	3114.48	0	扬州.开发变/2号主变	12.81	扬州.开发变/10kV. III段母线	62	33685	3114.48
新开122线	10	531	D5000维护值	210.69	2021-01-07	39.68	轻载	2788.69	0	扬州.杭集变/2号主变	10.39	扬州.杭集变/10kV. 10千伏 II段母线	19	9475	2788.69
新联1号121线	10	531	D5000维护值	313.32	2021-01-07	59.01	中载	1011.14	0	扬州.廖家变/5号主变	19.35	扬州.廖家变/10kV. 10千伏 V段母线	79	21635	1011.14
新联2号112线	10	531	D5000维护值	356.22	2021-01-07	67.08	中载	268.11	0	扬州.廖家变/3号主变	31.42	扬州.廖家变/10kV. 10千伏 III段母线	65	17695	268.11
新民145线	10	469	D5000维护值	272.11	2021-01-07	58.02	中载	973.21	0	扬州.五里变/2号主变	4.93	扬州.五里变/10kV. 10千伏 IV段母线	30	15470	973.21
新生113线	10	531	D5000维护值	53.81	2021-01-07	10.13	轻载	5505.85	0	扬州.杭集变/1号主变	18.63	扬州.杭集变/10kV. 10千伏 I段母线	16	8145	5505.85

新谊126线	10	531	D5000维护值	434.16	2021-01-07	81.76	重载	0	0	扬州.北城变/1号主变	50.4	扬州.北城变/10kV.10千伏II段母线	39	16325	0
兴隆1号112线	10	531	D5000维护值	256.06	2021-01-07	48.22	轻载	2002.88	0	扬州.杭集变/1号主变	18.63	扬州.杭集变/10kV.10千伏I段母线	50	22715	2002.88
兴隆2号129线	10	531	D5000维护值	349.62	2021-01-07	65.84	中载	382.43	0	扬州.杭集变/2号主变	10.39	扬州.杭集变/10kV.10千伏II段母线	62	19735	382.43
兴扬135线	10	531	D5000维护值	328.19	2021-01-07	61.81	中载	753.59	0	扬州.吕桥变/2号主变	23.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	11	16740	753.59
星桥134线	10	469	D5000维护值	124.8	2021-01-08	26.61	轻载	3524.62	0	扬州.琼花变/2号主变	0.22	扬州.琼花变/10kV.10千伏III段母线	14	11775	220
修造142线	10	531	D5000维护值	230.4	2021-01-07	43.39	轻载	2447.32	0	扬州.南郊变/4号主变	29.06	扬州.南郊变/10kV.IV段母线	32	19440	2447.32
许方116线	10	531	D5000维护值	54.86	2021-01-07	10.33	轻载	5487.67	0	扬州.施桥变/1号主变	13.55	扬州.施桥变/10kV.10千伏I段母线	13	4075	5487.67

沿河135线	10	531	D5000维护值	213.22	2021-01-07	40.15	轻载	2744.87	0	扬州.火车站变/2号主变	2.86	扬州.火车站变/10kV.10千伏III段母线	50	23805	2744.87
沿江1号111线	10	531	D5000维护值	222.95	2021-04-23	41.99	轻载	2576.35	0	扬州.北洲变/1号主变	1.7	扬州.北洲变/10kV.10千伏I段母线	17	3600	1700
沿江2号126线	10	531	D5000维护值	6.68	2021-04-20	1.26	轻载	6322.15	0	扬州.北洲变/2号主变	1.98	扬州.北洲变/10kV.10千伏II段母线	3	600	1980
砚池126线	10	550	D5000维护值	175.5	2021-01-12	31.91	轻载	3628.54	0	扬州.石塔变/1号主变	44.38	扬州.石塔变/10kV.10千伏II段母线	5	11400	3628.54
扬大1号134线	10	531	D5000维护值	466.53	2021-01-07	87.86	重载	0	0	扬州.吕桥变/2号主变	23.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	33	35235	0
扬大2号149线	10	550	D5000维护值	477.08	2021-01-07	86.74	重载	0	0	扬州.吕桥变/4号主变	19.87	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	35	40725	0
扬子1号114线	10	469	D5000维护值	220.78	2021-01-07	47.07	轻载	1862.25	0	扬州.文汇变/1号主变	18.36	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	35	20270	1862.25

扬子2号 124线	10	469	D5000维 护值	222.54	2021-01- 07	47.45	轻载	1831.76	0	扬州.文 汇变/2号 主变	13.48	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏II段 母线	27	12735	1831.76
杨涵站 251线	10	459	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5564.92	0	扬州.朴 席变/2号 主变	5.04	扬州.朴 席变 /10kV.10 千伏母线	0		5040
杨庙112 线	10	531	D5000维 护值	174.41	2021-01- 10	32.85	轻载	3417.06	0	扬州.杨 庙变/1号 主变	2.64	扬州.杨 庙变 /10kV.10 千伏母线	49	16205	2640
姚湾1号 125线	10	531	D5000维 护值	121	2021-01- 07	22.79	轻载	4342.12	0	扬州.金 槐变/2号 主变	21.6	扬州.金 槐变 /10kV.10 千伏II段 母线	48	12765	4342.12
姚湾2号 146线	10	525	D5000维 护值	79.84	2021-04- 01	15.21	轻载	4982.27	0	扬州.金 槐变/4号 主变	13.96	扬州.金 槐变 /10kV.10 千伏IV母 线	27	6325	4982.27
依云1号 121线	10	550	D5000维 护值	160.14	2021-01- 07	29.12	轻载	3894.58	0	扬州.吕 桥变/2号 主变	23.18	扬州.吕 桥变 /10kV.10 千伏II段 母线	29	24560	3894.58
依云2号 241线	10	550	D5000维 护值	112.5	2021-01- 07	20.45	轻载	4719.7	0	扬州.吕 桥变/4号 主变	19.87	扬州.吕 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	21	17860	4719.7

怡园146线	10	469	D5000维护值	108	2021-01-07	23.03	轻载	3815.6	0	扬州. 琼花变/4号主变	14.79	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏IV段母线	44	20790	3815.6
移动125线	10	469	D5000维护值	5.8	2021-03-27	1.24	轻载	5585.7	0	江苏. 维扬变/1号主变	57.62	江苏. 维扬变/10kV. 10千伏II段母线	0		5585.7
颐景144线	10	531	D5000维护值	260.98	2021-01-07	49.15	轻载	1917.67	0	扬州. 龙泉变/2号主变	34.18	扬州. 龙泉变/10kV. 10千伏IV段母线	25	22010	1917.67
颐景2号131线	10	531	D5000维护值	132.41	2021-01-07	24.94	轻载	4144.5	0	扬州. 龙泉变/2号主变	34.18	扬州. 龙泉变/10kV. 10千伏III段母线	31	14485	4144.5
颐尚1号141线	10	550	D5000维护值	99.47	2021-01-22	18.09	轻载	4945.38	0	扬州. 火车站变/2号主变	2.86	扬州. 火车站变/10kV. 10千伏IV段母线	0		2860
颐尚2号112线	10	550	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6668.2	0	扬州. 火车站变/1号主变	12.85	扬州. 火车站变/10kV. 10千伏I段母线	0		6668.2
银河133线	10	531	D5000维护值	274.8	2021-01-08	51.75	中载	1678.31	0	扬州. 琼花变/2号主变	0.22	扬州. 琼花变/10kV. 10千伏III段母线	25	13830	220

银焰211线	10	525	D5000维护值	72.98	2021-02-02	13.9	轻载	5101.09	0	扬州.龙泉变/1号主变	17.67	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	12	3655	5101.09
英瑞116线	10	550	D5000维护值	123.05	2021-01-05	22.37	轻载	4536.97	0	扬州.董庄变/1号主变	24.65	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	0		4536.97
迎宾125线	10	469	D5000维护值	87.36	2021-01-01	18.63	轻载	4173.08	0	扬州.平山变/2号主变	12.28	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	0		4173.08
迎春1号111线	10	531	D5000维护值	427.16	2021-03-03	80.44	重载	0	0	扬州.董庄变/1号主变	24.65	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	9	9310	0
迎春2号131线	10	531	D5000维护值	226.76	2021-04-25	42.7	轻载	2510.36	0	扬州.董庄变/3号主变	27.25	扬州.董庄变/10kV.10千伏III段母线	28	10795	2510.36
迎春3号142线	10	531	D5000维护值	131.84	2021-01-11	24.83	轻载	4154.38	0	扬州.董庄变/3号主变	27.25	扬州.董庄变/10kV.10千伏IV段母线	17	9125	4154.38
迎春4号125线	10	531	D5000维护值	105.47	2021-01-07	19.86	轻载	4611.1	0	扬州.董庄变/1号主变	24.65	扬州.董庄变/10kV.10千伏II段母线	9	5900	4611.1

迎江141线	10	531	D5000维护值	167.49	2021-01-08	31.54	轻载	3536.92	0	扬州.头桥变/4号主变	10.78	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	77	17695	3536.92
迎江2号121线	10	531	D5000维护值	121.4	2021-01-08	22.86	轻载	4335.2	0	扬州.头桥变/2号主变	13.77	扬州.头桥变/10kV.10千伏II段母线	59	13670	4335.2
迎新126线	10	469	D5000维护值	178.9	2021-01-07	38.14	轻载	2587.61	0	扬州.双桥变/2号主变	14.88	扬州.双桥变/10kV.10千伏II-1段母线	62	13540	2587.61
永恩152线	10	459	D5000维护值	225.11	2021-01-07	49.04	轻载	1666.01	0	扬州.新坝变/4号主变	30.39	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	36	19455	1666.01
永和111线	10	531	D5000维护值	135.88	2021-01-10	25.59	轻载	4084.4	0	扬州.杨寿变/1号主变	1.9	扬州.杨寿变/10kV.10千伏I段母线	37	10080	1900
邮电131线	10	469	D5000维护值	206.4	2021-01-07	44.01	轻载	2111.31	0	扬州.琼花变/2号主变	0.22	扬州.琼花变/10kV.10千伏III段母线	23	23980	220
油厂113线	10	550	D5000维护值	80.7	2021-04-12	14.67	轻载	5270.48	0	扬州.南郊变/4号主变	29.06	扬州.南郊变/10kV. I段母线	10	3540	5270.48

油田111线	10	469	D5000维护值	123.05	2021-01-07	26.24	轻载	3554.93	0	扬州.文汇变/1号主变	18.36	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	0		3554.93
友谊116线	10	531	D5000维护值	114.08	2021-01-07	21.48	轻载	4461.98	0	扬州.平山变/1号主变	11.45	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	22	12505	4461.98
余桥123线	10	531	D5000维护值	191.43	2021-03-31	36.05	轻载	3122.28	0	江苏.维扬变/1号主变	57.62	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	56	30170	3122.28
渔业158线	10	459	D5000维护值	126.62	2021-03-27	27.59	轻载	3371.86	0	扬州.新坝变/4号主变	30.39	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	64	15110	3371.86
御景1号118线	10	550	D5000维护值	205.18	2021-01-07	37.31	轻载	3114.48	0	扬州.火车站变/1号主变	12.85	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	16	16850	3114.48
御景2号124线	10	550	D5000维护值	187.58	2021-01-07	34.11	轻载	3419.31	0	扬州.火车站变/2号主变	2.86	扬州.火车站变/10kV.10千伏II段母线	14	13750	2860
御龙125线	10	550	D5000维护值	312.36	2021-01-07	56.79	中载	1258.12	0	扬州.五里变/1号主变	20.4	扬州.五里变/10kV.10千伏II母	47	19640	1258.12

袁巷119线	10	459	手工维护值	304.61	2021-03-19	66.36	中载	289.07	0	扬州.龙泉变/1号主变	17.67	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	14	9455	289.07
月城1号111线	10	531	D5000维护值	115.32	2021-04-16	21.72	轻载	4440.5	0	江苏.蒋王变/1号主变	90.19	江苏.蒋王变/10kV.10千伏I段母线	10	4130	4440.5
月城2号131线	10	531	D5000维护值	220.48	2021-03-22	41.52	轻载	2619.13	0	江苏.蒋王变/2号主变	81.08	江苏.蒋王变/10kV.10千伏III段母线	12	6710	2619.13
月亮1号114线	10	517	D5000维护值	195.72	2021-03-21	37.86	轻载	2878.24	0	江苏.蒋王变/1号主变	90.19	江苏.蒋王变/10kV.10千伏I段母线	18	13595	2878.24
月亮2号134线	10	531	D5000维护值	295.62	2021-03-19	55.67	中载	1317.71	0	江苏.蒋王变/2号主变	81.08	江苏.蒋王变/10kV.10千伏III段母线	17	12485	1317.71
月明1号124线	10	531	D5000维护值	66.09	2021-01-08	12.45	轻载	5293.17	0	扬州.五里变/1号主变	20.4	扬州.五里变/10kV.10千伏II母	18	13100	5293.17
月明2号134线	10	550	D5000维护值	98.96	2021-01-08	17.99	轻载	4954.21	0	扬州.五里变/2号主变	4.93	扬州.五里变/10kV.10千伏III段母线	11	9600	4930

月熙1号 126线	10	550	D5000维 护值	297.07	2021-01- 07	54.01	中载	1522.95	0	江苏.蒋 王变/1号 主变	90.19	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏II段 母线	39	29450	1522.95
月熙2号 145线	10	531	D5000维 护值	228.31	2021-01- 07	43	轻载	2483.51	0	江苏.蒋 王变/2号 主变	81.08	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏IV段 母线	21	18995	2483.51
跃进125 线	10	469	D5000维 护值	170.4	2021-01- 08	36.33	轻载	2734.83	0	扬州.琼 花变/2号 主变	0.22	扬州.琼 花变 /10kV.10 千伏II段 母线	14	9820	220
运北1号 148线	10	531	D5000维 护值	251.29	2021-01- 07	47.32	轻载	2085.5	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏IV段 母线	35	28460	2085.5
运北2号 143线	10	550	D5000维 护值	49.22	2021-01- 07	8.95	轻载	5815.71	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	34.18	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏IV段 母线	5	4030	5815.71
运河117 线	10	469	D5000维 护值	158.55	2021-01- 07	33.81	轻载	2940.07	0	扬州.五 里变/1号 主变	20.4	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏I母	18	13050	2940.07
运南1号 143线	10	531	D5000维 护值	281.26	2021-01- 07	52.97	中载	1566.42	0	扬州.董 庄变/3号 主变	27.25	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏IV段 母线	35	28460	1566.42

运南2号 146线	10	550	D5000维 护值	41.02	2021-01- 08	7.46	轻载	5957.73	0	扬州.董 庄变/3号 主变	27.25	扬州.董 庄变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	5	4030	5957.73
运西1号 113线	10	531	D5000维 护值	185.26	2021-04- 23	34.89	轻载	3229.14	0	扬州.润 扬变/1号 主变	20.87	扬州.润 扬变/ /10kV.10 千伏I段 母线	25	11475	3229.14
运西2号 122线	10	531	D5000维 护值	362.89	2021-01- 06	68.34	中载	152.59	0	扬州.润 扬变/1号 主变	20.87	扬州.润 扬变/ /10kV.10 千伏II段 母线	40	18190	152.59
运镇133 线	10	550	D5000维 护值	130.75	2021-01- 07	23.77	轻载	4403.61	0	扬州.润 扬变/3号 主变	36.95	扬州.润 扬变/ /10kV.10 千伏III段 母线	32	8595	4403.61
造船155 线	10	469	D5000维 护值	14.42	2021-04- 04	3.07	轻载	5436.4	0	扬州.新 坝变/4号 主变	30.39	扬州.新 坝变/ /10kV.10 千伏V段 母线	0		5436.4
张家116 线	10	469	D5000维 护值	209.28	2021-01- 06	44.62	轻载	2061.43	0	扬州.杭 集变/1号 主变	18.63	扬州.杭 集变/ /10kV.10 千伏I段 母线	51	29565	2061.43
张家2号 126线	10	469	D5000维 护值	194.15	2021-04- 17	41.4	轻载	2323.48	0	扬州.杭 集变/2号 主变	10.39	扬州.杭 集变/ /10kV.10 千伏II段 母线	38	18435	2323.48

赵庄115线	10	531	D5000维护值	80.21	2021-01-11	15.11	轻载	5048.61	0	扬州.杨庙变/1号主变	2.64	扬州.杨庙变/10kV. 10千伏母线	34	9910	2640
振兴231线	10	469	D5000维护值	336.38	2021-01-07	71.72	重载	0	0	扬州.开发变/2号主变	12.81	扬州.开发变/10kV. III段母线	27	22960	0
治淮124线	10	469	D5000维护值	224.4	2021-01-08	47.85	轻载	1799.55	0	扬州.琼花变/2号主变	0.22	扬州.琼花变/10kV. 10千伏 II 段母线	53	15180	220
中集133线	10	550	D5000维护值	115.83	2021-01-07	21.06	轻载	4662.02	0	扬州.石塔变/3号主变	0.26	扬州.石塔变/10kV. 10千伏III段母线	3	7965	260
中心1号142线	10	459	D5000维护值	419.62	2021-01-07	91.42	重载	0	0	扬州.金槐变/4号主变	13.96	扬州.金槐变/10kV. 10千伏IV母线	49	19705	0
中心2号148线	10	459	D5000维护值	239.88	2021-01-07	52.26	中载	1410.19	0	扬州.金槐变/4号主变	13.96	扬州.金槐变/10kV. 10千伏IV母线	21	9155	1410.19
中兴123线	10	531	D5000维护值	228.6	2021-01-07	43.05	轻载	2478.49	0	扬州.何桥变/1号主变	25.99	扬州.何桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	89	37390	2478.49

周家1号 156线	10	531	D5000维 护值	62.6	2021-04- 12	11.79	轻载	5353.61	0	扬州.东 城变/5号 主变	25.21	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏V段 母线	9	5560	5353.61
周家2号 166线	10	550	D5000维 护值	239.53	2021-01- 08	43.55	轻载	2519.54	0	扬州.东 城变/5号 主变	25.21	扬州.东 城变 /10kV.10 千伏VI段 母线	12	9700	2519.54
朱塘1号 145线	10	459	D5000维 护值	24.97	2021-03- 01	5.44	轻载	5132.44	0	扬州.金 槐变/4号 主变	13.96	扬州.金 槐变 /10kV.10 千伏IV母 线	5	1040	5132.44
朱塘2号 147线	10	459	D5000维 护值	120.64	2021-01- 07	26.28	轻载	3475.43	0	扬州.金 槐变/4号 主变	13.96	扬州.金 槐变 /10kV.10 千伏IV母 线	16	3950	3475.43
珠宝1号 115线	10	469	D5000维 护值	123.35	2021-01- 05	26.3	轻载	3549.73	0	扬州.汉 河变/1号 主变	13.69	扬州.汉 河变 /10kV.10 千伏I段 母线	10	11200	3549.73
珠宝2号 129线	10	469	D5000维 护值	296.5	2021-01- 07	63.22	中载	550.78	0	扬州.汉 河变/2号 主变	16.79	扬州.汉 河变 /10kV.10 千伏II段 母线	18	16900	550.78
竹西1号 115线	10	550	D5000维 护值	28.5	2021-01- 07	5.18	轻载	6174.58	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	19.22	扬州.瓦 窑变 /10kV. I 段母线	5	4800	6174.58

竹西2号 132线	10	531	D5000维 护值	54.6	2021-01- 07	10.28	轻载	5492.17	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	15.25	扬州.瓦 窑变 /10kV. III 段母线	8	7950	5492.17
紫金119 线	10	550	D5000维 护值	230.28	2021-01- 07	41.87	轻载	2679.75	0	扬州.文 汇变/1号 主变	18.36	扬州.文 汇变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	8	9220	2679.75
紫郡114 线	10	550	D5000维 护值	81.74	2021-04- 20	14.86	轻载	5252.46	0	江苏.维 扬变/1号 主变	57.62	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏 I -2 段母线	7	6110	5252.46
八镇515 线	20	459	D5000维 护值	256.92	2021-01- 07	55.97	中载	2230.12	0	扬州.八 里变/1号 主变	29.63	扬州.八 里变 /20kV. 20 千伏 I 段 母线	7	19860	2230.12
璨扬1号 554线	20	550	D5000维 护值	175.79	2021-04- 02	31.96	轻载	7247.03	0	扬州.花 园变/5号 主变	29.89	扬州.花 园变/20k V. 20千 伏 V 段母 线	0		7247.03
璨扬2号 564线	20	409	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	9917.43	0	扬州.花 园变/5号 主变	29.89	扬州.花 园变 /20kV. 20 千伏 VI 段 母线	0		9917.43
大蒋531 线	20	525	D5000维 护值	31.99	2021-01- 12	6.09	轻载	11622.07	0	扬州.东 石变/2号 主变	38.95	扬州.东 石变 /20kV. 20 千伏 III 段 母线	14	4605	11622.07

东桂1号 513线	20	525	D5000维 护值	80.86	2021-04- 29	15.4	轻载	9929.21	0	扬州.八 里变/1号 主变	29.63	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏I段 母线	7	4615	9929.21
东桂2号 523线	20	525	D5000维 护值	118.87	2021-01- 07	22.64	轻载	8612.54	0	扬州.八 里变/2号 主变	25.91	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏II段 母线	13	19390	8612.54
冻青544 线	20	525	D5000维 护值	243.98	2021-01- 26	46.47	轻载	4278.73	0	扬州.东 石变/4号 主变	32.18	扬州.东 石变 /20kV.20 千伏IV段 母线	17	14600	4278.73
费桥532 线	20	525	D5000维 护值	106.87	2021-03- 05	20.36	轻载	9028.22	0	扬州.东 石变/2号 主变	38.95	扬州.东 石变 /20kV.20 千伏III段 母线	18	13190	9028.22
芬瑞544 线	20	550	D5000维 护值	115.67	2021-01- 21	21.03	轻载	9329.59	0	扬州.花 园变/3号 主变	51.61	扬州.花 园变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0		9329.59
高露洁1 号551线	20	531	D5000维 护值	121.67	2021-01- 21	22.91	轻载	8661.04	0	扬州.廖 家变/5号 主变	19.35	扬州.廖 家变/20k V.20千 伏V段母 线	0		8661.04
高露洁2 号543线	20	550	D5000维 护值	97.05	2021-04- 08	17.65	轻载	9974.59	0	扬州.廖 家变/3号 主变	31.42	扬州.廖 家变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0		9974.59

瓜泵1号 518线	20	531	D5000维 护值	7.74	2021-01- 07	1.46	轻载	12607.57	0	扬州.八 里变/1号 主变	29.63	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏I段 母线	1	12500	12607.57
瓜东1号 511线	20	525	D5000维 护值	75.94	2021-01- 07	14.46	轻载	10099.64	0	扬州.八 里变/1号 主变	29.63	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏I段 母线	16	12615	10099.64
瓜东2号 521线	20	525	D5000维 护值	4.22	2021-01- 31	0.8	轻载	12584.02	0	扬州.八 里变/2号 主变	25.91	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏II段 母线	4	1150	12584.02
亨通1号 512线	20	525	D5000维 护值	197.58	2021-01- 07	37.63	轻载	5886.03	0	扬州.八 里变/1号 主变	29.63	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏I段 母线	76	45540	5886.03
亨通2号 522线	20	531	D5000维 护值	59.96	2021-04- 01	11.29	轻载	10798.67	0	扬州.八 里变/2号 主变	25.91	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏II段 母线	8	3075	10798.67
恒阳541 线	20	469	D5000维 护值	65.39	2021-04- 11	13.94	轻载	9107.2	0	扬州.花 园变/3号 主变	51.61	扬州.花 园变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0		9107.2
红庙543 线	20	459	D5000维 护值	71.19	2021-01- 07	15.51	轻载	8663.81	0	扬州.东 石变/4号 主变	32.18	扬州.东 石变 /20kV.20 千伏IV段 母线	59	25135	8663.81

后勤523线	20	550	D5000维护值	89.82	2021-04-22	16.33	轻载	10225.04	0	扬州.东石变/2号主变	38.95	扬州.东石变/20kV.20千伏II段母线	13	13050	10225.04
花通552线	20	550	D5000维护值	89.3	2021-03-23	16.24	轻载	10243.05	0	扬州.花园变/5号主变	29.89	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		10243.05
黄庄542线	20	550	手工维护值	136.41	2021-04-02	24.8	轻载	8611.16	0	扬州.东石变/4号主变	32.18	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	18	20180	8611.16
汇成546线	20	531	D5000维护值	103.01	2021-01-09	19.4	轻载	9307.42	0	扬州.东石变/4号主变	32.18	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	0		9307.42
建华541线	20	459	D5000维护值	199.69	2021-01-07	43.51	轻载	4212.57	0	扬州.东石变/4号主变	32.18	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	96	44155	4212.57
界牌533线	20	459	D5000维护值	62.58	2021-04-19	13.63	轻载	8962.06	0	扬州.东石变/2号主变	38.95	扬州.东石变/20kV.20千伏III段母线	7	4180	8962.06
金顶2号546线	20	300	D5000维护值	83.19	2021-04-17	27.73	轻载	4392.7	0	扬州.金槐变/4号主变	13.96	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV段母线	0		4392.7

金顶534线	20	469	D5000维护值	178.33	2021-03-25	38.02	轻载	5194.96	0	扬州.金槐变/2号主变	21.6	扬州.金槐变/20kV.20千伏III母线	0		5194.96
金槐1号542线	20	459	D5000维护值	311.81	2021-01-06	67.93	中载	328.73	0	扬州.金槐变/4号主变	13.96	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV母线	10	31410	328.73
金槐2#532线	20	459	D5000维护值	0.35	2021-01-13	0.08	轻载	11117.71	0	扬州.金槐变/2号主变	21.6	扬州.金槐变/20kV.20千伏III母线	1		11117.71
经开1号517线	20	531	D5000维护值	83	2021-04-28	15.63	轻载	10000.57	0	扬州.八里变/1号主变	29.63	扬州.八里变/20kV.20千伏I段母线	1	5200	10000.57
经开2号524线	20	531	D5000维护值	54.16	2021-01-11	10.2	轻载	10999.59	0	扬州.八里变/2号主变	25.91	扬州.八里变/20kV.20千伏II段母线	2	10000	10999.59
马港1号514线	20	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	12875.69	0				0		12875.69
美霖545线	20	525	D5000维护值	32.01	2021-01-09	6.1	轻载	11621.37	0	扬州.金槐变/4号主变	13.96	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV母线	0		11621.37

明星544线	20	300	D5000维护值	69.27	2021-01-07	23.09	轻载	4874.89	0	扬州.廖家变/3号主变	31.42	扬州.廖家变/20kV.20千伏IV段母线	0		4874.89
南柴1号531线	20	469	D5000维护值	155.74	2021-01-07	33.21	轻载	5977.48	0	扬州.八里变/2号主变	25.91	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		5977.48
青啤563线	20	550	D5000维护值	92.11	2021-01-11	16.75	轻载	10145.71	0	扬州.花园变/5号主变	29.89	扬州.花园变/20kV.20千伏VI段母线	8	26600	10145.71
润达2号522线	20	550	D5000维护值	1.41	2021-03-17	0.26	轻载	13287.56	0	扬州.东石变/2号主变	38.95	扬州.东石变/20kV.20千伏II段母线	0		13287.56
润达3号545线	20	550	D5000维护值	0.88	2021-01-02	0.16	轻载	13305.92	0	扬州.东石变/4号主变	32.18	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	0		13305.92
双塘1号541线	20	459	D5000维护值	5.8	2021-01-09	1.26	轻载	10928.92	0	扬州.金槐变/4号主变	13.96	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV母线	4	1800	10928.92
孙集1号555线	20	459	D5000维护值	225.01	2021-01-07	49.02	轻载	3335.49	0	扬州.花园变/5号主变	29.89	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	21	48730	3335.49

孙集2号 565线	20	531	D5000维 护值	201.1	2021-01- 30	37.87	轻载	5909.58	0	扬州.花 园变/5号 主变	29.89	扬州.花 园变/20kV.20 千伏VI段 母线	13	21450	5909.58
天瑞544 线	20	525	D5000维 护值	360	2021-03- 15	68.57	中载	259.8	0	扬州.金 槐变/4号 主变	13.96	扬州.金 槐变/20kV.20 千伏IV母 线	0		259.8
五丰562 线	20	550	D5000维 护值	12.31	2021-03- 23	2.24	轻载	12909.98	0	扬州.花 园变/5号 主变	29.89	扬州.花 园变/20kV.20 千伏VI段 母线	0		12909.98
亚联543 线	20	469	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	11372.31	0	扬州.金 槐变/4号 主变	13.96	扬州.金 槐变/20kV.20 千伏IV母 线	0		11372.31
扬柴1号 516线	20	550	D5000维 护值	172.16	2021-02- 10	31.3	轻载	7372.78	0	扬州.八 里变/1号 主变	29.63	扬州.八 里变/20kV.20 千伏I段 母线	0		7372.78
扬柴2号 532线	20	469	D5000维 护值	267.19	2021-04- 06	56.97	中载	2116.85	0	扬州.八 里变/2号 主变	25.91	扬州.八 里变/20kV.20 千伏III段 母线	0		2116.85
扬杰548 线	20	400	D5000维 护值	258.88	2021-04- 26	64.72	中载	731.6	0	扬州.金 槐变/4号 主变	13.96	扬州.金 槐变/20kV.20 千伏IV母 线	0		731.6

仪扬524线	20	531	D5000维护值	94.75	2021-04-18	17.84	轻载	9593.55	0	扬州.东石变/2号主变	38.95	扬州.东石变/20kV.20千伏II段母线	24	13770	9593.55
银雨551线	20	469	D5000维护值	2.11	2021-02-25	0.45	轻载	11299.22	0	扬州.花园变/5号主变	29.89	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		11299.22
尤妮佳553线	20	550	D5000维护值	156.45	2021-01-18	28.45	轻载	7916.97	0	扬州.花园变/5号主变	29.89	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		7916.97
宇理545线	20	550	D5000维护值	65.74	2021-02-18	11.95	轻载	11059.17	0	扬州.花园变/3号主变	51.61	扬州.花园变/20kV.20千伏IV段母线	0		11059.17
玉带2号533线	20	469	D5000维护值	47.81	2021-01-07	10.19	轻载	9716.17	0	扬州.八里变/2号主变	25.91	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		9716.17
玉带534线	20	531	D5000维护值	161.02	2021-01-07	30.32	轻载	7297.96	0	扬州.八里变/2号主变	25.91	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		7297.96
正林2号547线	20	300	D5000维护值	0.62	2021-03-27	0.21	轻载	7252.92	0	扬州.东石变/4号主变	32.18	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	0		7252.92

中科561 线	20	550	D5000维 护值	11.25	2021-04- 30	2.05	轻载	12946.7	0	扬州.花 园变/5号 主变	29.89	扬州.花 园变 /20kV.20 千伏VI段 母线	0		12946.7
中通541 线	20	550	D5000维 护值	92.15	2021-03- 05	16.75	轻载	10144.32	0	扬州.八 里变/2号 主变	25.91	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0		10144.32