

线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区数量	挂接台区容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
10kV等值负荷1	10	485	经验值					0	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	0		
10kV等值负荷2	10	485	经验值					0	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	0		
11号125线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
11号125线	10	531	D5000维护值	0.08	2021-02-10	0.02	轻载	6436.46	0	扬州.樊川变/1号主变	23.02	扬州.樊川变/10kV.10千伏II段母线	0		6436.46
11号131线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.江平变/3号主变	29.31	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14

12号126线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/1号主变	26.66	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏II段母线	0	5880.14
12号126线	10	531	D5000维护值	0.08	2021-01-11	0.02	轻载	6436.46	0	扬州. 樊川变/1号主变	23.02	扬州. 樊川变/10kV. 10千伏II段母线	0	6436.46
12号132线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 江平变/3号主变	29.31	扬州. 江平变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
15号133线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	29.07	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
16号134线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	29.07	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
17号135线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	29.07	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
18号136线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 真武变/3号主变	28.34	扬州. 真武变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14

18号136线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	29.07	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
19号141线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/3号主变	29.07	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
1号111线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 宜陵变/1号主变	26.66	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	5880.14
1号接地变010	10	485	经验值	11.24	2021-04-17	2.32	轻载	5685.46	0	扬州. 中闸变/1号主变	19.54	扬州. 中闸变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	5685.46
1号接地变010	10	485	经验值	56	2021-04-18	11.55	轻载	4910.22	0	扬州. 丁沟变/1号主变	16.17	扬州. 丁沟变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	4910.22
1号曲折变	10	485	经验值	82.2	2021-04-30	16.95	轻载	4456.44	0	江苏. 联盟变/1号主变	72.89	江苏. 联盟变/10kV. 10千伏 II 段母线	0	4456.44
1号曲折变	10	485	经验值	15.65	2021-01-21	3.23	轻载	5609.08	0	江苏. 新纪变/1号主变	59.12	江苏. 新纪变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	5609.08

1号曲折变010	10	485	经验值	16.33	2021-04-30	3.37	轻载	5597.3	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏 I 段母线	0		5597.3
1号曲折变010	10	485	经验值	11.43	2021-04-30	2.36	轻载	5682.17	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏 I 段母线	0		5682.17
1号曲折变010	10	485	经验值	11.72	2021-03-01	2.42	轻载	5677.15	0	扬州.浦头变/1号主变	32.38	扬州.浦头变/10kV.10千伏 II 段母线	0		5677.15
1号曲折变010	10	485	经验值	1.06	2021-01-18	0.22	轻载	5861.78	0	扬州.金湾变/1号主变	20.26	扬州.金湾变/10kV.10千伏 I 段母线	0		5861.78
1号曲折变010	10	485	经验值	4.16	2021-03-19	0.86	轻载	5808.09	0	扬州.双流变/1号主变	21.83	扬州.双流变/10kV.10千伏 I 段母线	0		5808.09
1号曲折变010	10	485	经验值	21.39	2021-01-08	4.41	轻载	5509.67	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏 I 段母线	0		5509.67
1号曲折变010	10	485	经验值	6.7	2021-04-30	1.38	轻载	5764.1	0	扬州.樊川变/1号主变	23.02	扬州.樊川变/10kV.10千伏 I 段母线	0		5764.1

1号曲折变010	10	485	经验值	1.77	2021-04-16	0.36	轻载	5849.48	0	扬州. 建乐变/1号主变	19.9	扬州. 建乐变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	5849.48
23号145线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 真武变/3号主变	28.34	扬州. 真武变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
23号153线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 塘头变/5号主变	32.66	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏V段母线	0	5880.14
24号146线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 真武变/3号主变	28.34	扬州. 真武变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
24号154线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 塘头变/5号主变	32.66	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏V段母线	0	5880.14
25号155线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 塘头变/5号主变	32.66	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏V段母线	0	5880.14
28号163线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 塘头变/5号主变	32.66	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏VI段母线	0	5880.14

29号164线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.塘头变/5号主变	32.66	扬州.塘头变/10kV.10千伏VI段母线	0	5880.14
2号接地变020	10	485	经验值	4.51	2021-03-01	0.93	轻载	5802.03	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	0	5802.03
2号曲折变020	10	485	经验值	1.35	2020-12-31	0.28	轻载	5856.76	0	扬州.金湾变/2号主变	14.39	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	0	5856.76
2号曲折变020	10	485	经验值	6.42	2021-01-31	1.32	轻载	5768.95	0	扬州.江平变/3号主变	29.31	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	0	5768.95
2号曲折变020	10	485	经验值	1.76	2021-01-31	0.36	轻载	5849.66	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	0	5849.66
30号165线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.塘头变/5号主变	32.66	扬州.塘头变/10kV.10千伏VI段母线	0	5880.14
3号113线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14

3号曲折变	10	485	经验值	14.6	2021-01-08	3.01	轻载	5627.27	0		江苏.新纪变/10kV.10千伏III段母线	0		5627.27
3号曲折变030	10	485	经验值	0.41	2021-03-11	0.08	轻载	5873.04	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	0		5873.04
3号曲折变030	10	485	经验值	2.27	2021-03-15	0.47	轻载	5840.82	0	扬州.樊川变/3号主变	27.37	0		5840.82
3号曲折变030	10	485	经验值	22.86	2021-02-25	4.71	轻载	5484.2	0	扬州.浦头变/5号主变	40.93	0		5484.2
3号曲折变030	10	485	经验值	8.46	2021-02-25	1.74	轻载	5733.61	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	0		5733.61
3号曲折变030	10	485	经验值	3.96	2021-03-14	0.82	轻载	5811.55	0	扬州.宜陵变/3号主变	29.07	0		5811.55
3号曲折变030	10	485	经验值	0.15	2021-04-30	0.03	轻载	5877.54	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	0		5877.54

3号曲折变030	10	485	经验值	2.11	2021-04-17	0.44	轻载	5843.59	0	扬州.塘头变/5号主变	32.66	扬州.塘头变/10kV.10千伏VI段母线	0		5843.59
3号曲折变030	10	485	经验值	7.67	2021-04-30	1.58	轻载	5747.3	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	0		5747.3
4号114线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
4号曲折变040	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏V段母线	0		5880.14
6号116线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
7号121线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
艾菱112线	10	459	D5000维护值	184.26	2021-01-07	40.14	轻载	2373.53	0	扬州.甘棠变/1号主变	14.83	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	94	27210	2373.53

安居122线	10	531	D5000维护值	297	2021-01-12	55.93	中载	1293.8	0	江苏.联盟变/1号主变	72.89	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	55	23415	1293.8
安置I113线	10	459	D5000维护值	51.33	2021-01-07	11.18	轻载	4675.88	0	扬州.中闸变/1号主变	19.54	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	31	10280	4675.88
安置II132线	10	459	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5564.92	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线	0		5564.92
奥莱115线	10	531	D5000维护值	83.52	2021-04-28	15.73	轻载	4991.28	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏I母线	0		4991.28
奥莱2号125线	10	517	D5000维护值	98.76	2021-04-28	19.1	轻载	4557.58	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	0		4557.58
八圩211线	10	459	D5000维护值	259.46	2021-04-14	56.53	中载	1071.07	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		1071.07
宝金133线	10	818	D5000维护值	544.13	2020-12-31	66.52	中载	493.1	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线	0		493.1

北湖134线	10	485	经验值	0.42	2021-02-12	0.09	轻载	5872.87	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	0		5872.87
滨北114线	10	525	D5000维护值	222.51	2021-01-04	42.38	轻载	2511.23	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	123	37510	2511.23
滨城143线	10	485	经验值	73.2	2021-01-07	15.09	轻载	4612.32	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	14	14105	4612.32
滨东115线	10	525	D5000维护值	22.49	2021-01-07	4.28	轻载	5975.57	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	26	7480	5975.57
滨南124线	10	525	D5000维护值	78.26	2021-01-08	14.91	轻载	5009.64	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	61	15325	5009.64
波斯124线	10	485	经验值	242.4	2021-01-07	49.98	轻载	1681.77	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.11	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		1681.77
曹东121线	10	531	D5000维护值	199.86	2021-04-23	37.64	轻载	2976.27	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	59	19490	2976.27

曹家162线	10	531	D5000维护值	220.19	2021-01-07	41.47	轻载	2624.15	0	扬州.浦头变/5号主变	40.93	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	43	10585	2624.15
曹王111线	10	525	D5000维护值	91.92	2021-04-22	17.51	轻载	4773.05	0	扬州.花荡变/1号主变	12.28	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	13	3835	4773.05
曹庄111线	10	531	D5000维护值	7.8	2021-01-07	1.47	轻载	6302.75	0	江苏.联盟变/1号主变	72.89	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	8	2245	6302.75
昌都214线	10	459	D5000维护值	97.21	2021-01-15	21.18	轻载	3881.24	0	扬州.新民变/2号主变	13.08	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	14	5460	3881.24
长江121线	10	550	D5000维护值	141.87	2021-01-07	25.79	轻载	4211.01	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	13	11360	1370
长青123线	10	525	D5000维护值	323.29	2021-04-30	61.58	中载	765.72	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	0		765.72
长青II115线	10	531	D5000维护值	387.35	2021-04-22	72.95	重载	0	0	扬州.中闸变/1号主变	19.54	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	0		0

常兴135线	10	531	D5000维护值	55.57	2021-01-07	10.47	轻载	5475.37	0	扬州.江平变/3号主变	29.31	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	20	6680	5475.37
陈家114线	10	485	经验值	68.39	2021-04-30	14.1	轻载	4695.63	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.71	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	44	9610	4695.63
陈行132线	10	531	D5000维护值	260.65	2021-03-22	49.09	轻载	1923.39	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	37	11870	1923.39
陈庄127线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.11	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
承仪124线	10	485	经验值	91.16	2021-02-11	18.8	轻载	4301.25	0	扬州.浦头变/1号主变	32.38	扬州.浦头变/10kV.10千伏II段母线	0		4301.25
城北142线	10	479	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5807.4	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	0		5807.4
城园151线	10	485	经验值	223.8	2021-01-11	46.14	轻载	2003.92	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏V段母线	30	8585	2003.92

船闸133线	10	531	D5000维护值	192.58	2021-01-07	36.27	轻载	3102.36	0	扬州.樊川变/3号主变	27.37	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	48	15705	3102.36
瓷厂123线	10	525	D5000维护值	111.48	2021-01-15	21.23	轻载	4434.27	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	16	9560	4434.27
大林126线	10	485	经验值	138.23	2021-01-08	28.5	轻载	3486	0	扬州.富民变/2号主变	22.53	扬州.富民变/10kV.10kV II段母线	44	15240	3486
大同141线	10	485	经验值	0.08	2021-04-06	0.02	轻载	5878.75	0	扬州.樊川变/3号主变	27.37	扬州.樊川变/10kV.10千伏IV段母线	0		5878.75
大厦133线	10	485	经验值	72.3	2021-01-07	14.91	轻载	4627.9	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	9	8050	4627.9
大兴162线	10	531	D5000维护值	177.63	2021-01-07	33.45	轻载	3361.29	0	扬州.塘头变/5号主变	32.66	扬州.塘头变/10kV.10千伏VI段母线	86	25485	3361.29
大园126线	10	531	D5000维护值	182.9	2021-01-08	34.44	轻载	3270.02	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	82	22710	3270.02

大镇115线	10	531	D5000维护值	141.12	2021-01-07	26.58	轻载	3993.65	0	扬州.花荡变/1号主变	12.28	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	33	9300	3993.65
丁北131线	10	531	D5000维护值	72.78	2021-01-12	13.71	轻载	5177.29	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	38	9000	5177.29
丁工114线	10	531	D5000维护值	265.25	2021-01-07	49.95	轻载	1843.71	0	扬州.丁沟变/1号主变	16.17	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	54	17621	1843.71
丁南121线	10	531	D5000维护值	136.41	2021-01-08	25.69	轻载	4075.22	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	33	10730	4075.22
丁农122线	10	531	D5000维护值	110.22	2021-01-25	20.76	轻载	4528.83	0	扬州.丁沟变/2号主变	13.48	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	56	13040	4528.83
丁西141线	10	531	D5000维护值	82.45	2021-02-11	15.53	轻载	5009.81	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	72	14075	5009.81
丁镇111线	10	531	D5000维护值	262.81	2021-01-07	49.49	轻载	1885.97	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	120	29490	1885.97

丁镇114线	10	531	D5000维护值	136.2	2021-03-06	25.65	轻载	4078.86	0	江苏.联盟变/1号主变	72.89	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	49	11320	4078.86
鼎衡112线	10	459	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92
东堡111线	10	485	经验值	94.32	2021-02-11	19.45	轻载	4246.52	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	35.76	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		4246.52
东汇124线	10	531	D5000维护值	183.9	2021-01-12	34.63	轻载	3252.7	0	扬州.樊川变/1号主变	23.02	扬州.樊川变/10kV.10千伏II段母线	56	13940	3252.7
东进122线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.麾村变/2号主变	35.49	扬州.麾村变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
东孔111线	10	531	D5000维护值	122.34	2021-02-26	23.04	轻载	4318.92	7	扬州.城东变(江都)/1号主变	3.24	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏I段母线	38	14980	3240
东龙126线	10	531	D5000维护值	4.2	2021-04-25	0.79	轻载	6365.1	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	1	160	6365.1

东南231线	10	531	D5000维护值	473.91	2021-01-07	89.25	重载	0	0	扬州.城东变(江都)/2号主变	1.11	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏II段母线	75	37635	0
东新121线	10	531	D5000维护值	265.43	2021-01-07	49.99	轻载	1840.6	0	扬州.城东变(江都)/1号主变	3.24	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏I段母线	41	15775	1840.6
东元123线	10	485	经验值	107.57	2021-04-01	22.18	轻载	4017.03	0	扬州.浦头变/1号主变	32.38	扬州.浦头变/10kV.10千伏II段母线	50	13395	4017.03
东元134线	10	531	D5000维护值	300.66	2021-03-31	56.62	中载	1230.41	0	扬州.樊川变/3号主变	27.37	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	29	9740	1230.41
段南261线	10	485	经验值	133.98	2021-03-06	27.62	轻载	3559.61	0	扬州.武坚变/2号主变	4.45	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	0		3559.61
二姜121线	10	485	经验值	85.86	2021-01-07	17.7	轻载	4393.04	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	18	5505	4393.04

凡套113线	10	479	D5000维护值	304.85	2021-01-08	63.64	中载	527.39	0	扬州.双 流变/1号 主变	21.83	扬州.双 流变/ /10kV.10 千伏I段 母线	35	8990	527.39
凡西161线	10	531	D5000维护值	396.87	2021-01-09	74.74	重载	0	0	扬州.双 流变/1号 主变	21.83	扬州.双 流变/ /10kV.10 千伏VI段 母线	44	13490	0
樊川113线	10	531	D5000维护值	73.85	2021-01-07	13.91	轻载	5158.76	0	扬州.樊 川变/1号 主变	23.02	扬州.樊 川变/ /10kV.10 千伏I段 母线	34	7895	5158.76
樊南111线	10	531	D5000维护值	63.02	2021-02-11	11.87	轻载	5346.34	0	扬州.樊 川变/1号 主变	23.02	扬州.樊 川变/ /10kV.10 千伏I段 母线	65	13660	5346.34
樊同124线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.富 民变/2号 主变	22.53	扬州.富 民变/ /10kV.10 kV II段母 线	0		5880.14
方正137线	10	550	D5000维护值	41.89	2021-01-02	7.62	轻载	5942.67	0	扬州.中 闸变/2号 主变	39.13	扬州.中 闸变/ /10kV.10 千伏III段 母线2	4	3860	5942.67
凤凰123线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭 关变/2号 主变	2.36	扬州.昭 关变/ /10kV.10 千伏II段 母线	0		2360

伏巷118线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 磨村变/1号主变	32.93	扬州. 磨村变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
富工121线	10	479	D5000维护值	179.74	2021-01-07	37.52	轻载	2694.3	0	扬州. 富民变/2号主变	22.53	扬州. 富民变/10kV. 10kV II 段母线	53	12505	2694.3
富民122线	10	479	D5000维护值	165.67	2021-01-08	34.59	轻载	2937.99	0	扬州. 富民变/2号主变	22.53	扬州. 富民变/10kV. 10kV II 段母线	92	22930	2937.99
甘居131线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 甘棠变/2号主变	18.54	扬州. 甘棠变/10kV. 10千伏 III 段母线	0		5880.14
甘林124线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 磨村变/2号主变	35.49	扬州. 磨村变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		5880.14
甘南211线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 甘棠变/1号主变	14.83	扬州. 甘棠变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
甘泥135线	10	531	D5000维护值	363.28	2021-04-16	68.41	中载	145.83	0	扬州. 甘棠变/2号主变	18.54	扬州. 甘棠变/10kV. 10千伏 III 段母线	3	3100	145.83

甘棠117线	10	531	D5000维护值	237.71	2021-01-07	44.77	轻载	2320.71	0	扬州.甘棠变/1号主变	14.83	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	62	19955	2320.71
钢II241线	10	150	D5000维护值	62.93	2021-03-09	41.95	轻载	728.65	0	扬州.城东变(江都)/2号主变	1.11	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏II段母线	0		728.65
港口1A1线	10	469	D5000维护值	153.28	2021-01-05	32.68	轻载	3031.35	0	扬州.中闸变/1号主变	19.54	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	26	11960	3031.35
高东123线	10	430	D5000维护值	185.72	2021-02-28	43.19	轻载	1996.65	0	扬州.富民变/2号主变	22.53	扬州.富民变/10kV.10kVII段母线	2	400	1996.65
高工117线	10	517	D5000维护值	162.15	2021-03-03	31.36	轻载	3459.67	0	扬州.富民变/1号主变	22.45	扬州.富民变/10kV.10kVI段母线	60	13920	3459.67
高海213线	10	525	D5000维护值	131.39	2021-01-07	25.03	轻载	4089.43	0	扬州.新民变/2号主变	13.08	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		4089.43
高汉122线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.浦头变/1号主变	32.38	扬州.浦头变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14

高农127线	10	485	经验值	0.7	2021-01-09	0.14	轻载	5868.02	0	扬州. 吴桥变/2号主变	16.97	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏II段母线	1		5868.02
高农221线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
高蓬133线	10	531	D5000维护值	287.11	2021-03-06	54.07	中载	1465.1	0	扬州. 甘棠变/2号主变	18.54	扬州. 甘棠变/10kV. 10千伏III段母线	15	8190	1465.1
高巷113线	10	485	经验值	111.6	2021-01-07	23.01	轻载	3947.23	0	扬州. 杨巷变/110kV. 1号主变	35.76	扬州. 杨巷变/10kV. 10千伏I段母线	0		3947.23
高巷119线	10	459	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5564.92	0	扬州. 江平变/5号主变	53.41	扬州. 江平变/10kV. 10千伏母线	0		5564.92
高徐116线	10	517	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6268.11	0	扬州. 富民变/1号主变	22.45	扬州. 富民变/10kV. 10kV I段母线	0		6268.11
高镇118线	10	430	D5000维护值	57.33	2021-01-07	13.33	轻载	4220.36	0	扬州. 富民变/1号主变	22.45	扬州. 富民变/10kV. 10kV I段母线	21	4985	4220.36
高镇213线	10	485	经验值	131.27	2021-01-09	27.07	轻载	3606.54	0	扬州. 吴堡变/1号主变	33.71	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏I段母线	23	7150	3606.54

高庄113线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.71	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
工业园I112线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁沟变/1号主变	16.17	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
工业园II126线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁沟变/2号主变	13.48	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
沟庄119线	10	485	经验值	339.34	2021-01-24	69.97	中载	2.77	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	34	8860	2.77
光明112线	10	550	D5000维护值	50.88	2021-02-11	9.25	轻载	5786.96	0	扬州.花荡变/1号主变	12.28	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	10	8000	5786.96
广场113线	10	442	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5358.81	0	扬州.金湾变/1号主变	20.26	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	0		5358.81
广场141线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14

广州124线	10	550	D5000维护值	305.4	2021-01-07	55.53	中载	1378.67	0	扬州. 建乐变/1号主变	19.9	扬州. 建乐变/10kV. 10千伏II段母线	27	26040	1378.67
郭工211线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
郭华121线	10	485	经验值	123.72	2021-01-04	25.51	轻载	3737.31	0	扬州. 麾村变/2号主变	35.49	扬州. 麾村变/10kV. 10千伏II段母线	61	15030	3737.31
郭家132线	10	531	D5000维护值	393.84	2021-01-07	74.17	重载	0	0	扬州. 花荡变/3号主变	20.4	扬州. 花荡变/10kV. 10千伏III段母线	47	34120	0
郭农121线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
果园114线	10	550	D5000维护值	384.96	2021-04-12	69.99	中载	0.69	0	扬州. 中闸变/1号主变	19.54	扬州. 中闸变/10kV. 10千伏I段母线	16	16560	0.69
海洋118线	10	485	经验值	336.12	2021-01-07	69.3	中载	58.54	0	扬州. 塘头变/1号主变	19.25	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏I段母线	80	23945	58.54
涵西112线	10	531	D5000维护值	129.6	2021-03-04	24.41	轻载	4193.17	0	江苏. 联盟变/1号主变	72.89	江苏. 联盟变/10kV. 10千伏I段母线	31	8595	4193.17

韩二117线	10	485	经验值	242.28	2021-01-07	49.95	轻载	1683.85	0	扬州. 麾村变/1号主变	32.93	扬州. 麾村变/10kV. 10千伏 I 段母线	86	23110	1683.85
韩阳161线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州. 塘头变/5号主变	32.66	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏 VI 段母线	1		6437.84
汉东152线	10	459	D5000维护值	98.49	2021-01-07	21.46	轻载	3859.07	0	扬州. 浦头变/5号主变	40.93	扬州. 浦头变/10kV. 10千伏 V 段母线	88	20850	3859.07
汉南119线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 吴堡变/1号主变	33.71	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
恒星118线	10	525	D5000维护值	33.75	2021-01-12	6.43	轻载	5780.55	0	扬州. 新民变/1号主变	12.04	扬州. 新民变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5780.55
恒远241线	10	465	D5000维护值	101.6	2021-01-08	21.85	轻载	3877.95	0	扬州. 丁伙变/2号主变	3.46	扬州. 丁伙变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		3460
红旗112线	10	485	经验值	107.88	2021-01-10	22.24	轻载	4011.66	0	扬州. 麾村变/1号主变	32.93	扬州. 麾村变/10kV. 10千伏 I 段母线	47	10390	4011.66

宏运215线	10	459	D5000维护值	185.49	2021-01-03	40.41	轻载	2352.23	0	扬州.新民变/2号主变	13.08	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		2352.23
洪泉122线	10	550	D5000维护值	215.94	2021-01-07	39.26	轻载	2928.12	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	14	16330	1370
鸿益218线	10	459	D5000维护值	249.32	2021-01-07	54.32	中载	1246.69	0	扬州.龙川变/2号主变	10.95	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	31	23335	1246.69
花荡114线	10	531	D5000维护值	226.5	2021-04-07	42.66	轻载	2514.86	0	扬州.花荡变/1号主变	12.28	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	74	19550	2514.86
花东136线	10	531	D5000维护值	371.7	2021-01-07	70	中载	0	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	96	28165	0
花工116线	10	531	D5000维护值	232.44	2021-01-13	43.77	轻载	2411.98	0	扬州.花荡变/1号主变	12.28	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	42	11735	2411.98
花街1号121线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84

花彭131线	10	531	D5000维护值	1.2	2021-03-15	0.23	轻载	6417.06	0	扬州.小纪变/1号主变	8	扬州.小纪变/10kV.10千伏I段母线	6	12700	6417.06
花彭221线	10	485	经验值	100.4	2021-04-12	20.7	轻载	4141.21	0	扬州.吴堡变/2号主变	33.53	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	74	22410	4141.21
花苑123线	10	550	D5000维护值	53.52	2021-01-07	9.73	轻载	5741.23	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	10	8000	5741.23
华达221线	10	550	D5000维护值	254.08	2021-01-07	46.2	轻载	2267.53	0	扬州.龙川变/2号主变	10.95	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	38	14940	2267.53
华垛126线	10	485	经验值	83.63	2021-01-07	17.24	轻载	4431.67	0	扬州.吴堡变/2号主变	33.53	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	39	8470	4431.67
华工231线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.小纪变/2号主变	10	扬州.小纪变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
华江136线	10	531	D5000维护值	105.76	2021-01-23	19.92	轻载	4606.08	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线2	10	2865	4606.08

华景118线	10	485	经验值	73.5	2021-03-23	15.15	轻载	4607.12	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.71	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	58	10680	4607.12
华伦231线	10	264	D5000维护值	71.96	2021-01-07	27.26	轻载	1954.39	0	扬州.丁伙变/2号主变	3.46	扬州.丁伙变/10kV.10千伏II段母线	0		1954.39
华农111线	10	482	D5000维护值	144.21	2021-01-07	29.92	轻载	3346.05	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	127	29480	3346.05
华顺123线	10	247	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	2994.63	0	扬州.丁沟变/2号主变	13.48	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		2994.63
华阳113线	10	531	D5000维护值	23.21	2021-01-03	4.37	轻载	6035.85	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	9	2145	6035.85
淮客211线	10	459	D5000维护值	42.72	2021-01-19	9.31	轻载	4825.01	0	扬州.新民变/2号主变	13.08	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		4825.01
皇剑119线	10	550	D5000维护值	86.44	2021-01-08	15.72	轻载	5171.06	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	5	7600	1370

黄海219线	10	525	D5000维护值	311.3	2021-01-07	59.3	中载	973.38	0	扬州.新民变/2号主变	13.08	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	14	8250	973.38
黄思141线	10	531	D5000维护值	73.16	2021-02-11	13.78	轻载	5170.71	0	扬州.黄思变/1号主变	7.09	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	49	13650	5170.71
黄庄123线	10	531	D5000维护值	317.97	2021-01-11	59.88	中载	930.6	0	扬州.双流变/1号主变	21.83	扬州.双流变/10kV.10千伏II段母线	81	20235	930.6
麾北135线	10	485	经验值	57.36	2021-02-11	11.83	轻载	4886.66	0	扬州.麾村变/2号主变	35.49	扬州.麾村变/10kV.10千伏III段母线	43	8050	4886.66
麾东133线	10	485	经验值	91.32	2021-01-07	18.83	轻载	4298.48	0	扬州.麾村变/2号主变	35.49	扬州.麾村变/10kV.10千伏III段母线	49	11180	4298.48
麾工136线	10	485	经验值	97.44	2021-01-07	20.09	轻载	4192.48	0	扬州.麾村变/2号主变	35.49	扬州.麾村变/10kV.10千伏III段母线	30	7835	4192.48
麾西114线	10	485	经验值	71.4	2021-02-11	14.72	轻载	4643.49	0	扬州.麾村变/1号主变	32.93	扬州.麾村变/10kV.10千伏I段母线	37	8370	4643.49

惠民216线	10	469	D5000维护值	294.05	2020-12-31	62.7	中载	593.21	0	扬州.金湾变/2号主变	14.39	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	49	18055	593.21
机场121线	10	531	D5000维护值	94.39	2021-01-07	17.78	轻载	4803.01	0	扬州.丁沟变/2号主变	13.48	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		4803.01
嵇庄115线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.富民变/1号主变	22.45	扬州.富民变/10kV.10kV I段母线	0		5880.14
吉东117线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.71	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
吉港122线	10	485	经验值	158.53	2021-01-07	32.69	轻载	3134.4	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	46	14790	3134.4
纪东115线	10	531	D5000维护值	464.99	2021-01-11	87.57	重载	0	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	61	13370	0
纪工124线	10	525	D5000维护值	319.73	2021-03-18	60.9	中载	827.38	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	46	15080	827.38

纪联111线	10	525	D5000维护值	28.8	2021-01-07	5.49	轻载	5866.28	0	扬州.小纪变/1号主变	8	扬州.小纪变/10kV.10千伏I段母线	1	1250	5866.28
纪联131线	10	525	D5000维护值	14.07	2021-01-08	2.68	轻载	6121.41	0			江苏.新纪变/10kV.10千伏III段母线	0		6121.41
纪镇123线	10	525	D5000维护值	243.4	2021-01-07	46.36	轻载	2149.41	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	54	17750	2149.41
纪镇141线	10	385	D5000维护值	268.8	2021-03-31	69.82	中载	12.12	0	扬州.小纪变/1号主变	8	扬州.小纪变/10kV.10千伏I段母线	42	8380	12.12
佳源122线	10	517	D5000维护值	27.72	2021-01-01	5.36	轻载	5788	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	0		5788
尖沟124线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	33.53	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
建乐111线	10	550	D5000维护值	126.12	2021-01-08	22.93	轻载	4483.8	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	21	27330	4483.8

建民123线	10	485	经验值	52.92	2021-02-11	10.91	轻载	4963.57	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.11	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		4963.57
江成217线	10	459	D5000维护值	270.34	2021-01-04	58.9	中载	882.63	0	扬州.新民变/2号主变	13.08	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		882.63
江堤123线	10	531	D5000维护值	184.32	2021-01-07	34.71	轻载	3245.42	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	44	25240	3245.42
江淮115线	10	459	D5000维护值	125.77	2021-01-21	27.4	轻载	3386.58	0	扬州.新民变/1号主变	12.04	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	0		3386.58
江平131线	10	459	D5000维护值	91.8	2021-01-07	20	轻载	3974.94	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线	53	13480	3974.94
江浦115线	10	459	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	1	400	5564.92
江桥214线	10	550	D5000维护值	28.61	2021-01-07	5.2	轻载	6172.67	0	扬州.金湾变/2号主变	14.39	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	7	5000	6172.67

江泰115线	10	459	D5000维护值	139.29	2021-01-07	30.35	轻载	3152.41	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	42	12620	3152.41
江源114线	10	485	经验值	218.78	2021-04-07	45.11	轻载	2090.87	0	扬州.富民变/1号主变	22.45	扬州.富民变/10kV.10kV I段母线	0		2090.87
江源129线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	33.53	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
界沟113线	10	459	D5000维护值	224.76	2021-01-18	48.97	轻载	1672.07	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	42	12820	1672.07
金奥1号116线	10	517	D5000维护值	0.12	2021-02-17	0.02	轻载	6266.03	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	0		6266.03
金孔217线	10	531	D5000维护值	374.71	2020-12-31	70.57	重载	0	0	扬州.金湾变/2号主变	14.39	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	62	26490	0
金龙215线	10	469	D5000维护值	2.81	2021-04-30	0.6	轻载	5637.49	0	扬州.金湾变/2号主变	14.39	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	12	63580	5637.49

金桥123线	10	459	D5000维护值	144.47	2021-01-07	31.47	轻载	3062.7	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	19	14980	1370
金引218线	10	469	D5000维护值	35.41	2021-01-07	7.55	轻载	5072.85	0	扬州.金湾变/2号主变	14.39	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	8	2020	5072.85
金鹰115线	10	517	D5000维护值	212.04	2021-04-30	41.01	轻载	2595.58	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	0		2595.58
金鹰1号112线	10	550	D5000维护值	150.92	2021-04-29	27.44	轻载	4054.27	0	扬州.龙川变/1号主变	3.45	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	0		3450
锦东124线	10	531	D5000维护值	255.6	2021-01-18	48.14	轻载	2010.85	0	江苏.联盟变/1号主变	72.89	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	89	19850	2010.85
锦工125线	10	531	D5000维护值	169.2	2021-01-06	31.86	轻载	3507.3	0	江苏.联盟变/1号主变	72.89	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	57	12350	3507.3
锦工221线	10	531	D5000维护值	60.82	2021-03-19	11.45	轻载	5384.44	0	扬州.丁伙变/2号主变	3.46	扬州.丁伙变/10kV.10千伏II段母线	0		3460

锦农123线	10	531	D5000维护值	127.2	2021-01-11	23.95	轻载	4234.74	0	江苏.联盟变/1号主变	72.89	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	57	13140	4234.74
晶华114线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.双流变/1号主变	21.83	扬州.双流变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
晶鑫143线	10	485	经验值	325.83	2021-04-08	67.18	中载	236.76	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	0		236.76
景诚144线	10	550	D5000维护值	47.52	2021-01-06	8.64	轻载	5845.15	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	1	1600	5845.15
九龙114线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏I母线	0		6437.84
九龙215线	10	469	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5686.16	0	扬州.龙川变/2号主变	10.95	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	5	1330	5686.16
九汽218线	10	525	D5000维护值	234.67	2021-03-10	44.7	轻载	2300.62	0	扬州.新民变/2号主变	13.08	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		2300.62

聚永116线	10	531	D5000维护值	221.34	2021-03-05	41.68	轻载	2604.24	0	扬州.樊川变/1号主变	23.02	扬州.樊川变/10kV.10千伏I段母线	95	19560	2604.24
开发127线	10	459	D5000维护值	55.22	2021-01-08	12.03	轻载	4608.51	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	6	2850	4608.51
空港125线	10	482	D5000维护值	99.19	2021-01-07	20.58	轻载	4125.8	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	0		4125.8
空港I111线	10	531	D5000维护值	7.38	2021-01-03	1.39	轻载	6310.02	0	扬州.丁沟变/1号主变	16.17	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	0		6310.02
空港II125线	10	531	D5000维护值	246.45	2021-01-08	46.41	轻载	2169.33	0	扬州.丁沟变/2号主变	13.48	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		2169.33
孔庄114线	10	469	D5000维护值	316.31	2021-01-07	67.44	中载	207.67	0	扬州.龙川变/1号主变	3.45	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	44	25535	207.67
老街143线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14

乐和121线	10	550	D5000维护值	237.84	2021-01-07	43.24	轻载	2548.81	0	扬州.龙川变/1号主变	3.45	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	28	19820	2548.81
利民217线	10	459	D5000维护值	0.08	2021-02-13	0.02	轻载	5563.53	0	扬州.仙女变/2号主变	36.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	0		5563.53
联民116线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.麾村变/1号主变	32.93	扬州.麾村变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
林湖124线	10	485	经验值	0.35	2021-01-08	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.昭关变/2号主变	2.36	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	0		2360
临江113线	10	531	D5000维护值	370.99	2021-01-08	69.87	中载	12.3	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏I段母线	112	42515	12.3
磷肥113线	10	531	D5000维护值	338.91	2021-01-05	63.82	中载	567.92	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	73	22830	567.92
陵北122线	10	531	D5000维护值	147.66	2021-01-12	27.81	轻载	3880.37	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	47	11925	3880.37

陵南123线	10	531	D5000维护值	151.18	2021-01-07	28.47	轻载	3819.41	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	30	9460	3819.41
龙奥125线	10	550	D5000维护值	7.34	2021-04-19	1.33	轻载	6541.07	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	0		6541.07
龙北222线	10	550	D5000维护值	103.51	2020-12-31	18.82	轻载	4875.41	0	扬州.龙川变/2号主变	10.95	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	0		4875.41
龙昌124线	10	531	D5000维护值	237.36	2021-04-04	44.7	轻载	2326.77	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	0		2326.77
龙金216线	10	459	D5000维护值	98.26	2021-01-07	21.41	轻载	3863.05	0	扬州.龙川变/2号主变	10.95	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	6	61850	3863.05
龙孔111线	10	469	D5000维护值	226.68	2021-01-02	48.33	轻载	1760.06	0	扬州.龙川变/1号主变	3.45	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	45	21310	1760.06
龙南115线	10	531	D5000维护值	435.07	2021-01-07	81.93	重载	0	0	扬州.龙川变/1号主变	3.45	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	42	28410	0

龙桥1号 116线	10	1100	D5000维 护值	472.23	2021-01- 07	42.93	轻载	5157.38	0	扬州.仙 女变/1号 主变	1.37	扬州.仙 女变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	50	40710	1370
龙桥2号 211线	10	1100	D5000维 护值	410.06	2021-01- 06	37.28	轻载	6234.16	0	扬州.仙 女变/2号 主变	36.47	扬州.仙 女变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	51	43135	6234.16
龙新212 线	10	531	D5000维 护值	217.73	2021-04- 22	41	轻载	2666.76	0	扬州.龙 川变/2号 主变	10.95	扬州.龙 川变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	13	3920	2666.76
龙庄119 线	10	525	D5000维 护值	364.88	2021-01- 07	69.5	中载	45.38	0	扬州.龙 川变/1号 主变	3.45	扬州.龙 川变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	37	17875	45.38
楼庄121 线	10	531	D5000维 护值	43.38	2021-03- 09	8.17	轻载	5686.5	0	扬州.黄 思变/1号 主变	7.09	扬州.黄 思变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	2	300	5686.5
楼庄123 线	10	485	经验值	91.3	2021-04- 23	18.82	轻载	4298.82	0	扬州.吴 堡变/2号 主变	33.53	扬州.吴 堡变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	90	19135	4298.82
陆巷143 线	10	485	经验值	67.35	2021-04- 30	13.89	轻载	4713.64	0	扬州.樊 川变/3号 主变	27.37	扬州.樊 川变 /10kV.10 千伏 IV 段 母线	42	7120	4713.64

绿洋115线	10	485	经验值	88.59	2021-04-28	18.27	轻载	4345.76	0	扬州.昭关变/1号主变	14.75	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	61	14010	4345.76
绿洋湖121线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭关变/2号主变	2.36	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	0		2360
麻村113线	10	485	经验值	59.64	2021-04-27	12.3	轻载	4847.18	0	扬州.麾村变/1号主变	32.93	扬州.麾村变/10kV.10千伏I段母线	17	4580	4847.18
马场117线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	35.76	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
马荡134线	10	531	D5000维护值	118.95	2021-01-07	22.4	轻载	4377.63	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏III段母线	31	11935	4377.63
马湾116线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴桥变/1号主变	31.53	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
美墅113线	10	550	D5000维护值	68.16	2021-01-07	12.39	轻载	5487.67	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	10	6990	5487.67

美墅214线	10	459	D5000维护值	227.3	2021-01-07	49.52	轻载	1628.08	0	扬州.龙川变/2号主变	10.95	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	31	25615	1628.08
明珠212线	10	550	D5000维护值	110.11	2021-01-07	20.02	轻载	4761.09	0	扬州.仙女变/2号主变	36.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	11	11800	4761.09
南渡122线	10	531	D5000维护值	254.24	2021-01-07	47.88	轻载	2034.41	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	64	26180	2034.41
南环115线	10	531	D5000维护值	315	2021-01-05	59.32	中载	982.04	0	江苏.联盟变/1号主变	72.89	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	31	8595	982.04
南环211线	10	459	D5000维护值	79.11	2021-03-18	17.24	轻载	4194.73	0	扬州.丁伙变/2号主变	3.46	扬州.丁伙变/10kV.10千伏II段母线	31	8595	3460
南荀152线	10	531	D5000维护值	186.07	2021-01-19	35.04	轻载	3215.11	0	扬州.塘头变/5号主变	32.66	扬州.塘头变/10kV.10千伏V段母线	56	15570	3215.11
配套119线	10	531	D5000维护值	257.52	2021-01-05	48.5	轻载	1977.6	0	扬州.新民变/1号主变	12.04	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	14	5005	1977.6

浦东113线	10	459	D5000维护值	151.25	2021-04-03	32.95	轻载	2945.27	0	扬州.浦头变/1号主变	32.38	扬州.浦头变/10kV.10千伏I段母线	39	9665	2945.27
浦高151线	10	459	D5000维护值	196.62	2021-01-07	42.84	轻载	2159.46	0	扬州.浦头变/5号主变	40.93	扬州.浦头变/10kV.10千伏V段母线	91	20035	2159.46
浦江161线	10	459	D5000维护值	50.3	2021-03-22	10.96	轻载	4693.72	0	扬州.浦头变/5号主变	40.93	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	49	13960	4693.72
浦西115线	10	459	D5000维护值	44.67	2021-01-07	9.73	轻载	4791.23	0	扬州.浦头变/1号主变	32.38	扬州.浦头变/10kV.10千伏I段母线	90	24475	4791.23
浦园114线	10	459	D5000维护值	209.63	2021-01-05	45.67	轻载	1934.12	0	扬州.浦头变/1号主变	32.38	扬州.浦头变/10kV.10千伏I段母线	67	15315	1934.12
浦镇163线	10	531	D5000维护值	116.42	2021-01-07	21.92	轻载	4421.45	0	扬州.浦头变/5号主变	40.93	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	38	9720	4421.45
七里117线	10	531	D5000维护值	114.43	2021-02-28	21.55	轻载	4455.92	0	扬州.丁沟变/1号主变	16.17	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	53	11190	4455.92

七闸219线	10	531	D5000维护值	265.56	2021-01-05	50.01	中载	1838.34	0	扬州.金湾变/2号主变	14.39	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	66	27530	1838.34
器材121线	10	475	D5000维护值	153.19	2021-01-07	32.25	轻载	3105.65	0	扬州.双流变/1号主变	21.83	扬州.双流变/10kV.10千伏II段母线	27	17535	3105.65
前进125线	10	485	经验值	132.25	2021-01-23	27.27	轻载	3589.57	0	扬州.富民变/2号主变	22.53	扬州.富民变/10kV.10kV II段母线	92	22640	3589.57
乔梓118线	10	459	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92
清纺1号121线	10	531	D5000维护值	170.55	2021-04-29	32.12	轻载	3483.92	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏II母线	0		3483.92
清纺2号116线	10	485	经验值	87.91	2021-01-04	18.13	轻载	4357.54	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏I母线	0		4357.54
邱墅133线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14

人民117线	10	469	D5000维护值	189.23	2021-01-07	40.35	轻载	2408.69	0	扬州.金湾变/1号主变	20.26	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	54	39315	2408.69
人医118线	10	550	D5000维护值	225.45	2021-01-08	40.99	轻载	2763.41	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	0		1370
荣臣111线	10	485	经验值	80.04	2021-01-12	16.5	轻载	4493.85	0	扬州.磨村变/1号主变	32.93	扬州.磨村变/10kV.10千伏I段母线	29	8105	4493.85
荣幸113线	10	525	D5000维护值	305.34	2021-01-12	58.16	中载	1076.61	0	扬州.新民变/1号主变	12.04	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	13	6175	1076.61
三荡113线	10	531	D5000维护值	1.2	2021-03-15	0.23	轻载	6417.06	0	江苏.联盟变/1号主变	72.89	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	0		6417.06
三丰145线	10	485	经验值	0.42	2021-04-23	0.09	轻载	5872.87	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	0		5872.87
三江117线	10	469	D5000维护值	162.77	2021-01-17	34.71	轻载	2866.98	0	扬州.中闸变/1号主变	19.54	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	45	16090	2866.98

三洋124线	10	531	D5000维护值	225.88	2021-01-09	42.54	轻载	2525.6	0	扬州.丁沟变/2号主变	13.48	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	101	26970	2525.6
三义115线	10	485	经验值	198.36	2021-04-11	40.9	轻载	2444.54	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	35.76	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		2444.54
三周145线	10	531	D5000维护值	221.29	2021-04-09	41.67	轻载	2605.1	0	扬州.樊川变/3号主变	27.37	扬州.樊川变/10kV.10千伏IV段母线	47	11440	2605.1
桑桥132线	10	485	经验值	309.39	2021-04-27	63.79	中载	521.51	0	扬州.宜陵变/3号主变	29.07	扬州.宜陵变/10kV.10千伏III段母线	0		521.51
沙桥118线	10	485	经验值	152.1	2021-01-07	31.36	轻载	3245.77	0	扬州.吴桥变/1号主变	31.53	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	64	16680	3245.77
沙王116线	10	531	D5000维护值	135.36	2021-01-07	25.49	轻载	4093.41	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	40	13625	4093.41
纱厂217线	10	531	D5000维护值	353.36	2021-01-07	66.55	中载	317.65	0	扬州.龙川变/2号主变	10.95	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	42	22045	317.65

商城126线	10	531	D5000维护值	194.29	2021-01-07	36.59	轻载	3072.74	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏II母线	29	13960	3072.74
商贸118线	10	469	D5000维护值	153.56	2020-12-31	32.74	轻载	3026.5	0	扬州.龙川变/1号主变	3.45	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	31	14850	3026.5
邵工123线	10	531	D5000维护值	144.18	2021-01-07	27.15	轻载	3940.65	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	31	13830	3940.65
邵孔121线	10	459	D5000维护值	127.12	2021-01-09	27.69	轻载	3363.2	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	54	13305	3363.2
邵农114线	10	531	D5000维护值	125.19	2021-01-25	23.58	轻载	4269.55	0	扬州.甘棠变/1号主变	14.83	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	73	18605	4269.55
邵新212线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/1号主变	14.83	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
邵镇113线	10	531	D5000维护值	262.15	2021-01-07	49.37	轻载	1897.41	0	扬州.甘棠变/1号主变	14.83	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	47	16760	1897.41

圣容116线	10	459	D5000维护值	203.48	2021-01-08	44.33	轻载	2040.64	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	43	11795	2040.64
晟地141线	10	550	D5000维护值	118.65	2021-01-07	21.57	轻载	4613.18	0	扬州.城东变(江都)/1号主变	3.24	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏I段母线	17	13260	3240
世桥117线	10	485	经验值	110.5	2021-01-07	22.78	轻载	3966.28	0	扬州.吴桥变/1号主变	31.53	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	57	14755	3966.28
世桥121线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
市府216线	10	423	D5000维护值	149.02	2021-01-04	35.23	轻载	2547.43	0	扬州.仙女变/2号主变	36.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	0		2547.43
曙光115线	10	531	D5000维护值	196.17	2021-01-07	36.94	轻载	3040.18	0	扬州.丁沟变/1号主变	16.17	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	105	26225	3040.18
双II141线	10	531	D5000维护值	47.31	2021-03-30	8.91	轻载	5618.43	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	18	5395	5618.43

双北111线	10	531	D5000维护值	372.13	2021-01-07	70.08	重载	0	0	扬州.金湾变/1号主变	20.26	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	40	17270	0
双工122线	10	531	D5000维护值	209.79	2021-01-08	39.51	轻载	2804.28	0	扬州.双流变/1号主变	21.83	扬州.双流变/10kV.10千伏II段母线	40	10730	2804.28
双河121线	10	485	经验值	77.64	2021-02-11	16.01	轻载	4535.42	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.11	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		4535.42
双汇144线	10	485	经验值	148.75	2021-04-02	30.67	轻载	3303.79	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	1	3200	3303.79
双联131线	10	531	D5000维护值	152.09	2021-01-07	28.64	轻载	3803.65	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	49	11360	3803.65
双林111线	10	531	D5000维护值	73.86	2021-01-07	13.91	轻载	5158.59	0	扬州.黄思变/1号主变	7.09	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	62	11880	5158.59
双农133线	10	531	D5000维护值	265.44	2021-04-08	49.99	轻载	1840.42	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	56	15340	1840.42

双桥115线	10	531	D5000维护值	181.06	2021-01-08	34.1	轻载	3301.88	0	扬州. 宜陵变/1号主变	26.66	扬州. 宜陵变/10kV. 10千伏 I 段母线	96	22110	3301.88
双仙111线	10	531	D5000维护值	90.5	2021-01-07	17.04	轻载	4870.38	0	扬州. 双流变/1号主变	21.83	扬州. 双流变/10kV. 10千伏 I 段母线	20	10095	4870.38
双园121线	10	531	D5000维护值	313.8	2021-01-07	59.1	中载	1002.83	0	江苏. 联盟变/1号主变	72.89	江苏. 联盟变/10kV. 10千伏 II 段母线	48	27285	1002.83
水泥213线	10	459	D5000维护值	215.5	2021-01-06	46.95	轻载	1832.46	0	扬州. 仙女变/2号主变	36.47	扬州. 仙女变/10kV. 10千伏 II 段母线	72	22340	1832.46
舜天117线	10	469	D5000维护值	125.17	2020-12-31	26.69	轻载	3518.21	0	扬州. 龙川变/1号主变	3.45	扬州. 龙川变/10kV. 10千伏 I 段母线	51	37710	3450
嘶马133线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 江平变/3号主变	29.31	扬州. 江平变/10kV. 10千伏 III 段母线	0		5880.14
嘶西134线	10	485	经验值	4.28	2021-01-11	0.88	轻载	5806.01	0	扬州. 江平变/3号主变	29.31	扬州. 江平变/10kV. 10千伏 III 段母线	0		5806.01

嘶镇111线	10	459	D5000维护值	194.51	2021-03-21	42.38	轻载	2196	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	28	10060	2196
嵩山1号124线	10	459	D5000维护值	233.38	2021-01-07	50.85	中载	1522.77	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	26	18285	1370
嵩山2号219线	10	550	D5000维护值	307.07	2021-01-07	55.83	中载	1349.75	0	扬州.仙女变/2号主变	36.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	33	22760	1349.75
宋家211线	10	350	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	4243.4	0	扬州.小纪变/2号主变	10	扬州.小纪变/10kV.10千伏II段母线	0		4243.4
宋家211线	10	485	经验值	81.7	2021-03-12	16.85	轻载	4465.1	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.71	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	66	16740	4465.1
苏庄134线	10	485	经验值	21	2021-02-11	4.33	轻载	5516.42	0	扬州.磨村变/2号主变	35.49	扬州.磨村变/10kV.10千伏III段母线	13	2925	5516.42
孙墩122线	10	485	经验值	166.6	2021-01-08	34.35	轻载	2994.63	0	扬州.吴桥变/2号主变	16.97	扬州.吴桥变/10kV.10千伏II段母线	0		2994.63

太平128线	10	485	经验值	49.51	2021-04-28	10.21	轻载	5022.63	0	扬州.吴堡变/2号主变	33.53	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	33	7560	5022.63
汤营116线	10	459	D5000维护值	156.17	2021-01-07	34.02	轻载	2860.05	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	52	16255	2860.05
汤庄124线	10	485	经验值	27.54	2021-01-07	5.68	轻载	5403.15	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	0		5403.15
棠湖142线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
塘头112线	10	531	D5000维护值	175.52	2021-01-05	33.05	轻载	3397.84	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	36	9520	3397.84
腾达131线	10	485	经验值	339.24	2021-04-23	69.95	中载	4.5	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	0		4.5
天山143线	10	550	D5000维护值	12.26	2021-01-12	2.23	轻载	6455.86	0	扬州.双流变/3号主变	27.71	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	7	6400	6455.86

通港114线	10	550	D5000维护值	42.91	2021-01-07	7.8	轻载	5925	0	扬州.金湾变/1号主变	20.26	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	6	5100	5925
同昌111线	10	475	D5000维护值	332.44	2021-04-21	69.99	中载	1.04	0	扬州.中闸变/1号主变	19.54	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	0		1.04
同林112线	10	485	经验值	142.69	2021-02-25	29.42	轻载	3408.75	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.71	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	93	19680	3408.75
铜材116线	10	531	D5000维护值	182.68	2021-01-07	34.4	轻载	3273.83	0	扬州.甘棠变/1号主变	14.83	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	42	16725	3273.83
童心128线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.11	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
头桥I212线	10	469	D5000维护值	82.66	2021-01-08	17.62	轻载	4254.48	0	扬州.金湾变/2号主变	14.39	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	39	19275	4254.48
头桥II112线	10	531	D5000维护值	328.17	2021-01-07	61.8	中载	753.94	0	扬州.金湾变/1号主变	20.26	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	72	32100	753.94

湾南116线	10	469	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5686.16	0	扬州.金湾变/1号主变	20.26	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	10	3830	5686.16
王家142线	10	531	D5000维护值	72.07	2021-01-07	13.57	轻载	5189.59	0	扬州.宜陵变/3号主变	29.07	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	30	9380	5189.59
王厦122线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭关变/2号主变	2.36	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	0		2360
维普126线	10	550	D5000维护值	17.64	2020-12-31	3.21	轻载	6362.68	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	4	2860	6362.68
文昌112线	10	517	D5000维护值	258	2021-01-07	49.9	轻载	1799.55	0	扬州.建乐变/1号主变	19.9	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	50	36430	1799.55
文化135线	10	485	经验值	6.6	2021-02-11	1.36	轻载	5765.83	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	3	4260	5765.83
钨钼114线	10	469	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5686.16	0	扬州.新民变/1号主变	12.04	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	0		5686.16

吴堡121线	10	485	经验值	126.22	2021-04-28	26.02	轻载	3694.01	0	扬州. 吴堡变/2号主变	33.53	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏 II段母线	84	23285	3694.01
吴堡221线	10	350	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	4243.4	0	扬州. 小纪变/2号主变	10	扬州. 小纪变/10kV. 10千伏 II段母线	6	10110	4243.4
吴工112线	10	485	经验值	217.4	2021-01-08	44.82	轻载	2114.77	0	扬州. 吴桥变/1号主变	31.53	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 I段母线	77	19310	2114.77
吴工131线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
吴农121线	10	531	D5000维护值	115.8	2021-01-12	21.81	轻载	4432.19	0	扬州. 吴桥变/2号主变	16.97	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 II段母线	118	33040	4432.19
吴浦115线	10	485	经验值	1.2	2021-04-30	0.25	轻载	5859.36	0	扬州. 吴桥变/1号主变	31.53	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 I段母线	0		5859.36
吴杨126线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 吴桥变/2号主变	16.97	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 II段母线	0		5880.14

五东251线	10	485	经验值	266.37	2021-04-01	54.92	中载	1266.61	0	扬州.武坚变/2号主变	4.45	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	0		1266.61
五和142线	10	531	D5000维护值	71.61	2021-02-11	13.49	轻载	5197.56	0	扬州.樊川变/3号主变	27.37	扬州.樊川变/10kV.10千伏IV段母线	59	14255	5197.56
五舍131线	10	531	D5000维护值	112	2021-01-08	21.09	轻载	4498	0	扬州.武坚变/1号主变	4.97	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	131	27985	4498
五圩117线	10	459	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92
武坚141线	10	531	D5000维护值	119.03	2021-01-09	22.42	轻载	4376.24	0	扬州.武坚变/1号主变	4.97	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	49	18565	4376.24
武景111线	10	531	D5000维护值	44.84	2021-01-07	8.44	轻载	5661.22	0	扬州.武坚变/1号主变	4.97	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	53	9720	4970
武南231线	10	531	D5000维护值	160.88	2021-03-11	30.3	轻载	3651.4	0	扬州.武坚变/2号主变	4.45	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	46	15945	3651.4

武镇221线	10	531	D5000维护值	281.49	2021-01-07	53.01	中载	1562.44	0	扬州.武坚变/2号主变	4.45	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	62	21495	1562.44
物流I113线	10	531	D5000维护值	62.75	2021-01-07	11.82	轻载	5351.01	0	扬州.丁沟变/1号主变	16.17	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	40	10220	5351.01
物流II127线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁沟变/2号主变	13.48	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
西湖145线	10	531	D5000维护值	362.12	2021-04-26	68.2	中载	165.93	0	扬州.宜陵变/3号主变	29.07	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	91	23685	165.93
西元164线	10	531	D5000维护值	96.38	2021-02-11	18.15	轻载	4768.54	0	扬州.浦头变/5号主变	40.93	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	38	9955	4768.54
夏庄141线	10	485	经验值	172.05	2021-01-12	35.47	轻载	2900.23	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	25	6245	2900.23
仙东218线	10	531	D5000维护值	97.11	2021-03-26	18.29	轻载	4755.9	0	扬州.仙女变/2号主变	36.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	6	3725	4755.9

仙红215线	10	531	D5000维护值	182.27	2021-01-07	34.33	轻载	3280.93	0	扬州.仙女变/2号主变	36.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	20	12390	3280.93
仙双114线	10	550	D5000维护值	0.08	2021-01-11	0.01	轻载	6666.81	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	2	200	1370
先进125线	10	531	D5000维护值	96.39	2021-01-11	18.15	轻载	4768.37	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	47	12175	4768.37
香牛121线	10	459	D5000维护值	202.85	2021-01-07	44.19	轻载	2051.55	0	扬州.新民变/1号主变	12.04	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	23	16780	2051.55
湘江122线	10	531	D5000维护值	297.14	2021-01-07	55.96	中载	1291.38	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	29	8570	1291.38
祥和211线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.武坚变/2号主变	4.45	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	0		4450
小荡111线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴桥变/1号主变	31.53	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14

小湖131线	10	531	D5000维护值	65.04	2021-01-27	12.25	轻载	5311.35	0	扬州.宜陵变/3号主变	29.07	扬州.宜陵变/10kV.10千伏III段母线	0		5311.35
小纪1号212线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.71	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
小纪2号127线	10	485	经验值	301.12	2021-03-20	62.09	中载	664.74	0	扬州.吴堡变/2号主变	33.53	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	1	160	664.74
肖三124线	10	531	D5000维护值	367.47	2021-01-07	69.2	中载	73.26	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏II母线	35	11960	73.26
谢东113线	10	485	经验值	119.8	2021-01-08	24.7	轻载	3805.2	0	扬州.吴桥变/1号主变	31.53	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	43	13640	3805.2
谢东151线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
谢工124线	10	485	经验值	290.2	2021-01-19	59.84	中载	853.88	0	扬州.吴桥变/2号主变	16.97	扬州.吴桥变/10kV.10千伏II段母线	28	9175	853.88
谢工241线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84

谢农125线	10	485	经验值	147.8	2021-04-12	30.47	轻载	3320.24	0	扬州. 吴桥变/2号主变	16.97	扬州. 吴桥变/10kV. 10千伏 II段母线	61	14090	3320.24
谢农231线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
新城 I 112线	10	459	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5564.92	0	扬州. 中闸变/1号主变	19.54	扬州. 中闸变/10kV. 10千伏 I段母线	2	500	5564.92
新城 II 124线	10	531	D5000维护值	359.82	2021-01-07	67.76	中载	205.76	0	扬州. 中闸变/2号主变	39.13	扬州. 中闸变/10kV. 10千伏 II段母线	48	26715	205.76
新海2A1线	10	1100	D5000维护值	393.15	2021-04-01	35.74	轻载	6527.04	0	扬州. 新民变/2号主变	13.08	扬州. 新民变/10kV. 10千伏 II段母线	82	25175	6527.04
新河112线	10	531	D5000维护值	239.22	2021-04-02	45.05	轻载	2294.55	0	扬州. 双流变/1号主变	21.83	扬州. 双流变/10kV. 10千伏 I段母线	31	8375	2294.55
新华125线	10	531	D5000维护值	320	2021-01-16	60.26	中载	895.44	0	江苏. 张钢变/1号主变	48.44	江苏. 张钢变/10kV. 10千伏 II段母线	123	34075	895.44

新黄1A1线	10	1100	D5000维护值	769.9	2021-04-16	69.99	中载	1.73	0	扬州.新民变/1号主变	12.04	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	59	23970	1.73
新联222线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	33.53	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
新龙112线	10	469	D5000维护值	20.22	2021-01-16	4.31	轻载	5335.95	0	扬州.新民变/1号主变	12.04	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	3	890	5335.95
新南212线	10	469	D5000维护值	209.36	2020-12-31	44.64	轻载	2060.04	0	扬州.新民变/2号主变	13.08	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	52	24410	2060.04
新塘122线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.11	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
新圩122线	10	531	D5000维护值	72.4	2021-04-07	13.63	轻载	5183.88	0	扬州.樊川变/1号主变	23.02	扬州.樊川变/10kV.10千伏II段母线	32	6340	5183.88
新祥111线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.71	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14

新庄1号 116线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	35.76	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
新庄2号 126线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.11	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
兴浦153 线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.浦头变/5号主变	40.93	扬州.浦头变/10kV.10千伏V段母线	0		6437.84
行政115 线	10	338	D5000维护值	146.79	2021-01-07	43.43	轻载	1555.51	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	22	13050	1370
幸福135 线	10	485	经验值	139.69	2021-01-11	28.8	轻载	3460.71	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	23	4645	3460.71
徐北223 线	10	485	经验值	157.91	2021-04-27	32.56	轻载	3145.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	33.53	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	24	6185	3145.14
徐中125 线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	33.53	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14

徐庄1号 111线	10	1100	D5000维 护值	526.45	2021-01- 11	47.86	轻载	4218.29	0	扬州.新 民变/1号 主变	12.04	扬州.新 民变 /10kV.10 千伏I段 母线	132	36365	4218.29
徐庄2号 216线	10	1100	D5000维 护值	725.66	2021-01- 07	65.97	中载	767.97	0	扬州.新 民变/2号 主变	13.08	扬州.新 民变 /10kV.10 千伏II段 母线	89	47615	767.97
许巷123 线	10	485	经验值	0	2021-03- 08	0	轻载	5880.14	0	扬州.麾 村变/2号 主变	35.49	扬州.麾 村变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		5880.14
沿河117 线	10	459	D5000维 护值	165.1	2021-01- 12	35.97	轻载	2705.38	0	扬州.仙 女变/1号 主变	1.37	扬州.仙 女变 /10kV.10 千伏I段 母线	17	7460	1370
沿江113 线	10	459	D5000维 护值	171.41	2021-04- 03	37.34	轻载	2596.09	0	扬州.江 平变/5号 主变	53.41	扬州.江 平变 /10kV.10 千伏母线	0		2596.09
盐邵119 线	10	485	经验值	0	2021-03- 08	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘 棠变/1号 主变	14.83	扬州.甘 棠变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		5880.14
阳光112 线	10	525	D5000维 护值	331.69	2021-01- 18	63.18	中载	620.23	0	江苏.新 纪变/1号 主变	59.12	江苏.新 纪变 /10kV.10 千伏I段 母线	29	12435	620.23

杨东111线	10	525	D5000维护值	79.48	2021-02-11	15.14	轻载	4988.51	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	63	13030	4988.51
杨工126线	10	525	D5000维护值	132.62	2021-01-03	25.26	轻载	4068.12	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	47	11055	4068.12
杨果118线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	35.76	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
杨景114线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
杨浦112线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	35.76	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
杨桥114线	10	459	D5000维护值	106.75	2021-01-07	23.26	轻载	3716.01	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		3716.01
杨墅114线	10	485	经验值	14.16	2021-01-07	2.92	轻载	5634.89	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	35.76	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5634.89

杨湾125线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.11	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
杨西114线	10	485	经验值	176.48	2021-01-07	36.39	轻载	2823.51	0	扬州.昭关变/1号主变	14.75	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	52	15580	2823.51
杨庄142线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
窑头116线	10	485	经验值	70.57	2021-03-24	14.55	轻载	4657.87	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.71	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	71	13740	4657.87
窑头121线	10	531	D5000维护值	300	2021-03-19	56.5	中载	1241.84	0	扬州.小纪变/1号主变	8	扬州.小纪变/10kV.10千伏I段母线	2	5000	1241.84
野田115线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.麾村变/1号主变	32.93	扬州.麾村变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
宜北116线	10	531	D5000维护值	93.5	2021-04-18	17.61	轻载	4818.42	0	扬州.丁沟变/1号主变	16.17	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	72	16690	4818.42

宜工143线	10	531	D5000维护值	298.84	2021-01-05	56.28	中载	1261.94	0	扬州.宜陵变/3号主变	29.07	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	33	7370	1261.94
宜南112线	10	485	经验值	240.83	2021-04-07	49.66	轻载	1708.96	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	0		1708.96
宜塘121线	10	531	D5000维护值	261.92	2021-01-08	49.33	轻载	1901.39	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	82	26360	1901.39
宜园146线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.宜陵变/3号主变	29.07	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	44	20405	6437.84
引江223线	10	459	D5000维护值	212.14	2021-01-08	46.22	轻载	1890.65	0	扬州.仙女变/2号主变	36.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	26	13345	1890.65
迎兴146线	10	531	D5000维护值	76.2	2021-01-07	14.35	轻载	5118.06	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	120	30675	5118.06
永安132线	10	531	D5000维护值	241.26	2021-01-07	45.44	轻载	2259.22	0	扬州.樊川变/3号主变	27.37	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	88	19305	2259.22

永济118线	10	459	D5000维护值	151.76	2021-01-07	33.06	轻载	2936.43	0	扬州.中闸变/1号主变	19.54	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	40	10245	2936.43
永南113线	10	525	D5000维护值	97.93	2021-02-11	18.65	轻载	4668.95	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	69	13790	4668.95
勇龙121线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.武坚变/1号主变	4.97	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	0		4970
邮电214线	10	531	D5000维护值	113.31	2021-01-07	21.34	轻载	4475.31	0	扬州.仙女变/2号主变	36.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	11	7590	4475.31
油机124线	10	531	D5000维护值	52.74	2021-01-04	9.93	轻载	5524.39	0	扬州.宜陵变/1号主变	26.66	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	0		5524.39
友谊113线	10	469	D5000维护值	263.87	2021-01-07	56.26	中载	1115.93	0	扬州.龙川变/1号主变	3.45	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	28	25705	1115.93
御景219线	10	376	D5000维护值	78.38	2021-01-07	20.85	轻载	3201.08	0	扬州.龙川变/2号主变	10.95	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	22	16070	3201.08

园区112线	10	531	D5000维护值	230.33	2021-01-12	43.38	轻载	2448.53	0	扬州.樊川变/1号主变	23.02	扬州.樊川变/10kV.10千伏I段母线	17	5285	2448.53
园区115线	10	531	D5000维护值	250.2	2021-01-12	47.12	轻载	2104.38	0	扬州.甘棠变/1号主变	14.83	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	31	11910	2104.38
远洋134线	10	431	D5000维护值	52.74	2021-04-16	12.24	轻载	4311.99	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线2	0		4311.99
跃进131线	10	531	D5000维护值	134.76	2021-04-28	25.38	轻载	4103.8	0	扬州.樊川变/3号主变	27.37	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	36	9010	4103.8
运东111线	10	485	经验值	77.7	2021-02-11	16.02	轻载	4534.38	0	扬州.昭关变/1号主变	14.75	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	47	12280	4534.38
责有135线	10	531	D5000维护值	196.86	2021-04-28	37.07	轻载	3028.23	0	扬州.中闸变/2号主变	39.13	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线2	62	20365	3028.23
闸荡119线	10	459	D5000维护值	200.74	2021-01-08	43.73	轻载	2088.1	0	扬州.中闸变/1号主变	19.54	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	44	15560	2088.1

闸东113线	10	531	D5000维护值	251.1	2021-01-07	47.29	轻载	2088.79	0	扬州.花荡变/1号主变	12.28	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	71	17580	2088.79
闸西122线	10	531	D5000维护值	140.94	2021-01-07	26.54	轻载	3996.76	0	扬州.花荡变/3号主变	20.4	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	58	22640	3996.76
张纲211线	10	469	D5000维护值	36.34	2021-01-07	7.75	轻载	5056.75	0	扬州.龙川变/2号主变	10.95	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	18	8590	5056.75
张工116线	10	469	D5000维护值	239.05	2021-01-08	50.97	中载	1545.81	0	扬州.龙川变/1号主变	3.45	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	47	17775	1545.81
张龙123线	10	531	D5000维护值	411.43	2021-01-07	77.48	重载	0	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	128	55780	0
张倪114线	10	459	D5000维护值	125.92	2021-01-08	27.43	轻载	3383.98	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	15	4310	3383.98
张倪241线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84

张桥132线	10	485	经验值	34.57	2021-02-26	7.13	轻载	5281.39	0	扬州.甘棠变/2号主变	18.54	扬州.甘棠变/10kV.10千伏III段母线	0		5281.39
张新112线	10	531	D5000维护值	370.99	2021-01-15	69.87	中载	12.3	0	江苏.张钢变/1号主变	48.44	江苏.张钢变/10kV.10千伏I段母线	83	31090	12.3
昭甘112线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭关变/1号主变	14.75	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
昭关坝113线	10	485	经验值	106.17	2021-01-07	21.89	轻载	4041.28	0	扬州.昭关变/1号主变	14.75	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	68	17760	4041.28
昭邵125线	10	485	经验值	186.33	2021-01-07	38.42	轻载	2652.9	0	扬州.昭关变/2号主变	2.36	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	92	23185	2360
赵岸116线	10	469	D5000维护值	112.39	2021-04-13	23.96	轻载	3739.56	0	扬州.中闸变/1号主变	19.54	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	1	3980	3739.56
真八122线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14

真北134线	10	531	D5000维护值	69.67	2021-01-16	13.12	轻载	5231.16	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	38	7955	5231.16
真农112线	10	525	D5000维护值	103.09	2021-01-07	19.64	轻载	4579.58	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	54	18290	4579.58
真武125线	10	525	D5000维护值	262.47	2021-01-07	49.99	轻载	1819.12	0	扬州.真武变/1号主变	10.42	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	88	22085	1819.12
真西132线	10	531	D5000维护值	198.61	2021-01-10	37.4	轻载	2997.92	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	27	8510	2997.92
真缘144线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/3号主变	28.34	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
镇北111线	10	459	D5000维护值	209.96	2021-01-07	45.74	轻载	1928.41	0	扬州.仙女变/1号主变	1.37	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	29	13090	1370
镇南2号221线	10	459	D5000维护值	228.25	2021-01-07	49.73	轻载	1611.63	0	扬州.仙女变/2号主变	36.47	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	25	10033	1611.63

镇南 I 112线	10	531	D5000维 护值	60.55	2021-01- 06	11.4	轻载	5389.12	0	扬州.仙 女变/1号 主变	1.37	扬州.仙 女变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	11	4700	1370
镇西114 线	10	531	D5000维 护值	199.2	2021-01- 07	37.51	轻载	2987.7	0	扬州.建 乐变/1号 主变	19.9	扬州.建 乐变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	64	43605	2987.7
镇西125 线	10	531	D5000维 护值	123.3	2021-04- 17	23.22	轻载	4302.29	0	扬州.花 荡变/3号 主变	20.4	扬州.花 荡变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	21	4410	4302.29
正谊111 线	10	531	D5000维 护值	321.76	2021-01- 20	60.6	中载	864.96	0	江苏.张 钢变/1号 主变	48.44	江苏.张 钢变 /10kV.10 千伏 I 母 线	31	9490	864.96
中海121 线	10	525	D5000维 护值	97.03	2021-02- 23	18.48	轻载	4684.54	0	扬州.中 闸变/2号 主变	39.13	扬州.中 闸变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	0		4684.54
中花122 线	10	469	D5000维 护值	179.3	2021-01- 11	38.23	轻载	2580.68	0	扬州.中 闸变/2号 主变	39.13	扬州.中 闸变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	29	12315	2580.68
中远213 线	10	469	D5000维 护值	132.96	2021-01- 07	28.35	轻载	3383.29	0	扬州.龙 川变/2号 主变	10.95	扬州.龙 川变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	19	12030	3383.29

周楼141线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
周桥151线	10	531	D5000维护值	190.64	2021-01-07	35.9	轻载	3135.96	0	扬州.塘头变/5号主变	32.66	扬州.塘头变/10kV.10千伏V段母线	0		3135.96
周西131线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.黄思变/1号主变	7.09	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	5	3425	6437.84
周中111线	10	531	D5000维护值	74.92	2021-01-07	14.11	轻载	5140.23	0	扬州.塘头变/1号主变	19.25	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	14	5325	5140.23
竹墩122线	10	525	D5000维护值	260.28	2021-01-12	49.58	轻载	1857.05	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	1	500	1857.05
铸造144线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.宜陵变/3号主变	29.07	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
庄桥221线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
宗村121线	10	525	D5000维护值	184.31	2021-01-11	35.11	轻载	3172.85	0	江苏.新纪变/1号主变	59.12	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	95	20830	3172.85

10号524线	20	600	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾飞变/1号主变	98.31	江苏.腾飞变/20kV.20千伏II段母线	0	14548.45
11号525线	20	600	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	14548.8	0	江苏.腾飞变/1号主变	98.31	江苏.腾飞变/20kV.20千伏II段母线	0	14548.8
12号526线	20	600	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾飞变/1号主变	98.31	江苏.腾飞变/20kV.20千伏II段母线	0	14548.45
16号541线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0				0	11760.28
17号542线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/3号主变	29.31	扬州.江平变/20kV.20千伏IV段母线	0	11760.28
18号543线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/3号主变	29.31	扬州.江平变/20kV.20千伏IV段母线	0	11760.28
19号544线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/3号主变	29.31	扬州.江平变/20kV.20千伏IV段母线	0	11760.28

1号511线	20	600	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾飞变/1号主变	98.31	江苏.腾飞变/20kV.20千伏I段母线	0	14548.45
1号曲折变010	20	600	D5000维护值	0.03	2021-04-26	0	轻载	14547.76	0	江苏.腾飞变/1号主变	98.31	江苏.腾飞变/20kV.20千伏I段母线	0	14547.76
20号545线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/3号主变	29.31	扬州.江平变/20kV.20千伏IV段母线	0	11760.28
21号551线	20	424	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	10281.15	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/20kV.20千伏V段母线	0	10281.15
22号552线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/20kV.20千伏V段母线	0	11760.28
23号555线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/20kV.20千伏V段母线	0	11760.28
29号564线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.江平变/5号主变	53.41	扬州.江平变/20kV.20千伏VI段母线	0	11760.28

2号512线	20	600	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏I段 母线	0	14548.45
30号565 线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.江 平变/5号 主变	53.41	扬州.江 平变 /20kV.20 千伏VI段 母线	0	11760.28
3号513线	20	600	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏I段 母线	0	14548.45
3号曲折 变030	20	600	D5000维护值	0.02	2021-01-10	0	轻载	14548.11	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏III段 母线	0	14548.11
3号曲折 变030	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.江 平变/5号 主变	53.41	扬州.江 平变 /20kV.20 千伏VI段 母线	0	11760.28
4号514线	20	600	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏I段 母线	0	14548.45
5号515线	20	600	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV.20 千伏I段 母线	0	14548.45

7号521线	20	600	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	14548.8	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	14548.8
8号522线	20	600	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	14548.45
9号523线	20	600	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	14548.45	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	14548.45
飞平531 线	20	531	D5000维护值	0.02	2021-01-10	0	轻载	12875	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 III段 母线	0	12875
飞浦516 线	20	531	D5000维护值	0.01	2021-04-08	0	轻载	12875.34	0	江苏.腾 飞变/1号 主变	98.31	江苏.腾 飞变 /20kV. 20 千伏 I段 母线	0	12875.34
管桩563 线	20	459	D5000维护值	141.81	2021-04-22	30.9	轻载	6217.53	0	扬州.江 平变/5号 主变	53.41	扬州.江 平变 /20kV. 20 千伏 VI段 母线	0	6217.53
海昌553 线	20	459	D5000维护值	186.86	2021-04-21	40.71	轻载	4657	0	扬州.江 平变/5号 主变	53.41	扬州.江 平变/20k V. 20千 伏 V段母 线	0	4657

平飞562 线	20	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	12875.69	0	扬州.江 平变/5号 主变	53.41	扬州.江 平变 /20kV.20 千伏VI段 母线	0		12875.69
其秀561 线	20	531	D5000维 护值	61.73	2021-02- 11	11.63	轻载	10737.36	0	扬州.江 平变/5号 主变	53.41	扬州.江 平变 /20kV.20 千伏VI段 母线	48	11465	10737.36
中航554 线	20	525	D5000维 护值	247.97	2021-01- 02	47.23	轻载	4140.52	0	扬州.江 平变/5号 主变	53.41	扬州.江 平变/20k V.20千 伏V段母 线	0		4140.52