

线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区数量	挂接台区容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
1号所变	10	100	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	1212.4	0	扬州.甸垛变/2号主变	7.95	扬州.甸垛变/10kV.10千伏II段母线	0		1212.4
1号所变	10	100	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	1212.4	0				0		1212.4
1号所变	10	100	D5000维护值	0.74	2021-01-18	0.74	轻载	1199.58	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	0		1199.58
1号所变	10	100	D5000维护值					0	0	扬州.界镇变/1号主变	3.35	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	0		
1号所变	10	100	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	1212.4	0				0		1212.4
1号所变0101	10	100	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	1212.4	0				0		1212.4
2号曲折变020	10	100	D5000维护值	3.16	2021-03-01	3.16	轻载	1157.67	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	0		1157.67

3号曲折变030	10	100	D5000维护值	0.76	2021-03-30	0.76	轻载	1199.24	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	0		1199.24
6N	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
八伯123线	10	531	D5000维护值	155.88	2021-01-11	29.36	轻载	3738	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	61	13615	3738
八陈143线	10	531	D5000维护值	51.84	2021-01-07	9.76	轻载	5539.98	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	55	16505	5539.98
八丰142线	10	520	D5000维护值	97.92	2021-03-27	18.83	轻载	4608.51	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	44	9545	4608.51
八港134线	10	520	D5000维护值	65.76	2021-01-07	12.65	轻载	5165.52	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	36	12050	5165.52
八沟115线	10	525	D5000维护值	159.24	2021-01-05	30.33	轻载	3607.06	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	76	18010	3607.06

八河116线	10	531	D5000维护值	200.64	2021-01-08	37.79	轻载	2962.76	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	45	14445	2962.76
八金131线	10	531	D5000维护值	79.68	2021-01-21	15.01	轻载	5057.79	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	45	9195	5057.79
八联141线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6437.84	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		6437.84
八农112线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
八砣121线	10	430	D5000维护值	171.36	2021-04-15	39.85	轻载	2245.36	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	3	3080	2245.36
八阳133线	10	525	D5000维护值	96.6	2021-04-28	18.4	轻载	4691.99	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	54	12700	4691.99
八业124线	10	387	D5000维护值	38.16	2021-01-20	9.86	轻载	4031.06	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	10	5660	4031.06

八园122线	10	531	D5000维护值	291.84	2021-01-03	54.96	中载	1383.18	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	35	15865	1383.18
八张113线	10	520	D5000维护值	194.28	2021-01-17	37.36	轻载	2939.55	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	18	5835	2939.55
八镇114线	10	531	D5000维护值	117.72	2021-01-07	22.17	轻载	4398.93	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	35	12005	4398.93
宝鼎123线	10	459	D5000维护值	71.4	2021-04-27	15.56	轻载	4328.27	0	扬州.甘垛变/2号主变	17.06	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	47	14035	4328.27
宝塔125线	10	450	D5000维护值	152.51	2021-01-07	33.89	轻载	2814.33	0	扬州.高城变/1号主变	11.29	扬州.高城变/10kV.10千伏II段母线	43	16745	2814.33
保华135线	10	550	D5000维护值	89.47	2021-03-13	16.27	轻载	5118.58	0	扬州.黄渡变/2号主变	13.58	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	3	2400	5118.58
碧玉126线	10	550	D5000维护值	84.36	2021-01-07	15.34	轻载	5207.08	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	9	7400	5207.08

宾车124线	10	459	D5000维护值	270.46	2021-01-07	58.92	中载	880.55	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	50.91	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	51	15110	880.55
宾工126线	10	531	D5000维护值	165.31	2021-01-11	31.13	轻载	3574.67	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	50.91	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	21	6170	3574.67
宾湖123线	10	531	D5000维护值	201.52	2021-04-09	37.95	轻载	2947.52	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	50.91	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	88	27070	2947.52
宾上122线	10	531	D5000维护值	275.03	2021-03-13	51.79	中载	1674.32	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	50.91	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	82	18750	1674.32
宾太127线	10	531	D5000维护值	72.11	2021-02-11	13.58	轻载	5188.9	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	50.91	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	62	12495	5188.9
宾西125线	10	531	D5000维护值	120.63	2021-01-07	22.72	轻载	4348.53	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	50.91	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏II段 母线	66	16635	4348.53
宾翔149线	10	531	D5000维护值	44.67	2021-01-30	8.41	轻载	5664.16	0	扬州.迎 宾变/4号 主变	34.45	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0		5664.16

宾珠141线	10	550	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	6668.2	0	扬州.迎 宾变/4号 主变	34.45	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏IV段 母线	8	6400	6668.2
步康121线	10	479	D5000维护值	64.5	2021-01-07	13.47	轻载	4690.26	0	扬州.武 安变/2号 主变	40.99	扬州.武 安变 /10kV.10 千伏II段 母线	9	5120	4690.26
城北113线	10	450	D5000维护值	200.75	2021-01-07	44.61	轻载	1978.81	0	扬州.高 城变/1号 主变	11.29	扬州.高 城变 /10kV.10 千伏I段 母线	25	12265	1978.81
城东114线	10	531	D5000维护值	276.11	2021-01-07	52	中载	1655.62	0	扬州.高 城变/1号 主变	11.29	扬州.高 城变 /10kV.10 千伏I段 母线	43	18110	1655.62
城南124线	10	350	D5000维护值	85.19	2021-01-07	24.34	轻载	2767.91	0	扬州.高 城变/1号 主变	11.29	扬州.高 城变 /10kV.10 千伏II段 母线	13	6780	2767.91
城西123线	10	409	D5000维护值	98.4	2021-01-07	24.06	轻载	3254.43	0	扬州.高 城变/1号 主变	11.29	扬州.高 城变 /10kV.10 千伏II段 母线	17	7225	3254.43
川青112线	10	525	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	6365.1	0	扬州.临 青变/2号 主变	8	扬州.临 青变 /10kV.10 千伏正母 线	1		6365.1

崔印119线	10	500	D5000维护值	111.84	2021-04-28	22.37	轻载	4124.93	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	101	26385	4124.93
待用111线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
待用111线	10	455	D5000维护值	23.88	2021-03-26	5.25	轻载	5102.82	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	0		5102.82
待用111线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.营南变/1号主变	6.13	扬州.营南变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
待用111线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
待用112线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.德华变/1号主变	48.98	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
待用112线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14

待用113线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州. 甸垛变/1号主变	4.65	扬州. 甸垛变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		4650
待用113线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 临泽变/1号主变	32.89	扬州. 临泽变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
待用113线	10	485	经验值	0.7	2020-12-31	0.14	轻载	5868.02	0	扬州. 三垛变/1号主变	40	扬州. 三垛变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5868.02
待用114线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州. 甸垛变/1号主变	4.65	扬州. 甸垛变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		4650
待用114线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 临泽变/1号主变	32.89	扬州. 临泽变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
待用114线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/1号主变	20.07	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
待用114线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 湖西变/1号主变	39.98	扬州. 湖西变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14

待用115线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用115线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/1号主变	32.89	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用116线	10	485	经验值	0.7	2021-01-11	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0	5868.02
待用116线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用116线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/1号主变	32.89	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	0	5880.14
待用121线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0				0	5880.14
待用121线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.界首变/2号主变	3.12	扬州.界首变/10kV.10千伏II段母线	0	3120

待用122线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.德华变/2号主变	30.53	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用122线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.界首变/2号主变	3.12	扬州.界首变/10kV.10千伏II段母线	0	3120
待用123线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.德华变/2号主变	30.53	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用123线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.界首变/2号主变	3.12	扬州.界首变/10kV.10千伏II段母线	0	3120
待用124线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/2号主变	47.12	扬州.神居变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用124线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.营南变/2号主变	3.27	扬州.营南变/10kV.10千伏II段母线	0	3270
待用124线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.德华变/2号主变	30.53	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14

待用125线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用125线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用125线	10	485	经验值					0	0				0	
待用125线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/2号主变	47.12	扬州.神居变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用125线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.营南变/2号主变	3.27	扬州.营南变/10kV.10千伏II段母线	0	3270
待用126线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/1号主变	26.82	扬州.八桥变/10kV.10千伏II段母线	0	5880.14
待用126线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.营南变/2号主变	3.27	扬州.营南变/10kV.10千伏II段母线	0	3270

待用128线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州. 德华变/2号主变	30.53	扬州. 德华变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
待用131线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
待用131线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州. 湖西变/1号主变	39.98	扬州. 湖西变/10kV. 10千伏 I 段母线	0	5880.14
待用131线	10	530	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6425.72	0	扬州. 临泽变/2号主变	32.94	扬州. 临泽变/10kV. 10千伏III段母线	0	6425.72
待用131线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州. 三垛变/2号主变	40	扬州. 三垛变/10kV. 10千伏III段母线	0	5874.08
待用132线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 八桥变/3号主变	35.7	扬州. 八桥变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
待用132线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	江苏. 勤王变/1号主变	56.04	江苏. 勤王变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14

待用132线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
待用132线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 临泽变/2号主变	32.94	扬州. 临泽变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
待用132线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	39.63	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
待用133线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	江苏. 勤王变/1号主变	56.04	江苏. 勤王变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
待用133线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
待用133线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 临泽变/2号主变	32.94	扬州. 临泽变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14
待用133线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	39.63	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏III段母线	0	5880.14

待用134线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/2号主变	32.94	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用134线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用134线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用134线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用135线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/2号主变	32.94	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用135线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用135线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14

待用135线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用135线	10	531	D5000维护值	0.21	2021-03-21	0.04	轻载	6434.21	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	0	6434.21
待用136线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/2号主变	32.94	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用136线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用136线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用136线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14
待用136线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏III段母线	0	5880.14

待用136线	10	531	D5000维护值	0.21	2021-03-21	0.04	轻载	6434.21	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	0		6434.21
待用141线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用141线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用141线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用142线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用142线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎宾变/4号主变	34.45	扬州.迎宾变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用142线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14

待用142线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用143线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	39.63	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用143线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州. 迎宾变/4号主变	34.45	扬州. 迎宾变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用143线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 观鹤变/3号主变	36.56	扬州. 观鹤变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用143线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州. 汤庄变/3号主变	32	扬州. 汤庄变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州. 回乡变/3号主变	39.63	扬州. 回乡变/10kV. 10千伏IV段母线	0	5880.14

待用144线	10	485	经验值	0.36	2021-03-13	0.07	轻载	5873.9	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	0		5873.9
待用144线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎宾变/4号主变	34.45	扬州.迎宾变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用144线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14

待用145线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/4号主变	28.75	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用145线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎宾变/4号主变	34.45	扬州.迎宾变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用146线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎宾变/4号主变	34.45	扬州.迎宾变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用146线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用146线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14

待用146线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.汤庄变/3号主变	32	扬州.汤庄变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用146线	10	531	D5000维护值	0.21	2021-03-21	0.04	轻载	6434.21	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	0	6434.21
待用146线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.八桥变/3号主变	35.7	扬州.八桥变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用146线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/4号主变	28.75	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用147线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/4号主变	28.75	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用147线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎宾变/4号主变	34.45	扬州.迎宾变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14
待用148线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.神居变/4号主变	28.75	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0	5880.14

待用148线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.迎 宾变/4号 主变	34.45	扬州.迎 宾变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0		5880.14
待用149线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.神 居变/4号 主变	28.75	扬州.神 居变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0		5880.14
待用151线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏V段 母线	0		5880.14
待用152线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.临 泽变/1号 主变	32.89	扬州.临 泽变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		5880.14
待用152线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏V段 母线	0		5880.14
待用153线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.临 泽变/1号 主变	32.89	扬州.临 泽变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		5880.14
待用153线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏V段 母线	0		5880.14

待用154线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏V段 母线	0	5880.14
待用155线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏V段 母线	0	5880.14
待用156线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏V段 母线	0	5880.14
待用161线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏VI段 母线	0	5880.14
待用162线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏VI段 母线	0	5880.14
待用163线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏VI段 母线	0	5880.14
待用164线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回 乡变/3号 主变	39.63	扬州.回 乡变 /10kV.10 千伏VI段 母线	0	5880.14

待用165线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏VI段母线	0		5880.14
待用166线	10	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	5880.14	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏VI段母线	0		5880.14
道爵124线	10	360	D5000维护值	3.16	2021-01-05	0.88	轻载	4309.91	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	0		4309.91
德东125线	10	531	D5000维护值	167.68	2021-01-03	31.58	轻载	3533.63	0	扬州.德华变/2号主变	30.53	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	33	7305	3533.63
德港111线	10	531	D5000维护值	283.68	2021-01-07	53.42	中载	1524.51	0	扬州.德华变/1号主变	48.98	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	120	32940	1524.51
德工115线	10	531	D5000维护值	138.15	2021-01-07	26.02	轻载	4045.09	0	扬州.德华变/1号主变	48.98	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	45	11685	4045.09
德塘114线	10	531	D5000维护值	165.21	2021-01-11	31.11	轻载	3576.41	0	扬州.德华变/1号主变	48.98	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	76	19190	3576.41

德圩127线	10	531	D5000维护值	1.41	2021-01-05	0.27	轻载	6413.42	0	扬州.德华变/2号主变	30.53	扬州.德华变/10kV.10千伏III段母线	0		6413.42
德扬113线	10	531	D5000维护值	258.72	2021-01-05	48.72	轻载	1956.81	0	扬州.德华变/1号主变	48.98	扬州.德华变/10kV.10千伏I段母线	56	14360	1956.81
德营126线	10	531	D5000维护值	150.1	2021-01-09	28.27	轻载	3838.11	0	扬州.德华变/2号主变	30.53	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	63	14250	3838.11
德镇121线	10	531	D5000维护值	357.85	2021-01-07	67.39	中载	239.88	0	扬州.德华变/2号主变	30.53	扬州.德华变/10kV.10千伏II段母线	65	21435	239.88
电池I 191线	10	531	D5000维护值	34.1	2021-02-19	6.42	轻载	5847.23	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	3	42050	5847.23
电池II 114线	10	531	D5000维护值	90	2021-03-24	16.95	轻载	4879.04	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	10	2655	4879.04
甸北112线	10	531	D5000维护值	162.22	2021-01-20	30.55	轻载	3628.19	0	扬州.甸垛变/1号主变	4.65	扬州.甸垛变/10kV.10千伏I段母线	41	11795	3628.19

甸埭118线	10	530	D5000维护值	0.24	2021-03-01	0.05	轻载	6421.56	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	1	250	5400
甸钢115线	10	350	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	4243.4	0	扬州.甸埭变/1号主变	4.65	扬州.甸埭变/10kV.10千伏I段母线	0		4243.4
甸工121线	10	531	D5000维护值	153.59	2021-03-20	28.92	轻载	3777.67	0	扬州.甸埭变/2号主变	7.95	扬州.甸埭变/10kV.10千伏II段母线	28	7685	3777.67
甸进123线	10	525	D5000维护值	68.99	2021-01-10	13.14	轻载	5170.19	0	扬州.甸埭变/2号主变	7.95	扬州.甸埭变/10kV.10千伏II段母线	47	10360	5170.19
甸南111线	10	531	D5000维护值	364.66	2021-01-14	68.67	中载	121.93	0	扬州.甸埭变/1号主变	4.65	扬州.甸埭变/10kV.10千伏I段母线	87	22265	121.93
甸农122线	10	531	D5000维护值	129.51	2021-01-08	24.39	轻载	4194.73	0	扬州.甸埭变/2号主变	7.95	扬州.甸埭变/10kV.10千伏II段母线	74	18235	4194.73
甸铁124线	10	525	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	6365.1	0	扬州.甸埭变/2号主变	7.95	扬州.甸埭变/10kV.10千伏II段母线	0		6365.1

甸镇116线	10	525	D5000维护值	159.35	2021-03-21	30.35	轻载	3605.16	0	扬州.甸垛变/1号主变	4.65	扬州.甸垛变/10kV.10千伏I段母线	80	18135	3605.16
东墩121线	10	531	D5000维护值	60.82	2021-03-25	11.45	轻载	5384.44	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	21	7170	5384.44
二沟115线	10	525	D5000维护值	139.92	2021-04-30	26.65	轻载	3941.69	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	86	21630	3941.69
二桥121线	10	531	D5000维护值	197.38	2021-01-07	37.17	轻载	3019.22	0	扬州.高城变/1号主变	11.29	扬州.高城变/10kV.10千伏II段母线	30	12225	3019.22
飞达116线	10	385	D5000维护值	125.6	2021-01-07	32.62	轻载	2492.35	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.34	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	0		2492.35
翡翠142线	10	550	D5000维护值	1.93	2020-12-31	0.35	轻载	6634.77	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	3	2400	6634.77
丰泽145线	10	550	D5000维护值	116.92	2021-01-07	21.26	轻载	4643.15	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	23	18010	4643.15

甘横124线	10	459	D5000维护值	179.3	2021-04-22	39.06	轻载	2459.44	0	扬州.甘垛变/2号主变	17.06	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	6	4310	2459.44
甘林125线	10	531	D5000维护值	267.89	2021-04-28	50.45	中载	1797.99	0	扬州.甘垛变/2号主变	17.06	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	97	31080	1797.99
甘农117线	10	469	D5000维护值	139.57	2021-04-08	29.76	轻载	3268.8	0	扬州.甘垛变/1号主变	43.3	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	88	21400	3268.8
甘通114线	10	540	D5000维护值	260.51	2021-04-21	48.24	轻载	2034.93	0	扬州.甘垛变/1号主变	43.3	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	1	7500	2034.93
甘镇118线	10	469	D5000维护值	123.75	2021-01-06	26.39	轻载	3542.81	0	扬州.甘垛变/1号主变	43.3	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	52	12715	3542.81
钢瓶112线	10	531	D5000维护值	162.42	2021-01-12	30.59	轻载	3624.73	0	扬州.界镇变/1号主变	3.35	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	64	22950	3350
港口184线	10	531	D5000维护值	368.61	2021-03-12	69.42	中载	53.52	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	27	10970	53.52

高邓132线	10	530	D5000维护值	64.18	2021-01-07	12.11	轻载	5314.12	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	12	8890	5314.12
高联142线	10	530	D5000维护值	263.26	2021-03-24	49.67	轻载	1866.06	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	0		1866.06
高沿131线	10	550	D5000维护值	144.82	2021-01-01	26.33	轻载	4159.92	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	0		4159.92
观邓114线	10	531	D5000维护值	78.12	2021-04-30	14.71	轻载	5084.81	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	45	13960	5084.81
观垛132线	10	525	D5000维护值	81.84	2021-04-29	15.59	轻载	4947.63	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	111	33845	4947.63
观河135线	10	425	D5000维护值	54.96	2021-04-15	12.93	轻载	4200.79	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	22	6005	4200.79
观横116线	10	531	D5000维护值	82.2	2021-04-28	15.48	轻载	5014.14	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	77	62215	5014.14

观吉112线	10	525	D5000维护值	130.8	2021-04-29	24.91	轻载	4099.64	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	50	17425	4099.64
观街115线	10	480	D5000维护值	97.68	2021-04-30	20.35	轻载	4127.7	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	73	21045	4127.7
观泾121线	10	531	D5000维护值	123.36	2021-04-28	23.23	轻载	4301.25	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	100	38630	4301.25
观联126线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6437.84	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
观米124线	10	531	D5000维护值	86.52	2021-04-29	16.29	轻载	4939.32	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	33	11915	4939.32
观倪131线	10	531	D5000维护值	50.52	2021-04-28	9.51	轻载	5562.84	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	63	23345	5562.84
观湾125线	10	525	D5000维护值	94.92	2021-03-18	18.08	轻载	4721.09	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	59	17970	4721.09

观武134线	10	531	D5000维护值	213.12	2021-04-28	40.14	轻载	2746.61	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	92	26305	2746.61
观兴113线	10	531	D5000维护值	166.44	2021-04-29	31.34	轻载	3555.1	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	56	18470	3555.1
观游133线	10	531	D5000维护值	125.28	2021-04-28	23.59	轻载	4267.99	0	扬州.观鹤变/3号主变	36.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏III段母线	43	12450	4267.99
观柘111线	10	525	D5000维护值	138.12	2021-01-12	26.31	轻载	3972.86	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏I段母线	53	15305	3972.86
观周122线	10	531	D5000维护值	195.72	2021-04-01	36.86	轻载	3047.97	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	56	15210	3047.97
果园122线	10	400	D5000维护值	61.71	2021-02-11	15.43	轻载	3780.78	0	扬州.周山变/2号主变	32.78	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	79	18385	3780.78
海潮111线	10	530	D5000维护值	293.38	2021-01-07	55.35	中载	1344.38	0	扬州.高城变/1号主变	11.29	扬州.高城变/10kV.10千伏I段母线	57	27825	1344.38

和平121线	10	459	D5000维护值	114.3	2021-04-28	24.9	轻载	3585.24	0	扬州.甘垛变/2号主变	17.06	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	110	28505	3585.24
和园146线	10	550	D5000维护值	18.59	2021-01-07	3.38	轻载	6346.22	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	3	2400	6346.22
河口111线	10	459	D5000维护值	311.61	2021-03-24	67.89	中载	167.83	0	扬州.甘垛变/1号主变	43.3	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	85	20560	167.83
湖郭116线	10	531	D5000维护值	189.3	2021-01-08	35.65	轻载	3159.17	0	扬州.湖西变/1号主变	39.98	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	43	13660	3159.17
湖镇123线	10	531	D5000维护值	59.92	2021-02-11	11.28	轻载	5400.03	0	扬州.湖西变/2号主变	16.08	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	55	15765	5400.03
华尔112线	10	409	D5000维护值	14.6	2021-02-26	3.57	轻载	4705.84	0	扬州.甘垛变/1号主变	43.3	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	0		4705.84
华富123线	10	459	D5000维护值	179.22	2021-01-23	39.05	轻载	2460.83	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	0		2460.83

华翔131线	10	531	D5000维护值	1.38	2021-04-24	0.26	轻载	6413.94	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏III段母线	0		6413.94
黄奔123线	10	530	D5000维护值	100.9	2021-01-07	19.04	轻载	4678.13	0	扬州.黄渡变/2号主变	13.58	扬州.黄渡变/10kV.10千伏II段母线	65	28890	4678.13
黄丁118线	10	530	D5000维护值	369.06	2021-04-01	69.63	中载	33.6	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	12	10440	33.6
黄帆144线	10	550	D5000维护值	52.38	2021-03-31	9.52	轻载	5760.98	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	6	7260	5760.98
黄开1号149线	10	600	D5000维护值	479.64	2021-01-07	79.94	重载	0	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	55	49290	0
黄开2号134线	10	600	D5000维护值	324.32	2021-01-07	54.05	中载	1657.18	0	扬州.黄渡变/2号主变	13.58	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	47	36170	1657.18
黄欧211线	10	530	D5000维护值	86.31	2021-01-12	16.28	轻载	4930.83	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	13	13760	4930.83

黄品121线	10	550	D5000维护值	72.77	2020-12-31	13.23	轻载	5407.82	0	扬州.黄渡变/2号主变	13.58	扬州.黄渡变/10kV.10千伏II段母线	6	7260	5407.82
黄日146线	10	550	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6668.2	0	扬州.黄渡变/2号主变	13.58	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	0		6668.2
黄武114线	10	530	D5000维护值	272.46	2021-01-12	51.41	中载	1706.71	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	53	12385	1706.71
回岗115线	10	531	D5000维护值	152.03	2021-01-08	28.63	轻载	3804.68	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	59	14765	3804.68
回龚111线	10	531	D5000维护值	207.17	2021-01-07	39.02	轻载	2849.66	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	54	14805	2849.66
回居113线	10	480	D5000维护值	255.11	2021-03-12	53.15	中载	1401.01	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	46	15760	1401.01
回三124线	10	531	D5000维护值	186.15	2021-01-08	35.06	轻载	3213.73	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	106	30345	3213.73

回沙112线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	6437.84	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
回水131线	10	485	经验值	26.14	2021-01-03	5.39	轻载	5427.4	0	扬州.回乡变/3号主变	39.63	扬州.回乡变/10kV.10千伏III段母线	0		5427.4
回桃121线	10	531	D5000维护值	229.63	2021-01-05	43.24	轻载	2460.65	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	61	19135	2460.65
回佟116线	10	531	D5000维护值	324.33	2021-01-04	61.08	中载	820.45	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏I段母线	68	19635	820.45
回镇126线	10	531	D5000维护值	188.63	2021-01-07	35.52	轻载	3170.77	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	35	11720	3170.77
回殖122线	10	531	D5000维护值	52.76	2021-01-06	9.94	轻载	5524.04	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	31	7075	5524.04
汇达145线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14

惠远123线	10	531	D5000维护值	371.28	2021-03-03	69.92	中载	7.27	0	扬州.观鹤变/1号主变	32.56	扬州.观鹤变/10kV.10千伏II段母线	1	8100	7.27
集镇121线	10	400	D5000维护值	151.72	2021-01-06	37.93	轻载	2221.81	0	扬州.周山变/2号主变	32.78	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	77	19855	2221.81
加锦146线	10	550	D5000维护值	35.29	2021-01-07	6.42	轻载	6056.98	0	扬州.文游变/3号主变	18.99	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	4	2860	6056.98
佳晟1号132线	10	469	D5000维护值	151.17	2021-01-07	32.23	轻载	3067.89	0	扬州.黄渡变/2号主变	13.58	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	11	10600	3067.89
嘉园II线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
姜桥126线	10	531	D5000维护值	96.7	2021-01-10	18.21	轻载	4763	0	扬州.高城变/1号主变	11.29	扬州.高城变/10kV.10千伏II段母线	7	5430	4763
捷通185线	10	480	D5000维护值	326.76	2021-01-08	68.08	中载	160.04	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	25	10135	160.04
界安124线	10	525	D5000维护值	50.38	2021-02-11	9.6	轻载	5492.52	0	扬州.界镇变/2号主变	3.12	扬州.界镇变/10kV.10千伏II段母线	62	13370	3120

界南111线	10	520	D5000维护值	185.98	2021-01-05	35.77	轻载	3083.31	0	扬州.界镇变/1号主变	3.35	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	124	29920	3083.31
界农125线	10	525	D5000维护值	36.1	2021-01-08	6.88	轻载	5739.85	0	扬州.界镇变/2号主变	3.12	扬州.界镇变/10kV.10千伏II段母线	47	12775	3120
界祥113线	10	525	D5000维护值	171.56	2021-01-09	32.68	轻载	3393.68	0	扬州.界镇变/1号主变	3.35	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	67	19530	3350
界镇114线	10	531	D5000维护值	174.73	2021-01-07	32.91	轻载	3411.52	0	扬州.界镇变/1号主变	3.35	扬州.界镇变/10kV.10千伏I段母线	73	23000	3350
金广141线	10	531	D5000维护值	159.35	2021-01-07	30.01	轻载	3677.9	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	26	11170	3677.9
金海113线	10	525	D5000维护值	287.53	2021-04-14	54.77	中载	1385.08	0	扬州.甘垛变/1号主变	43.3	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	0		1385.08
金九213线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14

金桥186线	10	531	D5000维护值	291.58	2021-01-20	54.91	中载	1387.68	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	25	13410	1387.68
金桥2号212线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
晶晶143线	10	480	D5000维护值	529.05	2021-04-10	110.22	重载	0	0	扬州.神居变/4号主变	28.75	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0		0
九龙135线	10	550	D5000维护值	170.79	2021-01-07	31.05	轻载	3710.12	0	扬州.文游变/3号主变	18.99	扬州.文游变/10kV.10千伏III段母线	19	15030	3710.12
开元143线	10	550	D5000维护值	78.4	2021-03-31	14.25	轻载	5310.31	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	7	5600	5310.31
康华122线	10	550	D5000维护值	94.56	2021-01-07	17.19	轻载	5030.42	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	13	8260	5030.42
科园133线	10	469	D5000维护值	272.59	2021-01-23	58.12	中载	964.9	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	30	13780	964.9

蓝庄136线	10	550	D5000维护值	27.95	2021-01-07	5.08	轻载	6184.11	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	3	2400	6184.11
丽邮112线	10	525	D5000维护值	367.42	2021-03-30	69.98	中载	1.39	0	扬州.周山变/1号主变	20.49	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	0		1.39
临岸124线	10	530	D5000维护值	177.1	2021-01-07	33.42	轻载	3358.35	0	扬州.临泽变/2号主变	32.94	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	24	9220	3358.35
临北116线	10	360	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	4364.64	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	1		4364.64
临川111线	10	525	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	6365.1	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	1	250	6365.1
临东122线	10	387	D5000维护值	82.96	2021-04-28	21.44	轻载	3255.12	0	扬州.临泽变/2号主变	32.94	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	79	18935	3255.12
临沟121线	10	530	D5000维护值	83.45	2021-01-28	15.75	轻载	4980.37	0	扬州.临泽变/2号主变	32.94	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	38	9470	4980.37

临海123线	10	530	D5000维护值	110.89	2021-01-07	20.92	轻载	4505.11	0	扬州.临泽变/2号主变	32.94	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	37	10025	4505.11
临联1号151线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/1号主变	32.89	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
临联2号126线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.临泽变/2号主变	32.94	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14
临沙112线	10	387	D5000维护值	135.76	2021-02-11	35.08	轻载	2340.62	0	扬州.临泽变/1号主变	32.89	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	105	23735	2340.62
临潭111线	10	420	D5000维护值	87.23	2021-01-07	20.77	轻载	3581.26	0	扬州.临泽变/1号主变	32.89	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	67	15160	3581.26
临通117线	10	530	D5000维护值	68.48	2021-01-08	12.92	轻载	5239.65	0	扬州.临泽变/1号主变	32.89	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	18	4180	5239.65
临西117线	10	409	D5000维护值	26.87	2021-04-30	6.57	轻载	4493.33	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	4	450	4493.33

临夏125线	10	525	D5000维护值	227.58	2021-04-19	43.35	轻载	2423.41	0	扬州.临泽变/2号主变	32.94	扬州.临泽变/10kV.10千伏III段母线	61	13225	2423.41
临兴118线	10	530	D5000维护值	156.11	2021-01-07	29.45	轻载	3721.89	0	扬州.临泽变/1号主变	32.89	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	48	12250	3721.89
临镇114线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	6437.84	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	4	320	6437.84
临指119线	10	530	D5000维护值	101.28	2021-02-11	19.11	轻载	4671.55	0	扬州.临泽变/1号主变	32.89	扬州.临泽变/10kV.10千伏I段母线	94	21555	4671.55
磷肥112线	10	530	D5000维护值	195.58	2021-01-07	36.9	轻载	3038.27	0	扬州.高城变/1号主变	11.29	扬州.高城变/10kV.10千伏I段母线	40	19020	3038.27
凌波113线	10	531	D5000维护值	268.24	2021-04-13	50.52	中载	1791.93	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	31	9650	1791.93
六洋122线	10	530	D5000维护值	230.27	2021-01-07	43.45	轻载	2437.44	0	扬州.黄渡变/2号主变	13.58	扬州.黄渡变/10kV.10千伏II段母线	47	30325	2437.44

龙波141线	10	531	D5000维护值	218.67	2021-04-26	41.18	轻载	2650.48	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	1	5080	2650.48
龙东134线	10	531	D5000维护值	349.62	2021-01-05	65.84	中载	382.43	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	65	19630	382.43
龙埭131线	10	360	D5000维护值	23.74	2021-03-23	6.59	轻载	3953.46	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	0		3953.46
龙钢188线	10	531	D5000维护值	59.79	2021-02-20	11.26	轻载	5402.28	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	0		5402.28
龙工181线	10	450	D5000维护值	132.25	2021-04-11	29.39	轻载	3165.23	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	23	11865	3165.23
龙河124线	10	300	D5000维护值	54.15	2021-04-28	18.05	轻载	2699.32	0	扬州.周山变/2号主变	32.78	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	49	11650	2699.32
龙加189线	10	469	D5000维护值	275.76	2021-01-07	58.8	中载	909.99	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	38	23935	909.99

龙农182线	10	450	D5000维护值	118.53	2021-03-06	26.34	轻载	3402.86	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	29	11700	3402.86
龙秦187线	10	531	D5000维护值	138.58	2021-01-07	26.1	轻载	4037.64	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	38	24070	4037.64
龙虬135线	10	450	D5000维护值	38.34	2021-03-22	8.52	轻载	4791.75	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	1	315	4791.75
龙游183线	10	480	D5000维护值	209.28	2021-01-07	43.6	轻载	2194.79	0	扬州.龙虬变/4号主变	10.72	扬州.龙虬变/10kV.10千伏IV段母线	44	20240	2194.79
龙远118线	10	480	D5000维护值	273.05	2021-03-18	56.89	中载	1090.29	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		1090.29
陆宇2号141线	10	469	D5000维护值	51.69	2021-01-07	11.02	轻载	4790.89	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	7	4780	4790.89
米厂113线	10	220	D5000维护值	32.64	2021-04-13	14.84	轻载	2101.96	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	2	800	2101.96

南茶126线	10	500	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6062	0	扬州.湖西变/2号主变	16.08	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	0		6062
南海111线	10	469	D5000维护值	283.68	2021-01-07	60.49	中载	772.82	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	50	19160	772.82
南郊131线	10	531	D5000维护值	123	2021-01-07	23.16	轻载	4307.48	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	42	20920	4307.48
南桥124线	10	459	D5000维护值	299.88	2021-01-07	65.33	中载	370.99	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	49	20345	370.99
欧洲2号148线	10	469	D5000维护值	103.73	2021-01-07	22.12	轻载	3889.55	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	22	14750	3889.55
琵琶117线	10	531	D5000维护值	228.12	2021-01-07	42.96	轻载	2486.81	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	27	12550	2486.81
品北112线	10	531	D5000维护值	62.93	2021-03-29	11.85	轻载	5347.9	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	2	1800	5347.9

品东115线	10	531	D5000维护值	95.98	2021-04-02	18.08	轻载	4775.47	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	35	12315	4775.47
品墩113线	10	531	D5000维护值	91.76	2021-01-07	17.28	轻载	4848.56	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	67	19930	4848.56
品湖121线	10	531	D5000维护值	37.27	2021-04-29	7.02	轻载	5792.33	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	35	10005	5792.33
品乐116线	10	531	D5000维护值	217.62	2021-03-30	40.98	轻载	2668.67	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	1	8000	2668.67
品马114线	10	531	D5000维护值	128.32	2021-01-04	24.17	轻载	4215.34	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	109	30280	4215.34
品南125线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
品强122线	10	440	D5000维护值	114.61	2021-04-28	26.05	轻载	3349.51	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	80	28505	3349.51

品桥123线	10	531	D5000维护值	104.41	2021-01-07	19.66	轻载	4629.46	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	83	19615	4629.46
品清124线	10	531	D5000维护值	55.2	2021-02-11	10.4	轻载	5481.78	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	37	9140	5481.78
品轩126线	10	531	D5000维护值	101.95	2021-04-30	19.2	轻载	4672.07	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏II段母线	55	14820	4672.07
品友111线	10	520	D5000维护值	95.98	2021-04-29	18.46	轻载	4642.11	0	江苏.品祚变/1号主变	156.27	江苏.品祚变/10kV.10千伏I段母线	59	17160	4642.11
平工127线	10	459	D5000维护值	277.03	2021-01-11	60.36	中载	766.76	0	扬州.甘垛变/2号主变	17.06	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	17	6790	766.76
平农119线	10	469	D5000维护值	126.21	2021-01-07	26.91	轻载	3500.2	0	扬州.甘垛变/1号主变	43.3	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	83	18860	3500.2
平胜131线	10	469	D5000维护值	105.82	2021-04-16	22.56	轻载	3853.35	0	扬州.甘垛变/1号主变	43.3	扬州.甘垛变/10kV.10千伏I段母线	29	8415	3853.35

前进144线	10	550	D5000维护值	100.97	2021-01-12	18.36	轻载	4919.4	0	扬州.文游变/3号主变	18.99	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	7	5430	4919.4
勤开1号113线	10	531	D5000维护值	5.4	2021-04-24	1.02	轻载	6344.32	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	0		6344.32
勤开2号135线	10	550	D5000维护值	37.26	2021-01-03	6.77	轻载	6022.86	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏III段母线	0		6022.86
勤南114线	10	531	D5000维护值	292.2	2021-01-26	55.03	中载	1376.94	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	63	22895	1376.94
勤农124线	10	531	D5000维护值	261	2021-01-08	49.15	轻载	1917.32	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	38	12740	1917.32
勤区115线	10	531	D5000维护值	137.4	2021-01-06	25.88	轻载	4058.08	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	52	14085	4058.08
勤渠112线	10	531	D5000维护值	415.2	2021-01-05	78.19	重载	0	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	70	24725	0

勤泰121线	10	531	D5000维护值	0.6	2021-04-01	0.11	轻载	6427.45	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	0		6427.45
勤特111线	10	531	D5000维护值	311.4	2021-01-11	58.64	中载	1044.4	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏I段母线	113	30385	1044.4
勤铁143线	10	550	D5000维护值	22.14	2020-12-31	4.03	轻载	6284.74	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏IV段母线	0		6284.74
勤旺123线	10	531	D5000维护值	0.6	2021-04-01	0.11	轻载	6427.45	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	2	400	6427.45
勤洋122线	10	531	D5000维护值	1.2	2021-03-15	0.23	轻载	6417.06	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	0		6417.06
勤亿141线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
勤镇125线	10	531	D5000维护值	402	2021-01-12	75.71	重载	0	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏II段母线	38	17620	0

沁园133线	10	550	D5000维护值	122.34	2021-01-07	22.24	轻载	4549.27	0	扬州.黄渡变/2号主变	13.58	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	18	13150	4549.27
清潭123线	10	531	D5000维护值	7.03	2021-02-14	1.32	轻载	6316.08	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	8	10680	6316.08
清园118线	10	531	D5000维护值	208.08	2021-01-07	39.19	轻载	2833.9	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	38	19750	2833.9
瑞和125线	10	550	D5000维护值	147.48	2021-01-07	26.81	轻载	4113.85	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	15	9060	4113.85
润源123线	10	550	D5000维护值	230.82	2021-04-05	41.97	轻载	2670.4	0	扬州.回乡变/1号主变	20.07	扬州.回乡变/10kV.10千伏II段母线	0		2670.4
三春136线	10	485	经验值	0.7	2021-04-21	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5868.02
三甸134线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08

三垛126线	10	485	经验值	114.26	2021-01-07	23.56	轻载	3901.16	0	扬州.甘垛变/2号主变	17.06	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	30	10200	3901.16
三丰114线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三供133线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三顾122线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三河118线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三鹤111线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三街124线	10	485	经验值	0.7	2021-01-11	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5868.02

三里123线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三联114线	10	469	D5000维护值	138.36	2021-03-27	29.5	轻载	3289.76	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	57	15305	3289.76
三林117线	10	485	经验值	0.7	2021-01-14	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5868.02
三柳112线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三南119线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三农116线	10	525	D5000维护值	181.2	2021-04-14	34.51	轻载	3226.72	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	55	14950	3226.72
三卿212线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08

三夏121线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三卸132线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三阳122线	10	459	D5000维护值	263.77	2021-01-07	57.47	中载	996.42	0	扬州.甘垛变/2号主变	17.06	扬州.甘垛变/10kV.10千伏II段母线	94	34835	996.42
三异115线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
三友135线	10	485	经验值	0.7	2021-01-07	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5868.02
三园125线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08
三岳126线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/2号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏III段母线	0		5874.08

三镇111线	10	525	D5000维护值	118.68	2021-01-07	22.61	轻载	4309.56	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	18	7325	4309.56
三忠211线	10	485	经验值	0.35	2021-01-12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5874.08
山海123线	10	525	D5000维护值	330.55	2021-02-08	62.96	中载	639.97	0	扬州.周山变/2号主变	32.78	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	1	6000	639.97
商务112线	10	360	D5000维护值	62.33	2021-01-07	17.31	轻载	3285.08	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	0		3285.08
神北122线	10	530	D5000维护值	188.93	2021-03-24	35.65	轻载	3153.45	0	扬州.神居变/2号主变	47.12	扬州.神居变/10kV.10千伏II段母线	63	13450	3153.45
神茶141线	10	480	D5000维护值	230.04	2021-03-24	47.92	轻载	1835.23	0	扬州.神居变/4号主变	28.75	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	56	13250	1835.23
神棟144线	10	530	D5000维护值	112.5	2021-03-19	21.23	轻载	4477.22	0	扬州.神居变/4号主变	28.75	扬州.神居变/10kV.10千伏IV段母线	0		4477.22

神农123线	10	530	D5000维护值	311.48	2021-01-26	58.77	中载	1030.89	0	扬州. 神居变/2号主变	47.12	扬州. 神居变/10kV. 10千伏II段母线	136	44870	1030.89
神仪142线	10	480	D5000维护值	176.45	2021-04-11	36.76	轻载	2763.41	0	扬州. 神居变/4号主变	28.75	扬州. 神居变/10kV. 10千伏IV段母线	26	8355	2763.41
神中121线	10	530	D5000维护值	188.09	2021-01-07	35.49	轻载	3168	0	扬州. 神居变/2号主变	47.12	扬州. 神居变/10kV. 10千伏II段母线	46	15795	3168
神州111线	10	180	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	2182.32	0	扬州. 湖西变/1号主变	39.98	扬州. 湖西变/10kV. 10千伏I段母线	0		2182.32
世纪113线	10	550	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6668.2	0	扬州. 黄渡变/1号主变	7.03	扬州. 黄渡变/10kV. 10千伏I段母线	4	2000	6668.2
市府122线	10	350	D5000维护值	202.31	2021-01-07	57.8	中载	739.39	0	扬州. 高城变/1号主变	11.29	扬州. 高城变/10kV. 10千伏II段母线	24	10260	739.39
宋庄135线	10	531	D5000维护值	47.99	2021-01-07	9.04	轻载	5606.66	0	扬州. 高城变/2号主变	28.95	扬州. 高城变/10kV. 10千伏III段母线	4	1660	5606.66

送安128线	10	550	D5000维护值	170.66	2021-01-07	31.03	轻载	3712.37	0	扬州.湖西变/2号主变	16.08	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	14	14810	3712.37
送北121线	10	531	D5000维护值	84	2021-01-04	15.82	轻载	4982.96	0	扬州.湖西变/2号主变	16.08	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	27	8260	4982.96
送和213线	10	550	D5000维护值	15.05	2021-03-29	2.74	轻载	6407.53	0	扬州.湖西变/1号主变	39.98	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	6	4500	6407.53
送驾117线	10	531	D5000维护值	223.42	2021-01-07	42.08	轻载	2568.21	0	扬州.湖西变/1号主变	39.98	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	47	15870	2568.21
送驾2号124线	10	531	D5000维护值	185.2	2021-01-10	34.88	轻载	3230.18	0	扬州.湖西变/2号主变	16.08	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	0		3230.18
送居115线	10	550	D5000维护值	175.45	2021-01-07	31.9	轻载	3629.41	0	扬州.湖西变/1号主变	39.98	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	26	23555	3629.41
送南142线	10	531	D5000维护值	276.16	2021-03-16	52.01	中载	1654.75	0	扬州.湖西变/2号主变	16.08	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	78	18110	1654.75

送热132线	10	530	D5000维护值	259.57	2021-04-19	48.98	轻载	1929.97	0	扬州.湖西变/1号主变	39.98	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	8	8745	1929.97
送镇118线	10	531	D5000维护值	291.89	2021-04-18	54.97	中载	1382.31	0	扬州.湖西变/1号主变	39.98	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	37	11280	1382.31
送镇2号122线	10	531	D5000维护值	118.3	2021-01-07	22.28	轻载	4388.89	0	扬州.湖西变/2号主变	16.08	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	42	10955	4388.89
太湖I116线	10	550	D5000维护值	179.65	2021-01-07	32.66	轻载	3556.66	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	25	18300	3556.66
太湖II115线	10	550	D5000维护值	152.58	2021-01-07	27.74	轻载	4025.51	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	21	17460	4025.51
泰山113线	10	531	D5000维护值	245.19	2021-01-07	46.18	轻载	2191.15	0	扬州.文游变/1号主变	16.52	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	53	19150	2191.15
汤澄113线	10	531	D5000维护值	193.75	2021-01-07	36.49	轻载	3082.09	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	45	11275	3082.09

汤东122线	10	531	D5000维护值	114.3	2021-04-15	21.53	轻载	4458.17	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	25	4330	4458.17
汤富112线	10	531	D5000维护值	148.07	2021-01-23	27.89	轻载	3873.27	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	21	5370	3873.27
汤海121线	10	531	D5000维护值	184.27	2021-01-23	34.7	轻载	3246.29	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	78	19200	3246.29
汤联126线	10	531	D5000维护值	0.41	2021-04-06	0.08	轻载	6430.74	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	0		6430.74
汤陵111线	10	531	D5000维护值	67.59	2021-01-05	12.73	轻载	5267.19	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	26	5655	5267.19
汤潘125线	10	531	D5000维护值	100.89	2021-02-11	19	轻载	4690.43	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	82	19870	4690.43
汤伍124线	10	531	D5000维护值	59.92	2021-04-28	11.28	轻载	5400.03	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	69	14920	5400.03

汤堰123线	10	531	D5000维护值	102.18	2021-01-07	19.24	轻载	4668.09	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏II段母线	30	7685	4668.09
汤谊114线	10	531	D5000维护值	89.03	2021-01-02	16.77	轻载	4895.84	0	扬州.汤庄变/1号主变	20.22	扬州.汤庄变/10kV.10千伏I段母线	84	20805	4895.84
体育134线	10	531	D5000维护值	27.11	2021-01-08	5.11	轻载	5968.3	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	6	1830	5968.3
天玻127线	10	360	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	4364.64	0	扬州.湖西变/2号主变	16.08	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	0		4364.64
天娇132线	10	550	D5000维护值	135.36	2021-01-07	24.61	轻载	4323.76	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	22	16200	4323.76
天元113线	10	180	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	2182.32	0	扬州.湖西变/1号主变	39.98	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	0		2182.32
天镇125线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.湖西变/2号主变	16.08	扬州.湖西变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84

万科119线	10	550	D5000维护值	7.98	2021-04-07	1.45	轻载	6529.99	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	0		6529.99
王庄143线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
文北112线	10	531	D5000维护值	275.09	2021-01-07	51.81	中载	1673.29	0	扬州.文游变/1号主变	16.52	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	41	14335	1673.29
文丰122线	10	531	D5000维护值	243.71	2021-01-07	45.9	轻载	2216.79	0	扬州.文游变/1号主变	16.52	扬州.文游变/10kV.10千伏II段母线	17	15290	2216.79
文河143线	10	550	D5000维护值	78.46	2021-01-07	14.27	轻载	5309.27	0	扬州.文游变/3号主变	18.99	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	10	7320	5309.27
文湖125线	10	531	D5000维护值	100.06	2021-01-07	18.84	轻载	4704.8	0	扬州.文游变/1号主变	16.52	扬州.文游变/10kV.10千伏II段母线	39	15710	4704.8
文景114线	10	550	D5000维护值	112.81	2021-01-07	20.51	轻载	4714.33	0	扬州.文游变/1号主变	16.52	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	18	9530	4714.33

文开1号 123线	10	531	D5000维 护值	160.88	2020-12- 31	30.3	轻载	3651.4	0	扬州.文 游变/1号 主变	16.52	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏II段 母线	15	21780	3651.4
文开2号 134线	10	531	D5000维 护值	59.52	2021-03- 15	11.21	轻载	5406.96	0	扬州.文 游变/3号 主变	18.99	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏III段 母线	12	4800	5406.96
文秦111 线	10	531	D5000维 护值	115.14	2021-01- 08	21.68	轻载	4443.62	0	扬州.文 游变/1号 主变	16.52	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏I段 母线	33	10560	4443.62
文润142 线	10	550	D5000维 护值	112.48	2021-01- 07	20.45	轻载	4720.05	0	扬州.文 游变/3号 主变	18.99	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏IV段 母线	15	11320	4720.05
文盛124 线	10	531	D5000维 护值	115.57	2021-01- 07	21.76	轻载	4436.17	0	扬州.文 游变/1号 主变	16.52	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏II段 母线	20	11885	4436.17
文西133 线	10	531	D5000维 护值	205.8	2021-01- 07	38.76	轻载	2873.39	0	扬州.文 游变/3号 主变	18.99	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏III段 母线	31	14445	2873.39
文兴121 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 11	0	轻载	6437.84	0	扬州.文 游变/1号 主变	16.52	扬州.文 游变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		6437.84

文闸141线	10	531	D5000维护值	272.17	2021-03-24	51.26	中载	1723.86	0	扬州.文游变/3号主变	18.99	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	49	26275	1723.86
文珠132线	10	531	D5000维护值	141.74	2021-01-07	26.69	轻载	3982.91	0	扬州.文游变/3号主变	18.99	扬州.文游变/10kV.10千伏III段母线	18	8370	3982.91
文装115线	10	531	D5000维护值	73.52	2021-01-07	13.85	轻载	5164.48	0	扬州.文游变/1号主变	16.52	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	9	8000	5164.48
文紫145线	10	550	D5000维护值	123.61	2021-01-07	22.47	轻载	4527.27	0	扬州.文游变/3号主变	18.99	扬州.文游变/10kV.10千伏IV段母线	18	14120	4527.27
武蝶123线	10	459	D5000维护值	296.52	2021-01-07	64.6	中载	429.19	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	46	20860	429.19
武丁127线	10	531	D5000维护值	367.68	2021-03-09	69.24	中载	69.63	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	27	5675	69.63
武工115线	10	531	D5000维护值	259.8	2021-01-09	48.93	轻载	1938.11	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	55	28615	1938.11

武翰141线	10	469	D5000维护值	70.68	2021-01-07	15.07	轻载	4461.98	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	15	11450	4461.98
武湖119线	10	531	D5000维护值	62.88	2021-01-09	11.84	轻载	5348.76	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	21	6050	5348.76
武南128线	10	531	D5000维护值	232.68	2021-01-05	43.82	轻载	2407.83	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	43	18160	2407.83
武农113线	10	531	D5000维护值	159.24	2020-12-31	29.99	轻载	3679.81	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	37	17635	3679.81
武新143线	10	531	D5000维护值	273.12	2021-03-17	51.44	中载	1707.41	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	19	4140	1707.41
武沿142线	10	531	D5000维护值	191.28	2021-01-09	36.02	轻载	3124.87	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	33	16600	3124.87
武御129线	10	442	D5000维护值	167.16	2021-01-07	37.82	轻载	2463.6	0	扬州.武安变/2号主变	40.99	扬州.武安变/10kV.10千伏II段母线	12	12000	2463.6

武镇114线	10	531	D5000维护值	302.04	2021-03-23	56.88	中载	1206.51	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	46	21705	1206.51
熙园117线	10	550	D5000维护值	184.04	2021-01-07	33.46	轻载	3480.63	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	24	17945	3480.63
卸北121线	10	531	D5000维护值	224.4	2021-04-25	42.26	轻载	2551.24	0	扬州.卸甲变/2号主变	9.52	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	82	20940	2551.24
卸奔112线	10	531	D5000维护值	259.2	2021-01-06	48.81	轻载	1948.5	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.34	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	75	19975	1948.5
卸东126线	10	525	D5000维护值	367.2	2021-01-05	69.94	中载	5.2	0	扬州.卸甲变/2号主变	9.52	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	45	14305	5.2
卸丰115线	10	531	D5000维护值	102	2021-03-21	19.21	轻载	4671.2	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.34	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	58	14690	4671.2
卸联114线	10	400	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	4849.6	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.34	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	0		4849.6

卸龙123线	10	525	D5000维护值	215.2	2021-01-08	40.99	轻载	2637.84	0	扬州.卸甲变/2号主变	9.52	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	105	30940	2637.84
卸南124线	10	525	D5000维护值	95.2	2021-01-12	18.13	轻载	4716.24	0	扬州.卸甲变/2号主变	9.52	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	60	14090	4716.24
卸泰122线	10	409	D5000维护值	156	2021-04-15	38.14	轻载	2256.8	0	扬州.卸甲变/2号主变	9.52	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	75	19280	2256.8
卸杨111线	10	531	D5000维护值	232.8	2021-04-17	43.84	轻载	2405.75	0	扬州.卸甲变/1号主变	13.34	扬州.卸甲变/10kV.10千伏I母线	71	18220	2405.75
卸镇125线	10	525	D5000维护值	247.2	2021-01-07	47.09	轻载	2083.6	0	扬州.卸甲变/2号主变	9.52	扬州.卸甲变/10kV.10千伏II母线	34	13160	2083.6
新潮132线	10	300	D5000维护值	14.36	2021-04-08	4.79	轻载	3388.48	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏III段母线	0		3388.48
新电117线	10	525	D5000维护值	3	2021-01-29	0.57	轻载	6313.14	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	3	5160	5400

新沟115线	10	530	D5000维护值	191.95	2021-03-13	36.22	轻载	3101.15	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏I段母线	37	13015	3101.15
新华112线	10	469	D5000维护值	152.52	2021-01-07	32.52	轻载	3044.51	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	20	11150	3044.51
新能112线	10	240	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	2909.76	0	扬州.湖西变/1号主变	39.98	扬州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	0		2909.76
新投213线	10	485	经验值	0.7	2021-04-18	0.14	轻载	5868.02	0	扬州.三垛变/1号主变	40	扬州.三垛变/10kV.10千伏I段母线	0		5868.02
星浪142线	10	531	D5000维护值	152.82	2021-01-14	28.78	轻载	3791	0	江苏.勤王变/1号主变	56.04	江苏.勤王变/10kV.10千伏IV段母线	0		3791
轩池125线	10	531	D5000维护值	334.98	2021-03-15	63.08	中载	635.99	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	10	10855	635.99
轩电111线	10	531	D5000维护值	170.82	2021-04-19	32.17	轻载	3479.24	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	3	4730	3479.24

轩帆121线	10	531	D5000维护值	212.34	2021-01-05	39.99	轻载	2760.12	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	2	2475	2760.12
轩工124线	10	531	D5000维护值	232.14	2021-01-14	43.72	轻载	2417.18	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	4	8150	2417.18
轩沟132线	10	531	D5000维护值	135.03	2021-01-07	25.43	轻载	4099.12	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	31	9645	4099.12
轩光143线	10	531	D5000维护值	417.27	2021-01-09	78.58	重载	0	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	4	9730	0
轩硅116线	10	531	D5000维护值	290.94	2021-01-11	54.79	中载	1398.76	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	1	5250	1398.76
轩红112线	10	531	D5000维护值	238.5	2021-04-30	44.92	轻载	2307.02	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	78	23295	2307.02
轩辉141线	10	531	D5000维护值	145.5	2021-04-21	27.4	轻载	3917.78	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	4	5500	3917.78

轩吉131线	10	531	D5000维护值	577.14	2021-02-16	108.69	重载	0	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	3	17060	0
轩联126线	10	531	D5000维护值	0.42	2021-03-22	0.08	轻载	6430.57	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	0		6430.57
轩马145线	10	531	D5000维护值	1.11	2021-01-22	0.21	轻载	6418.62	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	0		6418.62
轩庙142线	10	531	D5000维护值	132.03	2021-01-16	24.86	轻载	4151.08	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	21	5515	4151.08
轩棚134线	10	531	D5000维护值	0.69	2021-03-25	0.13	轻载	6425.89	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	0		6425.89
轩桥113线	10	531	D5000维护值	264.78	2021-01-18	49.86	轻载	1851.85	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	58	17015	1851.85
轩虬115线	10	531	D5000维护值	106.98	2021-04-30	20.15	轻载	4584.95	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	68	25435	4584.95

轩园144线	10	531	D5000维护值	259.89	2021-03-18	48.94	轻载	1936.55	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/10kV.10千伏IV段母线	1	2250	1936.55
轩镇122线	10	531	D5000维护值	232.02	2021-01-07	43.69	轻载	2419.26	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏II段母线	72	25615	2419.26
轩珠133线	10	531	D5000维护值	107.07	2021-04-03	20.16	轻载	4583.39	0	扬州.张轩变/3号主变	28.98	扬州.张轩变/110kV.10千伏III段母线	2	2830	4583.39
沿河116线	10	531	D5000维护值	90	2021-01-07	16.95	轻载	4879.04	0	扬州.武安变/1号主变	6.02	扬州.武安变/10kV.10千伏I段母线	17	7815	4879.04
杨桥119线	10	531	D5000维护值	256.99	2021-01-07	48.4	轻载	1986.78	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	46	23895	1986.78
腰圩122线	10	531	D5000维护值	158.91	2021-01-13	29.93	轻载	3685.52	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	28	17015	3685.52
怡嘉1号147线	10	469	D5000维护值	125.89	2021-01-07	26.84	轻载	3505.74	0	扬州.黄渡变/1号主变	7.03	扬州.黄渡变/10kV.10千伏IV段母线	8	8000	3505.74

怡嘉3号 125线	10	469	D5000维 护值	83.16	2021-01- 07	17.73	轻载	4245.82	0	扬州.黄 渡变/2号 主变	13.58	扬州.黄 渡变 /10kV.10 千伏II段 母线	5	4630	4245.82
亿泰1号 116线	10	350	D5000维 护值	446.09	2021-04- 24	127.45	重载	0	0	扬州.黄 渡变/1号 主变	7.03	扬州.黄 渡变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		0
亿泰2号 124线	10	350	D5000维 护值	120.85	2021-01- 19	34.53	轻载	2150.28	0	扬州.黄 渡变/2号 主变	13.58	扬州.黄 渡变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		2150.28
营北122 线	10	525	D5000维 护值	327	2021-01- 05	62.29	中载	701.46	0	扬州.营 南变/2号 主变	3.27	扬州.营 南变 /10kV.10 千伏II段 母线	80	20335	701.46
营东114 线	10	531	D5000维 护值	101.4	2021-01- 08	19.1	轻载	4681.6	0	扬州.营 南变/1号 主变	6.13	扬州.营 南变 /10kV.10 千伏I段 母线	98	19520	4681.6
营潭123 线	10	500	D5000维 护值	0.6	2021-03- 30	0.12	轻载	6051.61	0	扬州.营 南变/2号 主变	3.27	扬州.营 南变 /10kV.10 千伏II段 母线	5	2880	3270
营西121 线	10	300	D5000维 护值	58.5	2021-02- 11	19.5	轻载	2623.98	0	扬州.营 南变/2号 主变	3.27	扬州.营 南变 /10kV.10 千伏II段 母线	50	10090	2623.98

营园112线	10	525	D5000维护值	25.8	2021-04-30	4.91	轻载	5918.24	0	扬州.营南变/1号主变	6.13	扬州.营南变/10kV.10千伏I段母线	27	5010	5918.24
营柘115线	10	525	D5000维护值	31.2	2021-03-27	5.94	轻载	5824.72	0	扬州.营南变/1号主变	6.13	扬州.营南变/10kV.10千伏I段母线	0		5824.72
永泰114线	10	531	D5000维护值	517.74	2021-04-05	97.5	重载	0	0	扬州.张轩变/1号主变	24.55	扬州.张轩变/10kV.10千伏I段母线	0		0
永兴131线	10	550	D5000维护值	119.72	2020-12-31	21.77	轻载	4594.65	0	扬州.文游变/3号主变	18.99	扬州.文游变/10kV.10千伏III段母线	4	8920	4594.65
邮兴115线	10	531	D5000维护值	193.19	2021-01-07	36.38	轻载	3091.79	0	扬州.高城变/1号主变	11.29	扬州.高城变/10kV.10千伏I段母线	31	12285	3091.79
游加116线	10	550	D5000维护值	72.51	2021-01-27	13.18	轻载	5412.33	0	扬州.文游变/1号主变	16.52	扬州.文游变/10kV.10千伏I段母线	5	7460	5412.33
游熙136线	10	550	D5000维护值	178.81	2021-03-29	32.51	轻载	3571.21	0	扬州.文游变/3号主变	18.99	扬州.文游变/10kV.10千伏III段母线	37	19230	3571.21

游远126线	10	469	D5000维护值	300.84	2021-03-01	64.14	中载	475.61	0	扬州.文游变/1号主变	16.52	扬州.文游变/10kV.10千伏II段母线	0		475.61
玉带133线	10	531	D5000维护值	143.4	2021-01-07	27.01	轻载	3954.16	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏III段母线	21	7920	3954.16
轧钢112线	10	385	D5000维护值	0.08	2021-02-12	0.02	轻载	4666.35	0	扬州.三司变/1号主变	5.4	扬州.三司变/10kV.10千伏母线	0		4666.35
张庄144线	10	550	D5000维护值	113.14	2021-01-09	20.57	轻载	4708.62	0	扬州.高城变/2号主变	28.95	扬州.高城变/10kV.10千伏IV段母线	4	7300	4708.62
振兴125线	10	531	D5000维护值	224.41	2021-04-17	42.26	轻载	2551.06	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏II段母线	0		2551.06
指南115线	10	360	D5000维护值	0	2021-03-11	0	轻载	4364.64	0	扬州.临青变/2号主变	8	扬州.临青变/10kV.10千伏正母线	0		4364.64
中信117线	10	300	D5000维护值	225.52	2021-01-05	75.17	重载	0	0	扬州.龙虬变/2号主变	35.25	扬州.龙虬变/10kV.10千伏I段母线	0		0

周农113线	10	525	D5000维护值	59.42	2021-01-11	11.32	轻载	5335.95	0	扬州.周山变/1号主变	20.49	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	49	12215	5335.95
周平114线	10	531	D5000维护值	85.44	2021-04-16	16.09	轻载	4958.02	0	扬州.周山变/1号主变	20.49	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	59	12790	4958.02
周胜111线	10	531	D5000维护值	43.95	2021-04-30	8.28	轻载	5676.63	0	扬州.周山变/1号主变	20.49	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	39	10045	5676.63
周吴115线	10	531	D5000维护值	52.39	2021-04-02	9.87	轻载	5530.45	0	扬州.周山变/1号主变	20.49	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	54	11800	5530.45
周祥125线	10	531	D5000维护值	91.06	2021-04-27	17.15	轻载	4860.68	0	扬州.周山变/2号主变	32.78	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	48	11870	4860.68
周兴126线	10	531	D5000维护值	60.48	2021-03-27	11.39	轻载	5390.33	0	扬州.周山变/2号主变	32.78	扬州.周山变/10kV.10千伏II母	37	12280	5390.33
周谊116线	10	531	D5000维护值	40.61	2021-04-28	7.65	轻载	5734.48	0	扬州.周山变/1号主变	20.49	扬州.周山变/10kV.10千伏I母	38	10940	5734.48
珠光131线	10	530	D5000维护值	349.8	2021-01-07	66	中载	367.18	0	扬州.黄渡变/2号主变	13.58	扬州.黄渡变/10kV.10千伏III段母线	63	31425	367.18

朝阳511线	20	459	D5000维护值	11.6	2021-01-23	2.53	轻载	10728.01	0	扬州.德华变/1号主变	48.98	扬州.德华变/20kV.20千伏I段母线	2	500	10728.01
车工521线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州.迎宾变/2号主变	50.91	扬州.迎宾变/20kV.20千伏II段母线	0		11760.28
待用514线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州.德华变/1号主变	48.98	扬州.德华变/20kV.20千伏I段母线	0		11760.28
待用521线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州.德华变/1号主变	48.98	扬州.德华变/20kV.20千伏I段母线	0		11760.28
待用521线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.神居变/2号主变	47.12	扬州.神居变/20kV.20千伏II段母线	0		11760.28
待用522线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州.迎宾变/2号主变	50.91	扬州.迎宾变/20kV.20千伏II段母线	0		11760.28
待用522线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州.德华变/1号主变	48.98	扬州.德华变/20kV.20千伏I段母线	0		11760.28

待用523线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州.迎 宾变/2号 主变	50.91	扬州.迎 宾变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	11760.28
待用523线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州.德 华变/1号 主变	48.98	扬州.德 华变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	11760.28
待用523线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.神 居变/2号 主变	47.12	扬州.神 居变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	11760.28
待用524线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州.德 华变/1号 主变	48.98	扬州.德 华变 /20kV. 20 千伏 I段 母线	0	11760.28
待用524线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.神 居变/2号 主变	47.12	扬州.神 居变 /20kV. 20 千伏 II段 母线	0	11760.28
待用542线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州.神 居变/4号 主变	28.75	扬州.神 居变 /20kV. 20 千伏 IV段 母线	0	11760.28
待用543线	20	485	经验值	0.31	2021-03-20	0.06	轻载	11749.54	0	扬州.神 居变/4号 主变	28.75	扬州.神 居变 /20kV. 20 千伏 IV段 母线	0	11749.54

待用544线	20	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	11760.28	0	扬州. 神居变/4号主变	28.75	扬州. 神居变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
待用545线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州. 迎宾变/4号主变	34.45	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
待用546线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州. 迎宾变/4号主变	34.45	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
待用547线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州. 迎宾变/4号主变	34.45	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
待用548线	20	485	经验值	0	2021-03-11	0	轻载	11760.28	0	扬州. 迎宾变/4号主变	34.45	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		11760.28
金晖542线	20	300	D5000维护值	28.57	2021-04-05	9.52	轻载	6284.74	0	扬州. 迎宾变/4号主变	34.45	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	0		6284.74
柳坝513线	20	459	D5000维护值	72.41	2021-01-20	15.78	轻载	8621.55	0	扬州. 德华变/1号主变	48.98	扬州. 德华变/20kV. 20千伏I段母线	7	4450	8621.55

神工548线	20	530	D5000维护值	20.04	2021-04-20	3.78	轻载	12157.25	0	扬州. 神居变/2号主变	47.12	扬州. 神居变/20kV. 20千伏IV段母线	1	630	12157.25
神镇547线	20	530	D5000维护值	119.9	2021-03-25	22.62	轻载	8698.1	0	扬州. 神居变/2号主变	47.12	扬州. 神居变/20kV. 20千伏IV段母线	19	6625	8698.1
夏桥512线	20	459	D5000维护值	124.09	2021-04-16	27.03	轻载	6831.35	0	扬州. 德华变/1号主变	48.98	扬州. 德华变/20kV. 20千伏 I 段母线	1	8200	6831.35
向阳541线	20	530	D5000维护值	119.88	2021-01-10	22.62	轻载	8698.8	0	扬州. 神居变/2号主变	47.12	扬州. 神居变/20kV. 20千伏IV段母线	28	13660	8698.8
肖祠546线	20	530	D5000维护值	195.47	2021-01-05	36.88	轻载	6080.36	0	扬州. 神居变/2号主变	47.12	扬州. 神居变/20kV. 20千伏IV段母线	44	17515	6080.36
新区543线	20	459	D5000维护值	128.72	2021-01-04	28.04	轻载	6670.97	0	扬州. 迎宾变/4号主变	34.45	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	36	21280	6670.97
园区544线	20	459	D5000维护值	79.13	2021-04-07	17.24	轻载	8388.77	0	扬州. 迎宾变/4号主变	34.45	扬州. 迎宾变/20kV. 20千伏IV段母线	10	2620	8388.77

镇区541 线	20	485	经验值	0	2021-03- 11	0	轻载	11760.28	0	扬州.迎 宾变/4号 主变	34.45	扬州.迎 宾变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0		11760.28
中泰545 线	20	100	D5000维 护值	3.93	2021-01- 11	3.93	轻载	2288.66	0	扬州.神 居变/2号 主变	47.12	扬州.神 居变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0		2288.66