

线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总量	挂接台区容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
安坝116线	10	531	D5000维护值	254.91	2021-01-08	48.01	轻载	2022.8	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	49	17560	2022.8
白田238线	10	531	D5000维护值	0.94	2021-04-06	0.18	轻载	6421.56	0	扬州.宝应城东变/2号主变	7.86	扬州.宝应城东变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	3	75	6421.56
宝成114线	10	553	D5000维护值	95.16	2021-04-13	17.21	轻载	5056.4	0	扬州.官庄变/1号主变	30.89	扬州.官庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	1	3200	5056.4
宝祥176线	10	400	D5000维护值	0.47	2021-01-21	0.12	轻载	4841.46	0	扬州.黄浦变/1号主变	5.04	扬州.黄浦变/10kV.10kV旁母	0		4841.46
宝源113线	10	531	D5000维护值	229.59	2021-01-05	43.24	轻载	2461.35	0	扬州.宝应变/2号主变	15.55	扬州.宝应变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	28	9420	2461.35

宝中274线	10	531	D5000维护值	212	2021-01-07	39.92	轻载	2766	0	扬州.白田变/3号主变	26.28	扬州.白田变/10kV.10千伏IV段母线	20	15100	2766
北港275线	10	553	D5000维护值	40.8	2021-01-07	7.38	轻载	5997.92	0	扬州.中港变/1号主变	5.51	扬州.中港变/10kV.10千伏I段母线	21	4425	5510
北河234线	10	531	D5000维护值	241.26	2021-01-07	45.44	轻载	2259.22	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏IV段母线	19	7770	2259.22
北郊121线	10	531	D5000维护值	60.48	2021-01-07	11.39	轻载	5390.33	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏I段母线	6	3240	5390.33
滨河219线	10	553	D5000维护值	163.85	2021-01-07	29.63	轻载	3866.69	0	扬州.曹甸变/5号主变	12.77	扬州.曹甸变/10kV.10千伏V段母线	32	10995	3866.69
蔡桥161线	10	485	经验值	43.2	2021-01-07	8.91	轻载	5131.92	0	扬州.泾河变/2号主变	17.9	扬州.泾河变/10kV.10千伏III段母线	48	8460	5131.92
蔡园276线	10	482	D5000维护值	0.45	2021-02-25	0.09	轻载	5835.97	0	扬州.中港变/1号主变	5.51	扬州.中港变/10kV.10千伏I段母线	0		5510

藏陈252线	10	482	D5000维护值	101.65	2021-04-16	21.09	轻载	4083.19	0	扬州.射阳变/1号主变	5.04	扬州.射阳变/10kV.10kV I 段母线	33	6450	4083.19
曹坝217线	10	531	D5000维护值	104.46	2021-01-28	19.67	轻载	4628.6	0	扬州.齐心变/1号主变	24.43	扬州.齐心变/10kV.10千伏 II 段母线	15	9560	4628.6
曹南216线	10	553	D5000维护值	43.96	2021-01-07	7.95	轻载	5943.18	0	扬州.曹甸变/5号主变	12.77	扬州.曹甸变/10kV.10千伏 VI 段母线	49	8640	5943.18
曹镇215线	10	553	D5000维护值	174.9	2021-01-07	31.63	轻载	3675.3	0	扬州.曹甸变/5号主变	12.77	扬州.曹甸变/10kV.10千伏 V 段母线	27	9555	3675.3
曹中233线	10	553	D5000维护值	227.9	2021-01-07	41.21	轻载	2757.34	0	扬州.曹甸变/3号主变	19.18	扬州.曹甸变/10kV.10千伏 III 段母线	18	6890	2757.34
长工191线	10	553	D5000维护值	104.8	2021-03-09	18.95	轻载	4889.44	0	扬州.长沟变/1号主变	7.85	扬州.长沟变/10kV.10千伏 母线	140	23310	4889.44
长农196线	10	553	D5000维护值	78.8	2021-01-07	14.25	轻载	5339.76	0	扬州.长沟变/1号主变	7.85	扬州.长沟变/10kV.10千伏 母线	90	15060	5339.76

车站232线	10	531	D5000维护值	143.36	2021-01-17	27	轻载	3954.85	0	扬州.宝应城东变/1号主变	9.23	扬州.宝应城东变/10kV.10千伏I段母线	9	3955	3954.85
陈郝149线	10	485	经验值	49.98	2020-12-31	10.31	轻载	5014.49	0	扬州.泾河变/1号主变	19.2	扬州.泾河变/10kV.10千伏I段母线	46	9450	5014.49
陈家173线	10	550	D5000维护值	24.48	2021-02-11	4.45	轻载	6244.21	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏IV段母线	17	3150	6244.21
陈庄122线	10	531	D5000维护值	106.53	2021-02-19	20.06	轻载	4592.74	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏I段母线	9	3605	4592.74
成庄251线	10	553	D5000维护值	100.95	2021-04-15	18.25	轻载	4956.12	0	扬州.吉星变/1号主变	14.28	扬州.吉星变/10kV.10千伏I段母线	31	6570	4956.12
诚忠135线	10	553	D5000维护值	85.32	2021-04-07	15.43	轻载	5226.83	0	扬州.官庄变/3号主变	28.72	扬州.官庄变/10kV.10千伏III段母线	31	5415	5226.83
城南114线	10	531	D5000维护值	130.8	2021-01-07	24.63	轻载	4172.39	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏I段母线	27	10180	4172.39

城西117线	10	531	D5000维护值	55.9	2021-01-07	10.53	轻载	5469.66	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	17	4835	5469.66
城中115线	10	531	D5000维护值	182.83	2021-01-07	34.43	轻载	3271.23	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	30	12055	3271.23
滕舍133线	10	482	D5000维护值	1.2	2021-01-30	0.25	轻载	5822.98	0	江苏.黄滕变/1号主变	52.78	江苏.黄滕变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	0		5822.98
储能Ⅰ131线	10	482	D5000维护值	74.94	2021-04-03	15.55	轻载	4545.81	0	江苏.黄滕变/1号主变	52.78	江苏.黄滕变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	0		4545.81
储能Ⅱ123线	10	482	D5000维护值	19.56	2021-04-02	4.06	轻载	5504.99	0	江苏.黄滕变/1号主变	52.78	江苏.黄滕变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	0		5504.99
储能Ⅲ113线	10	482	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	5843.77	0	江苏.黄滕变/1号主变	52.78	江苏.黄滕变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	1	50	5843.77
楚甸229线	10	553	D5000维护值	433.7	2021-03-08	78.43	重载	0	0	扬州.曹甸变/5号主变	12.77	扬州.曹甸变/10kV.10千伏Ⅵ段母线	46	18700	0

船闸135线	10	550	D5000维护值	287.61	2021-01-07	52.29	中载	1686.79	0	扬州.宝应变/2号主变	15.55	扬州.宝应变/10kV.10千伏III段母线	37	19645	1686.79
崔堡221线	10	553	D5000维护值	1.16	2021-03-11	0.21	轻载	6684.48	0	扬州.曹甸变/5号主变	12.77	扬州.曹甸变/10kV.10千伏V段母线	0		6684.48
崔渡262线	10	553	D5000维护值	233.88	2021-01-16	42.29	轻载	2653.77	0	扬州.安丰变/1号主变	11.88	扬州.安丰变/10kV.10千伏I段母线	103	24245	2653.77
崔王222线	10	520	D5000维护值	128.32	2021-03-31	24.68	轻载	4081.98	0	扬州.鲁垛变/1号主变	13.4	扬州.鲁垛变/10kV.10千伏I段母线	98	17135	4081.98
大李122线	10	553	D5000维护值	94.8	2021-01-20	17.14	轻载	5062.64	0	江苏.黄塍变/1号主变	52.78	江苏.黄塍变/10kV.10千伏II段母线	35	8375	5062.64
大桥279线	10	481	D5000维护值	450	2021-01-07	93.56	重载	0	0	扬州.中港变/2号主变	12.38	扬州.中港变/10kV.10千伏II段母线	56	23755	0
大汕290线	10	570	D5000维护值	115.37	2021-01-04	20.24	轻载	4912.47	0	扬州.吉星变/2号主变	22.46	扬州.吉星变/10kV.10千伏II段母线	4	6600	4912.47

德仪239线	10	441	D5000维护值	288.7	2021-01-25	65.46	中载	346.4	0	扬州.宝应城东变/1号主变	9.23	扬州.宝应城东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	0		346.4
东荡261线	10	485	经验值	25.56	2021-01-20	5.27	轻载	5437.44	0	扬州.安丰变/1号主变	11.88	扬州.安丰变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	0		5437.44
东红148线	10	485	经验值	33.48	2021-01-07	6.9	轻载	5300.27	0	扬州.泾河变/1号主变	19.2	扬州.泾河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	87	14850	5300.27
东阳121线	10	553	D5000维护值	164.4	2021-01-23	29.73	轻载	3857.16	0	江苏.黄塍变/1号主变	52.78	江苏.黄塍变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	70	22545	3857.16
东庄257线	10	482	D5000维护值	45.25	2021-01-19	9.39	轻载	5060.04	0	扬州.射阳变/1号主变	5.04	扬州.射阳变/10kV.10kVⅠ段母线	8	1900	5040
二桥193线	10	553	D5000维护值	312.6	2021-03-12	56.53	中载	1290.34	0	扬州.长沟变/1号主变	7.85	扬州.长沟变/10kV.10千伏母线	58	20330	1290.34
范工293线	10	553	D5000维护值	471.63	2021-01-07	85.29	重载	0	0	扬州.吉星变/1号主变	14.28	扬州.吉星变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	131	44185	0

范沟143线	10	553	D5000维护值	64.44	2021-04-15	11.65	轻载	5588.47	0	扬州.官庄变/3号主变	28.72	扬州.官庄变/10kV.10千伏IV段母线	17	2790	5588.47
范农252线	10	553	D5000维护值	332.74	2021-01-09	60.17	中载	941.52	0	扬州.吉星变/1号主变	14.28	扬州.吉星变/10kV.10千伏I段母线	207	60745	941.52
范西292线	10	570	D5000维护值	142.45	2021-01-07	24.99	轻载	4443.45	0	扬州.吉星变/1号主变	14.28	扬州.吉星变/10kV.10千伏I段母线	273	34400	4443.45
范镇295线	10	553	D5000维护值	355.92	2021-01-07	64.36	中载	540.04	0	扬州.吉星变/1号主变	14.28	扬州.吉星变/10kV.10千伏I段母线	80	32315	540.04
福新166线	10	482	D5000维护值	277.8	2021-04-05	57.63	中载	1032.27	0	扬州.广洋变/2号主变	5.05	扬州.广洋变/10kV.10千伏II段母线	0		1032.27
富港145线	10	553	D5000维护值	24.24	2021-01-07	4.38	轻载	6284.74	0	扬州.望直变/2号主变	8.9	扬州.望直变/10kV.10千伏II段母线	5	3390	6284.74
港南272线	10	482	D5000维护值	109.32	2021-01-08	22.68	轻载	3950.35	0	扬州.中港变/1号主变	5.51	扬州.中港变/10kV.10千伏I段母线	31	7390	3950.35

高铁 I 133线	10	553	D5000维 护值	62.88	2021-01- 11	11.37	轻载	5615.49	0	扬州.官 庄变/3号 主变	28.72	扬州.官 庄变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		5615.49
高庄151 线	10	485	经验值	222.6	2021-03- 22	45.9	轻载	2024.71	0	扬州.泾 河变/1号 主变	19.2	扬州.泾 河变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	64	15875	2024.71
耿耿148 线	10	482	D5000维 护值	261.36	2021-04- 19	54.22	中载	1317.01	0	扬州.望 直变/2号 主变	8.9	扬州.望 直变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	10	3430	1317.01
工农256 线	10	531	D5000维 护值	301.65	2021-01- 07	56.81	中载	1213.27	0	扬州.白 田变/1号 主变	37.7	扬州.白 田变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	28	21490	1213.27
古塔213 线	10	553	D5000维 护值	21.18	2021-01- 07	3.83	轻载	6337.73	0	扬州.曹 甸变/5号 主变	12.77	扬州.曹 甸变 /10kV.10 千伏VI段 母线	20	3570	6337.73
顾家232 线	10	553	D5000维 护值	31.12	2021-01- 07	5.63	轻载	6165.57	0	扬州.曹 甸变/3号 主变	19.18	扬州.曹 甸变 /10kV.10 千伏III段 母线	43	7220	6165.57
官范132 线	10	553	D5000维 护值	0	2021-03- 07	0	轻载	6704.57	0	扬州.官 庄变/3号 主变	28.72	扬州.官 庄变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		6704.57

官沟178线	10	550	D5000维护值	65.46	2021-03-06	11.9	轻载	5534.43	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏IV段母线	28	8750	5534.43
官湖115线	10	553	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6704.57	0	扬州.官庄变/1号主变	30.89	扬州.官庄变/10kV.10千伏I段母线	0		6704.57
官庄127线	10	482	D5000维护值	30.48	2021-02-11	6.32	轻载	5315.85	0	扬州.望直变/2号主变	8.9	扬州.望直变/10kV.10千伏II段母线	63	13970	5315.85
光明214线	10	553	D5000维护值	27.97	2021-01-07	5.06	轻载	6220.13	0	扬州.曹甸变/5号主变	12.77	扬州.曹甸变/10kV.10千伏V段母线	19	3465	6220.13
光硕135线	10	553	D5000维护值	431.52	2021-04-04	78.03	重载	0	0	扬州.天平变/2号主变	12.31	扬州.天平变/10kV.10千伏I段母线	1	8750	0
光阳115线	10	553	D5000维护值	208.8	2021-01-05	37.76	轻载	3088.16	0	江苏.黄滕变/1号主变	52.78	江苏.黄滕变/10kV.10千伏I段母线	64	20015	3088.16
广工161线	10	550	D5000维护值	244.95	2021-01-06	44.54	轻载	2425.67	0	扬州.广洋变/1号主变	2.09	扬州.广洋变/10kV.10千伏I段母线	66	22790	2090

广陵259线	10	482	D5000维护值	32.58	2021-04-26	6.76	轻载	5279.48	0	扬州.射阳变/2号主变	12.8	扬州.射阳变/10kV.10kV II段母线	6	1565	5279.48
广农163线	10	550	D5000维护值	197.83	2021-03-22	35.97	轻载	3241.78	0	扬州.广洋变/1号主变	2.09	扬州.广洋变/10kV.10千伏 I 段母线	91	17385	2090
广镇162线	10	550	D5000维护值	57.67	2021-02-11	10.49	轻载	5669.36	0	扬州.广洋变/1号主变	2.09	扬州.广洋变/10kV.10千伏 I 段母线	74	12310	2090
郭工184线	10	553	D5000维护值	143.2	2021-01-29	25.9	轻载	4224.35	0	扬州.郭桥变/1号主变	9.36	扬州.郭桥变/10kV.10千伏 I 段母线	116	21655	4224.35
郭农185线	10	553	D5000维护值	74.4	2021-04-08	13.45	轻载	5415.96	0	扬州.郭桥变/2号主变	9.54	扬州.郭桥变/10kV.10千伏 II 段母线	85	13770	5415.96
郭庄268线	10	531	D5000维护值	105.82	2021-01-07	19.93	轻载	4605.04	0	扬州.白田变/3号主变	26.28	扬州.白田变/10kV.10千伏 III 段母线	16	17180	4605.04
果园187线	10	482	D5000维护值	150	2021-01-13	31.12	轻载	3245.77	0	扬州.郭桥变/2号主变	9.54	扬州.郭桥变/10kV.10千伏 II 段母线	129	25415	3245.77

邗沟233线	10	531	D5000维护值	0.7	2021-04-21	0.13	轻载	6425.72	0	扬州.宝应城东变/1号主变	9.23	扬州.宝应城东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	4	930	6425.72
翰林146线	10	570	D5000维护值	109.92	2021-01-07	19.28	轻载	5006.87	0	扬州.望直变/1号主变	21.4	扬州.望直变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	13	7930	5006.87
郝舍231线	10	553	D5000维护值	109.45	2021-01-22	19.79	轻载	4808.9	0	扬州.曹甸变/3号主变	19.18	扬州.曹甸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	133	21740	4808.9
禾润152线	10	485	经验值	67.08	2021-03-17	13.83	轻载	4718.31	0	扬州.泾河变/1号主变	19.2	扬州.泾河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	1	1250	4718.31
荷香143线	10	553	D5000维护值	229.8	2021-01-07	41.56	轻载	2724.44	0	扬州.望直变/1号主变	21.4	扬州.望直变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	44	15485	2724.44
荷园221线	10	553	D5000维护值	0.6	2021-03-02	0.11	轻载	6694.18	0	扬州.齐心变/1号主变	24.43	扬州.齐心变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	0		6694.18
荷园269线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.安丰变/1号主变	11.88	扬州.安丰变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	0		5880.14

鸿盛212线	10	531	D5000维护值	142.92	2021-01-11	26.92	轻载	3962.47	0	扬州.齐 心变/1号 主变	24.43	扬州.齐 心变 /10kV.10 千伏I段 母线	25	14235	3962.47
花庄219线	10	531	D5000维护值	127.98	2021-01-07	24.1	轻载	4221.23	0	扬州.齐 心变/1号 主变	24.43	扬州.齐 心变 /10kV.10 千伏II段 母线	12	6570	4221.23
槐楼174线	10	550	D5000维护值	60.6	2021-02-11	11.02	轻载	5618.61	0	江苏.沿 河变/3号 主变	50.39	江苏.沿 河变 /10kV.10 千伏IV段 母线	44	8490	5618.61
黄农178线	10	553	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6704.57	0	扬州.黄 浦变/1号 主变	5.04	扬州.黄 浦变 /10kV.10 kV旁母	0		5040
黄浦154线	10	485	经验值	168.66	2021-01-19	34.78	轻载	2958.95	0	扬州.泾 河变/2号 主变	17.9	扬州.泾 河变 /10kV.10 千伏III段 母线	75	18860	2958.95
黄镇172线	10	553	D5000维护值	0.7	2021-04-21	0.13	轻载	6692.45	0	扬州.黄 浦变/1号 主变	5.04	扬州.黄 浦变 /10kV.10 kV旁母	0		5040
机场271线	10	482	D5000维护值	73.46	2021-01-07	15.24	轻载	4571.44	0	扬州.中 港变/1号 主变	5.51	扬州.中 港变 /10kV.10 千伏I段 母线	44	8420	4571.44

集丰263线	10	553	D5000维护值	148.44	2021-01-07	26.84	轻载	4133.59	0	扬州.安丰变/2号主变	3.58	扬州.安丰变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	137	32970	3580
贾桥261线	10	531	D5000维护值	312.54	2021-01-07	58.86	中载	1024.65	0	扬州.白田变/1号主变	37.7	扬州.白田变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	33	28740	1024.65
建设144线	10	553	D5000维护值	204.36	2021-01-12	36.95	轻载	3165.06	0	扬州.官庄变/3号主变	28.72	扬州.官庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	55	12810	3165.06
健康142线	10	553	D5000维护值	357.48	2021-01-07	64.64	中载	513.02	0	扬州.望直变/2号主变	8.9	扬州.望直变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	73	29040	513.02
江宝145线	10	553	D5000维护值	98.52	2021-04-14	17.82	轻载	4998.21	0	扬州.官庄变/3号主变	28.72	扬州.官庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	47	12550	4998.21
姜庄155线	10	485	经验值	339.42	2021-04-06	69.98	中载	1.39	0	扬州.泾河变/2号主变	17.9	扬州.泾河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	97	27160	1.39
蒋堡258线	10	482	D5000维护值	113.53	2021-01-07	23.55	轻载	3877.43	0	扬州.射阳变/2号主变	12.8	扬州.射阳变/10kV.10kVⅡ段母线	43	10165	3877.43

交管133线	10	531	D5000维护值	161.74	2021-01-12	30.46	轻载	3636.51	0	扬州.宝应变/2号主变	15.55	扬州.宝应变/10kV.10千伏III段母线	10	5220	3636.51
金桥128线	10	550	D5000维护值	286.55	2021-01-07	52.1	中载	1705.15	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏II段母线	36	16705	1705.15
金吾227线	10	553	D5000维护值	79.24	2021-02-25	14.33	轻载	5332.14	0	扬州.曹甸变/3号主变	19.18	扬州.曹甸变/10kV.10千伏IV段母线	35	5885	5332.14
金夏183线	10	553	D5000维护值	95.6	2021-04-24	17.29	轻载	5048.78	0	扬州.郭桥变/1号主变	9.36	扬州.郭桥变/10kV.10千伏I段母线	2	3430	5048.78
金庄282线	10	553	D5000维护值	383.68	2021-03-10	69.38	中载	59.23	0	扬州.中港变/2号主变	12.38	扬州.中港变/10kV.10千伏II段母线	78	18130	59.23
进修132线	10	531	D5000维护值	88.25	2021-01-08	16.62	轻载	4909.35	0	扬州.宝应变/2号主变	15.55	扬州.宝应变/10kV.10千伏III段母线	10	3955	4909.35
泾安211线	10	553	D5000维护值	150.56	2021-03-11	27.23	轻载	4096.87	0	扬州.曹甸变/5号主变	12.77	扬州.曹甸变/10kV.10千伏V段母线	19	6080	4096.87

泾农175线	10	553	D5000维护值	0.47	2021-01-06	0.08	轻载	6696.43	0	扬州.黄浦变/1号主变	5.04	扬州.黄浦变/10kV.10kV旁母	0		5040
泾镇174线	10	553	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6704.57	0	扬州.黄浦变/1号主变	5.04	扬州.黄浦变/10kV.10kV旁母	0		5040
骏升II 298线	10	374	D5000维护值	202.83	2021-01-07	54.23	中载	1021.36	0	扬州.吉星变/2号主变	22.46	扬州.吉星变/10kV.10千伏II段母线	0		1021.36
开发118线	10	531	D5000维护值	308.35	2021-01-07	58.07	中载	1097.22	0	扬州.宝应变/2号主变	15.55	扬州.宝应变/10kV.10千伏IV段母线	42	16545	1097.22
凯翔126线	10	531	D5000维护值	173.69	2021-01-05	32.71	轻载	3429.53	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏II段母线	44	9840	3429.53
兰郡131线	10	531	D5000维护值	57.31	2021-01-06	10.79	轻载	5445.23	0	扬州.宝应变/2号主变	15.55	扬州.宝应变/10kV.10千伏III段母线	5	2015	5445.23
利民111线	10	553	D5000维护值	185.4	2021-01-07	33.53	轻载	3493.44	0	江苏.黄塍变/1号主变	52.78	江苏.黄塍变/10kV.10千伏I段母线	98	25835	3493.44

莲花253线	10	550	D5000维护值	431.37	2021-01-07	78.43	重载	0	0	扬州.白田变/1号主变	37.7	扬州.白田变/10kV.10千伏I段母线	44	30710	0
梁沙125线	10	482	D5000维护值	70.8	2021-01-07	14.69	轻载	4617.51	0	江苏.黄滕变/1号主变	52.78	江苏.黄滕变/10kV.10千伏II段母线	39	9280	4617.51
邻里273线	10	550	D5000维护值	295.67	2021-01-08	53.76	中载	1547.2	0	扬州.白田变/3号主变	26.28	扬州.白田变/10kV.10千伏IV段母线	44	30725	1547.2
林庄267线	10	550	D5000维护值	234.85	2021-01-08	42.7	轻载	2600.6	0	扬州.白田变/3号主变	26.28	扬州.白田变/10kV.10千伏III段母线	18	13465	2600.6
刘堡281线	10	553	D5000维护值	76.47	2021-03-12	13.83	轻载	5380.11	0	扬州.中港变/1号主变	5.51	扬州.中港变/10kV.10千伏I段母线	91	14730	5380.11
刘上143线	10	485	经验值	1.8	2021-03-15	0.37	轻载	5848.96	0	扬州.泾河变/1号主变	19.2	扬州.泾河变/10kV.10千伏I段母线	1	50	5848.96
刘圩222线	10	531	D5000维护值	97.08	2021-01-13	18.28	轻载	4756.42	0	扬州.齐心变/1号主变	24.43	扬州.齐心变/10kV.10千伏II段母线	23	9895	4756.42

刘庄177线	10	550	D5000维护值	103.32	2021-01-07	18.79	轻载	4878.7	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏IV段母线	70	22635	4878.7
柳堡154线	10	570	D5000维护值	181.2	2021-01-07	31.79	轻载	3772.3	0	扬州.小尹变/2号主变	1.8	扬州.小尹变/10kV.10千伏母线	181	34285	1800
龙河134线	10	553	D5000维护值	90.6	2021-03-26	16.38	轻载	5135.38	0	扬州.官庄变/3号主变	28.72	扬州.官庄变/10kV.10千伏III段母线	42	7740	5135.38
楼中147线	10	482	D5000维护值	337.32	2021-01-18	69.98	中载	1.39	0	扬州.望直变/2号主变	8.9	扬州.望直变/10kV.10千伏II段母线	17	7200	1.39
芦村153线	10	570	D5000维护值	120.6	2021-03-13	21.16	轻载	4821.89	0	扬州.小尹变/2号主变	1.8	扬州.小尹变/10kV.10千伏母线	61	9930	1800
芦东136线	10	553	D5000维护值	326.04	2021-01-12	58.96	中载	1057.56	0	扬州.官庄变/3号主变	28.72	扬州.官庄变/10kV.10千伏III段母线	76	16605	1057.56
芦西124线	10	553	D5000维护值	132.72	2021-04-08	24	轻载	4405.86	0	扬州.官庄变/1号主变	30.89	扬州.官庄变/10kV.10千伏II段母线	48	8795	4405.86

鲁开 I 229线	10	570	D5000维 护值	86.79	2021-03- 24	15.23	轻载	5407.48	0	扬州.鲁 垛变/1号 主变	13.4	扬州.鲁 垛变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	66	12325	5407.48
鲁开 II 223线	10	570	D5000维 护值	264.65	2021-01- 10	46.43	轻载	2326.94	0	扬州.鲁 垛变/2号 主变	17.95	扬州.鲁 垛变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	0		2326.94
鲁鑫221 线	10	482	D5000维 护值	307.62	2021-04- 30	63.82	中载	515.79	0	扬州.鲁 垛变/1号 主变	13.4	扬州.鲁 垛变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	0		515.79
鲁镇224 线	10	482	D5000维 护值	240.82	2021-04- 30	49.96	轻载	1672.77	0	扬州.鲁 垛变/1号 主变	13.4	扬州.鲁 垛变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	57	15475	1672.77
陆庄226 线	10	553	D5000维 护值	60.54	2021-03- 06	10.95	轻载	5656.02	0	扬州.曹 甸变/3号 主变	19.18	扬州.曹 甸变 /10kV.10 千伏 IV 段 母线	43	7555	5656.02
吕桥111 线	10	553	D5000维 护值	51.36	2021-03- 30	9.29	轻载	5815.02	0	扬州.官 庄变/1号 主变	30.89	扬州.官 庄变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	3	500	5815.02
民桥243 线	10	550	D5000维 护值	86.39	2021-01- 07	15.71	轻载	5171.93	0	扬州.宝 应城东变 /2号主变	7.86	扬州.宝 应城东变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	5	2880	5171.93

明珠233线	10	553	D5000维护值	72.12	2021-04-19	13.04	轻载	5455.45	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏IV段母线	0		5455.45
母联110	10	553	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6704.57	0				0		6704.57
母联110	10	482	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
母联120	10	553	D5000维护值	387	2021-04-08	69.98	中载	1.73	0				0		1.73
南场126线	10	553	D5000维护值	69.96	2021-04-08	12.65	轻载	5492.86	0	扬州.官庄变/1号主变	30.89	扬州.官庄变/10kV.10千伏II段母线	15	3050	5492.86
南湖165线	10	550	D5000维护值	26.56	2021-02-11	4.83	轻载	6208.18	0	扬州.广洋变/2号主变	5.05	扬州.广洋变/10kV.10千伏II段母线	23	4560	5050
南门280线	10	553	D5000维护值	372.26	2021-01-07	67.32	中载	257.03	0	扬州.中港变/2号主变	12.38	扬州.中港变/10kV.10千伏II段母线	44	20945	257.03
南舍264线	10	485	经验值	84.84	2021-01-20	17.49	轻载	4410.71	0	扬州.安丰变/1号主变	11.88	扬州.安丰变/10kV.10千伏I段母线	0		4410.71

南唐171线	10	550	D5000维护值	361.98	2021-01-07	65.81	中载	398.71	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏IV段母线	0		398.71
南窑272线	10	531	D5000维护值	180.35	2021-01-07	33.96	轻载	3314.18	0	扬州.白田变/3号主变	26.28	扬州.白田变/10kV.10千伏IV段母线	29	11635	3314.18
南苑257线	10	531	D5000维护值	169.46	2021-01-08	31.91	轻载	3502.8	0	扬州.白田变/1号主变	37.7	扬州.白田变/10kV.10千伏II段母线	23	12065	3502.8
潘桥176线	10	550	D5000维护值	51.66	2021-01-01	9.39	轻载	5773.45	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏IV段母线	4	4600	5773.45
潘夏235线	10	553	D5000维护值	166.5	2021-02-17	30.11	轻载	3820.79	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏IV段母线	22	11370	3820.79
平南137线	10	553	D5000维护值	105.8	2021-01-17	19.13	轻载	4872.12	0	扬州.天平变/2号主变	12.31	扬州.天平变/10kV.10千伏II段母线	121	22055	4872.12
七里234线	10	531	D5000维护值	274.64	2021-01-07	51.72	中载	1681.08	0	扬州.宝应城东变/1号主变	9.23	扬州.宝应城东变/10kV.10千伏I段母线	33	14735	1681.08

齐心136线	10	531	D5000维护值	60.48	2021-01-05	11.39	轻载	5390.33	0	扬州.宝应变/2号主变	15.55	扬州.宝应变/10kV.10千伏IV段母线	4	1160	5390.33
人和213线	10	550	D5000维护值	222.18	2021-01-07	40.4	轻载	2820.04	0	扬州.齐心变/1号主变	24.43	扬州.齐心变/10kV.10千伏I段母线	25	14915	2820.04
润扬225线	10	531	D5000维护值	452.52	2021-01-07	85.22	重载	0	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏III段母线	41	22365	0
三合122线	10	553	D5000维护值	171.6	2021-01-10	31.03	轻载	3732.46	0	扬州.官庄变/1号主变	30.89	扬州.官庄变/10kV.10千伏II段母线	97	24450	3732.46
三里241线	10	531	D5000维护值	73.61	2021-01-07	13.86	轻载	5162.92	0	扬州.宝应城东变/2号主变	7.86	扬州.宝应城东变/10kV.10千伏II段母线	15	6910	5162.92
三联164线	10	550	D5000维护值	98.07	2021-01-08	17.83	轻载	4969.63	0	扬州.广洋变/2号主变	5.05	扬州.广洋变/10kV.10千伏II段母线	75	14765	4969.63
三团265线	10	531	D5000维护值	339.61	2021-01-07	63.96	中载	555.8	0	扬州.白田变/3号主变	26.28	扬州.白田变/10kV.10千伏III段母线	74	24330	555.8

山农194线	10	553	D5000维护值	205.6	2021-02-02	37.18	轻载	3143.58	0	扬州. 长沟变/1号主变	7.85	扬州. 长沟变/10kV. 10千伏母线	194	32585	3143.58
山镇195线	10	553	D5000维护值	142.8	2021-01-14	25.82	轻载	4231.28	0	扬州. 长沟变/1号主变	7.85	扬州. 长沟变/10kV. 10千伏母线	113	32050	4231.28
商业276线	10	553	D5000维护值	139.92	2021-04-30	25.3	轻载	4281.16	0	扬州. 白田变/3号主变	26.28	扬州. 白田变/10kV. 10千伏Ⅳ段母线	0		4281.16
上浦112线	10	553	D5000维护值	195.6	2021-01-05	35.37	轻载	3316.78	0	江苏. 黄塍变/1号主变	52.78	江苏. 黄塍变/10kV. 10千伏Ⅰ段母线	46	10500	3316.78
盛南259线	10	531	D5000维护值	234.97	2021-01-15	44.25	轻载	2368.16	0	扬州. 白田变/1号主变	37.7	扬州. 白田变/10kV. 10千伏Ⅱ段母线	44	16370	2368.16
施庄223线	10	553	D5000维护值	272.4	2021-04-08	49.26	轻载	1986.6	0	扬州. 齐心变/1号主变	24.43	扬州. 齐心变/10kV. 10千伏Ⅱ段母线	0		1986.6
狮庄139线	10	482	D5000维护值	83.35	2021-01-07	17.29	轻载	4400.15	0	扬州. 天平变/2号主变	12.31	扬州. 天平变/10kV. 10千伏Ⅱ段母线	73	13630	4400.15

石桥291线	10	479	D5000维护值	68.94	2021-01-28	14.39	轻载	4613.36	0	扬州. 吉星变/2号主变	22.46	扬州. 吉星变/10kV. 10千伏Ⅱ段母线	10	5440	4613.36
石先113线	10	553	D5000维护值	95.28	2021-04-09	17.23	轻载	5054.32	0	扬州. 官庄变/1号主变	30.89	扬州. 官庄变/10kV. 10千伏Ⅰ段母线	37	6385	5054.32
时代Ⅰ262线	10	531	D5000维护值	199.34	2021-01-07	37.54	轻载	2985.28	0	扬州. 白田变/1号主变	37.7	扬州. 白田变/10kV. 10千伏Ⅱ段母线	22	11900	2985.28
时代Ⅱ275线	10	531	D5000维护值	459.5	2021-01-07	86.53	重载	0	0	扬州. 白田变/3号主变	26.28	扬州. 白田变/10kV. 10千伏Ⅳ段母线	86	38025	0
实小228线	10	553	D5000维护值	67.38	2021-01-07	12.18	轻载	5537.55	0	扬州. 齐心变/3号主变	17.49	扬州. 齐心变/10kV. 10千伏Ⅲ段母线	6	4060	5537.55
寿林156线	10	482	D5000维护值	73.2	2021-01-08	15.19	轻载	4575.94	0	扬州. 小尹变/2号主变	1.8	扬州. 小尹变/10kV. 10千伏母线	101	15610	1800
曙光271线	10	531	D5000维护值	371.61	2021-01-06	69.98	中载	1.56	0	扬州. 白田变/3号主变	26.28	扬州. 白田变/10kV. 10千伏Ⅳ段母线	73	40600	1.56

双闸112线	10	553	D5000维护值	171.96	2021-03-31	31.1	轻载	3726.22	0	扬州.官庄变/1号主变	30.89	扬州.官庄变/10kV.10千伏I段母线	82	17445	3726.22
水厂119线	10	531	D5000维护值	263.35	2021-01-07	49.6	轻载	1876.62	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏I段母线	26	11125	1876.62
水泗132线	10	553	D5000维护值	138.54	2021-01-07	25.05	轻载	4305.06	0	扬州.天平变/2号主变	12.31	扬州.天平变/10kV.10千伏II段母线	147	30420	4305.06
四联255线	10	553	D5000维护值	90.29	2021-01-18	16.33	轻载	5140.75	0	扬州.天平变/2号主变	12.31	扬州.天平变/10kV.10千伏I段母线	134	22405	5140.75
苏林124线	10	482	D5000维护值	55.2	2021-01-07	11.45	轻载	4887.7	0	江苏.黄滕变/1号主变	52.78	江苏.黄滕变/10kV.10千伏II段母线	78	12150	4887.7
苏中111线	10	531	D5000维护值	427.9	2021-01-07	80.58	重载	0	0	扬州.宝应变/2号主变	15.55	扬州.宝应变/10kV.10千伏IV段母线	52	20535	0
孙庄251线	10	550	D5000维护值	240.82	2021-01-07	43.79	轻载	2497.2	0	扬州.白田变/1号主变	37.7	扬州.白田变/10kV.10千伏I段母线	23	12845	2497.2

台许142线	10	485	经验值	38.7	2021-01-12	7.98	轻载	5209.86	0	扬州. 泾河变/1号主变	19.2	扬州. 泾河变/10kV. 10千伏 I 段母线	15	3530	5209.86
邵河141线	10	553	D5000维护值	126.36	2021-01-12	22.85	轻载	4516.02	0	扬州. 望直变/2号主变	8.9	扬州. 望直变/10kV. 10千伏 II 段母线	3	1000	4516.02
太仓265线	10	553	D5000维护值	123.12	2021-01-17	22.26	轻载	4572.13	0	扬州. 安丰变/2号主变	3.58	扬州. 安丰变/10kV. 10千伏 II 段母线	138	26410	3580
太平123线	10	553	D5000维护值	51.96	2021-04-07	9.4	轻载	5804.62	0	扬州. 官庄变/1号主变	30.89	扬州. 官庄变/10kV. 10千伏 II 段母线	49	7965	5804.62
泰山129线	10	531	D5000维护值	62.58	2021-03-22	11.79	轻载	5353.96	0	扬州. 宝应变/2号主变	15.55	扬州. 宝应变/10kV. 10千伏 III 段母线	3	2860	5353.96
泰山 I 240线	10	531	D5000维护值	256.36	2021-01-07	48.28	轻载	1997.69	0	扬州. 宝应城东变/2号主变	7.86	扬州. 宝应城东变/10kV. 10千伏 II 段母线	42	12995	1997.69
泰山 II 237线	10	531	D5000维护值	0.7	2021-04-21	0.13	轻载	6425.72	0	扬州. 宝应城东变/2号主变	7.86	扬州. 宝应城东变/10kV. 10千伏 II 段母线	1	80	6425.72

唐庄263线	10	531	D5000维护值	145.55	2021-01-07	27.41	轻载	3916.92	0	扬州.白田变/1号主变	37.7	扬州.白田变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	26	21200	3916.92
陶林228线	10	570	D5000维护值	101.95	2021-03-31	17.89	轻载	5144.91	0	扬州.鲁垛变/1号主变	13.4	扬州.鲁垛变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	44	8025	5144.91
体育181线	10	550	D5000维护值	44.73	2021-04-01	8.13	轻载	5893.48	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	0		5893.48
天隆192线	10	400	D5000维护值	399.5	2021-03-12	99.88	重载	0	0	扬州.长沟变/1号主变	7.85	扬州.长沟变/10kV.10千伏母线	0		0
天平133线	10	553	D5000维护值	206.81	2021-01-07	37.4	轻载	3122.62	0	扬州.天平变/2号主变	12.31	扬州.天平变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	104	20930	3122.62
天水256线	10	482	D5000维护值	214.28	2021-01-07	44.46	轻载	2132.44	0	扬州.射阳变/2号主变	12.8	扬州.射阳变/10kV.10kVⅡ段母线	129	25010	2132.44
天阳136线	10	553	D5000维护值	130.75	2021-01-08	23.64	轻载	4439.98	0	扬州.天平变/2号主变	12.31	扬州.天平变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	2	2850	4439.98

廷柏158线	10	485	经验值	190	2021-04-30	39.18	轻载	2589.34	0	扬州.小尹变/2号主变	1.8	扬州.小尹变/10kV.10千伏母线	0		1800
同心114线	10	482	D5000维护值	1.2	2021-03-15	0.25	轻载	5822.98	0	江苏.黄滕变/1号主变	52.78	江苏.黄滕变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	0		5822.98
望北124线	10	482	D5000维护值	182.16	2021-01-22	37.79	轻载	2688.76	0	扬州.望直变/2号主变	8.9	扬州.望直变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	174	38100	2688.76
望农125线	10	553	D5000维护值	337.32	2021-01-13	61	中载	862.19	0	扬州.望直变/1号主变	21.4	扬州.望直变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	194	41080	862.19
望镇121线	10	553	D5000维护值	175.08	2021-01-11	31.66	轻载	3672.19	0	扬州.望直变/2号主变	8.9	扬州.望直变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	40	8235	3672.19
韦农186线	10	553	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6704.57	0	扬州.郭桥变/2号主变	9.54	扬州.郭桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	0		6704.57
韦镇296线	10	553	D5000维护值	207.52	2021-01-07	37.53	轻载	3110.33	0	扬州.吉星变/2号主变	22.46	扬州.吉星变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	190	35600	3110.33

闻莺242线	10	550	D5000维护值	97.76	2021-01-07	17.77	轻载	4975	0	扬州.宝应城东变/2号主变	7.86	扬州.宝应城东变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	7	5080	4975
吴庄160线	10	485	经验值	41.88	2021-04-14	8.64	轻载	5154.78	0	扬州.泾河变/2号主变	17.9	扬州.泾河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	46	8445	5154.78
吾广180线	10	550	D5000维护值	132.66	2020-12-31	24.12	轻载	4370.53	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	0		4370.53
吾悦182线	10	550	D5000维护值	18.4	2021-03-23	3.35	轻载	6349.51	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	9	6920	6349.51
五洲215线	10	550	D5000维护值	81.96	2021-01-07	14.9	轻载	5248.65	0	扬州.齐心变/1号主变	24.43	扬州.齐心变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	5	5700	5248.65
西沟132线	10	482	D5000维护值	0.6	2021-01-28	0.12	轻载	5833.38	0	江苏.黄塍变/1号主变	52.78	江苏.黄塍变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	0		5833.38
西郊273线	10	531	D5000维护值	119.41	2021-01-07	22.49	轻载	4369.66	0	扬州.中港变/2号主变	12.38	扬州.中港变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	42	10670	4369.66

西门278线	10	481	D5000维护值	257.14	2021-01-07	53.46	中载	1377.98	0	扬州. 中港变/2号主变	12.38	扬州. 中港变/10kV. 10千伏II段母线	37	15220	1377.98
溪北217线	10	482	D5000维护值	3.71	2021-01-29	0.77	轻载	5779.51	0	扬州. 曹甸变/5号主变	12.77	扬州. 曹甸变/10kV. 10千伏VI段母线	0		5779.51
下园229线	10	553	D5000维护值	36.66	2021-02-11	6.63	轻载	6069.62	0	扬州. 齐心变/3号主变	17.49	扬州. 齐心变/10kV. 10千伏III段母线	0		6069.62
夏工182线	10	553	D5000维护值	306.4	2021-01-07	55.41	中载	1397.72	0	扬州. 郭桥变/1号主变	9.36	扬州. 郭桥变/10kV. 10千伏I段母线	121	28430	1397.72
夏农181线	10	553	D5000维护值	110	2021-01-07	19.89	轻载	4799.37	0	扬州. 郭桥变/1号主变	9.36	扬州. 郭桥变/10kV. 10千伏I段母线	162	25510	4799.37
向阳112线	10	531	D5000维护值	189.86	2021-01-12	35.76	轻载	3149.47	0	扬州. 宝应变/2号主变	15.55	扬州. 宝应变/10kV. 10千伏IV段母线	33	8925	3149.47
项侯254线	10	482	D5000维护值	121.99	2021-01-11	25.31	轻载	3730.9	0	扬州. 射阳变/1号主变	5.04	扬州. 射阳变/10kV. 10kV I段母线	29	7570	3730.9

新城253线	10	482	D5000维护值	97.04	2021-04-24	20.13	轻载	4163.04	0	扬州.射阳变/2号主变	12.8	扬州.射阳变/10kV.10kV II段母线	19	7695	4163.04
新民227线	10	531	D5000维护值	333.66	2021-01-07	62.84	中载	658.85	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏III段母线	69	33640	658.85
新南222线	10	553	D5000维护值	2.35	2021-02-25	0.42	轻载	6663.87	0	扬州.曹甸变/3号主变	19.18	扬州.曹甸变/10kV.10千伏IV段母线	0		6663.87
新南266线	10	531	D5000维护值	68.56	2021-01-12	12.91	轻载	5250.38	0	扬州.白田变/3号主变	26.28	扬州.白田变/10kV.10千伏III段母线	10	10920	5250.38
新瑞227线	10	520	D5000维护值	557.42	2021-03-22	107.2	重载	0	0	扬州.鲁垛变/2号主变	17.95	扬州.鲁垛变/10kV.10千伏II段母线	1	10000	0
新舍268线	10	485	经验值	0	2021-04-18	0	轻载	5880.14	0	扬州.安丰变/2号主变	3.58	扬州.安丰变/10kV.10千伏II段母线	0		3580
新胜216线	10	531	D5000维护值	18.3	2021-01-24	3.45	轻载	6120.89	0	扬州.齐心变/1号主变	24.43	扬州.齐心变/10kV.10千伏I段母线	4	2900	6120.89

新庄260线	10	485	经验值	62.52	2021-04-09	12.89	轻载	4797.29	0	扬州.安丰变/2号主变	3.58	扬州.安丰变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	0		3580
馨怡232线	10	531	D5000维护值	440.52	2021-03-02	82.96	重载	0	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	26	10365	0
鑫宝226线	10	550	D5000维护值	157.38	2021-01-07	28.61	轻载	3942.38	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	19	11810	3942.38
鑫源138线	10	482	D5000维护值	331.8	2021-03-17	68.84	中载	96.99	0	扬州.天平变/2号主变	12.31	扬州.天平变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	0		96.99
兴安266线	10	553	D5000维护值	75.12	2021-01-07	13.58	轻载	5403.49	0	扬州.安丰变/2号主变	3.58	扬州.安丰变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	26	8180	3580
兴源255线	10	531	D5000维护值	18.98	2021-01-25	3.57	轻载	6109.11	0	扬州.白田变/1号主变	37.7	扬州.白田变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	66	15895	6109.11
幸福153线	10	485	经验值	65.7	2021-01-07	13.55	轻载	4742.22	0	扬州.泾河变/2号主变	17.9	扬州.泾河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	46	14750	4742.22

许庄269线	10	531	D5000维护值	73.48	2021-01-07	13.84	轻载	5165.17	0	扬州.白田变/3号主变	26.28	扬州.白田变/10kV.10千伏III段母线	30	17705	5165.17
续笙 I 294线	10	479	D5000维护值	0.35	2021-01-06	0.07	轻载	5801.33	0	扬州.吉星变/1号主变	14.28	扬州.吉星变/10kV.10千伏 I 段母线	2	7512	5801.33
续笙 II 299线	10	424	D5000维护值	195.56	2021-04-24	46.12	轻载	1753.48	0	扬州.吉星变/2号主变	22.46	扬州.吉星变/10kV.10千伏 II 段母线	1		1753.48
学田144线	10	485	经验值	135	2021-01-12	27.84	轻载	3541.94	0	扬州.泾河变/1号主变	19.2	扬州.泾河变/10kV.10千伏 I 段母线	59	11430	3541.94
迅达252线	10	553	D5000维护值	82.26	2021-04-20	14.88	轻载	5279.83	0	扬州.白田变/1号主变	37.7	扬州.白田变/10kV.10千伏 I 段母线	0		5279.83
沿河258线	10	531	D5000维护值	192.31	2021-01-07	36.22	轻载	3107.03	0	扬州.白田变/1号主变	37.7	扬州.白田变/10kV.10千伏 II 段母线	71	15550	3107.03
沿农254线	10	531	D5000维护值	171.92	2021-01-16	32.38	轻载	3460.19	0	扬州.白田变/1号主变	37.7	扬州.白田变/10kV.10千伏 I 段母线	9	7030	3460.19

盐官131线	10	553	D5000维护值	187.5	2021-04-19	33.91	轻载	3457.07	0	扬州.官庄变/3号主变	28.72	扬州.官庄变/10kV.10千伏III段母线	0		3457.07
盐水172线	10	550	D5000维护值	125.2	2021-01-01	22.76	轻载	4499.74	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏IV段母线	0		4499.74
盐政179线	10	550	D5000维护值	210.65	2021-01-02	38.3	轻载	3019.74	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏IV段母线	0		3019.74
扬工224线	10	553	D5000维护值	69.42	2021-01-18	12.55	轻载	5502.22	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏III段母线	2	1360	5502.22
阳光264线	10	531	D5000维护值	350.16	2021-01-07	65.94	中载	373.07	0	扬州.白田变/3号主变	26.28	扬州.白田变/10kV.10千伏III段母线	56	21865	373.07
杨蒋141线	10	553	D5000维护值	79.92	2021-04-15	14.45	轻载	5320.36	0	扬州.官庄变/3号主变	28.72	扬州.官庄变/10kV.10千伏IV段母线	17	3250	5320.36
杨桥175线	10	550	D5000维护值	29.88	2021-02-11	5.43	轻载	6150.68	0	江苏.沿河变/3号主变	50.39	江苏.沿河变/10kV.10千伏IV段母线	23	4465	6150.68

叶挺 I 236线	10	531	D5000维 护值	124.48	2021-01- 07	23.44	轻载	4281.85	0	扬州. 宝 应城东变 /1号主变	9.23	扬州. 宝 应城东变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	12	5370	4281.85
叶挺 II 235线	10	531	D5000维 护值	95.42	2021-01- 07	17.97	轻载	4785.17	0	扬州. 宝 应城东变 /2号主变	7.86	扬州. 宝 应城东变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	8	4235	4785.17
意园123 线	10	531	D5000维 护值	219.75	2021-01- 07	41.38	轻载	2631.77	0	扬州. 宝 应变/2号 主变	15.55	扬州. 宝 应变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	38	20470	2631.77
殷家228 线	10	553	D5000维 护值	178.94	2021-04- 02	32.36	轻载	3605.33	0	扬州. 曹 甸变/5号 主变	12.77	扬州. 曹 甸变 /10kV. 10 千伏VI段 母线	30	8975	3605.33
尹工151 线	10	553	D5000维 护值	475.2	2021-01- 06	85.93	重载	0	0	扬州. 小 尹变/2号 主变	1.8	扬州. 小 尹变 /10kV. 10 千伏母线	73	23560	0
尹农152 线	10	570	D5000维 护值	303.6	2021-04- 09	53.26	中载	1652.33	0	扬州. 小 尹变/2号 主变	1.8	扬州. 小 尹变 /10kV. 10 千伏母线	111	25030	1652.33
尹镇155 线	10	570	D5000维 护值	113.4	2021-01- 07	19.89	轻载	4946.59	0	扬州. 小 尹变/2号 主变	1.8	扬州. 小 尹变 /10kV. 10 千伏母线	67	13370	1800

迎风126线	10	553	D5000维护值	297.84	2021-03-01	53.86	中载	1545.98	0	扬州.望直变/1号主变	21.4	扬州.望直变/10kV.10千伏I段母线	27	9590	1545.98
迎浪147线	10	485	经验值	0	2021-03-07	0	轻载	5880.14	0	扬州.泾河变/1号主变	19.2	扬州.泾河变/10kV.10千伏I段母线	32	5945	5880.14
拥军236线	10	553	D5000维护值	174.6	2021-04-22	31.57	轻载	3680.5	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏IV段母线	4	6130	3680.5
油坊251线	10	482	D5000维护值	48.65	2021-01-19	10.09	轻载	5001.15	0	扬州.射阳变/1号主变	5.04	扬州.射阳变/10kV.10kV I段母线	35	5905	5001.15
渔场274线	10	482	D5000维护值	85.78	2021-03-24	17.8	轻载	4358.06	0	扬州.中港变/1号主变	5.51	扬州.中港变/10kV.10千伏I段母线	39	7115	4358.06
预留1号线	10	553	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6704.57	0	扬州.黄浦变/1号主变	5.04	扬州.黄浦变/10kV.10kV旁母	0		5040
预留2号线	10	553	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6704.57	0	扬州.黄浦变/1号主变	5.04	扬州.黄浦变/10kV.10kV旁母	0		5040

预留号3线	10	553	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6704.57	0	扬州.黄浦变/1号主变	5.04	扬州.黄浦变/10kV.10kV旁母	0		5040
预留线	10	553	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	6704.57	0	扬州.郭桥变/2号主变	9.54	扬州.郭桥变/10kV.10千伏旁母	0		6704.57
元北214线	10	531	D5000维护值	341.82	2021-01-08	64.37	中载	517.52	0	扬州.齐心变/1号主变	24.43	扬州.齐心变/10kV.10千伏I段母线	49	18080	517.52
园区134线	10	553	D5000维护值	174.39	2021-01-29	31.54	轻载	3684.14	0	扬州.宝应变/2号主变	15.55	扬州.宝应变/10kV.10千伏III段母线	0		3684.14
园区297线	10	553	D5000维护值	276.46	2021-03-01	49.99	轻载	1916.28	0	扬州.吉星变/2号主变	22.46	扬州.吉星变/10kV.10千伏II段母线	15	8405	1916.28
跃进211线	10	531	D5000维护值	44.64	2021-01-08	8.41	轻载	5664.68	0	扬州.齐心变/1号主变	24.43	扬州.齐心变/10kV.10千伏I段母线	14	5950	5664.68
跃龙125线	10	531	D5000维护值	116.03	2021-01-07	21.85	轻载	4428.2	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏II段母线	21	6425	4428.2

运河277线	10	481	D5000维护值	201.49	2021-01-07	41.89	轻载	2341.84	0	扬州.中港变/2号主变	12.38	扬州.中港变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	22	11990	2341.84
灶户146线	10	485	经验值	52.2	2021-01-11	10.76	轻载	4976.04	0	扬州.泾河变/1号主变	19.2	扬州.泾河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	49	8380	4976.04
獐狮131线	10	553	D5000维护值	160.9	2021-01-19	29.1	轻载	3917.78	0	扬州.天平变/2号主变	12.31	扬州.天平变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	82	16755	3917.78
赵庄127线	10	553	D5000维护值	90.36	2021-01-27	16.34	轻载	5139.54	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	0		5139.54
甄庄223线	10	553	D5000维护值	73.62	2021-01-21	13.31	轻载	5429.47	0	扬州.曹甸变/3号主变	19.18	扬州.曹甸变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	122	23210	5429.47
镇南212线	10	553	D5000维护值	43.9	2021-04-24	7.94	轻载	5944.22	0	扬州.曹甸变/5号主变	12.77	扬州.曹甸变/10kV.10千伏Ⅴ段母线	164	46630	5944.22
郑渡157线	10	485	经验值	71	2021-04-25	14.64	轻载	4650.42	0	扬州.小尹变/2号主变	1.8	扬州.小尹变/10kV.10千伏母线	0		1800

职校124线	10	531	D5000维护值	70.67	2021-01-07	13.31	轻载	5213.84	0	扬州.宝应变/1号主变	18.84	扬州.宝应变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	9	4610	5213.84
钟林218线	10	553	D5000维护值	23.58	2021-01-07	4.26	轻载	6296.17	0	扬州.齐心变/1号主变	24.43	扬州.齐心变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	0		6296.17
众鑫142线	10	553	D5000维护值	282.84	2021-03-02	51.15	中载	1805.78	0	扬州.官庄变/3号主变	28.72	扬州.官庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	1	200	1805.78
周管218线	10	482	D5000维护值	241	2021-01-12	50	中载	1669.65	0	扬州.曹甸变/5号主变	12.77	扬州.曹甸变/10kV.10千伏Ⅵ段母线	25	8100	1669.65
朱联226线	10	523	D5000维护值	365.63	2021-04-28	69.91	中载	8.14	0	扬州.鲁垛变/2号主变	17.95	扬州.鲁垛变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	3	4700	8.14
祝丰267线	10	553	D5000维护值	82.68	2021-01-20	14.95	轻载	5272.55	0	扬州.安丰变/1号主变	11.88	扬州.安丰变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	54	9895	5272.55
子农188线	10	553	D5000维护值	124	2021-01-06	22.42	轻载	4556.89	0	扬州.郭桥变/2号主变	9.54	扬州.郭桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	119	21755	4556.89

紫京231线	10	553	D5000维护值	1.14	2021-04-26	0.21	轻载	6684.83	0	扬州.齐心变/3号主变	17.49	扬州.齐心变/10kV.10千伏IV段母线	0		6684.83
祖全125线	10	553	D5000维护值	161.52	2021-01-07	29.21	轻载	3907.05	0	扬州.官庄变/1号主变	30.89	扬州.官庄变/10kV.10千伏II段母线	78	19565	3907.05
左堡164线	10	485	经验值	22.02	2021-01-16	4.54	轻载	5498.75	0	扬州.泾河变/2号主变	17.9	扬州.泾河变/10kV.10千伏III段母线	1	80	5498.75
宝胜 I 521线	20	424	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	10281.15	0	扬州.柳河变/2号主变	26.86	扬州.柳河变/20kV.20千伏II段母线	0		10281.15
宝胜 II 536线	20	424	D5000维护值	3	2021-02-01	0.71	轻载	10177.23	0	扬州.柳河变/4号主变	30.76	扬州.柳河变/20kV.20千伏IV段母线	0		10177.23
北河516线	20	482	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	11687.54	0				0		11687.54
大陆533线	20	531	D5000维护值	187.47	2021-01-05	35.31	轻载	6381.73	0	扬州.柳河变/4号主变	30.76	扬州.柳河变/20kV.20千伏IV段母线	48	27460	6381.73
光华513线	20	482	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	11687.54	0				0		11687.54

汉金532线	20	531	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	12875.69	0	扬州. 柳河变/4号主变	30.76	扬州. 柳河变/20kV. 20千伏IV段母线	0		12875.69
恒氏535线	20	459	D5000维护值	166.37	2021-01-07	36.25	轻载	5366.78	0	扬州. 柳河变/4号主变	30.76	扬州. 柳河变/20kV. 20千伏IV段母线	54	39820	5366.78
红日534线	20	531	D5000维护值	64.72	2021-01-05	12.19	轻载	10633.79	0	扬州. 柳河变/4号主变	30.76	扬州. 柳河变/20kV. 20千伏IV段母线	6	5210	10633.79
花庄517线	20	482	D5000维护值	0	2021-03-07	0	轻载	11687.54	0				0		11687.54
画川522线	20	531	D5000维护值	170.24	2021-01-07	32.06	轻载	6978.57	0	扬州. 柳河变/2号主变	26.86	扬州. 柳河变/20kV. 20千伏II段母线	48	38255	6978.57
淮江531线	20	531	D5000维护值	77.38	2021-01-07	14.57	轻载	10195.24	0	扬州. 柳河变/4号主变	30.76	扬州. 柳河变/20kV. 20千伏IV段母线	20	13165	10195.24
金湾523线	20	531	D5000维护值	66.83	2021-04-30	12.59	轻载	10560.7	0	扬州. 柳河变/2号主变	26.86	扬州. 柳河变/20kV. 20千伏II段母线	24	10835	10560.7

聚酯 I 527线	20	531	D5000维 护值	98.92	2021-04- 24	18.63	轻载	9449.1	0	扬州. 柳 河变/2号 主变	26.86	扬州. 柳 河变 /20kV. 20 千伏III段 母线	1	6000	9449.1
聚酯 II 538线	20	531	D5000维 护值	124.13	2021-01- 13	23.38	轻载	8575.82	0	扬州. 柳 河变/4号 主变	30.76	扬州. 柳 河变 /20kV. 20 千伏IV段 母线	2	80	8575.82
康源 I 528线	20	400	D5000维 护值	347.98	2021-01- 10	87	重载	0	0	扬州. 柳 河变/2号 主变	26.86	扬州. 柳 河变 /20kV. 20 千伏III段 母线	0		0
茗园526 线	20	531	D5000维 护值	74.22	2021-01- 07	13.98	轻载	10304.71	0	扬州. 柳 河变/2号 主变	26.86	扬州. 柳 河变 /20kV. 20 千伏III段 母线	15	10680	10304.71
人民537 线	20	531	D5000维 护值	258.88	2021-01- 07	48.75	轻载	3908.08	0	扬州. 柳 河变/4号 主变	30.76	扬州. 柳 河变 /20kV. 20 千伏IV段 母线	55	40255	3908.08
上海518 线	20	482	D5000维 护值	0	2021-03- 07	0	轻载	11687.54	0				0		11687.54
兴发524 线	20	531	D5000维 护值	184.3	2021-03- 24	34.71	轻载	6491.54	0	扬州. 柳 河变/2号 主变	26.86	扬州. 柳 河变 /20kV. 20 千伏 II 段 母线	2	18815	6491.54

亿丰525 线	20	531	D5000维 护值	192.05	2021-01- 07	36.17	轻载	6223.08	0	扬州.柳 河变/2号 主变	26.86	扬州.柳 河变 /20kV.20 千伏III段 母线	43	29600	6223.08
殷庄515 线	20	482	D5000维 护值	0	2021-03- 07	0	轻载	11687.54	0				0		11687.54
周庄514 线	20	482	D5000维 护值	0	2021-03- 07	0	轻载	11687.54	0				0		11687.54