

线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区数量	挂接台区容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
10kV II、III段母联130开关	10	485	经验值	37.91	2021-04-10	7.82	轻载	5223.54	0	江苏.临湖变/2号主变	43.4	江苏.临湖变/10kV.10千伏III段母线	0		5223.54
10千伏10备144线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.三益变/3号主变	26.91	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	0		5516.42
10千伏10备146线	10	479	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘古变/3号主变	21.56	扬州.盘古变/10kV.10千伏IV段母线	0		5807.4
10千伏10备231线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
10千伏11备232线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42

10千伏13备147线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.三益变/3号主变	26.91	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	0	5516.42
10千伏13备147线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.23	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	0	5516.42
10千伏1备112线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.矿区变/1号主变	5.4	扬州.矿区变/10kV.10千伏I段母线	0	5400
10千伏1备121线	10	455	D5000维护值	0.7	2021-01-20	0.15	轻载	5504.3	0	扬州.金马变/2号主变	30.1	扬州.金马变/10kV.10千伏II段母线	0	5504.3
10千伏1号出线131线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	江苏.临湖变/2号主变	43.4	江苏.临湖变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏2备113线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.矿区变/1号主变	5.4	扬州.矿区变/10kV.10千伏I段母线	0	5400
10千伏2备115线	10	479	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘古变/1号主变	16.99	扬州.盘古变/10kV.10千伏I段母线	0	5807.4

10千伏2 备132线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏2 号出线 132线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	江苏.临 湖变/2号 主变	43.4	江苏.临 湖变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏3 备116线	10	479	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘 古变/1号 主变	16.99	扬州.盘 古变 /10kV.10 千伏I段 母线	0	5807.4
10千伏3 备121线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.矿 区变/2号 主变	5.47	扬州.矿 区变 /10kV.10 千伏II段 母线	0	5470
10千伏3 备133线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏3 号出线 133线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	江苏.临 湖变/2号 主变	43.4	江苏.临 湖变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏4 备122线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.矿 区变/2号 主变	5.47	扬州.矿 区变 /10kV.10 千伏II段 母线	0	5470

10千伏4 备124线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.金 马变/2号 主变	30.1	扬州.金 马变 /10kV.10 千伏II段 母线	0	5516.42
10千伏4 备134线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏4 备134线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.三 益变/3号 主变	26.91	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏4 号出线 134线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	江苏.临 湖变/2号 主变	43.4	江苏.临 湖变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏5 备131线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.金 马变/2号 主变	30.1	扬州.金 马变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏5 备135线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42
10千伏6 备136线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /10kV.10 千伏III段 母线	0	5516.42

10千伏6号出线141线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	江苏.临湖变/2号主变	43.4	江苏.临湖变/10kV.10千伏IV段母线	0	5516.42
10千伏7备133线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.金马变/2号主变	30.1	扬州.金马变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏7备137线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏7备141线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.三益变/3号主变	26.91	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	0	5516.42
10千伏8备134线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.金马变/2号主变	30.1	扬州.金马变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42
10千伏8备136线	10	479	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘古变/3号主变	21.56	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	0	5807.4
10千伏8备138线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0	5516.42

10千伏9备135线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.金马变/2号主变	30.1	扬州.金马变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
10千伏9备139线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
10千伏9备145线	10	479	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5807.4	0	扬州.盘古变/3号主变	21.56	扬州.盘古变/10kV.10千伏IV段母线	0		5807.4
安达113线	10	531	D5000维护值	371.61	2021-04-23	69.98	中载	1.56	0	扬州.三益变/1号主变	10.17	扬州.三益变/10kV.10千伏I段母线	2	14000	1.56
安革215线	10	550	D5000维护值	56.47	2021-01-26	10.27	轻载	5690.14	0	扬州.曹山变/1号主变	11.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	0		5690.14
奥储2号112线	10	550	手工维护值	81.15	2021-04-07	14.75	轻载	5262.68	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏I段母线	1	1880	5262.68
八一126线	10	455	D5000维护值	0.72	2021-01-16	0.16	轻载	5503.95	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	0		5503.95

巴庄1号 161线	10	459	手工维护 值	200.39	2021-04- 08	43.66	轻载	2094.16	0	扬州.胥 南变/1号 主变	12.24	扬州.胥 南变 /10kV.10 千伏VI段 母线	21	17570	2094.16
巴庄2号 162线	10	459	手工维护 值	302.64	2021-04- 18	65.93	中载	323.19	0	扬州.胥 南变/1号 主变	12.24	扬州.胥 南变 /10kV.10 千伏VI段 母线	10	8722	323.19
百寿121 线	10	531	手工维护 值	144.85	2021-01- 12	27.28	轻载	3929.04	0	扬州.大 仪变/1号 主变	29.67	扬州.大 仪变 /10kV.10 千伏II段 母线	34	7900	3929.04
北林211 线	10	530	D5000维 护值	0.06	2021-03- 23	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣 林变/1号 主变	32.23	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		6424.68
北站116 线	10	530	D5000维 护值	19.22	2021-04- 20	3.63	轻载	6092.83	0	扬州.枣 林变/1号 主变	32.23	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏I段 母线	4	1675	6092.83
碧荷114 线	10	550	D5000维 护值	44.75	2021-03- 13	8.14	轻载	5893.13	0	扬州.浦 西变/1号 主变	12.72	扬州.浦 西变 /10kV.10 千伏I段 母线	4	2690	5893.13
部队114 线	10	190	D5000维 护值	2.77	2021-04- 14	1.46	轻载	2255.58	0	扬州.谢 集变/1号 主变	15.07	扬州.谢 集变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		2255.58

蔡北121线	10	485	经验值	93.72	2021-01-22	19.32	轻载	4256.91	0	扬州.方桥变/2号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏III段母线	0		4256.91
蔡桥113线	10	485	经验值	239.64	2021-03-22	49.41	轻载	1729.58	0	扬州.方桥变/1号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏I段母线	0		1729.58
蔡桥205线	10	531	D5000维护值	251.49	2021-01-11	47.36	轻载	2082.04	0	扬州.新集变/2号主变	1.73	扬州.新集变/10kV.10千伏II段母线	107	31875	1730
蚕桑111线	10	531	D5000维护值	193.71	2021-01-07	36.48	轻载	3082.79	0	扬州.仪征城东变/1号主变	16.26	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	40	19760	3082.79
曹山135线	10	531	D5000维护值	27.4	2021-01-17	5.16	轻载	5963.28	0	扬州.仪城变/2号主变	29.4	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	7	3940	5963.28
茶场122线	10	531	D5000维护值	120.4	2021-04-09	22.67	轻载	4352.52	0	扬州.谢集变/2号主变	17.55	扬州.谢集变/10kV.10千伏II段母线	47	11890	4352.52
长盛112线	10	530	D5000维护值	142.06	2021-01-07	26.8	轻载	3965.24	0	扬州.枣林变/1号主变	32.23	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	76	22153	3965.24

长丝222线	10	531	D5000维护值	330.58	2021-02-08	62.26	中载	712.2	0	扬州.浦西变/2号主变	19.44	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	0		712.2
长兴122线	10	531	D5000维护值	78.94	2021-02-11	14.87	轻载	5070.6	0	扬州.月塘变/2号主变	4.7	扬州.月塘变/10kV.10千伏II段母线	68	16230	4700
车站132线	10	455	D5000维护值	45.72	2021-01-07	10.05	轻载	4724.55	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.23	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	2	8760	4724.55
陈冲138线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
陈工117线	10	455	D5000维护值	145.33	2021-03-06	31.94	轻载	2999.3	0	扬州.陈集变/1号主变	6.85	扬州.陈集变/10kV.10千伏I段母线	15	6880	2999.3
陈开112线	10	531	D5000维护值	256.4	2021-03-17	48.29	轻载	1997	0	扬州.陈集变/1号主变	6.85	扬州.陈集变/10kV.10千伏I段母线	14	8390	1997
城东121线	10	531	D5000维护值	206.75	2021-01-07	38.94	轻载	2856.93	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	32	13710	2856.93

城区1号 145线	10	531	D5000维 护值	99.57	2021-01- 07	18.75	轻载	4713.29	0	扬州.仪 城变/2号 主变	29.4	扬州.仪 城变 /10kV.10 千伏IV段 母线	18	6050	4713.29
城区2号 144线	10	531	D5000维 护值	301.46	2021-01- 07	56.77	中载	1216.56	0	扬州.仪 城变/2号 主变	29.4	扬州.仪 城变 /10kV.10 千伏IV段 母线	35	15665	1216.56
城西1号 114线	10	531	D5000维 护值	257.54	2021-01- 07	48.5	轻载	1977.25	0	扬州.城 南变/1号 主变	23.64	扬州.城 南变 /10kV.10 千伏I段 母线	28	13530	1977.25
城西2号 124线	10	531	D5000维 护值	493.67	2021-01- 07	92.97	重载	0	0	扬州.城 南变/2号 主变	13.79	扬州.城 南变 /10kV.10 千伏III段 母线	64	27100	0
大陈143 线	10	531	手工维护 值	313.04	2021-03- 29	58.95	中载	1015.99	0	扬州.大 仪变/2号 主变	29.06	扬州.大 仪变 /10kV.10 千伏IV段 母线	30	10515	1015.99
大开128 线	10	531	手工维护 值	108.28	2021-03- 12	20.39	轻载	4562.43	0	扬州.大 仪变/1号 主变	29.67	扬州.大 仪变 /10kV.10 千伏II段 母线	10	6240	4562.43
大庆113 线	10	531	D5000维 护值	168.76	2021-01- 07	31.78	轻载	3514.92	0	扬州.城 南变/1号 主变	23.64	扬州.城 南变 /10kV.10 千伏I段 母线	23	12055	3514.92

大巷111线	10	531	手工维护值	280.9	2021-01-10	52.9	中载	1572.66	0	扬州.大仪变/1号主变	29.67	扬州.大仪变/10kV.10千伏I段母线	79	24465	1572.66
大仪141线	10	531	手工维护值	92.11	2021-01-07	17.35	轻载	4842.5	0	扬州.大仪变/2号主变	29.06	扬州.大仪变/10kV.10千伏IV段母线	19	6720	4842.5
大玉123线	10	531	D5000维护值	78.77	2021-01-18	14.83	轻载	5073.55	0	扬州.月塘变/2号主变	4.7	扬州.月塘变/10kV.10千伏II段母线	54	11010	4700
大寨1号136线	10	531	D5000维护值	82.06	2021-01-22	15.45	轻载	5016.56	0	扬州.三益变/3号主变	26.91	扬州.三益变/10kV.10千伏III段母线	28	6090	5016.56
大寨2号146线	10	531	D5000维护值	34.57	2021-01-01	6.51	轻载	5839.09	0	扬州.三益变/3号主变	26.91	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	28	6060	5839.09
登月121线	10	531	D5000维护值	99.34	2021-01-07	18.71	轻载	4717.28	0	扬州.月塘变/2号主变	4.7	扬州.月塘变/10kV.10千伏II段母线	23	7940	4700
电子管126线	10	150	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	1818.6	0	扬州.矿区变/2号主变	5.47	扬州.矿区变/10kV.10千伏II段母线	0		1818.6

东开1号 112线	10	531	D5000维 护值	171.74	2021-01- 08	32.34	轻载	3463.31	0	扬州.仪 征城东变 /1号主变	16.26	扬州.仪 征城东变 /10kV.10 千伏I段 母线	33	25475	3463.31
东开2号 126线	10	550	D5000维 护值	419.77	2021-01- 10	76.32	重载	0	0	扬州.仪 征城东变 /2号主变	16.96	扬州.仪 征城东变 /10kV.10 千伏II段 母线	33	34980	0
东门134 线	10	531	D5000维 护值	113.29	2021-01- 07	21.34	轻载	4475.66	0	扬州.城 南变/2号 主变	13.79	扬州.城 南变 /10kV.10 千伏III段 母线	42	22900	4475.66
东朴1号 133线	10	531	D5000维 护值	152.4	2021-01- 07	28.7	轻载	3798.28	0	江苏.新 东变/2号 主变	68.44	江苏.新 东变 /10kV.10 千伏III段 母线	90	26955	3798.28
东朴2号 123线	10	531	D5000维 护值	64.98	2021-01- 08	12.24	轻载	5312.39	0	江苏.新 东变/1号 主变	64.07	江苏.新 东变 /10kV.10 千伏II段 母线	48	10360	5312.39
东升116 线	10	531	D5000维 护值	225.17	2021-01- 07	42.4	轻载	2537.9	0	扬州.仪 征城东变 /1号主变	16.26	扬州.仪 征城东变 /10kV.10 千伏I段 母线	78	33905	2537.9
东圩1号 114线	10	531	D5000维 护值	87.54	2021-01- 07	16.49	轻载	4921.65	0	扬州.仪 征城东变 /1号主变	16.26	扬州.仪 征城东变 /10kV.10 千伏I段 母线	26	18400	4921.65

东圩2号 115线	10	531	D5000维 护值	107.93	2021-01- 09	20.33	轻载	4568.5	0	扬州.仪 征城东变 /1号主变	16.26	扬州.仪 征城东变 /10kV.10 千伏I段 母线	27	25110	4568.5
东园1号 111线	10	531	D5000维 护值	148.39	2021-01- 11	27.95	轻载	3867.73	0	扬州.曹 山变/1号 主变	11.36	扬州.曹 山变 /10kV.10 千伏I段 母线	15	6725	3867.73
东园2号 131线	10	531	D5000维 护值	88.7	2021-03- 27	16.7	轻载	4901.56	0	扬州.曹 山变/2号 主变	25.78	扬州.曹 山变 /10kV.10 千伏III段 母线	21	10090	4901.56
东岳118 线	10	531	D5000维 护值	2.05	2021-01- 20	0.39	轻载	6402.34	0	扬州.城 南变/1号 主变	23.64	扬州.城 南变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		6402.34
尔富1号 125线	10	479	D5000维 护值	190.46	2021-04- 05	39.76	轻载	2508.63	0	扬州.盘 古变/1号 主变	16.99	扬州.盘 古变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		2508.63
尔富2号 135线	10	479	D5000维 护值	1.56	2021-04- 25	0.33	轻载	5780.38	0	扬州.盘 古变/3号 主变	21.56	扬州.盘 古变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		5780.38
方新1号 115线	10	485	经验值	0	2021-03- 08	0	轻载	5880.14	0	扬州.方 桥变/1号 主变	40	扬州.方 桥变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		5880.14

方新2号 133线	10	485	经验值	0	2021-03-08	0	轻载	5880.14	0	扬州.方 桥变/2号 主变	40	扬州.方 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		5880.14
霏林113 线	10	531	D5000维 护值	371.67	2021-01-05	69.99	中载	0.52	0	扬州.浦 西变/1号 主变	12.72	扬州.浦 西变 /10kV.10 千伏I段 母线	21	11340	0.52
冯庄121 线	10	531	D5000维 护值	247.55	2021-01-21	46.62	轻载	2150.28	0	扬州.三 益变/1号 主变	10.17	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏II段 母线	59	27335	2150.28
凤仪117 线	10	531	D5000维 护值	99.15	2021-01-07	18.67	轻载	4720.57	0	扬州.曹 山变/1号 主变	11.36	扬州.曹 山变 /10kV.10 千伏I段 母线	14	8740	4720.57
富尔114 线	10	531	D5000维 护值	163.44	2021-04-28	30.78	轻载	3607.06	0	扬州.盘 古变/1号 主变	16.99	扬州.盘 古变 /10kV.10 千伏I段 母线	1	6000	3607.06
钢管124 线	10	275	D5000维 护值	119.51	2021-03-11	43.46	轻载	1264.19	0	扬州.矿 区变/2号 主变	5.47	扬州.矿 区变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		1264.19
港股111 线	10	531	手工维护 值	78.81	2021-02-08	14.84	轻载	5072.85	0			扬州.胥 南变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		5072.85

港务125线	10	469	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5686.16	0	扬州. 圩区变/2号主变	16.15	扬州. 圩区变/10kV. 10千伏II段母线	0		5686.16
高集121线	10	292	D5000维护值	116.99	2021-01-07	40.07	轻载	1513.94	0	扬州. 谢集变/2号主变	17.55	扬州. 谢集变/10kV. 10千伏II段母线	75	16690	1513.94
高所141线	10	485	经验值	1	2021-04-05	0.21	轻载	5862.82	0	江苏. 高集变/3号主变	129.43	江苏. 高集变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5862.82
工农121线	10	531	D5000维护值	236.03	2021-01-07	44.45	轻载	2349.8	0	扬州. 城南变/2号主变	13.79	扬州. 城南变/10kV. 10千伏III段母线	44	17935	2349.8
弓尾127线	10	531	D5000维护值	530.49	2021-03-23	99.9	重载	0	0	扬州. 圩区变/2号主变	16.15	扬州. 圩区变/10kV. 10千伏II段母线	51	21590	0
公道1号135线	10	531	D5000维护值	68.91	2021-04-12	12.98	轻载	5244.32	0	江苏. 临湖变/2号主变	43.4	江苏. 临湖变/10kV. 10千伏III段母线	0		5244.32
公道2号142线	10	531	D5000维护值	75.59	2021-04-12	14.24	轻载	5128.63	0	江苏. 临湖变/2号主变	43.4	江苏. 临湖变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5128.63

公园114线	10	531	D5000维护值	256.65	2021-01-10	48.33	轻载	1992.67	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	扬州.仪城变/10kV.10千伏I段母线	36	11355	1992.67
古井142线	10	531	D5000维护值	230.72	2021-01-07	43.45	轻载	2441.77	0	扬州.盘古变/3号主变	21.56	扬州.盘古变/10kV.10千伏IV段母线	97	24655	2441.77
古湄114线	10	550	手工维护值	41.02	2021-01-07	7.46	轻载	5957.73	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏I段母线	19	14800	5957.73
古湄2号137线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
古南122线	10	531	D5000维护值	128.72	2021-01-07	24.24	轻载	4208.41	0	扬州.盘古变/1号主变	16.99	扬州.盘古变/10kV.10千伏II段母线	72	16190	4208.41
光明213线	10	531	D5000维护值	17.17	2021-01-07	3.23	轻载	6140.46	0	扬州.城南变/1号主变	23.64	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	4	1295	6140.46
国庆141线	10	531	D5000维护值	348.9	2021-01-11	65.71	中载	394.9	0	扬州.盘古变/3号主变	21.56	扬州.盘古变/10kV.10千伏IV段母线	43	18830	394.9

国税111线	10	455	D5000维护值	197.62	2021-01-07	43.43	轻载	2093.64	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	扬州.仪城变/10kV.10千伏I段母线	28	14025	2093.64
海天213线	10	550	D5000维护值	384.99	2021-01-11	70	中载	0.17	0	扬州.曹山变/1号主变	11.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	3	2800	0.17
何巷145线	10	531	D5000维护值	81.21	2021-01-04	15.29	轻载	5031.29	0	江苏.临湖变/2号主变	43.4	江苏.临湖变/10kV.10千伏IV段母线	0		5031.29
河北115线	10	531	手工维护值	104.77	2021-01-07	19.73	轻载	4623.23	0	扬州.大仪变/1号主变	29.67	扬州.大仪变/10kV.10千伏I段母线	55	16410	4623.23
恒华113线	10	531	D5000维护值	133.33	2021-04-25	25.11	轻载	4128.57	0	扬州.谢集变/1号主变	15.07	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	25	5185	4128.57
恒基212线	10	531	D5000维护值	177.74	2021-03-25	33.47	轻载	3359.39	0	扬州.城南变/1号主变	23.64	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	4	3550	3359.39
红旗1号123线	10	531	D5000维护值	200.92	2021-01-07	37.84	轻载	2957.91	0	扬州.仪征城东变/2号主变	16.96	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	38	34775	2957.91

红心117线	10	530	D5000维护值	0.06	2021-03-23	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣林变/1号主变	32.23	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		6424.68
虹桥115线	10	531	D5000维护值	102.95	2021-03-25	19.39	轻载	4654.75	0	扬州.城南变/1号主变	23.64	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	9	6845	4654.75
花园112线	10	485	经验值	137.04	2021-01-15	28.26	轻载	3506.61	0	扬州.方桥变/1号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏I段母线	0		3506.61
花园1号131线	10	531	D5000维护值	150.6	2021-01-07	28.36	轻载	3829.45	0	江苏.新东变/2号主变	68.44	江苏.新东变/10kV.10千伏III段母线	34	28040	3829.45
花园201线	10	531	D5000维护值	226.87	2021-01-07	42.73	轻载	2508.46	0	扬州.新集变/1号主变	2.52	扬州.新集变/10kV.10千伏I段母线	89	32665	2508.46
花园2号141线	10	531	D5000维护值	27	2021-01-07	5.08	轻载	5970.2	0	江苏.新东变/2号主变	68.44	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	10	6090	5970.2
华德132线	10	531	手工维护值	20.81	2021-04-28	3.92	轻载	6077.41	0	扬州.大仪变/2号主变	29.06	扬州.大仪变/10kV.10千伏III段母线	0		6077.41

华利131线	10	455	D5000维护值	2.64	2021-03-17	0.58	轻载	5470.7	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.23	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	1	5700	5470.7
华利2号143线	10	455	D5000维护值	1.56	2021-04-30	0.34	轻载	5489.4	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.23	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	1	5700	5489.4
华侨211线	10	531	D5000维护值	148.36	2021-01-28	27.94	轻载	3868.25	0	扬州.仪征城东变/1号主变	16.26	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	27	19235	3868.25
华泰146线	10	550	手工维护值	45.02	2021-02-08	8.19	轻载	5888.45	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏IV段母线	0		5888.45
华兴132线	10	455	D5000维护值	85.56	2021-01-07	18.8	轻载	4034.52	0	扬州.仪城变/2号主变	29.4	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	11	6470	4034.52
华耀147线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏IV段母线	0		5516.42
画舫1号135线	10	531	D5000维护值	46.69	2021-01-07	8.79	轻载	5629.17	0	扬州.三益变/3号主变	26.91	扬州.三益变/10kV.10千伏III段母线	38	8200	5629.17

画舫2号 145线	10	531	D5000维 护值	222.1	2021-01- 22	41.83	轻载	2591.07	0	扬州.三 益变/3号 主变	26.91	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏IV段 母线	58	14210	2591.07
汇元1号 125线	10	531	D5000维 护值	75.62	2021-01- 07	14.24	轻载	5128.11	0	扬州.城 南变/2号 主变	13.79	扬州.城 南变 /10kV.10 千伏III段 母线	12	9210	5128.11
建军123 线	10	531	D5000维 护值	221.54	2021-01- 07	41.72	轻载	2600.77	0	扬州.盘 古变/1号 主变	16.99	扬州.盘 古变 /10kV.10 千伏II段 母线	53	21385	2600.77
建中143 线	10	531	D5000维 护值	234.36	2021-01- 08	44.14	轻载	2378.73	0	扬州.盘 古变/3号 主变	21.56	扬州.盘 古变 /10kV.10 千伏IV段 母线	109	33750	2378.73
江边135 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州.胥 南变/3号 主变	32	扬州.胥 南变 /10kV.10 千伏III段 母线	1	630	6437.84
江海115 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	6437.84	0	扬州.三 益变/1号 主变	10.17	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		6437.84
江南131 线	10	550	D5000维 护值	14.27	2021-03- 20	2.59	轻载	6421.04	0	扬州.三 益变/3号 主变	26.91	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		6421.04

江扬124线	10	531	D5000维护值	70.66	2021-01-01	13.31	轻载	5214.01	0	扬州.谢集变/2号主变	17.55	扬州.谢集变/10kV.10千伏II段母线	10	7190	5214.01
金龙132线	10	550	D5000维护值	1.06	2021-04-05	0.19	轻载	6649.84	0	扬州.金马变/2号主变	30.1	扬州.金马变/10kV.10千伏III段母线	0		6649.84
金石113线	10	530	D5000维护值	46.33	2021-01-07	8.74	轻载	5623.28	0	扬州.枣林变/1号主变	32.23	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	21	5885	5623.28
金营1号115线	10	531	D5000维护值	74.92	2021-04-03	14.11	轻载	5140.23	0	扬州.金马变/1号主变	22.12	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	26	5585	5140.23
金营2号116线	10	531	D5000维护值	187.47	2021-04-16	35.31	轻载	3190.86	0	扬州.金马变/1号主变	22.12	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	40	13300	3190.86
金庄115线	10	531	D5000维护值	137.85	2021-01-05	25.96	轻载	4050.28	0	扬州.谢集变/1号主变	15.07	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	60	17535	4050.28
晶葳127线	10	531	D5000维护值	120.94	2021-01-01	22.78	轻载	4343.16	0	扬州.仪征城东变/2号主变	16.96	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	0		4343.16

镜城124线	10	531	D5000维护值	195.47	2021-01-07	36.81	轻载	3052.3	0	扬州.浦西变/2号主变	19.44	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	40	23695	3052.3
镜湖1号123线	10	531	D5000维护值	178.31	2021-04-21	33.58	轻载	3349.51	0	扬州.浦西变/2号主变	19.44	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	13	6650	3349.51
镜湖东112线	10	531	D5000维护值	310.58	2021-01-07	58.49	中载	1058.6	0	扬州.城南变/1号主变	23.64	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	45	23895	1058.6
镜湖西122线	10	531	D5000维护值	187.38	2021-01-07	35.29	轻载	3192.42	0	扬州.城南变/2号主变	13.79	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	42	19580	3192.42
镜南119线	10	531	D5000维护值	298.62	2021-01-07	56.24	中载	1265.75	0	扬州.浦西变/1号主变	12.72	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	53	33430	1265.75
军民111线	10	530	D5000维护值	80.4	2021-02-11	15.17	轻载	5033.19	0	扬州.枣林变/1号主变	32.23	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	67	17940	5033.19
军西121线	10	530	D5000维护值	0.07	2021-04-15	0.01	轻载	6424.51	0	扬州.枣林变/2号主变	34.27	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.51

开东1号 115线	10	459	D5000维护值	88.37	2021-01-06	19.25	轻载	4034.35	0	扬州.圩 区变/1号 主变	36.72	扬州.圩 区变 /10kV.10 千伏I段 母线	15	7675	4034.35
开东2号 116线	10	459	D5000维护值	113.75	2021-01-19	24.78	轻载	3594.77	0	扬州.圩 区变/1号 主变	36.72	扬州.圩 区变 /10kV.10 千伏I段 母线	14	8090	3594.77
开发127 线	10	531	手工维护值	152.58	2021-04-23	28.73	轻载	3795.16	0	扬州.大 仪变/1号 主变	29.67	扬州.大 仪变 /10kV.10 千伏II段 母线	14	6275	3795.16
康养222 线	10	531	D5000维护值	42.19	2021-01-01	7.95	轻载	5707.11	0	扬州.谢 集变/2号 主变	17.55	扬州.谢 集变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		5707.11
空军125 线	10	455	D5000维护值	241.79	2021-01-07	53.14	中载	1328.62	0	扬州.仪 城变/1号 主变	27.06	扬州.仪 城变 /10kV.10 千伏II段 母线	27	13865	1328.62
矿街115 线	10	400	D5000维护值	157.65	2021-03-09	39.41	轻载	2119.1	0	扬州.矿 区变/1号 主变	5.4	扬州.矿 区变 /10kV.10 千伏I段 母线	51	17935	2119.1
蓝井145 线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥 南变/3号 主变	32	扬州.胥 南变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0		5516.42

黎明124线	10	550	D5000维护值	123.28	2021-01-07	22.41	轻载	4532.99	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	18	9480	4532.99
李家118线	10	530	D5000维护值	0.19	2021-03-16	0.04	轻载	6422.43	0	扬州.枣林变/1号主变	32.23	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		6422.43
李林139线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
李云111线	10	531	D5000维护值	306.48	2021-01-07	57.72	中载	1129.61	0	江苏.新东变/1号主变	64.07	江苏.新东变/10kV.10千伏I段母线	124	31430	1129.61
联合1号115线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
粮库133线	10	455	D5000维护值	104.29	2021-01-08	22.92	轻载	3710.12	0	扬州.仪城变/2号主变	29.4	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	12	4940	3710.12
林果118线	10	531	D5000维护值	75.59	2021-01-26	14.24	轻载	5128.63	0	扬州.仪征城东变/1号主变	16.26	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	21	8035	5128.63

零部1号 121线	10	531	D5000维护值	64.34	2021-01-07	12.12	轻载	5323.48	0	扬州.仪征城东变/2号主变	16.96	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	15	11855	5323.48
零部2号 122线	10	531	D5000维护值	1.23	2021-02-16	0.23	轻载	6416.54	0	扬州.仪征城东变/2号主变	16.96	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	0		6416.54
龙湖131线	10	531	D5000维护值	60.04	2021-02-11	11.31	轻载	5397.95	0	扬州.盘古变/3号主变	21.56	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	26	12560	5397.95
龙开1号 111线	10	531	D5000维护值	139.8	2021-01-07	26.33	轻载	4016.51	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	123	25260	4016.51
龙开2号 121线	10	531	D5000维护值	226.8	2021-01-07	42.71	轻载	2509.67	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	124	29475	2509.67
路东144线	10	531	手工维护值	148.9	2021-01-13	28.04	轻载	3858.9	0	扬州.大仪变/2号主变	29.06	扬州.大仪变/10kV.10千伏IV段母线	27	8310	3858.9
路南124线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.大仪变/1号主变	29.67	扬州.大仪变/10kV.10千伏II段母线	0		5516.42

马东122线	10	531	D5000维护值	102.35	2021-01-07	19.27	轻载	4665.14	0	扬州.金马变/2号主变	30.1	扬州.金马变/10kV.10千伏II段母线	103	21780	4665.14
马开1号111线	10	531	D5000维护值	95.32	2021-01-11	17.95	轻载	4786.9	0	扬州.金马变/1号主变	22.12	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	53	16140	4786.9
马开2号112线	10	531	D5000维护值	63.31	2021-04-24	11.92	轻载	5341.31	0	扬州.金马变/1号主变	22.12	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	36	15825	5341.31
马南113线	10	531	D5000维护值	167.07	2021-01-07	31.46	轻载	3544.19	0	扬州.金马变/1号主变	22.12	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	68	19715	3544.19
马桥131线	10	531	D5000维护值	102.62	2021-03-29	19.33	轻载	4660.47	0	扬州.城南变/2号主变	13.79	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	23	7225	4660.47
马西114线	10	531	D5000维护值	54.52	2021-01-11	10.27	轻载	5493.56	0	扬州.金马变/1号主变	22.12	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	50	9870	5493.56
毛桥135线	10	531	D5000维护值	187.2	2021-01-08	35.25	轻载	3195.54	0	江苏.新东变/2号主变	68.44	江苏.新东变/10kV.10千伏III段母线	34	9035	3195.54

米厂113线	10	531	D5000维护值	252.32	2021-01-07	47.52	轻载	2067.66	0	扬州.陈集变/1号主变	6.85	扬州.陈集变/10kV.10千伏I段母线	85	34260	2067.66
闽开1号113线	10	550	D5000维护值	272.5	2021-01-07	49.55	轻载	1948.5	0	扬州.圩区变/1号主变	36.72	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	45	21770	1948.5
闽开2号121线	10	550	D5000维护值	297.71	2021-01-04	54.13	中载	1511.86	0	扬州.圩区变/2号主变	16.15	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	14	10850	1511.86
闽泰114线	10	531	D5000维护值	46.61	2021-01-07	8.78	轻载	5630.56	0	扬州.圩区变/1号主变	36.72	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	7	5430	5630.56
明岐1号123线	10	531	D5000维护值	0.22	2021-04-23	0.04	轻载	6434.03	0	扬州.曹山变/2号主变	25.78	扬州.曹山变/10kV.10千伏II段母线	0		6434.03
明岐2号124线	10	531	D5000维护值	0.04	2021-04-16	0.01	轻载	6437.15	0	扬州.曹山变/2号主变	25.78	扬州.曹山变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.15
南站133线	10	530	D5000维护值	44.38	2021-04-03	8.37	轻载	5657.06	0	扬州.枣林变/2号主变	34.27	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		5657.06

农林144线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏IV段母线	0		5516.42
农桥136线	10	455	D5000维护值	71.4	2021-04-27	15.69	轻载	4279.77	0	扬州.胥南变/3号主变	32	扬州.胥南变/10kV.10千伏III段母线	0		4279.77
暖山1号124线	10	531	D5000维护值	3.58	2021-03-01	0.67	轻载	6375.84	0	扬州.盘古变/1号主变	16.99	扬州.盘古变/10kV.10千伏II段母线	0		6375.84
暖山2号144线	10	479	D5000维护值	45.95	2021-04-16	9.59	轻载	5011.54	0	扬州.盘古变/3号主变	21.56	扬州.盘古变/10kV.10千伏IV段母线	10	6750	5011.54
盘开1号112线	10	531	D5000维护值	305.23	2021-01-07	57.48	中载	1151.26	0	扬州.盘古变/1号主变	16.99	扬州.盘古变/10kV.10千伏I段母线	130	43340	1151.26
盘开2号132线	10	531	D5000维护值	328.22	2021-01-26	61.81	中载	753.07	0	扬州.盘古变/3号主变	21.56	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	1	6000	753.07
盘新113线	10	479	D5000维护值	60.77	2021-01-14	12.69	轻载	4754.86	0	扬州.盘古变/1号主变	16.99	扬州.盘古变/10kV.10千伏I段母线	17	5195	4754.86

盘扬1号 133线	10	531	D5000维 护值	420.85	2021-01- 18	79.26	重载	0	0	扬州.盘 古变/3号 主变	21.56	扬州.盘 古变 /10kV.10 千伏III段 母线	46	14795	0
盘扬2号 121线	10	531	D5000维 护值	137.74	2021-03- 19	25.94	轻载	4052.19	0	扬州.盘 古变/1号 主变	16.99	扬州.盘 古变 /10kV.10 千伏II段 母线	35	9825	4052.19
蒲薪124 线	10	531	D5000维 护值	256.29	2021-04- 14	48.27	轻载	1998.9	0	扬州.三 益变/1号 主变	10.17	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏II段 母线	23	7930	1998.9
朴席1号 111线	10	531	D5000维 护值	40.85	2021-02- 11	7.69	轻载	5730.32	0	扬州.三 益变/1号 主变	10.17	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏I段 母线	34	6755	5730.32
朴席2号 125线	10	531	D5000维 护值	15.65	2020-12- 31	2.95	轻载	6166.79	0	扬州.三 益变/1号 主变	10.17	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏II段 母线	9	2100	6166.79
浦东118 线	10	455	D5000维 护值	368.22	2021-02- 06	80.93	重载	0	0	扬州.浦 西变/1号 主变	12.72	扬州.浦 西变 /10kV.10 千伏I段 母线	16	8155	0
浦环127 线	10	531	D5000维 护值	333.46	2021-01- 07	62.8	中载	662.32	0	扬州.浦 西变/2号 主变	19.44	扬州.浦 西变 /10kV.10 千伏II段 母线	31	18095	662.32

浦环2号 211线	10	531	D5000维 护值	135.45	2021-01- 28	25.51	轻载	4091.85	0	扬州.浦 西变/1号 主变	12.72	扬州.浦 西变 /10kV.10 千伏I段 母线	9	7920	4091.85
浦开111 线	10	469	D5000维 护值	269.63	2021-01- 21	57.49	中载	1016.16	0	扬州.浦 西变/1号 主变	12.72	扬州.浦 西变 /10kV.10 千伏I段 母线	26	10070	1016.16
浦矿221 线	10	531	D5000维 护值	288.94	2021-01- 12	54.41	中载	1433.4	0	扬州.浦 西变/2号 主变	19.44	扬州.浦 西变 /10kV.10 千伏II段 母线	16	9400	1433.4
浦南129 线	10	531	D5000维 护值	207.58	2021-01- 11	39.09	轻载	2842.56	0	扬州.浦 西变/2号 主变	19.44	扬州.浦 西变 /10kV.10 千伏II段 母线	42	13315	2842.56
七星126 线	10	530	D5000维 护值	245.67	2021-01- 04	46.35	轻载	2170.72	0	扬州.枣 林变/2号 主变	34.27	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		2170.72
汽车126 线	10	459	D5000维 护值	221.93	2021-01- 05	48.35	轻载	1721.09	0	扬州.陈 集变/2号 主变	8.21	扬州.陈 集变 /10kV.10 千伏II段 母线	11	6120	1721.09
汽服141 线	10	455	D5000维 护值	1.44	2021-04- 30	0.32	轻载	5491.48	0	扬州.郁 桥变/3号 主变	18.23	扬州.郁 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0		5491.48

汽开1号 113线	10	531	D5000维护值	152.52	2021-01-08	28.72	轻载	3796.2	0	江苏.新 东变/1号 主变	64.07	江苏.新 东变 /10kV.10 千伏I段 母线	34	8925	3796.2
汽开2号 134线	10	531	D5000维护值	168.6	2021-04-19	31.75	轻载	3517.69	0	江苏.新 东变/2号 主变	68.44	江苏.新 东变 /10kV.10 千伏III段 母线	4	1750	3517.69
前程124 线	10	455	D5000维护值	105.76	2021-01-21	23.24	轻载	3684.66	0			扬州.胥 南变 /10kV.10 千伏II段 母线	0		3684.66
前进123 线	10	530	D5000维护值	0.06	2021-03-25	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣 林变/2号 主变	34.27	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		6424.68
前进126 线	10	531	D5000维护值	103.44	2021-01-07	19.48	轻载	4646.26	0	扬州.城 南变/2号 主变	13.79	扬州.城 南变 /10kV.10 千伏III段 母线	17	15270	4646.26
桥南136 线	10	531	D5000维护值	87.73	2021-03-29	16.52	轻载	4918.36	0	扬州.城 南变/2号 主变	13.79	扬州.城 南变 /10kV.10 千伏III段 母线	20	9320	4918.36
青年111 线	10	400	D5000维护值	57.53	2021-04-30	14.38	轻载	3853.18	0	扬州.陈 集变/1号 主变	6.85	扬州.陈 集变 /10kV.10 千伏I段 母线	23	5130	3853.18

清风113线	10	550	D5000维护值	216.46	2021-01-07	39.36	轻载	2919.11	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	扬州.仪城变/10kV.10千伏I段母线	25	13485	2919.11
清水214线	10	531	D5000维护值	161.85	2021-01-09	30.48	轻载	3634.6	0	扬州.曹山变/1号主变	11.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	110	33955	3634.6
人民123线	10	455	D5000维护值	120.73	2021-01-07	26.53	轻载	3425.38	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	扬州.仪城变/10kV.10千伏II段母线	24	9845	3425.38
日环125线	10	531	D5000维护值	41.57	2021-01-07	7.83	轻载	5717.85	0	扬州.曹山变/2号主变	25.78	扬州.曹山变/10kV.10千伏II段母线	0		5717.85
荣威132线	10	531	D5000维护值	216.37	2021-04-05	40.75	轻载	2690.32	0	扬州.曹山变/2号主变	25.78	扬州.曹山变/10kV.10千伏III段母线	10	10960	2690.32
瑞福123线	10	550	D5000维护值	11.96	2021-02-11	2.17	轻载	6461.05	0	扬州.金马变/2号主变	30.1	扬州.金马变/10kV.10千伏II段母线	5	4000	6461.05
瑞盛1号125线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.胥南变/1号主变	12.24	扬州.胥南变/10kV.10千伏II段母线	0		5516.42

三东1号 132线	10	531	D5000维 护值	20.35	2021-04- 22	3.83	轻载	6085.38	0	扬州.三 益变/3号 主变	26.91	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏III段 母线	2	3060	6085.38
三东2号 142线	10	531	D5000维 护值	77.38	2021-04- 07	14.57	轻载	5097.62	0	扬州.三 益变/3号 主变	26.91	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏IV段 母线	1	10000	5097.62
三将117 线	10	409	D5000维 护值	84.2	2021-01- 01	20.59	轻载	3500.37	0	扬州.仪 征城东变 /1号主变	16.26	扬州.仪 征城东变 /10kV.10 千伏I段 母线	18	7700	3500.37
三联1号 112线	10	531	D5000维 护值	105.14	2021-03- 26	19.8	轻载	4616.82	0	扬州.三 益变/1号 主变	10.17	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏I段 母线	23	6255	4616.82
三联2号 126线	10	531	D5000维 护值	23.63	2021-01- 07	4.45	轻载	6028.57	0	扬州.三 益变/1号 主变	10.17	扬州.三 益变 /10kV.10 千伏II段 母线	28	6185	6028.57
三茅111 线	10	485	经验值	213.48	2021-01- 16	44.02	轻载	2182.67	0	扬州.方 桥变/1号 主变	40	扬州.方 桥变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		2182.67
三南122 线	10	469	D5000维 护值	309.81	2021-04- 03	66.06	中载	320.25	0	扬州.圩 区变/2号 主变	16.15	扬州.圩 区变 /10kV.10 千伏II段 母线	1	10000	320.25

三升1号 133线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州.三益变/3号主变	26.91	扬州.三益变/10kV.10千伏III段母线	0		5516.42
三升2号 143线	10	455	D5000维护值	165.21	2021-01-22	36.31	轻载	2654.98	0	扬州.三益变/3号主变	26.91	扬州.三益变/10kV.10千伏IV段母线	1	10000	2654.98
桑园141线	10	469	D5000维护值	194.45	2021-01-07	41.46	轻载	2318.28	0	扬州.仪城变/2号主变	29.4	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	20	8170	2318.28
沙集125线	10	400	D5000维护值	108.88	2021-01-07	27.22	轻载	2963.8	0	扬州.陈集变/2号主变	8.21	扬州.陈集变/10kV.10千伏II段母线	96	21315	2963.8
商贸116线	10	531	D5000维护值	103.75	2021-03-28	19.54	轻载	4640.89	0	扬州.城南变/1号主变	23.64	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	0		4640.89
上开1号 143线	10	531	D5000维护值	110.4	2021-01-02	20.79	轻载	4525.72	0	江苏.新东变/2号主变	68.44	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	10	5450	4525.72
上开2号 144线	10	531	D5000维护值	69	2021-01-10	12.99	轻载	5242.76	0	江苏.新东变/2号主变	68.44	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	11	8415	5242.76

上余124线	10	530	D5000维护值	0.07	2021-04-16	0.01	轻载	6424.51	0	扬州.枣林变/2号主变	34.27	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6424.51
生北116线	10	550	D5000维护值	160.4	2020-12-31	29.16	轻载	3890.07	0	扬州.浦西变/1号主变	12.72	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	35	27610	3890.07
生开1号115线	10	550	D5000维护值	197.36	2021-01-07	35.88	轻载	3249.92	0	扬州.浦西变/1号主变	12.72	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	28	22720	3249.92
生开2号121线	10	550	D5000维护值	190.79	2021-01-08	34.69	轻载	3363.72	0	扬州.浦西变/2号主变	19.44	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	31	31370	3363.72
生南117线	10	550	D5000维护值	118.18	2021-04-29	21.49	轻载	4621.32	0	扬州.浦西变/1号主变	12.72	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	14	12315	4621.32
生态114线	10	530	D5000维护值	0.06	2021-03-23	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣林变/1号主变	32.23	扬州.枣林变/10kV.10千伏I段母线	0		6424.68
圣塘144线	10	531	D5000维护值	197.23	2021-01-04	37.14	轻载	3021.82	0	江苏.临湖变/2号主变	43.4	江苏.临湖变/10kV.10千伏IV段母线	108	27660	3021.82

石桥146线	10	531	D5000维护值	201.44	2021-01-08	37.94	轻载	2948.9	0	扬州.仪城变/2号主变	29.4	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	55	23260	2948.9
时代123线	10	531	D5000维护值	349.27	2021-04-27	65.78	中载	388.49	0	扬州.三益变/1号主变	10.17	扬州.三益变/10kV.10千伏II段母线	15	7825	388.49
世博135线	10	530	D5000维护值	0.1	2021-01-12	0.02	轻载	6423.99	0	扬州.枣林变/2号主变	34.27	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	0		6423.99
双涧145线	10	531	手工维护值	299.27	2021-04-30	56.36	中载	1254.49	0	扬州.大仪变/2号主变	29.06	扬州.大仪变/10kV.10千伏IV段母线	75	20925	1254.49
双塘142线	10	531	手工维护值	118.12	2021-01-07	22.24	轻载	4392.01	0	扬州.大仪变/2号主变	29.06	扬州.大仪变/10kV.10千伏IV段母线	77	17765	4392.01
水厂133线	10	531	D5000维护值	125.2	2021-01-07	23.58	轻载	4269.38	0	扬州.城南变/2号主变	13.79	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	16	7060	4269.38
水务113线	10	531	手工维护值	113.38	2021-01-27	21.35	轻载	4474.1	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏I段母线	8	5585	4474.1

舜天1号 119线	10	531	D5000维 护值	264.81	2021-01- 21	49.87	轻载	1851.33	0	扬州. 圩 区变/1号 主变	36.72	扬州. 圩 区变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0		1851.33
舜天2号 211线	10	531	D5000维 护值	93.71	2021-03- 15	17.65	轻载	4814.79	0	扬州. 圩 区变/1号 主变	36.72	扬州. 圩 区变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	0		4814.79
四庄116 线	10	531	D5000维 护值	42.68	2021-01- 20	8.04	轻载	5698.63	0	扬州. 谢 集变/1号 主变	15.07	扬州. 谢 集变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	20	6230	5698.63
苏云112 线	10	531	D5000维 护值	154.55	2021-01- 09	29.11	轻载	3761.04	0	扬州. 谢 集变/1号 主变	15.07	扬州. 谢 集变 /10kV. 10 千伏 I 段 母线	48	19990	3761.04
塔山124 线	10	531	D5000维 护值	184.15	2021-01- 07	34.68	轻载	3248.37	0	扬州. 陈 集变/2号 主变	8.21	扬州. 陈 集变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	109	25920	3248.37
塔影206 线	10	531	D5000维 护值	102	2021-01- 14	19.21	轻载	4671.2	0	扬州. 新 集变/2号 主变	1.73	扬州. 新 集变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	19	9900	1730
桃坞125 线	10	405	D5000维 护值	325.8	2021-01- 07	80.44	重载	0	0	江苏. 新 东变/1号 主变	64.07	江苏. 新 东变 /10kV. 10 千伏 II 段 母线	74	20390	0

体育131线	10	455	D5000维护值	75.57	2021-03-29	16.61	轻载	4207.55	0	扬州.仪城变/2号主变	29.4	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	1	630	4207.55
天安145线	10	531	D5000维护值	345.6	2021-01-15	65.08	中载	452.05	0	江苏.新东变/2号主变	68.44	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	48	11740	452.05
天保128线	10	469	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5686.16	0	扬州.圩区变/2号主变	16.15	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	14	7145	5686.16
天富111线	10	531	D5000维护值	490.39	2021-01-09	92.35	重载	0	0	扬州.盘古变/1号主变	16.99	扬州.盘古变/10kV.10千伏I段母线	0		0
天龙134线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	扬州.盘古变/3号主变	21.56	扬州.盘古变/10kV.10千伏III段母线	1	4500	6437.84
天宁111线	10	531	D5000维护值	271.64	2021-01-07	51.16	中载	1733.04	0	扬州.城南变/1号主变	23.64	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	44	16685	1733.04
天祥114线	10	531	D5000维护值	158.8	2021-01-16	29.91	轻载	3687.43	0	扬州.三益变/1号主变	10.17	扬州.三益变/10kV.10千伏I段母线	2	2715	3687.43

铜山136线	10	469	D5000维护值	237.46	2021-04-25	50.63	中载	1573.35	0	扬州.仪城变/2号主变	29.4	扬州.仪城变/10kV.10千伏III段母线	38	16760	1573.35
凸轮1号119线	10	469	D5000维护值	324.59	2021-02-01	69.21	中载	64.26	0	扬州.曹山变/1号主变	11.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	5	2615	64.26
凸轮2号211线	10	469	D5000维护值	125.36	2021-01-22	26.73	轻载	3514.92	0	扬州.曹山变/1号主变	11.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	0		3514.92
外滩122线	10	531	D5000维护值	129.33	2021-01-11	24.36	轻载	4197.85	0	扬州.三益变/1号主变	10.17	扬州.三益变/10kV.10千伏II段母线	26	9380	4197.85
万集113线	10	531	手工维护值	84.02	2021-02-11	15.82	轻载	4982.62	0	扬州.大仪变/1号主变	29.67	扬州.大仪变/10kV.10千伏I段母线	65	14050	4982.62
王云121线	10	531	D5000维护值	232.92	2021-01-15	43.86	轻载	2403.67	0	江苏.新东变/1号主变	64.07	江苏.新东变/10kV.10千伏II段母线	12	7865	2403.67
王庄117线	10	531	D5000维护值	0.12	2021-02-17	0.02	轻载	6435.77	0	扬州.谢集变/1号主变	15.07	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	0		6435.77

威富126线	10	531	D5000维护值	173.99	2021-04-21	32.77	轻载	3424.34	0	扬州. 盘古变/1号主变	16.99	扬州. 盘古变/10kV. 10千伏II段母线	1	9000	3424.34
微波122线	10	531	D5000维护值	74.8	2021-01-07	14.09	轻载	5142.31	0	扬州. 曹山变/2号主变	25.78	扬州. 曹山变/10kV. 10千伏II段母线	2	830	5142.31
圩东1号123线	10	531	D5000维护值	371.62	2021-01-07	69.98	中载	1.39	0	扬州. 圩区变/2号主变	16.15	扬州. 圩区变/10kV. 10千伏II段母线	86	54140	1.39
圩东2号124线	10	531	D5000维护值	191.51	2021-03-27	36.07	轻载	3120.89	0	扬州. 圩区变/2号主变	16.15	扬州. 圩区变/10kV. 10千伏II段母线	49	18985	3120.89
圩街126线	10	531	D5000维护值	226.78	2021-04-23	42.71	轻载	2510.01	0	扬州. 圩区变/2号主变	16.15	扬州. 圩区变/10kV. 10千伏II段母线	25	13035	2510.01
圩开1号111线	10	459	D5000维护值	113.38	2021-04-22	24.7	轻载	3601.17	0	扬州. 圩区变/1号主变	36.72	扬州. 圩区变/10kV. 10千伏I段母线	5	14040	3601.17
圩开2号112线	10	531	D5000维护值	69.65	2021-01-07	13.12	轻载	5231.51	0	扬州. 圩区变/1号主变	36.72	扬州. 圩区变/10kV. 10千伏I段母线	9	4130	5231.51

乌山113线	10	531	D5000维护值	99.52	2021-01-07	18.74	轻载	4714.16	0	扬州.月塘变/1号主变	5.58	扬州.月塘变/10kV.10千伏I段母线	99	20280	4714.16
五星131线	10	531	手工维护值	90.28	2021-04-28	17	轻载	4874.19	0	扬州.大仪变/2号主变	29.06	扬州.大仪变/10kV.10千伏III段母线	26	5215	4874.19
五一111线	10	531	D5000维护值	69.8	2021-03-19	13.15	轻载	5228.91	0	扬州.月塘变/1号主变	5.58	扬州.月塘变/10kV.10千伏I段母线	56	13430	5228.91
五一124线	10	531	D5000维护值	67.15	2021-01-07	12.65	轻载	5274.81	0	扬州.仪征城东变/2号主变	16.96	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	10	6275	5274.81
五一2号129线	10	531	D5000维护值	87.19	2021-01-23	16.42	轻载	4927.71	0	扬州.仪征城东变/2号主变	16.96	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	11	14910	4927.71
西环114线	10	550	D5000维护值	66	2021-01-08	12	轻载	5525.08	0	扬州.曹山变/1号主变	11.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	0		5525.08
西园1号115线	10	531	D5000维护值	226.76	2021-01-23	42.7	轻载	2510.36	0	扬州.曹山变/1号主变	11.36	扬州.曹山变/10kV.10千伏I段母线	75	24815	2510.36

西园2号 133线	10	531	D5000维 护值	106.84	2021-01- 06	20.12	轻载	4587.38	0	扬州.曹 山变/2号 主变	25.78	扬州.曹 山变 /10kV.10 千伏III段 母线	3	4350	4587.38
下余125 线	10	530	D5000维 护值	0.07	2021-04- 16	0.01	轻载	6424.51	0	扬州.枣 林变/2号 主变	34.27	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		6424.51
先锋122 线	10	455	D5000维 护值	165.46	2021-01- 07	36.36	轻载	2650.65	0	扬州.浦 西变/2号 主变	19.44	扬州.浦 西变 /10kV.10 千伏II段 母线	35	16890	2650.65
纤北134 线	10	531	D5000维 护值	137.26	2021-01- 07	25.85	轻载	4060.5	0	扬州.曹 山变/2号 主变	25.78	扬州.曹 山变 /10kV.10 千伏III段 母线	17	10995	4060.5
香沟114 线	10	531	手工维护 值	214.1	2021-01- 07	40.32	轻载	2729.63	0	扬州.大 仪变/1号 主变	29.67	扬州.大 仪变 /10kV.10 千伏I段 母线	76	26710	2729.63
小集213 线	10	530	D5000维 护值	310.81	2021-01- 14	58.64	中载	1042.49	0	扬州.枣 林变/1号 主变	32.23	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		1042.49
肖北234 线	10	455	D5000维 护值	155.35	2021-04- 12	34.14	轻载	2825.76	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /10kV.10 千伏III段 母线	60	15915	2825.76

肖东233线	10	455	D5000维护值	195.51	2021-03-23	42.97	轻载	2130.19	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/10kV.10千伏III段母线	18	8790	2130.19
谢集123线	10	531	D5000维护值	131.78	2021-01-05	24.82	轻载	4155.41	0	扬州.谢集变/2号主变	17.55	扬州.谢集变/10kV.10千伏II段母线	111	27490	4155.41
新安135线	10	531	D5000维护值	133.98	2021-03-25	25.23	轻载	4117.31	0	扬州.城南变/2号主变	13.79	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	12	11770	4117.31
新北132线	10	531	D5000维护值	39	2021-01-07	7.34	轻载	5762.36	0	江苏.新东变/2号主变	68.44	江苏.新东变/10kV.10千伏III段母线	12	8365	5762.36
新城142线	10	531	D5000维护值	252.81	2021-01-07	47.61	轻载	2059.17	0	扬州.仪城变/2号主变	29.4	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	41	27195	2059.17
新东1号112线	10	531	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6437.84	0	江苏.新东变/1号主变	64.07	江苏.新东变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
新东2号122线	10	531	D5000维护值	166.14	2021-02-27	31.29	轻载	3560.3	0	江苏.新东变/1号主变	64.07	江苏.新东变/10kV.10千伏II段母线	1	10000	3560.3

新光118线	10	459	D5000维护值	84.84	2021-04-28	18.48	轻载	4095.49	0	扬州.圩区变/1号主变	36.72	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	0		4095.49
新河117线	10	531	D5000维护值	2.57	2021-01-20	0.48	轻载	6393.33	0	扬州.城南变/1号主变	23.64	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	0		6393.33
新华142线	10	531	D5000维护值	370.8	2021-04-29	69.83	中载	15.59	0	江苏.新东变/2号主变	68.44	江苏.新东变/10kV.10千伏IV段母线	39	13095	15.59
新集122线	10	485	经验值	339.24	2021-04-06	69.95	中载	4.5	0	扬州.方桥变/2号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏III段母线	0		4.5
新集204线	10	531	D5000维护值	182.32	2021-01-03	34.34	轻载	3280.06	0	扬州.新集变/2号主变	1.73	扬州.新集变/10kV.10千伏II段母线	5	3415	1730
新街119线	10	531	D5000维护值	195.47	2021-01-07	36.81	轻载	3052.3	0	扬州.仪征城东变/1号主变	16.26	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏I段母线	52	21685	3052.3
新能121线	10	550	手工维护值	0	2021-03-08	0	轻载	6668.2	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏II段母线	0		6668.2

新升1号 114线	10	531	D5000维护值	20.28	2021-01-25	3.82	轻载	6086.59	0	江苏.新东变/1号主变	64.07	江苏.新东变/10kV.10千伏I段母线	1	2860	6086.59
新升2号 124线	10	531	D5000维护值	105	2021-04-09	19.77	轻载	4619.24	0	江苏.新东变/1号主变	64.07	江苏.新东变/10kV.10千伏II段母线	1	10000	4619.24
新中114线	10	485	经验值	335.28	2021-04-28	69.13	中载	73.09	0	扬州.方桥变/1号主变	40	扬州.方桥变/10kV.10千伏I段母线	0		73.09
新中203线	10	531	D5000维护值	188.79	2021-01-07	35.55	轻载	3168	0	扬州.新集变/1号主变	2.52	扬州.新集变/10kV.10千伏I段母线	20	8915	2520
胥东1号 164线	10	531	手工维护值	125.98	2021-01-07	23.73	轻载	4255.87	0	扬州.胥南变/1号主变	12.24	扬州.胥南变/10kV.10千伏VI段母线	36	17915	4255.87
胥东2号 165线	10	531	手工维护值	222.36	2021-01-09	41.88	轻载	2586.57	0	扬州.胥南变/1号主变	12.24	扬州.胥南变/10kV.10千伏VI段母线	36	22055	2586.57
胥工115线	10	531	手工维护值	370.02	2021-04-01	69.68	中载	29.1	0			扬州.胥南变/10kV.10千伏I段母线	52	23915	29.1

胥矿122线	10	531	手工维护值	37.5	2021-01-08	7.06	轻载	5788.34	0		扬州.胥南变/10kV.10千伏II段母线	10	2140	5788.34
胥浦122线	10	455	D5000维护值	120.76	2021-01-07	26.54	轻载	3424.86	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	27	12620	3424.86
胥西1号125线	10	531	D5000维护值	13.07	2021-01-08	2.46	轻载	6211.47	0	扬州.浦西变/2号主变	19.44	3	1200	6211.47
胥西2号126线	10	531	D5000维护值	205.54	2021-01-07	38.71	轻载	2877.89	0	扬州.浦西变/2号主变	19.44	52	18065	2877.89
胥肖123线	10	531	手工维护值	6.45	2021-01-03	1.21	轻载	6326.13	0		扬州.胥南变/10kV.10千伏II段母线	6	6090	6326.13
胥云118线	10	531	D5000维护值	196.27	2021-01-07	36.96	轻载	3038.45	0	扬州.金马变/1号主变	22.12	66	21015	3038.45
学军112线	10	455	D5000维护值	226.15	2021-01-07	49.7	轻载	1599.5	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	34	11230	1599.5

延丰142线	10	550	D5000维护值	177.48	2021-01-12	32.27	轻载	3594.25	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.23	扬州.郁桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		3594.25
沿河117线	10	459	D5000维护值	218.63	2021-03-22	47.63	轻载	1778.24	0	扬州.圩区变/1号主变	36.72	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	28	16570	1778.24
扬西119线	10	531	D5000维护值	68.78	2021-01-07	12.95	轻载	5246.57	0	扬州.城南变/1号主变	23.64	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	24	17400	5246.57
扬子211线	10	531	D5000维护值	88.84	2021-03-25	16.73	轻载	4899.14	0	扬州.城南变/1号主变	23.64	扬州.城南变/10kV.10千伏I段母线	6	3250	4899.14
养老119线	10	531	D5000维护值	61.93	2021-01-07	11.66	轻载	5365.22	0	扬州.谢集变/1号主变	15.07	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	8	6060	5365.22
耀皮129线	10	531	D5000维护值	315.22	2021-04-12	59.36	中载	978.23	0	扬州.圩区变/2号主变	16.15	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	2	7815	978.23
耀皮2号213线	10	531	D5000维护值	263.14	2021-03-14	49.56	轻载	1880.26	0	扬州.圩区变/1号主变	36.72	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	0		1880.26

冶炼114线	10	400	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	4849.6	0	扬州.矿区变/1号主变	5.4	扬州.矿区变/10kV.10千伏I段母线	1	30	4849.6
野山131线	10	530	D5000维护值	102.36	2021-04-09	19.31	轻载	4652.84	0	扬州.枣林变/2号主变	34.27	扬州.枣林变/10kV.10千伏III段母线	21	7030	4652.84
一洲123线	10	531	D5000维护值	320.94	2021-01-07	60.44	中载	879.16	0	扬州.城南变/2号主变	13.79	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	59	21930	879.16
依利221线	10	531	D5000维护值	403.29	2021-03-11	75.95	重载	0	0	扬州.圩区变/2号主变	16.15	扬州.圩区变/10kV.10千伏II段母线	1	2500	0
仪寿1号122线	10	531	手工维护值	212	2021-01-08	39.92	轻载	2766	0	扬州.大仪变/1号主变	29.67	扬州.大仪变/10kV.10千伏II段母线	100	24160	2766
仪寿2号123线	10	531	手工维护值	188.44	2021-01-07	35.49	轻载	3174.06	0	扬州.大仪变/1号主变	29.67	扬州.大仪变/10kV.10千伏II段母线	91	19995	3174.06
怡人1号112线	10	531	D5000维护值	257.75	2020-12-31	48.54	轻载	1973.61	0	扬州.浦西变/1号主变	12.72	扬州.浦西变/10kV.10千伏I段母线	0		1973.61

怡人2号 128线	10	531	D5000维护值	186.39	2021-03-30	35.1	轻载	3209.57	0	扬州.浦西变/2号主变	19.44	扬州.浦西变/10kV.10千伏II段母线	0		3209.57
屹丰133线	10	455	D5000维护值	227.4	2021-02-27	49.98	轻载	1577.85	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.23	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	1	1600	1577.85
尹山111线	10	531	D5000维护值	273.73	2020-12-31	51.55	中载	1696.84	0	扬州.谢集变/1号主变	15.07	扬州.谢集变/10kV.10千伏I段母线	69	33645	1696.84
荧光1号 111线	10	275	手工维护值	0	2021-03-08	0	轻载	3334.1	0	扬州.矿区变/1号主变	5.4	扬州.矿区变/10kV.10千伏I段母线	0		3334.1
荧光2号 125线	10	531	手工维护值	116.15	2021-01-04	21.87	轻载	4426.13	0	扬州.矿区变/2号主变	5.47	扬州.矿区变/10kV.10千伏II段母线	26	12400	4426.13
油田143线	10	531	D5000维护值	69.43	2021-04-27	13.08	轻载	5235.32	0	江苏.临湖变/2号主变	43.4	江苏.临湖变/10kV.10千伏IV段母线	0		5235.32
郁部1号 114线	10	531	D5000维护值	69.24	2021-04-26	13.04	轻载	5238.61	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	5	6550	5238.61

郁部2号 124线	10	531	D5000维 护值	132.36	2021-01- 11	24.93	轻载	4145.37	0	扬州.郁 桥变/1号 主变	21.28	扬州.郁 桥变 /10kV.10 千伏II段 母线	16	14640	4145.37
郁城1号 136线	10	455	D5000维 护值	110.28	2021-02- 24	24.24	轻载	3606.37	0	扬州.郁 桥变/3号 主变	18.23	扬州.郁 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	3	5680	3606.37
郁城2号 146线	10	455	D5000维 护值	136.32	2021-01- 12	29.96	轻载	3155.36	0	扬州.郁 桥变/3号 主变	18.23	扬州.郁 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	2	3700	3155.36
郁东1号 134线	10	455	D5000维 护值	154.68	2021-02- 24	34	轻载	2837.36	0	扬州.郁 桥变/3号 主变	18.23	扬州.郁 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	6	3715	2837.36
郁东2号 144线	10	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	5516.42	0	扬州.郁 桥变/3号 主变	18.23	扬州.郁 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	1	400	5516.42
郁果145 线	10	455	D5000维 护值	80.76	2021-01- 08	17.75	轻载	4117.66	0	扬州.郁 桥变/3号 主变	18.23	扬州.郁 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0		4117.66
郁河126 线	10	455	D5000维 护值	106.56	2020-12- 31	23.42	轻载	3670.8	0	扬州.郁 桥变/1号 主变	21.28	扬州.郁 桥变 /10kV.10 千伏II段 母线	54	13920	3670.8

郁林135线	10	531	D5000维护值	309.84	2021-03-27	58.35	中载	1071.42	0	扬州.郁桥变/3号主变	18.23	扬州.郁桥变/10kV.10千伏III段母线	35	11935	1071.42
郁零1号113线	10	531	D5000维护值	160.8	2021-01-26	30.28	轻载	3652.79	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	11	9260	3652.79
郁零2号123线	10	531	D5000维护值	130.92	2021-01-26	24.66	轻载	4170.31	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	6	3915	4170.31
郁龙116线	10	531	D5000维护值	51.84	2021-02-11	9.76	轻载	5539.98	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	40	8510	5539.98
郁西1号112线	10	531	D5000维护值	51.36	2021-02-18	9.67	轻载	5548.29	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏I段母线	1	315	5548.29
郁西2号122线	10	531	D5000维护值	0.12	2021-04-30	0.02	轻载	6435.77	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	0		6435.77
御景128线	10	550	D5000维护值	74.88	2021-01-10	13.61	轻载	5371.28	0	扬州.仪征城东变/2号主变	16.96	扬州.仪征城东变/10kV.10千伏II段母线	10	10520	5371.28

园北132线	10	485	经验值	44.4	2021-01-18	9.15	轻载	5111.13	0	扬州. 方桥变/2号主变	40	扬州. 方桥变/10kV. 10千伏III段母线	0		5111.13
园东113线	10	531	D5000维护值	94.59	2021-01-11	17.81	轻载	4799.55	0	扬州. 曹山变/1号主变	11.36	扬州. 曹山变/10kV. 10千伏 I 段母线	10	7160	4799.55
月开1号221线	10	531	D5000维护值	9.49	2021-01-07	1.79	轻载	6273.48	0	扬州. 谢集变/2号主变	17.55	扬州. 谢集变/10kV. 10千伏 II 段母线	1	630	6273.48
月开2号118线	10	531	D5000维护值	2.4	2021-04-24	0.45	轻载	6396.28	0	扬州. 谢集变/1号主变	15.07	扬州. 谢集变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		6396.28
跃进131线	10	455	D5000维护值	132.19	2021-03-12	29.05	轻载	3226.89	0	扬州. 青矿变/3号主变	35.58	扬州. 青矿变/10kV. 10千伏III段母线	71	16895	3226.89
云馨148线	10	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	5516.42	0	扬州. 胥南变/3号主变	32	扬州. 胥南变/10kV. 10千伏IV段母线	0		5516.42
枣北122线	10	530	D5000维护值	101.74	2021-04-08	19.2	轻载	4663.58	0	扬州. 枣林变/2号主变	34.27	扬州. 枣林变/10kV. 10千伏III段母线	0		4663.58

枣环1号 115线	10	530	D5000维 护值	82.34	2021-01- 07	15.54	轻载	4999.59	0	扬州.枣 林变/1号 主变	32.23	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏I段 母线	20	16130	4999.59
枣环2号 132线	10	530	D5000维 护值	88.25	2021-01- 07	16.65	轻载	4897.23	0	扬州.枣 林变/2号 主变	34.27	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏III段 母线	43	16930	4897.23
枣林134 线	10	530	D5000维 护值	0.09	2021-04- 30	0.02	轻载	6424.16	0	扬州.枣 林变/2号 主变	34.27	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		6424.16
枣南119 线	10	530	D5000维 护值	52.82	2021-03- 17	9.97	轻载	5510.88	0	扬州.枣 林变/1号 主变	32.23	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		5510.88
枣园136 线	10	530	D5000维 护值	0.06	2021-03- 25	0.01	轻载	6424.68	0	扬州.枣 林变/2号 主变	34.27	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		6424.68
枣云212 线	10	530	D5000维 护值	0.07	2021-04- 12	0.01	轻载	6424.51	0	扬州.枣 林变/1号 主变	32.23	扬州.枣 林变 /10kV.10 千伏I段 母线	0		6424.51
张集131 线	10	485	经验值	152.04	2021-01- 17	31.35	轻载	3246.81	0	扬州.方 桥变/2号 主变	40	扬州.方 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	0		3246.81

张集202线	10	400	D5000维护值	0.59	2021-01-06	0.15	轻载	4839.38	0	扬州.新集变/1号主变	2.52	扬州.新集变/10kV.10千伏I段母线	18	5995	2520
张山117线	10	459	D5000维护值	114.31	2021-01-24	24.9	轻载	3585.07	0	扬州.金马变/1号主变	22.12	扬州.金马变/10kV.10千伏I段母线	77	17765	3585.07
张云125线	10	531	D5000维护值	289.56	2021-01-11	54.53	中载	1422.66	0	扬州.郁桥变/1号主变	21.28	扬州.郁桥变/10kV.10千伏II段母线	3	6780	1422.66
中电116线	10	600	D5000维护值	476.97	2021-04-04	79.5	重载	0	0	扬州.三益变/1号主变	10.17	扬州.三益变/10kV.10千伏I段母线	1		0
中环123线	10	531	D5000维护值	185.38	2021-03-01	34.91	轻载	3227.06	0	扬州.矿区变/2号主变	5.47	扬州.矿区变/10kV.10千伏II段母线	0		3227.06
中江1号121线	10	469	D5000维护值	126.38	2021-04-28	26.95	轻载	3497.25	0	扬州.曹山变/2号主变	25.78	扬州.曹山变/10kV.10千伏II段母线	3	8730	3497.25
中桥163线	10	531	手工维护值	31.64	2020-12-31	5.96	轻载	5889.84	0	扬州.胥南变/1号主变	12.24	扬州.胥南变/10kV.10千伏VI段母线	20	13570	5889.84

中体143线	10	550	D5000维护值	85.52	2021-01-07	15.55	轻载	5186.99	0	扬州.仪城变/2号主变	29.4	扬州.仪城变/10kV.10千伏IV段母线	17	12180	5186.99
中兴212线	10	531	D5000维护值	88.42	2021-04-24	16.65	轻载	4906.41	0	扬州.圩区变/1号主变	36.72	扬州.圩区变/10kV.10千伏I段母线	0		4906.41
中源132线	10	531	D5000维护值	100.46	2021-03-28	18.92	轻载	4697.88	0	扬州.城南变/2号主变	13.79	扬州.城南变/10kV.10千伏III段母线	9	5680	4697.88
朱桥112线	10	531	手工维护值	255.24	2021-04-29	48.07	轻载	2017.09	0	扬州.大仪变/1号主变	29.67	扬州.大仪变/10kV.10千伏I段母线	119	36865	2017.09
砖瓦116线	10	531	D5000维护值	55.02	2021-01-07	10.36	轻载	5484.9	0	扬州.仪城变/1号主变	27.06	扬州.仪城变/10kV.10千伏I段母线	17	6220	5484.9
奥林511线	20	455	D5000维护值	46.42	2021-04-22	10.2	轻载	9424.85	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0		9424.85
冠天533线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/20kV.20千伏III段母线	0		11032.84

精卫531线	20	455	D5000维护值	2.46	2021-04-03	0.54	轻载	10947.63	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/20kV.20千伏III段母线	0	10947.63
精细513线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0	11032.84
君竹512线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0	11032.84
凯东524线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	0	11032.84
凯西534线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/20kV.20千伏III段母线	0	11032.84
凯旋523线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	0	11032.84
矿化515线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0	11032.84

矿南522线	20	459	D5000维护值	57.33	2021-04-13	12.49	轻载	9143.92	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	13	11855	9143.92
蓝田545线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/20kV.20千伏IV段母线	0		11032.84
美轮525线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	0		11032.84
青胥521线	20	459	D5000维护值	122.04	2021-04-14	26.59	轻载	6902.37	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏II段母线	13	8985	6902.37
天启514线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/1号主变	59.66	扬州.青矿变/20kV.20千伏I段母线	0		11032.84
万化532线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/20kV.20千伏III段母线	0		11032.84
小庄541线	20	455	D5000维护值	0	2021-03-08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青矿变/3号主变	35.58	扬州.青矿变/20kV.20千伏IV段母线	0		11032.84

肖青 I 号 526线	20	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	11032.84	0	江苏.肖 山变/1号 主变	118.28	江苏.肖 山变 /20kV.20 千伏 II 段 母线	0		11032.84
肖青 II 号 541线	20	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	11032.84	0	江苏.肖 山变/2号 主变	66.44	江苏.肖 山变 /20kV.20 千伏 IV 段 母线	0		11032.84
许工542 线	20	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /20kV.20 千伏 IV 段 母线	0		11032.84
赵会544 线	20	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /20kV.20 千伏 IV 段 母线	0		11032.84
周化535 线	20	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /20kV.20 千伏 III 段 母线	0		11032.84
周庄543 线	20	455	D5000维 护值	0	2021-03- 08	0	轻载	11032.84	0	扬州.青 矿变/3号 主变	35.58	扬州.青 矿变 /20kV.20 千伏 IV 段 母线	0		11032.84