

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
10kV新盛146线	10	550	D5000维护值	132.62	2021-06-14	24.11	轻载	4371.22		扬州.火车站变/2号主变	16.18	扬州.火车站变/10kV.10千伏IV段母线	21	20000	4371.22
安通211线	10	469	D5000维护值	0.08	2021-04-04	0.02	轻载	5684.77		扬州.泰安变/1号主变	27.08	扬州.泰安变/10kV.10千伏I段母线	0		5684.77
奥都1号117线	10	550	D5000维护值	223.59	2021-06-30	40.65	轻载	2795.62		扬州.京华变/1号主变	49.05	扬州.京华变/10kV.10千伏I段母线	14	19580	2795.62
奥都2号124线	10	550	D5000维护值	94.39	2021-06-15	17.16	轻载	5033.37		扬州.京华变/2号主变	49.7	扬州.京华变/10kV.10千伏III段母线	14	82884	5033.37
坝镇1号141线	10	531	D5000维护值	122.7	2021-06-11	23.11	轻载	4312.68		扬州.新坝变/4号主变	33.19	扬州.新坝变/10kV.10千伏IV段母线	33	9690	4312.68
坝镇2号134线	10	525	手工维护值	169.54	2021-06-25	32.29	轻载	3428.67		扬州.新坝变/2号主变	35.58	扬州.新坝变/10kV.10千伏III段母线	55	19415	3428.67
百祥136线	10	531	D5000维护值	285.19	2021-06-10	53.71	中载	1498.35		江苏.蒋王变/2号主变	96.38	江苏.蒋王变/10kV.10千伏III段母线	28	19020	1498.35
板桥146线	10	531	D5000维护值	149.45	2021-06-24	28.15	轻载	3849.37		扬州.龙泉变/2号主变	40.93	扬州.龙泉变/10kV.10千伏IV段母线	15	5760	3849.37
包家1号115线	10	531	D5000维护值	98.01	2021-06-07	18.46	轻载	4740.31		扬州.酒甸变/1号主变	22.45	扬州.酒甸变/10kV.10千伏I段母线	11	4145	4740.31
包家2号125线	10	531	D5000维护值	231.44	2021-04-20	43.59	轻载	2429.3		扬州.酒甸变/1号主变	22.45	扬州.酒甸变/10kV.10千伏II段母线	21	7010	2429.3
宝科112线	10	531	D5000维护值	276.15	2021-06-15	52.01	中载	1654.93		扬州.吕桥变/4号主变	22.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏I段母线	51	34785	1654.93
宝龙233线	10	469	D5000维护值	175.81	2021-06-26	37.49	轻载	2641.13		扬州.开发变/2号主变	18.7	扬州.开发变/10kV.III段母线	4	9200	2641.13
堡城127线	10	469	手工维护值	148.35	2021-06-23	31.63	轻载	3116.73		扬州.平山变/2号主变	27.13	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	60	30670	3116.73
北辰1号126线	10	469	D5000维护值	85.96	2021-06-14	18.33	轻载	4197.33		江苏.维扬变/1号主变	103.67	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	18	14360	4197.33
北辰2号136线	10	469	D5000维护值	96.51	2021-04-29	20.58	轻载	4014.6		江苏.维扬变/2号主变	100.32	江苏.维扬变/10kV.10千伏III段母线	15	12060	4014.6
北挂132线	10	459	D5000维护值	188.11	2021-04-23	40.98	轻载	2306.85		扬州.头桥变/2号主变	15.78	扬州.头桥变/10kV.10千伏III段母线	45	13640	2306.85

北部1号 114线	10	550	D5000维 护值	188.31	2021-06- 15	34.24	轻载	3406.67	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变/ 10kV.10 千伏I段 母线	73	31500	3406.67
北部2号 124线	10	550	D5000维 护值	38.82	2021-05- 21	7.06	轻载	5995.84	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变/ 10kV.10 千伏II段 母线	15	12000	5995.84
北路114 线	10	469	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	5686.16	0	扬州.五 里变/1号 主变	39.83	扬州.五 里变/ 10kV.10 千伏I母	21	7765	5686.16
北山1号 131线	10	531	D5000维 护值	150.16	2021-05- 25	28.28	轻载	3837.07	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	30.57	扬州.酒 甸变/ 10kV.10 千伏III段 母线	30	9830	3837.07
北山2号 142线	10	531	D5000维 护值	164.21	2021-05- 14	30.92	轻载	3593.73	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	30.57	扬州.酒 甸变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	74	20560	3593.73
北水112 线	10	469	D5000维 护值	7.21	2021-05- 15	1.54	轻载	5561.28	0	扬州.北 洲变/1号 主变	1.5	扬州.北 洲变/ 10kV.10 千伏I段 母线	0		1500
北俞1号 124线	10	455	D5000维 护值	300.3	2021-06- 28	66	中载	315.22	0	扬州.北 城变/1号 主变	36.31	扬州.北 城变/ 10kV.10 千伏II段 母线	0		315.22
北俞2号 142线	10	525	手工维 护值	367.26	2021-06- 29	69.95	中载	4.16	0	扬州.北 城变/3号 主变	29.91	扬州.北 城变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	0		4.16
北苑1号 115线	10	531	D5000维 护值	151.88	2021-06- 17	28.6	轻载	3807.28	0	扬州.西 湖变/1号 主变	22.08	扬州.西 湖变/ 10kV.10 千伏I段 母线	14	6815	3807.28
北苑2号 144线	10	531	D5000维 护值	74.92	2021-06- 15	14.11	轻载	5140.23	0	扬州.西 湖变/2号 主变	22.42	扬州.西 湖变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	29	15140	5140.23
奔多142 线	10	550	D5000维 护值	273.59	2021-04- 23	49.74	轻载	1929.62	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	40.93	扬州.龙 泉变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	0		1929.62
卞港215 线	10	469	D5000维 护值	213.8	2021-04- 01	45.59	轻载	1983.14	0	扬州.施 桥变/1号 主变	17.05	扬州.施 桥变/ 10kV.10 千伏I段 母线	86	35990	1983.14
便门118 线	10	531	D5000维 护值	130.43	2021-05- 17	24.56	轻载	4178.8	0	扬州.平 山变/1号 主变	21.8	扬州.平 山变/ 10kV.10 千伏I段 母线	20	14590	4178.8
滨湖1号 124线	10	531	D5000维 护值	116.02	2021-06- 23	21.85	轻载	4428.38	0	扬州.柏 树变/1号 主变	15.31	扬州.柏 树变/ 10kV.10 千伏II段 母线	92	19520	4428.38
滨湖2号 142线	10	531	D5000维 护值	163.48	2021-05- 21	30.79	轻载	3606.37	0	扬州.柏 树变/3号 主变	24.12	扬州.柏 树变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	45	12635	3606.37
滨江1号 213线	10	550	D5000维 护值	186.55	2021-06- 25	33.92	轻载	3437.15	0	扬州.施 桥变/1号 主变	17.05	扬州.施 桥变/ 10kV.10 千伏I段 母线	10	10880	3437.15
滨江2号 129线	10	550	D5000维 护值	171.43	2021-06- 22	31.17	轻载	3699.03	0	扬州.施 桥变/2号 主变	16.68	扬州.施 桥变/ 10kV.10 千伏II段 母线	10	10880	3699.03

卜家1号 116线	10	469	D5000维 护值	112.85	2021-04- 23	24.06	轻载	3731.59	0	扬州.文 汇变/1号 主变	26.78	扬州.文 汇变/ /10kV.10 千伏I段 母线	9	3560	3731.59
卜家2号 131线	10	469	D5000维 护值	166.99	2021-06- 21	35.61	轻载	2793.89	0	扬州.文 汇变/2号 主变	24.2	扬州.文 汇变/ /10kV.10 千伏III段 母线	31	18240	2793.89
卜桥123 线	10	531	D5000维 护值	110.98	2021-06- 23	20.9	轻载	4515.67	0	扬州.双 桥变/2号 主变	25.63	扬州.双 桥变/ /10kV.10 千伏II-1 段母线	26	11515	4515.67
财富113 线	10	550	D5000维 护值	128.5	2021-06- 25	23.36	轻载	4442.58	0	扬州.双 桥变/1号 主变	25.69	扬州.双 桥变/ /10kV.10 千伏I-1 段母线	30	23760	4442.58
蚕桑142 线	10	469	D5000维 护值	217.89	2021-06- 24	46.46	轻载	1912.3	0	扬州.西 湖变/2号 主变	22.42	扬州.西 湖变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	29	16725	1912.3
曹桥1号 144线	10	531	D5000维 护值	218.4	2021-05- 15	41.13	轻载	2655.16	0	扬州.港 口变/2号 主变	35.2	扬州.港 口变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	64	17605	2655.16
曹桥2号 145线	10	531	D5000维 护值	265.44	2021-06- 24	49.99	轻载	1840.42	0	扬州.港 口变/2号 主变	35.2	扬州.港 口变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	90	36220	1840.42
茶厂1号 113线	10	469	D5000维 护值	142.39	2021-06- 14	30.36	轻载	3219.96	0	扬州.西 湖变/1号 主变	22.08	扬州.西 湖变/ /10kV.10 千伏I段 母线	34	21135	3219.96
茶厂2号 123线	10	550	D5000维 护值	159.62	2021-06- 17	29.02	轻载	3903.58	0	扬州.西 湖变/2号 主变	22.42	扬州.西 湖变/ /10kV.10 千伏III段 母线	28	15500	3903.58
汉北1号 111线	10	531	D5000维 护值	310.89	2021-06- 28	58.55	中载	1053.23	0	扬州.汉 河变/1号 主变	21.4	扬州.汉 河变/ /10kV.10 千伏I段 母线	20	14150	1053.23
汉北2号 124线	10	531	D5000维 护值	168.22	2021-06- 09	31.68	轻载	3524.27	0	扬州.汉 河变/2号 主变	18.16	扬州.汉 河变/ /10kV.10 千伏II段 母线	23	9835	3524.27
柴油133 线	10	469	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	5686.16	0	扬州.南 郊变/2号 主变	34.33	扬州.南 郊变/ /10kV.III 段母线	2	900	5686.16
产业1号 134线	10	531	D5000维 护值	357.5	2021-06- 09	67.33	中载	245.94	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	40.93	扬州.龙 泉变/ /10kV.10 千伏III段 母线	19	6860	245.94
昌建1号 115线	10	531	D5000维 护值	92.99	2021-06- 27	17.51	轻载	4827.26	0	扬州.京 华变/1号 主变	49.05	扬州.京 华变/ /10kV.10 千伏I段 母线	29	21675	4827.26
昌建2号 145线	10	531	D5000维 护值	93.89	2021-06- 12	17.68	轻载	4811.67	0	扬州.京 华变/2号 主变	49.7	扬州.京 华变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	15	15360	4811.67
长生125 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6437.84	0	扬州.北 洲变/2号 主变	1.83	扬州.北 洲变/ /10kV.10 千伏II段 母线	51	15935	1830
常家122 线	10	531	D5000维 护值	177.23	2021-06- 10	33.38	轻载	3368.22	0	扬州.沙 头变/2号 主变	12.5	扬州.沙 头变/ /10kV.10 千伏II段 母线	78	20210	3368.22

常家2号 126线	10	531	D5000维 护值	183.38	2021-06- 10	34.53	轻载	3261.7	0	扬州.沙 头变/2号 主变	12.5	扬州.沙 头变/10kV.10 千伏II段 母线	27	8065	3261.7
钞关115 线	10	469	D5000维 护值	138	2021-06- 12	29.42	轻载	3296	0	扬州.琼 花变/1号 主变	22.86	扬州.琼 花变/10kV.10 千伏I段 母线	20	11965	3296
潮龙1号 112线	10	531	D5000维 护值	87.89	2021-06- 12	16.55	轻载	4915.59	0	扬州.董 庄变/1号 主变	25.37	扬州.董 庄变/10kV.10 千伏I段 母线	21	6315	4915.59
潮龙2号 135线	10	531	D5000维 护值	66.8	2021-06- 30	12.58	轻载	5280.87	0	扬州.董 庄变/3号 主变	29.28	扬州.董 庄变/10kV.10 千伏III段 母线	12	2700	5280.87
车博1号 113线	10	550	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6668.2	0	扬州.火 车站变/1 号主变	22.44	扬州.火 车站变/10kV.10 千伏I段 母线	1		6668.2
车博2号 131线	10	550	D5000维 护值	137.72	2021-05- 30	25.04	轻载	4282.89	0	扬州.火 车站变/2 号主变	16.18	扬州.火 车站变/10kV.10 千伏III段 母线	5	11850	4282.89
陈沟1号 111线	10	531	D5000维 护值	223.86	2021-06- 29	42.16	轻载	2560.59	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变/10kV.10 千伏I段 母线	73	20330	2560.59
陈沟2号 121线	10	531	D5000维 护值	213.81	2021-05- 19	40.27	轻载	2734.65	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变/10kV.10 千伏II段 母线	73	20090	2734.65
城北115 线	10	550	D5000维 护值	155.21	2021-06- 15	28.22	轻载	3979.96	0	扬州.平 山变/1号 主变	21.8	扬州.平 山变/10kV.10 千伏I段 母线	11	7730	3979.96
城东144 线	10	469	D5000维 护值	137.64	2021-06- 14	29.35	轻载	3302.23	0	扬州.五 里变/2号 主变	19.08	扬州.五 里变/10kV.10 千伏IV段 母线	23	23260	3302.23
城西125 线	10	550	D5000维 护值	182.55	2021-05- 11	33.19	轻载	3506.43	0	扬州.杭 集变/2号 主变	13.94	扬州.杭 集变/10kV.10 千伏II段 母线	33	14380	3506.43
城西2号 115线	10	531	手工维 护值	265.2	2021-04- 07	49.94	轻载	1844.58	0	扬州.杭 集变/1号 主变	23.28	扬州.杭 集变/10kV.10 千伏I段 母线	41	17095	1844.58
赤工131 线	10	531	D5000维 护值	126.57	2021-05- 16	23.84	轻载	4245.65	0	扬州.柏 树变/3号 主变	24.12	扬州.柏 树变/10kV.10 千伏III段 母线	90	18215	4245.65
赤农111 线	10	531	D5000维 护值	195.12	2021-05- 26	36.75	轻载	3058.37	0	扬州.柏 树变/1号 主变	15.31	扬州.柏 树变/10kV.10 千伏I段 母线	81	16580	3058.37
创业1号 117线	10	531	D5000维 护值	84.04	2021-06- 24	15.83	轻载	4982.27	0	扬州.廖 家变/3号 主变	36.99	扬州.廖 家变/10kV.10 千伏III段 母线	10	3395	4982.27
创业2号 125线	10	531	D5000维 护值	107.6	2021-06- 29	20.26	轻载	4574.21	0	扬州.廖 家变/5号 主变	24.22	扬州.廖 家变/10kV.10 千伏V段 母线	5	3040	4574.21
春兰131 线	10	531	D5000维 护值	117.82	2021-06- 15	22.19	轻载	4397.2	0	扬州.双 桥变/1号 主变	25.69	扬州.双 桥变/10kV.10 千伏I-1 段母线	25	10465	4397.2

崔庄1号147线	10	469	D5000维护值	210.98	2021-06-14	44.99	轻载	2031.98		扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV. IV段母线	27	19555	2031.98
崔庄2号123线	10	459	D5000维护值	165.27	2021-06-14	36.01	轻载	2702.44		扬州.南郊变/2号主变	34.33	扬州.南郊变/10kV. II段母线	42	27790	2702.44
翠岗219线	10	469	D5000维护值	99.85	2021-06-11	21.29	轻载	3956.75		扬州.开发变/1号主变	22.25	扬州.开发变/10kV. I段母线	24	11825	3956.75
大草112线	10	469	D5000维护值	153.6	2021-06-13	32.75	轻载	3025.8		扬州.琼花变/1号主变	22.86	扬州.琼花变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		3025.8
大观144线	10	525	D5000维护值	292.99	2021-06-30	55.81	中载	1290.51		扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/10kV. 10千伏IV段母线	123	48775	1290.51
大华117线	10	550	手工维护值	72.22	2021-05-17	13.13	轻载	5417.35		扬州.双桥变/1号主变	25.69	扬州.双桥变/10kV. 10千伏 I -1 段母线	7	3740	5417.35
大江125线	10	469	D5000维护值	94.2	2021-04-14	20.09	轻载	4054.61		扬州.汉河变/2号主变	18.16	扬州.汉河变/10kV. 10千伏 II 段母线	34	13315	4054.61
大刘1号133线	10	459	D5000维护值	56.6	2021-06-15	12.33	轻载	4584.6		扬州.京华变/2号主变	49.7	扬州.京华变/10kV. 10千伏III段母线	49	18955	4584.6
大刘2号134线	10	459	D5000维护值	59.41	2021-06-14	12.94	轻载	4535.93		扬州.京华变/2号主变	49.7	扬州.京华变/10kV. 10千伏III段母线	8	5800	4535.93
大学221线	10	550	D5000维护值	187.38	2021-06-15	34.07	轻载	3422.78		扬州.双桥变/2号主变	25.63	扬州.双桥变/10kV. 10千伏 II -2 段母线	24	13715	3422.78
大洋114线	10	531	D5000维护值	51.52	2021-06-24	9.7	轻载	5545.52		扬州.北洲变/1号主变	1.5	扬州.北洲变/10kV. 10千伏 I 段母线	5	1565	1500
丹堤1号115线	10	550	D5000维护值	378.64	2021-06-25	68.84	中载	110.16		扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/10kV. 10千伏 V 段母线	47	27865	110.16
丹堤2号133线	10	550	D5000维护值	73.83	2021-06-14	13.42	轻载	5389.46		扬州.花园变/3号主变	48.41	扬州.花园变/10kV. 10千伏III段母线	20	15490	5389.46
德豪132线	10	459	D5000维护值	152.41	2021-06-29	33.2	轻载	2925.17		江苏.维扬变/2号主变	100.32	江苏.维扬变/10kV. 10千伏III段母线	39	23790	2925.17
电池212线	10	550	D5000维护值	325.08	2021-04-24	59.11	中载	1037.81		扬州.港口变/1号主变	5.6	扬州.港口变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		1037.81
电大121线	10	469	D5000维护值	207.6	2021-06-12	44.26	轻载	2090.52		扬州.琼花变/2号主变	17.37	扬州.琼花变/10kV. 10千伏 II 段母线	29	13660	2090.52
电石112线	10	469	D5000维护值	187.43	2021-06-30	39.96	轻载	2439.87		扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV. I 段母线	56	25445	2439.87
电子132线	10	469	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5686.16		扬州.五里变/2号主变	19.08	扬州.五里变/10kV. 10千伏III段母线	0		5686.16

东方111线	10	531	D5000维护值	269.14	2021-06-24	50.69	中载	1776.34		扬州.湾头变/1号主变	17.59	扬州.湾头变/10kV.10千伏I段母线	56	32930	1776.34
东广161线	10	550	D5000维护值	84.49	2021-06-15	15.36	轻载	5204.83		扬州.东城变/5号主变	32.72	扬州.东城变/10kV.10千伏VI段母线	0		5204.83
东交132线	10	550	D5000维护值	74.38	2021-06-05	13.52	轻载	5379.94		扬州.东城变/3号主变	40	扬州.东城变/10kV.10千伏III段母线	0		5379.94
东区111线	10	550	手工维护值	163.87	2021-05-07	29.79	轻载	3829.97		扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV. I段母线	43	10080	3829.97
东水151线	10	550	D5000维护值	46.68	2021-05-13	8.49	轻载	5859.7		扬州.东城变/5号主变	32.72	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	1	2550	5859.7
东照114线	10	550	手工维护值	152.62	2021-05-10	27.75	轻载	4024.82		扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV. I段母线	39	14910	4024.82
董太145线	10	550	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6668.2		扬州.董庄变/3号主变	29.28	扬州.董庄变/10kV.10千伏IV段母线	0		6668.2
董庄1号116线	10	525	D5000维护值	262.46	2021-06-25	49.99	轻载	1819.29		扬州.龙泉变/1号主变	20.68	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	38	13095	1819.29
董庄2号125线	10	525	D5000维护值	343.46	2021-04-02	65.42	中载	416.37		扬州.龙泉变/2号主变	40.93	扬州.龙泉变/10kV.10千伏III段母线	40	17155	416.37
渡江123线	10	469	D5000维护值	157.2	2021-06-24	33.52	轻载	2963.45		扬州.琼花变/2号主变	17.37	扬州.琼花变/10kV.10千伏II段母线	46	19630	2963.45
恩余151线	10	459	D5000维护值	88.64	2021-05-14	19.31	轻载	4029.67		扬州.新坝变/4号主变	33.19	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	26	7975	4029.67
方工1号127线	10	531	D5000维护值	236.83	2021-05-15	44.6	轻载	2335.95		扬州.方巷变/1号主变	10.73	扬州.方巷变/10kV.10千伏II段母线	46	11315	2335.95
方工2号146线	10	531	D5000维护值	263.21	2021-04-02	49.57	轻载	1879.05		扬州.方巷变/2号主变	9.92	扬州.方巷变/10kV.10千伏IV段母线	76	18750	1879.05
方工3号147线	10	531	D5000维护值	80.53	2021-04-13	15.17	轻载	5043.06		扬州.方巷变/2号主变	9.92	扬州.方巷变/10kV.10千伏IV段母线	59	11730	5043.06
方灌131线	10	525	D5000维护值	126.94	2021-05-18	24.18	轻载	4166.5		扬州.方巷变/2号主变	9.92	扬州.方巷变/10kV.10千伏III段母线	51	11720	4166.5
方集112线	10	531	D5000维护值	74.18	2021-06-23	13.97	轻载	5153.05		扬州.杨寿变/1号主变	2.75	扬州.杨寿变/10kV.10千伏I段母线	82	16895	2750
方酒111线	10	531	D5000维护值	97.41	2021-06-28	18.34	轻载	4750.7		扬州.方巷变/1号主变	10.73	扬州.方巷变/10kV.10千伏I段母线	83	19030	4750.7
方酒2号112线	10	531	D5000维护值	181.98	2021-06-30	34.27	轻载	3285.95		扬州.方巷变/1号主变	10.73	扬州.方巷变/10kV.10千伏I段母线	67	17710	3285.95

方农132线	10	531	D5000维护值	96.88	2021-05-16	18.24	轻载	4759.88		扬州.方巷变/2号主变	9.92	扬州.方巷变/10kV.10千伏III段母线	70	15220	4759.88
方巷133线	10	531	D5000维护值	222.07	2021-06-11	41.82	轻载	2591.59		扬州.方巷变/2号主变	9.92	扬州.方巷变/10kV.10千伏III段母线	100	33780	2591.59
芳甸131线	10	550	D5000维护值	10.1	2021-06-01	1.84	轻载	6493.27		扬州.润扬变/3号主变	36.68	扬州.润扬变/10kV.10千伏III段母线	4	3030	6493.27
粉厂115线	10	469	D5000维护值	112.7	2021-06-23	24.03	轻载	3734.19		扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV. I段母线	70	23365	3734.19
丰裕1号146线	10	531	D5000维护值	201.57	2021-04-22	37.96	轻载	2946.65		扬州.头桥变/4号主变	12.51	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	46	12430	2946.65
丰裕2号131线	10	531	D5000维护值	187.74	2021-06-10	35.36	轻载	3186.19		扬州.头桥变/2号主变	15.78	扬州.头桥变/10kV.10千伏III段母线	44	15210	3186.19
风岛1号131线	10	550	D5000维护值	8.88	2021-06-17	1.61	轻载	6514.4		江苏.龙王变/1号主变	126.43	江苏.龙王变/10kV.10千伏III段母线	0		6514.4
风岛2号112线	10	550	D5000维护值	109.76	2021-06-29	19.96	轻载	4767.16		江苏.龙王变/1号主变	126.43	江苏.龙王变/10kV.10千伏 I 段母线	31	9580	4767.16
凤凰122线	10	531	D5000维护值	60.99	2021-06-30	11.49	轻载	5381.5		扬州.平山变/2号主变	27.13	扬州.平山变/10kV.10千伏 II 段母线	20	10345	5381.5
伏东1#122线	10	550	D5000维护值	227.16	2021-05-26	41.3	轻载	2733.79		扬州.廖家变/5号主变	24.22	扬州.廖家变/10kV.10千伏 V 段母线	77	29840	2733.79
伏东2号116线	10	531	D5000维护值	133.63	2021-06-24	25.17	轻载	4123.37		扬州.廖家变/3号主变	36.99	扬州.廖家变/10kV.10千伏III段母线	47	20915	4123.37
伏固1号112线	10	531	D5000维护值	116.4	2021-06-22	21.92	轻载	4421.8		扬州.沙头变/1号主变	12.89	扬州.沙头变/10kV.10千伏 I 段母线	146	37155	4421.8
伏固2号125线	10	531	D5000维护值	145.05	2021-06-04	27.32	轻载	3925.58		扬州.沙头变/2号主变	12.5	扬州.沙头变/10kV.10千伏 II 段母线	59	14215	3925.58
富川1号131线	10	550	D5000维护值	49.04	2021-06-30	8.92	轻载	5818.83		扬州.吕桥变/2号主变	33.09	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	8	6800	5818.83
富川2号141线	10	550	D5000维护值	136.41	2021-05-14	24.8	轻载	4305.58		扬州.吕桥变/4号主变	22.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	7	6000	4305.58
富丽122线	10	459	D5000维护值	112.15	2021-06-15	24.43	轻载	3622.48		扬州.京华变/2号主变	49.7	扬州.京华变/10kV.10千伏III段母线	10	8125	3622.48
富民1号119线	10	531	D5000维护值	203.25	2021-06-24	38.28	轻载	2917.55		扬州.廖家变/3号主变	36.99	扬州.廖家变/10kV.10千伏III段母线	24	9620	2917.55

富民2号127线	10	531	D5000维护值	223.3	2021-06-24	42.05	轻载	2570.29		扬州.廖家变/5号主变	24.22	扬州.廖家变/10kV.10千伏V段母线	44	13635	2570.29
甘工113线	10	531	D5000维护值	197.27	2021-06-07	37.15	轻载	3021.13		扬州.方巷变/1号主变	10.73	扬州.方巷变/10kV.10千伏I段母线	102	27130	3021.13
甘农135线	10	531	D5000维护值	198.51	2021-06-29	37.38	轻载	2999.65		扬州.方巷变/2号主变	9.92	扬州.方巷变/10kV.10千伏III段母线	110	26610	2999.65
港华146线	10	455	D5000维护值	77.76	2021-05-30	17.09	轻载	4169.62		扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏IV段母线	0		4169.62
港蓝143线	10	550	D5000维护值	42.24	2021-06-25	7.68	轻载	5936.6		扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏IV段母线	10	8000	5936.6
港务1号116线	10	550	手工维护值	96.68	2021-04-09	17.58	轻载	4993.7		扬州.施井变/1号主变	20.47	扬州.施井变/10kV.10千伏I段母线	7	3225	4993.7
港务2号131线	10	550	手工维护值	50.63	2021-04-22	9.21	轻载	5791.29		扬州.施井变/2号主变	19.75	扬州.施井变/10kV.10千伏III段母线	21	5950	5791.29
高桥121线	10	531	D5000维护值	107.4	2021-05-17	20.23	轻载	4577.68		扬州.平山变/2号主变	27.13	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	11	9950	4577.68
高铁1号221线	10	525	D5000维护值	75.6	2021-05-14	14.4	轻载	5055.71		扬州.廖家变/5号主变	24.22	扬州.廖家变/10kV.10千伏V段母线	0		5055.71
耿管1号135线	10	531	D5000维护值	371.61	2021-05-20	69.98	中载	1.56		扬州.花园变/3号主变	48.41	扬州.花园变/10kV.10千伏III段母线	14	12375	1.56
工行1号118线	10	469	D5000维护值	132.89	2021-06-15	28.33	轻载	3384.5		扬州.文汇变/1号主变	26.78	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	36	17430	3384.5
工行2号133线	10	469	D5000维护值	185.98	2021-06-29	39.65	轻载	2464.98		扬州.文汇变/2号主变	24.2	扬州.文汇变/10kV.10千伏III段母线	33	7685	2464.98
公东123线	10	531	D5000维护值	210.94	2021-06-21	39.73	轻载	2784.36		扬州.柏树变/1号主变	15.31	扬州.柏树变/10kV.10千伏II段母线	75	18810	2784.36
公农113线	10	531	D5000维护值	96.68	2021-06-23	18.21	轻载	4763.35		扬州.柏树变/1号主变	15.31	扬州.柏树变/10kV.10千伏I段母线	53	12895	4763.35
沟西1号135线	10	531	D5000维护值	169.47	2021-05-07	31.92	轻载	3502.62		江苏.霍沙变/2号主变	79.69	江苏.霍沙变/10kV.10千伏III段母线	58	13680	3502.62
沟西2号142线	10	531	D5000维护值	16.08	2021-06-15	3.03	轻载	6159.34		江苏.霍沙变/2号主变	79.69	江苏.霍沙变/10kV.10千伏IV段母线	12	2365	6159.34
古津1号113线	10	459	D5000维护值	119.53	2021-06-04	26.04	轻载	3494.66		扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/10kV.10千伏V段母线	39	17635	3494.66

古津2号132线	10	550	手工维护值	227.94	2021-06-10	41.44	轻载	2720.28	0	扬州.花园变/3号主变	48.41	扬州.花园变/10kV.10千伏III段母线	13	7875	2720.28
古运116线	10	469	D5000维护值	101.25	2021-06-14	21.59	轻载	3932.51	0	扬州.五里变/1号主变	39.83	扬州.五里变/10kV.10千伏I段母线	35	21410	3932.51
古运2号148线	10	531	D5000维护值	42.71	2021-06-15	8.04	轻载	5698.11	0	扬州.五里变/2号主变	19.08	扬州.五里变/10kV.10千伏IV段母线	2	2000	5698.11
谷营1号115线	10	531	D5000维护值	36.92	2021-06-12	6.95	轻载	5798.39	0	扬州.柏树变/1号主变	15.31	扬州.柏树变/10kV.10千伏I段母线	25	10000	5798.39
谷营2号141线	10	531	D5000维护值	107.23	2021-05-24	20.19	轻载	4580.62	0	扬州.柏树变/3号主变	24.12	扬州.柏树变/10kV.10千伏IV段母线	1	2800	4580.62
瓜工112线	10	531	D5000维护值	80.16	2021-05-29	15.1	轻载	5049.47	0	扬州.润扬变/1号主变	23.86	扬州.润扬变/10kV.10千伏I段母线	34	9090	5049.47
瓜南111线	10	531	D5000维护值	135.67	2021-06-29	25.55	轻载	4088.04	0	扬州.润扬变/1号主变	23.86	扬州.润扬变/10kV.10千伏I段母线	76	31350	4088.04
瓜西123线	10	469	手工维护值	136.63	2021-05-31	29.13	轻载	3319.72	0	扬州.润扬变/1号主变	23.86	扬州.润扬变/10kV.10千伏II段母线	44	15250	3319.72
观湖1号134线	10	455	D5000维护值	31.8	2021-06-29	6.99	轻载	4965.64	0	扬州.瓦窑变/3号主变	26.6	扬州.瓦窑变/10kV.III段母线	18	14060	4965.64
观湖2号135线	10	455	D5000维护值	21.12	2021-06-30	4.64	轻载	5150.62	0	扬州.瓦窑变/3号主变	26.6	扬州.瓦窑变/10kV.III段母线	18	14060	5150.62
官桥122线	10	531	D5000维护值	355.95	2021-06-18	67.03	中载	272.79	0	扬州.金槐变/2号主变	22.55	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	38	21140	272.79
官桥2号124线	10	531	D5000维护值	255.71	2021-06-29	48.16	轻载	2008.95	0	扬州.金槐变/2号主变	22.55	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	16	9740	2008.95
广福1号118线	10	550	D5000维护值	176.53	2021-06-30	32.1	轻载	3610.7	0	扬州.湾头变/1号主变	17.59	扬州.湾头变/10kV.10千伏I段母线	32	36205	3610.7
广福2号128线	10	531	D5000维护值	157.13	2021-06-30	29.59	轻载	3716.35	0	扬州.湾头变/2号主变	18.09	扬州.湾头变/10kV.10千伏II段母线	34	36285	3716.35
广源123线	10	531	D5000维护值	47.46	2021-06-24	8.94	轻载	5615.84	0	扬州.董庄变/1号主变	25.37	扬州.董庄变/10kV.10千伏II段母线	0		5615.84
广竹1号115线	10	550	D5000维护值	94.92	2021-05-09	17.26	轻载	5024.19	0	扬州.董庄变/1号主变	25.37	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	7	6800	5024.19
广竹2号144线	10	550	D5000维护值	112.5	2021-05-07	20.45	轻载	4719.7	0	扬州.董庄变/3号主变	29.28	扬州.董庄变/10kV.10千伏IV段母线	7	6800	4719.7
国美1号125线	10	550	D5000维护值	260.4	2021-05-10	47.35	轻载	2158.07	0	扬州.石塔变/1号主变	53.37	扬州.石塔变/10kV.10千伏II段母线	10	11650	2158.07

国美2号145线	10	469	手工维护值	300.87	2021-06-15	64.15	中载	475.09	0	扬州.石塔变/3号主变	26.16	扬州.石塔变/10kV.10千伏IV段母线	14	16810	475.09
国庆144线	10	469	D5000维护值	178.06	2021-06-15	37.97	轻载	2602.16	0	扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV. IV段母线	30	12205	2602.16
邗城116线	10	531	D5000维护值	104.68	2021-06-15	19.71	轻载	4624.79	0	江苏.蒋王变/1号主变	94.05	江苏.蒋王变/10kV.10千伏I段母线	22	13035	4624.79
邗道1号121线	10	531	D5000维护值	103.36	2021-04-07	19.47	轻载	4647.65	0	江苏.维扬变/1号主变	103.67	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	31	19460	4647.65
邗道2号141线	10	459	D5000维护值	85.61	2021-06-14	18.65	轻载	4082.15	0	江苏.维扬变/2号主变	100.32	江苏.维扬变/10kV.10千伏IV段母线	16	12900	4082.15
邗府1号122线	10	531	D5000维护值	274.55	2021-06-15	51.7	中载	1682.64	0	江苏.蒋王变/1号主变	94.05	江苏.蒋王变/10kV.10千伏II段母线	47	30150	1682.64
邗府2号142线	10	550	D5000维护值	217.75	2021-06-15	39.59	轻载	2896.77	0	江苏.蒋王变/2号主变	96.38	江苏.蒋王变/10kV.10千伏IV段母线	26	21335	2896.77
邗钢118线	10	403	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	4885.97	0	扬州.施桥变/1号主变	17.05	扬州.施桥变/10kV.10千伏I段母线	0		4885.97
邗工1号116线	10	531	D5000维护值	265.06	2021-06-29	49.92	轻载	1847	0	扬州.汉河变/1号主变	21.4	扬州.汉河变/10kV.10千伏I段母线	103	31700	1847
邗工2号128线	10	531	D5000维护值	279.1	2021-06-28	52.56	中载	1603.83	0	扬州.汉河变/2号主变	18.16	扬州.汉河变/10kV.10千伏II段母线	30	17980	1603.83
邗河1号112线	10	525	D5000维护值	274.56	2021-06-25	52.3	中载	1609.72	0	扬州.港口变/1号主变	5.6	扬州.港口变/10kV.10千伏I段母线	55	27000	1609.72
邗河2号131线	10	459	D5000维护值	321.12	2021-06-08	69.96	中载	3.12	0	扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏III段母线	59	29735	3.12
韩桥1号115线	10	531	D5000维护值	239.19	2021-04-02	45.05	轻载	2295.07	0	扬州.润扬变/1号主变	23.86	扬州.润扬变/10kV.10千伏I段母线	76	22985	2295.07
韩桥2号132线	10	531	D5000维护值	129.71	2021-04-06	24.43	轻载	4191.27	0	扬州.润扬变/3号主变	36.68	扬州.润扬变/10kV.10千伏III段母线	18	10200	4191.27
杭家144线	10	531	D5000维护值	78.84	2021-06-29	14.85	轻载	5072.34	0	扬州.瓦窑变/3号主变	26.6	扬州.瓦窑变/10kV. IV段母线	37	11275	5072.34
杭琼114线	10	531	D5000维护值	204	2021-06-10	38.42	轻载	2904.56	0	扬州.杭集变/2号主变	13.94	扬州.杭集变/10kV.10千伏旁母	0		2904.56
杭镇1号117线	10	469	D5000维护值	96.73	2021-06-21	20.62	轻载	4010.79	0	扬州.杭集变/1号主变	23.28	扬州.杭集变/10kV.10千伏I段母线	6	1695	4010.79
杭镇2号127线	10	469	D5000维护值	90.75	2021-06-25	19.35	轻载	4114.37	0	扬州.杭集变/2号主变	13.94	扬州.杭集变/10kV.10千伏II段母线	24	12605	4114.37

合界1号 111线	10	531	D5000维 护值	208.53	2021-06- 10	39.27	轻载	2826.1	0	扬州.廖 家变/3号 主变	36.99	扬州.廖 家变/ 10kV.10 千伏III段 母线	19	7840	2826.1
合界2号 123线	10	531	D5000维 护值	313.67	2021-06- 25	59.07	中载	1005.08	0	扬州.廖 家变/5号 主变	24.22	扬州.廖 家变/ 10kV.10 千伏V段 母线	16	6745	1005.08
和昌1号 131线	10	550	D5000维 护值	17.1	2021-04- 05	3.11	轻载	6372.03	0	扬州.东 城变/3号 主变	40	扬州.东 城变/ 10kV.10 千伏III段 母线	6	4460	6372.03
和昌2号 163线	10	531	D5000维 护值	39.4	2021-06- 15	7.42	轻载	5755.44	0	扬州.东 城变/5号 主变	32.72	扬州.东 城变/ 10kV.10 千伏VI段 母线	7	7660	5755.44
和美1号 115线	10	550	D5000维 护值	82.85	2021-06- 14	15.06	轻载	5233.24	0	扬州.火 车站变/1 号主变	22.44	扬州.火 车站变/ 10kV.10 千伏I段 母线	11	11800	5233.24
和美2号 125线	10	550	D5000维 护值	70.38	2021-06- 14	12.8	轻载	5449.22	0	扬州.火 车站变/2 号主变	16.18	扬州.火 车站变/ 10kV.10 千伏II段 母线	9	8800	5449.22
荷花114 线	10	469	D5000维 护值	92.75	2021-06- 14	19.78	轻载	4079.73	0	扬州.双 桥变/1号 主变	25.69	扬州.双 桥变/ 10kV.10 千伏I-1 段母线	52	16520	4079.73
荷叶112 线	10	550	D5000维 护值	188.45	2021-06- 15	34.26	轻载	3404.25	0	扬州.西 湖变/1号 主变	22.08	扬州.西 湖变/ 10kV.10 千伏I段 母线	47	29970	3404.25
恒诚142 线	10	525	D5000维 护值	206.76	2021-06- 27	39.38	轻载	2784.02	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	26.6	扬州.瓦 窑变/ 10kV.IV 段母线	0		2784.02
横东1号 112线	10	531	D5000维 护值	446.15	2021-06- 22	84.02	重载	0	0	扬州.花 园变/5号 主变	29.06	扬州.花 园变/ 10kV.10 千伏V段 母线	55	21020	0
横东2号 131线	10	550	手工维护 值	346.42	2021-06- 15	62.99	中载	668.21	0	扬州.花 园变/3号 主变	48.41	扬州.花 园变/ 10kV.10 千伏III段 母线	30	17980	668.21
横沟124 线	10	550	D5000维 护值	77.35	2021-05- 21	14.06	轻载	5328.5	0	扬州.施 井变/2号 主变	19.75	扬州.施 井变/ 10kV.10 千伏III段 母线	17	6965	5328.5
红桥115 线	10	550	手工维护 值	9.32	2021-06- 08	1.69	轻载	6506.78	0	扬州.北 洲变/1号 主变	1.5	扬州.北 洲变/ 10kV.10 千伏I段 母线	2	400	1500
红镇1号 149线	10	531	D5000维 护值	242.29	2021-04- 19	45.63	轻载	2241.38	0	扬州.头 桥变/4号 主变	12.51	扬州.头 桥变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	52	17075	2241.38
红镇2号 135线	10	531	D5000维 护值	106.28	2021-06- 09	20.02	轻载	4597.07	0	扬州.头 桥变/2号 主变	15.78	扬州.头 桥变/ 10kV.10 千伏III段 母线	37	11570	4597.07
宏城134 线	10	265	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	3212.86	0	扬州.方 巷变/1号 主变	10.73	扬州.方 巷变/ 10kV.10 千伏III段 母线	0		3212.86
虹桥146 线	10	531	D5000维 护值	148.61	2021-06- 29	27.99	轻载	3863.92	0	扬州.石 塔变/3号 主变	26.16	扬州.石 塔变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	31	13285	3863.92
鸿大218 线	10	469	D5000维 护值	153.32	2021-06- 30	32.69	轻载	3030.65	0	扬州.开 发变/1号 主变	22.25	扬州.开 发变/ 10kV.I 段母线	11	5450	3030.65

鸿大2号 146线	10	531	D5000维 护值	256.53	2021-06- 15	48.31	轻载	1994.74	0	扬州.开 发变/4号 主变	31.79	扬州.开 发变 /10kV. IV 段母线	14	11740	1994.74
胡场144 线	10	531	D5000维 护值	234.5	2021-06- 24	44.16	轻载	2376.3	0	江苏.维 扬变/2号 主变	100.32	江苏.维 扬变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	41	13570	2376.3
湖畔1号 121线	10	531	D5000维 护值	108.62	2021-06- 15	20.46	轻载	4556.55	0	扬州.石 塔变/1号 主变	53.37	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏II段 母线	13	11445	4556.55
湖畔2号 143线	10	531	D5000维 护值	179.6	2021-05- 14	33.82	轻载	3327.17	0	扬州.石 塔变/3号 主变	26.16	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	22	12105	3327.17
花瓶114 线	10	531	D5000维 护值	264.97	2021-06- 01	49.9	轻载	1848.56	0	扬州.杨 庙变/1号 主变	4.26	扬州.杨 庙变 /10kV. 10 千伏母线	94	25535	1848.56
花园1号 111线	10	469	D5000维 护值	107.93	2021-06- 29	23.01	轻载	3816.81	0	扬州.施 井变/1号 主变	20.47	扬州.施 井变 /10kV. 10 千伏I段 母线	25	12660	3816.81
花园2号 121线	10	469	D5000维 护值	180.18	2021-06- 30	38.42	轻载	2565.44	0	扬州.施 井变/2号 主变	19.75	扬州.施 井变 /10kV. 10 千伏III段 母线	55	19790	2565.44
华鼎1号 114线	10	550	D5000维 护值	52.8	2021-06- 14	9.6	轻载	5753.7	0	扬州.何 桥变/1号 主变	26.59	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏I段 母线	19	14520	5753.7
华鼎2号 142线	10	550	D5000维 护值	58.8	2021-06- 14	10.69	轻载	5649.78	0	扬州.何 桥变/3号 主变	28.1	扬州.何 桥变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	19	14520	5649.78
华纺1号 111线	10	550	D5000维 护值	131.14	2021-05- 21	23.84	轻载	4396.86	0	扬州.西 湖变/1号 主变	22.08	扬州.西 湖变 /10kV. 10 千伏I段 母线	13	12650	4396.86
华纺2号 121线	10	550	D5000维 护值	158.56	2021-05- 09	28.83	轻载	3921.94	0	扬州.西 湖变/2号 主变	22.42	扬州.西 湖变 /10kV. 10 千伏III段 母线	13	12250	3921.94
华丰121 线	10	525	D5000维 护值	0.07	2021-06- 18	0.01	轻载	6363.89	0	扬州.泰 安变/2号 主变	26.58	扬州.泰 安变 /10kV. 10 千伏II段 母线	6	1250	6363.89
华建149 线	10	550	D5000维 护值	72.44	2021-06- 30	13.17	轻载	5413.54	0	扬州.开 发变/4号 主变	31.79	扬州.开 发变 /10kV. IV 段母线	23	17420	5413.54
华懋142 线	10	550	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6668.2	0	扬州.石 塔变/3号 主变	26.16	扬州.石 塔变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		6668.2
华庭1号 127线	10	469	D5000维 护值	137.11	2021-06- 14	29.23	轻载	3311.41	0	扬州.五 里变/1号 主变	39.83	扬州.五 里变 /10kV. 10 千伏II母	15	11975	3311.41
华庭2号 143线	10	469	D5000维 护值	93.34	2021-06- 30	19.9	轻载	4069.51	0	扬州.五 里变/2号 主变	19.08	扬州.五 里变 /10kV. 10 千伏IV段 母线	8	7250	4069.51
华扬113 线	10	469	D5000维 护值	113.99	2021-06- 30	24.3	轻载	3711.85	0	扬州.汉 河变/1号 主变	21.4	扬州.汉 河变 /10kV. 10 千伏I段 母线	29	12845	3711.85
槐工112 线	10	531	D5000维 护值	150.35	2021-05- 05	28.31	轻载	3833.78	0	扬州.酒 甸变/1号 主变	22.45	扬州.酒 甸变 /10kV. 10 千伏I段 母线	30	12180	3833.78

槐农122线	10	531	D5000维护值	126.1	2021-05-22	23.75	轻载	4253.79		扬州.酒甸变/1号主变	22.45	扬州.酒甸变/10kV.10千伏II段母线	50	10860	4253.79
环球113线	10	550	D5000维护值	58.38	2021-06-15	10.61	轻载	5657.06		扬州.湾头变/1号主变	17.59	扬州.湾头变/10kV.10千伏I段母线	7	4460	5657.06
环卫1号113线	10	531	D5000维护值	159.44	2021-04-06	30.03	轻载	3676.34		扬州.施井变/1号主变	20.47	扬州.施井变/10kV.10千伏I段母线	27	9115	3676.34
环卫2号123线	10	531	D5000维护值	113.56	2021-04-08	21.39	轻载	4470.98		扬州.施井变/2号主变	19.75	扬州.施井变/10kV.10千伏III段母线	12	7575	4470.98
环洲156线	10	550	D5000维护值	0.35	2021-04-26	0.06	轻载	6662.14		扬州.新坝变/4号主变	33.19	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	0		6662.14
皇宫114线	10	469	D5000维护值	133.2	2021-05-05	28.4	轻载	3379.13		扬州.琼花变/1号主变	22.86	扬州.琼花变/10kV.10千伏I段母线	14	7250	3379.13
皇冠154线	10	550	D5000维护值	61.89	2021-06-29	11.25	轻载	5596.27		扬州.东城变/5号主变	32.72	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	19	25400	5596.27
凰北1号114线	10	550	D5000维护值	86.72	2021-05-13	15.77	轻载	5166.21		江苏.龙王变/1号主变	126.43	江苏.龙王变/10kV.10千伏I段母线	11	3595	5166.21
凰北2号123线	10	550	D5000维护值	131.92	2021-05-25	23.99	轻载	4383.35		江苏.龙王变/1号主变	126.43	江苏.龙王变/10kV.10千伏II段母线	8	1800	4383.35
黄工114线	10	531	D5000维护值	331.6	2021-06-15	62.45	中载	694.53		扬州.方巷变/1号主变	10.73	扬州.方巷变/10kV.10千伏I段母线	88	22540	694.53
黄金坝1号146线	10	531	D5000维护值	166.56	2021-06-15	31.37	轻载	3553.02		扬州.瓦窑变/3号主变	26.6	扬州.瓦窑变/10kV.IV段母线	40	31150	3553.02
黄金坝2号133线	10	531	D5000维护值	210.66	2021-06-24	39.67	轻载	2789.21		扬州.瓦窑变/3号主变	26.6	扬州.瓦窑变/10kV.III段母线	78	48490	2789.21
黄农115线	10	531	D5000维护值	167.03	2021-04-13	31.46	轻载	3544.88		扬州.方巷变/1号主变	10.73	扬州.方巷变/10kV.10千伏I段母线	76	17390	3544.88
黄桥117线	10	531	D5000维护值	234.37	2021-06-12	44.14	轻载	2378.56		扬州.北洲变/1号主变	1.5	扬州.北洲变/10kV.10千伏I段母线	71	19305	1500
汇福132线	10	531	D5000维护值	129	2021-06-30	24.29	轻载	4203.56		扬州.何桥变/3号主变	28.1	扬州.何桥变/10kV.10千伏III段母线	56	19695	4203.56
汇塔1号117线	10	469	D5000维护值	1.05	2021-04-16	0.22	轻载	5667.97		扬州.文汇变/1号主变	26.78	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	0		5667.97
汇塔2号134线	10	469	D5000维护值	1.05	2021-04-16	0.22	轻载	5667.97		扬州.文汇变/2号主变	24.2	扬州.文汇变/10kV.10千伏III段母线	0		5667.97
汇鑫125线	10	531	D5000维护值	22.2	2021-06-30	4.18	轻载	6053.34		扬州.何桥变/1号主变	26.59	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	5	4000	6053.34

汇苑1号 115线	10	550	D5000维 护值	91.8	2021-06- 14	16.69	轻载	5078.22	0	扬州.何 桥变/1号 主变	26.59	扬州.何 桥变/ 10kV.10 千伏I段 母线	15	14200	5078.22
汇苑2号 143线	10	550	D5000维 护值	57.6	2021-06- 30	10.47	轻载	5670.57	0	扬州.何 桥变/3号 主变	28.1	扬州.何 桥变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	10	9600	5670.57
会展1号 211线	10	459	D5000维 护值	96.86	2021-06- 14	21.1	轻载	3887.3	0	扬州.京 华变/1号 主变	49.05	扬州.京 华变/ 10kV.10 千伏I段 母线	14	14130	3887.3
会展2号 123线	10	531	D5000维 护值	78.75	2021-06- 14	14.83	轻载	5073.89	0	扬州.京 华变/2号 主变	49.7	扬州.京 华变/ 10kV.10 千伏III段 母线	12	11030	5073.89
荟景1号 111线	10	550	D5000维 护值	84.9	2021-06- 14	15.44	轻载	5197.73	0	扬州.京 华变/1号 主变	49.05	扬州.京 华变/ 10kV.10 千伏I段 母线	19	17900	5197.73
荟景2号 131线	10	550	D5000维 护值	105.82	2021-06- 15	19.24	轻载	4835.4	0	扬州.京 华变/2号 主变	49.7	扬州.京 华变/ 10kV.10 千伏III段 母线	17	16550	4835.4
火车站 134线	10	550	D5000维 护值	25.55	2021-05- 21	4.65	轻载	6225.67	0	扬州.火 车站变/2 号主变	16.18	扬州.火 车站变/ 10kV.10 千伏III段 母线	0		6225.67
霍工117 线	10	531	D5000维 护值	264.97	2021-04- 25	49.9	轻载	1848.56	0	扬州.沙 头变/1号 主变	12.89	扬州.沙 头变/ 10kV.10 千伏I段 母线	43	12225	1848.56
霍南1号 136线	10	531	D5000维 护值	149.8	2021-06- 03	28.21	轻载	3843.31	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	79.69	江苏.霍 沙变/ 10kV.10 千伏III段 母线	38	8190	3843.31
霍南2号 143线	10	531	D5000维 护值	139.2	2021-06- 21	26.21	轻载	4026.9	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	79.69	江苏.霍 沙变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	68	15615	4026.9
霍农121 线	10	531	D5000维 护值	97.93	2021-04- 28	18.44	轻载	4741.7	0	扬州.沙 头变/2号 主变	12.5	扬州.沙 头变/ 10kV.10 千伏II段 母线	48	12935	4741.7
吉安1号 113线	10	525	D5000维 护值	208.8	2021-06- 28	39.77	轻载	2748.68	0	扬州.何 桥变/1号 主变	26.59	扬州.何 桥变/ 10kV.10 千伏I段 母线	22	23895	2748.68
吉安2号 133线	10	531	D5000维 护值	222.6	2021-06- 25	41.92	轻载	2582.41	0	扬州.何 桥变/3号 主变	28.1	扬州.何 桥变/ 10kV.10 千伏III段 母线	21	10485	2582.41
季园1号 112线	10	469	D5000维 护值	127.62	2021-05- 18	27.21	轻载	3475.78	0	扬州.文 汇变/1号 主变	26.78	扬州.文 汇变/ 10kV.10 千伏I段 母线	8	3780	3475.78
季园2号 122线	10	469	D5000维 护值	172.62	2021-06- 15	36.81	轻载	2696.38	0	扬州.文 汇变/2号 主变	24.2	扬州.文 汇变/ 10kV.10 千伏II段 母线	11	11310	2696.38
佳家1号 116线	10	531	D5000维 护值	89.34	2021-06- 14	16.82	轻载	4890.48	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	27.85	扬州.瓦 窑变/ 10kV. I 段母线	18	15860	4890.48
佳家2号 131线	10	531	D5000维 护值	84.3	2021-06- 14	15.88	轻载	4977.77	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	26.6	扬州.瓦 窑变/ 10kV. III 段母线	18	15860	4977.77
嘉东135 线	10	531	D5000维 护值	151.79	2021-05- 13	28.59	轻载	3808.84	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	40.93	扬州.龙 泉变/ 10kV.10 千伏III段 母线	30	21375	3808.84

嘉里144线	10	550	D5000维护值	93.36	2021-06-13	16.97	轻载	5051.2	0	扬州.京华变/2号主变	49.7	扬州.京华变/10kV.10千伏IV段母线	8	9700	5051.2
嘉南132线	10	525	D5000维护值	153.71	2021-04-25	29.28	轻载	3702.84	0	扬州.龙泉变/2号主变	40.93	扬州.龙泉变/10kV.10千伏III段母线	2	1000	3702.84
贾桥1号116线	10	531	D5000维护值	41	2021-06-23	7.72	轻载	5727.72	0	扬州.何桥变/1号主变	26.59	扬州.何桥变/10kV.10千伏I段母线	18	6810	5727.72
贾桥2号145线	10	550	D5000维护值	22.2	2021-05-14	4.04	轻载	6283.7	0	扬州.何桥变/3号主变	28.1	扬州.何桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		6283.7
假日119线	10	531	D5000维护值	53.5	2021-06-24	10.08	轻载	5511.22	0	扬州.湾头变/1号主变	17.59	扬州.湾头变/10kV.10千伏I段母线	16	21130	5511.22
建安126线	10	531	D5000维护值	257.98	2021-04-07	48.58	轻载	1969.63	0	扬州.汉河变/2号主变	18.16	扬州.汉河变/10kV.10千伏II段母线	17	13340	1969.63
建材123线	10	531	D5000维护值	297.76	2021-06-12	56.08	中载	1280.64	0	扬州.平山变/2号主变	27.13	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	83	35635	1280.64
建立1号131线	10	531	D5000维护值	361.98	2021-06-11	68.17	中载	168.35	0	扬州.北城变/3号主变	29.91	扬州.北城变/10kV.10千伏III段母线	52	19390	168.35
建立2号132线	10	531	D5000维护值	121.02	2021-06-03	22.79	轻载	4341.78	0	扬州.北城变/3号主变	29.91	扬州.北城变/10kV.10千伏III段母线	3	1030	4341.78
建新121线	10	550	D5000维护值	197.32	2021-06-23	35.88	轻载	3250.62	0	扬州.新坝变/2号主变	35.58	扬州.新坝变/10kV.10千伏II段母线	74	19240	3250.62
健民1号141线	10	550	D5000维护值	24.68	2021-06-21	4.49	轻载	6240.74	0	扬州.东城变/3号主变	40	扬州.东城变/10kV.10千伏IV段母线	14	6440	6240.74
健民2号144线	10	800	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	9699.2	0	扬州.东城变/3号主变	40	扬州.东城变/10kV.10千伏IV段母线	0		9699.2
江东1号112线	10	531	D5000维护值	152.76	2021-06-12	28.77	轻载	3792.04	0	扬州.施井变/1号主变	20.47	扬州.施井变/10kV.10千伏I段母线	11	9095	3792.04
江东2号145线	10	550	手工维护值	115.49	2021-05-10	21	轻载	4667.91	0	扬州.施井变/2号主变	19.75	扬州.施井变/10kV.10千伏IV段母线	7	2100	4667.91
江海2号124线	10	469	D5000维护值	174	2021-06-15	37.1	轻载	2672.48	0	扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏II段母线	10	7130	2672.48
江隆117线	10	469	D5000维护值	132	2021-06-12	28.14	轻载	3399.92	0	扬州.琼花变/1号主变	22.86	扬州.琼花变/10kV.10千伏I段母线	24	10105	3399.92
江平1号111线	10	531	D5000维护值	38.46	2021-06-05	7.24	轻载	5771.72	0	扬州.瓦窑变/1号主变	27.85	扬州.瓦窑变/10kV. I段母线	15	8430	5771.72
江平2号121线	10	531	D5000维护值	131.46	2021-06-23	24.76	轻载	4160.96	0	扬州.瓦窑变/1号主变	27.85	扬州.瓦窑变/10kV. II段母线	69	26550	4160.96

江院111线	10	469	D5000维护值	150.47	2021-06-15	32.08	轻载	3080.02	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/10kV.10千伏V段母线	0		3080.02
江智1号136线	10	550	D5000维护值	115.43	2021-06-15	20.99	轻载	4668.95	0	扬州.东城变/3号主变	40	扬州.东城变/10kV.10千伏III段母线	10	15960	4668.95
江智2号153线	10	550	D5000维护值	155.2	2021-06-24	28.22	轻载	3980.14	0	扬州.东城变/5号主变	32.72	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	10	15960	3980.14
蒋工141线	10	531	D5000维护值	186	2021-06-15	35.03	轻载	3216.32	0	扬州.何桥变/3号主变	28.1	扬州.何桥变/10kV.10千伏IV段母线	60	29265	3216.32
蒋农122线	10	531	D5000维护值	146.4	2021-06-29	27.57	轻载	3902.2	0	扬州.何桥变/1号主变	26.59	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	41	24375	3902.2
洁源134线	10	550	D5000维护值	187.2	2021-06-19	34.04	轻载	3425.9	0	扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏III段母线	0		3425.9
解放142线	10	469	D5000维护值	249.43	2021-06-11	53.18	中载	1366.03	0	扬州.五里变/2号主变	19.08	扬州.五里变/10kV.10千伏IV段母线	20	11315	1366.03
界龙122线	10	531	D5000维护值	190.9	2021-06-14	35.95	轻载	3131.46	0	扬州.五里变/1号主变	39.83	扬州.五里变/10kV.10千伏II母	31	26680	3131.46
界龙2号133线	10	550	D5000维护值	97.21	2021-06-14	17.67	轻载	4984.52	0	扬州.五里变/2号主变	19.08	扬州.五里变/10kV.10千伏III段母线	34	22165	4984.52
金港1号118线	10	550	D5000维护值	3	2021-06-15	0.55	轻载	6616.24	0	扬州.港口变/1号主变	5.6	扬州.港口变/10kV.10千伏I段母线	2	2850	5600
金港2号148线	10	455	D5000维护值	1.2	2021-05-06	0.26	轻载	5495.64	0	扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏IV段母线	0		5495.64
金轮215线	10	469	D5000维护值	72.59	2021-06-29	15.48	轻载	4428.9	0	扬州.开发变/1号主变	22.25	扬州.开发变/10kV. I段母线	25	16145	4428.9
金融164线	10	550	D5000维护值	71.16	2021-06-29	12.94	轻载	5435.71	0	扬州.东城变/5号主变	32.72	扬州.东城变/10kV.10千伏VI段母线	6	4460	5435.71
金山1号117线	10	469	D5000维护值	320.88	2021-06-26	68.42	中载	128.51	0	扬州.港口变/1号主变	5.6	扬州.港口变/10kV.10千伏I段母线	35	19620	128.51
金山2号125线	10	469	D5000维护值	156.36	2021-05-10	33.34	轻载	2978	0	扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏II段母线	8	4155	2978
金湾122线	10	525	D5000维护值	151.96	2021-04-14	28.94	轻载	3733.15	0	扬州.泰安变/2号主变	26.58	扬州.泰安变/10kV.10千伏II段母线	56	17550	3733.15
金城2号141线	10	550	D5000维护值	103.91	2021-06-25	18.89	轻载	4868.48	0	扬州.开发变/4号主变	31.79	扬州.开发变/10kV. IV段母线	9	7600	4868.48
金苑1号113线	10	531	D5000维护值	182.82	2021-05-18	34.43	轻载	3271.4	0	扬州.董庄变/1号主变	25.37	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	17	6890	3271.4

金苑2号 136线	10	531	D5000维 护值	87.89	2021-04- 02	16.55	轻载	4915.59	0	扬州.董 庄变/3号 主变	29.28	扬州.董 庄变/ /10kV.10 千伏III段 母线	8	7740	4915.59
京华1号 114线	10	550	D5000维 护值	58.36	2021-06- 11	10.61	轻载	5657.4	0	扬州.京 华变/1号 主变	49.05	扬州.京 华变/ /10kV.10 千伏I段 母线	7	7750	5657.4
京华2号 146线	10	550	D5000维 护值	82.99	2021-04- 28	15.09	轻载	5230.81	0	扬州.京 华变/2号 主变	49.7	扬州.京 华变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	7	6850	5230.81
经纬1号 111线	10	531	D5000维 护值	109.52	2021-04- 20	20.63	轻载	4540.96	0	江苏.维 扬变/1号 主变	103.67	江苏.维 扬变/ /10kV.10 千伏I-2 段母线	17	10565	4540.96
经纬2号 131线	10	550	手工维护 值	99.67	2021-04- 23	18.12	轻载	4941.92	0	江苏.维 扬变/2号 主变	100.32	江苏.维 扬变/ /10kV.10 千伏III段 母线	41	21770	4941.92
晶新1号 232线	10	550	D5000维 护值	176.65	2021-06- 21	32.12	轻载	3608.62	0	扬州.开 发变/2号 主变	18.7	扬州.开 发变/ /10kV.III 段母线	0		3608.62
晶新2号 235线	10	469	D5000维 护值	188.16	2021-06- 26	40.12	轻载	2427.22	0	扬州.开 发变/2号 主变	18.7	扬州.开 发变/ /10kV.III 段母线	0		2427.22
景园1号 115线	10	550	D5000维 护值	112.68	2021-04- 20	20.49	轻载	4716.58	0	江苏.维 扬变/1号 主变	103.67	江苏.维 扬变/ /10kV.10 千伏I-2 段母线	28	22760	4716.58
景园2号 134线	10	531	D5000维 护值	301.47	2021-06- 24	56.77	中载	1216.38	0	江苏.维 扬变/2号 主变	100.32	江苏.维 扬变/ /10kV.10 千伏III段 母线	56	31730	1216.38
景园3号 151线	10	531	D5000维 护值	141.15	2021-05- 12	26.58	轻载	3993.13	0	江苏.维 扬变/1号 主变	103.67	江苏.维 扬变/ /10kV.10 千伏I-2 段母线	50	29145	3993.13
景韵135 线	10	531	D5000维 护值	129.73	2021-06- 15	24.43	轻载	4190.92	0	江苏.维 扬变/2号 主变	100.32	江苏.维 扬变/ /10kV.10 千伏III段 母线	7	15330	4190.92
巨巷1号 134线	10	531	D5000维 护值	98.22	2021-04- 20	18.5	轻载	4736.67	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	79.69	江苏.霍 沙变/ /10kV.10 千伏III段 母线	0		4736.67
巨巷2号 141线	10	531	D5000维 护值	123.57	2021-04- 16	23.27	轻载	4297.61	0	江苏.霍 沙变/2号 主变	79.69	江苏.霍 沙变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	43	10280	4297.61
开创1号 251线	10	550	D5000维 护值	85.18	2021-06- 15	15.49	轻载	5192.88	0	扬州.开 发变/1号 主变	22.25	扬州.开 发变/ /10kV.I 段母线	38	24350	5192.88
开创2号 147线	10	531	D5000维 护值	129.05	2021-06- 11	24.3	轻载	4202.7	0	扬州.开 发变/4号 主变	31.79	扬州.开 发变/ /10kV.IV 段母线	31	11715	4202.7
开发1号 212线	10	550	D5000维 护值	71.3	2021-06- 30	12.96	轻载	5433.28	0	扬州.开 发变/1号 主变	22.25	扬州.开 发变/ /10kV.I 段母线	21	16180	5433.28
开发2号 222线	10	550	D5000维 护值	53.95	2021-06- 15	9.81	轻载	5733.79	0	扬州.开 发变/2号 主变	18.7	扬州.开 发变/ /10kV.III 段母线	9	4645	5733.79
开商142 线	10	550	D5000维 护值	101.1	2021-06- 29	18.38	轻载	4917.15	0	扬州.开 发变/4号 主变	31.79	扬州.开 发变/ /10kV.IV 段母线	12	19400	4917.15
开信214 线	10	469	D5000维 护值	68.9	2021-06- 24	14.69	轻载	4492.81	0	扬州.开 发变/1号 主变	22.25	扬州.开 发变/ /10kV.I 段母线	0		4492.81

开智211线	10	550	D5000维护值	164.4	2021-05-27	29.89	轻载	3820.79		扬州.开发变/1号主变	22.25	扬州.开发变/10kV. I段母线	2	8550	3820.79
凯德1号141线	10	550	D5000维护值	65.57	2021-06-29	11.92	轻载	5532.53		扬州.石塔变/3号主变	26.16	扬州.石塔变/10kV. 10千伏IV段母线	10	11275	5532.53
康乐1号113线	10	469	D5000维护值	135.71	2021-06-09	28.94	轻载	3335.66		扬州.文汇变/1号主变	26.78	扬州.文汇变/10kV. 10千伏 I 段母线	20	7455	3335.66
康乐2号123线	10	469	D5000维护值	114.96	2021-06-12	24.51	轻载	3695.05		扬州.文汇变/2号主变	24.2	扬州.文汇变/10kV. 10千伏 II 段母线	21	11490	3695.05
康山143线	10	531	D5000维护值	79.2	2021-06-24	14.92	轻载	5066.1		扬州.琼花变/4号主变	23.62	扬州.琼花变/10kV. 10千伏IV段母线	19	8210	5066.1
科技1号154线	10	531	D5000维护值	150.11	2021-06-15	28.27	轻载	3837.94		江苏.维扬变/1号主变	103.67	江苏.维扬变/10kV. 10千伏 I -2 段母线	5	13360	3837.94
科教122线	10	531	D5000维护值	138.34	2021-05-31	26.05	轻载	4041.8		扬州.吕桥变/2号主变	33.09	扬州.吕桥变/10kV. 10千伏 II 段母线	11	7570	4041.8
科龙1号117线	10	531	D5000维护值	98.64	2021-06-14	18.58	轻载	4729.4		扬州.汉河变/1号主变	21.4	扬州.汉河变/10kV. 10千伏 I 段母线	33	21120	4729.4
科龙2号118线	10	550	D5000维护值	242.27	2021-05-30	44.05	轻载	2472.08		扬州.汉河变/1号主变	21.4	扬州.汉河变/10kV. 10千伏 I 段母线	80	42725	2472.08
来鹤1号125线	10	550	D5000维护值	110.04	2021-06-15	20.01	轻载	4762.31		扬州.文汇变/2号主变	24.2	扬州.文汇变/10kV. 10千伏 II 段母线	13	17590	4762.31
来鹤2号144线	10	531	D5000维护值	92.81	2021-06-28	17.48	轻载	4830.37		扬州.文汇变/4号主变	20.72	扬州.文汇变/10kV. 10千伏IV段母线	9	9240	4830.37
拦江1号114线	10	531	D5000维护值	62.26	2021-06-15	11.73	轻载	5359.5		扬州.泰安变/1号主变	27.08	扬州.泰安变/10kV. 10千伏 I 段母线	54	13850	5359.5
拦江2号123线	10	531	D5000维护值	264.89	2021-06-24	49.89	轻载	1849.95		扬州.泰安变/2号主变	26.58	扬州.泰安变/10kV. 10千伏 II 段母线	102	27705	1849.95
乐宾1号113线	10	550	D5000维护值	160.52	2021-06-09	29.19	轻载	3887.99		江苏.蒋王变/1号主变	94.05	江苏.蒋王变/10kV. 10千伏 I 段母线	10	10450	3887.99
乐宾2号133线	10	550	D5000维护值	161.78	2021-05-07	29.41	轻载	3866.17		江苏.蒋王变/2号主变	96.38	江苏.蒋王变/10kV. 10千伏 III 段母线	21	14415	3866.17
乐凯1号114线	10	469	D5000维护值	74.18	2021-06-30	15.82	轻载	4401.36		扬州.西湖变/1号主变	22.08	扬州.西湖变/10kV. 10千伏 I 段母线	19	9180	4401.36
乐凯2号124线	10	550	D5000维护值	97.74	2021-04-22	17.77	轻载	4975.34		扬州.西湖变/2号主变	22.42	扬州.西湖变/10kV. 10千伏 III 段母线	10	8000	4975.34

李岗121线	10	531	D5000维护值	356.66	2021-05-12	67.17	中载	260.49	0	扬州.杨寿变/2号主变	2.44	扬州.杨寿变/10kV.10千伏II段母线	83	20910	260.49
李岗2号113线	10	531	D5000维护值	265.43	2021-05-24	49.99	轻载	1840.6	0	扬州.杨寿变/1号主变	2.75	扬州.杨寿变/10kV.10千伏I段母线	60	14915	1840.6
李工124线	10	531	D5000维护值	247.21	2021-05-01	46.56	轻载	2156.17	0	扬州.北洲变/2号主变	1.83	扬州.北洲变/10kV.10千伏II段母线	38	9900	1830
李农121线	10	531	D5000维护值	79.65	2021-04-06	15	轻载	5058.31	0	扬州.北洲变/2号主变	1.83	扬州.北洲变/10kV.10千伏II段母线	46	11300	1830
李汽223线	10	455	D5000维护值	124.13	2021-06-11	27.28	轻载	3366.49	0	扬州.施桥变/2号主变	16.68	扬州.施桥变/10kV.10千伏II段母线	0		3366.49
李桥255线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.朴席变/2号主变	5.04	扬州.朴席变/10kV.10千伏母线	0		5040
力联1号211线	10	469	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5686.16	0	扬州.港口变/1号主变	5.6	扬州.港口变/10kV.10千伏I段母线	0		5600
力联2号123线	10	469	D5000维护值	0.12	2021-05-17	0.03	轻载	5684.08	0	扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏II段母线	0		5684.08
立新148线	10	469	D5000维护值	122.4	2021-06-12	26.1	轻载	3566.19	0	扬州.琼花变/4号主变	23.62	扬州.琼花变/10kV.10千伏IV段母线	25	13935	3566.19
丽景121线	10	550	D5000维护值	13.6	2021-06-30	2.47	轻载	6432.65	0	扬州.东城变/3号主变	40	扬州.东城变/10kV.10千伏II段母线	0		6432.65
励桥113线	10	531	D5000维护值	104.3	2021-06-29	19.64	轻载	4631.37	0	扬州.杨庙变/1号主变	4.26	扬州.杨庙变/10kV.10千伏母线	59	22165	4260
联科122线	10	550	D5000维护值	167.52	2021-06-13	30.46	轻载	3766.75	0	扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏II段母线	0		3766.75
联谊117线	10	550	D5000维护值	155.6	2021-05-14	28.29	轻载	3973.21	0	扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV. I段母线	32	20545	3973.21
廖家128线	10	525	D5000维护值	283.14	2021-06-30	53.93	中载	1461.12	0	扬州.杭集变/2号主变	13.94	扬州.杭集变/10kV.10千伏II段母线	46	16945	1461.12
林河1号111线	10	531	D5000维护值	163.2	2021-06-23	30.73	轻载	3611.22	0	扬州.何桥变/1号主变	26.59	扬州.何桥变/10kV.10千伏I段母线	100	29445	3611.22
林河2号121线	10	531	D5000维护值	147	2021-06-23	27.68	轻载	3891.8	0	扬州.何桥变/1号主变	26.59	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	26	9240	3891.8
磷肥221线	10	469	D5000维护值	92.29	2021-04-06	19.68	轻载	4087.69	0	扬州.五里变/1号主变	39.83	扬州.五里变/10kV.10千伏II母	28	17805	4087.69
六圩125线	10	469	D5000维护值	128.88	2021-06-28	27.48	轻载	3453.95	0	扬州.施桥变/2号主变	16.68	扬州.施桥变/10kV.10千伏II段母线	48	14620	3453.95

龙南1号111线	10	550	D5000维护值	132.48	2021-06-29	24.09	轻载	4373.65	0	江苏.龙王变/1号主变	126.43	江苏.龙王变/10kV.10千伏I段母线	53	35035	4373.65
龙南2号121线	10	550	D5000维护值	119.68	2021-06-02	21.76	轻载	4595.34	0	江苏.龙王变/1号主变	126.43	江苏.龙王变/10kV.10千伏II段母线	42	21705	4595.34
龙泉122线	10	525	D5000维护值	243.42	2021-04-27	46.37	轻载	2149.07	0	扬州.龙泉变/2号主变	40.93	扬州.龙泉变/10kV.10千伏III段母线	19	8290	2149.07
龙王221线	10	531	D5000维护值	112.9	2021-04-23	21.26	轻载	4482.42	0	扬州.杭集变/2号主变	13.94	扬州.杭集变/10kV.10千伏II段母线	24	7355	4482.42
龙尾1号116线	10	531	D5000维护值	204.24	2021-06-25	38.46	轻载	2900.41	0	扬州.酒甸变/1号主变	22.45	扬州.酒甸变/10kV.10千伏I段母线	19	10210	2900.41
龙尾2号126线	10	531	D5000维护值	102.62	2021-04-01	19.33	轻载	4660.47	0	扬州.酒甸变/1号主变	22.45	扬州.酒甸变/10kV.10千伏II段母线	19	6715	4660.47
吕冯143线	10	459	D5000维护值	229.22	2021-06-11	49.94	轻载	1594.83	0	扬州.吕桥变/4号主变	22.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	30	17500	1594.83
吕力146线	10	469	D5000维护值	273.87	2021-04-06	58.39	中载	942.73	0	扬州.吕桥变/4号主变	22.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	0		942.73
吕力2号111线	10	409	D5000维护值	51.33	2021-05-15	12.55	轻载	4069.68	0	扬州.吕桥变/4号主变	22.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏I段母线	0		4069.68
吕陆133线	10	459	D5000维护值	177.72	2021-06-24	38.72	轻载	2486.81	0	扬州.吕桥变/2号主变	33.09	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	34	28755	2486.81
吕万2号113线	10	550	D5000维护值	234.84	2021-06-14	42.7	轻载	2600.77	0	扬州.吕桥变/4号主变	22.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏I段母线	24	23600	2600.77
绿地1号141线	10	550	D5000维护值	90.7	2021-06-15	16.49	轻载	5097.28	0	扬州.京华变/2号主变	49.7	扬州.京华变/10kV.10千伏IV段母线	8	7760	5097.28
绿地2号142线	10	550	D5000维护值	96.5	2021-05-27	17.55	轻载	4996.82	0	扬州.京华变/2号主变	49.7	扬州.京华变/10kV.10千伏IV段母线	5	4900	4996.82
绿扬1号117线	10	459	D5000维护值	43.26	2021-06-11	9.42	轻载	4815.65	0	扬州.火车站变/1号主变	22.44	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	18	14950	4815.65
绿扬2号121线	10	459	D5000维护值	50.5	2021-06-30	11	轻载	4690.26	0	扬州.火车站变/2号主变	16.18	扬州.火车站变/10kV.10千伏II段母线	10	12450	4690.26
罗庄152线	10	459	D5000维护值	247.67	2021-06-30	53.96	中载	1275.27	0	江苏.维扬变/1号主变	103.67	江苏.维扬变/10kV.10千伏I-2段母线	67	30730	1275.27
马家1号113线	10	531	D5000维护值	119.9	2021-06-14	22.58	轻载	4361.18	0	扬州.酒甸变/1号主变	22.45	扬州.酒甸变/10kV.10千伏I段母线	43	21835	4361.18

马家2号132线	10	531	D5000维护值	169.74	2021-06-30	31.97	轻载	3497.95	0	扬州.酒甸变/3号主变	30.57	扬州.酒甸变/10kV.10千伏III段母线	67	24270	3497.95
芒稻119线	10	525	D5000维护值	151.25	2021-05-25	28.81	轻载	3745.45	0	扬州.泰安变/1号主变	27.08	扬州.泰安变/10kV.10千伏I段母线	53	13765	3745.45
梅岭124线	10	531	D5000维护值	157.67	2021-06-30	29.69	轻载	3707	0	扬州.平山变/2号主变	27.13	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	55	25650	3707
美堤134线	10	531	D5000维护值	60.6	2021-06-14	11.41	轻载	5388.25	0	扬州.何桥变/3号主变	28.1	扬州.何桥变/10kV.10千伏III段母线	22	17870	5388.25
美堤2号124线	10	531	D5000维护值	38.4	2021-06-30	7.23	轻载	5772.76	0	扬州.何桥变/1号主变	26.59	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	20	14640	5772.76
美凯1号132线	10	550	D5000维护值	221.4	2021-05-14	40.25	轻载	2833.55	0	江苏.蒋王变/2号主变	96.38	江苏.蒋王变/10kV.10千伏III段母线	3	7400	2833.55
美凯2号112线	10	550	D5000维护值	1.03	2021-04-26	0.19	轻载	6650.36	0	江苏.蒋王变/1号主变	94.05	江苏.蒋王变/10kV.10千伏I段母线	0		6650.36
美琪1号142线	10	469	D5000维护值	69.61	2021-06-23	14.84	轻载	4480.51	0	扬州.文汇变/4号主变	20.72	扬州.文汇变/10kV.10千伏IV段母线	33	19205	4480.51
美琪2号146线	10	469	D5000维护值	143.09	2021-06-14	30.51	轻载	3207.84	0	扬州.文汇变/4号主变	20.72	扬州.文汇变/10kV.10千伏IV段母线	19	12695	3207.84
梦想146线	10	531	D5000维护值	249.27	2021-05-11	46.94	轻载	2120.49	0	江苏.维扬变/2号主变	100.32	江苏.维扬变/10kV.10千伏IV段母线	27	22800	2120.49
米厂149线	10	469	D5000维护值	61.64	2021-06-30	13.14	轻载	4618.55	0	扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV.IV段母线	29	12000	4618.55
庙刘1号111线	10	531	D5000维护值	0.35	2021-05-26	0.07	轻载	6431.78	0	扬州.杨庙变/1号主变	4.26	扬州.杨庙变/10kV.10千伏母线	1	40080	4260
庙刘2号116线	10	531	D5000维护值	109.69	2021-06-11	20.66	轻载	4538.01	0	扬州.杨庙变/1号主变	4.26	扬州.杨庙变/10kV.10千伏母线	53	17060	4260
民防局1号146线	10	550	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6668.2	0	扬州.东城变/3号主变	40	扬州.东城变/10kV.10千伏IV段母线	0		6668.2
民防局2号162线	10	550	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6668.2	0	扬州.东城变/5号主变	32.72	扬州.东城变/10kV.10千伏VI段母线	0		6668.2
名城1号126线	10	550	D5000维护值	66.97	2021-06-14	12.18	轻载	5508.28	0	扬州.五里变/1号主变	39.83	扬州.五里变/10kV.10千伏II母	19	13780	5508.28
名城2号135线	10	531	D5000维护值	113.91	2021-06-14	21.45	轻载	4464.92	0	扬州.五里变/2号主变	19.08	扬州.五里变/10kV.10千伏III段母线	39	23610	4464.92
名门1号114线	10	550	D5000维护值	86.71	2021-06-14	15.77	轻载	5166.38	0	扬州.火车站变/1号主变	22.44	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	9	8900	5166.38

名门2号 133线	10	550	D5000维 护值	96.06	2021-06- 15	17.47	轻载	5004.44	0	扬州.火 车站变/2 号主变	16.18	扬州.火 车站变 /10kV.10 千伏III段 母线	16	14395	5004.44
名仕1号 212线	10	531	D5000维 护值	180.18	2021-04- 06	33.93	轻载	3317.13	0	扬州.京 华变/1号 主变	49.05	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏I段 母线	10	8160	3317.13
名仕2号 135线	10	531	D5000维 护值	180.18	2021-05- 18	33.93	轻载	3317.13	0	扬州.京 华变/2号 主变	49.7	扬州.京 华变 /10kV.10 千伏III段 母线	19	14775	3317.13
名泽1号 143线	10	531	D5000维 护值	70.72	2021-06- 14	13.32	轻载	5212.97	0	扬州.南 郊变/4号 主变	39.83	扬州.南 郊变 /10kV.IV 段母线	21	16460	5212.97
名泽2号 136线	10	531	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6437.84	0	扬州.南 郊变/2号 主变	34.33	扬州.南 郊变 /10kV.III 段母线	0		6437.84
明发1号 112线	10	550	D5000维 护值	37.96	2021-06- 15	6.9	轻载	6010.73	0	扬州.龙 泉变/1号 主变	20.68	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏I段 母线	4	8050	6010.73
明发2号 133线	10	550	D5000维 护值	61.57	2021-06- 04	11.19	轻载	5601.81	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	40.93	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏III段 母线	14	17760	5601.81
明发3号 113线	10	550	D5000维 护值	20.44	2021-06- 29	3.72	轻载	6314.18	0	扬州.龙 泉变/1号 主变	20.68	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏I段 母线	11	11510	6314.18
明发4号 145线	10	550	D5000维 护值	81.53	2021-06- 09	14.82	轻载	5256.1	0	扬州.龙 泉变/2号 主变	40.93	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏IV段 母线	14	13960	5256.1
南城1号 224线	10	469	D5000维 护值	58.66	2021-05- 14	12.51	轻载	4670.16	0	扬州.开 发变/2号 主变	18.7	扬州.开 发变 /10kV.III 段母线	24	13730	4670.16
南城2号 234线	10	469	D5000维 护值	160.58	2021-06- 07	34.24	轻载	2904.91	0	扬州.开 发变/2号 主变	18.7	扬州.开 发变 /10kV.III 段母线	10	11750	2904.91
南海118 线	10	525	D5000维 护值	152.44	2021-04- 09	29.04	轻载	3724.84	0	扬州.泰 安变/1号 主变	27.08	扬州.泰 安变 /10kV.10 千伏I段 母线	19	6690	3724.84
南华1号 134线	10	531	D5000维 护值	172.57	2021-04- 13	32.5	轻载	3448.93	0	扬州.头 桥变/2号 主变	15.78	扬州.头 桥变 /10kV.10 千伏III段 母线	46	13015	3448.93
南华2号 122线	10	531	D5000维 护值	187.33	2021-06- 25	35.28	轻载	3193.29	0	扬州.头 桥变/2号 主变	15.78	扬州.头 桥变 /10kV.10 千伏II段 母线	64	16880	3193.29
南刘118 线	10	531	D5000维 护值	246.62	2021-06- 30	46.44	轻载	2166.39	0	扬州.龙 泉变/1号 主变	20.68	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏I段 母线	41	33075	2166.39
南门1号 145线	10	531	D5000维 护值	154.8	2021-05- 14	29.15	轻载	3756.71	0	扬州.琼 花变/4号 主变	23.62	扬州.琼 花变 /10kV.10 千伏IV段 母线	16	7550	3756.71
南门2号 116线	10	531	D5000维 护值	88.8	2021-06- 15	16.72	轻载	4899.83	0	扬州.琼 花变/1号 主变	22.86	扬州.琼 花变 /10kV.10 千伏I段 母线	22	10975	4899.83
念泗126 线	10	469	D5000维 护值	109.68	2021-04- 01	23.39	轻载	3786.5	0	扬州.平 山变/2号 主变	27.13	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏II段 母线	29	14560	3786.5

念香1号 113线	10	459	D5000维 护值	93.17	2021-04- 28	20.3	轻载	3951.21	0	江苏.维 扬变/1号 主变	103.67	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏 I-2 段母线	11	9930	3951.21
念香2号 133线	10	469	手工维 护值	80.69	2021-06- 30	17.2	轻载	4288.61	0	江苏.维 扬变/2号 主变	100.32	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏III段 母线	21	15251	4288.61
埭桥114 线	10	531	D5000维 护值	291.81	2021-06- 24	54.95	中载	1383.69	0	扬州.柏 树变/1号 主变	15.31	扬州.柏 树变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	144	35815	1383.69
农科112 线	10	459	D5000维 护值	173.33	2021-06- 25	37.76	轻载	2562.84	0	江苏.维 扬变/1号 主变	103.67	江苏.维 扬变 /10kV.10 千伏 I-2 段母线	14	13320	2562.84
农学院 123线	10	550	D5000维 护值	161.91	2021-06- 15	29.44	轻载	3863.92	0	扬州.石 塔变/1号 主变	53.37	扬州.石 塔变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	1	6800	3863.92
农药134 线	10	469	D5000维 护值	61.36	2021-06- 11	13.08	轻载	4623.4	0	扬州.南 郊变/2号 主变	34.33	扬州.南 郊变 /10kV. III 段母线	22	8000	4623.4
排楼1号 115线	10	469	D5000维 护值	234.36	2021-06- 09	49.97	轻载	1627.04	0	扬州.港 口变/1号 主变	5.6	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	41	26310	1627.04
排楼2号 121线	10	469	D5000维 护值	327.96	2021-06- 23	69.93	中载	5.89	0	扬州.港 口变/2号 主变	35.2	扬州.港 口变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	38	23290	5.89
潘庄132 线	10	531	D5000维 护值	309.38	2021-06- 24	58.26	中载	1079.38	0	扬州.柏 树变/3号 主变	24.12	扬州.柏 树变 /10kV.10 千伏III段 母线	50	16305	1079.38
平山117 线	10	531	D5000维 护值	147.48	2021-06- 26	27.77	轻载	3883.49	0	扬州.平 山变/1号 主变	21.8	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	17	9020	3883.49
平吾111 线	10	531	D5000维 护值	25.14	2021-06- 14	4.73	轻载	6002.42	0	扬州.平 山变/1号 主变	21.8	扬州.平 山变 /10kV.10 千伏 I 段 母线	10	7660	6002.42
七里1号 121线	10	350	D5000维 护值	56.6	2021-06- 15	16.17	轻载	3263.09	0	扬州.文 汇变/2号 主变	24.2	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	0		3263.09
七里2号 143线	10	531	D5000维 护值	222.19	2021-06- 10	41.84	轻载	2589.51	0	扬州.文 汇变/4号 主变	20.72	扬州.文 汇变 /10kV.10 千伏IV段 母线	87	42860	2589.51
汽配123 线	10	531	D5000维 护值	219.48	2021-06- 29	41.33	轻载	2636.45	0	扬州.金 槐变/2号 主变	22.55	扬州.金 槐变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	47	17080	2636.45
汽校127 线	10	531	D5000维 护值	198.44	2021-06- 14	37.37	轻载	3000.86	0	扬州.湾 头变/2号 主变	18.09	扬州.湾 头变 /10kV.10 千伏 II 段 母线	69	39810	3000.86
乾丰147 线	10	531	D5000维 护值	207.48	2021-04- 14	39.07	轻载	2844.29	0	扬州.头 桥变/4号 主变	12.51	扬州.头 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	24	7200	2844.29
乾照148 线	10	469	D5000维 护值	225.64	2021-06- 18	48.11	轻载	1778.07	0	扬州.吕 桥变/4号 主变	22.18	扬州.吕 桥变 /10kV.10 千伏IV段 母线	0		1778.07

强民1号 132线	10	531	D5000维 护值	87.89	2021-04- 25	16.55	轻载	4915.59	0	扬州.董 庄变/3号 主变	29.28	扬州.董 庄变/ 10kV.10 千伏III段 母线	18	9315	4915.59
强民2号 122线	10	531	D5000维 护值	63.28	2021-04- 25	11.92	轻载	5341.83	0	扬州.董 庄变/1号 主变	25.37	扬州.董 庄变/ 10kV.10 千伏II段 母线	24	12850	5341.83
勤俭116 线	10	459	D5000维 护值	0.33	2021-04- 01	0.07	轻载	5559.2	0	扬州.泰 安变/1号 主变	27.08	扬州.泰 安变/ 10kV.10 千伏I段 母线	12	3100	5559.2
沁园1号 115线	10	531	D5000维 护值	130.25	2021-05- 05	24.53	轻载	4181.91	0	扬州.石 塔变/1号 主变	53.37	扬州.石 塔变/ 10kV.10 千伏I段 母线	21	8845	4181.91
沁园2号 135线	10	531	D5000维 护值	174.52	2021-06- 24	32.87	轻载	3415.16	0	扬州.石 塔变/3号 主变	26.16	扬州.石 塔变/ 10kV.10 千伏III段 母线	26	12180	3415.16
清华1号 113线	10	531	D5000维 护值	240.64	2021-06- 05	45.32	轻载	2269.96	0	扬州.京 华变/1号 主变	49.05	扬州.京 华变/ 10kV.10 千伏I段 母线	28	20875	2269.96
清华2号 132线	10	469	D5000维 护值	67.68	2021-05- 31	14.43	轻载	4513.94	0	扬州.京 华变/2号 主变	49.7	扬州.京 华变/ 10kV.10 千伏III段 母线	11	12050	4513.94
庆北113 线	10	469	D5000维 护值	230.4	2021-05- 05	49.13	轻载	1695.63	0	扬州.琼 花变/1号 主变	22.86	扬州.琼 花变/ 10kV.10 千伏I段 母线	28	13115	1695.63
庆丰1号 123线	10	531	D5000维 护值	73.8	2021-04- 06	13.9	轻载	5159.63	0	扬州.头 桥变/2号 主变	15.78	扬州.头 桥变/ 10kV.10 千伏II段 母线	22	5045	5159.63
庆丰2号 14A线	10	531	D5000维 护值	54.28	2021-06- 24	10.22	轻载	5497.71	0	扬州.头 桥变/4号 主变	12.51	扬州.头 桥变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	22	4680	5497.71
琼花132 线	10	469	D5000维 护值	126	2021-05- 17	26.87	轻载	3503.84	0	扬州.琼 花变/2号 主变	17.37	扬州.琼 花变/ 10kV.10 千伏III段 母线	29	10190	3503.84
琼曙1号 115线	10	550	手工维护 值	352.35	2021-06- 09	64.06	中载	565.5	0	扬州.廖 家变/3号 主变	36.99	扬州.廖 家变/ 10kV.10 千伏III段 母线	28	14355	565.5
琼曙2号 124线	10	550	手工维护 值	104.44	2021-04- 14	18.99	轻载	4859.3	0	扬州.廖 家变/5号 主变	24.22	扬州.廖 家变/ 10kV.10 千伏V段 母线	18	6095	4859.3
曲江118 线	10	550	D5000维 护值	137.81	2021-06- 14	25.06	轻载	4281.33	0	扬州.五 里变/1号 主变	39.83	扬州.五 里变/ 10kV.10 千伏I母	36	18605	4281.33
人寿1号 135线	10	469	D5000维 护值	196.8	2021-06- 24	41.96	轻载	2277.58	0	扬州.琼 花变/2号 主变	17.37	扬州.琼 花变/ 10kV.10 千伏III段 母线	18	10775	2277.58
人寿2号 141线	10	469	D5000维 护值	183.6	2021-06- 24	39.15	轻载	2506.2	0	扬州.琼 花变/4号 主变	23.62	扬州.琼 花变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	28	12150	2506.2
融园1号 152线	10	531	D5000维 护值	89.51	2021-06- 14	16.86	轻载	4887.53	0	扬州.东 城变/5号 主变	32.72	扬州.东 城变/ 10kV.10 千伏V段 母线	26	23700	4887.53

融园2号 145线	10	550	D5000维 护值	63.68	2021-06- 26	11.58	轻载	5565.26		扬州.东 城变/3号 主变	40	扬州.东 城变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	26	24200	5565.26
睿城1号 133线	10	531	D5000维 护值	265.44	2021-06- 23	49.99	轻载	1840.42		扬州.北 城变/3号 主变	29.91	扬州.北 城变/ 10kV.10 千伏III段 母线	14	10050	1840.42
睿城2号 113线	10	531	D5000维 护值	164.64	2021-05- 31	31.01	轻载	3586.28		扬州.北 城变/1号 主变	36.31	扬州.北 城变/ 10kV.10 千伏I段 母线	21	15420	3586.28
润北1号 122线	10	459	D5000维 护值	116.55	2021-05- 09	25.39	轻载	3546.27		江苏.维 扬变/1号 主变	103.67	江苏.维 扬变/ 10kV.10 千伏II段 母线	33	23070	3546.27
润北2号 142线	10	531	D5000维 护值	131.31	2021-05- 10	24.73	轻载	4163.55		江苏.维 扬变/2号 主变	100.32	江苏.维 扬变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	25	18990	4163.55
润茂112 线	10	550	D5000维 护值	93.6	2021-06- 27	17.02	轻载	5047.05		扬州.何 桥变/1号 主变	26.59	扬州.何 桥变/ 10kV.10 千伏I段 母线	2	4450	5047.05
润扬1号 121线	10	531	D5000维 护值	15.48	2021-06- 27	2.92	轻载	6169.73		扬州.润 扬变/1号 主变	23.86	扬州.润 扬变/ 10kV.10 千伏II段 母线	9	3895	6169.73
润扬2号 114线	10	531	D5000维 护值	109.34	2021-06- 09	20.59	轻载	4544.08		扬州.润 扬变/1号 主变	23.86	扬州.润 扬变/ 10kV.10 千伏I段 母线	39	15915	4544.08
润园1号 111线	10	550	D5000维 护值	45.72	2021-06- 11	8.31	轻载	5876.33		扬州.港 口变/1号 主变	5.6	扬州.港 口变/ 10kV.10 千伏I段 母线	15	10410	5600
润园2号 135线	10	550	D5000维 护值	37.8	2021-06- 09	6.87	轻载	6013.5		扬州.港 口变/2号 主变	35.2	扬州.港 口变/ 10kV.10 千伏III母 线	10	7090	6013.5
三盛143 线	10	550	D5000维 护值	215.67	2021-06- 15	39.21	轻载	2932.8		江苏.蒋 王变/2号 主变	96.38	江苏.蒋 王变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	3	6600	2932.8
三笑111 线	10	409	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	4958.72		扬州.杭 集变/1号 主变	23.28	扬州.杭 集变/ 10kV.10 千伏I段 母线	0		4958.72
三星1号 112线	10	531	D5000维 护值	80.88	2021-06- 29	15.23	轻载	5037		扬州.瓦 窑变/1号 主变	27.85	扬州.瓦 窑变/ 10kV. I 段母线	11	4300	5037
三星2号 122线	10	531	D5000维 护值	63.42	2021-04- 06	11.94	轻载	5339.41		扬州.瓦 窑变/1号 主变	27.85	扬州.瓦 窑变/ 10kV. II 段母线	17	11280	5339.41
沙东125 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6437.84		扬州.湾 头变/1号 主变	17.59	扬州.湾 头变/ 10kV.10 千伏II旁 路母线	15	8545	6437.84
沙东2号 112线	10	531	D5000维 护值	11.21	2021-06- 29	2.11	轻载	6243.69		扬州.湾 头变/1号 主变	17.59	扬州.湾 头变/ 10kV.10 千伏I段 母线	18	9500	6243.69
沙口116 线	10	531	D5000维 护值	222.59	2021-04- 14	41.92	轻载	2582.59		扬州.南 郊变/4号 主变	39.83	扬州.南 郊变/ 10kV. I 段母线	51	22915	2582.59
沙联1号 143线	10	550	D5000维 护值	67.36	2021-06- 15	12.25	轻载	5501.52		扬州.东 城变/3号 主变	40	扬州.东 城变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	13	8350	5501.52

沙联2号165线	10	531	D5000维护值	64.29	2021-04-13	12.11	轻载	5324.34	0	扬州.东城变/5号主变	32.72	扬州.东城变/10kV.10千伏Ⅵ段母线	6	3460	5324.34
沙头123线	10	531	D5000维护值	209.76	2021-06-10	39.5	轻载	2804.8	0	扬州.北洲变/2号主变	1.83	扬州.北洲变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	81	21725	1830
沙湾123线	10	525	D5000维护值	118.22	2021-04-02	22.52	轻载	4317.53	0	扬州.龙泉变/2号主变	40.93	扬州.龙泉变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	28	8165	4317.53
沙西113线	10	531	D5000维护值	123.78	2021-06-29	23.31	轻载	4293.97	0	扬州.沙头变/1号主变	12.89	扬州.沙头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	63	16840	4293.97
沙西2号123线	10	531	D5000维护值	208.18	2021-06-29	39.21	轻载	2832.17	0	扬州.沙头变/2号主变	12.5	扬州.沙头变/10kV.10千伏Ⅱ段母线	81	20670	2832.17
沙镇115线	10	531	D5000维护值	190.59	2021-06-24	35.89	轻载	3136.83	0	扬州.沙头变/1号主变	12.89	扬州.沙头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	68	23440	3136.83
沙镇2号116线	10	531	D5000维护值	200.79	2021-06-28	37.81	轻载	2960.16	0	扬州.沙头变/1号主变	12.89	扬州.沙头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	28	9265	2960.16
山河1号143线	10	531	D5000维护值	73.2	2021-06-24	13.79	轻载	5170.02	0	扬州.火车站变/2号主变	16.18	扬州.火车站变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	21	8300	5170.02
山河2号144线	10	531	D5000维护值	222.98	2021-06-23	41.99	轻载	2575.83	0	扬州.火车站变/2号主变	16.18	扬州.火车站变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	45	19360	2575.83
山水1号116线	10	550	D5000维护值	217.62	2021-06-14	39.57	轻载	2899.02	0	江苏.维扬变/1号主变	103.67	江苏.维扬变/10kV.10千伏Ⅰ-2段母线	44	37310	2899.02
山水2号143线	10	550	D5000维护值	204.26	2021-06-14	37.14	轻载	3130.42	0	江苏.维扬变/2号主变	100.32	江苏.维扬变/10kV.10千伏Ⅳ段母线	42	35310	3130.42
杉湾1号131线	10	550	D5000维护值	169.46	2021-06-14	30.81	轻载	3733.15	0	扬州.南郊变/2号主变	34.33	扬州.南郊变/10kV.Ⅲ段母线	30	28325	3733.15
杉湾2号145线	10	550	D5000维护值	143.65	2021-06-14	26.12	轻载	4180.18	0	扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV.Ⅳ段母线	18	17200	4180.18
商贸1号121线	10	531	D5000维护值	57.8	2021-06-14	10.89	轻载	5436.75	0	扬州.南郊变/2号主变	34.33	扬州.南郊变/10kV.Ⅱ段母线	14	9440	5436.75
商贸2号146线	10	531	D5000维护值	106.48	2021-05-09	20.05	轻载	4593.61	0	扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV.Ⅳ段母线	16	13535	4593.61
商品1号115线	10	531	D5000维护值	94.75	2021-06-11	17.84	轻载	4796.77	0	扬州.施井变/1号主变	20.47	扬州.施井变/10kV.10千伏Ⅰ段母线	20	11745	4796.77
商品2号125线	10	531	D5000维护值	71.02	2021-06-05	13.37	轻载	5207.78	0	扬州.施井变/2号主变	19.75	扬州.施井变/10kV.10千伏Ⅲ段母线	16	8545	5207.78
上方1号126线	10	531	D5000维护值	147.42	2021-06-14	27.76	轻载	3884.53	0	扬州.瓦窑变/1号主变	27.85	扬州.瓦窑变/10kV.Ⅱ段母线	26	20975	3884.53

上方2号 143线	10	531	D5000维 护值	156.06	2021-06- 14	29.39	轻载	3734.88		扬州.瓦 窑变/3号 主变	26.6	扬州.瓦 窑变/ /10kV. IV 段母线	34	27610	3734.88
上元1号 133线	10	531	D5000维 护值	145.9	2021-05- 21	27.48	轻载	3910.86		扬州.柏 树变/3号 主变	24.12	扬州.柏 树变/ /10kV. 10 千伏III段 母线	13	2600	3910.86
上元2号 143线	10	531	D5000维 护值	128.32	2021-05- 29	24.17	轻载	4215.34		扬州.柏 树变/3号 主变	24.12	扬州.柏 树变/ /10kV. 10 千伏IV段 母线	17	3360	4215.34
尚城1号 123线	10	469	手工维护 值	108.63	2021-06- 30	23.16	轻载	3804.68		扬州.吕 桥变/2号 主变	33.09	扬州.吕 桥变/ /10kV. 10 千伏II段 母线	15	13000	3804.68
尚城2号 144线	10	550	D5000维 护值	148.54	2021-06- 11	27.01	轻载	4095.49		扬州.吕 桥变/4号 主变	22.18	扬州.吕 桥变/ /10kV. 10 千伏IV段 母线	0		4095.49
尚德2号 132线	10	550	D5000维 护值	1.56	2021-05- 14	0.28	轻载	6641.18		扬州.港 口变/2号 主变	35.2	扬州.港 口变/ /10kV. 10 千伏III母 线	0		6641.18
尚东1号 132线	10	550	D5000维 护值	59.35	2021-06- 30	10.79	轻载	5640.26		扬州.南 郊变/2号 主变	34.33	扬州.南 郊变/ /10kV. III 段母线	16	13860	5640.26
尚东2号 148线	10	550	D5000维 护值	68.51	2021-06- 14	12.46	轻载	5481.61		扬州.南 郊变/4号 主变	39.83	扬州.南 郊变/ /10kV. IV 段母线	16	13260	5481.61
沈舍1号 114线	10	469	手工维护 值	0	2021-04- 01	0	轻载	5686.16		扬州.平 山变/1号 主变	21.8	扬州.平 山变/ /10kV. 10 千伏I段 母线	0		5686.16
沈舍2号 129线	10	531	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6437.84		扬州.平 山变/2号 主变	27.13	扬州.平 山变/ /10kV. 10 千伏II段 母线	0		6437.84
沈王148 线	10	531	D5000维 护值	58.74	2021-05- 16	11.06	轻载	5420.47		扬州.新 坝变/4号 主变	33.19	扬州.新 坝变/ /10kV. 10 千伏IV段 母线	33	7570	5420.47
师院113 线	10	531	D5000维 护值	230.58	2021-06- 15	43.42	轻载	2444.2		扬州.石 塔变/1号 主变	53.37	扬州.石 塔变/ /10kV. 10 千伏I段 母线	25	12360	2444.2
施工115 线	10	531	D5000维 护值	119.91	2021-06- 30	22.58	轻载	4361		扬州.施 桥变/1号 主变	17.05	扬州.施 桥变/ /10kV. 10 千伏I段 母线	45	13300	4361
施井114 线	10	469	D5000维 护值	114.79	2021-06- 30	24.48	轻载	3697.99		扬州.施 井变/1号 主变	20.47	扬州.施 井变/ /10kV. 10 千伏I段 母线	36	13260	3697.99
施井2号 141线	10	531	D5000维 护值	184.05	2021-06- 24	34.66	轻载	3250.1		扬州.施 井变/2号 主变	19.75	扬州.施 井变/ /10kV. 10 千伏IV段 母线	20	15560	3250.1
施蓝123 线	10	550	D5000维 护值	160.35	2021-06- 23	29.15	轻载	3890.94		扬州.施 桥变/2号 主变	16.68	扬州.施 桥变/ /10kV. 10 千伏II段 母线	11	9000	3890.94
施里1号 214线	10	469	手工维护 值	213.8	2021-05- 12	45.59	轻载	1983.14		扬州.施 桥变/1号 主变	17.05	扬州.施 桥变/ /10kV. 10 千伏I段 母线	45	23160	1983.14
施里2号 126线	10	469	D5000维 护值	108.84	2021-06- 26	23.21	轻载	3801.05		扬州.施 桥变/2号 主变	16.68	扬州.施 桥变/ /10kV. 10 千伏II段 母线	12	4010	3801.05

施农225线	10	531	D5000维护值	219.25	2021-06-22	41.29	轻载	2640.43	0	扬州.施桥变/2号主变	16.68	扬州.施桥变/10kV.10千伏II段母线	69	25810	2640.43
施扬1号117线	10	531	D5000维护值	118.33	2021-06-24	22.28	轻载	4388.37	0	扬州.施桥变/1号主变	17.05	扬州.施桥变/10kV.10千伏I段母线	14	12260	4388.37
施扬2号224线	10	531	D5000维护值	127.65	2021-06-22	24.04	轻载	4226.95	0	扬州.施桥变/2号主变	16.68	扬州.施桥变/10kV.10千伏II段母线	14	12260	4226.95
石塔125线	10	550	手工维护值	222.69	2021-06-15	40.49	轻载	2811.21	0	扬州.双桥变/2号主变	25.63	扬州.双桥变/10kV.10千伏II-1段母线	43	16245	2811.21
食品111线	10	469	D5000维护值	167.7	2021-06-29	35.76	轻载	2781.59	0	扬州.五里变/1号主变	39.83	扬州.五里变/10kV.10千伏I母	45	27250	2781.59
史公119线	10	531	D5000维护值	122.34	2021-06-15	23.04	轻载	4318.92	0	扬州.平山变/1号主变	21.8	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	52	27465	4318.92
史可法1号112线	10	531	D5000维护值	173.32	2021-06-14	32.64	轻载	3435.94	0	扬州.平山变/1号主变	21.8	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	42	23375	3435.94
史可法2号128线	10	550	D5000维护值	175.07	2021-06-14	31.83	轻载	3635.99	0	扬州.平山变/2号主变	27.13	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	46	20650	3635.99
世家1号115线	10	531	D5000维护值	127.4	2021-04-27	23.99	轻载	4231.28	0	扬州.龙泉变/1号主变	20.68	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	10	6480	4231.28
世家2号124线	10	469	D5000维护值	31.72	2021-06-30	6.76	轻载	5136.77	0	扬州.龙泉变/2号主变	40.93	扬州.龙泉变/10kV.10千伏III段母线	4	4000	5136.77
首开136线	10	550	D5000维护值	98.4	2021-06-28	17.89	轻载	4963.91	0	扬州.何桥变/3号主变	28.1	扬州.何桥变/10kV.10千伏III段母线	11	15070	4963.91
蜀东1号111线	10	400	D5000维护值	174.28	2021-06-29	43.57	轻载	1831.07	0	扬州.金槐变/2号主变	22.55	扬州.金槐变/10kV.10千伏I段母线	13	8300	1831.07
蜀东2号127线	10	400	D5000维护值	62.26	2021-06-12	15.56	轻载	3771.26	0	扬州.金槐变/2号主变	22.55	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	8	1725	3771.26
蜀岗1号117线	10	531	D5000维护值	206.73	2021-06-23	38.93	轻载	2857.28	0	扬州.西湖变/1号主变	22.08	扬州.西湖变/10kV.10千伏I段母线	27	16485	2857.28
蜀岗2号131线	10	550	D5000维护值	274.24	2021-06-18	49.86	轻载	1918.36	0	扬州.西湖变/2号主变	22.42	扬州.西湖变/10kV.10千伏III段母线	22	13320	1918.36
曙光132线	10	469	D5000维护值	207.09	2021-06-29	44.16	轻载	2099.36	0	扬州.双桥变/1号主变	25.69	扬州.双桥变/10kV.10千伏I-1段母线	15	19090	2099.36
束庄121线	10	531	D5000维护值	233.74	2021-06-12	44.02	轻载	2389.47	0	扬州.龙泉变/2号主变	40.93	扬州.龙泉变/10kV.10千伏III段母线	15	10905	2389.47

刷城123线	10	525	D5000维护值	229.33	2021-06-15	43.68	轻载	2393.1	0	扬州.杭集变/2号主变	13.94	扬州.杭集变/10kV.10千伏II段母线	51	19710	2393.1
双城211线	10	531	D5000维护值	241.17	2021-06-15	45.42	轻载	2260.78	0	扬州.双桥变/1号主变	25.69	扬州.双桥变/10kV.10千伏I-2段母线	27	20750	2260.78
双桥252线	10	459	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5564.92	0	扬州.朴席变/2号主变	5.04	扬州.朴席变/10kV.10千伏母线	0		5040
双邮1号115线	10	550	手工维护值	108.83	2021-04-02	19.79	轻载	4783.26	0	扬州.双桥变/1号主变	25.69	扬州.双桥变/10kV.10千伏I-1段母线	13	14770	4783.26
双邮2号127线	10	550	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6668.2	0	扬州.双桥变/2号主变	25.63	扬州.双桥变/10kV.10千伏II-1段母线	1		6668.2
水厂113线	10	469	D5000维护值	165.59	2021-06-29	35.31	轻载	2818.14	0	扬州.五里变/1号主变	39.83	扬州.五里变/10kV.10千伏I母	56	23625	2818.14
水庭1号128线	10	469	D5000维护值	95.27	2021-06-30	20.31	轻载	4036.08	0	扬州.五里变/1号主变	39.83	扬州.五里变/10kV.10千伏II母	41	27780	4036.08
水庭2号146线	10	550	D5000维护值	155.57	2021-06-24	28.29	轻载	3973.73	0	扬州.五里变/2号主变	19.08	扬州.五里变/10kV.10千伏IV段母线	35	23355	3973.73
水印1号126线	10	550	D5000维护值	205.2	2021-06-14	37.31	轻载	3114.14	0	扬州.何桥变/1号主变	26.59	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	34	30170	3114.14
水印2号135线	10	550	D5000维护值	180	2021-06-14	32.73	轻载	3550.6	0	扬州.何桥变/3号主变	28.1	扬州.何桥变/10kV.10千伏III段母线	38	32170	3550.6
顺达112线	10	531	D5000维护值	236.62	2021-06-25	44.56	轻载	2339.59	0	扬州.汉河变/1号主变	21.4	扬州.汉河变/10kV.10千伏I段母线	24	12835	2339.59
司南1号143线	10	469	D5000维护值	16.18	2021-04-22	3.45	轻载	5405.92	0	扬州.西湖变/2号主变	22.42	扬州.西湖变/10kV.10千伏IV段母线	0		5405.92
司南2号125线	10	469	D5000维护值	63.64	2021-04-28	13.57	轻载	4583.91	0	扬州.西湖变/2号主变	22.42	扬州.西湖变/10kV.10千伏III段母线	3	715	4583.91
司徒122线	10	550	手工维护值	162.07	2021-06-09	29.47	轻载	3861.15	0	扬州.双桥变/2号主变	25.63	扬州.双桥变/10kV.10千伏II-1段母线	21	7205	3861.15
嘶马157线	10	459	D5000维护值	54.52	2021-06-10	11.88	轻载	4620.63	0	扬州.新坝变/4号主变	33.19	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	27	6630	4620.63
四季141线	10	550	手工维护值	210.45	2021-06-09	38.26	轻载	3023.21	0	扬州.双桥变/2号主变	25.63	扬州.双桥变/10kV.10千伏II-1段母线	34	15575	3023.21
苏农121线	10	469	D5000维护值	216.45	2021-06-15	46.15	轻载	1937.24	0	扬州.双桥变/2号主变	25.63	扬州.双桥变/10kV.10千伏II-1段母线	19	16095	1937.24
苏医128线	10	550	D5000维护值	210.59	2021-06-08	38.29	轻载	3020.78	0	扬州.双桥变/2号主变	25.63	扬州.双桥变/10kV.10千伏II-1段母线	0		3020.78

孙东1号 121线	10	531	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6437.84	0	扬州.董 庄变/1号 主变	25.37	扬州.董 庄变/ 10kV.10 千伏II段 母线	15	3815	6437.84
孙东2号 141线	10	531	D5000维 护值	114.26	2021-06- 29	21.52	轻载	4458.86	0	扬州.董 庄变/3号 主变	29.28	扬州.董 庄变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	6	3810	4458.86
塔宾132 线	10	550	D5000维 护值	145.66	2021-04- 30	26.48	轻载	4145.37	0	扬州.石 塔变/3号 主变	26.16	扬州.石 塔变/ 10kV.10 千伏III段 母线	11	10750	4145.37
塔汇1号 124线	10	469	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	5686.16	0	扬州.石 塔变/1号 主变	53.37	扬州.石 塔变/ 10kV.10 千伏II段 母线	0		5686.16
塔汇2号 131线	10	469	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	5686.16	0	扬州.石 塔变/3号 主变	26.16	扬州.石 塔变/ 10kV.10 千伏III段 母线	0		5686.16
塔影206 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6437.84	0	扬州.朴 席变/2号 主变	5.04	扬州.朴 席变/ 10kV.10 千伏母线	1	500	5040
台山112 线	10	469	D5000维 护值	146.07	2021-06- 23	31.14	轻载	3156.22	0	扬州.五 里变/1号 主变	39.83	扬州.五 里变/ 10kV.10 千伏I母	52	22100	3156.22
太平211 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6437.84	0	扬州.五 里变/1号 主变	39.83	扬州.五 里变/ 10kV.10 千伏I母	13	3430	6437.84
泰达1号 155线	10	550	D5000维 护值	113.05	2021-06- 28	20.55	轻载	4710.17	0	扬州.东 城变/5号 主变	32.72	扬州.东 城变/ 10kV.10 千伏V段 母线	6	22232	4710.17
泰达2号 135线	10	550	D5000维 护值	173.68	2021-06- 27	31.58	轻载	3660.06	0	扬州.东 城变/3号 主变	40	扬州.东 城变/ 10kV.10 千伏III段 母线	6	21466	3660.06
泰二117 线	10	525	D5000维 护值	18.38	2021-06- 20	3.5	轻载	6046.76	0	扬州.泰 安变/1号 主变	27.08	扬州.泰 安变/ 10kV.10 千伏I段 母线	13	2790	6046.76
泰富1号 124线	10	550	D5000维 护值	98.62	2021-04- 25	17.93	轻载	4960.1	0	江苏.维 扬变/1号 主变	103.67	江苏.维 扬变/ 10kV.10 千伏II段 母线	14	13030	4960.1
泰富2号 145线	10	550	D5000维 护值	137.29	2021-05- 10	24.96	轻载	4290.34	0	江苏.维 扬变/2号 主变	100.32	江苏.维 扬变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	14	11345	4290.34
泰和1号 111线	10	550	D5000维 护值	89.1	2021-06- 24	16.2	轻载	5124.99	0	扬州.火 车站变/1 号主变	22.44	扬州.火 车站变/ 10kV.10 千伏I段 母线	15	19810	5124.99
泰和2号 142线	10	550	D5000维 护值	115.28	2021-06- 25	20.96	轻载	4671.55	0	扬州.火 车站变/2 号主变	16.18	扬州.火 车站变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	16	22310	4671.55
谈集112 线	10	531	D5000维 护值	121.29	2021-05- 29	22.84	轻载	4337.1	0	扬州.柏 树变/1号 主变	15.31	扬州.柏 树变/ 10kV.10 千伏I段 母线	16	3150	4337.1
谈集2号 122线	10	531	D5000维 护值	217.98	2021-04- 22	41.05	轻载	2662.43	0	扬州.柏 树变/1号 主变	15.31	扬州.柏 树变/ 10kV.10 千伏II段 母线	16	7150	2662.43
汤花1号 118线	10	550	D5000维 护值	145.05	2021-05- 11	26.37	轻载	4155.93	0	扬州.南 郊变/4号 主变	39.83	扬州.南 郊变/ 10kV. I 段母线	27	23620	4155.93

汤花2号141线	10	550	D5000维护值	120.05	2021-06-14	21.83	轻载	4588.93	0	扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV. IV段母线	26	23120	4588.93
汤汪122线	10	469	D5000维护值	95.63	2021-06-14	20.39	轻载	4029.84	0	扬州.南郊变/2号主变	34.33	扬州.南郊变/10kV. II段母线	49	15155	4029.84
桃园118线	10	459	D5000维护值	242.23	2021-06-25	52.77	中载	1369.49	0	扬州.京华变/1号主变	49.05	扬州.京华变/10kV. 10千伏 I 段母线	53	30085	1369.49
陶瓷141线	10	531	D5000维护值	167.34	2021-06-15	31.51	轻载	3539.52	0	扬州.五里变/2号主变	19.08	扬州.五里变/10kV. 10千伏IV段母线	36	15850	3539.52
天宝1号217线	10	550	D5000维护值	111.55	2021-05-11	20.28	轻载	4736.15	0	扬州.开发变/1号主变	22.25	扬州.开发变/10kV. I段母线	20	16015	4736.15
天宝2号221线	10	550	D5000维护值	127.07	2021-05-09	23.1	轻载	4467.35	0	扬州.开发变/2号主变	18.7	扬州.开发变/10kV. III段母线	25	19175	4467.35
天顺116线	10	550	D5000维护值	13.92	2021-06-14	2.53	轻载	6427.11	0	扬州.湾头变/1号主变	17.59	扬州.湾头变/10kV. 10千伏 I 段母线	6	4800	6427.11
天顺2号122线	10	550	D5000维护值	0.88	2021-04-06	0.16	轻载	6652.96	0	扬州.湾头变/1号主变	17.59	扬州.湾头变/10kV. 10千伏 II 旁路母线	0		6652.96
天玺1号114线	10	531	D5000维护值	79.1	2021-04-25	14.9	轻载	5067.83	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/10kV. 10千伏 V 段母线	26	16090	5067.83
天玺2号134线	10	550	D5000维护值	68.91	2021-06-14	12.53	轻载	5474.68	0	扬州.花园变/3号主变	48.41	扬州.花园变/10kV. 10千伏III段母线	25	17270	5474.68
通港1号213线	10	469	D5000维护值	95.56	2021-06-15	20.38	轻载	4031.06	0	扬州.开发变/1号主变	22.25	扬州.开发变/10kV. I段母线	24	14070	4031.06
通港2号223线	10	469	D5000维护值	99.32	2021-05-17	21.18	轻载	3965.93	0	扬州.开发变/2号主变	18.7	扬州.开发变/10kV. III段母线	22	9070	3965.93
通扬124线	10	550	手工维护值	134.49	2021-05-17	24.45	轻载	4338.83	0	扬州.双桥变/2号主变	25.63	扬州.双桥变/10kV. 10千伏 II -1 段母线	24	13160	4338.83
通运1号117线	10	469	D5000维护值	368.8	2021-06-25	78.64	重载	0	0	扬州.施井变/1号主变	20.47	扬州.施井变/10kV. 10千伏 I 段母线	60	28660	0
通运2号132线	10	469	D5000维护值	231.69	2021-06-15	49.4	轻载	1673.29	0	扬州.施井变/2号主变	19.75	扬州.施井变/10kV. 10千伏III段母线	33	23700	1673.29
通州1号113线	10	531	D5000维护值	256	2021-06-23	48.21	轻载	2003.92	0	扬州.廖家变/3号主变	36.99	扬州.廖家变/10kV. 10千伏III段母线	20	5455	2003.92
通州2号128线	10	525	D5000维护值	91.78	2021-06-22	17.48	轻载	4775.47	0	扬州.廖家变/5号主变	24.22	扬州.廖家变/10kV. 10千伏 V 段母线	11	3995	4775.47
同兴216线	10	469	D5000维护值	132.3	2021-05-07	28.21	轻载	3394.72	0	扬州.开发变/1号主变	22.25	扬州.开发变/10kV. I段母线	27	12790	3394.72
头红1号144线	10	531	D5000维护值	265.43	2021-06-11	49.99	轻载	1840.6	0	扬州.头桥变/4号主变	12.51	扬州.头桥变/10kV. 10千伏IV段母线	102	29260	1840.6

头红2号 133线	10	531	D5000维 护值	196.44	2021-04- 22	36.99	轻载	3035.5	0	扬州.头 桥变/2号 主变	15.78	扬州.头 桥变/ 10kV.10 千伏III段 母线	72	19020	3035.5
头桥143 线	10	469	D5000维 护值	234.46	2021-04- 12	49.99	轻载	1625.31	0	扬州.头 桥变/4号 主变	12.51	扬州.头 桥变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	52	14965	1625.31
头桥2号 125线	10	531	D5000维 护值	112.54	2021-06- 25	21.19	轻载	4488.65	0	扬州.头 桥变/2号 主变	15.78	扬州.头 桥变/ 10kV.10 千伏II段 母线	34	9460	4488.65
土桥256 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6437.84	0	扬州.朴 席变/2号 主变	5.04	扬州.朴 席变/ 10kV.10 千伏母线	0		5040
团结1号 136线	10	531	D5000维 护值	113.07	2021-06- 25	21.29	轻载	4479.47	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	30.57	扬州.酒 甸变/ 10kV.10 千伏III段 母线	71	17230	4479.47
团结2号 141线	10	531	D5000维 护值	61.78	2021-05- 25	11.63	轻载	5367.81	0	扬州.酒 甸变/3号 主变	30.57	扬州.酒 甸变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	31	6925	5367.81
瓦槐1号 113线	10	531	D5000维 护值	59.52	2021-04- 03	11.21	轻载	5406.96	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	27.85	扬州.瓦 窑变/ 10kV. I 段母线	22	7180	5406.96
瓦槐2号 123线	10	531	D5000维 护值	8.04	2021-06- 29	1.51	轻载	6298.59	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	27.85	扬州.瓦 窑变/ 10kV. II 段母线	6	2460	6298.59
瓦吾136 线	10	531	D5000维 护值	29.1	2021-06- 14	5.48	轻载	5933.83	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	26.6	扬州.瓦 窑变/ 10kV. III 段母线	10	7660	5933.83
瓦窑115 线	10	469	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	5686.16	0	扬州.五 里变/1号 主变	39.83	扬州.五 里变/ 10kV.10 千伏 I 母	16	5755	5686.16
瓦月1号 125线	10	550	D5000维 护值	120.42	2021-06- 14	21.89	轻载	4582.53	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	27.85	扬州.瓦 窑变/ 10kV. II 段母线	31	24950	4582.53
瓦月2号 141线	10	550	D5000维 护值	114.72	2021-06- 14	20.86	轻载	4681.25	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	26.6	扬州.瓦 窑变/ 10kV. IV 段母线	31	24950	4681.25
湾北1号 114线	10	531	D5000维 护值	51.84	2021-06- 22	9.76	轻载	5539.98	0	扬州.沙 湾变/1号 主变	39.16	扬州.沙 湾变/ 10kV.10 千伏 I 段 母线	3	560	5539.98
湾北2号 134线	10	531	D5000维 护值	17.4	2021-06- 22	3.28	轻载	6136.48	0	扬州.沙 湾变/2号 主变	38.45	扬州.沙 湾变/ 10kV.10 千伏III段 母线	7	3680	6136.48
湾南1号 113线	10	531	D5000维 护值	87.36	2021-06- 14	16.45	轻载	4924.77	0	扬州.沙 湾变/1号 主变	39.16	扬州.沙 湾变/ 10kV.10 千伏 I 段 母线	26	20885	4924.77
湾南2号 133线	10	531	D5000维 护值	97.8	2021-06- 09	18.42	轻载	4743.95	0	扬州.沙 湾变/2号 主变	38.45	扬州.沙 湾变/ 10kV.10 千伏III段 母线	32	22610	4743.95
湾水211 线	10	531	D5000维 护值	60.67	2021-04- 06	11.43	轻载	5387.04	0	扬州.湾 头变/1号 主变	17.59	扬州.湾 头变/ 10kV.10 千伏 I 段 母线	1	2550	5387.04
湾头115 线	10	531	D5000维 护值	106.94	2021-06- 24	20.14	轻载	4585.64	0	扬州.湾 头变/1号 主变	17.59	扬州.湾 头变/ 10kV.10 千伏 I 段 母线	64	18445	4585.64
湾头2号 123线	10	531	D5000维 护值	151.01	2021-06- 23	28.44	轻载	3822.35	0	扬州.湾 头变/2号 主变	18.09	扬州.湾 头变/ 10kV.10 千伏 II 段 母线	56	22470	3822.35

湾智117线	10	550	D5000维护值	2.99	2021-04-05	0.54	轻载	6616.41	0	扬州.湾头变/1号主变	17.59	扬州.湾头变/10kV.10千伏I段母线	0		6616.41
万达1号124线	10	550	D5000维护值	118.14	2021-06-14	21.48	轻载	4622.02	0	江苏.蒋王变/1号主变	94.05	江苏.蒋王变/10kV.10千伏II段母线	1	4500	4622.02
万达2号144线	10	550	D5000维护值	71.05	2021-06-12	12.92	轻载	5437.61	0	江苏.蒋王变/2号主变	96.38	江苏.蒋王变/10kV.10千伏IV段母线	3	6900	5437.61
万达3号125线	10	550	D5000维护值	54.54	2021-06-15	9.92	轻载	5723.57	0	江苏.蒋王变/1号主变	94.05	江苏.蒋王变/10kV.10千伏II段母线	13	9720	5723.57
万德142线	10	550	D5000维护值	106.2	2021-04-02	19.31	轻载	4828.82	0	扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV.10千伏IV段母线	0		4828.82
万都1号135线	10	531	D5000维护值	47.24	2021-06-15	8.9	轻载	5619.65	0	江苏.蒋王变/2号主变	96.38	江苏.蒋王变/10kV.10千伏III段母线	6	1830	5619.65
万都2号115线	10	550	D5000维护值	84.68	2021-06-30	15.4	轻载	5201.54	0	江苏.蒋王变/1号主变	94.05	江苏.蒋王变/10kV.10千伏I段母线	13	7840	5201.54
万豪1号116线	10	550	D5000维护值	207.32	2021-06-14	37.69	轻载	3077.42	0	扬州.火车站变/1号主变	22.44	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	51	42500	3077.42
万豪2号132线	10	550	D5000维护值	125.7	2021-06-14	22.85	轻载	4491.08	0	扬州.火车站变/2号主变	16.18	扬州.火车站变/10kV.10千伏III段母线	35	27350	4491.08
万科1号116线	10	550	D5000维护值	59.77	2021-06-14	10.87	轻载	5632.98	0	扬州.西湖变/1号主变	22.08	扬州.西湖变/10kV.10千伏I段母线	17	12180	5632.98
万科2号141线	10	550	D5000维护值	52.45	2021-06-06	9.54	轻载	5759.77	0	扬州.西湖变/2号主变	22.42	扬州.西湖变/10kV.10千伏IV段母线	16	12580	5759.77
万马122线	10	469	D5000维护值	51.15	2021-04-15	10.91	轻载	4800.24	0	扬州.施井变/2号主变	19.75	扬州.施井变/10kV.10千伏III段母线	11	9095	4800.24
万马2号142线	10	469	D5000维护值	90.71	2021-04-12	19.34	轻载	4115.06	0	扬州.施井变/2号主变	19.75	扬州.施井变/10kV.10千伏IV段母线	6	6500	4115.06
万筑153线	10	550	D5000维护值	127.26	2021-05-10	23.14	轻载	4464.06	0	江苏.维扬变/1号主变	103.67	江苏.维扬变/10kV.10千伏I-2段母线	16	12800	4464.06
王桥124线	10	531	D5000维护值	72.81	2021-04-01	13.71	轻载	5176.77	0	扬州.杭集变/2号主变	13.94	扬州.杭集变/10kV.10千伏II段母线	18	14190	5176.77
旺角143线	10	531	D5000维护值	108.69	2021-06-23	20.47	轻载	4555.33	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV段母线	30	7735	4555.33
旺角2号121线	10	531	D5000维护值	188.53	2021-06-24	35.5	轻载	3172.5	0	扬州.金槐变/2号主变	22.55	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	40	20195	3172.5

望亭1号116线	10	550	D5000维护值	140.18	2021-05-09	25.49	轻载	4240.28	0	扬州.石塔变/1号主变	53.37	扬州.石塔变/10kV.10千伏I段母线	21	8015	4240.28
望亭2号136线	10	531	D5000维护值	297.94	2021-05-10	56.11	中载	1277.52	0	扬州.石塔变/3号主变	26.16	扬州.石塔变/10kV.10千伏III段母线	39	18380	1277.52
望月1号119线	10	459	D5000维护值	130.96	2021-06-14	28.53	轻载	3296.69	0	扬州.京华变/1号主变	49.05	扬州.京华变/10kV.10千伏I段母线	16	11805	3296.69
望月2号121线	10	459	D5000维护值	173.85	2021-06-14	37.88	轻载	2553.83	0	扬州.京华变/2号主变	49.7	扬州.京华变/10kV.10千伏III段母线	27	19675	2553.83
魏巷111线	10	531	D5000维护值	99.84	2021-05-31	18.8	轻载	4708.62	0	扬州.北城变/1号主变	36.31	扬州.北城变/10kV.10千伏I段母线	45	17785	4708.62
文昌147线	10	469	D5000维护值	154.8	2021-06-25	33.01	轻载	3005.02	0	扬州.琼花变/4号主变	23.62	扬州.琼花变/10kV.10千伏IV段母线	24	12460	3005.02
文津122线	10	469	D5000维护值	127.2	2021-05-05	27.12	轻载	3483.05	0	扬州.琼花变/2号主变	17.37	扬州.琼花变/10kV.10千伏II段母线	11	5330	3483.05
文锦2号126线	10	531	D5000维护值	10.7	2021-06-23	2.02	轻载	6252.52	0	扬州.湾头变/2号主变	18.09	扬州.湾头变/10kV.10千伏II段母线	6	4800	6252.52
文新147线	10	550	D5000维护值	195.82	2021-06-15	35.6	轻载	3276.6	0	扬州.文汇变/4号主变	20.72	扬州.文汇变/10kV.10千伏IV段母线	25	17705	3276.6
汶河116线	10	469	D5000维护值	59.26	2021-05-17	12.64	轻载	4659.77	0	扬州.双桥变/1号主变	25.69	扬州.双桥变/10kV.10千伏I-1段母线	6	2990	4659.77
吴州1号136线	10	531	D5000维护值	258.4	2021-06-07	48.66	轻载	1962.36	0	扬州.吕桥变/2号主变	33.09	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	12	10590	1962.36
吴州2号145线	10	459	D5000维护值	56.78	2021-06-24	12.37	轻载	4581.49	0	扬州.吕桥变/4号主变	22.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	20	11155	4581.49
吾悦114线	10	550	D5000维护值	215.88	2021-06-08	39.25	轻载	2929.16	0	扬州.瓦窑变/1号主变	27.85	扬州.瓦窑变/10kV. I段母线	1	8230	2929.16
五遂131线	10	469	D5000维护值	24.61	2021-06-20	5.25	轻载	5259.91	0	扬州.五里变/2号主变	19.08	扬州.五里变/10kV.10千伏III段母线	0		5259.91
五星1号124线	10	531	D5000维护值	182.82	2021-06-18	34.43	轻载	3271.4	0	扬州.董庄变/1号主变	25.37	扬州.董庄变/10kV.10千伏II段母线	30	13480	3271.4
五星2号133线	10	531	D5000维护值	174.03	2021-06-09	32.77	轻载	3423.64	0	扬州.董庄变/3号主变	29.28	扬州.董庄变/10kV.10千伏III段母线	21	10110	3423.64
五一111线	10	469	D5000维护值	103.2	2021-06-30	22	轻载	3898.73	0	扬州.琼花变/1号主变	22.86	扬州.琼花变/10kV.10千伏I段母线	0		3898.73

武夷1号 118线	10	550	D5000维 护值	138.87	2021-06- 15	25.25	轻载	4262.97	0	扬州.施 井变/1号 主变	20.47	扬州.施 井变/ /10kV.10 千伏I段 母线	33	17690	4262.97
武夷2号 143线	10	550	D5000维 护值	212.7	2021-06- 15	38.67	轻载	2984.24	0	扬州.施 井变/2号 主变	19.75	扬州.施 井变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	26	16585	2984.24
物港1号 124线	10	531	D5000维 护值	426.12	2021-06- 07	80.25	重载	0	0	扬州.瓦 窑变/1号 主变	27.85	扬州.瓦 窑变/ /10kV. II 段母线	55	24040	0
物港2号 143线	10	531	D5000维 护值	67.5	2021-04- 02	12.71	轻载	5268.74	0	扬州.瓦 窑变/3号 主变	26.6	扬州.瓦 窑变/ /10kV. IV 段母线	12	3585	5268.74
物流1号 126线	10	531	D5000维 护值	451.16	2021-06- 24	84.96	重载	0	0	扬州.廖 家变/5号 主变	24.22	扬州.廖 家变/ /10kV.10 千伏V段 母线	33	16790	0
物流2号 118线	10	531	D5000维 护值	315.78	2021-06- 10	59.47	中载	968.53	0	扬州.廖 家变/3号 主变	36.99	扬州.廖 家变/ /10kV.10 千伏III段 母线	26	11915	968.53
西府1号 116线	10	550	D5000维 护值	307.09	2021-06- 12	55.83	中载	1349.4	0	扬州.京 华变/1号 主变	49.05	扬州.京 华变/ /10kV.10 千伏I段 母线	12	18890	1349.4
西府2号 125线	10	550	D5000维 护值	241.52	2021-06- 15	43.91	轻载	2485.07	0	扬州.京 华变/2号 主变	49.7	扬州.京 华变/ /10kV.10 千伏III段 母线	5	13880	2485.07
西门1号 114线	10	531	D5000维 护值	153.9	2021-06- 15	28.98	轻载	3772.3	0	扬州.石 塔变/1号 主变	53.37	扬州.石 塔变/ /10kV.10 千伏I段 母线	33	13215	3772.3
西门2号 134线	10	531	D5000维 护值	211.97	2021-05- 10	39.92	轻载	2766.52	0	扬州.石 塔变/3号 主变	26.16	扬州.石 塔变/ /10kV.10 千伏III段 母线	13	8280	2766.52
西区118 线	10	469	D5000维 护值	139.9	2021-06- 15	29.83	轻载	3263.09	0	扬州.双 桥变/1号 主变	25.69	扬州.双 桥变/ /10kV.10 千伏I-1 段母线	23	12240	3263.09
西苑1号 211线	10	550	D5000维 护值	145.02	2021-06- 14	26.37	轻载	4156.45	0	扬州.平 山变/1号 主变	21.8	扬州.平 山变/ /10kV.10 千伏I段 母线	26	23850	4156.45
西苑2号 221线	10	550	D5000维 护值	100.02	2021-06- 14	18.19	轻载	4935.85	0	扬州.平 山变/2号 主变	27.13	扬州.平 山变/ /10kV.10 千伏II段 母线	23	20900	4935.85
西庄122 线	10	469	D5000维 护值	146.61	2021-06- 16	31.26	轻载	3146.87	0	扬州.西 湖变/2号 主变	22.42	扬州.西 湖变/ /10kV.10 千伏III段 母线	36	22470	3146.87
玺园1号 119线	10	550	D5000维 护值	83.67	2021-04- 02	15.21	轻载	5219.04	0	扬州.五 里变/1号 主变	39.83	扬州.五 里变/ /10kV.10 千伏I母	31	23320	5219.04
玺园2号 147线	10	550	D5000维 护值	153.98	2021-06- 14	28	轻载	4001.27	0	扬州.五 里变/2号 主变	19.08	扬州.五 里变/ /10kV.10 千伏IV段 母线	32	23820	4001.27
香巷1号 112线	10	531	D5000维 护值	197.22	2021-05- 31	37.14	轻载	3021.99	0	扬州.北 城变/1号 主变	36.31	扬州.北 城变/ /10kV.10 千伏I段 母线	81	24690	3021.99
香巷2号 125线	10	531	D5000维 护值	157.86	2021-06- 03	29.73	轻载	3703.71	0	扬州.北 城变/1号 主变	36.31	扬州.北 城变/ /10kV.10 千伏II段 母线	57	13895	3703.71

祥和1号144线	10	469	D5000维护值	86.33	2021-06-15	18.41	轻载	4190.92	0	扬州.开发变/4号主变	31.79	扬州.开发变/10kV. IV段母线	30	15640	4190.92
祥和2号145线	10	469	D5000维护值	276.57	2021-06-15	58.97	中载	895.96	0	扬州.开发变/4号主变	31.79	扬州.开发变/10kV. IV段母线	12	13875	895.96
祥生141线	10	550	D5000维护值	101.6	2021-06-14	18.47	轻载	4908.49	0	扬州.文汇变/4号主变	20.72	扬州.文汇变/10kV. 10千伏IV段母线	14	9650	4908.49
向阳1号124线	10	531	D5000维护值	104	2021-06-09	19.59	轻载	4636.56	0	扬州.头桥变/2号主变	15.78	扬州.头桥变/10kV. 10千伏II段母线	48	10960	4636.56
向阳2号145线	10	531	D5000维护值	100.06	2021-06-24	18.84	轻载	4704.8	0	扬州.头桥变/4号主变	12.51	扬州.头桥变/10kV. 10千伏IV段母线	54	14795	4704.8
橡树1号131线	10	550	D5000维护值	109	2021-06-30	19.82	轻载	4780.32	0	扬州.何桥变/3号主变	28.1	扬州.何桥变/10kV. 10千伏III段母线	30	23960	4780.32
橡树2号146线	10	550	D5000维护值	76.8	2021-06-14	13.96	轻载	5338.02	0	扬州.何桥变/3号主变	28.1	扬州.何桥变/10kV. 10千伏IV段母线	18	15000	5338.02
消协144线	10	550	D5000维护值	121.07	2021-05-10	22.01	轻载	4571.27	0	扬州.石塔变/3号主变	26.16	扬州.石塔变/10kV. 10千伏IV段母线	20	9425	4571.27
芯际141线	10	550	D5000维护值	20.04	2021-06-28	3.64	轻载	6321.11	0	扬州.港口变/2号主变	35.2	扬州.港口变/10kV. 10千伏IV段母线	9	5820	6321.11
新坝122线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.北洲变/2号主变	1.83	扬州.北洲变/10kV. 10千伏II段母线	0		1830
新坝2号113线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.北洲变/1号主变	1.5	扬州.北洲变/10kV. 10千伏I段母线	1		1500
新城119线	10	469	D5000维护值	167.39	2021-06-30	35.69	轻载	2786.96	0	扬州.双桥变/1号主变	25.69	扬州.双桥变/10kV. 10千伏I-1段母线	31	13610	2786.96
新河143线	10	469	D5000维护值	116.57	2021-06-15	24.86	轻载	3667.16	0	扬州.开发变/4号主变	31.79	扬州.开发变/10kV. IV段母线	21	14085	3667.16
新河2号226线	10	531	D5000维护值	113.5	2021-06-15	21.37	轻载	4472.02	0	扬州.开发变/2号主变	18.7	扬州.开发变/10kV. III段母线	62	33685	4472.02
新开122线	10	531	D5000维护值	154.41	2021-04-02	29.08	轻载	3763.46	0	扬州.杭集变/2号主变	13.94	扬州.杭集变/10kV. 10千伏II段母线	19	9475	3763.46
新联1号121线	10	531	D5000维护值	252.13	2021-06-29	47.48	轻载	2070.95	0	扬州.廖家变/5号主变	24.22	扬州.廖家变/10kV. 10千伏V段母线	79	21635	2070.95
新联2号112线	10	531	D5000维护值	252.13	2021-04-11	47.48	轻载	2070.95	0	扬州.廖家变/3号主变	36.99	扬州.廖家变/10kV. 10千伏III段母线	65	17695	2070.95
新民145线	10	469	D5000维护值	188.44	2021-06-14	40.18	轻载	2422.38	0	扬州.五里变/2号主变	19.08	扬州.五里变/10kV. 10千伏IV段母线	30	15470	2422.38

新生113线	10	531	D5000维护值	28.49	2021-05-08	5.37	轻载	5944.4	0	扬州.杭集变/1号主变	23.28	扬州.杭集变/10kV.10千伏I段母线	16	8145	5944.4
新谊126线	10	531	D5000维护值	370.38	2021-04-15	69.75	中载	22.86	0	扬州.北城变/1号主变	36.31	扬州.北城变/10kV.10千伏II段母线	39	16325	22.86
兴隆1号112线	10	531	D5000维护值	224.4	2021-06-26	42.26	轻载	2551.24	0	扬州.杭集变/1号主变	23.28	扬州.杭集变/10kV.10千伏I段母线	50	22715	2551.24
兴隆2号129线	10	531	D5000维护值	307.76	2021-06-09	57.96	中载	1107.44	0	扬州.杭集变/2号主变	13.94	扬州.杭集变/10kV.10千伏II段母线	62	19735	1107.44
兴扬135线	10	531	D5000维护值	251.2	2021-06-07	47.31	轻载	2087.06	0	扬州.吕桥变/2号主变	33.09	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	11	16740	2087.06
星桥134线	10	469	D5000维护值	146.4	2021-05-14	31.22	轻载	3150.51	0	扬州.琼花变/2号主变	17.37	扬州.琼花变/10kV.10千伏III段母线	14	11775	3150.51
修造142线	10	531	D5000维护值	147.12	2021-06-30	27.71	轻载	3889.73	0	扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV.IV段母线	32	19440	3889.73
许方116线	10	531	D5000维护值	9.14	2021-05-17	1.72	轻载	6279.54	0	扬州.施桥变/1号主变	17.05	扬州.施桥变/10kV.10千伏I段母线	13	4075	6279.54
沿河135线	10	531	D5000维护值	157.4	2021-06-14	29.64	轻载	3711.68	0	扬州.火车站变/2号主变	16.18	扬州.火车站变/10kV.10千伏III段母线	50	23805	3711.68
沿江1号111线	10	531	D5000维护值	222.95	2021-04-23	41.99	轻载	2576.35	0	扬州.北洲变/1号主变	1.5	扬州.北洲变/10kV.10千伏I段母线	17	3600	1500
沿江2号126线	10	531	D5000维护值	7.38	2021-05-10	1.39	轻载	6310.02	0	扬州.北洲变/2号主变	1.83	扬州.北洲变/10kV.10千伏II段母线	3	600	1830
砚池126线	10	550	D5000维护值	183.37	2021-06-13	33.34	轻载	3492.23	0	扬州.石塔变/1号主变	53.37	扬州.石塔变/10kV.10千伏II段母线	5	11400	3492.23
扬大1号134线	10	531	D5000维护值	265.26	2021-06-15	49.95	轻载	1843.54	0	扬州.吕桥变/2号主变	33.09	扬州.吕桥变/10kV.10千伏III段母线	33	35235	1843.54
扬大2号149线	10	550	D5000维护值	378.11	2021-06-15	68.75	中载	119.33	0	扬州.吕桥变/4号主变	22.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	35	40725	119.33
扬子1号114线	10	469	D5000维护值	128.67	2021-06-30	27.43	轻载	3457.59	0	扬州.文汇变/1号主变	26.78	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	35	20270	3457.59
扬子2号124线	10	469	D5000维护值	133.6	2021-06-14	28.49	轻载	3372.2	0	扬州.文汇变/2号主变	24.2	扬州.文汇变/10kV.10千伏II段母线	27	12735	3372.2
杨涵站251线	10	459	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5564.92	0	扬州.朴席变/2号主变	5.04	扬州.朴席变/10kV.10千伏母线	0		5040
杨庙112线	10	531	D5000维护值	135.86	2021-06-12	25.59	轻载	4084.75	0	扬州.杨庙变/1号主变	4.26	扬州.杨庙变/10kV.10千伏母线	49	16205	4084.75

姚湾1号125线	10	531	D5000维护值	128.03	2021-05-29	24.11	轻载	4220.36	0	扬州.金槐变/2号主变	22.55	扬州.金槐变/10kV.10千伏II段母线	48	12765	4220.36
姚湾2号146线	10	525	D5000维护值	132.96	2021-05-31	25.33	轻载	4062.23	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV段母线	27	6325	4062.23
依云1号121线	10	550	D5000维护值	120.76	2021-06-14	21.96	轻载	4576.64	0	扬州.吕桥变/2号主变	33.09	扬州.吕桥变/10kV.10千伏II段母线	29	24560	4576.64
依云2号241线	10	550	D5000维护值	58.01	2021-06-30	10.55	轻载	5663.47	0	扬州.吕桥变/4号主变	22.18	扬州.吕桥变/10kV.10千伏IV段母线	21	17860	5663.47
怡园146线	10	469	D5000维护值	135.6	2021-05-05	28.91	轻载	3337.56	0	扬州.琼花变/4号主变	23.62	扬州.琼花变/10kV.10千伏IV段母线	44	20790	3337.56
移动125线	10	469	D5000维护值	5.27	2021-06-29	1.12	轻载	5594.88	0	江苏.维扬变/1号主变	103.67	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	0		5594.88
顾景144线	10	531	D5000维护值	133.58	2021-06-14	25.16	轻载	4124.24	0	扬州.龙泉变/2号主变	40.93	扬州.龙泉变/10kV.10千伏IV段母线	25	22010	4124.24
顾景2号131线	10	531	D5000维护值	90.59	2021-06-22	17.06	轻载	4868.83	0	扬州.龙泉变/2号主变	40.93	扬州.龙泉变/10kV.10千伏III段母线	31	14485	4868.83
顾尚1号141线	10	550	D5000维护值	17.45	2021-06-28	3.17	轻载	6365.97	0	扬州.火车站变/2号主变	16.18	扬州.火车站变/10kV.10千伏IV段母线	0		6365.97
顾尚2号112线	10	550	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6668.2	0	扬州.火车站变/1号主变	22.44	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	0		6668.2
银河133线	10	531	D5000维护值	228	2021-06-15	42.94	轻载	2488.88	0	扬州.琼花变/2号主变	17.37	扬州.琼花变/10kV.10千伏III段母线	25	13830	2488.88
银焰211线	10	525	D5000维护值	78.14	2021-05-10	14.88	轻载	5011.72	0	扬州.龙泉变/1号主变	20.68	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	12	3655	5011.72
英瑞116线	10	550	D5000维护值	99.61	2021-04-13	18.11	轻载	4942.95	0	扬州.董庄变/1号主变	25.37	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	0		4942.95
迎宾125线	10	469	D5000维护值	96.33	2021-05-10	20.54	轻载	4017.72	0	扬州.平山变/2号主变	27.13	扬州.平山变/10kV.10千伏II段母线	0		4017.72
迎春1号111线	10	531	D5000维护值	423.65	2021-06-07	79.78	重载	0	0	扬州.董庄变/1号主变	25.37	扬州.董庄变/10kV.10千伏I段母线	9	9310	0
迎春2号131线	10	531	D5000维护值	226.76	2021-04-25	42.7	轻载	2510.36	0	扬州.董庄变/3号主变	29.28	扬州.董庄变/10kV.10千伏III段母线	28	10795	2510.36
迎春3号142线	10	531	D5000维护值	147.66	2021-05-07	27.81	轻载	3880.37	0	扬州.董庄变/3号主变	29.28	扬州.董庄变/10kV.10千伏IV段母线	17	9125	3880.37

迎春4号125线	10	531	D5000维护值	94.92	2021-06-11	17.88	轻载	4793.83	0	扬州.董庄变/1号主变	25.37	扬州.董庄变/10kV.10千伏II段母线	9	5900	4793.83
迎江141线	10	531	D5000维护值	151.18	2021-04-09	28.47	轻载	3819.41	0	扬州.头桥变/4号主变	12.51	扬州.头桥变/10kV.10千伏IV段母线	77	17695	3819.41
迎江2号121线	10	531	D5000维护值	126.27	2021-06-22	23.78	轻载	4250.85	0	扬州.头桥变/2号主变	15.78	扬州.头桥变/10kV.10千伏II段母线	59	13670	4250.85
迎新126线	10	469	D5000维护值	175.06	2021-06-15	37.33	轻载	2654.12	0	扬州.双桥变/2号主变	25.63	扬州.双桥变/10kV.10千伏II-1段母线	62	13540	2654.12
永恩152线	10	459	D5000维护值	164.96	2021-06-23	35.94	轻载	2707.81	0	扬州.新坝变/4号主变	33.19	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	36	19455	2707.81
永和111线	10	531	D5000维护值	126.03	2021-06-23	23.73	轻载	4255	0	扬州.杨寿变/1号主变	2.75	扬州.杨寿变/10kV.10千伏I段母线	37	10080	2750
邮电131线	10	469	D5000维护值	133.2	2021-06-14	28.4	轻载	3379.13	0	扬州.琼花变/2号主变	17.37	扬州.琼花变/10kV.10千伏III段母线	23	23980	3379.13
油厂113线	10	550	D5000维护值	80.7	2021-04-12	14.67	轻载	5270.48	0	扬州.南郊变/4号主变	39.83	扬州.南郊变/10kV.I段母线	10	3540	5270.48
油田111线	10	469	D5000维护值	18.28	2021-06-30	3.9	轻载	5369.55	0	扬州.文汇变/1号主变	26.78	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	0		5369.55
友谊116线	10	531	D5000维护值	86.83	2021-06-15	16.35	轻载	4933.95	0	扬州.平山变/1号主变	21.8	扬州.平山变/10kV.10千伏I段母线	22	12505	4933.95
余桥123线	10	531	D5000维护值	209.19	2021-06-28	39.4	轻载	2814.67	0	江苏.维扬变/1号主变	103.67	江苏.维扬变/10kV.10千伏II段母线	56	30170	2814.67
渔业158线	10	459	D5000维护值	127.68	2021-06-28	27.82	轻载	3353.5	0	扬州.新坝变/4号主变	33.19	扬州.新坝变/10kV.10千伏V段母线	64	15110	3353.5
御景1号118线	10	550	D5000维护值	115.24	2021-06-14	20.95	轻载	4672.24	0	扬州.火车站变/1号主变	22.44	扬州.火车站变/10kV.10千伏I段母线	16	16850	4672.24
御景2号124线	10	550	D5000维护值	95.08	2021-06-14	17.29	轻载	5021.41	0	扬州.火车站变/2号主变	16.18	扬州.火车站变/10kV.10千伏II段母线	14	13750	5021.41
御龙125线	10	550	D5000维护值	164	2021-05-05	29.82	轻载	3827.72	0	扬州.五里变/1号主变	39.83	扬州.五里变/10kV.10千伏II母	47	19640	3827.72
袁巷119线	10	459	手工维护值	282.95	2021-04-28	61.64	中载	664.22	0	扬州.龙泉变/1号主变	20.68	扬州.龙泉变/10kV.10千伏I段母线	14	9455	664.22
月城1号111线	10	531	D5000维护值	164.36	2021-06-28	30.95	轻载	3591.13	0	江苏.蒋王变/1号主变	94.05	江苏.蒋王变/10kV.10千伏I段母线	10	4130	3591.13
月城2号131线	10	531	D5000维护值	119.56	2021-06-24	22.52	轻载	4367.06	0	江苏.蒋王变/2号主变	96.38	江苏.蒋王变/10kV.10千伏III段母线	12	6710	4367.06

月亮1号 114线	10	517	D5000维 护值	105.4	2021-06- 14	20.39	轻载	4442.58		江苏.蒋 王变/1号 主变	94.05	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏I段 母线	18	13595	4442.58
月亮2号 134线	10	531	D5000维 护值	137.19	2021-04- 27	25.84	轻载	4061.71		江苏.蒋 王变/2号 主变	96.38	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏III 段母线	17	12485	4061.71
月明1号 124线	10	531	D5000维 护值	57.48	2021-06- 06	10.82	轻载	5442.29		扬州.五 里变/1号 主变	39.83	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏II母	18	13100	5442.29
月明2号 134线	10	550	D5000维 护值	14.77	2021-06- 15	2.69	轻载	6412.38		扬州.五 里变/2号 主变	19.08	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏III段 母线	11	9600	6412.38
月熙1号 126线	10	550	手工维 护值	224.57	2021-06- 15	40.83	轻载	2778.65		江苏.蒋 王变/1号 主变	94.05	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏II段 母线	39	29450	2778.65
月熙2号 145线	10	531	D5000维 护值	138.27	2021-06- 15	26.04	轻载	4043.01		江苏.蒋 王变/2号 主变	96.38	江苏.蒋 王变 /10kV.10 千伏IV段 母线	21	18995	4043.01
跃进125 线	10	469	D5000维 护值	132	2021-06- 11	28.14	轻载	3399.92		扬州.琼 花变/2号 主变	17.37	扬州.琼 花变 /10kV.10 千伏II段 母线	14	9820	3399.92
运北1号 148线	10	531	D5000维 护值	143.11	2021-05- 07	26.95	轻载	3959.18		扬州.龙 泉变/2号 主变	40.93	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏IV段 母线	35	28460	3959.18
运北2号 143线	10	550	D5000维 护值	133.9	2021-05- 09	24.35	轻载	4349.05		扬州.龙 泉变/2号 主变	40.93	扬州.龙 泉变 /10kV.10 千伏IV段 母线	5	4030	4349.05
运河117 线	10	469	D5000维 护值	98.96	2021-06- 11	21.1	轻载	3972.17		扬州.五 里变/1号 主变	39.83	扬州.五 里变 /10kV.10 千伏I母	18	13050	3972.17
运南1号 143线	10	531	D5000维 护值	126.57	2021-06- 30	23.84	轻载	4245.65		扬州.董 庄变/3号 主变	29.28	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏IV段 母线	35	28460	4245.65
运南2号 146线	10	550	D5000维 护值	146.49	2021-05- 09	26.63	轻载	4130.99		扬州.董 庄变/3号 主变	29.28	扬州.董 庄变 /10kV.10 千伏IV段 母线	5	4030	4130.99
运西1号 113线	10	531	D5000维 护值	201.63	2021-06- 29	37.97	轻载	2945.61		扬州.润 扬变/1号 主变	23.86	扬州.润 扬变 /10kV.10 千伏I段 母线	25	11475	2945.61
运西2号 122线	10	531	D5000维 护值	306.94	2021-06- 24	57.8	中载	1121.64		扬州.润 扬变/1号 主变	23.86	扬州.润 扬变 /10kV.10 千伏II段 母线	40	18190	1121.64
运镇133 线	10	550	D5000维 护值	103.59	2021-06- 03	18.83	轻载	4874.02		扬州.润 扬变/3号 主变	36.68	扬州.润 扬变 /10kV.10 千伏III段 母线	32	8595	4874.02
造船155 线	10	469	D5000维 护值	14.42	2021-04- 04	3.07	轻载	5436.4		扬州.新 坝变/4号 主变	33.19	扬州.新 坝变 /10kV.10 千伏V段 母线	0		5436.4
张家116 线	10	469	D5000维 护值	218.07	2021-06- 23	46.5	轻载	1909.18		扬州.杭 集变/1号 主变	23.28	扬州.杭 集变 /10kV.10 千伏I段 母线	51	29565	1909.18
张家2号 126线	10	469	D5000维 护值	194.15	2021-04- 17	41.4	轻载	2323.48		扬州.杭 集变/2号 主变	13.94	扬州.杭 集变 /10kV.10 千伏II段 母线	38	18435	2323.48

赵庄115线	10	531	D5000维护值	68.06	2021-06-10	12.82	轻载	5259.04	0	扬州.杨庙变/1号主变	4.26	扬州.杨庙变/10kV.10千伏母线	34	9910	4260
振兴231线	10	469	D5000维护值	229.36	2021-06-14	48.9	轻载	1713.64	0	扬州.开发变/2号主变	18.7	扬州.开发变/10kV.III段母线	27	22960	1713.64
治淮124线	10	469	D5000维护值	145.2	2021-06-12	30.96	轻载	3171.29	0	扬州.琼花变/2号主变	17.37	扬州.琼花变/10kV.10千伏II段母线	53	15180	3171.29
中集133线	10	550	D5000维护值	113.82	2021-06-11	20.69	轻载	4696.84	0	扬州.石塔变/3号主变	26.16	扬州.石塔变/10kV.10千伏III段母线	3	7965	4696.84
中心1号142线	10	459	D5000维护值	319.37	2021-06-10	69.58	中载	33.43	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV母线	49	19705	33.43
中心2号148线	10	459	D5000维护值	162.85	2021-06-22	35.48	轻载	2744.35	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV母线	21	9155	2744.35
中兴123线	10	531	D5000维护值	162.6	2021-06-11	30.62	轻载	3621.61	0	扬州.何桥变/1号主变	26.59	扬州.何桥变/10kV.10千伏II段母线	89	37390	3621.61
周家1号156线	10	531	D5000维护值	62.6	2021-04-12	11.79	轻载	5353.61	0	扬州.东城变/5号主变	32.72	扬州.东城变/10kV.10千伏V段母线	9	5560	5353.61
周家2号166线	10	550	D5000维护值	160.43	2021-06-15	29.17	轻载	3889.55	0	扬州.东城变/5号主变	32.72	扬州.东城变/10kV.10千伏VI段母线	12	9700	3889.55
朱塘1号145线	10	459	D5000维护值	129.79	2021-06-20	28.28	轻载	3316.95	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV母线	5	1040	3316.95
朱塘2号147线	10	459	D5000维护值	119.94	2021-06-29	26.13	轻载	3487.56	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/10kV.10千伏IV母线	16	3950	3487.56
珠宝1号115线	10	469	D5000维护值	164.99	2021-06-15	35.18	轻载	2828.53	0	扬州.汉河变/1号主变	21.4	扬州.汉河变/10kV.10千伏I段母线	10	11200	2828.53
珠宝2号129线	10	469	D5000维护值	166.18	2021-06-14	35.43	轻载	2807.92	0	扬州.汉河变/2号主变	18.16	扬州.汉河变/10kV.10千伏II段母线	18	16900	2807.92
竹西1号115线	10	550	D5000维护值	16.14	2021-06-30	2.93	轻载	6388.66	0	扬州.瓦窑变/1号主变	27.85	扬州.瓦窑变/10kV.I段母线	5	4800	6388.66
竹西2号132线	10	531	D5000维护值	35.7	2021-06-09	6.72	轻载	5819.52	0	扬州.瓦窑变/3号主变	26.6	扬州.瓦窑变/10kV.III段母线	8	7950	5819.52
紫金119线	10	550	D5000维护值	173.32	2021-06-15	31.51	轻载	3666.3	0	扬州.文汇变/1号主变	26.78	扬州.文汇变/10kV.10千伏I段母线	8	9220	3666.3
紫郡114线	10	550	D5000维护值	81.74	2021-04-20	14.86	轻载	5252.46	0	江苏.维扬变/1号主变	103.67	江苏.维扬变/10kV.10千伏I-2段母线	7	6110	5252.46
八镇515线	20	459	D5000维护值	229.31	2021-04-12	49.96	轻载	3186.53	0	扬州.八里变/1号主变	33.85	扬州.八里变/20kV.20千伏I段母线	7	19860	3186.53

臻扬1号554线	20	550	D5000维护值	206.37	2021-05-15	37.52	轻载	6187.74	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		6187.74
臻扬2号564线	20	409	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	9917.43	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏VI段母线	0		9917.43
大蒋531线	20	525	D5000维护值	69.26	2021-06-24	13.19	轻载	10331.03	0	扬州.东石变/2号主变	40.45	扬州.东石变/20kV.20千伏III段母线	14	4605	10331.03
东桂1号513线	20	525	D5000维护值	80.86	2021-04-29	15.4	轻载	9929.21	0	扬州.八里变/1号主变	33.85	扬州.八里变/20kV.20千伏I段母线	7	4615	9929.21
东桂2号523线	20	525	D5000维护值	56.62	2021-06-15	10.78	轻载	10768.88	0	扬州.八里变/2号主变	29.19	扬州.八里变/20kV.20千伏II段母线	13	19390	10768.88
冻青544线	20	525	D5000维护值	237.83	2021-06-02	45.3	轻载	4491.77	0	扬州.东石变/4号主变	31.31	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	17	14600	4491.77
费桥532线	20	525	D5000维护值	142.03	2021-06-23	27.05	轻载	7810.28	0	扬州.东石变/2号主变	40.45	扬州.东石变/20kV.20千伏III段母线	18	13190	7810.28
芬瑞544线	20	550	D5000维护值	121.29	2021-05-28	22.05	轻载	9134.91	0	扬州.花园变/3号主变	48.41	扬州.花园变/20kV.20千伏IV段母线	0		9134.91
高露洁1号551线	20	531	D5000维护值	114.64	2021-05-24	21.59	轻载	8904.56	0	扬州.廖家变/5号主变	24.22	扬州.廖家变/20kV.20千伏V段母线	0		8904.56
高露洁2号543线	20	550	D5000维护值	133.63	2021-05-24	24.3	轻载	8707.46	0	扬州.廖家变/3号主变	36.99	扬州.廖家变/20kV.20千伏IV段母线	0		8707.46
瓜泵1号518线	20	531	D5000维护值	51.58	2021-05-28	9.71	轻载	11088.96	0	扬州.八里变/1号主变	33.85	扬州.八里变/20kV.20千伏I段母线	1	12500	11088.96
瓜东1号511线	20	525	D5000维护值	55.2	2021-04-17	10.51	轻载	10818.07	0	扬州.八里变/1号主变	33.85	扬州.八里变/20kV.20千伏I段母线	16	12615	10818.07
瓜东2号521线	20	525	D5000维护值	2.29	2021-04-10	0.44	轻载	12650.87	0	扬州.八里变/2号主变	29.19	扬州.八里变/20kV.20千伏II段母线	4	1150	12650.87
亨通1号512线	20	525	D5000维护值	123.75	2021-06-14	23.57	轻载	8443.5	0	扬州.八里变/1号主变	33.85	扬州.八里变/20kV.20千伏I段母线	76	45540	8443.5
亨通2号522线	20	531	D5000维护值	59.96	2021-04-01	11.29	轻载	10798.67	0	扬州.八里变/2号主变	29.19	扬州.八里变/20kV.20千伏II段母线	0		10798.67
恒阳541线	20	469	D5000维护值	72.42	2021-05-30	15.44	轻载	8863.68	0	扬州.花园变/3号主变	48.41	扬州.花园变/20kV.20千伏IV段母线	0		8863.68
红庙543线	20	459	D5000维护值	54.49	2021-06-24	11.87	轻载	9242.3	0	扬州.东石变/4号主变	31.31	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	59	25135	9242.3

后勤523线	20	550	D5000维护值	127.27	2021-06-28	23.14	轻载	8927.77	0	扬州.东石变/2号主变	40.45	扬州.东石变/20kV.20千伏II段母线	13	13050	8927.77
花通552线	20	550	D5000维护值	90.35	2021-06-28	16.43	轻载	10206.68	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		10206.68
黄庄542线	20	550	手工维护值	136.41	2021-04-02	24.8	轻载	8611.16	0	扬州.东石变/4号主变	31.31	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	18	20180	8611.16
汇成546线	20	531	D5000维护值	96.33	2021-06-15	18.14	轻载	9538.82	0	扬州.东石变/4号主变	31.31	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	0		9538.82
建华541线	20	459	D5000维护值	182.64	2021-06-15	39.79	轻载	4803.18	0	扬州.东石变/4号主变	31.31	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	96	44155	4803.18
界牌533线	20	459	D5000维护值	62.58	2021-04-19	13.63	轻载	8962.06	0	扬州.东石变/2号主变	40.45	扬州.东石变/20kV.20千伏III段母线	7	4180	8962.06
金顶2号546线	20	300	D5000维护值	91.98	2021-06-25	30.66	轻载	4088.21	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV段母线	0		4088.21
金顶534线	20	469	D5000维护值	211.57	2021-06-10	45.11	轻载	4043.53	0	扬州.金槐变/2号主变	22.55	扬州.金槐变/20kV.20千伏III段母线	0		4043.53
金槐1号542线	20	459	D5000维护值	285.96	2021-06-15	62.3	中载	1224.18	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV段母线	10	31410	1224.18
金槐2#532线	20	459	D5000维护值	0.35	2021-04-26	0.08	轻载	11117.71	0	扬州.金槐变/2号主变	22.55	扬州.金槐变/20kV.20千伏III段母线	1		11117.71
经开1号517线	20	531	D5000维护值	106.39	2021-05-15	20.04	轻载	9190.34	0	扬州.八里变/1号主变	33.85	扬州.八里变/20kV.20千伏I段母线	1	5200	9190.34
经开2号524线	20	531	D5000维护值	55.22	2021-06-21	10.4	轻载	10962.87	0	扬州.八里变/2号主变	29.19	扬州.八里变/20kV.20千伏II段母线	2	10000	10962.87
马港1号514线	20	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	12875.69	0				0		12875.69
美霖545线	20	525	D5000维护值	33.77	2021-06-29	6.43	轻载	11560.41	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV段母线	0		11560.41
明星544线	20	300	D5000维护值	78.07	2021-06-25	26.02	轻载	4570.06	0	扬州.廖家变/3号主变	36.99	扬州.廖家变/20kV.20千伏IV段母线	0		4570.06
南柴1号531线	20	469	D5000维护值	171.91	2021-06-15	36.65	轻载	5417.35	0	扬州.八里变/2号主变	29.19	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		5417.35
青啤563线	20	550	D5000维护值	142.74	2021-06-03	25.95	轻载	8391.89	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏VI段母线	8	26600	8391.89
润达2号522线	20	550	D5000维护值	1.41	2021-05-04	0.26	轻载	13287.56	0	扬州.东石变/2号主变	40.45	扬州.东石变/20kV.20千伏II段母线	0		13287.56

润达3号545线	20	550	D5000维护值	0.7	2021-04-17	0.13	轻载	13312.15	0	扬州.东石变/4号主变	31.31	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	0		13312.15
双塘1号541线	20	459	D5000维护值	95.32	2021-06-25	20.77	轻载	7827.95	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV段母线	4	1800	7827.95
孙集1号555线	20	459	D5000维护值	117.43	2021-06-06	25.58	轻载	7062.06	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	21	48730	7062.06
孙集2号565线	20	531	D5000维护值	218.33	2021-06-25	41.12	轻载	5312.74	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏VI段母线	13	21450	5312.74
天瑞544线	20	525	D5000维护值	360	2021-04-16	68.57	中载	259.8	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV段母线	0		259.8
五丰562线	20	550	D5000维护值	17.23	2021-06-30	3.13	轻载	12739.55	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏VI段母线	0		12739.55
亚联543线	20	469	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	11372.31	0	扬州.金槐变/4号主变	15.14	扬州.金槐变/20kV.20千伏IV段母线	0		11372.31
扬柴1号516线	20	550	D5000维护值	161.03	2021-04-11	29.28	轻载	7758.32	0	扬州.八里变/1号主变	33.85	扬州.八里变/20kV.20千伏I段母线	0		7758.32
扬柴2号532线	20	469	D5000维护值	268.83	2021-06-22	57.32	中载	2060.04	0	扬州.八里变/2号主变	29.19	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		2060.04
仪扬524线	20	531	D5000维护值	94.75	2021-04-18	17.84	轻载	9593.55	0	扬州.东石变/2号主变	40.45	扬州.东石变/20kV.20千伏II段母线	24	13770	9593.55
银雨551线	20	469	D5000维护值	2.11	2021-05-31	0.45	轻载	11299.22	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		11299.22
尤妮佳553线	20	550	D5000维护值	147.66	2021-05-12	26.85	轻载	8221.46	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏V段母线	0		8221.46
宇理545线	20	550	D5000维护值	74.89	2021-05-31	13.62	轻载	10742.21	0	扬州.花园变/3号主变	48.41	扬州.花园变/20kV.20千伏IV段母线	0		10742.21
玉带2号533线	20	469	D5000维护值	35.86	2021-04-29	7.65	轻载	10130.12	0	扬州.八里变/2号主变	29.19	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		10130.12
玉带534线	20	531	D5000维护值	159.96	2021-06-26	30.12	轻载	7334.67	0	扬州.八里变/2号主变	29.19	扬州.八里变/20kV.20千伏III段母线	0		7334.67
正林2号547线	20	300	D5000维护值	0.62	2021-04-21	0.21	轻载	7252.92	0	扬州.东石变/4号主变	31.31	扬州.东石变/20kV.20千伏IV段母线	0		7252.92
中科561线	20	550	D5000维护值	14.77	2021-05-15	2.69	轻载	12824.77	0	扬州.花园变/5号主变	29.06	扬州.花园变/20kV.20千伏VI段母线	0		12824.77

中通541 线	20	550	D5000维 护值	96.37	2021-06- 17	17.52	轻载	9998.14	0	扬州.八 里变/2号 主变	29.19	扬州.八 里变 /20kV.20 千伏IV段 母线	0	9998.14
------------	----	-----	--------------	-------	----------------	-------	----	---------	---	---------------------	-------	---------------------------------------	---	---------