

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
艾菱112线	10	459	D5000维护值	139.6	2021-06-23	30.41	轻载	3147.04	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.44	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	94	27210	3147.04
安居122线	10	531	D5000维护值	243.6	2021-04-12	45.88	轻载	2218.69	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	55	23415	2218.69
安置 I 113线	10	459	D5000维护值	37.43	2021-06-24	8.15	轻载	4916.63	0	扬州.中闸变/1号主变	20.24	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	31	10280	4916.63
安置 II 132线	10	459	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5564.92	0	扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线	0		5564.92
奥莱115线	10	531	D5000维护值	119.56	2021-06-13	22.52	轻载	4367.06	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏I段母线	0		4367.06
奥莱2号125线	10	517	D5000维护值	120.12	2021-06-05	23.23	轻载	4187.63	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	0		4187.63
八圩211线	10	459	D5000维护值	287.41	2021-06-11	62.62	中载	586.97	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		586.97
宝金133线	10	818	D5000维护值	548.57	2021-05-23	67.06	中载	416.2	0	扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线	0		416.2
宝雅134线	10	517	D5000维护值	0	2021-06-18	0	轻载	6268.11	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏III段母线	0		6268.11
北湖134线	10	485	经验值	0.36	2021-06-04	0.07	轻载	5873.9	0	扬州.花荡变/3号主变	28.09	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	0		5873.9
碧桂141线	10	517	D5000维护值	0	2021-06-18	0	轻载	6268.11	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏IV段母线	0		6268.11
滨北114线	10	525	D5000维护值	233.69	2021-06-24	44.51	轻载	2317.59	0	扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	123	37510	2317.59
滨城143线	10	485	经验值	54.66	2021-04-10	11.27	轻载	4933.43	0	扬州.花荡变/3号主变	28.09	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	14	14105	4933.43
滨东115线	10	525	D5000维护值	18.06	2021-04-02	3.44	轻载	6052.3	0	扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	26	7480	6052.3
滨南124线	10	525	D5000维护值	72.19	2021-05-20	13.75	轻载	5114.77	0	扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	61	15325	5114.77
波斯124线	10	485	经验值	241.92	2021-06-24	49.88	轻载	1690.09	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.46	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		1690.09

曹东121线	10	531	D5000维护值	199.86	2021-04-23	37.64	轻载	2976.27	0	扬州.花荡变/1号主变	14.94	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	59	19490	2976.27
曹家162线	10	531	D5000维护值	206.47	2021-04-21	38.88	轻载	2861.78	0	扬州.浦头变/5号主变	43.3	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	43	10585	2861.78
曹王111线	10	525	D5000维护值	91.92	2021-04-22	17.51	轻载	4773.05	0	扬州.花荡变/1号主变	14.94	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	13	3835	4773.05
曹庄111线	10	531	D5000维护值	6	2021-04-02	1.13	轻载	6333.92	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	8	2245	6333.92
昌都214线	10	459	D5000维护值	86.13	2021-06-21	18.76	轻载	4073.14	0	扬州.新民变/2号主变	15.66	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	14	5460	4073.14
长江121线	10	550	D5000维护值	69.85	2021-06-23	12.7	轻载	5458.4	0	扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	13	11360	5458.4
长青123线	10	525	D5000维护值	341.23	2021-06-26	65	中载	455	0	扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	0		455
长青II115线	10	531	D5000维护值	421.78	2021-06-10	79.43	重载	0	0	扬州.中闸变/1号主变	20.24	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	0		0
常兴135线	10	531	D5000维护值	37.28	2021-06-12	7.02	轻载	5792.15	0	扬州.江平变/3号主变	29.01	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	20	6680	5792.15
陈家114线	10	485	经验值	79.81	2021-06-23	16.46	轻载	4497.83	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.74	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	44	9610	4497.83
陈行132线	10	531	D5000维护值	265.26	2021-06-29	49.95	轻载	1843.54	0	扬州.双流变/3号主变	26.15	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	37	11870	1843.54
陈庄127线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.46	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
承仪124线	10	485	经验值	60.38	2021-04-03	12.45	轻载	4834.36	0	扬州.浦头变/1号主变	32.4	扬州.浦头变/10kV.10千伏II段母线	0		4834.36
城北142线	10	479	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5807.4	0	扬州.双流变/3号主变	26.15	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	0		5807.4
城园151线	10	485	经验值	209.43	2021-06-10	43.18	轻载	2252.81	0	扬州.双流变/3号主变	26.15	扬州.双流变/10kV.10千伏V段母线	30	8585	2252.81
船闸133线	10	531	D5000维护值	141.21	2021-06-13	26.59	轻载	3992.09	0	扬州.樊川变/3号主变	27.13	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	48	15705	3992.09
瓷厂123线	10	525	D5000维护值	102.33	2021-04-14	19.49	轻载	4592.74	0	扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	16	9560	4592.74

大林126线	10	485	经验值	133.66	2021-06-12	27.56	轻载	3565.15	0	扬州.富民变/2号主变	22.95	扬州.富民变/10kV.10kV II段母线	44	15240	3565.15
大同141线	10	485	经验值	0.08	2021-04-06	0.02	轻载	5878.75	0	扬州.樊川变/3号主变	27.13	扬州.樊川变/10kV.10千伏IV段母线	0		5878.75
大厦133线	10	485	经验值	46.14	2021-04-18	9.51	轻载	5081	0	扬州.花荡变/3号主变	28.09	扬州.花荡变/10kV.10千伏III段母线	9	8050	5081
大兴162线	10	531	D5000维护值	138.58	2021-04-02	26.1	轻载	4037.64	0	扬州.塘头变/5号主变	34.29	扬州.塘头变/10kV.10千伏VI段母线	86	25485	4037.64
大园126线	10	531	D5000维护值	156.12	2021-06-25	29.4	轻载	3733.85	0	扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	82	22710	3733.85
大镇115线	10	531	D5000维护值	83.58	2021-06-12	15.74	轻载	4990.24	0	扬州.花荡变/1号主变	14.94	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	33	9300	4990.24
丁北131线	10	531	D5000维护值	56.78	2021-05-10	10.69	轻载	5454.41	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	38	9000	5454.41
丁工114线	10	531	D5000维护值	195.29	2021-05-13	36.78	轻载	3055.42	0	扬州.丁沟变/1号主变	19.41	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	54	17621	3055.42
丁南121线	10	531	D5000维护值	143.8	2021-06-30	27.08	轻载	3947.23	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	33	10730	3947.23
丁农122线	10	531	D5000维护值	159.08	2021-05-15	29.96	轻载	3682.58	0	扬州.丁沟变/2号主变	17.93	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	56	13040	3682.58
丁西141线	10	531	D5000维护值	53.62	2021-06-24	10.1	轻载	5509.15	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	72	14075	5509.15
丁镇111线	10	531	D5000维护值	233.8	2021-06-24	44.03	轻载	2388.43	0	扬州.丁伙变/1号主变	8	扬州.丁伙变/10kV.10千伏I段母线	120	29490	2388.43
丁镇114线	10	531	D5000维护值	155.4	2021-06-11	29.27	轻载	3746.32	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	49	11320	3746.32
鼎衡112线	10	459	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92
东堡111线	10	485	经验值	56.04	2021-06-13	11.55	轻载	4909.53	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	37.39	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		4909.53
东方142线	10	517	D5000维护值	0	2021-06-18	0	轻载	6268.11	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏IV段母线	0		6268.11
东汇124线	10	531	D5000维护值	187.95	2021-05-05	35.4	轻载	3182.55	0	扬州.樊川变/1号主变	22.89	扬州.樊川变/10kV.10千伏II段母线	56	13940	3182.55

东进122线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州. 庵村变/2号主变	35.78	扬州. 庵村变/10kV. 10千伏II段母线	0		5880.14
东孔111线	10	531	D5000维护值	129.37	2021-06-24	24.36	轻载	4197.16	7	扬州. 城东变(江都)/1号主变	6.09	扬州. 城东变(江都)/10kV. 10千伏I段母线	38	14980	4197.16
东龙126线	10	531	D5000维护值	4.68	2021-05-14	0.88	轻载	6356.79	0	扬州. 建乐变/1号主变	28.1	扬州. 建乐变/10kV. 10千伏II段母线	1	160	6356.79
东南231线	10	531	D5000维护值	299.18	2021-06-24	56.34	中载	1256.05	0	扬州. 城东变(江都)/2号主变	3.57	扬州. 城东变(江都)/10kV. 10千伏II段母线	75	37635	1256.05
东新121线	10	531	D5000维护值	158.2	2021-06-24	29.79	轻载	3697.82	0	扬州. 城东变(江都)/1号主变	6.09	扬州. 城东变(江都)/10kV. 10千伏I段母线	41	15775	3697.82
东元123线	10	485	经验值	107.57	2021-04-01	22.18	轻载	4017.03	0	扬州. 浦头变/1号主变	32.4	扬州. 浦头变/10kV. 10千伏II段母线	50	13395	4017.03
东元134线	10	531	D5000维护值	305.42	2021-06-17	57.52	中载	1147.97	0	扬州. 樊川变/3号主变	27.13	扬州. 樊川变/10kV. 10千伏III段母线	29	9740	1147.97
段南261线	10	485	经验值	131.52	2021-04-02	27.12	轻载	3602.21	0	扬州. 武坚变/2号主变	4.52	扬州. 武坚变/10kV. 10千伏II段母线	0		3602.21
二姜121线	10	485	经验值	69.16	2021-06-25	14.26	轻载	4682.29	0	扬州. 塘头变/1号主变	20.01	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏I段母线	18	5505	4682.29
凡套113线	10	479	D5000维护值	224.85	2021-06-25	46.94	轻载	1912.99	0	扬州. 双流变/1号主变	22.02	扬州. 双流变/10kV. 10千伏I段母线	35	8990	1912.99
凡西161线	10	531	D5000维护值	265.2	2021-06-18	49.94	轻载	1844.58	0	扬州. 双流变/1号主变	22.02	扬州. 双流变/10kV. 10千伏VI段母线	44	13490	1844.58
樊川113线	10	531	D5000维护值	56.45	2021-06-29	10.63	轻载	5460.13	0	扬州. 樊川变/1号主变	22.89	扬州. 樊川变/10kV. 10千伏I段母线	34	7895	5460.13
樊南111线	10	531	D5000维护值	105.95	2021-06-11	19.95	轻载	4602.79	0	扬州. 樊川变/1号主变	22.89	扬州. 樊川变/10kV. 10千伏I段母线	65	13660	4602.79
樊同124线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州. 富民变/2号主变	22.95	扬州. 富民变/10kV. 10kVII段母线	0		5880.14
方正137线	10	550	D5000维护值	47.65	2021-05-18	8.66	轻载	5842.9	0	扬州. 中闸变/2号主变	40.52	扬州. 中闸变/10kV. 10千伏III段母线2	4	3860	5842.9
凤凰123线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州. 昭关变/2号主变	3.4	扬州. 昭关变/10kV. 10千伏II段母线	0		3400
伏巷118线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州. 庵村变/1号主变	33.42	扬州. 庵村变/10kV. 10千伏I段母线	0		5880.14

富工121线	10	479	D5000维护值	158.98	2021-06-25	33.19	轻载	3053.86	0	扬州.富民变/2号主变	22.95	扬州.富民变/10kV.10kV II段母线	53	12505	3053.86
富民122线	10	479	D5000维护值	182.55	2021-06-13	38.11	轻载	2645.63	0	扬州.富民变/2号主变	22.95	扬州.富民变/10kV.10kV II段母线	92	22930	2645.63
甘居131线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14
甘林124线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.庵村变/2号主变	35.78	扬州.庵村变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
甘南211线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.44	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
甘泥135线	10	531	D5000维护值	363.28	2021-04-16	68.41	中载	145.83	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏III段母线	3	3100	145.83
甘棠117线	10	531	D5000维护值	149.1	2021-06-12	28.08	轻载	3855.43	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.44	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	62	19955	3855.43
钢II 241线	10	150	D5000维护值	59.5	2021-06-28	39.67	轻载	788.06	0	扬州.城东变(江都)/2号主变	3.57	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏II段母线	0		788.06
港口1A1线	10	469	D5000维护值	137.71	2021-04-27	29.36	轻载	3301.02	0	扬州.中间变/1号主变	20.24	扬州.中间变/10kV.10千伏I段母线	26	11960	3301.02
高东123线	10	430	D5000维护值	174.81	2021-06-24	40.65	轻载	2185.61	0	扬州.富民变/2号主变	22.95	扬州.富民变/10kV.10kV II段母线	2	400	2185.61
高工117线	10	517	D5000维护值	150.19	2021-06-11	29.05	轻载	3666.82	0	扬州.富民变/1号主变	23.42	扬州.富民变/10kV.10kV I段母线	60	13920	3666.82
高海213线	10	525	D5000维护值	99.93	2021-06-18	19.03	轻载	4634.31	0	扬州.新民变/2号主变	15.66	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		4634.31
高汉122线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.浦头变/1号主变	32.4	扬州.浦头变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
高农127线	10	485	经验值	0.6	2021-05-21	0.12	轻载	5869.75	0	扬州.吴桥变/2号主变	18.98	扬州.吴桥变/10kV.10千伏II段母线	1		5869.75
高农221线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
高蓬133线	10	531	D5000维护值	357.13	2021-06-11	67.26	中载	252.35	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏III段母线	15	8190	252.35
高巷113线	10	485	经验值	72.72	2021-04-03	14.99	轻载	4620.63	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	37.39	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		4620.63
高巷119线	10	459	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92

高徐116线	10	517	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6268.11	0	扬州.富民变/1号主变	23.42	扬州.富民变/10kV.10kV I 段母线	0		6268.11
高镇118线	10	430	D5000维护值	46.08	2021-04-25	10.72	轻载	4415.21	0	扬州.富民变/1号主变	23.42	扬州.富民变/10kV.10kV I 段母线	21	4985	4415.21
高镇213线	10	485	经验值	109.33	2021-06-08	22.54	轻载	3986.54	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.74	扬州.吴堡变/10kV.10千伏 I 段母线	23	7150	3986.54
高庄113线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.74	扬州.吴堡变/10kV.10千伏 I 段母线	0		5880.14
工业园 I 112线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁沟变/1号主变	19.41	扬州.丁沟变/10kV.10千伏 I 段母线	0		6437.84
工业园 II 126线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁沟变/2号主变	17.93	扬州.丁沟变/10kV.10千伏 II 段母线	0		6437.84
沟庄119线	10	485	经验值	339.34	2021-06-12	69.97	中载	2.77	0	扬州.塘头变/1号主变	20.01	扬州.塘头变/10kV.10千伏 I 段母线	34	8860	2.77
光明112线	10	550	D5000维护值	26.16	2021-04-03	4.76	轻载	6215.11	0	扬州.花荡变/1号主变	14.94	扬州.花荡变/10kV.10千伏 I 段母线	10	8000	6215.11
广场113线	10	442	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5358.81	0	扬州.金湾变/1号主变	24.6	扬州.金湾变/10kV.10千伏 I 段母线	0		5358.81
广场141线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏 IV 段母线	0		5880.14
广州124线	10	550	D5000维护值	180.12	2021-06-14	32.75	轻载	3548.52	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏 II 段母线	27	26040	3548.52
郭工211线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
郭华121线	10	485	经验值	126.84	2021-06-10	26.15	轻载	3683.27	0	扬州.庵村变/2号主变	35.78	扬州.庵村变/10kV.10千伏 II 段母线	61	15030	3683.27
郭家132线	10	531	D5000维护值	228.9	2021-06-14	43.11	轻载	2473.3	0	扬州.花荡变/3号主变	28.09	扬州.花荡变/10kV.10千伏 III 段母线	47	34120	2473.3
郭农121线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
果园114线	10	550	D5000维护值	384.96	2021-04-12	69.99	中载	0.69	0	扬州.中闸变/1号主变	20.24	扬州.中闸变/10kV.10千伏 I 段母线	16	16560	0.69
海洋118线	10	485	经验值	322.93	2021-06-29	66.58	中载	286.99	0	扬州.塘头变/1号主变	20.01	扬州.塘头变/10kV.10千伏 I 段母线	80	23945	286.99
涵西112线	10	531	D5000维护值	129	2021-05-20	24.29	轻载	4203.56	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏 I 段母线	31	8595	4203.56

韩二117线	10	485	经验值	215.04	2021-06-25	44.34	轻载	2155.65	0	扬州. 庵村变/1号主变	33.42	扬州. 庵村变/10kV. 10千伏 I 段母线	86	23110	2155.65
韩阳161线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州. 塘头变/5号主变	34.29	扬州. 塘头变/10kV. 10千伏 VI 段母线	1		6437.84
汉东152线	10	459	D5000维护值	64.72	2021-06-12	14.1	轻载	4443.97	0	扬州. 浦头变/5号主变	43.3	扬州. 浦头变/10kV. 10千伏 V 段母线	88	20850	4443.97
汉南119线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州. 吴堡变/1号主变	33.74	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5880.14
航天135线	10	531	D5000维护值	7.2	2021-06-16	1.36	轻载	6313.14	0			江苏. 张钢变/10kV. 10千伏 III 段母线	0		6313.14
恒星118线	10	525	D5000维护值	29.53	2021-04-12	5.62	轻载	5853.64	0	扬州. 新民变/1号主变	7.49	扬州. 新民变/10kV. 10千伏 I 段母线	0		5853.64
恒远241线	10	465	D5000维护值	107.23	2021-06-30	23.06	轻载	3780.44	0	扬州. 丁伙变/2号主变	3.12	扬州. 丁伙变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		3120
红旗112线	10	485	经验值	112.56	2021-06-23	23.21	轻载	3930.6	0	扬州. 庵村变/1号主变	33.42	扬州. 庵村变/10kV. 10千伏 I 段母线	47	10390	3930.6
宏运215线	10	459	D5000维护值	173.63	2021-04-25	37.83	轻载	2557.64	0	扬州. 新民变/2号主变	15.66	扬州. 新民变/10kV. 10千伏 II 段母线	0		2557.64
洪泉122线	10	550	D5000维护值	152.88	2021-06-30	27.8	轻载	4020.32	0	扬州. 仙女变/1号主变	19.73	扬州. 仙女变/10kV. 10千伏 I 段母线	14	16330	4020.32
鸿益218线	10	459	D5000维护值	112.14	2021-06-14	24.43	轻载	3622.65	0	扬州. 龙川变/2号主变	21.13	扬州. 龙川变/10kV. 10千伏 II 段母线	31	23335	3622.65
花荡114线	10	531	D5000维护值	226.5	2021-04-07	42.66	轻载	2514.86	0	扬州. 花荡变/1号主变	14.94	扬州. 花荡变/10kV. 10千伏 I 段母线	74	19550	2514.86
花东136线	10	531	D5000维护值	302.4	2021-06-24	56.95	中载	1200.28	0	扬州. 花荡变/3号主变	28.09	扬州. 花荡变/10kV. 10千伏 III 段母线	96	28165	1200.28
花工116线	10	531	D5000维护值	218.04	2021-06-25	41.06	轻载	2661.39	0	扬州. 花荡变/1号主变	14.94	扬州. 花荡变/10kV. 10千伏 I 段母线	42	11735	2661.39
花街1号145线	10	517	D5000维护值	0	2021-06-18	0	轻载	6268.11	0	扬州. 建乐变/1号主变	28.1	扬州. 建乐变/10kV. 10千伏 IV 段母线	0		6268.11
花彭131线	10	531	D5000维护值	1.2	2021-05-06	0.23	轻载	6417.06	0	扬州. 小纪变/1号主变	8	扬州. 小纪变/10kV. 10千伏 I 段母线	6	12700	6417.06
花彭221线	10	485	经验值	186.5	2021-06-21	38.45	轻载	2649.96	0	扬州. 吴堡变/2号主变	28.7	扬州. 吴堡变/10kV. 10千伏 II 段母线	74	22410	2649.96

花苑123线	10	550	D5000维护值	29.46	2021-06-14	5.36	轻载	6157.95	0	扬州.花荡变/1号主变	14.94	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	10	8000	6157.95
华达221线	10	550	D5000维护值	154.33	2021-06-12	28.06	轻载	3995.2	0	扬州.龙川变/2号主变	21.13	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	38	14940	3995.2
华垛126线	10	485	经验值	68.29	2021-06-23	14.08	轻载	4697.36	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.7	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	39	8470	4697.36
华府133线	10	517	D5000维护值	0	2021-06-18	0	轻载	6268.11	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏III段母线	0		6268.11
华工231线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.小纪变/2号主变	10	扬州.小纪变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
华江136线	10	531	D5000维护值	128.16	2021-05-13	24.14	轻载	4218.11	0	扬州.中间变/2号主变	40.52	扬州.中间变/10kV.10千伏III段母线2	10	2865	4218.11
华景118线	10	485	经验值	66.2	2021-06-23	13.65	轻载	4733.56	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.74	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	58	10680	4733.56
华伦231线	10	264	D5000维护值	62.11	2021-05-24	23.53	轻载	2124.99	0	扬州.丁伙变/2号主变	3.12	扬州.丁伙变/10kV.10千伏II段母线	0		2124.99
华农111线	10	482	D5000维护值	134.71	2021-06-23	27.95	轻载	3510.59	0	江苏.新纪变/1号主变	97.7	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	127	29480	3510.59
华顺123线	10	247	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	2994.63	0	扬州.丁沟变/2号主变	17.93	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		2994.63
华庭136线	10	531	D5000维护值	7.2	2021-06-16	1.36	轻载	6313.14	0			江苏.张钢变/10kV.10千伏III段母线	0		6313.14
华阳113线	10	531	D5000维护值	23.21	2021-05-26	4.37	轻载	6035.85	0	江苏.新纪变/1号主变	97.7	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	9	2145	6035.85
淮客211线	10	459	D5000维护值	115.84	2021-06-28	25.24	轻载	3558.57	0	扬州.新民变/2号主变	15.66	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		3558.57
皇剑119线	10	550	D5000维护值	67.69	2021-06-15	12.31	轻载	5495.81	0	扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	5	7600	5495.81
黄海219线	10	525	D5000维护值	293.81	2021-06-17	55.96	中载	1276.31	0	扬州.新民变/2号主变	15.66	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	14	8250	1276.31
黄河144线	10	531	D5000维护值	160.2	2021-06-25	30.17	轻载	3663.18	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏IV段母线	0		3663.18
黄思141线	10	531	D5000维护值	83.01	2021-05-01	15.63	轻载	5000.11	0	扬州.黄思变/1号主变	7.29	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	49	13650	5000.11

黄庄123线	10	531	D5000维护值	292.55	2021-06-24	55.09	中载	1370.88	0	扬州.双 流变/1号 主变	22.02	扬州.双 流变/10kV.10 千伏II段 母线	81	20235	1370.88
麾北135线	10	485	经验值	59.4	2021-06-13	12.25	轻载	4851.33	0	扬州.麾 村变/2号 主变	35.78	扬州.麾 村变/10kV.10 千伏III段 母线	43	8050	4851.33
麾东133线	10	485	经验值	80.88	2021-06-24	16.68	轻载	4479.3	0	扬州.麾 村变/2号 主变	35.78	扬州.麾 村变/10kV.10 千伏III段 母线	49	11180	4479.3
麾工136线	10	485	经验值	90.84	2021-06-24	18.73	轻载	4306.79	0	扬州.麾 村变/2号 主变	35.78	扬州.麾 村变/10kV.10 千伏III段 母线	30	7835	4306.79
麾西114线	10	485	经验值	62.88	2021-04-11	12.96	轻载	4791.06	0	扬州.麾 村变/1号 主变	33.42	扬州.麾 村变/10kV.10 千伏I段 母线	37	8370	4791.06
惠民216线	10	469	D5000维护值	150.54	2021-06-24	32.1	轻载	3078.8	0	扬州.金 湾变/2号 主变	24.84	扬州.金 湾变/10kV.10 千伏II段 母线	49	18055	3078.8
机场121线	10	531	D5000维护值	95.75	2021-06-11	18.03	轻载	4779.45	0	扬州.丁 沟变/2号 主变	17.93	扬州.丁 沟变/10kV.10 千伏II段 母线	0		4779.45
嵇庄115线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.富 民变/1号 主变	23.42	扬州.富 民变/10kV.10 kV I 段母 线	0		5880.14
吉东117线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴 堡变/1号 主变	33.74	扬州.吴 堡变/10kV.10 千伏I段 母线	0		5880.14
吉港122线	10	485	经验值	91.72	2021-06-23	18.91	轻载	4291.55	0	扬州.塘 头变/1号 主变	20.01	扬州.塘 头变/10kV.10 千伏I段 母线	46	14790	4291.55
纪东115线	10	531	D5000维护值	223.35	2021-05-11	42.06	轻载	2569.42	0	江苏.新 纪变/1号 主变	97.7	江苏.新 纪变/10kV.10 千伏I段 母线	61	13370	2569.42
纪工124线	10	525	D5000维护值	317.97	2021-05-19	60.57	中载	857.86	0	江苏.新 纪变/1号 主变	97.7	江苏.新 纪变/10kV.10 千伏II段 母线	46	15080	857.86
纪联111线	10	525	D5000维护值	20.4	2021-06-25	3.89	轻载	6011.77	0	扬州.小 纪变/1号 主变	8	扬州.小 纪变/10kV.10 千伏I段 母线	1	1250	6011.77
纪联131线	10	525	D5000维护值	6.33	2021-05-03	1.21	轻载	6255.46	0			江苏.新 纪变/10kV.10 千伏III段 母线	0		6255.46
纪镇123线	10	525	D5000维护值	136.47	2021-06-11	25.99	轻载	4001.44	0	江苏.新 纪变/1号 主变	97.7	江苏.新 纪变/10kV.10 千伏II段 母线	54	17750	4001.44
纪镇141线	10	385	D5000维护值	268.8	2021-06-25	69.82	中载	12.12	0	扬州.小 纪变/1号 主变	8	扬州.小 纪变/10kV.10 千伏I段 母线	42	8380	12.12
佳源122线	10	517	D5000维护值	72	2021-06-10	13.93	轻载	5021.07	0	扬州.建 乐变/1号 主变	28.1	扬州.建 乐变/10kV.10 千伏II段 母线	0		5021.07

尖沟124线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.7	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
建乐111线	10	550	D5000维护值	153.36	2021-06-06	27.88	轻载	4012	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	21	27330	4012
建民123线	10	485	经验值	32.64	2021-06-25	6.73	轻载	5314.82	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.46	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5314.82
建张144线	10	517	D5000维护值	0	2021-06-18	0	轻载	6268.11	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏IV段母线	0		6268.11
江成217线	10	459	D5000维护值	273.07	2021-06-03	59.49	中载	835.34	0	扬州.新民变/2号主变	15.66	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		835.34
江堤123线	10	531	D5000维护值	121.92	2021-06-29	22.96	轻载	4326.19	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	44	25240	4326.19
江淮115线	10	459	D5000维护值	134.82	2021-06-25	29.37	轻载	3229.83	0	扬州.新民变/1号主变	7.49	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	0		3229.83
江平131线	10	459	D5000维护值	82.94	2021-04-27	18.07	轻载	4128.4	0	扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线	53	13480	4128.4
江浦115线	10	459	D5000维护值	40.8	2021-06-22	8.89	轻载	4858.26	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	1	400	4858.26
江桥214线	10	550	D5000维护值	13.13	2021-06-11	2.39	轻载	6440.79	0	扬州.金湾变/2号主变	24.84	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	7	5000	6440.79
江泰115线	10	459	D5000维护值	160.04	2021-05-10	34.87	轻载	2793.02	0	扬州.塘头变/1号主变	20.01	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	42	12620	2793.02
江源114线	10	485	经验值	218.78	2021-04-07	45.11	轻载	2090.87	0	扬州.富民变/1号主变	23.42	扬州.富民变/10kV.10kV I 段母线	0		2090.87
江源129线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.7	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
界沟113线	10	459	D5000维护值	217.02	2021-06-10	47.28	轻载	1806.13	0	扬州.塘头变/1号主变	20.01	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	42	12820	1806.13
金奥1号116线	10	517	D5000维护值	0.12	2021-05-13	0.02	轻载	6266.03	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	0		6266.03
金孔217线	10	531	D5000维护值	229.33	2021-06-24	43.19	轻载	2465.85	0	扬州.金湾变/2号主变	24.84	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	62	26490	2465.85
金龙215线	10	469	D5000维护值	2.81	2021-05-31	0.6	轻载	5637.49	0	扬州.金湾变/2号主变	24.84	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	12	63580	5637.49

金桥123线	10	459	D5000维护值	66.97	2021-06-14	14.59	轻载	4405	0	扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	19	14980	4405
金引218线	10	469	D5000维护值	19.23	2021-06-30	4.1	轻载	5353.09	0	扬州.金湾变/2号主变	24.84	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	8	2020	5353.09
金鹰115线	10	517	D5000维护值	260.16	2021-06-14	50.32	中载	1762.14	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	0		1762.14
金鹰1号112线	10	550	D5000维护值	191.96	2021-06-01	34.9	轻载	3343.45	0	扬州.龙川变/1号主变	18.23	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	0		3343.45
锦东124线	10	531	D5000维护值	256.8	2021-06-22	48.36	轻载	1990.07	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	89	19850	1990.07
锦工125线	10	531	D5000维护值	132	2021-04-10	24.86	轻载	4151.6	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	57	12350	4151.6
锦工221线	10	531	D5000维护值	60.82	2021-06-27	11.45	轻载	5384.44	0	扬州.丁伙变/2号主变	3.12	扬州.丁伙变/10kV.10千伏II段母线	0		3120
锦农123线	10	531	D5000维护值	134.4	2021-06-10	25.31	轻载	4110.04	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	57	13140	4110.04
晶华114线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.双流变/1号主变	22.02	扬州.双流变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
晶鑫143线	10	485	经验值	339.19	2021-06-30	69.94	中载	5.37	0	扬州.真武变/3号主变	26.77	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	0		5.37
景诚144线	10	550	D5000维护值	43.5	2021-06-30	7.91	轻载	5914.78	0	扬州.花荡变/3号主变	28.09	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	1	1600	5914.78
九龙114线	10	531	D5000维护值	141.54	2021-06-12	26.66	轻载	3986.37	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏I段母线	0		3986.37
九龙215线	10	469	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5686.16	0	扬州.龙川变/2号主变	21.13	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	5	1330	5686.16
九汽218线	10	525	D5000维护值	203.56	2021-06-24	38.77	轻载	2839.44	0	扬州.新民变/2号主变	15.66	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	0		2839.44
聚永116线	10	531	D5000维护值	232.79	2021-06-25	43.84	轻载	2405.92	0	扬州.樊川变/1号主变	22.89	扬州.樊川变/10kV.10千伏I段母线	95	19560	2405.92
开发127线	10	459	D5000维护值	64.03	2021-05-31	13.95	轻载	4455.92	0	扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	6	2850	4455.92
空港125线	10	482	D5000维护值	104.82	2021-05-21	21.75	轻载	4028.29	0	江苏.新纪变/1号主变	97.7	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	0		4028.29

空港 I 111线	10	531	D5000维 护值	102.56	2021-05- 20	19.31	轻载	4661.5	0	扬州.丁 沟变/1号 主变	19.41	扬州.丁 沟变/10kV.10 千伏 I 段 母线	0		4661.5
空港 II 125线	10	531	D5000维 护值	133.62	2021-06- 23	25.16	轻载	4123.55	0	扬州.丁 沟变/2号 主变	17.93	扬州.丁 沟变/10kV.10 千伏 II 段 母线	0		4123.55
孔庄114 线	10	469	D5000维 护值	185.78	2021-06- 12	39.61	轻载	2468.45	0	扬州.龙 川变/1号 主变	18.23	扬州.龙 川变/10kV.10 千伏 I 段 母线	44	25535	2468.45
莱斯133 线	10	531	D5000维 护值	7.2	2021-06- 16	1.36	轻载	6313.14	0			江苏.张 钢变/10kV.10 千伏III段 母线	0		6313.14
蓝山135 线	10	517	D5000维 护值	0	2021-06- 18	0	轻载	6268.11	0	扬州.建 乐变/1号 主变	28.1	扬州.建 乐变/10kV.10 千伏III段 母线	0		6268.11
老街143 线	10	485	经验值	0	2021-04- 01	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘 棠变/2号 主变	17.67	扬州.甘 棠变/10kV.10 千伏IV段 母线	0		5880.14
乐和121 线	10	550	D5000维 护值	106.82	2021-06- 14	19.42	轻载	4818.08	0	扬州.龙 川变/1号 主变	18.23	扬州.龙 川变/10kV.10 千伏 I 段 母线	28	19820	4818.08
利民217 线	10	459	D5000维 护值	0.08	2021-05- 29	0.02	轻载	5563.53	0	扬州.仙 女变/2号 主变	50.85	扬州.仙 女变/10kV.10 千伏 II 段 母线	0		5563.53
联民116 线	10	485	经验值	0	2021-04- 01	0	轻载	5880.14	0	扬州.麾 村变/1号 主变	33.42	扬州.麾 村变/10kV.10 千伏 I 段 母线	0		5880.14
林湖124 线	10	485	经验值	0.35	2021-06- 12	0.07	轻载	5874.08	0	扬州.昭 关变/2号 主变	3.4	扬州.昭 关变/10kV.10 千伏 II 段 母线	0		3400
临江113 线	10	531	D5000维 护值	334.95	2021-06- 12	63.08	中载	636.51	0	江苏.张 钢变/1号 主变	71.17	江苏.张 钢变/10kV.10 千伏 I 段 母线	112	42515	636.51
磷肥113 线	10	531	D5000维 护值	134.76	2021-06- 12	25.38	轻载	4103.8	0	扬州.仙 女变/1号 主变	19.73	扬州.仙 女变/10kV.10 千伏 I 段 母线	73	22830	4103.8
陵北122 线	10	531	D5000维 护值	147.66	2021-05- 20	27.81	轻载	3880.37	0	扬州.宜 陵变/1号 主变	28.59	扬州.宜 陵变/10kV.10 千伏 II 段 母线	47	11925	3880.37
陵南123 线	10	531	D5000维 护值	96.68	2021-06- 24	18.21	轻载	4763.35	0	扬州.宜 陵变/1号 主变	28.59	扬州.宜 陵变/10kV.10 千伏 II 段 母线	30	9460	4763.35
龙奥125 线	10	550	D5000维 护值	7.34	2021-04- 19	1.33	轻载	6541.07	0	扬州.中 闸变/2号 主变	40.52	扬州.中 闸变/10kV.10 千伏 II 段 母线	0		6541.07
龙北222 线	10	550	D5000维 护值	97.01	2021-06- 26	17.64	轻载	4987.99	0	扬州.龙 川变/2号 主变	21.13	扬州.龙 川变/10kV.10 千伏 II 段 母线	0		4987.99
龙昌124 线	10	531	D5000维 护值	243.54	2021-06- 25	45.86	轻载	2219.73	0	扬州.花 荡变/1号 主变	14.94	扬州.花 荡变/10kV.10 千伏 II 段 母线	0		2219.73

龙金216线	10	459	D5000维护值	23.96	2021-06-14	5.22	轻载	5149.93	0	扬州.龙川变/2号主变	21.13	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	6	61850	5149.93
龙孔111线	10	469	D5000维护值	102.14	2021-05-06	21.78	轻载	3917.09	0	扬州.龙川变/1号主变	18.23	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	45	21310	3917.09
龙南115线	10	531	D5000维护值	249.48	2021-06-15	46.98	轻载	2116.85	0	扬州.龙川变/1号主变	18.23	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	42	28410	2116.85
龙桥1号116线	10	1100	D5000维护值	228.52	2021-06-14	20.77	轻载	9378.43	0	扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	50	40710	9378.43
龙桥2号211线	10	1100	D5000维护值	241.16	2021-06-14	21.92	轻载	9159.51	0	扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	51	43135	9159.51
龙新212线	10	531	D5000维护值	245.04	2021-05-14	46.15	轻载	2193.75	0	扬州.龙川变/2号主变	21.13	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	13	3920	2193.75
龙庄119线	10	525	D5000维护值	195.47	2021-06-24	37.23	轻载	2979.56	0	扬州.龙川变/1号主变	18.23	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	37	17875	2979.56
楼庄121线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.黄思变/1号主变	7.29	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	2	300	6437.84
楼庄123线	10	485	经验值	126.17	2021-06-11	26.01	轻载	3694.88	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.7	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	90	19135	3694.88
陆巷143线	10	485	经验值	67.35	2021-04-30	13.89	轻载	4713.64	0	扬州.樊川变/3号主变	27.13	扬州.樊川变/10kV.10千伏IV段母线	42	7120	4713.64
绿洋115线	10	485	经验值	185.27	2021-06-26	38.2	轻载	2671.26	0	扬州.昭关变/1号主变	15.36	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	61	14010	2671.26
绿洋湖121线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭关变/2号主变	3.4	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	0		3400
麻村113线	10	485	经验值	102	2021-05-12	21.03	轻载	4113.5	0	扬州.庵村变/1号主变	33.42	扬州.庵村变/10kV.10千伏I段母线	17	4580	4113.5
马场117线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	37.39	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
马荡134线	10	531	D5000维护值	83.79	2021-06-12	15.78	轻载	4986.6	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏III段母线	31	11935	4986.6
马湾116线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴桥变/1号主变	34.96	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
贸城121线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84

美墅113线	10	550	D5000维护值	61.08	2021-06-06	11.11	轻载	5610.29	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	50	36430	5610.29
美墅214线	10	459	D5000维护值	153.24	2021-06-15	33.39	轻载	2910.8	0	扬州.龙川变/2号主变	21.13	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	31	25615	2910.8
明珠212线	10	550	D5000维护值	81.09	2021-06-08	14.74	轻载	5263.72	0	扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	11	11800	5263.72
南渡122线	10	531	D5000维护值	220.48	2021-06-30	41.52	轻载	2619.13	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	64	26180	2619.13
南环115线	10	531	D5000维护值	263.4	2021-06-02	49.6	轻载	1875.76	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏I段母线	31	8595	1875.76
南环211线	10	459	D5000维护值	72.78	2021-06-28	15.86	轻载	4304.37	0	扬州.丁伙变/2号主变	3.12	扬州.丁伙变/10kV.10千伏II段母线	31	8595	3120
南荀152线	10	531	D5000维护值	191.34	2021-06-26	36.03	轻载	3123.84	0	扬州.塘头变/5号主变	34.29	扬州.塘头变/10kV.10千伏V段母线	56	15570	3123.84
配套119线	10	531	D5000维护值	4.39	2021-06-25	0.83	轻载	6361.81	0	扬州.新民变/1号主变	7.49	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	14	5005	6361.81
浦东113线	10	459	D5000维护值	151.25	2021-04-03	32.95	轻载	2945.27	0	扬州.浦头变/1号主变	32.4	扬州.浦头变/10kV.10千伏I段母线	39	9665	2945.27
浦高151线	10	459	D5000维护值	142.8	2021-06-12	31.11	轻载	3091.62	0	扬州.浦头变/5号主变	43.3	扬州.浦头变/10kV.10千伏V段母线	91	20035	3091.62
浦江161线	10	459	D5000维护值	42.21	2021-06-21	9.2	轻载	4833.84	0	扬州.浦头变/5号主变	43.3	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	49	13960	4833.84
浦西115线	10	459	D5000维护值	33.41	2021-04-03	7.28	轻载	4986.25	0	扬州.浦头变/1号主变	32.4	扬州.浦头变/10kV.10千伏I段母线	90	24475	4986.25
浦园114线	10	459	D5000维护值	185.72	2021-06-12	40.46	轻载	2348.25	0	扬州.浦头变/1号主变	32.4	扬州.浦头变/10kV.10千伏I段母线	67	15315	2348.25
浦镇163线	10	531	D5000维护值	133.66	2021-06-24	25.17	轻载	4122.85	0	扬州.浦头变/5号主变	43.3	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	38	9720	4122.85
七里117线	10	531	D5000维护值	211.25	2021-05-27	39.78	轻载	2778.99	0	扬州.丁沟变/1号主变	19.41	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	53	11190	2778.99
七闸219线	10	531	D5000维护值	182.55	2021-06-12	34.38	轻载	3276.08	0	扬州.金湾变/2号主变	24.84	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	66	27530	3276.08
器材121线	10	475	D5000维护值	104.94	2021-05-25	22.09	轻载	3941.34	0	扬州.双流变/1号主变	22.02	扬州.双流变/10kV.10千伏II段母线	27	17535	3941.34

前进125线	10	485	经验值	56.28	2021-06-10	11.6	轻载	4905.37	0	扬州.富民变/2号主变	22.95	扬州.富民变/10kV.10kV II段母线	92	22640	4905.37
乔梓118线	10	459	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92
清纺1号121线	10	531	D5000维护值	199.56	2021-06-30	37.58	轻载	2981.46	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏 II段母线	0		2981.46
清纺2号116线	10	485	经验值	118.68	2021-06-30	24.47	轻载	3824.6	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏 I段母线	0		3824.6
邱墅133线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/3号主变	26.77	扬州.真武变/10kV.10千伏 III段母线	0		5880.14
人民117线	10	469	D5000维护值	103.06	2021-06-24	21.97	轻载	3901.16	0	扬州.金湾变/1号主变	24.6	扬州.金湾变/10kV.10千伏 I段母线	54	39315	3901.16
人医118线	10	550	D5000维护值	150.43	2021-06-15	27.35	轻载	4062.75	0	扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏 I段母线	0		4062.75
日纺142线	10	531	D5000维护值	7.8	2021-06-16	1.47	轻载	6302.75	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏 IV段母线	0		6302.75
荣臣111线	10	485	经验值	86.52	2021-06-02	17.84	轻载	4381.61	0	扬州.庵村变/1号主变	33.42	扬州.庵村变/10kV.10千伏 I段母线	29	8105	4381.61
荣幸113线	10	525	D5000维护值	283.89	2021-05-10	54.07	中载	1448.13	0	扬州.新民变/1号主变	7.49	扬州.新民变/10kV.10千伏 I段母线	13	6175	1448.13
三荡113线	10	531	D5000维护值	1.2	2021-05-09	0.23	轻载	6417.06	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏 I段母线	0		6417.06
三丰145线	10	485	经验值	0.42	2021-05-12	0.09	轻载	5872.87	0	扬州.花荡变/3号主变	28.09	扬州.花荡变/10kV.10千伏 IV段母线	0		5872.87
三江117线	10	469	D5000维护值	177.82	2021-06-16	37.91	轻载	2606.31	0	扬州.中闸变/1号主变	20.24	扬州.中闸变/10kV.10千伏 I段母线	45	16090	2606.31
三洋124线	10	531	D5000维护值	222.8	2021-05-27	41.96	轻载	2578.95	0	扬州.丁沟变/2号主变	17.93	扬州.丁沟变/10kV.10千伏 II段母线	101	26970	2578.95
三义115线	10	485	经验值	198.36	2021-04-11	40.9	轻载	2444.54	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	37.39	扬州.杨巷变/10kV.10千伏 I段母线	0		2444.54
三周145线	10	531	D5000维护值	221.29	2021-04-09	41.67	轻载	2605.1	0	扬州.樊川变/3号主变	27.13	扬州.樊川变/10kV.10千伏 IV段母线	47	11440	2605.1
桑桥132线	10	485	经验值	309.39	2021-04-27	63.79	中载	521.51	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.22	扬州.宜陵变/10kV.10千伏 III段母线	0		521.51

沙桥118线	10	485	经验值	99.6	2021-06-23	20.54	轻载	4155.07	0	扬州.吴桥变/1号主变	34.96	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	64	16680	4155.07
沙王116线	10	531	D5000维护值	79.1	2021-06-12	14.9	轻载	5067.83	0	扬州.宜陵变/1号主变	28.59	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	40	13625	5067.83
纱厂217线	10	531	D5000维护值	208.6	2021-06-11	39.28	轻载	2824.89	0	扬州.龙川变/2号主变	21.13	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	42	22045	2824.89
商城126线	10	531	D5000维护值	247.91	2021-06-21	46.69	轻载	2144.04	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	29	13960	2144.04
商贸118线	10	469	D5000维护值	129.84	2021-06-12	27.68	轻载	3437.33	0	扬州.龙川变/1号主变	18.23	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	31	14850	3437.33
邵工123线	10	531	D5000维护值	102.15	2021-05-25	19.24	轻载	4668.61	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	31	13830	4668.61
邵孔121线	10	459	D5000维护值	136.26	2021-05-10	29.69	轻载	3204.89	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	54	13305	3204.89
邵农114线	10	531	D5000维护值	116.75	2021-04-13	21.99	轻载	4415.73	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.44	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	73	18605	4415.73
邵新212线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.44	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
邵镇113线	10	531	D5000维护值	177.58	2021-06-12	33.44	轻载	3362.16	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.44	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	47	16760	3362.16
圣容116线	10	459	D5000维护值	188.35	2021-06-25	41.03	轻载	2302.69	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	43	11795	2302.69
晟地141线	10	550	D5000维护值	51.86	2021-06-23	9.43	轻载	5769.98	0	扬州.城东变(江都)/1号主变	6.09	扬州.城东变(江都)/10kV.10千伏I段母线	17	13260	5769.98
世桥117线	10	485	经验值	77.5	2021-06-12	15.98	轻载	4537.84	0	扬州.吴桥变/1号主变	34.96	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	57	14755	4537.84
世桥121线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
市府216线	10	423	D5000维护值	115.11	2021-06-25	27.21	轻载	3134.75	0	扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	0		3134.75
曙光115线	10	531	D5000维护值	150.46	2021-05-20	28.34	轻载	3831.88	0	扬州.丁沟变/1号主变	19.41	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	105	26225	3831.88
双II141线	10	531	D5000维护值	57.07	2021-06-01	10.75	轻载	5449.39	0	扬州.双流变/3号主变	26.15	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	18	5395	5449.39
双北111线	10	531	D5000维护值	222.3	2021-06-24	41.86	轻载	2587.61	0	扬州.金湾变/1号主变	24.6	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	40	17270	2587.61

双工122线	10	531	D5000维护值	181.28	2021-06-30	34.14	轻载	3298.07	0	扬州.双流变/1号主变	22.02	扬州.双流变/10kV.10千伏II段母线	40	10730	3298.07
双河121线	10	485	经验值	47.04	2021-06-23	9.7	轻载	5065.41	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.46	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5065.41
双汇144线	10	485	经验值	151.91	2021-06-26	31.32	轻载	3249.06	0	扬州.双流变/3号主变	26.15	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	1	3200	3249.06
双联131线	10	531	D5000维护值	149.65	2021-05-08	28.18	轻载	3845.91	0	扬州.双流变/3号主变	26.15	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	49	11360	3845.91
双林111线	10	531	D5000维护值	85.47	2021-06-10	16.1	轻载	4957.5	0	扬州.黄思变/1号主变	7.29	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	62	11880	4957.5
双农133线	10	531	D5000维护值	265.44	2021-04-08	49.99	轻载	1840.42	0	扬州.双流变/3号主变	26.15	扬州.双流变/10kV.10千伏III段母线	56	15340	1840.42
双桥115线	10	531	D5000维护值	126.57	2021-06-24	23.84	轻载	4245.65	0	扬州.宜陵变/1号主变	28.59	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	96	22110	4245.65
双仙111线	10	531	D5000维护值	47.38	2021-06-30	8.92	轻载	5617.22	0	扬州.双流变/1号主变	22.02	扬州.双流变/10kV.10千伏I段母线	20	10095	5617.22
双园121线	10	531	D5000维护值	230.4	2021-06-24	43.39	轻载	2447.32	0	江苏.联盟变/1号主变	78.75	江苏.联盟变/10kV.10千伏II段母线	48	27285	2447.32
水泥213线	10	459	D5000维护值	134.84	2021-06-12	29.38	轻载	3229.49	0	扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	72	22340	3229.49
舜天117线	10	469	D5000维护值	78.17	2021-04-12	16.67	轻载	4332.25	0	扬州.龙川变/1号主变	18.23	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	51	37710	4332.25
嘶马133线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.江平变/3号主变	29.01	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	0		5880.14
嘶西134线	10	485	经验值	4.28	2021-06-15	0.88	轻载	5806.01	0	扬州.江平变/3号主变	29.01	扬州.江平变/10kV.10千伏III段母线	0		5806.01
嘶镇111线	10	459	D5000维护值	189.58	2021-04-15	41.3	轻载	2281.39	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	28	10060	2281.39
嵩山1号124线	10	459	D5000维护值	109	2021-06-14	23.75	轻载	3677.04	0	扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	26	18285	3677.04
嵩山2号219线	10	550	D5000维护值	169.13	2021-06-12	30.75	轻载	3738.87	0	扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	33	22760	3738.87
宋家211线	10	350	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	4243.4	0	扬州.小纪变/2号主变	10	扬州.小纪变/10kV.10千伏II段母线	0		4243.4

宋家211线	10	485	经验值	169.3	2021-06-10	34.91	轻载	2947.86	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.74	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	66	16740	2947.86
苏新141线	10	531	D5000维护值	7.8	2021-06-16	1.47	轻载	6302.75	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏IV段母线	0		6302.75
苏庄134线	10	485	经验值	126.96	2021-05-16	26.18	轻载	3681.19	0	扬州.庵村变/2号主变	35.78	扬州.庵村变/10kV.10千伏III段母线	13	2925	3681.19
孙墩122线	10	485	经验值	160	2021-04-22	32.99	轻载	3108.94	0	扬州.吴桥变/2号主变	18.98	扬州.吴桥变/10kV.10千伏II段母线	0		3108.94
太平128线	10	485	经验值	66.97	2021-06-23	13.81	轻载	4720.22	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.7	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	33	7560	4720.22
汤营116线	10	459	D5000维护值	105.87	2021-06-13	23.07	轻载	3731.25	0	扬州.塘头变/1号主变	20.01	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	52	16255	3731.25
汤庄124线	10	485	经验值	22.85	2021-05-27	4.71	轻载	5484.38	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	0		5484.38
棠湖142线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
塘头112线	10	531	D5000维护值	148.43	2021-05-12	27.95	轻载	3867.04	0	扬州.塘头变/1号主变	20.01	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	36	9520	3867.04
腾达131线	10	485	经验值	339.43	2021-06-02	69.99	中载	1.21	0	扬州.真武变/3号主变	26.77	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	0		1.21
天城132线	10	517	D5000维护值	0	2021-06-18	0	轻载	6268.11	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏III段母线	0		6268.11
天山143线	10	550	D5000维护值	137.25	2021-05-25	24.95	轻载	4291.03	0	扬州.双流变/3号主变	26.15	扬州.双流变/10kV.10千伏IV段母线	7	6400	4291.03
通港114线	10	550	D5000维护值	20.05	2021-06-14	3.65	轻载	6320.93	0	扬州.金湾变/1号主变	24.6	扬州.金湾变/10kV.10千伏I段母线	6	5100	6320.93
同昌111线	10	475	D5000维护值	332.44	2021-04-21	69.99	中载	1.04	0	扬州.中闸变/1号主变	20.24	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	0		1.04
同林112线	10	485	经验值	146.66	2021-06-12	30.24	轻载	3339.99	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.74	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	93	19680	3339.99
铜材116线	10	531	D5000维护值	291.52	2021-06-22	54.9	中载	1388.72	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.44	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	42	16725	1388.72
童心128线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.46	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14

头桥 I 212线	10	469	D5000维 护值	87.23	2021-06- 28	18.6	轻载	4175.33	0	扬州.金 湾变/2号 主变	24.84	扬州.金 湾变/ 10kV.10 千伏II段 母线	39	19275	4175.33
头桥 II 112线	10	531	D5000维 护值	218.08	2021-06- 09	41.07	轻载	2660.7	0	扬州.金 湾变/1号 主变	24.6	扬州.金 湾变/ 10kV.10 千伏I段 母线	72	32100	2660.7
外滩134 线	10	531	D5000维 护值	7.2	2021-06- 16	1.36	轻载	6313.14	0			江苏.张 钢变/ 10kV.10 千伏III段 母线	0		6313.14
湾南116 线	10	469	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	5686.16	0	扬州.金 湾变/1号 主变	24.6	扬州.金 湾变/ 10kV.10 千伏I段 母线	10	3830	5686.16
王家142 线	10	531	D5000维 护值	50.98	2021-06- 10	9.6	轻载	5554.87	0	扬州.宜 陵变/3号 主变	27.22	扬州.宜 陵变/ 10kV.10 千伏IV段 母线	30	9380	5554.87
王厦122 线	10	485	经验值	0	2021-04- 01	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭 关变/2号 主变	3.4	扬州.昭 关变/ 10kV.10 千伏II段 母线	0		3400
维普126 线	10	550	D5000维 护值	8.46	2021-06- 15	1.54	轻载	6521.67	0	扬州.花 荡变/1号 主变	14.94	扬州.花 荡变/ 10kV.10 千伏II段 母线	4	2860	6521.67
文昌112 线	10	517	D5000维 护值	143.16	2021-06- 14	27.69	轻载	3788.58	0	扬州.建 乐变/1号 主变	28.1	扬州.建 乐变/ 10kV.10 千伏I段 母线	50	36430	3788.58
文化135 线	10	485	经验值	4.62	2021-06- 30	0.95	轻载	5800.12	0	扬州.花 荡变/3号 主变	28.09	扬州.花 荡变/ 10kV.10 千伏III段 母线	3	4260	5800.12
钨钼114 线	10	469	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	5686.16	0	扬州.新 民变/1号 主变	7.49	扬州.新 民变/ 10kV.10 千伏I段 母线	0		5686.16
吴堡121 线	10	485	经验值	211.08	2021-06- 23	43.52	轻载	2224.23	0	扬州.吴 堡变/2号 主变	28.7	扬州.吴 堡变/ 10kV.10 千伏II段 母线	84	23285	2224.23
吴堡221 线	10	350	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	4243.4	0	扬州.小 纪变/2号 主变	10	扬州.小 纪变/ 10kV.10 千伏II段 母线	6	10110	4243.4
吴工112 线	10	485	经验值	183.6	2021-06- 11	37.86	轻载	2700.19	0	扬州.吴 桥变/1号 主变	34.96	扬州.吴 桥变/ 10kV.10 千伏I段 母线	77	19310	2700.19
吴工131 线	10	531	D5000维 护值	0	2021-04- 01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
吴农121 线	10	531	D5000维 护值	128.8	2021-06- 18	24.26	轻载	4207.03	0	扬州.吴 桥变/2号 主变	18.98	扬州.吴 桥变/ 10kV.10 千伏II段 母线	118	33040	4207.03
吴浦115 线	10	485	经验值	1.2	2021-04- 30	0.25	轻载	5859.36	0	扬州.吴 桥变/1号 主变	34.96	扬州.吴 桥变/ 10kV.10 千伏I段 母线	0		5859.36
吴杨126 线	10	485	经验值	0	2021-04- 01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴 桥变/2号 主变	18.98	扬州.吴 桥变/ 10kV.10 千伏II段 母线	0		5880.14
五东251 线	10	485	经验值	266.37	2021-04- 01	54.92	中载	1266.61	0	扬州.武 坚变/2号 主变	4.52	扬州.武 坚变/ 10kV.10 千伏II段 母线	0		1266.61

五和142线	10	531	D5000维护值	102.34	2021-06-23	19.27	轻载	4665.32	0	扬州.樊川变/3号主变	27.13	扬州.樊川变/10kV.10千伏IV段母线	59	14255	4665.32
五舍131线	10	531	D5000维护值	202.73	2021-06-30	38.18	轻载	2926.56	0	扬州.武坚变/1号主变	5.14	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	131	27985	2926.56
五圩117线	10	459	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5564.92	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		5564.92
武坚141线	10	531	D5000维护值	104.97	2021-04-17	19.77	轻载	4619.76	0	扬州.武坚变/1号主变	5.14	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	49	18565	4619.76
武景111线	10	531	D5000维护值	105.32	2021-06-19	19.83	轻载	4613.7	0	扬州.武坚变/1号主变	5.14	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	53	9720	4613.7
武南231线	10	531	D5000维护值	152.97	2021-04-01	28.81	轻载	3788.4	0	扬州.武坚变/2号主变	4.52	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	46	15945	3788.4
武镇221线	10	531	D5000维护值	206.77	2021-06-12	38.94	轻载	2856.59	0	扬州.武坚变/2号主变	4.52	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	62	21495	2856.59
物流 I 113线	10	531	D5000维护值	126.28	2021-05-25	23.78	轻载	4250.67	0	扬州.丁沟变/1号主变	19.41	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	40	10220	4250.67
物流 II 127线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.丁沟变/2号主变	17.93	扬州.丁沟变/10kV.10千伏II段母线	0		6437.84
西湖145线	10	531	D5000维护值	362.12	2021-04-26	68.2	中载	165.93	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.22	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	91	23685	165.93
西元164线	10	531	D5000维护值	81.95	2021-06-09	15.43	轻载	5018.47	0	扬州.浦头变/5号主变	43.3	扬州.浦头变/10kV.10千伏VI段母线	38	9955	5018.47
夏庄141线	10	485	经验值	171.86	2021-04-01	35.44	轻载	2903.52	0	扬州.真武变/3号主变	26.77	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	25	6245	2903.52
仙东218线	10	531	D5000维护值	55.31	2021-06-04	10.42	轻载	5479.87	0	扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	6	3725	5479.87
仙红215线	10	531	D5000维护值	106.96	2021-06-15	20.14	轻载	4585.3	0	扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	20	12390	4585.3
仙双114线	10	550	D5000维护值	0.08	2021-05-03	0.01	轻载	6666.81	0	扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	2	200	6666.81
先进125线	10	531	D5000维护值	89.36	2021-04-11	16.83	轻载	4890.13	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏II段母线	47	12175	4890.13
香牛121线	10	459	D5000维护值	98.97	2021-06-14	21.56	轻载	3850.76	0	扬州.新民变/1号主变	7.49	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	23	16780	3850.76

湘江122线	10	531	D5000维护值	260.22	2021-06-12	49.01	轻载	1930.83	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	29	8570	1930.83
祥和211线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.武坚变/2号主变	4.52	扬州.武坚变/10kV.10千伏II段母线	0		4520
小荡111线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴桥变/1号主变	34.96	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
小湖131线	10	531	D5000维护值	35.16	2021-06-23	6.62	轻载	5828.87	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.22	扬州.宜陵变/10kV.10千伏III段母线	0		5828.87
小纪1号212线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.74	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
小纪2号127线	10	485	经验值	309.05	2021-06-09	63.72	中载	527.39	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.7	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	1	160	527.39
肖三124线	10	531	D5000维护值	317.36	2021-04-26	59.77	中载	941.17	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	35	11960	941.17
谢东113线	10	485	经验值	104.5	2021-06-20	21.55	轻载	4070.2	0	扬州.吴桥变/1号主变	34.96	扬州.吴桥变/10kV.10千伏I段母线	43	13640	4070.2
谢东151线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
谢工124线	10	485	经验值	265.3	2021-06-12	54.7	中载	1285.14	0	扬州.吴桥变/2号主变	18.98	扬州.吴桥变/10kV.10千伏II段母线	28	9175	1285.14
谢工241线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
谢农125线	10	485	经验值	162.8	2021-06-15	33.57	轻载	3060.44	0	扬州.吴桥变/2号主变	18.98	扬州.吴桥变/10kV.10千伏II段母线	61	14090	3060.44
谢农231线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
新城 I 112线	10	459	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5564.92	0	扬州.中闸变/1号主变	20.24	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	2	500	5564.92
新城 II 124线	10	531	D5000维护值	274.07	2021-04-21	51.61	中载	1690.95	0	扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	48	26715	1690.95
新海2A1线	10	1100	D5000维护值	527.33	2021-06-23	47.94	轻载	4203.04	0	扬州.新民变/2号主变	15.66	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	82	25175	4203.04
新河112线	10	531	D5000维护值	239.22	2021-04-02	45.05	轻载	2294.55	0	扬州.双流变/1号主变	22.02	扬州.双流变/10kV.10千伏I段母线	31	8375	2294.55
新华125线	10	531	D5000维护值	308.57	2021-06-23	58.11	中载	1093.41	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	123	34075	1093.41
新黄1A1线	10	1100	D5000维护值	769.9	2021-04-16	69.99	中载	1.73	0	扬州.新民变/1号主变	7.49	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	59	23970	1.73

新联222线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.7	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
新龙112线	10	469	D5000维护值	15.29	2021-06-22	3.26	轻载	5421.33	0	扬州.新民变/1号主变	7.49	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	3	890	5421.33
新南212线	10	469	D5000维护值	121.82	2021-06-21	25.97	轻载	3576.23	0	扬州.新民变/2号主变	15.66	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	52	24410	3576.23
新塘122线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.46	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
新圩122线	10	531	D5000维护值	72.4	2021-04-07	13.63	轻载	5183.88	0	扬州.樊川变/1号主变	22.89	扬州.樊川变/10kV.10千伏II段母线	32	6340	5183.88
新祥111线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.74	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
新庄1号116线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	37.39	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
新庄2号126线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.46	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
兴浦153线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.浦头变/5号主变	43.3	扬州.浦头变/10kV.10千伏V段母线	0		6437.84
行政115线	10	338	D5000维护值	94	2021-06-24	27.81	轻载	2469.83	0	扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	22	13050	2469.83
幸福135线	10	485	经验值	132.63	2021-06-26	27.35	轻载	3582.99	0	扬州.真武变/3号主变	26.77	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	23	4645	3582.99
徐北223线	10	485	经验值	171.35	2021-06-22	35.33	轻载	2912.36	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.7	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	24	6185	2912.36
徐中125线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.吴堡变/2号主变	28.7	扬州.吴堡变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
徐庄1号111线	10	1100	D5000维护值	480.45	2021-06-09	43.68	轻载	5015.01	0	扬州.新民变/1号主变	7.49	扬州.新民变/10kV.10千伏I段母线	132	36365	5015.01
徐庄2号216线	10	1100	D5000维护值	293.55	2021-06-14	26.69	轻载	8252.11	0	扬州.新民变/2号主变	15.66	扬州.新民变/10kV.10千伏II段母线	89	47615	8252.11
许巷123线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.庵村变/2号主变	35.78	扬州.庵村变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
雅昊221线	10	423	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	5128.45	0	扬州.金湾变/2号主变	24.84	扬州.金湾变/10kV.10千伏II段母线	0		5128.45

沿河117线	10	459	D5000维护值	60.97	2021-06-15	13.28	轻载	4508.92	0	扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	17	7460	4508.92
沿江113线	10	459	D5000维护值	171.41	2021-04-03	37.34	轻载	2596.09	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		2596.09
盐邵119线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.44	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
阳光112线	10	525	D5000维护值	270.13	2021-06-09	51.45	中载	1686.45	0	江苏.新纪变/1号主变	97.7	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	29	12435	1686.45
杨东111线	10	525	D5000维护值	67.05	2021-06-10	12.77	轻载	5203.79	0	扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	63	13030	5203.79
杨工126线	10	525	D5000维护值	106.31	2021-06-24	20.25	轻载	4523.81	0	扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	47	11055	4523.81
杨果118线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	37.39	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
杨景114线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	江苏.新纪变/1号主变	97.7	江苏.新纪变/10kV.10千伏I段母线	0		6437.84
杨浦112线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	37.39	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
杨桥114线	10	459	D5000维护值	72.46	2021-06-30	15.79	轻载	4309.91	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/10kV.10千伏母线	0		4309.91
杨墅114线	10	485	经验值	11.04	2021-06-23	2.28	轻载	5688.93	0	扬州.杨巷变/110kV.1号主变	37.39	扬州.杨巷变/10kV.10千伏I段母线	0		5688.93
杨湾125线	10	485	经验值	93.96	2021-05-13	19.37	轻载	4252.75	0	扬州.杨巷变/110kV.2号主变	35.46	扬州.杨巷变/10kV.10千伏II段母线	0		4252.75
杨西114线	10	485	经验值	179.3	2021-06-23	36.97	轻载	2774.66	0	扬州.昭关变/1号主变	15.36	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	52	15580	2774.66
杨庄142线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.真武变/3号主变	26.77	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
姚港132线	10	531	D5000维护值	7.2	2021-06-16	1.36	轻载	6313.14	0			江苏.张钢变/10kV.10千伏III段母线	0		6313.14
窑头116线	10	485	经验值	131.02	2021-06-23	27.01	轻载	3610.87	0	扬州.吴堡变/1号主变	33.74	扬州.吴堡变/10kV.10千伏I段母线	71	13740	3610.87
窑头121线	10	531	D5000维护值	307.2	2021-06-26	57.85	中载	1117.14	0	扬州.小纪变/1号主变	8	扬州.小纪变/10kV.10千伏I段母线	2	5000	1117.14
野田115线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.庵村变/1号主变	33.42	扬州.庵村变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14

宜北116线	10	531	D5000维护值	120.1	2021-05-13	22.62	轻载	4357.71	0	扬州.丁沟变/1号主变	19.41	扬州.丁沟变/10kV.10千伏I段母线	72	16690	4357.71
宜工143线	10	531	D5000维护值	297.08	2021-04-15	55.95	中载	1292.42	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.22	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	33	7370	1292.42
宜南112线	10	485	经验值	240.83	2021-04-09	49.66	轻载	1708.96	0	扬州.宜陵变/1号主变	28.59	扬州.宜陵变/10kV.10千伏I段母线	0		1708.96
宜塘121线	10	531	D5000维护值	214.46	2021-04-22	40.39	轻载	2723.4	0	扬州.宜陵变/1号主变	28.59	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	82	26360	2723.4
宜园146线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.22	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	44	20405	6437.84
谊镇131线	10	531	D5000维护值	81.6	2021-06-24	15.37	轻载	5024.53	0			江苏.张钢变/10kV.10千伏III段母线	0		5024.53
引江223线	10	459	D5000维护值	164.46	2021-06-15	35.83	轻载	2716.47	0	扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	26	13345	2716.47
迎兴146线	10	531	D5000维护值	74.22	2021-06-24	13.98	轻载	5152.35	0	扬州.花荡变/3号主变	28.09	扬州.花荡变/10kV.10千伏IV段母线	120	30675	5152.35
永安132线	10	531	D5000维护值	251.51	2021-06-24	47.37	轻载	2081.69	0	扬州.樊川变/3号主变	27.13	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	88	19305	2081.69
永济118线	10	459	D5000维护值	114.02	2021-06-12	24.84	轻载	3590.09	0	扬州.中闸变/1号主变	20.24	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	40	10245	3590.09
永南113线	10	525	D5000维护值	92.24	2021-06-24	17.57	轻载	4767.5	0	扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	69	13790	4767.5
勇龙121线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.武坚变/1号主变	5.14	扬州.武坚变/10kV.10千伏I段母线	0		5140
邮电214线	10	531	D5000维护值	93.03	2021-06-30	17.52	轻载	4826.56	0	扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	11	7590	4826.56
油机124线	10	531	D5000维护值	49.22	2021-04-27	9.27	轻载	5585.35	0	扬州.宜陵变/1号主变	28.59	扬州.宜陵变/10kV.10千伏II段母线	0		5585.35
友谊113线	10	469	D5000维护值	145.87	2021-06-26	31.1	轻载	3159.69	0	扬州.龙川变/1号主变	18.23	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	28	25705	3159.69
御景219线	10	376	D5000维护值	51.44	2021-06-14	13.68	轻载	3667.68	0	扬州.龙川变/2号主变	21.13	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	22	16070	3667.68
园区112线	10	531	D5000维护值	252.81	2021-06-17	47.61	轻载	2059.17	0	扬州.樊川变/1号主变	22.89	扬州.樊川变/10kV.10千伏I段母线	17	5285	2059.17

园区115线	10	531	D5000维护值	242.81	2021-06-08	45.73	轻载	2232.37	0	扬州.甘棠变/1号主变	18.44	扬州.甘棠变/10kV.10千伏I段母线	31	11910	2232.37
远洋134线	10	431	D5000维护值	60.22	2021-06-27	13.97	轻载	4182.43	0	扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线2	0		4182.43
跃进131线	10	531	D5000维护值	156.41	2021-06-23	29.46	轻载	3728.82	0	扬州.樊川变/3号主变	27.13	扬州.樊川变/10kV.10千伏III段母线	36	9010	3728.82
运东111线	10	485	经验值	60.12	2021-06-29	12.4	轻载	4838.86	0	扬州.昭关变/1号主变	15.36	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	47	12280	4838.86
责有135线	10	531	D5000维护值	208.52	2021-06-25	39.27	轻载	2826.28	0	扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏III段母线2	62	20365	2826.28
闸荡119线	10	459	D5000维护值	138.77	2021-06-23	30.23	轻载	3161.42	0	扬州.中闸变/1号主变	20.24	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	44	15560	3161.42
闸东113线	10	531	D5000维护值	213	2021-06-29	40.11	轻载	2748.68	0	扬州.花荡变/1号主变	14.94	扬州.花荡变/10kV.10千伏I段母线	71	17580	2748.68
闸西122线	10	531	D5000维护值	112.14	2021-06-11	21.12	轻载	4495.58	0	扬州.花荡变/1号主变	14.94	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	58	22640	4495.58
张网211线	10	469	D5000维护值	18.48	2021-06-12	3.94	轻载	5366.08	0	扬州.龙川变/2号主变	21.13	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	18	8590	5366.08
张工116线	10	469	D5000维护值	176.58	2021-06-15	37.65	轻载	2627.79	0	扬州.龙川变/1号主变	18.23	扬州.龙川变/10kV.10千伏I段母线	47	17775	2627.79
张龙123线	10	531	D5000维护值	288.35	2021-06-25	54.3	中载	1443.62	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏II段母线	128	55780	1443.62
张倪114线	10	459	D5000维护值	94.97	2021-04-15	20.69	轻载	3920.04	0	扬州.塘头变/1号主变	20.01	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	15	4310	3920.04
张倪241线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
张桥132线	10	485	经验值	34.57	2021-04-24	7.13	轻载	5281.39	0	扬州.甘棠变/2号主变	17.67	扬州.甘棠变/10kV.10千伏III段母线	0		5281.39
张新112线	10	531	D5000维护值	343.74	2021-04-22	64.73	中载	484.27	0	江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏I段母线	83	31090	484.27
张镇143线	10	517	D5000维护值	0	2021-06-18	0	轻载	6268.11	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏IV段母线	0		6268.11
昭甘112线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.昭关变/1号主变	15.36	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	0		5880.14
昭关坝113线	10	485	经验值	184.22	2021-06-30	37.98	轻载	2689.45	0	扬州.昭关变/1号主变	15.36	扬州.昭关变/10kV.10千伏I段母线	68	17760	2689.45

昭邵125线	10	485	经验值	162.07	2021-06-23	33.42	轻载	3073.09		扬州.昭关变/2号主变	3.4	扬州.昭关变/10kV.10千伏II段母线	92	23185	3073.09
赵岸116线	10	469	D5000维护值	122.03	2021-05-20	26.02	轻载	3572.6		扬州.中闸变/1号主变	20.24	扬州.中闸变/10kV.10千伏I段母线	1	3980	3572.6
真八122线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14		扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	0		5880.14
真北134线	10	531	D5000维护值	70.15	2021-06-10	13.21	轻载	5222.85		扬州.真武变/3号主变	26.77	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	38	7955	5222.85
真农112线	10	525	D5000维护值	91.86	2021-06-15	17.5	轻载	4774.08		扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏I段母线	54	18290	4774.08
真武125线	10	525	D5000维护值	230.41	2021-06-24	43.89	轻载	2374.4		扬州.真武变/1号主变	12.78	扬州.真武变/10kV.10千伏II段母线	88	22085	2374.4
真西132线	10	531	D5000维护值	197.02	2021-06-13	37.1	轻载	3025.46		扬州.真武变/3号主变	26.77	扬州.真武变/10kV.10千伏III段母线	27	8510	3025.46
真缘144线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14		扬州.真武变/3号主变	26.77	扬州.真武变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
镇北111线	10	459	D5000维护值	110.14	2021-06-23	24	轻载	3657.29		扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	29	13090	3657.29
镇南2号221线	10	459	D5000维护值	196.87	2021-06-15	42.89	轻载	2155.13		扬州.仙女变/2号主变	50.85	扬州.仙女变/10kV.10千伏II段母线	25	10033	2155.13
镇南I112线	10	531	D5000维护值	0.08	2021-06-03	0.02	轻载	6436.46		扬州.仙女变/1号主变	19.73	扬州.仙女变/10kV.10千伏I段母线	11	4700	6436.46
镇西114线	10	531	D5000维护值	149.52	2021-05-31	28.16	轻载	3848.16		扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏I段母线	64	43605	3848.16
镇西125线	10	531	D5000维护值	129.18	2021-05-14	24.33	轻载	4200.45		扬州.花荡变/1号主变	14.94	扬州.花荡变/10kV.10千伏II段母线	21	4410	4200.45
正长143线	10	531	D5000维护值	213	2021-06-30	40.11	轻载	2748.68		江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏IV段母线	0		2748.68
正谊111线	10	531	D5000维护值	295.38	2021-04-02	55.63	中载	1321.86		江苏.张钢变/1号主变	71.17	江苏.张钢变/10kV.10千伏I段母线	31	9490	1321.86
中海121线	10	525	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6365.1		扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	0		6365.1
中花122线	10	469	D5000维护值	161.59	2021-06-25	34.45	轻载	2887.42		扬州.中闸变/2号主变	40.52	扬州.中闸变/10kV.10千伏II段母线	29	12315	2887.42

中远213线	10	469	D5000维护值	62.69	2021-06-14	13.37	轻载	4600.37	0	扬州.龙川变/2号主变	21.13	扬州.龙川变/10kV.10千伏II段母线	19	12030	4600.37
周楼141线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
周桥151线	10	531	D5000维护值	136.47	2021-04-13	25.7	轻载	4074.18	0	扬州.塘头变/5号主变	34.29	扬州.塘头变/10kV.10千伏V段母线	0		4074.18
周西131线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0	扬州.黄思变/1号主变	7.29	扬州.黄思变/10kV.10千伏I段母线	5	3425	6437.84
周中111线	10	531	D5000维护值	44.32	2021-06-12	8.35	轻载	5670.22	0	扬州.塘头变/1号主变	20.01	扬州.塘头变/10kV.10千伏I段母线	14	5325	5670.22
竹墩122线	10	525	D5000维护值	262.04	2021-06-11	49.91	轻载	1826.57	0	江苏.新纪变/1号主变	97.7	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	1	500	1826.57
铸造144线	10	485	经验值	0	2021-04-01	0	轻载	5880.14	0	扬州.宜陵变/3号主变	27.22	扬州.宜陵变/10kV.10千伏IV段母线	0		5880.14
庄桥221线	10	531	D5000维护值	0	2021-04-01	0	轻载	6437.84	0				0		6437.84
紫薇131线	10	517	D5000维护值	0	2021-06-18	0	轻载	6268.11	0	扬州.建乐变/1号主变	28.1	扬州.建乐变/10kV.10千伏III段母线	0		6268.11
宗村121线	10	525	D5000维护值	175.87	2021-06-24	33.5	轻载	3319.03	0	江苏.新纪变/1号主变	97.7	江苏.新纪变/10kV.10千伏II段母线	95	20830	3319.03
飞平531线	20	531	D5000维护值	0.13	2021-05-28	0.02	轻载	12871.18	0	江苏.腾飞变/1号主变	138.05	江苏.腾飞变/20kV.20千伏III段母线	0		12871.18
飞浦516线	20	531	D5000维护值	0.01	2021-05-21	0	轻载	12875.34	0	江苏.腾飞变/1号主变	138.05	江苏.腾飞变/20kV.20千伏I段母线	0		12875.34
管桩563线	20	459	D5000维护值	141.81	2021-04-22	30.9	轻载	6217.53	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/20kV.20千伏VI段母线	0		6217.53
海昌553线	20	459	D5000维护值	186.86	2021-04-21	40.71	轻载	4657	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/20kV.20千伏V段母线	0		4657
平飞562线	20	531	D5000维护值	15.12	2021-05-27	2.85	轻载	12351.93	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/20kV.20千伏VI段母线	0		12351.93
其秀561线	20	531	D5000维护值	39.92	2021-06-23	7.52	轻载	11492.86	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/20kV.20千伏VI段母线	48	11465	11492.86
中航554线	20	525	D5000维护值	255.24	2021-06-27	48.62	轻载	3888.69	0	扬州.江平变/5号主变	53.18	扬州.江平变/20kV.20千伏V段母线	0		3888.69