

序号	地区	变电所	设备名称	电压等级	额定电流	最大负载率	平均负载率	最大输送功率
1	镇江直属	江苏.京口变	10kV.石马湾183线	10	443	111.4	26.81	8.6
2	镇江直属	镇江.宝堰变	10kV.邓巷187线	10	268	117.46	31.71	4.94
3	镇江直属	镇江.长山变	10kV.尚礼1S02线	10	508	103.03	0.28	8.96
4	镇江直属	镇江.城西变	10kV.明旺1C25线	10	508	118.91	8.52	10.83
5	镇江直属	镇江.谷阳变	10kV.画意224线	10	508	116.67	9.12	1.72
6	镇江直属	镇江.化工变	10kV.中盛666线	10	400	115.7	26.68	3.5
7	镇江直属	镇江.三山变	10kV.陆村1S24线	10	335	108.97	50.52	5.93
8	镇江直属	镇江.上会变	10kV.会镇175线	10	300	106.88	27.52	5.25
9	镇江直属	镇江.双井变	10kV.仙鹤1S32线	10	398	138.69	15.11	10.16
10	镇江直属	镇江.辛丰变	10kV.基冯145线	10	303	132.61	14.79	7.1
11	镇江直属	镇江.辛丰变	10kV.辛镇210线	10	380	127.55	34.89	8.6
12	镇江直属	镇江.驸马变	10kV.芳草1F16线	10	508	135.08	12.71	12.24
13	扬中	镇江.长旺变	10kV.化工II1C42线	10	553	105.43	14.63	10.78
14	扬中	镇江.长旺变	10kV.水泥I1C12线	10	400	113.56	42.22	3.82
15	扬中	镇江.长旺变	10kV.水泥II1C32线	10	300	115.43	59.44	6.06
16	句容	镇江.春城变	10kV.春磨1C09线	10	482	129.02	2.46	2.3
17	句容	镇江.黄梅变	10kV.黄开II1M13线	10	482	104.19	31.83	8.69
18	句容	镇江.黄梅变	10kV.集镇1M02线	10	482	178.71	24.74	7.83
19	句容	镇江.御东变	10kV.御河1D23线	10	482	642.85	6.28	0.54
20	丹阳	镇江.后巷变	10kV.丹工115线	10	429	111.34	47.32	7.8
21	丹阳	镇江.界牌变	10kV.安乐213线	10	420	103.76	33.81	7.52
22	丹阳	镇江.荆林变	10kV.陵开1J45线	10	508	102.66	23.32	4.64
23	丹阳	镇江.齐梁变	10kV.华宇211线	10	300	122.02	30.3	5.99
24	丹阳	镇江.齐梁变	10kV.尧巷219线	10	480	108.04	30.76	8.28
25	丹阳	镇江.齐梁变	10kV.埤益226线	10	420	102.45	16.95	6.99
26	丹阳	镇江.新桥变	10kV.通港276线	10	443	129.8	33.8	9.39

平均输送功率	最大运行电流	平均运行电流	是否过载	
2.08	493.48	118.77	是	
1.4	314.8	85	是	
0	523.39	1.41	是	
0.74	604.05	43.28	是	
0.79	592.7	46.34	是	
1.85	462.79	106.74	是	
2.88	365.04	169.23	是	
1.42	320.65	82.56	是	
1.16	551.97	60.15	是	
0.69	401.8	44.81	是	
2.25	484.7	132.57	是	
1.14	686.2	64.57	是	
1.43	583.01	80.9	是	
2.92	454.23	168.87	是	
3.16	346.29	178.33	是	
0.22	621.87	11.84	是	
3.29	502.2	188.39	是	
2.08	861.36	119.24	是	
0.42	3098.52	30.26	是	
3.46	477.67	202.98	是	
2.51	435.8	142.01	是	
1.98	521.49	118.46	是	
1.57	366.06	98.4	是	
2.47	518.57	147.64	是	
1.22	430.31	71.19	是	
2.52	575.02	149.72	是	