

区域	线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
句容	爱家Ⅰ1G17线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅲ段母线	9	6690	5843.77
句容	爱家Ⅱ1G24线	10	482	D5000维护	132.6	2022-04-28	27.51	轻载	3547.14	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅳ段母线	0		3547.14
句容	爱家Ⅲ1G14线	10	482	D5000维护	311.76	2022-04-11	64.68	中载	444.08	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅲ段母线	2	10000	444.08
句容	爱家Ⅳ1G23线	10	550	D5000维护	413.88	2022-05-21	75.25	重载	0	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅳ段母线	2	19450	0
句容	安头292线	10	482	D5000维护	131.44	2022-06-19	27.27	轻载	3567.23	0	镇江.白兔变/1号主	4.27	10千伏Ⅰ段母线	55	17625	3567.23
句容	奥特Ⅰ1G07线	10	482	D5000维护	178.08	2022-06-26	36.95	轻载	2759.42	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅱ段母线	0		2759.42
句容	白鹭苑1R16线	10	482	D5000维护	6.33	2022-06-25	1.31	轻载	5734.13	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅣ段母线	5	4000	5734.13
句容	宝凤Ⅰ1B08线	10	482	D5000维护	116.02	2022-06-27	24.07	轻载	3834.3	0	镇江.宝华变/1号主	17.64	10千伏Ⅱ段母线	80	34195	3834.3
句容	宝凤Ⅱ1B16线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.宝华变/2号主	7.44	10千伏Ⅲ段母线	1	250	5843.77
句容	宝和1B04线	10	482	D5000维护	14.06	2022-06-01	2.92	轻载	5600.25	0	镇江.宝华变/1号主	17.64	10千伏Ⅰ段母线	6	1800	5600.25
句容	宝和Ⅱ1B13线	10	482	D5000维护	73.24	2022-05-26	15.2	轻载	4575.25	0	镇江.宝华变/2号主	7.44	10千伏Ⅲ段母线	9	4680	4575.25
句容	宝开Ⅰ1B14线	10	482	D5000维护	21.09	2022-06-29	4.38	轻载	5478.49	0	镇江.宝华变/2号主	7.44	10千伏Ⅲ段母线	71	35075	5478.49
句容	宝开Ⅱ1B20线	10	482	D5000维护	26.37	2022-06-25	5.47	轻载	5387.04	0	镇江.宝华变/2号主	7.44	10千伏Ⅳ段母线	0		5387.04
句容	宝开Ⅳ1B21线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.宝华变/2号主	7.44	10千伏Ⅳ段母线	0		5843.77
句容	宝栗1B11线	10	482	D5000维护	302.35	2022-06-11	62.73	中载	607.07	0	镇江.宝华变/1号主	17.64	10千伏Ⅱ段母线	79	23510	607.07
句容	宝六1B10线	10	482	D5000维护	93.17	2022-06-29	19.33	轻载	4230.06	0	镇江.宝华变/1号主	17.64	10千伏Ⅱ段母线	18	13340	4230.06
句容	宝楠1B01线	10	482	D5000维护	73.83	2022-06-16	15.32	轻载	4565.03	0	镇江.宝华变/1号主	17.64	10千伏Ⅰ段母线	38	10665	4565.03
句容	宝配1B12线	10	482	D5000维护	98.44	2022-06-26	20.42	轻载	4138.79	0	镇江.宝华变/1号主	17.64	10千伏Ⅱ段母线	101	23855	4138.79
句容	宝润1B02线	10	482	D5000维护	94.92	2022-06-26	19.69	轻载	4199.75	0	镇江.宝华变/1号主	17.64	10千伏Ⅰ段母线	71	14190	4199.75
句容	宝蜀1B03线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.宝华变/1号主	17.64	10千伏Ⅰ段母线	1	80	5843.77
句容	北环118线	10	482	D5000维护	56.51	2022-06-29	11.72	轻载	4865.01	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅰ段母线	11	9410	4865.01
句容	碧桂园1M16	10	482	D5000维护	172.2	2022-06-27	35.73	轻载	2861.26	0	镇江.黄梅变/2号主	31.72	10千伏Ⅲ段母线	9	4820	2861.26
句容	滨黄Ⅰ1B01线	10	485	经验值	2.42	2022-06-26	0.5	轻载	5838.23	0				0		5838.23
句容	滨黄Ⅱ1B19线	10	485	经验值	8.44	2022-04-26	1.74	轻载	5733.96	0				0		5733.96
句容	部队1D15线	10	482	D5000维护	0.22	2022-04-24	0.05	轻载	5839.96	0	镇江.东昌变/1号主	13.7	10千伏Ⅰ段母线	0		5839.96
句容	财大136线	10	482	D5000维护	116.76	2022-06-06	24.22	轻载	3821.48	0	镇江.桥头变/2号主	27.36	10千伏Ⅱ段母线	0		3821.48
句容	蔡巷1F07线	10	482	D5000维护	101.28	2022-06-18	21.01	轻载	4089.6	0	镇江.浮山变/1号主	31.43	10千伏Ⅰ段母线	51	16080	4089.6
句容	茶香苑127线	10	482	D5000维护	59.96	2022-05-27	12.44	轻载	4805.26	0	镇江.二圣变/1号主	2.53	10千伏Ⅰ段母线	50	24725	2530
句容	车站Ⅰ1J10线	10	482	D5000维护	177.2	2022-06-26	36.76	轻载	2774.66	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅱ段母线	26	12315	2774.66
句容	车站Ⅱ1J23线	10	482	D5000维护	161.94	2022-06-22	33.6	轻载	3038.97	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅳ段母线	69	51900	3038.97
句容	陈家埠186线	10	482	D5000维护	165.44	2022-06-26	34.32	轻载	2978.35	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏Ⅰ段母线	47	22150	2978.35
句容	陈塘214线	10	482	D5000维护	102.42	2022-06-29	21.25	轻载	4069.85	0	镇江.陈武变/2号主	5.14	10千伏Ⅱ段母线	67	18090	4069.85
句容	城邦Ⅰ1G18线	10	600	D5000维护	54.36	2022-06-27	9.06	轻载	6332.88	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅲ段母线	43	38820	6332.88
句容	城邦Ⅱ1G21线	10	600	D5000维护	32.4	2022-06-26	5.4	轻载	6713.23	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅳ段母线	13	10060	6713.23
句容	城邦Ⅲ1G22线	10	600	D5000维护	25.44	2022-06-27	4.24	轻载	6833.78	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅳ段母线	9	10600	6833.78
句容	城北119线	10	482	D5000维护	108.79	2022-06-27	22.57	轻载	3959.53	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅱ段母线	53	21575	3959.53

句容	城东Ⅰ114线	10	482	D5000维护	226.84	2022-06-27	47.06	轻载	1914.9	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅰ段母线	53	25085	1914.9
句容	城南112线	10	482	D5000维护	116.58	2022-06-27	24.19	轻载	3824.6	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅰ段母线	17	16375	3824.6
句容	城西Ⅰ113线	10	482	D5000维护	137.36	2022-06-26	28.5	轻载	3464.69	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅲ段母线	27	14205	3464.69
句容	城西Ⅱ111线	10	482	D5000维护	160.3	2022-06-28	33.26	轻载	3067.37	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅱ段母线	28	16330	3067.37
句容	城中117线	10	482	D5000维护	221.12	2022-06-23	45.88	轻载	2013.97	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅲ段母线	45	14450	2013.97
句容	赤山湖Ⅰ1616	10	482	D5000维护	140.16	2022-06-26	29.08	轻载	3416.2	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅲ段母线	38	38130	3416.2
句容	赤山湖Ⅱ1619	10	482	D5000维护	36.84	2022-06-26	7.64	轻载	5205.7	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅳ段母线	31	29730	5205.7
句容	崇北172线	10	482	D5000维护	205.3	2022-06-26	42.59	轻载	2287.97	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏Ⅲ段母线	49	19495	2287.97
句容	崇福176线	10	482	D5000维护	233.9	2022-06-27	48.53	轻载	1792.62	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏Ⅲ段母线	64	40670	1792.62
句容	崇豪171线	10	482	D5000维护	158.1	2022-06-27	32.8	轻载	3105.48	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏Ⅲ段母线	22	10215	3105.48
句容	崇京1C25线	10	482	D5000维护	0.2	2022-06-09	0.04	轻载	5840.3	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏Ⅱ段母线	0		5840.3
句容	崇明182线	10	482	D5000维护	170.52	2022-06-27	35.38	轻载	2890.36	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏Ⅰ段母线	32	14740	2890.36
句容	崇明Ⅱ173线	10	482	D5000维护	234.1	2022-06-26	48.57	轻载	1789.16	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏Ⅲ段母线	49	22335	1789.16
句容	崇石1C23线	10	482	D5000维护	0.12	2022-04-11	0.02	轻载	5841.69	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏Ⅱ段母线	0		5841.69
句容	春何1C03线	10	482	D5000维护	60.85	2022-06-26	12.62	轻载	4789.85	0	镇江.春城变/1号主	20.6	10千伏Ⅰ段母线	128	32080	4789.85
句容	春何Ⅱ1C19线	10	482	D5000维护	0	2022-06-03	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	春佳1C17线	10	482	D5000维护	6.33	2022-06-21	1.31	轻载	5734.13	0	镇江.春城变/2号主	29.05	10千伏Ⅱ段母线	1	500	5734.13
句容	春磨1C09线	10	482	D5000维护	42.21	2022-06-27	8.76	轻载	5112.69	0	镇江.春城变/1号主	20.6	10千伏Ⅰ段母线	34	8280	5112.69
句容	春潘1C13线	10	482	D5000维护	48.19	2022-06-29	10	轻载	5009.12	0	镇江.春城变/2号主	29.05	10千伏Ⅱ段母线	38	8720	5009.12
句容	春蒲1C15线	10	482	D5000维护	76.68	2022-06-22	15.91	轻载	4515.67	0	镇江.春城变/2号主	29.05	10千伏Ⅱ段母线	39	9640	4515.67
句容	春天1C14线	10	482	D5000维护	139.29	2022-06-28	28.9	轻载	3431.27	0	镇江.春城变/2号主	29.05	10千伏Ⅱ段母线	26	5570	3431.27
句容	春吴1C08线	10	482	D5000维护	103.76	2022-05-30	21.53	轻载	4046.64	0	镇江.春城变/1号主	20.6	10千伏Ⅰ段母线	70	17495	4046.64
句容	春西1C07线	10	482	D5000维护	43.62	2022-05-27	9.05	轻载	5088.27	0	镇江.春城变/1号主	20.6	10千伏Ⅰ段母线	36	7640	5088.27
句容	春新1C16线	10	482	D5000维护	62.96	2022-06-27	13.06	轻载	4753.3	0	镇江.春城变/2号主	29.05	10千伏Ⅱ段母线	26	12415	4753.3
句容	春镇1C10线	10	482	D5000维护	173.05	2022-06-27	35.9	轻载	2846.54	0	镇江.春城变/1号主	20.6	10千伏Ⅰ段母线	64	21655	2846.54
句容	电石224线	10	482	D5000维护	51.36	2022-06-24	10.66	轻载	4954.21	0	镇江.三岔变/1号主	5.68	10千伏Ⅰ段母线	35	10090	4954.21
句容	丁村151线	10	482	D5000维护	124.16	2022-06-26	25.76	轻载	3693.32	0	镇江.大卓变/1号主	6.38	10千伏Ⅰ段母线	78	18895	3693.32
句容	丁葡1C05线	10	482	D5000维护	73.51	2022-06-21	15.25	轻载	4570.57	0	镇江.春城变/1号主	20.6	10千伏Ⅰ段母线	75	20720	4570.57
句容	东安Ⅰ1D11线	10	482	D5000维护	0.05	2022-06-05	0.01	轻载	5842.9	0	镇江.东昌变/1号主	13.7	10千伏Ⅰ段母线	0		5842.9
句容	东安Ⅱ1D12线	10	482	D5000维护	0.2	2022-06-09	0.04	轻载	5840.3	0	镇江.东昌变/1号主	13.7	10千伏Ⅰ段母线	0		5840.3
句容	东坊285线	10	550	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东坊285线	10	482	D5000维护	108.4	2022-05-10	22.49	轻载	3966.28	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏Ⅰ段母线	163	60520	3966.28
句容	东高154线	10	482	D5000维护	54.68	2022-06-27	11.34	轻载	4896.71	0	镇江.东昌变/2号主	29.93	10千伏Ⅱ段母线	45	14210	4896.71
句容	东湖158线	10	482	D5000维护	40.5	2022-06-02	8.4	轻载	5142.31	0	镇江.东昌变/2号主	29.93	10千伏Ⅱ段母线	2	900	5142.31
句容	东暨155线	10	482	D5000维护	70.86	2022-04-25	14.7	轻载	4616.47	0	镇江.东昌变/1号主	13.7	10千伏Ⅰ段母线	33	11880	4616.47
句容	东暨Ⅱ156线	10	482	D5000维护	283.21	2022-04-06	58.76	中载	938.57	0	镇江.东昌变/2号主	29.93	10千伏Ⅱ段母线	16	6680	938.57
句容	东贾277线	10	482	D5000维护	66.4	2022-06-27	13.78	轻载	4693.72	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏Ⅲ段母线	53	26035	4693.72
句容	东贾277线	10	300	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	3637.2	0				0		3637.2
句容	东姜157线	10	482	D5000维护	68.43	2022-06-27	14.2	轻载	4658.56	0	镇江.东昌变/1号主	13.7	10千伏Ⅰ段母线	34	6435	4658.56
句容	东南273线	10	482	D5000维护	263.16	2022-06-27	54.6	中载	1285.84	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏Ⅰ段母线	68	30845	1285.84

句容	东南273线	10	550	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东桥1D15线	10	482	D5000维护	275.64	2022-06-27	57.19	中载	1069.68	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏III段母线	0		1069.68
句容	东桥279线	10	550	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东润1D12线	10	482	D5000维护	165.24	2022-06-27	34.28	轻载	2981.81	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏II段母线	44	27570	2981.81
句容	东润283线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	东上282线	10	482	D5000维护	151.8	2022-06-27	31.49	轻载	3214.59	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏I段母线	43	19540	3214.59
句容	东上282线	10	550	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东亭275线	10	482	D5000维护	182.28	2022-06-26	37.82	轻载	2686.68	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏I段母线	108	38090	2686.68
句容	东亭275线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	东衣252线	10	482	D5000维护	74.7	2022-06-27	15.5	轻载	4549.96	0	镇江.东昌变/2号主	29.93	10千伏II段母线	62	23035	4549.96
句容	东御286线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.句容东门变/1		10千伏II段母线	3	1890	5843.77
句容	东兆281线	10	482	D5000维护	189.36	2022-06-26	39.29	轻载	2564.05	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏II段母线	86	41930	2564.05
句容	东兆281线	10	550	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东镇152线	10	482	D5000维护	82.9	2022-06-22	17.2	轻载	4407.94	0	镇江.东昌变/2号主	29.93	10千伏II段母线	31	13830	4407.94
句容	都茂162线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.京容变/2号主	2.89	10千伏II段母线	0		2890
句容	二0二116线	10	482	D5000维护	137.68	2022-06-29	28.56	轻载	3459.15	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏III段母线	29	12075	3459.15
句容	二圣125线	10	482	D5000维护	62.07	2022-06-23	12.88	轻载	4768.72	0	镇江.二圣变/1号主	2.53	10千伏I段母线	42	12110	2530
句容	二水厂164线	10	482	D5000维护	79.35	2022-06-10	16.46	轻载	4469.43	0	镇江.京容变/1号主	3.01	10千伏I段母线	0		3010
句容	二新126线	10	482	D5000维护	102.51	2022-06-25	21.27	轻载	4068.29	0	镇江.二圣变/1号主	2.53	10千伏I段母线	66	16265	2530
句容	佶池212线	10	482	D5000维护	94.86	2022-06-26	19.68	轻载	4200.79	0	镇江.陈武变/1号主	3.75	10千伏I段母线	67	14430	3750
句容	法院181线	10	482	D5000维护	260	2022-06-23	53.94	中载	1340.57	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏III段母线	45	15840	1340.57
句容	方山152线	10	482	D5000维护	78.56	2022-06-26	16.3	轻载	4483.11	0	镇江.磨盘变/2号主	4.08	10千伏II段母线	64	18360	4080
句容	风塘294线	10	482	D5000维护	268.43	2022-06-15	55.69	中载	1194.56	0	镇江.白兔变/1号主	4.27	10千伏II段母线	27	8570	1194.56
句容	风塘II295线	10	482	D5000维护	69.95	2022-06-28	14.51	轻载	4632.23	0	镇江.白兔变/1号主	4.27	10千伏II段母线	24	7350	4270
句容	凤凰城1M08	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏II段母线	0		5843.77
句容	风坛1H29线	10	482	D5000维护	132.19	2022-06-17	27.43	轻载	3554.24	0	镇江.和平变/2号主	22.91	10千伏III段母线	50	15555	3554.24
句容	凤雅苑1M05	10	482	D5000维护	111.48	2022-06-25	23.13	轻载	3912.93	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏I段母线	69	56530	3912.93
句容	凤仪苑1M17	10	482	D5000维护	60	2022-06-28	12.45	轻载	4804.57	0	镇江.黄梅变/2号主	31.72	10千伏III段母线	36	27670	4804.57
句容	浮山1F01线	10	482	D5000维护	103.32	2022-04-11	21.44	轻载	4054.27	0	镇江.浮山变/1号主	31.43	10千伏I段母线	69	16745	4054.27
句容	富仕苑1C42线	10	482	D5000维护	18.48	2022-06-26	3.83	轻载	5523.69	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏IV段母线	15	12800	5523.69
句容	高德157线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.磨盘变/2号主	4.08	10千伏II段母线	0		4080
句容	葛东244线	10	482	D5000维护	82.64	2022-06-24	17.15	轻载	4412.44	0	镇江.葛村变/2号主	4.44	10千伏II段母线	86	24060	4412.44
句容	葛湖245线	10	482	D5000维护	41.32	2022-06-29	8.57	轻载	5128.11	0	镇江.葛村变/1号主	5.92	10千伏I段母线	41	11125	5128.11
句容	葛祁248线	10	482	D5000维护	114.29	2022-05-14	23.71	轻载	3864.27	0	镇江.葛村变/2号主	4.44	10千伏II段母线	66	15245	3864.27
句容	葛西243线	10	482	D5000维护	129.23	2022-05-13	26.81	轻载	3605.5	0	镇江.葛村变/1号主	5.92	10千伏I段母线	76	20890	3605.5
句容	葛镇246线	10	482	D5000维护	132.75	2022-06-16	27.54	轻载	3544.54	0	镇江.葛村变/2号主	4.44	10千伏II段母线	24	8385	3544.54
句容	工业园I1H12	10	482	D5000维护	30.38	2022-04-12	6.3	轻载	5317.59	0	镇江.后白变/1号主	32.02	10kV I 母线	0		5317.59
句容	工业园II1H24	10	482	D5000维护	103.62	2022-05-30	21.5	轻载	4049.07	0	镇江.后白变/2号主	26.22	10kVIV 母线	0		4049.07
句容	公园道1J11线	10	482	D5000维护	193.36	2022-05-17	40.12	轻载	2494.77	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏II段母线	29	21210	2494.77
句容	固江1M15线	10	482	D5000维护	151.92	2022-06-26	31.52	轻载	3212.51	0	镇江.黄梅变/2号主	31.72	10千伏III段母线	105	29860	3212.51

句容	官桥213线	10	482	D5000维护	134.52	2022-04-05	27.91	轻载	3513.88	0	镇江.陈武变/1号主	3.75	10千伏Ⅰ段母线	42	10170	3513.88
句容	光杆Ⅰ1G12线	10	482	D5000维护	253.2	2022-06-28	52.53	中载	1458.34	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅱ段母线	2	6030	1458.34
句容	光杆Ⅱ1G13线	10	482	D5000维护	111.8	2022-06-29	23.2	轻载	3907.39	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅲ段母线	2	100	3907.39
句容	郭陈133线	10	482	D5000维护	91.44	2022-06-26	18.97	轻载	4260.03	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅰ段母线	85	21395	4260.03
句容	郭戴136线	10	482	D5000维护	185	2022-06-24	38.38	轻载	2639.57	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅰ段母线	120	38135	2639.57
句容	郭港138线	10	482	D5000维护	291.6	2022-04-11	60.5	中载	793.26	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅰ段母线	20	13295	793.26
句容	郭葛1G09线	10	482	D5000维护	55.08	2022-05-13	11.43	轻载	4889.78	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅱ段母线	7	1815	4889.78
句容	郭三Ⅰ1G10线	10	482	D5000维护	213.84	2022-06-24	44.37	轻载	2140.06	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅱ段母线	11	17950	2140.06
句容	郭三Ⅱ1G11线	10	482	D5000维护	103.08	2022-06-03	21.39	轻载	4058.42	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅱ段母线	4	2400	4058.42
句容	郭镇1G08线	10	482	D5000维护	153.12	2022-06-29	31.77	轻载	3191.73	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅱ段母线	51	20515	3191.73
句容	哈佛123线	10	482	D5000维护	121.39	2022-06-26	25.18	轻载	3741.29	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅲ段母线	36	22315	3741.29
句容	和宝1H15线	10	482	D5000维护	68.73	2022-06-25	14.26	轻载	4653.36	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	16	5625	4653.36
句容	和鲍1H16线	10	482	D5000维护	79.17	2022-06-27	16.43	轻载	4472.54	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	124	43835	4472.54
句容	和德Ⅰ1H06线	10	600	D5000维护	268.35	2022-06-27	44.72	轻载	2626.58	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	133	96610	2626.58
句容	和德Ⅱ1H21线	10	600	D5000维护	197.64	2022-06-26	32.94	轻载	3851.28	0	镇江.和平变/2号主	22.91	10千伏Ⅲ段母线	88	62095	3851.28
句容	和坊Ⅰ1H11线	10	482	D5000维护	193.23	2022-06-29	40.09	轻载	2497.02	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	125	56420	2497.02
句容	和坊Ⅱ1H12线	10	482	D5000维护	53.98	2022-06-27	11.2	轻载	4908.83	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	22	8325	4908.83
句容	和湖Ⅲ1H07线	10	600	D5000维护	61.66	2022-06-26	10.28	轻载	6206.45	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	40	23890	6206.45
句容	和湖Ⅳ1H28线	10	600	D5000维护	242.31	2022-06-26	40.38	轻载	3077.59	0	镇江.和平变/2号主	22.91	10千伏Ⅲ段母线	118	81565	3077.59
句容	和埭1H19线	10	482	D5000维护	194.46	2022-06-27	40.34	轻载	2475.72	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	106	53015	2475.72
句容	和配1H20线	10	482	D5000维护	134.27	2022-05-26	27.86	轻载	3518.21	0	镇江.和平变/2号主	22.91	10千伏Ⅲ段母线	64	26300	3518.21
句容	和墅1H17线	10	482	D5000维护	104	2022-06-27	21.58	轻载	4042.49	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	38	25215	4042.49
句容	和坛1H13线	10	482	D5000维护	257.73	2022-06-26	53.47	中载	1379.88	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	73	36025	1379.88
句容	和亭1H18线	10	482	D5000维护	58.87	2022-06-26	12.21	轻载	4824.14	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	28	16970	4824.14
句容	和镇1H10线	10	482	D5000维护	148.8	2022-06-27	30.87	轻载	3266.55	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	39	20450	3266.55
句容	恒大Ⅰ1H09线	10	482	D5000维护	262.09	2022-06-26	54.38	中载	1304.37	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	57	45620	1304.37
句容	恒大Ⅱ1H27线	10	482	D5000维护	246.8	2022-06-26	51.2	中载	1569.19	0	镇江.和平变/2号主	22.91	10千伏Ⅲ段母线	55	43640	1569.19
句容	恒大Ⅲ1H05线	10	600	D5000维护	135.19	2022-06-26	22.53	轻载	4932.91	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	98	74600	4932.91
句容	恒大Ⅳ1H22线	10	600	D5000维护	275.24	2022-06-26	45.87	轻载	2507.24	0	镇江.和平变/2号主	22.91	10千伏Ⅲ段母线	117	89270	2507.24
句容	后浮1H04线	10	482	D5000维护	0.26	2022-04-16	0.05	轻载	5839.26	0	镇江.后白变/1号主	32.02	10kVⅠ母线	0		5839.26
句容	后福1H08线	10	482	D5000维护	95.57	2022-06-29	19.83	轻载	4188.5	0	镇江.后白变/1号主	32.02	10kVⅠ母线	0		4188.5
句容	后高1H17线	10	482	D5000维护	184.2	2022-06-27	38.22	轻载	2653.42	0	镇江.后白变/2号主	26.22	10kVⅡ母线	0		2653.42
句容	后高Ⅱ1H03线	10	482	D5000维护	62.21	2022-04-28	12.91	轻载	4766.29	0	镇江.后白变/1号主	32.02	10kVⅠ母线	0		4766.29
句容	后古1H02线	10	482	D5000维护	78.91	2022-06-21	16.37	轻载	4477.05	0	镇江.后白变/1号主	32.02	10kVⅠ母线	0		4477.05
句容	后芦1H16线	10	482	D5000维护	65.19	2022-06-26	13.52	轻载	4714.68	0	镇江.后白变/2号主	26.22	10kVⅡ母线	0		4714.68
句容	后茅1H10线	10	482	D5000维护	101.22	2022-06-17	21	轻载	4090.64	0	镇江.后白变/1号主	32.02	10kVⅠ母线	0		4090.64
句容	后西1H18线	10	482	D5000维护	130.98	2022-06-29	27.17	轻载	3575.19	0	镇江.后白变/2号主	26.22	10kVⅡ母线	0		3575.19
句容	后镇1H14线	10	482	D5000维护	167.24	2022-06-26	34.7	轻载	2947.17	0	镇江.后白变/2号主	26.22	10kVⅡ母线	0		2947.17
句容	花语墅1C21线	10	482	D5000维护	162.12	2022-06-22	33.63	轻载	3035.85	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏Ⅱ段母线	93	31730	3035.85
句容	华电Ⅰ1Y12线	10	482	D5000维护	1.32	2022-05-27	0.27	轻载	5820.91	0	镇江.沿江变/2号主	21.57	10千伏Ⅱ段母线	2		5820.91

句容	华电Ⅱ1Y04线	10	482	D5000维护	259.41	2022-06-29	53.82	中载	1350.79	0	镇江.沿江变/1号主	15.42	10千伏Ⅰ段母线	36	18380	1350.79
句容	黄开Ⅰ1M06	10	600	D5000维护	295.6	2022-06-26	49.27	轻载	2154.61	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏Ⅰ段母线	118	89530	2154.61
句容	黄开Ⅱ1M13	10	600	D5000维护	328.8	2022-06-26	54.8	中载	1579.58	0	镇江.黄梅变/2号主	31.72	10千伏Ⅲ段母线	160	120200	1579.58
句容	黄梅187线	10	482	D5000维护	147.72	2022-06-22	30.65	轻载	3285.26	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏Ⅰ段母线	41	9390	3285.26
句容	黄学1M01线	10	482	D5000维护	131.76	2022-06-22	27.34	轻载	3561.68	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏Ⅰ段母线	1	7980	3561.68
句容	集镇123线	10	482	D5000维护	175.12	2022-06-16	36.33	轻载	2810.69	0	镇江.二圣变/1号主	2.53	10千伏Ⅱ段母线	73	21915	2530
句容	集镇134线	10	482	D5000维护	58.8	2022-06-26	12.2	轻载	4825.35	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅰ段母线	29	11820	4825.35
句容	集镇1F15线	10	482	D5000维护	185.16	2022-06-27	38.41	轻载	2636.8	0	镇江.浮山变/2号主	35.33	10千伏Ⅱ段母线	48	18260	2636.8
句容	集镇1M02线	10	482	D5000维护	199.44	2022-06-29	41.38	轻载	2389.47	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏Ⅰ段母线	98	39070	2389.47
句容	集镇215线	10	482	D5000维护	175.44	2022-06-23	36.4	轻载	2805.15	0	镇江.陈武变/2号主	5.14	10千伏Ⅱ段母线	61	17200	2805.15
句容	集镇241线	10	482	D5000维护	79.12	2022-04-07	16.41	轻载	4473.41	0	镇江.葛村变/1号主	5.92	10千伏Ⅰ段母线	20	8010	4473.41
句容	监狱254线	10	482	D5000维护	184.78	2022-06-27	38.34	轻载	2643.38	0	镇江.东昌变/2号主	29.93	10千伏Ⅱ段母线	1		2643.38
句容	江港1Y10线	10	482	D5000维护	115.17	2022-05-12	23.89	轻载	3849.02	0	镇江.沿江变/2号主	21.57	10千伏Ⅱ段母线	27	5320	3849.02
句容	江工ⅠY09线	10	482	D5000维护	152.28	2022-04-06	31.59	轻载	3206.28	0	镇江.沿江变/2号主	21.57	10千伏Ⅱ段母线	3	3130	3206.28
句容	江工Ⅱ1Y01线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.沿江变/1号主	15.42	10千伏Ⅰ段母线	1	630	5843.77
句容	江河1Y03线	10	482	D5000维护	48.65	2022-05-03	10.09	轻载	5001.15	0	镇江.沿江变/1号主	15.42	10千伏Ⅰ段母线	31	5295	5001.15
句容	江开1Y33线	10	482	D5000维护	0	2022-06-03	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	江天ⅠY05线	10	482	D5000维护	227.7	2022-05-21	47.24	轻载	1900	0	镇江.沿江变/1号主	15.42	10千伏Ⅰ段母线	1	3130	1900
句容	江天Ⅱ1Y13线	10	482	D5000维护	152.94	2022-06-28	31.73	轻载	3194.85	0	镇江.沿江变/2号主	21.57	10千伏Ⅲ段母线	9	3360	3194.85
句容	江下1Y02线	10	482	D5000维护	372.99	2022-06-27	77.38	重载	0	0	镇江.沿江变/1号主	15.42	10千伏Ⅰ段母线	48	17350	0
句容	江阅1Y08线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.沿江变/1号主	15.42	10千伏Ⅱ段母线	1	320	5843.77
句容	江韵1G15线	10	482	D5000维护	51.72	2022-06-28	10.73	轻载	4947.98	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅲ段母线	1	2500	4947.98
句容	金山1F13线	10	482	D5000维护	160	2022-06-22	33.2	轻载	3072.57	0	镇江.浮山变/2号主	35.33	10千伏Ⅱ段母线	39	10900	3072.57
句容	金星135线	10	482	D5000维护	185.52	2022-06-20	38.49	轻载	2630.56	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅰ段母线	90	29285	2630.56
句容	京百1H08线	10	600	D5000维护	310.59	2022-06-26	51.76	中载	1894.98	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏Ⅰ段母线	88	71680	1894.98
句容	京黄168线	10	482	D5000维护	94.93	2022-06-16	19.7	轻载	4199.58	0	镇江.京容变/1号主	3.01	10千伏Ⅱ段母线	46	23160	3010
句容	京西163线	10	482	D5000维护	98.68	2022-06-30	20.47	轻载	4134.63	0	镇江.京容变/1号主	3.01	10千伏Ⅰ段母线	25	12175	3010
句容	京西1X09线	10	482	D5000维护	18.32	2022-06-17	3.8	轻载	5526.47	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅱ段母线	37	23570	5526.47
句容	句贾1J21线	10	482	D5000维护	161.62	2022-06-27	33.53	轻载	3044.51	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅳ段母线	108	28255	3044.51
句容	句农1J20线	10	482	D5000维护	134.1	2022-06-06	27.82	轻载	3521.16	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅳ段母线	2	6780	3521.16
句容	句润1J27线	10	482	D5000维护	12.53	2022-06-26	2.6	轻载	5626.75	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅴ段母线	4	3200	5626.75
句容	句亭1J22线	10	482	D5000维护	7.08	2022-04-01	1.47	轻载	5721.14	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅳ段母线	5	2400	5721.14
句容	句西1J36线	10	482	D5000维护	81.79	2022-04-30	16.97	轻载	4427.17	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅵ段母线	0		4427.17
句容	句卓121线	10	482	D5000维护	147.96	2022-06-17	30.7	轻载	3281.1	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅰ段母线	89	39730	3281.1
句容	聚星1G28线	10	482	D5000维护	44.88	2022-04-07	9.31	轻载	5066.45	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏Ⅳ段母线	1	5600	5066.45
句容	开关站1C18线	10	482	D5000维护	4.57	2022-05-24	0.95	轻载	5764.62	0	镇江.春城变/2号主	29.05	10千伏Ⅱ段母线	0		5764.62
句容	开关站Ⅰ1J09	10	482	D5000维护	238.09	2022-06-26	49.4	轻载	1720.05	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅱ段母线	0		1720.05
句容	开关站Ⅱ1J18	10	550	D5000维护	306.85	2022-06-27	55.79	中载	1353.56	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅲ段母线	43	36200	1353.56
句容	可一1H26线	10	482	D5000维护	32.24	2022-06-27	6.69	轻载	5285.37	0	镇江.和平变/2号主	22.91	10千伏Ⅲ段母线	3	4770	5285.37
句容	孔塘137线	10	482	D5000维护	116.76	2022-06-26	24.22	轻载	3821.48	0	镇江.郭庄变/1号主	39.1	10千伏Ⅰ段母线	70	19128	3821.48

句容	李塔155线	10	482	D5000维护	59.28	2022-06-27	12.3	轻载	4817.04	0	镇江.磨盘变/2号主	4.08	10千伏Ⅱ段母线	113	28905	4080
句容	李塔Ⅱ156线	10	482	D5000维护	47.6	2022-06-28	9.88	轻载	5019.34	0	镇江.磨盘变/1号主	4.6	10千伏Ⅰ段母线	80	20035	4600
句容	利生1H05线	10	482	D5000维护	88.48	2022-06-24	18.36	轻载	4311.29	0	镇江.后白变/1号主	32.02	10kVⅠ母线	0		4311.29
句容	林场192线	10	482	D5000维护	151.71	2022-06-29	31.48	轻载	3216.15	0	镇江.袁巷变/1号主	6.16	10千伏Ⅰ段母线	82	19180	3216.15
句容	林梅124线	10	482	D5000维护	101.63	2022-06-18	21.09	轻载	4083.54	0	镇江.二圣变/1号主	2.53	10千伏Ⅱ段母线	61	18465	2530
句容	龙嘉1J12线	10	482	D5000维护	119.5	2022-06-29	24.79	轻载	3774.03	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅱ段母线	37	28060	3774.03
句容	仑山湖153线	10	482	D5000维护	18.06	2022-06-26	3.75	轻载	5530.97	0	镇江.东昌变/1号主	13.7	10千伏Ⅰ段母线	2	630	5530.97
句容	马埂194线	10	482	D5000维护	137.53	2022-05-09	28.53	轻载	3461.75	0	镇江.袁巷变/2号主	4.91	10千伏Ⅱ段母线	69	14370	3461.75
句容	马埂Ⅱ191线	10	485	经验值	61.2	2022-06-26	12.62	轻载	4820.16	0	镇江.袁巷变/1号主	6.16	10千伏Ⅰ段母线	0		4820.16
句容	茅晨1M03线	10	482	D5000维护	112.07	2022-06-17	23.25	轻载	3902.72	0	镇江.茅峰变/1号主	21.26	10kVⅠ段母线	38	11310	3902.72
句容	茅宫1M13线	10	482	D5000维护	55.26	2022-06-28	11.46	轻载	4886.66	0	镇江.茅峰变/2号主	23.6	10kVⅡ段母线	3	11360	4886.66
句容	茅河1M06线	10	482	D5000维护	33.64	2022-06-18	6.98	轻载	5261.12	0	镇江.茅峰变/1号主	21.26	10kVⅠ段母线	0		5261.12
句容	茅后1M08线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.茅峰变/1号主	21.26	10kVⅠ段母线	0		5843.77
句容	茅嘉1M09线	10	482	D5000维护	43.55	2022-06-28	9.04	轻载	5089.48	0	镇江.茅峰变/1号主	21.26	10kVⅠ段母线	2	4860	5089.48
句容	茅开Ⅰ1M01	10	482	D5000维护	25.6	2022-06-27	5.31	轻载	5400.38	0	镇江.茅峰变/1号主	21.26	10kVⅠ段母线	0		5400.38
句容	茅开Ⅱ1M16	10	482	D5000维护	83.56	2022-06-18	17.34	轻载	4396.51	0	镇江.茅峰变/2号主	23.6	10kVⅡ段母线	0		4396.51
句容	茅石Ⅰ1M04	10	482	D5000维护	120.66	2022-06-29	25.03	轻载	3753.94	0	镇江.茅峰变/1号主	21.26	10kVⅠ段母线	0		3753.94
句容	茅石Ⅱ1M15	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.茅峰变/2号主	23.6	10kVⅡ段母线	0		5843.77
句容	茅亭1M07线	10	482	D5000维护	54.79	2022-06-02	11.37	轻载	4894.81	0	镇江.茅峰变/1号主	21.26	10kVⅠ段母线	0		4894.81
句容	茅湾1M14线	10	482	D5000维护	45.68	2022-06-25	9.48	轻载	5052.59	0	镇江.茅峰变/2号主	23.6	10kVⅡ段母线	41	17955	5052.59
句容	茅西1F14线	10	482	D5000维护	105.84	2022-06-26	21.96	轻载	4010.62	0	镇江.浮山变/2号主	35.33	10千伏Ⅱ段母线	49	19700	4010.62
句容	茅镇1M18线	10	482	D5000维护	42.95	2022-06-27	8.91	轻载	5099.87	0	镇江.茅峰变/2号主	23.6	10kVⅡ段母线	0		5099.87
句容	茅庄291线	10	482	D5000维护	106.8	2022-05-31	22.16	轻载	3993.99	0	镇江.白兔变/1号主	4.27	10千伏Ⅰ段母线	48	11745	3993.99
句容	梅河Ⅰ1M11	10	482	D5000维护	2.28	2022-06-26	0.47	轻载	5804.28	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏Ⅱ段母线	0		5804.28
句容	梅河Ⅱ1M22	10	482	D5000维护	6.48	2022-04-26	1.34	轻载	5731.53	0	镇江.黄梅变/2号主	31.72	10千伏Ⅳ段母线	0		5731.53
句容	蒙爱城1C11线	10	482	D5000维护	34.82	2022-06-26	7.22	轻载	5240.69	0	镇江.春城变/2号主	29.05	10千伏Ⅱ段母线	0		5240.69
句容	蒙爱城Ⅱ1C04	10	482	D5000维护	27.08	2022-06-24	5.62	轻载	5374.74	0	镇江.春城变/1号主	20.6	10千伏Ⅰ段母线	0		5374.74
句容	明豪174线	10	482	D5000维护	111.1	2022-06-27	23.05	轻载	3919.52	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏Ⅲ段母线	48	26070	3919.52
句容	明旺175线	10	482	D5000维护	83.5	2022-06-27	17.32	轻载	4397.55	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏Ⅲ段母线	30	13375	4397.55
句容	南空1H24线	10	482	D5000维护	166.96	2022-04-01	34.64	轻载	2952.02	0	镇江.和平变/2号主	22.91	10千伏Ⅲ段母线	0		2952.02
句容	南门185线	10	482	D5000维护	307.84	2022-06-23	63.87	中载	511.98	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏Ⅰ段母线	94	34405	511.98
句容	南巷1M04线	10	482	D5000维护	102.48	2022-06-29	21.26	轻载	4068.81	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏Ⅰ段母线	42	13195	4068.81
句容	南巷Ⅱ1M03	10	482	D5000维护	26.76	2022-06-29	5.55	轻载	5380.28	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏Ⅰ段母线	53	17315	5380.28
句容	农场163线	10	482	D5000维护	287.19	2022-06-04	59.58	中载	869.64	0	镇江.亭子变/2号主	31.05	10千伏Ⅱ段母线	19	3705	869.64
句容	农学1C06线	10	482	D5000维护	56.39	2022-04-11	11.7	轻载	4867.09	0	镇江.春城变/1号主	20.6	10千伏Ⅰ段母线	0		4867.09
句容	帕缇亚115线	10	482	D5000维护	96.94	2022-06-26	20.11	轻载	4164.77	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅰ段母线	3	3000	4164.77
句容	启迪1M10线	10	482	D5000维护	53.4	2022-05-07	11.08	轻载	4918.88	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏Ⅱ段母线	0		4918.88
句容	铃塘1D13线	10	482	D5000维护	226.68	2022-06-27	47.03	轻载	1917.67	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏Ⅲ段母线	0		1917.67
句容	铃塘271线	10	550	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	6668.2	0				21	7360	6668.2
句容	桥财139线	10	423	D5000维护	98.46	2022-05-30	23.28	轻载	3423.12	0	镇江.桥头变/1号主	29.19	10千伏Ⅰ段母线	2		3423.12

句容	桥工Ⅰ138线	10	423	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	5128.45	0	镇江.桥头变/2号主	27.36	10千伏Ⅱ段母线	3	5650	5128.45
句容	桥工Ⅱ142线	10	482	D5000维护	11.94	2022-06-26	2.48	轻载	5636.97	0	镇江.桥头变/2号主	27.36	10千伏Ⅱ段母线	8	2615	5636.97
句容	桥河133线	10	482	D5000维护	85.53	2022-06-26	17.74	轻载	4362.39	0	镇江.桥头变/1号主	29.19	10千伏Ⅰ段母线	64	15850	4362.39
句容	桥江Ⅰ134线	10	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	5843.77	0	镇江.桥头变/2号主	27.36	10千伏Ⅱ段母线	1	80	5843.77
句容	桥江Ⅱ132线	10	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	5843.77	0	镇江.桥头变/2号主	27.36	10千伏Ⅱ段母线	0		5843.77
句容	桥六146线	10	482	D5000维护	105.24	2022-06-29	21.83	轻载	4021.01	0	镇江.桥头变/2号主	27.36	10千伏Ⅱ段母线	46	11415	4021.01
句容	桥天137线	10	482	D5000维护	3.26	2022-06-19	0.68	轻载	5787.3	0	镇江.桥头变/1号主	29.19	10千伏Ⅰ段母线	6	4770	5787.3
句容	桥镇144线	10	482	D5000维护	246.55	2022-06-27	51.15	中载	1573.52	0	镇江.桥头变/2号主	27.36	10千伏Ⅱ段母线	75	32065	1573.52
句容	青城225线	10	482	D5000维护	73.59	2022-06-24	15.27	轻载	4569.19	0	镇江.三岔变/1号主	5.68	10千伏Ⅱ段母线	49	12130	4569.19
句容	晴园124线	10	482	D5000维护	155.04	2022-06-26	32.17	轻载	3158.48	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅰ段母线	25	14920	3158.48
句容	人民医院1D05	10	482	D5000维护	82.08	2022-05-27	17.03	轻载	4422.14	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏Ⅰ段母线	0		4422.14
句容	容白1R03线	10	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	5843.77	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅠ段母线	3	330	5843.77
句容	容甲1R06线	10	482	D5000维护	73.86	2022-06-27	15.32	轻载	4564.51	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅡ段母线	86	24295	4564.51
句容	容姜1R08线	10	482	D5000维护	106.93	2022-06-24	22.18	轻载	3991.74	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅡ段母线	89	20880	3991.74
句容	容井1R09线	10	482	D5000维护	127.68	2022-05-08	26.49	轻载	3632.35	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅡ段母线	54	11600	3632.35
句容	容开Ⅰ1X01线	10	482	D5000维护	64.18	2022-06-29	13.32	轻载	4732.17	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅰ段母线	22	27490	4732.17
句容	容开Ⅱ1X12线	10	482	D5000维护	95.04	2022-06-27	19.72	轻载	4197.68	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅱ段母线	39	31480	4197.68
句容	容仑Ⅰ1R05线	10	482	D5000维护	72.81	2022-06-12	15.11	轻载	4582.7	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅠ段母线	4	3230	4582.7
句容	容仑Ⅱ1R11线	10	482	D5000维护	68.94	2022-06-26	14.3	轻载	4649.73	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅢ段母线	69	31500	4649.73
句容	容马1R01线	10	482	D5000维护	107.98	2022-06-27	22.4	轻载	3973.55	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅠ段母线	40	10540	3973.55
句容	容南1R02线	10	482	D5000维护	37.99	2022-05-30	7.88	轻载	5185.78	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅠ段母线	87	23740	5185.78
句容	容祥1R10线	10	482	D5000维护	37.99	2022-06-26	7.88	轻载	5185.78	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅡ段母线	46	14275	5185.78
句容	容镇1R04线	10	550	D5000维护	255.01	2022-06-27	46.37	轻载	2251.43	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅠ段母线	97	27865	2251.43
句容	容镇1X02线	10	482	D5000维护	16.39	2022-04-29	3.4	轻载	5559.89	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅰ段母线	69	33820	5559.89
句容	容庄1R07线	10	482	D5000维护	202.25	2022-06-26	41.96	轻载	2340.8	0	江苏.容东变/#1主	107.7	10kVⅡ段母线	201	55710	2340.8
句容	三中184线	10	482	D5000维护	177.24	2022-06-27	36.77	轻载	2773.97	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏Ⅰ段母线	41	15925	2773.97
句容	上杆195线	10	482	D5000维护	140.22	2022-06-20	29.09	轻载	3415.16	0	镇江.袁巷变/2号主	4.91	10千伏Ⅱ段母线	40	9725	3415.16
句容	上荣296线	10	482	D5000维护	347.08	2022-06-07	72.01	重载	0	0	镇江.白兔变/1号主	4.27	10千伏Ⅱ段母线	66	18820	0
句容	上书房1J19线	10	482	D5000维护	236.37	2022-05-19	49.04	轻载	1749.84	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅳ段母线	65	53170	1749.84
句容	神富1H01线	10	482	D5000维护	112.17	2022-06-17	23.27	轻载	3900.98	0	镇江.后白变/1号主	32.02	10kVⅠ母线	0		3900.98
句容	神富Ⅱ1H13线	10	482	D5000维护	347.36	2022-06-18	72.07	重载	0	0	镇江.后白变/2号主	26.22	10kVⅡ母线	0		0
句容	石安1S28线	10	482	D5000维护	16.77	2022-06-29	3.48	轻载	5553.31	0	镇江.石狮变/2号主	32.44	10千伏Ⅱ段母线	0		5553.31
句容	石坝1S04线	10	482	D5000维护	99.54	2022-04-28	20.65	轻载	4119.74	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	10千伏Ⅰ段母线	19	3920	4119.74
句容	石超Ⅱ1S25线	10	482	D5000维护	148.61	2022-06-29	30.83	轻载	3269.84	0	镇江.石狮变/2号主	32.44	10千伏Ⅱ段母线	2	16555	3269.84
句容	石城1S21线	10	482	D5000维护	269.43	2022-06-17	55.9	中载	1177.24	0	镇江.石狮变/2号主	32.44	10千伏Ⅱ段母线	49	16850	1177.24
句容	石崇1S27线	10	482	D5000维护	0.11	2022-06-13	0.02	轻载	5841.86	0	镇江.石狮变/2号主	32.44	10千伏Ⅱ段母线	0		5841.86
句容	石凤Ⅰ1S06线	10	482	D5000维护	53.46	2022-05-31	11.09	轻载	4917.84	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	10千伏Ⅰ段母线	13	7750	4917.84
句容	石凤Ⅱ1S07线	10	482	D5000维护	372.84	2022-06-22	77.35	重载	0	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	10千伏Ⅰ段母线	67	33015	0
句容	石富1S10线	10	482	D5000维护	23.57	2022-06-27	4.89	轻载	5435.54	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	10千伏Ⅰ段母线	6	4800	5435.54
句容	石马1S02线	10	482	D5000维护	151.25	2022-06-26	31.38	轻载	3224.12	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	10千伏Ⅰ段母线	94	28440	3224.12

句容	石桥1S05线	10	482	D5000维护	78.44	2022-06-26	16.27	轻载	4485.19	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	10千伏Ⅰ段母线	49	10850	4485.19
句容	石塘1S03线	10	482	D5000维护	66.83	2022-04-14	13.87	轻载	4686.27	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	10千伏Ⅰ段母线	71	15360	4686.27
句容	石桃1S29线	10	482	D5000维护	221.35	2022-06-24	45.92	轻载	2009.99	0	镇江.石狮变/2号主	32.44	10千伏Ⅱ段母线	0		2009.99
句容	石镇1S01线	10	482	D5000维护	102.71	2022-06-21	21.31	轻载	4064.83	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	10千伏Ⅰ段母线	49	17170	4064.83
句容	时代城1J28线	10	482	D5000维护	34.71	2022-06-27	7.2	轻载	5242.59	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅴ段母线	13	10020	5242.59
句容	水畔Ⅰ1X05线	10	482	D5000维护	154.89	2022-06-26	32.13	轻载	3161.07	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅰ段母线	51	42070	3161.07
句容	水畔Ⅱ1X10线	10	482	D5000维护	228.68	2022-06-29	47.44	轻载	1883.03	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅱ段母线	66	55210	1883.03
句容	苏博特258线	10	482	D5000维护	136.09	2022-04-07	28.23	轻载	3486.69	0	镇江.东昌变/2号主	29.93	10千伏Ⅱ段母线	1	4330	3486.69
句容	台北172线	10	482	D5000维护	16.28	2022-06-28	3.38	轻载	5561.8	0	镇江.京容变/1号主	3.01	10千伏Ⅱ段母线	7	6050	3010
句容	台城166线	10	482	D5000维护	46.55	2022-06-26	9.66	轻载	5037.52	0	镇江.京容变/1号主	3.01	10千伏Ⅱ段母线	23	13240	3010
句容	台湾小镇165	10	482	D5000维护	136.19	2022-06-28	28.26	轻载	3484.96	0	镇江.京容变/1号主	3.01	10千伏Ⅰ段母线	20	9125	3010
句容	台镇161线	10	482	D5000维护	52.71	2022-06-27	10.94	轻载	4930.83	0	镇江.京容变/1号主	3.01	10千伏Ⅰ段母线	29	17250	3010
句容	唐陵153线	10	482	D5000维护	108.56	2022-06-27	22.52	轻载	3963.51	0	镇江.磨盘变/1号主	4.6	10千伏Ⅰ段母线	38	10790	3963.51
句容	天湖Ⅰ1F02线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.浮山变/1号主	31.43	10千伏Ⅰ段母线	0		5843.77
句容	天湖Ⅱ1F17线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.浮山变/2号主	35.33	10千伏Ⅱ段母线	0		5843.77
句容	天开Ⅰ1F08线	10	482	D5000维护	15.72	2022-06-26	3.26	轻载	5571.5	0	镇江.浮山变/1号主	31.43	10千伏Ⅰ段母线	1	160	5571.5
句容	天开Ⅱ1F16线	10	482	D5000维护	14.4	2022-06-25	2.99	轻载	5594.36	0	镇江.浮山变/2号主	35.33	10千伏Ⅱ段母线	27	10070	5594.36
句容	天濠1F18线	10	482	D5000维护	66.96	2022-06-27	13.89	轻载	4684.02	0	镇江.浮山变/2号主	35.33	10千伏Ⅱ段母线	0		4684.02
句容	天王1F06线	10	482	D5000维护	153.2	2022-06-27	31.78	轻载	3190.34	0	镇江.浮山变/1号主	31.43	10千伏Ⅰ段母线	76	27915	3190.34
句容	天镇1F05线	10	482	D5000维护	336	2022-05-11	69.71	中载	24.25	0	镇江.浮山变/1号主	31.43	10千伏Ⅰ段母线	31	9935	24.25
句容	亭安169线	10	482	D5000维护	10.34	2022-06-25	2.15	轻载	5664.68	0	镇江.亭子变/2号主	31.05	10千伏Ⅱ段母线	5	3230	5664.68
句容	亭东166线	10	482	D5000维护	50.53	2022-06-27	10.48	轻载	4968.59	0	镇江.亭子变/2号主	31.05	10千伏Ⅱ段母线	155	43545	4968.59
句容	亭墅164线	10	482	D5000维护	99.2	2022-06-25	20.58	轻载	4125.62	0	镇江.亭子变/1号主	23.12	10千伏Ⅰ段母线	17	5780	4125.62
句容	亭湾165线	10	482	D5000维护	21.81	2022-06-22	4.52	轻载	5466.02	0	镇江.亭子变/2号主	31.05	10千伏Ⅱ段母线	6	2200	5466.02
句容	亭镇167线	10	482	D5000维护	41.09	2022-06-28	8.52	轻载	5132.09	0	镇江.亭子变/1号主	23.12	10千伏Ⅰ段母线	28	12240	5132.09
句容	亭子162线	10	482	D5000维护	50.43	2022-06-26	10.46	轻载	4970.32	0	镇江.亭子变/1号主	23.12	10千伏Ⅰ段母线	76	17850	4970.32
句容	统博1H09线	10	482	D5000维护	0.09	2022-06-30	0.02	轻载	5842.21	0	镇江.后白变/1号主	32.02	10kVⅠ母线	0		5842.21
句容	吴岗152线	10	482	D5000维护	123.81	2022-05-10	25.69	轻载	3699.38	0	镇江.大卓变/2号主	6.21	10千伏Ⅱ段母线	60	19000	3699.38
句容	吾悦Ⅰ1D08线	10	482	D5000维护	277.2	2022-06-01	57.51	中载	1042.66	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏Ⅱ段母线	1	9820	1042.66
句容	吾悦Ⅱ1D20线	10	482	D5000维护	48.6	2022-06-26	10.08	轻载	5002.02	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏Ⅳ段母线	29	22095	5002.02
句容	吾悦Ⅲ1J31线	10	482	D5000维护	149.82	2022-06-21	31.08	轻载	3248.89	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅵ段母线	1	5710	3248.89
句容	吾悦Ⅳ1J32线	10	482	D5000维护	28.03	2022-06-26	5.82	轻载	5358.29	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏Ⅵ段母线	17	13165	5358.29
句容	五里墩1J15线	10	482	D5000维护	147.6	2022-06-27	30.62	轻载	3287.34	0	镇江.句北变/1号主	43.49	10千伏Ⅲ段母线	120	57370	3287.34
句容	五星222线	10	482	D5000维护	117.19	2022-06-18	24.31	轻载	3814.04	0	镇江.三岔变/1号主	5.68	10千伏Ⅰ段母线	129	33075	3814.04
句容	西宝1X03线	10	482	D5000维护	42.6	2022-06-29	8.84	轻载	5105.94	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅰ段母线	34	37920	5105.94
句容	西京Ⅱ1X08线	10	482	D5000维护	1.93	2022-04-22	0.4	轻载	5810.34	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅱ段母线	25	17600	5810.34
句容	西开Ⅰ1X06线	10	482	D5000维护	118.03	2022-05-06	24.49	轻载	3799.49	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅰ段母线	47	36580	3799.49
句容	西开Ⅱ1X11线	10	482	D5000维护	91.29	2022-06-27	18.94	轻载	4262.63	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅱ段母线	47	36800	4262.63
句容	西开Ⅲ1X14线	10	482	D5000维护	6.68	2022-04-30	1.39	轻载	5728.07	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅲ段母线	0		5728.07
句容	西开Ⅳ1X15线	10	482	D5000维护	10.15	2022-06-29	2.11	轻载	5667.97	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏Ⅲ段母线	0		5667.97

句容	西宁1X17线	10	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	5843.77	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏III段母线	0		5843.77
句容	西石 I 1X04线	10	482	D5000维护	100.91	2022-05-16	20.94	轻载	4096.01	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏 I 段母线	24	12075	4096.01
句容	西石 II 1X13线	10	482	D5000维护	185.27	2022-06-27	38.44	轻载	2634.89	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏III段母线	45	16730	2634.89
句容	下余1F03线	10	482	D5000维护	160.68	2022-06-26	33.34	轻载	3060.79	0	镇江.浮山变/1号主	31.43	10千伏 I 段母线	63	24380	3060.79
句容	香溪湾 I 1D09	10	600	D5000维护	78.96	2022-06-27	13.16	轻载	5906.81	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏 II 段母线	37	25230	5906.81
句容	香溪湾 II 1D21	10	600	D5000维护	94.56	2022-06-26	15.76	轻载	5636.62	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏IV段母线	38	29500	5636.62
句容	协鑫 I 1G25线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏IV段母线	0		5843.77
句容	协鑫 II 1G27线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏IV段母线	0		5843.77
句容	新塘1M14线	10	482	D5000维护	251.88	2022-06-26	52.26	中载	1481.21	0	镇江.黄梅变/2号主	31.72	10千伏III段母线	110	70685	1481.21
句容	星悦湾 I	10	600	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	7274.4	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏 II 段母线	0		7274.4
句容	星悦湾 II	10	600	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	7274.4	0	镇江.黄梅变/2号主	31.72	10千伏IV段母线	0		7274.4
句容	行政1J24线	10	482	D5000维护	135.55	2022-06-28	28.12	轻载	3496.04	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏IV段母线	0		3496.04
句容	许棚154线	10	482	D5000维护	45.24	2022-06-27	9.39	轻载	5060.21	0	镇江.磨盘变/2号主	4.08	10千伏 II 段母线	0		4080
句容	蓄能站256线	10	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	5843.77	0	镇江.东昌变/2号主	29.93	10千伏 II 段母线	0		5843.77
句容	亚中1Y11线	10	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	5843.77	0	镇江.沿江变/1号主	15.42	10千伏 II 段母线	0		5843.77
句容	严甲293线	10	482	D5000维护	101.93	2022-06-27	21.15	轻载	4078.34	0	镇江.白兔变/1号主	4.27	10千伏 I 段母线	20	7930	4078.34
句容	羊角山183线	10	482	D5000维护	216.48	2022-06-26	44.91	轻载	2094.33	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏 I 段母线	58	22665	2094.33
句容	羊角山 II 1C44	10	482	D5000维护	78	2022-06-26	16.18	轻载	4492.81	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏IV段母线	0		4492.81
句容	阳山1X16线	10	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	5843.77	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏III段母线	0		5843.77
句容	杨塘岗169线	10	482	D5000维护	154.56	2022-06-27	32.07	轻载	3166.79	0	镇江.京容变/1号主	3.01	10千伏 II 段母线	51	15890	3010
句容	杨巷216线	10	318	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	3855.43	0	镇江.陈武变/2号主	5.14	10千伏 II 段母线	0		3855.43
句容	窑业135线	10	482	D5000维护	125.45	2022-06-26	26.03	轻载	3670.97	0	镇江.桥头变/1号主	29.19	10千伏 I 段母线	98	25605	3670.97
句容	壹度 I 1S08线	10	482	D5000维护	259.23	2022-06-29	53.78	中载	1353.9	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	10千伏 I 段母线	3	5780	1353.9
句容	壹度 II 1S24线	10	482	D5000维护	129.79	2022-05-05	26.93	轻载	3595.81	0	镇江.石狮变/2号主	32.44	10千伏 II 段母线	1		3595.81
句容	义台街 I 1C24	10	482	D5000维护	28.56	2022-05-24	5.93	轻载	5349.11	0	镇江.崇明变/1号主	39.8	10千伏 II 段母线	2	4000	5349.11
句容	义台街 II 1C43	10	482	D5000维护	49.92	2022-06-26	10.36	轻载	4979.15	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏IV段母线	7	6600	4979.15
句容	义台街IV1D17	10	482	D5000维护	79.68	2022-06-29	16.53	轻载	4463.71	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏III段母线	9	8230	4463.71
句容	益进167线	10	482	D5000维护	303.86	2022-06-27	63.04	中载	580.91	0	镇江.京容变/1号主	3.01	10千伏 I 段母线	27	18930	580.91
句容	迎峰223线	10	482	D5000维护	90.56	2022-06-25	18.79	轻载	4275.27	0	镇江.三岔变/1号主	5.68	10千伏 I 段母线	52	14245	4275.27
句容	雨润 I 1J25线	10	482	D5000维护	158.27	2022-06-27	32.84	轻载	3102.53	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏 V 段母线	1	9290	3102.53
句容	雨润 II 1J26线	10	482	D5000维护	32.1	2022-06-24	6.66	轻载	5287.8	0	镇江.句北变/2号主	16.88	10千伏 V 段母线	1	4745	5287.8
句容	御东 I 1D07线	10	482	D5000维护	58.8	2022-06-27	12.2	轻载	4825.35	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏 II 段母线	13	9260	4825.35
句容	御东 II 1D14线	10	482	D5000维护	25.32	2022-06-26	5.25	轻载	5405.23	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏III段母线	11	7830	5405.23
句容	御东III1D22线	10	482	D5000维护	180.12	2022-06-26	37.37	轻载	2724.09	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏IV段母线	40	30105	2724.09
句容	御东IV1D16线	10	600	D5000维护	32.88	2022-06-29	5.48	轻载	6704.92	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏III段母线	0		6704.92
句容	御东 V 1D19线	10	600	D5000维护	105.24	2022-06-29	17.54	轻载	5451.64	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏IV段母线	0		5451.64
句容	御河1D23线	10	600	D5000维护	113.64	2022-06-26	18.94	轻载	5306.16	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏IV段母线	35	27350	5306.16
句容	御玺 I 1D01线	10	482	D5000维护	84.96	2022-06-26	17.63	轻载	4372.26	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏 I 段母线	26	19915	4372.26
句容	御玺 II 1D24线	10	482	D5000维护	10.8	2022-06-26	2.24	轻载	5656.71	0	镇江.御东变/2号主	29.8	10千伏IV段母线	25	19600	5656.71
句容	御周1D10线	10	482	D5000维护	113.28	2022-06-29	23.5	轻载	3881.76	0	镇江.御东变/1号主	26.8	10千伏 II 段母线	0		3881.76

句容	园林1M02线	10	482	D5000维护	113.05	2022-06-28	23.45	轻载	3885.74	0	镇江.茅峰变/1号主	21.26	10kV I 段母线	0		3885.74
句容	袁镇193线	10	482	D5000维护	55.34	2022-06-28	11.48	轻载	4885.28	0	镇江.袁巷变/1号主	6.16	10千伏 I 段母线	19	5960	4885.28
句容	云玺苑 I	10	600	D5000维护	49.92	2022-06-26	8.32	轻载	6409.79	0	镇江.黄梅变/1号主	32.37	10千伏 II 段母线	37	27480	6409.79
句容	云玺苑 II	10	600	D5000维护	54	2022-06-26	9	轻载	6339.12	0	镇江.黄梅变/2号主	31.72	10千伏 III 段母线	37	27610	6339.12
句容	轧钢131线	10	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	5843.77	0	镇江.桥头变/1号主	29.19	10千伏 I 段母线	0		5843.77
句容	轧钢242线	10	482	D5000维护	139.78	2022-06-14	29	轻载	3422.78	0	镇江.葛村变/2号主	4.44	10千伏 II 段母线	77	23195	3422.78
句容	张庙221线	10	482	D5000维护	277.59	2022-06-22	57.59	中载	1035.91	0	镇江.三岔变/1号主	5.68	10千伏 I 段母线	108	37550	1035.91
句容	赵塘154线	10	482	D5000维护	60.85	2022-05-19	12.62	轻载	4789.85	0	镇江.大卓变/2号主	6.21	10千伏 II 段母线	78	22505	4789.85
句容	赵塘 II 156线	10	482	D5000维护	26.38	2022-05-19	5.47	轻载	5386.87	0	镇江.大卓变/2号主	6.21	10千伏 II 段母线	0		5386.87
句容	赵巷211线	10	318	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	3855.43	0	镇江.陈武变/1号主	3.75	10千伏 I 段母线	0		3750
句容	中创园 I 1G20	10	482	D5000维护	21.72	2022-06-27	4.51	轻载	5467.58	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏 IV 段母线	2	10000	5467.58
句容	中创园 II 1G26	10	482	D5000维护	181.08	2022-06-18	37.57	轻载	2707.46	0	镇江.郭庄变/2号主	45.7	10千伏 IV 段母线	7	9880	2707.46
句容	中央1C41线	10	482	D5000维护	44	2022-06-26	9.13	轻载	5081.69	0	镇江.崇明变/2号主	39.4	10千伏 IV 段母线	15	10400	5081.69
句容	卓镇153线	10	482	D5000维护	55.93	2022-06-26	11.6	轻载	4875.06	0	镇江.大卓变/1号主	6.38	10千伏 I 段母线	62	18875	4875.06
句容	紫金 I 1H14线	10	482	D5000维护	92.74	2022-06-26	19.24	轻载	4237.51	0	镇江.和平变/1号主	33.11	10千伏 I 段母线	38	25770	4237.51
句容	紫金 II 1H23线	10	482	D5000维护	57.78	2022-06-26	11.99	轻载	4843.02	0	镇江.和平变/2号主	22.91	10千伏 III 段母线	47	27120	4843.02
句容	总部大楼 II	10	482	D5000维护	48.14	2022-06-27	9.99	轻载	5009.98	0	江苏.容西变/1号主	74.63	10千伏 II 段母线	3	11260	5009.98
句容	福宝 I 2F23线	20	482	D5000维护	179.01	2022-06-25	37.14	轻载	5486.63	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	0		5486.63
句容	福宝 II 2F25线	20	482	D5000维护	212.07	2022-06-28	44	轻载	4341.43	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 II 段母线	0		4341.43
句容	福宝 III 2F12线	20	482	D5000维护	150.87	2022-05-27	31.3	轻载	6461.4	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	0		6461.4
句容	福宝 IV 2F19线	20	482	D5000维护	174.44	2022-06-27	36.19	轻载	5644.93	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	0		5644.93
句容	福超 I 2F33线	20	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 III 段母线	0		11687.54
句容	福超 II 2F34线	20	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 III 段母线	0		11687.54
句容	福金2F11线	20	482	D5000维护	53.46	2022-06-26	11.09	轻载	9835.68	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	20	20000	9835.68
句容	福纳2F28线	20	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 II 段母线	1	315	11687.54
句容	福宁2F29线	20	482	D5000维护	21.1	2022-06-29	4.38	轻载	10956.6	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 II 段母线	23	15780	10956.63
句容	福强2F24线	20	482	D5000维护	150.52	2022-06-23	31.23	轻载	6473.52	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 II 段母线	38	34660	6473.52
句容	福三2F13线	20	482	D5000维护	97.42	2022-05-30	20.21	轻载	8312.91	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	4	8640	8312.91
句容	福狮 I 2F15线	20	482	D5000维护	70.69	2022-06-30	14.67	轻载	9238.83	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	12	9985	9238.83
句容	福狮 II 2F32线	20	482	D5000维护	84.05	2022-06-02	17.44	轻载	8776.04	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 III 段母线	1	500	8776.04
句容	福通2F18线	20	482	D5000维护	25.32	2022-06-27	5.25	轻载	10810.5	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	11	5550	10810.45
句容	福同2F26线	20	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 II 段母线	0		11687.54
句容	福阳 I 2F14线	20	482	D5000维护	3.52	2022-06-29	0.73	轻载	11565.6	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	6	9455	11565.6
句容	福阳 II 2F31线	20	482	D5000维护	112.89	2022-06-22	23.42	轻载	7777.03	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 III 段母线	12	22595	7777.03
句容	富达2F22线	20	482	D5000维护	111.13	2022-06-28	23.06	轻载	7837.99	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	20	8340	7837.99
句容	绿动2F16线	20	482	D5000维护	313.34	2022-06-07	65.01	中载	833.44	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	1	16000	833.44
句容	狮福 I 2S16线	20	482	D5000维护	0	2022-04-09	0	轻载	11687.5	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	20千伏 I 段母线	1	800	11687.54
句容	狮福 II 2S17线	20	482	D5000维护	83.36	2022-06-02	17.29	轻载	8799.95	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	20千伏 I 段母线	0		8799.95
句容	石茂2S18线	20	482	D5000维护	122.05	2022-06-26	25.32	轻载	7459.72	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	20千伏 I 段母线	57	41840	7459.72
句容	石茂 II 2S19线	20	482	D5000维护	23.57	2022-05-24	4.89	轻载	10871.1	0	镇江.石狮变/1号主	40.08	20千伏 I 段母线	12	8570	10871.07

句容	世茂 I 2F21线	20	482	D5000维护	137.16	2022-06-28	28.46	轻载	6936.31	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	15	15910	6936.31
句容	世茂 II 2F27线	20	482	D5000维护	80.18	2022-06-29	16.63	轻载	8910.1	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏 II 段母线	24	14275	8910.1
句容	同人 I 2F17线	20	482	D5000维护	18.29	2022-06-27	3.79	轻载	11054	0	镇江.福地变/1号主	40.88	20千伏 I 段母线	0		11053.97
句容	同人III2F35线	20	482	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主	39.14	20千伏III段母线	0		11687.54