

江苏常州小留 110 千伏变电站#2 主变扩建工程 竣工环境保护验收意见

2022 年 7 月 22 日，国网江苏省电力有限公司在南京召开了江苏常州小留 110 千伏变电站#2 主变扩建工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司常州供电分公司、技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、设计单位江苏欣顺电力工程有限公司、施工单位常州晋陵电力实业有限公司、环评单位江苏辐环环境科技有限公司、验收调查单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司。会议特邀专家 4 名，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本次验收的输变电工程为江苏常州小留 110 千伏变电站#2 主变扩建工程。

本项目扩建 110 千伏变电站 1 座，新增主变 1 台，新增主变容量 50 兆伏安；新建 110 千伏电缆线路（折单）0.23 公里。本项目总投资 950 万元，其中环保投资 10 万元。工程基本情况详见表 1。

二、工程变动情况

本工程取得了常州市生态环境局的环评批复（详见表 2），

本工程性质、地点、规模、已采取的环境保护措施等与环评阶段基本一致，无重大变动，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程均采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合环评及批复要求；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；已制定突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

加强本工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长： 

2022年7月22日

附表 1 本工程建设基本情况表



序号	工程名称	本批验收工程组成	建设规模
1	江苏常州小留 110 千伏变电站 #2 主变扩建工程	110 千伏小留变	户内型，变电站现有主变 2 台（#1、#3），容量为 2×80 兆伏安，本期扩建主变 1 台（#2），容量为 50 兆伏安。
		110 千伏杭阳 7711 线小留 支线 T 接入小留变 110 千伏 线路	1 回，线路路径总长 0.23 公里，电缆敷设，利用 110 千伏杭阳 7711 线小留支线已有电缆沟敷设单回电缆。

附表 2 本期验收工程环评审批情况一览表

序号	工程名称	审批部门	文号	时间
1	江苏常州小留 110 千伏变电站#2 主变扩建工程	常州市生态环境局	常环核审〔2020〕8 号	2020.2.3

江苏常州小留 110 千伏变电站#2 主变扩建工程

竣工环保验收会验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
成 员	王凤英	江苏省辐射防护协会	研 高		特邀专家
	王文兵	江苏省辐射防护协会	高 工		特邀专家
	赵 刚	国电环境保护研究院有限公司	高 工		特邀专家
	林 炬	江苏通凯生态环境科技有限公司	高 工		特邀专家
	杨庆刚	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	副主任		审评单位
	王一平	国网江苏省电力有限公司 常州供电分公司	高 工		建设单位
	汪 顺	江苏欣顺电力工程有限公司	工程师		设计单位
	管 叶	常州晋陵电力实业有限公司	工程师		施工单位
	葛晓阳	江苏省苏核辐射科技有限责任公司	高 工		验收报告 编制单位
	汤翠萍	江苏辐环环境科技有限公司	高 工		环评报告 编制单位