

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称	<u>镇江丹阳市帷瑞新能源有限公司丹阳市延陵镇80兆瓦 渔光互补光伏发电项目110千伏送出工程</u>
项目编号	<u>2104-320000-04-01-321973</u>
建设地点	<u>江苏省镇江市丹阳市</u>
验收单位	<u>国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司</u>

2022 年 7 月 21 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	镇江丹阳市帷瑞新能源有限公司 丹阳市延陵镇80兆瓦渔光互补光 伏发电项目110千伏送出工程	行业 类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网江苏省电力有限公司	项目 性质	新建建设类
水土保持方案批复机 关、文号及时间	镇江市水利局，镇水保承〔2021〕05号， 2021年8月18日		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司， 镇供电建〔2021〕134号，2021年7月28日		
项目建设起止时间	2021年11月~2022年3月		
水土保持方案编制单位	江苏方天电力技术有限公司		
水土保持初步设计单位	南京广能电力工程设计有限公司		
水土保持监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司		
水土保持施工单位	镇江大照电力建设有限公司		
水土保持监理单位	镇江电力设计院有限公司电建监理分公司		
水土保持设施验收报告 编制单位	江苏通凯生态环境科技有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保持管理办法>的通知》（苏水规〔2021〕8号）等相关法律及文件，国网江苏省电力有限公司于2022年7月21日在南京市主持召开镇江丹阳市帷瑞新能源有限公司丹阳市延陵镇80兆瓦渔光互补光伏发电项目110千伏送出工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司，技术评审单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，水土保持方案编制单位江苏方天电力技术有限公司，水土保持监测单位江苏核众环境监测技术有限公司，工程设计单位南京广能电力工程设计有限公司，施工单位镇江大照电力建设有限公司，水土保持监理单位镇江电力设计院有限公司电建监理分公司，水土保持设施验收报告编制单位江苏通凯生态环境科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情况、水土保持监测情况、水土保持设施验收报告内容的汇报，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

镇江丹阳市帷瑞新能源有限公司丹阳市延陵镇80兆瓦渔光互补光伏发电项目110千伏送出工程位于镇江市丹阳市珥陵镇、云阳街道、延陵镇境内。本次建设规模包含：①光伏电站~云林110千伏线路工程：本期新建线路路径长度7.039公里，其中双回双架长度

6.096 公里、单回单架长度 0.813 公里、双回单敷电缆路径长度 0.13 公里，全线新建 26 基角钢塔；②云林 220 千伏变电站 110 千伏间隔改造工程：改造 220 千伏云林变的备用 8Y4 间隔（不涉及土建）。工程于 2021 年 11 月开工建设，2022 年 1 月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2021 年 8 月 18 日，镇江市水利局以《水土保持行政许可承诺书》（镇水保承〔2021〕05 号）文件批复了该工程水土保持方案，批复的水土流失防治责任范围 18932 平方米。

（三）水土保持设计情况

2021 年 7 月 28 日，国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司以《国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司关于江苏镇江丹阳市帷瑞新能源有限公司丹阳市延陵镇 80 兆瓦渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程初步设计评审意见的批复》（镇供电建〔2021〕134 号）文件对本工程初步设计进行了批复（含水土保持部分）。

（四）水土保持监测情况

2021 年 11 月至 2022 年 4 月，江苏核众环境监测技术有限公司成立监测小组开展了监测工作，编制完成了《镇江丹阳市帷瑞新能源有限公司丹阳市延陵镇 80 兆瓦渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制了水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失治理度为 99.47%，土壤流失控制比为 1.61，渣土防护率为 99.11%，表土保护率为 98.23%，林草植被恢复率为 98.44%，林草覆盖率为 33.43%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

2022 年 2 月至 2022 年 5 月，江苏通凯生态环境科技有限公司开展了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《镇江丹阳市帷瑞新能源有限公司丹阳市延陵镇 80 兆瓦渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

项目依法编报了水土保持方案，开展了工程监理和水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符合水土保持设施验收条件。

（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期间加强水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高	曹文勤	
成员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	工程师	黄轶康	建设单位
	刘春江	国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司	工程师	刘春江	
	李若冰	国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司	专 职	李若冰	
	侯 超	国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司	工程师	侯超	
	程 曦	国网江苏省电力有限公司经济技术研究院	工程师	程曦	技术评审单位
	黄利亚	江苏省水土保持生态环境监测总站	教 高	黄利亚	特邀专家
	邱勇军	江苏方天电力技术有限公司	工程师	邱勇军	水土保持方案编制单位
	樊虹呈	江苏核众环境监测技术有限公司	工程师	樊虹呈	水土保持监测单位
	王 维	江苏通凯生态环境科技有限公司	工程师	王维	验收报告编制单位
	詹 飞	南京广能电力工程设计有限公司	工程师	詹飞	设计单位
	吴协标	镇江电力设计院有限公司电建监理分公司	项目经理	吴协标	监理单位
	耿 进	镇江大照电力建设有限公司	项目经理	耿进	施工单位