

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
茶信线	10	595	D5000维护	64.34	2022-01-01	10.81	轻载	6099.41	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏V段母线	1	3200	6099.41
堤君一线	10	595	D5000维护	22.86	2022-01-01	3.84	轻载	6817.84	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏I段母线	4	8100	6817.84
复朝一线	10	485	经验值	0.35	2022-01-01	0.07	轻载	5874.08	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	0		5874.08
绿万三线	10	600	D5000维护	92.3	2022-01-01	15.38	轻载	5675.76	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏I段母线	5	8700	5675.76
绿万一线	10	600	D5000维护	108.12	2022-01-01	18.02	轻载	5401.76	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏III段母线	6	11050	5401.76
七海线	10	485	经验值	35.23	2022-01-01	7.26	轻载	5269.96	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏V段母线	0		5269.96
商宁二线	10	595	D5000维护	252.67	2022-01-01	42.47	轻载	2837.54	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏V段母线	0		2837.54
西丁线	10	595	D5000维护	70.86	2022-01-01	11.91	轻载	5986.48	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	24	7890	5986.48
奚屯线	10	600	D5000维护	318.73	2022-01-01	53.12	中载	1754	0	徐州.奚阁变/2号主	33.28	10千伏II段母线	73	16275	1754
河水131线	10	485	经验值	216.56	2022-01-01	44.65	轻载	2129.32	0	徐州.河湾变/1号主	67.07	10千伏III段母线	0		2129.32
利泉一117线	10	560	D5000维护	326.04	2022-01-01	58.22	中载	1142.43	0	徐州.利国变/1号主	43.15	10千伏I段母线	105	35770	1142.43
田空一11A线	10	595	D5000维护	51.72	2022-01-01	8.69	轻载	6317.99	0	徐州.田园变/1号主	33.1	10千伏I段母线	0		6317.99
开谷三线	10	511	D5000维护	149.94	2022-01-02	29.34	轻载	3598.4	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏IV段母线	0		3598.4
奎商143线	10	400	D5000维护	120.35	2022-01-02	30.09	轻载	2765.14	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏IV段母线	0		2765.14
七东三线	10	595	D5000维护	1.54	2022-01-02	0.26	轻载	7187.11	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏III段母线	0		7187.11
拾天线	10	595	D5000维护	17.68	2022-01-02	2.97	轻载	6907.56	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏V段母线	0		6907.56
苏环117线	10	525	D5000维护	61.54	2022-01-02	11.72	轻载	5299.23	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏I段母线	21	11095	5299.23
范朱线	10	600	D5000维护	1.23	2022-01-02	0.2	轻载	7253.1	0	徐州.范庄变/2号主	33.17	10千伏IV段母线	0		7253.1
周南117线	10	600	D5000维护	312.03	2022-01-02	52	中载	1870.04	0	徐州.周庄变/1号主	30.57	10千伏I段母线	27	7560	1870.04
柳黄113线	10	485	经验值	81.21	2022-01-02	16.74	轻载	4473.58	0	徐州.柳家变/1号主	14.66	10千伏I段母线	0		4473.58
邹西106线	10	360	D5000维护	65.21	2022-01-02	18.11	轻载	3235.2	0	徐州.邹庄变/1号主	11.94	10千伏II段母线	51	14510	3235.2
北石110线	10	432	D5000维护	271.31	2022-01-02	62.8	中载	538.48	0	徐州.北沟变/2号主	6.4	10千伏II段母线	113	40205	538.48
沭北二106线	10	400	D5000维护	273	2022-01-02	68.25	中载	121.24	0	徐州.北沟变/2号主	6.4	10千伏II段母线	0		121.24
沭北二120线	10	800	D5000维护	273.4	2022-01-02	34.17	轻载	4963.91	0	徐州.沭东变/2号主	11.11	10千伏II段母线	0		4963.91
贺开一线	10	600	D5000维护	0.35	2022-01-03	0.06	轻载	7268.34	0	江苏.贺村变/#1主	63.49	10千伏I段母线	98	90870	7268.34
九吴线	10	420	D5000维护	38.69	2022-01-03	9.21	轻载	4421.97	0	徐州.九里变	3.75	10千伏I段母线	96	30940	3750
彭港线	10	595	D5000维护	349.56	2022-01-03	58.75	中载	1159.4	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏I段母线	108	48100	1159.4
孔八线	10	600	D5000维护	343.83	2022-01-03	57.3	中载	1319.26	0	徐州.孔庄变/1号主	15.85	10千伏I段母线	17	5695	1319.26
联铁2线	10	481	D5000维护	45.47	2022-01-03	9.45	轻载	5044.1	0	徐州.联群变/2号主	22.88	10千伏III段母线	0		5044.1
双铁2线131线	10	330	D5000维护	23.33	2022-01-03	7.07	轻载	3596.84	0	徐州.双沟变/2号主	21.58	10千伏III段母线	0		3596.84
坝铜线	10	462	D5000维护	79.65	2022-01-04	17.24	轻载	4221.75	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏I段母线	32	14170	4221.75
大四线	10	595	D5000维护	208.65	2022-01-04	35.07	轻载	3599.96	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏I段母线	0		3599.96
复信四线	10	590	D5000维护	186.55	2022-01-04	31.62	轻载	3922.11	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	0		3922.11
古王137线	10	595	D5000维护	270.53	2022-01-04	45.47	轻载	2528.2	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏III段母线	39	17830	2528.2
花河线	10	462	D5000维护	81.52	2022-01-04	17.65	轻载	4189.36	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏II段母线	7	7180	4189.36
黄开线	10	364	D5000维护	96.18	2022-01-04	26.42	轻载	2747.3	0	徐州.大黄山变/2号	31.3	10千伏II段母线	74	21380	2747.3
奎七12E线	10	595	D5000维护	305.86	2022-01-04	51.41	中载	1916.28	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏II段母线	57	29295	1916.28
绿邻线绿荆线	10	595	D5000维护	126.93	2022-01-04	21.33	轻载	5015.35	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏I段母线	18	14960	5015.35

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
桥淮线	10	595	D5000维护	24.57	2022-01-04	4.13	轻载	6788.23	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏 I 段母线	6	1840	6788.23
石开一12G线	10	485	经验值	281.39	2022-01-04	58.02	中载	1006.47	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏 II 段母线	0		1006.47
苏淮线	10	595	D5000维护	103.03	2022-01-04	17.32	轻载	5429.3	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏 III 段母线	30	13105	5429.3
统大线	10	364	D5000维护	317.96	2022-01-04	87.35	重载	0	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏 I 段母线	242	97130	0
西景线	10	595	D5000维护	10.55	2022-01-04	1.77	轻载	7031.05	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏 III 段母线	0		7031.05
翟软二线	10	595	D5000维护	232.91	2022-01-04	39.14	轻载	3179.78	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏 II 段母线	7	9850	3179.78
张户线	10	448	D5000维护	105.69	2022-01-04	23.59	轻载	3601	0	徐州.张庄变/1号主	7.21	10千伏 I 段母线	45	16345	3601
凤斯145线	10	485	经验值	34.8	2022-01-04	7.18	轻载	5277.4	0	徐州.凤城变/2号主	36.89	10千伏 IV 段母线	0		5277.4
沙嘴165线	10	600	D5000维护	95.23	2022-01-04	15.87	轻载	5625.02	0	徐州.沙园变/3号主	48.57	10千伏 VI 段母线	25	6810	5625.02
青农三121线	10	595	D5000维护	148.69	2022-01-04	24.99	轻载	4638.47	0	徐州.青山泉变/2号	20.26	10千伏 II 段母线	20	9365	4638.47
头园二线	10	600	D5000维护	223.95	2022-01-04	37.33	轻载	3395.59	0	徐州.头堡变/2号主	27.29	10千伏 II 段母线	18	5930	3395.59
杜杰一138线	10	600	D5000维护	50.91	2022-01-04	8.48	轻载	6392.64	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏 III 段母线	1	1260	6392.64
联江143线	10	550	D5000维护	217.27	2022-01-04	39.5	轻载	2905.08	0	徐州.联群变/2号主	22.88	10千伏 IV 段母线	102	29230	2905.08
高河二126线	10	595	D5000维护	385.85	2022-01-04	64.85	中载	530.86	0	徐州.高营变/2号主	42.44	10千伏 II 段母线	51	20200	530.86
琅南132线	10	595	D5000维护	276.19	2022-01-04	46.42	轻载	2430.17	0	徐州.琅溪变/2号主	31.61	10千伏 II 段母线	0		2430.17
张豆117线	10	462	D5000维护	219.02	2022-01-04	47.41	轻载	1807.86	0	徐州.张集变/1号主	26.57	10千伏 I 段母线	0		1807.86
张集128线	10	595	D5000维护	337.15	2022-01-04	56.66	中载	1374.34	0	徐州.张集变/1号主	26.57	10千伏 II 段母线	137	44099	1374.34
道开105线	10	400	D5000维护	256.54	2022-01-04	64.14	中载	406.33	0	徐州.道北变/1号主	9.8	10千伏 I 段母线	76	24960	406.33
墨鲁109线	10	576	D5000维护	195.7	2022-01-04	33.98	轻载	3593.9	0	徐州.墨河变/1号主	50.73	10千伏 I 段母线	0		3593.9
新磷127线	10	560	D5000维护	19.99	2022-01-04	3.57	轻载	6443.21	0	徐州.新沂变/1号主	22.57	10千伏 II 段母线	0		6443.21
坝荆155线	10	485	经验值	119.91	2022-01-05	24.72	轻载	3803.3	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 V 段母线	0		3803.3
坝绿四124线	10	525	D5000维护	279.91	2022-01-05	53.32	中载	1517.06	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏 II 段母线	32	33405	1517.06
坝平154线	10	485	经验值	119.91	2022-01-05	24.72	轻载	3803.3	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 V 段母线	0		3803.3
堤湖线	10	525	D5000维护	181.98	2022-01-05	34.66	轻载	3213.21	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏 II 段母线	44	24695	3213.21
堤环线	10	595	D5000维护	97.58	2022-01-05	16.4	轻载	5523.69	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏 III 段母线	23	14100	5523.69
贺楚线贺君一	10	525	D5000维护	151.44	2022-01-05	28.85	轻载	3742.16	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏 I 段母线	17	15480	3742.16
贺上线	10	462	D5000维护	170.91	2022-01-05	36.99	轻载	2641.13	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	贺村变/1号主变	51	22570	2641.13
花青线	10	525	D5000维护	130.46	2022-01-05	24.85	轻载	4105.53	0	徐州.花园变/1号主	28.03	10千伏 I 段母线	26	13185	4105.53
奎康135线	10	525	D5000维护	287.93	2022-01-05	54.84	中载	1378.15	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏 III 段母线	12	9900	1378.15
奎热一114线	10	462	D5000维护	47.81	2022-01-05	10.35	轻载	4773.22	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏 I 段母线	0		4773.22
刘特129线	10	595	D5000维护	414.12	2022-01-05	69.6	中载	41.22	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏 II 段母线	35	18230	41.22
绿郭线绿云线	10	595	D5000维护	165.26	2022-01-05	27.77	轻载	4351.48	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏 IV 段母线	20	18200	4351.48
绿翰线绿兰线	10	595	D5000维护	281.47	2022-01-05	47.31	轻载	2338.72	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏 IV 段母线	67	63640	2338.72
彭李线	10	595	D5000维护	126.72	2022-01-05	21.3	轻载	5018.99	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏 II 段母线	95	44190	5018.99
七姚线	10	595	D5000维护	153.48	2022-01-05	25.79	轻载	4555.51	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏 I 段母线	91	39805	4555.51
桥鑫线	10	300	D5000维护	22.07	2022-01-05	7.36	轻载	3254.95	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏 II 段母线	3	3000	3254.95
石药12H线	10	485	经验值	184.86	2022-01-05	38.12	轻载	2678.36	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏 II 段母线	0		2678.36
拾楼线	10	595	D5000维护	431.19	2022-01-05	72.47	重载	0	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏 II 段母线	141	47890	0

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
佟高线	10	315	D5000维护	55.43	2022-01-05	17.6	轻载	2859.01	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	0		2859.01
佟湖线	10	595	D5000维护	181.68	2022-01-05	30.53	轻载	4067.08	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	198	85295	4067.08
佟一四140线	10	485	经验值	538.61	2022-01-05	111.05	重载	0	0				0		0
佟一四线	10	485	经验值	537.7	2022-01-05	110.87	重载	0	0				0		0
佟医一线	10	595	D5000维护	80.96	2022-01-05	13.61	轻载	5811.55	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	10千伏VI段母线	0		5811.55
统药线	10	250	D5000维护	79	2022-01-05	31.6	轻载	1662.72	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏I段母线	0		1662.72
翟矿线	10	525	D5000维护	212.5	2022-01-05	40.48	轻载	2684.6	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	0		2684.6
凤宝110线	10	485	经验值	159.53	2022-01-05	32.89	轻载	3117.08	0	徐州.凤城变/1号主	29.3	10千伏II段母线	0		3117.08
凤高116线	10	485	经验值	229.1	2022-01-05	47.24	轻载	1912.13	0	徐州.凤城变/1号主	29.3	10千伏II段母线	44	12885	1912.13
于力154线	10	485	经验值	1.66	2022-01-05	0.34	轻载	5851.39	0	徐州.于双楼变/3号	22.33	10千伏V段母线	0		5851.39
东韩A线东康	10	595	D5000维护	403.59	2022-01-05	67.83	中载	223.6	0	徐州.东山变/1号主	35.26	10千伏I段母线	113	76715	223.6
屯朗线	10	595	D5000维护	287.76	2022-01-05	48.36	轻载	2229.78	0	徐州.屯头变/2号主	14.06	10千伏II段母线	7	7850	2229.78
东电110线	10	600	D5000维护	229.15	2022-01-05	38.19	轻载	3305.52	0	徐州.东关变/2号主	12.49	10千伏II段母线	41	17065	3305.52
高河一121线	10	595	D5000维护	404.14	2022-01-05	67.92	中载	214.08	0	徐州.高营变/1号主	37.06	10千伏I段母线	69	18440	214.08
高园122线	10	595	D5000维护	341.18	2022-01-05	57.34	中载	1304.54	0	徐州.高营变/2号主	42.44	10千伏II段母线	119	40175	1304.54
焦工112线	10	595	D5000维护	418.88	2022-01-05	70.4	重载	0	0	徐州.焦山变/1号主	28.29	10千伏I段母线	32	12670	0
七成线	10	595	D5000维护	285.88	2022-01-05	48.05	轻载	2262.34	0	江苏.七里沟变/2号	97.3	10千伏IV段母线	48	15865	2262.34
滕梁113线	10	469	D5000维护	235.2	2022-01-05	50.15	中载	1612.49	0	徐州.滕寨变/1号主	5.8	10千伏I段母线	112	35690	1612.49
许铁119线	10	30	D5000维护	8.47	2022-01-05	28.23	轻载	217.02	0	徐州.大许变/1号主	25.17	10千伏I段母线	0		217.02
合港110线	10	480	D5000维护	0.6	2022-01-05	0.12	轻载	5809.13	0	徐州.合沟变/2号主	12.8	10千伏II段母线	0		5809.13
唐开112线	10	576	D5000维护	120.21	2022-01-05	20.87	轻载	4901.39	0	徐州.唐店变/2号主	11.92	10千伏II段母线	95	20940	4901.39
茶学线	10	595	D5000维护	86.49	2022-01-06	14.54	轻载	5715.77	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏V段母线	0		5715.77
复信三线	10	590	D5000维护	172.48	2022-01-06	29.23	轻载	4165.81	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	0		4165.81
复信一线	10	500	D5000维护	149.16	2022-01-06	29.83	轻载	3478.55	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	0		3478.55
贺柴线	10	500	D5000维护	266.81	2022-01-06	53.36	中载	1440.85	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏I段母线	0		1440.85
黄信线	10	300	D5000维护	8.35	2022-01-06	2.78	轻载	3492.58	0	徐州.大黄山变/2号	31.3	10千伏II段母线	0		3492.58
九热线	10	518	D5000维护	54.81	2022-01-06	10.58	轻载	5330.92	0				0		5330.92
奎热二144线	10	462	D5000维护	78.05	2022-01-06	16.89	轻载	4249.46	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏IV段母线	0		4249.46
绿医一线	10	497	D5000维护	64.9	2022-01-06	13.06	轻载	4901.56	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏III段母线	0		4901.56
七淮125线	10	595	D5000维护	18.6	2022-01-06	3.13	轻载	6891.63	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏I段母线	122	44180	6891.63
拾庞线	10	595	D5000维护	151.35	2022-01-06	25.44	轻载	4592.4	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏II段母线	67	25305	4592.4
拾张线	10	595	D5000维护	43.66	2022-01-06	7.34	轻载	6457.59	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏V段母线	0		6457.59
苏书线	10	595	D5000维护	40.79	2022-01-06	6.86	轻载	6507.3	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏II段母线	11	10230	6507.3
西夹线	10	560	D5000维护	117.27	2022-01-06	20.94	轻载	4758.32	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	66	25405	4758.32
河张线	10	595	D5000维护	171.86	2022-01-06	28.88	轻载	4237.16	0	徐州.大沙河变/2号	15.68	10千伏II段母线	121	38710	4237.16
房林线	10	490	D5000维护	377.64	2022-01-06	77.07	重载	0	0	徐州.房上变/#1主	11.52	10千伏I段母线	30	6985	0
夏园线	10	485	经验值	119.56	2022-01-06	24.65	轻载	3809.36	0	徐州.夏桥变/#1主	11.75	10千伏I段母线	0		3809.36
焦航135线	10	300	D5000维护	122.99	2022-01-06	41	轻载	1507.01	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏III段母线	0		1507.01

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
田刘125线	10	595	D5000维护	50.28	2022-01-06	8.45	轻载	6342.93	0	徐州.田园变/2号主	20.4	10千伏II段母线	0		6342.93
高消215线	20	485	经验值	133.48	2022-01-06	27.52	轻载	7136.53	0	徐州.高营变/1号主	37.06	20千伏I段母线	0		7136.53
风桃124线	10	485	经验值	75.48	2022-01-06	15.56	轻载	4572.83	0	徐州.风云变/2号主	15.97	10千伏II段母线	0		4572.83
王楼107线	10	480	D5000维护	135	2022-01-06	28.12	轻载	3481.32	0	徐州.王楼变/2号主	7.99	10千伏I段母线	83	28225	3481.32
新澄137线	10	600	D5000维护	122	2022-01-06	20.33	轻载	5161.36	0	徐州.新沂变/2号主	29.46	10千伏III段母线	8	4230	5161.36
御双121线	10	485	经验值	21.6	2022-01-06	4.45	轻载	5506.03	0	江苏.御窑变/1号主	127.05	10千伏II段母线	0		5506.03
卓创222线	20	576	D5000维护	10.9	2022-01-06	1.89	轻载	13589.27	0	徐州.卓窑变/3号主	72.92	20千伏II段母线	0		13589.27
贺铜线	10	462	D5000维护	156.25	2022-01-07	33.82	轻载	2895.04	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏II段母线	73	27940	2895.04
黄诚一线	10	364	D5000维护	0.18	2022-01-07	0.05	轻载	4410.02	0	徐州.大黄山变/1号	45.83	10千伏I段母线	0		4410.02
统惠三线	10	525	D5000维护	193.45	2022-01-07	36.85	轻载	3014.55	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏I段母线	28	15130	3014.55
祥彰119线	10	485	经验值	4	2022-01-07	0.82	轻载	5810.86	0	徐州.祥和变/1号主	39.85	10千伏I段母线	0		5810.86
杨电138线	10	700	D5000维护	643.67	2022-01-07	91.95	重载	0	0	江苏.杨台变/#2主	109.57	10千伏III段母线	0		0
河东114线	10	578.4	D5000维护	380.04	2022-01-07	65.71	中载	430.23	0	徐州.河湾变/2号主	28.88	10千伏I段母线	104	51060	430.23
邳工线	10	578.4	D5000维护	226.58	2022-01-07	39.17	轻载	3088.16	0	徐州.邳州变/1号主	51	10千伏I段母线	66	22305	3088.16
高金106线	10	264	D5000维护	320.72	2022-01-07	121.48	重载	0	0	徐州.高集变/1号主	6.07	10千伏II段母线	0		0
吕赵114线	10	595	D5000维护	77.16	2022-01-07	12.97	轻载	5877.37	0	徐州.吕城变/1号主	17.5	10千伏I段母线	0		5877.37
物环134线	10	595	D5000维护	47.02	2022-01-07	7.9	轻载	6399.39	0	徐州.物流变/2号主	32.36	10千伏III段母线	19	12860	6399.39
纪南106线	10	480	D5000维护	73.51	2022-01-07	15.31	轻载	4546.33	0	徐州.纪集变/2号主	37.38	纪集变/2号主变	38	11645	4546.33
王平106线	10	480	D5000维护	63.81	2022-01-07	13.29	轻载	4714.33	0	徐州.王楼变/2号主	7.99	10千伏II段母线	85	25995	4714.33
刘水东11H线	10	525	D5000维护	109.8	2022-01-08	20.91	轻载	4463.36	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏I段母线	0		4463.36
统冯线	10	525	D5000维护	274.74	2022-01-08	52.33	中载	1606.6	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏IV段母线	84	27075	1606.6
杨电118线	10	700	D5000维护	636.64	2022-01-08	90.95	重载	0	0	江苏.杨台变/#1主	124.64	10千伏I段母线	0		0
史交135线	10	455	D5000维护	127.62	2022-01-08	28.05	轻载	3306.04	0	徐州.史小桥变/2号	21.85	10千伏III段母线	15	12145	3306.04
许林129线	10	595	D5000维护	92.46	2022-01-08	15.54	轻载	5612.37	0	徐州.大许变/2号主	38.16	10千伏II段母线	25	11245	5612.37
纪街108线	10	480	D5000维护	262.39	2022-01-08	54.66	中载	1274.93	0	徐州.纪集变/2号主	37.38	10千伏II段母线	58	21195	1274.93
丁开线	10	560	D5000维护	6.92	2022-01-09	1.24	轻载	6669.59	0	江苏.丁楼变/1号主	83.81	10千伏2段母线	0		6669.59
丁星线	10	560	D5000维护	14.48	2022-01-09	2.59	轻载	6538.65	0	江苏.丁楼变/1号主	83.81	10千伏1段母线	0		6538.65
商铜线	10	485	经验值	5.93	2022-01-09	1.22	轻载	5777.43	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏IV段母线	0		5777.43
吴元一线	10	350	D5000维护	45.48	2022-01-09	12.99	轻载	3455.69	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	0		3455.69
西泉线	10	770	D5000维护	83.52	2022-01-09	10.85	轻载	7888.91	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	13	20500	7888.91
张前线	10	448	D5000维护	301.37	2022-01-09	67.27	中载	211.82	0	徐州.张庄变/1号主	7.21	10千伏I段母线	53	20550	211.82
梁新112线	10	390	D5000维护	207.38	2022-01-09	53.17	中载	1136.54	0	徐州.梁寨变/2号主	14.64	10千伏II段母线	93	32735	1136.54
东开线	10	595	D5000维护	420.47	2022-01-09	70.67	重载	0	0	徐州.东山变/1号主	35.26	10千伏II段母线	90	37630	0
奚官线	10	600	D5000维护	301.84	2022-01-09	50.31	中载	2046.53	0	徐州.奚阁变/1号主	22.49	10千伏I段母线	99	17815	2046.53
邳江线	10	485	经验值	263.91	2022-01-09	54.41	中载	1309.22	0	徐州.邳州变/2号主	52.68	10千伏III段母线	45	33490	1309.22
汶园线	10	485	经验值	2.76	2022-01-09	0.57	轻载	5832.34	0	徐州.汶河变/1号主	28	10千伏I段母线	0		5832.34
夹乾135线	10	560	D5000维护	16.8	2022-01-09	3	轻载	6498.46	0	徐州.夹河变/2号主	13.81	10千伏III段母线	0		6498.46
坝云162线	10	485	经验值	119.91	2022-01-10	24.72	轻载	3803.3	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏VI段母线	0		3803.3

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
彭星线	10	182	D5000维护	69.52	2022-01-10	38.2	轻载	1002.48	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏 I 段母线	0		1002.48
七郡线	10	595	D5000维护	148.28	2022-01-10	24.92	轻载	4645.57	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏IV段母线	12	7480	4645.57
七崑线	10	485	经验值	69.32	2022-01-10	14.29	轻载	4679.52	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏VI段母线	0		4679.52
石杨3环网站	10	485	经验值	314.23	2022-01-10	64.79	中载	437.68	0				0		437.68
统崑线	10	595	D5000维护	95.48	2022-01-10	16.05	轻载	5560.07	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏III段母线	0		5560.07
统食二线	10	595	D5000维护	276.25	2022-01-10	46.43	轻载	2429.13	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏IV段母线	56	32075	2429.13
统食一线	10	595	D5000维护	485.72	2022-01-10	81.63	重载	0	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏 I 段母线	78	40900	0
江龙线	10	455	D5000维护	76.56	2022-01-10	16.83	轻载	4190.4	0	徐州.江庄变/1号主	9.78	10千伏 I 段母线	13	9645	4190.4
联园146线	10	600	D5000维护	4.92	2022-01-10	0.82	轻载	7189.19	0	徐州.联群变/2号主	22.88	10千伏IV段母线	0		7189.19
睢星2线14G	10	400	D5000维护	56.62	2022-01-10	14.16	轻载	3868.94	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏IV段母线	0		3868.94
桃西108线	10	264	D5000维护	0.44	2022-01-10	0.17	轻载	3193.12	0	徐州.睢宁桃园变/1	4.31	10千伏 II 段母线	0		3193.12
张维115线	10	462	D5000维护	261.09	2022-01-10	56.51	中载	1079.21	0	徐州.张集变/1号主	26.57	10千伏 I 段母线	0		1079.21
黄可线	10	595	D5000维护	44.66	2022-01-11	7.51	轻载	6440.27	0	徐州.大黄山变/2号	31.3	10千伏 II 段母线	76	41920	6440.27
惠李线	10	595	D5000维护	234.2	2022-01-11	39.36	轻载	3157.44	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏III段母线	126	37760	3157.44
石城13A线	10	485	经验值	63.29	2022-01-11	13.05	轻载	4783.96	0	徐州.石桥变/3号主	22.74	10千伏III段母线	0		4783.96
石开二11H线	10	485	经验值	120.01	2022-01-11	24.74	轻载	3801.57	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏 I 段母线	0		3801.57
石乐11J线	10	485	经验值	119.96	2022-01-11	24.73	轻载	3802.43	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏 I 段母线	0		3802.43
石万118线	10	485	经验值	200.04	2022-01-11	41.25	轻载	2415.45	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏 I 段母线	0		2415.45
拾港线	10	595	D5000维护	63.92	2022-01-11	10.74	轻载	6106.69	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 V 段母线	0		6106.69
拾虎一线	10	595	D5000维护	218.85	2022-01-11	36.78	轻载	3423.3	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 I 段母线	139	39710	3423.3
苏宁三线	10	595	D5000维护	111.65	2022-01-11	18.76	轻载	5280	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏 II 段母线	0		5280
苏宁一线	10	595	D5000维护	112.23	2022-01-11	18.86	轻载	5269.96	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏 I 段母线	0		5269.96
西辰二线西智	10	595	D5000维护	140.48	2022-01-11	23.61	轻载	4780.67	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏 II 段母线	34	25350	4780.67
西湖一线	10	595	D5000维护	191.47	2022-01-11	32.18	轻载	3897.52	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏 I 段母线	25	8780	3897.52
顺巩109线	10	455	D5000维护	99.23	2022-01-11	21.81	轻载	3797.76	0	徐州.顺河变/1号主	21.87	10千伏 I 段母线	126	28750	3797.76
江西线	10	455	D5000维护	165.23	2022-01-11	36.31	轻载	2654.64	0	徐州.江庄变/1号主	9.78	10千伏 I 段母线	78	27435	2654.64
青九125线	10	595	D5000维护	234.51	2022-01-11	39.41	轻载	3152.07	0	徐州.青山泉变/2号	20.26	10千伏 II 段母线	31	11775	3152.07
夏尚线	10	595	D5000维护	2.99	2022-01-11	0.5	轻载	7161.99	0	徐州.夏桥变/#1主	11.75	10千伏 I 段母线	5	3515	7161.99
墩南166线	10	485	经验值	377.28	2022-01-11	77.79	重载	0	0	徐州.墩集变/3号主	24.6	10千伏VI段母线	71	43656	0
宋井120线	10	485	经验值	204.85	2022-01-11	42.24	轻载	2332.14	0	徐州.大宋变/2号主	27.97	10千伏 II 段母线	74	25825	2332.14
联东112线	10	550	D5000维护	63.28	2022-01-11	11.51	轻载	5572.19	0	徐州.联群变/1号主	25.93	10千伏 I 段母线	14	3550	5572.19
张孟116线	10	525	D5000维护	396.91	2022-01-11	75.6	重载	0	0	徐州.张集变/1号主	26.57	10千伏 II 段母线	63	19585	0
瓦北113线	10	528	D5000维护	87.58	2022-01-11	16.59	轻载	4884.59	0	徐州.瓦窑变/1号主	13.84	10千伏 I 段母线	9	3665	4884.59
坝河线	10	595	D5000维护	149.63	2022-01-12	25.15	轻载	4622.19	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 I 段母线	64	23980	4622.19
坝绿二.163线	10	485	经验值	119.74	2022-01-12	24.69	轻载	3806.24	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏VI段母线	0		3806.24
坝绿一线	10	462	D5000维护	126.59	2022-01-12	27.4	轻载	3408.75	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 V 段母线	16	12150	3408.75
茶汉线	10	595	D5000维护	113.91	2022-01-12	19.14	轻载	5240.86	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏 V 段母线	8	5530	5240.86
茶环线	10	595	D5000维护	162.43	2022-01-12	27.3	轻载	4400.49	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏VI段母线	8	5575	4400.49

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
茶景线	10	595	D5000维护	186.69	2022-01-12	31.38	轻载	3980.31	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏V段母线	29	15205	3980.31
大东线	10	595	D5000维护	11.79	2022-01-12	1.98	轻载	7009.58	0	徐州.大庙变/2号主	13.24	10千伏II段母线	0		7009.58
复家二线	10	525	D5000维护	2.29	2022-01-12	0.44	轻载	6325.44	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	0		6325.44
古风一118线	10	462	D5000维护	65.21	2022-01-12	14.11	轻载	4471.85	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	6	815	4471.85
贺广线	10	595	D5000维护	340.89	2022-01-12	57.29	中载	1309.57	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏II段母线	0		1309.57
黄荆线	10	595	D5000维护	197.98	2022-01-12	33.27	轻载	3784.77	0	徐州.大黄山变/1号	45.83	10千伏I段母线	88	34265	3784.77
惠华线	10	485	经验值	190.77	2022-01-12	39.33	轻载	2576	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏IV段母线	0		2576
九刘线	10	420	D5000维护	346.11	2022-01-12	82.41	重载	0	0	徐州.九里变/35kV2	8.08	10千伏II段母线	10	3310	0
升花二线	10	600	D5000维护	225.01	2022-01-12	37.5	轻载	3377.23	0	徐州.升辉变/#3主	70.41	10千伏VI段母线	33	27830	3377.23
升悦162线	10	485	经验值	17.58	2022-01-12	3.62	轻载	5575.65	0	徐州.升辉变/#3主	70.41	10千伏VI段母线	0		5575.65
拾民线	10	595	D5000维护	50.55	2022-01-12	8.5	轻载	6338.25	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏II段母线	0		6338.25
佟所线	10	485	经验值	113.35	2022-01-12	23.37	轻载	3916.92	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	0		3916.92
统电线	10	462	D5000维护	60.31	2022-01-12	13.05	轻载	4556.72	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏II段母线	11	23300	4556.72
西康一线	10	462	D5000维护	55.21	2022-01-12	11.95	轻载	4645.05	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏III段母线	8	5830	4645.05
杨辰一线	10	500	D5000维护	30.48	2022-01-12	6.1	轻载	5534.09	0	江苏.杨台变/#3主	100.69	10千伏VI段母线	0		5534.09
杨高136线	10	245	D5000维护	28.72	2022-01-12	11.72	轻载	2472.95	0	江苏.杨台变/#2主	109.57	10千伏III段母线	0		2472.95
玉房线	10	595	D5000维护	208.35	2022-01-12	35.02	轻载	3605.16	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏V段母线	50	19935	3605.16
大泵线	10	485	经验值	112.32	2022-01-12	23.16	轻载	3934.76	0	江苏.大洼变/1号主	76.19	10千伏II段母线	2	14630	3934.76
大河线	10	485	经验值	212.88	2022-01-12	43.89	轻载	2193.06	0	江苏.大洼变/1号主	76.19	10千伏II段母线	114	32830	2193.06
风安111线	10	485	经验值	112.88	2022-01-12	23.27	轻载	3925.06	0	徐州.凤城变/1号主	29.3	10千伏I段母线	24	16470	3925.06
风木146线	10	485	经验值	22.32	2022-01-12	4.6	轻载	5493.56	0	徐州.凤城变/2号主	36.89	10千伏IV段母线	0		5493.56
风汪109线	10	485	经验值	158.24	2022-01-12	32.63	轻载	3139.42	0	徐州.凤城变/1号主	29.3	10千伏I段母线	78	33560	3139.42
江钢线	10	370	D5000维护	60.84	2022-01-12	16.44	轻载	3432.13	0	徐州.江庄变/#2主	5.95	10千伏II段母线	0		3432.13
夏湖线	10	485	经验值	13.19	2022-01-12	2.72	轻载	5651.69	0	徐州.夏桥变/#2主	10.37	10千伏II段母线	0		5651.69
歌东113线	10	600	D5000维护	160.13	2022-01-12	26.69	轻载	4500.95	0	徐州.歌风变/1号主	40	10千伏I段母线	0		4500.95
沛环线	10	600	D5000维护	364.27	2022-01-12	60.71	中载	965.24	0	徐州.沛县变/1号主	44.91	10千伏I段母线	38	6960	965.24
朱燕线	10	600	D5000维护	261.56	2022-01-12	43.59	轻载	2744.18	0	徐州.朱寨变/1号主	30.29	10千伏II段母线	44	17020	2744.18
墩高146线	10	485	经验值	58.56	2022-01-12	12.07	轻载	4865.88	0	徐州.墩集变/2号主	30.44	10千伏IV段母线	0		4865.88
焦玖145线	10	595	D5000维护	101.56	2022-01-12	17.07	轻载	5454.76	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏IV段母线	0		5454.76
古运122线	10	485	经验值	140.64	2022-01-12	29	轻载	3444.26	0	徐州.古镇变/1号主	12.44	10千伏II段母线	0		3444.26
卓开257线	20	576	D5000维护	132.54	2022-01-12	23.01	轻载	9375.66	0	徐州.卓窑变/1号主	77.34	20千伏VI段母线	85	37400	9375.66
卓水273线	20	300	D5000维护	46.4	2022-01-12	15.47	轻载	5667.1	0	徐州.卓窑变/1号主	77.34	20千伏VI段母线	0		5667.1
坝美112线	10	462	D5000维护	241.76	2022-01-13	52.33	中载	1414	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏II段母线	42	20535	1414
大高线	10	485	经验值	156.45	2022-01-13	32.26	轻载	3170.43	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏I段母线	0		3170.43
大湖线	10	595	D5000维护	11.95	2022-01-13	2.01	轻载	7006.81	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏I段母线	0		7006.81
复橡线	10	525	D5000维护	114.46	2022-01-13	21.8	轻载	4382.65	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	15	8140	4382.65
贺蟠二线贺蒙	10	525	D5000维护	484.66	2022-01-13	92.32	重载	0	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏II段母线	107	62550	0
贺桥线	10	595	D5000维护	442.92	2022-01-13	74.44	重载	0	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏I段母线	12	5245	0

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
惠金-137线	10	595	D5000维护	504.44	2022-01-13	84.78	重载	0	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏 I 段母线	60	48555	0
九李线	10	420	D5000维护	82.31	2022-01-13	19.6	轻载	3666.47	0	徐州.九里变	3.75	10千伏 I 段母线	45	15585	3666.47
九珑115线	10	485	经验值	39.86	2022-01-13	8.22	轻载	5189.76	0	徐州.九里变	3.75	10千伏 I 段母线	0		3750
九万线	10	420	D5000维护	136.47	2022-01-13	32.49	轻载	2728.42	0	徐州.九里变	3.75	10千伏 I 段母线	79	28780	2728.42
奎科115线	10	595	D5000维护	142.03	2022-01-13	23.87	轻载	4753.82	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏 I 段母线	0		4753.82
奎水二136线	10	462	D5000维护	223.77	2022-01-13	48.44	轻载	1725.59	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏 III 段母线	42	21540	1725.59
奎水一116线	10	462	D5000维护	298.83	2022-01-13	64.68	中载	425.55	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏 I 段母线	69	31070	425.55
刘荆一118线	10	525	D5000维护	143.15	2022-01-13	27.27	轻载	3885.74	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏 I 段母线	17	7075	3885.74
刘湾127线	10	595	D5000维护	187.17	2022-01-13	31.46	轻载	3972	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏 II 段母线	36	17860	3972
绿铜线绿和线	10	595	D5000维护	438.47	2022-01-13	73.69	重载	0	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏 IV 段母线	97	51735	0
彭清一150线	10	595	D5000维护	98.29	2022-01-13	16.52	轻载	5511.4	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏 V 段母线	0		5511.4
桥监线	10	300	D5000维护	188.91	2022-01-13	62.97	中载	365.28	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏 I 段母线	1		365.28
拾丁线	10	595	D5000维护	305.86	2022-01-13	51.41	中载	1916.28	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 I 段母线	72	27240	1916.28
拾九线	10	595	D5000维护	228.16	2022-01-13	38.35	轻载	3262.05	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 I 段母线	65	27945	3262.05
拾彭线	10	595	D5000维护	68.03	2022-01-13	11.43	轻载	6035.5	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏 II 段母线	44	16740	6035.5
拾平线	10	595	D5000维护	142.73	2022-01-13	23.99	轻载	4741.7	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 I 段母线	14	5305	4741.7
拾襄线	10	595	D5000维护	177.2	2022-01-13	29.78	轻载	4144.68	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏 VI 段母线	0		4144.68
佟彭线	10	462	D5000维护	358.75	2022-01-13	77.65	重载	0	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	35	18460	0
佟山一线	10	595	D5000维护	233.82	2022-01-13	39.3	轻载	3164.02	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	38	32360	3164.02
佟一六160线	10	485	经验值	471.94	2022-01-13	97.31	重载	0	0				0		0
佟一六线	10	485	经验值	470.61	2022-01-13	97.03	重载	0	0				0		0
佟元13C线	10	485	经验值	129.29	2022-01-13	26.66	轻载	3640.84	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	0		3640.84
佟月线	10	595	D5000维护	166.87	2022-01-13	28.05	轻载	4323.59	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	6	11000	4323.59
统沟线	10	595	D5000维护	41.06	2022-01-13	6.9	轻载	6502.62	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏 III 段母线	18	12020	6502.62
吴农线	10	595	D5000维护	224.28	2022-01-13	37.69	轻载	3329.25	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏 I 段母线	43	21725	3329.25
西春一线	10	525	D5000维护	65.41	2022-01-13	12.46	轻载	5232.2	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏 III 段母线	10	5060	5232.2
西马线	10	595	D5000维护	66.11	2022-01-13	11.11	轻载	6068.75	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏 I 段母线	54	23105	6068.75
西民线	10	595	D5000维护	207.65	2022-01-13	34.9	轻载	3617.28	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏 I 段母线	23	12985	3617.28
响庆线	10	595	D5000维护	324.61	2022-01-13	54.56	中载	1591.53	0	徐州.响山变/2号主	26.41	10千伏 II 段母线	79	35105	1591.53
杨工165线	10	485	经验值	245.75	2022-01-13	50.67	中载	1623.75	0	江苏.杨台变/#3主	100.69	10千伏 VI 段母线	0		1623.75
杨医二线	10	490	D5000维护	48.07	2022-01-13	9.81	轻载	5108.19	0	江苏.杨台变/#4主	116.37	10千伏 VIII 段母线	0		5108.19
玉港线	10	595	D5000维护	30.77	2022-01-13	5.17	轻载	6680.84	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏 VI 段母线	4	3200	6680.84
翟水三线	10	595	D5000维护	60.64	2022-01-13	10.19	轻载	6163.5	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏 I 段母线	9	5375	6163.5
翟太线	10	462	D5000维护	149.41	2022-01-13	32.34	轻载	3013.51	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏 I 段母线	69	34760	3013.51
丰城119线	10	1000	D5000维护	319.72	2022-01-13	31.97	轻载	6586.45	0	徐州.丰县变/1号主	12.29	10千伏 I 段母线	57	29000	6586.45
沙季127线	10	600	D5000维护	533.77	2022-01-13	88.96	重载	0	0	徐州.沙园变/1号主	15.4	10千伏 II 段母线	35	20900	0
夏水线	10	560	D5000维护	7.21	2022-01-13	1.29	轻载	6664.56	0	徐州.夏桥变/#2主	10.37	10千伏 II 段母线	7	3760	6664.56
龙安线	10	150	D5000维护	0.9	2022-01-13	0.6	轻载	1803.01	0	徐州.龙北变/3号主	46.55	10千伏 V 段母线	0		1803.01

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
奚姚一线	10	600	D5000维护	110.53	2022-01-13	18.42	轻载	5360.02	0	徐州.奚阁变/1号主	22.49	10千伏 I 段母线	23	13960	5360.02
杜工115线	10	660	D5000维护	208.22	2022-01-13	31.55	轻载	4395.47	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏 I 段母线	29	20385	4395.47
墩军153线	10	485	经验值	26.76	2022-01-13	5.52	轻载	5416.66	0	徐州.墩集变/3号主	24.6	10千伏 V 段母线	0		5416.66
凌胜146线	10	550	D5000维护	263.54	2022-01-13	47.92	轻载	2103.69	0	徐州.凌城变/2号主	22.39	10千伏 IV 段母线	73	18520	2103.69
双标125线	10	425	D5000维护	56.79	2022-01-13	13.36	轻载	4169.1	0	徐州.双沟变/1号主	14.18	10千伏 II 段母线	0		4169.1
焦安一11N线	10	595	D5000维护	265.55	2022-01-13	44.63	轻载	2614.45	0	徐州.焦山变/1号主	28.29	10千伏 I 段母线	46	30710	2614.45
焦环137线	10	462	D5000维护	70.1	2022-01-13	15.17	轻载	4387.16	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏 III 段母线	0		4387.16
焦医二124线	10	595	D5000维护	70.25	2022-01-13	11.81	轻载	5997.05	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏 II 段母线	0		5997.05
田军12C线	10	100	D5000维护	36.44	2022-01-13	36.44	轻载	581.26	0	徐州.田园变/2号主	20.4	10千伏 II 段母线	0		581.26
合新104线	10	480	D5000维护	241.8	2022-01-13	50.38	中载	1631.54	0	徐州.合沟变/2号主	12.8	10千伏 II 段母线	28	11740	1631.54
田开112线	10	500	D5000维护	240.97	2022-01-13	48.19	轻载	1888.4	0	徐州.田吴变/1号主	21.92	10千伏 II 段母线	45	22500	1888.4
钟卧253线	20	480	D5000维护	102.65	2022-01-13	21.39	轻载	8083.24	0	徐州.钟吾变/2号主	74.2	20千伏 II 段母线	0		8083.24
钟药三233线	20	600	D5000维护	4.22	2022-01-13	0.7	轻载	14402.62	0	徐州.钟吾变/2号主	74.2	20千伏 III 段母线	0		14402.62
钟药一231线	20	600	D5000维护	4.22	2022-01-13	0.7	轻载	14402.62	0	徐州.钟吾变/2号主	74.2	20千伏 III 段母线	0		14402.62
坝环线	10	595	D5000维护	164.75	2022-01-14	27.69	轻载	4360.31	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏 II 段母线	41	14775	4360.31
坝民一115线	10	525	D5000维护	226.29	2022-01-14	43.1	轻载	2445.76	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 I 段母线	22	12770	2445.76
坝怡一121线	10	462	D5000维护	248.97	2022-01-14	53.89	中载	1289.13	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 I 段母线	27	16890	1289.13
大彭线	10	595	D5000维护	129.38	2022-01-14	21.74	轻载	4972.92	0	徐州.大庙变/2号主	13.24	10千伏 II 段母线	0		4972.92
大清线	10	595	D5000维护	261.04	2022-01-14	43.87	轻载	2692.57	0	徐州.大庙变/2号主	13.24	10千伏 II 段母线	71	35040	2692.57
大维线	10	595	D5000维护	188.26	2022-01-14	31.64	轻载	3953.12	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏 I 段母线	25	9430	3953.12
堤北线	10	595	D5000维护	203.96	2022-01-14	34.28	轻载	3681.19	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏 II 段母线	39	20700	3681.19
堤朱线	10	595	D5000维护	238.24	2022-01-14	40.04	轻载	3087.46	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏 III 段母线	46	22365	3087.46
复骆线	10	364	D5000维护	218.2	2022-01-14	59.95	中载	633.91	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏 II 段母线	52	22890	633.91
复茂线	10	595	D5000维护	43.6	2022-01-14	7.33	轻载	6458.63	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏 I 段母线	11	10000	6458.63
古马125线	10	462	D5000维护	174.55	2022-01-14	37.78	轻载	2578.08	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏 II 段母线	26	12485	2578.08
古彭122线	10	595	D5000维护	11.6	2022-01-14	1.95	轻载	7012.87	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏 II 段母线	0		7012.87
古王一123线	10	595	D5000维护	136.05	2022-01-14	22.87	轻载	4857.39	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏 II 段母线	36	16700	4857.39
古新126线	10	595	D5000维护	35.86	2022-01-14	6.03	轻载	6592.68	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏 II 段母线	1	3130	6592.68
古永二133线	10	462	D5000维护	94.92	2022-01-14	20.55	轻载	3957.27	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏 III 段母线	10	6250	3957.27
古云二14A线	10	462	D5000维护	137.81	2022-01-14	29.83	轻载	3214.42	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏 IV 段母线	29	13460	3214.42
花环线	10	525	D5000维护	238.51	2022-01-14	45.43	轻载	2234.11	0	徐州.花园变/1号主	28.03	10千伏 I 段母线	66	32135	2234.11
花烟线	10	525	D5000维护	84.59	2022-01-14	16.11	轻载	4900	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏 II 段母线	9	4090	4900
黄西线	10	595	D5000维护	65.58	2022-01-14	11.02	轻载	6077.93	0	徐州.大黄山变/2号	31.3	10千伏 II 段母线	13	4530	6077.93
黄小线	10	595	D5000维护	122.55	2022-01-14	20.6	轻载	5091.21	0	徐州.大黄山变/1号	45.83	10千伏 I 段母线	22	6150	5091.21
惠技线	10	525	D5000维护	261.98	2022-01-14	49.9	轻载	1827.61	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏 II 段母线	16	16440	1827.61
开马线	10	595	D5000维护	76.99	2022-01-14	12.94	轻载	5880.31	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏 III 段母线	29	11050	5880.31
开雅二线	10	595	D5000维护	126.91	2022-01-14	21.33	轻载	5015.7	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏 II 段母线	15	9620	5015.7
奎橙125线	10	525	D5000维护	20.39	2022-01-14	3.88	轻载	6011.95	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏 II 段母线	6	3360	6011.95



线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
奎太一117线	10	595	D5000维护	362.11	2022-01-14	60.86	中载	942.03	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏 I 段母线	74	34000	942.03
刘德115线	10	595	D5000维护	241.37	2022-01-14	40.57	轻载	3033.25	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏 I 段母线	3	10560	3033.25
刘光12F线	10	595	D5000维护	417.9	2022-01-14	70.24	重载	0	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏 II 段母线	93	45700	0
刘加12A线	10	595	D5000维护	29.99	2022-01-14	5.04	轻载	6694.35	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏 II 段母线	4	5000	6694.35
绿工线	10	595	D5000维护	235.41	2022-01-14	39.56	轻载	3136.48	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏 III 段母线	102	41845	3136.48
庞夹111线	10	485	经验值	263	2022-01-14	54.23	中载	1324.98	0	徐州.庞庄变/1号主	37.38	10千伏 I 段母线	0		1324.98
彭环线	10	595	D5000维护	365.4	2022-01-14	61.41	中载	885.05	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏 II 段母线	68	31400	885.05
彭金二线	10	300	D5000维护	42.84	2022-01-14	14.28	轻载	2895.21	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏 I 段母线	0		2895.21
彭路线	10	210	D5000维护	89.92	2022-01-14	42.82	轻载	988.63	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏 I 段母线	0		988.63
彭南线	10	396	D5000维护	37.44	2022-01-14	9.45	轻载	4152.64	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏 I 段母线	12	9210	4152.64
彭清二164线	10	595	D5000维护	85.45	2022-01-14	14.36	轻载	5733.79	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏 VI 段母线	0		5733.79
彭朱线	10	595	D5000维护	133.8	2022-01-14	22.49	轻载	4896.36	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏 I 段母线	36	15980	4896.36
七翠线	10	595	D5000维护	143.52	2022-01-14	24.12	轻载	4728.01	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏 I 段母线	14	11260	4728.01
七铜线	10	595	D5000维护	49.14	2022-01-14	8.26	轻载	6362.68	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏 VI 段母线	27	13150	6362.68
桥都线	10	525	D5000维护	67.95	2022-01-14	12.94	轻载	5188.21	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏 I 段母线	5	4160	5188.21
桥环线	10	595	D5000维护	134.51	2022-01-14	22.61	轻载	4884.07	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏 I 段母线	34	15100	4884.07
桥铜一线	10	595	D5000维护	287.56	2022-01-14	48.33	轻载	2233.24	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏 II 段母线	62	34640	2233.24
升花一113线	10	485	经验值	49.22	2022-01-14	10.15	轻载	5027.65	0	徐州.升辉变/#1主	74.84	10千伏 I 段母线	0		5027.65
升金12J线	10	485	经验值	19.34	2022-01-14	3.99	轻载	5545.17	0	徐州.升辉变/#1主	74.84	10千伏 II 段母线	0		5545.17
石长12J线	10	485	经验值	432.06	2022-01-14	89.08	重载	0	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏 II 段母线	0		0
石杨122线	10	485	经验值	218.02	2022-01-14	44.95	轻载	2104.03	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏 II 段母线	0		2104.03
拾南二线	10	595	D5000维护	324.32	2022-01-14	54.51	中载	1596.56	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏 II 段母线	77	27020	1596.56
拾苏线	10	595	D5000维护	42.71	2022-01-14	7.18	轻载	6474.04	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 I 段母线	16	5035	6474.04
拾秀一线	10	595	D5000维护	108.28	2022-01-14	18.2	轻载	5338.37	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 I 段母线	13	7440	5338.37
拾玉线	10	595	D5000维护	71.71	2022-01-14	12.05	轻载	5971.76	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 V 段母线	0		5971.76
苏景线苏尊线	10	595	D5000维护	174.59	2022-01-14	29.34	轻载	4189.88	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏 II 段母线	14	19940	4189.88
苏尚线苏矿线	10	462	D5000维护	64.53	2022-01-14	13.97	轻载	4483.63	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏 I 段母线	10	8700	4483.63
苏庭二线苏九	10	595	D5000维护	152.79	2022-01-14	25.68	轻载	4567.46	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏 II 段母线	23	13400	4567.46
苏苑一线	10	525	D5000维护	99.69	2022-01-14	18.99	轻载	4638.47	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏 I 段母线	13	6265	4638.47
亭龙115线	10	595	D5000维护	111.84	2022-01-14	18.8	轻载	5276.71	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏 I 段母线	0		5276.71
佟上线	10	595	D5000维护	83.84	2022-01-14	14.09	轻载	5761.67	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	21	7645	5761.67
统惠五线	10	525	D5000维护	155.14	2022-01-14	29.55	轻载	3678.08	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏 III 段母线	21	12380	3678.08
吴滨线	10	595	D5000维护	287.4	2022-01-14	48.3	轻载	2236.01	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏 I 段母线	33	18295	2236.01
吴段线	10	595	D5000维护	185.88	2022-01-14	31.24	轻载	3994.34	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏 I 段母线	32	16630	3994.34
吴广线	10	595	D5000维护	46.68	2022-01-14	7.85	轻载	6405.28	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏 II 段母线	7	13600	6405.28
西段二线	10	595	D5000维护	127.65	2022-01-14	21.45	轻载	5002.88	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏 II 段母线	32	15795	5002.88
西锦二线西华	10	595	D5000维护	103.91	2022-01-14	17.46	轻载	5414.06	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏 IV 段母线	18	10930	5230
西良线	10	595	D5000维护	171.08	2022-01-14	28.75	轻载	4250.67	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏 II 段母线	117	43585	4250.67

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
西麓线	10	595	D5000维护	102.68	2022-01-14	17.26	轻载	5435.36	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	14	10600	5230
西铜线	10	595	D5000维护	181.63	2022-01-14	30.53	轻载	4067.95	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	29	13965	4067.95
西卧线	10	485	经验值	75.08	2022-01-14	15.48	轻载	4579.75	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	58	21540	4579.75
响山线	10	595	D5000维护	282.13	2022-01-14	47.42	轻载	2327.29	0	徐州.响山变/3号主	31.11	10千伏IV段母线	61	24430	2327.29
响水线	10	595	D5000维护	181.93	2022-01-14	30.58	轻载	4062.75	0	徐州.响山变/3号主	31.11	10千伏IV段母线	28	13735	4062.75
玉平线	10	595	D5000维护	254.95	2022-01-14	42.85	轻载	2798.05	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏I段母线	86	53290	2798.05
玉时线	10	595	D5000维护	32.23	2022-01-14	5.42	轻载	6655.56	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏II段母线	9	7200	6655.56
翟创二线	10	595	D5000维护	167.29	2022-01-14	28.12	轻载	4316.32	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	10	15725	4316.32
翟马线翟水二	10	525	D5000维护	274.22	2022-01-14	52.23	中载	1615.61	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	64	34300	1615.61
翟南线	10	560	D5000维护	283.3	2022-01-14	50.59	中载	1882.68	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	74	36455	1882.68
翟想线	10	595	D5000维护	29.88	2022-01-14	5.02	轻载	6696.26	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	9	7200	6696.26
张医线张工线	10	448	D5000维护	222.74	2022-01-14	49.72	轻载	1573.7	0	徐州.张庄变/1号主	7.21	10千伏I段母线	66	28255	1573.7
河杨线	10	595	D5000维护	122.26	2022-01-14	20.55	轻载	5096.24	0	徐州.大沙河变/2号	15.68	10千伏I段母线	47	14160	5096.24
沙品155线	10	600	D5000维护	84.34	2022-01-14	14.06	轻载	5813.63	0	徐州.沙园变/1号主	15.4	10千伏V段母线	33	26220	5813.63
首羨106线	10	500	D5000维护	59.16	2022-01-14	11.83	轻载	5037.35	0	徐州.首羨变/2号主	20.8	10千伏II段母线	30	8625	5037.35
于鸣165线	10	485	经验值	181.05	2022-01-14	37.33	轻载	2744.35	0	徐州.于双楼变/3号	22.33	10千伏VI段母线	49	30440	2744.35
荆湖线	10	595	D5000维护	35.17	2022-01-14	5.91	轻载	6604.64	0	徐州.荆台变/#1主	10.8	10千伏I段母线	8	6800	6604.64
马唐线	10	560	D5000维护	201	2022-01-14	35.89	轻载	3308.12	0			10千伏I段母线	76	29460	3308.12
马庄线	10	560	D5000维护	127.32	2022-01-14	22.74	轻载	4584.26	0			10千伏II段母线	25	11184	4584.26
屯莫线	10	595	D5000维护	277.08	2022-01-14	46.57	轻载	2414.75	0	徐州.屯头变/#1主	6.39	10千伏I段母线	3	4350	2414.75
安机线	10	600	D5000维护	161.72	2022-01-14	26.95	轻载	4473.41	0	徐州.安国变/2号主	29.8	10千伏IV段母线	34	7595	4473.41
东水116线	10	600	D5000维护	49.56	2022-01-14	8.26	轻载	6416.02	0	徐州.东关变/2号主	12.49	10千伏II段母线	7	3630	6416.02
范东线	10	600	D5000维护	169.8	2022-01-14	28.3	轻载	4333.46	0	徐州.范庄变/1号主	33.3	10千伏I段母线	59	14586	4333.46
沛能线	10	600	D5000维护	242.57	2022-01-14	40.43	轻载	3073.09	0	徐州.沛县变/2号主	28.57	10千伏IV段母线	72	30530	3073.09
沛汤线	10	400	D5000维护	169.52	2022-01-14	42.38	轻载	1913.51	0	徐州.沛县变/1号主	44.91	10千伏I段母线	31	13990	1913.51
栖工线	10	600	D5000维护	188.35	2022-01-14	31.39	轻载	4012.18	0	徐州.栖山变/2号主	31.72	10千伏IV段母线	77	18680	4012.18
头御线	10	600	D5000维护	317.11	2022-01-14	52.85	中载	1782.05	0	徐州.头堡变/2号主	27.29	10千伏II段母线	43	29400	1782.05
新街线	10	600	D5000维护	246.59	2022-01-14	41.1	轻载	3003.46	0	徐州.杨新变/1号主	27.11	10千伏I段母线	46	17060	3003.46
张机线	10	600	D5000维护	323.4	2022-01-14	53.9	中载	1673.11	0	徐州.沛县张庄变/1	3.88	10千伏I段母线	88	30065	1673.11
周碳104线	10	400	D5000维护	315.29	2022-01-14	78.82	重载	0	0	徐州.周庄变/2号主	37.72	10千伏II段母线	14	8781	0
杜邦123线	10	660	D5000维护	188.21	2022-01-14	28.52	轻载	4742.04	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏II段母线	53	25765	4742.04
杜院148线	10	660	D5000维护	152.45	2022-01-14	23.1	轻载	5361.41	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏IV段母线	21	20320	5361.41
宋集125线	10	485	经验值	106.13	2022-01-14	21.88	轻载	4041.97	0	徐州.大宋变/2号主	27.97	10千伏II段母线	19	5555	4041.97
铁膏127线	10	485	经验值	336.72	2022-01-14	69.43	中载	48.15	0	徐州.铁富变/2号主	35.22	10千伏II段母线	0		48.15
圩网114线	10	485	经验值	131.12	2022-01-14	27.04	轻载	3609.14	0	徐州.戴圩变/1号主	40	10千伏I段母线	0		3609.14
李东108线	10	550	D5000维护	61.28	2022-01-14	11.14	轻载	5606.83	0	徐州.李集变/2号主	8.08	10千伏II段母线	31	9000	5606.83
凌街136线	10	550	D5000维护	229.11	2022-01-14	41.66	轻载	2700.01	0	徐州.凌城变/1号主	31	10千伏III段母线	63	22485	2700.01
沙东105线	10	550	D5000维护	318.9	2022-01-14	57.98	中载	1144.85	0	徐州.沙集变/1号主	5.15	10千伏I段母线	75	27150	1144.85

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
双西116线	10	550	D5000维护	294.82	2022-01-14	53.6	中载	1561.92	0	徐州.双沟变/1号主	14.18	10千伏 I 段母线	161	60820	1561.92
睢徐132线	10	550	D5000维护	353.41	2022-01-14	64.26	中载	547.14	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏III段母线	129	60745	547.14
睢中131线	10	553	D5000维护	272.18	2022-01-14	49.22	轻载	1990.41	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏III段母线	88	42570	1990.41
大阎线	10	595	D5000维护	185.63	2022-01-14	31.2	轻载	3998.67	0	徐州.大庙变/1号主	38.04	10千伏 I 段母线	79	25015	3998.67
高生一125线	10	200	D5000维护	51.47	2022-01-14	25.74	轻载	1533.34	0	徐州.高营变/1号主	37.06	10千伏 I 段母线	3	180	1533.34
高驿124线	10	595	D5000维护	400.97	2022-01-14	67.39	中载	268.98	0	徐州.高营变/2号主	42.44	10千伏 II 段母线	70	29860	268.98
黄河113线	10	511	D5000维护	48.23	2022-01-14	9.44	轻载	5360.02	0	徐州.黄桥变/1号主	5.16	10千伏 I 段母线	11	3810	5160
焦祖111线	10	595	D5000维护	274.58	2022-01-14	46.15	轻载	2458.05	0	徐州.焦山变/1号主	28.29	10千伏 I 段母线	66	37320	2458.05
龙留125线	10	595	D5000维护	206.02	2022-01-14	34.63	轻载	3645.51	0	徐州.龙庄变/2号主	30.71	10千伏 II 段母线	70	22600	3645.51
龙任136线	10	595	D5000维护	304.7	2022-01-14	51.21	中载	1936.38	0	徐州.龙庄变/2号主	30.71	10千伏 II 段母线	94	30775	1936.38
滕关118线	10	490	D5000维护	288	2022-01-14	58.78	中载	952.6	0	徐州.滕寨变/1号主	5.8	10千伏 II 段母线	49	21765	952.6
物银143线	10	595	D5000维护	59.51	2022-01-14	10	轻载	6183.07	0	徐州.物流变/2号主	32.36	10千伏IV段母线	0		6183.07
易宝线	10	595	D5000维护	42.21	2022-01-14	7.09	轻载	6482.7	0	江苏.易城变/1号主	107.83	10千伏8段母线	18	10640	6482.7
凤邵122线	10	485	经验值	93.45	2022-01-14	19.27	轻载	4261.59	0	徐州.凤云变/2号主	15.97	10千伏 II 段母线	0		4261.59
神凤114线	10	560	D5000维护	52.06	2022-01-14	9.3	轻载	5887.76	0	徐州.神山变/2号主	26.63	10千伏 II 段母线	10	6300	5887.76
沈田151线	10	560	D5000维护	127.07	2022-01-14	22.69	轻载	4588.59	0	徐州.沈马变/3号主	31.83	10千伏VI段母线	19	12320	4588.59
唐街103线	10	528	D5000维护	172.06	2022-01-14	32.59	轻载	3421.39	0	徐州.唐店变/1号主	7.29	10千伏 I 段母线	106	39325	3421.39
唐李110线	10	528	D5000维护	198.3	2022-01-14	37.56	轻载	2966.92	0	徐州.唐店变/2号主	11.92	10千伏 II 段母线	46	22185	2966.92
唐新107线	10	576	D5000维护	296.48	2022-01-14	51.47	中载	1848.39	0	徐州.唐店变/1号主	7.29	10千伏 I 段母线	132	70830	1848.39
田城119线	10	500	D5000维护	247.56	2022-01-14	49.51	轻载	1774.26	0	徐州.田吴变/1号主	21.92	10千伏 I 段母线	35	19855	1774.26
王岗108线	10	300	D5000维护	39.1	2022-01-14	13.03	轻载	2959.99	0	徐州.王庄变/2号主	12.14	10千伏 II 段母线	51	16030	2959.99
卓倪251线	20	576	D5000维护	194.76	2022-01-14	33.81	轻载	7220.36	0	徐州.卓窑变/3号主	72.92	20千伏 V 段母线	19	9940	7220.36
丁季117线	10	485	经验值	19.59	2022-01-15	4.04	轻载	5540.84	0	江苏.丁楼变/1号主	83.81	10千伏1段母线	0		5540.84
贺月二160线	10	595	D5000维护	113.51	2022-01-15	19.08	轻载	5247.79	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏VI段母线	0		5247.79
石赵128线	10	485	经验值	186.07	2022-01-15	38.36	轻载	2657.41	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏 II 段母线	0		2657.41
统两线	10	462	D5000维护	135.59	2022-01-15	29.35	轻载	3252.87	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏IV段母线	65	29915	3252.87
史双114线	10	600	D5000维护	152.93	2022-01-15	25.49	轻载	4625.65	0	徐州.史小桥变/2号	21.85	10千伏 I 段母线	51	16250	4625.65
沛开线	10	600	D5000维护	45.5	2022-01-15	7.58	轻载	6486.34	0	徐州.沛县变/1号主	44.91	10千伏 I 段母线	21	18210	6486.34
沙庙110线	10	465	D5000维护	322.29	2022-01-15	69.31	中载	55.6	0	徐州.沙集变/2号主	25.28	10千伏 II 段母线	98	28500	55.6
沙全106线	10	550	D5000维护	171.28	2022-01-15	31.14	轻载	3701.63	0	徐州.沙集变/2号主	25.28	10千伏 II 段母线	80	22120	3701.63
双临111线	10	550	D5000维护	250.54	2022-01-15	45.55	轻载	2328.85	0	徐州.双沟变/1号主	14.18	10千伏 I 段母线	72	38340	2328.85
睢星112线	10	395	D5000维护	344.12	2022-01-15	87.12	重载	0	0	徐州.睢宁变/1号主	39.77	10千伏 I 段母线	0		0
琅北131线	10	595	D5000维护	194.93	2022-01-15	32.76	轻载	3837.59	0	徐州.琅溪变/2号主	31.61	10千伏 II 段母线	0		3837.59
檀林115线	10	500	D5000维护	218.3	2022-01-15	43.66	轻载	2281.04	0	徐州.檀山变/1号主	32	10千伏 I 段母线	106	29878	2281.04
翟军线	10	266	D5000维护	60.64	2022-01-16	22.8	轻载	2174.7	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏 I 段母线	0		2174.7
五西线	10	600	D5000维护	221.41	2022-01-16	36.9	轻载	3439.58	0	徐州.五段变/2号主	15.29	10千伏 II 段母线	73	14825	3439.58
秦商124线	10	600	D5000维护	12.7	2022-01-16	2.12	轻载	7054.44	0	徐州.秦庄变/2号主	47.71	10千伏II段母线	0		7054.44
沙西104线	10	550	D5000维护	211.25	2022-01-16	38.41	轻载	3009.35	0	徐州.沙集变/2号主	25.28	10千伏 II 段母线	85	25865	3009.35

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
琅东11E线	10	425	D5000维护	0.06	2022-01-16	0.01	轻载	5151.66	0	徐州.琅溪变/1号主	26.16	10千伏 I 段母线	0		5151.66
琅刘121线	10	425	D5000维护	0.06	2022-01-16	0.01	轻载	5151.66	0	徐州.琅溪变/2号主	31.61	10千伏III段母线	0		5151.66
坝民二线坝绿	10	462	D5000维护	274.81	2022-01-17	59.48	中载	841.58	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏 II 段母线	26	15500	841.58
古艺一112线	10	462	D5000维护	44.65	2022-01-17	9.66	轻载	4827.95	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏 I 段母线	5	4390	4827.95
惠城二线	10	322	D5000维护	31.47	2022-01-17	9.77	轻载	3358.87	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏 II 段母线	0		3358.87
惠市二线	10	161	D5000维护	27.43	2022-01-17	17.04	轻载	1476.88	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏 II 段母线	0		1476.88
奎蓝141线	10	400	D5000维护	16.52	2022-01-17	4.13	轻载	4563.47	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏IV段母线	0		4563.47
彭涧线	10	595	D5000维护	94.08	2022-01-17	15.81	轻载	5584.31	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏 II 段母线	27	8460	5584.31
亭镇111线	10	595	D5000维护	393.84	2022-01-17	66.19	中载	392.47	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏 I 段母线	0		392.47
西烟线	10	595	D5000维护	140.84	2022-01-17	23.67	轻载	4774.43	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏 II 段母线	80	30690	4774.43
玉科线	10	595	D5000维护	45.71	2022-01-17	7.68	轻载	6422.08	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏 V 段母线	4	2520	6422.08
玉麓线	10	595	D5000维护	8.79	2022-01-17	1.48	轻载	7061.54	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏 II 段母线	1	400	7061.54
金寨124线	10	595	D5000维护	0.06	2022-01-17	0.01	轻载	7212.74	0	徐州.金刘寨变/2号	12	10千伏 II 段母线	0		7212.74
梁红103线	10	390	D5000维护	176.7	2022-01-17	45.31	轻载	1667.92	0	徐州.梁寨变/2号主	14.64	10千伏 I 段母线	59	22610	1667.92
马湖段	10	560	D5000维护	1.8	2022-01-17	0.32	轻载	6758.26	0			10千伏 II 段母线	0		6758.26
张东线	10	600	D5000维护	0.6	2022-01-17	0.1	轻载	7264.01	0	徐州.沛县张庄变/1	3.88	10千伏 I 段母线	96	27775	3880
高电二112线	10	595	D5000维护	109.74	2022-01-17	18.44	轻载	5313.08	0	徐州.高营变/2号主	42.44	10千伏 II 段母线	0		5313.08
田空二12A线	10	595	D5000维护	3.24	2022-01-17	0.54	轻载	7157.66	0	徐州.田园变/2号主	20.4	10千伏 II 段母线	0		7157.66
滨河113线	10	600	D5000维护	100.15	2022-01-17	16.69	轻载	5539.8	0	徐州.滨湖变/1号主	20.3	10千伏 I 段母线	49	12760	5539.8
坝怡二114线	10	462	D5000维护	275.69	2022-01-18	59.67	中载	826.34	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏 II 段母线	36	21180	826.34
大庙线	10	490	D5000维护	478.65	2022-01-18	97.68	重载	0	0	徐州.大庙变/2号主	13.24	10千伏 II 段母线	76	31595	0
大铁线	10	459	D5000维护	26.81	2022-01-18	5.84	轻载	5100.57	0	徐州.大庙变/2号主	13.24	10千伏 II 段母线	0		5100.57
七东一线	10	595	D5000维护	169.8	2022-01-18	28.54	轻载	4272.84	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏 I 段母线	18	14090	4272.84
统赵线	10	595	D5000维护	183.58	2022-01-18	30.85	轻载	4034.17	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏 II 段母线	30	8240	4034.17
祥医121线	10	490	D5000维护	12	2022-01-18	2.45	轻载	5732.92	0	徐州.祥和变/1号主	39.85	10千伏 II 段母线	0		5732.92
大水线	10	485	经验值	94.5	2022-01-18	19.48	轻载	4243.4	0	江苏.大洼变/1号主	76.19	10千伏 I 段母线	4	7840	4243.4
汉马111线	10	595	D5000维护	228.32	2022-01-18	38.37	轻载	3259.28	0	徐州.汉王变/2号主	12.05	10千伏 I 段母线	66	22005	3259.28
高汽二223线	20	400	D5000维护	161.39	2022-01-18	40.35	轻载	4108.65	0	徐州.高营变/1号主	37.06	20千伏 I 段母线	0		4108.65
卓康三线231	20	576	D5000维护	4.57	2022-01-18	0.79	轻载	13808.54	0	徐州.卓睿变/3号主	72.92	20千伏 V 段母线	0		13808.54
坝工153线	10	485	经验值	275.22	2022-01-19	56.75	中载	1113.33	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 V 段母线	0		1113.33
坝景线	10	595	D5000维护	16	2022-01-19	2.69	轻载	6936.66	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏VI段母线	5	3200	6936.66
丁连125线	10	485	经验值	41.52	2022-01-19	8.56	轻载	5161.01	0	江苏.丁楼变/1号主	83.81	10千伏2段母线	0		5161.01
花宝一线	10	595	D5000维护	53.73	2022-01-19	9.03	轻载	6283.18	0	徐州.花园变/1号主	28.03	10千伏 I 段母线	0		6283.18
楼杜线	10	600	D5000维护	216.56	2022-01-19	36.09	轻载	3523.58	0	徐州.鹿楼变/1号主	34.37	10千伏 I 段母线	50	14137.4	3523.58
方桥116线	10	550	D5000维护	158.4	2022-01-19	28.8	轻载	3924.71	0	徐州.方桥变/2号主	31.51	10千伏 I 段母线	66	20015	3924.71
仙南线	10	550	D5000维护	100.93	2022-01-19	18.35	轻载	4920.09	0	江苏.子仙变/2号主	85.25	10千伏III段母线	41	14150	4920.09
风云121线	10	485	经验值	0.11	2022-01-19	0.02	轻载	5878.23	0	徐州.风云变/2号主	15.97	10千伏 II 段母线	0		5878.23
沈高158线	10	560	D5000维护	54.95	2022-01-19	9.81	轻载	5837.71	0	徐州.沈马变/3号主	31.83	10千伏III段母线	0		5837.71

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
坝东线	10	595	D5000维护	347.25	2022-01-20	58.36	中载	1199.41	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏II段母线	67	39400	1199.41
坝丰164线	10	485	经验值	247.03	2022-01-20	50.93	中载	1601.58	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏VI段母线	0		1601.58
坝绿七线坝都	10	462	D5000维护	58.02	2022-01-20	12.56	轻载	4596.38	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏I段母线	11	5510	4596.38
坝骆线	10	462	D5000维护	435.69	2022-01-20	94.31	重载	0	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏I段母线	56	23420	0
坝茂线	10	420	D5000维护	47.47	2022-01-20	11.3	轻载	4269.9	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏II段母线	5	8600	4269.9
茶月线	10	595	D5000维护	23.91	2022-01-20	4.02	轻载	6799.66	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏I段母线	4	6000	6799.66
大工线	10	595	D5000维护	502.56	2022-01-20	84.46	重载	0	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏I段母线	124	86010	0
大然二线	10	595	D5000维护	196.52	2022-01-20	33.03	轻载	3810.05	0	徐州.大庙变/2号主	13.24	10千伏II段母线	49	27060	3810.05
大翔线	10	595	D5000维护	282.13	2022-01-20	47.42	轻载	2327.29	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏I段母线	51	22665	2327.29
堤坝线	10	525	D5000维护	295.38	2022-01-20	56.26	中载	1249.12	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏II段母线	62	28300	1249.12
堤场线	10	595	D5000维护	345.49	2022-01-20	58.07	中载	1229.89	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏IV段母线	43	20120	1229.89
堤九线	10	595	D5000维护	375.38	2022-01-20	63.09	中载	712.2	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏III段母线	106	42710	712.2
堤君二线	10	595	D5000维护	89.67	2022-01-20	15.07	轻载	5660.7	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏IV段母线	4	7700	5660.7
堤马线	10	595	D5000维护	169.67	2022-01-20	28.52	轻载	4275.1	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏III段母线	66	30320	4275.1
堤祥线	10	595	D5000维护	443.08	2022-01-20	74.47	重载	0	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏II段母线	60	41895	0
堤医一线	10	595	D5000维护	123.96	2022-01-20	20.83	轻载	5066.79	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏I段母线	0		5066.79
复宝线	10	595	D5000维护	106.2	2022-01-20	17.85	轻载	5374.4	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	5	6060	5374.4
复朝二线	10	525	D5000维护	170.73	2022-01-20	32.52	轻载	3408.06	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	35	12990	3408.06
复广线	10	525	D5000维护	304.18	2022-01-20	57.94	中载	1096.7	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	49	16985	1096.7
复家一线	10	525	D5000维护	99.34	2022-01-20	18.92	轻载	4644.53	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	15	6360	4644.53
复建二线	10	462	D5000维护	101.27	2022-01-20	21.92	轻载	3847.29	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	12	3700	3847.29
复建一线	10	462	D5000维护	299.78	2022-01-20	64.89	中载	409.1	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	57	25940	409.1
复开一线	10	462	D5000维护	165.63	2022-01-20	35.85	轻载	2732.58	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	13	4460	2732.58
复康线	10	210	D5000维护	39.91	2022-01-20	19	轻载	1854.8	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	5	500	1854.8
复美二线	10	462	D5000维护	66.11	2022-01-20	14.31	轻载	4456.26	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	8	3430	4456.26
复庆线	10	462	D5000维护	122.02	2022-01-20	26.41	轻载	3487.9	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	26	14055	3487.9
复时线	10	245	D5000维护	20.4	2022-01-20	8.33	轻载	2617.05	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	2	3000	2617.05
复铜线	10	525	D5000维护	256.88	2022-01-20	48.93	轻载	1915.94	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	36	16150	1915.94
古财11A线	10	462	D5000维护	28.83	2022-01-20	6.24	轻载	5101.95	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	3	3200	5101.95
古河124线	10	462	D5000维护	117.42	2022-01-20	25.42	轻载	3567.57	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏II段母线	6	10060	3567.57
古淮132线	10	525	D5000维护	123.57	2022-01-20	23.54	轻载	4224.87	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏III段母线	28	13980	4224.87
古机145线	10	595	D5000维护	184.22	2022-01-20	30.96	轻载	4023.09	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏IV段母线	17	14865	4023.09
古景141线	10	462	D5000维护	58.54	2022-01-20	12.67	轻载	4587.38	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏IV段母线	7	4050	4587.38
古开113线	10	595	D5000维护	172.97	2022-01-20	29.07	轻载	4217.94	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	12	12140	4217.94
古枢二147线	10	595	D5000维护	96.68	2022-01-20	16.25	轻载	5539.28	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏IV段母线	20	7060	5539.28
古枢一115线	10	595	D5000维护	207.77	2022-01-20	34.92	轻载	3615.2	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	28	11410	3615.2
古永一116线	10	462	D5000维护	159.43	2022-01-20	34.51	轻载	2839.96	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	25	13260	2839.96
贺城一线贺东	10	595	D5000维护	260.87	2022-01-20	43.84	轻载	2695.51	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏I段母线	20	13300	2695.51

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
贺国162线	10	595	D5000维护	226.29	2022-01-20	38.03	轻载	3294.44	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏VI段母线	0		3294.44
贺绿152线	10	595	D5000维护	404.97	2022-01-20	68.06	中载	199.7	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏V段母线	0		199.7
贺蟠一线贺蟠	10	600	D5000维护	482.33	2022-01-20	80.39	重载	0	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏I段母线	73	39530	0
贺坡151线	10	595	D5000维护	92.08	2022-01-20	15.48	轻载	5618.95	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏V段母线	0		5618.95
贺璞164线	10	595	D5000维护	205.88	2022-01-20	34.6	轻载	3647.94	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏VI段母线	0		3647.94
贺泰125线	10	300	D5000维护	101.87	2022-01-20	33.96	轻载	1872.81	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏II段母线	0		1872.81
贺西二线贺山	10	595	D5000维护	126.84	2022-01-20	21.32	轻载	5016.91	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏II段母线	24	12130	5016.91
贺月一150线	10	595	D5000维护	107.03	2022-01-20	17.99	轻载	5360.02	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏V段母线	0		5360.02
花府线	10	525	D5000维护	111.66	2022-01-20	21.27	轻载	4431.15	0	徐州.花园变/1号主	28.03	10千伏I段母线	22	12155	4431.15
花牌线	10	595	D5000维护	96.94	2022-01-20	16.29	轻载	5534.78	0	徐州.花园变/1号主	28.03	10千伏I段母线	16	12465	5534.78
花团线	10	525	D5000维护	252.77	2022-01-20	48.15	轻载	1987.12	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏II段母线	89	42935	1987.12
花银线	10	455	D5000维护	94.5	2022-01-20	20.77	轻载	3879.68	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏II段母线	8	10080	3879.68
花中线	10	364	D5000维护	203.57	2022-01-20	55.93	中载	887.3	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏II段母线	24	10275	887.3
黄安线	10	595	D5000维护	7.03	2022-01-20	1.18	轻载	7092.02	0	徐州.大黄山变/2号	31.3	10千伏II段母线	3	2060	7092.02
惠奥一117线	10	595	D5000维护	59.6	2022-01-20	10.02	轻载	6181.51	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		6181.51
惠馆线	10	400	D5000维护	30.01	2022-01-20	7.5	轻载	4329.83	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		4329.83
惠绿二112线	10	595	D5000维护	191.06	2022-01-20	32.11	轻载	3904.62	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏II段母线	0		3904.62
惠铁一129线	10	595	D5000维护	232.44	2022-01-20	39.07	轻载	3187.92	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	53	39430	3187.92
奎大130线	10	595	D5000维护	112.5	2022-01-20	18.91	轻载	5265.28	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏III段母线	63	29265	5265.28
奎复12C线	10	595	D5000维护	154.34	2022-01-20	25.94	轻载	4540.61	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏II段母线	37	16385	4540.61
奎马一122线	10	595	D5000维护	217.44	2022-01-20	36.54	轻载	3447.72	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏II段母线	45	20780	3447.72
奎狮148线	10	665	D5000维护	296.9	2022-01-20	44.65	轻载	2920.15	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏IV段母线	72	39100	2920.15
奎太二133线	10	462	D5000维护	275.98	2022-01-20	59.74	中载	821.31	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏III段母线	57	28535	821.31
奎沃一14E线	10	371	D5000维护	41.84	2022-01-20	11.28	轻载	3773.34	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏IV段母线	0		3773.34
奎新二131线	10	462	D5000维护	206.02	2022-01-20	44.59	轻载	2033.02	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏III段母线	51	21530	2033.02
刘开二12C线	10	595	D5000维护	279.46	2022-01-20	46.97	轻载	2373.53	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏II段母线	31	12940	2373.53
刘罗112线	10	336	D5000维护	120.81	2022-01-20	35.96	轻载	1981.23	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏I段母线	0		1981.23
刘蟠11G线	10	595	D5000维护	53.81	2022-01-20	9.04	轻载	6281.79	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏I段母线	11	7440	6281.79
刘秦124线	10	560	D5000维护	255.95	2022-01-20	45.71	轻载	2356.39	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏II段母线	64	18320	2356.39
刘赵113线	10	595	D5000维护	511.39	2022-01-20	85.95	重载	0	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏I段母线	103	36235	0
绿丰线绿橡线	10	595	D5000维护	134.67	2022-01-20	22.63	轻载	4881.3	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏IV段母线	44	21650	4881.3
绿尚二线绿香	10	595	D5000维护	207.27	2022-01-20	34.84	轻载	3623.86	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏II段母线	21	14050	3623.86
绿悦线	10	595	D5000维护	254.4	2022-01-20	42.76	轻载	2807.57	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏I段母线	0		2807.57
彭坝线	10	595	D5000维护	411.36	2022-01-20	69.14	中载	89.02	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏II段母线	84	33745	89.02
彭北线	10	595	D5000维护	268.56	2022-01-20	45.14	轻载	2562.32	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏I段母线	38	21465	2562.32
彭滨二线	10	595	D5000维护	76.44	2022-01-20	12.85	轻载	5889.84	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏II段母线	9	5095	5889.84
彭经二160线	10	595	D5000维护	108.66	2022-01-20	18.26	轻载	5331.79	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏VI段母线	0		5331.79
彭经一线	10	525	D5000维护	87.48	2022-01-20	16.66	轻载	4849.95	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏I段母线	27	15830	4849.95

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
七泉线	10	595	D5000维护	168.72	2022-01-20	28.36	轻载	4291.55	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏 I 段母线	127	60185	4291.55
七水线	10	595	D5000维护	185.64	2022-01-20	31.2	轻载	3998.5	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏 I 段母线	48	27325	3998.5
七田线	10	595	D5000维护	34.8	2022-01-20	5.85	轻载	6611.04	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏 I 段母线	7	4290	6611.04
桥古线	10	595	D5000维护	255.29	2022-01-20	42.91	轻载	2792.16	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏 I 段母线	32	13670	2792.16
桥夹二线	10	595	D5000维护	68.41	2022-01-20	11.5	轻载	6028.92	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏 II 段母线	10	5110	6028.92
桥夹一线	10	595	D5000维护	319.88	2022-01-20	53.76	中载	1673.46	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏 I 段母线	52	30515	1673.46
桥凯线	10	595	D5000维护	108.07	2022-01-20	18.16	轻载	5342.01	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏 II 段母线	13	10090	5342.01
桥沈线	10	595	D5000维护	198.72	2022-01-20	33.4	轻载	3771.95	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏 II 段母线	43	18915	3771.95
桥苏线	10	462	D5000维护	198.2	2022-01-20	42.9	轻载	2168.46	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏 II 段母线	37	19170	2168.46
桥铜二线	10	595	D5000维护	352.04	2022-01-20	59.17	中载	1116.45	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏 I 段母线	63	23685	1116.45
商宁三线	10	595	D5000维护	62.89	2022-01-20	10.57	轻载	6124.53	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏 V 段母线	0		6124.53
商宁一线	10	595	D5000维护	65.23	2022-01-20	10.96	轻载	6084	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏 VI 段母线	0		6084
商书线	10	595	D5000维护	33.7	2022-01-20	5.66	轻载	6630.1	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏 V 段母线	12	10430	6630.1
升品线	10	595	D5000维护	133.6	2022-01-20	22.45	轻载	4899.83	0	徐州.升舜变/#1主	74.84	10千伏 II 段母线	22	9545	4899.83
升食线	10	595	D5000维护	321.69	2022-01-20	54.07	中载	1642.11	0	徐州.升舜变/#3主	70.41	10千伏 V 段母线	47	28420	1642.11
石广12K线	10	485	经验值	323.33	2022-01-20	66.67	中载	280.06	0				0		280.06
石郭112线	10	485	经验值	140.54	2022-01-20	28.98	轻载	3445.99	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏 I 段母线	0		3445.99
石螺135线	10	485	经验值	385.48	2022-01-20	79.48	重载	0	0	徐州.石桥变/3号主	22.74	10千伏 III 段母线	0		0
拾和线	10	595	D5000维护	193.01	2022-01-20	32.44	轻载	3870.85	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 I 段母线	50	22275	3870.85
拾路线	10	595	D5000维护	70.14	2022-01-20	11.79	轻载	5998.96	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏 II 段母线	22	13705	5998.96
拾南一线	10	595	D5000维护	181.41	2022-01-20	30.49	轻载	4071.76	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏 II 段母线	51	23385	4071.76
拾市线	10	595	D5000维护	95.23	2022-01-20	16.01	轻载	5564.4	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 V 段母线	0		5564.4
拾永线	10	595	D5000维护	118.65	2022-01-20	19.94	轻载	5158.76	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏 II 段母线	6	10800	5158.76
苏民线	10	525	D5000维护	210.81	2022-01-20	40.15	轻载	2713.87	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏 III 段母线	40	21170	2713.87
苏万苏鼎113	10	595	D5000维护	147.52	2022-01-20	24.79	轻载	4658.73	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏 I 段母线	14	10860	4658.73
苏苑二线	10	525	D5000维护	52.04	2022-01-20	9.91	轻载	5463.77	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏 III 段母线	7	3375	5463.77
苏中121线	10	595	D5000维护	92.84	2022-01-20	15.6	轻载	5605.79	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏 I 段母线	13	8230	5605.79
佟三七170线	10	485	经验值	476.48	2022-01-20	98.24	重载	0	0				0		0
佟三七线	10	595	D5000维护	475.63	2022-01-20	79.94	重载	0	0				0		0
佟医二线	10	490	D5000维护	30.11	2022-01-20	6.14	轻载	5419.25	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	0		5419.25
统曹线	10	595	D5000维护	210.35	2022-01-20	35.35	轻载	3570.52	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏 III 段母线	78	36075	3570.52
统馆线	10	400	D5000维护	62.72	2022-01-20	15.68	轻载	3763.29	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏 IV 段母线	0		3763.29
统惠四线	10	462	D5000维护	181.42	2022-01-20	39.27	轻载	2459.09	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏 IV 段母线	53	25590	2459.09
统惠一线	10	525	D5000维护	129.46	2022-01-20	24.66	轻载	4122.85	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏 III 段母线	14	7390	4122.85
统绿线	10	595	D5000维护	254.23	2022-01-20	42.73	轻载	2810.52	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏 I 段母线	29	23270	2810.52
吴韩线	10	595	D5000维护	236.76	2022-01-20	39.79	轻载	3113.1	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏 IV 段母线	48	19045	3113.1
吴湖线	10	595	D5000维护	196.92	2022-01-20	33.1	轻载	3803.13	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏 I 段母线	54	24340	3803.13
吴花三线	10	462	D5000维护	57.48	2022-01-20	12.44	轻载	4605.73	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏 II 段母线	6	5510	4605.73

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
吴建线	10	595	D5000维护	244.32	2022-01-20	41.06	轻载	2982.16	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	32	17325	2982.16
吴苏二线	10	462	D5000维护	72.96	2022-01-20	15.79	轻载	4337.62	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	3	3000	4337.62
吴体线	10	350	D5000维护	23.76	2022-01-20	6.79	轻载	3831.88	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	0		3831.88
吴新线	10	595	D5000维护	151.44	2022-01-20	25.45	轻载	4590.84	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	33	15540	4590.84
西辰一线	10	595	D5000维护	85.27	2022-01-20	14.33	轻载	5736.9	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	6	7800	5736.9
西福一线	10	525	D5000维护	54.51	2022-01-20	10.38	轻载	5420.99	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	10	4500	5420.99
西华一线	10	595	D5000维护	101.63	2022-01-20	17.08	轻载	5453.55	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏III段母线	22	15100	5453.55
西军线	10	595	D5000维护	48.18	2022-01-20	8.1	轻载	6379.3	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	11	17195	6379.3
西群线	10	595	D5000维护	216.79	2022-01-20	36.44	轻载	3458.98	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	62	33670	3458.98
西荣线	10	595	D5000维护	107.96	2022-01-20	18.14	轻载	5343.91	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	12	9260	5230
西肖线	10	595	D5000维护	68.4	2022-01-20	11.5	轻载	6029.09	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	39	15325	6029.09
西苑一线	10	595	D5000维护	144.18	2022-01-20	24.23	轻载	4716.58	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	26	15990	4716.58
响广线	10	595	D5000维护	337.5	2022-01-20	56.72	中载	1368.28	0	徐州.响山变/2号主	26.41	10千伏II段母线	104	43105	1368.28
响新线	10	595	D5000维护	192.48	2022-01-20	32.35	轻载	3880.03	0	徐州.响山变/3号主	31.11	10千伏III段母线	25	13955	3880.03
杨台线	10	595	D5000维护	415.75	2022-01-20	69.87	中载	12.99	0	江苏.杨台变/#4主	116.37	10千伏VIII段母线	44	15275	12.99
玉城线	10	595	D5000维护	96.7	2022-01-20	16.25	轻载	5538.94	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏VI段母线	93	36030	5538.94
玉科二线	10	595	D5000维护	54.51	2022-01-20	9.16	轻载	6269.67	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏VI段母线	14	19130	6269.67
玉民线	10	595	D5000维护	51.65	2022-01-20	8.68	轻载	6319.2	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏I段母线	0		6319.2
玉苏线	10	595	D5000维护	96.7	2022-01-20	16.25	轻载	5538.94	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏I段母线	13	8750	5538.94
翟创一线翟水	10	595	D5000维护	213.57	2022-01-20	35.89	轻载	3514.75	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	26	25205	3514.75
翟孟线	10	595	D5000维护	328.71	2022-01-20	55.25	中载	1520.52	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	38	22400	1520.52
翟七一线	10	595	D5000维护	184.86	2022-01-20	31.07	轻载	4012	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	127	58285	4012
翟水四线翟佳	10	595	D5000维护	73.83	2022-01-20	12.41	轻载	5935.04	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	21	14330	5935.04
翟中线	10	595	D5000维护	41.31	2022-01-20	6.94	轻载	6498.29	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	1	1260	6498.29
张东线张黄线	10	448	D5000维护	61.73	2022-01-20	13.78	轻载	4362.39	0	徐州.张庄变/2号主	5.83	10千伏II段母线	16	7080	4362.39
张塔线张化线	10	448	D5000维护	254.09	2022-01-20	56.72	中载	1030.71	0	徐州.张庄变/2号主	5.83	10千伏II段母线	60	28040	1030.71
郭鸣123线	10	455	D5000维护	171.32	2022-01-20	37.65	轻载	2549.16	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏II段母线	34	24110	2549.16
郭仕115线	10	600	D5000维护	185	2022-01-20	30.83	轻载	4070.2	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏I段母线	30	15960	4070.2
郭月线131线	10	455	D5000维护	117.82	2022-01-20	25.89	轻载	3475.78	0	徐州.郭楼变/2号主	22.95	10千伏III段母线	20	15345	3475.78
张五114线	10	455	D5000维护	315.29	2022-01-20	69.29	中载	55.6	0	徐州.张五楼变/2号	16	10千伏II段母线	65	35875	55.6
塔彭线	10	469	D5000维护	50.63	2022-01-20	10.8	轻载	4809.24	0	徐州.塔山变/1号主	12.27	10千伏I段母线	23	7290	4809.24
新龙线新十线	10	595	D5000维护	131.31	2022-01-20	22.07	轻载	4939.49	0	徐州.新桥变/#1主	30.93	10千伏I段母线	42	24565	4939.49
杏泉线	10	595	D5000维护	168.72	2022-01-20	28.36	轻载	4291.55	0	徐州.大杏沃变/2号	43.2	10千伏II段母线	61	45670	4291.55
安张线	10	600	D5000维护	148.36	2022-01-20	24.73	轻载	4704.8	0	徐州.安国变/1号主	34.37	10千伏II段母线	49	12820	4704.8
堡阳线	10	600	D5000维护	233.79	2022-01-20	38.97	轻载	3225.16	0	徐州.头堡变/1号主	41.49	10千伏I段母线	35	19825	3225.16
东关103线	10	600	D5000维护	357.23	2022-01-20	59.54	中载	1087.18	0	徐州.东关变/1号主	8.5	10千伏I段母线	57	24440	1087.18
东汉107线	10	600	D5000维护	329.95	2022-01-20	54.99	中载	1559.67	0	徐州.东关变/1号主	8.5	10千伏I段母线	31	17635	1559.67
范嘉线	10	600	D5000维护	88.24	2022-01-20	14.71	轻载	5746.08	0	徐州.范庄变/1号主	33.3	10千伏I段母线	0		5746.08



线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
汉桂线	10	600	D5000维护	177.36	2022-01-20	29.56	轻载	4202.52	0	徐州.汉城变/2号主	33.31	10千伏IV段母线	0		4202.52
汉侨线	10	500	D5000维护	79.85	2022-01-20	15.97	轻载	4679	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏II段母线	0		4679
胡机线	10	600	D5000维护	50.76	2022-01-20	8.46	轻载	6395.24	0	徐州.胡寨变/1号主	12.75	10千伏I段母线	60	18845	6395.24
敬安12C线	10	600	D5000维护	379.73	2022-01-20	63.29	中载	697.48	0	徐州.敬安变/2号主	50.4	10千伏II段母线	0		697.48
敬纱12A线	10	600	D5000维护	71.54	2022-01-20	11.92	轻载	6035.33	0	徐州.敬安变/2号主	50.4	10千伏II段母线	0		6035.33
孔刘线	10	600	D5000维护	394.1	2022-01-20	65.68	中载	448.59	0	徐州.孔庄变/1号主	15.85	10千伏I段母线	32	7100	448.59
龙街线	10	600	D5000维护	118.59	2022-01-20	19.76	轻载	5220.42	0	徐州.龙北变/3号主	46.55	10千伏VI段母线	26	6515	5220.42
鹿金线	10	600	D5000维护	408.62	2022-01-20	68.1	中载	197.1	0	徐州.鹿湾变/1号主	46.75	10千伏I段母线	50	26070	197.1
魏街104线	10	300	D5000维护	215.96	2022-01-20	71.99	重载	0	0	徐州.魏庙变/2号主	8.99	10千伏II段母线	82	25060	0
肖崔线	10	600	D5000维护	132.84	2022-01-20	22.14	轻载	4973.61	0	徐州.肖庄变/1号主	7.4	10千伏I段母线	132	32580	4973.61
新工线	10	600	D5000维护	514.75	2022-01-20	85.79	重载	0	0	徐州.杨新变/2号主	21.19	10千伏II段母线	96	23100	0
新刘线	10	600	D5000维护	437.65	2022-01-20	72.94	重载	0	0	徐州.杨新变/2号主	21.19	10千伏II段母线	53	13025	0
新昭线	10	600	D5000维护	128.9	2022-01-20	21.48	轻载	5041.85	0	徐州.杨新变/1号主	27.11	10千伏I段母线	21	12270	5041.85
朱鹭线	10	600	D5000维护	200.04	2022-01-20	33.34	轻载	3809.71	0	徐州.朱寨变/2号主	33.37	10千伏I段母线	87	29120	3809.71
八镇111线	10	560	D5000维护	216.56	2022-01-20	38.67	轻载	3038.62	0	徐州.八义集变/1号	21.32	10千伏I段母线	76	26513	3038.62
杜龙128线	10	578.4	D5000维护	22.9	2022-01-20	3.96	轻载	6615.89	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏II段母线	0		6615.89
杜桃134线	10	660	D5000维护	336.7	2022-01-20	51.02	中载	2170.2	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏III段母线	158	71425	2170.2
杜左133线	10	660	D5000维护	197.59	2022-01-20	29.94	轻载	4579.58	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏III段母线	68	22215	4579.58
庙宏一118线	10	720	D5000维护	340.32	2022-01-20	47.27	轻载	2834.94	0	徐州.二庙变/1号主	33.68	10千伏I段母线	52	36190	2834.94
邳奥线	10	485	经验值	84.22	2022-01-20	17.36	轻载	4421.45	0	徐州.邳州变/2号主	52.68	10千伏IV段母线	14	10035	4421.45
邳富线	10	485	经验值	410.2	2022-01-20	84.58	重载	0	0	徐州.邳州变/1号主	51	10千伏II段母线	65	32985	0
新东106线	10	273.9	D5000维护	243.76	2022-01-20	89	重载	0	0	徐州.新集变/2号主	15.98	10千伏II段母线	130	32723	0
凌新134线	10	550	D5000维护	177.1	2022-01-20	32.2	轻载	3600.83	0	徐州.凌城变/1号主	31	10千伏III段母线	155	37345	3600.83
睢康2线124线	10	600	D5000维护	106.2	2022-01-20	17.7	轻载	5435.02	0	徐州.睢宁变/1号主	39.77	10千伏II段母线	14	11230	5435.02
汉新114线	10	595	D5000维护	270.05	2022-01-20	45.39	轻载	2536.51	0	徐州.汉王变/2号主	12.05	10千伏II段母线	126	51440	2536.51
焦财11Q线	10	525	D5000维护	112.26	2022-01-20	21.38	轻载	4420.76	0	徐州.焦山变/1号主	28.29	10千伏I段母线	8	7260	4420.76
焦梁一115线	10	595	D5000维护	25.14	2022-01-20	4.23	轻载	6778.36	0	徐州.焦山变/1号主	28.29	10千伏I段母线	0		6778.36
利北119线	10	595	D5000维护	205.76	2022-01-20	34.58	轻载	3650.02	0	徐州.利国变/1号主	43.15	10千伏I段母线	43	12725	3650.02
龙官123线	10	595	D5000维护	266.1	2022-01-20	44.72	轻载	2604.93	0	徐州.龙庄变/2号主	30.71	10千伏II段母线	47	17795	2604.93
龙赵112线	10	595	D5000维护	417.98	2022-01-20	70.25	重载	0	0	徐州.龙庄变/1号主	33.04	10千伏I段母线	133	45080	0
马南112线	10	595	D5000维护	110.38	2022-01-20	18.55	轻载	5302	0	徐州.马山变/2号主	19.54	10千伏II段母线	41	15015	5302
南农11F线	10	595	D5000维护	236.07	2022-01-20	39.68	轻载	3125.05	0	徐州.南郊变/1号主	29.52	南郊变/1号主变	42	19885	3125.05
孙口132线	10	595	D5000维护	151.35	2022-01-20	25.44	轻载	4592.4	0	徐州.孙庄变/2号主	29.05	10千伏III段母线	38	15960	4592.4
孙柳147线	10	595	D5000维护	222.36	2022-01-20	37.37	轻载	3362.5	0	徐州.孙庄变/2号主	29.05	10千伏IV段母线	62	21015	3362.5
孙唐115线	10	595	D5000维护	236.6	2022-01-20	39.76	轻载	3115.87	0	徐州.孙庄变/1号主	54.92	10千伏I段母线	65	18795	3115.87
孙杨143线	10	595	D5000维护	253.48	2022-01-20	42.6	轻载	2823.51	0	徐州.孙庄变/2号主	29.05	10千伏IV段母线	73	24305	2823.51
田张二129线	10	595	D5000维护	21.24	2022-01-20	3.57	轻载	6845.9	0	徐州.田园变/2号主	20.4	10千伏II段母线	0		6845.9
微八线	10	595	D5000维护	288	2022-01-20	48.4	轻载	2225.62	0	江苏.微山湖变/3号	161.89	10千伏VI段母线	94	28505	2225.62

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
物赋136线	10	595	D5000维护	109.69	2022-01-20	18.44	轻载	5313.95	0	徐州.物流变/2号主	32.36	10千伏III段母线	13	16800	5313.95
许太一113线	10	595	D5000维护	213.4	2022-01-20	35.87	轻载	3517.69	0	徐州.大许变/1号主	25.17	10千伏I段母线	53	18280	3517.69
许姚128线	10	595	D5000维护	165.94	2022-01-20	27.89	轻载	4339.7	0	徐州.大许变/2号主	38.16	10千伏II段母线	63	23495	4339.7
张园126线	10	315	D5000维护	245.21	2022-01-20	77.84	重载	0	0	徐州.张集变/1号主	26.57	10千伏II段母线	0		0
道师107线	10	400	D5000维护	211.83	2022-01-20	52.96	中载	1180.7	0	徐州.道北变/1号主	9.8	10千伏I段母线	55	17770	1180.7
南平111线	10	485	经验值	231.03	2022-01-20	47.64	轻载	1878.7	0	徐州.南陈变/1号主	37.1	10千伏I段母线	0		1878.7
神开117线	10	384	D5000维护	244.1	2022-01-20	63.57	中载	427.8	0	徐州.神山变/1号主	31.78	10千伏I段母线	66	36780	427.8
沈明126线	10	560	D5000维护	115.91	2022-01-20	20.7	轻载	4781.88	0	徐州.沈马变/2号主	27.31	10千伏IV段母线	20	18715	4781.88
沐阳11F线	10	485	经验值	123.24	2022-01-20	25.41	轻载	3745.62	0	徐州.沐东变/1号主	12.08	10千伏I段母线	0		3745.62
沐医114线	10	576	D5000维护	148.56	2022-01-20	25.79	轻载	4410.36	0	徐州.沐东变/1号主	12.08	10千伏I段母线	1	9800	4410.36
沐中112线	10	576	D5000维护	72.24	2022-01-20	12.54	轻载	5732.23	0	徐州.沐东变/1号主	12.08	10千伏I段母线	1		5732.23
新京113线	10	600	D5000维护	240.57	2022-01-20	40.1	轻载	3107.73	0	徐州.新沂变/1号主	22.57	10千伏I段母线	46	24670	3107.73
新南133线	10	600	D5000维护	183.6	2022-01-20	30.6	轻载	4094.45	0	徐州.新沂变/2号主	29.46	10千伏III段母线	58	26393	4094.45
新平145线	10	600	D5000维护	141.52	2022-01-20	23.59	轻载	4823.27	0	徐州.新沂变/2号主	29.46	10千伏IV段母线	18	10900	4823.27
古成一110线	10	250	D5000维护	36.62	2022-01-21	14.65	轻载	2396.74	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	0		2396.74
黄药线	10	595	D5000维护	145.76	2022-01-21	24.5	轻载	4689.22	0	徐州.大黄山变/2号	31.3	10千伏II段母线	65	23950	4689.22
开王线	10	595	D5000维护	27.07	2022-01-21	4.55	轻载	6744.93	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏IV段母线	14	7490	6744.93
刘万12E线	10	500	D5000维护	169.56	2022-01-21	33.91	轻载	3125.22	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏II段母线	0		3125.22
刘庄110线	10	595	D5000维护	297.07	2022-01-21	49.93	轻载	2068.53	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏I段母线	0		2068.53
桥华线	10	595	D5000维护	97.33	2022-01-21	16.36	轻载	5528.02	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏II段母线	19	10205	5528.02
石坝119线	10	485	经验值	108.95	2022-01-21	22.46	轻载	3993.13	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏I段母线	0		3993.13
石卡二124线	10	485	经验值	125.5	2022-01-21	25.88	轻载	3706.48	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏II段母线	0		3706.48
石开11G线	10	485	经验值	122.98	2022-01-21	25.36	轻载	3750.13	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏I段母线	0		3750.13
石蟠四126线	10	485	经验值	171.25	2022-01-21	35.31	轻载	2914.09	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏II段母线	0		2914.09
石润117线	10	485	经验值	54.6	2022-01-21	11.26	轻载	4934.47	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏I段母线	0		4934.47
石资131线	10	485	经验值	41.15	2022-01-21	8.48	轻载	5167.42	0	徐州.石桥变/3号主	22.74	10千伏III段母线	0		5167.42
吴卡一线	10	595	D5000维护	61.92	2022-01-21	10.41	轻载	6141.33	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	8	7330	6141.33
西部线	10	595	D5000维护	121.14	2022-01-21	20.36	轻载	5115.64	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	30	11130	5115.64
杨钦线	10	459	D5000维护	51.59	2022-01-21	11.24	轻载	4671.38	0	江苏.杨台变/4号主	116.37	10千伏VIII段母线	0		4671.38
张建线	10	448	D5000维护	323.4	2022-01-21	72.19	重载	0	0	徐州.张庄变/1号主	7.21	10千伏I段母线	121	51475	0
墩沙162线	10	485	经验值	144	2022-01-21	29.69	轻载	3386.06	0	徐州.墩集变/3号主	24.6	10千伏VI段母线	146	52880	3386.06
九高103线	10	330	D5000维护	241.46	2022-01-21	73.17	重载	0	0	徐州.九镜湖变/1号	6.35	10千伏I段母线	98	33470	0
李周107线	10	550	D5000维护	107.4	2022-01-21	19.53	轻载	4808.03	0	徐州.李集变/1号主	11.88	10千伏I段母线	47	12260	4808.03
利西114线	10	595	D5000维护	215.88	2022-01-21	36.28	轻载	3474.74	0	徐州.利国变/2号主	34.47	10千伏II段母线	97	26475	3474.74
吴邓113线	10	532	D5000维护	312.22	2022-01-21	58.69	中载	1042.32	0	徐州.吴邵变/2号主	8.07	吴邵变/2号主变	98	26380	1042.32
物港118线	10	490	D5000维护	54.18	2022-01-21	11.06	轻载	5002.36	0	徐州.物流变/1号主	28.95	10千伏I段母线	5	4800	5002.36
物政116线	10	595	D5000维护	155.21	2022-01-21	26.09	轻载	4525.54	0	徐州.物流变/1号主	28.95	10千伏I段母线	54	32045	4525.54
新汉112线	10	600	D5000维护	182.55	2022-01-21	30.42	轻载	4112.63	0	徐州.新沂变/1号主	22.57	10千伏I段母线	21	14640	4112.63

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
古龙14C线	10	595	D5000维护	59.06	2022-01-22	9.93	轻载	6190.86	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏IV段母线	1	5000	6190.86
贺高线	10	315	D5000维护	111.35	2022-01-22	35.35	轻载	1890.48	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏I段母线	0		1890.48
惠奥二线	10	595	D5000维护	40.09	2022-01-22	6.74	轻载	6519.42	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏II段母线	0		6519.42
石蟠五111线	10	485	经验值	106.99	2022-01-22	22.06	轻载	4027.07	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏I段母线	0		4027.07
苏铜二线	10	525	D5000维护	149.63	2022-01-22	28.5	轻载	3773.51	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏III段母线	54	26520	3773.51
佟凤线	10	595	D5000维护	197.89	2022-01-22	33.26	轻载	3786.33	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	7	29354	3786.33
佟府线	10	485	经验值	17	2022-01-22	3.51	轻载	5585.7	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	0		5585.7
吴音二线	10	525	D5000维护	22.32	2022-01-22	4.25	轻载	5978.52	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	0		5978.52
套毛122线	10	595	D5000维护	69.24	2022-01-22	11.64	轻载	6014.54	0	徐州.套楼变/2号主	35.84	10千伏II段母线	27	6325	6014.54
墩阳144线	10	485	经验值	272.2	2022-01-22	56.12	中载	1165.64	0	徐州.墩集变/2号主	30.44	10千伏IV段母线	2	1200	1165.64
桥东103线	10	360	D5000维护	179.94	2022-01-22	49.98	轻载	1248.08	0	徐州.邳州新桥变/1	6.4	10千伏I段母线	56	16580	1248.08
鲁田127线	10	550	D5000维护	113.22	2022-01-22	20.59	轻载	4707.23	0	徐州.鲁庙变/1号主	16.81	10千伏I段母线	53	10745	4707.23
茶星线	10	300	D5000维护	33.93	2022-01-23	11.31	轻载	3049.53	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏VI段母线	0		3049.53
奎铜一124线	10	525	D5000维护	37.97	2022-01-23	7.23	轻载	5707.46	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏II段母线	9	7520	5707.46
刘罗二128线	10	476	D5000维护	216.12	2022-01-23	45.4	轻载	2027.83	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏II段母线	0		2027.83
七花二线	10	595	D5000维护	45.95	2022-01-23	7.72	轻载	6417.93	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏V段母线	0		6417.93
拾苑线	10	595	D5000维护	97.67	2022-01-23	16.42	轻载	5522.14	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏VI段母线	0		5522.14
玉九一115线	10	485	经验值	82.05	2022-01-23	16.92	轻载	4459.03	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏I段母线	0		4459.03
翟山线翟公线	10	595	D5000维护	7.91	2022-01-23	1.33	轻载	7076.78	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	1		7076.78
于庆118线	10	485	经验值	274.91	2022-01-23	56.68	中载	1118.7	0	徐州.于双楼变/1号	33.16	10千伏I段母线	54	30190	1118.7
紫九线	10	300	D5000维护	0.7	2022-01-23	0.23	轻载	3625.08	0	徐州.紫庄变/#1主	4.88	10千伏I段母线	0		3625.08
宋岱121线	10	485	经验值	210.82	2022-01-23	43.47	轻载	2228.74	0	徐州.大宋变/2号主	27.97	10千伏II段母线	130	35015	2228.74
邱东104线	10	493	D5000维护	132.2	2022-01-23	26.82	轻载	3687.43	0	徐州.邱集变/2号主	11.44	10千伏II段母线	91	21915	3687.43
桃南106线	10	400	D5000维护	160.33	2022-01-23	40.08	轻载	2072.68	0	徐州.睢宁桃园变/2	3.39	10千伏II段母线	96	22725	2072.68
张南107线	10	423	D5000维护	76.74	2022-01-23	18.14	轻载	3799.32	0	徐州.张圩变/1号主	3.04	10千伏I段母线	110	37960	3040
坝黄116线	10	595	D5000维护	117.45	2022-01-24	19.74	轻载	5179.55	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏II段母线	0		5179.55
堤健线	10	595	D5000维护	50.11	2022-01-24	8.42	轻载	6345.87	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏I段母线	20	7325	6345.87
复中线	10	595	D5000维护	59.6	2022-01-24	10.02	轻载	6181.51	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	16	11530	6181.51
古九一114线	10	462	D5000维护	106.35	2022-01-24	23.02	轻载	3759.31	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	13	10805	3759.31
古银111线	10	462	D5000维护	137.99	2022-01-24	29.87	轻载	3211.3	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	6	4380	3211.3
贺东线	10	595	D5000维护	193.6	2022-01-24	32.54	轻载	3860.63	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏I段母线	2	250	3860.63
贺锦A156线	10	595	D5000维护	22.24	2022-01-24	3.74	轻载	6828.58	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏V段母线	0		6828.58
奎帝123线	10	200	D5000维护	40.96	2022-01-24	20.48	轻载	1715.37	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏II段母线	0		1715.37
刘环12G线	10	595	D5000维护	297.18	2022-01-24	49.95	轻载	2066.62	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏II段母线	28	15515	2066.62
桥景线0号站	10	462	D5000维护	18.68	2022-01-24	4.04	轻载	5277.75	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏II段母线	3	2520	5277.75
石军120线	10	485	经验值	118.02	2022-01-24	24.33	轻载	3836.03	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏II段母线	0		3836.03
石卡四125线	10	485	经验值	151.27	2022-01-24	31.19	轻载	3260.14	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏II段母线	0		3260.14
石仁130线	10	485	经验值	51.25	2022-01-24	10.57	轻载	4992.49	0	徐州.石桥变/3号主	22.74	10千伏III段母线	0		4992.49

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
拾秀二线	10	595	D5000维护	41.65	2022-01-24	7	轻载	6492.4	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏VI段母线	0		6492.4
佟港线	10	595	D5000维护	176.77	2022-01-24	29.71	轻载	4152.12	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	4	12800	4152.12
统观线	10	595	D5000维护	9.95	2022-01-24	1.67	轻载	7041.45	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏II段母线	0		7041.45
吴嘉线	10	462	D5000维护	15	2022-01-24	3.25	轻载	5341.49	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏III段母线	2	1800	5341.49
仙庄125线	10	485	经验值	0.82	2022-01-24	0.17	轻载	5865.94	0	徐州.仙桃变/2号主	34.94	10千伏II段母线	0		5865.94
翟湖线	10	525	D5000维护	157.03	2022-01-24	29.91	轻载	3645.34	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	67	27865	3645.34
翟汇线	10	595	D5000维护	139.16	2022-01-24	23.39	轻载	4803.53	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	0		4803.53
翟犁线	10	462	D5000维护	121.88	2022-01-24	26.38	轻载	3490.33	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	85	39180	3490.33
丰工11C线	10	600	D5000维护	157.1	2022-01-24	26.18	轻载	4553.43	0	徐州.丰县变/1号主	12.29	10千伏I段母线	38	17525	4553.43
金彭120线	10	595	D5000维护	0.07	2022-01-24	0.01	轻载	7212.57	0	徐州.金刘寨变/2号	12	10千伏II段母线	0		7212.57
马陈线	10	560	D5000维护	4.68	2022-01-24	0.84	轻载	6708.38	0			10千伏I段母线	1	400	6708.38
头镇线	10	600	D5000维护	353.68	2022-01-24	58.95	中载	1148.66	0	徐州.头堡变/2号主	27.29	10千伏II段母线	122	39145	1148.66
八中103线	10	273.9	D5000维护	134.01	2022-01-24	48.93	轻载	999.71	0	徐州.八路变/1号主	5.14	10千伏I段母线	43	14320	999.71
庙发139线	10	600	D5000维护	73.96	2022-01-24	12.33	轻载	5993.41	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏III段母线	0		5993.41
圩隆153线	10	485	经验值	139.74	2022-01-24	28.81	轻载	3459.84	0	徐州.戴圩变/3号主	35.98	10千伏V段母线	0		3459.84
吴专线	10	485	经验值	0.08	2022-01-24	0.02	轻载	5878.75	0	徐州.吴闸变/2号主	17.22	10千伏III段母线	0		5878.75
秦阳141线	10	550	D5000维护	407.81	2022-01-24	74.15	重载	0	0	徐州.秦庄变/2号主	47.71	10千伏IV段母线	59	23455	0
邱高邱集110	10	300	D5000维护	153.98	2022-01-24	51.33	中载	970.27	0	徐州.邱集变/2号主	11.44	10千伏II段母线	47	16440	970.27
夹空134线	10	200	D5000维护	36	2022-01-24	18	轻载	1801.28	0	徐州.夹河变/2号主	13.81	10千伏III段母线	0		1801.28
焦禧一126线	10	595	D5000维护	16.09	2022-01-24	2.7	轻载	6935.1	0				0		6935.1
檀家118线	10	595	D5000维护	148.02	2022-01-24	24.88	轻载	4650.07	0	徐州.檀山变/2号主	21.03	10千伏II段母线	35	18950	4650.07
物新128线	10	595	D5000维护	415.05	2022-01-24	69.76	中载	25.11	0	徐州.物流变/1号主	28.95	10千伏II段母线	91	26430	25.11
许岳124线	10	595	D5000维护	128.32	2022-01-24	21.57	轻载	4991.28	0	徐州.大许变/2号主	38.16	10千伏II段母线	60	17841	4991.28
田马115线	10	600	D5000维护	232.38	2022-01-24	38.73	轻载	3249.58	0	徐州.田马变/1号主	21.92	10千伏I段母线	98	57265	3249.58
吴龙线	10	595	D5000维护	139.32	2022-01-25	23.42	轻载	4800.76	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	3	1460	4800.76
夏龙线	10	595	D5000维护	23.74	2022-01-25	3.99	轻载	6802.6	0	徐州.夏桥变/#1主	11.75	10千伏I段母线	6	4460	6802.6
新城线新高线	10	595	D5000维护	243.27	2022-01-25	40.89	轻载	3000.34	0	徐州.新桥变/3号主	33.72	10千伏II段母线	44	46201	3000.34
汉孔线	10	600	D5000维护	159.47	2022-01-25	26.58	轻载	4512.38	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏I段母线	0		4512.38
坝都二107线	10	525	D5000维护	107.96	2022-01-26	20.56	轻载	4495.23	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏I段母线	7	5700	4495.23
坝橡134线	10	595	D5000维护	0.7	2022-01-26	0.12	轻载	7201.66	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏II段母线	35	27700	7201.66
贺开二线	10	600	D5000维护	0.7	2022-01-26	0.12	轻载	7262.28	0	江苏.贺村变/#2主	74.83	10千伏II段母线	91	79460	7262.28
升和线	10	595	D5000维护	123.05	2022-01-26	20.68	轻载	5082.55	0	徐州.升辉变/#3主	70.41	10千伏V段母线	2	1600	5082.55
亭吴120线	10	595	D5000维护	13.92	2022-01-26	2.34	轻载	6972.69	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏II段母线	0		6972.69
吴观线	10	595	D5000维护	20.88	2022-01-26	3.51	轻载	6852.14	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	6	4460	6852.14
吴云线	10	595	D5000维护	174.12	2022-01-26	29.26	轻载	4198.02	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	16	6200	4198.02
杨医一线	10	595	D5000维护	63.31	2022-01-26	10.64	轻载	6117.25	0	江苏.杨台变/#3主	100.69	10千伏V段母线	0		6117.25
史齐133线	10	455	D5000维护	1.41	2022-01-26	0.31	轻载	5492	0	徐州.史小桥变/2号	21.85	10千伏III段母线	0		5492
张建109线	10	200	D5000维护	11.65	2022-01-26	5.82	轻载	2223.02	0	徐州.张五楼变/1号	8.41	10千伏I段母线	0		2223.02

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
敬金128线	10	150	D5000维护	56.34	2022-01-26	37.56	轻载	842.79	0	徐州.敬安变/2号主	50.4	10千伏II段母线	0		842.79
头文线	10	400	D5000维护	40.69	2022-01-26	10.17	轻载	4144.85	0	徐州.头堡变/2号主	27.29	10千伏II段母线	0		4144.85
富尤154线	10	600	D5000维护	54.49	2022-01-26	9.08	轻载	6330.63	0	徐州.富山变/3号主	32.83	10千伏V段母线	25	13940	6330.63
吴杨线	10	485	经验值	0.08	2022-01-26	0.02	轻载	5878.75	0	徐州.吴闸变/1号主	11.87	10千伏I段母线	0		5878.75
岚中线	10	405	D5000维护	104.41	2022-01-26	25.78	轻载	3101.84	0	徐州.岚山变/1号主	11.03	10千伏I段母线	28	10985	3101.84
高开一115线	10	462	D5000维护	159.45	2022-01-26	34.51	轻载	2839.61	0	徐州.高营变/1号主	37.06	10千伏I段母线	0		2839.61
焦美一113线	10	300	D5000维护	131.47	2022-01-26	43.82	轻载	1360.14	0	徐州.焦山变/1号主	28.29	10千伏I段母线	0		1360.14
利黄116线	10	595	D5000维护	271.76	2022-01-26	45.67	轻载	2506.9	0	徐州.利国变/2号主	34.47	10千伏II段母线	115	31525	2506.9
位工线	10	595	D5000维护	137.88	2022-01-26	23.17	轻载	4825.7	0	江苏.位庄变/2号主	110.77	10千伏III段母线	56	14345	4825.7
贺翠166线	10	595	D5000维护	98.26	2022-01-27	16.51	轻载	5511.92	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏VI段母线	0		5511.92
石秦11A线	10	485	经验值	353.22	2022-01-27	72.83	重载	0	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏I段母线	0		0
沛医线	10	600	D5000维护	3.84	2022-01-27	0.64	轻载	7207.89	0	徐州.沛县变/2号主	28.57	10千伏II段母线	0		7207.89
秦东133线	10	425	D5000维护	13.8	2022-01-27	3.25	轻载	4913.68	0	徐州.秦庄变/2号主	47.71	10千伏III段母线	0		4913.68
马刘121线	10	595	D5000维护	279.56	2022-01-27	46.98	轻载	2371.8	0	徐州.马山变/1号主	22.18	10千伏I段母线	13	5150	2371.8
邵北107线	10	400	D5000维护	163.92	2022-01-27	40.98	轻载	2010.51	0	徐州.邵店变/2号主	4.11	10千伏I段母线	110	41040	2010.51
升商线	10	595	D5000维护	181.06	2022-01-28	30.43	轻载	4077.82	0	徐州.升辉变/#3主	70.41	10千伏V段母线	15	16100	4077.82
统沁线	10	400	D5000维护	64.55	2022-01-28	16.14	轻载	3731.59	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏I段母线	0		3731.59
翟风线	10	595	D5000维护	163.77	2022-01-28	27.52	轻载	4377.28	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	12	6830	4377.28
范镇112线	10	200	D5000维护	167.37	2022-01-28	83.68	重载	0	0	徐州.范楼变/2号主	10.46	10千伏II段母线	43	18635	0
郭批12F线	10	455	D5000维护	60.49	2022-01-28	13.29	轻载	4468.73	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏II段母线	0		4468.73
金镇123线	10	595	D5000维护	174.96	2022-01-28	29.41	轻载	4183.47	0	徐州.金刘寨变/2号	12	10千伏II段母线	0		4183.47
贾吴瓦线	10	595	D5000维护	157.15	2022-01-28	26.41	轻载	4491.94	0	徐州.大吴变/1号主	14.66	10千伏I段母线	27	10680	4491.94
滨华一线	10	600	D5000维护	254.88	2022-01-28	42.48	轻载	2859.88	0	徐州.滨城变/2号主	36.92	10千伏II段母线	64	36610	2859.88
黄闫106线	10	600	D5000维护	96.24	2022-01-28	16.04	轻载	5607.52	0	徐州.黄井变/2号主	15.1	10千伏II段母线	52	13001.2	5607.52
沛融线	10	200	D5000维护	69.59	2022-01-28	34.8	轻载	1219.5	0	徐州.沛县变/2号主	28.57	10千伏III段母线	0		1219.5
栖霞线	10	600	D5000维护	170.07	2022-01-28	28.34	轻载	4328.79	0	徐州.栖霞变/2号主	31.72	10千伏IV段母线	73	28520	4328.79
戴西116线	10	540	D5000维护	110.77	2022-01-28	20.51	轻载	4628.42	0	徐州.戴庄变/2号主	19.59	10千伏II段母线	121	35605	4628.42
河张126线	10	485	经验值	162.77	2022-01-28	33.56	轻载	3060.96	0	徐州.河湾变/1号主	67.07	10千伏II段母线	87	21505	3060.96
宋太117线	10	485	经验值	72.49	2022-01-28	14.95	轻载	4624.61	0	徐州.大宋变/1号主	65.49	10千伏I段母线	32	9390	4624.61
安东126线	10	550	D5000维护	0.19	2022-01-28	0.03	轻载	6664.91	0	徐州.安宁变/2号主	39.73	10千伏II段母线	0		6664.91
岚山线	10	405	D5000维护	99.49	2022-01-28	24.57	轻载	3187.05	0	徐州.岚山变/1号主	11.03	10千伏II段母线	38	13710	3187.05
李南104线	10	550	D5000维护	281.95	2022-01-28	51.26	中载	1784.83	0	徐州.李集变/2号主	8.08	10千伏II段母线	176	43695	1784.83
联中111线	10	550	D5000维护	178.6	2022-01-28	32.47	轻载	3574.85	0	徐州.联群变/1号主	25.93	10千伏I段母线	34	20315	3574.85
鲁街109线	10	550	D5000维护	149.08	2022-01-28	27.11	轻载	4086.13	0	徐州.鲁庙变/1号主	16.81	10千伏I段母线	35	10725	4086.13
蒲北104线	10	520	D5000维护	73.51	2022-01-28	14.14	轻载	5031.29	0	徐州.蒲棠变/2号主	4.61	10千伏II段母线	47	11285	4610
睢街14L线	10	550	D5000维护	232.44	2022-01-28	42.26	轻载	2642.34	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏IV段母线	12	4220	2642.34
睢同11H线	10	405	D5000维护	218.37	2022-01-28	53.92	中载	1128.05	0	徐州.睢宁变/1号主	39.77	10千伏I段母线	37	15300	1128.05
桃陈105线	10	400	D5000维护	184.06	2022-01-28	46.02	轻载	1661.68	0	徐州.睢宁桃园变/2	3.39	10千伏I段母线	95	27865	1661.68

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
张吕107线	10	595	D5000维护	30.94	2022-01-28	5.2	轻载	6677.9	0	徐州.张集变/1号主	26.57	10千伏 I 段母线	72	29815	6677.9
邵街105线	10	300	D5000维护	89.76	2022-01-28	29.92	轻载	2082.56	0	徐州.邵店变/2号主	4.11	10千伏 I 段母线	50	18530	2082.56
神徐113线	10	600	D5000维护	154.06	2022-01-28	25.68	轻载	4606.08	0	徐州.神山变/1号主	31.78	10千伏 I 段母线	84	26245	4606.08
双河128线	10	485	经验值	103.94	2022-01-28	21.43	轻载	4079.9	0	徐州.双塘变/2号主	29.86	10千伏 II 段母线	0		4079.9
王街111线	10	560	D5000维护	346.59	2022-01-28	61.89	中载	786.5	0	徐州.王庄变/1号主	32.78	10千伏 I 段母线	84	29000	786.5
七东二线	10	595	D5000维护	43.16	2022-01-29	7.25	轻载	6466.25	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏 IV 段母线	14	12290	6466.25
顺常113线	10	425	D5000维护	228.12	2022-01-29	53.68	中载	1201.66	0	徐州.顺河变/1号主	21.87	10千伏 I 段母线	114	29515	1201.66
敬孟联络112	10	600	D5000维护	0	2022-01-29	0	轻载	7274.4	0				0		7274.4
敬唐126线	10	600	D5000维护	0	2022-01-29	0	轻载	7274.4	0				0		7274.4
城葛124线	10	485	经验值	57.66	2022-01-29	11.89	轻载	4881.47	0	徐州.邳城变/2号主	37.56	10千伏 II 段母线	0		4881.47
汉月116线	10	469	D5000维护	18.58	2022-01-29	3.96	轻载	5364.35	0	徐州.汉王变/2号主	12.05	10千伏 II 段母线	0		5364.35
古开二110线	10	485	经验值	0	2022-01-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
统国一线	10	595	D5000维护	65.66	2022-01-30	11.04	轻载	6076.55	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏 I 段母线	13	9720	6076.55
单三103线	10	425	D5000维护	336.96	2022-01-30	79.28	重载	0	0	徐州.单楼变/1号主	8.95	10千伏 I 段母线	152	47279	0
郭御114线	10	600	D5000维护	215.71	2022-01-30	35.95	轻载	3538.3	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏 I 段母线	44	21170	3538.3
金岳122线	10	595	D5000维护	211.26	2022-01-30	35.51	轻载	3554.76	0	徐州.金刘寨变/2号	12	10千伏 II 段母线	0		3554.76
梁寨104线	10	280	D5000维护	174.42	2022-01-30	62.29	中载	373.77	0	徐州.梁寨变/2号主	14.64	10千伏 II 段母线	46	17450	373.77
套袁112线	10	595	D5000维护	78.48	2022-01-30	13.19	轻载	5854.51	0	徐州.套楼变/1号主	36.35	10千伏 I 段母线	46	9940	5854.51
徐府126线	10	485	经验值	179.15	2022-01-30	36.94	轻载	2777.26	0	徐州.徐楼变/2号主	27.71	10千伏 II 段母线	0		2777.26
庙港线	10	200	D5000维护	48.93	2022-01-30	24.46	轻载	1577.33	0	徐州.庙山变/#2主	5.9	10千伏 II 段母线	0		1577.33
龙镇线	10	600	D5000维护	203.61	2022-01-30	33.94	轻载	3747.87	0	徐州.龙北变/2号主	30.29	10千伏 III 段母线	43	14380	3747.87
龙中线	10	600	D5000维护	152.96	2022-01-30	25.49	轻载	4625.13	0	徐州.龙北变/2号主	30.29	10千伏 III 段母线	36	10610	4625.13
西机109线	10	600	D5000维护	64.44	2022-01-30	10.74	轻载	6158.3	0	徐州.湖西变/1号主	4.89	10千伏 I 段母线	22	5690	4890
邢朵11C线	10	485	经验值	125.64	2022-01-30	25.91	轻载	3704.06	0	徐州.邢楼变/1号主	12.7	10千伏 I 段母线	54	17305	3704.06
岚赵线	10	550	D5000维护	38.32	2022-01-30	6.97	轻载	6004.5	0	徐州.岚山变/1号主	11.03	10千伏 II 段母线	26	6430	6004.5
鲁东108线	10	550	D5000维护	158.92	2022-01-30	28.89	轻载	3915.71	0	徐州.鲁庙变/2号主	18.47	10千伏 II 段母线	57	16340	3915.71
双纪1线117线	10	550	D5000维护	284.8	2022-01-30	51.78	中载	1735.46	0	徐州.双沟变/1号主	14.18	10千伏 I 段母线	66	38650	1735.46
吕白125线	10	595	D5000维护	87.36	2022-01-30	14.68	轻载	5700.7	0	徐州.吕城变/2号主	16.2	10千伏 II 段母线	0		5700.7
风科115线	10	485	经验值	60.59	2022-01-30	12.49	轻载	4830.72	0	徐州.风云变/1号主	10.05	10千伏 I 段母线	0		4830.72
风时二103线	10	416	D5000维护	104.19	2022-01-30	25.05	轻载	3239.01	0	徐州.时集变/1号主	12.8	10千伏 I 段母线	94	27635	3239.01
风时二123线	10	485	经验值	103.87	2022-01-30	21.42	轻载	4081.11	0	徐州.风云变/2号主	15.97	10千伏 II 段母线	0		4081.11
风踢110线	10	485	经验值	86.41	2022-01-30	17.82	轻载	4383.52	0	徐州.风云变/1号主	10.05	10千伏 I 段母线	0		4383.52
棋冲119线	10	560	D5000维护	105.77	2022-01-30	18.89	轻载	4957.5	0	徐州.棋盘变/1号主	37.46	10千伏 I 段母线	85	23700	4957.5
时街105线	10	416	D5000维护	105.95	2022-01-30	25.47	轻载	3208.53	0	徐州.时集变/1号主	12.8	10千伏 I 段母线	85	27500	3208.53
王庄117线	10	300	D5000维护	95.09	2022-01-30	31.7	轻载	1990.24	0	徐州.王庄变/1号主	32.78	10千伏 I 段母线	1	200	1990.24
钟新241线	20	600	D5000维护	24.61	2022-01-30	4.1	轻载	13696.31	0	徐州.钟吾变/2号主	74.2	20千伏 IV 段母线	24	14450	13696.31
丁和线	10	595	D5000维护	54.43	2022-01-31	9.15	轻载	6271.05	0	江苏.丁楼变/1号主	83.81	10千伏 I 段母线	9	7600	6271.05
开庭127线	10	485	经验值	35.33	2022-01-31	7.28	轻载	5268.22	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏 III 段母线	0		5268.22

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
拾花线	10	595	D5000维护	42.86	2022-01-31	7.2	轻载	6471.44	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏VI段母线	0		6471.44
拾水线	10	595	D5000维护	9.49	2022-01-31	1.59	轻载	7049.41	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏II段母线	6	3975	7049.41
亭埠121线	10	595	D5000维护	44.8	2022-01-31	7.53	轻载	6437.84	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏II段母线	0		6437.84
亭苑110线	10	485	经验值	93.92	2022-01-31	19.36	轻载	4253.45	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏I段母线	0		4253.45
亭赵114线	10	595	D5000维护	59.68	2022-01-31	10.03	轻载	6180.12	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏I段母线	0		6180.12
西盛线	10	770	D5000维护	128.35	2022-01-31	16.67	轻载	7112.46	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	14	12400	5230
玉水线	10	595	D5000维护	124.84	2022-01-31	20.98	轻载	5051.55	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏VI段母线	11	10000	5051.55
大程线	10	485	经验值	99.72	2022-01-31	20.56	轻载	4152.99	0	江苏.大洼变/1号主	76.19	10千伏II段母线	48	13160	4152.99
大王线	10	485	经验值	126.06	2022-01-31	25.99	轻载	3696.78	0	江苏.大洼变/1号主	76.19	10千伏II段母线	100	21340	3696.78
大张线	10	485	经验值	98.76	2022-01-31	20.36	轻载	4169.62	0	江苏.大洼变/1号主	76.19	10千伏I段母线	56	11600	4169.62
单安105线	10	425	D5000维护	186.86	2022-01-31	43.97	轻载	1916.28	0	徐州.单楼变/1号主	8.95	10千伏I段母线	71	22710	1916.28
单北107线	10	425	D5000维护	424.14	2022-01-31	99.8	重载	0	0	徐州.单楼变/1号主	8.95	10千伏I段母线	149	47700	0
单楼104线	10	200	D5000维护	129.59	2022-01-31	64.8	中载	180.3	0	徐州.单楼变/2号主	12.59	10千伏II段母线	39	12410	180.3
范丁105线	10	200	D5000维护	62.58	2022-01-31	31.29	轻载	1340.91	0	徐州.范楼变/1号主	12.35	10千伏I段母线	29	6935	1340.91
范东104线	10	200	D5000维护	129.47	2022-01-31	64.74	中载	182.38	0	徐州.范楼变/2号主	10.46	10千伏II段母线	58	17575	182.38
范富109线	10	250	D5000维护	154.16	2022-01-31	61.66	中载	360.95	0	徐州.范楼变/1号主	12.35	10千伏I段母线	76	20240	360.95
范齐107线	10	200	D5000维护	101.82	2022-01-31	50.91	中载	661.28	0	徐州.范楼变/1号主	12.35	10千伏I段母线	40	9960	661.28
凤刘112线	10	485	经验值	69.63	2022-01-31	14.36	轻载	4674.15	0	徐州.凤城变/1号主	29.3	10千伏II段母线	46	12805	4674.15
郭体12C线	10	455	D5000维护	29.31	2022-01-31	6.44	轻载	5008.77	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏II段母线	0		5008.77
郭王113线	10	455	D5000维护	71.42	2022-01-31	15.7	轻载	4279.43	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏I段母线	39	25840	4279.43
和便103线	10	600	D5000维护	196.44	2022-01-31	32.74	轻载	3872.06	0	徐州.和集变/2号主	5.68	10千伏I段母线	84	26140	3872.06
和丁107线	10	600	D5000维护	61.38	2022-01-31	10.23	轻载	6211.3	0	徐州.和集变/2号主	5.68	10千伏I段母线	31	8790	5680
和集109线	10	600	D5000维护	93.74	2022-01-31	15.62	轻载	5650.82	0	徐州.和集变/2号主	5.68	10千伏I段母线	38	12565	5650.82
和连104线	10	600	D5000维护	85.3	2022-01-31	14.22	轻载	5797	0	徐州.和集变/2号主	5.68	10千伏II段母线	39	11825	5680
和渠106线	10	600	D5000维护	38.34	2022-01-31	6.39	轻载	6610.35	0	徐州.和集变/2号主	5.68	10千伏II段母线	19	6030	5680
和徐105线	10	600	D5000维护	90.4	2022-01-31	15.07	轻载	5708.67	0	徐州.和集变/2号主	5.68	10千伏I段母线	40	10726.2	5680
河套线	10	595	D5000维护	118.38	2022-01-31	19.9	轻载	5163.44	0	徐州.大沙河变/1号	9.94	10千伏I段母线	64	14010	5163.44
金安117线	10	595	D5000维护	126.78	2022-01-31	21.31	轻载	5017.95	0	徐州.金刘寨变/1号	9.86	10千伏I段母线	0		5017.95
金刘118线	10	595	D5000维护	134.07	2022-01-31	22.53	轻载	4891.69	0	徐州.金刘寨变/1号	9.86	10千伏I段母线	0		4891.69
金站-116线	10	595	D5000维护	112.55	2022-01-31	18.92	轻载	5264.41	0	徐州.金刘寨变/1号	9.86	10千伏I段母线	0		5264.41
李包109线	10	340	D5000维护	165.67	2022-01-31	48.73	轻载	1252.76	0	徐州.李寨变/1号主	7.62	10千伏I段母线	56	17180	1252.76
李工105线	10	455	D5000维护	145.27	2022-01-31	31.93	轻载	3000.34	0	徐州.李寨变/1号主	7.62	10千伏I段母线	49	15430	3000.34
李双111线	10	368	D5000维护	147.02	2022-01-31	39.95	轻载	1915.25	0	徐州.李寨变/1号主	7.62	10千伏I段母线	74	20865	1915.25
李寨112线	10	455	D5000维护	153.36	2022-01-31	33.71	轻载	2860.22	0	徐州.李寨变/2号主	2.27	10千伏II段母线	56	18060	2270
梁金109线	10	425	D5000维护	171.78	2022-01-31	40.42	轻载	2177.47	0	徐州.梁寨变/2号主	14.64	10千伏I段母线	83	23065	2177.47
梁周114线	10	390	D5000维护	94.24	2022-01-31	24.16	轻载	3096.12	0	徐州.梁寨变/2号主	14.64	10千伏II段母线	0		3096.12
刘洼105线	10	485	经验值	112.36	2022-01-31	23.17	轻载	3934.06	0	徐州.刘王楼变/2号	3.29	10千伏I段母线	40	15390	3290
刘王107线	10	485	经验值	153.43	2022-01-31	31.64	轻载	3222.73	0	徐州.刘王楼变/2号	3.29	10千伏I段母线	77	28140	3222.73

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
刘西120线	10	485	经验值	88.78	2022-01-31	18.31	轻载	4342.47	0	徐州.刘王楼变/2号	3.29	10千伏II段母线	0		3290
沙棠115线	10	485	经验值	105.42	2022-01-31	21.74	轻载	4054.27	0	徐州.沙园变/3号主	48.57	10千伏I段母线	41	24205	4054.27
师工111线	10	485	经验值	172.15	2022-01-31	35.49	轻载	2898.5	0	徐州.师寨变/1号主	3.67	10千伏I段母线	166	49390	2898.5
师马106线	10	320	D5000维护	157.51	2022-01-31	49.22	轻载	1151.61	0	徐州.师寨变/2号主	4.63	10千伏II段母线	77	23750	1151.61
师桥104线	10	425	D5000维护	161.72	2022-01-31	38.05	轻载	2351.71	0	徐州.师寨变/2号主	4.63	10千伏II段母线	60	24295	2351.71
师寨105线	10	400	D5000维护	203.67	2022-01-31	50.92	中载	1322.04	0	徐州.师寨变/1号主	3.67	10千伏I段母线	142	47620	1322.04
师张107线	10	320	D5000维护	95.29	2022-01-31	29.78	轻载	2229.26	0	徐州.师寨变/1号主	3.67	10千伏I段母线	19	8460	2229.26
史丁122线	10	455	D5000维护	85.08	2022-01-31	18.7	轻载	4042.83	0	徐州.史小桥变/1号	32.52	10千伏II段母线	47	9775	4042.83
首荏112线	10	500	D5000维护	66.84	2022-01-31	13.37	轻载	4904.33	0	徐州.首蓂变/2号主	20.8	10千伏II段母线	75	27150	4904.33
首葛109线	10	500	D5000维护	95.4	2022-01-31	19.08	轻载	4409.67	0	徐州.首蓂变/1号主	19.6	10千伏I段母线	84	22210	4409.67
首沙108线	10	500	D5000维护	80.4	2022-01-31	16.08	轻载	4669.47	0	徐州.首蓂变/2号主	20.8	10千伏II段母线	40	12595	4669.47
首屯107线	10	500	D5000维护	142.8	2022-01-31	28.56	轻载	3588.7	0	徐州.首蓂变/1号主	19.6	10千伏I段母线	95	29205	3588.7
首杨115线	10	500	D5000维护	131.76	2022-01-31	26.35	轻载	3779.92	0	徐州.首蓂变/1号主	19.6	10千伏I段母线	0		3779.92
首镇110线	10	500	D5000维护	122.04	2022-01-31	24.41	轻载	3948.27	0	徐州.首蓂变/2号主	20.8	10千伏II段母线	75	27150	3948.27
顺河105线	10	150	D5000维护	126.96	2022-01-31	84.64	重载	0	0	徐州.顺河变/1号主	21.87	10千伏I段母线	73	16343	0
顺齐120线	10	485	经验值	84.25	2022-01-31	17.37	轻载	4420.93	0	徐州.顺河变/2号主	20.41	10千伏II段母线	0		4420.93
宋季106线	10	455	D5000维护	129.38	2022-01-31	28.44	轻载	3275.56	0	徐州.宋楼变/2号主	13	10千伏II段母线	52	17740	3275.56
孙陈线	10	264	D5000维护	168.52	2022-01-31	63.83	中载	281.97	0	徐州.孙楼变/2号主	27.63	10千伏II段母线	66	25910	281.97
套渠121线	10	595	D5000维护	69	2022-01-31	11.6	轻载	6018.7	0	徐州.套楼变/2号主	35.84	10千伏II段母线	35	8950	6018.7
套石117线	10	595	D5000维护	85.32	2022-01-31	14.34	轻载	5736.04	0	徐州.套楼变/1号主	36.35	10千伏I段母线	0		5736.04
徐邓121线	10	595	D5000维护	138.33	2022-01-31	23.25	轻载	4817.9	0	徐州.徐楼变/2号主	27.71	10千伏II段母线	0		4817.9
徐董110线	10	595	D5000维护	74.32	2022-01-31	12.49	轻载	5926.56	0	徐州.徐楼变/1号主	28.9	10千伏I段母线	0		5926.56
徐贾12G线	10	485	经验值	186.76	2022-01-31	38.51	轻载	2645.46	0	徐州.徐楼变/2号主	27.71	10千伏II段母线	0		2645.46
徐沙120线	10	595	D5000维护	75.15	2022-01-31	12.63	轻载	5912.18	0	徐州.徐楼变/2号主	27.71	10千伏II段母线	0		5912.18
徐碳11C线	10	485	经验值	113.06	2022-01-31	23.31	轻载	3921.94	0	徐州.徐楼变/1号主	28.9	10千伏I段母线	0		3921.94
徐魏112线	10	595	D5000维护	71.06	2022-01-31	11.94	轻载	5983.02	0	徐州.徐楼变/1号主	28.9	10千伏I段母线	0		5983.02
徐兴11A线	10	485	经验值	95.24	2022-01-31	19.64	轻载	4230.58	0	徐州.徐楼变/1号主	28.9	10千伏I段母线	0		4230.58
徐尹127线	10	485	经验值	195.93	2022-01-31	40.4	轻载	2486.63	0	徐州.徐楼变/2号主	27.71	10千伏II段母线	0		2486.63
徐于111线	10	595	D5000维护	157.55	2022-01-31	26.48	轻载	4485.01	0	徐州.徐楼变/1号主	28.9	10千伏I段母线	0		4485.01
于大151线	10	485	经验值	154.33	2022-01-31	31.82	轻载	3207.14	0	徐州.于双楼变/3号	22.33	10千伏V段母线	69	18506.2	3207.14
于苏167线	10	485	经验值	35.16	2022-01-31	7.25	轻载	5271.17	0	徐州.于双楼变/3号	22.33	10千伏VI段母线	14	9800	5271.17
于苑117线	10	600	D5000维护	69.61	2022-01-31	11.6	轻载	6068.75	0	徐州.于双楼变/1号	33.16	10千伏I段母线	10	7320	6068.75
汴葺线	10	476	D5000维护	289.86	2022-01-31	60.89	中载	750.65	0	徐州.汴塘变/#1主	14.42	汴塘变/#1主变	111	36595	750.65
房贾一线	10	469	D5000维护	72.98	2022-01-31	15.56	轻载	4422.14	0	徐州.房上变/#2主	6.68	10千伏II段母线	40	21710	4422.14
耿北线	10	322	D5000维护	65.83	2022-01-31	20.44	轻载	2763.75	0	徐州.耿集变/1号主	12.61	10千伏I段母线	35	10655	2763.75
耿柳线	10	322	D5000维护	73.62	2022-01-31	22.86	轻载	2628.83	0	徐州.耿集变/2号主	10.83	10千伏II段母线	35	11435	2628.83
贾吴荒线	10	595	D5000维护	141.15	2022-01-31	23.72	轻载	4769.06	0	徐州.大吴变/1号主	14.66	10千伏I段母线	66	25445	4769.06
贾吴尚线	10	595	D5000维护	51.15	2022-01-31	8.6	轻载	6327.86	0	徐州.大吴变/2号主	13.71	10千伏II段母线	0		6327.86



线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
贾吴星线	10	595	D5000维护	58.18	2022-01-31	9.78	轻载	6206.1	0	徐州.大吴变/1号主	14.66	10千伏 I 段母线	0		6206.1
荆陈线	10	595	D5000维护	156.87	2022-01-31	26.36	轻载	4496.79	0	徐州.荆台变/2号主	16	10千伏 II 段母线	69	16715	4496.79
李宗线	10	266	D5000维护	71.7	2022-01-31	26.95	轻载	1983.14	0	徐州.大李庄变/#2	4	10千伏 II 段母线	30	11750	1983.14
塔二线	10	469	D5000维护	294.26	2022-01-31	62.74	中载	589.57	0	徐州.塔山变/2号主	7.72	10千伏 II 段母线	80	25965	589.57
塔太线	10	469	D5000维护	154.69	2022-01-31	32.98	轻载	3006.93	0	徐州.塔山变/1号主	12.27	10千伏 I 段母线	57	17780	3006.93
王圩线	10	441	D5000维护	135.35	2022-01-31	30.69	轻载	3002.42	0	徐州.紫庄变/#1主	4.88	10千伏 I 段母线	84	30730	3002.42
夏广122线	10	560	D5000维护	60.66	2022-01-31	10.83	轻载	5738.81	0	徐州.夏桥变/#2主	10.37	10千伏 II 段母线	19	11740	5738.81
夏矿线	10	595	D5000维护	142.42	2022-01-31	23.94	轻载	4747.07	0	徐州.夏桥变/#2主	10.37	夏桥变/#2主变	42	21085	4747.07
新福二线新泉	10	595	D5000维护	83.24	2022-01-31	13.99	轻载	5772.06	0	徐州.新桥变/#1主	30.93	10千伏 I 段母线	26	20860	5772.06
紫石线	10	441	D5000维护	136.75	2022-01-31	31.01	轻载	2978.17	0	徐州.紫庄变/#1主	4.88	10千伏 II 段母线	58	19165	2978.17
安汉线	10	600	D5000维护	25.66	2022-01-31	4.28	轻载	6829.97	0	徐州.安国变/1号主	34.37	10千伏 I 段母线	0		6829.97
安西线	10	600	D5000维护	17.58	2022-01-31	2.93	轻载	6969.91	0	徐州.安国变/1号主	34.37	10千伏 I 段母线	5	1900	6969.91
滨滨二线	10	600	D5000维护	31.61	2022-01-31	5.27	轻载	6726.91	0	徐州.滨城变/1号主	37.51	10千伏 I 段母线	0		6726.91
汉矿二线	10	600	D5000维护	54.36	2022-01-31	9.06	轻载	6332.88	0	徐州.汉城变/2号主	33.31	10千伏 IV 段母线	20	7820	6332.88
胡北线	10	150	D5000维护	80.71	2022-01-31	53.81	中载	420.7	0	徐州.胡寨变/2号主	4.97	10千伏 II 段母线	37	9668	420.7
胡东线	10	150	D5000维护	103.34	2022-01-31	68.89	中载	28.75	0	徐州.胡寨变/1号主	12.75	10千伏 I 段母线	73	13730	28.75
胡南线	10	600	D5000维护	31.49	2022-01-31	5.25	轻载	6728.99	0	徐州.胡寨变/2号主	4.97	10千伏 II 段母线	75	13376	4970
胡西线	10	600	D5000维护	130.96	2022-01-31	21.83	轻载	5006.17	0	徐州.胡寨变/1号主	12.75	10千伏 I 段母线	57	15120	5006.17
黄北105线	10	600	D5000维护	141.84	2022-01-31	23.64	轻载	4817.73	0	徐州.黄井变/1号主	12	10千伏 I 段母线	68	17750	4817.73
黄南103线	10	600	D5000维护	86.64	2022-01-31	14.44	轻载	5773.8	0	徐州.黄井变/1号主	12	10千伏 I 段母线	46	14930	5773.8
敬街119线	10	600	D5000维护	226.43	2022-01-31	37.74	轻载	3352.63	0	徐州.敬安变/2号主	50.4	10千伏 I 段母线	0		3352.63
孔王联络线	10	600	D5000维护	43.52	2022-01-31	7.25	轻载	6520.63	0	徐州.沛县王庄变/1	2.2	10千伏 I 段母线	30	9080	2200
龙丁线	10	600	D5000维护	138.37	2022-01-31	23.06	轻载	4877.83	0	徐州.龙北变/3号主	46.55	10千伏 V 段母线	68	15720	4877.83
楼北线	10	600	D5000维护	111.44	2022-01-31	18.57	轻载	5344.26	0	徐州.鹿楼变/2号主	35.42	10千伏 III 段母线	0		5344.26
楼鹿东线	10	600	D5000维护	75.58	2022-01-31	12.6	轻载	5965.35	0	徐州.鹿楼变/1号主	34.37	10千伏 I 段母线	35	10130	5965.35
楼鹿西线	10	600	D5000维护	132.18	2022-01-31	22.03	轻载	4985.04	0	徐州.鹿楼变/1号主	34.37	10千伏 II 段母线	78	23983	4985.04
鹿工线	10	600	D5000维护	187.96	2022-01-31	31.33	轻载	4018.93	0	徐州.鹿湾变/2号主	31.48	10千伏 II 段母线	163	46165	4018.93
孟东线	10	300	D5000维护	174.26	2022-01-31	58.09	中载	619.02	0	徐州.孟庄变/1号主	4.53	10千伏 I 段母线	96	31760	619.02
孟河线	10	300	D5000维护	106.96	2022-01-31	35.65	轻载	1784.65	0	徐州.孟庄变/1号主	4.53	10千伏 II 段母线	55	18550	1784.65
孟西线	10	300	D5000维护	248.09	2022-01-31	82.7	重载	0	0	徐州.孟庄变/1号主	4.53	10千伏 I 段母线	131	41830	0
栖霞北线	10	600	D5000维护	144.77	2022-01-31	24.13	轻载	4766.98	0	徐州.栖霞变/2号主	31.72	10千伏 III 段母线	91	22240	4766.98
栖霞南线	10	600	D5000维护	171.48	2022-01-31	28.58	轻载	4304.37	0	徐州.栖霞变/2号主	31.72	10千伏 IV 段母线	86	22295	4304.37
栖霞北线	10	600	D5000维护	174.64	2022-01-31	29.11	轻载	4249.64	0	徐州.栖霞变/2号主	31.72	10千伏 III 段母线	96	27175	4249.64
栖霞线	10	600	D5000维护	128.61	2022-01-31	21.44	轻载	5046.87	0	徐州.栖霞变/2号主	31.72	10千伏 III 段母线	57	17420	5046.87
栖霞线	10	600	D5000维护	148.54	2022-01-31	24.76	轻载	4701.69	0	徐州.栖霞变/2号主	31.72	10千伏 II 段母线	64	20113	4701.69
汤崔线	10	600	D5000维护	245.65	2022-01-31	40.94	轻载	3019.74	0	徐州.汤沐变/2号主	9.47	10千伏 II 段母线	0		3019.74
汤东线	10	600	D5000维护	239.36	2022-01-31	39.89	轻载	3128.68	0	徐州.汤沐变/2号主	9.47	10千伏 II 段母线	0		3128.68
汤南线	10	600	D5000维护	171.62	2022-01-31	28.6	轻载	4301.94	0	徐州.汤沐变/1号主	14.1	10千伏 I 段母线	0		4301.94

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
汤西线	10	600	D5000维护	213.95	2022-01-31	35.66	轻载	3568.79	0	徐州.汤沐变/2号主	9.47	10千伏II段母线	0		3568.79
王东线	10	600	D5000维护	28.44	2022-01-31	4.74	轻载	6781.82	0	徐州.沛县王庄变/2	6.1	10千伏II段母线	12	3100	6100
王郝线	10	400	D5000维护	251.44	2022-01-31	62.86	中载	494.66	0	徐州.沛县王庄变/1	2.2	10千伏I段母线	64	21575	494.66
王魏线	10	600	D5000维护	93.48	2022-01-31	15.58	轻载	5655.33	0	徐州.沛县王庄变/1	2.2	10千伏I段母线	34	8830	2200
王驾线	10	600	D5000维护	110.88	2022-01-31	18.48	轻载	5353.96	0	徐州.沛县王庄变/2	6.1	10千伏II段母线	62	17930	5353.96
魏西106线	10	600	D5000维护	341.18	2022-01-31	56.86	中载	1365.16	0	徐州.魏庙变/2号主	8.99	10千伏II段母线	142	39095	1365.16
五北线	10	600	D5000维护	86.02	2022-01-31	14.34	轻载	5784.53	0	徐州.五段变/1号主	15.62	10千伏I段母线	39	7640	5784.53
五高线	10	600	D5000维护	220.46	2022-01-31	36.74	轻载	3456.03	0	徐州.五段变/2号主	15.29	10千伏II段母线	72	17325	3456.03
五彭线	10	600	D5000维护	123.61	2022-01-31	20.6	轻载	5133.47	0	徐州.五段变/2号主	15.29	10千伏II段母线	45	11885	5133.47
西北113线	10	300	D5000维护	89.46	2022-01-31	29.82	轻载	2087.75	0	徐州.湖西变/1号主	4.89	10千伏I段母线	60	10285	2087.75
西东110线	10	600	D5000维护	93	2022-01-31	15.5	轻载	5663.64	0	徐州.湖西变/2号主	3.72	10千伏II段母线	46	9485	3720
西李114线	10	600	D5000维护	182.4	2022-01-31	30.4	轻载	4115.23	0	徐州.湖西变/2号主	3.72	10千伏II段母线	132	27950	3720
肖东线	10	600	D5000维护	301.92	2022-01-31	50.32	中载	2045.15	0	徐州.肖庄变/2号主	10.7	10千伏II段母线	102	29240	2045.15
肖唐线	10	400	D5000维护	361.04	2022-01-31	90.26	重载	0	0	徐州.肖庄变/1号主	7.4	10千伏I段母线	140	37503	0
肖西线	10	600	D5000维护	311.88	2022-01-31	51.98	中载	1872.64	0	徐州.肖庄变/2号主	10.7	10千伏II段母线	150	45925	1872.64
肖张线	10	600	D5000维护	191.88	2022-01-31	31.98	轻载	3951.04	0	徐州.肖庄变/1号主	7.4	10千伏I段母线	63	19035	3951.04
朱楼线	10	600	D5000维护	88.35	2022-01-31	14.72	轻载	5744.18	0	徐州.朱寨变/1号主	30.29	10千伏III段母线	0		5744.18
朱双二线	10	600	D5000维护	50.98	2022-01-31	8.5	轻载	6391.43	0	徐州.朱寨变/2号主	33.37	10千伏IV段母线	0		6391.43
朱宋线	10	600	D5000维护	70.05	2022-01-31	11.68	轻载	6061.13	0	徐州.朱寨变/1号主	30.29	10千伏III段母线	0		6061.13
朱王线	10	600	D5000维护	95.98	2022-01-31	16	轻载	5612.03	0	徐州.朱寨变/2号主	33.37	10千伏I段母线	52	17660	5612.03
八工135线	10	485	经验值	61.16	2022-01-31	12.61	轻载	4820.85	0	徐州.八义集变/2号	36.72	10千伏III段母线	39	10095	4820.85
八刘106线	10	443.3	D5000维护	117.48	2022-01-31	26.5	轻载	3339.82	0	徐州.八路变/2号主	13.46	10千伏II段母线	103	33160	3339.82
八南113线	10	600	D5000维护	82.8	2022-01-31	13.8	轻载	5840.3	0	徐州.八义集变/1号	21.32	10千伏I段母线	60	18245	5840.3
八农140线	10	560	D5000维护	177.66	2022-01-31	31.72	轻载	3712.37	0	徐州.八义集变/2号	36.72	10千伏IV段母线	100	31791	3712.37
八圩112线	10	600	D5000维护	21.45	2022-01-31	3.58	轻载	6902.89	0	徐州.八义集变/1号	21.32	10千伏I段母线	37	10470	6902.89
八新141线	10	560	D5000维护	93.75	2022-01-31	16.74	轻载	5165.69	0	徐州.八义集变/2号	36.72	10千伏IV段母线	47	14437	5165.69
八杨104线	10	445.5	D5000维护	87.76	2022-01-31	19.7	轻载	3881.24	0	徐州.八路变/2号主	13.46	10千伏II段母线	69	16680	3881.24
车东107线	10	400	D5000维护	125.92	2022-01-31	31.48	轻载	2668.67	0	徐州.车夫山变/1号	10.46	10千伏I段母线	0		2668.67
车滩106线	10	451.2	D5000维护	121.35	2022-01-31	26.89	轻载	3368.57	0	徐州.车夫山变/2号	11.35	10千伏II段母线	109	32410	3368.57
城街116线	10	485	经验值	110.96	2022-01-31	22.88	轻载	3958.31	0	徐州.邳城变/1号主	36.93	10千伏I段母线	0		3958.31
城刘113线	10	485	经验值	61.09	2022-01-31	12.6	轻载	4822.06	0	徐州.邳城变/1号主	36.93	10千伏I段母线	0		4822.06
城庙123线	10	485	经验值	122.95	2022-01-31	25.35	轻载	3750.65	0	徐州.邳城变/2号主	37.56	10千伏II段母线	0		3750.65
城寺115线	10	485	经验值	130.08	2022-01-31	26.82	轻载	3627.15	0	徐州.邳城变/1号主	36.93	10千伏I段母线	0		3627.15
城新126线	10	485	经验值	57.54	2022-01-31	11.86	轻载	4883.55	0	徐州.邳城变/2号主	37.56	10千伏II段母线	0		4883.55
城元114线	10	485	经验值	76.84	2022-01-31	15.84	轻载	4549.27	0	徐州.邳城变/1号主	36.93	10千伏I段母线	0		4549.27
戴岔103线	10	600	D5000维护	187.78	2022-01-31	31.3	轻载	4022.05	0	徐州.戴庄变/1号主	21.7	10千伏I段母线	89	26788	4022.05
戴加108线	10	520	D5000维护	135.96	2022-01-31	26.15	轻载	3949.65	0	徐州.戴庄变/2号主	19.59	10千伏II段母线	199	59900	3949.65
戴水107线	10	540	D5000维护	185.38	2022-01-31	34.33	轻载	3336.18	0	徐州.戴庄变/1号主	21.7	10千伏I段母线	141	44327	3336.18

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
戴庄106线	10	550	D5000维护	238.49	2022-01-31	43.36	轻载	2537.55	0	徐州.戴庄变/2号主	19.59	10千伏II段母线	104	32235	2537.55
杜君线	10	660	D5000维护	45.81	2022-01-31	6.94	轻载	7208.41	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏I段母线	0		7208.41
杜熙113线	10	578.4	D5000维护	31.87	2022-01-31	5.51	轻载	6460.53	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏I段母线	0		6460.53
墩池156线	10	485	经验值	359.28	2022-01-31	74.08	重载	0	0	徐州.墩集变/3号主	24.6	10千伏V段母线	108	34260	0
墩范155线	10	485	经验值	90.72	2022-01-31	18.71	轻载	4308.87	0	徐州.墩集变/3号主	24.6	10千伏V段母线	30	14965	4308.87
墩水157线	10	485	经验值	123.48	2022-01-31	25.46	轻载	3741.47	0	徐州.墩集变/3号主	24.6	10千伏V段母线	74	28165	3741.47
坊祁163线	10	485	经验值	74.16	2022-01-31	15.29	轻载	4595.69	0	徐州.坊上变/3号主	40.79	10千伏VI段母线	92	27521	4595.69
坊汤164线	10	485	经验值	164.51	2022-01-31	33.92	轻载	3030.83	0	徐州.坊上变/3号主	40.79	10千伏VI段母线	92	37140	3030.83
富东112线	10	660	D5000维护	78.75	2022-01-31	11.93	轻载	6637.89	0	徐州.富山变/3号主	32.83	10千伏I段母线	69	17330	6637.89
富官122线	10	600	D5000维护	122.7	2022-01-31	20.45	轻载	5149.24	0	徐州.富山变/3号主	32.83	10千伏II段母线	71	22115	5149.24
富湖153线	10	600	D5000维护	82.97	2022-01-31	13.83	轻载	5837.36	0	徐州.富山变/3号主	32.83	10千伏V段母线	65	12250	5837.36
富棠157线	10	600	D5000维护	35.86	2022-01-31	5.98	轻载	6653.3	0	徐州.富山变/3号主	32.83	10千伏V段母线	25	8375	6653.3
港北114线	10	316.8	D5000维护	254.44	2022-01-31	80.32	重载	0	0	徐州.港上变/1号主	11.52	10千伏I段母线	0		0
港东112线	10	316.8	D5000维护	126.56	2022-01-31	39.95	轻载	1648.86	0	徐州.港上变/1号主	11.52	10千伏I段母线	108	34550	1648.86
港南126线	10	316.8	D5000维护	254.88	2022-01-31	80.45	重载	0	0	徐州.港上变/2号主	6.82	10千伏II段母线	89	41495	0
港镇113线	10	316.8	D5000维护	216.06	2022-01-31	68.2	中载	98.72	0	徐州.港上变/1号主	11.52	10千伏I段母线	65	22225	98.72
果镇线	10	485	经验值	284.94	2022-01-31	58.75	中载	944.98	0	江苏.果园变/1号主	77.18	10千伏II段母线	0		944.98
河华线	10	485	经验值	77.7	2022-01-31	16.02	轻载	4534.38	0	徐州.河湾变/1号主	67.07	10千伏III段母线	24	16700	4534.38
河新141线	10	485	经验值	59.06	2022-01-31	12.18	轻载	4857.22	0	徐州.河湾变/2号主	28.88	10千伏IV段母线	18	12700	4857.22
庙碧12E线	10	660	D5000维护	127.82	2022-01-31	19.37	轻载	5788	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏II段母线	38	30400	5788
庙泰12E线	10	660	D5000维护	23.1	2022-01-31	3.5	轻载	7601.75	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏II段母线	0		7601.75
庙湾12A线	10	660	D5000维护	30.04	2022-01-31	4.55	轻载	7481.55	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏II段母线	0		7481.55
邳翠线	10	25	D5000维护	20.63	2022-01-31	82.52	重载	0	0	徐州.邳州变/2号主	52.68	10千伏IV段母线	14	9720	0
邳宁线	10	485	经验值	256.35	2022-01-31	52.86	中载	1440.16	0	徐州.邳州变/2号主	52.68	10千伏IV段母线	30	25660	1440.16
桥南104线	10	485	经验值	51.18	2022-01-31	10.55	轻载	4993.7	0	徐州.邳州新桥变/2	8	10千伏II段母线	42	9223	4993.7
桥山107线	10	455	D5000维护	53.5	2022-01-31	11.76	轻载	4589.8	0	徐州.邳州新桥变/1	6.4	10千伏I段母线	0		4589.8
桥西108线	10	360	D5000维护	65.4	2022-01-31	18.17	轻载	3231.91	0	徐州.邳州新桥变/2	8	10千伏II段母线	76	19940	3231.91
桥占106线	10	360	D5000维护	93.28	2022-01-31	25.91	轻载	2749.03	0	徐州.邳州新桥变/2	8	10千伏II段母线	81	19375	2749.03
宋黄112线	10	485	经验值	182.54	2022-01-31	37.64	轻载	2718.55	0	徐州.大宋变/1号主	65.49	10千伏I段母线	77	23385	2718.55
宋庙124线	10	485	经验值	74.29	2022-01-31	15.32	轻载	4593.44	0	徐州.大宋变/2号主	27.97	10千伏II段母线	45	14345	4593.44
宋徐123线	10	485	经验值	164.53	2022-01-31	33.92	轻载	3030.48	0	徐州.大宋变/2号主	27.97	10千伏II段母线	54	18900	3030.48
宋闫118线	10	485	经验值	104.03	2022-01-31	21.45	轻载	4078.34	0	徐州.大宋变/1号主	65.49	10千伏I段母线	67	16795	4078.34
宿工107线	10	660	D5000维护	210.38	2022-01-31	31.88	轻载	4358.06	0	徐州.宿羊山变/2号	32.15	10千伏I段母线	99	26810	4358.06
宿龙114线	10	660	D5000维护	122.99	2022-01-31	18.63	轻载	5871.65	0	徐州.宿羊山变/2号	32.15	10千伏II段母线	70	21500	5871.65
宿南104线	10	660	D5000维护	226.48	2022-01-31	34.32	轻载	4079.21	0	徐州.宿羊山变/2号	32.15	10千伏II段母线	87	27875	4079.21
宿农103线	10	600	D5000维护	254.95	2022-01-31	42.49	轻载	2858.67	0	徐州.宿羊山变/2号	32.15	10千伏I段母线	101	34470	2858.67
宿滩112线	10	600	D5000维护	164.58	2022-01-31	27.43	轻载	4423.87	0	徐州.宿羊山变/2号	32.15	10千伏II段母线	125	27945	4423.87
铁埠11F线	10	485	经验值	266.89	2022-01-31	55.03	中载	1257.61	0	徐州.铁富变/1号主	32.66	10千伏I段母线	118	38335	1257.61

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
铁连115线	10	660	D5000维护	194.96	2022-01-31	29.54	轻载	4625.13	0	徐州.铁富变/1号主	32.66	10千伏 I 段母线	72	22898	4625.13
铁吕118线	10	480	D5000维护	177.36	2022-01-31	36.95	轻载	2747.64	0	徐州.铁富变/1号主	32.66	10千伏 I 段母线	58	18670	2747.64
铁西116线	10	510	D5000维护	163.73	2022-01-31	32.1	轻载	3347.44	0	徐州.铁富变/1号主	32.66	10千伏 I 段母线	135	39373	3347.44
土井116线	10	485	经验值	128	2022-01-31	26.39	轻载	3663.18	0	徐州.土山变/2号主	33.1	10千伏 II 段母线	97	25636	3663.18
土陆113线	10	451.2	D5000维护	103.58	2022-01-31	22.96	轻载	3676.34	0	徐州.土山变/1号主	34.44	10千伏 I 段母线	83	20945	3676.34
土薛122线	10	451.2	D5000维护	101.65	2022-01-31	22.53	轻载	3709.77	0	徐州.土山变/2号主	33.1	10千伏 II 段母线	128	30730	3709.77
土占111线	10	403	D5000维护	212.53	2022-01-31	52.74	中载	1204.95	0	徐州.土山变/1号主	34.44	10千伏 I 段母线	133	37372	1204.95
圩高156线	10	485	经验值	179.81	2022-01-31	37.07	轻载	2765.83	80	徐州.戴圩变/3号主	35.98	10千伏 V 段母线	88	28250	2765.83
汶岔线	10	485	经验值	234.36	2022-01-31	48.32	轻载	1821.02	0	徐州.汶河变/1号主	28	10千伏 I 段母线	0		1821.02
汶街线	10	485	经验值	315.24	2022-01-31	65	中载	420.18	0	徐州.汶河变/2号主	28.6	10千伏 II 段母线	0		420.18
汶铁116线	10	485	经验值	112.08	2022-01-31	23.11	轻载	3938.91	0	徐州.汶河变/1号主	28	10千伏 I 段母线	0		3938.91
汶镇线	10	485	经验值	236.16	2022-01-31	48.69	轻载	1789.85	0	徐州.汶河变/1号主	28	10千伏 I 段母线	0		1789.85
吴惠线	10	485	经验值	247.89	2022-01-31	51.11	中载	1586.69	0	徐州.吴闸变/2号主	17.22	10千伏 II 段母线	60	22440	1586.69
吴尚11G线	10	485	经验值	16	2022-01-31	3.3	轻载	5603.02	0	徐州.吴闸变/1号主	11.87	10千伏 I 段母线	0		5603.02
兴庙126线	10	485	经验值	111.57	2022-01-31	23	轻载	3947.75	0	徐州.兴塘变/2号主	20.98	10千伏 II 段母线	65	15595	3947.75
兴滩128线	10	485	经验值	100.19	2022-01-31	20.66	轻载	4144.85	0	徐州.兴塘变/2号主	20.98	10千伏 II 段母线	57	12375	4144.85
兴厅127线	10	485	经验值	70.24	2022-01-31	14.48	轻载	4663.58	0	徐州.兴塘变/2号主	20.98	10千伏 II 段母线	41	9685	4663.58
邢北114线	10	485	经验值	125.76	2022-01-31	25.93	轻载	3701.98	0	徐州.邢楼变/1号主	12.7	10千伏 I 段母线	68	18870	3701.98
邢长123线	10	485	经验值	107.4	2022-01-31	22.14	轻载	4019.97	0	徐州.邢楼变/2号主	12.9	10千伏 II 段母线	34	12645	4019.97
邢东115线	10	485	经验值	72.72	2022-01-31	14.99	轻载	4620.63	0	徐州.邢楼变/1号主	12.7	10千伏 I 段母线	58	17595	4620.63
邢刘113线	10	485	经验值	97.68	2022-01-31	20.14	轻载	4188.32	0	徐州.邢楼变/1号主	12.7	10千伏 I 段母线	50	14990	4188.32
邢奎125线	10	485	经验值	78.6	2022-01-31	16.21	轻载	4518.79	0	徐州.邢楼变/2号主	12.9	10千伏 II 段母线	0		4518.79
邢蒲126线	10	485	经验值	102.84	2022-01-31	21.2	轻载	4098.95	0	徐州.邢楼变/2号主	12.9	10千伏 II 段母线	49	11940	4098.95
议北111线	10	578.4	D5000维护	94.22	2022-01-31	16.29	轻载	5380.63	0	徐州.议堂变/1号主	30.92	10千伏 I 段母线	68	27145	5380.63
议工128线	10	578.4	D5000维护	174.73	2022-01-31	30.21	轻载	3986.2	0	徐州.议堂变/2号主	36.72	10千伏 II 段母线	110	35320	3986.2
议柳144线	10	485	经验值	111.62	2022-01-31	23.01	轻载	3946.88	0	徐州.议堂变/1号主	30.92	10千伏 IV 段母线	0		3946.88
议赵115线	10	485	经验值	45.88	2022-01-31	9.46	轻载	5085.5	0	徐州.议堂变/1号主	30.92	10千伏 I 段母线	132	38145	5085.5
安何116线	10	550	D5000维护	83.87	2022-01-31	15.25	轻载	5215.57	0	徐州.安宁变/1号主	38.39	10千伏 I 段母线	0		5215.57
方井124线	10	550	D5000维护	94.8	2022-01-31	17.24	轻载	5026.26	0	徐州.方杨变/1号主	31.59	10千伏 II 段母线	30	17465	5026.26
方武117线	10	550	D5000维护	159.6	2022-01-31	29.02	轻载	3903.93	0	徐州.方杨变/2号主	31.51	10千伏 I 段母线	76	19765	3903.93
方周1线134线	10	600	D5000维护	30	2022-01-31	5	轻载	6754.8	0	徐州.方杨变/1号主	31.59	10千伏 III 段母线	19	15200	6754.8
方周2线144线	10	600	D5000维护	30	2022-01-31	5	轻载	6754.8	0	徐州.方杨变/2号主	31.51	10千伏 IV 段母线	6	4800	6754.8
高集105线	10	550	D5000维护	104.9	2022-01-31	19.07	轻载	4851.33	0	徐州.高集变/1号主	6.07	10千伏 I 段母线	94	22715	4851.33
高刘168线	10	405	D5000维护	130.12	2022-01-31	32.13	轻载	2656.54	0	徐州.高李变/2号主	33.43	10千伏 VI 段母线	73	16220	2656.54
高新157线	10	400	D5000维护	143.81	2022-01-31	35.95	轻载	2358.81	0	徐州.高李变/3号主	27.51	10千伏 V 段母线	86	17770	2358.81
古东104线	10	550	D5000维护	134.6	2022-01-31	24.47	轻载	4336.93	0	徐州.古邳变/2号主	20.22	10千伏 II 段母线	114	25750	4336.93
古巨108线	10	550	D5000维护	128.48	2022-01-31	23.36	轻载	4442.93	0	徐州.古邳变/2号主	20.22	10千伏 II 段母线	78	16945	4442.93
古邵107线	10	403	D5000维护	161.8	2022-01-31	40.15	轻载	2083.6	0	徐州.古邳变/1号主	18.15	10千伏 I 段母线	65	21380	2083.6

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
古水103线	10	450	D5000维护	93.4	2022-01-31	20.76	轻载	3838.11	0	徐州.古邳变/1号主	18.15	10千伏 I 段母线	93	18020	3838.11
官黄106线	10	405	D5000维护	112.56	2022-01-31	27.79	轻载	2960.68	0	徐州.官山变/2号主	23.48	10千伏 II 段母线	109	21850	2960.68
官山111线	10	550	D5000维护	205.2	2022-01-31	37.31	轻载	3114.14	0	徐州.官山变/1号主	23.09	10千伏 I 段母线	94	24600	3114.14
官圩107线	10	550	D5000维护	60.36	2022-01-31	10.97	轻载	5622.76	0	徐州.官山变/1号主	23.09	10千伏 I 段母线	0		5622.76
官赵115线	10	550	D5000维护	104.28	2022-01-31	18.96	轻载	4862.07	0	徐州.官山变/1号主	23.09	10千伏 I 段母线	62	15150	4862.07
九林110线	10	290	D5000维护	79.3	2022-01-31	27.34	轻载	2142.48	0	徐州.九镜湖变/2号	13.38	10千伏 II 段母线	74	12620	2142.48
九刘112线	10	430	D5000维护	143.47	2022-01-31	33.37	轻载	2728.42	0	徐州.九镜湖变/2号	13.38	10千伏 II 段母线	89	20340	2728.42
九龙111线	10	290	D5000维护	133.52	2022-01-31	46.04	轻载	1203.39	0	徐州.九镜湖变/1号	6.35	10千伏 I 段母线	116	26080	1203.39
九水109线	10	290	D5000维护	162.31	2022-01-31	55.97	中载	704.75	0	徐州.九镜湖变/1号	6.35	10千伏 I 段母线	58	17390	704.75
岚戈线	10	550	D5000维护	37.27	2022-01-31	6.78	轻载	6022.68	0	徐州.岚山变/1号主	11.03	10千伏 I 段母线	33	5835	6022.68
岚位线	10	405	D5000维护	51.68	2022-01-31	12.76	轻载	4015.12	0	徐州.岚山变/1号主	11.03	10千伏 I 段母线	39	11440	4015.12
岚项线	10	405	D5000维护	64.69	2022-01-31	15.97	轻载	3789.79	0	徐州.岚山变/1号主	11.03	10千伏 I 段母线	70	15955	3789.79
岚新线	10	405	D5000维护	27.77	2022-01-31	6.86	轻载	4429.24	0	徐州.岚山变/1号主	11.03	10千伏 II 段母线	20	3690	4429.24
李黄110线	10	550	D5000维护	153.46	2022-01-31	27.9	轻载	4010.27	0	徐州.李集变/2号主	8.08	10千伏 II 段母线	81	17580	4010.27
李徐109线	10	550	D5000维护	174	2022-01-31	31.64	轻载	3654.52	0	徐州.李集变/1号主	11.88	10千伏 I 段母线	67	21180	3654.52
联八1线137线	10	425	D5000维护	184.93	2022-01-31	43.51	轻载	1949.71	0	徐州.联群变/2号主	22.88	10千伏 III 段母线	0		1949.71
联汇1线123线	10	600	D5000维护	119.89	2022-01-31	19.98	轻载	5197.91	0	徐州.联群变/1号主	25.93	10千伏 II 段母线	0		5197.91
联李121线	10	405	D5000维护	175.79	2022-01-31	43.4	轻载	1865.54	0	徐州.联群变/1号主	25.93	10千伏 II 段母线	96	32240	1865.54
梁睢106线	10	405	D5000维护	246.24	2022-01-31	60.8	中载	645.34	0	徐州.梁集变/2号主	4	10千伏 II 段母线	113	49740	645.34
凌南125线	10	550	D5000维护	161.13	2022-01-31	29.3	轻载	3877.43	0	徐州.凌城变/1号主	31	10千伏 II 段母线	0		3877.43
鲁宋110线	10	423	D5000维护	158.92	2022-01-31	37.57	轻载	2375.96	0	徐州.鲁庙变/2号主	18.47	10千伏 II 段母线	87	25215	2375.96
鲁苏112线	10	550	D5000维护	128.51	2022-01-31	23.37	轻载	4442.41	0	徐州.鲁庙变/2号主	18.47	10千伏 II 段母线	79	21385	4442.41
鲁孙107线	10	550	D5000维护	85.09	2022-01-31	15.47	轻载	5194.44	0	徐州.鲁庙变/1号主	16.81	10千伏 I 段母线	22	7680	5194.44
鲁杨114线	10	300	D5000维护	96.43	2022-01-31	32.14	轻载	1967.03	0	徐州.鲁庙变/2号主	18.47	10千伏 II 段母线	85	19660	1967.03
鲁营125线	10	553	D5000维护	71.37	2022-01-31	12.91	轻载	5468.44	0	徐州.鲁庙变/1号主	16.81	10千伏 I 段母线	42	10005	5468.44
浦东103线	10	450	D5000维护	176.74	2022-01-31	39.28	轻载	2394.66	0	徐州.蒲棠变/2号主	4.61	10千伏 I 段母线	100	31810	2394.66
蒲张107线	10	500	D5000维护	84.97	2022-01-31	16.99	轻载	4590.32	0	徐州.蒲棠变/2号主	4.61	10千伏 I 段母线	58	14520	4590.32
秦乐123线	10	600	D5000维护	35.27	2022-01-31	5.88	轻载	6663.52	0	徐州.秦庄变/2号主	47.71	10千伏 II 段母线	0		6663.52
邱官107线	10	550	D5000维护	142.44	2022-01-31	25.9	轻载	4201.14	0	徐州.邱集变/1号主	10.03	10千伏 I 段母线	122	25705	4201.14
邱南106线	10	300	D5000维护	98.96	2022-01-31	32.99	轻载	1923.21	0	徐州.邱集变/2号主	11.44	10千伏 II 段母线	57	15245	1923.21
邱五108线	10	400	D5000维护	101.01	2022-01-31	25.25	轻载	3100.11	0	徐州.邱集变/2号主	11.44	10千伏 II 段母线	67	16290	3100.11
邱西105线	10	300	D5000维护	168.42	2022-01-31	56.14	中载	720.17	0	徐州.邱集变/1号主	10.03	10千伏 I 段母线	94	24645	720.17
山鸿113线	10	425	D5000维护	135.12	2022-01-31	31.79	轻载	2812.42	0	徐州.山水变/1号主	40	10千伏 I 段母线	0		2812.42
双关144线	10	550	D5000维护	229.59	2022-01-31	41.74	轻载	2691.7	0	徐州.双沟变/2号主	21.58	10千伏 IV 段母线	155	51450	2691.7
双纪2线147线	10	550	D5000维护	11.95	2022-01-31	2.17	轻载	6461.23	0	徐州.双沟变/2号主	21.58	10千伏 IV 段母线	6	4800	6461.23
睢汇1线135线	10	600	D5000维护	21.63	2022-01-31	3.6	轻载	6899.77	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏 III 段母线	0		6899.77
睢蓝14J线	10	600	D5000维护	198.59	2022-01-31	33.1	轻载	3834.82	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏 IV 段母线	26	14245	3834.82
仙魏线	10	550	D5000维护	116.91	2022-01-31	21.26	轻载	4643.32	0	江苏.子仙变/2号主	85.25	10千伏 III 段母线	60	12200	4643.32

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
姚街123线	10	550	D5000维护	156	2022-01-31	28.36	轻载	3966.28	0	徐州.姚集变/1号主	12.67	10千伏II段母线	66	21335	3966.28
姚刘124线	10	550	D5000维护	58	2022-01-31	10.55	轻载	5663.64	0	徐州.姚集变/1号主	12.67	10千伏II段母线	35	10620	5663.64
张东104线	10	370	D5000维护	151.16	2022-01-31	40.85	轻载	1867.79	0	徐州.张圩变/1号主	3.04	10千伏II段母线	93	19970	1867.79
张武106线	10	370	D5000维护	77.04	2022-01-31	20.82	轻载	3151.55	0	徐州.张圩变/1号主	3.04	10千伏II段母线	52	11540	3040
张姚103线	10	370	D5000维护	62.08	2022-01-31	16.78	轻载	3410.65	0	徐州.张圩变/1号主	3.04	10千伏I段母线	37	6565	3040
房李111线	10	490	D5000维护	260.14	2022-01-31	53.09	中载	1435.14	0	徐州.房村变/1号主	9.22	10千伏I段母线	71	23300	1435.14
何元114线	10	350	D5000维护	96.34	2022-01-31	27.53	轻载	2574.79	0	徐州.何桥变/2号主	6.4	10千伏II段母线	40	13825	2574.79
何镇113线	10	350	D5000维护	218.48	2022-01-31	62.42	中载	459.33	0	徐州.何桥变/1号主	6.4	10千伏I段母线	52	20145	459.33
利安126线	10	595	D5000维护	36.84	2022-01-31	6.19	轻载	6575.71	0	徐州.利国变/2号主	34.47	10千伏II段母线	0		6575.71
吕单117线	10	595	D5000维护	115.92	2022-01-31	19.48	轻载	5206.05	0	徐州.吕城变/1号主	17.5	10千伏I段母线	0		5206.05
吕路126线	10	595	D5000维护	75.48	2022-01-31	12.69	轻载	5906.47	0	徐州.吕城变/2号主	16.2	10千伏II段母线	0		5906.47
马集147线	10	595	D5000维护	53.63	2022-01-31	9.01	轻载	6284.91	0	徐州.马坡变/2号主	34.88	10千伏IV段母线	37	8630	6284.91
马新123线	10	595	D5000维护	104.44	2022-01-31	17.55	轻载	5404.88	0	徐州.马坡变/1号主	33.07	10千伏II段母线	0		5404.88
毛重118线	10	595	D5000维护	147.44	2022-01-31	24.78	轻载	4660.12	0	徐州.毛庄变/2号主	12.5	10千伏II段母线	96	34295	4660.12
田张一119线	10	595	D5000维护	88.92	2022-01-31	14.94	轻载	5673.69	0	徐州.田园变/1号主	33.1	10千伏I段母线	0		5673.69
位郭线	10	595	D5000维护	34.7	2022-01-31	5.83	轻载	6612.78	0	江苏.位庄变/2号主	110.77	10千伏III段母线	29	6420	6612.78
位农线	10	595	D5000维护	148.2	2022-01-31	24.91	轻载	4646.96	0	江苏.位庄变/2号主	110.77	10千伏III段母线	59	14170	4646.96
新何一线	10	595	D5000维护	222.89	2022-01-31	37.46	轻载	3353.33	0	徐州.新星变/1号主	9.06	10千伏I段母线	0		3353.33
新集线	10	364	D5000维护	108.59	2022-01-31	29.83	轻载	2532.36	0	徐州.新星变/1号主	9.06	10千伏I段母线	67	19940	2532.36
新双线	10	595	D5000维护	61.75	2022-01-31	10.38	轻载	6144.27	0	徐州.新星变/2号主	10.2	10千伏II段母线	35	10475	6144.27
新王线	10	595	D5000维护	119.84	2022-01-31	20.14	轻载	5138.15	0	徐州.新星变/1号主	9.06	10千伏I段母线	36	12510	5138.15
新西线	10	595	D5000维护	57.52	2022-01-31	9.67	轻载	6217.53	0	徐州.新星变/2号主	10.2	10千伏II段母线	0		6217.53
新肖113线	10	595	D5000维护	68.45	2022-01-31	11.5	轻载	6028.23	0	徐州.新星变/1号主	9.06	10千伏I段母线	0		6028.23
新赵124线	10	490	D5000维护	151.07	2022-01-31	30.83	轻载	3324.23	0	徐州.新星变/2号主	10.2	10千伏II段母线	0		3324.23
许曹117线	10	595	D5000维护	73.13	2022-01-31	12.29	轻载	5947.17	0	徐州.大许变/1号主	25.17	10千伏I段母线	38	13810	5947.17
许房118线	10	595	D5000维护	80.16	2022-01-31	13.47	轻载	5825.41	0	徐州.大许变/1号主	25.17	10千伏I段母线	47	14685	5825.41
许太二125线	10	595	D5000维护	137.11	2022-01-31	23.04	轻载	4839.03	0	徐州.大许变/2号主	38.16	10千伏II段母线	60	18035	4839.03
郑吕123线	10	595	D5000维护	112.92	2022-01-31	18.98	轻载	5258.01	0	徐州.郑集变/1号主	31.8	10千伏I段母线	44	14386	5258.01
周郭114线	10	595	D5000维护	296.05	2022-01-31	49.76	轻载	2086.19	0	徐州.周庙变/1号主	16	10千伏I段母线	0		2086.19
阿河105线	10	400	D5000维护	147.96	2022-01-31	36.99	轻载	2286.93	0	徐州.阿湖变/1号主	11.25	10千伏I段母线	52	18685	2286.93
滨刘107线	10	600	D5000维护	136.34	2022-01-31	22.72	轻载	4912.99	0	徐州.滨湖变/1号主	20.3	10千伏I段母线	82	22060	4912.99
风北125线	10	485	经验值	97.64	2022-01-31	20.13	轻载	4189.02	0	徐州.风云变/2号主	15.97	10千伏II段母线	0		4189.02
风明114线	10	485	经验值	51.51	2022-01-31	10.62	轻载	4987.99	0	徐州.风云变/1号主	10.05	10千伏I段母线	0		4987.99
合街103线	10	480	D5000维护	160.44	2022-01-31	33.42	轻载	3040.7	0	徐州.合沟变/1号主	6.2	10千伏I段母线	57	18000	3040.7
合杨105线	10	480	D5000维护	234.6	2022-01-31	48.88	轻载	1756.25	0	徐州.合沟变/1号主	6.2	10千伏I段母线	102	33850	1756.25
黑桃114线	10	480	D5000维护	128.43	2022-01-31	26.76	轻载	3595.11	0	徐州.黑埠变/2号主	34.53	10千伏II段母线	82	26410	3595.11
纪西107线	10	480	D5000维护	257.47	2022-01-31	53.64	中载	1360.14	0	徐州.纪集变/1号主	27.94	10千伏I段母线	104	36455	1360.14
纪堰109线	10	485	经验值	102.35	2022-01-31	21.1	轻载	4107.44	0	徐州.纪集变/1号主	27.94	10千伏I段母线	79	22760	4107.44

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
墨高151线	10	576	D5000维护	47.7	2022-01-31	8.28	轻载	6157.26	0	徐州.墨河变/1号主	50.73	10千伏III段母线	0		6157.26
棋冯111线	10	312	D5000维护	115.26	2022-01-31	36.94	轻载	1786.38	0	徐州.棋盘变/1号主	37.46	10千伏I段母线	69	23580	1786.38
棋金118线	10	600	D5000维护	34.47	2022-01-31	5.74	轻载	6677.38	0	徐州.棋盘变/2号主	37.27	10千伏II段母线	44	12330	6677.38
邵南103线	10	300	D5000维护	84.84	2022-01-31	28.28	轻载	2167.77	0	徐州.邵店变/2号主	4.11	10千伏I段母线	51	16440	2167.77
神墩138线	10	560	D5000维护	310.58	2022-01-31	55.46	中载	1410.19	0	徐州.神山变/2号主	26.63	10千伏II段母线	84	32790	1410.19
石流115线	10	480	D5000维护	131.48	2022-01-31	27.39	轻载	3542.29	0	徐州.石涧变/3号主	33.62	10千伏V段母线	69	24140	3542.29
石夏118线	10	480	D5000维护	104.11	2022-01-31	21.69	轻载	4016.33	0	徐州.石涧变/2号主	19.46	10千伏VI段母线	45	14040	4016.33
唐双108线	10	528	D5000维护	110.82	2022-01-31	20.99	轻载	4482.07	0	徐州.唐店变/2号主	11.92	10千伏II段母线	81	24915	4482.07
踢街107线	10	384	D5000维护	26.4	2022-01-31	6.88	轻载	4198.37	0	徐州.踢球变/1号主	2.83	10千伏I段母线	25	5980	2830
王刘112线	10	480	D5000维护	48.34	2022-01-31	10.07	轻载	4982.27	0	徐州.王楼变/2号主	7.99	10千伏II段母线	49	14640	4982.27
王渔110线	10	480	D5000维护	90	2022-01-31	18.75	轻载	4260.72	0	徐州.王楼变/2号主	7.99	10千伏II段母线	71	25780	4260.72
业后110线	10	485	经验值	47.7	2022-01-31	9.84	轻载	5053.98	0	徐州.产业变/1号主	33.23	10千伏I段母线	0		5053.98
业营120线	10	600	D5000维护	61.02	2022-01-31	10.17	轻载	6217.53	0	徐州.产业变/2号主	39.96	10千伏II段母线	0		6217.53
单王106线	10	425	D5000维护	239.2	2022-02-01	56.28	中载	1009.76	0	徐州.单楼变/2号主	12.59	10千伏II段母线	72	24050	1009.76
范汪108线	10	200	D5000维护	65.74	2022-02-01	32.87	轻载	1286.18	0	徐州.范楼变/2号主	10.46	10千伏II段母线	29	6800	1286.18
荆潘线	10	595	D5000维护	34.12	2022-02-01	5.73	轻载	6622.82	0	徐州.荆台变/2号主	16	10千伏II段母线	7	9490	6622.82
吴华线	10	485	经验值	0.08	2022-02-01	0.02	轻载	5878.75	0	徐州.吴闸变/1号主	11.87	10千伏I段母线	0		5878.75
吴江线	10	485	经验值	0.08	2022-02-01	0.02	轻载	5878.75	0	徐州.吴闸变/2号主	17.22	10千伏III段母线	0		5878.75
岚袁线	10	405	D5000维护	80.51	2022-02-01	19.88	轻载	3515.79	0	徐州.岚山变/1号主	11.03	10千伏I段母线	108	22740	3515.79
李桃111线	10	550	D5000维护	67.6	2022-02-01	12.29	轻载	5497.37	0	徐州.李集变/1号主	11.88	10千伏I段母线	39	13190	5497.37
双苏115线	10	550	D5000维护	196.9	2022-02-01	35.8	轻载	3257.89	0	徐州.双沟变/1号主	14.18	10千伏I段母线	115	29020	3257.89
许邵116线	10	595	D5000维护	93.16	2022-02-01	15.66	轻载	5600.25	0	徐州.大许变/1号主	25.17	10千伏I段母线	49	21150	5600.25
吴元二线	10	462	D5000维护	2.76	2022-02-02	0.6	轻载	5553.48	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	0		5553.48
仙王126线	10	485	经验值	0.65	2022-02-02	0.13	轻载	5868.88	0	徐州.仙桃变/2号主	34.94	10千伏II段母线	0		5868.88
梁邓107线	10	356	D5000维护	108.31	2022-02-02	30.42	轻载	2440.21	0	徐州.梁寨变/2号主	14.64	10千伏I段母线	49	13495	2440.21
梁郭110线	10	390	D5000维护	135.03	2022-02-02	34.62	轻载	2389.64	0	徐州.梁寨变/2号主	14.64	10千伏II段母线	60	19455	2389.64
首程111线	10	500	D5000维护	45.36	2022-02-02	9.07	轻载	5276.36	0	徐州.首羡变/1号主	19.6	10千伏I段母线	28	7390	5276.36
敬北127线	10	600	D5000维护	108.4	2022-02-02	18.07	轻载	5396.91	0	徐州.敬安变/2号主	50.4	10千伏II段母线	0		5396.91
孟河二109线	10	600	D5000维护	75.25	2022-02-02	12.54	轻载	5971.07	0	徐州.孟庄变/1号主	4.53	10千伏I段母线	0		4530
铁南113线	10	600	D5000维护	139.78	2022-02-02	23.3	轻载	4853.41	0	徐州.铁富变/1号主	32.66	10千伏I段母线	109	35470	4853.41
古北110线	10	550	D5000维护	153.19	2022-02-02	27.85	轻载	4014.95	0	徐州.古邳变/2号主	20.22	10千伏II段母线	28	9915	4014.95
李北105线	10	550	D5000维护	74.53	2022-02-02	13.55	轻载	5377.34	0	徐州.李集变/1号主	11.88	10千伏I段母线	52	11075	5377.34
邱李109线	10	300	D5000维护	108.3	2022-02-02	36.1	轻载	1761.44	0	徐州.邱集变/1号主	10.03	10千伏I段母线	71	16580	1761.44
张陈109线	10	300	D5000维护	86.86	2022-02-02	28.95	轻载	2132.78	0	徐州.张圩变/1号主	3.04	10千伏I段母线	0		2132.78
新沐147线	10	560	D5000维护	0.09	2022-02-02	0.02	轻载	6787.88	0	徐州.新沂变/2号主	29.46	10千伏IV段母线	0		6787.88
卓康一线252	20	576	D5000维护	3.16	2022-02-02	0.55	轻载	13857.39	0	徐州.卓密变/3号主	72.92	20千伏V段母线	0		13857.39
河胡线	10	595	D5000维护	58.93	2022-02-03	9.9	轻载	6193.11	0	徐州.大沙河变/2号	15.68	10千伏II段母线	40	7580	6193.11
套辛123线	10	595	D5000维护	137.4	2022-02-03	23.09	轻载	4834.01	0	徐州.套楼变/2号主	35.84	10千伏II段母线	63	22450	4834.01

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
八祠108线	10	443.3	D5000维护	113.26	2022-02-03	25.55	轻载	3412.91	0	徐州.八路变/2号主	13.46	10千伏II段母线	79	15430	3412.91
古街106线	10	550	D5000维护	115.87	2022-02-03	21.07	轻载	4661.33	0	徐州.古邳变/2号主	20.22	10千伏II段母线	85	27530	4661.33
姚程113线	10	550	D5000维护	70	2022-02-03	12.73	轻载	5455.8	0	徐州.姚集变/1号主	12.67	10千伏I段母线	42	8045	5455.8
古开一111线	10	485	经验值	159.44	2022-02-03	32.87	轻载	3118.64	0				0		3118.64
古开一131线	10	576	D5000维护	157.8	2022-02-03	27.4	轻载	4250.33	0	徐州.古镇变/1号主	12.44	10千伏II段母线	0		4250.33
窑街109线	10	432	D5000维护	150.83	2022-02-03	34.91	轻载	2625.19	0	徐州.窑湾变/1号主	3.93	10千伏I段母线	74	27400	2625.19
彭泽线	10	595	D5000维护	4.44	2022-02-04	0.75	轻载	7136.88	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏II段母线	1	1000	7136.88
铁北117线	10	600	D5000维护	190.62	2022-02-04	31.77	轻载	3972.86	0	徐州.铁富变/1号主	32.66	10千伏I段母线	64	22030	3972.86
花城线	10	200	D5000维护	66.95	2022-02-05	33.48	轻载	1265.23	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏II段母线	0		1265.23
凤渠107线	10	485	经验值	64.18	2022-02-05	13.23	轻载	4768.54	0	徐州.凤城变/1号主	29.3	10千伏I段母线	38	13740	4768.54
金李12C线	10	485	经验值	0.09	2022-02-05	0.02	轻载	5878.58	0	徐州.金刘寨变/2号	12	10千伏II段母线	0		5878.58
敬南118线	10	600	D5000维护	386.83	2022-02-05	64.47	中载	574.5	0	徐州.敬安变/2号主	50.4	10千伏I段母线	0		574.5
邹东107线	10	451.2	D5000维护	41.31	2022-02-05	9.16	轻载	4754.86	0	徐州.邹庄变/1号主	11.94	10千伏I段母线	21	8160	4754.86
邹汉112线	10	485	经验值	101.6	2022-02-05	20.95	轻载	4120.43	0	徐州.邹庄变/1号主	11.94	10千伏II段母线	61	17090	4120.43
邹南108线	10	360	D5000维护	88.15	2022-02-05	24.49	轻载	2837.88	0	徐州.邹庄变/1号主	11.94	10千伏II段母线	34	8730	2837.88
邹镇105线	10	360	D5000维护	230.34	2022-02-05	63.98	中载	375.15	0	徐州.邹庄变/1号主	11.94	10千伏I段母线	103	30705	375.15
吕贺116线	10	595	D5000维护	190.68	2022-02-05	32.05	轻载	3911.2	0	徐州.吕城变/1号主	17.5	10千伏I段母线	0		3911.2
王陆114线	10	480	D5000维护	83.15	2022-02-05	17.32	轻载	4379.36	0	徐州.王楼变/2号主	7.99	10千伏II段母线	0		4379.36
苏宁二线	10	595	D5000维护	151.43	2022-02-06	25.45	轻载	4591.01	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏II段母线	0		4591.01
堤鼓一线	10	595	D5000维护	147.25	2022-02-07	24.75	轻载	4663.41	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏I段母线	0		4663.41
花园一线	10	350	D5000维护	39.84	2022-02-07	11.38	轻载	3553.37	0	徐州.花园变/1号主	28.03	10千伏I段母线	1	1600	3553.37
黄砧一线	10	400	D5000维护	2.7	2022-02-07	0.68	轻载	4802.84	0	徐州.大黄山变/1号	45.83	10千伏I段母线	0		4802.84
佟金线	10	595	D5000维护	50.7	2022-02-07	8.52	轻载	6335.66	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	16	12750	6335.66
吴淮一线	10	595	D5000维护	164.4	2022-02-07	27.63	轻载	4366.37	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	33	15425	4366.37
翟胞二线	10	595	D5000维护	106.64	2022-02-07	17.92	轻载	5366.78	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	翟山变/#2主变	9	13710	5366.78
翟七二线	10	595	D5000维护	127.44	2022-02-07	21.42	轻载	5006.52	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	154	68455	5006.52
东开二线	10	595	D5000维护	195.47	2022-02-07	32.85	轻载	3828.24	0	徐州.东山变/1号主	35.26	10千伏II段母线	2	12555	3828.24
耿东线	10	322	D5000维护	128.9	2022-02-07	40.03	轻载	1671.38	0	徐州.耿集变/2号主	10.83	10千伏II段母线	40	14615	1671.38
头范联络三线	10	600	D5000维护	8.26	2022-02-07	1.38	轻载	7131.34	0	徐州.范庄变/1号主	33.3	10千伏II段母线	2	4000	7131.34
庙高122线	10	660	D5000维护	43.09	2022-02-07	6.53	轻载	7255.52	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏II段母线	0		7255.52
焦洋一11M线	10	525	D5000维护	130.24	2022-02-07	24.81	轻载	4109.34	0	徐州.焦山变/1号主	28.29	10千伏I段母线	16	11420	4109.34
田东127线	10	595	D5000维护	160.68	2022-02-07	27.01	轻载	4430.8	0	徐州.田园变/2号主	20.4	10千伏II段母线	0		4430.8
易院线	10	500	D5000维护	48.93	2022-02-07	9.79	轻载	5214.53	0	江苏.易城变/1号主	107.83	10千伏III段母线	0		5214.53
滨石127线	10	600	D5000维护	192.21	2022-02-07	32.03	轻载	3945.32	0	徐州.滨湖变/1号主	20.3	10千伏II段母线	97	28680	3945.32
彭博154线	10	595	D5000维护	250.66	2022-02-08	42.13	轻载	2872.35	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏V段母线	0		2872.35
复信二线	10	500	D5000维护	97.44	2022-02-09	19.49	轻载	4374.34	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	0		4374.34
七御线	10	595	D5000维护	3.3	2022-02-09	0.55	轻载	7156.62	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏III段母线	1	1800	7156.62
翟胞一线	10	595	D5000维护	44.24	2022-02-09	7.44	轻载	6447.54	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	9	6460	6447.54



线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
高汽一221线	20	300	D5000维护	155.5	2022-02-09	51.83	中载	1887.88	0	徐州.高营变/1号主	37.06	20千伏 I 段母线	0		1887.88
石卡三134线	10	485	经验值	247.69	2022-02-10	51.07	中载	1590.15	0	徐州.石桥变/3号主	22.74	10千伏III段母线	0		1590.15
翟珠线	10	595	D5000维护	25.49	2022-02-10	4.28	轻载	6772.29	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏 II 段母线	1	5700	6772.29
汉苑二线	10	600	D5000维护	49.56	2022-02-10	8.26	轻载	6416.02	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏III段母线	7	11830	6416.02
双铁1线121线	10	330	D5000维护	36.81	2022-02-10	11.15	轻载	3363.37	0	徐州.双沟变/1号主	14.18	10千伏 II 段母线	0		3363.37
城医一线	10	595	D5000维护	55.55	2022-02-10	9.34	轻载	6251.65	0	江苏.易城变/1号主	107.83	10千伏III段母线	0		6251.65
焦美二13C线	10	400	D5000维护	105.78	2022-02-10	26.44	轻载	3017.49	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏III段母线	0		3017.49
田翻11E线	10	150	D5000维护	2.55	2022-02-10	1.7	轻载	1774.43	0	徐州.田园变/1号主	33.1	10千伏 I 段母线	0		1774.43
沐石134线	10	485	经验值	212.4	2022-02-10	43.79	轻载	2201.37	0	徐州.沐东变/2号主	11.11	10千伏 II 段母线	0		2201.37
钟维244线	20	600	D5000维护	98.08	2022-02-10	16.35	轻载	11151.31	0	徐州.钟吾变/2号主	74.2	20千伏IV段母线	0		11151.31
惠城一线	10	364	D5000维护	29.01	2022-02-11	7.97	轻载	3910.68	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏 I 段母线	0		3910.68
开雅一线	10	595	D5000维护	1.93	2022-02-11	0.32	轻载	7180.35	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏III段母线	0		7180.35
刘永116线	10	385	D5000维护	136.97	2022-02-11	35.58	轻载	2295.42	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏 I 段母线	0		2295.42
大史线	10	485	经验值	60.66	2022-02-11	12.51	轻载	4829.51	0	江苏.大洼变/1号主	76.19	10千伏 I 段母线	35	13195	4829.51
张峰105线	10	100	D5000维护	0.25	2022-02-11	0.25	轻载	1208.07	0	徐州.张圩变/1号主	3.04	10千伏 I 段母线	0		1208.07
檀班113线	10	504	D5000维护	139.32	2022-02-11	27.64	轻载	3697.47	0	徐州.檀山变/1号主	32	10千伏 I 段母线	32	8625	3697.47
高协219线	20	400	D5000维护	34.7	2022-02-11	8.68	轻载	8497.19	0	徐州.高营变/1号主	37.06	20千伏 I 段母线	1		8497.19
新馨148线	10	560	D5000维护	0.1	2022-02-11	0.02	轻载	6787.71	0	徐州.新沂变/2号主	29.46	10千伏IV段母线	0		6787.71
刘李11A线	10	595	D5000维护	259.21	2022-02-12	43.56	轻载	2724.26	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏 I 段母线	42	16610	2724.26
汴马线	10	420	D5000维护	192.83	2022-02-12	45.91	轻载	1752.26	0	徐州.汴塘变/#1主	14.42	汴塘变/#1主变	84	31515	1752.26
青山112线	10	600	D5000维护	145.33	2022-02-12	24.22	轻载	4757.28	0	徐州.青山泉变/1号	30.44	10千伏 I 段母线	9	11750	4757.28
黄砧线	10	525	D5000维护	3.34	2022-02-13	0.64	轻载	6307.25	0	徐州.大黄山变/2号	31.3	10千伏 II 段母线	0		6307.25
邳港线	10	300	D5000维护	88.26	2022-02-13	29.42	轻载	2108.54	0	徐州.邳州变/2号主	52.68	10千伏IV段母线	2	480	2108.54
宋桥104线	10	485	经验值	63.08	2022-02-14	13.01	轻载	4787.59	0	徐州.宋楼变/2号主	13	10千伏 II 段母线	30	10300	4787.59
于刘163线	10	420	D5000维护	359.81	2022-02-14	85.67	重载	0	0	徐州.于双楼变/3号	22.33	10千伏VI段母线	98	33990	0
范安二线	10	600	D5000维护	1.76	2022-02-14	0.29	轻载	7243.92	0	徐州.范庄变/1号主	33.3	10千伏 II 段母线	0		7243.92
周北121线	10	400	D5000维护	217.61	2022-02-14	54.4	中载	1080.59	0	徐州.周庄变/1号主	30.57	10千伏 I 段母线	36	10530	1080.59
睢新14C线	10	425	D5000维护	239.47	2022-02-14	56.35	中载	1005.08	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏IV段母线	0		1005.08
马周线	10	624	D5000维护	152.4	2022-02-14	24.42	轻载	4925.81	0	江苏.马鞍山变/3号	120.71	10千伏VI段母线	60	21220	4925.81
沈工153线	10	575	D5000维护	258.11	2022-02-14	44.89	轻载	2500.83	0	徐州.沈马变/3号主	31.83	10千伏VI段母线	4	3665	2500.83
堤珑线	10	595	D5000维护	45.71	2022-02-15	7.68	轻载	6422.08	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏IV段母线	5	3200	6422.08
贺科线	10	200	手工维护值	34.18	2022-02-15	17.09	轻载	1832.8	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏 II 段母线	0		1832.8
佟型线	10	485	经验值	147.22	2022-02-15	30.35	轻载	3330.29	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	0		3330.29
楼工线	10	600	D5000维护	129.02	2022-02-15	21.5	轻载	5039.77	0	徐州.鹿楼变/1号主	34.37	10千伏 I 段母线	43	13110	5039.77
果丁线	10	485	经验值	155.31	2022-02-15	32.02	轻载	3190.17	0	江苏.果园变/1号主	77.18	10千伏 I 段母线	0		3190.17
联龙138线	10	557	D5000维护	333.12	2022-02-15	59.81	中载	983.43	0	徐州.联群变/2号主	22.88	10千伏III段母线	0		983.43
秦南142线	10	550	D5000维护	220.78	2022-02-15	40.14	轻载	2844.29	0	徐州.秦庄变/2号主	47.71	10千伏IV段母线	96	23720	2844.29
夹循一线113	10	595	D5000维护	16.4	2022-02-15	2.76	轻载	6929.73	0	徐州.夹河变/1号主	30.28	10千伏 I 段母线	0		6929.73

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
琅健120线	10	595	D5000维护	152.65	2022-02-15	25.66	轻载	4569.88	0	徐州.琅溪变/2号主	31.61	10千伏II段母线	0		4569.88
田阳133线	10	560	D5000维护	240	2022-02-15	42.86	轻载	2632.64	0	徐州.田吴变/1号主	21.92	10千伏I段母线	57	40845	2632.64
九大线	10	420	D5000维护	74.57	2022-02-16	17.75	轻载	3800.53	0	徐州.九里变/35kV2	8.08	10千伏II段母线	39	13820	3800.53
七欣线	10	595	D5000维护	88.08	2022-02-16	14.8	轻载	5688.23	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏I段母线	32	13385	5688.23
石恩121线	10	485	经验值	96.83	2022-02-16	19.96	轻载	4203.04	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏II段母线	0		4203.04
石蓝13F线	10	485	经验值	214.97	2022-02-16	44.32	轻载	2156.86	0	徐州.石桥变/3号主	22.74	10千伏III段母线	0		2156.86
仙赵123线	10	485	经验值	170.65	2022-02-16	35.19	轻载	2924.48	0	徐州.仙桃变/2号主	34.94	10千伏II段母线	0		2924.48
张坡线	10	448	D5000维护	58.57	2022-02-16	13.07	轻载	4417.12	0	徐州.张庄变/2号主	5.83	10千伏II段母线	24	20303	4417.12
张水线	10	448	D5000维护	17.26	2022-02-16	3.85	轻载	5132.61	0	徐州.张庄变/2号主	5.83	10千伏II段母线	25	20740	5132.61
史白123线	10	600	D5000维护	433.83	2022-02-16	72.31	重载	0	0	徐州.史小桥变/1号	32.52	10千伏II段母线	84	22605	0
泉新线	10	231	D5000维护	248.29	2022-02-16	107.48	重载	0	0	徐州.泉河变/1号主	5.48	10千伏I段母线	50	21546	0
头信线	10	1000	D5000维护	36.31	2022-02-16	3.63	轻载	11495.11	0	徐州.头堡变/1号主	41.49	10千伏I段母线	0		11495.11
王庄线	10	150	D5000维护	98.55	2022-02-16	65.7	中载	111.71	0	徐州.沛县王庄变/1	2.2	10千伏I段母线	27	6640	111.71
杜发127线	10	578.4	D5000维护	24.42	2022-02-16	4.22	轻载	6589.57	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏II段母线	0		6589.57
坊连144线	10	485	经验值	295.57	2022-02-16	60.94	中载	760.87	0	徐州.坊上变/2号主	26.99	10千伏IV段母线	0		760.87
果银线	10	485	经验值	120.39	2022-02-16	24.82	轻载	3794.99	0	江苏.果园变/1号主	77.18	10千伏II段母线	0		3794.99
庙城137线	10	600	D5000维护	18.23	2022-02-16	3.04	轻载	6958.66	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏III段母线	1	5000	6958.66
庙翥129线	10	660	D5000维护	20.98	2022-02-16	3.18	轻载	7638.47	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏II段母线	0		7638.47
圩汉115线	10	485	经验值	253.64	2022-02-16	52.3	中载	1487.1	0	徐州.戴圩变/1号主	40	10千伏I段母线	0		1487.1
议港113线	10	485	经验值	286.7	2022-02-16	59.11	中载	914.5	0	徐州.议堂变/1号主	30.92	10千伏I段母线	47	10610	914.5
官邱108线	10	403	D5000维护	1.08	2022-02-16	0.27	轻载	4867.27	0	徐州.官山变/2号主	23.48	10千伏II段母线	0		4867.27
徐睢北167线	10	550	D5000维护	299.88	2022-02-16	54.52	中载	1474.28	0	徐州.徐沙河变/3号	28.38	10千伏VI段母线	49	31625	1474.28
高开二134线	10	462	D5000维护	206.82	2022-02-16	44.77	轻载	2019.17	0	徐州.高营变/2号主	42.44	10千伏II段母线	0		2019.17
龙蔡117线	10	595	D5000维护	234.78	2022-02-16	39.46	轻载	3147.39	0	徐州.龙庄变/1号主	33.04	10千伏I段母线	46	16965	3147.39
吕邢115线	10	595	D5000维护	194.4	2022-02-16	32.67	轻载	3846.77	0	徐州.吕城变/1号主	17.5	10千伏I段母线	0		3846.77
业友112线	10	485	经验值	247.06	2022-02-16	50.94	中载	1601.06	0	徐州.产业变/1号主	33.23	10千伏I段母线	0		1601.06
坝兰线	10	595	D5000维护	115.52	2022-02-17	19.42	轻载	5212.97	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏VI段母线	18	14320	5212.97
坝升线	10	700	D5000维护	233.19	2022-02-17	33.31	轻载	4447.95	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏II段母线	0		4447.95
茶顺线	10	595	D5000维护	319.93	2022-02-17	53.77	中载	1672.59	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏VI段母线	44	42120	1672.59
大然一线	10	595	D5000维护	149.41	2022-02-17	25.11	轻载	4626	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏I段母线	1	30	4626
堤博线	10	595	D5000维护	63.3	2022-02-17	10.64	轻载	6117.42	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	堤北变/#2主变	6	6600	6117.42
堤润线堤风二	10	595	D5000维护	60.66	2022-02-17	10.19	轻载	6163.15	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏II段母线	17	15600	6163.15
堤尚线堤风一	10	595	D5000维护	99.34	2022-02-17	16.7	轻载	5493.21	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏III段母线	17	15200	5493.21
复坝线	10	462	D5000维护	69.8	2022-02-17	15.11	轻载	4392.35	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	9	2630	4392.35
复美一线	10	462	D5000维护	50.64	2022-02-17	10.96	轻载	4724.2	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	8	3330	4724.2
复南线	10	462	D5000维护	165.1	2022-02-17	35.74	轻载	2741.76	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	26	9815	2741.76
复宣线	10	595	D5000维护	137.49	2022-02-17	23.11	轻载	4832.45	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	0		4832.45
古海119线	10	462	D5000维护	223.07	2022-02-17	48.28	轻载	1737.72	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	30	13330	1737.72

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
古艺二142线	10	462	D5000维护	47.81	2022-02-17	10.35	轻载	4773.22	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏IV段母线	5	3660	4773.22
古院二134线	10	600	D5000维护	74	2022-02-17	12.33	轻载	5992.72	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏III段母线	0		5992.72
古院一127线	10	600	D5000维护	18.46	2022-02-17	3.08	轻载	6954.67	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏II段母线	0		6954.67
贺村线贺城二	10	525	D5000维护	91.2	2022-02-17	17.37	轻载	4785.52	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏II段母线	40	25545	4785.52
贺地163线	10	595	D5000维护	61.64	2022-02-17	10.36	轻载	6146.18	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏VI段母线	0		6146.18
贺金154线	10	595	D5000维护	59.59	2022-02-17	10.02	轻载	6181.68	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏V段母线	0		6181.68
贺湾123线	10	595	D5000维护	44.49	2022-02-17	7.48	轻载	6443.21	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏II段母线	22	16860	6443.21
贺西一线贺山	10	595	D5000维护	298.99	2022-02-17	50.25	中载	2035.27	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏I段母线	63	38920	2035.27
贺置155线	10	595	D5000维护	57.81	2022-02-17	9.72	轻载	6212.51	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏V段母线	0		6212.51
花淮线	10	525	D5000维护	289.87	2022-02-17	55.21	中载	1344.55	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏II段母线	52	29705	1344.55
花民线	10	525	D5000维护	277.21	2022-02-17	52.8	中载	1563.82	0	徐州.花园变/1号主	28.03	10千伏I段母线	54	26345	1563.82
惠科142线	10	525	D5000维护	149.63	2022-02-17	28.5	轻载	3773.51	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏IV段母线	20	36150	3773.51
惠商一线	10	595	D5000维护	136.7	2022-02-17	22.97	轻载	4846.14	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		4846.14
惠顺二124线	10	595	D5000维护	380.31	2022-02-17	63.92	中载	626.81	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏II段母线	87	65495	626.81
开居线	10	485	经验值	65.92	2022-02-17	13.59	轻载	4738.41	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏IV段母线	0		4738.41
开郡线	10	595	D5000维护	39.02	2022-02-17	6.56	轻载	6537.95	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏III段母线	8	5600	6537.95
开麓线	10	595	D5000维护	89.47	2022-02-17	15.04	轻载	5664.16	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏IV段母线	9	6400	5664.16
开泉线	10	770	D5000维护	237.6	2022-02-17	30.86	轻载	5220.25	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏III段母线	38	39505	5220.25
奎医二142线	10	595	D5000维护	106.12	2022-02-17	17.84	轻载	5375.78	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏IV段母线	0		5375.78
刘杨123线	10	539	D5000维护	89.91	2022-02-17	16.68	轻载	4977.59	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏II段母线	31	11210	4977.59
绿苑二线绿润	10	595	D5000维护	106.19	2022-02-17	17.85	轻载	5374.57	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏IV段母线	26	18700	5374.57
绿苑一线绿润	10	595	D5000维护	127.29	2022-02-17	21.39	轻载	5009.12	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏I段母线	25	24070	5009.12
彭驹线	10	462	D5000维护	101.9	2022-02-17	22.06	轻载	3836.38	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏I段母线	0		3836.38
七梨158线	10	485	经验值	330.83	2022-02-17	68.21	中载	150.16	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏V段母线	122	44180	150.16
桥程线	10	525	D5000维护	43.11	2022-02-17	8.21	轻载	5618.43	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏I段母线	5	4515	5618.43
桥平线	10	595	D5000维护	201.52	2022-02-17	33.87	轻载	3723.45	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏I段母线	37	16090	3723.45
商凯线	10	595	D5000维护	170.01	2022-02-17	28.57	轻载	4269.21	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏VI段母线	15	11350	4269.21
商中线	10	595	D5000维护	29.59	2022-02-17	4.97	轻载	6701.28	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏VI段母线	3	3200	6701.28
石蟠三114线	10	485	经验值	151.27	2022-02-17	31.19	轻载	3260.14	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏I段母线	0		3260.14
石蟠一115线	10	485	经验值	73.62	2022-02-17	15.18	轻载	4605.04	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏I段母线	0		4605.04
石七123线	10	485	经验值	174.6	2022-02-17	36	轻载	2856.07	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏II段母线	0		2856.07
石铜113线	10	485	经验值	385.57	2022-02-17	79.5	重载	0	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏I段母线	0		0
拾大线	10	595	D5000维护	334.34	2022-02-17	56.19	中载	1423.01	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏I段母线	62	29580	1423.01
拾矿二线	10	595	D5000维护	65.74	2022-02-17	11.05	轻载	6075.16	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏II段母线	22	14015	6075.16
苏段线	10	595	D5000维护	105.49	2022-02-17	17.73	轻载	5386.69	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏II段母线	21	12075	5386.69
苏医线	10	200	D5000维护	86.92	2022-02-17	43.46	轻载	919.35	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏I段母线	0		919.35
台崔线155线	10	485	经验值	123.36	2022-02-17	25.44	轻载	3743.54	0	江苏.汉台变/3号主	69.34	10千伏V段母线	0		3743.54
台东二线163	10	485	经验值	245.84	2022-02-17	50.69	中载	1622.19	0	江苏.汉台变/3号主	69.34	10千伏VI段母线	0		1622.19

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
台唐北线164	10	485	经验值	110.48	2022-02-17	22.78	轻载	3966.63	0	江苏.汉台变/3号主	69.34	10千伏VI段母线	0		3966.63
佟窗线	10	595	D5000维护	73.39	2022-02-17	12.33	轻载	5942.67	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	2	6400	5942.67
佟东线	10	462	D5000维护	148	2022-02-17	32.03	轻载	3037.93	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	10千伏III段母线	50	15320	3037.93
佟工线	10	595	D5000维护	47.82	2022-02-17	8.04	轻载	6385.54	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	15	5145	6385.54
佟湾线	10	595	D5000维护	83.64	2022-02-17	14.06	轻载	5765.14	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	16	12460	5765.14
统惠二线	10	595	D5000维护	113.5	2022-02-17	19.08	轻载	5247.96	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏II段母线	16	9270	5247.96
统塘线	10	525	D5000维护	30.29	2022-02-17	5.77	轻载	5840.48	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏II段母线	18	12030	5840.48
统中一线	10	595	D5000维护	69	2022-02-17	11.6	轻载	6018.7	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏I段母线	17	13890	6018.7
吴场线	10	595	D5000维护	45.12	2022-02-17	7.58	轻载	6432.3	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏III段母线	7	13200	6432.3
吴修线	10	595	D5000维护	305.64	2022-02-17	51.37	中载	1920.1	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	55	27570	1920.1
西福二线	10	525	D5000维护	85.45	2022-02-17	16.28	轻载	4885.11	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	11	6800	4885.11
西九线	10	595	D5000维护	170.73	2022-02-17	28.69	轻载	4256.74	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	43	14490	4256.74
西苑二线	10	595	D5000维护	129.76	2022-02-17	21.81	轻载	4966.34	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	30	18335	4966.34
仙岐111线	10	485	经验值	133.81	2022-02-17	27.59	轻载	3562.55	0	徐州.仙桃变/1号主	30.95	10千伏I段母线	0		3562.55
响福线	10	595	D5000维护	57.42	2022-02-17	9.65	轻载	6219.27	0	徐州.响山变/2号主	26.41	10千伏II段母线	33	13850	6219.27
响锦线	10	595	D5000维护	127.44	2022-02-17	21.42	轻载	5006.52	0	徐州.响山变/2号主	26.41	10千伏II段母线	53	29785	5006.52
响美127线	10	595	D5000维护	43.07	2022-02-17	7.24	轻载	6467.81	0	徐州.响山变/2号主	26.41	10千伏II段母线	16	11780	6467.81
响沙142线	10	485	经验值	81.45	2022-02-17	16.79	轻载	4469.43	0	徐州.响山变/3号主	31.11	10千伏IV段母线	20	10770	4469.43
杨锦线	10	595	D5000维护	16.88	2022-02-17	2.84	轻载	6921.42	0	江苏.杨台变/#3主	100.69	10千伏VI段母线	6	10250	6921.42
玉利线	10	735	D5000维护	14.65	2022-02-17	1.99	轻载	8657.4	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏II段母线	11	8315	8657.4
大林线	10	485	经验值	144.96	2022-02-17	29.89	轻载	3369.43	0	江苏.大洼变/1号主	76.19	10千伏I段母线	26	18350	3369.43
郭景133线	10	455	D5000维护	188.16	2022-02-17	41.35	轻载	2257.49	0	徐州.郭楼变/2号主	22.95	10千伏III段母线	59	39080	2257.49
金青119线	10	485	经验值	249.98	2022-02-17	51.54	中载	1550.49	0	徐州.金刘寨变/1号	9.86	10千伏I段母线	0		1550.49
金奚110线	10	595	D5000维护	0.07	2022-02-17	0.01	轻载	7212.57	0	徐州.金刘寨变/1号	9.86	10千伏I段母线	0		7212.57
沙高163线	10	485	经验值	325.74	2022-02-17	67.16	中载	238.32	0	徐州.沙园变/3号主	48.57	10千伏VI段母线	89	33955	238.32
史邱146线	10	455	D5000维护	99.84	2022-02-17	21.94	轻载	3787.19	0	徐州.史小桥变/2号	21.85	10千伏IV段母线	18	7820	3787.19
宋姚113线	10	455	D5000维护	356.5	2022-02-17	78.35	重载	0	0	徐州.宋楼变/1号主	6.74	10千伏I段母线	6	1145	0
于郭162线	10	600	D5000维护	230.79	2022-02-17	38.47	轻载	3277.12	0	徐州.于双楼变/3号	22.33	10千伏VI段母线	108	35110	3277.12
于马126线	10	485	经验值	195.11	2022-02-17	40.23	轻载	2500.83	0	徐州.于双楼变/1号	33.16	10千伏II段母线	0		2500.83
于配一156线	10	485	经验值	155.03	2022-02-17	31.96	轻载	3195.02	0	徐州.于双楼变/3号	22.33	10千伏V段母线	28	4170	3195.02
于杨152线	10	485	经验值	337.49	2022-02-17	69.59	中载	34.81	0	徐州.于双楼变/3号	22.33	10千伏V段母线	48	23601.2	34.81
汴公线	10	420	D5000维护	165.76	2022-02-17	39.47	轻载	2221.12	0	徐州.汴塘变/#1主	14.42	10千伏I段母线	93	26495	2221.12
庙虎线	10	385	D5000维护	68.41	2022-02-17	17.77	轻载	3482.88	0	徐州.庙山变/#1主	8.51	10千伏I段母线	37	11045	3482.88
紫常线	10	441	D5000维护	128.31	2022-02-17	29.1	轻载	3124.35	0	徐州.紫庄变/#1主	4.88	紫庄变/#1主变	36	10790	3124.35
歌鸣112线	10	600	D5000维护	214.68	2022-02-17	35.78	轻载	3556.14	0	徐州.歌风变/1号主	40	10千伏I段母线	0		3556.14
孔安联络二线	10	600	D5000维护	272.82	2022-02-17	45.47	轻载	2549.16	0	徐州.安国变/2号主	29.8	10千伏IV段母线	47	10585	2549.16
鹿黄线	10	1250	D5000维护	155.31	2022-02-17	12.42	轻载	12465.03	0	徐州.鹿湾变/2号主	31.48	10千伏II段母线	0		12465.03
沛投二线	10	600	D5000维护	52.21	2022-02-17	8.7	轻载	6370.12	0	徐州.沛县变/1号主	44.91	10千伏I段母线	8	7660	6370.12

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
头中线	10	1000	D5000维护	185.3	2022-02-17	18.53	轻载	8914.6	0	徐州.头堡变/2号主	27.29	10千伏II段母线	60	43500	8914.6
五机线	10	600	D5000维护	137.29	2022-02-17	22.88	轻载	4896.54	0	徐州.五段变/2号主	15.29	10千伏II段母线	41	11630	4896.54
墩宋145线	10	485	经验值	94.32	2022-02-17	19.45	轻载	4246.52	0	徐州.墩集变/2号主	30.44	10千伏IV段母线	54	15791	4246.52
邳华线	10	485	经验值	275.16	2022-02-17	56.73	中载	1114.37	0	徐州.邳州变/1号主	51	10千伏II段母线	0		1114.37
土工114线	10	485	经验值	164.83	2022-02-17	33.99	轻载	3025.28	0	徐州.土山变/2号主	33.1	10千伏II段母线	40	17015	3025.28
议西112线	10	578.4	D5000维护	132.13	2022-02-17	22.84	轻载	4724.03	0	徐州.议堂变/1号主	30.92	10千伏I段母线	72	25325	4724.03
3泵站118线	10	485	经验值	145.25	2022-02-17	29.95	轻载	3364.41	0	徐州.双沟变/1号主	14.18	10千伏I段母线	0		3364.41
梁中103线	10	300	D5000维护	182.93	2022-02-17	60.98	中载	468.85	0	徐州.梁集变/1号主	5.04	10千伏I段母线	49	22865	468.85
秦鼎137线	10	550	D5000维护	221.37	2022-02-17	40.25	轻载	2834.07	0	徐州.秦庄变/2号主	47.71	10千伏III段母线	50	26755	2834.07
秦九116线	10	550	D5000维护	327.66	2022-02-17	59.57	中载	993.13	0	徐州.秦庄变/1号主	24.69	10千伏I段母线	78	37960	993.13
秦双1111线	10	550	D5000维护	300.94	2022-02-17	54.72	中载	1455.92	0	徐州.秦庄变/1号主	24.69	10千伏I段母线	57	18640	1455.92
沙丁116线	10	550	D5000维护	165.63	2022-02-17	30.11	轻载	3799.49	0	徐州.沙集变/2号主	25.28	10千伏II段母线	64	15835	3799.49
沙兴103线	10	550	D5000维护	393.28	2022-02-17	71.51	重载	0	0	徐州.沙集变/1号主	5.15	10千伏I段母线	103	30405	0
睢北133线	10	550	D5000维护	339.87	2022-02-17	61.79	中载	781.65	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏III段母线	60	24605	781.65
睢河114线	10	600	D5000维护	131.07	2022-02-17	21.84	轻载	5004.27	0	徐州.睢宁变/1号主	39.77	10千伏I段母线	21	13000	5004.27
睢康1线134线	10	600	D5000维护	250.02	2022-02-17	41.67	轻载	2944.05	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏III段母线	40	29720	2944.05
睢潘1线	10	600	D5000维护	404.92	2022-02-17	67.49	中载	261.19	0	徐州.睢宁变/1号主	39.77	10千伏II段母线	67	41035	261.19
睢秦142线	10	550	D5000维护	357.45	2022-02-17	64.99	中载	477.17	0	徐州.睢宁变/2号主	31.79	10千伏IV段母线	65	31060	477.17
焦悦141线	10	595	D5000维护	78.37	2022-02-17	13.17	轻载	5856.41	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏IV段母线	0		5856.41
琅晁119线	10	595	D5000维护	239.74	2022-02-17	40.29	轻载	3061.48	0	徐州.琅溪变/1号主	26.16	10千伏I段母线	0		3061.48
琅镇133线	10	595	D5000维护	214.72	2022-02-17	36.09	轻载	3494.83	0	徐州.琅溪变/2号主	31.61	10千伏II段母线	0		3494.83
马蒋110线	10	595	D5000维护	141.15	2022-02-17	23.72	轻载	4769.06	0	徐州.马坡变/1号主	33.07	10千伏I段母线	0		4769.06
马芦145线	10	595	D5000维护	142.42	2022-02-17	23.94	轻载	4747.07	0	徐州.马坡变/2号主	34.88	10千伏IV段母线	0		4747.07
马政111线	10	595	D5000维护	184.22	2022-02-17	30.96	轻载	4023.09	0	徐州.马坡变/1号主	33.07	10千伏I段母线	75	26310	4023.09
七河线	10	595	D5000维护	393.43	2022-02-17	66.12	中载	399.57	0	江苏.七里沟变/2号	97.3	10千伏III段母线	57	17860	399.57
郑神113线	10	595	D5000维护	146.52	2022-02-17	24.63	轻载	4676.05	0	徐州.郑集变/1号主	31.8	10千伏I段母线	36	10755	4676.05
阿徐107线	10	400	D5000维护	39.03	2022-02-17	9.76	轻载	4173.6	0	徐州.阿湖变/1号主	11.25	10千伏I段母线	13	5110	4173.6
马陈线	10	624	D5000维护	16.8	2022-02-17	2.69	轻载	7274.4	0	江苏.马陵山变/3号	120.71	10千伏V段母线	10	3050	7274.4
墨纬112线	10	576	D5000维护	353.6	2022-02-17	61.39	中载	859.07	0	徐州.墨河变/1号主	50.73	10千伏II段母线	24	9105	859.07
神东119线	10	560	D5000维护	194.86	2022-02-17	34.8	轻载	3414.46	0	徐州.神山变/1号主	31.78	10千伏I段母线	33	20520	3414.46
神热116线	10	560	D5000维护	144.91	2022-02-17	25.88	轻载	4279.6	0	徐州.神山变/2号主	26.63	10千伏II段母线	49	23925	4279.6
沈鑫137线	10	560	D5000维护	352.26	2022-02-17	62.9	中载	688.3	0	徐州.沈马变/3号主	31.83	10千伏VI段母线	59	37425	688.3
沈唐154线	10	560	D5000维护	170.02	2022-02-17	30.36	轻载	3844.69	0	徐州.沈马变/3号主	31.83	10千伏III段母线	33	19615	3844.69
沈校113线	10	600	D5000维护	176.79	2022-02-17	29.46	轻载	4212.4	0	徐州.沈马变/2号主	27.31	10千伏V段母线	58	30765	4212.4
沈钟109线	10	560	D5000维护	257.83	2022-02-17	46.04	轻载	2323.82	0	徐州.沈马变/2号主	27.31	10千伏V段母线	62	33685	2323.82
沈钟2-155线	10	485	经验值	21.09	2022-02-17	4.35	轻载	5514.86	0	徐州.沈马变/3号主	31.83	10千伏VI段母线	0		5514.86
石高117线	10	480	D5000维护	248.09	2022-02-17	51.69	中载	1522.6	0	徐州.石洞变/3号主	33.62	10千伏V段母线	88	30330	1522.6
唐农105线	10	528	D5000维护	197.99	2022-02-17	37.5	轻载	2972.29	0	徐州.唐店变/1号主	7.29	10千伏I段母线	87	32385	2972.29

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
瓦开110线	10	400	D5000维护	157.93	2022-02-17	39.48	轻载	2114.25	0	徐州.瓦窑变/2号主	8.36	10千伏II段母线	57	27210	2114.25
新滨124线	10	600	D5000维护	248.1	2022-02-17	41.35	轻载	2977.31	0	徐州.新沂变/1号主	22.57	10千伏II段母线	47	25045	2977.31
新药146线	10	560	D5000维护	121.21	2022-02-17	21.64	轻载	4690.08	0	徐州.新沂变/2号主	29.46	10千伏IV段母线	14	9760	4690.08
大后线	10	595	D5000维护	378.46	2022-02-18	63.61	中载	658.85	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏I段母线	74	19840	658.85
堤复线	10	525	D5000维护	276.04	2022-02-18	52.58	中载	1584.09	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏III段母线	48	19655	1584.09
复景线	10	595	D5000维护	39.56	2022-02-18	6.65	轻载	6528.6	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	7	4400	6528.6
复开二线	10	595	D5000维护	96.88	2022-02-18	16.28	轻载	5535.82	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	17	8505	5535.82
复康二线	10	595	D5000维护	19.16	2022-02-18	3.22	轻载	6881.93	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏II段母线	4	1000	6881.93
复青线	10	462	D5000维护	225.58	2022-02-18	48.83	轻载	1694.24	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏I段母线	28	10450	1694.24
古风二130线	10	462	D5000维护	93.16	2022-02-18	20.16	轻载	3987.76	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏III段母线	16	8120	3987.76
贺平165线	10	595	D5000维护	14.85	2022-02-18	2.5	轻载	6956.58	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏VI段母线	0		6956.58
花马线	10	525	D5000维护	127.04	2022-02-18	24.2	轻载	4164.77	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏II段母线	15	7065	4164.77
花彭线	10	485	经验值	145.75	2022-02-18	30.05	轻载	3355.75	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏II段母线	0		3355.75
开翠线开星一	10	595	D5000维护	155.04	2022-02-18	26.06	轻载	4528.49	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏III段母线	26	19610	4528.49
开兰130线	10	485	经验值	32.52	2022-02-18	6.71	轻载	5316.89	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏II段母线	0		5316.89
开盛线	10	770	D5000维护	209.47	2022-02-18	27.2	轻载	5707.46	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏I段母线	31	24865	5707.46
开水线	10	595	D5000维护	21.45	2022-02-18	3.61	轻载	6842.27	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏III段母线	9	5820	6842.27
奎农132线	10	525	D5000维护	305.68	2022-02-18	58.22	中载	1070.72	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏III段母线	68	33220	1070.72
奎医一11C线	10	595	D5000维护	81.3	2022-02-18	13.66	轻载	5805.66	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏I段母线	0		5805.66
刘导111线	10	595	D5000维护	63.7	2022-02-18	10.71	轻载	6110.5	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏I段母线	0		6110.5
刘荆二126线	10	595	D5000维护	3.42	2022-02-18	0.57	轻载	7154.55	0	徐州.刘湾变/2号主	22.45	10千伏II段母线	36	20020	7154.55
刘开一117线	10	595	D5000维护	398.9	2022-02-18	67.04	中载	304.83	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏I段母线	25	15355	304.83
绿华二线绿府	10	595	D5000维护	287.08	2022-02-18	48.25	轻载	2241.55	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏II段母线	46	38780	2241.55
绿尚一线绿香	10	595	D5000维护	101.62	2022-02-18	17.08	轻载	5453.72	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏III段母线	21	18900	5453.72
绿万二线	10	600	D5000维护	128.16	2022-02-18	21.36	轻载	5054.67	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏II段母线	6	10050	5054.67
绿万五线绿提	10	595	D5000维护	95.82	2022-02-18	16.1	轻载	5554.18	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏III段母线	13	12250	5554.18
绿雅线绿紫二	10	455	D5000维护	183.18	2022-02-18	40.26	轻载	2343.74	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏II段母线	31	29990	2343.74
彭滨一线	10	150	D5000维护	92.4	2022-02-18	61.6	中载	218.23	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏I段母线	14	8870	218.23
彭金一线	10	300	D5000维护	35.1	2022-02-18	11.7	轻载	3029.27	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏I段母线	0		3029.27
彭革线	10	595	D5000维护	73.44	2022-02-18	12.34	轻载	5941.8	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏I段母线	11	9260	5941.8
彭秦线	10	595	D5000维护	100.32	2022-02-18	16.86	轻载	5476.24	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏II段母线	26	17375	5476.24
彭祥线	10	595	D5000维护	130.32	2022-02-18	21.9	轻载	4956.64	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏II段母线	36	11295	4956.64
七花一线	10	600	D5000维护	147.6	2022-02-18	24.6	轻载	4717.97	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏I段母线	12	8920	4717.97
七缘线	10	595	D5000维护	10.08	2022-02-18	1.69	轻载	7039.19	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏IV段母线	1	315	7039.19
桥安线	10	595	D5000维护	158.94	2022-02-18	26.71	轻载	4460.94	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏II段母线	25	17240	4460.94
商珑线	10	595	D5000维护	20.89	2022-02-18	3.51	轻载	6851.97	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏VI段母线	4	3200	6851.97
石豪127线	10	485	经验值	169.15	2022-02-18	34.88	轻载	2950.46	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏II段母线	0		2950.46
拾宁线	10	595	D5000维护	74.13	2022-02-18	12.46	轻载	5929.85	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏VI段母线	0		5929.85

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
台唐线152线	10	485	经验值	143.28	2022-02-18	29.54	轻载	3398.53	0	江苏.汉台变/3号主	69.34	10千伏V段母线	0		3398.53
佟广一线	10	600	D5000维护	160.96	2022-02-18	26.83	轻载	4486.57	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	34	26260	4486.57
佟华线	10	595	D5000维护	159.46	2022-02-18	26.8	轻载	4451.93	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	10千伏V段母线	50	21240	4451.93
佟绿二线	10	595	D5000维护	89.27	2022-02-18	15	轻载	5667.62	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	10千伏V段母线	0		5667.62
佟欧一线	10	595	D5000维护	164.64	2022-02-18	27.67	轻载	4362.22	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	3	16800	4362.22
佟三五150线	10	485	经验值	376.22	2022-02-18	77.57	重载	0	0				0		0
佟三五线	10	485	经验值	376.99	2022-02-18	77.73	重载	0	0				0		0
佟山二线	10	595	D5000维护	85.61	2022-02-18	14.39	轻载	5731.01	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	18	11665	5731.01
佟时线	10	595	D5000维护	87.65	2022-02-18	14.73	轻载	5695.68	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	10千伏V段母线	6	4860	5695.68
佟铁线	10	350	D5000维护	63.54	2022-02-18	18.15	轻载	3142.89	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	0		3142.89
佟站线	10	350	D5000维护	60.49	2022-02-18	17.28	轻载	3195.71	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	0		3195.71
吴港线	10	595	D5000维护	202.08	2022-02-18	33.96	轻载	3713.75	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	20	14500	3713.75
吴盛线	10	595	D5000维护	120.96	2022-02-18	20.33	轻载	5118.75	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	0		5118.75
西春二线	10	595	D5000维护	57.67	2022-02-18	9.69	轻载	6214.94	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	11	6670	5230
西段一线	10	595	D5000维护	164.75	2022-02-18	27.69	轻载	4360.31	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	50	19990	4360.31
西工线	10	595	D5000维护	129.76	2022-02-18	21.81	轻载	4966.34	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	35	17090	4966.34
西开一线西杏	10	595	D5000维护	130.99	2022-02-18	22.02	轻载	4945.03	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	38	32550	4945.03
西兰147线	10	200	D5000维护	33.23	2022-02-18	16.61	轻载	1849.26	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏III段母线	0		1849.26
西杏二线西山	10	595	D5000维护	143.47	2022-02-18	24.11	轻载	4728.88	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏IV段母线	42	30750	4728.88
西中线	10	595	D5000维护	173.71	2022-02-18	29.19	轻载	4205.12	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	67	37655	4205.12
响伏一线	10	490	D5000维护	40.28	2022-02-18	8.22	轻载	5243.11	0	徐州.响山变/3号主	31.11	10千伏IV段母线	0		5243.11
翟软一线	10	595	D5000维护	62.7	2022-02-18	10.54	轻载	6127.82	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	7	9850	6127.82
翟铜线翟云线	10	595	D5000维护	262.79	2022-02-18	44.17	轻载	2662.26	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	60	29615	2662.26
丰邦123线	10	600	D5000维护	24.03	2022-02-18	4	轻载	6858.2	0	徐州.丰县变/2号主	26.04	10千伏II段母线	25	18550	6858.2
凤茗108线	10	485	经验值	174.77	2022-02-18	36.04	轻载	2853.12	0	徐州.凤城变/1号主	29.3	10千伏II段母线	52	77797	2853.12
郭秦112线	10	455	D5000维护	95.4	2022-02-18	20.97	轻载	3864.09	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏I段母线	43	32530	3864.09
沙西116线	10	485	经验值	400.94	2022-02-18	82.67	重载	0	0	徐州.沙园变/3号主	48.57	10千伏I段母线	18	8100	0
史汇125线	10	600	D5000维护	283.36	2022-02-18	47.23	轻载	2366.6	0	徐州.史小桥变/1号	32.52	10千伏II段母线	52	18905	2366.6
孙洼线	10	455	D5000维护	187.38	2022-02-18	41.18	轻载	2271	0	徐州.孙楼变/2号主	27.63	10千伏I段母线	80	27565	2271
套府120线	10	595	D5000维护	194.76	2022-02-18	32.73	轻载	3840.54	0	徐州.套楼变/2号主	35.84	10千伏II段母线	57	14345	3840.54
于冯113线	10	515	D5000维护	300.93	2022-02-18	58.43	中载	1031.75	0	徐州.于双楼变/1号	33.16	10千伏I段母线	35	10910	1031.75
张雨116线	10	400	D5000维护	59.23	2022-02-18	14.81	轻载	3823.74	0	徐州.张五楼变/2号	16	10千伏II段母线	0		3823.74
东贾B线	10	595	D5000维护	85.43	2022-02-18	14.36	轻载	5734.13	0	徐州.东山变/2号主	28.66	东山变/2号主变	51	32885	5734.13
贾吴平线	10	595	D5000维护	212.87	2022-02-18	35.78	轻载	3526.87	0	徐州.大吴变/2号主	13.71	10千伏II段母线	54	26205	3526.87
江雷线	10	455	D5000维护	132.11	2022-02-18	29.04	轻载	3228.27	0	徐州.江庄变/#2主	5.95	10千伏II段母线	29	7765	3228.27
堡业线	10	500	D5000维护	60.35	2022-02-18	12.07	轻载	5016.74	0	徐州.头堡变/1号主	41.49	10千伏I段母线	0		5016.74
歌箫131线	10	600	D5000维护	100.8	2022-02-18	16.8	轻载	5528.54	0	徐州.歌风变/2号主	40	10千伏II段母线	0		5528.54
头园三线	10	400	D5000维护	396.79	2022-02-18	99.2	重载	0	0	徐州.头堡变/2号主	27.29	10千伏II段母线	30	10325	0

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
新桥一线	10	600	D5000维护	284.05	2022-02-18	47.34	轻载	2354.65	0	徐州.杨新变/1号主	27.11	10千伏 I 段母线	94	24345	2354.65
坊新153线	10	485	经验值	101.89	2022-02-18	21.01	轻载	4115.41	0	徐州.坊上变/2号主	26.99	10千伏 V 段母线	49	16875	4115.41
河楼112线	10	660	D5000维护	233.79	2022-02-18	35.42	轻载	3952.6	0	徐州.河湾变/2号主	28.88	10千伏 I 段母线	124	27190	3952.6
柳杨104线	10	605	D5000维护	184.37	2022-02-18	30.47	轻载	4141.73	0	徐州.柳家变/2号主	8.81	10千伏 II 段母线	129	40320	4141.73
宿黄108线	10	600	D5000维护	260.86	2022-02-18	43.48	轻载	2756.3	0	徐州.宿羊山变/2号	32.15	10千伏 II 段母线	84	34815	2756.3
土轧105线	10	451.2	D5000维护	232.96	2022-02-18	51.63	中载	1435.48	0	徐州.土山变/1号主	34.44	10千伏 I 段母线	94	32030	1435.48
吴民线	10	485	经验值	0.28	2022-02-18	0.06	轻载	5875.29	0	徐州.吴闸变/1号主	11.87	10千伏 I 段母线	62	47560	5875.29
兴闫123线	10	485	经验值	92.73	2022-02-18	19.12	轻载	4274.06	0	徐州.兴塘变/2号主	20.98	10千伏 II 段母线	21	6260	4274.06
方城122线	10	550	D5000维护	212.4	2022-02-18	38.62	轻载	2989.43	0	徐州.方杨变/1号主	31.59	10千伏 II 段母线	63	30370	2989.43
方盛112线	10	550	D5000维护	169.2	2022-02-18	30.76	轻载	3737.66	0	徐州.方杨变/2号主	31.51	10千伏 I 段母线	29	15400	3737.66
高作167线	10	550	D5000维护	390.22	2022-02-18	70.95	重载	0	0	徐州.高李变/2号主	33.43	10千伏 VI 段母线	117	33860	0
联民线	10	550	D5000维护	234.15	2022-02-18	42.57	轻载	2612.72	0	徐州.联群变/2号主	22.88	10千伏 III 段母线	45	14080	2612.72
沙北124线	10	550	D5000维护	260.4	2022-02-18	47.35	轻载	2158.07	0	徐州.沙集变/2号主	25.28	10千伏 II 段母线	78	34865	2158.07
沙南122线	10	550	D5000维护	250.9	2022-02-18	45.62	轻载	2322.61	0	徐州.沙集变/2号主	25.28	10千伏 II 段母线	66	24275	2322.61
双巨2线136线	10	425	D5000维护	164.98	2022-02-18	38.82	轻载	2295.25	0	徐州.双沟变/2号主	21.58	10千伏 III 段母线	0		2295.25
徐明168线	10	550	D5000维护	298.13	2022-02-18	54.21	中载	1504.59	0	徐州.徐沙河变/3号	28.38	10千伏 VI 段母线	91	33355	1504.59
徐园2线122线	10	550	D5000维护	157.01	2022-02-18	28.55	轻载	3948.79	0	徐州.徐沙河变/1号	34.06	10千伏 II 段母线	16	11460	3948.79
张圩110线	10	121	D5000维护	62.98	2022-02-18	52.05	中载	376.19	0	徐州.张圩变/1号主	3.04	10千伏 II 段母线	0		376.19
高环131线	10	525	D5000维护	54.81	2022-02-18	10.44	轻载	5415.79	0	徐州.高营变/1号主	37.06	10千伏 I 段母线	48	35445	5415.79
高徐119线	10	595	D5000维护	291.24	2022-02-18	48.95	轻载	2169.5	0	徐州.高营变/1号主	37.06	10千伏 I 段母线	89	31960	2169.5
夹循二线116	10	595	D5000维护	166	2022-02-18	27.9	轻载	4338.66	0	徐州.夹河变/2号主	13.81	10千伏 II 段母线	0		4338.66
焦科二线121	10	595	D5000维护	209.84	2022-02-18	35.27	轻载	3579.35	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏 II 段母线	19	29000	3579.35
焦科一11C线	10	595	D5000维护	217.36	2022-02-18	36.53	轻载	3449.1	0	徐州.焦山变/1号主	28.29	10千伏 I 段母线	20	25850	3449.1
焦三132线	10	595	D5000维护	317.11	2022-02-18	53.3	中载	1721.43	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏 III 段母线	49	17960	1721.43
马园146线	10	595	D5000维护	162.11	2022-02-18	27.25	轻载	4406.03	0	徐州.马坡变/2号主	34.88	10千伏 IV 段母线	40	16035	4406.03
孙圩131线	10	595	D5000维护	237.31	2022-02-18	39.88	轻载	3103.57	0	徐州.孙庄变/2号主	29.05	10千伏 III 段母线	49	15190	3103.57
田郭118线	10	595	D5000维护	114.72	2022-02-18	19.28	轻载	5226.83	0	徐州.田园变/1号主	33.1	10千伏 I 段母线	0		5226.83
物宝一117线	10	595	D5000维护	118.38	2022-02-18	19.9	轻载	5163.44	0	徐州.物流变/1号主	28.95	10千伏 I 段母线	19	19700	5163.44
新何二118线	10	595	D5000维护	114.77	2022-02-18	19.29	轻载	5225.96	0	徐州.何桥变/2号主	6.4	10千伏 II 段母线	0		5225.96
新何二线	10	595	D5000维护	117.65	2022-02-18	19.77	轻载	5176.08	0	徐州.新星变/2号主	10.2	10千伏 II 段母线	0		5176.08
新杨线	10	595	D5000维护	78.7	2022-02-18	13.23	轻载	5850.7	0	徐州.新星变/2号主	10.2	10千伏 II 段母线	27	9170	5850.7
郑肖121线	10	595	D5000维护	164.28	2022-02-18	27.61	轻载	4368.45	0	徐州.郑集变/1号主	31.8	10千伏 I 段母线	77	24210	4368.45
马宋线	10	624	D5000维护	31.2	2022-02-18	5	轻载	7024.99	0	江苏.马陵山变/3号	120.71	10千伏 V 段母线	12	3230	7024.99
瓦房112线	10	528	D5000维护	142.81	2022-02-18	27.05	轻载	3928	0	徐州.瓦窑变/2号主	8.36	10千伏 II 段母线	79	24505	3928
新墨123线	10	600	D5000维护	141.29	2022-02-18	23.55	轻载	4827.26	0	徐州.新沂变/1号主	22.57	10千伏 II 段母线	41	20395	4827.26
钟唐211线	20	576	D5000维护	163.82	2022-02-18	28.44	轻载	8292.12	0	徐州.钟吾变/1号主	77.02	20千伏 II 段母线	28	18635	8292.12
坝绿三线	10	462	D5000维护	132.57	2022-02-19	28.69	轻载	3305.18	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 V 段母线	19	17990	3305.18
坝瑞线	10	300	D5000维护	50.46	2022-02-19	16.82	轻载	2763.23	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏 II 段母线	0		2763.23



线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
复康三线	10	595	D5000维护	13.54	2022-02-19	2.28	轻载	6979.27	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏 I 段母线	2	1000	6979.27
复康四线	10	595	D5000维护	30.42	2022-02-19	5.11	轻载	6686.91	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏 II 段母线	3	2000	6686.91
复上线	10	244	D5000维护	36.84	2022-02-19	15.1	轻载	2320.19	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏 I 段母线	0		2320.19
复园线	10	392	D5000维护	99.34	2022-02-19	25.34	轻载	3032.04	0	徐州.复兴变/#2主	9.1	10千伏 II 段母线	8	5550	3032.04
开观线	10	485	经验值	65.04	2022-02-19	13.41	轻载	4753.65	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏 I 段母线	0		4753.65
奎铜二149线	10	525	D5000维护	65.21	2022-02-19	12.42	轻载	5235.66	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏 IV 段母线	11	6525	5235.66
绿万四线	10	600	D5000维护	148.38	2022-02-19	24.73	轻载	4704.46	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏 IV 段母线	5	8700	4704.46
拾利线	10	595	D5000维护	22.44	2022-02-19	3.77	轻载	6825.12	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏 VI 段母线	0		6825.12
拾新线	10	595	D5000维护	125.89	2022-02-19	21.16	轻载	5033.37	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏 V 段母线	0		5033.37
苏庭一线苏九	10	595	D5000维护	177.76	2022-02-19	29.88	轻载	4134.98	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏 I 段母线	29	19545	4134.98
台东一线151	10	485	经验值	58.4	2022-02-19	12.04	轻载	4868.65	0	江苏.汉台变/3号主	69.34	10千伏 V 段母线	0		4868.65
台张线156线	10	485	经验值	134.56	2022-02-19	27.74	轻载	3549.56	0	江苏.汉台变/3号主	69.34	10千伏 V 段母线	0		3549.56
统柳线	10	595	D5000维护	274.48	2022-02-19	46.13	轻载	2459.79	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏 III 段母线	80	21175	2459.79
吴淮二线	10	595	D5000维护	249.12	2022-02-19	41.87	轻载	2899.02	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏 IV 段母线	33	15345	2899.02
西湖二线	10	595	D5000维护	174.59	2022-02-19	29.34	轻载	4189.88	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏 II 段母线	26	11080	4189.88
西下线	10	595	D5000维护	67.16	2022-02-19	11.29	轻载	6050.57	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏 II 段母线	24	18690	5230
玉学线	10	385	D5000维护	152.97	2022-02-19	39.73	轻载	2018.3	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏 V 段母线	0		2018.3
翟福线	10	595	D5000维护	59.47	2022-02-19	9.99	轻载	6183.76	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏 II 段母线	26	12745	6183.76
凤医135线	10	485	经验值	85.32	2022-02-19	17.59	轻载	4402.4	0	徐州.凤城变/2号主	36.89	10千伏 III 段母线	0		4402.4
顺鑫112线	10	485	经验值	282	2022-02-19	58.14	中载	995.9	0	徐州.顺河变/2号主	20.41	10千伏 II 段母线	0		995.9
孟兴线	10	600	D5000维护	46.99	2022-02-19	7.83	轻载	6460.53	0	徐州.孟庄变/1号主	4.53	10千伏 II 段母线	0		4530
张泵线	10	200	D5000维护	2	2022-02-19	1	轻载	2390.16	0	徐州.沛县张庄变/2	6.4	10千伏 II 段母线	0		2390.16
杜福144线	10	660	D5000维护	69.35	2022-02-19	10.51	轻载	6800.7	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏 IV 段母线	3	5200	6800.7
睢西11J线	10	600	D5000维护	78.42	2022-02-19	13.07	轻载	5916.17	0	徐州.睢宁变/1号主	39.77	10千伏 I 段母线	0		5916.17
房刘118线	10	490	D5000维护	237.61	2022-02-19	48.49	轻载	1825.35	0	徐州.房村变/2号主	8.84	10千伏 II 段母线	81	26640	1825.35
焦安二134线	10	595	D5000维护	104	2022-02-19	17.48	轻载	5412.5	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏 III 段母线	8	6400	5412.5
琅兰118线	10	595	D5000维护	128.24	2022-02-19	21.55	轻载	4992.66	0	徐州.琅溪变/1号主	26.16	10千伏 I 段母线	0		4992.66
琅马122线	10	595	D5000维护	68.94	2022-02-19	11.59	轻载	6019.74	0	徐州.琅溪变/2号主	31.61	10千伏 II 段母线	0		6019.74
马楼122线	10	595	D5000维护	92.66	2022-02-19	15.57	轻载	5608.91	0	徐州.马坡变/1号主	33.07	10千伏 II 段母线	38	12075	5608.91
孙苏116线	10	595	D5000维护	193.54	2022-02-19	32.53	轻载	3861.67	0	徐州.孙庄变/1号主	54.92	10千伏 I 段母线	35	14065	3861.67
田潘124线	10	595	D5000维护	132	2022-02-19	22.18	轻载	4927.54	0	徐州.田园变/2号主	20.4	10千伏 II 段母线	0		4927.54
黑开116线	10	480	D5000维护	240	2022-02-19	50	中载	1662.72	0	徐州.黑埠变/2号主	34.53	10千伏 II 段母线	57	22355	1662.72
御柳122线	10	485	经验值	40	2022-02-19	8.25	轻载	5187.34	0	江苏.御窑变/1号主	127.05	10千伏 II 段母线	0		5187.34
石工11M线	10	485	经验值	264.91	2022-02-20	54.62	中载	1291.9	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏 I 段母线	0		1291.9
吴韩二线	10	595	D5000维护	110.16	2022-02-20	18.51	轻载	5305.81	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏 I 段母线	25	10745	5305.81
耿永线	10	322	D5000维护	169.74	2022-02-20	52.71	中载	964.03	0	徐州.耿集变/1号主	12.61	10千伏 I 段母线	57	19000	964.03
鹿环一线	10	1250	D5000维护	115.02	2022-02-20	9.2	轻载	13162.85	0	徐州.鹿湾变/1号主	46.75	10千伏 I 段母线	23	15850	13162.85
新园线	10	600	D5000维护	237.59	2022-02-20	39.6	轻载	3159.34	0	徐州.杨新变/2号主	21.19	10千伏 II 段母线	25	7618	3159.34

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
周西119线	10	600	D5000维护	16.47	2022-02-20	2.74	轻载	6989.14	0	徐州.周庄变/1号主	30.57	10千伏 I 段母线	8	5660	6989.14
汶南线	10	485	经验值	20.4	2022-02-20	4.21	轻载	5526.81	0	徐州.汶河变/2号主	28.6	10千伏 II 段母线	0		5526.81
马今135线	10	439	D5000维护	329.07	2022-02-20	74.96	重载	0	0	徐州.马坡变/1号主	33.07	10千伏 III 段母线	0		0
马今二136线	10	439	D5000维护	307.45	2022-02-20	70.03	重载	0	0	徐州.马坡变/1号主	33.07	10千伏 III 段母线	0		0
丁师线	10	560	D5000维护	111.54	2022-02-21	19.92	轻载	4857.57	0	江苏.丁楼变/1号主	83.81	10千伏 I 段母线	0		4857.57
古九二136线	10	462	D5000维护	170.33	2022-02-21	36.87	轻载	2651.17	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏 III 段母线	37	16635	2651.17
开湖线	10	595	D5000维护	16.7	2022-02-21	2.81	轻载	6924.54	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏 I 段母线	23	24610	6924.54
石旺129线	10	485	经验值	57.2	2022-02-21	11.79	轻载	4889.44	0	徐州.石桥变/2号主	34.83	10千伏 II 段母线	0		4889.44
台西一线165	10	485	经验值	220.32	2022-02-21	45.43	轻载	2064.2	0	江苏.汉台变/3号主	69.34	10千伏 VI 段母线	0		2064.2
佟黄线	10	595	D5000维护	213.86	2022-02-21	35.94	轻载	3509.72	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	34	24090	3509.72
佟庙线	10	595	D5000维护	417.85	2022-02-21	70.23	重载	0	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	120	40925	0
吴矿线	10	595	D5000维护	218.16	2022-02-21	36.67	轻载	3435.25	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏 IV 段母线	39	21830	3435.25
西热111线	10	595	D5000维护	486.68	2022-02-21	81.79	重载	0	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏 I 段母线	0		0
西学线	10	462	D5000维护	133.48	2022-02-21	28.89	轻载	3289.41	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏 I 段母线	0		3289.41
刘营109线	10	485	经验值	115.29	2022-02-21	23.77	轻载	3883.32	0	徐州.刘王楼变/2号	3.29	10千伏 I 段母线	72	26600	3290
沙陈125线	10	600	D5000维护	256.17	2022-02-21	42.7	轻载	2837.54	0	徐州.沙园变/1号主	15.4	10千伏 II 段母线	62	26675	2837.54
史新124线	10	600	D5000维护	112.15	2022-02-21	18.69	轻载	5331.96	0	徐州.史小桥变/1号	32.52	10千伏 II 段母线	14	9430	5331.96
宋岗109线	10	455	D5000维护	159.02	2022-02-21	34.95	轻载	2762.19	0	徐州.宋楼变/1号主	6.74	10千伏 I 段母线	47	17395	2762.19
于极122线	10	485	经验值	264.84	2022-02-21	54.61	中载	1293.11	0	徐州.于双楼变/1号	33.16	10千伏 II 段母线	0		1293.11
马段线	10	560	D5000维护	68.28	2022-02-21	12.19	轻载	5606.83	0			10千伏 II 段母线	44	20260	5606.83
头范联络一线	10	600	D5000维护	317.99	2022-02-21	53	中载	1766.81	0	徐州.范庄变/2号主	33.17	10千伏 III 段母线	39	15210	1766.81
朱机线	10	600	D5000维护	211.99	2022-02-21	35.33	轻载	3602.73	0	徐州.朱寨变/2号主	33.37	10千伏 I 段母线	70	20500	3602.73
墩红141线	10	485	经验值	280.2	2022-02-21	57.77	中载	1027.08	0	徐州.墩集变/2号主	30.44	10千伏 IV 段母线	28	41515	1027.08
圩非二155线	10	485	经验值	42.39	2022-02-21	8.74	轻载	5145.95	0	徐州.戴圩变/3号主	35.98	10千伏 V 段母线	7	5800	5145.95
安高127线	10	550	D5000维护	26.78	2022-02-21	4.87	轻载	6204.37	0	徐州.安宁变/2号主	39.73	10千伏 II 段母线	0		6204.37
高东156线	10	550	D5000维护	314.03	2022-02-21	57.1	中载	1229.2	0	徐州.高李变/3号主	27.51	10千伏 V 段母线	101	24515	1229.2
徐龙162线	10	550	D5000维护	107.93	2022-02-21	19.62	轻载	4798.85	0	徐州.徐沙河变/3号	28.38	10千伏 VI 段母线	38	12610	4798.85
田杨114线	10	595	D5000维护	317.64	2022-02-21	53.38	中载	1712.26	0	徐州.田园变/1号主	33.1	10千伏 I 段母线	0		1712.26
卓康二线254	20	576	D5000维护	39.73	2022-02-21	6.9	轻载	12590.6	0	徐州.卓窑变/3号主	72.92	20千伏 V 段母线	2	14650	12590.6
花宝二线	10	490	D5000维护	57.56	2022-02-22	11.75	轻载	4943.82	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏 II 段母线	0		4943.82
绿院线	10	595	D5000维护	290.64	2022-02-22	48.85	轻载	2179.9	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏 III 段母线	0		2179.9
彭德线	10	400	D5000维护	24.16	2022-02-22	6.04	轻载	4431.15	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏 I 段母线	0		4431.15
亭徐122线	10	595	D5000维护	390.96	2022-02-22	65.71	中载	442.35	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏 II 段母线	0		442.35
佟广二线	10	600	D5000维护	101.28	2022-02-22	16.88	轻载	5520.23	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	22	13905	5520.23
吴苏一线	10	595	D5000维护	64.32	2022-02-22	10.81	轻载	6099.76	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏 II 段母线	3	6200	6099.76
房王113线	10	485	经验值	131.84	2022-02-22	27.18	轻载	3596.67	0	徐州.房上变/#1主	11.52	10千伏 I 段母线	0		3596.67
杏石线	10	595	D5000维护	179.76	2022-02-22	30.21	轻载	4100.34	0	徐州.大杏沃变/2号	43.2	10千伏 II 段母线	67	26430	4100.34
孔魏线	10	600	D5000维护	275.98	2022-02-22	46	轻载	2494.43	0	徐州.孔庄变/1号主	15.85	10千伏 I 段母线	30	11960	2494.43

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
头卡线	10	600	D5000维护	54.14	2022-02-22	9.02	轻载	6336.7	0	徐州.头堡变/1号主	41.49	10千伏 I 段母线	18	12050	6336.7
宋园12E线	10	485	经验值	120.11	2022-02-22	24.76	轻载	3799.83	0	徐州.大宋变/2号主	27.97	10千伏 II 段母线	53	16185	3799.83
圩城167线	10	485	经验值	141.4	2022-02-22	29.15	轻载	3431.09	0	徐州.戴圩变/3号主	35.98	10千伏 VI 段母线	5	65010	3431.09
高阳166线	10	550	D5000维护	296.34	2022-02-22	53.88	中载	1535.59	0	徐州.高李变/2号主	33.43	10千伏 VI 段母线	87	33180	1535.59
高二130线	10	595	D5000维护	104.47	2022-02-22	17.56	轻载	5404.36	0	徐州.高营变/2号主	42.44	10千伏 II 段母线	37	12365	5404.36
合马107线	10	480	D5000维护	185.16	2022-02-22	38.58	轻载	2612.55	0	徐州.合沟变/1号主	6.2	10千伏 I 段母线	55	71905	2612.55
开化112线	10	150	D5000维护	9.18	2022-02-22	6.12	轻载	1659.6	0	徐州.开发区变/2号	4	10千伏 II 段母线	18	5410	1659.6
双开125线	10	485	经验值	34.6	2022-02-22	7.13	轻载	5280.87	0	徐州.双塘变/2号主	29.86	10千伏 II 段母线	0		5280.87
堤医二线	10	490	D5000维护	58.61	2022-02-23	11.96	轻载	4925.63	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏 IV 段母线	0		4925.63
复铁线	10	250	D5000维护	0.07	2022-02-23	0.03	轻载	3029.79	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏 I 段母线	0		3029.79
七九线	10	595	D5000维护	52.55	2022-02-23	8.83	轻载	6303.61	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏 IV 段母线	0		6303.61
杨光线	10	385	D5000维护	62.37	2022-02-23	16.2	轻载	3587.49	0	江苏.杨台变/#3主	100.69	10千伏 V 段母线	0		3587.49
金站二121线	10	595	D5000维护	156.7	2022-02-23	26.34	轻载	4499.74	0	徐州.金刘寨变/2号	12	10千伏 II 段母线	0		4499.74
于配二164线	10	485	经验值	428.54	2022-02-23	88.36	重载	0	0	徐州.于二楼变/3号	22.33	10千伏 VI 段母线	71	18230	0
东韩B线东大	10	595	D5000维护	258.4	2022-02-23	43.43	轻载	2738.29	0	徐州.东山变/1号主	35.26	10千伏 II 段母线	93	48625	2738.29
龙高线	10	600	D5000维护	180.19	2022-02-23	30.03	轻载	4153.51	0	徐州.龙北变/3号主	46.55	10千伏 V 段母线	26	8005	4153.51
龙翼线	10	600	D5000维护	324.95	2022-02-23	54.16	中载	1646.27	0	徐州.龙北变/3号主	46.55	10千伏 V 段母线	39	5260	1646.27
圩晶168线	10	485	经验值	45.38	2022-02-23	9.36	轻载	5094.16	0	徐州.戴圩变/3号主	35.98	10千伏 VI 段母线	17	5730	5094.16
鲁工106线	10	423	D5000维护	94.67	2022-02-23	22.38	轻载	3488.77	0	徐州.鲁庙变/2号主	18.47	10千伏 II 段母线	23	3565	3488.77
徐工2线164线	10	550	D5000维护	201.09	2022-02-23	36.56	轻载	3185.32	0				0		3185.32
姚高111线	10	550	D5000维护	152	2022-02-23	27.64	轻载	4035.56	0	徐州.姚集变/1号主	12.67	10千伏 I 段母线	27	9530	4035.56
沈升135线	10	560	D5000维护	76.16	2022-02-23	13.6	轻载	5470.35	0	徐州.沈马变/3号主	31.83	10千伏 VI 段母线	28	7025	5470.35
堤兰一线	10	595	D5000维护	52.75	2022-02-24	8.87	轻载	6300.15	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏 III 段母线	12	8800	6300.15
堤庆线堤兰二	10	595	D5000维护	156.48	2022-02-24	26.3	轻载	4503.55	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏 II 段母线	43	28935	4503.55
彭涤线	10	175	D5000维护	0.36	2022-02-24	0.21	轻载	2115.46	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏 II 段母线	0		2115.46
苏悦线苏瑞线	10	595	D5000维护	103.21	2022-02-24	17.35	轻载	5426.18	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏 II 段母线	9	6860	5426.18
吴润线	10	595	D5000维护	146.16	2022-02-24	24.56	轻载	4682.29	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏 III 段母线	22	11600	4682.29
郭中129线	10	455	D5000维护	16.83	2022-02-24	3.7	轻载	5224.92	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏 II 段母线	0		5224.92
河岳线	10	595	D5000维护	88.79	2022-02-24	14.92	轻载	5675.94	0	徐州.大沙河变/2号	15.68	10千伏 I 段母线	23	9310	5675.94
魏梅105线	10	600	D5000维护	304.95	2022-02-24	50.82	中载	1992.67	0	徐州.魏庙变/1号主	3	10千伏 I 段母线	105	30400	1992.67
坊沟143线	10	485	经验值	287.02	2022-02-24	59.18	中载	908.95	0	徐州.坊上变/2号主	26.99	10千伏 IV 段母线	0		908.95
圩华121线	10	578.4	D5000维护	189.16	2022-02-24	32.7	轻载	3736.27	0	徐州.戴圩变/1号主	40	10千伏 II 段母线	73	33560	3736.27
安圩114线	10	425	D5000维护	103.12	2022-02-24	24.26	轻载	3366.66	0	徐州.安宁变/1号主	38.39	10千伏 I 段母线	0		3366.66
方东115线	10	550	D5000维护	157.2	2022-02-24	28.58	轻载	3945.5	0	徐州.方杨变/2号主	31.51	10千伏 I 段母线	26	13545	3945.5
联全122线	10	405	D5000维护	166.65	2022-02-24	41.15	轻载	2023.84	0	徐州.联群变/1号主	25.93	10千伏 II 段母线	85	22095	2023.84
龙季124线	10	595	D5000维护	195.5	2022-02-24	32.86	轻载	3827.72	0	徐州.龙庄变/2号主	30.71	10千伏 II 段母线	22	7435	3827.72
田赵115线	10	595	D5000维护	163.56	2022-02-24	27.49	轻载	4380.92	0	徐州.田园变/1号主	33.1	10千伏 I 段母线	0		4380.92
业潼121线	10	600	D5000维护	96.96	2022-02-24	16.16	轻载	5595.05	0	徐州.产业变/2号主	39.96	10千伏 II 段母线	0		5595.05

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
升城线	10	485	经验值	89.65	2022-02-25	18.48	轻载	4327.4	0	徐州.升辉变/#3主	70.41	10千伏V段母线	0		4327.4
仙新124线	10	485	经验值	306.01	2022-02-25	63.09	中载	580.05	0	徐州.仙桃变/2号主	34.94	10千伏II段母线	0		580.05
大凡线	10	485	经验值	135.96	2022-02-25	28.03	轻载	3525.31	0	江苏.大洼变/1号主	76.19	10千伏I段母线	82	24470	3525.31
塔水线	10	469	D5000维护	308.33	2022-02-25	65.74	中载	345.88	0	徐州.塔山变/2号主	7.72	10千伏II段母线	63	18915	345.88
铁汤123线	10	485	经验值	156.94	2022-02-25	32.36	轻载	3161.94	0	徐州.铁富变/2号主	35.22	10千伏II段母线	0		3161.94
方前145线	10	425	D5000维护	122.4	2022-02-25	28.8	轻载	3032.73	0	徐州.方杨变/2号主	31.51	10千伏IV段母线	0		3032.73
方宋135线	10	350	D5000维护	56.4	2022-02-25	16.11	轻载	3266.55	0	徐州.方杨变/1号主	31.59	10千伏III段母线	0		3266.55
徐工1线143线	10	550	D5000维护	188.61	2022-02-25	34.29	轻载	3401.47	0				0		3401.47
利东111线	10	595	D5000维护	305.4	2022-02-25	51.33	中载	1924.25	0	徐州.利国变/1号主	43.15	10千伏I段母线	99	24355	1924.25
田工一113线	10	595	D5000维护	18.6	2022-02-25	3.13	轻载	6891.63	0	徐州.田园变/1号主	33.1	10千伏I段母线	0		6891.63
田星11C线	10	420	D5000维护	144.3	2022-02-25	34.36	轻载	2592.8	0	徐州.田园变/1号主	33.1	10千伏I段母线	0		2592.8
吴果116线	10	588	D5000维护	173.34	2022-02-25	29.48	轻载	4126.66	0	徐州.吴邵变/2号主	8.07	10千伏II段母线	58	15055	4126.66
业代111线	10	485	经验值	35.43	2022-02-25	7.31	轻载	5266.49	0	徐州.产业变/1号主	33.23	10千伏I段母线	0		5266.49
古成二135线	10	250	D5000维护	0.59	2022-02-26	0.24	轻载	3020.78	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏III段母线	0		3020.78
七滨一线	10	595	D5000维护	2.64	2022-02-26	0.44	轻载	7168.06	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏I段母线	0		7168.06
河春115线	10	485	经验值	223.24	2022-02-26	46.03	轻载	2013.62	0	徐州.河湾变/2号主	28.88	10千伏I段母线	3	10540	2013.62
彭橡线	10	294	D5000维护	0.64	2022-02-27	0.22	轻载	3553.37	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏II段母线	0		3553.37
七如线	10	595	D5000维护	123.62	2022-02-27	20.78	轻载	5072.68	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏VI段母线	0		5072.68
利泉二128线	10	595	D5000维护	146	2022-02-27	24.54	轻载	4685.06	0	徐州.利国变/2号主	34.47	10千伏II段母线	0		4685.06
惠龙二119线	10	525	D5000维护	214.74	2022-02-28	40.9	轻载	2645.8	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏III段母线	0		2645.8
绿医二线	10	250	D5000维护	32.6	2022-02-28	13.04	轻载	2466.37	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏II段母线	0		2466.37
石师133线	10	485	经验值	46.98	2022-02-28	9.69	轻载	5066.45	0	徐州.石桥变/3号主	22.74	10千伏III段母线	0		5066.45
房桥线	10	485	经验值	120.12	2022-02-28	24.77	轻载	3799.66	0	徐州.房上变/#1主	11.52	10千伏I段母线	0		3799.66
贾吴府线	10	147	D5000维护	31.47	2022-02-28	21.41	轻载	1237.17	0	徐州.大吴变/1号主	14.66	10千伏I段母线	1	400	1237.17
贾吴科线	10	595	D5000维护	100.37	2022-02-28	16.87	轻载	5475.37	0	徐州.大吴变/1号主	14.66	10千伏I段母线	1	7400	5475.37
新电线	10	600	D5000维护	149.18	2022-02-28	24.86	轻载	4690.6	0	徐州.杨新变/1号主	27.11	10千伏I段母线	36	7145	4690.6
杜翥129线	10	578.4	D5000维护	9.85	2022-02-28	1.7	轻载	6841.92	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏II段母线	0		6841.92
吴塘线	10	485	经验值	261.48	2022-02-28	53.91	中载	1351.31	0	徐州.吴闸变/2号主	17.22	10千伏II段母线	32	11615	1351.31
坝世线	10	462	D5000维护	97.76	2022-03-01	21.16	轻载	3908.08	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏V段母线	11	7025	3908.08
古安117线	10	462	D5000维护	99.49	2022-03-01	21.53	轻载	3878.12	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏I段母线	10	7750	3878.12
惠院二线	10	252	D5000维护	32.31	2022-03-01	12.82	轻载	2495.64	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏II段母线	0		2495.64
七雀线	10	595	D5000维护	125.69	2022-03-01	21.12	轻载	5036.83	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏IV段母线	5	3200	5036.83
升都线	10	595	D5000维护	68.56	2022-03-01	11.52	轻载	6026.32	0	徐州.升辉变/#3主	70.41	10千伏VI段母线	8	7980	6026.32
升郭线	10	595	D5000维护	210.94	2022-03-01	35.45	轻载	3560.3	0	徐州.升辉变/#1主	74.84	10千伏I段母线	102	48225	3560.3
升茂线	10	595	D5000维护	101.96	2022-03-01	17.14	轻载	5447.83	0	徐州.升辉变/#1主	74.84	10千伏I段母线	10	6980	5447.83
石酒11K线	10	485	经验值	91.43	2022-03-01	18.85	轻载	4296.57	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏I段母线	0		4296.57
杜杰二126线	10	660	D5000维护	173.23	2022-03-01	26.25	轻载	5001.5	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏II段母线	11	10335	5001.5
庙文13A线	10	660	D5000维护	72.51	2022-03-01	10.99	轻载	6745.97	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏III段母线	10	6980	6745.97

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
圩子158线	10	485	经验值	232.76	2022-03-01	47.99	轻载	1848.74	0	徐州.戴圩变/3号主	35.98	戴圩变/3号主变	14	19430	1848.74
檀农114线	10	595	D5000维护	148.38	2022-03-01	24.94	轻载	4643.84	0	徐州.檀山变/2号主	21.03	10千伏II段母线	29	5020	4643.84
惠院一113线	10	500	D5000维护	66.67	2022-03-02	13.33	轻载	4907.28	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		4907.28
统城三线	10	350	D5000维护	43.24	2022-03-02	12.35	轻载	3494.48	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏I段母线	0		3494.48
杨辰二线	10	500	D5000维护	1.47	2022-03-02	0.29	轻载	6036.54	0	江苏.杨台变/#4主	116.37	10千伏VIII段母线	0		6036.54
玉溪线	10	595	D5000维护	1.47	2022-03-02	0.25	轻载	7188.32	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏I段母线	1	30	7188.32
戴园二105线	10	500	D5000维护	67.7	2022-03-02	13.54	轻载	4889.44	0	徐州.戴庄变/1号主	21.7	10千伏I段母线	16	5180	4889.44
沙楼120线	10	485	经验值	299.96	2022-03-02	61.85	中载	684.83	0	徐州.沙集变/2号主	25.28	10千伏II段母线	51	21085	684.83
徐发124线	10	425	D5000维护	2.19	2022-03-02	0.52	轻载	5114.77	0	徐州.徐沙河变/1号	34.06	10千伏II段母线	0		5114.77
徐开114线	10	425	D5000维护	2.2	2022-03-02	0.52	轻载	5114.6	0	徐州.徐沙河变/1号	34.06	10千伏I段母线	0		5114.6
徐园1线112线	10	550	D5000维护	0.79	2022-03-02	0.14	轻载	6654.52	0	徐州.徐沙河变/1号	34.06	10千伏I段母线	14	5830	6654.52
马丁130线	10	595	D5000维护	127.62	2022-03-02	21.45	轻载	5003.4	0	徐州.马坡变/1号主	33.07	10千伏III段母线	52	15035	5003.4
周尚113线	10	595	D5000维护	173.64	2022-03-02	29.18	轻载	4206.34	0	徐州.周庙变/1号主	16	10千伏I段母线	0		4206.34
石新111线	10	480	D5000维护	116.74	2022-03-02	24.32	轻载	3797.58	0	徐州.石涧变/3号主	33.62	10千伏V段母线	88	23780	3797.58
大酒线	10	150	D5000维护	18.37	2022-03-03	12.25	轻载	1500.43	0	徐州.大庙变/2号主	13.24	10千伏II段母线	0		1500.43
佟德线	10	500	D5000维护	6.2	2022-03-03	1.24	轻载	5954.62	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	0		5954.62
夏韩108线	10	560	D5000维护	119.91	2022-03-03	21.41	轻载	4712.6	0				0		4712.6
夏桥107线	10	560	D5000维护	119.91	2022-03-03	21.41	轻载	4712.6	0				0		4712.6
汉公线	10	600	D5000维护	287.12	2022-03-03	47.85	轻载	2301.48	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏I段母线	0		2301.48
栖新线	10	600	D5000维护	92.29	2022-03-03	15.38	轻载	5675.94	0	徐州.栖山变/1号主	34.62	10千伏I段母线	41	9590	5675.94
魏冯108线	10	150	D5000维护	42.3	2022-03-03	28.2	轻载	1085.96	0	徐州.魏庙变/2号主	8.99	10千伏II段母线	0		1085.96
八单136线	10	485	经验值	171.88	2022-03-03	35.44	轻载	2903.18	0	徐州.八义集变/2号	36.72	10千伏III段母线	36	8750	2903.18
坊东157线	10	485	经验值	150.71	2022-03-03	31.07	轻载	3269.84	0	徐州.坊上变/2号主	26.99	10千伏V段母线	43	19940	3269.84
凌闸133线	10	550	D5000维护	173.59	2022-03-03	31.56	轻载	3661.62	0	徐州.凌城变/1号主	31	10千伏III段母线	77	20795	3661.62
利矿121线	10	595	D5000维护	152.52	2022-03-03	25.63	轻载	4572.13	0	徐州.利国变/1号主	43.15	10千伏I段母线	36	7090	4572.13
新热II129线	10	560	D5000维护	0.1	2022-03-03	0.02	轻载	6787.71	0	徐州.新沂变/1号主	22.57	10千伏II段母线	0		6787.71
彭轴线	10	595	D5000维护	0.72	2022-03-04	0.12	轻载	7201.31	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏I段母线	6	2400	7201.31
佟雅13G线	10	485	经验值	31.73	2022-03-04	6.54	轻载	5330.58	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	0		5330.58
滨河线	10	485	经验值	120.11	2022-03-04	24.76	轻载	3799.83	0	徐州.滨城变/2号主	36.92	10千伏II段母线	0		3799.83
头环线	10	600	D5000维护	131.84	2022-03-04	21.97	轻载	4990.93	0	徐州.头堡变/2号主	27.29	10千伏II段母线	5	21910	4990.93
宋产11F线	10	485	经验值	403.14	2022-03-04	83.12	重载	0	0	徐州.大宋变/1号主	65.49	10千伏I段母线	10	2480	0
檀留112线	10	490	D5000维护	119.84	2022-03-04	24.46	轻载	3865.13	0	徐州.檀山变/2号主	21.03	10千伏II段母线	8	8375	3865.13
大李线	10	595	D5000维护	94.57	2022-03-05	15.89	轻载	5575.83	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏I段母线	163	48351	5575.83
刘水西125线	10	525	D5000维护	163.4	2022-03-05	31.12	轻载	3535.01	0	徐州.刘湾变/#2主	22.45	10千伏II段母线	0		3535.01
拾金线	10	595	D5000维护	141.93	2022-03-05	23.85	轻载	4755.55	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏V段母线	0		4755.55
夹楚115线	10	300	D5000维护	274.2	2022-03-05	91.4	重载	0	0	徐州.夹河变/1号主	30.28	10千伏I段母线	0		0
高工225线	20	595	D5000维护	345.05	2022-03-05	57.99	中载	2475.03	0	徐州.高营变/1号主	37.06	20千伏I段母线	5	6300	2475.03
王小113线	10	560	D5000维护	35.17	2022-03-05	6.28	轻载	6180.3	0	徐州.王庄变/1号主	32.78	10千伏I段母线	4	1265	6180.3

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
庞楼120线	10	485	经验值	10.38	2022-03-06	2.14	轻载	5700.36	0	徐州.庞庄变/2号主	40	10千伏II段母线	0		5700.36
七污线	10	300	D5000维护	1.56	2022-03-06	0.52	轻载	3610.18	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏I段母线	0		3610.18
佟晶二线	10	300	D5000维护	0.82	2022-03-06	0.27	轻载	3623	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	2	200	3623
仙石117线	10	485	经验值	0.29	2022-03-06	0.06	轻载	5875.12	0	徐州.仙桃变/1号主	30.95	10千伏I段母线	0		5875.12
响家线	10	595	D5000维护	98.44	2022-03-06	16.54	轻载	5508.8	0	徐州.响山变/2号主	26.41	10千伏II段母线	17	7305	5508.8
青泉二124线	10	595	D5000维护	8.39	2022-03-06	1.41	轻载	7068.47	0	徐州.青山泉变/2号	20.26	10千伏II段母线	0		7068.47
新蒋线	10	600	D5000维护	282.74	2022-03-06	47.12	轻载	2377.34	0	徐州.杨新变/2号主	21.19	10千伏II段母线	45	8075	2377.34
八园128线	10	485	经验值	116	2022-03-06	23.92	轻载	3871.02	0	徐州.八义集变/1号	21.32	10千伏II段母线	35	10785	3871.02
周豆115线	10	595	D5000维护	81.96	2022-03-06	13.77	轻载	5794.23	0	徐州.周庙变/1号主	16	10千伏I段母线	0		5794.23
石特139线	10	485	经验值	255.94	2022-03-07	52.77	中载	1447.26	0	徐州.石桥变/3号主	22.74	10千伏III段母线	0		1447.26
仙马118线	10	595	D5000维护	210.15	2022-03-07	35.32	轻载	3573.98	0	徐州.仙桃变/1号主	30.95	10千伏I段母线	0		3573.98
仙永116线	10	485	经验值	2.53	2022-03-07	0.52	轻载	5836.32	0	徐州.仙桃变/1号主	30.95	10千伏I段母线	0		5836.32
祥邻线112线	10	485	经验值	2	2022-03-07	0.41	轻载	5845.5	0	徐州.祥和变/1号主	39.85	10千伏I段母线	0		5845.5
安刘线	10	600	D5000维护	286.18	2022-03-07	47.7	轻载	2317.76	0	徐州.安国变/2号主	29.8	10千伏IV段母线	64	13695	2317.76
栖霞线	10	600	D5000维护	72.66	2022-03-07	12.11	轻载	6015.93	0	徐州.栖霞变/2号主	31.72	10千伏II段母线	23	6110	6015.93
汤工二线	10	600	D5000维护	1.37	2022-03-07	0.23	轻载	7250.67	0	徐州.汤沐变/1号主	14.1	10千伏I段母线	0		7250.67
汤工一线	10	600	D5000维护	107.81	2022-03-07	17.97	轻载	5407.13	0	徐州.汤沐变/1号主	14.1	10千伏I段母线	0		5407.13
圩尼113线	10	485	经验值	90.21	2022-03-07	18.6	轻载	4317.7	0	徐州.戴圩变/1号主	40	10千伏I段母线	0		4317.7
黄龙117线	10	100	D5000维护	69.69	2022-03-07	69.69	中载	5.37	0	徐州.黄桥变/1号主	5.16	10千伏I段母线	0		5.37
夹华132线	10	200	D5000维护	80.8	2022-03-07	40.4	轻载	1025.34	0	徐州.夹河变/2号主	13.81	10千伏III段母线	0		1025.34
马时线	10	624	D5000维护	45.6	2022-03-07	7.31	轻载	6775.58	0	江苏.马陵山变/3号	120.71	10千伏VI段母线	27	8650	6775.58
沐粮122线	10	576	D5000维护	53.64	2022-03-07	9.31	轻载	6054.38	0	徐州.沐东变/2号主	11.11	10千伏II段母线	33	9515	6054.38
新东线	10	600	D5000维护	120.04	2022-03-08	20.01	轻载	5195.31	0	徐州.杨新变/2号主	21.19	10千伏II段母线	20	4010	5195.31
杜安125线	10	660	D5000维护	11.39	2022-03-08	1.73	轻载	7804.57	0	徐州.杜村变/1号主	35.89	10千伏II段母线	8	5830	7804.57
新工103线	10	605	D5000维护	384.22	2022-03-08	63.51	中载	680.33	0	徐州.新集变/2号主	15.98	10千伏I段母线	104	25050	680.33
联南126线	10	550	D5000维护	378.64	2022-03-08	68.84	中载	110.16	0	徐州.联群变/1号主	25.93	10千伏II段母线	57	19925	110.16
周申123线	10	595	D5000维护	264.42	2022-03-08	44.44	轻载	2634.03	0	徐州.周庙变/2号主	16	10千伏II段母线	0		2634.03
茶网线	10	595	D5000维护	151.88	2022-03-09	25.53	轻载	4583.22	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏V段母线	3	2500	4583.22
惠香135线	10	595	D5000维护	174.95	2022-03-09	29.4	轻载	4183.65	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏III段母线	33	29795	4183.65
七孔线	10	595	D5000维护	15.72	2022-03-09	2.64	轻载	6941.51	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏I段母线	4	1600	6941.51
玉九二.165线	10	485	经验值	75.6	2022-03-09	15.59	轻载	4570.75	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏VI段母线	0		4570.75
凤智133线	10	485	经验值	3.96	2022-03-09	0.82	轻载	5811.55	0	徐州.凤城变/2号主	36.89	10千伏III段母线	5	24330	5811.55
师宋110线	10	485	经验值	110.27	2022-03-09	22.74	轻载	3970.26	0	徐州.师寨变/2号主	4.63	10千伏II段母线	63	19240	3970.26
徐镇12C线	10	485	经验值	318.54	2022-03-09	65.68	中载	363.03	0	徐州.徐楼变/2号主	27.71	10千伏II段母线	0		363.03
汴城线	10	595	D5000维护	74.18	2022-03-09	12.47	轻载	5928.98	0	徐州.汴塘变/2号主	16.6	10千伏II段母线	4	3350	5928.98
孟李线	10	75	D5000维护	20.89	2022-03-09	27.85	轻载	547.49	0	徐州.孟庄变/1号主	4.53	10千伏II段母线	0		547.49
惠站线	10	595	D5000维护	162.11	2022-03-10	27.25	轻载	4406.03	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏II段母线	0		4406.03
绿淮线	10	560	D5000维护	94.23	2022-03-10	16.83	轻载	5157.38	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏I段母线	0		5157.38

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
汉华线	10	1000	D5000维护	195.2	2022-03-10	19.52	轻载	8743.14	0	徐州.汉城变/2号主	33.31	10千伏IV段母线	15	9640	8743.14
墩炮131线	10	485	经验值	167.8	2022-03-10	34.6	轻载	2973.84	0	徐州.墩集变/2号主	30.44	10千伏III段母线	7	12310	2973.84
位沙线	10	595	D5000维护	101.3	2022-03-10	17.03	轻载	5459.26	0	江苏.位庄变/2号主	110.77	10千伏IV段母线	33	10025	5459.26
茶庵线	10	595	D5000维护	91.06	2022-03-11	15.3	轻载	5636.62	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏VI段母线	7	5630	5636.62
仙彭110线	10	485	经验值	482.9	2022-03-11	99.57	重载	0	0	徐州.仙桃变/1号主	30.95	10千伏I段母线	0		0
凤凯147线	10	485	经验值	106.2	2022-03-11	21.9	轻载	4040.76	0	徐州.凤城变/2号主	36.89	10千伏IV段母线	0		4040.76
沛柳线	10	400	D5000维护	164.35	2022-03-11	41.09	轻载	2003.06	0	徐州.沛县变/1号主	44.91	10千伏I段母线	0		2003.06
墩春133线	10	485	经验值	290.4	2022-03-11	59.88	中载	850.41	0	徐州.墩集变/2号主	30.44	10千伏III段母线	1	8000	850.41
庙青144线	10	660	D5000维护	130.24	2022-03-11	19.73	轻载	5746.08	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏IV段母线	0		5746.08
土山107线	10	451.2	D5000维护	194.7	2022-03-11	43.15	轻载	2098.14	0	徐州.土山变/1号主	34.44	10千伏I段母线	45	10745	2098.14
圩场166线	10	485	经验值	3.85	2022-03-11	0.79	轻载	5813.46	0	徐州.戴圩变/3号主	35.98	10千伏VI段母线	0		5813.46
堤棕线	10	595	D5000维护	4.4	2022-03-12	0.74	轻载	7137.57	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏I段母线	1	800	7137.57
九港线	10	420	D5000维护	47.13	2022-03-12	11.22	轻载	4275.79	0	徐州.九里变/35kV2	8.08	10千伏II段母线	18	10000	4275.79
佟程线	10	595	D5000维护	145.51	2022-03-12	24.46	轻载	4693.55	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	28	19260	4693.55
佟玺线	10	595	D5000维护	147.31	2022-03-12	24.76	轻载	4662.37	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	0		4662.37
徐水119线	10	485	经验值	348.04	2022-03-12	71.76	重载	0	0	徐州.徐楼变/1号主	28.9	10千伏I段母线	0		0
富工155线	10	600	D5000维护	282.3	2022-03-12	47.05	轻载	2384.96	0	徐州.富山变/3号主	32.83	10千伏V段母线	8	960	2384.96
大马线	10	595	D5000维护	421.52	2022-03-12	70.84	重载	0	0	徐州.大庙变/2号主	18.76	10千伏II段母线	52	16120	0
双徐114线	10	485	经验值	145.27	2022-03-12	29.95	轻载	3364.06	0	徐州.双塘变/1号主	40	10千伏I段母线	0		3364.06
王水113线	10	480	D5000维护	142.03	2022-03-12	29.59	轻载	3359.56	0	徐州.王楼变/2号主	7.99	10千伏I段母线	0		3359.56
杨鑫三线	10	1950	D5000维护	1519.79	2022-03-13	77.94	重载	0	0	江苏.杨台变/#1主	124.64	10千伏II段母线	0		0
歌粮121线	10	600	D5000维护	152.08	2022-03-13	25.35	轻载	4640.37	0	徐州.歌风变/2号主	40	10千伏II段母线	0		4640.37
宋彭12C线	10	485	经验值	171.78	2022-03-13	35.42	轻载	2904.91	0	徐州.大宋变/2号主	27.97	10千伏II段母线	31	9590	2904.91
土源124线	10	485	经验值	220.03	2022-03-13	45.37	轻载	2069.22	0	徐州.土山变/2号主	33.1	10千伏II段母线	2		2069.22
丁雅126线	10	485	经验值	29.85	2022-03-14	6.15	轻载	5363.14	0	江苏.丁楼变/1号主	83.81	10千伏2段母线	0		5363.14
贺翡157线	10	595	D5000维护	27.42	2022-03-14	4.61	轻载	6738.87	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏V段母线	0		6738.87
惠环线	10	485	经验值	119.91	2022-03-14	24.72	轻载	3803.3	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		3803.3
风达114线	10	485	经验值	32.23	2022-03-14	6.65	轻载	5321.92	0	徐州.凤城变/1号主	29.3	10千伏II段母线	4	13980	5321.92
风德136线	10	485	经验值	135.72	2022-03-14	27.98	轻载	3529.47	0	徐州.凤城变/2号主	36.89	10千伏III段母线	0		3529.47
议驰133线	10	485	经验值	213.22	2022-03-14	43.96	轻载	2187.17	0	徐州.议堂变/2号主	36.72	10千伏III段母线	0		2187.17
徐德154线	10	550	D5000维护	2.81	2022-03-14	0.51	轻载	6619.53	0	徐州.徐沙河变/1号	34.06	10千伏V段母线	0		6619.53
滨矿125线	10	600	D5000维护	40.41	2022-03-14	6.74	轻载	6574.5	0	徐州.滨湖变/1号主	20.3	10千伏II段母线	34	9015	6574.5
王石118线	10	560	D5000维护	107	2022-03-14	19.11	轻载	4936.2	0	徐州.王庄变/2号主	12.14	10千伏II段母线	0		4936.2
卓墨233线	20	576	D5000维护	26.01	2022-03-14	4.52	轻载	13065.86	0	徐州.卓窑变/3号主	72.92	20千伏V段母线	0		13065.86
大集11F线	10	485	经验值	3.34	2022-03-15	0.69	轻载	5822.29	0				0		5822.29
贺医一线	10	462	D5000维护	1.15	2022-03-15	0.25	轻载	5581.37	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏I段母线	0		5581.37
响泰134线	10	485	经验值	12.3	2022-03-15	2.54	轻载	5667.1	0	徐州.响山变/3号主	31.11	10千伏III段母线	0		5667.1
玉雅164线	10	595	D5000维护	71.21	2022-03-15	11.97	轻载	5980.42	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏VI段母线	10	8000	5980.42

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
焦府142线	10	595	D5000维护	43.98	2022-03-15	7.39	轻载	6452.05	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏IV段母线	0		6452.05
柳塔116线	10	364	D5000维护	80.51	2022-03-15	22.12	轻载	3018.7	0	徐州.柳泉变/2号主	5.04	柳泉变/2号主变	4	1860	3018.7
马西117线	10	595	D5000维护	71.17	2022-03-15	11.96	轻载	5981.12	0	徐州.马山变/1号主	22.18	10千伏I段母线	42	10715	5981.12
黑工113线	10	560	D5000维护	359.65	2022-03-15	64.22	中载	560.3	0	徐州.黑埠变/1号主	24.16	10千伏I段母线	10	3650	560.3
墨工135线	10	576	D5000维护	350.9	2022-03-15	60.92	中载	905.84	0	徐州.墨河变/1号主	50.73	10千伏III段母线	9	9850	905.84
钟药二232线	20	600	D5000维护	52.03	2022-03-15	8.67	轻载	12746.48	0	徐州.钟吾变/2号主	74.2	20千伏III段母线	2	17250	12746.48
卓康四线239	20	576	D5000维护	26.37	2022-03-15	4.58	轻载	13053.39	0	徐州.卓窑变/3号主	72.92	20千伏V段母线	0		13053.39
黄朱111线	10	364	D5000维护	0.18	2022-03-16	0.05	轻载	4410.02	0	徐州.大黄山变/1号	45.83	10千伏I段母线	0		4410.02
惠大120线	10	300	D5000维护	119.38	2022-03-16	39.79	轻载	1569.54	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏II段母线	0		1569.54
七菁线	10	595	D5000维护	82.94	2022-03-16	13.94	轻载	5777.26	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏V段母线	13	9320	5777.26
佟开线	10	595	D5000维护	407.89	2022-03-16	68.55	中载	149.13	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	7	24254	149.13
楼邹线	10	300	D5000维护	64.65	2022-03-16	21.55	轻载	2517.46	0	徐州.鹿楼变/1号主	34.37	10千伏II段母线	0		2517.46
周中线	10	200	D5000维护	106.26	2022-03-16	53.13	中载	584.38	0	徐州.周庄变/1号主	30.57	10千伏I段母线	0		584.38
河船121线	10	578.4	D5000维护	170.16	2022-03-16	29.42	轻载	4065.35	0	徐州.河湾变/1号主	67.07	10千伏II段母线	61	7675	4065.35
山民123线	10	425	D5000维护	3.41	2022-03-16	0.8	轻载	5093.64	0	徐州.山水变/2号主	37.9	10千伏II段母线	0		5093.64
茶工线	10	595	D5000维护	1.76	2022-03-17	0.3	轻载	7183.3	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏VI段母线	0		7183.3
茶中线	10	595	D5000维护	1.76	2022-03-17	0.3	轻载	7183.3	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	10千伏V段母线	0		7183.3
大安线	10	574	D5000维护	347.52	2022-03-17	60.54	中载	940.13	0	徐州.大庙变/2号主	13.24	10千伏II段母线	112	32430	940.13
惠悦线	10	595	D5000维护	132.92	2022-03-17	22.34	轻载	4911.61	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏IV段母线	0		4911.61
升茂二线	10	595	D5000维护	1.76	2022-03-17	0.3	轻载	7183.3	0	徐州.升辉变/#3主	70.41	10千伏V段母线	1	2000	7183.3
佟矿线	10	595	D5000维护	217.08	2022-03-17	36.48	轻载	3453.95	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	5	9000	3453.95
统龙139线	10	595	D5000维护	26.38	2022-03-17	4.43	轻载	6756.88	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏III段母线	0		6756.88
西淮线西锦一	10	595	D5000维护	160.18	2022-03-17	26.92	轻载	4439.46	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	48	32075	4439.46
南污11K线	10	300	D5000维护	124.75	2022-03-17	41.58	轻载	1476.53	0	徐州.南郊变/1号主	29.52	南郊变/1号主变	0		1476.53
纪开112线	10	528	D5000维护	326.76	2022-03-17	61.89	中载	741.99	0	徐州.纪集变/2号主	37.38	10千伏II段母线	59	15170	741.99
开柏109线	10	528	D5000维护	311.28	2022-03-17	58.95	中载	1010.1	0	徐州.开发区变/2号	4	10千伏I段母线	0		1010.1
墨升111线	10	576	D5000维护	114.2	2022-03-17	19.83	轻载	5005.48	0	徐州.墨河变/1号主	50.73	10千伏I段母线	32	8555	5005.48
新开103线	10	528	D5000维护	311.58	2022-03-17	59.01	中载	1004.91	0	徐州.开发区变/2号	4	10千伏I段母线	0		1004.91
新开134线	10	600	D5000维护	302.66	2022-03-17	50.44	中载	2032.33	0	徐州.新沂变/2号主	29.46	10千伏III段母线	0		2032.33
惠工一149线	10	485	经验值	38.92	2022-03-18	8.02	轻载	5206.05	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		5206.05
徐鹏124线	10	595	D5000维护	264.5	2022-03-18	44.45	轻载	2632.64	0	徐州.徐楼变/2号主	27.71	10千伏II段母线	0		2632.64
庙京12C线	10	660	D5000维护	119.43	2022-03-18	18.1	轻载	5933.31	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏II段母线	0		5933.31
庙铁135线	10	600	D5000维护	119.48	2022-03-18	19.91	轻载	5205.01	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏III段母线	0		5205.01
铁管126线	10	480	D5000维护	175.91	2022-03-18	36.65	轻载	2772.76	0	徐州.铁富变/2号主	35.22	10千伏II段母线	0		2772.76
开工104线	10	400	D5000维护	336.01	2022-03-18	84	重载	0	0	徐州.开发区变/2号	4	10千伏II段母线	87	32432	0
沈开110线	10	528	D5000维护	334.92	2022-03-18	63.43	中载	600.66	0	徐州.开发区变/2号	4	10千伏II段母线	0		600.66
沈开119线	10	800	D5000维护	340.2	2022-03-18	42.52	轻载	3806.94	0	徐州.沈马变/2号主	27.31	10千伏V段母线	0		3806.94
惠龙一109线	10	462	D5000维护	119.74	2022-03-19	25.92	轻载	3527.39	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		3527.39



线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
惠绿三131线	10	500	D5000维护	119.74	2022-03-19	23.95	轻载	3988.1	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏III段母线	0		3988.1
绿环线绿颂线	10	595	D5000维护	273.74	2022-03-19	46.01	轻载	2472.6	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏 I 段母线	80	67645	2472.6
彭嘉线	10	595	D5000维护	67.44	2022-03-19	11.33	轻载	6045.72	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏 I 段母线	21	14960	6045.72
统惠六线	10	462	D5000维护	208.14	2022-03-19	45.05	轻载	1996.3	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏 II 段母线	17	8680	1996.3
仙紫112线	10	485	经验值	0.24	2022-03-19	0.05	轻载	5875.98	0	徐州.仙桃变/1号主	30.95	10千伏 I 段母线	0		5875.98
杨林线	10	100	D5000维护	23.92	2022-03-19	23.92	轻载	798.11	0	江苏.杨台变/#3主	100.69	10千伏 V 段母线	0		798.11
敬农129线	10	600	D5000维护	139.63	2022-03-19	23.27	轻载	4856.01	0	徐州.敬安变/2号主	50.4	10千伏 II 段母线	0		4856.01
吴天线	10	485	经验值	0.08	2022-03-19	0.02	轻载	5878.75	0	徐州.吴闸变/1号主	11.87	10千伏 I 段母线	0		5878.75
方宝133线	10	300	D5000维护	46.8	2022-03-19	15.6	轻载	2826.62	0	徐州.方杨变/1号主	31.59	10千伏III段母线	0		2826.62
黑阳117线	10	560	D5000维护	276.89	2022-03-19	49.44	轻载	1993.71	0	徐州.黑埠变/1号主	24.16	10千伏 I 段母线	0		1993.71
坝绿五113线	10	595	D5000维护	84.22	2022-03-20	14.15	轻载	5755.09	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 I 段母线	20	17200	5755.09
堤华线	10	595	D5000维护	42.2	2022-03-20	7.09	轻载	6482.88	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏 I 段母线	9	6900	6482.88
七滨二线	10	595	D5000维护	46.11	2022-03-20	7.75	轻载	6415.15	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏III段母线	7	4920	6415.15
商场线	10	595	D5000维护	19.51	2022-03-20	3.28	轻载	6875.87	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏 V 段母线	11	6861	6875.87
石林110线	10	485	经验值	68.1	2022-03-20	14.04	轻载	4700.65	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏 I 段母线	0		4700.65
西星线	10	595	D5000维护	127.82	2022-03-20	21.48	轻载	4999.94	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	西郊变/#2主变	15	11660	4999.94
玉悦线	10	595	D5000维护	17.58	2022-03-20	2.95	轻载	6909.29	0	徐州.玉潭变/3号主	31.13	10千伏 V 段母线	7	4510	6909.29
沙名一151线	10	485	经验值	74.14	2022-03-20	15.29	轻载	4596.04	0	徐州.沙园变/1号主	15.4	10千伏 V 段母线	11	7860	4596.04
顺康108线	10	485	经验值	272.35	2022-03-20	56.15	中载	1163.04	0	徐州.顺河变/2号主	20.41	10千伏 II 段母线	14	8650	1163.04
泉山线	10	231	D5000维护	73.49	2022-03-20	31.81	轻载	1527.8	0	徐州.泉河变/1号主	5.48	10千伏 I 段母线	32	10945	1527.8
头邦线	10	600	D5000维护	54.49	2022-03-20	9.08	轻载	6330.63	0	徐州.头堡变/1号主	41.49	10千伏 I 段母线	19	14090	6330.63
五荣线	10	600	D5000维护	12.74	2022-03-20	2.12	轻载	7053.74	0	徐州.五段变/1号主	15.62	10千伏 I 段母线	0		7053.74
庙苏132线	10	660	D5000维护	26.98	2022-03-20	4.09	轻载	7534.55	0	徐州.二庙变/2号主	41.58	10千伏III段母线	0		7534.55
双徐1线122线	10	550	D5000维护	3.34	2022-03-20	0.61	轻载	6610.35	0	徐州.双沟变/1号主	14.18	10千伏 II 段母线	0		6610.35
焦国11H线	10	462	D5000维护	178.87	2022-03-20	38.72	轻载	2503.26	0	徐州.焦山变/1号主	28.29	10千伏 I 段母线	26	26250	2503.26
坝郭线	10	300	D5000维护	18.29	2022-03-21	6.1	轻载	3320.42	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏 II 段母线	3	2330	3320.42
坝尚线	10	595	D5000维护	112	2022-03-21	18.82	轻载	5273.94	0	徐州.小坝山变/2号	24.84	10千伏VI段母线	12	7960	5273.94
堤滨线	10	462	D5000维护	39.56	2022-03-21	8.56	轻载	4916.11	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏III段母线	17	12940	4916.11
堤晶线	10	595	D5000维护	41.32	2022-03-21	6.94	轻载	6498.12	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏IV段母线	7	5600	6498.12
堤铜线	10	462	D5000维护	143.3	2022-03-21	31.02	轻载	3119.33	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏 II 段母线	40	21010	3119.33
堤烟线	10	595	D5000维护	137.14	2022-03-21	23.05	轻载	4838.52	0	徐州.堤北变/#1主	39.17	10千伏 II 段母线	27	14720	4838.52
贺保161线	10	595	D5000维护	108.28	2022-03-21	18.2	轻载	5338.37	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏VI段母线	0		5338.37
贺美120线	10	595	D5000维护	88.93	2022-03-21	14.95	轻载	5673.51	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏 II 段母线	23	16470	5673.51
贺庭线贺富线	10	595	D5000维护	151.59	2022-03-21	25.48	轻载	4588.24	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏 II 段母线	23	28970	4588.24
贺星线	10	462	D5000维护	60.44	2022-03-21	13.08	轻载	4554.47	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏 I 段母线	12	7325	4554.47
花龙二线	10	600	D5000维护	32.44	2022-03-21	5.41	轻载	6712.54	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏 II 段母线	5	3660	6712.54
花龙一线	10	595	D5000维护	45.37	2022-03-21	7.63	轻载	6427.97	0	徐州.花园变/1号主	28.03	10千伏 I 段母线	7	5460	6427.97
花元线	10	525	D5000维护	125.1	2022-03-21	23.83	轻载	4198.37	0	徐州.花园变/2号主	21.21	10千伏 II 段母线	22	18215	4198.37

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
黄夏线	10	595	D5000维护	272.35	2022-03-21	45.77	轻载	2496.68	0	徐州.大黄山变/2号	31.3	10千伏II段母线	64	28605	2496.68
惠龙三147线	10	485	经验值	128.88	2022-03-21	26.57	轻载	3647.94	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		3647.94
惠网线	10	175	D5000维护	111.82	2022-03-21	63.9	中载	184.98	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏II段母线	0		184.98
开乐线	10	462	D5000维护	97.03	2022-03-21	21	轻载	3920.73	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏III段母线	35	16240	3920.73
开西线	10	462	D5000维护	78.75	2022-03-21	17.05	轻载	4237.34	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏II段母线	38	18650	4237.34
开杏线开山线	10	595	D5000维护	148.36	2022-03-21	24.93	轻载	4644.18	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏II段母线	28	19150	4644.18
开元二线	10	595	D5000维护	57.13	2022-03-21	9.6	轻载	6224.29	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏IV段母线	18	10155	6224.29
开元一线	10	595	D5000维护	73.65	2022-03-21	12.38	轻载	5938.16	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏I段母线	19	11560	5938.16
开悦二线	10	595	D5000维护	47.64	2022-03-21	8.01	轻载	6388.66	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏IV段母线	18	13050	6388.66
开悦一线	10	595	D5000维护	52.21	2022-03-21	8.77	轻载	6309.5	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏I段母线	18	13050	6309.5
奎中12A线	10	595	D5000维护	34.45	2022-03-21	5.79	轻载	6617.11	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏II段母线	13	10560	6617.11
绿城三线绿紫	10	595	D5000维护	151.55	2022-03-21	25.47	轻载	4588.93	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏III段母线	29	21840	4588.93
绿华一线绿平	10	595	D5000维护	170.89	2022-03-21	28.72	轻载	4253.97	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏III段母线	37	33880	4253.97
彭华152线	10	595	D5000维护	59.43	2022-03-21	9.99	轻载	6184.45	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏V段母线	0		6184.45
彭锦151线	10	595	D5000维护	138.2	2022-03-21	23.23	轻载	4820.16	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏V段母线	0		4820.16
彭郡162线	10	595	D5000维护	87.74	2022-03-21	14.75	轻载	5694.12	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏VI段母线	0		5694.12
彭美153线	10	595	D5000维护	73.85	2022-03-21	12.41	轻载	5934.7	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏V段母线	0		5934.7
彭绣161线	10	595	D5000维护	6.68	2022-03-21	1.12	轻载	7098.08	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏VI段母线	0		7098.08
七道线	10	595	D5000维护	121.6	2022-03-21	20.44	轻载	5107.67	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏V段母线	0		5107.67
七管线	10	595	D5000维护	148.57	2022-03-21	24.97	轻载	4640.55	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏III段母线	0		4640.55
七绿线	10	595	D5000维护	106.97	2022-03-21	17.98	轻载	5361.06	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏III段母线	16	12395	5361.06
桥院二线	10	600	D5000维护	45.7	2022-03-21	7.62	轻载	6482.88	0	徐州.庆云桥变/2号	25.83	10千伏II段母线	0		6482.88
桥院一线	10	600	D5000维护	105.3	2022-03-21	17.55	轻载	5450.6	0	徐州.庆云桥变/1号	20.62	10千伏I段母线	0		5450.6
商和线	10	595	D5000维护	292.46	2022-03-21	49.15	轻载	2148.37	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏VI段母线	62	31615	2148.37
石美136线	10	485	经验值	35.1	2022-03-21	7.24	轻载	5272.21	0				0		5272.21
拾代线	10	595	D5000维护	62.58	2022-03-21	10.52	轻载	6129.89	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏I段母线	20	15200	6129.89
拾科二线	10	595	D5000维护	122.7	2022-03-21	20.62	轻载	5088.62	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏II段母线	27	19810	5088.62
拾科线	10	595	D5000维护	199.86	2022-03-21	33.59	轻载	3752.2	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏I段母线	32	23965	3752.2
苏海线苏天七	10	595	D5000维护	49.23	2022-03-21	8.27	轻载	6361.12	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏II段母线	24	18110	6361.12
苏兰一线苏兰	10	595	D5000维护	116.57	2022-03-21	19.59	轻载	5194.79	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏II段母线	31	23275	5194.79
苏天二线	10	600	D5000维护	84.92	2022-03-21	14.15	轻载	5803.59	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏III段母线	21	14670	5803.59
苏天一109线	10	600	D5000维护	119.38	2022-03-21	19.9	轻载	5206.74	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏I段母线	20	15180	5206.74
苏鑫线苏天六	10	595	D5000维护	130.99	2022-03-21	22.02	轻载	4945.03	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏II段母线	24	21380	4945.03
苏智线苏场线	10	595	D5000维护	103.91	2022-03-21	17.46	轻载	5414.06	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏II段母线	26	26205	5414.06
佟美线	10	595	D5000维护	98.06	2022-03-21	16.48	轻载	5515.38	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	10千伏V段母线	32	17040	5515.38
佟奕线	10	300	D5000维护	34.03	2022-03-21	11.34	轻载	3047.8	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	0		3047.8
佟置线	10	595	D5000维护	57.82	2022-03-21	9.72	轻载	6212.34	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	15	10770	6212.34
统百线	10	595	D5000维护	198.29	2022-03-21	33.33	轻载	3779.4	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏II段母线	34	23270	3779.4

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
统国二线	10	595	D5000维护	147.28	2022-03-21	24.75	轻载	4662.89	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏IV段母线	26	17400	4662.89
统路线	10	595	D5000维护	403.8	2022-03-21	67.87	中载	219.96	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏II段母线	87	26610	219.96
吴翠二线	10	595	D5000维护	59.4	2022-03-21	9.98	轻载	6184.97	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	8	7650	6184.97
吴翠一线	10	595	D5000维护	85.92	2022-03-21	14.44	轻载	5725.65	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	8	8450	5725.65
吴花二线	10	525	D5000维护	81.72	2022-03-21	15.57	轻载	4949.71	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	7	7900	4949.71
吴花一线	10	525	D5000维护	71.76	2022-03-21	13.67	轻载	5122.22	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	7	7900	5122.22
吴卡二线	10	425	D5000维护	91.92	2022-03-21	21.63	轻载	3560.65	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	14	10145	3560.65
西翠线	10	595	D5000维护	70.15	2022-03-21	11.79	轻载	5998.78	0				0		5998.78
西康二线	10	462	D5000维护	61.89	2022-03-21	13.4	轻载	4529.35	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏IV段母线	7	5730	4529.35
西天线	10	595	D5000维护	94.07	2022-03-21	15.81	轻载	5584.49	0	徐州.西郊变/#1主	18.11	10千伏I段母线	20	18860	5584.49
西尊154线	10	595	D5000维护	34.64	2022-03-21	5.82	轻载	6613.82	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏II段母线	8	7890	5230
响滨线	10	595	D5000维护	53.91	2022-03-21	9.06	轻载	6280.06	0	徐州.响山变/2号主	26.41	10千伏II段母线	7	5000	6280.06
玉天线	10	595	D5000维护	109.89	2022-03-21	18.47	轻载	5310.49	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏II段母线	84	38230	5310.49
翟本线	10	392	D5000维护	15.04	2022-03-21	3.84	轻载	4492.12	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	0		4492.12
翟科线	10	595	D5000维护	203.91	2022-03-21	34.27	轻载	3682.06	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	46	29790	3682.06
翟泉二线翟永	10	525	D5000维护	107.81	2022-03-21	20.54	轻载	4497.83	0	徐州.翟山变/#2主	43.18	10千伏II段母线	24	12940	4497.83
翟泉一线翟永	10	525	D5000维护	79.1	2022-03-21	15.07	轻载	4995.09	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	14	8070	4995.09
单蒋110线	10	485	经验值	114.54	2022-03-21	23.62	轻载	3896.31	0	徐州.单楼变/2号主	12.59	10千伏II段母线	0		3896.31
丰盛124线	10	600	D5000维护	40.81	2022-03-21	6.8	轻载	6567.57	0	徐州.丰县变/2号主	26.04	10千伏II段母线	6	4800	6567.57
郭安119线	10	455	D5000维护	87.63	2022-03-21	19.26	轻载	3998.67	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏I段母线	40	24510	3998.67
郭鼎二137线	10	455	D5000维护	247.3	2022-03-21	54.35	中载	1233.18	0	徐州.郭楼变/2号主	22.95	10千伏III段母线	17	12370	1233.18
郭鼎一148线	10	600	D5000维护	56.71	2022-03-21	9.45	轻载	6292.18	0	徐州.郭楼变/2号主	22.95	10千伏IV段母线	14	10520	6292.18
郭融135线	10	600	D5000维护	46.51	2022-03-21	7.75	轻载	6468.85	0	徐州.郭楼变/2号主	22.95	10千伏III段母线	21	16630	6468.85
郭新126线	10	455	D5000维护	219.18	2022-03-21	48.17	轻载	1720.22	0	徐州.郭楼变/1号主	42.97	10千伏II段母线	67	42340	1720.22
马一线	10	200	D5000维护	0.4	2022-03-21	0.2	轻载	2417.87	0			10千伏II段母线	0		2417.87
夏开二线	10	595	D5000维护	416	2022-03-21	69.92	中载	8.66	0	徐州.夏桥变/#2主	10.37	10千伏II段母线	57	74980	8.66
杏凤线	10	485	经验值	125.4	2022-03-21	25.86	轻载	3708.21	0	徐州.大杏沃变/1号	43.8	10千伏I段母线	0		3708.21
范安一线	10	600	D5000维护	80.86	2022-03-21	13.48	轻载	5873.9	0	徐州.范庄变/2号主	33.17	10千伏III段母线	24	21640	5873.9
范江线	10	600	D5000维护	53.09	2022-03-21	8.85	轻载	6354.88	0	徐州.范庄变/1号主	33.3	10千伏I段母线	7	8400	6354.88
范屯二线	10	600	D5000维护	117.77	2022-03-21	19.63	轻载	5234.62	0	徐州.范庄变/2号主	33.17	10千伏IV段母线	33	17760	5234.62
范屯三线	10	600	D5000维护	74.36	2022-03-21	12.39	轻载	5986.48	0	徐州.范庄变/1号主	33.3	10千伏I段母线	31	17385	5986.48
范屯一线	10	600	D5000维护	86.13	2022-03-21	14.36	轻载	5782.63	0	徐州.范庄变/1号主	33.3	10千伏II段母线	21	11720	5782.63
汉邦线	10	600	D5000维护	149.98	2022-03-21	25	轻载	4676.75	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏II段母线	29	20380	4676.75
敬泉11C线	10	200	D5000维护	1.07	2022-03-21	0.54	轻载	2406.27	0	徐州.敬安变/2号主	50.4	10千伏I段母线	0		2406.27
龙邵线	10	600	D5000维护	260.05	2022-03-21	43.34	轻载	2770.33	0	徐州.龙北变/3号主	46.55	10千伏VI段母线	78	18605	2770.33
双巨1线126线	10	425	D5000维护	39.27	2022-03-21	9.24	轻载	4472.54	0	徐州.双沟变/1号主	14.18	10千伏II段母线	0		4472.54
徐刘1线	10	600	D5000维护	226.98	2022-03-21	37.83	轻载	3343.11	0	徐州.徐沙河变/1号	34.06	10千伏I段母线	13	7595	3343.11
高成一127线	10	595	D5000维护	106.22	2022-03-21	17.85	轻载	5374.05	0	徐州.高营变/1号主	37.06	10千伏I段母线	49	18235	5374.05

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
高电一117线	10	595	D5000维护	108.45	2022-03-21	18.23	轻载	5335.43	0	徐州.高营变/1号主	37.06	10千伏 I 段母线	0		5335.43
南环二.123线	10	595	D5000维护	137.81	2022-03-21	23.16	轻载	4826.91	0	徐州.南郊变/1号主	29.52	10千伏 II 段母线	23	15700	4826.91
南矿127线	10	462	D5000维护	117.66	2022-03-21	25.47	轻载	3563.42	0	徐州.南郊变/2号主	25.98	南郊变/2号主变	0		3563.42
檀明116线	10	525	D5000维护	347	2022-03-21	66.1	中载	355.06	0	徐州.檀山变/2号主	21.03	10千伏 II 段母线	0		355.06
易安线	10	595	D5000维护	13.36	2022-03-21	2.25	轻载	6982.38	0	江苏.易城变/1号主	107.83	10千伏 I 段母线	6	4120	6982.38
易环二线	10	595	D5000维护	42.54	2022-03-21	7.15	轻载	6476.99	0	江苏.易城变/1号主	107.83	10千伏 III 段母线	40	32310	6476.99
易荟133线	10	595	D5000维护	35.51	2022-03-21	5.97	轻载	6598.75	0	江苏.易城变/1号主	107.83	10千伏 III 段母线	20	17280	6598.75
王灌104线	10	480	D5000维护	73.65	2022-03-21	15.34	轻载	4543.9	0	徐州.王楼变/2号主	7.99	10千伏 II 段母线	53	15680	4543.9
钟星245线	20	384	D5000维护	14.77	2022-03-21	3.85	轻载	8799.6	0	徐州.钟吾变/2号主	74.2	20千伏 IV 段母线	0		8799.6
复锦线	10	525	D5000维护	45.19	2022-03-22	8.61	轻载	5582.41	0	徐州.复兴变/#1主	12.08	10千伏 I 段母线	6	4000	5582.41
惠工二线	10	525	D5000维护	196.69	2022-03-22	37.46	轻载	2958.43	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏 II 段母线	0		2958.43
奎健140线	10	200	D5000维护	61.35	2022-03-22	30.68	轻载	1362.22	0	徐州.奎山变/2号主	36.84	10千伏 IV 段母线	0		1362.22
彭镇165线	10	595	D5000维护	92.31	2022-03-22	15.51	轻载	5614.97	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏 VI 段母线	0		5614.97
石卡116线	10	485	经验值	151.12	2022-03-22	31.16	轻载	3262.74	0	徐州.石桥变/1号主	40	10千伏 I 段母线	0		3262.74
石医132线	10	485	经验值	95.15	2022-03-22	19.62	轻载	4232.14	0				0		4232.14
统城一线	10	385	D5000维护	43.38	2022-03-22	11.27	轻载	3916.4	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏 I 段母线	0		3916.4
统潘线	10	595	D5000维护	35.14	2022-03-22	5.91	轻载	6605.16	0	徐州.统一变/1号主	17.79	10千伏 I 段母线	29	10055	6605.16
吴花四线	10	595	D5000维护	55.32	2022-03-22	9.3	轻载	6255.64	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏 IV 段母线	6	5000	6255.64
吴梅线	10	525	D5000维护	17.88	2022-03-22	3.41	轻载	6055.42	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏 II 段母线	4	2000	6055.42
玉澜116线	10	485	经验值	10.26	2022-03-22	2.12	轻载	5702.44	0	徐州.玉潭变/1号主	72.42	10千伏 I 段母线	0		5702.44
敬阁117线	10	600	D5000维护	70.8	2022-03-22	11.8	轻载	6048.14	0	徐州.敬安变/2号主	50.4	10千伏 I 段母线	0		6048.14
沛啤线	10	100	D5000维护	80.27	2022-03-22	80.27	重载	0	0	徐州.沛县变/1号主	44.91	10千伏 I 段母线	0		0
栖王线	10	600	D5000维护	347.88	2022-03-22	57.98	中载	1249.12	0	徐州.栖山变/2号主	31.72	10千伏 III 段母线	96	24305	1249.12
马东115线	10	595	D5000维护	72.97	2022-03-22	12.26	轻载	5949.94	0	徐州.马山变/1号主	22.18	10千伏 I 段母线	18	5470	5949.94
黑马119线	10	485	经验值	296.33	2022-03-22	61.1	中载	747.7	0	徐州.黑埠变/1号主	24.16	10千伏 I 段母线	0		747.7
纪西二.116线	10	485	经验值	48.3	2022-03-22	9.96	轻载	5043.58	0	徐州.纪集变/2号主	37.38	10千伏 II 段母线	0		5043.58
新化131线	10	600	D5000维护	0.24	2022-03-22	0.04	轻载	7270.24	0	徐州.新沂变/2号主	29.46	10千伏 III 段母线	0		7270.24
河西111线	10	485	经验值	138.29	2022-03-23	28.51	轻载	3484.96	0	徐州.不老河变/1号	31.66	10千伏 I 段母线	0		3484.96
开环线	10	595	D5000维护	151	2022-03-23	25.38	轻载	4598.46	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏 IV 段母线	63	28270	4598.46
新东方线	10	595	D5000维护	6.74	2022-03-23	1.13	轻载	7097.04	0	徐州.新桥变/3号主	33.72	10千伏 V 段母线	11	7660	7097.04
新雅155线	10	485	经验值	4.4	2022-03-23	0.91	轻载	5803.93	0	徐州.新桥变/3号主	33.72	10千伏 V 段母线	0		5803.93
奚贾线	10	600	D5000维护	404.22	2022-03-23	67.37	中载	273.31	0	徐州.奚阁变/1号主	22.49	10千伏 I 段母线	94	19035	273.31
宋祁11E线	10	485	经验值	253.01	2022-03-23	52.17	中载	1498.01	0	徐州.大宋变/1号主	65.49	10千伏 I 段母线	72	20355	1498.01
岚庄线	10	330	D5000维护	0.7	2022-03-23	0.21	轻载	3988.8	0	徐州.岚山变/1号主	11.03	10千伏 II 段母线	0		3988.8
徐天117线	10	425	D5000维护	119.73	2022-03-23	28.17	轻载	3078.98	0	徐州.徐沙河变/1号	34.06	10千伏 I 段母线	0		3078.98
焦滕133线	10	595	手工维护值	246.62	2022-03-23	41.45	轻载	2942.32	0	徐州.焦山变/2号主	73.46	10千伏 III 段母线	59	23780	2942.32
棋专109线	10	550	D5000维护	320.12	2022-03-23	58.2	中载	1123.72	0	徐州.棋盘变/1号主	37.46	10千伏 I 段母线	36	10015	1123.72
河青110线	10	485	经验值	245.43	2022-03-24	50.6	中载	1629.29	0	徐州.不老河变/1号	31.66	10千伏 I 段母线	0		1629.29

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
河纬125线	10	485	经验值	263.22	2022-03-24	54.27	中载	1321.17	0	徐州.不老河变/1号	31.66	10千伏II段母线	0		1321.17
贺丰167线	10	595	D5000维护	157.13	2022-03-24	26.41	轻载	4492.29	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏VI段母线	0		4492.29
沙源108线	10	62	D5000维护	5.5	2022-03-24	8.87	轻载	656.43	0	徐州.沙集变/2号主	25.28	10千伏II段母线	0		656.43
姚古132线	10	550	D5000维护	164	2022-03-24	29.82	轻载	3827.72	0	徐州.姚集变/2号主	12.14	10千伏III段母线	34	13685	3827.72
利宽113线	10	560	D5000维护	251.28	2022-03-24	44.87	轻载	2437.27	0	徐州.利国变/1号主	43.15	10千伏I段母线	85	25241	2437.27
神江124线	10	560	D5000维护	229.68	2022-03-24	41.01	轻载	2811.38	0	徐州.神山变/2号主	26.63	10千伏II段母线	74	24170	2811.38
古建143线	10	462	D5000维护	119.88	2022-03-25	25.95	轻载	3524.97	0	徐州.古彭变/2号主	45.12	10千伏IV段母线	34	16545	3524.97
河工112线	10	485	经验值	207.09	2022-03-25	42.7	轻载	2293.34	0	徐州.不老河变/1号	31.66	10千伏I段母线	0		2293.34
河园124线	10	485	经验值	434.28	2022-03-25	89.54	重载	0	0	徐州.不老河变/1号	31.66	10千伏II段母线	0		0
花河一线	10	462	D5000维护	43.48	2022-03-25	9.41	轻载	4848.21	0	徐州.花园变/1号主	28.03	10千伏I段母线	0		4848.21
惠海线	10	485	经验值	114.29	2022-03-25	23.56	轻载	3900.64	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	惠民变/#3主变	0		3900.64
绿海线	10	595	D5000维护	110.23	2022-03-25	18.53	轻载	5304.6	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏IV段母线	0		5304.6
七文线	10	595	D5000维护	39.82	2022-03-25	6.69	轻载	6524.1	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏IV段母线	1	30	6524.1
佟九11E线	10	485	经验值	20.69	2022-03-25	4.27	轻载	5521.79	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	佟村变/1号主变	0		5521.79
徐工二.125线	10	595	D5000维护	371.76	2022-03-25	62.48	中载	774.9	0	徐州.徐楼变/2号主	27.71	10千伏II段母线	0		774.9
歌许111线	10	600	D5000维护	2.68	2022-03-25	0.45	轻载	7227.98	0	徐州.歌风变/1号主	40	10千伏I段母线	0		7227.98
奚徐一线	10	600	D5000维护	9.38	2022-03-25	1.56	轻载	7111.94	0	徐州.奚阁变/1号主	22.49	10千伏I段母线	0		7111.94
秦园134线	10	600	D5000维护	3.47	2022-03-25	0.58	轻载	7214.3	0	徐州.秦庄变/2号主	47.71	10千伏III段母线	0		7214.3
柳工113线	10	364	D5000维护	119.71	2022-03-25	32.89	轻载	2339.76	0	徐州.柳泉变/1号主	5.73	10千伏I段母线	1	1600	2339.76
纪华103线	10	480	D5000维护	215.5	2022-03-25	44.9	轻载	2087.06	0	徐州.纪集变/1号主	27.94	10千伏I段母线	53	17240	2087.06
惠都123线	10	462	D5000维护	119.56	2022-03-26	25.88	轻载	3530.51	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏III段母线	0		3530.51
惠福121线	10	595	D5000维护	119.74	2022-03-26	20.12	轻载	5139.88	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	17	33940	5139.88
首工一.113线	10	500	D5000维护	80.88	2022-03-26	16.18	轻载	4661.16	0	徐州.首羨变/1号主	19.6	10千伏I段母线	0		4661.16
徐金117线	10	595	D5000维护	86.49	2022-03-26	14.54	轻载	5715.77	0	徐州.徐楼变/1号主	28.9	10千伏I段母线	0		5715.77
范水二线	10	200	D5000维护	101.95	2022-03-26	50.98	中载	659.03	0	徐州.范庄变/2号主	33.17	10千伏IV段母线	0		659.03
墨瓦113线	10	576	D5000维护	73	2022-03-26	12.67	轻载	5719.06	0	徐州.墨河变/1号主	50.73	10千伏I段母线	16	4965	5719.06
河韩123线	10	485	经验值	127.97	2022-03-27	26.39	轻载	3663.7	0	徐州.不老河变/1号	31.66	10千伏II段母线	0		3663.7
贺大线	10	462	D5000维护	24.71	2022-03-27	5.35	轻载	5173.31	0	江苏.贺村变/2号主	74.83	10千伏II段母线	4	3200	5173.31
惠市一.153线	10	485	经验值	119.91	2022-03-27	24.72	轻载	3803.3	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		3803.3
拾安线	10	595	D5000维护	21.98	2022-03-27	3.69	轻载	6833.09	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏VI段母线	0		6833.09
祥坝线160线	10	485	经验值	1	2022-03-27	0.21	轻载	5862.82	0	徐州.祥和变/1号主	39.85	10千伏VI段母线	0		5862.82
祥腾线152线	10	485	经验值	1	2022-03-27	0.21	轻载	5862.82	0	徐州.祥和变/1号主	39.85	10千伏V段母线	0		5862.82
祥泽线122线	10	485	经验值	1	2022-03-27	0.21	轻载	5862.82	0	徐州.祥和变/1号主	39.85	10千伏II段母线	0		5862.82
单晟109线	10	485	经验值	241.25	2022-03-27	49.74	轻载	1701.69	0	徐州.单楼变/1号主	8.95	10千伏I段母线	2	4000	1701.69
宋楼108线	10	400	D5000维护	88.59	2022-03-27	22.15	轻载	3315.22	0	徐州.宋楼变/2号主	13	10千伏II段母线	95	35295	3315.22
徐肖122线	10	595	D5000维护	234.04	2022-03-27	39.33	轻载	3160.21	0	徐州.徐楼变/2号主	27.71	10千伏II段母线	0		3160.21
八石105线	10	443.3	D5000维护	126.86	2022-03-27	28.62	轻载	3177.35	0	徐州.八路变/1号主	5.14	10千伏I段母线	71	15670	3177.35
凤工112线	10	485	经验值	72.75	2022-03-27	15	轻载	4620.11	0	徐州.风云变/1号主	10.05	10千伏I段母线	0		4620.11

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
坝连线	10	300	D5000维护	31.12	2022-03-28	10.37	轻载	3098.2	0	徐州.小坝山变/1号	29.8	10千伏 I 段母线	0		3098.2
奎开113线	10	595	D5000维护	104.59	2022-03-28	17.58	轻载	5402.28	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏 I 段母线	1	6100	5402.28
刘统114线	10	400	D5000维护	73.06	2022-03-28	18.26	轻载	3584.2	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏 I 段母线	0		3584.2
滨都线	10	600	D5000维护	144.76	2022-03-28	24.13	轻载	4767.16	0	徐州.滨城变/1号主	37.51	10千伏 I 段母线	9	5750	4767.16
滨环二线	10	600	D5000维护	128.02	2022-03-28	21.34	轻载	5057.09	0	徐州.滨城变/1号主	37.51	10千伏 I 段母线	10	12280	5057.09
滨润线	10	600	D5000维护	167.88	2022-03-28	27.98	轻载	4366.72	0	徐州.滨城变/1号主	37.51	10千伏 I 段母线	0		4366.72
范华线	10	600	D5000维护	509.53	2022-03-28	84.92	重载	0	0	徐州.范庄变/1号主	33.3	10千伏 I 段母线	0		0
汉都线	10	600	D5000维护	157.56	2022-03-28	26.26	轻载	4545.46	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏 III 段母线	0		4545.46
汉矿一线	10	1000	D5000维护	105.2	2022-03-28	10.52	轻载	10301.94	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏 II 段母线	17	11390	10301.94
孔灌线	10	200	D5000维护	13.48	2022-03-28	6.74	轻载	2191.33	0	徐州.孔庄变/2号主	23.18	10千伏 II 段母线	0		2191.33
鹿华一线	10	600	D5000维护	189.89	2022-03-28	31.65	轻载	3985.51	0	徐州.鹿湾变/2号主	31.48	10千伏 II 段母线	25	16120	3985.51
头华二线	20	400	D5000维护	334.91	2022-03-28	83.73	重载	0	0	徐州.头堡变/1号主	41.49	20千伏 I 段母线	0		0
墩东154线	10	485	经验值	90.6	2022-03-28	18.68	轻载	4310.95	0	徐州.墩集变/3号主	24.6	10千伏 V 段母线	1		4310.95
河岛144线	10	485	经验值	1.76	2022-03-28	0.36	轻载	5849.66	0	徐州.河湾变/2号主	28.88	10千伏 IV 段母线	0		5849.66
沙闸114线	10	30	D5000维护	6.84	2022-03-28	22.8	轻载	245.25	0	徐州.沙集变/2号主	25.28	10千伏 II 段母线	0		245.25
高云129线	10	300	D5000维护	79.14	2022-03-28	26.38	轻载	2266.5	0	徐州.高营变/1号主	37.06	10千伏 I 段母线	4	4630	2266.5
道平112线	10	480	D5000维护	45.52	2022-03-28	9.48	轻载	5031.11	0	徐州.道北变/1号主	9.8	道北变/1号主变	99	25080	5031.11
坝开二线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0				0		7213.78
坝开一线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0				0		7213.78
茶潘线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	江苏.茶庵变/3号主	84.59	茶庵变/3号主变	7	2170	7213.78
大中线	10	245	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	2970.38	0	徐州.大庙变/1号主	31.74	10千伏 I 段母线	0		2970.38
堤鼓二线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.堤北变/#2主	34.16	10千伏 IV 段母线	0		7213.78
古铁120线	10	490	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	5940.76	0	徐州.古彭变/1号主	44.68	10千伏 II 段母线	0		5940.76
贺桥12A线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
贺时153线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	江苏.贺村变/1号主	63.49	10千伏 V 段母线	0		7213.78
花铁线	10	250	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	3031	0	徐州.花园变/#1主	28.03	10千伏 I 段母线	0		3031
黄墩117线	10	364	D5000维护	99.87	2022-03-29	27.44	轻载	2683.39	0	徐州.大黄山变/1号	45.83	10千伏 I 段母线	0		2683.39
开公线	10	485	经验值	32.7	2022-03-29	6.74	轻载	5313.78	0	徐州.开元变/#2主	37.47	10千伏 IV 段母线	0		5313.78
开荣线	10	595	D5000维护	133.77	2022-03-29	22.48	轻载	4896.88	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏 I 段母线	12	9260	4896.88
开雨线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.开元变/#1主	39.31	10千伏 II 段母线	10	8515	7213.78
奎铁11A线	10	266	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	3224.98	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏 I 段母线	0		3224.98
奎王128线	10	525	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	6365.1	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏 II 段母线	0		6365.1
奎沃二.112线	10	371	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	4498	0	徐州.奎山变/1号主	44.91	10千伏 I 段母线	0		4498
刘博119线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.刘湾变/1号主	27.86	10千伏 I 段母线	0		7213.78
绿金线绿玺线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.绿地变/#1主	30.44	10千伏 II 段母线	36	33570	7213.78
绿学线	10	250	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	3031	0	徐州.绿地变/#2主	19.15	10千伏 IV 段母线	0		3031
彭开二线	10	1000	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	12124	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏 II 段母线	93	67560	12124
彭开一线	10	1000	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	12124	0	徐州.彭场变/#1主	27.81	10千伏 I 段母线	48	37560	12124

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
彭橡二线	10	315	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	3819.06	0	徐州.彭场变/2号主	20.42	10千伏II段母线	0		3819.06
七胞线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	江苏.七里沟变/2号	72.93	10千伏III段母线	2	9250	7213.78
七想线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏VI段母线	5	4000	7213.78
商环线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏V段母线	0		5880.14
商沈线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0	江苏.商圈变/3号主	108.57	10千伏V段母线	0		5880.14
拾屯二线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.拾屯变/2号主	17.86	10千伏II段母线	64	45240	7213.78
拾屯一线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.拾屯变/1号主	16.26	10千伏I段母线	69	51120	7213.78
苏广线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0	江苏.苏堤变/#2主	76.6	10千伏II段母线	0		5880.14
苏馨线	10	450	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	5455.8	0	江苏.苏堤变/#1主	73.92	10千伏I段母线	0		5455.8
台西二线157	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
亭工123线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏II段母线	0		7213.78
亭士112线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏I段母线	0		7213.78
亭庄131线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0	江苏.房亭变/1号主	82.11	10千伏III段母线	0		5880.14
佟保线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.佟村变/1号主	17.78	10千伏V段母线	6	1750	7213.78
佟机线	10	595	D5000维护	241.07	2022-03-29	40.52	轻载	3038.45	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	4	5715	3038.45
统科线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏IV段母线	0		7213.78
统龙线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏IV段母线	0		7213.78
统轧线	10	300	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	3637.2	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏IV段母线	0		3637.2
吴锦线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	4	3200	7213.78
吴卡三线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏IV段母线	0		7213.78
吴山线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.吴庄变/2号主	42.84	10千伏III段母线	5	2705	7213.78
吴音一线	10	525	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	6365.1	0	徐州.吴庄变/1号主	36.84	10千伏I段母线	0		6365.1
西冷线	10	300	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	3637.2	0	徐州.西郊变/#2主	5.23	10千伏IV段母线	0		3637.2
仙平127线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0	徐州.仙桃变/2号主	34.94	10千伏II段母线	0		5880.14
响淀线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.响山变/3号主	31.11	10千伏III段母线	0		7213.78
响汇124线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.响山变/2号主	26.41	10千伏II段母线	13	10660	7213.78
响铁线	10	250	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	3031	0	徐州.响山变/2号主	26.41	10千伏II段母线	0		3031
响铜135线	10	595	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7213.78	0	徐州.响山变/3号主	31.11	10千伏III段母线	0		7213.78
杨晶115线	10	1540	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	18670.96	0	江苏.杨台变/#1主	124.64	10千伏I段母线	0		18670.96
杨晶116线	10	1715	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	20792.66	0	江苏.杨台变/#1主	124.64	10千伏I段母线	0		20792.66
杨晶117线	10	600	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7274.4	0	江苏.杨台变/#1主	124.64	10千伏I段母线	0		7274.4
杨晶124线	10	1226	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	14864.02	0	江苏.杨台变/#1主	124.64	10千伏II段母线	0		14864.02
杨晶125线	10	1270	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	15397.48	0	江苏.杨台变/#1主	124.64	10千伏II段母线	0		15397.48
杨晶126线	10	600	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7274.4	0	江苏.杨台变/#1主	124.64	10千伏II段母线	0		7274.4
杨晶135线	10	1540	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	18670.96	0	江苏.杨台变/#2主	109.57	10千伏III段母线	0		18670.96
杨晶137线	10	600	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7274.4	0	江苏.杨台变/#2主	109.57	10千伏III段母线	0		7274.4
杨晶144线	10	1715	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	20792.66	0	江苏.杨台变/#2主	109.57	10千伏IV段母线	0		20792.66
杨晶145线	10	600	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	7274.4	0	江苏.杨台变/#2主	109.57	10千伏IV段母线	0		7274.4

线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
杨晶146线	10	1226	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	14864.02	0	江苏.杨台变/#2主	109.57	10千伏IV段母线	0		14864.02
杨鑫二线	10	1950	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	23641.8	0	江苏.杨台变/#2主	109.57	10千伏III段母线	0		23641.8
杨鑫四线	10	1950	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	23641.8	0	江苏.杨台变/2号主	109.57	杨台变/2号主变	0		23641.8
杨鑫一线	10	1950	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	23641.8	0	江苏.杨台变/#1主	124.64	10千伏I段母线	0		23641.8
园东135线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园工113线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园户116线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园化134线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园黄132线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园建115线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园坡133线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园前117线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园水130线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园塔131线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园医114线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
园张118线	10	485	经验值	0	2022-03-29	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
翟大线	10	300	D5000维护	0	2022-03-29	0	轻载	3637.2	0	徐州.翟山变/#1主	26.45	10千伏I段母线	0		3637.2
屯白线	10	595	D5000维护	85.44	2022-03-29	14.36	轻载	5733.96	0	徐州.屯头变/#1主	6.39	屯头变/#1主变	10	6690	5733.96
滨李线	10	600	D5000维护	104.15	2022-03-29	17.36	轻载	5470.52	0	徐州.滨城变/2号主	36.92	10千伏II段母线	41	11810	5470.52
汉东线	10	600	D5000维护	177.76	2022-03-29	29.63	轻载	4195.6	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏I段母线	59	21685	4195.6
汉玺线	10	1000	D5000维护	228.4	2022-03-29	22.84	轻载	8168.11	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏III段母线	0		8168.11
龙西线	10	600	D5000维护	437.79	2022-03-29	72.96	重载	0	0	徐州.龙北变/3号主	46.55	10千伏VI段母线	32	4635	0
圩工163线	10	485	经验值	43.06	2022-03-29	8.88	轻载	5134.34	0	徐州.戴圩变/3号主	35.98	10千伏VI段母线	0		5134.34
纪开二120线	10	485	经验值	60.58	2022-03-29	12.49	轻载	4830.89	0	徐州.纪集变/2号主	37.38	10千伏II段母线	0		4830.89
惠湖线	10	595	D5000维护	144.18	2022-03-30	24.23	轻载	4716.58	0	徐州.惠民变/#3主	11.63	10千伏I段母线	0		4716.58
七盛线	10	595	D5000维护	29.33	2022-03-30	4.93	轻载	6705.78	0	江苏.七里沟变/3号	52.68	10千伏III段母线	2	800	6705.78
佟欧二线	10	595	D5000维护	108.34	2022-03-30	18.21	轻载	5337.33	0	徐州.佟村变/3号主	18.07	佟村变/3号主变	62	31945	5337.33
统中二线	10	560	D5000维护	146.52	2022-03-30	26.16	轻载	4251.71	0	徐州.统一变/2号主	11.71	10千伏IV段母线	32	23950	4251.71
河谷142线	10	485	经验值	371.6	2022-03-30	76.62	重载	0	0	徐州.河湾变/2号主	28.88	10千伏IV段母线	2		0
吕博119线	10	525	D5000维护	30	2022-03-30	5.71	轻载	5845.5	0	徐州.吕城变/1号主	17.5	10千伏I段母线	0		5845.5
惠铁二线惠金	10	595	D5000维护	266.55	2022-03-31	44.8	轻载	2597.13	0	徐州.惠民变/#2主	37.44	10千伏II段母线	34	29170	2597.13
沙南162线	10	485	经验值	13.35	2022-03-31	2.75	轻载	5648.92	0	徐州.沙园变/3号主	48.57	10千伏VI段母线	0		5648.92
滨街线	10	600	D5000维护	143.84	2022-03-31	23.97	轻载	4783.09	0	徐州.滨城变/1号主	37.51	10千伏I段母线	6	17430	4783.09
滨玺线	10	600	D5000维护	213.42	2022-03-31	35.57	轻载	3577.97	0	徐州.滨城变/2号主	36.92	10千伏II段母线	0		3577.97



线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
										变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
汉学线	10	600	D5000维护	114.99	2022-03-31	19.16	轻载	5282.77	0	徐州.汉城变/1号主	29.27	10千伏 I 段母线	12	10890	5282.77
头邱线	10	400	D5000维护	200.15	2022-03-31	50.04	中载	1383	0	徐州.头堡变/2号主	27.29	10千伏 II 段母线	33	11090	1383
魏河113线	10	600	D5000维护	122.4	2022-03-31	20.4	轻载	5154.43	0	徐州.魏庙变/1号主	3	10千伏 I 段母线	0		3000
阿黑103线	10	400	D5000维护	225.56	2022-03-31	56.39	中载	942.9	0	徐州.阿湖变/1号主	11.25	10千伏 I 段母线	1	100	942.9
古海124线	10	485	经验值	119.04	2022-03-31	24.54	轻载	3818.37	0	徐州.古镇变/1号主	12.44	10千伏 II 段母线	0		3818.37

## 徐州电网受限接入配电线路清单

截止 2022 年 3 月底，徐州电网无超载线路，无受限接入配电线路。

\*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及无锡供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%。