

扬州电网受限接入配电线路清单

截止 2022 年 3 月底，扬州电网受限接入配电线路共 3 条，具体情况如下表所示。

序号	变电站	线路名称	最高负载率 (%)	供电公司 (分部)
1	长沟变	天隆 192 线	109.12	宝应
2	武安变	武新 143 线	102.82	高邮
3	张轩变	永泰 114 线	102.75	高邮

*负面清单编制原则：

10(20)千伏业扩涉及扬州供电公司管辖资产的 10(20)千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%。