

## 扬州电网受限接入配电线路清单

截止 2022 年 6 月底，扬州电网受限接入配电线路共 1 条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称     | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
|----|-----|----------|----------|----------|
| 1  | 新民变 | 砖镇 116 线 | 110.34   | 江都       |

\*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及扬州供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%。