

扬州电网受限接入配电线路清单

截止 2021 年 3 月底，扬州电网受限接入配电线路共 3 条，具体情况如下表所示。

序号	变电站	线路名称	最高负载率 (%)	供电公司 (分部)
1	长沟变	晶品 143 线	103.66	高邮
2	张轩变	轩吉 131 线	108.69	高邮
3	武安变	新瑞 227 线	107.2	宝应

*负面清单编制原则：

10(20)千伏业扩涉及扬州供电公司管辖资产的 10(20)千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%。