

## 扬州电网受限接入配电线路清单

截止 2021 年 9 月底，扬州电网受限接入配电线路共 2 条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称     | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
|----|-----|----------|----------|----------|
| 1  | 长沟变 | 天隆 192 线 | 100.62   | 宝应       |
| 2  | 张轩变 | 永泰 114 线 | 110.5    | 高邮       |

\*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及扬州供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%。