

扬州电网受限接入配电线路清单

截止 2021 年 12 月底，扬州电网受限接入配电线路共 2 条，具体情况如下表所示。

序号	变电站	线路名称	最高负载率（%）	供电公司（分部）
1	张轩变	永泰 114 线	118.02	高邮
2	塘头变	周中 127 线	112.86	江都

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及扬州供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%。