

区域	线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
扬中	奥体1S32线	10	600	D5000维护值	58.9	2022-12-04	9.82	轻载	6254.25	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅱ段母线	8	31235	6254.25
扬中	坝储167线	10	600	D5000维护值	10.73	2022-10-03	1.79	轻载	7088.56	0	镇江.新坝变/1号主变	18.49	10千伏Ⅰ段母线	0		7088.56
扬中	北郊157线	10	550	D5000维护值	223.35	2022-10-03	40.61	轻载	2799.78	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	87	30225	2799.78
扬中	滨江1S26线	10	300	D5000维护值	33.6	2022-12-17	11.2	轻载	3055.25	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅲ段母线	0		3055.25
扬中	博大Ⅰ1Y22线	10	600	D5000维护值	93.36	2022-12-18	15.56	轻载	5657.4	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅱ段母线	0		5657.4
扬中	博大Ⅱ1Y25线	10	600	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	7274.4	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅱ段母线	0		7274.4
扬中	博大Ⅲ1Y44线	10	600	D5000维护值	1.05	2022-10-28	0.18	轻载	7256.21	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅳ段母线	0		7256.21
扬中	仓北1C31线	10	550	D5000维护值	232.23	2022-12-14	42.22	轻载	2645.98	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅲ段母线	22	5120	2645.98
扬中	仓储Ⅰ1C24线	10	550	D5000维护值	103.37	2022-10-08	18.79	轻载	4877.83	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅱ段母线	0		4877.83
扬中	仓东1C22线	10	550	D5000维护值	74.99	2022-11-11	13.63	轻载	5369.37	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅱ段母线	33	8780	5369.37
扬中	仓港1C41线	10	550	D5000维护值	103.4	2022-12-17	18.8	轻载	4877.31	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅳ段母线	52	16795	4877.31
扬中	仓工1C35线	10	720	D5000维护值	0.08	2022-12-11	0.01	轻载	8727.89	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅲ段母线	0		8727.89
扬中	仓江1C21线	10	550	D5000维护值	177.53	2022-10-09	32.28	轻载	3593.38	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅱ段母线	0		3593.38
扬中	仓缆1C13线	10	550	D5000维护值	67.26	2022-12-16	12.23	轻载	5503.26	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅰ段母线	59	15815	5503.26
扬中	仓南1C23线	10	550	D5000维护值	246.62	2022-12-12	44.84	轻载	2396.74	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅱ段母线	0		2396.74
扬中	仓能1C11线	10	550	D5000维护值	5.12	2022-10-03	0.93	轻载	6579.52	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅰ段母线	0		6579.52
扬中	仓三1C44线	10	600	D5000维护值	148.6	2022-11-07	24.77	轻载	4700.65	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅳ段母线	38	56980	4700.65
扬中	仓旺1C16线	10	550	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅰ段母线	0		6668.2
扬中	仓西Ⅰ1C14线	10	550	D5000维护值	229.28	2022-12-09	41.69	轻载	2697.07	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅰ段母线	60	21560	2697.07
扬中	仓新1C25线	10	550	D5000维护值	201.48	2022-12-26	36.63	轻载	3178.57	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅱ段母线	52	12705	3178.57
扬中	仓行1C45线	10	550	D5000维护值	416.01	2022-12-16	75.64	重载	0	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅳ段母线	0		0
扬中	仓园1C43线	10	600	D5000维护值	206.85	2022-11-28	34.48	轻载	3691.76	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅳ段母线	1	3360	3691.76
扬中	仓跃1C32线	10	550	D5000维护值	126.67	2022-12-16	23.03	轻载	4474.28	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅲ段母线	46	16460	4474.28
扬中	仓镇1C26线	10	550	D5000维护值	109.81	2022-12-16	19.97	轻载	4766.29	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅱ段母线	39	9570	4766.29
扬中	长储1C44线	10	553	D5000维护值	17.94	2022-12-19	3.24	轻载	6393.85	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅳ段母线	0		6393.85
扬中	长江128线	10	550	D5000维护值	86.33	2022-10-03	15.7	轻载	5172.96	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅲ段母线	11	11130	5172.96
扬中	城北158线	10	550	D5000维护值	154.03	2022-12-17	28.01	轻载	4000.4	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	36	12630	4000.4
扬中	城南156线	10	550	D5000维护值	118.44	2022-12-17	21.53	轻载	4616.82	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	54	26975	4616.82
扬中	城西125线	10	400	D5000维护值	77.36	2022-12-21	19.34	轻载	3509.72	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅰ段母线	68	20260	3509.72
扬中	城扬168线	10	600	D5000维护值	64.48	2022-10-03	10.75	轻载	6157.61	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	1	5880	6157.61
扬中	城跃166线	10	550	D5000维护值	128.71	2022-12-24	23.4	轻载	4438.94	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	86	25150	4438.94
扬中	城镇222线	10	400	D5000维护值	187.66	2022-12-17	46.92	轻载	1599.33	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅲ段母线	31	13270	1599.33
扬中	储能1C33线	10	550	D5000维护值	0.08	2022-11-29	0.01	轻载	6666.81	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅲ段母线	0		6666.81
扬中	电缆1Y16线	10	550	D5000维护值	126.27	2022-12-08	22.96	轻载	4481.2	0	镇江.油坊变/2号主变	25.2	10千伏Ⅱ段母线	43	9930	4481.2
扬中	东郊159线	10	550	D5000维护值	278.87	2022-12-16	50.7	中载	1838.17	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	101	26250	1838.17

扬中	二墩港174线	10	550	D5000维护值	141.49	2022-11-30	25.73	轻载	4217.59	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	138	40905	4217.59
扬中	丰裕1F01线	10	550	D5000维护值	217.34	2022-12-03	39.52	轻载	2903.87	0	镇江.丰裕变/1号主变	34.29	10千伏Ⅰ段母线	0		2903.87
扬中	复旦1S35线	10	600	D5000维护值	103.1	2022-12-17	17.18	轻载	5488.71	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅱ段母线	59	31450	5488.71
扬中	港北162线	10	550	D5000维护值	167.44	2022-12-17	30.44	轻载	3768.14	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	37	17240	3768.14
扬中	港湾Ⅰ1C34线	10	550	D5000维护值	29.5	2022-12-27	5.36	轻载	6157.26	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅲ段母线	12	9260	6157.26
扬中	港湾Ⅱ1C42线	10	550	D5000维护值	21.05	2022-12-25	3.83	轻载	6303.61	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅳ段母线	12	9260	6303.61
扬中	工厂124线	10	600	D5000维护值	103.03	2022-12-16	17.17	轻载	5489.92	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅲ段母线	28	9665	5489.92
扬中	工会126线	10	550	D5000维护值	264.79	2022-12-17	48.14	轻载	2082.04	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅲ段母线	42	15805	2082.04
扬中	广场163线	10	574	D5000维护值	160.74	2022-10-14	28	轻载	4175.16	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	16	11175	4175.16
扬中	红联1L13线	10	550	D5000维护值	224.4	2022-12-16	40.8	轻载	2781.59	0	镇江.110kV联合变/1号	24	10千伏Ⅰ段母线	0		2781.59
扬中	红专1C12线	10	550	D5000维护值	121.01	2022-12-29	22	轻载	4572.31	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅰ段母线	45	21135	4572.31
扬中	花城Ⅰ1Y24线	10	600	D5000维护值	89.49	2022-12-17	14.92	轻载	5724.43	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅱ段母线	11	8410	5724.43
扬中	花城Ⅱ1Y43线	10	600	D5000维护值	119.56	2022-12-17	19.93	轻载	5203.62	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅳ段母线	13	10580	5203.62
扬中	花城Ⅳ234线	10	600	D5000维护值	92.48	2022-12-17	15.41	轻载	5672.65	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅵ段母线	46	21140	5672.65
扬中	花苑Ⅰ193线	10	550	D5000维护值	98.13	2022-11-03	17.84	轻载	4968.59	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏Ⅰ段母线	38	15665	4968.59
扬中	花苑Ⅱ182线	10	550	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0	镇江.西来变/2号主变	25.89	10千伏Ⅳ段母线	6	3545	6668.2
扬中	华鹏166线	10	200	D5000维护值	10.32	2022-11-15	5.16	轻载	2246.06	0	镇江.新坝变/2号主变	20.41	10千伏Ⅱ段母线	0		2246.06
扬中	华庭1S34线	10	600	D5000维护值	139	2022-12-17	23.17	轻载	4866.92	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅱ段母线	25	21735	4866.92
扬中	化工Ⅰ1C22线	10	553	D5000维护值	93.75	2022-10-27	16.95	轻载	5080.82	0	镇江.长旺变/1号主变	32.44	10千伏Ⅱ段母线	17	4910	5080.82
扬中	化工Ⅱ1C42线	10	553	D5000维护值	82.03	2022-12-28	14.83	轻载	5283.81	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅳ段母线	21	4875	5283.81
扬中	环北1Y23线	10	550	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅱ段母线	31	20245	6668.2
扬中	环南Ⅰ1S43线	10	600	D5000维护值	138.5	2022-12-17	23.08	轻载	4875.58	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅳ段母线	20	15075	4875.58
扬中	环南Ⅱ1S31线	10	600	D5000维护值	124.8	2022-12-17	20.8	轻载	5112.86	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅱ段母线	31	22480	5112.86
扬中	健康151线	10	550	D5000维护值	171.29	2022-12-17	31.14	轻载	3701.46	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	69	21965	3701.46
扬中	江南165线	10	501	D5000维护值	111.5	2022-10-30	22.26	轻载	4142.94	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	8	7490	4142.94
扬中	胶鞋165线	10	540	D5000维护值	120.72	2022-10-05	22.36	轻载	4456.09	0	镇江.新坝变/1号主变	18.49	10千伏Ⅰ段母线	62	18700	4456.09
扬中	金陵Ⅰ1S16线	10	600	D5000维护值	50.6	2022-12-29	8.43	轻载	6398.01	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅰ段母线	0		6398.01
扬中	金陵Ⅱ1S41线	10	600	D5000维护值	60.1	2022-12-17	10.02	轻载	6233.47	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅳ段母线	0		6233.47
扬中	金星226线	10	550	D5000维护值	86.33	2022-12-17	15.7	轻载	5172.96	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅵ段母线	36	9500	5172.96
扬中	锦程153线	10	550	D5000维护值	208.7	2022-11-03	37.95	轻载	3053.52	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	56	15610	3053.52
扬中	开闭所1号进	10	2000	D5000维护值	391.5	2022-12-17	19.58	轻载	17467.2	0				0		17467.22
扬中	开闭所2号进	10	2000	D5000维护值	642.34	2022-12-17	32.12	轻载	13122.7	0				0		13122.67
扬中	丽笙1Y45线	10	600	D5000维护值	15.47	2022-11-30	2.58	轻载	7006.46	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅳ段母线	0		7006.46
扬中	联北117线	10	550	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏Ⅰ段母线	0		4950
扬中	联北1L25线	10	550	D5000维护值	153.96	2022-12-28	27.99	轻载	4001.61	0	镇江.110kV联合变/1号	24	10千伏Ⅱ段母线	39	9480	4001.61
扬中	联城113线	10	300	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏Ⅰ段母线	15	2730	3637.2
扬中	联春1L42线	10	550	D5000维护值	338.64	2022-12-22	61.57	中载	802.96	0	镇江.110kV联合变/2号	29.3	10千伏Ⅳ段母线	0		802.96
扬中	联东115线	10	300	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏Ⅰ段母线	51	14090	3637.2
扬中	联工1L22线	10	550	D5000维护值	320.52	2022-12-16	58.28	中载	1116.79	0	镇江.110kV联合变/1号	24	10千伏Ⅱ段母线	0		1116.79

扬中	联合1L11线	10	550	D5000维护值	91.32	2022-10-08	16.6	轻载	5086.54	0	镇江.110kV联合变/1号	24	10千伏Ⅰ段母线	0		5086.54
扬中	联化1L21线	10	550	D5000维护值	81	2022-12-03	14.73	轻载	5265.28	0	镇江.110kV联合变/1号	24	10千伏Ⅱ段母线	0		5265.28
扬中	联南1L14线	10	550	D5000维护值	402.48	2022-12-17	73.18	重载	0	0	镇江.110kV联合变/1号	24	10千伏Ⅰ段母线	0		0
扬中	联胜1L12线	10	550	D5000维护值	56.04	2022-12-16	10.19	轻载	5697.59	0	镇江.110kV联合变/1号	24	10千伏Ⅰ段母线	12	7695	5697.59
扬中	联西114线	10	300	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/2号主	3.92	10千伏Ⅱ段母线	13	2435	3637.2
扬中	联云1L24线	10	600	D5000维护值	188.04	2022-12-17	31.34	轻载	4017.55	0	镇江.110kV联合变/1号	24	10千伏Ⅱ段母线	34	25345	4017.55
扬中	联镇112线	10	550	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/2号主	3.92	10千伏Ⅱ段母线	52	10635	3920
扬中	码头1C43线	10	553	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6704.57	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅳ段母线	0		6704.57
扬中	美凯龙1L32线	10	600	D5000维护值	58.32	2022-12-14	9.72	轻载	6264.3	0	镇江.110kV联合变/2号	29.3	10千伏Ⅲ段母线	15	7690	6264.3
扬中	名都182线	10	600	D5000维护值	110.05	2022-12-22	18.34	轻载	5368.33	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	26	20090	5368.33
扬中	明珠236线	10	550	D5000维护值	269.01	2022-12-17	48.91	轻载	2008.95	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅵ段母线	63	27250	2008.95
扬中	南郊154线	10	550	D5000维护值	184.32	2022-12-22	33.51	轻载	3475.78	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	64	22655	3475.78
扬中	年丰164线	10	550	D5000维护值	119.93	2022-11-03	21.81	轻载	4591.01	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	31	7060	4591.01
扬中	农具197线	10	150	D5000维护值	126.01	2022-12-06	84.01	重载	0	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏Ⅰ段母线	0		0
扬中	农商1F03线	10	550	D5000维护值	65.59	2022-10-03	11.93	轻载	5532.18	0	镇江.丰裕变/1号主变	34.29	10千伏Ⅰ段母线	0		5532.18
扬中	前进220线	10	550	D5000维护值	145.23	2022-12-17	26.41	轻载	4152.82	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅲ段母线	30	13805	4152.82
扬中	人医1Y21线	10	300	D5000维护值	137.58	2022-12-19	45.86	轻载	1254.31	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅱ段母线	0		1254.31
扬中	三茅122线	10	550	D5000维护值	274.11	2022-12-17	49.84	轻载	1920.61	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅴ段母线	78	32840	1920.61
扬中	沙北1S13线	10	550	D5000维护值	278.5	2022-12-17	50.64	中载	1844.58	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅰ段母线	114	54365	1844.58
扬中	沙城1S12线	10	550	D5000维护值	178	2022-10-02	32.36	轻载	3585.24	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅰ段母线	44	14045	3585.24
扬中	沙东1S24线	10	600	D5000维护值	185	2022-12-14	30.83	轻载	4070.2	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅲ段母线	85	27260	4070.2
扬中	沙联1S25线	10	574	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6959.18	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅲ段母线	0		6959.18
扬中	上水169线	10	600	D5000维护值	136.68	2022-10-13	22.78	轻载	4907.1	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	14	9345	4907.1
扬中	上雅1S42线	10	600	D5000维护值	101.8	2022-12-17	16.97	轻载	5511.22	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅳ段母线	52	29570	5511.22
扬中	世纪Ⅰ1S11线	10	600	D5000维护值	70.4	2022-12-17	11.73	轻载	6055.07	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅰ段母线	22	15490	6055.07
扬中	世纪Ⅱ1S45线	10	600	D5000维护值	37.3	2022-11-11	6.22	轻载	6628.36	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅳ段母线	2	1600	6628.36
扬中	水厂Ⅰ155线	10	250	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	3031	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	0		3031
扬中	水厂Ⅱ1F14线	10	550	D5000维护值	109.46	2022-10-19	19.9	轻载	4772.35	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.5	10千伏Ⅱ段母线	0		4772.35
扬中	水泥Ⅰ1C12线	10	400	D5000维护值	264.58	2022-10-16	66.14	中载	267.07	0	镇江.长旺变/1号主变	32.44	10千伏Ⅰ段母线	0		267.07
扬中	水泥Ⅱ1C32线	10	300	D5000维护值	246.09	2022-12-23	82.03	重载	0	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅲ段母线	0		0
扬中	通威168线	10	400	D5000维护值	315.36	2022-10-08	78.84	重载	0	0	镇江.新坝变/2号主变	20.41	10千伏Ⅱ段母线	1	6400	0
扬中	万奥1W31线	10	550	手工维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅲ段母线	0		6668.2
扬中	万城1W33线	10	550	手工维护值	73.57	2022-12-16	13.38	轻载	5393.97	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅲ段母线	0		5393.97
扬中	万东1W32线	10	550	手工维护值	84.83	2022-12-24	15.42	轻载	5198.94	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅲ段母线	0		5198.94
扬中	万府1W44线	10	550	手工维护值	52.46	2022-12-17	9.54	轻载	5759.59	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅳ段母线	0		5759.59
扬中	万丽1W35线	10	550	手工维护值	1.72	2022-10-12	0.31	轻载	6638.41	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅲ段母线	0		6638.41
扬中	万联1W21线	10	550	手工维护值	156.82	2022-12-24	28.51	轻载	3952.08	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅱ段母线	0		3952.08
扬中	万南1W43线	10	550	手工维护值	1.76	2022-12-29	0.32	轻载	6637.72	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅳ段母线	0		6637.72
扬中	万新Ⅱ1W41	10	550	手工维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅳ段母线	0		6668.2

扬中	万镇1W42线	10	550	手工维护值	248.7	2022-12-16	45.22	轻载	2360.72	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅳ段母线	0		2360.72
扬中	旺北1C13线	10	553	D5000维护值	105.47	2022-12-03	19.07	轻载	4877.83	0	镇江.长旺变/1号主变	32.44	10千伏Ⅰ段母线	32	8440	4877.83
扬中	旺长1C23线	10	553	D5000维护值	152.93	2022-11-29	27.65	轻载	4055.82	0	镇江.长旺变/1号主变	32.44	10千伏Ⅱ段母线	52	13190	4055.82
扬中	旺东1C33线	10	553	D5000维护值	235.55	2022-10-26	42.59	轻载	2624.85	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅲ段母线	51	10790	2624.85
扬中	旺港1C41线	10	553	D5000维护值	217.97	2022-12-03	39.42	轻载	2929.33	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅳ段母线	43	10220	2929.33
扬中	旺江1C11线	10	553	D5000维护值	131.84	2022-10-26	23.84	轻载	4421.1	0	镇江.长旺变/1号主变	32.44	10千伏Ⅰ段母线	16	13000	4421.1
扬中	旺隆1C34线	10	550	D5000维护值	217.97	2022-12-16	39.63	轻载	2892.96	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅲ段母线	86	23865	2892.96
扬中	旺南1C21线	10	553	D5000维护值	117.77	2022-12-16	21.3	轻载	4664.8	0	镇江.长旺变/1号主变	32.44	10千伏Ⅱ段母线	64	14945	4664.8
扬中	旺沙1C14线	10	553	D5000维护值	45.7	2022-10-07	8.26	轻载	5913.05	0	镇江.长旺变/1号主变	32.44	10千伏Ⅰ段母线	23	6925	5913.05
扬中	旺园1C35线	10	550	D5000维护值	93.16	2022-12-16	16.94	轻载	5054.67	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅲ段母线	10	3525	5054.67
扬中	旺镇1C31线	10	553	D5000维护值	202.15	2022-12-01	36.56	轻载	3203.33	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅲ段母线	55	13315	3203.33
扬中	吾悦Ⅰ1S27线	10	600	D5000维护值	124.7	2022-10-02	20.78	轻载	5114.6	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅲ段母线	0		5114.6
扬中	吾悦Ⅱ1W34	10	550	手工维护值	209.78	2022-10-02	38.14	轻载	3034.81	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅲ段母线	0		3034.81
扬中	物流Ⅰ1C15线	10	553	D5000维护值	154.69	2022-11-18	27.97	轻载	4025.34	0	镇江.长旺变/1号主变	32.44	10千伏Ⅰ段母线	3	2080	4025.34
扬中	物流Ⅱ1C45线	10	553	D5000维护值	365.63	2022-10-06	66.12	中载	371.86	0	镇江.长旺变/2号主变	27.46	10千伏Ⅳ段母线	3	7030	371.86
扬中	西北183线	10	550	D5000维护值	142.75	2022-12-02	25.95	轻载	4195.77	0	镇江.西来变/2号主变	25.89	10千伏Ⅳ段母线	28	8680	4195.77
扬中	西东Ⅰ185线	10	550	D5000维护值	212.8	2022-12-16	38.69	轻载	2982.5	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏Ⅰ段母线	27	15750	2982.5
扬中	西东Ⅱ187线	10	550	D5000维护值	86.88	2022-10-15	15.8	轻载	5163.44	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏Ⅰ段母线	39	13480	5163.44
扬中	西郊161线	10	550	D5000维护值	144.91	2022-10-03	26.35	轻载	4158.36	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	35	13845	4158.36
扬中	西来189线	10	550	D5000维护值	194.16	2022-12-28	35.3	轻载	3305.35	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏Ⅰ段母线	76	30430	3305.35
扬中	西南191线	10	550	D5000维护值	86.47	2022-12-17	15.72	轻载	5170.54	0	镇江.西来变/2号主变	25.89	10千伏Ⅳ段母线	59	18890	5170.54
扬中	西旺195线	10	550	D5000维护值	123.81	2022-11-03	22.51	轻载	4523.81	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏Ⅰ段母线	13	2960	4523.81
扬中	西兴181线	10	550	D5000维护值	66.13	2022-12-28	12.02	轻载	5522.83	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏Ⅰ段母线	14	2840	5522.83
扬中	西阳184线	10	550	D5000维护值	105.81	2022-10-03	19.24	轻载	4835.57	0	镇江.西来变/2号主变	25.89	10千伏Ⅳ段母线	60	13490	4835.57
扬中	县中1S22线	10	600	D5000维护值	62.2	2022-12-01	10.37	轻载	6197.1	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅲ段母线	2	8000	6197.1
扬中	香江Ⅰ1S23线	10	600	D5000维护值	8.5	2022-12-08	1.42	轻载	7127.18	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅲ段母线	0		7127.18
扬中	香江Ⅱ1W45	10	550	手工维护值	16.37	2022-11-21	2.98	轻载	6384.67	0	江苏.万太变/2号主变	112.45	10千伏Ⅳ段母线	0		6384.67
扬中	香畔Ⅰ167线	10	540	D5000维护值	120.05	2022-11-21	22.23	轻载	4467.69	0	镇江.城东变/1号主变	30.62	10千伏Ⅰ段母线	0		4467.69
扬中	香畔Ⅱ1Y26线	10	600	D5000维护值	50.46	2022-11-04	8.41	轻载	6400.43	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅱ段母线	0		6400.43
扬中	新北162线	10	550	D5000维护值	132.6	2022-10-03	24.11	轻载	4371.57	0	镇江.新坝变/2号主变	20.41	10千伏Ⅱ段母线	0		4371.57
扬中	新城123线	10	600	D5000维护值	209.58	2022-12-24	34.93	轻载	3644.47	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅰ段母线	96	46235	3644.47
扬中	新储170线	10	600	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	7274.4	0	镇江.新坝变/2号主变	20.41	10千伏Ⅱ段母线	0		7274.4
扬中	新江161线	10	550	D5000维护值	143.04	2022-10-03	26.01	轻载	4190.75	0	镇江.新坝变/1号主变	18.49	10千伏Ⅰ段母线	55	12540	4190.75
扬中	新南163线	10	550	D5000维护值	204.72	2022-10-12	37.22	轻载	3122.45	0	镇江.新坝变/1号主变	18.49	10千伏Ⅰ段母线	106	33845	3122.45
扬中	新宁164线	10	200	D5000维护值	83.84	2022-11-16	41.92	轻载	972.69	0	镇江.新坝变/2号主变	20.41	10千伏Ⅱ段母线	0		972.69
扬中	新区230线	10	500	D5000维护值	198.15	2022-12-16	39.63	轻载	2630.04	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅵ段母线	110	41915	2630.04
扬中	新生1L31线	10	550	D5000维护值	233.4	2022-12-24	42.44	轻载	2625.71	0	镇江.110kV联合变/2号	29.3	10千伏Ⅲ段母线	31	13390	2625.71
扬中	新西169线	10	540	D5000维护值	223.56	2022-10-14	41.4	轻载	2674.9	0	镇江.新坝变/1号主变	18.49	10千伏Ⅰ段母线	229	59065	2674.9
扬中	新扬223线	10	400	D5000维护值	111.71	2022-12-17	27.93	轻载	2914.78	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅰ段母线	24	10655	2914.78

扬中	行政228线	10	400	D5000维护值	82.99	2022-10-03	20.75	轻载	3412.21	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅵ段母线	4	6500	3412.21
扬中	扬北235线	10	550	D5000维护值	139.25	2022-10-14	25.32	轻载	4256.39	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅴ段母线	73	22725	4256.39
扬中	扬润1Y42线	10	540	D5000维护值	105.67	2022-10-02	19.57	轻载	4716.76	0	镇江.扬中变/2号主变	34.62	10千伏Ⅳ段母线	2	6200	4716.76
扬中	扬西231线	10	550	D5000维护值	141.89	2022-12-18	25.8	轻载	4210.67	0				0		4210.67
扬中	扬子129线	10	400	D5000维护值	120.73	2022-12-17	30.18	轻载	2758.56	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅰ段母线	39	26240	2758.56
扬中	迎江Ⅰ1S14线	10	550	D5000维护值	249.8	2022-10-27	45.42	轻载	2341.66	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅰ段母线	40	12425	2341.66
扬中	永八Ⅰ1Y11线	10	553	D5000维护值	239.53	2022-10-08	43.31	轻载	2555.91	0	江苏.永胜变/#1主变	153.44	10千伏Ⅰ段母线	91	26420	2555.91
扬中	永八Ⅱ1Y31线	10	550	D5000维护值	271.54	2022-12-08	49.37	轻载	1965.13	0	江苏.永胜变/#2主变	155.85	10千伏Ⅲ段母线	67	19150	1965.13
扬中	永北1Y23线	10	550	D5000维护值	228.98	2022-12-03	41.63	轻载	2702.27	0	江苏.永胜变/#1主变	153.44	10千伏Ⅱ段母线	66	15770	2702.27
扬中	永福1Y41线	10	550	D5000维护值	142.1	2022-12-16	25.84	轻载	4207.03	0	江苏.永胜变/#2主变	155.85	10千伏Ⅳ段母线	41	12735	4207.03
扬中	永合1Y34线	10	550	D5000维护值	126.62	2022-12-16	23.02	轻载	4475.14	0	江苏.永胜变/#2主变	155.85	10千伏Ⅲ段母线	63	15400	4475.14
扬中	永利1Y42线	10	550	D5000维护值	221.24	2022-12-08	40.23	轻载	2836.32	0	江苏.永胜变/#2主变	155.85	10千伏Ⅳ段母线	22	13130	2836.32
扬中	永南1Y22线	10	550	D5000维护值	183.25	2022-10-08	33.32	轻载	3494.31	0	江苏.永胜变/#1主变	153.44	10千伏Ⅱ段母线	44	12190	3494.31
扬中	永胜1Y21线	10	550	D5000维护值	93.56	2022-12-08	17.01	轻载	5047.74	0	江苏.永胜变/#1主变	153.44	10千伏Ⅱ段母线	47	12170	5047.74
扬中	永西1Y12线	10	553	D5000维护值	301.44	2022-11-29	54.51	中载	1483.63	0	江苏.永胜变/#1主变	153.44	10千伏Ⅰ段母线	60	14410	1483.63
扬中	永意1Y33线	10	550	D5000维护值	346.46	2022-12-03	62.99	中载	667.51	0	江苏.永胜变/#2主变	155.85	10千伏Ⅲ段母线	34	7655	667.51
扬中	永油1Y14线	10	553	D5000维护值	197.56	2022-11-30	35.73	轻载	3282.83	0	江苏.永胜变/#1主变	153.44	10千伏Ⅰ段母线	37	8695	3282.83
扬中	永园Ⅰ1Y13线	10	600	D5000维护值	1.41	2022-12-09	0.24	轻载	7249.98	0	江苏.永胜变/#1主变	153.44	10千伏Ⅰ段母线	3	850	7249.98
扬中	永园Ⅱ1Y43线	10	600	D5000维护值	272.59	2022-12-08	45.43	轻载	2553.14	0	江苏.永胜变/#2主变	155.85	10千伏Ⅳ段母线	15	20970	2553.14
扬中	永镇1Y32线	10	550	D5000维护值	91.45	2022-12-16	16.63	轻载	5084.29	0	江苏.永胜变/#2主变	155.85	10千伏Ⅲ段母线	32	9595	5084.29
扬中	永政1Y24线	10	550	D5000维护值	280.33	2022-12-16	50.97	中载	1812.88	0	江苏.永胜变/#1主变	153.44	10千伏Ⅱ段母线	37	13510	1812.88
扬中	油北1Y21线	10	550	D5000维护值	160.34	2022-12-09	29.15	轻载	3891.11	0	镇江.油坊变/2号主变	25.2	10千伏Ⅱ段母线	73	17005	3891.11
扬中	油港1Y06线	10	550	D5000维护值	100.01	2022-11-24	18.18	轻载	4936.03	0				0		4936.03
扬中	油华1Y04线	10	550	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
扬中	油隆1Y07线	10	550	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
扬中	油平1Y19线	10	550	D5000维护值	122.99	2022-12-08	22.36	轻载	4538.01	0	镇江.油坊变/2号主变	25.2	10千伏Ⅱ段母线	55	11895	4538.01
扬中	油旺1Y05线	10	550	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
扬中	油西1Y20线	10	550	D5000维护值	249.61	2022-12-05	45.38	轻载	2344.95	0	镇江.油坊变/2号主变	25.2	10千伏Ⅱ段母线	67	20150	2344.95
扬中	油园1Y18线	10	550	D5000维护值	308.21	2022-12-09	56.04	中载	1330	0	镇江.油坊变/2号主变	25.2	10千伏Ⅱ段母线	53	12635	1330
扬中	油镇1Y17线	10	550	D5000维护值	168.91	2022-12-16	30.71	轻载	3742.68	0	镇江.油坊变/2号主变	25.2	10千伏Ⅱ段母线	42	11340	3742.68
扬中	雨润152线	10	550	D5000维护值	159.66	2022-11-14	29.03	轻载	3902.89	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	7	9660	3902.89
扬中	裕东1F07线	10	550	D5000维护值	294.77	2022-11-22	53.59	中载	1562.78	0	镇江.丰裕变/1号主变	34.29	10千伏Ⅰ段母线	0		1562.78
扬中	裕工Ⅰ1F20线	10	550	D5000维护值	223.8	2022-10-08	40.69	轻载	2791.98	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.5	10千伏Ⅳ段母线	0		2791.98
扬中	裕华1F08线	10	550	D5000维护值	277.9	2022-12-16	50.53	中载	1854.97	0	镇江.丰裕变/1号主变	34.29	10千伏Ⅰ段母线	0		1854.97
扬中	裕联1F19线	10	550	D5000维护值	158.32	2022-10-08	28.79	轻载	3926.1	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.5	10千伏Ⅳ段母线	0		3926.1
扬中	裕南1F16线	10	550	D5000维护值	1.69	2022-12-03	0.31	轻载	6638.93	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.5	10千伏Ⅱ段母线	0		6638.93
扬中	裕西1F13线	10	550	D5000维护值	182.62	2022-10-03	33.2	轻载	3505.22	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.5	10千伏Ⅱ段母线	0		3505.22
扬中	裕扬1F15线	10	550	D5000维护值	79.54	2022-10-04	14.46	轻载	5290.57	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.5	10千伏Ⅱ段母线	0		5290.57
扬中	园博Ⅰ1C15线	10	550	D5000维护值	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0	镇江.仓储变/1号主变	33.22	10千伏Ⅰ段母线	0		6668.2

扬中	园丁127线	10	600	D5000维护值	174.24	2022-10-02	29.04	轻载	4256.56	0	镇江.扬中变/1号主变	38.41	10千伏Ⅰ段母线	29	16085	4256.56
扬中	园区1F02线	10	550	D5000维护值	264.42	2022-12-16	48.08	轻载	2088.45	0	镇江.丰裕变/1号主变	34.29	10千伏Ⅰ段母线	0		2088.45
扬中	悦峰Ⅰ1C51线	10	1000	D5000维护值	470.37	2022-11-29	47.04	轻载	3977.19	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅴ段母线	0		3977.19
扬中	悦峰Ⅱ1C52线	10	600	D5000维护值	473.62	2022-12-22	78.94	重载	0	0	镇江.仓储变/2号主变	34.82	10千伏Ⅴ段母线	0		0
扬中	增配Ⅰ1L41线	10	550	D5000维护值	145.08	2022-11-25	26.38	轻载	4155.41	0	镇江.110kV联合变/2号	29.3	10千伏Ⅳ段母线	14	53945	4155.41
扬中	增配Ⅱ1L23线	10	550	D5000维护值	343.2	2022-12-09	62.4	中载	723.98	0	镇江.110kV联合变/1号	24	10千伏Ⅱ段母线	33	19330	723.98
扬中	中大Ⅰ1S33线	10	600	D5000维护值	222.5	2022-12-17	37.08	轻载	3420.7	0	镇江.沙港变/1号主变	28.67	10千伏Ⅱ段母线	74	55230	3420.7
扬中	中大Ⅱ1S21线	10	600	D5000维护值	115.3	2022-12-17	19.22	轻载	5277.4	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅲ段母线	27	18315	5277.4
扬中	中扬1S44线	10	600	D5000维护值	68.7	2022-12-17	11.45	轻载	6084.52	0	镇江.沙港变/2号主变	32.76	10千伏Ⅳ段母线	20	15150	6084.52
扬中	中垠172线	10	600	D5000维护值	2.04	2022-11-23	0.34	轻载	7239.07	0	镇江.城东变/2号主变	31.24	10千伏Ⅱ段母线	0		7239.07