

区域	线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
句容	爱家Ⅰ1G17线	10	482	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	5843.77	0	镇江.郭庄变/2号主变	46.4	10千伏Ⅲ段母线	9	6690	5843.77
句容	爱家Ⅱ1G24线	10	482	D5000维护值	84.6	2023-03-28	17.55	轻载	4378.5	0	镇江.郭庄变/2号主变	46.4	10千伏Ⅳ段母线	0		4378.5
句容	爱家Ⅲ1G14线	10	482	D5000维护值	285.96	2023-03-06	59.33	中载	890.94	0	镇江.郭庄变/2号主变	46.4	10千伏Ⅲ段母线	2	10000	890.94
句容	爱家Ⅳ1G23线	10	550	D5000维护值	414.12	2023-03-23	75.29	重载	0	0	镇江.郭庄变/2号主变	46.4	10千伏Ⅳ段母线	2	19450	0
句容	安头292线	10	482	D5000维护值	121.81	2023-01-05	25.27	轻载	3734.02	0	镇江.白兔变/1号主变	4.9	10千伏Ⅰ段母线	56	18525	3734.02
句容	奥特Ⅰ1G07线	10	482	D5000维护值	195	2023-01-24	40.46	轻载	2466.37	0	镇江.郭庄变/1号主变	34.1	10千伏Ⅱ段母线	0		2466.37
句容	白鹭苑1R16线	10														

句容	城北119线	10	482	D5000维护值	66.46	2023-01-16	13.79	轻载	4692.68	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅱ段母线	53	22965	4692.68
句容	城东Ⅰ114线	10	482	D5000维护值	198.54	2023-02-23	41.19	轻载	2405.06	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅰ段母线	54	25585	2405.06
句容	城南112线	10	482	D5000维护值	105.32	2023-01-15	21.85	轻载	4019.63	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅰ段母线	17	16375	4019.63
句容	城西Ⅰ113线	10	482	D5000维护值	123.99	2023-01-02	25.72	轻载	3696.26	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅲ段母线	27	14205	3696.26
句容	城西Ⅱ111线	10	482	D5000维护值	145.29	2023-01-16	30.14	轻载	3327.35	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅱ段母线	31	18930	3327.35
句容	城中117线	10	482	D5000维护值	208.87	2023-02-14	43.33	轻载	2226.14	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅲ段母线	51	20350	2226.14
句容	赤山湖Ⅰ1G16线	10	482	D5000维护值	147.12	2023-01-24	30.52	轻载	3295.65	0	镇江.郭庄变/2号主变	46.4	10千伏Ⅲ段母线	38	38630	3295.65
句容	赤山湖Ⅱ1G19线	10	482	D5000维护值	45.96	2023-01-25	9.54	轻载	5047.74	0	镇江.郭庄变/2号主变	46.4	10千伏Ⅳ段母线	34	32130	5047.74
句容	崇北172线	10	482	D5000维护值	161.5	2023-01-16	33.51	轻载	3046.59	0	镇江.崇明变/2号主变	33.1	10千伏Ⅲ段母线</			

句容	东姜157线	10	482	D5000维护值	60.43	2023-01-14	12.54	轻载	4797.12	0	镇江.东昌变/1号主变	13	10千伏Ⅰ段母线	35	8715	4797.12
句容	东南273线	10	550	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东南273线	10	482	D5000维护值	122.04	2023-01-25	25.32	轻载	3730.04	0	镇江.御东变/1号主变	18.5	10千伏Ⅰ段母线	68	30845	3730.04
句容	东桥1D15线	10	482	D5000维护值	220.32	2023-01-16	45.71	轻载	2027.83	0	镇江.御东变/2号主变	19.3	10千伏Ⅲ段母线	0		2027.83
句容	东桥279线	10	550	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东润1D12线	10	482	D5000维护值	187.32	2023-01-25	38.86	轻载	2599.39	0	镇江.御东变/1号主变	18.5	10千伏Ⅱ段母线	44	27570	2599.39
句容	东润283线	10	482	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	东上282线	10	550	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东上282线	10	482	D5000维护值	155.76	2023-01-26	32.32	轻载	3146	0	镇江.御东变/1号主变	18.5	10千伏Ⅰ段母线	43	19590	3146
句容	东亭275线	10	482	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	东亭275线	10	482	D5000维护值												

句容	工业园Ⅱ1H24线	10	482	D5000维护值	120.32	2023-03-18	24.96	轻载	3759.83	0	镇江.后白变/2号主变	15.4	10kVⅣ母线	0		3759.83
句容	公园道1J11线	10	482	D5000维护值	190.41	2023-01-28	39.5	轻载	2545.87	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅱ段母线	39	29210	2545.87
句容	固江1M15线	10	482	D5000维护值	137.28	2023-01-25	28.48	轻载	3466.08	0	镇江.黄梅变/2号主变	27.41	10千伏Ⅲ段母线	110	33960	3466.08
句容	官桥213线	10	482	D5000维护值	48.18	2023-01-24	10	轻载	5009.29	0	镇江.陈武变/1号主变	3.72	10千伏Ⅰ段母线	44	10800	3720
句容	光杆Ⅰ1G12线	10	482	D5000维护值	174.48	2023-03-19	36.2	轻载	2821.77	0	镇江.郭庄变/1号主变	34.1	10千伏Ⅱ段母线	2	6030	2821.77
句容	光杆Ⅱ1G13线	10	482	D5000维护值	82.8	2023-03-19	17.18	轻载	4409.67	0	镇江.郭庄变/2号主变	46.4	10千伏Ⅲ段母线	2	100	4409.67
句容	郭陈133线	10	482	D5000维护值	97.2	2023-01-24	20.17	轻载	4160.26	0	镇江.郭庄变/1号主变	34.1	10千伏Ⅰ段母线	86	24195	4160.26
句容	郭戴136线	10	482	D5000维护值	142.6	2023-02-14	29.59	轻载	3373.94	0	镇江.郭庄变/1号主变	34.1	10千伏Ⅰ段母线	125	42735	3373.94
句容	郭港138线	10	482	D5000维护值	347.04	2023-03-29	72	重载	0	0	镇江.郭庄变/1号主变	34.1	10千伏Ⅰ			

句容	后西1H18线	10	482	D5000维护值	121.87	2023-03-03	25.28	轻载	3732.98	0	镇江.后白变/2号主变	15.4	10kV II 母线	0		3732.98
句容	后镇1H14线	10	482	D5000维护值	185.16	2023-01-24	38.41	轻载	2636.8	0	镇江.后白变/2号主变	15.4	10kV II 母线	0		2636.8
句容	花语墅1C21线	10	482	D5000维护值	203.16	2023-02-02	42.15	轻载	2325.04	0	镇江.崇明变/1号主变	35.1	10千伏 II 段母线	102	37000	2325.04
句容	华电 I 1Y12线	10	482	D5000维护值	11.1	2023-01-23	2.3	轻载	5651.52	0	镇江.沿江变/2号主变	21.13	10千伏 II 段母线	2	5050	5651.52
句容	华电 II 1Y04线	10	482	D5000维护值	245.62	2023-03-23	50.96	中载	1589.63	0	镇江.沿江变/1号主变	17.43	10千伏 I 段母线	36	19525	1589.63
句容	黄开 I 1M06线	10	600	D5000维护值	351.8	2023-01-25	58.63	中载	1181.22	0	镇江.黄梅变/1号主变	24.75	10千伏 I 段母线	119	90330	1181.22
句容	黄开 II 1M13线	10	600	D5000维护值	417.2	2023-01-25	69.53	中载	48.5	0	镇江.黄梅变/2号主变	27.41	10千伏III段母线	161	124860	48.5
句容	黄梅187线	10	482	D5000维护值	173.52	2023-02-09	36	轻载	2838.4	0	镇江.崇明变/1号主变	35.1	10千伏 I 段母线	43	11203	2838.4
句容	黄学1M01线	10	482	D5000维护值	254.64	2023-02-23	52.83	中载	1433.4	0	镇江.黄梅变/1号主变	24.75	10			

句容	聚星1G28线	10	482	D5000维护值	75	2023-01-25	15.56	轻载	4544.77	0	镇江.郭庄变/2号主变	46.4	10千伏Ⅳ段母线	4	8000	4544.77
句容	开关站ⅠC18线	10	482	D5000维护值	3.17	2023-02-22	0.66	轻载	5788.86	0	镇江.春城变/2号主变	28.55	10千伏Ⅱ段母线	0		5788.86
句容	开关站ⅠJ109线	10	482	D5000维护值	237.23	2023-01-25	49.22	轻载	1734.94	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅱ段母线	0		1734.94
句容	开关站ⅡJ118线	10	550	D5000维护值	311.67	2023-02-23	56.67	中载	1270.08	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅲ段母线	43	37450	1270.08
句容	可一1H26线	10	482	D5000维护值	27.26	2023-01-02	5.66	轻载	5371.62	0	镇江.和平变/2号主变	13.96	10千伏Ⅲ段母线	4	4970	5371.62
句容	孔塘137线	10	482	D5000维护值	121.44	2023-03-02	25.2	轻载	3740.43	0	镇江.郭庄变/1号主变	34.1	10千伏Ⅰ段母线	70	19758	3740.43
句容	李塔155线	10	482	D5000维护值	81.12	2023-01-24	16.83	轻载	4438.77	0	镇江.磨盘变/2号主变	2.71	10千伏Ⅱ段母线	114	29305	2710
句容	李塔Ⅱ156线	10	482	D5000维护值	71.28	2023-01-24	14.79	轻载	4609.2	0	镇江.磨盘变/1号主变	4.5	10千伏Ⅰ段母线	81	21085	4500
句容	利生1H05线	10	482	D5000维护值	212.15	2023-03-22	44.01	轻载	2169.33	0	镇江.后白变/1号主变	29.75	10kVⅠ母线			

句容	农场163线	10	482	D5000维护值	56.01	2023-02-24	11.62	轻载	4873.67	0	镇江.亭子变/2号主变	30.87	10千伏Ⅱ段母线	19	5855	4873.67
句容	农学1C06线	10	482	D5000维护值	65.89	2023-02-13	13.67	轻载	4702.55	0	镇江.春城变/1号主变	19.48	10千伏Ⅰ段母线	0		4702.55
句容	帕缇亚115线	10	482	D5000维护值	119.54	2023-02-14	24.8	轻载	3773.34	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅰ段母线	3	6230	3773.34
句容	启迪1M10线	10	482	D5000维护值	12.84	2023-03-23	2.66	轻载	5621.38	0	镇江.黄梅变/1号主变	24.75	10千伏Ⅱ段母线	0		5621.38
句容	铃塘1D13线	10	482	D5000维护值	215.04	2023-01-25	44.61	轻载	2119.28	0	镇江.御东变/2号主变	19.3	10千伏Ⅲ段母线	0		2119.28
句容	铃塘271线	10	550	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0				21	7360	6668.2
句容	桥财139线	10	423	D5000维护值	95.81	2023-01-24	22.65	轻载	3469.02	0	镇江.桥头变/1号主变	28.3	10千伏Ⅰ段母线	49	14245	3469.02
句容	桥工Ⅰ138线	10	423	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	5128.45	0	镇江.桥头变/2号主变	27.25	10千伏Ⅱ段母线	3	5650	5128.45
句容	桥工Ⅱ142线	10	482	D5000维护值	11.47	2023-01-24	2.38	轻载	5645.11	0	镇江.桥头变/2号主变	27.25	10千伏Ⅱ段母线	8	2615	5645.11
句容	桥河133线															

句容	石坝1S04线	10	482	D5000维护值	19.48	2023-01-24	4.04	轻载	5506.37	0	镇江.石狮变/1号主变	37.57	10千伏Ⅰ段母线	19	3920	5506.37
句容	石超Ⅱ1S25线	10	482	D5000维护值	150.78	2023-01-03	31.28	轻载	3232.26	0	镇江.石狮变/2号主变	32	10千伏Ⅱ段母线	2	16555	3232.26
句容	石城1S21线	10	482	D5000维护值	293.3	2023-02-23	60.85	中载	763.81	0	镇江.石狮变/2号主变	32	10千伏Ⅱ段母线	50	18450	763.81
句容	石崇1S27线	10	482	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	5843.77	0	镇江.石狮变/2号主变	32	10千伏Ⅱ段母线	0		5843.77
句容	石凤Ⅰ1S06线	10	482	D5000维护值	73.15	2023-03-23	15.18	轻载	4576.81	0	镇江.石狮变/1号主变	37.57	10千伏Ⅰ段母线	19	11150	4576.81
句容	石凤Ⅱ1S07线	10	482	D5000维护值	241.49	2023-01-04	50.1	中载	1661.16	0	镇江.石狮变/1号主变	37.57	10千伏Ⅰ段母线	73	37570	1661.16
句容	石富1S10线	10	482	D5000维护值	27.18	2023-02-13	5.64	轻载	5373.01	0	镇江.石狮变/1号主变	37.57	10千伏Ⅰ段母线	11	9600	5373.01
句容	石开Ⅱ1S23线	10	482	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	石马1S02线	10	482	D5000维护值	133.3	2023-02-22	27.66	轻载	3535.01	0	镇江.石狮变/1号主变	37.57	10千伏Ⅰ段母线	98	30780	3535.01
句容	石桥1S05线	10	48													

句容	吾悦III1J31线	10	482	D5000维护值	122.61	2023-01-26	25.44	轻载	3720.16	0	镇江.句北变/2号主变	11.91	10千伏Ⅵ段母线	1	5710	3720.16
句容	吾悦IV1J32线	10	482	D5000维护值	35.95	2023-01-27	7.46	轻载	5221.11	0	镇江.句北变/2号主变	11.91	10千伏Ⅵ段母线	17	13165	5221.11
句容	五里墩1J15线	10	482	D5000维护值	149.05	2023-02-23	30.92	轻载	3262.22	0	镇江.句北变/1号主变	28.04	10千伏Ⅲ段母线	123	63093	3262.22
句容	五星222线	10	482	D5000维护值	97.27	2023-03-03	20.18	轻载	4159.05	0	镇江.三岔变/1号主变	5.44	10千伏Ⅰ段母线	129	34255	4159.05
句容	西宝1X03线	10	482	D5000维护值	49.01	2023-01-27	10.17	轻载	4994.91	0	江苏.容西变/1号主变	41.22	10千伏Ⅰ段母线	36	39520	4994.91
句容	西京Ⅱ1X08线	10	482	D5000维护值	5.83	2023-01-23	1.21	轻载	5742.79	0	江苏.容西变/1号主变	41.22	10千伏Ⅱ段母线	28	19700	5742.79
句容	西开Ⅰ1X06线	10	482	D5000维护值	116.26	2023-01-25	24.12	轻载	3830.14	0	江苏.容西变/1号主变	41.22	10千伏Ⅰ段母线	47	36580	3830.14
句容	西开Ⅱ1X11线	10	482	D5000维护值	121.44	2023-02-02	25.2	轻载	3740.43	0	江苏.容西变/1号主变	41.22	10千伏Ⅱ段母线	47	36800	3740.43
句容	西开Ⅲ1X14线	10	482	D5000维护值	16.33	2023-01-10	3.39	轻载	5560.93	0	江苏.容西变/1号					

句容	雨润Ⅰ1J25线	10	482	D5000维护值	60.77	2023-01-25	12.61	轻载	4791.23	0	镇江.句北变/2号主变	11.91	10千伏Ⅴ段母线	1	9290	4791.23
句容	雨润Ⅱ1J26线	10	482	D5000维护值	23.68	2023-02-11	4.91	轻载	5433.63	0	镇江.句北变/2号主变	11.91	10千伏Ⅴ段母线	1	4745	5433.63
句容	御东Ⅰ1D07线	10	482	D5000维护值	59.8	2023-01-28	12.41	轻载	4808.03	0	镇江.御东变/1号主变	18.5	10千伏Ⅱ段母线	13	9760	4808.03
句容	御东Ⅱ1D14线	10	482	D5000维护值	25.2	2023-02-14	5.23	轻载	5407.3	0	镇江.御东变/2号主变	19.3	10千伏Ⅲ段母线	11	7830	5407.3
句容	御东Ⅲ1D22线	10	482	D5000维护值	172.56	2023-01-25	35.8	轻载	2855.03	0	镇江.御东变/2号主变	19.3	10千伏Ⅳ段母线	40	30105	2855.03
句容	御东Ⅳ1D16线	10	600	D5000维护值	40.56	2023-01-27	6.76	轻载	6571.9	0	镇江.御东变/2号主变	19.3	10千伏Ⅲ段母线	0		6571.9
句容	御东Ⅴ1D19线	10	600	D5000维护值	120.48	2023-01-27	20.08	轻载	5187.69	0	镇江.御东变/2号主变	19.3	10千伏Ⅳ段母线	0		5187.69
句容	御河1D23线	10	600	D5000维护值	130.68	2023-01-24	21.78	轻载	5011.02	0	镇江.御东变/2号主变	19.3	10千伏Ⅳ段母线	35	27350	5011.02
句容	御玺Ⅰ1D01线	10	482	D5000维护值	99	2023-01-25	20.54	轻载	4129.09	0	镇江.御东变/1号主变	18.5	10千伏Ⅰ段母线			

句容	福三2F13线	20	482	D5000维护值	114.65	2023-02-09	23.79	轻载	7716.06	0	镇江.福地变/1号主变	45.24	20千伏Ⅰ段母线	4	8640	7716.06
句容	福狮Ⅰ2F15线	20	482	D5000维护值	73.85	2023-03-17	15.32	轻载	9129.37	0	镇江.福地变/1号主变	45.24	20千伏Ⅰ段母线	12	10235	9129.37
句容	福狮Ⅱ2F32线	20	482	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主变	42.83	20千伏Ⅲ段母线	1	500	11687.54
句容	福通2F18线	20	482	D5000维护值	25.67	2023-02-14	5.33	轻载	10798.3	0	镇江.福地变/1号主变	45.24	20千伏Ⅰ段母线	11	5750	10798.33
句容	福同2F26线	20	482	D5000维护值	0	2023-01-08	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主变	42.83	20千伏Ⅱ段母线	0		11687.54
句容	福阳Ⅰ2F14线	20	482	D5000维护值	5.98	2023-02-02	1.24	轻载	11480.4	0	镇江.福地变/1号主变	45.24	20千伏Ⅰ段母线	6	9455	11480.39
句容	福阳Ⅱ2F31线	20	482	D5000维护值	107.62	2023-02-23	22.33	轻载	7959.58	0	镇江.福地变/2号主变	42.83	20千伏Ⅲ段母线	12	26540	7959.58
句容	富达2F22线	20	482	D5000维护值	104.8	2023-02-17	21.74	轻载	8057.26	0	镇江.福地变/1号主变	45.24	20千伏Ⅰ段母线	20	10740	8057.26
句容	绿动2F16线	20	482	D5000维护值	347.34	2023-03-31	72.06	重载	0	0	镇江.福地变/1号主变	45.24	20千伏Ⅰ段母线	1	16000	0
句容	狮福Ⅰ2S															