

区域	线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流 日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容 量(kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
扬中	奥体1S32线	10	600	D5000维护	31.8	2023-02-22	5.3	轻载	6723.62	0	镇江.沙港变/1号主变	23.87	10千伏Ⅱ段母线	8	31235	6723.62
扬中	坝储167线	10	600	D5000维护	119.95	2023-01-10	19.99	轻载	5196.87	0	镇江.新坝变/1号主变	25.04	10千伏Ⅰ段母线	0		5196.87
扬中	北郊157线	10	550	D5000维护	191.36	2023-01-24	34.79	轻载	3353.84	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	87	30225	3353.84
扬中	滨江1S26线	10	300	D5000维护	38.2	2023-01-21	12.73	轻载	2975.58	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅲ段母线	0		2975.58
扬中	博大Ⅰ1Y22线	10	600	D5000维护	99.34	2023-01-17	16.56	轻载	5553.83	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅱ段母线	0		5553.83
扬中	博大Ⅱ1Y25线	10	600	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	7274.4	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅱ段母线	0		7274.4
扬中	博大Ⅲ1Y44线	10	600	D5000维护	1.05	2023-01-09	0.18	轻载	7256.21	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅳ段母线	0		7256.21
扬中	仓北1C31线	10	550	D5000维护	239.37	2023-02-10	43.52	轻载	2522.31	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅲ段母线	22	5120	2522.31
扬中	仓储Ⅰ1C24线	10	550	D5000维护	122.41	2023-03-17	22.26	轻载	4548.06	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅱ段母线	0		4548.06
扬中	仓东1C22线	10	550	D5000维护	75.76	2023-01-07	13.77	轻载	5356.04	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅱ段母线	34	8860	5356.04
扬中	仓港1C41线	10	550	D5000维护	92.86	2023-02-09	16.88	轻载	5059.86	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅳ段母线	52	16795	5059.86
扬中	仓工1C35线	10	720	D5000维护	0.07	2023-02-24	0.01	轻载	8728.07	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅲ段母线	0		8728.07
扬中	仓江1C21线	10	550	D5000维护	202.1	2023-03-25	36.75	轻载	3167.83	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅱ段母线	0		3167.83
扬中	仓纜1C13线	10	550	D5000维护	77.28	2023-02-09	14.05	轻载	5329.71	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅰ段母线	59	15815	5329.71
扬中	仓南1C23线	10	550	D5000维护	290	2023-02-09	52.73	中载	1645.4	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅱ段母线	0		1645.4
扬中	仓能1C11线	10	550	D5000维护	0.08	2023-03-28	0.01	轻载	6666.81	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅰ段母线	0		6666.81
扬中	仓三1C44线	10	600	D5000维护	122.84	2023-02-23	20.47	轻载	5146.81	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅳ段母线	39	57480	5146.81
扬中	仓旺1C16线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅰ段母线	0		6668.2
扬中	仓西Ⅰ1C14线	10	550	D5000维护	220.3	2023-02-25	40.05	轻载	2852.6	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅰ段母线	61	23160	2852.6
扬中	仓新1C25线	10	550	D5000维护	208.71	2023-02-17	37.95	轻载	3053.34	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅱ段母线	52	12705	3053.34
扬中	仓行1C45线	10	550	D5000维护	429.35	2023-02-17	78.06	重载	0	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅳ段母线	0		0
扬中	仓园1C43线	10	600	D5000维护	175.19	2023-03-27	29.2	轻载	4240.11	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅳ段母线	1	3360	4240.11
扬中	仓跃1C32线	10	550	D5000维护	124.02	2023-02-14	22.55	轻载	4520.17	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅲ段母线	46	16460	4520.17
扬中	仓镇1C26线	10	550	D5000维护	109.93	2023-02-09	19.99	轻载	4764.21	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅱ段母线	39	9570	4764.21
扬中	长储1C44线	10	553	D5000维护	3.7	2023-01-26	0.67	轻载	6640.49	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅳ段母线	0		6640.49
扬中	长江128线	10	550	D5000维护	73.32	2023-01-15	13.33	轻载	5398.3	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅲ段母线	11	11130	5398.3
扬中	城北158线	10	550	D5000维护	150.05	2023-02-13	27.28	轻载	4069.33	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	36	12530	4069.33
扬中	城南156线	10	550	D5000维护	105.53	2023-01-15	19.19	轻载	4840.42	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	54	26975	4840.42
扬中	城西125线	10	400	D5000维护	70.21	2023-02-10	17.55	轻载	3633.56	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅰ段母线	68	20260	3633.56
扬中	城扬168线	10	600	D5000维护	51.22	2023-02-14	8.54	轻载	6387.27	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	1	5880	6387.27
扬中	城跃166线	10	550	D5000维护	121.48	2023-01-24	22.09	轻载	4564.17	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	86	25150	4564.17
扬中	城镇222线	10	400	D5000维护	162.7	2023-01-15	40.67	轻载	2031.64	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅲ段母线	31	13270	2031.64
扬中	储能1C33线	10	550	D5000维护	0.07	2023-02-26	0.01	轻载	6666.99	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅲ段母线	0		6666.99
扬中	电缆1Y16线	10	550	D5000维护	142.65	2023-02-13	25.94	轻载	4197.5	0	镇江.油坊变/2号主变	14.98	10千伏Ⅱ段母线	43	9930	4197.5

扬中	东郊159线	10	550	D5000维护	296.9	2023-02-13	53.98	中载	1525.89	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	101	26450	1525.89
扬中	二墩港174线	10	550	D5000维护	173.93	2023-02-13	31.62	轻载	3655.73	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	139	41505	3655.73
扬中	丰裕1F01线	10	550	D5000维护	239.3	2023-02-13	43.51	轻载	2523.52	0	镇江.丰裕变/1号主变	29.17	10千伏Ⅰ段母线	0		2523.52
扬中	复旦1S35线	10	600	D5000维护	96.8	2023-01-21	16.13	轻载	5597.82	0	镇江.沙港变/1号主变	23.87	10千伏Ⅱ段母线	59	31450	5597.82
扬中	港北162线	10	550	D5000维护	149.93	2023-01-02	27.26	轻载	4071.41	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	37	17240	4071.41
扬中	港湾Ⅰ1C34线	10	550	D5000维护	300.59	2023-03-22	54.65	中载	1461.98	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅲ段母线	34	19445	1461.98
扬中	港湾Ⅱ1C42线	10	550	D5000维护	33.96	2023-01-21	6.17	轻载	6080.01	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅳ段母线	12	9260	6080.01
扬中	工厂124线	10	600	D5000维护	120.62	2023-02-14	20.1	轻载	5185.26	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅲ段母线	28	9665	5185.26
扬中	工会126线	10	550	D5000维护	236.31	2023-01-15	42.97	轻载	2575.31	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅲ段母线	42	15705	2575.31
扬中	广场163线	10	574	D5000维护	43.91	2023-02-02	7.65	轻载	6198.65	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	16	11175	6198.65
扬中	红联1L13线	10	550	D5000维护	237	2023-02-10	43.09	轻载	2563.36	0	镇江.110kV联合变/1号	15.1	10千伏Ⅰ段母线	0		2563.36
扬中	红专1C12线	10	550	D5000维护	157.2	2023-01-24	28.58	轻载	3945.5	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅰ段母线	45	21135	3945.5
扬中	花城Ⅰ1Y24线	10	600	D5000维护	75.78	2023-02-13	12.63	轻载	5961.89	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅱ段母线	11	8410	5961.89
扬中	花城Ⅱ1Y43线	10	600	D5000维护	106.37	2023-02-13	17.73	轻载	5432.07	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅳ段母线	13	10580	5432.07
扬中	花城Ⅳ234线	10	600	D5000维护	84.75	2023-02-13	14.12	轻载	5806.53	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅵ段母线	46	21140	5806.53
扬中	花苑Ⅰ193线	10	550	D5000维护	87.58	2023-01-24	15.92	轻载	5151.31	0	镇江.西来变/1号主变	19.35	10千伏Ⅰ段母线	38	15815	5151.31
扬中	花苑Ⅱ182线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0	镇江.西来变/2号主变	23.78	10千伏Ⅳ段母线	6	3545	6668.2
扬中	华鹏166线	10	200	D5000维护	12.12	2023-02-09	6.06	轻载	2214.88	0	镇江.新坝变/2号主变	24.27	10千伏Ⅱ段母线	0		2214.88
扬中	华庭1S34线	10	600	D5000维护	135.7	2023-01-15	22.62	轻载	4924.08	0	镇江.沙港变/1号主变	23.87	10千伏Ⅱ段母线	25	21735	4924.08
扬中	化工Ⅰ1C22线	10	553	D5000维护	96.68	2023-03-17	17.48	轻载	5030.07	0	镇江.长旺变/1号主变	32.77	10千伏Ⅱ段母线	17	4910	5030.07
扬中	化工Ⅱ1C42线	10	553	D5000维护	87.89	2023-02-11	15.89	轻载	5182.32	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅳ段母线	21	4875	5182.32
扬中	环北1Y23线	10	550	D5000维护	1.05	2023-02-25	0.19	轻载	6650.01	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅱ段母线	31	20245	6650.01
扬中	环南Ⅰ1S43线	10	600	D5000维护	120.2	2023-02-13	20.03	轻载	5192.54	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅳ段母线	20	15075	5192.54
扬中	环南Ⅱ1S31线	10	600	D5000维护	111.1	2023-02-13	18.52	轻载	5350.15	0	镇江.沙港变/1号主变	23.87	10千伏Ⅱ段母线	31	22480	5350.15
扬中	健康151线	10	550	D5000维护	151.88	2023-02-23	27.61	轻载	4037.64	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	69	21965	4037.64
扬中	江南165线	10	501	D5000维护	58.42	2023-03-07	11.66	轻载	5062.29	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	8	7490	5062.29
扬中	胶鞋165线	10	540	D5000维护	168.96	2023-02-23	31.29	轻载	3620.57	0	镇江.新坝变/1号主变	25.04	10千伏Ⅰ段母线	62	18700	3620.57
扬中	金陵Ⅰ1S16线	10	600	D5000维护	37	2023-01-31	6.17	轻载	6633.56	0	镇江.沙港变/1号主变	23.87	10千伏Ⅰ段母线	0		6633.56
扬中	金陵Ⅱ1S41线	10	600	D5000维护	62.7	2023-02-16	10.45	轻载	6188.44	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅳ段母线	0		6188.44
扬中	金星226线	10	550	D5000维护	87.38	2023-01-28	15.89	轻载	5154.78	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅵ段母线	36	9540	5154.78
扬中	锦程153线	10	550	D5000维护	186.1	2023-02-23	33.84	轻载	3444.95	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	56	15610	3444.95
扬中	开闭所1号进线201线	10	2000	D5000维护	340.51	2023-01-24	17.03	轻载	18350.4	0				0		18350.37
扬中	开闭所2号进线202线	10	2000	D5000维护	575.53	2023-01-16	28.78	轻载	14279.8	0				0		14279.82
扬中	丽笙1Y45线	10	600	D5000维护	20.4	2023-01-15	3.4	轻载	6921.07	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅳ段母线	0		6921.07
扬中	联北117线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏Ⅰ段母线	0		4950
扬中	联北1L25线	10	550	D5000维护	91.08	2023-01-21	16.56	轻载	5090.69	0	镇江.110kV联合变/1号	15.1	10千伏Ⅱ段母线	39	9480	5090.69
扬中	联城113线	10	300	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏Ⅰ段母线	15	2730	3637.2
扬中	联春1L42线	10	550	D5000维护	285.12	2023-01-03	51.84	中载	1729.92	0	镇江.110kV联合变/2号	23.5	10千伏Ⅳ段母线	0		1729.92

扬中	联东115线	10	300	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏Ⅰ段母线	51	14090	3637.2
扬中	联工1L22线	10	550	D5000维护	328.56	2023-02-22	59.74	中载	977.54	0	镇江.110kV联合变/1号	15.1	10千伏Ⅱ段母线	0		977.54
扬中	联合1L11线	10	550	D5000维护	94.8	2023-03-29	17.24	轻载	5026.26	0	镇江.110kV联合变/1号	15.1	10千伏Ⅰ段母线	0		5026.26
扬中	联化1L21线	10	550	D5000维护	83.4	2023-03-22	15.16	轻载	5223.71	0	镇江.110kV联合变/1号	15.1	10千伏Ⅱ段母线	0		5223.71
扬中	联南1L14线	10	550	D5000维护	337.56	2023-01-03	61.37	中载	821.66	0	镇江.110kV联合变/1号	15.1	10千伏Ⅰ段母线	0		821.66
扬中	联胜1L12线	10	550	D5000维护	61.44	2023-02-13	11.17	轻载	5604.06	0	镇江.110kV联合变/1号	15.1	10千伏Ⅰ段母线	12	7695	5604.06
扬中	联西114线	10	300	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/2号主	3.92	10千伏Ⅱ段母线	13	2435	3637.2
扬中	联云1L24线	10	600	D5000维护	152.88	2023-01-27	25.48	轻载	4626.52	0	镇江.110kV联合变/1号	15.1	10千伏Ⅱ段母线	34	25345	4626.52
扬中	联镇112线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/2号主	3.92	10千伏Ⅱ段母线	52	10635	3920
扬中	码头1C43线	10	553	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6704.57	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅳ段母线	0		6704.57
扬中	美凯龙1L32线	10	600	D5000维护	66.24	2023-01-06	11.04	轻载	6127.12	0	镇江.110kV联合变/2号	23.5	10千伏Ⅲ段母线	17	9290	6127.12
扬中	名都182线	10	600	D5000维护	101.54	2023-01-25	16.92	轻载	5515.73	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	26	20090	5515.73
扬中	明珠236线	10	550	D5000维护	257.58	2023-01-16	46.83	轻载	2206.91	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅵ段母线	63	27250	2206.91
扬中	南郊154线	10	550	D5000维护	180.11	2023-01-15	32.75	轻载	3548.69	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	64	22655	3548.69
扬中	年丰164线	10	550	D5000维护	90.3	2023-02-22	16.42	轻载	5104.2	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	31	7060	5104.2
扬中	农具197线	10	150	D5000维护	125.13	2023-03-17	83.42	重载	0	0	镇江.西来变/1号主变	19.35	10千伏Ⅰ段母线	0		0
扬中	农商1F03线	10	550	D5000维护	49.13	2023-02-11	8.93	轻载	5817.27	0	镇江.丰裕变/1号主变	29.17	10千伏Ⅰ段母线	0		5817.27
扬中	前进220线	10	550	D5000维护	141.19	2023-01-16	25.67	轻载	4222.79	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅲ段母线	30	13805	4222.79
扬中	人医1Y21线	10	300	D5000维护	104.7	2023-01-27	34.9	轻载	1823.8	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅱ段母线	0		1823.8
扬中	三茅122线	10	550	D5000维护	250.02	2023-01-25	45.46	轻载	2337.85	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅴ段母线	78	32840	2337.85
扬中	沙北1S13线	10	550	D5000维护	264	2023-01-15	48	轻载	2095.72	0	镇江.沙港变/1号主变	23.87	10千伏Ⅰ段母线	116	55965	2095.72
扬中	沙城1S12线	10	550	D5000维护	131.8	2023-02-13	23.96	轻载	4385.42	0	镇江.沙港变/1号主变	23.87	10千伏Ⅰ段母线	45	14295	4385.42
扬中	沙东1S24线	10	600	D5000维护	166.5	2023-01-15	27.75	轻载	4390.62	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅲ段母线	85	27260	4390.62
扬中	沙联1S25线	10	574	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6959.18	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅲ段母线	0		6959.18
扬中	上水169线	10	600	D5000维护	51.8	2023-02-21	8.63	轻载	6377.22	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	14	9345	6377.22
扬中	上雅1S42线	10	600	D5000维护	117.4	2023-03-28	19.57	轻载	5241.03	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅳ段母线	52	29770	5241.03
扬中	世纪Ⅰ1S11线	10	600	D5000维护	84.5	2023-02-21	14.08	轻载	5810.86	0	镇江.沙港变/1号主变	23.87	10千伏Ⅰ段母线	22	15490	5810.86
扬中	世纪Ⅱ1S45线	10	600	D5000维护	2.1	2023-03-15	0.35	轻载	7238.03	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅳ段母线	2	1600	7238.03
扬中	水厂Ⅰ1S5线	10	250	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	3031	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	0		3031
扬中	水厂Ⅱ1F14线	10	550	D5000维护	86.54	2023-01-16	15.73	轻载	5169.33	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.75	10千伏Ⅱ段母线	0		5169.33
扬中	水泥Ⅰ1C12线	10	400	D5000维护	234.14	2023-01-06	58.54	中载	794.3	0	镇江.长旺变/1号主变	32.77	10千伏Ⅰ段母线	0		794.3
扬中	水泥Ⅱ1C32线	10	300	D5000维护	251.37	2023-03-27	83.79	重载	0	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅲ段母线	0		0
扬中	通威168线	10	400	D5000维护	334.92	2023-01-24	83.73	重载	0	0	镇江.新坝变/2号主变	24.27	10千伏Ⅱ段母线	1	6400	0
扬中	万奥1W31线	10	550	手工维护值	6.22	2023-03-14	1.13	轻载	6560.47	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅲ段母线	0		6560.47
扬中	万城1W33线	10	550	手工维护值	81.58	2023-02-13	14.83	轻载	5255.23	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅲ段母线	0		5255.23
扬中	万东1W32线	10	550	手工维护值	88.51	2023-01-21	16.09	轻载	5135.21	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅲ段母线	0		5135.21
扬中	万府1W44线	10	550	手工维护值	72.91	2023-01-21	13.26	轻载	5405.4	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅳ段母线	0		5405.4
扬中	万丽1W35线	10	550	手工维护值	1.72	2023-03-23	0.31	轻载	6638.41	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅲ段母线	0		6638.41

扬中	万联1W21线	10	550	手工维护值	143.8	2023-02-23	26.15	轻载	4177.58	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅱ段母线	0		4177.58
扬中	万南1W43线	10	550	手工维护值	1.76	2023-01-08	0.32	轻载	6637.72	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅳ段母线	0		6637.72
扬中	万新Ⅱ1W41线	10	550	手工维护值	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅳ段母线	0		6668.2
扬中	万镇1W42线	10	550	手工维护值	268.02	2023-02-13	48.73	轻载	2026.09	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅳ段母线	0		2026.09
扬中	旺北1C13线	10	553	D5000维护	116.02	2023-02-23	20.98	轻载	4695.11	0	镇江.长旺变/1号主变	32.77	10千伏Ⅰ段母线	32	8440	4695.11
扬中	旺长1C23线	10	553	D5000维护	124.8	2023-01-09	22.57	轻载	4543.04	0	镇江.长旺变/1号主变	32.77	10千伏Ⅱ段母线	53	13590	4543.04
扬中	旺东1C33线	10	553	D5000维护	121.29	2023-02-09	21.93	轻载	4603.83	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅲ段母线	51	10790	4603.83
扬中	旺港1C41线	10	553	D5000维护	149.41	2023-02-17	27.02	轻载	4116.79	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅳ段母线	43	10220	4116.79
扬中	旺江1C11线	10	553	D5000维护	151.17	2023-03-23	27.34	轻载	4086.31	0	镇江.长旺变/1号主变	32.77	10千伏Ⅰ段母线	16	13000	4086.31
扬中	旺隆1C34线	10	550	D5000维护	216.21	2023-02-09	39.31	轻载	2923.44	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅲ段母线	87	24265	2923.44
扬中	旺南1C21线	10	553	D5000维护	158.2	2023-03-20	28.61	轻载	3964.55	0	镇江.长旺变/1号主变	32.77	10千伏Ⅱ段母线	64	14945	3964.55
扬中	旺沙1C14线	10	553	D5000维护	73.83	2023-03-02	13.35	轻载	5425.84	0	镇江.长旺变/1号主变	32.77	10千伏Ⅰ段母线	23	6925	5425.84
扬中	旺园1C35线	10	550	D5000维护	100.2	2023-03-21	18.22	轻载	4932.74	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅲ段母线	10	3525	4932.74
扬中	旺镇1C31线	10	553	D5000维护	210.94	2023-02-22	38.14	轻载	3051.09	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅲ段母线	55	13400	3051.09
扬中	吾悦Ⅰ1S27线	10	600	D5000维护	85.3	2023-01-26	14.22	轻载	5797	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅲ段母线	0		5797
扬中	吾悦Ⅱ1W34线	10	550	手工维护值	135.86	2023-01-25	24.7	轻载	4315.1	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅲ段母线	0		4315.1
扬中	物流Ⅰ1C15线	10	553	D5000维护	154.69	2023-03-08	27.97	轻载	4025.34	0	镇江.长旺变/1号主变	32.77	10千伏Ⅰ段母线	3	2080	4025.34
扬中	物流Ⅱ1C45线	10	553	D5000维护	298.83	2023-03-05	54.04	中载	1528.84	0	镇江.长旺变/2号主变	29.95	10千伏Ⅳ段母线	3	7030	1528.84
扬中	西北183线	10	550	D5000维护	137.18	2023-02-21	24.94	轻载	4292.24	0	镇江.西来变/2号主变	23.78	10千伏Ⅳ段母线	28	8680	4292.24
扬中	西东Ⅰ185线	10	550	D5000维护	245.86	2023-02-18	44.7	轻载	2409.9	0	镇江.西来变/1号主变	19.35	10千伏Ⅰ段母线	27	15750	2409.9
扬中	西东Ⅱ187线	10	550	D5000维护	53.11	2023-01-21	9.66	轻载	5748.33	0	镇江.西来变/1号主变	19.35	10千伏Ⅰ段母线	39	13480	5748.33
扬中	西郊161线	10	550	D5000维护	107.34	2023-02-11	19.52	轻载	4809.07	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	35	13845	4809.07
扬中	西来189线	10	550	D5000维护	172.35	2023-02-13	31.34	轻载	3683.1	0	镇江.西来变/1号主变	19.35	10千伏Ⅰ段母线	76	30430	3683.1
扬中	西南191线	10	550	D5000维护	82.36	2023-02-22	14.97	轻载	5241.72	0	镇江.西来变/2号主变	23.78	10千伏Ⅳ段母线	59	18890	5241.72
扬中	西旺195线	10	550	D5000维护	30.25	2023-01-24	5.5	轻载	6144.27	0	镇江.西来变/1号主变	19.35	10千伏Ⅰ段母线	13	2960	6144.27
扬中	西兴181线	10	550	D5000维护	66.48	2023-02-22	12.09	轻载	5516.77	0	镇江.西来变/1号主变	19.35	10千伏Ⅰ段母线	14	2840	5516.77
扬中	西阳184线	10	550	D5000维护	116.95	2023-01-25	21.26	轻载	4642.63	0	镇江.西来变/2号主变	23.78	10千伏Ⅳ段母线	60	13490	4642.63
扬中	县中1S22线	10	600	D5000维护	74.1	2023-02-02	12.35	轻载	5990.99	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅲ段母线	2	8000	5990.99
扬中	香江Ⅰ1S23线	10	600	D5000维护	11.1	2023-02-23	1.85	轻载	7082.15	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅲ段母线	0		7082.15
扬中	香江Ⅱ1W45线	10	550	手工维护值	15.47	2023-02-18	2.81	轻载	6400.26	0	江苏.万太变/2号主变	97.99	10千伏Ⅳ段母线	0		6400.26
扬中	香畔Ⅰ167线	10	540	D5000维护	32.99	2023-01-21	6.11	轻载	5975.57	0	镇江.城东变/1号主变	24.39	10千伏Ⅰ段母线	0		5975.57
扬中	香畔Ⅱ1Y26线	10	600	D5000维护	2.29	2023-01-14	0.38	轻载	7234.74	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅱ段母线	0		7234.74
扬中	新北162线	10	550	D5000维护	216.72	2023-01-25	39.4	轻载	2914.61	0	镇江.新坝变/2号主变	24.27	10千伏Ⅱ段母线	0		2914.61
扬中	新城123线	10	600	D5000维护	202.55	2023-01-24	33.76	轻载	3766.23	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅰ段母线	96	46235	3766.23
扬中	新储170线	10	600	D5000维护	119.96	2023-01-10	19.99	轻载	5196.69	0	镇江.新坝变/2号主变	24.27	10千伏Ⅱ段母线	0		5196.69
扬中	新江161线	10	550	D5000维护	135.6	2023-02-13	24.65	轻载	4319.61	0	镇江.新坝变/1号主变	25.04	10千伏Ⅰ段母线	55	12540	4319.61
扬中	新南163线	10	550	D5000维护	252	2023-03-27	45.82	轻载	2303.56	0	镇江.新坝变/1号主变	25.04	10千伏Ⅰ段母线	108	36975	2303.56
扬中	新宁164线	10	200	D5000维护	83.88	2023-03-14	41.94	轻载	972	0	镇江.新坝变/2号主变	24.27	10千伏Ⅱ段母线	0		972

扬中	新区230线	10	500	D5000维护	208.88	2023-02-13	41.78	轻载	2444.2	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅵ段母线	110	41915	2444.2
扬中	新生1L31线	10	550	D5000维护	210	2023-01-05	38.18	轻载	3031	0	镇江.110kV联合变/2号	23.5	10千伏Ⅲ段母线	31	13390	3031
扬中	新西169线	10	540	D5000维护	223.32	2023-03-18	41.36	轻载	2679.06	0	镇江.新坝变/1号主变	25.04	10千伏Ⅰ段母线	229	59265	2679.06
扬中	新扬223线	10	400	D5000维护	95.53	2023-01-16	23.88	轻载	3195.02	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅰ段母线	24	10655	3195.02
扬中	行政228线	10	400	D5000维护	88.62	2023-02-13	22.16	轻载	3314.7	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅵ段母线	4	6500	3314.7
扬中	扬北235线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅴ段母线	73	22725	6668.2
扬中	扬润1Y42线	10	540	D5000维护	103.74	2023-01-14	19.21	轻载	4750.18	0	镇江.扬中变/2号主变	28.36	10千伏Ⅳ段母线	2	6200	4750.18
扬中	扬西231线	10	550	D5000维护	107.25	2023-02-02	19.5	轻载	4810.63	0				0		4810.63
扬中	扬子129线	10	400	D5000维护	121.44	2023-01-16	30.36	轻载	2746.26	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅰ段母线	39	26240	2746.26
扬中	迎江Ⅰ1S14线	10	550	D5000维护	230.5	2023-02-10	41.91	轻载	2675.94	0	镇江.沙港变/1号主变	23.87	10千伏Ⅰ段母线	42	12425	2675.94
扬中	永八Ⅰ1Y11线	10	553	D5000维护	231.44	2023-03-27	41.85	轻载	2696.03	0	江苏.永胜变/#1主变	166.31	10千伏Ⅰ段母线	91	26420	2696.03
扬中	永八Ⅱ1Y31线	10	550	D5000维护	284.9	2023-02-22	51.8	中载	1733.73	0	江苏.永胜变/#2主变	111.1	10千伏Ⅲ段母线	67	19150	1733.73
扬中	永北1Y23线	10	550	D5000维护	134.71	2023-02-07	24.49	轻载	4335.02	0	江苏.永胜变/#1主变	166.31	10千伏Ⅱ段母线	67	16170	4335.02
扬中	永福1Y41线	10	550	D5000维护	166.72	2023-02-18	30.31	轻载	3780.61	0	江苏.永胜变/#2主变	111.1	10千伏Ⅳ段母线	41	12735	3780.61
扬中	永合1Y34线	10	550	D5000维护	125.57	2023-02-13	22.83	轻载	4493.33	0	江苏.永胜变/#2主变	111.1	10千伏Ⅲ段母线	63	15400	4493.33
扬中	永利1Y42线	10	550	D5000维护	212.1	2023-03-17	38.56	轻载	2994.63	0	江苏.永胜变/#2主变	111.1	10千伏Ⅳ段母线	22	13130	2994.63
扬中	永南1Y22线	10	550	D5000维护	206.12	2023-03-02	37.48	轻载	3098.2	0	江苏.永胜变/#1主变	166.31	10千伏Ⅱ段母线	44	12190	3098.2
扬中	永胜1Y21线	10	550	D5000维护	119.24	2023-02-28	21.68	轻载	4602.96	0	江苏.永胜变/#1主变	166.31	10千伏Ⅱ段母线	47	12170	4602.96
扬中	永西1Y12线	10	553	D5000维护	126.27	2023-01-24	22.83	轻载	4517.58	0	江苏.永胜变/#1主变	166.31	10千伏Ⅰ段母线	61	15740	4517.58
扬中	永意1Y33线	10	550	D5000维护	108.69	2023-03-02	19.76	轻载	4785.69	0	江苏.永胜变/#2主变	111.1	10千伏Ⅲ段母线	34	7855	4785.69
扬中	永油1Y14线	10	553	D5000维护	65.66	2023-01-24	11.87	轻载	5567.34	0	江苏.永胜变/#1主变	166.31	10千伏Ⅰ段母线	37	8695	5567.34
扬中	永园Ⅰ1Y13线	10	600	D5000维护	1.41	2023-01-16	0.24	轻载	7249.98	0	江苏.永胜变/#1主变	166.31	10千伏Ⅰ段母线	3	850	7249.98
扬中	永园Ⅱ1Y43线	10	600	D5000维护	326.41	2023-03-24	54.4	中载	1620.98	0	江苏.永胜变/#2主变	111.1	10千伏Ⅳ段母线	16	23870	1620.98
扬中	永镇1Y32线	10	550	D5000维护	146.32	2023-03-01	26.6	轻载	4133.94	0	江苏.永胜变/#2主变	111.1	10千伏Ⅲ段母线	32	9595	4133.94
扬中	永政1Y24线	10	550	D5000维护	334.15	2023-03-03	60.75	中载	880.72	0	江苏.永胜变/#1主变	166.31	10千伏Ⅱ段母线	38	15510	880.72
扬中	油北1Y21线	10	550	D5000维护	152.05	2023-01-24	27.65	轻载	4034.69	0	镇江.油坊变/2号主变	14.98	10千伏Ⅱ段母线	73	17005	4034.69
扬中	油港1Y06线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
扬中	油华1Y04线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
扬中	油隆1Y07线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
扬中	油平1Y19线	10	550	D5000维护	88.96	2023-01-21	16.17	轻载	5127.41	0	镇江.油坊变/2号主变	14.98	10千伏Ⅱ段母线	55	11895	5127.41
扬中	油旺1Y05线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
扬中	油西1Y20线	10	550	D5000维护	260.48	2023-02-13	47.36	轻载	2156.69	0	镇江.油坊变/2号主变	14.98	10千伏Ⅱ段母线	67	20350	2156.69
扬中	油园1Y18线	10	550	D5000维护	354.11	2023-02-17	64.38	中载	535.01	0	镇江.油坊变/2号主变	14.98	10千伏Ⅱ段母线	53	12635	535.01
扬中	油镇1Y17线	10	550	D5000维护	182.33	2023-02-13	33.15	轻载	3510.24	0	镇江.油坊变/2号主变	14.98	10千伏Ⅱ段母线	42	11340	3510.24
扬中	雨润152线	10	550	D5000维护	112.42	2023-01-15	20.44	轻载	4721.09	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	7	9660	4721.09
扬中	裕东1F07线	10	550	D5000维护	234.41	2023-02-11	42.62	轻载	2608.22	0	镇江.丰裕变/1号主变	29.17	10千伏Ⅰ段母线	0		2608.22
扬中	裕工Ⅰ1F20线	10	550	D5000维护	215.59	2023-02-06	39.2	轻载	2934.18	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.75	10千伏Ⅳ段母线	0		2934.18
扬中	裕华1F08线	10	550	D5000维护	235.39	2023-01-02	42.8	轻载	2591.25	0	镇江.丰裕变/1号主变	29.17	10千伏Ⅰ段母线	0		2591.25

扬中	裕联1F19线	10	550	D5000维护	130.94	2023-01-24	23.81	轻载	4400.32	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.75	10千伏Ⅳ段母线	0		4400.32
扬中	裕南1F16线	10	550	D5000维护	1.7	2023-02-24	0.31	轻载	6638.76	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.75	10千伏Ⅱ段母线	0		6638.76
扬中	裕西1F13线	10	550	D5000维护	249.18	2023-01-21	45.31	轻载	2352.4	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.75	10千伏Ⅱ段母线	0		2352.4
扬中	裕扬1F15线	10	550	D5000维护	77.27	2023-01-07	14.05	轻载	5329.88	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.75	10千伏Ⅱ段母线	0		5329.88
扬中	园博Ⅰ1C15线	10	550	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	6668.2	0	镇江.仓储变/1号主变	30.88	10千伏Ⅰ段母线	0		6668.2
扬中	园丁127线	10	600	D5000维护	146.29	2023-03-07	24.38	轻载	4740.66	0	镇江.扬中变/1号主变	31.47	10千伏Ⅰ段母线	29	16085	4740.66
扬中	园区1F02线	10	550	D5000维护	275.38	2023-02-13	50.07	中载	1898.62	0	镇江.丰裕变/1号主变	29.17	10千伏Ⅰ段母线	0		1898.62
扬中	悦峰Ⅰ1C51线	10	1000	D5000维护	467.13	2023-02-13	46.71	轻载	4033.31	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅴ段母线	0		4033.31
扬中	悦峰Ⅱ1C52线	10	600	D5000维护	465.98	2023-01-24	77.66	重载	0	0	镇江.仓储变/2号主变	30.87	10千伏Ⅴ段母线	0		0
扬中	增配Ⅰ1L41线	10	550	D5000维护	52.8	2023-03-27	9.6	轻载	5753.7	0	镇江.110kV联合变/2号	23.5	10千伏Ⅳ段母线	14	53945	5753.7
扬中	增配Ⅱ1L23线	10	550	D5000维护	262.8	2023-01-02	47.78	轻载	2116.5	0	镇江.110kV联合变/1号	15.1	10千伏Ⅱ段母线	36	21580	2116.5
扬中	中大Ⅰ1S33线	10	600	D5000维护	206	2023-01-27	34.33	轻载	3706.48	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅱ段母线	76	56830	3706.48
扬中	中大Ⅱ1S21线	10	600	D5000维护	100.9	2023-02-15	16.82	轻载	5526.81	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅲ段母线	27	18315	5526.81
扬中	中扬1S44线	10	600	D5000维护	75	2023-01-25	12.5	轻载	5975.4	0	镇江.沙港变/2号主变	30.16	10千伏Ⅳ段母线	20	15150	5975.4
扬中	中垠172线	10	600	D5000维护	0	2023-01-08	0	轻载	7274.4	0	镇江.城东变/2号主变	26.92	10千伏Ⅱ段母线	0		7274.4