

无锡电网受限接入配电线路清单

截至 2023 年 9 月底，无锡电网受限接入配电线路共 48 条，具体情况如下表所示。

序号	变电站	线路名称	最高负载率	供电公司
			(%)	(分部)
1	五村变	10kV 煤栈线 131	101.99%	惠山区
2	兴周变	10kV 兴松线 153	126.88%	江阴市
3	钱家变	10kV 劲松线 162	101.68%	江阴市
4	何巷变	10kV 茂昌线 163	131.95%	江阴市
5	紫霞变	10kV 鹏砣线 135	115.13%	宜兴市
6	临津变	10kV 摆布线 121	119.02%	宜兴市
7	正阳变	10kV 东材线 121	102.90%	锡山区
8	九龙变	10kV 特钢线 144	108.21%	惠山区
9	红力变	10kV 红庄线 149	111.36%	新吴区
10	砂北变	10kV 英迈线 144	121.09%	江阴市
11	闸口变	10kV 橡塑线 162	102.53%	宜兴市
12	毛岸变	10kV 春雨线 123	103.60%	锡山区
13	陈家桥变	10kV 白荡线 125	103.57%	惠山区
14	陈家桥变	10kV 万和线 116	101.57%	惠山区
15	梅村变	10kV 中凯线 146	104.44%	新吴区
16	毛岸变	10kV 长接线 121	109.35%	锡山区
17	陡门变	10kV 戴达线 116	134.64%	惠山区
18	廊下变	10kV 高装线 132	102.23%	锡山区
19	清梅变	10kV 骏丰线 133	106.66%	新吴区
20	张泾变	10kV 胜利线 124	110.78%	锡山区
21	出新变	10kV 长化线 132	100.63%	惠山区
22	紫霞变	10kV 金水线 136	105.19%	宜兴市
23	村前变	10kV 时家线 135	105.39%	惠山区
24	团结变	10kV 得佳线 135	113.61%	锡山区
25	烟山变	10kV 鲸龙线 114	118.39%	宜兴市
26	东桥变	10kV 东壹 134 线	105.19%	锡山区
27	张泾变	10kV 张南线 117	108.52%	锡山区
28	周西变	10kV 金湾线 154	103.72%	江阴市

29	要塞变	10kV 塔要联线 147	105.84%	江阴市
30	要塞变	10kV 时代线 138	109.36%	江阴市
31	塔南变	10kV 塔要联线 132	106.12%	江阴市
32	利港变	10kV 仁联线 122	148.88%	江阴市
33	茂龙变	10kV 茂乐线 161	104%	江阴市
34	景阳变	10kV 金鹅线 133	115.33%	江阴市
35	景阳变	10kV 景阳线 122	139.24%	江阴市
36	通德桥变	10kV 梁开线 114	128.13%	梁溪区
37	张公桥变	10kV 纺城线 126	100.34%	新吴区
38	陈子变	10kV 冯泾线 126	121.37%	江阴市
39	何巷变	10kV 红阳线 152	105.03%	江阴市
40	金兰变	10kV 裕砦线 125	109.15%	宜兴市
41	金塔变	10kV 金龙线 152	117.72%	江阴市
42	峭岐变	10kV 峭西线 141	102.91%	江阴市
43	软件变	10kV 吴都线 142	103.12%	滨湖区
44	砂北变	10kV 胜达线 150	111.31%	江阴市
45	蜀山变	10kV 查林线 112	119.69%	宜兴市
46	阳山变	10kV 粮站线 122	106.7%	惠山区
47	善卷变	10kV 上干线 145	106.53%	宜兴市
48	东桥变	10kV 东舍 113 线	102.71%	锡山区

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及无锡供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

年度最高负荷负载率达到 100%。