

## 泰州电网受限接入配电线路清单

截至 2024 年 3 月底,泰州电网受限接入配电线路共 14 条,具体情况如下表所示:

序号	变电站	线路名称	最高负载率 (%)	供电公司(分部)
1	振兴变	可胜 3#156 线	109.66	市区
2	罗么变	戴垛 279 线	104.42	兴化
3	罗么变	新核 176 线	105	兴化
4	荻垛变	港北 120 线	106.05	兴化
5	陶庄变	工业 164 线	110.5	兴化
6	科园变	致富 177 线	118.65	兴化
7	裴马变	宏申 234 线	119.37	兴化
8	罗么变	新金 175 线	120	兴化
9	纪荀变	泰如 1C6 线	144.62	兴化
10	戴泽变	永勤 183 线	119.97	兴化
11	兴园变	三鑫 123 线	148.24	姜堰
12	溱潼变	锦阳 186 线	133.04	姜堰
13	兴园变	双贵 111 线	132	姜堰
14	沿港变	沿凯 141 线	106.99	泰兴

\*负面清单原则：

10(20)千伏业扩涉及泰州供电公司管辖资产的 10(20)千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负载率达到 100%