

北沿江铁路如皋西牵引站配套 220 千伏供电工程

环境影响评价信息公示

根据《国网江苏省电力有限公司关于印发上海至南京至合肥高速铁路（北沿江铁路）如皋西牵引站接入系统设计评审意见的通知》（苏电发展接入评审〔2023〕33 号），为满足上海至南京至合肥高速铁路（北沿江铁路）如皋西牵引站接网需求，完善牵引站接入近区电网网架结构，国网江苏省电力有限公司南通供电分公司建设北沿江铁路如皋西牵引站配套 220 千伏供电工程具有必要性。为此，国网江苏省电力有限公司南通供电分公司（以下简称“我公司”）拟实施北沿江铁路如皋西牵引站配套 220 千伏供电工程，以满足如皋西牵引站及区域内用电需求，保障供电可靠性，优化地区网架结构，保障南通电网运行稳定安全。我公司已委托江苏通凯生态科技有限公司编制该工程环境影响评价文件，现征求与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，将有关事项公告如下：

一、建设项目概况

（1）项目名称

北沿江铁路如皋西牵引站配套 220 千伏供电工程

（2）选址选线

本期工程中开沙 220kV 开关站位于南通市通州区五接镇境内；常青 220kV 变电站位于南通市如皋市搬经镇境内；齐心～如港双线 π 入开沙开关站 220kV 线路、石庄～南通西牵引站单线 π 入开沙开关站 220kV 线路位于南通市通州区五接镇境内；石庄～开沙单线 π 入常青变 220kV 线路途经南通市如皋市石庄镇、长江镇、吴窑镇、搬经镇；常青～开沙单线 π 入如皋西牵引站 220kV 线路及常青～武穆/搬经 110kV 线路改造段位于南通市如皋市搬经镇境内；三官殿～胜利 500kV 线路升高改造段位于南通市如皋市吴窑镇境内。

（3）建设内容

开沙 220kV 开关站：新建 1 座开关站，电压等级为 220/110/10kV，本期无主变，220kV 配电装置采用户内 GIS 布置、220kV 出线 14 回，110kV 配电装置采用户内 GIS 布置，本期无出线规模，10kV 出线 2 回。

常青 220kV 变电站：扩建 2 个 220kV 出线间隔。

输电线路：线路路径全长 26.035km。

二、建设单位联系方式

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司，地址：南通市青年中路 52 号，
联系人：冯工，联系电话：0513-85162490；邮编：226001。

三、评价机构联系方式

江苏通凯生态科技有限公司，地址：江苏省南京市江宁区利源南路 55 号 C9
栋 3 楼，联系人：余工，电话：13776689625，邮编：211103，Email：
274330831@qq.com。

四、公众意见表的网络链接

公众意见表格式见附件。

五、公众提出意见的方式和途径

任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议，可通过信函或邮件等方式向建设单位或环境影响评价机构实名、书面提交公众意见表（见附件），并请留下真实的联系方式，以便及时向您反馈。

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司

2024 年 10 月 22 日