

南京供电公司 10(20、6) 千伏公用配变负荷可开放容量信息  
(2025 年第二季度)

截至 2025 年第二季度，南京市供电公司 10(20、6) 千伏公用配变共有 63806 台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有 63797 台，占比 99.99%；公用配变负荷容量受限的共有 9 台，占比 0.01%。

| 序号 | 市(县、区)             | 台区名称      | 电压等级 | 额定容量(kW) |
|----|--------------------|-----------|------|----------|
| 1  | 供电服务四中心(雨花分部)      | 明华家园#2    | 10kV | 400      |
| 2  | 供电服务二中心(玄武分部、秦淮分部) | 饮虹园7号     | 10kV | 400      |
| 3  | 供电服务一中心(栖霞分部)      | 市电信局      | 10kV | 400      |
| 4  | 江北新区               | 新区六合长冲#2变 | 10kV | 400      |
| 5  | 江宁区                | 汤山镇#2箱变配变 | 10kV | 400      |
| 6  | 供电服务一中心(栖霞分部)      | 太阳城小学     | 10kV | 200      |
| 7  | 江宁区                | 和进山岗站     | 10kV | 200      |
| 8  | 供电服务三中心(鼓楼分部、建邺分部) | PMS_莲花村   | 10kV | 100      |
| 9  | 江北新区               | 新区永宁双圩一组变 | 10kV | 100      |