

附件 2：电源可开放容量信息

南通市供电公司 10（20、6）千伏公用配变电源

可开放容量信息

（2025 年第二季度）

截至 2025 年第 1 季度，南通市 10（20、6）千伏公用配变共有 70822 台，发生倒送的有 29995 台，占比 42.35%。其中，最大倒送负载率小于 80%的共有 29247 台，占比 41.30%；最大倒送负载率大于等于 80%的共有 748 台，占比 1.05%。倒送负载率大于等于 80%的公用配变电源容量受限清单如下。

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定负载（kW）	最大倒送负载（kW）	最大倒送负载率（%）
1	通州	PMS_新桥村 50381 台片	交流 10kV	200	176.26	88.13
2	通州	PMS_米三桥 52103 台片	交流 10kV	200	168.26	84.13
3	通州	兴隆灶村 56150 台片	交流 10kV	200	161.72	80.86
4	通州	三港村 53069 台片	交流 10kV	200	163.00	81.50
5	通州	PMS_柏树墩村 11706 台片	交流 10kV	315	281.45	89.35
6	通州	PMS_塌河边村 55590 台片	交流 10kV	400	332.84	83.21
7	通州	PMS_盐河村 55689 台片	交流 10kV	200	178.60	89.30

8	通州	PMS_界牌村 55234 台片	交流 10kV	200	172.54	86.27
9	通州	金北村 58273 台片	交流 10kV	100	119.15	119.15
10	通州	西亭居 57992 台片	交流 10kV	400	326.32	81.58
11	通州	金庄村 52586 台片	交流 10kV	200	174.20	87.10
12	通州	PMS_张南村 55693 台片	交流 10kV	200	198.22	99.11
13	通州	PMS_同乐村 63268 台片	交流 10kV	200	202.06	101.03
14	通州	PMS_西禅寺村 57978 台片	交流 10kV	200	167.84	83.92
15	通州	居委会 52052 台片	交流 10kV	200	160.12	80.06
16	通州	PMS_华芦村 56949 台片	交流 10kV	200	169.22	84.61
17	通州	尹家园村 52024 台片	交流 10kV	200	163.68	81.84
18	通州	长岸村 52003 台片	交流 10kV	200	161.22	80.61
19	通州	PMS_居委会 52046 台片	交流 10kV	200	177.26	88.63
20	通州	张灶港村 55014 台片	交流 10kV	200	204.16	102.08
21	通州	四港村 52560 台片	交流 10kV	200	180.30	90.15
22	通州	新貌村 52644 台片	交流 10kV	100	83.30	83.30
23	通州	国道村 52831 台片	交流 10kV	200	173.26	86.63
24	通州	PMS_米三桥 52107 台片	交流 10kV	200	164.00	82.00
25	通州	PMS_慎修村 52160 台片	交流 10kV	200	170.00	85.00
26	通州	甸北村 52715 台片	交流 10kV	200	193.16	96.58
27	通州	甸北村 52729 台片	交流 10kV	200	173.14	86.57

28	通州	江海村 52582 台片	交流 10kV	200	191.02	95.51
29	通州	PMS_江海村 52583 台片	交流 10kV	200	177.50	88.75
30	通州	PMS_西社村 55223 台片	交流 10kV	100	93.89	93.89
31	通州	同乐村 58192 台片	交流 10kV	200	160.06	80.03
32	通州	庆丰居 55811 台片	交流 10kV	200	164.84	82.42
33	通州	PMS_赵甸居 54633 台片	交流 10kV	200	161.92	80.96
34	通州	PMS_四港村 15093 台片	交流 10kV	200	167.50	83.75
35	通州	PMS_江海村 10747 台片	交流 10kV	200	182.20	91.10
36	通州	盐河村 10907 台片	交流 10kV	200	203.38	101.69
37	通州	PMS_渡海亭村 11017 台片	交流 10kV	200	162.66	81.33
38	通州	PMS_单桥村 10421 台片	交流 10kV	200	168.56	84.28
39	通州	PMS_新港坝村 17063 台片	交流 10kV	200	174.00	87.00
40	通州	PMS_斜北村 10152 台片	交流 10kV	200	220.06	110.03
41	通州	PMS_志新村 10900 台片	交流 10kV	100	97.64	97.64
42	如皋	尚书村 23#变	交流 10kV	100	94.75	94.75
43	如皋	潘庄村 8#变	交流 10kV	200	179.20	89.60
44	如皋	PMS_蒲东村 26#变	交流 10kV	200	163.34	81.67
45	如皋	PMS_郑庄 6#变	交流 10kV	200	177.58	88.79
46	如皋	PMS_李庄村 7#变	交流 10kV	200	179.50	89.75
47	如皋	PMS_冯港 7#变	交流 10kV	200	180.12	90.06

48	如皋	PMS_高明刘庄 2#变	交流 10kV	200	163.78	81.89
49	如皋	PMS_沿河村 10#变	交流 10kV	200	171.70	85.85
50	如皋	大黄 5#变	交流 10kV	200	167.12	83.56
51	如皋	双码 10#变	交流 10kV	200	165.76	82.88
52	如皋	PMS_赵元村 7#变	交流 10kV	200	167.42	83.71
53	如皋	PMS_九龙 6#变	交流 10kV	200	177.88	88.94
54	如皋	PMS_埝里 5#变	交流 10kV	200	182.52	91.26
55	如皋	PMS_西庄村 8#变	交流 10kV	200	174.56	87.28
56	如皋	老庄村 9#变(黄市)	交流 10kV	100	92.01	92.01
57	如皋	PMS_德武村 13#变	交流 10kV	200	494.92	247.46
58	如皋	河湾村 9#变	交流 10kV	200	160.34	80.17
59	如皋	PMS_爻庄村 6#变	交流 10kV	200	194.42	97.21
60	如皋	民实村 11#变	交流 10kV	200	168.50	84.25
61	如皋	PMS_杨码村 7#变	交流 10kV	200	160.28	80.14
62	如皋	PMS_芹湖 1#变	交流 10kV	200	174.80	87.40
63	如皋	河岸 3#变	交流 10kV	200	166.08	83.04
64	如皋	唐埠村明岱 4#变	交流 10kV	200	166.46	83.23
65	如皋	谢埭 5#变	交流 10kV	200	162.62	81.31
66	如皋	PMS_石北 7#变	交流 10kV	200	166.50	83.25
67	如皋	PMS_翻身 1#变	交流 10kV	200	170.38	85.19

68	如皋	PMS_小杨 3#变	交流 10kV	200	177.98	88.99
69	如皋	PMS_东冒村 11#变	交流 10kV	200	177.42	88.71
70	如皋	PMS_汤湾村 21#变	交流 10kV	100	107.03	107.03
71	如皋	PMS_蒋宗村 2#变	交流 10kV	200	180.16	90.08
72	如皋	PMS_蒋宗村 19#变	交流 10kV	100	89.14	89.14
73	如皋	PMS_鄂岱村 8#变	交流 10kV	200	193.70	96.85
74	如皋	曹家桥 1#变	交流 10kV	200	177.04	88.52
75	如皋	PMS_杨庄居 4#变	交流 10kV	200	203.00	101.50
76	如皋	PMS_尚书村 2#变	交流 10kV	200	169.06	84.53
77	如皋	PMS_山河村 2#变	交流 10kV	200	172.28	86.14
78	如皋	PMS_蒋宗村 9#变	交流 10kV	200	160.62	80.31
79	如皋	PMS_蒋宗村 8#变	交流 10kV	200	170.22	85.11
80	如皋	洪桥居 1#变	交流 10kV	200	162.56	81.28
81	如皋	PMS_石北村三八 1#变	交流 10kV	200	163.16	81.58
82	如皋	PMS_新官村 6#变	交流 10kV	200	252.58	126.29
83	如皋	土山村 1#变	交流 10kV	200	167.50	83.75
84	如皋	冯东村 3#变	交流 10kV	200	203.54	101.77
85	如皋	PMS_李庄村 1#变	交流 10kV	200	194.08	97.04
86	如皋	楼房村焦庄 2#变	交流 10kV	200	160.50	80.25
87	如皋	PMS_大顾村 6#变	交流 10kV	200	235.88	117.94

88	如皋	鹤颈 3#变	交流 10kV	200	173.20	86.60
89	如皋	PMS_珍珠桥 5#变	交流 10kV	200	169.22	84.61
90	如皋	唐埠村 5#变	交流 10kV	200	166.84	83.42
91	如皋	洪楼村 4#变	交流 10kV	200	165.04	82.52
92	如皋	大兴村 4#变	交流 10kV	200	173.62	86.81
93	如皋	苍燕 3#变	交流 10kV	200	223.58	111.79
94	如皋	PMS_小马村 4#变	交流 10kV	200	167.72	83.86
95	如皋	PMS_西燕 1#变	交流 10kV	200	175.42	87.71
96	如皋	大黄 1#变	交流 10kV	200	181.72	90.86
97	如皋	徐马村 1#变	交流 10kV	200	192.28	96.14
98	如皋	杨庄村沈圩 4#变	交流 10kV	200	160.30	80.15
99	如皋	PMS_四房村 3#变	交流 10kV	200	207.62	103.81
100	如皋	PMS_小石村 3#变	交流 10kV	200	238.28	119.14
101	如皋	刘圩 3#变	交流 10kV	200	188.76	94.38
102	如皋	范桥村 11#变	交流 10kV	100	83.58	83.58
103	如皋	PMS_顾巷村 6#变	交流 10kV	200	167.12	83.56
104	如皋	石南村 4#变	交流 10kV	200	171.26	85.63
105	如皋	PMS_曹家桥 2#变	交流 10kV	200	163.84	81.92
106	如皋	高岸村 4#变	交流 10kV	200	162.94	81.47
107	如皋	高马村 4#变	交流 10kV	200	170.16	85.08

108	如皋	焦港 3#变	交流 10kV	400	360.60	90.15
109	如皋	PMS_野林村 9#变	交流 10kV	160	151.46	94.66
110	如皋	加马 3#变	交流 10kV	160	138.26	86.41
111	如皋	PMS_谢埭 1#变	交流 10kV	400	359.52	89.88
112	如皋	PMS_程庄 1#变	交流 10kV	200	179.98	89.99
113	如皋	八国村 1#变	交流 10kV	200	203.26	101.63
114	如皋	PMS_民实村 16#变	交流 10kV	200	169.66	84.83
115	如皋	PMS_于坝村 1#变	交流 10kV	200	200.70	100.35
116	如皋	PMS_民实村 7#变	交流 10kV	200	183.50	91.75
117	如皋	朱厦村 4#变	交流 10kV	200	161.22	80.61
118	如皋	PMS_丁许 1#变	交流 10kV	200	202.54	101.27
119	如皋	夏圩村 5#变	交流 10kV	200	164.38	82.19
120	如皋	PMS_叶庄村 5#变	交流 10kV	200	173.72	86.86
121	如皋	顾全村 3#变	交流 10kV	400	320.04	80.01
122	如皋	董堡村 4#变	交流 10kV	200	200.80	100.40
123	如皋	PMS_陈桥村 2#变	交流 10kV	200	175.20	87.60
124	如皋	加马 5#变	交流 10kV	200	165.66	82.83
125	如皋	殷桥村 5#变	交流 10kV	200	162.00	81.00
126	如皋	PMS_大洋村 4#变	交流 10kV	200	167.26	83.63
127	如皋	仁静村 7#变	交流 10kV	200	167.46	83.73

128	如皋	朝阳村 4#变	交流 10kV	200	173.92	86.96
129	如皋	东燕 16#变	交流 10kV	200	219.78	109.89
130	如皋	PMS_夏岱 6#变	交流 10kV	200	169.06	84.53
131	如皋	PMS_民实村 14#变	交流 10kV	200	164.92	82.46
132	如皋	太平井村 10#变	交流 10kV	200	188.04	94.02
133	如皋	葛庄村 10#变	交流 10kV	400	390.44	97.61
134	如皋	PMS_晏岱 7#变	交流 10kV	200	204.00	102.00
135	如皋	阡庄村 4#变	交流 10kV	200	168.50	84.25
136	如皋	徐马村 8#变	交流 10kV	200	175.96	87.98
137	如皋	PMS_太平井村 9#变	交流 10kV	200	176.62	88.31
138	如皋	朱桥村 7#变	交流 10kV	200	173.92	86.96
139	如皋	PMS_叶庄 17#变	交流 10kV	200	178.88	89.44
140	如皋	黄市村 6#变	交流 10kV	200	160.96	80.48
141	如皋	PMS_四房村 4#变	交流 10kV	200	202.66	101.33
142	如皋	楼房村焦庄 3#变	交流 10kV	200	172.88	86.44
143	如皋	PMS_徐庄村 7#变	交流 10kV	200	161.88	80.94
144	如皋	PMS_吴庄 8#变	交流 10kV	200	175.92	87.96
145	如皋	PMS_顾井 5#变	交流 10kV	200	170.08	85.04
146	如皋	孙严 3#变	交流 10kV	200	232.08	116.04
147	如皋	PMS_大王 9#变	交流 10kV	200	164.08	82.04

148	如皋	PMS_方庄村 8#变	交流 10kV	200	163.94	81.97
149	如皋	山河村 15#变	交流 10kV	200	178.56	89.28
150	如皋	陆姚村 11#变	交流 10kV	200	180.92	90.46
151	如皋	PMS_苍燕 4#变	交流 10kV	200	174.54	87.27
152	如皋	余马村 5#变	交流 10kV	200	183.88	91.94
153	如皋	PMS_何正村 12#变	交流 10kV	200	160.12	80.06
154	如东	袁庄赵港村 266#	交流 10kV	100	105.46	105.46
155	如东	PMS_河口孔厦村 21#	交流 10kV	200	428.96	214.48
156	如东	PMS_河口荷园村 29#	交流 10kV	160	128.40	80.25
157	如东	岔河三洪村 13#	交流 10kV	200	181.26	90.63
158	如东	PMS_洋口蓬树村 62#	交流 10kV	200	161.62	80.81
159	如东	袁庄大袁庄村 200#	交流 10kV	200	169.50	84.75
160	如东	洋口甜港村 175#	交流 10kV	100	97.63	97.63
161	如东	PMS_洋口楼窑村 6#	交流 10kV	200	193.20	96.60
162	如东	PMS_栟茶陈湾村 42#	交流 10kV	100	92.15	92.15
163	如东	袁庄时桥村 142#	交流 10kV	100	144.52	144.52
164	如东	PMS_袁庄竹园村 248#	交流 10kV	100	85.38	85.38
165	如东	PMS_袁庄孙庄村 194#	交流 10kV	200	169.08	84.54
166	如东	PMS_马塘潮北村 171#	交流 10kV	160	129.68	81.05
167	如东	马塘潮南村 327#	交流 10kV	200	204.16	102.08

168	如东	PMS_河口锦成村 62#	交流 10kV	160	154.00	96.25
169	如东	PMS_袁庄 3 车口	交流 10kV	200	198.38	99.19
170	如东	PMS_河口叶庄村 14#	交流 10kV	200	219.42	109.71
171	如东	PMS_丰利哑吧池村 13#	交流 10kV	200	164.30	82.15
172	如东	PMS_丰利双灰山村 80#	交流 10kV	200	161.96	80.98
173	如东	PMS_袁庄孙庄村 127#	交流 10kV	100	90.06	90.06
174	如东	PMS_袁庄时桥村 93#	交流 10kV	100	102.10	102.10
175	如东	曹埠上漫村 117#	交流 10kV	100	83.63	83.63
176	如东	PMS_岔河古北村 542#	交流 10kV	100	100.40	100.40
177	如东	PMS_大豫培新村 53-1#	交流 10kV	100	92.40	92.40
178	如东	PMS_袁庄朱庄村 75#	交流 10kV	100	84.83	84.83
179	如东	PMS_掘港三河村 129#	交流 10kV	100	90.50	90.50
180	如东	PMS_岔河新坝村 399#	交流 10kV	100	83.04	83.04
181	如东	PMS_新店深河村 34#	交流 10kV	160	161.15	100.72
182	如东	PMS_岔河花渔坝村 35#	交流 10kV	200	168.66	84.33
183	如东	岔河新坝村 153#	交流 10kV	200	219.84	109.92
184	如东	PMS_岔河新联村 44#	交流 10kV	200	186.42	93.21
185	如东	PMS_马塘潮北村 262#	交流 10kV	100	88.88	88.88
186	如东	洋口双墩村 3#	交流 10kV	400	344.68	86.17
187	如东	PMS_岔河振南村 39#	交流 10kV	200	194.92	97.46

188	如东	PMS_长沙7车口	交流 10kV	200	390.62	195.31
189	如东	岔河马庄村 13#	交流 10kV	200	174.30	87.15
190	如东	PMS_河口江红村 61#	交流 10kV	160	180.85	113.03
191	如东	PMS_双甸中心村 20#	交流 10kV	200	169.88	84.94
192	如东	PMS_岔河新桥村 66#	交流 10kV	200	167.00	83.50
193	如东	PMS_袁庄居湾村 31#	交流 10kV	200	162.54	81.27
194	如东	PMS_袁庄康庄村 2#	交流 10kV	200	166.48	83.24
195	如东	PMS_袁庄居湾村 30#	交流 10kV	200	167.98	83.99
196	如东	PMS_新店汤元 24 车口	交流 10kV	200	180.42	90.21
197	如东	袁庄小袁庄村 3#	交流 10kV	200	227.62	113.81
198	如东	PMS_洋口周新庄村 189#	交流 10kV	200	179.12	89.56
199	如东	PMS_袁庄竹园村 8#	交流 10kV	200	178.00	89.00
200	如东	PMS_双甸石南村 66#	交流 10kV	200	161.56	80.78
201	如东	双甸花石村 186#	交流 10kV	200	165.04	82.52
202	如东	PMS_马塘蔡渡村 149#	交流 10kV	250	222.00	88.80
203	如东	PMS_曹埠跨岸村 26#	交流 10kV	200	214.26	107.13
204	如东	PMS_岔河汤桥村 93#	交流 10kV	160	136.14	85.09
205	如东	PMS_洋口周新庄村 128#	交流 10kV	100	80.10	80.10
206	如东	PMS_岔河新桥村 154#	交流 10kV	200	184.58	92.29
207	如东	PMS_双甸石甸居委会	交流 10kV	100	82.04	82.04

		286#				
208	如东	PMS_河口中天村 70#	交流 10kV	200	173.58	86.79
209	如东	PMS_河口烈士陵园村 88#	交流 10kV	100	82.83	82.83
210	如东	PMS_马塘潮南村 249#	交流 10kV	200	199.62	99.81
211	如东	PMS_河口五里坊村 84#	交流 10kV	200	180.20	90.10
212	如东	马塘马西村 243#	交流 10kV	100	94.42	94.42
213	如东	PMS_河口十里桥村 75#	交流 10kV	200	176.26	88.13
214	如东	PMS_河口十里桥村 78#	交流 10kV	100	106.94	106.94
215	如东	PMS_河口太阳庙村 83#	交流 10kV	200	184.26	92.13
216	如东	洋口张埭村 90#	交流 10kV	100	99.88	99.88
217	如东	PMS_曹埠甜水村 99#	交流 10kV	200	165.58	82.79
218	如东	PMS_袁庄戴南村 151#	交流 10kV	100	115.81	115.81
219	如东	PMS_袁庄大袁庄村 178#	交流 10kV	100	118.04	118.04
220	如东	PMS_岔河振河村 141#	交流 10kV	100	86.90	86.90
221	如东	PMS_岔河新联村 526#	交流 10kV	100	101.40	101.40
222	如东	PMS_马塘马西村 303#	交流 10kV	200	194.16	97.08
223	如东	PMS_大豫豫新村 78-1#	交流 10kV	100	86.27	86.27
224	如东	PMS_拼茶大窑村 176#	交流 10kV	100	98.48	98.48
225	如东	PMS_掘港八总村 50 #	交流 10kV	100	83.52	83.52
226	如东	PMS_袁庄竹园村 27#	交流 10kV	200	178.86	89.43

227	如东	PMS_袁庄小康村 95#	交流 10kV	100	123.04	123.04
228	如东	PMS_河口关口村 66#	交流 10kV	100	101.02	101.02
229	如东	PMS_岔河振河村 151#	交流 10kV	100	91.67	91.67
230	如东	PMS_岔河振河村 143#	交流 10kV	200	217.06	108.53
231	如东	PMS_曹埠上漫村 92	交流 10kV	200	161.04	80.52
232	如东	PMS_曹埠跨岸村 46#	交流 10kV	200	224.58	112.29
233	如东	PMS_马塘潮南村 235#	交流 10kV	200	166.96	83.48
234	如东	PMS_岔河振河村 115#	交流 10kV	100	108.06	108.06
235	如东	PMS_岔河古北村 95	交流 10kV	200	177.14	88.57
236	启东	PMS_和丰村 5#变	交流 10kV	200	184.50	92.25
237	启东	PMS_建民村#20 变	交流 10kV	200	166.96	83.48
238	启东	PMS_庆佳村#9 变	交流 10kV	200	189.66	94.83
239	启东	PMS_白港村#11	交流 10kV	160	132.54	82.84
240	启东	科汇 1#变	交流 10kV	400	356.32	89.08
241	启东	PMS_东岗村 2#	交流 10kV	200	160.58	80.29
242	启东	PMS_德字村 3#	交流 10kV	200	166.38	83.19
243	启东	PMS_士连村 2#变	交流 10kV	200	163.18	81.59
244	启东	PMS_新民村#5	交流 10kV	200	173.92	86.96
245	启东	PMS_竖北村#5 变	交流 10kV	200	163.00	81.50
246	启东	PMS_大陆村#12 变	交流 10kV	200	175.76	87.88

247	启东	PMS_新中村 3#	交流 10kV	200	210.80	105.40
248	启东	PMS_迎春村 7#变	交流 10kV	200	165.62	82.81
249	启东	PMS_丁区村 10#变	交流 10kV	200	170.12	85.06
250	启东	PMS_馮效港村 1#变（新）	交流 10kV	200	186.36	93.18
251	启东	PMS_迎春村 8#变	交流 10kV	100	97.69	97.69
252	启东	PMS_滨海村 6#	交流 10kV	200	184.66	92.33
253	启东	范龙村 9#变	交流 10kV	200	161.34	80.67
254	启东	PMS_鹤劲村#6 变	交流 10kV	200	174.50	87.25
255	启东	科汇 2#变	交流 10kV	400	366.40	91.60
256	启东	PMS_正谊村 13#变	交流 10kV	200	171.42	85.71
257	启东	PMS_垦北村 11#	交流 10kV	200	164.38	82.19
258	启东	PMS_糖坊村#4 变	交流 10kV	200	165.26	82.63
259	启东	PMS_永和村 3#变	交流 10kV	200	165.00	82.50
260	启东	PMS_培北村 1#	交流 10kV	160	133.71	83.57
261	启东	PMS_五圩村 1#	交流 10kV	200	179.84	89.92
262	启东	PMS_武东村#4	交流 10kV	200	178.38	89.19
263	启东	PMS_大二补村 4#	交流 10kV	200	181.88	90.94
264	启东	PMS_馮效港村 2#	交流 10kV	200	170.50	85.25
265	启东	PMS_迎春村 2#	交流 10kV	250	229.45	91.78
266	启东	PMS_迎春村 5#变	交流 10kV	200	168.46	84.23

267	启东	花木村 1#	交流 10kV	200	188.88	94.44
268	启东	PMS_建丰村 2#	交流 10kV	200	162.98	81.49
269	启东	近海塘北村#5	交流 10kV	100	83.67	83.67
270	启东	PMS_杏梅村 3#	交流 10kV	200	182.12	91.06
271	启东	桃花村 1#	交流 10kV	200	175.34	87.67
272	启东	PMS_胜丰村 1#	交流 10kV	100	82.13	82.13
273	启东	PMS_石北村 3#	交流 10kV	200	181.82	90.91
274	启东	PMS_凤祥村 1#	交流 10kV	200	178.92	89.46
275	启东	PMS_丰利村 4#	交流 10kV	200	170.06	85.03
276	启东	PMS_东清河公变	交流 10kV	200	174.00	87.00
277	启东	PMS_鹤劲村 3#变	交流 10kV	200	181.52	90.76
278	启东	PMS_选东村 5#	交流 10kV	200	177.54	88.77
279	启东	PMS_星宏村 6#	交流 10kV	100	83.04	83.04
280	启东	PMS_二坎村#6	交流 10kV	200	162.76	81.38
281	启东	PMS_家禄村#8	交流 10kV	200	166.62	83.31
282	启东	PMS_恒丰村#8	交流 10kV	200	166.84	83.42
283	启东	PMS_选东村 9#变	交流 10kV	200	165.66	82.83
284	启东	PMS_垦牧村 5#变	交流 10kV	200	164.16	82.08
285	启东	PMS_联三村 8#变	交流 10kV	200	160.26	80.13
286	启东	PMS_元鹏村居住区 2#变	交流 10kV	200	163.08	81.54

287	启东	PMS_保田村#5	交流 10kV	200	164.96	82.48
288	启东	PMS_海中村 8#变	交流 10kV	200	168.70	84.35
289	启东	PMS_三恒村 11#变	交流 10kV	200	165.08	82.54
290	启东	PMS_振兴村 9#变	交流 10kV	200	191.42	95.71
291	启东	忠英村 3#变	交流 10kV	200	162.30	81.15
292	启东	PMS_东元村#5	交流 10kV	200	160.98	80.49
293	海门	PMS_新远村 23#	交流 10kV	100	85.29	85.29
294	海门	PMS_临江镇立周村 2 号变	交流 10kV	200	167.62	83.81
295	海门	PMS_刘洪村 13 号	交流 10kV	200	167.84	83.92
296	海门	PMS_福山村 3#变	交流 10kV	200	187.42	93.71
297	海门	PMS_刘浩镇六东村 6 号变	交流 10kV	200	181.12	90.56
298	海门	刘浩镇六东村 20 号变	交流 10kV	200	170.56	85.28
299	海门	PMS_新丰村 11#变	交流 10kV	200	164.26	82.13
300	海门	PMS_如意村 14#变	交流 10kV	200	178.70	89.35
301	海门	PMS_临江镇立周村 8 号变	交流 10kV	200	191.08	95.54
302	海安	PMS_施秦村 19 组	交流 10kV	200	172.48	86.24
303	海安	PMS_宝祥村 24 组	交流 10kV	200	196.70	98.35
304	海安	葛家桥村 24 组	交流 10kV	200	199.50	99.75
305	海安	PMS_群益 12 组	交流 10kV	200	196.12	98.06
306	海安	PMS_海北村 25 组南	交流 10kV	200	172.80	86.40

307	海安	PMS_禾庄村 6 组东	交流 10kV	200	171.76	85.88
308	海安	PMS_仇湖村 29 组南	交流 10kV	200	186.66	93.33
309	海安	PMS_黄陈村 4 组	交流 10kV	200	179.30	89.65
310	海安	PMS_校林村 12 组东	交流 10kV	100	105.63	105.63
311	海安	仁桥村 13 组 2#	交流 10kV	200	178.96	89.48
312	海安	PMS_星河村 23 组	交流 10kV	100	103.33	103.33
313	海安	PMS_唐庄村 19 组中	交流 10kV	200	163.54	81.77
314	海安	PMS_西湖村 18 组南	交流 10kV	200	185.20	92.60
315	海安	PMS_西湖村 17 组北	交流 10kV	200	191.96	95.98
316	海安	PMS_墩头村 4 组东	交流 10kV	200	209.34	104.67
317	海安	周庄村 13 组西	交流 10kV	200	165.84	82.92
318	海安	丁华村 14 组东	交流 10kV	200	163.66	81.83
319	海安	东湖村 7 组	交流 10kV	200	263.20	131.60
320	海安	PMS_禾庄村 8 组	交流 10kV	200	208.04	104.02
321	海安	PMS_桑周村 17 组 2#	交流 10kV	200	160.92	80.46
322	海安	PMS_仇湖中学公用	交流 10kV	400	327.20	81.80
323	海安	园墩村 7 组	交流 10kV	400	344.24	86.06
324	海安	PMS_长垞村 26 组	交流 10kV	200	170.48	85.24
325	海安	陈庄村 11 组	交流 10kV	200	220.88	110.44
326	海安	PMS_新庄村 19 组西	交流 10kV	200	196.70	98.35

327	海安	新庄村 26 组	交流 10kV	200	197.26	98.63
328	海安	凌东 4 组	交流 10kV	400	344.96	86.24
329	海安	PMS_曲塘镇刘圩村 3 组	交流 10kV	200	206.66	103.33
330	海安	凌东 10 组南	交流 10kV	500	534.95	106.99
331	海安	杭窑 9 组 2#	交流 10kV	200	200.76	100.38
332	海安	五凌 2 组	交流 10kV	200	164.78	82.39
333	海安	PMS_群贤村 1 组	交流 10kV	200	172.26	86.13
334	海安	禾庄村 3 组	交流 10kV	200	225.50	112.75
335	海安	PMS_吉庆村 20 组东	交流 10kV	200	164.16	82.08
336	海安	长塔村 15 组	交流 10kV	200	199.88	99.94
337	海安	PMS_李灶村 1 组南	交流 10kV	200	181.66	90.83
338	海安	PMS_角斜镇汤灶村 6 组	交流 10kV	200	182.20	91.10
339	海安	PMS_三里村 15 组北	交流 10kV	200	216.92	108.46
340	海安	范塍 8 组	交流 10kV	200	161.12	80.56
341	海安	范塍 17 组 2#	交流 10kV	200	220.16	110.08
342	海安	PMS_建场村 8 组	交流 10kV	200	201.38	100.69
343	海安	PMS_三塘村 13 组	交流 10kV	200	169.16	84.58
344	海安	群益 26 组	交流 10kV	200	184.58	92.29
345	海安	付舍村 2 组	交流 10kV	200	206.50	103.25
346	海安	PMS_墩北村 25 组	交流 10kV	200	184.08	92.04

347	海安	PMS_汤灶 4 组 2#	交流 10kV	200	167.96	83.98
348	海安	仇湖村 16 组	交流 10kV	200	225.46	112.73
349	海安	PMS_宝祥村 37 组北	交流 10kV	200	212.84	106.42
350	海安	PMS_大陈庄村 16 组东	交流 10kV	100	123.58	123.58
351	海安	刘季村 15 组	交流 10kV	200	170.08	85.04
352	海安	仲洋村 22 组	交流 10kV	200	177.50	88.75
353	海安	李灶村 8 组南	交流 10kV	200	176.38	88.19
354	海安	PMS_李庄村 9 组	交流 10kV	200	163.42	81.71
355	海安	PMS_贵集 27 组南	交流 10kV	200	168.62	84.31
356	海安	双龙 14 组 3#	交流 10kV	200	225.34	112.67
357	海安	PMS_来南村 14 组	交流 10kV	200	182.50	91.25
358	海安	星河村 19 组北	交流 10kV	200	321.36	160.68
359	海安	周庄 4 组	交流 10kV	200	200.70	100.35
360	海安	PMS_柴垛村 12 组	交流 10kV	200	161.50	80.75
361	海安	毛庄村 25 组	交流 10kV	100	82.00	82.00
362	海安	朱楼村 14 组	交流 10kV	200	191.10	95.55
363	海安	新舍村 5 组	交流 10kV	100	121.69	121.69
364	海安	PMS_黄陈村 15 组西	交流 10kV	100	93.23	93.23
365	海安	PMS_宝祥村 21 组	交流 10kV	200	179.54	89.77
366	海安	PMS_墩西村 5 组东	交流 10kV	200	162.16	81.08

367	海安	黄陈村 3 组北	交流 10kV	200	185.78	92.89
368	海安	毛庄村 2 组	交流 10kV	200	182.26	91.13
369	海安	PMS_隆政村 26 组北	交流 10kV	200	198.58	99.29
370	海安	林桥村 11 组东	交流 10kV	200	170.00	85.00
371	海安	嚏口 3 组西	交流 10kV	200	175.76	87.88
372	海安	壮志村 31 组	交流 10kV	100	93.86	93.86
373	海安	星河村 20 组	交流 10kV	250	240.85	96.34
374	海安	北凌村 11 组	交流 10kV	100	130.10	130.10
375	海安	PMS_仲洋 4 组	交流 10kV	200	184.92	92.46
376	海安	PMS_嚏口村 30 组南	交流 10kV	100	80.44	80.44
377	海安	PMS_李堡丁所村 6 组	交流 10kV	200	190.38	95.19
378	海安	PMS_丁所村 7 组	交流 10kV	200	215.38	107.69
379	海安	谢河村 2 组西	交流 10kV	400	346.40	86.60
380	海安	隆政村 27 组	交流 10kV	400	551.52	137.88
381	海安	PMS_古贲 17 组	交流 10kV	200	206.80	103.40
382	海安	唐庄村 9 组	交流 10kV	100	88.25	88.25
383	海安	PMS_黄陈村 7 组	交流 10kV	200	236.88	118.44
384	海安	青墩村 8 组	交流 10kV	200	206.16	103.08
385	海安	朱楼村 11 组	交流 10kV	200	207.66	103.83
386	海安	PMS_西湖村 3 组南	交流 10kV	200	180.12	90.06

387	海安	园墩村 3 组	交流 10kV	200	222.92	111.46
388	海安	PMS_墩西村 9 组	交流 10kV	200	190.84	95.42
389	海安	PMS_蒋庄村 14 组	交流 10kV	200	165.70	82.85
390	海安	爱凌村 8 组	交流 10kV	200	214.38	107.19
391	海安	PMS_石庄村 6 组	交流 10kV	200	190.62	95.31
392	海安	丰产村 17 组北	交流 10kV	200	162.20	81.10
393	海安	仲洋 7 组南	交流 10kV	200	179.96	89.98
394	海安	群益 12 组北	交流 10kV	200	209.96	104.98
395	海安	PMS_胡庄村 17 组	交流 10kV	200	170.20	85.10
396	海安	PMS_张莫天 17 组	交流 10kV	200	171.16	85.58
397	海安	PMS_柴垛村 8 组南	交流 10kV	200	177.38	88.69
398	海安	PMS_高杨村 11 组	交流 10kV	100	92.08	92.08
399	海安	PMS_拥徐村 31 组	交流 10kV	200	202.84	101.42
400	海安	PMS_角斜镇来南村 1 组 1#	交流 10kV	200	180.84	90.42
401	海安	李灶村 2 组	交流 10kV	315	290.27	92.15
402	海安	PMS_银杏村 9 组	交流 10kV	200	216.88	108.44
403	海安	PMS_民桥村 7 组	交流 10kV	200	204.42	102.21
404	海安	热港村 6 组 3#	交流 10kV	200	173.38	86.69
405	海安	PMS_银杏村 15 组 2#	交流 10kV	200	161.50	80.75
406	海安	PMS_五虎村 17 组 2#	交流 10kV	200	165.58	82.79

407	海安	周庄 16 组 3#	交流 10kV	200	181.80	90.90
408	海安	PMS_群贤村 3 组南	交流 10kV	200	162.88	81.44
409	海安	星河村 1 组	交流 10kV	200	166.50	83.25
410	海安	PMS_周庄 18 组 4#	交流 10kV	200	161.16	80.58
411	海安	PMS_墩西村 6 组	交流 10kV	200	166.50	83.25
412	海安	PMS_隆政村 14 组西	交流 10kV	200	198.08	99.04
413	海安	PMS_瞳口村 1 组西	交流 10kV	200	174.04	87.02
414	海安	PMS_郭楼村 8 组西	交流 10kV	200	189.62	94.81
415	海安	PMS_来南村 15 组	交流 10kV	200	233.84	116.92
416	海安	PMS_海北村 6 组	交流 10kV	200	188.58	94.29
417	海安	PMS_南莫村 6 组	交流 10kV	200	171.36	85.68
418	海安	于坝 18 组	交流 10kV	100	115.33	115.33
419	海安	PMS_南莫村 22 组	交流 10kV	200	172.50	86.25
420	海安	PMS_滩河村 19 组	交流 10kV	200	216.50	108.25
421	海安	戚庄村 12 组	交流 10kV	200	177.26	88.63
422	海安	PMS_严马村 39 组	交流 10kV	200	219.30	109.65
423	海安	严马村 37 组	交流 10kV	200	216.16	108.08
424	海安	PMS_新丰村 16 组	交流 10kV	160	134.42	84.01
425	海安	林庙村 18 组	交流 10kV	200	175.54	87.77
426	海安	新立村 7 组南	交流 10kV	315	399.86	126.94

427	海安	仲洋 28 组	交流 10kV	400	399.04	99.76
428	海安	PMS_林庙村 4 组	交流 10kV	100	88.69	88.69
429	海安	凌东村 8 组	交流 10kV	400	494.08	123.52
430	海安	仲洋 1 组	交流 10kV	160	210.50	131.56
431	海安	仲洋 6 组	交流 10kV	200	227.14	113.57
432	海安	连港村 10 组	交流 10kV	315	258.68	82.12
433	海安	PMS_钟涵村 16 组	交流 10kV	200	179.76	89.88
434	海安	砖桥村 19 组	交流 10kV	200	167.80	83.90
435	海安	五虎村 9 组	交流 10kV	315	256.38	81.39
436	海安	PMS_五坝村 26 组	交流 10kV	200	161.62	80.81
437	海安	五虎 16 组	交流 10kV	200	235.88	117.94
438	海安	PMS_周庄村 8 组 1#	交流 10kV	200	167.00	83.50
439	海安	德兴村 18 组	交流 10kV	200	172.84	86.42
440	海安	PMS_邓庄村 14 组	交流 10kV	200	232.84	116.42
441	海安	PMS_柴垛村 22 组东	交流 10kV	200	188.80	94.40
442	海安	德兴村 2 组	交流 10kV	100	93.54	93.54
443	海安	群益 16 组	交流 10kV	200	202.70	101.35
444	海安	群益村 29 组	交流 10kV	200	332.80	166.40
445	海安	嚏口 30 组	交流 10kV	200	218.10	109.05
446	海安	新立村 11 组	交流 10kV	200	188.62	94.31

447	海安	星河村 21 组	交流 10kV	200	201.84	100.92
448	海安	星河 5 组	交流 10kV	200	194.70	97.35
449	海安	星河 11 组	交流 10kV	200	226.70	113.35
450	海安	PMS_北凌 10 组	交流 10kV	200	177.50	88.75
451	海安	北凌 4 组西	交流 10kV	200	160.62	80.31
452	海安	凌东村 27 组	交流 10kV	200	191.52	95.76
453	海安	PMS_热港村 19 组	交流 10kV	200	169.48	84.74
454	海安	PMS_青墩村 20 组南	交流 10kV	200	194.62	97.31
455	海安	壮志村 32 组	交流 10kV	400	415.96	103.99
456	海安	PMS_五虎村 11 组	交流 10kV	200	179.34	89.67
457	海安	PMS_双龙 4 组 1#	交流 10kV	200	165.26	82.63
458	海安	PMS_早稼 12 组	交流 10kV	200	172.70	86.35
459	海安	隆政村 26 组	交流 10kV	400	481.68	120.42
460	海安	PMS_隆政村 18 组	交流 10kV	200	169.00	84.50
461	海安	PMS_建设村 2 组	交流 10kV	100	83.42	83.42
462	海安	西场村 8 组	交流 10kV	200	225.30	112.65
463	海安	新坝 6 组 1#	交流 10kV	250	231.05	92.42
464	海安	范塹 17 组 1#	交流 10kV	200	188.62	94.31
465	海安	汤灶村 22 组	交流 10kV	400	376.96	94.24
466	海安	PMS_汤灶 16 组	交流 10kV	200	216.38	108.19

467	海安	角斜镇周庄村 17 组 1#	交流 10kV	200	166.50	83.25
468	海安	张莫天村 8 组	交流 10kV	200	172.46	86.23
469	海安	范塹 7 组 3#	交流 10kV	200	253.92	126.96
470	海安	洪旺村 16 组	交流 10kV	400	348.20	87.05
471	海安	洪旺村 18 组	交流 10kV	200	195.62	97.81
472	海安	施秦村 8 组	交流 10kV	200	202.40	101.20
473	海安	PMS_谢庄村 16 组	交流 10kV	200	185.16	92.58
474	海安	新立村 1 组	交流 10kV	250	230.50	92.20
475	海安	海北村 12 组	交流 10kV	200	171.62	85.81
476	海安	PMS_谢河村 9 组北	交流 10kV	200	161.04	80.52
477	海安	PMS_东湖村 2 组	交流 10kV	200	230.76	115.38
478	海安	PMS_校林村 18 组	交流 10kV	200	175.76	87.88
479	海安	PMS_通学桥村 17 组北	交流 10kV	200	215.26	107.63
480	海安	PMS_吉庆村 2 组	交流 10kV	200	199.42	99.71
481	海安	PMS_施秦村 6 组	交流 10kV	200	190.96	95.48
482	海安	PMS_双溪村 21 组北	交流 10kV	200	164.54	82.27
483	海安	五凌村 1 组	交流 10kV	200	232.70	116.35
484	海安	谢庄村 20 组 2#	交流 10kV	200	163.30	81.65
485	海安	PMS_仲洋村 10 组西	交流 10kV	200	179.08	89.54
486	海安	PMS_园墩村 10 组中	交流 10kV	200	242.84	121.42

487	海安	PMS_堡河村 6 组西	交流 10kV	200	169.30	84.65
488	海安	仲洋村 24 组西	交流 10kV	200	169.42	84.71
489	海安	PMS_堡河村 7 组	交流 10kV	200	160.00	80.00
490	海安	早稼 13 组	交流 10kV	400	326.24	81.56
491	海安	李西村 34 组	交流 10kV	315	291.00	92.38
492	海安	蒋庄村 11 组北	交流 10kV	200	233.70	116.85
493	海安	PMS_热港村 23 组	交流 10kV	200	161.18	80.59
494	海安	PMS_蒋庄 36 组东	交流 10kV	200	172.20	86.10
495	海安	蒋庄 35 组	交流 10kV	200	207.92	103.96
496	海安	储洋村 10 组中	交流 10kV	200	231.88	115.94
497	海安	储洋村 2 组	交流 10kV	200	216.42	108.21
498	海安	曹园村 3 组	交流 10kV	200	221.00	110.50
499	海安	凌东 5 组	交流 10kV	200	214.58	107.29
500	海安	PMS_范埗 21 组	交流 10kV	200	161.76	80.88
501	海安	PMS_滩河 5 组	交流 10kV	200	172.70	86.35
502	海安	PMS_新丰村 14 组	交流 10kV	200	176.92	88.46
503	海安	PMS_墩北村 19 组	交流 10kV	200	177.80	88.90
504	海安	吉庆村 9 组北	交流 10kV	200	201.50	100.75
505	海安	PMS_瓦甸村 6 组	交流 10kV	160	128.96	80.60
506	海安	新立村 2 组北	交流 10kV	200	226.14	113.07

507	海安	长塔村 7 组西	交流 10kV	200	217.50	108.75
508	海安	双新村 20 组	交流 10kV	200	290.84	145.42
509	海安	墩北村 14 组西	交流 10kV	315	300.70	95.46
510	海安	PMS_滩河 15 组	交流 10kV	200	211.84	105.92
511	海安	凌东 19 组	交流 10kV	200	233.28	116.64
512	海安	PMS_西湖村 7 组	交流 10kV	200	199.16	99.58
513	海安	PMS_宝祥村 1 组	交流 10kV	200	232.12	116.06
514	海安	桑周村 26 组东	交流 10kV	200	232.46	116.23
515	海安	PMS_范埕 18 组	交流 10kV	200	177.26	88.63
516	海安	戚庄村 13 组	交流 10kV	200	197.64	98.82
517	海安	界河 8 组	交流 10kV	200	184.16	92.08
518	海安	PMS_桑周村 10 组	交流 10kV	200	160.82	80.41
519	海安	PMS_鸭湾村 4 组 2#	交流 10kV	200	183.12	91.56
520	海安	PMS_光明村 1 组西	交流 10kV	100	114.25	114.25
521	海安	PMS_毛庄村 21 组	交流 10kV	200	188.50	94.25
522	海安	PMS_马舍 11 组	交流 10kV	200	188.66	94.33
523	海安	PMS_光明村 8 组	交流 10kV	200	167.54	83.77
524	海安	PMS_光明村 6 组南	交流 10kV	200	232.16	116.08
525	海安	严马村 27 组南	交流 10kV	200	205.30	102.65
526	海安	PMS_贲集 40 组	交流 10kV	200	191.30	95.65

527	海安	PMS_光明村 7 组	交流 10kV	200	201.92	100.96
528	海安	戚庄村 14 组 2#	交流 10kV	200	184.66	92.33
529	海安	新立村 19 组 2#	交流 10kV	200	212.92	106.46
530	海安	丁华村 12 组	交流 10kV	200	179.16	89.58
531	海安	PMS_油坊头村 5 组 1#	交流 10kV	200	176.80	88.40
532	海安	红旗村 25 组	交流 10kV	200	163.92	81.96
533	海安	仇湖村 17 组	交流 10kV	200	243.38	121.69
534	海安	PMS_仇湖村 18 组	交流 10kV	400	325.52	81.38
535	海安	东湖村 8 组北	交流 10kV	200	216.88	108.44
536	海安	PMS_龙池村 5 组	交流 10kV	200	197.08	98.54
537	海安	仇湖村 20 组	交流 10kV	400	353.88	88.47
538	海安	黄陈村 2 组	交流 10kV	200	215.62	107.81
539	海安	黄陈村 30 组	交流 10kV	100	232.88	232.88
540	海安	光明 24 组北	交流 10kV	400	326.52	81.63
541	海安	蒋庄 10 组	交流 10kV	200	202.66	101.33
542	海安	PMS_光明 2 组	交流 10kV	200	190.30	95.15
543	海安	PMS_光明 9 组	交流 10kV	200	223.08	111.54
544	海安	PMS_仇湖村 12 组	交流 10kV	200	235.70	117.85
545	海安	仇湖村 14 组	交流 10kV	200	193.62	96.81
546	海安	PMS_三里 4 组	交流 10kV	200	229.34	114.67

547	海安	PMS_三里村 6 组	交流 10kV	200	206.08	103.04
548	海安	PMS_仇湖农贸市场公用	交流 10kV	400	326.76	81.69
549	海安	李庄村 7 组	交流 10kV	200	173.80	86.90
550	海安	PMS_东湖村 15 组	交流 10kV	200	179.08	89.54
551	海安	PMS_新舍村 1 组	交流 10kV	100	99.00	99.00
552	海安	PMS_海南村 33 组	交流 10kV	200	178.92	89.46
553	海安	PMS_海南村 27 组	交流 10kV	200	161.30	80.65
554	海安	PMS_林桥村 10 组	交流 10kV	315	271.06	86.05
555	海安	PMS_吉庆村 13 组	交流 10kV	315	362.28	115.01
556	海安	PMS_长塔村 7 组东	交流 10kV	200	216.38	108.19
557	海安	PMS_长塔村 28 组	交流 10kV	200	214.06	107.03
558	海安	长塔村 20 组北	交流 10kV	400	349.32	87.33
559	海安	PMS_毛庄村 3 组	交流 10kV	200	196.34	98.17
560	海安	PMS_东湖村 6 组	交流 10kV	200	164.82	82.41
561	海安	长塔村 19 组	交流 10kV	400	360.32	90.08
562	海安	PMS_宝祥村 42 组	交流 10kV	400	355.36	88.84
563	海安	PMS_宝祥村 39 组	交流 10kV	200	160.16	80.08
564	海安	毛庄村 22 组	交流 10kV	200	164.66	82.33
565	海安	宝祥村 40 组	交流 10kV	315	326.78	103.74
566	海安	PMS_宝祥村 26 组	交流 10kV	200	193.80	96.90

567	海安	PMS_宝祥村 30 组	交流 10kV	200	176.96	88.48
568	海安	银树村 15 组	交流 10kV	200	170.58	85.29
569	海安	胡庄村 16 组	交流 10kV	200	186.08	93.04
570	海安	宝祥村 23 组	交流 10kV	200	209.08	104.54
571	海安	宝祥村 5 组东	交流 10kV	200	430.84	215.42
572	海安	宝祥村 8 组	交流 10kV	400	399.44	99.86
573	海安	PMS_宝祥村 10 组	交流 10kV	200	222.62	111.31
574	海安	PMS_宝祥村 13 组	交流 10kV	200	194.58	97.29
575	海安	PMS_民桥村 9 组	交流 10kV	200	164.52	82.26
576	海安	黄柯 7 组	交流 10kV	200	197.42	98.71
577	海安	丁所 10 组	交流 10kV	200	181.50	90.75
578	海安	PMS_丁所 14 组	交流 10kV	250	202.75	81.10
579	海安	李西村 31 组	交流 10kV	400	362.40	90.60
580	海安	PMS_中桥村 17 组	交流 10kV	200	162.58	81.29
581	海安	PMS_中桥村 21 组	交流 10kV	200	167.92	83.96
582	海安	贲巷村 27 组	交流 10kV	100	131.17	131.17
583	海安	李灶村 24 组	交流 10kV	200	267.66	133.83
584	海安	李灶村 1 组	交流 10kV	400	329.76	82.44
585	海安	创新村 10 组	交流 10kV	200	210.46	105.23
586	海安	PMS_常河村 24 组	交流 10kV	200	197.96	98.98

587	海安	章郭村 5 组	交流 10kV	100	89.75	89.75
588	海安	群贤村 5 组	交流 10kV	100	81.16	81.16
589	海安	PMS_罗町村 35 组	交流 10kV	100	107.42	107.42
590	海安	PMS_葛家桥村 21 组 3#	交流 10kV	160	154.96	96.85
591	海安	PMS_油坊头村 22 组	交流 10kV	200	162.46	81.23
592	海安	油坊头村 25 组 1#	交流 10kV	400	430.32	107.58
593	海安	双新村 18 组	交流 10kV	400	340.00	85.00
594	海安	毛庄村 1 组	交流 10kV	200	176.76	88.38
595	海安	PMS_常河 4 组	交流 10kV	200	165.22	82.61
596	海安	千步村 19 组	交流 10kV	200	187.26	93.63
597	海安	PMS_千步村 33 组	交流 10kV	200	185.32	92.66
598	海安	富民村 3 组	交流 10kV	100	84.48	84.48
599	海安	桑周村 11 组	交流 10kV	200	193.26	96.63
600	海安	陈庄村 10 组	交流 10kV	200	184.04	92.02
601	海安	墩北村 14 组东	交流 10kV	200	272.62	136.31
602	海安	PMS_千步村 3 组	交流 10kV	200	227.76	113.88
603	海安	千步村 2 组	交流 10kV	100	128.98	128.98
604	海安	PMS_千步村 5 组	交流 10kV	200	185.88	92.94
605	海安	PMS_禾庄村 2 组	交流 10kV	200	214.16	107.08
606	海安	西湖村 6 组	交流 10kV	200	214.70	107.35

607	海安	禾庄村 10 组	交流 10kV	200	217.26	108.63
608	海安	PMS_ 疇口 31 组北	交流 10kV	200	186.46	93.23
609	海安	PMS_新庄村 6 组	交流 10kV	200	175.96	87.98
610	海安	堡河 6 组 2#	交流 10kV	200	210.66	105.33
611	海安	王院村 26 组	交流 10kV	200	243.96	121.98
612	海安	禾庄村 12 组	交流 10kV	400	435.68	108.92
613	海安	PMS_禾庄村 17 组	交流 10kV	200	207.08	103.54
614	海安	PMS_新海村 9 组中	交流 10kV	200	233.00	116.50
615	海安	PMS_常河村 2 组	交流 10kV	200	204.54	102.27
616	海安	PMS_凤阳村 10 组	交流 10kV	200	192.34	96.17
617	海安	群益村 8 组南	交流 10kV	400	336.04	84.01
618	海安	热港村 3 组	交流 10kV	200	166.12	83.06
619	海安	PMS_疇口 31 组	交流 10kV	200	184.04	92.02
620	海安	群益 25 组	交流 10kV	200	304.66	152.33
621	海安	PMS_大里村 14 组	交流 10kV	200	174.58	87.29
622	海安	PMS_东湖村 29 组	交流 10kV	200	163.76	81.88
623	海安	PMS_张莫天村 6 组	交流 10kV	200	210.84	105.42
624	海安	PMS_南阳村 10 组	交流 10kV	200	176.92	88.46
625	海安	PMS_桑周 32 组	交流 10kV	200	187.20	93.60
626	海安	PMS_西湖村 13 组西	交流 10kV	200	176.84	88.42

627	海安	常河 6 组	交流 10kV	200	203.16	101.58
628	海安	PMS_曲塘镇万杨村 11 组	交流 10kV	200	189.26	94.63
629	海安	杨庄村 14 组	交流 10kV	200	195.50	97.75
630	海安	PMS_凌东村 29 组东	交流 10kV	200	177.96	88.98
631	海安	凌东村 10 组北	交流 10kV	400	392.96	98.24
632	海安	PMS_星河村 9 组	交流 10kV	200	186.28	93.14
633	海安	PMS_马舍 7 组	交流 10kV	200	180.88	90.44
634	海安	PMS_祖师庙 23 组	交流 10kV	100	96.92	96.92
635	海安	王院村 27 组	交流 10kV	200	244.58	122.29
636	海安	戚庄村 9 组	交流 10kV	200	172.42	86.21
637	海安	海北村 27 组	交流 10kV	200	200.30	100.15
638	海安	PMS_嚏口 9 组东	交流 10kV	200	195.42	97.71
639	海安	周庄村 1 组 2#	交流 10kV	200	163.26	81.63
640	海安	PMS_五凌村 20 组 2#	交流 10kV	200	160.12	80.06
641	海安	石庄村 5 组西	交流 10kV	100	94.29	94.29
642	海安	储洋村 23 组	交流 10kV	200	179.20	89.60
643	海安	储洋村 29 组	交流 10kV	200	193.80	96.90
644	海安	李灶村 20 组	交流 10kV	200	165.26	82.63
645	海安	PMS_马舍 28 组西	交流 10kV	200	171.16	85.58
646	海安	周庄 13 组	交流 10kV	400	355.00	88.75

647	海安	PMS_范塹村 24 组	交流 10kV	200	167.16	83.58
648	海安	韩庄村 10 组	交流 10kV	100	95.58	95.58
649	海安	仲洋村 14 组	交流 10kV	200	179.26	89.63
650	海安	五凌 3 组	交流 10kV	200	220.88	110.44
651	海安	PMS_兴曲村 15 组北	交流 10kV	100	102.17	102.17
652	海安	PMS_创新村 14 组	交流 10kV	200	173.08	86.54
653	海安	常河村 28 组	交流 10kV	200	305.80	152.90
654	海安	仇湖村 8 组	交流 10kV	200	261.38	130.69
655	海安	老庄 14 组 1#	交流 10kV	200	233.38	116.69
656	海安	周庄 10 组	交流 10kV	200	198.84	99.42
657	海安	PMS_千步村 22 组	交流 10kV	400	343.16	85.79
658	海安	PMS_角斜镇汤灶 7 组	交流 10kV	200	203.26	101.63
659	海安	PMS_品建村 16 组 3#	交流 10kV	200	165.58	82.79
660	海安	PMS_壮志村 8 组	交流 10kV	200	223.04	111.52
661	海安	PMS_张莫天 22 组	交流 10kV	200	189.34	94.67
662	海安	PMS_大陈庄村 32 组	交流 10kV	200	241.20	120.60
663	海安	PMS_五坝村 14 组 3#	交流 10kV	200	168.80	84.40
664	海安	PMS_汤灶 27 组	交流 10kV	200	192.54	96.27
665	海安	隆政村 23 组南	交流 10kV	200	197.42	98.71
666	海安	李灶村 23 组西	交流 10kV	200	194.84	97.42

667	海安	PMS_墩北村 15 组南	交流 10kV	200	174.84	87.42
668	海安	石桥村 16 组北	交流 10kV	400	413.64	103.41
669	海安	新立村 1 组 2#	交流 10kV	250	214.08	85.63
670	海安	PMS_官垛村 2 组北	交流 10kV	200	183.62	91.81
671	海安	姜刘村 13 组西	交流 10kV	200	193.50	96.75
672	海安	PMS_林桥村 2 组	交流 10kV	200	190.66	95.33
673	海安	张垛 9 组	交流 10kV	200	163.80	81.90
674	海安	PMS_砖桥村 12 组	交流 10kV	200	168.58	84.29
675	海安	PMS_林庙村 8 组	交流 10kV	200	176.54	88.27
676	海安	PMS_东夏 29 组 1#	交流 10kV	200	162.80	81.40
677	海安	PMS_瞳口村 14 组	交流 10kV	200	225.10	112.55
678	海安	新立村 18 组 2#	交流 10kV	200	180.16	90.08
679	海安	PMS_周庄 17 组 3#	交流 10kV	200	193.34	96.67
680	海安	PMS_周庄村 18 组 3#	交流 10kV	200	169.70	84.85
681	海安	PMS_宝祥村 2 组	交流 10kV	200	161.00	80.50
682	海安	吉庆村 1 组北	交流 10kV	200	228.26	114.13
683	海安	群益村 27 组	交流 10kV	200	206.46	103.23
684	海安	凌东村 11 组	交流 10kV	400	363.16	90.79
685	海安	PMS_严马村 7 组	交流 10kV	200	181.92	90.96
686	海安	大里村 22 组	交流 10kV	200	191.12	95.56

687	海安	隆政村 7 组	交流 10kV	200	173.20	86.60
688	海安	PMS_桑周村 2 组西	交流 10kV	200	165.88	82.94
689	海安	PMS_园墩村 4 组东	交流 10kV	200	195.08	97.54
690	海安	曹园村 21 组	交流 10kV	200	203.70	101.85
691	海安	PMS_双溪村 7 组	交流 10kV	200	163.62	81.81
692	海安	PMS_陈庄村 22 组南	交流 10kV	200	169.96	84.98
693	海安	曹园村 8 组	交流 10kV	200	206.16	103.08
694	海安	仲洋 38 组	交流 10kV	200	303.42	151.71
695	海安	曹园村 20 组	交流 10kV	200	164.34	82.17
696	海安	PMS_新舍村 28 组	交流 10kV	200	219.76	109.88
697	海安	中凌村 7 组	交流 10kV	200	260.34	130.17
698	海安	PMS_凤山村 27 组	交流 10kV	200	181.38	90.69
699	海安	新庄村 27 组	交流 10kV	200	205.88	102.94
700	海安	PMS_中桥村 33 组北	交流 10kV	200	190.76	95.38
701	海安	PMS_光明村 19 组	交流 10kV	200	177.50	88.75
702	海安	PMS_杜楼村 11 组	交流 10kV	200	191.84	95.92
703	海安	PMS_星河村 22 组	交流 10kV	200	216.30	108.15
704	海安	PMS_双溪村 14 组	交流 10kV	200	169.26	84.63
705	海安	金庄村 23 组 2#	交流 10kV	200	205.26	102.63
706	海安	周庄村 11 组	交流 10kV	200	256.26	128.13

707	海安	万杨村 2 组	交流 10kV	200	239.84	119.92
708	海安	长塔村 20 组	交流 10kV	200	214.54	107.27
709	海安	双溪村 6 组东	交流 10kV	100	82.13	82.13
710	海安	PMS_墩北村 15 组西	交流 10kV	200	203.62	101.81
711	海安	曹园村 5 组北	交流 10kV	200	177.16	88.58
712	海安	杨庄村 18 组	交流 10kV	200	225.92	112.96
713	海安	PMS_群贤村 30 组	交流 10kV	200	173.80	86.90
714	海安	PMS_新丰村 15 组	交流 10kV	200	206.46	103.23
715	海安	陈庄村 14 组	交流 10kV	200	169.66	84.83
716	海安	PMS_立发桥村 4 组 1#	交流 10kV	200	197.20	98.60
717	海安	PMS_严马村 26 组东	交流 10kV	200	179.88	89.94
718	海安	PMS_汤灶 20 组	交流 10kV	200	170.46	85.23
719	海安	PMS_李灶村 5 组西	交流 10kV	200	204.34	102.17
720	海安	PMS_新坝 21 组 2#	交流 10kV	200	160.62	80.31
721	海安	PMS_储洋村 3 组	交流 10kV	200	208.08	104.04
722	海安	PMS_洪旺村 3 组	交流 10kV	200	195.62	97.81
723	海安	PMS_周庄 9 组	交流 10kV	200	180.58	90.29
724	海安	PMS_东夏 13 组 2#	交流 10kV	200	189.08	94.54
725	海安	PMS_东夏 7 组	交流 10kV	200	189.46	94.73
726	海安	PMS_官垛村 16 组	交流 10kV	200	160.96	80.48

727	海安	PMS_禾庄村 19 组北	交流 10kV	200	175.26	87.63
728	海安	洪旺村 6 组东	交流 10kV	200	232.96	116.48
729	海安	双龙村 11 组 2#	交流 10kV	200	189.30	94.65
730	海安	PMS_长塔村 18 组	交流 10kV	400	324.76	81.19
731	海安	PMS_三里村 12 组	交流 10kV	200	201.42	100.71
732	海安	PMS_蒋庄 11 组南	交流 10kV	200	198.16	99.08
733	海安	周庄 2 组	交流 10kV	400	334.52	83.63
734	海安	凌东村 9 组	交流 10kV	500	585.55	117.11
735	海安	丁华村 16 组	交流 10kV	200	441.20	220.60
736	海安	PMS_仁桥 8 组	交流 10kV	200	198.00	99.00
737	海安	PMS_姜刘村 1 组	交流 10kV	200	180.66	90.33
738	海安	刘季村 1 组	交流 10kV	200	224.62	112.31
739	海安	PMS_通学桥村 16 组	交流 10kV	200	168.92	84.46
740	海安	PMS_金庄村 11 组	交流 10kV	200	232.12	116.06
741	通州湾	PMS_永平村 50055 台片	交流 10kV	200	181.58	90.79
742	通州湾	PMS_海晏村 50514 台片	交流 10kV	200	172.84	86.42
743	通州湾	PMS_东海村 50083 台片	交流 10kV	200	168.04	84.02
744	通州湾	PMS_恒兴村 50720 台片	交流 10kV	200	177.66	88.83
745	通州湾	红专村 50476 台片	交流 10kV	200	169.66	84.83
746	通州湾	光明村 50181 台片	交流 10kV	200	174.08	87.04

747	通州湾	PMS_东余村 50573 台片	交流 10kV	200	175.54	87.77
748	通州湾	PMS_海丰村 50815 台片	交流 10kV	200	167.54	83.77