

国网扬州供电公司10（20、6）千伏公用配变  
电源可开放容量信息  
（2025年第二季度）

截至2025年3月31日，国网扬州供电公司10（20、6）千伏公用配变共有45547台，发生倒送的有21054台，占比46.42%。其中，公用配变电源容量具备可开放条件的共有27884台，占比61.22%；公用配变电源容量受限的共有2408台，占比5.29%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表1 公用配变电源可开放容量清单

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级<br>(kV) | 额定容量<br>(kVA) | 分布式光伏可开放容量<br>(kVA) |
|----|--------|----------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1  | 宝应县    | 城区宜苑别墅三期箱变配变   | 交流10kV       | 630           | 487.195             |
| 2  | 宝应县    | 城区幸福家园箱变配变     | 交流10kV       | 630           | 474                 |
| 3  | 宝应县    | 齐心小区箱变配变       | 交流10kV       | 500           | 386.111             |
| 4  | 宝应县    | 城区施庄4#箱变配变     | 交流10kV       | 500           | 369.306             |
| 5  | 宝应县    | 汜水镇集镇邓庄1#配变    | 交流10kV       | 500           | 361.75              |
| 6  | 宝应县    | 城区桥西路配变        | 交流10kV       | 400           | 317.014             |
| 7  | 宝应县    | 城区草场2#配变       | 交流10kV       | 400           | 316.417             |
| 8  | 宝应县    | 汜水镇集镇水厂1#配变    | 交流10kV       | 400           | 315                 |
| 9  | 宝应县    | 小官庄镇集镇12#配变    | 交流10kV       | 400           | 314.25              |
| 10 | 宝应县    | 城区解放路2#配变      | 交流10kV       | 400           | 314.25              |
| 11 | 宝应县    | 汜水镇集镇通达1#配变    | 交流10kV       | 400           | 313.417             |
| 12 | 宝应县    | 安宜镇（沿河）沿河镇2#配变 | 交流10kV       | 400           | 312.583             |
| 13 | 宝应县    | 城区胜利2#配变       | 交流10kV       | 400           | 312.167             |
| 14 | 宝应县    | 汜水镇集镇迎丰小区2#配变  | 交流10kV       | 400           | 312                 |
| 15 | 宝应县    | 城区水产配变         | 交流10kV       | 400           | 311.667             |

|    |     |                  |        |     |         |
|----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 16 | 宝应县 | 城区林庄1#配变         | 交流10kV | 500 | 311.417 |
| 17 | 宝应县 | 城区北巷口配变          | 交流10kV | 400 | 310.694 |
| 18 | 宝应县 | 城区乐意楼配变          | 交流10kV | 400 | 310.667 |
| 19 | 宝应县 | 安宜镇渔场2#配变        | 交流10kV | 400 | 310.5   |
| 20 | 宝应县 | 城区柳沟3#配变         | 交流10kV | 400 | 309.583 |
| 21 | 宝应县 | 城区下庄2#配变         | 交流10kV | 400 | 309.167 |
| 22 | 宝应县 | 小官庄镇集镇4#配变       | 交流10kV | 400 | 307.167 |
| 23 | 宝应县 | 安宜镇渔场河南组配变       | 交流10kV | 400 | 307.083 |
| 24 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村前河1#配变 | 交流10kV | 400 | 306.833 |
| 25 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区造纸厂宿舍配变   | 交流10kV | 400 | 306.5   |
| 26 | 宝应县 | 城区闻莺新村9#配变       | 交流10kV | 400 | 305.25  |
| 27 | 宝应县 | 安宜镇渔场配变          | 交流10kV | 400 | 305.167 |
| 28 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村村部配变       | 交流10kV | 400 | 304.833 |
| 29 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区齐心2#配变    | 交流10kV | 400 | 304.583 |
| 30 | 宝应县 | 小官庄镇官西配变         | 交流10kV | 400 | 304.25  |
| 31 | 宝应县 | 小官庄镇向阳配变         | 交流10kV | 400 | 304     |
| 32 | 宝应县 | 汜水镇马圩村何庄配变       | 交流10kV | 400 | 303.917 |
| 33 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村祖全配变      | 交流10kV | 400 | 303.917 |
| 34 | 宝应县 | 安宜镇淮江路1#配变       | 交流10kV | 400 | 303.333 |
| 35 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村生庄配变      | 交流10kV | 400 | 302.417 |
| 36 | 宝应县 | 汜水镇土塘村西站配变       | 交流10kV | 400 | 302.167 |
| 37 | 宝应县 | 城区胜利3#配变         | 交流10kV | 400 | 302.167 |
| 38 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区陵园路3#配变   | 交流10kV | 400 | 301.417 |
| 39 | 宝应县 | 安宜镇（城区）三团村三组配变   | 交流10kV | 400 | 301.333 |
| 40 | 宝应县 | 安宜镇北港村七组2#配变     | 交流10kV | 400 | 300.625 |
| 41 | 宝应县 | 安宜镇淮江路2#配变       | 交流10kV | 400 | 300.333 |
| 42 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区十五亩配变     | 交流10kV | 400 | 300.25  |
| 43 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸1#配变 | 交流10kV | 400 | 299.542 |
| 44 | 宝应县 | 汜水镇集镇镇北配变        | 交流10kV | 400 | 298.833 |
| 45 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区金三角2#配变   | 交流10kV | 400 | 298.583 |
| 46 | 宝应县 | 城区安民路配变          | 交流10kV | 400 | 298.5   |
| 47 | 宝应县 | 安宜镇七里村施庄小区3#配变   | 交流10kV | 400 | 297.25  |
| 48 | 宝应县 | 安宜镇南闸村新桥组1#配变    | 交流10kV | 400 | 297.167 |

|    |     |                   |        |     |         |
|----|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 49 | 宝应县 | 小官庄镇集镇3#配变        | 交流10kV | 400 | 296.75  |
| 50 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村五星配变       | 交流10kV | 400 | 296.25  |
| 51 | 宝应县 | 小官庄镇幸福配变          | 交流10kV | 400 | 296.167 |
| 52 | 宝应县 | 城区草场配变            | 交流10kV | 400 | 296.042 |
| 53 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村村部配变        | 交流10kV | 400 | 294.042 |
| 54 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区6#配变       | 交流10kV | 400 | 293.708 |
| 55 | 宝应县 | 汜水镇集镇水厂3#配变       | 交流10kV | 400 | 293.583 |
| 56 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村孙庄1#配变  | 交流10kV | 400 | 292.5   |
| 57 | 宝应县 | 邓庄3#箱变主变          | 交流10kV | 400 | 292.083 |
| 58 | 宝应县 | 城区博物馆配变           | 交流10kV | 400 | 292.083 |
| 59 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村林场配变       | 交流10kV | 400 | 291.333 |
| 60 | 宝应县 | 汜水镇龙河村小跳1#配变      | 交流10kV | 400 | 290.917 |
| 61 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区十五亩2#配变    | 交流10kV | 400 | 290.5   |
| 62 | 宝应县 | 汜水镇龙河村龙南配变        | 交流10kV | 400 | 290.417 |
| 63 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇13#配变   | 交流10kV | 400 | 290.083 |
| 64 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸6#配变  | 交流10kV | 400 | 289.583 |
| 65 | 宝应县 | 城区毛庄3#配变          | 交流10kV | 400 | 289.5   |
| 66 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村同心组配变   | 交流10kV | 400 | 286.5   |
| 67 | 宝应县 | 汜水镇韦镇集镇电器配变       | 交流10kV | 400 | 286.417 |
| 68 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村孙庄配变      | 交流10kV | 400 | 285.417 |
| 69 | 宝应县 | 汜水镇集镇迎丰小区1#配变     | 交流10kV | 400 | 282.917 |
| 70 | 宝应县 | 安宜镇北港村五组配变        | 交流10kV | 400 | 282.583 |
| 71 | 宝应县 | 安宜镇（城区）三团村三组路灯变配变 | 交流10kV | 400 | 282.403 |
| 72 | 宝应县 | 安宜镇七里村施庄小区2#配变    | 交流10kV | 400 | 282.25  |
| 73 | 宝应县 | 安宜镇船闸村郑庄配变        | 交流10kV | 400 | 281.333 |
| 74 | 宝应县 | 安宜镇南闸村机场配变        | 交流10kV | 400 | 280.908 |
| 75 | 宝应县 | 安宜镇（城区）三团村西站配变    | 交流10kV | 400 | 278.417 |
| 76 | 宝应县 | 汜水镇海河村农科1#配变      | 交流10kV | 400 | 278.333 |
| 77 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村汤圩配变    | 交流10kV | 400 | 277.833 |
| 78 | 宝应县 | 城区胜利配变            | 交流10kV | 400 | 276.389 |
| 79 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区陵园路1#配变    | 交流10kV | 400 | 275.333 |
| 80 | 宝应县 | 汜水镇龙河村合力配变        | 交流10kV | 400 | 272.222 |
| 81 | 宝应县 | 安宜镇渔场渔场5#配变       | 交流10kV | 400 | 271.5   |

|     |     |                  |        |     |         |
|-----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 82  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村房桥配变   | 交流10kV | 400 | 271.167 |
| 83  | 宝应县 | 汜水镇土塘村张庄配变       | 交流10kV | 400 | 268.917 |
| 84  | 宝应县 | 汜水镇集镇九曲桥配变       | 交流10kV | 400 | 268.75  |
| 85  | 宝应县 | 小官庄镇集镇2#配变       | 交流10kV | 400 | 268.25  |
| 86  | 宝应县 | 安宜镇大桥社区集镇4#配变    | 交流10kV | 400 | 266.75  |
| 87  | 宝应县 | 安宜镇东升村后堤2#配变     | 交流10kV | 400 | 264.792 |
| 88  | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸3#配变 | 交流10kV | 400 | 263.542 |
| 89  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村新西配变   | 交流10kV | 400 | 262.25  |
| 90  | 宝应县 | 小官庄镇南场村梅家2#配变    | 交流10kV | 400 | 262.25  |
| 91  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村雍东配变   | 交流10kV | 400 | 257.083 |
| 92  | 宝应县 | 夏集镇丰收村卫胜东配变      | 交流10kV | 400 | 256.042 |
| 93  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村联南2#配变 | 交流10kV | 400 | 255.667 |
| 94  | 宝应县 | 小官庄镇崔湾配变         | 交流10kV | 400 | 255     |
| 95  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村耿圩1#配变 | 交流10kV | 400 | 251.917 |
| 96  | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村孙庄3#配变   | 交流10kV | 400 | 251.75  |
| 97  | 宝应县 | 安宜镇大桥社区五十亩2#配变   | 交流10kV | 400 | 250.25  |
| 98  | 宝应县 | 汜水镇柴沟村村部配变       | 交流10kV | 400 | 249.354 |
| 99  | 宝应县 | 安宜镇大桥社区三星配变      | 交流10kV | 400 | 249     |
| 100 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村安中配变      | 交流10kV | 400 | 248.583 |
| 101 | 宝应县 | 汜水镇集镇天天配变        | 交流10kV | 400 | 248     |
| 102 | 宝应县 | 小官庄镇集镇1#配变       | 交流10kV | 315 | 247.75  |
| 103 | 宝应县 | 城区东升新建配变         | 交流10kV | 400 | 246.736 |
| 104 | 宝应县 | 安宜镇七里村施庄小区1#配变   | 交流10kV | 400 | 246.417 |
| 105 | 宝应县 | 安宜镇齐心村刘庄配变       | 交流10kV | 400 | 246.25  |
| 106 | 宝应县 | 安宜镇北港村六组配变       | 交流10kV | 400 | 245.903 |
| 107 | 宝应县 | 安宜镇（新城）船闸村船闸8#配变 | 交流10kV | 315 | 244.083 |
| 108 | 宝应县 | 汜水镇海河村农科配变       | 交流10kV | 400 | 243.25  |
| 109 | 宝应县 | 安宜镇北闸村闸南配变       | 交流10kV | 400 | 241.167 |
| 110 | 宝应县 | 城区邵圩3#配变         | 交流10kV | 315 | 239.5   |
| 111 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村唐桥2#配变 | 交流10kV | 400 | 238.417 |
| 112 | 宝应县 | 汜水镇韦镇集镇1#配变      | 交流10kV | 315 | 237.167 |
| 113 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村雍西配变   | 交流10kV | 400 | 236.667 |
| 114 | 宝应县 | 汜水镇马圩村马河配变       | 交流10kV | 315 | 235.438 |

|     |     |                  |        |     |         |
|-----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 115 | 宝应县 | 安宜镇东升村城东小区配变     | 交流10kV | 400 | 234.861 |
| 116 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇1#配变   | 交流10kV | 315 | 233.5   |
| 117 | 宝应县 | 汜水镇集镇迎丰配变        | 交流10kV | 315 | 232.833 |
| 118 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇西庄配变   | 交流10kV | 400 | 231.633 |
| 119 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区12#配变     | 交流10kV | 400 | 230.417 |
| 120 | 宝应县 | 汜水镇集镇李庄2#配变      | 交流10kV | 315 | 229.986 |
| 121 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南工业区7#配变 | 交流10kV | 400 | 226.333 |
| 122 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区三星2#配变    | 交流10kV | 400 | 219.667 |
| 123 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区齐心配变      | 交流10kV | 315 | 215.542 |
| 124 | 宝应县 | 汜水镇日升村胜利配变       | 交流10kV | 400 | 214.5   |
| 125 | 宝应县 | 安宜镇南闸村郑湾2#配变     | 交流10kV | 315 | 213.667 |
| 126 | 宝应县 | 小官庄镇集镇10#配变      | 交流10kV | 400 | 210     |
| 127 | 宝应县 | 安宜镇北闸村机场路配变      | 交流10kV | 400 | 208     |
| 128 | 宝应县 | 夏集镇丰收村道口配变       | 交流10kV | 400 | 201.333 |
| 129 | 宝应县 | 安宜镇东升村陈东配变       | 交流10kV | 315 | 198.736 |
| 130 | 宝应县 | 汜水镇胡成村卫东配变       | 交流10kV | 400 | 195.792 |
| 131 | 宝应县 | 安宜镇（城区）三团村二组2#配变 | 交流10kV | 315 | 195.264 |
| 132 | 宝应县 | 夏集镇万民村万民西配变      | 交流10kV | 400 | 193.5   |
| 133 | 宝应县 | 汜水镇韦镇集镇6#配变      | 交流10kV | 400 | 189.25  |
| 134 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区陵园路2#配变   | 交流10kV | 400 | 184.167 |
| 135 | 宝应县 | 小官庄镇新南配变         | 交流10kV | 400 | 183.333 |
| 136 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村王坝配变   | 交流10kV | 400 | 181     |
| 137 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南工业区3#配变 | 交流10kV | 315 | 178.833 |
| 138 | 宝应县 | 汜水镇柴沟村东风配变       | 交流10kV | 315 | 177.271 |
| 139 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河供电所配变   | 交流10kV | 315 | 169.583 |
| 140 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇5#配变   | 交流10kV | 315 | 165     |
| 141 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村张东配变      | 交流10kV | 400 | 164.833 |
| 142 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村赵庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 159.915 |
| 143 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村胡庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 159.542 |
| 144 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村闵庄配变      | 交流10kV | 400 | 158.333 |
| 145 | 宝应县 | 汜水镇苏律村袁河1#配变     | 交流10kV | 200 | 152.783 |
| 146 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村闵庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 149.458 |
| 147 | 宝应县 | 汜水镇日升村前进配变       | 交流10kV | 200 | 149.245 |

|     |     |                 |        |     |         |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 148 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村新河配变      | 交流10kV | 200 | 148.222 |
| 149 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村杨庄配变  | 交流10kV | 200 | 147.889 |
| 150 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村桥东2#配变   | 交流10kV | 200 | 147.222 |
| 151 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村接庵配变      | 交流10kV | 200 | 147.146 |
| 152 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村前进配变      | 交流10kV | 200 | 146.833 |
| 153 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村乔北配变     | 交流10kV | 200 | 146.667 |
| 154 | 宝应县 | 汜水镇石桥村红旗配变      | 交流10kV | 200 | 146.285 |
| 155 | 宝应县 | 汜水镇太平村杨星配变      | 交流10kV | 200 | 146.278 |
| 156 | 宝应县 | 夏集镇丰收村窦北配变      | 交流10kV | 200 | 146     |
| 157 | 宝应县 | 小官庄镇石先村圣庄配变     | 交流10kV | 200 | 145.792 |
| 158 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村杨桥配变  | 交流10kV | 200 | 145.667 |
| 159 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村许巷配变  | 交流10kV | 200 | 145.667 |
| 160 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村四组2#配变   | 交流10kV | 200 | 145.542 |
| 161 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村周南配变     | 交流10kV | 200 | 145.375 |
| 162 | 宝应县 | 安宜镇南闸村机场3#配变    | 交流10kV | 200 | 145.375 |
| 163 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村小新河配变 | 交流10kV | 200 | 144.889 |
| 164 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村刘堡配变  | 交流10kV | 200 | 144.778 |
| 165 | 宝应县 | 安宜镇渔场特水配变       | 交流10kV | 200 | 144.722 |
| 166 | 宝应县 | 安宜镇西港村闸口3#配变    | 交流10kV | 200 | 144.708 |
| 167 | 宝应县 | 夏集镇万民村水厂配变      | 交流10kV | 200 | 144.278 |
| 168 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村二队配变      | 交流10kV | 200 | 143.958 |
| 169 | 宝应县 | 小官庄镇南场村新民配变     | 交流10kV | 200 | 143.875 |
| 170 | 宝应县 | 夏集镇王桥村袁河配变      | 交流10kV | 200 | 143.833 |
| 171 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村校东配变     | 交流10kV | 200 | 143.708 |
| 172 | 宝应县 | 汜水镇双营村合作配变      | 交流10kV | 200 | 143.556 |
| 173 | 宝应县 | 汜水镇韦北村同心配变      | 交流10kV | 200 | 143.507 |
| 174 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村仲东配变     | 交流10kV | 200 | 143.354 |
| 175 | 宝应县 | 安宜镇北闸村徐庄配变      | 交流10kV | 200 | 143.167 |
| 176 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村葛家配变  | 交流10kV | 200 | 143.056 |
| 177 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村付桥配变  | 交流10kV | 200 | 143.042 |
| 178 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村仲小配变     | 交流10kV | 200 | 142.875 |
| 179 | 宝应县 | 汜水镇韦北村光明配变      | 交流10kV | 200 | 142.056 |
| 180 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村李西2#配变   | 交流10kV | 200 | 141.958 |

|     |     |                  |        |     |         |
|-----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 181 | 宝应县 | 安宜镇北港村二组配变       | 交流10kV | 400 | 141.833 |
| 182 | 宝应县 | 汜水镇双营村张庄配变       | 交流10kV | 200 | 141.389 |
| 183 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村中沟组配变  | 交流10kV | 200 | 141.292 |
| 184 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村倪南配变      | 交流10kV | 200 | 141.042 |
| 185 | 宝应县 | 小官庄镇石先村苗庄配变      | 交流10kV | 200 | 140.833 |
| 186 | 宝应县 | 汜水镇长沙村问庄配变       | 交流10kV | 200 | 140.778 |
| 187 | 宝应县 | 汜水镇龙河村李庄配变       | 交流10kV | 200 | 140.5   |
| 188 | 宝应县 | 汜水镇集镇五一配变        | 交流10kV | 315 | 140.264 |
| 189 | 宝应县 | 汜水镇韦北村胜利配变       | 交流10kV | 200 | 140.208 |
| 190 | 宝应县 | 汜水镇新民村王庄配变       | 交流10kV | 200 | 139.969 |
| 191 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村闸北配变      | 交流10kV | 200 | 139.125 |
| 192 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇12#配变  | 交流10kV | 200 | 138.993 |
| 193 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村鲁西配变   | 交流10kV | 200 | 138.708 |
| 194 | 宝应县 | 安宜镇南闸村兴旺配变       | 交流10kV | 200 | 138.604 |
| 195 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村大庄台配变     | 交流10kV | 315 | 138.444 |
| 196 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村柘沟泵配变      | 交流10kV | 200 | 138.333 |
| 197 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村高庄配变   | 交流10kV | 200 | 138.278 |
| 198 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村红光配变      | 交流10kV | 200 | 137.806 |
| 199 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村西河配变      | 交流10kV | 200 | 137.778 |
| 200 | 宝应县 | 汜水镇日升村村部配变       | 交流10kV | 200 | 137.708 |
| 201 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村相庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 137.625 |
| 202 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村丁湾配变      | 交流10kV | 200 | 136.91  |
| 203 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村李庄配变   | 交流10kV | 200 | 136.889 |
| 204 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村王圩配变      | 交流10kV | 200 | 136.844 |
| 205 | 宝应县 | 汜水镇平安村九组配变       | 交流10kV | 200 | 136.792 |
| 206 | 宝应县 | 汜水镇土塘村解放配变       | 交流10kV | 200 | 136.771 |
| 207 | 宝应县 | 汜水镇韦北村胡沟配变       | 交流10kV | 200 | 136.5   |
| 208 | 宝应县 | 安宜镇南闸村中河2#配变     | 交流10kV | 200 | 136.5   |
| 209 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村胜利配变      | 交流10kV | 200 | 135.917 |
| 210 | 宝应县 | 安宜镇南闸村兴港桥配变      | 交流10kV | 200 | 135.875 |
| 211 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村张桥配变   | 交流10kV | 200 | 135.833 |
| 212 | 宝应县 | 小官庄镇石先村陈庄配变      | 交流10kV | 200 | 135.792 |
| 213 | 宝应县 | 安宜镇南闸村机场2#配变     | 交流10kV | 200 | 135.708 |

|     |     |                  |        |     |         |
|-----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 214 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村柏庄配变      | 交流10kV | 200 | 135.681 |
| 215 | 宝应县 | 汜水镇日升村红旗配变       | 交流10kV | 200 | 135.528 |
| 216 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村响塘配变       | 交流10kV | 200 | 135.417 |
| 217 | 宝应县 | 汜水镇韦集镇5#配变       | 交流10kV | 200 | 135.333 |
| 218 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村林沟配变      | 交流10kV | 200 | 135.208 |
| 219 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村生庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 135     |
| 220 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村相庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 134.889 |
| 221 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）三团村八组配变   | 交流10kV | 400 | 134.75  |
| 222 | 宝应县 | 安宜镇潘桥村钱庄2#配变     | 交流10kV | 200 | 134.625 |
| 223 | 宝应县 | 小官庄镇石先村董庄配变      | 交流10kV | 200 | 134.625 |
| 224 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村赖南2#配变    | 交流10kV | 200 | 134.542 |
| 225 | 宝应县 | 汜水镇石桥村高中配变       | 交流10kV | 200 | 134.479 |
| 226 | 宝应县 | 安宜镇北闸村杨河配变       | 交流10kV | 200 | 134.229 |
| 227 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村新南配变   | 交流10kV | 200 | 134.056 |
| 228 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村耿圩配变   | 交流10kV | 200 | 133.667 |
| 229 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村曹庄配变   | 交流10kV | 200 | 133.667 |
| 230 | 宝应县 | 小官庄镇石先村问西2#配变    | 交流10kV | 200 | 133.25  |
| 231 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村曹西配变   | 交流10kV | 200 | 133.063 |
| 232 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村桑元配变       | 交流10kV | 200 | 133.056 |
| 233 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村元潮配变      | 交流10kV | 200 | 133.042 |
| 234 | 宝应县 | 安宜镇北闸村杨河1#配变     | 交流10kV | 200 | 132.958 |
| 235 | 宝应县 | 夏集镇万民村正中配变       | 交流10kV | 200 | 132.556 |
| 236 | 宝应县 | 夏集镇丰收村子婴配变       | 交流10kV | 200 | 132.25  |
| 237 | 宝应县 | 汜水镇马圩村谢庄配变       | 交流10kV | 200 | 132.115 |
| 238 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村吴庄配变   | 交流10kV | 200 | 132.056 |
| 239 | 宝应县 | 汜水镇海河村后庄配变       | 交流10kV | 200 | 131.778 |
| 240 | 宝应县 | 汜水镇柴沟村孙庄配变       | 交流10kV | 200 | 131.458 |
| 241 | 宝应县 | 安宜镇南闸村洼北2#配变     | 交流10kV | 200 | 131.333 |
| 242 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村赵庄配变   | 交流10kV | 200 | 131.222 |
| 243 | 宝应县 | 夏集镇丰收村杨柳配变       | 交流10kV | 200 | 131.083 |
| 244 | 宝应县 | 汜水镇太平村村部配变       | 交流10kV | 200 | 131.028 |
| 245 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村何墩配变   | 交流10kV | 200 | 130.889 |
| 246 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村泽友配变       | 交流10kV | 200 | 130.764 |



|     |     |                  |        |     |         |
|-----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 247 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村四组配变      | 交流10kV | 200 | 130.722 |
| 248 | 宝应县 | 安宜镇北闸村机场路2#配变    | 交流10kV | 200 | 130.583 |
| 249 | 宝应县 | 安宜镇潘桥村耿圩2#配变     | 交流10kV | 200 | 130.292 |
| 250 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村三益配变   | 交流10kV | 200 | 130.278 |
| 251 | 宝应县 | 安宜镇西港村新建配变       | 交流10kV | 200 | 130.104 |
| 252 | 宝应县 | 汜水镇日升村东风配变       | 交流10kV | 200 | 130.035 |
| 253 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村潘桥配变   | 交流10kV | 200 | 129.958 |
| 254 | 宝应县 | 范水土塘村西站1#配变      | 交流10kV | 200 | 129.722 |
| 255 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村闸口2#配变    | 交流10kV | 200 | 129.708 |
| 256 | 宝应县 | 夏集镇丰收村二同配变       | 交流10kV | 200 | 129     |
| 257 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村贾庄1#配变     | 交流10kV | 200 | 129     |
| 258 | 宝应县 | 汜水镇柴沟村村部1#配变     | 交流10kV | 200 | 128.833 |
| 259 | 宝应县 | 汜水镇土塘村湾沟配变       | 交流10kV | 200 | 128.792 |
| 260 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村塘西配变      | 交流10kV | 200 | 128.778 |
| 261 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村新庄配变      | 交流10kV | 200 | 128.75  |
| 262 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村联南配变   | 交流10kV | 200 | 128.722 |
| 263 | 宝应县 | 小官庄镇石先村苗庄3#配变    | 交流10kV | 200 | 128.458 |
| 264 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村十里配变       | 交流10kV | 200 | 128.167 |
| 265 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村村部1#配变     | 交流10kV | 200 | 128.111 |
| 266 | 宝应县 | 夏集镇丰收村子北配变       | 交流10kV | 200 | 128.042 |
| 267 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村张西配变      | 交流10kV | 200 | 127.708 |
| 268 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村八队配变       | 交流10kV | 200 | 127.389 |
| 269 | 宝应县 | 汜水镇韦北村红旗配变       | 交流10kV | 200 | 127.278 |
| 270 | 宝应县 | 汜水镇长沙村杨晚1#配变     | 交流10kV | 200 | 127.167 |
| 271 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村口河配变   | 交流10kV | 200 | 126.771 |
| 272 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村马庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 126.292 |
| 273 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村东湖配变      | 交流10kV | 200 | 126.007 |
| 274 | 宝应县 | 汜水镇太平村丰产配变       | 交流10kV | 200 | 125.937 |
| 275 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村房庄配变      | 交流10kV | 200 | 125.458 |
| 276 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村白田配变   | 交流10kV | 200 | 125.25  |
| 277 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村中心配变   | 交流10kV | 200 | 124.806 |
| 278 | 宝应县 | 汜水镇集镇柳园1#配变      | 交流10kV | 200 | 124.722 |
| 279 | 宝应县 | 汜水镇海河村高湾配变       | 交流10kV | 200 | 123.986 |

|     |     |                  |        |     |         |
|-----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 280 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村中心配变   | 交流10kV | 200 | 123.917 |
| 281 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村新庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 123.611 |
| 282 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村老圩配变      | 交流10kV | 200 | 123.583 |
| 283 | 宝应县 | 安宜镇北港村一组配变       | 交流10kV | 200 | 123.375 |
| 284 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村胜利配变       | 交流10kV | 200 | 123.167 |
| 285 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村东配变        | 交流10kV | 200 | 122.646 |
| 286 | 宝应县 | 安宜镇北闸村跃进2#配变     | 交流10kV | 200 | 122.611 |
| 287 | 宝应县 | 汜水镇集镇迎丰小区配变      | 交流10kV | 200 | 122.278 |
| 288 | 宝应县 | 汜水镇日升村中南配变       | 交流10kV | 200 | 122     |
| 289 | 宝应县 | 汜水镇韦北村陈庄配变       | 交流10kV | 200 | 121.889 |
| 290 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村新河配变      | 交流10kV | 200 | 121.833 |
| 291 | 宝应县 | 汜水镇龙河村小跳配变       | 交流10kV | 200 | 121.556 |
| 292 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村乔庄配变      | 交流10kV | 200 | 121.333 |
| 293 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村周庄配变   | 交流10kV | 200 | 121.278 |
| 294 | 宝应县 | 汜水镇长沙村芦范配变       | 交流10kV | 200 | 121.125 |
| 295 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村供庄配变   | 交流10kV | 200 | 121.111 |
| 296 | 宝应县 | 柳堡镇清元村朱南配变       | 交流10kV | 200 | 121.097 |
| 297 | 宝应县 | 汜水镇马圩村村部配变       | 交流10kV | 200 | 121.056 |
| 298 | 宝应县 | 汜水镇朱港村跃进配变       | 交流10kV | 200 | 120.889 |
| 299 | 宝应县 | 汜水镇集镇水厂配变        | 交流10kV | 200 | 120.875 |
| 300 | 宝应县 | 安宜镇北港村四组配变       | 交流10kV | 200 | 120.75  |
| 301 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村贾桥配变   | 交流10kV | 200 | 120.729 |
| 302 | 宝应县 | 汜水镇高阳村红旗配变       | 交流10kV | 200 | 120.444 |
| 303 | 宝应县 | 安宜镇北闸村新庄配变       | 交流10kV | 200 | 120.417 |
| 304 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村陈东配变      | 交流10kV | 200 | 120.104 |
| 305 | 宝应县 | 安宜镇南闸村连心配变       | 交流10kV | 400 | 120.042 |
| 306 | 宝应县 | 夏集镇丰收村卫胜配变       | 交流10kV | 200 | 120     |
| 307 | 宝应县 | 汜水镇韦北村红卫配变       | 交流10kV | 200 | 119.889 |
| 308 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村顾庄东配变  | 交流10kV | 200 | 119.833 |
| 309 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村宋庄配变   | 交流10kV | 200 | 119.667 |
| 310 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村翻身配变   | 交流10kV | 400 | 119.25  |
| 311 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村桥东配变      | 交流10kV | 200 | 118.917 |
| 312 | 宝应县 | 安宜镇北港村三组配变       | 交流10kV | 200 | 118.912 |

|     |     |                  |        |     |         |
|-----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 313 | 宝应县 | 汜水镇土塘村南站配变       | 交流10kV | 200 | 118.722 |
| 314 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村韩坝配变   | 交流10kV | 315 | 118.611 |
| 315 | 宝应县 | 小官庄镇石先村新河配变      | 交流10kV | 200 | 118.222 |
| 316 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村西坝配变      | 交流10kV | 200 | 118.167 |
| 317 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村戴庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 118     |
| 318 | 宝应县 | 汜水镇马圩村阚庄1#配变     | 交流10kV | 200 | 117.944 |
| 319 | 宝应县 | 安宜镇稻麦原种场配变       | 交流10kV | 200 | 117.125 |
| 320 | 宝应县 | 汜水镇三合村夏庄1#配变     | 交流10kV | 200 | 117.111 |
| 321 | 宝应县 | 安宜镇北闸村跃进配变       | 交流10kV | 200 | 116.958 |
| 322 | 宝应县 | 小官庄镇石先村问西配变      | 交流10kV | 200 | 116.875 |
| 323 | 宝应县 | 汜水镇马圩村联丰配变       | 交流10kV | 200 | 116.444 |
| 324 | 宝应县 | 汜水镇马圩村阚庄配变       | 交流10kV | 200 | 116.385 |
| 325 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村柘北配变       | 交流10kV | 200 | 116.375 |
| 326 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村夏西配变      | 交流10kV | 200 | 116.292 |
| 327 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村直南配变      | 交流10kV | 200 | 116.208 |
| 328 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村义心配变   | 交流10kV | 200 | 116.167 |
| 329 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村桥西配变     | 交流10kV | 200 | 115.917 |
| 330 | 宝应县 | 汜水镇长沙村扬晚配变       | 交流10kV | 200 | 115.889 |
| 331 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村新庄配变   | 交流10kV | 200 | 115.806 |
| 332 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村西龙2#配变   | 交流10kV | 200 | 115.625 |
| 333 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村乔北2#配变    | 交流10kV | 200 | 115.542 |
| 334 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村仲东2#配变    | 交流10kV | 200 | 115.375 |
| 335 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村新河1#配变     | 交流10kV | 200 | 115.278 |
| 336 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村谭庄配变   | 交流10kV | 200 | 115.167 |
| 337 | 宝应县 | 夏集镇丰收村丰收洞配变      | 交流10kV | 200 | 114.917 |
| 338 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村柳北配变      | 交流10kV | 200 | 114.375 |
| 339 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村钱庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 114.333 |
| 340 | 宝应县 | 夏集镇万民村大桥配变       | 交流10kV | 200 | 114.042 |
| 341 | 宝应县 | 汜水镇韦北村陈庄1#配变     | 交流10kV | 200 | 114     |
| 342 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村合义配变   | 交流10kV | 200 | 113.542 |
| 343 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村陈家配变   | 交流10kV | 200 | 113.444 |
| 344 | 宝应县 | 汜水镇双营村中心配变       | 交流10kV | 200 | 113.25  |
| 345 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村丰收1#配变     | 交流10kV | 200 | 113.042 |

|     |     |                  |        |     |         |
|-----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 346 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村大官庄2#配变   | 交流10kV | 200 | 113.042 |
| 347 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村村部配变       | 交流10kV | 200 | 112.771 |
| 348 | 宝应县 | 汜水镇苏律村周庄1#配变     | 交流10kV | 400 | 112.611 |
| 349 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村嵇庄配变   | 交流10kV | 200 | 112.556 |
| 350 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）水产农业队配变   | 交流10kV | 200 | 111.875 |
| 351 | 宝应县 | 汜水镇韦北村跃进配变       | 交流10kV | 200 | 111.833 |
| 352 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村祖全3#配变    | 交流10kV | 200 | 111.708 |
| 353 | 宝应县 | 小官庄镇石先村刁家配变      | 交流10kV | 200 | 111.625 |
| 354 | 宝应县 | 汜水镇新民村干渠配变       | 交流10kV | 200 | 111.521 |
| 355 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村东石配变   | 交流10kV | 200 | 110.979 |
| 356 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村红砖配变      | 交流10kV | 200 | 110.833 |
| 357 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村村部配变      | 交流10kV | 200 | 110.833 |
| 358 | 宝应县 | 安宜镇潘桥村韩坝1#配变     | 交流10kV | 200 | 110.458 |
| 359 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村前石2#配变 | 交流10kV | 200 | 110.458 |
| 360 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村前进1#配变 | 交流10kV | 200 | 110.167 |
| 361 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村三队配变       | 交流10kV | 200 | 110.167 |
| 362 | 宝应县 | 汜水镇日升村卫星配变       | 交流10kV | 200 | 109.958 |
| 363 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村宋桥配变   | 交流10kV | 200 | 109.944 |
| 364 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村同心配变     | 交流10kV | 200 | 109.563 |
| 365 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区姚家田2#配变   | 交流10kV | 200 | 109.5   |
| 366 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村新河配变       | 交流10kV | 200 | 109.278 |
| 367 | 宝应县 | 安宜镇北闸村机场路3#配变    | 交流10kV | 200 | 109.092 |
| 368 | 宝应县 | 汜水镇柴沟村同心配变       | 交流10kV | 200 | 108.944 |
| 369 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村四队配变       | 交流10kV | 200 | 108.944 |
| 370 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村周西配变   | 交流10kV | 200 | 108.792 |
| 371 | 宝应县 | 汜水镇韦北村全心配变       | 交流10kV | 200 | 108.708 |
| 372 | 宝应县 | 汜水镇土塘村北站配变       | 交流10kV | 200 | 108.25  |
| 373 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村陈家1#配变 | 交流10kV | 200 | 108.125 |
| 374 | 宝应县 | 小官庄镇南场村姜家2#配变    | 交流10kV | 200 | 107.792 |
| 375 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村冯荡配变   | 交流10kV | 200 | 107.729 |
| 376 | 宝应县 | 汜水镇海河村齐心配变       | 交流10kV | 200 | 107.667 |
| 377 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村闲塘配变   | 交流10kV | 200 | 107.292 |
| 378 | 宝应县 | 汜水镇马圩村副业配变       | 交流10kV | 200 | 107.125 |

|     |     |                  |        |     |         |
|-----|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 379 | 宝应县 | 安宜镇潘桥村杨庄1#配变     | 交流10kV | 200 | 106.708 |
| 380 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村新南1#配变 | 交流10kV | 200 | 106.021 |
| 381 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村后河配变      | 交流10kV | 200 | 105.542 |
| 382 | 宝应县 | 夏集镇万民村前进配变       | 交流10kV | 315 | 105.334 |
| 383 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村桥西2#配变   | 交流10kV | 200 | 105.083 |
| 384 | 宝应县 | 安宜镇南闸村前进2#配变     | 交流10kV | 200 | 104.542 |
| 385 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村卢庄配变   | 交流10kV | 200 | 104.333 |
| 386 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村曹圩配变   | 交流10kV | 200 | 104.111 |
| 387 | 宝应县 | 安宜镇（城区）三团村二组配变   | 交流10kV | 400 | 103.917 |
| 388 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村安东配变      | 交流10kV | 200 | 103.375 |
| 389 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村李庄配变      | 交流10kV | 200 | 103.208 |
| 390 | 宝应县 | 夏集镇万民村马路配变       | 交流10kV | 200 | 102.833 |
| 391 | 宝应县 | 夏集镇丰收村地龙配变       | 交流10kV | 200 | 102.667 |
| 392 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村三新配变      | 交流10kV | 200 | 102.187 |
| 393 | 宝应县 | 汜水镇韦北村新河配变       | 交流10kV | 200 | 101.91  |
| 394 | 宝应县 | 汜水镇太平村谭庄配变       | 交流10kV | 200 | 101.444 |
| 395 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村后石配变   | 交流10kV | 200 | 101.222 |
| 396 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村前石1#配变 | 交流10kV | 200 | 101.167 |
| 397 | 宝应县 | 汜水镇海河村翻身1#配变     | 交流10kV | 200 | 101.056 |
| 398 | 宝应县 | 夏集镇万民村桥南配变       | 交流10kV | 200 | 100.417 |
| 399 | 宝应县 | 小官庄镇石先村新年配变      | 交流10kV | 200 | 100.347 |
| 400 | 宝应县 | 汜水镇朱港村红星配变       | 交流10kV | 200 | 100.167 |
| 401 | 宝应县 | 安宜镇刘堡村曹庄2#配变     | 交流10kV | 200 | 99.958  |
| 402 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村何墩1#配变 | 交流10kV | 200 | 99.944  |
| 403 | 宝应县 | 安宜镇北港村一组2#配变     | 交流10kV | 200 | 99.792  |
| 404 | 宝应县 | 汜水镇江宝村红星1#配变     | 交流10kV | 200 | 99.5    |
| 405 | 宝应县 | 夏集镇万民村万东配变       | 交流10kV | 200 | 98.389  |
| 406 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村胜利2#配变    | 交流10kV | 200 | 98.208  |
| 407 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村唐桥配变   | 交流10kV | 200 | 97.792  |
| 408 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村马庄配变   | 交流10kV | 200 | 97.778  |
| 409 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村村部配变       | 交流10kV | 200 | 97.542  |
| 410 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村柘南配变       | 交流10kV | 200 | 97.444  |
| 411 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村问庄配变   | 交流10kV | 200 | 96.833  |

|     |     |                  |        |     |        |
|-----|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 412 | 宝应县 | 安宜镇南闸村合心配变       | 交流10kV | 200 | 96     |
| 413 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村范沟配变      | 交流10kV | 200 | 94.5   |
| 414 | 宝应县 | 汜水镇石桥村联盟配变       | 交流10kV | 200 | 94.479 |
| 415 | 宝应县 | 安宜镇南闸村兴旺2#配变     | 交流10kV | 200 | 93.708 |
| 416 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村宋西配变   | 交流10kV | 200 | 93.556 |
| 417 | 宝应县 | 汜水镇海河村翻身配变       | 交流10kV | 200 | 92.811 |
| 418 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村吕庄配变   | 交流10kV | 200 | 92.111 |
| 419 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村闲塘1#配变 | 交流10kV | 200 | 92     |
| 420 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村沙河中心配变    | 交流10kV | 200 | 91.333 |
| 421 | 宝应县 | 汜水镇韦北村丰收配变       | 交流10kV | 200 | 91.278 |
| 422 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村树林配变      | 交流10kV | 200 | 91.042 |
| 423 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村三合配变      | 交流10kV | 200 | 90.542 |
| 424 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村夏庄南配变  | 交流10kV | 200 | 90.1   |
| 425 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村李西配变      | 交流10kV | 200 | 90.042 |
| 426 | 宝应县 | 汜水镇汜镇江桥1#配变      | 交流10kV | 200 | 89.875 |
| 427 | 宝应县 | 夏集镇丰收村丰民配变       | 交流10kV | 200 | 89.333 |
| 428 | 宝应县 | 安宜镇潘桥村潘桥2#配变     | 交流10kV | 200 | 89.042 |
| 429 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村塘中配变     | 交流10kV | 200 | 87.792 |
| 430 | 宝应县 | 汜水镇海河村后庄1#配变     | 交流10kV | 200 | 86.889 |
| 431 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村贾桥1#配变 | 交流10kV | 200 | 86.875 |
| 432 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村孙庄配变   | 交流10kV | 200 | 86.778 |
| 433 | 宝应县 | 汜水镇新民村朱庄1#配变     | 交流10kV | 200 | 85.222 |
| 434 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村顾庄西配变  | 交流10kV | 200 | 85.167 |
| 435 | 宝应县 | 小官庄镇石先村圣庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 85.125 |
| 436 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村赖西配变      | 交流10kV | 200 | 84.875 |
| 437 | 宝应县 | 汜水镇土塘村洼圩配变       | 交流10kV | 200 | 84.583 |
| 438 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村陈南配变      | 交流10kV | 200 | 84.514 |
| 439 | 宝应县 | 汜水镇新民村红旗配变       | 交流10kV | 200 | 83.75  |
| 440 | 宝应县 | 夏集镇万民村老黄庄配变      | 交流10kV | 200 | 83     |
| 441 | 宝应县 | 汜水镇新民村陈庄配变       | 交流10kV | 200 | 81.944 |
| 442 | 宝应县 | 汜水镇马圩村沙滩配变       | 交流10kV | 200 | 81.542 |
| 443 | 宝应县 | 夏集镇丰收村卫胜西配变      | 交流10kV | 200 | 81.167 |
| 444 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村西顷2#配变    | 交流10kV | 200 | 81.167 |

|     |     |                  |        |     |        |
|-----|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 445 | 宝应县 | 汜水镇苏律村村部配变       | 交流10kV | 200 | 80.799 |
| 446 | 宝应县 | 汜水镇太平村刁湾1#配变     | 交流10kV | 200 | 80.444 |
| 447 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村三新2#配变    | 交流10kV | 200 | 80.333 |
| 448 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村一队配变       | 交流10kV | 200 | 79.458 |
| 449 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村副业队配变  | 交流10kV | 200 | 78.889 |
| 450 | 宝应县 | 安宜镇北闸村闸南2#配变     | 交流10kV | 200 | 77.583 |
| 451 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村自然配变   | 交流10kV | 200 | 77     |
| 452 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村同心配变       | 交流10kV | 200 | 76.833 |
| 453 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村直塘配变      | 交流10kV | 200 | 76.285 |
| 454 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村陈中配变      | 交流10kV | 200 | 76.083 |
| 455 | 宝应县 | 汜水镇苏律村袁河配变       | 交流10kV | 200 | 75.278 |
| 456 | 宝应县 | 安宜镇南闸村郑湾配变       | 交流10kV | 200 | 74.625 |
| 457 | 宝应县 | 汜水镇土塘村塘庄配变       | 交流10kV | 200 | 73.833 |
| 458 | 宝应县 | 汜水镇新民村江桥2#配变     | 交流10kV | 200 | 72.792 |
| 459 | 宝应县 | 汜水镇海河村红星配变       | 交流10kV | 200 | 72.743 |
| 460 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村杨庄配变   | 交流10kV | 200 | 71.944 |
| 461 | 宝应县 | 夏集镇丰收村万丰配变       | 交流10kV | 200 | 71.708 |
| 462 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村柏庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 71.542 |
| 463 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村一队配变      | 交流10kV | 200 | 71.042 |
| 464 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇14#配变  | 交流10kV | 200 | 70.333 |
| 465 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村杨庄配变      | 交流10kV | 200 | 69.458 |
| 466 | 宝应县 | 汜水镇太平村前范配变       | 交流10kV | 200 | 68.875 |
| 467 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村赖南配变      | 交流10kV | 200 | 68.708 |
| 468 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村陈湾配变      | 交流10kV | 200 | 68.444 |
| 469 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村正润桥配变     | 交流10kV | 200 | 68.16  |
| 470 | 宝应县 | 夏集镇万民村胡阳配变       | 交流10kV | 200 | 68.056 |
| 471 | 宝应县 | 汜水镇双营村陈庄配变       | 交流10kV | 200 | 67.889 |
| 472 | 宝应县 | 汜水镇太平村勤丰1#配变     | 交流10kV | 200 | 67.556 |
| 473 | 宝应县 | 柳堡镇清元村朱南2#配变     | 交流10kV | 200 | 67.222 |
| 474 | 宝应县 | 小官庄镇石先村季庄配变      | 交流10kV | 200 | 67.125 |
| 475 | 宝应县 | 汜水镇长沙村北站1#配变     | 交流10kV | 100 | 67.028 |
| 476 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村仲西配变      | 交流10kV | 100 | 66.972 |
| 477 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村高庄2#配变 | 交流10kV | 100 | 65.833 |

|     |     |                     |        |     |        |
|-----|-----|---------------------|--------|-----|--------|
| 478 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村王庄配变         | 交流10kV | 200 | 65.802 |
| 479 | 宝应县 | 小官庄镇石先村石先配变         | 交流10kV | 200 | 64.875 |
| 480 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村西龙配变        | 交流10kV | 200 | 64.431 |
| 481 | 宝应县 | 汜水镇胡成村卫东1#配变        | 交流10kV | 200 | 64.306 |
| 482 | 宝应县 | 夏集镇万民村东风配变          | 交流10kV | 200 | 64.222 |
| 483 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村五队配变          | 交流10kV | 200 | 64.111 |
| 484 | 宝应县 | 汜水镇新民村卫东配变          | 交流10kV | 100 | 63.667 |
| 485 | 宝应县 | 汜水镇韦北村跃进1#配变        | 交流10kV | 100 | 63.25  |
| 486 | 宝应县 | 汜水镇朱港村换新配变          | 交流10kV | 200 | 63.118 |
| 487 | 宝应县 | 汜水镇海河村高湾1#配变        | 交流10kV | 100 | 63     |
| 488 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村汤庄配变      | 交流10kV | 200 | 62.944 |
| 489 | 宝应县 | 汜水镇朱港村东风配变          | 交流10kV | 100 | 62.833 |
| 490 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村鲁庄配变      | 交流10kV | 100 | 62.778 |
| 491 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村南窑配变      | 交流10kV | 200 | 62.333 |
| 492 | 宝应县 | 小官庄镇石先村苗庄2#配变       | 交流10kV | 200 | 62.125 |
| 493 | 宝应县 | 汜水镇新民村红旗1#配变        | 交流10kV | 200 | 62.028 |
| 494 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村马沟配变          | 交流10kV | 100 | 61.688 |
| 495 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村丁湾2#配变       | 交流10kV | 100 | 61.438 |
| 496 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村九队配变         | 交流10kV | 200 | 60.75  |
| 497 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村赵庄配变          | 交流10kV | 100 | 60.472 |
| 498 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村祁庄配变          | 交流10kV | 200 | 60.333 |
| 499 | 宝应县 | 汜水镇双营村大营配变          | 交流10kV | 100 | 59.958 |
| 500 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村马沟1#配变        | 交流10kV | 100 | 59.806 |
| 501 | 宝应县 | 安宜镇白田村夏庄南2#配变       | 交流10kV | 100 | 59.292 |
| 502 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村元沟配变         | 交流10kV | 100 | 59.25  |
| 503 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村头桥（单相变）配变 | 交流10kV | 100 | 59.229 |
| 504 | 宝应县 | 汜水镇双营村马心配变          | 交流10kV | 100 | 59.139 |
| 505 | 宝应县 | 安宜镇大桥船闸配变           | 交流10kV | 100 | 59.139 |
| 506 | 宝应县 | 汜水镇双营村村部1#配变        | 交流10kV | 100 | 58.583 |
| 507 | 宝应县 | 安宜镇刘堡村卢庄2#配变        | 交流10kV | 100 | 58.563 |
| 508 | 宝应县 | 安宜镇陈家村宋西2#配变        | 交流10kV | 100 | 58.528 |
| 509 | 宝应县 | 汜水镇土塘村陈庄配变          | 交流10kV | 100 | 58.458 |
| 510 | 宝应县 | 汜水镇双营村中心1#配变        | 交流10kV | 100 | 58.389 |



|     |     |                  |        |     |        |
|-----|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 511 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村东1#配变      | 交流10kV | 200 | 58.056 |
| 512 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村四新配变       | 交流10kV | 200 | 57.444 |
| 513 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村倪小庄配变     | 交流10kV | 100 | 57.146 |
| 514 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村柳南配变      | 交流10kV | 200 | 57     |
| 515 | 宝应县 | 汜水镇平安村前进配变       | 交流10kV | 100 | 56.771 |
| 516 | 宝应县 | 汜水镇新民村海西配变       | 交流10kV | 100 | 56.083 |
| 517 | 宝应县 | 汜水镇韦北村合义配变       | 交流10kV | 100 | 55.861 |
| 518 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村胜利2#配变    | 交流10kV | 100 | 55.438 |
| 519 | 宝应县 | 安宜镇贾桥村新西2#配变     | 交流10kV | 100 | 54.813 |
| 520 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村倪南2#配变    | 交流10kV | 200 | 54.667 |
| 521 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村刘堡2#配变    | 交流10kV | 100 | 54.646 |
| 522 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村新东配变   | 交流10kV | 100 | 53.389 |
| 523 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村宋桥1#配变 | 交流10kV | 200 | 52.5   |
| 524 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村新河2#配变    | 交流10kV | 100 | 52.104 |
| 525 | 宝应县 | 小官庄镇南场村梅家配变      | 交流10kV | 200 | 51.792 |
| 526 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村祁庄1#配变     | 交流10kV | 100 | 51.417 |
| 527 | 宝应县 | 汜水镇龙河村庆甲1#（增）配变  | 交流10kV | 100 | 51.361 |
| 528 | 宝应县 | 汜水镇长沙村芦范1#配变     | 交流10kV | 100 | 51.278 |
| 529 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村孙南配变   | 交流10kV | 100 | 51.125 |
| 530 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村鲍湾配变       | 交流10kV | 100 | 50.333 |
| 531 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村齐心配变       | 交流10kV | 100 | 49.611 |
| 532 | 宝应县 | 汜水镇龙河村唐桥配变       | 交流10kV | 100 | 48.938 |
| 533 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村先进配变       | 交流10kV | 100 | 48.472 |
| 534 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村李庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 48.083 |
| 535 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村齐心配变       | 交流10kV | 100 | 47.833 |
| 536 | 宝应县 | 小官庄镇石先村袁庄配变      | 交流10kV | 200 | 47.698 |
| 537 | 宝应县 | 夏集镇万民村胡庄配变       | 交流10kV | 200 | 47.278 |
| 538 | 宝应县 | 汜水镇韦北村立新配变       | 交流10kV | 200 | 47     |
| 539 | 宝应县 | 小官庄镇石先村徐新配变      | 交流10kV | 100 | 46.729 |
| 540 | 宝应县 | 安宜镇南闸村航运配变       | 交流10kV | 100 | 46.708 |
| 541 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村红丰配变      | 交流10kV | 100 | 46.306 |
| 542 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村付桥东配变  | 交流10kV | 100 | 45.333 |
| 543 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇10#配变  | 交流10kV | 200 | 45.278 |

|     |     |                  |        |     |        |
|-----|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 544 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村林沟2#配变    | 交流10kV | 100 | 45.25  |
| 545 | 宝应县 | 安宜镇北闸村林南配变       | 交流10kV | 200 | 45     |
| 546 | 宝应县 | 安宜镇潘桥村耿圩3#配变     | 交流10kV | 100 | 44.396 |
| 547 | 宝应县 | 夏集镇丰收村同胜配变       | 交流10kV | 200 | 43.917 |
| 548 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村刘庄配变   | 交流10kV | 200 | 43.889 |
| 549 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村戴庄配变   | 交流10kV | 200 | 43.778 |
| 550 | 宝应县 | 夏集镇万民村万兴配变       | 交流10kV | 200 | 43.333 |
| 551 | 宝应县 | 汜水镇太平村刁湾配变       | 交流10kV | 100 | 43.219 |
| 552 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）潘桥村前进配变   | 交流10kV | 200 | 42.986 |
| 553 | 宝应县 | 夏集镇万民村顺心配变       | 交流10kV | 100 | 42.354 |
| 554 | 宝应县 | 夏集镇丰收村岔河配变       | 交流10kV | 200 | 41.833 |
| 555 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村周庄配变   | 交流10kV | 200 | 39.34  |
| 556 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村七队配变       | 交流10kV | 100 | 38.083 |
| 557 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村朝阳配变       | 交流10kV | 100 | 37.729 |
| 558 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村柘中配变       | 交流10kV | 100 | 37.438 |
| 559 | 宝应县 | 夏集镇万民村新东配变       | 交流10kV | 200 | 37.222 |
| 560 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村林场2#配变    | 交流10kV | 100 | 37.167 |
| 561 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村直南2#配变    | 交流10kV | 100 | 36.417 |
| 562 | 宝应县 | 汜水镇韦北村福利配变       | 交流10kV | 200 | 34.917 |
| 563 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村二组配变      | 交流10kV | 200 | 34.625 |
| 564 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村沈厂配变      | 交流10kV | 315 | 34.625 |
| 565 | 宝应县 | 汜水镇新民村朱庄配变       | 交流10kV | 200 | 34.604 |
| 566 | 宝应县 | 夏集镇丰收村闸口配变       | 交流10kV | 200 | 34.375 |
| 567 | 宝应县 | 汜水镇太平村利民配变       | 交流10kV | 100 | 34.132 |
| 568 | 宝应县 | 夏集镇万民村万民配变       | 交流10kV | 100 | 33.5   |
| 569 | 宝应县 | 夏集镇丰收村南场配变       | 交流10kV | 200 | 33.167 |
| 570 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村刘堡2#配变 | 交流10kV | 100 | 32.229 |
| 571 | 宝应县 | 汜水镇太平村一心配变       | 交流10kV | 100 | 32.208 |
| 572 | 宝应县 | 安宜镇北闸村桥北配变       | 交流10kV | 100 | 32.042 |
| 573 | 宝应县 | 夏集镇丰收村四岔河配变      | 交流10kV | 200 | 31.892 |
| 574 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村村部配变      | 交流10kV | 200 | 31.208 |
| 575 | 宝应县 | 汜水镇石桥村姚庄配变       | 交流10kV | 100 | 29.823 |
| 576 | 宝应县 | 夏集镇万民村小迎丰配变      | 交流10kV | 100 | 29     |

|     |     |                 |        |     |        |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 577 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村乔庵配变  | 交流10kV | 100 | 27.958 |
| 578 | 宝应县 | 汜水镇双营村村部配变      | 交流10kV | 100 | 26.979 |
| 579 | 宝应县 | 安宜镇陈家村杨津2#配变    | 交流10kV | 100 | 26.729 |
| 580 | 宝应县 | 夏集镇丰收村里圩配变      | 交流10kV | 100 | 26.438 |
| 581 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村刘堡配变     | 交流10kV | 200 | 25.75  |
| 582 | 宝应县 | 安宜镇北港村二组2#配变    | 交流10kV | 100 | 21.938 |
| 583 | 宝应县 | 汜水镇日升村村部1#配变    | 交流10kV | 100 | 21.583 |
| 584 | 宝应县 | 汜水镇苏律村四组配变      | 交流10kV | 100 | 21.417 |
| 585 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村陈西配变     | 交流10kV | 200 | 20.625 |
| 586 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村槐楼配变     | 交流10kV | 200 | 20.292 |
| 587 | 宝应县 | 安宜镇南闸村郑湾3#配变    | 交流10kV | 200 | 20.125 |
| 588 | 宝应县 | 小官庄镇石先村李庄配变     | 交流10kV | 200 | 19.931 |
| 589 | 宝应县 | 汜水镇柴沟村同心1#配变    | 交流10kV | 200 | 19.5   |
| 590 | 宝应县 | 汜水镇双营村前进配变      | 交流10kV | 100 | 18.306 |
| 591 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村砖瓦二厂宿舍配变 | 交流10kV | 200 | 17.125 |
| 592 | 宝应县 | 安宜镇刘庄村口河2#配变    | 交流10kV | 100 | 16.729 |
| 593 | 宝应县 | 汜水镇韦北村先进1#配变    | 交流10kV | 100 | 16.611 |
| 594 | 宝应县 | 夏集镇万民村正兴配变      | 交流10kV | 100 | 16.167 |
| 595 | 宝应县 | 夏集镇丰收村窦家配变      | 交流10kV | 200 | 15.667 |
| 596 | 宝应县 | 夏集镇王桥村南星配变      | 交流10kV | 100 | 15.556 |
| 597 | 宝应县 | 汜水镇太平村杨星1#配变    | 交流10kV | 200 | 15.5   |
| 598 | 宝应县 | 夏集镇万民村吴庄配变      | 交流10kV | 100 | 12.781 |
| 599 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村杨津配变  | 交流10kV | 200 | 12.278 |
| 600 | 宝应县 | 汜水镇苏律村纪庄配变      | 交流10kV | 200 | 12.056 |
| 601 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村贾庄配变      | 交流10kV | 100 | 11.656 |
| 602 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村曹政配变      | 交流10kV | 100 | 10.75  |
| 603 | 宝应县 | 夏集镇万民村黄庄配变      | 交流10kV | 200 | 10.222 |
| 604 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村元兴配变     | 交流10kV | 100 | 9.75   |
| 605 | 宝应县 | 汜水镇苏律村周庄配变      | 交流10kV | 200 | 9.615  |
| 606 | 宝应县 | 夏集镇万民村市场配变      | 交流10kV | 100 | 9.563  |
| 607 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村胜利配变     | 交流10kV | 200 | 8.375  |
| 608 | 宝应县 | 安宜镇北港村五组2#配变    | 交流10kV | 200 | 5.958  |
| 609 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村李庄3#配变   | 交流10kV | 100 | 5.5    |

|     |     |                   |        |     |       |
|-----|-----|-------------------|--------|-----|-------|
| 610 | 宝应县 | 夏集镇王桥村集成配变        | 交流10kV | 200 | 4.271 |
| 611 | 宝应县 | 汜水镇韦北村复兴配变        | 交流10kV | 100 | 2.861 |
| 612 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村玉露配变        | 交流10kV | 200 | 2.812 |
| 613 | 宝应县 | 汜水镇苏律村中心配变        | 交流10kV | 100 | 1.056 |
| 614 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村南五队配变      | 交流10kV | 100 | 0.694 |
| 615 | 宝应县 | 汜水镇太平村一心1#配变      | 交流10kV | 100 | 0.556 |
| 616 | 宝应县 | 汜水镇海河村齐心1#配变      | 交流10kV | 200 | 160   |
| 617 | 宝应县 | 汜水镇新民村江桥1#配变      | 交流10kV | 400 | 320   |
| 618 | 宝应县 | 汜水镇海河村跃进配变        | 交流10kV | 400 | 320   |
| 619 | 宝应县 | 汜水镇新民村曙光配变        | 交流10kV | 100 | 80    |
| 620 | 宝应县 | 汜水镇凯达苑一期商住楼箱变配变   | 交流10kV | 400 | 320   |
| 621 | 宝应县 | 汜水镇集镇地税配变         | 交流10kV | 200 | 160   |
| 622 | 宝应县 | 怡家花园小区箱变配变        | 交流10kV | 400 | 320   |
| 623 | 宝应县 | 汜水镇凯达苑二期商住楼1#箱变配变 | 交流10kV | 400 | 320   |
| 624 | 宝应县 | 汜水镇凯达苑二期商住楼2#箱变配变 | 交流10kV | 400 | 320   |
| 625 | 宝应县 | 汜水镇集镇凯达园小区1号箱变配变  | 交流10kV | 630 | 504   |
| 626 | 宝应县 | 汜水镇集镇李庄3#配变       | 交流10kV | 400 | 320   |
| 627 | 宝应县 | 汜水镇集镇凯达园配变        | 交流10kV | 400 | 320   |
| 628 | 宝应县 | 汜水镇集镇二小配变         | 交流10kV | 400 | 320   |
| 629 | 宝应县 | 汜水镇集镇李庄配变         | 交流10kV | 315 | 252   |
| 630 | 宝应县 | 汜水镇邓庄安置小区配变       | 交流10kV | 400 | 320   |
| 631 | 宝应县 | 汜水镇集镇邓庄配变         | 交流10kV | 315 | 252   |
| 632 | 宝应县 | 海棠苑一期配电室3#主变      | 交流10kV | 630 | 504   |
| 633 | 宝应县 | 紫荆苑变电所1#主变        | 交流10kV | 630 | 504   |
| 634 | 宝应县 | 海棠苑一期配电室1#主变      | 交流10kV | 630 | 504   |
| 635 | 宝应县 | 汜水镇集镇李庄4#配变       | 交流10kV | 400 | 320   |
| 636 | 宝应县 | 汜水镇集镇锦绣豪庭箱变配变     | 交流10kV | 400 | 320   |
| 637 | 宝应县 | 汜水镇集镇邓庄2#配变       | 交流10kV | 400 | 320   |
| 638 | 宝应县 | 汜水镇退水闸避风港配变       | 交流10kV | 400 | 320   |
| 639 | 宝应县 | 汜水镇朱港村红星1#配变      | 交流10kV | 100 | 80    |
| 640 | 宝应县 | 汜水镇水产二场1#配变       | 交流10kV | 400 | 320   |
| 641 | 宝应县 | 汜水镇农场中站1#配变       | 交流10kV | 400 | 320   |
| 642 | 宝应县 | 汜水镇农场南站1#配变       | 交流10kV | 200 | 160   |

|     |     |                |        |     |     |
|-----|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 643 | 宝应县 | 汜水镇大汕村七里1#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 644 | 宝应县 | 汜水镇朱港村银湖1#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 645 | 宝应县 | 汜水镇金宝渔业村避风港配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 646 | 宝应县 | 汜水镇范镇场部1#配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 647 | 宝应县 | 汜水镇农场西站1#配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 648 | 宝应县 | 汜水镇金宝渔业村渔业组配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 649 | 宝应县 | 汜水镇金宝南线单相配变    | 交流10kV | 50  | 40  |
| 650 | 宝应县 | 汜水镇渔业村鱼塘1#配变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 651 | 宝应县 | 汜水镇朱港村银湖配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 652 | 宝应县 | 汜水镇南运西闸单相配变    | 交流10kV | 50  | 40  |
| 653 | 宝应县 | 汜水镇范镇场部配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 654 | 宝应县 | 汜水镇农场西站配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 655 | 宝应县 | 汜水镇农场南站配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 656 | 宝应县 | 汜水镇水产颜家河配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 657 | 宝应县 | 汜水镇水产二场配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 658 | 宝应县 | 汜水镇农场中站配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 659 | 宝应县 | 汜水镇大汕村七里配变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 660 | 宝应县 | 汜水镇朱港村东风1#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 661 | 宝应县 | 汜水镇范光湖五华里配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 662 | 宝应县 | 汜水镇范光湖堤防配变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 663 | 宝应县 | 汜水镇退水闸西配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 664 | 宝应县 | 汜水镇范光湖退水闸配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 665 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村闸口配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 666 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村天池配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 667 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村村部配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 668 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村同心小庄配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 669 | 宝应县 | 小官庄镇王圩村陈西2#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 670 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村王庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 671 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村倪小庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 672 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇4#配变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 673 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村蒋庄配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 674 | 宝应县 | 安宜镇郑河村南窑2#配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 675 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村胡庄配变 | 交流10kV | 200 | 160 |

|     |     |                 |        |     |     |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 676 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村顾庄北配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 677 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村青年配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 678 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村茆塘配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 679 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村蒋湾配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 680 | 宝应县 | 郑河安置小区2#箱变配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 681 | 宝应县 | 郑河安置小区1#箱变配变    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 682 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇7#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 683 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇3#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 684 | 宝应县 | 安宜镇南窑社区医院配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 685 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村玉露配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 686 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇16#配变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 687 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇6#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 688 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）沿河镇淮江配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 689 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村夏庄北配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 690 | 宝应县 | 安宜镇齐心村配变        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 691 | 宝应县 | 中众合配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 692 | 宝应县 | 中众合配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 693 | 宝应县 | 城区宝源路1#配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 694 | 宝应县 | 夏集镇丰收村新北配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 695 | 宝应县 | 夏集镇万民村幸福配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 696 | 宝应县 | 夏集镇丰收村新圣配变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 697 | 宝应县 | 夏集镇丰收村运堤配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 698 | 宝应县 | 汜水镇镇南村红旗配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 699 | 宝应县 | 范水镇解困楼变电所1#主变   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 700 | 宝应县 | 汜水镇集镇水厂2#配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 701 | 宝应县 | 汜水镇集镇镇南配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 702 | 宝应县 | 汜水镇集镇金桥配变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 703 | 宝应县 | 汜水镇集镇扬清1#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 704 | 宝应县 | 汜水镇集镇前进配变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 705 | 宝应县 | 汜水镇锦绣花园小区箱变配变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 706 | 宝应县 | 汜水镇集镇康发配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 707 | 宝应县 | 汜水镇集镇五一1#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 708 | 宝应县 | 汜水镇学府花苑箱变配变     | 交流10kV | 400 | 320 |

|     |     |                 |        |     |     |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 709 | 宝应县 | 润荷嘉园配电室1#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 710 | 宝应县 | 汜水镇集镇柳园配变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 711 | 宝应县 | 汜水镇集镇金桥2#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 712 | 宝应县 | 汜水镇集镇金桥1#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 713 | 宝应县 | 汜水镇新阳村合心1#配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 714 | 宝应县 | 汜水镇韦北村村部配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 715 | 宝应县 | 汜水镇新阳村合心2#配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 716 | 宝应县 | 汜水镇新阳村合心配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 717 | 宝应县 | 汜水镇日升村新华配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 718 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村中南泵配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 719 | 宝应县 | 汜水镇日升村前进2号配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 720 | 宝应县 | 汜水镇韦北村先进配变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 721 | 宝应县 | 汜水镇韦北村卢庄配变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 722 | 宝应县 | 汜水镇韦北村红星配变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 723 | 宝应县 | 汜水镇韦镇集镇3#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 724 | 宝应县 | 汜水镇柘沟村全力泵配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 725 | 宝应县 | 汜水镇韦镇集镇2#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 726 | 宝应县 | 汜水镇日升村前进1#配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 727 | 宝应县 | 汜水镇韦北村合义1#配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 728 | 宝应县 | 汜水镇韦镇集镇8#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 729 | 宝应县 | 汜水镇韦北村韦镇配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 730 | 宝应县 | 丹桂园配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 731 | 宝应县 | 紫荆花园配电室2#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 732 | 宝应县 | 宝悦广场1#电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 733 | 宝应县 | 紫荆花园配电室4#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 734 | 宝应县 | 海棠苑一期配电室4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 735 | 宝应县 | 海棠苑一期配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 736 | 宝应县 | 宝悦广场2#电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 737 | 宝应县 | 宝悦广场2#电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 738 | 宝应县 | 万佳华庭2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 739 | 宝应县 | 新城吾悦广场5#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 740 | 宝应县 | 万佳华庭1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 741 | 宝应县 | 新城吾悦广场4#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |

|     |     |                     |        |     |     |
|-----|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 742 | 宝应县 | 玖樾花园1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 743 | 宝应县 | 玖樾花园2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 744 | 宝应县 | 玖樾花园3#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 745 | 宝应县 | 玖樾花园2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 746 | 宝应县 | 玖樾花园1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 747 | 宝应县 | 玖樾花园3#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 748 | 宝应县 | 新城吾悦广场1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 749 | 宝应县 | 新城吾悦广场1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 750 | 宝应县 | 新城吾悦广场2#配电室3#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 751 | 宝应县 | 新城吾悦广场2#配电室1#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 752 | 宝应县 | 新城吾悦广场3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 753 | 宝应县 | 新城吾悦广场6#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 754 | 宝应县 | 新城吾悦广场4#配电室3#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 755 | 宝应县 | 新城吾悦广场5#配电室1#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 756 | 宝应县 | 万佳华庭2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 757 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）白田村王墩配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 758 | 宝应县 | 城区加油站配变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 759 | 宝应县 | 安宜镇（城区）三团村一组配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 760 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南工业园区5#配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 761 | 宝应县 | 生态花园1#变电所1#配变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 762 | 宝应县 | 生态花园1#变电所3#配变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 763 | 宝应县 | 安宜镇瑞景苑1#变电所1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 764 | 宝应县 | 生态花园4#变电所2#配变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 765 | 宝应县 | 安宜镇新城壹品1#变电所1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 766 | 宝应县 | 安宜镇新城壹品1#变电所3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 767 | 宝应县 | 安宜镇锦绣新都2#配电房3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 768 | 宝应县 | 新城生态花园（御园）3#配电室3#配变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 769 | 宝应县 | 生态花园4#变电所4#配变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 770 | 宝应县 | 城区莲花嘉苑3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 771 | 宝应县 | 新城生态花园（御园）3#配电室1#配变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 772 | 宝应县 | 瑞景苑城区2#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 773 | 宝应县 | 新城生态花园（御园）2#配电室1#配变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 774 | 宝应县 | 安宜镇瑞景苑1#变电所3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |



|     |     |                     |        |      |     |
|-----|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 775 | 宝应县 | 安宜镇锦绣新都1#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 776 | 宝应县 | 安宜镇锦绣新都1#变电所3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 777 | 宝应县 | 城区莲花嘉苑1#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 778 | 宝应县 | 祥和苑1#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 779 | 宝应县 | 城区莲花嘉苑3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 780 | 宝应县 | 祥和苑1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 781 | 宝应县 | 安宜镇城区莲花嘉苑2#变电所3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 782 | 宝应县 | 生态花园3#变电所2#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 783 | 宝应县 | 安宜镇新城壹品2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 784 | 宝应县 | 安宜镇新城壹品2#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 785 | 宝应县 | 生态花园3#变电所4#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 786 | 宝应县 | 生态花园2#变电所1#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 787 | 宝应县 | 新城生态花园(御园)1#配电室1#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 788 | 宝应县 | 城区锦绣新都3#配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 789 | 宝应县 | 生态花园2#变电所3#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 790 | 宝应县 | 新城生态花园(御园)1#配电室3#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 791 | 宝应县 | 御景豪庭1#电所4#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 792 | 宝应县 | 御景豪庭1#电所2#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 793 | 宝应县 | 御景豪庭2#电所4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 794 | 宝应县 | 城区莲花嘉苑1#变电所3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 795 | 宝应县 | 安宜镇城区莲花嘉苑2#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 796 | 宝应县 | 御景豪庭2#电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 797 | 宝应县 | 安宜镇锦绣新都2#配电房1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 798 | 宝应县 | 城区荷香盛世3#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 799 | 宝应县 | 城区XB曙光佳苑1#箱变配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 800 | 宝应县 | 城区阳光水岸1#变1#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 801 | 宝应县 | 安宜镇东升村城东小区2#配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 802 | 宝应县 | 城区阳光水岸1#变3#主变.      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 803 | 宝应县 | 天宸云璟1#配电室2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 804 | 宝应县 | 天宸云璟2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 805 | 宝应县 | 城区曙光小区2#配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 806 | 宝应县 | 城区阳光水岸1#            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 807 | 宝应县 | 城区万博一家变电所1#         | 交流10kV | 800  | 640 |

|     |     |                   |        |      |     |
|-----|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 808 | 宝应县 | 城区邵家小区2#配变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 809 | 宝应县 | 安宜镇城东村邵圩配变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 810 | 宝应县 | 城区阳光水岸3#          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 811 | 宝应县 | 城区XB曙光佳苑2#箱变配变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 812 | 宝应县 | 安宜镇东升村垃圾站配变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 813 | 宝应县 | 天宸云璟2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 814 | 宝应县 | 城区曙光小区邵圩2#配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 815 | 宝应县 | 城区荷香盛世1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 816 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南工业区2#配变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 817 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南工业区1#配变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 818 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南工业园区6#配变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 819 | 宝应县 | 安宜镇白田村张庄配变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 820 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南工业区4#配变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 821 | 宝应县 | 天泽园小区3#配电室4#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 822 | 宝应县 | 天泽园小区3#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 823 | 宝应县 | 天泽园小区1#开关站2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 824 | 宝应县 | 天泽园小区1#开关站4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 825 | 宝应县 | 宝楠锦园3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 826 | 宝应县 | 宝楠锦园3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 827 | 宝应县 | 红星广场小区3#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 828 | 宝应县 | 新城吾悦广场5#配电室4#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 829 | 宝应县 | 新城吾悦广场5#配电室2#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 830 | 宝应县 | 红星广场小区2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 831 | 宝应县 | 新城吾悦广场2#配电室4#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 832 | 宝应县 | 新城吾悦广场2#配电室2#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 833 | 宝应县 | 文澜苑2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 834 | 宝应县 | 新城吾悦广场3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 835 | 宝应县 | 新城吾悦广场6#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 836 | 宝应县 | 新城吾悦广场4#配电室4#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 837 | 宝应县 | 新城吾悦广场4#配电室2#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 838 | 宝应县 | 文澜苑2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 839 | 宝应县 | 文澜苑1#电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 840 | 宝应县 | 玖樾花园2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |

|     |     |                 |        |     |     |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 841 | 宝应县 | 玖樾花园1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 842 | 宝应县 | 玖樾花园3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 843 | 宝应县 | 玖樾花园1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 844 | 宝应县 | 玖樾花园3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 845 | 宝应县 | 玖樾花园2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 846 | 宝应县 | 红星广场小区1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 847 | 宝应县 | 红星广场小区1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 848 | 宝应县 | 新城吾悦广场1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 849 | 宝应县 | 红星广场小区3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 850 | 宝应县 | 新城吾悦广场1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 851 | 宝应县 | 宝楠锦园2#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 852 | 宝应县 | 宝楠锦园2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 853 | 宝应县 | 宝楠锦园1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 854 | 宝应县 | 天泽园小区2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 855 | 宝应县 | 天泽园小区2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 856 | 宝应县 | 红星广场小区2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 857 | 宝应县 | 碧桂园2配电房4#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 858 | 宝应县 | 碧桂园2配电房2#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 859 | 宝应县 | 碧桂园3配电房2#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 860 | 宝应县 | 碧桂园6#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 861 | 宝应县 | 碧桂园3配电房4#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 862 | 宝应县 | 碧桂园1#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 863 | 宝应县 | 碧桂园1#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 864 | 宝应县 | 碧桂园6#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 865 | 宝应县 | 碧桂园5#配电室2#配变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 866 | 宝应县 | 城区芦松路2#配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 867 | 宝应县 | 城区福利厂商住楼箱变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 868 | 宝应县 | 城区信访局2#配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 869 | 宝应县 | 城区政府小区配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 870 | 宝应县 | 城区文化宫3#配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 871 | 宝应县 | 城区铁桥南村配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 872 | 宝应县 | 城区新华书店2#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 873 | 宝应县 | 城区不见天井巷2#箱变配变   | 交流10kV | 630 | 504 |

|     |     |                |        |     |     |
|-----|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 874 | 宝应县 | 城区大成商城箱变配变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 875 | 宝应县 | 城区宝淮箱变配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 876 | 宝应县 | 城区房改办箱变配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 877 | 宝应县 | 城区红卫桥配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 878 | 宝应县 | 城区文化宫配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 879 | 宝应县 | 城区窑河边配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 880 | 宝应县 | 城区小新桥2#箱变配变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 881 | 宝应县 | 城区北河路配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 882 | 宝应县 | 芦松路3#箱变配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 883 | 宝应县 | 小新桥箱变主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 884 | 宝应县 | 城区北郊5#箱变配变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 885 | 宝应县 | 城区宝纱苑箱变配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 886 | 宝应县 | 城区干招箱变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 887 | 宝应县 | 城区芦松路配变        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 888 | 宝应县 | 城区不见天井巷配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 889 | 宝应县 | 城区申家巷箱变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 890 | 宝应县 | 城区北门口配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 891 | 宝应县 | 城区信访局配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 892 | 宝应县 | 城区张仙庙桥箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 893 | 宝应县 | 城区县人民政府配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 894 | 宝应县 | 城区老西门配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 895 | 宝应县 | 城区造纸厂配变        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 896 | 宝应县 | 城区文化宫2#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 897 | 宝应县 | 城区药监局箱变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 898 | 宝应县 | 城区墨香苑小区变电所2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 899 | 宝应县 | 城区墨香苑小区箱变配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 900 | 宝应县 | 城区安宜北路箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 901 | 宝应县 | 城区局西宿舍配变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 902 | 宝应县 | 城区鱼市口箱变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 903 | 宝应县 | 五金公司箱变主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 904 | 宝应县 | 城区房产局箱变配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 905 | 宝应县 | 城区县南街配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 906 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村潘庄配变 | 交流10kV | 100 | 80  |

|     |     |                  |        |     |     |
|-----|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 907 | 宝应县 | 宝楠锦园1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 908 | 宝应县 | 天泽园小区2#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 909 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村合义1#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 910 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村房庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 911 | 宝应县 | 天泽园小区1#开关站1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 912 | 宝应县 | 文澜苑2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 913 | 宝应县 | 天泽园小区2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 914 | 宝应县 | 文澜苑2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 915 | 宝应县 | 宝楠锦园2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 916 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村朱庄南配变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 917 | 宝应县 | 天泽园小区3#配电室3#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 918 | 宝应县 | 天泽园小区1#开关站3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 919 | 宝应县 | 安宜镇刘庄村冯荡2#配变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 920 | 宝应县 | 天泽园小区3#配电室1#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 921 | 宝应县 | 文澜苑1#电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 922 | 宝应县 | 宝楠锦园3#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 923 | 宝应县 | 宝楠锦园3#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 924 | 宝应县 | 宝楠锦园2#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 925 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村朱庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 926 | 宝应县 | 现代城3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 927 | 宝应县 | 国强家园小区1#电室2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 928 | 宝应县 | 国强家园小区2#电室4#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 929 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村梁庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 930 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村新圩配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 931 | 宝应县 | 唐悦花园1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 932 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村卞庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 933 | 宝应县 | 唐悦花园1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 934 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村郭东配变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 935 | 宝应县 | 唐悦花园2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 936 | 宝应县 | 唐悦花园2#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 937 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村龚庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 938 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村张庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 939 | 宝应县 | 荣泰苑3#电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |

|     |     |                  |        |     |     |
|-----|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 940 | 宝应县 | 荣泰苑1#电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 941 | 宝应县 | 荣泰苑2#电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 942 | 宝应县 | 安宜镇郭庄村卞庄2#配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 943 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村新圩1#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 944 | 宝应县 | 荣泰苑1#电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 945 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村卢庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 946 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村合心配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 947 | 宝应县 | 国强家园小区2#电室2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 948 | 宝应县 | 荣泰苑3#电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 949 | 宝应县 | 现代城5#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 950 | 宝应县 | 国强家园小区3#电室2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 951 | 宝应县 | 现代城4#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 952 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村梁庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 953 | 宝应县 | 现代城2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 954 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村刘中配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 955 | 宝应县 | 现代城1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 956 | 宝应县 | 现代城3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 957 | 宝应县 | 现代城6#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 958 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘庄村刘庄2#配变 | 交流10kV | 100 | 80  |
| 959 | 宝应县 | 宝宇嘉园配电室1#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 960 | 宝应县 | 现代城2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 961 | 宝应县 | 城市花园2#配电室3#配变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 962 | 宝应县 | 城市花园2#配电室1#配变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 963 | 宝应县 | 现代城5#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 964 | 宝应县 | 城市花园1#配电室1#配变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 965 | 宝应县 | 城市花园1#配电室3#配变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 966 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村东庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 967 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郭庄村张北配变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 968 | 宝应县 | 荣泰苑2#电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 969 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村官沟配变   | 交流10kV | 50  | 40  |
| 970 | 宝应县 | 国强家园小区3#电室4#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 971 | 宝应县 | 现代城1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 972 | 宝应县 | 现代城4#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 973  | 宝应县 | 红星广场小区1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 974  | 宝应县 | 红星广场小区1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 975  | 宝应县 | 红星广场小区3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 976  | 宝应县 | 红星广场小区2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 977  | 宝应县 | 红星广场小区2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 978  | 宝应县 | 红星广场小区3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 979  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村朱庄组配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 980  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村杨桥1#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 981  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村许庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 982  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村园沟配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 983  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）官沟村许庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 984  | 宝应县 | 潘桥安置小区箱变配变       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 985  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）刘堡村高庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 986  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村前河配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 987  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村相庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 988  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村前石配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 989  | 宝应县 | 安宜镇刘堡村汤圩2#配变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 990  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村葛家1#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 991  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村沈庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 992  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村高阳配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 993  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）郑河村葛庄配变   | 交流10kV | 50  | 40  |
| 994  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）贾桥村成发配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 995  | 宝应县 | 安宜镇（沿河）陈家村吴庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 996  | 宝应县 | 安宜镇陈家村吴庄2#配变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 997  | 宝应县 | 小官庄镇王圩村陈沟配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 998  | 宝应县 | 小官庄镇王圩村陈北配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 999  | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村东龙配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1000 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村东沟2#配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1001 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村东沟3#配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1002 | 宝应县 | 小官庄镇石先村新前配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1003 | 宝应县 | 小官庄镇石先村陈庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1004 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村新河3#配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1005 | 宝应县 | 小官庄镇石先村袁庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |               |        |     |     |
|------|-----|---------------|--------|-----|-----|
| 1006 | 宝应县 | 小官庄镇石先村梁庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1007 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村新河2#配变 | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1008 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村新河配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1009 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村崔庄配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1010 | 宝应县 | 小官庄镇石先村村部配变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1011 | 宝应县 | 小官庄镇石先村兴农配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1012 | 宝应县 | 小官庄镇新区1#配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1013 | 宝应县 | 汜水镇花园村七里配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1014 | 宝应县 | 汜水镇平安村村部配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1015 | 宝应县 | 汜水镇江宝村红星配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1016 | 宝应县 | 汜水镇平安村前进1#配变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1017 | 宝应县 | 汜水镇平安村九组1#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1018 | 宝应县 | 汜水镇三合村夏庄配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1019 | 宝应县 | 汜水镇花园村七里1#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1020 | 宝应县 | 汜水镇太平村勤丰配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1021 | 宝应县 | 汜水镇平安村四组配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1022 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村杨庄配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1023 | 宝应县 | 汜水镇平安村五组配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1024 | 宝应县 | 汜水镇马圩村向阳配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1025 | 宝应县 | 汜水镇马圩村宇翔配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1026 | 宝应县 | 汜水镇龙河村徐庄配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1027 | 宝应县 | 汜水镇朱马闸砂石场配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1028 | 宝应县 | 汜水镇马圩村闸口配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1029 | 宝应县 | 汜水镇长沙村村部配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1030 | 宝应县 | 汜水镇马圩村马圩配变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1031 | 宝应县 | 汜水镇龙河村庆甲配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1032 | 宝应县 | 汜水镇龙河村唐桥1#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1033 | 宝应县 | 汜水镇长沙村问庄1#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1034 | 宝应县 | 汜水镇马圩村朱马闸配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1035 | 宝应县 | 汜水镇龙河村东庄配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1036 | 宝应县 | 汜水镇长沙村村部1#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1037 | 宝应县 | 汜水镇龙河村东庄1#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1038 | 宝应县 | 汜水镇龙河村村部1#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |



|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 1039 | 宝应县 | 汜水镇龙河村村部配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1040 | 宝应县 | 汜水镇长沙村大西配变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1041 | 宝应县 | 汜水镇龙河村高庄配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1042 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村马厂配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1043 | 宝应县 | 小官庄镇新北配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1044 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村青年2#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1045 | 宝应县 | 小官庄镇幸福花园2#箱变主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1046 | 宝应县 | 小官庄镇中学桥配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1047 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村新庄2#配变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1048 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村安心配变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1049 | 宝应县 | 小官庄镇亲亲家园配变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 1050 | 宝应县 | 小官庄镇集镇8#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1051 | 宝应县 | 小官庄镇官运配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1052 | 宝应县 | 小官庄镇园丁东村配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1053 | 宝应县 | 小官庄镇幼儿园配变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 1054 | 宝应县 | 小官庄镇中心花园1#配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1055 | 宝应县 | 小官庄镇幸福花园1#箱变主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1056 | 宝应县 | 小官庄镇建安宿舍配变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1057 | 宝应县 | 小官庄镇官南西配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1058 | 宝应县 | 小官庄镇书香花园配电房2#配变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1059 | 宝应县 | 小官庄镇粮站配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1060 | 宝应县 | 小官庄镇书香花园配电房1#配变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1061 | 宝应县 | 小官庄镇中心花园2#配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1062 | 宝应县 | 小官庄镇菜场桥配变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 1063 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村中心配变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1064 | 宝应县 | 小官庄镇集镇5#配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1065 | 宝应县 | 小官庄镇胜利小区配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1066 | 宝应县 | 小官庄镇集镇7#配变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 1067 | 宝应县 | 小官庄镇南场村姜家3#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1068 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村小闸配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1069 | 宝应县 | 小官庄镇南场村姜家配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1070 | 宝应县 | 城区财政局2#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1071 | 宝应县 | 城区学府花园箱变1#配变    | 交流10kV | 250 | 200 |

|      |     |                  |        |      |     |
|------|-----|------------------|--------|------|-----|
| 1072 | 宝应县 | 城区凯润金城3#变电所3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1073 | 宝应县 | 城区南方凤凰城2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1074 | 宝应县 | 城区兽医站配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1075 | 宝应县 | 城区贾家沟2#配变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1076 | 宝应县 | 城区二库配变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1077 | 宝应县 | 城区一支巷2#箱变配变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 1078 | 宝应县 | 城区福缘配变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1079 | 宝应县 | 城区贾家沟配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1080 | 宝应县 | 城区医药公司配变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1081 | 宝应县 | 城区东窑3#配变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1082 | 宝应县 | 城区油坊路配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1083 | 宝应县 | 城区东窑2#配变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1084 | 宝应县 | 城区食品小区2#配变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1085 | 宝应县 | 城区金桥2#变2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1086 | 宝应县 | 城区东窑1#配变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1087 | 宝应县 | 财政局1#箱变配变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1088 | 宝应县 | 城区船闸2#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1089 | 宝应县 | 城区东窑4#箱变配变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1090 | 宝应县 | 城区船闸1#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1091 | 宝应县 | 城区金桥1#变2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1092 | 宝应县 | 城区苏中路2#箱变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1093 | 宝应县 | 城区东门大街配变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1094 | 宝应县 | 城区南方凤凰城1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1095 | 宝应县 | 城区档军楼配变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 1096 | 宝应县 | 城区亚细亚配电房1#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1097 | 宝应县 | 城区凯润金城3#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1098 | 宝应县 | 城区食品小区配变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1099 | 宝应县 | 老东门1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1100 | 宝应县 | 老东门2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1101 | 宝应县 | 老东门1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1102 | 宝应县 | 安宜镇齐心村陈庄1#配变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 1103 | 宝应县 | 老东门3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1104 | 宝应县 | 老东门2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |

|      |     |                   |        |      |     |
|------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 1105 | 宝应县 | 老东门3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1106 | 宝应县 | 安宜镇七里村盐业公司2#配变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1107 | 宝应县 | 城区施庄5#箱变配变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1108 | 宝应县 | 城区盛庄1#配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1109 | 宝应县 | 城区盛庄2#配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1110 | 宝应县 | 城区金宝配变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1111 | 宝应县 | 城区紫京商旅变电所1#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1112 | 宝应县 | 安宜镇七里村盐业公司配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1113 | 宝应县 | 城区城市河桥西2#配变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1114 | 宝应县 | 城区市政小区配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1115 | 宝应县 | 城区时代国际小区1#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1116 | 宝应县 | 城区解庄2#配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1117 | 宝应县 | 人民路2#箱变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1118 | 宝应县 | 博物馆箱变配变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1119 | 宝应县 | 城区时代国际小区1#变电所4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1120 | 宝应县 | 城区城市河桥西配变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1121 | 宝应县 | 城区中心国际城变电所2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1122 | 宝应县 | 城区中心国际城变电所1#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1123 | 宝应县 | 城区名店王朝3#箱变配变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1124 | 宝应县 | 城区宝丽花园1#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1125 | 宝应县 | 城区大发苑箱变配变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1126 | 宝应县 | 城区名店王朝1#箱变配变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1127 | 宝应县 | 城区名店王朝2#箱变配变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1128 | 宝应县 | 城区桃园二村配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1129 | 宝应县 | 城区中央商城2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1130 | 宝应县 | 城区桃园三村7#配变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1131 | 宝应县 | 城区桃园一村配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1132 | 宝应县 | 城区宝丽花园2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1133 | 宝应县 | 城区花城路配变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1134 | 宝应县 | 城区PB九九广场2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1135 | 宝应县 | 城区邮政箱变配电变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1136 | 宝应县 | 城区人医2#配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1137 | 宝应县 | 城区桃园三村4#配变        | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                |        |     |     |
|------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 1138 | 宝应县 | 城区气象路配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1139 | 宝应县 | 城区花城路2#配变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 1140 | 宝应县 | 城区桃园三村9#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1141 | 宝应县 | 城区桃园三村5#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1142 | 宝应县 | 城区陵园2#配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1143 | 宝应县 | 城区公园配变         | 交流10kV | 500 | 400 |
| 1144 | 宝应县 | 城区桃园三村6#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1145 | 宝应县 | 城区花城路4#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1146 | 宝应县 | 城区桃园三村3#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1147 | 宝应县 | 城区人医配变         | 交流10kV | 500 | 400 |
| 1148 | 宝应县 | 城区陵园配变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1149 | 宝应县 | 城区花城路3#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1150 | 宝应县 | 花城广场2#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1151 | 宝应县 | 城区桃园三村2#配变     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 1152 | 宝应县 | 城区桃园三村1#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1153 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡八队配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1154 | 宝应县 | 安宜镇南闸村新桥4#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1155 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村六队配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1156 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村正润桥2#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1157 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡一队4#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1158 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村村部2#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1159 | 宝应县 | 安宜镇稻麦原种场2#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1160 | 宝应县 | 安宜镇北闸村桥北2#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1161 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村一队3#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1162 | 宝应县 | 安宜镇南闸村新桥5#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1163 | 宝应县 | 安宜镇南闸村新桥2#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1164 | 宝应县 | 安宜镇西刘堡村一组2#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1165 | 宝应县 | 安宜镇白田村王墩南配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1166 | 宝应县 | 安宜镇北港村农科队配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1167 | 宝应县 | 安宜镇西港村港东配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1168 | 宝应县 | 安宜镇北港村二组3#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1169 | 宝应县 | 安宜镇西港村闸口2#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1170 | 宝应县 | 安宜镇西港村中港配变     | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |                |        |     |     |
|------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 1171 | 宝应县 | 安宜镇北港村七组配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1172 | 宝应县 | 安宜镇西港村闸口配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1173 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区医院宿舍配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1174 | 宝应县 | 安宜镇西港村港东2#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1175 | 宝应县 | 安宜镇西郊村养殖6#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1176 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区金三角配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1177 | 宝应县 | 安宜镇西港村农场4#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1178 | 宝应县 | 安宜镇西港村驾校配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1179 | 宝应县 | 安宜镇渔场3#配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1180 | 宝应县 | 安宜镇猪场配变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1181 | 宝应县 | 安宜镇渔场特水场2#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1182 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区姚家田4#配变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1183 | 宝应县 | 安宜镇猪场1#配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1184 | 宝应县 | 安宜镇西郊村养殖5#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1185 | 宝应县 | 安宜镇西港村农场2#配变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1186 | 宝应县 | 安宜镇西港村农场1#配变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 1187 | 宝应县 | 安宜镇渔场渔场4#配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1188 | 宝应县 | 安宜镇西港村农场3#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1189 | 宝应县 | 安宜镇渔场特水场3#配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1190 | 宝应县 | 安宜镇渔业村特水2#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1191 | 宝应县 | 安宜镇渔业村洼北配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1192 | 宝应县 | 安宜镇渔业村大洼子6#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1193 | 宝应县 | 安宜镇渔业村中河配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1194 | 宝应县 | 安宜镇南闸村新桥3#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1195 | 宝应县 | 安宜镇北闸村排河配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1196 | 宝应县 | 安宜镇渔业村特水配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1197 | 宝应县 | 安宜镇渔业村大洼子配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1198 | 宝应县 | 安宜镇渔业村金鸡配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1199 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区姚家田配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1200 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区姚家田3#配变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1201 | 宝应县 | 安宜镇渔业村洼北1#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1202 | 宝应县 | 安宜镇渔业村大洼子7#配变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1203 | 宝应县 | 安宜镇渔业村中河1#配变   | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 1204 | 宝应县 | 安宜镇南闸村新桥组配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1205 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区姚家田5#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1206 | 宝应县 | 安宜镇北闸村桥南组配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1207 | 宝应县 | 安宜镇渔业村大洼子4#配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1208 | 宝应县 | 安宜镇北闸村桥南3#配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1209 | 宝应县 | 安宜镇渔业村大洼子3#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1210 | 宝应县 | 安宜镇南闸村兴港桥2#配变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1211 | 宝应县 | 安宜镇渔业村橡胶厂配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1212 | 宝应县 | 安宜镇北闸村桥北3#配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1213 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区河东塘配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1214 | 宝应县 | 安宜镇渔业村中河3#配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1215 | 宝应县 | 大桥农民1#箱变配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1216 | 宝应县 | 大桥农民2#箱变配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1217 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区五十亩3#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1218 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区10#配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1219 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区五十亩配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1220 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区陵园路配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1221 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区5#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1222 | 宝应县 | 城区凯润金城1#变电所4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1223 | 宝应县 | 城区中央商城1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1224 | 宝应县 | 城区金荷家园4#主变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 1225 | 宝应县 | 城区金荷家园2#主变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 1226 | 宝应县 | 城区瑞莲福地二期变电所2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1227 | 宝应县 | 城区凯润金城1#变电所2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1228 | 宝应县 | 运河雅居配电室1#配变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1229 | 宝应县 | 运河雅居变电所3#配变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1230 | 宝应县 | 城区铁桥口2#配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1231 | 宝应县 | 城区金汇公寓箱变配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1232 | 宝应县 | 城区跃龙桥配变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1233 | 宝应县 | 城区泰山西村配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1234 | 宝应县 | 城区铁桥口配变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1235 | 宝应县 | 城区北巷口2#配变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 1236 | 宝应县 | 城区乐意路配变         | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                    |        |      |     |
|------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 1237 | 宝应县 | 城区牌楼口配变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1238 | 宝应县 | 城区泰山西路1#配变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1239 | 宝应县 | 城区泰山西路2#配变         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1240 | 宝应县 | 祥和苑2#配电室4#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1241 | 宝应县 | 御景豪庭2#电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1242 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村莲花西站配变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 1243 | 宝应县 | 城区莲花嘉苑1#变电所4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1244 | 宝应县 | 城区万嘉华苑1#配电房1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1245 | 宝应县 | 安宜镇城区莲花嘉苑2#变电所2#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1246 | 宝应县 | 城区万嘉华苑1#配电房2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1247 | 宝应县 | 城区清华园1#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1248 | 宝应县 | 城区清华园1#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1249 | 宝应县 | 城区清华园2#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1250 | 宝应县 | 城区莲花嘉苑1#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1251 | 宝应县 | 城区清华园2#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1252 | 宝应县 | 城区莲花嘉苑3#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1253 | 宝应县 | 城区万嘉华苑2#配电房1#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1254 | 宝应县 | 御景豪庭2#电所3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1255 | 宝应县 | 城区万嘉华苑2#配电房2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1256 | 宝应县 | 城区莲花嘉苑3#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1257 | 宝应县 | 安宜镇城区莲花嘉苑2#变电所4#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1258 | 宝应县 | 城区邻里中心变电站4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1259 | 宝应县 | 城区邻里中心变电站2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1260 | 宝应县 | 御景豪庭1#电所1#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1261 | 宝应县 | 御景豪庭1#电所3#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1262 | 宝应县 | 祥和苑2#配电室2#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1263 | 宝应县 | 城区公安箱变配电变压器        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1264 | 宝应县 | 城区经贸局2#箱变配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1265 | 宝应县 | 城区新天地箱变配电变压器       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1266 | 宝应县 | 城区物价局箱变配电变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1267 | 宝应县 | 城区经贸局1#箱变配变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1268 | 宝应县 | 城区叶挺桥小学箱变配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1269 | 宝应县 | 城区交通局箱变配电变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 1270 | 宝应县 | 和苑变电所2#配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1271 | 宝应县 | 和苑变电所1#配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1272 | 宝应县 | 城区宜苑别墅箱变配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1273 | 宝应县 | 城区墨香苑小区变电所1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1274 | 宝应县 | 翔宇教育集团1#变箱变配变   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 1275 | 宝应县 | 城区金宝巷配变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1276 | 宝应县 | 安宜镇贸易城5#配变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 1277 | 宝应县 | 城区闻莺新村1#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1278 | 宝应县 | 城区环保箱变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1279 | 宝应县 | 城区教育局箱变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1280 | 宝应县 | 城区眼科医院箱变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1281 | 宝应县 | 城区招标箱变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1282 | 宝应县 | 下庄3#箱变配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1283 | 宝应县 | 城区马庄配变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1284 | 宝应县 | 城区紫京商旅变电所2#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1285 | 宝应县 | 城区闻莺新村2#配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1286 | 宝应县 | 城区下庄1#配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1287 | 宝应县 | 城区翔宇公寓2#箱变配变    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 1288 | 宝应县 | 城区闻莺新村3#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1289 | 宝应县 | 城区荷香盛世4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1290 | 宝应县 | 城区闻莺新村5#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1291 | 宝应县 | 城区闻莺新村4#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1292 | 宝应县 | 城区翔宇公寓3#箱变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1293 | 宝应县 | 城区荷香盛世2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1294 | 宝应县 | 城区检测站箱变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1295 | 宝应县 | 世纪荣府1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1296 | 宝应县 | 水韵江南4#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1297 | 宝应县 | 世纪荣府2#配电室1#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1298 | 宝应县 | 唐悦花园1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1299 | 宝应县 | 唐悦花园1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1300 | 宝应县 | 唐悦花园2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1301 | 宝应县 | 唐悦花园2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1302 | 宝应县 | 宝宇嘉园配电室2#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |



|      |     |                      |        |      |     |
|------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 1303 | 宝应县 | 万佳华庭1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1304 | 宝应县 | 万佳华庭2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1305 | 宝应县 | 万佳华庭2#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1306 | 宝应县 | 水韵江南3#配电室. 4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1307 | 宝应县 | 云樾春晓1#电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1308 | 宝应县 | 城市花园1#配电室4#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1309 | 宝应县 | 荣泰苑1#电室4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1310 | 宝应县 | 荣泰苑2#电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1311 | 宝应县 | 水韵江南1#配电室4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1312 | 宝应县 | 水韵江南1#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1313 | 宝应县 | 荣泰苑2#电室4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1314 | 宝应县 | 荣泰苑1#电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1315 | 宝应县 | 荣泰苑3#电室4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1316 | 宝应县 | 荣泰苑3#电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1317 | 宝应县 | 水韵江南2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1318 | 宝应县 | 世纪荣府2#配电室3#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1319 | 宝应县 | 水韵江南3#配电室. 2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1320 | 宝应县 | 云樾春晓1#电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1321 | 宝应县 | 水韵江南4#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1322 | 宝应县 | 城市花园2#配电室4#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1323 | 宝应县 | 城市花园2#配电室2#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1324 | 宝应县 | 城市花园1#配电室2#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1325 | 宝应县 | 生态花园3#变电所1#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1326 | 宝应县 | 祥和苑2#配电室3#配变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1327 | 宝应县 | 新城生态花园(御园) 3#配电室2#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1328 | 宝应县 | 生态花园三期2#配电室3#配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1329 | 宝应县 | 生态花园4#变电所3#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1330 | 宝应县 | 生态花园三期2#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1331 | 宝应县 | 安宜镇锦绣新都2#配电房4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1332 | 宝应县 | 安宜镇新城壹品2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1333 | 宝应县 | 安宜镇新城壹品1#变电所4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1334 | 宝应县 | 生态花园4#变电所1#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1335 | 宝应县 | 瑞景苑城区2#配电室2#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |

|      |     |                          |        |     |     |
|------|-----|--------------------------|--------|-----|-----|
| 1336 | 宝应县 | 新城生态花园(御园) 1#配电室4#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1337 | 宝应县 | 安宜镇新城壹品1#变电所2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1338 | 宝应县 | 生态花园1#变电所2#配变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1339 | 宝应县 | 城区锦绣新都3#配电室2#配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1340 | 宝应县 | 生态花园2#变电所2#配变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1341 | 宝应县 | 城区邻里中心变电站3#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1342 | 宝应县 | 祥和苑1#配电室2#主变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1343 | 宝应县 | 生态花园1#变电所4#配变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1344 | 宝应县 | 生态花园三期1#配电室3#配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1345 | 宝应县 | 生态花园3#变电所3#配变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1346 | 宝应县 | 生态花园三期3#配电室1#配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1347 | 宝应县 | 城区邻里中心变电站1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1348 | 宝应县 | 安宜镇瑞景苑1#变电所2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1349 | 宝应县 | 新城生态花园(御园) 2#配电室2#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1350 | 宝应县 | 生态花园2#变电所4#配变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1351 | 宝应县 | 安宜镇瑞景苑1#变电所4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1352 | 宝应县 | 新城生态花园(御园) 1#配电室2#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1353 | 宝应县 | 祥和苑1#配电室4#主变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1354 | 宝应县 | 祥和苑2#配电室1#配变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1355 | 宝应县 | 新城生态花园(御园) 3#配电室4#配变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1356 | 宝应县 | 安宜镇锦绣新都1#变电所4#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1357 | 宝应县 | 安宜镇锦绣新都1#变电所2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1358 | 宝应县 | 安宜镇新城壹品2#配电室2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1359 | 宝应县 | 生态花园三期1#配电室1#配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1360 | 宝应县 | 安宜镇锦绣新都2#配电房2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1361 | 宝应县 | 锦绣江南(新建居住区) 1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1362 | 宝应县 | 锦绣江南(新建居住区) 1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1363 | 宝应县 | 碧桂园6#配电室3#配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1364 | 宝应县 | 碧桂园5#配电室1#配变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1365 | 宝应县 | 宝射河体育公园充电箱变配变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1366 | 宝应县 | 城区文津路配变                  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1367 | 宝应县 | 体育公园箱变配变                 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1368 | 宝应县 | 锦绣江南(新建居住区) 2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                     |        |      |     |
|------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 1369 | 宝应县 | 城区民桥2#配变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1370 | 宝应县 | 城区半岛花园变电所1#主变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1371 | 宝应县 | 城区郝庄配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1372 | 宝应县 | 城区邗沟农贸配变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1373 | 宝应县 | 城区宝化楼2#箱变配电变压器      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 1374 | 宝应县 | 城区邗沟农贸箱变配电变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1375 | 宝应县 | 城区东升市场配变            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1376 | 宝应县 | 城区时代国际小区1#变电所3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1377 | 宝应县 | 城区时代国际小区1#变电所1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1378 | 宝应县 | 城区半岛花园变电所2#主变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1379 | 宝应县 | 城区鸿达配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1380 | 宝应县 | 城郊桥箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1381 | 宝应县 | 城区邗沟菜场箱变配变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1382 | 宝应县 | 城区宝化楼1#箱变配变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 1383 | 宝应县 | 亲亲家园1#配电房1#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1384 | 宝应县 | 亲亲家园1#配电房2#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1385 | 宝应县 | 城区亲亲家园2#配电室2#配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1386 | 宝应县 | 城区南方凤凰苑2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1387 | 宝应县 | 城区南方凤凰苑1#配电房1#配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1388 | 宝应县 | 城区南方凤凰苑2#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1389 | 宝应县 | 城区南方凤凰苑3#配电房2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1390 | 宝应县 | 城区盛世嘉园6#变电所1#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1391 | 宝应县 | 城区南方凤凰苑3#配电房1#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1392 | 宝应县 | 城区盛世嘉园6#变电所2#配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1393 | 宝应县 | 城区亲亲家园2#配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1394 | 宝应县 | 城区城区世嘉园6#变电所4#配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1395 | 宝应县 | 城区盛世嘉园6#变电所3#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1396 | 宝应县 | 城区捷达配变              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1397 | 宝应县 | 城区南方凤凰苑1#配电房2#配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1398 | 宝应县 | 城区盛世嘉园2#配电房2#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1399 | 宝应县 | 城区盛世嘉园3#配电房2#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1400 | 宝应县 | 城区南郊路2#配变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1401 | 宝应县 | 城区南郊4#配变            | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                       |        |      |     |
|------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 1402 | 宝应县 | 城区盛世嘉园1#配电房2#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1403 | 宝应县 | 城区南郊2#配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1404 | 宝应县 | 城区林庄2#配变              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1405 | 宝应县 | 城区南郊1#配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1406 | 宝应县 | 城区盛世嘉园4#配电室2#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1407 | 宝应县 | 城区金荷家园3#主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1408 | 宝应县 | 天宸云璟2#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1409 | 宝应县 | 城区金荷家园1#主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1410 | 宝应县 | 城区林庄3#配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1411 | 宝应县 | 城区民桥配变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1412 | 宝应县 | 城区盛世嘉园1#配电房1#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1413 | 宝应县 | 城区盛世嘉园2#配电房1#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1414 | 宝应县 | 天宸云璟2#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1415 | 宝应县 | 天宸云璟1#配电室1#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1416 | 宝应县 | 城区盛世嘉园3#配电房1#配电变压器    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1417 | 宝应县 | 城区南郊3#箱变配变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1418 | 宝应县 | 城区解庄配变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1419 | 宝应县 | 城区盛世嘉园4#配电室1#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1420 | 宝应县 | 新建2#箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1421 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸9#配变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 1422 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南创业园5#配变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 1423 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸7#配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1424 | 宝应县 | 阳光新城（三团安置小区）1#配电室1#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1425 | 宝应县 | 碧水山庄配电室1#配变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1426 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南创业园4#配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1427 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村新庄1#配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1428 | 宝应县 | 碧水山庄配电室2#配变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1429 | 宝应县 | 城区碧云国际配电房2#配变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1430 | 宝应县 | 城区碧云国际配电房3#配变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1431 | 宝应县 | 城区碧云国际配电房4#配变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1432 | 宝应县 | 城区碧云国际配电房1#配变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1433 | 宝应县 | 阳光新城（三团安置小区）2#配电室1#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1434 | 宝应县 | 城区南苑小区2#配变            | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                         |        |      |     |
|------|-----|-------------------------|--------|------|-----|
| 1435 | 宝应县 | 城区轧花路配变                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1436 | 宝应县 | 城区南苑小区1#配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1437 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村新庄3#配变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1438 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸2#配变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1439 | 宝应县 | 城区田家庄配变                 | 交流10kV | 160  | 128 |
| 1440 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸4#配变        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1441 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村陈庄配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1442 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南创业园1#配变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 1443 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸10#配变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1444 | 宝应县 | 安宜镇（城区）城南创业园2#配变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1445 | 宝应县 | 安宜镇城区城南创业园3#配变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 1446 | 宝应县 | 安宜镇（沿河）船闸村梁庄配变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1447 | 宝应县 | 城区解放路配变                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1448 | 宝应县 | 堤防2#箱变配电变压器             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1449 | 宝应县 | 城区跃龙桥2#配变               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1450 | 宝应县 | 城区运河路1#配变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1451 | 宝应县 | 城区供电公司2#箱变配变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1452 | 宝应县 | 城区运河路2#配变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1453 | 宝应县 | 城区堤防3#配变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1454 | 宝应县 | 城区堤防配变                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1455 | 宝应县 | 城区广厦兰郡2#配电房1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1456 | 宝应县 | 城区广厦兰郡1#配电房3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1457 | 宝应县 | 城区广厦兰郡2#配电房3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1458 | 宝应县 | 城区广厦兰郡1#配电房1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1459 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村电机厂宿舍配变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 1460 | 宝应县 | 城区威尼斯花园4#箱变配变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1461 | 宝应县 | 城区10kV安宜镇威尼斯花园2#箱变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1462 | 宝应县 | 城区威尼斯花园1#箱变配变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1463 | 宝应县 | 城区威尼斯花园3#箱变配变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1464 | 宝应县 | 城区凯润金城3#变电所2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1465 | 宝应县 | 城区新河配变                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1466 | 宝应县 | 城区数码广场配电房1#变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1467 | 宝应县 | 城区银河湾小区配电房2#变           | 交流10kV | 200  | 160 |

|      |     |                       |        |      |     |
|------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 1468 | 宝应县 | 城区城东配变                | 交流10kV | 500  | 400 |
| 1469 | 宝应县 | 生态花园三期1#配电室4#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1470 | 宝应县 | 城区安宜商住楼配变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1471 | 宝应县 | 城区柳沟配变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1472 | 宝应县 | 城区凯润金城2#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1473 | 宝应县 | 城区东升南路配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1474 | 宝应县 | 城区柳沟路1#配变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1475 | 宝应县 | 城区南郊路配变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1476 | 宝应县 | 城区小车站配变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1477 | 宝应县 | 城区金宇小区2#配变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1478 | 宝应县 | 生态花园三期1#配电室2#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1479 | 宝应县 | 城区瑞莲福地二期变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1480 | 宝应县 | 阳光新城（三团安置小区）1#配电室2#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1481 | 宝应县 | 城区安宜商住楼2#配变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1482 | 宝应县 | 阳光新城（三团安置小区）2#配电室2#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1483 | 宝应县 | 安宜商住楼3#箱变配电变压器        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 1484 | 宝应县 | 城区鑫亿广场2#主变（400）       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1485 | 宝应县 | 生态花园三期3#配电室2#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1486 | 宝应县 | 城区桥西路2#配变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1487 | 宝应县 | 生态花园三期2#配电室2#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1488 | 宝应县 | 城区桥西巷配变               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 1489 | 宝应县 | 城区新街口1#               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1490 | 宝应县 | 城区银河湾小区配电房1#变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 1491 | 宝应县 | 城区烟草公司配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1492 | 宝应县 | 城区新河2#配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1493 | 宝应县 | 城区新街口2#               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 1494 | 宝应县 | 城区瑞莲福地2#              | 交流10kV | 500  | 400 |
| 1495 | 宝应县 | 城区瑞莲福地1#              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1496 | 宝应县 | 城区农行公变配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1497 | 宝应县 | 城区柳沟2#配变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1498 | 宝应县 | 城区柳沟路2#配变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 1499 | 宝应县 | 鑫亿广场1#箱变配变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1500 | 宝应县 | 城区金宇小区1#配变            | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                    |        |     |     |
|------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 1501 | 宝应县 | 城区凯润金城3#变电所4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1502 | 宝应县 | 生态花园三期2#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1503 | 宝应县 | 城区香格里拉1#配电房4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1504 | 宝应县 | 城区安民路2#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1505 | 宝应县 | 城区北郊西巷配变           | 交流10kV | 80  | 64  |
| 1506 | 宝应县 | 城区北郊2#箱变配变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1507 | 宝应县 | 城区北郊3#配变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1508 | 宝应县 | 城区健康路箱变配变          | 交流10kV | 500 | 400 |
| 1509 | 宝应县 | 城区大昌苑箱变配变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1510 | 宝应县 | 城区北郊1#配变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1511 | 宝应县 | 城区北郊4#配变           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 1512 | 宝应县 | 城区大昌路3#配变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1513 | 宝应县 | 城区大昌路2#配变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1514 | 宝应县 | 城区健康路配变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1515 | 宝应县 | 城区北郊6#配变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1516 | 宝应县 | 城区安民路箱变配变          | 交流10kV | 500 | 400 |
| 1517 | 宝应县 | 城区卫校箱变配变           | 交流10kV | 500 | 400 |
| 1518 | 宝应县 | 城区聚龙花园配电房1#配电变压器   | 交流10kV | 250 | 200 |
| 1519 | 宝应县 | 城区大昌路1#配变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1520 | 宝应县 | 城区二幼配变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1521 | 宝应县 | 城区卫校2#配变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1522 | 宝应县 | 城区香格里拉1#配电房2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1523 | 宝应县 | 大昌路箱变主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 1524 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭八浅1#配变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 1525 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸小区2#配变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1526 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸小区1#配变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1527 | 宝应县 | 安宜镇船闸村莲花菜场2#配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1528 | 宝应县 | 安宜镇船闸村莲花菜场配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1529 | 宝应县 | 安宜镇（城区）船闸村船闸5#配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1530 | 宝应县 | 碧桂园8#配电房2#配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1531 | 宝应县 | 学府中央花园3#变电所2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1532 | 宝应县 | 碧桂园9#配电室4#配变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1533 | 宝应县 | 宝嘉未来城2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                    |        |      |     |
|------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 1534 | 宝应县 | 碧桂园4#配电房4#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1535 | 宝应县 | 宝嘉未来城1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1536 | 宝应县 | 碧桂园8#配电房4#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1537 | 宝应县 | 学府中央花园2#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1538 | 宝应县 | 碧桂园4#配电房2#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1539 | 宝应县 | 碧桂园7#配电房4#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1540 | 宝应县 | 宝嘉未来城1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1541 | 宝应县 | 学府中央花园1#变电所4#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1542 | 宝应县 | 碧桂园9#配电室2#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1543 | 宝应县 | 碧桂园7#配电房2#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1544 | 宝应县 | 宝嘉未来城2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1545 | 宝应县 | 学府中央花园1#变电所2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1546 | 宝应县 | 学府中央花园3#变电所4#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1547 | 宝应县 | 现代城5#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1548 | 宝应县 | 水韵江南3#配电室. 1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1549 | 宝应县 | 水韵江南2#配电室1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1550 | 宝应县 | 云樾春晓1#电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1551 | 宝应县 | 水韵江南2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1552 | 宝应县 | 云樾春晓1#电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1553 | 宝应县 | 世纪荣府2#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1554 | 宝应县 | 现代城1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1555 | 宝应县 | 水韵江南3#配电室. 3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1556 | 宝应县 | 现代城3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1557 | 宝应县 | 水韵江南1#配电室3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 1558 | 宝应县 | 世纪荣府2#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 1559 | 宝应县 | 现代城4#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1560 | 宝应县 | 现代城2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1561 | 宝应县 | 水韵江南4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1562 | 宝应县 | 现代城2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1563 | 宝应县 | 现代城3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1564 | 宝应县 | 水韵江南4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1565 | 宝应县 | 世纪荣府1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 1566 | 宝应县 | 现代城1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |



|      |     |                         |        |     |     |
|------|-----|-------------------------|--------|-----|-----|
| 1567 | 宝应县 | 现代城6#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1568 | 宝应县 | 水韵江南1#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1569 | 宝应县 | 现代城5#配电室4#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1570 | 宝应县 | 现代城4#配电室4#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1571 | 宝应县 | 锦绣江南（新建居住区）1#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1572 | 宝应县 | 锦绣江南（新建居住区）2#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1573 | 宝应县 | 碧桂园7#配电房3#配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1574 | 宝应县 | 碧桂园1#配电室1#配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1575 | 宝应县 | 碧桂园1#配电室3#配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1576 | 宝应县 | 碧桂园7#配电房1#配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1577 | 宝应县 | 碧桂园2配电房1#配变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1578 | 宝应县 | 碧桂园4#配电房1#配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1579 | 宝应县 | 碧桂园4#配电房3#配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1580 | 宝应县 | 碧桂园3配电房1#配变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1581 | 宝应县 | 碧桂园3配电房3#配变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1582 | 宝应县 | 碧桂园2配电房3#配变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1583 | 宝应县 | 碧桂园8#配电房3#配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1584 | 宝应县 | 碧桂园8#配电房1#配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1585 | 宝应县 | 学府中央花园2#变电所1#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1586 | 宝应县 | 学府中央花园1#变电所1#配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1587 | 宝应县 | 学府中央花园1#变电所3#配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1588 | 宝应县 | 宝嘉未来城1#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1589 | 宝应县 | 宝嘉未来城1#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1590 | 宝应县 | 宝嘉未来城2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1591 | 宝应县 | 宝嘉未来城2#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1592 | 宝应县 | 学府中央花园3#变电所3#配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1593 | 宝应县 | 学府中央花园3#变电所1#配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1594 | 宝应县 | 碧桂园9#配电室3#配变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1595 | 宝应县 | 碧桂园9#配电室1#配变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1596 | 宝应县 | 锦绣江南（新建居住区）1#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1597 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村旅游学校配变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 1598 | 宝应县 | 城区广厦兰郡1#配电房4#配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 1599 | 宝应县 | 城区广厦兰郡1#配电房2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                  |        |      |         |
|------|-----|------------------|--------|------|---------|
| 1600 | 宝应县 | 城区百吧街2#配电变压器     | 交流10kV | 500  | 400     |
| 1601 | 宝应县 | 城区广厦兰郡2#配电房4#主变  | 交流10kV | 800  | 640     |
| 1602 | 宝应县 | 安宜北路2#箱变主变       | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1603 | 宝应县 | 城区百吧街1#配电变压器     | 交流10kV | 500  | 400     |
| 1604 | 宝应县 | 城区广厦兰郡2#配电房2#主变  | 交流10kV | 800  | 640     |
| 1605 | 宝应县 | 城区上庄4#配变         | 交流10kV | 400  | 310.583 |
| 1606 | 宝应县 | 城区上庄2#配变         | 交流10kV | 400  | 306     |
| 1607 | 宝应县 | 城区城建宿舍配变         | 交流10kV | 400  | 302.417 |
| 1608 | 宝应县 | 城区朱庄3#配变         | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1609 | 宝应县 | 城区朱庄5#配变         | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1610 | 宝应县 | 城区朱庄配变           | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1611 | 宝应县 | 城区朱庄2#配变         | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1612 | 宝应县 | 华运箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1613 | 宝应县 | 苏源2#箱变配变         | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1614 | 宝应县 | 城区三里工业园配变        | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1615 | 宝应县 | 城区金欧配变           | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1616 | 宝应县 | 新加坡花园4#箱变配变      | 交流10kV | 200  | 160     |
| 1617 | 宝应县 | 城区上庄配变           | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1618 | 宝应县 | 城区三里工业园2#配变      | 交流10kV | 315  | 252     |
| 1619 | 宝应县 | 城区朱庄4#配变         | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1620 | 宝应县 | 城区三里工业园3#配变      | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1621 | 宝应县 | 城区上庄3#配变         | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1622 | 宝应县 | 城区黄坝2#配变         | 交流10kV | 315  | 252     |
| 1623 | 宝应县 | 安宜镇三里村小东风配变      | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1624 | 宝应县 | 苏源1#箱变配变         | 交流10kV | 400  | 320     |
| 1625 | 宝应县 | 城区京华国际配电房2#配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800     |
| 1626 | 宝应县 | 城区龙扬箱变配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1627 | 宝应县 | 园丁园2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1628 | 宝应县 | 规划局配变            | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1629 | 宝应县 | 荷园箱变配变           | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1630 | 宝应县 | 城区民政2#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1631 | 宝应县 | 城区牡丹园箱变配变        | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1632 | 宝应县 | 城区民政箱变配变         | 交流10kV | 630  | 504     |

|      |     |                     |        |      |         |
|------|-----|---------------------|--------|------|---------|
| 1633 | 宝应县 | 公安局2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1634 | 宝应县 | 园丁园1#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504     |
| 1635 | 高邮市 | 服装城1#配电室1#变         | 交流10kV | 1000 | 793.333 |
| 1636 | 高邮市 | 服装城1#配电室2#变         | 交流10kV | 1000 | 792.917 |
| 1637 | 高邮市 | 服装城2#配电室1#变         | 交流10kV | 1000 | 791.25  |
| 1638 | 高邮市 | 10KV武镇线碧玉名居3#变      | 交流10kV | 1000 | 785.556 |
| 1639 | 高邮市 | 10KV武镇线碧玉名居2#变      | 交流10kV | 1000 | 783.778 |
| 1640 | 高邮市 | 御花园小区2#变电所4#变(序号08) | 交流10kV | 1000 | 693.125 |
| 1641 | 高邮市 | 蓝庄3#配电室1#变          | 交流10kV | 800  | 623.166 |
| 1642 | 高邮市 | 蓝庄3#配电室2#变          | 交流10kV | 800  | 620.834 |
| 1643 | 高邮市 | 枫景华府配电室1#变          | 交流10kV | 800  | 543.542 |
| 1644 | 高邮市 | 孟城驿5#变(序号:37)       | 交流10kV | 630  | 500.25  |
| 1645 | 高邮市 | 姜桥1#变               | 交流10kV | 630  | 498.028 |
| 1646 | 高邮市 | 磷肥线27#公变            | 交流10kV | 630  | 493     |
| 1647 | 高邮市 | 宝塔线2#公变             | 交流10kV | 630  | 491.583 |
| 1648 | 高邮市 | 天娇线天娇园08#箱变         | 交流10kV | 630  | 489.278 |
| 1649 | 高邮市 | 新华线6#变1主变           | 交流10kV | 630  | 489.139 |
| 1650 | 高邮市 | 文珠线17#公变            | 交流10kV | 630  | 487.834 |
| 1651 | 高邮市 | 3514南海线23#公变        | 交流10kV | 630  | 486.917 |
| 1652 | 高邮市 | 邓新巷1#公变(序号:3)       | 交流10kV | 630  | 486.833 |
| 1653 | 高邮市 | 龙虬镇雅美居小区04#变        | 交流10kV | 630  | 482.889 |
| 1654 | 高邮市 | 城东32#变              | 交流10kV | 630  | 474.834 |
| 1655 | 高邮市 | 双龙2#箱变2#变           | 交流10kV | 630  | 467.556 |
| 1656 | 高邮市 | 高邮镇集镇07#变           | 交流10kV | 630  | 463.167 |
| 1657 | 高邮市 | 怡嘉社区1#变             | 交流10kV | 630  | 455.806 |
| 1658 | 高邮市 | 屏淮北路路西2#箱变(序号:3#)   | 交流10kV | 630  | 455.556 |
| 1659 | 高邮市 | 黄渡村8#变              | 交流10kV | 630  | 449.056 |
| 1660 | 高邮市 | 武南线5#公变             | 交流10kV | 630  | 432.75  |
| 1661 | 高邮市 | 城西线9#公变             | 交流10kV | 630  | 359.278 |
| 1662 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇17#变         | 交流10kV | 400  | 317.556 |
| 1663 | 高邮市 | 养老庄1#公变             | 交流10kV | 400  | 317.083 |
| 1664 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇38#变         | 交流10kV | 400  | 316.667 |
| 1665 | 高邮市 | 高邮镇集镇13#变           | 交流10kV | 400  | 315.556 |

|      |     |                    |        |     |         |
|------|-----|--------------------|--------|-----|---------|
| 1666 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇25#变        | 交流10kV | 400 | 315.167 |
| 1667 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇14#变        | 交流10kV | 400 | 314.667 |
| 1668 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村08#变         | 交流10kV | 400 | 314.625 |
| 1669 | 高邮市 | 城东线花湾路2#公变(序号39#)  | 交流10kV | 400 | 314.444 |
| 1670 | 高邮市 | 高邮镇集镇22#变          | 交流10kV | 400 | 314     |
| 1671 | 高邮市 | 磷肥线16#公变           | 交流10kV | 400 | 313.75  |
| 1672 | 高邮市 | 南海线18#变            | 交流10kV | 400 | 313.75  |
| 1673 | 高邮市 | 玉带线纱厂小区1#公变(序号:01) | 交流10kV | 400 | 313.667 |
| 1674 | 高邮市 | 天泽园2#箱变            | 交流10kV | 400 | 313.583 |
| 1675 | 高邮市 | 陆宇路路南1#公变(序号:26)   | 交流10kV | 400 | 313.333 |
| 1676 | 高邮市 | 钓鱼路3#变(序号2)        | 交流10kV | 400 | 313.167 |
| 1677 | 高邮市 | 金桥线2#公变            | 交流10kV | 400 | 313.083 |
| 1678 | 高邮市 | 文湖线8#公变            | 交流10kV | 400 | 312.25  |
| 1679 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇03#变        | 交流10kV | 400 | 312.167 |
| 1680 | 高邮市 | 高邮镇集镇14#变          | 交流10kV | 400 | 311.722 |
| 1681 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇23#变        | 交流10kV | 400 | 311.708 |
| 1682 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村28#变         | 交流10kV | 400 | 311.667 |
| 1683 | 高邮市 | 南海路1#公变            | 交流10kV | 400 | 311.667 |
| 1684 | 高邮市 | 金泰小区1#箱变(泰山线31#箱变) | 交流10kV | 400 | 311.556 |
| 1685 | 高邮市 | 泰山线3#公变            | 交流10kV | 400 | 311.5   |
| 1686 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村03#变         | 交流10kV | 400 | 311.25  |
| 1687 | 高邮市 | 南郊线2#公变(综)         | 交流10kV | 400 | 311.167 |
| 1688 | 高邮市 | 文秦线10#公变           | 交流10kV | 400 | 310.833 |
| 1689 | 高邮市 | 车逻镇集镇21#变          | 交流10kV | 400 | 310.556 |
| 1690 | 高邮市 | 宝塔线16#公变           | 交流10kV | 400 | 310.5   |
| 1691 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇34#变        | 交流10kV | 400 | 310.278 |
| 1692 | 高邮市 | 高邮镇高谢村09#变         | 交流10kV | 400 | 310.167 |
| 1693 | 高邮市 | 南桥线23#公变           | 交流10kV | 400 | 309.917 |
| 1694 | 高邮市 | 华严街1#公变(序号:6)      | 交流10kV | 400 | 309.917 |
| 1695 | 高邮市 | 城东线38#公变           | 交流10kV | 400 | 309.889 |
| 1696 | 高邮市 | 宝塔浴室2#公变           | 交流10kV | 400 | 309.667 |
| 1697 | 高邮市 | 高邮镇集镇11#变          | 交流10kV | 400 | 309.556 |
| 1698 | 高邮市 | 南海线26#变            | 交流10kV | 400 | 309.417 |

|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 1699 | 高邮市 | 文游南路路东1#变         | 交流10kV | 400 | 309.167 |
| 1700 | 高邮市 | 南菜园1#公变           | 交流10kV | 400 | 309     |
| 1701 | 高邮市 | 车逻镇集镇04#变         | 交流10kV | 400 | 308.667 |
| 1702 | 高邮市 | 龙游线12#公变          | 交流10kV | 400 | 308.5   |
| 1703 | 高邮市 | 文北线5#公变           | 交流10kV | 400 | 308.083 |
| 1704 | 高邮市 | 高邮镇集镇12#变         | 交流10kV | 400 | 308.083 |
| 1705 | 高邮市 | 体育线04#公变          | 交流10kV | 400 | 307.667 |
| 1706 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村12#变        | 交流10kV | 400 | 307.361 |
| 1707 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇36#变       | 交流10kV | 400 | 307.222 |
| 1708 | 高邮市 | 高邮镇集镇15#变         | 交流10kV | 400 | 307.083 |
| 1709 | 高邮市 | 南桥线太平2#变（序号35#）   | 交流10kV | 400 | 307.083 |
| 1710 | 高邮市 | 龙游线1#公变           | 交流10kV | 400 | 307     |
| 1711 | 高邮市 | 车逻镇集镇01#变         | 交流10kV | 400 | 306.75  |
| 1712 | 高邮市 | 姜桥4#公变（序号：33）     | 交流10kV | 400 | 306.75  |
| 1713 | 高邮市 | 高邮镇集镇19#变         | 交流10kV | 400 | 306.722 |
| 1714 | 高邮市 | 港口线14#公变          | 交流10kV | 400 | 306.667 |
| 1715 | 高邮市 | 政府宿舍4#（40#）       | 交流10kV | 400 | 306.417 |
| 1716 | 高邮市 | 车逻镇砖场村22#变        | 交流10kV | 400 | 306.333 |
| 1717 | 高邮市 | 高邮镇金阳光外环路01#变     | 交流10kV | 400 | 305.667 |
| 1718 | 高邮市 | 烟雨小区3#公变          | 交流10kV | 400 | 305.333 |
| 1719 | 高邮市 | 电大路1#公变           | 交流10kV | 400 | 305     |
| 1720 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村21#变      | 交流10kV | 400 | 304.875 |
| 1721 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇33#变       | 交流10kV | 400 | 304.5   |
| 1722 | 高邮市 | 文秦线澄河3#公变（序号14#）  | 交流10kV | 400 | 304.417 |
| 1723 | 高邮市 | 龙加线兴业路2#公变        | 交流10kV | 400 | 304.333 |
| 1724 | 高邮市 | 文闸线孙庄02#公变（序号32#） | 交流10kV | 400 | 304.167 |
| 1725 | 高邮市 | 车逻镇砖场村10#变        | 交流10kV | 400 | 303.667 |
| 1726 | 高邮市 | 捷通线双龙1#公变（序号：6#）  | 交流10kV | 400 | 303.667 |
| 1727 | 高邮市 | 杨桥线1#公变           | 交流10kV | 400 | 303.167 |
| 1728 | 高邮市 | 高邮镇集镇09#变         | 交流10kV | 400 | 303     |
| 1729 | 高邮市 | 高邮镇湖滨村07#变        | 交流10kV | 400 | 302.958 |
| 1730 | 高邮市 | 烟雨路6#公变           | 交流10kV | 400 | 302.667 |
| 1731 | 高邮市 | 金桥2#公变（序号：7）      | 交流10kV | 400 | 302.583 |

|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 1732 | 高邮市 | 宝塔线24#公变          | 交流10kV | 400 | 302.5   |
| 1733 | 高邮市 | 车逻镇闸河村21#变        | 交流10kV | 400 | 302.5   |
| 1734 | 高邮市 | 文北线12#公变          | 交流10kV | 400 | 302.5   |
| 1735 | 高邮市 | 文秦线13#公变          | 交流10kV | 400 | 302.417 |
| 1736 | 高邮市 | 车逻镇车逻村09#变        | 交流10kV | 400 | 302.167 |
| 1737 | 高邮市 | 宝塔线1#公变           | 交流10kV | 400 | 302.083 |
| 1738 | 高邮市 | 车逻镇砖场村18#变        | 交流10kV | 400 | 301.917 |
| 1739 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村07#变        | 交流10kV | 400 | 301.833 |
| 1740 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇08#变       | 交流10kV | 400 | 301.833 |
| 1741 | 高邮市 | 车逻镇上庄村17#变        | 交流10kV | 400 | 301.833 |
| 1742 | 高邮市 | 姜桥2#公变（序号：11）     | 交流10kV | 400 | 301.25  |
| 1743 | 高邮市 | 开发区华山路2#公变（序号24#） | 交流10kV | 400 | 301     |
| 1744 | 高邮市 | 车逻镇车逻村10#变        | 交流10kV | 400 | 300.778 |
| 1745 | 高邮市 | 车逻镇闸河村24#变        | 交流10kV | 400 | 299.75  |
| 1746 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村04#变      | 交流10kV | 400 | 299.417 |
| 1747 | 高邮市 | 车逻镇太丰村27#变        | 交流10kV | 400 | 299.25  |
| 1748 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇02#变       | 交流10kV | 400 | 299     |
| 1749 | 高邮市 | 车逻镇山广村15#变        | 交流10kV | 400 | 298.833 |
| 1750 | 高邮市 | 花王村九组2#变（序号：4#）   | 交流10kV | 400 | 298.5   |
| 1751 | 高邮市 | 车逻镇山广村05#变        | 交流10kV | 400 | 297.986 |
| 1752 | 高邮市 | 南桥线5#公变           | 交流10kV | 400 | 297.75  |
| 1753 | 高邮市 | 车逻镇集镇20#变         | 交流10kV | 400 | 297.5   |
| 1754 | 高邮市 | 车逻镇砖场村09#变        | 交流10kV | 400 | 297.292 |
| 1755 | 高邮市 | 车逻镇太丰村04#变        | 交流10kV | 400 | 297.083 |
| 1756 | 高邮市 | 开发区民营路02#变        | 交流10kV | 400 | 297     |
| 1757 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇06#变       | 交流10kV | 400 | 296.889 |
| 1758 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇22#变       | 交流10kV | 400 | 296.708 |
| 1759 | 高邮市 | 车逻镇闸河村13#变        | 交流10kV | 400 | 296.444 |
| 1760 | 高邮市 | 泰山线50#公变          | 交流10kV | 400 | 296.111 |
| 1761 | 高邮市 | 文湖线23#公变          | 交流10kV | 400 | 295.75  |
| 1762 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇24#变       | 交流10kV | 400 | 295.611 |
| 1763 | 高邮市 | 高邮镇新民村02#变        | 交流10kV | 400 | 295.611 |
| 1764 | 高邮市 | 高邮镇大桥村08#变        | 交流10kV | 400 | 295.5   |

|      |     |                     |        |     |         |
|------|-----|---------------------|--------|-----|---------|
| 1765 | 高邮市 | 杨桥线14#公变            | 交流10kV | 400 | 295.333 |
| 1766 | 高邮市 | 高邮镇集镇01#变           | 交流10kV | 400 | 294.917 |
| 1767 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇12#变         | 交流10kV | 400 | 294.833 |
| 1768 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇20#变         | 交流10kV | 400 | 294.667 |
| 1769 | 高邮市 | 车逻镇砖场村30#变          | 交流10kV | 400 | 294.667 |
| 1770 | 高邮市 | 捷通线双龙2#公变（序号：7#）    | 交流10kV | 400 | 294.417 |
| 1771 | 高邮市 | 车逻镇太丰村23#变          | 交流10kV | 400 | 293.611 |
| 1772 | 高邮市 | 高邮镇湖滨村09#变          | 交流10kV | 400 | 292.556 |
| 1773 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村29#变          | 交流10kV | 400 | 292.5   |
| 1774 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村19#变          | 交流10kV | 400 | 291.889 |
| 1775 | 高邮市 | 高邮镇丁庄村01#变          | 交流10kV | 400 | 291.556 |
| 1776 | 高邮市 | 车逻镇砖场村21#变          | 交流10kV | 400 | 291.32  |
| 1777 | 高邮市 | 开发区华山路3#公变（序号25#）   | 交流10kV | 400 | 290.833 |
| 1778 | 高邮市 | 高邮镇新民村12#变          | 交流10kV | 400 | 289.861 |
| 1779 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村01#变          | 交流10kV | 400 | 289.478 |
| 1780 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇18#变         | 交流10kV | 400 | 289.042 |
| 1781 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村13#变        | 交流10kV | 400 | 288.833 |
| 1782 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇01#变         | 交流10kV | 400 | 288.583 |
| 1783 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村13#变          | 交流10kV | 400 | 288.403 |
| 1784 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村18#变          | 交流10kV | 400 | 288.389 |
| 1785 | 高邮市 | 泰山线17#公变            | 交流10kV | 400 | 288.167 |
| 1786 | 高邮市 | 武沿线6#公变             | 交流10kV | 400 | 286.917 |
| 1787 | 高邮市 | 高邮镇创业园01#变          | 交流10kV | 400 | 286.833 |
| 1788 | 高邮市 | 高邮镇红旗路01#变          | 交流10kV | 400 | 286.583 |
| 1789 | 高邮市 | 闸北路3#公变（序号8#）       | 交流10kV | 400 | 285.75  |
| 1790 | 高邮市 | 车逻镇山广村22#变          | 交流10kV | 400 | 284.514 |
| 1791 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村09#变          | 交流10kV | 400 | 284.444 |
| 1792 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村11#变          | 交流10kV | 400 | 283.889 |
| 1793 | 高邮市 | 高邮镇丁庄园04#变          | 交流10kV | 400 | 283.556 |
| 1794 | 高邮市 | 车逻镇砖场村28#变          | 交流10kV | 400 | 283     |
| 1795 | 高邮市 | 文游北路路西文游1#公变（序号27#） | 交流10kV | 400 | 282.958 |
| 1796 | 高邮市 | 泰山线18#公变            | 交流10kV | 400 | 282.917 |
| 1797 | 高邮市 | 开发区腰圩村15#变          | 交流10kV | 400 | 282.667 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 1798 | 高邮市 | 高邮镇丁庄园01#变      | 交流10kV | 400 | 282.167 |
| 1799 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村02#变      | 交流10kV | 400 | 282.153 |
| 1800 | 高邮市 | 高邮镇大桥村07#变      | 交流10kV | 400 | 281.25  |
| 1801 | 高邮市 | 卸甲镇三河村22#变      | 交流10kV | 400 | 280.995 |
| 1802 | 高邮市 | 新华西路1#公变（序号11#） | 交流10kV | 400 | 280.333 |
| 1803 | 高邮市 | 泰山线13#公变        | 交流10kV | 400 | 280.25  |
| 1804 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村08#变      | 交流10kV | 400 | 279.444 |
| 1805 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村11#变    | 交流10kV | 400 | 279.306 |
| 1806 | 高邮市 | 高邮镇大桥村03#变      | 交流10kV | 400 | 277.917 |
| 1807 | 高邮市 | 开发区昌农村13#变      | 交流10kV | 400 | 277.389 |
| 1808 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇03#变     | 交流10kV | 400 | 277.083 |
| 1809 | 高邮市 | 高邮镇湖滨村01#变      | 交流10kV | 400 | 277     |
| 1810 | 高邮市 | 泰山线54#变         | 交流10kV | 400 | 276.917 |
| 1811 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村01#变    | 交流10kV | 400 | 276.111 |
| 1812 | 高邮市 | 车逻镇太丰村24#变      | 交流10kV | 400 | 275.903 |
| 1813 | 高邮市 | 金桥线5#公变         | 交流10kV | 400 | 275.667 |
| 1814 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村02#变      | 交流10kV | 400 | 275.556 |
| 1815 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇18#变     | 交流10kV | 400 | 274.278 |
| 1816 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村24#变      | 交流10kV | 400 | 273.917 |
| 1817 | 高邮市 | 车逻镇集镇33#变       | 交流10kV | 400 | 273.75  |
| 1818 | 高邮市 | 车逻镇太丰村25#变      | 交流10kV | 400 | 273     |
| 1819 | 高邮市 | 高邮镇勤王村07#变      | 交流10kV | 400 | 272.417 |
| 1820 | 高邮市 | 高邮镇丁庄村06#变      | 交流10kV | 400 | 271.75  |
| 1821 | 高邮市 | 开发区东墩村18#变      | 交流10kV | 400 | 271.417 |
| 1822 | 高邮市 | 泰山线16#公变        | 交流10kV | 400 | 271.083 |
| 1823 | 高邮市 | 车逻镇太丰村28#变      | 交流10kV | 400 | 270     |
| 1824 | 高邮市 | 卸甲镇勤丰村20#变      | 交流10kV | 400 | 269.667 |
| 1825 | 高邮市 | 泰山线44#公变        | 交流10kV | 400 | 269.333 |
| 1826 | 高邮市 | 金桥线花王2#公变（序号11） | 交流10kV | 400 | 267.25  |
| 1827 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇28#变     | 交流10kV | 400 | 266.897 |
| 1828 | 高邮市 | 高邮镇大桥村02#变      | 交流10kV | 400 | 265.778 |
| 1829 | 高邮市 | 车逻镇太丰村18#变      | 交流10kV | 400 | 265.722 |
| 1830 | 高邮市 | 开发区昌农村04#变      | 交流10kV | 400 | 263.889 |



|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 1831 | 高邮市 | 车逻镇车逻村14#变       | 交流10kV | 400 | 263.667 |
| 1832 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村03#变       | 交流10kV | 400 | 263.472 |
| 1833 | 高邮市 | 开发区昌农村20#变       | 交流10kV | 400 | 263.278 |
| 1834 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村19#变       | 交流10kV | 400 | 263.25  |
| 1835 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村05#变       | 交流10kV | 400 | 263.25  |
| 1836 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村18#变       | 交流10kV | 400 | 262.708 |
| 1837 | 高邮市 | 武南线8#公变          | 交流10kV | 400 | 262.333 |
| 1838 | 高邮市 | 高邮镇渠南村10#变       | 交流10kV | 400 | 262.083 |
| 1839 | 高邮市 | 卸甲镇勤丰村05#变       | 交流10kV | 400 | 261.792 |
| 1840 | 高邮市 | 武南线9#公变          | 交流10kV | 400 | 261.32  |
| 1841 | 高邮市 | 卸甲镇三河村11#变       | 交流10kV | 400 | 260.833 |
| 1842 | 高邮市 | 车逻镇太丰村21#变       | 交流10kV | 400 | 260.778 |
| 1843 | 高邮市 | 卸甲镇三河村05#变       | 交流10kV | 400 | 260.458 |
| 1844 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇05#变      | 交流10kV | 400 | 259.333 |
| 1845 | 高邮市 | 南郊线10#公变(综)      | 交流10kV | 400 | 257.917 |
| 1846 | 高邮市 | 卸甲镇勤丰村23#变       | 交流10kV | 400 | 257.806 |
| 1847 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村19#变     | 交流10kV | 400 | 257.778 |
| 1848 | 高邮市 | 车逻镇集镇08#变        | 交流10kV | 400 | 256.917 |
| 1849 | 高邮市 | 金桥线6#公变          | 交流10kV | 400 | 256.25  |
| 1850 | 高邮市 | 车逻镇集镇10#变        | 交流10kV | 400 | 255.438 |
| 1851 | 高邮市 | 凌波线2#公变          | 交流10kV | 400 | 253.083 |
| 1852 | 高邮市 | 卸甲镇三河村17#变       | 交流10kV | 400 | 252.792 |
| 1853 | 高邮市 | 车逻镇闸河村01#变       | 交流10kV | 400 | 251.417 |
| 1854 | 高邮市 | 卸甲镇三河村19#变       | 交流10kV | 400 | 251.288 |
| 1855 | 高邮市 | 高邮镇集镇25#变        | 交流10kV | 400 | 249.778 |
| 1856 | 高邮市 | 开发区东墩村20#变       | 交流10kV | 400 | 249.278 |
| 1857 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村01#变       | 交流10kV | 400 | 248.75  |
| 1858 | 高邮市 | 高邮镇新民村09#变       | 交流10kV | 400 | 247.833 |
| 1859 | 高邮市 | 高邮镇新民村01#变       | 交流10kV | 400 | 247.139 |
| 1860 | 高邮市 | 高邮镇渠南村15#变       | 交流10kV | 400 | 246.722 |
| 1861 | 高邮市 | 开发区东墩村11#变       | 交流10kV | 400 | 246.667 |
| 1862 | 高邮市 | 海潮线姜桥5#公变(序号12#) | 交流10kV | 315 | 246.236 |
| 1863 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇04#变      | 交流10kV | 400 | 245.889 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 1864 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村20#变       | 交流10kV | 400 | 245.833 |
| 1865 | 高邮市 | 文北线10#公变         | 交流10kV | 315 | 245.584 |
| 1866 | 高邮市 | 海潮线姜桥6#公变（序号13#） | 交流10kV | 315 | 245.472 |
| 1867 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇07#变      | 交流10kV | 400 | 245.333 |
| 1868 | 高邮市 | 金桥路路西5#公变（序号：28） | 交流10kV | 315 | 245     |
| 1869 | 高邮市 | 高邮镇大桥村06#变       | 交流10kV | 400 | 244.694 |
| 1870 | 高邮市 | 车逻镇砖场村07#变       | 交流10kV | 400 | 244.521 |
| 1871 | 高邮市 | 文闸线3#公变          | 交流10kV | 315 | 244.333 |
| 1872 | 高邮市 | 高邮镇湖滨村02#变       | 交流10kV | 400 | 243.996 |
| 1873 | 高邮市 | 钓鱼一队3#公变（序号：17）  | 交流10kV | 315 | 243.278 |
| 1874 | 高邮市 | 捷通线4#公变          | 交流10kV | 315 | 242.833 |
| 1875 | 高邮市 | 宝塔线25#公变         | 交流10kV | 315 | 242.417 |
| 1876 | 高邮市 | 泰山线4#公变          | 交流10kV | 315 | 242.25  |
| 1877 | 高邮市 | 文珠线14#公变         | 交流10kV | 315 | 242.167 |
| 1878 | 高邮市 | 文闸线4#公变          | 交流10kV | 315 | 241.833 |
| 1879 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村04#变       | 交流10kV | 400 | 241.62  |
| 1880 | 高邮市 | 高邮镇集镇18#变        | 交流10kV | 400 | 241.5   |
| 1881 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村02#变     | 交流10kV | 400 | 239     |
| 1882 | 高邮市 | 开发区昌农村17#变       | 交流10kV | 400 | 237.882 |
| 1883 | 高邮市 | 城东线2#公变          | 交流10kV | 315 | 237.667 |
| 1884 | 高邮市 | 高邮镇湖滨村03#变       | 交流10kV | 400 | 237.292 |
| 1885 | 高邮市 | 磷肥线5#公变          | 交流10kV | 315 | 237.167 |
| 1886 | 高邮市 | 卸甲镇三河村18#变       | 交流10kV | 400 | 236.028 |
| 1887 | 高邮市 | 文湖线22#公变         | 交流10kV | 315 | 236     |
| 1888 | 高邮市 | 高邮镇新民村08#变       | 交流10kV | 400 | 235.875 |
| 1889 | 高邮市 | 市府线04#公变         | 交流10kV | 315 | 235.75  |
| 1890 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村10#变     | 交流10kV | 315 | 235.167 |
| 1891 | 高邮市 | 文北线4#公变          | 交流10kV | 315 | 235.167 |
| 1892 | 高邮市 | 泰山线33#公变         | 交流10kV | 315 | 234.5   |
| 1893 | 高邮市 | 车逻镇山广村21#变       | 交流10kV | 400 | 234.083 |
| 1894 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇09#变      | 交流10kV | 400 | 233.82  |
| 1895 | 高邮市 | 车逻镇太丰村01#变       | 交流10kV | 315 | 233.667 |
| 1896 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇01#变      | 交流10kV | 315 | 233.333 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 1897 | 高邮市 | 南门大街2#公变(序号:7)   | 交流10kV | 315 | 232.083 |
| 1898 | 高邮市 | 车逻镇上庄村10#变       | 交流10kV | 400 | 231.556 |
| 1899 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村09#变     | 交流10kV | 315 | 230.333 |
| 1900 | 高邮市 | 车逻镇集镇15#变        | 交流10kV | 315 | 228.5   |
| 1901 | 高邮市 | 海潮线金桥7#公变(序号25#) | 交流10kV | 400 | 227.778 |
| 1902 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村22#变     | 交流10kV | 400 | 227.667 |
| 1903 | 高邮市 | 高邮镇渠南村02#变       | 交流10kV | 400 | 226     |
| 1904 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇42#变      | 交流10kV | 400 | 224.944 |
| 1905 | 高邮市 | 车逻镇集镇13#变        | 交流10kV | 315 | 223.75  |
| 1906 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村09#变       | 交流10kV | 400 | 223.125 |
| 1907 | 高邮市 | 车逻镇师伙村01#变       | 交流10kV | 400 | 222.611 |
| 1908 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村11#变       | 交流10kV | 315 | 222.556 |
| 1909 | 高邮市 | 高邮镇渠南村09#变       | 交流10kV | 315 | 219.014 |
| 1910 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村17#变       | 交流10kV | 400 | 218.194 |
| 1911 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇40#变      | 交流10kV | 400 | 216.222 |
| 1912 | 高邮市 | 武沿线7#公变          | 交流10kV | 315 | 214.667 |
| 1913 | 高邮市 | 开发区昌农村08#变       | 交流10kV | 400 | 213.792 |
| 1914 | 高邮市 | 车逻镇闸河村23#变       | 交流10kV | 400 | 213.773 |
| 1915 | 高邮市 | 车逻镇车逻村04#变       | 交流10kV | 315 | 213.5   |
| 1916 | 高邮市 | 车逻镇师伙村10#变       | 交流10kV | 400 | 211.5   |
| 1917 | 高邮市 | 车逻镇太丰村17#变       | 交流10kV | 315 | 208.111 |
| 1918 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村02#变       | 交流10kV | 400 | 207.944 |
| 1919 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村01#变       | 交流10kV | 400 | 207.5   |
| 1920 | 高邮市 | 开发区民营路路西01#变     | 交流10kV | 315 | 204.583 |
| 1921 | 高邮市 | 开发区东墩村03#变       | 交流10kV | 400 | 203.5   |
| 1922 | 高邮市 | 开发区腰圩村09#变       | 交流10kV | 400 | 202.958 |
| 1923 | 高邮市 | 开发区民营路03#变       | 交流10kV | 315 | 202.333 |
| 1924 | 高邮市 | 高邮镇湖滨村06#变       | 交流10kV | 400 | 201.916 |
| 1925 | 高邮市 | 凌波线3#公变          | 交流10kV | 315 | 199.958 |
| 1926 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村17#变       | 交流10kV | 400 | 199.167 |
| 1927 | 高邮市 | 车逻镇闸河村03#变       | 交流10kV | 400 | 198.917 |
| 1928 | 高邮市 | 车逻镇集镇03#变        | 交流10kV | 400 | 195.723 |
| 1929 | 高邮市 | 开发区东墩村04#变       | 交流10kV | 400 | 193.667 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 1930 | 高邮市 | 凌波线1#公变      | 交流10kV | 315 | 193.389 |
| 1931 | 高邮市 | 车逻镇太丰村16#变   | 交流10kV | 400 | 185.889 |
| 1932 | 高邮市 | 车逻镇闸河村14#变   | 交流10kV | 400 | 184.439 |
| 1933 | 高邮市 | 港口线3#公变      | 交流10kV | 315 | 180.125 |
| 1934 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村29#变   | 交流10kV | 400 | 174.514 |
| 1935 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村12#变   | 交流10kV | 400 | 168.611 |
| 1936 | 高邮市 | 车逻镇太丰村26#变   | 交流10kV | 400 | 168.611 |
| 1937 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村06#变   | 交流10kV | 400 | 165.889 |
| 1938 | 高邮市 | 车逻镇闸河村25#变   | 交流10kV | 400 | 165.167 |
| 1939 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村12#变 | 交流10kV | 400 | 160.167 |
| 1940 | 高邮市 | 开发区东墩村19#变   | 交流10kV | 400 | 157.583 |
| 1941 | 高邮市 | 开发区东墩村08#变   | 交流10kV | 400 | 155.542 |
| 1942 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇11#变  | 交流10kV | 200 | 150.667 |
| 1943 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村13#变 | 交流10kV | 200 | 147.833 |
| 1944 | 高邮市 | 车逻镇车逻村01#变   | 交流10kV | 315 | 146.834 |
| 1945 | 高邮市 | 车逻镇砖场村16#变   | 交流10kV | 200 | 145.611 |
| 1946 | 高邮市 | 卸甲镇张余村20#变   | 交流10kV | 200 | 145.167 |
| 1947 | 高邮市 | 车逻镇闸河村22#变   | 交流10kV | 200 | 143.611 |
| 1948 | 高邮市 | 卸甲镇在和村07#变   | 交流10kV | 200 | 142.271 |
| 1949 | 高邮市 | 卸甲镇三河村04#变   | 交流10kV | 200 | 142.139 |
| 1950 | 高邮市 | 车逻镇砖场村26#变   | 交流10kV | 200 | 141.944 |
| 1951 | 高邮市 | 卸甲镇三河村09#变   | 交流10kV | 200 | 141.944 |
| 1952 | 高邮市 | 卸甲镇三河村20#变   | 交流10kV | 200 | 141     |
| 1953 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村10#变   | 交流10kV | 200 | 140.278 |
| 1954 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村19#变 | 交流10kV | 200 | 140.083 |
| 1955 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村10#变   | 交流10kV | 200 | 139.687 |
| 1956 | 高邮市 | 车逻镇上庄村13#变   | 交流10kV | 200 | 139.444 |
| 1957 | 高邮市 | 高邮镇养殖场01#变   | 交流10kV | 200 | 139.312 |
| 1958 | 高邮市 | 卸甲镇在和村03#变   | 交流10kV | 200 | 139.306 |
| 1959 | 高邮市 | 卸甲镇三河村12#变   | 交流10kV | 200 | 138.944 |
| 1960 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村19#变 | 交流10kV | 200 | 138.778 |
| 1961 | 高邮市 | 车逻镇闸河村19#变   | 交流10kV | 200 | 138.583 |
| 1962 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村11#变   | 交流10kV | 200 | 138.556 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 1963 | 高邮市 | 高邮镇渠南村03#变   | 交流10kV | 400 | 138     |
| 1964 | 高邮市 | 卸甲镇在和村05#变   | 交流10kV | 200 | 137.75  |
| 1965 | 高邮市 | 车逻镇闸河村17#变   | 交流10kV | 200 | 137.111 |
| 1966 | 高邮市 | 车逻镇上庄村19#变   | 交流10kV | 200 | 137.056 |
| 1967 | 高邮市 | 车逻镇山广村18#变   | 交流10kV | 200 | 135.889 |
| 1968 | 高邮市 | 车逻镇上庄村11#变   | 交流10kV | 200 | 135.778 |
| 1969 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村02#变   | 交流10kV | 200 | 135.708 |
| 1970 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村12#变   | 交流10kV | 200 | 135.278 |
| 1971 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村20#变   | 交流10kV | 200 | 135.222 |
| 1972 | 高邮市 | 车逻镇闸河村20#变   | 交流10kV | 200 | 135.167 |
| 1973 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村08#变   | 交流10kV | 200 | 135.139 |
| 1974 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村10#变 | 交流10kV | 200 | 134.222 |
| 1975 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村06#变 | 交流10kV | 200 | 133.042 |
| 1976 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村16#变   | 交流10kV | 200 | 132.542 |
| 1977 | 高邮市 | 高邮镇凤凰园01#变   | 交流10kV | 400 | 132.278 |
| 1978 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村14#变 | 交流10kV | 200 | 132.111 |
| 1979 | 高邮市 | 车逻镇上庄村06#变   | 交流10kV | 200 | 131.75  |
| 1980 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村12#变 | 交流10kV | 200 | 131.667 |
| 1981 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇32#变  | 交流10kV | 400 | 131.222 |
| 1982 | 高邮市 | 车逻镇闸河村05#变   | 交流10kV | 200 | 131.083 |
| 1983 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇11#变  | 交流10kV | 200 | 131.056 |
| 1984 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村17#变 | 交流10kV | 200 | 130.958 |
| 1985 | 高邮市 | 卸甲镇李庄村12#变   | 交流10kV | 200 | 130.708 |
| 1986 | 高邮市 | 车逻镇上庄村01#变   | 交流10kV | 200 | 130.667 |
| 1987 | 高邮市 | 车逻镇砖场村13#变   | 交流10kV | 200 | 130.389 |
| 1988 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村18#变   | 交流10kV | 400 | 130.139 |
| 1989 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村04#变 | 交流10kV | 200 | 129.25  |
| 1990 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村12#变   | 交流10kV | 200 | 129.111 |
| 1991 | 高邮市 | 车逻镇山广村13#变   | 交流10kV | 200 | 128.333 |
| 1992 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村07#变 | 交流10kV | 200 | 127.208 |
| 1993 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村18#变   | 交流10kV | 200 | 126.944 |
| 1994 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村01#变   | 交流10kV | 200 | 126.181 |
| 1995 | 高邮市 | 高邮镇渠南村06#变   | 交流10kV | 200 | 125.271 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 1996 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村10#变   | 交流10kV | 200 | 125.167 |
| 1997 | 高邮市 | 车逻镇砖场村06#变   | 交流10kV | 200 | 125.094 |
| 1998 | 高邮市 | 车逻镇上庄村12#变   | 交流10kV | 200 | 124.833 |
| 1999 | 高邮市 | 车逻镇砖场村03#变   | 交流10kV | 200 | 124.778 |
| 2000 | 高邮市 | 高邮镇集镇05#变    | 交流10kV | 400 | 123.333 |
| 2001 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村02#变 | 交流10kV | 200 | 122.5   |
| 2002 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村21#变 | 交流10kV | 200 | 122.333 |
| 2003 | 高邮市 | 开发区腰圩村12#变   | 交流10kV | 200 | 122     |
| 2004 | 高邮市 | 车逻镇山广村17#变   | 交流10kV | 200 | 122     |
| 2005 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村07#变 | 交流10kV | 200 | 121.625 |
| 2006 | 高邮市 | 高邮镇渠南村05#变   | 交流10kV | 200 | 119.687 |
| 2007 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村07#变 | 交流10kV | 200 | 119.5   |
| 2008 | 高邮市 | 车逻镇闸河村07#变   | 交流10kV | 200 | 118.792 |
| 2009 | 高邮市 | 车逻镇山广村19#变   | 交流10kV | 200 | 118     |
| 2010 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村15#变 | 交流10kV | 200 | 117.639 |
| 2011 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村12#变   | 交流10kV | 200 | 117.556 |
| 2012 | 高邮市 | 开发区东墩村13#变   | 交流10kV | 200 | 117.153 |
| 2013 | 高邮市 | 车逻镇砖场村14#变   | 交流10kV | 200 | 117.111 |
| 2014 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村08#变 | 交流10kV | 200 | 116.722 |
| 2015 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村03#变   | 交流10kV | 200 | 116.611 |
| 2016 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村11#变   | 交流10kV | 200 | 116.111 |
| 2017 | 高邮市 | 卸甲镇三河村13#变   | 交流10kV | 200 | 116     |
| 2018 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村05#变   | 交流10kV | 200 | 115.556 |
| 2019 | 高邮市 | 开发区东墩村15#变   | 交流10kV | 200 | 115.333 |
| 2020 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村02#变 | 交流10kV | 200 | 114.687 |
| 2021 | 高邮市 | 车逻镇山广村09#变   | 交流10kV | 200 | 114.604 |
| 2022 | 高邮市 | 车逻镇车逻村03#变   | 交流10kV | 200 | 114.187 |
| 2023 | 高邮市 | 车逻镇上庄村02#变   | 交流10kV | 200 | 113.5   |
| 2024 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村09#变 | 交流10kV | 200 | 113.056 |
| 2025 | 高邮市 | 车逻镇砖场村34#变   | 交流10kV | 200 | 112.5   |
| 2026 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村03#变   | 交流10kV | 400 | 112.444 |
| 2027 | 高邮市 | 车逻镇太丰村03#变   | 交流10kV | 200 | 110.278 |
| 2028 | 高邮市 | 卸甲镇三河村08#变   | 交流10kV | 160 | 109.583 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 2029 | 高邮市 | 车逻镇闸河村04#变   | 交流10kV | 200 | 109.25  |
| 2030 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村02#变   | 交流10kV | 200 | 109.135 |
| 2031 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村03#变   | 交流10kV | 200 | 108.389 |
| 2032 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村14#变   | 交流10kV | 200 | 107.722 |
| 2033 | 高邮市 | 车逻镇山广村03#变   | 交流10kV | 200 | 104.722 |
| 2034 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村14#变   | 交流10kV | 200 | 104.583 |
| 2035 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村13#变 | 交流10kV | 200 | 104.167 |
| 2036 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村04#变 | 交流10kV | 200 | 103.917 |
| 2037 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村25#变   | 交流10kV | 200 | 103.5   |
| 2038 | 高邮市 | 卸甲镇三河村03#变   | 交流10kV | 200 | 103.5   |
| 2039 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村09#变 | 交流10kV | 200 | 103.056 |
| 2040 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村01#变   | 交流10kV | 200 | 102.639 |
| 2041 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村02#变 | 交流10kV | 200 | 102.51  |
| 2042 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村01#变 | 交流10kV | 200 | 102.5   |
| 2043 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村10#变   | 交流10kV | 400 | 101.667 |
| 2044 | 高邮市 | 车逻镇砖场村32#变   | 交流10kV | 200 | 101.607 |
| 2045 | 高邮市 | 开发区腰圩村07#变   | 交流10kV | 200 | 101.083 |
| 2046 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村21#变   | 交流10kV | 200 | 100.389 |
| 2047 | 高邮市 | 车逻镇山广村14#变   | 交流10kV | 200 | 99.583  |
| 2048 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村08#变 | 交流10kV | 200 | 99.452  |
| 2049 | 高邮市 | 车逻镇砖场村04#变   | 交流10kV | 200 | 98.792  |
| 2050 | 高邮市 | 高邮镇渠南村04#变   | 交流10kV | 200 | 96.472  |
| 2051 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村23#变 | 交流10kV | 200 | 95.5    |
| 2052 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村09#变   | 交流10kV | 200 | 95.417  |
| 2053 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村06#变   | 交流10kV | 200 | 95.389  |
| 2054 | 高邮市 | 车逻镇车逻村13#变   | 交流10kV | 200 | 94.861  |
| 2055 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村06#变 | 交流10kV | 200 | 94.139  |
| 2056 | 高邮市 | 开发区东墩村17#变   | 交流10kV | 400 | 93.861  |
| 2057 | 高邮市 | 车逻镇上庄村16#变   | 交流10kV | 200 | 93.333  |
| 2058 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 91.863  |
| 2059 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村08#变   | 交流10kV | 200 | 91.167  |
| 2060 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村12#变 | 交流10kV | 200 | 88.583  |
| 2061 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村11#变   | 交流10kV | 200 | 88.361  |

|      |     |              |        |     |        |
|------|-----|--------------|--------|-----|--------|
| 2062 | 高邮市 | 开发区东墩村16#变   | 交流10kV | 200 | 88.222 |
| 2063 | 高邮市 | 车逻镇上庄村04#变   | 交流10kV | 200 | 88.167 |
| 2064 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村02#变   | 交流10kV | 200 | 87.25  |
| 2065 | 高邮市 | 开发区东墩村06#变   | 交流10kV | 200 | 86.625 |
| 2066 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村04#变   | 交流10kV | 400 | 86.583 |
| 2067 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村15#变   | 交流10kV | 200 | 84.417 |
| 2068 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村09#变 | 交流10kV | 200 | 83.889 |
| 2069 | 高邮市 | 车逻镇砖场村12#变   | 交流10kV | 200 | 82.472 |
| 2070 | 高邮市 | 卸甲镇在和村06#变   | 交流10kV | 200 | 81.944 |
| 2071 | 高邮市 | 车逻镇砖场村19#变   | 交流10kV | 200 | 81.278 |
| 2072 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村04#变   | 交流10kV | 200 | 79.91  |
| 2073 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村18#变   | 交流10kV | 200 | 79.778 |
| 2074 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村15#变   | 交流10kV | 200 | 76.111 |
| 2075 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村02#变   | 交流10kV | 200 | 73.865 |
| 2076 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村07#变   | 交流10kV | 315 | 73.055 |
| 2077 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村15#变   | 交流10kV | 200 | 70.806 |
| 2078 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村07#变   | 交流10kV | 200 | 69.41  |
| 2079 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村01#变   | 交流10kV | 200 | 68.042 |
| 2080 | 高邮市 | 卸甲镇三河村21#变   | 交流10kV | 200 | 67.167 |
| 2081 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇13#变  | 交流10kV | 200 | 64.833 |
| 2082 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村16#变   | 交流10kV | 200 | 61.944 |
| 2083 | 高邮市 | 车逻镇山广村11#变   | 交流10kV | 100 | 61.611 |
| 2084 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村12#变   | 交流10kV | 200 | 60.75  |
| 2085 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村09#变   | 交流10kV | 200 | 60.389 |
| 2086 | 高邮市 | 车逻镇砖场村15#变   | 交流10kV | 100 | 59.778 |
| 2087 | 高邮市 | 车逻镇山广村02#变   | 交流10kV | 200 | 59.458 |
| 2088 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村17#变 | 交流10kV | 200 | 58.917 |
| 2089 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村16#变 | 交流10kV | 100 | 58.625 |
| 2090 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村16#变 | 交流10kV | 200 | 57.979 |
| 2091 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村13#变   | 交流10kV | 200 | 56.833 |
| 2092 | 高邮市 | 车逻镇太丰村06#变   | 交流10kV | 100 | 56.667 |
| 2093 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村07#变   | 交流10kV | 200 | 54.667 |
| 2094 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村04#变   | 交流10kV | 200 | 54.417 |



|      |     |              |        |     |        |
|------|-----|--------------|--------|-----|--------|
| 2095 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村12#变   | 交流10kV | 200 | 54.167 |
| 2096 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村09#变   | 交流10kV | 200 | 52.167 |
| 2097 | 高邮市 | 车逻镇闸河村16#变   | 交流10kV | 200 | 51.722 |
| 2098 | 高邮市 | 车逻镇砖场村20#变   | 交流10kV | 200 | 49.944 |
| 2099 | 高邮市 | 高邮镇大桥村01#变   | 交流10kV | 200 | 49.389 |
| 2100 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村03#变 | 交流10kV | 200 | 49.083 |
| 2101 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村11#变 | 交流10kV | 100 | 49.083 |
| 2102 | 高邮市 | 车逻镇闸河村06#变   | 交流10kV | 200 | 48.292 |
| 2103 | 高邮市 | 卸甲镇张余村18#变   | 交流10kV | 200 | 45.667 |
| 2104 | 高邮市 | 开发区东墩村09#变   | 交流10kV | 200 | 44.542 |
| 2105 | 高邮市 | 车逻镇砖场村17#变   | 交流10kV | 200 | 42.778 |
| 2106 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村18#变 | 交流10kV | 200 | 40.222 |
| 2107 | 高邮市 | 卸甲镇在和村08#变   | 交流10kV | 200 | 39.811 |
| 2108 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村11#变   | 交流10kV | 100 | 37.611 |
| 2109 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村13#变 | 交流10kV | 200 | 37     |
| 2110 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村22#变   | 交流10kV | 200 | 36.222 |
| 2111 | 高邮市 | 车逻镇太丰村13#变   | 交流10kV | 50  | 35.914 |
| 2112 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村05#变   | 交流10kV | 200 | 35.389 |
| 2113 | 高邮市 | 车逻镇太丰村11#变   | 交流10kV | 50  | 34.957 |
| 2114 | 高邮市 | 车逻镇车逻村07#变   | 交流10kV | 200 | 34.361 |
| 2115 | 高邮市 | 车逻镇太丰村14#变   | 交流10kV | 50  | 34.026 |
| 2116 | 高邮市 | 车逻镇车逻村05#变   | 交流10kV | 200 | 33.75  |
| 2117 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村13#变   | 交流10kV | 200 | 33.75  |
| 2118 | 高邮市 | 高邮镇新民村11#变   | 交流10kV | 200 | 32.944 |
| 2119 | 高邮市 | 车逻镇师伙村08#变   | 交流10kV | 200 | 32.167 |
| 2120 | 高邮市 | 车逻镇太丰村10#变   | 交流10kV | 50  | 30.832 |
| 2121 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村24#变   | 交流10kV | 200 | 27.55  |
| 2122 | 高邮市 | 车逻镇山广村06#变   | 交流10kV | 200 | 26.292 |
| 2123 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村21#变   | 交流10kV | 200 | 25.556 |
| 2124 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村11#变 | 交流10kV | 100 | 21.694 |
| 2125 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村03#变 | 交流10kV | 400 | 20.389 |
| 2126 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村06#变 | 交流10kV | 200 | 20.325 |
| 2127 | 高邮市 | 车逻镇闸河村12#变   | 交流10kV | 200 | 17.956 |

|      |     |                 |        |      |        |
|------|-----|-----------------|--------|------|--------|
| 2128 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村01#变      | 交流10kV | 160  | 17.625 |
| 2129 | 高邮市 | 车逻镇闸河村15#变      | 交流10kV | 200  | 17.25  |
| 2130 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村04#变      | 交流10kV | 200  | 12.444 |
| 2131 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村13#变      | 交流10kV | 200  | 8.111  |
| 2132 | 高邮市 | 车逻镇上庄村07#变      | 交流10kV | 160  | 7.278  |
| 2133 | 高邮市 | 云台嘉园2#配电室4#变    | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2134 | 高邮市 | 云台嘉园1#配电室2#变    | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2135 | 高邮市 | 云台嘉园4#配电室4#变    | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2136 | 高邮市 | 云台嘉园4#配电室2#变    | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2137 | 高邮市 | 云台嘉园2#配电室2#变    | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2138 | 高邮市 | 万科2#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2139 | 高邮市 | 万科2#配电室4#变      | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2140 | 高邮市 | 万科4#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2141 | 高邮市 | 万科4#配电室4#变      | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2142 | 高邮市 | 万科1#配电室4#变      | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2143 | 高邮市 | 万科1#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2144 | 高邮市 | 万科3#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2145 | 高邮市 | 万科3#配电室4#变      | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2146 | 高邮市 | 云台嘉园1#配电室4#变    | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2147 | 高邮市 | 高邮镇丁庄村03#变      | 交流10kV | 400  | 320    |
| 2148 | 高邮市 | 高邮镇碧水新城南苑变电所2#变 | 交流10kV | 1000 | 800    |
| 2149 | 高邮市 | 碧水新城南苑2#配电室2#变  | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2150 | 高邮市 | 高邮镇丁庄园05#变      | 交流10kV | 400  | 320    |
| 2151 | 高邮市 | 高邮镇周庄路01#变      | 交流10kV | 400  | 320    |
| 2152 | 高邮市 | 碧水新城南苑2#配电室4#变  | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2153 | 高邮市 | 高邮镇新科路2#变       | 交流10kV | 630  | 504    |
| 2154 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村10#变      | 交流10kV | 400  | 320    |
| 2155 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村09#变      | 交流10kV | 200  | 160    |
| 2156 | 高邮市 | 高邮镇浩芝村07#变      | 交流10kV | 400  | 320    |
| 2157 | 高邮市 | 高邮镇渠南村11#变      | 交流10kV | 400  | 320    |
| 2158 | 高邮市 | 高邮镇渠南村01#变      | 交流10kV | 400  | 320    |
| 2159 | 高邮市 | 馨园2#配电室3#变      | 交流10kV | 800  | 640    |
| 2160 | 高邮市 | 馨园3#配电室1#变      | 交流10kV | 800  | 640    |

|      |     |                        |        |      |     |
|------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 2161 | 高邮市 | 馨园2#配电室1#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2162 | 高邮市 | 馨园1#配电室1#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2163 | 高邮市 | 馨园1#配电室3#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2164 | 高邮市 | 高邮镇凤凰园09#变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2165 | 高邮市 | 高邮镇凤凰园04#变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2166 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都五期1#变电站5#变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2167 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都小区1#变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2168 | 高邮市 | 茗都西苑2#配电室2#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2169 | 高邮市 | 3514科园线秦邮茗都小区二期2#变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 2170 | 高邮市 | 秦邮茗都小区三期2#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2171 | 高邮市 | 秦邮茗都小区三期1#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2172 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都五期2#变电站5#变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2173 | 高邮市 | 3514扬桥线秦邮茗都四期1#变电所1#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2174 | 高邮市 | 3514扬桥线秦邮茗都四期1#变电所2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2175 | 高邮市 | 3514扬桥线秦邮茗都四期2#变电所2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2176 | 高邮市 | 3514扬桥线秦邮茗都四期2#变电所1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2177 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都五期3#变电站3#变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2178 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都小区1#变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2179 | 高邮市 | 秦邮茗都2#变电所1#变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2180 | 高邮市 | 茗都西苑1#变                | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2181 | 高邮市 | 泓泰商业广场1#配电房2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2182 | 高邮市 | 3514科园线秦邮茗都小区二期1#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2183 | 高邮市 | 凌波路南1#公变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2184 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村03#变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2185 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村04#变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2186 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村10#变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2187 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村09#变             | 交流10kV | 160  | 128 |
| 2188 | 高邮市 | 阳光水岸配电室4#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2189 | 高邮市 | 阳光水岸配电室2#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2190 | 高邮市 | 领峰3#配电室4#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2191 | 高邮市 | 领峰1#配电室4#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2192 | 高邮市 | 领峰3#配电室2#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2193 | 高邮市 | 领峰4#配电室4#变             | 交流10kV | 800  | 640 |

|      |     |                            |        |      |     |
|------|-----|----------------------------|--------|------|-----|
| 2194 | 高邮市 | 领峰1#配电室2#变                 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2195 | 高邮市 | 领峰4#配电室2#变                 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2196 | 高邮市 | 龙虬镇北辰阳光小区02#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2197 | 高邮市 | 龙虬镇北辰阳光小区04#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2198 | 高邮市 | 民生花苑1#变电所1#变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2199 | 高邮市 | 民生花苑2#变电所1#变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2200 | 高邮市 | 龙虬镇北辰阳光小区12#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2201 | 高邮市 | 龙虬镇北辰阳光小区10#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2202 | 高邮市 | 龙虬镇北辰阳光小区14#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2203 | 高邮市 | 龙虬镇北辰阳光小区16#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2204 | 高邮市 | 阳光水岸2#配电室4#变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2205 | 高邮市 | 阳光水岸2#配电室2#变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2206 | 高邮市 | 民生花苑3#变电所1#变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2207 | 高邮市 | 民生花苑3#变电所2#变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2208 | 高邮市 | 民生花苑3#变电所3#变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2209 | 高邮市 | 民生花苑4#变电所2#变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2210 | 高邮市 | 龙虬镇北辰阳光小区08#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2211 | 高邮市 | 龙虬镇北辰阳光小区06#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2212 | 高邮市 | 珠光锦苑开关站2#变                 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2213 | 高邮市 | 珠光锦苑1#配电室2#变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2214 | 高邮市 | 珠光锦苑1#配电室4#变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2215 | 高邮市 | 民生花苑4#变电所1#变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2216 | 高邮市 | 湖畔2#配电室4#变                 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2217 | 高邮市 | 太湖 I 线天润园4#变电所4#变（17）配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2218 | 高邮市 | 太湖I线天润园2#变电所4#变（10）        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2219 | 高邮市 | 太湖I线天润园2#变电所2#变（09）        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2220 | 高邮市 | 鸿基万和城2#配电室2#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2221 | 高邮市 | 太湖 I 线天润园4#变电所2#变（16）配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2222 | 高邮市 | 紫金城1#配电房4#变                | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2223 | 高邮市 | 天润线天润园1#变电所2#变（07）         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2224 | 高邮市 | 紫金城二期4#配电室2#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2225 | 高邮市 | 紫金城2#配电房2#变                | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2226 | 高邮市 | 天润线天润园1#变电所4#变（08）         | 交流10kV | 630  | 504 |

|      |     |                     |        |     |     |
|------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 2227 | 高邮市 | 鸿基万和4#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2228 | 高邮市 | 紫金城二期4#配电室4#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2229 | 高邮市 | 紫金城1#配电房2#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2230 | 高邮市 | 文闸线秦邮嘉园1#配电所4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2231 | 高邮市 | 鸿基万和3#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2232 | 高邮市 | 湖畔2#配电室2#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2233 | 高邮市 | 鸿基万和城2#配电室4#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2234 | 高邮市 | 鸿基万和3#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2235 | 高邮市 | 鸿基万和城1#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2236 | 高邮市 | 文闸线秦邮嘉园2#配电所2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2237 | 高邮市 | 鸿基万和5#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2238 | 高邮市 | 太湖I线秦邮嘉园3#配电所002    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2239 | 高邮市 | 紫金城二期3#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2240 | 高邮市 | 文闸线秦邮嘉园2#配电所4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2241 | 高邮市 | 紫金城二期3#配电室4#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2242 | 高邮市 | 太湖I线秦邮嘉园3#配电所004    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2243 | 高邮市 | 湖畔1#配电室2#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2244 | 高邮市 | 鸿基万和5#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2245 | 高邮市 | 紫金城2#配电房4#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2246 | 高邮市 | 太湖I线天润园3#变电所2#变（11） | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2247 | 高邮市 | 滨河壹号1#配电室1#变（序号：28） | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2248 | 高邮市 | 文闸线秦邮嘉园1#配电所2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2249 | 高邮市 | 鸿基万和4#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2250 | 高邮市 | 九龙湾2#配电室3#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2251 | 高邮市 | 碧桂园1#配电室1#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2252 | 高邮市 | 紫金蓝湾2#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2253 | 高邮市 | 紫金蓝湾1#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2254 | 高邮市 | 紫金蓝湾1#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2255 | 高邮市 | 紫金蓝湾3#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2256 | 高邮市 | 碧桂园3#配电室3#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2257 | 高邮市 | 熙园2#配电室3#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2258 | 高邮市 | 碧桂园2#配电室3#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2259 | 高邮市 | 熙园2#配电室1#变          | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |             |        |     |     |
|------|-----|-------------|--------|-----|-----|
| 2260 | 高邮市 | 碧桂园4#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2261 | 高邮市 | 熙园1#配电室4#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2262 | 高邮市 | 碧桂园4#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2263 | 高邮市 | 碧桂园1#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2264 | 高邮市 | 东苑1#配电室3#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2265 | 高邮市 | 东苑1#配电室1#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2266 | 高邮市 | 九龙湾1#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2267 | 高邮市 | 熙园1#配电室2#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2268 | 高邮市 | 九龙湾3#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2269 | 高邮市 | 九龙湾1#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2270 | 高邮市 | 九龙湾3#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2271 | 高邮市 | 碧桂园3#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2272 | 高邮市 | 九龙湾2#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2273 | 高邮市 | 碧桂园2#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2274 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村31#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2275 | 高邮市 | 大梦想城配电室4#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2276 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村14#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2277 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村32#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2278 | 高邮市 | 大梦想城配电室2#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2279 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村28#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2280 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村11#变  | 交流10kV | 160 | 128 |
| 2281 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村26#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2282 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村16#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2283 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村08#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2284 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村02#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2285 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村34#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2286 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村04#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2287 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村11#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2288 | 高邮市 | 开发区东墩村01#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2289 | 高邮市 | 开发区东墩村21#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2290 | 高邮市 | 开发区昌农村10#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2291 | 高邮市 | 开发区东墩村05#变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 2292 | 高邮市 | 开发区昌农村07#变  | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                    |        |      |     |
|------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 2293 | 高邮市 | 开发区东墩村07#变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2294 | 高邮市 | 泓泰悦府1#箱变           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2295 | 高邮市 | 碧琅秀水配电室2#变（6#）     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2296 | 高邮市 | 碧琅秀水配电室1#变（5#）     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2297 | 高邮市 | 新河新天地3#箱变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2298 | 高邮市 | 水韵星城配电室3#变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2299 | 高邮市 | 新河新天地4#变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2300 | 高邮市 | 水韵星城配电室2#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2301 | 高邮市 | 新河新天地5#变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2302 | 高邮市 | 水韵星城配电室4#变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2303 | 高邮市 | 新河新天地6#变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2304 | 高邮市 | 朗盛天琴3#箱变(序号:3#)    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2305 | 高邮市 | 朗盛天琴配电室1#变（7#公变）   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2306 | 高邮市 | 新河新天地1#变（序号9#）003  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2307 | 高邮市 | 朗盛天琴1#箱变(序号:1#)    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2308 | 高邮市 | 碧琅秀水配电室3#变(城北线27#) | 交流10kV | 80   | 64  |
| 2309 | 高邮市 | 新河新天地2#变(序号10#)    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2310 | 高邮市 | 朗盛天琴2#箱变(序号:2#)    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2311 | 高邮市 | 水韵星城配电室1#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2312 | 高邮市 | 朗盛天琴配电室2#变（8#公变）   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2313 | 高邮市 | 朗盛天琴4#箱变（序号：4#）    | 交流10kV | 160  | 128 |
| 2314 | 高邮市 | 盐河嘉境2#配电室3#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2315 | 高邮市 | 盐河嘉境1#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2316 | 高邮市 | 盐河嘉境1#配电室3#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2317 | 高邮市 | 盐河嘉境2#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2318 | 高邮市 | 宝塔线20#公变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2319 | 高邮市 | 宝塔线45#公变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2320 | 高邮市 | 宝塔线22#公变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2321 | 高邮市 | 家和园1#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2322 | 高邮市 | 宝塔线21#公变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2323 | 高邮市 | 宝塔线19#公变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2324 | 高邮市 | 宝塔线9#公变            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2325 | 高邮市 | 宝塔线15#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                      |        |      |     |
|------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 2326 | 高邮市 | 宝塔线6#公变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2327 | 高邮市 | 宝塔社区1#变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2328 | 高邮市 | 黄渡3#公变（序号：10#）       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2329 | 高邮市 | 翰林院3#公变（宝塔线）         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2330 | 高邮市 | 宝塔线32#公变             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2331 | 高邮市 | 家和园2#变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2332 | 高邮市 | 宝塔线30#公变             | 交流10kV | 80   | 64  |
| 2333 | 高邮市 | 宝塔线17#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2334 | 高邮市 | 天泽锦苑1#配电室3#变（序号：47#） | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2335 | 高邮市 | 宝塔线27#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2336 | 高邮市 | 宝塔线7#公变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2337 | 高邮市 | 宝塔线26#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2338 | 高邮市 | 宝塔线8#公变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2339 | 高邮市 | 宝塔线3#公变              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2340 | 高邮市 | 城北线19#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2341 | 高邮市 | 城北线11#变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2342 | 高邮市 | 北水1#配电室1#变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2343 | 高邮市 | 北水2#配电室2#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2344 | 高邮市 | 城北线通湖路路北1#公变（序号：03）  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2345 | 高邮市 | 城东线25#箱变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2346 | 高邮市 | 城北线嘉臣北海1#（26#）变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2347 | 高邮市 | 城北线通湖路路北2#公变(序号:01)  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2348 | 高邮市 | 城北线17#箱变             | 交流10kV | 250  | 200 |
| 2349 | 高邮市 | 新贵城邦1#配电室2#变（城北线）    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2350 | 高邮市 | 城北线12#箱变             | 交流10kV | 250  | 200 |
| 2351 | 高邮市 | 城北线13#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2352 | 高邮市 | 北水2#配电室1#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2353 | 高邮市 | 北水1#配电室2#变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2354 | 高邮市 | 城北线14#变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2355 | 高邮市 | 城北线10#公变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2356 | 高邮市 | 御景园1#配电室2#变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2357 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村05#变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2358 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村01#变           | 交流10kV | 200  | 160 |



|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 2359 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村06#变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2360 | 高邮市 | 高邮镇集镇27#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2361 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村07#变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2362 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村01#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2363 | 高邮市 | 高邮镇凤凰园07#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2364 | 高邮市 | 高邮镇凤凰园05#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2365 | 高邮市 | 高邮镇高谢村08#变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2366 | 高邮市 | 高邮镇集镇04#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2367 | 高邮市 | 高邮镇高谢村04#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2368 | 高邮市 | 高邮镇凤凰园02#变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2369 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村05#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2370 | 高邮市 | 汧溪书院2#配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2371 | 高邮市 | 翡翠园1#配电室2#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2372 | 高邮市 | 馨园1#配电室4#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2373 | 高邮市 | 馨园3#配电室2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2374 | 高邮市 | 馨园1#配电室2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2375 | 高邮市 | 馨园2#配电室4#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2376 | 高邮市 | 汧溪书院1#配电室4#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2377 | 高邮市 | 皇华充电站1#变（序号01#） | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2378 | 高邮市 | 汧溪书院1#配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2379 | 高邮市 | 馨园2#配电室2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2380 | 高邮市 | 翡翠园2#配电室2#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2381 | 高邮市 | 汧溪书院3#配电室4#变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2382 | 高邮市 | 翡翠园2#配电室4#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2383 | 高邮市 | 汧溪书院3#配电室2#变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2384 | 高邮市 | 汧溪书院2#配电室4#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2385 | 高邮市 | 城东1#变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2386 | 高邮市 | 城东13#变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2387 | 高邮市 | 城东线37#公变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2388 | 高邮市 | 城东线21#公变        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 2389 | 高邮市 | 城东线22#箱变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2390 | 高邮市 | 老电厂路4#变（序号40#）  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2391 | 高邮市 | 城东线24#公变        | 交流10kV | 500 | 400 |

|      |     |                      |        |     |     |
|------|-----|----------------------|--------|-----|-----|
| 2392 | 高邮市 | 城东线29#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2393 | 高邮市 | 城东线20#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2394 | 高邮市 | 10kv城东114线朝阳中学配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2395 | 高邮市 | 城东线8#公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2396 | 高邮市 | 城东6#变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2397 | 高邮市 | 城东线3#公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2398 | 高邮市 | 城东线23#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2399 | 高邮市 | 城东线15#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2400 | 高邮市 | 城东线4#公变              | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2401 | 高邮市 | 城东线14#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2402 | 高邮市 | 城东线7#公变              | 交流10kV | 500 | 400 |
| 2403 | 高邮市 | 城东线10#公变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2404 | 高邮市 | 御景园1#配电室1#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2405 | 高邮市 | 城东线18#公变             | 交流10kV | 500 | 400 |
| 2406 | 高邮市 | 城东线19#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2407 | 高邮市 | 新贵城邦1#配电室1#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2408 | 高邮市 | 城东线36#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2409 | 高邮市 | 城东线26#公变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2410 | 高邮市 | 城东线5#公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2411 | 高邮市 | 城东线17#公变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2412 | 高邮市 | 城东12#变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2413 | 高邮市 | 城东线16#公变             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 2414 | 高邮市 | 城东9#变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2415 | 高邮市 | 气象局1#公变（序号41#）       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2416 | 高邮市 | 盛丰福邸5#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2417 | 高邮市 | 水岸雅居二期2#配电室3#变(序号17) | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2418 | 高邮市 | 盛丰福邸4#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2419 | 高邮市 | 盛丰南苑5#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2420 | 高邮市 | 水岸雅居一期1#配电室1#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2421 | 高邮市 | 盛丰南苑1#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2422 | 高邮市 | 水岸雅居二期2#配电室1#变(序号16) | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2423 | 高邮市 | 盛丰福邸1#箱变             | 交流10kV | 500 | 400 |
| 2424 | 高邮市 | 盛丰福邸2#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |                      |        |     |     |
|------|-----|----------------------|--------|-----|-----|
| 2425 | 高邮市 | 盛丰南苑2#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2426 | 高邮市 | 盛丰福邸7#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2427 | 高邮市 | 盛丰福邸3#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2428 | 高邮市 | 盛丰南苑4#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2429 | 高邮市 | 盛丰南苑3#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2430 | 高邮市 | 水岸雅居二期1#配电室1#变(序号15) | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2431 | 高邮市 | 九龙湾二期小区2#配电房4#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2432 | 高邮市 | 碧桂园2#配电室2#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2433 | 高邮市 | 紫金蓝湾1#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2434 | 高邮市 | 紫金蓝湾1#配电室4#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2435 | 高邮市 | 碧桂园1#配电室4#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2436 | 高邮市 | 高邮镇九龙湾1#配电房4#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2437 | 高邮市 | 碧桂园1#配电室2#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2438 | 高邮市 | 紫金蓝湾2#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2439 | 高邮市 | 紫金蓝湾3#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2440 | 高邮市 | 东苑1#配电室4#变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2441 | 高邮市 | 东苑1#配电室2#变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2442 | 高邮市 | 熙园2#配电房4#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2443 | 高邮市 | 熙园1#配电房3#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2444 | 高邮市 | 熙园1#配电房1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2445 | 高邮市 | 熙园2#配电房2#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2446 | 高邮市 | 九龙湾二期小区3#配电房2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2447 | 高邮市 | 九龙湾二期小区3#配电房4#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2448 | 高邮市 | 九龙湾二期小区2#配电房2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2449 | 高邮市 | 碧桂园3#配电室2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2450 | 高邮市 | 碧桂园3#配电室4#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2451 | 高邮市 | 碧桂园4#配电室2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2452 | 高邮市 | 碧桂园4#配电室4#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2453 | 高邮市 | 高邮镇九龙湾1#配电房2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2454 | 高邮市 | 碧桂园2#配电室4#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2455 | 高邮市 | 十里芳华3#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2456 | 高邮市 | 十里芳华2#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2457 | 高邮市 | 十里芳华1#配电室4#变         | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                         |        |      |     |
|------|-----|-------------------------|--------|------|-----|
| 2458 | 高邮市 | 十里芳华1#配电室2#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2459 | 高邮市 | 十里芳华2#配电室4#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2460 | 高邮市 | 翰林国际4#配电室2#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2461 | 高邮市 | 天娇线天娇园07#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2462 | 高邮市 | 秀水苑1#配电室3#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2463 | 高邮市 | 秀水苑1#配电室1#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2464 | 高邮市 | 天娇线天娇园06#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2465 | 高邮市 | 翰林1#配电室2#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2466 | 高邮市 | 康华园现代城小区变电所1#公变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2467 | 高邮市 | 宝塔线康华园小区1#(47#)变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2468 | 高邮市 | 沿街1#变                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2469 | 高邮市 | 金陵城市1#变电所4#公变(南郊线)      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 2470 | 高邮市 | 天娇线天娇园09#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2471 | 高邮市 | 翰林国际4#配电室4#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2472 | 高邮市 | 翰林1#配电室4#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2473 | 高邮市 | 南郊线新闸南路4#公变(序号21#)      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2474 | 高邮市 | 翰林国际5#配电室2#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2475 | 高邮市 | 天娇线天娇园03#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2476 | 高邮市 | 康华园现代城小区变电所3#公变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2477 | 高邮市 | 德才园3#配电房1#变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2478 | 高邮市 | 康华园现代城小区变电所4#公变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2479 | 高邮市 | 碧水南苑1#配电室1#变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2480 | 高邮市 | 南郊线11#公变(综)             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2481 | 高邮市 | 宝塔线35#公变                | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2482 | 高邮市 | 宝塔线36#公变                | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2483 | 高邮市 | 碧水新城南苑2#配电室3#变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2484 | 高邮市 | 怡水新城二期1#变(01#公变)        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2485 | 高邮市 | 新闸南路5#变(序号25#)          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2486 | 高邮市 | 德才园4#配电室2#变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2487 | 高邮市 | 康华园现代城小区变电所2#公变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2488 | 高邮市 | 御花园小区2#变电所005(天娇线序号:09) | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2489 | 高邮市 | 御花园小区1#变电所005(天娇线序号:08) | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2490 | 高邮市 | 南郊线4#公变(综)              | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                        |        |      |     |
|------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 2491 | 高邮市 | 天娇线天娇园01#箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2492 | 高邮市 | 金陵城市1#变电所01配变（南郊线）     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2493 | 高邮市 | 天娇线天娇园02#箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2494 | 高邮市 | 碧水新城南苑2#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2495 | 高邮市 | PB翰林国际二期1#变电所2#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2496 | 高邮市 | 怡水新城二期1#变电所2#变(序号：14#) | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2497 | 高邮市 | 康华线02#公变               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 2498 | 高邮市 | PB翰林国际二期1#变电所4#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2499 | 高邮市 | 德才园2#配电房3#变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2500 | 高邮市 | 德才园2#配电房2#变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2501 | 高邮市 | 康华线03#公变               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 2502 | 高邮市 | 天娇园西区1#配电房出线2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2503 | 高邮市 | PB翰林国际二期2#变电2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2504 | 高邮市 | PB翰林国际二期2#变电所4#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2505 | 高邮市 | 德才园3#配电房2#变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2506 | 高邮市 | 天娇园西区2#配电房2#变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2507 | 高邮市 | 德才园2#配电房1#变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2508 | 高邮市 | 南郊线3#公变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2509 | 高邮市 | 润锦苑1#配电室1#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2510 | 高邮市 | 翰林国际6#配电室4#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2511 | 高邮市 | 宝塔线40#公变               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 2512 | 高邮市 | 天泽锦苑小区2#变（序号：13#）      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2513 | 高邮市 | 天泽锦苑小区1#变（序号：12#）      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2514 | 高邮市 | 德才园3#配电房3#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2515 | 高邮市 | 御花园小区3#变电所005          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2516 | 高邮市 | 南郊线1#路灯变               | 交流10kV | 125  | 100 |
| 2517 | 高邮市 | 润锦苑1#配电室2#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2518 | 高邮市 | 金陵城市1#变电所3#配变（南郊线）     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 2519 | 高邮市 | 德才园4#配电室3#变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2520 | 高邮市 | 翰林国际5#配电室4#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2521 | 高邮市 | 秀水苑1#配电室4#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2522 | 高邮市 | 康华线01#公变               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 2523 | 高邮市 | 德才园小区1#变电所1#变          | 交流10kV | 1000 | 800 |

|      |     |                          |        |      |     |
|------|-----|--------------------------|--------|------|-----|
| 2524 | 高邮市 | 金陵城市1#变电所2#配变（南郊线）       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2525 | 高邮市 | 德才园4#配电室1#变              | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2526 | 高邮市 | 天娇线天娇园04#箱变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2527 | 高邮市 | 天娇线天娇园05#箱变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2528 | 高邮市 | 德才园小区1#变电所2#变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2529 | 高邮市 | 德才园小区1#变电所3#变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2530 | 高邮市 | PBBDS3514南郊线怡水新城1#变电所1#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2531 | 高邮市 | 清水苑1#配电室1#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2532 | 高邮市 | PBBDS3514南郊线怡水新城1#变电所2#变 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 2533 | 高邮市 | 秀水苑1#配电室2#变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2534 | 高邮市 | 南郊线新闸南路3#公变（序号20#）       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2535 | 高邮市 | 车逻镇朝阳商住楼02#变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2536 | 高邮市 | 车逻镇集镇12#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2537 | 高邮市 | 车逻镇惠富1#变                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2538 | 高邮市 | 车逻镇车逻村18#变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2539 | 高邮市 | 车逻镇集镇23#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2540 | 高邮市 | 车逻镇集镇16#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2541 | 高邮市 | 车逻镇集镇22#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2542 | 高邮市 | 车逻镇集镇29#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2543 | 高邮市 | 车逻镇集镇26#变                | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2544 | 高邮市 | 车逻镇集镇14#变                | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2545 | 高邮市 | 车逻镇集镇11#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2546 | 高邮市 | 车逻镇朝阳商住楼01#变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2547 | 高邮市 | 车逻镇集镇28#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2548 | 高邮市 | 车逻镇集镇27#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2549 | 高邮市 | 车逻镇集镇30#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2550 | 高邮市 | 车逻镇集镇17#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2551 | 高邮市 | 车逻镇朝阳商住楼03#变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2552 | 高邮市 | 车逻镇集镇32#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2553 | 高邮市 | 车逻镇集镇09#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2554 | 高邮市 | 车逻镇集镇31#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2555 | 高邮市 | 车逻镇集镇24#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2556 | 高邮市 | 车逻镇集镇06#变                | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                  |        |      |     |
|------|-----|------------------|--------|------|-----|
| 2557 | 高邮市 | 车逻镇集镇05#变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2558 | 高邮市 | 体育线03#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2559 | 高邮市 | 玉华园1#公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2560 | 高邮市 | 汇金大公馆3号公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2561 | 高邮市 | 汇金大公馆1号公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2562 | 高邮市 | 体育线凤凰桥1#公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2563 | 高邮市 | 体育线千佛庵巷1#公变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2564 | 高邮市 | 汇金大公馆2号公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2565 | 高邮市 | 体育线01#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2566 | 高邮市 | 玉华园2#公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2567 | 高邮市 | 体育线凤凰桥2#公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2568 | 高邮市 | 体育线02#公变         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2569 | 高邮市 | 体育线05#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2570 | 高邮市 | 开发区腰圩村05#变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2571 | 高邮市 | 开发区杨桥村03#变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2572 | 高邮市 | 开发区腰圩村11#变       | 交流10kV | 100  | 80  |
| 2573 | 高邮市 | 开发区腰圩村13#变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2574 | 高邮市 | 开发区腰圩村01#变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2575 | 高邮市 | 开发区杨桥村04#变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2576 | 高邮市 | 开发区杨桥村06#变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2577 | 高邮市 | 开发区腰圩村14#变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2578 | 高邮市 | 金广线4#公变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2579 | 高邮市 | 嘉和国际1#配电室3#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2580 | 高邮市 | 嘉和国际1#配电室1#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2581 | 高邮市 | 佳和花园1#配电室1#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2582 | 高邮市 | 佳和花园1#配电室2#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2583 | 高邮市 | 长途汽车站1#公变(序号:13) | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2584 | 高邮市 | 湖管会2#公变(序号:9)    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2585 | 高邮市 | 湖管会1#公变(序号:10)   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2586 | 高邮市 | 邓桥路1#公变(序号:8)    | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2587 | 高邮市 | 金广线11#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2588 | 高邮市 | 邓桥路2#公变(序号:12)   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2589 | 高邮市 | 金广线5#箱变          | 交流10kV | 630  | 504 |

|      |     |                     |        |     |     |
|------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 2590 | 高邮市 | 金广线6#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2591 | 高邮市 | 金广2#变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2592 | 高邮市 | 金广1#变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2593 | 高邮市 | 金广线邓桥路3#公变（序号14）    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2594 | 高邮市 | 天润园3#配电室1#变（05）     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2595 | 高邮市 | 鸿基万和1#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2596 | 高邮市 | 天润园2#配电室1#变(03)     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2597 | 高邮市 | 鸿基万和4#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2598 | 高邮市 | 名门公馆2#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2599 | 高邮市 | 名门公馆2#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2600 | 高邮市 | 鸿基万和4#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2601 | 高邮市 | 鸿基万和5#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2602 | 高邮市 | 名门公馆1#配电室3#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2603 | 高邮市 | 名门公馆1#配电室1#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2604 | 高邮市 | 天润园2#配电室3#变(04)     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2605 | 高邮市 | 滨河壹号1#配电室2#变（序号：05） | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2606 | 高邮市 | 湖畔1#配电室1#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2607 | 高邮市 | 天润园1#配电室1#变（01）     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2608 | 高邮市 | 湖畔2#配电室3#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2609 | 高邮市 | 天润园4#配电室1#变（06）     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2610 | 高邮市 | 天润园4#配电室3#变（07）     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2611 | 高邮市 | 鸿基万和3#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2612 | 高邮市 | 鸿基万和3#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2613 | 高邮市 | 天润园1#配电室3#变（02）     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2614 | 高邮市 | 鸿基万和5#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2615 | 高邮市 | 鸿基万和2#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2616 | 高邮市 | 鸿基万和2#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2617 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村21#变        | 交流10kV | 100 | 80  |
| 2618 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村08#变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2619 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村10#变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2620 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村01#变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2621 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇35#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2622 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇07#变         | 交流10kV | 400 | 320 |



|      |     |                      |        |     |     |
|------|-----|----------------------|--------|-----|-----|
| 2623 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村05#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2624 | 高邮市 | 卸甲镇八桥园区04#变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2625 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村16#变         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 2626 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村07#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2627 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村11#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2628 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村22#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2629 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村15#变         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 2630 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村14#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2631 | 高邮市 | 卸甲镇八桥勤丰村18#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2632 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村04#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2633 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村02#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2634 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇12#变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2635 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村22#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2636 | 高邮市 | 卸甲镇金沟村20#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2637 | 高邮市 | 前进4#公变（序号48#）        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2638 | 高邮市 | 磷肥线2#公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2639 | 高邮市 | 水岸雅居一期1#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2640 | 高邮市 | 磷肥线4#公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2641 | 高邮市 | 磷肥线通达4#变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2642 | 高邮市 | 磷肥线新加坡花园1#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2643 | 高邮市 | 磷肥线新加坡花园2#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2644 | 高邮市 | 磷肥线8#公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2645 | 高邮市 | 磷肥线39#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2646 | 高邮市 | 水岸雅居二期2#配电室4#变(序号38) | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2647 | 高邮市 | 磷肥线17#公变             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 2648 | 高邮市 | 磷肥线9#公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2649 | 高邮市 | 金街1#变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2650 | 高邮市 | 金街2#变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2651 | 高邮市 | 磷肥线通达3#变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2652 | 高邮市 | 磷肥线26#公变             | 交流10kV | 500 | 400 |
| 2653 | 高邮市 | 磷肥线通达2#公变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2654 | 高邮市 | 磷肥线通达1#公变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2655 | 高邮市 | 水岸雅居二期1#配电室2#变(序号36) | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |                      |        |      |      |
|------|-----|----------------------|--------|------|------|
| 2656 | 高邮市 | 水岸雅居二期2#配电室2#变(序号37) | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2657 | 高邮市 | 磷肥线25#公变             | 交流10kV | 315  | 252  |
| 2658 | 高邮市 | 金港2#变                | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2659 | 高邮市 | 金港2#配电室4#变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2660 | 高邮市 | 金港2#配电室2#变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2661 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村14#变         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 2662 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村08#变         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 2663 | 高邮市 | 永兴4#配电室4#变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2664 | 高邮市 | 永兴2#配电室2#变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2665 | 高邮市 | 永兴4#配电室2#变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2666 | 高邮市 | 永兴3#配电室2#变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2667 | 高邮市 | 永兴2#配电室4#变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2668 | 高邮市 | 永兴1#配电室2#变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2669 | 高邮市 | 永胜1#配电室1#变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2670 | 高邮市 | 金桥6#公变（序号：24）        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2671 | 高邮市 | 姜桥1#公变（序号：32）        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2672 | 高邮市 | 海潮线16#箱变             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2673 | 高邮市 | 金姆指1#变(30#)          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 2674 | 高邮市 | 金盾1#公变               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2675 | 高邮市 | 海潮线3#箱变              | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2676 | 高邮市 | 翡翠园1#配电室1#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2677 | 高邮市 | 世纪城1#配电室5#变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2678 | 高邮市 | 海潮线金桥路路西7#公变（序号2#）   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2679 | 高邮市 | 黄渡新村1#变              | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2680 | 高邮市 | 金桥路路东1#公变（序号：4）      | 交流10kV | 315  | 252  |
| 2681 | 高邮市 | 金桥花苑2#变（序号18）        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2682 | 高邮市 | 金桥8#公变（序号9）          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2683 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村14#变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2684 | 高邮市 | 金桥花苑1#变              | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2685 | 高邮市 | 金桥1#公变（序号：6）         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2686 | 高邮市 | 黄渡村5#变               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2687 | 高邮市 | 翡翠园2#配电室3#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2688 | 高邮市 | 陆宇路路南2#公变（序号05）      | 交流10kV | 400  | 320  |

|      |     |                   |        |      |      |
|------|-----|-------------------|--------|------|------|
| 2689 | 高邮市 | 金桥花园西1#公变（序号8#）   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2690 | 高邮市 | 金桥路路西1#公变（序号：10）  | 交流10kV | 315  | 252  |
| 2691 | 高邮市 | 海潮线金拇指3#公变(序号1#)  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2692 | 高邮市 | 金桥路路西6#公变（序号：34）  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2693 | 高邮市 | 翡翠园2#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2694 | 高邮市 | 金桥5#公变（序号：36）     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2695 | 高邮市 | 海潮线21#箱变          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 2696 | 高邮市 | 金姆指2#变(31#)       | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 2697 | 高邮市 | 邮兴线22#公变          | 交流10kV | 500  | 400  |
| 2698 | 高邮市 | 北海花园2#变(邮兴线)      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2699 | 高邮市 | 保险公司宿舍1#公变（序号：7）  | 交流10kV | 500  | 400  |
| 2700 | 高邮市 | 邮兴线16#变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2701 | 高邮市 | 通湖路路南7#公变（序号：06#） | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2702 | 高邮市 | 邮兴线23#公变          | 交流10kV | 500  | 400  |
| 2703 | 高邮市 | 北海花园1#变(邮兴线)      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 2704 | 高邮市 | 公园小区1#公变(序号:12)   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2705 | 高邮市 | 邮政宿舍1#公变（序号：17）   | 交流10kV | 315  | 252  |
| 2706 | 高邮市 | 公园新村1#公变（序号：13）   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2707 | 高邮市 | 交修厂宿舍1#公变(序号:11)  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2708 | 高邮市 | 北海路1#公变（序号:10）    | 交流10kV | 315  | 252  |
| 2709 | 高邮市 | 通湖路路南4#公变（序号：15）  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2710 | 高邮市 | 通湖路路南2#公变(序号：2)   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2711 | 高邮市 | 交修厂宿舍2#公变（序号05#）  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2712 | 高邮市 | 邮兴线通湖路路南6#变（序号04） | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2713 | 高邮市 | 通湖路路南1#公变(序号：01)  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2714 | 高邮市 | 北海小区东1#公变（序号：24）  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2715 | 高邮市 | 通湖路路南3#公变（序号：3）   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2716 | 高邮市 | 老新华书店公变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2717 | 高邮市 | 通湖路路南5#公变（序号：26）  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2718 | 高邮市 | 布厂浴室1#公变（序号：9#）   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2719 | 高邮市 | 公园巷1#公变（序号：18）    | 交流10kV | 400  | 320  |
| 2720 | 高邮市 | 蓝庄3#配电室3#变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 2721 | 高邮市 | 和园3#配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 640  |

|      |     |              |        |     |     |
|------|-----|--------------|--------|-----|-----|
| 2722 | 高邮市 | 和园3#配电室1#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2723 | 高邮市 | 蓝庄3#配电室4#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2724 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村04#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2725 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村13#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2726 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村16#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2727 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村03#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2728 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村17#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2729 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村05#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2730 | 高邮市 | 车逻镇上庄村14#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2731 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村23#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2732 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村14#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2733 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村03#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2734 | 高邮市 | 车逻镇太丰村12#变   | 交流10kV | 50  | 40  |
| 2735 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村06#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2736 | 高邮市 | 车逻镇太丰村09#变   | 交流10kV | 50  | 40  |
| 2737 | 高邮市 | 车逻镇太丰村15#变   | 交流10kV | 50  | 40  |
| 2738 | 高邮市 | 车逻镇上庄村09#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2739 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村10#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2740 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村07#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2741 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村17#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2742 | 高邮市 | 车逻镇太丰村30#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2743 | 高邮市 | 车逻镇砖场村24#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2744 | 高邮市 | 车逻镇集镇19#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2745 | 高邮市 | 车逻镇砖场村02#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2746 | 高邮市 | 车逻镇集镇07#变    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 2747 | 高邮市 | 车逻镇集镇18#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2748 | 高邮市 | 车逻镇集镇34#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2749 | 高邮市 | 车逻镇砖场村27#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2750 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村11#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2751 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村23#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2752 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村01#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2753 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村03#变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 2754 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村04#变   | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |              |        |     |     |
|------|-----|--------------|--------|-----|-----|
| 2755 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村05#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2756 | 高邮市 | 卸甲镇八桥园区03#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2757 | 高邮市 | 卸甲镇八桥园区01#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2758 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村10#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2759 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村14#变 | 交流10kV | 100 | 80  |
| 2760 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村02#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2761 | 高邮市 | 卸甲镇八桥园区02#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2762 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村01#变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 2763 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇23#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2764 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村03#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2765 | 高邮市 | 卸甲镇三河村06#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2766 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村08#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2767 | 高邮市 | 卸甲镇三河村01#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2768 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村15#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2769 | 高邮市 | 卸甲镇三河村02#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2770 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2771 | 高邮市 | 卸甲镇三河村07#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2772 | 高邮市 | 卸甲镇三河村10#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2773 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇19#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2774 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇21#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2775 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村05#变   | 交流10kV | 160 | 128 |
| 2776 | 高邮市 | 卸甲镇三河村24#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2777 | 高邮市 | 卸甲镇在和村11#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2778 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村08#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2779 | 高邮市 | 卸甲镇联盟村11#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2780 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村05#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2781 | 高邮市 | 卸甲镇伯勤村19#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2782 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇30#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2783 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇16#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2784 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2785 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2786 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2787 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇20#变  | 交流10kV | 315 | 252 |

|      |     |               |        |     |     |
|------|-----|---------------|--------|-----|-----|
| 2788 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇39#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2789 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇17#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2790 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇37#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2791 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇02#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2792 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇04#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2793 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇19#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2794 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇44#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2795 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇21#变   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 2796 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇29#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2797 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇26#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2798 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇31#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2799 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇27#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2800 | 高邮市 | 领峰3#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2801 | 高邮市 | 领峰1#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2802 | 高邮市 | 领峰4#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2803 | 高邮市 | 阳光水岸1#配电室1#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2804 | 高邮市 | 阳光水岸1#配电室3#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2805 | 高邮市 | 阳光水岸2#配电室3#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2806 | 高邮市 | 阳光水岸2#配电室1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2807 | 高邮市 | 领峰1#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2808 | 高邮市 | 领峰3#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2809 | 高邮市 | 领峰4#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2810 | 高邮市 | 沁园线二期1#开关站001 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2811 | 高邮市 | 高邮镇集镇23#变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2812 | 高邮市 | 高邮镇集镇17#变     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 2813 | 高邮市 | 高邮镇创业园03#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2814 | 高邮市 | 东湖紫郡配电房1#变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2815 | 高邮市 | 高邮镇高谢村06#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2816 | 高邮市 | 东湖紫郡配电房3#变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2817 | 高邮市 | 嘉韵2#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2818 | 高邮市 | 嘉韵4#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2819 | 高邮市 | 虎踞湾4#配电室4#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2820 | 高邮市 | 虎踞湾1#配电室4#变   | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                    |        |     |     |
|------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 2821 | 高邮市 | 沁园小区7#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2822 | 高邮市 | 虎踞湾2#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2823 | 高邮市 | 嘉韵1#配电室3#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2824 | 高邮市 | 嘉韵3#配电室1#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2825 | 高邮市 | 虎踞湾6#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2826 | 高邮市 | 虎踞湾4#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2827 | 高邮市 | 沁园小区5#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2828 | 高邮市 | 沁园线二期3#变电所001      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2829 | 高邮市 | 沁园小区1#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2830 | 高邮市 | 高邮市供电所1#变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2831 | 高邮市 | 沁园小区3#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2832 | 高邮市 | 沁园线二期1#开关站003      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2833 | 高邮市 | 虎踞湾2#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2834 | 高邮市 | 高邮镇集镇06#变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2835 | 高邮市 | 虎踞湾3#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2836 | 高邮市 | 沁园小区二期2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2837 | 高邮市 | 沁园线二期3#变电所003      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2838 | 高邮市 | 高邮镇书香苑01#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2839 | 高邮市 | 沁园小区二期2#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2840 | 高邮市 | 虎踞湾1#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2841 | 高邮市 | 高邮镇武龙路01#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2842 | 高邮市 | 虎踞湾7#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2843 | 高邮市 | 虎踞湾7#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2844 | 高邮市 | 嘉韵2#配电室1#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2845 | 高邮市 | 嘉韵4#配电室1#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2846 | 高邮市 | 嘉韵3#配电室3#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2847 | 高邮市 | 嘉韵1#配电室1#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2848 | 高邮市 | 沁园小区9#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2849 | 高邮市 | 高邮镇高谢村10#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2850 | 高邮市 | 虎踞湾5#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2851 | 高邮市 | 高邮镇创业园02#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2852 | 高邮市 | 虎踞湾5#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2853 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村14#变         | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 2854 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村07#变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2855 | 高邮市 | 龙虬镇雅美居小区02#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2856 | 高邮市 | 莱茵东郡小区二期4#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2857 | 高邮市 | 开元世家二期2#变电所03#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2858 | 高邮市 | 开元世家二期3#变电所01#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2859 | 高邮市 | 开元世家二期2#变电所01#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2860 | 高邮市 | 高邮镇莱茵东郡2#变电所2#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2861 | 高邮市 | 龙虬镇秦邮路01#变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2862 | 高邮市 | 高邮镇莱茵东郡1#变电所2#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2863 | 高邮市 | 枫景华府配电室4#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2864 | 高邮市 | 枫景华府配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2865 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村10#变       | 交流10kV | 160 | 128 |
| 2866 | 高邮市 | 莱茵东郡小区二期3#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2867 | 高邮市 | 莱茵东郡小区二期4#配电室4#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2868 | 高邮市 | 龙虬镇珠光桥路灯01#变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2869 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村01#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2870 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村05#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2871 | 高邮市 | 莱茵东郡小区二期3#配电室4#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2872 | 高邮市 | 开元世家1#变电所2#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2873 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村30#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2874 | 高邮市 | 高邮镇莱茵东郡2#变电所4#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2875 | 高邮市 | 开元世家二期1#变电所01#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2876 | 高邮市 | 开元世家1#变电所4#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2877 | 高邮市 | 开元世家二期1#变电所03#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2878 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村04#变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2879 | 高邮市 | 车逻镇砖场村23#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2880 | 高邮市 | 车逻镇车逻村16#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2881 | 高邮市 | 车逻镇砖场村11#变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2882 | 高邮市 | 车逻镇山广村08#变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2883 | 高邮市 | 车逻镇山广村12#变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2884 | 高邮市 | 车逻镇山广村23#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2885 | 高邮市 | 车逻镇山广村20#变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2886 | 高邮市 | 车逻镇太丰村07#变       | 交流10kV | 400 | 320 |



|      |     |              |        |     |     |
|------|-----|--------------|--------|-----|-----|
| 2887 | 高邮市 | 车逻镇车逻村17#箱变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2888 | 高邮市 | 车逻镇砖场村05#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2889 | 高邮市 | 车逻镇砖场村08#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2890 | 高邮市 | 车逻镇太丰村05#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2891 | 高邮市 | 车逻镇山广村01#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2892 | 高邮市 | 车逻镇山广村16#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2893 | 高邮市 | 车逻镇太丰村19#变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 2894 | 高邮市 | 车逻镇太丰村20#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2895 | 高邮市 | 车逻镇太丰村22#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2896 | 高邮市 | 车逻镇车逻村06#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2897 | 高邮市 | 车逻镇砖场村33#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2898 | 高邮市 | 车逻镇车逻村08#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2899 | 高邮市 | 车逻镇太丰村08#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2900 | 高邮市 | 车逻镇太丰村29#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2901 | 高邮市 | 车逻镇山广村10#变   | 交流10kV | 80  | 64  |
| 2902 | 高邮市 | 车逻镇山广村07#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2903 | 高邮市 | 车逻镇山广村04#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2904 | 高邮市 | 车逻镇黄厦村06#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2905 | 高邮市 | 车逻镇太丰村02#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2906 | 高邮市 | 翠湖3#配电室1#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2907 | 高邮市 | 龙蟠里5#配电室1#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2908 | 高邮市 | 翠湖2#配电室1#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2909 | 高邮市 | 龙蟠里7#配电室3#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2910 | 高邮市 | 翠湖1#配电室1#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2911 | 高邮市 | 翠湖1#配电室3#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2912 | 高邮市 | 翠湖2#配电室3#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2913 | 高邮市 | 秦樾印象1#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2914 | 高邮市 | 翠湖3#配电室3#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2915 | 高邮市 | 龙蟠里4#配电室3#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2916 | 高邮市 | 龙蟠里4#配电室1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2917 | 高邮市 | 龙蟠里7#配电室1#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2918 | 高邮市 | 龙蟠里5#配电室3#变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2919 | 高邮市 | 龙蟠里6#配电室1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                        |        |     |     |
|------|-----|------------------------|--------|-----|-----|
| 2920 | 高邮市 | 紫荆1#配电室1#变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2921 | 高邮市 | 秦樾印象1#配电室1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2922 | 高邮市 | 紫荆2#配电室1#变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2923 | 高邮市 | 紫荆2#配电室3#变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2924 | 高邮市 | 龙蟠里3#配电室1#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2925 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村09#变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2926 | 高邮市 | 尚程3#变                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2927 | 高邮市 | 万利1#变                  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2928 | 高邮市 | 大梦想城配电室1#变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2929 | 高邮市 | 龙虬镇雅美居小区01#变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2930 | 高邮市 | 龙虬镇奥林村06#变             | 交流10kV | 100 | 80  |
| 2931 | 高邮市 | 大梦想城配电室3#变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2932 | 高邮市 | 龙虬镇雅美居小区03#变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2933 | 高邮市 | 万利2#变                  | 交流10kV | 250 | 200 |
| 2934 | 高邮市 | 龙游线银河湾小区1#变电所1#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2935 | 高邮市 | 龙游线15#公变               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 2936 | 高邮市 | 龙游线3#公变                | 交流10kV | 315 | 252 |
| 2937 | 高邮市 | 龙游线银河湾小区1#变电所3#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2938 | 高邮市 | 龙游线5#公变                | 交流10kV | 80  | 64  |
| 2939 | 高邮市 | 3514龙游线春之声4#变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2940 | 高邮市 | 龙游线维扬小区1#配电室2#变（序号002） | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2941 | 高邮市 | 龙游线尚品华庭小区1#变电所3#变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2942 | 高邮市 | 文游和美居小区4#变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2943 | 高邮市 | 龙游线尚品华庭小区1#变电所1#变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2944 | 高邮市 | 龙游线4#公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2945 | 高邮市 | 龙游线2#公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 2946 | 高邮市 | 龙游线银河湾小区2#变电所1#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2947 | 高邮市 | 龙游线银河湾小区2#变电所3#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2948 | 高邮市 | 3514龙游线春之声2#变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2949 | 高邮市 | 3514龙游线春之声1#变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 2950 | 高邮市 | 文游和美居小区2#变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 2951 | 高邮市 | 3514龙游线春之声3#变          | 交流10kV | 500 | 400 |
| 2952 | 高邮市 | 水岸豪庭1#配电室2#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |                   |        |      |     |
|------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 2953 | 高邮市 | 3514龙游线春之声5#变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 2954 | 高邮市 | 龙游线淮扬小区1#变(13#公变) | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2955 | 高邮市 | 水岸豪庭1#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2956 | 高邮市 | 龙游线6#公变           | 交流10kV | 80   | 64  |
| 2957 | 高邮市 | 龙游线14#公变          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2958 | 高邮市 | 龙游线16#公变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2959 | 高邮市 | 咪咪服饰1#变(序号10#)    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2960 | 高邮市 | 科园线管委会1#公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2961 | 高邮市 | 科园线1#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2962 | 高邮市 | 科园线3#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2963 | 高邮市 | 科园线波司登花园小区1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2964 | 高邮市 | 邮畅物流1#公变(序号08#)   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2965 | 高邮市 | 圣美服饰1#公变(序号09#)   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2966 | 高邮市 | 科园线波司登花园小区2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2967 | 高邮市 | 科园线巢湖路1#公变(序号05)  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2968 | 高邮市 | 双龙3#箱变3#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2969 | 高邮市 | 科园线波司登花园小区3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 2970 | 高邮市 | 屏淮路东1#变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2971 | 高邮市 | 万仕达1#配电室1#变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2972 | 高邮市 | 龙东线孵化园1#箱变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2973 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都八期2#变电站4#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2974 | 高邮市 | 秦邮茗都八期1#变电站4#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2975 | 高邮市 | 龙东线龙源1号公变(序号29)   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2976 | 高邮市 | 10kv龙东线远业机械1#公变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2977 | 高邮市 | 开发区民营路01#变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2978 | 高邮市 | 开发区民营路路西2#公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 2979 | 高邮市 | 嘉韵4#配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2980 | 高邮市 | 嘉韵3#配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2981 | 高邮市 | 嘉韵3#配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2982 | 高邮市 | 嘉韵2#配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2983 | 高邮市 | 嘉韵1#配电室4#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2984 | 高邮市 | 嘉韵2#配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2985 | 高邮市 | 嘉韵4#配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |

|      |     |                   |        |      |     |
|------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 2986 | 高邮市 | 嘉韵1#配电室2#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2987 | 高邮市 | 秦邮茗都八期1#变电站1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2988 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村02#变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2989 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都五期2#变电站1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2990 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都五期2#变电站3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2991 | 高邮市 | 民生花苑2#变电所3#变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2992 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都五期1#变电站1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2993 | 高邮市 | 泓泰商业广场1#配电房1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2994 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都五期1#变电站3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 2995 | 高邮市 | 万仕达1#配电室2#变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2996 | 高邮市 | 宏远农业1#公变（序号20#）   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 2997 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都五期3#变电站1#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 2998 | 高邮市 | 民生花苑4#变电所3#变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 2999 | 高邮市 | 双龙花苑九期1#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3000 | 高邮市 | 双龙花苑九期1#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3001 | 高邮市 | 民生花苑2#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3002 | 高邮市 | 民生花苑1#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3003 | 高邮市 | 民生花苑3#变电所4#变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3004 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都八期2#变电站1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3005 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都八期2#变电站2#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3006 | 高邮市 | 秦邮茗都八期1#变电站3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3007 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都八期2#变电站3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3008 | 高邮市 | 秦邮茗都八期1#变电站2#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3009 | 高邮市 | 开发区秦邮茗都五期3#变电站2#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3010 | 高邮市 | 东城首府1#配电室1#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3011 | 高邮市 | 东城首府1#配电室3#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3012 | 高邮市 | 怡嘉天下3#配电室5#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3013 | 高邮市 | 怡嘉天下3#配电室2#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3014 | 高邮市 | 东方御景6#配电室4#变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3015 | 高邮市 | 东方御景1#配电室4#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3016 | 高邮市 | 东方御景2#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3017 | 高邮市 | 东城锦苑1#配电室2#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3018 | 高邮市 | 东方御景5#配电室4#变      | 交流10kV | 315  | 252 |

|      |     |              |        |      |     |
|------|-----|--------------|--------|------|-----|
| 3019 | 高邮市 | 东方御景6#配电室3#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3020 | 高邮市 | 东城锦苑2#配电室4#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3021 | 高邮市 | 东城锦苑2#配电室2#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3022 | 高邮市 | 东方御景5#配电室3#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3023 | 高邮市 | 怡嘉天下4#配电室3#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3024 | 高邮市 | 怡嘉天下4#配电室2#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3025 | 高邮市 | 怡嘉天下4#配电室1#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3026 | 高邮市 | 世纪城1#配电室4#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3027 | 高邮市 | 世纪城1#配电室1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3028 | 高邮市 | 世纪城1#配电室3#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3029 | 高邮市 | 世纪城1#配电室2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3030 | 高邮市 | 世纪城2#配电室2#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3031 | 高邮市 | 健民花苑1#配电室2#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3032 | 高邮市 | 健民花苑2#配电室1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3033 | 高邮市 | 世纪城2#配电室1#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3034 | 高邮市 | 健民花苑2#配电室3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3035 | 高邮市 | 尚文苑4#配电室2#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3036 | 高邮市 | 尚文苑4#配电室4#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3037 | 高邮市 | 尚文苑3#配电室4#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3038 | 高邮市 | 尚文苑3#配电室2#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3039 | 高邮市 | 怡嘉天下3#配电室3#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3040 | 高邮市 | 怡嘉天下3#配电室1#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3041 | 高邮市 | 东方御景3#配电室3#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3042 | 高邮市 | 东方御景3#配电室4#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3043 | 高邮市 | 东方御景4#配电室3#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3044 | 高邮市 | 东方御景4#配电室4#变 | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3045 | 高邮市 | 熙锦园1#配电室4#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3046 | 高邮市 | 熙锦园2#配电室8#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3047 | 高邮市 | 熙锦园2#配电室6#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3048 | 高邮市 | 熙锦园1#配电室2#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3049 | 高邮市 | 尚文苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3050 | 高邮市 | 尚文苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3051 | 高邮市 | 尚文苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |

|      |     |                 |        |      |     |
|------|-----|-----------------|--------|------|-----|
| 3052 | 高邮市 | 尚文苑2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3053 | 高邮市 | 东方御景2#配电室5#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3054 | 高邮市 | 东方御景1#配电室5#变    | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3055 | 高邮市 | 东方御景2#配电室4#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3056 | 高邮市 | 怡嘉天下3#配电室4#变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3057 | 高邮市 | 东城首府2#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3058 | 高邮市 | 东城首府2#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3059 | 高邮市 | 阳光小区1#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3060 | 高邮市 | 丰泽臻源2#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3061 | 高邮市 | 丰泽臻源1#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3062 | 高邮市 | 丰泽臻源1#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3063 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村27#变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3064 | 高邮市 | 金阳光2#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3065 | 高邮市 | 舜景蓝湾2#配电室1#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3066 | 高邮市 | 金阳光1#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3067 | 高邮市 | 舜景蓝湾1#配电室3#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3068 | 高邮市 | 丰泽臻源2#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3069 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村06#变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3070 | 高邮市 | 舜景蓝湾1#配电室1#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3071 | 高邮市 | 服装城5#配电室2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3072 | 高邮市 | 服装城南1#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3073 | 高邮市 | 服装城4#配电室2#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3074 | 高邮市 | 文服线2#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3075 | 高邮市 | 服装城6#配电室2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3076 | 高邮市 | 文服线1#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3077 | 高邮市 | 加州豪庭小区变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3078 | 高邮市 | 加州豪庭小区2#变电所5#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3079 | 高邮市 | 加州豪庭小区变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3080 | 高邮市 | 龙加线11#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3081 | 高邮市 | 龙加线兴业路1#（1#公变）  | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3082 | 高邮市 | 服装城3#配电室1#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3083 | 高邮市 | 龙加线2#公变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 3084 | 高邮市 | 龙加线4#公变         | 交流10kV | 315  | 252 |

|      |     |                      |        |      |     |
|------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 3085 | 高邮市 | 服装城1#配电室4#变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3086 | 高邮市 | 加州豪庭小区2#变电所4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3087 | 高邮市 | 加州豪庭小区2#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3088 | 高邮市 | 龙加线5#公变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3089 | 高邮市 | 加州豪庭小区变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3090 | 高邮市 | 加州豪庭小区2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3091 | 高邮市 | 加州豪庭小区2#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3092 | 高邮市 | 晨光商业2#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3093 | 高邮市 | 加州豪庭小区变电所4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3094 | 高邮市 | 黄欧3#箱变               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3095 | 高邮市 | 永通商贸1#箱变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3096 | 高邮市 | 港口线1#公变              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 3097 | 高邮市 | 移动公司01#变（序号002）      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 3098 | 高邮市 | 港口线4#公变              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3099 | 高邮市 | 10kV品湖121线九园路1#配变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3100 | 高邮市 | 10kV品湖121线通港桥配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3101 | 高邮市 | 10kV品湖121线九园路2#配变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3102 | 高邮市 | 港口线尚品华庭小区2#变(11#)    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3103 | 高邮市 | 港口线15#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3104 | 高邮市 | 港口线尚品华庭小区4#变(序号：12#) | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3105 | 高邮市 | 丰泽鸿圆2#配电室1#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3106 | 高邮市 | 丰泽2#配电室3#变（序号05）     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3107 | 高邮市 | 丰泽2#配电室1#变（序号03）     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3108 | 高邮市 | 丰泽1#配电室1#变（序号01）     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3109 | 高邮市 | 丰泽3#配电室2#变（序号08）     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3110 | 高邮市 | 丰泽鸿圆1#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3111 | 高邮市 | 丰泽鸿圆1#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3112 | 高邮市 | 福人居2#配电室1#变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3113 | 高邮市 | 福人居2#配电室3#变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3114 | 高邮市 | 鸿安佳园1#配电室2#变（序号02）   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3115 | 高邮市 | 鸿安佳园1#配电室4#变（序号04）   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3116 | 高邮市 | 丰泽鸿圆2#配电室3#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3117 | 高邮市 | 鸿安佳园2#配电室2#变（序号06）   | 交流10kV | 800  | 640 |

|      |     |                      |        |      |     |
|------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 3118 | 高邮市 | 鸿安佳园2#配电室4#变（序号08）   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3119 | 高邮市 | 丰泽鸿圆3#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3120 | 高邮市 | 龙源3#配电室3#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3121 | 高邮市 | 丰泽鸿圆3#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3122 | 高邮市 | 龙源1#配电室1#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3123 | 高邮市 | 龙源2#配电室3#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3124 | 高邮市 | 龙源2#配电室1#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3125 | 高邮市 | 福人居1#配电室1#变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3126 | 高邮市 | 龙源1#配电室3#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3127 | 高邮市 | 龙源3#配电室1#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3128 | 高邮市 | 福人居1#配电室3#变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3129 | 高邮市 | 丰泽臻源1#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3130 | 高邮市 | 丰泽臻源1#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3131 | 高邮市 | 丰泽臻源2#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3132 | 高邮市 | 丰泽臻源2#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3133 | 高邮市 | 凤凰城4#箱变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3134 | 高邮市 | 陆宇小区4#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3135 | 高邮市 | 陆宇小区3#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3136 | 高邮市 | 陆宇2#配电室1#变（序号4#）     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3137 | 高邮市 | 陆宇小区1#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3138 | 高邮市 | 陆宇1#配电室1#变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3139 | 高邮市 | 凤凰城2#箱变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3140 | 高邮市 | 陆宇小区2#箱变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3141 | 高邮市 | 城南线文游中路路西2#公变（序号：04） | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3142 | 高邮市 | 驿都花苑2#变              | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3143 | 高邮市 | 城南线文游中路路西3#公变（序号：05） | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3144 | 高邮市 | 城南线文游中路路西1#公变（序号：03） | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3145 | 高邮市 | 城南线文游中路路西4#公变（序号：06） | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3146 | 高邮市 | 驿都花苑1#变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3147 | 高邮市 | 10kV城南124线润扬邗配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3148 | 高邮市 | 紫金花苑配电室4#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3149 | 高邮市 | 金桥线1#公变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3150 | 高邮市 | 金桥线长兴路07#公变          | 交流10kV | 400  | 320 |



|      |     |                       |        |     |     |
|------|-----|-----------------------|--------|-----|-----|
| 3151 | 高邮市 | 加洲锦苑1#变电所3#变（8#）配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3152 | 高邮市 | 紫金花苑配电室2#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3153 | 高邮市 | 加洲锦苑2#变电所3#变（10#）     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3154 | 高邮市 | 加洲锦苑2#变电所1#变（9#）      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3155 | 高邮市 | 加洲锦苑1#变电所1#变（7#）配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3156 | 高邮市 | 城西线1#公变               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3157 | 高邮市 | 城西线7#公变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3158 | 高邮市 | 城西线府前大厦01#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3159 | 高邮市 | 城西线2#公变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3160 | 高邮市 | 汇金大公馆4号公变             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3161 | 高邮市 | 城西线8#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3162 | 高邮市 | 天利苑01#公变              | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3163 | 高邮市 | 城西线3#公变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3164 | 高邮市 | 城西线6#公变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3165 | 高邮市 | 城西线4#公变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3166 | 高邮市 | 金砖小区1#变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3167 | 高邮市 | 车逻镇砖场村01#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3168 | 高邮市 | 车逻镇上庄村15#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3169 | 高邮市 | 车逻镇上庄村05#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3170 | 高邮市 | 车逻镇集镇02#变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3171 | 高邮市 | 车逻镇砖场村36#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3172 | 高邮市 | 车逻镇砖场村25#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3173 | 高邮市 | 车逻镇闸河村18#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3174 | 高邮市 | 车逻镇闸河村08#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3175 | 高邮市 | 车逻镇砖场村35#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3176 | 高邮市 | 车逻镇凌湖村15#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3177 | 高邮市 | 车逻镇闸河村02#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3178 | 高邮市 | 车逻镇上庄村03#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3179 | 高邮市 | 车逻镇闸河村10#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3180 | 高邮市 | 车逻镇上庄村08#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3181 | 高邮市 | 金砖小区2#变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3182 | 高邮市 | 车逻镇上庄村18#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3183 | 高邮市 | 车逻镇砖场村31#变            | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                    |        |     |     |
|------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 3184 | 高邮市 | 高邮镇湖滨村04#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3185 | 高邮市 | 高邮镇新民村06#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3186 | 高邮市 | 高邮镇大桥村11#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3187 | 高邮市 | 高邮镇珠湖村06#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3188 | 高邮市 | 高邮镇新民村07#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3189 | 高邮市 | 高邮镇新民村04#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3190 | 高邮市 | 高邮镇湖滨村05#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3191 | 高邮市 | 高邮镇新民村05#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3192 | 高邮市 | 高邮镇湖滨村08#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3193 | 高邮市 | 高邮镇新民村03#变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3194 | 高邮市 | 高邮镇新民村10#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3195 | 高邮市 | 高邮镇大桥村10#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3196 | 高邮市 | 高邮镇大桥村05#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3197 | 高邮市 | 高邮镇大桥村04#变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3198 | 高邮市 | 穿心河4#变（序号：10#）002  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3199 | 高邮市 | 穿心河1#变（序号15）005    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3200 | 高邮市 | 穿心河2#变(序号9)        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3201 | 高邮市 | 南桥线36#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3202 | 高邮市 | 万金路3#变（序号45#）      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3203 | 高邮市 | 南桥线1#公变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3204 | 高邮市 | 南桥线21#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3205 | 高邮市 | 南桥线富达新村2#公变（序号32#） | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3206 | 高邮市 | 南桥线29#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3207 | 高邮市 | 邮都花苑1#变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3208 | 高邮市 | 南桥线16#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3209 | 高邮市 | 南桥线26#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3210 | 高邮市 | 南桥线7#公变            | 交流10kV | 500 | 400 |
| 3211 | 高邮市 | 南桥线富达新村3#公变（序号33#） | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3212 | 高邮市 | 南桥线31#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3213 | 高邮市 | 南桥线8#公变            | 交流10kV | 500 | 400 |
| 3214 | 高邮市 | 南桥线6#公变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3215 | 高邮市 | 南桥线11#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3216 | 高邮市 | 南桥线22#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                   |        |     |     |
|------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 3217 | 高邮市 | 南桥线28#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3218 | 高邮市 | 穿心河3#变（序号：27）     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3219 | 高邮市 | 文游中路路西1#公变（46#）   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3220 | 高邮市 | 润晨水产箱变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3221 | 高邮市 | 南桥线13#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3222 | 高邮市 | 穿心河5#变（序号：12#）001 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3223 | 高邮市 | 南桥线4#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3224 | 高邮市 | 琵琶路6#公变（序号：02）    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3225 | 高邮市 | 武南线1#路灯变          | 交流10kV | 80  | 64  |
| 3226 | 高邮市 | 武南线惠民花园04#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3227 | 高邮市 | 武南线惠民花园08#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3228 | 高邮市 | 书苑名家2#配电室2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3229 | 高邮市 | 武南线惠民花园06#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3230 | 高邮市 | 书苑名家1#配电室2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3231 | 高邮市 | 武南线7#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3232 | 高邮市 | 武南线惠民花园07#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3233 | 高邮市 | 武南线惠民花园01#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3234 | 高邮市 | 书苑名家1#配电室4#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3235 | 高邮市 | 武南线惠民花园02#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3236 | 高邮市 | 武南线12#公变          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3237 | 高邮市 | 武南线惠民花园05#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3238 | 高邮市 | 书苑名家2#配电室4#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3239 | 高邮市 | 武南线惠民花园03#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3240 | 高邮市 | 武南线6#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3241 | 高邮市 | 武南线15#公变          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3242 | 高邮市 | 步康线步康花苑1#变电所4#变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3243 | 高邮市 | 翰林国际4#配电室1#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3244 | 高邮市 | 翰林国际4#配电室3#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3245 | 高邮市 | 翰林1#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3246 | 高邮市 | 新华线新华园4#变（序号13#）  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3247 | 高邮市 | 翰林1#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3248 | 高邮市 | 天娇园西区1#配电房1#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3249 | 高邮市 | 步康线金陵城市1#变电所05#公变 | 交流10kV | 80  | 64  |

|      |     |                        |        |     |     |
|------|-----|------------------------|--------|-----|-----|
| 3250 | 高邮市 | 步康线步康花苑1#变电所3#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3251 | 高邮市 | 步康线步康花苑1#变电所2#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3252 | 高邮市 | 新华线路灯1#变               | 交流10kV | 80  | 64  |
| 3253 | 高邮市 | 新华线1#变                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3254 | 高邮市 | 新华线3#变                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3255 | 高邮市 | 新华线新华园2#变（序号11#）       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3256 | 高邮市 | 3514步康线步康花苑1#箱变(序号:01) | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3257 | 高邮市 | 步康线步康花苑2#变电所4#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3258 | 高邮市 | PB翰林国际二期1#变电所1#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3259 | 高邮市 | PB翰林国际二期1#变电所3#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3260 | 高邮市 | PB翰林国际二期2#变电所1#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3261 | 高邮市 | PB翰林国际二期2#变电所3#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3262 | 高邮市 | 新华线新华园3#变（序号12#）       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3263 | 高邮市 | 新华线7#变1主变              | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3264 | 高邮市 | 步康线步康花苑2#变电所2#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3265 | 高邮市 | 步康线步康花苑2#变电所1#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3266 | 高邮市 | 翰林国际6#配电室3#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3267 | 高邮市 | 翰林国际6#配电室1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3268 | 高邮市 | 翰林国际5#配电室1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3269 | 高邮市 | 天娇园西区2#配电房1#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3270 | 高邮市 | 步康线步康花苑1#变电所1#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3271 | 高邮市 | 新华线孟城路12#箱变（序号：09#）    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3272 | 高邮市 | 新华线孟城路5#箱变（序号：05#）     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3273 | 高邮市 | 新华线孟城路4#箱变（序号：04#）     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3274 | 高邮市 | 新华线新华园1#变（序号10#）       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3275 | 高邮市 | 步康线步康花苑2#变电所3#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3276 | 高邮市 | 10KV品湖121线波司登大道1#公变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3277 | 高邮市 | 开发区杨桥村05#变             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3278 | 高邮市 | 高公桥路3#公变（序号：5）         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3279 | 高邮市 | 高公桥路4#公变（序号：11）        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3280 | 高邮市 | 马棚巷1#公变（序号：9）          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3281 | 高邮市 | 二桥线北海花园3#变（序号14#）      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3282 | 高邮市 | 通湖小区2#公变（序号：17）        | 交流10kV | 315 | 252 |

|      |     |                   |        |     |     |
|------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 3283 | 高邮市 | 高公桥路6#公变（序号：19）   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3284 | 高邮市 | 高公桥路1#公变（序号：10#）  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3285 | 高邮市 | 文化宫路2#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3286 | 高邮市 | 二桥线通湖西路3#公变（序号22） | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3287 | 高邮市 | 邮城花园1#公变（序号：14）   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3288 | 高邮市 | 嘉和国际1#配电室2#变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3289 | 高邮市 | 文化宫路1#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3290 | 高邮市 | 金海洋1#公变（序号：13）    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3291 | 高邮市 | 通湖西路5#公变（序号：16）   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3292 | 高邮市 | 步行街2#公变（序号：09）    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3293 | 高邮市 | 名邮华园1#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3294 | 高邮市 | 高公桥路5#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3295 | 高邮市 | 公积金1#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3296 | 高邮市 | 通湖西路2#公变（序号：12）   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3297 | 高邮市 | 中山路2#箱变（序号21#）    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3298 | 高邮市 | 中山路1#箱变（序号20#）    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3299 | 高邮市 | 嘉和国际1#配电室4#变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3300 | 高邮市 | 通湖西路4#公变（序号：3#）   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3301 | 高邮市 | 步行街1#公变（序号：08）    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3302 | 高邮市 | 中山路3#变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3303 | 高邮市 | 中山路4#变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3304 | 高邮市 | 通湖西路1#公变（序号：7）    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3305 | 高邮市 | 农机小区1#公变（序号：6）    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3306 | 高邮市 | 文化宫路路西1#公变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3307 | 高邮市 | 文化宫路3#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3308 | 高邮市 | 高公桥路2#公变（序号：4）    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3309 | 高邮市 | 文化宫路4#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3310 | 高邮市 | 通湖小区1#公变（序号：8）    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3311 | 高邮市 | 通湖小区3#公变（序号：18）   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3312 | 高邮市 | 文北线2#公变           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3313 | 高邮市 | 文北线6#箱变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3314 | 高邮市 | 大淖1#箱变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3315 | 高邮市 | 文北线13#公变          | 交流10kV | 315 | 252 |

|      |     |                        |        |     |     |
|------|-----|------------------------|--------|-----|-----|
| 3316 | 高邮市 | 文北线24#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3317 | 高邮市 | 文北线16#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3318 | 高邮市 | 文北线17#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3319 | 高邮市 | 文北线26#公变               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3320 | 高邮市 | 文北线18#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3321 | 高邮市 | 文北线19#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3322 | 高邮市 | 文北线1#公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3323 | 高邮市 | 文北线20#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3324 | 高邮市 | 文北线31#公变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3325 | 高邮市 | 文北线21#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3326 | 高邮市 | 宝林置业配电室2#变(序号: 28#)    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 3327 | 高邮市 | 文北线3#公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3328 | 高邮市 | 窑巷口3#公变(序号:38#)        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3329 | 高邮市 | 10KV文北112线北门大街3#公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3330 | 高邮市 | 人民花苑配电室2#变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3331 | 高邮市 | 文北线8#箱变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3332 | 高邮市 | 文北线7#箱变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3333 | 高邮市 | 润丰苑1#配电室2#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3334 | 高邮市 | 文北线23#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3335 | 高邮市 | 文北线15#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3336 | 高邮市 | 文北线25#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3337 | 高邮市 | 宝林置业配电室4#变(序号: 30#)    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 3338 | 高邮市 | 润丰苑1#配电室4#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3339 | 高邮市 | 宝林置业配电室3#变(序号: 29#)    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 3340 | 高邮市 | 文北线22#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3341 | 高邮市 | 宝林置业配电室1#变(序号: 27#)    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 3342 | 高邮市 | 文北线人民路06#公变(序号: 35#)   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3343 | 高邮市 | 文北线文游北路路东12#变(序号32#公变) | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3344 | 高邮市 | 人民路4#箱变(序号11)          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3345 | 高邮市 | 文北线路灯1#变               | 交流10kV | 50  | 40  |
| 3346 | 高邮市 | 文北线9#公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3347 | 高邮市 | 捷通线捷通路1#公变(序号: 1#)     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3348 | 高邮市 | 兴业园1#箱变                | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 3349 | 高邮市 | 晨光商业1#变（序号：5#）   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3350 | 高邮市 | 捷通线双龙3#公变（序号08）  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3351 | 高邮市 | 兴业园2#变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3352 | 高邮市 | 盐河嘉镜2#配电室2#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3353 | 高邮市 | 武安路3#箱变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3354 | 高邮市 | 盐河嘉镜1#配电室4#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3355 | 高邮市 | 汧溪书院3#配电室3#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3356 | 高邮市 | 武安路4#箱变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3357 | 高邮市 | 翰林院2#箱变（序号15#）   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3358 | 高邮市 | 汧溪书院1#配电室3#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3359 | 高邮市 | 汧溪书院2#配电室1#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3360 | 高邮市 | 汧溪书院1#配电室1#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3361 | 高邮市 | 汧溪书院2#配电室3#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3362 | 高邮市 | 盐河嘉镜2#配电室4#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3363 | 高邮市 | 汧溪书院3#配电室1#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3364 | 高邮市 | 德才园小区1#变电所4#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3365 | 高邮市 | 武沿线3#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3366 | 高邮市 | 武安路1#箱变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3367 | 高邮市 | 屏淮新华箱变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3368 | 高邮市 | 武安路2#箱变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3369 | 高邮市 | 德才园2#配电房4#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3370 | 高邮市 | 武安路5#箱变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3371 | 高邮市 | 盐河嘉镜1#配电室2#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3372 | 高邮市 | 武沿线4#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3373 | 高邮市 | 大寨水文1#变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3374 | 高邮市 | 德才园3#配电房4#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3375 | 高邮市 | 武沿线翰林院1#箱变（14#变） | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3376 | 高邮市 | 德才园4#配电室4#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3377 | 高邮市 | 高邮镇丁庄园06#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3378 | 高邮市 | 龙泽苑小区1#变电所4#变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3379 | 高邮市 | 龙泽苑小区1#变电所2#变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3380 | 高邮市 | 高邮镇丁庄园02#变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3381 | 高邮市 | 武蝶线9#公变          | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |                        |        |     |     |
|------|-----|------------------------|--------|-----|-----|
| 3382 | 高邮市 | 玉带线纱厂小区2#公变(序号:02)     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3383 | 高邮市 | 武蝶线玉带河4#箱变(序号25)       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3384 | 高邮市 | 南海三区1#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3385 | 高邮市 | 武蝶线玉带河6#箱变(序号31)       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3386 | 高邮市 | 电大路4#公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3387 | 高邮市 | 电大路3#公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3388 | 高邮市 | 南海一区1#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3389 | 高邮市 | 南海三区2#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3390 | 高邮市 | 玉带线市府街8#公变(序号:05)      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3391 | 高邮市 | PBXBRDQ3514武蝶线23#公变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3392 | 高邮市 | 东后街小巷03#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3393 | 高邮市 | 蝶园路1#公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3394 | 高邮市 | 蝶园新村1#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3395 | 高邮市 | 南海三区3#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3396 | 高邮市 | 玉带线市府街1#公变(序号:04)      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3397 | 高邮市 | 电大路2#公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3398 | 高邮市 | 宝圣庵巷1#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3399 | 高邮市 | 东后街小巷04#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3400 | 高邮市 | 玉带线市府街7#公变(序号:03)      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3401 | 高邮市 | 蝶园花苑1#变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3402 | 高邮市 | 武蝶线玉带河3#箱变(序号12)       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3403 | 高邮市 | 武蝶线玉带河1#箱变(序号10)       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3404 | 高邮市 | 武蝶线玉带河2#箱变(序号11)       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3405 | 高邮市 | 南海三区4#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3406 | 高邮市 | 武蝶线玉带河5#箱变(序号30)       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3407 | 高邮市 | 和美居1#箱变                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3408 | 高邮市 | 文湖21#箱变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3409 | 高邮市 | 文湖线20#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3410 | 高邮市 | 10KV文湖125线二水厂1#变(序号3#) | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3411 | 高邮市 | 文湖线14#变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3412 | 高邮市 | 文湖线13#公变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3413 | 高邮市 | 珠湖路菜场1#公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3414 | 高邮市 | 和美居1#配电室3#变            | 交流10kV | 800 | 640 |



|      |     |                 |        |      |     |
|------|-----|-----------------|--------|------|-----|
| 3415 | 高邮市 | 和美居1#配电室1#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3416 | 高邮市 | 文湖12#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3417 | 高邮市 | 利民花苑配电室1#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3418 | 高邮市 | 利民花苑配电室2#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3419 | 高邮市 | 文湖9#箱变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3420 | 高邮市 | 文湖10#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3421 | 高邮市 | 华馥箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3422 | 高邮市 | 福乐园1#箱变(序号:17#) | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3423 | 高邮市 | 福乐园2#箱变(序号:18#) | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3424 | 高邮市 | 文湖线19#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3425 | 高邮市 | 文湖16#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3426 | 高邮市 | 文湖线25#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3427 | 高邮市 | 文湖线26#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3428 | 高邮市 | 维扬小区1#配电室1#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3429 | 高邮市 | 文湖线24#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3430 | 高邮市 | 珠光锦苑1#配电室1#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3431 | 高邮市 | 珠光锦苑开关站1#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3432 | 高邮市 | 珠光锦苑1#配电室3#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3433 | 高邮市 | 张庄小区配电室1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3434 | 高邮市 | 张庄小区配电室2#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3435 | 高邮市 | 北辰阳光2#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3436 | 高邮市 | 北辰阳光2#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3437 | 高邮市 | 紫金城2#配电室3#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3438 | 高邮市 | 北辰阳光1#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3439 | 高邮市 | 紫金城4#配电室3#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3440 | 高邮市 | 北辰阳光1#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3441 | 高邮市 | 北辰阳光3#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3442 | 高邮市 | 紫金城3#配电室3#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3443 | 高邮市 | 紫金城4#配电室1#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3444 | 高邮市 | 北辰阳光4#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3445 | 高邮市 | 紫金城1#配电室3#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3446 | 高邮市 | 紫金城2#配电室1#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3447 | 高邮市 | 北辰阳光3#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |

|      |     |               |        |      |     |
|------|-----|---------------|--------|------|-----|
| 3448 | 高邮市 | 紫金城3#配电室1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3449 | 高邮市 | 紫金城1#配电室1#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3450 | 高邮市 | 北辰阳光4#配电室1#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3451 | 高邮市 | 服装城6#配电室1#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3452 | 高邮市 | 服装城1#配电室3#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3453 | 高邮市 | 服装城4#配电室1#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3454 | 高邮市 | 服装城5#配电室1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3455 | 高邮市 | 加州豪庭2#配电室6#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3456 | 高邮市 | 加州豪庭1#配电室5#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3457 | 高邮市 | 服装城2#配电室2#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3458 | 高邮市 | 服装城4#配电室3#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3459 | 高邮市 | 服装城3#配电室2#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3460 | 高邮市 | 江南明珠配电室2#变    | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3461 | 高邮市 | 江南明珠配电室1#变    | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3462 | 高邮市 | 文闸线1#公变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3463 | 高邮市 | 都市铭居配电室3#变    | 交流10kV | 250  | 200 |
| 3464 | 高邮市 | 秦邮嘉园1#配电室1#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3465 | 高邮市 | 秦邮嘉园1#配电室3#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3466 | 高邮市 | 秦邮嘉园2#配电室1#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3467 | 高邮市 | 秦邮嘉园2#配电室3#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3468 | 高邮市 | 通湖大桥路灯1#箱变    | 交流10kV | 250  | 200 |
| 3469 | 高邮市 | 通湖路401号小区1#箱变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3470 | 高邮市 | 天泽园1#箱变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3471 | 高邮市 | 文闸线2#公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3472 | 高邮市 | 名门公馆2#配电室4#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3473 | 高邮市 | 怡嘉天下5#配电室5#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3474 | 高邮市 | 盛丰福邸9#箱变      | 交流10kV | 100  | 80  |
| 3475 | 高邮市 | 盛丰福邸8#箱变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3476 | 高邮市 | 名门公馆2#配电室2#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3477 | 高邮市 | 盛丰福邸6#箱变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3478 | 高邮市 | 名门公馆1#配电室4#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3479 | 高邮市 | 名门公馆1#配电室2#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3480 | 高邮市 | 怡嘉天下4#配电室4#变  | 交流10kV | 315  | 252 |

|      |     |                      |        |      |     |
|------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 3481 | 高邮市 | 怡嘉天下1#配电室5#变         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3482 | 高邮市 | 怡嘉天下3#配电室6#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3483 | 高邮市 | 文闸线端庄2#公变（序号33#）     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3484 | 高邮市 | 秦邮嘉园3#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3485 | 高邮市 | 秦邮嘉园3#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3486 | 高邮市 | 怡嘉天下2#配电室5#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3487 | 高邮市 | 莱茵东郡2#配电室3#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3488 | 高邮市 | 莱茵东郡2#配电室1#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3489 | 高邮市 | 莱茵东郡4#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3490 | 高邮市 | 开元世家1#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3491 | 高邮市 | 十里芳华3#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3492 | 高邮市 | 十里芳华2#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3493 | 高邮市 | 十里芳华2#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3494 | 高邮市 | 莱茵东郡1#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3495 | 高邮市 | 开元世家1#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3496 | 高邮市 | 开元世家3#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3497 | 高邮市 | 开元世家2#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3498 | 高邮市 | 十里芳华1#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3499 | 高邮市 | 开元世家2#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3500 | 高邮市 | 开元世家4#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3501 | 高邮市 | 十里芳华1#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3502 | 高邮市 | 开元世家4#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3503 | 高邮市 | 莱茵东郡3#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3504 | 高邮市 | 莱茵东郡3#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3505 | 高邮市 | 莱茵东郡4#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3506 | 高邮市 | 新河南路5#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3507 | 高邮市 | 嘉臣北海1#配电室2#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3508 | 高邮市 | 月塘小区1#配电室2#变（序号：2#）  | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3509 | 高邮市 | 文西线10#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3510 | 高邮市 | 文西线01#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3511 | 高邮市 | 文西线4#公变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3512 | 高邮市 | 月塘小区1#配电室1#变（序号：03#） | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3513 | 高邮市 | 月塘河边1#变（序号17）        | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                    |        |      |     |
|------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 3514 | 高邮市 | 文西线7#公变            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3515 | 高邮市 | 北门大街2#变（序号13#）     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3516 | 高邮市 | 文西线16#公变           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3517 | 高邮市 | 文西线12#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3518 | 高邮市 | 文西线14#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3519 | 高邮市 | 香格里拉1#箱变(21#)      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3520 | 高邮市 | 文西线15#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3521 | 高邮市 | 文西线9#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3522 | 高邮市 | 新河南路4#变（序号19）      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3523 | 高邮市 | 文西线东台巷1#公变（序号18#）  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3524 | 高邮市 | 北门大街1#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3525 | 高邮市 | 文西线20#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3526 | 高邮市 | 文西线6#公变            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3527 | 高邮市 | 文西线8#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3528 | 高邮市 | 高邮镇集镇03#变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3529 | 高邮市 | 龙源2#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3530 | 高邮市 | 龙源1#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3531 | 高邮市 | 龙源3#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3532 | 高邮市 | 龙源1#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3533 | 高邮市 | 龙源2#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3534 | 高邮市 | 龙源3#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3535 | 高邮市 | 高邮镇集镇02#变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3536 | 高邮市 | 龙泽苑小区1#变电所3#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3537 | 高邮市 | 龙泽苑小区1#变电所1#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3538 | 高邮市 | 高邮镇集镇24#变          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3539 | 高邮市 | 高邮镇书香苑02#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3540 | 高邮市 | 高邮镇集镇26#变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3541 | 高邮市 | 鸿安佳园2#变电所3#变（序号07） | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3542 | 高邮市 | 鸿安佳园2#变电所1#变（序号05） | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3543 | 高邮市 | 鸿安佳园1#变电所3#变（序号03） | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3544 | 高邮市 | 鸿安佳园1#变电所1#变（序号01） | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3545 | 高邮市 | 高邮镇集镇16#变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3546 | 高邮市 | 10KV武镇线碧玉名居4#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |

|      |     |                     |        |      |     |
|------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 3547 | 高邮市 | 10KV武镇线碧玉名居1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3548 | 高邮市 | 高邮镇集镇20#变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3549 | 高邮市 | 市府线北海路3#公变（序号：09#）  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3550 | 高邮市 | 北海三村5#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3551 | 高邮市 | 商品街3#变（序号12）        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3552 | 高邮市 | 北海三村6#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3553 | 高邮市 | 市府线03#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3554 | 高邮市 | 商品街4#变（序号13）        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3555 | 高邮市 | 市府线01#公变            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3556 | 高邮市 | 商品街2#变（序号11）        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3557 | 高邮市 | 市府线02#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3558 | 高邮市 | 医保局1#变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3559 | 高邮市 | 市府线08#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3560 | 高邮市 | 商品街1#变(序号10)        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3561 | 高邮市 | 市府线北海新村北1#公变(序号:14) | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3562 | 高邮市 | 市府线北海新村南1#公变(序号:15) | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3563 | 高邮市 | 北海三村3#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3564 | 高邮市 | 北海三村4#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3565 | 高邮市 | 高邮镇同心路01#变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3566 | 高邮市 | 清水苑1#变电所02#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3567 | 高邮市 | 金路缘1#箱变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3568 | 高邮市 | 文秦线11#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3569 | 高邮市 | 文秦线澄河4#公变（序号：15#）   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3570 | 高邮市 | 科学器材综合楼1#箱变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3571 | 高邮市 | 文秦线9#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3572 | 高邮市 | 紫金花苑1#配电室1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3573 | 高邮市 | 秦邮路5#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3574 | 高邮市 | 文秦线3#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3575 | 高邮市 | 文秦线1#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3576 | 高邮市 | 文秦线4#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3577 | 高邮市 | 紫金花苑1#配电室3#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3578 | 高邮市 | 新上海花园2#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3579 | 高邮市 | 新上海花园1#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |

|      |     |                    |        |      |     |
|------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 3580 | 高邮市 | 文秦线2#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3581 | 高邮市 | 高邮镇丁庄园03#变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3582 | 高邮市 | 高邮镇丁庄村02#变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3583 | 高邮市 | 高邮镇创业园04#变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3584 | 高邮市 | 高邮镇丁庄村04#变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 3585 | 高邮市 | 琵琶线瑞和2#变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3586 | 高邮市 | 琵琶线瑞和2#变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3587 | 高邮市 | 琵琶仓库公变             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3588 | 高邮市 | 琵琶线康乐园1#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3589 | 高邮市 | 3514文游花园5#箱变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3590 | 高邮市 | 10KV琵琶117线文游南路6#公变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3591 | 高邮市 | 10KV琵琶117线文游南路5#公变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3592 | 高邮市 | 琵琶塔沿2#箱变           | 交流10kV | 160  | 128 |
| 3593 | 高邮市 | 琵琶线瑞和1#变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3594 | 高邮市 | 3514文游花园4#箱变       | 交流10kV | 160  | 128 |
| 3595 | 高邮市 | 琵琶线D区2#箱变(6#)      | 交流10kV | 250  | 200 |
| 3596 | 高邮市 | 塔沿路1#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3597 | 高邮市 | 3514文游花园3#箱变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3598 | 高邮市 | 3514琵琶线1#公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3599 | 高邮市 | 琵琶线瑞和1#变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3600 | 高邮市 | 3514文游花园2#箱变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3601 | 高邮市 | 3514文游花园6#箱变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3602 | 高邮市 | 3514琵琶线2#公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3603 | 高邮市 | 3514文游花园1#箱变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3604 | 高邮市 | 景湖豪庭6#箱变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3605 | 高邮市 | 帝景龙庭4#箱变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3606 | 高邮市 | 景湖豪庭5#箱变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3607 | 高邮市 | 景湖豪庭4#箱变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3608 | 高邮市 | 景湖豪庭2#箱变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3609 | 高邮市 | 富城汇贤居3#箱变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3610 | 高邮市 | 帝景龙庭8#箱变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3611 | 高邮市 | 富城汇贤居2#箱变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3612 | 高邮市 | 帝景龙庭2#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |

|      |     |                     |        |      |     |
|------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 3613 | 高邮市 | 帝景龙庭5#箱变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3614 | 高邮市 | 帝景龙庭3#箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3615 | 高邮市 | 帝景龙庭7#箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3616 | 高邮市 | 帝景龙庭6#箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3617 | 高邮市 | 景湖豪庭1#箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3618 | 高邮市 | 富城汇贤居1#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3619 | 高邮市 | 帝景龙庭1#箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3620 | 高邮市 | 加洲锦苑1#配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3621 | 高邮市 | 加洲锦苑2#配电室4#变（2#）    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3622 | 高邮市 | 银河湾1#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3623 | 高邮市 | 加洲锦苑2#配电室2#变（1#）    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3624 | 高邮市 | 银河湾2#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3625 | 高邮市 | 银河湾1#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3626 | 高邮市 | 银河湾2#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3627 | 高邮市 | 水岸豪庭1#配电室1#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3628 | 高邮市 | 水岸豪庭1#配电室3#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3629 | 高邮市 | 加洲锦苑1#配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3630 | 高邮市 | 熙锦园2#配电室5#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3631 | 高邮市 | 熙锦园2#配电室7#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3632 | 高邮市 | 尚文苑3#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3633 | 高邮市 | 熙锦园1#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3634 | 高邮市 | 尚文苑4#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3635 | 高邮市 | 尚文苑4#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3636 | 高邮市 | 熙锦园1#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3637 | 高邮市 | 尚文苑3#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3638 | 高邮市 | 尚文苑1#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3639 | 高邮市 | 尚文苑1#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3640 | 高邮市 | 尚文苑2#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3641 | 高邮市 | 尚文苑2#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3642 | 高邮市 | 御花园小区1#变电所4#变(序号04) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3643 | 高邮市 | 御花园小区1#变电所1#变(序号01) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3644 | 高邮市 | 御花园小区1#变电所3#变(序号03) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3645 | 高邮市 | 御花园小区3#变电所4#变(序号12) | 交流10kV | 1000 | 800 |

|      |     |                     |        |      |     |
|------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 3646 | 高邮市 | 御花园小区2#变电所2#变(序号06) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3647 | 高邮市 | 御花园小区2#变电所3#变(序号07) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3648 | 高邮市 | 御花园小区1#变电所2#变(序号02) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3649 | 高邮市 | 御花园小区3#变电所3#变(序号11) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3650 | 高邮市 | 御花园小区3#变电所2#变(序号10) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3651 | 高邮市 | 御花园小区2#变电所1#变(序号05) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3652 | 高邮市 | 御花园小区3#变电所1#变(序号09) | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3653 | 高邮市 | 琵琶线D区6#箱变(5#)       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3654 | 高邮市 | 琵琶线D区7#箱变(6#)       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3655 | 高邮市 | 琵琶线D区3#箱变(2#)       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3656 | 高邮市 | 琵琶线D区5#箱变(4#)       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3657 | 高邮市 | 琵琶线瑞和阳光城D区4#箱变(3#)  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3658 | 高邮市 | 琵琶线瑞和阳光城D区1#箱变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3659 | 高邮市 | 瑞和C区4#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3660 | 高邮市 | 瑞和C区3#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3661 | 高邮市 | 瑞和C区2#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3662 | 高邮市 | 瑞和C区1#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3663 | 高邮市 | 琵琶线瑞和D区10#箱变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3664 | 高邮市 | 琵琶线瑞和D区11#箱变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3665 | 高邮市 | 琵琶线瑞和D区8#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3666 | 高邮市 | 琵琶线瑞和D区9#箱变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3667 | 高邮市 | 瑞和C区5#变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3668 | 高邮市 | 邮驿花苑3#变(序号29#)      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3669 | 高邮市 | 闸北路1#公变(序号:2)       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3670 | 高邮市 | 邮驿花苑4#变(序号30)       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3671 | 高邮市 | 文馨苑1#变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3672 | 高邮市 | 文馨苑2#变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3673 | 高邮市 | 3514清园线23#公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3674 | 高邮市 | 10kv清园118线孟城驿2#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3675 | 高邮市 | 文曲苑配电房1#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3676 | 高邮市 | 3514清园线13#公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3677 | 高邮市 | 孟城驿1#公变(序号:5)       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3678 | 高邮市 | 学士园2#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |



|      |     |                   |        |      |     |
|------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 3679 | 高邮市 | 学士园1#配电室3#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3680 | 高邮市 | 学士园1#配电室1#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3681 | 高邮市 | 3514清园线19#公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3682 | 高邮市 | 3514清园线24#公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3683 | 高邮市 | 3514清园线22#公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3684 | 高邮市 | 3514清园线21#公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3685 | 高邮市 | 3514清园线20#公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3686 | 高邮市 | 3514清园线18#公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3687 | 高邮市 | 清华园二期2#变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3688 | 高邮市 | 新华西路2#公变(序号:3)    | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3689 | 高邮市 | 南门大街1#公变(序号:4)    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3690 | 高邮市 | 闸北路2#公变(序号:32)    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3691 | 高邮市 | 3514清园线16#公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3692 | 高邮市 | 3514清园线15#公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3693 | 高邮市 | 邮驿花苑2#变(序号28#)    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3694 | 高邮市 | 3514清园线14#公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3695 | 高邮市 | 新庄小区1#公变(序号:10)   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3696 | 高邮市 | 邮驿花苑1#变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3697 | 高邮市 | 泰山线10#公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3698 | 高邮市 | 泰山线8#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3699 | 高邮市 | 泰山线28#公变          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3700 | 高邮市 | 泰山线6#公变           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3701 | 高邮市 | 泰山线5#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3702 | 高邮市 | 泰山线20#公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3703 | 高邮市 | 泰山线11#公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3704 | 高邮市 | 建新房产1#箱变(泰山线45#变) | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3705 | 高邮市 | 文游池1#公变(序号:56)    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3706 | 高邮市 | 都市铭居4#箱变          | 交流10kV | 160  | 128 |
| 3707 | 高邮市 | 都市铭居配电室1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3708 | 高邮市 | 泰山线34#公变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 3709 | 高邮市 | 都市铭居配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3710 | 高邮市 | 高沙园二组1#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3711 | 高邮市 | 文鑫商务楼1#箱变         | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |              |        |      |     |
|------|-----|--------------|--------|------|-----|
| 3712 | 高邮市 | 张庄小区配电室3#变   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 3713 | 高邮市 | 泰山线36#公变     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3714 | 高邮市 | 泰山线32#公变     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3715 | 高邮市 | 景湖豪庭3#箱变     | 交流10kV | 160  | 128 |
| 3716 | 高邮市 | 泓泰悦府1#配电室2#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3717 | 高邮市 | 泓泰悦府1#配电室1#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3718 | 高邮市 | 泰山线42#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3719 | 高邮市 | 金庄1#箱变（序号14） | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3720 | 高邮市 | 泰山线27#公变     | 交流10kV | 80   | 64  |
| 3721 | 高邮市 | 泰山线21#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3722 | 高邮市 | 泰山线2#公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3723 | 高邮市 | 泰山线23#公变     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 3724 | 高邮市 | 泰山线49#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3725 | 高邮市 | 泰山线30#公变     | 交流10kV | 250  | 200 |
| 3726 | 高邮市 | 泰山线19#公变     | 交流10kV | 80   | 64  |
| 3727 | 高邮市 | 泰山线29#公变     | 交流10kV | 250  | 200 |
| 3728 | 高邮市 | 泰山线9#公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3729 | 高邮市 | 泰山线1#公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3730 | 高邮市 | 周庄3#公变（序号57） | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3731 | 高邮市 | 泰山线7#公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3732 | 高邮市 | 永兴4#配电室1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3733 | 高邮市 | 永胜1#配电室2#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3734 | 高邮市 | 永兴2#配电室1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3735 | 高邮市 | 永兴1#配电室1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3736 | 高邮市 | 永兴2#配电室3#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3737 | 高邮市 | 永兴3#配电室1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3738 | 高邮市 | 永兴4#配电室3#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3739 | 高邮市 | 万科2#配电室1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3740 | 高邮市 | 保华4#配电室3#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3741 | 高邮市 | 君庭雅苑1#配电室3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3742 | 高邮市 | 云台嘉园4#配电室1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3743 | 高邮市 | 保华4#配电室1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3744 | 高邮市 | 君庭雅苑2#开关站1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |

|      |     |                     |        |     |     |
|------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 3745 | 高邮市 | 云台嘉园1#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3746 | 高邮市 | 君庭雅苑2#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3747 | 高邮市 | 万科1#配电室3#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3748 | 高邮市 | 云台嘉园4#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3749 | 高邮市 | 君庭雅苑1#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3750 | 高邮市 | 万科3#配电室3#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3751 | 高邮市 | 君庭雅苑2#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3752 | 高邮市 | 万科3#配电室1#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3753 | 高邮市 | 万科4#配电室1#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3754 | 高邮市 | 万科4#配电室3#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3755 | 高邮市 | 万科1#配电室1#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3756 | 高邮市 | 云台嘉园2#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3757 | 高邮市 | 云台嘉园2#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3758 | 高邮市 | 君庭雅苑3#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3759 | 高邮市 | 云台嘉园1#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3760 | 高邮市 | 君庭雅苑3#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3761 | 高邮市 | 万科2#配电室3#变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3762 | 高邮市 | 文珠线8#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3763 | 高邮市 | 文珠线珠湖三村1#公变（序号09）   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3764 | 高邮市 | 文珠15#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3765 | 高邮市 | 文珠18#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3766 | 高邮市 | 国雄箱变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3767 | 高邮市 | 文珠线10#公变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3768 | 高邮市 | 文珠线6#变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3769 | 高邮市 | 润丰苑1#配电室1#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 3770 | 高邮市 | 文珠线19#公变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3771 | 高邮市 | 文珠16#箱变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3772 | 高邮市 | 草巷箱变                | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3773 | 高邮市 | 文珠线珠湖三村2#变（序号04）    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3774 | 高邮市 | 文珠线1#公变             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3775 | 高邮市 | 文珠线水泵厂宿舍1#（序号13#公变） | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3776 | 高邮市 | 文珠线水上新村1#公变（序号：5#）  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3777 | 高邮市 | 文珠线7#公变             | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |             |        |      |     |
|------|-----|-------------|--------|------|-----|
| 3778 | 高邮市 | 人民花苑配电室1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3779 | 高邮市 | 润丰苑1#配电室3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3780 | 高邮市 | 文游雅苑2#箱变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3781 | 高邮市 | 文游南路路东2#变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3782 | 高邮市 | 烟雨路2#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3783 | 高邮市 | 文游南路路东3#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3784 | 高邮市 | 文游南路路东5#变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3785 | 高邮市 | 烟雨路1#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3786 | 高邮市 | 农林1#变       | 交流10kV | 160  | 128 |
| 3787 | 高邮市 | 宋庄路1#配变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3788 | 高邮市 | 烟雨路5#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3789 | 高邮市 | 烟雨小区2#公变    | 交流10kV | 250  | 200 |
| 3790 | 高邮市 | 烟雨小区1#公变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3791 | 高邮市 | 宋庄菜场公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3792 | 高邮市 | 烟雨路4#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3793 | 高邮市 | 万金东路3#公变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3794 | 高邮市 | 文游雅苑1#箱变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3795 | 高邮市 | 宋庄1#箱变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 3796 | 高邮市 | 宝塔浴室1#公变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3797 | 高邮市 | 烟雨路3#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3798 | 高邮市 | 文游南路路东4#变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3799 | 高邮市 | 蝶园路9#（34#）  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3800 | 高邮市 | 蝶园路8#（35#）  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3801 | 高邮市 | 学士园2#配电室2#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3802 | 高邮市 | 学士园1#配电室2#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3803 | 高邮市 | 武蝶线5#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3804 | 高邮市 | 武蝶线4#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3805 | 高邮市 | 武蝶线3#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3806 | 高邮市 | 武蝶线2#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3807 | 高邮市 | 武蝶线6#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 3808 | 高邮市 | 学士园1#配电室4#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 3809 | 高邮市 | 文曲苑配电房2#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 3810 | 高邮市 | 武蝶线18#公变    | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                    |        |     |     |
|------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 3811 | 高邮市 | 武蝶线32#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3812 | 高邮市 | 武蝶线7#公变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3813 | 高邮市 | 武蝶线19#公变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3814 | 高邮市 | 武蝶线24#公变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3815 | 高邮市 | 武蝶线22#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3816 | 高邮市 | 新华园1#公变（序号：36#）    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3817 | 高邮市 | 武蝶线20#公变002        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3818 | 高邮市 | 军斤巷2#公变（序号：29#）    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3819 | 高邮市 | 南海线15#变            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3820 | 高邮市 | 南海线政府宿舍30#变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3821 | 高邮市 | 南海线泰西组2#公变（序号36）   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 3822 | 高邮市 | 南海线13#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3823 | 高邮市 | 阳光家园小区1#公变（序号42）   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3824 | 高邮市 | 南海线南海中学02#变（序号42#） | 交流10kV | 315 | 252 |
| 3825 | 高邮市 | 3514南海线29#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3826 | 高邮市 | 南海线5#变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3827 | 高邮市 | 南海线2#变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3828 | 高邮市 | 净土寺1#（38#）         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3829 | 高邮市 | 南海线3#变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3830 | 高邮市 | 南海线24#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3831 | 高邮市 | 南海线南海五区5号公变（序号：41） | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3832 | 高邮市 | 3514南海线27#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3833 | 高邮市 | 南海线33#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3834 | 高邮市 | 南海线25#公变1主变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3835 | 高邮市 | 南海线花苑2#变（序号35#变）   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3836 | 高邮市 | 南海线28#公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3837 | 高邮市 | 水木清华1#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3838 | 高邮市 | 南海线8#公变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3839 | 高邮市 | 南海线14#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3840 | 高邮市 | 南海线20#变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 3841 | 高邮市 | 南海线7#变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3842 | 高邮市 | 3514南海线22#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 3843 | 高邮市 | 南海线4#变             | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 3844 | 高邮市 | 南海线19#变      | 交流10kV | 400 | 320     |
| 3845 | 高邮市 | 南海线17#变      | 交流10kV | 400 | 320     |
| 3846 | 高邮市 | 南海线16#变      | 交流10kV | 400 | 320     |
| 3847 | 高邮市 | 南海线21#公变     | 交流10kV | 400 | 320     |
| 3848 | 高邮市 | 高邮镇大桥村09#变   | 交流10kV | 400 | 320     |
| 3849 | 高邮市 | 高邮镇闸西02#变    | 交流10kV | 200 | 160     |
| 3850 | 高邮市 | 高邮镇闸西01#变    | 交流10kV | 200 | 160     |
| 3851 | 高邮市 | 高邮镇石工头02#变   | 交流10kV | 200 | 160     |
| 3852 | 高邮市 | 高邮镇运西路灯02#变  | 交流10kV | 80  | 64      |
| 3853 | 高邮市 | 高邮镇运西路灯01#变  | 交流10kV | 80  | 64      |
| 3854 | 高邮市 | 高邮镇石工头01#变   | 交流10kV | 200 | 160     |
| 3855 | 高邮市 | 枫景华府配电室3#变   | 交流10kV | 800 | 640     |
| 3856 | 高邮市 | 汤庄镇北屏集中区01#变 | 交流10kV | 400 | 314.083 |
| 3857 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 313.125 |
| 3858 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇22#变  | 交流10kV | 400 | 312.5   |
| 3859 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 312.333 |
| 3860 | 高邮市 | 三垛镇武宁村09#变   | 交流10kV | 400 | 311.389 |
| 3861 | 高邮市 | 三垛镇司徒养殖场01#变 | 交流10kV | 400 | 310.167 |
| 3862 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 308.667 |
| 3863 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村09#变   | 交流10kV | 400 | 306.333 |
| 3864 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇42#变  | 交流10kV | 400 | 306     |
| 3865 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇50#变  | 交流10kV | 400 | 305.083 |
| 3866 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇16#变  | 交流10kV | 400 | 305.083 |
| 3867 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 305     |
| 3868 | 高邮市 | 临泽镇小葛村07#变   | 交流10kV | 400 | 304.944 |
| 3869 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村02#变 | 交流10kV | 400 | 304.861 |
| 3870 | 高邮市 | 三垛镇港河村20#变   | 交流10kV | 400 | 304.389 |
| 3871 | 高邮市 | 周山镇龙胜村04#变   | 交流10kV | 400 | 304.028 |
| 3872 | 高邮市 | 周山镇龙胜村07#变   | 交流10kV | 400 | 304.028 |
| 3873 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 303.333 |
| 3874 | 高邮市 | 临泽镇金桥村04#变   | 交流10kV | 400 | 302.292 |
| 3875 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村05#变   | 交流10kV | 400 | 302.278 |
| 3876 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇31#变  | 交流10kV | 400 | 301.667 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 3877 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 301.333 |
| 3878 | 高邮市 | 临泽镇西安村03#变   | 交流10kV | 400 | 301.281 |
| 3879 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 300.444 |
| 3880 | 高邮市 | 三垛镇柳南村21#变   | 交流10kV | 400 | 300.417 |
| 3881 | 高邮市 | 临泽镇合心村01#变   | 交流10kV | 400 | 300.389 |
| 3882 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇51#变  | 交流10kV | 400 | 300.347 |
| 3883 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村02#变   | 交流10kV | 400 | 300.125 |
| 3884 | 高邮市 | 临泽镇小葛村03#变   | 交流10kV | 400 | 299.396 |
| 3885 | 高邮市 | 送桥镇孙巷村26#变   | 交流10kV | 400 | 299.333 |
| 3886 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇45#变  | 交流10kV | 400 | 299.167 |
| 3887 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村05#变 | 交流10kV | 400 | 298.896 |
| 3888 | 高邮市 | 周山镇联合村15#变   | 交流10kV | 400 | 298.542 |
| 3889 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村15#变 | 交流10kV | 400 | 298.403 |
| 3890 | 高邮市 | 汤庄镇余富村08#变   | 交流10kV | 400 | 298.389 |
| 3891 | 高邮市 | 临泽镇西河村07#变   | 交流10kV | 400 | 297.903 |
| 3892 | 高邮市 | 临泽镇川东村05#变   | 交流10kV | 400 | 297.667 |
| 3893 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村32#变   | 交流10kV | 400 | 296.958 |
| 3894 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村22#变   | 交流10kV | 400 | 296.292 |
| 3895 | 高邮市 | 卸甲镇益平村11#变   | 交流10kV | 400 | 296.042 |
| 3896 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇13#变  | 交流10kV | 400 | 295.972 |
| 3897 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 295.833 |
| 3898 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村22#变   | 交流10kV | 400 | 295.556 |
| 3899 | 高邮市 | 周山镇龙胜村11#变   | 交流10kV | 400 | 295.417 |
| 3900 | 高邮市 | 临泽镇金桥村10#变   | 交流10kV | 400 | 295.278 |
| 3901 | 高邮市 | 三垛镇柳南村18#变   | 交流10kV | 400 | 294.958 |
| 3902 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 294.083 |
| 3903 | 高邮市 | 临泽镇东沟村22#变   | 交流10kV | 400 | 294.056 |
| 3904 | 高邮市 | 临泽镇西安村18#变   | 交流10kV | 400 | 294.056 |
| 3905 | 高邮市 | 汤庄镇沙埝集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 293.917 |
| 3906 | 高邮市 | 临泽镇临东村01#变   | 交流10kV | 400 | 291.667 |
| 3907 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村12#变   | 交流10kV | 400 | 290.75  |
| 3908 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 289.49  |
| 3909 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 288.958 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 3910 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬路03#变   | 交流10kV | 400 | 288.542 |
| 3911 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村02#变   | 交流10kV | 400 | 288.333 |
| 3912 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇48#变  | 交流10kV | 400 | 288.125 |
| 3913 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村01#变   | 交流10kV | 400 | 287.722 |
| 3914 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇58#变  | 交流10kV | 400 | 285.5   |
| 3915 | 高邮市 | 临泽镇董潭村20#变   | 交流10kV | 400 | 285.391 |
| 3916 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 284.099 |
| 3917 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村22#变 | 交流10kV | 400 | 283.611 |
| 3918 | 高邮市 | 周山镇龙胜村13#变   | 交流10kV | 400 | 283.417 |
| 3919 | 高邮市 | 汤庄镇余富村18#变   | 交流10kV | 400 | 282.333 |
| 3920 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 281.542 |
| 3921 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 281.5   |
| 3922 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村03#变 | 交流10kV | 400 | 279     |
| 3923 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇30#变  | 交流10kV | 400 | 278.833 |
| 3924 | 高邮市 | 临泽镇西河村11#变   | 交流10kV | 400 | 278.056 |
| 3925 | 高邮市 | 临泽镇西河村09#变   | 交流10kV | 400 | 277.667 |
| 3926 | 高邮市 | 临泽镇董潭村21#变   | 交流10kV | 400 | 277.049 |
| 3927 | 高邮市 | 临泽镇金桥村02#变   | 交流10kV | 400 | 276.667 |
| 3928 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村28#变   | 交流10kV | 400 | 276.444 |
| 3929 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇44#变  | 交流10kV | 400 | 275.944 |
| 3930 | 高邮市 | 临泽镇川东村08#变   | 交流10kV | 400 | 275.938 |
| 3931 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村07#变 | 交流10kV | 400 | 275.875 |
| 3932 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村07#变   | 交流10kV | 400 | 275.103 |
| 3933 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村41#变   | 交流10kV | 400 | 274.333 |
| 3934 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇29#变  | 交流10kV | 315 | 274.278 |
| 3935 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村08#变   | 交流10kV | 400 | 274.056 |
| 3936 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村02#变 | 交流10kV | 400 | 273.917 |
| 3937 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 273.889 |
| 3938 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村21#变   | 交流10kV | 400 | 273.697 |
| 3939 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村01#变 | 交流10kV | 400 | 273.611 |
| 3940 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇29#变  | 交流10kV | 400 | 273.583 |
| 3941 | 高邮市 | 临泽镇法青村06#变   | 交流10kV | 400 | 273.111 |
| 3942 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇16#变  | 交流10kV | 400 | 272.333 |



|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 3943 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇49#变  | 交流10kV | 400 | 271.333 |
| 3944 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 270.417 |
| 3945 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇22#变  | 交流10kV | 400 | 270.083 |
| 3946 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村06#变   | 交流10kV | 400 | 270.031 |
| 3947 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 269.583 |
| 3948 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 266.667 |
| 3949 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村24#变 | 交流10kV | 400 | 266.444 |
| 3950 | 高邮市 | 三垛镇柳南村03#变   | 交流10kV | 400 | 266.167 |
| 3951 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 263.611 |
| 3952 | 高邮市 | 三垛镇柳南村11#变   | 交流10kV | 400 | 263.222 |
| 3953 | 高邮市 | 龙虬镇凤凰路01#变   | 交流10kV | 400 | 261.389 |
| 3954 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村23#变 | 交流10kV | 400 | 259.833 |
| 3955 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村26#变   | 交流10kV | 400 | 259.75  |
| 3956 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇19#变  | 交流10kV | 400 | 258.5   |
| 3957 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 258.25  |
| 3958 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村07#变 | 交流10kV | 400 | 257.5   |
| 3959 | 高邮市 | 临泽镇金桥村15#变   | 交流10kV | 400 | 255.667 |
| 3960 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村08#变 | 交流10kV | 400 | 254.812 |
| 3961 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村09#变   | 交流10kV | 400 | 251.778 |
| 3962 | 高邮市 | 三垛镇柳南村05#变   | 交流10kV | 400 | 250.292 |
| 3963 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村25#变 | 交流10kV | 400 | 249.733 |
| 3964 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村07#变   | 交流10kV | 400 | 248     |
| 3965 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇17#变  | 交流10kV | 400 | 247.75  |
| 3966 | 高邮市 | 汤庄镇余富村04#变   | 交流10kV | 400 | 243.292 |
| 3967 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 242.917 |
| 3968 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇02#变  | 交流10kV | 315 | 241.583 |
| 3969 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇04#变  | 交流10kV | 315 | 241.083 |
| 3970 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村23#变 | 交流10kV | 315 | 232.833 |
| 3971 | 高邮市 | 临泽镇西安村17#变   | 交流10kV | 400 | 227.778 |
| 3972 | 高邮市 | 三垛镇武宁村01#变   | 交流10kV | 315 | 226.611 |
| 3973 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇01#变  | 交流10kV | 315 | 226.583 |
| 3974 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村25#变 | 交流10kV | 400 | 213.167 |
| 3975 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇05#变  | 交流10kV | 315 | 210.833 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 3976 | 高邮市 | 三垛镇港河村14#变   | 交流10kV | 400 | 205.5   |
| 3977 | 高邮市 | 临泽镇董潭村06#变   | 交流10kV | 400 | 202.167 |
| 3978 | 高邮市 | 三垛镇港河村06#变   | 交流10kV | 400 | 196.917 |
| 3979 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村06#变 | 交流10kV | 400 | 196.854 |
| 3980 | 高邮市 | 龙虬镇红马村10#变   | 交流10kV | 400 | 188.063 |
| 3981 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇49#变  | 交流10kV | 400 | 187.11  |
| 3982 | 高邮市 | 临泽镇东沟村29#变   | 交流10kV | 315 | 179.889 |
| 3983 | 高邮市 | 临泽镇西河村10#变   | 交流10kV | 315 | 176.556 |
| 3984 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇02#变  | 交流10kV | 315 | 175.958 |
| 3985 | 高邮市 | 临泽镇临东村10#变   | 交流10kV | 250 | 172.333 |
| 3986 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村06#变 | 交流10kV | 315 | 163.444 |
| 3987 | 高邮市 | 汤庄镇余富村02#变   | 交流10kV | 315 | 162.875 |
| 3988 | 高邮市 | 汤庄镇余富村21#变   | 交流10kV | 400 | 161.285 |
| 3989 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村31#变 | 交流10kV | 200 | 151.875 |
| 3990 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇18#变  | 交流10kV | 200 | 149.611 |
| 3991 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村24#变 | 交流10kV | 200 | 149.417 |
| 3992 | 高邮市 | 汤庄镇沙埝村10#变   | 交流10kV | 200 | 149.25  |
| 3993 | 高邮市 | 临泽镇合心村19#变   | 交流10kV | 200 | 148.944 |
| 3994 | 高邮市 | 临泽镇法青村21#变   | 交流10kV | 200 | 148.667 |
| 3995 | 高邮市 | 临泽镇法青村14#变   | 交流10kV | 200 | 147.222 |
| 3996 | 高邮市 | 临泽镇金桥村07#变   | 交流10kV | 200 | 146.583 |
| 3997 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村17#变   | 交流10kV | 200 | 146.083 |
| 3998 | 高邮市 | 临泽镇临东村13#变   | 交流10kV | 200 | 146     |
| 3999 | 高邮市 | 临泽镇川东村17#变   | 交流10kV | 200 | 145.833 |
| 4000 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村07#变   | 交流10kV | 200 | 145.667 |
| 4001 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村07#变   | 交流10kV | 200 | 145.583 |
| 4002 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村08#变   | 交流10kV | 200 | 145     |
| 4003 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村16#变   | 交流10kV | 200 | 145     |
| 4004 | 高邮市 | 临泽镇金桥村05#变   | 交流10kV | 200 | 144.833 |
| 4005 | 高邮市 | 临泽镇中华村01#变   | 交流10kV | 200 | 144.778 |
| 4006 | 高邮市 | 临泽镇西河村03#变   | 交流10kV | 200 | 144.514 |
| 4007 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村04#变   | 交流10kV | 200 | 144.417 |
| 4008 | 高邮市 | 临泽镇董潭村13#变   | 交流10kV | 200 | 144     |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 4009 | 高邮市 | 临泽镇中华村06#变   | 交流10kV | 200 | 143     |
| 4010 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村05#变 | 交流10kV | 200 | 142.646 |
| 4011 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村21#变 | 交流10kV | 200 | 142.153 |
| 4012 | 高邮市 | 送桥镇郭集园区01#变  | 交流10kV | 400 | 142.083 |
| 4013 | 高邮市 | 临泽镇临东村03#变   | 交流10kV | 200 | 142.028 |
| 4014 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村13#变   | 交流10kV | 200 | 141.875 |
| 4015 | 高邮市 | 周山镇龙胜村09#变   | 交流10kV | 200 | 141.139 |
| 4016 | 高邮市 | 龙虬镇红马村19#变   | 交流10kV | 200 | 140.764 |
| 4017 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村13#变   | 交流10kV | 200 | 140.74  |
| 4018 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村12#变 | 交流10kV | 200 | 140.604 |
| 4019 | 高邮市 | 临泽镇川东村12#变   | 交流10kV | 200 | 140     |
| 4020 | 高邮市 | 临泽镇居委会01#变   | 交流10kV | 200 | 139.875 |
| 4021 | 高邮市 | 周山镇龙胜村14#变   | 交流10kV | 200 | 139.75  |
| 4022 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村12#变   | 交流10kV | 200 | 139.722 |
| 4023 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村30#变   | 交流10kV | 200 | 139.708 |
| 4024 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村09#变 | 交流10kV | 200 | 139.5   |
| 4025 | 高邮市 | 临泽镇董潭村26#变   | 交流10kV | 200 | 139.056 |
| 4026 | 高邮市 | 临泽镇川东村14#变   | 交流10kV | 200 | 138.917 |
| 4027 | 高邮市 | 临泽镇金桥村09#变   | 交流10kV | 200 | 138.778 |
| 4028 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村05#变   | 交流10kV | 200 | 138.25  |
| 4029 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村11#变 | 交流10kV | 200 | 138.167 |
| 4030 | 高邮市 | 临泽镇川东村01#变   | 交流10kV | 200 | 138.083 |
| 4031 | 高邮市 | 临泽镇小葛村05#变   | 交流10kV | 200 | 137.5   |
| 4032 | 高邮市 | 临泽镇董潭村23#变   | 交流10kV | 200 | 137.222 |
| 4033 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村17#变 | 交流10kV | 200 | 137.083 |
| 4034 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村08#变   | 交流10kV | 200 | 137.021 |
| 4035 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村06#变   | 交流10kV | 200 | 136.944 |
| 4036 | 高邮市 | 临泽镇合心村20#变   | 交流10kV | 200 | 136.889 |
| 4037 | 高邮市 | 临泽镇法青村13#变   | 交流10kV | 200 | 136.708 |
| 4038 | 高邮市 | 周山镇龙胜村29#变   | 交流10kV | 200 | 136     |
| 4039 | 高邮市 | 临泽镇董潭村09#变   | 交流10kV | 200 | 135.917 |
| 4040 | 高邮市 | 三垛镇柳南村12#变   | 交流10kV | 200 | 135.833 |
| 4041 | 高邮市 | 临泽镇董潭村24#变   | 交流10kV | 200 | 135.722 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 4042 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村34#变   | 交流10kV | 200 | 135.722 |
| 4043 | 高邮市 | 临泽镇西河村08#变   | 交流10kV | 200 | 135.556 |
| 4044 | 高邮市 | 临泽镇中华村12#变   | 交流10kV | 200 | 135.278 |
| 4045 | 高邮市 | 临泽镇中华村11#变   | 交流10kV | 200 | 135.139 |
| 4046 | 高邮市 | 临泽镇西河村18#变   | 交流10kV | 200 | 135.111 |
| 4047 | 高邮市 | 临泽镇小葛村17#变   | 交流10kV | 200 | 135.056 |
| 4048 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村12#变 | 交流10kV | 200 | 134.611 |
| 4049 | 高邮市 | 三垛镇港河村05#变   | 交流10kV | 200 | 134.542 |
| 4050 | 高邮市 | 临泽镇西安村15#变   | 交流10kV | 200 | 134.389 |
| 4051 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村02#变 | 交流10kV | 200 | 134.229 |
| 4052 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村01#变   | 交流10kV | 200 | 133.417 |
| 4053 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村20#变 | 交流10kV | 200 | 133.222 |
| 4054 | 高邮市 | 临泽镇董潭村30#变   | 交流10kV | 200 | 132.833 |
| 4055 | 高邮市 | 周山镇龙胜村26#变   | 交流10kV | 200 | 132.444 |
| 4056 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村11#变 | 交流10kV | 200 | 131.611 |
| 4057 | 高邮市 | 临泽镇临东村14#变   | 交流10kV | 200 | 131.167 |
| 4058 | 高邮市 | 临泽镇金桥村16#变   | 交流10kV | 200 | 130.583 |
| 4059 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村18#变 | 交流10kV | 200 | 130.542 |
| 4060 | 高邮市 | 临泽镇金桥村03#变   | 交流10kV | 200 | 130.458 |
| 4061 | 高邮市 | 临泽镇西安村07#变   | 交流10kV | 200 | 130.146 |
| 4062 | 高邮市 | 临泽镇中华村09#变   | 交流10kV | 200 | 129.417 |
| 4063 | 高邮市 | 临泽镇川东村10#变   | 交流10kV | 200 | 129.097 |
| 4064 | 高邮市 | 临泽镇临东村16#变   | 交流10kV | 200 | 128.833 |
| 4065 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村15#变   | 交流10kV | 200 | 128.667 |
| 4066 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村01#变   | 交流10kV | 200 | 128     |
| 4067 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村06#变   | 交流10kV | 200 | 127.444 |
| 4068 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村15#变   | 交流10kV | 200 | 127.042 |
| 4069 | 高邮市 | 临泽镇西河村15#变   | 交流10kV | 200 | 126.667 |
| 4070 | 高邮市 | 临泽镇临东村17#变   | 交流10kV | 200 | 126.556 |
| 4071 | 高邮市 | 临泽镇东沟村20#变   | 交流10kV | 200 | 126.215 |
| 4072 | 高邮市 | 临泽镇川东村18#变   | 交流10kV | 200 | 125.778 |
| 4073 | 高邮市 | 周山镇龙胜村25#变   | 交流10kV | 200 | 125.333 |
| 4074 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村09#变   | 交流10kV | 200 | 125.222 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 4075 | 高邮市 | 临泽镇金桥村08#变   | 交流10kV | 200 | 123.958 |
| 4076 | 高邮市 | 临泽镇西河村06#变   | 交流10kV | 200 | 123.76  |
| 4077 | 高邮市 | 临泽镇川东村24#变   | 交流10kV | 200 | 123.444 |
| 4078 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村15#变 | 交流10kV | 200 | 122.333 |
| 4079 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村15#变 | 交流10kV | 200 | 121.556 |
| 4080 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村09#变   | 交流10kV | 200 | 120.167 |
| 4081 | 高邮市 | 汤庄镇余富村09#变   | 交流10kV | 200 | 119.958 |
| 4082 | 高邮市 | 临泽镇法青村19#变   | 交流10kV | 200 | 119.667 |
| 4083 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村13#变   | 交流10kV | 200 | 118.778 |
| 4084 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村12#变   | 交流10kV | 200 | 117.792 |
| 4085 | 高邮市 | 临泽镇临西村01#变   | 交流10kV | 200 | 117.458 |
| 4086 | 高邮市 | 汤庄镇余富村28#变   | 交流10kV | 200 | 116.167 |
| 4087 | 高邮市 | 临泽镇金桥村01#变   | 交流10kV | 200 | 116.042 |
| 4088 | 高邮市 | 三垛镇港河村25#变   | 交流10kV | 200 | 115.972 |
| 4089 | 高邮市 | 龙虬镇红马村08#变   | 交流10kV | 200 | 115.583 |
| 4090 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村06#变   | 交流10kV | 200 | 114.667 |
| 4091 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村24#变 | 交流10kV | 200 | 114.167 |
| 4092 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村17#变 | 交流10kV | 200 | 113.625 |
| 4093 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村23#变 | 交流10kV | 200 | 113.389 |
| 4094 | 高邮市 | 临泽镇合心村13#变   | 交流10kV | 200 | 112.889 |
| 4095 | 高邮市 | 临泽镇中华村05#变   | 交流10kV | 160 | 111.278 |
| 4096 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村23#变 | 交流10kV | 200 | 110.222 |
| 4097 | 高邮市 | 临泽镇东沟村14#变   | 交流10kV | 160 | 109.542 |
| 4098 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村09#变 | 交流10kV | 200 | 107.417 |
| 4099 | 高邮市 | 临泽镇川东村03#变   | 交流10kV | 200 | 107.222 |
| 4100 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村22#变 | 交流10kV | 200 | 107.222 |
| 4101 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村05#变   | 交流10kV | 200 | 105.056 |
| 4102 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村18#变 | 交流10kV | 200 | 104.444 |
| 4103 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村10#变 | 交流10kV | 200 | 104.312 |
| 4104 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村08#变   | 交流10kV | 200 | 104.167 |
| 4105 | 高邮市 | 临泽镇西安村19#变   | 交流10kV | 200 | 103.667 |
| 4106 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村10#变   | 交流10kV | 200 | 103.611 |
| 4107 | 高邮市 | 周山镇长宁村04#变   | 交流10kV | 250 | 103.583 |

|      |     |              |        |     |         |
|------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 4108 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村20#变 | 交流10kV | 200 | 102.875 |
| 4109 | 高邮市 | 三垛镇武宁村16#变   | 交流10kV | 160 | 99.556  |
| 4110 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村22#变 | 交流10kV | 200 | 97.917  |
| 4111 | 高邮市 | 临泽镇董潭村05#变   | 交流10kV | 160 | 97      |
| 4112 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村01#变   | 交流10kV | 200 | 95.708  |
| 4113 | 高邮市 | 龙虬镇红马村13#变   | 交流10kV | 400 | 94.167  |
| 4114 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村28#变   | 交流10kV | 200 | 94.083  |
| 4115 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村09#变   | 交流10kV | 200 | 93.896  |
| 4116 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村23#变   | 交流10kV | 200 | 91.722  |
| 4117 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村04#变 | 交流10kV | 200 | 91.611  |
| 4118 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村25#变 | 交流10kV | 200 | 91.111  |
| 4119 | 高邮市 | 临泽镇董潭村14#变   | 交流10kV | 200 | 90.5    |
| 4120 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇44#变  | 交流10kV | 200 | 90.069  |
| 4121 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村05#变   | 交流10kV | 200 | 89.194  |
| 4122 | 高邮市 | 龙虬镇红马村17#变   | 交流10kV | 200 | 87.569  |
| 4123 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村05#变   | 交流10kV | 200 | 87.278  |
| 4124 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村16#变   | 交流10kV | 200 | 87.118  |
| 4125 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村19#变 | 交流10kV | 200 | 87.083  |
| 4126 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村05#变   | 交流10kV | 200 | 82.153  |
| 4127 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村04#变   | 交流10kV | 200 | 80.472  |
| 4128 | 高邮市 | 临泽镇川东村13#变   | 交流10kV | 200 | 79.75   |
| 4129 | 高邮市 | 临泽镇小葛村15#变   | 交流10kV | 200 | 79.5    |
| 4130 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村02#变   | 交流10kV | 160 | 79.25   |
| 4131 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村07#变   | 交流10kV | 200 | 78      |
| 4132 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村10#变   | 交流10kV | 200 | 75.222  |
| 4133 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村07#变 | 交流10kV | 200 | 74.556  |
| 4134 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村14#变 | 交流10kV | 200 | 73.333  |
| 4135 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村12#变   | 交流10kV | 200 | 72.667  |
| 4136 | 高邮市 | 临泽镇合心村04#变   | 交流10kV | 200 | 70.667  |
| 4137 | 高邮市 | 临泽镇合心村11#变   | 交流10kV | 200 | 69.083  |
| 4138 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇11#变  | 交流10kV | 160 | 63.917  |
| 4139 | 高邮市 | 临泽镇合心村02#变   | 交流10kV | 160 | 62.344  |
| 4140 | 高邮市 | 龙虬镇红马村07#变   | 交流10kV | 200 | 61.833  |

|      |     |              |        |     |        |
|------|-----|--------------|--------|-----|--------|
| 4141 | 高邮市 | 临泽镇东沟村19#变   | 交流10kV | 200 | 61.778 |
| 4142 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村03#变 | 交流10kV | 160 | 60.208 |
| 4143 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇16#变  | 交流10kV | 200 | 60.069 |
| 4144 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村04#变 | 交流10kV | 200 | 58.833 |
| 4145 | 高邮市 | 临泽镇临东村04#变   | 交流10kV | 200 | 57.833 |
| 4146 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村05#变 | 交流10kV | 200 | 55.188 |
| 4147 | 高邮市 | 临泽镇中华村03#变   | 交流10kV | 200 | 43.594 |
| 4148 | 高邮市 | 汤庄镇余富村05#变   | 交流10kV | 200 | 33.139 |
| 4149 | 高邮市 | 临泽镇小葛村08#变   | 交流10kV | 160 | 32.75  |
| 4150 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村03#变   | 交流10kV | 200 | 32.014 |
| 4151 | 高邮市 | 龙虬镇红马村06#变   | 交流10kV | 200 | 29.056 |
| 4152 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村01#变 | 交流10kV | 160 | 13.611 |
| 4153 | 高邮市 | 周山镇长宁村09#变   | 交流10kV | 100 | 8.852  |
| 4154 | 高邮市 | 龙虬镇红马村02#变   | 交流10kV | 200 | 4.944  |
| 4155 | 高邮市 | 临泽镇合心村09#变   | 交流10kV | 100 | 3.5    |
| 4156 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村51#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4157 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村25#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4158 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村10#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4159 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村07#变 | 交流10kV | 200 | 160    |
| 4160 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村45#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4161 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村41#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4162 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村16#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4163 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村13#变 | 交流10kV | 200 | 160    |
| 4164 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村34#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4165 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村12#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4166 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村20#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4167 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村22#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4168 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村11#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4169 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村35#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4170 | 高邮市 | 三垛镇兴联村38#变   | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4171 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村43#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4172 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村24#变 | 交流10kV | 400 | 320    |
| 4173 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村04#变 | 交流10kV | 400 | 320    |

|      |     |              |        |     |     |
|------|-----|--------------|--------|-----|-----|
| 4174 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村30#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4175 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村28#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4176 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村03#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4177 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村08#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4178 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村36#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4179 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村18#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4180 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村14#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4181 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村21#变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4182 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村14#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4183 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村32#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4184 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村29#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4185 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村01#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4186 | 高邮市 | 龙虬镇红马村12#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4187 | 高邮市 | 龙虬镇红马村01#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4188 | 高邮市 | 龙虬镇红马村21#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4189 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4190 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4191 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4192 | 高邮市 | 东方华苑小区02#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 4193 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4194 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4195 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇13#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4196 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4197 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇23#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4198 | 高邮市 | 东方华苑小区01#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 4199 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇18#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4200 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4201 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬路02#变   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4202 | 高邮市 | 龙虬镇红马村20#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4203 | 高邮市 | 临泽镇西河村16#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4204 | 高邮市 | 临泽镇东沟村17#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4205 | 高邮市 | 临泽镇东沟村24#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4206 | 高邮市 | 临泽镇东沟村15#变   | 交流10kV | 400 | 320 |



|      |     |              |        |     |     |
|------|-----|--------------|--------|-----|-----|
| 4207 | 高邮市 | 临泽镇东沟村18#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4208 | 高邮市 | 临泽镇东沟村10#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4209 | 高邮市 | 临泽镇东沟村02#变   | 交流10kV | 160 | 128 |
| 4210 | 高邮市 | 临泽镇东沟村13#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4211 | 高邮市 | 临泽镇东沟村26#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4212 | 高邮市 | 临泽镇东沟村27#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4213 | 高邮市 | 临泽镇东沟村03#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4214 | 高邮市 | 临泽镇东沟村31#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4215 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村13#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4216 | 高邮市 | 三垛镇司徒养殖场04#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4217 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村10#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4218 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村06#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4219 | 高邮市 | 三垛镇司徒村26#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4220 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村31#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4221 | 高邮市 | 三垛镇司徒农场04#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4222 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村29#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4223 | 高邮市 | 三垛镇司徒养殖场03#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4224 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村13#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4225 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村05#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4226 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村20#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4227 | 高邮市 | 三垛镇司徒农场02#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4228 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村27#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4229 | 高邮市 | 三垛镇司徒农场01#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4230 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村12#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4231 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4232 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇03#变  | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4233 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇36#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4234 | 高邮市 | 三垛镇中心花园01#变  | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4235 | 高邮市 | 金河湾1#配电房2#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 4236 | 高邮市 | 金河湾1#配电房4#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 4237 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇25#变  | 交流10kV | 250 | 200 |
| 4238 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4239 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇47#变  | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |             |        |     |     |
|------|-----|-------------|--------|-----|-----|
| 4240 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇13#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4241 | 高邮市 | 三垛镇中心花园03#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4242 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇52#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4243 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇23#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4244 | 高邮市 | 三垛镇中心花园04#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4245 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇04#变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4246 | 高邮市 | 三垛镇中心花园02#变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4247 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇17#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4248 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇21#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4249 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇01#变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4250 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇50#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4251 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇54#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4252 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇59#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4253 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇27#变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4254 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇12#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4255 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇21#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4256 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇11#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4257 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇45#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4258 | 高邮市 | 欧洲城5#配电室5#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4259 | 高邮市 | 欧洲城6#配电室5#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4260 | 高邮市 | 欧洲城1#配电室1#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4261 | 高邮市 | 欧洲城1#配电室2#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4262 | 高邮市 | 欧洲城2#配电室1#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4263 | 高邮市 | 欧洲城2#配电室3#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4264 | 高邮市 | 欧洲城2#配电室2#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4265 | 高邮市 | 欧洲城2#配电室4#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4266 | 高邮市 | 欧洲城3#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 4267 | 高邮市 | 欧洲城3#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 4268 | 高邮市 | 欧洲城4#配电室1#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4269 | 高邮市 | 欧洲城4#配电室2#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4270 | 高邮市 | 欧洲城4#配电室3#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4271 | 高邮市 | 欧洲城4#配电室4#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4272 | 高邮市 | 欧洲城1#配电室3#变 | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |            |        |     |     |
|------|-----|------------|--------|-----|-----|
| 4273 | 高邮市 | 临泽镇金桥村19#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4274 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村20#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4275 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村10#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4276 | 高邮市 | 临泽镇金桥村23#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4277 | 高邮市 | 临泽镇临东村21#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4278 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村22#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4279 | 高邮市 | 临泽镇金桥村18#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4280 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村15#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4281 | 高邮市 | 临泽镇法青村15#变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4282 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村02#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4283 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村11#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4284 | 高邮市 | 临泽镇法青村17#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4285 | 高邮市 | 临泽镇法青村25#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4286 | 高邮市 | 临泽镇金桥村11#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4287 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村01#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4288 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村13#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4289 | 高邮市 | 临泽镇法青村03#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4290 | 高邮市 | 临泽镇法青村16#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4291 | 高邮市 | 临泽镇法青村08#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4292 | 高邮市 | 临泽镇法青村09#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4293 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村24#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4294 | 高邮市 | 临泽镇法青村23#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4295 | 高邮市 | 临泽镇法青村04#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4296 | 高邮市 | 临泽镇法青村05#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4297 | 高邮市 | 临泽镇法青村07#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4298 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村03#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4299 | 高邮市 | 临泽镇金桥村06#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4300 | 高邮市 | 临泽镇法青村01#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4301 | 高邮市 | 临泽镇临东村06#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4302 | 高邮市 | 临泽镇法青村02#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4303 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村25#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4304 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村19#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4305 | 高邮市 | 临泽镇临东村18#变 | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |            |        |     |     |
|------|-----|------------|--------|-----|-----|
| 4306 | 高邮市 | 临泽镇临东村07#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4307 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村17#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4308 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村16#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4309 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村03#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4310 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村21#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4311 | 高邮市 | 临泽镇法青村22#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4312 | 高邮市 | 临泽镇法青村18#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4313 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村19#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4314 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村04#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4315 | 高邮市 | 临泽镇法青村12#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4316 | 高邮市 | 临泽镇临东村05#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4317 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村14#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4318 | 高邮市 | 临泽镇临东村11#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4319 | 高邮市 | 临泽镇临东村02#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4320 | 高邮市 | 临泽镇法青村20#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4321 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村16#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4322 | 高邮市 | 临泽镇临东村15#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4323 | 高邮市 | 临泽镇临东村20#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4324 | 高邮市 | 临泽镇金桥村17#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4325 | 高邮市 | 临泽镇临东村08#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4326 | 高邮市 | 临泽镇朱堆村18#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4327 | 高邮市 | 临泽镇金桥村20#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4328 | 高邮市 | 临泽镇法青村10#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4329 | 高邮市 | 临泽镇董潭村36#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4330 | 高邮市 | 临泽镇小葛村02#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4331 | 高邮市 | 临泽镇小葛村16#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4332 | 高邮市 | 临泽镇董潭村12#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4333 | 高邮市 | 临泽镇董潭村33#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4334 | 高邮市 | 临泽镇临西村04#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4335 | 高邮市 | 临泽镇小葛村01#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4336 | 高邮市 | 临泽镇董潭村02#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4337 | 高邮市 | 临泽镇董潭村11#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4338 | 高邮市 | 临泽镇临西村17#变 | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |             |        |     |     |
|------|-----|-------------|--------|-----|-----|
| 4339 | 高邮市 | 龙腾平安1#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4340 | 高邮市 | 临泽镇小葛村11#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4341 | 高邮市 | 临泽镇小葛村19#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4342 | 高邮市 | 临泽镇董潭村25#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4343 | 高邮市 | 临泽镇董潭村28#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4344 | 高邮市 | 龙腾平安2#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4345 | 高邮市 | 临泽镇小葛村20#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4346 | 高邮市 | 临泽镇董潭村31#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4347 | 高邮市 | 西凤雅居配电室1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 4348 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇30#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4349 | 高邮市 | 临泽镇董潭村37#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4350 | 高邮市 | 临泽镇董潭村35#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4351 | 高邮市 | 临泽镇临西村16#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4352 | 高邮市 | 临泽镇董潭村22#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4353 | 高邮市 | 临泽镇董潭村08#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4354 | 高邮市 | 临泽镇董潭村10#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4355 | 高邮市 | 临泽镇小葛村06#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4356 | 高邮市 | 临泽镇董潭村03#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4357 | 高邮市 | 临泽镇董潭村19#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4358 | 高邮市 | 临泽镇东沟村12#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4359 | 高邮市 | 临泽镇董潭村34#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4360 | 高邮市 | 临泽镇董潭村15#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4361 | 高邮市 | 临泽镇小葛村18#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4362 | 高邮市 | 临泽镇董潭村16#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4363 | 高邮市 | 临泽镇董潭村29#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4364 | 高邮市 | 临泽镇小葛村13#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4365 | 高邮市 | 临泽镇小葛村10#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4366 | 高邮市 | 临泽镇董潭村39#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4367 | 高邮市 | 临泽镇小葛村09#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4368 | 高邮市 | 临泽镇董潭村01#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4369 | 高邮市 | 临泽镇董潭村38#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4370 | 高邮市 | 临泽镇小葛村12#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4371 | 高邮市 | 临泽镇临西村03#变  | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |             |        |     |     |
|------|-----|-------------|--------|-----|-----|
| 4372 | 高邮市 | 临泽镇中华村10#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4373 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇08#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4374 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇18#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4375 | 高邮市 | 临泽镇川东村19#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4376 | 高邮市 | 临泽镇西安村10#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4377 | 高邮市 | 临泽镇川东村28#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4378 | 高邮市 | 临泽镇西安村06#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4379 | 高邮市 | 临泽镇中华村08#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4380 | 高邮市 | 临泽镇西安村04#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4381 | 高邮市 | 临泽镇西安村08#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4382 | 高邮市 | 临泽镇东沟村07#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4383 | 高邮市 | 临泽镇西安村05#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4384 | 高邮市 | 临泽镇川东村15#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4385 | 高邮市 | 临泽镇中华村07#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4386 | 高邮市 | 临泽镇川东村06#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4387 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇07#变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4388 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇03#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4389 | 高邮市 | 临泽镇川东村02#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4390 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇20#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4391 | 高邮市 | 临泽镇东沟村06#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4392 | 高邮市 | 临泽镇东沟村09#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4393 | 高邮市 | 临泽镇中华村02#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4394 | 高邮市 | 临泽镇川东村11#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4395 | 高邮市 | 临泽镇东沟村08#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4396 | 高邮市 | 临泽镇川东村25#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4397 | 高邮市 | 临泽镇东沟村01#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4398 | 高邮市 | 临泽镇川东村09#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4399 | 高邮市 | 临泽镇东沟村30#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4400 | 高邮市 | 临泽镇川东村29#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4401 | 高邮市 | 临泽镇中华村14#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4402 | 高邮市 | 临泽镇东沟村28#变  | 交流10kV | 160 | 128 |
| 4403 | 高邮市 | 临泽镇川东村23#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4404 | 高邮市 | 临泽镇川东村22#变  | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                       |        |     |     |
|------|-----|-----------------------|--------|-----|-----|
| 4405 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇17#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4406 | 高邮市 | 临泽镇东沟村21#变            | 交流10kV | 160 | 128 |
| 4407 | 高邮市 | 临泽镇西安村12#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4408 | 高邮市 | 临泽镇西安村11#变            | 交流10kV | 160 | 128 |
| 4409 | 高邮市 | 临泽镇合心村10#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4410 | 高邮市 | 临泽镇东沟村25#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4411 | 高邮市 | 临泽镇川东村21#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4412 | 高邮市 | 临泽镇合心村17#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4413 | 高邮市 | 临泽镇川东村20#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4414 | 高邮市 | 临泽镇川东村16#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4415 | 高邮市 | 临泽镇东沟村23#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4416 | 高邮市 | 临泽镇川青集镇15#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4417 | 高邮市 | 临泽镇西安村13#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4418 | 高邮市 | 临泽镇合心村16#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4419 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇55#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4420 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇08#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4421 | 高邮市 | 临泽镇居委会04#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4422 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇56#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4423 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇02#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4424 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇07#变           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4425 | 高邮市 | 高邮临泽商贸城2#变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4426 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇28#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4427 | 高邮市 | 临泽镇居委会02#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4428 | 高邮市 | 临泽镇合心村21#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4429 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇23#变           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4430 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇32#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4431 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村15#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4432 | 高邮市 | 10KV临镇线怡泽园01#变电所02#主变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4433 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇03#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4434 | 高邮市 | 10KV临镇线怡泽园01#变电所01#主变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4435 | 高邮市 | 临泽镇合心村03#变            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4436 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇19#变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4437 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇15#变           | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |              |        |     |     |
|------|-----|--------------|--------|-----|-----|
| 4438 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇46#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4439 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇01#变  | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4440 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇36#变  | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4441 | 高邮市 | 临泽镇居委会03#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4442 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇33#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4443 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇35#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4444 | 高邮市 | 高邮临泽商贸城3#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4445 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4446 | 高邮市 | 三垛镇港河村04#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4447 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇10#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4448 | 高邮市 | 三垛镇武宁村17#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4449 | 高邮市 | 三垛镇港河村09#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4450 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇02#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4451 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村11#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4452 | 高邮市 | 三垛镇港河村10#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4453 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4454 | 高邮市 | 三垛镇港河村08#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4455 | 高邮市 | 三垛镇武宁村05#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4456 | 高邮市 | 三垛镇武宁村06#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4457 | 高邮市 | 三垛镇柳南村24#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4458 | 高邮市 | 三垛镇港河村15#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4459 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4460 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村14#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4461 | 高邮市 | 三垛镇港河村13#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4462 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4463 | 高邮市 | 三垛镇港河村27#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4464 | 高邮市 | 三垛镇柳南村19#变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4465 | 高邮市 | 三垛镇港河村19#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4466 | 高邮市 | 三垛镇港河村18#变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4467 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村31#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4468 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村09#变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4469 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村28#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4470 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村01#变 | 交流10kV | 200 | 160 |



|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 4471 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村16#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4472 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村29#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4473 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村14#变    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4474 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村14#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4475 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村21#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4476 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村06#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4477 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村13#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4478 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村27#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4479 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村28#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4480 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村08#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4481 | 高邮市 | 送桥镇郭集园区05#变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4482 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇73#变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4483 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村10#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4484 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村26#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4485 | 高邮市 | 湖景颐园配电室102开关1#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 4486 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村10#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4487 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村16#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4488 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村26#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4489 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村24#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4490 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村27#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4491 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村13#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4492 | 高邮市 | 送桥镇郭集毛港村29#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4493 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村13#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4494 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村11#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4495 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄站01#变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4496 | 高邮市 | 汤庄镇余富村32#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4497 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇15#变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4498 | 高邮市 | 汤庄镇余富村20#变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4499 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇27#变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4500 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇21#变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4501 | 高邮市 | 汤庄镇余富村31#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4502 | 高邮市 | 汤庄镇余富村03#变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4503 | 高邮市 | 汤庄镇余富村26#变      | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |             |        |     |     |
|------|-----|-------------|--------|-----|-----|
| 4504 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇25#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4505 | 高邮市 | 汤庄镇余富村19#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4506 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇11#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4507 | 高邮市 | 东屏花苑1#箱变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4508 | 高邮市 | 汤庄镇余富村13#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4509 | 高邮市 | 汤庄镇余富村11#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4510 | 高邮市 | 东屏花苑2#箱变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4511 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇23#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4512 | 高邮市 | 汤庄镇余富村12#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4513 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村06#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4514 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇05#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4515 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇06#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4516 | 高邮市 | 悦秀花园3#变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4517 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇14#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4518 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇24#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4519 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇03#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4520 | 高邮市 | 悦秀花园1#变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4521 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇02#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4522 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇16#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4523 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇01#变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 4524 | 高邮市 | 汤庄镇高家站01#变  | 交流10kV | 80  | 64  |
| 4525 | 高邮市 | 悦秀花园2#变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4526 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇18#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4527 | 高邮市 | 汤庄镇汤东村14#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4528 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村03#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4529 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村29#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4530 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇18#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4531 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇31#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4532 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村11#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4533 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村30#变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 4534 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村03#变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4535 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇49#变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 4536 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇35#变 | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |               |        |      |     |
|------|-----|---------------|--------|------|-----|
| 4537 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村18#变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4538 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇40#变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4539 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村40#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4540 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村12#变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4541 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村10#变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4542 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村23#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4543 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村35#变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4544 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村11#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4545 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村17#变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4546 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村10#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4547 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村05#变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4548 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村37#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4549 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村02#变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4550 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇08#变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4551 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇28#变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4552 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村06#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4553 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村20#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4554 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村43#变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4555 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村31#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4556 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村04#变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4557 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村30#变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4558 | 高邮市 | 怡嘉天下1#配电室1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4559 | 高邮市 | 怡嘉天下1#配电室2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4560 | 高邮市 | 怡嘉天下1#配电室3#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4561 | 高邮市 | 怡嘉天下1#配电室4#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4562 | 高邮市 | 怡嘉天下2#配电室2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4563 | 高邮市 | 怡嘉天下2#配电室3#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4564 | 高邮市 | 怡嘉天下2#配电室4#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4565 | 高邮市 | 怡嘉天下2#配电室1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4566 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇02#变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4567 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇02#单相变 | 交流10kV | 80   | 64  |
| 4568 | 高邮市 | 汤庄镇润宇名居02#变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4569 | 高邮市 | 汤庄镇北屏集中区03#变  | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                   |        |      |     |
|------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 4570 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇01#单相变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4571 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村01#变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4572 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村13#变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4573 | 高邮市 | 汤庄镇曾玉村16#变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4574 | 高邮市 | 汤庄镇润宇名居01#变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4575 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村04#变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4576 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村08#变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4577 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇05#变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4578 | 高邮市 | 祥和苑3#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 4579 | 高邮市 | 祥和苑4#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 4580 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园东区1#配电室1#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4581 | 高邮市 | 祥和苑2#配电房3#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4582 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园东区1#配电室2#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4583 | 高邮市 | 祥和苑1#配电房1#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4584 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园西区1#配电室2#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 4585 | 高邮市 | 送桥镇云锦馨苑配电室3#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 4586 | 高邮市 | 送桥镇云锦馨苑配电室1#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 4587 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园西区1#配电室4#变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4588 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园西区2#配电室3#变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4589 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园西区2#配电室2#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 4590 | 高邮市 | 祥和苑3#配电室2#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 4591 | 高邮市 | 祥和苑4#配电室2#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 4592 | 高邮市 | 周山镇龙胜村33#变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4593 | 高邮市 | 周山镇龙胜村35#变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4594 | 高邮市 | 周山镇龙胜村28#变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4595 | 高邮市 | 周山镇龙胜村17#变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4596 | 高邮市 | 周山镇龙胜村31#变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4597 | 高邮市 | 周山镇龙胜村16#变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4598 | 高邮市 | 周山镇龙胜村08#变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4599 | 高邮市 | 周山镇长宁村28#变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 4600 | 高邮市 | 周山镇林场02#变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 4601 | 高邮市 | 周山镇龙胜村19#变        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 4602 | 高邮市 | 周山镇龙胜村18#变        | 交流10kV | 200  | 160 |

|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 4603 | 高邮市 | 周山镇龙胜村20#变        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 4604 | 高邮市 | 周山镇龙胜村27#变        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 4605 | 高邮市 | 周山镇林场01#变         | 交流10kV | 200 | 160     |
| 4606 | 高邮市 | 周山镇龙胜村22#变        | 交流10kV | 200 | 160     |
| 4607 | 高邮市 | 周山镇龙胜村21#变        | 交流10kV | 200 | 160     |
| 4608 | 高邮市 | 周山镇龙胜村37#变        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 4609 | 高邮市 | 周山镇龙胜村36#变        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 4610 | 高邮市 | 周山镇龙胜村10#变        | 交流10kV | 200 | 160     |
| 4611 | 高邮市 | 周山镇龙胜村38#变        | 交流10kV | 200 | 160     |
| 4612 | 高邮市 | 周山镇龙胜村05#变        | 交流10kV | 160 | 128     |
| 4613 | 高邮市 | 周山镇龙胜村03#变        | 交流10kV | 200 | 160     |
| 4614 | 高邮市 | 周山镇龙胜村32#变        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 4615 | 高邮市 | 周山镇龙胜村34#变        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 4616 | 高邮市 | 周山镇龙胜村30#变        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 4617 | 高邮市 | 周山镇长宁村08#变        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 4618 | 高邮市 | 周山镇龙胜村15#变        | 交流10kV | 200 | 160     |
| 4619 | 高邮市 | 周山镇长宁村18#变        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 4620 | 江都区 | 江都区大达公变           | 交流10kV | 630 | 498.445 |
| 4621 | 江都区 | 江都区东方红西路西公变       | 交流10kV | 630 | 493.417 |
| 4622 | 江都区 | 江都区阳光安置区2#变电所2#配变 | 交流10kV | 630 | 490.667 |
| 4623 | 江都区 | 仙女镇双沟村五队组综合变      | 交流10kV | 630 | 489.25  |
| 4624 | 江都区 | 江都区田坝毛家公变         | 交流10kV | 630 | 488.778 |
| 4625 | 江都区 | 江都区毛家东公变          | 交流10kV | 630 | 488.111 |
| 4626 | 江都区 | 邵伯镇马荡村村部1#综合变     | 交流10kV | 630 | 478.583 |
| 4627 | 江都区 | 江都区世纪豪园北区3#变电所配变  | 交流10kV | 630 | 477.333 |
| 4628 | 江都区 | 宜陵镇文星路8#配变        | 交流10kV | 630 | 472.611 |
| 4629 | 江都区 | 真武镇真武村姚庄组综合变      | 交流10kV | 630 | 456.5   |
| 4630 | 江都区 | 浦头镇汉中村合作组菜场综合变    | 交流10kV | 630 | 441.416 |
| 4631 | 江都区 | 大桥镇光明村石家组2#综合变    | 交流10kV | 630 | 367.472 |
| 4632 | 江都区 | 大桥镇迎山村新河组综合变      | 交流10kV | 400 | 315.938 |
| 4633 | 江都区 | 仙女镇新河村许卜组综合变      | 交流10kV | 400 | 315.5   |
| 4634 | 江都区 | 邵伯镇粮食原种场3#综合变     | 交流10kV | 400 | 315.25  |
| 4635 | 江都区 | 江都区樱桃闸公变          | 交流10kV | 400 | 315.083 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 4636 | 江都区 | 真武镇振兴村肖庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 314.833 |
| 4637 | 江都区 | 江都区江都桥公变         | 交流10kV | 400 | 314.5   |
| 4638 | 江都区 | 邵伯镇新庄村二组综合变      | 交流10kV | 400 | 314.208 |
| 4639 | 江都区 | 樊川镇永安集镇花苑新区1#综合变 | 交流10kV | 400 | 313.583 |
| 4640 | 江都区 | 大桥镇松山村四组综合变      | 交流10kV | 400 | 312.917 |
| 4641 | 江都区 | 宜陵镇太平新村综合变       | 交流10kV | 400 | 312.583 |
| 4642 | 江都区 | 邵伯镇扬西村三组综合变      | 交流10kV | 400 | 312.25  |
| 4643 | 江都区 | 丁伙镇锦北村蔡湾组2#配变    | 交流10kV | 400 | 312.208 |
| 4644 | 江都区 | 江都区七闸村江家路西公变     | 交流10kV | 400 | 312.083 |
| 4645 | 江都区 | 仙女镇新港村村部北综合变     | 交流10kV | 400 | 312     |
| 4646 | 江都区 | 吴桥镇李桥村孙家组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 311.417 |
| 4647 | 江都区 | 丁伙镇南环路3#配变总表     | 交流10kV | 400 | 311.417 |
| 4648 | 江都区 | 大桥镇仁寿社区镇扬街综合变    | 交流10kV | 400 | 311     |
| 4649 | 江都区 | 大桥镇忠勤村村部2#综合变    | 交流10kV | 400 | 310.75  |
| 4650 | 江都区 | 大桥镇石庄村西井组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 310.75  |
| 4651 | 江都区 | 樊川镇永安镇永新路1#综合变   | 交流10kV | 400 | 310.556 |
| 4652 | 江都区 | 邵伯镇养殖场农田综合变      | 交流10kV | 400 | 310.521 |
| 4653 | 江都区 | 邵伯镇马荡村许庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 310.5   |
| 4654 | 江都区 | 江都区七闸村丁一组综合变     | 交流10kV | 400 | 310.417 |
| 4655 | 江都区 | 郭村镇周楼村陈庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 310.333 |
| 4656 | 江都区 | 丁伙镇新杭村童庄组配变总表    | 交流10kV | 400 | 310     |
| 4657 | 江都区 | 大桥镇齐心村小西组综合变     | 交流10kV | 400 | 309.875 |
| 4658 | 江都区 | 宜陵镇七里村七里加油站综合变   | 交流10kV | 400 | 309.667 |
| 4659 | 江都区 | 真武镇杨庄镇敬老院综合变     | 交流10kV | 400 | 309.604 |
| 4660 | 江都区 | 仙女镇双沟派出所北公变      | 交流10kV | 400 | 309.389 |
| 4661 | 江都区 | 大桥镇光明村花园组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 309.25  |
| 4662 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村牌楼组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 309.167 |
| 4663 | 江都区 | 大桥镇常兴村双井组综合变     | 交流10kV | 400 | 309.167 |
| 4664 | 江都区 | 樊川镇和丰村莫家组综合变     | 交流10kV | 400 | 308.93  |
| 4665 | 江都区 | 浦头镇汉中村合作组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 308.583 |
| 4666 | 江都区 | 宜陵镇七里村富民路1#配变总表  | 交流10kV | 400 | 308.5   |
| 4667 | 江都区 | 丁伙镇锦北村蔡湾组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 307.75  |
| 4668 | 江都区 | 大桥镇常兴村中山组综合变     | 交流10kV | 400 | 307.696 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 4669 | 江都区 | 大桥镇常兴村新中组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 307.667 |
| 4670 | 江都区 | 仙女镇正谊村肖一组北综合变    | 交流10kV | 400 | 307.583 |
| 4671 | 江都区 | 樊川镇永安村永安组综合变     | 交流10kV | 400 | 307.542 |
| 4672 | 江都区 | 樊川镇五河村孙塘组综合变     | 交流10kV | 400 | 307.5   |
| 4673 | 江都区 | 丁伙镇锦北村许庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 307.5   |
| 4674 | 江都区 | 郭村镇庄桥村庄桥组2#配变    | 交流10kV | 400 | 307.417 |
| 4675 | 江都区 | 樊川镇永安永新路3#综合变    | 交流10kV | 400 | 307.333 |
| 4676 | 江都区 | 樊川镇永安镇人民路综合变     | 交流10kV | 400 | 307.125 |
| 4677 | 江都区 | 大桥镇嘶马高巷村李二组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 306.667 |
| 4678 | 江都区 | 郭村镇大彭村彭河五组配变总表   | 交流10kV | 400 | 306.375 |
| 4679 | 江都区 | 浦头镇东元村大同组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 306.375 |
| 4680 | 江都区 | 吴桥镇进化村北东组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 306.194 |
| 4681 | 江都区 | 大桥镇建民村齐心组综合变     | 交流10kV | 400 | 306.167 |
| 4682 | 江都区 | 樊川镇和丰村东风组综合变     | 交流10kV | 400 | 305.792 |
| 4683 | 江都区 | 大桥镇董岔村双槐组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 305.75  |
| 4684 | 江都区 | 浦头镇承仪村小王组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 305.417 |
| 4685 | 江都区 | 丁伙镇锦西镇镇南路公变      | 交流10kV | 400 | 305.111 |
| 4686 | 江都区 | 郭村镇周楼村付业组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 304.833 |
| 4687 | 江都区 | 江都区三元北路公变        | 交流10kV | 400 | 304.417 |
| 4688 | 江都区 | 丁伙镇派出所综合变        | 交流10kV | 400 | 304.417 |
| 4689 | 江都区 | 邵伯镇昭关邮电局综合变      | 交流10kV | 400 | 304.333 |
| 4690 | 江都区 | 跃进村许家组综合变        | 交流10kV | 400 | 304.25  |
| 4691 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村江庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 304.167 |
| 4692 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村后邵组综合变     | 交流10kV | 400 | 303.917 |
| 4693 | 江都区 | 邵伯镇昭关人民路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 303.417 |
| 4694 | 江都区 | 丁伙镇通北路1#配变总表     | 交流10kV | 400 | 303.417 |
| 4695 | 江都区 | 丁伙镇付桥村梁庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 303.333 |
| 4696 | 江都区 | 郭村镇张倪村新华组2#东综合变  | 交流10kV | 400 | 303.25  |
| 4697 | 江都区 | 樊川镇跃进村吴家组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 303.167 |
| 4698 | 江都区 | 宜陵镇七里村西庄电站综合变    | 交流10kV | 400 | 303.083 |
| 4699 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村同心组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 303.083 |
| 4700 | 江都区 | 真武镇真油村刘庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 303.083 |
| 4701 | 江都区 | 樊川镇永安团结路3#综合变    | 交流10kV | 400 | 302.917 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 4702 | 江都区 | 真武镇邱墅村赵圩组综合变     | 交流10kV | 400 | 302.917 |
| 4703 | 江都区 | 仙女镇正谊村肖三组南综合变    | 交流10kV | 400 | 302.583 |
| 4704 | 江都区 | 郭村镇大新村老三组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 302.444 |
| 4705 | 江都区 | 大桥镇波斯村东堡七组配变总表   | 交流10kV | 400 | 302.417 |
| 4706 | 江都区 | 大桥镇松山村三组4#综合变    | 交流10kV | 400 | 302.417 |
| 4707 | 江都区 | 仙女镇双沟村强西组北综合变    | 交流10kV | 400 | 302.333 |
| 4708 | 江都区 | 真武镇曹桥村谈二组综合变     | 交流10kV | 400 | 302.271 |
| 4709 | 江都区 | 邵伯镇王厦村杜庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 302.25  |
| 4710 | 江都区 | 真武镇邱墅村马厦组综合变     | 交流10kV | 400 | 302.25  |
| 4711 | 江都区 | 大桥镇波斯村东堡五组综合变    | 交流10kV | 400 | 301.917 |
| 4712 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村石圩组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 301.75  |
| 4713 | 江都区 | 邵伯镇露筋村露筋组综合变     | 交流10kV | 400 | 301.5   |
| 4714 | 江都区 | 邵伯镇镇北路2#综合变      | 交流10kV | 400 | 301.5   |
| 4715 | 江都区 | 吴桥镇高阳村沙桥沟东组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 301.375 |
| 4716 | 江都区 | 樊川镇和丰村古家组综合变     | 交流10kV | 400 | 301.229 |
| 4717 | 江都区 | 邵伯镇昭关建安路综合变      | 交流10kV | 400 | 301.208 |
| 4718 | 江都区 | 邵伯镇京杭村西厦组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 301.083 |
| 4719 | 江都区 | 邵伯镇王庄村东厦组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 300.917 |
| 4720 | 江都区 | 大桥镇其秀村李二组综合变     | 交流10kV | 400 | 300.82  |
| 4721 | 江都区 | 邵伯镇苕丝村南圩组综合变     | 交流10kV | 400 | 300.75  |
| 4722 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村立新组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 300.333 |
| 4723 | 江都区 | 大桥镇其秀村老西组综合变     | 交流10kV | 400 | 300.333 |
| 4724 | 江都区 | 邵伯镇南渡村花园组综合变     | 交流10kV | 400 | 300.292 |
| 4725 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村付东组综合变     | 交流10kV | 400 | 300.167 |
| 4726 | 江都区 | 大桥镇忠爱村何庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 300     |
| 4727 | 江都区 | 浦头镇汉中村汉联组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 299.833 |
| 4728 | 江都区 | 大桥镇齐心村小西组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 299.75  |
| 4729 | 江都区 | 邵伯镇团结村杜庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 299.667 |
| 4730 | 江都区 | 浦头镇承仪村红星组综合变     | 交流10kV | 400 | 299.611 |
| 4731 | 江都区 | 大桥镇松桥村朱家组综合变     | 交流10kV | 400 | 299.611 |
| 4732 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村艾湖组配变总表    | 交流10kV | 400 | 299.604 |
| 4733 | 江都区 | 邵伯镇王厦村颜南组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 299.5   |
| 4734 | 江都区 | 邵伯镇林湖村风车组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 299.5   |



|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 4735 | 江都区 | 王庄村太平组2#配变     | 交流10kV | 400 | 299.5   |
| 4736 | 江都区 | 真武镇真北村村部综合变    | 交流10kV | 400 | 299.438 |
| 4737 | 江都区 | 郭村镇塘头村新阳组综合变   | 交流10kV | 400 | 299.333 |
| 4738 | 江都区 | 真武镇真滨路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 299.333 |
| 4739 | 江都区 | 邵伯镇镇南村刘庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 299.25  |
| 4740 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村村部综合变    | 交流10kV | 400 | 299.125 |
| 4741 | 江都区 | 丁伙镇北环路2#配变总表   | 交流10kV | 400 | 299.042 |
| 4742 | 江都区 | 邵伯镇露筋村邮电局综合变   | 交流10kV | 400 | 298.833 |
| 4743 | 江都区 | 郭村镇吉港村吉家二组综合变  | 交流10kV | 400 | 298.792 |
| 4744 | 江都区 | 丁伙镇联盟村董庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 298.521 |
| 4745 | 江都区 | 大桥镇光明村一心组4#综合变 | 交流10kV | 400 | 298.5   |
| 4746 | 江都区 | 邵伯镇运河村西高组综合变   | 交流10kV | 400 | 298.417 |
| 4747 | 江都区 | 真武镇邱墅村张庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 298.417 |
| 4748 | 江都区 | 大桥镇启于村顾家组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 298.333 |
| 4749 | 江都区 | 永安村香和组综合变      | 交流10kV | 400 | 298.333 |
| 4750 | 江都区 | 丁伙镇银坝村银坝组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 298.236 |
| 4751 | 江都区 | 郭村镇周楼村周楼组西综合变  | 交流10kV | 400 | 298.083 |
| 4752 | 江都区 | 郭村镇庄桥村庄二组南综合变  | 交流10kV | 400 | 297.917 |
| 4753 | 江都区 | 樊川镇永安镇永新路2#综合变 | 交流10kV | 400 | 297.833 |
| 4754 | 江都区 | 浦头镇东元村扬桥组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 297.708 |
| 4755 | 江都区 | 大桥镇圣容村陈坂组综合变   | 交流10kV | 400 | 297.611 |
| 4756 | 江都区 | 樊川镇永安村官田组综合变   | 交流10kV | 400 | 297.417 |
| 4757 | 江都区 | 真武镇真北村张楼组综合变   | 交流10kV | 400 | 297.333 |
| 4758 | 江都区 | 真武镇文明路2#配变总表   | 交流10kV | 400 | 297.333 |
| 4759 | 江都区 | 大桥镇启于村汪二组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 297.167 |
| 4760 | 江都区 | 大桥镇六河村双河同富组综合变 | 交流10kV | 400 | 297.083 |
| 4761 | 江都区 | 郭村镇吉港村港北组综合变   | 交流10kV | 400 | 296.979 |
| 4762 | 江都区 | 真武镇滨东村滨东大道综合变  | 交流10kV | 400 | 296.917 |
| 4763 | 江都区 | 浦头镇承仪村朱南组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 296.806 |
| 4764 | 江都区 | 大桥镇高巷村平民组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 296.75  |
| 4765 | 江都区 | 吴桥镇谢桥村三组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 296.583 |
| 4766 | 江都区 | 大桥镇高巷村平民组综合变   | 交流10kV | 400 | 296.583 |
| 4767 | 江都区 | 邵伯镇京杭村光华组综合变   | 交流10kV | 400 | 296.396 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 4768 | 江都区 | 大桥镇昌勋村史庄二组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 296.333 |
| 4769 | 江都区 | 大桥镇松桥村姚一组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 296.222 |
| 4770 | 江都区 | 大桥镇昌勋村七组综合变      | 交流10kV | 400 | 296.083 |
| 4771 | 江都区 | 邵伯镇王庄村艾菱组综合变     | 交流10kV | 400 | 295.667 |
| 4772 | 江都区 | 大桥镇昌松振昌路综合变（水利站） | 交流10kV | 400 | 295.417 |
| 4773 | 江都区 | 郭村镇大姜村圩子组综合变     | 交流10kV | 400 | 295.417 |
| 4774 | 江都区 | 樊川镇陆巷村张东组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 295.396 |
| 4775 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村新湖组综合变     | 交流10kV | 400 | 295.333 |
| 4776 | 江都区 | 吴桥镇万寿村四组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 295.292 |
| 4777 | 江都区 | 真武镇滨湖村王庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 295.167 |
| 4778 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村崇湾组综合变     | 交流10kV | 400 | 294.958 |
| 4779 | 江都区 | 真武镇曹桥村王庄组        | 交流10kV | 400 | 294.958 |
| 4780 | 江都区 | 大桥镇光明村桑家组综合变     | 交流10kV | 400 | 294.722 |
| 4781 | 江都区 | 邵伯镇昭关村赵庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 294.583 |
| 4782 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴姚组综合变     | 交流10kV | 400 | 294.5   |
| 4783 | 江都区 | 大桥镇六河村马河组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 294.417 |
| 4784 | 江都区 | 大桥镇光明村大庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 294.167 |
| 4785 | 江都区 | 大桥镇松桥村向阳组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 294.083 |
| 4786 | 江都区 | 大桥镇建民村官沟组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 294     |
| 4787 | 江都区 | 大桥镇光明村三姓组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 293.917 |
| 4788 | 江都区 | 吴桥镇世袁村大众组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 293.917 |
| 4789 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村大西组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 293.833 |
| 4790 | 江都区 | 仙女镇双沟村徐磨组南综合变    | 交流10kV | 400 | 293.833 |
| 4791 | 江都区 | 郭村镇吉港村应口组配变总表    | 交流10kV | 400 | 293.708 |
| 4792 | 江都区 | 真武镇滨湖村中心组综合变     | 交流10kV | 400 | 293.479 |
| 4793 | 江都区 | 樊川镇新圩村前扬组综合变     | 交流10kV | 400 | 293.083 |
| 4794 | 江都区 | 浦头镇汉中村汉联组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 293.042 |
| 4795 | 江都区 | 真武镇滨湖集镇4#综合变     | 交流10kV | 400 | 292.958 |
| 4796 | 江都区 | 大桥镇高巷村元观组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 292.833 |
| 4797 | 江都区 | 邵伯镇京杭村胡庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 292.5   |
| 4798 | 江都区 | 丁伙镇丁南线花庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 292.5   |
| 4799 | 江都区 | 大桥镇光明村一心组6#综合变   | 交流10kV | 400 | 292.417 |
| 4800 | 江都区 | 邵伯镇镇南村小谢组综合变     | 交流10kV | 400 | 292.25  |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 4801 | 江都区 | 大桥镇高巷村高二组综合变    | 交流10kV | 400 | 292.188 |
| 4802 | 江都区 | 大桥镇马家村英雄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 292     |
| 4803 | 江都区 | 邵伯镇王庄村大庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 291.833 |
| 4804 | 江都区 | 吴桥镇万寿村二组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 291.833 |
| 4805 | 江都区 | 樊川镇新圩村王庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 291.833 |
| 4806 | 江都区 | 浦头镇高汉村胜利组综合变    | 交流10kV | 400 | 291.75  |
| 4807 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村和平组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 291.667 |
| 4808 | 江都区 | 吴桥镇红河村友爱组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 291.667 |
| 4809 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村八组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 291.625 |
| 4810 | 江都区 | 大桥镇常平村一友组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 291.583 |
| 4811 | 江都区 | 浦头镇东元村跃进组综合变    | 交流10kV | 400 | 291.583 |
| 4812 | 江都区 | 邵伯镇运东村东庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 291.521 |
| 4813 | 江都区 | 大桥镇花荡村孔二组综合变    | 交流10kV | 400 | 291.5   |
| 4814 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾益民组综合变  | 交流10kV | 400 | 291.25  |
| 4815 | 江都区 | 樊川镇永安村小圩组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 291.167 |
| 4816 | 江都区 | 大桥镇三丰村前进组综合变    | 交流10kV | 400 | 291.083 |
| 4817 | 江都区 | 大桥镇太字村冯滩组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 291.083 |
| 4818 | 江都区 | 丁伙镇锦西镇镇西路2#综合变  | 交流10kV | 400 | 291.083 |
| 4819 | 江都区 | 邵伯镇淶渔村联一组综合变    | 交流10kV | 400 | 290.833 |
| 4820 | 江都区 | 大桥镇常兴村东风组综合变    | 交流10kV | 400 | 290.833 |
| 4821 | 江都区 | 邵伯镇王庄村二圩组综合变    | 交流10kV | 400 | 290.75  |
| 4822 | 江都区 | 郭村镇吉港村港东组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 290.583 |
| 4823 | 江都区 | 丁伙镇付桥村毛北组综合变    | 交流10kV | 400 | 290.583 |
| 4824 | 江都区 | 樊川镇三周集镇人民北路综合变  | 交流10kV | 400 | 290.583 |
| 4825 | 江都区 | 樊川镇五和村东垛组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 290.333 |
| 4826 | 江都区 | 丁伙镇东环路4#综合变     | 交流10kV | 400 | 290.139 |
| 4827 | 江都区 | 仙女镇双沟村王庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 290     |
| 4828 | 江都区 | 浦头镇汉东村五组综合变     | 交流10kV | 400 | 289.889 |
| 4829 | 江都区 | 樊川镇新圩村马庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 289.875 |
| 4830 | 江都区 | 吴桥镇高阳村郭姚三组4号综合变 | 交流10kV | 400 | 289.75  |
| 4831 | 江都区 | 吴桥镇世袁村联合组综合变    | 交流10kV | 400 | 289.542 |
| 4832 | 江都区 | 宜陵镇许桥村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 289.333 |
| 4833 | 江都区 | 仙女镇桥东村工业园区综合变   | 交流10kV | 400 | 288.889 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 4834 | 江都区 | 大桥镇前进村宦小组综合变    | 交流10kV | 400 | 288.75  |
| 4835 | 江都区 | 丁伙镇红桥村莫套组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 288.75  |
| 4836 | 江都区 | 邵伯镇京杭村张庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 288.667 |
| 4837 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村新华组综合变    | 交流10kV | 400 | 288.583 |
| 4838 | 江都区 | 郭村镇塘头村海洋组综合变    | 交流10kV | 400 | 288.403 |
| 4839 | 江都区 | 吴桥镇五庄村倪河组2号综合变  | 交流10kV | 400 | 288.333 |
| 4840 | 江都区 | 宜陵镇许桥村庄西组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 288.25  |
| 4841 | 江都区 | 丁伙镇庆波村王庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 288.083 |
| 4842 | 江都区 | 郭村镇大姜村学校综合变     | 交流10kV | 400 | 288.042 |
| 4843 | 江都区 | 大桥镇花荡村合兴组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 287.917 |
| 4844 | 江都区 | 樊川镇五和村张家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 287.833 |
| 4845 | 江都区 | 浦头镇东元村帅桥组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 287.75  |
| 4846 | 江都区 | 真武镇真东村会隆组综合变    | 交流10kV | 400 | 287.75  |
| 4847 | 江都区 | 仙女镇邓院村孙庄组公变     | 交流10kV | 400 | 287.625 |
| 4848 | 江都区 | 丁伙镇新庄村北塘组配变总表   | 交流10kV | 400 | 287.562 |
| 4849 | 江都区 | 仙女镇凡套村仇庄组1#公变   | 交流10kV | 400 | 287.5   |
| 4850 | 江都区 | 江都区田坝毛家配变       | 交流10kV | 400 | 287.444 |
| 4851 | 江都区 | 大桥镇高巷村村部2#综合变   | 交流10kV | 400 | 287.417 |
| 4852 | 江都区 | 邵伯镇苻丝村窑一组综合变    | 交流10kV | 400 | 287.375 |
| 4853 | 江都区 | 宜陵镇西湖村谈西组综合变    | 交流10kV | 400 | 286.667 |
| 4854 | 江都区 | 真武镇杨庄村丁庄组配变总表   | 交流10kV | 400 | 286.625 |
| 4855 | 江都区 | 大桥镇建民村卞家组3#配变总表 | 交流10kV | 400 | 286.5   |
| 4856 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴周一组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 286.333 |
| 4857 | 江都区 | 大桥镇仁寿路综合变       | 交流10kV | 400 | 286.25  |
| 4858 | 江都区 | 真武镇滨东村蓬湾组综合变    | 交流10kV | 400 | 286.167 |
| 4859 | 江都区 | 吴桥镇五庄村小王组综合变    | 交流10kV | 400 | 286.083 |
| 4860 | 江都区 | 丁伙镇延庆村强坝组综合变    | 交流10kV | 400 | 285.833 |
| 4861 | 江都区 | 大桥镇昌勋村十组综合变     | 交流10kV | 400 | 285.583 |
| 4862 | 江都区 | 邵伯镇南渡村跳二组综合变    | 交流10kV | 400 | 285.25  |
| 4863 | 江都区 | 郭村镇庄桥村庄桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 285.208 |
| 4864 | 江都区 | 大桥镇东堡一组综合变      | 交流10kV | 400 | 285.167 |
| 4865 | 江都区 | 邵伯镇路筋村泰山组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 285.167 |
| 4866 | 江都区 | 真武镇滨湖村联明组综合变    | 交流10kV | 400 | 285.167 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 4867 | 江都区 | 仙女镇砖桥村凌南组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 284.958 |
| 4868 | 江都区 | 吴桥镇万寿村董兴七组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 284.833 |
| 4869 | 江都区 | 真武镇邱墅村永兴组综合变    | 交流10kV | 400 | 284.667 |
| 4870 | 江都区 | 宜陵镇许桥村祝桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 284.5   |
| 4871 | 江都区 | 真武镇真武村团结潘庄组综合变  | 交流10kV | 400 | 284.5   |
| 4872 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村一组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 284.458 |
| 4873 | 江都区 | 仙女镇正谊村张庄组西综合变   | 交流10kV | 400 | 284.417 |
| 4874 | 江都区 | 仙女镇长红村五号桥综合变    | 交流10kV | 400 | 284.333 |
| 4875 | 江都区 | 大桥镇高巷村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 283.958 |
| 4876 | 江都区 | 邵伯镇京杭村预制厂综合变    | 交流10kV | 400 | 283.917 |
| 4877 | 江都区 | 邵伯镇马荡村管庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 283.75  |
| 4878 | 江都区 | 大桥镇忠诚村朱一组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 283.75  |
| 4879 | 江都区 | 丁伙镇丁南村双桥组配变总表   | 交流10kV | 400 | 283.5   |
| 4880 | 江都区 | 大桥镇火花村联丰组综合变    | 交流10kV | 400 | 283.5   |
| 4881 | 江都区 | 吴桥镇进化村北东组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 283.083 |
| 4882 | 江都区 | 仙女镇新伙村高南组综合变    | 交流10kV | 400 | 282.917 |
| 4883 | 江都区 | 樊川镇联谊村高庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 282.917 |
| 4884 | 江都区 | 浦头镇东元村伏兴组综合变    | 交流10kV | 400 | 282.889 |
| 4885 | 江都区 | 樊川镇陆巷村朱凡组综合变    | 交流10kV | 400 | 282.833 |
| 4886 | 江都区 | 吴桥镇金阳村夏祝同义组综合变  | 交流10kV | 400 | 282.833 |
| 4887 | 江都区 | 吴桥镇长庄村九组综合变     | 交流10kV | 400 | 282.75  |
| 4888 | 江都区 | 大桥镇董岔村岔口组综合变    | 交流10kV | 400 | 282.583 |
| 4889 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会五组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 282.583 |
| 4890 | 江都区 | 大桥镇六河村倪庄二组综合变   | 交流10kV | 400 | 282.5   |
| 4891 | 江都区 | 樊川镇五河村韩家组综合变    | 交流10kV | 400 | 282.5   |
| 4892 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村梅套组综合变    | 交流10kV | 400 | 282.333 |
| 4893 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村锦庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 282.25  |
| 4894 | 江都区 | 丁伙镇锦西村银坝组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 282.167 |
| 4895 | 江都区 | 仙女镇新华村宝石组北综合变   | 交流10kV | 400 | 282.167 |
| 4896 | 江都区 | 宜陵镇小湖村扬云南电站综合变  | 交流10kV | 400 | 282.167 |
| 4897 | 江都区 | 大桥镇昌勋村史庄一组4#综合变 | 交流10kV | 400 | 282     |
| 4898 | 江都区 | 吴桥镇长庄村八组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 281.917 |
| 4899 | 江都区 | 吴桥镇世袁村周桥组2号综合变  | 交流10kV | 400 | 281.833 |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 4900 | 江都区 | 邵伯镇王厦村颜南组综合变   | 交流10kV | 400 | 281.75  |
| 4901 | 江都区 | 大桥镇坤平村坝二组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 281.75  |
| 4902 | 江都区 | 供电局北大院公变       | 交流10kV | 400 | 281.75  |
| 4903 | 江都区 | 樊川镇跃进村勤西组综合变   | 交流10kV | 400 | 281.729 |
| 4904 | 江都区 | 吴桥镇长庄村三组综合变    | 交流10kV | 400 | 281.542 |
| 4905 | 江都区 | 真武镇广丰村韩厦组综合变   | 交流10kV | 400 | 281.042 |
| 4906 | 江都区 | 邵伯镇许庄村官庄组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 281     |
| 4907 | 江都区 | 大桥镇昌勋村史庄三组综合变  | 交流10kV | 400 | 280.833 |
| 4908 | 江都区 | 邵伯镇京杭村蔡坛组综合变   | 交流10kV | 400 | 280.25  |
| 4909 | 江都区 | 大桥镇光明村一心组5#综合变 | 交流10kV | 400 | 280.167 |
| 4910 | 江都区 | 樊川镇三周镇工农路公变    | 交流10kV | 400 | 280.167 |
| 4911 | 江都区 | 宜陵镇七里村振兴路综合变   | 交流10kV | 400 | 280     |
| 4912 | 江都区 | 邵伯镇马荡村前进组综合变   | 交流10kV | 400 | 279.917 |
| 4913 | 江都区 | 宜陵镇西湖村谈家组综合变   | 交流10kV | 400 | 279.667 |
| 4914 | 江都区 | 邵伯镇南渡村高庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 279.625 |
| 4915 | 江都区 | 真武镇曹桥村九东组综合变   | 交流10kV | 400 | 279.5   |
| 4916 | 江都区 | 仙女镇苏新村布店组综合变   | 交流10kV | 400 | 279.457 |
| 4917 | 江都区 | 真武镇广丰村东河组综合变   | 交流10kV | 400 | 279.417 |
| 4918 | 江都区 | 五荡村幸福组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 279.25  |
| 4919 | 江都区 | 浦头镇东元村大兴组综合变   | 交流10kV | 400 | 279.25  |
| 4920 | 江都区 | 郭村镇塘头村永宁组综合变   | 交流10kV | 400 | 279.208 |
| 4921 | 江都区 | 丁伙镇新庄村吴庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 279.208 |
| 4922 | 江都区 | 丁伙镇西环路1#公变     | 交流10kV | 400 | 279.083 |
| 4923 | 江都区 | 郭村镇吉港村新区综合变    | 交流10kV | 400 | 279.042 |
| 4924 | 江都区 | 樊川镇阳圩村小队组综合变   | 交流10kV | 400 | 278.896 |
| 4925 | 江都区 | 郭村镇庄二组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 278.792 |
| 4926 | 江都区 | 郭村镇周楼村周楼组综合变   | 交流10kV | 400 | 278.75  |
| 4927 | 江都区 | 郭村镇塘头村嘶华路1号综合变 | 交流10kV | 400 | 278.708 |
| 4928 | 江都区 | 仙女镇四平村闵圩组综合变   | 交流10kV | 400 | 278.692 |
| 4929 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村潘庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 278.625 |
| 4930 | 江都区 | 邵伯镇运河村毛太组综合变   | 交流10kV | 400 | 278.417 |
| 4931 | 江都区 | 真武镇广丰村村部2#综合变  | 交流10kV | 400 | 278.417 |
| 4932 | 江都区 | 真武镇曹桥水产场配变总表   | 交流10kV | 400 | 278.167 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 4933 | 江都区 | 丁伙镇万年村高套组综合变     | 交流10kV | 400 | 277.917 |
| 4934 | 江都区 | 大桥镇善玉村八组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 277.917 |
| 4935 | 江都区 | 郭村镇张倪村倪北组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 277.75  |
| 4936 | 江都区 | 真武镇真东村杜套组综合变     | 交流10kV | 400 | 277.75  |
| 4937 | 江都区 | 大桥镇光明村钱行组综合变     | 交流10kV | 400 | 277.722 |
| 4938 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村西组综合变      | 交流10kV | 400 | 277.667 |
| 4939 | 江都区 | 真武镇曹桥村王东组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 277.667 |
| 4940 | 江都区 | 邵伯镇苕丝村村部综合变      | 交流10kV | 400 | 277.583 |
| 4941 | 江都区 | 樊川镇永联村如林组综合变     | 交流10kV | 400 | 277.5   |
| 4942 | 江都区 | 邵伯镇路筋村红旗组综合变     | 交流10kV | 400 | 277.444 |
| 4943 | 江都区 | 邵伯镇王厦村双桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 277.333 |
| 4944 | 江都区 | 郭村镇庄桥村东沟组1#配变总表  | 交流10kV | 400 | 277.333 |
| 4945 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村朱巷组综合变     | 交流10kV | 400 | 277.333 |
| 4946 | 江都区 | 郭村镇兴河村肖家东庙配变总表   | 交流10kV | 400 | 277.208 |
| 4947 | 江都区 | 大桥镇其秀村李二组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 277.125 |
| 4948 | 江都区 | 大桥镇忠诚村朱四组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 277     |
| 4949 | 江都区 | 大桥镇余板村花园组综合变     | 交流10kV | 400 | 276.75  |
| 4950 | 江都区 | 吴桥镇李桥村孙家组配变总表    | 交流10kV | 400 | 276.708 |
| 4951 | 江都区 | 邵伯镇仇庄村太平组综合变     | 交流10kV | 400 | 276.5   |
| 4952 | 江都区 | 郭村镇邠州村五巷八组东综合变   | 交流10kV | 400 | 276.333 |
| 4953 | 江都区 | 双沟村强东组北2#综合变     | 交流10kV | 400 | 276.333 |
| 4954 | 江都区 | 吴桥镇季刘村五组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 276.25  |
| 4955 | 江都区 | 大桥镇迎兴村景庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 276.167 |
| 4956 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村利平组综合变     | 交流10kV | 400 | 276.083 |
| 4957 | 江都区 | 仙女镇横沟线横沟村五组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 276     |
| 4958 | 江都区 | 浦头镇汉东村一组综合变      | 交流10kV | 400 | 276     |
| 4959 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村北组综合变      | 交流10kV | 400 | 275.972 |
| 4960 | 江都区 | 宜陵镇五一村新庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 275.917 |
| 4961 | 江都区 | 大桥镇昌勋村三组综合变      | 交流10kV | 400 | 275.667 |
| 4962 | 江都区 | 大桥镇忠勤村孔庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 275.417 |
| 4963 | 江都区 | 宜陵镇小湖村王营组综合变     | 交流10kV | 400 | 275.417 |
| 4964 | 江都区 | 丁伙镇新庄村六桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 275.344 |
| 4965 | 江都区 | 樊川镇永新村姜明组综合变     | 交流10kV | 400 | 275.25  |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 4966 | 江都区 | 仙女镇长红村梁桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 275.167 |
| 4967 | 江都区 | 吴桥镇万寿村五组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 275.167 |
| 4968 | 江都区 | 仙女镇苏新村张巷组综合变     | 交流10kV | 400 | 275     |
| 4969 | 江都区 | 邵伯镇南渡村南二组综合变     | 交流10kV | 400 | 274.917 |
| 4970 | 江都区 | 大桥镇光明村新西组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 274.889 |
| 4971 | 江都区 | 仙女镇同桥村六组综合变      | 交流10kV | 400 | 274.833 |
| 4972 | 江都区 | 吴桥镇万寿村四组4#综合变    | 交流10kV | 400 | 274.75  |
| 4973 | 江都区 | 真武镇蒙套村九龙组综合变     | 交流10kV | 400 | 274.417 |
| 4974 | 江都区 | 仙女镇双沟村强东组北综合变    | 交流10kV | 400 | 274.25  |
| 4975 | 江都区 | 郭村镇吉港村顾舍组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 274.167 |
| 4976 | 江都区 | 真武镇滨湖集镇1#综合变     | 交流10kV | 400 | 274.167 |
| 4977 | 江都区 | 丁伙镇锦西集镇北路2#综合变   | 交流10kV | 400 | 274.167 |
| 4978 | 江都区 | 大桥镇董岔村双槐组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 274     |
| 4979 | 江都区 | 大桥镇石庄村联盟组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 273.833 |
| 4980 | 江都区 | 郭村镇五荡村家平组综合变     | 交流10kV | 400 | 273.722 |
| 4981 | 江都区 | 邵伯镇扬西村大庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 273.604 |
| 4982 | 江都区 | 郭村镇邠州村八组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 273.583 |
| 4983 | 江都区 | 大桥镇双港村林蚕场2#综合变   | 交流10kV | 400 | 273.333 |
| 4984 | 江都区 | 大桥镇建民村田家组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 273.104 |
| 4985 | 江都区 | 仙女镇同桥村蒋庄组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 273     |
| 4986 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村祝桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 273     |
| 4987 | 江都区 | 真武镇滨东村夏庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 272.917 |
| 4988 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村十组综合变      | 交流10kV | 400 | 272.833 |
| 4989 | 江都区 | 仙女镇双沟村杨套组综合变     | 交流10kV | 400 | 272.667 |
| 4990 | 江都区 | 邵伯镇马荡村许庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 272.667 |
| 4991 | 江都区 | 邵伯镇路筋村村部综合变      | 交流10kV | 400 | 272.583 |
| 4992 | 江都区 | 郭村镇江泰村四组综合变      | 交流10kV | 400 | 272.292 |
| 4993 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村公平组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 272.25  |
| 4994 | 江都区 | 郭村镇庄桥村庄桥组东综合变    | 交流10kV | 400 | 272.25  |
| 4995 | 江都区 | 真武镇曹桥村东厦组配变总表    | 交流10kV | 400 | 272.208 |
| 4996 | 江都区 | 浦头镇汉东村七组综合变      | 交流10kV | 400 | 272.167 |
| 4997 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾前进组2号综合变 | 交流10kV | 400 | 272.083 |
| 4998 | 江都区 | 吴桥镇姚家村二组综合变      | 交流10kV | 400 | 272     |



|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 4999 | 江都区 | 吴桥镇万寿村三组综合变     | 交流10kV | 400 | 271.75  |
| 5000 | 江都区 | 大桥镇三吨村发达组综合变    | 交流10kV | 400 | 271.333 |
| 5001 | 江都区 | 邵伯镇昭关戚运路1#综合变   | 交流10kV | 400 | 271.25  |
| 5002 | 江都区 | 郭村镇四庄村前蒋组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 271.25  |
| 5003 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村戴庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 270.904 |
| 5004 | 江都区 | 郭村镇大姜村八组综合变     | 交流10kV | 400 | 270.75  |
| 5005 | 江都区 | 邵伯镇王庄村王庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 270.667 |
| 5006 | 江都区 | 丁伙镇锦北村曹庄东综合变    | 交流10kV | 400 | 270.667 |
| 5007 | 江都区 | 真武镇杨庄繁荣路壹号配变总表  | 交流10kV | 400 | 270.083 |
| 5008 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村龙发路综合变    | 交流10kV | 400 | 270     |
| 5009 | 江都区 | 邵伯镇文化路1#综合变     | 交流10kV | 400 | 269.833 |
| 5010 | 江都区 | 樊川镇关河村周庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 269.641 |
| 5011 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村陈庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 269.417 |
| 5012 | 江都区 | 吴桥镇长庄村七组3#号综合变  | 交流10kV | 400 | 269.417 |
| 5013 | 江都区 | 宜陵镇西湖村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 269.253 |
| 5014 | 江都区 | 宜陵镇双桥村毛湾组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 269.167 |
| 5015 | 江都区 | 大桥镇坤平村焦荡组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 269.083 |
| 5016 | 江都区 | 大桥镇常兴村联合组综合变    | 交流10kV | 400 | 269.083 |
| 5017 | 江都区 | 真武镇滨湖集镇3#综合变    | 交流10kV | 400 | 269     |
| 5018 | 江都区 | 丁伙镇锦北村杭庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 269     |
| 5019 | 江都区 | 浦头镇引江新村龙汪组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 268.833 |
| 5020 | 江都区 | 仙女镇新伙村火二组综合变    | 交流10kV | 400 | 268.556 |
| 5021 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村梁庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 268.542 |
| 5022 | 江都区 | 大桥镇忠诚村部综合变      | 交流10kV | 400 | 268.472 |
| 5023 | 江都区 | 宜陵镇小湖村扬云南电站配变总表 | 交流10kV | 400 | 268.458 |
| 5024 | 江都区 | 大桥镇陆河村双河红旗组配变总表 | 交流10kV | 400 | 268.417 |
| 5025 | 江都区 | 仙女镇双沟村管庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 268.333 |
| 5026 | 江都区 | 丁伙镇锦江东路4综合变     | 交流10kV | 400 | 268.333 |
| 5027 | 江都区 | 真武镇曹桥村王东组配变总表   | 交流10kV | 400 | 268.299 |
| 5028 | 江都区 | 宜陵镇七里村马路组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 268.083 |
| 5029 | 江都区 | 丁伙镇延庆村吴庄组配变总表   | 交流10kV | 400 | 267.875 |
| 5030 | 江都区 | 郭村镇永和村沟东组综合变    | 交流10kV | 400 | 267.782 |
| 5031 | 江都区 | 大桥镇花荡村幸福组综合变    | 交流10kV | 400 | 267.278 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 5032 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村牌楼组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 267.271 |
| 5033 | 江都区 | 仙女镇邓院村西谈组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 267.111 |
| 5034 | 江都区 | 邵伯镇马荡村湖庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 266.833 |
| 5035 | 江都区 | 吴桥镇五塔村施家组2#配变总表  | 交流10kV | 400 | 266.792 |
| 5036 | 江都区 | 仙女镇同桥村渔桥组南综合变    | 交流10kV | 400 | 266.667 |
| 5037 | 江都区 | 大桥镇董岔村联合组综合变     | 交流10kV | 400 | 266.375 |
| 5038 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村李庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 266.25  |
| 5039 | 江都区 | 大桥镇三吨村井庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 266.167 |
| 5040 | 江都区 | 樊川镇跃进村中庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 265.75  |
| 5041 | 江都区 | 浦头镇承仪村刘堡组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 265.667 |
| 5042 | 江都区 | 浦头镇王庄村公平组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 265.542 |
| 5043 | 江都区 | 浦头镇汉东村前桥组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 265     |
| 5044 | 江都区 | 丁伙镇复初村朱庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 264.917 |
| 5045 | 江都区 | 丁伙镇锦西集镇锦江东路3#综合变 | 交流10kV | 400 | 264.75  |
| 5046 | 江都区 | 吴桥镇季刘村六组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 264.5   |
| 5047 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村付东组1#配变总表  | 交流10kV | 400 | 264.5   |
| 5048 | 江都区 | 真武镇蒙套村邮坊组综合变     | 交流10kV | 400 | 264.5   |
| 5049 | 江都区 | 宜陵镇七里村振兴路2#综合变   | 交流10kV | 400 | 264.417 |
| 5050 | 江都区 | 仙女镇苏新村陈庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 264.333 |
| 5051 | 江都区 | 大桥镇前进村公路组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 264.333 |
| 5052 | 江都区 | 大桥镇火花村田东组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 264.167 |
| 5053 | 江都区 | 大桥镇六河村史河组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 264.083 |
| 5054 | 江都区 | 仙女镇江州村江州村部综合变    | 交流10kV | 400 | 264.083 |
| 5055 | 江都区 | 郭村镇邠州村五巷八组综合变    | 交流10kV | 400 | 263.833 |
| 5056 | 江都区 | 宜陵镇许桥村许东组配变总表    | 交流10kV | 400 | 263.583 |
| 5057 | 江都区 | 郭村镇吉港村吉东组配变总表    | 交流10kV | 400 | 263.333 |
| 5058 | 江都区 | 大桥镇高巷村常一组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 263.25  |
| 5059 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村孟庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 263.167 |
| 5060 | 江都区 | 邵伯镇王厦村联合组综合变     | 交流10kV | 400 | 263     |
| 5061 | 江都区 | 丁伙镇庆波村殷庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 263     |
| 5062 | 江都区 | 大桥镇花荡东路综合变       | 交流10kV | 400 | 262.833 |
| 5063 | 江都区 | 樊川镇永新村新庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 262.354 |
| 5064 | 江都区 | 大桥镇马家村长乐组综合变     | 交流10kV | 400 | 262.271 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5065 | 江都区 | 浦头镇承仪村承仪组东综合变   | 交流10kV | 400 | 262.167 |
| 5066 | 江都区 | 大桥镇前进村孙东组综合变    | 交流10kV | 400 | 262.167 |
| 5067 | 江都区 | 大桥镇火花村田东组综合变    | 交流10kV | 400 | 261.792 |
| 5068 | 江都区 | 真武镇真北村蒋庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 261.75  |
| 5069 | 江都区 | 大桥镇启于村启于组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 261.667 |
| 5070 | 江都区 | 仙女镇新河村新河组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 261.583 |
| 5071 | 江都区 | 丁伙镇锦东村仲桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 261.203 |
| 5072 | 江都区 | 大桥镇启于村孙家组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 260.667 |
| 5073 | 江都区 | 郭村镇通扬村纪舍组综合变    | 交流10kV | 400 | 260.458 |
| 5074 | 江都区 | 邵伯镇昭关村赵庄七组综合变   | 交流10kV | 400 | 260.417 |
| 5075 | 江都区 | 大桥镇坤平村万庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 260     |
| 5076 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村四组综合变     | 交流10kV | 400 | 259.944 |
| 5077 | 江都区 | 大桥镇昌松振昌路2#综合变   | 交流10kV | 400 | 259.75  |
| 5078 | 江都区 | 丁伙镇胡屯村青年组综合变    | 交流10kV | 400 | 259.583 |
| 5079 | 江都区 | 吴桥镇五塔村施家组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 259.583 |
| 5080 | 江都区 | 丁伙镇锦西镇镇北路公变     | 交流10kV | 400 | 259.583 |
| 5081 | 江都区 | 丁伙镇锦北村曹庄北组配变总表  | 交流10kV | 400 | 259.417 |
| 5082 | 江都区 | 大桥镇六河村曹河组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 259.333 |
| 5083 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村梅车组综合变    | 交流10kV | 400 | 259.292 |
| 5084 | 江都区 | 吴桥镇谢桥社区菜场2#综合变  | 交流10kV | 400 | 259.26  |
| 5085 | 江都区 | 仙女镇三友村余桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 259.25  |
| 5086 | 江都区 | 仙女镇江州村龙兴组综合变    | 交流10kV | 400 | 259.083 |
| 5087 | 江都区 | 仙女镇双沟村戴一组南综合变   | 交流10kV | 400 | 259.021 |
| 5088 | 江都区 | 浦头镇引江新村井西组综合变   | 交流10kV | 400 | 258.889 |
| 5089 | 江都区 | 吴桥镇五庄村施家组综合变    | 交流10kV | 400 | 258.778 |
| 5090 | 江都区 | 邵伯镇斗桥村中组综合变     | 交流10kV | 400 | 258.5   |
| 5091 | 江都区 | 郭村镇庄桥村庄二组综合变    | 交流10kV | 400 | 257.75  |
| 5092 | 江都区 | 仙女镇新河村孔一组综合变    | 交流10kV | 400 | 257.667 |
| 5093 | 江都区 | 吴桥镇五庄村施家组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 257.667 |
| 5094 | 江都区 | 邵伯镇先进村玉丰组综合变    | 交流10kV | 400 | 257.5   |
| 5095 | 江都区 | 大桥镇董岔村岔口组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 257.444 |
| 5096 | 江都区 | 大桥镇前进村公路组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 257.417 |
| 5097 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村红旗组综合变    | 交流10kV | 400 | 257.375 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5098 | 江都区 | 大桥镇松桥村姚一组综合变    | 交流10kV | 400 | 257.271 |
| 5099 | 江都区 | 郭村镇塘头村海洋组南综合变   | 交流10kV | 400 | 257.083 |
| 5100 | 江都区 | 宜陵镇西湖村东二组综合变    | 交流10kV | 400 | 256.958 |
| 5101 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村赵庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 256.5   |
| 5102 | 江都区 | 邵伯镇南渡村光明组综合变    | 交流10kV | 400 | 256.417 |
| 5103 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村黄庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 256.25  |
| 5104 | 江都区 | 郭村镇周楼村界沟组综合变    | 交流10kV | 400 | 255.972 |
| 5105 | 江都区 | 邵伯镇王厦村张厦组综合变    | 交流10kV | 400 | 255.889 |
| 5106 | 江都区 | 浦头镇王庄村光明组综合变    | 交流10kV | 400 | 255.764 |
| 5107 | 江都区 | 仙女镇三星村金西组综合变    | 交流10kV | 400 | 255.667 |
| 5108 | 江都区 | 大桥镇启于村秀二组综合变    | 交流10kV | 400 | 255.278 |
| 5109 | 江都区 | 大桥镇忠爱村新华组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 255.167 |
| 5110 | 江都区 | 邵伯镇许庄村官庄组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 255.062 |
| 5111 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村兴旺组综合变    | 交流10kV | 400 | 254.75  |
| 5112 | 江都区 | 郭村镇塘头村兴塘街综合变    | 交流10kV | 400 | 254.583 |
| 5113 | 江都区 | 大桥镇光明村一心组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 254.5   |
| 5114 | 江都区 | 浦头镇高汉村家平组综合变    | 交流10kV | 400 | 254.417 |
| 5115 | 江都区 | 大桥镇齐心村大任组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 253.917 |
| 5116 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村东二组综合变    | 交流10kV | 400 | 253.833 |
| 5117 | 江都区 | 宜陵镇孵化园综合变       | 交流10kV | 400 | 253.833 |
| 5118 | 江都区 | 大桥镇花荡村石庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 253.5   |
| 5119 | 江都区 | 真武镇广丰村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 253.417 |
| 5120 | 江都区 | 仙女镇新港村前二组综合变    | 交流10kV | 400 | 253     |
| 5121 | 江都区 | 丁伙镇南环路2#综合变     | 交流10kV | 400 | 253     |
| 5122 | 江都区 | 浦头镇引江新村井西组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 252.854 |
| 5123 | 江都区 | 丁伙镇毛圩组综合变       | 交流10kV | 400 | 252.458 |
| 5124 | 江都区 | 郭村镇邠州村中心组3#配变总表 | 交流10kV | 400 | 252.25  |
| 5125 | 江都区 | 郭村镇张倪村新华组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 252.083 |
| 5126 | 江都区 | 吴桥镇姚家村三组综合变     | 交流10kV | 400 | 251.917 |
| 5127 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村冯厦组综合变    | 交流10kV | 400 | 251.876 |
| 5128 | 江都区 | 大桥镇建民村卞巷组综合变    | 交流10kV | 400 | 251.5   |
| 5129 | 江都区 | 吴桥镇小荡村五组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 251.417 |
| 5130 | 江都区 | 浦头镇承仪村刘堡组综合变    | 交流10kV | 400 | 251.333 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 5131 | 江都区 | 吴桥镇高阳村沙桥沟东组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 251.25  |
| 5132 | 江都区 | 丁伙镇联盟村联和组综合变     | 交流10kV | 400 | 251.25  |
| 5133 | 江都区 | 浦头镇承仪村承仪组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 250.833 |
| 5134 | 江都区 | 大桥镇松桥村松一组综合变     | 交流10kV | 400 | 250.778 |
| 5135 | 江都区 | 郭村镇庄桥村吴河组东综合变    | 交流10kV | 400 | 250.667 |
| 5136 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴周三组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 250.667 |
| 5137 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村四组综合变      | 交流10kV | 400 | 250.5   |
| 5138 | 江都区 | 吴桥镇长庄村二三组综合变     | 交流10kV | 400 | 250.375 |
| 5139 | 江都区 | 吴桥镇陆袁村敬老院综合变     | 交流10kV | 400 | 250     |
| 5140 | 江都区 | 丁南村江桥北综合变        | 交流10kV | 400 | 249.833 |
| 5141 | 江都区 | 真武镇真武村同盟组综合变     | 交流10kV | 400 | 249.812 |
| 5142 | 江都区 | 丁伙镇延庆村殷桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 249.667 |
| 5143 | 江都区 | 郭村镇周楼村陈舍组综合变     | 交流10kV | 400 | 249.583 |
| 5144 | 江都区 | 邵伯镇邵庄村南组综合变      | 交流10kV | 400 | 249.5   |
| 5145 | 江都区 | 仙女镇三星村金西组北综合变    | 交流10kV | 400 | 249.417 |
| 5146 | 江都区 | 大桥镇石庄村联盟组综合变     | 交流10kV | 400 | 249.333 |
| 5147 | 江都区 | 邵伯镇扬西村大庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 249     |
| 5148 | 江都区 | 郭村镇庄桥村新桥组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 249     |
| 5149 | 江都区 | 大桥镇建民村田家组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 248.843 |
| 5150 | 江都区 | 仙女镇三星村金北组综合变     | 交流10kV | 400 | 248.833 |
| 5151 | 江都区 | 仙女镇苏新村合心组综合变     | 交流10kV | 400 | 248.75  |
| 5152 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村焦一组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 248.75  |
| 5153 | 江都区 | 大桥镇乔梓村公路组综合变     | 交流10kV | 315 | 248.389 |
| 5154 | 江都区 | 邵伯镇王厦村颜南组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 248.167 |
| 5155 | 江都区 | 大桥镇前进村卢长圩组配变总表   | 交流10kV | 400 | 247.708 |
| 5156 | 江都区 | 吴桥镇王河村八组综合变      | 交流10kV | 400 | 247.458 |
| 5157 | 江都区 | 邵伯镇先进村艾湖组综合变     | 交流10kV | 400 | 246.75  |
| 5158 | 江都区 | 仙女镇三星村金南组综合变     | 交流10kV | 400 | 246.25  |
| 5159 | 江都区 | 郭村镇邠州村双桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 246.111 |
| 5160 | 江都区 | 大桥镇启于村启于组综合变     | 交流10kV | 400 | 246     |
| 5161 | 江都区 | 郭村镇塘头村永宁组1号综合变   | 交流10kV | 400 | 246     |
| 5162 | 江都区 | 吴桥镇季刘村二组综合变      | 交流10kV | 400 | 245.792 |
| 5163 | 江都区 | 吴桥镇万寿村三组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 245.5   |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5164 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村邵庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 245.444 |
| 5165 | 江都区 | 大桥镇光明村西院组综合变    | 交流10kV | 400 | 245.278 |
| 5166 | 江都区 | 宜陵镇七里村中心组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 245.167 |
| 5167 | 江都区 | 仙女镇苏新村同心组北综合变   | 交流10kV | 400 | 245     |
| 5168 | 江都区 | 大桥镇忠爱村红旗组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 244.917 |
| 5169 | 江都区 | 仙女镇新河村孔一组西综合变   | 交流10kV | 400 | 244.833 |
| 5170 | 江都区 | 大桥镇启于村孙家组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 244.75  |
| 5171 | 江都区 | 郭村镇周楼村周西组2号综合变  | 交流10kV | 400 | 244.75  |
| 5172 | 江都区 | 邵伯镇养殖场前进1#综合变   | 交流10kV | 400 | 244.333 |
| 5173 | 江都区 | 郭村镇张倪村张倪组综合变    | 交流10kV | 400 | 244.25  |
| 5174 | 江都区 | 邵伯镇扬西村一组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 244.167 |
| 5175 | 江都区 | 郭村镇永和村闫西养鸡场综合变  | 交流10kV | 400 | 243.662 |
| 5176 | 江都区 | 吴桥镇长庄村三组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 243.583 |
| 5177 | 江都区 | 浦头镇高汉村青山组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 243.542 |
| 5178 | 江都区 | 宜陵镇许桥村许西组1#配变总表 | 交流10kV | 400 | 243.5   |
| 5179 | 江都区 | 吴桥镇李桥村李王组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 243.417 |
| 5180 | 江都区 | 仙女镇正谊村肖一组综合变    | 交流10kV | 400 | 243     |
| 5181 | 江都区 | 大桥镇六河村双河红星组综合变  | 交流10kV | 400 | 242.889 |
| 5182 | 江都区 | 郭村镇吉港村董家组配变总表   | 交流10kV | 400 | 242.75  |
| 5183 | 江都区 | 吴桥镇王河村七组2#配变总表  | 交流10kV | 400 | 242.667 |
| 5184 | 江都区 | 仙女镇砖桥村凌南组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 242.417 |
| 5185 | 江都区 | 江都区七闸村新民组2#公变   | 交流10kV | 400 | 242     |
| 5186 | 江都区 | 郭村镇邠州村西巷组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 241.667 |
| 5187 | 江都区 | 樊川镇永联村后如组综合变    | 交流10kV | 400 | 241.354 |
| 5188 | 江都区 | 浦头镇东元村大同组1#综合变  | 交流10kV | 315 | 241.097 |
| 5189 | 江都区 | 郭村镇周楼村沟庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 240.93  |
| 5190 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴周三组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 240.833 |
| 5191 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村六厦组综合变    | 交流10kV | 400 | 240.667 |
| 5192 | 江都区 | 郭村镇周楼村界沟组南综合变   | 交流10kV | 400 | 240.583 |
| 5193 | 江都区 | 仙女镇砖桥村凌南组东公变    | 交流10kV | 400 | 240.444 |
| 5194 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村良种场综合变    | 交流10kV | 400 | 240.25  |
| 5195 | 江都区 | 大桥镇常兴村跃进组综合变    | 交流10kV | 400 | 239.333 |
| 5196 | 江都区 | 大桥镇杨桥村兴隆组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 239.167 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5197 | 江都区 | 郭村镇吉港村吉兴组配变总表   | 交流10kV | 400 | 238.833 |
| 5198 | 江都区 | 郭村镇庄桥村庄桥组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 238.76  |
| 5199 | 江都区 | 仙女镇金陵村祁庄组北综合变   | 交流10kV | 400 | 238.75  |
| 5200 | 江都区 | 丁伙镇锦东村三洋组配变总表   | 交流10kV | 400 | 238.746 |
| 5201 | 江都区 | 郭村镇庄桥村十巷组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 238.167 |
| 5202 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村朱桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 238     |
| 5203 | 江都区 | 大桥镇六河村连心组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 237.833 |
| 5204 | 江都区 | 吴桥镇顾营村三组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 237.667 |
| 5205 | 江都区 | 邵伯镇仇庄村太平组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 237.5   |
| 5206 | 江都区 | 郭村镇南荀村荀西组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 237.5   |
| 5207 | 江都区 | 真武镇振兴村童庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 237.333 |
| 5208 | 江都区 | 大桥镇中闸双港村同心组综合变  | 交流10kV | 400 | 237.25  |
| 5209 | 江都区 | 真武镇真东村夏庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 237.25  |
| 5210 | 江都区 | 大桥镇忠诚村友爱组综合变    | 交流10kV | 400 | 237.083 |
| 5211 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷六组综合变   | 交流10kV | 400 | 236.917 |
| 5212 | 江都区 | 大桥镇波斯村东堡六组综合变   | 交流10kV | 400 | 236.833 |
| 5213 | 江都区 | 真武镇邱墅村邱墅组综合变    | 交流10kV | 400 | 236.833 |
| 5214 | 江都区 | 郭村镇江泰村八组1#配变    | 交流10kV | 400 | 236.79  |
| 5215 | 江都区 | 邵伯镇祥元村徐东组综合变    | 交流10kV | 400 | 236.75  |
| 5216 | 江都区 | 仙女镇正谊村汤庄组西综合变   | 交流10kV | 400 | 236.583 |
| 5217 | 江都区 | 吴桥镇孙墩村韩家组综合变    | 交流10kV | 400 | 236.542 |
| 5218 | 江都区 | 仙女镇三和村韩山组西公变    | 交流10kV | 400 | 236.5   |
| 5219 | 江都区 | 浦头镇高汉村家平组2号综合变  | 交流10kV | 400 | 236.25  |
| 5220 | 江都区 | 吴桥镇金阳村夏祝金星组综合变  | 交流10kV | 400 | 236.083 |
| 5221 | 江都区 | 大桥镇高巷村高三组综合变    | 交流10kV | 400 | 235.75  |
| 5222 | 江都区 | 仙女镇苏新村大周组综合变    | 交流10kV | 400 | 235.5   |
| 5223 | 江都区 | 真武镇真北村同丰组综合变    | 交流10kV | 400 | 235.5   |
| 5224 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村任西组综合变    | 交流10kV | 315 | 235.167 |
| 5225 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤五组综合变   | 交流10kV | 400 | 235.139 |
| 5226 | 江都区 | 吴桥镇红河村团结组3号综合变  | 交流10kV | 400 | 235     |
| 5227 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村马庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 234.917 |
| 5228 | 江都区 | 大桥镇光明村大庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 234.69  |
| 5229 | 江都区 | 郭村镇庄桥村凡阳组综合变    | 交流10kV | 400 | 234.521 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5230 | 江都区 | 丁伙镇东环路1#综合变     | 交流10kV | 315 | 234.431 |
| 5231 | 江都区 | 浦头镇高汉村汉联组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 234.333 |
| 5232 | 江都区 | 大桥镇三吨村井庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 234.083 |
| 5233 | 江都区 | 宜陵镇五一村五一组综合变    | 交流10kV | 400 | 233.667 |
| 5234 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村中荡组综合变    | 交流10kV | 400 | 233.326 |
| 5235 | 江都区 | 吴桥镇高阳村郭姚四组综合变   | 交流10kV | 400 | 233.278 |
| 5236 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村张庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 233.222 |
| 5237 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村魏庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 232.917 |
| 5238 | 江都区 | 丁伙镇北环路1#综合变     | 交流10kV | 400 | 232.778 |
| 5239 | 江都区 | 邵伯镇昭关建安路4#配变    | 交流10kV | 400 | 232.75  |
| 5240 | 江都区 | 浦头镇引江新村上元组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 232.667 |
| 5241 | 江都区 | 真武镇河西桥头公变       | 交流10kV | 315 | 232.069 |
| 5242 | 江都区 | 仙女镇横沟村八组西综合变    | 交流10kV | 400 | 231.833 |
| 5243 | 江都区 | 大桥镇杨桥村港东组综合变    | 交流10kV | 400 | 231.341 |
| 5244 | 江都区 | 丁伙镇新桥组综合变       | 交流10kV | 400 | 231.292 |
| 5245 | 江都区 | 浦头镇王庄村向阳组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 230.833 |
| 5246 | 江都区 | 大桥镇杨桥村港北组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 230.667 |
| 5247 | 江都区 | 郭村镇吉港村港东组综合变    | 交流10kV | 400 | 230.292 |
| 5248 | 江都区 | 浦头镇汉东村六组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 229.917 |
| 5249 | 江都区 | 大桥镇光明村同力组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 229.667 |
| 5250 | 江都区 | 吴桥镇五庄村郭二组2#变压器  | 交流10kV | 400 | 229.458 |
| 5251 | 江都区 | 真武镇渔港村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 229.458 |
| 5252 | 江都区 | 大桥镇杨墅村星星组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 229.083 |
| 5253 | 江都区 | 真武镇杨庄村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 229     |
| 5254 | 江都区 | 丁伙镇付桥村丁桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 228.833 |
| 5255 | 江都区 | 樊川镇跃进村勤西组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 228.75  |
| 5256 | 江都区 | 郭村镇江泰村六组综合变     | 交流10kV | 400 | 228.667 |
| 5257 | 江都区 | 吴桥镇高杨村焦庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 227.958 |
| 5258 | 江都区 | 大桥镇光明村联丰组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 227.833 |
| 5259 | 江都区 | 邵伯镇南渡村跳一组综合变    | 交流10kV | 400 | 227.193 |
| 5260 | 江都区 | 大桥镇齐心村大任组综合变    | 交流10kV | 400 | 227     |
| 5261 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 226.917 |
| 5262 | 江都区 | 邵伯镇京杭村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 226.75  |



|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5263 | 江都区 | 浦头镇王庄村胜利组综合变    | 交流10kV | 400 | 226.75  |
| 5264 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 226.333 |
| 5265 | 江都区 | 吴桥镇万寿村一组综合变     | 交流10kV | 400 | 226.292 |
| 5266 | 江都区 | 仙女镇新伙村火一组综合变    | 交流10kV | 400 | 226.25  |
| 5267 | 江都区 | 宜陵镇西湖村张东组综合变    | 交流10kV | 400 | 226.237 |
| 5268 | 江都区 | 浦头镇引江新村井南组综合变   | 交流10kV | 400 | 226.167 |
| 5269 | 江都区 | 宜陵镇双桥村西岔组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 226     |
| 5270 | 江都区 | 郭村镇张倪村龙河组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 225.833 |
| 5271 | 江都区 | 吴桥镇长庄村六组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 225.75  |
| 5272 | 江都区 | 吴桥镇红河村友爱组综合变    | 交流10kV | 400 | 225.375 |
| 5273 | 江都区 | 邵伯镇昭关镇南路综合变     | 交流10kV | 400 | 225.333 |
| 5274 | 江都区 | 丁伙镇富桥村同心组配变总表   | 交流10kV | 400 | 225     |
| 5275 | 江都区 | 邵伯镇南渡村南一组综合变    | 交流10kV | 400 | 224.75  |
| 5276 | 江都区 | 郭村镇周楼村常东组综合变    | 交流10kV | 400 | 224.696 |
| 5277 | 江都区 | 邵伯镇苕丝村部4#综合变    | 交流10kV | 400 | 224.5   |
| 5278 | 江都区 | 大桥镇石庄村联盟组2号配变总表 | 交流10kV | 400 | 224.389 |
| 5279 | 江都区 | 真武镇蒙套村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 223.625 |
| 5280 | 江都区 | 邵伯镇昭关中心组综合变     | 交流10kV | 400 | 223.417 |
| 5281 | 江都区 | 丁伙镇新杭村曹庄组配变总表   | 交流10kV | 400 | 223.25  |
| 5282 | 江都区 | 宜陵镇小湖村联合组综合变    | 交流10kV | 315 | 222.889 |
| 5283 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村中心组综合变    | 交流10kV | 400 | 222.417 |
| 5284 | 江都区 | 浦头镇东元村帅桥组综合变    | 交流10kV | 315 | 222.417 |
| 5285 | 江都区 | 吴桥镇万寿村董兴七组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 222.208 |
| 5286 | 江都区 | 浦头镇东元村西颜组综合变    | 交流10kV | 315 | 221.375 |
| 5287 | 江都区 | 邵伯镇昭关人民路1#综合变   | 交流10kV | 400 | 221.333 |
| 5288 | 江都区 | 仙女镇双沟村双西组南公变    | 交流10kV | 400 | 221.056 |
| 5289 | 江都区 | 丁伙镇丁南村星巨组综合变    | 交流10kV | 400 | 221.042 |
| 5290 | 江都区 | 郭村镇塘头村村前路1号综合变  | 交流10kV | 400 | 221.042 |
| 5291 | 江都区 | 郭村镇二姜村头营组综合变    | 交流10kV | 400 | 221     |
| 5292 | 江都区 | 吴桥镇陆庙四组综合变      | 交流10kV | 400 | 220.917 |
| 5293 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村村部2#综合变   | 交流10kV | 400 | 220.333 |
| 5294 | 江都区 | 丁伙镇河东村陈庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 219.833 |
| 5295 | 江都区 | 浦头镇浦头村庆丰组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 219     |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 5296 | 江都区 | 樊川镇巨永村蒯庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 219     |
| 5297 | 江都区 | 仙女镇新华村朱院组综合变     | 交流10kV | 400 | 218.917 |
| 5298 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村三洋综合变      | 交流10kV | 400 | 218.833 |
| 5299 | 江都区 | 仙女镇三星村胜利组综合变     | 交流10kV | 400 | 218.75  |
| 5300 | 江都区 | 仙女镇三和村韩山组综合变     | 交流10kV | 315 | 218.528 |
| 5301 | 江都区 | 吴桥镇李桥村钱马组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 218.333 |
| 5302 | 江都区 | 邵伯镇仇庄村南圩组综合变     | 交流10kV | 400 | 218.083 |
| 5303 | 江都区 | 丁伙镇红桥村南勤丰组综合变    | 交流10kV | 400 | 218.083 |
| 5304 | 江都区 | 宜陵镇双桥村朱塘组综合变     | 交流10kV | 400 | 217.657 |
| 5305 | 江都区 | 大桥镇建民村肖湾组综合变     | 交流10kV | 400 | 217.542 |
| 5306 | 江都区 | 仙女镇同桥村解庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 217.528 |
| 5307 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村王垛组综合变     | 交流10kV | 400 | 217.333 |
| 5308 | 江都区 | 仙女镇正谊村张庄组南综合变    | 交流10kV | 400 | 217.333 |
| 5309 | 江都区 | 郭村镇汤营村五组综合变      | 交流10kV | 400 | 217.208 |
| 5310 | 江都区 | 浦头镇高汉村东风组综合变     | 交流10kV | 315 | 217.139 |
| 5311 | 江都区 | 仙女镇三星村后刘组综合变     | 交流10kV | 400 | 217.111 |
| 5312 | 江都区 | 吴桥镇万寿村五组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 216.958 |
| 5313 | 江都区 | 吴桥镇顾营村三组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 216.708 |
| 5314 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村柏庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 216.5   |
| 5315 | 江都区 | 真武镇曹桥村乔西组配变总表    | 交流10kV | 400 | 216.375 |
| 5316 | 江都区 | 邵伯镇昭关林场场部综合变     | 交流10kV | 400 | 216.313 |
| 5317 | 江都区 | 郭村镇邠州村五巷组综合变     | 交流10kV | 400 | 216.056 |
| 5318 | 江都区 | 仙女镇同桥村蒋庄组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 215.583 |
| 5319 | 江都区 | 大桥镇三吨村三吨组综合变     | 交流10kV | 400 | 215.542 |
| 5320 | 江都区 | 郭村镇周楼村常东组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 215.333 |
| 5321 | 江都区 | 郭村镇张倪村黄营组综合变     | 交流10kV | 400 | 215.125 |
| 5322 | 江都区 | 大桥镇杨墅村新庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 214.833 |
| 5323 | 江都区 | 邵伯镇林湖村吴庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 214.757 |
| 5324 | 江都区 | 浦头镇汉东村一组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 214.167 |
| 5325 | 江都区 | 浦头镇汉东村潘桥组综合变     | 交流10kV | 315 | 213.528 |
| 5326 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤十组综合变    | 交流10kV | 315 | 213.458 |
| 5327 | 江都区 | 仙女镇江州村梁四组综合变     | 交流10kV | 400 | 213.417 |
| 5328 | 江都区 | 吴桥镇高阳村沙桥江一组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 213.083 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5329 | 江都区 | 吴桥镇五庄村郭一组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 213     |
| 5330 | 江都区 | 吴桥镇小荡村姚家三组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 212.667 |
| 5331 | 江都区 | 丁伙镇联友村崔桥3#综合变   | 交流10kV | 400 | 212.583 |
| 5332 | 江都区 | 大桥镇忠诚村肖家组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 212.5   |
| 5333 | 江都区 | 吴桥镇王河村五组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 212.292 |
| 5334 | 江都区 | 郭村镇庄桥村双沟组综合变    | 交流10kV | 400 | 212.25  |
| 5335 | 江都区 | 邵伯镇红岭村马沟配变      | 交流10kV | 315 | 212.139 |
| 5336 | 江都区 | 大桥镇齐心村庞庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 211.917 |
| 5337 | 江都区 | 浦头镇王庄村幸福组综合变    | 交流10kV | 400 | 211.667 |
| 5338 | 江都区 | 吴桥镇万寿村七组综合变     | 交流10kV | 400 | 211.515 |
| 5339 | 江都区 | 大桥镇前进村十九东组综合变   | 交流10kV | 400 | 211.111 |
| 5340 | 江都区 | 吴桥镇进化村北东组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 210.917 |
| 5341 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村立新组综合变    | 交流10kV | 400 | 210.889 |
| 5342 | 江都区 | 仙女镇新伙村四组综合变     | 交流10kV | 400 | 210.75  |
| 5343 | 江都区 | 郭村镇大姜村八组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 210.458 |
| 5344 | 江都区 | 浦头镇汉东村三组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 210.417 |
| 5345 | 江都区 | 宜陵镇七里村振兴路3#配变总表 | 交流10kV | 400 | 210.25  |
| 5346 | 江都区 | 郭村镇五荡村联合组综合变    | 交流10kV | 400 | 210.167 |
| 5347 | 江都区 | 江都区江闸路公变        | 交流10kV | 315 | 209.778 |
| 5348 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村一组综合变     | 交流10kV | 400 | 209.583 |
| 5349 | 江都区 | 仙女镇邓院村陈庄组南综合变   | 交流10kV | 400 | 209.167 |
| 5350 | 江都区 | 仙女镇三星村包颜组北综合变   | 交流10kV | 400 | 209.083 |
| 5351 | 江都区 | 郭村镇周楼村周中组综合变    | 交流10kV | 400 | 208.833 |
| 5352 | 江都区 | 真武镇东明村东明组综合变    | 交流10kV | 400 | 208.75  |
| 5353 | 江都区 | 大桥镇高巷村袁桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 208.722 |
| 5354 | 江都区 | 邵伯镇新庄村五组综合变     | 交流10kV | 400 | 208.667 |
| 5355 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村焦二组配变总表   | 交流10kV | 400 | 208.542 |
| 5356 | 江都区 | 郭村镇塘头村黄泊组1号综合变  | 交流10kV | 400 | 208     |
| 5357 | 江都区 | 大桥镇三吨村齐心小一组综合变  | 交流10kV | 400 | 207.75  |
| 5358 | 江都区 | 邵伯镇养殖场1#综合变     | 交流10kV | 400 | 207.417 |
| 5359 | 江都区 | 仙女镇正谊村肖三组综合变    | 交流10kV | 315 | 207.417 |
| 5360 | 江都区 | 宜陵镇大陈村大陈组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 207.352 |
| 5361 | 江都区 | 大桥镇松山村一组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 207.167 |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 5362 | 江都区 | 仙女镇横沟村二组综合变    | 交流10kV | 400 | 207.056 |
| 5363 | 江都区 | 仙女镇同桥村白马组综合变   | 交流10kV | 400 | 207     |
| 5364 | 江都区 | 樊川镇跃进村新港组综合变   | 交流10kV | 400 | 206.792 |
| 5365 | 江都区 | 郭村镇永河村闫西组综合变   | 交流10kV | 400 | 206.792 |
| 5366 | 江都区 | 郭村镇通扬村大桥组配变总表  | 交流10kV | 400 | 206.167 |
| 5367 | 江都区 | 真武镇真武村团结组综合变   | 交流10kV | 400 | 206     |
| 5368 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村崔桥组综合变   | 交流10kV | 400 | 205.917 |
| 5369 | 江都区 | 郭村镇庄桥村十巷组综合变   | 交流10kV | 400 | 205.883 |
| 5370 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤九组综合变  | 交流10kV | 400 | 205.6   |
| 5371 | 江都区 | 仙女镇双沟村徐磨组综合变   | 交流10kV | 400 | 205.583 |
| 5372 | 江都区 | 郭村镇邠州村周河组1号综合变 | 交流10kV | 400 | 205.417 |
| 5373 | 江都区 | 大桥镇波斯村东堡四组综合变  | 交流10kV | 400 | 205.042 |
| 5374 | 江都区 | 丁伙镇延庆村王庄组北配变总表 | 交流10kV | 400 | 205     |
| 5375 | 江都区 | 郭村镇通周楼村周中组北综合变 | 交流10kV | 400 | 204.917 |
| 5376 | 江都区 | 邵伯镇镇北路1#综合变    | 交流10kV | 400 | 204.35  |
| 5377 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村石庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 204.333 |
| 5378 | 江都区 | 郭村镇塘头村繁荣路综合变   | 交流10kV | 400 | 203.917 |
| 5379 | 江都区 | 宜陵镇许桥村许西组综合变   | 交流10kV | 400 | 203.688 |
| 5380 | 江都区 | 郭村镇周楼村工业园3#配变  | 交流10kV | 400 | 203.583 |
| 5381 | 江都区 | 仙女镇金陵村东未组综合变   | 交流10kV | 315 | 203.417 |
| 5382 | 江都区 | 郭村镇通扬村仇巷组综合变   | 交流10kV | 400 | 202.847 |
| 5383 | 江都区 | 郭村镇江泰村七组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 202.75  |
| 5384 | 江都区 | 吴桥镇王河村二组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 202.389 |
| 5385 | 江都区 | 郭村镇江泰村八组综合变    | 交流10kV | 315 | 202.347 |
| 5386 | 江都区 | 大桥镇常兴村交通组综合变   | 交流10kV | 400 | 202.167 |
| 5387 | 江都区 | 大桥镇马家村长乐组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 201.5   |
| 5388 | 江都区 | 郭村镇庄桥村东沟组东综合变  | 交流10kV | 400 | 201.377 |
| 5389 | 江都区 | 大桥镇松山村七组综合变    | 交流10kV | 400 | 201.083 |
| 5390 | 江都区 | 宜陵镇小湖村北站配变总表   | 交流10kV | 400 | 200.167 |
| 5391 | 江都区 | 宜陵镇大陈村大陈组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 199.917 |
| 5392 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村居庄组综合变   | 交流10kV | 630 | 199.725 |
| 5393 | 江都区 | 郭村镇五荡村小荡组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 199.389 |
| 5394 | 江都区 | 宜陵镇双桥村毛湾组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 199.333 |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 5395 | 江都区 | 邵伯镇红岭村仓房组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 199.333 |
| 5396 | 江都区 | 邵伯镇许庄村毛厦组综合变   | 交流10kV | 400 | 198.958 |
| 5397 | 江都区 | 丁伙镇新庄村五里组配变总表  | 交流10kV | 400 | 198.917 |
| 5398 | 江都区 | 仙女镇新伙村高北组东综合变  | 交流10kV | 400 | 198.778 |
| 5399 | 江都区 | 郭村镇周楼村东南组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 198.667 |
| 5400 | 江都区 | 仙女镇新伙村六组北综合变   | 交流10kV | 400 | 198.611 |
| 5401 | 江都区 | 郭村镇塘头村村前路综合变   | 交流10kV | 315 | 198.389 |
| 5402 | 江都区 | 仙女镇横沟村新桥组综合变   | 交流10kV | 400 | 198.083 |
| 5403 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷四组综合变  | 交流10kV | 400 | 197.104 |
| 5404 | 江都区 | 邵伯镇运河村谈庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 196.854 |
| 5405 | 江都区 | 仙女镇三星村朱伙组北综合变  | 交流10kV | 400 | 196.75  |
| 5406 | 江都区 | 真武镇真北村林元组综合变   | 交流10kV | 400 | 196.583 |
| 5407 | 江都区 | 郭村镇周楼村永久组综合变   | 交流10kV | 400 | 196.583 |
| 5408 | 江都区 | 仙女镇凡套村尤院组综合变   | 交流10kV | 315 | 195.833 |
| 5409 | 江都区 | 吴桥镇小袁村一组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 195.667 |
| 5410 | 江都区 | 郭村镇大彭村彭河四组西综合变 | 交流10kV | 400 | 195.617 |
| 5411 | 江都区 | 吴桥镇李桥村北桥组1#综合变 | 交流10kV | 315 | 194.834 |
| 5412 | 江都区 | 邵伯镇露筋村路南组综合变   | 交流10kV | 400 | 193.57  |
| 5413 | 江都区 | 郭村镇周楼村周西组综合变   | 交流10kV | 400 | 193.444 |
| 5414 | 江都区 | 邵伯镇镇南村小谢组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 193.333 |
| 5415 | 江都区 | 仙女镇新港村联合组综合变   | 交流10kV | 400 | 193.25  |
| 5416 | 江都区 | 浦头镇万庄村永久组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 193.202 |
| 5417 | 江都区 | 仙女镇横沟村十组综合变    | 交流10kV | 400 | 192.846 |
| 5418 | 江都区 | 郭村镇汤营村五组北综合变   | 交流10kV | 400 | 192.5   |
| 5419 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村黄庄组1#综合变 | 交流10kV | 315 | 192.069 |
| 5420 | 江都区 | 仙女镇新港村祠堂组综合变   | 交流10kV | 400 | 191.833 |
| 5421 | 江都区 | 仙女镇创业园1#变      | 交流10kV | 400 | 191.667 |
| 5422 | 江都区 | 大桥镇波斯村陈家组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 190.889 |
| 5423 | 江都区 | 吴桥镇李桥村张景组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 190.583 |
| 5424 | 江都区 | 郭村镇周楼村谢家组综合变   | 交流10kV | 400 | 190.113 |
| 5425 | 江都区 | 吴桥镇季刘村顾云五组综合变  | 交流10kV | 400 | 190     |
| 5426 | 江都区 | 大桥镇常兴村幸福组综合变   | 交流10kV | 400 | 189.75  |
| 5427 | 江都区 | 大桥镇坤平村宝坤组综合变   | 交流10kV | 400 | 189.667 |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 5428 | 江都区 | 邵伯镇先进村花园组综合变   | 交流10kV | 400 | 189.562 |
| 5429 | 江都区 | 郭村镇吉港村港西综合变    | 交流10kV | 400 | 189.125 |
| 5430 | 江都区 | 樊川镇新圩村中心组综合变   | 交流10kV | 400 | 188.896 |
| 5431 | 江都区 | 仙女镇苏新村希望组综合变   | 交流10kV | 400 | 188.833 |
| 5432 | 江都区 | 仙女镇三友村村部综合变    | 交流10kV | 400 | 188.75  |
| 5433 | 江都区 | 樊川镇新圩村新庄组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 188.75  |
| 5434 | 江都区 | 浦头镇承仪村万庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 187.917 |
| 5435 | 江都区 | 郭村镇通扬村农贸市场配变总表 | 交流10kV | 400 | 187.917 |
| 5436 | 江都区 | 吴桥镇季刘村顾云二组综合变  | 交流10kV | 400 | 186.722 |
| 5437 | 江都区 | 仙女镇民和村东一组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 186.083 |
| 5438 | 江都区 | 郭村镇张倪村倪北组综合变   | 交流10kV | 400 | 186.083 |
| 5439 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村五组北综合变   | 交流10kV | 630 | 185.933 |
| 5440 | 江都区 | 郭村镇汤营村二组综合变    | 交流10kV | 315 | 185.542 |
| 5441 | 江都区 | 宜陵镇小湖村村部2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 184.646 |
| 5442 | 江都区 | 郭村镇吉港村顾舍组配变总表  | 交流10kV | 400 | 184.542 |
| 5443 | 江都区 | 宜陵镇大陈村四组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 184.5   |
| 5444 | 江都区 | 大桥镇火花村朱院组4#综合变 | 交流10kV | 400 | 184.427 |
| 5445 | 江都区 | 丁伙镇纛屯村管庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 183.847 |
| 5446 | 江都区 | 郭村镇周楼村东南组综合变   | 交流10kV | 400 | 183.583 |
| 5447 | 江都区 | 宜陵镇文星路3#公变     | 交流10kV | 315 | 183.458 |
| 5448 | 江都区 | 丁伙镇银坝北米厂综合变    | 交流10kV | 400 | 182.75  |
| 5449 | 江都区 | 郭村镇大姜村陈渡组综合变   | 交流10kV | 400 | 182.597 |
| 5450 | 江都区 | 大桥镇忠诚村朱三组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 182.167 |
| 5451 | 江都区 | 樊川镇永安镇巷西街综合变   | 交流10kV | 400 | 181.75  |
| 5452 | 江都区 | 宜陵镇双桥村河南组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 181.583 |
| 5453 | 江都区 | 宜陵镇中学小学综合变     | 交流10kV | 400 | 181.583 |
| 5454 | 江都区 | 大桥镇杨桥村港北组综合变   | 交流10kV | 400 | 181     |
| 5455 | 江都区 | 浦头镇汉东村五组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 180.347 |
| 5456 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村二组综合变    | 交流10kV | 400 | 179.125 |
| 5457 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村六组综合变    | 交流10kV | 315 | 179.084 |
| 5458 | 江都区 | 樊川镇联谊村友谊组综合变   | 交流10kV | 400 | 178.917 |
| 5459 | 江都区 | 宜陵镇大陈四组综合变     | 交流10kV | 400 | 178.75  |
| 5460 | 江都区 | 郭村镇二姜村车站综合变    | 交流10kV | 400 | 178.542 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5461 | 江都区 | 宜陵镇七里村时一组1#配变总表 | 交流10kV | 400 | 177.958 |
| 5462 | 江都区 | 仙女镇邓院村展庄组综合变    | 交流10kV | 315 | 177.611 |
| 5463 | 江都区 | 仙女镇凡套村仇庄组北2#公变  | 交流10kV | 400 | 177.583 |
| 5464 | 江都区 | 浦头镇王庄村四平组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 177.5   |
| 5465 | 江都区 | 郭村镇大新村许庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 176.417 |
| 5466 | 江都区 | 郭村镇通扬村汤巷组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 175.778 |
| 5467 | 江都区 | 仙女镇四平村郭家组综合变    | 交流10kV | 400 | 175.75  |
| 5468 | 江都区 | 郭村镇大姜村陈渡组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 175.583 |
| 5469 | 江都区 | 吴桥镇长庄村五组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 175.467 |
| 5470 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村上庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 174.75  |
| 5471 | 江都区 | 吴桥镇长庄十三组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 174.75  |
| 5472 | 江都区 | 邵伯镇渚渔村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 174.646 |
| 5473 | 江都区 | 郭村镇江泰村九组综合变     | 交流10kV | 400 | 174.611 |
| 5474 | 江都区 | 宜陵镇西湖村幸福组配变     | 交流10kV | 400 | 174.583 |
| 5475 | 江都区 | 郭村镇通扬村周舍组配变总表   | 交流10kV | 400 | 174.5   |
| 5476 | 江都区 | 郭村镇永和村永和组综合变    | 交流10kV | 400 | 174.167 |
| 5477 | 江都区 | 郭村镇江泰村十一组综合变    | 交流10kV | 400 | 174.042 |
| 5478 | 江都区 | 丁伙镇新庄村翟桥组2#配变总表 | 交流10kV | 250 | 173.5   |
| 5479 | 江都区 | 郭村镇二姜村老官一组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 172.778 |
| 5480 | 江都区 | 吴桥镇宝塔村白二组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 172.772 |
| 5481 | 江都区 | 宜陵镇西湖村张东组1#配变总表 | 交流10kV | 400 | 172.76  |
| 5482 | 江都区 | 郭村镇周楼村联合组综合变    | 交流10kV | 400 | 172.639 |
| 5483 | 江都区 | 浦头镇汉东村二组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 172.458 |
| 5484 | 江都区 | 郭村镇庄桥村新河组综合变    | 交流10kV | 400 | 172.208 |
| 5485 | 江都区 | 郭村镇兴河村有根八组综合变   | 交流10kV | 400 | 171.833 |
| 5486 | 江都区 | 郭村镇二姜村张庄开发区综合变  | 交流10kV | 400 | 171.583 |
| 5487 | 江都区 | 郭村镇四庄村彭庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 170.833 |
| 5488 | 江都区 | 郭村镇五荡村五野同心组综合变  | 交流10kV | 315 | 170.82  |
| 5489 | 江都区 | 仙女镇新港村丰产组综合变    | 交流10kV | 400 | 170.389 |
| 5490 | 江都区 | 仙女镇同桥村二组综合变     | 交流10kV | 400 | 169.667 |
| 5491 | 江都区 | 郭村镇二姜村老官二组综合变   | 交流10kV | 400 | 169.627 |
| 5492 | 江都区 | 大桥镇启于村孙家组综合变    | 交流10kV | 315 | 168.458 |
| 5493 | 江都区 | 仙女镇横沟村一组综合变     | 交流10kV | 400 | 168.167 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 5494 | 江都区 | 郭村镇二姜村大赛沟组配变总表   | 交流10kV | 400 | 168.083 |
| 5495 | 江都区 | 邵伯镇运河村吴庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 167.833 |
| 5496 | 江都区 | 仙女镇正谊村肖一组南综合变    | 交流10kV | 315 | 167.417 |
| 5497 | 江都区 | 邵伯镇许庄村许庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 167.417 |
| 5498 | 江都区 | 郭村镇大新村新北组综合变     | 交流10kV | 400 | 167.208 |
| 5499 | 江都区 | 大桥镇前进村公路组综合变     | 交流10kV | 400 | 166.917 |
| 5500 | 江都区 | 大桥镇松山村九组综合变      | 交流10kV | 400 | 166.833 |
| 5501 | 江都区 | 吴桥镇长庄村三组2#配变总表   | 交流10kV | 400 | 166.823 |
| 5502 | 江都区 | 大桥镇忠勤村部综合变       | 交流10kV | 315 | 166.167 |
| 5503 | 江都区 | 郭村镇兴河村肖家二组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 166.111 |
| 5504 | 江都区 | 宜陵镇七里村田丘北电站综合变   | 交流10kV | 400 | 165.792 |
| 5505 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村谢垛组综合变     | 交流10kV | 250 | 165.792 |
| 5506 | 江都区 | 郭村镇四庄村前蒋组2#配变    | 交流10kV | 400 | 165.75  |
| 5507 | 江都区 | 郭村镇庄桥村东沟组综合变     | 交流10kV | 400 | 165.556 |
| 5508 | 江都区 | 郭村镇庄桥村新桥组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 165.556 |
| 5509 | 江都区 | 郭村镇兴河村张庄三组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 165.222 |
| 5510 | 江都区 | 大桥镇昌西村薛河六组综合变    | 交流10kV | 315 | 165.125 |
| 5511 | 江都区 | 吴桥镇万寿村董兴三组综合变    | 交流10kV | 400 | 164.292 |
| 5512 | 江都区 | 大桥镇松山村三组综合变      | 交流10kV | 400 | 163.75  |
| 5513 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会许闸许闸组综合变 | 交流10kV | 315 | 163.667 |
| 5514 | 江都区 | 浦头镇引江新村井南组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 163.167 |
| 5515 | 江都区 | 郭村镇南荀村褚巷组综合变     | 交流10kV | 400 | 162.722 |
| 5516 | 江都区 | 宜陵镇许桥村西景组配变总表    | 交流10kV | 400 | 162.053 |
| 5517 | 江都区 | 樊川镇跃进村吴家组综合变     | 交流10kV | 400 | 161.896 |
| 5518 | 江都区 | 郭村镇大彭村彭河二组综合变    | 交流10kV | 400 | 161.389 |
| 5519 | 江都区 | 大桥镇坤平村王店组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 161.139 |
| 5520 | 江都区 | 丁伙镇东环路3#综合变      | 交流10kV | 400 | 159.667 |
| 5521 | 江都区 | 大桥镇杨墅村七星组综合变     | 交流10kV | 400 | 158.75  |
| 5522 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村焦一组综合变     | 交流10kV | 315 | 158.597 |
| 5523 | 江都区 | 大桥镇三吨村三吨组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 158.56  |
| 5524 | 江都区 | 郭村镇南荀村许巷组综合变     | 交流10kV | 400 | 158.365 |
| 5525 | 江都区 | 仙女镇凡套村后朱组北公变     | 交流10kV | 400 | 158.25  |
| 5526 | 江都区 | 郭村镇吉港村丰乐组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 157.833 |



|      |     |                    |        |     |         |
|------|-----|--------------------|--------|-----|---------|
| 5527 | 江都区 | 郭村镇五荡村太平组综合变       | 交流10kV | 400 | 157.333 |
| 5528 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村三组1#综合变      | 交流10kV | 315 | 157.278 |
| 5529 | 江都区 | 大桥镇东余村东余组综合变       | 交流10kV | 400 | 157.167 |
| 5530 | 江都区 | 真武镇蒙套村任庄组综合变       | 交流10kV | 400 | 156.157 |
| 5531 | 江都区 | 吴桥镇进化村蔡巷组2#综合变     | 交流10kV | 400 | 155.49  |
| 5532 | 江都区 | 大桥镇杨桥村兴八组2#变       | 交流10kV | 200 | 154.833 |
| 5533 | 江都区 | 大桥镇火花村朱院组3#(新区)综合变 | 交流10kV | 400 | 154.333 |
| 5534 | 江都区 | 丁伙镇付桥村张墩组综合变       | 交流10kV | 200 | 154.333 |
| 5535 | 江都区 | 吴桥镇世袁村公平组综合变       | 交流10kV | 400 | 154.25  |
| 5536 | 江都区 | 郭村镇大新村公路组综合变       | 交流10kV | 200 | 153.611 |
| 5537 | 江都区 | 大桥镇松桥村向阳组综合变       | 交流10kV | 200 | 153.583 |
| 5538 | 江都区 | 郭村镇张倪村龙河组综合变       | 交流10kV | 400 | 153.583 |
| 5539 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村坎上组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 153.111 |
| 5540 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村孔一组综合变       | 交流10kV | 315 | 152.903 |
| 5541 | 江都区 | 邵伯镇林湖村村部综合变        | 交流10kV | 200 | 152.75  |
| 5542 | 江都区 | 樊川镇永安村吴庄组综合变       | 交流10kV | 200 | 152.344 |
| 5543 | 江都区 | 宜陵镇西湖村西一组综合变       | 交流10kV | 400 | 152.333 |
| 5544 | 江都区 | 仙女镇陈行村南赵组综合变       | 交流10kV | 200 | 152     |
| 5545 | 江都区 | 邵伯镇赵庄村三组综合变        | 交流10kV | 400 | 151.801 |
| 5546 | 江都区 | 樊川镇五和村新家组综合变       | 交流10kV | 200 | 151.792 |
| 5547 | 江都区 | 吴桥镇长庄村十三组综合变       | 交流10kV | 400 | 151.76  |
| 5548 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村养殖场2#综合变     | 交流10kV | 400 | 151.667 |
| 5549 | 江都区 | 大桥镇六河村连心组综合变       | 交流10kV | 200 | 151.278 |
| 5550 | 江都区 | 邵伯镇昭关建安路2#综合变      | 交流10kV | 400 | 151.167 |
| 5551 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷一组综合变      | 交流10kV | 400 | 150.792 |
| 5552 | 江都区 | 仙女镇苏新村吹庄组1#综合变     | 交流10kV | 250 | 150.375 |
| 5553 | 江都区 | 真武镇曹桥村南庄组综合变       | 交流10kV | 200 | 150.25  |
| 5554 | 江都区 | 郭村镇大新村许庄组1号综合变     | 交流10kV | 400 | 150.055 |
| 5555 | 江都区 | 浦头镇引江新村上元组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 150     |
| 5556 | 江都区 | 仙女镇新港村东大组综合变       | 交流10kV | 400 | 150     |
| 5557 | 江都区 | 丁伙镇锦北村马庄组综合变       | 交流10kV | 200 | 149.792 |
| 5558 | 江都区 | 大桥镇花荡村合兴组综合变       | 交流10kV | 200 | 149.667 |
| 5559 | 江都区 | 邵伯镇斗桥北综合变          | 交流10kV | 400 | 149.625 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 5560 | 江都区 | 真武镇真东村小马组综合变     | 交流10kV | 400 | 149.521 |
| 5561 | 江都区 | 丁伙镇联盟村施庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 149.5   |
| 5562 | 江都区 | 吴桥镇李桥村孙墩组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 149.417 |
| 5563 | 江都区 | 宜陵镇许桥村庄东组综合变     | 交流10kV | 200 | 149.167 |
| 5564 | 江都区 | 浦头镇万庄村丰前组综合变     | 交流10kV | 200 | 148.792 |
| 5565 | 江都区 | 郭村镇塘头村繁荣路西综合变    | 交流10kV | 400 | 148.75  |
| 5566 | 江都区 | 宜陵镇白塔村官二组配变总表    | 交流10kV | 200 | 148.75  |
| 5567 | 江都区 | 樊川镇五河村韩留组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 148.729 |
| 5568 | 江都区 | 真武镇振兴村后姜组综合变     | 交流10kV | 200 | 148.542 |
| 5569 | 江都区 | 郭村镇塘头村合心组综合变     | 交流10kV | 400 | 148.5   |
| 5570 | 江都区 | 樊川镇五和村孙东组综合变     | 交流10kV | 200 | 148.417 |
| 5571 | 江都区 | 大桥镇中闸村董庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 148.375 |
| 5572 | 江都区 | 郭村镇邗州村西巷组1#综合变   | 交流10kV | 315 | 148.167 |
| 5573 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村殷二组综合变     | 交流10kV | 400 | 148.083 |
| 5574 | 江都区 | 丁伙镇庆波村强庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 148.083 |
| 5575 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村七组综合变      | 交流10kV | 200 | 148.021 |
| 5576 | 江都区 | 樊川镇五河村王家组综合变     | 交流10kV | 200 | 148     |
| 5577 | 江都区 | 丁伙镇联盟村涂庄组配变总表    | 交流10kV | 250 | 148     |
| 5578 | 江都区 | 大桥镇光明村火花孙弄组综合变   | 交流10kV | 200 | 147.944 |
| 5579 | 江都区 | 樊川镇大同村赵家组综合变     | 交流10kV | 200 | 147.917 |
| 5580 | 江都区 | 邵伯镇许庄村范庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 147.833 |
| 5581 | 江都区 | 丁伙镇红桥村杨涵综合变      | 交流10kV | 200 | 147.792 |
| 5582 | 江都区 | 吴桥镇金阳村夏祝同义组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 147.708 |
| 5583 | 江都区 | 丁伙镇红桥村任庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 147.708 |
| 5584 | 江都区 | 仙女镇金陵村九号桥综合变     | 交流10kV | 250 | 147.667 |
| 5585 | 江都区 | 浦头镇承仪村丰前组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 147.417 |
| 5586 | 江都区 | 樊川镇和丰村国庆组综合变     | 交流10kV | 200 | 147.111 |
| 5587 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村立新组2号配变总表  | 交流10kV | 400 | 147     |
| 5588 | 江都区 | 大桥镇双港村新隆组综合变     | 交流10kV | 200 | 146.889 |
| 5589 | 江都区 | 樊川镇关河村友爱组综合变     | 交流10kV | 200 | 146.833 |
| 5590 | 江都区 | 宜陵镇许桥村刘家组配变总表    | 交流10kV | 200 | 146.708 |
| 5591 | 江都区 | 丁伙镇锦北村彭墅组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 146.708 |
| 5592 | 江都区 | 浦头镇汉东村前桥组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 146.5   |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5593 | 江都区 | 真武镇曹桥村曹桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 146.5   |
| 5594 | 江都区 | 宜陵镇白塔村官一组综合变    | 交流10kV | 200 | 146.333 |
| 5595 | 江都区 | 仙女镇苏新村联合组综合变    | 交流10kV | 200 | 146.312 |
| 5596 | 江都区 | 仙女镇横沟村开发路综合变    | 交流10kV | 200 | 146.25  |
| 5597 | 江都区 | 真武镇邱墅村前河组综合变    | 交流10kV | 200 | 146.125 |
| 5598 | 江都区 | 郭村镇大姜村五组综合变     | 交流10kV | 400 | 145.917 |
| 5599 | 江都区 | 浦头镇汉东村三组综合变     | 交流10kV | 200 | 145.917 |
| 5600 | 江都区 | 大桥镇忠爱村新余组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 145.889 |
| 5601 | 江都区 | 樊川镇关河村钱二组综合变    | 交流10kV | 200 | 145.854 |
| 5602 | 江都区 | 真武镇曹桥村九西组综合变    | 交流10kV | 200 | 145.792 |
| 5603 | 江都区 | 真武镇真武村叶西组综合变    | 交流10kV | 200 | 145.708 |
| 5604 | 江都区 | 郭村镇张倪村田庄组综合变    | 交流10kV | 315 | 145.542 |
| 5605 | 江都区 | 邵伯镇露筋村部2#综合变    | 交流10kV | 200 | 145.5   |
| 5606 | 江都区 | 真武镇杨庄村村部叁号配变总表  | 交流10kV | 200 | 145.479 |
| 5607 | 江都区 | 仙女镇新华村顾庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 145.437 |
| 5608 | 江都区 | 郭村镇周楼周舍组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 145.389 |
| 5609 | 江都区 | 大桥镇杨桥村高圩组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 145.333 |
| 5610 | 江都区 | 大桥镇余坂村港一组综合变    | 交流10kV | 200 | 145.25  |
| 5611 | 江都区 | 丁伙镇李丰村余庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 145.236 |
| 5612 | 江都区 | 丁伙镇锦东村仲桥电灌站综合变  | 交流10kV | 200 | 145.083 |
| 5613 | 江都区 | 樊川镇永安集镇永新路5#综合变 | 交流10kV | 200 | 145.042 |
| 5614 | 江都区 | 仙女镇苏新村新房组综合变    | 交流10kV | 200 | 145     |
| 5615 | 江都区 | 大桥镇坤平村殷庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 144.907 |
| 5616 | 江都区 | 仙女镇江州村五圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 144.833 |
| 5617 | 江都区 | 樊川镇西闫村南里组综合变    | 交流10kV | 200 | 144.792 |
| 5618 | 江都区 | 郭村镇南荀村许巷组2号综合变  | 交流10kV | 400 | 144.708 |
| 5619 | 江都区 | 丁伙镇联盟村顾汪组综合变    | 交流10kV | 200 | 144.708 |
| 5620 | 江都区 | 仙女镇江州村东圣组综合变    | 交流10kV | 400 | 144.493 |
| 5621 | 江都区 | 樊川镇东汇镇东新路公变     | 交流10kV | 200 | 144.458 |
| 5622 | 江都区 | 郭村镇永和村旗东组综合变    | 交流10kV | 200 | 144.437 |
| 5623 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾王庄组综合变  | 交流10kV | 200 | 144.417 |
| 5624 | 江都区 | 真武镇真武村周庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 144.292 |
| 5625 | 江都区 | 邵伯镇仇庄村西场组综合变    | 交流10kV | 200 | 144.25  |

|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 5626 | 江都区 | 宜陵镇小湖村朱庄组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 144.25  |
| 5627 | 江都区 | 仙女镇横沟村村部西综合变      | 交流10kV | 200 | 144.222 |
| 5628 | 江都区 | 丁伙镇光辉村张坝组综合变      | 交流10kV | 200 | 144.167 |
| 5629 | 江都区 | 丁伙镇银坝村谈庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 143.854 |
| 5630 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村乔墅组综合变      | 交流10kV | 200 | 143.833 |
| 5631 | 江都区 | 吴桥镇李桥村孙墩组综合变      | 交流10kV | 200 | 143.792 |
| 5632 | 江都区 | 邵伯镇林湖村风车组综合变      | 交流10kV | 200 | 143.792 |
| 5633 | 江都区 | 真武镇河西桥头贰号配变总表     | 交流10kV | 200 | 143.708 |
| 5634 | 江都区 | 邵伯镇养殖场卫东2#综合变     | 交流10kV | 200 | 143.625 |
| 5635 | 江都区 | 真武镇渔港村西湖组配变总表     | 交流10kV | 200 | 143.625 |
| 5636 | 江都区 | 真武镇谈套村向圩组综合变      | 交流10kV | 200 | 143.583 |
| 5637 | 江都区 | 吴桥镇长庄村六组3#综合变     | 交流10kV | 200 | 143.542 |
| 5638 | 江都区 | 樊川镇联丰村闵家组综合变      | 交流10kV | 200 | 143.417 |
| 5639 | 江都区 | 樊川镇联丰村叶丰组综合变      | 交流10kV | 200 | 143.354 |
| 5640 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村邵庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 143.25  |
| 5641 | 江都区 | 大桥镇建明村田家组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 143.208 |
| 5642 | 江都区 | 丁伙镇锦西村中心北组综合变配变总表 | 交流10kV | 400 | 143.167 |
| 5643 | 江都区 | 大桥镇坤平村松桥坝二组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 143.042 |
| 5644 | 江都区 | 真武镇杨庄村周庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 142.917 |
| 5645 | 江都区 | 大桥镇六河村马河组综合变      | 交流10kV | 200 | 142.889 |
| 5646 | 江都区 | 丁伙镇联友村崔桥1#综合变     | 交流10kV | 200 | 142.861 |
| 5647 | 江都区 | 宜陵镇七里村后庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 142.833 |
| 5648 | 江都区 | 宜陵镇大陈村陈营电站综合变     | 交流10kV | 200 | 142.771 |
| 5649 | 江都区 | 大桥镇光明村前院组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 142.667 |
| 5650 | 江都区 | 真武镇真东村河跳组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 142.625 |
| 5651 | 江都区 | 丁伙镇锦西村俞桥南综合变      | 交流10kV | 200 | 142.625 |
| 5652 | 江都区 | 丁伙镇锦北村彰墅组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 142.625 |
| 5653 | 江都区 | 郭村镇庄桥村十巷组配变总表     | 交流10kV | 200 | 142.583 |
| 5654 | 江都区 | 真武镇滨湖村士良组综合变      | 交流10kV | 200 | 142.583 |
| 5655 | 江都区 | 丁伙镇锦西村扬套组综合变      | 交流10kV | 200 | 142.5   |
| 5656 | 江都区 | 郭村镇周楼村后庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 142.437 |
| 5657 | 江都区 | 大桥镇三丰村黄院组综合变      | 交流10kV | 200 | 142.333 |
| 5658 | 江都区 | 真武镇恒丰村刘西组配变总表     | 交流10kV | 200 | 142.083 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5659 | 江都区 | 邵伯镇马荡村崔庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 142.083 |
| 5660 | 江都区 | 邵伯镇扬西村一组综合变     | 交流10kV | 200 | 142.042 |
| 5661 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村红旗组综合变    | 交流10kV | 200 | 142     |
| 5662 | 江都区 | 樊川镇友爱村三洋组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 141.958 |
| 5663 | 江都区 | 大桥镇昌勋村二组4#配变总表  | 交流10kV | 200 | 141.889 |
| 5664 | 江都区 | 大桥镇建民村肖湾组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 141.889 |
| 5665 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村红旗组综合变    | 交流10kV | 200 | 141.833 |
| 5666 | 江都区 | 浦头镇巷口村大桥组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 141.833 |
| 5667 | 江都区 | 樊川镇直属村八队综合变     | 交流10kV | 200 | 141.792 |
| 5668 | 江都区 | 大桥镇迎兴村新圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 141.667 |
| 5669 | 江都区 | 郭村镇四庄村五组综合变     | 交流10kV | 200 | 141.667 |
| 5670 | 江都区 | 丁伙镇红桥村太平组配变总表   | 交流10kV | 200 | 141.667 |
| 5671 | 江都区 | 大桥镇杨桥村兴隆组综合变    | 交流10kV | 200 | 141.625 |
| 5672 | 江都区 | 郭村镇永和村红旗组综合变    | 交流10kV | 400 | 141.57  |
| 5673 | 江都区 | 邵伯镇苻丝村南圩组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 141.542 |
| 5674 | 江都区 | 樊川镇西闫村闫厦组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 141.542 |
| 5675 | 江都区 | 樊川镇五河村李庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 141.333 |
| 5676 | 江都区 | 丁伙镇锦东村高庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 141.083 |
| 5677 | 江都区 | 真武镇真北村跃厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 141.042 |
| 5678 | 江都区 | 郭村镇通扬村小桥组配变总表   | 交流10kV | 400 | 141     |
| 5679 | 江都区 | 真武镇真东村小桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.944 |
| 5680 | 江都区 | 浦头镇袁滩村齐心组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.889 |
| 5681 | 江都区 | 仙女镇双沟村双西小区2#综合变 | 交流10kV | 200 | 140.889 |
| 5682 | 江都区 | 真武镇滨湖村滨湖组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 140.889 |
| 5683 | 江都区 | 宜陵镇双桥村新庄组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 140.875 |
| 5684 | 江都区 | 吴桥镇金阳村夏祝前进组综合变  | 交流10kV | 400 | 140.785 |
| 5685 | 江都区 | 真武镇恒丰村韦东组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.75  |
| 5686 | 江都区 | 樊川镇联丰村张家组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.75  |
| 5687 | 江都区 | 大桥镇永济社区赵庄组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 140.611 |
| 5688 | 江都区 | 真武镇广丰村张庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.611 |
| 5689 | 江都区 | 真武镇真武村李庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.542 |
| 5690 | 江都区 | 吴桥镇长庄村八组配变总表    | 交流10kV | 200 | 140.333 |
| 5691 | 江都区 | 真武镇广丰村华庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.208 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5692 | 江都区 | 樊川镇陆巷村圩埂组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.104 |
| 5693 | 江都区 | 郭村镇兴河村张庄六组配变总表  | 交流10kV | 400 | 140.104 |
| 5694 | 江都区 | 丁伙镇马桥村莫庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.083 |
| 5695 | 江都区 | 仙女镇新港村前四组综合变    | 交流10kV | 400 | 140.038 |
| 5696 | 江都区 | 丁伙镇李丰村丰乐组综合变    | 交流10kV | 200 | 140.029 |
| 5697 | 江都区 | 邵伯镇赵庄村七组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 140     |
| 5698 | 江都区 | 邵伯镇新庄村七组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 139.917 |
| 5699 | 江都区 | 吴桥镇夏祝村祝巷组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.875 |
| 5700 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村付西组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 139.75  |
| 5701 | 江都区 | 丁伙镇付桥村红星组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.667 |
| 5702 | 江都区 | 丁伙镇联友村余庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.667 |
| 5703 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村朱庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 139.542 |
| 5704 | 江都区 | 仙女镇新伙村火一组南综合变   | 交流10kV | 200 | 139.5   |
| 5705 | 江都区 | 樊川镇联丰村新家组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.472 |
| 5706 | 江都区 | 郭村镇大彭村彭河二组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 139.417 |
| 5707 | 江都区 | 樊川镇西闫村闫厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.417 |
| 5708 | 江都区 | 樊川镇和丰村老圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.375 |
| 5709 | 江都区 | 樊川镇五和村张家组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.375 |
| 5710 | 江都区 | 邵伯镇新庄村一组综合变     | 交流10kV | 200 | 139.333 |
| 5711 | 江都区 | 樊川镇五和村孟家组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.333 |
| 5712 | 江都区 | 樊川镇永新村陈兴组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.271 |
| 5713 | 江都区 | 邵伯镇东风北场综合变      | 交流10kV | 200 | 139.25  |
| 5714 | 江都区 | 浦头镇袁滩村幸福组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.208 |
| 5715 | 江都区 | 真武镇真北村林厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.187 |
| 5716 | 江都区 | 大桥镇启余村汪二组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 139.167 |
| 5717 | 江都区 | 真武镇滨东村夏庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 139.125 |
| 5718 | 江都区 | 郭村镇周楼村界沟组北综合变   | 交流10kV | 200 | 138.917 |
| 5719 | 江都区 | 仙女镇长红村未庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 138.792 |
| 5720 | 江都区 | 真武镇滨东村红旗组综合变    | 交流10kV | 200 | 138.75  |
| 5721 | 江都区 | 真武镇邱墅村花园组综合变    | 交流10kV | 200 | 138.708 |
| 5722 | 江都区 | 真武镇真武村后塘组综合变    | 交流10kV | 200 | 138.583 |
| 5723 | 江都区 | 吴桥镇红河村幸福组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 138.542 |
| 5724 | 江都区 | 仙女镇同桥村渔桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 138.5   |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 5725 | 江都区 | 大桥镇齐心村庞庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 138.5   |
| 5726 | 江都区 | 丁伙镇锦北村徐套组综合变   | 交流10kV | 200 | 138.458 |
| 5727 | 江都区 | 仙女镇同桥村一组综合变    | 交流10kV | 200 | 138.444 |
| 5728 | 江都区 | 樊川镇联丰村嵇陈组综合变   | 交流10kV | 200 | 138.417 |
| 5729 | 江都区 | 大桥镇光明村钱行组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 138.389 |
| 5730 | 江都区 | 仙女镇新港村光荣组综合变   | 交流10kV | 200 | 138.333 |
| 5731 | 江都区 | 大桥镇董岔村双槐组综合变   | 交流10kV | 400 | 138.293 |
| 5732 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村年桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 138.208 |
| 5733 | 江都区 | 仙女镇三星村朱伙组综合变   | 交流10kV | 200 | 138.167 |
| 5734 | 江都区 | 真武镇振兴村戴庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 138.042 |
| 5735 | 江都区 | 真武镇真油村汤庄组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 138.042 |
| 5736 | 江都区 | 樊川镇关河村周西组综合变   | 交流10kV | 200 | 138     |
| 5737 | 江都区 | 樊川镇跃进村后庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 137.875 |
| 5738 | 江都区 | 樊川镇陆巷村圣庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 137.812 |
| 5739 | 江都区 | 浦头镇承仪村朱南组东综合变  | 交流10kV | 200 | 137.75  |
| 5740 | 江都区 | 郭村镇江泰村鸭孙一组综合变  | 交流10kV | 400 | 137.602 |
| 5741 | 江都区 | 樊川镇友爱村湖东组综合变   | 交流10kV | 200 | 137.583 |
| 5742 | 江都区 | 大桥镇昌勋村三组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 137.556 |
| 5743 | 江都区 | 郭村镇五荡村五野团结组综合变 | 交流10kV | 315 | 137.5   |
| 5744 | 江都区 | 仙女镇苏新村同心组综合变   | 交流10kV | 200 | 137.458 |
| 5745 | 江都区 | 大桥镇齐心村刘庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 137.444 |
| 5746 | 江都区 | 大桥镇坤平村王店组4#综合变 | 交流10kV | 400 | 137.435 |
| 5747 | 江都区 | 大桥镇杨墅村唐庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 137.333 |
| 5748 | 江都区 | 樊川镇五河村孙西组综合变   | 交流10kV | 200 | 137.271 |
| 5749 | 江都区 | 真武镇真武村阚庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 137.208 |
| 5750 | 江都区 | 真武镇振兴村良庄组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 137.208 |
| 5751 | 江都区 | 丁伙镇马桥村2#综合变    | 交流10kV | 250 | 137.208 |
| 5752 | 江都区 | 邵伯镇镇南村殷一组综合变   | 交流10kV | 200 | 137.167 |
| 5753 | 江都区 | 大桥镇忠诚村立新组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 137.111 |
| 5754 | 江都区 | 仙女镇同桥村三组北综合变   | 交流10kV | 200 | 137.056 |
| 5755 | 江都区 | 浦头镇巷口村桥一组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 137     |
| 5756 | 江都区 | 真武镇蒙套村中庄组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 137     |
| 5757 | 江都区 | 樊川镇西闫村高车组综合变   | 交流10kV | 400 | 136.963 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5758 | 江都区 | 仙女镇三星村金东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 136.958 |
| 5759 | 江都区 | 宜陵镇大陈村二组1#配变    | 交流10kV | 200 | 136.917 |
| 5760 | 江都区 | 樊川镇永安村光明组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 136.875 |
| 5761 | 江都区 | 真武镇真武村曹庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 136.778 |
| 5762 | 江都区 | 郭村镇邠州村中心组综合变    | 交流10kV | 400 | 136.753 |
| 5763 | 江都区 | 丁伙镇付桥村青年北组综合变   | 交流10kV | 200 | 136.667 |
| 5764 | 江都区 | 邵伯镇昭关文化路2#综合变   | 交流10kV | 200 | 136.625 |
| 5765 | 江都区 | 樊川镇农贸市场3#综合变    | 交流10kV | 200 | 136.5   |
| 5766 | 江都区 | 丁伙镇银坝村陆桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 136.5   |
| 5767 | 江都区 | 樊川镇三周村新丰组综合变    | 交流10kV | 200 | 136.292 |
| 5768 | 江都区 | 樊川镇永联村张季组综合变    | 交流10kV | 200 | 136.042 |
| 5769 | 江都区 | 真武镇广丰村席庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 136.042 |
| 5770 | 江都区 | 樊川镇跃进村娄东组综合变    | 交流10kV | 200 | 136     |
| 5771 | 江都区 | 浦头镇万庄村共一组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 135.958 |
| 5772 | 江都区 | 吴桥镇世袁村大众组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.917 |
| 5773 | 江都区 | 樊川镇西闫村前圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.792 |
| 5774 | 江都区 | 郭村镇吉港村港南组综合变    | 交流10kV | 400 | 135.783 |
| 5775 | 江都区 | 郭村镇周楼村周庄组东综合变   | 交流10kV | 400 | 135.723 |
| 5776 | 江都区 | 真武镇广丰村陆厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.667 |
| 5777 | 江都区 | 大桥镇迎兴村中一组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.611 |
| 5778 | 江都区 | 真武镇滨湖村王庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 135.604 |
| 5779 | 江都区 | 宜陵镇七里村中心组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 135.583 |
| 5780 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会谢桥三组综合变 | 交流10kV | 400 | 135.5   |
| 5781 | 江都区 | 真武镇滨东村水产场综合变    | 交流10kV | 200 | 135.458 |
| 5782 | 江都区 | 真武镇渔港村西湖组贰号配变总表 | 交流10kV | 200 | 135.458 |
| 5783 | 江都区 | 仙女镇苏新村机房组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.444 |
| 5784 | 江都区 | 仙女镇双沟村双西小区1#综合变 | 交流10kV | 200 | 135.278 |
| 5785 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村三组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 135.25  |
| 5786 | 江都区 | 吴桥镇长庄村九组2#配变总表  | 交流10kV | 200 | 135.167 |
| 5787 | 江都区 | 大桥镇忠诚村一心组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.042 |
| 5788 | 江都区 | 浦头镇万庄村共一组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 135     |
| 5789 | 江都区 | 樊川镇永联村奎北组综合变    | 交流10kV | 200 | 135     |
| 5790 | 江都区 | 吴桥镇王河村二组综合变     | 交流10kV | 200 | 134.958 |



|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5791 | 江都区 | 郭村镇通扬村高兵组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 134.917 |
| 5792 | 江都区 | 邵伯镇仇庄村下庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 134.792 |
| 5793 | 江都区 | 樊川镇跃进村前中组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 134.792 |
| 5794 | 江都区 | 大桥镇迎兴村码头组综合变    | 交流10kV | 200 | 134.722 |
| 5795 | 江都区 | 宜陵镇小湖村朱庄组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 134.625 |
| 5796 | 江都区 | 真武镇恒丰村西庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 134.5   |
| 5797 | 江都区 | 仙女镇苏新村苏家组综合变    | 交流10kV | 200 | 134.458 |
| 5798 | 江都区 | 大桥镇三丰村黄家组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 134.389 |
| 5799 | 江都区 | 郭村镇大姜村严舍组配变总表   | 交流10kV | 315 | 134.333 |
| 5800 | 江都区 | 樊川镇永新村晓庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 134.333 |
| 5801 | 江都区 | 浦头镇高汉村合作组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 134.333 |
| 5802 | 江都区 | 浦头镇东元村新兴组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 134.333 |
| 5803 | 江都区 | 宜陵镇七里村中庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 134.312 |
| 5804 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村石圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 134.167 |
| 5805 | 江都区 | 樊川镇和丰村河西组综合变    | 交流10kV | 200 | 134.167 |
| 5806 | 江都区 | 樊川镇跃进村西桥组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 134     |
| 5807 | 江都区 | 仙女镇邓院村陈庄组西综合变   | 交流10kV | 200 | 133.958 |
| 5808 | 江都区 | 樊川镇联丰村陈东组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.958 |
| 5809 | 江都区 | 樊川镇永新村陈南组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.917 |
| 5810 | 江都区 | 邵伯镇镇南村花园组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.787 |
| 5811 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村村部综合变     | 交流10kV | 200 | 133.778 |
| 5812 | 江都区 | 宜陵镇白塔村曹家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 133.708 |
| 5813 | 江都区 | 吴桥镇五庄村徐家组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.604 |
| 5814 | 江都区 | 真武镇广丰村西沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.583 |
| 5815 | 江都区 | 邵伯镇王厦村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 133.542 |
| 5816 | 江都区 | 仙女镇四平村薛家组南综合变   | 交流10kV | 200 | 133.389 |
| 5817 | 江都区 | 丁伙镇新庄村翟桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.354 |
| 5818 | 江都区 | 丁伙镇延寿村谈庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.333 |
| 5819 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村李庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.333 |
| 5820 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村北组综合变     | 交流10kV | 200 | 133.25  |
| 5821 | 江都区 | 真武镇曹桥村陈庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 133.25  |
| 5822 | 江都区 | 吴桥镇高杨村郭姚七组综合变   | 交流10kV | 400 | 133.213 |
| 5823 | 江都区 | 樊川镇跃进村刘东组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.208 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5824 | 江都区 | 仙女镇双沟村张套组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.167 |
| 5825 | 江都区 | 浦头镇高汉村太平组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 133.167 |
| 5826 | 江都区 | 真武镇曹桥村曹桥组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 133.167 |
| 5827 | 江都区 | 吴桥镇长庄村大王一组综合变   | 交流10kV | 200 | 133.083 |
| 5828 | 江都区 | 宜陵镇大陈村大陈组3#配变   | 交流10kV | 200 | 133.083 |
| 5829 | 江都区 | 樊川镇新圩村曹庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 132.958 |
| 5830 | 江都区 | 樊川镇五河村姜家组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.937 |
| 5831 | 江都区 | 浦头镇王庄村王庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.889 |
| 5832 | 江都区 | 真武镇真北村永裕组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.792 |
| 5833 | 江都区 | 吴桥镇小元村二组综合变     | 交流10kV | 200 | 132.792 |
| 5834 | 江都区 | 丁伙镇丁南村季南组配变总表   | 交流10kV | 200 | 132.667 |
| 5835 | 江都区 | 真武镇邱墅村崔厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.667 |
| 5836 | 江都区 | 真武镇真武村王庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.625 |
| 5837 | 江都区 | 邵伯镇京杭村胡庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 132.542 |
| 5838 | 江都区 | 吴桥镇季刘村四组综合变     | 交流10kV | 200 | 132.5   |
| 5839 | 江都区 | 樊川镇永联村后马组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.437 |
| 5840 | 江都区 | 樊川镇关河村嵇家组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.375 |
| 5841 | 江都区 | 浦头镇引江新村中元组综合变   | 交流10kV | 400 | 132.323 |
| 5842 | 江都区 | 大桥镇松桥村坝二组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.25  |
| 5843 | 江都区 | 真武镇广丰村戴庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.25  |
| 5844 | 江都区 | 吴桥镇红河村幸福组3号变    | 交流10kV | 200 | 132.208 |
| 5845 | 江都区 | 浦头镇王庄村太平组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.167 |
| 5846 | 江都区 | 吴桥镇季刘一组综合变      | 交流10kV | 200 | 132.083 |
| 5847 | 江都区 | 邵伯镇南渡村后毛组综合变    | 交流10kV | 200 | 132     |
| 5848 | 江都区 | 仙女镇苏新村王庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 131.972 |
| 5849 | 江都区 | 真武镇曹桥村蔡庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 131.813 |
| 5850 | 江都区 | 丁伙镇联盟村大坝北配变总表   | 交流10kV | 200 | 131.75  |
| 5851 | 江都区 | 浦头镇承仪村周桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 131.625 |
| 5852 | 江都区 | 樊川镇新圩村前邵组综合变    | 交流10kV | 200 | 131.625 |
| 5853 | 江都区 | 浦头镇吉孔村后吉组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 131.542 |
| 5854 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村下圩组配变总表   | 交流10kV | 200 | 131.417 |
| 5855 | 江都区 | 郭村镇大姜村圩子组东北综合变  | 交流10kV | 200 | 131.375 |
| 5856 | 江都区 | 吴桥镇李桥村北桥组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 131.375 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5857 | 江都区 | 大桥镇坤平村陈庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 131.333 |
| 5858 | 江都区 | 丁伙镇锦北村严庄南组配变总表  | 交流10kV | 200 | 131.292 |
| 5859 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村南场组综合变    | 交流10kV | 200 | 131.271 |
| 5860 | 江都区 | 大桥镇光明村石家组综合变    | 交流10kV | 200 | 131.25  |
| 5861 | 江都区 | 真武镇真北村古庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 130.917 |
| 5862 | 江都区 | 吴桥镇金阳村王庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 130.875 |
| 5863 | 江都区 | 郭村镇庄桥村罗舍组综合变    | 交流10kV | 400 | 130.75  |
| 5864 | 江都区 | 郭村镇塘头村供销社综合变    | 交流10kV | 315 | 130.75  |
| 5865 | 江都区 | 吴桥镇小荡村姚家二组2号综合变 | 交流10kV | 200 | 130.708 |
| 5866 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村新民组配变总表   | 交流10kV | 200 | 130.687 |
| 5867 | 江都区 | 吴桥镇高扬村江二组综合变    | 交流10kV | 200 | 130.5   |
| 5868 | 江都区 | 樊川镇和丰村唐家庄综合变    | 交流10kV | 200 | 130.361 |
| 5869 | 江都区 | 大桥镇昌勋村史庄一组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 130.306 |
| 5870 | 江都区 | 樊川镇永联村柏桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 130.167 |
| 5871 | 江都区 | 真武镇真武村李庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 130.042 |
| 5872 | 江都区 | 邵伯镇北祥村老一组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.958 |
| 5873 | 江都区 | 真武镇谈套村董庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.917 |
| 5874 | 江都区 | 樊川镇友爱村湖南组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.875 |
| 5875 | 江都区 | 丁伙镇锦北村莫庄组配变总表   | 交流10kV | 400 | 129.875 |
| 5876 | 江都区 | 真武镇振兴村前姜组配变总表   | 交流10kV | 200 | 129.833 |
| 5877 | 江都区 | 丁伙镇锦西集镇陆桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 129.708 |
| 5878 | 江都区 | 大桥镇高巷村元观组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.687 |
| 5879 | 江都区 | 樊川镇跃进村中庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 129.667 |
| 5880 | 江都区 | 仙女镇双沟村刘伙组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.556 |
| 5881 | 江都区 | 真武镇真东村花蛇组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.542 |
| 5882 | 江都区 | 宜陵镇小湖村村部1#配变总表  | 交流10kV | 400 | 129.478 |
| 5883 | 江都区 | 浦头镇承仪村褚二组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 129.417 |
| 5884 | 江都区 | 真武镇曹桥村徐庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.375 |
| 5885 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村周颜组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 129.25  |
| 5886 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村杨涵组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.208 |
| 5887 | 江都区 | 邵伯镇新庄村四组综合变     | 交流10kV | 200 | 129.167 |
| 5888 | 江都区 | 吴桥镇李桥村张景组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.16  |
| 5889 | 江都区 | 真武镇东明村李庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 129     |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 5890 | 江都区 | 樊川镇联谊村叶庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 129     |
| 5891 | 江都区 | 樊川镇永安村兴隆组配变      | 交流10kV | 200 | 128.937 |
| 5892 | 江都区 | 樊川镇新圩村后邵组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 128.917 |
| 5893 | 江都区 | 邵伯镇苻丝村部2#综合变     | 交流10kV | 400 | 128.875 |
| 5894 | 江都区 | 丁伙镇新庄村翟桥南组配变总表   | 交流10kV | 200 | 128.792 |
| 5895 | 江都区 | 樊川镇联丰村殷庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.792 |
| 5896 | 江都区 | 真武镇谈套村王套组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.771 |
| 5897 | 江都区 | 真武镇恒丰村西高组配变总表    | 交流10kV | 200 | 128.708 |
| 5898 | 江都区 | 吴桥镇宝塔村白二组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 128.708 |
| 5899 | 江都区 | 仙女镇正谊村大前组南综合变    | 交流10kV | 200 | 128.611 |
| 5900 | 江都区 | 宜陵镇许桥村秦庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.604 |
| 5901 | 江都区 | 大桥镇启于村红日组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.604 |
| 5902 | 江都区 | 樊川镇和丰村陈西组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.583 |
| 5903 | 江都区 | 大桥镇中闸村孔二组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.556 |
| 5904 | 江都区 | 樊川镇联丰村双丰组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.5   |
| 5905 | 江都区 | 宜陵镇小湖村王营组1#配变    | 交流10kV | 200 | 128.458 |
| 5906 | 江都区 | 吴桥镇高阳村郭姚三组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 128.417 |
| 5907 | 江都区 | 邵伯镇许庄村何庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.25  |
| 5908 | 江都区 | 大桥镇忠勤村勤一组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.167 |
| 5909 | 江都区 | 樊川镇永联村奎南组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.167 |
| 5910 | 江都区 | 樊川镇和丰村和一组综合变     | 交流10kV | 200 | 128.083 |
| 5911 | 江都区 | 大桥镇六河村双河红星组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 128.056 |
| 5912 | 江都区 | 真武镇西明村联合组综合变     | 交流10kV | 200 | 128     |
| 5913 | 江都区 | 真武镇曹桥村钱庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 127.875 |
| 5914 | 江都区 | 真武镇真北村富林组（蒋庄）综合变 | 交流10kV | 200 | 127.833 |
| 5915 | 江都区 | 樊川镇联丰村窰庄组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 127.792 |
| 5916 | 江都区 | 吴桥镇长庄村七组综合变      | 交流10kV | 200 | 127.708 |
| 5917 | 江都区 | 宜陵镇大陈村十一组配变总表    | 交流10kV | 200 | 127.708 |
| 5918 | 江都区 | 吴桥镇高阳村郭姚三组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 127.667 |
| 5919 | 江都区 | 大桥镇圣容村焦巷组配变总表    | 交流10kV | 200 | 127.625 |
| 5920 | 江都区 | 樊川镇五和村郝家组综合变     | 交流10kV | 200 | 127.583 |
| 5921 | 江都区 | 江都区七闸村新民组综合变     | 交流10kV | 200 | 127.556 |
| 5922 | 江都区 | 仙女镇长红村五号桥南综合变    | 交流10kV | 200 | 127.5   |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 5923 | 江都区 | 吴桥镇红河村太平组综合变     | 交流10kV | 200 | 127.417 |
| 5924 | 江都区 | 郭村镇汤营村七组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 127.083 |
| 5925 | 江都区 | 宜陵镇七里村许二组配变总表    | 交流10kV | 200 | 127.042 |
| 5926 | 江都区 | 大桥镇高巷村太平组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.937 |
| 5927 | 江都区 | 浦头镇东元村井西组3号综合变   | 交流10kV | 400 | 126.917 |
| 5928 | 江都区 | 郭村镇永和村赵庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.889 |
| 5929 | 江都区 | 邵伯镇许庄村西仇组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.875 |
| 5930 | 江都区 | 宜陵镇五一村小王组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 126.833 |
| 5931 | 江都区 | 樊川镇永安村和平组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.833 |
| 5932 | 江都区 | 郭村镇庄桥村新河组东综合变    | 交流10kV | 200 | 126.75  |
| 5933 | 江都区 | 樊川镇陈厦村陈厦组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.75  |
| 5934 | 江都区 | 丁伙镇联友村石套组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.708 |
| 5935 | 江都区 | 真武镇广丰村东沟组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.708 |
| 5936 | 江都区 | 樊川镇大同村东葛组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.667 |
| 5937 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴周一组综合变    | 交流10kV | 315 | 126.653 |
| 5938 | 江都区 | 吴桥镇世袁村平桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.583 |
| 5939 | 江都区 | 丁伙镇延寿村丁庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.542 |
| 5940 | 江都区 | 樊川镇永联村仁圩组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 126.458 |
| 5941 | 江都区 | 樊川镇永新村陈兴组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 126.437 |
| 5942 | 江都区 | 吴桥镇李桥村韩家组3号综合变   | 交流10kV | 400 | 126.417 |
| 5943 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴龙组2#公变    | 交流10kV | 315 | 126.375 |
| 5944 | 江都区 | 真武镇蒙套村王元组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.292 |
| 5945 | 江都区 | 浦头镇高汉村太平组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.167 |
| 5946 | 江都区 | 真武镇谈套村徐井组综合变     | 交流10kV | 200 | 126.125 |
| 5947 | 江都区 | 郭村镇张倪村广福组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 126.083 |
| 5948 | 江都区 | 浦头镇东元村帅野组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 126.083 |
| 5949 | 江都区 | 真武镇真北村南戴组综合变     | 交流10kV | 200 | 125.944 |
| 5950 | 江都区 | 樊川镇友爱村纪平组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 125.917 |
| 5951 | 江都区 | 郭村镇庄桥村吴河组综合变     | 交流10kV | 200 | 125.917 |
| 5952 | 江都区 | 郭村镇江泰村七组综合变      | 交流10kV | 400 | 125.722 |
| 5953 | 江都区 | 大桥镇陆河村倪庄五组配变总表   | 交流10kV | 200 | 125.667 |
| 5954 | 江都区 | 邵伯镇昭关坝村新庄四组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 125.667 |
| 5955 | 江都区 | 大桥镇花荡村合兴组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 125.611 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 5956 | 江都区 | 大桥镇波斯村东堡八组综合变   | 交流10kV | 200 | 125.444 |
| 5957 | 江都区 | 大桥镇忠爱村东余新华组综合变  | 交流10kV | 200 | 125.333 |
| 5958 | 江都区 | 樊川镇联丰村黄家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 125.25  |
| 5959 | 江都区 | 樊川镇西闫村谈舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 125.25  |
| 5960 | 江都区 | 吴桥镇金阳村野田组2#综合变  | 交流10kV | 250 | 125.208 |
| 5961 | 江都区 | 郭村镇五荡村小荡组综合变    | 交流10kV | 400 | 125.162 |
| 5962 | 江都区 | 真武镇滨湖村士良组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 125.111 |
| 5963 | 江都区 | 仙女镇苏新村周建组综合变    | 交流10kV | 400 | 125.083 |
| 5964 | 江都区 | 大桥镇六河村同富组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 125     |
| 5965 | 江都区 | 大桥镇余坂村官路组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 125     |
| 5966 | 江都区 | 宜陵镇五一村小王组综合变    | 交流10kV | 400 | 124.915 |
| 5967 | 江都区 | 真武镇杨庄农民街贰号配变总表  | 交流10kV | 200 | 124.833 |
| 5968 | 江都区 | 宜陵镇西湖村新河北综合变    | 交流10kV | 200 | 124.833 |
| 5969 | 江都区 | 樊川镇五河村窦南组综合变    | 交流10kV | 200 | 124.806 |
| 5970 | 江都区 | 仙女镇新伙村五组综合变     | 交流10kV | 315 | 124.778 |
| 5971 | 江都区 | 浦头镇东元村跃进组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 124.75  |
| 5972 | 江都区 | 丁伙镇锦东村陶湾组综合变    | 交流10kV | 200 | 124.75  |
| 5973 | 江都区 | 真武镇真东村姜厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 124.729 |
| 5974 | 江都区 | 吴桥镇李桥村钱马组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 124.708 |
| 5975 | 江都区 | 宜陵镇许桥村庄西组配变总表   | 交流10kV | 200 | 124.708 |
| 5976 | 江都区 | 浦头镇王庄村光明组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 124.646 |
| 5977 | 江都区 | 仙女镇新港村前三组综合变    | 交流10kV | 200 | 124.639 |
| 5978 | 江都区 | 宜陵镇七里村富民路综合变    | 交流10kV | 200 | 124.583 |
| 5979 | 江都区 | 樊川镇新圩村后扬组综合变    | 交流10kV | 200 | 124.375 |
| 5980 | 江都区 | 樊川镇联丰村姜楼组综合变    | 交流10kV | 200 | 124.365 |
| 5981 | 江都区 | 仙女镇同桥村四组东综合变    | 交流10kV | 200 | 124.333 |
| 5982 | 江都区 | 丁伙镇锦西村姜桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 124.25  |
| 5983 | 江都区 | 真武镇渔港村永丰组贰号配变总表 | 交流10kV | 200 | 124.167 |
| 5984 | 江都区 | 吴桥镇五庄村郭一组综合变    | 交流10kV | 200 | 124.125 |
| 5985 | 江都区 | 樊川镇关河村嵇家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 124.104 |
| 5986 | 江都区 | 宜陵镇西湖村谈东组配变总表   | 交流10kV | 200 | 124.083 |
| 5987 | 江都区 | 宜陵镇小湖村扬云组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 124.042 |
| 5988 | 江都区 | 大桥镇石庄村永胜组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 123.877 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 5989 | 江都区 | 丁伙镇李丰村圩尖组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.875 |
| 5990 | 江都区 | 樊川镇关河村孙和组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.833 |
| 5991 | 江都区 | 吴桥镇季刘村八组综合变      | 交流10kV | 200 | 123.75  |
| 5992 | 江都区 | 真武镇真油村王永组配变总表    | 交流10kV | 400 | 123.75  |
| 5993 | 江都区 | 仙女镇民和村东一组综合变     | 交流10kV | 400 | 123.667 |
| 5994 | 江都区 | 丁伙镇高庄组综合变        | 交流10kV | 200 | 123.604 |
| 5995 | 江都区 | 郭村镇兴河村张庄四组东综合变   | 交流10kV | 400 | 123.583 |
| 5996 | 江都区 | 真武镇恒丰村姜厦组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.562 |
| 5997 | 江都区 | 吴桥镇高阳村郭姚五组综合变    | 交流10kV | 200 | 123.542 |
| 5998 | 江都区 | 邵伯镇张桥村高庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.5   |
| 5999 | 江都区 | 郭村镇四庄村井口组综合变     | 交流10kV | 400 | 123.417 |
| 6000 | 江都区 | 浦头镇东元村新兴组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.389 |
| 6001 | 江都区 | 吴桥镇金阳村夏祝新桥组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 123.375 |
| 6002 | 江都区 | 樊川镇永联村仁圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.361 |
| 6003 | 江都区 | 大桥镇陆河村范河组2号配变总表  | 交流10kV | 200 | 123.333 |
| 6004 | 江都区 | 真武镇朱楼村北圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.333 |
| 6005 | 江都区 | 吴桥镇季刘村六组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 123.292 |
| 6006 | 江都区 | 仙女镇金陵村三房组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.222 |
| 6007 | 江都区 | 郭村镇大新村老三组综合变     | 交流10kV | 400 | 123.208 |
| 6008 | 江都区 | 真武镇蒙套村大同组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.167 |
| 6009 | 江都区 | 大桥镇松山村六组综合变      | 交流10kV | 400 | 123.167 |
| 6010 | 江都区 | 吴桥镇李桥村许代组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 123.125 |
| 6011 | 江都区 | 邵伯镇仇庄村扬厦组综合变     | 交流10kV | 200 | 123.125 |
| 6012 | 江都区 | 真武镇曹桥村桥东组配变总表    | 交流10kV | 200 | 123.083 |
| 6013 | 江都区 | 郭村镇四庄村三组2号综合变    | 交流10kV | 315 | 123     |
| 6014 | 江都区 | 真武镇真北村杨庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.917 |
| 6015 | 江都区 | 吴桥镇红河村新河组配变总表    | 交流10kV | 200 | 122.875 |
| 6016 | 江都区 | 吴桥镇长庄村十一组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.792 |
| 6017 | 江都区 | 大桥镇光明村同力组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.778 |
| 6018 | 江都区 | 真武镇蒙套村展庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.75  |
| 6019 | 江都区 | 仙女镇江州村小八组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.639 |
| 6020 | 江都区 | 宜陵镇七里村中后组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 122.625 |
| 6021 | 江都区 | 郭村镇二姜村老官一组东北综合变  | 交流10kV | 200 | 122.625 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 6022 | 江都区 | 大桥镇石庄村永胜组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.611 |
| 6023 | 江都区 | 丁伙镇锦西村梁桥组配变总表    | 交流10kV | 200 | 122.583 |
| 6024 | 江都区 | 樊川镇关河村关河组综合变     | 交流10kV | 160 | 122.542 |
| 6025 | 江都区 | 邵伯孙桥村东组综合变       | 交流10kV | 200 | 122.5   |
| 6026 | 江都区 | 樊川镇跃进村厄头组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.458 |
| 6027 | 江都区 | 真武镇真东村红旗组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.458 |
| 6028 | 江都区 | 宜陵镇七里村马路组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.444 |
| 6029 | 江都区 | 真武镇广丰村乔厦组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.417 |
| 6030 | 江都区 | 仙女镇横沟村新桥组西综合变    | 交流10kV | 200 | 122.083 |
| 6031 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村王庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 122.083 |
| 6032 | 江都区 | 仙女镇同桥村四组综合变      | 交流10kV | 200 | 122     |
| 6033 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村于西组综合变     | 交流10kV | 250 | 122     |
| 6034 | 江都区 | 樊川镇陆巷村范庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 121.812 |
| 6035 | 江都区 | 宜陵镇七里村菜场配变总表     | 交流10kV | 200 | 121.583 |
| 6036 | 江都区 | 郭村镇五荡村野舍组配变总表    | 交流10kV | 200 | 121.556 |
| 6037 | 江都区 | 浦头镇承仪村永久组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 121.417 |
| 6038 | 江都区 | 仙女镇横沟村五组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 121.389 |
| 6039 | 江都区 | 仙女镇苏新村兴隆组综合变     | 交流10kV | 200 | 121.278 |
| 6040 | 江都区 | 丁伙镇锦东村仲桥组配变总表    | 交流10kV | 200 | 121.25  |
| 6041 | 江都区 | 丁伙镇锦东村乔坝组综合变     | 交流10kV | 200 | 121.229 |
| 6042 | 江都区 | 郭村镇永和村马营组1号综合变   | 交流10kV | 400 | 121.167 |
| 6043 | 江都区 | 丁伙镇丁南村黄桥组配变总表    | 交流10kV | 160 | 121.167 |
| 6044 | 江都区 | 真武镇真武村团结潘庄组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 121.083 |
| 6045 | 江都区 | 樊川镇关河村凡荣组2号综合变   | 交流10kV | 200 | 121.042 |
| 6046 | 江都区 | 浦头镇东元村大兴组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 121.042 |
| 6047 | 江都区 | 丁伙镇李丰村徐桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 120.875 |
| 6048 | 江都区 | 大桥镇迎兴村甲挂组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 120.833 |
| 6049 | 江都区 | 浦头镇汉中村青山组综合变     | 交流10kV | 200 | 120.778 |
| 6050 | 江都区 | 浦头镇吉孔村交通组综合变     | 交流10kV | 200 | 120.722 |
| 6051 | 江都区 | 真武镇恒丰村颜桥组配变总表    | 交流10kV | 200 | 120.667 |
| 6052 | 江都区 | 邵伯镇京杭村前厦组综合变     | 交流10kV | 200 | 120.625 |
| 6053 | 江都区 | 浦头镇王庄村新民组综合变     | 交流10kV | 400 | 120.583 |
| 6054 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村中心组综合变     | 交流10kV | 200 | 120.333 |



|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 6055 | 江都区 | 郭村镇张倪村倪西组综合变      | 交流10kV | 400 | 120.125 |
| 6056 | 江都区 | 真武镇振兴村徐庄组配变总表     | 交流10kV | 200 | 120.042 |
| 6057 | 江都区 | 樊川镇五河村韩留组综合变      | 交流10kV | 200 | 119.979 |
| 6058 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村同心组综合变      | 交流10kV | 200 | 119.958 |
| 6059 | 江都区 | 丁伙镇联友村嵇庄组配变总表     | 交流10kV | 200 | 119.917 |
| 6060 | 江都区 | 仙女镇凡套村仇庄组2#公变     | 交流10kV | 200 | 119.833 |
| 6061 | 江都区 | 郭村镇塘头村黄泊组综合变      | 交流10kV | 315 | 119.708 |
| 6062 | 江都区 | 大桥镇花荡村石庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 119.611 |
| 6063 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村王庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 119.417 |
| 6064 | 江都区 | 仙女镇新华村张庄组东综合变     | 交流10kV | 200 | 119.389 |
| 6065 | 江都区 | 吴桥镇五庄村倪河组综合变      | 交流10kV | 200 | 119.375 |
| 6066 | 江都区 | 宜陵镇西湖村王家电站综合变     | 交流10kV | 200 | 119.292 |
| 6067 | 江都区 | 大桥镇前进村十九东组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 119.278 |
| 6068 | 江都区 | 宜陵镇五一村新庄组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 119.25  |
| 6069 | 江都区 | 吴桥镇谢桥社区王家东王组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 119.167 |
| 6070 | 江都区 | 大桥镇忠诚村朱三组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 119.167 |
| 6071 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村褚庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 119.167 |
| 6072 | 江都区 | 丁伙镇丁南村陈庄配变总表      | 交流10kV | 200 | 119.125 |
| 6073 | 江都区 | 真武镇东明村河南组综合变      | 交流10kV | 200 | 119.083 |
| 6074 | 江都区 | 大桥镇杨墅村星星组综合变      | 交流10kV | 200 | 119.083 |
| 6075 | 江都区 | 大桥镇坤平村焦荡组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 118.917 |
| 6076 | 江都区 | 仙女镇同桥村三组综合变       | 交流10kV | 400 | 118.889 |
| 6077 | 江都区 | 杭桥村新坝组综合变         | 交流10kV | 200 | 118.854 |
| 6078 | 江都区 | 丁伙镇杭桥村张套组综合变      | 交流10kV | 160 | 118.708 |
| 6079 | 江都区 | 吴桥镇红河村河东组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 118.417 |
| 6080 | 江都区 | 吴桥镇季刘村五组综合变       | 交流10kV | 400 | 118.392 |
| 6081 | 江都区 | 真武镇振兴村高庄组配变总表     | 交流10kV | 200 | 118.375 |
| 6082 | 江都区 | 樊川镇友爱村东风组综合变      | 交流10kV | 200 | 118.292 |
| 6083 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾三义组综合变    | 交流10kV | 400 | 118.222 |
| 6084 | 江都区 | 郭村镇汤营村四组综合变       | 交流10kV | 400 | 118.167 |
| 6085 | 江都区 | 浦头镇袁滩村齐心组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 118.083 |
| 6086 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村石桥组综合变      | 交流10kV | 200 | 118.083 |
| 6087 | 江都区 | 仙女镇横沟村曹桥组综合变      | 交流10kV | 200 | 117.833 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 6088 | 江都区 | 浦头镇巷口村桥一组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 117.792 |
| 6089 | 江都区 | 大桥镇高巷村刘夏组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 117.778 |
| 6090 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村马垛组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.667 |
| 6091 | 江都区 | 仙女镇新伙村高西组西综合变   | 交流10kV | 200 | 117.667 |
| 6092 | 江都区 | 丁伙镇新庄村红桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.611 |
| 6093 | 江都区 | 宜陵镇双桥村小卯组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.458 |
| 6094 | 江都区 | 仙女镇双沟村戴一组北综合变   | 交流10kV | 200 | 117.444 |
| 6095 | 江都区 | 郭村镇南荀村南舍组综合变    | 交流10kV | 400 | 117.389 |
| 6096 | 江都区 | 浦头镇汉东村六组综合变     | 交流10kV | 200 | 117.333 |
| 6097 | 江都区 | 仙女镇新华村大南组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.333 |
| 6098 | 江都区 | 吴桥镇季刘村五组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 117.25  |
| 6099 | 江都区 | 真武镇朱楼村郑厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.208 |
| 6100 | 江都区 | 邵伯镇新建村南圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.167 |
| 6101 | 江都区 | 丁伙镇庆波村一心组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.167 |
| 6102 | 江都区 | 宜陵镇七里村时一组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.125 |
| 6103 | 江都区 | 大桥镇高巷村李二组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.056 |
| 6104 | 江都区 | 樊川镇跃进村刘东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 117     |
| 6105 | 江都区 | 郭村镇二姜村老官一组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 116.944 |
| 6106 | 江都区 | 大桥镇昌西村官沟组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 116.944 |
| 6107 | 江都区 | 邵伯镇扬西村村部综合变     | 交流10kV | 200 | 116.875 |
| 6108 | 江都区 | 邵伯镇昭关人民路3#综合变   | 交流10kV | 200 | 116.833 |
| 6109 | 江都区 | 吴桥镇世袁村童桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 116.75  |
| 6110 | 江都区 | 仙女镇四平村王家组综合变    | 交流10kV | 200 | 116.667 |
| 6111 | 江都区 | 吴桥镇长庄村大王四组综合变   | 交流10kV | 200 | 116.5   |
| 6112 | 江都区 | 邵伯镇横港村李灯组综合变    | 交流10kV | 200 | 116.49  |
| 6113 | 江都区 | 吴桥镇金阳村夏祝新桥组综合变  | 交流10kV | 200 | 116.375 |
| 6114 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷六组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 116.333 |
| 6115 | 江都区 | 樊川镇陆巷村张东组综合变    | 交流10kV | 200 | 116.25  |
| 6116 | 江都区 | 真武镇真武村陈庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 116.25  |
| 6117 | 江都区 | 仙女镇同桥村解庄组东综合变   | 交流10kV | 500 | 116.167 |
| 6118 | 江都区 | 邵伯镇运河村瑶塘组综合变    | 交流10kV | 200 | 116.167 |
| 6119 | 江都区 | 真武镇西明村五爱组综合变    | 交流10kV | 200 | 116.083 |
| 6120 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村谢二组综合变    | 交流10kV | 200 | 116.062 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 6121 | 江都区 | 真武镇蒙套村东圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 116.042 |
| 6122 | 江都区 | 仙女镇双沟村强东组西综合变   | 交流10kV | 200 | 115.833 |
| 6123 | 江都区 | 大桥镇坤平村殷庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 115.833 |
| 6124 | 江都区 | 邵伯镇王厦村王厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 115.792 |
| 6125 | 江都区 | 浦头镇汉东村潘桥组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 115.792 |
| 6126 | 江都区 | 樊川镇联丰村郭杜组综合变    | 交流10kV | 200 | 115.375 |
| 6127 | 江都区 | 樊川镇联丰村殷庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 115.25  |
| 6128 | 江都区 | 大桥镇中闸村顾湾组综合变    | 交流10kV | 200 | 115.111 |
| 6129 | 江都区 | 郭村镇塘头村同心组综合变    | 交流10kV | 400 | 115.111 |
| 6130 | 江都区 | 邵伯镇赵庄村二组综合变     | 交流10kV | 160 | 115.042 |
| 6131 | 江都区 | 宜陵镇大陈村大陈组综合变    | 交流10kV | 200 | 115     |
| 6132 | 江都区 | 樊川镇三周村新桥组2#配变   | 交流10kV | 200 | 114.75  |
| 6133 | 江都区 | 郭村镇张倪村倪南组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 114.5   |
| 6134 | 江都区 | 宜陵镇双桥村毛湾组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 114.458 |
| 6135 | 江都区 | 宜陵镇西湖村东二组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 114.375 |
| 6136 | 江都区 | 郭村镇大新村老三组2号综合变  | 交流10kV | 400 | 114.358 |
| 6137 | 江都区 | 丁伙镇锦北村严庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 114.354 |
| 6138 | 江都区 | 丁伙镇锦西村红星组配变总表   | 交流10kV | 200 | 114.292 |
| 6139 | 江都区 | 郭村镇吉港村丰乐组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 114.25  |
| 6140 | 江都区 | 大桥镇六河村倪庄二组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 114.167 |
| 6141 | 江都区 | 樊川镇和丰村柏家组综合变    | 交流10kV | 200 | 114.167 |
| 6142 | 江都区 | 吴桥镇金阳村夏祝张巷组综合变  | 交流10kV | 200 | 114.111 |
| 6143 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村俞桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 114.083 |
| 6144 | 江都区 | 大桥镇花荡村联盟组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 114     |
| 6145 | 江都区 | 真武镇河西立新公变       | 交流10kV | 200 | 113.937 |
| 6146 | 江都区 | 真武镇广丰村刘巷组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.792 |
| 6147 | 江都区 | 樊川镇永新村臧庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.75  |
| 6148 | 江都区 | 郭村镇塘头村刘坞组综合变    | 交流10kV | 400 | 113.583 |
| 6149 | 江都区 | 宜陵镇许桥村新一组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.458 |
| 6150 | 江都区 | 樊川镇西闫村东一组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.458 |
| 6151 | 江都区 | 仙女镇金陵村岔港组北综合变   | 交流10kV | 200 | 113.444 |
| 6152 | 江都区 | 大桥镇忠诚村朱三组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.444 |
| 6153 | 江都区 | 郭村镇大姜村六组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 113.417 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 6154 | 江都区 | 大桥镇昌西村卞巷组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 113.417 |
| 6155 | 江都区 | 大桥镇马家村高帽组综合变     | 交流10kV | 200 | 113.389 |
| 6156 | 江都区 | 宜陵镇白塔村曹家组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 113.333 |
| 6157 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤五组1#综合变  | 交流10kV | 315 | 113.167 |
| 6158 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会王家东王组综合变 | 交流10kV | 400 | 113.083 |
| 6159 | 江都区 | 浦头镇引江新村上元组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.056 |
| 6160 | 江都区 | 宜陵镇西湖村王西组综合变     | 交流10kV | 200 | 113.042 |
| 6161 | 江都区 | 吴桥镇世袁村大袁组综合变     | 交流10kV | 200 | 113.042 |
| 6162 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村三组综合变      | 交流10kV | 200 | 113     |
| 6163 | 江都区 | 真武镇真武村殷庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 112.937 |
| 6164 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村夹荡组综合变     | 交流10kV | 200 | 112.917 |
| 6165 | 江都区 | 大桥镇光明村一心组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 112.875 |
| 6166 | 江都区 | 真武镇蒙套村西圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 112.875 |
| 6167 | 江都区 | 仙女镇民和村东二组南综合变    | 交流10kV | 400 | 112.833 |
| 6168 | 江都区 | 宜陵镇五一村季庄组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 112.625 |
| 6169 | 江都区 | 郭村镇江泰村鸭孙七组综合变    | 交流10kV | 200 | 112.625 |
| 6170 | 江都区 | 丁伙镇锦东村新民东配变总表    | 交流10kV | 200 | 112.625 |
| 6171 | 江都区 | 大桥镇杨桥村兴和组综合变     | 交流10kV | 200 | 112.444 |
| 6172 | 江都区 | 丁伙镇新庄村新沟组综合变     | 交流10kV | 200 | 112.438 |
| 6173 | 江都区 | 浦头镇汉东村后桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 112.417 |
| 6174 | 江都区 | 真武镇繁荣路2#配变总表     | 交流10kV | 200 | 112.333 |
| 6175 | 江都区 | 郭村镇邠州村双桥组1号综合变   | 交流10kV | 200 | 112.31  |
| 6176 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村戚墅组综合变     | 交流10kV | 200 | 112.194 |
| 6177 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村上庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 112.173 |
| 6178 | 江都区 | 郭村镇二姜村头营组2#配变总表  | 交流10kV | 400 | 112     |
| 6179 | 江都区 | 宜陵镇大陈村十四组配变总表    | 交流10kV | 200 | 111.958 |
| 6180 | 江都区 | 浦头镇王庄村和平组综合变     | 交流10kV | 200 | 111.944 |
| 6181 | 江都区 | 樊川镇友爱村马庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 111.646 |
| 6182 | 江都区 | 浦头镇袁滩村新星组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 111.625 |
| 6183 | 江都区 | 邵伯镇王厦村毛甲组综合变     | 交流10kV | 200 | 111.583 |
| 6184 | 江都区 | 丁伙镇延寿村曹桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 111.417 |
| 6185 | 江都区 | 邵伯镇先进村湖口组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 111.25  |
| 6186 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村孔一组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 111.208 |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 6187 | 江都区 | 仙女镇凡套村三高组综合变   | 交流10kV | 250 | 111.167 |
| 6188 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村巷口组南综合变  | 交流10kV | 200 | 111.125 |
| 6189 | 江都区 | 宜陵镇白塔村曹家组综合变   | 交流10kV | 200 | 111     |
| 6190 | 江都区 | 浦头镇承仪村万庄组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 110.917 |
| 6191 | 江都区 | 邵伯镇马荡村王庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 110.5   |
| 6192 | 江都区 | 樊川镇三周村兴隆组综合变   | 交流10kV | 200 | 110.49  |
| 6193 | 江都区 | 吴桥镇宝塔村马湾组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 110.375 |
| 6194 | 江都区 | 樊川镇三周村三苗组综合变   | 交流10kV | 200 | 110.375 |
| 6195 | 江都区 | 大桥镇高巷村常一组综合变   | 交流10kV | 200 | 110.333 |
| 6196 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村红星组综合变   | 交流10kV | 200 | 110.315 |
| 6197 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村江荡组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 110.25  |
| 6198 | 江都区 | 吴桥镇宝塔村白二组综合变   | 交流10kV | 200 | 110.167 |
| 6199 | 江都区 | 丁伙镇付桥村春东组综合变   | 交流10kV | 200 | 110.083 |
| 6200 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村汤二组综合变   | 交流10kV | 400 | 110     |
| 6201 | 江都区 | 真武镇杨庄村天星组配变总表  | 交流10kV | 200 | 110     |
| 6202 | 江都区 | 丁伙镇庆波村蒋庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 109.979 |
| 6203 | 江都区 | 大桥镇杨桥村幸福组综合变   | 交流10kV | 200 | 109.944 |
| 6204 | 江都区 | 樊川镇跃进村前中组综合变   | 交流10kV | 200 | 109.896 |
| 6205 | 江都区 | 吴桥镇长庄村五组综合变    | 交流10kV | 200 | 109.875 |
| 6206 | 江都区 | 仙女镇江州村朱小圩综合变   | 交流10kV | 400 | 109.826 |
| 6207 | 江都区 | 丁伙镇联盟村贾沟组综合变   | 交流10kV | 200 | 109.75  |
| 6208 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴龙1#综合变  | 交流10kV | 200 | 109.611 |
| 6209 | 江都区 | 浦头镇高汉村立新组综合变   | 交流10kV | 200 | 109.444 |
| 6210 | 江都区 | 大桥镇董岔村中心组综合变   | 交流10kV | 200 | 109.333 |
| 6211 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村三组北综合变   | 交流10kV | 200 | 109.292 |
| 6212 | 江都区 | 丁伙镇锦西村莫庄北综合变   | 交流10kV | 200 | 109.125 |
| 6213 | 江都区 | 真武镇恒丰村龚庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 109.083 |
| 6214 | 江都区 | 大桥镇迎兴村北圩组综合变   | 交流10kV | 200 | 109     |
| 6215 | 江都区 | 郭村镇五荡村幸福组综合变   | 交流10kV | 400 | 108.988 |
| 6216 | 江都区 | 大桥镇扬墅村新庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 108.75  |
| 6217 | 江都区 | 邵伯镇京杭村丁厦组综合变   | 交流10kV | 200 | 108.729 |
| 6218 | 江都区 | 浦头镇承仪村承仪组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 108.458 |
| 6219 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村田桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 108.458 |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 6220 | 江都区 | 丁伙镇万年村联合组综合变   | 交流10kV | 160 | 108.313 |
| 6221 | 江都区 | 吴桥镇红光村红光组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 108.292 |
| 6222 | 江都区 | 吴桥镇陆庙二组综合变     | 交流10kV | 200 | 108.292 |
| 6223 | 江都区 | 宜陵镇双桥村西桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 108.281 |
| 6224 | 江都区 | 丁伙镇新庄村五星东综合变   | 交流10kV | 200 | 107.958 |
| 6225 | 江都区 | 仙女镇金陵村后刘组综合变   | 交流10kV | 200 | 107.917 |
| 6226 | 江都区 | 大桥镇勤安村王庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 107.833 |
| 6227 | 江都区 | 大桥镇六河村范河组综合变   | 交流10kV | 200 | 107.667 |
| 6228 | 江都区 | 丁伙镇李丰村未巷组配变总表  | 交流10kV | 200 | 107.542 |
| 6229 | 江都区 | 宜陵镇七里村田厦组配变总表  | 交流10kV | 200 | 107.5   |
| 6230 | 江都区 | 丁伙镇锦西村俞桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 107.292 |
| 6231 | 江都区 | 真武镇真东村吕桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 107.25  |
| 6232 | 江都区 | 邵伯镇横港村红星组综合变   | 交流10kV | 200 | 107.238 |
| 6233 | 江都区 | 邵伯镇邵庄村中组综合变    | 交流10kV | 250 | 107.229 |
| 6234 | 江都区 | 真武镇蒙套村刁庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 107.167 |
| 6235 | 江都区 | 樊川镇新圩村新圩组综合变   | 交流10kV | 200 | 107.167 |
| 6236 | 江都区 | 郭村镇张倪村黄营组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 107.083 |
| 6237 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾前进组综合变 | 交流10kV | 200 | 107.083 |
| 6238 | 江都区 | 樊川镇联丰村郭东组综合变   | 交流10kV | 200 | 106.973 |
| 6239 | 江都区 | 真武镇朱楼村朱楼组综合变   | 交流10kV | 200 | 106.854 |
| 6240 | 江都区 | 邵伯镇路筋村泰山组综合变   | 交流10kV | 200 | 106.819 |
| 6241 | 江都区 | 丁伙镇联盟村莫庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 106.75  |
| 6242 | 江都区 | 真武镇东明村黄庄组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 106.729 |
| 6243 | 江都区 | 仙女镇四平村二圩组综合变   | 交流10kV | 200 | 106.681 |
| 6244 | 江都区 | 宜陵镇西湖村西二组综合变   | 交流10kV | 200 | 106.5   |
| 6245 | 江都区 | 樊川镇永新村陈东组综合变   | 交流10kV | 200 | 106.417 |
| 6246 | 江都区 | 郭村镇大新村二组综合变    | 交流10kV | 400 | 106.375 |
| 6247 | 江都区 | 丁伙镇曹桥组综合变      | 交流10kV | 200 | 106.333 |
| 6248 | 江都区 | 樊川镇联丰村前荡组综合变   | 交流10kV | 200 | 106.333 |
| 6249 | 江都区 | 真武镇真油村三定组配变总表  | 交流10kV | 200 | 106.292 |
| 6250 | 江都区 | 仙女镇新伙村四组北公变    | 交流10kV | 200 | 106.167 |
| 6251 | 江都区 | 丁伙镇丁南村季桥组配变总表  | 交流10kV | 200 | 105.792 |
| 6252 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村高庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 105.729 |

|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 6253 | 江都区 | 浦头镇引江新村井南组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 105.625 |
| 6254 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村毛厦组综合变      | 交流10kV | 200 | 105.583 |
| 6255 | 江都区 | 吴桥镇季刘村七组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 105.583 |
| 6256 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村光明组配变总表     | 交流10kV | 200 | 105.542 |
| 6257 | 江都区 | 浦头镇万庄村共一组综合变      | 交流10kV | 200 | 105.389 |
| 6258 | 江都区 | 真武镇广丰村张套组综合变      | 交流10kV | 200 | 105.333 |
| 6259 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村大西组综合变      | 交流10kV | 400 | 105.167 |
| 6260 | 江都区 | 宜陵镇五一村景庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 105.083 |
| 6261 | 江都区 | 邵伯镇南渡村大官庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 105     |
| 6262 | 江都区 | 仙女镇横沟村一组东综合变      | 交流10kV | 200 | 104.833 |
| 6263 | 江都区 | 郭村镇大姜村二组桥南综合变     | 交流10kV | 200 | 104.833 |
| 6264 | 江都区 | 吴桥镇红河村泰安组综合变      | 交流10kV | 200 | 104.792 |
| 6265 | 江都区 | 邵伯镇横港村横港组综合变      | 交流10kV | 200 | 104.771 |
| 6266 | 江都区 | 宜陵镇小湖村西沟组综合变      | 交流10kV | 200 | 104.75  |
| 6267 | 江都区 | 郭村镇周楼村张家组4号综合变    | 交流10kV | 315 | 104.75  |
| 6268 | 江都区 | 真武镇滨西村滨西组综合变      | 交流10kV | 200 | 104.729 |
| 6269 | 江都区 | 吴桥镇红河村太东组综合变      | 交流10kV | 200 | 104.625 |
| 6270 | 江都区 | 仙女镇新华村新余组综合变      | 交流10kV | 200 | 104.556 |
| 6271 | 江都区 | 大桥镇六河村倪庄（兴龙）三组综合变 | 交流10kV | 200 | 104.542 |
| 6272 | 江都区 | 邵伯镇马荡村刘庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 104.542 |
| 6273 | 江都区 | 真武镇振兴村肖庄组综合变      | 交流10kV | 160 | 104.375 |
| 6274 | 江都区 | 宜陵镇双桥村西桥组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 104.292 |
| 6275 | 江都区 | 仙女镇三星村金西组东综合变     | 交流10kV | 400 | 104.167 |
| 6276 | 江都区 | 郭村镇二姜村粮站综合变       | 交流10kV | 400 | 104.083 |
| 6277 | 江都区 | 郭村镇通扬村河东组综合变      | 交流10kV | 200 | 104.042 |
| 6278 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村黄庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 103.958 |
| 6279 | 江都区 | 大桥镇马家村高帽组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 103.778 |
| 6280 | 江都区 | 大桥镇圣容村幸福组综合变      | 交流10kV | 200 | 103.667 |
| 6281 | 江都区 | 郭村镇邠州村直河组综合变      | 交流10kV | 200 | 103.417 |
| 6282 | 江都区 | 仙女镇新华村张庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 103.389 |
| 6283 | 江都区 | 仙女镇新河村孔二组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 103.333 |
| 6284 | 江都区 | 樊川镇跃进村新桥组综合变      | 交流10kV | 200 | 103.167 |
| 6285 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷一组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 103.083 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 6286 | 江都区 | 樊川镇永安村刘碾组综合变     | 交流10kV | 200 | 103.042 |
| 6287 | 江都区 | 邵伯镇林湖村唐湾组综合变     | 交流10kV | 200 | 103     |
| 6288 | 江都区 | 宜陵镇西湖村西湖组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 103     |
| 6289 | 江都区 | 宜陵镇五一村横庄组配变总表    | 交流10kV | 200 | 103     |
| 6290 | 江都区 | 大桥镇三吨村齐心小二组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 102.979 |
| 6291 | 江都区 | 郭村镇周楼村联合组1号综合变   | 交流10kV | 400 | 102.958 |
| 6292 | 江都区 | 大桥镇忠诚村新友组综合变     | 交流10kV | 200 | 102.875 |
| 6293 | 江都区 | 邵伯镇横港村仓房组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 102.833 |
| 6294 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾巷口组综合变   | 交流10kV | 200 | 102.333 |
| 6295 | 江都区 | 浦头镇王庄村公平组综合变     | 交流10kV | 200 | 102.111 |
| 6296 | 江都区 | 大桥镇光明村同心组综合变     | 交流10kV | 200 | 102.083 |
| 6297 | 江都区 | 真武镇曹桥村谈南组配变总表    | 交流10kV | 200 | 102     |
| 6298 | 江都区 | 大桥镇杨桥村十七组综合变     | 交流10kV | 200 | 101.889 |
| 6299 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村香莲组综合变     | 交流10kV | 200 | 101.833 |
| 6300 | 江都区 | 真武镇恒丰村村部2#综合变    | 交流10kV | 200 | 101.708 |
| 6301 | 江都区 | 丁伙镇锦北村东圩综合变      | 交流10kV | 200 | 101.625 |
| 6302 | 江都区 | 吴桥镇红河村立新组综合变     | 交流10kV | 200 | 101.167 |
| 6303 | 江都区 | 真武镇滨东村三庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 101.125 |
| 6304 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村黄庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 101.104 |
| 6305 | 江都区 | 宜陵镇小湖村扬营组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 101.042 |
| 6306 | 江都区 | 郭村镇汤营村一组综合变      | 交流10kV | 400 | 101     |
| 6307 | 江都区 | 丁伙镇锦西村谈庄组南综合变    | 交流10kV | 200 | 101     |
| 6308 | 江都区 | 大桥镇乔梓村公路组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 100.944 |
| 6309 | 江都区 | 邵伯镇祥元村东祥组综合变     | 交流10kV | 160 | 100.792 |
| 6310 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村杨庄组综合变     | 交流10kV | 160 | 100.646 |
| 6311 | 江都区 | 仙女镇新伙村高西组综合变     | 交流10kV | 200 | 100.583 |
| 6312 | 江都区 | 大桥镇勤安村一和组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 100.5   |
| 6313 | 江都区 | 真武镇恒丰村龚庄组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 100.458 |
| 6314 | 江都区 | 郭村镇大姜村六组1#综合变    | 交流10kV | 315 | 100.421 |
| 6315 | 江都区 | 丁伙镇锦西村莫庄组配变总表    | 交流10kV | 160 | 100.417 |
| 6316 | 江都区 | 吴桥镇孙墩村李王组综合变     | 交流10kV | 315 | 100.389 |
| 6317 | 江都区 | 丁伙镇联友村新民组综合变     | 交流10kV | 200 | 100.354 |
| 6318 | 江都区 | 丁伙镇银坝村马庄南综合变     | 交流10kV | 200 | 100.333 |



|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 6319 | 江都区 | 宜陵镇五一村坭东组综合变   | 交流10kV | 200 | 100.167 |
| 6320 | 江都区 | 大桥镇昌勋村史庄四组综合变  | 交流10kV | 200 | 100.125 |
| 6321 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村新桥组配变总表  | 交流10kV | 200 | 100.083 |
| 6322 | 江都区 | 大桥镇迎兴村红星组综合变   | 交流10kV | 200 | 99.944  |
| 6323 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村高庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 99.833  |
| 6324 | 江都区 | 樊川镇五和村梅家组综合变   | 交流10kV | 200 | 99.833  |
| 6325 | 江都区 | 仙女镇江州村三圩组综合变   | 交流10kV | 200 | 99.792  |
| 6326 | 江都区 | 丁伙镇新庄村徐桥组配变总表  | 交流10kV | 200 | 99.542  |
| 6327 | 江都区 | 郭村镇庄桥村河东组综合变   | 交流10kV | 200 | 99.375  |
| 6328 | 江都区 | 郭村镇周楼村陈西组综合变   | 交流10kV | 200 | 99.208  |
| 6329 | 江都区 | 仙女镇周墅村朱陈组综合变   | 交流10kV | 200 | 99.194  |
| 6330 | 江都区 | 吴桥镇长庄村四组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 99.167  |
| 6331 | 江都区 | 真武镇广丰村邹庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 99.042  |
| 6332 | 江都区 | 真武镇真东村元庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 98.875  |
| 6333 | 江都区 | 郭村镇张倪村广福组综合变   | 交流10kV | 200 | 98.625  |
| 6334 | 江都区 | 真武镇滨湖村人民组配变总表  | 交流10kV | 200 | 98.604  |
| 6335 | 江都区 | 真武镇真东村尹东组综合变   | 交流10kV | 200 | 98.479  |
| 6336 | 江都区 | 吴桥镇季刘村三组综合变    | 交流10kV | 200 | 98.417  |
| 6337 | 江都区 | 樊川镇五河村乜家组综合变   | 交流10kV | 200 | 98.396  |
| 6338 | 江都区 | 丁伙镇锦东村李庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 98.333  |
| 6339 | 江都区 | 仙女镇新港村永久组东综合变  | 交流10kV | 200 | 98.167  |
| 6340 | 江都区 | 郭村镇四庄村一组综合变    | 交流10kV | 200 | 97.792  |
| 6341 | 江都区 | 邵伯镇张桥村同心组综合变   | 交流10kV | 160 | 97.75   |
| 6342 | 江都区 | 邵伯镇渌洋林场综合变     | 交流10kV | 200 | 97.625  |
| 6343 | 江都区 | 真武镇朱楼村北李组综合变   | 交流10kV | 200 | 97.458  |
| 6344 | 江都区 | 真武镇滨西村潘灯组综合变   | 交流10kV | 200 | 97.458  |
| 6345 | 江都区 | 邵伯镇北厦村三星组综合变   | 交流10kV | 250 | 97.162  |
| 6346 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村东风组综合变   | 交流10kV | 200 | 97.042  |
| 6347 | 江都区 | 吴桥镇红河村太西组综合变   | 交流10kV | 200 | 96.875  |
| 6348 | 江都区 | 大桥镇花荡村前进组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 96.854  |
| 6349 | 江都区 | 浦头镇汉东村四组综合变    | 交流10kV | 200 | 96.807  |
| 6350 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村梳庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 96.75   |
| 6351 | 江都区 | 郭河镇塘头村南元组综合变   | 交流10kV | 200 | 96.708  |

|      |     |                |        |     |        |
|------|-----|----------------|--------|-----|--------|
| 6352 | 江都区 | 樊川镇永新村前进组综合变   | 交流10kV | 200 | 96.417 |
| 6353 | 江都区 | 郭村镇四庄村二组综合变    | 交流10kV | 315 | 96.333 |
| 6354 | 江都区 | 樊川镇联丰村黄家组综合变   | 交流10kV | 200 | 96.297 |
| 6355 | 江都区 | 仙女镇横沟村七组北综合变   | 交流10kV | 400 | 96.25  |
| 6356 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村和平组综合变   | 交流10kV | 200 | 96.25  |
| 6357 | 江都区 | 郭村镇吉港村吉北组综合变   | 交流10kV | 400 | 96.167 |
| 6358 | 江都区 | 真武镇真东村南套组综合变   | 交流10kV | 200 | 96.125 |
| 6359 | 江都区 | 真武镇滨湖村滨湖组综合变   | 交流10kV | 200 | 96.083 |
| 6360 | 江都区 | 大桥镇善玉村九组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 95.889 |
| 6361 | 江都区 | 宜陵镇大陈村十组综合变    | 交流10kV | 200 | 95.833 |
| 6362 | 江都区 | 宜陵镇许桥村任桥组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 95.667 |
| 6363 | 江都区 | 大桥镇坤平村万庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 95.611 |
| 6364 | 江都区 | 郭村镇吉港村吉东组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 95.5   |
| 6365 | 江都区 | 真武镇真武村叶东组综合变   | 交流10kV | 200 | 95.5   |
| 6366 | 江都区 | 丁伙镇杭桥村任庄西组综合变  | 交流10kV | 200 | 95     |
| 6367 | 江都区 | 吴桥镇进化村庞渡组综合变   | 交流10kV | 200 | 94.875 |
| 6368 | 江都区 | 大桥镇忠诚村肖家组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 94.833 |
| 6369 | 江都区 | 宜陵镇小湖村村部综合变    | 交流10kV | 250 | 94.833 |
| 6370 | 江都区 | 大桥镇杨墅村一组综合变    | 交流10kV | 200 | 94.625 |
| 6371 | 江都区 | 樊川镇联丰村中荡组综合变   | 交流10kV | 200 | 94.542 |
| 6372 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村许堡组综合变   | 交流10kV | 200 | 94.417 |
| 6373 | 江都区 | 仙女镇新伙村火二组西综合变  | 交流10kV | 400 | 94.417 |
| 6374 | 江都区 | 浦头镇王庄村一平组综合变   | 交流10kV | 200 | 94.417 |
| 6375 | 江都区 | 大桥镇忠爱村石桥组综合变   | 交流10kV | 160 | 94.167 |
| 6376 | 江都区 | 宜陵镇五一村昌元组配变总表  | 交流10kV | 200 | 94.125 |
| 6377 | 江都区 | 樊川镇永联村舒顶组2号综合变 | 交流10kV | 200 | 94.042 |
| 6378 | 江都区 | 真武镇恒丰村丁吴组综合变   | 交流10kV | 200 | 93.625 |
| 6379 | 江都区 | 吴桥镇王河村八组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 93.625 |
| 6380 | 江都区 | 樊川镇联谊村张二综合变    | 交流10kV | 200 | 93.292 |
| 6381 | 江都区 | 丁伙镇新庄村元汪组综合变   | 交流10kV | 200 | 93.24  |
| 6382 | 江都区 | 大桥镇忠诚村段一组综合变   | 交流10kV | 200 | 93.056 |
| 6383 | 江都区 | 仙女镇新华村信宜电灌站综合变 | 交流10kV | 200 | 93     |
| 6384 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村倪庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 92.958 |

|      |     |                  |        |     |        |
|------|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 6385 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村赛丁组配变总表    | 交流10kV | 200 | 92.833 |
| 6386 | 江都区 | 宜陵镇小湖村联合组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 92.625 |
| 6387 | 江都区 | 大桥镇忠爱村联和组配变总表    | 交流10kV | 200 | 92.611 |
| 6388 | 江都区 | 吴桥镇世袁村红旗组综合变     | 交流10kV | 200 | 92.55  |
| 6389 | 江都区 | 樊川镇新圩村马庄组综合变     | 交流10kV | 160 | 92.5   |
| 6390 | 江都区 | 真武镇恒丰村五巷组综合变     | 交流10kV | 200 | 92.375 |
| 6391 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村大殷组配变总表    | 交流10kV | 200 | 92.375 |
| 6392 | 江都区 | 吴桥镇进化村孔巷组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 92.208 |
| 6393 | 江都区 | 吴桥镇许闸村小朱组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 92.083 |
| 6394 | 江都区 | 吴桥镇金杨村东风组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 92     |
| 6395 | 江都区 | 邵伯镇扬西村十组综合变      | 交流10kV | 200 | 91.917 |
| 6396 | 江都区 | 邵伯镇许庄村毛厦2#综合变    | 交流10kV | 200 | 91.875 |
| 6397 | 江都区 | 宜陵镇西湖村东前组综合变     | 交流10kV | 200 | 91.708 |
| 6398 | 江都区 | 宜陵镇大陈村二组综合变      | 交流10kV | 200 | 91.625 |
| 6399 | 江都区 | 丁伙镇阚桥姚庄组综合变      | 交流10kV | 160 | 91.542 |
| 6400 | 江都区 | 仙女镇陈行村刘二组综合变     | 交流10kV | 200 | 91.417 |
| 6401 | 江都区 | 真武镇振兴村徐庄组贰号配变总表  | 交流10kV | 200 | 91.292 |
| 6402 | 江都区 | 仙女镇江州村七圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 91.111 |
| 6403 | 江都区 | 宜陵镇双桥村团结组配变总表    | 交流10kV | 200 | 91     |
| 6404 | 江都区 | 真武镇东明村于斥组综合变     | 交流10kV | 200 | 91     |
| 6405 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村八组综合变      | 交流10kV | 200 | 90.917 |
| 6406 | 江都区 | 郭村镇大彭村南弯组综合变     | 交流10kV | 200 | 90.667 |
| 6407 | 江都区 | 仙女镇新伙村五组南综合变     | 交流10kV | 315 | 90.646 |
| 6408 | 江都区 | 大桥镇六河村双河同富组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 90.473 |
| 6409 | 江都区 | 大桥镇松桥村松一组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 90.292 |
| 6410 | 江都区 | 郭村镇周楼村幼儿园综合变     | 交流10kV | 200 | 90.208 |
| 6411 | 江都区 | 郭村镇大兴村新河组1号综合变   | 交流10kV | 200 | 90.125 |
| 6412 | 江都区 | 仙女镇新河村大东组北综合变    | 交流10kV | 200 | 90.111 |
| 6413 | 江都区 | 仙女镇四平村二圩组北综合变    | 交流10kV | 200 | 90.072 |
| 6414 | 江都区 | 仙女镇三友村联合组东综合变    | 交流10kV | 200 | 90.056 |
| 6415 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村坎上组综合变     | 交流10kV | 200 | 89.944 |
| 6416 | 江都区 | 真武镇东明村黄厦组配变总表    | 交流10kV | 200 | 89.917 |
| 6417 | 江都区 | 吴桥镇季刘村六组综合变      | 交流10kV | 200 | 89.875 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 6418 | 江都区 | 浦头镇王庄村吴岔组综合变    | 交流10kV | 400 | 89.833 |
| 6419 | 江都区 | 大桥镇东余村张家组综合变    | 交流10kV | 200 | 89.729 |
| 6420 | 江都区 | 丁伙镇双华村吴庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 89.608 |
| 6421 | 江都区 | 大桥镇常兴村兴隆组综合变    | 交流10kV | 200 | 89.444 |
| 6422 | 江都区 | 樊川镇跃进村西桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 89.125 |
| 6423 | 江都区 | 丁伙镇锦东村仲桥北组综合变   | 交流10kV | 200 | 89.125 |
| 6424 | 江都区 | 邵伯镇横港村赵灯组综合变    | 交流10kV | 200 | 89.042 |
| 6425 | 江都区 | 郭村镇汤营村红旗闸综合变    | 交流10kV | 200 | 89.042 |
| 6426 | 江都区 | 丁伙镇红桥村勤丰组配变总表   | 交流10kV | 200 | 88.958 |
| 6427 | 江都区 | 郭村镇大彭村彭河新区综合变   | 交流10kV | 200 | 88.917 |
| 6428 | 江都区 | 大桥镇高巷村刘夏组综合变    | 交流10kV | 200 | 88.778 |
| 6429 | 江都区 | 大桥镇三吨村桥口组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 88.667 |
| 6430 | 江都区 | 仙女镇新港村和平组综合变    | 交流10kV | 200 | 88.569 |
| 6431 | 江都区 | 郭村镇周楼村杨庄组综合变    | 交流10kV | 160 | 88.5   |
| 6432 | 江都区 | 邵伯镇祥元村老二组综合变    | 交流10kV | 200 | 88.375 |
| 6433 | 江都区 | 真武镇东明村黄庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 88.333 |
| 6434 | 江都区 | 吴桥镇高阳村沙桥江一组综合变  | 交流10kV | 200 | 88.327 |
| 6435 | 江都区 | 真武镇恒丰村江庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 88.318 |
| 6436 | 江都区 | 大桥镇建民村官沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 88.25  |
| 6437 | 江都区 | 宜陵镇白塔村曹家组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 88.083 |
| 6438 | 江都区 | 郭村镇邠州村王舍组综合变    | 交流10kV | 400 | 88.042 |
| 6439 | 江都区 | 真武镇真武村史庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 88.042 |
| 6440 | 江都区 | 邵伯镇京杭村东厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 87.646 |
| 6441 | 江都区 | 樊川镇永新村陈明组综合变    | 交流10kV | 200 | 87.542 |
| 6442 | 江都区 | 樊川镇三周村兴隆组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 87.542 |
| 6443 | 江都区 | 宜陵镇双桥村西岔组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 87.5   |
| 6444 | 江都区 | 大桥镇昌勋村十二组综合变    | 交流10kV | 200 | 87.5   |
| 6445 | 江都区 | 大桥镇忠爱村东余组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 87.5   |
| 6446 | 江都区 | 丁伙镇李丰村许庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 87.437 |
| 6447 | 江都区 | 吴桥镇万寿村六组综合变     | 交流10kV | 200 | 87.167 |
| 6448 | 江都区 | 大桥镇六河村史河组综合变    | 交流10kV | 200 | 87.038 |
| 6449 | 江都区 | 宜陵镇双桥村西桥1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 86.958 |
| 6450 | 江都区 | 真武镇滨东村刘庄组综合变    | 交流10kV | 160 | 86.917 |

|      |     |                  |        |     |        |
|------|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 6451 | 江都区 | 樊川镇西闫村西闫组综合变     | 交流10kV | 200 | 86.875 |
| 6452 | 江都区 | 大桥镇三吨村三桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 86.833 |
| 6453 | 江都区 | 仙女镇金陵村殷庄组综合变     | 交流10kV | 160 | 86.625 |
| 6454 | 江都区 | 邵伯镇南渡村光明组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 86.527 |
| 6455 | 江都区 | 郭村镇江泰村马厂五组综合变    | 交流10kV | 200 | 86.25  |
| 6456 | 江都区 | 大桥镇嘶马高巷村李二组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 86.222 |
| 6457 | 江都区 | 宜陵镇大陈村五组综合变      | 交流10kV | 400 | 85.979 |
| 6458 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村仓房组综合变     | 交流10kV | 200 | 85.889 |
| 6459 | 江都区 | 宜陵镇西湖村张西组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 85.542 |
| 6460 | 江都区 | 仙女镇正谊村袁庄组南综合变    | 交流10kV | 200 | 85.389 |
| 6461 | 江都区 | 樊川镇跃进村新风组综合变     | 交流10kV | 200 | 85.333 |
| 6462 | 江都区 | 仙女镇邓院村徐院组综合变     | 交流10kV | 200 | 85.056 |
| 6463 | 江都区 | 大桥镇昌西村薛河八组综合变    | 交流10kV | 200 | 85.056 |
| 6464 | 江都区 | 吴桥镇红河村团结组2#变压器   | 交流10kV | 200 | 84.833 |
| 6465 | 江都区 | 浦头镇吉孔村后吉组综合变     | 交流10kV | 200 | 84.556 |
| 6466 | 江都区 | 真武镇真东村孔庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 84.5   |
| 6467 | 江都区 | 郭村镇五荡村杜野组综合变     | 交流10kV | 200 | 84.375 |
| 6468 | 江都区 | 仙女镇凡套村尤院组南综合变    | 交流10kV | 315 | 84.083 |
| 6469 | 江都区 | 吴桥镇谢桥五组菜场综合变     | 交流10kV | 200 | 83.917 |
| 6470 | 江都区 | 郭村镇吉港村兴马组综合变     | 交流10kV | 200 | 83.917 |
| 6471 | 江都区 | 邵伯镇运河村谈庄组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 83.833 |
| 6472 | 江都区 | 丁伙镇丁南村花庄南组配变总表   | 交流10kV | 400 | 83.458 |
| 6473 | 江都区 | 樊川镇陆巷村马凤组综合变     | 交流10kV | 160 | 83.227 |
| 6474 | 江都区 | 仙女镇长红村陈庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 83.098 |
| 6475 | 江都区 | 浦头镇东元村井东组综合变     | 交流10kV | 200 | 83.042 |
| 6476 | 江都区 | 樊川镇关河村冯西组综合变     | 交流10kV | 200 | 82.937 |
| 6477 | 江都区 | 大桥镇常平村小圩组综合变     | 交流10kV | 630 | 82.882 |
| 6478 | 江都区 | 邵伯镇凤凰七组综合变       | 交流10kV | 200 | 82.875 |
| 6479 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村东综合变       | 交流10kV | 200 | 82.812 |
| 6480 | 江都区 | 宜陵镇五一村景庄组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 82.5   |
| 6481 | 江都区 | 大桥镇石庄村顾庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 82.5   |
| 6482 | 江都区 | 真武镇东明村河东组综合变     | 交流10kV | 200 | 82.437 |
| 6483 | 江都区 | 郭村镇兴河村肖家果园组综合变   | 交流10kV | 400 | 82.333 |

|      |     |                |        |     |        |
|------|-----|----------------|--------|-----|--------|
| 6484 | 江都区 | 丁伙镇红桥村吴庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 82.292 |
| 6485 | 江都区 | 吴桥镇万寿村四组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 82.278 |
| 6486 | 江都区 | 仙女镇邓院村邓院组综合变   | 交流10kV | 200 | 82.25  |
| 6487 | 江都区 | 仙女镇邓院村陈庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 82.222 |
| 6488 | 江都区 | 大桥镇启于村顾家组综合变   | 交流10kV | 200 | 81.889 |
| 6489 | 江都区 | 真武镇广丰村西尖组综合变   | 交流10kV | 200 | 81.875 |
| 6490 | 江都区 | 丁伙镇锦西镇锦西村综合变   | 交流10kV | 200 | 81.792 |
| 6491 | 江都区 | 丁伙镇河东村石庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 81.792 |
| 6492 | 江都区 | 仙女镇四平村化市组综合变   | 交流10kV | 200 | 81.778 |
| 6493 | 江都区 | 郭村镇张庄三组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 81.667 |
| 6494 | 江都区 | 真武镇渔港村红旗组综合变   | 交流10kV | 200 | 81.646 |
| 6495 | 江都区 | 仙女镇苏新村李庄组东综合变  | 交流10kV | 200 | 81.556 |
| 6496 | 江都区 | 吴桥镇谢桥村五组3#配变总表 | 交流10kV | 200 | 81.5   |
| 6497 | 江都区 | 仙女镇新河村东孔组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 81.5   |
| 6498 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村谢三组综合变   | 交流10kV | 200 | 81.417 |
| 6499 | 江都区 | 仙女镇新港村劳动组综合变   | 交流10kV | 160 | 81.32  |
| 6500 | 江都区 | 浦头镇汉东村八组综合变    | 交流10kV | 200 | 81.292 |
| 6501 | 江都区 | 浦头镇高汉村汉中组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 81.262 |
| 6502 | 江都区 | 邵伯镇王厦村广丰组综合变   | 交流10kV | 200 | 81.25  |
| 6503 | 江都区 | 丁伙镇延庆村红旗组配变总表  | 交流10kV | 200 | 81.25  |
| 6504 | 江都区 | 大桥镇忠勤村工农组综合变   | 交流10kV | 200 | 81.056 |
| 6505 | 江都区 | 郭村镇庄桥村吴河组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 81     |
| 6506 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村于庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 80.889 |
| 6507 | 江都区 | 丁伙镇复初村冯庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 80.771 |
| 6508 | 江都区 | 丁伙镇新庄村李庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 80.452 |
| 6509 | 江都区 | 大桥镇忠爱村何庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 80.333 |
| 6510 | 江都区 | 仙女镇双沟村七队综合变    | 交流10kV | 200 | 79.972 |
| 6511 | 江都区 | 郭村镇大彭村彭河四组综合变  | 交流10kV | 400 | 79.792 |
| 6512 | 江都区 | 郭村镇永和村三闫组综合变   | 交流10kV | 200 | 79.778 |
| 6513 | 江都区 | 宜陵镇双桥村河南组综合变   | 交流10kV | 200 | 79.625 |
| 6514 | 江都区 | 樊川镇跃进村钱东组2#配变  | 交流10kV | 200 | 79.5   |
| 6515 | 江都区 | 樊川镇陆巷村桥西组综合变   | 交流10kV | 200 | 79.417 |
| 6516 | 江都区 | 邵伯镇马荡村马荡组综合变   | 交流10kV | 200 | 79.208 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 6517 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村谢一组综合变    | 交流10kV | 400 | 78.917 |
| 6518 | 江都区 | 宜陵镇小湖村联合组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 78.625 |
| 6519 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村尹二组综合变    | 交流10kV | 200 | 78.208 |
| 6520 | 江都区 | 仙女镇苏新村东毛组综合变    | 交流10kV | 200 | 78.111 |
| 6521 | 江都区 | 真武镇恒丰村韦东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 78     |
| 6522 | 江都区 | 吴桥镇高阳村沙桥陈庄组综合变  | 交流10kV | 200 | 77.917 |
| 6523 | 江都区 | 宜陵镇小湖村扬云组综合变    | 交流10kV | 160 | 77.875 |
| 6524 | 江都区 | 樊川镇联丰村摆渡组综合变    | 交流10kV | 200 | 77.771 |
| 6525 | 江都区 | 大桥镇三吨村徐西组综合变    | 交流10kV | 200 | 77.708 |
| 6526 | 江都区 | 郭村镇南荀村七兴组综合变    | 交流10kV | 400 | 77.708 |
| 6527 | 江都区 | 樊川镇永安村三香组综合变    | 交流10kV | 200 | 77.687 |
| 6528 | 江都区 | 樊川镇三周村三刘组综合变    | 交流10kV | 200 | 77.333 |
| 6529 | 江都区 | 郭村镇四庄村四一组综合变    | 交流10kV | 200 | 77.222 |
| 6530 | 江都区 | 邵伯镇横港村仓房组综合变    | 交流10kV | 160 | 77.208 |
| 6531 | 江都区 | 邵伯镇路筋村联合组综合变    | 交流10kV | 200 | 77.146 |
| 6532 | 江都区 | 樊川镇陆巷村朱厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 77.125 |
| 6533 | 江都区 | 仙女镇三友村余桥组东综合变   | 交流10kV | 400 | 77     |
| 6534 | 江都区 | 宜陵镇许桥村中庄组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 76.917 |
| 6535 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村五组综合变     | 交流10kV | 200 | 76.292 |
| 6536 | 江都区 | 樊川镇新圩村唐庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 76.25  |
| 6537 | 江都区 | 邵伯镇镇南村坵墩组综合变    | 交流10kV | 200 | 76.25  |
| 6538 | 江都区 | 吴桥镇谢桥村二组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 76.233 |
| 6539 | 江都区 | 仙女镇同桥村蒋庄组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 76.056 |
| 6540 | 江都区 | 郭村镇江泰村五组配变总表    | 交流10kV | 200 | 75.645 |
| 6541 | 江都区 | 仙女镇三星村金星组综合变    | 交流10kV | 100 | 75.438 |
| 6542 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村张庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 75.042 |
| 6543 | 江都区 | 丁伙镇付桥村高套组2# 综合变 | 交流10kV | 200 | 74.958 |
| 6544 | 江都区 | 大桥镇忠勤村孔庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 74.833 |
| 6545 | 江都区 | 郭村镇大新村二组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 74.74  |
| 6546 | 江都区 | 宜陵镇小湖村朱庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 74.708 |
| 6547 | 江都区 | 樊川镇三周村新桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 74.473 |
| 6548 | 江都区 | 仙女镇新华村周顾组综合变    | 交流10kV | 200 | 74.361 |
| 6549 | 江都区 | 丁伙镇纛屯村墩庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 74.278 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 6550 | 江都区 | 仙女镇新港村西长组综合变    | 交流10kV | 200 | 74.073 |
| 6551 | 江都区 | 丁伙镇河东村郭渡组综合变    | 交流10kV | 200 | 74.042 |
| 6552 | 江都区 | 邵伯镇露筋村新河组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 74     |
| 6553 | 江都区 | 吴桥镇进化村网桥组变压器    | 交流10kV | 200 | 73.792 |
| 6554 | 江都区 | 丁伙镇银坝村朱套组综合变    | 交流10kV | 200 | 73.75  |
| 6555 | 江都区 | 郭村镇永和村闫西组1号综合变  | 交流10kV | 200 | 73.667 |
| 6556 | 江都区 | 宜陵镇许桥村新一组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 73.625 |
| 6557 | 江都区 | 真武镇恒丰村徐庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 73.5   |
| 6558 | 江都区 | 真武镇恒丰村韦西组配变总表   | 交流10kV | 200 | 73.5   |
| 6559 | 江都区 | 郭村镇吉港村兴刘组综合变    | 交流10kV | 200 | 73.417 |
| 6560 | 江都区 | 仙女镇三友村联合组综合变    | 交流10kV | 400 | 73.333 |
| 6561 | 江都区 | 郭村镇兴河村有根四组综合变   | 交流10kV | 400 | 73.181 |
| 6562 | 江都区 | 真武镇东明村汤圩组配变总表   | 交流10kV | 160 | 72.917 |
| 6563 | 江都区 | 邵伯镇斗桥村南组综合变     | 交流10kV | 200 | 72.875 |
| 6564 | 江都区 | 吴桥镇谢桥二组综合变      | 交流10kV | 200 | 72.667 |
| 6565 | 江都区 | 大桥镇常兴村新中组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 72.556 |
| 6566 | 江都区 | 丁伙镇杭桥村尤庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 72.5   |
| 6567 | 江都区 | 仙女镇同桥村七组综合变     | 交流10kV | 400 | 72.396 |
| 6568 | 江都区 | 丁伙镇锦西村新桥组配变总表   | 交流10kV | 200 | 72.375 |
| 6569 | 江都区 | 仙女镇邓院村陈院组综合变    | 交流10kV | 200 | 72.292 |
| 6570 | 江都区 | 大桥镇杨墅村一组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 72.222 |
| 6571 | 江都区 | 浦头镇承仪村褚二组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 72.208 |
| 6572 | 江都区 | 丁伙镇丁南村蒋庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 72.167 |
| 6573 | 江都区 | 大桥镇忠诚村朱一组综合变    | 交流10kV | 200 | 72.167 |
| 6574 | 江都区 | 吴桥镇顾营村四组综合变     | 交流10kV | 200 | 72.085 |
| 6575 | 江都区 | 郭村镇张倪村倪南组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 71.92  |
| 6576 | 江都区 | 真武镇真北村郑庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 71.792 |
| 6577 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村王桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 71.646 |
| 6578 | 江都区 | 樊川镇三周村三周组综合变    | 交流10kV | 200 | 71.625 |
| 6579 | 江都区 | 大桥镇启于村秀一组综合变    | 交流10kV | 200 | 71.556 |
| 6580 | 江都区 | 吴桥镇长庄村四组综合变     | 交流10kV | 200 | 71.542 |
| 6581 | 江都区 | 宜陵镇五一村谈二组综合变    | 交流10kV | 200 | 71.458 |
| 6582 | 江都区 | 丁伙镇锦西村崔桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 71.417 |



|      |     |                  |        |     |        |
|------|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 6583 | 江都区 | 郭村镇周楼村双舍组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 71.208 |
| 6584 | 江都区 | 郭村镇塘头村中心河综合变     | 交流10kV | 200 | 71.208 |
| 6585 | 江都区 | 宜陵镇双桥村河南组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 70.708 |
| 6586 | 江都区 | 仙女镇三星村祝家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 70.639 |
| 6587 | 江都区 | 浦头镇高汉村东风组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 70.611 |
| 6588 | 江都区 | 宜陵镇西湖村杨庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 70.5   |
| 6589 | 江都区 | 邵伯镇横港村大湾组综合变     | 交流10kV | 200 | 70.477 |
| 6590 | 江都区 | 仙女镇横沟村桥口组综合变     | 交流10kV | 200 | 70.333 |
| 6591 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会许闸小朱组综合变 | 交流10kV | 200 | 70     |
| 6592 | 江都区 | 仙女镇三星村祝家组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 69.861 |
| 6593 | 江都区 | 仙女镇金陵村罗岔组综合变     | 交流10kV | 200 | 69.611 |
| 6594 | 江都区 | 邵伯镇运河村苏圩组综合变     | 交流10kV | 100 | 69.333 |
| 6595 | 江都区 | 仙女镇横沟村八组综合变      | 交流10kV | 200 | 69.167 |
| 6596 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村孙庄组综合变     | 交流10kV | 160 | 69.167 |
| 6597 | 江都区 | 吴桥镇小荡村五组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 69.167 |
| 6598 | 江都区 | 浦头镇引江新村井西组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 69.101 |
| 6599 | 江都区 | 宜陵镇大陈村七组综合变      | 交流10kV | 200 | 68.937 |
| 6600 | 江都区 | 郭村镇庄桥村红旗组综合变     | 交流10kV | 200 | 68.792 |
| 6601 | 江都区 | 大桥镇坤平村焦荡组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 68.667 |
| 6602 | 江都区 | 郭村镇汤营村六组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 68.583 |
| 6603 | 江都区 | 吴桥镇小元村五组综合变      | 交流10kV | 200 | 68.444 |
| 6604 | 江都区 | 真武镇蒙套村东厦组综合变     | 交流10kV | 200 | 68.292 |
| 6605 | 江都区 | 樊川镇新圩村曹庄组3#综合变   | 交流10kV | 100 | 68.271 |
| 6606 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村沙田组综合变     | 交流10kV | 200 | 68.208 |
| 6607 | 江都区 | 大桥镇昌勋村史庄一组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 68.056 |
| 6608 | 江都区 | 真武镇振兴村王庄组配变总表    | 交流10kV | 200 | 67.75  |
| 6609 | 江都区 | 真武镇滨西村艾民组综合变     | 交流10kV | 100 | 67.646 |
| 6610 | 江都区 | 宜陵镇小湖村姚斥组综合变     | 交流10kV | 200 | 67.417 |
| 6611 | 江都区 | 真武镇恒丰村村部综合变      | 交流10kV | 200 | 67.417 |
| 6612 | 江都区 | 丁伙镇延庆村前进组综合变     | 交流10kV | 100 | 67.313 |
| 6613 | 江都区 | 浦头镇汉东村二组综合变      | 交流10kV | 200 | 67.271 |
| 6614 | 江都区 | 大桥镇昌勋村二组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 67.25  |
| 6615 | 江都区 | 郭村镇二姜村万顺二组综合变    | 交流10kV | 400 | 66.84  |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 6616 | 江都区 | 丁伙镇复初村车灯组综合变    | 交流10kV | 200 | 66.792 |
| 6617 | 江都区 | 丁伙镇新杭村车灯西组综合变   | 交流10kV | 200 | 66.75  |
| 6618 | 江都区 | 吴桥镇季刘村顾云三组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 66.75  |
| 6619 | 江都区 | 真武镇渔港村红光组综合变    | 交流10kV | 200 | 66.75  |
| 6620 | 江都区 | 真武镇蒙套村西厦组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 66.542 |
| 6621 | 江都区 | 吴桥镇万寿村董兴四组综合变   | 交流10kV | 200 | 66.083 |
| 6622 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村王家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 66.075 |
| 6623 | 江都区 | 仙女镇新华村祁庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 66     |
| 6624 | 江都区 | 吴桥镇王河村五组综合变     | 交流10kV | 500 | 65.808 |
| 6625 | 江都区 | 真武镇朱楼村南圩组综合变    | 交流10kV | 100 | 65.729 |
| 6626 | 江都区 | 丁伙镇富桥村翟庄组北综合变   | 交流10kV | 100 | 65.625 |
| 6627 | 江都区 | 大桥镇光明村汤家组综合变    | 交流10kV | 200 | 65.333 |
| 6628 | 江都区 | 邵伯镇许庄村中心组综合变    | 交流10kV | 200 | 65.083 |
| 6629 | 江都区 | 郭村镇兴河村肖家一组综合变   | 交流10kV | 400 | 65.061 |
| 6630 | 江都区 | 丁伙镇新杭村桥东组配变总表   | 交流10kV | 125 | 64.958 |
| 6631 | 江都区 | 浦头镇巷口村东南组配变总表   | 交流10kV | 200 | 64.815 |
| 6632 | 江都区 | 郭村镇邠州村双庙组综合变    | 交流10kV | 200 | 64.792 |
| 6633 | 江都区 | 郭村镇永和村红旗组1号综合变  | 交流10kV | 200 | 64.708 |
| 6634 | 江都区 | 仙女镇横沟村九组东综合变    | 交流10kV | 200 | 64.667 |
| 6635 | 江都区 | 邵伯镇邵庄村北组综合变     | 交流10kV | 100 | 64.667 |
| 6636 | 江都区 | 真武镇渔港村里仁组综合变    | 交流10kV | 100 | 64.313 |
| 6637 | 江都区 | 大桥镇昌勋村史庄二组综合变   | 交流10kV | 200 | 64.278 |
| 6638 | 江都区 | 仙女镇四平村大头圩综合变    | 交流10kV | 200 | 64.222 |
| 6639 | 江都区 | 仙女镇同桥村五组综合变     | 交流10kV | 200 | 63.972 |
| 6640 | 江都区 | 丁伙镇李丰村太平组综合变    | 交流10kV | 200 | 63.917 |
| 6641 | 江都区 | 仙女镇三星村金东组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 63.889 |
| 6642 | 江都区 | 丁伙镇延寿村光明组综合变    | 交流10kV | 200 | 63.875 |
| 6643 | 江都区 | 大桥镇忠爱村新余组综合变    | 交流10kV | 200 | 63.833 |
| 6644 | 江都区 | 丁伙镇富桥村明光组配变总表   | 交流10kV | 200 | 63.667 |
| 6645 | 江都区 | 丁伙镇银坝村马庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 63.563 |
| 6646 | 江都区 | 宜陵镇双桥村河南组2号配变总表 | 交流10kV | 200 | 63.542 |
| 6647 | 江都区 | 大桥镇北河组综合变       | 交流10kV | 200 | 63.5   |
| 6648 | 江都区 | 郭村镇邠州村中心组2#配变   | 交流10kV | 200 | 63.292 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 6649 | 江都区 | 仙女镇新伙村五组北综合变    | 交流10kV | 400 | 63.167 |
| 6650 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村九组综合变     | 交流10kV | 100 | 63.083 |
| 6651 | 江都区 | 丁伙镇锦西村倪涵组综合变    | 交流10kV | 200 | 62.917 |
| 6652 | 江都区 | 邵伯镇北厦村中桥组综合变    | 交流10kV | 100 | 62.861 |
| 6653 | 江都区 | 大桥镇石庄村曹坊组综合变    | 交流10kV | 200 | 62.833 |
| 6654 | 江都区 | 浦头镇引江新村井东组综合变   | 交流10kV | 200 | 62.389 |
| 6655 | 江都区 | 吴桥镇李桥村万汪组综合变    | 交流10kV | 200 | 62.375 |
| 6656 | 江都区 | 邵伯镇张桥村陶庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 62.375 |
| 6657 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村兴龙组综合变    | 交流10kV | 200 | 62.278 |
| 6658 | 江都区 | 宜陵镇五一村季庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 62.083 |
| 6659 | 江都区 | 丁伙镇银坝村中心组综合变    | 交流10kV | 200 | 62.083 |
| 6660 | 江都区 | 大桥镇三吨村齐心沈庄组综合变  | 交流10kV | 100 | 62.021 |
| 6661 | 江都区 | 吴桥镇金阳村三义组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 61.875 |
| 6662 | 江都区 | 郭村镇四庄村农业园区综合变   | 交流10kV | 125 | 61.861 |
| 6663 | 江都区 | 大桥镇善玉村八组综合变     | 交流10kV | 200 | 61.611 |
| 6664 | 江都区 | 郭村镇四庄村四组综合变     | 交流10kV | 400 | 61.533 |
| 6665 | 江都区 | 真武镇朱楼村罗厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 60.937 |
| 6666 | 江都区 | 仙女镇新华村李庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 60.861 |
| 6667 | 江都区 | 樊川镇西闫村后圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 60.792 |
| 6668 | 江都区 | 仙女镇金陵村桥头组综合变    | 交流10kV | 200 | 60.722 |
| 6669 | 江都区 | 樊川镇陆巷村桥东组综合变    | 交流10kV | 100 | 60.625 |
| 6670 | 江都区 | 宜陵镇五一村谈二组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 60.625 |
| 6671 | 江都区 | 吴桥镇李桥村许代组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 60.583 |
| 6672 | 江都区 | 真武镇朱楼村军李组综合变    | 交流10kV | 100 | 60.542 |
| 6673 | 江都区 | 宜陵镇西湖村桑桥组综合变    | 交流10kV | 315 | 60.542 |
| 6674 | 江都区 | 樊川镇友爱村顾塘组2号综合变  | 交流10kV | 100 | 60.438 |
| 6675 | 江都区 | 大桥镇忠诚村立新组综合变    | 交流10kV | 200 | 60.362 |
| 6676 | 江都区 | 大桥镇杨墅村九组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 60.125 |
| 6677 | 江都区 | 仙女镇新港村丁老组综合变    | 交流10kV | 100 | 59.944 |
| 6678 | 江都区 | 丁伙镇联友村夏庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 59.792 |
| 6679 | 江都区 | 郭村镇兴河村有根八组1#综合变 | 交流10kV | 500 | 59.772 |
| 6680 | 江都区 | 丁伙镇延庆村任桥组配变总表   | 交流10kV | 100 | 59.771 |
| 6681 | 江都区 | 仙女镇正谊村花庄组东综合变   | 交流10kV | 200 | 59.667 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 6682 | 江都区 | 樊川镇跃进村楼东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 59.667 |
| 6683 | 江都区 | 仙女镇苏新村李庄组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 59.625 |
| 6684 | 江都区 | 大桥镇昌西村薛河七组综合变   | 交流10kV | 100 | 59.438 |
| 6685 | 江都区 | 大桥镇忠诚村段二组综合变    | 交流10kV | 100 | 59.417 |
| 6686 | 江都区 | 仙女镇双沟村刘伙组西综合变   | 交流10kV | 100 | 59.333 |
| 6687 | 江都区 | 丁伙镇李丰村吴庄组配变总表   | 交流10kV | 100 | 59.292 |
| 6688 | 江都区 | 丁伙镇锦北村李庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 59.062 |
| 6689 | 江都区 | 大桥镇勤安村南兴组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 59.042 |
| 6690 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村范庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 58.636 |
| 6691 | 江都区 | 宜陵镇大陈村陈营五组配变总表  | 交流10kV | 200 | 58.542 |
| 6692 | 江都区 | 樊川镇陆巷村官东组2综合变   | 交流10kV | 100 | 58.521 |
| 6693 | 江都区 | 丁伙镇延庆村殷庄组3#配变总表 | 交流10kV | 100 | 58.042 |
| 6694 | 江都区 | 仙女镇新河村新河组2#综合变  | 交流10kV | 160 | 57.792 |
| 6695 | 江都区 | 樊川镇永安村光明组综合变    | 交流10kV | 200 | 57.792 |
| 6696 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村安龙组综合变    | 交流10kV | 200 | 57.75  |
| 6697 | 江都区 | 大桥镇启于村红日组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 57.5   |
| 6698 | 江都区 | 郭村镇江泰村马厂二组综合变.  | 交流10kV | 200 | 57.5   |
| 6699 | 江都区 | 吴桥镇小袁村一组综合变     | 交流10kV | 200 | 57.458 |
| 6700 | 江都区 | 吴桥镇郭姚村一组3号综合变   | 交流10kV | 200 | 57.433 |
| 6701 | 江都区 | 真武镇渔港村祁圩组配变总表   | 交流10kV | 200 | 57.333 |
| 6702 | 江都区 | 真武镇东明村茅圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 57.25  |
| 6703 | 江都区 | 宜陵镇西湖村中心组综合变    | 交流10kV | 400 | 57.213 |
| 6704 | 江都区 | 丁伙镇锦北村吴坝组配变总表   | 交流10kV | 160 | 57.208 |
| 6705 | 江都区 | 樊川镇陆巷村陈庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 57.167 |
| 6706 | 江都区 | 樊川镇永安村养元组综合变    | 交流10kV | 100 | 56.646 |
| 6707 | 江都区 | 仙女镇新华村港西组综合变    | 交流10kV | 400 | 56.556 |
| 6708 | 江都区 | 郭村镇五野孙野组综合变     | 交流10kV | 200 | 56.458 |
| 6709 | 江都区 | 宜陵镇小湖村朱庄组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 56.25  |
| 6710 | 江都区 | 宜陵镇双桥村李庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 56.208 |
| 6711 | 江都区 | 邵伯镇王厦村邹庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 56.208 |
| 6712 | 江都区 | 仙女镇江州村五圣组综合变    | 交流10kV | 100 | 56.111 |
| 6713 | 江都区 | 樊川镇联丰村金家组综合变    | 交流10kV | 200 | 56.042 |
| 6714 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村周颜组综合变    | 交流10kV | 100 | 55.917 |

|      |     |                  |        |     |        |
|------|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 6715 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村汤庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 55.917 |
| 6716 | 江都区 | 樊川镇跃进村安往组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 55.711 |
| 6717 | 江都区 | 樊川镇陆巷村张坞组综合变     | 交流10kV | 100 | 55.688 |
| 6718 | 江都区 | 大桥镇建明村田家4#综合变    | 交流10kV | 100 | 55.542 |
| 6719 | 江都区 | 大桥镇三丰村黄家组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 55.528 |
| 6720 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村石桥组配变总表    | 交流10kV | 100 | 55.5   |
| 6721 | 江都区 | 宜陵镇五一村新庄组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 55.458 |
| 6722 | 江都区 | 郭村镇周楼村长舍组综合变     | 交流10kV | 200 | 55.375 |
| 6723 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村三大组综合变     | 交流10kV | 100 | 55.306 |
| 6724 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会许闸新民组综合变 | 交流10kV | 200 | 55.208 |
| 6725 | 江都区 | 吴桥镇长庄村一组综合变      | 交流10kV | 200 | 55.208 |
| 6726 | 江都区 | 吴桥镇白塔村杨营组综合变     | 交流10kV | 200 | 55.208 |
| 6727 | 江都区 | 真武镇广丰村殷庄组综合变     | 交流10kV | 160 | 55.125 |
| 6728 | 江都区 | 郭村镇塘头村花园组综合变     | 交流10kV | 200 | 54.917 |
| 6729 | 江都区 | 仙女镇新河村尤方组综合变     | 交流10kV | 100 | 54.75  |
| 6730 | 江都区 | 大桥镇忠爱村胜利组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 54.611 |
| 6731 | 江都区 | 丁伙镇付桥村吴姚组综合变     | 交流10kV | 100 | 54.479 |
| 6732 | 江都区 | 仙女镇三星村三星组综合变     | 交流10kV | 100 | 54.194 |
| 6733 | 江都区 | 宜陵镇大陈村1#综合变      | 交流10kV | 100 | 53.938 |
| 6734 | 江都区 | 邵伯镇露筋村路北组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 53.792 |
| 6735 | 江都区 | 樊川镇新圩村后邵组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 53.333 |
| 6736 | 江都区 | 真武镇曹桥村蔡西组综合变     | 交流10kV | 100 | 53.188 |
| 6737 | 江都区 | 仙女镇凡套村徐庄组2#公变    | 交流10kV | 200 | 53.167 |
| 6738 | 江都区 | 大桥镇余坂村湾子组综合变     | 交流10kV | 200 | 53.125 |
| 6739 | 江都区 | 真武镇渔港村永丰组综合变     | 交流10kV | 100 | 53.104 |
| 6740 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村三组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 53.042 |
| 6741 | 江都区 | 邵伯镇仇庄村村部综合变      | 交流10kV | 200 | 53.021 |
| 6742 | 江都区 | 大桥镇杨墅村九组综合变      | 交流10kV | 200 | 52.917 |
| 6743 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村陈庄组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 52.833 |
| 6744 | 江都区 | 仙女镇双沟村五队西综合变     | 交流10kV | 100 | 52.806 |
| 6745 | 江都区 | 吴桥镇世袁村周桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 52.792 |
| 6746 | 江都区 | 吴桥镇世袁村老坝组综合变     | 交流10kV | 200 | 52.708 |
| 6747 | 江都区 | 郭村镇大新村老三组4号综合变   | 交流10kV | 200 | 52.5   |

|      |     |                |        |     |        |
|------|-----|----------------|--------|-----|--------|
| 6748 | 江都区 | 仙女镇四平村闵圩组东综合变  | 交流10kV | 200 | 52.26  |
| 6749 | 江都区 | 吴桥镇李桥村明星组综合变   | 交流10kV | 200 | 52.083 |
| 6750 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村十组综合变    | 交流10kV | 100 | 51.708 |
| 6751 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村北组综合变    | 交流10kV | 200 | 51.542 |
| 6752 | 江都区 | 大桥镇三吨村倪庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 51.5   |
| 6753 | 江都区 | 吴桥镇进化村马庄组综合变   | 交流10kV | 500 | 51.313 |
| 6754 | 江都区 | 邵伯镇许庄村张前组综合变   | 交流10kV | 200 | 51.312 |
| 6755 | 江都区 | 大桥镇火花村朱院组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 50.944 |
| 6756 | 江都区 | 丁伙镇红桥村董庄组配变总表  | 交流10kV | 100 | 50.875 |
| 6757 | 江都区 | 郭村镇兴河村有根一组综合变  | 交流10kV | 160 | 50.792 |
| 6758 | 江都区 | 真武镇真北村郑庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 50.646 |
| 6759 | 江都区 | 仙女镇三友村三截组东综合变  | 交流10kV | 200 | 50.611 |
| 6760 | 江都区 | 仙女镇四平村徐家组综合变   | 交流10kV | 160 | 50.611 |
| 6761 | 江都区 | 真武镇西明村宝山组综合变   | 交流10kV | 200 | 50.562 |
| 6762 | 江都区 | 仙女镇凡套村中高组综合变   | 交流10kV | 200 | 50.437 |
| 6763 | 江都区 | 邵伯镇京杭村后庄组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 50.389 |
| 6764 | 江都区 | 丁伙镇胡屯村翟庄组综合变   | 交流10kV | 100 | 50.229 |
| 6765 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴周二组配变总表 | 交流10kV | 400 | 49.828 |
| 6766 | 江都区 | 大桥镇杨墅村七组综合变    | 交流10kV | 100 | 49.563 |
| 6767 | 江都区 | 仙女镇四平村姜家组综合变   | 交流10kV | 400 | 49.479 |
| 6768 | 江都区 | 丁伙镇锦北村许西组综合变   | 交流10kV | 100 | 49.042 |
| 6769 | 江都区 | 真武镇真北村王庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 48.958 |
| 6770 | 江都区 | 邵伯镇京杭村后荡组综合变   | 交流10kV | 200 | 48.937 |
| 6771 | 江都区 | 大桥镇勤安村一和组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 48.782 |
| 6772 | 江都区 | 仙女镇横沟村八组东综合变   | 交流10kV | 200 | 48.5   |
| 6773 | 江都区 | 丁伙镇河东村友谊组综合变   | 交流10kV | 200 | 48.437 |
| 6774 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村张庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 48.417 |
| 6775 | 江都区 | 大桥镇六河村双河王河组综合变 | 交流10kV | 100 | 48.354 |
| 6776 | 江都区 | 真武镇东明村杜庄组综合变   | 交流10kV | 100 | 48.292 |
| 6777 | 江都区 | 丁伙镇庆波村任庄组综合变   | 交流10kV | 100 | 48.188 |
| 6778 | 江都区 | 郭村镇兴河村张庄五组综合变  | 交流10kV | 200 | 48.125 |
| 6779 | 江都区 | 丁伙镇平桥组综合变      | 交流10kV | 160 | 47.611 |
| 6780 | 江都区 | 大桥镇杨墅村六组综合变    | 交流10kV | 200 | 47.583 |

|      |     |                |        |     |        |
|------|-----|----------------|--------|-----|--------|
| 6781 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷三组综合变  | 交流10kV | 200 | 47.511 |
| 6782 | 江都区 | 吴桥镇万寿村董兴五组综合变  | 交流10kV | 200 | 47.417 |
| 6783 | 江都区 | 吴桥镇进化村孔巷组综合变   | 交流10kV | 200 | 47.042 |
| 6784 | 江都区 | 邵伯镇王庄村西湖组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 47.028 |
| 6785 | 江都区 | 仙女镇四平村前四组综合变   | 交流10kV | 100 | 47.028 |
| 6786 | 江都区 | 邵伯镇京杭村蔡坛2#综合变  | 交流10kV | 200 | 46.583 |
| 6787 | 江都区 | 丁伙镇锦西联盟村陈庄综合变  | 交流10kV | 200 | 46.542 |
| 6788 | 江都区 | 邵伯镇昭关老菜场综合变    | 交流10kV | 200 | 46.333 |
| 6789 | 江都区 | 丁伙镇延寿村贾庄组综合变   | 交流10kV | 100 | 46.292 |
| 6790 | 江都区 | 丁伙镇锦北村曹庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 46.292 |
| 6791 | 江都区 | 丁伙镇杭桥村武二组综合变   | 交流10kV | 100 | 46.167 |
| 6792 | 江都区 | 樊川镇跃进村勤丰组综合变   | 交流10kV | 200 | 45.937 |
| 6793 | 江都区 | 大桥镇双港村新华组综合变   | 交流10kV | 100 | 45.5   |
| 6794 | 江都区 | 大桥镇迎兴村景庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 44.958 |
| 6795 | 江都区 | 真武镇广丰村侯套组综合变   | 交流10kV | 200 | 44.875 |
| 6796 | 江都区 | 邵伯镇林湖村村部2#综合变  | 交流10kV | 200 | 44.75  |
| 6797 | 江都区 | 仙女镇新华村小祠组综合变   | 交流10kV | 200 | 44.669 |
| 6798 | 江都区 | 宜陵镇双桥村西岔组综合变   | 交流10kV | 160 | 44.417 |
| 6799 | 江都区 | 樊川镇陆巷村张余组综合变   | 交流10kV | 200 | 44.375 |
| 6800 | 江都区 | 大桥镇韦高组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 44.278 |
| 6801 | 江都区 | 仙女镇长红村岔港组综合变   | 交流10kV | 200 | 44.222 |
| 6802 | 江都区 | 邵伯镇苕丝村村部3#综合变  | 交流10kV | 400 | 44.035 |
| 6803 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村张才组综合变   | 交流10kV | 200 | 43.958 |
| 6804 | 江都区 | 真武镇曹桥村沈庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 43.958 |
| 6805 | 江都区 | 郭村镇邠州村三娘组综合变   | 交流10kV | 400 | 43.764 |
| 6806 | 江都区 | 丁伙镇锦西村徐桥组综合变   | 交流10kV | 100 | 43.708 |
| 6807 | 江都区 | 邵伯镇露筋村汤庄组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 43.375 |
| 6808 | 江都区 | 樊川镇永联村焦安组综合变   | 交流10kV | 200 | 43.104 |
| 6809 | 江都区 | 吴桥镇红河村团结组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 42.917 |
| 6810 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村郭庄组综合变   | 交流10kV | 100 | 42.778 |
| 6811 | 江都区 | 真武镇朱楼村徐套组配变总表  | 交流10kV | 100 | 42.542 |
| 6812 | 江都区 | 宜陵镇西湖村新河组综合变   | 交流10kV | 200 | 42.417 |
| 6813 | 江都区 | 丁伙镇红桥村李庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 42.333 |

|      |     |                |        |     |        |
|------|-----|----------------|--------|-----|--------|
| 6814 | 江都区 | 真武镇朱楼村朱庄组综合变   | 交流10kV | 100 | 42.167 |
| 6815 | 江都区 | 吴桥镇红河村红光组综合变   | 交流10kV | 200 | 41.875 |
| 6816 | 江都区 | 真武镇杨庄村高庄组配变总表  | 交流10kV | 100 | 41.771 |
| 6817 | 江都区 | 真武镇邱墅村新丰组综合变   | 交流10kV | 200 | 41.729 |
| 6818 | 江都区 | 真武镇邱墅村双永组综合变   | 交流10kV | 100 | 41.167 |
| 6819 | 江都区 | 大桥镇松桥村姚三组综合变   | 交流10kV | 100 | 41.125 |
| 6820 | 江都区 | 丁伙镇富桥村陈庄组配变总表  | 交流10kV | 100 | 40.688 |
| 6821 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村小西组综合变   | 交流10kV | 200 | 40.667 |
| 6822 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村王西组配变总表  | 交流10kV | 200 | 40.458 |
| 6823 | 江都区 | 郭村镇塘头村洋河组综合变   | 交流10kV | 160 | 40.167 |
| 6824 | 江都区 | 仙女镇苏新村共同组综合变   | 交流10kV | 400 | 40.111 |
| 6825 | 江都区 | 丁伙镇万年村刘庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 40.083 |
| 6826 | 江都区 | 真武镇滨湖村联合组综合变   | 交流10kV | 100 | 39.646 |
| 6827 | 江都区 | 真武镇真东村张庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 39.583 |
| 6828 | 江都区 | 丁伙镇新庄村五星组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 39.458 |
| 6829 | 江都区 | 大桥镇忠勤村勤二组综合变   | 交流10kV | 200 | 39.389 |
| 6830 | 江都区 | 浦头镇汉东村前桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 39.167 |
| 6831 | 江都区 | 吴桥镇红河村红光组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 38.542 |
| 6832 | 江都区 | 郭村镇塘头村五十亩综合变   | 交流10kV | 200 | 38.521 |
| 6833 | 江都区 | 真武镇真东村陈庄组综合变   | 交流10kV | 100 | 38.5   |
| 6834 | 江都区 | 丁伙镇延寿村管庄组综合变   | 交流10kV | 100 | 38.313 |
| 6835 | 江都区 | 宜陵镇五一村坨西组配变总表  | 交流10kV | 200 | 38.292 |
| 6836 | 江都区 | 仙女镇金陵村祁家组综合变   | 交流10kV | 400 | 37.937 |
| 6837 | 江都区 | 樊川镇联丰村林丰组综合变   | 交流10kV | 200 | 37.87  |
| 6838 | 江都区 | 仙女镇邓院村孙桥组综合变   | 交流10kV | 160 | 37.75  |
| 6839 | 江都区 | 郭村镇周楼村幸西组配变总表  | 交流10kV | 315 | 37.708 |
| 6840 | 江都区 | 丁伙镇复初村乔庄组综合变   | 交流10kV | 160 | 37.445 |
| 6841 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴姚组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 36.958 |
| 6842 | 江都区 | 吴桥镇小荡村一组综合变    | 交流10kV | 500 | 36.832 |
| 6843 | 江都区 | 真武镇邱墅村新丰组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 36.708 |
| 6844 | 江都区 | 丁伙镇付桥村付桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 36.417 |
| 6845 | 江都区 | 丁伙镇新庄村新坝组综合变   | 交流10kV | 200 | 36.361 |
| 6846 | 江都区 | 吴桥镇小袁村二组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 36.292 |



|      |     |                  |        |     |        |
|------|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 6847 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村邬桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 36.25  |
| 6848 | 江都区 | 吴桥镇宝塔村马湾组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 36.222 |
| 6849 | 江都区 | 吴桥镇小荡村一组2#配变总表   | 交流10kV | 200 | 36.042 |
| 6850 | 江都区 | 丁伙镇锦西村孙庄组综合变     | 交流10kV | 100 | 36.042 |
| 6851 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤七组配变总表   | 交流10kV | 200 | 35.708 |
| 6852 | 江都区 | 吴桥镇王河村一组综合变      | 交流10kV | 200 | 35.417 |
| 6853 | 江都区 | 大桥镇三吨村胜利组2号综合变   | 交流10kV | 200 | 35.396 |
| 6854 | 江都区 | 宜陵镇许桥村中庄组综合变     | 交流10kV | 100 | 34.896 |
| 6855 | 江都区 | 郭村镇邠州村八组配变总表     | 交流10kV | 400 | 34.702 |
| 6856 | 江都区 | 樊川镇陆巷村陆和组综合变     | 交流10kV | 100 | 34.354 |
| 6857 | 江都区 | 仙女镇三星村麻庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 34     |
| 6858 | 江都区 | 郭村镇兴河村张庄一组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 33.708 |
| 6859 | 江都区 | 邵伯镇南渡村蒋庄组综合变     | 交流10kV | 100 | 33.694 |
| 6860 | 江都区 | 浦头镇承仪村朱南组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 33.667 |
| 6861 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾组综合变     | 交流10kV | 200 | 33.375 |
| 6862 | 江都区 | 大桥镇松桥村姚三组3#综合变   | 交流10kV | 100 | 33.167 |
| 6863 | 江都区 | 吴桥镇长庄村七组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 33.083 |
| 6864 | 江都区 | 樊川镇永安村官田组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 33     |
| 6865 | 江都区 | 丁伙镇延庆村强庄组1#综合变   | 交流10kV | 160 | 32.958 |
| 6866 | 江都区 | 大桥镇昌勋村三组2#配变总表   | 交流10kV | 200 | 32.667 |
| 6867 | 江都区 | 郭村镇塘头村利民组综合变     | 交流10kV | 315 | 32.667 |
| 6868 | 江都区 | 丁伙镇锦西村头桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 32.562 |
| 6869 | 江都区 | 邵伯镇新庄村三组综合变      | 交流10kV | 100 | 32.556 |
| 6870 | 江都区 | 大桥镇花荡村益诚综合变      | 交流10kV | 200 | 32.111 |
| 6871 | 江都区 | 郭村镇吉港村兴马组河西综合变   | 交流10kV | 200 | 32.083 |
| 6872 | 江都区 | 郭村镇兴河村有根四组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 31.625 |
| 6873 | 江都区 | 吴桥镇小荡村一组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 31.583 |
| 6874 | 江都区 | 郭村镇大姜村六组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 31.25  |
| 6875 | 江都区 | 大桥镇元观村袁桥组3#综合变   | 交流10kV | 100 | 31     |
| 6876 | 江都区 | 邵伯镇张桥村张庄组综合变     | 交流10kV | 250 | 30.998 |
| 6877 | 江都区 | 真武镇真北村和平组综合变     | 交流10kV | 100 | 30.792 |
| 6878 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷三组2号配变总表 | 交流10kV | 200 | 30.778 |
| 6879 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村张网组配变总表    | 交流10kV | 100 | 30.583 |

|      |     |                   |        |     |        |
|------|-----|-------------------|--------|-----|--------|
| 6880 | 江都区 | 郭村镇二姜村姜营组综合变      | 交流10kV | 400 | 30.127 |
| 6881 | 江都区 | 吴桥镇五庄村郭二组综合变      | 交流10kV | 200 | 30.021 |
| 6882 | 江都区 | 吴桥镇高杨村郭姚五组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 29     |
| 6883 | 江都区 | 郭村镇张倪村新华组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 28.75  |
| 6884 | 江都区 | 仙女镇三星村金西组南综合变     | 交流10kV | 200 | 28.556 |
| 6885 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村胡庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 27.875 |
| 6886 | 江都区 | 大桥镇杨桥村港东组2#综合变    | 交流10kV | 100 | 27.625 |
| 6887 | 江都区 | 吴桥镇红河村河西组综合变      | 交流10kV | 200 | 27.583 |
| 6888 | 江都区 | 大桥镇花荡村前进组综合变      | 交流10kV | 200 | 27.333 |
| 6889 | 江都区 | 丁伙镇延庆村庆波组配变总表     | 交流10kV | 160 | 27.125 |
| 6890 | 江都区 | 大桥镇坤平村焦荡组综合变      | 交流10kV | 100 | 26.611 |
| 6891 | 江都区 | 丁伙镇红桥村马桥组综合变      | 交流10kV | 100 | 26.333 |
| 6892 | 江都区 | 吴桥镇世袁村张家组综合变      | 交流10kV | 200 | 26.25  |
| 6893 | 江都区 | 大桥镇乔梓村三忠组综合变      | 交流10kV | 100 | 26.208 |
| 6894 | 江都区 | 丁伙镇联盟村琵琶组配变总表     | 交流10kV | 200 | 26.042 |
| 6895 | 江都区 | 樊川镇关河村钱二组2#综合变    | 交流10kV | 100 | 25.667 |
| 6896 | 江都区 | 丁伙镇锦西村孙庄北配变总表     | 交流10kV | 200 | 25.583 |
| 6897 | 江都区 | 宜陵镇五一村李东组综合变      | 交流10kV | 200 | 25.542 |
| 6898 | 江都区 | 樊川镇跃进村扬家组综合变      | 交流10kV | 200 | 24.986 |
| 6899 | 江都区 | 吴桥镇万寿村董兴七组综合变     | 交流10kV | 200 | 24.583 |
| 6900 | 江都区 | 仙女镇横沟村五组南综合变      | 交流10kV | 200 | 24.482 |
| 6901 | 江都区 | 吴桥镇宝塔村东沙组综合变      | 交流10kV | 200 | 24.375 |
| 6902 | 江都区 | 邵伯镇横港村新沟组综合变      | 交流10kV | 100 | 24.222 |
| 6903 | 江都区 | 郭村镇二姜村万顺组配变总表     | 交流10kV | 400 | 24.167 |
| 6904 | 江都区 | 仙女镇横沟村九组综合变       | 交流10kV | 200 | 23.917 |
| 6905 | 江都区 | 宜陵镇大陈村一组1#配变      | 交流10kV | 200 | 23.667 |
| 6906 | 江都区 | 郭村镇汤营村七组配变总表      | 交流10kV | 400 | 23.375 |
| 6907 | 江都区 | 樊川镇新圩村新庄组3#综合变    | 交流10kV | 100 | 23.25  |
| 6908 | 江都区 | 邵伯镇王厦村胡桥组综合变      | 交流10kV | 160 | 23.083 |
| 6909 | 江都区 | 郭村镇五荡村桥联组综合变      | 交流10kV | 200 | 23.056 |
| 6910 | 江都区 | 吴桥镇李桥村胜利组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 22.542 |
| 6911 | 江都区 | 吴桥镇吴桥镇宝塔村马湾组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 22.542 |
| 6912 | 江都区 | 大桥镇乔梓村陈坂组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 22.222 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 6913 | 江都区 | 邵伯镇先进村王庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 22.194 |
| 6914 | 江都区 | 大桥镇高巷村高一组综合变    | 交流10kV | 200 | 21.896 |
| 6915 | 江都区 | 邵伯镇先进村新桥组综合变    | 交流10kV | 100 | 21.889 |
| 6916 | 江都区 | 吴桥镇李桥村钱马组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 21.875 |
| 6917 | 江都区 | 浦头镇汉东村八组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 21.792 |
| 6918 | 江都区 | 郭村镇永和村赵庄组1号综合变  | 交流10kV | 100 | 21.75  |
| 6919 | 江都区 | 仙女镇四平村黄圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 21.5   |
| 6920 | 江都区 | 仙女镇三友村振兴组综合变    | 交流10kV | 500 | 21.433 |
| 6921 | 江都区 | 郭村镇通扬村高兵组综合变    | 交流10kV | 200 | 21.25  |
| 6922 | 江都区 | 真武镇真北村陶庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 20.833 |
| 6923 | 江都区 | 宜陵镇大陈村五组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 20.792 |
| 6924 | 江都区 | 郭村镇塘头镇嘶华路综合变    | 交流10kV | 400 | 20.383 |
| 6925 | 江都区 | 仙女镇同桥村一组西综合变    | 交流10kV | 400 | 18.833 |
| 6926 | 江都区 | 丁伙镇丁南村陈桥南组配变总表  | 交流10kV | 100 | 18.563 |
| 6927 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会谢桥一组综合变 | 交流10kV | 200 | 18.444 |
| 6928 | 江都区 | 樊川镇陆巷村太平组综合变    | 交流10kV | 200 | 18.417 |
| 6929 | 江都区 | 郭村镇永和村王涵组综合变    | 交流10kV | 200 | 18.396 |
| 6930 | 江都区 | 郭村镇兴河村张庄七组综合变   | 交流10kV | 400 | 18.333 |
| 6931 | 江都区 | 丁伙镇联盟村联合组配变总表   | 交流10kV | 100 | 18     |
| 6932 | 江都区 | 真武镇广丰村东尖组综合变    | 交流10kV | 100 | 17.417 |
| 6933 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村新村组综合变    | 交流10kV | 100 | 16.771 |
| 6934 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤一组综合变   | 交流10kV | 200 | 16.646 |
| 6935 | 江都区 | 仙女镇新华村顾桥组北综合变   | 交流10kV | 200 | 16     |
| 6936 | 江都区 | 仙女镇四平村周家组综合变    | 交流10kV | 200 | 15.876 |
| 6937 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤九组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 15.787 |
| 6938 | 江都区 | 丁伙镇李丰村胜利组综合变    | 交流10kV | 100 | 15.771 |
| 6939 | 江都区 | 吴桥镇金杨村东风组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 15.625 |
| 6940 | 江都区 | 大桥镇三吨村齐心小东组综合变  | 交流10kV | 100 | 15.375 |
| 6941 | 江都区 | 宜陵镇双桥村朱塘组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 15.172 |
| 6942 | 江都区 | 杭桥村何庄组综合变       | 交流10kV | 100 | 14.833 |
| 6943 | 江都区 | 仙女镇新港村薛二组综合变    | 交流10kV | 200 | 13.833 |
| 6944 | 江都区 | 丁伙镇锦西村良桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 13.125 |
| 6945 | 江都区 | 吴桥镇高杨村郭姚一组综合变   | 交流10kV | 200 | 12.708 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 6946 | 江都区 | 仙女镇四平村后四组综合变    | 交流10kV | 100 | 12.667 |
| 6947 | 江都区 | 大桥镇六河村连心组2#     | 交流10kV | 200 | 12.499 |
| 6948 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤二组配变总表  | 交流10kV | 400 | 12.243 |
| 6949 | 江都区 | 丁伙镇延庆村薛庄西组配变总表  | 交流10kV | 100 | 11.771 |
| 6950 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村五房组综合变    | 交流10kV | 100 | 11.444 |
| 6951 | 江都区 | 邵伯镇北厦村南厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 11.333 |
| 6952 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴龙组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 11     |
| 6953 | 江都区 | 邵伯镇张桥村阚庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 10.76  |
| 6954 | 江都区 | 仙女镇新华村宝石组南综合变   | 交流10kV | 200 | 10.722 |
| 6955 | 江都区 | 大桥镇坤平村阮塘组综合变    | 交流10kV | 100 | 10.625 |
| 6956 | 江都区 | 仙女镇新河村汪庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 10.444 |
| 6957 | 江都区 | 邵伯镇许庄村郭弯组综合变    | 交流10kV | 200 | 10.437 |
| 6958 | 江都区 | 仙女镇同桥村石桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 10.394 |
| 6959 | 江都区 | 郭村镇塘头镇繁荣路1号综合变  | 交流10kV | 200 | 10.293 |
| 6960 | 江都区 | 宜陵镇双桥村毛湾组综合变    | 交流10kV | 200 | 10.292 |
| 6961 | 江都区 | 丁伙镇锦西村徐桥南组配变总表  | 交流10kV | 100 | 10.167 |
| 6962 | 江都区 | 吴桥镇李桥村韩家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 10.042 |
| 6963 | 江都区 | 郭村镇塘头村三元组1号综合变  | 交流10kV | 200 | 10.042 |
| 6964 | 江都区 | 郭村镇兴河村张庄一组综合变   | 交流10kV | 100 | 9.694  |
| 6965 | 江都区 | 仙女镇新华村新余组西综合变   | 交流10kV | 315 | 9.611  |
| 6966 | 江都区 | 仙女镇江州村西圣组综合变    | 交流10kV | 160 | 9.25   |
| 6967 | 江都区 | 仙女镇新港村后四组综合变    | 交流10kV | 100 | 9.139  |
| 6968 | 江都区 | 仙女镇金陵村五房组综合变    | 交流10kV | 200 | 8.933  |
| 6969 | 江都区 | 郭村镇南荀村胡巷组综合变    | 交流10kV | 200 | 8.877  |
| 6970 | 江都区 | 仙女镇金陵村南五房综合变    | 交流10kV | 200 | 8.278  |
| 6971 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村刘李庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 7.937  |
| 6972 | 江都区 | 丁伙镇新庄村宋桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 7.875  |
| 6973 | 江都区 | 真武镇东明村黄厦组2#配变总表 | 交流10kV | 100 | 7.625  |
| 6974 | 江都区 | 丁伙镇新庄村禹南组配变总表   | 交流10kV | 200 | 7.583  |
| 6975 | 江都区 | 郭村镇兴河村张庄二组配变总表  | 交流10kV | 400 | 7.5    |
| 6976 | 江都区 | 吴桥镇高杨村沙桥前程组综合变  | 交流10kV | 200 | 7.467  |
| 6977 | 江都区 | 宜陵镇五一村李西组综合变    | 交流10kV | 200 | 7.021  |
| 6978 | 江都区 | 郭村镇周楼村双舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 6.917  |

|      |     |                     |        |     |       |
|------|-----|---------------------|--------|-----|-------|
| 6979 | 江都区 | 宜陵镇西湖村西三组配变总表       | 交流10kV | 200 | 6.667 |
| 6980 | 江都区 | 郭村镇永和村旗西组综合变        | 交流10kV | 400 | 6.583 |
| 6981 | 江都区 | 真武镇真东村马力组综合变        | 交流10kV | 200 | 6.542 |
| 6982 | 江都区 | 丁伙镇锦西村宏桥组综合变        | 交流10kV | 200 | 6.333 |
| 6983 | 江都区 | 吴桥镇谢桥村仙人组综合变        | 交流10kV | 200 | 6.25  |
| 6984 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤六组配变总表      | 交流10kV | 200 | 4.792 |
| 6985 | 江都区 | 丁伙镇延庆村牌楼组综合变        | 交流10kV | 100 | 4.556 |
| 6986 | 江都区 | 丁伙镇李丰村三干配变总表        | 交流10kV | 100 | 4.25  |
| 6987 | 江都区 | 樊川镇跃进村安往组综合变        | 交流10kV | 200 | 3.875 |
| 6988 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村北组2#综合变       | 交流10kV | 160 | 3.625 |
| 6989 | 江都区 | 大桥镇前进村二六组综合变        | 交流10kV | 400 | 3.155 |
| 6990 | 江都区 | 郭村镇四庄村井口组1号综合变      | 交流10kV | 200 | 2.583 |
| 6991 | 江都区 | 真武镇真东村戴庄组综合变        | 交流10kV | 200 | 2.25  |
| 6992 | 江都区 | 仙女镇三友村中心组综合变        | 交流10kV | 200 | 2     |
| 6993 | 江都区 | 吴桥镇万寿村董兴二组综合变       | 交流10kV | 200 | 1.875 |
| 6994 | 江都区 | 郭村镇周楼村黄舍组综合变        | 交流10kV | 200 | 1.542 |
| 6995 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村杨庄组2#综合变      | 交流10kV | 160 | 1.292 |
| 6996 | 江都区 | 樊川镇巨永村太平组综合变        | 交流10kV | 200 | 0.75  |
| 6997 | 江都区 | 吴桥镇小袁四组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 0.417 |
| 6998 | 江都区 | 丁伙镇延庆村陶庄组配变总表       | 交流10kV | 160 | 0.083 |
| 6999 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村塘东组1#综合变      | 交流10kV | 400 | 320   |
| 7000 | 江都区 | 仙女镇同桥村四组南综合变        | 交流10kV | 400 | 320   |
| 7001 | 江都区 | 仙女镇横沟村六组综合变         | 交流10kV | 400 | 320   |
| 7002 | 江都区 | 仙女镇横沟村开发路2#综合变      | 交流10kV | 400 | 320   |
| 7003 | 江都区 | 仙女镇横沟村四组综合变         | 交流10kV | 200 | 160   |
| 7004 | 江都区 | 仙女镇横沟村六组西综合变        | 交流10kV | 400 | 320   |
| 7005 | 江都区 | 邵伯镇镇南村林庄组综合变        | 交流10kV | 200 | 160   |
| 7006 | 江都区 | 仙女镇正谊村七号桥2#综合变      | 交流10kV | 400 | 320   |
| 7007 | 江都区 | 仙女镇正谊村七号桥综合变        | 交流10kV | 400 | 320   |
| 7008 | 江都区 | 大桥镇圣容村新庄组综合变        | 交流10kV | 100 | 80    |
| 7009 | 江都区 | 仙女镇三和村薛二组东综合变       | 交流10kV | 200 | 160   |
| 7010 | 江都区 | 阳光花苑3#配电室3#变        | 交流10kV | 630 | 504   |
| 7011 | 江都区 | 江都区阳光花苑北安置区1#变电所2#变 | 交流10kV | 800 | 640   |

|      |     |                        |        |     |     |
|------|-----|------------------------|--------|-----|-----|
| 7012 | 江都区 | 江都区阳光花苑二期2#变电所4#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7013 | 江都区 | 江都区阳光安置区2#变电所1#配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7014 | 江都区 | 东辰苑1#配电室3#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7015 | 江都区 | 东辰苑3#配电室3#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7016 | 江都区 | 东辰苑4#配电室1#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7017 | 江都区 | 东辰苑1#配电室1#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7018 | 江都区 | 江都区阳光花苑北安置区1#变电所1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7019 | 江都区 | 东辰苑2#配电室1#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7020 | 江都区 | 江都区阳光安置区CA开闭所1#变电所1#配变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7021 | 江都区 | 江都区阳光花苑二期2#变电所2#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7022 | 江都区 | 东辰苑4#配电室3#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7023 | 江都区 | 东辰苑3#配电室1#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7024 | 江都区 | 江都区阳光安置区CA开闭所1#变电所2#配变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7025 | 江都区 | 阳光花苑3#配电室1#变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7026 | 江都区 | 江都区阳光花苑北安置区2#变电所1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7027 | 江都区 | 仙女镇陈庄村新兴组综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7028 | 江都区 | 江都区阳光花苑北安置区2#变电所2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7029 | 江都区 | 江都区阳光花苑二期1#变电所2#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7030 | 江都区 | 江都区阳光花苑二期1#变电所4#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7031 | 江都区 | 东辰苑2#配电室3#变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7032 | 江都区 | 宜居人家1#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7033 | 江都区 | 宜居人家1#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7034 | 江都区 | 宜居人家3#配电室4#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7035 | 江都区 | 宜居人家2#配电室4#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7036 | 江都区 | 宜居人家3#配电室2#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7037 | 江都区 | 宜居人家2#配电室2#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7038 | 江都区 | 大桥镇乔梓新区2#综合变           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7039 | 江都区 | 大桥镇松山七组2#综合变           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7040 | 江都区 | 大桥镇乔梓村中坂组综合变           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7041 | 江都区 | 大桥镇昌勋村史庄四组2#综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7042 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村大西组2#综合变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7043 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村大西组1#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7044 | 江都区 | 大桥镇乔梓村中坂组2#综合变1        | 交流10kV | 100 | 80  |

|      |     |                     |        |     |     |
|------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 7045 | 江都区 | 大桥镇乔梓村新区综合变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7046 | 江都区 | 仙女镇苏新村陈胜组北综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7047 | 江都区 | 仙女镇苏新村陈胜组综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7048 | 江都区 | 仙女镇三星村麻庄组南综合变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7049 | 江都区 | 仙女镇苏新村苏家组北综合变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7050 | 江都区 | 仙女镇三和村肖桥组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7051 | 江都区 | 时代华庭2#公变            | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7052 | 江都区 | 时代华庭1#公变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7053 | 江都区 | 江都区东园新村北公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7054 | 江都区 | 江都区广厦青年城1#箱变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7055 | 江都区 | 江都区仙女镇纺织路公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7056 | 江都区 | 城中花园西公变配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7057 | 江都区 | 江都区石油公司配变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7058 | 江都区 | 城中花园东公变配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7059 | 江都区 | 江都区东小区5#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7060 | 江都区 | 田坝新村3#              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7061 | 江都区 | 江都区龙城社区新村组公变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7062 | 江都区 | 江都区龙川广场4、5区         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7063 | 江都区 | 江都区龙川桥公变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7064 | 江都区 | 江都区园林管理处公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7065 | 江都区 | 江都区龙川广场二区公变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7066 | 江都区 | 江都区龙川广场三区公变         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 7067 | 江都区 | 仙女镇龙川桥2号公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7068 | 江都区 | 江都区扬州市振兴房地产开发公司公变配变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7069 | 江都区 | 江都区新城区中队公变          | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7070 | 江都区 | 江都区东小区东北公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7071 | 江都区 | 仙女镇国税局公变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7072 | 江都区 | 江都区龙津大厦BY开闭所配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7073 | 江都区 | 江都区仙女镇城管局宿舍         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7074 | 江都区 | 江都区东小区6#公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7075 | 江都区 | 江都区东园新村东公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7076 | 江都区 | 江都区龙川广场一区公变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7077 | 江都区 | 江都区东园农贸市场公变         | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 7078 | 江都区 | 江都区田坝社区2#公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7079 | 江都区 | 江都区东园新村中公变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 7080 | 江都区 | 江都区广厦青年城2#箱变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7081 | 江都区 | 宜陵镇七里村文化路1#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7082 | 江都区 | 宜陵镇七里村中庄组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7083 | 江都区 | 宜陵镇七里村田厦新村配变总表  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7084 | 江都区 | 宜陵镇七里村马路组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7085 | 江都区 | 宜陵镇七里村富民路2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7086 | 江都区 | 宜陵镇七里村西庄组配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7087 | 江都区 | 宜陵镇七里村中心电站综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7088 | 江都区 | 宜陵镇七里村小学配变总表    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7089 | 江都区 | 宜陵镇七里村宜武路1#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7090 | 江都区 | 宜陵镇七里村中后组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7091 | 江都区 | 宜陵镇七里村中心组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7092 | 江都区 | 吴桥镇李桥村许代组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7093 | 江都区 | 吴桥镇李桥村李王组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7094 | 江都区 | 吴桥镇红河村跃进组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7095 | 江都区 | 吴桥镇孙墩村许代组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7096 | 江都区 | 宜陵镇双桥村西套组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7097 | 江都区 | 宜陵镇双桥村新庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7098 | 江都区 | 宜陵镇许桥村许庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7099 | 江都区 | 宜陵镇许桥村任桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7100 | 江都区 | 宜陵镇许桥村秦庄组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7101 | 江都区 | 宜陵镇许桥村许庄小学配变总表  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7102 | 江都区 | 宜陵镇双桥村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7103 | 江都区 | 宜陵镇双桥村西岔组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7104 | 江都区 | 宜陵镇许桥村新一组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7105 | 江都区 | 宜陵镇双桥村西套组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7106 | 江都区 | 江都区恒生电子维修服务部综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7107 | 江都区 | 大桥镇工业园区综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7108 | 江都区 | 大桥镇工业园区2#综合变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7109 | 江都区 | 大桥镇双河村曹河组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7110 | 江都区 | 大桥镇六河村倪庄二组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |



|      |     |                        |        |      |     |
|------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 7111 | 江都区 | 大桥镇六河村倪庄六组2#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7112 | 江都区 | 大桥镇六河村倪庄六组综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7113 | 江都区 | 大桥镇六河村范河组3#综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7114 | 江都区 | 大桥镇昌勋村史庄一组2#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7115 | 江都区 | 大桥镇六河村史河组2#综合变         | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7116 | 江都区 | 大桥镇六河村大丰组综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7117 | 江都区 | 大桥镇六河村双河五星组综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7118 | 江都区 | 仙女镇横沟村村部南综合变           | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7119 | 江都区 | 仙女镇横沟村二组南综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7120 | 江都区 | 仙女镇苏新村呔庄组2#综合变         | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7121 | 江都区 | 仙女镇苏新村李庄组2#综合变         | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7122 | 江都区 | 仙女镇苏新村周圣组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7123 | 江都区 | 浦头镇承仪村朱北组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7124 | 江都区 | 浦头镇承仪村詹三组粮食加工综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7125 | 江都区 | 浦头镇承仪村承仪组鱼塘综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7126 | 江都区 | 浦头镇王庄村新民组花木综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7127 | 江都区 | 浦头镇王庄村向阳组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7128 | 江都区 | 浦头镇承仪村小王组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7129 | 江都区 | 浦头镇袁滩村齐心组北综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7130 | 江都区 | 浦头镇承仪村朱南组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7131 | 江都区 | 浦头镇万庄村永久组2#综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7132 | 江都区 | 浦头镇承仪村承仪组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7133 | 江都区 | 浦头镇王庄村巷口组2#综合变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7134 | 江都区 | 浦头镇承仪村丰前组2#综合变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7135 | 江都区 | 浦头镇承仪村褚二组综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7136 | 江都区 | 浦头镇袁滩村新星组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7137 | 江都区 | 浦头镇承仪村幸福组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7138 | 江都区 | 浦头镇王庄村巷口组综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7139 | 江都区 | 浦头镇承仪村永久组4#综合变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7140 | 江都区 | 度衡东园2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7141 | 江都区 | 度衡东园1#配电室2#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7142 | 江都区 | 度衡东园1#配电室4#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7143 | 江都区 | 邵伯镇淮江公路西侧安置区2#综合变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 7144 | 江都区 | 邵伯镇园区5号路西单相变     | 交流10kV | 80  | 64  |
| 7145 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村李桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7146 | 江都区 | 邵伯镇谢庄村汤一组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7147 | 江都区 | 仙女镇桥东村北小区2#公变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7148 | 江都区 | 仙女镇桥东村北小区1#公变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7149 | 江都区 | 仙女镇张纲宜和东路5#公变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7150 | 江都区 | 仙女镇张纲宜和东路西公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7151 | 江都区 | 仙女镇桥东村北小区4#公变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7152 | 江都区 | 仙女镇创业园2#变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7153 | 江都区 | 仙女镇张纲宜和东路中公变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7154 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村王庄组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7155 | 江都区 | 邵伯镇粮食原种场2#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7156 | 江都区 | 邵伯镇王厦村东组综合变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7157 | 江都区 | 邵伯镇王厦村颜南组2#配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7158 | 江都区 | 邵伯镇东南村东厦组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7159 | 江都区 | 邵伯镇王厦村颜北组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7160 | 江都区 | 邵伯镇王厦村崔庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7161 | 江都区 | 邵伯镇粮食原种场1#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7162 | 江都区 | 邵伯镇粮食原种场4#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7163 | 江都区 | 邵伯镇王厦村花园组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7164 | 江都区 | 邵伯镇王厦村东厦组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7165 | 江都区 | 邵伯镇仇庄村湖滨组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7166 | 江都区 | 邵伯镇粮食原种场综合变（农场东） | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7167 | 江都区 | 邵伯镇苻丝农场排涝站综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7168 | 江都区 | 邵伯镇粮食原种场5#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7169 | 江都区 | 大桥镇松山村三组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7170 | 江都区 | 大桥镇松山村一组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7171 | 江都区 | 大桥镇昌勋村二组2#综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7172 | 江都区 | 大桥镇昌勋村四组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7173 | 江都区 | 大桥镇昌勋村六组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7174 | 江都区 | 大桥镇波斯村东堡四组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7175 | 江都区 | 大桥镇昌勋村四组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7176 | 江都区 | 大桥镇昌勋村六组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                |        |     |     |
|------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 7177 | 江都区 | 大桥镇昌勋村二组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7178 | 江都区 | 宜陵镇工业园区1#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7179 | 江都区 | 盛世万和1#配电室2#主变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7180 | 江都区 | 宜陵镇扬泰路6#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7181 | 江都区 | 宜陵镇扬泰路5#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7182 | 江都区 | 京杭村光华组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7183 | 江都区 | 邵伯镇祥元村东桥组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7184 | 江都区 | 邵伯镇东风村河西1#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7185 | 江都区 | 邵伯镇祥元村学校综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7186 | 江都区 | 邵伯镇崇湾村同心组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7187 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村谢垛组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7188 | 江都区 | 邵伯镇露筋村露北组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7189 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村东厦组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7190 | 江都区 | 邵伯镇露筋村新河组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7191 | 江都区 | 邵伯镇祥元村村部综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7192 | 江都区 | 邵伯镇蔡坛村石圩组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7193 | 江都区 | 邵伯镇王庄村东厦组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7194 | 江都区 | 邵伯镇昭关坝村农场综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7195 | 江都区 | 邵伯镇新庄村七组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7196 | 江都区 | 邵伯镇京杭村胡庄组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7197 | 江都区 | 邵伯镇京杭村后庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7198 | 江都区 | 邵伯镇京杭村水产场综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7199 | 江都区 | 邵伯镇昭关戚运路4#综合变  | 交流10kV | 30  | 24  |
| 7200 | 江都区 | 邵伯镇昭关村殷河组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7201 | 江都区 | 邵伯镇京杭村西厦组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7202 | 江都区 | 邵伯镇京杭村西厦组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7203 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村公平组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7204 | 江都区 | 邵伯镇魏庄村王家组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7205 | 江都区 | 邵伯镇京杭村大庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7206 | 江都区 | 邵伯镇昭关戚运路3#综合变  | 交流10kV | 30  | 24  |
| 7207 | 江都区 | 邵伯镇王庄村大庄组综合变   | 交流10kV | 250 | 200 |
| 7208 | 江都区 | 邵伯镇昭关村西湖组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7209 | 江都区 | 邵伯镇昭关戚运路2#综合变  | 交流10kV | 30  | 24  |

|      |     |                 |        |      |     |
|------|-----|-----------------|--------|------|-----|
| 7210 | 江都区 | 真武镇杨庄村马厦组综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7211 | 江都区 | 真武镇滨东村三庄组2#综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7212 | 江都区 | 邵伯镇绿洋湖林场综合变     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7213 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村十二组2#综合变  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7214 | 江都区 | 邵伯镇露筋村部3#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7215 | 江都区 | 邵伯镇扬西村一、四组综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7216 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村南组综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7217 | 江都区 | 邵伯镇绿洋林场东综合变     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7218 | 江都区 | 邵伯镇中心路综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7219 | 江都区 | 邵伯镇绿洋西站综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7220 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村六组2#综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7221 | 江都区 | 邵伯镇扬西村十组3#综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7222 | 江都区 | 邵伯镇扬西村二组2#综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7223 | 江都区 | 邵伯镇露筋村大庄组综合变    | 交流10kV | 315  | 252 |
| 7224 | 江都区 | 邵伯镇祥元村徐庄组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7225 | 江都区 | 邵伯镇杨西村九组综合变     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7226 | 江都区 | 邵伯镇路筋村跃进组综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7227 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村十组2#综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7228 | 江都区 | 邵伯镇杨西村五组综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7229 | 江都区 | 邵伯镇东风渔业村安置区1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7230 | 江都区 | 邵伯镇东风渔业村安置区2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7231 | 江都区 | 邵伯镇路筋村跃进组2#综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7232 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村一组综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7233 | 江都区 | 邵伯镇凤凰十二组3#综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7234 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村八组2#综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7235 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村六组综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7236 | 江都区 | 仙女镇陈庄村刘庄组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7237 | 江都区 | 浦头镇环镇南路南3#综合变   | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7238 | 江都区 | 浦头镇引江新村井南组3#综合变 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7239 | 江都区 | 浦头镇引江新村龙汪组综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7240 | 江都区 | 浦头镇东元村东颜组2#综合变  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7241 | 江都区 | 浦头镇东元村东颜组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7242 | 江都区 | 浦头镇东元村伏兴组2#综合变  | 交流10kV | 200  | 160 |

|      |     |                |        |     |     |
|------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 7243 | 江都区 | 邵伯镇养殖场前进3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7244 | 江都区 | 邵伯镇祥元村蒋厦组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7245 | 江都区 | 邵伯镇红岭村林湖组配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7246 | 江都区 | 邵伯镇养殖场卫东综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7247 | 江都区 | 邵伯镇横港村红星组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7248 | 江都区 | 邵伯镇绿渔四组河东2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7249 | 江都区 | 邵伯镇渚洋东综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7250 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村三组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7251 | 江都区 | 邵伯镇养殖场农田2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7252 | 江都区 | 邵伯镇红岭村管沟组配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7253 | 江都区 | 邵伯镇养殖场跃进2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7254 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村四组北场综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7255 | 江都区 | 邵伯镇戚墅村仓房组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7256 | 江都区 | 邵伯镇养殖场联盟综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7257 | 江都区 | 邵伯镇横港村村部综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7258 | 江都区 | 邵伯镇昭关林场东2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7259 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村十二组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7260 | 江都区 | 邵伯镇养殖场前进2#综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7261 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村四组河东综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7262 | 江都区 | 邵伯镇绿渔五组河东综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7263 | 江都区 | 邵伯镇渚渔村村部2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7264 | 江都区 | 邵伯镇养殖场联盟组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7265 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村五组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7266 | 江都区 | 邵伯镇养殖场跃进综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7267 | 江都区 | 邵伯镇杨西1、4组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7268 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村五组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7269 | 江都区 | 邵伯镇昭关林场东综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7270 | 江都区 | 邵伯镇凤凰村八组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7271 | 江都区 | 邵伯镇养殖场卫东组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7272 | 江都区 | 邵伯镇养殖场五分场综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7273 | 江都区 | 邵伯镇昭关林场场部2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7274 | 江都区 | 邵伯镇昭关林场场部3#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7275 | 江都区 | 邵伯镇祥元村东桥组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 7276 | 江都区 | 邵伯镇绿洋闸综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7277 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村三组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7278 | 江都区 | 邵伯镇绿渔村南场组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7279 | 江都区 | 大桥镇光明村同丰组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7280 | 江都区 | 大桥镇光明村樟墅组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7281 | 江都区 | 大桥镇光明村花园组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7282 | 江都区 | 大桥镇光明村樟墅组配变总表    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7283 | 江都区 | 大桥镇光明村新东组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7284 | 江都区 | 大桥镇光明村前院组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7285 | 江都区 | 大桥镇江都制笔厂2#配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7286 | 江都区 | 大桥镇光明村朱院组5#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7287 | 江都区 | 大桥镇光明村前院组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7288 | 江都区 | 大桥镇江都制笔厂综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7289 | 江都区 | 大桥镇火花村朱院组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7290 | 江都区 | 大桥镇忠爱村胜利组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7291 | 江都区 | 大桥镇光明村前桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7292 | 江都区 | 大桥镇忠爱村东桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7293 | 江都区 | 大桥镇勤安村陈庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7294 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦4#配电室1#配变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7295 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦4#配电室3#配变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7296 | 江都区 | 大桥镇勤安村王庄组2#配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7297 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦3#配电室1#配变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7298 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦1#变电所4#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7299 | 江都区 | 大桥镇勤安村一和组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7300 | 江都区 | 大桥镇勤安村南兴组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7301 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦1#变电所1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7302 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦2#变电所1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7303 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦2#变电所4#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7304 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦3#配电室3#配变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7305 | 江都区 | 邵伯镇昭关蔡京路综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7306 | 江都区 | 邵伯镇昭关建安路3#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7307 | 江都区 | 邵伯镇昭关镇北排涝站综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7308 | 江都区 | 邵伯镇昭关通北路2#综合变    | 交流10kV | 30  | 24  |

|      |     |                    |        |      |     |
|------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 7309 | 江都区 | 邵伯镇仇庄村仇庄组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7310 | 江都区 | 邵伯镇北厦村村部综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7311 | 江都区 | 邵伯镇昭关振兴路1#综合变      | 交流10kV | 30   | 24  |
| 7312 | 江都区 | 江都区域建开发公司公变        | 交流10kV | 250  | 200 |
| 7313 | 江都区 | 江都区水岸枫情1#变电所3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7314 | 江都区 | 江都区世纪豪园北区5#变电所公变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7315 | 江都区 | 江都区进修路北公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7316 | 江都区 | 江都区卫校公变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7317 | 江都区 | 江都区水岸枫情4#变电所3#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7318 | 江都区 | 西城印象1#配电室3#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7319 | 江都区 | 西城印象2#配电室1#变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7320 | 江都区 | 江都区世纪豪园北区4#变电所公变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7321 | 江都区 | 江都区进修路南公变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7322 | 江都区 | 江都区龙川山庄2#变电所2#配变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7323 | 江都区 | 江都区龙川山庄1#变电所1#配变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7324 | 江都区 | 江都区水岸枫情3#变电所1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7325 | 江都区 | 江都区七闸新村公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7326 | 江都区 | 江都区七闸村庄台组综合变       | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7327 | 江都区 | 仙女镇进修路北2#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7328 | 江都区 | 江都区进修路南2#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7329 | 江都区 | 西城印象1#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7330 | 江都区 | 江都区世纪豪园7#变电所2#配变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7331 | 江都区 | 江都区世纪豪园6#变电所2#变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7332 | 江都区 | 江都区七闸村丁二组东公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7333 | 江都区 | 江都区龙川山庄2#变电所1#配变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7334 | 江都区 | 江都区世纪豪园北区2#变电所2#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7335 | 江都区 | 江都区世纪豪园北区1#变电所2#配变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7336 | 江都区 | 城西嘉苑配变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7337 | 江都区 | 江都区江都建筑工程技校(公变)    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7338 | 江都区 | 江都区水岸枫情4#变电所1#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7339 | 江都区 | 江都区江桥村村部公变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7340 | 江都区 | 江都区七闸村丁二组公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7341 | 江都区 | 江都区东方红西路东公变        | 交流10kV | 200  | 160 |

|      |     |                   |        |      |     |
|------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 7342 | 江都区 | 江都区庄台路2#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7343 | 江都区 | 世纪豪园二期北区8#变电所2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7344 | 江都区 | 仙女镇卫校2#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7345 | 江都区 | 江都区七闸村丁三公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7346 | 江都区 | 江都区西苑经济房公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7347 | 江都区 | 江都区水岸枫情1#变电所1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7348 | 江都区 | 大桥镇仁寿农贸城1#主变配电变压器 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7349 | 江都区 | 大桥镇启于村部综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7350 | 江都区 | 大桥镇启于村汪二组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7351 | 江都区 | 大桥镇青龙社区新忠组3#综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7352 | 江都区 | 大桥镇启于村顾家组3#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7353 | 江都区 | 大桥镇忠诚村新爱组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7354 | 江都区 | 大桥镇马家村马家组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7355 | 江都区 | 大桥镇马家村永乐组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7356 | 江都区 | 大桥镇东元路3#综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7357 | 江都区 | 大桥镇启于村红日组2#综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7358 | 江都区 | 大桥镇青龙社区新忠组1#综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7359 | 江都区 | 大桥镇青龙社区新忠组2#综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7360 | 江都区 | 大桥镇光明村桑家组2#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7361 | 江都区 | 大桥镇光明村三姓组2#综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7362 | 江都区 | 大桥镇启于村启于组2#综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7363 | 江都区 | 大桥镇马家村英雄组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7364 | 江都区 | 大桥镇花荡村幸福组2#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7365 | 江都区 | 仙女镇双沟村徐磨站综合变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 7366 | 江都区 | 仙女镇新河村新河南站综合变     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7367 | 江都区 | 大桥镇花荡村孔一组1#综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7368 | 江都区 | 大桥镇三吨村兴旺组综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7369 | 江都区 | 大桥镇齐心村万庄组综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7370 | 江都区 | 大桥镇三吨村胜利组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7371 | 江都区 | 大桥镇齐心村官河组综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7372 | 江都区 | 大桥镇齐心村莫二组综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7373 | 江都区 | 大桥镇坤平村松桥坝一组综合变    | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7374 | 江都区 | 大桥镇联盟路综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |



|      |     |                |        |     |     |
|------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 7375 | 江都区 | 大桥镇三吨村吴庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7376 | 江都区 | 大桥镇光明村一心组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7377 | 江都区 | 大桥镇花荡西路综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7378 | 江都区 | 大桥镇齐心村小任组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7379 | 江都区 | 大桥镇齐心村小二组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7380 | 江都区 | 大桥镇花荡村孔一组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7381 | 江都区 | 大桥镇花荡东路2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7382 | 江都区 | 大桥镇三吨村菊庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7383 | 江都区 | 大桥镇光明村三姓组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7384 | 江都区 | 大桥镇通江路南首综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7385 | 江都区 | 大桥镇齐心村桥口组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7386 | 江都区 | 大桥镇仁寿路2#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7387 | 江都区 | 大桥镇光明村新西组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7388 | 江都区 | 大桥镇中闸村卞圩组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7389 | 江都区 | 大桥镇余坂村永昌组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7390 | 江都区 | 大桥镇余坂村王家组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7391 | 江都区 | 大桥镇中闸村刘院组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7392 | 江都区 | 大桥镇余坂村营房组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7393 | 江都区 | 大桥镇三丰村顾家组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7394 | 江都区 | 大桥镇中闸村郭院组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7395 | 江都区 | 大桥镇余坂村光明综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7396 | 江都区 | 大桥镇三丰村顾院组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7397 | 江都区 | 大桥镇中闸中心路综合变（西） | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7398 | 江都区 | 大桥镇迎兴村甲挂组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7399 | 江都区 | 大桥镇余坂村官路组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7400 | 江都区 | 大桥镇中闸村中闸组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7401 | 江都区 | 大桥镇中闸村后石组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7402 | 江都区 | 江都区繁荣巷西公变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7403 | 江都区 | 江都区工人新村公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7404 | 江都区 | 江都区妇幼所公变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 7405 | 江都区 | 江都区繁荣巷南公变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7406 | 江都区 | 江都区繁荣巷北公变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7407 | 江都区 | 江都区妇幼2#公变      | 交流10kV | 500 | 400 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 7408 | 江都区 | 江都区镇政府公变        | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7409 | 江都区 | 江都区商城宿舍公变       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7410 | 江都区 | 江都区农村信用合作社      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7411 | 江都区 | 丁伙镇延庆村薛庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7412 | 江都区 | 丁伙镇延庆村龙尾组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7413 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村陈庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7414 | 江都区 | 丁伙镇联盟村邬桥北组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7415 | 江都区 | 丁伙镇联盟村殷桥组综合变    | 交流10kV | 250 | 200 |
| 7416 | 江都区 | 丁伙镇延庆村强庄组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7417 | 江都区 | 浦发新天地1#配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7418 | 江都区 | 浦头镇浦发新天地2#配变总表  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7419 | 江都区 | 真武镇滨东村高庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7420 | 江都区 | 真武镇滨东村武庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7421 | 江都区 | 真武镇滨东村王庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7422 | 江都区 | 真武镇滨东村武庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7423 | 江都区 | 真武镇滨东村施庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7424 | 江都区 | 真武镇滨东村三庄组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7425 | 江都区 | 真武镇滨东村兴桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7426 | 江都区 | 真武镇滨东村任庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7427 | 江都区 | 真武镇恒丰村蔡东组2#配变总表 | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7428 | 江都区 | 真武镇恒丰村蔡厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7429 | 江都区 | 真武镇谈套村高庄组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7430 | 江都区 | 真武镇杨庄村团结组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7431 | 江都区 | 真武镇谈套村小桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7432 | 江都区 | 真武镇谈套村高庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7433 | 江都区 | 真武镇谈套村余东组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7434 | 江都区 | 真武镇谈套村高庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7435 | 江都区 | 真武镇谈套村余东组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7436 | 江都区 | 真武镇恒丰村蔡东组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7437 | 江都区 | 真武镇恒丰村顾庄组配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7438 | 江都区 | 真武镇朱楼村东李组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7439 | 江都区 | 真武镇杨庄村张套组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7440 | 江都区 | 仙女镇正谊村工矿厂综合变    | 交流10kV | 315 | 252 |

|      |     |                    |        |      |     |
|------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 7441 | 江都区 | 仙女镇长红村新庄组东综合变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 7442 | 江都区 | 仙女镇正谊村袁庄组北综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7443 | 江都区 | 仙女镇正谊村东蚕组综合变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 7444 | 江都区 | 仙女镇长红村新庄组南综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7445 | 江都区 | 仙女镇张纲宜和东路东公变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7446 | 江都区 | 仙女镇张纲宜和东路4#公变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7447 | 江都区 | 仙女镇邓院村西谈组1#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7448 | 江都区 | 仙女镇凡套村西站综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7449 | 江都区 | 仙女镇邓院村高庄组南综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7450 | 江都区 | 仙女镇邓院村邓院站综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7451 | 江都区 | 仙女镇双沟卫生院公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7452 | 江都区 | 仙女镇凡套村东高组综合变       | 交流10kV | 80   | 64  |
| 7453 | 江都区 | 仙女镇邓院村刘庄组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7454 | 江都区 | 石化厂宿舍公变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7455 | 江都区 | 仙女镇邓院村季坝组1#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7456 | 江都区 | 仙女镇邓院村刘庄组2#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7457 | 江都区 | 仙女镇邓院村高庄组综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7458 | 江都区 | 仙女镇勤丰村2#公变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7459 | 江都区 | 双汇路2#综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7460 | 江都区 | 仙女镇勤丰村藤器市场2#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7461 | 江都区 | 仙女镇勤丰村4#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7462 | 江都区 | 仙女镇邓院村高庄组东综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7463 | 江都区 | 仙女镇勤丰村孙庄组2#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7464 | 江都区 | 仙女镇勤丰村藤器市场1#公变     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 7465 | 江都区 | 仙女镇邓院村王营组公变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7466 | 江都区 | 江都区揽月国际广场1#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7467 | 江都区 | 江都区仙女路公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7468 | 江都区 | 江都区利民桥东公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7469 | 江都区 | 江都区龙川房地产有限公司       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7470 | 江都区 | 江都区地方工业公司公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7471 | 江都区 | 澜运苑1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7472 | 江都区 | 江都区龙川房地产公变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7473 | 江都区 | 江都区经济适用房公变         | 交流10kV | 315  | 252 |

|      |     |                   |        |     |     |
|------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 7474 | 江都区 | 澜运苑1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7475 | 江都区 | 江都区龙川房地产开发有限公司    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7476 | 江都区 | 江都区利民桥西公变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7477 | 江都区 | 江都区揽月国际广场2#变电所4#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7478 | 江都区 | 江都区揽月国际广场2#变电所2#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7479 | 江都区 | 丁伙镇丁南村陈桥组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7480 | 江都区 | 丁伙镇工业园区配变总表       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7481 | 江都区 | 邵伯镇许庄村李庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7482 | 江都区 | 邵伯镇南渡村南二组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7483 | 江都区 | 邵伯镇教师公寓综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7484 | 江都区 | 邵伯镇运河村新村组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7485 | 江都区 | 邵伯镇东花园南路综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7486 | 江都区 | 邵伯镇一中小区1#变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7487 | 江都区 | 邵伯镇运河村山河组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7488 | 江都区 | 丁伙镇新杭村谈圩组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7489 | 江都区 | 丁伙镇新杭村朱庄北组配变总表    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7490 | 江都区 | 丁伙镇东环路2#公变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7491 | 江都区 | 丁伙镇新杭村李庄组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7492 | 江都区 | 丁伙镇通北路2#配变总表      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7493 | 江都区 | 丁伙镇新杭村村部配变总表      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7494 | 江都区 | 丁伙镇新杭村姜套组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7495 | 江都区 | 丁伙镇新杭村宦庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7496 | 江都区 | 丁伙镇草塘组综合变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7497 | 江都区 | 丁伙镇杭桥村任庄组综合变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7498 | 江都区 | 丁伙镇杭桥村新坝北组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7499 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村西环组配变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7500 | 江都区 | 邵伯镇先进村艾湖组2#综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7501 | 江都区 | 邵伯镇南渡村大官庄综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7502 | 江都区 | 邵伯镇先进村湖口组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7503 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村北湖组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7504 | 江都区 | 大桥镇迎山村袁巷组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7505 | 江都区 | 大桥镇迎山村三友组配变总表     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7506 | 江都区 | 大桥镇双港村焦巷组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |                    |        |     |     |
|------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 7507 | 江都区 | 大桥镇屏江村蔡院组综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7508 | 江都区 | 大桥镇屏江村西三房组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7509 | 江都区 | 大桥镇三江营村横港组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7510 | 江都区 | 大桥镇三江营村李巷组综合变      | 交流10kV | 30  | 24  |
| 7511 | 江都区 | 大桥镇迎山村杲巷组综合变       | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7512 | 江都区 | 丁伙镇丁南村季东组综合变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7513 | 江都区 | 丁伙镇南东环路综合楼单相变      | 交流10kV | 80  | 64  |
| 7514 | 江都区 | 丁伙镇东环路5#综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7515 | 江都区 | 丁伙供电营业所4#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7516 | 江都区 | 丁伙镇丁南村左桥北组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7517 | 江都区 | 丁伙镇阳光双瑞小区1#变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7518 | 江都区 | 丁伙镇丁南村邢桥东综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7519 | 江都区 | 丁伙镇南环路4#综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7520 | 江都区 | 丁伙镇双丁路1#公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7521 | 江都区 | 丁伙镇阳光双瑞小区2#变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7522 | 江都区 | 丁伙镇南环路1#综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7523 | 江都区 | 吴桥镇高阳村沙桥沟东组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7524 | 江都区 | 吴桥镇谢桥育才路综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7525 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会王家西王组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7526 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会王家共和组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7527 | 江都区 | 吴桥镇高阳村沙桥沟东组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7528 | 江都区 | 吴桥镇进化村马庄组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7529 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会五组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7530 | 江都区 | 吴桥镇谢桥居委会王家共和组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7531 | 江都区 | 吴桥镇谢桥镇人民路综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7532 | 江都区 | 吴桥镇陆袁村小袁四组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7533 | 江都区 | 吴桥镇陆袁村袁三组配变总表      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7534 | 江都区 | 吴桥镇谢桥村五组4#配变总表     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7535 | 江都区 | 吴桥镇吴桥镇王家村刘家组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7536 | 江都区 | 吴桥镇高阳村郭姚三组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7537 | 江都区 | 碧江名苑2#配电室2#配变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7538 | 江都区 | 赋江佳园5#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7539 | 江都区 | 赋江佳园6#配电室4#变       | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                     |        |     |     |
|------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 7540 | 江都区 | 赋江佳园6#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7541 | 江都区 | 碧江名苑3#配电室4#配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7542 | 江都区 | 赋江佳园7#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7543 | 江都区 | 赋江佳园7#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7544 | 江都区 | 碧江名苑3#配电室2#配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7545 | 江都区 | 碧江名苑4#配电室2#配变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7546 | 江都区 | 赋江佳园1#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7547 | 江都区 | 赋江佳园3#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7548 | 江都区 | 桃源墅1#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7549 | 江都区 | 桃源墅2#配电室4#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7550 | 江都区 | 赋江佳园2#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7551 | 江都区 | 桃源墅2#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7552 | 江都区 | 碧江名苑1#配电室2#配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7553 | 江都区 | 碧江名苑1#配电室4#配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7554 | 江都区 | 赋江佳园4#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7555 | 江都区 | 赋江佳园1#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7556 | 江都区 | 赋江佳园5#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7557 | 江都区 | 赋江佳园3#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7558 | 江都区 | 赋江佳园2#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7559 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区B区6号配电所1号公变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7560 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区B区6号配电所3号公变 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7561 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区B区5号配电所2号公变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7562 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区B区4号配电所1号公变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7563 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区B区4号配电所2号公变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7564 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区B区5号配电所1号公变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7565 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区A区1号配电所1号公变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7566 | 江都区 | 樊川镇陆巷村官东组综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7567 | 江都区 | 樊川镇陆巷村朱庄组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7568 | 江都区 | 樊川镇友爱村同墩组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7569 | 江都区 | 樊川镇陆巷村谈许组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7570 | 江都区 | 樊川镇陆巷村王家组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7571 | 江都区 | 樊川镇友爱村同义组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7572 | 江都区 | 樊川镇陆巷村徐腾组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 7573 | 江都区 | 樊川镇友爱村同墩组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7574 | 江都区 | 樊川镇陆巷村陆巷组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7575 | 江都区 | 樊川镇友爱村江家组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7576 | 江都区 | 樊川镇陆巷村勤丰组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7577 | 江都区 | 樊川镇陆巷村陆巷组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7578 | 江都区 | 樊川镇友爱村肖刘组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7579 | 江都区 | 樊川镇友爱村肖刘组2号综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7580 | 江都区 | 樊川镇友爱村湖西组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7581 | 江都区 | 樊川镇友爱村红旗组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7582 | 江都区 | 郭村镇工业园区石化厂综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7583 | 江都区 | 郭村镇通扬村高兵组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7584 | 江都区 | 郭村镇周楼村界沟组西综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7585 | 江都区 | 郭村镇周楼村工业园4#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7586 | 江都区 | 郭村镇工业园区污水厂综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7587 | 江都区 | 郭村镇邠州村河北组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7588 | 江都区 | 郭村镇庄桥村东沟组排涝站综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7589 | 江都区 | 郭村镇塘头卫生院综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7590 | 江都区 | 郭村镇庄桥村罗舍组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7591 | 江都区 | 郭村镇邠州村西巷组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7592 | 江都区 | 郭村镇周楼村新宇1#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7593 | 江都区 | 大桥镇圣容村施巷组2号配变总表 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7594 | 江都区 | 大桥镇圣容村江边组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7595 | 江都区 | 大桥镇圣容村刘巷组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7596 | 江都区 | 大桥镇圣容村施巷组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7597 | 江都区 | 大桥镇乔梓村中板组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7598 | 江都区 | 大桥镇圣容村江边组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7599 | 江都区 | 樊川镇跃进村娄东组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7600 | 江都区 | 樊川镇东汇村洪家组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7601 | 江都区 | 樊川镇跃进村娄东排涝站综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7602 | 江都区 | 樊川镇跃进村高家组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7603 | 江都区 | 樊川镇跃进村钱东组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7604 | 江都区 | 樊川镇跃进村勤东组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7605 | 江都区 | 樊川镇跃进村勤丰组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |                    |        |     |     |
|------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 7606 | 江都区 | 樊川镇跃进村厄头组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7607 | 江都区 | 仙女镇双沟村季庄组综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7608 | 江都区 | 仙女镇新河村东孔组综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7609 | 江都区 | 仙女镇双沟村高东组综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7610 | 江都区 | 仙女镇双沟双仙北路1#公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7611 | 江都区 | 仙女镇双沟村强西组南综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7612 | 江都区 | 仙女镇新河村大东组综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7613 | 江都区 | 仙女镇双沟村强东组综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7614 | 江都区 | 仙女镇新河村工业园区综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7615 | 江都区 | 仙女镇新河村孔二组1#综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7616 | 江都区 | 仙女镇双沟村徐磨组北综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7617 | 江都区 | 仙女镇双沟村双东组综合变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7618 | 江都区 | 真武镇建安住宅2#综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7619 | 江都区 | 真武镇真北村陆庄组综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7620 | 江都区 | 真武镇真油村三定组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7621 | 江都区 | 真武镇真北村王庄组2#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7622 | 江都区 | 真武镇北庄台小区630KV箱式变电站 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7623 | 江都区 | 真武镇真北村北戴组综合变       | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7624 | 江都区 | 真武镇真北村殷庄组综合变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7625 | 江都区 | 真武镇建安住宅综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7626 | 江都区 | 丁伙镇丁南村顾庄东组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7627 | 江都区 | 丁伙镇延庆村王庄组南综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7628 | 江都区 | 郭村镇通扬村小桥组北综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7629 | 江都区 | 郭村镇通扬村工业园区综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7630 | 江都区 | 郭村镇通扬村高一组1#配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7631 | 江都区 | 吴桥镇五庄村马湾组综合变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7632 | 江都区 | 吴桥镇长庄村六组1#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7633 | 江都区 | 吴桥镇高阳村江一组5#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7634 | 江都区 | 吴桥镇安吴路综合变          | 交流10kV | 160 | 128 |
| 7635 | 江都区 | 吴桥镇谢桥社区王家共和组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7636 | 江都区 | 吴桥镇季刘村一组3#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7637 | 江都区 | 吴桥镇季刘一组2#综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7638 | 江都区 | 吴桥镇五塔村郭一组4#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |



|      |     |                |        |      |     |
|------|-----|----------------|--------|------|-----|
| 7639 | 江都区 | 吴桥镇五塔村郭一组2#综合变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7640 | 江都区 | 吴桥镇季刘村七组综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7641 | 江都区 | 吴桥镇高阳村江一组4#综合变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7642 | 江都区 | 吴桥镇五塔村郭一组5#综合变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7643 | 江都区 | 吴桥镇吴桥谢姜路路灯综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7644 | 江都区 | 吴桥镇高阳村江一组3#综合变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7645 | 江都区 | 邵伯镇张桥村蒋庄组综合变   | 交流10kV | 160  | 128 |
| 7646 | 江都区 | 邵伯镇马荡村扬庄组综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7647 | 江都区 | 邵伯镇汇锦城2#配电室1#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7648 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村刘庄组综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7649 | 江都区 | 邵伯镇汇锦城1#配电室1#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7650 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村任跳组综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7651 | 江都区 | 邵伯镇马荡村李庄组综合变   | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7652 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村朱庄组综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7653 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村孙庄组2#配变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7654 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村任庄组综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7655 | 江都区 | 邵伯镇汇锦城1#配电室3#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7656 | 江都区 | 邵伯镇罡邵路1#综合变    | 交流10kV | 80   | 64  |
| 7657 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村同心组综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7658 | 江都区 | 邵伯镇罡邵路2#综合变    | 交流10kV | 80   | 64  |
| 7659 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村红星组综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7660 | 江都区 | 永盛汇锦城1#箱变1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7661 | 江都区 | 邵伯镇马荡村郑西组综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7662 | 江都区 | 邵伯镇张桥村蒋庄组2#综合变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7663 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村陈庄组综合变   | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7664 | 江都区 | 邵伯镇谢楼村戴庄组综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7665 | 江都区 | 邵伯镇汇锦城2#配电室3#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7666 | 江都区 | 邵伯镇供应小区1#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7667 | 江都区 | 邵伯镇石油新村小区2#箱变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7668 | 江都区 | 邵伯镇石油新村小区7#箱变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7669 | 江都区 | 邵伯镇供应小区2#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7670 | 江都区 | 邵伯镇油建小区1#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7671 | 江都区 | 邵伯镇油建小区2#变     | 交流10kV | 630  | 504 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 7672 | 江都区 | 邵伯镇水电小区1#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7673 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村八组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7674 | 江都区 | 邵伯镇石油新村小区8#箱变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7675 | 江都区 | 邵伯镇一中小区2#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7676 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村四组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7677 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村六组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7678 | 江都区 | 邵伯镇石油新村小区6#箱变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7679 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村三队1#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7680 | 江都区 | 邵伯艾菱南电灌站综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7681 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村良种场2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7682 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村养殖场3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7683 | 江都区 | 邵伯镇艾菱村良种场沙石场综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7684 | 江都区 | 邵伯镇石油新村小区4#箱变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7685 | 江都区 | 邵伯镇新东站综合变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7686 | 江都区 | 邵伯镇石油新村小区1#箱变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7687 | 江都区 | 艾菱线邵伯镇艾菱三队2#配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7688 | 江都区 | 邵伯镇邵伯艾菱南站综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7689 | 江都区 | 邵伯镇石油新村小区5#箱变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7690 | 江都区 | 邵伯镇石油新村小区3#箱变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7691 | 江都区 | 丁伙镇联友村崔桥组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7692 | 江都区 | 丁伙镇联友村贺庄组配变总表   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7693 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村利平组综合变西   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7694 | 江都区 | 丁伙镇付桥村李庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7695 | 江都区 | 丁伙镇纣屯村东庙组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7696 | 江都区 | 丁伙镇付桥村联合组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7697 | 江都区 | 丁伙镇联友村张套组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7698 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村于东组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7699 | 江都区 | 丁伙镇付桥村陈庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7700 | 江都区 | 丁伙镇付桥村电灌站配变总表   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7701 | 江都区 | 丁伙镇付桥村明光北组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7702 | 江都区 | 丁伙镇纣屯村管庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7703 | 江都区 | 丁伙镇李丰村余桥组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7704 | 江都区 | 丁伙镇付桥村联合南组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |                   |        |      |     |
|------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 7705 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村花园组配变总表     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7706 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村樊墅组综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7707 | 江都区 | 丁伙镇乔墅村利平南组综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7708 | 江都区 | 丁伙镇付桥村毛南组配变总表     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7709 | 江都区 | 丁伙镇纛屯村高西组综合变      | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7710 | 江都区 | 仙女镇新伙村团结河边综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7711 | 江都区 | 仙女镇砖桥村凌沟组北综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7712 | 江都区 | 仙女镇新伙村敬老院综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7713 | 江都区 | 仙女镇砖桥村村部1#变单相变    | 交流10kV | 50   | 40  |
| 7714 | 江都区 | 仙女镇新伙村高北组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7715 | 江都区 | 仙女镇砖桥村凌沟组公变       | 交流10kV | 250  | 200 |
| 7716 | 江都区 | 江都区消防救援大队公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7717 | 江都区 | 郭村镇周楼村周舍组综合变      | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7718 | 江都区 | 汇景家园箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7719 | 江都区 | 润扬苑2#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7720 | 江都区 | 郭村镇周楼村界沟组加油站综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7721 | 江都区 | 润扬苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7722 | 江都区 | 郭村镇周楼村周中组4#综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7723 | 江都区 | 润扬苑2#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7724 | 江都区 | 郭村镇丽景花园3#变电所3#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7725 | 江都区 | 阳光美地商住小区1#配电室2#主变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7726 | 江都区 | 越都福田花园配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7727 | 江都区 | 越都福田花园配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7728 | 江都区 | 丽和苑公变             | 交流10kV | 500  | 400 |
| 7729 | 江都区 | 学府花园1#主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7730 | 江都区 | 郭村镇周楼村工业园2#配变总表   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7731 | 江都区 | 郭村镇周楼村步行街2#配变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7732 | 江都区 | 郭村镇周楼村工业园区5#综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7733 | 江都区 | 郭村镇帝都花园1#变电所2#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7734 | 江都区 | 郭村镇帝都花园1#变电所1#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7735 | 江都区 | 郭村镇周楼村花木场综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7736 | 江都区 | 郭村镇周楼村工业园区综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7737 | 江都区 | 郭村镇周楼村派出所综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |

|      |     |                  |        |      |     |
|------|-----|------------------|--------|------|-----|
| 7738 | 江都区 | 润扬苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7739 | 江都区 | 莱茵官邸小区配电室2#主变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7740 | 江都区 | 江都区大南滩公变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 7741 | 江都区 | 江都区七闸村丁五东公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7742 | 江都区 | 江都区七闸村丁五组综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7743 | 江都区 | 江都区七闸村江家组综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7744 | 江都区 | 江都区过街楼公变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 7745 | 江都区 | 仙女镇仙女公园公变配电变压器   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 7746 | 江都区 | 江都区百货公司安乐路公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7747 | 江都区 | 江都区长红雅苑1#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7748 | 江都区 | 江都区长红雅苑1#变电所4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7749 | 江都区 | 仙女镇长红村田一组综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7750 | 江都区 | 仙女镇四平村薛家组综合变     | 交流10kV | 160  | 128 |
| 7751 | 江都区 | 仙女镇江州村五圩组电灌站综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7752 | 江都区 | 仙女镇长红村五号桥北综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7753 | 江都区 | 南部新城2#变电所2#公变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7754 | 江都区 | 仙女镇新华村超庄组综合变     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7755 | 江都区 | 仙女镇金陵村肖桥组综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7756 | 江都区 | 仙女镇金陵村布厂综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7757 | 江都区 | 江都区长红雅苑2#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7758 | 江都区 | 仙女镇金陵村岔港组南综合变    | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7759 | 江都区 | 仙女镇四平村后四组西综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7760 | 江都区 | 江都供电公司物资仓库公变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7761 | 江都区 | 仙女镇三星村包颜组西综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7762 | 江都区 | 东辰苑1#配电室4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7763 | 江都区 | 仙女镇四平村胡圩组综合变     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7764 | 江都区 | 仙女镇金陵村肖桥组北综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7765 | 江都区 | 东辰苑3#配电室4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7766 | 江都区 | 仙女镇四平村小头圩组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7767 | 江都区 | 东辰苑1#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7768 | 江都区 | 仙女镇四平村北圩组综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7769 | 江都区 | 东辰苑4#配电室4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7770 | 江都区 | 南部新城1#变电所1#公变    | 交流10kV | 1000 | 800 |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 7771 | 江都区 | 东辰苑2#配电室2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7772 | 江都区 | 东辰苑3#配电室2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7773 | 江都区 | 东辰苑2#配电室4#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7774 | 江都区 | 江都区长红雅苑2#变电所4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7775 | 江都区 | 东辰苑4#配电室2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7776 | 江都区 | 吴桥镇万寿村五组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7777 | 江都区 | 吴桥镇季刘村顾云三组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7778 | 江都区 | 吴桥镇万寿村二组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7779 | 江都区 | 吴桥镇长庄村大王二组2号综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7780 | 江都区 | 吴桥镇王河村七组综合变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7781 | 江都区 | 吴桥镇万寿村四组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7782 | 江都区 | 大桥镇忠诚村卞二组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7783 | 江都区 | 大桥镇坤平村陈庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7784 | 江都区 | 大桥镇花荡村兴一组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7785 | 江都区 | 大桥镇坤平村王店组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7786 | 江都区 | 大桥镇火花村田西组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7787 | 江都区 | 大桥镇忠诚村河东综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7788 | 江都区 | 大桥镇坤平村殷庄组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7789 | 江都区 | 大桥镇花荡村河西组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7790 | 江都区 | 大桥镇忠诚村肖家组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7791 | 江都区 | 大桥镇火花村新东组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7792 | 江都区 | 大桥镇忠诚村朱四组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7793 | 江都区 | 大桥镇花荡村孔一组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7794 | 江都区 | 大桥镇坤平村宝一组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7795 | 江都区 | 大桥镇石庄村西井组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7796 | 江都区 | 大桥镇石庄村红旗组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7797 | 江都区 | 大桥镇花荡村合兴组2#综合变   | 交流10kV | 160 | 128 |
| 7798 | 江都区 | 大桥镇火花村新西组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7799 | 江都区 | 大桥镇忠诚村卞二组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7800 | 江都区 | 大桥镇忠诚村段一组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7801 | 江都区 | 仙女镇三友村余桥组西箱变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7802 | 江都区 | 华府天地1#配电室3#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7803 | 江都区 | 江都区恒通绿城2#变电所2#变  | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                    |        |      |     |
|------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 7804 | 江都区 | 仙女镇后朱北3#综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7805 | 江都区 | 江都区鸿达尚城时代2#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7806 | 江都区 | 仙女镇凡套村后朱组南公变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7807 | 江都区 | 仙女镇凡套村仇庄组北1#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7808 | 江都区 | 仙女镇勤丰村1#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7809 | 江都区 | 仙女镇勤丰村宏昌路公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7810 | 江都区 | 仙女镇勤丰村5#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7811 | 江都区 | 仙女镇凡套村徐庄组1#公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7812 | 江都区 | 江都区丽江花园2#电房        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7813 | 江都区 | 仙女镇勤丰村双汇路公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7814 | 江都区 | 江都区丽江花园1#电房1#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7815 | 江都区 | 江都区恒通绿城1#变电所2#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7816 | 江都区 | 仙女镇凡套村从兵路西综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7817 | 江都区 | 华府天地1#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 7818 | 江都区 | 江都区丽江花园1#电房2#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7819 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村王巷组2#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7820 | 江都区 | 大桥镇常兴村跃进组2#综合变     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 7821 | 江都区 | 大桥镇常兴村跃进组3#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7822 | 江都区 | 大桥镇嘶马安置区1#综合变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7823 | 江都区 | 大桥镇高巷村李二组4#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7824 | 江都区 | 大桥镇嘶马常兴村联合组2#综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7825 | 江都区 | 大桥镇高巷村常二组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7826 | 江都区 | 大桥镇嘶马安置区2#综合变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7827 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村朱巷组3#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7828 | 江都区 | 大桥镇高巷村袁桥组2#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7829 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村红星组2#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7830 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村王巷组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 7831 | 江都区 | 大桥镇嘶马安置区3号综合变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 7832 | 江都区 | 邵伯镇淮江公路西侧安置区01#综合变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 7833 | 江都区 | 郭村镇五荡村家平组1#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7834 | 江都区 | 郭村镇二姜村二姜桥综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7835 | 江都区 | 郭村镇江泰村五组东综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 7836 | 江都区 | 郭村镇二姜村兴周三组公变       | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 7837 | 江都区 | 学府花园2#主变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7838 | 江都区 | 郭村镇大彭村彭河六组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7839 | 江都区 | 郭村镇兴河村肖家二组1#综合变 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 7840 | 江都区 | 郭村镇汤营村八组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7841 | 江都区 | 郭村镇大彭村开发区配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7842 | 江都区 | 郭村镇大新村小新组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7843 | 江都区 | 郭村镇大新村公路组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7844 | 江都区 | 郭村镇四庄村前蒋组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7845 | 江都区 | 郭村镇周楼村长舍组南综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7846 | 江都区 | 郭村镇四庄村前蒋组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7847 | 江都区 | 樊川镇永安镇团结路综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7848 | 江都区 | 樊川镇关河村唐家排涝站综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7849 | 江都区 | 樊川镇永新村光明组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7850 | 江都区 | 樊川镇关河村孟家组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7851 | 江都区 | 樊川镇和丰村和平组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7852 | 江都区 | 樊川镇永安老供电所综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7853 | 江都区 | 樊川镇和丰村王家组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7854 | 江都区 | 樊川镇永新村光明2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7855 | 江都区 | 樊川镇永安村香梅组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7856 | 江都区 | 樊川镇永新村新明组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7857 | 江都区 | 樊川镇和丰村红星组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7858 | 江都区 | 樊川镇和丰村吴英组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7859 | 江都区 | 樊川镇永安村联西组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7860 | 江都区 | 樊川镇陈厦村陈兴组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7861 | 江都区 | 樊川镇友爱村三洋组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7862 | 江都区 | 樊川镇永新村出入沟排涝站综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7863 | 江都区 | 樊川镇和丰村东联组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7864 | 江都区 | 樊川镇永安村吴东组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7865 | 江都区 | 樊川镇关河村向荣组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7866 | 江都区 | 樊川镇永新村韩东组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7867 | 江都区 | 樊川镇关和村唐卡组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7868 | 江都区 | 樊川镇和丰村国庆组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7869 | 江都区 | 樊川镇关河村钱二组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                |        |     |     |
|------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 7870 | 江都区 | 樊川镇关河村联兴组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7871 | 江都区 | 樊川镇关和村排涝站综合变   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 7872 | 江都区 | 樊川镇永新村韩西组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7873 | 江都区 | 樊川镇永新村韩西组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7874 | 江都区 | 樊川镇和丰村吴英组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7875 | 江都区 | 关河村农民公寓综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7876 | 江都区 | 樊川镇永新村永明组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7877 | 江都区 | 樊川镇和丰村陈西组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7878 | 江都区 | 樊川镇和丰村吴英组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7879 | 江都区 | 樊川镇关河村冯西组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7880 | 江都区 | 宜陵镇小湖村田家组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7881 | 江都区 | 宜陵镇小湖村村部3#配变总表 | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7882 | 江都区 | 宜陵镇小湖村郭斥组配变总表  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7883 | 江都区 | 宜陵镇小湖村西沟组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7884 | 江都区 | 宜陵镇小湖村东港组配变总表  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7885 | 江都区 | 郭村镇南荀村张巷组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7886 | 江都区 | 郭村镇四庄村奶牛厂综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7887 | 江都区 | 郭村镇四庄村三组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7888 | 江都区 | 郭村镇邠州村周河组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7889 | 江都区 | 郭村镇南荀村荀西组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7890 | 江都区 | 郭村镇邠州村王舍组1号综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7891 | 江都区 | 郭村镇邠州村周河组2号综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7892 | 江都区 | 郭村镇永和村永和组1号综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7893 | 江都区 | 郭村镇南荀村田后组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7894 | 江都区 | 郭村镇大新村新西组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7895 | 江都区 | 郭村镇塘头村塘头组2号综合变 | 交流10kV | 80  | 64  |
| 7896 | 江都区 | 郭村镇塘头村塘头组1号综合变 | 交流10kV | 30  | 24  |
| 7897 | 江都区 | 郭村镇塘头村新阳组2号综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7898 | 江都区 | 郭村镇塘头村同心组2号综合变 | 交流10kV | 80  | 64  |
| 7899 | 江都区 | 郭村镇塘头村志远组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7900 | 江都区 | 郭村镇塘头村益民组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7901 | 江都区 | 郭村镇塘头村三元组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7902 | 江都区 | 郭村镇塘头村朝霞路2号综合变 | 交流10kV | 80  | 64  |



|      |     |                |        |     |     |
|------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 7903 | 江都区 | 郭村镇塘头村朝霞路1号综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7904 | 江都区 | 宜陵镇西湖村张西组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7905 | 江都区 | 宜陵镇西湖村林场组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7906 | 江都区 | 宜陵镇西湖村新河北1#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7907 | 江都区 | 丁伙镇丁南村董桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7908 | 江都区 | 丁伙镇江桥组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7909 | 江都区 | 丁伙镇丁南村曹桥南组综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7910 | 江都区 | 丁伙镇丁南村顾庄配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7911 | 江都区 | 丁伙镇丁南村周村组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7912 | 江都区 | 宜陵镇水岸雅居2#配变总表  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7913 | 江都区 | 宜文景园配电室3#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7914 | 江都区 | 宜文景园配电室1#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7915 | 江都区 | 宜陵镇太平新村一号综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7916 | 江都区 | 宜陵镇南陵路9#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7917 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村村部1#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7918 | 江都区 | 宜嘉华府配电室1#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7919 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村付东组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7920 | 江都区 | 宜嘉华府配电室3#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7921 | 江都区 | 宜陵镇南陵路8号综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7922 | 江都区 | 宜陵镇水岸雅居1#配变总表  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 7923 | 江都区 | 宜陵镇南陵路4#配变总表   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 7924 | 江都区 | 宜陵镇南陵路5#配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7925 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村付西组配变总表  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7926 | 江都区 | 宜陵镇南陵路1#公变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7927 | 江都区 | 宜陵镇大陈村陈云九组配 变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7928 | 江都区 | 宜陵镇大陈村六组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7929 | 江都区 | 宜陵镇大陈村一组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7930 | 江都区 | 宜陵镇大陈村陈云桥配变总表  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7931 | 江都区 | 宜陵镇大陈村大陈电站综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7932 | 江都区 | 大桥镇杨桥村联盟组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7933 | 江都区 | 大桥镇杨桥村兴八组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7934 | 江都区 | 大桥镇杨桥村联心组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7935 | 江都区 | 大桥镇杨桥村联心组1#    | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 7936 | 江都区 | 大桥镇前进村二桥组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7937 | 江都区 | 大桥镇前进村二桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7938 | 江都区 | 大桥镇杨桥村联盟组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7939 | 江都区 | 大桥镇杨桥村高圩组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7940 | 江都区 | 大桥镇常平村十二圩组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7941 | 江都区 | 大桥镇杨桥村十七组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7942 | 江都区 | 大桥镇杨桥村联心组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7943 | 江都区 | 大桥镇杨桥村兴二组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7944 | 江都区 | 真武镇河西立新2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7945 | 江都区 | 真武镇邱墅村村部综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7946 | 江都区 | 真武镇邱墅村谈庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7947 | 江都区 | 真武镇真武村曹厦组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7948 | 江都区 | 真武镇净化站小区箱变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7949 | 江都区 | 真武镇邱墅村高桥组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7950 | 江都区 | 真武镇真武医院配变总表     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7951 | 江都区 | 真武镇真武村前塘组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7952 | 江都区 | 真武镇邱墅村谈庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7953 | 江都区 | 真武镇真武村曹厦组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7954 | 江都区 | 真武镇真滨路综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7955 | 江都区 | 真武镇邱墅跃进组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7956 | 江都区 | 真武镇钻前小区综合变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 7957 | 江都区 | 真武镇真武村前桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7958 | 江都区 | 真武镇邱墅村陈厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7959 | 江都区 | 真武镇沿河东路综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7960 | 江都区 | 真武镇邱墅村高桥组综合变    | 交流10kV | 160 | 128 |
| 7961 | 江都区 | 真武镇滨湖村联灯组综合变    | 交流10kV | 160 | 128 |
| 7962 | 江都区 | 真武镇采油一队小区综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7963 | 江都区 | 真武镇真武村北王庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7964 | 江都区 | 真武镇真武村潘庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7965 | 江都区 | 真武镇真武米厂综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7966 | 江都区 | 真武镇杨庄村天龙路3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7967 | 江都区 | 真武镇杨庄菜场3#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7968 | 江都区 | 真武镇杨庄村天龙路综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 7969 | 江都区 | 大桥镇双港村新庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7970 | 江都区 | 大桥镇双港村新庄组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7971 | 江都区 | 大桥镇双港村新庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7972 | 江都区 | 大桥镇迎山村刘弄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7973 | 江都区 | 大桥镇双港村林蚕场综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7974 | 江都区 | 大桥镇双港村新庄组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7975 | 江都区 | 大桥镇双港村崔巷组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7976 | 江都区 | 浦头镇王庄村四平组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7977 | 江都区 | 浦头镇王庄村光明组4号综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7978 | 江都区 | 浦头镇浦头村庆丰组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7979 | 江都区 | 浦头镇王庄村光明组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7980 | 江都区 | 浦头镇王庄村幸福组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7981 | 江都区 | 浦头镇吉孔村北吉组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7982 | 江都区 | 浦头镇东元村扬桥组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7983 | 江都区 | 浦头镇巷口村桥一组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7984 | 江都区 | 浦头镇汉东村前桥组电灌站综合变 | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7985 | 江都区 | 浦头镇高汉村青山组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7986 | 江都区 | 浦头镇高汉村合作组金花综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7987 | 江都区 | 浦头镇汉中村汉中组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7988 | 江都区 | 浦头镇高汉村建华组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7989 | 江都区 | 浦头镇东元村杨桥组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7990 | 江都区 | 浦头镇高汉村电灌站综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7991 | 江都区 | 浦头镇汉东村颜塔组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7992 | 江都区 | 浦头镇东元村井西组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7993 | 江都区 | 浦头镇东元村井西组2号综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7994 | 江都区 | 浦头镇巷口村立新组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 7995 | 江都区 | 浦头镇东元村大同组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7996 | 江都区 | 浦头镇东元村帅野组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7997 | 江都区 | 浦头镇东元村曹家组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 7998 | 江都区 | 浦头镇东元村大同组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 7999 | 江都区 | 浦头镇东元村帅桥组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8000 | 江都区 | 浦头镇东元村园区酷安综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8001 | 江都区 | 浦头镇东元村帅桥组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 8002 | 江都区 | 浦头镇东元村大兴组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8003 | 江都区 | 浦头镇东元村园区追谁者综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8004 | 江都区 | 郭村镇周楼村红绿灯北综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8005 | 江都区 | 郭村镇周楼村车站综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8006 | 江都区 | 郭村镇周楼村联合组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8007 | 江都区 | 吴桥镇西桥村一组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8008 | 江都区 | 吴桥镇红河村河东组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8009 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾三义组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8010 | 江都区 | 吴桥镇通杨南路2#配变总表    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8011 | 江都区 | 吴桥镇红河村幸福组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8012 | 江都区 | 吴桥镇小荡村姚家四组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8013 | 江都区 | 吴桥镇小荡村五组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8014 | 江都区 | 吴桥镇金阳村前民组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8015 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾东风组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8016 | 江都区 | 吴桥镇小荡村姚家二组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8017 | 江都区 | 吴桥镇小荡村姚家三组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8018 | 江都区 | 吴桥镇小荡村姚家二组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8019 | 江都区 | 吴桥镇金阳村杨湾野田组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8020 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村三五组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8021 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村八组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8022 | 江都区 | 吴桥镇小元村四组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8023 | 江都区 | 吴桥镇进化村北东组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8024 | 江都区 | 吴桥镇世袁村联合组2号综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8025 | 江都区 | 吴桥镇进化村联星组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8026 | 江都区 | 吴桥镇进化村红星组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8027 | 江都区 | 吴桥镇进化村蔡巷组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8028 | 江都区 | 吴桥镇进化村北东组4#配变总表  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8029 | 江都区 | 真武镇真油村西明组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8030 | 江都区 | 真武镇南徐村汤庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8031 | 江都区 | 真武镇真油村高尖组配变总表    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8032 | 江都区 | 真武镇文明路4#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8033 | 江都区 | 真武镇振兴村沈东组配变总表    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8034 | 江都区 | 真武镇真东村小桥组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 8035 | 江都区 | 真武镇真武文明路综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8036 | 江都区 | 真武镇真东村河跳组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8037 | 江都区 | 真武镇真东村尹西组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8038 | 江都区 | 真武镇真油村五爱组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8039 | 江都区 | 真武镇美墅苑2#变电所3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8040 | 江都区 | 真武镇美墅苑2#变电所2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8041 | 江都区 | 真武镇滨西村古庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8042 | 江都区 | 真武镇滨湖集镇6#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8043 | 江都区 | 真武镇蒙套村河南组综合变    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 8044 | 江都区 | 真武镇滨西村蒋庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8045 | 江都区 | 真武镇广丰村戴庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8046 | 江都区 | 真武镇滨西村孙厦组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8047 | 江都区 | 真武镇广丰村殷庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8048 | 江都区 | 真武镇滨西村红旗组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8049 | 江都区 | 真武镇蒙套村九龙组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8050 | 江都区 | 真武镇广丰村孙庄组贰号配变总表 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8051 | 江都区 | 真武镇蒙套村南圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8052 | 江都区 | 真武镇蒙套村西厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8053 | 江都区 | 真武镇蒙套村东滩组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8054 | 江都区 | 真武镇蒙套村东滩组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8055 | 江都区 | 真武镇滨西村周庄组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8056 | 江都区 | 真武镇广丰村前李组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8057 | 江都区 | 真武镇滨西村蔡厦组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8058 | 江都区 | 真武镇蒙套村九龙组2#配变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8059 | 江都区 | 真武镇滨西村金庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8060 | 江都区 | 真武镇蒙套村中庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8061 | 江都区 | 樊川镇永联村奎南组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8062 | 江都区 | 樊川镇永新路4号综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8063 | 江都区 | 樊川镇永安村小圩组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8064 | 江都区 | 樊川镇新圩村张庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8065 | 江都区 | 樊川镇永联村前马组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8066 | 江都区 | 樊川镇永联村曹厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8067 | 江都区 | 樊川镇永安村顾圩组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 8068 | 江都区 | 樊川镇永联村李庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8069 | 江都区 | 樊川镇永安集镇永新路6#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8070 | 江都区 | 樊川镇永安村小圩组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8071 | 江都区 | 樊川镇永联村八房组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8072 | 江都区 | 樊川镇新圩村曹庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8073 | 江都区 | 樊川镇新圩村张庄组综合变     | 交流10kV | 160 | 128 |
| 8074 | 江都区 | 樊川镇永安小学居民楼1#变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8075 | 江都区 | 樊川镇永联村吕桥组2号综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8076 | 江都区 | 樊川镇永联村舒顶组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8077 | 江都区 | 樊川镇永安集镇花苑新区3#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8078 | 江都区 | 樊川镇新圩村马庄组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8079 | 江都区 | 樊川镇永联村吕桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8080 | 江都区 | 樊川镇永联村八房组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8081 | 江都区 | 樊川镇新圩村杨桥组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8082 | 江都区 | 樊川镇永安村官田组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8083 | 江都区 | 江都区江都市园林管理处      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8084 | 江都区 | 江都区二桥箱变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8085 | 江都区 | 江都区苏源公司东方红东路公变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8086 | 江都区 | 江都区新亚汽修公变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8087 | 江都区 | 仙女镇诚德路4#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8088 | 江都区 | 仙女镇承德路3#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8089 | 江都区 | 江都区建安公司公变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8090 | 江都区 | 江都区雪羚公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8091 | 江都区 | 江都区龙川小区西公变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8092 | 江都区 | 江都区公安局宿舍公变       | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8093 | 江都区 | 江都区食品小区          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8094 | 江都区 | 仙女镇贲发房产2#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8095 | 江都区 | 江都区诚德路2#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8096 | 江都区 | 江都区建行宿舍公变        | 交流10kV | 160 | 128 |
| 8097 | 江都区 | 江都区哈勃制衣公变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8098 | 江都区 | 江都区财政局宿舍公变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8099 | 江都区 | 江都区木材公司公变        | 交流10kV | 500 | 400 |
| 8100 | 江都区 | 江都区诚德路3#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                 |        |      |     |
|------|-----|-----------------|--------|------|-----|
| 8101 | 江都区 | 龙川小区东公变增容       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8102 | 江都区 | 江都区公路管理站宿舍公变    | 交流10kV | 250  | 200 |
| 8103 | 江都区 | 江都区伟佳电子公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8104 | 江都区 | 广厦青年城3#主变配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 8105 | 江都区 | 江都区龙川村红光 组      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8106 | 江都区 | 江都区红光小区公变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8107 | 江都区 | 真武镇滨湖村村部综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8108 | 江都区 | 真武镇邱墅村陆厦组2#综合变  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8109 | 江都区 | 真武镇滨湖村湖田排涝站综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8110 | 江都区 | 真武镇滨湖村联塘组2#综合变  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8111 | 江都区 | 真武镇广丰村韩庄组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8112 | 江都区 | 真武镇滨湖村联塘组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8113 | 江都区 | 真武镇邱墅村陆厦组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8114 | 江都区 | 真武镇曹桥村排涝站综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8115 | 江都区 | 真武镇滨湖村滨湖组3#综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8116 | 江都区 | 真武镇曹桥村梁庄组配变总表   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8117 | 江都区 | 真武镇曹桥村村部配变总表    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8118 | 江都区 | 真武镇滨湖村湖田组综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8119 | 江都区 | 真武镇曹桥村水产场5#综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8120 | 江都区 | 真武镇曹桥村水产场叁号配变总表 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8121 | 江都区 | 真武镇滨湖市镇5#配变总表   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8122 | 江都区 | 真武镇渔港村排坊组配变总表   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8123 | 江都区 | 真武镇曹桥村庙庄组综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8124 | 江都区 | 真武镇渔港村参渔港配变总表   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8125 | 江都区 | 真武镇曹桥村小蔡组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8126 | 江都区 | 真武镇滨湖村王庄组3#综合变  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8127 | 江都区 | 真武镇滨湖村卫星组综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8128 | 江都区 | 真武镇曹桥村水产场4#综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8129 | 江都区 | 真武镇滨湖村排楼组配变总表   | 交流10kV | 100  | 80  |
| 8130 | 江都区 | 真武镇邱墅村永圣组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8131 | 江都区 | 真武镇曹桥村水产场2#综合变  | 交流10kV | 315  | 252 |
| 8132 | 江都区 | 江都区三角洲公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8133 | 江都区 | 大会堂宿舍           | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                       |        |      |     |
|------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 8134 | 江都区 | 江都区酱醋厂2#公变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8135 | 江都区 | 仙女镇大会堂路西2#公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8136 | 江都区 | 江都区许一队                | 交流10kV | 80   | 64  |
| 8137 | 江都区 | 江都区农行公变               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8138 | 江都区 | 江都区建管局公变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8139 | 江都区 | 江都区房管处公变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8140 | 江都区 | 江都区江都市苏远联运集装箱有限公司（公变） | 交流10kV | 160  | 128 |
| 8141 | 江都区 | 江都区华银新村公变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8142 | 江都区 | 江都区港务处公变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8143 | 江都区 | 江都区老酱醋厂公变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8144 | 江都区 | 江都区大会堂南路公变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8145 | 江都区 | 江都区华联北2#综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8146 | 江都区 | 仙女镇繁荣旅社公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8147 | 江都区 | 江都区蔬菜公司公变             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 8148 | 江都区 | 江都区惠民西路公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8149 | 江都区 | 江都区大会堂路西公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8150 | 江都区 | 江都区兴业大厦公变             | 交流10kV | 500  | 400 |
| 8151 | 江都区 | 三角洲2#箱变配变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 8152 | 江都区 | 龙瑞花园2#配电室2#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8153 | 江都区 | 龙瑞花园2#配电室4#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8154 | 江都区 | 江都区金湾瑞园1#变电所2#变配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 8155 | 江都区 | 龙瑞花园1#配电室4#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 8156 | 江都区 | 龙瑞花园3#配电室4#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8157 | 江都区 | 龙瑞花园4#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 8158 | 江都区 | 龙瑞花园4#配电室4#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 8159 | 江都区 | 江都区金湾瑞园3#变电所2#变配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 8160 | 江都区 | 江都区金湾瑞园2#变电所2#变配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 8161 | 江都区 | 江都区金湾瑞园4#变电所3#变配电     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 8162 | 江都区 | 江都区金湾瑞园4#变电所2#变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 8163 | 江都区 | 龙瑞花园3#配电室2#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 8164 | 江都区 | 丁伙镇新庄村南塘组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 8165 | 江都区 | 丁伙镇锦东村渔轮厂综合变          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 8166 | 江都区 | 丁伙镇锦西村锦西组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |



|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 8167 | 江都区 | 丁伙镇锦东村仲桥东组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8168 | 江都区 | 丁伙镇新庄村管庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8169 | 江都区 | 丁伙镇锦西镇锦江东路1#综合变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8170 | 江都区 | 丁伙镇新庄村周庄组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8171 | 江都区 | 丁伙镇新庄村五星组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8172 | 江都区 | 丁伙镇锦西村红旗组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8173 | 江都区 | 丁伙镇锦西镇镇西路1#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8174 | 江都区 | 丁伙镇新庄村管套组配变总表    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8175 | 江都区 | 丁伙镇锦东村仲桥东组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8176 | 江都区 | 丁伙镇锦西集镇新桥路2#单相变  | 交流10kV | 80  | 64  |
| 8177 | 江都区 | 丁伙镇锦西集镇供销社东单相变   | 交流10kV | 80  | 64  |
| 8178 | 江都区 | 丁伙镇锦西镇锦江东路2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8179 | 江都区 | 丁伙镇锦西集镇教师北楼单相变   | 交流10kV | 80  | 64  |
| 8180 | 江都区 | 丁伙镇新庄村长汪组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8181 | 江都区 | 丁伙镇锦西集镇新桥路单相变    | 交流10kV | 80  | 64  |
| 8182 | 江都区 | 丁伙镇锦西集镇供销社西单相变   | 交流10kV | 80  | 64  |
| 8183 | 江都区 | 丁伙镇新庄村管套北组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8184 | 江都区 | 樊川镇五河村沈颜组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8185 | 江都区 | 樊川镇联丰村金家组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8186 | 江都区 | 樊川镇五河村洪张组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8187 | 江都区 | 樊川镇五河村排涝站综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8188 | 江都区 | 樊川镇联丰村鱼塘组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8189 | 江都区 | 樊川镇联丰村窦庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8190 | 江都区 | 樊川镇联丰村渔塘组叁号综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8191 | 江都区 | 樊川镇联丰村排涝站综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8192 | 江都区 | 樊川镇联丰村华丰组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8193 | 江都区 | 樊川镇联丰村虞家组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8194 | 江都区 | 樊川镇联丰村鱼塘组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8195 | 江都区 | 樊川镇五和村王家组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8196 | 江都区 | 樊川镇五河村高家组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8197 | 江都区 | 樊川镇联丰村殷庄组3号综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8198 | 江都区 | 樊川镇五和村中垛组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8199 | 江都区 | 樊川镇五河村高家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 8200 | 江都区 | 樊川镇五河村西垛组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8201 | 江都区 | 樊川镇五和村何家组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8202 | 江都区 | 丁伙镇红桥村罗桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8203 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村管桥南组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8204 | 江都区 | 丁伙镇联盟村张庄组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8205 | 江都区 | 丁伙镇红桥村莫套组2#配变总表  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8206 | 江都区 | 丁伙镇联盟村锦庄东组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8207 | 江都区 | 丁伙镇马桥村任庄电灌站综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8208 | 江都区 | 丁伙镇锦西联盟北米厂综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8209 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村新桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8210 | 江都区 | 丁伙镇河东村红星组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8211 | 江都区 | 丁伙镇尤桥村管桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8212 | 江都区 | 丁伙镇马桥村1#综合变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8213 | 江都区 | 丁伙镇联盟村王庄组配变总表    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8214 | 江都区 | 丁伙镇联盟村大坝组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8215 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村村部综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8216 | 江都区 | 丁伙镇锦北村彰墅组1#综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8217 | 江都区 | 丁伙镇锦北村陈坝组配变总表    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8218 | 江都区 | 丁伙镇锦东村同心组配变总表    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 8219 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村阚桥北组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8220 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村杭庄组配变总表    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8221 | 江都区 | 丁伙镇锦北村曹安组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8222 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村新兴组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8223 | 江都区 | 丁伙镇阚桥村红星组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8224 | 江都区 | 丁伙镇锦北村魏庄组配变总表    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 8225 | 江都区 | 丁伙镇锦北村彰墅4#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 8226 | 江都区 | 恒琛首府变电所1#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 8227 | 江都区 | 恒琛首府变电所3#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 8228 | 江都区 | 恒琛首府3#配电室3#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8229 | 江都区 | 大桥镇恒琛首府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8230 | 江都区 | 大桥镇恒琛首府2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8231 | 江都区 | 恒琛首府3#配电室1#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 8232 | 江都区 | 大桥镇三江营村河口组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8233 | 江都区 | 大桥镇屏江村西方桥组综合变   | 交流10kV | 100 | 80      |
| 8234 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷六组3#配变  | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8235 | 江都区 | 大桥镇昌西村肖湾组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8236 | 江都区 | 大桥镇杨墅村新塘组2#配变   | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8237 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷六组4#综合变 | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8238 | 江都区 | 大桥镇郭巷一组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8239 | 江都区 | 大桥镇昌西村郭巷八组综合变   | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8240 | 江都区 | 樊川镇西闫村黄套组综合变    | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8241 | 江都区 | 樊川镇西闫村花厦组综合变    | 交流10kV | 100 | 80      |
| 8242 | 江都区 | 樊川镇大同村周同组综合变    | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8243 | 江都区 | 樊川镇联谊村塘头组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8244 | 江都区 | 樊川镇三周镇真三路综合变    | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8245 | 江都区 | 樊川镇三周镇团结路综合变    | 交流10kV | 250 | 200     |
| 8246 | 江都区 | 樊川镇西闫村北里组综合变    | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8247 | 江都区 | 樊川镇大同村沈李组配变     | 交流10kV | 160 | 128     |
| 8248 | 江都区 | 樊川镇联谊村赵桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8249 | 江都区 | 樊川镇联谊村赵桥组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8250 | 江都区 | 樊川镇三周集镇镇西路1#综合变 | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8251 | 江都区 | 樊川镇三周集镇团西路综合变   | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8252 | 江都区 | 樊川镇三周村真三路2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8253 | 江都区 | 樊川镇联谊村东闫组综合变    | 交流10kV | 100 | 80      |
| 8254 | 江都区 | 樊川镇联谊村王套组综合变    | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8255 | 江都区 | 樊川镇西闫村蔡庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8256 | 江都区 | 大桥镇善玉村九组综合变     | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8257 | 江都区 | 大桥镇杨墅村十组综合变     | 交流10kV | 100 | 80      |
| 8258 | 江都区 | 大桥镇杨墅村河湾组综合变    | 交流10kV | 160 | 128     |
| 8259 | 江都区 | 大桥镇杨墅村三组综合变     | 交流10kV | 160 | 128     |
| 8260 | 江都区 | 大桥镇杨墅村一组电灌站综合变  | 交流10kV | 100 | 80      |
| 8261 | 江都区 | 大桥镇杨墅村三组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8262 | 江都区 | 大桥镇杨墅村北电灌站综合变   | 交流10kV | 200 | 160     |
| 8263 | 江都区 | 仙女镇正谊村肖四组综合变    | 交流10kV | 400 | 320     |
| 8264 | 江都区 | 江都区世纪花园春兰坊2#公变  | 交流10kV | 800 | 630.555 |
| 8265 | 江都区 | 武坚镇丰泽颐园1#主变     | 交流10kV | 800 | 627.166 |

|      |     |                      |        |     |         |
|------|-----|----------------------|--------|-----|---------|
| 8266 | 江都区 | 江都区世纪豪园7#变电所1#变      | 交流10kV | 800 | 624     |
| 8267 | 江都区 | 江都区水岸枫情1#变电所2#变      | 交流10kV | 800 | 623.166 |
| 8268 | 江都区 | 江都区世纪豪园1#变电所配变       | 交流10kV | 800 | 619.445 |
| 8269 | 江都区 | 新纪嘉园变电所配变            | 交流10kV | 800 | 618.666 |
| 8270 | 江都区 | 宝雅雅苑小区5#配电室1#变       | 交流10kV | 800 | 611.834 |
| 8271 | 江都区 | 春缇家园1#配电室2#变配电变压器    | 交流10kV | 800 | 603.834 |
| 8272 | 江都区 | 江都区世纪豪园2#变电所配变       | 交流10kV | 800 | 600.555 |
| 8273 | 江都区 | 江都区怡景雅苑变配电所2#公变      | 交流10kV | 630 | 498.445 |
| 8274 | 江都区 | 金城银润4#主变             | 交流10kV | 630 | 497.889 |
| 8275 | 江都区 | 宜陵镇文星路6#配变           | 交流10kV | 630 | 497.195 |
| 8276 | 江都区 | 武坚镇集镇幼儿园综合变          | 交流10kV | 630 | 496.334 |
| 8277 | 江都区 | 江都区世纪豪园北区1#变电所1#配变   | 交流10kV | 630 | 496.083 |
| 8278 | 江都区 | 仙女镇田坝蒋家公 变           | 交流10kV | 630 | 494.667 |
| 8279 | 江都区 | 邵伯镇荷塘月色1#配电室1#变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 491.5   |
| 8280 | 江都区 | 仙女镇张纲怡园小区公变          | 交流10kV | 630 | 491.361 |
| 8281 | 江都区 | 世纪天城荣璟2#配电室1#变       | 交流10kV | 630 | 491.222 |
| 8282 | 江都区 | 江都区制刷厂公变             | 交流10kV | 630 | 489.417 |
| 8283 | 江都区 | 江都区新城公寓公变            | 交流10kV | 630 | 482.194 |
| 8284 | 江都区 | 樊川镇人民路1#公变           | 交流10kV | 630 | 478.25  |
| 8285 | 江都区 | 邵伯镇邵兴路综合变            | 交流10kV | 630 | 473.5   |
| 8286 | 江都区 | 大桥镇人民路3#综合变          | 交流10kV | 630 | 428.722 |
| 8287 | 江都区 | 宜陵镇宜东村一组配变           | 交流10kV | 630 | 423.306 |
| 8288 | 江都区 | 江都区华丰紫郡2#配变电所1#配变    | 交流10kV | 500 | 394.111 |
| 8289 | 江都区 | 真武镇美墅苑1#变电所001       | 交流10kV | 500 | 392.556 |
| 8290 | 江都区 | 仙女镇三和村橡胶厂综合变         | 交流10kV | 500 | 391.111 |
| 8291 | 江都区 | 江都区华丰紫郡2#配变电所2#配变    | 交流10kV | 500 | 390.889 |
| 8292 | 江都区 | 仙女镇凡庄村凡庄组综合变         | 交流10kV | 500 | 387.556 |
| 8293 | 江都区 | 宜陵镇运河组2#配变           | 交流10kV | 500 | 373.917 |
| 8294 | 江都区 | 大桥镇西菜场综合变            | 交流10kV | 500 | 361     |
| 8295 | 江都区 | 丁沟镇苏中江都机场拆迁安置区1#配变   | 交流10kV | 500 | 339.334 |
| 8296 | 江都区 | 仙女镇七闸村渔业组2#公变        | 交流10kV | 400 | 317.75  |
| 8297 | 江都区 | 邵伯镇工农路2#综合变          | 交流10kV | 400 | 316.417 |
| 8298 | 江都区 | 江都区七闸村渔业组公变          | 交流10kV | 400 | 316.167 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8299 | 江都区 | 邵伯镇工农南路4#综合变    | 交流10kV | 400 | 315.667 |
| 8300 | 江都区 | 仙女镇凡套村凡一组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 315.5   |
| 8301 | 江都区 | 吴桥镇西桥二组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 315.375 |
| 8302 | 江都区 | 曹庄公变3#主变        | 交流10kV | 400 | 314.917 |
| 8303 | 江都区 | 大桥镇太字村大荡组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 314.75  |
| 8304 | 江都区 | 丁沟镇丁西村朱沟组综合变    | 交流10kV | 400 | 314.375 |
| 8305 | 江都区 | 仙女镇陈行村北孔组西综合变   | 交流10kV | 400 | 314.333 |
| 8306 | 江都区 | 仙女镇双沟双仙北路2#公变   | 交流10kV | 400 | 314.333 |
| 8307 | 江都区 | 宜陵镇沙王村庄坝组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 314.333 |
| 8308 | 江都区 | 仙女镇陈行村郭庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 313.167 |
| 8309 | 江都区 | 丁沟镇麾村兴民组综合变     | 交流10kV | 400 | 313.125 |
| 8310 | 江都区 | 宜陵镇南陵沙王小区综合变    | 交流10kV | 400 | 313     |
| 8311 | 江都区 | 丁沟镇丁东村洋乔组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 312.944 |
| 8312 | 江都区 | 武坚镇黄思集镇繁荣路1#综合变 | 交流10kV | 400 | 312.667 |
| 8313 | 江都区 | 大桥镇嘶马菜场新村2#综合变  | 交流10kV | 400 | 312.583 |
| 8314 | 江都区 | 大桥镇中闸菜场综合变      | 交流10kV | 400 | 312.444 |
| 8315 | 江都区 | 仙女镇张纲村五圣组南1#公变  | 交流10kV | 400 | 312.417 |
| 8316 | 江都区 | 宜陵镇镇北路10#综合变    | 交流10kV | 400 | 312.417 |
| 8317 | 江都区 | 邵伯镇公路村顾庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 312     |
| 8318 | 江都区 | 宜陵镇文星路综合变       | 交流10kV | 400 | 311.333 |
| 8319 | 江都区 | 宜陵镇教师新村配变总表     | 交流10kV | 400 | 311.333 |
| 8320 | 江都区 | 浦头镇高汉村中心路综合变    | 交流10kV | 400 | 311.25  |
| 8321 | 江都区 | 真武镇杨庄中心路综合变     | 交流10kV | 400 | 311.25  |
| 8322 | 江都区 | 邵伯镇邵桥路1#综合变     | 交流10kV | 400 | 311.167 |
| 8323 | 江都区 | 江都区改良站公变        | 交流10kV | 400 | 311.111 |
| 8324 | 江都区 | 大桥镇永济社区赵庄组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 311.111 |
| 8325 | 江都区 | 邵伯镇洋桥组综合变       | 交流10kV | 400 | 311.083 |
| 8326 | 江都区 | 樊川镇振兴新村2#综合变    | 交流10kV | 400 | 310.958 |
| 8327 | 江都区 | 丁沟镇振兴北路2#公变     | 交流10kV | 400 | 310.75  |
| 8328 | 江都区 | 仙女镇凡套村张碾组综合变    | 交流10kV | 400 | 310.444 |
| 8329 | 江都区 | 大桥镇其秀村十二组综合变    | 交流10kV | 400 | 310.278 |
| 8330 | 江都区 | 大桥镇前进村兴二组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 310.25  |
| 8331 | 江都区 | 江都区曹庄公变1#西      | 交流10kV | 400 | 310.25  |

|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 8332 | 江都区 | 郭村镇周楼村红绿灯配变总表     | 交流10kV | 400 | 310.25  |
| 8333 | 江都区 | 丁伙镇东风路1#公变        | 交流10kV | 400 | 310.208 |
| 8334 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村龚庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 310.062 |
| 8335 | 江都区 | 宜陵镇宜大路1#综合变       | 交流10kV | 400 | 309.917 |
| 8336 | 江都区 | 邵伯镇渔业村1#综合变       | 交流10kV | 400 | 309.889 |
| 8337 | 江都区 | 仙女镇孔庄凡二2#综合变      | 交流10kV | 400 | 309.889 |
| 8338 | 江都区 | 宜陵镇宜丁路1#公变        | 交流10kV | 400 | 309.861 |
| 8339 | 江都区 | 吴桥镇建安公司宿舍楼综合变     | 交流10kV | 400 | 309.833 |
| 8340 | 江都区 | 吴桥镇小荡村十组2号综合变     | 交流10kV | 400 | 309.833 |
| 8341 | 江都区 | 邵伯镇邵桥路4#综合变       | 交流10kV | 400 | 309.75  |
| 8342 | 江都区 | 江都区孔庄孔一公变         | 交流10kV | 400 | 309.5   |
| 8343 | 江都区 | 大桥镇常平村二六组综合变      | 交流10kV | 400 | 309.292 |
| 8344 | 江都区 | 丁沟镇振兴北路2#综合变      | 交流10kV | 400 | 309.167 |
| 8345 | 江都区 | 江都区孔庄社区4#公变       | 交流10kV | 400 | 309.083 |
| 8346 | 江都区 | 江都区检察院宿舍公变        | 交流10kV | 400 | 309.083 |
| 8347 | 江都区 | 大桥镇三丰村新庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 309     |
| 8348 | 江都区 | 江都区花园小学公变         | 交流10kV | 400 | 309     |
| 8349 | 江都区 | 仙女镇张纲清园广场北箱变      | 交流10kV | 400 | 308.75  |
| 8350 | 江都区 | 宜陵镇镇北路9#配变总表      | 交流10kV | 400 | 308.667 |
| 8351 | 江都区 | 大桥镇其秀村村部3#综合变     | 交流10kV | 400 | 308.583 |
| 8352 | 江都区 | 邵伯镇公路村花园组综合变      | 交流10kV | 400 | 308.542 |
| 8353 | 江都区 | 武坚镇周西集镇(黄思)繁荣路综合变 | 交流10kV | 400 | 308.5   |
| 8354 | 江都区 | 丁伙镇虹桥路1#综合变       | 交流10kV | 400 | 308.375 |
| 8355 | 江都区 | 浦头镇巷口村西垛组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 308.167 |
| 8356 | 江都区 | 真武镇杨庄影剧院贰号配变总表    | 交流10kV | 400 | 308.083 |
| 8357 | 江都区 | 大桥镇迎山村场院组综合变      | 交流10kV | 400 | 307.917 |
| 8358 | 江都区 | 大桥镇太字村赵巷组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 307.75  |
| 8359 | 江都区 | 仙女镇陈行村富民组南综合变     | 交流10kV | 400 | 307.611 |
| 8360 | 江都区 | 仙女镇新区私营工业园2#公变    | 交流10kV | 400 | 307.583 |
| 8361 | 江都区 | 大桥镇嘶马镇迎江路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 307.5   |
| 8362 | 江都区 | 大桥镇嘶马镇嘶昌路综合变      | 交流10kV | 400 | 307.417 |
| 8363 | 江都区 | 仙女镇桥东村粮站北公变       | 交流10kV | 400 | 307.333 |
| 8364 | 江都区 | 宜陵镇镇北路13#综合变      | 交流10kV | 400 | 307.25  |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 8365 | 江都区 | 大桥镇嘶马镇长江路2#综合变 | 交流10kV | 400 | 307.167 |
| 8366 | 江都区 | 丁伙镇光辉村蒋楼组综合变   | 交流10kV | 400 | 307.104 |
| 8367 | 江都区 | 江都区龙桥路公变1#南    | 交流10kV | 400 | 306.833 |
| 8368 | 江都区 | 江都区曹庄公变2#      | 交流10kV | 400 | 306.778 |
| 8369 | 江都区 | 大桥镇通太路3#综合变    | 交流10kV | 400 | 306.75  |
| 8370 | 江都区 | 小纪镇红星南路综合变     | 交流10kV | 400 | 306.667 |
| 8371 | 江都区 | 大桥镇常平村十二圩组综合变  | 交流10kV | 400 | 306.667 |
| 8372 | 江都区 | 丁伙镇双华村徐庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 306.667 |
| 8373 | 江都区 | 宜陵镇新宜路7#综合变    | 交流10kV | 400 | 306.583 |
| 8374 | 江都区 | 武坚镇民乐社区宏信台区综合变 | 交流10kV | 400 | 306.5   |
| 8375 | 江都区 | 邵伯镇邵中宿舍楼综合变    | 交流10kV | 400 | 306.5   |
| 8376 | 江都区 | 大桥镇波斯村桥北组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 306.25  |
| 8377 | 江都区 | 丁伙镇高桥村新民组综合变   | 交流10kV | 400 | 306.083 |
| 8378 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东菜组公变    | 交流10kV | 400 | 306     |
| 8379 | 江都区 | 大桥镇嘶马村阡巷组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 306     |
| 8380 | 江都区 | 仙女镇张纲村小学西公变    | 交流10kV | 400 | 305.917 |
| 8381 | 江都区 | 仙女镇三和村西站综合变    | 交流10kV | 400 | 305.875 |
| 8382 | 江都区 | 仙女镇张纲村朱巷口公变    | 交流10kV | 400 | 305.833 |
| 8383 | 江都区 | 浦头镇环镇路1#综合变    | 交流10kV | 400 | 305.833 |
| 8384 | 江都区 | 大桥镇常平村二圩组综合变   | 交流10kV | 400 | 305.778 |
| 8385 | 江都区 | 江都区工具厂宿舍公变     | 交流10kV | 400 | 305.556 |
| 8386 | 江都区 | 江都区延展气体宿舍南公变   | 交流10kV | 400 | 305.417 |
| 8387 | 江都区 | 唐庄村霍庄教师楼       | 交流10kV | 400 | 305.167 |
| 8388 | 江都区 | 大桥镇嘶马村乔西组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 304.917 |
| 8389 | 江都区 | 浦头镇双丰村大兴组综合变   | 交流10kV | 400 | 304.917 |
| 8390 | 江都区 | 真武镇真油村农民街综合变   | 交流10kV | 400 | 304.833 |
| 8391 | 江都区 | 樊川镇振兴新村12#公变   | 交流10kV | 400 | 304.667 |
| 8392 | 江都区 | 小纪镇纪西村砖桥组综合变   | 交流10kV | 400 | 304.583 |
| 8393 | 江都区 | 樊川镇中心小学19号综合变  | 交流10kV | 400 | 304.375 |
| 8394 | 江都区 | 宜陵镇南陵路十号综合变    | 交流10kV | 400 | 304.083 |
| 8395 | 江都区 | 仙女镇陈行村谢庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 303.667 |
| 8396 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村顾庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 303.667 |
| 8397 | 江都区 | 仙女镇凡套村村部2#公变   | 交流10kV | 400 | 303.667 |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 8398 | 江都区 | 大桥镇太字村新区综合变      | 交流10kV | 400 | 303.417 |
| 8399 | 江都区 | 浦头镇江灵路3#综合变      | 交流10kV | 400 | 303.403 |
| 8400 | 江都区 | 真武镇真油村真扬组综合变     | 交流10kV | 400 | 303.167 |
| 8401 | 江都区 | 宜陵镇运河组配变总表       | 交流10kV | 400 | 302.708 |
| 8402 | 江都区 | 宜陵镇沙王村郭营组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 302.583 |
| 8403 | 江都区 | 武坚镇集镇市场2#综合变     | 交流10kV | 400 | 302.25  |
| 8404 | 江都区 | 武坚镇黄思村殷东组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 302.25  |
| 8405 | 江都区 | 樊川镇直属村村部综合变      | 交流10kV | 400 | 302.167 |
| 8406 | 江都区 | 大桥镇镇北路2#综合变      | 交流10kV | 400 | 301.917 |
| 8407 | 江都区 | 丁沟镇光林村西阳组综合变     | 交流10kV | 400 | 301.625 |
| 8408 | 江都区 | 宜陵镇北陵窑一队综合变      | 交流10kV | 400 | 301.604 |
| 8409 | 江都区 | 武坚镇杨景村钱沟组综合变     | 交流10kV | 400 | 301.5   |
| 8410 | 江都区 | 仙女镇凡套村尤桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 301.5   |
| 8411 | 江都区 | 真武镇南徐村义团组综合变     | 交流10kV | 400 | 301.417 |
| 8412 | 江都区 | 武坚镇民乐社区致富路综合变    | 交流10kV | 400 | 301.25  |
| 8413 | 江都区 | 丁沟镇丁东村腾桥组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 301.222 |
| 8414 | 江都区 | 大桥镇常兴村双井组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 301     |
| 8415 | 江都区 | 浦头镇浦东村胡坝新区3#配变总表 | 交流10kV | 400 | 300.833 |
| 8416 | 江都区 | 丁沟镇丁东村朱舍组2#配变总表  | 交流10kV | 400 | 300.792 |
| 8417 | 江都区 | 仙女镇新和村三星组综合变     | 交流10kV | 400 | 300.778 |
| 8418 | 江都区 | 宜陵镇沙王村庄西组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 300.75  |
| 8419 | 江都区 | 武坚镇黄思集镇农贸市场综合变   | 交流10kV | 400 | 300.667 |
| 8420 | 江都区 | 武坚镇花庄村花中组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 300.583 |
| 8421 | 江都区 | 浦头镇江灵路加油站综合变     | 交流10kV | 400 | 300.583 |
| 8422 | 江都区 | 大桥镇马塘村六组2#配变     | 交流10kV | 400 | 299.917 |
| 8423 | 江都区 | 邵伯镇东河头综合变        | 交流10kV | 400 | 299.833 |
| 8424 | 江都区 | 镇北村周庄4#变         | 交流10kV | 400 | 299.833 |
| 8425 | 江都区 | 真武镇杨庄菜场综合变       | 交流10kV | 400 | 299.75  |
| 8426 | 江都区 | 武坚镇黄思村林西组综合变     | 交流10kV | 400 | 299.708 |
| 8427 | 江都区 | 大桥镇太字村童巷组综合变     | 交流10kV | 400 | 299.667 |
| 8428 | 江都区 | 真武镇杨庄镇市镇大桥2#公变   | 交流10kV | 400 | 299.583 |
| 8429 | 江都区 | 大桥镇波斯村前桥组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 299.389 |
| 8430 | 江都区 | 大桥镇太字村兴隆组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 299.111 |



|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 8431 | 江都区 | 大桥镇杨桥村兴生组综合变      | 交流10kV | 400 | 299     |
| 8432 | 江都区 | 邵伯镇淮江路4#综合变       | 交流10kV | 400 | 298.958 |
| 8433 | 江都区 | 大桥镇太字村八圩组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 298.833 |
| 8434 | 江都区 | 武坚镇黄思村林西南排涝站配变    | 交流10kV | 400 | 298.729 |
| 8435 | 江都区 | 仙女镇周墅村管西组综合变      | 交流10kV | 400 | 298.583 |
| 8436 | 江都区 | 浦头镇双丰村建设组综合变      | 交流10kV | 400 | 298.583 |
| 8437 | 江都区 | 仙女镇周墅村朱东组综合变      | 交流10kV | 400 | 298.528 |
| 8438 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村荣东组西综合变     | 交流10kV | 400 | 298.417 |
| 8439 | 江都区 | 真武镇振兴村良庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 298.375 |
| 8440 | 江都区 | 仙女镇张纲村三号桥公变       | 交流10kV | 400 | 298.333 |
| 8441 | 江都区 | 仙女镇凡庄村村部南2#综合变    | 交流10kV | 400 | 298.25  |
| 8442 | 江都区 | 武坚镇龙河村龙西组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 297.958 |
| 8443 | 江都区 | 武坚镇周西集镇(黄思)中东组综合变 | 交流10kV | 400 | 297.875 |
| 8444 | 江都区 | 丁沟镇桥河村杜东组配变总表     | 交流10kV | 400 | 297.542 |
| 8445 | 江都区 | 郭村镇周楼村周楼组2#配变总表   | 交流10kV | 400 | 297.222 |
| 8446 | 江都区 | 大桥镇其秀村十四东组综合变     | 交流10kV | 400 | 297.167 |
| 8447 | 江都区 | 大桥镇常平村五圩组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 297.083 |
| 8448 | 江都区 | 仙女镇江闸路2#综合变       | 交流10kV | 400 | 296.75  |
| 8449 | 江都区 | 大桥镇嘶马镇迎江路综合变      | 交流10kV | 400 | 296.667 |
| 8450 | 江都区 | 仙女镇新港村小利民组综合变     | 交流10kV | 400 | 296.417 |
| 8451 | 江都区 | 武坚镇集镇振兴路(3#)综合变   | 交流10kV | 400 | 296.333 |
| 8452 | 江都区 | 大桥镇常平村大圩组变压器      | 交流10kV | 400 | 296.292 |
| 8453 | 江都区 | 大桥镇童心村顾庄组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 296.167 |
| 8454 | 江都区 | 宜陵镇大陈村十组2#综合变     | 交流10kV | 400 | 295.833 |
| 8455 | 江都区 | 宜陵镇南陵路2#公变        | 交流10kV | 400 | 295.764 |
| 8456 | 江都区 | 丁沟镇丁东村肽云组综合变      | 交流10kV | 400 | 295.458 |
| 8457 | 江都区 | 仙女镇新港村中庄组西综合变     | 交流10kV | 400 | 295.417 |
| 8458 | 江都区 | 邵伯镇公路村3#综合变       | 交流10kV | 400 | 295.417 |
| 8459 | 江都区 | 浦头镇高汉村友爱组综合变      | 交流10kV | 400 | 295.25  |
| 8460 | 江都区 | 真武镇谈套村爱群组综合变      | 交流10kV | 400 | 295.25  |
| 8461 | 江都区 | 大桥镇永济社区东元组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 294.917 |
| 8462 | 江都区 | 吴桥镇菜场综合变          | 交流10kV | 400 | 294.875 |
| 8463 | 江都区 | 仙女镇新民村朱庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 294.833 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8464 | 江都区 | 吴桥镇通扬北路3#综合变    | 交流10kV | 400 | 294.833 |
| 8465 | 江都区 | 宜陵镇七里村东营组配变总表   | 交流10kV | 400 | 294.833 |
| 8466 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村汤家组综合变    | 交流10kV | 400 | 294.583 |
| 8467 | 江都区 | 仙女镇陈行村鸭庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 294.333 |
| 8468 | 江都区 | 仙女镇张纲村大同组综合变    | 交流10kV | 400 | 294.333 |
| 8469 | 江都区 | 邵伯镇甘棠路1#综合变.    | 交流10kV | 400 | 294.25  |
| 8470 | 江都区 | 仙女镇桥东村居委会公变     | 交流10kV | 400 | 294.167 |
| 8471 | 江都区 | 大桥镇其秀村村部2#综合变   | 交流10kV | 400 | 294.056 |
| 8472 | 江都区 | 大桥镇前进村兴二组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 294     |
| 8473 | 江都区 | 丁沟镇丁东村湖东组综合变    | 交流10kV | 400 | 293.958 |
| 8474 | 江都区 | 大桥镇嘶马菜场新村综合变    | 交流10kV | 400 | 293.667 |
| 8475 | 江都区 | 吴桥镇西桥村二组综合变     | 交流10kV | 400 | 293.222 |
| 8476 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村新庄组2号综合变  | 交流10kV | 400 | 293.208 |
| 8477 | 江都区 | 大桥镇太字村部综合变      | 交流10kV | 400 | 293.167 |
| 8478 | 江都区 | 邵伯镇新街3#综合变      | 交流10kV | 400 | 293     |
| 8479 | 江都区 | 邵伯镇侯集村综合变       | 交流10kV | 400 | 292.75  |
| 8480 | 江都区 | 小纪镇真武路2#综合变     | 交流10kV | 400 | 292.333 |
| 8481 | 江都区 | 大桥镇常平村大圩组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 292.333 |
| 8482 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东菜组1#公变   | 交流10kV | 400 | 292.292 |
| 8483 | 江都区 | 丁沟镇乔河村杜西组综合变    | 交流10kV | 400 | 292.167 |
| 8484 | 江都区 | 邵伯镇南隔路5#综合变     | 交流10kV | 400 | 292     |
| 8485 | 江都区 | 武坚镇龙河村林中组1#配变   | 交流10kV | 400 | 291.667 |
| 8486 | 江都区 | 大桥镇前进村团结组配变总表   | 交流10kV | 400 | 291.5   |
| 8487 | 江都区 | 大桥镇太字村八圩组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 291.417 |
| 8488 | 江都区 | 大桥镇永济社区益心组综合变   | 交流10kV | 400 | 291.25  |
| 8489 | 江都区 | 丁伙镇光辉村张桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 291.208 |
| 8490 | 江都区 | 宜陵镇沙王村利民组配变总表   | 交流10kV | 400 | 291.083 |
| 8491 | 江都区 | 大桥镇前进村兴二组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 291.056 |
| 8492 | 江都区 | 浦头镇袁滩村明新组综合变    | 交流10kV | 400 | 290.833 |
| 8493 | 江都区 | 大桥镇永济社区丰收组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 290.625 |
| 8494 | 江都区 | 浦头镇双丰村一心组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 290.5   |
| 8495 | 江都区 | 吴桥镇西桥村三组台片      | 交流10kV | 400 | 290.375 |
| 8496 | 江都区 | 仙女镇凡庄村大凡组公变     | 交流10kV | 400 | 290.333 |

|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 8497 | 江都区 | 大桥镇忠爱村村部综合变       | 交流10kV | 400 | 290.083 |
| 8498 | 江都区 | 大桥镇善玉村一组2#综合变     | 交流10kV | 400 | 290     |
| 8499 | 江都区 | 丁伙镇通北路3#综合变       | 交流10kV | 400 | 289.583 |
| 8500 | 江都区 | 浦头镇进士街2#综合变       | 交流10kV | 400 | 289.5   |
| 8501 | 江都区 | 大桥镇三义村顾塘组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 289.25  |
| 8502 | 江都区 | 樊川镇凡南村西元组综合变      | 交流10kV | 400 | 289.25  |
| 8503 | 江都区 | 大桥镇昌西村薛河一组综合变     | 交流10kV | 400 | 288.833 |
| 8504 | 江都区 | 大桥镇常平村五圩组综合变      | 交流10kV | 400 | 288.292 |
| 8505 | 江都区 | 武坚镇黄思村林东组综合变      | 交流10kV | 400 | 288.197 |
| 8506 | 江都区 | 江都区龙都花园北公变        | 交流10kV | 400 | 288.083 |
| 8507 | 江都区 | 宜陵镇镇北路8#配变总表      | 交流10kV | 400 | 288.083 |
| 8508 | 江都区 | 大桥镇常平村二六组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 287.75  |
| 8509 | 江都区 | 大桥镇嘶马江平路3#综合变     | 交流10kV | 400 | 287.667 |
| 8510 | 江都区 | 仙女镇砖桥村街北组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 287.333 |
| 8511 | 江都区 | 浦头镇浦头村李荡组综合变      | 交流10kV | 400 | 287.167 |
| 8512 | 江都区 | 小纪镇纪西村开家组综合变      | 交流10kV | 400 | 287.083 |
| 8513 | 江都区 | 大桥镇其秀村恒二组综合变      | 交流10kV | 400 | 286.479 |
| 8514 | 江都区 | 吴桥镇小荡村大会堂综合变      | 交流10kV | 400 | 286.25  |
| 8515 | 江都区 | 仙女镇新和村孙庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 286.083 |
| 8516 | 江都区 | 大桥镇马塘村陈巷组综合变      | 交流10kV | 400 | 285.938 |
| 8517 | 江都区 | 真武镇杨庄农民街综合变       | 交流10kV | 400 | 285.833 |
| 8518 | 江都区 | 大桥镇仁寿社区前进组综合变     | 交流10kV | 400 | 285.556 |
| 8519 | 江都区 | 仙女镇陈行村富民组综合变      | 交流10kV | 400 | 285.438 |
| 8520 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村秦家组综合变      | 交流10kV | 400 | 285.417 |
| 8521 | 江都区 | 仙女镇凡庄村三坛组东综合变     | 交流10kV | 400 | 285     |
| 8522 | 江都区 | 大桥镇其秀村老东组综合变      | 交流10kV | 400 | 284.778 |
| 8523 | 江都区 | 大桥镇星星村乔家组安置区1#综合变 | 交流10kV | 400 | 284.75  |
| 8524 | 江都区 | 真武镇滨东村颜圩组综合变      | 交流10kV | 400 | 284.333 |
| 8525 | 江都区 | 大桥镇通太路综合变         | 交流10kV | 400 | 284.167 |
| 8526 | 江都区 | 仙女镇周墅村孔庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 284.083 |
| 8527 | 江都区 | 宜陵镇七里村后营组综合变      | 交流10kV | 400 | 283.833 |
| 8528 | 江都区 | 大桥镇星星村新港小区2#综合变   | 交流10kV | 400 | 283.792 |
| 8529 | 江都区 | 武坚镇花庄村北沟组综合变      | 交流10kV | 400 | 283.556 |

|      |     |                   |        |     |         |
|------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 8530 | 江都区 | 大桥镇常兴村新华组综合变      | 交流10kV | 400 | 283.328 |
| 8531 | 江都区 | 仙女镇新和村高前组综合变      | 交流10kV | 400 | 283.25  |
| 8532 | 江都区 | 仙女镇凡套村凡西组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 283.222 |
| 8533 | 江都区 | 真武镇振兴村刘庄组配变总表     | 交流10kV | 400 | 283.208 |
| 8534 | 江都区 | 仙女镇南吴村前进组公变       | 交流10kV | 400 | 283     |
| 8535 | 江都区 | 吴桥镇小荡村九组2#配变总表    | 交流10kV | 400 | 283     |
| 8536 | 江都区 | 武坚镇黄思村朱家组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 283     |
| 8537 | 江都区 | 仙女镇新河村曙光组综合变      | 交流10kV | 400 | 282.833 |
| 8538 | 江都区 | 武坚镇黄思村于北组2#配变     | 交流10kV | 400 | 282.771 |
| 8539 | 江都区 | 浦头镇江灵路4#综合变       | 交流10kV | 400 | 282.333 |
| 8540 | 江都区 | 武坚镇黄思村孔西组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 282.208 |
| 8541 | 江都区 | 邵伯镇邵桥路3#综合变       | 交流10kV | 400 | 282.183 |
| 8542 | 江都区 | 樊川镇友爱村东徐组综合变      | 交流10kV | 400 | 282.042 |
| 8543 | 江都区 | 浦头镇育才路综合变         | 交流10kV | 400 | 281.083 |
| 8544 | 江都区 | 仙女镇砖桥村太平组综合变      | 交流10kV | 400 | 280.833 |
| 8545 | 江都区 | 仙女镇双沟双树路2#公变      | 交流10kV | 400 | 280.75  |
| 8546 | 江都区 | 仙女镇新民村孔庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 280.667 |
| 8547 | 江都区 | 仙女镇正谊村李庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 280.333 |
| 8548 | 江都区 | 武坚镇龙河村龙西组5#综合变    | 交流10kV | 400 | 280.25  |
| 8549 | 江都区 | 浦头镇环镇路2#综合变       | 交流10kV | 400 | 279.861 |
| 8550 | 江都区 | 真武镇滨西村北蒋庄组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 279.667 |
| 8551 | 江都区 | 大桥镇忠爱村新庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 279.583 |
| 8552 | 江都区 | 宜陵镇税务分局综合变        | 交流10kV | 400 | 279.583 |
| 8553 | 江都区 | 大桥镇太字村大荡组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 279.417 |
| 8554 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元一组综合变     | 交流10kV | 400 | 279.042 |
| 8555 | 江都区 | 樊川镇友爱村东元组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 279     |
| 8556 | 江都区 | 浦头镇浦头村赵庄组综合变      | 交流10kV | 400 | 279     |
| 8557 | 江都区 | 仙女镇勤丰村西庄组1#公变     | 交流10kV | 400 | 278.944 |
| 8558 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村二里组综合变      | 交流10kV | 400 | 278.333 |
| 8559 | 江都区 | 吴桥镇小荡村九组3#综合变     | 交流10kV | 400 | 277.875 |
| 8560 | 江都区 | 宜陵镇宜东村六组2#综合变     | 交流10kV | 400 | 277.5   |
| 8561 | 江都区 | 武坚镇周西集镇(黄思)振兴路综合变 | 交流10kV | 400 | 277.5   |
| 8562 | 江都区 | 武坚镇民乐社区大会堂2#配变总表  | 交流10kV | 400 | 277.083 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8563 | 江都区 | 大桥镇嘶马长江路综合变     | 交流10kV | 400 | 276.557 |
| 8564 | 江都区 | 仙女镇凡庄村凡庄组西综合变   | 交流10kV | 400 | 276.333 |
| 8565 | 江都区 | 大桥镇嘶马村石行组综合变    | 交流10kV | 400 | 276     |
| 8566 | 江都区 | 大桥镇嘶马村兴隆组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 275.917 |
| 8567 | 江都区 | 真武镇滨西村杨桥组配变总表   | 交流10kV | 400 | 275.91  |
| 8568 | 江都区 | 大桥镇波斯村陈家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 275.5   |
| 8569 | 江都区 | 小纪镇团结街2#综合变     | 交流10kV | 400 | 275.333 |
| 8570 | 江都区 | 真武镇杨庄镇市镇大桥1#公变  | 交流10kV | 400 | 274.417 |
| 8571 | 江都区 | 大桥镇嘶马镇太字村元巷组综合变 | 交流10kV | 400 | 274.083 |
| 8572 | 江都区 | 仙女镇砖桥村西菜组公变     | 交流10kV | 400 | 273.917 |
| 8573 | 江都区 | 仙女镇新港村中庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 273.833 |
| 8574 | 江都区 | 樊川镇樊南村周家组4#公变   | 交流10kV | 400 | 273.833 |
| 8575 | 江都区 | 宜陵镇七里村东营组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 273.833 |
| 8576 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村2#综合变     | 交流10kV | 400 | 273.5   |
| 8577 | 江都区 | 浦头镇高汉村周河组综合变    | 交流10kV | 400 | 273.083 |
| 8578 | 江都区 | 浦头镇兴浦南桥组3号综合变   | 交流10kV | 400 | 271.5   |
| 8579 | 江都区 | 武坚镇五舍村徐家组综合变    | 交流10kV | 400 | 271.417 |
| 8580 | 江都区 | 仙女镇周墅村周墅组综合变    | 交流10kV | 400 | 271.056 |
| 8581 | 江都区 | 浦头镇汉中村镇西路综合变    | 交流10kV | 400 | 270.75  |
| 8582 | 江都区 | 宜陵镇宜东村十二组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 270.583 |
| 8583 | 江都区 | 大桥镇波斯村三桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 270.5   |
| 8584 | 江都区 | 大桥镇善玉村六组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 270.333 |
| 8585 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新东组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 270.25  |
| 8586 | 江都区 | 武坚镇武坚村闸南组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 270.25  |
| 8587 | 江都区 | 大桥镇杨桥村兴十组综合变    | 交流10kV | 400 | 270.25  |
| 8588 | 江都区 | 仙女镇陈甸村陈甸组综合变    | 交流10kV | 400 | 270.167 |
| 8589 | 江都区 | 武坚镇黄思村殷东组综合变    | 交流10kV | 400 | 269.125 |
| 8590 | 江都区 | 邵伯镇马圩综合变        | 交流10kV | 400 | 269.083 |
| 8591 | 江都区 | 真武镇振兴村沈西组配变总表   | 交流10kV | 400 | 268.583 |
| 8592 | 江都区 | 吴桥镇西桥村一组1号综合变   | 交流10kV | 400 | 268.417 |
| 8593 | 江都区 | 浦头镇吉孔村吉孔组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 268.25  |
| 8594 | 江都区 | 仙女镇陈甸村薛东组北综合变   | 交流10kV | 400 | 268.222 |
| 8595 | 江都区 | 仙女镇周墅村马庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 266.667 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8596 | 江都区 | 宜陵镇白塔村白一组综合变    | 交流10kV | 400 | 266.104 |
| 8597 | 江都区 | 吴桥镇小荡村六组综合变     | 交流10kV | 400 | 265.917 |
| 8598 | 江都区 | 大桥镇嘶马迎江路南综合变    | 交流10kV | 400 | 265.833 |
| 8599 | 江都区 | 大桥镇太字村朱巷组综合变    | 交流10kV | 400 | 265.667 |
| 8600 | 江都区 | 仙女镇张纲村叶庄组北公变    | 交流10kV | 400 | 265.583 |
| 8601 | 江都区 | 大桥镇嘶马村董庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 265.583 |
| 8602 | 江都区 | 大桥镇太字村赵巷组综合变    | 交流10kV | 400 | 265.5   |
| 8603 | 江都区 | 浦头镇汉中村合作组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 265.333 |
| 8604 | 江都区 | 仙女镇桥东村新村组南公变    | 交流10kV | 400 | 265.083 |
| 8605 | 江都区 | 仙女镇勤丰村唐东组公变     | 交流10kV | 400 | 265.083 |
| 8606 | 江都区 | 大桥镇星星村乔家组综合变    | 交流10kV | 400 | 265.083 |
| 8607 | 江都区 | 仙女镇正谊村大前组综合变    | 交流10kV | 400 | 264.833 |
| 8608 | 江都区 | 小纪镇纪西村开家组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 264.75  |
| 8609 | 江都区 | 宜陵镇沙王村蔡平组1#配变总表 | 交流10kV | 400 | 264.667 |
| 8610 | 江都区 | 武坚镇花庄村花东组综合变    | 交流10kV | 400 | 263.806 |
| 8611 | 江都区 | 邵伯镇公路村4#综合变     | 交流10kV | 400 | 263.083 |
| 8612 | 江都区 | 仙女镇三荡村黄桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 262.917 |
| 8613 | 江都区 | 浦头镇江灵路1#综合变     | 交流10kV | 400 | 262.25  |
| 8614 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村郭庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 262.083 |
| 8615 | 江都区 | 真武镇振兴村南戴组综合变    | 交流10kV | 400 | 262.042 |
| 8616 | 江都区 | 仙女镇曹庄村杨套组东综合变   | 交流10kV | 400 | 261.444 |
| 8617 | 江都区 | 仙女镇三和村顾庄组箱变     | 交流10kV | 400 | 261.417 |
| 8618 | 江都区 | 真武镇市镇新厦综合变      | 交流10kV | 400 | 261.388 |
| 8619 | 江都区 | 仙女镇桥东村姚冷组公变     | 交流10kV | 400 | 261.333 |
| 8620 | 江都区 | 仙女镇曹庄村杨桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 261     |
| 8621 | 江都区 | 丁伙镇双华村东风组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 260.667 |
| 8622 | 江都区 | 浦头镇高汉村周河组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 260.667 |
| 8623 | 江都区 | 小纪镇团结街综合变       | 交流10kV | 400 | 260.625 |
| 8624 | 江都区 | 吴桥镇通杨北路6#综合变    | 交流10kV | 400 | 260.333 |
| 8625 | 江都区 | 丁沟镇丁东村殷庄组配变总表   | 交流10kV | 400 | 260.25  |
| 8626 | 江都区 | 大桥镇善玉村四组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 259.667 |
| 8627 | 江都区 | 丁沟镇丁北村田庄组南综合变   | 交流10kV | 400 | 259.542 |
| 8628 | 江都区 | 浦头镇浦东村周庄组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 258.833 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8629 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村红星组综合变    | 交流10kV | 400 | 258.75  |
| 8630 | 江都区 | 宜陵镇沙王村沙南组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 257.417 |
| 8631 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东菜组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 256.583 |
| 8632 | 江都区 | 邵伯镇南隔路2#综合变     | 交流10kV | 400 | 256.25  |
| 8633 | 江都区 | 小纪镇红星路2#综合变     | 交流10kV | 400 | 255.417 |
| 8634 | 江都区 | 大桥镇波斯社区健康路2#综合变 | 交流10kV | 400 | 255.083 |
| 8635 | 江都区 | 大桥镇其秀村兴西组综合变    | 交流10kV | 400 | 254.917 |
| 8636 | 江都区 | 吴桥镇小荡村十组5#综合变   | 交流10kV | 400 | 254.875 |
| 8637 | 江都区 | 大桥镇其秀村万圩组综合变    | 交流10kV | 400 | 254.5   |
| 8638 | 江都区 | 小纪镇林塘路综合变       | 交流10kV | 400 | 254.333 |
| 8639 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村戚庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 254.25  |
| 8640 | 江都区 | 丁伙镇高桥村高桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 253.875 |
| 8641 | 江都区 | 大桥镇杨墅村蔡兴组综合变    | 交流10kV | 400 | 253.417 |
| 8642 | 江都区 | 仙女镇勤丰村马一组公变     | 交流10kV | 400 | 252.917 |
| 8643 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村八组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 252.833 |
| 8644 | 江都区 | 武坚镇龙河村龙西组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 252.417 |
| 8645 | 江都区 | 郭村镇周楼村迎宾路综合变    | 交流10kV | 400 | 252.208 |
| 8646 | 江都区 | 真武镇振兴北路2#公变     | 交流10kV | 400 | 252.125 |
| 8647 | 江都区 | 邵伯镇南塘综合变        | 交流10kV | 400 | 251.917 |
| 8648 | 江都区 | 大桥镇太字村冯滩组综合变    | 交流10kV | 400 | 251.507 |
| 8649 | 江都区 | 仙女镇南吴村南吴组公变     | 交流10kV | 400 | 251.5   |
| 8650 | 江都区 | 仙女镇砖桥村凌南组北综合变   | 交流10kV | 400 | 251.333 |
| 8651 | 江都区 | 宜陵镇宜东二组2#配变总表   | 交流10kV | 400 | 251.25  |
| 8652 | 江都区 | 大桥镇马塘村六组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 251     |
| 8653 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 249.75  |
| 8654 | 江都区 | 仙女镇凡庄村三坛组综合变    | 交流10kV | 400 | 249.667 |
| 8655 | 江都区 | 大桥镇善玉村一组综合变     | 交流10kV | 400 | 249.583 |
| 8656 | 江都区 | 仙女镇陈甸村赵庄组北综合变   | 交流10kV | 400 | 249.389 |
| 8657 | 江都区 | 仙女镇陈行村陈行组南公变    | 交流10kV | 400 | 248.917 |
| 8658 | 江都区 | 大桥镇永济社区东元组3#综合变 | 交流10kV | 315 | 248.806 |
| 8659 | 江都区 | 宜陵镇扬泰路2#公变      | 交流10kV | 315 | 248.458 |
| 8660 | 江都区 | 大桥镇忠爱村新庄组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 247.167 |
| 8661 | 江都区 | 吴桥镇陆庙村八组综合变     | 交流10kV | 400 | 246.778 |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 8662 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村新阳组东配变总表 | 交流10kV | 400 | 246.747 |
| 8663 | 江都区 | 大桥镇星星村三星组综合变   | 交流10kV | 400 | 246.583 |
| 8664 | 江都区 | 仙女镇镇西村车田组公变    | 交流10kV | 400 | 245.889 |
| 8665 | 江都区 | 大桥镇波斯村桥北组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 245.708 |
| 8666 | 江都区 | 大桥镇常平村一友组综合变   | 交流10kV | 400 | 245.667 |
| 8667 | 江都区 | 邵伯镇邵桥路2#综合变    | 交流10kV | 315 | 245.264 |
| 8668 | 江都区 | 仙女镇桥东村粮站南公变    | 交流10kV | 315 | 244.847 |
| 8669 | 江都区 | 仙女镇桥东村新村组公变    | 交流10kV | 400 | 244.667 |
| 8670 | 江都区 | 仙女镇新民村公路组1#综合变 | 交流10kV | 315 | 244.5   |
| 8671 | 江都区 | 邵伯镇中后街1#综合变    | 交流10kV | 315 | 244.153 |
| 8672 | 江都区 | 大桥镇其秀村北岸组综合变   | 交流10kV | 400 | 244.111 |
| 8673 | 江都区 | 大桥镇其秀村老东组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 243.083 |
| 8674 | 江都区 | 小纪镇磨子街综合变      | 交流10kV | 315 | 242.972 |
| 8675 | 江都区 | 丁沟镇丁西村镇北组综合变   | 交流10kV | 315 | 241.444 |
| 8676 | 江都区 | 仙女镇曹庄村杨套组综合变   | 交流10kV | 400 | 241.083 |
| 8677 | 江都区 | 仙女镇新民村徐庄组北综合变  | 交流10kV | 400 | 240.917 |
| 8678 | 江都区 | 大桥镇中闸村横庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 240.167 |
| 8679 | 江都区 | 江都区吴家街红卫公变     | 交流10kV | 400 | 240.083 |
| 8680 | 江都区 | 江都区江都未来水泥厂宿舍公变 | 交流10kV | 315 | 240     |
| 8681 | 江都区 | 武坚镇黄思中东组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 239.5   |
| 8682 | 江都区 | 小纪镇纪西村渔塘组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 239.111 |
| 8683 | 江都区 | 宜陵镇宜东二组配变总表    | 交流10kV | 315 | 238.111 |
| 8684 | 江都区 | 大桥镇星星村三星组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 237.577 |
| 8685 | 江都区 | 浦头镇吉孔村红旗组2#综合变 | 交流10kV | 315 | 237.556 |
| 8686 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村秦家组南配变总表 | 交流10kV | 400 | 237.538 |
| 8687 | 江都区 | 吴桥镇姚家村五组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 237.25  |
| 8688 | 江都区 | 江都区周庄公变        | 交流10kV | 400 | 236.917 |
| 8689 | 江都区 | 宜陵镇宜大路公变       | 交流10kV | 315 | 236.653 |
| 8690 | 江都区 | 江都区孔庄涵南东公变     | 交流10kV | 315 | 236.583 |
| 8691 | 江都区 | 仙女镇三荡村立新组综合变   | 交流10kV | 400 | 235.417 |
| 8692 | 江都区 | 仙女镇桥东村农民小区北公变  | 交流10kV | 400 | 235.417 |
| 8693 | 江都区 | 武坚镇武坚村联丰组综合变   | 交流10kV | 315 | 234.792 |
| 8694 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村联盟组综合变   | 交流10kV | 315 | 232.583 |



|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 8695 | 江都区 | 浦头镇吉孔村北吉组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 231.25  |
| 8696 | 江都区 | 武坚镇黄思村黄河组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 230.875 |
| 8697 | 江都区 | 大桥镇三义村丁巷组配变    | 交流10kV | 400 | 230.833 |
| 8698 | 江都区 | 仙女镇陈行村孙庄组公变    | 交流10kV | 400 | 230.333 |
| 8699 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村顾庄组北综合变  | 交流10kV | 400 | 230.25  |
| 8700 | 江都区 | 浦头镇浦东村光华组综合变   | 交流10kV | 400 | 229.833 |
| 8701 | 江都区 | 仙女镇双沟双树路1#公变   | 交流10kV | 315 | 229.167 |
| 8702 | 江都区 | 宜陵镇沙王村新一组综合变   | 交流10kV | 400 | 228.333 |
| 8703 | 江都区 | 大桥镇杨桥村兴生组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 228.167 |
| 8704 | 江都区 | 大桥镇善玉村六组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 227.25  |
| 8705 | 江都区 | 大桥镇善玉村六组综合变    | 交流10kV | 315 | 226.653 |
| 8706 | 江都区 | 邵伯镇南隔路4#综合变    | 交流10kV | 400 | 226.417 |
| 8707 | 江都区 | 江都区金业房产        | 交流10kV | 315 | 226     |
| 8708 | 江都区 | 宜陵镇镇北路2#公变     | 交流10kV | 400 | 225.417 |
| 8709 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元六组综合变  | 交流10kV | 400 | 224.983 |
| 8710 | 江都区 | 大桥镇忠爱村胜利组综合变   | 交流10kV | 400 | 224.944 |
| 8711 | 江都区 | 仙女镇陈甸村元纪组综合变   | 交流10kV | 400 | 224.135 |
| 8712 | 江都区 | 浦头镇高汉村七河组综合变   | 交流10kV | 400 | 224.083 |
| 8713 | 江都区 | 真武镇真油村西明组配变总表  | 交流10kV | 315 | 224.014 |
| 8714 | 江都区 | 仙女镇双沟桥桥南公变     | 交流10kV | 400 | 222.942 |
| 8715 | 江都区 | 仙女镇正谊村梁庄组东综合变  | 交流10kV | 400 | 221.917 |
| 8716 | 江都区 | 宜陵镇大陈村十二组综合变   | 交流10kV | 400 | 221.417 |
| 8717 | 江都区 | 仙女镇陈甸村薛西组综合变   | 交流10kV | 400 | 221.167 |
| 8718 | 江都区 | 仙女镇正谊村徐庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 221.083 |
| 8719 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村塘东组综合变   | 交流10kV | 315 | 220.611 |
| 8720 | 江都区 | 大桥镇其秀村恒东组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 219.556 |
| 8721 | 江都区 | 宜陵镇沙王村蔡平组综合变   | 交流10kV | 400 | 218.75  |
| 8722 | 江都区 | 大桥镇前进村兴二组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 218.292 |
| 8723 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村周庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 218.271 |
| 8724 | 江都区 | 武坚镇集镇市场5#综合变   | 交流10kV | 400 | 217.667 |
| 8725 | 江都区 | 仙女镇陈甸村大元组综合变   | 交流10kV | 400 | 217     |
| 8726 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村高庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 216.875 |
| 8727 | 江都区 | 宜陵镇镇北路3#公变     | 交流10kV | 315 | 216.583 |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 8728 | 江都区 | 大桥镇波斯村陈家组4#综合变 | 交流10kV | 400 | 214.417 |
| 8729 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东一组综合变   | 交流10kV | 400 | 213.25  |
| 8730 | 江都区 | 真武镇滨西村周庄组综合变   | 交流10kV | 315 | 212.625 |
| 8731 | 江都区 | 邵伯镇中后街2#综合变    | 交流10kV | 400 | 211.261 |
| 8732 | 江都区 | 宜陵镇宜东村六组1#配变总表 | 交流10kV | 400 | 210.16  |
| 8733 | 江都区 | 仙女镇新港村建新组综合变   | 交流10kV | 400 | 208.792 |
| 8734 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村高蓬组综合变   | 交流10kV | 400 | 208.25  |
| 8735 | 江都区 | 宜陵镇宜丁路2#公变     | 交流10kV | 315 | 208.085 |
| 8736 | 江都区 | 仙女镇新和村陈庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 207.583 |
| 8737 | 江都区 | 吴桥镇通杨南路公变      | 交流10kV | 400 | 206.556 |
| 8738 | 江都区 | 仙女镇黄庄村黄一组综合变   | 交流10kV | 315 | 206.333 |
| 8739 | 江都区 | 大桥镇常平村联友组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 205.409 |
| 8740 | 江都区 | 宜陵镇庄坝组综合变      | 交流10kV | 400 | 203.73  |
| 8741 | 江都区 | 大桥镇三义村朱坝2#综合变  | 交流10kV | 400 | 202.667 |
| 8742 | 江都区 | 仙女镇张纲村北后街公变    | 交流10kV | 400 | 202.556 |
| 8743 | 江都区 | 大桥镇忠爱村胜利组4#综合变 | 交流10kV | 400 | 200.667 |
| 8744 | 江都区 | 樊川镇友爱村江平组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 198.5   |
| 8745 | 江都区 | 吴桥镇小荡村七组综合变    | 交流10kV | 315 | 197.333 |
| 8746 | 江都区 | 大桥镇常平村怀友组综合变   | 交流10kV | 400 | 197     |
| 8747 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新东组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 196.896 |
| 8748 | 江都区 | 仙女镇新和村朱庄组综合变   | 交流10kV | 400 | 196     |
| 8749 | 江都区 | 宜陵镇白塔村村部综合变    | 交流10kV | 400 | 194.5   |
| 8750 | 江都区 | 大桥镇嘶马村阡巷组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 193.528 |
| 8751 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼三组综合变  | 交流10kV | 315 | 193.181 |
| 8752 | 江都区 | 仙女镇周墅村花园组综合变   | 交流10kV | 315 | 191.833 |
| 8753 | 江都区 | 大桥镇常平村二圩组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 191.772 |
| 8754 | 江都区 | 浦头镇巷口村大桥组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 191.583 |
| 8755 | 江都区 | 吴桥镇小荡村九组综合变    | 交流10kV | 315 | 186.722 |
| 8756 | 江都区 | 仙女镇新民村王营组公变    | 交流10kV | 400 | 186.25  |
| 8757 | 江都区 | 仙女镇桥东村新村组东公变   | 交流10kV | 400 | 185.75  |
| 8758 | 江都区 | 宜陵镇北陵村委会汤桥组综合变 | 交流10kV | 400 | 184.75  |
| 8759 | 江都区 | 武坚镇杨景村河西组配变总表  | 交流10kV | 400 | 184.502 |
| 8760 | 江都区 | 仙女镇三友村余桥组南综合变  | 交流10kV | 400 | 184.417 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8761 | 江都区 | 真武镇南徐村联友组综合变    | 交流10kV | 400 | 184.25  |
| 8762 | 江都区 | 仙女镇正谊村冷庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 182.833 |
| 8763 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村姚庄组配变总表   | 交流10kV | 400 | 181.938 |
| 8764 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新东组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 180.333 |
| 8765 | 江都区 | 武坚镇东坚组3#综合变     | 交流10kV | 400 | 178.5   |
| 8766 | 江都区 | 仙女镇新民村朱庄组西综合变   | 交流10kV | 400 | 176.833 |
| 8767 | 江都区 | 武坚镇龙河村林中组综合变    | 交流10kV | 315 | 176.625 |
| 8768 | 江都区 | 大桥镇青龙社区工农组1#综合变 | 交流10kV | 250 | 174.653 |
| 8769 | 江都区 | 浦头镇浦头村肖桥组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 174.25  |
| 8770 | 江都区 | 仙女镇新民村公路组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 174.056 |
| 8771 | 江都区 | 仙女镇新民村徐庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 174     |
| 8772 | 江都区 | 浦头镇双丰村联丰组1#综合变  | 交流10kV | 315 | 173.806 |
| 8773 | 江都区 | 大桥镇三义村戴庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 172.667 |
| 8774 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新东组2#综合变  | 交流10kV | 250 | 170.875 |
| 8775 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新东组3#西综合变 | 交流10kV | 400 | 169.583 |
| 8776 | 江都区 | 大桥镇杨墅村五组综合变     | 交流10kV | 250 | 169.056 |
| 8777 | 江都区 | 真武镇振兴村良庄组2#配变总表 | 交流10kV | 250 | 168.938 |
| 8778 | 江都区 | 大桥镇常平村中心组综合变    | 交流10kV | 400 | 168     |
| 8779 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村二里组1#综合变  | 交流10kV | 315 | 167.972 |
| 8780 | 江都区 | 宜陵镇镇北路11#配变总表   | 交流10kV | 400 | 165.5   |
| 8781 | 江都区 | 仙女镇周墅村四合组综合变    | 交流10kV | 250 | 164.708 |
| 8782 | 江都区 | 仙女镇凡庄村联合组综合变    | 交流10kV | 400 | 164.611 |
| 8783 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元五组综合变   | 交流10kV | 250 | 159.792 |
| 8784 | 江都区 | 大桥镇临江村新庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 158.21  |
| 8785 | 江都区 | 仙女镇黄庄村中六组综合变    | 交流10kV | 200 | 155.75  |
| 8786 | 江都区 | 大桥镇星星村曹家组综合变    | 交流10kV | 200 | 155.444 |
| 8787 | 江都区 | 仙女镇正谊村花庄组西综合变   | 交流10kV | 200 | 154.521 |
| 8788 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼六组综合变   | 交流10kV | 200 | 154.25  |
| 8789 | 江都区 | 丁伙镇双华村花套组配变总表   | 交流10kV | 400 | 154.208 |
| 8790 | 江都区 | 仙女镇双沟村马庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 152.708 |
| 8791 | 江都区 | 大桥镇永济社区东元组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 152.583 |
| 8792 | 江都区 | 仙女镇曹庄村西庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 152.43  |
| 8793 | 江都区 | 江都区镇北村周庄组3#     | 交流10kV | 200 | 152.222 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8794 | 江都区 | 大桥镇杨墅村南场组综合变    | 交流10kV | 200 | 150.778 |
| 8795 | 江都区 | 仙女镇陈甸村黄庄站综合变    | 交流10kV | 200 | 150.611 |
| 8796 | 江都区 | 仙女镇陈行村殷庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 149.833 |
| 8797 | 江都区 | 仙女镇勤丰村西庄组3#公变   | 交流10kV | 200 | 149.833 |
| 8798 | 江都区 | 仙女镇新港村永久组综合变    | 交流10kV | 250 | 149.778 |
| 8799 | 江都区 | 武坚镇武坚村潘家组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 149.542 |
| 8800 | 江都区 | 仙女镇唐庄村周庄组公变     | 交流10kV | 200 | 149.375 |
| 8801 | 江都区 | 仙女镇黄庄村红光组综合变    | 交流10kV | 200 | 148.5   |
| 8802 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 148.222 |
| 8803 | 江都区 | 大桥镇前进村九东组综合变    | 交流10kV | 400 | 147.998 |
| 8804 | 江都区 | 供电公司永茂大楼公变      | 交流10kV | 200 | 147.833 |
| 8805 | 江都区 | 大桥镇永济社区兴隆组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 147.75  |
| 8806 | 江都区 | 仙女镇周墅村夏庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 147.611 |
| 8807 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元三组综合变   | 交流10kV | 200 | 147.417 |
| 8808 | 江都区 | 仙女镇三荡村刘港组综合变    | 交流10kV | 200 | 146.5   |
| 8809 | 江都区 | 真武镇朱楼村李庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 146.437 |
| 8810 | 江都区 | 宜陵镇沙王村庄西组综合变    | 交流10kV | 200 | 146.333 |
| 8811 | 江都区 | 吴桥镇小荡村十组4#综合变   | 交流10kV | 200 | 146.25  |
| 8812 | 江都区 | 仙女镇长红村梁庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 146.167 |
| 8813 | 江都区 | 真武镇谈套村余庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 146.167 |
| 8814 | 江都区 | 武坚镇黄思村于北组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 146.125 |
| 8815 | 江都区 | 丁伙镇双华村向阳组综合变    | 交流10kV | 200 | 146     |
| 8816 | 江都区 | 仙女镇双沟双锦路公变      | 交流10kV | 200 | 145.417 |
| 8817 | 江都区 | 大桥镇善玉村十二组综合变    | 交流10kV | 200 | 145.292 |
| 8818 | 江都区 | 丁沟镇丁东村洋桥组4#配变总表 | 交流10kV | 200 | 144.917 |
| 8819 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组6#综合变  | 交流10kV | 200 | 144.562 |
| 8820 | 江都区 | 武坚镇黄思村河西组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 144.292 |
| 8821 | 江都区 | 浦头镇双丰村东官组综合变    | 交流10kV | 200 | 144.208 |
| 8822 | 江都区 | 大桥镇善玉村十二组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 144     |
| 8823 | 江都区 | 浦头镇浦东村余庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 143.667 |
| 8824 | 江都区 | 仙女镇陈甸村星荡站综合变    | 交流10kV | 200 | 143.389 |
| 8825 | 江都区 | 仙女镇砖桥村凌南组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 143.333 |
| 8826 | 江都区 | 浦头镇双丰村组西官组综合变   | 交流10kV | 200 | 143.25  |

|      |     |                  |        |     |         |
|------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 8827 | 江都区 | 大桥镇马塘村二组2号配变总表   | 交流10kV | 200 | 142.944 |
| 8828 | 江都区 | 浦头镇巷口村前桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 142.917 |
| 8829 | 江都区 | 宜陵镇宜东村十组1#配变总表   | 交流10kV | 200 | 142.708 |
| 8830 | 江都区 | 丁伙镇双华村东风小学综合变    | 交流10kV | 200 | 142.667 |
| 8831 | 江都区 | 宜陵镇宜东村三组综合变      | 交流10kV | 200 | 142.604 |
| 8832 | 江都区 | 真武镇滨西村李堡组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 142.417 |
| 8833 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村沈南组配变总表    | 交流10kV | 200 | 142.375 |
| 8834 | 江都区 | 丁伙镇双华村黄庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 142.292 |
| 8835 | 江都区 | 真武镇三号路貳号配变总表     | 交流10kV | 200 | 142.292 |
| 8836 | 江都区 | 吴桥镇长庄村大王三组综合变    | 交流10kV | 200 | 142.042 |
| 8837 | 江都区 | 大桥镇太字村亮光组        | 交流10kV | 200 | 141.792 |
| 8838 | 江都区 | 仙女镇三友村三截组北综合变    | 交流10kV | 200 | 141.556 |
| 8839 | 江都区 | 真武镇振兴村东菜场综合变     | 交流10kV | 200 | 141.5   |
| 8840 | 江都区 | 浦头镇高汉村红旗组综合变     | 交流10kV | 200 | 141.5   |
| 8841 | 江都区 | 浦头镇浦头村北桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 141.389 |
| 8842 | 江都区 | 真武镇真东村红旗组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 140.875 |
| 8843 | 江都区 | 吴桥镇西桥社区三组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 140.833 |
| 8844 | 江都区 | 宜陵镇宜东村六组综合变      | 交流10kV | 200 | 140.792 |
| 8845 | 江都区 | 真武镇杨庄育才路配变总表     | 交流10kV | 200 | 140.625 |
| 8846 | 江都区 | 仙女镇陈甸村石庄组北综合变    | 交流10kV | 200 | 140.5   |
| 8847 | 江都区 | 仙女镇勤丰村邓庄组北公变     | 交流10kV | 200 | 139.792 |
| 8848 | 江都区 | 大桥镇童心村杨涵组5#综合变   | 交流10kV | 200 | 139.389 |
| 8849 | 江都区 | 武坚镇五舍村姜北组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 139.375 |
| 8850 | 江都区 | 浦头镇高汉村友爱组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 139.375 |
| 8851 | 江都区 | 大桥镇嘶马迎江路南2#综合变   | 交流10kV | 200 | 139.278 |
| 8852 | 江都区 | 丁伙镇双华村靳坝组综合变     | 交流10kV | 200 | 139.25  |
| 8853 | 江都区 | 浦头镇复胜组2#综合变      | 交流10kV | 200 | 139.167 |
| 8854 | 江都区 | 仙女镇陈甸村西庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 139.083 |
| 8855 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元二组综合变    | 交流10kV | 200 | 138.875 |
| 8856 | 江都区 | 大桥镇星星村乔家安置区2#综合变 | 交流10kV | 200 | 138.778 |
| 8857 | 江都区 | 真武镇谈套村陶庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 138.625 |
| 8858 | 江都区 | 真武镇滨西村冷厦组配变总表    | 交流10kV | 200 | 138.583 |
| 8859 | 江都区 | 仙女镇黄庄村黄一组西综合变    | 交流10kV | 200 | 138.389 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8860 | 江都区 | 真武镇真油村姜庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 138.083 |
| 8861 | 江都区 | 武坚镇五舍村王家组综合变    | 交流10kV | 400 | 137.938 |
| 8862 | 江都区 | 浦头镇浦东村周庄组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 137.917 |
| 8863 | 江都区 | 仙女镇桥东村敬老院公变     | 交流10kV | 200 | 137.667 |
| 8864 | 江都区 | 宜陵镇沙王村沙南组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 137.625 |
| 8865 | 江都区 | 丁伙镇高桥村东套组配变总表   | 交流10kV | 200 | 137.542 |
| 8866 | 江都区 | 仙女镇新和村顾桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 137.333 |
| 8867 | 江都区 | 仙女镇新民村徐庄组南综合变   | 交流10kV | 200 | 137.208 |
| 8868 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东一组北综合变   | 交流10kV | 200 | 137.167 |
| 8869 | 江都区 | 真武镇杨庄供销社配变总表    | 交流10kV | 200 | 136.917 |
| 8870 | 江都区 | 武坚镇龙河村龙河组综合变    | 交流10kV | 200 | 136.854 |
| 8871 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村沈南组西配变总表  | 交流10kV | 200 | 136.5   |
| 8872 | 江都区 | 仙女镇陈行村谈庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 136.056 |
| 8873 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村老庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 136.042 |
| 8874 | 江都区 | 武坚镇五舍村孙中组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.896 |
| 8875 | 江都区 | 武坚镇杨景村蒋顾组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.792 |
| 8876 | 江都区 | 宜陵镇七里村太和平组综合变   | 交流10kV | 200 | 135.75  |
| 8877 | 江都区 | 武坚镇花庄村九塘组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 135.708 |
| 8878 | 江都区 | 大桥镇善玉村三组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 135.667 |
| 8879 | 江都区 | 大桥镇永济社区赵庄组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 135.667 |
| 8880 | 江都区 | 仙女镇长红村孔庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.611 |
| 8881 | 江都区 | 浦头镇吉孔村孔二组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.444 |
| 8882 | 江都区 | 仙女镇周墅村光明组综合变    | 交流10kV | 200 | 135.389 |
| 8883 | 江都区 | 丁沟镇联民村沈舍组配变     | 交流10kV | 200 | 135.25  |
| 8884 | 江都区 | 大桥镇临江村新兴组综合变    | 交流10kV | 400 | 135.083 |
| 8885 | 江都区 | 武坚镇五舍村孙家组综合变    | 交流10kV | 200 | 134.896 |
| 8886 | 江都区 | 仙女镇曹庄村同心组北综合变   | 交流10kV | 200 | 134.889 |
| 8887 | 江都区 | 丁沟镇光林村西阳组西综合变   | 交流10kV | 200 | 134.875 |
| 8888 | 江都区 | 大桥镇善玉村四组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 134.833 |
| 8889 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东二组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 134.806 |
| 8890 | 江都区 | 大桥镇童兴村前袁组综合变    | 交流10kV | 200 | 134.792 |
| 8891 | 江都区 | 浦头镇吉孔村北吉组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 134.75  |
| 8892 | 江都区 | 武坚镇黄思村张南组配变总表   | 交流10kV | 200 | 134.5   |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8893 | 江都区 | 真武镇滨东村村部2#综合变   | 交流10kV | 200 | 134.292 |
| 8894 | 江都区 | 宜陵镇宜东村三组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 134.042 |
| 8895 | 江都区 | 真武镇滨西村青年组配变总表   | 交流10kV | 200 | 134     |
| 8896 | 江都区 | 大桥镇三丰村郭李组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.875 |
| 8897 | 江都区 | 大桥镇太字村东圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.833 |
| 8898 | 江都区 | 仙女镇桥东村青龙组西公变    | 交流10kV | 200 | 133.722 |
| 8899 | 江都区 | 武坚镇孔家村扁东组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.667 |
| 8900 | 江都区 | 大桥镇三义村电灌站2#综合变  | 交流10kV | 200 | 133.583 |
| 8901 | 江都区 | 真武镇杨庄菜场贰号配变总表   | 交流10kV | 200 | 133.583 |
| 8902 | 江都区 | 大桥镇常兴村新中组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.583 |
| 8903 | 江都区 | 丁伙镇双华村于庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 133.333 |
| 8904 | 江都区 | 浦头镇浦头村北桥组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 133.292 |
| 8905 | 江都区 | 大桥镇中闸村韦高组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.278 |
| 8906 | 江都区 | 宜陵镇白塔村新南组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.208 |
| 8907 | 江都区 | 大桥镇三义村孙庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 133.042 |
| 8908 | 江都区 | 武坚镇孔家村孔东组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.861 |
| 8909 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼四组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 132.667 |
| 8910 | 江都区 | 樊川镇友爱村江家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 132.583 |
| 8911 | 江都区 | 丁伙镇王桥村谈套组综合变    | 交流10kV | 200 | 132.417 |
| 8912 | 江都区 | 吴桥镇长庄村大王三组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 132.167 |
| 8913 | 江都区 | 武坚镇五舍村张家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 132.167 |
| 8914 | 江都区 | 仙女镇新港村团结组综合变    | 交流10kV | 200 | 131.389 |
| 8915 | 江都区 | 仙女镇长红村张庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 131.306 |
| 8916 | 江都区 | 真武镇真武供电所办公楼配变总表 | 交流10kV | 200 | 131.021 |
| 8917 | 江都区 | 仙女镇陈甸村陈甸组北综合变   | 交流10kV | 200 | 131     |
| 8918 | 江都区 | 浦头镇联桥村阳院组综合变    | 交流10kV | 200 | 130.708 |
| 8919 | 江都区 | 浦头镇吉孔村中心组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 130.667 |
| 8920 | 江都区 | 浦头镇浦东村联心组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 130.292 |
| 8921 | 江都区 | 武坚镇合新村段南组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 130.167 |
| 8922 | 江都区 | 真武镇朱楼村红旗组综合变    | 交流10kV | 200 | 130.146 |
| 8923 | 江都区 | 仙女镇民和村西一组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.889 |
| 8924 | 江都区 | 大桥镇光明村前吨组综合变    | 交流10kV | 200 | 129.556 |
| 8925 | 江都区 | 仙女镇陈行村焦庄组东综合变   | 交流10kV | 200 | 129.333 |

|      |     |                |        |     |         |
|------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 8926 | 江都区 | 仙女镇新民村加油站综合变   | 交流10kV | 200 | 129.278 |
| 8927 | 江都区 | 大桥镇童心村花园组综合变   | 交流10kV | 200 | 129.111 |
| 8928 | 江都区 | 仙女镇新和村蒋庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 128.889 |
| 8929 | 江都区 | 浦头镇双丰村野庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 128.75  |
| 8930 | 江都区 | 宜陵镇沙王村新二组配变总表  | 交流10kV | 200 | 128.083 |
| 8931 | 江都区 | 仙女镇黄庄村中四组综合变   | 交流10kV | 200 | 127.931 |
| 8932 | 江都区 | 仙女镇南吴村薛家组公变    | 交流10kV | 200 | 127.771 |
| 8933 | 江都区 | 吴桥镇西桥社区一组3号变   | 交流10kV | 200 | 127.583 |
| 8934 | 江都区 | 大桥镇青龙社区红旗组综合变  | 交流10kV | 200 | 127.167 |
| 8935 | 江都区 | 双华村张桥西综合变      | 交流10kV | 200 | 127.125 |
| 8936 | 江都区 | 武坚镇花庄村桥西组综合变   | 交流10kV | 200 | 126.75  |
| 8937 | 江都区 | 武坚镇孔家村孔东组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 126.694 |
| 8938 | 江都区 | 仙女镇勤丰村西庄组2#公变  | 交流10kV | 200 | 126.5   |
| 8939 | 江都区 | 宜陵镇大陈村十组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 126.417 |
| 8940 | 江都区 | 武坚镇孔家村叶家组配变    | 交流10kV | 200 | 126.396 |
| 8941 | 江都区 | 真武镇真油村刘庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 126.333 |
| 8942 | 江都区 | 大桥镇善玉村四组综合变    | 交流10kV | 200 | 125.792 |
| 8943 | 江都区 | 宜陵镇小湖村营西组综合变   | 交流10kV | 200 | 125.625 |
| 8944 | 江都区 | 真武镇杨庄邵真路1#变    | 交流10kV | 200 | 125.417 |
| 8945 | 江都区 | 浦头镇双丰村朱庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 124.778 |
| 8946 | 江都区 | 武坚镇五舍村孙中组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 124.667 |
| 8947 | 江都区 | 浦头镇双丰村联丰组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 124.417 |
| 8948 | 江都区 | 大桥镇马塘村六组综合变    | 交流10kV | 200 | 124.389 |
| 8949 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新西组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 124.375 |
| 8950 | 江都区 | 武坚镇黄思村孔北组综合变   | 交流10kV | 200 | 124.375 |
| 8951 | 江都区 | 浦头镇浦头村赵庄组2号综合变 | 交流10kV | 200 | 124.083 |
| 8952 | 江都区 | 浦头村李荡组2#配变     | 交流10kV | 200 | 124.083 |
| 8953 | 江都区 | 仙女镇正谊村汤庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 123.833 |
| 8954 | 江都区 | 真武镇滨西村李堡组综合变   | 交流10kV | 200 | 123.833 |
| 8955 | 江都区 | 浦头镇联桥村中兴组综合变   | 交流10kV | 200 | 123.5   |
| 8956 | 江都区 | 浦头镇吉孔村中心组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 123.042 |
| 8957 | 江都区 | 小纪镇纪西村砖桥组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 122.989 |
| 8958 | 江都区 | 樊川镇直属村七组综合变    | 交流10kV | 400 | 122.933 |



|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8959 | 江都区 | 浦头镇浦东村利民新区2#综合变 | 交流10kV | 200 | 122.875 |
| 8960 | 江都区 | 仙女镇砖桥村仓房组综合变    | 交流10kV | 200 | 122.722 |
| 8961 | 江都区 | 仙女镇勤丰村邓庄组南公变    | 交流10kV | 200 | 122.667 |
| 8962 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村联心组综合变    | 交流10kV | 200 | 122.583 |
| 8963 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新东组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 122.417 |
| 8964 | 江都区 | 武坚镇黄思村扁家组综合变    | 交流10kV | 200 | 122.417 |
| 8965 | 江都区 | 浦头镇袁滩村袁滩组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 122     |
| 8966 | 江都区 | 仙女镇凡庄村联合组北综合变   | 交流10kV | 400 | 121.917 |
| 8967 | 江都区 | 吴桥镇小荡村十组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 121.917 |
| 8968 | 江都区 | 真武镇朱楼村石庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 121.812 |
| 8969 | 江都区 | 小纪镇纪西村三羊组1#综合变  | 交流10kV | 315 | 121.792 |
| 8970 | 江都区 | 武坚镇五舍村姜家组综合变    | 交流10kV | 200 | 121.729 |
| 8971 | 江都区 | 丁沟镇丁西村镇北组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 120.708 |
| 8972 | 江都区 | 丁伙镇王桥村张庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 120.604 |
| 8973 | 江都区 | 大桥镇忠爱村禾丰组配变总表   | 交流10kV | 250 | 120.506 |
| 8974 | 江都区 | 宜陵镇沙王村严庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 120.5   |
| 8975 | 江都区 | 仙女镇三荡村东荡组综合变    | 交流10kV | 160 | 119.972 |
| 8976 | 江都区 | 吴桥镇西桥村四组综合变     | 交流10kV | 200 | 119.667 |
| 8977 | 江都区 | 仙女镇新和村冷徐组综合变    | 交流10kV | 200 | 119.056 |
| 8978 | 江都区 | 大桥镇昌西村薛河三组综合变   | 交流10kV | 200 | 118.958 |
| 8979 | 江都区 | 浦头镇浦东村新胜组综合变    | 交流10kV | 200 | 118.917 |
| 8980 | 江都区 | 宜陵镇白塔村新庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 118.75  |
| 8981 | 江都区 | 丁沟镇乔河村周庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 118.292 |
| 8982 | 江都区 | 浦头镇双丰村光明组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 118.167 |
| 8983 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 117.979 |
| 8984 | 江都区 | 仙女镇陈甸村桥头组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.972 |
| 8985 | 江都区 | 大桥镇杨墅村四组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 117.778 |
| 8986 | 江都区 | 大桥镇仁寿社区宣场组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 117.722 |
| 8987 | 江都区 | 丁伙镇双华村新庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.708 |
| 8988 | 江都区 | 浦头镇巷口村西垛组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 117.667 |
| 8989 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东菜组3#公变   | 交流10kV | 200 | 117.5   |
| 8990 | 江都区 | 浦头镇联桥村四组综合变     | 交流10kV | 200 | 117.5   |
| 8991 | 江都区 | 仙女镇陈甸村管桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 117.072 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 8992 | 江都区 | 真武镇杨庄村张庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 117     |
| 8993 | 江都区 | 樊川镇友爱村江平组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 116.875 |
| 8994 | 江都区 | 仙女镇陈甸村李祠组综合变    | 交流10kV | 200 | 116.778 |
| 8995 | 江都区 | 大桥镇马塘村五组综合变     | 交流10kV | 200 | 115.944 |
| 8996 | 江都区 | 大桥镇星星村丁家组综合变    | 交流10kV | 200 | 115.778 |
| 8997 | 江都区 | 吴桥镇小荡村七组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 115.417 |
| 8998 | 江都区 | 仙女镇三友村三截组北2#综合变 | 交流10kV | 200 | 115.278 |
| 8999 | 江都区 | 仙女镇勤丰村东孟组西公变    | 交流10kV | 200 | 115.222 |
| 9000 | 江都区 | 仙女镇勤丰村西庄组南公变    | 交流10kV | 200 | 115.111 |
| 9001 | 江都区 | 武坚镇花庄村北沟组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 114.792 |
| 9002 | 江都区 | 武坚镇五舍村姜家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 114.633 |
| 9003 | 江都区 | 武坚镇合新村段南组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.896 |
| 9004 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村柳庄幸福组综合变  | 交流10kV | 200 | 113.889 |
| 9005 | 江都区 | 真武镇杨庄繁荣路叁号配变总表  | 交流10kV | 200 | 113.792 |
| 9006 | 江都区 | 真武镇朱楼村幸福组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.708 |
| 9007 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村荣西组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.5   |
| 9008 | 江都区 | 仙女镇新和村九圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 113.458 |
| 9009 | 江都区 | 小纪镇纪西村纪南组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 112.528 |
| 9010 | 江都区 | 宜陵镇宜东村十二组综合变    | 交流10kV | 200 | 112.229 |
| 9011 | 江都区 | 大桥镇星星村孙家组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 112.056 |
| 9012 | 江都区 | 宜陵镇沙王村赵云组配变总表   | 交流10kV | 200 | 112     |
| 9013 | 江都区 | 丁沟镇黄花村元庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 111.75  |
| 9014 | 江都区 | 武坚镇花庄村九湾组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 111.458 |
| 9015 | 江都区 | 仙女镇三荡村中心组综合变    | 交流10kV | 200 | 111.444 |
| 9016 | 江都区 | 大桥镇临江村七圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 111.389 |
| 9017 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村塘前组综合变    | 交流10kV | 200 | 111.375 |
| 9018 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村戴塘组综合变    | 交流10kV | 200 | 111.208 |
| 9019 | 江都区 | 仙女镇三荡村高庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 111     |
| 9020 | 江都区 | 丁沟镇丁东村湖西组综合变    | 交流10kV | 200 | 109.792 |
| 9021 | 江都区 | 大桥镇三义村戴义组综合变    | 交流10kV | 200 | 109.611 |
| 9022 | 江都区 | 浦头镇浦东村民主组综合变    | 交流10kV | 200 | 109.167 |
| 9023 | 江都区 | 宜陵镇沙王村庄西组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 108.979 |
| 9024 | 江都区 | 丁沟镇丁东村振兴南路3#综合变 | 交流10kV | 200 | 108.917 |

|      |     |                 |        |     |         |
|------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 9025 | 江都区 | 浦头镇吉孔村红旗组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 108.167 |
| 9026 | 江都区 | 丁伙镇高桥村朱庄组综合变    | 交流10kV | 250 | 107.792 |
| 9027 | 江都区 | 丁伙镇双华村杜庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 107.667 |
| 9028 | 江都区 | 武坚镇孔家村孔西组综合变    | 交流10kV | 200 | 107.583 |
| 9029 | 江都区 | 大桥镇三义村朱坝组综合变    | 交流10kV | 160 | 107.542 |
| 9030 | 江都区 | 小纪镇西贾村新庄组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 106.833 |
| 9031 | 江都区 | 浦头镇联桥村石桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 106.542 |
| 9032 | 江都区 | 宜陵镇白塔村村部2#配变总表  | 交流10kV | 200 | 105.5   |
| 9033 | 江都区 | 仙女镇新民村孔庄组北综合变   | 交流10kV | 200 | 105.167 |
| 9034 | 江都区 | 宜陵镇白塔村白二组配变总表   | 交流10kV | 400 | 104.833 |
| 9035 | 江都区 | 丁伙镇双华村松林组配变总表   | 交流10kV | 160 | 104.729 |
| 9036 | 江都区 | 大桥镇三义村戴庄组综合变    | 交流10kV | 160 | 104.458 |
| 9037 | 江都区 | 浦头镇浦头村庆丰组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 104.056 |
| 9038 | 江都区 | 宜陵镇七里村太平组配变总表   | 交流10kV | 200 | 102.208 |
| 9039 | 江都区 | 丁伙镇高桥村邓庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 101.917 |
| 9040 | 江都区 | 大桥镇三义村姚沟组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 101.778 |
| 9041 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村农场组综合变    | 交流10kV | 200 | 101.75  |
| 9042 | 江都区 | 仙女镇新港村健康组综合变    | 交流10kV | 200 | 101.722 |
| 9043 | 江都区 | 仙女镇新民村徐庄组西综合变   | 交流10kV | 200 | 101.111 |
| 9044 | 江都区 | 丁伙镇高桥村乔北组配变总表   | 交流10kV | 200 | 100.833 |
| 9045 | 江都区 | 丁沟镇丁东村肽桥组3#配变总表 | 交流10kV | 200 | 100.792 |
| 9046 | 江都区 | 仙女镇张纲村叶庄组南公变    | 交流10kV | 200 | 100.5   |
| 9047 | 江都区 | 丁伙镇陈桥组综合变       | 交流10kV | 200 | 100.437 |
| 9048 | 江都区 | 仙女镇周墅村双陈站综合变    | 交流10kV | 200 | 99.778  |
| 9049 | 江都区 | 丁伙镇双华村巷口北组配变总表  | 交流10kV | 200 | 99.646  |
| 9050 | 江都区 | 小纪镇西贾村联合组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 98.722  |
| 9051 | 江都区 | 大桥镇杨墅村四组2#综合变   | 交流10kV | 160 | 98      |
| 9052 | 江都区 | 浦头镇联桥村石桥组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 98      |
| 9053 | 江都区 | 浦头镇联桥村三组综合变     | 交流10kV | 200 | 97.472  |
| 9054 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新东组综合变    | 交流10kV | 200 | 96.083  |
| 9055 | 江都区 | 仙女镇陈甸村褚庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 95.472  |
| 9056 | 江都区 | 宜陵镇白塔村官一组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 95.375  |
| 9057 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 95.16   |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 9058 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村姜套组综合变    | 交流10kV | 160 | 95.083 |
| 9059 | 江都区 | 仙女镇民和村东一组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 94.333 |
| 9060 | 江都区 | 仙女镇新和村戴桥组东综合变   | 交流10kV | 200 | 94.222 |
| 9061 | 江都区 | 丁伙镇双华村东荡组综合变    | 交流10kV | 200 | 94.021 |
| 9062 | 江都区 | 仙女镇民和村东一组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 94     |
| 9063 | 江都区 | 仙女镇陈甸村周庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 93.111 |
| 9064 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村邹家组东配变    | 交流10kV | 200 | 91.792 |
| 9065 | 江都区 | 武坚镇黄思村林南组综合变    | 交流10kV | 200 | 91.604 |
| 9066 | 江都区 | 小纪镇纪西村渔塘组综合变    | 交流10kV | 160 | 90.792 |
| 9067 | 江都区 | 浦头镇高汉村大同组综合变    | 交流10kV | 200 | 90.5   |
| 9068 | 江都区 | 丁沟镇丁东村承桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 89.583 |
| 9069 | 江都区 | 仙女镇黄庄村中六组东综合变   | 交流10kV | 200 | 88.944 |
| 9070 | 江都区 | 丁伙村田桥组综合变       | 交流10kV | 200 | 88.646 |
| 9071 | 江都区 | 仙女镇陈行村张庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 88.611 |
| 9072 | 江都区 | 仙女镇正谊村菜坝组综合变    | 交流10kV | 200 | 88.25  |
| 9073 | 江都区 | 浦头镇万庄村洪二组综合变    | 交流10kV | 200 | 87.556 |
| 9074 | 江都区 | 大桥镇星星村陈家组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 87.5   |
| 9075 | 江都区 | 丁伙镇郭桥组综合变       | 交流10kV | 200 | 87.417 |
| 9076 | 江都区 | 丁沟镇丁东村东沟组东综合变   | 交流10kV | 200 | 87.167 |
| 9077 | 江都区 | 浦头镇吉孔村孔一组综合变    | 交流10kV | 200 | 86.889 |
| 9078 | 江都区 | 浦头镇浦头村肖桥组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 86.792 |
| 9079 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼四组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 86.792 |
| 9080 | 江都区 | 浦头镇浦东村周庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 85     |
| 9081 | 江都区 | 大桥镇波嘶村后桥组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 84.778 |
| 9082 | 江都区 | 仙女镇凡套村村部1#公变    | 交流10kV | 200 | 84.667 |
| 9083 | 江都区 | 浦头镇浦东村联心组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 82.354 |
| 9084 | 江都区 | 丁沟镇丁东村万和组综合变    | 交流10kV | 200 | 82.278 |
| 9085 | 江都区 | 真武镇滨西村朱厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 82.25  |
| 9086 | 江都区 | 仙女镇新河村贾庄组东综合变   | 交流10kV | 200 | 81.5   |
| 9087 | 江都区 | 浦头镇双丰村先进组综合变    | 交流10kV | 200 | 80.083 |
| 9088 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村戴南组综合变    | 交流10kV | 200 | 80.073 |
| 9089 | 江都区 | 武坚镇五舍村姜北组综合变    | 交流10kV | 200 | 79.583 |
| 9090 | 江都区 | 宜陵镇七里村前营组综合变    | 交流10kV | 200 | 78.833 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 9091 | 江都区 | 大桥镇临江村红旗组综合变    | 交流10kV | 200 | 77.5   |
| 9092 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村大队组综合变    | 交流10kV | 200 | 77.354 |
| 9093 | 江都区 | 宜陵镇供电所配变总表      | 交流10kV | 200 | 77.25  |
| 9094 | 江都区 | 丁伙镇双华村蒋坝组综合变    | 交流10kV | 200 | 76.125 |
| 9095 | 江都区 | 大桥镇常兴村新华组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 74.944 |
| 9096 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村沈舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 74.833 |
| 9097 | 江都区 | 大桥镇仁寿社区开发小区配变总表 | 交流10kV | 200 | 74.667 |
| 9098 | 江都区 | 大桥镇三义村董巷组综合变    | 交流10kV | 200 | 73.583 |
| 9099 | 江都区 | 大桥镇童兴村建一组综合变    | 交流10kV | 200 | 73.5   |
| 9100 | 江都区 | 真武镇滨西村北蒋庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 71.917 |
| 9101 | 江都区 | 仙女镇黄庄村中五组综合变    | 交流10kV | 100 | 71.083 |
| 9102 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村荣东组配变总表   | 交流10kV | 200 | 70.958 |
| 9103 | 江都区 | 大桥镇三丰村朱县组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 70.708 |
| 9104 | 江都区 | 丁伙镇双华村魏东组配变总表   | 交流10kV | 200 | 70.708 |
| 9105 | 江都区 | 武坚镇花庄村花东组1#综合变  | 交流10kV | 100 | 70.271 |
| 9106 | 江都区 | 武坚镇花庄村九里组综合变    | 交流10kV | 200 | 68.011 |
| 9107 | 江都区 | 大桥镇善玉六组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 67.389 |
| 9108 | 江都区 | 真武镇南徐村村部综合变     | 交流10kV | 200 | 67.208 |
| 9109 | 江都区 | 浦头镇吉孔村中心组综合变    | 交流10kV | 200 | 66.5   |
| 9110 | 江都区 | 武坚镇黄思村林西组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 66.229 |
| 9111 | 江都区 | 真武镇滨西村幸福组综合变    | 交流10kV | 100 | 66.208 |
| 9112 | 江都区 | 仙女镇三荡村西荡组综合变    | 交流10kV | 200 | 64.808 |
| 9113 | 江都区 | 小纪镇纪西村三羊组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 63.278 |
| 9114 | 江都区 | 武坚镇花庄村九塘组配变总表   | 交流10kV | 160 | 63.125 |
| 9115 | 江都区 | 丁伙镇王桥村花桥组综合变    | 交流10kV | 100 | 63.083 |
| 9116 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村伏兴组综合变    | 交流10kV | 200 | 62.556 |
| 9117 | 江都区 | 小纪镇纪西村开家组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 62.5   |
| 9118 | 江都区 | 武坚镇花庄村孙沟组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 62.396 |
| 9119 | 江都区 | 仙女镇黄庄村中五组北综合变   | 交流10kV | 200 | 60.278 |
| 9120 | 江都区 | 仙女镇黄庄村郭庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 59.611 |
| 9121 | 江都区 | 仙女镇陈甸村董庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 59.121 |
| 9122 | 江都区 | 仙女镇三荡村五队综合变     | 交流10kV | 100 | 58.917 |
| 9123 | 江都区 | 仙女镇三荡村石桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 58.125 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 9124 | 江都区 | 真武镇滨东村任庄组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 57.542 |
| 9125 | 江都区 | 仙女镇陈甸村王庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 57.306 |
| 9126 | 江都区 | 仙女镇新和村(新建)村部综合变 | 交流10kV | 200 | 57.056 |
| 9127 | 江都区 | 大桥镇三义村姚沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 56.611 |
| 9128 | 江都区 | 邵伯镇北大街2#综合变     | 交流10kV | 400 | 56.5   |
| 9129 | 江都区 | 仙女镇砖桥村街北组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 55.958 |
| 9130 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村邹家组南综合变   | 交流10kV | 200 | 55.389 |
| 9131 | 江都区 | 大桥镇昌西村薛河三组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 54.167 |
| 9132 | 江都区 | 仙女镇周墅村刘庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 53.401 |
| 9133 | 江都区 | 大桥镇三丰村郭家组综合变    | 交流10kV | 100 | 53.229 |
| 9134 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元五组2号综合变 | 交流10kV | 200 | 52.25  |
| 9135 | 江都区 | 仙女镇黄庄村联三组综合变    | 交流10kV | 100 | 51.722 |
| 9136 | 江都区 | 丁伙镇高桥村西套组综合变    | 交流10kV | 200 | 51.354 |
| 9137 | 江都区 | 浦头镇联桥村韩桥三组综合变   | 交流10kV | 200 | 50.625 |
| 9138 | 江都区 | 仙女镇三荡村碾坊组北综合变   | 交流10kV | 200 | 50.444 |
| 9139 | 江都区 | 仙女镇三荡村林河组综合变    | 交流10kV | 100 | 49.056 |
| 9140 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元三组2号综合变 | 交流10kV | 100 | 48.25  |
| 9141 | 江都区 | 丁沟镇丁东村沿河组综合变    | 交流10kV | 200 | 48.167 |
| 9142 | 江都区 | 仙女镇陈甸村陈庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 48     |
| 9143 | 江都区 | 武坚镇五舍村孙家组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 47.792 |
| 9144 | 江都区 | 小纪镇纪西村三羊组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 47.375 |
| 9145 | 江都区 | 仙女镇三荡村相桥组综合变    | 交流10kV | 100 | 46.889 |
| 9146 | 江都区 | 丁伙镇高桥村周套组综合变    | 交流10kV | 100 | 46.854 |
| 9147 | 江都区 | 浦头镇联桥村二组综合变     | 交流10kV | 100 | 46.5   |
| 9148 | 江都区 | 武坚镇黄思村扁西组综合变    | 交流10kV | 100 | 45.875 |
| 9149 | 江都区 | 仙女镇三荡村中荡组综合变    | 交流10kV | 100 | 45.278 |
| 9150 | 江都区 | 丁沟镇丁东村苏王组综合变    | 交流10kV | 160 | 45     |
| 9151 | 江都区 | 吴桥镇长庄村大王二组综合变   | 交流10kV | 200 | 44.625 |
| 9152 | 江都区 | 大桥镇三丰村郭李组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 42.778 |
| 9153 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村柳庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 42.625 |
| 9154 | 江都区 | 武坚镇花庄村花北组综合变    | 交流10kV | 200 | 42.458 |
| 9155 | 江都区 | 大桥镇善玉村三组综合变     | 交流10kV | 160 | 41.535 |
| 9156 | 江都区 | 大桥镇马塘村同盟组综合变    | 交流10kV | 200 | 40.611 |

|      |     |                 |        |     |        |
|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|
| 9157 | 江都区 | 仙女镇凡庄村刘院组西公变    | 交流10kV | 200 | 40.333 |
| 9158 | 江都区 | 丁伙镇双华村巷口组综合变    | 交流10kV | 200 | 39.937 |
| 9159 | 江都区 | 武坚镇杨景村纯山组配变总表   | 交流10kV | 100 | 39.833 |
| 9160 | 江都区 | 仙女镇涵西村姚庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 39.486 |
| 9161 | 江都区 | 武坚镇孔家村河南组综合变    | 交流10kV | 100 | 38.792 |
| 9162 | 江都区 | 吴桥镇小荡村姚家四组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 38.375 |
| 9163 | 江都区 | 浦头镇联桥村七组综合变     | 交流10kV | 100 | 38.333 |
| 9164 | 江都区 | 仙女镇黄庄村中三组南综合变   | 交流10kV | 100 | 38.167 |
| 9165 | 江都区 | 大桥镇临江村红光组综合变    | 交流10kV | 100 | 37.542 |
| 9166 | 江都区 | 仙女镇周墅村河东组综合变    | 交流10kV | 200 | 35.222 |
| 9167 | 江都区 | 仙女镇新和村余家组综合变    | 交流10kV | 200 | 34.625 |
| 9168 | 江都区 | 真武镇真油村南徐组配变总表   | 交流10kV | 200 | 34.292 |
| 9169 | 江都区 | 浦头镇浦东村徐桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 34.288 |
| 9170 | 江都区 | 小纪镇纪西村三羊组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 29.722 |
| 9171 | 江都区 | 宜陵镇沙王村沙南组综合变    | 交流10kV | 200 | 28.125 |
| 9172 | 江都区 | 吴桥镇长庄村大王三组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 26.77  |
| 9173 | 江都区 | 仙女镇周墅村朱庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 22.833 |
| 9174 | 江都区 | 真武镇杨庄村前联组配变总表   | 交流10kV | 100 | 22.5   |
| 9175 | 江都区 | 武坚镇花庄村孙沟组综合变    | 交流10kV | 100 | 17.803 |
| 9176 | 江都区 | 宜陵镇宜东村十一组配变总表   | 交流10kV | 200 | 16.6   |
| 9177 | 江都区 | 吴桥镇姚家村五组综合变     | 交流10kV | 200 | 14.667 |
| 9178 | 江都区 | 丁沟镇腾飞村路北组西配变总表  | 交流10kV | 100 | 12.833 |
| 9179 | 江都区 | 武坚镇黄思村河西组综合变    | 交流10kV | 100 | 8.854  |
| 9180 | 江都区 | 武坚镇五舍村扬西组配变总表   | 交流10kV | 100 | 7.792  |
| 9181 | 江都区 | 浦头镇联桥村韩桥三组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 6.333  |
| 9182 | 江都区 | 仙女镇黄庄村黄二组综合变    | 交流10kV | 200 | 6.125  |
| 9183 | 江都区 | 仙女镇三友村八组综合变     | 交流10kV | 200 | 6.056  |
| 9184 | 江都区 | 小纪镇纪西村三羊组5#综合变  | 交流10kV | 100 | 6.028  |
| 9185 | 江都区 | 仙女镇黄庄村中三组综合变    | 交流10kV | 100 | 4.917  |
| 9186 | 江都区 | 仙女镇新民村公路组西综合变   | 交流10kV | 200 | 160    |
| 9187 | 江都区 | 仙女镇砖桥村集镇南公变     | 交流10kV | 400 | 320    |
| 9188 | 江都区 | 仙女镇陈庄村中心组北综合变   | 交流10kV | 200 | 160    |
| 9189 | 江都区 | 仙女镇横沟村八组南综合变    | 交流10kV | 200 | 160    |

|      |     |                     |        |     |     |
|------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 9190 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东菜组2#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9191 | 江都区 | 仙女镇砖桥社区2#单相变        | 交流10kV | 30  | 24  |
| 9192 | 江都区 | 仙女镇砖桥村集镇北公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9193 | 江都区 | 仙女镇砖桥社区4#单相变        | 交流10kV | 30  | 24  |
| 9194 | 江都区 | 仙女镇砖桥社区1#单相变        | 交流10kV | 30  | 24  |
| 9195 | 江都区 | 仙女镇砖桥社区3#单相变        | 交流10kV | 80  | 64  |
| 9196 | 江都区 | 仙女镇陈庄村东风组2#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9197 | 江都区 | 仙女镇新民村王营组北综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9198 | 江都区 | 仙女镇新民村公路组4#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9199 | 江都区 | 仙女镇新民村公路组2#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9200 | 江都区 | 仙女镇赵苏路1#公变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9201 | 江都区 | 仙女镇新民村公路组公变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9202 | 江都区 | 大桥镇波斯村小庄组1#综合变（北小庄） | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9203 | 江都区 | 大桥镇松山村三组3#综合变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9204 | 江都区 | 大桥镇昌西村薛河一组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9205 | 江都区 | 大桥镇波斯村后桥组综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9206 | 江都区 | 大桥镇昌松人民路综合变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9207 | 江都区 | 大桥镇昌松波斯路2#综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9208 | 江都区 | 大桥镇波斯村前桥组3#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9209 | 江都区 | 大桥镇波斯村前桥组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9210 | 江都区 | 大桥镇波斯村小庄组2#综合变（电灌站） | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9211 | 江都区 | 大桥镇波嘶路五号桥综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9212 | 江都区 | 大桥镇昌松波斯路3#综合变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9213 | 江都区 | 大桥镇健康路综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9214 | 江都区 | 大桥镇波斯村桥北组3#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9215 | 江都区 | 大桥镇昌松波斯路综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9216 | 江都区 | 丁沟镇丁东村腾桥组2#东综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9217 | 江都区 | 丁沟镇丁东村肽桥组1#综合变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9218 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村殷舍组东配变总表      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9219 | 江都区 | 长河东岸佳苑1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9220 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村姚庄组北配变总表      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9221 | 江都区 | 金城紫郡1#配电房4#变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9222 | 江都区 | 丁沟镇丁东村腾桥组4#综合变      | 交流10kV | 100 | 80  |



|      |     |                        |        |      |      |
|------|-----|------------------------|--------|------|------|
| 9223 | 江都区 | 丁沟镇苏中江都机场拆迁安置区2#配变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9224 | 江都区 | 丁沟镇苏中江都机场拆迁安置区7#配变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9225 | 江都区 | 丁沟镇苏中江都机场拆迁安置区6#配变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 9226 | 江都区 | 丁沟镇苏中江都机场拆迁安置区8#配变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9227 | 江都区 | 金城紫郡1#配电房2#变配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9228 | 江都区 | 丁沟镇苏中江都机场拆迁安置区5#配变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9229 | 江都区 | 长河东岸佳苑1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9230 | 江都区 | 长河东岸佳苑2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9231 | 江都区 | 丁沟镇丁东村罗桥组南综合变          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9232 | 江都区 | 长河东岸佳苑2#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9233 | 江都区 | 丁沟镇苏中江都机场拆迁安置区4#配变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9234 | 江都区 | 丁沟镇苏中江都机场拆迁安置区3#配变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9235 | 江都区 | 丁沟镇丁东村万和组南配变总表         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 9236 | 江都区 | 丁沟镇黄铁村殷舍组综合变           | 交流10kV | 200  | 160  |
| 9237 | 江都区 | 真武镇二号院小区1#综合变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9238 | 江都区 | 真武镇二统区2#箱变配变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9239 | 江都区 | 真武镇二统区3#箱变配变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9240 | 江都区 | 真武镇二号院小区4#箱变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9241 | 江都区 | 真武镇三角区综合变              | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9242 | 江都区 | 真武镇二号院小区3#箱变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9243 | 江都区 | 真武镇二号院小区2#箱变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9244 | 江都区 | 真武镇一号院小区1#箱变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9245 | 江都区 | 真武镇一号院小区2#箱变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9246 | 江都区 | 真武镇二统区1#箱变配变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9247 | 江都区 | 紫薇公馆2#配电室4#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9248 | 江都区 | 紫薇公馆3#配电室4#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9249 | 江都区 | 紫薇公馆2#配电室2#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9250 | 江都区 | 长青御府2#变                | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 9251 | 江都区 | 紫薇公馆3#配电室2#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9252 | 江都区 | 仙女镇建乐村光西组综合变           | 交流10kV | 100  | 80   |
| 9253 | 江都区 | 紫薇公馆1#开关站2#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9254 | 江都区 | 江都区东方运河名城2#变电所2#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9255 | 江都区 | 春和人家配电室2#变             | 交流10kV | 1000 | 800  |

|      |     |                        |        |     |     |
|------|-----|------------------------|--------|-----|-----|
| 9256 | 江都区 | 仙女镇春和熙园1号配电室2#配变总表     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9257 | 江都区 | 江都区东方运河名城3#变电所2#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9258 | 江都区 | 江都区东方运河名城1#变电所2#变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9259 | 江都区 | 仙女镇春和熙园2号配电室2#配变总表     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9260 | 江都区 | 江都区东方运河名城2#变电所4#变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9261 | 江都区 | 江都区东方运河名城1#变电所4#变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9262 | 江都区 | 阅江雅府4#配电室4#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9263 | 江都区 | 阅江雅府2#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9264 | 江都区 | 阅江雅府2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9265 | 江都区 | 观江雅园4#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9266 | 江都区 | 观江雅园1#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9267 | 江都区 | 雅居乐花园1#配电室4#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9268 | 江都区 | 阅江雅府4#配电室2#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9269 | 江都区 | 阅江雅府3#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9270 | 江都区 | 阅江雅府3#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9271 | 江都区 | 观江雅园4#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9272 | 江都区 | 雅居乐花园1#配电室2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9273 | 江都区 | 观江雅园1#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9274 | 江都区 | 张纲配套区管委会1#变            | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9275 | 江都区 | 仙女镇正谊村老村部综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9276 | 江都区 | 张纲配套区管委会2#变            | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9277 | 江都区 | 仙女镇正谊村塑料厂公变            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9278 | 江都区 | 仙女镇正谊村菜坝组南综合变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9279 | 江都区 | 仙女镇正谊卫生院综合变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9280 | 江都区 | 仙女镇正谊村梁庄组综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9281 | 江都区 | 仙女镇正谊村张庄组综合变           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9282 | 江都区 | 阅江雅府4#配电室1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9283 | 江都区 | 阅江雅府4#配电室3#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9284 | 江都区 | 阅江雅府2#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9285 | 江都区 | 阅江雅府2#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9286 | 江都区 | 雅居乐花园1#配电室3#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9287 | 江都区 | 观江雅园1#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9288 | 江都区 | 观江雅园4#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                      |        |     |     |
|------|-----|----------------------|--------|-----|-----|
| 9289 | 江都区 | 观江雅园1#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9290 | 江都区 | 雅居乐花园1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9291 | 江都区 | 观江雅园4#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9292 | 江都区 | 阅江雅府3#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9293 | 江都区 | 阅江雅府3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9294 | 江都区 | 嵘华花园4#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9295 | 江都区 | 嵘华花园6#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9296 | 江都区 | 嵘华花园8#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9297 | 江都区 | 嵘华花园7#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9298 | 江都区 | 嵘华花园8#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9299 | 江都区 | 嵘华花园5#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9300 | 江都区 | 嵘华花园6#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9301 | 江都区 | 嵘华花园4#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9302 | 江都区 | 嵘华花园5#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9303 | 江都区 | 嵘华花园7#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9304 | 江都区 | 世纪天城4#配电室3#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9305 | 江都区 | 文昌华府3#配电室4#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9306 | 江都区 | 文昌华府7#配电室4#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9307 | 江都区 | 文昌华府4#配电室2#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9308 | 江都区 | 文昌华府2#配电室4#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9309 | 江都区 | 文昌华府2#配电室#2配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9310 | 江都区 | 佳源世纪天城3#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9311 | 江都区 | 江都区源头公园400KVA箱变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9312 | 江都区 | 文昌华府7#配电室2#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9313 | 江都区 | 文昌华府6#配电室4#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9314 | 江都区 | 世纪天城4#配电室1#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9315 | 江都区 | 文昌华府3#配电室2#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9316 | 江都区 | 佳源世纪天城1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9317 | 江都区 | 佳源世纪天城2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9318 | 江都区 | 文昌华府1#配电室4#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9319 | 江都区 | 佳源世纪天城3#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9320 | 江都区 | 文昌华府6#配电室2#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9321 | 江都区 | 文昌华府1#配电室2#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                      |        |     |     |
|------|-----|----------------------|--------|-----|-----|
| 9322 | 江都区 | 世纪天城5#配电室1#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9323 | 江都区 | 佳源世纪天城2#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9324 | 江都区 | 世纪天城6#配电室1#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9325 | 江都区 | 世纪天城6#配电室3#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9326 | 江都区 | 文昌华府4#配电室4#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9327 | 江都区 | 富贵公馆3#配电室4#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9328 | 江都区 | 富贵公馆3#配电室2#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9329 | 江都区 | 富贵公馆4#配电室4#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9330 | 江都区 | 富贵公馆7#配电室4#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9331 | 江都区 | 富贵公馆7#配电室2#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9332 | 江都区 | 蓝山公馆2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9333 | 江都区 | 蓝山公馆2#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9334 | 江都区 | 蓝山公馆3#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9335 | 江都区 | 富贵苑9#配电室2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9336 | 江都区 | 富贵苑6#配电室2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9337 | 江都区 | 蓝山公馆1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9338 | 江都区 | 蓝山公馆4#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9339 | 江都区 | 富贵苑8#配电室2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9340 | 江都区 | 蓝山公馆5#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9341 | 江都区 | 富贵苑5#配电室4#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9342 | 江都区 | 蓝山公馆1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9343 | 江都区 | 蓝山公馆6#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9344 | 江都区 | 富贵苑5#配电室2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9345 | 江都区 | 富贵苑9#配电室4#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9346 | 江都区 | 富贵公馆1#配电室4#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9347 | 江都区 | 富贵公馆1#配电室2#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9348 | 江都区 | 富贵公馆2#配电室2#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9349 | 江都区 | 富贵公馆2#配电室4#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9350 | 江都区 | 富贵公馆10#配电室4#配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9351 | 江都区 | 富贵公馆10#配电室2#配变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9352 | 江都区 | 富贵公馆4#配电室2#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9353 | 江都区 | 江都区长红雅苑1#变电所3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9354 | 江都区 | 仙女镇新和村张东组综合变         | 交流10kV | 100 | 80  |

|      |     |                  |        |      |     |
|------|-----|------------------|--------|------|-----|
| 9355 | 江都区 | 南部新城2#变电所1#公变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9356 | 江都区 | 南部新城1#变电所2#公变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9357 | 江都区 | 仙女镇新港村村部综合变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 9358 | 江都区 | 江都区长红雅苑2#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9359 | 江都区 | 江都区长红雅苑2#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9360 | 江都区 | 江都区长红雅苑1#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9361 | 江都区 | 仙女镇长红村纬三路综合变     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 9362 | 江都区 | 大桥镇马塘村同盟组电灌站综合变  | 交流10kV | 100  | 80  |
| 9363 | 江都区 | 大桥镇马塘村二组综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9364 | 江都区 | 大桥镇三义村西庄组综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9365 | 江都区 | 大桥镇马塘村五组2#综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9366 | 江都区 | 大桥镇三义村马塘七组综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9367 | 江都区 | 大桥镇马塘村陈巷组2#综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9368 | 江都区 | 大桥镇马塘村顾塘组综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9369 | 江都区 | 大桥镇杨墅村北场组综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9370 | 江都区 | 大桥镇果园场路灯 综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9371 | 江都区 | 大桥镇三义村电灌站综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9372 | 江都区 | 大桥镇杨墅村大西组1#综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9373 | 江都区 | 江都区碧水家园2#箱变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 9374 | 江都区 | 江都区凡庄农行宿舍公变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9375 | 江都区 | 芸都上苑北1#配电室3#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9376 | 江都区 | 芸都上苑北1#配电室1#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9377 | 江都区 | 江都区碧水家园4#公变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9378 | 江都区 | 都荟上苑南3#配电室3号主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9379 | 江都区 | 都荟上苑南2#配电室1号主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9380 | 江都区 | 都荟上苑南1#配电室3号主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9381 | 江都区 | 都荟上苑南1#配电室1号主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9382 | 江都区 | 仙女镇凡庄村靖营组综合变     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 9383 | 江都区 | 江都区江苏女神汽车集团公变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9384 | 江都区 | 江都区仙女凡庄线路器材厂公变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9385 | 江都区 | 金麟府3#配电室4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9386 | 江都区 | 仙女镇凡庄村靖营组南综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9387 | 江都区 | 江都区汽车总厂宿舍东公变     | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                   |        |     |     |
|------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 9388 | 江都区 | 仙女镇凡庄村刘院组东公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9389 | 江都区 | 江都区仙女江建公司宿舍东公变配变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9390 | 江都区 | 仙女镇凡庄村村部北公变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9391 | 江都区 | 芸都上苑北3#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9392 | 江都区 | 江都区长运公司凡庄公变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9393 | 江都区 | 芸都上苑北4#配电室1#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9394 | 江都区 | 仙女镇凡庄村三坛组北综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9395 | 江都区 | 江都区仙女公交修理场公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9396 | 江都区 | 仙女镇凡庄村村部南公变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9397 | 江都区 | 仙女镇凡庄村红星组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9398 | 江都区 | 仙女镇凡庄村靖营组西综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9399 | 江都区 | 芸都上苑北4#配电室3#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9400 | 江都区 | 江都区碧水家园1#箱变1#变    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9401 | 江都区 | 仙女镇凡庄村红星组东综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9402 | 江都区 | 芸都上苑北2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9403 | 江都区 | 金麟府1#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9404 | 江都区 | 金麟府2#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9405 | 江都区 | 金麟府2#配电室4#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9406 | 江都区 | 金麟府3#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9407 | 江都区 | 芸都上苑北3#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9408 | 江都区 | 江都区汽车总厂宿舍西公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9409 | 江都区 | 江都区虹都苑公变配变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9410 | 江都区 | 江都区东方房产           | 交流10kV | 250 | 200 |
| 9411 | 江都区 | 江都区长江东路虹都苑2#配变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9412 | 江都区 | 都荟上苑南3#配电室1号主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9413 | 江都区 | 仙女江建公司宿舍西公变配变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9414 | 江都区 | 滨江名苑二期2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9415 | 江都区 | 滨江名苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9416 | 江都区 | 悦都云庭(锦园)2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9417 | 江都区 | 滨江名苑1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9418 | 江都区 | 仙女镇新都路供电所箱变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9419 | 江都区 | 滨江名苑二期2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9420 | 江都区 | 仙女镇三和村袁庄组南箱变      | 交流10kV | 200 | 160 |

|      |     |                   |        |     |     |
|------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 9421 | 江都区 | 滨江名苑二期1#配电室2#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9422 | 江都区 | 仙女镇三和村袁庄组北公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9423 | 江都区 | 滨江名苑二期1#配电室4#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9424 | 江都区 | 悦都云庭(锦园)2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9425 | 江都区 | 悦都云庭(秀园)1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9426 | 江都区 | 悦都云庭(秀园)1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9427 | 江都区 | 文庭雅苑2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9428 | 江都区 | 书香云境苑2#配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9429 | 江都区 | 书香云境苑1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9430 | 江都区 | 东方上城1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9431 | 江都区 | 玲珑公馆1#配电室2#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9432 | 江都区 | 亚龙花园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9433 | 江都区 | 东方上城3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9434 | 江都区 | 东方和园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9435 | 江都区 | 万达金街配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9436 | 江都区 | 东方和园3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9437 | 江都区 | 东方和园3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9438 | 江都区 | 玲珑公馆1#配电室4#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9439 | 江都区 | 东方和园2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9440 | 江都区 | 东方和园2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9441 | 江都区 | 书香云境苑1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9442 | 江都区 | 书香云境苑2#配电室4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9443 | 江都区 | 文庭雅苑2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9444 | 江都区 | 文庭雅苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9445 | 江都区 | 文庭雅苑1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9446 | 江都区 | 东方上城2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9447 | 江都区 | 东方上城3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9448 | 江都区 | 达成里花园配电室2#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9449 | 江都区 | 东方上城2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9450 | 江都区 | 达成里花园配电室4#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9451 | 江都区 | 万达金街配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9452 | 江都区 | 亚龙花园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9453 | 江都区 | 悦都云庭(秀园)1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |

|      |     |                   |        |      |     |
|------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 9454 | 江都区 | 江都区建乐安置区3#变电所1#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9455 | 江都区 | 仙女镇张纲村接轨办西公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9456 | 江都区 | 江都区建乐安置区1#变电所1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9457 | 江都区 | 仙女镇张纲村村部公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9458 | 江都区 | 仙女镇张纲万寿街北箱变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9459 | 江都区 | 仙女镇张纲宜和西路东公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9460 | 江都区 | 仙女镇张纲清园广场箱变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 9461 | 江都区 | 滨江名苑二期1#配电室3#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9462 | 江都区 | 滨江名苑二期1#配电室1#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9463 | 江都区 | 悦都云庭(锦园)2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9464 | 江都区 | 滨江名苑1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9465 | 江都区 | 滨江名苑1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9466 | 江都区 | 悦都云庭(秀园)1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9467 | 江都区 | 滨江名苑二期2#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9468 | 江都区 | 江都区建乐安置区4#变电所1#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9469 | 江都区 | 江都区建乐安置区2#变电所1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9470 | 江都区 | 仙女镇张纲村教师楼北公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9471 | 江都区 | 仙女镇张纲宜和西路西公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9472 | 江都区 | 建乐安置区5#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9473 | 江都区 | 仙女镇张纲村教师楼南公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9474 | 江都区 | 仙女镇张纲村接轨办东公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9475 | 江都区 | 滨江名苑二期2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9476 | 江都区 | 仙女镇张纲清园广场公变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9477 | 江都区 | 仙女镇张纲宜和西路箱变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 9478 | 江都区 | 仙女镇张纲万寿街南箱变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 9479 | 江都区 | 悦都云庭(锦园)2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9480 | 江都区 | 江都区建乐安置区3#变电所4#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9481 | 江都区 | 宝雅雅苑小区2#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9482 | 江都区 | 仙女镇新和村六小组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9483 | 江都区 | 仙女镇三友村余桥组北综合变     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 9484 | 江都区 | 仙女镇奥特莱斯停车场公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9485 | 江都区 | 仙女镇新和村新西组综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9486 | 江都区 | 仙女镇新和村戴桥组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |



|      |     |                |        |     |     |
|------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 9487 | 江都区 | 宝雅雅苑小区1#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9488 | 江都区 | 宝雅雅苑小区7#配电室1#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9489 | 江都区 | 宝雅雅苑小区3#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9490 | 江都区 | 宝雅雅苑小区1#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9491 | 江都区 | 宝雅雅苑小区4#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9492 | 江都区 | 宝雅雅苑小区4#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9493 | 江都区 | 宝雅雅苑小区5#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9494 | 江都区 | 宝雅雅苑小区6#配电室1#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9495 | 江都区 | 宝雅雅苑小区2#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9496 | 江都区 | 宝雅雅苑小区3#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9497 | 江都区 | 宝雅雅苑小区7#配电室3#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9498 | 江都区 | 仙女镇新和村高后组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9499 | 江都区 | 仙女镇新和村纪东组箱变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9500 | 江都区 | 东方上城1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9501 | 江都区 | 东方和园3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9502 | 江都区 | 东方上城3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9503 | 江都区 | 文庭雅苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9504 | 江都区 | 东方和园2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9505 | 江都区 | 东方和园1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9506 | 江都区 | 书香云境苑2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9507 | 江都区 | 玲珑公馆1#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9508 | 江都区 | 达成里花园配电室3#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9509 | 江都区 | 东方和园2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9510 | 江都区 | 东方上城3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9511 | 江都区 | 书香云境苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9512 | 江都区 | 达成里花园配电室1#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9513 | 江都区 | 文庭雅苑1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9514 | 江都区 | 亚龙花园1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9515 | 江都区 | 文庭雅苑2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9516 | 江都区 | 东方上城2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9517 | 江都区 | 书香云境苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9518 | 江都区 | 亚龙花园1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9519 | 江都区 | 玲珑公馆1#配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |                        |        |     |     |
|------|-----|------------------------|--------|-----|-----|
| 9520 | 江都区 | 书香云境苑2#配电室1#主变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9521 | 江都区 | 文庭雅苑2#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9522 | 江都区 | 东方上城2#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9523 | 江都区 | 东方和园3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9524 | 江都区 | 华江润泽苑1#变电所2#主变配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9525 | 江都区 | 席家花园1#变电所1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9526 | 江都区 | 江都区华江润泽园公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9527 | 江都区 | 江都区阳光花苑二期1#变电所3#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9528 | 江都区 | 江都区首席华庭配电室1#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9529 | 江都区 | 江都区阳光花苑二期1#变电所1#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9530 | 江都区 | 仙女镇陈庄村阩家组综合变           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9531 | 江都区 | 仙女镇陈庄村阩一组北综合变          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9532 | 江都区 | 仙女镇凡庄村三坛组中综合变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9533 | 江都区 | 仙女镇凡庄村三坛组南综合变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9534 | 江都区 | 仙女镇南吴村装饰城箱变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9535 | 江都区 | 龙腾禧园小区1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9536 | 江都区 | 江都区首席华庭配电室3#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9537 | 江都区 | 仙女镇新区乐和路东公变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9538 | 江都区 | 阳光花苑3#配电室4#变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9539 | 江都区 | 阳光花苑3#配电室2#变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9540 | 江都区 | 江都区席家花园2#变电所2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9541 | 江都区 | 江都区香江都市广场2#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9542 | 江都区 | 江都区席家花园2#变电所4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9543 | 江都区 | 仙女镇陈庄村阩庄组箱变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9544 | 江都区 | 仙女镇陈庄村青年组综合变           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9545 | 江都区 | 华江润泽苑1#变电所4#主变配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9546 | 江都区 | 江都区阳光花苑二期2#变电所1#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9547 | 江都区 | 江都区阳光花苑二期2#变电所3#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9548 | 江都区 | 江都区鸿基花园2#公变配变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9549 | 江都区 | 东方怡园小区公变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9550 | 江都区 | 江都区锦官名邸2#开闭所配变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9551 | 江都区 | 江都区公路管理站公变             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9552 | 江都区 | 如意园3#变                 | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                      |        |     |     |
|------|-----|----------------------|--------|-----|-----|
| 9553 | 江都区 | 江都区南苑一村南公变配变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9554 | 江都区 | 仙女镇鸿基房产南2#公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9555 | 江都区 | 江都区南苑一村北公变配变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9556 | 江都区 | 江都区如意园2#公变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9557 | 江都区 | 新都苑安置区配变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9558 | 江都区 | 江都区建材城南公变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9559 | 江都区 | 江都区华能机械厂公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9560 | 江都区 | 江都区建科置业              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9561 | 江都区 | 江都区东方怡园小区公变配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9562 | 江都区 | 润江园小区配电室3#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9563 | 江都区 | 江都区江都市经济开发有限公司天福祥百合苑 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9564 | 江都区 | 润江园小区配电室1#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9565 | 江都区 | 锦官名邸1#变电所2#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9566 | 江都区 | 江都区装饰城北公变            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9567 | 江都区 | 江都区如意园1#变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9568 | 江都区 | 江都区鸿基花园1#公变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9569 | 江都区 | 江都区南苑路公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9570 | 江都区 | 江都区鸿基花园1#公变配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9571 | 江都区 | 嵘华花园5#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9572 | 江都区 | 嵘华花园6#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9573 | 江都区 | 嵘华花园6#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9574 | 江都区 | 嵘华花园5#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9575 | 江都区 | 嵘华花园7#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9576 | 江都区 | 嵘华花园7#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9577 | 江都区 | 嵘华花园8#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9578 | 江都区 | 嵘华花园4#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9579 | 江都区 | 嵘华花园8#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9580 | 江都区 | 嵘华花园4#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9581 | 江都区 | 丁沟镇丁东村东沟组综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9582 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路3#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9583 | 江都区 | 丁沟镇振兴北路(文化站)配变总表     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9584 | 江都区 | 丁沟镇丁北村宋丁组综合变         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9585 | 江都区 | 腾飞花园2#配电室2#变         | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |                   |        |     |     |
|------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 9586 | 江都区 | 腾飞花园1#配电室4#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9587 | 江都区 | 丁沟镇丁东村洋桥组3#配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9588 | 江都区 | 腾飞花园1#配电室2#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9589 | 江都区 | 丁沟镇阳光花园小区综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9590 | 江都区 | 丁沟镇繁荣路北配变总表       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9591 | 江都区 | 丁沟镇丁东村洋桥组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9592 | 江都区 | 丁沟镇振兴北路公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9593 | 江都区 | 丁沟镇丁东村洋桥组5#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9594 | 江都区 | 丁沟镇振兴北路北配变总表      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9595 | 江都区 | 腾飞花园2#配电室4#变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9596 | 江都区 | 丁沟镇振兴北路1#单相变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9597 | 江都区 | 丁沟镇乔河村杜西组南综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9598 | 江都区 | 丁沟镇乔河村曹庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9599 | 江都区 | 江都区碧水家园3#箱变       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9600 | 江都区 | 江都区东方房产小区1#公变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9601 | 江都区 | 江都区扬州兴盛永置业有限公司    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9602 | 江都区 | 江都区龙溪畔岛2#变电所3#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9603 | 江都区 | 江都区金龙房产1#公变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9604 | 江都区 | 江都区金龙房产2#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9605 | 江都区 | 江都区物资公司2#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9606 | 江都区 | 江都区龙溪畔岛2#变电所1#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9607 | 江都区 | 江都区东方房地产开发有限公司3#变 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9608 | 江都区 | 江都区龙溪畔岛1#变电所3#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9609 | 江都区 | 江都区龙溪畔岛1#变电所1#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9610 | 江都区 | 江都区金龙小区4#公变       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9611 | 江都区 | 江都区金城房产1#公变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9612 | 江都区 | 江都区建设公寓公变         | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9613 | 江都区 | 江都区物资公司公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9614 | 江都区 | 江都区金龙房产5#配电变压器    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9615 | 江都区 | 江都区环卫所公变          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9616 | 江都区 | 江都区东方房产小区2#公变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9617 | 江都区 | 江都区航海事业公变         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9618 | 江都区 | 江都区太阳城2#公变        | 交流10kV | 500 | 400 |

|      |     |                       |        |     |     |
|------|-----|-----------------------|--------|-----|-----|
| 9619 | 江都区 | 仙女镇翠竹园公变              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9620 | 江都区 | 江都区金城银河之春1#变配电所1#配变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9621 | 江都区 | 江都区太阳城公变              | 交流10kV | 250 | 200 |
| 9622 | 江都区 | 南吴张庄组综合变              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9623 | 江都区 | 江都市仙城实业有限公司公变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9624 | 江都区 | 江都区龙溪路公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9625 | 江都区 | 经济适用房发展中心公变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9626 | 江都区 | 仙女镇水建公司宿舍公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9627 | 江都区 | 江都区区政府宿舍公变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9628 | 江都区 | 江都区滨江一号2#变电所1#变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9629 | 江都区 | 仙女镇镇西村九龙村部2#综合变       | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9630 | 江都区 | 仙女镇镇西村南曹组综合变          | 交流10kV | 160 | 128 |
| 9631 | 江都区 | 江都区滨江一号2#变电所3#变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9632 | 江都区 | 仙女镇镇西村顾庄组东综合变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9633 | 江都区 | 江都区滨江一号1#变电所3#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9634 | 江都区 | 江都区滨江一号1#变电所1#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9635 | 江都区 | 仙女镇镇西村村厂综合变           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9636 | 江都区 | 仙女镇镇西村和平组综合变          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9637 | 江都区 | 仙女镇镇西村西湾组南综合变         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9638 | 江都区 | 仙女镇镇西村高桥组综合变          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9639 | 江都区 | 江都区御龙湾2#变电所4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9640 | 江都区 | 江都区御龙湾2#变电所1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9641 | 江都区 | 江都区御龙湾1#变电所1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9642 | 江都区 | 仙女镇镇西村丁家组综合变          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9643 | 江都区 | 宝雅雅苑小区5#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9644 | 江都区 | 宝雅雅苑小区6#配电室2#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9645 | 江都区 | 春缇家园小区3#配电室3#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9646 | 江都区 | 春缇家园小区2#配电室1#变压器配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9647 | 江都区 | 春缇家园小区2#配电室3#变压器配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9648 | 江都区 | 宝雅雅苑小区1#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9649 | 江都区 | 宝雅雅苑小区3#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9650 | 江都区 | 宝雅雅苑小区3#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9651 | 江都区 | 宝雅雅苑小区7#配电室2#变        | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |                   |        |      |     |
|------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 9652 | 江都区 | 宝雅雅苑小区2#配电室4#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9653 | 江都区 | 春缇家园小区3#配电室1#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9654 | 江都区 | 春缇家园1#配电室1#变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9655 | 江都区 | 宝雅雅苑小区1#配电室4#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9656 | 江都区 | 宝雅雅苑小区2#配电室2#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9657 | 江都区 | 春缇家园1#配电室3#变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9658 | 江都区 | 宝雅雅苑小区4#配电室2#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9659 | 江都区 | 春缇家园小区4#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9660 | 江都区 | 宝雅雅苑小区7#配电室4#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9661 | 江都区 | 春缇家园小区4#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9662 | 江都区 | 宝雅雅苑小区4#配电室4#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9663 | 江都区 | 宝雅雅苑小区5#配电室4#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9664 | 江都区 | 建乐安置区5#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9665 | 江都区 | 江都区建乐安置区1#变电所2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9666 | 江都区 | 江都区建乐安置区2#变电所2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9667 | 江都区 | 江都区建乐安置区3#变电所2#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9668 | 江都区 | 江都区建乐安置区3#变电所3#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9669 | 江都区 | 江都区建乐安置区4#变电所2#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9670 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组2#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9671 | 江都区 | 武坚镇武坚工业园区综合变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 9672 | 江都区 | 武坚镇武坚村段北组排涝综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9673 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组9#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9674 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组11#综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9675 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组5#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9676 | 江都区 | 武坚镇武坚工业园区2#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9677 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组4#综合变    | 交流10kV | 30   | 24  |
| 9678 | 江都区 | 武坚镇工业园区2#综合变      | 交流10kV | 30   | 24  |
| 9679 | 江都区 | 江都区孔庄村涵南组东        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9680 | 江都区 | 仙女镇凡庄村联合组北2#综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9681 | 江都区 | 仙女镇凡庄村联合组东综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9682 | 江都区 | 江都区孔庄村涵南组东2#公变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9683 | 江都区 | 仙女镇三和村良种场综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9684 | 江都区 | 金城银润2#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 9685 | 江都区 | 金誉名苑配电室3#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9686 | 江都区 | 金誉名苑配电室1#变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9687 | 江都区 | 仙女镇南吴村桑桥组公变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9688 | 江都区 | 仙女镇三荡村吕庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9689 | 江都区 | 仙女镇陈甸村李庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9690 | 江都区 | 仙女镇陈甸村尤东组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9691 | 江都区 | 仙女镇三荡村贾庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9692 | 江都区 | 仙女镇陈甸村朱庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9693 | 江都区 | 仙女镇陈甸村崔沟组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9694 | 江都区 | 仙女镇三荡村贾吕组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9695 | 江都区 | 仙女镇陈甸村薛西组北综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9696 | 江都区 | 仙女镇陈甸村翟东组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9697 | 江都区 | 仙女镇陈甸村黄庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9698 | 江都区 | 仙女镇陈甸村高峰站综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9699 | 江都区 | 仙女镇三荡村杭套组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9700 | 江都区 | 仙女镇陈甸村大元组西综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9701 | 江都区 | 仙女镇三荡村吕庄小学公变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9702 | 江都区 | 仙女镇陈甸村薛庄组东综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9703 | 江都区 | 仙女镇陈甸村石庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9704 | 江都区 | 仙女镇陈甸村后庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9705 | 江都区 | 仙女镇三荡村吕庄小学北综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9706 | 江都区 | 吴桥镇通杨南路(农行)配变总表 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9707 | 江都区 | 吴桥镇小荡村六组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9708 | 江都区 | 吴桥镇四季花城2#配变总表   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9709 | 江都区 | 吴桥镇人民政府综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9710 | 江都区 | 吴桥镇通杨北路2号公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9711 | 江都区 | 吴桥镇小荡村六组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9712 | 江都区 | 吴桥镇小荡村六组2号综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9713 | 江都区 | 吴桥镇小荡村十组1号综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9714 | 江都区 | 吴桥镇工程机械厂宿舍楼综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9715 | 江都区 | 吴桥镇通杨北路5#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9716 | 江都区 | 吴桥镇通杨北路4#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9717 | 江都区 | 吴桥镇小荡村八组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                   |        |      |      |
|------|-----|-------------------|--------|------|------|
| 9718 | 江都区 | 吴桥镇卫生院综合变         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9719 | 江都区 | 吴桥镇通杨北路1号公变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9720 | 江都区 | 吴桥镇西桥村五组综合变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9721 | 江都区 | 吴桥镇四季花城1#配变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 9722 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦1#变电所2#变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9723 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦2#变电所3#变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9724 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦2#变电所2#变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9725 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦4#配电室4#配变  | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9726 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦3#配电室4#配变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 9727 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦3#配电室2#配变  | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9728 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦1#变电所3#变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9729 | 江都区 | 大桥镇莱茵城邦4#配电室2#配变  | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9730 | 江都区 | 慈云花园二期2#配电室3#主变   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9731 | 江都区 | 慈云花园二期2#配电室1#主变   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 9732 | 江都区 | 慈云花园二期1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9733 | 江都区 | 慈云花园二期1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 9734 | 江都区 | 邵伯镇长青路1#综合变       | 交流10kV | 50   | 40   |
| 9735 | 江都区 | 邵伯镇甘棠路6#综合变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9736 | 江都区 | 邵伯镇甘棠路5#综合变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9737 | 江都区 | 邵伯镇甘棠路4#综合变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9738 | 江都区 | 邵伯镇南隔路3#综合变       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 9739 | 江都区 | 邵伯镇公路村河西2#综合变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9740 | 江都区 | 邵伯镇公路村河西综合变       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 9741 | 江都区 | 邵伯镇南后街2#综合变       | 交流10kV | 100  | 80   |
| 9742 | 江都区 | 邵伯镇邵伯船闸宿舍楼2#综合变   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9743 | 江都区 | 邵伯镇甘棠小区1#综合变（单相变） | 交流10kV | 200  | 160  |
| 9744 | 江都区 | 邵伯镇工农南路3#综合变      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9745 | 江都区 | 邵伯镇工农南路2#综合变      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9746 | 江都区 | 邵伯镇运河开发区综合变       | 交流10kV | 100  | 80   |
| 9747 | 江都区 | 邵伯镇学林雅苑小区2#综合变    | 交流10kV | 500  | 400  |
| 9748 | 江都区 | 邵伯镇高蓬1#综合变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9749 | 江都区 | 邵伯镇甘棠路2#综合变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 9750 | 江都区 | 邵伯镇邵伯船闸宿舍楼1#综合变   | 交流10kV | 400  | 320  |



|      |     |                      |        |      |     |
|------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 9751 | 江都区 | 邵伯镇甘棠小区2#综合变（单相变）    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9752 | 江都区 | 邵伯镇南大街2#综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9753 | 江都区 | 邵伯镇甘棠路7#综合变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9754 | 江都区 | 邵伯镇南后街1#综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9755 | 江都区 | 邵伯镇南大街1#综合变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9756 | 江都区 | 邵伯镇甘棠路3#综合变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9757 | 江都区 | 邵伯镇洋桥路1#综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9758 | 江都区 | 邵伯镇甘棠路9#综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9759 | 江都区 | 邵伯镇学林雅苑小区1#          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 9760 | 江都区 | 邵伯镇工农南路1#综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9761 | 江都区 | 新城花苑配电室4#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9762 | 江都区 | 大桥镇安置区F区1#           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9763 | 江都区 | 大桥镇迎山村部综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9764 | 江都区 | 大桥镇安置区F区2#           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9765 | 江都区 | 大桥镇迎山村建设组综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9766 | 江都区 | 新城花苑配电室2#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9767 | 江都区 | 大桥镇安置区D区001          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9768 | 江都区 | 大桥镇安置区D区2#           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9769 | 江都区 | 大桥镇安置区E区7号变电所1#公变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9770 | 江都区 | 大桥镇安置区E区7号变电所2#公变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9771 | 江都区 | 大桥镇惠普人才公寓变电所1#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9772 | 江都区 | 大桥镇惠普人才小区2#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9773 | 江都区 | 大桥镇惠普人才小区2#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9774 | 江都区 | 大桥镇惠普人才公寓变电所3#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9775 | 江都区 | 仙女镇建乐村中秋组2#公变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9776 | 江都区 | 江都区香江城市花园二期2#变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9777 | 江都区 | 中央公园2#配电室2#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9778 | 江都区 | 中央公园1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9779 | 江都区 | 江都区中远美墅4#公变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9780 | 江都区 | 香江城市花园3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9781 | 江都区 | 江都区中远美墅变配所1#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9782 | 江都区 | 中央公园2#配电室4#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9783 | 江都区 | 香江城市花园3#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |

|      |     |                     |        |      |     |
|------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 9784 | 江都区 | 江都区中远美墅3#公变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9785 | 江都区 | 江都区香江城市花园1#配变电所3#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9786 | 江都区 | 春晖人家1#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9787 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新西组1#综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9788 | 江都区 | 春晖人家2#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9789 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新东组6#综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9790 | 江都区 | 仙女镇砖桥村新西组2#综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9791 | 江都区 | 春晖人家7#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9792 | 江都区 | 春晖人家7#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9793 | 江都区 | 春晖人家6#变电所1#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9794 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东二组2#南综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9795 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东任组综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9796 | 江都区 | 仙女镇砖桥村东二组2#综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9797 | 江都区 | 仙女镇砖桥村粮站公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9798 | 江都区 | 仙女镇砖桥村教师新村综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9799 | 江都区 | 春晖人家3#变电所1#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9800 | 江都区 | 春晖人家2#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9801 | 江都区 | 仙女镇新民村王营组北2#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9802 | 江都区 | 春晖人家3#变电所3#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9803 | 江都区 | 春晖人家6#变电所3#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9804 | 江都区 | 中海金玺1#配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9805 | 江都区 | 中海金玺1#配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9806 | 江都区 | 江都区欧洲城南区2#公变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 9807 | 江都区 | 江都区欧洲城南区3#公变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 9808 | 江都区 | 江都区欧洲城南区5#公变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 9809 | 江都区 | 自在佳苑配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9810 | 江都区 | 中海金玺园北区1#配电室2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9811 | 江都区 | 中海金玺园北区1#配电室4#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9812 | 江都区 | 欧洲城北1#公变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 9813 | 江都区 | 中海金玺2#配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9814 | 江都区 | 欧洲城南4#公变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 9815 | 江都区 | 中海金玺园北区2#配电室2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9816 | 江都区 | 江都区欧洲城南区1#公变        | 交流10kV | 630  | 504 |

|      |     |                  |        |     |     |
|------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 9817 | 江都区 | 中海金玺园北区2#配电室4#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9818 | 江都区 | 欧洲城4#公变配变        | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9819 | 江都区 | 江都区欧洲城3#公变       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9820 | 江都区 | 江都区欧洲城2#公变       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9821 | 江都区 | 中海金玺2#配电室4#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9822 | 江都区 | 仙女镇陈行村焦庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9823 | 江都区 | 仙女镇陈行村张庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9824 | 江都区 | 仙女镇陈行村陈行组西综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9825 | 江都区 | 仙女镇陈行村北孔组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9826 | 江都区 | 仙女镇新河村谢圈组公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9827 | 江都区 | 仙女镇陈行村小刘组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9828 | 江都区 | 仙女镇陈行村陈行组北综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9829 | 江都区 | 仙女镇陈行村刘庄组综合变     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9830 | 江都区 | 仙女镇新河村曙光组东综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9831 | 江都区 | 仙女镇陈行村红旗组综合变     | 交流10kV | 160 | 128 |
| 9832 | 江都区 | 武坚镇集镇致富路(2#)公变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9833 | 江都区 | 武坚镇集镇水产2#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9834 | 江都区 | 武坚镇民乐社区振兴路6#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9835 | 江都区 | 武坚镇武坚村新沟组1#配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9836 | 江都区 | 武坚镇政通路公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9837 | 江都区 | 武坚镇民乐社区致富路7#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9838 | 江都区 | 武坚镇民乐社区农贸市场配变总表  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9839 | 江都区 | 武坚镇集镇市场综合变2      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9840 | 江都区 | 武坚镇集镇大会堂综合变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9841 | 江都区 | 武坚镇武坚村南河组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9842 | 江都区 | 武坚镇纪武路综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9843 | 江都区 | 武坚镇集镇民乐路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9844 | 江都区 | 武坚镇武坚村潘家组6#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9845 | 江都区 | 武坚镇民乐社区振兴路5#配变总表 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9846 | 江都区 | 武坚镇集镇市场6#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9847 | 江都区 | 武坚镇集镇致富路6#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9848 | 江都区 | 武坚镇集镇民乐路综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9849 | 江都区 | 武坚镇民乐社区振兴路4#配变总表 | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 9850 | 江都区 | 武坚镇丰泽颐园2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9851 | 江都区 | 武坚镇集镇致富路5#配变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9852 | 江都区 | 武坚镇民乐社区兴业路综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9853 | 江都区 | 武坚镇民乐社区振兴路7#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9854 | 江都区 | 武坚镇集镇市场3#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9855 | 江都区 | 武坚镇武坚村联丰组7#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9856 | 江都区 | 武坚镇民乐社区武坚供电所配变  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9857 | 江都区 | 武坚镇武坚村南河组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9858 | 江都区 | 武坚镇民乐社区振兴路8#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9859 | 江都区 | 武坚镇武坚村新沟组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9860 | 江都区 | 武坚镇武坚村闸南组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9861 | 江都区 | 武坚镇武坚村新沟组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9862 | 江都区 | 武坚镇集镇致富路1#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9863 | 江都区 | 武坚镇武坚村欧谱综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9864 | 江都区 | 武坚镇嘉德盛地1#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9865 | 江都区 | 仙女镇建乐村新生组综合变    | 交流10kV | 160 | 128 |
| 9866 | 江都区 | 仙女镇双沟村马庄组东综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9867 | 江都区 | 仙女镇黄庄村黄二组西综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9868 | 江都区 | 仙女镇三荡村碾坊组南综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9869 | 江都区 | 仙女镇三荡村杭套组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9870 | 江都区 | 仙女镇陈行村鸭庄组北综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9871 | 江都区 | 仙女镇黄庄村中二组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9872 | 江都区 | 仙女镇三荡村东荡组北综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9873 | 江都区 | 仙女镇三荡村杭套组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9874 | 江都区 | 仙女镇三荡村双陈桥综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9875 | 江都区 | 仙女镇黄庄村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9876 | 江都区 | 仙女镇周墅村湖滨组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9877 | 江都区 | 仙女镇黄庄村中二组北综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9878 | 江都区 | 仙女镇黄庄村村部2#综合变台区 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9879 | 江都区 | 仙女镇三荡村红旗组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9880 | 江都区 | 仙女镇周墅村韦庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 9881 | 江都区 | 仙女镇周墅村四房组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9882 | 江都区 | 春缇家园小区3#配电室4#变  | 交流10kV | 630 | 504 |

|      |     |                        |        |      |     |
|------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 9883 | 江都区 | 春缙家园小区3#配电室2#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9884 | 江都区 | 春缙家园小区2#配电室4#变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9885 | 江都区 | 紫薇公馆3#配电室1#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9886 | 江都区 | 春缙家园小区2#配电室2#变压器配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9887 | 江都区 | 江都区东方运河名城3#变电所1#变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9888 | 江都区 | 紫薇公馆1#开关站1#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9889 | 江都区 | 江都区东方运河名城2#变电所3#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9890 | 江都区 | 江都区东方运河名城2#变电所1#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9891 | 江都区 | 紫薇公馆3#配电室3#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9892 | 江都区 | 紫薇公馆2#配电室3#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9893 | 江都区 | 紫薇公馆2#配电室1#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9894 | 江都区 | 江都区东方运河名城1#变电所1#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9895 | 江都区 | 江都区东方运河名城1#变电所3#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9896 | 江都区 | 春缙家园1#配电室4#变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9897 | 江都区 | 春缙家园小区4#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9898 | 江都区 | 春缙家园小区4#配电室4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9899 | 江都区 | 江都区春和人家3#配电所2#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9900 | 江都区 | 江都区春和人家3#配电所1#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9901 | 江都区 | 仙女镇春和熙园2号配电室1#配变总表     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9902 | 江都区 | 仙女镇春和熙园1号配电室1#配变总表     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9903 | 江都区 | 春和人家配电室3#变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9904 | 江都区 | 江都区春和人家2#配电所2#配变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9905 | 江都区 | 江都区春和人家2#配电所1#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9906 | 江都区 | 春和人家配电室1#变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 9907 | 江都区 | 大桥镇青龙社区虹桥小区综合变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9908 | 江都区 | 大桥镇人民路5#综合变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9909 | 江都区 | 大桥镇永济社区东园组5#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9910 | 江都区 | 大桥镇青龙社区花园组1#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9911 | 江都区 | 大桥镇仁寿社区北河小区1号配变总表      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9912 | 江都区 | 大桥镇人民路1#综合变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9913 | 江都区 | 大桥镇镇北路综合变              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 9914 | 江都区 | 大桥镇仁寿农贸城2#主变配电变压器      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9915 | 江都区 | 大桥镇仁寿社区宣场组2#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |

|      |     |                 |        |     |     |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 9916 | 江都区 | 大桥镇人民路2#综合变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9917 | 江都区 | 大桥镇青龙社区公路组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9918 | 江都区 | 大桥镇青龙社区工农组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9919 | 江都区 | 江都区滨江一号1#变电所2#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9920 | 江都区 | 江都区御龙湾1#变电所2#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9921 | 江都区 | 仙女镇张纲万寿街东公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9922 | 江都区 | 仙女镇桥东村农民小区南公变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9923 | 江都区 | 仙女镇张纲村五圣组南2#公变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9924 | 江都区 | 江都区滨江一号2#变电所2#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9925 | 江都区 | 仙女镇桥东村青龙组东公变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9926 | 江都区 | 仙女镇桥东村村部公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9927 | 江都区 | 仙女镇张纲村三号桥东公变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9928 | 江都区 | 江都区御龙湾2#变电所2#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9929 | 江都区 | 仙女镇桥东村仙鹅公司西公变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9930 | 江都区 | 仙女镇张纲建安公司南2#公变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9931 | 江都区 | 仙女镇桥东村粮站北2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9932 | 江都区 | 仙女镇张纲建安公司南公变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9933 | 江都区 | 仙女镇张纲农业银行公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9934 | 江都区 | 仙女镇桥东村仙鹅公司公变    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9935 | 江都区 | 江都区滨江一号1#变电所4#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9936 | 江都区 | 江都区御龙湾2#变电所3#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9937 | 江都区 | 仙女镇张纲村五圣组北公变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9938 | 江都区 | 仙女镇桥东村工商所公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9939 | 江都区 | 仙女镇镇西村和平组东公变    | 交流10kV | 80  | 64  |
| 9940 | 江都区 | 仙女镇张纲建安公司北公变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9941 | 江都区 | 江都区滨江一号2#变电所4#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9942 | 江都区 | 小纪镇人民路10#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9943 | 江都区 | 小纪镇纪徐路2#综合变     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 9944 | 江都区 | 小纪镇林塘路3#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9945 | 江都区 | 小纪镇新纪嘉园变电所      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9946 | 江都区 | 小纪镇中兴路1#综合变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9947 | 江都区 | 小纪镇林塘路2#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9948 | 江都区 | 小纪镇团结街3#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |

|      |     |                     |        |     |     |
|------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 9949 | 江都区 | 小纪镇人民路9#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9950 | 江都区 | 小纪镇人民路2#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9951 | 江都区 | 小纪镇育才路综合变           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9952 | 江都区 | 小纪镇春山路综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9953 | 江都区 | 小纪镇紫晶苑1#公变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9954 | 江都区 | 小纪镇纪西村刘家组3#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9955 | 江都区 | 小纪镇紫晶苑2#公变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9956 | 江都区 | 小纪镇磨子街2#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9957 | 江都区 | 小纪镇西贾村文明路综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9958 | 江都区 | 小纪镇纪西村刘家组2#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9959 | 江都区 | 小纪镇中兴路2#综合变         | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9960 | 江都区 | 小纪镇人民路12#综合变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9961 | 江都区 | 小纪镇楼湾街综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9962 | 江都区 | 小纪镇中兴路3#综合变         | 交流10kV | 500 | 400 |
| 9963 | 江都区 | 小纪镇纪西村渔塘组3#综合变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9964 | 江都区 | 隆贸家园1#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9965 | 江都区 | 小纪镇清水雅居综合变          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9966 | 江都区 | 小纪镇人民路3#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9967 | 江都区 | 小纪镇人民路6#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9968 | 江都区 | 小纪镇中兴路4#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9969 | 江都区 | 小纪镇楼湾街3#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9970 | 江都区 | 大桥镇中川临江国际4#变电所2#变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9971 | 江都区 | 大桥镇童心村红旗组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9972 | 江都区 | 大桥镇三丰村郭家组2#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9973 | 江都区 | 大桥镇中闸白塔北路2#综合变(建中组) | 交流10kV | 200 | 160 |
| 9974 | 江都区 | 大桥镇中川临江国际4#变电所3#变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9975 | 江都区 | 大桥镇中央茗园2#变电所3#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9976 | 江都区 | 大桥镇惠普人才公寓变电所2#变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9977 | 江都区 | 大桥镇中央茗园2#变电所4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 9978 | 江都区 | 大桥镇中央茗园1#变电所2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9979 | 江都区 | 大桥镇三丰村苗圃新庄组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 9980 | 江都区 | 恒悦华府4#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 9981 | 江都区 | 大桥镇惠普人才小区2#配电室2#变   | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 9982  | 江都区 | 大桥镇三丰村严家组综合变       | 交流10kV | 100  | 80  |
| 9983  | 江都区 | 大桥镇三丰村朱县组3#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9984  | 江都区 | 大桥镇童兴村扬涵组1#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9985  | 江都区 | 恒悦华府2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9986  | 江都区 | 大桥镇中闸村吴院组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9987  | 江都区 | 恒悦华府1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9988  | 江都区 | 大桥镇中川临江国际1#变电所2#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9989  | 江都区 | 大桥镇中川临江国际1#变电所4#变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9990  | 江都区 | 大桥镇三丰村程庄组配变总表      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9991  | 江都区 | 大桥镇三丰村电灌站综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 9992  | 江都区 | 大桥镇惠普人才公寓变电所4#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 9993  | 江都区 | 大桥镇惠普人才小区2#配电室4#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9994  | 江都区 | 大桥镇三丰村朱县组1#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9995  | 江都区 | 大桥镇中川临江国际2#变电所3#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9996  | 江都区 | 恒悦华府1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9997  | 江都区 | 恒悦华府4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 9998  | 江都区 | 大桥镇三丰村苗圃新庄组综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 9999  | 江都区 | 大桥镇中川临江国际2#变电所2#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10000 | 江都区 | 大桥镇余坂村林业组综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10001 | 江都区 | 大桥镇童兴村后袁组综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10002 | 江都区 | 大桥镇童兴村马家组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10003 | 江都区 | 恒悦华府2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10004 | 江都区 | 大桥镇童兴村顾庄组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10005 | 江都区 | 大桥镇童兴村扬涵组2#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10006 | 江都区 | 大桥镇童兴村童桥组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10007 | 江都区 | 大桥镇中闸村韦高组3#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10008 | 江都区 | 江都区江桥村许二组配变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10009 | 江都区 | 江都区世纪豪园6#变电所1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10010 | 江都区 | 江都区世纪豪园北区2#变电所1#配变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10011 | 江都区 | 世纪豪园二期北区8#变电所1#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10012 | 江都区 | 江都区世纪豪园3#变电所配变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10013 | 江都区 | 江都区世纪豪园4#变电所配变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10014 | 江都区 | 江都区江桥村圣一组2#公变      | 交流10kV | 200  | 160 |



|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 10015 | 江都区 | 大桥镇润德至尊花苑2号配电所1号公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10016 | 江都区 | 大桥镇安置区C区4号变电所1号公变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10017 | 江都区 | 大桥镇润德至尊花苑2号配电所2号公变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10018 | 江都区 | 大桥镇博盛苑1号配电所2号公变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10019 | 江都区 | 大桥镇恒琛首府2#配电室2#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10020 | 江都区 | 大桥镇阳光新城3#电房4#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10021 | 江都区 | 大桥镇阳光新城3#电房5#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10022 | 江都区 | 大桥镇恒琛首府2#配电室4#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10023 | 江都区 | 大桥镇皇廷美食苑A区1#变电所1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10024 | 江都区 | 大桥镇扬州市建科置业发展有限公司   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10025 | 江都区 | 大桥镇沿江开发有限公司综合变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10026 | 江都区 | 大桥镇博盛苑2号配电所1号公变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10027 | 江都区 | 大桥镇皇廷中环国际花苑变电所2#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10028 | 江都区 | 大桥镇阳光新城2#电房2#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10029 | 江都区 | 大桥镇阳光新城1#电房1#变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10030 | 江都区 | 恒琛首府变电所4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10031 | 江都区 | 大桥镇兴镇路3#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10032 | 江都区 | 大桥镇博盛苑3号配电所1号公变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10033 | 江都区 | 大桥镇润德至尊花苑1号配电所1号公变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10034 | 江都区 | 大桥镇沿江开发有限公司综合变1#   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10035 | 江都区 | 恒琛首府3#配电室2#变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10036 | 江都区 | 恒琛首府变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10037 | 江都区 | 恒琛首府3#配电室4#变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10038 | 江都区 | 大桥镇安置区C区4号变电所2号公变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10039 | 江都区 | 江都市沿江开发有限公司综合变2#   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10040 | 江都区 | 大桥镇安置区C区5号变电所2号公变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10041 | 江都区 | 大桥镇龙腾中央花苑1号配电房1号   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10042 | 江都区 | 江都市沿江开发有限公司综合变3#   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10043 | 江都区 | 大桥镇龙腾花园2#电房3#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10044 | 江都区 | 江都市沿江开发有限公司综合变1    | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10045 | 江都区 | 大桥镇安置区C区5号变电所1号公变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10046 | 江都区 | 大桥镇龙腾花园2#电房4#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10047 | 江都区 | 席家花园2#变电所1#变       | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                     |        |      |      |
|-------|-----|---------------------|--------|------|------|
| 10048 | 江都区 | 席家花园2#变电所3#变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 10049 | 江都区 | 江都区水木南庭2#变电所2#配变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 10050 | 江都区 | 龙腾禧园小区1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 10051 | 江都区 | 江都区香格里拉2#电房3#变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 10052 | 江都区 | 江都区水木南庭BL开闭所2#配变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 10053 | 江都区 | 江都区旺角公馆4#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 10054 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园1#配电所2#变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 10055 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园2#配电所4#变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 10056 | 江都区 | 江都区旺角公馆2#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 10057 | 江都区 | 江都区香格里拉4#变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 10058 | 江都区 | 江都区香格里拉花园2#变电所2#公变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 10059 | 江都区 | 江都区席家花园1#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 10060 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园4#变电所2#配变 | 交流10kV | 500  | 400  |
| 10061 | 江都区 | 江都区老计生委公变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 10062 | 江都区 | 仙女镇龙川社区公变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 10063 | 江都区 | 江都区时代广场2#变电所2#配变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 10064 | 江都区 | 大观园箱变配电变压器          | 交流10kV | 500  | 400  |
| 10065 | 江都区 | 贵发房产1#公变            | 交流10kV | 500  | 400  |
| 10066 | 江都区 | 江都区万达小区公变           | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 10067 | 江都区 | 江都区时代广场1#变配电所2#配变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 10068 | 江都区 | 江都区工行江淮路公变          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 10069 | 江都区 | 江都区有线电厂宿舍公变         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 10070 | 江都区 | 仙女镇新村路2#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 10071 | 江都区 | 江都区新村路1#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 10072 | 江都区 | 江都市商贸职业技术学校         | 交流10kV | 500  | 400  |
| 10073 | 江都区 | 江都区一中2#配变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 10074 | 江都区 | 江都区亚威新村公变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 10075 | 江都区 | 江都区皇剑2#公变配变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 10076 | 江都区 | 江都区镇一中公变            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 10077 | 江都区 | 江都区长运公司宿舍公变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 10078 | 江都区 | 果岭里2#变电所4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 10079 | 江都区 | 江都区双仙公寓AZ开闭所2#配变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 10080 | 江都区 | 江都区双仙公寓AZ开闭所1#配变    | 交流10kV | 500  | 400  |

|       |     |                        |        |      |     |
|-------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 10081 | 江都区 | 江都区学府景园1#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10082 | 江都区 | 江都区世纪景园1#变电所1#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10083 | 江都区 | 江都区唐庄村周庄2#变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10084 | 江都区 | 江都区帝景南湾2#变电所3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10085 | 江都区 | 江都区双仙公寓公变              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10086 | 江都区 | 江都区帝景南湾2#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10087 | 江都区 | 江都区帝景南湾1#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10088 | 江都区 | 江都区帝景蓝湾3#变电所1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10089 | 江都区 | 江都区果岭里2#变电所1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10090 | 江都区 | 江都区世纪景园3#变电所1#配变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10091 | 江都区 | 江都区世纪景园2#变电所2#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10092 | 江都区 | 江都区世纪景园2#变电所1#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10093 | 江都区 | 江都区学府景园4#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10094 | 江都区 | 江都区学府景园1#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10095 | 江都区 | 江都区学府景园3#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10096 | 江都区 | 江都区勤丰嘉苑2#变电所1#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10097 | 江都区 | 江都区勤丰嘉苑1#变电所3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10098 | 江都区 | 江都区果岭里1#变电所1#主变配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10099 | 江都区 | 江都区勤丰嘉苑1#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10100 | 江都区 | 江都区世纪景园1#变电所2#配变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10101 | 江都区 | 江都区华垠西公变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10102 | 江都区 | 江都区二机厂2#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10103 | 江都区 | 江都区华垠东公变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10104 | 江都区 | 江都区锦绣公寓公变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10105 | 江都区 | 仙女镇丝绸新村2#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10106 | 江都区 | 江都区振兴路亚威公变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10107 | 江都区 | 江都区特种工艺厂北公变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10108 | 江都区 | 江都区特种工艺厂南公变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10109 | 江都区 | 仙女镇振兴路2#公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10110 | 江都区 | 江都区福都广场公变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10111 | 江都区 | 江都区农行干校公变              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10112 | 江都区 | 江都区振兴路公变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10113 | 江都区 | 江都区扬州翔鹰丝绸有限公司公变        | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |     |                     |        |      |     |
|-------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 10114 | 江都区 | 江都区二机厂公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10115 | 江都区 | 江都区七闸社区2#公变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10116 | 江都区 | 大桥镇中央茗园2#变电所1#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10117 | 江都区 | 大桥镇中央茗园1#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10118 | 江都区 | 大桥镇中川临江国际1#变电所3#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10119 | 江都区 | 大桥镇中川临江国际1#变电所1#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10120 | 江都区 | 大桥镇中川临江国际4#变电所4#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10121 | 江都区 | 大桥镇中川临江国际4#变电所1#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10122 | 江都区 | 慈云花园二期2#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10123 | 江都区 | 大桥镇中川临江国际2#变电所1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10124 | 江都区 | 慈云花园二期1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10125 | 江都区 | 大桥镇中川临江国际2#变电所4#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10126 | 江都区 | 慈云花园二期2#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10127 | 江都区 | 慈云花园二期1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10128 | 江都区 | 大桥镇杨墅村蔡兴组2#综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10129 | 江都区 | 大桥镇永济社区电灌站综合变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10130 | 江都区 | 大桥镇永济社区益心组2#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10131 | 江都区 | 大桥镇中央茗园2#变电所2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10132 | 江都区 | 江都区世纪康城3#变电所1#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10133 | 江都区 | 仙女镇仙城中学箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10134 | 江都区 | 江都区世纪康城三期5#变电所1#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10135 | 江都区 | 江都区世纪康城三期4#变电所2#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10136 | 江都区 | 江都区世纪康城三期4#变电所1#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10137 | 江都区 | 江都区江都市人民武装部公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10138 | 江都区 | 江都区世纪康城1#配电所1#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10139 | 江都区 | 华江华府1#配电室1#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10140 | 江都区 | 江都区晟地润园4#变电所1#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10141 | 江都区 | 江都区华丰紫郡1#配变电所1#配变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10142 | 江都区 | 江都区建盈国际城1#变电所2#公变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10143 | 江都区 | 江都区建盈国际城3#变电所1#公变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10144 | 江都区 | 江都区世纪花园秋菊坊1#电房2#配变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10145 | 江都区 | 江都区晟地润园1#变电所4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10146 | 江都区 | 江都区心怡·春江花都1#变配电所2#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |     |                        |        |      |     |
|-------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 10147 | 江都区 | 江都区建盈国际城2#变电所1#公变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10148 | 江都区 | 江都区晟地润园2#变电所4#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10149 | 江都区 | 江都区晟地润园2#变电所2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10150 | 江都区 | 江都区华丰紫郡6#变电所1#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10151 | 江都区 | 江都区华丰紫郡5#变电所1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10152 | 江都区 | 江都区世纪花园商业中心4#公变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10153 | 江都区 | 世纪花园商业中心6#公变配变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10154 | 江都区 | 江都区世纪花园秋菊坊2#电房2#配变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10155 | 江都区 | 世纪花园夏竹坊2#公变配变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10156 | 江都区 | 江都区建盈国际城（二期）1#变配电所1#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10157 | 江都区 | 江都区建盈国际城（二期）2#变配电所1#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10158 | 江都区 | 江都区建盈国际城（二期）3#变配电所1#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10159 | 江都区 | 江都区华丰紫郡3#变电所1#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10160 | 江都区 | 江都区心怡壹号公馆2#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10161 | 江都区 | 江都区新都苑1#变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10162 | 江都区 | 江都区心怡·春江花都3#变电所2#配变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10163 | 江都区 | 江都区华丰紫郡小区4#变电所3#配变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10164 | 江都区 | 江都区兴隆花苑2#专用变1#变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10165 | 江都区 | 江都区兴隆花苑1#变电所1#变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10166 | 江都区 | 江都区世纪花园夏竹坊8#公变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10167 | 江都区 | 江都区华丰紫郡小区4#变电所1#配变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10168 | 江都区 | 江都区心怡安置区2#             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10169 | 江都区 | 江都区世纪花园冬梅坊2#变电所2#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10170 | 江都区 | 心怡壹号公馆3#配电室2#变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10171 | 江都区 | 世纪花园夏竹坊4#公变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10172 | 江都区 | 晟地润园9#配电室2#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10173 | 江都区 | 晟地润园9#配电室4#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10174 | 江都区 | 晟地润园10#配电室2#变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10175 | 江都区 | 晟地润园10#配电室4#变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10176 | 江都区 | 江都区晟地润园3#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10177 | 江都区 | 江都区晟地润园3#变电所4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10178 | 江都区 | 世纪花园冬梅坊3#变电所3#配变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10179 | 江都区 | 江都区世纪花园夏竹坊6#公变         | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |     |                        |        |      |     |
|-------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 10180 | 江都区 | 江都区晟地润园1#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10181 | 江都区 | 江都区心怡·春江花都2#变电所2#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10182 | 江都区 | 江都区晟地润园7#变电所3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10183 | 江都区 | 江都区晟地润园7#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10184 | 江都区 | 江都区自晟地润园6#变电所2#变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10185 | 江都区 | 世纪花园冬梅坊1#变电所1#配变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10186 | 江都区 | 心怡壹号公馆3#配电室4#变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10187 | 江都区 | 心怡壹号公馆4#配电室2#变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10188 | 江都区 | 心怡壹号公馆5#配电室2#变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10189 | 江都区 | 江都区晟地润园5#变电所2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10190 | 江都区 | 江都区晟地润园5#变电所3#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10191 | 江都区 | 1#电房7箱变                | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10192 | 江都区 | 心怡壹号公馆4#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10193 | 江都区 | 江都区晟地润园5#变电所1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10194 | 江都区 | 世纪花园冬梅坊2#变电所1#配变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10195 | 江都区 | 江都区自晟地润园6#变电所1#变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10196 | 江都区 | 江都区晟地润园7#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10197 | 江都区 | 江都区晟地润园7#变电所4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10198 | 江都区 | 江都区世纪花园冬梅坊1#变电所2#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10199 | 江都区 | 江都区世纪花园1#电房8变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10200 | 江都区 | 江都区世纪花园春兰坊9#公变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10201 | 江都区 | 江都区心怡·春江花都2#变电所1#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10202 | 江都区 | 江都区建盈国际城（二期）1#变配电所2#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10203 | 江都区 | 江都区建盈国际城（二期）2#变配电所2#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10204 | 江都区 | 江都区建盈国际城（二期）3#变配电所2#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10205 | 江都区 | 江都区建盈国际城（二期）4#变电所配变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10206 | 江都区 | 江都区建盈小区配变电所1#配变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10207 | 江都区 | 江淮府2#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10208 | 江都区 | 江淮府1#配电室4#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10209 | 江都区 | 江淮府2#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10210 | 江都区 | 江淮府1#配电室2#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10211 | 江都区 | 晟地润园10#配电室3#变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10212 | 江都区 | 晟地润园10#配电室1#变          | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                     |        |      |     |
|-------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 10213 | 江都区 | 世纪花园秋菊坊2#电房1#配变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10214 | 江都区 | 江都区世纪花园春兰坊1#公变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10215 | 江都区 | 晟地润园9#配电室3#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10216 | 江都区 | 晟地润园9#配电室1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10217 | 江都区 | 江都区晟地润园3#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10218 | 江都区 | 江都区华丰紫郡1#配变电所2#配变   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10219 | 江都区 | 江都区建盈国际城3#变电所2#公变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10220 | 江都区 | 江都区建盈国际城2#变电所2#公变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10221 | 江都区 | 江都区晟地润园3#变电所3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10222 | 江都区 | 江都区世纪花园秋菊坊1#电房3#配变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10223 | 江都区 | 江都区世纪花园秋菊坊1#电房1#配变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10224 | 江都区 | 江都区晟地润园1#变电所3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10225 | 江都区 | 江都区晟地润园1#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10226 | 江都区 | 心怡壹号公馆3#配电室1#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10227 | 江都区 | 江都区心怡·春江花都1#箱变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10228 | 江都区 | 心怡壹号公馆3#配电室3#变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10229 | 江都区 | 江都区世纪花园冬梅坊3#变电所2#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10230 | 江都区 | 江都区世纪花园冬梅坊3#变电所1#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10231 | 江都区 | 江都区心怡·春江花都2#箱变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10232 | 江都区 | 江都区心怡安置区1#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10233 | 江都区 | 江都区心怡·春江花都1#变配电所1#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10234 | 江都区 | 江都区建盈国际城1#变电所1#公变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10235 | 江都区 | 江都区华丰紫郡小区4#变电所4#配变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10236 | 江都区 | 江都区华丰紫郡小区4#变电所2#配变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10237 | 江都区 | 江都区华丰紫郡6#变电所2#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10238 | 江都区 | 江都区晟地润园2#变电所3#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10239 | 江都区 | 江都区晟地润园2#变电所1#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10240 | 江都区 | 江都区华丰紫郡5#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10241 | 江都区 | 江都区世纪花园商业中心5#公变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10242 | 江都区 | 江都区晟地润园5#变电所4#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10243 | 江都区 | 心怡壹号公馆5#配电室1#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10244 | 江都区 | 江都区晟地润园4#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10245 | 江都区 | 江都区心怡·春江花都3#变电所1#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                         |        |      |     |
|-------|-----|-------------------------|--------|------|-----|
| 10246 | 江都区 | 江都区新都苑1#变电所1#变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10247 | 江都区 | 江都区心怡壹号公馆2#变电所1#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10248 | 江都区 | 江都区世纪花园夏竹坊3#公变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10249 | 江都区 | 世纪花园夏竹坊5#公变配变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10250 | 江都区 | 江都区世纪花园夏竹坊7#公变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10251 | 江都区 | 江都区世纪花园夏竹坊1#公变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10252 | 江都区 | 江都区华丰紫郡3#变电所2#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10253 | 江都区 | 江都区建盈小区配变电所2#配变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10254 | 江都区 | 江都区世纪花园商业中心3#公变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10255 | 江都区 | 绿洲逸园配电室3#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10256 | 江都区 | 江都区乐和嘉园1#开闭所2#配变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10257 | 江都区 | 南吴小学综合变                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10258 | 江都区 | 江都区鸿益千秋3#变电所1#配变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10259 | 江都区 | 江都区清华园1#变电所2#变*         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10260 | 江都区 | 江都区龙溪畔岛2#变电所4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10261 | 江都区 | 江都区龙溪畔岛2#变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10262 | 江都区 | 江都区龙溪畔岛1#变电所4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10263 | 江都区 | 江都区龙溪畔岛1#变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10264 | 江都区 | 江都区鸿益千秋熙园2#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10265 | 江都区 | 绿洲逸园配电室1#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10266 | 江都区 | 江都区清华园2#变电所2#变*         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10267 | 江都区 | 江都区乐和嘉园2#开闭所2#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10268 | 江都区 | 江都区鸿益千秋4#变电所2#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10269 | 江都区 | 江都区清华园3#变电所2#变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10270 | 江都区 | 华江润泽苑1#变电所1#主变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10271 | 江都区 | 江都区鸿益千秋熙园2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10272 | 江都区 | 华江润泽苑1#变电所3#主变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10273 | 江都区 | 江都区鸿益千秋BH开闭所1#变电所1#配变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10274 | 江都区 | 江都区乐和嘉园2#开闭所1#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10275 | 江都区 | 江都区鸿益千秋BH开闭所2#变电所配变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10276 | 江都区 | 江都区乐和嘉园1#开闭所1#配变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10277 | 江都区 | 鸿益千秋熙园1#配电室2#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10278 | 江都区 | 武坚镇民乐社区别墅东路5#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |



|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 10279 | 江都区 | 武坚镇花庄村先锋组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10280 | 江都区 | 武坚镇民乐社区振兴路东综合变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10281 | 江都区 | 武坚镇五舍村张家组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10282 | 江都区 | 武坚镇民乐社区别墅东路4#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10283 | 江都区 | 武坚镇花庄村花西组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10284 | 江都区 | 武坚镇杨景村五界组配变总表    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10285 | 江都区 | 武坚镇五舍村张家组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10286 | 江都区 | 武坚镇龙河村龙西组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10287 | 江都区 | 武坚镇花庄村湾沟组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 10288 | 江都区 | 武坚镇五舍村李南组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10289 | 江都区 | 武坚镇杨景村钱沟组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10290 | 江都区 | 武坚镇龙河村林北组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 10291 | 江都区 | 武坚镇花庄村花中组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10292 | 江都区 | 武坚镇杨景村益民组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10293 | 江都区 | 武坚镇花庄村花东组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10294 | 江都区 | 武坚镇五舍村孙家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10295 | 江都区 | 武坚镇花庄村新桥组排涝站配变总表 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10296 | 江都区 | 武坚镇花庄村湾沟组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10297 | 江都区 | 武坚镇花庄村杨沟排涝站综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10298 | 江都区 | 武坚镇龙河村龙东组综合变     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 10299 | 江都区 | 武坚镇五舍村王家组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10300 | 江都区 | 武坚镇龙河村林中组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10301 | 江都区 | 武坚镇花庄村九里组排涝站配变总表 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10302 | 江都区 | 武坚镇花庄村九湾排涝站综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10303 | 江都区 | 武坚镇龙河村龙西组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10304 | 江都区 | 武坚镇五舍村王家排涝站综合变   | 交流10kV | 160 | 128 |
| 10305 | 江都区 | 武坚镇花庄村林场综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10306 | 江都区 | 武坚镇花庄村九湾组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10307 | 江都区 | 武坚镇花庄村九里组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10308 | 江都区 | 武坚镇花庄村湾沟组3#综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 10309 | 江都区 | 武坚镇花庄村先锋组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10310 | 江都区 | 武坚镇花庄村朱家组配变总表    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 10311 | 江都区 | 武坚镇花庄村花西组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                       |        |      |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 10312 | 江都区 | 武坚镇五舍村王家组排涝站2#配变总表    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10313 | 江都区 | 武坚镇花庄村花北组排涝站          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10314 | 江都区 | 武坚镇五舍村孙东组排涝站综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10315 | 江都区 | 武坚镇花庄村花西组3#综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10316 | 江都区 | 武坚镇花庄村张圩组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10317 | 江都区 | 武坚镇集镇别墅区综合变           | 交流10kV | 30   | 24  |
| 10318 | 江都区 | 武坚镇花庄村花东组3#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10319 | 江都区 | 武坚镇集镇别墅东路综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10320 | 江都区 | 武坚镇五舍村李南组2#综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10321 | 江都区 | 武坚镇花庄村湾沟组排涝站配变总表      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10322 | 江都区 | 武坚镇龙河村林南组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10323 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城6#电房2#配电总表    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10324 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑二期2#电房1#综合变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10325 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑二期2#电房3#综合变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10326 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑2#配变总表         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10327 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城2#电房2#综合变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10328 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城2#电房1#综合变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10329 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城5#电房2#综合变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10330 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城4#电房1#综合变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10331 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城4#电房2#综合变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10332 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城1#电房1#综合变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10333 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城6#电房1#综合变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10334 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城1#电房2#综合变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10335 | 江都区 | 小纪镇双纪阳光城5#电房1#综合变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10336 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑二期1#电房1#综合变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10337 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑1#综合变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10338 | 江都区 | 邵伯镇吴坤名郡小区综合变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10339 | 江都区 | 邵伯镇荷塘月色小区3#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10340 | 江都区 | 永盛汇金广场小区2#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10341 | 江都区 | 邵伯镇淮江路2#综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10342 | 江都区 | 邵伯镇阳光苑综合变             | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10343 | 江都区 | 新月名都东郡小区2#配电室2#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10344 | 江都区 | 新月名都东郡小区2#配电室4#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |     |                       |        |      |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 10345 | 江都区 | 邵伯镇淮江路1#综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10346 | 江都区 | 邵伯镇广场1#综合变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10347 | 江都区 | 荷塘月色小区2#配电室2#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10348 | 江都区 | 邵伯镇工农路4#综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10349 | 江都区 | 邵伯镇荷塘月色1#配电室2#变配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10350 | 江都区 | 邵伯镇荷塘月色1#配电室4#变配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10351 | 江都区 | 邵伯镇广场2#综合变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10352 | 江都区 | 新月名都东郡小区1#配电室2#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10353 | 江都区 | 新月名都东郡小区1#配电室4#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10354 | 江都区 | 邵伯镇马荡村村部2#综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10355 | 江都区 | 大桥镇三江营村三江营组综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10356 | 江都区 | 大桥镇迎山村西蔡组2#综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10357 | 江都区 | 大桥镇三江营村部综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10358 | 江都区 | 大桥镇迎山村王巷组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10359 | 江都区 | 大桥镇星星村新港小区综合变         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10360 | 江都区 | 大桥镇三江营村宦巷组综合变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10361 | 江都区 | 大桥镇迎山村西蔡组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10362 | 江都区 | 大桥镇三江营村联合组综合变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10363 | 江都区 | 大桥镇三江营村六二组综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10364 | 江都区 | 都荟上苑南2#配电室2号主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10365 | 江都区 | 都荟上苑南1#配电室4号主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10366 | 江都区 | 都荟上苑南1#配电室2号主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10367 | 江都区 | 江都区旺角公馆3#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10368 | 江都区 | 仙女镇南吴村薛一组公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10369 | 江都区 | 仙女镇凡庄村电灌站北综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10370 | 江都区 | 江都区旺角公馆1#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10371 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园4#配电所1#变    | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10372 | 江都区 | 江都区水木南庭BL开闭所1#配变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10373 | 江都区 | 江都区香格里拉花园2#变电所1#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10374 | 江都区 | 江都区香格里拉花园1#变电所1#公变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10375 | 江都区 | 江都区香格里拉花园1#变电所2#公变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10376 | 江都区 | 江都区香格里拉花园6#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10377 | 江都区 | 江都区香格里拉花园6#变电所1#变     | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |     |                     |        |      |     |
|-------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 10378 | 江都区 | 仙女镇南吴村薛二组公变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10379 | 江都区 | 江都区水木南庭2#变电所1#配变*   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10380 | 江都区 | 都荟上苑南3#配电室4号主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10381 | 江都区 | 芸都上苑北1#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10382 | 江都区 | 芸都上苑北1#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10383 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园3#配电所6#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10384 | 江都区 | 芸都上苑北4#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10385 | 江都区 | 江都区香格里拉5#箱变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10386 | 江都区 | 芸都上苑北2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10387 | 江都区 | 仙女镇凡庄村电灌站综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10388 | 江都区 | 江都区锦官名邸1#变电所1#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10389 | 江都区 | 都荟上苑南3#配电室2号主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10390 | 江都区 | 芸都上苑北3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10391 | 江都区 | 芸都上苑北3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10392 | 江都区 | 芸都上苑北4#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10393 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园5#变电所1#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10394 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园5#变电所2#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10395 | 江都区 | 江都区首席华庭配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10396 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园1#配电所1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10397 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园2#配电所3#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10398 | 江都区 | 江都区金牛湾都市花园3#配电所5#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10399 | 江都区 | 江都区首席华庭配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10400 | 江都区 | 江都区水木南庭3#变电所1#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10401 | 江都区 | 江都区水木南庭3#变电所2#变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10402 | 江都区 | 丁沟镇麾村繁荣路西综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10403 | 江都区 | 丁沟镇麾村兴民小区2#综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10404 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村红华组综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10405 | 江都区 | 丁沟镇麾村村麾西组配变总表       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10406 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村新阳组综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10407 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村邹家组综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10408 | 江都区 | 丁沟镇联民村东陈舍组综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10409 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村新阳组西综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10410 | 江都区 | 丁沟镇麾村教师楼1#综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |     |                      |        |     |     |
|-------|-----|----------------------|--------|-----|-----|
| 10411 | 江都区 | 恒悦华府2#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10412 | 江都区 | 白沙名邨配电室1#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10413 | 江都区 | 恒悦华府4#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10414 | 江都区 | 恒悦华府4#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10415 | 江都区 | 恒悦华府1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10416 | 江都区 | 恒悦华府1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10417 | 江都区 | 白沙名邨配电室3#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10418 | 江都区 | 恒悦华府2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10419 | 江都区 | 樊川镇友爱村东元组综合变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10420 | 江都区 | 文昌华府7#配电室3#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10421 | 江都区 | 文昌华府4#配电室1#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10422 | 江都区 | 文昌华府3#配电室1#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10423 | 江都区 | 世纪天城4#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10424 | 江都区 | 文昌华府6#配电室1#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10425 | 江都区 | 文昌华府1#配电室1#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10426 | 江都区 | 世纪天城5#配电室2#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10427 | 江都区 | 世纪天城6#配电室2#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10428 | 江都区 | 文昌华府6#配电室3#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10429 | 江都区 | 文昌华府4#配电室3#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10430 | 江都区 | 佳源世纪天城1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10431 | 江都区 | 佳源世纪天城3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10432 | 江都区 | 文昌华府1#配电室3#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10433 | 江都区 | 佳源世纪天城2#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10434 | 江都区 | 世纪天城6#配电室4#变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10435 | 江都区 | 佳源世纪天城2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10436 | 江都区 | 世纪天城4#配电室4#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10437 | 江都区 | 文昌华府7#配电室1#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10438 | 江都区 | 文昌华府2#配电室1#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10439 | 江都区 | 佳源世纪天城3#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10440 | 江都区 | 文昌华府2#配电室3#配变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10441 | 江都区 | 文昌华府3#配电室3#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10442 | 江都区 | 赋江佳园4#配电室1#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10443 | 江都区 | 碧江名苑3#配电室1#配变        | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 10444 | 江都区 | 赋江佳园6#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10445 | 江都区 | 赋江佳园1#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10446 | 江都区 | 赋江佳园5#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10447 | 江都区 | 赋江佳园5#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10448 | 江都区 | 赋江佳园7#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10449 | 江都区 | 赋江佳园3#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10450 | 江都区 | 赋江佳园6#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10451 | 江都区 | 碧江名苑1#配电室3#配变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10452 | 江都区 | 碧江名苑1#配电室1#配变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10453 | 江都区 | 桃源墅2#配电室3#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10454 | 江都区 | 碧江名苑2#配电室1#配变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10455 | 江都区 | 赋江佳园3#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10456 | 江都区 | 赋江佳园2#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10457 | 江都区 | 桃源墅2#配电室1#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10458 | 江都区 | 桃源墅1#配电室1#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10459 | 江都区 | 赋江佳园7#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10460 | 江都区 | 赋江佳园2#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10461 | 江都区 | 赋江佳园1#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10462 | 江都区 | 碧江名苑3#配电室3#配变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10463 | 江都区 | 碧江名苑4#配电室1#配变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10464 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村新区综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10465 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村新庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10466 | 江都区 | 大桥镇嘶马村董庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10467 | 江都区 | 大桥镇嘶昌北路综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10468 | 江都区 | 大桥镇嘶马江平路2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10469 | 江都区 | 大桥镇嘶昌南路综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10470 | 江都区 | 大桥镇嘶马长江路5#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10471 | 江都区 | 大桥镇嘶马小学综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10472 | 江都区 | 大桥镇嘶马镇太字村八圩组综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10473 | 江都区 | 大桥镇嘶马镇长江路1#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10474 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村朱巷组2号配变总表 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10475 | 江都区 | 大桥镇鲍庄村姜巷组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10476 | 江都区 | 大桥镇嘶马嘶昌路5#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                         |        |      |     |
|-------|-----|-------------------------|--------|------|-----|
| 10477 | 江都区 | 大桥镇嘶马村五圩组综合变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10478 | 江都区 | 大桥镇嘶马邮电局综合变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10479 | 江都区 | 大桥镇嘶马镇江平路4#综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10480 | 江都区 | 大桥镇太字村兴隆组（太字橡胶厂）综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10481 | 江都区 | 大桥镇太字村小荡组2#综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10482 | 江都区 | 大桥镇太字村小荡组综合变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10483 | 江都区 | 大桥镇嘶马化工路综合变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10484 | 江都区 | 江都区新加坡花园1#公变配变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10485 | 江都区 | 江都区新加坡花园8#公变配变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10486 | 江都区 | 江都区新加坡花园4#变电所1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10487 | 江都区 | 江都区中远欧洲城3#变1#变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10488 | 江都区 | 江都区中远欧洲城二期北区2#变电所2#配变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10489 | 江都区 | 江都区新加坡花园5#变电所3#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10490 | 江都区 | 江都区提香郡2#变电所1#变*         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10491 | 江都区 | 江都区中远欧洲城（欧风佳苑）3#变电所1#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10492 | 江都区 | 江都区新加坡花园4#变电所3#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10493 | 江都区 | 江都区新加坡花园9#公变配变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10494 | 江都区 | 江都区欧洲城南区AV开闭所1#配变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10495 | 江都区 | 江都区中远欧洲城4#变1#变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10496 | 江都区 | 江都区新加坡花园6#配变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10497 | 江都区 | 江都区中远欧洲城二期南区5#变电所2#配变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10498 | 江都区 | 江都区中远欧洲城二期南区5#变电所1#配变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10499 | 江都区 | 江都区中远欧洲城1#变电所1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10500 | 江都区 | 江都区中远欧洲城（欧风佳苑）4#变电所1#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10501 | 江都区 | 新加坡花园6#变电所1#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10502 | 江都区 | 江都区新加坡花园4#公变配变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10503 | 江都区 | 江都区新加坡花园5#变电所1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10504 | 江都区 | 蓝山公馆1#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10505 | 江都区 | 蓝山公馆2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10506 | 江都区 | 蓝山公馆1#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10507 | 江都区 | 蓝山公馆3#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10508 | 江都区 | 蓝山公馆2#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10509 | 江都区 | 富贵公馆7#配电室1#配变           | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |     |                        |        |     |     |
|-------|-----|------------------------|--------|-----|-----|
| 10510 | 江都区 | 蓝山公馆5#配电室1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10511 | 江都区 | 蓝山公馆6#配电室1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10512 | 江都区 | 蓝山公馆4#配电室1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10513 | 江都区 | 富贵公馆7#配电室3#配变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10514 | 江都区 | 富贵公馆4#配电室1#配变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10515 | 江都区 | 富贵公馆3#配电室1#配变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10516 | 江都区 | 富贵公馆4#配电室3#配变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10517 | 江都区 | 富贵公馆1#配电室1#配变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10518 | 江都区 | 富贵公馆1#配电室3#配变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10519 | 江都区 | 富贵公馆2#配电室1#配变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10520 | 江都区 | 富贵公馆2#配电室3#配变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10521 | 江都区 | 富贵苑9#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10522 | 江都区 | 富贵苑8#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10523 | 江都区 | 富贵苑5#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10524 | 江都区 | 富贵公馆10#配电室3#配变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10525 | 江都区 | 富贵苑6#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10526 | 江都区 | 富贵公馆10#配电室1#配变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10527 | 江都区 | 富贵苑9#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10528 | 江都区 | 富贵苑5#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10529 | 江都区 | 富贵公馆3#配电室3#配变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10530 | 江都区 | 天山馨村3#配电室2#配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10531 | 江都区 | 天山馨村1#配电室4#变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10532 | 江都区 | 天山馨村2#配电室4#变配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10533 | 江都区 | 天山馨村2#配电室2#变配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10534 | 江都区 | 天山馨村3#配电室4#配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10535 | 江都区 | 天山馨村1#配电室2#变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10536 | 江都区 | 白沙名邨配电室4#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10537 | 江都区 | 白沙名邨配电室2#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10538 | 江都区 | 江都区猪场公变                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10539 | 江都区 | 江都区果岭里2#变电所2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10540 | 江都区 | 江都区果岭里1#变电所2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10541 | 江都区 | 江都区果岭里2#变电所3#主变配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10542 | 江都区 | 江都区帝景蓝湾3#变电所2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |



|       |     |                       |        |      |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 10543 | 江都区 | 江都区春江人家4#变电所2#变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10544 | 江都区 | 江都区世纪景园3#变电所2#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10545 | 江都区 | 江都区学府景园1#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10546 | 江都区 | 江都区春江人家4#变电所1#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10547 | 江都区 | 江都区北小区5#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10548 | 江都区 | 江都区学府景园3#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10549 | 江都区 | 江都区春江人家5#变电所2#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10550 | 江都区 | 勤丰安置区(商业)2#主变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10551 | 江都区 | 江都区春江人家1#变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10552 | 江都区 | 江都区勤丰嘉苑2#变电所2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10553 | 江都区 | 江都区学府景园4#变2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10554 | 江都区 | 江都区春江人家2#公变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10555 | 江都区 | 江都区勤丰嘉苑1#变电所4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10556 | 江都区 | 春江人家3#变               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10557 | 江都区 | 江都区北小区公变4#西           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10558 | 江都区 | 江都区大运公变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10559 | 江都区 | 江都区勤丰嘉苑1#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10560 | 江都区 | 勤丰安置区(商业)配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10561 | 江都区 | 江都区大运浴室公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10562 | 江都区 | 江都区学府景园2#主变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10563 | 江都区 | 仙女镇勤丰村东孟组东公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10564 | 江都区 | 江都区春江人家5#变电所1#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10565 | 江都区 | 江都区帝景蓝湾2#变电所4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10566 | 江都区 | 江都区帝景南湾2#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10567 | 江都区 | 江都区帝景蓝湾1#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10568 | 江都区 | 仙女镇勤丰村马一组2#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10569 | 江都区 | 江都区铂金府邸1#变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10570 | 江都区 | 江都区长江国际花园4#变电所3#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10571 | 江都区 | 天山馨村2#配电室1#变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10572 | 江都区 | 天山馨村3#配电室3#配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10573 | 江都区 | 天山馨村2#配电室3#变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10574 | 江都区 | 仙女镇凡套村东综合变            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10575 | 江都区 | 江都区长江国际花园1#变配电所2#公变   | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 10576 | 江都区 | 江都区长江国际8#变电所2#变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10577 | 江都区 | 江都区长江国际花园7#变电所2#配变 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10578 | 江都区 | 仙女镇曹庄村同心组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10579 | 江都区 | 天山馨村3#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10580 | 江都区 | 仙女镇曹庄村张庄组综合变       | 交流10kV | 250  | 200 |
| 10581 | 江都区 | 江都区铂金府邸3#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10582 | 江都区 | 天山馨村1#配电室1#变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10583 | 江都区 | 仙女镇曹庄村前进组综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10584 | 江都区 | 天山馨村1#配电室3#变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10585 | 江都区 | 江都区长江国际花园2#变电所2#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10586 | 江都区 | 江都区长江国际花园3#变电所2#公变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10587 | 江都区 | 江都区长江国际花园4#变电所4#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10588 | 江都区 | 江都区长江国际5#变电所2#变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10589 | 江都区 | 仙女镇涵西村姚沟组综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10590 | 江都区 | 樊川镇樊东路20#公变        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10591 | 江都区 | 樊川镇水果市场15#公变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10592 | 江都区 | 樊川镇樊南村郑家组2#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10593 | 江都区 | 樊川镇板桥塘22#综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10594 | 江都区 | 樊川镇人民路2#综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10595 | 江都区 | 阳光名都配电室1#变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10596 | 江都区 | 樊川镇直属四队11#公变       | 交流10kV | 250  | 200 |
| 10597 | 江都区 | 樊川镇招贤楼16#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10598 | 江都区 | 樊川镇17#综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10599 | 江都区 | 樊川镇东苑新村综合变         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10600 | 江都区 | 樊川镇郑家组13#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10601 | 江都区 | 阳光名都配电室2#变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10602 | 江都区 | 樊川镇凡南周家14#公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10603 | 江都区 | 樊川镇樊汉社区综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10604 | 江都区 | 樊川镇派出所2#公变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10605 | 江都区 | 樊川镇胶木厂6#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10606 | 江都区 | 樊川镇水陆寺综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10607 | 江都区 | 樊川镇幼儿园西西侧18#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10608 | 江都区 | 樊川镇凡南村周家组2#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 10609 | 江都区 | 樊川镇直属村三组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10610 | 江都区 | 樊川镇凡南村西元组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10611 | 江都区 | 阳光名都配电室3#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10612 | 江都区 | 樊川镇樊南村周家组配变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10613 | 江都区 | 樊川镇农贸路商住楼综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10614 | 江都区 | 樊川镇幼儿园4#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10615 | 江都区 | 阳光名都配电室4#变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10616 | 江都区 | 樊川镇阳光花园1#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10617 | 江都区 | 樊川镇农贸路4#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10618 | 江都区 | 樊川镇康都佳苑综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10619 | 江都区 | 樊川镇阳光花园2#变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10620 | 江都区 | 樊川镇樊川卫生院宿舍3#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10621 | 江都区 | 樊川镇老邮电局7#公变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10622 | 江都区 | 樊川镇农贸路3#公变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10623 | 江都区 | 樊川镇直属村三组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10624 | 江都区 | 樊川镇樊南村陆家组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10625 | 江都区 | 樊川镇粮库综合变1#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10626 | 江都区 | 樊川镇友爱村石家组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10627 | 江都区 | 樊川镇凡南村周家组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10628 | 江都区 | 樊川镇直属村四组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10629 | 江都区 | 樊川镇政府停车场综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10630 | 江都区 | 大桥镇杨桥村临江新民组综合变  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 10631 | 江都区 | 大桥镇前进村前进组配变总表   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10632 | 江都区 | 大桥镇其秀村季西组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10633 | 江都区 | 大桥镇常平村联友组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10634 | 江都区 | 大桥镇其秀村恒东组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10635 | 江都区 | 大桥镇常平村二圩组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10636 | 江都区 | 大桥镇杨桥村港北组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10637 | 江都区 | 大桥镇其秀村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10638 | 江都区 | 大桥镇前进村兴二组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10639 | 江都区 | 大桥镇其秀村十六圩组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10640 | 江都区 | 大桥镇其秀村吉圩组配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10641 | 江都区 | 大桥镇其秀村季东组配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                |        |     |     |
|-------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 10642 | 江都区 | 大桥镇临江村东风组综合变   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 10643 | 江都区 | 大桥镇常平村九圩组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10644 | 江都区 | 大桥镇其秀村恒东组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10645 | 江都区 | 大桥镇其秀村季西组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10646 | 江都区 | 大桥镇太字村王圩组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10647 | 江都区 | 大桥镇其秀村恒三组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10648 | 江都区 | 大桥镇其秀村兴东组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10649 | 江都区 | 大桥镇常平村新庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10650 | 江都区 | 府璟1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10651 | 江都区 | 世纪天城荣璟3#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10652 | 江都区 | 世纪天城荣璟2#配电室3#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10653 | 江都区 | 府璟2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10654 | 江都区 | 世纪天城御璟1#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10655 | 江都区 | 世纪天城荣璟3#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10656 | 江都区 | 世纪天城荣璟1#配电室3#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10657 | 江都区 | 府璟2#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10658 | 江都区 | 世纪天城御璟2#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10659 | 江都区 | 世纪天城御璟1#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10660 | 江都区 | 府璟1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10661 | 江都区 | 世纪天城荣璟1#配电室1#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10662 | 江都区 | 世纪天城御璟2#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10663 | 江都区 | 世纪天城荣璟4#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10664 | 江都区 | 江都区锦都公变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10665 | 江都区 | 江都区人民医院        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10666 | 江都区 | 江都区三角花园公变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 10667 | 江都区 | 江都区新月房产南公变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10668 | 江都区 | 江建公司宿舍主变配电变压器  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10669 | 江都区 | 人民医院2#公变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10670 | 江都区 | 江都区市人医宿舍公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10671 | 江都区 | 江都区防疫站宿舍公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10672 | 江都区 | 江都区新月房产北公变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10673 | 江都区 | 梧桐公元3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10674 | 江都区 | 梧桐公元1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                   |        |      |     |
|-------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 10675 | 江都区 | 江都区江都市人民法院公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10676 | 江都区 | 江都区锦绣丽都1#变电所1#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10677 | 江都区 | 梧桐公元2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10678 | 江都区 | 梧桐公元2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10679 | 江都区 | 梧桐公元3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10680 | 江都区 | 仙女镇北小区公变2#南       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10681 | 江都区 | 江都区新气象嘉苑小区2#配变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10682 | 江都区 | 江都区锦绣园北公变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10683 | 江都区 | 江都区江城一品变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10684 | 江都区 | 江都区锦绣苑A区1#公变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10685 | 江都区 | 江都区北小区公变1#东       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10686 | 江都区 | 江都区车把厂宿舍公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10687 | 江都区 | 江都区北小区公变3#北       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10688 | 江都区 | 江都区锦绣苑A区2#公变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10689 | 江都区 | 仙女镇龙桥新村2#公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10690 | 江都区 | 仙女镇北小区7#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10691 | 江都区 | 江都区糖果厂公变          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10692 | 江都区 | 江都区龙桥北路公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10693 | 江都区 | 仙女镇唐庄村周庄教师楼公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10694 | 江都区 | 江都区鸿峰房产舜天苑小区欧式箱变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10695 | 江都区 | 粮校宿舍公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10696 | 江都区 | 江都区智能仪器厂公变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10697 | 江都区 | 梧桐公元1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10698 | 江都区 | 北小区公变配电变压器        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10699 | 江都区 | 江都区扬子电表厂公变        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10700 | 江都区 | 江都区江城一品变电所1#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10701 | 江都区 | 江都区锦绣丽都配变电所1#配变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10702 | 江都区 | 江都区邮政局宿舍公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10703 | 江都区 | 江都区江都市轮船运输有限公司公变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10704 | 江都区 | 江都区航运公司宿舍         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10705 | 江都区 | 江都区江都市航运有限公司(公变1) | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10706 | 江都区 | 江都区资产管理局          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10707 | 江都区 | 仙女镇唐庄村周庄组2#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |     |                   |        |      |     |
|-------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 10708 | 江都区 | 勤丰村电灌站综合变         | 交流10kV | 100  | 80  |
| 10709 | 江都区 | 江都区延展气体宿舍西公变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10710 | 江都区 | 江都区大运路口公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10711 | 江都区 | 江都区江都石化厂北公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10712 | 江都区 | 江都区延展气体宿舍东公变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10713 | 江都区 | 江都区扬子电表厂2#公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10714 | 江都区 | 江都区新气象嘉苑小区1#配变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10715 | 江都区 | 江都区大运路口2#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10716 | 江都区 | 永盛活力城2#变压器配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10717 | 江都区 | 仙女镇邓院村季坝组2#综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10718 | 江都区 | 勤丰村邓庄组东综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10719 | 江都区 | 江都区金桥石油苑3#变电所1#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10720 | 江都区 | 江都区金桥石油苑2#变电所1#公变 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10721 | 江都区 | 江都区站前馨村2#变电所2#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10722 | 江都区 | 江都区站前馨村1#变电所1#配变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10723 | 江都区 | 江都区金桥石油苑6#变电所1#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10724 | 江都区 | 江都区金桥石油苑5#变电所3#公变 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10725 | 江都区 | 江都区金桥石油苑4#变电所2#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10726 | 江都区 | 江都区站前馨村1#变电所2#配变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10727 | 江都区 | 应急管理局公变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10728 | 江都区 | 江都区金桥石油苑6#变电所2#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10729 | 江都区 | 江都区站前馨村小区1#变电所1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10730 | 江都区 | 江都区金桥石油苑5#变电所1#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10731 | 江都区 | 江都区站前馨村3期1#变电所    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10732 | 江都区 | 江都区站前馨村2#变电所3#配变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10733 | 江都区 | 江都区站前馨村小区2#变电所1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10734 | 江都区 | 江都区金桥石油苑3#变电所2#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10735 | 江都区 | 江都区金桥石油苑5#变电所2#公变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10736 | 江都区 | 江都区金桥石油苑4#变电所1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10737 | 江都区 | 江都区站前馨村2#变电所4#配变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10738 | 江都区 | 江都区站前馨村2#变电所1#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10739 | 江都区 | 邵伯镇公路村孙庄组2#综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10740 | 江都区 | 邵伯镇钢材市场综合变(新市场)   | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |     |                       |        |     |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|-----|-----|
| 10741 | 江都区 | 邵伯水韵甘棠小区综合变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10742 | 江都区 | 邵伯镇盐邵船闸综合变            | 交流10kV | 100 | 80  |
| 10743 | 江都区 | 邵伯镇淮江路3#综合变           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 10744 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村马圩组1#综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10745 | 江都区 | 邵伯镇银杏小区1#箱变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10746 | 江都区 | 邵伯镇丹桂苑小区箱变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10747 | 江都区 | 邵伯镇钢材市场综合变(新市场3#) 综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10748 | 江都区 | 邵伯镇银杏北路综合变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10749 | 江都区 | 邵伯镇北大街1#综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10750 | 江都区 | 邵伯镇银杏小区2#箱变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10751 | 江都区 | 邵伯镇淮江路5# 综合变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10752 | 江都区 | 邵伯镇花园住宅楼综合变（单相变）      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10753 | 江都区 | 邵伯镇甘棠小区2#箱变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10754 | 江都区 | 邵伯镇公路村2#综合变           | 交流10kV | 160 | 128 |
| 10755 | 江都区 | 邵伯镇甘棠小区3#箱变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10756 | 江都区 | 邵伯镇甘棠小区1#箱变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10757 | 江都区 | 邵伯镇甘棠小区5#箱变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10758 | 江都区 | 邵伯镇工农路1#综合变           | 交流10kV | 500 | 400 |
| 10759 | 江都区 | 邵伯镇甘棠小区4#箱变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10760 | 江都区 | 邵伯镇新街2#综合变            | 交流10kV | 500 | 400 |
| 10761 | 江都区 | 邵伯镇运粮桥综合变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10762 | 江都区 | 邵伯镇钢材市场综合变(新市场2#) 综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10763 | 江都区 | 邵伯镇建设路2#综合变           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10764 | 江都区 | 邵伯镇油田医院住宅16#楼公变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10765 | 江都区 | 邵伯镇甘棠东路1#综合变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10766 | 江都区 | 邵伯镇银杏苑综合变             | 交流10kV | 80  | 64  |
| 10767 | 江都区 | 邵伯镇建设路1#综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10768 | 江都区 | 邵伯镇新街1#综合变            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10769 | 江都区 | 邵伯镇钢材市场综合变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10770 | 江都区 | 邵伯镇银杏路1#综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10771 | 江都区 | 邵伯镇公路村孙庄组综合变          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10772 | 江都区 | 仙女镇曹庄村孔碾组综合变          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10773 | 江都区 | 仙女镇曹庄村杨庄组综合变          | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                        |        |      |     |
|-------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 10774 | 江都区 | 仙女镇曹庄村魏庄组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10775 | 江都区 | 仙女镇曹庄村扬套组北综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10776 | 江都区 | 大桥镇通江路安置区2号配电房1号配变总表   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10777 | 江都区 | 大桥镇润德至尊花苑1号配电所2号公变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10778 | 江都区 | 大桥镇通江路安置区1号配电房2号配变总表   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10779 | 江都区 | 新城花苑配电室1#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10780 | 江都区 | 大桥镇阳光新城2#电房3#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10781 | 江都区 | 大桥镇通江路安置区1号配电房1号配变总表00 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10782 | 江都区 | 大桥镇通太路箱变配变             | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10783 | 江都区 | 大桥镇福润花苑002             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10784 | 江都区 | 大桥镇望龙花苑3#公变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10785 | 江都区 | 大桥镇福润花苑001             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10786 | 江都区 | 大桥镇润德至尊花苑3号配电所1#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10787 | 江都区 | 大桥镇润德至尊花苑3号配电所2#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10788 | 江都区 | 大桥镇望龙花苑2#公变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10789 | 江都区 | 大桥镇博盛苑3号配电所2号公变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10790 | 江都区 | 大桥镇皇廷中远国际花苑A区2#配电房4#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10791 | 江都区 | 大桥镇永济社区兴隆组综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10792 | 江都区 | 大桥镇望龙花苑4#公变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10793 | 江都区 | 大桥镇皇廷中远国际花苑A区2#配电房3#变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10794 | 江都区 | 大桥镇博盛苑1号配电所1号公变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10795 | 江都区 | 大桥镇新镇路2#综合变            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10796 | 江都区 | 大桥镇望龙花苑1#公变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10797 | 江都区 | 大桥镇皇廷中环国际花苑变电所1#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10798 | 江都区 | 大桥镇童心村郭庄组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10799 | 江都区 | 大桥镇皇廷美食苑A区1#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10800 | 江都区 | 大桥镇永济社区丰收组3#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10801 | 江都区 | 新城花苑配电室3#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10802 | 江都区 | 大桥镇龙腾中央花苑1号配电房2号       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10803 | 江都区 | 大桥镇永济社区丰收组4#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10804 | 江都区 | 大桥镇皇廷美食苑B区1号电房1#变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10805 | 江都区 | 大桥镇通江路安置区2号配电房2号配变总表   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10806 | 江都区 | 大桥镇皇廷美食苑B区1号电房2#变      | 交流10kV | 500  | 400 |



|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 10807 | 江都区 | 江都区红卫桥公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10808 | 江都区 | 仙女镇水利局宿舍公变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10809 | 江都区 | 江都区老交通局公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10810 | 江都区 | 江都区东方广场1#配电所1#配变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10811 | 江都区 | 江都区仙城公寓公变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10812 | 江都区 | 江都区丰廉物业公变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10813 | 江都区 | 江都区华联北公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10814 | 江都区 | 江都区建设新村西公变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10815 | 江都区 | 江都区东方广场3#配电所1#配变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10816 | 江都区 | 东方广场2#配电所1#配变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10817 | 江都区 | 红卫桥2#公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10818 | 江都区 | 江都区物资局公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10819 | 江都区 | 江都区世纪联华西公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10820 | 江都区 | 江都区仙女镇实验小学宿舍公变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10821 | 江都区 | 江都区龙川步行街城市花园（3#箱变） | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10822 | 江都区 | 江都区龙川步行街城市花园（6#公变） | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10823 | 江都区 | 江都区龙川步行街城市花园（7#箱变） | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10824 | 江都区 | 江都区益学公寓公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10825 | 江都区 | 江都区利民医院公变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10826 | 江都区 | 江都区都市公寓1#公变配变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10827 | 江都区 | 江都区龙川步行街城市花园（4#箱变） | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10828 | 江都区 | 江都区龙川步行街1#箱变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10829 | 江都区 | 江都区龙川步行街2#箱变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10830 | 江都区 | 江都区龙川步行街5#箱变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10831 | 江都区 | 江都区龙川步行街8#箱变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10832 | 江都区 | 江都区老党员公变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10833 | 江都区 | 龙川城市花园9#箱变配电变压器    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10834 | 江都区 | 梧桐公元3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10835 | 江都区 | 梧桐公元1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10836 | 江都区 | 梧桐公元2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10837 | 江都区 | 梧桐公元3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10838 | 江都区 | 梧桐公元2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10839 | 江都区 | 梧桐公元1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                      |        |      |     |
|-------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 10840 | 江都区 | 江都区都市公寓2#变           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 10841 | 江都区 | 江都区公安局2#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10842 | 江都区 | 江都区沿河街西公变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10843 | 江都区 | 江都区三板桥公变             | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10844 | 江都区 | 江都区佛照楼公变             | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10845 | 江都区 | 江都区观音庵公变             | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10846 | 江都区 | 江都区沿河街老码头公变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10847 | 江都区 | 江都区公安局公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10848 | 江都区 | 江都区教育局公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10849 | 江都区 | 仙女镇三星村麻庄组东综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10850 | 江都区 | 大桥镇雅典花苑1号            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10851 | 江都区 | 大桥镇忠爱村红旗组2#综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10852 | 江都区 | 大桥镇雅典花苑2号            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10853 | 江都区 | 大桥镇光明花苑6#变电所4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10854 | 江都区 | 大桥镇光明花苑1号配电房2号配变总表   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10855 | 江都区 | 大桥镇光明花苑2#变电所4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10856 | 江都区 | 大桥镇光明花苑3#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10857 | 江都区 | 大桥镇光明花苑3#变电所4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10858 | 江都区 | 大桥镇光明花苑5#变电所4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10859 | 江都区 | 大桥镇光明花苑6#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10860 | 江都区 | 大桥镇光明花苑2#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10861 | 江都区 | 大桥镇光明花苑5#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10862 | 江都区 | 大桥镇光明花苑1号配电房4号配变总表   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10863 | 江都区 | 龙瑞花园2#配电室3#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10864 | 江都区 | 江都区金湾瑞园1#变电所1#变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10865 | 江都区 | 龙瑞花园2#配电室1#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10866 | 江都区 | 江都区金湾瑞园3#变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10867 | 江都区 | 龙瑞花园3#配电室3#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10868 | 江都区 | 龙瑞花园1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10869 | 江都区 | 江都区金湾瑞园2#变电所1#变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10870 | 江都区 | 龙瑞花园4#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10871 | 江都区 | 江都区金湾瑞园4#变电所1#变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10872 | 江都区 | 江都区金湾瑞园4#变电所4#变配电    | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                     |        |     |     |
|-------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 10873 | 江都区 | 龙瑞花园3#配电室1#主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10874 | 江都区 | 龙瑞花园4#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10875 | 江都区 | 新生组南美变              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10876 | 江都区 | 仙女镇镇西村顾庄组西综合变       | 交流10kV | 160 | 128 |
| 10877 | 江都区 | 大桥镇光明村包店组2#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10878 | 江都区 | 大桥镇忠爱村新庄组2#综合变      | 交流10kV | 160 | 128 |
| 10879 | 江都区 | 大桥镇光明村前吨组2#综合变      | 交流10kV | 160 | 128 |
| 10880 | 江都区 | 大桥镇光明村后吨组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10881 | 江都区 | 大桥镇火花村包店组综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10882 | 江都区 | 仙女镇福利厂小区公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10883 | 江都区 | 恒通绿城2#电房1# 变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10884 | 江都区 | 江都区鸿达·尚城时代1#变电所1#公变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10885 | 江都区 | 恒通绿城1#电房1#变         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10886 | 江都区 | 江都区怡景雅苑变配电所1#公变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 10887 | 江都区 | 华府天地1#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10888 | 江都区 | 华府天地1#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10889 | 江都区 | 仙女镇勤丰村张庄组2#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10890 | 江都区 | 长江国际花园南广场公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10891 | 江都区 | 大桥镇光明花苑6#变电所1#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10892 | 江都区 | 大桥镇光明花苑3#变电所1#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10893 | 江都区 | 大桥镇光明花苑5#变电所3#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10894 | 江都区 | 大桥镇光明花苑1号配电房1号配变总表  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10895 | 江都区 | 大桥镇光明花苑6#变电所3#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10896 | 江都区 | 大桥镇光明花苑2#变电所1#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10897 | 江都区 | 大桥镇光明花苑5#变电所1#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10898 | 江都区 | 大桥镇光明花苑1号配电房3号配变总表  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10899 | 江都区 | 大桥镇光明花苑2#变电所3#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10900 | 江都区 | 大桥镇光明花苑3#变电所3#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 10901 | 江都区 | 大桥镇嘶马村兴隆组4号配变总表     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 10902 | 江都区 | 大桥镇嘶马镇江平路综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10903 | 江都区 | 大桥镇嘶马村兴隆组1#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10904 | 江都区 | 大桥镇嘶马村兴隆组5#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 10905 | 江都区 | 大桥镇嘶马村部综合变          | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                        |        |      |     |
|-------|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 10906 | 江都区 | 大桥镇嘶浦路综合变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10907 | 江都区 | 大桥镇太字村新区组2#综合变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10908 | 江都区 | 大桥镇嘶马村石行组2#综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10909 | 江都区 | 大桥镇嘶马村桥西组1#综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10910 | 江都区 | 大桥镇太字村大荡组综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10911 | 江都区 | 仙女镇新区南吴路南公变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10912 | 江都区 | 金誉名苑配电室4#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10913 | 江都区 | 金誉名苑配电室2#变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10914 | 江都区 | 仙女镇新区私营工业园6#公变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10915 | 江都区 | 江都区金域地中海(东区)1#变配电所2#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10916 | 江都区 | 仙女镇新区私营工业园7#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10917 | 江都区 | 仙女镇新区私营工业园4#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10918 | 江都区 | 仙女镇三和村丁家组西公变           | 交流10kV | 250  | 200 |
| 10919 | 江都区 | 仙女镇三和村丁家组东公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10920 | 江都区 | 金城银润1#主变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10921 | 江都区 | 仙女镇文昌东路国税局公变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10922 | 江都区 | 金城银润3#主变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10923 | 江都区 | 江都区金域地中海(西区)1#变配电所2#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10924 | 江都区 | 仙女镇新区私营工业园3#公变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10925 | 江都区 | 仙女镇新区私营工业园5#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10926 | 江都区 | 仙女镇新区私营工业园1#公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10927 | 江都区 | 丁伙镇双华村孙套组综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10928 | 江都区 | 丁伙镇双华村蒋楼南综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10929 | 江都区 | 丁伙镇人民路1#综合变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10930 | 江都区 | 丁伙镇东风路2#综合变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10931 | 江都区 | 丁伙镇亚都公寓配变总表            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10932 | 江都区 | 丁伙镇双华村东坝组综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10933 | 江都区 | 丁伙镇刑桥路1#配变总表           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10934 | 江都区 | 丁伙镇农行综合变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10935 | 江都区 | 丁伙镇双华村王套组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10936 | 江都区 | 丁伙镇高桥村江桥组综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10937 | 江都区 | 丁伙镇双华村徐套组配变总表          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10938 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村徐跳组综合变           | 交流10kV | 80   | 64  |

|       |     |                       |        |      |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 10939 | 江都区 | 丁伙镇虹桥路1#单相变           | 交流10kV | 80   | 64  |
| 10940 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村童庄组综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10941 | 江都区 | 丁伙镇王桥村辉珠组配变总表         | 交流10kV | 100  | 80  |
| 10942 | 江都区 | 丁伙镇双华村蒋荡组配变总表         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10943 | 江都区 | 丁伙镇人民路3#综合变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10944 | 江都区 | 丁伙镇双华村朱庄组配变总表         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10945 | 江都区 | 丁伙镇高桥村团结组综合变          | 交流10kV | 100  | 80  |
| 10946 | 江都区 | 丁伙镇姚庄组综合变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10947 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村陈桥组2#配变总表       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10948 | 江都区 | 丁伙镇王桥村王桥中综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10949 | 江都区 | 丁伙镇丁伙村姜套北组综合变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10950 | 江都区 | 丁伙镇双华村东风组配变总表         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10951 | 江都区 | 宜居人家1#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10952 | 江都区 | 宜居人家1#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10953 | 江都区 | 宜居人家2#配电室1#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10954 | 江都区 | 宜居人家3#配电室3#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10955 | 江都区 | 宜居人家3#配电室1#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10956 | 江都区 | 宜居人家2#配电室3#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10957 | 江都区 | 仙女镇陈庄村东风组1#综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10958 | 江都区 | 江都区中远欧洲城3#变2#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10959 | 江都区 | 江都区中远欧洲城二期北区2#变电所1#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10960 | 江都区 | 江都区中远欧洲城4#变2#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10961 | 江都区 | 江都区新加坡花园5#变电所4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10962 | 江都区 | 江都区新加坡花园4#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10963 | 江都区 | 江都区欧洲城二期1#变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10964 | 江都区 | 江都区中远欧洲城3#变3#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10965 | 江都区 | 江都区新加坡花园5#公变配变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10966 | 江都区 | 江都区提香郡2#变电所2#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10967 | 江都区 | 江都区新加坡花园5#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10968 | 江都区 | 新加坡花园6#变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10969 | 江都区 | 江都区新加坡花园7#公变配变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10970 | 江都区 | 江都区中远欧洲城1#变电所2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10971 | 江都区 | 江都区新加坡花园4#变电所4#变      | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                 |        |      |     |
|-------|-----|-----------------|--------|------|-----|
| 10972 | 江都区 | 江都区欧风佳苑3#配电所2#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10973 | 江都区 | 仙女镇李坝村综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 10974 | 江都区 | 江都区建业馨苑1#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10975 | 江都区 | 仙女镇广州路农贸市场公变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10976 | 江都区 | 仙女镇浦江西路公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10977 | 江都区 | 江都区南苑二村三区公变配变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10978 | 江都区 | 中海金玺园北区1#配电室1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10979 | 江都区 | 中海金玺园北区2#配电室1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10980 | 江都区 | 中海金玺园北区2#配电室3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10981 | 江都区 | 中海金玺2#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10982 | 江都区 | 中海金玺2#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10983 | 江都区 | 中海金玺1#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10984 | 江都区 | 中海金玺1#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10985 | 江都区 | 中海金玺园北区1#配电室3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10986 | 江都区 | 南苑二村二区2#公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10987 | 江都区 | 江都区浦江路现代城1#公变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10988 | 江都区 | 江都区南苑二村二区公变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10989 | 江都区 | 江都区国土局公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 10990 | 江都区 | 江都区南苑二村一区公变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10991 | 江都区 | 浦江路现代城2#公变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10992 | 江都区 | 自在佳苑配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 10993 | 江都区 | 江都区南苑二村金业城建配变   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 10994 | 江都区 | 江都区金色阳光公寓2#公变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10995 | 江都区 | 江都区金色阳光公寓1#公变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 10996 | 江都区 | 江都区浦江路现代城3#公变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10997 | 江都区 | 日报社宿舍楼公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10998 | 江都区 | 江都区银都嘉苑2#公变配变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 10999 | 江都区 | 江都区浦江新村公变配变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11000 | 江都区 | 江都区富豪花园公变配变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11001 | 江都区 | 江都区银都嘉苑1#公变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11002 | 江都区 | 南苑二村一区2号配电变压器   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11003 | 江都区 | 江安宿舍公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11004 | 江都区 | 江都区世纪名郡2#变电所3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                   |        |      |     |
|-------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 11005 | 江都区 | 江都区双汇国际1#变电所1#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11006 | 江都区 | 江都区双汇国际6#电房4#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11007 | 江都区 | 江都区双汇国际2#变电所3#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11008 | 江都区 | 江都区世纪名郡1#变电所3#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11009 | 江都区 | 双汇国际花园小区3#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11010 | 江都区 | 双汇国际花园小区3#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11011 | 江都区 | 双汇国际花园小区4#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11012 | 江都区 | 双汇国际花园小区4#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11013 | 江都区 | 江都区建盈御景花园1#公变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11014 | 江都区 | 江都区建盈御景花园3#箱变配变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11015 | 江都区 | 江都区双汇国际1#变电所3#变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11016 | 江都区 | 江都区世纪名郡2#变电所1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11017 | 江都区 | 江都区世纪名郡1#变电所1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11018 | 江都区 | 江都区世纪名郡3#变电所3#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11019 | 江都区 | 江都区建盈御景花园4#公变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11020 | 江都区 | 江都区双汇国际5#变电所1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11021 | 江都区 | 江都区双汇国际2#变电所1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11022 | 江都区 | 江都区双汇国际5#变电所3#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11023 | 江都区 | 江都区香江都市广场1#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11024 | 江都区 | 江都区双汇国际6#电房2#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11025 | 江都区 | 江都区香江都市广场4#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11026 | 江都区 | 江都区香江都市广场3#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11027 | 江都区 | 江都区建盈御景花园2#公变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11028 | 江都区 | 江都区建盈御景花园3#公变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11029 | 江都区 | 江都区世纪名郡3#变电所1#变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11030 | 江都区 | 宜陵镇镇北路12#配变总表     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11031 | 江都区 | 宜陵镇宜东村电站配变总表      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11032 | 江都区 | 宜陵镇宜丁路3#综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11033 | 江都区 | 宜陵镇北陵运河组1#配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11034 | 江都区 | 宜陵镇宜东村十组综合变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 11035 | 江都区 | 宜陵镇北陵新河电站综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11036 | 江都区 | 度衡东园2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11037 | 江都区 | 度衡东园1#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |     |                   |        |      |     |
|-------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 11038 | 江都区 | 宜陵镇宜陵供电所1#综合变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11039 | 江都区 | 宜陵镇江陵娱乐城综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11040 | 江都区 | 宜陵镇沙王新区配变总表       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11041 | 江都区 | 度衡东园1#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11042 | 江都区 | 宜陵镇沙王村庄西组2#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11043 | 江都区 | 宜陵镇白塔村新南组1#配变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11044 | 江都区 | 宜文景园配电室4#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11045 | 江都区 | 宜文景园配电室2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11046 | 江都区 | 宜陵镇南陵沙王小区1#配变总表   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11047 | 江都区 | 宜陵镇沙王新村1#配变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11048 | 江都区 | 宜陵镇沙王新东变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11049 | 江都区 | 宜陵镇沙王村沙东组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11050 | 江都区 | 宜陵镇沙王新村变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11051 | 江都区 | 宜陵镇沙王村郭营组综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11052 | 江都区 | 宜陵镇白塔村新明组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11053 | 江都区 | 宜陵镇农民集中区5#配电所1#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11054 | 江都区 | 宜陵镇农民集中区3#配电所1#配变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11055 | 江都区 | 宜陵镇沙王村周家组综合变      | 交流10kV | 160  | 128 |
| 11056 | 江都区 | 宜陵镇沙王村庄坝组1#配变总表   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11057 | 江都区 | 宜陵镇小湖村营西组1#综合变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11058 | 江都区 | 宜陵镇宜东二组3#配变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11059 | 江都区 | 宜陵镇宜东村四组1#综合变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11060 | 江都区 | 宜陵镇宜东二组综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11061 | 江都区 | 宜陵镇宜东村七组综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11062 | 江都区 | 宜陵镇中学综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11063 | 江都区 | 宜陵镇宜东村四组配变总表      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11064 | 江都区 | 宜陵镇生资公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11065 | 江都区 | 宜陵镇凯悦名苑配变总表       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11066 | 江都区 | 宜陵镇七里村和平组综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11067 | 江都区 | 宜陵镇扬泰路1#公变        | 交流10kV | 250  | 200 |
| 11068 | 江都区 | 宜陵镇宜东村村部综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11069 | 江都区 | 江都宜陵油田机械厂2#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11070 | 江都区 | 江都宜陵油田机械厂1#变      | 交流10kV | 630  | 504 |



|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 11071 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元二组3#综合变 | 交流10kV | 100 | 80  |
| 11072 | 江都区 | 浦头镇双丰村联丰组2#综合变  | 交流10kV | 80  | 64  |
| 11073 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元二组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11074 | 江都区 | 浦头镇联桥村先进组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11075 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼四组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11076 | 江都区 | 浦头镇双丰村光明组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11077 | 江都区 | 浦头镇双丰前进组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11078 | 江都区 | 浦头镇联桥村光明组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11079 | 江都区 | 浦头镇联桥村孙桥组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 11080 | 江都区 | 浦头镇王庄村吴岔组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11081 | 江都区 | 浦头镇西元村刘元四组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11082 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11083 | 江都区 | 浦头镇联桥村先进组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11084 | 江都区 | 浦头镇联桥村光明组综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11085 | 江都区 | 宜陵镇新宜路5#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11086 | 江都区 | 宜陵镇集镇玉带路1#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11087 | 江都区 | 宜陵镇玉带路公变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11088 | 江都区 | 宜陵镇镇北路1#公变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 11089 | 江都区 | 宜陵镇文星路4#公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11090 | 江都区 | 宜陵镇宜丁路4#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11091 | 江都区 | 宜陵镇镇北路14#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11092 | 江都区 | 宜陵镇车站商住楼综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11093 | 江都区 | 宜陵镇新宜路6#配变总表    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11094 | 江都区 | 宜陵镇文星路2#公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11095 | 江都区 | 宜陵镇玉带明苑小区综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11096 | 江都区 | 宜陵镇镇北路7#配变总表    | 交流10kV | 160 | 128 |
| 11097 | 江都区 | 宜陵镇新宜路8#配变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11098 | 江都区 | 宜陵镇中心幼儿园综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11099 | 江都区 | 宜陵镇文星路1#公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11100 | 江都区 | 宜陵镇影剧院综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11101 | 江都区 | 宜陵镇新宜路4#配变总表    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11102 | 江都区 | 宜陵镇新宜路1#公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11103 | 江都区 | 宜陵镇新宜路明苑小区配变总表  | 交流10kV | 500 | 400 |

|       |     |                     |        |     |     |
|-------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 11104 | 江都区 | 宜陵镇玉带路西配变           | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11105 | 江都区 | 宜陵镇文星路5#配变总表        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11106 | 江都区 | 宜陵镇新宜路2#公变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11107 | 江都区 | 宜陵镇新宜路3#公变          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11108 | 江都区 | 大桥镇太字村兴隆组2号配变总表     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11109 | 江都区 | 大桥镇太字村四圩组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11110 | 江都区 | 浦头镇江灵路2#综合变         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 11111 | 江都区 | 浦头镇袁滩村新华组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11112 | 江都区 | 浦头镇浦头村南桥组1#综合变      | 交流10kV | 160 | 128 |
| 11113 | 江都区 | 浦头镇兴业路菜场综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11114 | 江都区 | 浦头镇袁滩村红星组综合变        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 11115 | 江都区 | 浦头镇袁滩村袁滩组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11116 | 江都区 | 浦头镇环镇南路南1#综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11117 | 江都区 | 浦头镇市场路综合变           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 11118 | 江都区 | 浦头镇万庄村洪一组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11119 | 江都区 | 浦头镇进士街3#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11120 | 江都区 | 浦头镇进士街综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11121 | 江都区 | 浦头镇袁滩村红星组2#综合变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 11122 | 江都区 | 浦头镇浦头村（建筑站）综合变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 11123 | 江都区 | 浦头镇扬子路综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11124 | 江都区 | 浦头镇袁滩村友爱组综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11125 | 江都区 | 浦头镇浦头村南桥组2#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11126 | 江都区 | 浦头镇环镇南路北综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11127 | 江都区 | 浦头镇浦东村胡坝新区1#综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11128 | 江都区 | 浦头镇浦东村胡坝新区2#综合变     | 交流10kV | 160 | 128 |
| 11129 | 江都区 | 浦头镇兴业路威特综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11130 | 江都区 | 浦头镇镇西路综合变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11131 | 江都区 | 浦头镇环镇西路2号综合变        | 交流10kV | 100 | 80  |
| 11132 | 江都区 | 浦头镇浦发新天地2#配电室2#配变总表 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11133 | 江都区 | 浦头镇新华路恒远综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11134 | 江都区 | 浦头镇幸福家园配变总表         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11135 | 江都区 | 浦头镇中心小学综合变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11136 | 江都区 | 浦头镇环镇西路综合变          | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                |        |     |     |
|-------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 11137 | 江都区 | 浦头镇宝来小区综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11138 | 江都区 | 浦发新天地2#配变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11139 | 江都区 | 浦头镇环镇南路综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11140 | 江都区 | 浦头镇浦头村李荡组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11141 | 江都区 | 浦头镇财政路3#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11142 | 江都区 | 浦头镇兴浦复胜组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11143 | 江都区 | 浦头镇财政路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11144 | 江都区 | 浦头镇兴浦复胜小区配变总表  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11145 | 江都区 | 浦头镇环镇西路五鑫综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11146 | 江都区 | 浦头镇巷口村西垛组绳网综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11147 | 江都区 | 浦头镇巷口村立新组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11148 | 江都区 | 浦头镇吉孔村吉孔组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11149 | 江都区 | 浦头镇双丰村一心组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11150 | 江都区 | 浦头镇巷口村桥一组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11151 | 江都区 | 浦头镇双丰村一心组综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11152 | 江都区 | 浦头镇巷口村桥南组综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11153 | 江都区 | 浦头镇双丰村朱庄组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11154 | 江都区 | 浦头镇吉孔村北吉组5#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11155 | 江都区 | 浦头镇吉孔村北吉组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11156 | 江都区 | 浦头镇双丰村联合组综合变   | 交流10kV | 160 | 128 |
| 11157 | 江都区 | 浦头镇巷口村立新组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11158 | 江都区 | 浦头镇巷口村大桥组1#综合变 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 11159 | 江都区 | 浦头镇吉孔村红旗组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11160 | 江都区 | 浦头镇巷口村西垛组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11161 | 江都区 | 浦头镇吉孔村孔二组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11162 | 江都区 | 浦头镇双丰村先进组工厂综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11163 | 江都区 | 浦头镇浦头村育才路2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11164 | 江都区 | 浦头镇浦头村肖桥组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11165 | 江都区 | 浦头镇浦东村周庄组综合变   | 交流10kV | 125 | 100 |
| 11166 | 江都区 | 浦头镇兴浦东风组综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11167 | 江都区 | 浦头镇浦东村余庄组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11168 | 江都区 | 浦头镇浦东村利民新区综合变  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11169 | 江都区 | 浦头镇扬子路2#配变总表   | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                |        |      |     |
|-------|-----|----------------|--------|------|-----|
| 11170 | 江都区 | 浦头镇浦东村联心组综合变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11171 | 江都区 | 浦头镇浦头村安全组2#综合变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11172 | 江都区 | 浦头镇浦头村安全组3#综合变 | 交流10kV | 160  | 128 |
| 11173 | 江都区 | 浦头镇兴浦北桥组2#综合变  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11174 | 江都区 | 浦头镇浦东村徐桥组2#综合变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11175 | 江都区 | 浦头镇浦头村安全组综合变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11176 | 江都区 | 浦头镇浦东村民主组2#综合变 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11177 | 江都区 | 浦头镇巷口村桥一组南综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11178 | 江都区 | 浦头镇浦头村安全组4#综合变 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11179 | 江都区 | 浦头镇浦东村新胜组2号综合变 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11180 | 江都区 | 江都区清华园3#变电所1#变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11181 | 江都区 | 江都区津翠园2#箱变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11182 | 江都区 | 金麟府2#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11183 | 江都区 | 江都区江都大酒店宿舍公变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11184 | 江都区 | 浦江路5#综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11185 | 江都区 | 金麟府2#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11186 | 江都区 | 金麟府1#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11187 | 江都区 | 纱厂线江源配变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11188 | 江都区 | 江都区文蕴苑公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11189 | 江都区 | 江都区金龙龙川花苑3#箱变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11190 | 江都区 | 仙女镇浦江路4#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11191 | 江都区 | 江都区清华园2#变电所1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11192 | 江都区 | 江都区清华园1#变电所1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11193 | 江都区 | 仙女镇浦江路3#公变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11194 | 江都区 | 江都区春江新月园公变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11195 | 江都区 | 江都区书香茗府1#变电所   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11196 | 江都区 | 润江园小区配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11197 | 江都区 | 江都区绿洲家园3#公变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11198 | 江都区 | 江都区金龙龙川花苑2#变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11199 | 江都区 | 江都区朝阳慧景公变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11200 | 江都区 | 绿洲逸园配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11201 | 江都区 | 绿洲逸园配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11202 | 江都区 | 江都区凡川化机公变      | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |     |                      |        |      |      |
|-------|-----|----------------------|--------|------|------|
| 11203 | 江都区 | 江都区绿洲家园4#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11204 | 江都区 | 金麟府3#配电室3#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 11205 | 江都区 | 金麟府3#配电室1#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 11206 | 江都区 | 江都区江阳花都公变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11207 | 江都区 | 仙女镇浦江路2#公变(东)        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 11208 | 江都区 | 润江园小区配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 11209 | 江都区 | 江都区书香茗府2#变电所配变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 11210 | 江都区 | 江都区江中宿舍区公变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 11211 | 江都区 | 仙女镇浦江路1#公变(西)        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 11212 | 江都区 | 江都区绿洲家园2#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11213 | 江都区 | 江都区金龙龙川花苑1#变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11214 | 江都区 | 江都区津翠园1#箱变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 11215 | 江都区 | 江都区绿洲家园1#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11216 | 江都区 | 江都区友谊花园3#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11217 | 江都区 | 香江城市花园3#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 11218 | 江都区 | 江都区香江城市花园二期1#变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 11219 | 江都区 | 香江城市花园3#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 11220 | 江都区 | 江都区香江城市花园1#配变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 11221 | 江都区 | 江都区友谊花园5#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11222 | 江都区 | 江都区友谊花园1#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11223 | 江都区 | 江都区友谊花园2#公变          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 11224 | 江都区 | 江都区乐和雅苑变配电所2#配变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11225 | 江都区 | 江都区乐和雅苑变配电所1#配变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 11226 | 江都区 | 江都区友谊花园6#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11227 | 江都区 | 江都区友谊花园4#公变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11228 | 江都区 | 中央公园1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 11229 | 江都区 | 中央公园2#配电室3#主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11230 | 江都区 | 中央公园2#配电室1#主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11231 | 江都区 | 长青御府1#变              | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 11232 | 江都区 | 江都区香江城市花园2#配变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 11233 | 江都区 | 府璟1#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 11234 | 江都区 | 世纪天城荣璟2#配电室2#变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 11235 | 江都区 | 世纪天城御璟1#配电室4#变       | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 11236 | 江都区 | 世纪天城荣璟1#配电室4#变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11237 | 江都区 | 世纪天城御璟2#配电室4#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11238 | 江都区 | 府璟2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11239 | 江都区 | 世纪天城荣璟3#配电室4#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11240 | 江都区 | 府璟2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11241 | 江都区 | 世纪天城御璟2#配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11242 | 江都区 | 世纪天城荣璟3#配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11243 | 江都区 | 世纪天城荣璟2#配电室4#变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11244 | 江都区 | 世纪天城御璟1#配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11245 | 江都区 | 府璟1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11246 | 江都区 | 世纪天城荣璟1#配电室2#变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11247 | 江都区 | 世纪天城荣璟4#配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11248 | 江都区 | 郭村镇周楼村信阳路综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11249 | 江都区 | 郭村镇塘头镇镇政府综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11250 | 江都区 | 郭村镇步行街1#综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11251 | 江都区 | 郭村镇周楼村红绿灯东综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11252 | 江都区 | 郭村镇周楼村运河西路综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11253 | 江都区 | 郭村镇中天福景苑2#变电所4#变  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11254 | 江都区 | 金汇天成1#变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11255 | 江都区 | 郭村镇中天福景苑1#变电所1#变  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11256 | 江都区 | 莱茵官邸小区配电室1#主变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11257 | 江都区 | 阳光美地商住小区1#配电室1#主变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11258 | 江都区 | 郭村镇中天福景苑1#变电所2#变  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11259 | 江都区 | 郭村镇周楼村周楼组北综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11260 | 江都区 | 新都苑配电室1#主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11261 | 江都区 | 郭村镇中天福景苑2#变电所3#变  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11262 | 江都区 | 武坚镇黄思村纪家组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11263 | 江都区 | 武坚镇孔家村张北组综合变      | 交流10kV | 160 | 128 |
| 11264 | 江都区 | 武坚镇黄思村于北组4#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11265 | 江都区 | 武坚镇黄思村朱家组2#配变总表   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 11266 | 江都区 | 武坚镇黄思集镇振兴路1#综合变   | 交流10kV | 160 | 128 |
| 11267 | 江都区 | 武坚镇黄思村河北组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11268 | 江都区 | 武坚镇黄思村黄河组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 11269 | 江都区 | 武坚镇黄思村殷西组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11270 | 江都区 | 孔家村张南4#综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11271 | 江都区 | 武坚镇黄思村叶家组排涝站配变总表  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11272 | 江都区 | 武坚镇周西集镇（黄思）康华路综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11273 | 江都区 | 武坚镇黄思中东3#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11274 | 江都区 | 武坚镇黄思村孔西组4#综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11275 | 江都区 | 武坚镇孔家村孔东组排涝站      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11276 | 江都区 | 武坚镇孔家村纪家组综合变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 11277 | 江都区 | 武坚镇黄思村育才路综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11278 | 江都区 | 武坚镇黄思集镇农贸市场2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11279 | 江都区 | 武坚镇黄思村于北组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11280 | 江都区 | 武坚镇黄思村朱家组综合变      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 11281 | 江都区 | 武坚镇黄思村黄河组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11282 | 江都区 | 仙女镇涵西村陆圩组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11283 | 江都区 | 仙女镇涵西村上庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11284 | 江都区 | 江都区特种工艺厂2#公变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11285 | 江都区 | 江都区中天花苑1#公变配变     | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11286 | 江都区 | 江淮府1#配电室3#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11287 | 江都区 | 仙女镇生态园停车场公变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11288 | 江都区 | 仙女镇唐庄村霍庄组公变       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11289 | 江都区 | 江都区孔庄电灌站综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11290 | 江都区 | 江淮府2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11291 | 江都区 | 江淮府1#配电室1#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11292 | 江都区 | 江都区特种工艺厂1#公变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11293 | 江都区 | 中天房产西             | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11294 | 江都区 | 万达金街配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11295 | 江都区 | 江都区新东线正大路公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11296 | 江都区 | 江都区特种工艺厂          | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11297 | 江都区 | 唐庄村扬庄组综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11298 | 江都区 | 万达金街配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11299 | 江都区 | 孔庄村涵南组北综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11300 | 江都区 | 江淮府2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11301 | 江都区 | 仙女镇涵西村戴圩组综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 11302 | 江都区 | 真武镇迁建小区变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11303 | 江都区 | 真武镇苏油路1#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11304 | 江都区 | 真武镇新厦2#综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11305 | 江都区 | 真武镇井下作业变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11306 | 江都区 | 真武镇真油村南徐组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11307 | 江都区 | 真武镇振兴村村部综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11308 | 江都区 | 真武镇真武路综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11309 | 江都区 | 真武镇真武路2#公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11310 | 江都区 | 真武镇航道段配变总表       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11311 | 江都区 | 真武镇一统区综合变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11312 | 江都区 | 真武镇钻前小区2#综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11313 | 江都区 | 真武镇市镇桥北综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11314 | 江都区 | 真武镇三号路综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11315 | 江都区 | 真武镇振兴村长春组综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11316 | 江都区 | 真武镇老板街公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11317 | 江都区 | 真武镇振兴北路1#公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11318 | 江都区 | 真武镇苏油路2#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11319 | 江都区 | 真武镇苏油路4#配变总表     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11320 | 江都区 | 真武镇航道段2#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11321 | 江都区 | 真武镇文明路3#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11322 | 江都区 | 真武镇供销社商品楼        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11323 | 江都区 | 真武镇真武苏油路3#综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11324 | 江都区 | 浦头镇高汉村合作组西综合变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11325 | 江都区 | 浦头镇联桥村石桥组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11326 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼五组电灌站综合变 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11327 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼三组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11328 | 江都区 | 浦头镇西元村蔡洼五组综合变    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 11329 | 江都区 | 仙女镇凡套村东高组北综合变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11330 | 江都区 | 仙女镇双沟双徐路公变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11331 | 江都区 | 仙女镇双沟村双西组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11332 | 江都区 | 仙女镇双沟双仙南路3#公变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11333 | 江都区 | 仙女镇双沟双沟中学公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11334 | 江都区 | 仙女镇双沟怡景院箱变       | 交流10kV | 400 | 320 |



|       |     |                     |        |      |     |
|-------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 11335 | 江都区 | 仙女镇双沟双仙南路1#公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11336 | 江都区 | 仙女镇双沟双仙南路2#公变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11337 | 江都区 | 仙女镇凡套村凡西组综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11338 | 江都区 | 江都区唐庄嘉苑1#变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11339 | 江都区 | 江都区唐庄嘉苑2#变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11340 | 江都区 | 江都区明珠山庄2#变电所2#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11341 | 江都区 | 江都区明珠山庄3#变电所2#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11342 | 江都区 | 江都区明珠山庄6#变电所2#变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11343 | 江都区 | 江都区明珠山庄4#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11344 | 江都区 | 仙女镇唐庄村阮桥组公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11345 | 江都区 | 江都区明珠山庄1#变配电所1#配变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11346 | 江都区 | 江都区明珠山庄5#电房2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11347 | 江都区 | 江都区长江国际5#电房1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11348 | 江都区 | 江都区长江国际花园1#变配电所3#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11349 | 江都区 | 江都区铂金府邸2#变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11350 | 江都区 | 江都区铂金府邸4#变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11351 | 江都区 | 江都区长江国际花园1#变配电所1#公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11352 | 江都区 | 江都区长江国际花园3#变电所1#公变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11353 | 江都区 | 江都区长江国际花园6#变电所配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11354 | 江都区 | 江都区长江国际花园4#变电所1#配变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11355 | 江都区 | 江都区长江国际8#变电所1#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11356 | 江都区 | 江都区长江国际花园7#变电所1#配变* | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11357 | 江都区 | 江都区长江国际花园4#变电所2#配变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11358 | 江都区 | 江都区长江国际花园2#变电所1#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11359 | 江都区 | 江都区明珠山庄1#变配电所2#配变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11360 | 江都区 | 江都区明珠山庄2#变电所1#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11361 | 江都区 | 江都区明珠山庄4#变电所1#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11362 | 江都区 | 江都区明珠山庄6#变电所1#变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11363 | 江都区 | 江都区明珠山庄5#电房1#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11364 | 江都区 | 江都区明珠山庄3#变电所1#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11365 | 江都区 | 江都区皇剑1#公变配变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11366 | 江都区 | 江都区时代广场2#变电所1#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11367 | 江都区 | 吴家街箱变               | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |     |                         |        |      |     |
|-------|-----|-------------------------|--------|------|-----|
| 11368 | 江都区 | 江都区时代广场1#变配电所1#配变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11369 | 江都区 | 江都区金域地中海（东区）3#箱变001     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11370 | 江都区 | 江都区金域地中海(东区)1#变配电所1#配变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11371 | 江都区 | 鸿益千秋熙园1#配电室1#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11372 | 江都区 | 江都区鸿益千秋熙园2#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11373 | 江都区 | 江都区鸿益千秋熙园2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11374 | 江都区 | 江都区金域·地中海6#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11375 | 江都区 | 江都区金域·地中海5#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11376 | 江都区 | 江都区双汇国际1#变电所4#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11377 | 江都区 | 江都区双汇国际1#变电所2#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11378 | 江都区 | 江都区双汇国际2#变电所4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11379 | 江都区 | 江都区双汇国际2#变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11380 | 江都区 | 江都区鸿益千秋BH开闭所1#变电所2#配变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11381 | 江都区 | 江都区双汇国际5#变电所4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11382 | 江都区 | 江都区双汇国际5#变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11383 | 江都区 | 江都区鸿益千秋4#变电所1#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11384 | 江都区 | 江都区金域地中海(西区)1#变配电所1#配变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11385 | 江都区 | 江都区金域地中海(西区)4#配变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11386 | 江都区 | 江都区金域地中海(西区)3#箱变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11387 | 江都区 | 江都区金域地中海东区4#变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11388 | 江都区 | 江都区鸿益千秋3#变电所2#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11389 | 江都区 | 江都区金域地中海（东区）5#箱变001     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11390 | 江都区 | 江都区世纪名郡1#变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11391 | 江都区 | 江都区世纪名郡1#变电所4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11392 | 江都区 | 江都区世纪名郡2#变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11393 | 江都区 | 江都区世纪名郡2#变电所4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11394 | 江都区 | 江都区世纪名郡3#变电所4#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11395 | 江都区 | 江都区世纪名郡3#变电所2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11396 | 江都区 | 江都区双汇国际6#电房3#变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11397 | 江都区 | 江都区双汇国际6#电房1#变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11398 | 江都区 | 双汇国际花园小区3#配电室2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11399 | 江都区 | 双汇国际花园小区3#配电室4#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11400 | 江都区 | 双汇国际花园小区4#配电室4#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |     |                       |        |      |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 11401 | 江都区 | 双汇国际花园小区4#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11402 | 江都区 | 江都区金域地中海（东区）2#箱变001   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11403 | 江都区 | 江都区恒泰贵筑2#变电所1#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11404 | 江都区 | 江都区老蓄电池公变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11405 | 江都区 | 江都区恒泰贵筑BP开闭所1#变电所1#配变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11406 | 江都区 | 江都区恒泰贵筑2#变电所2#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11407 | 江都区 | 邵伯镇小街综合变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11408 | 江都区 | 邵伯镇水岸家园小区2#           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11409 | 江都区 | 邵伯镇江佳商住楼箱变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11410 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村石圩组2#综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11411 | 江都区 | 邵伯镇永盛汇金广场小区1#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11412 | 江都区 | 邵伯镇洋桥路3#综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11413 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村石圩组综合变          | 交流10kV | 100  | 80  |
| 11414 | 江都区 | 邵伯镇水岸家园小区1#           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11415 | 江都区 | 邵伯城1#配电室4#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11416 | 江都区 | 邵伯镇居民点综合变             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 11417 | 江都区 | 邵伯城2#配电室4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11418 | 江都区 | 邵伯城2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11419 | 江都区 | 邵伯镇洋桥路2#综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11420 | 江都区 | 永盛汇金广场箱变              | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11421 | 江都区 | 邵伯镇南隔路1#综合变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11422 | 江都区 | 邵伯城3#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11423 | 江都区 | 邵伯镇水岸家园小区4#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11424 | 江都区 | 邵伯镇公路村5#综合变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11425 | 江都区 | 邵伯城1#配电室2#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11426 | 江都区 | 邵伯镇水岸家园小区3#综合变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11427 | 江都区 | 江都区水厂宿舍（专变）           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11428 | 江都区 | 江都区惠民东路2#变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11429 | 江都区 | 仙城花苑公变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11430 | 江都区 | 仙女镇田坝蒋家2#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11431 | 江都区 | 江都区芒稻船闸宿舍公变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11432 | 江都区 | 江都区伊达山庄公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11433 | 江都区 | 江都区江桥村许一公变            | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |     |                    |        |     |     |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 11434 | 江都区 | 江都区惠民桥南公变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11435 | 江都区 | 江都区惠民工商公变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11436 | 江都区 | 仙女镇惠民路公变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11437 | 江都区 | 江都区小商品市场箱变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11438 | 江都区 | 江都区建工局宿舍公变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11439 | 江都区 | 江都区食品畜牧公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11440 | 江都区 | 江都区印刷厂公变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11441 | 江都区 | 江都区包装厂公变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11442 | 江都区 | 江都区商业公寓公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11443 | 江都区 | 江都区纺织品公司公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11444 | 江都区 | 仙女镇惠民浴室箱变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11445 | 江都区 | 江都区惠民路东公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11446 | 江都区 | 江都区龙城苑东公变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11447 | 江都区 | 工业公司公变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11448 | 江都区 | 江都区小商品市场2号箱变配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11449 | 江都区 | 江都区龙城苑西公变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11450 | 江都区 | 西城印象1#配电室4#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11451 | 江都区 | 江都区建行宿舍配变          | 交流10kV | 160 | 128 |
| 11452 | 江都区 | 西城印象1#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11453 | 江都区 | 西城印象2#配电室2#变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 11454 | 江都区 | 江都区船修厂宿舍           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11455 | 江都区 | 江都区米厂西公变           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11456 | 江都区 | 仙女镇迎胜沟西公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11457 | 江都区 | 江都区玉带公寓2#公变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11458 | 江都区 | 江都区天伦雅居2#公变（东）     | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11459 | 江都区 | 天伦雅居1#公变           | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11460 | 江都区 | 江都区揽月国际广场1#变电所1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11461 | 江都区 | 江都区七闸村肖家公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11462 | 江都区 | 江都区揽月国际广场2#变电所3#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11463 | 江都区 | 江都区揽月国际广场2#变电所1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 11464 | 江都区 | 江都区青年巷2#公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11465 | 江都区 | 江都区金狮锁厂公变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11466 | 江都区 | 二中宿舍配变             | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                 |        |      |     |
|-------|-----|-----------------|--------|------|-----|
| 11467 | 江都区 | 仙女镇茫道河东岸2#公变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11468 | 江都区 | 江都区毛巾厂宿舍公变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11469 | 江都区 | 江都区荷花池实小分部      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11470 | 江都区 | 江都区船闸公变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11471 | 江都区 | 江都区二中公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11472 | 江都区 | 江都区水岸枫情3#变电所2#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11473 | 江都区 | 江都区七闸村蒋家        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11474 | 江都区 | 江都区水岸枫情4#变电所2#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11475 | 江都区 | 江都区米厂北公变配电变压器   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11476 | 江都区 | 仙女镇轧钢厂公变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11477 | 江都区 | 水岸风情南广场公变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11478 | 江都区 | 江都区建机厂公变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11479 | 江都区 | 江都区茫道河东岸公变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11480 | 江都区 | 江都区水岸枫情1#变电所4#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11481 | 江都区 | 江都区玉带公寓公变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11482 | 江都区 | 江都区船闸宿舍公变       | 交流10kV | 250  | 200 |
| 11483 | 江都区 | 澜运苑1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11484 | 江都区 | 澜运苑1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11485 | 江都区 | 江都区锦绣嘉苑B区2#配变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11486 | 江都区 | 江都区玉带桥公变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11487 | 江都区 | 江都区锦绣苑南公变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11488 | 江都区 | 江都区锦绣嘉苑B区       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11489 | 江都区 | 江都区水岸枫情4#变电所4#变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11490 | 江都区 | 江都区荷花池公变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11491 | 江都区 | 永盛活力城1#变压器配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11492 | 江都区 | 江都区政法委公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11493 | 江都区 | 江都区青年巷公变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11494 | 江都区 | 江都区仙女镇七闸村迎胜沟    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11495 | 江都区 | 江都区揽月机械厂公变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11496 | 江都区 | 江都区机械电子工业公司公变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11497 | 江都区 | 江都区老酒厂公变        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 11498 | 江都区 | 真武镇朱楼村井圩组综合变    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11499 | 江都区 | 真武镇谈套村陆庄组综合变    | 交流10kV | 100  | 80  |

|       |     |                       |        |      |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 11500 | 江都区 | 真武镇谈套村爱群组2#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11501 | 江都区 | 真武镇朱楼村龚庄组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11502 | 江都区 | 真武镇谈套村谈套组综合变          | 交流10kV | 100  | 80  |
| 11503 | 江都区 | 真武镇谈套村才庄组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11504 | 江都区 | 真武镇谈套村薛巷组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11505 | 江都区 | 真武镇谈套村胜利组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11506 | 江都区 | 真武镇谈套村徐桥组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11507 | 江都区 | 真武镇谈套村老庄组综合变          | 交流10kV | 100  | 80  |
| 11508 | 江都区 | 真武镇谈套村红星组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11509 | 江都区 | 真武镇朱楼村幸福组2#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11510 | 江都区 | 真武镇谈套村和平组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11511 | 江都区 | 真武镇滨东村石桥组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11512 | 江都区 | 邵伯镇汇锦城2#配电室2#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11513 | 江都区 | 新月名都东郡小区2#配电室3#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11514 | 江都区 | 邵伯镇荷塘月色1#配电室3#变配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11515 | 江都区 | 邵伯城3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11516 | 江都区 | 邵伯城1#配电室3#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11517 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村陈庄组综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11518 | 江都区 | 邵伯镇汇锦城2#配电室4#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11519 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村综合楼综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11520 | 江都区 | 邵伯城2#配电室3#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11521 | 江都区 | 邵伯镇高蓬村综合楼2#综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11522 | 江都区 | 永盛汇锦城2#箱变2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11523 | 江都区 | 邵伯镇汇锦城1#变电所2#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11524 | 江都区 | 邵伯镇汇锦城1#变电所4#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11525 | 江都区 | 邵伯镇荷塘月色小区3#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11526 | 江都区 | 邵伯镇运输小区3#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11527 | 江都区 | 邵伯镇运输小区4#箱变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11528 | 江都区 | 邵伯镇运输小区5#箱变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11529 | 江都区 | 邵伯镇马荡村夏庄组综合变1         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11530 | 江都区 | 邵伯镇运输小区1#箱变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11531 | 江都区 | 邵伯镇长乐家园综合变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11532 | 江都区 | 邵伯镇运输小区2#箱变           | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                       |        |      |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|------|-----|
| 11533 | 江都区 | 邵伯镇甘棠名府小区综合变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11534 | 江都区 | 新月名都东郡小区1#配电室3#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11535 | 江都区 | 邵伯城2#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11536 | 江都区 | 新月名都东郡小区1#配电室1#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11537 | 江都区 | 邵伯镇甘棠花苑1#综合变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11538 | 江都区 | 荷塘月色小区2#配电室1#变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11539 | 江都区 | 邵伯镇甘棠花苑2#综合变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11540 | 江都区 | 新月名都东郡小区2#配电室1#变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11541 | 江都区 | 邵伯镇福泽苑小区配变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11542 | 江都区 | 邵伯供电所综合变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11543 | 江都区 | 邵伯镇医院住宅楼综合变           | 交流10kV | 80   | 64  |
| 11544 | 江都区 | 邵伯城1#配电室1#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11545 | 江都区 | 仙女镇涵西村新桥组综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11546 | 江都区 | 江都区金桥石油苑1#变配电所1#公变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11547 | 江都区 | 春晖人家7#配电室4#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11548 | 江都区 | 江都区火车站南公变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11549 | 江都区 | 仙女镇涵西村涵东组东综合变         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11550 | 江都区 | 仙女镇涵西村涵东组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11551 | 江都区 | 春晖人家6#变电所4#变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11552 | 江都区 | 仙女镇涵西村上黄组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11553 | 江都区 | 江都区站前馨村3期2#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11554 | 江都区 | 仙女镇凡套村凡一组综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11555 | 江都区 | 春晖人家2#变电所4#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11556 | 江都区 | 春晖人家2#变电所2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11557 | 江都区 | 仙女镇涵西村中北组综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11558 | 江都区 | 春晖人家3#变电所2#配变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11559 | 江都区 | 春晖人家1#变电所2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11560 | 江都区 | 华江华府1#配电室2#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11561 | 江都区 | 仙女镇凡套村凡院组综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11562 | 江都区 | 江都区世纪康城三期5#变电所2#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11563 | 江都区 | 春晖人家3#变电所4#配变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11564 | 江都区 | 仙女镇涵西村蒋庄组1#综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11565 | 江都区 | 仙女镇涵西村太平组综合变          | 交流10kV | 100  | 80  |

|       |     |                     |        |      |     |
|-------|-----|---------------------|--------|------|-----|
| 11566 | 江都区 | 江都区世纪康城3#变电所2#配变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11567 | 江都区 | 仙女镇涵西村官桥组综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11568 | 江都区 | 春晖人家7#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11569 | 江都区 | 春晖人家6#变电所2#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11570 | 江都区 | 仙女镇涵西村蒋庄组2#综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11571 | 江都区 | 真武镇滨西村冷厦组2#综合变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11572 | 江都区 | 真武镇杨庄影剧院3#综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11573 | 江都区 | 真武镇滨西村村部综合变         | 交流10kV | 160  | 128 |
| 11574 | 江都区 | 真武镇杨庄村村部贰号配变总表      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11575 | 江都区 | 真武镇杨庄村天龙路2#综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11576 | 江都区 | 真武镇杨庄农具厂综合变         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 11577 | 江都区 | 真武镇杨庄影剧院公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11578 | 江都区 | 真武镇杨庄村孙厦组配变总表       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11579 | 江都区 | 真武镇杨庄农具厂2#综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11580 | 江都区 | 真武镇杨庄农民街3#综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11581 | 江都区 | 真武镇滨东村部公变           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11582 | 江都区 | 真武镇滨西村居民组综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11583 | 江都区 | 真武镇杨庄村罗厦组综合变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11584 | 江都区 | 真武镇滨西村杨厦组综合变        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11585 | 江都区 | 真武镇大坝小区综合变          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11586 | 江都区 | 真武镇西庄台综合变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11587 | 江都区 | 真武镇测井新区变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11588 | 江都区 | 真武镇中泰置业壹号           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11589 | 江都区 | 真武镇中泰置业叁号           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11590 | 江都区 | 真武镇东庄台小区综合变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11591 | 江都区 | 真武镇中泰置业贰号           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11592 | 江都区 | 真武镇中泰置业肆号           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11593 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区A区3号配电所6号公变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11594 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区A区3号配电所5号公变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11595 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区A区1号配电所2号公变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11596 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区B区6号配电所2号公变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11597 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区A区2号配电所4号公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11598 | 江都区 | 大桥镇三丰安置区A区2号配电所3号公变 | 交流10kV | 1000 | 800 |



|       |     |                     |        |     |     |
|-------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 11599 | 江都区 | 大桥镇星星村陈家组2#综合变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11600 | 江都区 | 大桥镇中闸北塔北路综合变（电力站）   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11601 | 江都区 | 大桥镇星星村曹家组2#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11602 | 江都区 | 大桥镇中闸双桥路2#综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11603 | 江都区 | 大桥镇星星村孙家组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11604 | 江都区 | 大桥镇星星村乔家组安置区2#综合变   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11605 | 江都区 | 大桥镇星星村何家组综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11606 | 江都区 | 大桥镇新港居委会渔业社组综合变     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11607 | 江都区 | 大桥镇中闸双桥路综合变（乡政府）    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11608 | 江都区 | 大桥镇星星村刘家组综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11609 | 江都区 | 大桥镇星星村濮湾组综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11610 | 江都区 | 大桥镇星星村崔家组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11611 | 江都区 | 大桥镇中闸建筑站综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11612 | 江都区 | 大桥镇中闸乡政府2#综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11613 | 江都区 | 大桥镇中闸派出所综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11614 | 江都区 | 大桥镇星星村何家组3#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11615 | 江都区 | 大桥镇星星村何家组2号配变总表     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11616 | 江都区 | 大桥镇星星村濮湾组2#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11617 | 江都区 | 大桥镇星星村何家教师楼综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11618 | 江都区 | 大桥镇星星村陈家组综合变        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11619 | 江都区 | 大桥镇东元路1#综合变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11620 | 江都区 | 大桥镇通太路2#综合变         | 交流10kV | 125 | 100 |
| 11621 | 江都区 | 大桥镇永济社区东园路4#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11622 | 江都区 | 大桥镇永济社区鞋服城4#配变总表    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 11623 | 江都区 | 大桥镇中心农贸市场2#综合变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11624 | 江都区 | 大桥镇玉带小区2#综合变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11625 | 江都区 | 江都市大桥房地产开发有限公司配变    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 11626 | 江都区 | 大桥镇永济社区鞋服城3#综合变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11627 | 江都区 | 大桥镇玉带小区配变总表         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 11628 | 江都区 | 大桥镇永济社区鞋服城2#综合变     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 11629 | 江都区 | 大桥镇东元路2#综合变（政府）     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11630 | 江都区 | 大桥镇建筑安装工程公司（老菜场）综合变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 11631 | 江都区 | 大桥镇永济社区丰收组综合变       | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                      |        |      |     |
|-------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 11632 | 江都区 | 大桥镇新镇路1#综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11633 | 江都区 | 大桥镇建筑安装工程公司（医院西）综合变  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11634 | 江都区 | 大桥镇永济社区鞋服城1#综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11635 | 江都区 | 大桥镇永济社区东元组2#综合变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11636 | 江都区 | 大桥镇中心农贸市场综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11637 | 江都区 | 江都区天天渔港2#变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11638 | 江都区 | 仙女镇福都花苑公变配变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11639 | 江都区 | 江都区鸿基房产3#公变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11640 | 江都区 | 江都区建筑技术宿舍公变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11641 | 江都区 | 江都市仙城实业有限公司          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11642 | 江都区 | 江都区鸿基房产天天渔港公变配变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11643 | 江都区 | 江都区中远美墅2#变电所         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11644 | 江都区 | 仙女镇中远美墅6#公变配变总表配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11645 | 江都区 | 江都区中远美墅5#公变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 11646 | 江都区 | 大桥镇嘶马村肖合组2#综合变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11647 | 江都区 | 大桥镇嘶马村肖合组综合变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11648 | 江都区 | 盛世万和1#配电室1#主变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11649 | 江都区 | 农民集中区3#配电所2#配变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11650 | 江都区 | 宜陵镇南陵路6#配变总表         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 11651 | 江都区 | 宜嘉华府配电室4#变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11652 | 江都区 | 宜陵镇农民集中区5#配电所2#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 11653 | 江都区 | 宜嘉华府配电室2#变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11654 | 江都区 | 宜陵镇焦庄村塘前组1#综合变       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11655 | 江都区 | 宜陵镇南陵路3#公变           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 11656 | 江都区 | 宜陵镇南陵路7#综合变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11657 | 江都区 | 江都区田坝新村配变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11658 | 江都区 | 江都区红光小区2#变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11659 | 江都区 | 江都区中心库宿舍公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11660 | 江都区 | 江都区农修厂宿舍2#公变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 11661 | 江都区 | 江都区孔庄村孔庄新村公变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 11662 | 江都区 | 江都区锦都宿舍公变            | 交流10kV | 250  | 200 |
| 11663 | 江都区 | 江都区三江百货广场2#变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 11664 | 江都区 | 江都区孔庄村凡二组2#公变        | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |     |                  |        |      |         |
|-------|-----|------------------|--------|------|---------|
| 11665 | 江都区 | 江都区恒泰贵筑1#变电所2#配变 | 交流10kV | 800  | 640     |
| 11666 | 江都区 | 仙女镇海棠花园2#公变      | 交流10kV | 400  | 320     |
| 11667 | 江都区 | 江都区农修厂宿舍公变       | 交流10kV | 400  | 320     |
| 11668 | 江都区 | 江都区棉麻公司宿舍公变      | 交流10kV | 200  | 160     |
| 11669 | 江都区 | 江都区化肥厂宿舍公变       | 交流10kV | 500  | 400     |
| 11670 | 江都区 | 江都区钢厂宿舍公变        | 交流10kV | 630  | 504     |
| 11671 | 江都区 | 江都区500KV江都变电所宿舍  | 交流10kV | 400  | 320     |
| 11672 | 江都区 | 江都区三江百货广场3#公变    | 交流10kV | 500  | 400     |
| 11673 | 江都区 | 江都区孔庄凡二组公变       | 交流10kV | 315  | 252     |
| 11674 | 江都区 | 江都区江都市华光集团公变     | 交流10kV | 200  | 160     |
| 11675 | 江都区 | 江都区三江北           | 交流10kV | 500  | 400     |
| 11676 | 江都区 | 江都区新朱路公变(江都田坝变)  | 交流10kV | 400  | 320     |
| 11677 | 江都区 | 江都区统建楼公变         | 交流10kV | 315  | 252     |
| 11678 | 江都区 | 江都区三江百货广场1#公变    | 交流10kV | 500  | 400     |
| 11679 | 江都区 | 通达市政公变           | 交流10kV | 315  | 252     |
| 11680 | 江都区 | 江都区供电局宿舍公变       | 交流10kV | 315  | 252     |
| 11681 | 江都区 | 江都区花园新村公变        | 交流10kV | 630  | 504     |
| 11682 | 江都区 | 仙女镇化肥厂宿舍2#综合变    | 交流10kV | 400  | 320     |
| 11683 | 江都区 | 江都区孔庄村海棠花园       | 交流10kV | 500  | 400     |
| 11684 | 江都区 | 仙女镇花园新村2#公变      | 交流10kV | 400  | 320     |
| 11685 | 江都区 | 江都区机床总厂宿舍公变      | 交流10kV | 200  | 160     |
| 11686 | 江都区 | 江都区工农东路公变        | 交流10kV | 400  | 320     |
| 11687 | 市区  | 山河园变电所1#主变       | 交流10kV | 1250 | 982.223 |
| 11688 | 市区  | 蜀景1#变电所1#主变      | 交流10kV | 1250 | 973.889 |
| 11689 | 市区  | 尚城4#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 793.958 |
| 11690 | 市区  | 林溪2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 790     |
| 11691 | 市区  | 水榭1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 788.125 |
| 11692 | 市区  | 山河园2#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 787.917 |
| 11693 | 市区  | 广竹苑3#配电室1#主变     | 交流10kV | 1000 | 785.625 |
| 11694 | 市区  | 林溪2#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 784.792 |
| 11695 | 市区  | 水晶城2#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 770     |
| 11696 | 市区  | 10kV德豪2#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 763.75  |
| 11697 | 市区  | 天下1#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 762.917 |

|       |    |                      |        |      |         |
|-------|----|----------------------|--------|------|---------|
| 11698 | 市区 | 金湖湾1#变电所3#主变         | 交流10kV | 1000 | 761.25  |
| 11699 | 市区 | 郡王府变电所1#主变           | 交流10kV | 1000 | 755.208 |
| 11700 | 市区 | 20KV金港5#配电室2#主变      | 交流20kV | 1000 | 737.778 |
| 11701 | 市区 | 扬州天下7#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 639.334 |
| 11702 | 市区 | 海上紫郡1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 634.722 |
| 11703 | 市区 | 10kV依云城邦7#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 634.5   |
| 11704 | 市区 | 扬州印象1#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 634.166 |
| 11705 | 市区 | 盛城世家4#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 629.583 |
| 11706 | 市区 | 天鹅湾1#配电室1#主变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 629.5   |
| 11707 | 市区 | 扬州印象1#变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 629.375 |
| 11708 | 市区 | 光华嘉苑4#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 628.666 |
| 11709 | 市区 | 德豪1#变电所4#变           | 交流10kV | 800  | 628.611 |
| 11710 | 市区 | 碧玉园1#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 628.334 |
| 11711 | 市区 | 淮左郡1#变电所1#主变         | 交流10kV | 800  | 628.166 |
| 11712 | 市区 | 庆峰北郡1#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 627.917 |
| 11713 | 市区 | 九溪1#变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 627.166 |
| 11714 | 市区 | 10KV悦荣华府1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 627     |
| 11715 | 市区 | 庆峰北郡2#变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 625.417 |
| 11716 | 市区 | 10kV运河丹堤3#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 625.166 |
| 11717 | 市区 | 紫金3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 623.666 |
| 11718 | 市区 | 蜀岗玫瑰园1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 622.834 |
| 11719 | 市区 | 端木大厦2#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 622.166 |
| 11720 | 市区 | 栖祥苑变电所2#主变           | 交流10kV | 800  | 619.666 |
| 11721 | 市区 | 10kV运河丹堤8#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 613.334 |
| 11722 | 市区 | 紫金2#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 610.5   |
| 11723 | 市区 | 九溪1#变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 609.166 |
| 11724 | 市区 | 运河丹堤6#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 608.666 |
| 11725 | 市区 | 瘦西湖鼎苑3#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 608.166 |
| 11726 | 市区 | 运河庄园变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 604.666 |
| 11727 | 市区 | 运河丹堤6#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 603.5   |
| 11728 | 市区 | 10KV镇北花园1#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 599     |
| 11729 | 市区 | 10KV银墅湾配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 581.666 |
| 11730 | 市区 | 运河庄园变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 580.666 |

|       |    |                      |        |     |         |
|-------|----|----------------------|--------|-----|---------|
| 11731 | 市区 | 20KV金港花园1#变电所2#主变    | 交流20kV | 800 | 575.834 |
| 11732 | 市区 | 古运新苑1#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 548.5   |
| 11733 | 市区 | 吉安2#箱变主变             | 交流10kV | 630 | 501.5   |
| 11734 | 市区 | 银河大道1#箱变主变           | 交流10kV | 630 | 499.5   |
| 11735 | 市区 | 长河4#箱变主变             | 交流10kV | 630 | 499.167 |
| 11736 | 市区 | 低压电器厂箱变主变            | 交流10kV | 630 | 499     |
| 11737 | 市区 | 二圈门箱变主变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 498.445 |
| 11738 | 市区 | 拆迁公司箱变主变配电变压器        | 交流10kV | 630 | 497.75  |
| 11739 | 市区 | 皮革机械箱变主变             | 交流10kV | 630 | 495.25  |
| 11740 | 市区 | 10kV蓝湾国际7#配电室1#主变    | 交流10kV | 630 | 495.111 |
| 11741 | 市区 | 香茗湖1#配电室3#主变         | 交流10kV | 630 | 494.694 |
| 11742 | 市区 | 四联菜园2#箱变主变           | 交流10kV | 630 | 494.333 |
| 11743 | 市区 | 武庄1#箱变主变             | 交流10kV | 630 | 494.139 |
| 11744 | 市区 | 10kV运河丹堤4#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 493.833 |
| 11745 | 市区 | 金泰小区箱变主变             | 交流10kV | 630 | 493.778 |
| 11746 | 市区 | 四季金辉1#配电室4#主变        | 交流10kV | 630 | 493.722 |
| 11747 | 市区 | 朴园2#箱变主变             | 交流10kV | 630 | 493.306 |
| 11748 | 市区 | 银河苑庄箱变主变             | 交流10kV | 630 | 492.667 |
| 11749 | 市区 | 长河5#箱变主变             | 交流10kV | 630 | 491.917 |
| 11750 | 市区 | 南浦1#箱变主变             | 交流10kV | 630 | 491.5   |
| 11751 | 市区 | 银河大道2#箱变主变           | 交流10kV | 630 | 490.834 |
| 11752 | 市区 | 通州路箱变主变              | 交流10kV | 630 | 490.805 |
| 11753 | 市区 | 蒋王镇6#箱变主变            | 交流10kV | 630 | 490.667 |
| 11754 | 市区 | 帝景园箱变主变              | 交流10kV | 630 | 489.833 |
| 11755 | 市区 | 典藏园1#变电所1#主变         | 交流10kV | 630 | 489.833 |
| 11756 | 市区 | 唐郡1#箱变主变             | 交流10kV | 630 | 489.555 |
| 11757 | 市区 | 中石化箱变主变              | 交流10kV | 630 | 489.417 |
| 11758 | 市区 | 京剧团宿舍2#箱变主变          | 交流10kV | 630 | 489.139 |
| 11759 | 市区 | 碧水1#临时箱变主变           | 交流10kV | 630 | 489     |
| 11760 | 市区 | 天鹅湾2#配电室2#主变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 488.723 |
| 11761 | 市区 | 10kV长乐府配电室1#主变       | 交流10kV | 630 | 488.305 |
| 11762 | 市区 | 长征干休箱变主变             | 交流10kV | 630 | 487.611 |
| 11763 | 市区 | 槐子陶庄箱变主变             | 交流10kV | 630 | 487.542 |

|       |    |                   |        |     |         |
|-------|----|-------------------|--------|-----|---------|
| 11764 | 市区 | 天鹅湾2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 486.778 |
| 11765 | 市区 | 竹西新苑2#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 486.5   |
| 11766 | 市区 | 10kV芳甸2#配电室1#主变   | 交流10kV | 630 | 485.944 |
| 11767 | 市区 | 武庄5#箱变主变          | 交流10kV | 630 | 485.25  |
| 11768 | 市区 | 卫校箱变主变            | 交流10kV | 630 | 484.694 |
| 11769 | 市区 | 新隆变电所1#主变         | 交流10kV | 630 | 484.209 |
| 11770 | 市区 | 柏圩夹桥箱变主变          | 交流10kV | 630 | 484     |
| 11771 | 市区 | 10kV铂悦花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 483.861 |
| 11772 | 市区 | 长河2#箱变主变          | 交流10kV | 630 | 483.444 |
| 11773 | 市区 | 三圩箱变主变            | 交流10kV | 630 | 480.667 |
| 11774 | 市区 | 集镇8#箱变主变          | 交流10kV | 630 | 480.389 |
| 11775 | 市区 | 10kV长乐府配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 479.139 |
| 11776 | 市区 | 横东长生3#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 478.417 |
| 11777 | 市区 | 前吴庄2#箱变主变         | 交流10kV | 630 | 469.972 |
| 11778 | 市区 | 施桥镇南2#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 466.334 |
| 11779 | 市区 | 扬钢宿舍3#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 466.222 |
| 11780 | 市区 | 毛庄箱变主变            | 交流10kV | 630 | 465.944 |
| 11781 | 市区 | 南浦2#箱变主变          | 交流10kV | 630 | 460.945 |
| 11782 | 市区 | 梅香苑2#箱变主变         | 交流10kV | 630 | 460.945 |
| 11783 | 市区 | 三联箱变主变            | 交流10kV | 630 | 460.333 |
| 11784 | 市区 | 丁魏杨庄3#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 457.083 |
| 11785 | 市区 | 勤俭焦庄箱变主变          | 交流10kV | 630 | 456.583 |
| 11786 | 市区 | 运和蓝湾3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 456.5   |
| 11787 | 市区 | 新生孙庄箱变主变          | 交流10kV | 630 | 453.242 |
| 11788 | 市区 | 司徒村1#箱变主变         | 交流10kV | 630 | 451.639 |
| 11789 | 市区 | 银河大道10#箱变主变       | 交流10kV | 630 | 445.167 |
| 11790 | 市区 | 姚湾村箱变主变           | 交流10kV | 630 | 438.667 |
| 11791 | 市区 | 郊区政府箱变主变          | 交流10kV | 630 | 433.444 |
| 11792 | 市区 | 集镇9#箱变主变          | 交流10kV | 630 | 431.083 |
| 11793 | 市区 | 蜀岗小区箱变主变          | 交流10kV | 630 | 430.875 |
| 11794 | 市区 | 南郊大楼箱变主变          | 交流10kV | 630 | 429     |
| 11795 | 市区 | 徐庄箱变主变            | 交流10kV | 630 | 422.75  |
| 11796 | 市区 | 安兴大厦箱变主变          | 交流10kV | 500 | 395.556 |

|       |    |               |        |     |         |
|-------|----|---------------|--------|-----|---------|
| 11797 | 市区 | 东和3#变电所2#主变   | 交流10kV | 500 | 392.111 |
| 11798 | 市区 | 长河1#箱变主变      | 交流10kV | 500 | 391.889 |
| 11799 | 市区 | 瓜洲月河路箱变       | 交流10kV | 500 | 385.334 |
| 11800 | 市区 | 海德公园3#箱变主变    | 交流10kV | 500 | 384.889 |
| 11801 | 市区 | 金湖湾1#箱变主变     | 交流10kV | 500 | 381.111 |
| 11802 | 市区 | 唐郡变电所1#主变     | 交流10kV | 500 | 380.778 |
| 11803 | 市区 | 典藏园2#配电室1#变   | 交流10kV | 500 | 380.445 |
| 11804 | 市区 | 槐泗陆庄箱变主变      | 交流10kV | 630 | 378.167 |
| 11805 | 市区 | 海德5#箱变主变      | 交流10kV | 500 | 377.222 |
| 11806 | 市区 | 姚湾姚湾箱变主变      | 交流10kV | 630 | 375     |
| 11807 | 市区 | 连运东庄箱变主变      | 交流10kV | 500 | 365.417 |
| 11808 | 市区 | 海德1#箱变主变      | 交流10kV | 500 | 351.334 |
| 11809 | 市区 | 典藏园2#配电室2#变   | 交流10kV | 500 | 345.778 |
| 11810 | 市区 | 10KV沙洲府变电所2#变 | 交流10kV | 400 | 317.333 |
| 11811 | 市区 | 杭集扬庄          | 交流10kV | 400 | 316.75  |
| 11812 | 市区 | 牙刷城8#         | 交流10kV | 400 | 316.75  |
| 11813 | 市区 | 军桥村4#         | 交流10kV | 400 | 316.32  |
| 11814 | 市区 | 大李平条2#        | 交流10kV | 400 | 316.25  |
| 11815 | 市区 | 沿湖小区          | 交流10kV | 400 | 316.181 |
| 11816 | 市区 | 乡政府3#         | 交流20kV | 400 | 315.667 |
| 11817 | 市区 | 酒甸北涧          | 交流10kV | 400 | 315.444 |
| 11818 | 市区 | 瓜洲西康路         | 交流10kV | 400 | 315.333 |
| 11819 | 市区 | 大李王庄          | 交流10kV | 400 | 315.222 |
| 11820 | 市区 | 金泰蒋庄2#        | 交流10kV | 400 | 315.167 |
| 11821 | 市区 | 嘶马义丰          | 交流10kV | 400 | 314.93  |
| 11822 | 市区 | 市三中3#         | 交流10kV | 400 | 314.75  |
| 11823 | 市区 | 双桥王庄          | 交流10kV | 400 | 314.75  |
| 11824 | 市区 | 长河张塘3#        | 交流10kV | 400 | 314.667 |
| 11825 | 市区 | 司徒小区4#        | 交流10kV | 400 | 314.667 |
| 11826 | 市区 | 陈院居民楼2#       | 交流10kV | 400 | 314.583 |
| 11827 | 市区 | 杭中车一6#        | 交流10kV | 400 | 314.583 |
| 11828 | 市区 | 杭府街           | 交流10kV | 400 | 314.514 |
| 11829 | 市区 | 荷叶小区13#       | 交流10kV | 400 | 314.5   |

|       |    |                |        |     |         |
|-------|----|----------------|--------|-----|---------|
| 11830 | 市区 | 马桥村            | 交流10kV | 400 | 314.5   |
| 11831 | 市区 | 酒甸镇2#          | 交流10kV | 400 | 314.444 |
| 11832 | 市区 | 聚福苑D区2#变       | 交流10kV | 400 | 314.375 |
| 11833 | 市区 | 聚福苑E区2#变       | 交流10kV | 400 | 314.306 |
| 11834 | 市区 | 扬寿社区7#         | 交流10kV | 400 | 314.278 |
| 11835 | 市区 | 施井丁坝5#         | 交流10kV | 400 | 314.167 |
| 11836 | 市区 | 朱塘电灌           | 交流10kV | 400 | 313.917 |
| 11837 | 市区 | 新联合界           | 交流10kV | 400 | 313.68  |
| 11838 | 市区 | 综合皮鞋厂          | 交流10kV | 400 | 313.611 |
| 11839 | 市区 | 沿湖中庄台箱变主变      | 交流10kV | 400 | 313.5   |
| 11840 | 市区 | 老圩东箱变主变        | 交流10kV | 630 | 313.428 |
| 11841 | 市区 | 西河裴坝           | 交流10kV | 400 | 313.264 |
| 11842 | 市区 | 新坝集镇8#         | 交流10kV | 400 | 313.194 |
| 11843 | 市区 | 永和九联           | 交流10kV | 400 | 313.167 |
| 11844 | 市区 | 平山朱庄2#         | 交流10kV | 400 | 313.167 |
| 11845 | 市区 | 朱塘旗杆           | 交流10kV | 400 | 313.167 |
| 11846 | 市区 | 严桥朱西2#         | 交流10kV | 400 | 313.056 |
| 11847 | 市区 | 城东水果市场         | 交流10kV | 400 | 313     |
| 11848 | 市区 | 朱塘小区3#         | 交流10kV | 400 | 312.986 |
| 11849 | 市区 | 贾桥中心小区变电所03002 | 交流10kV | 400 | 312.917 |
| 11850 | 市区 | 双桥张庄4#         | 交流10kV | 400 | 312.667 |
| 11851 | 市区 | 城西3#           | 交流10kV | 400 | 312.5   |
| 11852 | 市区 | 武塘秋雨           | 交流10kV | 400 | 312.444 |
| 11853 | 市区 | 曙光小区5#         | 交流10kV | 400 | 312.333 |
| 11854 | 市区 | 五里林庄3#         | 交流10kV | 400 | 312.333 |
| 11855 | 市区 | 胡庄小区2#+1       | 交流10kV | 400 | 312.292 |
| 11856 | 市区 | 杭中村3#          | 交流10kV | 400 | 312.083 |
| 11857 | 市区 | 柏圩丁庄3#         | 交流10kV | 400 | 312     |
| 11858 | 市区 | 新桥林业2#         | 交流10kV | 400 | 311.833 |
| 11859 | 市区 | 武塘新庄2#         | 交流10kV | 400 | 311.75  |
| 11860 | 市区 | 久扬渔具厂2#        | 交流10kV | 400 | 311.556 |
| 11861 | 市区 | 武塘小区3#         | 交流10kV | 400 | 311.417 |
| 11862 | 市区 | 西河梁庄           | 交流10kV | 400 | 311.389 |



|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 11863 | 市区 | 中心村胡场    | 交流10kV | 400 | 311.333 |
| 11864 | 市区 | 扬子苑西北4#  | 交流10kV | 400 | 311.25  |
| 11865 | 市区 | 聚福苑I区1#  | 交流10kV | 400 | 311.167 |
| 11866 | 市区 | 卸甲桥2#    | 交流10kV | 400 | 311.083 |
| 11867 | 市区 | 胡庄小区5#+1 | 交流10kV | 400 | 310.583 |
| 11868 | 市区 | 甘泉镇10#   | 交流10kV | 400 | 310.5   |
| 11869 | 市区 | 聚宝太平     | 交流10kV | 400 | 310.486 |
| 11870 | 市区 | 环保1#     | 交流10kV | 400 | 310.417 |
| 11871 | 市区 | 五里林庄     | 交流10kV | 400 | 310.278 |
| 11872 | 市区 | 胡庄夏庄     | 交流10kV | 400 | 310.25  |
| 11873 | 市区 | 银河大道7#   | 交流10kV | 400 | 310.208 |
| 11874 | 市区 | 沙田3#     | 交流10kV | 400 | 310.208 |
| 11875 | 市区 | 新城花园10#  | 交流10kV | 400 | 310.167 |
| 11876 | 市区 | 军桥毛庄     | 交流10kV | 400 | 310.167 |
| 11877 | 市区 | 西庄3#     | 交流10kV | 400 | 310.111 |
| 11878 | 市区 | 尹东       | 交流10kV | 400 | 310.111 |
| 11879 | 市区 | 六圩小区     | 交流10kV | 400 | 310.111 |
| 11880 | 市区 | 沪西小区6#   | 交流10kV | 400 | 310.07  |
| 11881 | 市区 | 酒甸康乐2#   | 交流10kV | 400 | 310     |
| 11882 | 市区 | 贾庄       | 交流10kV | 400 | 309.611 |
| 11883 | 市区 | 薛楼秦庄2#   | 交流10kV | 400 | 309.375 |
| 11884 | 市区 | 唐湖湾塘     | 交流10kV | 400 | 309.333 |
| 11885 | 市区 | 邗沟小区2#   | 交流10kV | 400 | 309.306 |
| 11886 | 市区 | 马桥王庄（公变） | 交流10kV | 400 | 309.25  |
| 11887 | 市区 | 槐子何庄     | 交流10kV | 400 | 309.167 |
| 11888 | 市区 | 杭集殷庄     | 交流10kV | 400 | 309.167 |
| 11889 | 市区 | 五里赵庄2#   | 交流10kV | 400 | 309.111 |
| 11890 | 市区 | 杭集镇北幼儿园  | 交流10kV | 400 | 309.083 |
| 11891 | 市区 | 东亚       | 交流10kV | 400 | 309     |
| 11892 | 市区 | 杨寿镇15#南  | 交流10kV | 400 | 308.958 |
| 11893 | 市区 | 姚湾       | 交流10kV | 400 | 308.889 |
| 11894 | 市区 | 拾号村部     | 交流10kV | 400 | 308.833 |
| 11895 | 市区 | 金槐小区2#   | 交流10kV | 400 | 308.778 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 11896 | 市区 | 冯庄中心2#  | 交流10kV | 400 | 308.667 |
| 11897 | 市区 | 沙头集镇安置  | 交流10kV | 400 | 308.583 |
| 11898 | 市区 | 山河极乐2#  | 交流10kV | 400 | 308.444 |
| 11899 | 市区 | 朱塘小区2#  | 交流10kV | 400 | 308.444 |
| 11900 | 市区 | 甘泉村曹庄   | 交流10kV | 400 | 308.417 |
| 11901 | 市区 | 雷塘尹东2#  | 交流10kV | 400 | 308.083 |
| 11902 | 市区 | 黄珏镇1#   | 交流10kV | 400 | 308     |
| 11903 | 市区 | 沈院郑庄    | 交流10kV | 400 | 308     |
| 11904 | 市区 | 邱卜九十    | 交流10kV | 400 | 307.944 |
| 11905 | 市区 | 聚福苑H区3# | 交流10kV | 400 | 307.944 |
| 11906 | 市区 | 朱塘小区6#  | 交流10kV | 400 | 307.917 |
| 11907 | 市区 | 蒋王镇2#   | 交流10kV | 400 | 307.847 |
| 11908 | 市区 | 中兴小区3#  | 交流10kV | 400 | 307.778 |
| 11909 | 市区 | 牙刷城6#   | 交流10kV | 400 | 307.778 |
| 11910 | 市区 | 甘泉新苑21# | 交流10kV | 400 | 307.444 |
| 11911 | 市区 | 四联姚巷    | 交流10kV | 400 | 307.292 |
| 11912 | 市区 | 综合二队    | 交流10kV | 400 | 307.222 |
| 11913 | 市区 | 学苑小区7#  | 交流10kV | 400 | 307.222 |
| 11914 | 市区 | 徐桥开发区2# | 交流10kV | 400 | 307.167 |
| 11915 | 市区 | 红桥十组东2# | 交流10kV | 400 | 306.833 |
| 11916 | 市区 | 拦江稽西    | 交流10kV | 400 | 306.833 |
| 11917 | 市区 | 黄珏镇23#  | 交流10kV | 400 | 306.667 |
| 11918 | 市区 | 六圩镇北    | 交流10kV | 400 | 306.667 |
| 11919 | 市区 | 扬子黄院5#  | 交流10kV | 400 | 306.583 |
| 11920 | 市区 | 朱塘小颜    | 交流10kV | 400 | 306.583 |
| 11921 | 市区 | 五星施东    | 交流10kV | 400 | 306.5   |
| 11922 | 市区 | 大同陈庄    | 交流10kV | 400 | 306.444 |
| 11923 | 市区 | 建华秦庄    | 交流10kV | 400 | 306.417 |
| 11924 | 市区 | 西河夏港2#  | 交流10kV | 400 | 306.389 |
| 11925 | 市区 | 金槐村三槐   | 交流10kV | 400 | 306.222 |
| 11926 | 市区 | 杭庄南2#   | 交流10kV | 400 | 306.222 |
| 11927 | 市区 | 甘泉新苑22# | 交流10kV | 400 | 306.222 |
| 11928 | 市区 | 六圩凌云    | 交流10kV | 400 | 306.167 |

|       |    |               |        |     |         |
|-------|----|---------------|--------|-----|---------|
| 11929 | 市区 | 杭集老菜场2#       | 交流10kV | 400 | 306.111 |
| 11930 | 市区 | 杨涵红星          | 交流10kV | 400 | 306.042 |
| 11931 | 市区 | 经圩小区4#        | 交流10kV | 400 | 305.944 |
| 11932 | 市区 | 司徒小区3#        | 交流10kV | 400 | 305.833 |
| 11933 | 市区 | 沪西小区3#        | 交流10kV | 400 | 305.833 |
| 11934 | 市区 | 沿湖中庄台3#       | 交流10kV | 400 | 305.778 |
| 11935 | 市区 | 武塘秋雨2#        | 交流10kV | 400 | 305.75  |
| 11936 | 市区 | 甘泉大众美庄        | 交流10kV | 400 | 305.611 |
| 11937 | 市区 | 石桥变           | 交流10kV | 400 | 305.417 |
| 11938 | 市区 | 沙田2#          | 交流10kV | 400 | 305.333 |
| 11939 | 市区 | 金槐小区1#        | 交流10kV | 400 | 305.222 |
| 11940 | 市区 | 张房尚庄          | 交流10kV | 400 | 305.222 |
| 11941 | 市区 | 杭集刘井2#        | 交流10kV | 400 | 305.139 |
| 11942 | 市区 | 武塘扬庄2#        | 交流10kV | 400 | 305.111 |
| 11943 | 市区 | 邗上兰庄3#        | 交流10kV | 400 | 305     |
| 11944 | 市区 | 司徒小区9#        | 交流10kV | 400 | 305     |
| 11945 | 市区 | 5#公变（乡政府）     | 交流10kV | 400 | 304.944 |
| 11946 | 市区 | 综合一队          | 交流10kV | 400 | 304.944 |
| 11947 | 市区 | 永顺鸿祥4#        | 交流10kV | 400 | 304.917 |
| 11948 | 市区 | 10KV沙洲府变电所1#变 | 交流10kV | 400 | 304.889 |
| 11949 | 市区 | 桃园小区2#        | 交流10kV | 400 | 304.75  |
| 11950 | 市区 | 新疆干休所         | 交流10kV | 400 | 304.583 |
| 11951 | 市区 | 双桥4#          | 交流10kV | 400 | 304.556 |
| 11952 | 市区 | 杭集刘井          | 交流10kV | 400 | 304.333 |
| 11953 | 市区 | 胡庄金桥          | 交流10kV | 400 | 304.222 |
| 11954 | 市区 | 西站箱变主变        | 交流10kV | 400 | 304.111 |
| 11955 | 市区 | 西城二站          | 交流10kV | 400 | 304.083 |
| 11956 | 市区 | 杭家大队3#        | 交流10kV | 400 | 303.889 |
| 11957 | 市区 | 荷花刘庄2#        | 交流10kV | 400 | 303.278 |
| 11958 | 市区 | 戴庄戴西          | 交流10kV | 400 | 303.167 |
| 11959 | 市区 | 新桥太平2#        | 交流10kV | 400 | 302.583 |
| 11960 | 市区 | 徐桥桥东4#        | 交流10kV | 400 | 302.583 |
| 11961 | 市区 | 尹家            | 交流10kV | 400 | 302.333 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 11962 | 市区 | 双隆邱港2#  | 交流10kV | 400 | 302.25  |
| 11963 | 市区 | 红桥中学    | 交流10kV | 400 | 302.25  |
| 11964 | 市区 | 沙头永星2#  | 交流10kV | 400 | 302.222 |
| 11965 | 市区 | 车五小区4#  | 交流10kV | 400 | 302.167 |
| 11966 | 市区 | 建华刘桥    | 交流20kV | 400 | 302.111 |
| 11967 | 市区 | 新滩李典2#  | 交流10kV | 400 | 302.036 |
| 11968 | 市区 | 金田新庄    | 交流10kV | 400 | 302     |
| 11969 | 市区 | 沙头好运3#  | 交流10kV | 400 | 301.833 |
| 11970 | 市区 | 幸福路     | 交流10kV | 400 | 301.667 |
| 11971 | 市区 | 双塘东庄2#  | 交流10kV | 400 | 301.528 |
| 11972 | 市区 | 田桥四圩    | 交流10kV | 400 | 301.32  |
| 11973 | 市区 | 朱塘小区4#  | 交流10kV | 400 | 301.25  |
| 11974 | 市区 | 酒甸一级站   | 交流10kV | 400 | 301.222 |
| 11975 | 市区 | 南海花园    | 交流10kV | 400 | 301.111 |
| 11976 | 市区 | 杭中严桥东2# | 交流10kV | 400 | 301.111 |
| 11977 | 市区 | 秀清夹套    | 交流10kV | 400 | 301     |
| 11978 | 市区 | 王桥韦庄    | 交流10kV | 400 | 301     |
| 11979 | 市区 | 三联村书房   | 交流10kV | 400 | 300.924 |
| 11980 | 市区 | 槐泗东方3#  | 交流10kV | 400 | 300.833 |
| 11981 | 市区 | 黄珏镇1#北  | 交流10kV | 400 | 300.278 |
| 11982 | 市区 | 勤俭谢庄2#  | 交流10kV | 400 | 300.208 |
| 11983 | 市区 | 施井石桥2#  | 交流10kV | 400 | 300.167 |
| 11984 | 市区 | 姚湾村利群2# | 交流10kV | 400 | 299.944 |
| 11985 | 市区 | 沿湖小区2#  | 交流10kV | 400 | 299.931 |
| 11986 | 市区 | 伏固张家    | 交流10kV | 400 | 299.931 |
| 11987 | 市区 | 前进3#    | 交流10kV | 400 | 299.93  |
| 11988 | 市区 | 泰安集镇17# | 交流10kV | 400 | 299.667 |
| 11989 | 市区 | 香巷徐庄3#  | 交流10kV | 400 | 299.653 |
| 11990 | 市区 | 杭集杭庄    | 交流10kV | 400 | 299.583 |
| 11991 | 市区 | 槐泗东方2#  | 交流10kV | 400 | 299.444 |
| 11992 | 市区 | 三联徐庄1#  | 交流10kV | 400 | 299.333 |
| 11993 | 市区 | 梁湾朱庄    | 交流10kV | 400 | 299.236 |
| 11994 | 市区 | 杭中车一2#  | 交流10kV | 400 | 299.167 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 11995 | 市区 | 龙湾唐庄3#  | 交流10kV | 400 | 299.083 |
| 11996 | 市区 | 新生村新生   | 交流10kV | 400 | 299.083 |
| 11997 | 市区 | 槐子吴二    | 交流10kV | 400 | 298.917 |
| 11998 | 市区 | 杭府街2#   | 交流10kV | 400 | 298.583 |
| 11999 | 市区 | 沿湖中庄台   | 交流10kV | 400 | 298.556 |
| 12000 | 市区 | 八圩六圩桥   | 交流10kV | 400 | 298.542 |
| 12001 | 市区 | 沙头永和    | 交流10kV | 400 | 298.5   |
| 12002 | 市区 | 红桥十组东   | 交流10kV | 400 | 298.5   |
| 12003 | 市区 | 堡城李庄    | 交流10kV | 400 | 298.444 |
| 12004 | 市区 | 凤来王庄5#  | 交流10kV | 400 | 298.333 |
| 12005 | 市区 | 甘工4#公变  | 交流10kV | 400 | 298.264 |
| 12006 | 市区 | 甘泉小学    | 交流10kV | 400 | 298.25  |
| 12007 | 市区 | 山河新河北   | 交流10kV | 400 | 298.194 |
| 12008 | 市区 | 荷叶小区4#  | 交流10kV | 400 | 298.167 |
| 12009 | 市区 | 包家高大    | 交流10kV | 400 | 298.111 |
| 12010 | 市区 | 裔家扬庄3#  | 交流10kV | 400 | 297.917 |
| 12011 | 市区 | 红平十组    | 交流10kV | 400 | 297.778 |
| 12012 | 市区 | 花城村部2#  | 交流10kV | 400 | 297.778 |
| 12013 | 市区 | 太平十组    | 交流10kV | 400 | 297.5   |
| 12014 | 市区 | 湾头镇里河边  | 交流10kV | 400 | 297.5   |
| 12015 | 市区 | 市三中5#   | 交流10kV | 400 | 297.25  |
| 12016 | 市区 | 强民巨巷    | 交流10kV | 400 | 297.167 |
| 12017 | 市区 | 南海电站    | 交流10kV | 400 | 297.153 |
| 12018 | 市区 | 贾庄13#   | 交流10kV | 400 | 297.083 |
| 12019 | 市区 | 西庄1#    | 交流10kV | 400 | 297.014 |
| 12020 | 市区 | 管塘汤庄2#  | 交流10kV | 400 | 297     |
| 12021 | 市区 | 霍桥老街    | 交流10kV | 400 | 296.944 |
| 12022 | 市区 | 高庄2#    | 交流10kV | 400 | 296.917 |
| 12023 | 市区 | 牙刷城3#公变 | 交流10kV | 500 | 296.806 |
| 12024 | 市区 | 乾丰一组2#  | 交流10kV | 400 | 296.667 |
| 12025 | 市区 | 甘泉新苑28# | 交流10kV | 400 | 296.667 |
| 12026 | 市区 | 杭集兴隆路3# | 交流10kV | 400 | 296.5   |
| 12027 | 市区 | 综合四队2#  | 交流10kV | 400 | 296.333 |

|       |    |            |        |     |         |
|-------|----|------------|--------|-----|---------|
| 12028 | 市区 | 青龙村丁庄2#    | 交流10kV | 400 | 296.222 |
| 12029 | 市区 | 长生安成       | 交流10kV | 400 | 296.222 |
| 12030 | 市区 | 红桥巴斗       | 交流10kV | 400 | 296.18  |
| 12031 | 市区 | 沙镇一组       | 交流10kV | 400 | 296.111 |
| 12032 | 市区 | 爱国         | 交流10kV | 400 | 295.889 |
| 12033 | 市区 | 薛楼孙庄       | 交流10kV | 400 | 295.833 |
| 12034 | 市区 | 瓜洲镇林2#     | 交流10kV | 400 | 295.625 |
| 12035 | 市区 | 杭集兴隆西1#    | 交流10kV | 400 | 295.417 |
| 12036 | 市区 | 六桥十五组2#    | 交流10kV | 400 | 295.333 |
| 12037 | 市区 | 汪家张巷1#     | 交流10kV | 400 | 295.333 |
| 12038 | 市区 | 凤凰西陈2#     | 交流10kV | 400 | 295.278 |
| 12039 | 市区 | 魏庄         | 交流10kV | 400 | 295     |
| 12040 | 市区 | 泰安集镇9#箱变主变 | 交流10kV | 400 | 294.583 |
| 12041 | 市区 | 沪西小区5#     | 交流10kV | 400 | 294.583 |
| 12042 | 市区 | 陈院陈院       | 交流10kV | 400 | 294.444 |
| 12043 | 市区 | 五星村部       | 交流10kV | 400 | 294.389 |
| 12044 | 市区 | 王桥冯庄2#     | 交流10kV | 400 | 294.333 |
| 12045 | 市区 | 陈家村3#      | 交流10kV | 400 | 294.097 |
| 12046 | 市区 | 新港八圩       | 交流10kV | 400 | 294.083 |
| 12047 | 市区 | 槐二组        | 交流10kV | 400 | 293.778 |
| 12048 | 市区 | 朴席李庄       | 交流10kV | 400 | 293.667 |
| 12049 | 市区 | 梁湾朱庄2#     | 交流10kV | 400 | 293.472 |
| 12050 | 市区 | 永顺念圩       | 交流10kV | 400 | 293.333 |
| 12051 | 市区 | 梅岭街道       | 交流10kV | 400 | 293.222 |
| 12052 | 市区 | 永和中心2#     | 交流10kV | 400 | 293.056 |
| 12053 | 市区 | 三里桥村部      | 交流10kV | 400 | 292.917 |
| 12054 | 市区 | 太平十一组      | 交流10kV | 400 | 292.847 |
| 12055 | 市区 | 勤俭钱庄       | 交流10kV | 400 | 292.833 |
| 12056 | 市区 | 金槐村三槐2#    | 交流10kV | 400 | 292.778 |
| 12057 | 市区 | 凡庄吴庄2#     | 交流10kV | 400 | 292.583 |
| 12058 | 市区 | 西河朱东2#     | 交流10kV | 400 | 292.5   |
| 12059 | 市区 | 泰安集镇16#    | 交流10kV | 400 | 292.444 |
| 12060 | 市区 | 耿管营吴楼2#    | 交流10kV | 400 | 292.25  |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12061 | 市区 | 雷塘胜利4号  | 交流10kV | 400 | 292.222 |
| 12062 | 市区 | 新坝新一    | 交流10kV | 400 | 292.167 |
| 12063 | 市区 | 三桥村2#   | 交流10kV | 400 | 292     |
| 12064 | 市区 | 头桥集镇21# | 交流10kV | 400 | 292     |
| 12065 | 市区 | 建华何庄3#  | 交流10kV | 400 | 291.736 |
| 12066 | 市区 | 西河夏港    | 交流10kV | 400 | 291.528 |
| 12067 | 市区 | 接漕吉西2#  | 交流10kV | 400 | 291.458 |
| 12068 | 市区 | 迎江王桥    | 交流10kV | 400 | 291.444 |
| 12069 | 市区 | 墩留刘庄    | 交流10kV | 400 | 291.417 |
| 12070 | 市区 | 嘶马新河3#  | 交流10kV | 400 | 291.389 |
| 12071 | 市区 | 金槐小区3#  | 交流10kV | 400 | 291.333 |
| 12072 | 市区 | 沙头变电所   | 交流10kV | 400 | 291.278 |
| 12073 | 市区 | 金槐村三槐3# | 交流10kV | 400 | 291.25  |
| 12074 | 市区 | 军桥姚庄    | 交流10kV | 400 | 291.222 |
| 12075 | 市区 | 占立上庄    | 交流10kV | 400 | 291.167 |
| 12076 | 市区 | 头桥南华    | 交流10kV | 400 | 291.111 |
| 12077 | 市区 | 裔庙小区8#  | 交流10kV | 400 | 291.111 |
| 12078 | 市区 | 综合一队2#  | 交流10kV | 400 | 291.083 |
| 12079 | 市区 | 新滩老五2#  | 交流10kV | 400 | 291.042 |
| 12080 | 市区 | 八圩伏东2#  | 交流10kV | 400 | 290.972 |
| 12081 | 市区 | 堡城李庄4#  | 交流10kV | 400 | 290.889 |
| 12082 | 市区 | 唐戈村     | 交流10kV | 400 | 290.778 |
| 12083 | 市区 | 接漕公器2#  | 交流10kV | 400 | 290.722 |
| 12084 | 市区 | 小前庄2#   | 交流10kV | 400 | 290.667 |
| 12085 | 市区 | 曹桥村赵圩   | 交流10kV | 400 | 290.5   |
| 12086 | 市区 | 五星江边    | 交流10kV | 400 | 290     |
| 12087 | 市区 | 长生安丰2#  | 交流10kV | 400 | 289.889 |
| 12088 | 市区 | 方庭      | 交流10kV | 400 | 289.889 |
| 12089 | 市区 | 拦江村部2#  | 交流10kV | 400 | 289.833 |
| 12090 | 市区 | 江滩三组    | 交流10kV | 400 | 289.653 |
| 12091 | 市区 | 巨港马桥    | 交流10kV | 400 | 289.556 |
| 12092 | 市区 | 四联东钱    | 交流10kV | 400 | 289.167 |
| 12093 | 市区 | 林河晏庄2#  | 交流10kV | 400 | 289.083 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12094 | 市区 | 牙刷城2#   | 交流10kV | 400 | 288.82  |
| 12095 | 市区 | 何桥小区2#  | 交流10kV | 400 | 288.778 |
| 12096 | 市区 | 沈新庄台    | 交流10kV | 400 | 288.667 |
| 12097 | 市区 | 泰安吉庆    | 交流10kV | 400 | 287.986 |
| 12098 | 市区 | 庆余七组2#  | 交流10kV | 400 | 287.833 |
| 12099 | 市区 | 杭家电灌    | 交流10kV | 400 | 287.667 |
| 12100 | 市区 | 古津园小区1# | 交流10kV | 400 | 287.667 |
| 12101 | 市区 | 王桥桥头2#  | 交流10kV | 400 | 287.639 |
| 12102 | 市区 | 何桥小区11# | 交流10kV | 400 | 287.333 |
| 12103 | 市区 | 秀清安乐    | 交流10kV | 400 | 287.238 |
| 12104 | 市区 | 泰安集中区6# | 交流10kV | 400 | 287.222 |
| 12105 | 市区 | 接漕公器    | 交流10kV | 400 | 286.75  |
| 12106 | 市区 | 梁湾徐庄2#  | 交流10kV | 400 | 286.556 |
| 12107 | 市区 | 朴席沈庄    | 交流10kV | 400 | 286.528 |
| 12108 | 市区 | 泰安自在    | 交流10kV | 400 | 286.444 |
| 12109 | 市区 | 金槐小区    | 交流10kV | 400 | 286.333 |
| 12110 | 市区 | 杭中严桥东   | 交流10kV | 400 | 286.111 |
| 12111 | 市区 | 墩留邵庄    | 交流10kV | 400 | 286.083 |
| 12112 | 市区 | 胡场花山    | 交流10kV | 400 | 286     |
| 12113 | 市区 | 杭中车二北   | 交流10kV | 400 | 285.972 |
| 12114 | 市区 | 高桥河边    | 交流10kV | 400 | 285.917 |
| 12115 | 市区 | 李院扬院2#  | 交流10kV | 400 | 285.889 |
| 12116 | 市区 | 新生2#    | 交流10kV | 400 | 285.764 |
| 12117 | 市区 | 建华刘桥2#  | 交流20kV | 400 | 285.722 |
| 12118 | 市区 | 花瓶双槐2#  | 交流10kV | 400 | 285.5   |
| 12119 | 市区 | 新坝新三2#  | 交流10kV | 400 | 285.486 |
| 12120 | 市区 | 双隆丁庄    | 交流10kV | 400 | 285.278 |
| 12121 | 市区 | 徐桥小区5#  | 交流10kV | 400 | 285.278 |
| 12122 | 市区 | 车五小区1#  | 交流10kV | 400 | 284.93  |
| 12123 | 市区 | 恩余刘家    | 交流10kV | 400 | 284.861 |
| 12124 | 市区 | 杭集薛弄    | 交流10kV | 400 | 284.833 |
| 12125 | 市区 | 山河极乐3#  | 交流10kV | 400 | 284.667 |
| 12126 | 市区 | 甘泉镇15#  | 交流10kV | 400 | 284.653 |



|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12127 | 市区 | 横东坝基2#   | 交流10kV | 400 | 284.611 |
| 12128 | 市区 | 济福五组2#   | 交流10kV | 400 | 284.417 |
| 12129 | 市区 | 徐横村集中区1# | 交流10kV | 400 | 284.333 |
| 12130 | 市区 | 勤俭包院2#   | 交流10kV | 400 | 283.833 |
| 12131 | 市区 | 聚宝庆生     | 交流10kV | 400 | 283.75  |
| 12132 | 市区 | 唐戈祁庄2#   | 交流10kV | 400 | 283.71  |
| 12133 | 市区 | 杭集肖庄     | 交流10kV | 400 | 283.472 |
| 12134 | 市区 | 虹桥八一     | 交流10kV | 400 | 283.111 |
| 12135 | 市区 | 沈王复兴     | 交流10kV | 400 | 282.917 |
| 12136 | 市区 | 红桥乐家     | 交流10kV | 400 | 282.333 |
| 12137 | 市区 | 堡城李庄2#   | 交流10kV | 400 | 282.333 |
| 12138 | 市区 | 徐桥何桥     | 交流10kV | 400 | 282.222 |
| 12139 | 市区 | 杭中车一5#   | 交流10kV | 400 | 282.222 |
| 12140 | 市区 | 四联后庄     | 交流10kV | 400 | 282     |
| 12141 | 市区 | 军桥崔庄4#   | 交流10kV | 400 | 281.944 |
| 12142 | 市区 | 强庄马庄2#   | 交流10kV | 400 | 281.889 |
| 12143 | 市区 | 北洲东闸     | 交流10kV | 400 | 281.667 |
| 12144 | 市区 | 杭集镇3#    | 交流10kV | 400 | 281.458 |
| 12145 | 市区 | 兴隆刘庄     | 交流10kV | 400 | 281.444 |
| 12146 | 市区 | 杭中车一     | 交流10kV | 400 | 281.389 |
| 12147 | 市区 | 衣加集      | 交流10kV | 400 | 281.111 |
| 12148 | 市区 | 王桥汪田2#   | 交流10kV | 400 | 281.042 |
| 12149 | 市区 | 中心四组2#   | 交流10kV | 400 | 281     |
| 12150 | 市区 | 接漕吉西4#   | 交流10kV | 400 | 280.917 |
| 12151 | 市区 | 国庆七组3#   | 交流10kV | 400 | 280.833 |
| 12152 | 市区 | 徐桥杨院2#   | 交流10kV | 400 | 280.833 |
| 12153 | 市区 | 八桥太平     | 交流10kV | 400 | 280.694 |
| 12154 | 市区 | 沙镇常家2#   | 交流10kV | 400 | 280.5   |
| 12155 | 市区 | 红桥二组     | 交流10kV | 400 | 280.5   |
| 12156 | 市区 | 扬寿镇9#    | 交流10kV | 400 | 279.917 |
| 12157 | 市区 | 综合六队2#   | 交流10kV | 400 | 279.917 |
| 12158 | 市区 | 八圩十圩     | 交流10kV | 400 | 279.792 |
| 12159 | 市区 | 工农西新2#   | 交流10kV | 400 | 279.667 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12160 | 市区 | 红桥村3#   | 交流10kV | 400 | 279.444 |
| 12161 | 市区 | 潮龙谢桥2#  | 交流10kV | 400 | 279.083 |
| 12162 | 市区 | 兴隆公路    | 交流10kV | 400 | 279.056 |
| 12163 | 市区 | 李岗姬徐姬庄  | 交流10kV | 400 | 278.889 |
| 12164 | 市区 | 林河施庄    | 交流10kV | 400 | 278.889 |
| 12165 | 市区 | 十号和平    | 交流10kV | 400 | 278.472 |
| 12166 | 市区 | 锦园路4#   | 交流10kV | 400 | 278.417 |
| 12167 | 市区 | 宣塘村5#   | 交流10kV | 400 | 278.333 |
| 12168 | 市区 | 古津园小区4# | 交流10kV | 400 | 278.083 |
| 12169 | 市区 | 沿湖村南2#  | 交流10kV | 400 | 278.056 |
| 12170 | 市区 | 瓜洲迎江2#  | 交流10kV | 400 | 278     |
| 12171 | 市区 | 沙头永和2#  | 交流10kV | 400 | 277.747 |
| 12172 | 市区 | 庆余八组西   | 交流10kV | 400 | 277.611 |
| 12173 | 市区 | 金湾谢庄2#  | 交流10kV | 400 | 277.43  |
| 12174 | 市区 | 公路路南    | 交流10kV | 400 | 277.423 |
| 12175 | 市区 | 冻青电站    | 交流20kV | 400 | 277.278 |
| 12176 | 市区 | 酒甸朝阳2#  | 交流10kV | 400 | 277.222 |
| 12177 | 市区 | 双桥张庄    | 交流10kV | 400 | 277.167 |
| 12178 | 市区 | 永和中心4#  | 交流10kV | 400 | 277.167 |
| 12179 | 市区 | 中心村周庄   | 交流10kV | 400 | 277.167 |
| 12180 | 市区 | 凤来王庄3#  | 交流10kV | 400 | 277.111 |
| 12181 | 市区 | 聚宝村村部   | 交流10kV | 400 | 277.083 |
| 12182 | 市区 | 双隆刘介2#  | 交流10kV | 400 | 276.917 |
| 12183 | 市区 | 宣塘村3#   | 交流10kV | 400 | 276.889 |
| 12184 | 市区 | 新华四组    | 交流10kV | 400 | 276.833 |
| 12185 | 市区 | 八桥兰家    | 交流10kV | 400 | 276.528 |
| 12186 | 市区 | 双隆陈桥    | 交流10kV | 400 | 276.417 |
| 12187 | 市区 | 何桥永大    | 交流10kV | 400 | 275.917 |
| 12188 | 市区 | 朴席徐庄    | 交流10kV | 400 | 275.25  |
| 12189 | 市区 | 国庆七组2#  | 交流10kV | 400 | 275.167 |
| 12190 | 市区 | 金湾高庄    | 交流10kV | 400 | 275.167 |
| 12191 | 市区 | 西河王庄    | 交流10kV | 400 | 274.583 |
| 12192 | 市区 | 五星官北2#  | 交流10kV | 400 | 274.556 |

|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12193 | 市区 | 中兴丁庄     | 交流10kV | 400 | 274.5   |
| 12194 | 市区 | 堡城许巷     | 交流10kV | 400 | 274.444 |
| 12195 | 市区 | 新圣长丰2#   | 交流10kV | 400 | 274.417 |
| 12196 | 市区 | 管漕赵庄     | 交流10kV | 400 | 274.236 |
| 12197 | 市区 | 杭中车四     | 交流10kV | 400 | 274.167 |
| 12198 | 市区 | 兴隆兴东     | 交流10kV | 400 | 273.75  |
| 12199 | 市区 | 红桥九组东    | 交流10kV | 400 | 273.68  |
| 12200 | 市区 | 西河韩圩     | 交流10kV | 400 | 273.472 |
| 12201 | 市区 | 安桥马庄     | 交流20kV | 400 | 273.333 |
| 12202 | 市区 | 西庄4#     | 交流10kV | 400 | 273.167 |
| 12203 | 市区 | 金泰陈东     | 交流10kV | 400 | 273     |
| 12204 | 市区 | 衣加集镇5#   | 交流10kV | 400 | 272.667 |
| 12205 | 市区 | 双桥毛巾     | 交流10kV | 400 | 272.667 |
| 12206 | 市区 | 七里周西     | 交流10kV | 400 | 272.528 |
| 12207 | 市区 | 扬渡新桥2#   | 交流10kV | 400 | 272.5   |
| 12208 | 市区 | 新扬黄东2#   | 交流10kV | 400 | 272.444 |
| 12209 | 市区 | 合界刘圩     | 交流10kV | 400 | 272.43  |
| 12210 | 市区 | 红桥村立新桥3# | 交流10kV | 400 | 272     |
| 12211 | 市区 | 永顺东六     | 交流10kV | 400 | 272     |
| 12212 | 市区 | 八桥乔圩     | 交流10kV | 400 | 271.875 |
| 12213 | 市区 | 红桥村立新桥5# | 交流10kV | 400 | 271.667 |
| 12214 | 市区 | 沈星小区3#   | 交流10kV | 400 | 271.583 |
| 12215 | 市区 | 甘泉镇19#   | 交流10kV | 400 | 271.458 |
| 12216 | 市区 | 孙巷西行     | 交流10kV | 400 | 271     |
| 12217 | 市区 | 电力村部     | 交流10kV | 400 | 270.833 |
| 12218 | 市区 | 金泰李院     | 交流10kV | 400 | 270.667 |
| 12219 | 市区 | 冯巷冯西2#   | 交流20kV | 400 | 270.556 |
| 12220 | 市区 | 杭中车二     | 交流10kV | 400 | 270.056 |
| 12221 | 市区 | 任庄       | 交流10kV | 400 | 269.724 |
| 12222 | 市区 | 新桥二圩     | 交流10kV | 400 | 269.667 |
| 12223 | 市区 | 黄珏集镇18#  | 交流10kV | 400 | 269.583 |
| 12224 | 市区 | 施桥文化站2#  | 交流10kV | 400 | 269.417 |
| 12225 | 市区 | 西湖宣塘     | 交流10kV | 400 | 269.25  |

|       |    |           |        |     |         |
|-------|----|-----------|--------|-----|---------|
| 12226 | 市区 | 朴席孔庄2#    | 交流10kV | 400 | 269.222 |
| 12227 | 市区 | 何桥小区14#   | 交流10kV | 400 | 269.222 |
| 12228 | 市区 | 杭中东四2#    | 交流10kV | 400 | 269.028 |
| 12229 | 市区 | 新生郑西      | 交流10kV | 400 | 268.667 |
| 12230 | 市区 | 合界老圩2#    | 交流10kV | 400 | 267.833 |
| 12231 | 市区 | 沈王四墩3#    | 交流10kV | 400 | 267.778 |
| 12232 | 市区 | 方巷许西2#    | 交流10kV | 400 | 267.43  |
| 12233 | 市区 | 瓜洲迎江      | 交流10kV | 400 | 267.333 |
| 12234 | 市区 | 王桥孙弄      | 交流10kV | 400 | 267.292 |
| 12235 | 市区 | 泰安前丁2#    | 交流10kV | 400 | 267.25  |
| 12236 | 市区 | 综合五队      | 交流10kV | 400 | 267.083 |
| 12237 | 市区 | 甘泉新苑27#   | 交流10kV | 400 | 267     |
| 12238 | 市区 | 杭中车一1#    | 交流10kV | 400 | 266.32  |
| 12239 | 市区 | 红桥王家      | 交流10kV | 400 | 266.167 |
| 12240 | 市区 | 槐泗镇12#    | 交流10kV | 400 | 266.111 |
| 12241 | 市区 | 南海王庄      | 交流10kV | 400 | 265.278 |
| 12242 | 市区 | 六圩信用社2#   | 交流10kV | 400 | 265.111 |
| 12243 | 市区 | 金槐村殷庄3#   | 交流10kV | 400 | 264.917 |
| 12244 | 市区 | 徐桥何桥北3#   | 交流10kV | 400 | 264.792 |
| 12245 | 市区 | 荷叶小区3#    | 交流10kV | 400 | 264.556 |
| 12246 | 市区 | 酒甸弘扬2#    | 交流10kV | 400 | 264.5   |
| 12247 | 市区 | 韵河园1#箱变主变 | 交流10kV | 400 | 264.457 |
| 12248 | 市区 | 荷叶小区12#   | 交流10kV | 400 | 264.444 |
| 12249 | 市区 | 金湾曹庄2#    | 交流10kV | 400 | 264.375 |
| 12250 | 市区 | 永恩双烟      | 交流10kV | 400 | 264.278 |
| 12251 | 市区 | 霍工集镇5#    | 交流10kV | 400 | 263.68  |
| 12252 | 市区 | 杭中车一4#    | 交流10kV | 400 | 263.583 |
| 12253 | 市区 | 曹庄大马      | 交流10kV | 400 | 263.556 |
| 12254 | 市区 | 中兴敬老院     | 交流10kV | 400 | 263.417 |
| 12255 | 市区 | 杭家十一队     | 交流10kV | 400 | 263.333 |
| 12256 | 市区 | 老文化站3#    | 交流10kV | 400 | 263.3   |
| 12257 | 市区 | 车五小区2     | 交流10kV | 400 | 263.264 |
| 12258 | 市区 | 红桥九组南     | 交流10kV | 400 | 263     |

|       |    |        |        |     |         |
|-------|----|--------|--------|-----|---------|
| 12259 | 市区 | 沈新沈新   | 交流10kV | 400 | 263     |
| 12260 | 市区 | 新生周庄   | 交流10kV | 400 | 262.633 |
| 12261 | 市区 | 四联胡庄   | 交流10kV | 400 | 262.444 |
| 12262 | 市区 | 孙巷2#   | 交流10kV | 400 | 262.167 |
| 12263 | 市区 | 凤来冲庄   | 交流10kV | 400 | 262.111 |
| 12264 | 市区 | 新生小学北  | 交流10kV | 400 | 262.083 |
| 12265 | 市区 | 双丰四组   | 交流10kV | 400 | 262     |
| 12266 | 市区 | 八圩十圩2# | 交流10kV | 400 | 262     |
| 12267 | 市区 | 墩留扬天   | 交流10kV | 400 | 261.833 |
| 12268 | 市区 | 方巷马庄2# | 交流10kV | 400 | 261.667 |
| 12269 | 市区 | 永和马场   | 交流10kV | 400 | 261.667 |
| 12270 | 市区 | 双塘花园2# | 交流10kV | 400 | 261.597 |
| 12271 | 市区 | 朱塘村小颜  | 交流10kV | 400 | 260.75  |
| 12272 | 市区 | 西苑中学5# | 交流10kV | 400 | 260.667 |
| 12273 | 市区 | 大李平条   | 交流10kV | 400 | 260.667 |
| 12274 | 市区 | 运河大队   | 交流10kV | 400 | 260.429 |
| 12275 | 市区 | 合界排涝站  | 交流10kV | 400 | 260.417 |
| 12276 | 市区 | 人民滩九组  | 交流10kV | 400 | 260.167 |
| 12277 | 市区 | 山河村6#  | 交流10kV | 400 | 260.07  |
| 12278 | 市区 | 雷塘钱庄   | 交流10kV | 400 | 259.583 |
| 12279 | 市区 | 聚宝庆生2# | 交流10kV | 400 | 259.444 |
| 12280 | 市区 | 霍桥集镇1# | 交流10kV | 400 | 259.236 |
| 12281 | 市区 | 林河董庄   | 交流10kV | 400 | 259.111 |
| 12282 | 市区 | 西河倪庄3# | 交流10kV | 400 | 258.611 |
| 12283 | 市区 | 牌坊吴庄2# | 交流10kV | 400 | 258.611 |
| 12284 | 市区 | 邱卜新庄   | 交流10kV | 400 | 258.583 |
| 12285 | 市区 | 邱卜桥东   | 交流10kV | 400 | 258.25  |
| 12286 | 市区 | 黄珏镇20# | 交流10kV | 400 | 258.194 |
| 12287 | 市区 | 司徒小区8# | 交流10kV | 400 | 257.778 |
| 12288 | 市区 | 姬徐北    | 交流10kV | 400 | 257.639 |
| 12289 | 市区 | 八桥中山   | 交流10kV | 400 | 257.639 |
| 12290 | 市区 | 司徒小区1# | 交流10kV | 400 | 257.583 |
| 12291 | 市区 | 长塘村    | 交流10kV | 400 | 257.444 |

|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12292 | 市区 | 八圩伏西     | 交流10kV | 400 | 257.409 |
| 12293 | 市区 | 花园东片2#   | 交流10kV | 400 | 257.167 |
| 12294 | 市区 | 念二跃进2#   | 交流10kV | 400 | 256.556 |
| 12295 | 市区 | 悦来西      | 交流10kV | 400 | 256.111 |
| 12296 | 市区 | 施桥卞庄     | 交流10kV | 400 | 255.833 |
| 12297 | 市区 | 荷叶小区2#   | 交流10kV | 400 | 255.667 |
| 12298 | 市区 | 胡场村部4#   | 交流10kV | 400 | 255.525 |
| 12299 | 市区 | 凤来王庄     | 交流10kV | 400 | 255.444 |
| 12300 | 市区 | 励桥东2#    | 交流10kV | 400 | 255.222 |
| 12301 | 市区 | 富民西街     | 交流10kV | 400 | 254.722 |
| 12302 | 市区 | 黄庄小徐     | 交流20kV | 400 | 254.667 |
| 12303 | 市区 | 拦江村部     | 交流10kV | 400 | 254.375 |
| 12304 | 市区 | 太平十五组4#  | 交流10kV | 400 | 254.25  |
| 12305 | 市区 | 红桥三组     | 交流10kV | 400 | 254.167 |
| 12306 | 市区 | 杭庄卜夏     | 交流10kV | 400 | 254     |
| 12307 | 市区 | 沙头永家西    | 交流10kV | 400 | 253.083 |
| 12308 | 市区 | 长塘姚中     | 交流10kV | 400 | 252.944 |
| 12309 | 市区 | 兴隆路西2#   | 交流10kV | 400 | 252.222 |
| 12310 | 市区 | 强民巨巷1#   | 交流10kV | 400 | 252.111 |
| 12311 | 市区 | 杭集嘉园1#   | 交流10kV | 400 | 251.917 |
| 12312 | 市区 | 小前庄      | 交流10kV | 400 | 251.444 |
| 12313 | 市区 | 凤凰董庄     | 交流10kV | 400 | 251.222 |
| 12314 | 市区 | 永和杨华3#   | 交流10kV | 400 | 250.75  |
| 12315 | 市区 | 三联西范庄    | 交流10kV | 400 | 250.667 |
| 12316 | 市区 | 李巷黄西2#   | 交流10kV | 400 | 250.617 |
| 12317 | 市区 | 拾号新龙     | 交流10kV | 400 | 250.556 |
| 12318 | 市区 | 王桥杭庄     | 交流10kV | 400 | 249.653 |
| 12319 | 市区 | 杭集伟业路北2# | 交流10kV | 400 | 249.514 |
| 12320 | 市区 | 建华小区4#   | 交流20kV | 315 | 249.5   |
| 12321 | 市区 | 八圩十圩3#   | 交流10kV | 400 | 249.444 |
| 12322 | 市区 | 红庙村部     | 交流20kV | 400 | 249     |
| 12323 | 市区 | 江阳电缆厂宿舍  | 交流10kV | 315 | 248.25  |
| 12324 | 市区 | 左庄(许巷)2# | 交流10kV | 400 | 248.139 |

|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12325 | 市区 | 红桥村立新桥4# | 交流10kV | 400 | 247.889 |
| 12326 | 市区 | 裔庙小区5#   | 交流10kV | 315 | 247.833 |
| 12327 | 市区 | 王巷机头3#   | 交流10kV | 400 | 247.778 |
| 12328 | 市区 | 王桥桥头     | 交流10kV | 400 | 247.778 |
| 12329 | 市区 | 沿山河前庄2#  | 交流10kV | 400 | 247.556 |
| 12330 | 市区 | 花城村部东    | 交流10kV | 400 | 247.43  |
| 12331 | 市区 | 徐桥邱庄5#   | 交流10kV | 400 | 247.333 |
| 12332 | 市区 | 杨寿镇24#   | 交流10kV | 400 | 247.292 |
| 12333 | 市区 | 新隆东      | 交流10kV | 400 | 247.292 |
| 12334 | 市区 | 李典兴民5#   | 交流10kV | 315 | 247.278 |
| 12335 | 市区 | 永和徐庄2#   | 交流10kV | 400 | 247.25  |
| 12336 | 市区 | 五星王庄     | 交流10kV | 400 | 247.222 |
| 12337 | 市区 | 永顺顺福     | 交流10kV | 400 | 247.083 |
| 12338 | 市区 | 甘泉镇9#    | 交流10kV | 400 | 246.944 |
| 12339 | 市区 | 邗沟小区3#   | 交流10kV | 315 | 246.833 |
| 12340 | 市区 | 康乐路1#    | 交流10kV | 315 | 246.833 |
| 12341 | 市区 | 新坝前三2#   | 交流10kV | 400 | 246.458 |
| 12342 | 市区 | 柏庄利群     | 交流10kV | 400 | 246.06  |
| 12343 | 市区 | 肖梅叶庄     | 交流10kV | 400 | 245.667 |
| 12344 | 市区 | 秀清中梗     | 交流10kV | 315 | 245.584 |
| 12345 | 市区 | 秀清李小3#   | 交流10kV | 400 | 245.486 |
| 12346 | 市区 | 平山朱庄     | 交流10kV | 315 | 245.445 |
| 12347 | 市区 | 杭中车四1#   | 交流10kV | 400 | 245.167 |
| 12348 | 市区 | 五星头圩2#   | 交流10kV | 400 | 244.833 |
| 12349 | 市区 | 立新一站     | 交流10kV | 400 | 244.722 |
| 12350 | 市区 | 郊区农工委    | 交流10kV | 315 | 244.556 |
| 12351 | 市区 | 宣塘村2#    | 交流10kV | 400 | 244.5   |
| 12352 | 市区 | 杭中车三     | 交流10kV | 315 | 244.431 |
| 12353 | 市区 | 杭集兴隆路4#  | 交流10kV | 400 | 244.333 |
| 12354 | 市区 | 金桥西路3#   | 交流10kV | 400 | 244     |
| 12355 | 市区 | 裔家小陈     | 交流10kV | 400 | 243.944 |
| 12356 | 市区 | 徐集板桥     | 交流10kV | 400 | 243.583 |
| 12357 | 市区 | 金山刘庄2#   | 交流10kV | 315 | 243.167 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12358 | 市区 | 姚湾厂2#   | 交流10kV | 400 | 242.99  |
| 12359 | 市区 | 工农西新    | 交流10kV | 400 | 242.917 |
| 12360 | 市区 | 西河倪庄    | 交流10kV | 400 | 242.917 |
| 12361 | 市区 | 泰安集镇2#  | 交流10kV | 400 | 242.583 |
| 12362 | 市区 | 八里新世纪   | 交流10kV | 400 | 242.556 |
| 12363 | 市区 | 李典兴民6#  | 交流10kV | 315 | 242.417 |
| 12364 | 市区 | 红桥乐家3#  | 交流10kV | 400 | 242.333 |
| 12365 | 市区 | 秀清勤丰    | 交流10kV | 315 | 241.917 |
| 12366 | 市区 | 沪西小区2#  | 交流10kV | 400 | 241.736 |
| 12367 | 市区 | 五星头圩南   | 交流10kV | 400 | 241.667 |
| 12368 | 市区 | 建华小区3#  | 交流20kV | 315 | 241.653 |
| 12369 | 市区 | 新扬中心村   | 交流10kV | 400 | 241.417 |
| 12370 | 市区 | 山河南庄    | 交流10kV | 315 | 241.236 |
| 12371 | 市区 | 剪刀厂     | 交流10kV | 315 | 241.028 |
| 12372 | 市区 | 沈新沈新2#  | 交流10kV | 400 | 240.667 |
| 12373 | 市区 | 施井陶庄    | 交流10kV | 315 | 240.542 |
| 12374 | 市区 | 运西乡镇府   | 交流20kV | 315 | 240.25  |
| 12375 | 市区 | 黄珏集镇13# | 交流10kV | 400 | 240.083 |
| 12376 | 市区 | 沿湖中庄台4# | 交流10kV | 400 | 240     |
| 12377 | 市区 | 镇3#公变   | 交流10kV | 315 | 239.917 |
| 12378 | 市区 | 西河倪庄2#  | 交流10kV | 315 | 239.708 |
| 12379 | 市区 | 王桥小冷    | 交流10kV | 400 | 239.417 |
| 12380 | 市区 | 荷叶小区5#  | 交流10kV | 315 | 239.167 |
| 12381 | 市区 | 胜利姚塘    | 交流10kV | 400 | 238.5   |
| 12382 | 市区 | 蒋塘村     | 交流10kV | 315 | 238.333 |
| 12383 | 市区 | 潮龙园区    | 交流10kV | 400 | 238.167 |
| 12384 | 市区 | 军桥崔庄    | 交流10kV | 315 | 238.167 |
| 12385 | 市区 | 六圩供电所   | 交流10kV | 400 | 238.111 |
| 12386 | 市区 | 甘泉工商    | 交流10kV | 400 | 238.056 |
| 12387 | 市区 | 南华三桥    | 交流10kV | 400 | 238     |
| 12388 | 市区 | 八圩伏东    | 交流10kV | 315 | 236.945 |
| 12389 | 市区 | 五星韦巷    | 交流10kV | 400 | 236.778 |
| 12390 | 市区 | 玉成八组3#  | 交流10kV | 315 | 236.778 |



|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12391 | 市区 | 杭集城西5#   | 交流10kV | 400 | 236.528 |
| 12392 | 市区 | 红庙朱庄2#   | 交流20kV | 315 | 236.375 |
| 12393 | 市区 | 李院仇庄2#   | 交流10kV | 400 | 236.111 |
| 12394 | 市区 | 泰安陈西     | 交流10kV | 400 | 236.059 |
| 12395 | 市区 | 潮龙陈庄     | 交流10kV | 400 | 235.568 |
| 12396 | 市区 | 五里赵庄     | 交流10kV | 315 | 235.403 |
| 12397 | 市区 | 杭中车一3#   | 交流10kV | 400 | 235.333 |
| 12398 | 市区 | 建华小区1#   | 交流20kV | 315 | 234.917 |
| 12399 | 市区 | 城西6#     | 交流10kV | 400 | 234.861 |
| 12400 | 市区 | 恩余新四北    | 交流10kV | 400 | 234.653 |
| 12401 | 市区 | 永顺村部     | 交流10kV | 400 | 234.467 |
| 12402 | 市区 | 五湖村      | 交流10kV | 400 | 234.446 |
| 12403 | 市区 | 沪西小区1#   | 交流10kV | 400 | 234.444 |
| 12404 | 市区 | 沙头集镇12#  | 交流10kV | 400 | 234.417 |
| 12405 | 市区 | 大众小区2#   | 交流10kV | 315 | 234.292 |
| 12406 | 市区 | 湾头玉雕厂    | 交流10kV | 315 | 234.222 |
| 12407 | 市区 | 杭集殷庄2#   | 交流10kV | 315 | 233.945 |
| 12408 | 市区 | 八圩西八     | 交流10kV | 400 | 233.833 |
| 12409 | 市区 | 五星王一     | 交流10kV | 400 | 233.727 |
| 12410 | 市区 | 牙刷城琼花街   | 交流10kV | 400 | 233.68  |
| 12411 | 市区 | 杨庙小余     | 交流10kV | 400 | 233.583 |
| 12412 | 市区 | 陈祠二组     | 交流10kV | 315 | 233.083 |
| 12413 | 市区 | 冻青高庄     | 交流20kV | 400 | 232.917 |
| 12414 | 市区 | 杭集余庄     | 交流10kV | 400 | 232.417 |
| 12415 | 市区 | 雷塘胜利2#   | 交流10kV | 315 | 232.417 |
| 12416 | 市区 | 乾丰四组2#   | 交流10kV | 400 | 232.25  |
| 12417 | 市区 | 悦来连塘4#   | 交流10kV | 400 | 231.684 |
| 12418 | 市区 | 沈王刘家     | 交流10kV | 315 | 231.583 |
| 12419 | 市区 | 勤俭阡庄2#   | 交流10kV | 315 | 230.958 |
| 12420 | 市区 | 胡庄小区1#+1 | 交流10kV | 400 | 230.44  |
| 12421 | 市区 | 大李李庄     | 交流10kV | 400 | 230.278 |
| 12422 | 市区 | 明星后家     | 交流20kV | 400 | 229.111 |
| 12423 | 市区 | 工农谈庄     | 交流10kV | 400 | 228.958 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12424 | 市区 | 冯庄历庄2#  | 交流10kV | 315 | 228.833 |
| 12425 | 市区 | 林河吴桥    | 交流10kV | 400 | 228.711 |
| 12426 | 市区 | 堡城前庄    | 交流10kV | 315 | 228.667 |
| 12427 | 市区 | 冯湾冯湾3#  | 交流10kV | 400 | 228.583 |
| 12428 | 市区 | 杭中车三南2# | 交流10kV | 400 | 228.5   |
| 12429 | 市区 | 国庆二站    | 交流10kV | 400 | 228     |
| 12430 | 市区 | 红桥六组2#  | 交流10kV | 400 | 227.583 |
| 12431 | 市区 | 六圩信用社   | 交流10kV | 315 | 226.889 |
| 12432 | 市区 | 瓜洲砂轮    | 交流10kV | 315 | 226.861 |
| 12433 | 市区 | 长塘李庄    | 交流10kV | 400 | 226.444 |
| 12434 | 市区 | 方巷房庄2#  | 交流10kV | 400 | 226.17  |
| 12435 | 市区 | 雷塘钱庄2#  | 交流10kV | 400 | 225.778 |
| 12436 | 市区 | 八桥梁圩    | 交流10kV | 400 | 225.417 |
| 12437 | 市区 | 勤俭郭东    | 交流10kV | 400 | 225.222 |
| 12438 | 市区 | 合玉丁庄    | 交流10kV | 400 | 225.167 |
| 12439 | 市区 | 大众小区3#  | 交流10kV | 315 | 223.806 |
| 12440 | 市区 | 五星李庄2#  | 交流10kV | 400 | 223.778 |
| 12441 | 市区 | 军桥郭汉    | 交流10kV | 315 | 223.722 |
| 12442 | 市区 | 梁湾徐庄    | 交流10kV | 315 | 223.708 |
| 12443 | 市区 | 中兴小区1#  | 交流10kV | 315 | 223.597 |
| 12444 | 市区 | 丁魏      | 交流10kV | 315 | 223.556 |
| 12445 | 市区 | 砂石场     | 交流20kV | 315 | 223.333 |
| 12446 | 市区 | 许巷梅花    | 交流10kV | 400 | 222.917 |
| 12447 | 市区 | 六圩镇北2#  | 交流10kV | 400 | 222.417 |
| 12448 | 市区 | 曹坝夏庄    | 交流10kV | 400 | 221.227 |
| 12449 | 市区 | 沙头集镇7#  | 交流10kV | 400 | 220.833 |
| 12450 | 市区 | 强民南圩    | 交流10kV | 400 | 220.5   |
| 12451 | 市区 | 秀清后严    | 交流10kV | 400 | 220.486 |
| 12452 | 市区 | 新生1#    | 交流10kV | 315 | 220.264 |
| 12453 | 市区 | 中心村2#   | 交流10kV | 400 | 219.778 |
| 12454 | 市区 | 锦园路3#   | 交流10kV | 400 | 219.444 |
| 12455 | 市区 | 七里胡庄    | 交流10kV | 315 | 219.014 |
| 12456 | 市区 | 高桥徐庄    | 交流10kV | 400 | 218.333 |

|       |    |            |        |     |         |
|-------|----|------------|--------|-----|---------|
| 12457 | 市区 | 陈院居民楼1#    | 交流10kV | 400 | 218.333 |
| 12458 | 市区 | 槐北朱一2#     | 交流10kV | 315 | 218.083 |
| 12459 | 市区 | 杭集城西17#    | 交流10kV | 400 | 218.083 |
| 12460 | 市区 | 凤来贡庄       | 交流10kV | 400 | 217.833 |
| 12461 | 市区 | 永和唐庄2#     | 交流10kV | 400 | 217.75  |
| 12462 | 市区 | 凤来和平       | 交流10kV | 400 | 217.667 |
| 12463 | 市区 | 曹龙王巷       | 交流10kV | 400 | 216.583 |
| 12464 | 市区 | 花城村部       | 交流10kV | 400 | 215.694 |
| 12465 | 市区 | 陈庄徐荡2#     | 交流10kV | 400 | 215.694 |
| 12466 | 市区 | 勤俭西蒋       | 交流10kV | 400 | 215.389 |
| 12467 | 市区 | 八号韩小       | 交流10kV | 315 | 215.195 |
| 12468 | 市区 | 扬子院西北      | 交流10kV | 315 | 215.083 |
| 12469 | 市区 | 甘泉镇13#     | 交流10kV | 400 | 214.653 |
| 12470 | 市区 | 堡城王庄       | 交流10kV | 315 | 214.417 |
| 12471 | 市区 | 西河村        | 交流10kV | 315 | 214.333 |
| 12472 | 市区 | 沿江大套2#     | 交流10kV | 400 | 214.306 |
| 12473 | 市区 | 杭集城西4#     | 交流10kV | 400 | 214.097 |
| 12474 | 市区 | 蒋王集镇9#     | 交流10kV | 315 | 213.875 |
| 12475 | 市区 | 大李孙庄       | 交流10kV | 400 | 213.417 |
| 12476 | 市区 | 严桥组        | 交流10kV | 315 | 212.5   |
| 12477 | 市区 | 荷叶小区7#     | 交流10kV | 315 | 212.417 |
| 12478 | 市区 | 城东乡政府宿舍    | 交流10kV | 315 | 212.347 |
| 12479 | 市区 | 王家孙庄       | 交流10kV | 400 | 212.222 |
| 12480 | 市区 | 曹坝夏庄2#     | 交流10kV | 400 | 212.222 |
| 12481 | 市区 | 立新二站       | 交流10kV | 315 | 211.93  |
| 12482 | 市区 | 朱塘小颜4#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 211.083 |
| 12483 | 市区 | 荷花刘庄3#     | 交流10kV | 400 | 210.333 |
| 12484 | 市区 | 甘泉曹庄2#     | 交流10kV | 400 | 210.167 |
| 12485 | 市区 | 施井东亚6#     | 交流10kV | 315 | 209.834 |
| 12486 | 市区 | 堡城王庄3#     | 交流10kV | 400 | 209.833 |
| 12487 | 市区 | 陈家圣庄       | 交流10kV | 400 | 209.653 |
| 12488 | 市区 | 新生许院       | 交流10kV | 400 | 209.611 |
| 12489 | 市区 | 新滩新安       | 交流10kV | 400 | 209.568 |

|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12490 | 市区 | 新生郑院     | 交流10kV | 315 | 209.431 |
| 12491 | 市区 | 公路黄四     | 交流10kV | 400 | 209.333 |
| 12492 | 市区 | 梅庄四联     | 交流20kV | 315 | 208.972 |
| 12493 | 市区 | 杭中三星南    | 交流10kV | 315 | 208.389 |
| 12494 | 市区 | 杭中三星     | 交流10kV | 315 | 208.167 |
| 12495 | 市区 | 接漕吉东     | 交流10kV | 315 | 208.111 |
| 12496 | 市区 | 杭集城西16#  | 交流10kV | 400 | 207.667 |
| 12497 | 市区 | 沿江江滩二组   | 交流10kV | 400 | 207.083 |
| 12498 | 市区 | 沿江大套     | 交流10kV | 400 | 206.889 |
| 12499 | 市区 | 李典兴民1#   | 交流10kV | 315 | 206.444 |
| 12500 | 市区 | 李院扬院     | 交流10kV | 400 | 206.167 |
| 12501 | 市区 | 沈营余陈     | 交流10kV | 400 | 206.139 |
| 12502 | 市区 | 酒甸康乐     | 交流10kV | 400 | 205.667 |
| 12503 | 市区 | 自在湖滨     | 交流10kV | 315 | 204.417 |
| 12504 | 市区 | 衣家集镇2#   | 交流10kV | 400 | 203.958 |
| 12505 | 市区 | 军桥新村2#   | 交流10kV | 315 | 203.945 |
| 12506 | 市区 | 雷塘胜利     | 交流10kV | 315 | 203.32  |
| 12507 | 市区 | 长塘朱庄     | 交流10kV | 400 | 203     |
| 12508 | 市区 | 李院仇庄     | 交流10kV | 315 | 202.417 |
| 12509 | 市区 | 衣家集镇3#   | 交流10kV | 400 | 202.222 |
| 12510 | 市区 | 唯一路4#    | 交流10kV | 400 | 201.667 |
| 12511 | 市区 | 宝城机械厂    | 交流10kV | 315 | 201.417 |
| 12512 | 市区 | 荷叶小区6#   | 交流10kV | 315 | 201.25  |
| 12513 | 市区 | 合界老圩     | 交流10kV | 400 | 201.056 |
| 12514 | 市区 | 玉成八组     | 交流10kV | 315 | 199.847 |
| 12515 | 市区 | 包家北      | 交流10kV | 400 | 198.722 |
| 12516 | 市区 | 杭中车坝     | 交流10kV | 400 | 198.403 |
| 12517 | 市区 | 红桥村立新桥2# | 交流10kV | 400 | 196.833 |
| 12518 | 市区 | 长塘高庄2#   | 交流10kV | 400 | 196.667 |
| 12519 | 市区 | 头桥集镇14#  | 交流10kV | 315 | 196.653 |
| 12520 | 市区 | 方巷宋庄     | 交流10kV | 315 | 196.333 |
| 12521 | 市区 | 蜀岗西路     | 交流10kV | 400 | 196.222 |
| 12522 | 市区 | 长生联友     | 交流10kV | 315 | 196     |

|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12523 | 市区 | 花园东片     | 交流10kV | 400 | 195.667 |
| 12524 | 市区 | 接漕吉西     | 交流10kV | 400 | 195.208 |
| 12525 | 市区 | 富民西街4#   | 交流10kV | 400 | 195.07  |
| 12526 | 市区 | 高桥马庄     | 交流10kV | 315 | 194.5   |
| 12527 | 市区 | 七里毛院     | 交流10kV | 315 | 194.431 |
| 12528 | 市区 | 堡城王庄2#   | 交流10kV | 250 | 193.958 |
| 12529 | 市区 | 长生安丰     | 交流10kV | 315 | 192.139 |
| 12530 | 市区 | 李典兴民2#   | 交流10kV | 315 | 191.102 |
| 12531 | 市区 | 杭中2#     | 交流10kV | 315 | 190.472 |
| 12532 | 市区 | 人民滩十组    | 交流10kV | 400 | 189.056 |
| 12533 | 市区 | 花城圣庄6#   | 交流10kV | 400 | 188.472 |
| 12534 | 市区 | 潮龙村2#    | 交流10kV | 400 | 186.889 |
| 12535 | 市区 | 米厂 公变    | 交流10kV | 400 | 186.833 |
| 12536 | 市区 | 沙头沙西1#   | 交流10kV | 400 | 186.528 |
| 12537 | 市区 | 新生红旗2#   | 交流10kV | 400 | 186.18  |
| 12538 | 市区 | 裔家扬庄     | 交流10kV | 400 | 186.056 |
| 12539 | 市区 | 杨涵马庄     | 交流10kV | 315 | 185.667 |
| 12540 | 市区 | 秀清李小     | 交流10kV | 250 | 185.333 |
| 12541 | 市区 | 牌坊上庄2#   | 交流10kV | 400 | 185.278 |
| 12542 | 市区 | 头桥南华同泰2# | 交流10kV | 400 | 184.75  |
| 12543 | 市区 | 中兴丁庄2#   | 交流10kV | 400 | 183.333 |
| 12544 | 市区 | 恩余五组     | 交流10kV | 250 | 182.861 |
| 12545 | 市区 | 恩余新四     | 交流10kV | 315 | 181.167 |
| 12546 | 市区 | 土沟宗庄     | 交流10kV | 315 | 180.889 |
| 12547 | 市区 | 瓦窑陈庄     | 交流10kV | 400 | 179.444 |
| 12548 | 市区 | 西河梁庄2#   | 交流10kV | 315 | 179.014 |
| 12549 | 市区 | 花城陶庄     | 交流10kV | 400 | 177.75  |
| 12550 | 市区 | 潮龙村      | 交流10kV | 315 | 176.417 |
| 12551 | 市区 | 运东朱庄2#   | 交流10kV | 400 | 176.25  |
| 12552 | 市区 | 花园唐湖     | 交流10kV | 315 | 174.417 |
| 12553 | 市区 | 建立钱庄     | 交流10kV | 400 | 173.25  |
| 12554 | 市区 | 杭集嘉园2#   | 交流10kV | 400 | 169.375 |
| 12555 | 市区 | 林桥东      | 交流10kV | 400 | 168.444 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12556 | 市区 | 双隆邱港    | 交流10kV | 315 | 168.167 |
| 12557 | 市区 | 冯巷孙庄    | 交流20kV | 315 | 166.667 |
| 12558 | 市区 | 新桥二站    | 交流10kV | 400 | 165.942 |
| 12559 | 市区 | 长塘芒草    | 交流10kV | 315 | 165.833 |
| 12560 | 市区 | 陈桥汤庄    | 交流10kV | 400 | 164     |
| 12561 | 市区 | 长塘居庄    | 交流10kV | 400 | 162.5   |
| 12562 | 市区 | 王桥龙王    | 交流10kV | 315 | 160.778 |
| 12563 | 市区 | 瓦窑陈庄4#  | 交流10kV | 400 | 159.917 |
| 12564 | 市区 | 杭家四队3#  | 交流10kV | 400 | 159.917 |
| 12565 | 市区 | 土沟高庄    | 交流10kV | 400 | 159.722 |
| 12566 | 市区 | 堡城前庄2#  | 交流10kV | 400 | 156.917 |
| 12567 | 市区 | 土良葛庄2#  | 交流10kV | 400 | 156.389 |
| 12568 | 市区 | 双桥孙庄    | 交流10kV | 200 | 156.312 |
| 12569 | 市区 | 八里政府    | 交流10kV | 400 | 155.75  |
| 12570 | 市区 | 杭集团结2#  | 交流10kV | 200 | 155.694 |
| 12571 | 市区 | 山河村4#   | 交流10kV | 200 | 155.625 |
| 12572 | 市区 | 新坝前三    | 交流10kV | 200 | 155.611 |
| 12573 | 市区 | 四联东佃    | 交流10kV | 200 | 155.556 |
| 12574 | 市区 | 包家胜利    | 交流10kV | 200 | 155.278 |
| 12575 | 市区 | 中心村3#   | 交流10kV | 200 | 155.222 |
| 12576 | 市区 | 杭集嘉园5#  | 交流10kV | 400 | 154.833 |
| 12577 | 市区 | 林桥小区    | 交流10kV | 200 | 154.778 |
| 12578 | 市区 | 胡庄小区3#  | 交流10kV | 200 | 154.778 |
| 12579 | 市区 | 祠东小区    | 交流10kV | 200 | 154.75  |
| 12580 | 市区 | 银苑小区2#  | 交流10kV | 200 | 154.375 |
| 12581 | 市区 | 荷叶小区14# | 交流10kV | 200 | 154.306 |
| 12582 | 市区 | 唐沟江庄2#  | 交流10kV | 200 | 154.236 |
| 12583 | 市区 | 张房朱庄    | 交流10kV | 200 | 154.236 |
| 12584 | 市区 | 酒甸吉东    | 交流10kV | 200 | 154.167 |
| 12585 | 市区 | 林桥夏庄    | 交流10kV | 200 | 154.056 |
| 12586 | 市区 | 金田张院    | 交流10kV | 200 | 154.028 |
| 12587 | 市区 | 新桥卓楼    | 交流10kV | 200 | 153.958 |
| 12588 | 市区 | 恩圩老四    | 交流10kV | 200 | 153.944 |

|       |    |           |        |     |         |
|-------|----|-----------|--------|-----|---------|
| 12589 | 市区 | 长生四号组3#   | 交流10kV | 200 | 153.889 |
| 12590 | 市区 | 华丰南焦      | 交流10kV | 200 | 153.889 |
| 12591 | 市区 | 西庄5#      | 交流10kV | 200 | 153.75  |
| 12592 | 市区 | 焦巷马庄      | 交流10kV | 200 | 153.556 |
| 12593 | 市区 | 五星姚湾2#    | 交流10kV | 400 | 153.222 |
| 12594 | 市区 | 恩余大圩      | 交流10kV | 200 | 153.111 |
| 12595 | 市区 | 冻青周庄      | 交流20kV | 200 | 153     |
| 12596 | 市区 | 墩留村墩留     | 交流10kV | 400 | 152.766 |
| 12597 | 市区 | 三联大徐      | 交流10kV | 400 | 152.75  |
| 12598 | 市区 | 金湾曹庄      | 交流10kV | 200 | 152.75  |
| 12599 | 市区 | 胡庄小区3#+1  | 交流10kV | 200 | 152.639 |
| 12600 | 市区 | 胡庄中站      | 交流10kV | 200 | 152.611 |
| 12601 | 市区 | 芒稻小西2#    | 交流10kV | 200 | 152.5   |
| 12602 | 市区 | 五里林庄2#    | 交流10kV | 200 | 152.014 |
| 12603 | 市区 | 荷叶小区1#    | 交流10kV | 200 | 152     |
| 12604 | 市区 | 西城金庄      | 交流10kV | 200 | 152     |
| 12605 | 市区 | 横东坝基      | 交流10kV | 200 | 151.944 |
| 12606 | 市区 | 六里唐庄2#    | 交流10kV | 200 | 151.944 |
| 12607 | 市区 | 塔影东庄3#    | 交流10kV | 200 | 151.889 |
| 12608 | 市区 | 何桥小区5#    | 交流10kV | 200 | 151.889 |
| 12609 | 市区 | 勤俭小勤俭     | 交流10kV | 200 | 151.806 |
| 12610 | 市区 | 杜桥周庄2#    | 交流10kV | 200 | 151.722 |
| 12611 | 市区 | 甘泉巷口居民区3# | 交流10kV | 200 | 151.611 |
| 12612 | 市区 | 裔庙小区6#    | 交流10kV | 200 | 151.528 |
| 12613 | 市区 | 梅庄梅西      | 交流20kV | 315 | 151.417 |
| 12614 | 市区 | 胡庄管庄      | 交流10kV | 200 | 151.389 |
| 12615 | 市区 | 凤凰后李2#    | 交流10kV | 200 | 151.319 |
| 12616 | 市区 | 塘湖大众      | 交流10kV | 200 | 151.278 |
| 12617 | 市区 | 柏圩夹桥2#    | 交流10kV | 200 | 151.278 |
| 12618 | 市区 | 头桥太平      | 交流10kV | 200 | 151.25  |
| 12619 | 市区 | 新滩桥头1#    | 交流10kV | 400 | 151.042 |
| 12620 | 市区 | 永顺九圩      | 交流10kV | 200 | 150.889 |
| 12621 | 市区 | 西来村西来     | 交流10kV | 200 | 150.722 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12622 | 市区 | 永顺三匡3#  | 交流10kV | 200 | 150.667 |
| 12623 | 市区 | 凤来一级站   | 交流10kV | 200 | 150.528 |
| 12624 | 市区 | 新华四组2#  | 交流10kV | 200 | 150.5   |
| 12625 | 市区 | 潮龙兴新    | 交流10kV | 400 | 150.389 |
| 12626 | 市区 | 五星姜庄    | 交流10kV | 200 | 150.333 |
| 12627 | 市区 | 仪扬尹庄    | 交流20kV | 200 | 150.139 |
| 12628 | 市区 | 华丰华一2#  | 交流10kV | 200 | 150.069 |
| 12629 | 市区 | 缺口小街    | 交流10kV | 200 | 150     |
| 12630 | 市区 | 金田张院3#  | 交流10kV | 200 | 149.889 |
| 12631 | 市区 | 何桥小区6#  | 交流10kV | 200 | 149.889 |
| 12632 | 市区 | 外圩元华    | 交流20kV | 400 | 149.866 |
| 12633 | 市区 | 胡庄小区8#  | 交流10kV | 200 | 149.833 |
| 12634 | 市区 | 孙集朱庄2#  | 交流10kV | 200 | 149.75  |
| 12635 | 市区 | 焦巷杨庄2#  | 交流10kV | 200 | 149.722 |
| 12636 | 市区 | 胡庄小区11# | 交流10kV | 200 | 149.625 |
| 12637 | 市区 | 中兴扬八2#  | 交流10kV | 200 | 149.389 |
| 12638 | 市区 | 八桥大圩    | 交流10kV | 400 | 149.375 |
| 12639 | 市区 | 徐集同圩2#  | 交流10kV | 200 | 149.111 |
| 12640 | 市区 | 冻青丁庄建兴  | 交流20kV | 200 | 149.097 |
| 12641 | 市区 | 中心村南庄1# | 交流10kV | 200 | 149     |
| 12642 | 市区 | 沙头红星    | 交流10kV | 200 | 148.917 |
| 12643 | 市区 | 张房太和3#  | 交流10kV | 200 | 148.889 |
| 12644 | 市区 | 幸福五二    | 交流10kV | 200 | 148.833 |
| 12645 | 市区 | 龙湾北     | 交流10kV | 200 | 148.778 |
| 12646 | 市区 | 新桥一站    | 交流10kV | 200 | 148.722 |
| 12647 | 市区 | 官塘赵庄2#  | 交流10kV | 200 | 148.681 |
| 12648 | 市区 | 安林南4#   | 交流10kV | 200 | 148.611 |
| 12649 | 市区 | 何桥小区8#  | 交流10kV | 200 | 148.611 |
| 12650 | 市区 | 方巷强庄2#  | 交流10kV | 400 | 148.556 |
| 12651 | 市区 | 建华孔庄2#  | 交流10kV | 200 | 148.556 |
| 12652 | 市区 | 沈兴小九圩   | 交流10kV | 200 | 148.556 |
| 12653 | 市区 | 金田前九3#  | 交流10kV | 200 | 148.5   |
| 12654 | 市区 | 蒋塘瓦屋    | 交流10kV | 200 | 148.389 |



|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12655 | 市区 | 墩留张桥2#  | 交流10kV | 200 | 148.333 |
| 12656 | 市区 | 太安前丁    | 交流10kV | 200 | 148.333 |
| 12657 | 市区 | 芒稻电灌站2# | 交流10kV | 200 | 148.264 |
| 12658 | 市区 | 迎江二圩    | 交流10kV | 200 | 148.222 |
| 12659 | 市区 | 李桥联合    | 交流10kV | 200 | 148.194 |
| 12660 | 市区 | 新坝中三    | 交流10kV | 200 | 148.194 |
| 12661 | 市区 | 新圣光明3#  | 交流10kV | 200 | 148.167 |
| 12662 | 市区 | 江口后街    | 交流10kV | 200 | 148.125 |
| 12663 | 市区 | 龙尾西王2#  | 交流10kV | 200 | 147.833 |
| 12664 | 市区 | 新桥小圩    | 交流10kV | 200 | 147.806 |
| 12665 | 市区 | 杨寿镇23#  | 交流10kV | 200 | 147.778 |
| 12666 | 市区 | 曹桥陈庄    | 交流10kV | 200 | 147.778 |
| 12667 | 市区 | 金田后久    | 交流10kV | 200 | 147.569 |
| 12668 | 市区 | 龙湾村北2#  | 交流10kV | 200 | 147.569 |
| 12669 | 市区 | 蒋庄焦庄    | 交流20kV | 200 | 147.444 |
| 12670 | 市区 | 李桥张庄    | 交流10kV | 200 | 147.437 |
| 12671 | 市区 | 姚湾后周2#  | 交流10kV | 400 | 147.417 |
| 12672 | 市区 | 老山胡庄    | 交流10kV | 200 | 147.361 |
| 12673 | 市区 | 开元四队2#  | 交流10kV | 200 | 147.292 |
| 12674 | 市区 | 朱塘郭庄    | 交流10kV | 200 | 147.278 |
| 12675 | 市区 | 三里范庄2#  | 交流10kV | 200 | 147.222 |
| 12676 | 市区 | 焦巷焦巷2#  | 交流10kV | 200 | 147.222 |
| 12677 | 市区 | 土良庙滩    | 交流10kV | 200 | 147.083 |
| 12678 | 市区 | 李院孙大    | 交流10kV | 200 | 147.056 |
| 12679 | 市区 | 西来管城    | 交流10kV | 200 | 147.056 |
| 12680 | 市区 | 潮龙新区    | 交流10kV | 200 | 146.944 |
| 12681 | 市区 | 三联公圩    | 交流10kV | 200 | 146.889 |
| 12682 | 市区 | 供销社2#   | 交流10kV | 200 | 146.722 |
| 12683 | 市区 | 外圩仇圩    | 交流20kV | 315 | 146.708 |
| 12684 | 市区 | 焦巷周庄东   | 交流10kV | 200 | 146.667 |
| 12685 | 市区 | 金田前九2#  | 交流10kV | 200 | 146.667 |
| 12686 | 市区 | 土沟朱庄    | 交流10kV | 200 | 146.625 |
| 12687 | 市区 | 扬子高桥2#  | 交流10kV | 200 | 146.556 |

|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12688 | 市区 | 陶塘新塘2#   | 交流10kV | 200 | 146.5   |
| 12689 | 市区 | 冻青孙陶庄    | 交流20kV | 200 | 146.5   |
| 12690 | 市区 | 国庆七组     | 交流10kV | 200 | 146.444 |
| 12691 | 市区 | 合玉王太孔庄   | 交流10kV | 200 | 146.417 |
| 12692 | 市区 | 陈祠五组     | 交流10kV | 200 | 146.417 |
| 12693 | 市区 | 阜兴北      | 交流10kV | 200 | 146.361 |
| 12694 | 市区 | 先锋梁庄     | 交流10kV | 200 | 146.333 |
| 12695 | 市区 | 许巷洪庄     | 交流10kV | 200 | 146.278 |
| 12696 | 市区 | 永和马场2#   | 交流10kV | 200 | 146.167 |
| 12697 | 市区 | 凤来王小     | 交流10kV | 200 | 146.167 |
| 12698 | 市区 | 龙尾竹棵     | 交流10kV | 200 | 146.111 |
| 12699 | 市区 | 石人周庄     | 交流10kV | 200 | 146.056 |
| 12700 | 市区 | 工农大桥     | 交流10kV | 200 | 146.042 |
| 12701 | 市区 | 国庆9组     | 交流10kV | 200 | 145.972 |
| 12702 | 市区 | 槐泗肖陆     | 交流10kV | 315 | 145.945 |
| 12703 | 市区 | 马桥汤庄     | 交流10kV | 200 | 145.944 |
| 12704 | 市区 | 李桥东方     | 交流10kV | 200 | 145.896 |
| 12705 | 市区 | 七里塘里     | 交流10kV | 200 | 145.833 |
| 12706 | 市区 | 甘泉马庄2#   | 交流10kV | 200 | 145.556 |
| 12707 | 市区 | 金湾村2#    | 交流10kV | 200 | 145.417 |
| 12708 | 市区 | 司徒村王山房2# | 交流10kV | 200 | 145.333 |
| 12709 | 市区 | 红平小区9#   | 交流10kV | 200 | 145.278 |
| 12710 | 市区 | 中兴高庄2#   | 交流10kV | 200 | 145.25  |
| 12711 | 市区 | 新胜二圩     | 交流10kV | 200 | 145.222 |
| 12712 | 市区 | 勤俭郑西2#   | 交流10kV | 200 | 145.208 |
| 12713 | 市区 | 朴席朴东     | 交流10kV | 200 | 145.111 |
| 12714 | 市区 | 凤凰秦前3#   | 交流10kV | 200 | 145.111 |
| 12715 | 市区 | 梅庄殷庄2#   | 交流10kV | 200 | 145.056 |
| 12716 | 市区 | 巨宝巨元     | 交流10kV | 200 | 145     |
| 12717 | 市区 | 玉太高桥南    | 交流10kV | 200 | 144.931 |
| 12718 | 市区 | 荷叶小区9#   | 交流10kV | 200 | 144.931 |
| 12719 | 市区 | 乾丰七组     | 交流10kV | 200 | 144.931 |
| 12720 | 市区 | 冬山姚庄     | 交流10kV | 200 | 144.917 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12721 | 市区 | 八号村中心   | 交流10kV | 200 | 144.889 |
| 12722 | 市区 | 沙头永龙    | 交流10kV | 200 | 144.778 |
| 12723 | 市区 | 新滩副业2#  | 交流10kV | 200 | 144.778 |
| 12724 | 市区 | 扬寿王庄5#  | 交流10kV | 200 | 144.75  |
| 12725 | 市区 | 南海村部    | 交流10kV | 200 | 144.722 |
| 12726 | 市区 | 朱庄薛岗3#  | 交流10kV | 200 | 144.583 |
| 12727 | 市区 | 胡庄村蒋桥   | 交流10kV | 200 | 144.389 |
| 12728 | 市区 | 西二组西    | 交流10kV | 200 | 144.097 |
| 12729 | 市区 | 运西外圩2#  | 交流20kV | 200 | 144.097 |
| 12730 | 市区 | 酒甸李院组   | 交流10kV | 200 | 144.056 |
| 12731 | 市区 | 平山朱庄3#  | 交流10kV | 200 | 144.028 |
| 12732 | 市区 | 元岗村金庄   | 交流10kV | 200 | 143.958 |
| 12733 | 市区 | 双桥殷庄    | 交流10kV | 200 | 143.958 |
| 12734 | 市区 | 三里桥跃进2# | 交流10kV | 200 | 143.889 |
| 12735 | 市区 | 三联新庄2#  | 交流10kV | 200 | 143.889 |
| 12736 | 市区 | 山河村3#   | 交流10kV | 200 | 143.889 |
| 12737 | 市区 | 乾丰十组南   | 交流10kV | 400 | 143.833 |
| 12738 | 市区 | 薛楼太和2#  | 交流10kV | 200 | 143.833 |
| 12739 | 市区 | 新胜老圩    | 交流10kV | 200 | 143.778 |
| 12740 | 市区 | 三星头圩    | 交流10kV | 200 | 143.722 |
| 12741 | 市区 | 焦巷道仁3#  | 交流10kV | 200 | 143.722 |
| 12742 | 市区 | 甘泉王庄2#  | 交流10kV | 200 | 143.667 |
| 12743 | 市区 | 军桥新村    | 交流10kV | 200 | 143.667 |
| 12744 | 市区 | 五星周庄    | 交流10kV | 200 | 143.5   |
| 12745 | 市区 | 新港北四2#  | 交流10kV | 200 | 143.472 |
| 12746 | 市区 | 梅庄联明    | 交流20kV | 200 | 143.472 |
| 12747 | 市区 | 开元村五队   | 交流10kV | 200 | 143.444 |
| 12748 | 市区 | 中心村前庄   | 交流10kV | 200 | 143.444 |
| 12749 | 市区 | 新滩桥头2#  | 交流10kV | 200 | 143.403 |
| 12750 | 市区 | 双桥周庄    | 交流10kV | 200 | 143.389 |
| 12751 | 市区 | 强民南圩2#  | 交流10kV | 200 | 143.389 |
| 12752 | 市区 | 香巷三西3#  | 交流10kV | 200 | 143.333 |
| 12753 | 市区 | 胡庄徐庄2#  | 交流10kV | 200 | 143.194 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12754 | 市区 | 杭集团结    | 交流10kV | 200 | 143.167 |
| 12755 | 市区 | 陈院太平2#  | 交流10kV | 200 | 143.167 |
| 12756 | 市区 | 苏窑印庄    | 交流10kV | 200 | 143.146 |
| 12757 | 市区 | 雷塘      | 交流10kV | 200 | 143.111 |
| 12758 | 市区 | 唐戈刘二    | 交流10kV | 200 | 143     |
| 12759 | 市区 | 庆余十二组   | 交流10kV | 200 | 142.986 |
| 12760 | 市区 | 汪家居东    | 交流10kV | 200 | 142.972 |
| 12761 | 市区 | 黄珏张庄    | 交流10kV | 200 | 142.944 |
| 12762 | 市区 | 宝城菱庄3#  | 交流10kV | 200 | 142.833 |
| 12763 | 市区 | 牌坊周庄    | 交流10kV | 200 | 142.778 |
| 12764 | 市区 | 槐柳1#    | 交流10kV | 200 | 142.722 |
| 12765 | 市区 | 六桥八组2#  | 交流10kV | 200 | 142.722 |
| 12766 | 市区 | 方庄赵庄    | 交流10kV | 200 | 142.708 |
| 12767 | 市区 | 毛庄      | 交流10kV | 200 | 142.667 |
| 12768 | 市区 | 槐三大小余3# | 交流10kV | 200 | 142.611 |
| 12769 | 市区 | 司徒村王山房  | 交流10kV | 200 | 142.556 |
| 12770 | 市区 | 永胜吴一    | 交流10kV | 200 | 142.5   |
| 12771 | 市区 | 唐沟新庄    | 交流10kV | 200 | 142.5   |
| 12772 | 市区 | 军桥东妃    | 交流10kV | 200 | 142.389 |
| 12773 | 市区 | 红旗大街    | 交流10kV | 200 | 142.361 |
| 12774 | 市区 | 新滩新五    | 交流10kV | 200 | 142.361 |
| 12775 | 市区 | 邱卜金庄2#  | 交流10kV | 200 | 142.333 |
| 12776 | 市区 | 五湖桑一    | 交流10kV | 200 | 142.292 |
| 12777 | 市区 | 红桥王家庄2# | 交流10kV | 200 | 142.278 |
| 12778 | 市区 | 黄庄电站    | 交流20kV | 200 | 142.194 |
| 12779 | 市区 | 永和颜庄    | 交流10kV | 200 | 142.167 |
| 12780 | 市区 | 马桥王庄2#  | 交流10kV | 200 | 142.167 |
| 12781 | 市区 | 张房张庄    | 交流10kV | 200 | 142.153 |
| 12782 | 市区 | 变电新村2#  | 交流10kV | 200 | 142.153 |
| 12783 | 市区 | 徐集林庄2#  | 交流10kV | 200 | 142.111 |
| 12784 | 市区 | 新胜二圩2#  | 交流10kV | 200 | 142.111 |
| 12785 | 市区 | 槐泗林桥    | 交流10kV | 200 | 142.056 |
| 12786 | 市区 | 张房电站    | 交流10kV | 200 | 142.056 |

|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12787 | 市区 | 王巷机头     | 交流10kV | 200 | 141.889 |
| 12788 | 市区 | 山河村13#   | 交流10kV | 200 | 141.889 |
| 12789 | 市区 | 黄珏丁庄     | 交流10kV | 200 | 141.875 |
| 12790 | 市区 | 蒋塘二级     | 交流10kV | 200 | 141.833 |
| 12791 | 市区 | 蒋塘樊庄     | 交流10kV | 200 | 141.806 |
| 12792 | 市区 | 三联胡庄     | 交流10kV | 200 | 141.778 |
| 12793 | 市区 | 蒋塘焦二     | 交流10kV | 200 | 141.722 |
| 12794 | 市区 | 秀清德义     | 交流10kV | 200 | 141.722 |
| 12795 | 市区 | 三联红旗3#   | 交流10kV | 200 | 141.597 |
| 12796 | 市区 | 贾庄11#    | 交流10kV | 315 | 141.583 |
| 12797 | 市区 | 三联张庄     | 交流10kV | 200 | 141.528 |
| 12798 | 市区 | 新圣总表     | 交流10kV | 200 | 141.528 |
| 12799 | 市区 | 三里桥司庙南   | 交流10kV | 200 | 141.417 |
| 12800 | 市区 | 三里司庄     | 交流10kV | 200 | 141.389 |
| 12801 | 市区 | 陈院中心2#   | 交流10kV | 200 | 141.389 |
| 12802 | 市区 | 胡庄徐庄     | 交流10kV | 200 | 141.389 |
| 12803 | 市区 | 沿湖中庄台2#  | 交流10kV | 200 | 141.278 |
| 12804 | 市区 | 友爱四组     | 交流10kV | 200 | 141.278 |
| 12805 | 市区 | 中心村桥头2#  | 交流10kV | 200 | 141.278 |
| 12806 | 市区 | 永顺鸿祥     | 交流10kV | 400 | 141.24  |
| 12807 | 市区 | 恩圩长生     | 交流10kV | 200 | 141.111 |
| 12808 | 市区 | 五星五一2#   | 交流10kV | 200 | 141.083 |
| 12809 | 市区 | 三星头圩2#   | 交流10kV | 200 | 141.083 |
| 12810 | 市区 | 左庄(许巷)3# | 交流10kV | 200 | 140.944 |
| 12811 | 市区 | 乾丰九组     | 交流10kV | 200 | 140.917 |
| 12812 | 市区 | 中兴王庄     | 交流10kV | 200 | 140.917 |
| 12813 | 市区 | 沙头永和东    | 交流10kV | 200 | 140.875 |
| 12814 | 市区 | 衣加徐家     | 交流10kV | 200 | 140.625 |
| 12815 | 市区 | 陈桥晨光     | 交流10kV | 200 | 140.611 |
| 12816 | 市区 | 玉成七组二台区  | 交流10kV | 200 | 140.486 |
| 12817 | 市区 | 杭家上山     | 交流10kV | 200 | 140.444 |
| 12818 | 市区 | 沈营胡塘南    | 交流10kV | 200 | 140.389 |
| 12819 | 市区 | 长塘高庄     | 交流10kV | 200 | 140.389 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12820 | 市区 | 李院李老    | 交流10kV | 200 | 140.361 |
| 12821 | 市区 | 陈家扬庄    | 交流10kV | 200 | 140.347 |
| 12822 | 市区 | 新滩新四1#  | 交流10kV | 200 | 140.347 |
| 12823 | 市区 | 乾丰六组    | 交流10kV | 200 | 140.333 |
| 12824 | 市区 | 大同朱小    | 交流10kV | 200 | 140.333 |
| 12825 | 市区 | 永和九连    | 交流10kV | 200 | 140.278 |
| 12826 | 市区 | 汪楼      | 交流10kV | 250 | 140.222 |
| 12827 | 市区 | 何桥小区7#  | 交流10kV | 200 | 140.222 |
| 12828 | 市区 | 开元五队2#  | 交流10kV | 200 | 140.208 |
| 12829 | 市区 | 凡庄北     | 交流10kV | 200 | 140.194 |
| 12830 | 市区 | 庙头小桥    | 交流10kV | 200 | 140.111 |
| 12831 | 市区 | 五星孙庄组   | 交流10kV | 200 | 140.111 |
| 12832 | 市区 | 维扬中心路4# | 交流10kV | 200 | 140.083 |
| 12833 | 市区 | 土良孔庄2#  | 交流10kV | 200 | 140.069 |
| 12834 | 市区 | 张房电站2   | 交流10kV | 200 | 140.069 |
| 12835 | 市区 | 三联姚圩    | 交流10kV | 200 | 140     |
| 12836 | 市区 | 大同联合2#  | 交流10kV | 200 | 139.944 |
| 12837 | 市区 | 阜兴梁庄2#  | 交流10kV | 200 | 139.931 |
| 12838 | 市区 | 杭家上山3#  | 交流10kV | 200 | 139.889 |
| 12839 | 市区 | 瓦窑陈庄2#  | 交流10kV | 200 | 139.861 |
| 12840 | 市区 | 三里桥跃进   | 交流10kV | 200 | 139.778 |
| 12841 | 市区 | 国庆八组    | 交流10kV | 200 | 139.667 |
| 12842 | 市区 | 先进周庄2#  | 交流10kV | 200 | 139.514 |
| 12843 | 市区 | 韩桥双庄    | 交流10kV | 200 | 139.5   |
| 12844 | 市区 | 冻青东风    | 交流20kV | 200 | 139.444 |
| 12845 | 市区 | 李院孙大2#  | 交流10kV | 200 | 139.333 |
| 12846 | 市区 | 再兴金二    | 交流10kV | 200 | 139.056 |
| 12847 | 市区 | 扬子黄院2#  | 交流10kV | 200 | 138.917 |
| 12848 | 市区 | 冻青冯东    | 交流20kV | 200 | 138.889 |
| 12849 | 市区 | 汪家毕庄    | 交流10kV | 200 | 138.819 |
| 12850 | 市区 | 墩留西庄    | 交流10kV | 200 | 138.778 |
| 12851 | 市区 | 巨宝巨元2#  | 交流10kV | 200 | 138.75  |
| 12852 | 市区 | 双桥张庄1#  | 交流10kV | 200 | 138.708 |

|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12853 | 市区 | 永顺顺安     | 交流10kV | 200 | 138.667 |
| 12854 | 市区 | 八桥桑园     | 交流10kV | 200 | 138.542 |
| 12855 | 市区 | 双槐刘庄     | 交流10kV | 400 | 138.389 |
| 12856 | 市区 | 金湾村南     | 交流10kV | 200 | 138.333 |
| 12857 | 市区 | 接漕西三     | 交流10kV | 200 | 138.333 |
| 12858 | 市区 | 济福五组西2#  | 交流10kV | 200 | 138.333 |
| 12859 | 市区 | 田桥七圩2#   | 交流10kV | 200 | 138.333 |
| 12860 | 市区 | 银河张庄     | 交流10kV | 200 | 138.333 |
| 12861 | 市区 | 丁未杨庄     | 交流10kV | 200 | 138.25  |
| 12862 | 市区 | 自在姜家4#   | 交流10kV | 200 | 138.25  |
| 12863 | 市区 | 双柏解放     | 交流10kV | 200 | 138.167 |
| 12864 | 市区 | 左庄（许巷）   | 交流10kV | 200 | 138.111 |
| 12865 | 市区 | 前进2#     | 交流10kV | 200 | 138.056 |
| 12866 | 市区 | 酒甸新华     | 交流10kV | 200 | 138.056 |
| 12867 | 市区 | 龙湾唐庄2#   | 交流10kV | 200 | 138     |
| 12868 | 市区 | 杭家十三队2#  | 交流10kV | 200 | 137.917 |
| 12869 | 市区 | 安帖村集中区2# | 交流10kV | 200 | 137.917 |
| 12870 | 市区 | 阜兴朱庄     | 交流10kV | 200 | 137.889 |
| 12871 | 市区 | 杭庄杭二2#   | 交流10kV | 200 | 137.833 |
| 12872 | 市区 | 大同大坝     | 交流10kV | 200 | 137.792 |
| 12873 | 市区 | 苏窑邱庄     | 交流10kV | 200 | 137.778 |
| 12874 | 市区 | 经圩小区3#   | 交流10kV | 200 | 137.778 |
| 12875 | 市区 | 司徒小区6#   | 交流10kV | 200 | 137.778 |
| 12876 | 市区 | 大同东方     | 交流10kV | 200 | 137.722 |
| 12877 | 市区 | 花城洪二     | 交流10kV | 200 | 137.639 |
| 12878 | 市区 | 宝石公变     | 交流10kV | 200 | 137.583 |
| 12879 | 市区 | 三里庙东     | 交流10kV | 200 | 137.431 |
| 12880 | 市区 | 土良范庄     | 交流10kV | 200 | 137.431 |
| 12881 | 市区 | 明星明星     | 交流20kV | 200 | 137.431 |
| 12882 | 市区 | 大同联合东    | 交流10kV | 200 | 137.333 |
| 12883 | 市区 | 陈院谈庄     | 交流10kV | 200 | 137.278 |
| 12884 | 市区 | 太平二组2#   | 交流10kV | 200 | 137.25  |
| 12885 | 市区 | 五星官北     | 交流10kV | 200 | 137.222 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12886 | 市区 | 槐泗何庄2#  | 交流10kV | 200 | 137.222 |
| 12887 | 市区 | 潮龙杨巷3#  | 交流10kV | 200 | 137.056 |
| 12888 | 市区 | 再兴金二2#  | 交流10kV | 200 | 137.056 |
| 12889 | 市区 | 蒋庄（许巷）  | 交流10kV | 200 | 137.028 |
| 12890 | 市区 | 汽渡公变    | 交流10kV | 200 | 137.014 |
| 12891 | 市区 | 竹塘仇庄    | 交流10kV | 200 | 136.972 |
| 12892 | 市区 | 山河极乐    | 交流10kV | 200 | 136.944 |
| 12893 | 市区 | 许巷闽塘2#  | 交流10kV | 200 | 136.944 |
| 12894 | 市区 | 东石工业    | 交流10kV | 400 | 136.917 |
| 12895 | 市区 | 明星军田    | 交流20kV | 315 | 136.889 |
| 12896 | 市区 | 槐二陆庄    | 交流10kV | 200 | 136.806 |
| 12897 | 市区 | 甘泉方庄3#  | 交流10kV | 200 | 136.778 |
| 12898 | 市区 | 焦巷苏庄    | 交流10kV | 200 | 136.722 |
| 12899 | 市区 | 曹桥蒋庄    | 交流10kV | 200 | 136.722 |
| 12900 | 市区 | 东兴高庄南2# | 交流10kV | 200 | 136.667 |
| 12901 | 市区 | 杨庙胡庄小区  | 交流10kV | 200 | 136.611 |
| 12902 | 市区 | 凤凰秦后2#  | 交流10kV | 200 | 136.597 |
| 12903 | 市区 | 双柏祁家2#  | 交流10kV | 200 | 136.5   |
| 12904 | 市区 | 龙湾唐庄    | 交流10kV | 200 | 136.458 |
| 12905 | 市区 | 安林南2#   | 交流10kV | 400 | 136.458 |
| 12906 | 市区 | 中兴常西    | 交流10kV | 200 | 136.389 |
| 12907 | 市区 | 庆余十一组   | 交流10kV | 200 | 136.361 |
| 12908 | 市区 | 槐三小后    | 交流10kV | 200 | 136.333 |
| 12909 | 市区 | 华丰小李2#  | 交流10kV | 200 | 136.222 |
| 12910 | 市区 | 五星王一5#  | 交流10kV | 200 | 136.167 |
| 12911 | 市区 | 郭汉李庄    | 交流10kV | 200 | 136.167 |
| 12912 | 市区 | 土沟石人    | 交流10kV | 200 | 136.111 |
| 12913 | 市区 | 曹桥张庄    | 交流10kV | 200 | 136.097 |
| 12914 | 市区 | 酒甸祝大    | 交流10kV | 200 | 136.083 |
| 12915 | 市区 | 胡庄村2#   | 交流10kV | 200 | 136.056 |
| 12916 | 市区 | 曹桥联合2#  | 交流10kV | 200 | 136.042 |
| 12917 | 市区 | 陈院卞湾    | 交流10kV | 200 | 135.889 |
| 12918 | 市区 | 衣家仓房    | 交流10kV | 200 | 135.833 |



|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 12919 | 市区 | 林河仓房     | 交流10kV | 200 | 135.764 |
| 12920 | 市区 | 西来东刘2#   | 交流10kV | 200 | 135.722 |
| 12921 | 市区 | 建立徐庄     | 交流10kV | 200 | 135.625 |
| 12922 | 市区 | 梅庄老庄     | 交流10kV | 200 | 135.486 |
| 12923 | 市区 | 香巷徐庄2#   | 交流10kV | 200 | 135.417 |
| 12924 | 市区 | 船厂       | 交流10kV | 400 | 135.333 |
| 12925 | 市区 | 友谊小十2#   | 交流10kV | 200 | 135.083 |
| 12926 | 市区 | 杭庄上山组    | 交流10kV | 200 | 135.056 |
| 12927 | 市区 | 庙头孔庄     | 交流10kV | 200 | 135     |
| 12928 | 市区 | 曹桥周祁     | 交流10kV | 200 | 135     |
| 12929 | 市区 | 高桥河边2#   | 交流10kV | 200 | 134.944 |
| 12930 | 市区 | 中心六组     | 交流10kV | 200 | 134.833 |
| 12931 | 市区 | 墩留姚塘西    | 交流10kV | 200 | 134.792 |
| 12932 | 市区 | 黄珏村      | 交流10kV | 200 | 134.722 |
| 12933 | 市区 | 三联红旗2#   | 交流10kV | 200 | 134.722 |
| 12934 | 市区 | 何桥小区4#   | 交流10kV | 200 | 134.667 |
| 12935 | 市区 | 沈新新农     | 交流10kV | 200 | 134.667 |
| 12936 | 市区 | 朱庄杭庄3#   | 交流10kV | 200 | 134.653 |
| 12937 | 市区 | 巨宝东风     | 交流10kV | 200 | 134.611 |
| 12938 | 市区 | 花城陈庄2#   | 交流10kV | 200 | 134.583 |
| 12939 | 市区 | 在水一方小区2# | 交流10kV | 200 | 134.444 |
| 12940 | 市区 | 合玉禹庄2#   | 交流10kV | 200 | 134.375 |
| 12941 | 市区 | 朱庄潘岗     | 交流10kV | 200 | 134.361 |
| 12942 | 市区 | 邱卜新庄2#   | 交流10kV | 200 | 134.333 |
| 12943 | 市区 | 墩留刘庄2号   | 交流10kV | 200 | 134.306 |
| 12944 | 市区 | 杨庄       | 交流10kV | 200 | 134.25  |
| 12945 | 市区 | 王太田庄     | 交流10kV | 200 | 134.236 |
| 12946 | 市区 | 运河朱庄     | 交流10kV | 200 | 134.167 |
| 12947 | 市区 | 新胜光明     | 交流10kV | 200 | 134.111 |
| 12948 | 市区 | 曹坝陈久     | 交流10kV | 200 | 134.056 |
| 12949 | 市区 | 陈桥高院1#   | 交流10kV | 200 | 134     |
| 12950 | 市区 | 双庙祁塘4#   | 交流10kV | 200 | 133.958 |
| 12951 | 市区 | 林桥村杜庄    | 交流10kV | 200 | 133.944 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 12952 | 市区 | 五星沟南    | 交流10kV | 200 | 133.944 |
| 12953 | 市区 | 牌坊陈庄    | 交流10kV | 200 | 133.944 |
| 12954 | 市区 | 常家北五    | 交流10kV | 200 | 133.889 |
| 12955 | 市区 | 双桥芦庄    | 交流10kV | 200 | 133.889 |
| 12956 | 市区 | 韩桥汪圩    | 交流10kV | 200 | 133.889 |
| 12957 | 市区 | 沈院乐园    | 交流10kV | 200 | 133.792 |
| 12958 | 市区 | 三星老庄    | 交流10kV | 200 | 133.778 |
| 12959 | 市区 | 华丰东周    | 交流10kV | 200 | 133.75  |
| 12960 | 市区 | 明星姚庄    | 交流20kV | 200 | 133.681 |
| 12961 | 市区 | 五星宦家2#  | 交流10kV | 200 | 133.556 |
| 12962 | 市区 | 工农芦庄    | 交流10kV | 200 | 133.472 |
| 12963 | 市区 | 头桥联丰    | 交流10kV | 200 | 133.467 |
| 12964 | 市区 | 槐三温庄    | 交流10kV | 200 | 133.444 |
| 12965 | 市区 | 秀清顺和3#  | 交流10kV | 200 | 133.403 |
| 12966 | 市区 | 香巷李巷4#  | 交流10kV | 200 | 133.403 |
| 12967 | 市区 | 秀清福利    | 交流10kV | 200 | 133.333 |
| 12968 | 市区 | 杭集工业园1# | 交流10kV | 400 | 133.333 |
| 12969 | 市区 | 竹塘严庄    | 交流10kV | 200 | 133.264 |
| 12970 | 市区 | 新生何庄    | 交流10kV | 400 | 133.264 |
| 12971 | 市区 | 何桥小区3#  | 交流10kV | 200 | 133.222 |
| 12972 | 市区 | 秀清后严2#  | 交流10kV | 200 | 133.194 |
| 12973 | 市区 | 陈桥汤庄2#  | 交流10kV | 200 | 132.847 |
| 12974 | 市区 | 司徒小区2#  | 交流10kV | 200 | 132.847 |
| 12975 | 市区 | 牌坊王庄    | 交流10kV | 200 | 132.778 |
| 12976 | 市区 | 杨庄蔡庄    | 交流20kV | 200 | 132.694 |
| 12977 | 市区 | 新圣庆三2#  | 交流10kV | 200 | 132.667 |
| 12978 | 市区 | 南江徐巷    | 交流10kV | 200 | 132.569 |
| 12979 | 市区 | 长塘新民    | 交流10kV | 200 | 132.5   |
| 12980 | 市区 | 永和中心3#  | 交流10kV | 200 | 132.444 |
| 12981 | 市区 | 方巷薛庄    | 交流10kV | 200 | 132.444 |
| 12982 | 市区 | 先锋池庄2#  | 交流10kV | 200 | 132.431 |
| 12983 | 市区 | 施桥米厂2#  | 交流10kV | 200 | 132.389 |
| 12984 | 市区 | 念二刘庄2#  | 交流10kV | 200 | 132.361 |

|       |    |        |        |     |         |
|-------|----|--------|--------|-----|---------|
| 12985 | 市区 | 蒋塘王庄2# | 交流10kV | 200 | 132.278 |
| 12986 | 市区 | 林河晏庄3# | 交流10kV | 200 | 132.222 |
| 12987 | 市区 | 红桥四组   | 交流10kV | 200 | 132.167 |
| 12988 | 市区 | 潮龙杨巷2# | 交流10kV | 200 | 132.153 |
| 12989 | 市区 | 沙头永定   | 交流10kV | 200 | 132.139 |
| 12990 | 市区 | 胡庄张巷   | 交流10kV | 200 | 132.083 |
| 12991 | 市区 | 运河何庄   | 交流10kV | 200 | 132.083 |
| 12992 | 市区 | 焦巷熊庄   | 交流10kV | 200 | 132.083 |
| 12993 | 市区 | 庆余一组   | 交流10kV | 200 | 132.056 |
| 12994 | 市区 | 双桥光明   | 交流10kV | 200 | 132     |
| 12995 | 市区 | 工农朱庄2# | 交流10kV | 200 | 131.944 |
| 12996 | 市区 | 恩余太兴   | 交流10kV | 200 | 131.944 |
| 12997 | 市区 | 梅庄唐庄   | 交流20kV | 200 | 131.944 |
| 12998 | 市区 | 黄珏倪庄   | 交流10kV | 400 | 131.917 |
| 12999 | 市区 | 嘶马西二   | 交流10kV | 200 | 131.778 |
| 13000 | 市区 | 友爱三组   | 交流10kV | 200 | 131.722 |
| 13001 | 市区 | 三星金二   | 交流10kV | 200 | 131.667 |
| 13002 | 市区 | 唐沟刘一   | 交流10kV | 200 | 131.667 |
| 13003 | 市区 | 安林毛庄   | 交流10kV | 200 | 131.528 |
| 13004 | 市区 | 阜兴大徐2# | 交流10kV | 200 | 131.458 |
| 13005 | 市区 | 陈家杨家   | 交流10kV | 200 | 131.458 |
| 13006 | 市区 | 薛楼马桥3# | 交流10kV | 200 | 131.458 |
| 13007 | 市区 | 双丰三组   | 交流10kV | 200 | 131.417 |
| 13008 | 市区 | 香巷村王庄  | 交流10kV | 200 | 131.417 |
| 13009 | 市区 | 花城光明2# | 交流10kV | 200 | 131.167 |
| 13010 | 市区 | 七里周院   | 交流10kV | 200 | 131.111 |
| 13011 | 市区 | 西河加工   | 交流10kV | 200 | 131.056 |
| 13012 | 市区 | 玉成九二组  | 交流10kV | 200 | 130.972 |
| 13013 | 市区 | 金槐郭下2# | 交流10kV | 200 | 130.889 |
| 13014 | 市区 | 联合大众2# | 交流10kV | 200 | 130.833 |
| 13015 | 市区 | 庆余六组   | 交流10kV | 200 | 130.833 |
| 13016 | 市区 | 酒甸村西   | 交流10kV | 200 | 130.806 |
| 13017 | 市区 | 梁湾金庄   | 交流10kV | 200 | 130.778 |

|       |    |        |        |     |         |
|-------|----|--------|--------|-----|---------|
| 13018 | 市区 | 汪家戴巷   | 交流10kV | 200 | 130.722 |
| 13019 | 市区 | 扬渡毛庄   | 交流10kV | 200 | 130.667 |
| 13020 | 市区 | 何桥小区9# | 交流10kV | 200 | 130.625 |
| 13021 | 市区 | 自在嵇家   | 交流10kV | 200 | 130.583 |
| 13022 | 市区 | 曹桥许庄   | 交流10kV | 200 | 130.556 |
| 13023 | 市区 | 塔影光明   | 交流10kV | 200 | 130.542 |
| 13024 | 市区 | 槐二组2#  | 交流10kV | 200 | 130.444 |
| 13025 | 市区 | 林河何桥2# | 交流10kV | 200 | 130.347 |
| 13026 | 市区 | 邱卜高庄2# | 交流10kV | 200 | 130.333 |
| 13027 | 市区 | 花瓶李庄2# | 交流10kV | 200 | 130.167 |
| 13028 | 市区 | 虹桥王家庄  | 交流10kV | 200 | 130.056 |
| 13029 | 市区 | 沈营胡塘   | 交流10kV | 200 | 130.056 |
| 13030 | 市区 | 下八庄台   | 交流10kV | 200 | 129.931 |
| 13031 | 市区 | 大李小余   | 交流10kV | 200 | 129.889 |
| 13032 | 市区 | 土沟崔楼   | 交流10kV | 200 | 129.875 |
| 13033 | 市区 | 双隆永丰2# | 交流10kV | 315 | 129.778 |
| 13034 | 市区 | 红接十四   | 交流10kV | 200 | 129.778 |
| 13035 | 市区 | 秀清前严   | 交流10kV | 200 | 129.722 |
| 13036 | 市区 | 伏固王家   | 交流10kV | 200 | 129.722 |
| 13037 | 市区 | 花城圣庄4# | 交流10kV | 200 | 129.653 |
| 13038 | 市区 | 牌坊电站   | 交流10kV | 200 | 129.653 |
| 13039 | 市区 | 勤俭尤步4# | 交流10kV | 200 | 129.583 |
| 13040 | 市区 | 陈祠村十四组 | 交流10kV | 200 | 129.556 |
| 13041 | 市区 | 风来曾庄2# | 交流10kV | 200 | 129.556 |
| 13042 | 市区 | 新华五一   | 交流10kV | 200 | 129.556 |
| 13043 | 市区 | 外圩卞圩   | 交流20kV | 200 | 129.528 |
| 13044 | 市区 | 红桥十组   | 交流10kV | 200 | 129.5   |
| 13045 | 市区 | 淮北中庄   | 交流10kV | 200 | 129.444 |
| 13046 | 市区 | 头桥一圩   | 交流10kV | 200 | 129.361 |
| 13047 | 市区 | 秀清隆兴2# | 交流10kV | 200 | 129.236 |
| 13048 | 市区 | 开元六队4# | 交流10kV | 200 | 129.167 |
| 13049 | 市区 | 新坝富民街  | 交流10kV | 200 | 128.958 |
| 13050 | 市区 | 胡场村部2# | 交流10kV | 200 | 128.944 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 13051 | 市区 | 杭庄中心2#  | 交流10kV | 200 | 128.889 |
| 13052 | 市区 | 沿江村部3#  | 交流10kV | 200 | 128.889 |
| 13053 | 市区 | 李院李老2#  | 交流10kV | 200 | 128.889 |
| 13054 | 市区 | 杭庄北     | 交流10kV | 200 | 128.833 |
| 13055 | 市区 | 八圩九圩2#  | 交流10kV | 200 | 128.819 |
| 13056 | 市区 | 蔡州悦来组   | 交流10kV | 200 | 128.75  |
| 13057 | 市区 | 朴席王庄    | 交流10kV | 200 | 128.722 |
| 13058 | 市区 | 徐集卞三    | 交流10kV | 200 | 128.722 |
| 13059 | 市区 | 幸福勤丰    | 交流10kV | 200 | 128.681 |
| 13060 | 市区 | 潮龙杨巷    | 交流10kV | 200 | 128.5   |
| 13061 | 市区 | 中兴王一    | 交流10kV | 200 | 128.444 |
| 13062 | 市区 | 曹坝杨庄    | 交流10kV | 200 | 128.403 |
| 13063 | 市区 | 人民滩六组   | 交流10kV | 400 | 128.389 |
| 13064 | 市区 | 红桥安乐    | 交流10kV | 200 | 128.278 |
| 13065 | 市区 | 庆余林场    | 交流10kV | 200 | 128.222 |
| 13066 | 市区 | 赵庄苏庄    | 交流10kV | 200 | 128.125 |
| 13067 | 市区 | 中兴王场    | 交流10kV | 200 | 128.111 |
| 13068 | 市区 | 衣家柏庄2#  | 交流10kV | 200 | 128.111 |
| 13069 | 市区 | 王庄兴庄    | 交流10kV | 200 | 128.083 |
| 13070 | 市区 | 焦巷小余    | 交流10kV | 200 | 128.042 |
| 13071 | 市区 | 四联徐庄    | 交流10kV | 200 | 128     |
| 13072 | 市区 | 凤来娄子2#  | 交流10kV | 200 | 128     |
| 13073 | 市区 | 扬渡小圩    | 交流10kV | 200 | 127.917 |
| 13074 | 市区 | 新圣五丰    | 交流10kV | 200 | 127.917 |
| 13075 | 市区 | 高桥扬庄3#  | 交流10kV | 200 | 127.847 |
| 13076 | 市区 | 三联范庄2#  | 交流10kV | 400 | 127.833 |
| 13077 | 市区 | 庆余11组2# | 交流10kV | 200 | 127.833 |
| 13078 | 市区 | 曹桥联合    | 交流10kV | 200 | 127.833 |
| 13079 | 市区 | 恩余吉兴    | 交流10kV | 200 | 127.778 |
| 13080 | 市区 | 香巷徐庄    | 交流10kV | 200 | 127.75  |
| 13081 | 市区 | 林桥吴庄2#  | 交流10kV | 200 | 127.708 |
| 13082 | 市区 | 唐戈村2#   | 交流10kV | 200 | 127.667 |
| 13083 | 市区 | 利民苏窑电站  | 交流10kV | 200 | 127.639 |

|       |    |          |        |     |         |
|-------|----|----------|--------|-----|---------|
| 13084 | 市区 | 官塘南      | 交流10kV | 200 | 127.611 |
| 13085 | 市区 | 陈桥村小陈桥2# | 交流10kV | 200 | 127.5   |
| 13086 | 市区 | 沈院余庄     | 交流10kV | 200 | 127.444 |
| 13087 | 市区 | 西庄6#     | 交流10kV | 200 | 127.389 |
| 13088 | 市区 | 长塘西仁     | 交流10kV | 200 | 127.361 |
| 13089 | 市区 | 凤来娄子     | 交流10kV | 200 | 127.292 |
| 13090 | 市区 | 七里七里     | 交流10kV | 200 | 127.278 |
| 13091 | 市区 | 梁湾卞庄     | 交流10kV | 200 | 127.25  |
| 13092 | 市区 | 西来松柳     | 交流10kV | 200 | 127.222 |
| 13093 | 市区 | 山河村后庄    | 交流10kV | 200 | 126.875 |
| 13094 | 市区 | 花城圣庄     | 交流10kV | 315 | 126.872 |
| 13095 | 市区 | 冯湾唐小2#   | 交流10kV | 200 | 126.833 |
| 13096 | 市区 | 金湾高庄3#   | 交流10kV | 200 | 126.833 |
| 13097 | 市区 | 冻青余庄     | 交流20kV | 200 | 126.667 |
| 13098 | 市区 | 军桥村3#    | 交流10kV | 200 | 126.556 |
| 13099 | 市区 | 林河八桥2号   | 交流10kV | 200 | 126.458 |
| 13100 | 市区 | 王庄高院     | 交流10kV | 200 | 126.444 |
| 13101 | 市区 | 墩留西庄北    | 交流10kV | 200 | 126.319 |
| 13102 | 市区 | 凤来王庄2#   | 交流10kV | 200 | 126.319 |
| 13103 | 市区 | 永恩东昌     | 交流10kV | 200 | 126.278 |
| 13104 | 市区 | 田桥八圩2#   | 交流10kV | 200 | 126.278 |
| 13105 | 市区 | 三联村尚庄    | 交流10kV | 200 | 126.222 |
| 13106 | 市区 | 念二大圩2#   | 交流10kV | 200 | 126.181 |
| 13107 | 市区 | 扬子任桥2#   | 交流10kV | 200 | 126.167 |
| 13108 | 市区 | 杨涵吴庄2#   | 交流10kV | 200 | 126.056 |
| 13109 | 市区 | 嘶吗新河     | 交流10kV | 200 | 125.944 |
| 13110 | 市区 | 西河马庄     | 交流10kV | 200 | 125.833 |
| 13111 | 市区 | 苏窑曹坝2#   | 交流10kV | 200 | 125.833 |
| 13112 | 市区 | 运河新华     | 交流10kV | 200 | 125.611 |
| 13113 | 市区 | 花瓶双槐     | 交流10kV | 400 | 125.556 |
| 13114 | 市区 | 恩余二圩     | 交流10kV | 200 | 125.5   |
| 13115 | 市区 | 张房排涝站2#  | 交流10kV | 200 | 125.444 |
| 13116 | 市区 | 山河村东山    | 交流10kV | 200 | 125.278 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 13117 | 市区 | 新滩咸太1#  | 交流10kV | 200 | 125.198 |
| 13118 | 市区 | 新圣十三圩   | 交流10kV | 200 | 125.167 |
| 13119 | 市区 | 八号村中心2# | 交流10kV | 200 | 125.139 |
| 13120 | 市区 | 潮龙汤庄2#  | 交流10kV | 200 | 125.111 |
| 13121 | 市区 | 常家常家    | 交流10kV | 200 | 125.111 |
| 13122 | 市区 | 李巷黄庄    | 交流10kV | 200 | 125     |
| 13123 | 市区 | 朱塘大颜    | 交流10kV | 200 | 125     |
| 13124 | 市区 | 槐二小余    | 交流10kV | 200 | 124.75  |
| 13125 | 市区 | 徐集蒋桥    | 交流10kV | 200 | 124.722 |
| 13126 | 市区 | 秀清顺和    | 交流10kV | 200 | 124.667 |
| 13127 | 市区 | 双桥三圩2#  | 交流10kV | 200 | 124.477 |
| 13128 | 市区 | 西城红星2#  | 交流10kV | 200 | 124.389 |
| 13129 | 市区 | 陈院太平    | 交流10kV | 200 | 124.278 |
| 13130 | 市区 | 沙头永丰    | 交流10kV | 200 | 124.25  |
| 13131 | 市区 | 凤凰秦前2#  | 交流10kV | 200 | 124.236 |
| 13132 | 市区 | 恩圩长生2#  | 交流10kV | 200 | 124.167 |
| 13133 | 市区 | 三星七西3#  | 交流10kV | 200 | 124.167 |
| 13134 | 市区 | 梅庄张徐2#  | 交流10kV | 200 | 124.028 |
| 13135 | 市区 | 包家高小    | 交流10kV | 200 | 124     |
| 13136 | 市区 | 先锋梁庄2#  | 交流10kV | 200 | 123.819 |
| 13137 | 市区 | 新扬东庄2#  | 交流10kV | 200 | 123.778 |
| 13138 | 市区 | 合玉曾庄2#  | 交流10kV | 200 | 123.75  |
| 13139 | 市区 | 花园排涝站   | 交流10kV | 200 | 123.687 |
| 13140 | 市区 | 红桥丰圣2#  | 交流10kV | 200 | 123.667 |
| 13141 | 市区 | 五星江边2#  | 交流10kV | 200 | 123.611 |
| 13142 | 市区 | 双桥反修    | 交流10kV | 200 | 123.611 |
| 13143 | 市区 | 陈院卜庄2#  | 交流10kV | 200 | 123.5   |
| 13144 | 市区 | 黄珏焦庄2#  | 交流10kV | 200 | 123.333 |
| 13145 | 市区 | 荷叶小区11# | 交流10kV | 200 | 123.333 |
| 13146 | 市区 | 三联      | 交流10kV | 200 | 123.278 |
| 13147 | 市区 | 大同二站    | 交流10kV | 200 | 123.278 |
| 13148 | 市区 | 永恩王庄2#  | 交流10kV | 200 | 123.194 |
| 13149 | 市区 | 裔家扬庄2#  | 交流10kV | 200 | 123.194 |

|       |    |        |        |     |         |
|-------|----|--------|--------|-----|---------|
| 13150 | 市区 | 运河后山   | 交流10kV | 200 | 123.167 |
| 13151 | 市区 | 西来安林   | 交流10kV | 200 | 123.111 |
| 13152 | 市区 | 杭庄杭二组  | 交流10kV | 200 | 123.111 |
| 13153 | 市区 | 甘泉前庄2# | 交流10kV | 200 | 123     |
| 13154 | 市区 | 梁湾花园   | 交流10kV | 200 | 123     |
| 13155 | 市区 | 杭家大队   | 交流10kV | 200 | 122.944 |
| 13156 | 市区 | 跃进一级   | 交流10kV | 200 | 122.792 |
| 13157 | 市区 | 山河村西庄  | 交流10kV | 200 | 122.778 |
| 13158 | 市区 | 永和三连2# | 交流10kV | 200 | 122.639 |
| 13159 | 市区 | 永顺头匡东  | 交流10kV | 200 | 122.611 |
| 13160 | 市区 | 方巷房庄3# | 交流10kV | 200 | 122.5   |
| 13161 | 市区 | 许巷崔庄   | 交流10kV | 200 | 122.5   |
| 13162 | 市区 | 嘶马加工厂  | 交流10kV | 200 | 122.417 |
| 13163 | 市区 | 念二长胜2# | 交流10kV | 200 | 122.389 |
| 13164 | 市区 | 扬渡仓库   | 交流10kV | 200 | 122.361 |
| 13165 | 市区 | 李院朱下   | 交流10kV | 200 | 122.278 |
| 13166 | 市区 | 曹桥胡坝   | 交流20kV | 200 | 122.278 |
| 13167 | 市区 | 接漕大圩   | 交流10kV | 200 | 122.222 |
| 13168 | 市区 | 杭家十三队  | 交流10kV | 315 | 122.167 |
| 13169 | 市区 | 八里八南   | 交流10kV | 400 | 122.153 |
| 13170 | 市区 | 扬寿扬寿   | 交流10kV | 200 | 122.111 |
| 13171 | 市区 | 友爱五组   | 交流10kV | 200 | 122.111 |
| 13172 | 市区 | 沙头永兴圩  | 交流10kV | 200 | 122.056 |
| 13173 | 市区 | 红桥丰圣   | 交流10kV | 200 | 122.056 |
| 13174 | 市区 | 土良聂庄   | 交流10kV | 200 | 122.014 |
| 13175 | 市区 | 芒稻信庄   | 交流10kV | 200 | 121.972 |
| 13176 | 市区 | 焦巷高庄   | 交流10kV | 200 | 121.944 |
| 13177 | 市区 | 杭家八组   | 交流10kV | 200 | 121.944 |
| 13178 | 市区 | 杜桥安庄2# | 交流10kV | 200 | 121.944 |
| 13179 | 市区 | 五星黄港   | 交流10kV | 200 | 121.917 |
| 13180 | 市区 | 象鼻桥2#  | 交流10kV | 200 | 121.889 |
| 13181 | 市区 | 开元八队2# | 交流10kV | 200 | 121.833 |
| 13182 | 市区 | 扬渡梁庄   | 交流10kV | 200 | 121.611 |



|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 13183 | 市区 | 立坝村2#   | 交流10kV | 200 | 121.611 |
| 13184 | 市区 | 东兴高庄南3# | 交流10kV | 200 | 121.597 |
| 13185 | 市区 | 林河董庄2#  | 交流10kV | 200 | 121.528 |
| 13186 | 市区 | 杭家四队4#  | 交流10kV | 200 | 121.417 |
| 13187 | 市区 | 七里周东    | 交流10kV | 200 | 121.389 |
| 13188 | 市区 | 玉成七组    | 交流10kV | 200 | 121.278 |
| 13189 | 市区 | 中兴马庄2#  | 交流10kV | 200 | 121.278 |
| 13190 | 市区 | 土良南     | 交流10kV | 200 | 121.181 |
| 13191 | 市区 | 永顺头匡2#  | 交流10kV | 200 | 121.083 |
| 13192 | 市区 | 新桥扬庄    | 交流10kV | 200 | 121.083 |
| 13193 | 市区 | 曹桥黄庄3#  | 交流10kV | 200 | 121.042 |
| 13194 | 市区 | 邱卜九十3#  | 交流10kV | 200 | 120.944 |
| 13195 | 市区 | 中兴马庄    | 交流10kV | 200 | 120.833 |
| 13196 | 市区 | 元岗吴庄    | 交流10kV | 200 | 120.778 |
| 13197 | 市区 | 新胜光明2#  | 交流10kV | 200 | 120.694 |
| 13198 | 市区 | 墩留张桥    | 交流10kV | 200 | 120.667 |
| 13199 | 市区 | 四联高庄    | 交流10kV | 200 | 120.611 |
| 13200 | 市区 | 曹桥马庄    | 交流10kV | 200 | 120.583 |
| 13201 | 市区 | 李巷黄庄2#  | 交流10kV | 200 | 120.556 |
| 13202 | 市区 | 徐集村3#   | 交流10kV | 200 | 120.444 |
| 13203 | 市区 | 虹桥下八小庄  | 交流10kV | 200 | 120.417 |
| 13204 | 市区 | 冻青陈庄    | 交流20kV | 200 | 120.417 |
| 13205 | 市区 | 玉成六组    | 交流10kV | 200 | 120.333 |
| 13206 | 市区 | 衣加团结    | 交流10kV | 200 | 120.25  |
| 13207 | 市区 | 双桥友爱    | 交流10kV | 200 | 120.222 |
| 13208 | 市区 | 玉太汤庄    | 交流10kV | 200 | 120.069 |
| 13209 | 市区 | 林桥扬巷2#  | 交流10kV | 200 | 120.056 |
| 13210 | 市区 | 西城益勤    | 交流10kV | 200 | 120     |
| 13211 | 市区 | 鞠庄前姚    | 交流10kV | 200 | 120     |
| 13212 | 市区 | 新生电灌2#  | 交流10kV | 400 | 119.861 |
| 13213 | 市区 | 凤凰村部    | 交流10kV | 200 | 119.806 |
| 13214 | 市区 | 金湾村部西   | 交流10kV | 200 | 119.792 |
| 13215 | 市区 | 开元八队    | 交流10kV | 200 | 119.722 |

|       |    |        |        |     |         |
|-------|----|--------|--------|-----|---------|
| 13216 | 市区 | 曹桥联盟3# | 交流10kV | 200 | 119.722 |
| 13217 | 市区 | 凡庄满庄   | 交流10kV | 200 | 119.667 |
| 13218 | 市区 | 胡巷扬庄   | 交流10kV | 200 | 119.417 |
| 13219 | 市区 | 先锋豆庄   | 交流10kV | 200 | 119.375 |
| 13220 | 市区 | 乾丰三站   | 交流10kV | 200 | 119.333 |
| 13221 | 市区 | 安帖朱桥   | 交流10kV | 200 | 119.333 |
| 13222 | 市区 | 李巷下庄   | 交流10kV | 200 | 119.236 |
| 13223 | 市区 | 雷塘尹东   | 交流10kV | 200 | 119.167 |
| 13224 | 市区 | 军桥吴庄   | 交流10kV | 200 | 119.042 |
| 13225 | 市区 | 前冲王庄   | 交流10kV | 200 | 118.944 |
| 13226 | 市区 | 沿山河仓房  | 交流10kV | 200 | 118.833 |
| 13227 | 市区 | 花城圣庄3# | 交流10kV | 200 | 118.542 |
| 13228 | 市区 | 曹桥中心   | 交流10kV | 200 | 118.444 |
| 13229 | 市区 | 西河朱东   | 交流10kV | 200 | 118.389 |
| 13230 | 市区 | 苏窑曹坝   | 交流10kV | 200 | 118.389 |
| 13231 | 市区 | 香港大塘   | 交流10kV | 200 | 118.389 |
| 13232 | 市区 | 念二十六   | 交流10kV | 200 | 118.25  |
| 13233 | 市区 | 跃进朱桥   | 交流10kV | 200 | 118.222 |
| 13234 | 市区 | 七里许院   | 交流10kV | 200 | 118     |
| 13235 | 市区 | 李院村    | 交流10kV | 200 | 117.972 |
| 13236 | 市区 | 乾丰四组   | 交流10kV | 200 | 117.944 |
| 13237 | 市区 | 林桥邱坟   | 交流10kV | 200 | 117.944 |
| 13238 | 市区 | 向阳十六   | 交流10kV | 200 | 117.833 |
| 13239 | 市区 | 黄珏码头2# | 交流10kV | 200 | 117.778 |
| 13240 | 市区 | 三联后宋   | 交流10kV | 200 | 117.75  |
| 13241 | 市区 | 徐集坞塔   | 交流10kV | 200 | 117.722 |
| 13242 | 市区 | 西河朱西   | 交流10kV | 200 | 117.639 |
| 13243 | 市区 | 杭庄卜庄   | 交流10kV | 200 | 117.5   |
| 13244 | 市区 | 槐北后庄   | 交流10kV | 200 | 117.472 |
| 13245 | 市区 | 梁湾洪圩2# | 交流10kV | 200 | 117.444 |
| 13246 | 市区 | 开元光明桥  | 交流10kV | 200 | 117.278 |
| 13247 | 市区 | 三里沈庄   | 交流10kV | 200 | 117.278 |
| 13248 | 市区 | 庆余一站   | 交流10kV | 200 | 117.25  |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 13249 | 市区 | 徐桥桥东3#  | 交流10kV | 200 | 117.153 |
| 13250 | 市区 | 新滩新建    | 交流10kV | 200 | 117.111 |
| 13251 | 市区 | 沈营老姚    | 交流10kV | 200 | 117.083 |
| 13252 | 市区 | 酒甸村东    | 交流10kV | 200 | 117.056 |
| 13253 | 市区 | 田桥四东    | 交流10kV | 200 | 117.028 |
| 13254 | 市区 | 墩留西庄2#  | 交流10kV | 200 | 116.736 |
| 13255 | 市区 | 人民滩五组2# | 交流10kV | 200 | 116.722 |
| 13256 | 市区 | 安桥开发区   | 交流10kV | 200 | 116.667 |
| 13257 | 市区 | 庆余八组    | 交流10kV | 200 | 116.611 |
| 13258 | 市区 | 八号前韩小2# | 交流10kV | 200 | 116.528 |
| 13259 | 市区 | 碾一      | 交流10kV | 200 | 116.528 |
| 13260 | 市区 | 梁湾洪圩    | 交流10kV | 200 | 116.396 |
| 13261 | 市区 | 红庙魏庄    | 交流20kV | 200 | 116.389 |
| 13262 | 市区 | 王桥夏庄    | 交流10kV | 200 | 116.333 |
| 13263 | 市区 | 综合四队    | 交流10kV | 200 | 116.315 |
| 13264 | 市区 | 焦巷焦东    | 交流10kV | 200 | 116.194 |
| 13265 | 市区 | 蔡州二中    | 交流10kV | 200 | 116.181 |
| 13266 | 市区 | 立坝黄桥    | 交流10kV | 200 | 116.111 |
| 13267 | 市区 | 秀清隆兴3#  | 交流10kV | 200 | 116.111 |
| 13268 | 市区 | 幸福农中    | 交流10kV | 200 | 116.111 |
| 13269 | 市区 | 勤俭尤步3#  | 交流10kV | 200 | 116.042 |
| 13270 | 市区 | 陈家聂庄2#  | 交流10kV | 200 | 116     |
| 13271 | 市区 | 山河村1#   | 交流10kV | 200 | 115.917 |
| 13272 | 市区 | 孙巷东行    | 交流10kV | 200 | 115.778 |
| 13273 | 市区 | 聚宝西大2#  | 交流10kV | 200 | 115.764 |
| 13274 | 市区 | 竹塘南     | 交流10kV | 200 | 115.639 |
| 13275 | 市区 | 李巷蒋巷3#  | 交流10kV | 400 | 115.5   |
| 13276 | 市区 | 新坝新二2#  | 交流10kV | 200 | 115.333 |
| 13277 | 市区 | 许巷许东    | 交流10kV | 200 | 115.278 |
| 13278 | 市区 | 七里毛院2#  | 交流10kV | 200 | 115.069 |
| 13279 | 市区 | 西来中心    | 交流10kV | 200 | 114.944 |
| 13280 | 市区 | 鞠庄洪庄4#  | 交流10kV | 200 | 114.833 |
| 13281 | 市区 | 八桥南二    | 交流10kV | 200 | 114.722 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 13282 | 市区 | 中心村东徐2# | 交流10kV | 200 | 114.667 |
| 13283 | 市区 | 国庆四组    | 交流10kV | 400 | 114.632 |
| 13284 | 市区 | 新滩联合2#  | 交流10kV | 200 | 114.444 |
| 13285 | 市区 | 堡城方庄    | 交流10kV | 200 | 114.306 |
| 13286 | 市区 | 迎江新村2#  | 交流10kV | 200 | 114.306 |
| 13287 | 市区 | 西来陈冲    | 交流10kV | 200 | 114.278 |
| 13288 | 市区 | 陈庄徐荡    | 交流10kV | 200 | 114.222 |
| 13289 | 市区 | 潮龙朱桥    | 交流10kV | 200 | 114.167 |
| 13290 | 市区 | 向阳村总    | 交流10kV | 200 | 114.111 |
| 13291 | 市区 | 元岗王庄    | 交流10kV | 200 | 114.028 |
| 13292 | 市区 | 衣家高庄    | 交流10kV | 200 | 113.917 |
| 13293 | 市区 | 公路下黄    | 交流10kV | 200 | 113.833 |
| 13294 | 市区 | 六桥十三组   | 交流10kV | 200 | 113.819 |
| 13295 | 市区 | 幸福八圩    | 交流10kV | 200 | 113.611 |
| 13296 | 市区 | 沈营中心    | 交流10kV | 200 | 113.403 |
| 13297 | 市区 | 伏固余家    | 交流10kV | 200 | 113.389 |
| 13298 | 市区 | 三里沈庄2#  | 交流10kV | 200 | 113.264 |
| 13299 | 市区 | 焦巷焦西    | 交流10kV | 200 | 113.194 |
| 13300 | 市区 | 先锋西     | 交流10kV | 200 | 113.194 |
| 13301 | 市区 | 乾丰八组2#  | 交流10kV | 200 | 113.056 |
| 13302 | 市区 | 大同陈庄2#  | 交流10kV | 200 | 113     |
| 13303 | 市区 | 头桥七圩    | 交流10kV | 200 | 112.847 |
| 13304 | 市区 | 念二跃进    | 交流10kV | 200 | 112.833 |
| 13305 | 市区 | 八桥加工厂   | 交流10kV | 200 | 112.806 |
| 13306 | 市区 | 沙头生态园2# | 交流10kV | 200 | 112.778 |
| 13307 | 市区 | 乾丰五组2#  | 交流10kV | 200 | 112.722 |
| 13308 | 市区 | 虹桥丰圣庄   | 交流10kV | 200 | 112.708 |
| 13309 | 市区 | 杜桥中心    | 交流10kV | 200 | 112.694 |
| 13310 | 市区 | 墩留墩留2#  | 交流10kV | 200 | 112.667 |
| 13311 | 市区 | 先锋范庄    | 交流10kV | 200 | 112.569 |
| 13312 | 市区 | 杨寿红星2#  | 交流10kV | 200 | 112.556 |
| 13313 | 市区 | 王桥大冷2#  | 交流10kV | 200 | 112.5   |
| 13314 | 市区 | 悦来连塘3#  | 交流10kV | 200 | 112.5   |

|       |    |        |        |     |         |
|-------|----|--------|--------|-----|---------|
| 13315 | 市区 | 林河杭圩2# | 交流10kV | 200 | 112.444 |
| 13316 | 市区 | 沿湖村南   | 交流10kV | 200 | 112.389 |
| 13317 | 市区 | 国庆五组   | 交流10kV | 200 | 112.361 |
| 13318 | 市区 | 墩留岗庄   | 交流10kV | 200 | 112.361 |
| 13319 | 市区 | 西城中八2# | 交流10kV | 200 | 112.333 |
| 13320 | 市区 | 永和陈庄   | 交流10kV | 200 | 112.306 |
| 13321 | 市区 | 强民梅圩   | 交流10kV | 200 | 111.972 |
| 13322 | 市区 | 运河刁圩   | 交流10kV | 200 | 111.944 |
| 13323 | 市区 | 永顺高圩   | 交流10kV | 200 | 111.944 |
| 13324 | 市区 | 瓦窑陈庄3# | 交流10kV | 200 | 111.889 |
| 13325 | 市区 | 乾丰十组   | 交流10kV | 200 | 111.889 |
| 13326 | 市区 | 衣加王庄   | 交流10kV | 200 | 111.778 |
| 13327 | 市区 | 双庙祁唐   | 交流10kV | 200 | 111.75  |
| 13328 | 市区 | 包家高小2# | 交流10kV | 200 | 111.667 |
| 13329 | 市区 | 韩桥柳庄2# | 交流10kV | 200 | 111.611 |
| 13330 | 市区 | 花城陈庄3# | 交流10kV | 200 | 111.597 |
| 13331 | 市区 | 新坝新二3# | 交流10kV | 200 | 111.458 |
| 13332 | 市区 | 向阳民丰   | 交流10kV | 200 | 111.458 |
| 13333 | 市区 | 焦巷周庄   | 交流10kV | 200 | 111.417 |
| 13334 | 市区 | 林河夏巷   | 交流10kV | 200 | 111.333 |
| 13335 | 市区 | 杭庄赵巷   | 交流10kV | 200 | 111.278 |
| 13336 | 市区 | 土良孔庄3# | 交流10kV | 200 | 111.25  |
| 13337 | 市区 | 沈新团结   | 交流10kV | 200 | 111.222 |
| 13338 | 市区 | 三里上庄   | 交流10kV | 200 | 111.181 |
| 13339 | 市区 | 四联后庄2# | 交流10kV | 200 | 111.056 |
| 13340 | 市区 | 金湾高庄2# | 交流10kV | 200 | 111     |
| 13341 | 市区 | 瓦窑顾庄5# | 交流10kV | 200 | 110.917 |
| 13342 | 市区 | 焦巷道仁2# | 交流10kV | 200 | 110.833 |
| 13343 | 市区 | 军桥吴庄3# | 交流10kV | 200 | 110.833 |
| 13344 | 市区 | 三联前张2# | 交流10kV | 200 | 110.722 |
| 13345 | 市区 | 曹桥黄庄   | 交流10kV | 200 | 110.667 |
| 13346 | 市区 | 新桥三二   | 交流10kV | 200 | 110.556 |
| 13347 | 市区 | 潮龙新兴3# | 交流10kV | 200 | 110.333 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 13348 | 市区 | 郭汉薛庄    | 交流10kV | 160 | 110.278 |
| 13349 | 市区 | 郑大仇庄    | 交流10kV | 200 | 110.25  |
| 13350 | 市区 | 工农崔庄（西） | 交流10kV | 200 | 110.222 |
| 13351 | 市区 | 陈桥村大刘2# | 交流10kV | 200 | 110.208 |
| 13352 | 市区 | 牌坊唐庄    | 交流10kV | 200 | 110.208 |
| 13353 | 市区 | 黄珏西元    | 交流10kV | 200 | 110.139 |
| 13354 | 市区 | 花元荷花    | 交流10kV | 200 | 110.139 |
| 13355 | 市区 | 陈桥晨光2#  | 交流10kV | 200 | 110     |
| 13356 | 市区 | 唐沟纪庄    | 交流10kV | 200 | 109.972 |
| 13357 | 市区 | 双庙祁塘2#  | 交流10kV | 200 | 109.931 |
| 13358 | 市区 | 永和小永和2# | 交流10kV | 200 | 109.514 |
| 13359 | 市区 | 中兴高庄    | 交流10kV | 200 | 109.5   |
| 13360 | 市区 | 八号西八2#  | 交流10kV | 200 | 109.444 |
| 13361 | 市区 | 土良葛庄    | 交流10kV | 200 | 109.361 |
| 13362 | 市区 | 焦巷道仁4#  | 交流10kV | 200 | 109.278 |
| 13363 | 市区 | 焦巷井塘    | 交流10kV | 200 | 109.222 |
| 13364 | 市区 | 三益王庄    | 交流10kV | 200 | 109.028 |
| 13365 | 市区 | 永和路北    | 交流10kV | 200 | 108.958 |
| 13366 | 市区 | 三桥村     | 交流10kV | 160 | 108.833 |
| 13367 | 市区 | 新滩新四2#  | 交流10kV | 200 | 108.611 |
| 13368 | 市区 | 林桥杨庄    | 交流10kV | 200 | 108.611 |
| 13369 | 市区 | 永顺村     | 交流10kV | 200 | 108.389 |
| 13370 | 市区 | 天吉吉庆3#  | 交流10kV | 200 | 108.333 |
| 13371 | 市区 | 沙头永昌    | 交流10kV | 200 | 108.25  |
| 13372 | 市区 | 明星姚庄2#  | 交流20kV | 200 | 108.125 |
| 13373 | 市区 | 薛楼薛扬3#  | 交流10kV | 200 | 108.056 |
| 13374 | 市区 | 西来中心2#  | 交流10kV | 200 | 107.944 |
| 13375 | 市区 | 凤来村     | 交流10kV | 200 | 107.694 |
| 13376 | 市区 | 黄珏村爱民   | 交流10kV | 200 | 107.667 |
| 13377 | 市区 | 济福六组2#  | 交流10kV | 200 | 107.639 |
| 13378 | 市区 | 冻青冻青    | 交流10kV | 200 | 107.569 |
| 13379 | 市区 | 国庆三组2#  | 交流10kV | 200 | 107.556 |
| 13380 | 市区 | 芒稻左南    | 交流10kV | 200 | 107.333 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 13381 | 市区 | 头桥十九圩   | 交流10kV | 200 | 107.25  |
| 13382 | 市区 | 朴席东王坝   | 交流10kV | 200 | 106.833 |
| 13383 | 市区 | 青龙肖庄    | 交流10kV | 200 | 106.583 |
| 13384 | 市区 | 曹坝夏庄4#  | 交流10kV | 200 | 106.319 |
| 13385 | 市区 | 林桥潘庄    | 交流10kV | 200 | 106.167 |
| 13386 | 市区 | 蒋塘中心村2# | 交流10kV | 200 | 106.042 |
| 13387 | 市区 | 国庆一站    | 交流10kV | 200 | 105.944 |
| 13388 | 市区 | 潮龙后吕    | 交流10kV | 200 | 105.833 |
| 13389 | 市区 | 秀清义成2#  | 交流10kV | 200 | 105.764 |
| 13390 | 市区 | 杭庄胡巷2#  | 交流10kV | 200 | 105.5   |
| 13391 | 市区 | 永和马场3#  | 交流10kV | 200 | 105.5   |
| 13392 | 市区 | 公路郑庄    | 交流10kV | 200 | 105.444 |
| 13393 | 市区 | 长塘李庄2#  | 交流10kV | 200 | 105.444 |
| 13394 | 市区 | 中心四组东   | 交流10kV | 200 | 105.347 |
| 13395 | 市区 | 永和高庄    | 交流10kV | 200 | 105.306 |
| 13396 | 市区 | 庆余七组    | 交流10kV | 200 | 105.167 |
| 13397 | 市区 | 中兴项三    | 交流10kV | 200 | 105.167 |
| 13398 | 市区 | 运河新华2#  | 交流10kV | 200 | 105.056 |
| 13399 | 市区 | 五星李庄    | 交流10kV | 200 | 105     |
| 13400 | 市区 | 潮龙戎庄    | 交流10kV | 200 | 105     |
| 13401 | 市区 | 强民老圩东   | 交流10kV | 200 | 104.833 |
| 13402 | 市区 | 朱庄村2#   | 交流10kV | 200 | 104.722 |
| 13403 | 市区 | 林桥卜庄    | 交流10kV | 200 | 104.667 |
| 13404 | 市区 | 红桥四通    | 交流10kV | 200 | 104.556 |
| 13405 | 市区 | 迎江石桥    | 交流10kV | 200 | 104.451 |
| 13406 | 市区 | 焦巷曹庄    | 交流10kV | 200 | 104.028 |
| 13407 | 市区 | 王庄马庄    | 交流10kV | 200 | 103.917 |
| 13408 | 市区 | 三联洪石    | 交流10kV | 200 | 103.833 |
| 13409 | 市区 | 槐北村     | 交流10kV | 200 | 103.722 |
| 13410 | 市区 | 扬渡小圩2#  | 交流10kV | 200 | 103.611 |
| 13411 | 市区 | 仪扬电站    | 交流20kV | 200 | 103.528 |
| 13412 | 市区 | 许巷冯庄    | 交流10kV | 200 | 103.403 |
| 13413 | 市区 | 冻青建兴    | 交流20kV | 200 | 103.389 |

|       |    |         |        |     |         |
|-------|----|---------|--------|-----|---------|
| 13414 | 市区 | 先进李巷    | 交流10kV | 200 | 103.333 |
| 13415 | 市区 | 恩余七一西   | 交流10kV | 200 | 103.333 |
| 13416 | 市区 | 扬寿时庄    | 交流10kV | 200 | 103.333 |
| 13417 | 市区 | 四联西前2#  | 交流10kV | 160 | 102.945 |
| 13418 | 市区 | 花城姜墩2#  | 交流10kV | 200 | 102.569 |
| 13419 | 市区 | 中一后圩    | 交流10kV | 200 | 102.431 |
| 13420 | 市区 | 何桥西里圩   | 交流10kV | 200 | 102.389 |
| 13421 | 市区 | 林桥赵巷    | 交流10kV | 200 | 102.278 |
| 13422 | 市区 | 沙头永昌庄台  | 交流10kV | 200 | 102.153 |
| 13423 | 市区 | 土沟村青年   | 交流10kV | 200 | 102.083 |
| 13424 | 市区 | 聚宝西大    | 交流10kV | 250 | 102.056 |
| 13425 | 市区 | 冻青徐庄    | 交流20kV | 200 | 102     |
| 13426 | 市区 | 太平二组    | 交流10kV | 200 | 101.778 |
| 13427 | 市区 | 西来村小刘   | 交流10kV | 200 | 101.611 |
| 13428 | 市区 | 王家沟南2#  | 交流10kV | 200 | 101.556 |
| 13429 | 市区 | 永和吴庄    | 交流10kV | 200 | 101.5   |
| 13430 | 市区 | 永顺宝业    | 交流10kV | 200 | 101.458 |
| 13431 | 市区 | 邱卜邱北组2# | 交流10kV | 200 | 101.444 |
| 13432 | 市区 | 香巷卢庄2#  | 交流10kV | 200 | 101.278 |
| 13433 | 市区 | 胡场周庄2#  | 交流10kV | 200 | 101.111 |
| 13434 | 市区 | 钱冲工农组   | 交流10kV | 200 | 101.042 |
| 13435 | 市区 | 薛楼马桥2#  | 交流10kV | 200 | 101.042 |
| 13436 | 市区 | 八桥南江坝   | 交流10kV | 200 | 100.833 |
| 13437 | 市区 | 冻青运河路   | 交流20kV | 200 | 100.764 |
| 13438 | 市区 | 三联曾庄    | 交流10kV | 200 | 100.333 |
| 13439 | 市区 | 王庄马庄2#  | 交流10kV | 200 | 100.278 |
| 13440 | 市区 | 外圩燕庄    | 交流20kV | 200 | 100.083 |
| 13441 | 市区 | 凤来新生2#  | 交流10kV | 200 | 100.056 |
| 13442 | 市区 | 正大于高    | 交流10kV | 200 | 99.931  |
| 13443 | 市区 | 朱庄杭庄2#  | 交流10kV | 200 | 99.778  |
| 13444 | 市区 | 永恩大四    | 交流10kV | 200 | 99.653  |
| 13445 | 市区 | 许巷闽塘    | 交流10kV | 160 | 99.5    |
| 13446 | 市区 | 林桥尹庄    | 交流10kV | 200 | 99.056  |



|       |    |        |        |     |        |
|-------|----|--------|--------|-----|--------|
| 13447 | 市区 | 龙湾南    | 交流10kV | 200 | 98.944 |
| 13448 | 市区 | 沈营余陈2# | 交流10kV | 200 | 98.944 |
| 13449 | 市区 | 伏固伺坝   | 交流10kV | 200 | 98.917 |
| 13450 | 市区 | 迎江天伏   | 交流10kV | 200 | 98.833 |
| 13451 | 市区 | 兴隆何桥北  | 交流10kV | 200 | 98.819 |
| 13452 | 市区 | 兴隆严桥   | 交流10kV | 200 | 98.819 |
| 13453 | 市区 | 山河村小区  | 交流10kV | 200 | 98.75  |
| 13454 | 市区 | 凤来仓房   | 交流10kV | 200 | 98.528 |
| 13455 | 市区 | 李巷村    | 交流10kV | 200 | 98.5   |
| 13456 | 市区 | 凤来曾庄   | 交流10kV | 200 | 98.389 |
| 13457 | 市区 | 花城蒋庄   | 交流10kV | 200 | 98.125 |
| 13458 | 市区 | 红桥丰圣3# | 交流10kV | 200 | 98.111 |
| 13459 | 市区 | 蒋塘瓦屋2# | 交流10kV | 200 | 98.111 |
| 13460 | 市区 | 二圩2#   | 交流10kV | 200 | 97.833 |
| 13461 | 市区 | 金湾刁庄   | 交流10kV | 200 | 97.778 |
| 13462 | 市区 | 焦巷曹坟   | 交流10kV | 200 | 97.639 |
| 13463 | 市区 | 永顺鸿祥2# | 交流10kV | 200 | 97.389 |
| 13464 | 市区 | 运河李庄2# | 交流10kV | 200 | 97.333 |
| 13465 | 市区 | 再兴连二   | 交流10kV | 200 | 97.333 |
| 13466 | 市区 | 扬渡刘庄   | 交流10kV | 200 | 97.056 |
| 13467 | 市区 | 六里唐庄   | 交流10kV | 200 | 97     |
| 13468 | 市区 | 太平一组   | 交流10kV | 200 | 97     |
| 13469 | 市区 | 荷花刘庄4# | 交流10kV | 200 | 97     |
| 13470 | 市区 | 金田陈院3# | 交流10kV | 200 | 96.944 |
| 13471 | 市区 | 外圩许庄   | 交流20kV | 200 | 96.833 |
| 13472 | 市区 | 苏窑许庄2# | 交流10kV | 200 | 96.736 |
| 13473 | 市区 | 金田陈院   | 交流10kV | 200 | 96.694 |
| 13474 | 市区 | 双柏张小   | 交流10kV | 200 | 96.667 |
| 13475 | 市区 | 庆余二站   | 交流10kV | 200 | 96.5   |
| 13476 | 市区 | 华丰东舟   | 交流10kV | 200 | 96.5   |
| 13477 | 市区 | 长塘孙巷   | 交流10kV | 200 | 96.458 |
| 13478 | 市区 | 香巷刘庄3# | 交流10kV | 200 | 96.278 |
| 13479 | 市区 | 沿江江滩   | 交流10kV | 315 | 96.083 |

|       |    |        |        |     |        |
|-------|----|--------|--------|-----|--------|
| 13480 | 市区 | 仪扬界牌2# | 交流20kV | 200 | 95.944 |
| 13481 | 市区 | 郭汊王庄   | 交流10kV | 200 | 95.944 |
| 13482 | 市区 | 伏固十五组  | 交流10kV | 160 | 95.917 |
| 13483 | 市区 | 陈桥纪光   | 交流10kV | 200 | 95.889 |
| 13484 | 市区 | 西来陈冲2# | 交流10kV | 200 | 95.667 |
| 13485 | 市区 | 庆余四组   | 交流10kV | 200 | 95.583 |
| 13486 | 市区 | 三里范庄   | 交流10kV | 200 | 95.486 |
| 13487 | 市区 | 冯湾冯湾2# | 交流10kV | 200 | 95.444 |
| 13488 | 市区 | 韩桥徐庄   | 交流10kV | 200 | 95.208 |
| 13489 | 市区 | 徐集村2#  | 交流10kV | 200 | 95.139 |
| 13490 | 市区 | 双柏太安   | 交流10kV | 200 | 95.139 |
| 13491 | 市区 | 姚湾前周   | 交流10kV | 400 | 94.667 |
| 13492 | 市区 | 西庄7#   | 交流10kV | 200 | 94.583 |
| 13493 | 市区 | 西城五圩   | 交流10kV | 200 | 94.583 |
| 13494 | 市区 | 乾丰三组   | 交流10kV | 200 | 94.444 |
| 13495 | 市区 | 永顺顺九1# | 交流10kV | 200 | 94.417 |
| 13496 | 市区 | 胡场前庄2# | 交流10kV | 200 | 94.389 |
| 13497 | 市区 | 陈桥老姚   | 交流10kV | 200 | 94.333 |
| 13498 | 市区 | 陈家村    | 交流10kV | 200 | 94.306 |
| 13499 | 市区 | 梅庄梅东   | 交流10kV | 200 | 94.278 |
| 13500 | 市区 | 青龙潘庄2# | 交流10kV | 200 | 94.056 |
| 13501 | 市区 | 开杨谢庄2# | 交流10kV | 200 | 93.75  |
| 13502 | 市区 | 蒋塘刘家   | 交流10kV | 200 | 93.5   |
| 13503 | 市区 | 韩桥柳庄   | 交流10kV | 200 | 93.25  |
| 13504 | 市区 | 墩留田庄   | 交流10kV | 200 | 93.222 |
| 13505 | 市区 | 陈院村中心  | 交流10kV | 200 | 93.056 |
| 13506 | 市区 | 工农花园   | 交流10kV | 200 | 93     |
| 13507 | 市区 | 焦巷胜利   | 交流10kV | 200 | 92.847 |
| 13508 | 市区 | 杭中车三2# | 交流10kV | 200 | 92.778 |
| 13509 | 市区 | 大同老圩2# | 交流10kV | 200 | 92.778 |
| 13510 | 市区 | 凤来王庄4# | 交流10kV | 200 | 92.556 |
| 13511 | 市区 | 强民老圩2# | 交流10kV | 200 | 92.333 |
| 13512 | 市区 | 五星宦家   | 交流10kV | 200 | 92.167 |

|       |    |         |        |     |        |
|-------|----|---------|--------|-----|--------|
| 13513 | 市区 | 苏窑周庄    | 交流10kV | 200 | 92.153 |
| 13514 | 市区 | 五星头圩    | 交流10kV | 200 | 92.139 |
| 13515 | 市区 | 胡场余庄    | 交流10kV | 200 | 92.083 |
| 13516 | 市区 | 永和杨华    | 交流10kV | 200 | 92     |
| 13517 | 市区 | 西河韩庄    | 交流10kV | 200 | 92     |
| 13518 | 市区 | 槐北朱一    | 交流10kV | 200 | 91.944 |
| 13519 | 市区 | 向阳郑庄    | 交流10kV | 200 | 91.778 |
| 13520 | 市区 | 强民方滩    | 交流10kV | 200 | 91.667 |
| 13521 | 市区 | 新胜光明4#  | 交流10kV | 200 | 91.667 |
| 13522 | 市区 | 陶庄2#    | 交流10kV | 200 | 91.484 |
| 13523 | 市区 | 五星三圩    | 交流10kV | 200 | 91.389 |
| 13524 | 市区 | 强民四圩2#  | 交流10kV | 200 | 91.389 |
| 13525 | 市区 | 李巷栾庄    | 交流10kV | 200 | 91.375 |
| 13526 | 市区 | 大李高庄    | 交流10kV | 200 | 91.25  |
| 13527 | 市区 | 拦江兔庄    | 交流10kV | 200 | 91.222 |
| 13528 | 市区 | 念二十九2#  | 交流10kV | 200 | 91.167 |
| 13529 | 市区 | 居庄夏庄    | 交流10kV | 200 | 91.111 |
| 13530 | 市区 | 蒋塘大庄    | 交流10kV | 200 | 91.056 |
| 13531 | 市区 | 裔加村裔加组  | 交流10kV | 200 | 90.972 |
| 13532 | 市区 | 孙巷王庄    | 交流10kV | 200 | 90.667 |
| 13533 | 市区 | 四联西前    | 交流10kV | 200 | 90.556 |
| 13534 | 市区 | 甘泉前庄    | 交流10kV | 200 | 90.444 |
| 13535 | 市区 | 姜冲茹庄2#  | 交流10kV | 200 | 90.347 |
| 13536 | 市区 | 济福七组2#  | 交流10kV | 200 | 90.333 |
| 13537 | 市区 | 酒甸祝小    | 交流10kV | 200 | 90.333 |
| 13538 | 市区 | 天吉建新    | 交流10kV | 200 | 90.25  |
| 13539 | 市区 | 泰安集镇13# | 交流10kV | 200 | 89.958 |
| 13540 | 市区 | 金湾王庄    | 交流10kV | 200 | 89.944 |
| 13541 | 市区 | 李巷黄西3#  | 交流10kV | 200 | 89.931 |
| 13542 | 市区 | 夏庄杭庄    | 交流10kV | 200 | 89.583 |
| 13543 | 市区 | 沙头永利    | 交流10kV | 200 | 89.556 |
| 13544 | 市区 | 伏固十四圩   | 交流10kV | 400 | 89.5   |
| 13545 | 市区 | 天吉顺新2#  | 交流10kV | 200 | 89.028 |

|       |    |        |        |     |        |
|-------|----|--------|--------|-----|--------|
| 13546 | 市区 | 李巷西庄2# | 交流10kV | 200 | 88.889 |
| 13547 | 市区 | 四联徐庄2# | 交流10kV | 200 | 88.833 |
| 13548 | 市区 | 开扬扬渡   | 交流10kV | 200 | 88.75  |
| 13549 | 市区 | 陈桥老姚3# | 交流10kV | 200 | 88.75  |
| 13550 | 市区 | 新滩桥头   | 交流10kV | 200 | 88.667 |
| 13551 | 市区 | 潮龙坝基   | 交流10kV | 200 | 88.458 |
| 13552 | 市区 | 王桥汪田   | 交流10kV | 200 | 88.389 |
| 13553 | 市区 | 潮龙王庄   | 交流10kV | 200 | 88.194 |
| 13554 | 市区 | 邱卜芦圩   | 交流10kV | 200 | 87.917 |
| 13555 | 市区 | 墩留姚塘2# | 交流10kV | 160 | 87.667 |
| 13556 | 市区 | 新桥桥北   | 交流10kV | 200 | 87.611 |
| 13557 | 市区 | 强民徐圩   | 交流10kV | 200 | 87.556 |
| 13558 | 市区 | 林桥西来2# | 交流10kV | 200 | 87.556 |
| 13559 | 市区 | 大李商圩   | 交流10kV | 200 | 87.528 |
| 13560 | 市区 | 田桥六圩   | 交流10kV | 200 | 87.5   |
| 13561 | 市区 | 汪家居西   | 交流10kV | 200 | 87.333 |
| 13562 | 市区 | 永和军田   | 交流10kV | 200 | 87.222 |
| 13563 | 市区 | 永和九联南  | 交流10kV | 200 | 86.833 |
| 13564 | 市区 | 大同联合   | 交流10kV | 200 | 86.556 |
| 13565 | 市区 | 中心村张庄  | 交流10kV | 200 | 86.5   |
| 13566 | 市区 | 费桥戚圩   | 交流20kV | 200 | 86.417 |
| 13567 | 市区 | 庆余十组   | 交流10kV | 200 | 86.389 |
| 13568 | 市区 | 自在姜家2# | 交流10kV | 200 | 86.389 |
| 13569 | 市区 | 三星袁庄   | 交流10kV | 200 | 86.222 |
| 13570 | 市区 | 六桥二站   | 交流10kV | 200 | 86.167 |
| 13571 | 市区 | 孙巷1#   | 交流10kV | 200 | 86.167 |
| 13572 | 市区 | 陈桥晨光3# | 交流10kV | 200 | 85.889 |
| 13573 | 市区 | 沙头永定2# | 交流10kV | 200 | 85.833 |
| 13574 | 市区 | 五星金庄   | 交流10kV | 200 | 85.75  |
| 13575 | 市区 | 戴庄村部   | 交流10kV | 200 | 85.611 |
| 13576 | 市区 | 王庄兴庄2# | 交流10kV | 200 | 85.5   |
| 13577 | 市区 | 先锋池庄   | 交流10kV | 200 | 85.444 |
| 13578 | 市区 | 中心村小罗  | 交流10kV | 400 | 85.388 |

|       |    |         |        |     |        |
|-------|----|---------|--------|-----|--------|
| 13579 | 市区 | 高桥徐庄2#  | 交流10kV | 200 | 84.889 |
| 13580 | 市区 | 中兴王一2#  | 交流10kV | 200 | 84.889 |
| 13581 | 市区 | 新扬黄东    | 交流10kV | 200 | 84.778 |
| 13582 | 市区 | 强民头圩    | 交流10kV | 200 | 84.222 |
| 13583 | 市区 | 陈家陈大    | 交流10kV | 200 | 84.167 |
| 13584 | 市区 | 潮龙冯桥    | 交流10kV | 200 | 84.083 |
| 13585 | 市区 | 衣加清合    | 交流10kV | 200 | 84     |
| 13586 | 市区 | 太和      | 交流10kV | 200 | 83.917 |
| 13587 | 市区 | 梁湾肖庄    | 交流10kV | 200 | 83.778 |
| 13588 | 市区 | 酒甸庆丰    | 交流10kV | 200 | 83.556 |
| 13589 | 市区 | 护国2#    | 交流10kV | 200 | 83.5   |
| 13590 | 市区 | 焦巷王巷    | 交流10kV | 200 | 83.472 |
| 13591 | 市区 | 沙头永龙2#  | 交流10kV | 200 | 83.453 |
| 13592 | 市区 | 杭集中学12# | 交流10kV | 200 | 83.264 |
| 13593 | 市区 | 凤来小吴    | 交流10kV | 200 | 82.889 |
| 13594 | 市区 | 新坝后三    | 交流10kV | 200 | 82.431 |
| 13595 | 市区 | 潮龙冯桥2#  | 交流10kV | 200 | 82.361 |
| 13596 | 市区 | 金湾村南2#  | 交流10kV | 200 | 82.111 |
| 13597 | 市区 | 包家万冲    | 交流10kV | 200 | 81.944 |
| 13598 | 市区 | 槐三大小余   | 交流10kV | 200 | 81.917 |
| 13599 | 市区 | 中兴徐庄    | 交流10kV | 200 | 81.5   |
| 13600 | 市区 | 竹塘南北    | 交流10kV | 200 | 81.472 |
| 13601 | 市区 | 新滩大圩    | 交流10kV | 200 | 81.389 |
| 13602 | 市区 | 恩余长生2#  | 交流10kV | 200 | 81.25  |
| 13603 | 市区 | 陈家村2#   | 交流10kV | 200 | 81     |
| 13604 | 市区 | 杭家二队    | 交流10kV | 200 | 80.75  |
| 13605 | 市区 | 瓜洲孟庄2#  | 交流20kV | 200 | 80.694 |
| 13606 | 市区 | 衣加竹墩    | 交流10kV | 400 | 80.417 |
| 13607 | 市区 | 蒋塘焦庄    | 交流10kV | 200 | 80.389 |
| 13608 | 市区 | 陈桥村小陈桥  | 交流10kV | 200 | 80.375 |
| 13609 | 市区 | 元岗薛巷    | 交流10kV | 160 | 80.222 |
| 13610 | 市区 | 杭家十五组   | 交流10kV | 200 | 80.139 |
| 13611 | 市区 | 杭家二队2#  | 交流10kV | 400 | 79.917 |

|       |    |         |        |     |        |
|-------|----|---------|--------|-----|--------|
| 13612 | 市区 | 五湖桑巷东   | 交流10kV | 200 | 79.722 |
| 13613 | 市区 | 西来管成2#  | 交流10kV | 200 | 79.722 |
| 13614 | 市区 | 潮龙朱桥2#  | 交流10kV | 200 | 79.5   |
| 13615 | 市区 | 黄珏村爱民2# | 交流10kV | 200 | 79.375 |
| 13616 | 市区 | 凤凰上下庄2# | 交流10kV | 200 | 79.236 |
| 13617 | 市区 | 长塘新民北   | 交流10kV | 200 | 79.222 |
| 13618 | 市区 | 长生和丰2#  | 交流10kV | 200 | 79.056 |
| 13619 | 市区 | 永和朱桥    | 交流10kV | 200 | 79.056 |
| 13620 | 市区 | 官塘吕巷    | 交流10kV | 200 | 78.833 |
| 13621 | 市区 | 林桥扬巷    | 交流10kV | 200 | 78.778 |
| 13622 | 市区 | 高桥高西2#  | 交流10kV | 200 | 78.667 |
| 13623 | 市区 | 潮龙蒋庄    | 交流10kV | 200 | 78.25  |
| 13624 | 市区 | 强民渔场    | 交流10kV | 200 | 78.111 |
| 13625 | 市区 | 王家沟南    | 交流10kV | 200 | 78.056 |
| 13626 | 市区 | 苏窑周庄2#  | 交流10kV | 200 | 78     |
| 13627 | 市区 | 邬小庄台    | 交流10kV | 200 | 77.5   |
| 13628 | 市区 | 凤来周庄    | 交流10kV | 200 | 77.333 |
| 13629 | 市区 | 花城陶庄3#  | 交流10kV | 400 | 77.333 |
| 13630 | 市区 | 香巷李巷3#  | 交流10kV | 200 | 76.806 |
| 13631 | 市区 | 六桥十五组南  | 交流10kV | 200 | 76.75  |
| 13632 | 市区 | 花瓶机沟2#  | 交流10kV | 200 | 76.722 |
| 13633 | 市区 | 曹桥黄庄2#  | 交流10kV | 200 | 76.528 |
| 13634 | 市区 | 友爱友爱    | 交流10kV | 200 | 75.889 |
| 13635 | 市区 | 中兴前进3#  | 交流10kV | 200 | 75.778 |
| 13636 | 市区 | 西来东刘    | 交流10kV | 200 | 75.667 |
| 13637 | 市区 | 潮龙朱桥3#  | 交流10kV | 200 | 75.556 |
| 13638 | 市区 | 潮龙双桥    | 交流10kV | 400 | 75.417 |
| 13639 | 市区 | 三联邵庄    | 交流10kV | 200 | 75.208 |
| 13640 | 市区 | 天吉吉庆    | 交流10kV | 200 | 75.111 |
| 13641 | 市区 | 庙头龙湾王庄  | 交流10kV | 200 | 74.889 |
| 13642 | 市区 | 凤凰孙庄    | 交流10kV | 200 | 74.861 |
| 13643 | 市区 | 孙巷聂庄    | 交流10kV | 200 | 74.722 |
| 13644 | 市区 | 香巷卢庄    | 交流10kV | 200 | 73.681 |

|       |    |        |        |     |        |
|-------|----|--------|--------|-----|--------|
| 13645 | 市区 | 金湾王庄2# | 交流10kV | 200 | 73.417 |
| 13646 | 市区 | 五星王庄2# | 交流10kV | 200 | 73.056 |
| 13647 | 市区 | 长塘下级   | 交流10kV | 200 | 72.917 |
| 13648 | 市区 | 曹坝开发区  | 交流10kV | 200 | 72.778 |
| 13649 | 市区 | 工农马庄   | 交流10kV | 200 | 72.708 |
| 13650 | 市区 | 潮龙六圩   | 交流10kV | 200 | 72.639 |
| 13651 | 市区 | 恩余复兴   | 交流10kV | 200 | 72.389 |
| 13652 | 市区 | 双塘东庄   | 交流10kV | 200 | 72.333 |
| 13653 | 市区 | 吴洲能源   | 交流10kV | 100 | 72.208 |
| 13654 | 市区 | 杭庄胡巷   | 交流10kV | 200 | 72.167 |
| 13655 | 市区 | 林桥吴庄   | 交流10kV | 200 | 72.139 |
| 13656 | 市区 | 冻青刘庄2# | 交流20kV | 200 | 72.111 |
| 13657 | 市区 | 香巷居庄   | 交流10kV | 200 | 71.833 |
| 13658 | 市区 | 苏窑王庄3# | 交流10kV | 200 | 71.806 |
| 13659 | 市区 | 龙湾村北1# | 交流10kV | 200 | 71.583 |
| 13660 | 市区 | 焦巷道仁组  | 交流10kV | 200 | 71.528 |
| 13661 | 市区 | 明星张圩2# | 交流20kV | 200 | 71.333 |
| 13662 | 市区 | 沿山河励桥  | 交流10kV | 200 | 71.167 |
| 13663 | 市区 | 军桥崔庄2# | 交流10kV | 200 | 71.167 |
| 13664 | 市区 | 土良土城   | 交流10kV | 200 | 71.111 |
| 13665 | 市区 | 邱卜金庄   | 交流10kV | 200 | 71.042 |
| 13666 | 市区 | 西城中八   | 交流10kV | 200 | 71.028 |
| 13667 | 市区 | 土沟得胜   | 交流10kV | 200 | 70.903 |
| 13668 | 市区 | 徐集黎庄   | 交流10kV | 200 | 70.889 |
| 13669 | 市区 | 蒋塘王庄   | 交流10kV | 400 | 70.816 |
| 13670 | 市区 | 向阳三星2# | 交流10kV | 200 | 69.889 |
| 13671 | 市区 | 官塘官塘   | 交流10kV | 200 | 69.806 |
| 13672 | 市区 | 拦江焦庄   | 交流10kV | 200 | 69.667 |
| 13673 | 市区 | 李桥陈庄   | 交流10kV | 200 | 69.611 |
| 13674 | 市区 | 国庆9组2# | 交流10kV | 200 | 69.5   |
| 13675 | 市区 | 林桥陈巷   | 交流10kV | 200 | 69.333 |
| 13676 | 市区 | 包家胜利2# | 交流10kV | 200 | 69.222 |
| 13677 | 市区 | 先锋梁庄3# | 交流10kV | 200 | 69.167 |

|       |    |         |        |     |        |
|-------|----|---------|--------|-----|--------|
| 13678 | 市区 | 双庙陈庄    | 交流10kV | 200 | 69.028 |
| 13679 | 市区 | 五星孙庄2#  | 交流10kV | 200 | 68.944 |
| 13680 | 市区 | 中兴周庄2#  | 交流10kV | 200 | 68.778 |
| 13681 | 市区 | 杜桥中心2#  | 交流10kV | 200 | 68.556 |
| 13682 | 市区 | 沿江村部2#  | 交流10kV | 200 | 68.444 |
| 13683 | 市区 | 朴席赵庄    | 交流10kV | 200 | 68.403 |
| 13684 | 市区 | 长生长桥2#  | 交流10kV | 200 | 68.389 |
| 13685 | 市区 | 李岗姬徐    | 交流10kV | 200 | 68.222 |
| 13686 | 市区 | 凤来胡下2#  | 交流10kV | 200 | 68.111 |
| 13687 | 市区 | 凤来胜利    | 交流10kV | 100 | 67.861 |
| 13688 | 市区 | 三联东范    | 交流10kV | 200 | 67.778 |
| 13689 | 市区 | 长生四号组2# | 交流10kV | 160 | 67.722 |
| 13690 | 市区 | 玉成九组    | 交流10kV | 200 | 67.667 |
| 13691 | 市区 | 凡庄村     | 交流10kV | 200 | 67.611 |
| 13692 | 市区 | 潮龙前吕    | 交流10kV | 200 | 67.528 |
| 13693 | 市区 | 聚宝义和    | 交流10kV | 200 | 67.431 |
| 13694 | 市区 | 红桥薛家    | 交流10kV | 200 | 67.222 |
| 13695 | 市区 | 蒋塘蒋塘    | 交流10kV | 200 | 66.889 |
| 13696 | 市区 | 花园胜利    | 交流10kV | 200 | 66.722 |
| 13697 | 市区 | 先锋张庄    | 交流10kV | 200 | 66.667 |
| 13698 | 市区 | 五星金庄2#  | 交流10kV | 200 | 66.611 |
| 13699 | 市区 | 杭家陈庄    | 交流10kV | 200 | 66.611 |
| 13700 | 市区 | 花城光明    | 交流10kV | 200 | 66.417 |
| 13701 | 市区 | 林桥安林2#  | 交流10kV | 200 | 66.333 |
| 13702 | 市区 | 王桥夏庄2#  | 交流10kV | 200 | 65.417 |
| 13703 | 市区 | 焦巷井塘南   | 交流10kV | 200 | 65.222 |
| 13704 | 市区 | 邱卜扬一    | 交流10kV | 200 | 65.222 |
| 13705 | 市区 | 姜冲茹庄    | 交流10kV | 200 | 65.222 |
| 13706 | 市区 | 强民四圩3#  | 交流10kV | 200 | 65.083 |
| 13707 | 市区 | 酒甸付业    | 交流10kV | 200 | 64.236 |
| 13708 | 市区 | 乾西吴桥1#  | 交流10kV | 200 | 64.111 |
| 13709 | 市区 | 曹桥村部    | 交流10kV | 200 | 64.083 |
| 13710 | 市区 | 永和徐庄    | 交流10kV | 200 | 63.958 |



|       |    |         |        |     |        |
|-------|----|---------|--------|-----|--------|
| 13711 | 市区 | 长塘范庄2#  | 交流10kV | 400 | 63.917 |
| 13712 | 市区 | 中兴郭庄    | 交流10kV | 200 | 63.722 |
| 13713 | 市区 | 运河刁新    | 交流10kV | 200 | 63.694 |
| 13714 | 市区 | 甘泉方庄后庄  | 交流10kV | 200 | 63.681 |
| 13715 | 市区 | 杭庄下庄    | 交流10kV | 160 | 63.445 |
| 13716 | 市区 | 新桥太平    | 交流10kV | 200 | 62.989 |
| 13717 | 市区 | 王桥元庄    | 交流10kV | 200 | 62.917 |
| 13718 | 市区 | 李院孙小    | 交流10kV | 200 | 62.778 |
| 13719 | 市区 | 金槐村殷庄2# | 交流10kV | 400 | 62.639 |
| 13720 | 市区 | 向阳上黄    | 交流10kV | 200 | 62.611 |
| 13721 | 市区 | 潮龙前吕2#  | 交流10kV | 200 | 62.444 |
| 13722 | 市区 | 自在姜家    | 交流10kV | 200 | 61.667 |
| 13723 | 市区 | 花瓶袁巷    | 交流10kV | 200 | 61.597 |
| 13724 | 市区 | 红桥王家2#  | 交流10kV | 100 | 61.5   |
| 13725 | 市区 | 杭家十五组2# | 交流10kV | 200 | 61.5   |
| 13726 | 市区 | 再兴小圩2#  | 交流10kV | 200 | 61.5   |
| 13727 | 市区 | 双庙金田    | 交流10kV | 200 | 61.25  |
| 13728 | 市区 | 衣加南乔2#  | 交流10kV | 200 | 61.042 |
| 13729 | 市区 | 双塘王庄    | 交流10kV | 200 | 60.944 |
| 13730 | 市区 | 军桥双桥    | 交流10kV | 100 | 60.306 |
| 13731 | 市区 | 唐湖包庄    | 交流10kV | 200 | 60.278 |
| 13732 | 市区 | 龙湾仇庄    | 交流10kV | 200 | 60.208 |
| 13733 | 市区 | 新滩副业3#  | 交流10kV | 200 | 59.653 |
| 13734 | 市区 | 利民曹坝中心  | 交流10kV | 200 | 59.5   |
| 13735 | 市区 | 凤凰后李    | 交流10kV | 200 | 59.333 |
| 13736 | 市区 | 花瓶上庄    | 交流10kV | 200 | 59.097 |
| 13737 | 市区 | 双塘花庄2#  | 交流10kV | 400 | 59.083 |
| 13738 | 市区 | 建立钱庄2#  | 交流10kV | 200 | 58.778 |
| 13739 | 市区 | 金湾刘西    | 交流10kV | 200 | 58.444 |
| 13740 | 市区 | 潮龙谢桥    | 交流10kV | 200 | 58.25  |
| 13741 | 市区 | 开元九队2#  | 交流10kV | 200 | 58.125 |
| 13742 | 市区 | 八号村中心3# | 交流10kV | 200 | 58.056 |
| 13743 | 市区 | 杭家四队    | 交流10kV | 200 | 57.833 |

|       |    |        |        |     |        |
|-------|----|--------|--------|-----|--------|
| 13744 | 市区 | 玉成十组   | 交流10kV | 200 | 57.639 |
| 13745 | 市区 | 迎江三圩   | 交流10kV | 200 | 57.222 |
| 13746 | 市区 | 塔影陈庄   | 交流10kV | 100 | 56.917 |
| 13747 | 市区 | 杭庄杭二   | 交流10kV | 100 | 56.889 |
| 13748 | 市区 | 友爱三组东  | 交流10kV | 100 | 56.778 |
| 13749 | 市区 | 胡场中未   | 交流10kV | 200 | 56.389 |
| 13750 | 市区 | 七里周东2# | 交流10kV | 200 | 56.111 |
| 13751 | 市区 | 西来曹庄   | 交流10kV | 200 | 55.667 |
| 13752 | 市区 | 再兴水厂   | 交流10kV | 100 | 55.444 |
| 13753 | 市区 | 沿山河吴庄  | 交流10kV | 200 | 55.444 |
| 13754 | 市区 | 恩余吉兴2# | 交流10kV | 100 | 54.931 |
| 13755 | 市区 | 红桥永固   | 交流10kV | 200 | 54.611 |
| 13756 | 市区 | 中兴丁坝   | 交流10kV | 200 | 54.375 |
| 13757 | 市区 | 陈花大马   | 交流10kV | 315 | 54.167 |
| 13758 | 市区 | 潮龙新兴2# | 交流10kV | 200 | 54.111 |
| 13759 | 市区 | 运河村    | 交流10kV | 200 | 54.056 |
| 13760 | 市区 | 永顺向阳   | 交流10kV | 200 | 53.833 |
| 13761 | 市区 | 沙头永乐2# | 交流10kV | 200 | 53.722 |
| 13762 | 市区 | 芒稻小西   | 交流10kV | 100 | 53.417 |
| 13763 | 市区 | 杨华吴庄   | 交流10kV | 200 | 53.333 |
| 13764 | 市区 | 花瓶李庄   | 交流10kV | 200 | 53     |
| 13765 | 市区 | 槐泗桥    | 交流10kV | 315 | 52.833 |
| 13766 | 市区 | 陈院卜庄   | 交流10kV | 200 | 52.431 |
| 13767 | 市区 | 沈营村    | 交流10kV | 200 | 52.042 |
| 13768 | 市区 | 官塘潘庄   | 交流10kV | 200 | 51.391 |
| 13769 | 市区 | 九胜五一   | 交流10kV | 200 | 51.319 |
| 13770 | 市区 | 酒甸村西1# | 交流10kV | 100 | 50.222 |
| 13771 | 市区 | 扬渡林荡   | 交流10kV | 200 | 49.778 |
| 13772 | 市区 | 花瓶夏庄   | 交流10kV | 200 | 48.781 |
| 13773 | 市区 | 苏窑薛庄   | 交流10kV | 200 | 48.264 |
| 13774 | 市区 | 天吉建新2# | 交流10kV | 200 | 48.056 |
| 13775 | 市区 | 沿江江湾一组 | 交流10kV | 200 | 47.5   |
| 13776 | 市区 | 五星周庄3# | 交流10kV | 100 | 47.167 |

|       |    |            |        |     |        |
|-------|----|------------|--------|-----|--------|
| 13777 | 市区 | 红桥朱小       | 交流10kV | 200 | 47.111 |
| 13778 | 市区 | 五星王一3#     | 交流10kV | 200 | 47.083 |
| 13779 | 市区 | 李巷西庄       | 交流10kV | 200 | 47     |
| 13780 | 市区 | 李巷村2#      | 交流10kV | 200 | 46.556 |
| 13781 | 市区 | 曹坝丁庄       | 交流10kV | 200 | 46.042 |
| 13782 | 市区 | 甘泉王庄       | 交流10kV | 200 | 45.917 |
| 13783 | 市区 | 黄珏倪庄2#     | 交流10kV | 200 | 45.833 |
| 13784 | 市区 | 姚湾村姚湾组（西庄） | 交流10kV | 200 | 45.667 |
| 13785 | 市区 | 外圩王庄2#     | 交流20kV | 200 | 45.417 |
| 13786 | 市区 | 开元三队       | 交流10kV | 200 | 45     |
| 13787 | 市区 | 虹桥新三3#     | 交流10kV | 100 | 44.833 |
| 13788 | 市区 | 花城洪一       | 交流10kV | 200 | 44.528 |
| 13789 | 市区 | 四联姚巷2#     | 交流10kV | 200 | 44.167 |
| 13790 | 市区 | 青龙丁庄       | 交流10kV | 200 | 43.625 |
| 13791 | 市区 | 陈院新民2#     | 交流10kV | 100 | 43.611 |
| 13792 | 市区 | 军桥吴庄2#     | 交流10kV | 100 | 43.222 |
| 13793 | 市区 | 六桥九组       | 交流10kV | 200 | 42.792 |
| 13794 | 市区 | 包家万冲2#     | 交流10kV | 200 | 42.5   |
| 13795 | 市区 | 外圩赵庄       | 交流20kV | 200 | 42.417 |
| 13796 | 市区 | 中兴又新       | 交流10kV | 200 | 42.333 |
| 13797 | 市区 | 蒋塘中心村金庄    | 交流10kV | 200 | 42.222 |
| 13798 | 市区 | 八圩九圩       | 交流10kV | 200 | 42.167 |
| 13799 | 市区 | 五星黄港2#     | 交流10kV | 100 | 42.111 |
| 13800 | 市区 | 新滩联合       | 交流10kV | 200 | 41.889 |
| 13801 | 市区 | 红桥丰圣4#     | 交流10kV | 200 | 41.833 |
| 13802 | 市区 | 陈家聂庄       | 交流10kV | 200 | 41.25  |
| 13803 | 市区 | 工农东        | 交流10kV | 200 | 40.75  |
| 13804 | 市区 | 杭庄毛巷       | 交流10kV | 200 | 39.944 |
| 13805 | 市区 | 中兴朱庄       | 交流10kV | 200 | 39.889 |
| 13806 | 市区 | 新圣勤丰       | 交流10kV | 200 | 39.722 |
| 13807 | 市区 | 开元二队       | 交流10kV | 200 | 39.514 |
| 13808 | 市区 | 凤来凤来       | 交流10kV | 200 | 38.833 |
| 13809 | 市区 | 公路上黄西      | 交流10kV | 200 | 38.778 |

|       |    |         |        |     |        |
|-------|----|---------|--------|-----|--------|
| 13810 | 市区 | 友爱庄台    | 交流10kV | 100 | 38.611 |
| 13811 | 市区 | 杜桥周庄    | 交流10kV | 200 | 38.472 |
| 13812 | 市区 | 胡巷胡西    | 交流10kV | 200 | 38.417 |
| 13813 | 市区 | 永和高庄2#  | 交流10kV | 200 | 38.125 |
| 13814 | 市区 | 衣家小陈2#  | 交流10kV | 200 | 37.917 |
| 13815 | 市区 | 虹桥庄台    | 交流10kV | 200 | 37.639 |
| 13816 | 市区 | 公路后黄2#  | 交流10kV | 200 | 37.569 |
| 13817 | 市区 | 潮龙王庄2#  | 交流10kV | 200 | 37.444 |
| 13818 | 市区 | 新滩咸太2#  | 交流10kV | 200 | 37.333 |
| 13819 | 市区 | 潮龙常家2#  | 交流10kV | 200 | 36.667 |
| 13820 | 市区 | 甘泉李庄    | 交流10kV | 200 | 36.5   |
| 13821 | 市区 | 墩留村马庄   | 交流10kV | 200 | 36.472 |
| 13822 | 市区 | 瓦窑顾庄4#  | 交流10kV | 200 | 36.458 |
| 13823 | 市区 | 韩桥张庄    | 交流10kV | 200 | 36.167 |
| 13824 | 市区 | 陈桥湖庄    | 交流10kV | 200 | 35.903 |
| 13825 | 市区 | 衣家赵庄    | 交流10kV | 200 | 35.611 |
| 13826 | 市区 | 安贴夏庄    | 交流10kV | 200 | 35.056 |
| 13827 | 市区 | 陈院村中心2# | 交流10kV | 100 | 34.583 |
| 13828 | 市区 | 扬瓜2#    | 交流10kV | 200 | 34.208 |
| 13829 | 市区 | 太安黄二2#  | 交流10kV | 100 | 34.167 |
| 13830 | 市区 | 五星新庄    | 交流10kV | 200 | 34     |
| 13831 | 市区 | 四联村2#   | 交流10kV | 200 | 33.111 |
| 13832 | 市区 | 凤来胡庄    | 交流10kV | 200 | 33     |
| 13833 | 市区 | 沿江瓜洲    | 交流10kV | 100 | 32.583 |
| 13834 | 市区 | 金湾东湾2#  | 交流10kV | 200 | 32.222 |
| 13835 | 市区 | 强民巨巷2#  | 交流10kV | 200 | 32     |
| 13836 | 市区 | 唐沟江庄    | 交流10kV | 200 | 31.833 |
| 13837 | 市区 | 杭家二队3#  | 交流10kV | 200 | 31.778 |
| 13838 | 市区 | 香港刘庄    | 交流10kV | 200 | 31.778 |
| 13839 | 市区 | 红桥乐家2#  | 交流10kV | 200 | 31.722 |
| 13840 | 市区 | 中兴奉桥2#  | 交流10kV | 200 | 31.556 |
| 13841 | 市区 | 先进刘庄    | 交流10kV | 200 | 31.444 |
| 13842 | 市区 | 墩留马庄2#  | 交流10kV | 200 | 31.278 |

|       |    |         |        |     |        |
|-------|----|---------|--------|-----|--------|
| 13843 | 市区 | 国庆三组    | 交流10kV | 200 | 30.667 |
| 13844 | 市区 | 运河大队2#  | 交流10kV | 100 | 30.361 |
| 13845 | 市区 | 双塘瓦房    | 交流10kV | 200 | 30.333 |
| 13846 | 市区 | 瓦窑村顾庄3# | 交流10kV | 200 | 29.792 |
| 13847 | 市区 | 聚宝西大3#  | 交流10kV | 100 | 29.375 |
| 13848 | 市区 | 衣家友谊    | 交流10kV | 200 | 28.889 |
| 13849 | 市区 | 阜兴梁庄    | 交流10kV | 200 | 28.556 |
| 13850 | 市区 | 土良吴庄    | 交流10kV | 200 | 28.403 |
| 13851 | 市区 | 沙头大坝2#  | 交流10kV | 200 | 27.944 |
| 13852 | 市区 | 长生四业    | 交流10kV | 200 | 27.917 |
| 13853 | 市区 | 淮北姜一    | 交流10kV | 200 | 27.833 |
| 13854 | 市区 | 秀清义成    | 交流10kV | 100 | 27.75  |
| 13855 | 市区 | 中兴朱庄2#  | 交流10kV | 100 | 27.722 |
| 13856 | 市区 | 朴席陈庄    | 交流10kV | 200 | 27.375 |
| 13857 | 市区 | 运西外圩    | 交流20kV | 100 | 27.194 |
| 13858 | 市区 | 人民滩六组2# | 交流10kV | 200 | 27.083 |
| 13859 | 市区 | 杭庄谈庄    | 交流10kV | 200 | 26.758 |
| 13860 | 市区 | 红庙大袁    | 交流20kV | 200 | 26.5   |
| 13861 | 市区 | 长塘余庄    | 交流10kV | 200 | 26.333 |
| 13862 | 市区 | 王桥大冷3#  | 交流10kV | 200 | 25.139 |
| 13863 | 市区 | 陈家李庄    | 交流10kV | 200 | 25.111 |
| 13864 | 市区 | 陈院祝三    | 交流10kV | 200 | 24.722 |
| 13865 | 市区 | 杭家上山2#  | 交流10kV | 100 | 24.194 |
| 13866 | 市区 | 四联吴庄    | 交流10kV | 200 | 24.083 |
| 13867 | 市区 | 陈桥高院2#  | 交流10kV | 100 | 23.681 |
| 13868 | 市区 | 国庆六组2#  | 交流10kV | 100 | 23.5   |
| 13869 | 市区 | 西湖车棚    | 交流10kV | 100 | 23.25  |
| 13870 | 市区 | 扬渡谢庄    | 交流10kV | 200 | 23.167 |
| 13871 | 市区 | 潮龙汤庄    | 交流10kV | 200 | 22.944 |
| 13872 | 市区 | 长生四号    | 交流10kV | 200 | 22.778 |
| 13873 | 市区 | 田桥七圩    | 交流10kV | 100 | 22.111 |
| 13874 | 市区 | 中兴奉桥    | 交流10kV | 200 | 21.917 |
| 13875 | 市区 | 中心村张庄3号 | 交流10kV | 200 | 21.75  |

|       |    |        |        |     |        |
|-------|----|--------|--------|-----|--------|
| 13876 | 市区 | 杨渡刘庄2# | 交流10kV | 200 | 21.736 |
| 13877 | 市区 | 许巷许西   | 交流10kV | 200 | 21.611 |
| 13878 | 市区 | 姚湾涂庄   | 交流10kV | 200 | 21.222 |
| 13879 | 市区 | 孙巷机匠   | 交流10kV | 200 | 21.056 |
| 13880 | 市区 | 长生四叶1# | 交流10kV | 200 | 20.944 |
| 13881 | 市区 | 七里电灌2# | 交流10kV | 100 | 20.889 |
| 13882 | 市区 | 花瓶机沟3# | 交流10kV | 200 | 19.792 |
| 13883 | 市区 | 杭庄周庄2# | 交流10kV | 200 | 19.722 |
| 13884 | 市区 | 墩留马庄3# | 交流10kV | 200 | 19.514 |
| 13885 | 市区 | 跃进二级   | 交流10kV | 200 | 19.5   |
| 13886 | 市区 | 中兴新庄   | 交流10kV | 400 | 19.457 |
| 13887 | 市区 | 永和杨华2# | 交流10kV | 200 | 19.278 |
| 13888 | 市区 | 潮龙六圩2# | 交流10kV | 200 | 18.958 |
| 13889 | 市区 | 庙头谢庄   | 交流10kV | 200 | 18.771 |
| 13890 | 市区 | 魏巷大队2# | 交流10kV | 200 | 18.278 |
| 13891 | 市区 | 土良汪庄   | 交流10kV | 200 | 18.222 |
| 13892 | 市区 | 唐沟刘一2# | 交流10kV | 200 | 18.111 |
| 13893 | 市区 | 潮龙村部   | 交流10kV | 200 | 16.875 |
| 13894 | 市区 | 五星四圩   | 交流10kV | 200 | 16.333 |
| 13895 | 市区 | 李巷李西   | 交流10kV | 200 | 15.556 |
| 13896 | 市区 | 五星周庄2# | 交流10kV | 200 | 15.5   |
| 13897 | 市区 | 许巷许西2# | 交流10kV | 100 | 15.278 |
| 13898 | 市区 | 潮龙常家3# | 交流10kV | 200 | 14.792 |
| 13899 | 市区 | 衣加南乔   | 交流10kV | 100 | 12.75  |
| 13900 | 市区 | 潮龙常家   | 交流10kV | 200 | 12.472 |
| 13901 | 市区 | 梅庄殷庄   | 交流10kV | 100 | 12.25  |
| 13902 | 市区 | 建立徐庄4# | 交流10kV | 200 | 12.222 |
| 13903 | 市区 | 永和颜坝2# | 交流10kV | 200 | 11.889 |
| 13904 | 市区 | 西来松柳2# | 交流10kV | 100 | 10.417 |
| 13905 | 市区 | 天吉吉庆2# | 交流10kV | 200 | 8.5    |
| 13906 | 市区 | 凤来新生   | 交流10kV | 200 | 8.358  |
| 13907 | 市区 | 潮龙肖庄   | 交流10kV | 200 | 8.056  |
| 13908 | 市区 | 香巷王庄   | 交流10kV | 200 | 7.778  |

|       |    |               |        |      |       |
|-------|----|---------------|--------|------|-------|
| 13909 | 市区 | 扬渡胡庄          | 交流10kV | 100  | 7.611 |
| 13910 | 市区 | 乾丰一组          | 交流10kV | 200  | 7.583 |
| 13911 | 市区 | 墩留碾头2#        | 交流10kV | 200  | 7.014 |
| 13912 | 市区 | 鞠庄何庄          | 交流10kV | 100  | 6.5   |
| 13913 | 市区 | 新滩李典          | 交流10kV | 100  | 6.194 |
| 13914 | 市区 | 花瓶潘二          | 交流10kV | 200  | 5.667 |
| 13915 | 市区 | 土良新庄          | 交流10kV | 200  | 5.26  |
| 13916 | 市区 | 林桥尹庄2#        | 交流10kV | 100  | 4.889 |
| 13917 | 市区 | 永顺顺福2#        | 交流10kV | 200  | 4.333 |
| 13918 | 市区 | 陈家金庄          | 交流10kV | 400  | 4.254 |
| 13919 | 市区 | 三联后汤          | 交流10kV | 200  | 3.542 |
| 13920 | 市区 | 天吉建新4#        | 交流10kV | 100  | 2.639 |
| 13921 | 市区 | 杭庄唐庄          | 交流10kV | 200  | 1.875 |
| 13922 | 市区 | 龙湾张庄          | 交流10kV | 400  | 1.04  |
| 13923 | 市区 | 林河董庄3#        | 交流10kV | 200  | 0.862 |
| 13924 | 市区 | 香巷居庄2#        | 交流10kV | 200  | 0.139 |
| 13925 | 市区 | 石油新村1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640   |
| 13926 | 市区 | 石油新村4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640   |
| 13927 | 市区 | 石油新村2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640   |
| 13928 | 市区 | 石油新村5#配电室1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000  |
| 13929 | 市区 | 石油新村3#配电室1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000  |
| 13930 | 市区 | 二桥罗庄箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400   |
| 13931 | 市区 | 东望雅园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640   |
| 13932 | 市区 | 东望雅园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640   |
| 13933 | 市区 | 东望雅园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640   |
| 13934 | 市区 | 东望雅园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640   |
| 13935 | 市区 | 陵江悦府4#配电室3#变  | 交流10kV | 800  | 640   |
| 13936 | 市区 | 紫云苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 630  | 504   |
| 13937 | 市区 | 陵江悦府5#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504   |
| 13938 | 市区 | 陵江悦府3#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504   |
| 13939 | 市区 | 陵江悦府1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640   |
| 13940 | 市区 | 陵江悦府2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504   |
| 13941 | 市区 | 陵江悦府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504   |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 13942 | 市区 | 陵江悦府5#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 13943 | 市区 | 陵江悦府4#配电室1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 13944 | 市区 | 紫云苑1#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 13945 | 市区 | 陵江悦府1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 13946 | 市区 | 紫云苑2#配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 13947 | 市区 | 紫云苑2#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 13948 | 市区 | 陵江悦府3#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 13949 | 市区 | 泰安吉庆3#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13950 | 市区 | 金湾东湾          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 13951 | 市区 | 泰安集中区9#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13952 | 市区 | 泰安集中区7#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13953 | 市区 | 金田东院2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13954 | 市区 | 泰安黄东          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13955 | 市区 | 泰安集中区8#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13956 | 市区 | 金田前九          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 13957 | 市区 | 金湾小金湾         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13958 | 市区 | 金湾谢庄          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 13959 | 市区 | 金田嵇庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13960 | 市区 | 泰安城镇社区9#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13961 | 市区 | 金湾花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 13962 | 市区 | 嵇庄2#          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13963 | 市区 | 泰安前丁庄台        | 交流10kV | 30  | 24  |
| 13964 | 市区 | 泰安城镇社区4#      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13965 | 市区 | 泰安城镇社区3#      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13966 | 市区 | 太安黄二          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13967 | 市区 | 泰安城镇社区1#      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 13968 | 市区 | 城镇社区2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13969 | 市区 | 凤凰姜介          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13970 | 市区 | 自在姜家3#        | 交流10kV | 100 | 80  |
| 13971 | 市区 | 金湾刘东          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13972 | 市区 | 泰安前丁1#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13973 | 市区 | 凤凰秦后          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13974 | 市区 | 金湾花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |



|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 13975 | 市区 | 城镇社区8#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13976 | 市区 | 金田陈院2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13977 | 市区 | 甘泉双塘4#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13978 | 市区 | 双塘杨庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13979 | 市区 | 甘泉双塘8#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13980 | 市区 | 香堤春晓3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 13981 | 市区 | 甘泉双塘3#        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 13982 | 市区 | 香堤春晓3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 13983 | 市区 | 甘泉双塘6#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13984 | 市区 | 香堤春晓2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 13985 | 市区 | 双塘村部2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13986 | 市区 | 香堤春晓2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 13987 | 市区 | 甘泉双塘7#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13988 | 市区 | 双塘曹下          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13989 | 市区 | 双塘村2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13990 | 市区 | 甘泉双塘5#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13991 | 市区 | 双塘杨庄2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13992 | 市区 | 香堤春晓1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 13993 | 市区 | 双塘村部          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 13994 | 市区 | 杭集三星北         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 13995 | 市区 | 璞韵园1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 13996 | 市区 | 璞韵园1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 13997 | 市区 | 二桥油舍          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 13998 | 市区 | 东望雅园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 13999 | 市区 | 油库箱变主变        | 交流10kV | 500 | 400 |
| 14000 | 市区 | 东望雅园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14001 | 市区 | 夏桥15#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14002 | 市区 | 东望雅园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14003 | 市区 | 夏桥新桥          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14004 | 市区 | 东望雅园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14005 | 市区 | 江广之星1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14006 | 市区 | 江广之星1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14007 | 市区 | 江广之星2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 14008 | 市区 | 新生小区箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14009 | 市区 | 新生马坝箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14010 | 市区 | 悦堂雅苑4#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14011 | 市区 | 金鼎旺座变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14012 | 市区 | 悦堂雅苑4#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14013 | 市区 | 红豆置业配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14014 | 市区 | 红豆置业配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14015 | 市区 | 锦都箱变主变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14016 | 市区 | 悦堂雅苑1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14017 | 市区 | 锦都豪庭配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14018 | 市区 | 悦堂雅苑5#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14019 | 市区 | 新生村委箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14020 | 市区 | 江广之星2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14021 | 市区 | 悦堂雅苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14022 | 市区 | 金鼎旺座变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14023 | 市区 | 韩许韩万2#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14024 | 市区 | 韩许朱庄              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14025 | 市区 | 华伟国际配电室2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14026 | 市区 | 10KV丽景华庭5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14027 | 市区 | 融宸苑配电室1#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14028 | 市区 | 融宸苑配电室3#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14029 | 市区 | 10KV丽景华庭3#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14030 | 市区 | 10KV丽景华庭2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14031 | 市区 | 10KV丽景华庭4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14032 | 市区 | 10KV丽景华庭1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14033 | 市区 | 10KV丽景华庭4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14034 | 市区 | 10KV丽景华庭1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14035 | 市区 | 10KV丽景华庭3#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14036 | 市区 | 10KV丽景华庭2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14037 | 市区 | 宸章雅苑配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14038 | 市区 | 宸章雅苑配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14039 | 市区 | 10KV丽景华庭5#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14040 | 市区 | 星地雅苑2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 14041 | 市区 | 星地雅苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14042 | 市区 | 星地雅苑4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14043 | 市区 | 星地雅苑3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14044 | 市区 | 星地雅苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14045 | 市区 | 星地雅苑4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14046 | 市区 | 星地雅苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14047 | 市区 | 港南唐桥2#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14048 | 市区 | 横东王套3#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14049 | 市区 | 港南唐桥          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14050 | 市区 | 横东吴桥          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14051 | 市区 | 汪家夏庄          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14052 | 市区 | 横东黄家          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14053 | 市区 | 远洋天铂2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14054 | 市区 | 远洋天铂2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14055 | 市区 | 安兴苑2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14056 | 市区 | 安兴花园2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14057 | 市区 | 翠柳苑2#箱变主变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14058 | 市区 | 翠柳苑变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14059 | 市区 | 翠柳苑2#变电所2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14060 | 市区 | 翠柳苑2#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14061 | 市区 | 邗上兰庄6#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14062 | 市区 | 翠柳苑变电所2#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14063 | 市区 | 邗上兰庄5#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14064 | 市区 | 翠柳苑2#变电所3#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14065 | 市区 | 三力综合楼箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14066 | 市区 | 邗上兰庄2#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14067 | 市区 | 城西2#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14068 | 市区 | 安兴箱变主变        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 14069 | 市区 | 翠柳苑箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14070 | 市区 | 安兴苑1#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14071 | 市区 | 安兴花园1#箱变主变    | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14072 | 市区 | 邗上兰庄          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14073 | 市区 | 蜀岗万达4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 14074 | 市区 | 蜀岗万达3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14075 | 市区 | 蜀岗万达2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14076 | 市区 | 四季都荟1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14077 | 市区 | 四季都荟3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14078 | 市区 | 融悦府3#配电室3#变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14079 | 市区 | 四季都荟1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14080 | 市区 | 云潮望2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14081 | 市区 | 云潮望3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14082 | 市区 | 融悦府1#配电室3#变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14083 | 市区 | 云潮望2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14084 | 市区 | 融悦府1#配电室1#变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14085 | 市区 | 融悦府2#配电室1#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14086 | 市区 | 融悦府3#配电室1#变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14087 | 市区 | 云潮望3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14088 | 市区 | 四季都荟2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14089 | 市区 | 天赋星辰1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14090 | 市区 | 天赋星辰3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14091 | 市区 | 云潮望1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14092 | 市区 | 蜀岗万达1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14093 | 市区 | 蜀岗万达4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14094 | 市区 | 天赋星辰2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14095 | 市区 | 蜀岗万达2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14096 | 市区 | 天赋星辰1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14097 | 市区 | 四季都荟3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14098 | 市区 | 天赋星辰2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14099 | 市区 | 四季都荟4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14100 | 市区 | 天赋星辰3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14101 | 市区 | 四季都荟4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14102 | 市区 | 天璟泓园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14103 | 市区 | 天璟泓园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14104 | 市区 | 天璟泓园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14105 | 市区 | 天璟泓园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14106 | 市区 | 天璟泓园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 14107 | 市区 | 天璟泓园4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14108 | 市区 | 天璟泓园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14109 | 市区 | 天璟泓园4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14110 | 市区 | 九樾园3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14111 | 市区 | 九樾园2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14112 | 市区 | 九樾园3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14113 | 市区 | 九樾园2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14114 | 市区 | 九樾园1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14115 | 市区 | 九樾园1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14116 | 市区 | 远洋天铂2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14117 | 市区 | 远洋天铂2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14118 | 市区 | 阜兴小徐          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14119 | 市区 | 开扬村部          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14120 | 市区 | 三里跃进2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14121 | 市区 | 土良孔庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14122 | 市区 | 扬渡谢庄3#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14123 | 市区 | 龙湾吕庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14124 | 市区 | 土良范庄2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14125 | 市区 | 庙头村南2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14126 | 市区 | 庙头仓房          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14127 | 市区 | 乔港子母变         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14128 | 市区 | 扬渡梁庄2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14129 | 市区 | 扬渡村           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14130 | 市区 | 扬渡村2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14131 | 市区 | 阜兴高庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14132 | 市区 | 龙湾龙湾          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14133 | 市区 | 庙头谢庄2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14134 | 市区 | 开元电灌          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14135 | 市区 | 开元六队2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14136 | 市区 | 侨城南院6#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14137 | 市区 | 侨城南院6#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14138 | 市区 | 侨城南院3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14139 | 市区 | 侨城南院7#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 14140 | 市区 | 侨城北院3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14141 | 市区 | 侨城南院2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14142 | 市区 | 侨城北院7#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14143 | 市区 | 侨城南院8#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14144 | 市区 | 侨城北院1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14145 | 市区 | 侨城北院4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14146 | 市区 | 侨城南院8#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14147 | 市区 | 侨城北院5#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14148 | 市区 | 侨城北院6#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14149 | 市区 | 侨城南院2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14150 | 市区 | 侨城南院3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14151 | 市区 | 侨城南院1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14152 | 市区 | 侨城南院5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14153 | 市区 | 侨城北院5#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14154 | 市区 | 侨城北院4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14155 | 市区 | 侨城北院7#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14156 | 市区 | 侨城南院1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14157 | 市区 | 侨城南院4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14158 | 市区 | 侨城南院4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14159 | 市区 | 侨城南院7#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14160 | 市区 | 侨城北院3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14161 | 市区 | 侨城北院6#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14162 | 市区 | 瑞湖西区1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14163 | 市区 | 瑞湖西区4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14164 | 市区 | 瑞湖西区1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14165 | 市区 | 瑞湖西区4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14166 | 市区 | 瑞湖西区2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14167 | 市区 | 瑞湖西区3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14168 | 市区 | 瑞湖西区5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14169 | 市区 | 瑞湖西区2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14170 | 市区 | 瑞湖西区3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14171 | 市区 | 横东毛家          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14172 | 市区 | 横东吴桥2#        | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 14173 | 市区 | 横东长生2#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14174 | 市区 | 石油新村3#配电室2#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14175 | 市区 | 石油新村2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14176 | 市区 | 石油新村5#配电室2#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14177 | 市区 | 石油新村1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14178 | 市区 | 石油新村4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14179 | 市区 | 星地雅苑2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14180 | 市区 | 星地雅苑4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14181 | 市区 | 星地雅苑2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14182 | 市区 | 星地雅苑1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14183 | 市区 | 星地雅苑3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14184 | 市区 | 星地雅苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14185 | 市区 | 星地雅苑4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14186 | 市区 | 10kV铭著和煦苑3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14187 | 市区 | 怡翠花园2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14188 | 市区 | 怡翠花园3#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14189 | 市区 | 怡翠花园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14190 | 市区 | 10kV铭著和煦苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14191 | 市区 | 10kV铭著和煦苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14192 | 市区 | 黄珏集镇21#            | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14193 | 市区 | 黄珏基地2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14194 | 市区 | 三联徐庄               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14195 | 市区 | 工农张庄2#             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14196 | 市区 | 工农张庄               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14197 | 市区 | 工农崔庄2#             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14198 | 市区 | 黄珏集镇10#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14199 | 市区 | 教师宿舍楼4#            | 交流10kV | 100  | 80   |
| 14200 | 市区 | 黄珏镇11#             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14201 | 市区 | 银行宿舍配变             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14202 | 市区 | 幸福苑小区              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14203 | 市区 | 联合大众               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14204 | 市区 | 黄珏基地1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14205 | 市区 | 三湾展示区1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                          |        |     |     |
|-------|----|--------------------------|--------|-----|-----|
| 14206 | 市区 | 三湾展示区1#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14207 | 市区 | 三湾展示区2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14208 | 市区 | 金槐村郭下                    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14209 | 市区 | 中心村南庄2#                  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14210 | 市区 | 余桥大队5#                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14211 | 市区 | 榆桥村金田                    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14212 | 市区 | 锦泉新苑1#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14213 | 市区 | 锦泉新苑2#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14214 | 市区 | 甘泉镇22#                   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14215 | 市区 | 锦泉新苑2#配电室3#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14216 | 市区 | 甘泉镇20#                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14217 | 市区 | 焦巷聂庄3#                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14218 | 市区 | 供销社1#                    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14219 | 市区 | 二职中                      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14220 | 市区 | 胡巷村                      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14221 | 市区 | 甘泉镇18#                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14222 | 市区 | 胡巷马庄                     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14223 | 市区 | 锦泉新苑1#配电室3#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14224 | 市区 | 甘泉中学                     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14225 | 市区 | 焦巷许庄                     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14226 | 市区 | 甘泉2#公变                   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14227 | 市区 | 甘泉镇25#                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14228 | 市区 | 朱庄薛岗南                    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14229 | 市区 | 甘泉镇17#                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14230 | 市区 | 时代风华园1#配电室2#主变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14231 | 市区 | 福康苑1#配电室4#主变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14232 | 市区 | 时代风华园1#配电室4#主变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14233 | 市区 | 福康苑1#配电室2#主变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14234 | 市区 | 翡翠风华府1#配电室4#主变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14235 | 市区 | 福康苑3#配电室2#主变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14236 | 市区 | 和昌尚郡1#配电室2#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14237 | 市区 | 10kV和昌尚郡2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14238 | 市区 | 翡翠风华府2#配电室2#主变           | 交流10kV | 630 | 504 |



|       |    |                          |        |      |     |
|-------|----|--------------------------|--------|------|-----|
| 14239 | 市区 | 10kV和昌尚郡3#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14240 | 市区 | 翡翠风华府1#配电室2#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14241 | 市区 | 福康苑3#配电室4#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14242 | 市区 | 福康苑2#配电室4#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14243 | 市区 | 10kV和昌尚郡2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14244 | 市区 | 福康苑2#配电室2#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14245 | 市区 | 翡翠风华府2#配电室4#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14246 | 市区 | 20kV塔楼配电室1#主变间隔配电变压器     | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 14247 | 市区 | 花瓶电站                     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14248 | 市区 | 花瓶李庄3#                   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14249 | 市区 | 花瓶村                      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14250 | 市区 | 和昌尚郡1#配电室1#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14251 | 市区 | 10kV和昌尚郡3#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14252 | 市区 | 10kV和昌尚郡2#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14253 | 市区 | 10kV和昌尚郡2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14254 | 市区 | 10kV和昌尚郡3#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14255 | 市区 | 怡翠花园3#配电室4#主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14256 | 市区 | 10kV铭著和煦苑1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14257 | 市区 | 10kV铭著和煦苑2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14258 | 市区 | 怡翠花园2#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14259 | 市区 | 怡翠花园1#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14260 | 市区 | 10kV铭著和煦苑3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14261 | 市区 | 谭庄2#                     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14262 | 市区 | 玉带1#变电所2#主变              | 交流20kV | 800  | 640 |
| 14263 | 市区 | 八里洪庄                     | 交流20kV | 315  | 252 |
| 14264 | 市区 | 亨通北                      | 交流20kV | 200  | 160 |
| 14265 | 市区 | 晶龙湾B区2#配电室3#主变           | 交流20kV | 800  | 640 |
| 14266 | 市区 | 晶龙湾B区3#配电室3#主变           | 交流20kV | 800  | 640 |
| 14267 | 市区 | 八里洪庄3#                   | 交流20kV | 400  | 320 |
| 14268 | 市区 | 晶龙湾3#配电室3#主变             | 交流20kV | 800  | 640 |
| 14269 | 市区 | 晶龙湾3#配电室1#主变             | 交流20kV | 800  | 640 |
| 14270 | 市区 | 晶龙湾B区3#配电室1#主变           | 交流20kV | 800  | 640 |
| 14271 | 市区 | 八里马南                     | 交流20kV | 400  | 320 |

|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 14272 | 市区 | 晶龙湾2#配电室1#主变       | 交流20kV | 800  | 640  |
| 14273 | 市区 | 晶龙湾B区2#配电室1#主变     | 交流20kV | 800  | 640  |
| 14274 | 市区 | 晶龙湾1#配电室3#主变       | 交流20kV | 800  | 640  |
| 14275 | 市区 | 晶龙湾1#配电室1#主变       | 交流20kV | 800  | 640  |
| 14276 | 市区 | 振兴花园5#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14277 | 市区 | 10KV振兴花园8#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14278 | 市区 | 振兴花园4#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 14279 | 市区 | 10KV振兴花园6#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14280 | 市区 | 珑著园2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14281 | 市区 | 振兴花园4#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 14282 | 市区 | 珑著园1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14283 | 市区 | 振兴花园5#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14284 | 市区 | 10KV振兴花园6#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14285 | 市区 | 10KV振兴花园7#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14286 | 市区 | 绿景城2#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 14287 | 市区 | 10KV振兴花园8#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14288 | 市区 | 绿景城1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 14289 | 市区 | 10kV正茂望府1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14290 | 市区 | 10kV正茂望府2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14291 | 市区 | 珑著园1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14292 | 市区 | 10kV正茂望府1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14293 | 市区 | 珑著园3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14294 | 市区 | 吕桥姚庄               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14295 | 市区 | 珑著园3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14296 | 市区 | 10KV振兴花园7#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14297 | 市区 | 冻青朱庄               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14298 | 市区 | 旺庭公馆3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14299 | 市区 | 明城1#变电所1#变         | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14300 | 市区 | 旺庭公馆4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14301 | 市区 | 来鹤台3#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14302 | 市区 | 旺庭公馆2#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14303 | 市区 | 旺庭公馆1#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 14304 | 市区 | 六圩王店2#             | 交流10kV | 400  | 320  |

|       |    |            |        |     |     |
|-------|----|------------|--------|-----|-----|
| 14305 | 市区 | 六圩朱西       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14306 | 市区 | 马桥新慈       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14307 | 市区 | 六圩开西       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14308 | 市区 | 勤俭包院箱变主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14309 | 市区 | 勤俭西蒋2#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14310 | 市区 | 勤俭包院3#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14311 | 市区 | 勤俭郑西       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14312 | 市区 | 华丰电站       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14313 | 市区 | 夏桥孙庄箱变主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14314 | 市区 | 二桥廖前箱变主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14315 | 市区 | 夏桥杨关       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14316 | 市区 | 二桥罗庄3#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14317 | 市区 | 勤俭焦庄2#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14318 | 市区 | 勤俭尤步箱变主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14319 | 市区 | 夏桥罗庄2#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14320 | 市区 | 夏桥新庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14321 | 市区 | 二桥村部       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14322 | 市区 | 勤俭钱庄2#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14323 | 市区 | 先进周庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14324 | 市区 | 先进纪庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14325 | 市区 | 方巷强庄       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14326 | 市区 | 先进聂庄2#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14327 | 市区 | 钱冲秋庄2#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14328 | 市区 | 钱冲马场西2#    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14329 | 市区 | 钱冲路西       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14330 | 市区 | 方巷强庄3#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14331 | 市区 | 方巷强庄4#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14332 | 市区 | 强庄任庄       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14333 | 市区 | 工业园6#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14334 | 市区 | 钱冲马场西      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14335 | 市区 | 先进聂庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14336 | 市区 | 工业园7#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14337 | 市区 | 勤俭尤步2#     | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |                      |        |     |     |
|-------|----|----------------------|--------|-----|-----|
| 14338 | 市区 | 南海未庄2#               | 交流10kV | 100 | 80  |
| 14339 | 市区 | 勤俭蒋东                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14340 | 市区 | 勤俭张庄箱变主变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14341 | 市区 | 南海许窑                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14342 | 市区 | 二桥王庄                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14343 | 市区 | 勤俭谢庄3#               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14344 | 市区 | 南海徐庄东                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14345 | 市区 | 南海丁东                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14346 | 市区 | 勤俭蒋西箱变主变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14347 | 市区 | 勤俭谢庄                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14348 | 市区 | 杭集嘉园4#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14349 | 市区 | 杭集镇北幼儿园2#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14350 | 市区 | 杭集嘉园3#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14351 | 市区 | 杭集嘉园6#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14352 | 市区 | 牙刷城4#公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14353 | 市区 | 牙刷城9#                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14354 | 市区 | 杭集伟业路北3#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14355 | 市区 | 杭集龙源2#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14356 | 市区 | 杭集龙源                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14357 | 市区 | 大李五柳                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14358 | 市区 | 沈院郑庄2#               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14359 | 市区 | 运西小区变电所1#主变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14360 | 市区 | 丰苑变电所1#主变            | 交流10kV | 500 | 400 |
| 14361 | 市区 | 丰苑变电所2#主变            | 交流10kV | 500 | 400 |
| 14362 | 市区 | 大李商圩2#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14363 | 市区 | 运西小区变电所2#主变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14364 | 市区 | 大众村部                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14365 | 市区 | 王庄朱塘2#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14366 | 市区 | 光辉岁月1#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14367 | 市区 | 光辉岁月2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14368 | 市区 | 光辉岁月2#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14369 | 市区 | 光辉岁月1#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14370 | 市区 | 观湖尚苑7#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                |        |     |     |
|-------|----|----------------|--------|-----|-----|
| 14371 | 市区 | 明月苑2#配电室1#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14372 | 市区 | 观湖尚苑3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14373 | 市区 | 观湖尚苑9#配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14374 | 市区 | 观湖尚苑10#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14375 | 市区 | 锦玥花园2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14376 | 市区 | 锦玥花园1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14377 | 市区 | 观湖尚苑7#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14378 | 市区 | 观湖尚苑2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14379 | 市区 | 观湖尚苑4#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14380 | 市区 | 春风苑1#配电室3#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14381 | 市区 | 佳境苑1#配电室1#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14382 | 市区 | 观湖尚苑8#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14383 | 市区 | 观湖尚苑8#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14384 | 市区 | 佳境苑1#配电室3#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14385 | 市区 | 观湖尚苑5#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14386 | 市区 | 观湖尚苑10#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14387 | 市区 | 观湖尚苑2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14388 | 市区 | 锦玥花园1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14389 | 市区 | 观湖尚苑6#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14390 | 市区 | 锦玥花园3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14391 | 市区 | 观湖尚苑4#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14392 | 市区 | 观湖尚苑9#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14393 | 市区 | 明月苑1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14394 | 市区 | 明月苑1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14395 | 市区 | 锦玥花园3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14396 | 市区 | 锦玥花园2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14397 | 市区 | 明月苑2#配电室3#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14398 | 市区 | 观湖尚苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14399 | 市区 | 春风苑1#配电室1#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14400 | 市区 | 观湖尚苑5#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14401 | 市区 | 观湖尚苑5#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14402 | 市区 | 观湖尚苑4#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14403 | 市区 | 观湖尚苑5#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                |        |     |     |
|-------|----|----------------|--------|-----|-----|
| 14404 | 市区 | 观湖尚苑3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14405 | 市区 | 观湖尚苑4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14406 | 市区 | 春风苑1#配电室4#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14407 | 市区 | 佳境苑1#配电室4#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14408 | 市区 | 佳境苑1#配电室2#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14409 | 市区 | 春风苑1#配电室2#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14410 | 市区 | 观湖尚苑7#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14411 | 市区 | 观湖尚苑10#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14412 | 市区 | 观湖尚苑8#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14413 | 市区 | 观湖尚苑2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14414 | 市区 | 观湖尚苑2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14415 | 市区 | 观湖尚苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14416 | 市区 | 观湖尚苑10#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14417 | 市区 | 明月苑1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14418 | 市区 | 明月苑1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14419 | 市区 | 明月苑2#配电室2#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14420 | 市区 | 明月苑2#配电室4#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14421 | 市区 | 观湖尚苑9#配电室2#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14422 | 市区 | 观湖尚苑9#配电室4#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14423 | 市区 | 观湖尚苑8#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14424 | 市区 | 锦玥花园1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14425 | 市区 | 锦玥花园3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14426 | 市区 | 锦玥花园2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14427 | 市区 | 锦玥花园2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14428 | 市区 | 锦玥花园1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14429 | 市区 | 锦玥花园3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14430 | 市区 | 观湖尚苑6#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14431 | 市区 | 观湖尚苑7#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14432 | 市区 | 光华嘉苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14433 | 市区 | 光华嘉苑4#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14434 | 市区 | 君悦蓝庭5#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14435 | 市区 | 君悦蓝庭4#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14436 | 市区 | 君悦蓝庭6#配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |    |                         |        |     |     |
|-------|----|-------------------------|--------|-----|-----|
| 14437 | 市区 | 君悦蓝庭6#配电室3#主变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14438 | 市区 | 名泽园3#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14439 | 市区 | 名泽园2#配电室4#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14440 | 市区 | 名泽园2#配电室1#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14441 | 市区 | 名泽园1#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14442 | 市区 | 名泽园4#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14443 | 市区 | 君悦蓝庭2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14444 | 市区 | 君悦蓝庭1#配电室2#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14445 | 市区 | 君悦蓝庭1#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14446 | 市区 | 曲南苑3#配电室3#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14447 | 市区 | 曲南苑2#配电室1#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14448 | 市区 | 光华嘉苑2#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14449 | 市区 | 光华嘉苑2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14450 | 市区 | 光华嘉苑1#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14451 | 市区 | 曲南苑1#配电室3#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14452 | 市区 | 光华嘉苑3#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14453 | 市区 | 曲南苑2#配电室3#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14454 | 市区 | 曲南苑3#配电室1#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14455 | 市区 | 光华嘉苑3#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14456 | 市区 | 曲南苑1#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14457 | 市区 | 璟誉花园1#配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14458 | 市区 | 璟誉花园1#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14459 | 市区 | 智景花园配电室3#主变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14460 | 市区 | 智景花园配电室1#主变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14461 | 市区 | 君悦蓝庭5#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14462 | 市区 | 汇达苑2#配电室4#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14463 | 市区 | 汇达苑2#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14464 | 市区 | 汇达苑1#配电室4#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14465 | 市区 | 汇达苑1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14466 | 市区 | 10kV汇鑫苑1#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14467 | 市区 | 10kV汇鑫苑1#配电室3#主变配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14468 | 市区 | 10kV汇鑫苑2#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14469 | 市区 | 10kV汇鑫苑3#配电室1#变间隔配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                         |        |     |     |
|-------|----|-------------------------|--------|-----|-----|
| 14470 | 市区 | 10kV汇鑫苑2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14471 | 市区 | 玉成六组2#                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14472 | 市区 | 国庆二站2#                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14473 | 市区 | 悦江湾2#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14474 | 市区 | 悦江湾1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14475 | 市区 | 悦江湾1#配电室4#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14476 | 市区 | 国庆二站3#                  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14477 | 市区 | 悦江湾2#配电室4#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14478 | 市区 | 江山映园2#配电室2#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14479 | 市区 | 都荟滨江园2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14480 | 市区 | 沙湾变箱变主变                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14481 | 市区 | 江山映园1#配电室2#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14482 | 市区 | 都荟滨江园3#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14483 | 市区 | 都荟滨江园1#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14484 | 市区 | 江山映园1#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14485 | 市区 | 周家东一                    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14486 | 市区 | 都荟滨江园2#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14487 | 市区 | 都荟滨江园1#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14488 | 市区 | 江山映园2#配电室3#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14489 | 市区 | 都荟滨江园3#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14490 | 市区 | 翠语江南2#配电室4#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14491 | 市区 | 翠语江南1#配电室2#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14492 | 市区 | 如园2#配电室2#主变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14493 | 市区 | 湾头村新村3#                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14494 | 市区 | 如园1#配电室2#主变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14495 | 市区 | 湾头村邮电局2#                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14496 | 市区 | 万福蔡吴3#                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14497 | 市区 | 万福蔡吴                    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14498 | 市区 | 如园2#配电室4#主变             | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14499 | 市区 | 翠语江南1#配电室4#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14500 | 市区 | 联合村尤家箱变主变               | 交流10kV | 500 | 400 |
| 14501 | 市区 | 翠语江南2#配电室2#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14502 | 市区 | 联合农机箱变本体                | 交流10kV | 400 | 320 |



|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 14503 | 市区 | 湾头中心小学            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14504 | 市区 | 湾头镇4#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14505 | 市区 | 朗润园1#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14506 | 市区 | 天顺6#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14507 | 市区 | 湾头村桑家1#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 14508 | 市区 | 朗润园1#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14509 | 市区 | 天顺6#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14510 | 市区 | 联合农机2#箱变主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 14511 | 市区 | 天顺2#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14512 | 市区 | 天顺6#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14513 | 市区 | 天顺3#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14514 | 市区 | 天顺5#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14515 | 市区 | 天顺1#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14516 | 市区 | 天顺5#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14517 | 市区 | 天顺4#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14518 | 市区 | 天顺3#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14519 | 市区 | 如园2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14520 | 市区 | 天顺4#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14521 | 市区 | 翠语江南1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14522 | 市区 | 万福戴庄箱变本体          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 14523 | 市区 | 农机2#              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 14524 | 市区 | 琳琅雅苑1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14525 | 市区 | 朗润园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14526 | 市区 | 天顺1#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14527 | 市区 | 如园1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14528 | 市区 | 翠语江南1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14529 | 市区 | 琳琅雅苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14530 | 市区 | 翠语江南2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14531 | 市区 | 翠语江南2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14532 | 市区 | 天顺2#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14533 | 市区 | 如园2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14534 | 市区 | 朗润园1#配电室3#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14535 | 市区 | 运河东郡7#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 14536 | 市区 | 运河东郡6#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14537 | 市区 | 运河东郡6#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14538 | 市区 | 运河东郡5#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14539 | 市区 | 运河东郡5#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14540 | 市区 | 运河东郡7#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14541 | 市区 | 翠月苑5#配电室4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14542 | 市区 | 10KV万和熙庭3#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14543 | 市区 | 翠月西苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14544 | 市区 | 运河人家2#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14545 | 市区 | 翠月西苑4#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14546 | 市区 | 翠月西苑1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14547 | 市区 | 10KV万和熙庭2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14548 | 市区 | 盛城世家3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14549 | 市区 | 翠月西苑3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14550 | 市区 | 翠月花园2#配电室2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14551 | 市区 | 翠月花园2#配电室4#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14552 | 市区 | 盛城世家3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14553 | 市区 | 翠月苑5#配电室2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14554 | 市区 | 翠月花园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14555 | 市区 | 盛城世家2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14556 | 市区 | 盛城世家2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14557 | 市区 | 10KV万和熙庭3#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14558 | 市区 | 盛城世家1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14559 | 市区 | 翠月花园3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14560 | 市区 | 翠月西苑3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14561 | 市区 | 运河人家3#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14562 | 市区 | 翠月西苑2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14563 | 市区 | 运河人家4#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14564 | 市区 | 运河人家5#变电所2#主变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14565 | 市区 | 运河人家1#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14566 | 市区 | 10kV万和熙庭1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14567 | 市区 | 盛城世家5#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14568 | 市区 | 翠月苑4#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 14569 | 市区 | 盛城世家6#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14570 | 市区 | 翠月苑4#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14571 | 市区 | 运河人家6#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14572 | 市区 | 盛城世家6#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14573 | 市区 | 10KV万和熙庭2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14574 | 市区 | 翠月苑4#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14575 | 市区 | 翠月花园2#配电室3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14576 | 市区 | 运河人家4#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14577 | 市区 | 翠月新苑2#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14578 | 市区 | 翠月新苑2#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14579 | 市区 | 10KV万和熙庭3#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14580 | 市区 | 翠月新苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14581 | 市区 | 盛城世家1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14582 | 市区 | 盛城世家2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14583 | 市区 | 盛城世家6#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14584 | 市区 | 翠月花园1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14585 | 市区 | 盛城世家6#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14586 | 市区 | 翠月新苑3#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14587 | 市区 | 翠月新苑1#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14588 | 市区 | 盛城世家2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14589 | 市区 | 翠月新苑3#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14590 | 市区 | 10kV万和熙庭1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14591 | 市区 | 翠月花园2#配电室1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14592 | 市区 | 翠月西苑1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14593 | 市区 | 翠月西苑2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14594 | 市区 | 盛城世家5#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14595 | 市区 | 翠月西苑1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14596 | 市区 | 翠月苑5#配电室1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14597 | 市区 | 翠月苑5#配电室3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14598 | 市区 | 翠月西苑3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14599 | 市区 | 翠月西苑4#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14600 | 市区 | 翠月西苑2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14601 | 市区 | 翠月西苑3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 14602 | 市区 | 盛城世家3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14603 | 市区 | 盛城世家3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14604 | 市区 | 翠月花园3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14605 | 市区 | 10KV万和熙庭3#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14606 | 市区 | 运河人家1#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14607 | 市区 | 10KV万和熙庭2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14608 | 市区 | 翠月苑4#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14609 | 市区 | 运河人家6#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14610 | 市区 | 运河人家3#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14611 | 市区 | 运河人家2#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14612 | 市区 | 运河人家5#变电所1#主变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14613 | 市区 | 10KV万和熙庭2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14614 | 市区 | 朴席孔庄              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14615 | 市区 | 朴席团结              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14616 | 市区 | 朴席殷庄              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14617 | 市区 | 朴席徐庄2#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14618 | 市区 | 朴席朱庄              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14619 | 市区 | 三联魏庄              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14620 | 市区 | 青龙潘庄变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14621 | 市区 | 朴席郑庄2#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14622 | 市区 | 青龙赫庄变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14623 | 市区 | 三联柴田              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14624 | 市区 | 三联王庄              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14625 | 市区 | 10KV裕泰弘悦1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14626 | 市区 | 10KV裕泰弘悦3#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14627 | 市区 | 10KV裕泰弘悦2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14628 | 市区 | 三联胡岔              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14629 | 市区 | 三联洪庄              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14630 | 市区 | 朴席朴西              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14631 | 市区 | 新桥葛庄2#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14632 | 市区 | 三联杨庄2#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14633 | 市区 | 朴席严庄              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14634 | 市区 | 朴席凌西              | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |          |        |     |     |
|-------|----|----------|--------|-----|-----|
| 14635 | 市区 | 三联新姚     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14636 | 市区 | 曹桥扬庄2#   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14637 | 市区 | 三联徐二     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14638 | 市区 | 曹桥李庄2#   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14639 | 市区 | 新桥林庄     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14640 | 市区 | 新桥凌庄     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14641 | 市区 | 田圩开发区    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14642 | 市区 | 田圩吕庄变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14643 | 市区 | 三联后张     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14644 | 市区 | 三联石街变    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14645 | 市区 | 朴席汪庄     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14646 | 市区 | 三联跃进     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14647 | 市区 | 三联石街2#   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14648 | 市区 | 曹桥劳动     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14649 | 市区 | 朴园3#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14650 | 市区 | 三联蒋庄     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14651 | 市区 | 朴园1#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14652 | 市区 | 李桥村三联    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14653 | 市区 | 李桥姚圩     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14654 | 市区 | 梁湾祝庄2#   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14655 | 市区 | 李桥李桥     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14656 | 市区 | 梁湾小卞庄    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14657 | 市区 | 李桥罗庄     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14658 | 市区 | 李桥南岸     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14659 | 市区 | 梁湾卞西     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14660 | 市区 | 李桥张庙     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14661 | 市区 | 梁湾周扬     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14662 | 市区 | 梁湾祝庄     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14663 | 市区 | 李桥王庄     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14664 | 市区 | 李桥前赵庄    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14665 | 市区 | 李桥张东     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14666 | 市区 | 李桥前进     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14667 | 市区 | 李桥光明     | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |                |        |     |     |
|-------|----|----------------|--------|-----|-----|
| 14668 | 市区 | 李桥红旗           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14669 | 市区 | 隆觉             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14670 | 市区 | 曹桥殷桥2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14671 | 市区 | 曹桥大刘           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 14672 | 市区 | 曹桥周庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14673 | 市区 | 曹桥园庄2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14674 | 市区 | 梁湾秦庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14675 | 市区 | 塔影徐庄2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14676 | 市区 | 街道南            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14677 | 市区 | 曹桥赵圩2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14678 | 市区 | 曹桥和平2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14679 | 市区 | 曹桥和平           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14680 | 市区 | 朴席友爱2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14681 | 市区 | 翠月新苑2#配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14682 | 市区 | 翠月新苑1#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14683 | 市区 | 翠月新苑3#配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14684 | 市区 | 翠月新苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14685 | 市区 | 翠月新苑2#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14686 | 市区 | 悦澜花园3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14687 | 市区 | 悦澜花园4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14688 | 市区 | 悦澜花园3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14689 | 市区 | 悦澜花园2#配电室2#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14690 | 市区 | 悦澜花园1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14691 | 市区 | 悦澜花园2#配电室4#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14692 | 市区 | 翠月新苑3#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14693 | 市区 | 时代风华园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14694 | 市区 | 文锦雅苑3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14695 | 市区 | 翡翠华府1#配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14696 | 市区 | 文锦雅苑4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14697 | 市区 | 文锦雅苑2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14698 | 市区 | 翡翠华府1#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14699 | 市区 | 翡翠华府2#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14700 | 市区 | 文锦雅苑3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                |        |     |     |
|-------|----|----------------|--------|-----|-----|
| 14701 | 市区 | 文锦雅苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14702 | 市区 | 文锦雅苑1#配电室4#变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14703 | 市区 | 翡翠风华府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14704 | 市区 | 时代风华园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14705 | 市区 | 大官人家4#箱变主变     | 交流20kV | 400 | 320 |
| 14706 | 市区 | 大官人家3#箱变主变     | 交流20kV | 315 | 252 |
| 14707 | 市区 | 和月西苑配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14708 | 市区 | 徐集八桥2#         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14709 | 市区 | 立坝孙庄2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14710 | 市区 | 徐集卞二           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14711 | 市区 | 四联村3#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14712 | 市区 | 何桥小区1#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14713 | 市区 | 天韵名苑2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14714 | 市区 | 四联徐庄3#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14715 | 市区 | 何桥村箱变主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14716 | 市区 | 石人村            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14717 | 市区 | 天韵名苑1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14718 | 市区 | 徐集秦庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14719 | 市区 | 胡庄赵庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14720 | 市区 | 徐集林庄           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 14721 | 市区 | 天韵名苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14722 | 市区 | 林河八桥           | 交流10kV | 160 | 128 |
| 14723 | 市区 | 徐集云盘           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14724 | 市区 | 徐集军田           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14725 | 市区 | 胡庄赵庄2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14726 | 市区 | 和月西苑配电室4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14727 | 市区 | 徐集林庄3#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14728 | 市区 | 何桥村2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14729 | 市区 | 金桥西路2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14730 | 市区 | 徐集八桥           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14731 | 市区 | 石人周庄2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14732 | 市区 | 胡庄村            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14733 | 市区 | 胡庄张巷2#         | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |                   |        |     |     |
|-------|----|-------------------|--------|-----|-----|
| 14734 | 市区 | 胡庄电站              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14735 | 市区 | 何桥电站              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14736 | 市区 | 胡庄肖庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14737 | 市区 | 徐集村               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14738 | 市区 | 立坝电站              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14739 | 市区 | 徐集立北2#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14740 | 市区 | 名仁坊变电所1#主变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14741 | 市区 | 袜厂公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14742 | 市区 | 新生何庄西             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14743 | 市区 | 老文化站2#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14744 | 市区 | 文化站               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14745 | 市区 | 杭集余坝东             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14746 | 市区 | 邮电局               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14747 | 市区 | 富民街4#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14748 | 市区 | 杭集小区              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14749 | 市区 | 老文化站              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14750 | 市区 | 杭集春艺2#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14751 | 市区 | 新华公变              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14752 | 市区 | 杭集袜厂路             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14753 | 市区 | 五爱公寓1#箱变主变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14754 | 市区 | 富民街3#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14755 | 市区 | 五爱公寓2#箱变主变        | 交流10kV | 500 | 400 |
| 14756 | 市区 | 新生何庄3#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14757 | 市区 | 杭集地税局2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14758 | 市区 | 杭集中学6#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14759 | 市区 | 杭集兰庄              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14760 | 市区 | 新生张坎              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14761 | 市区 | 新生何庄4#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14762 | 市区 | 10kV美堤花园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14763 | 市区 | 10kV美堤花园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14764 | 市区 | 10kV美堤花园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14765 | 市区 | 10kV美堤花园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14766 | 市区 | 10kV美堤花园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |



|       |    |                   |        |     |     |
|-------|----|-------------------|--------|-----|-----|
| 14767 | 市区 | 10kV碧水蓝湾2#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14768 | 市区 | 10kV蓝湾华府1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14769 | 市区 | 10kV蓝湾华府3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14770 | 市区 | 10kV蓝湾华府2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14771 | 市区 | 10kV碧水蓝湾3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14772 | 市区 | 10kV蓝湾华府2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14773 | 市区 | 10kV蓝湾华府1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14774 | 市区 | 10kV蓝湾华府3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14775 | 市区 | 10kV美堤花园4#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14776 | 市区 | 10kV碧水蓝湾1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14777 | 市区 | 10kV美堤花园4#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14778 | 市区 | 10kV碧水蓝湾2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14779 | 市区 | 10kV碧水蓝湾3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14780 | 市区 | 10kV碧水蓝湾1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14781 | 市区 | 10kV美堤花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14782 | 市区 | 10kV蓝湾华府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14783 | 市区 | 10kV碧水蓝湾1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14784 | 市区 | 10kV美堤花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14785 | 市区 | 10kV美堤花园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14786 | 市区 | 10kV美堤花园4#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14787 | 市区 | 10kV蓝湾华府2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14788 | 市区 | 10kV美堤花园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14789 | 市区 | 10kV美堤花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14790 | 市区 | 10kV碧水蓝湾3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14791 | 市区 | 10kV碧水蓝湾2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14792 | 市区 | 10kV美堤花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14793 | 市区 | 10kV碧水蓝湾1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14794 | 市区 | 10kV蓝湾华府1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14795 | 市区 | 10kV美堤花园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14796 | 市区 | 10kV蓝湾华府1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14797 | 市区 | 10kV蓝湾华府3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14798 | 市区 | 10kV碧水蓝湾2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14799 | 市区 | 10kV蓝湾华府3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 14800 | 市区 | 10kV碧水蓝湾3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14801 | 市区 | 信泰商务2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14802 | 市区 | 信泰商务3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14803 | 市区 | 信泰商务2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14804 | 市区 | 信泰商务1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14805 | 市区 | 信泰商务1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14806 | 市区 | 信泰商务3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14807 | 市区 | 邗江县经贸委箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14808 | 市区 | 邗江食堂箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 14809 | 市区 | 兰苑2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14810 | 市区 | 台商会馆2#箱变主变j间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14811 | 市区 | 电动汽车箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14812 | 市区 | 供电（西区）配电室2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 14813 | 市区 | 兰苑1#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14814 | 市区 | 得月苑4#箱变主变          | 交流10kV | 250  | 200  |
| 14815 | 市区 | 莱福2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14816 | 市区 | 莱福2#变电所1#主变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14817 | 市区 | 莱福1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14818 | 市区 | 得月苑2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14819 | 市区 | 华利干休2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14820 | 市区 | 香格里拉变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 14821 | 市区 | 粮食小区箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14822 | 市区 | 三力集团宿舍1#           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14823 | 市区 | 康嘉苑箱变主变            | 交流10kV | 500  | 400  |
| 14824 | 市区 | 三力集团宿舍2#           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14825 | 市区 | 得月苑1#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14826 | 市区 | 新世纪花苑3#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14827 | 市区 | 新世纪变电所2#主变         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 14828 | 市区 | 新世纪变电所1#主变         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 14829 | 市区 | 区政府宿舍              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14830 | 市区 | 邗供宿舍箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14831 | 市区 | 华利干休箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 14832 | 市区 | 得月苑3#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |

|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 14833 | 市区 | 台商会馆1#箱变主变j间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14834 | 市区 | 10kV揽月豪庭配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14835 | 市区 | 新世纪花苑4#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14836 | 市区 | 华邑3#变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14837 | 市区 | 新民路2#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14838 | 市区 | 郎郡公馆3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14839 | 市区 | 新民小区9#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14840 | 市区 | 新民小区8#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14841 | 市区 | 新民小区7#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14842 | 市区 | 新民小区2#             | 交流10kV | 315  | 252  |
| 14843 | 市区 | 新民小区6#             | 交流10kV | 315  | 252  |
| 14844 | 市区 | 新民小区12#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14845 | 市区 | 电讯宿舍1#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14846 | 市区 | 新民路3#              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14847 | 市区 | 教工宿舍南              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 14848 | 市区 | 郎郡公馆2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14849 | 市区 | 1#电房2#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14850 | 市区 | 郎郡公馆箱变主变配电变压器      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14851 | 市区 | 曲江1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14852 | 市区 | 曲江2#变电所1#主变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14853 | 市区 | 曲江2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14854 | 市区 | 曲江1#变电所2#主变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 14855 | 市区 | 翠园变电所2#变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14856 | 市区 | 洼子街东               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 14857 | 市区 | 运和蓝湾3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14858 | 市区 | 京杭融园4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14859 | 市区 | 京杭融园2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14860 | 市区 | 运和蓝湾1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14861 | 市区 | 运和蓝湾4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14862 | 市区 | 京杭融园2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14863 | 市区 | 运和蓝湾4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14864 | 市区 | 京杭融园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 14865 | 市区 | 佳源珑境1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                    |        |     |     |
|-------|----|--------------------|--------|-----|-----|
| 14866 | 市区 | 佳源珑境4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14867 | 市区 | 佳源珑境3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14868 | 市区 | 佳源珑境5#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14869 | 市区 | 佳源珑境2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14870 | 市区 | 佳源珑境4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14871 | 市区 | 京杭融园3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14872 | 市区 | 佳源珑境6#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14873 | 市区 | 佳源珑境6#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14874 | 市区 | 运和蓝湾3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14875 | 市区 | 京杭融园4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14876 | 市区 | 运和蓝湾2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14877 | 市区 | 运和蓝湾2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14878 | 市区 | 京杭融园3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14879 | 市区 | 霍桥集镇11#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14880 | 市区 | 邱卜前丁3#             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14881 | 市区 | 贾庄2#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14882 | 市区 | 贾庄12#              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14883 | 市区 | 贾庄6#箱变主变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14884 | 市区 | 双桥张庄2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14885 | 市区 | 贾庄5#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14886 | 市区 | 郊区农工委2#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14887 | 市区 | 贾庄10#              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14888 | 市区 | 双桥张庄3#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14889 | 市区 | 贾庄3#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14890 | 市区 | 贾庄4#               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 14891 | 市区 | 维开人才1#配电室2#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 14892 | 市区 | 西庄+1               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14893 | 市区 | 金槐村部               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 14894 | 市区 | 金槐村委               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 14895 | 市区 | 扬州天下8#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14896 | 市区 | 扬州天下9#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14897 | 市区 | 扬州天下9#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 14898 | 市区 | 天下中兴1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 14899 | 市区 | 天下中兴2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14900 | 市区 | 天下中兴2#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14901 | 市区 | 天下4#变电所3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14902 | 市区 | 10KV天下中兴4#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14903 | 市区 | 10KV天下中兴3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14904 | 市区 | 10KV天下中兴4#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14905 | 市区 | 10KV天下中兴3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14906 | 市区 | 天下6#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14907 | 市区 | 天下6#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14908 | 市区 | 天下5#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14909 | 市区 | 扬州天下8#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14910 | 市区 | 天下4#变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14911 | 市区 | 文化娱乐中心             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14912 | 市区 | 长生四业南              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14913 | 市区 | 新坝伟业               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14914 | 市区 | 新坝新三               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14915 | 市区 | 嘶马青年               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14916 | 市区 | 新坝集镇1#公变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14917 | 市区 | 新坝镇4#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14918 | 市区 | 新坝镇7#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14919 | 市区 | 新坝新三3#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14920 | 市区 | 长生长桥               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14921 | 市区 | 富民新苑5#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14922 | 市区 | 李典兴民4#             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 14923 | 市区 | 富民新苑4#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14924 | 市区 | 富民新苑3#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14925 | 市区 | 富民新苑2#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14926 | 市区 | 兴民南1#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14927 | 市区 | 李典兴民3#             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 14928 | 市区 | 富民新苑1#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14929 | 市区 | 拾号前进               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14930 | 市区 | 兴民南2#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14931 | 市区 | 新坝富民街1#            | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 14932 | 市区 | 嘶马新河2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14933 | 市区 | 兴民小区          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 14934 | 市区 | 富民1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14935 | 市区 | 富民1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14936 | 市区 | 富民街1#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14937 | 市区 | 邗江仪表厂综合楼      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14938 | 市区 | 新兴路6#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14939 | 市区 | 新兴路5#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14940 | 市区 | 乾西八组          | 交流10kV | 100  | 80  |
| 14941 | 市区 | 嘶吗中心          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14942 | 市区 | 新兴路1#         | 交流10kV | 80   | 64  |
| 14943 | 市区 | 长生联友2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14944 | 市区 | 富民西街3#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14945 | 市区 | 新兴路4#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14946 | 市区 | 长生安成3#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14947 | 市区 | 新坝新兴路         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14948 | 市区 | 新兴路3#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14949 | 市区 | 大洋农民集中区2号箱变主变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14950 | 市区 | 富民西街2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14951 | 市区 | 大洋农民集中区1号箱变主变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14952 | 市区 | 大洋农民集中区4号箱变主变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14953 | 市区 | 大洋农民集中区3号箱变主变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14954 | 市区 | 嘶马建新2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14955 | 市区 | 古运1#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14956 | 市区 | 吾悦花园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14957 | 市区 | 吾悦花园4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14958 | 市区 | 吾悦花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14959 | 市区 | 吾悦花园4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14960 | 市区 | 吾悦花园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14961 | 市区 | 吾悦花园6#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14962 | 市区 | 吾悦花园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14963 | 市区 | 吾悦花园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14964 | 市区 | 吾悦花园5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 14965 | 市区 | 吾悦花园6#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14966 | 市区 | 吾悦花园5#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14967 | 市区 | 吾悦花园6#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14968 | 市区 | 吾悦花园4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14969 | 市区 | 吾悦花园3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14970 | 市区 | 吾悦花园1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14971 | 市区 | 吾悦花园6#配电室3#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 14972 | 市区 | 吾悦花园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14973 | 市区 | 吾悦花园3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14974 | 市区 | 吾悦花园4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14975 | 市区 | 吾悦花园2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14976 | 市区 | 铂领1#箱变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14977 | 市区 | 时光大厦配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14978 | 市区 | 绿地公寓变电所2#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14979 | 市区 | 冯庄中心               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 14980 | 市区 | 时光大厦配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14981 | 市区 | 月城熙庭1#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14982 | 市区 | 月城熙庭2#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14983 | 市区 | 铂领2#箱变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14984 | 市区 | 月城熙庭1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14985 | 市区 | 玫瑰花园变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14986 | 市区 | 紫阳苑3#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14987 | 市区 | 紫阳苑3#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14988 | 市区 | 月城科技配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14989 | 市区 | 绿地新都会2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14990 | 市区 | 月城科技配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14991 | 市区 | 冯庄中心3#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14992 | 市区 | 月城熙庭2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14993 | 市区 | 绿地新都会1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 14994 | 市区 | 华鑫箱变主变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 14995 | 市区 | 长河村6#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 14996 | 市区 | 时光大厦配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 14997 | 市区 | 金鑫花园3#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 14998 | 市区 | 金鑫1#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 14999 | 市区 | 金鑫花园4#箱变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15000 | 市区 | 金鑫2#箱变主变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15001 | 市区 | 康桥变电所2#主变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15002 | 市区 | 明日苑变电所1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15003 | 市区 | 绿地公寓变电所1#变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15004 | 市区 | 康桥1#箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 15005 | 市区 | 长河村3#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15006 | 市区 | 江阳西路1#箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400  |
| 15007 | 市区 | 紫阳苑1#              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15008 | 市区 | 长河村                | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15009 | 市区 | 顺达路箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15010 | 市区 | 大为电子箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 15011 | 市区 | 长河村2#              | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15012 | 市区 | 长河张塘2#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15013 | 市区 | 长河村4#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15014 | 市区 | 时光大厦配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15015 | 市区 | 月城熙庭2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15016 | 市区 | 月城熙庭2#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15017 | 市区 | 月城科技配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15018 | 市区 | 长河村5#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15019 | 市区 | 月城熙庭1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15020 | 市区 | 月城熙庭1#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15021 | 市区 | 月城科技配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15022 | 市区 | 高桥束七               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15023 | 市区 | 高桥新村               | 交流10kV | 100  | 80   |
| 15024 | 市区 | 高桥徐庄5#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15025 | 市区 | 高桥徐庄4#             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15026 | 市区 | 高桥电站               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15027 | 市区 | 高桥马庄3#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15028 | 市区 | 高桥渡口               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15029 | 市区 | 高桥徐庄3#             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15030 | 市区 | 黄金坝2#              | 交流10kV | 400  | 320  |



|       |    |                       |        |      |      |
|-------|----|-----------------------|--------|------|------|
| 15031 | 市区 | 老虎山路2#                | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15032 | 市区 | 御龙湾1#变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15033 | 市区 | 黄金苑变电所1#主变            | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15034 | 市区 | 黄金苑变电所2#主变            | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15035 | 市区 | 黄金北路2#                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15036 | 市区 | 御龙湾2#变电所3#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15037 | 市区 | 御龙湾2#变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15038 | 市区 | 梅花山庄1#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15039 | 市区 | 梅花山庄3#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15040 | 市区 | 梅花山庄2#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15041 | 市区 | 梅花园箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15042 | 市区 | 黄金魏庄3#                | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15043 | 市区 | 黄金红旗3#                | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15044 | 市区 | 职大宿舍                  | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15045 | 市区 | 二院汽保                  | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15046 | 市区 | 市二院箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15047 | 市区 | 市二院2#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15048 | 市区 | 林业                    | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15049 | 市区 | 黄金北路                  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15050 | 市区 | 10kV梅岭公馆配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15051 | 市区 | 10kV梅岭公馆配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15052 | 市区 | 梅花园变电所1#主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15053 | 市区 | 重工业局仓库                | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15054 | 市区 | 林业2#                  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15055 | 市区 | 魏庄2#                  | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15056 | 市区 | 老虎山路                  | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15057 | 市区 | 城北农具厂                 | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15058 | 市区 | 中海世玺4#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15059 | 市区 | 中海世玺2#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15060 | 市区 | 黄金北路3#                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15061 | 市区 | 中海世玺2#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15062 | 市区 | 中海世玺4#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15063 | 市区 | 10KV御龙湾3#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                       |        |      |      |
|-------|----|-----------------------|--------|------|------|
| 15064 | 市区 | 童东队箱变主变               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15065 | 市区 | 城北乡政府东箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15066 | 市区 | 10KV御龙湾3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15067 | 市区 | 中海世玺1#配电室3#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15068 | 市区 | 莱茵4#变电所3#主变           | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15069 | 市区 | 莱茵4#变电所1#主变           | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15070 | 市区 | 莱茵3#变电所1#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15071 | 市区 | 中海世玺3#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15072 | 市区 | 中海世玺3#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15073 | 市区 | 化工宿舍                  | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15074 | 市区 | 佳竹变电所3#变              | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15075 | 市区 | 佳竹变电所1#变              | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15076 | 市区 | 英伦小镇主变                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15077 | 市区 | 邗江沟1#                 | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15078 | 市区 | 城北锉刀厂                 | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15079 | 市区 | 中海世玺1#配电室1#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15080 | 市区 | 竹西新苑1#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15081 | 市区 | 10kV御龙湾4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15082 | 市区 | 佳竹变电所4#变              | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15083 | 市区 | 中海世玺3#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15084 | 市区 | 莱茵3#变电所2#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15085 | 市区 | 莱茵4#变电所2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15086 | 市区 | 中海世玺3#配电室4#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15087 | 市区 | 中海世玺1#配电室4#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15088 | 市区 | 中海世玺2#配电室4#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15089 | 市区 | 中海世玺1#配电室2#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15090 | 市区 | 中海世玺4#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15091 | 市区 | 中海世玺4#配电室4#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15092 | 市区 | 中海世玺2#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15093 | 市区 | 黄金红旗2#                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15094 | 市区 | 莱茵苑2#配电室2#主变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15095 | 市区 | 莱茵苑2#配电室4#主变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15096 | 市区 | 黄金坝                   | 交流10kV | 400  | 320  |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 15097 | 市区 | 10KV瘦西湖新苑1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15098 | 市区 | 民生3#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15099 | 市区 | 民生1#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15100 | 市区 | 月明苑5#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15101 | 市区 | 瘦西湖新苑3#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15102 | 市区 | 瘦西湖名苑2#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15103 | 市区 | 民生1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15104 | 市区 | 民生4#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15105 | 市区 | 瘦西湖新苑2#变电所3#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15106 | 市区 | 瘦西湖新苑4#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15107 | 市区 | 瘦西湖新苑5#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15108 | 市区 | 瘦西湖新苑2#变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15109 | 市区 | 新型建材宿舍2#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 15110 | 市区 | 民生2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15111 | 市区 | 瘦西湖名苑1#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15112 | 市区 | 瘦西湖名苑3#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15113 | 市区 | 10KV瘦西湖新苑1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15114 | 市区 | 月明苑5#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15115 | 市区 | 民生3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15116 | 市区 | 瘦西湖新苑5#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15117 | 市区 | 余后新庄               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15118 | 市区 | 月明苑4#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15119 | 市区 | 月明苑4#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15120 | 市区 | 月明苑6#变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15121 | 市区 | 月明苑4#变电所3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15122 | 市区 | 月明苑3#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15123 | 市区 | 瘦西湖新苑5#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15124 | 市区 | 瓦窑小区3#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15125 | 市区 | 民生1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15126 | 市区 | 民生2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15127 | 市区 | 瘦西湖新苑3#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15128 | 市区 | 民生3#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15129 | 市区 | 民生3#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                  |        |      |      |
|-------|----|------------------|--------|------|------|
| 15130 | 市区 | 民生4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15131 | 市区 | 民生1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15132 | 市区 | 月明苑6#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15133 | 市区 | 黄金红旗             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15134 | 市区 | 月明苑6#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15135 | 市区 | 月明苑变电所2#变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15136 | 市区 | 沈舍               | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15137 | 市区 | 月明苑6#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15138 | 市区 | 魏西花园1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15139 | 市区 | 魏西花园1#变电所4#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15140 | 市区 | 长河3#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15141 | 市区 | 10kV顺达广场配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15142 | 市区 | 10kV顺达广场配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15143 | 市区 | 金域蓝湾2#变电所4#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15144 | 市区 | 金域蓝湾2#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15145 | 市区 | 贾庄小区1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15146 | 市区 | 紫阳苑西箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15147 | 市区 | 紫阳苑1#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15148 | 市区 | 紫阳苑1#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15149 | 市区 | 名兴2#变电所1#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15150 | 市区 | 名兴4#变电所2#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15151 | 市区 | 魏西花园1#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15152 | 市区 | 魏西花园1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15153 | 市区 | 淮左郡3#变电所2#主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 15154 | 市区 | 金域蓝湾3#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15155 | 市区 | 金域蓝湾1#变电所4#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15156 | 市区 | 金域蓝湾1#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15157 | 市区 | 金域蓝湾3#变电所4#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15158 | 市区 | 紫阳苑2#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15159 | 市区 | 10KV文昌府2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15160 | 市区 | 曲南1#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15161 | 市区 | 10KV文昌府3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15162 | 市区 | 市三中              | 交流10kV | 315  | 252  |

|       |    |                  |        |     |     |
|-------|----|------------------|--------|-----|-----|
| 15163 | 市区 | 市三中4#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15164 | 市区 | 市三中2#            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 15165 | 市区 | 邮政箱变主变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 15166 | 市区 | 市三中6#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15167 | 市区 | 石油箱变主变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 15168 | 市区 | 10KV文昌府2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15169 | 市区 | 施井东亚2#           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 15170 | 市区 | 10KV文昌府1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15171 | 市区 | 曲南2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15172 | 市区 | 10kV武夷1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15173 | 市区 | 10kV武夷2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15174 | 市区 | 10KV文昌府3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15175 | 市区 | 施井东亚5#           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 15176 | 市区 | 曲江皮鞋厂            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 15177 | 市区 | 10KV文昌府3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15178 | 市区 | 10KV文昌府3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15179 | 市区 | 沙中南4#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15180 | 市区 | 沙中南6#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15181 | 市区 | 10kV武夷2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15182 | 市区 | 沙中南3#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15183 | 市区 | 10kV武夷1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15184 | 市区 | 10KV文昌府1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15185 | 市区 | 10KV文昌府2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15186 | 市区 | 10KV文昌府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15187 | 市区 | 沙中南5#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15188 | 市区 | 沙中南1#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15189 | 市区 | 环宇               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15190 | 市区 | 沙中南2#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15191 | 市区 | 袁巷南              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15192 | 市区 | 京杭融园2#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15193 | 市区 | 佳源珑境6#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15194 | 市区 | 佳源珑境3#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15195 | 市区 | 佳源珑境4#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                    |        |     |     |
|-------|----|--------------------|--------|-----|-----|
| 15196 | 市区 | 佳源珑境1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15197 | 市区 | 京杭融园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15198 | 市区 | 京杭融园1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15199 | 市区 | 运和蓝湾4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15200 | 市区 | 京杭融园4#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15201 | 市区 | 运和蓝湾2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15202 | 市区 | 运和蓝湾1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15203 | 市区 | 运和蓝湾2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15204 | 市区 | 运和蓝湾4#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15205 | 市区 | 运和蓝湾3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15206 | 市区 | 佳源珑境5#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15207 | 市区 | 京杭融园4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15208 | 市区 | 京杭融园3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15209 | 市区 | 佳源珑境4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15210 | 市区 | 京杭融园3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15211 | 市区 | 佳源珑境6#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15212 | 市区 | 沿江江边               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15213 | 市区 | 沿江三号滩              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15214 | 市区 | 九洋江滩               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15215 | 市区 | 沿江边滩               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15216 | 市区 | 顺江大岸               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15217 | 市区 | 潮龙兴新2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15218 | 市区 | 王家孙庄2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15219 | 市区 | 念二十九               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15220 | 市区 | 沙头永兴圩4#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15221 | 市区 | 五星码头               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15222 | 市区 | 念二大圩               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15223 | 市区 | 沙头永丰2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15224 | 市区 | 五星蒋桥               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15225 | 市区 | 沙头永家               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15226 | 市区 | 沙头组2#              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15227 | 市区 | 念二大圩5#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15228 | 市区 | 沙头猪场               | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |         |        |     |     |
|-------|----|---------|--------|-----|-----|
| 15229 | 市区 | 沙头永兴圩2# | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15230 | 市区 | 沙头大坝    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15231 | 市区 | 沙头永乐    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15232 | 市区 | 念二大圩4#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15233 | 市区 | 五星尹桥    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15234 | 市区 | 沙头永太    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15235 | 市区 | 沙头永太2#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15236 | 市区 | 沙头生态园   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15237 | 市区 | 沙头永兴圩3# | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15238 | 市区 | 沙头红星北   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15239 | 市区 | 五星尹桥2#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15240 | 市区 | 念二刘庄    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15241 | 市区 | 念二十九3#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15242 | 市区 | 五星姚湾    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15243 | 市区 | 沙头永利2#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15244 | 市区 | 五星陈巷    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15245 | 市区 | 五星王一西   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15246 | 市区 | 中兴扬八    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15247 | 市区 | 中兴蒋巷    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15248 | 市区 | 强民五圩3#  | 交流10kV | 100 | 80  |
| 15249 | 市区 | 中兴扬八3#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15250 | 市区 | 潮龙后吕2#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15251 | 市区 | 强民五圩2#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15252 | 市区 | 强民徐圩2#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15253 | 市区 | 霍桥朝龙    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15254 | 市区 | 中兴王一3#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15255 | 市区 | 中兴王庄2#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15256 | 市区 | 潮龙肖庄2#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15257 | 市区 | 巨港马桥2#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15258 | 市区 | 强民五圩    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15259 | 市区 | 强民西大    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15260 | 市区 | 红桥新三    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15261 | 市区 | 红桥村4#   | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |                      |        |      |     |
|-------|----|----------------------|--------|------|-----|
| 15262 | 市区 | 红桥村2#                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15263 | 市区 | 虹桥电站                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15264 | 市区 | 沙头永星                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15265 | 市区 | 潮龙朱桥4#               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15266 | 市区 | 杭家大队4#               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15267 | 市区 | 玉关                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15268 | 市区 | 玉关3#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15269 | 市区 | 杭家渔场                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15270 | 市区 | 杭家大队2#               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15271 | 市区 | 玉关2#                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15272 | 市区 | 20kV金地5#配电室2#主变      | 交流20kV | 800  | 640 |
| 15273 | 市区 | 金地3#配电室4#主变          | 交流20kV | 800  | 640 |
| 15274 | 市区 | 金地3#配电室2#主变          | 交流20kV | 800  | 640 |
| 15275 | 市区 | 金地2#箱变主变             | 交流20kV | 400  | 320 |
| 15276 | 市区 | 20kV塔楼配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 15277 | 市区 | 20kV金地5#配电室4#主变      | 交流20kV | 800  | 640 |
| 15278 | 市区 | 20kV金地4#配电室2#主变      | 交流20kV | 800  | 640 |
| 15279 | 市区 | 金地1#配电室2#主变          | 交流20kV | 800  | 640 |
| 15280 | 市区 | 金地2#配电室2#主变          | 交流20kV | 800  | 640 |
| 15281 | 市区 | 宏溪2#变电所3#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15282 | 市区 | 宏溪1#变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15283 | 市区 | 新高桥                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15284 | 市区 | 风林2#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15285 | 市区 | 宏溪4#变电所1#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15286 | 市区 | 宏溪1#变电所4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15287 | 市区 | 风林2#变电所3#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15288 | 市区 | 学苑小区                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15289 | 市区 | 中书华邸1#配电室4#变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15290 | 市区 | 风林2#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15291 | 市区 | 中书华邸1#配电室2#变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15292 | 市区 | 宏溪4#变电所3#变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15293 | 市区 | 汉河高桥                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15294 | 市区 | 宏溪3#变电所1#变           | 交流10kV | 800  | 640 |



|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 15295 | 市区 | 蓝山1#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15296 | 市区 | 宏溪2#变电所1#变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15297 | 市区 | 薛楼18#箱变1#主变   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15298 | 市区 | 冯庄            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15299 | 市区 | 冯庄5#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15300 | 市区 | 王庄朱塘          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15301 | 市区 | 冯庄3#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15302 | 市区 | 朱塘二级2#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15303 | 市区 | 冯庄7#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15304 | 市区 | 石油山庄3#配电室2#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15305 | 市区 | 石油山庄6#配电室2#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15306 | 市区 | 朱塘闽庄          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15307 | 市区 | 石油山庄2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15308 | 市区 | 石油山庄3#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15309 | 市区 | 石油山庄4#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15310 | 市区 | 石油山庄1#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15311 | 市区 | 石油山庄7#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15312 | 市区 | 石油山庄5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15313 | 市区 | 石油山庄1#配电室2#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15314 | 市区 | 郭庄4#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15315 | 市区 | 石油山庄2#配电室2#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15316 | 市区 | 冯庄8#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15317 | 市区 | 石油山庄8#配电室2#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15318 | 市区 | 冯庄4#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15319 | 市区 | 石油山庄4#配电室2#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15320 | 市区 | 王庄朱塘3#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15321 | 市区 | 养怡2#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15322 | 市区 | 养怡2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15323 | 市区 | 朱塘二级          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15324 | 市区 | 湖滨名都4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15325 | 市区 | 橡树湾3#变电所2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15326 | 市区 | 湖滨名都7#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15327 | 市区 | 橡树湾2#变电所2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 15328 | 市区 | 10KV湖滨名都3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15329 | 市区 | 湖滨名都5#配电室3#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15330 | 市区 | 橡树湾4#配电室3#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15331 | 市区 | 10kV森林湖1#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15332 | 市区 | 湖滨名都4#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15333 | 市区 | 湖滨名都6#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15334 | 市区 | 湖滨名都1#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15335 | 市区 | 橡树湾3#变电所4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15336 | 市区 | 橡树湾4#配电室2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15337 | 市区 | 10KV森林湖箱变主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15338 | 市区 | 湖滨名都1#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15339 | 市区 | 湖滨名都7#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15340 | 市区 | 湖滨名都6#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15341 | 市区 | 10kV森林湖3#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15342 | 市区 | 湖滨名都5#配电室1#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15343 | 市区 | 橡树湾2#变电所4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15344 | 市区 | 湖滨名都2#配电室4#主变间隔配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15345 | 市区 | 10kV森林湖4#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15346 | 市区 | 湖滨名都2#配电室2#主变间隔配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15347 | 市区 | 10kV森林湖2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15348 | 市区 | 橡树湾1#配电室2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15349 | 市区 | 联谊南苑4#配电室2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15350 | 市区 | 联谊南苑3#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15351 | 市区 | 海棠苑配电室2#变间隔配电变压器        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15352 | 市区 | 海棠苑配电室4#变间隔配电变压器        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15353 | 市区 | 汤汪花园2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15354 | 市区 | 汤汪花园2#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15355 | 市区 | 联谊南苑3#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15356 | 市区 | 汤汪花园1#配电室1#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15357 | 市区 | 汤汪花园1#配电室4#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15358 | 市区 | 10kV梅花苑3#配电室2#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15359 | 市区 | 梅花苑2#配电室4#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15360 | 市区 | 梅花苑2#配电室2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 15361 | 市区 | 10kV梅花苑1#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15362 | 市区 | 联谊南苑2#配电室4#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15363 | 市区 | 联谊南苑2#配电室2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15364 | 市区 | 联谊南苑1#配电室2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15365 | 市区 | 10kV联谊南苑5#配电室4#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15366 | 市区 | 10kV联谊南苑5#配电室2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15367 | 市区 | 10kV联谊南苑6#配电室4#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15368 | 市区 | 10kV联谊南苑6#配电室2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15369 | 市区 | 10kV梅花苑3#配电室4#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15370 | 市区 | 10kV芙蓉苑1#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15371 | 市区 | 芙蓉苑2#配电室2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15372 | 市区 | 10kV芙蓉苑1#配电室4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15373 | 市区 | 联谊南苑4#配电室4#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15374 | 市区 | 邗供2#                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15375 | 市区 | 贾庄车队箱变主变                | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15376 | 市区 | 10kV泰达2#配电室1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15377 | 市区 | 10kV泰达1#配电室3#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15378 | 市区 | 10kV泰达1#配电室1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15379 | 市区 | 10kV泰达2#配电室3#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15380 | 市区 | 10kV泰达1#配电室4#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15381 | 市区 | 10kV泰达1#配电室2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15382 | 市区 | 10kV泰达2#配电室4#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15383 | 市区 | 10kV泰达2#配电室2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15384 | 市区 | 华鼎4#配电室1#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15385 | 市区 | 10KV华鼎1#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15386 | 市区 | 华鼎4#配电室4#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15387 | 市区 | 10KV华鼎2#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15388 | 市区 | 10KV华鼎2#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15389 | 市区 | 10KV华鼎1#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15390 | 市区 | 云萃苑2#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15391 | 市区 | 运河李庄                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15392 | 市区 | 韵河境3#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15393 | 市区 | 韵河境1#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                   |        |     |     |
|-------|----|-------------------|--------|-----|-----|
| 15394 | 市区 | 韵河境1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15395 | 市区 | 韵河境2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15396 | 市区 | 瓦窑村部              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15397 | 市区 | 槐二组4#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15398 | 市区 | 云萃苑1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15399 | 市区 | 云萃苑4#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15400 | 市区 | 云萃苑4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15401 | 市区 | 云萃苑3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15402 | 市区 | 王巷机头2#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15403 | 市区 | 韵河境3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15404 | 市区 | 韵河境2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15405 | 市区 | 瓦窑徐庄2#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15406 | 市区 | 韵河境2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15407 | 市区 | 瓦窑大队2#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 15408 | 市区 | 瓦窑大队3#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15409 | 市区 | 云萃苑4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15410 | 市区 | 云萃苑2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15411 | 市区 | 云萃苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15412 | 市区 | 云萃苑4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15413 | 市区 | 云萃苑3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15414 | 市区 | 瓦窑顾庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15415 | 市区 | 韵河境3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15416 | 市区 | 韵河境1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15417 | 市区 | 韵河境3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15418 | 市区 | 韵河境1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15419 | 市区 | 韵河境2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15420 | 市区 | 砖瓦厂               | 交流10kV | 250 | 200 |
| 15421 | 市区 | 瓦窑顾庄2#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15422 | 市区 | 杭家三队2#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15423 | 市区 | 杭家十队2#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15424 | 市区 | 天鹅湾1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15425 | 市区 | 杭家四队2#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15426 | 市区 | 老庄箱变主变            | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |    |                        |        |      |     |
|-------|----|------------------------|--------|------|-----|
| 15427 | 市区 | 杭家二队4#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15428 | 市区 | 杭家九组                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15429 | 市区 | 杭家十队                   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15430 | 市区 | 10kV万达4#配电室2#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15431 | 市区 | 熙华府2#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15432 | 市区 | 10kV万达2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15433 | 市区 | 万达1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15434 | 市区 | 10kV万达3#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15435 | 市区 | 10kV熙华府3#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15436 | 市区 | 10kV熙华府1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15437 | 市区 | 10kV熙华府3#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15438 | 市区 | 10kV万达3#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15439 | 市区 | 10kV熙华府4#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15440 | 市区 | 10kV熙华府1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15441 | 市区 | 10kV万达2#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15442 | 市区 | 10kV万达4#配电室4#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15443 | 市区 | 10kV熙华府4#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15444 | 市区 | 熙华府2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15445 | 市区 | 江阳电缆厂宿舍2#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15446 | 市区 | 弘扬花园变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15447 | 市区 | 双桥村5#箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15448 | 市区 | 弘扬花园变电所1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15449 | 市区 | 双桥商务变电所1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15450 | 市区 | 阳光美第1#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15451 | 市区 | 新盛2#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15452 | 市区 | 新盛4#变电所3#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15453 | 市区 | 金地铂悦3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15454 | 市区 | 新盛1#变电所3#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15455 | 市区 | 金地铂悦5#配电室1#变间隔配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15456 | 市区 | 金地铂悦7#配电室7#电房3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15457 | 市区 | 10kV金地铂悦4#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15458 | 市区 | 金域华府2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15459 | 市区 | 阳光美第2#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                          |        |      |     |
|-------|----|--------------------------|--------|------|-----|
| 15460 | 市区 | 景瑞望府4#配电室1#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15461 | 市区 | 金域华府2#配电室3#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15462 | 市区 | 景瑞望府4#配电室2#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15463 | 市区 | 10KV金地酩悦8#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15464 | 市区 | 10KV金域华府3#配电室2#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15465 | 市区 | 10KV金域华府3#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15466 | 市区 | 阳光美第1#变电所3#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15467 | 市区 | 阳光美第3#变电所1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15468 | 市区 | 新盛3#变电所2#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15469 | 市区 | 阳光美第4#变电所1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15470 | 市区 | 新盛4#变电所1#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15471 | 市区 | 金地酩悦2#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15472 | 市区 | 10kV金地酩悦6#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15473 | 市区 | 新盛1#变电所1#主变              | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15474 | 市区 | 10kV金地酩悦6#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15475 | 市区 | 景瑞望府1#配电室1#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15476 | 市区 | 金地酩悦1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15477 | 市区 | 金地酩悦1#配电室3#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15478 | 市区 | 10KV景瑞望府2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15479 | 市区 | 10KV景瑞望府2#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15480 | 市区 | 10kV景瑞望府3#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15481 | 市区 | 阳光美第2#变电所3#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15482 | 市区 | 10kV景瑞望府3#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15483 | 市区 | 阳光美第3#变电所3#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15484 | 市区 | 金地酩悦7#配电室7#电房1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15485 | 市区 | 芳甸3#配电室1#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15486 | 市区 | 芳甸4#配电室1#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15487 | 市区 | 10kV芳甸1#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15488 | 市区 | 仪扬孙庄2#                   | 交流20kV | 200  | 160 |
| 15489 | 市区 | 戚桥邹庄                     | 交流20kV | 200  | 160 |
| 15490 | 市区 | 东石八房                     | 交流20kV | 200  | 160 |
| 15491 | 市区 | 戚桥西高                     | 交流20kV | 315  | 252 |
| 15492 | 市区 | 戚桥沟套                     | 交流20kV | 200  | 160 |

|       |    |                  |        |     |     |
|-------|----|------------------|--------|-----|-----|
| 15493 | 市区 | 戚桥村              | 交流20kV | 400 | 320 |
| 15494 | 市区 | 仪扬孙庄             | 交流20kV | 200 | 160 |
| 15495 | 市区 | 戚桥邹庄2#           | 交流20kV | 200 | 160 |
| 15496 | 市区 | 隆觉花苑1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15497 | 市区 | 隆觉花苑2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15498 | 市区 | 郭汉赵庄2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15499 | 市区 | 隆觉花苑1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15500 | 市区 | 郭汉焦庄2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15501 | 市区 | 建华新苑配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15502 | 市区 | 郭汉赵庄             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15503 | 市区 | 塔影陈庄2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15504 | 市区 | 隆觉花苑2#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15505 | 市区 | 塔影东庄             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15506 | 市区 | 塔影大友             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15507 | 市区 | 戚桥智庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15508 | 市区 | 隆觉花苑5#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15509 | 市区 | 10KV镇北花园2#变电所4#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15510 | 市区 | 塔影何东             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15511 | 市区 | 隆觉花苑4#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15512 | 市区 | 10KV镇北花园2#变电所2#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15513 | 市区 | 郭汉周坝2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15514 | 市区 | 建华新苑配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15515 | 市区 | 隆觉花苑3#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15516 | 市区 | 塔影东庄2#           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15517 | 市区 | 隆觉花苑3#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15518 | 市区 | 隆觉花苑4#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15519 | 市区 | 建华顾庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15520 | 市区 | 郭汉周坝             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15521 | 市区 | 建华孔庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15522 | 市区 | 隆觉花苑5#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15523 | 市区 | 建华新苑配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15524 | 市区 | 马桥汤庄2#           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15525 | 市区 | 10KV镇北花园1#变电所4#变 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 15526 | 市区 | 建华新苑配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15527 | 市区 | 10kV建华新苑4#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15528 | 市区 | 10kV建华新苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15529 | 市区 | 10kV建华新苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15530 | 市区 | 建盛苑3#配电室3#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15531 | 市区 | 梅庄张徐              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15532 | 市区 | 建盛苑1#配电室3#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15533 | 市区 | 10kV建华商住配电室1#主变   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15534 | 市区 | 10kV建华新苑4#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15535 | 市区 | 建盛苑2#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15536 | 市区 | 建盛苑3#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15537 | 市区 | 建盛苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15538 | 市区 | 10kV建华新苑3#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15539 | 市区 | 10kV建华新苑3#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15540 | 市区 | 曙光南区10#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 15541 | 市区 | 曙光西苑配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15542 | 市区 | 曙光南区40#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15543 | 市区 | 曙光南区4#            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 15544 | 市区 | 九樾园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15545 | 市区 | 世纪变电所1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15546 | 市区 | 曙光南区6#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15547 | 市区 | 财富广场变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15548 | 市区 | 财富广场变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15549 | 市区 | 曙光南区2#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15550 | 市区 | 曙光南区3#            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 15551 | 市区 | 广大毛绒厂宿舍           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15552 | 市区 | 世纪变电所2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15553 | 市区 | 和光昕苑配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15554 | 市区 | 和光昕苑配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15555 | 市区 | 世纪2#箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 15556 | 市区 | 世纪1#箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 15557 | 市区 | 曙光箱变主变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15558 | 市区 | 曙光南区41#           | 交流10kV | 400  | 320 |



|       |    |                 |        |      |     |
|-------|----|-----------------|--------|------|-----|
| 15559 | 市区 | 通裕箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15560 | 市区 | 九樾园3#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15561 | 市区 | 九樾园3#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15562 | 市区 | 九樾园2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15563 | 市区 | 曙西箱变主变间隔配电变压器   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15564 | 市区 | 九樾园1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15565 | 市区 | 曙光南区11#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 15566 | 市区 | 九樾园1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15567 | 市区 | 曙光南区9#          | 交流10kV | 160  | 128 |
| 15568 | 市区 | 曙光南区1#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15569 | 市区 | 金湖湾2#变电所3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15570 | 市区 | 金湖湾2#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15571 | 市区 | 珑著园1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15572 | 市区 | 芳庭3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15573 | 市区 | 芳庭3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15574 | 市区 | 芳庭变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15575 | 市区 | 10kV万达公寓配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15576 | 市区 | 10kV万达公寓配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15577 | 市区 | 芳庭2#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15578 | 市区 | 芳庭2#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15579 | 市区 | 金湖湾1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15580 | 市区 | 金湖湾1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15581 | 市区 | 珑著园2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15582 | 市区 | 芳庭变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15583 | 市区 | 珑著园1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15584 | 市区 | 芳庭变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15585 | 市区 | 珑著园3#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15586 | 市区 | 芳庭变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15587 | 市区 | 金湖湾2#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 15588 | 市区 | 金湖湾3#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 15589 | 市区 | 珑著园3#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15590 | 市区 | 金湖湾3#变电所2#主变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15591 | 市区 | 美澜花园1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                 |        |     |     |
|-------|----|-----------------|--------|-----|-----|
| 15592 | 市区 | 中海华樾2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15593 | 市区 | 中海华樾2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15594 | 市区 | 10kV万达公寓配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15595 | 市区 | 美澜花园2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15596 | 市区 | 美澜花园2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15597 | 市区 | 美澜花园1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15598 | 市区 | 中海华樾1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15599 | 市区 | 中海华樾3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15600 | 市区 | 中海华樾3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15601 | 市区 | 10kV万达公寓配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15602 | 市区 | 中海华樾1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15603 | 市区 | 美澜花园1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15604 | 市区 | 美澜花园2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15605 | 市区 | 美澜花园1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15606 | 市区 | 美澜花园2#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15607 | 市区 | 荷叶北绕城2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15608 | 市区 | 西庄弹簧厂箱变主变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15609 | 市区 | 姚湾村利群           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15610 | 市区 | 金槐槐下            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15611 | 市区 | 荷叶北绕城10#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15612 | 市区 | 姚湾厂3#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15613 | 市区 | 大官人家1#箱变主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 15614 | 市区 | 大官人家2#箱变主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 15615 | 市区 | 北绕城9#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15616 | 市区 | 金槐村施岗箱变主变       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15617 | 市区 | 双塘双塘组3#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15618 | 市区 | 双塘双塘组2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15619 | 市区 | 姚湾姚湾2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15620 | 市区 | 姚湾厂             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 15621 | 市区 | 荷叶北绕城           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15622 | 市区 | 薛楼中心            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15623 | 市区 | 高桥扬庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15624 | 市区 | 滨江职工配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                             |        |      |     |
|-------|----|-----------------------------|--------|------|-----|
| 15625 | 市区 | 秀清王小                        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15626 | 市区 | 滨江花园1#                      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 15627 | 市区 | 滨江小区1#                      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15628 | 市区 | 滨江花园2#                      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 15629 | 市区 | 滨江小区3#                      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15630 | 市区 | 秀清王小2#                      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15631 | 市区 | 滨江职工配电室4#主变                 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15632 | 市区 | 滨江小区2#                      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15633 | 市区 | 秀清顺和2#                      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15634 | 市区 | 新坝集镇2#公变                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15635 | 市区 | 镇南桥北                        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15636 | 市区 | 富民1#配电室3#主变                 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15637 | 市区 | 铁路桥东                        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15638 | 市区 | 富民1#配电室1#主变                 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15639 | 市区 | 聚宝东风2#                      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15640 | 市区 | 八号西八                        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15641 | 市区 | 佳家五期3#配电室1#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15642 | 市区 | 中海上东4#配电室1#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15643 | 市区 | 10kV竹西芳庭1#配电室1#主变401间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15644 | 市区 | 中海上东1#配电室3#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15645 | 市区 | 悦隼花园2#配电室1#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15646 | 市区 | 竹西芳庭4#配电室3#主变间隔配电变压器        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15647 | 市区 | 悦隼花园3#配电室3#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15648 | 市区 | 悦隼花园1#配电室3#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15649 | 市区 | 中海上东2#配电室1#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15650 | 市区 | 佳家五期2#配电室3#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15651 | 市区 | 佳家五期3#配电室3#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15652 | 市区 | 中海上东1#配电室1#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15653 | 市区 | 佳家五期1#配电室1#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15654 | 市区 | 中海上东2#配电室3#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15655 | 市区 | 佳家五期5#配电室3#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15656 | 市区 | 佳家五期1#配电室3#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15657 | 市区 | 佳家五期4#配电室3#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                        |        |      |      |
|-------|----|------------------------|--------|------|------|
| 15658 | 市区 | 中海上东3#配电室3#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15659 | 市区 | 中海上东3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15660 | 市区 | 悦隼花园3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15661 | 市区 | 悦隼花园1#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15662 | 市区 | 佳家五期5#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15663 | 市区 | 佳家五期2#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15664 | 市区 | 10kV竹西芳庭2#配电室1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15665 | 市区 | 竹西芳庭4#配电室1#主变间隔配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15666 | 市区 | 10kV竹西芳庭3#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15667 | 市区 | 佳家五期4#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15668 | 市区 | 悦澜花园2#配电室1#主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15669 | 市区 | 悦澜花园4#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15670 | 市区 | 悦澜花园2#配电室3#主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 15671 | 市区 | 运河河东2#                 | 交流10kV | 315  | 252  |
| 15672 | 市区 | 颐景4#配电室2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15673 | 市区 | 悦澜花园3#配电室3#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15674 | 市区 | 悦澜花园1#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15675 | 市区 | 悦澜花园3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15676 | 市区 | 束庄大队                   | 交流10kV | 200  | 160  |
| 15677 | 市区 | 袁巷十井                   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15678 | 市区 | 颐景苑2#变电所2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15679 | 市区 | 10KV颐景苑3#配电室2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15680 | 市区 | 运河河东4#                 | 交流10kV | 400  | 320  |
| 15681 | 市区 | 颐景苑1#变电所2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15682 | 市区 | 京华城3#变电所2#变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15683 | 市区 | 京华城1#变电所2#主变           | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15684 | 市区 | 京华城2#变电所1#主变           | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 15685 | 市区 | 京华城4#变电所3#变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15686 | 市区 | 京华城1#变电所4#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15687 | 市区 | 京华城3#变电所4#变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 15688 | 市区 | 10KV昌建广场6#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15689 | 市区 | 10KV昌建广场5#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 15690 | 市区 | 10KV昌建广场7#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 15691 | 市区 | 10kV昌建公寓1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15692 | 市区 | 10KV昌建广场5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15693 | 市区 | 殷巷村箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15694 | 市区 | 10kV昌建公寓1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15695 | 市区 | 10kV昌建公寓2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15696 | 市区 | 10kV昌建公寓2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15697 | 市区 | 10KV昌建广场7#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15698 | 市区 | 10KV昌建广场6#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15699 | 市区 | 耿管营横沟             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15700 | 市区 | 耿管营余家             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15701 | 市区 | 耿管营余家3#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15702 | 市区 | 耿管营桥庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15703 | 市区 | 耿管营包庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15704 | 市区 | 耿管营吴楼             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 15705 | 市区 | 耿管营余家2#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15706 | 市区 | 耿管营蒋庄             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15707 | 市区 | 耿管营扬庄             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15708 | 市区 | 耿管营杨庄2#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15709 | 市区 | 仪扬张庄箱变主变          | 交流20kV | 630  | 504 |
| 15710 | 市区 | 玉带2#变电所2#主变       | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 15711 | 市区 | 玉带4#变电所2#主变       | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 15712 | 市区 | 玉带2#变电所1#主变       | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 15713 | 市区 | 玉带1#变电所1#主变       | 交流20kV | 800  | 640 |
| 15714 | 市区 | 裔庙村部              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15715 | 市区 | 衣庙中心2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15716 | 市区 | 裔庙中心3#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15717 | 市区 | 衣庙束庄 3#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15718 | 市区 | 衣庙中心              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 15719 | 市区 | 衣庙束庄              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15720 | 市区 | 迎新集中区3#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15721 | 市区 | 乾丰一组3#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15722 | 市区 | 10KV康郡花园配电室4#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15723 | 市区 | 10KV康郡花园配电室2#变    | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |    |                |        |     |     |
|-------|----|----------------|--------|-----|-----|
| 15724 | 市区 | 10KV康郡花园配电室3#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 15725 | 市区 | 10KV康郡花园配电室1#变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 15726 | 市区 | 红星商住楼          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15727 | 市区 | 红桥一组           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15728 | 市区 | 乾丰一站2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15729 | 市区 | 红平小区5#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15730 | 市区 | 六桥十五组          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15731 | 市区 | 乾丰一站3#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15732 | 市区 | 红星西路           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15733 | 市区 | 红平宿舍1#         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 15734 | 市区 | 六桥三站           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15735 | 市区 | 养殖场            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15736 | 市区 | 乾丰一站4#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15737 | 市区 | 乾丰五组           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 15738 | 市区 | 乾丰一站           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15739 | 市区 | 红平小区1#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15740 | 市区 | 六桥十五组4#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15741 | 市区 | 红平小区2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15742 | 市区 | 红平小区3#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15743 | 市区 | 红平小区4#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15744 | 市区 | 迎新集中区1#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15745 | 市区 | 迎新集中区2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15746 | 市区 | 双隆刘介           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 15747 | 市区 | 西河韩圩2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15748 | 市区 | 新生周庄2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15749 | 市区 | 双隆陈庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15750 | 市区 | 新生新生组          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15751 | 市区 | 接漕吉东2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15752 | 市区 | 西河村2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15753 | 市区 | 双隆新庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15754 | 市区 | 接漕高滩           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15755 | 市区 | 八圩太阳站2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15756 | 市区 | 双隆小双隆          | 交流10kV | 250 | 200 |

|       |    |                      |        |     |     |
|-------|----|----------------------|--------|-----|-----|
| 15757 | 市区 | 西河戴庄                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15758 | 市区 | 接漕吉西3#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15759 | 市区 | 西河尤庄                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15760 | 市区 | 双隆永丰                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15761 | 市区 | 接漕西三2#               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15762 | 市区 | 八圩吉东3#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15763 | 市区 | 双隆刘介3#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15764 | 市区 | 杭庄南                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15765 | 市区 | 杭庄北2#                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15766 | 市区 | 林桥赵巷2#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 15767 | 市区 | 杭庄中心                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15768 | 市区 | 杭庄杭二组2#              | 交流10kV | 100 | 80  |
| 15769 | 市区 | 杭庄王北                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 15770 | 市区 | 10kV运河之光3#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15771 | 市区 | 10KV运河丹堤9#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15772 | 市区 | 10kV运河丹堤1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15773 | 市区 | 10kV运河之光3#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15774 | 市区 | 10kV运河丹堤1#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15775 | 市区 | 10kV运河丹堤7#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15776 | 市区 | 10kV运河丹堤4#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 15777 | 市区 | 10KV运河丹堤9#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15778 | 市区 | 运河之光1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15779 | 市区 | 10kV运河丹堤2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15780 | 市区 | 10kV运河丹堤2#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15781 | 市区 | 运河之光4#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15782 | 市区 | 运河之光1#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15783 | 市区 | 运河之光4#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15784 | 市区 | 运河丹堤5#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15785 | 市区 | 运河丹堤10#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15786 | 市区 | 运河丹堤5#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15787 | 市区 | 10KV运河之光2#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15788 | 市区 | 10KV运河之光2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15789 | 市区 | 环球金融城2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                          |        |      |     |
|-------|----|--------------------------|--------|------|-----|
| 15790 | 市区 | 环球金融城1#配电室1#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15791 | 市区 | 环球金融城1#配电室3#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15792 | 市区 | 环球金融城3#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15793 | 市区 | 环球金融城2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15794 | 市区 | 环球金融城3#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15795 | 市区 | 10kV佳家花园6#变电所2#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15796 | 市区 | 如意园3#配电室2#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15797 | 市区 | 天煦花园1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15798 | 市区 | 如意园2#配电室2#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15799 | 市区 | 如意园2#配电室4#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15800 | 市区 | 天煦花园2#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15801 | 市区 | 天煦花园1#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15802 | 市区 | 佳家12#配电室4#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15803 | 市区 | 佳家12#配电室2#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15804 | 市区 | 如意园1#配电室2#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15805 | 市区 | 如意园1#配电室4#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15806 | 市区 | 佳家11#配电室4#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15807 | 市区 | 佳家11#配电室2#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15808 | 市区 | 佳家花园8#变电所4#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15809 | 市区 | 10kV佳家花园6#变电所4#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15810 | 市区 | 佳家9#配电室4#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15811 | 市区 | 佳家花园8#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15812 | 市区 | 佳家花园7#变电所4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15813 | 市区 | 佳家9#配电室2#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15814 | 市区 | 佳家花园7#变电所2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15815 | 市区 | 佳家10#配电室2#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15816 | 市区 | 中信嘉境1#配电室1#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15817 | 市区 | 嘉境北苑2#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15818 | 市区 | 三星花园7#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15819 | 市区 | 10kV恒大帝景2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15820 | 市区 | 三星花园7#配电室3#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15821 | 市区 | 10kV恒大帝景2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15822 | 市区 | 福苑1#配电室3#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |



|       |    |                          |        |      |     |
|-------|----|--------------------------|--------|------|-----|
| 15823 | 市区 | 福苑2#配电室1#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15824 | 市区 | 10KV嘉境北苑3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15825 | 市区 | 恒大帝景1#配电室1#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15826 | 市区 | 福苑3#配电室1#主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15827 | 市区 | 三星花园4#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15828 | 市区 | 10kV中信嘉境3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15829 | 市区 | 10kV中信嘉境3#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15830 | 市区 | 福苑3#配电室3#主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15831 | 市区 | 三星花园2#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15832 | 市区 | 中信嘉境1#箱变主变               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15833 | 市区 | 三星花园3#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15834 | 市区 | 福苑1#配电室1#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15835 | 市区 | 恒大帝景3#配电室1#主变配电变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15836 | 市区 | 三星花园5#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15837 | 市区 | 10kV恒大帝景4#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15838 | 市区 | 10kV恒大帝景4#配电室3#主变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15839 | 市区 | 福苑2#配电室3#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15840 | 市区 | 中信嘉境2#配电室1#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15841 | 市区 | 三星花园1#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15842 | 市区 | 三星花园6#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15843 | 市区 | 10KV嘉境北苑1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15844 | 市区 | 中信嘉境1#配电室4#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15845 | 市区 | 三星花园3#配电室2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15846 | 市区 | 福苑1#配电室2#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15847 | 市区 | 福苑1#配电室4#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15848 | 市区 | 福苑2#配电室2#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15849 | 市区 | 10KV嘉境北苑2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15850 | 市区 | 10KV嘉境北苑1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15851 | 市区 | 三星花园2#配电室2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15852 | 市区 | 福苑2#配电室4#主变              | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15853 | 市区 | 福苑3#配电室2#主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15854 | 市区 | 福苑3#配电室4#主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15855 | 市区 | 10kV恒大帝景2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                             |        |      |     |
|-------|----|-----------------------------|--------|------|-----|
| 15856 | 市区 | 三星花园5#配电室2#主变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15857 | 市区 | 10KV嘉境北苑3#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15858 | 市区 | 10kV恒大帝景2#配电室3#主变间隔配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15859 | 市区 | 三星花园6#配电室2#主变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15860 | 市区 | 恒大帝景1#配电室2#主变间隔配电变压器        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15861 | 市区 | 三星花园7#配电室2#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15862 | 市区 | 三星花园7#配电室4#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15863 | 市区 | 中信嘉境1#配电室2#主变配电变压器          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15864 | 市区 | 中信嘉境1#配电室3#主变配电变压器          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15865 | 市区 | 10kV中信嘉境3#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15866 | 市区 | 10kV中信嘉境3#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15867 | 市区 | 中信嘉境2#箱变主变                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15868 | 市区 | 中信嘉境2#配电室2#主变配电变压器          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15869 | 市区 | 恒大帝景3#配电室2#主变配电变压器          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15870 | 市区 | 10kV恒大帝景4#配电室4#主变配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15871 | 市区 | 10kV恒大帝景4#配电室2#主变配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15872 | 市区 | 三星花园1#配电室2#主变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15873 | 市区 | 三星花园4#配电室2#主变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15874 | 市区 | 竹西芳庭4#配电室4#主变间隔配电变压器        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15875 | 市区 | 竹西芳庭4#配电室2#主变间隔配电变压器        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15876 | 市区 | 10kV竹西芳庭2#配电室2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15877 | 市区 | 10kV竹西芳庭1#配电室2#主变402间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15878 | 市区 | 佳家五期4#配电室2#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15879 | 市区 | 佳家五期1#配电室4#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15880 | 市区 | 佳家五期2#配电室4#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15881 | 市区 | 佳家五期4#配电室4#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15882 | 市区 | 佳家五期5#配电室2#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15883 | 市区 | 佳家五期3#配电室2#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15884 | 市区 | 佳家五期3#配电室4#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15885 | 市区 | 佳家五期5#配电室4#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15886 | 市区 | 佳家五期2#配电室2#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15887 | 市区 | 佳家五期1#配电室2#主变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15888 | 市区 | 10kV竹西芳庭3#配电室2#主变配电变压器      | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 15889 | 市区 | 金色梦想3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15890 | 市区 | 一观园1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15891 | 市区 | 天骄望雅园2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15892 | 市区 | 万华嘉园1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15893 | 市区 | 万华嘉园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15894 | 市区 | 星领地2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15895 | 市区 | 星领地1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15896 | 市区 | 万华嘉园2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15897 | 市区 | 万华嘉园1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15898 | 市区 | 星领地1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15899 | 市区 | 汇锦花苑4#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15900 | 市区 | 汇锦花苑5#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15901 | 市区 | 汇锦花苑5#变电所4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15902 | 市区 | 天骄望雅园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15903 | 市区 | 星领地3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15904 | 市区 | 星领地2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15905 | 市区 | 10KV金色梦想2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15906 | 市区 | 10KV金色梦想2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15907 | 市区 | 10KV金色梦想4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15908 | 市区 | 10KV金色梦想4#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15909 | 市区 | 天骄望雅园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15910 | 市区 | 蜀秀花园4#配电室2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15911 | 市区 | 蜀秀花园4#配电室4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15912 | 市区 | 星领地3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15913 | 市区 | 蜀秀花园3#配电室2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15914 | 市区 | 蜀秀花园3#配电室4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15915 | 市区 | 蜀秀花园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15916 | 市区 | 蜀秀花园2#配电室4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15917 | 市区 | 天骄望雅园2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15918 | 市区 | 金色梦想1#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15919 | 市区 | 汇锦花苑1#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15920 | 市区 | 汇锦花苑2#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15921 | 市区 | 汇锦花苑2#变电所4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 15922 | 市区 | 一观园1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15923 | 市区 | 汇锦花苑3#变电所4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15924 | 市区 | 汇锦花苑3#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15925 | 市区 | 金色梦想5#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15926 | 市区 | 金色梦想1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15927 | 市区 | 金色梦想3#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15928 | 市区 | 永恩东二2#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15929 | 市区 | 秀清隆兴               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15930 | 市区 | 沈王夏小组              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15931 | 市区 | 恩余新兴               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15932 | 市区 | 恩余新四2#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15933 | 市区 | 沈王四墩2#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15934 | 市区 | 秀清隆兴4#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15935 | 市区 | 沈王刘家2#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15936 | 市区 | 秀清李小2#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15937 | 市区 | 沈王永寿               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15938 | 市区 | 秀清村蒋小组             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15939 | 市区 | 恩余七一               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15940 | 市区 | 中梗前圩               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15941 | 市区 | 恩余万小               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15942 | 市区 | 永恩五圩2#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 15943 | 市区 | 沈王四墩               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 15944 | 市区 | 如意园1#配电室1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15945 | 市区 | 10kV佳家花园6#变电所1#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15946 | 市区 | 佳家11#配电室1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15947 | 市区 | 佳家11#配电室3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15948 | 市区 | 佳家花园7#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15949 | 市区 | 佳家9#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15950 | 市区 | 10KV如意园3#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15951 | 市区 | 天煦花园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15952 | 市区 | 10kV佳家花园6#变电所3#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15953 | 市区 | 佳家花园7#变电所3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15954 | 市区 | 佳家9#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                |        |      |     |
|-------|----|----------------|--------|------|-----|
| 15955 | 市区 | 佳家花园8#变电所3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15956 | 市区 | 天煦花园2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15957 | 市区 | 天煦花园1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15958 | 市区 | 佳家花园8#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15959 | 市区 | 如意园2#配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15960 | 市区 | 如意园2#配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15961 | 市区 | 佳家12#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15962 | 市区 | 佳家10#配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15963 | 市区 | 佳家12#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15964 | 市区 | 如意园1#配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15965 | 市区 | 蜀秀花园4#配电室3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15966 | 市区 | 万华嘉园2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15967 | 市区 | 万华嘉园1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15968 | 市区 | 蜀秀花园4#配电室1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15969 | 市区 | 一观园1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15970 | 市区 | 汇锦花苑2#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15971 | 市区 | 汇锦花苑2#变电所3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15972 | 市区 | 汇锦花苑1#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15973 | 市区 | 汇锦花苑5#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15974 | 市区 | 汇锦花苑5#变电所3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15975 | 市区 | 汇锦花苑4#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15976 | 市区 | 天骄望雅园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15977 | 市区 | 天骄望雅园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15978 | 市区 | 蜀秀花园1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15979 | 市区 | 星领地2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15980 | 市区 | 蜀秀花园2#配电室1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15981 | 市区 | 天骄望雅园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 15982 | 市区 | 天骄望雅园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15983 | 市区 | 蜀秀花园2#配电室3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15984 | 市区 | 星领地1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15985 | 市区 | 星领地3#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 15986 | 市区 | 蜀秀花园3#配电室1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 15987 | 市区 | 蜀秀花园3#配电室3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                    |        |     |     |
|-------|----|--------------------|--------|-----|-----|
| 15988 | 市区 | 10KV金色梦想2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15989 | 市区 | 一观园1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15990 | 市区 | 10KV金色梦想4#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15991 | 市区 | 汇锦花苑3#变电所1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15992 | 市区 | 10KV金色梦想2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15993 | 市区 | 10KV金色梦想4#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15994 | 市区 | 汇锦花苑3#变电所3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15995 | 市区 | 金色梦想1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15996 | 市区 | 金色梦想5#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15997 | 市区 | 金色梦想3#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15998 | 市区 | 万华嘉园2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 15999 | 市区 | 金色梦想3#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16000 | 市区 | 金色梦想1#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16001 | 市区 | 星领地3#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16002 | 市区 | 星领地2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16003 | 市区 | 星领地1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16004 | 市区 | 万华嘉园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16005 | 市区 | 林桥小区3#             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16006 | 市区 | 西来陈冲北              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16007 | 市区 | 许巷中心2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16008 | 市区 | 林桥电灌站              | 交流10kV | 100 | 80  |
| 16009 | 市区 | 林桥小区2#             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16010 | 市区 | 陈桥老姚2#             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16011 | 市区 | 陈桥村                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16012 | 市区 | 张家强巷2#             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16013 | 市区 | 10kV盈嘉花园变电所2#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16014 | 市区 | 安林毛庄2#             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16015 | 市区 | 张家强巷               | 交流10kV | 100 | 80  |
| 16016 | 市区 | 许巷中心               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16017 | 市区 | 陈桥村大刘              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16018 | 市区 | 陈花村部               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16019 | 市区 | 小永和                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16020 | 市区 | 蒋塘中心               | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |         |        |     |     |
|-------|----|---------|--------|-----|-----|
| 16021 | 市区 | 蒋塘村2#   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16022 | 市区 | 永和唐庄    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16023 | 市区 | 永和村     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16024 | 市区 | 杨寿镇3#   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16025 | 市区 | 永和路南    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16026 | 市区 | 蒋塘中心东   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16027 | 市区 | 胜利村     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16028 | 市区 | 永和陈庄2#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16029 | 市区 | 蒋塘瓦屋3#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16030 | 市区 | 蒋塘刘家2#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16031 | 市区 | 蒋塘一级    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16032 | 市区 | 永和村平原   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16033 | 市区 | 墩留张桥3#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16034 | 市区 | 永和涂庄    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16035 | 市区 | 墩留墩留3#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16036 | 市区 | 孙庄小区1#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16037 | 市区 | 孙庄小区2#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16038 | 市区 | 扬寿王庄4#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16039 | 市区 | 扬寿王庄3#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16040 | 市区 | 墩留姚塘3#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16041 | 市区 | 孙庄小区3#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16042 | 市区 | 杨寿镇10#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16043 | 市区 | 中心村+1   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16044 | 市区 | 孙庄小区6#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16045 | 市区 | 元岗官庄    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16046 | 市区 | 孙庄小区5#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16047 | 市区 | 永和村路南   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16048 | 市区 | 扬寿王庄    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16049 | 市区 | 杨寿镇16#  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16050 | 市区 | 元岗村     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16051 | 市区 | 元岗金庄2#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16052 | 市区 | 杨寿镇17#南 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16053 | 市区 | 永和村部    | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |             |        |     |     |
|-------|----|-------------|--------|-----|-----|
| 16054 | 市区 | 杨寿镇2#       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16055 | 市区 | 孙庄小区4#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16056 | 市区 | 扬寿镇1#       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16057 | 市区 | 元岗官庄2#      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16058 | 市区 | 宝女孙庄        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16059 | 市区 | 爱国元岗2#      | 交流10kV | 160 | 128 |
| 16060 | 市区 | 北二站         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16061 | 市区 | 爱国元岗村陈庄     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16062 | 市区 | 永和高庄小高庄     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16063 | 市区 | 扬寿王庄2#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16064 | 市区 | 杨寿镇29#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16065 | 市区 | 永和郭庄        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16066 | 市区 | 元岗陈庄        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16067 | 市区 | 永和路南2#      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16068 | 市区 | 玉成十一组3#     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16069 | 市区 | 玉成五组5#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16070 | 市区 | 济福四组2#      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16071 | 市区 | 庆余一组2#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16072 | 市区 | 红桥九组南2#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16073 | 市区 | 济福六组        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16074 | 市区 | 庆余三组2#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16075 | 市区 | 济福五组南       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16076 | 市区 | 红桥九组（西）     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16077 | 市区 | 虹桥湾配电室2#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16078 | 市区 | 兰光厂公变       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16079 | 市区 | 红桥九组东3#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16080 | 市区 | 红桥九组东2#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16081 | 市区 | 庆余二组        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16082 | 市区 | 庆余三组        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16083 | 市区 | 头桥西贝配电室2#主变 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16084 | 市区 | 玉成一站        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16085 | 市区 | 玉成十一组2#     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16086 | 市区 | 玉成十一组4#     | 交流10kV | 400 | 320 |



|       |    |              |        |     |     |
|-------|----|--------------|--------|-----|-----|
| 16087 | 市区 | 红桥村立新桥       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16088 | 市区 | 太平二组3#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16089 | 市区 | 虹桥湾配电室3#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16090 | 市区 | 玉成十一组        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16091 | 市区 | 头桥集镇9#公变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16092 | 市区 | 大同小区3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16093 | 市区 | 安帖八圩2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16094 | 市区 | 大同苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16095 | 市区 | 安帖八圩组        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16096 | 市区 | 大同小区1#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16097 | 市区 | 大同小区4#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16098 | 市区 | 大同徐庆         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16099 | 市区 | 大同苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16100 | 市区 | 大同一站3#       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16101 | 市区 | 大同小区2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16102 | 市区 | 大同徐庄3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16103 | 市区 | 安帖村集中区1#     | 交流10kV | 160 | 128 |
| 16104 | 市区 | 大同徐庆3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16105 | 市区 | 新桥街          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16106 | 市区 | 新桥杨庄2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16107 | 市区 | 新港朱庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16108 | 市区 | 大同一站2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16109 | 市区 | 大同徐庆2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16110 | 市区 | 大同一站         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16111 | 市区 | 西城南三         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16112 | 市区 | 大同小区9#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16113 | 市区 | 大同小区10#      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16114 | 市区 | 新桥一站2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16115 | 市区 | 大同徐庄         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16116 | 市区 | 大同小区6#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16117 | 市区 | 新港村总2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16118 | 市区 | 大同一站4#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16119 | 市区 | 大同东方2#       | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |              |        |     |     |
|-------|----|--------------|--------|-----|-----|
| 16120 | 市区 | 凤凰孙庄2#       | 交流10kV | 100 | 80  |
| 16121 | 市区 | 华丰东周2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16122 | 市区 | 泰安集镇15#箱变主变  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16123 | 市区 | 泰安东湖         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16124 | 市区 | 华丰南焦3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16125 | 市区 | 凤凰西陈         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16126 | 市区 | 华丰华一         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16127 | 市区 | 华丰华丰北        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16128 | 市区 | 华丰西周         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16129 | 市区 | 凤凰电站         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16130 | 市区 | 太安蒋庄         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16131 | 市区 | 泰安集镇陈东箱变主变   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16132 | 市区 | 金泰前湖2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16133 | 市区 | 金泰前胡         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16134 | 市区 | 泰安集镇3+1#箱变主变 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16135 | 市区 | 华丰小李         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16136 | 市区 | 华丰南焦2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16137 | 市区 | 太安三湖         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16138 | 市区 | 华丰西周2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16139 | 市区 | 泰安集镇15#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16140 | 市区 | 勤俭马庄3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16141 | 市区 | 勤俭马庄2#       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16142 | 市区 | 勤俭蒋西4#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16143 | 市区 | 勤俭马庄5#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16144 | 市区 | 太安前胡         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16145 | 市区 | 勤俭蒋西2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16146 | 市区 | 何庄村何庄3#      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16147 | 市区 | 七里桥头         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16148 | 市区 | 七里东庄2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16149 | 市区 | 芒稻孙西         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16150 | 市区 | 拦江小吴         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16151 | 市区 | 七里东庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16152 | 市区 | 七里许院2#       | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 16153 | 市区 | 芒稻李桥(芒稻孙西)    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16154 | 市区 | 泰安集镇1#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16155 | 市区 | 欧洲小镇变电所1#主变   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16156 | 市区 | 泰安集镇14#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16157 | 市区 | 芒稻孙西2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16158 | 市区 | 芒稻尤庄2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16159 | 市区 | 七里电灌          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16160 | 市区 | 芒稻马东          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16161 | 市区 | 泰安集镇5#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16162 | 市区 | 拦江兔庄2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16163 | 市区 | 芒稻三马          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16164 | 市区 | 拦江电站          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 16165 | 市区 | 泰安集镇10#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16166 | 市区 | 何庄村何庄2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16167 | 市区 | 拦江焦庄2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16168 | 市区 | 七里孙庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16169 | 市区 | 芒稻左北          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16170 | 市区 | 七里毛院3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16171 | 市区 | 七里屠桥2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16172 | 市区 | 芒稻左北2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16173 | 市区 | 拦江徐院          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16174 | 市区 | 拦江稽东          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16175 | 市区 | 扬州印象2#变电所2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16176 | 市区 | 荷叶北绕城6#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16177 | 市区 | 金槐饶庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16178 | 市区 | 姚湾巷口3#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16179 | 市区 | 姚湾巷口2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16180 | 市区 | 金槐饶庄3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16181 | 市区 | 甘泉巷口5#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16182 | 市区 | 姚湾学校          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16183 | 市区 | 西庄2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16184 | 市区 | 北绕城5#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16185 | 市区 | 甘泉巷口4#配变      | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 16186 | 市区 | 甘泉巷口6#配变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16187 | 市区 | 西庄3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16188 | 市区 | 姚湾巷口          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16189 | 市区 | 扬州印象1#变电所4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16190 | 市区 | 甘泉巷口居民区2#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16191 | 市区 | 甘泉巷口居民区1#变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16192 | 市区 | 北绕城7#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16193 | 市区 | 金湾墅园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16194 | 市区 | 芒稻电灌站         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 16195 | 市区 | 七里屠桥3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16196 | 市区 | 芒稻卞庄2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16197 | 市区 | 芒稻尤庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16198 | 市区 | 七里屠桥          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16199 | 市区 | 金湾墅园箱变主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16200 | 市区 | 芒稻尤庄北         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16201 | 市区 | 江扬工业园花庄2#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16202 | 市区 | 江阳工业园花庄       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16203 | 市区 | 李庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16204 | 市区 | 勤俭马庄4#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16205 | 市区 | 泰安陈西3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16206 | 市区 | 华丰李中          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16207 | 市区 | 泰安集镇11#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16208 | 市区 | 泰安李院2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16209 | 市区 | 凤凰上庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16210 | 市区 | 泰安集镇3#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16211 | 市区 | 华丰西院          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16212 | 市区 | 泰安集镇12#箱变主变   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16213 | 市区 | 凤凰董庄2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16214 | 市区 | 勤俭包院4#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16215 | 市区 | 金泰陈东2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16216 | 市区 | 金泰小区2#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16217 | 市区 | 金湾墅园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16218 | 市区 | 欧洲小镇变电所2#主变   | 交流10kV | 500 | 400 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 16219 | 市区 | 泰安集镇19#箱变主变   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16220 | 市区 | 泰安陈桥2         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16221 | 市区 | 勤俭马庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16222 | 市区 | 太安陈西2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16223 | 市区 | 泰安前湖          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16224 | 市区 | 华丰西院2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16225 | 市区 | 泰安陈桥          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16226 | 市区 | 荷叶二级2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16227 | 市区 | 西湖公馆1#开关站2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16228 | 市区 | 尚桥            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16229 | 市区 | 金槐村施岗2#箱变主变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16230 | 市区 | 西湖公馆2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16231 | 市区 | 西湖公馆1#开关站4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16232 | 市区 | 荷叶二级 3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16233 | 市区 | 西湖公馆1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16234 | 市区 | 金槐村殷庄箱变主变     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16235 | 市区 | 西湖公馆1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16236 | 市区 | 荷叶二级          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16237 | 市区 | 时润蓝湾配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16238 | 市区 | 陵江悦府1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16239 | 市区 | 陵江悦府3#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16240 | 市区 | 陵江悦府3#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16241 | 市区 | 陵江悦府1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16242 | 市区 | 汤汪建筑站2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16243 | 市区 | 陵江悦府4#配电室4#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16244 | 市区 | 陵江悦府2#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16245 | 市区 | 陵江悦府2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16246 | 市区 | 陵江悦府5#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16247 | 市区 | 陵江悦府5#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16248 | 市区 | 紫云苑2#配电室4#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16249 | 市区 | 紫云苑1#配电室4#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16250 | 市区 | 紫云苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16251 | 市区 | 时润蓝湾配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |              |        |      |     |
|-------|----|--------------|--------|------|-----|
| 16252 | 市区 | 角里渔场         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16253 | 市区 | 陵江悦府4#配电室2#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16254 | 市区 | 紫云苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16255 | 市区 | 连心路2#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16256 | 市区 | 时润蓝湾配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16257 | 市区 | 连心路6#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16258 | 市区 | 连心路1#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16259 | 市区 | 汤汪镇2#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16260 | 市区 | 连运汤汪箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 16261 | 市区 | 连运新汪箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 16262 | 市区 | 时润蓝湾配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16263 | 市区 | 西网箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 16264 | 市区 | 汤汪集镇         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16265 | 市区 | 杉湾2#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16266 | 市区 | 九龙1#变电所2#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16267 | 市区 | 蒋一箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 16268 | 市区 | 九龙4#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16269 | 市区 | 杉湾7#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16270 | 市区 | 杉湾7#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16271 | 市区 | 九龙4#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16272 | 市区 | 杉湾8#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16273 | 市区 | 杉湾6#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16274 | 市区 | 杉湾8#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16275 | 市区 | 九龙3#变电所3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16276 | 市区 | 杉湾5#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16277 | 市区 | 杉湾5#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16278 | 市区 | 杉湾4#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16279 | 市区 | 杉湾3#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16280 | 市区 | 杉湾3#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16281 | 市区 | 杉湾1#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16282 | 市区 | 杉湾2#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16283 | 市区 | 九龙1#变电所1#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16284 | 市区 | 九龙3#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 16285 | 市区 | 九龙村箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 16286 | 市区 | 商贸物流6#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16287 | 市区 | 商贸物流5#变电所3#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16288 | 市区 | 商贸物流5#变电所1#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16289 | 市区 | 杉湾4#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16290 | 市区 | 九龙3#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16291 | 市区 | 万马变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16292 | 市区 | 万马2#变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16293 | 市区 | 滨河2#变电所1#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16294 | 市区 | 万马变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16295 | 市区 | 万马2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16296 | 市区 | 光华嘉苑3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16297 | 市区 | 璟誉花园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16298 | 市区 | 光华嘉苑4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16299 | 市区 | 光华嘉苑3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16300 | 市区 | 君悦蓝庭2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16301 | 市区 | 制药厂小区1#       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 16302 | 市区 | 君悦蓝庭1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16303 | 市区 | 联己农贸变电所4#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16304 | 市区 | 联己农贸变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16305 | 市区 | 商贸物流5#变电所4#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16306 | 市区 | 君悦蓝庭4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16307 | 市区 | 君悦蓝庭1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16308 | 市区 | 君悦蓝庭6#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16309 | 市区 | 光华嘉苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16310 | 市区 | 光华嘉苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16311 | 市区 | 蔡坝后庄2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16312 | 市区 | 君悦蓝庭6#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16313 | 市区 | 商贸物流6#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16314 | 市区 | 君悦蓝庭5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16315 | 市区 | 商贸物流5#变电所2#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16316 | 市区 | 连运大陈          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16317 | 市区 | 光华嘉苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 16318 | 市区 | 名泽园3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16319 | 市区 | 名泽园2#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16320 | 市区 | 君悦蓝庭5#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16321 | 市区 | 光华嘉苑2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16322 | 市区 | 名泽园2#配电室2#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16323 | 市区 | 名泽园1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16324 | 市区 | 名泽园4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16325 | 市区 | 汤汪电力站         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16326 | 市区 | 制药厂小区2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16327 | 市区 | 光华嘉苑4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16328 | 市区 | 智景花园配电室4#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16329 | 市区 | 璟誉花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16330 | 市区 | 崔庄九龙2#箱变主变    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16331 | 市区 | 开发东路2#        | 交流10kV | 100 | 80  |
| 16332 | 市区 | 制药厂小区3#       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16333 | 市区 | 智景花园配电室2#主变   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16334 | 市区 | 凤鸣云庭配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16335 | 市区 | 食品公司箱变主变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16336 | 市区 | 凤鸣云庭配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16337 | 市区 | 肉联厂宿舍         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16338 | 市区 | 肉联厂宿舍2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16339 | 市区 | 电讯局宿舍         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16340 | 市区 | 亚星宿舍3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16341 | 市区 | 冶金厂东4#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16342 | 市区 | 工人新村3#        | 交流10kV | 80  | 64  |
| 16343 | 市区 | 工人新村4#        | 交流10kV | 80  | 64  |
| 16344 | 市区 | 工人新村2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16345 | 市区 | 亚星宿舍3#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16346 | 市区 | 亚星宿舍4#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16347 | 市区 | 亚星宿舍5#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16348 | 市区 | 工人新村7#        | 交流10kV | 80  | 64  |
| 16349 | 市区 | 工人新村5#        | 交流10kV | 80  | 64  |
| 16350 | 市区 | 亚星宿舍2#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 504 |



|       |    |                  |        |      |     |
|-------|----|------------------|--------|------|-----|
| 16351 | 市区 | 亚星宿舍1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16352 | 市区 | 工人新村1#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16353 | 市区 | 冶金厂东8#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16354 | 市区 | 冶金厂东7#           | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16355 | 市区 | 冶金厂东6#           | 交流10kV | 80   | 64  |
| 16356 | 市区 | 冶金厂东5#           | 交流10kV | 80   | 64  |
| 16357 | 市区 | 福运门箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 16358 | 市区 | 亚星宿舍20#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16359 | 市区 | 亚星宿舍19#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16360 | 市区 | 亚星宿舍21#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16361 | 市区 | 亚星宿舍13#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16362 | 市区 | 亚星宿舍14#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16363 | 市区 | 亚星宿舍7#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16364 | 市区 | 亚星宿舍8#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16365 | 市区 | 亚星宿舍9#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16366 | 市区 | 亚星宿舍4#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16367 | 市区 | 亚星宿舍5#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16368 | 市区 | 亚星宿舍6#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16369 | 市区 | 冶金厂东11#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16370 | 市区 | 冶金厂东15#          | 交流10kV | 80   | 64  |
| 16371 | 市区 | 冶金厂东14#          | 交流10kV | 80   | 64  |
| 16372 | 市区 | 天瑞望府2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16373 | 市区 | 天瑞望府3#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16374 | 市区 | 天瑞望府1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16375 | 市区 | 天瑞望府1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16376 | 市区 | 天瑞望府4#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16377 | 市区 | 天瑞望府3#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16378 | 市区 | 天瑞望府4#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16379 | 市区 | 花园庄4#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16380 | 市区 | 工人新村6#           | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16381 | 市区 | 永恩东二3#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16382 | 市区 | 永恩王庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16383 | 市区 | 滨江职工配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 16384 | 市区 | 永恩吴小          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16385 | 市区 | 秀清李小4#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16386 | 市区 | 秀清丁框          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16387 | 市区 | 恩余新兴2#        | 交流10kV | 100  | 80  |
| 16388 | 市区 | 恩余村村部         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16389 | 市区 | 滨江职工配电室2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16390 | 市区 | 永恩五圩3#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16391 | 市区 | 永恩五圩          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16392 | 市区 | 永恩吴小2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16393 | 市区 | 永恩东二          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16394 | 市区 | 李典高家1#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16395 | 市区 | 吉萃园3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16396 | 市区 | 吉萃园3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16397 | 市区 | 扬子新苑3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16398 | 市区 | 扬子新苑2#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16399 | 市区 | 吉萃园1#配电室4#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16400 | 市区 | 孙集尹庄箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16401 | 市区 | 孙集中心箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16402 | 市区 | 扬子新苑3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16403 | 市区 | 扬子新苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16404 | 市区 | 扬子新苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16405 | 市区 | 扬子新苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16406 | 市区 | 吉萃园1#配电室2#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16407 | 市区 | 吉萃园2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16408 | 市区 | 天吉建新3#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16409 | 市区 | 新滩村湾圩         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16410 | 市区 | 新滩副业4#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16411 | 市区 | 新滩副业5#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16412 | 市区 | 秀清江边          | 交流10kV | 100  | 80  |
| 16413 | 市区 | 天吉顺新3#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16414 | 市区 | 天吉顺新          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16415 | 市区 | 新滩顺五          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16416 | 市区 | 新滩解小          | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |            |        |     |     |
|-------|----|------------|--------|-----|-----|
| 16417 | 市区 | 沿江大道2#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16418 | 市区 | 沿江瓜洲2#     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 16419 | 市区 | 新滩老五       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16420 | 市区 | 新滩湾圩1#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16421 | 市区 | 新滩顺五3#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16422 | 市区 | 沿江江滩2#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16423 | 市区 | 沿江瓜洲3#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16424 | 市区 | 新滩新四       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16425 | 市区 | 天吉排灌站      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16426 | 市区 | 沿江村村部      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16427 | 市区 | 新滩新四3#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16428 | 市区 | 沿江江滩三组     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16429 | 市区 | 新滩副业       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16430 | 市区 | 嘶马电灌站      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16431 | 市区 | 新滩咸太       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16432 | 市区 | 耿管营南庄      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16433 | 市区 | 扬柴小区宿舍3#   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16434 | 市区 | 连运南7#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16435 | 市区 | 连运南11#     | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16436 | 市区 | 连运南10#     | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16437 | 市区 | 连运小区5#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16438 | 市区 | 冶金步家2#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16439 | 市区 | 连运南9#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16440 | 市区 | 连运小区4#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16441 | 市区 | 冶金步家3#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16442 | 市区 | 扬柴小区宿舍4#   | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16443 | 市区 | 连运南6#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16444 | 市区 | 连运南2#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16445 | 市区 | 扬柴小区宿舍5#   | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16446 | 市区 | 连运南1#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16447 | 市区 | 连运南5#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 16448 | 市区 | 冶金步家4#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16449 | 市区 | 连运南4#      | 交流10kV | 50  | 40  |

|       |    |             |        |      |     |
|-------|----|-------------|--------|------|-----|
| 16450 | 市区 | 汽运连运宿舍2#    | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16451 | 市区 | 扬柴小区宿舍6#    | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16452 | 市区 | 汽运连运宿舍1#    | 交流10kV | 30   | 24  |
| 16453 | 市区 | 汽运连运宿舍7#    | 交流10kV | 30   | 24  |
| 16454 | 市区 | 连运南14#      | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16455 | 市区 | 连运小区3#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16456 | 市区 | 连运南12#      | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16457 | 市区 | 文峰小学箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16458 | 市区 | 连运南3#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16459 | 市区 | 汽运连运宿舍5#    | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16460 | 市区 | 联谊箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16461 | 市区 | 连运南18#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16462 | 市区 | 连运南8#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16463 | 市区 | 连运南13#      | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16464 | 市区 | 连运南16#      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16465 | 市区 | 汽运连运宿舍3#    | 交流10kV | 30   | 24  |
| 16466 | 市区 | 汽运连运宿舍4#    | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16467 | 市区 | 联己农贸变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16468 | 市区 | 连运小区10#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16469 | 市区 | 冶金步家1#箱变主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16470 | 市区 | 连运小区2#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16471 | 市区 | 连运幼儿园       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16472 | 市区 | 汽运连运宿舍6#    | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16473 | 市区 | 扬柴小区宿舍1#    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16474 | 市区 | 连运小区7#      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16475 | 市区 | 集镇13#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16476 | 市区 | 伏固桥头        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16477 | 市区 | 双桥张家        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16478 | 市区 | 光阳春和苑1#箱变主变 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16479 | 市区 | 蔡州陈家        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16480 | 市区 | 光阳春和苑2#箱变主变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16481 | 市区 | 田桥四东2#      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16482 | 市区 | 常家北四        | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 16483 | 市区 | 蔡州怀德          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16484 | 市区 | 双桥张家2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16485 | 市区 | 益大姜桥东         | 交流10kV | 100  | 80   |
| 16486 | 市区 | 双桥张家3#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16487 | 市区 | 田桥五圩          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16488 | 市区 | 双桥三圩4#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16489 | 市区 | 双桥三圩3#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16490 | 市区 | 伏固利群          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16491 | 市区 | 蔡州怀德3#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16492 | 市区 | 友爱一组          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16493 | 市区 | 双桥张家4#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16494 | 市区 | 田桥三圩2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16495 | 市区 | 中心六组2#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16496 | 市区 | 友爱二组东         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16497 | 市区 | 伏固张家湾         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16498 | 市区 | 公园一号1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16499 | 市区 | 文昌苑4#变电所2#主变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16500 | 市区 | 文昌苑4#变电所1#主变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16501 | 市区 | 公园一号2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16502 | 市区 | 新星小区2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16503 | 市区 | 公园一号3#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16504 | 市区 | 文昌苑3#变电所1#主变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16505 | 市区 | 文昌苑6#变电所2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16506 | 市区 | 新星3#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16507 | 市区 | 鸿泰家园6#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16508 | 市区 | 文昌苑5#变电所1#主变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16509 | 市区 | 文昌苑5#变电所2#主变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16510 | 市区 | 公园一号2#变电所3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16511 | 市区 | 鸿泰家园7#箱变主变    | 交流10kV | 500  | 400  |
| 16512 | 市区 | 鸿泰家园5#箱变主变    | 交流10kV | 500  | 400  |
| 16513 | 市区 | 鸿泰家园4#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16514 | 市区 | 新星小区1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16515 | 市区 | 文昌苑3#变电所2#主变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |

|       |    |                 |        |     |     |
|-------|----|-----------------|--------|-----|-----|
| 16516 | 市区 | 金地2#配电室1#主变     | 交流20kV | 800 | 640 |
| 16517 | 市区 | 金地1#箱变主变        | 交流20kV | 400 | 320 |
| 16518 | 市区 | 金地1#配电室1#主变     | 交流20kV | 800 | 640 |
| 16519 | 市区 | 20kV金地5#配电室3#主变 | 交流20kV | 800 | 640 |
| 16520 | 市区 | 20kV金地5#配电室1#主变 | 交流20kV | 800 | 640 |
| 16521 | 市区 | 20kV金地4#配电室1#主变 | 交流20kV | 800 | 640 |
| 16522 | 市区 | 金地3#配电室3#主变     | 交流20kV | 800 | 640 |
| 16523 | 市区 | 金地3#配电室1#主变     | 交流20kV | 800 | 640 |
| 16524 | 市区 | 印染厂宿舍           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16525 | 市区 | 邮政小区2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16526 | 市区 | 邮政小区            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16527 | 市区 | 三里              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16528 | 市区 | 公安局宿舍           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16529 | 市区 | 世纪星2#箱变主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16530 | 市区 | 世纪星箱变主变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16531 | 市区 | 庆丰综合楼箱变主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16532 | 市区 | 连三圩排涝站          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16533 | 市区 | 霍桥幼儿园           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16534 | 市区 | 邱卜邱北组           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16535 | 市区 | 强民大圩北           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16536 | 市区 | 邱卜江湾            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16537 | 市区 | 邱卜大嵇            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16538 | 市区 | 中心二组东           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16539 | 市区 | 邱卜高庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16540 | 市区 | 沙头晨兴            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16541 | 市区 | 连三圩2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16542 | 市区 | 邗江交通2#箱变主变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16543 | 市区 | 汽配宿舍3#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16544 | 市区 | 龙誉华庭1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16545 | 市区 | 龙誉华庭1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16546 | 市区 | 龙誉华庭2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16547 | 市区 | 龙誉华庭2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16548 | 市区 | 金鱼塘巷            | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |                |        |      |     |
|-------|----|----------------|--------|------|-----|
| 16549 | 市区 | 金鱼塘巷2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16550 | 市区 | 雅苑2#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16551 | 市区 | 雅苑2#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16552 | 市区 | 江南左岸变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16553 | 市区 | 亚星客车厂10#箱变主变   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 16554 | 市区 | 也今花园5#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16555 | 市区 | 也今花园6#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16556 | 市区 | 安墩闸2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16557 | 市区 | 安墩小区3#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16558 | 市区 | 制药厂宿舍4#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16559 | 市区 | 嘉荷苑1#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16560 | 市区 | 嘉荷苑3#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16561 | 市区 | 世友集团宿舍1#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16562 | 市区 | 世友集团宿舍2#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16563 | 市区 | 通扬码头           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16564 | 市区 | 安墩闸8#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16565 | 市区 | 嘉荷苑4#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16566 | 市区 | 嘉荷苑5#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16567 | 市区 | 制药厂3#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16568 | 市区 | 荷花商业街1#箱变1#主变  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 16569 | 市区 | 安墩闸4#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16570 | 市区 | 也今花园1#配电室3#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16571 | 市区 | 也今花园1#配电室1#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16572 | 市区 | 也今花园3#配电室3#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16573 | 市区 | 也今花园3#配电室1#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16574 | 市区 | 制药厂宿舍5#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16575 | 市区 | 也今花园4#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16576 | 市区 | 晴翠苑2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16577 | 市区 | 晴翠苑1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16578 | 市区 | 晴翠苑1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16579 | 市区 | 晴翠苑2#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16580 | 市区 | 云麓湾花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16581 | 市区 | 云麓湾花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                |        |     |     |
|-------|----|----------------|--------|-----|-----|
| 16582 | 市区 | 云麓湾花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16583 | 市区 | 云麓湾花园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16584 | 市区 | 也今花园5#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16585 | 市区 | 冶金厂东2#箱变主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16586 | 市区 | 冶金厂东3#箱变主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16587 | 市区 | 冶金厂东1#箱变主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16588 | 市区 | 双桥安墩           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16589 | 市区 | 安墩闸10#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16590 | 市区 | 桑园后庄2#         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16591 | 市区 | 桑园3#箱变主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16592 | 市区 | 桑园4#箱变主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16593 | 市区 | 运河一品1#变电所2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16594 | 市区 | 锦棠花园1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16595 | 市区 | 运河一品3#变电所2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16596 | 市区 | 运河一品3#变电所4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16597 | 市区 | 城东信用社箱变主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16598 | 市区 | 二畔铺西2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16599 | 市区 | 二畔铺8#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16600 | 市区 | 二畔铺2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16601 | 市区 | 桑园北村1#箱变主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16602 | 市区 | 二畔铺7#          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16603 | 市区 | 桑园5#箱变主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16604 | 市区 | 二畔铺5#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16605 | 市区 | 华著苑1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16606 | 市区 | 华著苑4#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16607 | 市区 | 桑园6#箱变主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16608 | 市区 | 华著苑3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16609 | 市区 | 运河一品4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16610 | 市区 | 五台山小区6#        | 交流10kV | 80  | 64  |
| 16611 | 市区 | 香泉岭1#箱变主变      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16612 | 市区 | 五台山小区5#        | 交流10kV | 80  | 64  |
| 16613 | 市区 | 五台山小区4#        | 交流10kV | 80  | 64  |
| 16614 | 市区 | 五台山小区3#        | 交流10kV | 50  | 40  |



|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 16615 | 市区 | 五台山小区2#           | 交流10kV | 80   | 64  |
| 16616 | 市区 | 五台山小区1#           | 交流10kV | 80   | 64  |
| 16617 | 市区 | 二畔铺6#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16618 | 市区 | 桑园8#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16619 | 市区 | 华著苑2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16620 | 市区 | 华著苑1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16621 | 市区 | 香泉岭2#箱变主变         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16622 | 市区 | 桑园2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16623 | 市区 | 华著苑4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16624 | 市区 | 运河一品2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16625 | 市区 | 华著苑2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16626 | 市区 | 二畔铺1#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16627 | 市区 | 华著苑3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16628 | 市区 | 桑园7#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16629 | 市区 | 二畔铺9#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16630 | 市区 | 众恒2#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16631 | 市区 | 众恒2#变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16632 | 市区 | 桑园1#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16633 | 市区 | 运河一品2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16634 | 市区 | 锦棠花园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16635 | 市区 | 桑园北村2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16636 | 市区 | 九境融园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16637 | 市区 | 云筑花园2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16638 | 市区 | 江阳扬汽11#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16639 | 市区 | 云筑花园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16640 | 市区 | 九境融园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16641 | 市区 | 云筑花园2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16642 | 市区 | 云筑花园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16643 | 市区 | 商机箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16644 | 市区 | 江阳扬汽2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16645 | 市区 | 江阳扬汽1#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16646 | 市区 | 外贸车队              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16647 | 市区 | 10kV联谊南苑8#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 16648 | 市区 | 联谊2#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16649 | 市区 | 联谊南苑10#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16650 | 市区 | 10KV尚东1#变电所4#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16651 | 市区 | 10KV尚东1#变电所2#变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16652 | 市区 | 天禧花园3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16653 | 市区 | 10kV联谊南苑7#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16654 | 市区 | 10kV联谊南苑7#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16655 | 市区 | 联谊南苑12#配电室4#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16656 | 市区 | 联谊南苑10#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16657 | 市区 | 联谊南苑12#配电室2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16658 | 市区 | 联谊4#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16659 | 市区 | 天禧花园3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16660 | 市区 | 联谊4#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16661 | 市区 | 兴业花园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16662 | 市区 | 联谊南苑9#配电室2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16663 | 市区 | 尚东2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16664 | 市区 | 兴业花园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16665 | 市区 | 联谊南苑11#配电室4#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16666 | 市区 | 联谊南苑11#配电室2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16667 | 市区 | 尚东2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16668 | 市区 | 天禧花园2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16669 | 市区 | 联谊2#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16670 | 市区 | 天禧花园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16671 | 市区 | 尚东3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16672 | 市区 | 10kV联谊南苑8#配电室3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16673 | 市区 | 人才大厦1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16674 | 市区 | 沙东村2#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16675 | 市区 | 大众九队              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16676 | 市区 | 虹桥八一2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16677 | 市区 | 幸福八圩2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16678 | 市区 | 红桥下八              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16679 | 市区 | 红接念一              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16680 | 市区 | 友谊老圩3#            | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |                |        |     |     |
|-------|----|----------------|--------|-----|-----|
| 16681 | 市区 | 念二大圩3#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16682 | 市区 | 陈祠村十四组2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16683 | 市区 | 黄港电站           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16684 | 市区 | 幸福九圩           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16685 | 市区 | 人民滩十组4#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16686 | 市区 | 沙头社区2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16687 | 市区 | 沙头社区3#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16688 | 市区 | 友谊五七2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16689 | 市区 | 沙头社区4#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16690 | 市区 | 爱莎尔综合楼         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16691 | 市区 | 沙头社区5#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16692 | 市区 | 双柏庄台           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16693 | 市区 | 夹江电站           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16694 | 市区 | 友谊老圩           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16695 | 市区 | 虹桥村部           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16696 | 市区 | 诚达建筑公司宿舍       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16697 | 市区 | 人民滩五组3#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16698 | 市区 | 双柏东风           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16699 | 市区 | 人民滩十一组         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16700 | 市区 | 友谊老圩2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16701 | 市区 | 金沙美第配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16702 | 市区 | 金沙美第配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16703 | 市区 | 双柏邬小           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16704 | 市区 | 诚达建筑公司宿舍2#     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16705 | 市区 | 黄港电站2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16706 | 市区 | 友谊园区           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16707 | 市区 | 双柏太安2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16708 | 市区 | 红接黄小           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16709 | 市区 | 10KV水韵福邸变电所1#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16710 | 市区 | 双柏东风2#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16711 | 市区 | 金沙景苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16712 | 市区 | 幸福五一           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16713 | 市区 | 友谊十圩           | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 16714 | 市区 | 金沙景苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16715 | 市区 | 友谊路           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16716 | 市区 | 友谊路2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16717 | 市区 | 扬机宿舍3#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16718 | 市区 | 运河公馆1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16719 | 市区 | 运河公馆1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16720 | 市区 | 运河公馆2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16721 | 市区 | 滨河2#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16722 | 市区 | 扬机宿舍          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 16723 | 市区 | 雅苑1#箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 16724 | 市区 | 上湾璟苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16725 | 市区 | 友谊路3#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16726 | 市区 | 江南左岸变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16727 | 市区 | 滨河1#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16728 | 市区 | 世纪星箱变主变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16729 | 市区 | 滨河1#变电所1#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16730 | 市区 | 雅苑1#变电所2#变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16731 | 市区 | 上湾璟苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16732 | 市区 | 雅苑1#变电所1#变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16733 | 市区 | 东花园路3#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 16734 | 市区 | 友谊路4#         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 16735 | 市区 | 扬机宿舍2#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16736 | 市区 | 雅苑2#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16737 | 市区 | 东花园路2#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16738 | 市区 | 扬机宿舍1#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16739 | 市区 | 东花园路          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16740 | 市区 | 沙头幼儿园         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16741 | 市区 | 商业合作社2#       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16742 | 市区 | 沙头集镇4#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16743 | 市区 | 三星沿江2#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16744 | 市区 | 沙头集镇9#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16745 | 市区 | 金沙景苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16746 | 市区 | 沙头集镇13#       | 交流10kV | 400  | 320  |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 16747 | 市区 | 沙头集镇11#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16748 | 市区 | 金沙景苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16749 | 市区 | 沈新小区          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16750 | 市区 | 沈新小区2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16751 | 市区 | 三星沿江          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16752 | 市区 | 商业合作社1#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16753 | 市区 | 姜庄2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16754 | 市区 | 严桥电灌站         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16755 | 市区 | 云锦华庭3#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16756 | 市区 | 严桥姜庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16757 | 市区 | 严桥王西          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16758 | 市区 | 姜庄4#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16759 | 市区 | 云锦华庭2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16760 | 市区 | 云锦华庭1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16761 | 市区 | 云锦华庭1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16762 | 市区 | 云锦华庭3#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16763 | 市区 | 也今花园5#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16764 | 市区 | 也今花园5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16765 | 市区 | 制革厂           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16766 | 市区 | 文峰路2#         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16767 | 市区 | 杨庄2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16768 | 市区 | 化工学校          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16769 | 市区 | 扬农宿舍          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16770 | 市区 | 也今花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16771 | 市区 | 也今花园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16772 | 市区 | 宝塔湾水厂         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16773 | 市区 | 也今花园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16774 | 市区 | 也今花园4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16775 | 市区 | 也今花园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16776 | 市区 | 文峰路           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16777 | 市区 | 制革厂2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16778 | 市区 | 化工新村2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16779 | 市区 | 扬农化工宿舍        | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 16780 | 市区 | 宝塔湾水厂2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16781 | 市区 | 化工新村          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16782 | 市区 | 也今花园6#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16783 | 市区 | 丁长大队北         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16784 | 市区 | 丁庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16785 | 市区 | 严家村2#         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 16786 | 市区 | 汤汪医院2#箱变主变    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16787 | 市区 | 连心路7#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16788 | 市区 | 碧水庄园箱变主变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16789 | 市区 | 丁长村北          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16790 | 市区 | 汤汪医院3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16791 | 市区 | 汤汪医院          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16792 | 市区 | 汤汪电镀厂         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16793 | 市区 | 坝基            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16794 | 市区 | 同心祁庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16795 | 市区 | 同心村祁庄2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16796 | 市区 | 沙头集中区3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16797 | 市区 | 米意特兰综合楼       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16798 | 市区 | 沙头集中区1#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16799 | 市区 | 沙头集中区5#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16800 | 市区 | 沙头集镇1#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16801 | 市区 | 沙头集镇2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16802 | 市区 | 沙头集镇5#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16803 | 市区 | 三星连二          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16804 | 市区 | 锦威综合楼         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16805 | 市区 | 头圩居民区         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16806 | 市区 | 沙头集中区9#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16807 | 市区 | 沙头集镇8#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16808 | 市区 | 沙头集中区4#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16809 | 市区 | 沙头集中区8#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16810 | 市区 | 沙头集镇10#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16811 | 市区 | 再兴金二3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16812 | 市区 | 沙头集镇15#       | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |                |        |      |     |
|-------|----|----------------|--------|------|-----|
| 16813 | 市区 | 沙头集中区2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16814 | 市区 | 再兴小圩           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16815 | 市区 | 丰和佳园1#箱变主变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16816 | 市区 | 陈祠三组           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16817 | 市区 | 沙头好运           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16818 | 市区 | 沙头集中区6#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16819 | 市区 | 10KV水韵福邸变电所2#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16820 | 市区 | 沙头好运2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16821 | 市区 | 沙头集镇17#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16822 | 市区 | 沙头集中区10#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16823 | 市区 | 沙头集中区12#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16824 | 市区 | 沙头集中区11#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16825 | 市区 | 沙头集中区7#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16826 | 市区 | 三星新四           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16827 | 市区 | 沙头集镇3#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16828 | 市区 | 诚达综合楼          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16829 | 市区 | 荷叶小区10#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16830 | 市区 | 冯庄6#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16831 | 市区 | 槐子吴二3#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16832 | 市区 | 槐子吴二2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16833 | 市区 | 荷叶小区15#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16834 | 市区 | 荷叶小区8#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16835 | 市区 | 三湾展示区1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16836 | 市区 | 崔庄陆队箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16837 | 市区 | 三湾展示区1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16838 | 市区 | 戴庄2#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16839 | 市区 | 崔庄戴庄3#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16840 | 市区 | 开发东路1#         | 交流10kV | 100  | 80  |
| 16841 | 市区 | 三湾展示区2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16842 | 市区 | 怡新2#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16843 | 市区 | 东和2#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16844 | 市区 | 东和2#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16845 | 市区 | 星汇雅苑3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 16846 | 市区 | 星汇雅苑3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16847 | 市区 | 颐景苑2#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16848 | 市区 | 东和5#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16849 | 市区 | 东和5#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16850 | 市区 | 香槟小镇2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16851 | 市区 | 香槟小镇2#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 16852 | 市区 | 东和1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16853 | 市区 | 东和6#变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16854 | 市区 | 东和6#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16855 | 市区 | 东和1#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16856 | 市区 | 香槟小镇1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16857 | 市区 | 东和4#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16858 | 市区 | 东和4#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16859 | 市区 | 东和3#变电所1#主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 16860 | 市区 | 运东大队2#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16861 | 市区 | 颐景苑2#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16862 | 市区 | 安林村3#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16863 | 市区 | 颐景苑1#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16864 | 市区 | 星汇雅苑4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16865 | 市区 | 颐景苑1#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16866 | 市区 | 10KV颐景苑3#配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16867 | 市区 | 10KV颐景苑3#配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16868 | 市区 | 怡新1#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16869 | 市区 | 10KV星汇雅苑2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16870 | 市区 | 10KV星汇雅苑1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16871 | 市区 | 怡新1#变电所4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16872 | 市区 | 10KV星汇雅苑2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16873 | 市区 | 10KV星汇雅苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16874 | 市区 | 怡新2#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16875 | 市区 | 星汇雅苑4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16876 | 市区 | 皮坊街1#              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16877 | 市区 | 天瑞望府3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16878 | 市区 | 磷肥厂宿舍3#            | 交流10kV | 400  | 320 |



|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 16879 | 市区 | 凤栖澜庭1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16880 | 市区 | 磷肥厂宿舍7#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16881 | 市区 | 邗商宿舍1#        | 交流10kV | 30   | 24  |
| 16882 | 市区 | 城东路宿舍1#       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16883 | 市区 | 天瑞望府3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16884 | 市区 | 运河公馆1#变电所3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16885 | 市区 | 天瑞望府4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16886 | 市区 | 运河公馆2#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 16887 | 市区 | 江都南路          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16888 | 市区 | 工行宿舍          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16889 | 市区 | 城东路宿舍2#       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16890 | 市区 | 邗商宿舍2#        | 交流10kV | 30   | 24  |
| 16891 | 市区 | 沙口小学          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16892 | 市区 | 邗商宿舍3#        | 交流10kV | 50   | 40  |
| 16893 | 市区 | 中转码头          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 16894 | 市区 | 品墅小区箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16895 | 市区 | 天瑞望府1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16896 | 市区 | 城东路7#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16897 | 市区 | 磷肥厂宿舍2#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16898 | 市区 | 环保2号          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16899 | 市区 | 天瑞望府2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16900 | 市区 | 天瑞望府4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16901 | 市区 | 环卫1#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16902 | 市区 | 凤栖澜庭1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16903 | 市区 | 城东路5#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16904 | 市区 | 城东路2#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 16905 | 市区 | 城东路           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16906 | 市区 | 环保宿舍          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16907 | 市区 | 天瑞望府1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 16908 | 市区 | 江都南路2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16909 | 市区 | 环卫2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16910 | 市区 | 武警医院2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 16911 | 市区 | 城东路6#         | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                 |        |     |     |
|-------|----|-----------------|--------|-----|-----|
| 16912 | 市区 | 福泽苑箱变主变         | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16913 | 市区 | 皮坊街3#           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16914 | 市区 | 沈营老姚2#          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16915 | 市区 | 姚湾后周3#          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16916 | 市区 | 姚湾后周            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16917 | 市区 | 翠园路             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16918 | 市区 | 萃园菜场            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16919 | 市区 | 参府街             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16920 | 市区 | 达士巷             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16921 | 市区 | 渡江花园2#箱变主变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16922 | 市区 | 碧螺春箱变主变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16923 | 市区 | 渡江南路综合楼         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16924 | 市区 | 渡江花园1#箱变主变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16925 | 市区 | 教场              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16926 | 市区 | 翠园路2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16927 | 市区 | 大羊肉巷箱变主变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16928 | 市区 | 新概念箱变主变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 16929 | 市区 | 计量局2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16930 | 市区 | 整流器厂            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16931 | 市区 | 渡江机电城箱变主变       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 16932 | 市区 | 景悦星辰花园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16933 | 市区 | 景悦星辰花园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16934 | 市区 | 新生王庄            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 16935 | 市区 | 景悦星辰花园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16936 | 市区 | 三星2#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16937 | 市区 | 牙刷城1#公变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16938 | 市区 | 景悦星辰花园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 16939 | 市区 | 永顺西六            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16940 | 市区 | 六圩镇南            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16941 | 市区 | 永顺埕圩2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16942 | 市区 | 永顺顺九            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 16943 | 市区 | 永顺为民2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 16944 | 市区 | 永顺恒辉            | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |                   |        |      |      |
|-------|----|-------------------|--------|------|------|
| 16945 | 市区 | 共和申家              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16946 | 市区 | 永顺北宝业             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16947 | 市区 | 六圩舒雅2#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16948 | 市区 | 永顺三匡              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16949 | 市区 | 永顺头匡              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16950 | 市区 | 永顺念圩5#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16951 | 市区 | 六圩镇南3#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16952 | 市区 | 永顺村2#             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16953 | 市区 | 六圩集草              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16954 | 市区 | 永顺酒店              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16955 | 市区 | 共和远大箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400  |
| 16956 | 市区 | 曹桥大桥              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16957 | 市区 | 永顺念圩3#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16958 | 市区 | 永顺埝圩4#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16959 | 市区 | 六圩舒雅              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16960 | 市区 | 永顺三匡2#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16961 | 市区 | 永顺大八              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16962 | 市区 | 永顺为民              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16963 | 市区 | 永顺大八2#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 16964 | 市区 | 马桥新扬              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 16965 | 市区 | 连运4#变电所1#主变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 16966 | 市区 | 联谊南苑10#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16967 | 市区 | 连运2#变电所2#变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16968 | 市区 | 10kV联谊南苑8#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16969 | 市区 | 10kV联谊南苑8#配电室4#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16970 | 市区 | 联谊南苑12#配电室1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16971 | 市区 | 联谊南苑12#配电室3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 16972 | 市区 | 天禧花园3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16973 | 市区 | 尚东2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16974 | 市区 | 尚东2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16975 | 市区 | 尚东3#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16976 | 市区 | 连运4#变电所2#主变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 16977 | 市区 | 连运2#变电所1#变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |

|       |    |                   |        |      |      |
|-------|----|-------------------|--------|------|------|
| 16978 | 市区 | 连运3#变电所2#变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16979 | 市区 | 连运1#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16980 | 市区 | 连运2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16981 | 市区 | 连运3#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16982 | 市区 | 天禧花园2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16983 | 市区 | 连运4#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16984 | 市区 | 天禧花园2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16985 | 市区 | 连运3#变电所1#变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16986 | 市区 | 联谊南苑10#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16987 | 市区 | 连运5#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16988 | 市区 | 10kV联谊南苑7#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16989 | 市区 | 10kV联谊南苑7#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 16990 | 市区 | 兴业花园1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16991 | 市区 | 连运1#变电所1#变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16992 | 市区 | 连运1#变电所2#变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 16993 | 市区 | 天禧花园1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16994 | 市区 | 兴业花园1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16995 | 市区 | 向往小学箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400  |
| 16996 | 市区 | 天禧花园3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16997 | 市区 | 尚东1#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16998 | 市区 | 尚东1#变电所3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 16999 | 市区 | 连运6#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17000 | 市区 | 连运7#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17001 | 市区 | 联谊变电所2#变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17002 | 市区 | 联谊变电所1#变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17003 | 市区 | 连运8#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17004 | 市区 | 联谊南苑9#配电室1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17005 | 市区 | 联谊南苑11#配电室1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17006 | 市区 | 连运9#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17007 | 市区 | 联谊南苑11#配电室3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17008 | 市区 | 盐阜路箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 17009 | 市区 | 富春箱变主变            | 交流10kV | 500  | 400  |
| 17010 | 市区 | 后安家巷箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 17011 | 市区 | 莱茵1#变电所2#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17012 | 市区 | 莱茵苑箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 17013 | 市区 | 莱茵1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17014 | 市区 | 奥心花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17015 | 市区 | 奥心花园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17016 | 市区 | 运河东郡4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17017 | 市区 | 湾头联合车管所2#     | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17018 | 市区 | 运河东郡1#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17019 | 市区 | 运河东郡1#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17020 | 市区 | 运河东郡3#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17021 | 市区 | 运河东郡4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17022 | 市区 | 奥心花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17023 | 市区 | 华伟国际配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17024 | 市区 | 奥心花园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17025 | 市区 | 田庄二组          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17026 | 市区 | 奥心花园4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17027 | 市区 | 奥心花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17028 | 市区 | 运河东郡2#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17029 | 市区 | 奥心花园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17030 | 市区 | 联合电灌站         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17031 | 市区 | 运河东郡2#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17032 | 市区 | 移动箱变主变        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17033 | 市区 | 奥心花园4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17034 | 市区 | 大桥东1#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17035 | 市区 | 徐桥开发区         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 17036 | 市区 | 杭集城西19#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17037 | 市区 | 杭集利民路1#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17038 | 市区 | 徐桥邱庄6#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17039 | 市区 | 徐桥邱庄4#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17040 | 市区 | 杭集镇徐桥小区8#     | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17041 | 市区 | 徐桥扬院          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17042 | 市区 | 锦园路           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17043 | 市区 | 杭集城西18#       | 交流10kV | 200  | 160  |

|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 17044 | 市区 | 徐桥开发区3#                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17045 | 市区 | 金开超市2#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17046 | 市区 | 杭集城西15#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17047 | 市区 | 唯一路3#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17048 | 市区 | 徐桥小区8#                  | 交流10kV | 30   | 24  |
| 17049 | 市区 | 杭集竹园路                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17050 | 市区 | 双隆小区配电室1#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17051 | 市区 | 双隆小区配电室2#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17052 | 市区 | 唯一路1#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17053 | 市区 | 金开超市                    | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17054 | 市区 | 杭集小扬庄                   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17055 | 市区 | 杭集城西13#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17056 | 市区 | 徐桥何桥北                   | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17057 | 市区 | 杭集城西10#                 | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17058 | 市区 | 合力橡胶宿舍1#                | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17059 | 市区 | 邗江宿舍                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17060 | 市区 | 合力橡胶宿舍2#                | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17061 | 市区 | 凤来大方                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17062 | 市区 | 凤来仓房2#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17063 | 市区 | 金槐袁庄2#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17064 | 市区 | 扬州印象1#变电所3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17065 | 市区 | 凤来胡下                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17066 | 市区 | 凤来胡下3#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17067 | 市区 | 扬州印象2#变电所1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17068 | 市区 | 姚湾村姚湾组(西庄)2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17069 | 市区 | 凤来村南                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17070 | 市区 | 沈营余陈3#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17071 | 市区 | 柏庄一级                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17072 | 市区 | 天福花园2#配电室4#主变配电变压器      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17073 | 市区 | 广福花园3#配电室2#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17074 | 市区 | 广福花园3#配电室4#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17075 | 市区 | 10KV福临苑4#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17076 | 市区 | 10KV福临苑4#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 17077 | 市区 | 10KV福临苑2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17078 | 市区 | 10KV福临苑1#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17079 | 市区 | 10KV福临苑3#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17080 | 市区 | 广福花园4#配电室4#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17081 | 市区 | 联合村3#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17082 | 市区 | 10KV福临苑2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17083 | 市区 | 福欣苑3#配电室4#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17084 | 市区 | 联合村7#                   | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17085 | 市区 | 天福花园1#配电室2#主变配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17086 | 市区 | 联合丁家2#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17087 | 市区 | 福欣苑3#配电室2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17088 | 市区 | 福欣苑1#配电室2#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17089 | 市区 | 广福花园1#配电室2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17090 | 市区 | 广福花园2#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17091 | 市区 | 10KV福临苑3#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17092 | 市区 | 福欣苑2#配电室4#主变配电变压器       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17093 | 市区 | 福欣苑2#配电室2#主变配电变压器       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17094 | 市区 | 天福花园2#配电室2#主变配电变压器      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17095 | 市区 | 广福花园4#配电室2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17096 | 市区 | 东花园北2#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17097 | 市区 | 文峰佳苑4#配电室1#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17098 | 市区 | 东花园南9#1                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17099 | 市区 | 东花园北6#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17100 | 市区 | 文峰佳苑2#配电室1#主变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17101 | 市区 | 东花园南1#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17102 | 市区 | 文峰佳苑2#配电室3#主变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17103 | 市区 | 东花园南7#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17104 | 市区 | 文峰佳苑1#配电室1#主变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17105 | 市区 | 东花园北3#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17106 | 市区 | 东花园南16#                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17107 | 市区 | 东花园3#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17108 | 市区 | 东花园南4#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17109 | 市区 | 文峰佳苑3#配电室1#主变配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 17110 | 市区 | 南苑2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17111 | 市区 | 东花园南6#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17112 | 市区 | 南苑1#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17113 | 市区 | 东花园南15#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17114 | 市区 | 文峰佳苑1#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17115 | 市区 | 东花园北13#            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17116 | 市区 | 东花园南3#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17117 | 市区 | 渡江大队箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 17118 | 市区 | 联谊小区5#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17119 | 市区 | 联谊5#变电所2#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17120 | 市区 | 文峰佳苑4#配电室3#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17121 | 市区 | 汤汪中学宿舍             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17122 | 市区 | 东花园北5#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17123 | 市区 | 东花园南8#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17124 | 市区 | 渡江大队3#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17125 | 市区 | 联谊小区6#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17126 | 市区 | 东花园北1#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17127 | 市区 | 东花园南14#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17128 | 市区 | 东花园南18#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17129 | 市区 | 东花园南2#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17130 | 市区 | 东花园北4#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17131 | 市区 | 东花园南5#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17132 | 市区 | 联谊小区7#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17133 | 市区 | 联谊5#变电所1#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17134 | 市区 | 东花园南10#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17135 | 市区 | 东花园北7#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17136 | 市区 | 龙泉路箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17137 | 市区 | 董庄村                | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17138 | 市区 | 肖家大二               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17139 | 市区 | 肖家塘坝2#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17140 | 市区 | 福欣苑2#配电室1#主变配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17141 | 市区 | 广福花园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17142 | 市区 | 广福花园4#配电室1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |



|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 17143 | 市区 | 10KV福临苑3#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17144 | 市区 | 广福花园2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17145 | 市区 | 福欣苑1#配电室1#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17146 | 市区 | 10KV福临苑3#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17147 | 市区 | 广福花园3#配电室3#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17148 | 市区 | 福欣苑3#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17149 | 市区 | 广福花园3#配电室1#主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17150 | 市区 | 10KV福临苑1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17151 | 市区 | 10KV福临苑4#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17152 | 市区 | 广福花园4#配电室3#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17153 | 市区 | 福欣苑3#配电室3#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17154 | 市区 | 天福花园2#配电室1#主变配电变压器      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17155 | 市区 | 天福花园1#配电室1#主变配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17156 | 市区 | 10KV福临苑2#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17157 | 市区 | 天福花园2#配电室3#主变配电变压器      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17158 | 市区 | 福欣苑2#配电室3#主变配电变压器       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17159 | 市区 | 10KV福临苑2#配电室1#主变间隔      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17160 | 市区 | 10KV福临苑4#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17161 | 市区 | 南河下                     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17162 | 市区 | 南河下2#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17163 | 市区 | 金鱼林陀                    | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17164 | 市区 | 新仓巷                     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17165 | 市区 | 七二三所宿舍5#                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17166 | 市区 | 富春                      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17167 | 市区 | 南河下3#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17168 | 市区 | 引市街箱变主变                 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17169 | 市区 | 低碳社区箱变主变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17170 | 市区 | 七二三所宿舍2#                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17171 | 市区 | 七二三所宿舍4#                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17172 | 市区 | 七二三所宿舍6#                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17173 | 市区 | 七二三所宿舍1#                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17174 | 市区 | 苏唱街箱变主变                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17175 | 市区 | 埂子街4#箱变主变配电变压器          | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 17176 | 市区 | 梦都箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 17177 | 市区 | 翠花春箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17178 | 市区 | 广陵路3#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17179 | 市区 | 埂子街1#         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17180 | 市区 | 苏唱街2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17181 | 市区 | 丁家湾           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 17182 | 市区 | 苏唱街           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17183 | 市区 | 新胜街箱变主变配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17184 | 市区 | 东营2#（单）       | 交流10kV | 80   | 64  |
| 17185 | 市区 | 东营1#（单）       | 交流10kV | 80   | 64  |
| 17186 | 市区 | 三义阁箱变主变配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17187 | 市区 | 七二三所宿舍3#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17188 | 市区 | 古旗箱变主变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17189 | 市区 | 菜根香箱变主变配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17190 | 市区 | 大麒麟阁箱变主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17191 | 市区 | 苏唱街3#         | 交流10kV | 80   | 64  |
| 17192 | 市区 | 南河下4#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17193 | 市区 | 曲南苑3#配电室4#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17194 | 市区 | 东方丽景变电所2#变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17195 | 市区 | 曲南苑3#配电室2#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17196 | 市区 | 东盛花园2#箱变主变    | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17197 | 市区 | 东花园南9#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17198 | 市区 | 曲南苑2#配电室4#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17199 | 市区 | 东花园北10#       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17200 | 市区 | 小王庄13#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17201 | 市区 | 10kv东昇1#电房1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17202 | 市区 | 集装箱宿舍2#       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17203 | 市区 | 东花园北12#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17204 | 市区 | 施井石桥3#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17205 | 市区 | 小王庄1#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17206 | 市区 | 小王庄4#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17207 | 市区 | 集装箱宿舍         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17208 | 市区 | 曲南苑1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                      |        |      |     |
|-------|----|----------------------|--------|------|-----|
| 17209 | 市区 | 曲南苑1#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17210 | 市区 | 东花园北11#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17211 | 市区 | 10kv东昇1#电房2#变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17212 | 市区 | 曲南苑2#配电室2#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17213 | 市区 | 丽景箱变主变               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 17214 | 市区 | 东盛花园1#箱变主变           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17215 | 市区 | 正泰花园2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17216 | 市区 | 东花园北14#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17217 | 市区 | 正泰花园1#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17218 | 市区 | 东方丽景变电所1#变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17219 | 市区 | 霍桥集镇9#               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17220 | 市区 | 邱卜夏庄                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17221 | 市区 | 10kV运河丹堤7#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17222 | 市区 | 10KV运河之光2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17223 | 市区 | 10kV运河之光3#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17224 | 市区 | 10kV运河之光3#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17225 | 市区 | 10KV运河之光2#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17226 | 市区 | 10kV运河丹堤8#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17227 | 市区 | 10KV运河丹堤9#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17228 | 市区 | 10KV运河丹堤9#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17229 | 市区 | 运河丹堤5#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17230 | 市区 | 运河丹堤5#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17231 | 市区 | 运河丹堤10#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17232 | 市区 | 10kV运河丹堤1#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17233 | 市区 | 10kV运河丹堤1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17234 | 市区 | 10kV运河丹堤2#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17235 | 市区 | 10kV运河丹堤2#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17236 | 市区 | 10kV运河丹堤3#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17237 | 市区 | 10kV运河丹堤4#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17238 | 市区 | 10kV运河丹堤4#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17239 | 市区 | 运河之光1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17240 | 市区 | 运河之光4#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17241 | 市区 | 运河之光1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 17242 | 市区 | 运河之光4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17243 | 市区 | 施井小区10#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17244 | 市区 | 施井教工宿舍8#      | 交流10kV | 80  | 64  |
| 17245 | 市区 | 连运村小陈箱变主变     | 交流10kV | 500 | 400 |
| 17246 | 市区 | 施井陶庄2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17247 | 市区 | 施井小区6#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17248 | 市区 | 小王庄8#         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17249 | 市区 | 小王庄2          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17250 | 市区 | 小王庄5#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17251 | 市区 | 小王庄7#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17252 | 市区 | 施井小区          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17253 | 市区 | 小王庄9#         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17254 | 市区 | 开关厂           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17255 | 市区 | 汤汪三里          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17256 | 市区 | 施井小区5#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17257 | 市区 | 小王庄6#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17258 | 市区 | 施井小区4#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17259 | 市区 | 施井小区2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17260 | 市区 | 东花园北9#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17261 | 市区 | 田园3#箱变变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17262 | 市区 | 施井小区13#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17263 | 市区 | 施井南苑1#箱变主变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17264 | 市区 | 开关厂2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17265 | 市区 | 田园            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17266 | 市区 | 施井丁坝3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17267 | 市区 | 施井南苑2#箱变变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17268 | 市区 | 小王庄12#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17269 | 市区 | 东花园南11#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17270 | 市区 | 东花园北8#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17271 | 市区 | 施井丁坝          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17272 | 市区 | 开关厂3#         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17273 | 市区 | 小王庄3#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17274 | 市区 | 施井小区9#        | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |            |        |     |     |
|-------|----|------------|--------|-----|-----|
| 17275 | 市区 | 施井小区11#    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17276 | 市区 | 东花园北15#    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17277 | 市区 | 东花园南12#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17278 | 市区 | 田园2#箱变变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17279 | 市区 | 施井教工宿舍7#   | 交流10kV | 80  | 64  |
| 17280 | 市区 | 中兴常楼       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17281 | 市区 | 强民老圩       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17282 | 市区 | 中兴芦西       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17283 | 市区 | 广储门4#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17284 | 市区 | 宋城名都2#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17285 | 市区 | 大草巷13#     | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17286 | 市区 | 大草巷箱变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17287 | 市区 | 治淮1#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17288 | 市区 | 治淮箱变主变     | 交流10kV | 500 | 400 |
| 17289 | 市区 | 玉器箱变主变     | 交流10kV | 500 | 400 |
| 17290 | 市区 | 未名园配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17291 | 市区 | 大草小区2#     | 交流10kV | 80  | 64  |
| 17292 | 市区 | 二郎庙西箱变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17293 | 市区 | 大草巷10#     | 交流10kV | 80  | 64  |
| 17294 | 市区 | 大草巷3#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17295 | 市区 | 大草巷2#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17296 | 市区 | 大草巷14#     | 交流10kV | 80  | 64  |
| 17297 | 市区 | 大草巷15#     | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17298 | 市区 | 二郎庙箱变主变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17299 | 市区 | 大草巷9#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17300 | 市区 | 商学院宿舍箱变主变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17301 | 市区 | 广储门3#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17302 | 市区 | 广储门5#      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17303 | 市区 | 大草巷4#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17304 | 市区 | 大草小区1#     | 交流10kV | 80  | 64  |
| 17305 | 市区 | 未名园配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17306 | 市区 | 大草巷5#      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17307 | 市区 | 工人二村2#     | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |                  |        |     |     |
|-------|----|------------------|--------|-----|-----|
| 17308 | 市区 | 大草巷8#            | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17309 | 市区 | 大草巷7#            | 交流10kV | 80  | 64  |
| 17310 | 市区 | 大草巷12#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17311 | 市区 | 新古箱变主变           | 交流10kV | 500 | 400 |
| 17312 | 市区 | 大草巷11#           | 交流10kV | 80  | 64  |
| 17313 | 市区 | 大草小区箱变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17314 | 市区 | 大草巷19#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17315 | 市区 | 广储门箱变主变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17316 | 市区 | 大草巷6#            | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17317 | 市区 | 消防大队箱变主变         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17318 | 市区 | 大草巷18#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17319 | 市区 | 治淮2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17320 | 市区 | 治淮3#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17321 | 市区 | 宋城名都1#箱变主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17322 | 市区 | 大草3#箱变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17323 | 市区 | 防疫站              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17324 | 市区 | 大草巷16#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17325 | 市区 | 大草巷17#           | 交流10kV | 80  | 64  |
| 17326 | 市区 | 沙东村7#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17327 | 市区 | 南刘电镀2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17328 | 市区 | 沙东村5#            | 交流10kV | 100 | 80  |
| 17329 | 市区 | 大众五队             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17330 | 市区 | 前曹2#             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17331 | 市区 | 崔庄大队箱变主变         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17332 | 市区 | 左岸澜庭1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17333 | 市区 | 左岸澜庭2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17334 | 市区 | 商贸物流1#变电所2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17335 | 市区 | 10KV商贸物流3#变电所2#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17336 | 市区 | 左岸澜庭2#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17337 | 市区 | 左岸澜庭1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17338 | 市区 | 商贸物流2#变电所2#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17339 | 市区 | 商贸物流4#变电所2#变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17340 | 市区 | 文昌大桥北箱变主变        | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 17341 | 市区 | 瓜果市场          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17342 | 市区 | 奥心花园4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17343 | 市区 | 运河东郡3#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17344 | 市区 | 颐景4#配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17345 | 市区 | 奥心花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17346 | 市区 | 奥心花园4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17347 | 市区 | 奥心花园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17348 | 市区 | 颐景4#配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17349 | 市区 | 奥心花园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17350 | 市区 | 奥心花园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17351 | 市区 | 束庄预制厂         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17352 | 市区 | 融宸苑配电室4#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17353 | 市区 | 融宸苑配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17354 | 市区 | 运河东郡1#变电所4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17355 | 市区 | 东城1#变电所1#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17356 | 市区 | 东城1#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17357 | 市区 | 运河东郡1#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17358 | 市区 | 运河东郡2#变电所4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17359 | 市区 | 东城2#变电所1#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17360 | 市区 | 奥心花园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17361 | 市区 | 运河东郡4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17362 | 市区 | 运河东郡4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17363 | 市区 | 联合陈西          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17364 | 市区 | 运东朱庄          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 17365 | 市区 | 联合陈东          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17366 | 市区 | 奥心花园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17367 | 市区 | 宸章雅苑配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17368 | 市区 | 宸章雅苑配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17369 | 市区 | 东城3#变电所1#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17370 | 市区 | 东城3#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17371 | 市区 | 联合村4#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17372 | 市区 | 运河东郡2#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17373 | 市区 | 东城2#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |

|       |    |              |        |      |     |
|-------|----|--------------|--------|------|-----|
| 17374 | 市区 | 邗江港务         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17375 | 市区 | 高桥高西         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17376 | 市区 | 高桥孙巷4#       | 交流10kV | 100  | 80  |
| 17377 | 市区 | 高桥项西         | 交流10kV | 100  | 80  |
| 17378 | 市区 | 船厂北院10#      | 交流10kV | 80   | 64  |
| 17379 | 市区 | 湾头福兴箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17380 | 市区 | 船厂北院8#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 17381 | 市区 | 湾头镇3#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17382 | 市区 | 璟萃苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17383 | 市区 | 湾头村韩家4#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17384 | 市区 | 船厂2#楼1#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17385 | 市区 | 湾头镇          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17386 | 市区 | 万福村湾头组       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17387 | 市区 | 湾头大队西箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17388 | 市区 | 湾头大队2#       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17389 | 市区 | 船厂北院11#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17390 | 市区 | 璟萃苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17391 | 市区 | 湾头米厂箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17392 | 市区 | 湾头米厂宿舍       | 交流10kV | 100  | 80  |
| 17393 | 市区 | 湾头茱萸湾        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17394 | 市区 | 武静花园箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17395 | 市区 | 立新路3#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17396 | 市区 | 跃进桥东         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17397 | 市区 | 园丁苑箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17398 | 市区 | 公路段          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17399 | 市区 | 立新路          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17400 | 市区 | 公路稽查         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17401 | 市区 | 航道站          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17402 | 市区 | 凤鸣云庭配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17403 | 市区 | 立新路2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17404 | 市区 | 解放东路4#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17405 | 市区 | 蓝海1#变电所3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17406 | 市区 | 蓝海2#变电所3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |



|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 17407 | 市区 | 蓝海2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17408 | 市区 | 城东路3#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17409 | 市区 | 沙北四村2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17410 | 市区 | 羽绒厂宿舍2#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17411 | 市区 | 凤鸣云庭配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17412 | 市区 | 凯运壹位广场变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17413 | 市区 | 缺口河东边         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17414 | 市区 | 航道段           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17415 | 市区 | 羽绒厂宿舍         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17416 | 市区 | 合成化工厂宿舍箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17417 | 市区 | 立新路4#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17418 | 市区 | 基建队宿舍         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17419 | 市区 | 蓝海1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17420 | 市区 | 国税局城东宿舍       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17421 | 市区 | 合成化工厂宿舍1#     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17422 | 市区 | 合成化工厂宿舍2#     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17423 | 市区 | 凯运壹位广场变电所4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17424 | 市区 | 板桥村6#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17425 | 市区 | 南刘一组          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17426 | 市区 | 南刘二组2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17427 | 市区 | 板桥村4#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17428 | 市区 | 琳琅雅苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17429 | 市区 | 湾头派出所         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17430 | 市区 | 山河村10#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17431 | 市区 | 琳琅雅苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17432 | 市区 | 山河村11#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17433 | 市区 | 湾头金属工艺厂宿舍     | 交流10kV | 30   | 24  |
| 17434 | 市区 | 船厂南院6#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17435 | 市区 | 山河村3#南        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17436 | 市区 | 山河村2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17437 | 市区 | 山河南庄2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17438 | 市区 | 山河村7#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17439 | 市区 | 湾头镇赵家组        | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |             |        |     |     |
|-------|----|-------------|--------|-----|-----|
| 17440 | 市区 | 山河村9#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17441 | 市区 | 湾头派出所2#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17442 | 市区 | 山河村护国1#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17443 | 市区 | 湾头荣华        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17444 | 市区 | 华铁公司        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17445 | 市区 | 山河村5#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17446 | 市区 | 玉器市场        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17447 | 市区 | 湾头镇2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17448 | 市区 | 湾头薛家        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17449 | 市区 | 综合大队        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17450 | 市区 | 综合十二队       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17451 | 市区 | 宝城机械厂2#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17452 | 市区 | 悦园2#箱变主变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17453 | 市区 | 看守所箱变主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17454 | 市区 | 平山茶场        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17455 | 市区 | 象鼻桥3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17456 | 市区 | 象鼻桥         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17457 | 市区 | 综合七队        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17458 | 市区 | 堡城菱庄        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17459 | 市区 | 堡城万庄        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17460 | 市区 | 堡城李庄3#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17461 | 市区 | 悦园1#箱变主变    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 17462 | 市区 | 堡城万庄2#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17463 | 市区 | 综合大队2#      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17464 | 市区 | 汉墓箱变主变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17465 | 市区 | 宝城菱庄2#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17466 | 市区 | 维扬尹家        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17467 | 市区 | 悦园1#变电所2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17468 | 市区 | 平山朱庄4#      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17469 | 市区 | 耿管营陈套       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17470 | 市区 | 耿管营孔庄       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17471 | 市区 | 耿管营桥庄2#     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17472 | 市区 | 施井教工3#      | 交流10kV | 80  | 64  |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 17473 | 市区 | 施井教工4#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 17474 | 市区 | 施井教工宿舍1#      | 交流10kV | 80   | 64   |
| 17475 | 市区 | 施井教工宿舍2#      | 交流10kV | 50   | 40   |
| 17476 | 市区 | 施井大队箱变变压器     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17477 | 市区 | 合力橡胶宿舍3#      | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17478 | 市区 | 干休二所箱变变压器     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17479 | 市区 | 八中宿舍箱变变压器     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17480 | 市区 | 扬名苑2#变电所2#主变  | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17481 | 市区 | 施井教工6#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 17482 | 市区 | 曲江橡胶厂         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17483 | 市区 | 海华房产          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17484 | 市区 | 施井教工5#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 17485 | 市区 | 施井东亚4#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 17486 | 市区 | 施井大队2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17487 | 市区 | 施井东亚3#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17488 | 市区 | 扬名苑1#变电所2#变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17489 | 市区 | 扬名苑1#变电所1#变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17490 | 市区 | 干休二所2#箱变变压器   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17491 | 市区 | 施井大队西箱变变压器    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17492 | 市区 | 联谊1#变电所1#变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17493 | 市区 | 联谊1#变电所2#变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17494 | 市区 | 鸿福箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400  |
| 17495 | 市区 | 鸿福6#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17496 | 市区 | 鸿福6#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17497 | 市区 | 鸿福家园5#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17498 | 市区 | 鸿福3#变电所2#变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17499 | 市区 | 鸿福家园5#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17500 | 市区 | 鸿福3#变电所1#变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17501 | 市区 | 鸿福家园2#变电所1#变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17502 | 市区 | 鸿福家园2#变电所2#变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17503 | 市区 | 鸿福家园1#变电所1#变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17504 | 市区 | 鸿福家园1#变电所2#变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17505 | 市区 | 名湖花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |

|       |    |                  |        |     |     |
|-------|----|------------------|--------|-----|-----|
| 17506 | 市区 | 佳家花园1#变电所1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17507 | 市区 | 名湖花园3#配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17508 | 市区 | 槐南村              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17509 | 市区 | 名湖南园1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17510 | 市区 | 槐泗下李             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17511 | 市区 | 爱国尹东             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17512 | 市区 | 10KV佳家花园1#变电所3#变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17513 | 市区 | 名湖花园1#配电室4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17514 | 市区 | 名湖花园2#配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17515 | 市区 | 名湖花园2#配电室4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17516 | 市区 | 槐南墩东             | 交流10kV | 100 | 80  |
| 17517 | 市区 | 雷塘2#             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17518 | 市区 | 名湖花园4#配电室4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17519 | 市区 | 尹东2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17520 | 市区 | 名湖南园2#配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17521 | 市区 | 丁魏丁庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17522 | 市区 | 名湖南园2#配电室4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17523 | 市区 | 雷塘胜利5#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17524 | 市区 | 城北张庄2#           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17525 | 市区 | 槐泗桥北             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17526 | 市区 | 名湖花园3#配电室4#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17527 | 市区 | 雷塘一级站            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17528 | 市区 | 城北陆庄2#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17529 | 市区 | 名湖南园1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17530 | 市区 | 名湖花园4#配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17531 | 市区 | 雷塘胜利3#           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17532 | 市区 | 扬子苑西北3#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17533 | 市区 | 蒋三               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17534 | 市区 | 花园               | 交流10kV | 160 | 128 |
| 17535 | 市区 | 蒋三2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17536 | 市区 | 扬子苑西北2#          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17537 | 市区 | 孙集周庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17538 | 市区 | 黄金1#箱变主变         | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |    |                     |        |      |      |
|-------|----|---------------------|--------|------|------|
| 17539 | 市区 | 黄金2#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17540 | 市区 | 凤凰新村4#箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400  |
| 17541 | 市区 | 凤凰新村3#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17542 | 市区 | 凤凰新村2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17543 | 市区 | 竹西苑2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17544 | 市区 | 凤凰新村2#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17545 | 市区 | 竹西苑1#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17546 | 市区 | 华信沁园2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17547 | 市区 | 安庄东1#               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17548 | 市区 | 安庄3#                | 交流10kV | 315  | 252  |
| 17549 | 市区 | 安庄4#                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17550 | 市区 | 安庄2#                | 交流10kV | 315  | 252  |
| 17551 | 市区 | 邗沟箱变主变              | 交流10kV | 500  | 400  |
| 17552 | 市区 | 凤凰新村1#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17553 | 市区 | 邗沟小区5#              | 交流10kV | 315  | 252  |
| 17554 | 市区 | 安庄东2#               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17555 | 市区 | 安庄1#                | 交流10kV | 315  | 252  |
| 17556 | 市区 | 邗沟小区4               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17557 | 市区 | 凤凰新村                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17558 | 市区 | 迎恩桥                 | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17559 | 市区 | 毛纺厂宿舍               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17560 | 市区 | 漕河坊配电室2#主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17561 | 市区 | 御景苑1#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17562 | 市区 | 御景苑2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17563 | 市区 | 凤凰新村3#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17564 | 市区 | 梅岭勘察                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17565 | 市区 | 华信沁园1#配电室1#变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17566 | 市区 | 华信沁园1#配电室3#变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17567 | 市区 | 安庄7#                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17568 | 市区 | 包装厂宿舍               | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17569 | 市区 | 邗沟小区                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17570 | 市区 | 富贵园变电所2#变           | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17571 | 市区 | 锦泉新苑1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 17572 | 市区 | 长塘团结          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17573 | 市区 | 甘泉曹庄3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17574 | 市区 | 甘泉镇21#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17575 | 市区 | 甘泉镇6#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17576 | 市区 | 甘泉镇30#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17577 | 市区 | 锦泉新苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17578 | 市区 | 锦泉新苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17579 | 市区 | 锦泉新苑2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17580 | 市区 | 长塘张庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17581 | 市区 | 甘泉方庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17582 | 市区 | 甘泉李庄2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17583 | 市区 | 长塘孙巷2号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17584 | 市区 | 长塘范庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17585 | 市区 | 甘泉镇12#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17586 | 市区 | 红桥12组         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17587 | 市区 | 红桥二站          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 17588 | 市区 | 兴达综合楼2#变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17589 | 市区 | 红桥十组4#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17590 | 市区 | 兴达综合楼1#变      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17591 | 市区 | 红平小区11#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17592 | 市区 | 红平小区10#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17593 | 市区 | 红平农中2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17594 | 市区 | 红桥五组          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17595 | 市区 | 太平十五组3#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17596 | 市区 | 头桥安置楼         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17597 | 市区 | 政荷苑配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17598 | 市区 | 红桥十组3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17599 | 市区 | 头桥西贝配电室1#主变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17600 | 市区 | 东升安置          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17601 | 市区 | 红桥菜场          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17602 | 市区 | 红平小区8#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17603 | 市区 | 红平小区7#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17604 | 市区 | 红桥农贸          | 交流10kV | 315 | 252 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 17605 | 市区 | 红平小区6#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17606 | 市区 | 公园一号2#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17607 | 市区 | 公园一号3#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17608 | 市区 | 施井东路2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17609 | 市区 | 润源庭变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17610 | 市区 | 公园一号2#变电所4#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17611 | 市区 | 翟庄2#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17612 | 市区 | 棉麻公司2#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 17613 | 市区 | 棉麻公司5#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17614 | 市区 | 公园一号1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17615 | 市区 | 桅灯厂2#         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17616 | 市区 | 凤栖澜庭1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17617 | 市区 | 凤栖澜庭1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17618 | 市区 | 榆林西片          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17619 | 市区 | 锦上花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17620 | 市区 | 锦上花园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17621 | 市区 | 高力俣巢配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17622 | 市区 | 锦上花园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17623 | 市区 | 锦上花园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17624 | 市区 | 锦上花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17625 | 市区 | 高力俣巢配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17626 | 市区 | 蒋王镇5#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17627 | 市区 | 高力2#变电所1#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17628 | 市区 | 高力2#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 17629 | 市区 | 天俊华府2#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17630 | 市区 | 锦上花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17631 | 市区 | 天俊华府1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17632 | 市区 | 天俊华府2#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17633 | 市区 | 实验小学          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17634 | 市区 | 琴曼公寓          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17635 | 市区 | 志远村南          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17636 | 市区 | 聚福苑A区4#       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17637 | 市区 | 聚福苑E区1#       | 交流10kV | 400  | 320  |

|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 17638 | 市区 | 聚福苑B区4#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17639 | 市区 | 聚福苑B区3#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17640 | 市区 | 聚福苑B区1#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17641 | 市区 | 聚福苑B区2#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17642 | 市区 | 聚福苑B区5#                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17643 | 市区 | 中心村                     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17644 | 市区 | 酒甸开发2#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17645 | 市区 | 酒甸农贸变电所2#主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17646 | 市区 | 包家北2#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17647 | 市区 | 酒甸农贸变电所1#主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17648 | 市区 | 酒甸弘扬3#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17649 | 市区 | 陈院肖庄2#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17650 | 市区 | 聚福苑C区2#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17651 | 市区 | 振兴小区                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17652 | 市区 | 陈院肖庄                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17653 | 市区 | 聚福苑D区3#                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17654 | 市区 | 陈院村                     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17655 | 市区 | 聚福苑1#配电室1#主变配电变压器       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17656 | 市区 | 李院扬院3#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17657 | 市区 | 聚福苑A区2#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17658 | 市区 | 陈院中心1#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17659 | 市区 | 聚福苑D区1#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17660 | 市区 | 聚福苑E区3#变                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17661 | 市区 | 聚福苑A区3#                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17662 | 市区 | 骏和国际2#变电所3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17663 | 市区 | 骏和国际2#变电所2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17664 | 市区 | 10kV雅居乐2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17665 | 市区 | 御峰华府1#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17666 | 市区 | 骏和国际2#变电所4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17667 | 市区 | 10kV雅居乐3#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17668 | 市区 | 骏和国际2#箱变主变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17669 | 市区 | 御峰华府1#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17670 | 市区 | 10kV雅居乐3#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |



|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 17671 | 市区 | 阳光花都3#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17672 | 市区 | 10kV雅居乐1#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17673 | 市区 | 阳光花都1#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17674 | 市区 | 10kV雅居乐4#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17675 | 市区 | 10kV雅居乐4#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17676 | 市区 | 天宝1#配电室2#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17677 | 市区 | 天宝2#配电室2#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17678 | 市区 | 10kV雅居乐2#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17679 | 市区 | 天宝2#配电室4#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17680 | 市区 | 阳光花都4#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17681 | 市区 | 骏和国际2#变电所1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17682 | 市区 | 阳光花都2#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17683 | 市区 | 10kV雅居乐1#配电室4#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17684 | 市区 | 天宝2#配电室1#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17685 | 市区 | 阳光花都4#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17686 | 市区 | 天宝2#配电室3#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17687 | 市区 | 骏和国际1#变电所2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17688 | 市区 | 阳光花都3#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17689 | 市区 | 阳光花都1#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17690 | 市区 | 骏和国际1#箱变主变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17691 | 市区 | 骏和国际1#变电所1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17692 | 市区 | 阳光花都2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17693 | 市区 | 天润1#变电所3#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17694 | 市区 | 天润2#变电所2#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17695 | 市区 | 通港江捷                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17696 | 市区 | 天润2#变电所1#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17697 | 市区 | 花城圣庄2#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17698 | 市区 | 花城花园2#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17699 | 市区 | 七里电站                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17700 | 市区 | 花园胜利2#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17701 | 市区 | 花城安林2#                  | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17702 | 市区 | 花城村部4#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17703 | 市区 | 花城安林4#                  | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |           |        |     |     |
|-------|----|-----------|--------|-----|-----|
| 17704 | 市区 | 衣加柏庄      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17705 | 市区 | 花城花园      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17706 | 市区 | 花城夏庄      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17707 | 市区 | 花元荷花2#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17708 | 市区 | 花城安林3#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17709 | 市区 | 花城电灌      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17710 | 市区 | 花城姜墩      | 交流10kV | 50  | 40  |
| 17711 | 市区 | 花城安林5#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17712 | 市区 | 花城中心村     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17713 | 市区 | 苏窑许庄      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17714 | 市区 | 花城陈庄      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17715 | 市区 | 方巷宋庄4#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17716 | 市区 | 衣家柏庄3#    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17717 | 市区 | 花城安林      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17718 | 市区 | 曹坝夏庄3#    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17719 | 市区 | 许庄金刘2#    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17720 | 市区 | 许庄金刘      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17721 | 市区 | 花城陈庄4#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17722 | 市区 | 强庄马庄      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17723 | 市区 | 中心村东徐     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17724 | 市区 | 双庙林业      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17725 | 市区 | 胡场花山2#    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17726 | 市区 | 北魏组       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17727 | 市区 | 魏巷大队      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17728 | 市区 | 胡场村部3#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17729 | 市区 | 胡场林业组     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17730 | 市区 | 杨庙镇22#    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17731 | 市区 | 四季派出所箱变主变 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 17732 | 市区 | 秋雨路8#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17733 | 市区 | 康祥西箱变主变   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 17734 | 市区 | 秋雨路5#     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17735 | 市区 | 秋雨路6#     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 17736 | 市区 | 秋雨路7#     | 交流10kV | 315 | 252 |

|       |    |                  |        |      |     |
|-------|----|------------------|--------|------|-----|
| 17737 | 市区 | 秋雨路4#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17738 | 市区 | 秋雨路2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17739 | 市区 | 杨庄配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17740 | 市区 | 秋雨路3#            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17741 | 市区 | 秋南新寓箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17742 | 市区 | 文信箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 17743 | 市区 | 杨庄配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17744 | 市区 | 康泰配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17745 | 市区 | 秋雨路1#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17746 | 市区 | 郑大仇庄2#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17747 | 市区 | 朱庄薛岗             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17748 | 市区 | 合义房庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17749 | 市区 | 焦巷孔庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17750 | 市区 | 10KV和瑞苑配电室3#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17751 | 市区 | 10KV和瑞苑配电室1#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17752 | 市区 | 10KV碧玉园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17753 | 市区 | 10KV天伦华府配电室2#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17754 | 市区 | 祥瑞苑1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17755 | 市区 | 焦巷南岗西            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17756 | 市区 | 10kV恒通康城配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17757 | 市区 | 英华丽园变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17758 | 市区 | 卜家桥2#箱变1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17759 | 市区 | 双桥投资配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17760 | 市区 | 英华丽园变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17761 | 市区 | 天下1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17762 | 市区 | 唐郡2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17763 | 市区 | 天下2#变电所2#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17764 | 市区 | 德豪1#变电所2#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17765 | 市区 | 10kV德豪2#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17766 | 市区 | 德豪1#变电所1#变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17767 | 市区 | 戏校               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17768 | 市区 | 卜家桥3#箱变1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17769 | 市区 | 国税局宿舍1#          | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                 |        |      |     |
|-------|----|-----------------|--------|------|-----|
| 17770 | 市区 | 德豪1#变电所3#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17771 | 市区 | 天下2#变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17772 | 市区 | 吴州路             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17773 | 市区 | 运西朱桥            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17774 | 市区 | 运西陈圩            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17775 | 市区 | 运西中学            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17776 | 市区 | 运西中学2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17777 | 市区 | 安桥马桥            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17778 | 市区 | 大李周倪            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17779 | 市区 | 建盛苑1#配电室4#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17780 | 市区 | 建盛苑2#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17781 | 市区 | 建华一景            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17782 | 市区 | 建盛苑3#配电室4#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17783 | 市区 | 运西六家            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17784 | 市区 | 费桥戴桥2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17785 | 市区 | 建盛苑3#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17786 | 市区 | 建盛苑1#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17787 | 市区 | 沈院港庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17788 | 市区 | 10kV建华商住配电室2#主变 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17789 | 市区 | 曹桥朱庄            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17790 | 市区 | 曹桥中心2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17791 | 市区 | 曹桥中心3#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17792 | 市区 | 曹桥赵圩3#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17793 | 市区 | 梁湾跃进            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17794 | 市区 | 土沟红旗            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17795 | 市区 | 土沟德胜东           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17796 | 市区 | 曹桥先进            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17797 | 市区 | 梁湾王庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17798 | 市区 | 曹桥村大友           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17799 | 市区 | 曹桥大刘2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17800 | 市区 | 土沟朱庄2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17801 | 市区 | 李桥王庄2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17802 | 市区 | 方巷宋庄5#          | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |            |        |      |     |
|-------|----|------------|--------|------|-----|
| 17803 | 市区 | 先锋范庄2#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17804 | 市区 | 先锋淆合       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17805 | 市区 | 花城村部3#     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17806 | 市区 | 衣加集镇4#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17807 | 市区 | 牌坊上庄3#     | 交流10kV | 100  | 80  |
| 17808 | 市区 | 先锋东        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17809 | 市区 | 先锋淆合3#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17810 | 市区 | 牌坊上庄       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17811 | 市区 | 牌坊吴庄       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17812 | 市区 | 先锋夏庄       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17813 | 市区 | 先锋淆合2#     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17814 | 市区 | 牌坊王庄2#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17815 | 市区 | 花城圣庄5#     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17816 | 市区 | 苏农五村箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17817 | 市区 | 苏农五村4#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17818 | 市区 | 缪庄5#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 17819 | 市区 | 苏农五村2#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17820 | 市区 | 苏农五村7#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17821 | 市区 | 人武部箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17822 | 市区 | 缪庄3#       | 交流10kV | 80   | 64  |
| 17823 | 市区 | 缪庄小区3#     | 交流10kV | 80   | 64  |
| 17824 | 市区 | 名门都汇变电所1#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17825 | 市区 | 名门都汇变电所3#变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17826 | 市区 | 苏农五村1#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17827 | 市区 | 缪庄小区4#     | 交流10kV | 50   | 40  |
| 17828 | 市区 | 武塘扬庄       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17829 | 市区 | 人民大厦箱变1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17830 | 市区 | 苏农五村3#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17831 | 市区 | 苏农五村8#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17832 | 市区 | 缪庄4#       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17833 | 市区 | 苏农五村5#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17834 | 市区 | 苏农五村6#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17835 | 市区 | 检察院3#      | 交流10kV | 315  | 252 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 17836 | 市区 | 江阳综合楼箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17837 | 市区 | 检察院1#             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17838 | 市区 | 检察院2#             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17839 | 市区 | 任庄2#              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17840 | 市区 | 姚庄2#箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17841 | 市区 | 双桥任庄箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17842 | 市区 | 任庄5#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17843 | 市区 | 任庄3#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17844 | 市区 | 桐园变电所2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17845 | 市区 | 任庄1#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17846 | 市区 | 卞港薛巷2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17847 | 市区 | 碧水4#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17848 | 市区 | 维扬建设              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17849 | 市区 | 电力村2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17850 | 市区 | 碧水1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17851 | 市区 | 五泉制衣              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 17852 | 市区 | 西湖路1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17853 | 市区 | 新东方中学             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17854 | 市区 | 久扬渔具厂宿舍           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17855 | 市区 | 碧水3#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17856 | 市区 | 久扬渔具厂宿舍2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17857 | 市区 | 西湖路2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17858 | 市区 | 10kV云杉花园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17859 | 市区 | 云杉花园2#箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17860 | 市区 | 10KV云杉花园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17861 | 市区 | 10KV云杉花园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17862 | 市区 | 万科3#箱变本体箱变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17863 | 市区 | 万科4#箱变本体箱变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17864 | 市区 | 10kV云杉花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17865 | 市区 | 华纺1#变电所4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17866 | 市区 | 华纺2#变电所4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17867 | 市区 | 华纺2#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17868 | 市区 | 10kV云杉花园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 17869 | 市区 | 华纺1#变电所2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17870 | 市区 | (孔桥)孔南        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17871 | 市区 | 张家北           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17872 | 市区 | 林桥西来3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17873 | 市区 | 林桥安庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17874 | 市区 | 西来管城3#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17875 | 市区 | 张家北2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17876 | 市区 | 张家南           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17877 | 市区 | 林桥尹庄3#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17878 | 市区 | (孔桥)孔南2#      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17879 | 市区 | 许巷东庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17880 | 市区 | 毛庄2#          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17881 | 市区 | 孔桥村           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17882 | 市区 | 林桥西来          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17883 | 市区 | 强庄付庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17884 | 市区 | 西来一级站         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 17885 | 市区 | 陈院电灌站         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 17886 | 市区 | 西来村二级站        | 交流10kV | 100 | 80  |
| 17887 | 市区 | 蓝湾花园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17888 | 市区 | 蓝湾花园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17889 | 市区 | 蓝湾花园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17890 | 市区 | 风华名府1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17891 | 市区 | 蓝湾花园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17892 | 市区 | 风华名府2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17893 | 市区 | 蓝湾花园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17894 | 市区 | 水漾花苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17895 | 市区 | 水漾花苑3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17896 | 市区 | 水漾花苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17897 | 市区 | 润槐苑2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17898 | 市区 | 棠苑3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17899 | 市区 | 水漾花苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17900 | 市区 | 润槐苑3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17901 | 市区 | 润槐苑1#配电室4#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 17902 | 市区 | 润槐苑3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17903 | 市区 | 庆峰北郡2#变电所2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17904 | 市区 | 棠苑1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17905 | 市区 | 棠苑3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17906 | 市区 | 风华名府2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17907 | 市区 | 棠苑1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17908 | 市区 | 棠苑2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17909 | 市区 | 风华名府1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17910 | 市区 | 蓝湾花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17911 | 市区 | 润槐苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17912 | 市区 | 棠苑3#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17913 | 市区 | 棠苑1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17914 | 市区 | 棠苑3#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17915 | 市区 | 棠苑2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17916 | 市区 | 风华名府2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17917 | 市区 | 润槐苑3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17918 | 市区 | 风华名府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17919 | 市区 | 润槐苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17920 | 市区 | 风华名府1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17921 | 市区 | 棠苑1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17922 | 市区 | 风华名府1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17923 | 市区 | 庆峰北郡1#变电所1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17924 | 市区 | 蓝湾花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17925 | 市区 | 蓝湾花园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17926 | 市区 | 蓝湾花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17927 | 市区 | 蓝湾花园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17928 | 市区 | 蓝湾花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17929 | 市区 | 水漾花苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17930 | 市区 | 水漾花苑3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17931 | 市区 | 蓝湾花园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17932 | 市区 | 润槐苑1#配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 17933 | 市区 | 水漾花苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 17934 | 市区 | 水漾花苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |



|       |    |                     |        |      |      |
|-------|----|---------------------|--------|------|------|
| 17935 | 市区 | 润槐苑3#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17936 | 市区 | 润槐苑2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17937 | 市区 | 酒甸开发4#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17938 | 市区 | 酒甸开发3#              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17939 | 市区 | 杭庄仇庄                | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17940 | 市区 | 酒甸开发5#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17941 | 市区 | 10kV高力俣巢2#配电室4#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17942 | 市区 | 锦上花园1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17943 | 市区 | 蒋王镇13#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17944 | 市区 | 锦上花园2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17945 | 市区 | 锦上花园3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17946 | 市区 | 蒋王镇10#              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17947 | 市区 | 锦上花园1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17948 | 市区 | 派出所宿舍1#             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17949 | 市区 | 锦上花园2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17950 | 市区 | 东高花园6#              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17951 | 市区 | 蒋王集镇12#             | 交流10kV | 315  | 252  |
| 17952 | 市区 | 润雅苑2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17953 | 市区 | 润雅苑1#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17954 | 市区 | 润雅苑2#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17955 | 市区 | 天俊华府1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17956 | 市区 | 东高花园1#              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 17957 | 市区 | 天俊华府2#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17958 | 市区 | 10kV高力俣巢2#配电室2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 17959 | 市区 | 蒋王镇11#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17960 | 市区 | 蒋王镇8#               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17961 | 市区 | 何桥村部箱变主变            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17962 | 市区 | 蒋王镇1#               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17963 | 市区 | 蒋王镇14#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17964 | 市区 | 锦上花园3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 17965 | 市区 | 中心路箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504  |
| 17966 | 市区 | 蒋王集镇16#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 17967 | 市区 | 南浦变电所2#变            | 交流10kV | 1250 | 1000 |

|       |    |                |        |      |     |
|-------|----|----------------|--------|------|-----|
| 17968 | 市区 | 汇金谷6#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17969 | 市区 | 中书华邸1#配电室1#变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17970 | 市区 | 汇金谷5#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17971 | 市区 | 风林1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17972 | 市区 | 南浦变电所3#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17973 | 市区 | 林溪1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17974 | 市区 | 林溪1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17975 | 市区 | 蒋桥新村箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 17976 | 市区 | 宏溪2#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17977 | 市区 | 宏溪3#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17978 | 市区 | 宏溪4#变电所4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17979 | 市区 | 宏溪4#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17980 | 市区 | 宏溪2#变电所4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17981 | 市区 | 玲珑湾3#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17982 | 市区 | 宏溪1#变电所3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17983 | 市区 | 宏溪1#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17984 | 市区 | 玲珑湾2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17985 | 市区 | 中书华邸1#配电室3#变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 17986 | 市区 | 风林1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 17987 | 市区 | 聚福苑G区2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17988 | 市区 | 聚福苑A区5#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17989 | 市区 | 聚福苑C区1#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17990 | 市区 | 润槐路            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17991 | 市区 | 聚福苑A区1#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17992 | 市区 | 陈院毛院           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17993 | 市区 | 陈院陈院2#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17994 | 市区 | 聚福苑H区1#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17995 | 市区 | 酒甸弘扬           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17996 | 市区 | 聚福苑H区2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17997 | 市区 | 聚福苑G区1#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 17998 | 市区 | 酒甸李院组2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 17999 | 市区 | 聚鑫箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18000 | 市区 | 聚福苑G区3#        | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 18001 | 市区 | 聚福苑G区4#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18002 | 市区 | 陈院谈庄2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18003 | 市区 | 陈院新民          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18004 | 市区 | 酒甸肖梅组         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18005 | 市区 | 弘扬南路          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18006 | 市区 | 酒甸车西          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18007 | 市区 | 聚福苑C区3#       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18008 | 市区 | 桃园小区1#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18009 | 市区 | 熙悦坊2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18010 | 市区 | 桃园别墅1#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18011 | 市区 | 桃园别墅5#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18012 | 市区 | 桃园4#箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18013 | 市区 | 桃园别墅3#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18014 | 市区 | 熙悦坊2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18015 | 市区 | 熙悦坊1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18016 | 市区 | 熙悦坊1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18017 | 市区 | 桃园别墅6#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18018 | 市区 | 邗城郭庄          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18019 | 市区 | 桃园别墅2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18020 | 市区 | 桃园别墅4#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18021 | 市区 | 余林厂           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18022 | 市区 | 智谷1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18023 | 市区 | 智谷1#箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18024 | 市区 | 智谷1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18025 | 市区 | 阳光地带2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18026 | 市区 | 阳光地带2#变电所3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18027 | 市区 | 智谷2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18028 | 市区 | 智谷2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18029 | 市区 | 捷迅宿舍箱变主变配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18030 | 市区 | 阳光地带1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18031 | 市区 | 殷湖村           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18032 | 市区 | 蒋安1#变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18033 | 市区 | 绿扬6#变电所1#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 18034 | 市区 | 万豪充电箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18035 | 市区 | 绿扬1#变电所1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18036 | 市区 | 蒋安1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18037 | 市区 | 绿扬6#变电所2#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18038 | 市区 | 汇金谷变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18039 | 市区 | 阳光地带2#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18040 | 市区 | 吉安3#箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18041 | 市区 | 银河排涝站         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18042 | 市区 | 吉安1#箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18043 | 市区 | 汇金谷7#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18044 | 市区 | 华扬银河箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18045 | 市区 | 银苑B区箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18046 | 市区 | 林溪2#变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18047 | 市区 | 阳光地带1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18048 | 市区 | 汇金谷8#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18049 | 市区 | 汴河邮政箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18050 | 市区 | 高桥排涝站         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18051 | 市区 | 汇金谷变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18052 | 市区 | 运河大队3#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18053 | 市区 | 槐泗何庄5#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18054 | 市区 | 兴槐苑2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18055 | 市区 | 槐泗镇6#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18056 | 市区 | 槐子兴二          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18057 | 市区 | 娄庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18058 | 市区 | 永胜新庄2         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18059 | 市区 | 槐泗镇3#         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18060 | 市区 | 槐泗镇11#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18061 | 市区 | 槐泗镇10#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18062 | 市区 | 槐子兴一          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18063 | 市区 | 学士商住楼箱变主变     | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18064 | 市区 | 兴槐苑2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18065 | 市区 | 永胜新庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18066 | 市区 | 兴槐苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                |        |      |     |
|-------|----|----------------|--------|------|-----|
| 18067 | 市区 | 10KV双吉园配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18068 | 市区 | 永胜永一           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18069 | 市区 | 工具厂宿舍2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18070 | 市区 | 永胜二级站          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18071 | 市区 | 乐槐苑配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18072 | 市区 | 永胜一级站          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18073 | 市区 | 乐槐苑配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18074 | 市区 | 娄庄2#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18075 | 市区 | 工具厂宿舍          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18076 | 市区 | 槐泗镇7#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18077 | 市区 | 永胜娄二           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18078 | 市区 | 嘉怡丽景配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18079 | 市区 | 田圩红旗           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18080 | 市区 | 双桥团结2#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18081 | 市区 | 双桥乔圩           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18082 | 市区 | 双桥乔圩2#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18083 | 市区 | 杨涵吴庄           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18084 | 市区 | 双桥张庄5#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18085 | 市区 | 杨涵村杨涵          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18086 | 市区 | 三联团结           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18087 | 市区 | 三联郭庄           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18088 | 市区 | 三联团结2#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18089 | 市区 | 杨涵友谊           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18090 | 市区 | 双桥杨涵2#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18091 | 市区 | 梁湾卞东           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18092 | 市区 | 范家组2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18093 | 市区 | 城东螺丝厂箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18094 | 市区 | 运河水府1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18095 | 市区 | 运河水庭3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18096 | 市区 | 运河水庭3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18097 | 市区 | 运河水府1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18098 | 市区 | 运河水府2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18099 | 市区 | 运河水庭2#配电室4#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                      |        |      |     |
|-------|----|----------------------|--------|------|-----|
| 18100 | 市区 | 运河水府2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18101 | 市区 | 化肥生活区3#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18102 | 市区 | 太平桥北                 | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18103 | 市区 | 运河水榭1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18104 | 市区 | 运河水榭1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18105 | 市区 | 运河水榭2#配电室4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18106 | 市区 | 运河水榭2#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18107 | 市区 | 运河水榭3#配电室4#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18108 | 市区 | 古运新苑1#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18109 | 市区 | 运河水榭3#配电室2#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18110 | 市区 | 运河水庭2#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18111 | 市区 | 运河水庭1#配电室4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18112 | 市区 | 古运新苑1#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18113 | 市区 | 运河水庭1#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18114 | 市区 | 运河水庭4#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18115 | 市区 | 湾头码头                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18116 | 市区 | 古运新苑2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18117 | 市区 | 运河水庭4#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18118 | 市区 | 古运新苑2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18119 | 市区 | 运河水庭5#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18120 | 市区 | 古运新苑3#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18121 | 市区 | 古运新苑3#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18122 | 市区 | 化肥生活区4#              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18123 | 市区 | 运河水庭5#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18124 | 市区 | 太平范家组3#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18125 | 市区 | 运河水府3#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18126 | 市区 | 化肥生活区2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18127 | 市区 | 古渡花园1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18128 | 市区 | 双桥沿江                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18129 | 市区 | 双桥许庄                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18130 | 市区 | 古渡花园2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18131 | 市区 | 杨涵外滩                 | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18132 | 市区 | 双桥花园                 | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 18133 | 市区 | 双桥军桥          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 18134 | 市区 | 双桥蔡圩          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18135 | 市区 | 双桥张圩2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18136 | 市区 | 双桥村部          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18137 | 市区 | 古渡花园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 18138 | 市区 | 古渡花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18139 | 市区 | 双桥沟东          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18140 | 市区 | 双桥红星2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18141 | 市区 | 双桥张圩北2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18142 | 市区 | 双桥解放          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18143 | 市区 | 土桥光明2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18144 | 市区 | 古渡花园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18145 | 市区 | 双桥张圩          | 交流10kV | 250 | 200 |
| 18146 | 市区 | 军桥外滩          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18147 | 市区 | 瓦窑周庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18148 | 市区 | 黄金三队          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18149 | 市区 | 电厂宿舍2#        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 18150 | 市区 | 电厂宿舍1#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18151 | 市区 | 瓦窑运河          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18152 | 市区 | 红星电灌站         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18153 | 市区 | 电厂宿舍4#        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 18154 | 市区 | 电厂宿舍          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18155 | 市区 | 黄金五队2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18156 | 市区 | 电厂宿舍3#        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 18157 | 市区 | 黄金综合箱变主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 18158 | 市区 | 汤庄2#箱变主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 18159 | 市区 | 电厂宿舍5#        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 18160 | 市区 | 美竹花园5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18161 | 市区 | 美竹花园5#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18162 | 市区 | 美竹花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18163 | 市区 | 红旗            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18164 | 市区 | 三星西庄2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18165 | 市区 | 美竹花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 18166 | 市区 | 美竹花园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18167 | 市区 | 月明苑变电所1#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18168 | 市区 | 三星村部          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18169 | 市区 | 美竹花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18170 | 市区 | 乐槐苑配电室4#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18171 | 市区 | 乐槐苑配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18172 | 市区 | 槐泗敬老院         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18173 | 市区 | 槐泗西街          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18174 | 市区 | 槐泗后街          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18175 | 市区 | 槐二陆庄2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18176 | 市区 | 槐泗镇1#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18177 | 市区 | 槐泗何庄4#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18178 | 市区 | 槐泗镇5#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18179 | 市区 | 丁未杨庄2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18180 | 市区 | 槐北后庄2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18181 | 市区 | 槐二东（西庄）箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18182 | 市区 | 槐泗何庄3#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18183 | 市区 | 花园街2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18184 | 市区 | 九溪2#变电所2#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18185 | 市区 | 槐泗镇2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18186 | 市区 | 槐泗西街2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18187 | 市区 | 马家村2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18188 | 市区 | 雷塘尹西          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18189 | 市区 | 槐泗中心箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18190 | 市区 | 槐泗供销社宿舍       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18191 | 市区 | 槐泗东方          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18192 | 市区 | 10kV金甸园变电所1#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18193 | 市区 | 九溪2#变电所1#变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18194 | 市区 | 月明苑2#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18195 | 市区 | 月明苑2#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18196 | 市区 | 月明苑3#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18197 | 市区 | 槐二付业          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18198 | 市区 | 槐泗西王          | 交流10kV | 200  | 160 |



|       |    |            |        |     |     |
|-------|----|------------|--------|-----|-----|
| 18199 | 市区 | 包庙组        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18200 | 市区 | 北苑变电所2#主变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18201 | 市区 | 槐二徐庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18202 | 市区 | 东西王        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18203 | 市区 | 槐二徐东       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18204 | 市区 | 槐泗邱巷       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18205 | 市区 | 槐二大队       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18206 | 市区 | 北苑变电所1#主变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18207 | 市区 | 费桥红旗桥      | 交流20kV | 200 | 160 |
| 18208 | 市区 | 戚桥红星       | 交流20kV | 200 | 160 |
| 18209 | 市区 | 师院梅庄10#(单) | 交流10kV | 80  | 64  |
| 18210 | 市区 | 梅庄4#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18211 | 市区 | 师院梅庄16#    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18212 | 市区 | 梅庄2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18213 | 市区 | 师院梅庄11#(单) | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18214 | 市区 | 梅庄3#       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 18215 | 市区 | 师院梅庄4#(单)  | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18216 | 市区 | 师院梅庄5#(单)  | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18217 | 市区 | 师院梅庄9#(单)  | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18218 | 市区 | 师院梅庄3#(单)  | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18219 | 市区 | 缪庄2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18220 | 市区 | 缪庄小区2#     | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18221 | 市区 | 师院梅庄12#(单) | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18222 | 市区 | 师院梅庄8#(单)  | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18223 | 市区 | 师院梅庄1#(单)  | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18224 | 市区 | 缪庄         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18225 | 市区 | 师院梅庄7#(单)  | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18226 | 市区 | 缪庄小区1#     | 交流10kV | 50  | 40  |
| 18227 | 市区 | 梅庄5#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18228 | 市区 | 梅庄7#       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 18229 | 市区 | 梅庄6#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18230 | 市区 | 梅庄1#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18231 | 市区 | 师院梅庄6#(单)  | 交流10kV | 50  | 40  |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 18232 | 市区 | 师院梅庄2#(单)          | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18233 | 市区 | 黄庄电站2#箱变主变         | 交流20kV | 630  | 504 |
| 18234 | 市区 | 东石大郭2#箱变主变         | 交流20kV | 630  | 504 |
| 18235 | 市区 | 冻青余庄2#             | 交流20kV | 200  | 160 |
| 18236 | 市区 | 云殿花园1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18237 | 市区 | 云殿花园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18238 | 市区 | 吉兴东路2#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18239 | 市区 | 酒茱变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18240 | 市区 | 酒甸付业2#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18241 | 市区 | 酒茱变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18242 | 市区 | 吉祥苑1#箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18243 | 市区 | 双吉园3#箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18244 | 市区 | 双吉园4#箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18245 | 市区 | 兴旺阁小区              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18246 | 市区 | 百瑞锦园1#箱变变压器配电变压器   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18247 | 市区 | 百瑞锦园1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18248 | 市区 | 国土所住宅楼             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18249 | 市区 | 酒甸镇7#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18250 | 市区 | 酒甸成校箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18251 | 市区 | 弘扬西路1#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18252 | 市区 | 吉祥苑2#箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18253 | 市区 | 兴达花苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18254 | 市区 | 兴达花苑2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18255 | 市区 | 酒吉变电所2#主变          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18256 | 市区 | 酒吉变电所1#主变          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18257 | 市区 | 双吉园1#箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18258 | 市区 | 双吉园2#箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18259 | 市区 | 10kV酒茱2#变电所4#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18260 | 市区 | 10kV酒茱2#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18261 | 市区 | 酒甸镇8#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18262 | 市区 | 酒甸镇中箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18263 | 市区 | 吉兴东路               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18264 | 市区 | 文昌百汇变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |             |        |      |     |
|-------|----|-------------|--------|------|-----|
| 18265 | 市区 | 文昌百汇变电所4#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18266 | 市区 | 毓贤会所        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18267 | 市区 | 毓贤街1#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18268 | 市区 | 仙鹤寺4#       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18269 | 市区 | 南门内街3#      | 交流10kV | 80   | 64  |
| 18270 | 市区 | 金浪箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18271 | 市区 | 石桥小学箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18272 | 市区 | 四建公司4#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18273 | 市区 | 维扬分局宿舍2#    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18274 | 市区 | 四建公司2#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18275 | 市区 | 双桥村3#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18276 | 市区 | 维扬分局宿舍1#    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18277 | 市区 | 缪庄综合楼箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18278 | 市区 | 双桥村2#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18279 | 市区 | 四建公司        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18280 | 市区 | 石桥大队箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18281 | 市区 | 四建公司3#      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18282 | 市区 | 四建宿舍        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18283 | 市区 | 长塘王行2#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18284 | 市区 | 甘泉新苑26#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18285 | 市区 | 香巷李巷2#      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18286 | 市区 | 甘泉新苑25#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18287 | 市区 | 甘泉新苑23#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18288 | 市区 | 双塘花庄        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18289 | 市区 | 香巷李巷        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18290 | 市区 | 余桥大坝        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18291 | 市区 | 孙巷魏庄        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18292 | 市区 | 甘泉马庄        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18293 | 市区 | 甘泉新苑20#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18294 | 市区 | 香巷山东2#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18295 | 市区 | 甘泉新苑24#     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18296 | 市区 | 长塘姚中2#      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18297 | 市区 | 俞桥俞庄        | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |                |        |      |      |
|-------|----|----------------|--------|------|------|
| 18298 | 市区 | 双塘陈庄           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18299 | 市区 | 余桥大队           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18300 | 市区 | 江阳公安箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18301 | 市区 | 宣塘老徐           | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18302 | 市区 | 兴裕宿舍2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18303 | 市区 | 兴裕宿舍1#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18304 | 市区 | 江阳工业园祝巷        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18305 | 市区 | 西湖锦城4#变电所2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18306 | 市区 | 五亭龙1#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18307 | 市区 | 西湖锦城4#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18308 | 市区 | 永安鸿福           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18309 | 市区 | 五亭龙1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18310 | 市区 | 团结箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18311 | 市区 | 翡翠城变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18312 | 市区 | 10kV景韵2#变电所1#变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18313 | 市区 | 景韵变电所1#变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18314 | 市区 | 景韵变电所2#变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18315 | 市区 | 雍华府1#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18316 | 市区 | 蜀岗宗庄2#         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18317 | 市区 | 御园2#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18318 | 市区 | 月亮山庄1#箱变1#主变   | 交流10kV | 250  | 200  |
| 18319 | 市区 | 御园2#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18320 | 市区 | 翡翠箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18321 | 市区 | 御园1#配电室2#变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18322 | 市区 | 雍华府1#变电所1#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18323 | 市区 | 10kV景韵2#变电所3#变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18324 | 市区 | 雍华府3#变电所2#变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18325 | 市区 | 文景苑二栋箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18326 | 市区 | 雍华府3#变电所1#变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18327 | 市区 | 七里村箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18328 | 市区 | 月亮山庄4#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18329 | 市区 | 宗庄箱变1#主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18330 | 市区 | 雍华府2#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |

|       |    |                 |        |      |      |
|-------|----|-----------------|--------|------|------|
| 18331 | 市区 | 月亮山庄3#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18332 | 市区 | 果园三里3#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18333 | 市区 | 七里甸西            | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18334 | 市区 | 路灯管理处箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18335 | 市区 | 雍华府2#变电所1#变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18336 | 市区 | 百祥路商务楼变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18337 | 市区 | 典藏园1#变电所2#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18338 | 市区 | 月亮山庄2#箱变1#主变    | 交流10kV | 250  | 200  |
| 18339 | 市区 | 西湖锦城3#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18340 | 市区 | 金槐村王庄           | 交流10kV | 100  | 80   |
| 18341 | 市区 | 西湖锦城2#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18342 | 市区 | 西湖锦城1#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18343 | 市区 | 西湖锦城1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18344 | 市区 | 金槐村下庄5#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18345 | 市区 | 西湖锦城3#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18346 | 市区 | 西湖印象变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18347 | 市区 | 西湖印象变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18348 | 市区 | 西湖锦城2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18349 | 市区 | 花瓶机沟            | 交流10kV | 100  | 80   |
| 18350 | 市区 | 赵庄苏庄2#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18351 | 市区 | 双庙任庄            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18352 | 市区 | 双槐电站            | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18353 | 市区 | 赵庄水库            | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18354 | 市区 | 双槐电站2#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18355 | 市区 | 南马组2#           | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18356 | 市区 | 宣塘村箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18357 | 市区 | 蜀岗公交首末站1#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18358 | 市区 | 蜀岗公交首末站2#箱变1#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18359 | 市区 | 金槐村下庄4#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18360 | 市区 | 宣塘村6#           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18361 | 市区 | 金槐村下庄6#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18362 | 市区 | 宣塘村             | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18363 | 市区 | 金槐下庄2#          | 交流10kV | 200  | 160  |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 18364 | 市区 | 金槐村下庄         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18365 | 市区 | 中心村高东         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18366 | 市区 | 司徒小区7#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18367 | 市区 | 中心村高庄         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18368 | 市区 | 宣塘村2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18369 | 市区 | 平山小星2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18370 | 市区 | 平山小星4#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18371 | 市区 | 兰苑3#变电所1#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18372 | 市区 | 新河3#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18373 | 市区 | 兰苑1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18374 | 市区 | 兰苑1#变电所2#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18375 | 市区 | 国税1#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18376 | 市区 | 国税2#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18377 | 市区 | 兰苑2#变电所2#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18378 | 市区 | 兰苑2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18379 | 市区 | 凯莱花园1#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18380 | 市区 | 新城河路1#箱变主变    | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18381 | 市区 | 高鑫商贸行箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18382 | 市区 | 金茂变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18383 | 市区 | 金茂变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18384 | 市区 | 望月苑1#箱变主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18385 | 市区 | 凯莱花园1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18386 | 市区 | 熙龙阁2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18387 | 市区 | 望月苑2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18388 | 市区 | 南苑D区箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18389 | 市区 | 熙龙阁箱变1#主变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18390 | 市区 | 香格里拉箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18391 | 市区 | 熙龙阁箱变2#主变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18392 | 市区 | 兰苑3#变电所2#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18393 | 市区 | 孙庄6#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18394 | 市区 | 双桥投资配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18395 | 市区 | 孙庄单14#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18396 | 市区 | 孙庄单17#        | 交流10kV | 50   | 40   |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 18397 | 市区 | 双桥王庄2#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18398 | 市区 | 孙庄小区23#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18399 | 市区 | 东方百合园1#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18400 | 市区 | 东方百合园2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18401 | 市区 | 孙庄小区22#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18402 | 市区 | 双桥顾庄               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18403 | 市区 | 孙庄小区24#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18404 | 市区 | 东方百合园3#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18405 | 市区 | 孙庄小区25#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18406 | 市区 | 双桥商务变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18407 | 市区 | 孙庄8#               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18408 | 市区 | 东方百合园箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18409 | 市区 | 念泗二村5#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18410 | 市区 | 念泗二村6#             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18411 | 市区 | 孙庄单16#             | 交流10kV | 30   | 24  |
| 18412 | 市区 | 念泗二村7#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18413 | 市区 | 孙庄小区26#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18414 | 市区 | 念泗二村4#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18415 | 市区 | 孙庄单15#             | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18416 | 市区 | 东方百合园4#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18417 | 市区 | 东方百合园7#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18418 | 市区 | 东方百合园5#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18419 | 市区 | 百合变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18420 | 市区 | 孙庄单21#             | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18421 | 市区 | 孙庄5#               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18422 | 市区 | 孙庄4#               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18423 | 市区 | 双桥顾庄2#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18424 | 市区 | 香榭里东园1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18425 | 市区 | 10kV香榭里东园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18426 | 市区 | 10kV香榭里东园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18427 | 市区 | 蜀岗玫瑰园2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18428 | 市区 | 蜀岗玫瑰园2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18429 | 市区 | 蜀岗玫瑰园1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 18430 | 市区 | 蜀岗玫瑰园1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18431 | 市区 | 香榭里东园7#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18432 | 市区 | 香榭里东园8#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18433 | 市区 | 香榭里东园7#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18434 | 市区 | 10KV蜀岗玫瑰园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18435 | 市区 | 10KV蜀岗玫瑰园4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18436 | 市区 | 10KV蜀岗玫瑰园4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18437 | 市区 | 10KV蜀岗玫瑰园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18438 | 市区 | 司南塑料厂              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18439 | 市区 | 10kV香榭里东园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18440 | 市区 | 香榭里东园6#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18441 | 市区 | 10kV香榭里东园4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18442 | 市区 | 香榭里东园5#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18443 | 市区 | 1#电房1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18444 | 市区 | 顾庄新村1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18445 | 市区 | 顾庄新村2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18446 | 市区 | 新农喷灌               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18447 | 市区 | 郎郡公馆3#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18448 | 市区 | 东汪西箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18449 | 市区 | 新农箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18450 | 市区 | 五台山医院2#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18451 | 市区 | 东汪西2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18452 | 市区 | 便门东路               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18453 | 市区 | 郎郡公馆2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18454 | 市区 | 五台山医院3#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18455 | 市区 | 五台山医院1#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18456 | 市区 | 新民路箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18457 | 市区 | 10KV中樾华府1#配电室3#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18458 | 市区 | 10KV中樾华府1#配电室1#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18459 | 市区 | 金叶广场配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18460 | 市区 | 金叶广场配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18461 | 市区 | 海上紫郡2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18462 | 市区 | 东方百合园8#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |



|       |    |                          |        |      |      |
|-------|----|--------------------------|--------|------|------|
| 18463 | 市区 | 百合变电所2#主变                | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18464 | 市区 | 东方百合园6#箱变1#主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18465 | 市区 | 东方百合园10#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18466 | 市区 | 政法委宿舍                    | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18467 | 市区 | 念泗变电所1#变                 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18468 | 市区 | 念泗二村2#                   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18469 | 市区 | 干休所箱变主变                  | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18470 | 市区 | 念泗二村1#箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18471 | 市区 | 念泗二村3#                   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18472 | 市区 | 干休三所箱变主变                 | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18473 | 市区 | 念泗变电所2#变                 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18474 | 市区 | 东方百合园9#箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18475 | 市区 | 朗悦华府1#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18476 | 市区 | 花样年华1#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18477 | 市区 | 万紫千红4#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18478 | 市区 | 五亭龙2#变电所1#主变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18479 | 市区 | 满芳庭2#变电所1#主变             | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18480 | 市区 | 花样年华2#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18481 | 市区 | 花样年华3#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18482 | 市区 | 五亭龙2#变电所2#主变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18483 | 市区 | 荷叶东方箱变主变                 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18484 | 市区 | 电力松元                     | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18485 | 市区 | 10KV万紫千红1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18486 | 市区 | 10kV朗悦华府3#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18487 | 市区 | 荷叶花庄箱变主变                 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18488 | 市区 | 朱塘大队4#箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18489 | 市区 | 10kV朗悦华府2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18490 | 市区 | 10KV万紫千红3#配电所1#变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18491 | 市区 | 满芳庭2#变电所2#主变             | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18492 | 市区 | 西湖印象变电所2#主变              | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18493 | 市区 | 10KV万紫千红2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18494 | 市区 | 朱塘5#                     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18495 | 市区 | 朗悦华府箱变主变配电变压器            | 交流10kV | 400  | 320  |

|       |    |                       |        |      |     |
|-------|----|-----------------------|--------|------|-----|
| 18496 | 市区 | 朱塘4#箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18497 | 市区 | 光辉岁月2#配电室4#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18498 | 市区 | 10kV朗悦华府2#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18499 | 市区 | 光辉岁月2#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18500 | 市区 | 10KV万紫千红1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18501 | 市区 | 光辉岁月1#配电室3#主变间隔配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18502 | 市区 | 光辉岁月1#配电室4#主变间隔配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18503 | 市区 | 石油新村北                 | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18504 | 市区 | 海景箱变1#主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18505 | 市区 | 翠岗白兰箱变主变              | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18506 | 市区 | 翠岗红梅苑变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18507 | 市区 | 文化艺校2#                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18508 | 市区 | 翠岗红梅苑变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18509 | 市区 | 翠岗白兰变电所1#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18510 | 市区 | 旺庭公馆4#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18511 | 市区 | 旺庭公馆2#变电所2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18512 | 市区 | 翠岗白兰变电所2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18513 | 市区 | 旺庭公馆1#变电所2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18514 | 市区 | 旺庭公馆3#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18515 | 市区 | 石桥大队2#（新）             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18516 | 市区 | 文化艺校1#                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18517 | 市区 | 吾优花园3#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18518 | 市区 | 10KV御龙湾3#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18519 | 市区 | 御龙湾2#变电所4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18520 | 市区 | 吾优花园1#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18521 | 市区 | 10KV君悦8#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18522 | 市区 | 君悦4#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18523 | 市区 | 吾优花园1#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18524 | 市区 | 君悦3#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18525 | 市区 | 铭悦府1#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18526 | 市区 | 君悦3#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18527 | 市区 | 10KV君悦8#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18528 | 市区 | 晶典府1#配电室1#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |    |                       |        |      |      |
|-------|----|-----------------------|--------|------|------|
| 18529 | 市区 | 吾优花园3#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18530 | 市区 | 晶典府3#箱变主变间隔配电变压器      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18531 | 市区 | 御龙湾2#变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18532 | 市区 | 御龙湾1#变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18533 | 市区 | 君悦1#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18534 | 市区 | 君悦1#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18535 | 市区 | 吾优花园2#配电室3#主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18536 | 市区 | 吾优花园2#配电室1#主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18537 | 市区 | 君悦6#配电室3#主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18538 | 市区 | 10KV君悦7#配电室1#主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18539 | 市区 | 君悦6#配电室1#主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18540 | 市区 | 10KV御龙湾3#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18541 | 市区 | 10kV御龙湾4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18542 | 市区 | 君悦5#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18543 | 市区 | 君悦5#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18544 | 市区 | 金菊箱变主变                | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18545 | 市区 | 兰庄箱变主变                | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18546 | 市区 | 印象广场配电室2#主变           | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18547 | 市区 | 紫薇变电所2#主变             | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18548 | 市区 | 赵庄变电所1#主变             | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18549 | 市区 | 金菊苑变电所4#变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18550 | 市区 | 紫薇变电所1#主变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18551 | 市区 | 岗南变电所主变（新）            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18552 | 市区 | 金菊苑变电所1#变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18553 | 市区 | 翠竹苑变电所1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18554 | 市区 | 翠竹苑变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18555 | 市区 | 供电（西区）配电室1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18556 | 市区 | 文教局                   | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18557 | 市区 | 文教局2#                 | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18558 | 市区 | 咏月苑变电所主变              | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18559 | 市区 | 金菊苑变电所2#变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18560 | 市区 | 香堤春晓2#配电室4#主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18561 | 市区 | 香堤春晓1#配电室2#主变         | 交流10kV | 630  | 504  |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 18562 | 市区 | 香堤春晓2#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18563 | 市区 | 香堤春晓3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18564 | 市区 | 香堤春晓3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18565 | 市区 | 津园3#配电室2#主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18566 | 市区 | 津园2#配电室2#主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18567 | 市区 | 津园1#配电室2#主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18568 | 市区 | 宝能睿城2#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18569 | 市区 | 宝能睿城1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18570 | 市区 | 宝能睿城3#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18571 | 市区 | 宝能睿城3#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18572 | 市区 | 10kV宝能睿城5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18573 | 市区 | 10kV宝能睿城6#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18574 | 市区 | 10kV宝能睿城6#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18575 | 市区 | 10kV宝能睿城4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18576 | 市区 | 10kV宝能睿城5#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18577 | 市区 | 郭庄1#              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18578 | 市区 | 郭庄2#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18579 | 市区 | 郭庄3#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18580 | 市区 | 嘉丰苑2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18581 | 市区 | 时新箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18582 | 市区 | 10kV景汇华府1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18583 | 市区 | 紫金1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18584 | 市区 | 紫金2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18585 | 市区 | 10kV景汇华府1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18586 | 市区 | 中行宿舍箱变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18587 | 市区 | 紫金3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18588 | 市区 | 锦江箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18589 | 市区 | 嘉丰苑1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18590 | 市区 | 煤气公司宿舍2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18591 | 市区 | 桐园变电所3#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18592 | 市区 | 石桥村               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18593 | 市区 | 桐园变电所1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18594 | 市区 | 物价局1#             | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                   |        |      |      |
|-------|----|-------------------|--------|------|------|
| 18595 | 市区 | 科协箱变主变            | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18596 | 市区 | 物价局2#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18597 | 市区 | 莲花街坊2#            | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18598 | 市区 | 湾子街箱变主变           | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18599 | 市区 | 物价局6#             | 交流10kV | 80   | 64   |
| 18600 | 市区 | 物价局7#             | 交流10kV | 80   | 64   |
| 18601 | 市区 | 北柳巷箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18602 | 市区 | 玉兰箱变主变            | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18603 | 市区 | 建委箱变主变            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18604 | 市区 | 莲花街坊3#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18605 | 市区 | 莲花街坊1#            | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18606 | 市区 | 物价局3#             | 交流10kV | 80   | 64   |
| 18607 | 市区 | 物价局8#             | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18608 | 市区 | 湾子街               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18609 | 市区 | 物价局4#             | 交流10kV | 80   | 64   |
| 18610 | 市区 | 物价局5#             | 交流10kV | 80   | 64   |
| 18611 | 市区 | 物价局9#             | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18612 | 市区 | 北柳巷2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18613 | 市区 | 玫瑰2#变电所1#变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18614 | 市区 | 印象广场配电室1#主变       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18615 | 市区 | 锦绣变电所2#变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18616 | 市区 | 建安公司变电所主变         | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18617 | 市区 | 玫瑰2#变电所2#变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18618 | 市区 | 锦绣变电所1#变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18619 | 市区 | 商贸物流2#变电所1#变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18620 | 市区 | 九龙2#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18621 | 市区 | 左岸澜庭1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18622 | 市区 | 九龙2#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18623 | 市区 | 左岸澜庭1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18624 | 市区 | 10KV商贸物流园3#变电所1#变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18625 | 市区 | 商贸物流4#变电所1#变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18626 | 市区 | 商贸物流1#变电所1#变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18627 | 市区 | 左岸澜庭2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 18628 | 市区 | 九龙2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18629 | 市区 | 左岸澜庭2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18630 | 市区 | 龙誉华庭1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18631 | 市区 | 龙誉华庭1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18632 | 市区 | 龙誉华庭2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18633 | 市区 | 龙誉华庭2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18634 | 市区 | 紫金1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18635 | 市区 | 水岸云庭2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18636 | 市区 | 水岸云庭1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18637 | 市区 | 雨润桂府6#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18638 | 市区 | 雨润桂府7#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18639 | 市区 | 雨润桂府8#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18640 | 市区 | 雨润桂府5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18641 | 市区 | 雨润桂府4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18642 | 市区 | 雨润桂府3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18643 | 市区 | 雨润桂府1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18644 | 市区 | 腾龙花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18645 | 市区 | 腾龙花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18646 | 市区 | 腾龙花园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18647 | 市区 | 腾龙花园4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18648 | 市区 | 雨润桂府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18649 | 市区 | 金槐朱下          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 18650 | 市区 | 金槐袁庄          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18651 | 市区 | 西庄西路          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18652 | 市区 | 江湾城3#配电室2#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18653 | 市区 | 江湾城4#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18654 | 市区 | 江湾城4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18655 | 市区 | 江湾城1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18656 | 市区 | 江湾城2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18657 | 市区 | 江湾城6#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18658 | 市区 | 江湾城6#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18659 | 市区 | 韵和星辰1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18660 | 市区 | 韵和星辰1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                      |        |      |     |
|-------|----|----------------------|--------|------|-----|
| 18661 | 市区 | 韵和星辰3#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18662 | 市区 | 江湾城5#配电室2#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18663 | 市区 | 10KV江湾城7#配电室2#变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18664 | 市区 | 明发1#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18665 | 市区 | 农科所宿舍3#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18666 | 市区 | 香榭里东园8#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18667 | 市区 | 香榭里东园7#配电室4#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18668 | 市区 | 香榭里东园7#配电室2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18669 | 市区 | 金叶广场配电室2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18670 | 市区 | 金叶广场配电室4#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18671 | 市区 | 蜀岗玫瑰园1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18672 | 市区 | 10kV香榭里东园3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18673 | 市区 | 蜀岗玫瑰园2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18674 | 市区 | 蜀岗玫瑰园2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18675 | 市区 | 10kV香榭里东园2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18676 | 市区 | 10kV香榭里东园4#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18677 | 市区 | 香榭里东园5#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18678 | 市区 | 香榭里东园6#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18679 | 市区 | 西湖曹庄2#               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18680 | 市区 | 10kV香榭里东园3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18681 | 市区 | 香榭里东园1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18682 | 市区 | 金驰箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18683 | 市区 | 10KV蜀岗玫瑰园3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18684 | 市区 | 10KV蜀岗玫瑰园4#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18685 | 市区 | 经圩夏沟箱变1#主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18686 | 市区 | 10KV蜀岗玫瑰园4#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18687 | 市区 | 10KV蜀岗玫瑰园3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18688 | 市区 | 海上紫郡1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18689 | 市区 | 农科所宿舍2#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18690 | 市区 | 10KV中樾华府1#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18691 | 市区 | 10KV中樾华府1#配电室4#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18692 | 市区 | 海上紫郡2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18693 | 市区 | 农科所4#                | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 18694 | 市区 | 英华丽园变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18695 | 市区 | 瘦西湖榴园5#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18696 | 市区 | 瘦西湖榴园5#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18697 | 市区 | 10kV瘦西湖榴园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18698 | 市区 | 10kV瘦西湖榴园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18699 | 市区 | 10KV瘦西湖榴园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18700 | 市区 | 10KV瘦西湖榴园4#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18701 | 市区 | 悦湖院1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18702 | 市区 | 10kV瘦西湖榴园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18703 | 市区 | 悦湖院2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18704 | 市区 | 10KV瘦西湖榴园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18705 | 市区 | 悦湖院1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18706 | 市区 | 10kV瘦西湖榴园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18707 | 市区 | 天下1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18708 | 市区 | 党校箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18709 | 市区 | 农科所1#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18710 | 市区 | 天下3#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18711 | 市区 | 钣金厂宿舍              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18712 | 市区 | 天下3#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18713 | 市区 | 大流芳巷2#箱变本体箱变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18714 | 市区 | 北河下                | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18715 | 市区 | 大流芳巷1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18716 | 市区 | 广陵路1#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18717 | 市区 | 广中医箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18718 | 市区 | 广陵路2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18719 | 市区 | 商幼箱变主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18720 | 市区 | 徐广箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18721 | 市区 | 军分区后勤部箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18722 | 市区 | 中百一店箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18723 | 市区 | 军分区箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18724 | 市区 | 广陵路4#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 18725 | 市区 | 世家1#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18726 | 市区 | 世家1#变电所4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |



|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 18727 | 市区 | 世家2#变电所4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18728 | 市区 | 明发2#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18729 | 市区 | 世家2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18730 | 市区 | 瘦西湖榴园5#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18731 | 市区 | 10kV瘦西湖榴园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18732 | 市区 | 念香苑变电所2#主变         | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18733 | 市区 | 10kV瘦西湖榴园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18734 | 市区 | 蒋科                 | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18735 | 市区 | 念香苑3#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18736 | 市区 | 念香苑3#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18737 | 市区 | 念香苑4#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18738 | 市区 | 念香苑4#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18739 | 市区 | 10kV瘦西湖榴园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18740 | 市区 | 10KV瘦西湖榴园4#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18741 | 市区 | 悦湖院1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18742 | 市区 | 10kV瘦西湖榴园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18743 | 市区 | 10KV瘦西湖榴园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18744 | 市区 | 10KV瘦西湖榴园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18745 | 市区 | 瘦西湖榴园5#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18746 | 市区 | 悦湖院1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18747 | 市区 | 念香苑2#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18748 | 市区 | 念香苑2#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18749 | 市区 | 念香苑变电所1#主变         | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18750 | 市区 | 悦湖院2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18751 | 市区 | 银座变电所4#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18752 | 市区 | 宝带新村16#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18753 | 市区 | 宝带新村22#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18754 | 市区 | 宝带新村20#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18755 | 市区 | 宝带新村11#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18756 | 市区 | 宝带新村18#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18757 | 市区 | 宝带新村10#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18758 | 市区 | 宝带新村14#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18759 | 市区 | 宝带新村42#            | 交流10kV | 50   | 40   |

|       |    |            |        |      |      |
|-------|----|------------|--------|------|------|
| 18760 | 市区 | 宝带新村15#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18761 | 市区 | 二电厂箱变主变    | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18762 | 市区 | 宝带新村27#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18763 | 市区 | 宝带新村13#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18764 | 市区 | 宝带新村4#     | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18765 | 市区 | 宝带新村40#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18766 | 市区 | 宝带新村19#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18767 | 市区 | 宝带箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18768 | 市区 | 宝带新村5#     | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18769 | 市区 | 荷香3#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18770 | 市区 | 天地1#箱变主变   | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18771 | 市区 | 宝带新村41#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18772 | 市区 | 潘桥路4#      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18773 | 市区 | 潘桥路3#      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18774 | 市区 | 潘桥路        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18775 | 市区 | 宝带新村6#     | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18776 | 市区 | 大唐世家3#箱变主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18777 | 市区 | 银座变电所2#主变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18778 | 市区 | 宝带新村1#     | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18779 | 市区 | 宝带新村12#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18780 | 市区 | 南宝带8#      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18781 | 市区 | 宝带新村2#     | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18782 | 市区 | 宝带新村3#     | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18783 | 市区 | 荷香4#箱变主变   | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18784 | 市区 | 宝带新村38#    | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18785 | 市区 | 宝带新村43#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18786 | 市区 | 宝带新村32#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18787 | 市区 | 宝带新村34#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18788 | 市区 | 宝带新村7#     | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18789 | 市区 | 宝带新村35#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18790 | 市区 | 宝带新村33#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18791 | 市区 | 宝带新村45#    | 交流10kV | 50   | 40   |
| 18792 | 市区 | 宝带新村46#    | 交流10kV | 80   | 64   |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 18793 | 市区 | 宝带新村31#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18794 | 市区 | 宝带新村8#        | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18795 | 市区 | 宝带新村23#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18796 | 市区 | 荷香变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18797 | 市区 | 宝带新村30#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18798 | 市区 | 宝带新村29#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18799 | 市区 | 宝带新村44#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18800 | 市区 | 宝带新村24#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18801 | 市区 | 宝带新村9#        | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18802 | 市区 | 宝带新村28#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18803 | 市区 | 宝带新村17#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18804 | 市区 | 宝带新村21#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18805 | 市区 | 宝带新村25#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18806 | 市区 | 宝带新村36#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18807 | 市区 | 宝带新村26#       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 18808 | 市区 | 世家2#变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18809 | 市区 | 世家2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18810 | 市区 | 明发1#变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18811 | 市区 | 广陵世家箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18812 | 市区 | 世家1#变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18813 | 市区 | 明发1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18814 | 市区 | 世家1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18815 | 市区 | 经圩村3#变电所2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18816 | 市区 | 罗庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18817 | 市区 | 经圩村3#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 18818 | 市区 | 南刘村3#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18819 | 市区 | 安林村2#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18820 | 市区 | 南刘村4#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 18821 | 市区 | 大杨庄           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 18822 | 市区 | 花瓶变电所2#变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18823 | 市区 | 花瓶变电所1#变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 18824 | 市区 | 西湖花园3#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 18825 | 市区 | 西湖花园1#变电所2#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 18826 | 市区 | 西湖花园1#变电所1#变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18827 | 市区 | 西张庄箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18828 | 市区 | 胡庄小区4#+1      | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18829 | 市区 | 紫京西苑变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18830 | 市区 | 御园1#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18831 | 市区 | 文景苑四栋箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18832 | 市区 | 文景苑一栋箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18833 | 市区 | 百祥路商务楼变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18834 | 市区 | 经圩小区5#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18835 | 市区 | 西湖花园3#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18836 | 市区 | 经圩小区2#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18837 | 市区 | 经纬小区1#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18838 | 市区 | 皮市街3#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18839 | 市区 | 银河箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18840 | 市区 | 市五中2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18841 | 市区 | 市人医箱变主变       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18842 | 市区 | 市五中箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18843 | 市区 | 中源箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18844 | 市区 | 皮市街箱变主变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18845 | 市区 | 羊肉巷1#美变主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18846 | 市区 | 宋城名都4#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18847 | 市区 | 羊肉巷2#美变主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18848 | 市区 | 银河湾子          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18849 | 市区 | 宛虹桥           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18850 | 市区 | 芍药巷           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18851 | 市区 | 皮市街2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18852 | 市区 | 西湖花园2#变电所2#变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18853 | 市区 | 张庄3#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18854 | 市区 | 海德2#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18855 | 市区 | 柳馨变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18856 | 市区 | 经圩村           | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18857 | 市区 | 果园电灌          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18858 | 市区 | 张庄            | 交流10kV | 315  | 252  |

|       |    |              |        |      |      |
|-------|----|--------------|--------|------|------|
| 18859 | 市区 | 经圩村2#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18860 | 市区 | 经圩村2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18861 | 市区 | 经圩村1#变电所2#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18862 | 市区 | 经圩村1#变电所1#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18863 | 市区 | 山河园2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18864 | 市区 | 西湖花园2#变电所1#变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18865 | 市区 | 经圩张庄         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18866 | 市区 | 海德2#变电所1#变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18867 | 市区 | 荷香2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18868 | 市区 | 荷香1#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18869 | 市区 | 大唐世家2#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18870 | 市区 | 新城花园13#      | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18871 | 市区 | 天地2#箱变主变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18872 | 市区 | 二电厂宿舍        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18873 | 市区 | 宝带2#变电所2#变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18874 | 市区 | 新城花园7#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18875 | 市区 | 大唐世家1#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18876 | 市区 | 荷香变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18877 | 市区 | 新城花园14#      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18878 | 市区 | 新城花园1#       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18879 | 市区 | 新城花园9#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18880 | 市区 | 新城花园3#       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18881 | 市区 | 新城花园4#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18882 | 市区 | 新城花园5#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18883 | 市区 | 宝带2#变电所1#变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18884 | 市区 | 新城花园2#       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18885 | 市区 | 新城花园11#      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18886 | 市区 | 新城花园6#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18887 | 市区 | 荷香箱变主变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18888 | 市区 | 新城花园12#      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18889 | 市区 | 新城花园8#       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18890 | 市区 | 潘桥路5#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18891 | 市区 | 潘桥路2#        | 交流10kV | 400  | 320  |

|       |    |                   |        |      |      |
|-------|----|-------------------|--------|------|------|
| 18892 | 市区 | 新城堡德              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18893 | 市区 | 五交化公司宿舍           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18894 | 市区 | 丁家湾4#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18895 | 市区 | 琼花苑箱变主变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18896 | 市区 | 滨河苑1#箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18897 | 市区 | 滨河苑2#箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400  |
| 18898 | 市区 | 元宝巷箱变主变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 18899 | 市区 | 何园箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18900 | 市区 | 丁家湾1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18901 | 市区 | 丁家湾2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18902 | 市区 | 康山文化园变电所2#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 18903 | 市区 | 10kV西湖景园5#变电所2#变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18904 | 市区 | 10kV西湖景园2#变电所2#变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18905 | 市区 | 10kV西湖景园2#变电所4#变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18906 | 市区 | 10kV西湖景园4#变电所2#变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18907 | 市区 | 西湖景园6#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18908 | 市区 | 西湖景园3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18909 | 市区 | 10kV西湖景园4#变电所4#变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18910 | 市区 | 高庄花园              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18911 | 市区 | 西湖景园3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18912 | 市区 | 10kV西湖景园1#变电所2#变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18913 | 市区 | 10kV西湖景园5#变电所4#变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18914 | 市区 | 南都天庙              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18915 | 市区 | 10KV悦荣华府1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18916 | 市区 | 10KV金梦佳苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18917 | 市区 | 10KV悦荣华府1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18918 | 市区 | 蚕桑大队2#            | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18919 | 市区 | 幸福里花园1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18920 | 市区 | 溪城印象3#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18921 | 市区 | 10KV金梦佳苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18922 | 市区 | 榆桥村小陶2#           | 交流10kV | 200  | 160  |
| 18923 | 市区 | 唐悦国际2#配电室1#变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 18924 | 市区 | 唐悦国际1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                     |        |     |     |
|-------|----|---------------------|--------|-----|-----|
| 18925 | 市区 | 10KV悦荣华府3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18926 | 市区 | 10KV悦荣华府2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18927 | 市区 | 10KV悦荣华府3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18928 | 市区 | 溪城印象1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18929 | 市区 | 10KV悦荣华府2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18930 | 市区 | 唐悦国际2#配电室3#变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 18931 | 市区 | 幸福里花园1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18932 | 市区 | 中心村部2#箱变主变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18933 | 市区 | 溪城印象1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18934 | 市区 | 10kV悦荣华府4#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18935 | 市区 | 溪城印象3#配电室4#主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 18936 | 市区 | 中心村大陶               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 18937 | 市区 | 10KV金梦佳苑1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18938 | 市区 | 10KV天玺湾花园3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18939 | 市区 | 左岸半岛4#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18940 | 市区 | 10KV天玺湾花园3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18941 | 市区 | 十里丹堤4#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18942 | 市区 | 天玺湾花园2#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18943 | 市区 | 左岸半岛5#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18944 | 市区 | 左岸半岛4#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18945 | 市区 | 古津园小区3#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18946 | 市区 | 10kV十里丹堤2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18947 | 市区 | 天玺湾花园2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18948 | 市区 | 十里丹堤4#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18949 | 市区 | 十里丹堤3#配电室4#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18950 | 市区 | 古津园小区2#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18951 | 市区 | 左岸半岛2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18952 | 市区 | 左岸半岛3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18953 | 市区 | 左岸半岛2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18954 | 市区 | 10KV十里丹堤5#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18955 | 市区 | 10KV十里丹堤5#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18956 | 市区 | 天玺湾花园1#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18957 | 市区 | 天玺湾花园1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                     |        |     |     |
|-------|----|---------------------|--------|-----|-----|
| 18958 | 市区 | 十里丹堤3#配电室2#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18959 | 市区 | 10kV天玺湾花园4#配电室2#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 18960 | 市区 | 左岸半岛1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18961 | 市区 | 左岸半岛1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18962 | 市区 | 十里丹堤1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18963 | 市区 | 10kV十里丹堤2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18964 | 市区 | 10kV天玺湾花园4#配电室4#主变  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 18965 | 市区 | 左岸半岛5#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18966 | 市区 | 扬子闸南                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 18967 | 市区 | 天玺湾花园1#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18968 | 市区 | 十里丹堤1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18969 | 市区 | 天玺湾花园2#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18970 | 市区 | 左岸半岛1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18971 | 市区 | 10KV十里丹堤5#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18972 | 市区 | 10KV十里丹堤5#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18973 | 市区 | 扬子闸南2#              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 18974 | 市区 | 左岸半岛1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18975 | 市区 | 10KV天玺湾花园3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18976 | 市区 | 10KV天玺湾花园3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18977 | 市区 | 左岸半岛2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18978 | 市区 | 左岸半岛5#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18979 | 市区 | 十里丹堤4#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18980 | 市区 | 十里丹堤4#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18981 | 市区 | 左岸半岛2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18982 | 市区 | 左岸半岛5#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18983 | 市区 | 左岸半岛4#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18984 | 市区 | 10kV十里丹堤2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18985 | 市区 | 天玺湾花园1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18986 | 市区 | 左岸半岛4#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18987 | 市区 | 10kV十里丹堤2#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18988 | 市区 | 十里丹堤3#配电室1#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18989 | 市区 | 十里丹堤3#配电室3#变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 18990 | 市区 | 天玺湾花园2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |



|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 18991 | 市区 | 10kV天玺湾花园4#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18992 | 市区 | 10kV天玺湾花园4#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18993 | 市区 | 左岸半岛3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 18994 | 市区 | 梅岭塑料厂箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18995 | 市区 | 武警宿舍               | 交流10kV | 315  | 252  |
| 18996 | 市区 | 井汪箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18997 | 市区 | 井汪3#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18998 | 市区 | 井汪2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 18999 | 市区 | 梅岭邱庄               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19000 | 市区 | 长征路                | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19001 | 市区 | 飞驰                 | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19002 | 市区 | 长征路2#              | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19003 | 市区 | 井汪4#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19004 | 市区 | 梅岭邱庄4#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19005 | 市区 | 飞驰2#               | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19006 | 市区 | 梅岭邱庄1#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19007 | 市区 | 紫京西苑变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19008 | 市区 | 10kV翡翠城变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19009 | 市区 | 东方红箱变主变            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19010 | 市区 | 景韵2#变电所4#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19011 | 市区 | 景韵变电所3#变           | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19012 | 市区 | 景韵2#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19013 | 市区 | 南刘电镀               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19014 | 市区 | 人才大厦1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19015 | 市区 | 海德1#变电所2#变         | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19016 | 市区 | 海德1#变电所1#变         | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19017 | 市区 | 海德4#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19018 | 市区 | 玫瑰1#变电所1#变         | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19019 | 市区 | 海德2#箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19020 | 市区 | 柳馨变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19021 | 市区 | 海德8#箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19022 | 市区 | 西湖东苑2#箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19023 | 市区 | 海德6#箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |

|       |    |                        |        |      |      |
|-------|----|------------------------|--------|------|------|
| 19024 | 市区 | 海德7#箱变主变               | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19025 | 市区 | 玫瑰1#变电所2#变             | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19026 | 市区 | 山河园变电所2#主变             | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19027 | 市区 | 凤凰山庄1#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19028 | 市区 | 凤凰山庄2#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19029 | 市区 | 夏家小桥                   | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19030 | 市区 | 10KV湖畔御景1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19031 | 市区 | 安庄5#                   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19032 | 市区 | 10KV湖畔御景4#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19033 | 市区 | 10KV湖畔御景3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19034 | 市区 | 10KV湖畔御景2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19035 | 市区 | 10KV湖畔御景4#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19036 | 市区 | 金马2#箱变主变               | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19037 | 市区 | 煤校箱变主变                 | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19038 | 市区 | 崇文苑2#变电所1#主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19039 | 市区 | 金马1#箱变主变               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19040 | 市区 | 西苑中学2#                 | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19041 | 市区 | 西苑中学3#                 | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19042 | 市区 | 西苑中学4#                 | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19043 | 市区 | 西苑中学1#                 | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19044 | 市区 | 西湖景园6#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19045 | 市区 | 10KV金梦佳苑2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19046 | 市区 | 10KV金梦佳苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19047 | 市区 | 10kV西湖景园5#变电所3#变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19048 | 市区 | 10KV金梦佳苑1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19049 | 市区 | 10KV悦荣华府1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19050 | 市区 | 10kV悦荣华府4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19051 | 市区 | 10kV西湖景园2#变电所3#变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19052 | 市区 | 幸福里花园1#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19053 | 市区 | 唐悦国际2#配电室2#主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19054 | 市区 | 溪城印象3#配电室1#主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19055 | 市区 | 唐悦国际2#配电室4#主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19056 | 市区 | 西湖景园3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                   |        |     |     |
|-------|----|-------------------|--------|-----|-----|
| 19057 | 市区 | 10KV悦荣华府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19058 | 市区 | 溪城印象1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19059 | 市区 | 10kV西湖景园4#变电所1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19060 | 市区 | 10KV悦荣华府2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19061 | 市区 | 10KV悦荣华府3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19062 | 市区 | 10kV西湖景园4#变电所3#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19063 | 市区 | 溪城印象3#配电室3#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19064 | 市区 | 10KV悦荣华府3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19065 | 市区 | 幸福里花园1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19066 | 市区 | 10kV西湖景园5#变电所1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19067 | 市区 | 溪城印象1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19068 | 市区 | 唐悦国际1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19069 | 市区 | 10kV西湖景园2#变电所1#变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19070 | 市区 | 西湖景园3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19071 | 市区 | 通洲箱变主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19072 | 市区 | 名湖花园3#配电室3#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19073 | 市区 | 名湖花园3#配电室1#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19074 | 市区 | 综合六队              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19075 | 市区 | 城北综合箱变主变          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19076 | 市区 | 侨城北院5#配电室4#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19077 | 市区 | 平山箱变主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19078 | 市区 | 侨城南院5#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19079 | 市区 | 侨城北院7#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19080 | 市区 | 侨城南院4#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19081 | 市区 | 侨城北院5#配电室2#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19082 | 市区 | 侨城北院4#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19083 | 市区 | 侨城南院1#配电室2#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19084 | 市区 | 侨城北院3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19085 | 市区 | 侨城南院2#配电室4#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19086 | 市区 | 侨城南院1#配电室4#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19087 | 市区 | 侨城南院4#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19088 | 市区 | 侨城南院3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19089 | 市区 | 侨城南院2#配电室2#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 19090 | 市区 | 侨城北院7#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19091 | 市区 | 信泰商务2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19092 | 市区 | 侨城南院7#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19093 | 市区 | 侨城北院1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19094 | 市区 | 侨城北院4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19095 | 市区 | 信泰商务1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19096 | 市区 | 信泰商务1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19097 | 市区 | 信泰商务2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19098 | 市区 | 信泰商务3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19099 | 市区 | 侨城南院7#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19100 | 市区 | 信泰商务3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19101 | 市区 | 侨城北院6#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19102 | 市区 | 侨城北院3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19103 | 市区 | 侨城北院6#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19104 | 市区 | 综合六队3#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19105 | 市区 | 侨城南院6#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19106 | 市区 | 侨城南院8#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19107 | 市区 | 侨城南院8#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19108 | 市区 | 名湖花园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19109 | 市区 | 名湖花园4#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19110 | 市区 | 名湖南园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19111 | 市区 | 名湖南园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19112 | 市区 | 名湖花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19113 | 市区 | 名湖南园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19114 | 市区 | 名湖南园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19115 | 市区 | 名湖花园4#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19116 | 市区 | 侨城南院6#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19117 | 市区 | 侨城南院3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19118 | 市区 | 名湖花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19119 | 市区 | 名湖花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19120 | 市区 | 书香一品3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19121 | 市区 | 书香一品2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19122 | 市区 | 书香一品2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                          |        |      |      |
|-------|----|--------------------------|--------|------|------|
| 19123 | 市区 | 书香一品3#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19124 | 市区 | 书香一品1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19125 | 市区 | 10kV四季金辉5#配电室1#主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19126 | 市区 | 10kV四季金辉5#配电室3#主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19127 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭5#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19128 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭5#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19129 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭6#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19130 | 市区 | 四季金辉1#配电室1#主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19131 | 市区 | 10KV四季金辉7#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19132 | 市区 | 四季金辉2#配电室1#主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19133 | 市区 | 四季金辉2#配电室4#主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19134 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭4#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19135 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭4#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19136 | 市区 | 10KV四季金辉6#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19137 | 市区 | 四季金辉3#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19138 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭6#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19139 | 市区 | 10KV四季金辉7#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19140 | 市区 | 蜀岗怡庭1#变电所1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19141 | 市区 | 蜀岗怡庭1#变电所3#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19142 | 市区 | 蜀岗怡庭2#变电所1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19143 | 市区 | 蜀岗怡庭3#变电所1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19144 | 市区 | 蜀岗怡庭3#变电所3#主变            | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19145 | 市区 | 香榭里西园3#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19146 | 市区 | 10kV四季金辉4#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19147 | 市区 | 10KV香榭里西园1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19148 | 市区 | 香榭里西园2#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19149 | 市区 | 香榭里西园2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19150 | 市区 | 香榭里西园3#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19151 | 市区 | 书香一品2#配电室3#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19152 | 市区 | 书香一品3#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19153 | 市区 | 书香一品3#配电室3#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19154 | 市区 | 高力1#变电所2#变               | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19155 | 市区 | 高力1#变电所1#变               | 交流10kV | 1250 | 1000 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 19156 | 市区 | 书香一品2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19157 | 市区 | 书香一品1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19158 | 市区 | 天下中兴2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19159 | 市区 | 10KV天下中兴4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19160 | 市区 | 10KV天下中兴3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19161 | 市区 | 天下中兴1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19162 | 市区 | 天下4#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19163 | 市区 | 天璟泓园1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19164 | 市区 | 天璟泓园4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19165 | 市区 | 天璟泓园2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19166 | 市区 | 天璟泓园2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19167 | 市区 | 天璟泓园3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19168 | 市区 | 10KV天下中兴3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19169 | 市区 | 天璟泓园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19170 | 市区 | 扬州天下9#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19171 | 市区 | 天璟泓园4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19172 | 市区 | 天璟泓园3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19173 | 市区 | 10KV天下中兴4#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19174 | 市区 | 扬州天下9#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19175 | 市区 | 天下6#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19176 | 市区 | 扬州天下7#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19177 | 市区 | 扬州天下8#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19178 | 市区 | 扬州天下8#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19179 | 市区 | 天下中兴2#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19180 | 市区 | 天下5#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19181 | 市区 | 怡新1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19182 | 市区 | 10KV星汇雅苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19183 | 市区 | 翠月苑3#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19184 | 市区 | 香槟小镇2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19185 | 市区 | 香槟小镇2#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19186 | 市区 | 怡新1#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19187 | 市区 | 10KV星汇雅苑1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19188 | 市区 | 怡新2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 19189 | 市区 | 翠月1#变电所2#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19190 | 市区 | 星汇雅苑4#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19191 | 市区 | 翠月苑3#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19192 | 市区 | 星汇雅苑3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19193 | 市区 | 星汇雅苑3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19194 | 市区 | 嘉东1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19195 | 市区 | 嘉东1#变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19196 | 市区 | 嘉东2#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19197 | 市区 | 10KV星汇雅苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19198 | 市区 | 星汇雅苑4#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19199 | 市区 | 10KV星汇雅苑2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19200 | 市区 | 嘉东3#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19201 | 市区 | 翠月1#变电所1#变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19202 | 市区 | 福康苑1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19203 | 市区 | 福康苑3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19204 | 市区 | 福康苑3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19205 | 市区 | 福康苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19206 | 市区 | 福康苑2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19207 | 市区 | 璟萃苑1#配电室3#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19208 | 市区 | 璟萃苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19209 | 市区 | 福康苑2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19210 | 市区 | 美宇综合楼             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19211 | 市区 | 安庄5#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19212 | 市区 | 机械箱变主变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19213 | 市区 | 御河苑1#箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19214 | 市区 | 御河苑2#箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19215 | 市区 | 御河苑2#变电所2#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19216 | 市区 | 法院箱变主变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19217 | 市区 | 明月箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19218 | 市区 | 绿扬人家箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19219 | 市区 | 梅岭写字楼             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19220 | 市区 | 漕河桥箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19221 | 市区 | 凤凰小街              | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                     |        |      |      |
|-------|----|---------------------|--------|------|------|
| 19222 | 市区 | 安庄东3#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19223 | 市区 | 华信沁园2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19224 | 市区 | 御河苑2#变电所1#变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19225 | 市区 | 御河苑1#变电所1#变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19226 | 市区 | 无线电厂                | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19227 | 市区 | 华信沁园1#配电室2#变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19228 | 市区 | 华信沁园1#配电室4#变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19229 | 市区 | 安庄6#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19230 | 市区 | 梅岭工贸箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19231 | 市区 | 史可法1#箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19232 | 市区 | 城北箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19233 | 市区 | 漕河坊配电室1#主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19234 | 市区 | 无线电厂2#              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19235 | 市区 | 富贵园变电所1#变           | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19236 | 市区 | 中兴项三2#              | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19237 | 市区 | 霍桥敬老院               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19238 | 市区 | 中兴东港                | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19239 | 市区 | 霍桥供销宿舍              | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19240 | 市区 | 沙头镇霍桥医院             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19241 | 市区 | 在水一方小区1#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19242 | 市区 | 中兴小区2#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19243 | 市区 | 霍桥扬力                | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19244 | 市区 | 霍桥信用社               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19245 | 市区 | 大江箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19246 | 市区 | 柏圩熊庄3#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19247 | 市区 | 银苑1#变电所1#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19248 | 市区 | 银苑1#变电所2#变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19249 | 市区 | 薛楼1#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19250 | 市区 | 高桥2#箱变1#主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19251 | 市区 | 柏圩熊庄2#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19252 | 市区 | 银苑小区1#              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19253 | 市区 | 汇金谷变电所4#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19254 | 市区 | 银苑1#变电所3#变          | 交流10kV | 800  | 640  |



|       |    |                          |        |      |     |
|-------|----|--------------------------|--------|------|-----|
| 19255 | 市区 | 银苑1#变电所4#变               | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19256 | 市区 | 星汇名邸1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19257 | 市区 | 星汇名邸2#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19258 | 市区 | 薛楼10#箱变主变                | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19259 | 市区 | 华扬东路3#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19260 | 市区 | 汇金谷变电所3#主变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19261 | 市区 | 10kV四季金辉5#配电室2#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19262 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭5#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19263 | 市区 | 四季金辉3#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19264 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭5#配电室4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19265 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭4#配电室4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19266 | 市区 | 香榭里西园2#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19267 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭6#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19268 | 市区 | 10KV四季金辉7#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19269 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭4#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19270 | 市区 | 四季金辉2#配电室3#主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19271 | 市区 | 10KV蜀岗怡庭6#配电室4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19272 | 市区 | 香榭里西园2#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19273 | 市区 | 四季金辉2#配电室2#主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19274 | 市区 | 香榭里西园3#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19275 | 市区 | 蜀岗怡庭1#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19276 | 市区 | 四季金辉1#配电室3#主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19277 | 市区 | 10kV四季金辉5#配电室4#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19278 | 市区 | 蜀岗怡庭2#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19279 | 市区 | 四季金辉1#配电室2#主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19280 | 市区 | 10KV四季金辉6#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19281 | 市区 | 10KV四季金辉7#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19282 | 市区 | 香榭里西园3#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19283 | 市区 | 蜀岗怡庭3#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19284 | 市区 | 10kV四季金辉4#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19285 | 市区 | 10KV香榭里西园1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19286 | 市区 | 干休一所箱变主变                 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19287 | 市区 | 教育学院宿舍                   | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |                |        |      |      |
|-------|----|----------------|--------|------|------|
| 19288 | 市区 | 名雅花园箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19289 | 市区 | 梅岭东苑1#箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19290 | 市区 | 梅岭新苑箱变主变       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19291 | 市区 | 凤凰小区2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19292 | 市区 | 凤凰小区7#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19293 | 市区 | 梅岭西苑1#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19294 | 市区 | 梅岭西苑2#         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19295 | 市区 | 吉祥苑变电所1#主变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19296 | 市区 | 10KV银墅湾配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19297 | 市区 | 梅岭新村4#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19298 | 市区 | 锦旺苑6#箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19299 | 市区 | 梅岭东苑2#箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19300 | 市区 | 凤凰小区5#         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19301 | 市区 | 凤凰小区1#箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19302 | 市区 | 梅岭教工1#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19303 | 市区 | 梅岭教工2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19304 | 市区 | 凤凰菜场箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19305 | 市区 | 计指箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19306 | 市区 | 预备役师南3#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19307 | 市区 | 预备役师南1#        | 交流10kV | 80   | 64   |
| 19308 | 市区 | 梅岭新村1#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19309 | 市区 | 吉祥苑变电所2#主变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19310 | 市区 | 预备役师南2#        | 交流10kV | 30   | 24   |
| 19311 | 市区 | 凤凰小区9#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19312 | 市区 | 梅岭新村3#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19313 | 市区 | 梅岭新村2#         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19314 | 市区 | 锦旺苑2#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19315 | 市区 | 史可法2#箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19316 | 市区 | 梅岭新村5#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19317 | 市区 | 锦旺苑3#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19318 | 市区 | 锦旺苑1#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19319 | 市区 | 锦旺苑5#箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19320 | 市区 | 凤凰小区3#         | 交流10kV | 315  | 252  |

|       |    |                |        |      |     |
|-------|----|----------------|--------|------|-----|
| 19321 | 市区 | 名雅1#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19322 | 市区 | 名雅2#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19323 | 市区 | 名雅3#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19324 | 市区 | 梅小箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19325 | 市区 | 凤凰小区4#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19326 | 市区 | 环球金融城1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19327 | 市区 | 环球金融城2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19328 | 市区 | 环球金融城2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19329 | 市区 | 环球金融城3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19330 | 市区 | 环球金融城3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19331 | 市区 | 环球金融城1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19332 | 市区 | 锦苑6#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19333 | 市区 | 天赋星辰2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19334 | 市区 | 天赋星辰3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19335 | 市区 | 天赋星辰1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19336 | 市区 | 天赋星辰2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19337 | 市区 | 锦苑6#变电所4#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19338 | 市区 | 天赋星辰1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19339 | 市区 | 天赋星辰3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19340 | 市区 | 天祥慧园5#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19341 | 市区 | 天祥慧园7#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19342 | 市区 | 锦苑5#变电所4#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19343 | 市区 | 四季都荟4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19344 | 市区 | 四季都荟3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19345 | 市区 | 四季都荟1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19346 | 市区 | 四季都荟3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19347 | 市区 | 蜀岗万达2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19348 | 市区 | 锦苑7#配电室2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19349 | 市区 | 蜀岗万达3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19350 | 市区 | 四季都荟1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19351 | 市区 | 蜀岗万达4#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19352 | 市区 | 锦苑7#配电室4#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19353 | 市区 | 四季都荟4#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                  |        |      |     |
|-------|----|------------------|--------|------|-----|
| 19354 | 市区 | 天祥慧园7#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19355 | 市区 | 云潮望2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19356 | 市区 | 云潮望1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19357 | 市区 | 云潮望2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19358 | 市区 | 天祥慧园6#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19359 | 市区 | 天祥慧园6#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19360 | 市区 | 蜀岗万达1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19361 | 市区 | 蜀岗万达4#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19362 | 市区 | 锦苑4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19363 | 市区 | 蜀岗万达2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19364 | 市区 | 锦苑3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19365 | 市区 | 锦苑3#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19366 | 市区 | 锦苑2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19367 | 市区 | 锦苑1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19368 | 市区 | 锦苑小区2#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19369 | 市区 | 云潮望3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19370 | 市区 | 融悦府2#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19371 | 市区 | 融悦府3#配电室2#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19372 | 市区 | 云潮望3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19373 | 市区 | 融悦府3#配电室4#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19374 | 市区 | 融悦府1#配电室2#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19375 | 市区 | 融悦府1#配电室4#变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19376 | 市区 | 天祥云园4#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19377 | 市区 | 天祥云园2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19378 | 市区 | 天祥云园4#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19379 | 市区 | 天祥云园3#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19380 | 市区 | 天祥云园2#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19381 | 市区 | 天祥云园1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19382 | 市区 | 天祥云园1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19383 | 市区 | 四季都荟2#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19384 | 市区 | 天祥云园3#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19385 | 市区 | 锦苑5#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19386 | 市区 | 依云城邦6#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 19387 | 市区 | 恒和变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19388 | 市区 | 依云城邦2#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19389 | 市区 | 恒和变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19390 | 市区 | 锦麟世纪4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19391 | 市区 | 依云城邦3#变电所4#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19392 | 市区 | 锦麟世纪3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19393 | 市区 | 依云城邦4#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19394 | 市区 | 依云城邦3#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19395 | 市区 | 红旗河箱变主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19396 | 市区 | 依云城邦5#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19397 | 市区 | 依云城邦1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19398 | 市区 | 锦麟世纪4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19399 | 市区 | 锦麟世纪3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19400 | 市区 | 迎江三站2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19401 | 市区 | 沿江沿江          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19402 | 市区 | 迎江联合          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19403 | 市区 | 西城东新2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19404 | 市区 | 新胜港岸          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19405 | 市区 | 跃进闸           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19406 | 市区 | 新圣长丰3#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19407 | 市区 | 立新东德          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19408 | 市区 | 迎江联合2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19409 | 市区 | 新桥前进          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19410 | 市区 | 头桥九圣新丰桥       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19411 | 市区 | 九胜三圩          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19412 | 市区 | 迎江中心          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19413 | 市区 | 西城东新          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19414 | 市区 | 西城联民2#        | 交流10kV | 100  | 80  |
| 19415 | 市区 | 新胜电站          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19416 | 市区 | 迎江二站2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19417 | 市区 | 西城联民          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19418 | 市区 | 九圣严桥2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19419 | 市区 | 西城红星          | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 19420 | 市区 | 新圣老圩2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19421 | 市区 | 新圣长丰          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19422 | 市区 | 九圣梁桥          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19423 | 市区 | 新圣庆三          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19424 | 市区 | 新圣庆三3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19425 | 市区 | 九圣严桥          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19426 | 市区 | 九胜红旗          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19427 | 市区 | 新胜老圩3#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19428 | 市区 | 新桥前进2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19429 | 市区 | 迎江四圩          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19430 | 市区 | 九胜红旗2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19431 | 市区 | 新桥林业3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19432 | 市区 | 八圩何庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19433 | 市区 | 八圩六圩桥3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19434 | 市区 | 合界外贸2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19435 | 市区 | 八圩东三圩         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19436 | 市区 | 八圩东三圩2#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19437 | 市区 | 夏庄夏庄2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19438 | 市区 | 九龙村+1         | 交流10kV | 80  | 64  |
| 19439 | 市区 | 王桥大冷          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19440 | 市区 | 合界外贸3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19441 | 市区 | 八圩伏东6#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19442 | 市区 | 合界排涝站2#       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19443 | 市区 | 王桥加工厂         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19444 | 市区 | 新生许院2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19445 | 市区 | 王桥冯庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19446 | 市区 | 八圩中心          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19447 | 市区 | 合界外贸          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 19448 | 市区 | 中海上东2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19449 | 市区 | 悦隼花园3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19450 | 市区 | 悦隼花园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19451 | 市区 | 悦隼花园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19452 | 市区 | 悦隼花园3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                |        |      |      |
|-------|----|----------------|--------|------|------|
| 19453 | 市区 | 悦隼花园1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19454 | 市区 | 黄金董东           | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19455 | 市区 | 中海上东1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19456 | 市区 | 中海上东1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19457 | 市区 | 中海上东3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19458 | 市区 | 中海上东2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19459 | 市区 | 中海上东3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19460 | 市区 | 中海上东4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19461 | 市区 | 西郡1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19462 | 市区 | 西郡3#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19463 | 市区 | 天俊华府4#变电所2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19464 | 市区 | 西郡2#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19465 | 市区 | 保集1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19466 | 市区 | 保集2#变电所2#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19467 | 市区 | 天俊华府3#变电所4#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19468 | 市区 | 星河西岸变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19469 | 市区 | 翠景苑2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19470 | 市区 | 翠景苑4#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19471 | 市区 | 翠景苑3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19472 | 市区 | 天俊华府3#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19473 | 市区 | 西郡4#变电所2#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19474 | 市区 | 翠景苑1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19475 | 市区 | 翠景苑1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19476 | 市区 | 翠景苑2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19477 | 市区 | 翠景苑3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19478 | 市区 | 翠景苑4#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19479 | 市区 | 10kV锦苑6#变电所1#变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19480 | 市区 | 10kV锦苑5#变电所3#变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19481 | 市区 | 天祥慧园5#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19482 | 市区 | 天祥云园3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19483 | 市区 | 锦苑2#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19484 | 市区 | 锦苑7#配电室1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19485 | 市区 | 锦苑7#配电室3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |

|       |    |                  |        |      |     |
|-------|----|------------------|--------|------|-----|
| 19486 | 市区 | 锦东充电箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19487 | 市区 | 锦苑3#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19488 | 市区 | 锦苑4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19489 | 市区 | 天祥慧园7#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19490 | 市区 | 10kV锦苑5#变电所1#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19491 | 市区 | 天祥云园2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19492 | 市区 | 天祥慧园6#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19493 | 市区 | 锦苑1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19494 | 市区 | 天祥云园4#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19495 | 市区 | 天祥云园4#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19496 | 市区 | 天祥慧园7#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19497 | 市区 | 天祥云园3#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19498 | 市区 | 天祥云园1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19499 | 市区 | 锦苑1#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19500 | 市区 | 锦苑1#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19501 | 市区 | 天祥慧园6#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19502 | 市区 | 天祥云园2#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19503 | 市区 | 10kV锦苑6#变电所3#变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19504 | 市区 | 天祥云园1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19505 | 市区 | 锦苑2#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19506 | 市区 | 锦苑3#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19507 | 市区 | 智谷2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19508 | 市区 | 智谷1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19509 | 市区 | 智谷1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19510 | 市区 | 智谷2#箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19511 | 市区 | 智谷2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19512 | 市区 | 10kV坤园配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19513 | 市区 | 八桥村部             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19514 | 市区 | 乾丰八组             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19515 | 市区 | 红平小区1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19516 | 市区 | 红桥集镇17#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19517 | 市区 | 八桥中山2#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19518 | 市区 | 红平小区1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |



|       |    |                 |        |      |      |
|-------|----|-----------------|--------|------|------|
| 19519 | 市区 | 八桥乔圩2#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19520 | 市区 | 窦庄变电所1#主变       | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19521 | 市区 | 水岸2#变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19522 | 市区 | 10KV水岸1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19523 | 市区 | 良友新苑变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19524 | 市区 | 天星花园            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19525 | 市区 | 秦淮人家            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19526 | 市区 | 玉器街3#           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19527 | 市区 | 御河苑1#变电所2#变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19528 | 市区 | 水岸2#变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19529 | 市区 | 香樟苑箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19530 | 市区 | 梅岭名雅            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19531 | 市区 | 水岸3#变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19532 | 市区 | 窦庄变电所2#主变       | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19533 | 市区 | 梅岭窦庄            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19534 | 市区 | 梅岭新庄            | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19535 | 市区 | 10KV水岸1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19536 | 市区 | 窦庄3#箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19537 | 市区 | 窦庄6#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19538 | 市区 | 窦庄2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19539 | 市区 | 水岸3#变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19540 | 市区 | 窦庄7号            | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19541 | 市区 | 友谊服装厂           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19542 | 市区 | 窦庄1#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19543 | 市区 | 玉器街1            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19544 | 市区 | 窦庄5#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19545 | 市区 | 便益门             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19546 | 市区 | 玉器街箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19547 | 市区 | 良友新苑变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19548 | 市区 | 玉器街4#           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19549 | 市区 | 古桥新苑配电室2#主变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19550 | 市区 | 头桥圩             | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19551 | 市区 | 头桥集镇西           | 交流10kV | 400  | 320  |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 19552 | 市区 | 头桥联丰3#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19553 | 市区 | 南华大三2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19554 | 市区 | 同泰小区8#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19555 | 市区 | 安帖七圩          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19556 | 市区 | 头桥村总台区        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19557 | 市区 | 头桥中学          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19558 | 市区 | 头桥集镇11#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19559 | 市区 | 新桥林业          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 19560 | 市区 | 头桥村总2#        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 19561 | 市区 | 头桥集镇3#公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19562 | 市区 | 同泰小区7#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19563 | 市区 | 头桥集镇17#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19564 | 市区 | 南华后三          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19565 | 市区 | 头桥集镇19#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19566 | 市区 | 集镇7#箱变主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19567 | 市区 | 头桥集镇6#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19568 | 市区 | 新港六圩          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19569 | 市区 | 南华大三          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19570 | 市区 | 头桥集镇12#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19571 | 市区 | 新港横庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19572 | 市区 | 头桥集镇2#公变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19573 | 市区 | 头桥南华同泰        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19574 | 市区 | 同泰小区2#        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19575 | 市区 | 头桥集镇23#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19576 | 市区 | 大同大坝2#        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19577 | 市区 | 古桥新苑配电室1#主变   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19578 | 市区 | 头桥集镇20#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19579 | 市区 | 余桥箱变主变        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19580 | 市区 | 西湖公馆1#开关站1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19581 | 市区 | 西湖公馆2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19582 | 市区 | 西湖公馆1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19583 | 市区 | 金槐村下庄3#       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19584 | 市区 | 龚庄箱变主变        | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 19585 | 市区 | 西湖公馆1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19586 | 市区 | 西湖公馆1#开关站3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19587 | 市区 | 朱塘村冲庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19588 | 市区 | 施井西庄4#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19589 | 市区 | 施井化工厂             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19590 | 市区 | 施井化工厂2#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19591 | 市区 | 施井丁坝4#            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 19592 | 市区 | 10kv东昇2#电房1#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19593 | 市区 | 新华村1#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19594 | 市区 | 施井东路5#箱变变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19595 | 市区 | 施井东路1#箱变变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19596 | 市区 | 施井西庄3#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19597 | 市区 | 香居美苑2#箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19598 | 市区 | 香居美苑1#箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19599 | 市区 | 施井南路              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19600 | 市区 | 10kv东昇2#电房2#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19601 | 市区 | 依云城邦6#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19602 | 市区 | 依云城邦5#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19603 | 市区 | 依云城邦5#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19604 | 市区 | 10KV依云城邦4#变电所1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19605 | 市区 | 10KV依云城邦4#变电所3#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19606 | 市区 | 依云城邦3#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19607 | 市区 | 依云城邦3#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19608 | 市区 | 依云城邦1#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19609 | 市区 | 依云城邦2#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19610 | 市区 | 10kV依云城邦7#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19611 | 市区 | 锦麟世纪4#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19612 | 市区 | 锦麟世纪3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19613 | 市区 | 锦麟世纪4#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19614 | 市区 | 锦麟世纪3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19615 | 市区 | 私盐港箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 19616 | 市区 | 新东方变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19617 | 市区 | 新东方变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 19618 | 市区 | 依云城邦1#变电所3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19619 | 市区 | 扬力路           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19620 | 市区 | 薛楼勤丰          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19621 | 市区 | 薛楼月庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19622 | 市区 | 银宇大厦综合楼箱变主变   | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19623 | 市区 | 银河大道12#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19624 | 市区 | 银河大道14#       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19625 | 市区 | 银河大道15#       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19626 | 市区 | 薛楼孙庄2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19627 | 市区 | 薛楼镇3#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19628 | 市区 | 薛楼镇2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19629 | 市区 | 汴河商住楼箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19630 | 市区 | 宏溪三期1#电房2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19631 | 市区 | 柏圩孟庄2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19632 | 市区 | 胡庄金庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19633 | 市区 | 宏溪三期2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19634 | 市区 | 薛楼排涝站         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19635 | 市区 | 宏溪三期3#配变2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19636 | 市区 | 金桥西路          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19637 | 市区 | 薛楼镇20#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19638 | 市区 | 宏溪三期1#电房4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19639 | 市区 | 华夏房产宿舍        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19640 | 市区 | 宏溪三期2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19641 | 市区 | 璀璨星辰2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19642 | 市区 | 璀璨星辰2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19643 | 市区 | 璀璨星辰4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19644 | 市区 | 璀璨星辰3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19645 | 市区 | 胡庄唐庄          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19646 | 市区 | 璀璨星辰3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19647 | 市区 | 璀璨星辰1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19648 | 市区 | 璀璨星辰1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19649 | 市区 | 薛楼镇14#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 19650 | 市区 | 胡庄金桥2#        | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |                 |        |      |      |
|-------|----|-----------------|--------|------|------|
| 19651 | 市区 | 薛楼勤丰2#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19652 | 市区 | 银河大道11#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19653 | 市区 | 银河大道4#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19654 | 市区 | 薛楼月庄2#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19655 | 市区 | 胡庄中站2#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19656 | 市区 | 银苑2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19657 | 市区 | 蒋庄              | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19658 | 市区 | 10KV通扬线学苑变电所2#变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19659 | 市区 | 曙光西苑配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19660 | 市区 | 银苑小区2#+         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19661 | 市区 | 银苑小区3#          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19662 | 市区 | 景鸿苑箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19663 | 市区 | 江阳苑3#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19664 | 市区 | 10KV春江1#变电所1#变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19665 | 市区 | 10KV通扬线学苑变电所1#变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19666 | 市区 | 银苑1#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19667 | 市区 | 银苑小区1#+         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19668 | 市区 | 蒋庄新苑            | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19669 | 市区 | 江阳苑变电所1#变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19670 | 市区 | 兽医站             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19671 | 市区 | 银座变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19672 | 市区 | 楼外楼箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19673 | 市区 | 江阳苑1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19674 | 市区 | 江阳苑2#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19675 | 市区 | 景鸿苑2#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19676 | 市区 | 蒋庄新苑3#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19677 | 市区 | 银座变电所1#主变       | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19678 | 市区 | 银苑小区4#          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19679 | 市区 | 中兴芦西2#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19680 | 市区 | 翠景苑4#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19681 | 市区 | 翠景苑1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19682 | 市区 | 西郡2#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19683 | 市区 | 翠景苑1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                      |        |      |      |
|-------|----|----------------------|--------|------|------|
| 19684 | 市区 | 翠景苑3#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19685 | 市区 | 天俊华府3#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19686 | 市区 | 天俊华府3#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19687 | 市区 | 天俊华府4#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19688 | 市区 | 天俊华府4#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19689 | 市区 | 翠景苑2#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19690 | 市区 | 西郡4#变电所1#主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19691 | 市区 | 西郡1#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19692 | 市区 | 西郡1#变电所3#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19693 | 市区 | 西郡3#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19694 | 市区 | 西郡3#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19695 | 市区 | 西郡2#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19696 | 市区 | 翠景苑3#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19697 | 市区 | 星河西岸变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19698 | 市区 | 保集2#变电所1#主变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19699 | 市区 | 翠景苑2#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19700 | 市区 | 保集1#变电所1#主变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19701 | 市区 | 翠景苑4#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19702 | 市区 | 香颂溪岸2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19703 | 市区 | 10kV香颂溪岸7#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19704 | 市区 | 10kV香颂溪岸7#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19705 | 市区 | 香颂溪岸1#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19706 | 市区 | 香颂溪岸3#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19707 | 市区 | 华鼎6#配电室2#主变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19708 | 市区 | 华鼎6#配电室4#主变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19709 | 市区 | 香颂溪岸4#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19710 | 市区 | 香颂溪岸5#配电室1#主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19711 | 市区 | 10kV香颂溪岸8#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19712 | 市区 | 华鼎5#配电室2#主变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19713 | 市区 | 华鼎5#配电室4#主变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19714 | 市区 | 10kV香颂溪岸6#配电室4#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19715 | 市区 | 华鼎3#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19716 | 市区 | 华鼎3#配电室3#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                      |        |      |     |
|-------|----|----------------------|--------|------|-----|
| 19717 | 市区 | 香颂溪岸1#配电室3#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19718 | 市区 | 10kV香颂溪岸6#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19719 | 市区 | 10kV香颂溪岸8#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19720 | 市区 | 祠西农民集中区              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19721 | 市区 | 项三集中区2#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19722 | 市区 | 项三集中区5#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19723 | 市区 | 项三集中区4#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19724 | 市区 | 高桥项东                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19725 | 市区 | 中兴芦东2#               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19726 | 市区 | 中兴常东                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19727 | 市区 | 中兴芦东                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19728 | 市区 | 项三集中区1#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19729 | 市区 | 高桥项东2#               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19730 | 市区 | 项三集中区6#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19731 | 市区 | 梅香2#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19732 | 市区 | 梅香2#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19733 | 市区 | 梅香中心变电所主变            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19734 | 市区 | 梅香1#变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19735 | 市区 | 梅香苑1#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19736 | 市区 | 10kV香颂溪岸6#配电室1#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19737 | 市区 | 10kV香颂溪岸7#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19738 | 市区 | 10kV香颂溪岸7#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19739 | 市区 | 华鼎6#配电室1#主变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19740 | 市区 | 华鼎3#配电室4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19741 | 市区 | 香颂溪岸2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19742 | 市区 | 香颂溪岸4#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19743 | 市区 | 香颂溪岸3#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19744 | 市区 | 华鼎5#配电室1#主变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19745 | 市区 | 华鼎3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19746 | 市区 | 香颂溪岸1#配电室4#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19747 | 市区 | 10kV香颂溪岸8#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19748 | 市区 | 香颂溪岸1#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19749 | 市区 | 10kV香颂溪岸6#配电室3#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |    |                   |        |      |      |
|-------|----|-------------------|--------|------|------|
| 19750 | 市区 | 华鼎5#配电室3#主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19751 | 市区 | 香颂溪岸5#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19752 | 市区 | 华鼎6#配电室3#主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19753 | 市区 | 10kV香颂溪岸8#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19754 | 市区 | 香颂溪岸5#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19755 | 市区 | 10kV京华青庭2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19756 | 市区 | 10kV京华青庭1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19757 | 市区 | 10kV京华青庭3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19758 | 市区 | 10kV京华青庭2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19759 | 市区 | 荟景4#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19760 | 市区 | 京华商贸变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19761 | 市区 | 荟景4#变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19762 | 市区 | 荟景3#变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19763 | 市区 | 荟景5#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19764 | 市区 | 荟景2#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19765 | 市区 | 荟景1#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19766 | 市区 | 10kV京华青庭1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19767 | 市区 | 荟景3#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19768 | 市区 | 金林新苑1#变电所2#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19769 | 市区 | 崇文苑变电所1#主变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19770 | 市区 | 金林新苑1#变电所1#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19771 | 市区 | 秋雨组箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19772 | 市区 | 杭集工业园箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19773 | 市区 | 杭集工业园7#           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19774 | 市区 | 杭集工业园5#           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19775 | 市区 | 工业园11#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19776 | 市区 | 龙王嵇庄3#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19777 | 市区 | 杭集工业园5-1#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19778 | 市区 | 瘦西湖鼎苑2#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19779 | 市区 | 上院望府4#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19780 | 市区 | 上院望府4#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19781 | 市区 | 佳家花园3#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19782 | 市区 | 佳家花园3#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |



|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 19783 | 市区 | 上院望府1#配电室2号主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19784 | 市区 | 佳家花园3#变电所3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19785 | 市区 | 佳家花园4#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19786 | 市区 | 佳家花园4#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19787 | 市区 | 上院名府3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19788 | 市区 | 上院名府1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19789 | 市区 | 上院望府3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19790 | 市区 | 上院名府2#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19791 | 市区 | 上院名府3#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19792 | 市区 | 上院名府2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19793 | 市区 | 上院望府3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19794 | 市区 | 上院望府2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19795 | 市区 | 上院望府2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19796 | 市区 | 佳家花园5#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19797 | 市区 | 瘦西湖鼎苑1#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19798 | 市区 | 瘦西湖鼎苑1#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19799 | 市区 | 荟景5#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19800 | 市区 | 荟景1#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19801 | 市区 | 10kV京华青庭3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19802 | 市区 | 10kV京华青庭1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19803 | 市区 | 荟景4#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19804 | 市区 | 10kV京华青庭2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19805 | 市区 | 京华商贸变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19806 | 市区 | 荟景3#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19807 | 市区 | 荟景3#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19808 | 市区 | 10kV京华青庭2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19809 | 市区 | 荟景4#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19810 | 市区 | 10kV京华青庭1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19811 | 市区 | 荟景1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19812 | 市区 | 荟景2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19813 | 市区 | 荟景2#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19814 | 市区 | 荟景5#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19815 | 市区 | 杭集工业园2#            | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 19816 | 市区 | 杭集工业园4#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19817 | 市区 | 新生人民组2#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19818 | 市区 | 杭集工业园3#                 | 交流10kV | 315  | 252 |
| 19819 | 市区 | 胡庄佃庄2#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19820 | 市区 | 汴河完美                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19821 | 市区 | 运北5#配电室1#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19822 | 市区 | 运北4#配电室1#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19823 | 市区 | 运北2#配电室1#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19824 | 市区 | 运北3#配电室1#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19825 | 市区 | 运北1#配电室1#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19826 | 市区 | 汇达苑1#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19827 | 市区 | 林河杭圩                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19828 | 市区 | 汇达苑1#配电室3#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19829 | 市区 | 汇达苑2#配电室3#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19830 | 市区 | 汇达苑2#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19831 | 市区 | 唐湖包庄2#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19832 | 市区 | 何桥马庄1#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19833 | 市区 | 林河金庄2#箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 19834 | 市区 | 四联西前3#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19835 | 市区 | 四联菜园3#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19836 | 市区 | 唐湖唐湖                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19837 | 市区 | 四联菜园                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19838 | 市区 | 四联吴庄2#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19839 | 市区 | 林河夏庄                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19840 | 市区 | 林河电站2#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19841 | 市区 | 10kV汇鑫苑3#配电室2#变间隔配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19842 | 市区 | 10kV汇鑫苑2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19843 | 市区 | 10kV汇鑫苑2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19844 | 市区 | 林河电站                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 19845 | 市区 | 汇福苑1#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19846 | 市区 | 汇福苑2#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19847 | 市区 | 汇福苑3#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19848 | 市区 | 汇福苑3#配电室3#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                       |        |      |     |
|-------|----|-----------------------|--------|------|-----|
| 19849 | 市区 | 10kV汇鑫苑1#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19850 | 市区 | 林河吴桥2#                | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19851 | 市区 | 10kV汇鑫苑1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19852 | 市区 | 唐湖大众2#                | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19853 | 市区 | 林河晏庄                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19854 | 市区 | 花园唐湖2#                | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19855 | 市区 | 林河赵庄                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19856 | 市区 | 高力俣巢配电室2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19857 | 市区 | 高力俣巢配电室4#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19858 | 市区 | 10kV高力俣巢2#配电室1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19859 | 市区 | 10kV高力俣巢2#配电室3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19860 | 市区 | 胡庄肖庄2                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 19861 | 市区 | 瘦西湖鼎苑3#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19862 | 市区 | 上院望府3#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19863 | 市区 | 瘦西湖鼎苑4#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19864 | 市区 | 上院望府2#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19865 | 市区 | 瘦西湖鼎苑4#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19866 | 市区 | 瘦西湖鼎苑2#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19867 | 市区 | 瘦西湖鼎苑1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 19868 | 市区 | 佳家花园2#变电所3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19869 | 市区 | 上院名府3#配电室3#主变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19870 | 市区 | 上院名府2#配电室3#主变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19871 | 市区 | 佳家花园2#变电所2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19872 | 市区 | 佳家花园2#变电所4#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19873 | 市区 | 上院望府2#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19874 | 市区 | 上院名府1#配电室1#主变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19875 | 市区 | 上院名府3#配电室1#主变配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19876 | 市区 | 上院望府4#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19877 | 市区 | 佳家花园5#变电所3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19878 | 市区 | 佳家花园5#变电所1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19879 | 市区 | 上院望府4#配电室3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19880 | 市区 | 佳家花园2#变电所1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 19881 | 市区 | 上院望府1#配电室1号主变         | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 19882 | 市区 | 上院望府3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19883 | 市区 | 上院名府2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19884 | 市区 | 新庄新村9#             | 交流10kV | 80   | 64   |
| 19885 | 市区 | 崇文苑2#变电所2#主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19886 | 市区 | 新庄新村15#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19887 | 市区 | 新庄新庄4#             | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19888 | 市区 | 武塘新庄3#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19889 | 市区 | 新庄新村12#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19890 | 市区 | 新庄新村11#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19891 | 市区 | 新庄新村10#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19892 | 市区 | 新庄新村14#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19893 | 市区 | 新庄新村13#            | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19894 | 市区 | 新庄新村8#             | 交流10kV | 80   | 64   |
| 19895 | 市区 | 新闻箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19896 | 市区 | 新庄新村3#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19897 | 市区 | 新庄新村1#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19898 | 市区 | 新庄新村7#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19899 | 市区 | 新庄新村6#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19900 | 市区 | 新庄新村5#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19901 | 市区 | 新庄新村2#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19902 | 市区 | 新庄花园箱变主变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19903 | 市区 | 商检局箱变主变            | 交流10kV | 500  | 400  |
| 19904 | 市区 | 武塘新庄               | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19905 | 市区 | 东宇2#箱变主变           | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19906 | 市区 | 东宇1#箱变主变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19907 | 市区 | 新华箱变1#主变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19908 | 市区 | 邗广综合楼箱变主变          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19909 | 市区 | 金水桥花园变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19910 | 市区 | 金水桥花园变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19911 | 市区 | 新港名仕3#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19912 | 市区 | 富丽花园箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19913 | 市区 | 富丽变电所2#主变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19914 | 市区 | 新港名仕2#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                        |        |     |     |
|-------|----|------------------------|--------|-----|-----|
| 19915 | 市区 | 贾桥村2#                  | 交流10kV | 315 | 252 |
| 19916 | 市区 | 贾桥村3#                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19917 | 市区 | 贾桥村                    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19918 | 市区 | 三盛1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19919 | 市区 | 三盛2#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19920 | 市区 | 新港名仕3#变电所4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19921 | 市区 | 新港名仕1#变电所2#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19922 | 市区 | 新港名仕2#变电所4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19923 | 市区 | 严桥朱西                   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19924 | 市区 | 云锦华庭3#配电室4#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19925 | 市区 | 云锦华庭3#配电室2#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19926 | 市区 | 云锦华庭2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19927 | 市区 | 金乐园                    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19928 | 市区 | 云锦华庭1#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19929 | 市区 | 云锦华庭1#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19930 | 市区 | 皮件厂箱变主变                | 交流10kV | 500 | 400 |
| 19931 | 市区 | 相别三院箱变主变               | 交流10kV | 500 | 400 |
| 19932 | 市区 | 10KV湖畔御景3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19933 | 市区 | 卜扬大队                   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 19934 | 市区 | 公安箱变主变                 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19935 | 市区 | 卜扬4#箱变主变               | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19936 | 市区 | 10KV湖畔御景2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19937 | 市区 | 10KV湖畔御景1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19938 | 市区 | 凤凰综合楼箱变主变              | 交流10kV | 500 | 400 |
| 19939 | 市区 | 友谊箱变主变                 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19940 | 市区 | 10KV湖畔御景4#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19941 | 市区 | 10KV湖畔御景4#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 19942 | 市区 | 春晓澜亭1#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19943 | 市区 | 春晓澜亭1#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 19944 | 市区 | 三笑物流                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19945 | 市区 | 徐桥杨院3#                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 19946 | 市区 | 徐桥桥东                   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 19947 | 市区 | 新桥小区3#配电室1#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 19948 | 市区 | 新桥小区3#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19949 | 市区 | 明园路2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19950 | 市区 | 杭集廖家路         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19951 | 市区 | 唯一路2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19952 | 市区 | 新桥小区1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19953 | 市区 | 新桥小区2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19954 | 市区 | 新桥小区2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19955 | 市区 | 杭集城西8#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19956 | 市区 | 杭集城西12#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19957 | 市区 | 杭集焦坝          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19958 | 市区 | 杭集邱庄6#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 19959 | 市区 | 富达路17#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19960 | 市区 | 富达小区1#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19961 | 市区 | 富达路21#        | 交流10kV | 80   | 64   |
| 19962 | 市区 | 富达路16#        | 交流10kV | 80   | 64   |
| 19963 | 市区 | 富达路11#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19964 | 市区 | 富达路19#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19965 | 市区 | 富达路18#        | 交流10kV | 80   | 64   |
| 19966 | 市区 | 富达路20#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19967 | 市区 | 渔管所2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19968 | 市区 | 渔管所4#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19969 | 市区 | 富达路4#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19970 | 市区 | 渔管所箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19971 | 市区 | 康泰配电室1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19972 | 市区 | 渔管所3#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19973 | 市区 | 富达路12#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 19974 | 市区 | 富达路2#         | 交流10kV | 80   | 64   |
| 19975 | 市区 | 百祥苑4#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19976 | 市区 | 富丽变电所1#主变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19977 | 市区 | 百祥苑1#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19978 | 市区 | 百祥苑2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19979 | 市区 | 百祥恒通变电所1#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 19980 | 市区 | 上筑变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |

|       |    |              |        |      |      |
|-------|----|--------------|--------|------|------|
| 19981 | 市区 | 贾桥村部2#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19982 | 市区 | 金水桥花园变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19983 | 市区 | 彩衣苑2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19984 | 市区 | 彩衣苑1#箱变主变    | 交流10kV | 315  | 252  |
| 19985 | 市区 | 大东门2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19986 | 市区 | 大东门4#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19987 | 市区 | 大东门箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19988 | 市区 | 社教变电所2#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19989 | 市区 | 彩衣街2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 19990 | 市区 | 社教变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 19991 | 市区 | 九巷3#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19992 | 市区 | 九巷2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19993 | 市区 | 大东门3#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 19994 | 市区 | 文汇苑4#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19995 | 市区 | 文汇苑3#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19996 | 市区 | 文汇苑1#变电所4#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19997 | 市区 | 文汇苑1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19998 | 市区 | 文汇苑2#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 19999 | 市区 | 文汇苑5#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20000 | 市区 | 文汇苑6#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20001 | 市区 | 文汇苑8#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20002 | 市区 | 文汇苑8#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20003 | 市区 | 文汇苑5#变电所4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20004 | 市区 | 汇福苑3#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20005 | 市区 | 汇福苑3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20006 | 市区 | 汇福苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20007 | 市区 | 汇福苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20008 | 市区 | 文汇苑2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20009 | 市区 | 文汇苑1#变电所3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20010 | 市区 | 文汇苑1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20011 | 市区 | 文汇苑7#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20012 | 市区 | 文汇苑5#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20013 | 市区 | 文汇苑5#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                  |        |      |     |
|-------|----|------------------|--------|------|-----|
| 20014 | 市区 | 文汇苑6#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20015 | 市区 | 文汇苑6#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20016 | 市区 | 文汇苑7#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20017 | 市区 | 文汇苑3#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20018 | 市区 | 文汇苑4#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20019 | 市区 | 奥都6#变电所2#主变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20020 | 市区 | 奥都2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20021 | 市区 | 新盛商务配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20022 | 市区 | 天和1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20023 | 市区 | 天和2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20024 | 市区 | 天和2#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20025 | 市区 | 奥都1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20026 | 市区 | 奥都2#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20027 | 市区 | 天和3#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20028 | 市区 | 奥都1#变电所4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20029 | 市区 | 奥都3#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20030 | 市区 | 奥都4#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20031 | 市区 | 奥都5#变电所1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20032 | 市区 | 落星街6#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20033 | 市区 | 落星街4#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20034 | 市区 | 堂子巷              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20035 | 市区 | 南门内街2#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20036 | 市区 | 落星街              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20037 | 市区 | 仙鹤寺箱变主变配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20038 | 市区 | 粉桩巷3#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20039 | 市区 | 落星街2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20040 | 市区 | 仙鹤寺2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20041 | 市区 | 仙鹤寺3#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20042 | 市区 | 南门内街1#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20043 | 市区 | 南门内街4#           | 交流10kV | 80   | 64  |
| 20044 | 市区 | 南门内街5#           | 交流10kV | 80   | 64  |
| 20045 | 市区 | 文昌百汇变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20046 | 市区 | 卸甲桥              | 交流10kV | 400  | 320 |



|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 20047 | 市区 | 落星街3#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20048 | 市区 | 文昌百汇变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20049 | 市区 | 凤凰水岸1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20050 | 市区 | 锦旺苑4#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20051 | 市区 | 凤凰水岸2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20052 | 市区 | 凤凰水岸1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20053 | 市区 | 凤凰水岸2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20054 | 市区 | 锦南变电所1#变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20055 | 市区 | 万马2#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20056 | 市区 | 万马变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20057 | 市区 | 万马2#变电所4#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20058 | 市区 | 江扬宿舍箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20059 | 市区 | 田园4#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20060 | 市区 | 万马变电所4#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20061 | 市区 | 上湾璟苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20062 | 市区 | 鸿万变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20063 | 市区 | 鸿万变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20064 | 市区 | 拉丝元钉箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20065 | 市区 | 上湾璟苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20066 | 市区 | 扬名苑2#变电所1#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20067 | 市区 | 沙中南7#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20068 | 市区 | 江南一品1#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20069 | 市区 | 九境融园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20070 | 市区 | 九境融园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20071 | 市区 | 谢庄3#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20072 | 市区 | 江南一品3#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20073 | 市区 | 江南一品1#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20074 | 市区 | 江南一品2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20075 | 市区 | 润源庭变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20076 | 市区 | 谢庄2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20077 | 市区 | 棉麻公司          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20078 | 市区 | 天和3#变电所1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20079 | 市区 | 天和1#箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 20080 | 市区 | 奥都1#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20081 | 市区 | 奥都2#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20082 | 市区 | 奥都6#变电所1#主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20083 | 市区 | 奥都4#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20084 | 市区 | 奥都5#变电所2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20085 | 市区 | 新盛商务配电室1#主变配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20086 | 市区 | 奥都1#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20087 | 市区 | 天和1#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20088 | 市区 | 天和2#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20089 | 市区 | 奥都3#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20090 | 市区 | 天和2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20091 | 市区 | 运博花园2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20092 | 市区 | 铂湾花园1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20093 | 市区 | 铂湾花园1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20094 | 市区 | 杉湾东苑1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20095 | 市区 | 10kV杉湾花苑2#配电室3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20096 | 市区 | 杉湾东苑2#配电室1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20097 | 市区 | 杉湾东苑4#配电室1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20098 | 市区 | 杉湾东苑4#配电室2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20099 | 市区 | 10kV杉湾东苑3#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20100 | 市区 | 10kV杉湾东苑3#配电室3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20101 | 市区 | 10kV杉湾花苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20102 | 市区 | 10kV杉湾花苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20103 | 市区 | 10kV杉湾花苑3#配电室3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20104 | 市区 | 运博花园1#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20105 | 市区 | 10kV杉湾花苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20106 | 市区 | 运博花园1#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20107 | 市区 | 运博花园2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20108 | 市区 | 杉湾10#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20109 | 市区 | 杉湾9#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20110 | 市区 | 杉湾11#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20111 | 市区 | 10kV杉湾花苑3#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20112 | 市区 | 玉带河小区1#           | 交流10kV | 315  | 252 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 20113 | 市区 | 玉带河小区4#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20114 | 市区 | 玉带河小区3#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20115 | 市区 | 玉带河小区2#       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20116 | 市区 | 冶春别院主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20117 | 市区 | 长征西路1#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20118 | 市区 | 叶公桥2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20119 | 市区 | 凤凰水岸2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20120 | 市区 | 凤凰水岸1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20121 | 市区 | 凤凰水岸1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20122 | 市区 | 叶公桥           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20123 | 市区 | 玉带河小区5#       | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20124 | 市区 | 叶公桥3#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20125 | 市区 | 凤凰水岸2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20126 | 市区 | 绿扬8#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20127 | 市区 | 绿扬7#变电所3#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20128 | 市区 | 绿扬3#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20129 | 市区 | 绿扬7#变电所1#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20130 | 市区 | 绿扬2#变电所1#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20131 | 市区 | 绿扬1#变电所2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20132 | 市区 | 绿扬3#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20133 | 市区 | 绿扬7#变电所2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20134 | 市区 | 绿扬8#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20135 | 市区 | 绿扬2#变电所2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20136 | 市区 | 秋雨小区2#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20137 | 市区 | 金林新苑2#变电所1#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20138 | 市区 | 金林新苑2#变电所2#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20139 | 市区 | 崇文苑变电所2#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20140 | 市区 | 秋雨小区3#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20141 | 市区 | 苏农二村箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20142 | 市区 | 秋雨2#箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 20143 | 市区 | 京剧团宿舍1#箱变主变   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20144 | 市区 | 秋雨小区4#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20145 | 市区 | 秋雨1#箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400  |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 20146 | 市区 | 秋雨小区1#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20147 | 市区 | 蒋王镇7#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20148 | 市区 | 胡桥步庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20149 | 市区 | 何桥润园1#箱变主变    | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20150 | 市区 | 何桥润园2#箱变主变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20151 | 市区 | 和月西苑配电室3#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20152 | 市区 | 和月西苑配电室1#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20153 | 市区 | 胡庄小区13#       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20154 | 市区 | 马庄小区箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20155 | 市区 | 胡庄管庄2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20156 | 市区 | 胡庄孙庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20157 | 市区 | 四联村箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20158 | 市区 | 胡庄群力2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20159 | 市区 | 凡庄2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20160 | 市区 | 凡庄凡北2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20161 | 市区 | 张房扬庄          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20162 | 市区 | 胡庄华南          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20163 | 市区 | 四联姚巷3#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20164 | 市区 | 薛楼薛扬          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20165 | 市区 | 胡庄中燃          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20166 | 市区 | 张房排涝站         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20167 | 市区 | 凡庄吴庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20168 | 市区 | 悦来连塘2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20169 | 市区 | 何桥小区10#       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20170 | 市区 | 胡庄电站1#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20171 | 市区 | 四联东前          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20172 | 市区 | 薛楼邱庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20173 | 市区 | 四联东佃2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20174 | 市区 | 薛楼秦庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20175 | 市区 | 天韵名苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20176 | 市区 | 天韵名苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20177 | 市区 | 天韵名苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20178 | 市区 | 胡庄变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                     |        |      |     |
|-------|----|---------------------|--------|------|-----|
| 20179 | 市区 | 胡庄变电所1#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20180 | 市区 | 马庄变电所1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20181 | 市区 | 马庄变电所2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20182 | 市区 | 胡庄小区1#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20183 | 市区 | 胡庄小区10#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20184 | 市区 | 胡庄小区2#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20185 | 市区 | 胡庄小区9#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20186 | 市区 | 胡庄小区6#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20187 | 市区 | 胡庄小区7#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20188 | 市区 | 胡庄小区4#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20189 | 市区 | 胡庄小区5#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20190 | 市区 | 胡庄杨庄箱变              | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20191 | 市区 | 大桥西箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20192 | 市区 | 云筑花园2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20193 | 市区 | 云筑花园1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20194 | 市区 | 云筑花园1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20195 | 市区 | 云筑花园2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20196 | 市区 | 郡王府2#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20197 | 市区 | 和美第2#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20198 | 市区 | 和美第4#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20199 | 市区 | 和美第5#变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20200 | 市区 | 郡王府3#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20201 | 市区 | 京华商贸变电所1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20202 | 市区 | 和美第3#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20203 | 市区 | 郡王府2#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20204 | 市区 | 和美第1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20205 | 市区 | 熙悦坊1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20206 | 市区 | 10kV钰公馆1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20207 | 市区 | 润雅苑2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20208 | 市区 | 熙悦坊1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20209 | 市区 | 润雅苑2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20210 | 市区 | 润雅苑1#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20211 | 市区 | 10kV钰公馆1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                  |        |      |     |
|-------|----|------------------|--------|------|-----|
| 20212 | 市区 | 10kV钰公馆2#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20213 | 市区 | 10kV钰公馆2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20214 | 市区 | 熙悦坊2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20215 | 市区 | 熙悦坊2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20216 | 市区 | 弹花厂3#            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20217 | 市区 | 弹花厂              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20218 | 市区 | 解放东路2#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20219 | 市区 | 解放桥箱变主变          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20220 | 市区 | 华邑2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20221 | 市区 | 华邑1#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20222 | 市区 | 凯悦2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20223 | 市区 | 解放桥菜场            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20224 | 市区 | 凯悦1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20225 | 市区 | 解放东路7#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20226 | 市区 | 翠园变电所1#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20227 | 市区 | 紫竹苑箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20228 | 市区 | 华邑2#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20229 | 市区 | 解放桥菜场2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20230 | 市区 | 解放东路3#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20231 | 市区 | 弹花厂2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20232 | 市区 | 印染箱变主变           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20233 | 市区 | 弹花厂4#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20234 | 市区 | 解放东路1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20235 | 市区 | 1#主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20236 | 市区 | 江湾城4#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20237 | 市区 | 江湾城6#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20238 | 市区 | 江湾城4#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20239 | 市区 | 江湾城1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20240 | 市区 | 江湾城3#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20241 | 市区 | 江湾城5#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20242 | 市区 | 江湾城2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20243 | 市区 | 韵和星辰3#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20244 | 市区 | 江湾城6#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                      |        |      |      |
|-------|----|----------------------|--------|------|------|
| 20245 | 市区 | 韵和星辰1#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20246 | 市区 | 10KV江湾城7#配电室1#变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20247 | 市区 | 韵和星辰1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20248 | 市区 | 汐岸花园3#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20249 | 市区 | 水晶城2#变电所2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20250 | 市区 | 10kV蓝湾国际6#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20251 | 市区 | 绿扬4#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20252 | 市区 | 水印西堤1#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20253 | 市区 | 蓝湾国际2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20254 | 市区 | 绿扬4#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20255 | 市区 | 蓝湾国际5#配电室2#主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20256 | 市区 | 绿扬11#变电所2#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20257 | 市区 | 10kV蓝湾国际3#配电室3#变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20258 | 市区 | 10kV蓝湾国际7#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20259 | 市区 | 水印西堤1#变电所4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20260 | 市区 | 绿扬5#变电所1#主变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20261 | 市区 | 蓝湾国际1#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20262 | 市区 | 绿扬5#变电所2#主变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20263 | 市区 | 水印西堤5#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20264 | 市区 | 汐岸花园2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20265 | 市区 | 蓝湾国际5#配电室4#主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20266 | 市区 | 水晶城1#变电所2#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20267 | 市区 | 10kV蓝湾国际3#配电室2#变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20268 | 市区 | 水印西堤3#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20269 | 市区 | 绿扬9#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20270 | 市区 | 绿扬10#变电所3#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20271 | 市区 | 水晶城1#变电所4#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20272 | 市区 | 蓝湾国际2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20273 | 市区 | 汐岸花园1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20274 | 市区 | 蓝湾国际4#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20275 | 市区 | 水印西堤4#配电室2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20276 | 市区 | 绿扬10#变电所2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20277 | 市区 | 汐岸花园1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 20278 | 市区 | 水印西堤2#配电室2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20279 | 市区 | 悦园1#变电所3#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20280 | 市区 | 五亭箱变主变                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20281 | 市区 | 东门停车场箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20282 | 市区 | 卜扬杨庄3#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20283 | 市区 | 悦园1#变电所1#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20284 | 市区 | 汤汪花园1#配电室3#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20285 | 市区 | 汤汪花园1#配电室2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20286 | 市区 | 联谊南苑4#配电室3#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20287 | 市区 | 10kV梅花苑3#配电室3#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20288 | 市区 | 汤汪花园2#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20289 | 市区 | 10kV梅花苑3#配电室1#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20290 | 市区 | 联谊南苑4#配电室1#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20291 | 市区 | 梅花苑2#配电室3#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20292 | 市区 | 梅花苑2#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20293 | 市区 | 10kV梅花苑1#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20294 | 市区 | 汤汪花园2#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20295 | 市区 | 海棠苑配电室3#变间隔配电变压器        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20296 | 市区 | 联谊南苑3#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20297 | 市区 | 10kV联谊南苑5#配电室1#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20298 | 市区 | 联谊南苑3#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20299 | 市区 | 芙蓉苑2#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20300 | 市区 | 联谊南苑1#配电室1#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20301 | 市区 | 联谊南苑2#配电室3#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20302 | 市区 | 联谊南苑2#配电室1#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20303 | 市区 | 10kV联谊南苑6#配电室3#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20304 | 市区 | 10kV联谊南苑5#配电室3#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20305 | 市区 | 10kV联谊南苑6#配电室1#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20306 | 市区 | 10kV芙蓉苑1#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20307 | 市区 | 海棠苑配电室1#变间隔配电变压器        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20308 | 市区 | 10kV芙蓉苑1#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20309 | 市区 | 仁丰里4#箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20310 | 市区 | 仁丰里1#箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504 |



|       |    |                 |        |      |      |
|-------|----|-----------------|--------|------|------|
| 20311 | 市区 | 毓贤阮家2#箱变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20312 | 市区 | 毓贤阮家箱变间隔配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20313 | 市区 | 常府巷             | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20314 | 市区 | 旌忠寺箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20315 | 市区 | 毓贤街2#箱变主变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20316 | 市区 | 阮家祠堂箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20317 | 市区 | 甘泉路1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20318 | 市区 | 甘泉路2#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20319 | 市区 | 甘泉路3#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20320 | 市区 | 玩具厂箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20321 | 市区 | 仁丰里3#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20322 | 市区 | 嘉南苑1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20323 | 市区 | 运河河东5#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20324 | 市区 | 翠月嘉南苑5#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20325 | 市区 | 翠月嘉南苑4#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20326 | 市区 | 翠月嘉南苑5#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20327 | 市区 | 嘉南苑2#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20328 | 市区 | 翠月嘉南苑6#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20329 | 市区 | 嘉东1#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20330 | 市区 | 嘉东2#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20331 | 市区 | 翠月嘉南苑6#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20332 | 市区 | 嘉南苑3#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20333 | 市区 | 嘉东3#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20334 | 市区 | 嘉南苑3#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20335 | 市区 | 翠月嘉南苑4#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20336 | 市区 | 嘉东1#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20337 | 市区 | 嘉东2#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20338 | 市区 | 嘉南苑2#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20339 | 市区 | 翠月2#变电所2#主变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20340 | 市区 | 翠月2#变电所1#主变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20341 | 市区 | 嘉南苑1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20342 | 市区 | 小山河+1           | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20343 | 市区 | 蒋安2#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 20344 | 市区 | 蒋安2#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20345 | 市区 | 蒋安2#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20346 | 市区 | 李巷黄西              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20347 | 市区 | 栖祥苑箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20348 | 市区 | 沿山河前庄3#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20349 | 市区 | 栖祥苑变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20350 | 市区 | 沿山河长杠             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20351 | 市区 | 悦来东黄              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20352 | 市区 | 悦来黄庄              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20353 | 市区 | 蒋安1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20354 | 市区 | 中心队               | 交流10kV | 100  | 80  |
| 20355 | 市区 | 沿山河前庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20356 | 市区 | 电脑公司2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20357 | 市区 | 彩衣街1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20358 | 市区 | 钢材市场箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20359 | 市区 | 服装厂箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20360 | 市区 | 市政府东院箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20361 | 市区 | 电脑公司箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20362 | 市区 | 10KV昌建广场2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20363 | 市区 | 10KV昌建广场4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20364 | 市区 | 10KV昌建广场3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20365 | 市区 | 10KV昌建广场3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20366 | 市区 | 10KV昌建广场1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20367 | 市区 | 10KV昌建广场2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20368 | 市区 | 10KV昌建广场4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20369 | 市区 | 10KV昌建广场1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20370 | 市区 | 天润1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20371 | 市区 | 和光听苑配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20372 | 市区 | 财富广场变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20373 | 市区 | 财富广场变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20374 | 市区 | 和光听苑配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20375 | 市区 | 金轮2#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20376 | 市区 | 金轮1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 20377 | 市区 | 天润1#变电所1#主变             | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20378 | 市区 | 新河西2#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20379 | 市区 | 10kV誉宾华府1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20380 | 市区 | 10kV森林湖3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20381 | 市区 | 10kV森林湖2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20382 | 市区 | 10kV森林湖1#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20383 | 市区 | 湖滨名都2#配电室3#主变间隔配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20384 | 市区 | 橡树湾4#配电室1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20385 | 市区 | 誉宾华府3#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20386 | 市区 | 誉宾华府3#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20387 | 市区 | 橡树湾4#配电室4#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20388 | 市区 | 湖滨名都2#配电室1#主变间隔配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20389 | 市区 | 颐尚公馆4#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20390 | 市区 | 10KV颐尚公馆1#配电室2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20391 | 市区 | 10KV颐尚公馆1#配电室4#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20392 | 市区 | 10KV颐尚公馆2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20393 | 市区 | 10KV颐尚公馆2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20394 | 市区 | 湖滨名都7#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20395 | 市区 | 湖滨名都7#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20396 | 市区 | 橡树湾3#变电所3#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20397 | 市区 | 湖滨名都6#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20398 | 市区 | 湖滨名都4#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20399 | 市区 | 橡树湾3#变电所1#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20400 | 市区 | 湖滨名都4#配电室4#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20401 | 市区 | 湖滨名都6#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20402 | 市区 | 橡树湾2#变电所3#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20403 | 市区 | 颐尚公馆5#配电室2#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20404 | 市区 | 誉宾华府6#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20405 | 市区 | 颐尚公馆3#配电室2#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20406 | 市区 | 颐尚公馆3#配电室4#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20407 | 市区 | 颐尚公馆5#配电室4#变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20408 | 市区 | 橡树湾2#变电所1#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20409 | 市区 | 10kV森林湖4#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 20410 | 市区 | 湖滨名都5#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20411 | 市区 | 湖滨名都5#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20412 | 市区 | 湖滨名都1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20413 | 市区 | 湖滨名都1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20414 | 市区 | 10KV湖滨名都3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20415 | 市区 | 10kV誉宾华府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20416 | 市区 | 10kV誉宾华府4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20417 | 市区 | 10kV誉宾华府5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20418 | 市区 | 橡树湾1#配电室1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20419 | 市区 | 10kV誉宾华府2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20420 | 市区 | 10kV誉宾华府4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20421 | 市区 | 10kV誉宾华府1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20422 | 市区 | 颐尚公馆4#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20423 | 市区 | 运北5#配电室2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20424 | 市区 | 运北2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20425 | 市区 | 运北1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20426 | 市区 | 运北4#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20427 | 市区 | 运北3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20428 | 市区 | 东关2#箱变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20429 | 市区 | 国庆路菜场2#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20430 | 市区 | 东菜箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20431 | 市区 | 市一中箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20432 | 市区 | 谢馥春箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20433 | 市区 | 安家巷箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20434 | 市区 | 马坊巷箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20435 | 市区 | 谢馥春2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20436 | 市区 | 国庆路菜场1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20437 | 市区 | 前安家巷2#箱变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20438 | 市区 | 市委欧变主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20439 | 市区 | 前安家巷3#箱变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20440 | 市区 | 汪家潘桥              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20441 | 市区 | 旺龙宿舍              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20442 | 市区 | 桂花贺庄              | 交流10kV | 100  | 80  |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 20443 | 市区 | 汪家褚坝          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20444 | 市区 | 扬子黄院4#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20445 | 市区 | 汪家许东          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20446 | 市区 | 汪家毕庄2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20447 | 市区 | 耿管耿管          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20448 | 市区 | 扬子黄院3#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20449 | 市区 | 汪家戴巷2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20450 | 市区 | 扬子高桥          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20451 | 市区 | 桂花中心村         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20452 | 市区 | 汪家毕庄3#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20453 | 市区 | 汪家居西2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20454 | 市区 | 汪家居西3#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20455 | 市区 | 汪家陆庄2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20456 | 市区 | 扬子新苑1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20457 | 市区 | 施桥商贸城箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20458 | 市区 | 扬子新苑1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20459 | 市区 | 汪家孙庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20460 | 市区 | 扬子高桥3#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20461 | 市区 | 汪家方巷1#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20462 | 市区 | 汪家张巷          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20463 | 市区 | 汪家练庄2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20464 | 市区 | 静修禅院箱变主变配电变压器 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20465 | 市区 | 扬子新苑2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20466 | 市区 | 扬子新苑2#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20467 | 市区 | 扬子院西          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20468 | 市区 | 扬子新庄2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20469 | 市区 | 扬子新庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20470 | 市区 | 汪家杨庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20471 | 市区 | 汪家方巷          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20472 | 市区 | 扬子万东          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20473 | 市区 | 汪家杨庄2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20474 | 市区 | 马桥新村          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20475 | 市区 | 马桥王庄4#        | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 20476 | 市区 | 吉祥园1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20477 | 市区 | 六圩康利               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20478 | 市区 | 吉祥园2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20479 | 市区 | 吉祥园2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20480 | 市区 | 吉祥园1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20481 | 市区 | 马桥陶庄               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20482 | 市区 | 六圩商品楼2#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20483 | 市区 | 广宇酒店1#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20484 | 市区 | 六圩商品楼              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20485 | 市区 | 六圩供电所2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20486 | 市区 | 六圩菜场               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20487 | 市区 | 六圩马桥村2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20488 | 市区 | 六圩社区               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20489 | 市区 | 马桥王庄               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20490 | 市区 | 马桥钱湾2#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20491 | 市区 | 马桥新北               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20492 | 市区 | 马桥夏桥               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20493 | 市区 | 马桥钱湾               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20494 | 市区 | 10KV丽景华庭1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20495 | 市区 | 10KV丽景华庭3#配电室2#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20496 | 市区 | 明发2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20497 | 市区 | 10KV丽景华庭5#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20498 | 市区 | 10KV丽景华庭2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20499 | 市区 | 10KV丽景华庭4#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20500 | 市区 | 10KV丽景华庭2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20501 | 市区 | 10KV丽景华庭1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20502 | 市区 | 10KV丽景华庭3#配电室4#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20503 | 市区 | 10KV丽景华庭5#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20504 | 市区 | 10KV丽景华庭4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20505 | 市区 | 蓝爵庄园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20506 | 市区 | 蓝爵庄园4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20507 | 市区 | 蓝爵庄园6#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20508 | 市区 | 蓝爵庄园3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 20509 | 市区 | 蓝爵庄园6#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20510 | 市区 | 蓝爵庄园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20511 | 市区 | 蓝爵庄园5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20512 | 市区 | 蓝爵庄园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20513 | 市区 | 蓝爵庄园4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20514 | 市区 | 蓝爵庄园5#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20515 | 市区 | 金山8#变电所1#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20516 | 市区 | 八里新世纪2#       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20517 | 市区 | 金山8#变电所3#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20518 | 市区 | 八里八一          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20519 | 市区 | 金山刘庄          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20520 | 市区 | 金山7#变电所2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20521 | 市区 | 金山7#变电所1#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20522 | 市区 | 八里八一2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20523 | 市区 | 八工线1#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20524 | 市区 | 金山8#变电所2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20525 | 市区 | 八里菜场          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20526 | 市区 | 金山9#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20527 | 市区 | 八里双鹰          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20528 | 市区 | 开泰园配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20529 | 市区 | 开泰园配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20530 | 市区 | 汶河小学后         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20531 | 市区 | 机关宿舍1#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20532 | 市区 | 憩园箱变主变        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20533 | 市区 | 石油山庄2#配电室1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20534 | 市区 | 石油山庄4#配电室1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20535 | 市区 | 石油山庄3#配电室1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20536 | 市区 | 石油山庄6#配电室1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20537 | 市区 | 养怡1#变电所1#主变   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20538 | 市区 | 养怡1#变电所2#主变   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20539 | 市区 | 石油山庄7#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20540 | 市区 | 新海洋箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20541 | 市区 | 石油山庄5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 20542 | 市区 | 朱塘菜场北         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20543 | 市区 | 石油山庄8#配电室1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20544 | 市区 | 石油山庄1#配电室1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20545 | 市区 | 施桥米厂          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20546 | 市区 | 施桥镇南5#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20547 | 市区 | 施桥文化站         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20548 | 市区 | 施桥徐巷2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20549 | 市区 | 施桥水厂          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20550 | 市区 | 施桥镇南4#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20551 | 市区 | 滨江4#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20552 | 市区 | 滨江4#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20553 | 市区 | 施桥营业          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20554 | 市区 | 滨江3#箱变主变      | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20555 | 市区 | 施桥徐巷          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20556 | 市区 | 施桥水厂2#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20557 | 市区 | 施桥施东          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20558 | 市区 | 共和路灯箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 20559 | 市区 | 施桥营业2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20560 | 市区 | 施桥卞院箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 20561 | 市区 | 施桥卞院2#        | 交流10kV | 50   | 40   |
| 20562 | 市区 | 金湾张庄          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20563 | 市区 | 泰安集镇4#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20564 | 市区 | 金湾村3#         | 交流10kV | 100  | 80   |
| 20565 | 市区 | 嵇庄6#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20566 | 市区 | 自在未前组         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20567 | 市区 | 泰安尹山          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20568 | 市区 | 金田嵇庄1#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20569 | 市区 | 戴庄村部2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20570 | 市区 | 金田东院          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20571 | 市区 | 金湾花园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20572 | 市区 | 凤凰小李庄         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20573 | 市区 | 金田张院2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20574 | 市区 | 戴庄电灌          | 交流10kV | 200  | 160  |



|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 20575 | 市区 | 泰安吉庆2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20576 | 市区 | 金湾花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20577 | 市区 | 凤凰榔后          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20578 | 市区 | 金湾村部          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20579 | 市区 | 凤凰秦前          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20580 | 市区 | 西门小区7#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20581 | 市区 | 西门小区6#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20582 | 市区 | 塑料四厂          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20583 | 市区 | 西门小区1#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20584 | 市区 | 石塔箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20585 | 市区 | 石塔寺箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20586 | 市区 | 西门小区4#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20587 | 市区 | 西门小区5#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20588 | 市区 | 机关宿舍3#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20589 | 市区 | 西门小区2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20590 | 市区 | 西门小区3#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20591 | 市区 | 邮电站变主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20592 | 市区 | 区政府箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20593 | 市区 | 金三角           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20594 | 市区 | 南海花园2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20595 | 市区 | 南海未庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20596 | 市区 | 南海鱼业          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20597 | 市区 | 南海徐庄          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20598 | 市区 | 九巷1#          | 交流10kV | 50   | 40  |
| 20599 | 市区 | 九巷2#（单）       | 交流10kV | 50   | 40  |
| 20600 | 市区 | 九巷            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20601 | 市区 | 新华变电所主变       | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20602 | 市区 | 百盛箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20603 | 市区 | 建行2#箱变主变      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20604 | 市区 | 九巷4#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20605 | 市区 | 鸿福7#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20606 | 市区 | 鸿福家园4#变电所1#变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20607 | 市区 | 鸿福7#变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                       |        |      |     |
|-------|----|-----------------------|--------|------|-----|
| 20608 | 市区 | 鸿福家园4#变电所2#变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20609 | 市区 | 新型建材宿舍1#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20610 | 市区 | 杭中严桥南                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20611 | 市区 | 杭集三星东                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20612 | 市区 | 牙刷城5#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20613 | 市区 | 杭集兴隆西2#               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20614 | 市区 | 兴隆兴东1#                | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20615 | 市区 | 杭中严桥2#                | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20616 | 市区 | 新生严桥                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20617 | 市区 | 兴隆路                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20618 | 市区 | 牙刷城琼花街2#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20619 | 市区 | 嘉誉风华6#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20620 | 市区 | 10KV嘉誉风华3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20621 | 市区 | 嘉誉风华4#配电室4#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20622 | 市区 | 润园1#变电所2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20623 | 市区 | 桂花龙地箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20624 | 市区 | 嘉誉风华4#配电室2#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20625 | 市区 | 10KV嘉誉风华2#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20626 | 市区 | 10kV树人园1#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20627 | 市区 | 树人园5#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20628 | 市区 | 润园2#变电所2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20629 | 市区 | 九龙湖                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20630 | 市区 | 树人园5#配电室4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20631 | 市区 | 10kV树人园4#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20632 | 市区 | 嘉誉风华5#配电室4#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20633 | 市区 | 10kV树人园1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20634 | 市区 | 10kV树人园4#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20635 | 市区 | 树人园3#配电室2#主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20636 | 市区 | 润园3#变电所2#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20637 | 市区 | 嘉誉风华5#配电室2#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20638 | 市区 | 嘉誉风华6#配电室4#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20639 | 市区 | 树人园2#配电室2#主变配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20640 | 市区 | 10KV嘉誉风华1#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 20641 | 市区 | 10KV嘉誉风华1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20642 | 市区 | 润园4#配电室2#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20643 | 市区 | 10KV嘉誉风华2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20644 | 市区 | 文昌阁箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20645 | 市区 | 皇宫2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20646 | 市区 | 皇宫1#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20647 | 市区 | 友谊新村15#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20648 | 市区 | 观音山箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20649 | 市区 | 友谊新村4#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20650 | 市区 | 笔架山箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20651 | 市区 | 新疆干休所3#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20652 | 市区 | 友谊新村2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20653 | 市区 | 友谊新村11#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20654 | 市区 | 友谊新村1#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20655 | 市区 | 友谊新村8#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20656 | 市区 | 友谊新村12#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20657 | 市区 | 友谊新村6#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20658 | 市区 | 友谊新村9#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20659 | 市区 | 友谊新村3#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20660 | 市区 | 友谊新村13#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20661 | 市区 | 友谊新村10#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20662 | 市区 | 友谊新村7#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20663 | 市区 | 友谊新村5#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20664 | 市区 | 后勤配套变电所4#主变       | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20665 | 市区 | 拾樾园1#配电室2#主变      | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20666 | 市区 | 费桥周庄              | 交流20kV | 315  | 252 |
| 20667 | 市区 | 建华小区5#            | 交流20kV | 315  | 252 |
| 20668 | 市区 | 费桥张圩              | 交流20kV | 315  | 252 |
| 20669 | 市区 | 后勤配套变电所2#主变       | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20670 | 市区 | 光合嘉苑1#配电室2#主变     | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20671 | 市区 | 20kV运西恒园4#配电室4#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20672 | 市区 | 光合嘉苑2#配电室2#主变     | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20673 | 市区 | 拾樾园1#配电室4#主变      | 交流20kV | 800  | 640 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 20674 | 市区 | 建华商住楼1#箱变主变       | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20675 | 市区 | 20kV运西恒园4#配电室2#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20676 | 市区 | 光合嘉苑1#配电室4#主变     | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20677 | 市区 | 光合嘉苑2#配电室4#主变     | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20678 | 市区 | 20kV运西恒园3#配电室4#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20679 | 市区 | 20kV青年公寓2#配电室4#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20680 | 市区 | 20kV青年公寓1#配电室4#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20681 | 市区 | 20kV运西恒园2#配电室2#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20682 | 市区 | 鞠庄后姚              | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20683 | 市区 | 建华商住楼2#箱变主变       | 交流20kV | 630  | 504 |
| 20684 | 市区 | 20kV青年公寓1#配电室2#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20685 | 市区 | 20kV运西恒园2#配电室4#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20686 | 市区 | 建华综合楼             | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20687 | 市区 | 外圩元件              | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20688 | 市区 | 20kV运西恒园3#配电室2#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20689 | 市区 | 华源新苑箱变主变          | 交流20kV | 400  | 320 |
| 20690 | 市区 | 建华联合              | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20691 | 市区 | 建华小区6#            | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20692 | 市区 | 20kV青年公寓2#配电室2#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20693 | 市区 | 外圩王庄              | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20694 | 市区 | 费桥戴桥              | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20695 | 市区 | 建华五金厂             | 交流20kV | 400  | 320 |
| 20696 | 市区 | 20kV运西恒园1#配电室2#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20697 | 市区 | 20KV华源新苑变电所2#变    | 交流20kV | 630  | 504 |
| 20698 | 市区 | 20KV华源新苑变电所1#变    | 交流20kV | 630  | 504 |
| 20699 | 市区 | 建华小区2#            | 交流20kV | 315  | 252 |
| 20700 | 市区 | 娱乐城箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20701 | 市区 | 共和春2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20702 | 市区 | 共和春1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20703 | 市区 | 五交化箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20704 | 市区 | 小三巷               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20705 | 市区 | 大舞台               | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20706 | 市区 | 埂子街2#             | 交流10kV | 500  | 400 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 20707 | 市区 | 公园旅社              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20708 | 市区 | 影剧公司              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20709 | 市区 | 南柳巷               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20710 | 市区 | 仁丰里2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20711 | 市区 | 仁丰里2#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20712 | 市区 | 御景1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20713 | 市区 | 御景4#变电所3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20714 | 市区 | 御景苑3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20715 | 市区 | 御景苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20716 | 市区 | 御景苑3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20717 | 市区 | 御景苑2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20718 | 市区 | 御景苑1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20719 | 市区 | 御景苑2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20720 | 市区 | 御景3#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20721 | 市区 | 西花苑3#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20722 | 市区 | 西花苑3#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20723 | 市区 | 西花苑4#变电所1#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20724 | 市区 | 西花苑4#变电所3#变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20725 | 市区 | 御景2#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20726 | 市区 | 西花苑1#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20727 | 市区 | 西花苑1#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20728 | 市区 | 御景2#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20729 | 市区 | 御景4#变电所4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20730 | 市区 | 御景1#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20731 | 市区 | 杉湾东苑5#配电室2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20732 | 市区 | 杉湾东苑5#配电室1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20733 | 市区 | 杉湾东苑2#配电室2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20734 | 市区 | 杉湾东苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20735 | 市区 | 运博花园2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20736 | 市区 | 运博花园2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20737 | 市区 | 运博花园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20738 | 市区 | 10kV杉湾花苑3#配电室4#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20739 | 市区 | 10kV杉湾花苑3#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 20740 | 市区 | 10kV杉湾花苑2#配电室4#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20741 | 市区 | 10kV杉湾花苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20742 | 市区 | 10kV杉湾东苑3#配电室4#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20743 | 市区 | 10kV杉湾东苑3#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20744 | 市区 | 杉湾10#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20745 | 市区 | 杉湾9#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20746 | 市区 | 铂湾花园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20747 | 市区 | 铂湾花园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20748 | 市区 | 运博花园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20749 | 市区 | 10kV杉湾花苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20750 | 市区 | 10kV杉湾花苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20751 | 市区 | 杉湾11#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20752 | 市区 | 新隆变电所2#主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20753 | 市区 | 新盛2#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20754 | 市区 | 车五小区3#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20755 | 市区 | 曙光商住楼箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20756 | 市区 | 新盛1#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20757 | 市区 | 金鼎旺座变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20758 | 市区 | 恒景房产箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20759 | 市区 | 杭中车三南             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20760 | 市区 | 新盛3#              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 20761 | 市区 | 杭中村4#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20762 | 市区 | 金鼎旺座变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20763 | 市区 | 滨江5#配电室2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20764 | 市区 | 开晨园1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20765 | 市区 | 滨江花园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20766 | 市区 | 滨江花园2#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20767 | 市区 | 滨江如意3#配电室2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20768 | 市区 | 滨江如意1#配电室2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20769 | 市区 | 滨江6#配电室2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20770 | 市区 | 开晨园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20771 | 市区 | 滨江花园2#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20772 | 市区 | 滨江6#配电室4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 20773 | 市区 | 开晨园2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20774 | 市区 | 滨江花园3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20775 | 市区 | 滨江花园3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20776 | 市区 | 开晨园1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20777 | 市区 | 滨江花园1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20778 | 市区 | 滨江5#配电室4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20779 | 市区 | 滨江如意3#配电室3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20780 | 市区 | 滨江如意2#配电室2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20781 | 市区 | 滨江如意2#配电室3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20782 | 市区 | 联谊1#变电所4#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20783 | 市区 | 联谊1#变电所5#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20784 | 市区 | 联谊2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20785 | 市区 | 联谊路7#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20786 | 市区 | 文峰佳苑2#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20787 | 市区 | 联谊路8#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20788 | 市区 | 联谊5#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20789 | 市区 | 文峰佳苑1#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20790 | 市区 | 文峰佳苑3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20791 | 市区 | 文峰佳苑1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20792 | 市区 | 联谊路9#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20793 | 市区 | 文峰佳苑4#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20794 | 市区 | 文峰佳苑4#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20795 | 市区 | 联谊3#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20796 | 市区 | 联谊3#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20797 | 市区 | 众城环宇商务综合楼箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20798 | 市区 | 联谊1#变电所3#变         | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20799 | 市区 | 文峰佳苑2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20800 | 市区 | 施桥元件厂              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 20801 | 市区 | 时光花园4#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20802 | 市区 | 时光花园3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20803 | 市区 | 时光花园3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20804 | 市区 | 港南簋庄2#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 20805 | 市区 | 时光花园1#配电室3#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |    |               |        |     |     |
|-------|----|---------------|--------|-----|-----|
| 20806 | 市区 | 时光花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20807 | 市区 | 时光花园4#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 20808 | 市区 | 时光花园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20809 | 市区 | 时光花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 20810 | 市区 | 蒋庄韦庄          | 交流20kV | 315 | 252 |
| 20811 | 市区 | 冻青刘庄          | 交流20kV | 200 | 160 |
| 20812 | 市区 | 蒋庄大蒋          | 交流20kV | 315 | 252 |
| 20813 | 市区 | 杨庄电站          | 交流20kV | 200 | 160 |
| 20814 | 市区 | 怡华苑3#配电室2#主变  | 交流20kV | 630 | 504 |
| 20815 | 市区 | 冯巷冯西          | 交流20kV | 400 | 320 |
| 20816 | 市区 | 红庙小袁          | 交流20kV | 200 | 160 |
| 20817 | 市区 | 红庙包庄          | 交流20kV | 400 | 320 |
| 20818 | 市区 | 蒋庄新庄          | 交流20kV | 200 | 160 |
| 20819 | 市区 | 红庙纪庄3#        | 交流20kV | 200 | 160 |
| 20820 | 市区 | 冻青村部          | 交流20kV | 400 | 320 |
| 20821 | 市区 | 扬庄屠庄          | 交流20kV | 400 | 320 |
| 20822 | 市区 | 冻青三姓          | 交流20kV | 200 | 160 |
| 20823 | 市区 | 红庙朱庄3#        | 交流20kV | 200 | 160 |
| 20824 | 市区 | 蒋庄电站          | 交流20kV | 100 | 80  |
| 20825 | 市区 | 怡华苑2#配电室2#主变  | 交流20kV | 800 | 640 |
| 20826 | 市区 | 蒋庄小蒋          | 交流20kV | 400 | 320 |
| 20827 | 市区 | 怡华苑4#配电室4#主变  | 交流20kV | 630 | 504 |
| 20828 | 市区 | 红庙朱庄1#        | 交流20kV | 200 | 160 |
| 20829 | 市区 | 怡华苑4#配电室2#主变  | 交流20kV | 630 | 504 |
| 20830 | 市区 | 怡华苑3#配电室4#主变  | 交流20kV | 630 | 504 |
| 20831 | 市区 | 怡华苑1#配电室2#主变  | 交流20kV | 800 | 640 |
| 20832 | 市区 | 怡华苑1#配电室4#主变  | 交流20kV | 800 | 640 |
| 20833 | 市区 | 怡华苑2#配电室4#主变  | 交流20kV | 800 | 640 |
| 20834 | 市区 | 文锦雅苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20835 | 市区 | 文锦雅苑4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20836 | 市区 | 文锦雅苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20837 | 市区 | 文锦雅苑3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20838 | 市区 | 文锦雅苑3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |



|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 20839 | 市区 | 文锦雅苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20840 | 市区 | 琼花时代箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20841 | 市区 | 冻青周庄2#        | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20842 | 市区 | 蒋庄曹庄          | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20843 | 市区 | 冻青孙庄2#        | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20844 | 市区 | 冻青徐庄2#        | 交流20kV | 400  | 320 |
| 20845 | 市区 | 冻青孙庄          | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20846 | 市区 | 冻青曲庄          | 交流20kV | 200  | 160 |
| 20847 | 市区 | 泰和3#配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20848 | 市区 | 香茗湖3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20849 | 市区 | 香茗湖2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20850 | 市区 | 香茗湖1#配电室1#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20851 | 市区 | 香茗湖3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20852 | 市区 | 香茗湖2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20853 | 市区 | 江湾茗湖2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20854 | 市区 | 江湾茗湖2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20855 | 市区 | 蓝湾臻园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20856 | 市区 | 蓝湾臻园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20857 | 市区 | 江湾茗湖1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20858 | 市区 | 江湾茗湖1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20859 | 市区 | 蓝湾臻园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20860 | 市区 | 蓝湾臻园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20861 | 市区 | 泰和5#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20862 | 市区 | 泰和4#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20863 | 市区 | 泰和4#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20864 | 市区 | 泰和2#配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20865 | 市区 | 泰和5#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20866 | 市区 | 泰和2#配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20867 | 市区 | 蓝湾臻园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20868 | 市区 | 蓝湾臻园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20869 | 市区 | 泰和1#配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20870 | 市区 | 泰和1#配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20871 | 市区 | 泰和3#配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 20872 | 市区 | 泰和6#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20873 | 市区 | 20kV青年公寓1#配电室1#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20874 | 市区 | 光合嘉苑2#配电室1#主变     | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20875 | 市区 | 拾樾园1#配电室1#主变      | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20876 | 市区 | 光合嘉苑2#配电室3#主变     | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20877 | 市区 | 20kV青年公寓1#配电室3#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20878 | 市区 | 后勤配套变电所3#主变       | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20879 | 市区 | 后勤配套变电所1#主变       | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20880 | 市区 | 拾樾园1#配电室3#主变      | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20881 | 市区 | 光合嘉苑1#配电室1#主变     | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20882 | 市区 | 20kV青年公寓2#配电室1#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20883 | 市区 | 光合嘉苑1#配电室3#主变     | 交流20kV | 800  | 640 |
| 20884 | 市区 | 20kV青年公寓2#配电室3#主变 | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 20885 | 市区 | 龙王路箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20886 | 市区 | 京杭明珠2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20887 | 市区 | 杭海1#箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20888 | 市区 | 京杭明珠1#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20889 | 市区 | 杭海2#箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 20890 | 市区 | 京杭明珠2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20891 | 市区 | 扬子新苑6#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20892 | 市区 | 扬子新苑6#变电所4#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20893 | 市区 | 10kV吉畅园4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20894 | 市区 | 10kV吉畅园1#配电室2#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20895 | 市区 | 扬子新苑7#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20896 | 市区 | 10kV吉畅园3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20897 | 市区 | 10kV吉畅园2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20898 | 市区 | 10kV吉畅园2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20899 | 市区 | 扬子新苑4#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20900 | 市区 | 扬子新苑4#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20901 | 市区 | 10kV吉畅园1#配电室4#主变  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 20902 | 市区 | 10kV吉畅园3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 20903 | 市区 | 扬子新苑7#变电所4#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 20904 | 市区 | 扬子新苑5#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                 |        |      |      |
|-------|----|-----------------|--------|------|------|
| 20905 | 市区 | 扬子新苑5#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 20906 | 市区 | 军分区2#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 20907 | 市区 | 五交化2#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20908 | 市区 | 跃进桥西箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20909 | 市区 | 康山文化园变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 20910 | 市区 | 康山3#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20911 | 市区 | 汇银箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20912 | 市区 | 康山2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20913 | 市区 | 丁家湾3#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20914 | 市区 | 羊胡巷             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20915 | 市区 | 羊胡巷箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400  |
| 20916 | 市区 | 韵和园2#箱变主变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20917 | 市区 | 羊胡巷2#           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20918 | 市区 | 七二三所北宿舍4#       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20919 | 市区 | 康山箱变主变间隔配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 20920 | 市区 | 市五中3#           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20921 | 市区 | 七二三所北宿舍3#       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20922 | 市区 | 七二三所北宿舍2#       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20923 | 市区 | 七二三所北宿舍1#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20924 | 市区 | 东石大郭            | 交流20kV | 200  | 160  |
| 20925 | 市区 | 东石谢圩            | 交流20kV | 200  | 160  |
| 20926 | 市区 | 杭集兴隆路2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20927 | 市区 | 沪西小区4#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20928 | 市区 | 徐桥小区2#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20929 | 市区 | 锦园路 2#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20930 | 市区 | 徐桥何桥北4#         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 20931 | 市区 | 景悦星辰花园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20932 | 市区 | 杭集刘庄2#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 20933 | 市区 | 杭集薛弄2#          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 20934 | 市区 | 景悦星辰花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20935 | 市区 | 景悦星辰花园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20936 | 市区 | 景悦星辰花园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 20937 | 市区 | 锦园路5#           | 交流10kV | 400  | 320  |

|       |    |           |        |     |     |
|-------|----|-----------|--------|-----|-----|
| 20938 | 市区 | 杭集伟业路5#   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20939 | 市区 | 徐桥邱庄2#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20940 | 市区 | 新庄白塔2#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20941 | 市区 | 国税局宿舍3#   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20942 | 市区 | 手表厂2#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20943 | 市区 | 手表厂宿舍1#   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 20944 | 市区 | 卫校2#箱变本体  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 20945 | 市区 | 木偶剧团      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20946 | 市区 | 花木场宿舍     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 20947 | 市区 | 国税局宿舍2#   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20948 | 市区 | 劳动组       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 20949 | 市区 | 国缘宾馆本体箱变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20950 | 市区 | 双桥2#箱变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 20951 | 市区 | 永安箱变主变    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20952 | 市区 | 念泗东苑箱变主变  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20953 | 市区 | 税务学院宿舍2#  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 20954 | 市区 | 新庄白塔      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 20955 | 市区 | 手表厂3#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20956 | 市区 | 瘦西箱变003   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 20957 | 市区 | 税务学院宿舍    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 20958 | 市区 | 双桥箱变      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 20959 | 市区 | 劳动组2#     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20960 | 市区 | 荷花小区1#    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 20961 | 市区 | 公园箱变1#主变  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 20962 | 市区 | 管驿前       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 20963 | 市区 | 荷花小区2#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20964 | 市区 | 南门广场箱变主变  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 20965 | 市区 | 沁园变电所2#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20966 | 市区 | 荷花小区6#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20967 | 市区 | 苏北医院2#    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 20968 | 市区 | 荷花小区3#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20969 | 市区 | 荷花小区5#    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20970 | 市区 | 苏北医院1#    | 交流10kV | 315 | 252 |

|       |    |                    |        |     |     |
|-------|----|--------------------|--------|-----|-----|
| 20971 | 市区 | 荷花小区9#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20972 | 市区 | 荷花小区8#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20973 | 市区 | 荷花商业街2#箱变主变        | 交流10kV | 500 | 400 |
| 20974 | 市区 | 食为天箱变主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 20975 | 市区 | 荷花小区7#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20976 | 市区 | 荷花小区4#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20977 | 市区 | 蓝爵庄园2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20978 | 市区 | 蓝爵庄园6#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20979 | 市区 | 蓝爵庄园2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20980 | 市区 | 蓝爵庄园6#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20981 | 市区 | 蓝爵庄园4#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20982 | 市区 | 蓝爵庄园5#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20983 | 市区 | 蓝爵庄园4#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20984 | 市区 | 蓝爵庄园3#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20985 | 市区 | 10KV蓝爵庄园1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20986 | 市区 | 蓝爵庄园5#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20987 | 市区 | 冶金厂宿舍              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20988 | 市区 | 晴翠苑2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20989 | 市区 | 晴翠苑1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20990 | 市区 | 裴庄服装厂              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 20991 | 市区 | 裴装箱变主变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 20992 | 市区 | 云麓湾花园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20993 | 市区 | 嘉荷苑2#箱变主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 20994 | 市区 | 西花园2#箱变主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 20995 | 市区 | 裴庄服装厂2#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 20996 | 市区 | 裴庄7#               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 20997 | 市区 | 晴翠苑2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 20998 | 市区 | 裴庄5#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 20999 | 市区 | 云麓湾花园3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21000 | 市区 | 云麓湾花园2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21001 | 市区 | 云麓湾花园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21002 | 市区 | 晴翠苑1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21003 | 市区 | 书香蓝湾花园1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                 |        |      |     |
|-------|----|-----------------|--------|------|-----|
| 21004 | 市区 | 书香蓝湾花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21005 | 市区 | 冶金厂仓库箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21006 | 市区 | 扬中宿舍            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21007 | 市区 | 秦淮花苑箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21008 | 市区 | 秦淮1#箱变主变        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21009 | 市区 | 苏农路箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21010 | 市区 | 供电宿舍箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21011 | 市区 | 石塔桥南            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21012 | 市区 | 苏源箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21013 | 市区 | 扬中宿舍3#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21014 | 市区 | 南通西路1#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21015 | 市区 | 沁园变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21016 | 市区 | 石塔桥南2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21017 | 市区 | 南通西路2#箱变主变      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21018 | 市区 | 连心路3#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21019 | 市区 | 连心路5#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21020 | 市区 | 坝基3#            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21021 | 市区 | 连心路4#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21022 | 市区 | 崔庄冯庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21023 | 市区 | 横沟排涝站           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21024 | 市区 | 衣庙1#箱变主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21025 | 市区 | 阳光花园2#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21026 | 市区 | 云海1#箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21027 | 市区 | 人才公寓2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21028 | 市区 | 人才公寓1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21029 | 市区 | 云海2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21030 | 市区 | 人才公寓1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21031 | 市区 | 人才公寓2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21032 | 市区 | 阳光花园1#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21033 | 市区 | 凯运1#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21034 | 市区 | 凯运2#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21035 | 市区 | 华邑1#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21036 | 市区 | 凯运1#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                 |        |      |     |
|-------|----|-----------------|--------|------|-----|
| 21037 | 市区 | 凯运壹位广场变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21038 | 市区 | 凯运2#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21039 | 市区 | 扬州人家            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21040 | 市区 | 蓝海1#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21041 | 市区 | 凯运壹位广场变电所3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21042 | 市区 | 蓝海2#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21043 | 市区 | 解放南路4#          | 交流10kV | 100  | 80  |
| 21044 | 市区 | 华邑1#箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21045 | 市区 | 沙北四村1#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21046 | 市区 | 解放东路5#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21047 | 市区 | 华邑2#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21048 | 市区 | 蓝海2#变电所4#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21049 | 市区 | 京杭明珠1#配电室1#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21050 | 市区 | 京杭明珠2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21051 | 市区 | 龙王翟庄箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21052 | 市区 | 京杭明珠2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21053 | 市区 | 鞠庄何庄2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21054 | 市区 | 华盛苑2#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21055 | 市区 | 华盛苑1#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21056 | 市区 | 华盛变电所1#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21057 | 市区 | 10kV芳甸2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21058 | 市区 | 华润住宅楼1#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21059 | 市区 | 华润住宅楼2#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21060 | 市区 | 华盛变电所4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21061 | 市区 | 芳甸3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21062 | 市区 | 芳甸4#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21063 | 市区 | 10kV芳甸1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21064 | 市区 | 华盛变电所3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21065 | 市区 | 翠屏路             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21066 | 市区 | 双桥张圩北           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21067 | 市区 | 鞠庄孔庄            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21068 | 市区 | 军桥村2#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21069 | 市区 | 森林1#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |             |        |      |      |
|-------|----|-------------|--------|------|------|
| 21070 | 市区 | 鞠庄青龙        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21071 | 市区 | 华润苑箱变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21072 | 市区 | 华盛变电所2#主变   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21073 | 市区 | 东岳巷         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21074 | 市区 | 西门街1#箱变主变   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21075 | 市区 | 机关2#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21076 | 市区 | 八怪北箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21077 | 市区 | 东岳巷2#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21078 | 市区 | 审计局2#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21079 | 市区 | 西门街2#箱变主变   | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21080 | 市区 | 人防          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21081 | 市区 | 市人防2#       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21082 | 市区 | 人防箱变主变      | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21083 | 市区 | 西门5#箱变主变    | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21084 | 市区 | 美食1#箱变主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21085 | 市区 | 审计局         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21086 | 市区 | 中小街箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21087 | 市区 | 书巷院         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21088 | 市区 | 西门变电所1#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21089 | 市区 | 西门变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21090 | 市区 | 中小街2#       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21091 | 市区 | 新一代箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 21092 | 市区 | 西门小区8#      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21093 | 市区 | 宋城箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 21094 | 市区 | 阳光1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21095 | 市区 | 阳光1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21096 | 市区 | 庞迁          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21097 | 市区 | 二桥排涝        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21098 | 市区 | 富川3#电房2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21099 | 市区 | 刘家2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21100 | 市区 | 富川4#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21101 | 市区 | 富川1#变电所3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21102 | 市区 | 刘家          | 交流10kV | 200  | 160  |



|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 21103 | 市区 | 富川2#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21104 | 市区 | 富川3#电房1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21105 | 市区 | 富川1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21106 | 市区 | 刘家3#               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21107 | 市区 | 富川4#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21108 | 市区 | 富川4#变电所4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21109 | 市区 | 富川2#变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21110 | 市区 | 富川3#电房3#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21111 | 市区 | 富川1#变电所4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21112 | 市区 | 富川1#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21113 | 市区 | 富川4#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21114 | 市区 | 10kV正茂望府1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21115 | 市区 | 10kV正茂望府2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21116 | 市区 | 振兴花园4#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21117 | 市区 | 振兴花园5#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21118 | 市区 | 玲珑湾1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21119 | 市区 | 振兴花园4#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21120 | 市区 | 玲珑湾2#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21121 | 市区 | 10KV振兴花园6#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21122 | 市区 | 玲珑湾3#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21123 | 市区 | 10KV振兴花园7#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21124 | 市区 | 10KV振兴花园7#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21125 | 市区 | 10KV振兴花园8#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21126 | 市区 | 10KV振兴花园8#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21127 | 市区 | 10KV振兴花园6#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21128 | 市区 | 10kV正茂望府1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21129 | 市区 | 振兴花园3#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21130 | 市区 | 振兴花园5#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21131 | 市区 | 振兴花园1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21132 | 市区 | 振兴花园2#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21133 | 市区 | 乐福祥箱变主变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21134 | 市区 | 附中南箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21135 | 市区 | 美食2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 21136 | 市区 | 南湖            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21137 | 市区 | 螃蟹巷欧变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21138 | 市区 | 螃蟹巷1#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21139 | 市区 | 螃蟹巷箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21140 | 市区 | 螃蟹巷2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21141 | 市区 | 西门街3#箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21142 | 市区 | 驼岭巷           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21143 | 市区 | 八怪北变电所1#主变    | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21144 | 市区 | 西门街4#箱变主变     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21145 | 市区 | 许庄箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21146 | 市区 | 薛楼镇15#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21147 | 市区 | 薛楼镇4#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21148 | 市区 | 振兴花园3#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21149 | 市区 | 张房河1#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21150 | 市区 | 宏溪三期3#配变1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21151 | 市区 | 薛楼镇5#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21152 | 市区 | 振兴花园2#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21153 | 市区 | 璀璨星辰4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21154 | 市区 | 璀璨星辰3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21155 | 市区 | 璀璨星辰2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21156 | 市区 | 银河大道5#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21157 | 市区 | 璀璨星辰3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21158 | 市区 | 薛楼薛扬2#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21159 | 市区 | 振兴花园2#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21160 | 市区 | 璀璨星辰2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21161 | 市区 | 宏溪三期1#电房1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21162 | 市区 | 振兴花园3#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21163 | 市区 | 蓝山2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21164 | 市区 | 柏圩贾庄2#箱变主变    | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21165 | 市区 | 柏圩丁庄2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21166 | 市区 | 宏溪三期2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21167 | 市区 | 蓝山2#变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21168 | 市区 | 柏圩花园          | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                |        |      |     |
|-------|----|----------------|--------|------|-----|
| 21169 | 市区 | 璀璨星辰1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21170 | 市区 | 璀璨星辰1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21171 | 市区 | 蓝山1#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21172 | 市区 | 蓝山1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21173 | 市区 | 振兴花园1#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21174 | 市区 | 薛楼马桥           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21175 | 市区 | 宏溪三期2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21176 | 市区 | 银河大道6#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21177 | 市区 | 宏溪三期1#电房3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21178 | 市区 | 柏圩汪庄           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21179 | 市区 | 广厦建安宿舍16#      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21180 | 市区 | 广厦建安宿舍13#      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21181 | 市区 | 广厦建安宿舍15#      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21182 | 市区 | 广厦建安宿舍14#      | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21183 | 市区 | 粮管所箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21184 | 市区 | 电大箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21185 | 市区 | 北水关箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21186 | 市区 | 瘦西湖广场1#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21187 | 市区 | 瘦西湖广场1#变电所3#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21188 | 市区 | 虹东箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21189 | 市区 | 瘦西湖广场2#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21190 | 市区 | 瘦西湖广场2#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21191 | 市区 | 天宁门箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21192 | 市区 | 金聚德箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21193 | 市区 | 银苑2#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21194 | 市区 | 高桥1#箱变1#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21195 | 市区 | 银苑2#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21196 | 市区 | 吉安4#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21197 | 市区 | 江陵小区           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21198 | 市区 | 江陵箱变主变         | 交流10kV | 250  | 200 |
| 21199 | 市区 | 淮海路3#          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21200 | 市区 | 江陵小区2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21201 | 市区 | 大汪边箱变本体        | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |    |                 |        |      |     |
|-------|----|-----------------|--------|------|-----|
| 21202 | 市区 | 汉河夏庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21203 | 市区 | 冻青吕桥2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21204 | 市区 | 汉河扬庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21205 | 市区 | 绿景城2#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21206 | 市区 | 绿景城2#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21207 | 市区 | 文汇花苑变电所1#主变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21208 | 市区 | 徐庄2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21209 | 市区 | 文汇人才公寓2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21210 | 市区 | 绿景城1#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21211 | 市区 | 绿景城1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21212 | 市区 | 文汇人才公寓6#箱变主变    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21213 | 市区 | 文汇人才公寓4#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21214 | 市区 | 文汇花苑变电所2#主变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21215 | 市区 | 衣庙3#箱变主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21216 | 市区 | 衣庙2#箱变主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21217 | 市区 | 人才公寓2#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21218 | 市区 | 衣庙公路箱变主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21219 | 市区 | 城南路1#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21220 | 市区 | 人才公寓2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21221 | 市区 | 城南路2#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21222 | 市区 | 璞韵园1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21223 | 市区 | 裔庙小区4#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21224 | 市区 | 裔庙小区3#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21225 | 市区 | 建新东苑配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21226 | 市区 | 人才公寓1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21227 | 市区 | 裔庙小区7#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21228 | 市区 | 建新东苑配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21229 | 市区 | 裔庙小区2#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21230 | 市区 | 璞韵园1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21231 | 市区 | 裔庙小区1#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21232 | 市区 | 人才公寓1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21233 | 市区 | 尚城2#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21234 | 市区 | 万达1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                 |        |      |     |
|-------|----|-----------------|--------|------|-----|
| 21235 | 市区 | 10kV万达2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21236 | 市区 | 尚城1#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21237 | 市区 | 尚城1#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21238 | 市区 | 尚城2#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21239 | 市区 | 尚城4#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21240 | 市区 | 10kV万达2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21241 | 市区 | 10kV万达4#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21242 | 市区 | 尚城3#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21243 | 市区 | 10kV万达3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21244 | 市区 | 10kV万达4#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21245 | 市区 | 10kV万达3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21246 | 市区 | 尚城4#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21247 | 市区 | 高视眼镜            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21248 | 市区 | 朝阳变电所主变         | 交流10kV | 250  | 200 |
| 21249 | 市区 | 西门车站箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21250 | 市区 | 五金一厂            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21251 | 市区 | 毛牌楼欧变箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21252 | 市区 | 有线电视台           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21253 | 市区 | 毛牌楼3#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21254 | 市区 | 毛牌楼2#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21255 | 市区 | 朝阳小区4#          | 交流10kV | 80   | 64  |
| 21256 | 市区 | 朝阳小区5#          | 交流10kV | 80   | 64  |
| 21257 | 市区 | 毛牌楼5#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21258 | 市区 | 通泗街5#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21259 | 市区 | 毛牌楼4#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21260 | 市区 | 淮海路4#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21261 | 市区 | 通泗街1#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21262 | 市区 | 朝阳2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21263 | 市区 | 通泗街2#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21264 | 市区 | 朝阳1#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21265 | 市区 | 朝阳小区1#          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21266 | 市区 | 规划局箱变主变间隔配电变压器  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21267 | 市区 | 建行箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |

|       |    |                   |        |      |      |
|-------|----|-------------------|--------|------|------|
| 21268 | 市区 | 通泗街3#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21269 | 市区 | 淮海路5#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21270 | 市区 | 朝阳小区2#            | 交流10kV | 80   | 64   |
| 21271 | 市区 | 通泗街4#             | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21272 | 市区 | 扬中宿舍4#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21273 | 市区 | 苏农一村箱变主变          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21274 | 市区 | 扬中宿舍2#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21275 | 市区 | 尚城3#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21276 | 市区 | 尚城2#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21277 | 市区 | 尚城1#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21278 | 市区 | 尚城2#变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21279 | 市区 | 武塘蒋庄3#箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21280 | 市区 | 花园箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21281 | 市区 | 冬梅配电室2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21282 | 市区 | 冬梅变电所1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21283 | 市区 | 康祥变电所1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21284 | 市区 | 康祥变电所2#变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21285 | 市区 | 秋桂配电室2#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21286 | 市区 | 秋桂配电室1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21287 | 市区 | 兰桂坊箱变主变           | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21288 | 市区 | 宝带3#变电所3#变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21289 | 市区 | 宝带3#变电所2#变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21290 | 市区 | 宝带3#变电所1#变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21291 | 市区 | 武塘小区4#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21292 | 市区 | 武塘箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21293 | 市区 | 10kV景汇华府1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21294 | 市区 | 10kV景汇华府1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21295 | 市区 | 明城2#变电所1#变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21296 | 市区 | 来鹤台1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21297 | 市区 | 来鹤台2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21298 | 市区 | 陆州村               | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21299 | 市区 | 10KV银溪花园配电室3#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21300 | 市区 | 10KV银溪花园配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 21301 | 市区 | 星汇名邸1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21302 | 市区 | 星河蓝湾3#配电室3#主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21303 | 市区 | 星河蓝湾1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21304 | 市区 | 星河蓝湾1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21305 | 市区 | 星河蓝湾3#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21306 | 市区 | 星汇名邸2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21307 | 市区 | 星河蓝湾2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21308 | 市区 | 锦悦变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21309 | 市区 | 10kV荷园丽都2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21310 | 市区 | 10KV春江1#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21311 | 市区 | 10kV荷园丽都1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21312 | 市区 | 10kV荷园丽都2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21313 | 市区 | 车队箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21314 | 市区 | 锦悦变电所3#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21315 | 市区 | 10KV春江2#变电所1#变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21316 | 市区 | 10KV春江2#变电所2#变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21317 | 市区 | 星河蓝湾2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21318 | 市区 | 星河蓝湾3#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21319 | 市区 | 10KV银溪花园配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21320 | 市区 | 星河蓝湾1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21321 | 市区 | 星河蓝湾1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21322 | 市区 | 10KV银溪花园配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21323 | 市区 | 星河蓝湾3#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21324 | 市区 | 竹语盛苑2#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21325 | 市区 | 广竹苑1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21326 | 市区 | 兰韵雅苑1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21327 | 市区 | 广竹苑4#配电室4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21328 | 市区 | 广竹苑2#配电室4#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21329 | 市区 | 竹语盛苑1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21330 | 市区 | 梅庭花苑1#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21331 | 市区 | 竹语盛苑2#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21332 | 市区 | 竹语盛苑1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21333 | 市区 | 梅庭花苑2#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 504  |

|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 21334 | 市区 | 梅庭花苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21335 | 市区 | 兰韵雅苑2#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21336 | 市区 | 兰韵雅苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21337 | 市区 | 广竹苑4#配电室2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21338 | 市区 | 梅庭花苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21339 | 市区 | 兰韵雅苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21340 | 市区 | 广竹苑3#配电室4#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21341 | 市区 | 广竹苑3#配电室2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21342 | 市区 | 广竹苑2#配电室2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21343 | 市区 | 邵庄4#          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21344 | 市区 | 种子2#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21345 | 市区 | 邵庄            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21346 | 市区 | 邵庄2#          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21347 | 市区 | 种子1#箱变主变      | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21348 | 市区 | 夏荷变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21349 | 市区 | 少儿箱变主变        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21350 | 市区 | 春竹变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21351 | 市区 | 冬梅北变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21352 | 市区 | 春竹变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21353 | 市区 | 夏荷变电所2#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21354 | 市区 | 梅庭花苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21355 | 市区 | 竹语盛苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21356 | 市区 | 兰韵雅苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21357 | 市区 | 广竹苑4#配电室3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21358 | 市区 | 广竹苑4#配电室1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21359 | 市区 | 梅庭花苑2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21360 | 市区 | 广竹苑3#配电室3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21361 | 市区 | 梅庭花苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21362 | 市区 | 兰韵雅苑2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21363 | 市区 | 兰韵雅苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21364 | 市区 | 竹语盛苑2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21365 | 市区 | 竹语盛苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21366 | 市区 | 广竹苑2#配电室3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |



|       |    |               |        |      |     |
|-------|----|---------------|--------|------|-----|
| 21367 | 市区 | 广竹苑2#配电室1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21368 | 市区 | 梅庭花苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21369 | 市区 | 广竹苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21370 | 市区 | 兰韵雅苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21371 | 市区 | 竹语盛苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21372 | 市区 | 绣品厂综合楼箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21373 | 市区 | 烟草家属楼箱变主变     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21374 | 市区 | 王巷新村3#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21375 | 市区 | 王巷新村7#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21376 | 市区 | 沙中新村1#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21377 | 市区 | 沙口电灌          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21378 | 市区 | 文昌苑4#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21379 | 市区 | 文昌苑6#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21380 | 市区 | 文昌苑2#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21381 | 市区 | 文昌苑2#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21382 | 市区 | 沙中            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21383 | 市区 | 文昌苑5#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21384 | 市区 | 王巷新村1#        | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21385 | 市区 | 城东电力站         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21386 | 市区 | 鸿泰家园3#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21387 | 市区 | 鸿泰家园2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21388 | 市区 | 王巷新村2#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21389 | 市区 | 文昌苑3#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21390 | 市区 | 文昌苑2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21391 | 市区 | 文昌苑1#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21392 | 市区 | 文昌苑7#箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21393 | 市区 | 文昌苑6#箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21394 | 市区 | 文昌苑1#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21395 | 市区 | 鸿泰家园1#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21396 | 市区 | 文昌苑1#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21397 | 市区 | 王巷新村5#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21398 | 市区 | 王巷新村6         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21399 | 市区 | 王巷新村4#        | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                   |        |      |      |
|-------|----|-------------------|--------|------|------|
| 21400 | 市区 | 沙中新村2#            | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21401 | 市区 | 龙庄小区              | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21402 | 市区 | 新城二区3#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21403 | 市区 | 桂香变电所1#变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21404 | 市区 | 桂香变电所2#变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21405 | 市区 | 海棠1#箱变1主变         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21406 | 市区 | 海棠2#箱变1#主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21407 | 市区 | 新城二区2#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21408 | 市区 | 10KV朱庄变电所2#变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 21409 | 市区 | 潘桥大队2#            | 交流10kV | 100  | 80   |
| 21410 | 市区 | 龙庄小区3#            | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21411 | 市区 | 10KV朱庄变电所1#变      | 交流10kV | 500  | 400  |
| 21412 | 市区 | 龙庄小区1#            | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21413 | 市区 | 龙庄小区2#            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21414 | 市区 | 海棠箱变主变            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21415 | 市区 | 10kV揽月豪庭配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21416 | 市区 | 10kV万象2#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21417 | 市区 | 10kV万象2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21418 | 市区 | 10kV万象1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21419 | 市区 | 新城二区1#            | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21420 | 市区 | 国美箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21421 | 市区 | 运河东郡6#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21422 | 市区 | 运河东郡7#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21423 | 市区 | 运河东郡6#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21424 | 市区 | 运河东郡7#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21425 | 市区 | 运河东郡5#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21426 | 市区 | 运河东郡5#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21427 | 市区 | 八里亨通南路3#          | 交流20kV | 400  | 320  |
| 21428 | 市区 | 10kV美锦雅墅4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21429 | 市区 | 美锦雅墅2#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21430 | 市区 | 10kV美锦雅墅5#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21431 | 市区 | 鸿信嘉苑5#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21432 | 市区 | 文汇人才公寓3#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |

|       |    |                   |        |     |     |
|-------|----|-------------------|--------|-----|-----|
| 21433 | 市区 | 鸿信嘉苑4#配电室1#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21434 | 市区 | 美锦雅墅3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21435 | 市区 | 文汇人才公寓1#箱变主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21436 | 市区 | 文汇人才公寓5#箱变主变      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21437 | 市区 | 映澜园2#配电室1#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21438 | 市区 | 映澜园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21439 | 市区 | 美锦雅墅9#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21440 | 市区 | 鸿信嘉苑3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21441 | 市区 | 鸿信嘉苑1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21442 | 市区 | 10kV美锦雅墅8#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21443 | 市区 | 鸿信嘉苑1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21444 | 市区 | 10kV美锦雅墅6#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21445 | 市区 | 鸿信嘉苑4#配电室3#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21446 | 市区 | 映澜园1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21447 | 市区 | 鸿信嘉苑5#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21448 | 市区 | 鸿信嘉苑7#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21449 | 市区 | 10kV美锦雅墅7#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21450 | 市区 | 鸿信嘉苑6#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21451 | 市区 | 10kV美锦雅墅6#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21452 | 市区 | 美锦雅墅2#配电室4#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21453 | 市区 | 10kV美锦雅墅7#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21454 | 市区 | 10kV美锦雅墅8#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21455 | 市区 | 美锦雅墅9#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21456 | 市区 | 鸿信嘉苑2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21457 | 市区 | 10kV美锦雅墅5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21458 | 市区 | 美锦雅墅1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21459 | 市区 | 鸿信嘉苑7#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21460 | 市区 | 映澜园2#配电室3#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21461 | 市区 | 史可法西路             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21462 | 市区 | 预备役师              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21463 | 市区 | 扬建宿舍2#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21464 | 市区 | 北门外箱变主变           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21465 | 市区 | 史可法西路3#           | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 21466 | 市区 | 瘦西湖广场1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21467 | 市区 | 瘦西湖广场1#变电所4#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21468 | 市区 | 扬建宿舍1#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21469 | 市区 | 预备役师2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21470 | 市区 | 史可法西路2#           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21471 | 市区 | 重宁寺               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21472 | 市区 | 史可法西路4#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21473 | 市区 | 预备役师北3#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21474 | 市区 | 贾庄9#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21475 | 市区 | 贾庄8#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21476 | 市区 | 贾庄7#              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21477 | 市区 | 美锦雅墅9#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21478 | 市区 | 美锦雅墅3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21479 | 市区 | 10kV美锦雅墅4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21480 | 市区 | 10kV美锦雅墅5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21481 | 市区 | 10kV美锦雅墅5#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21482 | 市区 | 鸿信嘉苑4#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21483 | 市区 | 鸿信嘉苑5#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21484 | 市区 | 鸿信嘉苑6#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21485 | 市区 | 鸿信嘉苑4#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21486 | 市区 | 鸿信嘉苑7#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21487 | 市区 | 鸿信嘉苑7#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21488 | 市区 | 鸿信嘉苑5#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21489 | 市区 | 映澜园1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21490 | 市区 | 鸿信嘉苑1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21491 | 市区 | 鸿信嘉苑2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21492 | 市区 | 鸿信嘉苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21493 | 市区 | 10kV美锦雅墅8#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21494 | 市区 | 10kV美锦雅墅7#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21495 | 市区 | 10kV美锦雅墅8#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21496 | 市区 | 鸿信嘉苑3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21497 | 市区 | 映澜园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21498 | 市区 | 10kV美锦雅墅6#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                    |        |     |     |
|-------|----|--------------------|--------|-----|-----|
| 21499 | 市区 | 10kV美锦雅墅7#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21500 | 市区 | 10kV美锦雅墅6#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21501 | 市区 | 映澜园1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21502 | 市区 | 映澜园2#配电室4#主变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21503 | 市区 | 美锦雅墅2#配电室3#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21504 | 市区 | 美锦雅墅2#配电室2#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21505 | 市区 | 美锦雅墅1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21506 | 市区 | 美锦雅墅9#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21507 | 市区 | 江广智慧城2#配电室1#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21508 | 市区 | 江广智慧城2#配电室3#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21509 | 市区 | 江广智慧城1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21510 | 市区 | 江广智慧城2#配电室2#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21511 | 市区 | 江广智慧城1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21512 | 市区 | 江广智慧城2#配电室4#主变     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21513 | 市区 | 扬州印1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21514 | 市区 | 扬州印2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21515 | 市区 | 扬州印3#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21516 | 市区 | 扬州印2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21517 | 市区 | 天月名苑3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21518 | 市区 | 天月名苑1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21519 | 市区 | 天月名苑2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21520 | 市区 | 天月名苑1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21521 | 市区 | 扬州印3#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21522 | 市区 | 扬州印1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21523 | 市区 | 天月名苑3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21524 | 市区 | 古运曲水4#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21525 | 市区 | 群发宿舍3#             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21526 | 市区 | 颐和苑3#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21527 | 市区 | 群发宿舍1#             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 21528 | 市区 | 颐和苑3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21529 | 市区 | 古运3#变电所2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21530 | 市区 | 颐和苑2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21531 | 市区 | 群发宿舍2#             | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 21532 | 市区 | 颐和苑2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21533 | 市区 | 湾头船闸2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21534 | 市区 | 群发宿舍4#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21535 | 市区 | 群发宿舍5#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21536 | 市区 | 古运2#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21537 | 市区 | 10kV古运6#变电所4#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21538 | 市区 | 10kV古运6#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21539 | 市区 | 古运4#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21540 | 市区 | 古运曲水5#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21541 | 市区 | 群发宿舍6#             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21542 | 市区 | 名城运河2#箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21543 | 市区 | 运河锦园3#变电所4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21544 | 市区 | 古运曲水5#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21545 | 市区 | 运河锦园3#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21546 | 市区 | 古运5#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21547 | 市区 | 颐和苑1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21548 | 市区 | 古运曲水3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21549 | 市区 | 运河锦园2#变电所2#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21550 | 市区 | 李庄北                | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21551 | 市区 | 群发宿舍7#             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21552 | 市区 | 太平大庄               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21553 | 市区 | 古运曲水3#配电室4#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21554 | 市区 | 颐和苑1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21555 | 市区 | 运河锦园1#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21556 | 市区 | 古运3#变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21557 | 市区 | 古运曲水2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21558 | 市区 | 古运曲水1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21559 | 市区 | 古运曲水4#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21560 | 市区 | 碧水箱变主变             | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21561 | 市区 | 碧水3#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21562 | 市区 | 碧水1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21563 | 市区 | 碧水3#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21564 | 市区 | 碧水4#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                    |        |      |     |
|-------|----|--------------------|--------|------|-----|
| 21565 | 市区 | 碧水4#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21566 | 市区 | 碧水1#配电室3#变间隔配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21567 | 市区 | 碧水2#临时箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21568 | 市区 | 古运曲水3#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21569 | 市区 | 古运曲水4#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21570 | 市区 | 颐和苑3#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21571 | 市区 | 颐和苑3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21572 | 市区 | 古运曲水3#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21573 | 市区 | 名城运河1#箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21574 | 市区 | 颐和苑2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21575 | 市区 | 古运曲水5#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21576 | 市区 | 颐和苑1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21577 | 市区 | 古运曲水1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21578 | 市区 | 古运曲水2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21579 | 市区 | 运河锦园3#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21580 | 市区 | 运河锦园3#变电所3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21581 | 市区 | 古运曲水5#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21582 | 市区 | 颐和苑1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21583 | 市区 | 运河锦园1#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21584 | 市区 | 颐和苑2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21585 | 市区 | 古运曲水4#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21586 | 市区 | 运河锦园2#变电所1#主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21587 | 市区 | 扬州印3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21588 | 市区 | 扬州印1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21589 | 市区 | 扬州印1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21590 | 市区 | 天月名苑1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21591 | 市区 | 天月名苑1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21592 | 市区 | 天月名苑3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21593 | 市区 | 扬州印2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21594 | 市区 | 天月名苑3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21595 | 市区 | 天月名苑2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21596 | 市区 | 扬州印2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21597 | 市区 | 扬州印3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                   |        |     |     |
|-------|----|-------------------|--------|-----|-----|
| 21598 | 市区 | 江河汇花园1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21599 | 市区 | 江河汇花园1#配电室3#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21600 | 市区 | 江河汇花园2#配电室3#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21601 | 市区 | 江河汇花园2#配电室1#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21602 | 市区 | 潘桥宿舍1#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21603 | 市区 | 江阳学院箱变主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21604 | 市区 | 曙光北区20#           | 交流10kV | 80  | 64  |
| 21605 | 市区 | 曙光北区19#           | 交流10kV | 80  | 64  |
| 21606 | 市区 | 曙光北区18#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21607 | 市区 | 兴城变电所1#变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21608 | 市区 | 兴城变电所2#变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21609 | 市区 | 曙光小区4#            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 21610 | 市区 | 曙光小区3#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21611 | 市区 | 曙光小区1#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21612 | 市区 | 曙光北区7#            | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21613 | 市区 | 曙光北区17#           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 21614 | 市区 | 曙光北区8#            | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21615 | 市区 | 曙光北区16#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21616 | 市区 | 曙光北区15#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21617 | 市区 | 曙光北区10#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21618 | 市区 | 曙光北区9#            | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21619 | 市区 | 曙光北区5#            | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21620 | 市区 | 曙光北区11#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21621 | 市区 | 曙光张庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 21622 | 市区 | 曙光北区6#            | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21623 | 市区 | 曙光小区2#            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21624 | 市区 | 曙光北区13#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21625 | 市区 | 曙光北区14#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21626 | 市区 | 曙光北区12#           | 交流10kV | 50  | 40  |
| 21627 | 市区 | 10kV荷园丽都1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21628 | 市区 | 10kV荷园丽都2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21629 | 市区 | 10kV荷园丽都2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21630 | 市区 | 锦悦变电所2#主变         | 交流10kV | 800 | 640 |



|       |    |                |        |      |     |
|-------|----|----------------|--------|------|-----|
| 21631 | 市区 | 曙光北区36#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21632 | 市区 | 曙光北区33#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21633 | 市区 | 曙光北区35#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21634 | 市区 | 曙光北区37#        | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21635 | 市区 | 曙光北区34#        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21636 | 市区 | 潘桥宿舍2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21637 | 市区 | 砚池小区1#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21638 | 市区 | 砚池小区4#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21639 | 市区 | 搬运站箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21640 | 市区 | 砚池小区2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21641 | 市区 | 砚池小区3#箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21642 | 市区 | 古运1#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21643 | 市区 | 古运1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21644 | 市区 | 古运2#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21645 | 市区 | 漕河变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21646 | 市区 | 美竹花园1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21647 | 市区 | 五台山3#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21648 | 市区 | 铭悦府1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21649 | 市区 | 漕河变电所4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21650 | 市区 | 五台山4#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21651 | 市区 | 漕河变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21652 | 市区 | 太平大庄3#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21653 | 市区 | 10kV古运6#变电所3#变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21654 | 市区 | 交通新苑箱变主变       | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21655 | 市区 | 美竹花园1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21656 | 市区 | 古运5#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21657 | 市区 | 美竹花园5#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21658 | 市区 | 五台山            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21659 | 市区 | 五台山2#          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21660 | 市区 | 美竹花园2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21661 | 市区 | 古运4#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21662 | 市区 | 美竹花园5#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21663 | 市区 | 水厂宿舍           | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |    |                |        |      |     |
|-------|----|----------------|--------|------|-----|
| 21664 | 市区 | 古运6#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21665 | 市区 | 美竹花园2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21666 | 市区 | 江河汇花园1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21667 | 市区 | 江河汇花园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21668 | 市区 | 江河汇花园1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21669 | 市区 | 江河汇花园2#配电室4#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21670 | 市区 | 沙北嵇庄2#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21671 | 市区 | 沙北三村6#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21672 | 市区 | 粉末冶金厂          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21673 | 市区 | 江都路2#          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21674 | 市区 | 沙北三村1#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21675 | 市区 | 沙北三村3#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21676 | 市区 | 江都路            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21677 | 市区 | 金银商苑变电所主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21678 | 市区 | 沙北二村4#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21679 | 市区 | 沙北二村7#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21680 | 市区 | 沙北二村1#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21681 | 市区 | 沙北二村8#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21682 | 市区 | 邗粮机            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21683 | 市区 | 曲江影剧院          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21684 | 市区 | 沙北嵇庄3#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21685 | 市区 | 沙北二村9#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21686 | 市区 | 曲江浴室3#         | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21687 | 市区 | 沙北二村6#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21688 | 市区 | 花园新农1#         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21689 | 市区 | 沙北嵇庄           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21690 | 市区 | 邮电工场           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21691 | 市区 | 沙北二村5#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21692 | 市区 | 电修厂宿舍          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21693 | 市区 | 沙北三村5#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21694 | 市区 | 沙北三村2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21695 | 市区 | 曲江浴室           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21696 | 市区 | 沙北三村8#         | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                 |        |      |     |
|-------|----|-----------------|--------|------|-----|
| 21697 | 市区 | 曲江浴室2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21698 | 市区 | 沙北二村3#          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21699 | 市区 | 沙北二村2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21700 | 市区 | 沙北三村7#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21701 | 市区 | 沙北一村1#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21702 | 市区 | 沙北三村4#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21703 | 市区 | 沙北二村10#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21704 | 市区 | 窦庄4#箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21705 | 市区 | 晶典府1#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21706 | 市区 | 君悦3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21707 | 市区 | 君悦3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21708 | 市区 | 君悦1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21709 | 市区 | 君悦1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21710 | 市区 | 吾优花园1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21711 | 市区 | 君悦5#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21712 | 市区 | 吾优花园2#配电室2#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21713 | 市区 | 君悦6#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21714 | 市区 | 教工住宅楼2#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21715 | 市区 | 君悦6#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21716 | 市区 | 吾优花园3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21717 | 市区 | 吾优花园2#配电室4#主变   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21718 | 市区 | 马岱巷西2#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21719 | 市区 | 吾优花园3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21720 | 市区 | 梅岭教工箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21721 | 市区 | 10KV君悦8#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21722 | 市区 | 君悦5#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21723 | 市区 | 10KV君悦7#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21724 | 市区 | 君悦4#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21725 | 市区 | 教工住宅楼1#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21726 | 市区 | 10KV君悦8#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21727 | 市区 | 吾优花园1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21728 | 市区 | 马岱巷西箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21729 | 市区 | 华庭1#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |              |        |      |     |
|-------|----|--------------|--------|------|-----|
| 21730 | 市区 | 天城3#变电所3#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21731 | 市区 | 天城4#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21732 | 市区 | 天城2#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21733 | 市区 | 华庭2#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21734 | 市区 | 华庭1#箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21735 | 市区 | 天城3#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21736 | 市区 | 天城1#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21737 | 市区 | 天城2#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21738 | 市区 | 怡华苑2#配电室1#主变 | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21739 | 市区 | 怡园1#变电所2#主变  | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21740 | 市区 | 怡园1#变电所1#主变  | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21741 | 市区 | 运西农贸市场3#     | 交流20kV | 400  | 320 |
| 21742 | 市区 | 红庙纪庄2#       | 交流20kV | 200  | 160 |
| 21743 | 市区 | 开发区2#        | 交流20kV | 400  | 320 |
| 21744 | 市区 | 怡华苑1#配电室3主变  | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21745 | 市区 | 运西开发区        | 交流20kV | 400  | 320 |
| 21746 | 市区 | 怡园6#变电所2#变   | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21747 | 市区 | 怡园3#配电室1#主变  | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21748 | 市区 | 怡园2#变电所1#主变  | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 21749 | 市区 | 怡园2#变电所2#主变  | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 21750 | 市区 | 红庙纪庄         | 交流20kV | 400  | 320 |
| 21751 | 市区 | 运西排涝站2#      | 交流20kV | 400  | 320 |
| 21752 | 市区 | 运西农贸市场2#     | 交流20kV | 200  | 160 |
| 21753 | 市区 | 运西农贸市场1#     | 交流20kV | 200  | 160 |
| 21754 | 市区 | 怡华苑2#配电室3主变  | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21755 | 市区 | 怡园5#变电所2#变   | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21756 | 市区 | 怡华苑3#配电室1#主变 | 交流20kV | 630  | 504 |
| 21757 | 市区 | 怡园4#变电所2#主变  | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21758 | 市区 | 怡华苑1#配电室1#主变 | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21759 | 市区 | 怡园4#配电室1#主变  | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21760 | 市区 | 运西排涝         | 交流20kV | 500  | 400 |
| 21761 | 市区 | 运西农贸市场4#     | 交流20kV | 400  | 320 |
| 21762 | 市区 | 怡华苑4#配电室3主变  | 交流20kV | 630  | 504 |

|       |    |                      |        |      |     |
|-------|----|----------------------|--------|------|-----|
| 21763 | 市区 | 运西农贸市场5#             | 交流20kV | 400  | 320 |
| 21764 | 市区 | 怡园3#配电室2#主变          | 交流20kV | 800  | 640 |
| 21765 | 市区 | 怡华苑4#配电室1#主变         | 交流20kV | 630  | 504 |
| 21766 | 市区 | 怡华苑3#配电室3主变          | 交流20kV | 630  | 504 |
| 21767 | 市区 | 运西乡政府2#              | 交流20kV | 400  | 320 |
| 21768 | 市区 | 天城4#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21769 | 市区 | 华庭2#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21770 | 市区 | 华庭1#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21771 | 市区 | 天城3#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21772 | 市区 | 天城1#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21773 | 市区 | 华庭2#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21774 | 市区 | 扬钢6#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21775 | 市区 | 文北1#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21776 | 市区 | 新星小区2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21777 | 市区 | 扬钢2#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21778 | 市区 | 新星小区1#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21779 | 市区 | 文北1#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21780 | 市区 | 东庄2#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21781 | 市区 | 文北4#变电所1#主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21782 | 市区 | 新星3#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21783 | 市区 | 扬钢1#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21784 | 市区 | 文北4#变电所2#主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21785 | 市区 | 新星大队2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21786 | 市区 | 东庄箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21787 | 市区 | 扬钢4#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21788 | 市区 | 范家组                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 21789 | 市区 | 运河水庭1#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21790 | 市区 | 古运新苑2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21791 | 市区 | 运河水庭1#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21792 | 市区 | 太平3#箱变本体箱变           | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21793 | 市区 | 太平村3#                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21794 | 市区 | 运河水庭5#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21795 | 市区 | 运河水庭4#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                      |        |      |     |
|-------|----|----------------------|--------|------|-----|
| 21796 | 市区 | 运河水庭4#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21797 | 市区 | 运河水榭3#配电室3#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21798 | 市区 | 古运新苑1#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21799 | 市区 | 运河水榭3#配电室1#主变        | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21800 | 市区 | 运河水榭2#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21801 | 市区 | 运河水榭2#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21802 | 市区 | 运河水榭1#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21803 | 市区 | 运河水榭1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21804 | 市区 | 运河水府2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21805 | 市区 | 运河水府2#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21806 | 市区 | 运河水府3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21807 | 市区 | 运河水庭3#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21808 | 市区 | 古运新苑3#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21809 | 市区 | 古运新苑3#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21810 | 市区 | 运河水庭2#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21811 | 市区 | 运河水庭2#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21812 | 市区 | 运河水庭3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21813 | 市区 | 运河水庭5#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21814 | 市区 | 运河水府1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21815 | 市区 | 古运新苑2#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21816 | 市区 | 运河水府1#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21817 | 市区 | 文北2#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21818 | 市区 | 文北2#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21819 | 市区 | 江南一品1#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21820 | 市区 | 文北3#变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21821 | 市区 | 文北3#变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21822 | 市区 | 江南一品3#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21823 | 市区 | 江南一品2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21824 | 市区 | 众恒2#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21825 | 市区 | 水产局2#                | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21826 | 市区 | 运河一品3#变电所3#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21827 | 市区 | 万颐苑变电所2#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21828 | 市区 | 华著苑3#配电室1#主变         | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 21829 | 市区 | 华著苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21830 | 市区 | 教工宿舍4#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21831 | 市区 | 新民小区          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21832 | 市区 | 运河一品2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21833 | 市区 | 锦棠花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21834 | 市区 | 华著苑4#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21835 | 市区 | 华著苑2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21836 | 市区 | 教工宿舍2#        | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21837 | 市区 | 电讯宿舍3#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21838 | 市区 | 运河一品3#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21839 | 市区 | 曲江3#变电所1#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21840 | 市区 | 新民董庄2#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21841 | 市区 | 华著苑2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21842 | 市区 | 华著苑3#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21843 | 市区 | 运河一品2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21844 | 市区 | 华著苑1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21845 | 市区 | 电讯宿舍2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21846 | 市区 | 新民小区东2#       | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21847 | 市区 | 电讯宿舍4#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 21848 | 市区 | 华邑3#变电所2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21849 | 市区 | 曲江3#变电所2#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21850 | 市区 | 教工宿舍5#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21851 | 市区 | 众恒1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21852 | 市区 | 教工宿舍1#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21853 | 市区 | 水产局           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21854 | 市区 | 新民小区4#        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 21855 | 市区 | 教工宿舍3#        | 交流10kV | 315  | 252  |
| 21856 | 市区 | 新星小学          | 交流10kV | 200  | 160  |
| 21857 | 市区 | 运河一品4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21858 | 市区 | 万颐苑变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 21859 | 市区 | 运河一品1#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 21860 | 市区 | 众恒1#变电所2#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 21861 | 市区 | 新民小区5#        | 交流10kV | 400  | 320  |

|       |    |                 |        |      |     |
|-------|----|-----------------|--------|------|-----|
| 21862 | 市区 | 新民小区10#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21863 | 市区 | 万花园箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 21864 | 市区 | 新民小区11#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21865 | 市区 | 宝城厂1#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21866 | 市区 | 众恒2#变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 21867 | 市区 | 宝城厂2#           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21868 | 市区 | 新民小区3#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21869 | 市区 | 锦棠花园1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 21870 | 市区 | 马岱巷             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21871 | 市区 | 梅岭梅庄            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21872 | 市区 | 马庄3#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21873 | 市区 | 窦庄新村1#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21874 | 市区 | 窦庄新村2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21875 | 市区 | 高桥箱变主变          | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21876 | 市区 | 马庄2#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21877 | 市区 | 梅岭马庄            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21878 | 市区 | 工艺坊箱变主变         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21879 | 市区 | 梅岭书店            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21880 | 市区 | 市政小区            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21881 | 市区 | 史可法东路           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21882 | 市区 | 玉器街2#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21883 | 市区 | 窦庄新村3#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21884 | 市区 | 市政小区2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21885 | 市区 | 水总宿舍1#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21886 | 市区 | 美术集团箱变主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21887 | 市区 | 马岱巷2#           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21888 | 市区 | 邗防宿舍2#          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21889 | 市区 | 史可法东路2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21890 | 市区 | 邗防宿舍            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 21891 | 市区 | 交通局宿舍           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21892 | 市区 | 马庄4#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 21893 | 市区 | 漕东2#箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 21894 | 市区 | 未名园配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |



|       |    |                      |        |     |     |
|-------|----|----------------------|--------|-----|-----|
| 21895 | 市区 | 电子局宿舍                | 交流10kV | 315 | 252 |
| 21896 | 市区 | 徐家北巷                 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 21897 | 市区 | 未名园配电室1#主变           | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21898 | 市区 | 10kV梅岭公馆配电室3#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21899 | 市区 | 10kV梅岭公馆配电室1#变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21900 | 市区 | 梅岭中学箱变主变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21901 | 市区 | 水总宿舍2#               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21902 | 市区 | 高桥南街                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21903 | 市区 | 西湖医院3#               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 21904 | 市区 | 西湖医院1#               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 21905 | 市区 | 中海九玺2#配电室4#主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21906 | 市区 | 中海玺园2#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21907 | 市区 | 10KV中海玺园3#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21908 | 市区 | 中海玺园4#配电室4#主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21909 | 市区 | 天俊悦府3#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21910 | 市区 | 悦珑台花园3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21911 | 市区 | 乾和华府1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21912 | 市区 | 乾和华府1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21913 | 市区 | 中海玺园1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21914 | 市区 | 悦珑台花园1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21915 | 市区 | 天珺源璟3#配电室3#主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21916 | 市区 | 中海九玺3#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21917 | 市区 | 中海九玺1#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21918 | 市区 | 宝城厂3#                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21919 | 市区 | 天俊悦府4#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21920 | 市区 | 悦珑台花园3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21921 | 市区 | 乾和华府2#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21922 | 市区 | 中海玺园5#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21923 | 市区 | 天俊悦府2#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21924 | 市区 | 悦珑台花园2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21925 | 市区 | 悦珑台花园2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21926 | 市区 | 乾和华府2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21927 | 市区 | 天俊悦府1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                        |        |     |     |
|-------|----|------------------------|--------|-----|-----|
| 21928 | 市区 | 中海九玺1#配电室2#主变间隔配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21929 | 市区 | 天珲源璟3#配电室1#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21930 | 市区 | 天俊悦府2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21931 | 市区 | 天珲源璟2#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21932 | 市区 | 中海九玺2#配电室3#主变          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21933 | 市区 | 天珲源璟1#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21934 | 市区 | 中海玺园1#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21935 | 市区 | 天俊悦府4#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21936 | 市区 | 10KV中海玺园4#配电室3#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21937 | 市区 | 天珲源璟2#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21938 | 市区 | 中海玺园2#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21939 | 市区 | 万科3#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21940 | 市区 | 10KV唐韵华府2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21941 | 市区 | 10kV万科4#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21942 | 市区 | 万科5#配电室2#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21943 | 市区 | 万科6#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21944 | 市区 | 万科5#配电室4#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21945 | 市区 | 万科1#配电室4#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21946 | 市区 | 万科7#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21947 | 市区 | 万科1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21948 | 市区 | 10kV唐韵华府3#配电室4#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21949 | 市区 | 10KV万科2#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21950 | 市区 | 10kV唐韵华府1#配电室2#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21951 | 市区 | 10kV唐韵华府3#配电室2#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21952 | 市区 | 10kV唐韵华府1#配电室4#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21953 | 市区 | 万科2#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21954 | 市区 | 平山堂箱变主变                | 交流10kV | 500 | 400 |
| 21955 | 市区 | 10kV万科4#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21956 | 市区 | 万科2#配电室4#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21957 | 市区 | 万科5#配电室1#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21958 | 市区 | 万科5#配电室3#主变            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21959 | 市区 | 万科5#箱变主变               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21960 | 市区 | 万科3#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                        |        |     |     |
|-------|----|------------------------|--------|-----|-----|
| 21961 | 市区 | 唐郡变电所2#主变              | 交流10kV | 500 | 400 |
| 21962 | 市区 | 万科7#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21963 | 市区 | 万科1#配电室3#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21964 | 市区 | 金陵度假村箱变主变              | 交流10kV | 500 | 400 |
| 21965 | 市区 | 10KV万科2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21966 | 市区 | 万科1#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21967 | 市区 | 10kV唐韵华府1#配电室1#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21968 | 市区 | 10kV唐韵华府1#配电室3#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21969 | 市区 | 10KV唐韵华府2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21970 | 市区 | 万科6#配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21971 | 市区 | 10kV唐韵华府3#配电室1#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21972 | 市区 | 10kV唐韵华府3#配电室3#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 21973 | 市区 | 茶场宿舍                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21974 | 市区 | 10kV云杉花园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21975 | 市区 | 华纺2#变电所3#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21976 | 市区 | 10KV云杉花园3#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21977 | 市区 | 华纺1#变电所3#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21978 | 市区 | 华纺2#变电所1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21979 | 市区 | 华纺1#变电所1#主变            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21980 | 市区 | 万科2#箱变本体箱变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21981 | 市区 | 10kV云杉花园2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21982 | 市区 | 10kV云杉花园2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21983 | 市区 | 万科1#箱变本体箱变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21984 | 市区 | 云杉花园1#箱变主变             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 21985 | 市区 | 10KV云杉花园3#配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21986 | 市区 | 天珺源璟2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21987 | 市区 | 天俊悦府4#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21988 | 市区 | 天俊悦府4#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21989 | 市区 | 天俊悦府3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21990 | 市区 | 天俊悦府2#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21991 | 市区 | 天俊悦府2#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21992 | 市区 | 天俊悦府1#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21993 | 市区 | 中海九玺1#配电室1#主变间隔配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                      |        |     |     |
|-------|----|----------------------|--------|-----|-----|
| 21994 | 市区 | 中海九玺1#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21995 | 市区 | 中海玺园5#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21996 | 市区 | 乾和华府1#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21997 | 市区 | 乾和华府1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21998 | 市区 | 中海玺园2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 21999 | 市区 | 10KV中海玺园3#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22000 | 市区 | 中海九玺2#配电室1#主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 22001 | 市区 | 乾和华府2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22002 | 市区 | 乾和华府2#配电室3#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22003 | 市区 | 中海九玺2#配电室2#主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 22004 | 市区 | 10KV中海玺园4#配电室1#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 22005 | 市区 | 10KV中海玺园4#配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 22006 | 市区 | 中海玺园1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22007 | 市区 | 宝军无线电厂               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 22008 | 市区 | 中海九玺3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22009 | 市区 | 宝军2#箱变主变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 22010 | 市区 | 宝军1#箱变主变             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 22011 | 市区 | 天珺源璟3#配电室4#主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 22012 | 市区 | 悦珑台花园3#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22013 | 市区 | 悦珑台花园2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22014 | 市区 | 悦珑台花园2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22015 | 市区 | 悦珑台花园1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22016 | 市区 | 悦珑台花园3#配电室3#主变       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22017 | 市区 | 中海玺园1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22018 | 市区 | 中海玺园2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22019 | 市区 | 天珺源璟1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22020 | 市区 | 天珺源璟3#配电室2#主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 22021 | 市区 | 腾龙花园1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22022 | 市区 | 雨润桂府2#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22023 | 市区 | 雨润桂府5#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22024 | 市区 | 腾龙花园3#配电室4#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22025 | 市区 | 雨润桂府6#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 22026 | 市区 | 雨润桂府7#配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |    |                          |        |      |     |
|-------|----|--------------------------|--------|------|-----|
| 22027 | 市区 | 雨润桂府1#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22028 | 市区 | 腾龙花园2#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22029 | 市区 | 腾龙花园4#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22030 | 市区 | 水岸云庭2#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22031 | 市区 | 雨润桂府8#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22032 | 市区 | 雨润桂府4#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22033 | 市区 | 雨润桂府3#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22034 | 市区 | 水岸云庭1#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22035 | 市区 | 金港10#配电室3#主变             | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22036 | 市区 | 金港10#配电室1#主变             | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22037 | 市区 | 金港8#配电室1#主变              | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22038 | 市区 | 金港9#配电室1#主变              | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22039 | 市区 | 金港9#配电室3#主变              | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22040 | 市区 | 20KV金港花园1#变电所4#变         | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22041 | 市区 | 20KV金港花园2#变电所4#主变        | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22042 | 市区 | 20KV金港花园3#变电所2#变         | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 22043 | 市区 | 20KV金港花园3#变电所4#变         | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 22044 | 市区 | 20KV金港花园4#变电所4#主变        | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22045 | 市区 | 20KV金港花园4#变电所2#主变        | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22046 | 市区 | 20KV金港6#配电室2#主变          | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 22047 | 市区 | 20KV金港6#配电室3#主变          | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 22048 | 市区 | 20KV金港5#配电室3#主变          | 交流20kV | 1000 | 800 |
| 22049 | 市区 | 金港7#配电室2#主变              | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22050 | 市区 | 20KV金港花园2#变电所2#主变        | 交流20kV | 800  | 640 |
| 22051 | 市区 | 10kV朗悦华府2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22052 | 市区 | 10KV万紫千红3#配电所2#变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22053 | 市区 | 朗悦华府1#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22054 | 市区 | 朱塘小区1#                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22055 | 市区 | 10kV朗悦华府2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22056 | 市区 | 平山小星                     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 22057 | 市区 | 10KV万紫千红1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22058 | 市区 | 10KV万紫千红1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22059 | 市区 | 10KV万紫千红2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                        |        |      |     |
|-------|----|------------------------|--------|------|-----|
| 22060 | 市区 | 万紫千红4#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22061 | 市区 | 10kV朗悦华府3#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22062 | 市区 | 朱塘韩庄2#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22063 | 市区 | 朱塘韩庄                   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22064 | 市区 | 朱塘电灌3#                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22065 | 市区 | 扬城北苑1#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22066 | 市区 | 扬城北苑1#变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22067 | 市区 | 扬城北苑2#配电室2#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22068 | 市区 | 扬城北苑1#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22069 | 市区 | 扬城北苑3#配电室4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22070 | 市区 | 扬城北苑3#箱变主变             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22071 | 市区 | 朱塘电灌2#                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22072 | 市区 | 扬城北苑3#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22073 | 市区 | 扬城北苑4#配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22074 | 市区 | 朱塘五金厂箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22075 | 市区 | 扬城北苑4#配电室4#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22076 | 市区 | 扬城北苑2#配电室4#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22077 | 市区 | 亚星礼品厂箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22078 | 市区 | 扬城北苑2#配电室1#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22079 | 市区 | 朱塘小颜3#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22080 | 市区 | 扬城北苑4#配电室3#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22081 | 市区 | 朱塘光明箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22082 | 市区 | 扬城北苑2#配电室3#主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22083 | 市区 | 朱塘小区5#箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22084 | 市区 | 扬城北苑3#配电室3#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22085 | 市区 | 扬城北苑4#配电室1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22086 | 市区 | 扬城北苑2#箱变主变             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22087 | 市区 | 扬城北苑3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22088 | 市区 | 绿扬11#变电所1#主变           | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22089 | 市区 | 绿扬10#变电所1#主变           | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22090 | 市区 | 汐岸花园3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22091 | 市区 | 水印西堤5#变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22092 | 市区 | 绿扬9#变电所1#主变            | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                      |        |      |      |
|-------|----|----------------------|--------|------|------|
| 22093 | 市区 | 蓝湾国际4#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22094 | 市区 | 蓝湾国际1#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22095 | 市区 | 10kV蓝湾国际3#配电室1#变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22096 | 市区 | 10kV蓝湾国际3#配电室4#变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22097 | 市区 | 汐岸花园1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22098 | 市区 | 绿扬11#变电所3#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22099 | 市区 | 绿扬9#变电所3#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22100 | 市区 | 蓝湾国际2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22101 | 市区 | 蓝湾国际2#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22102 | 市区 | 汐岸花园1#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22103 | 市区 | 水印西堤1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22104 | 市区 | 蓝湾国际5#配电室3#主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22105 | 市区 | 水印西堤2#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22106 | 市区 | 水印西堤2#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22107 | 市区 | 蓝湾国际5#配电室1#主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22108 | 市区 | 水印西堤1#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22109 | 市区 | 水晶城1#变电所3#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22110 | 市区 | 10kV蓝湾国际6#配电室1#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22111 | 市区 | 水印西堤3#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22112 | 市区 | 水印西堤4#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22113 | 市区 | 水晶城1#变电所1#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22114 | 市区 | 水印西堤4#配电室1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22115 | 市区 | 水印西堤3#配电室3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22116 | 市区 | 水印西堤5#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22117 | 市区 | 汐岸花园2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22118 | 市区 | 花样年华2#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22119 | 市区 | 蜀景2#变电所2#主变          | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22120 | 市区 | 花样年华3#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22121 | 市区 | 花样年华3#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22122 | 市区 | 花样年华2#变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22123 | 市区 | 朱塘大队1#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22124 | 市区 | 朱塘大队3#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22125 | 市区 | 满芳庭1#变电所2#主变         | 交流10kV | 1250 | 1000 |

|       |    |                 |        |      |      |
|-------|----|-----------------|--------|------|------|
| 22126 | 市区 | 西庄非创箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22127 | 市区 | 西庄福萍箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22128 | 市区 | 蜀景2#变电所1#主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22129 | 市区 | 满芳庭1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22130 | 市区 | 蜀景1#变电所2#主变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22131 | 市区 | 石油新村北2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22132 | 市区 | 溢鑫源玩具1#         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22133 | 市区 | 朱塘鞠巷2#          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22134 | 市区 | 溢鑫源玩具2#         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22135 | 市区 | 花样年华1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22136 | 市区 | 土坝小区3#          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22137 | 市区 | 土坝小区1#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22138 | 市区 | 水利设计院1#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22139 | 市区 | 土坝小区5#          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22140 | 市区 | 书香蓝湾花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22141 | 市区 | 水利设计院2#         | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22142 | 市区 | 红武农具厂箱变1#主变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22143 | 市区 | 土坝小区7#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22144 | 市区 | 书香蓝湾花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22145 | 市区 | 荷花2#箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22146 | 市区 | 水校东2#箱变主变       | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22147 | 市区 | 荷花池土坝6#         | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22148 | 市区 | 土坝小区4#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22149 | 市区 | 荷花1#箱变主变        | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22150 | 市区 | 土坝小区2#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22151 | 市区 | 红润扬变电所2#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22152 | 市区 | 光大变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22153 | 市区 | 邛江路1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22154 | 市区 | 华清池箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22155 | 市区 | 康馨1#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22156 | 市区 | 康馨2#箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22157 | 市区 | 光大变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22158 | 市区 | 景祥苑箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |



|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 22159 | 市区 | 邗江路2#箱变主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22160 | 市区 | 康乐路3#         | 交流10kV | 50   | 40   |
| 22161 | 市区 | 康乐路4#         | 交流10kV | 50   | 40   |
| 22162 | 市区 | 康乐路5#         | 交流10kV | 50   | 40   |
| 22163 | 市区 | 康乐路6#         | 交流10kV | 50   | 40   |
| 22164 | 市区 | 武塘村4#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22165 | 市区 | 武塘村2#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22166 | 市区 | 宝带1#配电室1#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22167 | 市区 | 宝带1#配电室2#主变   | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22168 | 市区 | 武塘村3#         | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22169 | 市区 | 富达路5#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22170 | 市区 | 富达路6#箱变主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22171 | 市区 | 武塘大队          | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22172 | 市区 | 富达路箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22173 | 市区 | 康平变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22174 | 市区 | 康平变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22175 | 市区 | 康平南箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22176 | 市区 | 交通学校箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22177 | 市区 | 宰庄小区2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22178 | 市区 | 康乐路2#         | 交流10kV | 50   | 40   |
| 22179 | 市区 | 天虹箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22180 | 市区 | 通港箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22181 | 市区 | 水晶宫箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22182 | 市区 | 天虹2#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22183 | 市区 | 二桥陶庄箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22184 | 市区 | 蝶湖苑1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22185 | 市区 | 蝶湖苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22186 | 市区 | 长河8#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22187 | 市区 | 蝶湖苑1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22188 | 市区 | 长河7#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22189 | 市区 | 蝶湖苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22190 | 市区 | 中海华樾2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22191 | 市区 | 中海华樾2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 22192 | 市区 | 金域蓝湾3#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22193 | 市区 | 金域蓝湾2#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22194 | 市区 | 金域蓝湾2#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22195 | 市区 | 中海华樾1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22196 | 市区 | 中海华樾3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22197 | 市区 | 金域蓝湾1#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22198 | 市区 | 中海华樾1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22199 | 市区 | 金域蓝湾1#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22200 | 市区 | 金域蓝湾3#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22201 | 市区 | 中海华樾3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22202 | 市区 | 月亮家园3#变电所1#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22203 | 市区 | 泰华孙庄2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22204 | 市区 | 月亮家园1#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22205 | 市区 | 月亮家园2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22206 | 市区 | 月亮家园2#变电所2#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22207 | 市区 | 月亮家园3#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22208 | 市区 | 月亮家园4#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22209 | 市区 | 月亮家园3#变电所2#主变 | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22210 | 市区 | 月亮家园1#变电所1#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22211 | 市区 | 月亮家园4#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22212 | 市区 | 月亮家园1#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22213 | 市区 | 同泰变电所2#主变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22214 | 市区 | 孙庄路泰华置业箱变主变   | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22215 | 市区 | 聚鑫苑箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22216 | 市区 | 月亮家园2#变电所1#主变 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22217 | 市区 | 同泰家园2#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22218 | 市区 | 泰华孙庄1#箱变主变    | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22219 | 市区 | 同泰家园1#箱变主变    | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22220 | 市区 | 栖月苑变电所2#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22221 | 市区 | 同泰变电所1#主变     | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22222 | 市区 | 栖月苑变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22223 | 市区 | 汶河房产1#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22224 | 市区 | 月亮家园5#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                         |        |      |     |
|-------|----|-------------------------|--------|------|-----|
| 22225 | 市区 | 汶河房产2#箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22226 | 市区 | 栖月苑1#箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22227 | 市区 | 栖月苑2#箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22228 | 市区 | 瓜洲迎江新村                  | 交流10kV | 315  | 252 |
| 22229 | 市区 | 鞠庄王庄                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22230 | 市区 | 渔业村                     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22231 | 市区 | 森林1#变电所1#主变             | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22232 | 市区 | 中石化基地宿舍                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22233 | 市区 | 鞠庄鞠庄                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22234 | 市区 | 瓜洲集镇1#                  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22235 | 市区 | 瓜洲扬庄                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22236 | 市区 | 江口南街                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22237 | 市区 | 江口公变                    | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22238 | 市区 | 瓜洲迎江3#                  | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22239 | 市区 | 星座变电所4#主变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22240 | 市区 | 星座变电所2#主变               | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22241 | 市区 | 10KV彩虹苑变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22242 | 市区 | 10KV彩虹苑变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22243 | 市区 | 10KV雅筑园5#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22244 | 市区 | 10kV雅筑园3#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22245 | 市区 | 10kV铂悦华府2#配电室3#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22246 | 市区 | 10kV铂悦花园1#配电室3#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22247 | 市区 | 新河3#                    | 交流10kV | 100  | 80  |
| 22248 | 市区 | 雅筑园4#配电室4#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22249 | 市区 | 雅筑园4#配电室1#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22250 | 市区 | 10kV铂悦华府2#配电室1#主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22251 | 市区 | 10kV铂悦华府4#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22252 | 市区 | 民东2#                    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22253 | 市区 | 10KV雅筑园2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22254 | 市区 | 民东                      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22255 | 市区 | 10kV铂悦华府4#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22256 | 市区 | 雅筑园6#配电室2#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22257 | 市区 | 雅筑园6#配电室4#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |    |                         |        |      |      |
|-------|----|-------------------------|--------|------|------|
| 22258 | 市区 | 10KV雅筑园1#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22259 | 市区 | 新河4#                    | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22260 | 市区 | 10KV兰亭公馆4#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22261 | 市区 | 10kV铂悦花园1#配电室1#主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22262 | 市区 | 冻青冯庄箱变主变                | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22263 | 市区 | 10kV铂悦华府3#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22264 | 市区 | 10KV兰亭公馆1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22265 | 市区 | 10KV兰亭公馆1#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22266 | 市区 | 10KV兰亭公馆4#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22267 | 市区 | 10KV兰亭公馆3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22268 | 市区 | 10KV兰亭公馆3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22269 | 市区 | 10KV兰亭公馆2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22270 | 市区 | 春晖变电所2#主变               | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22271 | 市区 | 彩虹苑变电所3#主变              | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22272 | 市区 | 冯庄电站箱变主变                | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22273 | 市区 | 武庄小区3#箱变主变              | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22274 | 市区 | 10KV悦珑雅墅3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22275 | 市区 | 古渡花园4#                  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22276 | 市区 | 古渡花园3#                  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22277 | 市区 | 古渡花园2#                  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22278 | 市区 | 古渡花园5#                  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22279 | 市区 | 韩桥张庄2#                  | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22280 | 市区 | 鞠庄联庄                    | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22281 | 市区 | 10KV悦珑雅墅1#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22282 | 市区 | 古渡花园1#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22283 | 市区 | 军桥崔庄3#                  | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22284 | 市区 | 古渡花园1#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22285 | 市区 | 军桥新区                    | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22286 | 市区 | 10KV悦珑雅墅2#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22287 | 市区 | 10KV悦珑雅墅3#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22288 | 市区 | 鞠庄洪庄3#                  | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22289 | 市区 | 鞠庄洪庄                    | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22290 | 市区 | 军桥马桥                    | 交流10kV | 200  | 160  |

|       |    |                         |        |      |      |
|-------|----|-------------------------|--------|------|------|
| 22291 | 市区 | 三联杨庄                    | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22292 | 市区 | 古渡花园2#配电室3#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22293 | 市区 | 古渡花园3#配电室1#主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22294 | 市区 | 古渡花园2#配电室1#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22295 | 市区 | 鞠庄润扬                    | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22296 | 市区 | 韩桥钟庄                    | 交流10kV | 160  | 128  |
| 22297 | 市区 | 鞠庄贾庄                    | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22298 | 市区 | 双桥军桥2#                  | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22299 | 市区 | 鞠庄洪庄2#                  | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22300 | 市区 | 10KV兰亭公馆3#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22301 | 市区 | 10KV兰亭公馆1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22302 | 市区 | 10KV兰亭公馆3#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22303 | 市区 | 10KV兰亭公馆4#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22304 | 市区 | 10kV铂悦华府4#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22305 | 市区 | 10KV兰亭公馆1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22306 | 市区 | 10KV兰亭公馆2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22307 | 市区 | 雅筑园6#配电室1#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22308 | 市区 | 雅筑园6#配电室3#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22309 | 市区 | 10kV铂悦华府2#配电室4#主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22310 | 市区 | 10KV兰亭公馆4#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22311 | 市区 | 雅筑园2#配电室1#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22312 | 市区 | 10kV铂悦华府2#配电室2#主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22313 | 市区 | 10kV铂悦华府3#配电室2#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22314 | 市区 | 10kV铂悦华府4#配电室2主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22315 | 市区 | 10kV铂悦花园1#配电室4#主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22316 | 市区 | 雅筑园4#配电室2#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22317 | 市区 | 雅筑园4#配电室3#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22318 | 市区 | 10KV雅筑园5#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22319 | 市区 | 10KV雅筑园1#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22320 | 市区 | 10KV雅筑园3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22321 | 市区 | 邗江管委会箱变主变               | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22322 | 市区 | 冯庄历庄                    | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22323 | 市区 | 春晖变电所1#主变               | 交流10kV | 1250 | 1000 |

|       |    |                   |        |      |     |
|-------|----|-------------------|--------|------|-----|
| 22324 | 市区 | 紫阳苑2#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22325 | 市区 | 上林苑变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22326 | 市区 | 紫阳苑1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22327 | 市区 | 百祥园小区             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22328 | 市区 | 冯庄历庄4#            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22329 | 市区 | 百祥苑3#箱变主变         | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22330 | 市区 | 冯庄历庄3#            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 22331 | 市区 | 上林苑变电所3#主变        | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22332 | 市区 | 瓜洲外岸              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22333 | 市区 | 河东二村              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22334 | 市区 | 电机箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22335 | 市区 | 瓜东周许              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22336 | 市区 | 瓜东陈庄3#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22337 | 市区 | 洛家瓜中箱变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 22338 | 市区 | 镇政府箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22339 | 市区 | 钮徐公变              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22340 | 市区 | 洛家高庄箱变            | 交流10kV | 500  | 400 |
| 22341 | 市区 | 瓜洲东风街             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22342 | 市区 | 汽渡公交站箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22343 | 市区 | 扬瓜公变              | 交流10kV | 315  | 252 |
| 22344 | 市区 | 瓜洲集镇箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22345 | 市区 | 瓜东陈庄2#            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22346 | 市区 | 10KV悦珑雅墅1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22347 | 市区 | 镇林路1#箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 22348 | 市区 | 10KV悦珑雅墅2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22349 | 市区 | 东岸2#              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22350 | 市区 | 10KV悦珑雅墅3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22351 | 市区 | 薛巷刘一              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22352 | 市区 | 镇林路2#箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 22353 | 市区 | 变电新村              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22354 | 市区 | 瓜洲东岸              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22355 | 市区 | 瓜东西总表             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22356 | 市区 | 洛家米厂箱变            | 交流10kV | 500  | 400 |

|       |    |                 |        |      |     |
|-------|----|-----------------|--------|------|-----|
| 22357 | 市区 | 众众家园B区综合楼       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22358 | 市区 | 星座变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22359 | 市区 | 星座变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22360 | 市区 | 金鼎变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22361 | 市区 | 上林苑变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22362 | 市区 | 上林苑变电所4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22363 | 市区 | 金鼎变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22364 | 市区 | 10KV蝶翠园配电室1#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22365 | 市区 | 10KV蝶翠园配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22366 | 市区 | 帝景1#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22367 | 市区 | 金轮2#变电所3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22368 | 市区 | 宝龙金轮广场1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22369 | 市区 | 金轮2#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22370 | 市区 | 金轮1#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22371 | 市区 | 集品嘉园2#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22372 | 市区 | 金轮4#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22373 | 市区 | 金轮4#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22374 | 市区 | 集品嘉园1#变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22375 | 市区 | 金轮5#变电所3#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22376 | 市区 | 金轮5#变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22377 | 市区 | 金轮3#变电所1#变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22378 | 市区 | 集品嘉园1#变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22379 | 市区 | 瓜洲镇林            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22380 | 市区 | 瓜洲沙田            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22381 | 市区 | 镇林锦春苑           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22382 | 市区 | 镇林锦春苑2#         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22383 | 市区 | 梅皮公变            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22384 | 市区 | 瓜洲镇林3#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22385 | 市区 | 大李汤庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22386 | 市区 | 政府宿舍            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22387 | 市区 | 镇林2村1#          | 交流10kV | 50   | 40  |
| 22388 | 市区 | 瓜洲镇林4#          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 22389 | 市区 | 沙田纸厂            | 交流10kV | 400  | 320 |

|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 22390 | 市区 | 邗江教工宿舍箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22391 | 市区 | 金轮5#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22392 | 市区 | 宝龙金轮广场1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22393 | 市区 | 集品嘉园2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22394 | 市区 | 10KV蝶翠园配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22395 | 市区 | 10KV蝶翠园配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22396 | 市区 | 金轮4#变电所2#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22397 | 市区 | 集品嘉园1#变电所4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22398 | 市区 | 金轮3#变电所2#变         | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22399 | 市区 | 金轮5#变电所4#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22400 | 市区 | 集品嘉园1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22401 | 市区 | 端木大厦2#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22402 | 市区 | 端木大厦1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22403 | 市区 | 端木大厦1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22404 | 市区 | 10kV万象2#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22405 | 市区 | 10kV万象1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22406 | 市区 | 10kV万象2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22407 | 市区 | 金都汇1#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22408 | 市区 | 金都汇2#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22409 | 市区 | 万鸿2#变电所2#主变        | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22410 | 市区 | 美琪同创2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22411 | 市区 | 美琪小区广华苑2#箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22412 | 市区 | 万鸿2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22413 | 市区 | 美琪同创1#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22414 | 市区 | 美琪园广华苑3#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22415 | 市区 | 水榭1#变电所1#主变        | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22416 | 市区 | 金莱阁B楼变电所1#主变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22417 | 市区 | 望月路3#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22418 | 市区 | 金莱阁A楼变电所1#主变       | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22419 | 市区 | 孙庄路1#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22420 | 市区 | 兴盛1#箱变主变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22421 | 市区 | 兴盛2#箱变主变           | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22422 | 市区 | 孙庄街中街箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |



|       |    |                |        |      |      |
|-------|----|----------------|--------|------|------|
| 22423 | 市区 | 水榭2#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22424 | 市区 | 万鸿2#变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22425 | 市区 | 望月路箱变主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22426 | 市区 | 广华1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22427 | 市区 | 金满阁变电所1#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22428 | 市区 | 望月路2#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22429 | 市区 | 新河东2#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22430 | 市区 | 新河西            | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22431 | 市区 | 新河东            | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22432 | 市区 | 新河东1#          | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22433 | 市区 | 阳光2#变电所2#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22434 | 市区 | 阳光2#变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22435 | 市区 | 凯莱1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22436 | 市区 | 孙庄路2#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22437 | 市区 | 山姆变电所2#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22438 | 市区 | 美琪莱福变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22439 | 市区 | 美琪莱福变电所2#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22440 | 市区 | 水榭2#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22441 | 市区 | 孙庄兴盛箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22442 | 市区 | 孙庄南方箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22443 | 市区 | 孙庄安厦箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22444 | 市区 | 山姆变电所1#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22445 | 市区 | 凯莱2#箱变主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22446 | 市区 | 凯莱花园2#变电所1#主变  | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22447 | 市区 | 金满阁变电所2#主变     | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22448 | 市区 | 广华变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22449 | 市区 | 广华变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22450 | 市区 | 万鸿1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22451 | 市区 | 万鸿1#变电所3#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22452 | 市区 | 万鸿1#变电所4#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22453 | 市区 | 上筑变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22454 | 市区 | 万鸿1#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22455 | 市区 | 万鸿1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |

|       |    |                  |        |      |     |
|-------|----|------------------|--------|------|-----|
| 22456 | 市区 | 三盛1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22457 | 市区 | 新港名仕3#变电所3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22458 | 市区 | 三盛2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22459 | 市区 | 新港名仕2#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22460 | 市区 | 百祥长庄             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 22461 | 市区 | 月亮家园4#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22462 | 市区 | 月亮家园7#箱主变        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 22463 | 市区 | 月亮家园6#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22464 | 市区 | 新港名仕3#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22465 | 市区 | 月亮家园8#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 22466 | 市区 | 新港名仕1#变电所1#主变    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22467 | 市区 | 月亮家园5#变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22468 | 市区 | 新港名仕2#变电所3#主变    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22469 | 市区 | 月亮家园5#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22470 | 市区 | 东庭3#变电所1#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22471 | 市区 | 东庭1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22472 | 市区 | 10kV星悦府1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22473 | 市区 | 10kV钰公馆2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22474 | 市区 | 上方西苑2#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22475 | 市区 | 上方西苑1#变电所1#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22476 | 市区 | 玖珑湾2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22477 | 市区 | 上方西苑1#变电所3#变     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22478 | 市区 | 10kV星悦府2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22479 | 市区 | 东庭2#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 22480 | 市区 | 10kV星悦府2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22481 | 市区 | 玖珑湾1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22482 | 市区 | 玖珑湾1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22483 | 市区 | 10kV钰公馆1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22484 | 市区 | 10kV钰公馆1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22485 | 市区 | 10kV钰公馆2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 22486 | 市区 | 东庭3#变电所3#主变      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22487 | 市区 | 玖珑湾2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 22488 | 市区 | 东庭1#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800 |

|       |    |                  |        |      |      |
|-------|----|------------------|--------|------|------|
| 22489 | 市区 | 10kV星悦府2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22490 | 市区 | 东庭2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22491 | 市区 | 玖珑湾1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22492 | 市区 | 10kV星悦府1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22493 | 市区 | 玖珑湾1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22494 | 市区 | 东庭3#变电所2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22495 | 市区 | 10kV星悦府2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22496 | 市区 | 上方西苑2#变电所1#变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22497 | 市区 | 上方西苑1#变电所2#变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22498 | 市区 | 东庭1#变电所3#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22499 | 市区 | 金湖湾3#变电所1#主变     | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22500 | 市区 | 淮左郡2#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22501 | 市区 | 金湖湾2#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22502 | 市区 | 名兴5#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22503 | 市区 | 名兴花园3#变电所4#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22504 | 市区 | 名兴5#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22505 | 市区 | 名兴花园3#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22506 | 市区 | 名兴花园3#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22507 | 市区 | 名兴花园3#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22508 | 市区 | 10kV顺达广场配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22509 | 市区 | 名兴2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22510 | 市区 | 名兴花园1#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22511 | 市区 | 芳庭2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22512 | 市区 | 芳庭2#变电所4#主变      | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22513 | 市区 | 名兴花园1#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22514 | 市区 | 名兴花园1#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22515 | 市区 | 名兴4#变电所1#主变      | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22516 | 市区 | 淮左郡3#变电所1#主变     | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22517 | 市区 | 淮左郡2#变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22518 | 市区 | 10kV顺达广场配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22519 | 市区 | 淮左郡1#变电所2#主变     | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22520 | 市区 | 芳庭3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22521 | 市区 | 明城1#箱变主变         | 交流10kV | 500  | 400  |

|       |    |               |        |      |      |
|-------|----|---------------|--------|------|------|
| 22522 | 市区 | 清华苑2#变电所1#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22523 | 市区 | 明城1#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22524 | 市区 | 清华苑变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22525 | 市区 | 清华苑变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22526 | 市区 | 金都汇2#变电所1#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22527 | 市区 | 裕鑫箱变主变        | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22528 | 市区 | 孙庄庆松箱变主变      | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22529 | 市区 | 金都汇1#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22530 | 市区 | 藕塘苑变电所2#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22531 | 市区 | 文馨苑变电所1#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22532 | 市区 | 文馨苑变电所2#主变    | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22533 | 市区 | 美琪变电所2#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22534 | 市区 | 美琪变电所1#主变     | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22535 | 市区 | 藕塘苑变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22536 | 市区 | 宏雅箱变主变        | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22537 | 市区 | 幸福安置变电所2#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22538 | 市区 | 幸福安置变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22539 | 市区 | 新世纪花苑2#箱变主变   | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22540 | 市区 | 中信锦辰1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22541 | 市区 | 新世纪花苑1#箱变主变   | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22542 | 市区 | 中信锦辰1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22543 | 市区 | 中信锦辰2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22544 | 市区 | 红润扬变电所1#主变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22545 | 市区 | 香格里拉变电所1#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22546 | 市区 | 香格里拉变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22547 | 市区 | 中信锦辰2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22548 | 市区 | 明城2#箱变主变      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22549 | 市区 | 清华苑变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22550 | 市区 | 茉莉变电所2#变      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22551 | 市区 | 明城2#变电所2#变    | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22552 | 市区 | 清华苑2#变电所2#主变  | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22553 | 市区 | 茉莉变电所1#变      | 交流10kV | 400  | 320  |
| 22554 | 市区 | 振兴广场1#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 504  |

|       |    |                    |        |      |      |
|-------|----|--------------------|--------|------|------|
| 22555 | 市区 | 金旺阁箱变主变            | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22556 | 市区 | 康桥变电所1#主变          | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22557 | 市区 | 兴扬苑2#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22558 | 市区 | 华扬新村               | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22559 | 市区 | 和平箱变主变             | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22560 | 市区 | 兴扬苑1#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22561 | 市区 | 兴扬苑变电所2#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22562 | 市区 | 兴扬苑变电所1#主变         | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22563 | 市区 | 花苑变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22564 | 市区 | 康桥箱变主变             | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22565 | 市区 | 振兴广场2#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22566 | 市区 | 花苑变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22567 | 市区 | 康桥2#箱变主变           | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22568 | 市区 | 兽医站宿舍2#            | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22569 | 市区 | 兽医站宿舍1#            | 交流10kV | 200  | 160  |
| 22570 | 市区 | 梅香1#变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22571 | 市区 | 检测中心箱变主变           | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22572 | 市区 | 嘉里变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22573 | 市区 | 品尊2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22574 | 市区 | 品尊配电室4#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22575 | 市区 | 品尊配电室2#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22576 | 市区 | 10kV熙华府4#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22577 | 市区 | 华扬变电所2#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22578 | 市区 | 幸福变电所2#主变          | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22579 | 市区 | 加油站箱变002           | 交流10kV | 315  | 252  |
| 22580 | 市区 | 华庭变电所2#主变          | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22581 | 市区 | 华扬变电所1#主变          | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22582 | 市区 | 10kV熙华府3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22583 | 市区 | 10kV熙华府4#配电室2#主变   | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22584 | 市区 | 熙华府2#配电室4#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22585 | 市区 | 中信锦辰1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22586 | 市区 | 中信锦辰2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22587 | 市区 | 中信锦辰2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                         |        |      |      |
|-------|----|-------------------------|--------|------|------|
| 22588 | 市区 | 幸福变电所1#主变               | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22589 | 市区 | 幸福箱变主变                  | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22590 | 市区 | 10kV熙华府1#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22591 | 市区 | 得祥苑4#箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22592 | 市区 | 得祥苑2#箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22593 | 市区 | 得祥苑东箱变主变                | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22594 | 市区 | 10kV熙华府1#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22595 | 市区 | 熙华府2#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22596 | 市区 | 得祥苑3#箱变主变               | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22597 | 市区 | 中信锦辰1#配电室2#主变           | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22598 | 市区 | 华庭变电所1#主变               | 交流10kV | 500  | 400  |
| 22599 | 市区 | 10kV昌建公寓2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22600 | 市区 | 10kV昌建公寓1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22601 | 市区 | 10KV昌建广场6#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22602 | 市区 | 10KV昌建广场7#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22603 | 市区 | 10kV昌建公寓2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22604 | 市区 | 10KV昌建广场7#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22605 | 市区 | 10kV昌建公寓1#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22606 | 市区 | 10KV昌建广场5#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22607 | 市区 | 10KV昌建广场5#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22608 | 市区 | 10KV昌建广场6#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22609 | 市区 | 京华城4#变电所1#变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22610 | 市区 | 京华城3#变电所1#变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22611 | 市区 | 京华城4#变电所2#变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22612 | 市区 | 京华城1#变电所3#主变            | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22613 | 市区 | 京华城3#变电所3#变             | 交流10kV | 1000 | 800  |
| 22614 | 市区 | 京华城1#变电所1#主变            | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22615 | 市区 | 京华城2#变电所2#主变            | 交流10kV | 1250 | 1000 |
| 22616 | 市区 | 10kV雅居乐3#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22617 | 市区 | 10kV雅居乐3#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504  |
| 22618 | 市区 | 10kV雅居乐2#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22619 | 市区 | 10kV雅居乐4#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640  |
| 22620 | 市区 | 10kV雅居乐2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 640  |

|       |    |                         |        |      |         |
|-------|----|-------------------------|--------|------|---------|
| 22621 | 市区 | 祥和开发                    | 交流10kV | 400  | 320     |
| 22622 | 市区 | 10kV雅居乐1#配电室3#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640     |
| 22623 | 市区 | 10kV雅居乐1#配电室1#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640     |
| 22624 | 市区 | 迎新派出所                   | 交流10kV | 400  | 320     |
| 22625 | 市区 | 帝景1#变电所2#主变             | 交流10kV | 1000 | 800     |
| 22626 | 市区 | 10kV雅居乐4#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640     |
| 22627 | 市区 | 10KV帝景2#变电所1#主变         | 交流10kV | 1000 | 800     |
| 22628 | 市区 | 经庄                      | 交流10kV | 200  | 160     |
| 22629 | 市区 | 姚庄箱变主变                  | 交流10kV | 400  | 320     |
| 22630 | 市区 | 葛庄                      | 交流10kV | 200  | 160     |
| 22631 | 市区 | 飞机场                     | 交流10kV | 200  | 160     |
| 22632 | 市区 | 小乾红专                    | 交流10kV | 400  | 301.667 |
| 22633 | 市区 | 韩许韩许                    | 交流10kV | 400  | 294.333 |
| 22634 | 市区 | 乾西一组                    | 交流10kV | 400  | 291.944 |
| 22635 | 市区 | 小乾太丰2#                  | 交流10kV | 400  | 291.389 |
| 22636 | 市区 | 小乾太安1#                  | 交流10kV | 400  | 284.93  |
| 22637 | 市区 | 韩许沟东                    | 交流10kV | 400  | 279     |
| 22638 | 市区 | 韩许韩许北                   | 交流10kV | 400  | 276.833 |
| 22639 | 市区 | 长生安成2#                  | 交流10kV | 400  | 269.444 |
| 22640 | 市区 | 乾西吴桥                    | 交流10kV | 400  | 262.331 |
| 22641 | 市区 | 乾西村二组                   | 交流10kV | 400  | 259.889 |
| 22642 | 市区 | 龙泉金苑桥                   | 交流10kV | 400  | 217.25  |
| 22643 | 市区 | 韩许韩许北2#                 | 交流10kV | 400  | 216.944 |
| 22644 | 市区 | 嘶马中二2#                  | 交流10kV | 200  | 153.75  |
| 22645 | 市区 | 小乾前进                    | 交流10kV | 200  | 144.139 |
| 22646 | 市区 | 长生天胜3#                  | 交流10kV | 200  | 138.819 |
| 22647 | 市区 | 小乾红专1#                  | 交流10kV | 200  | 137.708 |
| 22648 | 市区 | 小乾太安8#                  | 交流10kV | 200  | 135.069 |
| 22649 | 市区 | 长生谦和1#                  | 交流10kV | 200  | 134.278 |
| 22650 | 市区 | 小乾太丰3#                  | 交流10kV | 200  | 132.917 |
| 22651 | 市区 | 长生谦和                    | 交流10kV | 200  | 132.278 |
| 22652 | 市区 | 长生天胜2#                  | 交流10kV | 200  | 131.519 |
| 22653 | 市区 | 长生和丰3#                  | 交流10kV | 200  | 128.722 |

|       |    |             |        |     |         |
|-------|----|-------------|--------|-----|---------|
| 22654 | 市区 | 长生天胜        | 交流10kV | 200 | 126.278 |
| 22655 | 市区 | 小乾太平1#      | 交流10kV | 200 | 123.389 |
| 22656 | 市区 | 小乾太安4#      | 交流10kV | 200 | 122.222 |
| 22657 | 市区 | 韩许丁汪2#      | 交流10kV | 200 | 116.25  |
| 22658 | 市区 | 韩许新庄        | 交流10kV | 200 | 111.458 |
| 22659 | 市区 | 小乾太丰        | 交流10kV | 200 | 109.222 |
| 22660 | 市区 | 小乾先进        | 交流10kV | 200 | 102.667 |
| 22661 | 市区 | 韩许丁汪3#      | 交流10kV | 200 | 99.097  |
| 22662 | 市区 | 嘶马中二        | 交流10kV | 200 | 98      |
| 22663 | 市区 | 小乾太安        | 交流10kV | 200 | 88.389  |
| 22664 | 市区 | 沟东5#        | 交流10kV | 400 | 81.167  |
| 22665 | 市区 | 小乾前进2#      | 交流10kV | 200 | 67.722  |
| 22666 | 市区 | 秀清中二1#      | 交流10kV | 200 | 67.014  |
| 22667 | 市区 | 乾西村部2#      | 交流10kV | 200 | 57.556  |
| 22668 | 市区 | 乾西村部1#      | 交流10kV | 200 | 55.611  |
| 22669 | 市区 | 韩许前进        | 交流10kV | 200 | 45.139  |
| 22670 | 市区 | 小乾太兴        | 交流10kV | 50  | 33.932  |
| 22671 | 市区 | 小乾新圩        | 交流10kV | 200 | 16.944  |
| 22672 | 市区 | 嘶吗太丰3#      | 交流10kV | 400 | 320     |
| 22673 | 市区 | 嘶吗太丰        | 交流10kV | 200 | 160     |
| 22674 | 市区 | 建新东苑配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640     |
| 22675 | 市区 | 韩许开发2#      | 交流10kV | 200 | 160     |
| 22676 | 市区 | 龙王西电灌       | 交流10kV | 315 | 252     |
| 22677 | 市区 | 王集刘一        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 22678 | 市区 | 石洋粮站2#      | 交流10kV | 400 | 320     |
| 22679 | 市区 | 石洋新村        | 交流10kV | 315 | 252     |
| 22680 | 市区 | 韩许丁汪        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 22681 | 市区 | 龙王西电灌2#     | 交流10kV | 400 | 320     |
| 22682 | 市区 | 王集刘二        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 22683 | 市区 | 石洋陈西        | 交流10kV | 400 | 320     |
| 22684 | 市区 | 建新东苑配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640     |
| 22685 | 市区 | 石洋大坝        | 交流10kV | 315 | 252     |
| 22686 | 市区 | 石洋互爱        | 交流10kV | 200 | 160     |



|       |     |                  |        |      |        |
|-------|-----|------------------|--------|------|--------|
| 22687 | 市区  | 王集王一2#           | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22688 | 市区  | 韩许沟东3#           | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22689 | 市区  | 韩许沟东2#           | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22690 | 市区  | 王集王二             | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22691 | 市区  | 王集王一             | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22692 | 市区  | 韩许沟东4#           | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22693 | 市区  | 韩许付业             | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22694 | 市区  | 金苑桥2#            | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22695 | 市区  | 民丰箱变主变           | 交流10kV | 630  | 504    |
| 22696 | 市区  | 王集李家             | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22697 | 市区  | 横东坝基4#           | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22698 | 市区  | 同心韩家             | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22699 | 市区  | 广厦花园变电所2#变       | 交流10kV | 1000 | 800    |
| 22700 | 市区  | 广厦花园变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 800    |
| 22701 | 市区  | 小乾太平组2#          | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22702 | 市区  | 乾西二组1#           | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22703 | 市区  | 长生安丰3#           | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22704 | 市区  | 乾西村一组            | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22705 | 市区  | 玉民排涝站            | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22706 | 市区  | 小乾吴桥             | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22707 | 市区  | 小乾恒丰             | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22708 | 市区  | 小乾先进2#           | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22709 | 市区  | 乾西村村部            | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22710 | 市区  | 小乾恒丰2#           | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22711 | 市区  | 小乾太平组            | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22712 | 市区  | 小乾太安5#           | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22713 | 市区  | 乾西村二组2#          | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22714 | 市区  | 小乾太安2#           | 交流10kV | 200  | 160    |
| 22715 | 市区  | 天吉立新             | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22716 | 市区  | 乾西村部3#           | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22717 | 市区  | 长生和丰             | 交流10kV | 400  | 320    |
| 22718 | 仪征市 | 南洋商城2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 773.25 |
| 22719 | 仪征市 | 第二江南1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 636.25 |

|       |     |                       |        |     |         |
|-------|-----|-----------------------|--------|-----|---------|
| 22720 | 仪征市 | 玥珑山庄4#配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 634.861 |
| 22721 | 仪征市 | 金龙湾庄园3号配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 629.5   |
| 22722 | 仪征市 | 香溪美第2#配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 627.334 |
| 22723 | 仪征市 | 第二江南3号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 627.166 |
| 22724 | 仪征市 | 第二江南3号配电室3号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 626.666 |
| 22725 | 仪征市 | 小桃园1号配电室2号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 626.389 |
| 22726 | 仪征市 | 彩云居配电室2号配电变压器         | 交流10kV | 800 | 625.625 |
| 22727 | 仪征市 | 优诗美地4#配电室3#配电变压器      | 交流10kV | 800 | 625.334 |
| 22728 | 仪征市 | 同泰汇富庄园配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 624.166 |
| 22729 | 仪征市 | 暖山金域2#配电室3号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 621.458 |
| 22730 | 仪征市 | 清风名苑2号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 621.166 |
| 22731 | 仪征市 | 万博亲水湾1号配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 618.5   |
| 22732 | 仪征市 | 豪第坊5号配电室1号主变5#-1配电变压器 | 交流10kV | 800 | 618.166 |
| 22733 | 仪征市 | 翡翠湾4号配电室3号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 617     |
| 22734 | 仪征市 | 石桥小区箱式变配电变压器          | 交流10kV | 800 | 614.028 |
| 22735 | 仪征市 | 浦东一村1号箱式变配电变压器        | 交流10kV | 800 | 613.166 |
| 22736 | 仪征市 | 小桃园2号配电室1号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 612.639 |
| 22737 | 仪征市 | 暖山金域2#配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 611.458 |
| 22738 | 仪征市 | 第二江南2号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 611.042 |
| 22739 | 仪征市 | 浦东三村2号箱式变配电变压器        | 交流10kV | 800 | 605.5   |
| 22740 | 仪征市 | 新集国庆幸福                | 交流10kV | 800 | 602.111 |
| 22741 | 仪征市 | 豪第坊6#配电室1#主变配电变压器     | 交流10kV | 800 | 594.375 |
| 22742 | 仪征市 | 小桃园1号配电室1号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 593.889 |
| 22743 | 仪征市 | 五一花苑5号配电室3号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 591.875 |
| 22744 | 仪征市 | 暖山金域1号配电室3号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 590.666 |
| 22745 | 仪征市 | 瑞福苑1#配电室4#主变124配电变压器  | 交流10kV | 800 | 584.166 |
| 22746 | 仪征市 | 天地和园1号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 574.375 |
| 22747 | 仪征市 | 豪第坊6#配电室2#主变配电变压器     | 交流10kV | 800 | 564.463 |
| 22748 | 仪征市 | 香溪美第2#配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 561.834 |
| 22749 | 仪征市 | 浦东二村2#箱式变配电变压器        | 交流10kV | 800 | 550     |
| 22750 | 仪征市 | 枣林湾山头2号配电室2#配电变压器     | 交流10kV | 800 | 549.834 |
| 22751 | 仪征市 | 马集岔镇中云农民集中区1号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 500.528 |
| 22752 | 仪征市 | 大仪大开1号箱式变配电变压器        | 交流10kV | 630 | 500.528 |

|       |     |                    |        |     |         |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|---------|
| 22753 | 仪征市 | 滨江横街               | 交流10kV | 630 | 500.25  |
| 22754 | 仪征市 | 勤丰1#箱式变主变          | 交流10kV | 630 | 499.667 |
| 22755 | 仪征市 | 刘集逸品园1#-2          | 交流10kV | 630 | 498.583 |
| 22756 | 仪征市 | 长安集中区4号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 498.167 |
| 22757 | 仪征市 | 奎光巷                | 交流10kV | 630 | 497.111 |
| 22758 | 仪征市 | 街西2#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 497     |
| 22759 | 仪征市 | 绿杨源居配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 630 | 496.778 |
| 22760 | 仪征市 | 先进余云箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 496.167 |
| 22761 | 仪征市 | 滨城溪上明堂2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 495.389 |
| 22762 | 仪征市 | 利民苑2号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 495.389 |
| 22763 | 仪征市 | 仪中宿舍1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 495.111 |
| 22764 | 仪征市 | 玳珑山庄5#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 495     |
| 22765 | 仪征市 | 绿杨源居配电室3号配电变压器     | 交流10kV | 630 | 494.834 |
| 22766 | 仪征市 | 逸品园2号配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 494.333 |
| 22767 | 仪征市 | 滨江老银行箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 494.278 |
| 22768 | 仪征市 | 城中村2号北箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 493.889 |
| 22769 | 仪征市 | 润春花园箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 493.722 |
| 22770 | 仪征市 | 仓房新区5#箱变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 493.584 |
| 22771 | 仪征市 | 马集金营跃进箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 492.472 |
| 22772 | 仪征市 | 马集振兴3号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 492.472 |
| 22773 | 仪征市 | 弘桥小区3#箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 492.445 |
| 22774 | 仪征市 | 先进前徐箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 491.416 |
| 22775 | 仪征市 | 玳珑山庄5#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 490.834 |
| 22776 | 仪征市 | 和景商住楼箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 488.583 |
| 22777 | 仪征市 | 滨城溪上明堂3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 488.305 |
| 22778 | 仪征市 | 逸品园2号配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 488     |
| 22779 | 仪征市 | 陈集大会堂箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 488     |
| 22780 | 仪征市 | 枣林湾山头2号配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 487.834 |
| 22781 | 仪征市 | 街东2#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 487.778 |
| 22782 | 仪征市 | 众源山庄箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 486.5   |
| 22783 | 仪征市 | 西郊花园1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 486.167 |
| 22784 | 仪征市 | 枣林前进集中区配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 485.389 |
| 22785 | 仪征市 | 逸品园2号配电室3号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 485.333 |

|       |     |                    |        |     |         |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|---------|
| 22786 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑1#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 484.972 |
| 22787 | 仪征市 | 城东名苑箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 484     |
| 22788 | 仪征市 | 海德花园1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 483.444 |
| 22789 | 仪征市 | 先进村部箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 482.778 |
| 22790 | 仪征市 | 城中村2号南箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 482.222 |
| 22791 | 仪征市 | 刘集逸品园1#-3          | 交流10kV | 630 | 481.083 |
| 22792 | 仪征市 | 滨城溪上明堂2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 479.972 |
| 22793 | 仪征市 | 西郊花园4号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 478.583 |
| 22794 | 仪征市 | 街西4#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 478.083 |
| 22795 | 仪征市 | 仓房新区6#箱变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 477.333 |
| 22796 | 仪征市 | 真州茶蓬新村箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 477.056 |
| 22797 | 仪征市 | 枣林湾山头3#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 476.083 |
| 22798 | 仪征市 | 镜湖小区1#北箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 475.528 |
| 22799 | 仪征市 | 西郊花园3号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 474.556 |
| 22800 | 仪征市 | 真州茶蓬新桥箱变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 474.444 |
| 22801 | 仪征市 | 城中村1号东箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 473.889 |
| 22802 | 仪征市 | 土開箱式变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 473.584 |
| 22803 | 仪征市 | 荷叶居委会箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 472.056 |
| 22804 | 仪征市 | 丹桂园箱式变配电变压器        | 交流10kV | 630 | 471.333 |
| 22805 | 仪征市 | 西郊花园2号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 469.833 |
| 22806 | 仪征市 | 沙巷箱式变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 466     |
| 22807 | 仪征市 | 枣林湾山头5#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 463.167 |
| 22808 | 仪征市 | 马集金营跃进3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 463.028 |
| 22809 | 仪征市 | 大仪大开2号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 463.028 |
| 22810 | 仪征市 | 新集街道建设             | 交流10kV | 630 | 462.445 |
| 22811 | 仪征市 | 凤来仪1号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 461.111 |
| 22812 | 仪征市 | 长安集中区3号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 460.833 |
| 22813 | 仪征市 | 逸品园2号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 458.333 |
| 22814 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑3#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 457.75  |
| 22815 | 仪征市 | 枣林湾山头4#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 455.111 |
| 22816 | 仪征市 | 马集野山集中区1#箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 454.834 |
| 22817 | 仪征市 | 资福小区4号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 451.361 |
| 22818 | 仪征市 | 凤来仪4号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 448.028 |

|       |     |                    |        |     |         |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|---------|
| 22819 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑7#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 443.028 |
| 22820 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑5#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 442.667 |
| 22821 | 仪征市 | 帝景蓝湾2号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 437.472 |
| 22822 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑6#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 432.611 |
| 22823 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑8#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 432.051 |
| 22824 | 仪征市 | 枣林湾山头1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 424.556 |
| 22825 | 仪征市 | 亚泰6号               | 交流10kV | 630 | 421.111 |
| 22826 | 仪征市 | 刘集安民苑11号           | 交流10kV | 630 | 417.333 |
| 22827 | 仪征市 | 枣林湾山头1号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 412.195 |
| 22828 | 仪征市 | 大仪兴仪花园箱式变2号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 408.861 |
| 22829 | 仪征市 | 荷叶沿街箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 408.599 |
| 22830 | 仪征市 | 亚泰2号南箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 404     |
| 22831 | 仪征市 | 逸品西城2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 399.889 |
| 22832 | 仪征市 | 刘集联云仓房箱变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 397.111 |
| 22833 | 仪征市 | 马集程营小云集中区箱式变配电变压器  | 交流10kV | 500 | 396.556 |
| 22834 | 仪征市 | 鑫宇配电室配电变压器         | 交流10kV | 500 | 392.445 |
| 22835 | 仪征市 | 永庆林业箱式变配电变压器       | 交流10kV | 500 | 390.139 |
| 22836 | 仪征市 | 刘集西城逸境2号配电变压器      | 交流10kV | 500 | 388.778 |
| 22837 | 仪征市 | 永庆2号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 385.778 |
| 22838 | 仪征市 | 新集王庄1号             | 交流10kV | 500 | 384.889 |
| 22839 | 仪征市 | 豪第坊1号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 500 | 383.334 |
| 22840 | 仪征市 | 茗香苑1号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 500 | 382.556 |
| 22841 | 仪征市 | 和景印象城1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 382.556 |
| 22842 | 仪征市 | 马集振兴4号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 380.805 |
| 22843 | 仪征市 | 刘集南街3号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 378.444 |
| 22844 | 仪征市 | 豪第坊3号配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 500 | 370.556 |
| 22845 | 仪征市 | 枣林湾山头1号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 340.111 |
| 22846 | 仪征市 | 枣林湾山头1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 334.556 |
| 22847 | 仪征市 | 真州三八孙云             | 交流10kV | 400 | 331.649 |
| 22848 | 仪征市 | 月塘尹山小区1号           | 交流10kV | 400 | 318.06  |
| 22849 | 仪征市 | 新城新街周庄             | 交流10kV | 400 | 317.667 |
| 22850 | 仪征市 | 大仪工业区润钢工艺          | 交流10kV | 400 | 317.167 |
| 22851 | 仪征市 | 月塘山北翁庄             | 交流10kV | 400 | 316.833 |

|       |     |                  |        |     |         |
|-------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 22852 | 仪征市 | 马集金营敬老院          | 交流10kV | 400 | 316.667 |
| 22853 | 仪征市 | 沿河2号             | 交流10kV | 400 | 315.667 |
| 22854 | 仪征市 | 青山农歌农桥           | 交流10kV | 400 | 315.583 |
| 22855 | 仪征市 | 真州古湄新都2号         | 交流10kV | 400 | 315.444 |
| 22856 | 仪征市 | 新城砖桥小区           | 交流10kV | 400 | 315.417 |
| 22857 | 仪征市 | 新集康乐花园4号         | 交流10kV | 400 | 315.333 |
| 22858 | 仪征市 | 秦庄2号             | 交流10kV | 400 | 315.333 |
| 22859 | 仪征市 | 玉河苑箱式变2号配电变压器    | 交流10kV | 500 | 315.111 |
| 22860 | 仪征市 | 滨江三益豆庄           | 交流10kV | 400 | 314.778 |
| 22861 | 仪征市 | 太和花园2号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 314.722 |
| 22862 | 仪征市 | 刘集古井农贸市场         | 交流10kV | 400 | 314.667 |
| 22863 | 仪征市 | 教师公寓             | 交流10kV | 400 | 314.667 |
| 22864 | 仪征市 | 月塘赵桥农民2号         | 交流10kV | 400 | 314.611 |
| 22865 | 仪征市 | 桑园西              | 交流10kV | 400 | 314.444 |
| 22866 | 仪征市 | 电大路              | 交流10kV | 400 | 314.222 |
| 22867 | 仪征市 | 勤丰西2号            | 交流10kV | 400 | 314.111 |
| 22868 | 仪征市 | 学军路              | 交流10kV | 400 | 314     |
| 22869 | 仪征市 | 新城郁桥范庄1号         | 交流10kV | 400 | 313.917 |
| 22870 | 仪征市 | 新集陆庄             | 交流10kV | 400 | 313.833 |
| 22871 | 仪征市 | 陈集新建徐庄2号         | 交流10kV | 400 | 313.792 |
| 22872 | 仪征市 | 大仪镇香沟理塘          | 交流10kV | 400 | 313.75  |
| 22873 | 仪征市 | 新集街道5号           | 交流10kV | 400 | 313.556 |
| 22874 | 仪征市 | 月塘石桥中高           | 交流10kV | 400 | 313.5   |
| 22875 | 仪征市 | 青山团结衙门           | 交流10kV | 400 | 313.403 |
| 22876 | 仪征市 | 健康小区2号           | 交流10kV | 400 | 313.222 |
| 22877 | 仪征市 | 滨江八一联一2号         | 交流10kV | 400 | 313     |
| 22878 | 仪征市 | 真州胥浦供销社          | 交流10kV | 400 | 312.75  |
| 22879 | 仪征市 | 沿河1号             | 交流10kV | 400 | 312.667 |
| 22880 | 仪征市 | 新城街道7#配电变压器      | 交流10kV | 400 | 312.639 |
| 22881 | 仪征市 | 青山团结陡山           | 交流10kV | 400 | 312.43  |
| 22882 | 仪征市 | 精细化宿舍            | 交流10kV | 400 | 312.333 |
| 22883 | 仪征市 | 市政府2号            | 交流10kV | 400 | 312.333 |
| 22884 | 仪征市 | 天宁巷3号            | 交流10kV | 400 | 312.222 |

|       |     |                  |        |     |         |
|-------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 22885 | 仪征市 | 滨江三益小胜           | 交流10kV | 400 | 312.208 |
| 22886 | 仪征市 | 山水豪庭1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 312.167 |
| 22887 | 仪征市 | 陈集友好团结2号         | 交流10kV | 400 | 312.167 |
| 22888 | 仪征市 | 局生活区             | 交流10kV | 400 | 312.083 |
| 22889 | 仪征市 | 商开2号             | 交流10kV | 400 | 312     |
| 22890 | 仪征市 | 仪征西苑             | 交流10kV | 400 | 311.917 |
| 22891 | 仪征市 | 月塘葛岗李四           | 交流10kV | 400 | 311.917 |
| 22892 | 仪征市 | 陈集机灌站            | 交流10kV | 400 | 311.889 |
| 22893 | 仪征市 | 大仪凤仪花苑5号         | 交流10kV | 400 | 311.833 |
| 22894 | 仪征市 | 月塘六松铁牛           | 交流10kV | 400 | 311.694 |
| 22895 | 仪征市 | 月塘移居南街2号         | 交流10kV | 400 | 311.417 |
| 22896 | 仪征市 | 新集街道6号           | 交流10kV | 400 | 311.333 |
| 22897 | 仪征市 | 陈集中心街2号          | 交流10kV | 400 | 311.333 |
| 22898 | 仪征市 | 刘集安民苑13号         | 交流10kV | 400 | 311.25  |
| 22899 | 仪征市 | 健康小区             | 交流10kV | 400 | 311     |
| 22900 | 仪征市 | 新集八桥钟庄           | 交流10kV | 400 | 311     |
| 22901 | 仪征市 | 月塘尹山小区8号         | 交流10kV | 400 | 310.833 |
| 22902 | 仪征市 | 陈集光荣小区2号         | 交流10kV | 400 | 310.833 |
| 22903 | 仪征市 | 天宁巷2号            | 交流10kV | 400 | 310.778 |
| 22904 | 仪征市 | 真州古湄李庄           | 交流10kV | 400 | 310.75  |
| 22905 | 仪征市 | 真州永庆中云           | 交流10kV | 400 | 310.667 |
| 22906 | 仪征市 | 大仪路北红旗小区2号       | 交流10kV | 400 | 310.583 |
| 22907 | 仪征市 | 仪征弘桥巷            | 交流10kV | 400 | 310.556 |
| 22908 | 仪征市 | 月塘茶场场部2号         | 交流10kV | 400 | 310.458 |
| 22909 | 仪征市 | 陈集工农祁庄           | 交流10kV | 400 | 310.25  |
| 22910 | 仪征市 | 西门               | 交流10kV | 400 | 310.222 |
| 22911 | 仪征市 | 大仪河北红卫3号         | 交流10kV | 400 | 310.139 |
| 22912 | 仪征市 | 粮食               | 交流10kV | 400 | 310.111 |
| 22913 | 仪征市 | 纺织厂宿舍4号          | 交流10kV | 400 | 309.889 |
| 22914 | 仪征市 | 刘集盘古工业园          | 交流10kV | 400 | 309.722 |
| 22915 | 仪征市 | 月塘尹山小区10号        | 交流10kV | 400 | 309.667 |
| 22916 | 仪征市 | 大仪农贸市场           | 交流10kV | 400 | 309.583 |
| 22917 | 仪征市 | 新城周云祝庄           | 交流10kV | 400 | 309.5   |

|       |     |              |        |     |         |
|-------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 22918 | 仪征市 | 真州先进荷叶       | 交流10kV | 400 | 309.5   |
| 22919 | 仪征市 | 马集金营赵庄       | 交流10kV | 400 | 309.5   |
| 22920 | 仪征市 | 新集江宁江北       | 交流10kV | 400 | 309.444 |
| 22921 | 仪征市 | 华侨南2号        | 交流10kV | 400 | 309.444 |
| 22922 | 仪征市 | 滨江沿河一组       | 交流10kV | 400 | 309.417 |
| 22923 | 仪征市 | 大仪兴仪         | 交流10kV | 400 | 309.25  |
| 22924 | 仪征市 | 五环巷2号        | 交流10kV | 400 | 309.111 |
| 22925 | 仪征市 | 国庆           | 交流10kV | 400 | 309.111 |
| 22926 | 仪征市 | 南门菜场3号       | 交流10kV | 400 | 309     |
| 22927 | 仪征市 | 三元北          | 交流10kV | 400 | 308.667 |
| 22928 | 仪征市 | 黎明           | 交流10kV | 400 | 308.444 |
| 22929 | 仪征市 | 马集岔镇中云3号     | 交流10kV | 400 | 308.083 |
| 22930 | 仪征市 | 新集江宁新苑2号     | 交流10kV | 400 | 307.889 |
| 22931 | 仪征市 | 刘集建军新区1号     | 交流10kV | 400 | 307.889 |
| 22932 | 仪征市 | 大仪街道         | 交流10kV | 400 | 307.833 |
| 22933 | 仪征市 | 月塘街道南街       | 交流10kV | 400 | 307.75  |
| 22934 | 仪征市 | 枣林小集箱式变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 307.5   |
| 22935 | 仪征市 | 真州先进塘庄       | 交流10kV | 400 | 307.25  |
| 22936 | 仪征市 | 大仪河北吕庄3号     | 交流10kV | 400 | 307.25  |
| 22937 | 仪征市 | 新城官胜姚墩       | 交流10kV | 400 | 307.167 |
| 22938 | 仪征市 | 刘集安民苑3号      | 交流10kV | 400 | 307.083 |
| 22939 | 仪征市 | 新城梅园小区       | 交流10kV | 400 | 307     |
| 22940 | 仪征市 | 刘集利民同心       | 交流10kV | 400 | 306.917 |
| 22941 | 仪征市 | 月塘强明光电       | 交流10kV | 400 | 306.917 |
| 22942 | 仪征市 | 新城龙河街道中2号    | 交流10kV | 400 | 306.833 |
| 22943 | 仪征市 | 八一2号         | 交流10kV | 400 | 306.778 |
| 22944 | 仪征市 | 真州茶蓬新村3号     | 交流10kV | 400 | 306.75  |
| 22945 | 仪征市 | 陈集云桥村部       | 交流10kV | 400 | 306.75  |
| 22946 | 仪征市 | 大仪香沟北熊4号     | 交流10kV | 400 | 306.75  |
| 22947 | 仪征市 | 青山果园         | 交流10kV | 400 | 306.722 |
| 22948 | 仪征市 | 月塘曹营扬庄       | 交流10kV | 400 | 306.722 |
| 22949 | 仪征市 | 海天铝业3号       | 交流10kV | 400 | 306.556 |
| 22950 | 仪征市 | 陈集南街         | 交流10kV | 400 | 306.444 |



|       |     |                |        |     |         |
|-------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 22951 | 仪征市 | 大仪路北大郑         | 交流10kV | 400 | 306.25  |
| 22952 | 仪征市 | 月塘长兴村部         | 交流10kV | 400 | 306.222 |
| 22953 | 仪征市 | 青山红旗东          | 交流10kV | 400 | 306.18  |
| 22954 | 仪征市 | 大仪凤仪花苑7号       | 交流10kV | 400 | 306.18  |
| 22955 | 仪征市 | 电大路3号          | 交流10kV | 400 | 306.111 |
| 22956 | 仪征市 | 刘集盘古中心3号       | 交流10kV | 400 | 306     |
| 22957 | 仪征市 | 月塘尹山小区12号      | 交流10kV | 400 | 305.917 |
| 22958 | 仪征市 | 新城官胜郭庄         | 交流10kV | 400 | 305.722 |
| 22959 | 仪征市 | 真州永庆永久         | 交流10kV | 400 | 305.667 |
| 22960 | 仪征市 | 月塘街道尹山2号       | 交流10kV | 400 | 305.667 |
| 22961 | 仪征市 | 刘集刘集北街         | 交流10kV | 400 | 305.667 |
| 22962 | 仪征市 | 南门菜场           | 交流10kV | 400 | 305.611 |
| 22963 | 仪征市 | 新集张集街道1号       | 交流10kV | 400 | 305.583 |
| 22964 | 仪征市 | 大仪中街           | 交流10kV | 400 | 305.556 |
| 22965 | 仪征市 | 月塘乌山路殷         | 交流10kV | 400 | 305.5   |
| 22966 | 仪征市 | 新集花园花园         | 交流10kV | 400 | 305.278 |
| 22967 | 仪征市 | 万年张公           | 交流10kV | 400 | 305.25  |
| 22968 | 仪征市 | 马集金营孙庄         | 交流10kV | 400 | 305.208 |
| 22969 | 仪征市 | 浦东二村4号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 305.111 |
| 22970 | 仪征市 | 马集基庄           | 交流10kV | 400 | 305.083 |
| 22971 | 仪征市 | 弘桥巷2号          | 交流10kV | 400 | 305     |
| 22972 | 仪征市 | 大仪胜利           | 交流10kV | 400 | 305     |
| 22973 | 仪征市 | 大仪罗庄2号         | 交流10kV | 400 | 304.917 |
| 22974 | 仪征市 | 滨江蒲新扬子         | 交流10kV | 400 | 304.75  |
| 22975 | 仪征市 | 月塘丁公罗塘         | 交流10kV | 400 | 304.722 |
| 22976 | 仪征市 | 陈集西山3号         | 交流10kV | 400 | 304.667 |
| 22977 | 仪征市 | 滨江蒲新四圩         | 交流10kV | 400 | 304.521 |
| 22978 | 仪征市 | 刘集夏窑新村10号      | 交流10kV | 400 | 304.333 |
| 22979 | 仪征市 | 马集蔡湖合兴2号       | 交流10kV | 400 | 304.25  |
| 22980 | 仪征市 | 青山跃进孙家         | 交流10kV | 400 | 303.792 |
| 22981 | 仪征市 | 马集八里大云         | 交流10kV | 400 | 303.583 |
| 22982 | 仪征市 | 花园巷            | 交流10kV | 400 | 303.556 |
| 22983 | 仪征市 | 新城周云顾庄         | 交流10kV | 400 | 303.5   |

|       |     |           |        |     |         |
|-------|-----|-----------|--------|-----|---------|
| 22984 | 仪征市 | 陈集财政所2号   | 交流10kV | 400 | 303.5   |
| 22985 | 仪征市 | 刘集双竹谢庄    | 交流10kV | 400 | 303.312 |
| 22986 | 仪征市 | 滨江越江李塘    | 交流10kV | 400 | 303.278 |
| 22987 | 仪征市 | 真州先进华纳    | 交流10kV | 400 | 303.25  |
| 22988 | 仪征市 | 月塘包装厂     | 交流10kV | 400 | 303.229 |
| 22989 | 仪征市 | 刘集百寿王庄    | 交流10kV | 400 | 303.083 |
| 22990 | 仪征市 | 青山跃进村部    | 交流10kV | 400 | 302.917 |
| 22991 | 仪征市 | 新城郁桥范庄2号  | 交流10kV | 400 | 302.917 |
| 22992 | 仪征市 | 滨江蒲新南站    | 交流10kV | 400 | 302.833 |
| 22993 | 仪征市 | 城西巷2号     | 交流10kV | 400 | 302.778 |
| 22994 | 仪征市 | 新集方桥中站    | 交流10kV | 400 | 302.667 |
| 22995 | 仪征市 | 月塘捺山捺山3号  | 交流10kV | 400 | 302.667 |
| 22996 | 仪征市 | 真州先进万福    | 交流10kV | 400 | 302.444 |
| 22997 | 仪征市 | 滨江盐河1号    | 交流10kV | 400 | 302.417 |
| 22998 | 仪征市 | 大仪香沟北熊1号  | 交流10kV | 400 | 302.417 |
| 22999 | 仪征市 | 大仪路南南苑3号  | 交流10kV | 400 | 302.333 |
| 23000 | 仪征市 | 月塘大云包西    | 交流10kV | 400 | 302.333 |
| 23001 | 仪征市 | 刘集安民苑8号   | 交流10kV | 400 | 302.292 |
| 23002 | 仪征市 | 马集方云村部    | 交流10kV | 400 | 302.25  |
| 23003 | 仪征市 | 青山跃进周洼    | 交流10kV | 400 | 301.938 |
| 23004 | 仪征市 | 大仪农贸市场2号  | 交流10kV | 400 | 301.917 |
| 23005 | 仪征市 | 真州先进马云    | 交流10kV | 400 | 301.833 |
| 23006 | 仪征市 | 月塘谢集任庄    | 交流10kV | 400 | 301.812 |
| 23007 | 仪征市 | 月塘移居翁庄    | 交流10kV | 400 | 301.528 |
| 23008 | 仪征市 | 真州先进振兴    | 交流10kV | 400 | 301.5   |
| 23009 | 仪征市 | 真州胥浦钱庄    | 交流10kV | 400 | 301.444 |
| 23010 | 仪征市 | 刘集惠民苑3号   | 交流10kV | 400 | 301.417 |
| 23011 | 仪征市 | 刘集夏窑新村19号 | 交流10kV | 400 | 301.111 |
| 23012 | 仪征市 | 真州先进校园    | 交流10kV | 400 | 301     |
| 23013 | 仪征市 | 马集野山集中区3号 | 交流10kV | 400 | 300.917 |
| 23014 | 仪征市 | 刘集夏窑新村13号 | 交流10kV | 400 | 300.917 |
| 23015 | 仪征市 | 刘集古井太平2号  | 交流10kV | 400 | 300.667 |
| 23016 | 仪征市 | 万年张庄1号    | 交流10kV | 400 | 300.667 |

|       |     |                  |        |     |         |
|-------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 23017 | 仪征市 | 月塘铁坝砚塘           | 交流10kV | 400 | 300.667 |
| 23018 | 仪征市 | 新城周云二级           | 交流10kV | 400 | 300.417 |
| 23019 | 仪征市 | 新城郁桥高庄           | 交流10kV | 400 | 300.417 |
| 23020 | 仪征市 | 月塘未井村部           | 交流10kV | 400 | 300.333 |
| 23021 | 仪征市 | 月塘财政所            | 交流10kV | 400 | 300.25  |
| 23022 | 仪征市 | 真州先进小圩           | 交流10kV | 400 | 300.111 |
| 23023 | 仪征市 | 弘桥2号             | 交流10kV | 400 | 300     |
| 23024 | 仪征市 | 大仪香沟双塘3号         | 交流10kV | 400 | 300     |
| 23025 | 仪征市 | 刘集双竹下巷           | 交流10kV | 400 | 299.792 |
| 23026 | 仪征市 | 马集野山集中区4号        | 交流10kV | 400 | 299.75  |
| 23027 | 仪征市 | 马集岔镇中云4号         | 交流10kV | 400 | 299.667 |
| 23028 | 仪征市 | 建工宿舍             | 交流10kV | 400 | 299.556 |
| 23029 | 仪征市 | 真州佐安小杜庄          | 交流10kV | 400 | 299.417 |
| 23030 | 仪征市 | 大仪香沟北熊3号         | 交流10kV | 400 | 299.417 |
| 23031 | 仪征市 | 西山佳苑2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 299.167 |
| 23032 | 仪征市 | 扬子东路             | 交流10kV | 400 | 299.111 |
| 23033 | 仪征市 | 新城街道6号           | 交流10kV | 400 | 298.833 |
| 23034 | 仪征市 | 大仪路北大郑2号         | 交流10kV | 400 | 298.792 |
| 23035 | 仪征市 | 月塘赵桥丁庄           | 交流10kV | 400 | 298.646 |
| 23036 | 仪征市 | 真州先进车庄2号         | 交流10kV | 400 | 298.542 |
| 23037 | 仪征市 | 大仪张家刘庄3号         | 交流10kV | 400 | 298.444 |
| 23038 | 仪征市 | 马集爱国上洼2号         | 交流10kV | 400 | 298.417 |
| 23039 | 仪征市 | 刘集中心李庄           | 交流10kV | 400 | 298.375 |
| 23040 | 仪征市 | 刘集夏窑新村18号        | 交流10kV | 400 | 298.333 |
| 23041 | 仪征市 | 刘集利民电站           | 交流10kV | 400 | 298.25  |
| 23042 | 仪征市 | 新集华丰林巷           | 交流10kV | 400 | 298.083 |
| 23043 | 仪征市 | 新集蔡巷东排涝站         | 交流10kV | 400 | 298.056 |
| 23044 | 仪征市 | 月塘移居东街           | 交流10kV | 400 | 297.847 |
| 23045 | 仪征市 | 陈集新安             | 交流10kV | 400 | 297.833 |
| 23046 | 仪征市 | 万年村部2号           | 交流10kV | 400 | 297.778 |
| 23047 | 仪征市 | 刘集夏窑新村16号        | 交流10kV | 400 | 297.75  |
| 23048 | 仪征市 | 青山矿区街东1号         | 交流10kV | 400 | 297.708 |
| 23049 | 仪征市 | 月塘捺山张云           | 交流10kV | 400 | 297.708 |

|       |     |           |        |     |         |
|-------|-----|-----------|--------|-----|---------|
| 23050 | 仪征市 | 大仪河北红卫2号  | 交流10kV | 400 | 297.667 |
| 23051 | 仪征市 | 滨江越江二闸    | 交流10kV | 400 | 297.667 |
| 23052 | 仪征市 | 新城新街9号    | 交流10kV | 400 | 297.667 |
| 23053 | 仪征市 | 新集江宁炕坊    | 交流10kV | 400 | 297.333 |
| 23054 | 仪征市 | 大仪路南小区    | 交流10kV | 400 | 297.083 |
| 23055 | 仪征市 | 刘集百寿赵庄    | 交流10kV | 400 | 296.833 |
| 23056 | 仪征市 | 刘集夏窑新村15号 | 交流10kV | 400 | 296.75  |
| 23057 | 仪征市 | 大仪双塘村部    | 交流10kV | 400 | 296.667 |
| 23058 | 仪征市 | 新集蔡桥东站    | 交流10kV | 400 | 296.556 |
| 23059 | 仪征市 | 大仪河北小店8号  | 交流10kV | 400 | 296.417 |
| 23060 | 仪征市 | 真州古湄德庄    | 交流10kV | 400 | 296.25  |
| 23061 | 仪征市 | 刘集双竹骆庄    | 交流10kV | 400 | 296.167 |
| 23062 | 仪征市 | 新集街道2号    | 交流10kV | 400 | 296.111 |
| 23063 | 仪征市 | 刘集联云八一    | 交流10kV | 400 | 296.083 |
| 23064 | 仪征市 | 大仪联盟小区3号  | 交流10kV | 400 | 296.083 |
| 23065 | 仪征市 | 大仪老坝仓房2号  | 交流10kV | 400 | 295.833 |
| 23066 | 仪征市 | 大仪香沟新王    | 交流10kV | 400 | 295.417 |
| 23067 | 仪征市 | 丁冲后云前云    | 交流10kV | 400 | 295.333 |
| 23068 | 仪征市 | 大仪凤仪花苑2号  | 交流10kV | 400 | 295.333 |
| 23069 | 仪征市 | 马集合兴夏庄    | 交流10kV | 400 | 295.292 |
| 23070 | 仪征市 | 新集华丰郭山    | 交流10kV | 400 | 295.222 |
| 23071 | 仪征市 | 刘集古井街道4号  | 交流10kV | 400 | 295.167 |
| 23072 | 仪征市 | 月塘龙山赵西    | 交流10kV | 400 | 295.167 |
| 23073 | 仪征市 | 月塘桃园黄竹    | 交流10kV | 400 | 295.167 |
| 23074 | 仪征市 | 马集程云团结    | 交流10kV | 400 | 295.083 |
| 23075 | 仪征市 | 滨江沿江潘庄    | 交流10kV | 400 | 295.083 |
| 23076 | 仪征市 | 刘集双竹胜利    | 交流10kV | 400 | 295     |
| 23077 | 仪征市 | 青山团结马场    | 交流10kV | 400 | 294.958 |
| 23078 | 仪征市 | 真州清水杨云    | 交流10kV | 400 | 294.667 |
| 23079 | 仪征市 | 月塘张巷村部    | 交流10kV | 400 | 294.646 |
| 23080 | 仪征市 | 新集华丰友爱    | 交流10kV | 400 | 294.556 |
| 23081 | 仪征市 | 月塘葛岗东晓    | 交流10kV | 400 | 294.132 |
| 23082 | 仪征市 | 大仪双塘团结2号  | 交流10kV | 400 | 294.125 |

|       |     |           |        |     |         |
|-------|-----|-----------|--------|-----|---------|
| 23083 | 仪征市 | 马集芦云李庄    | 交流10kV | 400 | 293.917 |
| 23084 | 仪征市 | 大仪香沟幼儿园   | 交流10kV | 400 | 293.82  |
| 23085 | 仪征市 | 刘集何云前二    | 交流10kV | 400 | 293.583 |
| 23086 | 仪征市 | 大仪香沟街道双塘  | 交流10kV | 400 | 293.542 |
| 23087 | 仪征市 | 月塘苏云农科2号  | 交流10kV | 400 | 293.333 |
| 23088 | 仪征市 | 刘集盘古中心    | 交流10kV | 400 | 293.333 |
| 23089 | 仪征市 | 真州永华韩庄    | 交流10kV | 400 | 293.25  |
| 23090 | 仪征市 | 仪征文灯      | 交流10kV | 400 | 293     |
| 23091 | 仪征市 | 大仪工业园2号   | 交流10kV | 400 | 292.917 |
| 23092 | 仪征市 | 刘集夏窑新村17号 | 交流10kV | 400 | 292.833 |
| 23093 | 仪征市 | 大仪泗涧友爱4号  | 交流10kV | 400 | 292.833 |
| 23094 | 仪征市 | 月塘高云村部    | 交流10kV | 400 | 292.833 |
| 23095 | 仪征市 | 马集岔镇前进    | 交流10kV | 400 | 292.75  |
| 23096 | 仪征市 | 大仪河北吕庄    | 交流10kV | 400 | 292.583 |
| 23097 | 仪征市 | 大仪联盟小区4号  | 交流10kV | 400 | 292.583 |
| 23098 | 仪征市 | 青山农歌后刘    | 交流10kV | 400 | 292.417 |
| 23099 | 仪征市 | 陈集汪云村部1号  | 交流10kV | 400 | 292.417 |
| 23100 | 仪征市 | 马集张山村部2号  | 交流10kV | 400 | 292.25  |
| 23101 | 仪征市 | 青山砖井井西    | 交流10kV | 400 | 292.167 |
| 23102 | 仪征市 | 刘集古井街道7号  | 交流10kV | 400 | 292.167 |
| 23103 | 仪征市 | 马集恒华万庄    | 交流10kV | 400 | 292.083 |
| 23104 | 仪征市 | 滨江八一联二    | 交流10kV | 400 | 292     |
| 23105 | 仪征市 | 永庆高庄2号    | 交流10kV | 400 | 291.778 |
| 23106 | 仪征市 | 大仪张家徐庄    | 交流10kV | 400 | 291.722 |
| 23107 | 仪征市 | 青山后洼      | 交流10kV | 400 | 291.583 |
| 23108 | 仪征市 | 刘集铁牌仓房    | 交流10kV | 400 | 291.583 |
| 23109 | 仪征市 | 陈集财政所     | 交流10kV | 400 | 291.556 |
| 23110 | 仪征市 | 新城人民和平    | 交流10kV | 400 | 291.542 |
| 23111 | 仪征市 | 刘集安民苑6号   | 交流10kV | 400 | 291.25  |
| 23112 | 仪征市 | 青山三林      | 交流10kV | 400 | 291.125 |
| 23113 | 仪征市 | 刘集夏窑新村12号 | 交流10kV | 400 | 291.083 |
| 23114 | 仪征市 | 大仪街道客运    | 交流10kV | 400 | 291     |
| 23115 | 仪征市 | 仪征红叶东村    | 交流10kV | 400 | 290.938 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23116 | 仪征市 | 刘集夏窑新村2号 | 交流10kV | 400 | 290.833 |
| 23117 | 仪征市 | 刘集中心龙埂2号 | 交流10kV | 400 | 290.833 |
| 23118 | 仪征市 | 大仪路南陈庄2号 | 交流10kV | 400 | 290.75  |
| 23119 | 仪征市 | 万年中心     | 交流10kV | 400 | 290.667 |
| 23120 | 仪征市 | 大仪张家农科   | 交流10kV | 400 | 290.625 |
| 23121 | 仪征市 | 马集程云王庄   | 交流10kV | 400 | 290.583 |
| 23122 | 仪征市 | 大仪河北胜利   | 交流10kV | 400 | 290.208 |
| 23123 | 仪征市 | 马集八里齐云2号 | 交流10kV | 400 | 290.083 |
| 23124 | 仪征市 | 月塘中街     | 交流10kV | 400 | 290.07  |
| 23125 | 仪征市 | 陈集红星惠庄2号 | 交流10kV | 400 | 290     |
| 23126 | 仪征市 | 青山支田村部   | 交流10kV | 400 | 289.958 |
| 23127 | 仪征市 | 青山大营2号   | 交流10kV | 400 | 289.792 |
| 23128 | 仪征市 | 月塘六松六松   | 交流10kV | 400 | 289.792 |
| 23129 | 仪征市 | 月塘赵桥赵庄   | 交流10kV | 400 | 289.75  |
| 23130 | 仪征市 | 新城冷红周纪2号 | 交流10kV | 400 | 289.611 |
| 23131 | 仪征市 | 真州永庆下云2号 | 交流10kV | 400 | 289.583 |
| 23132 | 仪征市 | 陈集人民     | 交流10kV | 400 | 289.444 |
| 23133 | 仪征市 | 青山大营     | 交流10kV | 400 | 289.25  |
| 23134 | 仪征市 | 月塘茶农村部1号 | 交流10kV | 400 | 289.25  |
| 23135 | 仪征市 | 真州先进浦西   | 交流10kV | 400 | 289.222 |
| 23136 | 仪征市 | 青山荧光灯宿舍  | 交流10kV | 400 | 289.083 |
| 23137 | 仪征市 | 大仪河北小店1号 | 交流10kV | 400 | 288.917 |
| 23138 | 仪征市 | 真州永兴上张   | 交流10kV | 400 | 288.833 |
| 23139 | 仪征市 | 马集岔镇中云   | 交流10kV | 400 | 288.611 |
| 23140 | 仪征市 | 真州茶蓬孟北   | 交流10kV | 400 | 288.583 |
| 23141 | 仪征市 | 新城龙河菜场   | 交流10kV | 400 | 288.583 |
| 23142 | 仪征市 | 青山巴庄村东   | 交流10kV | 400 | 288.417 |
| 23143 | 仪征市 | 新城三官藏东   | 交流10kV | 400 | 288.417 |
| 23144 | 仪征市 | 月塘茶场尹庄   | 交流10kV | 400 | 288.417 |
| 23145 | 仪征市 | 马集野山大冲   | 交流10kV | 400 | 288.389 |
| 23146 | 仪征市 | 印染厂宿舍    | 交流10kV | 400 | 288.333 |
| 23147 | 仪征市 | 月塘茶农茶场东兆 | 交流10kV | 400 | 288.333 |
| 23148 | 仪征市 | 青山头王     | 交流10kV | 400 | 288.167 |

|       |     |                  |        |     |         |
|-------|-----|------------------|--------|-----|---------|
| 23149 | 仪征市 | 新集庙山秦南           | 交流10kV | 400 | 288.111 |
| 23150 | 仪征市 | 万年郭庄             | 交流10kV | 400 | 287.778 |
| 23151 | 仪征市 | 陈集五金厂            | 交流10kV | 400 | 287.667 |
| 23152 | 仪征市 | 万年张庄2号           | 交流10kV | 400 | 287.333 |
| 23153 | 仪征市 | 政府2号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 400 | 287.222 |
| 23154 | 仪征市 | 真州先进立新           | 交流10kV | 400 | 287.167 |
| 23155 | 仪征市 | 大仪官塘小区2号         | 交流10kV | 400 | 287     |
| 23156 | 仪征市 | 刘集古井新区           | 交流10kV | 400 | 286.833 |
| 23157 | 仪征市 | 月塘赵桥大姚           | 交流10kV | 400 | 286.778 |
| 23158 | 仪征市 | 滨江越江大会           | 交流10kV | 400 | 286.75  |
| 23159 | 仪征市 | 大仪河北小店2号         | 交流10kV | 400 | 286.667 |
| 23160 | 仪征市 | 青山农歌小圩           | 交流10kV | 400 | 286.667 |
| 23161 | 仪征市 | 马集恒华村部           | 交流10kV | 400 | 286.583 |
| 23162 | 仪征市 | 真州永华永楼2号         | 交流10kV | 400 | 286.417 |
| 23163 | 仪征市 | 刘集中心罗庄           | 交流10kV | 400 | 286.333 |
| 23164 | 仪征市 | 新城郁桥晓庄2号         | 交流10kV | 400 | 286.333 |
| 23165 | 仪征市 | 马集方云林业           | 交流10kV | 400 | 286.208 |
| 23166 | 仪征市 | 新城建业小区2号         | 交流10kV | 400 | 286.167 |
| 23167 | 仪征市 | 月塘大云后队           | 交流10kV | 400 | 285.958 |
| 23168 | 仪征市 | 月塘张岗村部           | 交流10kV | 400 | 285.861 |
| 23169 | 仪征市 | 秦庄4号             | 交流10kV | 400 | 285.778 |
| 23170 | 仪征市 | 山水豪庭2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 285.667 |
| 23171 | 仪征市 | 丁冲后云4号           | 交流10kV | 400 | 285.25  |
| 23172 | 仪征市 | 月塘大云建北           | 交流10kV | 400 | 285.208 |
| 23173 | 仪征市 | 菜湖池2号            | 交流10kV | 400 | 285.111 |
| 23174 | 仪征市 | 刘集联云周庄2号         | 交流10kV | 400 | 284.75  |
| 23175 | 仪征市 | 滨江尾帮             | 交流10kV | 400 | 284.75  |
| 23176 | 仪征市 | 月塘东风青年           | 交流10kV | 400 | 284.68  |
| 23177 | 仪征市 | 真州永华杨庄           | 交流10kV | 400 | 284.583 |
| 23178 | 仪征市 | 大仪河北钱庄2号         | 交流10kV | 400 | 284.417 |
| 23179 | 仪征市 | 长江2号             | 交流10kV | 400 | 284.222 |
| 23180 | 仪征市 | 月塘谢集街道东2号        | 交流10kV | 400 | 284.083 |
| 23181 | 仪征市 | 刘集盘古中心2号         | 交流10kV | 400 | 284.083 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23182 | 仪征市 | 陈集工农村部   | 交流10kV | 400 | 284.083 |
| 23183 | 仪征市 | 月塘苏云仓房   | 交流10kV | 400 | 284.056 |
| 23184 | 仪征市 | 新城玉兰2号   | 交流10kV | 400 | 283.917 |
| 23185 | 仪征市 | 青山大安集    | 交流10kV | 400 | 283.583 |
| 23186 | 仪征市 | 马集周洼罗云2号 | 交流10kV | 400 | 283.542 |
| 23187 | 仪征市 | 陈集青年王庄   | 交流10kV | 400 | 283.5   |
| 23188 | 仪征市 | 陈集西山2号   | 交流10kV | 400 | 283.333 |
| 23189 | 仪征市 | 大仪老坝冯庄   | 交流10kV | 400 | 283.167 |
| 23190 | 仪征市 | 陈集卫生院    | 交流10kV | 400 | 282.917 |
| 23191 | 仪征市 | 滨江卞河冯庄   | 交流10kV | 400 | 282.583 |
| 23192 | 仪征市 | 月塘三里同和   | 交流10kV | 400 | 282.486 |
| 23193 | 仪征市 | 青山巴庄南徐   | 交流10kV | 400 | 282.417 |
| 23194 | 仪征市 | 大仪兴仪花园   | 交流10kV | 400 | 282.375 |
| 23195 | 仪征市 | 月塘茶农王庄   | 交流10kV | 400 | 282.167 |
| 23196 | 仪征市 | 新城周云潘庄2号 | 交流10kV | 400 | 282     |
| 23197 | 仪征市 | 大仪石桥陈庄2号 | 交流10kV | 400 | 281.875 |
| 23198 | 仪征市 | 刘集管仓工农2号 | 交流10kV | 400 | 281.833 |
| 23199 | 仪征市 | 刘集联云赵云   | 交流10kV | 400 | 281.611 |
| 23200 | 仪征市 | 刘集建军新区3号 | 交流10kV | 400 | 281.5   |
| 23201 | 仪征市 | 刘集安民苑4号  | 交流10kV | 400 | 281.5   |
| 23202 | 仪征市 | 刘集安民苑9号  | 交流10kV | 400 | 281.389 |
| 23203 | 仪征市 | 大仪双涧张庄   | 交流10kV | 400 | 281.278 |
| 23204 | 仪征市 | 刘集百寿余庄   | 交流10kV | 400 | 281.208 |
| 23205 | 仪征市 | 真州古湄村部   | 交流10kV | 400 | 280.944 |
| 23206 | 仪征市 | 新集联合3号   | 交流10kV | 400 | 280.5   |
| 23207 | 仪征市 | 刘集白羊洪巷   | 交流10kV | 400 | 280.486 |
| 23208 | 仪征市 | 新集紫竹先锋2号 | 交流10kV | 400 | 280.444 |
| 23209 | 仪征市 | 刘集夏窑新村7号 | 交流10kV | 400 | 280.417 |
| 23210 | 仪征市 | 大仪香沟村部   | 交流10kV | 400 | 280.25  |
| 23211 | 仪征市 | 马集爱国王庄   | 交流10kV | 400 | 280.167 |
| 23212 | 仪征市 | 真州先进园丁   | 交流10kV | 400 | 280.111 |
| 23213 | 仪征市 | 马集金营跃进2号 | 交流10kV | 400 | 280.083 |
| 23214 | 仪征市 | 刘集盘古王巷2号 | 交流10kV | 400 | 280.056 |



|       |     |           |        |     |         |
|-------|-----|-----------|--------|-----|---------|
| 23215 | 仪征市 | 真州三八中周    | 交流10kV | 400 | 280     |
| 23216 | 仪征市 | 刘集纲要赵庄    | 交流10kV | 400 | 279.944 |
| 23217 | 仪征市 | 东园南       | 交流10kV | 400 | 279.778 |
| 23218 | 仪征市 | 刘集六巷新区1号  | 交流10kV | 400 | 279.75  |
| 23219 | 仪征市 | 一心巷2号     | 交流10kV | 400 | 279.667 |
| 23220 | 仪征市 | 路南北苑配电变压器 | 交流10kV | 400 | 279.667 |
| 23221 | 仪征市 | 丁冲后云3号    | 交流10kV | 400 | 279.653 |
| 23222 | 仪征市 | 新集庙山下西2号  | 交流10kV | 400 | 279.611 |
| 23223 | 仪征市 | 马集刘岗卞东    | 交流10kV | 400 | 279.583 |
| 23224 | 仪征市 | 马集爱国上洼    | 交流10kV | 400 | 279.583 |
| 23225 | 仪征市 | 滨江蒲新小庄    | 交流10kV | 400 | 279.5   |
| 23226 | 仪征市 | 月塘四新二级    | 交流10kV | 400 | 279.354 |
| 23227 | 仪征市 | 天宁巷       | 交流10kV | 400 | 279.333 |
| 23228 | 仪征市 | 青山沙洲小区1号  | 交流10kV | 400 | 279.306 |
| 23229 | 仪征市 | 滨江横街2号    | 交流10kV | 400 | 279.278 |
| 23230 | 仪征市 | 新集天安中站    | 交流10kV | 400 | 279.097 |
| 23231 | 仪征市 | 新城桥南3号    | 交流10kV | 400 | 279     |
| 23232 | 仪征市 | 马集野山集中区2号 | 交流10kV | 400 | 278.917 |
| 23233 | 仪征市 | 蚕桑场3号     | 交流10kV | 400 | 278.556 |
| 23234 | 仪征市 | 青山余西集中区1号 | 交流10kV | 400 | 278.167 |
| 23235 | 仪征市 | 新城三官红旗2号  | 交流10kV | 400 | 278.167 |
| 23236 | 仪征市 | 新集光明北站    | 交流10kV | 400 | 278.056 |
| 23237 | 仪征市 | 刘集白羊新区5号  | 交流10kV | 400 | 278     |
| 23238 | 仪征市 | 大仪路北高庄    | 交流10kV | 400 | 278     |
| 23239 | 仪征市 | 刘集古井街道5号  | 交流10kV | 400 | 277.917 |
| 23240 | 仪征市 | 刘集陈巷卜庄    | 交流10kV | 400 | 277.833 |
| 23241 | 仪征市 | 马集敬老院2号   | 交流10kV | 400 | 277.792 |
| 23242 | 仪征市 | 新集八桥丁巷    | 交流10kV | 400 | 277.778 |
| 23243 | 仪征市 | 马集街北      | 交流10kV | 400 | 277.646 |
| 23244 | 仪征市 | 大仪路北高庄3号  | 交流10kV | 400 | 277.583 |
| 23245 | 仪征市 | 新集花园阕庄    | 交流10kV | 400 | 277.417 |
| 23246 | 仪征市 | 刘集高彭跃进    | 交流10kV | 400 | 277.25  |
| 23247 | 仪征市 | 大仪兴仪3号    | 交流10kV | 400 | 277.111 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23248 | 仪征市 | 大仪大巷范庄   | 交流10kV | 400 | 277.083 |
| 23249 | 仪征市 | 月塘赵桥刘庄   | 交流10kV | 400 | 277     |
| 23250 | 仪征市 | 大仪万集村部   | 交流10kV | 400 | 276.833 |
| 23251 | 仪征市 | 江边2号     | 交流10kV | 400 | 276.778 |
| 23252 | 仪征市 | 幸福小区2号   | 交流10kV | 400 | 276.667 |
| 23253 | 仪征市 | 真州三八上庄   | 交流10kV | 400 | 276.5   |
| 23254 | 仪征市 | 大仪凤仪花苑4号 | 交流10kV | 400 | 276.333 |
| 23255 | 仪征市 | 月塘移居石桥2号 | 交流10kV | 400 | 276.333 |
| 23256 | 仪征市 | 新城郁桥万庄   | 交流10kV | 400 | 276.167 |
| 23257 | 仪征市 | 刘集双竹跃进   | 交流10kV | 400 | 276.042 |
| 23258 | 仪征市 | 陈集新建田庄1号 | 交流10kV | 400 | 276     |
| 23259 | 仪征市 | 新城冷红张印   | 交流10kV | 400 | 276     |
| 23260 | 仪征市 | 月塘塔山碾坊   | 交流10kV | 400 | 275.917 |
| 23261 | 仪征市 | 刘集盘古户庄   | 交流10kV | 400 | 275.75  |
| 23262 | 仪征市 | 真州佐安桥头   | 交流10kV | 400 | 275.75  |
| 23263 | 仪征市 | 刘集仓房红色   | 交流10kV | 400 | 275.75  |
| 23264 | 仪征市 | 月塘双井曹西   | 交流10kV | 400 | 275.75  |
| 23265 | 仪征市 | 刘集古井新区2号 | 交流10kV | 400 | 275.667 |
| 23266 | 仪征市 | 滨江蒲新东边   | 交流10kV | 400 | 275.667 |
| 23267 | 仪征市 | 滨江沿江黄泥   | 交流10kV | 400 | 275.583 |
| 23268 | 仪征市 | 滨江东升李庄   | 交流10kV | 400 | 275.417 |
| 23269 | 仪征市 | 滨江蒲新先锋2号 | 交流10kV | 400 | 275.333 |
| 23270 | 仪征市 | 北门菜场1号   | 交流10kV | 400 | 275.167 |
| 23271 | 仪征市 | 月塘苏云王云2号 | 交流10kV | 400 | 275.125 |
| 23272 | 仪征市 | 大仪路北村部2号 | 交流10kV | 400 | 275.083 |
| 23273 | 仪征市 | 大仪纸品4号   | 交流10kV | 400 | 275.083 |
| 23274 | 仪征市 | 马集方云吴庄   | 交流10kV | 400 | 274.917 |
| 23275 | 仪征市 | 刘集古井新区3号 | 交流10kV | 400 | 274.833 |
| 23276 | 仪征市 | 马集金营胥云   | 交流10kV | 400 | 274.833 |
| 23277 | 仪征市 | 刘集盘古关塘3号 | 交流10kV | 400 | 274.583 |
| 23278 | 仪征市 | 真州永庆下云   | 交流10kV | 400 | 274.556 |
| 23279 | 仪征市 | 青山苗东2号   | 交流10kV | 400 | 274.167 |
| 23280 | 仪征市 | 刘集元井王庄   | 交流10kV | 400 | 274.146 |

|       |     |                   |        |     |         |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|---------|
| 23281 | 仪征市 | 新集茶果林场            | 交流10kV | 400 | 274.111 |
| 23282 | 仪征市 | 一心巷               | 交流10kV | 400 | 274     |
| 23283 | 仪征市 | 真州三八农林            | 交流10kV | 400 | 274     |
| 23284 | 仪征市 | 青山胥浦沙洲            | 交流10kV | 400 | 273.917 |
| 23285 | 仪征市 | 刘集仓房新区            | 交流10kV | 400 | 273.833 |
| 23286 | 仪征市 | 刘集安民苑7号           | 交流10kV | 400 | 273.778 |
| 23287 | 仪征市 | 月塘长兴童岗            | 交流10kV | 400 | 273.715 |
| 23288 | 仪征市 | 资福东巷2号            | 交流10kV | 400 | 273.667 |
| 23289 | 仪征市 | 大仪大巷范庄2号          | 交流10kV | 400 | 273.667 |
| 23290 | 仪征市 | 真州三八华晨            | 交流10kV | 400 | 273.667 |
| 23291 | 仪征市 | 刘集中街道             | 交流10kV | 400 | 273.375 |
| 23292 | 仪征市 | 新城官胜吴庄            | 交流10kV | 400 | 273.278 |
| 23293 | 仪征市 | 刘集盘古苑1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 273.083 |
| 23294 | 仪征市 | 新城东街              | 交流10kV | 400 | 273     |
| 23295 | 仪征市 | 陈集新建西庄2号          | 交流10kV | 400 | 272.833 |
| 23296 | 仪征市 | 金营周庄2号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 400 | 272.417 |
| 23297 | 仪征市 | 大仪石桥江庄            | 交流10kV | 400 | 272.417 |
| 23298 | 仪征市 | 刘集夏窑新村5号          | 交流10kV | 400 | 272.333 |
| 23299 | 仪征市 | 真州三八学校            | 交流10kV | 400 | 272.111 |
| 23300 | 仪征市 | 青山街道北             | 交流10kV | 400 | 272     |
| 23301 | 仪征市 | 刘集盘古关塘2号          | 交流10kV | 400 | 271.917 |
| 23302 | 仪征市 | 马集猪厂              | 交流10kV | 400 | 271.917 |
| 23303 | 仪征市 | 刘集夏窑新村14号         | 交流10kV | 400 | 271.75  |
| 23304 | 仪征市 | 盘古苑2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 400 | 271.667 |
| 23305 | 仪征市 | 菜湖池               | 交流10kV | 400 | 271     |
| 23306 | 仪征市 | 大仪街道东             | 交流10kV | 400 | 270.625 |
| 23307 | 仪征市 | 月塘石桥小区            | 交流10kV | 400 | 270.625 |
| 23308 | 仪征市 | 刘集利民新区2号          | 交流10kV | 400 | 270.583 |
| 23309 | 仪征市 | 弘桥3号              | 交流10kV | 400 | 270.556 |
| 23310 | 仪征市 | 新城街道中3号           | 交流10kV | 400 | 270.5   |
| 23311 | 仪征市 | 新集华丰刘庄            | 交流10kV | 400 | 270.444 |
| 23312 | 仪征市 | 真州三八先锋            | 交流10kV | 400 | 270     |
| 23313 | 仪征市 | 长江3号              | 交流10kV | 400 | 270     |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23314 | 仪征市 | 新城郁桥晓庄1号 | 交流10kV | 400 | 269.889 |
| 23315 | 仪征市 | 月塘街道彭山   | 交流10kV | 400 | 269.833 |
| 23316 | 仪征市 | 青山长山后二   | 交流10kV | 400 | 269.722 |
| 23317 | 仪征市 | 新集街道10号  | 交流10kV | 400 | 269.667 |
| 23318 | 仪征市 | 新城三茅占赵   | 交流10kV | 400 | 269.625 |
| 23319 | 仪征市 | 万年王庄     | 交流10kV | 400 | 269.5   |
| 23320 | 仪征市 | 大仪公路村部   | 交流10kV | 400 | 269.5   |
| 23321 | 仪征市 | 新城街胜沙田2号 | 交流10kV | 400 | 269.333 |
| 23322 | 仪征市 | 新集张集街道4号 | 交流10kV | 400 | 269.167 |
| 23323 | 仪征市 | 青山沙洲小区2号 | 交流10kV | 400 | 269.097 |
| 23324 | 仪征市 | 新集镇花园东站  | 交流10kV | 400 | 268.667 |
| 23325 | 仪征市 | 马集二亭潘庄2号 | 交流10kV | 400 | 268.5   |
| 23326 | 仪征市 | 真州茶蓬牌北   | 交流10kV | 400 | 268.444 |
| 23327 | 仪征市 | 青山沙洲小区5号 | 交流10kV | 400 | 268.056 |
| 23328 | 仪征市 | 马集张山张二   | 交流10kV | 400 | 267.896 |
| 23329 | 仪征市 | 大仪香沟街东3号 | 交流10kV | 400 | 267.361 |
| 23330 | 仪征市 | 刘集安民苑12号 | 交流10kV | 400 | 267.333 |
| 23331 | 仪征市 | 新城龙河医院   | 交流10kV | 400 | 267.333 |
| 23332 | 仪征市 | 大仪兴仪北苑5号 | 交流10kV | 400 | 267     |
| 23333 | 仪征市 | 大仪河北明庄2号 | 交流10kV | 400 | 266.917 |
| 23334 | 仪征市 | 新城农民集中区  | 交流10kV | 400 | 266.556 |
| 23335 | 仪征市 | 马集八里张庄   | 交流10kV | 400 | 266.5   |
| 23336 | 仪征市 | 月塘龙山祁云   | 交流10kV | 400 | 266.458 |
| 23337 | 仪征市 | 刘集夏窑新村9号 | 交流10kV | 400 | 266.167 |
| 23338 | 仪征市 | 刘集黄云祁庄   | 交流10kV | 400 | 265.958 |
| 23339 | 仪征市 | 刘集刘集北街2号 | 交流10kV | 400 | 265.583 |
| 23340 | 仪征市 | 新集华丰庙东   | 交流10kV | 400 | 265.556 |
| 23341 | 仪征市 | 刘集高彭丁吴2号 | 交流10kV | 400 | 265.5   |
| 23342 | 仪征市 | 北门小区2号   | 交流10kV | 400 | 265.458 |
| 23343 | 仪征市 | 月塘南街2号   | 交流10kV | 400 | 265.25  |
| 23344 | 仪征市 | 万年欧庄1号   | 交流10kV | 400 | 264.778 |
| 23345 | 仪征市 | 丁冲后云     | 交流10kV | 400 | 264.556 |
| 23346 | 仪征市 | 刘集元井束庄   | 交流10kV | 400 | 264.521 |

|       |     |           |        |     |         |
|-------|-----|-----------|--------|-----|---------|
| 23347 | 仪征市 | 滨江八一联一    | 交流10kV | 400 | 264.375 |
| 23348 | 仪征市 | 新集庙山茶场2号  | 交流10kV | 400 | 264.333 |
| 23349 | 仪征市 | 北门小区      | 交流10kV | 400 | 264.111 |
| 23350 | 仪征市 | 新集方桥大王庄   | 交流10kV | 400 | 264     |
| 23351 | 仪征市 | 马集金营赵北    | 交流10kV | 400 | 263.833 |
| 23352 | 仪征市 | 大仪香沟理塘2号  | 交流10kV | 400 | 263.667 |
| 23353 | 仪征市 | 新集张集街道5号  | 交流10kV | 400 | 263.056 |
| 23354 | 仪征市 | 刘集古井新区5号  | 交流10kV | 400 | 263.056 |
| 23355 | 仪征市 | 大仪河北小店工业园 | 交流10kV | 400 | 262.833 |
| 23356 | 仪征市 | 马集方云一级    | 交流10kV | 400 | 262.833 |
| 23357 | 仪征市 | 大仪河北工业区2号 | 交流10kV | 400 | 262.667 |
| 23358 | 仪征市 | 真州清水林庄    | 交流10kV | 400 | 262.583 |
| 23359 | 仪征市 | 刘集惠民苑6号   | 交流10kV | 400 | 262.5   |
| 23360 | 仪征市 | 刘集铁牌街道    | 交流10kV | 400 | 262.417 |
| 23361 | 仪征市 | 青山经洼      | 交流10kV | 400 | 262.076 |
| 23362 | 仪征市 | 青山巴庄陈云    | 交流10kV | 400 | 261.833 |
| 23363 | 仪征市 | 刘集纲要苏庄2号  | 交流10kV | 400 | 261.833 |
| 23364 | 仪征市 | 大仪河北明庄    | 交流10kV | 400 | 261.75  |
| 23365 | 仪征市 | 刘集利民新区    | 交流10kV | 400 | 261.75  |
| 23366 | 仪征市 | 月塘北街      | 交流10kV | 400 | 261.597 |
| 23367 | 仪征市 | 大仪石桥胜利    | 交流10kV | 400 | 260.75  |
| 23368 | 仪征市 | 月塘六松高云    | 交流10kV | 400 | 260.208 |
| 23369 | 仪征市 | 刘集安民苑10号  | 交流10kV | 400 | 260.167 |
| 23370 | 仪征市 | 永庆光明      | 交流10kV | 400 | 259.889 |
| 23371 | 仪征市 | 月塘六松徐庄    | 交流10kV | 400 | 259.875 |
| 23372 | 仪征市 | 月塘茶农郑云    | 交流10kV | 400 | 259.542 |
| 23373 | 仪征市 | 刘集中心束庄    | 交流10kV | 400 | 259.333 |
| 23374 | 仪征市 | 大仪路南贾庄    | 交流10kV | 400 | 259.111 |
| 23375 | 仪征市 | 马集岔镇街道    | 交流10kV | 400 | 258.917 |
| 23376 | 仪征市 | 真州荷叶北首    | 交流10kV | 400 | 258.75  |
| 23377 | 仪征市 | 滨江沿河二组    | 交流10kV | 400 | 258.667 |
| 23378 | 仪征市 | 陈集丁桥村部    | 交流10kV | 400 | 258.583 |
| 23379 | 仪征市 | 青山跃进刘洼    | 交流10kV | 400 | 258.083 |

|       |     |                |        |     |         |
|-------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 23380 | 仪征市 | 万年蒋庄2号         | 交流10kV | 400 | 258     |
| 23381 | 仪征市 | 大仪张家饭店         | 交流10kV | 400 | 257.778 |
| 23382 | 仪征市 | 青山团结红旗         | 交流10kV | 400 | 257.556 |
| 23383 | 仪征市 | 新城郁桥郑东2号       | 交流10kV | 400 | 257.5   |
| 23384 | 仪征市 | 刘集元井元巷         | 交流10kV | 400 | 257.458 |
| 23385 | 仪征市 | 月塘新镇区1号        | 交流10kV | 400 | 256.917 |
| 23386 | 仪征市 | 月塘大云双洼         | 交流10kV | 400 | 256.854 |
| 23387 | 仪征市 | 大仪青墩董冲         | 交流10kV | 400 | 256.833 |
| 23388 | 仪征市 | 大仪路南周庄         | 交流10kV | 400 | 256.354 |
| 23389 | 仪征市 | 真州永庆和云         | 交流10kV | 400 | 256.25  |
| 23390 | 仪征市 | 真州胥浦政府         | 交流10kV | 400 | 256.222 |
| 23391 | 仪征市 | 陈集青年后庄         | 交流10kV | 400 | 256.167 |
| 23392 | 仪征市 | 月塘山北下云         | 交流10kV | 400 | 256.167 |
| 23393 | 仪征市 | 刘集百寿科城         | 交流10kV | 400 | 256.042 |
| 23394 | 仪征市 | 边江             | 交流10kV | 400 | 255.889 |
| 23395 | 仪征市 | 滨江横街4号         | 交流10kV | 400 | 255.833 |
| 23396 | 仪征市 | 马集张山村部         | 交流10kV | 400 | 255.333 |
| 23397 | 仪征市 | 大仪路北大郑3号       | 交流10kV | 400 | 255.083 |
| 23398 | 仪征市 | 新城凌西潘东         | 交流10kV | 400 | 255.053 |
| 23399 | 仪征市 | 陈集杨庄王云         | 交流10kV | 400 | 255     |
| 23400 | 仪征市 | 刘集仓房新区2号       | 交流10kV | 400 | 254.917 |
| 23401 | 仪征市 | 马集野山马桥         | 交流10kV | 400 | 254.792 |
| 23402 | 仪征市 | 新集江宁黄庄         | 交流10kV | 400 | 254.611 |
| 23403 | 仪征市 | 真州三八农科         | 交流10kV | 400 | 254.556 |
| 23404 | 仪征市 | 刘集盘古耿庄1号       | 交流10kV | 400 | 254.208 |
| 23405 | 仪征市 | 马集振兴5号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 254.083 |
| 23406 | 仪征市 | 大仪丰岭五金厂2号      | 交流10kV | 400 | 253.75  |
| 23407 | 仪征市 | 真州高桥农业         | 交流10kV | 400 | 253.708 |
| 23408 | 仪征市 | 真州高桥赵墩         | 交流10kV | 400 | 253.667 |
| 23409 | 仪征市 | 大仪工业区3号        | 交流10kV | 400 | 253.472 |
| 23410 | 仪征市 | 月塘茶场捺山         | 交流10kV | 400 | 253.042 |
| 23411 | 仪征市 | 大仪路南罗庄         | 交流10kV | 400 | 252.417 |
| 23412 | 仪征市 | 陈集菜队2号         | 交流10kV | 400 | 252.167 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23413 | 仪征市 | 真州佐安杜陈   | 交流10kV | 400 | 252.111 |
| 23414 | 仪征市 | 月塘捺山捺山2号 | 交流10kV | 400 | 251.792 |
| 23415 | 仪征市 | 刘集仓房杨巷   | 交流10kV | 400 | 251.75  |
| 23416 | 仪征市 | 青山砖井大王   | 交流10kV | 400 | 251.5   |
| 23417 | 仪征市 | 真州三八先进   | 交流10kV | 400 | 251.333 |
| 23418 | 仪征市 | 大仪汤庄     | 交流10kV | 400 | 251     |
| 23419 | 仪征市 | 计量所      | 交流10kV | 400 | 251     |
| 23420 | 仪征市 | 新集光明阊巷   | 交流10kV | 400 | 250.889 |
| 23421 | 仪征市 | 月塘龙山上云   | 交流10kV | 400 | 250.667 |
| 23422 | 仪征市 | 大仪香沟任庄   | 交流10kV | 400 | 250.5   |
| 23423 | 仪征市 | 滨江红旗南站   | 交流10kV | 400 | 250.083 |
| 23424 | 仪征市 | 大仪路东陈庄2号 | 交流10kV | 400 | 250.083 |
| 23425 | 仪征市 | 刘集利民红星   | 交流10kV | 400 | 250.056 |
| 23426 | 仪征市 | 马集岔镇顺兴2号 | 交流10kV | 400 | 249.75  |
| 23427 | 仪征市 | 陈集云桥关塘   | 交流10kV | 400 | 249.111 |
| 23428 | 仪征市 | 月塘四庄邵冲2号 | 交流10kV | 400 | 249.056 |
| 23429 | 仪征市 | 刘集铁牌新区1号 | 交流10kV | 400 | 248.917 |
| 23430 | 仪征市 | 新集王庄2号   | 交流10kV | 315 | 248.875 |
| 23431 | 仪征市 | 大仪青墩村部   | 交流10kV | 400 | 248.667 |
| 23432 | 仪征市 | 月塘大云潘云   | 交流10kV | 400 | 248.625 |
| 23433 | 仪征市 | 月塘谢集碾坊   | 交流10kV | 315 | 248.597 |
| 23434 | 仪征市 | 刘集古井通扬   | 交流10kV | 400 | 248.333 |
| 23435 | 仪征市 | 汉源       | 交流10kV | 400 | 248     |
| 23436 | 仪征市 | 马集蔡湖牌楼   | 交流10kV | 400 | 247.917 |
| 23437 | 仪征市 | 刘集白羊灯庄   | 交流10kV | 400 | 247.833 |
| 23438 | 仪征市 | 大仪河北村部2号 | 交流10kV | 400 | 247.417 |
| 23439 | 仪征市 | 刘集安民苑5号  | 交流10kV | 400 | 247.333 |
| 23440 | 仪征市 | 仪征文灯西    | 交流10kV | 315 | 246.667 |
| 23441 | 仪征市 | 华侨       | 交流10kV | 315 | 246.667 |
| 23442 | 仪征市 | 新集紫竹花园   | 交流10kV | 315 | 246.653 |
| 23443 | 仪征市 | 弘桥       | 交流10kV | 315 | 246.556 |
| 23444 | 仪征市 | 刘集白羊新区   | 交流10kV | 400 | 246.458 |
| 23445 | 仪征市 | 新城南铸     | 交流10kV | 400 | 246.167 |

|       |     |                 |        |     |         |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|---------|
| 23446 | 仪征市 | 真州高桥周庄          | 交流10kV | 400 | 245.917 |
| 23447 | 仪征市 | 大仪河北钱庄          | 交流10kV | 315 | 245.861 |
| 23448 | 仪征市 | 大仪官塘            | 交流10kV | 400 | 245.667 |
| 23449 | 仪征市 | 大仪公路冯庄2号        | 交流10kV | 400 | 245.667 |
| 23450 | 仪征市 | 月塘曹西小庄          | 交流10kV | 400 | 245.625 |
| 23451 | 仪征市 | 月塘汪云农民2号        | 交流10kV | 400 | 245.521 |
| 23452 | 仪征市 | 真州先进大徐          | 交流10kV | 400 | 245.25  |
| 23453 | 仪征市 | 刘集薛岗余庄          | 交流10kV | 400 | 245.056 |
| 23454 | 仪征市 | 真州永华耿庄          | 交流10kV | 400 | 245.042 |
| 23455 | 仪征市 | 大仪高田小区          | 交流10kV | 400 | 244.75  |
| 23456 | 仪征市 | 月塘未井排娄          | 交流10kV | 400 | 244.444 |
| 23457 | 仪征市 | 真州茶蓬孟南          | 交流10kV | 400 | 244.417 |
| 23458 | 仪征市 | 刘集步行街1号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 315 | 244.014 |
| 23459 | 仪征市 | 新城冷红张印2号        | 交流10kV | 400 | 243.833 |
| 23460 | 仪征市 | 大仪香沟高庄          | 交流10kV | 400 | 243.75  |
| 23461 | 仪征市 | 月塘四庄仓房          | 交流10kV | 400 | 243.722 |
| 23462 | 仪征市 | 马集岔镇周云          | 交流10kV | 400 | 243.667 |
| 23463 | 仪征市 | 刘集利民九间2号        | 交流10kV | 400 | 242.917 |
| 23464 | 仪征市 | 永庆高庄            | 交流10kV | 315 | 242.889 |
| 23465 | 仪征市 | 刘集古井古井          | 交流10kV | 400 | 242.78  |
| 23466 | 仪征市 | 青山经洼南           | 交流10kV | 400 | 242.667 |
| 23467 | 仪征市 | 刘集盘古团结          | 交流10kV | 400 | 242.583 |
| 23468 | 仪征市 | 勤丰2#箱式变主变       | 交流10kV | 315 | 242.417 |
| 23469 | 仪征市 | 新集街道3号          | 交流10kV | 400 | 242.361 |
| 23470 | 仪征市 | 新城街道3号          | 交流10kV | 400 | 242.333 |
| 23471 | 仪征市 | 月塘曹营李庄          | 交流10kV | 400 | 242.208 |
| 23472 | 仪征市 | 陈集开建村部          | 交流10kV | 400 | 241.917 |
| 23473 | 仪征市 | 青山街中            | 交流10kV | 400 | 241.889 |
| 23474 | 仪征市 | 青山小农歌           | 交流10kV | 400 | 241.75  |
| 23475 | 仪征市 | 真州三八钱湾          | 交流10kV | 400 | 241.556 |
| 23476 | 仪征市 | 青山老庄            | 交流10kV | 400 | 241.222 |
| 23477 | 仪征市 | 月塘东风二级          | 交流10kV | 400 | 240.75  |
| 23478 | 仪征市 | 刘集安民苑16号        | 交流10kV | 400 | 239.917 |



|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23479 | 仪征市 | 陈集光荣桥头1号 | 交流10kV | 400 | 239.583 |
| 23480 | 仪征市 | 大仪香沟北刘   | 交流10kV | 315 | 239.5   |
| 23481 | 仪征市 | 新城龙河桥西   | 交流10kV | 400 | 239.167 |
| 23482 | 仪征市 | 刘集陈巷陈庄   | 交流10kV | 400 | 238.722 |
| 23483 | 仪征市 | 新集光明史巷   | 交流10kV | 400 | 238.556 |
| 23484 | 仪征市 | 陈集新建徐西   | 交流10kV | 400 | 238.333 |
| 23485 | 仪征市 | 大仪河东小梁   | 交流10kV | 315 | 238     |
| 23486 | 仪征市 | 月塘月中     | 交流10kV | 400 | 237.57  |
| 23487 | 仪征市 | 青山茶叶公司   | 交流10kV | 400 | 237.125 |
| 23488 | 仪征市 | 桥头       | 交流10kV | 315 | 236.889 |
| 23489 | 仪征市 | 月塘乌山上庄   | 交流10kV | 400 | 236.5   |
| 23490 | 仪征市 | 真州潘庄2号   | 交流10kV | 315 | 236.389 |
| 23491 | 仪征市 | 刘集白羊村部   | 交流10kV | 400 | 236.28  |
| 23492 | 仪征市 | 滨江街道6号   | 交流10kV | 400 | 236.25  |
| 23493 | 仪征市 | 新集张集街道3号 | 交流10kV | 400 | 236.111 |
| 23494 | 仪征市 | 刘集百寿村部4号 | 交流10kV | 400 | 235.833 |
| 23495 | 仪征市 | 新城冷红高涵   | 交流10kV | 400 | 235.562 |
| 23496 | 仪征市 | 真州永华合南   | 交流10kV | 400 | 235.403 |
| 23497 | 仪征市 | 大仪河北小店4号 | 交流10kV | 400 | 235.333 |
| 23498 | 仪征市 | 刘集利民利民   | 交流10kV | 400 | 235.278 |
| 23499 | 仪征市 | 马集野山张庄   | 交流10kV | 400 | 234.125 |
| 23500 | 仪征市 | 真州永兴村部   | 交流10kV | 400 | 233.833 |
| 23501 | 仪征市 | 真州古湄同心   | 交流10kV | 315 | 233.472 |
| 23502 | 仪征市 | 仪征供电局宿舍  | 交流10kV | 315 | 233.444 |
| 23503 | 仪征市 | 青山园艺场部   | 交流10kV | 315 | 233.333 |
| 23504 | 仪征市 | 新集高峰2号   | 交流10kV | 400 | 232.667 |
| 23505 | 仪征市 | 马集金营赵庄2号 | 交流10kV | 400 | 232.583 |
| 23506 | 仪征市 | 刘集六巷灯留   | 交流10kV | 400 | 232.418 |
| 23507 | 仪征市 | 大仪河北小店6号 | 交流10kV | 400 | 232.083 |
| 23508 | 仪征市 | 陈集友好丁庄   | 交流10kV | 400 | 232.083 |
| 23509 | 仪征市 | 马集铜山中云   | 交流10kV | 400 | 231.583 |
| 23510 | 仪征市 | 大仪路东新建   | 交流10kV | 400 | 231.333 |
| 23511 | 仪征市 | 刘集白羊新区4号 | 交流10kV | 400 | 231     |

|       |     |           |        |     |         |
|-------|-----|-----------|--------|-----|---------|
| 23512 | 仪征市 | 新城龙河南河    | 交流10kV | 400 | 230.917 |
| 23513 | 仪征市 | 前营        | 交流10kV | 315 | 230.889 |
| 23514 | 仪征市 | 长江        | 交流10kV | 400 | 230.889 |
| 23515 | 仪征市 | 大仪双涧刘庄    | 交流10kV | 400 | 230.625 |
| 23516 | 仪征市 | 真州三八李庄    | 交流10kV | 400 | 230.583 |
| 23517 | 仪征市 | 新城三茅孙庄    | 交流10kV | 400 | 230.278 |
| 23518 | 仪征市 | 新城夏西      | 交流10kV | 400 | 230     |
| 23519 | 仪征市 | 月塘尹山圩城    | 交流10kV | 400 | 229     |
| 23520 | 仪征市 | 刘集古井古中    | 交流10kV | 400 | 228.833 |
| 23521 | 仪征市 | 大仪香沟街东    | 交流10kV | 400 | 228.667 |
| 23522 | 仪征市 | 陈集红星乔庄    | 交流10kV | 400 | 228.583 |
| 23523 | 仪征市 | 滨江黄泥中站    | 交流10kV | 400 | 228.583 |
| 23524 | 仪征市 | 青山跃进奶牛    | 交流10kV | 400 | 228.333 |
| 23525 | 仪征市 | 滨江横街3号    | 交流10kV | 400 | 228.222 |
| 23526 | 仪征市 | 刘集盘古王巷    | 交流10kV | 400 | 228.167 |
| 23527 | 仪征市 | 真州茶蓬合云    | 交流10kV | 400 | 228.083 |
| 23528 | 仪征市 | 真州先进村西    | 交流10kV | 400 | 227.75  |
| 23529 | 仪征市 | 青山代洼      | 交流10kV | 400 | 227.75  |
| 23530 | 仪征市 | 陈集光荣桥头2号  | 交流10kV | 400 | 227.667 |
| 23531 | 仪征市 | 月塘大姚2号    | 交流10kV | 315 | 227.667 |
| 23532 | 仪征市 | 刘集幸福家园5号  | 交流10kV | 400 | 227.167 |
| 23533 | 仪征市 | 马集前进姚庄2号  | 交流10kV | 400 | 227.042 |
| 23534 | 仪征市 | 刘集惠民苑4号   | 交流10kV | 400 | 226.583 |
| 23535 | 仪征市 | 月塘龙山下云    | 交流10kV | 400 | 226.229 |
| 23536 | 仪征市 | 陈集光荣北陆2号  | 交流10kV | 400 | 226.083 |
| 23537 | 仪征市 | 大仪泗涧团结    | 交流10kV | 400 | 226     |
| 23538 | 仪征市 | 滨江红旗英翔    | 交流10kV | 400 | 225.833 |
| 23539 | 仪征市 | 大仪路南王庄2号  | 交流10kV | 400 | 225.694 |
| 23540 | 仪征市 | 万年村3号     | 交流10kV | 400 | 225.583 |
| 23541 | 仪征市 | 青山沙洲小区4号  | 交流10kV | 400 | 225.208 |
| 23542 | 仪征市 | 月塘乌山曹庄2号  | 交流10kV | 400 | 224.917 |
| 23543 | 仪征市 | 刘集仓房新区4号  | 交流10kV | 400 | 224.5   |
| 23544 | 仪征市 | 青山余西集中区2号 | 交流10kV | 400 | 223.5   |

|       |     |              |        |     |         |
|-------|-----|--------------|--------|-----|---------|
| 23545 | 仪征市 | 刘集古井东街道      | 交流10kV | 400 | 223.389 |
| 23546 | 仪征市 | 刘集幸福家园4号     | 交流10kV | 400 | 223.333 |
| 23547 | 仪征市 | 刘集纲要上陈       | 交流10kV | 400 | 223.167 |
| 23548 | 仪征市 | 青山巴庄村部       | 交流10kV | 400 | 223.111 |
| 23549 | 仪征市 | 新集江宁杭庄       | 交流10kV | 400 | 223.056 |
| 23550 | 仪征市 | 幸福小区         | 交流10kV | 315 | 222.889 |
| 23551 | 仪征市 | 大仪军田和平3号     | 交流10kV | 400 | 222.667 |
| 23552 | 仪征市 | 滨江黄泥中桥       | 交流10kV | 400 | 222.417 |
| 23553 | 仪征市 | 新城凌桥张庄       | 交流10kV | 400 | 222.111 |
| 23554 | 仪征市 | 新集庙山秦云2号     | 交流10kV | 400 | 222.056 |
| 23555 | 仪征市 | 月塘四新村部       | 交流10kV | 400 | 221.458 |
| 23556 | 仪征市 | 大仪工业区2号      | 交流10kV | 400 | 220.833 |
| 23557 | 仪征市 | 刘集富民苑2号      | 交流10kV | 400 | 220.708 |
| 23558 | 仪征市 | 青山苗南         | 交流10kV | 400 | 220.333 |
| 23559 | 仪征市 | 刘集夏窑新村8号     | 交流10kV | 400 | 220.083 |
| 23560 | 仪征市 | 刘集夏窑新村1号     | 交流10kV | 400 | 219.75  |
| 23561 | 仪征市 | 刘集惠民苑5号      | 交流10kV | 400 | 219.083 |
| 23562 | 仪征市 | 刘集盘古何庄一级     | 交流10kV | 400 | 218.667 |
| 23563 | 仪征市 | 望江           | 交流10kV | 400 | 218.333 |
| 23564 | 仪征市 | 仪征新东巷        | 交流10kV | 315 | 218.111 |
| 23565 | 仪征市 | 新集八桥东风       | 交流10kV | 400 | 218     |
| 23566 | 仪征市 | 大仪高田南庄       | 交流10kV | 400 | 217.75  |
| 23567 | 仪征市 | 郁桥郑东箱式变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 217.75  |
| 23568 | 仪征市 | 新城陈庄2号       | 交流10kV | 400 | 217.083 |
| 23569 | 仪征市 | 真州古湄先进       | 交流10kV | 400 | 216.167 |
| 23570 | 仪征市 | 刘集夏窑新村6号     | 交流10kV | 400 | 216.083 |
| 23571 | 仪征市 | 青山徐岗         | 交流10kV | 400 | 215.5   |
| 23572 | 仪征市 | 刘集惠民苑9号      | 交流10kV | 400 | 215.333 |
| 23573 | 仪征市 | 大仪河北村部3号     | 交流10kV | 400 | 215.25  |
| 23574 | 仪征市 | 青山沙洲小区3号     | 交流10kV | 400 | 214.967 |
| 23575 | 仪征市 | 月塘三里庄        | 交流10kV | 400 | 214.93  |
| 23576 | 仪征市 | 马集秦桥中心       | 交流10kV | 400 | 214.5   |
| 23577 | 仪征市 | 陈集加油站        | 交流10kV | 400 | 214.25  |

|       |     |                |        |     |         |
|-------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| 23578 | 仪征市 | 月塘葛岗村部         | 交流10kV | 400 | 214.111 |
| 23579 | 仪征市 | 丁冲后云2号         | 交流10kV | 400 | 213.083 |
| 23580 | 仪征市 | 资福巷            | 交流10kV | 315 | 213     |
| 23581 | 仪征市 | 马集金营孔庄         | 交流10kV | 400 | 212.417 |
| 23582 | 仪征市 | 月塘谢集山头         | 交流10kV | 315 | 212.25  |
| 23583 | 仪征市 | 陈集沙集一级         | 交流10kV | 400 | 210.833 |
| 23584 | 仪征市 | 马集山头山头         | 交流10kV | 400 | 210.167 |
| 23585 | 仪征市 | 刘集盘古关塘         | 交流10kV | 400 | 209.583 |
| 23586 | 仪征市 | 刘集白羊新区2号       | 交流10kV | 400 | 208.917 |
| 23587 | 仪征市 | 佳隆花苑配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 208.778 |
| 23588 | 仪征市 | 刘集夏窑新村3号       | 交流10kV | 400 | 208.75  |
| 23589 | 仪征市 | 滨江蒲新九圩         | 交流10kV | 400 | 208.25  |
| 23590 | 仪征市 | 真州永庆冯云         | 交流10kV | 400 | 208.222 |
| 23591 | 仪征市 | 新城官胜秦庄         | 交流10kV | 400 | 208.222 |
| 23592 | 仪征市 | 月塘赵桥洪桥         | 交流10kV | 400 | 208.088 |
| 23593 | 仪征市 | 新城三茅丁庄         | 交流10kV | 400 | 207.75  |
| 23594 | 仪征市 | 真州牌楼村部         | 交流10kV | 315 | 207.667 |
| 23595 | 仪征市 | 刘集惠民苑10号       | 交流10kV | 400 | 207.555 |
| 23596 | 仪征市 | 马集铜山钱庄         | 交流10kV | 400 | 207     |
| 23597 | 仪征市 | 真州清水吴庄         | 交流10kV | 400 | 206.056 |
| 23598 | 仪征市 | 陈集南街2号         | 交流10kV | 400 | 205.667 |
| 23599 | 仪征市 | 青山巴庄余营         | 交流10kV | 315 | 205.611 |
| 23600 | 仪征市 | 新集茶果刘庄         | 交流10kV | 400 | 205.458 |
| 23601 | 仪征市 | 刘集高彭丁吴         | 交流10kV | 400 | 205.278 |
| 23602 | 仪征市 | 月塘长兴王二         | 交流10kV | 400 | 204.667 |
| 23603 | 仪征市 | 新城街道4号         | 交流10kV | 400 | 204.111 |
| 23604 | 仪征市 | 月塘龙山二级         | 交流10kV | 400 | 203.792 |
| 23605 | 仪征市 | 马集新民街道         | 交流10kV | 400 | 203.344 |
| 23606 | 仪征市 | 陈集丁桥张庄         | 交流10kV | 400 | 203.167 |
| 23607 | 仪征市 | 刘集盘古村部         | 交流10kV | 400 | 202.722 |
| 23608 | 仪征市 | 月塘四庄肖云         | 交流10kV | 400 | 202.062 |
| 23609 | 仪征市 | 真州先进圩东         | 交流10kV | 400 | 201.5   |
| 23610 | 仪征市 | 新集国庆张庄         | 交流10kV | 400 | 201.25  |

|       |     |            |        |     |         |
|-------|-----|------------|--------|-----|---------|
| 23611 | 仪征市 | 刘集盘古代巷     | 交流10kV | 400 | 201.222 |
| 23612 | 仪征市 | 新城冷红桂一     | 交流10kV | 400 | 200.625 |
| 23613 | 仪征市 | 马集岔镇街西     | 交流10kV | 400 | 199.625 |
| 23614 | 仪征市 | 真州茶蓬东头     | 交流10kV | 400 | 199.583 |
| 23615 | 仪征市 | 新城凌桥村部2号   | 交流10kV | 400 | 199.167 |
| 23616 | 仪征市 | 新城三官村部     | 交流10kV | 400 | 198.833 |
| 23617 | 仪征市 | 刘集纲要苏庄     | 交流10kV | 400 | 198.417 |
| 23618 | 仪征市 | 新城梅园小区2号   | 交流10kV | 400 | 197.917 |
| 23619 | 仪征市 | 城西巷        | 交流10kV | 315 | 197.222 |
| 23620 | 仪征市 | 青山安墩村部     | 交流10kV | 400 | 196.583 |
| 23621 | 仪征市 | 陈集上林路      | 交流10kV | 315 | 195.833 |
| 23622 | 仪征市 | 真州古湄孟庄     | 交流10kV | 400 | 195.833 |
| 23623 | 仪征市 | 刘集夏窑新村11号  | 交流10kV | 400 | 195.083 |
| 23624 | 仪征市 | 五二         | 交流10kV | 315 | 194     |
| 23625 | 仪征市 | 刘集西街道      | 交流10kV | 400 | 192.083 |
| 23626 | 仪征市 | 陈集西山雅集北苑2号 | 交流10kV | 315 | 192.083 |
| 23627 | 仪征市 | 马集爱国村部2号   | 交流10kV | 400 | 191.917 |
| 23628 | 仪征市 | 大仪公路冯庄     | 交流10kV | 400 | 191.5   |
| 23629 | 仪征市 | 马集铜山二队2号   | 交流10kV | 400 | 191.222 |
| 23630 | 仪征市 | 刘集铁牌新区2号   | 交流10kV | 400 | 191.208 |
| 23631 | 仪征市 | 月塘郑云杜庄     | 交流10kV | 400 | 191     |
| 23632 | 仪征市 | 真州古湄新桥     | 交流10kV | 315 | 190.778 |
| 23633 | 仪征市 | 新集庙山邱李     | 交流10kV | 400 | 190.111 |
| 23634 | 仪征市 | 月塘茶场前进     | 交流10kV | 315 | 189.917 |
| 23635 | 仪征市 | 新集张集新菜场    | 交流10kV | 400 | 189.611 |
| 23636 | 仪征市 | 刘集古井新街道    | 交流10kV | 250 | 189.278 |
| 23637 | 仪征市 | 月塘长兴林蚕     | 交流10kV | 400 | 189.167 |
| 23638 | 仪征市 | 真州佐安曹巷     | 交流10kV | 400 | 188.75  |
| 23639 | 仪征市 | 大仪河东范庄2号   | 交流10kV | 400 | 188.667 |
| 23640 | 仪征市 | 马集蔡湖瓦东     | 交流10kV | 250 | 188.32  |
| 23641 | 仪征市 | 真州高桥孔庄     | 交流10kV | 400 | 187.306 |
| 23642 | 仪征市 | 新城大楼中心     | 交流10kV | 400 | 187.278 |
| 23643 | 仪征市 | 月塘山郑张云     | 交流10kV | 400 | 186.625 |

|       |     |           |        |     |         |
|-------|-----|-----------|--------|-----|---------|
| 23644 | 仪征市 | 大仪公路砖瓦厂   | 交流10kV | 400 | 186.389 |
| 23645 | 仪征市 | 刘集陈巷新区2号  | 交流10kV | 400 | 186.25  |
| 23646 | 仪征市 | 新城冷红周纪    | 交流10kV | 400 | 186.208 |
| 23647 | 仪征市 | 刘集惠民苑13号  | 交流10kV | 400 | 186.068 |
| 23648 | 仪征市 | 月塘移居大房    | 交流10kV | 400 | 185.5   |
| 23649 | 仪征市 | 新城郁桥乔云    | 交流10kV | 400 | 185.13  |
| 23650 | 仪征市 | 永庆利民      | 交流10kV | 315 | 185     |
| 23651 | 仪征市 | 新集勤丰新龙    | 交流10kV | 400 | 184.611 |
| 23652 | 仪征市 | 刘集夏窑新村4号  | 交流10kV | 400 | 184.5   |
| 23653 | 仪征市 | 大仪劳动      | 交流10kV | 400 | 183.25  |
| 23654 | 仪征市 | 刘集双竹双竹    | 交流10kV | 400 | 182.917 |
| 23655 | 仪征市 | 新集庙山钱庄    | 交流10kV | 400 | 182.778 |
| 23656 | 仪征市 | 陈集丁桥大桥    | 交流10kV | 400 | 180.25  |
| 23657 | 仪征市 | 刘集古井街道1号  | 交流10kV | 250 | 180.222 |
| 23658 | 仪征市 | 刘集惠民苑12号  | 交流10kV | 400 | 179.333 |
| 23659 | 仪征市 | 大仪河北吕庄2号  | 交流10kV | 250 | 178.889 |
| 23660 | 仪征市 | 刘集盘古专业    | 交流10kV | 400 | 178.75  |
| 23661 | 仪征市 | 马集二亭村部    | 交流10kV | 400 | 176.75  |
| 23662 | 仪征市 | 月塘东风三级    | 交流10kV | 250 | 173.625 |
| 23663 | 仪征市 | 真州茶蓬永华    | 交流10kV | 400 | 173.583 |
| 23664 | 仪征市 | 真州清水陈庄    | 交流10kV | 400 | 173.25  |
| 23665 | 仪征市 | 大仪泗涧友爱    | 交流10kV | 400 | 172.208 |
| 23666 | 仪征市 | 刘集盘古工业园2号 | 交流10kV | 400 | 172.083 |
| 23667 | 仪征市 | 滨江弓尾十九组2号 | 交流10kV | 400 | 172.037 |
| 23668 | 仪征市 | 新城周云潘庄    | 交流10kV | 400 | 171.667 |
| 23669 | 仪征市 | 月塘尹山赵庄    | 交流10kV | 400 | 171.667 |
| 23670 | 仪征市 | 新集茶果高庄    | 交流10kV | 315 | 171.625 |
| 23671 | 仪征市 | 刘集仓房陈庄    | 交流10kV | 400 | 171.231 |
| 23672 | 仪征市 | 真州永华孙云    | 交流10kV | 400 | 170.944 |
| 23673 | 仪征市 | 青山安墩严岗    | 交流10kV | 400 | 170.484 |
| 23674 | 仪征市 | 大仪路南陈庄    | 交流10kV | 400 | 170.16  |
| 23675 | 仪征市 | 真州古湄太新    | 交流10kV | 315 | 169.111 |
| 23676 | 仪征市 | 月塘山郑郑巷2号  | 交流10kV | 400 | 168.042 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23677 | 仪征市 | 真州古湄村部2号 | 交流10kV | 400 | 167.056 |
| 23678 | 仪征市 | 刘集铁牌新区3号 | 交流10kV | 400 | 166.833 |
| 23679 | 仪征市 | 月塘郑云南站   | 交流10kV | 400 | 165.333 |
| 23680 | 仪征市 | 青山林场     | 交流10kV | 400 | 165.194 |
| 23681 | 仪征市 | 月塘六松一级   | 交流10kV | 400 | 164.167 |
| 23682 | 仪征市 | 青山青年     | 交流10kV | 400 | 162.5   |
| 23683 | 仪征市 | 刘集高彭郭庄   | 交流10kV | 400 | 162.417 |
| 23684 | 仪征市 | 滨江红旗西站   | 交流10kV | 315 | 161.708 |
| 23685 | 仪征市 | 大仪丰岭上朱   | 交流10kV | 400 | 158.75  |
| 23686 | 仪征市 | 大仪路北红旗小区 | 交流10kV | 315 | 158.667 |
| 23687 | 仪征市 | 马集拾庄中云   | 交流10kV | 200 | 158.306 |
| 23688 | 仪征市 | 马集岔镇街南   | 交流10kV | 200 | 156.583 |
| 23689 | 仪征市 | 刘集幸福嘉苑   | 交流10kV | 400 | 156.375 |
| 23690 | 仪征市 | 滨江三益南站   | 交流10kV | 200 | 155.542 |
| 23691 | 仪征市 | 真州清水丁家2号 | 交流10kV | 200 | 153.778 |
| 23692 | 仪征市 | 青山团结     | 交流10kV | 200 | 153.75  |
| 23693 | 仪征市 | 月塘苏云仓房2号 | 交流10kV | 400 | 153.444 |
| 23694 | 仪征市 | 陈集工农丁云   | 交流10kV | 200 | 153.389 |
| 23695 | 仪征市 | 陈集工农下康   | 交流10kV | 200 | 153.25  |
| 23696 | 仪征市 | 新城马坝王东   | 交流10kV | 400 | 153.111 |
| 23697 | 仪征市 | 刘集惠民苑11号 | 交流10kV | 400 | 152.917 |
| 23698 | 仪征市 | 马集张山秦云   | 交流10kV | 200 | 152.917 |
| 23699 | 仪征市 | 马集军民村部   | 交流10kV | 200 | 152.729 |
| 23700 | 仪征市 | 滨江越江常庄   | 交流10kV | 200 | 152.583 |
| 23701 | 仪征市 | 新集庙山赵庄   | 交流10kV | 400 | 152.12  |
| 23702 | 仪征市 | 新集光明高巷   | 交流10kV | 200 | 152.062 |
| 23703 | 仪征市 | 新集陆庄3号   | 交流10kV | 200 | 152.056 |
| 23704 | 仪征市 | 大仪老坝新区   | 交流10kV | 200 | 151.722 |
| 23705 | 仪征市 | 马集方云建设2号 | 交流10kV | 200 | 151.5   |
| 23706 | 仪征市 | 马集光华李庄   | 交流10kV | 200 | 151.458 |
| 23707 | 仪征市 | 月塘六松中心   | 交流10kV | 200 | 151.375 |
| 23708 | 仪征市 | 马集刘岗板北2号 | 交流10kV | 200 | 151.125 |
| 23709 | 仪征市 | 青山黄庄     | 交流10kV | 200 | 151.062 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23710 | 仪征市 | 大仪青墩小郑   | 交流10kV | 200 | 151.021 |
| 23711 | 仪征市 | 马集爱国前康   | 交流10kV | 200 | 150.917 |
| 23712 | 仪征市 | 月塘塔山二级   | 交流10kV | 200 | 150.667 |
| 23713 | 仪征市 | 马集八里兴二2号 | 交流10kV | 200 | 150.542 |
| 23714 | 仪征市 | 陈集友爱小区   | 交流10kV | 200 | 150.5   |
| 23715 | 仪征市 | 马集前进七星   | 交流10kV | 200 | 150.458 |
| 23716 | 仪征市 | 新集张集街道2号 | 交流10kV | 200 | 150.361 |
| 23717 | 仪征市 | 陈集汪云西于   | 交流10kV | 200 | 150.25  |
| 23718 | 仪征市 | 新城龙河街胜   | 交流10kV | 200 | 150.222 |
| 23719 | 仪征市 | 新集紫竹花园3号 | 交流10kV | 200 | 150.111 |
| 23720 | 仪征市 | 马集八里西云2号 | 交流10kV | 200 | 150.083 |
| 23721 | 仪征市 | 刘集中心新区   | 交流10kV | 200 | 150.056 |
| 23722 | 仪征市 | 马集红光胡云   | 交流10kV | 200 | 149.917 |
| 23723 | 仪征市 | 月塘鲍庄村部2号 | 交流10kV | 200 | 149.833 |
| 23724 | 仪征市 | 陈集云桥村部2号 | 交流10kV | 200 | 149.833 |
| 23725 | 仪征市 | 新集国庆村部2号 | 交流10kV | 200 | 149.778 |
| 23726 | 仪征市 | 新集江宁江庄   | 交流10kV | 200 | 149.75  |
| 23727 | 仪征市 | 马集八里华南2号 | 交流10kV | 200 | 149.375 |
| 23728 | 仪征市 | 陈集开建小区1号 | 交流10kV | 200 | 149.375 |
| 23729 | 仪征市 | 陈集扬庄水库   | 交流10kV | 200 | 149.167 |
| 23730 | 仪征市 | 陈集新建枣核   | 交流10kV | 200 | 148.958 |
| 23731 | 仪征市 | 大仪老坝巫庄2号 | 交流10kV | 200 | 148.917 |
| 23732 | 仪征市 | 青山街西     | 交流10kV | 315 | 148.875 |
| 23733 | 仪征市 | 马集合心魏洼   | 交流10kV | 200 | 148.792 |
| 23734 | 仪征市 | 青山砖井蚕南   | 交流10kV | 200 | 148.75  |
| 23735 | 仪征市 | 陈集五星张庄2号 | 交流10kV | 200 | 148.542 |
| 23736 | 仪征市 | 真州茶蓬凡东   | 交流10kV | 200 | 148.458 |
| 23737 | 仪征市 | 新集方桥鸦圩   | 交流10kV | 200 | 148.292 |
| 23738 | 仪征市 | 大仪振仪变    | 交流10kV | 400 | 148.111 |
| 23739 | 仪征市 | 陈集扬庄扬庄   | 交流10kV | 200 | 148.042 |
| 23740 | 仪征市 | 马集张山陈庄   | 交流10kV | 200 | 147.917 |
| 23741 | 仪征市 | 月塘张岗花园   | 交流10kV | 200 | 147.917 |
| 23742 | 仪征市 | 大仪张家梁庄   | 交流10kV | 200 | 147.889 |



|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23743 | 仪征市 | 马集合兴瓦屋   | 交流10kV | 200 | 147.792 |
| 23744 | 仪征市 | 真州清水秦营   | 交流10kV | 200 | 147.75  |
| 23745 | 仪征市 | 滨江土桥朱庄   | 交流10kV | 200 | 147.722 |
| 23746 | 仪征市 | 新集蔡桥朱庄   | 交流10kV | 200 | 147.687 |
| 23747 | 仪征市 | 月塘曹营马庄小庄 | 交流10kV | 200 | 147.556 |
| 23748 | 仪征市 | 大仪张家刘庄   | 交流10kV | 200 | 147.542 |
| 23749 | 仪征市 | 马集恒华兴一   | 交流10kV | 200 | 147.5   |
| 23750 | 仪征市 | 真州茶蓬上张   | 交流10kV | 200 | 147.458 |
| 23751 | 仪征市 | 真州茶蓬牌南   | 交流10kV | 200 | 147.333 |
| 23752 | 仪征市 | 青山沙东2号   | 交流10kV | 200 | 147.292 |
| 23753 | 仪征市 | 陈集五星王庄   | 交流10kV | 200 | 147.292 |
| 23754 | 仪征市 | 马集张云梁庄   | 交流10kV | 200 | 147.25  |
| 23755 | 仪征市 | 滨江桥南2号   | 交流10kV | 630 | 147.25  |
| 23756 | 仪征市 | 大仪路北袁庄   | 交流10kV | 200 | 147.125 |
| 23757 | 仪征市 | 新集勤丰村部   | 交流10kV | 200 | 147     |
| 23758 | 仪征市 | 刘集陈巷新区   | 交流10kV | 200 | 147     |
| 23759 | 仪征市 | 陈集余庄山塘   | 交流10kV | 200 | 146.667 |
| 23760 | 仪征市 | 马集恒华沟北   | 交流10kV | 200 | 146.625 |
| 23761 | 仪征市 | 马集二亭刘岗老云 | 交流10kV | 200 | 146.625 |
| 23762 | 仪征市 | 新城马坝三七2号 | 交流10kV | 200 | 146.611 |
| 23763 | 仪征市 | 刘集白羊王巷   | 交流10kV | 200 | 146.51  |
| 23764 | 仪征市 | 龙河街南小区   | 交流10kV | 200 | 146.5   |
| 23765 | 仪征市 | 陈集立新小区2号 | 交流10kV | 200 | 146.5   |
| 23766 | 仪征市 | 新集国庆李庄   | 交流10kV | 200 | 146.458 |
| 23767 | 仪征市 | 月塘四庄家园   | 交流10kV | 200 | 146.458 |
| 23768 | 仪征市 | 陈集友好赵庄   | 交流10kV | 200 | 146.444 |
| 23769 | 仪征市 | 马集邱云李云   | 交流10kV | 200 | 146.271 |
| 23770 | 仪征市 | 新集方桥扁松   | 交流10kV | 200 | 146.181 |
| 23771 | 仪征市 | 大仪河东孙庄2号 | 交流10kV | 200 | 146.181 |
| 23772 | 仪征市 | 陈集沙集惠庄   | 交流10kV | 200 | 146.167 |
| 23773 | 仪征市 | 马集夏庄     | 交流10kV | 200 | 146.111 |
| 23774 | 仪征市 | 青山砖井蒋三   | 交流10kV | 200 | 146.104 |
| 23775 | 仪征市 | 滨江沿江徐庄   | 交流10kV | 200 | 146.104 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23776 | 仪征市 | 青山红山王庄   | 交流10kV | 400 | 145.917 |
| 23777 | 仪征市 | 滨江越江李塘2号 | 交流10kV | 200 | 145.917 |
| 23778 | 仪征市 | 青山头王小区2号 | 交流10kV | 200 | 145.889 |
| 23779 | 仪征市 | 大仪泗涧下乔   | 交流10kV | 200 | 145.875 |
| 23780 | 仪征市 | 月塘移居西街   | 交流10kV | 200 | 145.833 |
| 23781 | 仪征市 | 月塘四庄赵庄   | 交流10kV | 200 | 145.75  |
| 23782 | 仪征市 | 马集恒华朱庄   | 交流10kV | 200 | 145.708 |
| 23783 | 仪征市 | 青山青矿     | 交流10kV | 200 | 145.667 |
| 23784 | 仪征市 | 马集爱国刘广   | 交流10kV | 200 | 145.667 |
| 23785 | 仪征市 | 月塘捺山李庄   | 交流10kV | 200 | 145.542 |
| 23786 | 仪征市 | 月塘桃园陈云   | 交流10kV | 400 | 145.521 |
| 23787 | 仪征市 | 月塘山郑村部2号 | 交流10kV | 200 | 145.292 |
| 23788 | 仪征市 | 陈集菜队     | 交流10kV | 200 | 145.278 |
| 23789 | 仪征市 | 马集芦云村部   | 交流10kV | 200 | 145.25  |
| 23790 | 仪征市 | 新集国庆龙王   | 交流10kV | 200 | 145.222 |
| 23791 | 仪征市 | 滨江越江花亭   | 交流10kV | 200 | 145.222 |
| 23792 | 仪征市 | 滨江越江陈庄   | 交流10kV | 200 | 145.208 |
| 23793 | 仪征市 | 陈集新建田庄2号 | 交流10kV | 400 | 145.167 |
| 23794 | 仪征市 | 滨江蒲新光明   | 交流10kV | 200 | 145     |
| 23795 | 仪征市 | 新集庙山下西   | 交流10kV | 200 | 144.903 |
| 23796 | 仪征市 | 大仪万集田庄   | 交流10kV | 200 | 144.75  |
| 23797 | 仪征市 | 刘集白羊粉房   | 交流10kV | 200 | 144.625 |
| 23798 | 仪征市 | 大仪双塘团结   | 交流10kV | 200 | 144.417 |
| 23799 | 仪征市 | 月塘移居石桥3号 | 交流10kV | 200 | 144.278 |
| 23800 | 仪征市 | 大仪路南王庄   | 交流10kV | 200 | 144.25  |
| 23801 | 仪征市 | 新集花园马庄2号 | 交流10kV | 200 | 144.222 |
| 23802 | 仪征市 | 刘集利民刘庄   | 交流10kV | 200 | 144.208 |
| 23803 | 仪征市 | 陈集新建龚庄   | 交流10kV | 200 | 144.042 |
| 23804 | 仪征市 | 刘集百寿小徐   | 交流10kV | 200 | 143.917 |
| 23805 | 仪征市 | 马集程云刘庄小庄 | 交流10kV | 200 | 143.875 |
| 23806 | 仪征市 | 新城凌桥郭庄   | 交流10kV | 200 | 143.833 |
| 23807 | 仪征市 | 马集张山革命2号 | 交流10kV | 200 | 143.792 |
| 23808 | 仪征市 | 马集二亭潘庄   | 交流10kV | 200 | 143.75  |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23809 | 仪征市 | 滨江土桥鸦庄   | 交流10kV | 200 | 143.75  |
| 23810 | 仪征市 | 青山安墩小区   | 交流10kV | 200 | 143.722 |
| 23811 | 仪征市 | 陈集汪云下高   | 交流10kV | 200 | 143.667 |
| 23812 | 仪征市 | 新集勤丰农民   | 交流10kV | 200 | 143.611 |
| 23813 | 仪征市 | 月塘郑东     | 交流10kV | 200 | 143.611 |
| 23814 | 仪征市 | 马集恒华朱庄2号 | 交流10kV | 200 | 143.542 |
| 23815 | 仪征市 | 新集八桥梅庄   | 交流10kV | 200 | 143.458 |
| 23816 | 仪征市 | 马集张云联合   | 交流10kV | 400 | 143.449 |
| 23817 | 仪征市 | 刘集元井周庄   | 交流10kV | 200 | 143.333 |
| 23818 | 仪征市 | 马集芦云胥云   | 交流10kV | 200 | 143.333 |
| 23819 | 仪征市 | 陈集光荣新塘   | 交流10kV | 200 | 143.292 |
| 23820 | 仪征市 | 陈集扬庄下李   | 交流10kV | 200 | 143.292 |
| 23821 | 仪征市 | 陈集汪云徐庄   | 交流10kV | 200 | 143.292 |
| 23822 | 仪征市 | 滨江沿江卞河   | 交流10kV | 200 | 143.278 |
| 23823 | 仪征市 | 月塘苏云仓房3号 | 交流10kV | 200 | 143.208 |
| 23824 | 仪征市 | 新集花园唐庄   | 交流10kV | 200 | 143.167 |
| 23825 | 仪征市 | 马集合兴草房   | 交流10kV | 200 | 143.146 |
| 23826 | 仪征市 | 陈集新建徐东   | 交流10kV | 200 | 143.042 |
| 23827 | 仪征市 | 青山王岗     | 交流10kV | 200 | 142.875 |
| 23828 | 仪征市 | 马集邱云村部   | 交流10kV | 200 | 142.792 |
| 23829 | 仪征市 | 新城凌桥村部   | 交流10kV | 400 | 142.79  |
| 23830 | 仪征市 | 刘集元井陈庄   | 交流10kV | 200 | 142.542 |
| 23831 | 仪征市 | 马集程云孙云   | 交流10kV | 200 | 142.417 |
| 23832 | 仪征市 | 陈集云桥新塘   | 交流10kV | 200 | 142.292 |
| 23833 | 仪征市 | 新城凌桥友三   | 交流10kV | 400 | 142.223 |
| 23834 | 仪征市 | 新集街南2号   | 交流10kV | 200 | 142.222 |
| 23835 | 仪征市 | 新城马坝王西   | 交流10kV | 200 | 142.222 |
| 23836 | 仪征市 | 新城三茅朱庄   | 交流10kV | 200 | 142.167 |
| 23837 | 仪征市 | 青山官山小口   | 交流10kV | 200 | 142     |
| 23838 | 仪征市 | 月塘张岗转沟2号 | 交流10kV | 200 | 141.875 |
| 23839 | 仪征市 | 刘集古井上束   | 交流10kV | 200 | 141.865 |
| 23840 | 仪征市 | 大仪路东联塘   | 交流10kV | 200 | 141.833 |
| 23841 | 仪征市 | 新城人民农科2号 | 交流10kV | 200 | 141.778 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23842 | 仪征市 | 新集庙山张庄   | 交流10kV | 200 | 141.778 |
| 23843 | 仪征市 | 真州茶蓬钱庄   | 交流10kV | 200 | 141.667 |
| 23844 | 仪征市 | 陈集立新甲板   | 交流10kV | 200 | 141.625 |
| 23845 | 仪征市 | 新城人民人一   | 交流10kV | 200 | 141.611 |
| 23846 | 仪征市 | 月塘移居石桥7号 | 交流10kV | 200 | 141.5   |
| 23847 | 仪征市 | 大仪万集孙庄   | 交流10kV | 200 | 141.458 |
| 23848 | 仪征市 | 新城官胜高庄   | 交流10kV | 200 | 141.417 |
| 23849 | 仪征市 | 青山机电矿    | 交流10kV | 200 | 141.375 |
| 23850 | 仪征市 | 马集前进姚庄   | 交流10kV | 200 | 141.25  |
| 23851 | 仪征市 | 真州茶蓬小聂   | 交流10kV | 200 | 141.208 |
| 23852 | 仪征市 | 月塘龙山米岗   | 交流10kV | 200 | 141.167 |
| 23853 | 仪征市 | 马集拾庄上云   | 交流10kV | 200 | 141.125 |
| 23854 | 仪征市 | 月塘捺山左庄   | 交流10kV | 200 | 141.125 |
| 23855 | 仪征市 | 月塘山郑村部   | 交流10kV | 200 | 141.104 |
| 23856 | 仪征市 | 真州茶蓬对过   | 交流10kV | 200 | 141.083 |
| 23857 | 仪征市 | 青山烟灯山2号  | 交流10kV | 200 | 141.083 |
| 23858 | 仪征市 | 月塘水月寺    | 交流10kV | 200 | 141.083 |
| 23859 | 仪征市 | 月塘双井顺心   | 交流10kV | 400 | 141.042 |
| 23860 | 仪征市 | 真州茶蓬王北   | 交流10kV | 200 | 140.958 |
| 23861 | 仪征市 | 陈集工农南王   | 交流10kV | 200 | 140.958 |
| 23862 | 仪征市 | 马集农校     | 交流10kV | 200 | 140.937 |
| 23863 | 仪征市 | 月塘捺山新塘   | 交流10kV | 200 | 140.667 |
| 23864 | 仪征市 | 新城三官碾坊2号 | 交流10kV | 200 | 140.667 |
| 23865 | 仪征市 | 刘集古井上束2号 | 交流10kV | 200 | 140.556 |
| 23866 | 仪征市 | 新城三官碾坊   | 交流10kV | 200 | 140.5   |
| 23867 | 仪征市 | 新城三官周庄   | 交流10kV | 200 | 140.458 |
| 23868 | 仪征市 | 刘集陈巷岑庄   | 交流10kV | 200 | 140.271 |
| 23869 | 仪征市 | 大仪河东孙庄   | 交流10kV | 200 | 140.208 |
| 23870 | 仪征市 | 刘集铁牌铁牌   | 交流10kV | 200 | 140.167 |
| 23871 | 仪征市 | 刘集双竹青年   | 交流10kV | 200 | 140.125 |
| 23872 | 仪征市 | 新城周云下王   | 交流10kV | 200 | 140.125 |
| 23873 | 仪征市 | 月塘塔山村部   | 交流10kV | 200 | 140.125 |
| 23874 | 仪征市 | 新集华丰龙山   | 交流10kV | 200 | 140     |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23875 | 仪征市 | 陈集五星张庄   | 交流10kV | 200 | 140     |
| 23876 | 仪征市 | 陈集光荣刘庄2号 | 交流10kV | 200 | 139.958 |
| 23877 | 仪征市 | 刘集刘集同心   | 交流10kV | 400 | 139.875 |
| 23878 | 仪征市 | 青山农歌潘庄   | 交流10kV | 200 | 139.833 |
| 23879 | 仪征市 | 青山园艺场部2号 | 交流10kV | 400 | 139.833 |
| 23880 | 仪征市 | 青山三林南    | 交流10kV | 200 | 139.792 |
| 23881 | 仪征市 | 马集新民黄云   | 交流10kV | 200 | 139.792 |
| 23882 | 仪征市 | 青山铁营     | 交流10kV | 200 | 139.778 |
| 23883 | 仪征市 | 月塘未井黄一   | 交流10kV | 200 | 139.778 |
| 23884 | 仪征市 | 青山官山张营西  | 交流10kV | 200 | 139.75  |
| 23885 | 仪征市 | 大仪丰岭王庄   | 交流10kV | 200 | 139.625 |
| 23886 | 仪征市 | 大仪泗涧友爱2号 | 交流10kV | 400 | 139.583 |
| 23887 | 仪征市 | 陈集五星湖北   | 交流10kV | 200 | 139.583 |
| 23888 | 仪征市 | 陈集红星曹庄   | 交流10kV | 200 | 139.542 |
| 23889 | 仪征市 | 马集程云九里   | 交流10kV | 200 | 139.5   |
| 23890 | 仪征市 | 刘集仓房电站   | 交流10kV | 200 | 139.5   |
| 23891 | 仪征市 | 月塘赵桥赵庄2号 | 交流10kV | 200 | 139.458 |
| 23892 | 仪征市 | 陈集红星陈庄   | 交流10kV | 200 | 139.417 |
| 23893 | 仪征市 | 月塘苏云山头   | 交流10kV | 200 | 139.333 |
| 23894 | 仪征市 | 陈集云桥联明   | 交流10kV | 200 | 139.333 |
| 23895 | 仪征市 | 马集八里华北2号 | 交流10kV | 200 | 139.333 |
| 23896 | 仪征市 | 陈集汪云东陆   | 交流10kV | 200 | 139.292 |
| 23897 | 仪征市 | 陈集杨庄三房   | 交流10kV | 200 | 139.167 |
| 23898 | 仪征市 | 陈集汪云高庄   | 交流10kV | 200 | 139.167 |
| 23899 | 仪征市 | 陈集开建夏庄   | 交流10kV | 400 | 139.133 |
| 23900 | 仪征市 | 刘集六巷尹庄   | 交流10kV | 400 | 139     |
| 23901 | 仪征市 | 陈集汪云同建   | 交流10kV | 200 | 138.917 |
| 23902 | 仪征市 | 新集庙山新扬   | 交流10kV | 200 | 138.889 |
| 23903 | 仪征市 | 新集花园利华   | 交流10kV | 200 | 138.889 |
| 23904 | 仪征市 | 滨江越江丰林   | 交流10kV | 200 | 138.833 |
| 23905 | 仪征市 | 马集金营焦西   | 交流10kV | 200 | 138.812 |
| 23906 | 仪征市 | 真州茶蓬后费   | 交流10kV | 200 | 138.792 |
| 23907 | 仪征市 | 马集秦桥杜云2号 | 交流10kV | 200 | 138.75  |

|       |     |           |        |     |         |
|-------|-----|-----------|--------|-----|---------|
| 23908 | 仪征市 | 刘集六巷上巷    | 交流10kV | 200 | 138.542 |
| 23909 | 仪征市 | 马集恒华兴三    | 交流10kV | 200 | 138.333 |
| 23910 | 仪征市 | 真州高桥先锋    | 交流10kV | 200 | 138.278 |
| 23911 | 仪征市 | 月塘移居石桥    | 交流10kV | 400 | 138.25  |
| 23912 | 仪征市 | 新集勤丰先锋    | 交流10kV | 200 | 138.111 |
| 23913 | 仪征市 | 刘集百寿胜利    | 交流10kV | 200 | 138     |
| 23914 | 仪征市 | 大仪青墩大郑3号  | 交流10kV | 200 | 137.875 |
| 23915 | 仪征市 | 新集华丰邢庄    | 交流10kV | 200 | 137.569 |
| 23916 | 仪征市 | 马集爱国二级    | 交流10kV | 200 | 137.437 |
| 23917 | 仪征市 | 大仪公路砖瓦厂2号 | 交流10kV | 400 | 137.417 |
| 23918 | 仪征市 | 大仪丰岭邵庄2号  | 交流10kV | 200 | 137.417 |
| 23919 | 仪征市 | 马集秦桥孔庄    | 交流10kV | 200 | 137.375 |
| 23920 | 仪征市 | 马集铜山邢岗    | 交流10kV | 400 | 137.15  |
| 23921 | 仪征市 | 月塘山郑扬岗    | 交流10kV | 200 | 137.111 |
| 23922 | 仪征市 | 真州茶蓬陈庄    | 交流10kV | 200 | 137.083 |
| 23923 | 仪征市 | 大仪联盟2号    | 交流10kV | 400 | 137.083 |
| 23924 | 仪征市 | 新集光明周巷    | 交流10kV | 200 | 137.056 |
| 23925 | 仪征市 | 新城凌桥小任2号  | 交流10kV | 200 | 137.056 |
| 23926 | 仪征市 | 新城周云高庄    | 交流10kV | 200 | 137     |
| 23927 | 仪征市 | 真州清水郭云2号  | 交流10kV | 200 | 137     |
| 23928 | 仪征市 | 马集魏云      | 交流10kV | 200 | 136.958 |
| 23929 | 仪征市 | 刘集双竹村部    | 交流10kV | 200 | 136.917 |
| 23930 | 仪征市 | 刘集中心罗庄3号  | 交流10kV | 200 | 136.833 |
| 23931 | 仪征市 | 真州清水高庄    | 交流10kV | 400 | 136.833 |
| 23932 | 仪征市 | 新城凌桥友一    | 交流10kV | 200 | 136.75  |
| 23933 | 仪征市 | 刘集丰产徐庄    | 交流10kV | 200 | 136.583 |
| 23934 | 仪征市 | 青山团结马场2号  | 交流10kV | 200 | 136.542 |
| 23935 | 仪征市 | 马集镇恒华二级2号 | 交流10kV | 200 | 136.458 |
| 23936 | 仪征市 | 月塘张岗小洼    | 交流10kV | 200 | 136.458 |
| 23937 | 仪征市 | 新城周云方庄    | 交流10kV | 200 | 136.417 |
| 23938 | 仪征市 | 马集红光下庄    | 交流10kV | 200 | 136.292 |
| 23939 | 仪征市 | 大仪泗涧村部    | 交流10kV | 200 | 136.292 |
| 23940 | 仪征市 | 陈集丁桥高塘    | 交流10kV | 200 | 136.25  |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23941 | 仪征市 | 大仪青墩胡庄2号 | 交流10kV | 200 | 136.083 |
| 23942 | 仪征市 | 月塘郑云顾庄   | 交流10kV | 200 | 136.056 |
| 23943 | 仪征市 | 马集爱国村部   | 交流10kV | 200 | 136.042 |
| 23944 | 仪征市 | 新集天安下马庄  | 交流10kV | 200 | 136     |
| 23945 | 仪征市 | 滨江越江焦庄   | 交流10kV | 200 | 135.889 |
| 23946 | 仪征市 | 真州永华村部   | 交流10kV | 200 | 135.792 |
| 23947 | 仪征市 | 月塘三里姚塘   | 交流10kV | 200 | 135.792 |
| 23948 | 仪征市 | 新集庙山刘南   | 交流10kV | 200 | 135.694 |
| 23949 | 仪征市 | 陈集光荣施庄   | 交流10kV | 200 | 135.667 |
| 23950 | 仪征市 | 马集二亭冯庄   | 交流10kV | 200 | 135.667 |
| 23951 | 仪征市 | 马集张山薛庄   | 交流10kV | 200 | 135.583 |
| 23952 | 仪征市 | 新集茶果张集2号 | 交流10kV | 200 | 135.556 |
| 23953 | 仪征市 | 刘集何云江庄   | 交流10kV | 200 | 135.5   |
| 23954 | 仪征市 | 马集新民太平   | 交流10kV | 200 | 135.479 |
| 23955 | 仪征市 | 月塘丁公裘庄   | 交流10kV | 200 | 135.333 |
| 23956 | 仪征市 | 陈集余庄东余   | 交流10kV | 200 | 135.25  |
| 23957 | 仪征市 | 马集张山革命   | 交流10kV | 200 | 135.25  |
| 23958 | 仪征市 | 刘集高彭东许   | 交流10kV | 200 | 135.208 |
| 23959 | 仪征市 | 大仪公路鸡塘   | 交流10kV | 200 | 135.167 |
| 23960 | 仪征市 | 月塘尹山村部   | 交流10kV | 200 | 134.958 |
| 23961 | 仪征市 | 陈集双圩吴巷2号 | 交流10kV | 200 | 134.917 |
| 23962 | 仪征市 | 马集金营焦东   | 交流10kV | 200 | 134.854 |
| 23963 | 仪征市 | 马集光华胜利   | 交流10kV | 200 | 134.792 |
| 23964 | 仪征市 | 大仪万集郑庄   | 交流10kV | 200 | 134.625 |
| 23965 | 仪征市 | 月塘赵桥赵云   | 交流10kV | 200 | 134.556 |
| 23966 | 仪征市 | 马集前进田岗   | 交流10kV | 200 | 134.458 |
| 23967 | 仪征市 | 刘集薛岗太平   | 交流10kV | 200 | 134.417 |
| 23968 | 仪征市 | 陈集云桥束庄   | 交流10kV | 200 | 134.417 |
| 23969 | 仪征市 | 新城冷红碾房2号 | 交流10kV | 400 | 134.389 |
| 23970 | 仪征市 | 真州三八下周   | 交流10kV | 200 | 134.389 |
| 23971 | 仪征市 | 马集八里老虎   | 交流10kV | 200 | 134.208 |
| 23972 | 仪征市 | 新集花园谢庄2号 | 交流10kV | 200 | 134.167 |
| 23973 | 仪征市 | 大仪双涧李庄   | 交流10kV | 200 | 134.167 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 23974 | 仪征市 | 月塘四庄曹庄   | 交流10kV | 200 | 134.167 |
| 23975 | 仪征市 | 马集张山张三   | 交流10kV | 200 | 134.167 |
| 23976 | 仪征市 | 青山陡山村部   | 交流10kV | 200 | 134.104 |
| 23977 | 仪征市 | 陈集五星五星   | 交流10kV | 200 | 134.083 |
| 23978 | 仪征市 | 新集街道9号   | 交流10kV | 200 | 134.028 |
| 23979 | 仪征市 | 大仪香沟北刘2号 | 交流10kV | 200 | 134     |
| 23980 | 仪征市 | 月塘郑云邵庄   | 交流10kV | 200 | 133.917 |
| 23981 | 仪征市 | 新集八桥金庄   | 交流10kV | 200 | 133.889 |
| 23982 | 仪征市 | 马集红光万云   | 交流10kV | 200 | 133.813 |
| 23983 | 仪征市 | 马集街南     | 交流10kV | 200 | 133.667 |
| 23984 | 仪征市 | 马集合兴工农   | 交流10kV | 200 | 133.583 |
| 23985 | 仪征市 | 月塘四庄北队   | 交流10kV | 200 | 133.528 |
| 23986 | 仪征市 | 新集华丰龙山2号 | 交流10kV | 200 | 133.5   |
| 23987 | 仪征市 | 马集军民铜山联合 | 交流10kV | 200 | 133.5   |
| 23988 | 仪征市 | 新集华丰周庄   | 交流10kV | 200 | 133.486 |
| 23989 | 仪征市 | 青山跃进小庄   | 交流10kV | 200 | 133.389 |
| 23990 | 仪征市 | 新集方桥和平   | 交流10kV | 200 | 133.333 |
| 23991 | 仪征市 | 马集前进三塘   | 交流10kV | 200 | 133.167 |
| 23992 | 仪征市 | 月塘高云团结   | 交流10kV | 200 | 133.125 |
| 23993 | 仪征市 | 月塘长兴叶云   | 交流10kV | 400 | 133.104 |
| 23994 | 仪征市 | 马集恒华孙庄2号 | 交流10kV | 200 | 133.042 |
| 23995 | 仪征市 | 滨江沿江团结2号 | 交流10kV | 200 | 133.042 |
| 23996 | 仪征市 | 陈集开建金庄   | 交流10kV | 200 | 133     |
| 23997 | 仪征市 | 月塘大云郑槽   | 交流10kV | 200 | 132.944 |
| 23998 | 仪征市 | 真州茶蓬谈庄   | 交流10kV | 200 | 132.917 |
| 23999 | 仪征市 | 刘集白羊仁庄   | 交流10kV | 200 | 132.875 |
| 24000 | 仪征市 | 陈集青年惠庄   | 交流10kV | 200 | 132.792 |
| 24001 | 仪征市 | 新集勤丰牌楼2号 | 交流10kV | 200 | 132.778 |
| 24002 | 仪征市 | 马集程云村部   | 交流10kV | 200 | 132.771 |
| 24003 | 仪征市 | 青山农歌邹云   | 交流10kV | 200 | 132.667 |
| 24004 | 仪征市 | 新城龙河西云   | 交流10kV | 200 | 132.667 |
| 24005 | 仪征市 | 马集方云改云   | 交流10kV | 200 | 132.667 |
| 24006 | 仪征市 | 刘集薛岗韩庄   | 交流10kV | 200 | 132.583 |



|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24007 | 仪征市 | 月塘赵桥大桥   | 交流10kV | 200 | 132.542 |
| 24008 | 仪征市 | 大仪双塘许庄   | 交流10kV | 200 | 132.5   |
| 24009 | 仪征市 | 新集方桥蒋庄   | 交流10kV | 200 | 132.417 |
| 24010 | 仪征市 | 新集国庆阊巷   | 交流10kV | 200 | 132.417 |
| 24011 | 仪征市 | 月塘谢集四庄团结 | 交流10kV | 200 | 132.333 |
| 24012 | 仪征市 | 马集蔡湖村部   | 交流10kV | 200 | 132.333 |
| 24013 | 仪征市 | 月塘长兴王一   | 交流10kV | 200 | 132.25  |
| 24014 | 仪征市 | 青山大吴营    | 交流10kV | 200 | 132.208 |
| 24015 | 仪征市 | 月塘大云大云   | 交流10kV | 200 | 132.208 |
| 24016 | 仪征市 | 马集秦桥秦东   | 交流10kV | 200 | 132.167 |
| 24017 | 仪征市 | 新城丁冲沙田   | 交流10kV | 200 | 132.167 |
| 24018 | 仪征市 | 马集方云王云   | 交流10kV | 200 | 132.167 |
| 24019 | 仪征市 | 月塘六松新建   | 交流10kV | 200 | 132     |
| 24020 | 仪征市 | 马集岔镇街北   | 交流10kV | 200 | 132     |
| 24021 | 仪征市 | 大仪高田小桥2号 | 交流10kV | 200 | 131.958 |
| 24022 | 仪征市 | 新城丁冲夏西   | 交流10kV | 200 | 131.944 |
| 24023 | 仪征市 | 新集联合     | 交流10kV | 200 | 131.778 |
| 24024 | 仪征市 | 新城人民中组2号 | 交流10kV | 200 | 131.625 |
| 24025 | 仪征市 | 月塘未井集中区  | 交流10kV | 200 | 131.583 |
| 24026 | 仪征市 | 马集岔镇团结   | 交流10kV | 200 | 131.583 |
| 24027 | 仪征市 | 大仪青墩南片   | 交流10kV | 200 | 131.562 |
| 24028 | 仪征市 | 真州扬庄道口   | 交流10kV | 200 | 131.5   |
| 24029 | 仪征市 | 大仪河东明塘   | 交流10kV | 200 | 131.5   |
| 24030 | 仪征市 | 刘集中心高庄   | 交流10kV | 200 | 131.5   |
| 24031 | 仪征市 | 月塘铁坝施庄   | 交流10kV | 200 | 131.472 |
| 24032 | 仪征市 | 马集程云史岗2号 | 交流10kV | 200 | 131.375 |
| 24033 | 仪征市 | 真州茶蓬孙家   | 交流10kV | 200 | 131.333 |
| 24034 | 仪征市 | 马集方云李庄2号 | 交流10kV | 200 | 131.292 |
| 24035 | 仪征市 | 月塘六松余云   | 交流10kV | 200 | 131.208 |
| 24036 | 仪征市 | 马集前进周庄   | 交流10kV | 200 | 131.167 |
| 24037 | 仪征市 | 月塘长兴江洼   | 交流10kV | 200 | 131.056 |
| 24038 | 仪征市 | 大仪双涧孙庄   | 交流10kV | 200 | 131     |
| 24039 | 仪征市 | 马集张山山坎   | 交流10kV | 200 | 131     |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24040 | 仪征市 | 青山胜利     | 交流10kV | 200 | 130.958 |
| 24041 | 仪征市 | 大仪丰岭梅庄   | 交流10kV | 200 | 130.833 |
| 24042 | 仪征市 | 马集前进张田   | 交流10kV | 200 | 130.75  |
| 24043 | 仪征市 | 马集二亭刘广   | 交流10kV | 200 | 130.75  |
| 24044 | 仪征市 | 马集邱云王庄   | 交流10kV | 200 | 130.729 |
| 24045 | 仪征市 | 陈集薛庄薛庄   | 交流10kV | 200 | 130.542 |
| 24046 | 仪征市 | 马集金营夏云   | 交流10kV | 200 | 130.292 |
| 24047 | 仪征市 | 真州茶蓬后王   | 交流10kV | 200 | 130.208 |
| 24048 | 仪征市 | 新集八桥丁巷2号 | 交流10kV | 200 | 130.167 |
| 24049 | 仪征市 | 刘集盘古徐庄   | 交流10kV | 400 | 130.167 |
| 24050 | 仪征市 | 刘集双竹北庄   | 交流10kV | 200 | 130.125 |
| 24051 | 仪征市 | 月塘山郑孟张   | 交流10kV | 200 | 130.042 |
| 24052 | 仪征市 | 刘集双竹上巷   | 交流10kV | 400 | 129.937 |
| 24053 | 仪征市 | 月塘长兴陈洼   | 交流10kV | 200 | 129.937 |
| 24054 | 仪征市 | 新城周云一级1号 | 交流10kV | 200 | 129.931 |
| 24055 | 仪征市 | 马集刘岗卞西   | 交流10kV | 200 | 129.917 |
| 24056 | 仪征市 | 新集江宁羊庄   | 交流10kV | 200 | 129.896 |
| 24057 | 仪征市 | 马集蔡湖和平   | 交流10kV | 200 | 129.889 |
| 24058 | 仪征市 | 刘集盘古高庄   | 交流10kV | 200 | 129.875 |
| 24059 | 仪征市 | 月塘苏云张庄   | 交流10kV | 200 | 129.833 |
| 24060 | 仪征市 | 万年曹南     | 交流10kV | 200 | 129.75  |
| 24061 | 仪征市 | 青山下王     | 交流10kV | 200 | 129.729 |
| 24062 | 仪征市 | 新集江宁谢南   | 交流10kV | 200 | 129.722 |
| 24063 | 仪征市 | 刘集百寿方庄   | 交流10kV | 200 | 129.417 |
| 24064 | 仪征市 | 大仪张家前进2号 | 交流10kV | 200 | 129.333 |
| 24065 | 仪征市 | 大仪公路太平   | 交流10kV | 200 | 129.25  |
| 24066 | 仪征市 | 马集恒华沟南   | 交流10kV | 200 | 129.167 |
| 24067 | 仪征市 | 刘集高彭下彭   | 交流10kV | 200 | 129.083 |
| 24068 | 仪征市 | 新城凌东朱东   | 交流10kV | 200 | 129.056 |
| 24069 | 仪征市 | 马集方云联合   | 交流10kV | 200 | 129.042 |
| 24070 | 仪征市 | 马集张云杨巷   | 交流10kV | 200 | 129     |
| 24071 | 仪征市 | 月塘移居石桥4号 | 交流10kV | 200 | 129     |
| 24072 | 仪征市 | 刘集双竹占庄   | 交流10kV | 200 | 128.889 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24073 | 仪征市 | 陈集杨庄邵庄   | 交流10kV | 200 | 128.875 |
| 24074 | 仪征市 | 大仪青墩南片2号 | 交流10kV | 200 | 128.875 |
| 24075 | 仪征市 | 刘集薛岗潘庄   | 交流10kV | 200 | 128.792 |
| 24076 | 仪征市 | 月塘赵桥联合   | 交流10kV | 200 | 128.562 |
| 24077 | 仪征市 | 大仪路东幸福   | 交流10kV | 200 | 128.556 |
| 24078 | 仪征市 | 刘集夏窑陈庄   | 交流10kV | 200 | 128.521 |
| 24079 | 仪征市 | 马集张山夏云2号 | 交流10kV | 200 | 128.5   |
| 24080 | 仪征市 | 马集邱云合心   | 交流10kV | 200 | 128.375 |
| 24081 | 仪征市 | 新城周云河西   | 交流10kV | 200 | 128.222 |
| 24082 | 仪征市 | 刘集铁牌周庄   | 交流10kV | 200 | 128.167 |
| 24083 | 仪征市 | 月塘鲍庄王云   | 交流10kV | 200 | 128.146 |
| 24084 | 仪征市 | 新城马坝马云   | 交流10kV | 200 | 127.979 |
| 24085 | 仪征市 | 马集军民倪庄2号 | 交流10kV | 200 | 127.917 |
| 24086 | 仪征市 | 马集新民吴庄   | 交流10kV | 200 | 127.792 |
| 24087 | 仪征市 | 马集刘岗义和   | 交流10kV | 200 | 127.75  |
| 24088 | 仪征市 | 刘集中心赵庄   | 交流10kV | 200 | 127.708 |
| 24089 | 仪征市 | 马集镇张山张庄  | 交流10kV | 200 | 127.687 |
| 24090 | 仪征市 | 刘集高彭陈庄   | 交流10kV | 200 | 127.667 |
| 24091 | 仪征市 | 真州清水长尹   | 交流10kV | 200 | 127.583 |
| 24092 | 仪征市 | 大仪青墩姚塘   | 交流10kV | 200 | 127.5   |
| 24093 | 仪征市 | 陈集红星乔庄2号 | 交流10kV | 200 | 127.417 |
| 24094 | 仪征市 | 新集国庆卞庄   | 交流10kV | 200 | 127.389 |
| 24095 | 仪征市 | 月塘苏云农科   | 交流10kV | 200 | 127.375 |
| 24096 | 仪征市 | 新集光明阊巷2号 | 交流10kV | 200 | 127.167 |
| 24097 | 仪征市 | 大仪丰岭西军   | 交流10kV | 200 | 127.167 |
| 24098 | 仪征市 | 大仪军田王庄   | 交流10kV | 200 | 127.167 |
| 24099 | 仪征市 | 滨江金三角    | 交流10kV | 200 | 127.056 |
| 24100 | 仪征市 | 真州茶蓬郭庄   | 交流10kV | 200 | 126.833 |
| 24101 | 仪征市 | 马集刘岗仕庄   | 交流10kV | 200 | 126.792 |
| 24102 | 仪征市 | 刘集纲要陈庄   | 交流10kV | 200 | 126.75  |
| 24103 | 仪征市 | 新城官胜前进   | 交流10kV | 200 | 126.729 |
| 24104 | 仪征市 | 月塘山郑二级   | 交流10kV | 200 | 126.646 |
| 24105 | 仪征市 | 月塘谢集豆巷   | 交流10kV | 200 | 126.625 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24106 | 仪征市 | 月塘六松后云   | 交流10kV | 200 | 126.611 |
| 24107 | 仪征市 | 月塘苏云金庄2号 | 交流10kV | 200 | 126.375 |
| 24108 | 仪征市 | 新城凌桥赵庄   | 交流10kV | 200 | 126.333 |
| 24109 | 仪征市 | 陈集青年同心   | 交流10kV | 200 | 126.28  |
| 24110 | 仪征市 | 月塘未井胡庄   | 交流10kV | 200 | 126.167 |
| 24111 | 仪征市 | 刘集古井殷庄   | 交流10kV | 200 | 126.111 |
| 24112 | 仪征市 | 新集方桥和平2号 | 交流10kV | 200 | 125.833 |
| 24113 | 仪征市 | 陈集立新殷庄   | 交流10kV | 200 | 125.833 |
| 24114 | 仪征市 | 陈集五星小区   | 交流10kV | 200 | 125.833 |
| 24115 | 仪征市 | 马集方云董庄   | 交流10kV | 200 | 125.812 |
| 24116 | 仪征市 | 新城凌桥赵庄2号 | 交流10kV | 200 | 125.611 |
| 24117 | 仪征市 | 滨江红旗七组   | 交流10kV | 200 | 125.556 |
| 24118 | 仪征市 | 陈集青年团结   | 交流10kV | 200 | 125.5   |
| 24119 | 仪征市 | 月塘张岗王庄   | 交流10kV | 200 | 125.5   |
| 24120 | 仪征市 | 新集国庆赵庄   | 交流10kV | 200 | 125.458 |
| 24121 | 仪征市 | 新城周云龙埂   | 交流10kV | 200 | 125.417 |
| 24122 | 仪征市 | 刘集中心卜庄   | 交流10kV | 200 | 125.333 |
| 24123 | 仪征市 | 月塘曹营马庄   | 交流10kV | 200 | 125.333 |
| 24124 | 仪征市 | 青山砖井赵眺   | 交流10kV | 200 | 125.25  |
| 24125 | 仪征市 | 万年小闸     | 交流10kV | 200 | 125.042 |
| 24126 | 仪征市 | 刘集元井曹庄   | 交流10kV | 200 | 125     |
| 24127 | 仪征市 | 刘集陈巷张竹2号 | 交流10kV | 200 | 125     |
| 24128 | 仪征市 | 大仪路北金王   | 交流10kV | 200 | 124.944 |
| 24129 | 仪征市 | 新城凌桥任庄   | 交流10kV | 200 | 124.806 |
| 24130 | 仪征市 | 大仪老坝东片   | 交流10kV | 200 | 124.778 |
| 24131 | 仪征市 | 新城丁冲赵一   | 交流10kV | 200 | 124.687 |
| 24132 | 仪征市 | 大仪香沟北熊6号 | 交流10kV | 400 | 124.667 |
| 24133 | 仪征市 | 月塘桃园元桥   | 交流10kV | 200 | 124.667 |
| 24134 | 仪征市 | 马集邱云赵庄2号 | 交流10kV | 200 | 124.625 |
| 24135 | 仪征市 | 马集岔镇张庄   | 交流10kV | 200 | 124.458 |
| 24136 | 仪征市 | 新集庙山上林   | 交流10kV | 200 | 124.444 |
| 24137 | 仪征市 | 真州茶蓬上包   | 交流10kV | 200 | 124.333 |
| 24138 | 仪征市 | 大仪双涧戚庄3号 | 交流10kV | 200 | 124.208 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24139 | 仪征市 | 陈集开建刘庄   | 交流10kV | 200 | 124.208 |
| 24140 | 仪征市 | 马集张云苏庄   | 交流10kV | 200 | 123.958 |
| 24141 | 仪征市 | 新集勤丰裴巷   | 交流10kV | 200 | 123.889 |
| 24142 | 仪征市 | 马集秦桥阚庄2号 | 交流10kV | 200 | 123.833 |
| 24143 | 仪征市 | 陈集光荣陈庄   | 交流10kV | 200 | 123.792 |
| 24144 | 仪征市 | 陈集杨庄四房2号 | 交流10kV | 200 | 123.792 |
| 24145 | 仪征市 | 大仪青墩黄庄   | 交流10kV | 200 | 123.792 |
| 24146 | 仪征市 | 月塘曹营扬庄2号 | 交流10kV | 200 | 123.708 |
| 24147 | 仪征市 | 陈集丁桥丁庄   | 交流10kV | 200 | 123.625 |
| 24148 | 仪征市 | 大仪路南万庄   | 交流10kV | 200 | 123.625 |
| 24149 | 仪征市 | 新城丁冲山里   | 交流10kV | 200 | 123.542 |
| 24150 | 仪征市 | 农民街道3号   | 交流10kV | 400 | 123.5   |
| 24151 | 仪征市 | 刘集仓房公场   | 交流10kV | 200 | 123.333 |
| 24152 | 仪征市 | 刘集仓房新区3号 | 交流10kV | 200 | 123.333 |
| 24153 | 仪征市 | 月塘大云桥东   | 交流10kV | 200 | 123.278 |
| 24154 | 仪征市 | 刘集高彭高庄   | 交流10kV | 200 | 123.208 |
| 24155 | 仪征市 | 大仪公路李庄   | 交流10kV | 200 | 123.167 |
| 24156 | 仪征市 | 刘集古井尚庄   | 交流10kV | 200 | 123.056 |
| 24157 | 仪征市 | 陈集新建徐庄   | 交流10kV | 200 | 123     |
| 24158 | 仪征市 | 陈集光荣小靴   | 交流10kV | 200 | 122.917 |
| 24159 | 仪征市 | 陈集余庄东余2号 | 交流10kV | 200 | 122.908 |
| 24160 | 仪征市 | 真州三八李营   | 交流10kV | 200 | 122.875 |
| 24161 | 仪征市 | 月塘双井公路   | 交流10kV | 200 | 122.854 |
| 24162 | 仪征市 | 真州佐安十西   | 交流10kV | 400 | 122.75  |
| 24163 | 仪征市 | 新集天安阚庄   | 交流10kV | 200 | 122.667 |
| 24164 | 仪征市 | 马集二亭余兴   | 交流10kV | 200 | 122.667 |
| 24165 | 仪征市 | 月塘张岗凤凰   | 交流10kV | 200 | 122.639 |
| 24166 | 仪征市 | 马集岔镇中云2号 | 交流10kV | 200 | 122.625 |
| 24167 | 仪征市 | 月塘桃园东湖   | 交流10kV | 200 | 122.389 |
| 24168 | 仪征市 | 新集蔡巷中站   | 交流10kV | 200 | 122.375 |
| 24169 | 仪征市 | 马集小队     | 交流10kV | 200 | 122.375 |
| 24170 | 仪征市 | 大仪双塘友爱   | 交流10kV | 200 | 122.292 |
| 24171 | 仪征市 | 刘集古井巫庄   | 交流10kV | 200 | 122.208 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24172 | 仪征市 | 新城马坝三七   | 交流10kV | 200 | 122.187 |
| 24173 | 仪征市 | 新城凌桥山头   | 交流10kV | 200 | 122.167 |
| 24174 | 仪征市 | 青山肖北邹庄   | 交流10kV | 200 | 122.042 |
| 24175 | 仪征市 | 陈集汪云顾庄   | 交流10kV | 200 | 121.833 |
| 24176 | 仪征市 | 新城三茅猪场   | 交流10kV | 200 | 121.75  |
| 24177 | 仪征市 | 月塘塔山高罗   | 交流10kV | 200 | 121.75  |
| 24178 | 仪征市 | 月塘桃园桃花   | 交流10kV | 200 | 121.708 |
| 24179 | 仪征市 | 双涧村部     | 交流10kV | 200 | 121.667 |
| 24180 | 仪征市 | 新城三茅北梁   | 交流10kV | 400 | 121.583 |
| 24181 | 仪征市 | 新集天安四队   | 交流10kV | 200 | 121.528 |
| 24182 | 仪征市 | 真州牌楼凡东   | 交流10kV | 200 | 121.444 |
| 24183 | 仪征市 | 大仪泗涧殷庄   | 交流10kV | 200 | 121.417 |
| 24184 | 仪征市 | 大仪双涧李庄2号 | 交流10kV | 200 | 121.375 |
| 24185 | 仪征市 | 大仪香沟街西2号 | 交流10kV | 200 | 121.333 |
| 24186 | 仪征市 | 马集岔镇解云2号 | 交流10kV | 200 | 121.333 |
| 24187 | 仪征市 | 新城周云金莲   | 交流10kV | 200 | 121.292 |
| 24188 | 仪征市 | 陈集余庄同心   | 交流10kV | 200 | 121.25  |
| 24189 | 仪征市 | 新集国庆陈云   | 交流10kV | 200 | 121.208 |
| 24190 | 仪征市 | 刘集百寿大徐2号 | 交流10kV | 200 | 121.167 |
| 24191 | 仪征市 | 青山肖北柳西   | 交流10kV | 200 | 121.146 |
| 24192 | 仪征市 | 马集二亭团结   | 交流10kV | 200 | 121.083 |
| 24193 | 仪征市 | 大仪张家东风   | 交流10kV | 200 | 120.986 |
| 24194 | 仪征市 | 刘集联云余桥   | 交流10kV | 200 | 120.875 |
| 24195 | 仪征市 | 新集长春许庄3号 | 交流10kV | 200 | 120.833 |
| 24196 | 仪征市 | 马集光华村部   | 交流10kV | 200 | 120.708 |
| 24197 | 仪征市 | 陈集工农新云   | 交流10kV | 200 | 120.583 |
| 24198 | 仪征市 | 马集秦桥光明   | 交流10kV | 200 | 120.542 |
| 24199 | 仪征市 | 陈集开建团结   | 交流10kV | 200 | 120.5   |
| 24200 | 仪征市 | 刘集陈巷太平2号 | 交流10kV | 200 | 120.458 |
| 24201 | 仪征市 | 马集岔镇烟坑   | 交流10kV | 200 | 120.458 |
| 24202 | 仪征市 | 马集爱国赵云   | 交流10kV | 200 | 120.437 |
| 24203 | 仪征市 | 马集跃进     | 交流10kV | 200 | 120.25  |
| 24204 | 仪征市 | 月塘凡公井塘   | 交流10kV | 200 | 119.972 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24205 | 仪征市 | 新集勤丰沙田2号 | 交流10kV | 200 | 119.944 |
| 24206 | 仪征市 | 陈集汪云官塘   | 交流10kV | 200 | 119.833 |
| 24207 | 仪征市 | 马集合心三塘   | 交流10kV | 200 | 119.787 |
| 24208 | 仪征市 | 新集国庆胡庄   | 交流10kV | 200 | 119.778 |
| 24209 | 仪征市 | 马集铜山昌蒲   | 交流10kV | 200 | 119.75  |
| 24210 | 仪征市 | 刘集百寿许庄   | 交流10kV | 200 | 119.625 |
| 24211 | 仪征市 | 刘集六巷王庄   | 交流10kV | 200 | 119.604 |
| 24212 | 仪征市 | 刘集双竹吴庄   | 交流10kV | 200 | 119.5   |
| 24213 | 仪征市 | 刘集丰产村部   | 交流10kV | 200 | 119.5   |
| 24214 | 仪征市 | 马集秦桥秦中   | 交流10kV | 200 | 119.5   |
| 24215 | 仪征市 | 刘集百寿公路   | 交流10kV | 200 | 119.458 |
| 24216 | 仪征市 | 大仪香沟北熊2号 | 交流10kV | 200 | 119.458 |
| 24217 | 仪征市 | 马集张云电站   | 交流10kV | 200 | 119.444 |
| 24218 | 仪征市 | 青山长山村部   | 交流10kV | 200 | 119.125 |
| 24219 | 仪征市 | 青山跃进赵洼2号 | 交流10kV | 200 | 119.042 |
| 24220 | 仪征市 | 马集爱国王庄2号 | 交流10kV | 200 | 118.958 |
| 24221 | 仪征市 | 青山安墩陶营   | 交流10kV | 400 | 118.583 |
| 24222 | 仪征市 | 马集爱国蔡庄   | 交流10kV | 200 | 118.514 |
| 24223 | 仪征市 | 马集八里兴二   | 交流10kV | 200 | 118.5   |
| 24224 | 仪征市 | 月塘桃园小潘   | 交流10kV | 200 | 118.417 |
| 24225 | 仪征市 | 月塘山郑郑西   | 交流10kV | 200 | 118.389 |
| 24226 | 仪征市 | 月塘鲍庄催云   | 交流10kV | 200 | 118.333 |
| 24227 | 仪征市 | 陈集光荣周庄   | 交流10kV | 200 | 118.333 |
| 24228 | 仪征市 | 青山吴二     | 交流10kV | 200 | 118.333 |
| 24229 | 仪征市 | 大仪香沟钱庄   | 交流10kV | 200 | 118.292 |
| 24230 | 仪征市 | 真州清水东吴   | 交流10kV | 200 | 118.208 |
| 24231 | 仪征市 | 刘集纲要张庄   | 交流10kV | 200 | 118.194 |
| 24232 | 仪征市 | 大仪军田公路   | 交流10kV | 200 | 118.194 |
| 24233 | 仪征市 | 新城大楼肖庄   | 交流10kV | 400 | 118.167 |
| 24234 | 仪征市 | 刘集六巷新区2号 | 交流10kV | 200 | 118.125 |
| 24235 | 仪征市 | 新集方桥刘庄   | 交流10kV | 200 | 118.111 |
| 24236 | 仪征市 | 大仪高田陈庄2号 | 交流10kV | 200 | 118     |
| 24237 | 仪征市 | 滨江沿江徐庄2号 | 交流10kV | 200 | 117.979 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24238 | 仪征市 | 大仪双涧红星   | 交流10kV | 200 | 117.958 |
| 24239 | 仪征市 | 大仪双涧张庄2号 | 交流10kV | 200 | 117.917 |
| 24240 | 仪征市 | 新集天安聂桥   | 交流10kV | 200 | 117.854 |
| 24241 | 仪征市 | 陈集双圩小区   | 交流10kV | 200 | 117.833 |
| 24242 | 仪征市 | 新城冷红大王2号 | 交流10kV | 200 | 117.722 |
| 24243 | 仪征市 | 刘集元井强庄   | 交流10kV | 200 | 117.5   |
| 24244 | 仪征市 | 马集张云蔡庄   | 交流10kV | 200 | 117.333 |
| 24245 | 仪征市 | 刘集薛岗薛岗   | 交流10kV | 200 | 117.292 |
| 24246 | 仪征市 | 刘集何云江庄2号 | 交流10kV | 200 | 117.208 |
| 24247 | 仪征市 | 马集前进下余   | 交流10kV | 200 | 117.167 |
| 24248 | 仪征市 | 大仪青墩小郑3号 | 交流10kV | 400 | 117     |
| 24249 | 仪征市 | 新城丁冲村部   | 交流10kV | 200 | 116.896 |
| 24250 | 仪征市 | 新集张集敬老院  | 交流10kV | 200 | 116.667 |
| 24251 | 仪征市 | 新集江宁村部   | 交流10kV | 200 | 116.611 |
| 24252 | 仪征市 | 新集方桥高庄2号 | 交流10kV | 200 | 116.556 |
| 24253 | 仪征市 | 马集方云韩云   | 交流10kV | 200 | 116.5   |
| 24254 | 仪征市 | 青山侯营     | 交流10kV | 200 | 116.333 |
| 24255 | 仪征市 | 青山长山顾二   | 交流10kV | 200 | 116.167 |
| 24256 | 仪征市 | 马集合心铜山2号 | 交流10kV | 200 | 116.125 |
| 24257 | 仪征市 | 刘集安民苑1号  | 交流10kV | 400 | 116.042 |
| 24258 | 仪征市 | 月塘苏云徐云   | 交流10kV | 200 | 116     |
| 24259 | 仪征市 | 月塘山北村部   | 交流10kV | 200 | 115.896 |
| 24260 | 仪征市 | 新集勤丰庵庄   | 交流10kV | 200 | 115.833 |
| 24261 | 仪征市 | 刘集陈巷前进   | 交流10kV | 200 | 115.806 |
| 24262 | 仪征市 | 陈集杨庄村部   | 交流10kV | 200 | 115.792 |
| 24263 | 仪征市 | 滨江三益红旗   | 交流10kV | 200 | 115.658 |
| 24264 | 仪征市 | 月塘长兴吴岗   | 交流10kV | 200 | 115.646 |
| 24265 | 仪征市 | 新集花园东风   | 交流10kV | 200 | 115.611 |
| 24266 | 仪征市 | 新集江宁八西   | 交流10kV | 200 | 115.486 |
| 24267 | 仪征市 | 陈集汪云上高   | 交流10kV | 200 | 115.458 |
| 24268 | 仪征市 | 青山长山芦西   | 交流10kV | 200 | 115.389 |
| 24269 | 仪征市 | 新城周云团结   | 交流10kV | 200 | 115.292 |
| 24270 | 仪征市 | 陈集双圩开发区北 | 交流10kV | 200 | 115.292 |



|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24271 | 仪征市 | 真州严徐中道   | 交流10kV | 200 | 115.208 |
| 24272 | 仪征市 | 月塘塔山秦庄   | 交流10kV | 200 | 115.208 |
| 24273 | 仪征市 | 月塘周岗2号   | 交流10kV | 200 | 115.167 |
| 24274 | 仪征市 | 月塘四庄江庄   | 交流10kV | 200 | 114.833 |
| 24275 | 仪征市 | 陈集沙集高庄   | 交流10kV | 200 | 114.792 |
| 24276 | 仪征市 | 真州三八求庄   | 交流10kV | 200 | 114.458 |
| 24277 | 仪征市 | 马集伏西     | 交流10kV | 200 | 114.458 |
| 24278 | 仪征市 | 青山菜场     | 交流10kV | 200 | 114.375 |
| 24279 | 仪征市 | 滨江沿江先锋   | 交流10kV | 200 | 114.292 |
| 24280 | 仪征市 | 刘集纲要罗桥   | 交流10kV | 200 | 113.958 |
| 24281 | 仪征市 | 大仪丰岭塘庄   | 交流10kV | 200 | 113.875 |
| 24282 | 仪征市 | 新集国庆仓房   | 交流10kV | 200 | 113.722 |
| 24283 | 仪征市 | 月塘山北联下   | 交流10kV | 200 | 113.667 |
| 24284 | 仪征市 | 滨江越江大一   | 交流10kV | 200 | 113.625 |
| 24285 | 仪征市 | 刘集白羊新区3号 | 交流10kV | 400 | 113.603 |
| 24286 | 仪征市 | 马集恒华汪庄   | 交流10kV | 200 | 113.583 |
| 24287 | 仪征市 | 马集铜山河边   | 交流10kV | 200 | 113.542 |
| 24288 | 仪征市 | 马集拾庄四级2号 | 交流10kV | 200 | 113.542 |
| 24289 | 仪征市 | 马集邱云邱云   | 交流10kV | 200 | 113.458 |
| 24290 | 仪征市 | 马集程云刘云   | 交流10kV | 200 | 113.417 |
| 24291 | 仪征市 | 月塘谢集早云   | 交流10kV | 200 | 113.306 |
| 24292 | 仪征市 | 大仪军田郭庄   | 交流10kV | 200 | 113.083 |
| 24293 | 仪征市 | 月塘铁坝水库   | 交流10kV | 200 | 113.042 |
| 24294 | 仪征市 | 月塘郑云向阳   | 交流10kV | 200 | 112.833 |
| 24295 | 仪征市 | 刘集古井团结   | 交流10kV | 200 | 112.708 |
| 24296 | 仪征市 | 刘集古井姚庄   | 交流10kV | 200 | 112.667 |
| 24297 | 仪征市 | 刘集元井东冲   | 交流10kV | 200 | 112.667 |
| 24298 | 仪征市 | 陈集沙集南井   | 交流10kV | 200 | 112.667 |
| 24299 | 仪征市 | 刘集古井王庄   | 交流10kV | 200 | 112.583 |
| 24300 | 仪征市 | 刘集中心朱庄2号 | 交流10kV | 200 | 112.583 |
| 24301 | 仪征市 | 马集恒华杨云   | 交流10kV | 200 | 112.5   |
| 24302 | 仪征市 | 马集蔡湖瓦西   | 交流10kV | 200 | 112.458 |
| 24303 | 仪征市 | 马集岔镇解云   | 交流10kV | 200 | 112.375 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24304 | 仪征市 | 月塘丁公田云   | 交流10kV | 400 | 112.25  |
| 24305 | 仪征市 | 大仪河北毛庄   | 交流10kV | 200 | 111.75  |
| 24306 | 仪征市 | 新集勤丰龙华   | 交流10kV | 200 | 111.528 |
| 24307 | 仪征市 | 大仪路北沙塘2号 | 交流10kV | 200 | 111.5   |
| 24308 | 仪征市 | 大仪河北前进   | 交流10kV | 200 | 111.292 |
| 24309 | 仪征市 | 陈集青年十队   | 交流10kV | 200 | 111.25  |
| 24310 | 仪征市 | 青山团结东风2号 | 交流10kV | 200 | 111.167 |
| 24311 | 仪征市 | 马集金营孔庄2号 | 交流10kV | 200 | 111.167 |
| 24312 | 仪征市 | 刘集百寿邵庄   | 交流10kV | 160 | 111.139 |
| 24313 | 仪征市 | 马集镇蔡湖高云  | 交流10kV | 200 | 111.125 |
| 24314 | 仪征市 | 陈集沙集桑云   | 交流10kV | 200 | 111.125 |
| 24315 | 仪征市 | 大仪河北吴庄   | 交流10kV | 200 | 111.083 |
| 24316 | 仪征市 | 月塘大云马西小庄 | 交流10kV | 200 | 110.889 |
| 24317 | 仪征市 | 新城人民永三   | 交流10kV | 200 | 110.75  |
| 24318 | 仪征市 | 大仪路东姚塘   | 交流10kV | 200 | 110.75  |
| 24319 | 仪征市 | 马集张云蔡庄2号 | 交流10kV | 200 | 110.458 |
| 24320 | 仪征市 | 大仪张家西塘   | 交流10kV | 200 | 110.458 |
| 24321 | 仪征市 | 新城三茅王庄   | 交流10kV | 200 | 110.417 |
| 24322 | 仪征市 | 新集勤丰农科   | 交流10kV | 200 | 110.222 |
| 24323 | 仪征市 | 陈集双圩河东   | 交流10kV | 200 | 110.125 |
| 24324 | 仪征市 | 刘集盘古卞庄   | 交流10kV | 200 | 110     |
| 24325 | 仪征市 | 大仪军田彭庄2号 | 交流10kV | 200 | 110     |
| 24326 | 仪征市 | 月塘茶场果园   | 交流10kV | 200 | 110     |
| 24327 | 仪征市 | 大仪丰岭东军   | 交流10kV | 200 | 109.917 |
| 24328 | 仪征市 | 大仪双塘西片2号 | 交流10kV | 200 | 109.917 |
| 24329 | 仪征市 | 马集爱国老虎   | 交流10kV | 400 | 109.805 |
| 24330 | 仪征市 | 陈集双圩团结   | 交流10kV | 200 | 109.75  |
| 24331 | 仪征市 | 刘集百寿汤庄   | 交流10kV | 200 | 109.5   |
| 24332 | 仪征市 | 滨江红旗四组   | 交流10kV | 200 | 109.375 |
| 24333 | 仪征市 | 马集恒华孙庄   | 交流10kV | 200 | 109.333 |
| 24334 | 仪征市 | 月塘金宝珠    | 交流10kV | 200 | 109.292 |
| 24335 | 仪征市 | 新集国庆金联   | 交流10kV | 200 | 109.097 |
| 24336 | 仪征市 | 月塘丁公魏墩   | 交流10kV | 400 | 108.958 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24337 | 仪征市 | 大仪曹庄     | 交流10kV | 200 | 108.875 |
| 24338 | 仪征市 | 新集方桥千斤   | 交流10kV | 200 | 108.75  |
| 24339 | 仪征市 | 新集天安刘庄2号 | 交流10kV | 200 | 108.722 |
| 24340 | 仪征市 | 刘集盘古上庄   | 交流10kV | 200 | 108.667 |
| 24341 | 仪征市 | 新城三茅2号   | 交流10kV | 400 | 108.5   |
| 24342 | 仪征市 | 马集张云赵庄   | 交流10kV | 200 | 108.333 |
| 24343 | 仪征市 | 马集光华周庄   | 交流10kV | 200 | 108.292 |
| 24344 | 仪征市 | 陈集双圩友爱   | 交流10kV | 200 | 108.208 |
| 24345 | 仪征市 | 大仪河北李庄   | 交流10kV | 200 | 108.042 |
| 24346 | 仪征市 | 新城人民永一2号 | 交流10kV | 200 | 107.958 |
| 24347 | 仪征市 | 月塘赵桥戴云   | 交流10kV | 200 | 107.917 |
| 24348 | 仪征市 | 刘集中心朱庄   | 交流10kV | 200 | 107.778 |
| 24349 | 仪征市 | 新城丁冲王二   | 交流10kV | 200 | 107.667 |
| 24350 | 仪征市 | 滨江蒲新村部   | 交流10kV | 200 | 107.417 |
| 24351 | 仪征市 | 滨江红旗二组   | 交流10kV | 200 | 107.167 |
| 24352 | 仪征市 | 刘集白羊高庄   | 交流10kV | 200 | 107.125 |
| 24353 | 仪征市 | 新城官胜刘庄   | 交流10kV | 200 | 107.111 |
| 24354 | 仪征市 | 月塘尹山圩云2号 | 交流10kV | 200 | 106.917 |
| 24355 | 仪征市 | 陈集青年灯塘   | 交流10kV | 200 | 106.833 |
| 24356 | 仪征市 | 马集野山茶队   | 交流10kV | 200 | 106.708 |
| 24357 | 仪征市 | 刘集陈巷大沈   | 交流10kV | 200 | 106.667 |
| 24358 | 仪征市 | 新城三官王庄2号 | 交流10kV | 200 | 106.625 |
| 24359 | 仪征市 | 陈集青年中心   | 交流10kV | 200 | 106.542 |
| 24360 | 仪征市 | 新集庙山王庄   | 交流10kV | 200 | 106.333 |
| 24361 | 仪征市 | 农民街2号    | 交流10kV | 200 | 106.278 |
| 24362 | 仪征市 | 马集李庄2号   | 交流10kV | 200 | 106.271 |
| 24363 | 仪征市 | 刘集管仓工农   | 交流10kV | 200 | 105.958 |
| 24364 | 仪征市 | 滨江越江辛四   | 交流10kV | 200 | 105.944 |
| 24365 | 仪征市 | 真州清水郭云   | 交流10kV | 200 | 105.944 |
| 24366 | 仪征市 | 大仪青墩王庄   | 交流10kV | 200 | 105.917 |
| 24367 | 仪征市 | 马集铜山二队   | 交流10kV | 200 | 105.875 |
| 24368 | 仪征市 | 月塘茶农花园   | 交流10kV | 200 | 105.812 |
| 24369 | 仪征市 | 马集前进上塘   | 交流10kV | 200 | 105.75  |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24370 | 仪征市 | 马集张山夏云   | 交流10kV | 200 | 105.687 |
| 24371 | 仪征市 | 新集紫竹先锋   | 交流10kV | 200 | 105.611 |
| 24372 | 仪征市 | 陈集上林2号   | 交流10kV | 200 | 105.583 |
| 24373 | 仪征市 | 滨江红旗五组   | 交流10kV | 200 | 105.542 |
| 24374 | 仪征市 | 滨江黄泥蔡庄   | 交流10kV | 200 | 105.437 |
| 24375 | 仪征市 | 刘集仓房谢庄   | 交流10kV | 200 | 105.208 |
| 24376 | 仪征市 | 新集花园马庄   | 交流10kV | 200 | 104.889 |
| 24377 | 仪征市 | 大仪张家西王   | 交流10kV | 400 | 104.812 |
| 24378 | 仪征市 | 月塘苏云陈庄2号 | 交流10kV | 200 | 104.583 |
| 24379 | 仪征市 | 新城丁冲张庄   | 交流10kV | 200 | 104.514 |
| 24380 | 仪征市 | 马集野山仁洼   | 交流10kV | 200 | 104.5   |
| 24381 | 仪征市 | 新城冷红碾坊   | 交流10kV | 200 | 104.389 |
| 24382 | 仪征市 | 大仪泗涧郭庄   | 交流10kV | 200 | 104.306 |
| 24383 | 仪征市 | 新城马坝周二   | 交流10kV | 200 | 104.278 |
| 24384 | 仪征市 | 刘集盘古丁巷   | 交流10kV | 200 | 104.25  |
| 24385 | 仪征市 | 新集庙山茶场   | 交流10kV | 400 | 104.208 |
| 24386 | 仪征市 | 青山肖北上刘   | 交流10kV | 160 | 104.125 |
| 24387 | 仪征市 | 大仪路南新塘   | 交流10kV | 200 | 104.083 |
| 24388 | 仪征市 | 月塘桃园陈云2号 | 交流10kV | 200 | 104.083 |
| 24389 | 仪征市 | 大仪河北陈庄   | 交流10kV | 200 | 103.944 |
| 24390 | 仪征市 | 刘集中心洪庄   | 交流10kV | 200 | 103.917 |
| 24391 | 仪征市 | 新城凌西团结   | 交流10kV | 200 | 103.75  |
| 24392 | 仪征市 | 大仪双涧赵庄   | 交流10kV | 200 | 103.722 |
| 24393 | 仪征市 | 马集爱国下洼   | 交流10kV | 200 | 103.708 |
| 24394 | 仪征市 | 新集光明永红   | 交流10kV | 200 | 103.639 |
| 24395 | 仪征市 | 月塘六松扬庄   | 交流10kV | 200 | 103.639 |
| 24396 | 仪征市 | 月塘张岗青年   | 交流10kV | 400 | 103.611 |
| 24397 | 仪征市 | 大仪路北太平   | 交流10kV | 200 | 103.556 |
| 24398 | 仪征市 | 青山砖井二级   | 交流10kV | 200 | 103.417 |
| 24399 | 仪征市 | 马集新民街东   | 交流10kV | 200 | 103.417 |
| 24400 | 仪征市 | 月塘谢集村部   | 交流10kV | 200 | 103.208 |
| 24401 | 仪征市 | 月塘赵桥仁云   | 交流10kV | 200 | 102.896 |
| 24402 | 仪征市 | 月塘郑云学校   | 交流10kV | 200 | 102.542 |

|       |     |          |        |     |         |
|-------|-----|----------|--------|-----|---------|
| 24403 | 仪征市 | 月塘桃园英和   | 交流10kV | 200 | 102.292 |
| 24404 | 仪征市 | 新集花园中站   | 交流10kV | 200 | 102.222 |
| 24405 | 仪征市 | 陈集青年李窑   | 交流10kV | 200 | 102     |
| 24406 | 仪征市 | 马集墩塘八一   | 交流10kV | 200 | 101.958 |
| 24407 | 仪征市 | 陈集新建巷口   | 交流10kV | 200 | 101.917 |
| 24408 | 仪征市 | 月塘谢集高云   | 交流10kV | 200 | 101.917 |
| 24409 | 仪征市 | 刘集白羊张庄   | 交流10kV | 200 | 101.833 |
| 24410 | 仪征市 | 新集江宁江南2号 | 交流10kV | 200 | 101.597 |
| 24411 | 仪征市 | 滨江越江丰林2号 | 交流10kV | 200 | 101.521 |
| 24412 | 仪征市 | 新集方桥管庄   | 交流10kV | 200 | 101.5   |
| 24413 | 仪征市 | 新集蔡桥新河   | 交流10kV | 200 | 101.333 |
| 24414 | 仪征市 | 马集铜山贺云   | 交流10kV | 200 | 101.208 |
| 24415 | 仪征市 | 陈集红星吕庄   | 交流10kV | 200 | 101.167 |
| 24416 | 仪征市 | 青山红山李庄   | 交流10kV | 200 | 101.062 |
| 24417 | 仪征市 | 农民街4号    | 交流10kV | 400 | 100.972 |
| 24418 | 仪征市 | 马集前进东西塘  | 交流10kV | 200 | 100.875 |
| 24419 | 仪征市 | 马集邱云周庄   | 交流10kV | 200 | 100.731 |
| 24420 | 仪征市 | 陈集扬庄曹庄   | 交流10kV | 200 | 100.625 |
| 24421 | 仪征市 | 新集庙山下庙   | 交流10kV | 200 | 100.611 |
| 24422 | 仪征市 | 大仪张家先锋2号 | 交流10kV | 200 | 100.583 |
| 24423 | 仪征市 | 新集华丰黄巷   | 交流10kV | 200 | 100.556 |
| 24424 | 仪征市 | 大仪老坝刘庄2号 | 交流10kV | 200 | 100.505 |
| 24425 | 仪征市 | 真州茶蓬包庄   | 交流10kV | 200 | 100.5   |
| 24426 | 仪征市 | 刘集陈巷王庄   | 交流10kV | 200 | 100.458 |
| 24427 | 仪征市 | 刘集纲要村部   | 交流10kV | 200 | 100.375 |
| 24428 | 仪征市 | 陈集开建白水   | 交流10kV | 200 | 100.292 |
| 24429 | 仪征市 | 新城官胜王山   | 交流10kV | 200 | 100.292 |
| 24430 | 仪征市 | 新集江宁胡塘   | 交流10kV | 200 | 100.167 |
| 24431 | 仪征市 | 新城马坝刘一3号 | 交流10kV | 200 | 100.167 |
| 24432 | 仪征市 | 大仪高田周庄   | 交流10kV | 200 | 100.042 |
| 24433 | 仪征市 | 月塘谢集金阳   | 交流10kV | 200 | 99.958  |
| 24434 | 仪征市 | 刘集元井元井   | 交流10kV | 200 | 99.708  |
| 24435 | 仪征市 | 新集方桥王桥   | 交流10kV | 200 | 99.458  |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24436 | 仪征市 | 陈集扬庄太平   | 交流10kV | 200 | 99.333 |
| 24437 | 仪征市 | 新城官胜北头   | 交流10kV | 200 | 99.222 |
| 24438 | 仪征市 | 新城周云曹庄   | 交流10kV | 200 | 99     |
| 24439 | 仪征市 | 刘集联云周庄   | 交流10kV | 400 | 99     |
| 24440 | 仪征市 | 大仪石桥永安   | 交流10kV | 200 | 98.917 |
| 24441 | 仪征市 | 青山红星     | 交流10kV | 200 | 98.583 |
| 24442 | 仪征市 | 月塘未井二级   | 交流10kV | 200 | 98.542 |
| 24443 | 仪征市 | 真州三八周庄   | 交流10kV | 200 | 98.542 |
| 24444 | 仪征市 | 月塘捺山卢塘   | 交流10kV | 200 | 98.444 |
| 24445 | 仪征市 | 青山长山姚庄   | 交流10kV | 200 | 98.292 |
| 24446 | 仪征市 | 刘集何云束庄   | 交流10kV | 200 | 98.278 |
| 24447 | 仪征市 | 刘集百寿南曹   | 交流10kV | 200 | 98.25  |
| 24448 | 仪征市 | 刘集中心邵庄   | 交流10kV | 200 | 98.125 |
| 24449 | 仪征市 | 大仪张家西塘2号 | 交流10kV | 200 | 98.056 |
| 24450 | 仪征市 | 新城凌西潘西   | 交流10kV | 200 | 98.042 |
| 24451 | 仪征市 | 新城凌桥河北   | 交流10kV | 200 | 97.944 |
| 24452 | 仪征市 | 万年曹北     | 交流10kV | 200 | 97.917 |
| 24453 | 仪征市 | 马集岔镇光明   | 交流10kV | 200 | 97.75  |
| 24454 | 仪征市 | 新集花园张庄   | 交流10kV | 200 | 97.389 |
| 24455 | 仪征市 | 滨江越江王庄   | 交流10kV | 200 | 97.25  |
| 24456 | 仪征市 | 大仪万集军田   | 交流10kV | 200 | 97.167 |
| 24457 | 仪征市 | 月塘丁公赵云   | 交流10kV | 200 | 96.875 |
| 24458 | 仪征市 | 大仪高田薛塘   | 交流10kV | 200 | 96.833 |
| 24459 | 仪征市 | 陈集开建王庄   | 交流10kV | 200 | 96.792 |
| 24460 | 仪征市 | 刘集盘古尹庄   | 交流10kV | 200 | 96.75  |
| 24461 | 仪征市 | 青山长山顾一   | 交流10kV | 200 | 96.292 |
| 24462 | 仪征市 | 马集光华山坎   | 交流10kV | 200 | 96.042 |
| 24463 | 仪征市 | 月塘东风山根   | 交流10kV | 200 | 95.917 |
| 24464 | 仪征市 | 刘集古井高庄   | 交流10kV | 200 | 95.889 |
| 24465 | 仪征市 | 刘集盘古丁巷2号 | 交流10kV | 200 | 95.889 |
| 24466 | 仪征市 | 刘集中心人民   | 交流10kV | 200 | 95.875 |
| 24467 | 仪征市 | 大仪泗涧上潘   | 交流10kV | 200 | 95.625 |
| 24468 | 仪征市 | 大仪老坝新区2号 | 交流10kV | 200 | 95.417 |

|       |     |            |        |     |        |
|-------|-----|------------|--------|-----|--------|
| 24469 | 仪征市 | 刘集白羊刘庄     | 交流10kV | 200 | 95.403 |
| 24470 | 仪征市 | 月塘郑云丁云     | 交流10kV | 200 | 95.396 |
| 24471 | 仪征市 | 月塘东风北林     | 交流10kV | 200 | 95.167 |
| 24472 | 仪征市 | 月塘乌山吴云     | 交流10kV | 200 | 95.139 |
| 24473 | 仪征市 | 月塘谢集郑云邵庄2号 | 交流10kV | 200 | 95.125 |
| 24474 | 仪征市 | 刘集高彭西羊     | 交流10kV | 200 | 95.111 |
| 24475 | 仪征市 | 月塘龙山头桥     | 交流10kV | 200 | 95     |
| 24476 | 仪征市 | 马集桥东       | 交流10kV | 200 | 94.972 |
| 24477 | 仪征市 | 马集野山沈周2号   | 交流10kV | 200 | 94.583 |
| 24478 | 仪征市 | 新城官胜张庄     | 交流10kV | 200 | 94.542 |
| 24479 | 仪征市 | 马集合心先进     | 交流10kV | 200 | 94.375 |
| 24480 | 仪征市 | 新集国庆村部3号   | 交流10kV | 200 | 93.889 |
| 24481 | 仪征市 | 滨江红旗南站2号   | 交流10kV | 200 | 93.75  |
| 24482 | 仪征市 | 马集爱国东瓦     | 交流10kV | 200 | 93.583 |
| 24483 | 仪征市 | 陈集余庄西窑     | 交流10kV | 200 | 93.375 |
| 24484 | 仪征市 | 马集恒华同意     | 交流10kV | 200 | 93.333 |
| 24485 | 仪征市 | 月塘山郑小李洼    | 交流10kV | 200 | 93.278 |
| 24486 | 仪征市 | 新城马坝村部     | 交流10kV | 200 | 93.271 |
| 24487 | 仪征市 | 新集庙山秦云     | 交流10kV | 200 | 93.042 |
| 24488 | 仪征市 | 马集中心       | 交流10kV | 200 | 92.875 |
| 24489 | 仪征市 | 新城人民人三     | 交流10kV | 200 | 92.833 |
| 24490 | 仪征市 | 大仪双塘村部3号   | 交流10kV | 400 | 92.75  |
| 24491 | 仪征市 | 新城凌西夏云2号   | 交流10kV | 200 | 92.625 |
| 24492 | 仪征市 | 刘集仓房李庄     | 交流10kV | 200 | 92.333 |
| 24493 | 仪征市 | 月塘铁坝一级     | 交流10kV | 200 | 92.194 |
| 24494 | 仪征市 | 陈集立新东边     | 交流10kV | 200 | 91.917 |
| 24495 | 仪征市 | 马集张云孙云     | 交流10kV | 200 | 91.804 |
| 24496 | 仪征市 | 真州高桥张东     | 交流10kV | 200 | 91.75  |
| 24497 | 仪征市 | 真州清水高照     | 交流10kV | 200 | 91.5   |
| 24498 | 仪征市 | 陈集五星同意     | 交流10kV | 200 | 91.375 |
| 24499 | 仪征市 | 马集邱云周云     | 交流10kV | 400 | 91.292 |
| 24500 | 仪征市 | 滨江越江辛庄     | 交流10kV | 200 | 91.181 |
| 24501 | 仪征市 | 新集蔡巷李庄     | 交流10kV | 200 | 91.167 |

|       |     |           |        |     |        |
|-------|-----|-----------|--------|-----|--------|
| 24502 | 仪征市 | 刘集六巷大扬    | 交流10kV | 200 | 90.792 |
| 24503 | 仪征市 | 大仪路北团结    | 交流10kV | 200 | 90.667 |
| 24504 | 仪征市 | 新城马坝马云3号  | 交流10kV | 200 | 90.581 |
| 24505 | 仪征市 | 新集庙山上东    | 交流10kV | 400 | 90.476 |
| 24506 | 仪征市 | 大仪高田大桥    | 交流10kV | 200 | 90.458 |
| 24507 | 仪征市 | 陈集薛庄金庄    | 交流10kV | 200 | 90.417 |
| 24508 | 仪征市 | 月塘谢集圩云    | 交流10kV | 200 | 90.375 |
| 24509 | 仪征市 | 青山长山大东北   | 交流10kV | 200 | 90.111 |
| 24510 | 仪征市 | 月塘铁坝扬岗    | 交流10kV | 200 | 89.944 |
| 24511 | 仪征市 | 陈集开建渔沃2号  | 交流10kV | 200 | 89.917 |
| 24512 | 仪征市 | 新集庙山团山    | 交流10kV | 200 | 89.833 |
| 24513 | 仪征市 | 马集金营村夏云2号 | 交流10kV | 200 | 89.75  |
| 24514 | 仪征市 | 新集茶果过庄    | 交流10kV | 200 | 89.729 |
| 24515 | 仪征市 | 月塘未井殷洼    | 交流10kV | 200 | 89.444 |
| 24516 | 仪征市 | 月塘张岗姚庄    | 交流10kV | 200 | 89.417 |
| 24517 | 仪征市 | 真州高桥杜营    | 交流10kV | 400 | 89.389 |
| 24518 | 仪征市 | 陈集汪云村部    | 交流10kV | 200 | 89.375 |
| 24519 | 仪征市 | 新集江宁八强    | 交流10kV | 200 | 89.167 |
| 24520 | 仪征市 | 新城官胜三云    | 交流10kV | 200 | 89.083 |
| 24521 | 仪征市 | 马集光华大玉    | 交流10kV | 200 | 89.083 |
| 24522 | 仪征市 | 新城人民中组    | 交流10kV | 200 | 89.062 |
| 24523 | 仪征市 | 大仪路北灯头    | 交流10kV | 200 | 88.944 |
| 24524 | 仪征市 | 刘集利民九间    | 交流10kV | 200 | 88.722 |
| 24525 | 仪征市 | 月塘山北山云    | 交流10kV | 200 | 88.625 |
| 24526 | 仪征市 | 月塘三里同合    | 交流10kV | 200 | 88.583 |
| 24527 | 仪征市 | 新集花园高一    | 交流10kV | 200 | 88.333 |
| 24528 | 仪征市 | 陈集光荣梅庄    | 交流10kV | 200 | 88.333 |
| 24529 | 仪征市 | 刘集纲要李庄    | 交流10kV | 200 | 87.75  |
| 24530 | 仪征市 | 刘集建军北巷    | 交流10kV | 200 | 87.625 |
| 24531 | 仪征市 | 马集前进北塘    | 交流10kV | 200 | 87.417 |
| 24532 | 仪征市 | 马集刘岗小云    | 交流10kV | 200 | 87.125 |
| 24533 | 仪征市 | 月塘乌山下庄    | 交流10kV | 200 | 87.125 |
| 24534 | 仪征市 | 月塘东风陈心    | 交流10kV | 200 | 87.062 |



|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24535 | 仪征市 | 刘集陈巷太平   | 交流10kV | 400 | 86.88  |
| 24536 | 仪征市 | 真州清水范庄   | 交流10kV | 200 | 86.708 |
| 24537 | 仪征市 | 陈集立新松埂   | 交流10kV | 200 | 86.667 |
| 24538 | 仪征市 | 陈集汪云丁庄   | 交流10kV | 200 | 86.498 |
| 24539 | 仪征市 | 马集爱国刘庄   | 交流10kV | 200 | 86.375 |
| 24540 | 仪征市 | 陈集红星翁庄   | 交流10kV | 200 | 86.292 |
| 24541 | 仪征市 | 青山红山村部   | 交流10kV | 200 | 86.187 |
| 24542 | 仪征市 | 马集程云大庄2号 | 交流10kV | 200 | 85.917 |
| 24543 | 仪征市 | 马集街中     | 交流10kV | 200 | 85.833 |
| 24544 | 仪征市 | 月塘汪云农民   | 交流10kV | 200 | 85.458 |
| 24545 | 仪征市 | 刘集刘集刘云   | 交流10kV | 200 | 85.292 |
| 24546 | 仪征市 | 马集光华小玉   | 交流10kV | 200 | 85.25  |
| 24547 | 仪征市 | 真州牌楼湘北   | 交流10kV | 200 | 85.056 |
| 24548 | 仪征市 | 大仪河东沟圈2号 | 交流10kV | 200 | 84.833 |
| 24549 | 仪征市 | 月塘东风徐巷   | 交流10kV | 200 | 84.667 |
| 24550 | 仪征市 | 新集长春双塘   | 交流10kV | 200 | 84.556 |
| 24551 | 仪征市 | 新城冷红侯马   | 交流10kV | 200 | 84.556 |
| 24552 | 仪征市 | 刘集何云梅庄   | 交流10kV | 200 | 84.472 |
| 24553 | 仪征市 | 新集华丰王坝   | 交流10kV | 200 | 84.458 |
| 24554 | 仪征市 | 真州佐安十东   | 交流10kV | 200 | 84.417 |
| 24555 | 仪征市 | 刘集铁牌西田   | 交流10kV | 200 | 84.208 |
| 24556 | 仪征市 | 马集张云村部   | 交流10kV | 200 | 84.125 |
| 24557 | 仪征市 | 月塘大云马云   | 交流10kV | 400 | 84.021 |
| 24558 | 仪征市 | 马集方云建设   | 交流10kV | 200 | 84     |
| 24559 | 仪征市 | 月塘塔山陈庄   | 交流10kV | 200 | 84     |
| 24560 | 仪征市 | 大仪青墩曹庄   | 交流10kV | 200 | 83.917 |
| 24561 | 仪征市 | 滨江八一永三   | 交流10kV | 200 | 83.75  |
| 24562 | 仪征市 | 青山张冲中心   | 交流10kV | 200 | 83.667 |
| 24563 | 仪征市 | 新集华丰庙西   | 交流10kV | 200 | 83.625 |
| 24564 | 仪征市 | 马集程云大庄   | 交流10kV | 200 | 83.542 |
| 24565 | 仪征市 | 马集刘岗板南   | 交流10kV | 200 | 83.542 |
| 24566 | 仪征市 | 青山老洼东    | 交流10kV | 200 | 82.778 |
| 24567 | 仪征市 | 马集张云联合2号 | 交流10kV | 200 | 82.542 |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24568 | 仪征市 | 刘集刘集胡云   | 交流10kV | 200 | 82.125 |
| 24569 | 仪征市 | 刘集仓房仓房2号 | 交流10kV | 200 | 81.778 |
| 24570 | 仪征市 | 真州清水王庄   | 交流10kV | 200 | 81.667 |
| 24571 | 仪征市 | 月塘东风公路2号 | 交流10kV | 200 | 81.625 |
| 24572 | 仪征市 | 大仪军田和平2号 | 交流10kV | 200 | 81.583 |
| 24573 | 仪征市 | 真州清水张庄   | 交流10kV | 200 | 81.542 |
| 24574 | 仪征市 | 马集方云马庄   | 交流10kV | 200 | 81.417 |
| 24575 | 仪征市 | 月塘丁公徐庄   | 交流10kV | 200 | 81.375 |
| 24576 | 仪征市 | 大云联营2号   | 交流10kV | 200 | 81.187 |
| 24577 | 仪征市 | 马集秦桥阚庄   | 交流10kV | 200 | 80.625 |
| 24578 | 仪征市 | 马集秦桥姚中   | 交流10kV | 200 | 80.417 |
| 24579 | 仪征市 | 新城凌西柳沟   | 交流10kV | 200 | 80     |
| 24580 | 仪征市 | 月塘双井余云   | 交流10kV | 200 | 79.708 |
| 24581 | 仪征市 | 新集华丰下庄   | 交流10kV | 400 | 79.539 |
| 24582 | 仪征市 | 陈集余庄郭庄   | 交流10kV | 200 | 79.292 |
| 24583 | 仪征市 | 真州佐安严徐   | 交流10kV | 200 | 79.25  |
| 24584 | 仪征市 | 陈集丁桥太平   | 交流10kV | 200 | 79.222 |
| 24585 | 仪征市 | 月塘赵桥赵东   | 交流10kV | 200 | 79.167 |
| 24586 | 仪征市 | 新集八桥跃进   | 交流10kV | 200 | 78.896 |
| 24587 | 仪征市 | 陈集汪云村部2号 | 交流10kV | 200 | 78.583 |
| 24588 | 仪征市 | 新城马坝刘一2号 | 交流10kV | 200 | 78.542 |
| 24589 | 仪征市 | 陈集五星光华   | 交流10kV | 200 | 78.25  |
| 24590 | 仪征市 | 大仪公路吴庄   | 交流10kV | 200 | 78.083 |
| 24591 | 仪征市 | 刘集铁牌吴庄   | 交流10kV | 200 | 77.528 |
| 24592 | 仪征市 | 刘集古井太平   | 交流10kV | 200 | 77.437 |
| 24593 | 仪征市 | 新集庙山南庄   | 交流10kV | 200 | 77.431 |
| 24594 | 仪征市 | 大仪路南崇庄   | 交流10kV | 200 | 77.333 |
| 24595 | 仪征市 | 青山安墩三王2号 | 交流10kV | 200 | 77.333 |
| 24596 | 仪征市 | 马集合心刘云   | 交流10kV | 200 | 77.333 |
| 24597 | 仪征市 | 陈集立新刘桥   | 交流10kV | 200 | 77.292 |
| 24598 | 仪征市 | 陈集红星糜湾2号 | 交流10kV | 200 | 77.25  |
| 24599 | 仪征市 | 新城郁桥郑西   | 交流10kV | 200 | 77.125 |
| 24600 | 仪征市 | 新城人民永二   | 交流10kV | 200 | 77.056 |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24601 | 仪征市 | 新城冷红罗庄   | 交流10kV | 200 | 77     |
| 24602 | 仪征市 | 刘集高彭西羊2号 | 交流10kV | 200 | 77     |
| 24603 | 仪征市 | 真州佐安孔庄   | 交流10kV | 200 | 76.833 |
| 24604 | 仪征市 | 青山沙东     | 交流10kV | 200 | 76.778 |
| 24605 | 仪征市 | 青山烟灯山    | 交流10kV | 200 | 76.604 |
| 24606 | 仪征市 | 陈集汪云新庄   | 交流10kV | 200 | 76.583 |
| 24607 | 仪征市 | 刘集双竹徐庄   | 交流10kV | 200 | 76.542 |
| 24608 | 仪征市 | 滨江黄泥北站   | 交流10kV | 400 | 76.139 |
| 24609 | 仪征市 | 马集蔡湖板桥   | 交流10kV | 200 | 76.083 |
| 24610 | 仪征市 | 马集恒华朱西2号 | 交流10kV | 200 | 75.708 |
| 24611 | 仪征市 | 真州清水金庄   | 交流10kV | 200 | 75.667 |
| 24612 | 仪征市 | 大仪丰岭段庄   | 交流10kV | 200 | 75.458 |
| 24613 | 仪征市 | 大仪公路上庄   | 交流10kV | 200 | 75.375 |
| 24614 | 仪征市 | 真州三八李周   | 交流10kV | 200 | 75.25  |
| 24615 | 仪征市 | 滨江蒲新新圩   | 交流10kV | 160 | 75.188 |
| 24616 | 仪征市 | 新城官胜下云   | 交流10kV | 200 | 74.833 |
| 24617 | 仪征市 | 月塘凡公王庄   | 交流10kV | 200 | 74.833 |
| 24618 | 仪征市 | 真州茶蓬湘南   | 交流10kV | 200 | 74.75  |
| 24619 | 仪征市 | 刘集铁牌东田   | 交流10kV | 200 | 74.292 |
| 24620 | 仪征市 | 陈集云桥新桥   | 交流10kV | 200 | 74.25  |
| 24621 | 仪征市 | 月塘山郑郑东   | 交流10kV | 200 | 74.167 |
| 24622 | 仪征市 | 大云建南     | 交流10kV | 200 | 74.167 |
| 24623 | 仪征市 | 青山官山联合   | 交流10kV | 200 | 74.062 |
| 24624 | 仪征市 | 新城周云龙埂2号 | 交流10kV | 200 | 73.958 |
| 24625 | 仪征市 | 马集爱国团结   | 交流10kV | 200 | 73.458 |
| 24626 | 仪征市 | 新城凌桥后朱   | 交流10kV | 200 | 73.375 |
| 24627 | 仪征市 | 月塘山北赵庄   | 交流10kV | 100 | 73.222 |
| 24628 | 仪征市 | 新集茶果朱庄   | 交流10kV | 200 | 73.042 |
| 24629 | 仪征市 | 大仪万集陈庄   | 交流10kV | 200 | 73.042 |
| 24630 | 仪征市 | 新城林场     | 交流10kV | 200 | 73     |
| 24631 | 仪征市 | 月塘四庄刘庄   | 交流10kV | 200 | 72.722 |
| 24632 | 仪征市 | 青山肖北宋庄   | 交流10kV | 200 | 72.667 |
| 24633 | 仪征市 | 陈集新建周庄   | 交流10kV | 200 | 72.583 |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24634 | 仪征市 | 马集枣林李庄2号 | 交流10kV | 100 | 72.438 |
| 24635 | 仪征市 | 刘集仓房团结   | 交流10kV | 200 | 72.083 |
| 24636 | 仪征市 | 刘集联云全东   | 交流10kV | 200 | 72.042 |
| 24637 | 仪征市 | 月塘四庄姚庄   | 交流10kV | 200 | 72     |
| 24638 | 仪征市 | 大仪万集龚庄   | 交流10kV | 200 | 71.75  |
| 24639 | 仪征市 | 新城周云周东   | 交流10kV | 200 | 71.722 |
| 24640 | 仪征市 | 印染2号     | 交流10kV | 100 | 71.583 |
| 24641 | 仪征市 | 马集秦桥洪庄   | 交流10kV | 200 | 71.542 |
| 24642 | 仪征市 | 新集国庆凌山   | 交流10kV | 200 | 71.417 |
| 24643 | 仪征市 | 马集张云青年   | 交流10kV | 200 | 71.187 |
| 24644 | 仪征市 | 新城官胜赵庄   | 交流10kV | 200 | 71.125 |
| 24645 | 仪征市 | 马集金营朱洼2号 | 交流10kV | 200 | 71     |
| 24646 | 仪征市 | 月塘塔山西庄   | 交流10kV | 200 | 70.75  |
| 24647 | 仪征市 | 月塘四庄村部   | 交流10kV | 200 | 70.542 |
| 24648 | 仪征市 | 刘集仓房西马   | 交流10kV | 200 | 70.375 |
| 24649 | 仪征市 | 真州佐安邹庄   | 交流10kV | 200 | 70.229 |
| 24650 | 仪征市 | 马集张山山坎2号 | 交流10kV | 200 | 69.75  |
| 24651 | 仪征市 | 大仪路东刘庄   | 交流10kV | 200 | 68.944 |
| 24652 | 仪征市 | 真州茶蓬徐营   | 交流10kV | 200 | 68.778 |
| 24653 | 仪征市 | 刘集纲要马庄   | 交流10kV | 200 | 68.625 |
| 24654 | 仪征市 | 新集江宁贾山   | 交流10kV | 200 | 68.389 |
| 24655 | 仪征市 | 刘集薛岗楼冲   | 交流10kV | 200 | 68.125 |
| 24656 | 仪征市 | 陈集糜湾     | 交流10kV | 200 | 68.083 |
| 24657 | 仪征市 | 大仪军田娄庄   | 交流10kV | 200 | 67.958 |
| 24658 | 仪征市 | 月塘大云双巷   | 交流10kV | 200 | 67.889 |
| 24659 | 仪征市 | 马集八里西云1号 | 交流10kV | 200 | 67.802 |
| 24660 | 仪征市 | 大仪路东双塘   | 交流10kV | 200 | 67.583 |
| 24661 | 仪征市 | 马集铜山唐云   | 交流10kV | 200 | 67.396 |
| 24662 | 仪征市 | 真州清水二级   | 交流10kV | 200 | 67.333 |
| 24663 | 仪征市 | 陈集五星联合   | 交流10kV | 200 | 67.125 |
| 24664 | 仪征市 | 马集恒华山头   | 交流10kV | 200 | 67.083 |
| 24665 | 仪征市 | 月塘山郑郑巷   | 交流10kV | 200 | 67.083 |
| 24666 | 仪征市 | 青山长山芦东   | 交流10kV | 200 | 66.944 |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24667 | 仪征市 | 大仪朱庄     | 交流10kV | 200 | 66.833 |
| 24668 | 仪征市 | 月塘鲍庄村部   | 交流10kV | 200 | 66.792 |
| 24669 | 仪征市 | 刘集古井汪庄   | 交流10kV | 200 | 66.458 |
| 24670 | 仪征市 | 青山支田     | 交流10kV | 400 | 66.417 |
| 24671 | 仪征市 | 大仪张家前庄   | 交流10kV | 200 | 66.25  |
| 24672 | 仪征市 | 新集光明村部   | 交流10kV | 200 | 65.778 |
| 24673 | 仪征市 | 新集蔡巷戴圩   | 交流10kV | 200 | 65.694 |
| 24674 | 仪征市 | 青山唐营     | 交流10kV | 200 | 65.694 |
| 24675 | 仪征市 | 陈集北队     | 交流10kV | 100 | 65.583 |
| 24676 | 仪征市 | 马集岔镇王庄   | 交流10kV | 200 | 65.319 |
| 24677 | 仪征市 | 月塘尹山张良   | 交流10kV | 100 | 65.271 |
| 24678 | 仪征市 | 月塘张岗转沟   | 交流10kV | 200 | 65     |
| 24679 | 仪征市 | 马集蔡湖朱庄   | 交流10kV | 200 | 64.792 |
| 24680 | 仪征市 | 新城凌桥小任   | 交流10kV | 200 | 64.583 |
| 24681 | 仪征市 | 马集方云陶庄   | 交流10kV | 100 | 64.5   |
| 24682 | 仪征市 | 月塘未井张巷2号 | 交流10kV | 100 | 64.479 |
| 24683 | 仪征市 | 马集恒华同意2号 | 交流10kV | 200 | 64.458 |
| 24684 | 仪征市 | 马集爱国赵东   | 交流10kV | 200 | 64.378 |
| 24685 | 仪征市 | 青山团结西庄2号 | 交流10kV | 200 | 64.271 |
| 24686 | 仪征市 | 刘集陈巷张庄   | 交流10kV | 200 | 64.167 |
| 24687 | 仪征市 | 新城三官百姓   | 交流10kV | 200 | 64.083 |
| 24688 | 仪征市 | 青山小青山南   | 交流10kV | 200 | 63.958 |
| 24689 | 仪征市 | 刘集元井西冲   | 交流10kV | 200 | 63.833 |
| 24690 | 仪征市 | 刘集高彭唐庄   | 交流10kV | 200 | 63.833 |
| 24691 | 仪征市 | 新城官胜塘田   | 交流10kV | 100 | 63.583 |
| 24692 | 仪征市 | 刘集元井许庄   | 交流10kV | 100 | 63.438 |
| 24693 | 仪征市 | 马集岔镇草房   | 交流10kV | 100 | 63.354 |
| 24694 | 仪征市 | 大仪青墩余庄2号 | 交流10kV | 200 | 63.25  |
| 24695 | 仪征市 | 新城凌西村部   | 交流10kV | 200 | 63.208 |
| 24696 | 仪征市 | 陈集开建五咀   | 交流10kV | 100 | 63.125 |
| 24697 | 仪征市 | 马集新民村街北  | 交流10kV | 200 | 62.417 |
| 24698 | 仪征市 | 马集邱云基庄   | 交流10kV | 200 | 62.25  |
| 24699 | 仪征市 | 马集邱云曹云   | 交流10kV | 200 | 62     |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24700 | 仪征市 | 真州茶蓬吴家   | 交流10kV | 100 | 61.972 |
| 24701 | 仪征市 | 马集蔡湖蔡二   | 交流10kV | 200 | 61.88  |
| 24702 | 仪征市 | 大仪河北胡庄   | 交流10kV | 200 | 61.625 |
| 24703 | 仪征市 | 月塘郑云北站   | 交流10kV | 200 | 61.583 |
| 24704 | 仪征市 | 陈集红星浦塘   | 交流10kV | 200 | 61.542 |
| 24705 | 仪征市 | 新城凌桥对过   | 交流10kV | 200 | 61.417 |
| 24706 | 仪征市 | 新集天安农科2号 | 交流10kV | 400 | 61.222 |
| 24707 | 仪征市 | 刘集陈巷大塘   | 交流10kV | 200 | 61.167 |
| 24708 | 仪征市 | 新集江宁谢北2号 | 交流10kV | 200 | 61     |
| 24709 | 仪征市 | 刘集百寿朱庄   | 交流10kV | 200 | 61     |
| 24710 | 仪征市 | 刘集六巷下巷   | 交流10kV | 200 | 60.542 |
| 24711 | 仪征市 | 大仪泗涧友爱3号 | 交流10kV | 200 | 60.458 |
| 24712 | 仪征市 | 刘集陈巷姚庄   | 交流10kV | 200 | 60.333 |
| 24713 | 仪征市 | 陈集红星薛庄   | 交流10kV | 200 | 60.25  |
| 24714 | 仪征市 | 马集合兴工农2号 | 交流10kV | 100 | 60.042 |
| 24715 | 仪征市 | 真州佐安贾冲   | 交流10kV | 200 | 59.958 |
| 24716 | 仪征市 | 月塘桃园小潘2号 | 交流10kV | 100 | 59.917 |
| 24717 | 仪征市 | 陈集光荣北陆   | 交流10kV | 200 | 59.875 |
| 24718 | 仪征市 | 大仪高田南庄2号 | 交流10kV | 200 | 59.125 |
| 24719 | 仪征市 | 滨江越江姚庄   | 交流10kV | 200 | 59.125 |
| 24720 | 仪征市 | 新城三官红旗   | 交流10kV | 200 | 59     |
| 24721 | 仪征市 | 陈集双圩大梅2号 | 交流10kV | 200 | 58.875 |
| 24722 | 仪征市 | 刘集中心花园   | 交流10kV | 200 | 58.417 |
| 24723 | 仪征市 | 刘集陈巷村部   | 交流10kV | 200 | 58.104 |
| 24724 | 仪征市 | 刘集陈巷刘庄   | 交流10kV | 100 | 57.917 |
| 24725 | 仪征市 | 大仪军田彭庄   | 交流10kV | 200 | 57.648 |
| 24726 | 仪征市 | 大仪双塘周伙   | 交流10kV | 200 | 57.611 |
| 24727 | 仪征市 | 马集芦云农科   | 交流10kV | 100 | 57.611 |
| 24728 | 仪征市 | 刘集薛岗丁圩   | 交流10kV | 200 | 57.347 |
| 24729 | 仪征市 | 月塘乌山明星   | 交流10kV | 400 | 57.278 |
| 24730 | 仪征市 | 青山安墩严岗2号 | 交流10kV | 200 | 57.208 |
| 24731 | 仪征市 | 马集蔡湖中心   | 交流10kV | 200 | 57.167 |
| 24732 | 仪征市 | 新集八桥徐马   | 交流10kV | 200 | 56.994 |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24733 | 仪征市 | 新集茶果下凹   | 交流10kV | 200 | 56.833 |
| 24734 | 仪征市 | 大仪路东勤丰   | 交流10kV | 200 | 56.778 |
| 24735 | 仪征市 | 新城凌西河西   | 交流10kV | 200 | 56.667 |
| 24736 | 仪征市 | 马集铜山蒋庄   | 交流10kV | 200 | 56.472 |
| 24737 | 仪征市 | 新集八桥新村2号 | 交流10kV | 200 | 56.458 |
| 24738 | 仪征市 | 马集金营胜利   | 交流10kV | 200 | 56.25  |
| 24739 | 仪征市 | 青山长山西上   | 交流10kV | 200 | 56.181 |
| 24740 | 仪征市 | 陈集青年也庄   | 交流10kV | 200 | 55.917 |
| 24741 | 仪征市 | 刘集六巷小扬   | 交流10kV | 200 | 55.875 |
| 24742 | 仪征市 | 刘集高彭上彭   | 交流10kV | 200 | 55.444 |
| 24743 | 仪征市 | 大仪高田小桥   | 交流10kV | 200 | 55.333 |
| 24744 | 仪征市 | 陈集双圩青年   | 交流10kV | 80  | 55.261 |
| 24745 | 仪征市 | 马集新民后云   | 交流10kV | 200 | 55.167 |
| 24746 | 仪征市 | 新集勤丰龙飞   | 交流10kV | 200 | 55.146 |
| 24747 | 仪征市 | 刘集白羊椿阩   | 交流10kV | 200 | 54.667 |
| 24748 | 仪征市 | 马集秦桥马云   | 交流10kV | 200 | 54.625 |
| 24749 | 仪征市 | 青山官山秦庄   | 交流10kV | 200 | 54.604 |
| 24750 | 仪征市 | 刘集陈巷光明2号 | 交流10kV | 200 | 54.542 |
| 24751 | 仪征市 | 月塘石家庄    | 交流10kV | 100 | 54.125 |
| 24752 | 仪征市 | 月塘塔山赵云2号 | 交流10kV | 100 | 54     |
| 24753 | 仪征市 | 刘集六巷朱庄   | 交流10kV | 200 | 53.833 |
| 24754 | 仪征市 | 月塘郑巷小庄   | 交流10kV | 200 | 53.722 |
| 24755 | 仪征市 | 陈集青年一级   | 交流10kV | 200 | 53.208 |
| 24756 | 仪征市 | 马集铜山薛庄   | 交流10kV | 200 | 53     |
| 24757 | 仪征市 | 新城梅云     | 交流10kV | 200 | 52.625 |
| 24758 | 仪征市 | 新城人民永一   | 交流10kV | 200 | 52.042 |
| 24759 | 仪征市 | 马集八里小姜云  | 交流10kV | 400 | 51.795 |
| 24760 | 仪征市 | 刘集元井西二级  | 交流10kV | 400 | 51.611 |
| 24761 | 仪征市 | 马集程云程云   | 交流10kV | 200 | 51.583 |
| 24762 | 仪征市 | 马集秦桥团结   | 交流10kV | 200 | 51.167 |
| 24763 | 仪征市 | 马集爱国先进2号 | 交流10kV | 100 | 51.167 |
| 24764 | 仪征市 | 马集新民宣庄   | 交流10kV | 200 | 51.167 |
| 24765 | 仪征市 | 新城丁冲山东   | 交流10kV | 200 | 50.875 |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24766 | 仪征市 | 陈集余庄太平   | 交流10kV | 200 | 50.625 |
| 24767 | 仪征市 | 青山小吴     | 交流10kV | 100 | 50.611 |
| 24768 | 仪征市 | 陈集丁桥井庄   | 交流10kV | 200 | 50.25  |
| 24769 | 仪征市 | 新城周云老云   | 交流10kV | 200 | 50.208 |
| 24770 | 仪征市 | 刘集百寿乌庄   | 交流10kV | 200 | 50.125 |
| 24771 | 仪征市 | 陈集云桥大塘   | 交流10kV | 200 | 50.125 |
| 24772 | 仪征市 | 刘集陈巷光明   | 交流10kV | 100 | 49.896 |
| 24773 | 仪征市 | 滨江沿江团结   | 交流10kV | 200 | 49.625 |
| 24774 | 仪征市 | 大仪张家东风2号 | 交流10kV | 200 | 49     |
| 24775 | 仪征市 | 陈集薛庄刘庄   | 交流10kV | 200 | 48.875 |
| 24776 | 仪征市 | 大仪高田汪庄   | 交流10kV | 200 | 48.667 |
| 24777 | 仪征市 | 月塘捺山郑云   | 交流10kV | 100 | 48.563 |
| 24778 | 仪征市 | 刘集联云占云   | 交流10kV | 400 | 48.25  |
| 24779 | 仪征市 | 月塘高云陆庄   | 交流10kV | 100 | 47.472 |
| 24780 | 仪征市 | 青山西中     | 交流10kV | 200 | 47.469 |
| 24781 | 仪征市 | 新城三茅团结2号 | 交流10kV | 200 | 47.458 |
| 24782 | 仪征市 | 陈集双圩大梅   | 交流10kV | 200 | 47.283 |
| 24783 | 仪征市 | 新城凌桥郭庄2号 | 交流10kV | 200 | 46.833 |
| 24784 | 仪征市 | 马集军民二级   | 交流10kV | 100 | 46.667 |
| 24785 | 仪征市 | 真州永华聂巷   | 交流10kV | 200 | 46.625 |
| 24786 | 仪征市 | 滨江红旗六组   | 交流10kV | 200 | 46.458 |
| 24787 | 仪征市 | 月塘鲍庄汪庄   | 交流10kV | 100 | 46.292 |
| 24788 | 仪征市 | 月塘张岗张岗   | 交流10kV | 200 | 46.208 |
| 24789 | 仪征市 | 大仪公路韦庄2号 | 交流10kV | 200 | 45.75  |
| 24790 | 仪征市 | 月塘东风桂花   | 交流10kV | 200 | 45.75  |
| 24791 | 仪征市 | 马集野山沈周   | 交流10kV | 200 | 45.708 |
| 24792 | 仪征市 | 大仪泗涧陈庄   | 交流10kV | 200 | 45.639 |
| 24793 | 仪征市 | 新城三官村部2号 | 交流10kV | 200 | 45.542 |
| 24794 | 仪征市 | 马集邱云赵庄   | 交流10kV | 200 | 45     |
| 24795 | 仪征市 | 刘集古井尹庄   | 交流10kV | 200 | 44.917 |
| 24796 | 仪征市 | 真州高桥村西   | 交流10kV | 200 | 44.917 |
| 24797 | 仪征市 | 月塘长兴村部2号 | 交流10kV | 200 | 44.917 |
| 24798 | 仪征市 | 新城三茅基庄   | 交流10kV | 200 | 44.722 |



|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24799 | 仪征市 | 月塘大云包东   | 交流10kV | 200 | 44.708 |
| 24800 | 仪征市 | 新城丁冲王一   | 交流10kV | 200 | 44.667 |
| 24801 | 仪征市 | 刘集白羊潘庄   | 交流10kV | 200 | 44.333 |
| 24802 | 仪征市 | 月塘四庄红旗   | 交流10kV | 200 | 44.111 |
| 24803 | 仪征市 | 马集刘岗村部   | 交流10kV | 200 | 44.104 |
| 24804 | 仪征市 | 月塘东风后云2号 | 交流10kV | 200 | 43.417 |
| 24805 | 仪征市 | 青山蒋五组    | 交流10kV | 200 | 43.354 |
| 24806 | 仪征市 | 月塘长兴耿南   | 交流10kV | 200 | 43.111 |
| 24807 | 仪征市 | 大仪高田太平   | 交流10kV | 200 | 42.875 |
| 24808 | 仪征市 | 新城陆庄2号   | 交流10kV | 200 | 42.792 |
| 24809 | 仪征市 | 月塘双井村部   | 交流10kV | 200 | 42.625 |
| 24810 | 仪征市 | 新城三官朱山   | 交流10kV | 200 | 42.583 |
| 24811 | 仪征市 | 新城凌桥松元   | 交流10kV | 200 | 42.5   |
| 24812 | 仪征市 | 大仪公路中心   | 交流10kV | 200 | 42.458 |
| 24813 | 仪征市 | 马集新民关刀   | 交流10kV | 200 | 42.344 |
| 24814 | 仪征市 | 新城官胜官塘2号 | 交流10kV | 200 | 41.944 |
| 24815 | 仪征市 | 月塘苏云祁庄   | 交流10kV | 200 | 41.917 |
| 24816 | 仪征市 | 青山安墩张二   | 交流10kV | 200 | 41.896 |
| 24817 | 仪征市 | 月塘四新寿灯   | 交流10kV | 200 | 41.708 |
| 24818 | 仪征市 | 新城冷红大王   | 交流10kV | 200 | 41.333 |
| 24819 | 仪征市 | 新集庙山庙山3号 | 交流10kV | 200 | 41.278 |
| 24820 | 仪征市 | 大仪双塘村部2号 | 交流10kV | 200 | 41.278 |
| 24821 | 仪征市 | 刘集百寿胡冲   | 交流10kV | 200 | 40.542 |
| 24822 | 仪征市 | 马集铜山王云   | 交流10kV | 400 | 40.167 |
| 24823 | 仪征市 | 大仪双涧村部2号 | 交流10kV | 200 | 40.111 |
| 24824 | 仪征市 | 月塘赵桥前组   | 交流10kV | 100 | 40     |
| 24825 | 仪征市 | 月塘鲍庄豆庄   | 交流10kV | 200 | 39.896 |
| 24826 | 仪征市 | 大仪双塘友爱2号 | 交流10kV | 200 | 39.75  |
| 24827 | 仪征市 | 马集方云万庄   | 交流10kV | 100 | 39.542 |
| 24828 | 仪征市 | 月塘曹营王庄   | 交流10kV | 200 | 39.389 |
| 24829 | 仪征市 | 陈集工农仓库   | 交流10kV | 200 | 39.042 |
| 24830 | 仪征市 | 陈集薛庄风鹅   | 交流10kV | 200 | 38.542 |
| 24831 | 仪征市 | 马集恒华夏云   | 交流10kV | 200 | 38.208 |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24832 | 仪征市 | 月塘尹山梅庄   | 交流10kV | 200 | 38.194 |
| 24833 | 仪征市 | 马集新民夏庄   | 交流10kV | 200 | 38.083 |
| 24834 | 仪征市 | 月塘龙山小李庄  | 交流10kV | 200 | 38.056 |
| 24835 | 仪征市 | 新城上王     | 交流10kV | 200 | 37.556 |
| 24836 | 仪征市 | 新城凌西曹庄   | 交流10kV | 200 | 36.917 |
| 24837 | 仪征市 | 月塘丁公山河   | 交流10kV | 200 | 36.875 |
| 24838 | 仪征市 | 新集国庆庙庄   | 交流10kV | 200 | 36.111 |
| 24839 | 仪征市 | 大云林业     | 交流10kV | 200 | 36.083 |
| 24840 | 仪征市 | 月塘龙山余庄   | 交流10kV | 200 | 35.958 |
| 24841 | 仪征市 | 新城三官孔庄   | 交流10kV | 200 | 35.729 |
| 24842 | 仪征市 | 陈集五星糜窑   | 交流10kV | 200 | 35.312 |
| 24843 | 仪征市 | 大仪路东吴庄   | 交流10kV | 200 | 35.222 |
| 24844 | 仪征市 | 马集铜山姚庄   | 交流10kV | 100 | 34.583 |
| 24845 | 仪征市 | 大仪青墩余庄   | 交流10kV | 200 | 34.208 |
| 24846 | 仪征市 | 真州茶蓬吴庄   | 交流10kV | 200 | 34.187 |
| 24847 | 仪征市 | 马集新民太平2号 | 交流10kV | 200 | 34     |
| 24848 | 仪征市 | 马集铜山田云   | 交流10kV | 200 | 33.843 |
| 24849 | 仪征市 | 新城官胜村部   | 交流10kV | 200 | 33.75  |
| 24850 | 仪征市 | 马集邱云王庄2号 | 交流10kV | 200 | 33.667 |
| 24851 | 仪征市 | 马集程云联合   | 交流10kV | 200 | 33.458 |
| 24852 | 仪征市 | 马集军民仕云   | 交流10kV | 200 | 33.333 |
| 24853 | 仪征市 | 月塘曹营汪庄   | 交流10kV | 200 | 33.312 |
| 24854 | 仪征市 | 刘集百寿余庄2号 | 交流10kV | 100 | 32.479 |
| 24855 | 仪征市 | 月塘乌山联盟   | 交流10kV | 100 | 32.104 |
| 24856 | 仪征市 | 刘集百寿村部   | 交流10kV | 200 | 31.855 |
| 24857 | 仪征市 | 马集爱国山头   | 交流10kV | 200 | 31.483 |
| 24858 | 仪征市 | 青山跃进许洼   | 交流10kV | 200 | 31.25  |
| 24859 | 仪征市 | 月塘张巷三级   | 交流10kV | 160 | 31.222 |
| 24860 | 仪征市 | 新城山西     | 交流10kV | 200 | 31.208 |
| 24861 | 仪征市 | 大仪路东汤庄   | 交流10kV | 200 | 31.167 |
| 24862 | 仪征市 | 月塘桂花2号   | 交流10kV | 200 | 31.056 |
| 24863 | 仪征市 | 马集金营华榜   | 交流10kV | 200 | 30.875 |
| 24864 | 仪征市 | 刘集薛岗东姚   | 交流10kV | 200 | 30.583 |

|       |     |          |        |     |        |
|-------|-----|----------|--------|-----|--------|
| 24865 | 仪征市 | 刘集高彭束庄   | 交流10kV | 200 | 30.458 |
| 24866 | 仪征市 | 真州永华周东   | 交流10kV | 200 | 30.145 |
| 24867 | 仪征市 | 月塘乌山许云   | 交流10kV | 200 | 30.111 |
| 24868 | 仪征市 | 青山王岗2号   | 交流10kV | 200 | 30.056 |
| 24869 | 仪征市 | 新城官胜范庄   | 交流10kV | 200 | 29.937 |
| 24870 | 仪征市 | 马集张山潘桥2号 | 交流10kV | 100 | 29.722 |
| 24871 | 仪征市 | 刘集高彭胡庄   | 交流10kV | 200 | 28.917 |
| 24872 | 仪征市 | 月塘铁坝山河   | 交流10kV | 200 | 28.917 |
| 24873 | 仪征市 | 新集庙山肖庄   | 交流10kV | 200 | 28.833 |
| 24874 | 仪征市 | 月塘四新村部2号 | 交流10kV | 100 | 28.417 |
| 24875 | 仪征市 | 陈集汪云西庄   | 交流10kV | 100 | 27.625 |
| 24876 | 仪征市 | 大仪高田双塘   | 交流10kV | 200 | 27.292 |
| 24877 | 仪征市 | 新城人民秦北   | 交流10kV | 200 | 26.833 |
| 24878 | 仪征市 | 青山安墩史家   | 交流10kV | 200 | 26.833 |
| 24879 | 仪征市 | 刘集元井农科   | 交流10kV | 200 | 26.125 |
| 24880 | 仪征市 | 马集邱云余云   | 交流10kV | 200 | 26.083 |
| 24881 | 仪征市 | 大仪张家胡庄   | 交流10kV | 200 | 26     |
| 24882 | 仪征市 | 月塘四庄薛云   | 交流10kV | 200 | 25.639 |
| 24883 | 仪征市 | 陈集沙集联合   | 交流10kV | 200 | 25.458 |
| 24884 | 仪征市 | 月塘乌山陆西   | 交流10kV | 200 | 25.241 |
| 24885 | 仪征市 | 马集邱云曹云2号 | 交流10kV | 200 | 25.167 |
| 24886 | 仪征市 | 马集光明2号   | 交流10kV | 200 | 25     |
| 24887 | 仪征市 | 大仪丰岭邵庄   | 交流10kV | 200 | 25     |
| 24888 | 仪征市 | 陈集五星同意2号 | 交流10kV | 200 | 24.833 |
| 24889 | 仪征市 | 马集刘岗老云2号 | 交流10kV | 100 | 23.694 |
| 24890 | 仪征市 | 新城冷红周庄   | 交流10kV | 400 | 23.665 |
| 24891 | 仪征市 | 月塘丁公塘庄   | 交流10kV | 200 | 23.028 |
| 24892 | 仪征市 | 马集铜山护林   | 交流10kV | 100 | 22.861 |
| 24893 | 仪征市 | 滨江东升五里2号 | 交流10kV | 100 | 22.604 |
| 24894 | 仪征市 | 大仪老坝刘庄3号 | 交流10kV | 200 | 22.542 |
| 24895 | 仪征市 | 墩塘大庄     | 交流10kV | 200 | 22.528 |
| 24896 | 仪征市 | 月塘乌山陆东   | 交流10kV | 200 | 22.208 |
| 24897 | 仪征市 | 月塘郑云徐庄   | 交流10kV | 200 | 22.056 |

|       |     |           |        |     |        |
|-------|-----|-----------|--------|-----|--------|
| 24898 | 仪征市 | 新城周云老基    | 交流10kV | 200 | 21.722 |
| 24899 | 仪征市 | 陈集五星五二    | 交流10kV | 100 | 21.708 |
| 24900 | 仪征市 | 青山支田联盟    | 交流10kV | 200 | 21.583 |
| 24901 | 仪征市 | 马集铜山车蓬    | 交流10kV | 200 | 21.125 |
| 24902 | 仪征市 | 新城高场      | 交流10kV | 200 | 20.479 |
| 24903 | 仪征市 | 刘集管仓团结    | 交流10kV | 200 | 19.5   |
| 24904 | 仪征市 | 新城周云二队    | 交流10kV | 200 | 19.375 |
| 24905 | 仪征市 | 新城凌西东云    | 交流10kV | 200 | 19.333 |
| 24906 | 仪征市 | 大仪公路韦庄    | 交流10kV | 200 | 19.292 |
| 24907 | 仪征市 | 青山安墩郭云    | 交流10kV | 200 | 19.25  |
| 24908 | 仪征市 | 刘集中心东庄    | 交流10kV | 200 | 19.25  |
| 24909 | 仪征市 | 刘集古井街道8号  | 交流10kV | 400 | 18.5   |
| 24910 | 仪征市 | 马集八里村藏云2号 | 交流10kV | 200 | 18.25  |
| 24911 | 仪征市 | 滨江黄泥中桥2号  | 交流10kV | 200 | 17.333 |
| 24912 | 仪征市 | 月塘三里前山    | 交流10kV | 100 | 17.222 |
| 24913 | 仪征市 | 马集军民倪庄    | 交流10kV | 200 | 17.069 |
| 24914 | 仪征市 | 月塘未井周庄    | 交流10kV | 100 | 16.75  |
| 24915 | 仪征市 | 新集国庆村部    | 交流10kV | 200 | 16.672 |
| 24916 | 仪征市 | 新城周云联合    | 交流10kV | 200 | 16.229 |
| 24917 | 仪征市 | 马集恒华朱西    | 交流10kV | 200 | 16.125 |
| 24918 | 仪征市 | 马集红光万云2号  | 交流10kV | 200 | 16.042 |
| 24919 | 仪征市 | 月塘大云满首    | 交流10kV | 200 | 15.667 |
| 24920 | 仪征市 | 大仪万集二级    | 交流10kV | 200 | 15.5   |
| 24921 | 仪征市 | 刘集联云全心    | 交流10kV | 200 | 14.729 |
| 24922 | 仪征市 | 月塘乌山曹庄    | 交流10kV | 200 | 14.708 |
| 24923 | 仪征市 | 月塘未井黄二    | 交流10kV | 100 | 14.313 |
| 24924 | 仪征市 | 月塘山郑农科    | 交流10kV | 200 | 14.278 |
| 24925 | 仪征市 | 陈集汪云蔡庄2号  | 交流10kV | 200 | 14.25  |
| 24926 | 仪征市 | 新城大楼石庄    | 交流10kV | 400 | 14.172 |
| 24927 | 仪征市 | 滨江沿江友谊    | 交流10kV | 100 | 13.722 |
| 24928 | 仪征市 | 刘集六巷肖庄    | 交流10kV | 200 | 13.167 |
| 24929 | 仪征市 | 陈集青年一队    | 交流10kV | 200 | 13.125 |
| 24930 | 仪征市 | 新城胡灯      | 交流10kV | 200 | 12.889 |

|       |     |           |        |     |        |
|-------|-----|-----------|--------|-----|--------|
| 24931 | 仪征市 | 新城人民秦北2号  | 交流10kV | 200 | 12.625 |
| 24932 | 仪征市 | 大仪河北贾庄    | 交流10kV | 200 | 12     |
| 24933 | 仪征市 | 大仪丰岭下朱    | 交流10kV | 200 | 11.833 |
| 24934 | 仪征市 | 月塘塔山张庄2号  | 交流10kV | 200 | 11.444 |
| 24935 | 仪征市 | 马集爱国赵东2号  | 交流10kV | 200 | 10.875 |
| 24936 | 仪征市 | 月塘四新柳庄    | 交流10kV | 100 | 10.75  |
| 24937 | 仪征市 | 新集镇花园马庄3号 | 交流10kV | 200 | 10     |
| 24938 | 仪征市 | 新城丁冲长塘    | 交流10kV | 200 | 9.752  |
| 24939 | 仪征市 | 马集蔡湖蔡一    | 交流10kV | 100 | 9.472  |
| 24940 | 仪征市 | 新集方桥包庄2号  | 交流10kV | 200 | 8.792  |
| 24941 | 仪征市 | 刘集高彭村部    | 交流10kV | 200 | 8.729  |
| 24942 | 仪征市 | 马集小队2号    | 交流10kV | 100 | 8.25   |
| 24943 | 仪征市 | 新城人民村部    | 交流10kV | 200 | 8.056  |
| 24944 | 仪征市 | 新城人民人三2号  | 交流10kV | 200 | 8      |
| 24945 | 仪征市 | 月塘未井弯北    | 交流10kV | 200 | 8      |
| 24946 | 仪征市 | 青山跃进赵洼    | 交流10kV | 200 | 7.583  |
| 24947 | 仪征市 | 马集新民前云    | 交流10kV | 200 | 7.542  |
| 24948 | 仪征市 | 青山新山村部    | 交流10kV | 200 | 7.417  |
| 24949 | 仪征市 | 大仪丰岭吴庄    | 交流10kV | 100 | 7.056  |
| 24950 | 仪征市 | 月塘乌山孙岗2号  | 交流10kV | 100 | 6.833  |
| 24951 | 仪征市 | 马集蔡湖蒋西    | 交流10kV | 200 | 6.792  |
| 24952 | 仪征市 | 新城官胜李山2号  | 交流10kV | 200 | 6.278  |
| 24953 | 仪征市 | 刘集刘集汤庄    | 交流10kV | 400 | 6.177  |
| 24954 | 仪征市 | 陈集余庄村部    | 交流10kV | 200 | 5.389  |
| 24955 | 仪征市 | 新城马坝顾周    | 交流10kV | 200 | 5.292  |
| 24956 | 仪征市 | 新城马坝马云2号  | 交流10kV | 200 | 4.912  |
| 24957 | 仪征市 | 陈集红星西河    | 交流10kV | 315 | 4.125  |
| 24958 | 仪征市 | 真州清水吴洼    | 交流10kV | 200 | 3.75   |
| 24959 | 仪征市 | 大仪河北张庄    | 交流10kV | 200 | 3.583  |
| 24960 | 仪征市 | 大仪路北王庄    | 交流10kV | 200 | 2.833  |
| 24961 | 仪征市 | 大仪香沟二级    | 交流10kV | 200 | 2.417  |
| 24962 | 仪征市 | 马集秦桥秦西    | 交流10kV | 200 | 1.875  |
| 24963 | 仪征市 | 月塘未井吴洼    | 交流10kV | 100 | 1.646  |

|       |     |                    |        |     |       |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|-------|
| 24964 | 仪征市 | 农民街                | 交流10kV | 400 | 1.278 |
| 24965 | 仪征市 | 大仪泗涧上乔             | 交流10kV | 200 | 0.569 |
| 24966 | 仪征市 | 大仪万集太平             | 交流10kV | 200 | 0.458 |
| 24967 | 仪征市 | 刘集双竹孔庄             | 交流10kV | 200 | 0.443 |
| 24968 | 仪征市 | 马集张云后庄             | 交流10kV | 200 | 0.25  |
| 24969 | 仪征市 | 马集八里齐云             | 交流10kV | 200 | 0.062 |
| 24970 | 仪征市 | 新集后云2号             | 交流10kV | 200 | 160   |
| 24971 | 仪征市 | 栖凤街箱式变配电变压器        | 交流10kV | 400 | 320   |
| 24972 | 仪征市 | 新集洪圩2号             | 交流10kV | 400 | 320   |
| 24973 | 仪征市 | 新集后云               | 交流10kV | 400 | 320   |
| 24974 | 仪征市 | 都市宜家1号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504   |
| 24975 | 仪征市 | 都市宜家1号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504   |
| 24976 | 仪征市 | 都市宜家1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504   |
| 24977 | 仪征市 | 龙涧嘉苑1#配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504   |
| 24978 | 仪征市 | 龙涧嘉苑1#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504   |
| 24979 | 仪征市 | 新集光明陆桥             | 交流10kV | 200 | 160   |
| 24980 | 仪征市 | 新集方桥周庄             | 交流10kV | 100 | 80    |
| 24981 | 仪征市 | 新集方桥高庄             | 交流10kV | 200 | 160   |
| 24982 | 仪征市 | 新集方桥郭桥             | 交流10kV | 200 | 160   |
| 24983 | 仪征市 | 龙涧嘉苑1#配电室3号配变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504   |
| 24984 | 仪征市 | 新集光明村部2号           | 交流10kV | 200 | 160   |
| 24985 | 仪征市 | 龙涧嘉苑1#配电室1号配变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504   |
| 24986 | 仪征市 | 新集联合2号             | 交流10kV | 400 | 320   |
| 24987 | 仪征市 | 新集街道洪圩             | 交流10kV | 400 | 320   |
| 24988 | 仪征市 | 新集陆庄2号             | 交流10kV | 400 | 320   |
| 24989 | 仪征市 | 新集方桥蔡巷             | 交流10kV | 200 | 160   |
| 24990 | 仪征市 | 新集王庄3号             | 交流10kV | 400 | 320   |
| 24991 | 仪征市 | 新集联合8号             | 交流10kV | 400 | 320   |
| 24992 | 仪征市 | 新集板桥公园             | 交流10kV | 200 | 160   |
| 24993 | 仪征市 | 新集胜利2号             | 交流10kV | 200 | 160   |
| 24994 | 仪征市 | 新集方桥小王庄            | 交流10kV | 200 | 160   |
| 24995 | 仪征市 | 集元居1号配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504   |
| 24996 | 仪征市 | 香溪美第1#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640   |

|       |     |                   |        |      |     |
|-------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 24997 | 仪征市 | 香溪美第1#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 24998 | 仪征市 | 新集王庄小区5号          | 交流10kV | 315  | 252 |
| 24999 | 仪征市 | 逸园箱式变配电变压器        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25000 | 仪征市 | 德润花苑1#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25001 | 仪征市 | 新集王庄6号            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25002 | 仪征市 | 新集秦庄              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25003 | 仪征市 | 新集勤丰沙田            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25004 | 仪征市 | 新集蔡巷包庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25005 | 仪征市 | 新集联合4号            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25006 | 仪征市 | 新集蔡巷东排2号          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25007 | 仪征市 | 新集方桥徐庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25008 | 仪征市 | 新集方桥联徐            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25009 | 仪征市 | 布鲁克1#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25010 | 仪征市 | 布鲁克2#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25011 | 仪征市 | 新集街道胜利            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25012 | 仪征市 | 布鲁克1#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25013 | 仪征市 | 都市宜家1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25014 | 仪征市 | 新集光明永红2号          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25015 | 仪征市 | 青山甘草村东            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25016 | 仪征市 | 青山甘草陈冲            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25017 | 仪征市 | 青山甘草沿河            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25018 | 仪征市 | 青山甘草村西2号          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25019 | 仪征市 | 青山甘草村西            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25020 | 仪征市 | 青山巴庄敬老院           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25021 | 仪征市 | 青山巴庄前程            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25022 | 仪征市 | 枣林前进集中区配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25023 | 仪征市 | 枣林前进集中区配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25024 | 仪征市 | 马集铜山贸工农           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25025 | 仪征市 | 铜山农贸配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25026 | 仪征市 | 马集红光万庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25027 | 仪征市 | 马集前进村部            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25028 | 仪征市 | 枣林南苑配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 25029 | 仪征市 | 马集红光王云            | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 25030 | 仪征市 | 马集周洼贾东            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25031 | 仪征市 | 枣林前进集中区配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25032 | 仪征市 | 马集前进上余            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25033 | 仪征市 | 马集红光肖南            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25034 | 仪征市 | 马集前进赖方            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25035 | 仪征市 | 马集前进周洼            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25036 | 仪征市 | 马集红光青年            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25037 | 仪征市 | 马集红光建设            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25038 | 仪征市 | 马集前进农科            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25039 | 仪征市 | 铜山农贸配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25040 | 仪征市 | 大仪公馆1#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25041 | 仪征市 | 叠翠园2#配电室4#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25042 | 仪征市 | 叠翠园1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25043 | 仪征市 | 叠翠园1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25044 | 仪征市 | 叠翠园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25045 | 仪征市 | 新集康乐花园1号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25046 | 仪征市 | 新集卫生院             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25047 | 仪征市 | 紫竹华庭配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25048 | 仪征市 | 紫竹清华缘配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25049 | 仪征市 | 新集康乐花园3号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25050 | 仪征市 | 紫竹清华缘配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25051 | 仪征市 | 紫竹清华缘配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25052 | 仪征市 | 新集孙庄              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25053 | 仪征市 | 朝阳街箱式变配电变压器       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25054 | 仪征市 | 紫竹清华缘配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25055 | 仪征市 | 紫竹华庭配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25056 | 仪征市 | 新集康乐花园2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25057 | 仪征市 | 青山甘草村东2号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25058 | 仪征市 | 新集联合6号            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25059 | 仪征市 | 新集光明              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25060 | 仪征市 | 新集街道8号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25061 | 仪征市 | 新集街道隆兴            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25062 | 仪征市 | 新集老街道             | 交流10kV | 250 | 200 |



|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25063 | 仪征市 | 新集街道4号           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25064 | 仪征市 | 新集天安阚刘           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25065 | 仪征市 | 新集高峰             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25066 | 仪征市 | 新集农科             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25067 | 仪征市 | 紫荆苑配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25068 | 仪征市 | 新集街道建设2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25069 | 仪征市 | 新集街道南            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25070 | 仪征市 | 新集街道邱庄2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25071 | 仪征市 | 德润花苑2#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25072 | 仪征市 | 新集街道邱庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25073 | 仪征市 | 月映九院1#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25074 | 仪征市 | 新集天安刁庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25075 | 仪征市 | 月映九院1#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25076 | 仪征市 | 逸品西城1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25077 | 仪征市 | 月映九院1#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25078 | 仪征市 | 新集天安刘庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25079 | 仪征市 | 新集花园谢庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25080 | 仪征市 | 集元居2号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25081 | 仪征市 | 集元居2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25082 | 仪征市 | 集元居1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25083 | 仪征市 | 新集天安耿庄2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25084 | 仪征市 | 新集顺利小区           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25085 | 仪征市 | 新集镇政府1号          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25086 | 仪征市 | 新集农科3号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25087 | 仪征市 | 新集联合5号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25088 | 仪征市 | 月映九院1#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25089 | 仪征市 | 青山西山六圩           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25090 | 仪征市 | 青山团结村部           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25091 | 仪征市 | 青山龙山集中区          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25092 | 仪征市 | 青山团结上余           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25093 | 仪征市 | 龙山家苑2#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25094 | 仪征市 | 龙山家苑1#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25095 | 仪征市 | 龙山家苑2#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25096 | 仪征市 | 青山西山六圩2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25097 | 仪征市 | 龙山家苑2#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25098 | 仪征市 | 龙山家苑1#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25099 | 仪征市 | 龙山家苑1#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25100 | 仪征市 | 龙山家苑2#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25101 | 仪征市 | 青山团结西庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25102 | 仪征市 | 龙山家苑1#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25103 | 仪征市 | 桃李2#配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25104 | 仪征市 | 桃李3#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25105 | 仪征市 | 桃李2#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25106 | 仪征市 | 桃李1#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25107 | 仪征市 | 桃李1#配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25108 | 仪征市 | 马集八里齐云3号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25109 | 仪征市 | 马集八里上庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25110 | 仪征市 | 马集八里华北3号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25111 | 仪征市 | 马集八里陈庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25112 | 仪征市 | 马集八里谢云           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25113 | 仪征市 | 马集工业区照明          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25114 | 仪征市 | 马集八里华南           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25115 | 仪征市 | 真州佐安戴庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25116 | 仪征市 | 宙辉家园2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25117 | 仪征市 | 宙辉家园1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25118 | 仪征市 | 快餐工厂配电室配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25119 | 仪征市 | 宙辉家园1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25120 | 仪征市 | 宙辉家园2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25121 | 仪征市 | 新集花园小区2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25122 | 仪征市 | 春江明月2#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25123 | 仪征市 | 新集张集粮站           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25124 | 仪征市 | 新集长春许庄2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25125 | 仪征市 | 春江明月4#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25126 | 仪征市 | 新集张集中学           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25127 | 仪征市 | 春江明月4#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25128 | 仪征市 | 春江明月2#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25129 | 仪征市 | 新集江宁江南1号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25130 | 仪征市 | 春江明月3#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25131 | 仪征市 | 春江明月3#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25132 | 仪征市 | 春江明月1#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25133 | 仪征市 | 春江明月4#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25134 | 仪征市 | 春江明月1#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25135 | 仪征市 | 春江明月2#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25136 | 仪征市 | 新集镇江宁新苑3号        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25137 | 仪征市 | 新集镇江宁新苑4号        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25138 | 仪征市 | 新集花园小区           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25139 | 仪征市 | 山水豪庭1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25140 | 仪征市 | 新集江宁江庄2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25141 | 仪征市 | 新集江宁谢北           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25142 | 仪征市 | 新集江宁新苑           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25143 | 仪征市 | 春江明月2#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25144 | 仪征市 | 春江明月3#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25145 | 仪征市 | 春江明月4#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25146 | 仪征市 | 春江明月3#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25147 | 仪征市 | 张集新苑3#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25148 | 仪征市 | 新集谢南加工厂          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25149 | 仪征市 | 金阳光4#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25150 | 仪征市 | 金阳光4#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25151 | 仪征市 | 新集华丰碾坊           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25152 | 仪征市 | 新集国庆螃蟹           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25153 | 仪征市 | 新集华丰梅庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25154 | 仪征市 | 新集勤丰红星           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25155 | 仪征市 | 新集华丰王坝2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25156 | 仪征市 | 新集勤丰牌楼           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25157 | 仪征市 | 新集华丰新桥           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25158 | 仪征市 | 新集江宁小圩           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25159 | 仪征市 | 新集华丰郭山2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25160 | 仪征市 | 新集华丰潘庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25161 | 仪征市 | 豪第坊2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |

|       |     |                       |        |     |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|-----|-----|
| 25162 | 仪征市 | 新集花园楼庄                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25163 | 仪征市 | 豪第坊5号配电室2号主变5#-2配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25164 | 仪征市 | 豪第坊4号配电室2号配电变压器       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25165 | 仪征市 | 紫荆苑配电室2号配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25166 | 仪征市 | 中云小区配电室2#配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25167 | 仪征市 | 马集八里上庄2号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25168 | 仪征市 | 马集岔镇街南2号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25169 | 仪征市 | 马集八里工业区               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25170 | 仪征市 | 新河小区                  | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25171 | 仪征市 | 东城水岸2号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25172 | 仪征市 | 哨口苑1#箱式变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25173 | 仪征市 | 仪征文灯西2号               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25174 | 仪征市 | 五环巷                   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25175 | 仪征市 | 东城水岸1号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25176 | 仪征市 | 东城水岸5号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25177 | 仪征市 | 东城水岸5号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25178 | 仪征市 | 东城水岸4号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25179 | 仪征市 | 哨口苑2#箱式变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25180 | 仪征市 | 东城水岸4号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25181 | 仪征市 | 东城水岸1号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25182 | 仪征市 | 玉河苑箱式变1号配电变压器         | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25183 | 仪征市 | 玉河西苑箱式变配电变压器          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25184 | 仪征市 | 建行宿舍                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25185 | 仪征市 | 东城水岸2号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25186 | 仪征市 | 东城水岸3号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25187 | 仪征市 | 东城水岸3号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25188 | 仪征市 | 东园北                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25189 | 仪征市 | 真州茶蓬上庄                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25190 | 仪征市 | 真州茶蓬新河箱变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25191 | 仪征市 | 真州永兴双合                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25192 | 仪征市 | 真州茶蓬洼东                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25193 | 仪征市 | 真州耿庄水库                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25194 | 仪征市 | 真州茶蓬新村2号              | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 25195 | 仪征市 | 真州茶蓬前费             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25196 | 仪征市 | 真州茶蓬村部             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25197 | 仪征市 | 真州茶蓬学校             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25198 | 仪征市 | 新集蔡桥董庄             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25199 | 仪征市 | 新集蔡桥董庄2号           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25200 | 仪征市 | 新集八桥红旗             | 交流10kV | 250  | 200 |
| 25201 | 仪征市 | 新集八桥张庄2号           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25202 | 仪征市 | 新集八桥张庄             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 25203 | 仪征市 | 新集八桥小区             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25204 | 仪征市 | 新集小区               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25205 | 仪征市 | 新集八桥东站             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25206 | 仪征市 | 新集八桥邗头             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25207 | 仪征市 | 新集八桥村部             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 25208 | 仪征市 | 新集八桥勤丰             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25209 | 仪征市 | 新集八桥丰产             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25210 | 仪征市 | 新集八桥勤丰2号           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25211 | 仪征市 | 新集蔡桥罗庄2号           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25212 | 仪征市 | 滨城溪上明堂1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25213 | 仪征市 | 新集八桥友好2号           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25214 | 仪征市 | 新景苑1号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 25215 | 仪征市 | 新集八桥丰产2号           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25216 | 仪征市 | 新集八桥宋庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25217 | 仪征市 | 新集蔡桥新河2号           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25218 | 仪征市 | 新集方桥洪庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25219 | 仪征市 | 新集街道东兴             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25220 | 仪征市 | 新集八桥村部2号           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25221 | 仪征市 | 新集方桥洪三             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25222 | 仪征市 | 新景苑2号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25223 | 仪征市 | 新集八桥蔡桥             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25224 | 仪征市 | 新集蔡桥罗庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25225 | 仪征市 | 古湄家苑6#配电室3#配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25226 | 仪征市 | 古湄家苑8#配电室3#配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25227 | 仪征市 | 古湄家苑2号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25228 | 仪征市 | 古湄家苑1号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25229 | 仪征市 | 古湄家苑9#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25230 | 仪征市 | 古湄家苑1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25231 | 仪征市 | 古湄家苑2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25232 | 仪征市 | 古湄家苑7#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25233 | 仪征市 | 古湄家苑4号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25234 | 仪征市 | 古湄家苑4号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25235 | 仪征市 | 古湄家苑3号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25236 | 仪征市 | 古湄家苑3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25237 | 仪征市 | 古湄家苑5#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25238 | 仪征市 | 古湄家苑9#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25239 | 仪征市 | 古湄家苑5#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25240 | 仪征市 | 古湄家苑8#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25241 | 仪征市 | 古湄家苑7#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25242 | 仪征市 | 古湄家苑6#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25243 | 仪征市 | 翰园3#配电室4#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25244 | 仪征市 | 北斗星城1#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25245 | 仪征市 | 北斗星城2#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25246 | 仪征市 | 翰园3#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25247 | 仪征市 | 北斗星城1#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25248 | 仪征市 | 翰园2#配电室4#配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25249 | 仪征市 | 翰园1#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25250 | 仪征市 | 北斗星城2#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25251 | 仪征市 | 翰园2#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25252 | 仪征市 | 仓桥花园2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25253 | 仪征市 | 开元小区配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25254 | 仪征市 | 仓桥花园1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25255 | 仪征市 | 铝器厂宿舍            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25256 | 仪征市 | 商开               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25257 | 仪征市 | 地物公司             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25258 | 仪征市 | 精细化宿舍2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25259 | 仪征市 | 大市文院1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25260 | 仪征市 | 大市文院2#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25261 | 仪征市 | 大市文院1#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25262 | 仪征市 | 大市文院2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25263 | 仪征市 | 大市文院1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25264 | 仪征市 | 大市文院1#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25265 | 仪征市 | 大市4号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25266 | 仪征市 | 仓桥花园4号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25267 | 仪征市 | 南苑               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25268 | 仪征市 | 大市3号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25269 | 仪征市 | 开元小区配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25270 | 仪征市 | 国庆新苑2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25271 | 仪征市 | 大市1号             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25272 | 仪征市 | 真州               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25273 | 仪征市 | 国庆新苑1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25274 | 仪征市 | 仪征前进路2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25275 | 仪征市 | 机械               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25276 | 仪征市 | 恒馨园2#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25277 | 仪征市 | 古湄家苑3号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25278 | 仪征市 | 古湄家苑4号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25279 | 仪征市 | 古湄家苑4号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25280 | 仪征市 | 古湄家苑6#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25281 | 仪征市 | 恒益园4#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25282 | 仪征市 | 城兴苑配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25283 | 仪征市 | 古湄家苑6#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25284 | 仪征市 | 古湄家苑7#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25285 | 仪征市 | 恒馨园1#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25286 | 仪征市 | 古湄家苑8#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25287 | 仪征市 | 古湄家苑7#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25288 | 仪征市 | 滨江新村2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25289 | 仪征市 | 滨江新村2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25290 | 仪征市 | 滨江新村1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25291 | 仪征市 | 古湄家苑1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25292 | 仪征市 | 古湄家苑8#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25293 | 仪征市 | 恒益园2#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25294 | 仪征市 | 恒益园1#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25295 | 仪征市 | 恒熙园1#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25296 | 仪征市 | 滨江新村1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25297 | 仪征市 | 滨江新村3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25298 | 仪征市 | 滨江新村3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25299 | 仪征市 | 古湄家苑1号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25300 | 仪征市 | 古湄家苑2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25301 | 仪征市 | 古湄家苑2号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25302 | 仪征市 | 恒益园1#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25303 | 仪征市 | 恒益园2#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25304 | 仪征市 | 恒熙园1#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25305 | 仪征市 | 古湄家苑9#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25306 | 仪征市 | 古湄家苑5#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25307 | 仪征市 | 古湄家苑9#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25308 | 仪征市 | 书香华庭1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25309 | 仪征市 | 书香华庭1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25310 | 仪征市 | 古湄家苑3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25311 | 仪征市 | 商会街              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25312 | 仪征市 | 泗源桥              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25313 | 仪征市 | 古湄家苑5#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25314 | 仪征市 | 书香华庭2#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25315 | 仪征市 | 书香华庭2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25316 | 仪征市 | 恒嘉园1#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25317 | 仪征市 | 恒璟园3#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25318 | 仪征市 | 恒嘉园2#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25319 | 仪征市 | 恒璟园2#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25320 | 仪征市 | 恒璟园3#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25321 | 仪征市 | 恒嘉园1#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25322 | 仪征市 | 恒嘉园3#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25323 | 仪征市 | 恒嘉园2#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25324 | 仪征市 | 恒璟园1#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25325 | 仪征市 | 恒璟园1#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25326 | 仪征市 | 仪征老闸口2号          | 交流10kV | 400 | 320 |



|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25327 | 仪征市 | 江边               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25328 | 仪征市 | 商会街2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25329 | 仪征市 | 渡江路              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25330 | 仪征市 | 仪征河西街            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25331 | 仪征市 | 印染               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25332 | 仪征市 | 渔业村3号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25333 | 仪征市 | 渔业村              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25334 | 仪征市 | 滨江红旗八组           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25335 | 仪征市 | 恒熙园1#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25336 | 仪征市 | 恒熙园1#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25337 | 仪征市 | 恒益园1#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25338 | 仪征市 | 恒益园1#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25339 | 仪征市 | 恒益园2#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25340 | 仪征市 | 恒益园4#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25341 | 仪征市 | 恒益园2#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25342 | 仪征市 | 泗源               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25343 | 仪征市 | 废品站              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25344 | 仪征市 | 江边油库宿舍           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25345 | 仪征市 | 仪征老闸口            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25346 | 仪征市 | 渔业村2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25347 | 仪征市 | 恒馨园2#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25348 | 仪征市 | 恒馨园1#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25349 | 仪征市 | 天宁小区2号箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25350 | 仪征市 | 仪中宿舍2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25351 | 仪征市 | 墨香苑箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25352 | 仪征市 | 天宁小区2号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25353 | 仪征市 | 天宁小区南1号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25354 | 仪征市 | 仪中2号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25355 | 仪征市 | 仪中1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25356 | 仪征市 | 天宁小区南2号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25357 | 仪征市 | 真州茶蓬建材           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25358 | 仪征市 | 茶蓬金石箱式变配电变压器     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25359 | 仪征市 | 真州永庆七里           | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25360 | 仪征市 | 真州曹山街北           | 交流10kV | 160 | 128 |
| 25361 | 仪征市 | 真州曹山街道           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25362 | 仪征市 | 马集八里大云3号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25363 | 仪征市 | 马集八里大云2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25364 | 仪征市 | 真州茶蓬金庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25365 | 仪征市 | 真州永华周西           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25366 | 仪征市 | 真州永兴张庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25367 | 仪征市 | 真州永华三合           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25368 | 仪征市 | 青山农歌果园           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25369 | 仪征市 | 青山农歌农科1号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25370 | 仪征市 | 碧荷湾3号配电站4号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25371 | 仪征市 | 碧荷湾2号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25372 | 仪征市 | 碧荷湾3号配电站2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25373 | 仪征市 | 碧荷湾1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25374 | 仪征市 | 御璟湾3号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25375 | 仪征市 | 御璟湾1号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25376 | 仪征市 | 御璟湾3号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25377 | 仪征市 | 御璟湾2号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25378 | 仪征市 | 御璟湾4号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25379 | 仪征市 | 御璟湾1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25380 | 仪征市 | 御璟湾2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25381 | 仪征市 | 御璟湾4号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25382 | 仪征市 | 万博东院2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25383 | 仪征市 | 金水湾1号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25384 | 仪征市 | 新城三将小区           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25385 | 仪征市 | 新城三将钱庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25386 | 仪征市 | 晶崑公馆1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25387 | 仪征市 | 晶崑公馆1号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25388 | 仪征市 | 晶崑公馆2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25389 | 仪征市 | 新城三将小区3号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25390 | 仪征市 | 金水湾1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25391 | 仪征市 | 新城三将小区2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25392 | 仪征市 | 晶崑公馆2号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25393 | 仪征市 | 扬子家园4号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25394 | 仪征市 | 扬子家园3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25395 | 仪征市 | 真州康明             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25396 | 仪征市 | 扬子家园3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25397 | 仪征市 | 康养城3号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25398 | 仪征市 | 康养城2号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25399 | 仪征市 | 康养城5号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25400 | 仪征市 | 康养城2号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25401 | 仪征市 | 康养城5号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25402 | 仪征市 | 康养城4号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25403 | 仪征市 | 康养城1号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25404 | 仪征市 | 大仪河北红卫           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25405 | 仪征市 | 大仪河北小店7号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25406 | 仪征市 | 大仪河东小王           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25407 | 仪征市 | 大仪河东村部           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25408 | 仪征市 | 大仪香沟街西           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25409 | 仪征市 | 大仪河北小店3号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25410 | 仪征市 | 大仪河北村部           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25411 | 仪征市 | 大仪双涧杨庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25412 | 仪征市 | 大仪双涧友爱           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25413 | 仪征市 | 陈集薛庄杨庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25414 | 仪征市 | 陈集汪云蔡庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25415 | 仪征市 | 陈集余庄未庄           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25416 | 仪征市 | 大仪双涧团结           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25417 | 仪征市 | 陈集汪云同建2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25418 | 仪征市 | 大仪双涧山头           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25419 | 仪征市 | 大仪双涧戚庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25420 | 仪征市 | 大仪青墩村部2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25421 | 仪征市 | 大仪河北胜利2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25422 | 仪征市 | 大仪香沟胜利           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25423 | 仪征市 | 陈集薛庄陈庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25424 | 仪征市 | 大仪河东勾圈           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25425 | 仪征市 | 大仪河北小店5号         | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                    |        |     |     |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 25426 | 仪征市 | 大仪香沟香沟             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25427 | 仪征市 | 大仪河北红卫4号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25428 | 仪征市 | 大仪香沟北刘3号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25429 | 仪征市 | 陈集薛庄黄桥             | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25430 | 仪征市 | 大仪河北草房2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25431 | 仪征市 | 大仪河东三级             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25432 | 仪征市 | 陈集薛庄西站             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25433 | 仪征市 | 大仪双涧戚庄2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25434 | 仪征市 | 大仪河北村部4号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25435 | 仪征市 | 陈集薛庄东站             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25436 | 仪征市 | 陈集薛庄前进             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25437 | 仪征市 | 大仪双涧盛成             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25438 | 仪征市 | 大仪河东明塘2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25439 | 仪征市 | 大仪青墩胡庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25440 | 仪征市 | 陈集开建白水2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25441 | 仪征市 | 大仪双涧杨庄2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25442 | 仪征市 | 青山沙洲村部             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25443 | 仪征市 | 青山农歌菜场             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25444 | 仪征市 | 青山农歌屠庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25445 | 仪征市 | 青山农歌新源             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25446 | 仪征市 | 青山巴庄徐庄             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25447 | 仪征市 | 青山农歌汪庄             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25448 | 仪征市 | 农歌新苑3号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25449 | 仪征市 | 农歌新苑7号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25450 | 仪征市 | 青山农歌盛源             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25451 | 仪征市 | 农歌新苑1#-1箱式变主变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25452 | 仪征市 | 农歌新苑7号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25453 | 仪征市 | 农歌新苑1#-2箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25454 | 仪征市 | 农歌新苑2号箱式变1号配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25455 | 仪征市 | 农歌新苑6号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25456 | 仪征市 | 青山农歌陆庄             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25457 | 仪征市 | 农歌新苑5号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25458 | 仪征市 | 农歌新苑4号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                  |        |      |     |
|-------|-----|------------------|--------|------|-----|
| 25459 | 仪征市 | 农歌新苑2号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25460 | 仪征市 | 青山滨江港口           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 25461 | 仪征市 | 青山农歌小彭           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25462 | 仪征市 | 青山农歌大彭           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25463 | 仪征市 | 青山农歌小彭2号         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25464 | 仪征市 | 青山砖井杨庄           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25465 | 仪征市 | 青山砖井殷庄           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25466 | 仪征市 | 沿江小区2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 25467 | 仪征市 | 沿江小区2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 25468 | 仪征市 | 沿江小区1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 25469 | 仪征市 | 青山政府             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25470 | 仪征市 | 青山沙窝村部           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25471 | 仪征市 | 青山滨江陆庄2号         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25472 | 仪征市 | 新城凌西陆庄           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25473 | 仪征市 | 新城凌桥友四           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25474 | 仪征市 | 新城官胜潘庄2号         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25475 | 仪征市 | 新城三茅街道           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25476 | 仪征市 | 刘集管仓光明           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25477 | 仪征市 | 新城三茅             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25478 | 仪征市 | 新城官胜潘庄           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25479 | 仪征市 | 沁园配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25480 | 仪征市 | 新城前朱             | 交流10kV | 100  | 80  |
| 25481 | 仪征市 | 青山工业园西           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 25482 | 仪征市 | 青山丁庄             | 交流10kV | 100  | 80  |
| 25483 | 仪征市 | 青山工业园东           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25484 | 仪征市 | 新城官胜南头           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25485 | 仪征市 | 新城官胜青年           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25486 | 仪征市 | 新城街胜沙田           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25487 | 仪征市 | 新城人民人一2号         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25488 | 仪征市 | 新城官胜上云           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25489 | 仪征市 | 新城三茅占庄           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25490 | 仪征市 | 新城人民人五           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25491 | 仪征市 | 新城人民小云           | 交流10kV | 200  | 160 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25492 | 仪征市 | 新城周云曹庄2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25493 | 仪征市 | 新城人民中组4号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25494 | 仪征市 | 新城人民中组3号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25495 | 仪征市 | 新城周云二级2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25496 | 仪征市 | 新城官胜官塘           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25497 | 仪征市 | 青山钢管厂宿舍南箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25498 | 仪征市 | 青山街西5号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25499 | 仪征市 | 街道办箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25500 | 仪征市 | 青山电机宿舍西2号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25501 | 仪征市 | 青山团结衙门2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25502 | 仪征市 | 青山街道新飞           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25503 | 仪征市 | 青山钢管厂宿舍北         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25504 | 仪征市 | 青山电子管宿舍          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25505 | 仪征市 | 青山电机宿舍西          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25506 | 仪征市 | 青山教师宿舍           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25507 | 仪征市 | 街西6#箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25508 | 仪征市 | 街西3#箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25509 | 仪征市 | 荧光灯宿舍西箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25510 | 仪征市 | 青山电机宿舍东          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25511 | 仪征市 | 铜山建筑公司           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25512 | 仪征市 | 福星小区配电室配电变压器     | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25513 | 仪征市 | 学军路2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25514 | 仪征市 | 安居小区2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25515 | 仪征市 | 五中               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25516 | 仪征市 | 交警中队宿舍2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25517 | 仪征市 | 油泵油嘴宿舍           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25518 | 仪征市 | 海尚庭院2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25519 | 仪征市 | 精城花园2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25520 | 仪征市 | 正源馨苑             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25521 | 仪征市 | 海尚庭院1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25522 | 仪征市 | 嘉和北苑1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25523 | 仪征市 | 嘉和北苑2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25524 | 仪征市 | 邮政               | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                   |        |      |     |
|-------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 25525 | 仪征市 | 交警中队宿舍            | 交流10kV | 315  | 252 |
| 25526 | 仪征市 | 精城花园箱式变1#配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25527 | 仪征市 | 滨江沙河南站            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25528 | 仪征市 | 滨江沙河北站            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25529 | 仪征市 | 新城大楼南站            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25530 | 仪征市 | 滨江沙河南站2号          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25531 | 仪征市 | 滨江沙河九组            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25532 | 仪征市 | 沙河小区8号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25533 | 仪征市 | 沙河小区8号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25534 | 仪征市 | 沙河小区7号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 25535 | 仪征市 | 闽泰花园2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 25536 | 仪征市 | 闽泰花园2号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 25537 | 仪征市 | 沙河小区5号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25538 | 仪征市 | 闽泰花园1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 25539 | 仪征市 | 闽泰花园1号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 25540 | 仪征市 | 闽泰花园1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 25541 | 仪征市 | 闽泰花园2号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 25542 | 仪征市 | 沙河小区7号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 25543 | 仪征市 | 翡翠湾1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25544 | 仪征市 | 翡翠湾2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25545 | 仪征市 | 沙河小区9号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25546 | 仪征市 | 沙河小区5号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25547 | 仪征市 | 沙河小区10号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25548 | 仪征市 | 翡翠湾2号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25549 | 仪征市 | 翡翠湾4号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25550 | 仪征市 | 滨江沙河十五组           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25551 | 仪征市 | 沙河小区6号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25552 | 仪征市 | 沙河小区6号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25553 | 仪征市 | 滨江沙河学校            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 25554 | 仪征市 | 翡翠湾3号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25555 | 仪征市 | 翡翠湾3号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25556 | 仪征市 | 悦江湾3#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25557 | 仪征市 | 沙河小区9号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 25558 | 仪征市 | 悦江湾2#配电室4#配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25559 | 仪征市 | 悦堤湾2#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25560 | 仪征市 | 滨江红旗十一组           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25561 | 仪征市 | 沙河小区10号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25562 | 仪征市 | 悦堤湾3#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25563 | 仪征市 | 恒嘉园1#配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25564 | 仪征市 | 悦江湾1#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25565 | 仪征市 | 悦堤湾2#配电室4#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25566 | 仪征市 | 悦江湾3#配电室4#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25567 | 仪征市 | 盐梅2#配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25568 | 仪征市 | 红旗嘉苑配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25569 | 仪征市 | 恒嘉园2#配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25570 | 仪征市 | 悦江湾2#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25571 | 仪征市 | 恒璟园1#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25572 | 仪征市 | 滨江沙河六组            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25573 | 仪征市 | 恒璟园3#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25574 | 仪征市 | 悦堤湾1#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25575 | 仪征市 | 滨江沙河二十三组2号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25576 | 仪征市 | 悦堤湾1#配电室4#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25577 | 仪征市 | 滨江沿河南站2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25578 | 仪征市 | 江望名苑4#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25579 | 仪征市 | 滨江沙河二十组           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25580 | 仪征市 | 江望名苑4#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25581 | 仪征市 | 悦江湾1#配电室4#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25582 | 仪征市 | 滨江红旗北站            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25583 | 仪征市 | 江望名苑1#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25584 | 仪征市 | 红旗嘉苑配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25585 | 仪征市 | 江望名苑2#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25586 | 仪征市 | 江望名苑2#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25587 | 仪征市 | 江望名苑1#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25588 | 仪征市 | 盐梅2#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25589 | 仪征市 | 恒嘉园3#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25590 | 仪征市 | 恒嘉园2#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |



|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25591 | 仪征市 | 滨江沙河二十三组         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25592 | 仪征市 | 盐梅3#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25593 | 仪征市 | 恒嘉园1#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25594 | 仪征市 | 恒璟园2#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25595 | 仪征市 | 江望名苑3#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25596 | 仪征市 | 滨江沿河北站           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25597 | 仪征市 | 盐梅3#配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25598 | 仪征市 | 江望名苑3#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25599 | 仪征市 | 恒璟园1#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25600 | 仪征市 | 盐梅1#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25601 | 仪征市 | 悦堤湾3#配电室4#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25602 | 仪征市 | 恒璟园3#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25603 | 仪征市 | 滨江原种场场部          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25604 | 仪征市 | 滨江原种场            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25605 | 仪征市 | 滨江养殖场            | 交流10kV | 160 | 128 |
| 25606 | 仪征市 | 滨江养殖场场部          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25607 | 仪征市 | 沙河小区1-1#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25608 | 仪征市 | 沙河小区1-2#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25609 | 仪征市 | 沙河小区3-2#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25610 | 仪征市 | 沙河小区2-2#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25611 | 仪征市 | 沙河小区4-2#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25612 | 仪征市 | 沙河小区2-1#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25613 | 仪征市 | 沙河小区3-1#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25614 | 仪征市 | 沙河小区4-1#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25615 | 仪征市 | 滨江沙河九组3号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25616 | 仪征市 | 青山学校             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25617 | 仪征市 | 青山荧光灯宿舍东         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25618 | 仪征市 | 青山砖井井东           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25619 | 仪征市 | 青山红旗2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25620 | 仪征市 | 青山有机物            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25621 | 仪征市 | 青山团结潘庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25622 | 仪征市 | 青山砖井先进2号         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25623 | 仪征市 | 街西1#箱式变配电变压器     | 交流10kV | 500 | 400 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25624 | 仪征市 | 青山陡山二级           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25625 | 仪征市 | 青山砖井井西2号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25626 | 仪征市 | 青山砖井先进           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25627 | 仪征市 | 青山红旗3号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25628 | 仪征市 | 青山砖井团结           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25629 | 仪征市 | 青山蚕南农科           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25630 | 仪征市 | 青山沿江2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25631 | 仪征市 | 青山吴庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25632 | 仪征市 | 青山沿江码头           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25633 | 仪征市 | 青山小河口            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25634 | 仪征市 | 青山光明             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25635 | 仪征市 | 青山沿江             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25636 | 仪征市 | 青山吴庄2号           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25637 | 仪征市 | 青山团结陈庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25638 | 仪征市 | 街东3#箱式变配电变压器     | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25639 | 仪征市 | 刘集丰产庙庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25640 | 仪征市 | 刘集古井乡办厂          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25641 | 仪征市 | 刘集陈巷张竹           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25642 | 仪征市 | 刘集丰产长春           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25643 | 仪征市 | 刘集何云束2号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25644 | 仪征市 | 刘集元井电站           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25645 | 仪征市 | 刘集丰产贾庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25646 | 仪征市 | 刘集古井高庙           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25647 | 仪征市 | 刘集古井段庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25648 | 仪征市 | 刘集古井新区4号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25649 | 仪征市 | 刘集何云何一           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25650 | 仪征市 | 刘集薛岗大殷           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25651 | 仪征市 | 刘集古井新三级          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25652 | 仪征市 | 刘集古井下束           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25653 | 仪征市 | 刘集丰产庙庄2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25654 | 仪征市 | 刘集古井农贸市场2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25655 | 仪征市 | 刘集陈巷周庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25656 | 仪征市 | 刘集建军贾庄           | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 25657 | 仪征市 | 刘集丰产贾庄2号           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25658 | 仪征市 | 刘集何云前进2号           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25659 | 仪征市 | 刘集建军新区2号           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25660 | 仪征市 | 悦珑湾2#配电室2号主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25661 | 仪征市 | 五一花苑5号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25662 | 仪征市 | 五一花苑C区3号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25663 | 仪征市 | 五一花苑3号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25664 | 仪征市 | 五一花苑C区4号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25665 | 仪征市 | 五一花苑2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 25666 | 仪征市 | 五一花苑C区4号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25667 | 仪征市 | 五一花苑C区5号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25668 | 仪征市 | 五一花苑1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25669 | 仪征市 | 五一花苑C区5号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25670 | 仪征市 | 凤来和院配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25671 | 仪征市 | 悦珑湾1#配电室2号主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25672 | 仪征市 | 凤来和院配电室4号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25673 | 仪征市 | 五一花苑C区1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 25674 | 仪征市 | 三元电站               | 交流10kV | 250  | 200 |
| 25675 | 仪征市 | 五一花苑6号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25676 | 仪征市 | 五一花苑6号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25677 | 仪征市 | 五一花苑5号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25678 | 仪征市 | 五一花苑C区2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25679 | 仪征市 | 五一花苑C区3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25680 | 仪征市 | 五一花苑4号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 25681 | 仪征市 | 悦珑湾2#配电室4号主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25682 | 仪征市 | 海尚佳苑箱式变配电变压器       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 25683 | 仪征市 | 豪润真城2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25684 | 仪征市 | 豪润真城2号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25685 | 仪征市 | 百货公司               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25686 | 仪征市 | 豪润真城1号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 25687 | 仪征市 | 人行                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 25688 | 仪征市 | 晓庄1号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 25689 | 仪征市 | 晓庄2号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25690 | 仪征市 | 大浦塘2号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25691 | 仪征市 | 财政局宿舍            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25692 | 仪征市 | 大浦塘1号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25693 | 仪征市 | 逸光箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25694 | 仪征市 | 豪润真城1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25695 | 仪征市 | 真州高桥村部           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25696 | 仪征市 | 真州高桥张营           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25697 | 仪征市 | 真州先进永昌           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25698 | 仪征市 | 真州先进中元           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25699 | 仪征市 | 真州高桥扬子           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25700 | 仪征市 | 真州胥浦粮站           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25701 | 仪征市 | 真州高桥学校           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25702 | 仪征市 | 康养城4号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25703 | 仪征市 | 康养城2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25704 | 仪征市 | 康养城1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25705 | 仪征市 | 康养城5号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25706 | 仪征市 | 康养城2号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25707 | 仪征市 | 康养城3号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25708 | 仪征市 | 康养城5号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25709 | 仪征市 | 月塘尹山山头           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25710 | 仪征市 | 月塘科技园            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25711 | 仪征市 | 天乐湖4号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25712 | 仪征市 | 月塘苏营小区2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25713 | 仪征市 | 天乐湖3#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25714 | 仪征市 | 月塘拌和场            | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25715 | 仪征市 | 天乐湖2号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25716 | 仪征市 | 月塘四庄叶庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25717 | 仪征市 | 云湖谷2#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25718 | 仪征市 | 月塘苏云陈庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25719 | 仪征市 | 天乐湖3#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25720 | 仪征市 | 天乐文旅1#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25721 | 仪征市 | 天乐文旅2#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25722 | 仪征市 | 月塘苏云苏珍           | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 25723 | 仪征市 | 月塘镇捺山张云2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25724 | 仪征市 | 月塘苏云王庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25725 | 仪征市 | 月塘四庄邵冲1号        | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25726 | 仪征市 | 月塘苏云王云1号        | 交流10kV | 100 | 80  |
| 25727 | 仪征市 | 月塘苏云上洼          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25728 | 仪征市 | 月塘苏云水库          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25729 | 仪征市 | 月塘四庄山头2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25730 | 仪征市 | 天乐湖1号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25731 | 仪征市 | 天乐湖1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25732 | 仪征市 | 天乐湖2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25733 | 仪征市 | 云湖谷2#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25734 | 仪征市 | 月塘四庄新建          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25735 | 仪征市 | 月塘苏营小区3号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25736 | 仪征市 | 天乐湖4号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25737 | 仪征市 | 月塘苏营小区          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25738 | 仪征市 | 八一              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25739 | 仪征市 | 立新西配电室配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25740 | 仪征市 | 仪征育才北2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25741 | 仪征市 | 仪征商标印刷厂2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25742 | 仪征市 | 立新巷2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25743 | 仪征市 | 商标印刷厂           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25744 | 仪征市 | 仪征立新东2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25745 | 仪征市 | 育才西             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25746 | 仪征市 | 育才巷2号           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25747 | 仪征市 | 立新东             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25748 | 仪征市 | 育才巷             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25749 | 仪征市 | 立新巷箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25750 | 仪征市 | 仪征育才北           | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25751 | 仪征市 | 万博中2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25752 | 仪征市 | 万博南5号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25753 | 仪征市 | 万博南2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25754 | 仪征市 | 仪化粮贸2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25755 | 仪征市 | 华兴宿舍5号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                    |        |     |     |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 25756 | 仪征市 | 时代苑2号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25757 | 仪征市 | 仪化粮贸               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25758 | 仪征市 | 华兴宿舍6号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25759 | 仪征市 | 华兴宿舍8号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25760 | 仪征市 | 华兴宿舍7号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25761 | 仪征市 | 万博南6号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25762 | 仪征市 | 万博南4号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25763 | 仪征市 | 星源和谐家园1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25764 | 仪征市 | 星源和谐家园1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25765 | 仪征市 | 万博中3号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25766 | 仪征市 | 万搏北箱式变配电变压器        | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25767 | 仪征市 | 万博南3号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25768 | 仪征市 | 万博南8号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25769 | 仪征市 | 万博北2#配电室配电变压器      | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25770 | 仪征市 | 华兴宿舍1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25771 | 仪征市 | 华兴宿舍2号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25772 | 仪征市 | 万博中1号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25773 | 仪征市 | 华兴宿舍9号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25774 | 仪征市 | 万博中4号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25775 | 仪征市 | 万博中5号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25776 | 仪征市 | 万博南南7号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25777 | 仪征市 | 万博三期3号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25778 | 仪征市 | 万博三期2号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25779 | 仪征市 | 万博南1号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25780 | 仪征市 | 华兴宿舍3号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25781 | 仪征市 | 万博三期4号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25782 | 仪征市 | 华兴宿舍4号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25783 | 仪征市 | 万博三期1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25784 | 仪征市 | 苏源家具               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25785 | 仪征市 | 凤凰美地配电室3号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25786 | 仪征市 | 秦庄                 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25787 | 仪征市 | 黎明小区               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25788 | 仪征市 | 新立基宿舍              | 交流10kV | 315 | 252 |

|       |     |                |        |     |     |
|-------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 25789 | 仪征市 | 凤凰美地配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25790 | 仪征市 | 谷贸3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25791 | 仪征市 | 交通局宿舍箱式变配电变压器  | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25792 | 仪征市 | 府后明邸2号配电室配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25793 | 仪征市 | 人民商场箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25794 | 仪征市 | 农机公司2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25795 | 仪征市 | 农机公司           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25796 | 仪征市 | 府后明邸1号配电室配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25797 | 仪征市 | 府后明邸3号配电室配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25798 | 仪征市 | 建筑公司2号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25799 | 仪征市 | 市场巷            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25800 | 仪征市 | 资福东巷           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25801 | 仪征市 | 仪征金地苑箱式变配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25802 | 仪征市 | 建筑公司箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25803 | 仪征市 | 谷贸箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25804 | 仪征市 | 陈集新建中心3号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25805 | 仪征市 | 陈集新建中心2号       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25806 | 仪征市 | 陈集新建西庄         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25807 | 仪征市 | 真州胥浦南汇         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25808 | 仪征市 | 真州先进大塘         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25809 | 仪征市 | 真州胥浦街道         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25810 | 仪征市 | 真州胥浦供销社2号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25811 | 仪征市 | 真州先进学校         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25812 | 仪征市 | 先进菜场箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25813 | 仪征市 | 真州先进万盛         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25814 | 仪征市 | 真州先进万荣         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25815 | 仪征市 | 真州荷叶小区         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25816 | 仪征市 | 瑞元新村1号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25817 | 仪征市 | 瑞元新村2号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25818 | 仪征市 | 真州荷叶新村         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25819 | 仪征市 | 真州先进新园         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25820 | 仪征市 | 真州先进华兴         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25821 | 仪征市 | 真州胥浦街南         | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 25822 | 仪征市 | 真州胥浦万盛            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25823 | 仪征市 | 月塘街道北2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25824 | 仪征市 | 月塘街道北             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25825 | 仪征市 | 月塘街道中             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25826 | 仪征市 | 月塘街道东             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25827 | 仪征市 | 月塘山北赵云            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25828 | 仪征市 | 月塘尹山上巷            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25829 | 仪征市 | 月塘新镇区2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25830 | 仪征市 | 月塘街道南2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25831 | 仪征市 | 月塘捺山捺山            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25832 | 仪征市 | 翠微苑配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25833 | 仪征市 | 翠微苑配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25834 | 仪征市 | 月塘映月岗             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25835 | 仪征市 | 云腾苑2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25836 | 仪征市 | 茗香苑1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25837 | 仪征市 | 翠微苑配电室3号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25838 | 仪征市 | 石柱山庄箱式变2号配电变压器    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25839 | 仪征市 | 翠微苑配电室4号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25840 | 仪征市 | 月塘山北李庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25841 | 仪征市 | 月塘尹山金阳            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25842 | 仪征市 | 月塘尹山金阳2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25843 | 仪征市 | 谢集老街箱式变2号配电变压器    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25844 | 仪征市 | 月塘仁岗              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25845 | 仪征市 | 谢集老街箱式变1号配电变压器    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25846 | 仪征市 | 云腾苑1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25847 | 仪征市 | 月塘谢集碾坊3号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25848 | 仪征市 | 月塘新镇区3号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25849 | 仪征市 | 月塘新镇区四期1#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25850 | 仪征市 | 月塘新镇区4号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25851 | 仪征市 | 月塘新镇区5号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25852 | 仪征市 | 月塘街道南             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25853 | 仪征市 | 月塘机床厂             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25854 | 仪征市 | 月塘苏中二期2号          | 交流10kV | 400 | 320 |



|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 25855 | 仪征市 | 月塘尹山小区11号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25856 | 仪征市 | 月塘尹山二期1号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25857 | 仪征市 | 月塘新镇区四期2#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25858 | 仪征市 | 月塘谢集街西            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25859 | 仪征市 | 云腾苑2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25860 | 仪征市 | 月塘尹山小区3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25861 | 仪征市 | 月塘尹山二期4号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25862 | 仪征市 | 月塘尹山小区15号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25863 | 仪征市 | 月塘尹山小区13号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25864 | 仪征市 | 月塘苏中二期1号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25865 | 仪征市 | 月塘苏中二期5号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25866 | 仪征市 | 月塘尹山小区9号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25867 | 仪征市 | 月塘苏中二期4号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25868 | 仪征市 | 月塘苏中二期3号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25869 | 仪征市 | 月塘尹山小区7号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25870 | 仪征市 | 月塘尹山二期5号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25871 | 仪征市 | 月塘新镇三期3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25872 | 仪征市 | 月塘尹山小区4号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25873 | 仪征市 | 月塘新镇三期1号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25874 | 仪征市 | 月塘尹山小区5号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25875 | 仪征市 | 月塘谢集街道            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25876 | 仪征市 | 月塘新镇三期2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25877 | 仪征市 | 月塘尹山二期3号          | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25878 | 仪征市 | 月塘尹山小区2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25879 | 仪征市 | 月塘尹山小区14号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25880 | 仪征市 | 月塘尹山二期2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25881 | 仪征市 | 镜湖小区6号箱式变1号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25882 | 仪征市 | 镜湖小区4#北箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25883 | 仪征市 | 优诗美地2号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25884 | 仪征市 | 镜湖小区1#南箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25885 | 仪征市 | 优诗美地4#配电室4#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25886 | 仪征市 | 优诗美地3号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25887 | 仪征市 | 镜湖小区3#北箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25888 | 仪征市 | 优诗美地4#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25889 | 仪征市 | 新天地小区5号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25890 | 仪征市 | 优诗美地4#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25891 | 仪征市 | 优诗美地3号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25892 | 仪征市 | 镜湖小区2#北箱式变配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25893 | 仪征市 | 镜湖小区7号箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25894 | 仪征市 | 优诗美地2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25895 | 仪征市 | 镜湖小区2#南箱式变配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25896 | 仪征市 | 万年欧庄3号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25897 | 仪征市 | 优诗美地2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25898 | 仪征市 | 镜湖小区7号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25899 | 仪征市 | 优诗美地3号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25900 | 仪征市 | 镜湖小区5#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25901 | 仪征市 | 镜湖小区6号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25902 | 仪征市 | 镜湖小区3#南箱式变配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25903 | 仪征市 | 镜湖小区4#南箱式变配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25904 | 仪征市 | 优诗美地1号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25905 | 仪征市 | 优诗美地1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25906 | 仪征市 | 优诗美地3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25907 | 仪征市 | 新天地小区2号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25908 | 仪征市 | 优诗美地1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25909 | 仪征市 | 工行宿舍（金地苑）        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25910 | 仪征市 | 万年新村6号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25911 | 仪征市 | 万年新村4号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25912 | 仪征市 | 万年新村4号箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25913 | 仪征市 | 万年赛点             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25914 | 仪征市 | 真州古湄王庄2号         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25915 | 仪征市 | 博览家4号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25916 | 仪征市 | 万年新村7号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25917 | 仪征市 | 万年新村7号箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25918 | 仪征市 | 幸福家园5号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25919 | 仪征市 | 万年曹庄             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25920 | 仪征市 | 万年新村8号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 25921 | 仪征市 | 万年新村5号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25922 | 仪征市 | 万年村1号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25923 | 仪征市 | 万年欧庄2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25924 | 仪征市 | 万年河东             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25925 | 仪征市 | 万年新村3#东箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25926 | 仪征市 | 万年新村1#东箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25927 | 仪征市 | 万年新村1#西箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25928 | 仪征市 | 万年新村2#东箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25929 | 仪征市 | 万年新村2#西箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25930 | 仪征市 | 幸福家园3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25931 | 仪征市 | 幸福家园2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25932 | 仪征市 | 幸福家园2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25933 | 仪征市 | 幸福家园3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25934 | 仪征市 | 幸福家园1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25935 | 仪征市 | 幸福家园4号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25936 | 仪征市 | 幸福家园1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25937 | 仪征市 | 幸福家园4号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25938 | 仪征市 | 万年郭庄2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25939 | 仪征市 | 博览家3号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25940 | 仪征市 | 白沙四村1号配电室配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25941 | 仪征市 | 都市枫林5号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25942 | 仪征市 | 都市枫林3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25943 | 仪征市 | 都市枫林4号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25944 | 仪征市 | 新华府2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25945 | 仪征市 | 佳隆花苑配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25946 | 仪征市 | 都市枫林2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25947 | 仪征市 | 都市枫林1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25948 | 仪征市 | 迎江二村1#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25949 | 仪征市 | 迎江二村5#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25950 | 仪征市 | 勤丰3#箱式变主变        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25951 | 仪征市 | 纺织厂宿舍3号          | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25952 | 仪征市 | 纺织厂宿舍2号          | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25953 | 仪征市 | 纺织厂宿舍1号          | 交流10kV | 315 | 252 |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 25954 | 仪征市 | 迎江二村3#箱变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25955 | 仪征市 | 新华府1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25956 | 仪征市 | 地税宿舍              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25957 | 仪征市 | 地税宿舍2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25958 | 仪征市 | 迎江二村4#箱变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25959 | 仪征市 | 迎江二村2#箱变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25960 | 仪征市 | 都市枫林7号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25961 | 仪征市 | 都市枫林8号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25962 | 仪征市 | 迎江三村3#箱变箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25963 | 仪征市 | 纺织厂宿舍5号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25964 | 仪征市 | 纺织厂宿舍6号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25965 | 仪征市 | 迎江三村2#箱变箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25966 | 仪征市 | 迎江三村1#箱变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25967 | 仪征市 | 花园北2#美式变主变        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25968 | 仪征市 | 白沙四村1号配电室配2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25969 | 仪征市 | 都市枫林9号箱式变2号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25970 | 仪征市 | 都市枫林9号箱式变1号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25971 | 仪征市 | 都市枫林6号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25972 | 仪征市 | 刘集纺配厂             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25973 | 仪征市 | 红公馆2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25974 | 仪征市 | 刘集大洋花苑            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25975 | 仪征市 | 龙郡配电室2号主变-2配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25976 | 仪征市 | 刘集盈曦路             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25977 | 仪征市 | 刘集双竹赵庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25978 | 仪征市 | 龙郡配电室1号主变-1配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25979 | 仪征市 | 刘集中街道2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25980 | 仪征市 | 红公馆1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25981 | 仪征市 | 刘集夏窑马鞍            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 25982 | 仪征市 | 刘集幸福佳苑5号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25983 | 仪征市 | 刘集新街2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25984 | 仪征市 | 刘集盈曦1号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25985 | 仪征市 | 刘集黄云祁庄2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25986 | 仪征市 | 刘集新街4#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 25987 | 仪征市 | 梅香苑2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25988 | 仪征市 | 刘集蓝爵世家2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25989 | 仪征市 | 刘集南街道           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25990 | 仪征市 | 刘集盈曦2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25991 | 仪征市 | 刘集盈曦3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25992 | 仪征市 | 刘集蓝爵世家1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 25993 | 仪征市 | 刘集步行街2号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 25994 | 仪征市 | 刘集新街道箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25995 | 仪征市 | 梅香苑1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 25996 | 仪征市 | 刘集双竹陈庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 25997 | 仪征市 | 香山里配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25998 | 仪征市 | 刘集盈曦4号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 25999 | 仪征市 | 刘集夏窑林业          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26000 | 仪征市 | 刘集夏窑敬老院         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26001 | 仪征市 | 刘集南街2号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26002 | 仪征市 | 天生赢家配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26003 | 仪征市 | 龙郡朝阳苑配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26004 | 仪征市 | 龙郡朝阳苑配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26005 | 仪征市 | 刘集文华园1#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26006 | 仪征市 | 天生赢家配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26007 | 仪征市 | 刘集文华园2#         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26008 | 仪征市 | 龙郡朝阳苑配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26009 | 仪征市 | 红公馆1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26010 | 仪征市 | 红公馆2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26011 | 仪征市 | 刘集化工厂           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26012 | 仪征市 | 大仪路东村部2号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26013 | 仪征市 | 大仪路东村部          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26014 | 仪征市 | 大仪路东赵庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26015 | 仪征市 | 大仪路南塘庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26016 | 仪征市 | 大仪石桥陈庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26017 | 仪征市 | 安澜苑3#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26018 | 仪征市 | 安澜苑3#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26019 | 仪征市 | 安澜苑3#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 26020 | 仪征市 | 宝能睿城6#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26021 | 仪征市 | 宝能睿城4#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26022 | 仪征市 | 宝能睿城6#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26023 | 仪征市 | 宝能睿城6#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26024 | 仪征市 | 宝能睿城6#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26025 | 仪征市 | 安澜苑6#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26026 | 仪征市 | 宝能睿城4#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26027 | 仪征市 | 宝能睿城5#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26028 | 仪征市 | 宝能睿城4#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26029 | 仪征市 | 安澜苑2#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26030 | 仪征市 | 安澜苑3#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26031 | 仪征市 | 安澜苑2#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26032 | 仪征市 | 宝能睿城3号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26033 | 仪征市 | 宝能睿城3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26034 | 仪征市 | 宝能睿城1号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26035 | 仪征市 | 宝能睿城1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26036 | 仪征市 | 安澜苑2#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26037 | 仪征市 | 安澜苑2#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26038 | 仪征市 | 宝能睿城2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26039 | 仪征市 | 宝能睿城8号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26040 | 仪征市 | 宝能睿城8号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26041 | 仪征市 | 宝能睿城8号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26042 | 仪征市 | 宝能睿城8号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26043 | 仪征市 | 宝能睿城7号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26044 | 仪征市 | 宝能睿城7号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26045 | 仪征市 | 宝能睿城7号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26046 | 仪征市 | 宝能睿城2号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26047 | 仪征市 | 安澜苑6#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26048 | 仪征市 | 安澜苑6#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26049 | 仪征市 | 宝能睿城5#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26050 | 仪征市 | 宝能睿城5#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26051 | 仪征市 | 宝能睿城4#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26052 | 仪征市 | 宝能睿城5#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                   |        |      |     |
|-------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 26053 | 仪征市 | 安澜苑6#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26054 | 仪征市 | 金龙湾庄园1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26055 | 仪征市 | 金龙湾庄园2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26056 | 仪征市 | 瑞丰广场配电室2#配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26057 | 仪征市 | 金龙湾庄园3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26058 | 仪征市 | 金龙湾庄园2号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26059 | 仪征市 | 金龙湾庄园1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26060 | 仪征市 | 陈集光荣村部            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26061 | 仪征市 | 陈集光荣刘庄            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26062 | 仪征市 | 陈集新安2号            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26063 | 仪征市 | 陈集青年湖塘            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26064 | 仪征市 | 优诗美地8#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26065 | 仪征市 | 优诗美地6号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26066 | 仪征市 | 优诗美地5号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26067 | 仪征市 | 优诗美地5号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26068 | 仪征市 | 惠民花园1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26069 | 仪征市 | 汇元颐景1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26070 | 仪征市 | 汇元颐景2号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26071 | 仪征市 | 惠民花园2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26072 | 仪征市 | 惠民花园2号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26073 | 仪征市 | 汇元颐景2号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26074 | 仪征市 | 优诗美地8#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26075 | 仪征市 | 优诗美地7#配电室3号变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26076 | 仪征市 | 优诗美地7#配电室1号变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26077 | 仪征市 | 优诗美地6号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26078 | 仪征市 | 汽车宿舍2号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26079 | 仪征市 | 汽车宿舍1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26080 | 仪征市 | 汽车宿舍1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26081 | 仪征市 | 汽车宿舍2号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26082 | 仪征市 | 汽车宿舍1号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26083 | 仪征市 | 汽车宿舍1号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26084 | 仪征市 | 凤来仪1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26085 | 仪征市 | 海悦国际1#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                      |        |      |     |
|-------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 26086 | 仪征市 | 海悦国际2#配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26087 | 仪征市 | 扬子家园1号配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26088 | 仪征市 | 海悦国际1#配电室4号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26089 | 仪征市 | 凤来仪3号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26090 | 仪征市 | 扬子家园2号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26091 | 仪征市 | 凤来仪3号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26092 | 仪征市 | 凤来仪2号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26093 | 仪征市 | 凤来仪2号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26094 | 仪征市 | 海悦国际2#配电室4号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26095 | 仪征市 | 扬子家园2号配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26096 | 仪征市 | 凤来仪4号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26097 | 仪征市 | 扬子家园1号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26098 | 仪征市 | 瑞福苑1#配电室2#主变123配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26099 | 仪征市 | 马集瑞福苑2-1#主变111配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26100 | 仪征市 | 恒华朱西箱式变配电变压器         | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26101 | 仪征市 | 马集瑞福苑2-2#主变121配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26102 | 仪征市 | 金营孔庄3#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26103 | 仪征市 | 瑞福苑1#配电室1#主变113配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26104 | 仪征市 | 马集瑞福苑3#箱变配电变压器       | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26105 | 仪征市 | 瑞福苑1#配电室3#主变114配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26106 | 仪征市 | 长安集中区1号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26107 | 仪征市 | 青山长安集中区5号            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26108 | 仪征市 | 青山长安集中区6号            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26109 | 仪征市 | 长安集中区2号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26110 | 仪征市 | 青山红山二级               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26111 | 仪征市 | 叶山小区箱式变配电变压器         | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26112 | 仪征市 | 枣林北苑3#配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26113 | 仪征市 | 青山林业                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26114 | 仪征市 | 枣林北苑3#配电室3号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26115 | 仪征市 | 青山长山林业2号             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26116 | 仪征市 | 枣林北苑2号配电室3号配电变压器     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26117 | 仪征市 | 青山叶山                 | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26118 | 仪征市 | 枣林北苑2号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 1000 | 800 |



|       |     |                  |        |      |     |
|-------|-----|------------------|--------|------|-----|
| 26119 | 仪征市 | 青山长山余西           | 交流10kV | 160  | 128 |
| 26120 | 仪征市 | 青山长山大东2号         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26121 | 仪征市 | 青山陈冲             | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26122 | 仪征市 | 青山后洼电灌站          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26123 | 仪征市 | 枣林北苑1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26124 | 仪征市 | 枣林北苑1号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26125 | 仪征市 | 青山长山叶山北          | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26126 | 仪征市 | 青山头王小区1号         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26127 | 仪征市 | 青山长山头三           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26128 | 仪征市 | 枣林北苑1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26129 | 仪征市 | 马集枣林马庄           | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26130 | 仪征市 | 马集枣林西庄           | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26131 | 仪征市 | 枣林北苑2号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26132 | 仪征市 | 枣林北苑1号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26133 | 仪征市 | 枣林北苑3#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26134 | 仪征市 | 枣林北苑2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26135 | 仪征市 | 马集枣林水库           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26136 | 仪征市 | 枣林北苑3#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26137 | 仪征市 | 马集墩塘水湾           | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26138 | 仪征市 | 马集铜山山南           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26139 | 仪征市 | 马集铜山王东           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26140 | 仪征市 | 铜山水利站            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26141 | 仪征市 | 玖趣园2#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26142 | 仪征市 | 玖趣园1#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26143 | 仪征市 | 马集虎石坛            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26144 | 仪征市 | 铜山仕云2号           | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26145 | 仪征市 | 马集铜山山头           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26146 | 仪征市 | 马集铜山张庄           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26147 | 仪征市 | 马集铜山贺云2号         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26148 | 仪征市 | 马集镇仕云            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26149 | 仪征市 | 桃李2#配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26150 | 仪征市 | 桃李3#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26151 | 仪征市 | 桃李1#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                    |        |     |     |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 26152 | 仪征市 | 马集野山马庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26153 | 仪征市 | 马集野山茶队2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26154 | 仪征市 | 桃李1#配电室4号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26155 | 仪征市 | 马集仁洼小庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26156 | 仪征市 | 马集拾庄祁云             | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26157 | 仪征市 | 马集铜山街道西            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26158 | 仪征市 | 马集铜山山北             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26159 | 仪征市 | 马集程云柳庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26160 | 仪征市 | 马集程云邵冲水库           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26161 | 仪征市 | 马集拾庄二级             | 交流10kV | 80  | 64  |
| 26162 | 仪征市 | 枣林湾山头6#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26163 | 仪征市 | 马集拾庄四级             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26164 | 仪征市 | 马集铜山林场             | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26165 | 仪征市 | 马集光华陡坎             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26166 | 仪征市 | 马集军民钱庄             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26167 | 仪征市 | 马集铜山布厂             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26168 | 仪征市 | 马集军民窑厂             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26169 | 仪征市 | 马集山头王西             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26170 | 仪征市 | 马集野山塔洲             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26171 | 仪征市 | 马集军民人民             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26172 | 仪征市 | 马集拾庄小庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26173 | 仪征市 | 马集铜山和平             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26174 | 仪征市 | 马集程云汪塘             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26175 | 仪征市 | 马集铜山街道东            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26176 | 仪征市 | 马集程营集中区1号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26177 | 仪征市 | 马集程营集中区2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26178 | 仪征市 | 铜山农贸配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26179 | 仪征市 | 铜山农贸配电室3号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26180 | 仪征市 | 玖趣园1#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26181 | 仪征市 | 玖趣园2#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26182 | 仪征市 | 马集红光李马             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26183 | 仪征市 | 马集枣林村部             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26184 | 仪征市 | 枣林湾农民集中区1#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 26185 | 仪征市 | 枣林湾农民集中区2#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26186 | 仪征市 | 青山茶叶公司北            | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26187 | 仪征市 | 马集枣林彭庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26188 | 仪征市 | 青山金王3号             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26189 | 仪征市 | 青山安墩史家小庄           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26190 | 仪征市 | 枣林南苑配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26191 | 仪征市 | 青山街道粮站             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26192 | 仪征市 | 青山三王               | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26193 | 仪征市 | 青山街东               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26194 | 仪征市 | 青山长山沙徐             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26195 | 仪征市 | 青山街道西              | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26196 | 仪征市 | 青山金王2号             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26197 | 仪征市 | 马集拾庄王庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26198 | 仪征市 | 青山老洼               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26199 | 仪征市 | 马集前进张田2号           | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26200 | 仪征市 | 马集枣林邵庄             | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26201 | 仪征市 | 枣林军东箱式变配电变压器       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26202 | 仪征市 | 青山安墩吴一             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26203 | 仪征市 | 张集新苑2#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26204 | 仪征市 | 暖山金域2#配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26205 | 仪征市 | 张集新苑1#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26206 | 仪征市 | 观唐别院2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26207 | 仪征市 | 观唐雅院1#配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26208 | 仪征市 | 观唐别院1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26209 | 仪征市 | 水墨熙园3#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26210 | 仪征市 | 观唐雅院1#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26211 | 仪征市 | 张集新苑2#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26212 | 仪征市 | 水墨熙园1#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26213 | 仪征市 | 文昌雅园1#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26214 | 仪征市 | 暖山金域1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26215 | 仪征市 | 文昌雅园2#配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26216 | 仪征市 | 文昌雅园2#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26217 | 仪征市 | 文昌雅园1#配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                    |        |     |     |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 26218 | 仪征市 | 水墨熙园2#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26219 | 仪征市 | 暖山金域1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26220 | 仪征市 | 暖山金域1号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26221 | 仪征市 | 水墨熙园3#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26222 | 仪征市 | 绿杨源居配电室4号配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26223 | 仪征市 | 水墨熙园2#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26224 | 仪征市 | 暖山金域2#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26225 | 仪征市 | 张集新苑1#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26226 | 仪征市 | 刘集盘古南庄             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26227 | 仪征市 | 刘集纲要赵庄2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26228 | 仪征市 | 刘集元井砖瓦厂            | 交流10kV | 250 | 200 |
| 26229 | 仪征市 | 刘集百寿周庄2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26230 | 仪征市 | 刘集百寿许姚             | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26231 | 仪征市 | 刘集纲要下冲             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26232 | 仪征市 | 刘集六巷薛塘             | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26233 | 仪征市 | 刘集纲要陈庄2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26234 | 仪征市 | 刘集六巷於庄             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26235 | 仪征市 | 刘集六巷村部             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26236 | 仪征市 | 白沙二村2#箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26237 | 仪征市 | 白沙二村配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26238 | 仪征市 | 东山三村3#箱式变配电变压器     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26239 | 仪征市 | 白沙二村1#箱变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26240 | 仪征市 | 浦东二村1号配电室配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26241 | 仪征市 | 白沙四村2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26242 | 仪征市 | 白沙四村2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26243 | 仪征市 | 白沙二村配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26244 | 仪征市 | 浦东二村3号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26245 | 仪征市 | 东山三村4#箱式变配电变压器     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26246 | 仪征市 | 仪化东山二村1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26247 | 仪征市 | 东山佳园1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26248 | 仪征市 | 东山佳园2号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26249 | 仪征市 | 浦东二村1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26250 | 仪征市 | 邮政箱式变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                  |        |      |     |
|-------|-----|------------------|--------|------|-----|
| 26251 | 仪征市 | 迎江一村1#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26252 | 仪征市 | 迎江一村4#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26253 | 仪征市 | 迎江一村2#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26254 | 仪征市 | 迎江西村5号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26255 | 仪征市 | 迎江西村4号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26256 | 仪征市 | 迎江西村6#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26257 | 仪征市 | 仪化迎江西村2号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26258 | 仪征市 | 迎江西村3#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26259 | 仪征市 | 迎江西村1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26260 | 仪征市 | 迎江一村3#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26261 | 仪征市 | 白沙三村2号配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26262 | 仪征市 | 白沙三村3号配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26263 | 仪征市 | 臻园2#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26264 | 仪征市 | 东山一村1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26265 | 仪征市 | 迎江东村2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26266 | 仪征市 | 白沙三村4#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26267 | 仪征市 | 东山一村1#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26268 | 仪征市 | 少年宫配电室配电变压器      | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26269 | 仪征市 | 迎江东村1号配电室配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26270 | 仪征市 | 东山三村1#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26271 | 仪征市 | 东山三村2#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26272 | 仪征市 | 沿河二村2号配电室2号配变变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26273 | 仪征市 | 沿河二村1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26274 | 仪征市 | 迎江东村3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26275 | 仪征市 | 白沙三村1号配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26276 | 仪征市 | 白沙三村1#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26277 | 仪征市 | 迎江东村1#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26278 | 仪征市 | 沿河一村1#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26279 | 仪征市 | 沿河一村2#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26280 | 仪征市 | 仪化东山二村1号配电室配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26281 | 仪征市 | 东山一村1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26282 | 仪征市 | 东山二村2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26283 | 仪征市 | 仪化沿河一村配电变压器      | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                      |        |     |     |
|-------|-----|----------------------|--------|-----|-----|
| 26284 | 仪征市 | 臻园3#配电室4号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26285 | 仪征市 | 沿河二村1号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26286 | 仪征市 | 沿河二村2号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26287 | 仪征市 | 臻园3#配电室2号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26288 | 仪征市 | 浦东三村高层配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26289 | 仪征市 | 浦东三村高层配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26290 | 仪征市 | 菜场箱式变2#配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26291 | 仪征市 | 沿河四村1#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26292 | 仪征市 | 沿河四村2#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26293 | 仪征市 | 沿河四村2#配电室配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26294 | 仪征市 | 浦东一村2号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26295 | 仪征市 | 菜场箱式变1#配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26296 | 仪征市 | 沿河四村配电室1号配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26297 | 仪征市 | 浦东三村1号配电室配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26298 | 仪征市 | 沿河三村1号配电室配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26299 | 仪征市 | 白沙一村4#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26300 | 仪征市 | 沿河三村2号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26301 | 仪征市 | 白沙一村3#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26302 | 仪征市 | 白沙一村2号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26303 | 仪征市 | 浦东三村1#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26304 | 仪征市 | 白沙一村1号配电室配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26305 | 仪征市 | 白沙一村1#箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26306 | 仪征市 | 浦东一村1号配电室配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26307 | 仪征市 | 怡人城市花园3#配电室3#-3配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26308 | 仪征市 | 怡人城市花园5号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26309 | 仪征市 | 怡人城市花园3#配电室3#-1配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26310 | 仪征市 | 怡人城市花园2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26311 | 仪征市 | 怡人城市花园2号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26312 | 仪征市 | 怡人城市花园1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26313 | 仪征市 | 红叶新村5号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26314 | 仪征市 | 怡人城市花园4#配电室4#-3配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26315 | 仪征市 | 怡人城市花园4#配电室4#-1配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26316 | 仪征市 | 怡人城市花园5号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 26317 | 仪征市 | 红叶新村4号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26318 | 仪征市 | 红叶新村3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26319 | 仪征市 | 捺里1#配电室4#配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26320 | 仪征市 | 捺里1#配电室2#配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26321 | 仪征市 | 月塘新区2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26322 | 仪征市 | 捺里1#配电室3#配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26323 | 仪征市 | 月塘新区1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26324 | 仪征市 | 捺里1#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26325 | 仪征市 | 梓桐小区5号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26326 | 仪征市 | 梓桐小区7号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26327 | 仪征市 | 清风名苑3号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26328 | 仪征市 | 梓桐小区8号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26329 | 仪征市 | 清风名苑3号箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26330 | 仪征市 | 资福5号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26331 | 仪征市 | 梓桐小区1号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26332 | 仪征市 | 四中               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26333 | 仪征市 | 梓桐小区4号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26334 | 仪征市 | 四中南              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26335 | 仪征市 | 清风名苑4号箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26336 | 仪征市 | 政府宿舍箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26337 | 仪征市 | 清风名苑1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26338 | 仪征市 | 八一3号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26339 | 仪征市 | 资福小区2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26340 | 仪征市 | 清风名苑2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26341 | 仪征市 | 梓桐小区3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26342 | 仪征市 | 梓潼小区2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26343 | 仪征市 | 资福小区1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26344 | 仪征市 | 梓桐小区6号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26345 | 仪征市 | 农行宿舍             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26346 | 仪征市 | 梓桐小区1号箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26347 | 仪征市 | 龙湖美墅1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26348 | 仪征市 | 乐民苑1#配电室3#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26349 | 仪征市 | 乐民苑1#配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 26350 | 仪征市 | 龙湖美墅3#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26351 | 仪征市 | 龙湖美墅3#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26352 | 仪征市 | 乐民苑3#配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26353 | 仪征市 | 乐民苑3#配电室3#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26354 | 仪征市 | 珑珑山庄4#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26355 | 仪征市 | 珑珑山庄2#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26356 | 仪征市 | 珑珑山庄3#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26357 | 仪征市 | 乐民苑2#配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26358 | 仪征市 | 龙湖美墅2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26359 | 仪征市 | 珑珑山庄1号配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26360 | 仪征市 | 刘集夏窑新村20号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26361 | 仪征市 | 龙湖美墅3#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26362 | 仪征市 | 珑珑山庄1号配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26363 | 仪征市 | 龙湖美墅3#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26364 | 仪征市 | 龙湖美墅2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26365 | 仪征市 | 龙湖美墅1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26366 | 仪征市 | 文昌雅园1#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26367 | 仪征市 | 文昌雅园2#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26368 | 仪征市 | 文昌雅园1#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26369 | 仪征市 | 乐民苑1#配电室4#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26370 | 仪征市 | 乐民苑2#配电室2#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26371 | 仪征市 | 乐民苑3#配电室2#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26372 | 仪征市 | 乐民苑3#配电室4#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26373 | 仪征市 | 文昌雅园2#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26374 | 仪征市 | 乐民苑1#配电室2#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26375 | 仪征市 | 刘集五金二厂           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26376 | 仪征市 | 刘集东街道            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26377 | 仪征市 | 刘集惠民苑7号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26378 | 仪征市 | 刘集刘集李庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26379 | 仪征市 | 刘集联云村部           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26380 | 仪征市 | 刘集惠民苑8号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26381 | 仪征市 | 刘集幸福佳苑4号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26382 | 仪征市 | 刘集人民广场箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |



|       |     |           |        |     |     |
|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|
| 26383 | 仪征市 | 青山陈营2号    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26384 | 仪征市 | 青山张营      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26385 | 仪征市 | 青山陈营西     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26386 | 仪征市 | 青山官山村部    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26387 | 仪征市 | 青山跃进金庄    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26388 | 仪征市 | 青山跃进大王洼2号 | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26389 | 仪征市 | 青山支田姑田    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26390 | 仪征市 | 青山小青山2号   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26391 | 仪征市 | 青山农业开发区   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26392 | 仪征市 | 青山官山陈营    | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26393 | 仪征市 | 青山小青山     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26394 | 仪征市 | 青山砖井将三2号  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26395 | 仪征市 | 青山蒋洼矿     | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26396 | 仪征市 | 青山胜利北     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26397 | 仪征市 | 青山蒋洼      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26398 | 仪征市 | 青山蚕一      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26399 | 仪征市 | 青山胜利北2号   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26400 | 仪征市 | 青山中队      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26401 | 仪征市 | 青山红星站     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26402 | 仪征市 | 青山中队2号    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26403 | 仪征市 | 真州佐安马陶2号  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26404 | 仪征市 | 青山肖北李庄    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26405 | 仪征市 | 青山肖北高塘    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26406 | 仪征市 | 真州佐安杜一    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26407 | 仪征市 | 青山果园2号    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26408 | 仪征市 | 真州佐安新河    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26409 | 仪征市 | 青山安墩河湾    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26410 | 仪征市 | 青山肖山邹北    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26411 | 仪征市 | 真州佐安小十西   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26412 | 仪征市 | 青山安墩黄洼    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26413 | 仪征市 | 青山红星小庄    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26414 | 仪征市 | 青山肖北侯营    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26415 | 仪征市 | 青山工农2号    | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 26416 | 仪征市 | 青山安墩郭庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26417 | 仪征市 | 真州佐安严庄             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26418 | 仪征市 | 青山工农1号             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26419 | 仪征市 | 青山肖北柳东             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26420 | 仪征市 | 真州佐安二十里            | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26421 | 仪征市 | 青山安墩街南             | 交流10kV | 250  | 200 |
| 26422 | 仪征市 | 青山安墩团结             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26423 | 仪征市 | 天地嘉园6号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26424 | 仪征市 | 天地嘉园2号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26425 | 仪征市 | 南洋商城2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26426 | 仪征市 | 天地嘉园4号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26427 | 仪征市 | 新浦佳苑1#配电室2号主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26428 | 仪征市 | 真州先进华洋             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26429 | 仪征市 | 天地嘉园3号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26430 | 仪征市 | 天地嘉园1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26431 | 仪征市 | 南洋商城3号箱式变2号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26432 | 仪征市 | 南洋商城3号箱式变1号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26433 | 仪征市 | 新浦佳苑2#配电室4号主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26434 | 仪征市 | 新浦佳苑2#配电室2号主变配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26435 | 仪征市 | 天地嘉园5号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26436 | 仪征市 | 清浦家园1号配电变压器        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26437 | 仪征市 | 真州三八戴云             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26438 | 仪征市 | 清浦家园3号配电变压器        | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26439 | 仪征市 | 真州三八谈营             | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26440 | 仪征市 | 真州三八钱湾2号           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26441 | 仪征市 | 浦西小区15号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26442 | 仪征市 | 浦西小区15号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26443 | 仪征市 | 浦西小区16号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26444 | 仪征市 | 浦西小区16号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26445 | 仪征市 | 浦西小区17号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26446 | 仪征市 | 浦西小区17号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26447 | 仪征市 | 臻园2#配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26448 | 仪征市 | 臻园1#配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                    |        |     |     |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 26449 | 仪征市 | 臻园1#配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26450 | 仪征市 | 臻园3#配电室3号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26451 | 仪征市 | 臻园3#配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26452 | 仪征市 | 真州先进小立新            | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26453 | 仪征市 | 新浦佳苑1#配电室1号主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26454 | 仪征市 | 南洋尚城1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26455 | 仪征市 | 真州三八孙云2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26456 | 仪征市 | 南洋尚城1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26457 | 仪征市 | 怡品居2#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26458 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑3#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26459 | 仪征市 | 怡品居3#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26460 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑2号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26461 | 仪征市 | 帝景蓝湾4号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26462 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑3#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26463 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26464 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑4号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26465 | 仪征市 | 美景园1#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26466 | 仪征市 | 怡品居3#配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26467 | 仪征市 | 帝景蓝湾1号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26468 | 仪征市 | 帝景蓝湾3号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26469 | 仪征市 | 美景园1#配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26470 | 仪征市 | 美景园2#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26471 | 仪征市 | 新城砖桥浏河             | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26472 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26473 | 仪征市 | 怡品居1#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26474 | 仪征市 | 怡品居1#配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26475 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑1号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26476 | 仪征市 | 帝景蓝湾1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26477 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑4号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26478 | 仪征市 | 美景园2#配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26479 | 仪征市 | 怡品居2#配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26480 | 仪征市 | 帝景蓝湾2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26481 | 仪征市 | 帝景蓝湾4号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 26482 | 仪征市 | 帝景蓝湾3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26483 | 仪征市 | 金阳光4#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26484 | 仪征市 | 第二江南4#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26485 | 仪征市 | 第二江南2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26486 | 仪征市 | 第二江南1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26487 | 仪征市 | 第二江南4#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26488 | 仪征市 | 第二江南4#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26489 | 仪征市 | 第二江南5#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26490 | 仪征市 | 第二江南3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26491 | 仪征市 | 第二江南4#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26492 | 仪征市 | 第二江南5#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26493 | 仪征市 | 第二江南3号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26494 | 仪征市 | 真州古湄郭庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26495 | 仪征市 | 马集恒华二级           | 交流10kV | 80  | 64  |
| 26496 | 仪征市 | 马集张山张一           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26497 | 仪征市 | 瑞丰广场配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26498 | 仪征市 | 马集邱云周南2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26499 | 仪征市 | 马集恒华胡庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26500 | 仪征市 | 秦桥孔庄2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26501 | 仪征市 | 马集张山潘桥           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26502 | 仪征市 | 马集恒华兴四           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26503 | 仪征市 | 马集恒华赵西           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26504 | 仪征市 | 马集金营贾庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26505 | 仪征市 | 马集秦桥塘田           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26506 | 仪征市 | 马集秦桥杜云           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26507 | 仪征市 | 马集恒华焦云           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26508 | 仪征市 | 马集恒华村部2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26509 | 仪征市 | 马集恒华上庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26510 | 仪征市 | 马集合心林业           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26511 | 仪征市 | 马集合心村部           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26512 | 仪征市 | 马集合心丁云2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26513 | 仪征市 | 马集刘岗卞西2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26514 | 仪征市 | 马集合心丁云           | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 26515 | 仪征市 | 陶然轩1#配电室3#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26516 | 仪征市 | 马集刘岗卞东2号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26517 | 仪征市 | 马集刘岗义和2号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26518 | 仪征市 | 马集合心刘云2号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26519 | 仪征市 | 陶然轩3#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26520 | 仪征市 | 马集合心先锋            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26521 | 仪征市 | 马集合兴林场            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26522 | 仪征市 | 陶然轩1#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26523 | 仪征市 | 马集桥西              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26524 | 仪征市 | 马集合心陈庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26525 | 仪征市 | 马集伏西2号            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26526 | 仪征市 | 马集合心草房2号          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26527 | 仪征市 | 马集合心铜山            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26528 | 仪征市 | 陶然轩2#配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26529 | 仪征市 | 马集村部              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26530 | 仪征市 | 马集蔡湖新庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26531 | 仪征市 | 马集二亭团结2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26532 | 仪征市 | 马集蔡湖蒋东            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26533 | 仪征市 | 马集威龙箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26534 | 仪征市 | 马集卫生院箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26535 | 仪征市 | 马集威龙2号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26536 | 仪征市 | 马集金谷箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26537 | 仪征市 | 马集农贸市场箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26538 | 仪征市 | 陶然轩3#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26539 | 仪征市 | 金龙湾庄园2号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26540 | 仪征市 | 金龙湾庄园2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26541 | 仪征市 | 马集陈勇石矿            | 交流10kV | 250 | 200 |
| 26542 | 仪征市 | 马集爱国前康2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26543 | 仪征市 | 马集蔡湖合兴            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26544 | 仪征市 | 金龙湾庄园1#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26545 | 仪征市 | 金龙湾庄园1#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26546 | 仪征市 | 马集振兴1号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26547 | 仪征市 | 马集振兴2号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 26548 | 仪征市 | 马集蔡湖陈庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26549 | 仪征市 | 陶然轩2#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26550 | 仪征市 | 陶然轩1#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26551 | 仪征市 | 陶然轩1#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26552 | 仪征市 | 马集爱国先进          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26553 | 仪征市 | 幼儿园箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26554 | 仪征市 | 马集小学            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26555 | 仪征市 | 马集芦云胡庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26556 | 仪征市 | 马集育才箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26557 | 仪征市 | 新城粮站            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26558 | 仪征市 | 新城街道北           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26559 | 仪征市 | 新城街南小区2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26560 | 仪征市 | 新城凌西南庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26561 | 仪征市 | 新城丁冲龙岔          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26562 | 仪征市 | 新城凌西潘西2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26563 | 仪征市 | 新城龙河桥东          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26564 | 仪征市 | 新城龙河电灌站         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26565 | 仪征市 | 新城夏东            | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26566 | 仪征市 | 新城街道中           | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26567 | 仪征市 | 新城龙河中学          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26568 | 仪征市 | 新城丁冲赵一2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26569 | 仪征市 | 马集爱国赵庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26570 | 仪征市 | 马集张云下余          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26571 | 仪征市 | 马集爱国赵云2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26572 | 仪征市 | 马集新民桥北2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26573 | 仪征市 | 刘集夏窑夏窑          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26574 | 仪征市 | 刘集夏窑秦庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26575 | 仪征市 | 马集新民费云          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26576 | 仪征市 | 马集张云上余          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26577 | 仪征市 | 刘集夏窑刘二          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26578 | 仪征市 | 马集爱国西洼          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26579 | 仪征市 | 马集新民姚东          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26580 | 仪征市 | 马集方云陈云          | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 26581 | 仪征市 | 马集爱国赵庄2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26582 | 仪征市 | 马集爱国江塘           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26583 | 仪征市 | 马集瑞福苑4#箱变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26584 | 仪征市 | 马集张云叶庄           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26585 | 仪征市 | 马集爱国一级           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26586 | 仪征市 | 马集张云苏庄2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26587 | 仪征市 | 刘集夏窑宣湾           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26588 | 仪征市 | 刘集夏窑电站           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26589 | 仪征市 | 马集方云余庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26590 | 仪征市 | 马集镇方云李庄          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26591 | 仪征市 | 马集秦桥姚南           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26592 | 仪征市 | 马集新民杨庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26593 | 仪征市 | 刘集联云郭庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26594 | 仪征市 | 刘集逸致园            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26595 | 仪征市 | 新集庙山上东2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26596 | 仪征市 | 新集茶果张集           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26597 | 仪征市 | 刘集逸品园1#-4        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26598 | 仪征市 | 新集庙山2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26599 | 仪征市 | 新集庙山韩坝           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26600 | 仪征市 | 刘集联云联合           | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26601 | 仪征市 | 观唐雅院1#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26602 | 仪征市 | 观唐雅院1#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26603 | 仪征市 | 刘集联云谢庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26604 | 仪征市 | 刘集联云太平           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26605 | 仪征市 | 观唐别院2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26606 | 仪征市 | 刘集逸品园1#-1        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26607 | 仪征市 | 逸香园配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26608 | 仪征市 | 观唐别院1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26609 | 仪征市 | 刘集关塘人家           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26610 | 仪征市 | 刘集仓房彭庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26611 | 仪征市 | 刘集刘集利民           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26612 | 仪征市 | 刘集仓房红色2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26613 | 仪征市 | 刘集百寿邵庄2号         | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 26614 | 仪征市 | 刘集古井街道6号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26615 | 仪征市 | 刘集古井街道2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26616 | 仪征市 | 刘集百寿村部6号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26617 | 仪征市 | 刘集百寿村部3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26618 | 仪征市 | 刘集百寿村部2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26619 | 仪征市 | 刘集仓房东队            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26620 | 仪征市 | 刘集仓房西队            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26621 | 仪征市 | 刘集古井朱庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26622 | 仪征市 | 刘集仓房北巷            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26623 | 仪征市 | 刘集利民花园            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26624 | 仪征市 | 刘集中心王庄            | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26625 | 仪征市 | 刘集百寿村部5号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26626 | 仪征市 | 刘集仓房村部            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26627 | 仪征市 | 刘集百寿大徐            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26628 | 仪征市 | 刘集仓房马庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26629 | 仪征市 | 刘集古井街道3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26630 | 仪征市 | 刘集仓房高庄            | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26631 | 仪征市 | 刘集仓房仓房            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26632 | 仪征市 | 刘集百寿瓦屋            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26633 | 仪征市 | 刘集利民村部            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26634 | 仪征市 | 刘集百寿徐庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26635 | 仪征市 | 刘集富民苑2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26636 | 仪征市 | 利民苑1号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26637 | 仪征市 | 利民苑2号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26638 | 仪征市 | 利民苑2号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26639 | 仪征市 | 刘集富民苑1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26640 | 仪征市 | 利民苑1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26641 | 仪征市 | 珑珑山庄2#配电室3#配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26642 | 仪征市 | 珑珑山庄1号配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26643 | 仪征市 | 珑珑山庄3#配电室3#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26644 | 仪征市 | 刘集丰产周庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26645 | 仪征市 | 利民苑1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26646 | 仪征市 | 刘集联云北庄            | 交流10kV | 200 | 160 |



|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 26647 | 仪征市 | 刘集富民苑1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26648 | 仪征市 | 玥珑山庄1号配电室3#配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26649 | 仪征市 | 刘集刘集太平            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26650 | 仪征市 | 刘集富民苑2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26651 | 仪征市 | 利民苑1号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26652 | 仪征市 | 玥珑山庄2#配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26653 | 仪征市 | 利民苑2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26654 | 仪征市 | 刘集丰产季庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26655 | 仪征市 | 刘集联云太平2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26656 | 仪征市 | 刘集联云村部2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26657 | 仪征市 | 刘集联云太平3号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26658 | 仪征市 | 刘集中心花园2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26659 | 仪征市 | 刘集利民林巷            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26660 | 仪征市 | 刘集盘古新区            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26661 | 仪征市 | 刘集盘古何庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26662 | 仪征市 | 刘集中心龙埂            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26663 | 仪征市 | 刘集中心村罗庄4号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26664 | 仪征市 | 刘集仓房杨庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26665 | 仪征市 | 绿杨源居配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26666 | 仪征市 | 刘集盘古下庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26667 | 仪征市 | 刘集中心罗庄2号          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26668 | 仪征市 | 刘集中心花园4号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26669 | 仪征市 | 刘集中心花园3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26670 | 仪征市 | 刘集中心赵庄2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26671 | 仪征市 | 碧荷湾1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26672 | 仪征市 | 清浦家园2号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26673 | 仪征市 | 碧荷湾3号配电站1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26674 | 仪征市 | 碧荷湾3号配电站3号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26675 | 仪征市 | 清浦家园4号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26676 | 仪征市 | 碧荷湾2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26677 | 仪征市 | 奥龙湾5号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26678 | 仪征市 | 奥龙湾6号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26679 | 仪征市 | 真州纤城小区1号          | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 26680 | 仪征市 | 天地和园1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26681 | 仪征市 | 纤城小区1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26682 | 仪征市 | 奥龙湾4号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26683 | 仪征市 | 奥龙湾1号箱式变1号配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26684 | 仪征市 | 天地和园2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26685 | 仪征市 | 纤城小区2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26686 | 仪征市 | 纤城小区2号           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26687 | 仪征市 | 宙辉家园东配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26688 | 仪征市 | 奥龙湾3号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26689 | 仪征市 | 奥龙湾3号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26690 | 仪征市 | 奥龙湾3号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26691 | 仪征市 | 奥龙湾3号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26692 | 仪征市 | 奥龙湾2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26693 | 仪征市 | 奥龙湾2号配电室2号电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26694 | 仪征市 | 宙辉家园东配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26695 | 仪征市 | 天地和园2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26696 | 仪征市 | 奥龙湾4号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26697 | 仪征市 | 奥龙湾5号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26698 | 仪征市 | 鼓楼景观区南2号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26699 | 仪征市 | 糙石巷              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26700 | 仪征市 | 鼓楼景观区南1号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26701 | 仪征市 | 鼓楼景观区3号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26702 | 仪征市 | 鼓楼景观区4号箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26703 | 仪征市 | 糙石巷2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26704 | 仪征市 | 三将花苑2号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26705 | 仪征市 | 三将花苑2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26706 | 仪征市 | 三将花苑1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26707 | 仪征市 | 三将花苑1号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26708 | 仪征市 | 新城开发区3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26709 | 仪征市 | 新城子元             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26710 | 仪征市 | 新城开发区2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26711 | 仪征市 | 新城新华中心2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26712 | 仪征市 | 新城开发区1号          | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                      |        |      |     |
|-------|-----|----------------------|--------|------|-----|
| 26713 | 仪征市 | 新城新华中心               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26714 | 仪征市 | 新城新华徐庄               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26715 | 仪征市 | 锦绣家园2号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26716 | 仪征市 | 锦绣家园2号配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26717 | 仪征市 | 城中村3#箱式变配电变压器        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26718 | 仪征市 | 锦绣家园4号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26719 | 仪征市 | 锦绣家园3号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26720 | 仪征市 | 城中村1号西箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26721 | 仪征市 | 西园商住楼箱式变配电变压器        | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26722 | 仪征市 | 锦绣家园1#配电室2#配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26723 | 仪征市 | 锦绣家园4号配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26724 | 仪征市 | 陈集新建中心               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26725 | 仪征市 | 陈集工业区                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26726 | 仪征市 | 陈集新建村部2号             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26727 | 仪征市 | 陈集新建村部               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 26728 | 仪征市 | 翰林居1号配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26729 | 仪征市 | 陈集云桥友爱1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26730 | 仪征市 | 翰林居1号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26731 | 仪征市 | 西山佳苑2号配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26732 | 仪征市 | 翰林居2号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26733 | 仪征市 | 陈集南窑3号               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26734 | 仪征市 | 西山佳苑北苑5#箱变5#-2配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26735 | 仪征市 | 陈集新建马庄               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26736 | 仪征市 | 西山佳苑1号配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26737 | 仪征市 | 陈集江淮路                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26738 | 仪征市 | 陈集云桥友爱2号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26739 | 仪征市 | 西山佳苑东苑1号箱式变1号配电变压器   | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26740 | 仪征市 | 清华园配电室2号配电变压器        | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26741 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑4#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26742 | 仪征市 | 江淮路小区箱式变1号配电变压器      | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26743 | 仪征市 | 陈集马庄2号               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26744 | 仪征市 | 陈集橡胶厂                | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26745 | 仪征市 | 陈集西山雅集北苑集中区1#箱变配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |

|       |     |                       |        |     |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|-----|-----|
| 26746 | 仪征市 | 陈集五金厂2号               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26747 | 仪征市 | 陈集西山雅集北苑1号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26748 | 仪征市 | 恒丰兴盛箱式变配电变压器          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26749 | 仪征市 | 陈集保险所                 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26750 | 仪征市 | 陈集中心街                 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26751 | 仪征市 | 陈集保险所3号               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26752 | 仪征市 | 西山佳苑北苑2号箱变主变2-1配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26753 | 仪征市 | 西山雅集北苑1号箱变配电变压器       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26754 | 仪征市 | 西山雅集北苑3#箱变配电变压器       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26755 | 仪征市 | 西山佳苑北苑4号箱变主变4-1配电变压器  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26756 | 仪征市 | 陈集人民路                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26757 | 仪征市 | 陈集陈中宿舍楼箱式变压器配电变压器     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26758 | 仪征市 | 陈集南窑                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26759 | 仪征市 | 西山佳苑北苑5#箱变5#-1配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26760 | 仪征市 | 陈集南窑2号                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26761 | 仪征市 | 西山佳苑东苑2号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26762 | 仪征市 | 陈集保险所2号               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26763 | 仪征市 | 陈集西山                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26764 | 仪征市 | 清华园配电室1号配电变压器         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26765 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑9#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26766 | 仪征市 | 陈集东升                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26767 | 仪征市 | 西山佳苑3号配电室配电变压器        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26768 | 仪征市 | 西山佳苑1号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26769 | 仪征市 | 陈集西山雅集北苑集中区2#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26770 | 仪征市 | 陈集云桥友爱3号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26771 | 仪征市 | 陈集隋苑小区2#箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26772 | 仪征市 | 陈集隋苑小区3号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26773 | 仪征市 | 陈集新建路                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26774 | 仪征市 | 陈集隋苑小区1号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26775 | 仪征市 | 陈集孔雀山                 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26776 | 仪征市 | 陈集西山佳苑4号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26777 | 仪征市 | 陈集西山雅集北苑集中区3#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26778 | 仪征市 | 大仪街道东2号               | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 26779 | 仪征市 | 奥瑞斯大酒店箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26780 | 仪征市 | 大仪路南山塘2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26781 | 仪征市 | 大仪罗庄             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26782 | 仪征市 | 大仪汤庄2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26783 | 仪征市 | 大仪罗庄3号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26784 | 仪征市 | 大仪古街             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26785 | 仪征市 | 大仪工业园5号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26786 | 仪征市 | 大仪街道青年           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26787 | 仪征市 | 大仪劳动2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26788 | 仪征市 | 大仪大铁北路           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26789 | 仪征市 | 佳隆苑配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26790 | 仪征市 | 大仪官塘小区1号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26791 | 仪征市 | 佳隆苑配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26792 | 仪征市 | 大仪公路新王           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26793 | 仪征市 | 大仪公路公路           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26794 | 仪征市 | 大仪工业区            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26795 | 仪征市 | 大仪路北灯头2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26796 | 仪征市 | 联盟小区配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26797 | 仪征市 | 大仪路北村部           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26798 | 仪征市 | 联盟小区配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26799 | 仪征市 | 大仪路北高庄2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26800 | 仪征市 | 大仪工业园3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26801 | 仪征市 | 金润达配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26802 | 仪征市 | 大仪景盛4号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26803 | 仪征市 | 大仪景盛2号           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26804 | 仪征市 | 申华苑1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26805 | 仪征市 | 申华苑1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26806 | 仪征市 | 大仪路北沙塘           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26807 | 仪征市 | 金鑫花园1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26808 | 仪征市 | 金鑫花园1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26809 | 仪征市 | 金鑫花园1号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26810 | 仪征市 | 红星2号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26811 | 仪征市 | 大庆桥2号            | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |      |     |
|-------|-----|------------------|--------|------|-----|
| 26812 | 仪征市 | 金鑫花园2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26813 | 仪征市 | 金鑫花园2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26814 | 仪征市 | 金鑫花园3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26815 | 仪征市 | 金鑫花园3号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26816 | 仪征市 | 红星               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 26817 | 仪征市 | 大庆桥              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26818 | 仪征市 | 公园壹号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26819 | 仪征市 | 滨江弓尾村部           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26820 | 仪征市 | 滨江弓尾十九组          | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26821 | 仪征市 | 滨江弓尾南站           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26822 | 仪征市 | 滨江尾帮2号           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26823 | 仪征市 | 蒲薪配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26824 | 仪征市 | 滨江蒲新三圩           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26825 | 仪征市 | 新圩花苑配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26826 | 仪征市 | 滨江蒲新十圩           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26827 | 仪征市 | 滨江蒲新光华           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26828 | 仪征市 | 新圩箱式变配电变压器       | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26829 | 仪征市 | 蒲薪配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26830 | 仪征市 | 滨江盐河2号           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26831 | 仪征市 | 滨江沿河八组           | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26832 | 仪征市 | 滨江世平船厂           | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26833 | 仪征市 | 御水岸1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26834 | 仪征市 | 御水岸1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26835 | 仪征市 | 盐都花苑1#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26836 | 仪征市 | 盐都花苑1#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26837 | 仪征市 | 盐都花苑3#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26838 | 仪征市 | 盐都花苑2#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26839 | 仪征市 | 盐都花苑3#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26840 | 仪征市 | 滨江原种场五工区         | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26841 | 仪征市 | 盐都花苑2#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26842 | 仪征市 | 红旗花苑3配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26843 | 仪征市 | 新城大楼大朱           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26844 | 仪征市 | 翡翠湾3号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                   |        |      |     |
|-------|-----|-------------------|--------|------|-----|
| 26845 | 仪征市 | 翡翠湾3号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26846 | 仪征市 | 红旗花苑7号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26847 | 仪征市 | 红旗花苑7号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26848 | 仪征市 | 翡翠湾2号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26849 | 仪征市 | 翡翠湾2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26850 | 仪征市 | 翡翠湾1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26851 | 仪征市 | 红旗花苑4号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26852 | 仪征市 | 红旗花苑5号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26853 | 仪征市 | 红旗花苑6号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26854 | 仪征市 | 红旗花苑2号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26855 | 仪征市 | 红旗花苑6号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26856 | 仪征市 | 红旗花苑10号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26857 | 仪征市 | 红旗花苑10号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26858 | 仪征市 | 红旗花苑10号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26859 | 仪征市 | 红旗花苑10号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26860 | 仪征市 | 红旗花苑11号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26861 | 仪征市 | 红旗花苑11号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26862 | 仪征市 | 红旗花苑11号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26863 | 仪征市 | 翡翠湾4号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26864 | 仪征市 | 红旗花苑1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26865 | 仪征市 | 红旗花苑8号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26866 | 仪征市 | 红旗花苑9号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26867 | 仪征市 | 红旗花苑8号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26868 | 仪征市 | 东方曼哈顿2号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26869 | 仪征市 | 东方曼哈顿1号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26870 | 仪征市 | 东方曼哈顿7号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26871 | 仪征市 | 东方曼哈顿2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26872 | 仪征市 | 盛和苑配电室1#配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26873 | 仪征市 | 东方曼哈顿1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26874 | 仪征市 | 东方曼哈顿3号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26875 | 仪征市 | 东方曼哈顿8号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26876 | 仪征市 | 东方曼哈顿7号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26877 | 仪征市 | 盛和苑配电室2#配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                      |        |     |     |
|-------|-----|----------------------|--------|-----|-----|
| 26878 | 仪征市 | 哨口北苑2号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26879 | 仪征市 | 哨口北苑1号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26880 | 仪征市 | 东城新村箱式变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26881 | 仪征市 | 纺织厂东                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26882 | 仪征市 | 东园北2号                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26883 | 仪征市 | 蚕桑场2号                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26884 | 仪征市 | 怡人城市花园5号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26885 | 仪征市 | 前营2号                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26886 | 仪征市 | 农业局                  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26887 | 仪征市 | 蚕桑场1号                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26888 | 仪征市 | 弹力衫                  | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26889 | 仪征市 | 怡人城市花园2号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26890 | 仪征市 | 怡人城市花园2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26891 | 仪征市 | 怡人城市花园5号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26892 | 仪征市 | 怡人城市花园3#配电室3#-2配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26893 | 仪征市 | 怡人城市花园3#配电室3#-4配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26894 | 仪征市 | 怡人城市花园1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 26895 | 仪征市 | 怡人城市花园4#配电室4#-4配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26896 | 仪征市 | 怡人城市花园4#配电室4#-2配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26897 | 仪征市 | 仪征农业局2号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26898 | 仪征市 | 石塔菜场                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26899 | 仪征市 | 沿山河路                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26900 | 仪征市 | 安居小区箱式变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26901 | 仪征市 | 万博奥林匹克1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26902 | 仪征市 | 万博奥林匹克2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26903 | 仪征市 | 金水湾1号配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26904 | 仪征市 | 水木阳光2号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26905 | 仪征市 | 红叶新村2号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26906 | 仪征市 | 红叶新村1号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26907 | 仪征市 | 红叶东村2号               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26908 | 仪征市 | 万博奥林匹克6号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26909 | 仪征市 | 万博奥林匹克4号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26910 | 仪征市 | 水木阳光1号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 500 | 400 |



|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 26911 | 仪征市 | 万博奥林匹克3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26912 | 仪征市 | 水木阳光2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26913 | 仪征市 | 水木阳光1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26914 | 仪征市 | 晶崑公馆2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26915 | 仪征市 | 晶崑公馆1号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26916 | 仪征市 | 万博东院1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26917 | 仪征市 | 万博东院1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26918 | 仪征市 | 万博奥林匹克4号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26919 | 仪征市 | 晶崑公馆1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26920 | 仪征市 | 晶崑公馆2号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26921 | 仪征市 | 万博奥林匹克2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26922 | 仪征市 | 万博奥林匹克3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500  | 400 |
| 26923 | 仪征市 | 金水湾1号配电室3号配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26924 | 仪征市 | 万博奥林匹克5号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26925 | 仪征市 | 优诗美地5号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26926 | 仪征市 | 优诗美地6号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26927 | 仪征市 | 优诗美地6号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26928 | 仪征市 | 优诗美地7#配电室4号变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26929 | 仪征市 | 优诗美地5号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26930 | 仪征市 | 惠民花园2号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26931 | 仪征市 | 优诗美地8#配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26932 | 仪征市 | 真州古湄潘庄             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26933 | 仪征市 | 优诗美地8#配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26934 | 仪征市 | 惠民花园2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26935 | 仪征市 | 惠民花园1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 26936 | 仪征市 | 优诗美地7#配电室2号变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 26937 | 仪征市 | 新天地小区1#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26938 | 仪征市 | 真州古湄村部3号           | 交流10kV | 100  | 80  |
| 26939 | 仪征市 | 真州古湄金斗2号           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 26940 | 仪征市 | 新天地小区4号西箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 26941 | 仪征市 | 真州古湄德庄2号           | 交流10kV | 200  | 160 |
| 26942 | 仪征市 | 万年蒋庄               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 26943 | 仪征市 | 新天地小区4号东箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 26944 | 仪征市 | 万年名苑配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26945 | 仪征市 | 万年名苑配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26946 | 仪征市 | 无纺布宿舍1号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26947 | 仪征市 | 新天地小区3号东箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26948 | 仪征市 | 新天地小区3号西箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26949 | 仪征市 | 天辰大厦箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26950 | 仪征市 | 真州古湄红旗           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 26951 | 仪征市 | 仪征饭店             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26952 | 仪征市 | 石塔2号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26953 | 仪征市 | 辉煌2号箱式变1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26954 | 仪征市 | 辉煌1号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26955 | 仪征市 | 辉煌2号箱式变2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26956 | 仪征市 | 建委箱式变配电变压器       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26957 | 仪征市 | 国税局宿舍            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26958 | 仪征市 | 北门小区3号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26959 | 仪征市 | 亚泰1#北箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26960 | 仪征市 | 七一巷2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26961 | 仪征市 | 劳动局宿舍箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26962 | 仪征市 | 税务局              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26963 | 仪征市 | 宁扬               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26964 | 仪征市 | 世纪               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26965 | 仪征市 | 北门菜场2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26966 | 仪征市 | 北门菜场3号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26967 | 仪征市 | 亚泰1号箱式变1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 26968 | 仪征市 | 桑园中2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26969 | 仪征市 | 桑园东              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26970 | 仪征市 | 石塔               | 交流10kV | 315 | 252 |
| 26971 | 仪征市 | 仪征福满堂            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26972 | 仪征市 | 七一巷              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26973 | 仪征市 | 亚泰4号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26974 | 仪征市 | 桑园西2号            | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26975 | 仪征市 | 七一巷3号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26976 | 仪征市 | 工商局宿舍            | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 26977 | 仪征市 | 桑园中              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26978 | 仪征市 | 税务局2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26979 | 仪征市 | 海德花园2号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26980 | 仪征市 | 车辆厂宿舍箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26981 | 仪征市 | 海德花园2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26982 | 仪征市 | 天宁西巷             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26983 | 仪征市 | 仓巷2号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26984 | 仪征市 | 文化宫              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26985 | 仪征市 | 海德花园1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26986 | 仪征市 | 海德花园2号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26987 | 仪征市 | 仓巷箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26988 | 仪征市 | 广厦               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26989 | 仪征市 | 解放路箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26990 | 仪征市 | 虎山箱式变配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26991 | 仪征市 | 博览家2号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26992 | 仪征市 | 博览家1号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 26993 | 仪征市 | 花园南2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26994 | 仪征市 | 白鹭小区2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26995 | 仪征市 | 检察院              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 26996 | 仪征市 | 广厦2号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26997 | 仪征市 | 万盛公寓箱式变配电变压器     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26998 | 仪征市 | 勤丰东              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 26999 | 仪征市 | 市政宿舍箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27000 | 仪征市 | 工商银行箱式变配电变压器     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27001 | 仪征市 | 嘉和苑配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27002 | 仪征市 | 福星和园配电室配电变压器     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27003 | 仪征市 | 烟草公司             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27004 | 仪征市 | 花园北              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27005 | 仪征市 | 司法局              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27006 | 仪征市 | 党校               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27007 | 仪征市 | 花园南              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27008 | 仪征市 | 白鹭小区             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27009 | 仪征市 | 广厦3号             | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 27010 | 仪征市 | 嘉和苑配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27011 | 仪征市 | 弘桥小区1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27012 | 仪征市 | 仪征公安宿舍           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27013 | 仪征市 | 马桥电站             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27014 | 仪征市 | 弘桥小区2#北箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27015 | 仪征市 | 弘桥小区2#南箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27016 | 仪征市 | 静园配电室配电变压器       | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27017 | 仪征市 | 太和花园1号箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27018 | 仪征市 | 人民街3号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27019 | 仪征市 | 向阳1号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27020 | 仪征市 | 威亨商业广场箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27021 | 仪征市 | 新华2号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27022 | 仪征市 | 向阳2号             | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27023 | 仪征市 | 汽门嘴              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27024 | 仪征市 | 向阳巷4号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27025 | 仪征市 | 太和花园3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27026 | 仪征市 | 小市1号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27027 | 仪征市 | 亚泰2号北箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27028 | 仪征市 | 威亨商业广场箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27029 | 仪征市 | 人民街              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27030 | 仪征市 | 鼓楼               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27031 | 仪征市 | 新华               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27032 | 仪征市 | 电线厂              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27033 | 仪征市 | 土产               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27034 | 仪征市 | 鼓楼2号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27035 | 仪征市 | 亚泰5号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27036 | 仪征市 | 小市2号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27037 | 仪征市 | 人民花苑箱式变2号配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27038 | 仪征市 | 人民花苑箱式变1号配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27039 | 仪征市 | 鼓楼市场1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27040 | 仪征市 | 公园壹号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27041 | 仪征市 | 粮食宿舍             | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27042 | 仪征市 | 仪征友谊             | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 27043 | 仪征市 | 土产2号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27044 | 仪征市 | 土产3号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27045 | 仪征市 | 太和花园1号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27046 | 仪征市 | 大庆福利院            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27047 | 仪征市 | 向阳3号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27048 | 仪征市 | 小市3号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27049 | 仪征市 | 人民街2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27050 | 仪征市 | 鼓楼市场2号箱式变1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27051 | 仪征市 | 鼓楼市场2号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27052 | 仪征市 | 鼓楼市场1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27053 | 仪征市 | 大庆南路             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27054 | 仪征市 | 亚泰3号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27055 | 仪征市 | 仪征新都             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27056 | 仪征市 | 汇元颐景3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27057 | 仪征市 | 真州古湄城河           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27058 | 仪征市 | 酱品厂1号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27059 | 仪征市 | 酱品厂2号箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27060 | 仪征市 | 扬子名苑1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27061 | 仪征市 | 扬子名苑3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27062 | 仪征市 | 蔡家庄2号            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27063 | 仪征市 | 一洲家园3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27064 | 仪征市 | 扬子名苑2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27065 | 仪征市 | 汇元颐景2号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27066 | 仪征市 | 汇元颐景2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27067 | 仪征市 | 汇元颐景1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27068 | 仪征市 | 园林巷2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27069 | 仪征市 | 园林巷              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27070 | 仪征市 | 蔡家庄1号            | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27071 | 仪征市 | 一洲家园2号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27072 | 仪征市 | 一洲家园1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27073 | 仪征市 | 扬子名苑4号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27074 | 仪征市 | 沿河3号             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27075 | 仪征市 | 天宁小区1号箱式变2号配电变压器 | 交流10kV | 315 | 252 |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 27076 | 仪征市 | 粮食2号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27077 | 仪征市 | 天宁小区1号箱式变1号配电变压器  | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27078 | 仪征市 | 弘桥商住楼箱式变配电变压器     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27079 | 仪征市 | 活塞环宿舍             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27080 | 仪征市 | 仓桥花园3#箱式变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27081 | 仪征市 | 南门菜场2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27082 | 仪征市 | 活塞环宿舍2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27083 | 仪征市 | 布厂箱式变配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27084 | 仪征市 | 滨江二村配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27085 | 仪征市 | 滨江二村配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27086 | 仪征市 | 龙泽名苑2号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27087 | 仪征市 | 龙泽名苑1号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27088 | 仪征市 | 活塞环生活区            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27089 | 仪征市 | 变压器厂宿舍2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27090 | 仪征市 | 合兴2号              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27091 | 仪征市 | 跃进                | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27092 | 仪征市 | 跃进2号              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27093 | 仪征市 | 合兴                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27094 | 仪征市 | 建筑公司              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27095 | 仪征市 | 合兴4号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27096 | 仪征市 | 花园                | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27097 | 仪征市 | 海天铝业              | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27098 | 仪征市 | 合兴3号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27099 | 仪征市 | 书香华庭2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27100 | 仪征市 | 沿河4号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27101 | 仪征市 | 书香华庭1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27102 | 仪征市 | 书香华庭2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27103 | 仪征市 | 书香华庭1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27104 | 仪征市 | 真州佐安宋庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27105 | 仪征市 | 真州先进荣诚            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27106 | 仪征市 | 真州先进慧通            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27107 | 仪征市 | 真州胥浦街西2号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27108 | 仪征市 | 浦西小区14号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |

|       |     |                    |        |     |     |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|-----|
| 27109 | 仪征市 | 真州胥浦街西             | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27110 | 仪征市 | 浦西小区14号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27111 | 仪征市 | 浦西小区1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27112 | 仪征市 | 浦西小区12号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27113 | 仪征市 | 浦西小区1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27114 | 仪征市 | 浦西小区12号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27115 | 仪征市 | 浦西小区2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27116 | 仪征市 | 浦西小区11号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27117 | 仪征市 | 浦西小区11号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27118 | 仪征市 | 浦西小区10号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27119 | 仪征市 | 浦西小区9号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27120 | 仪征市 | 浦西小区9号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27121 | 仪征市 | 浦西小区8号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27122 | 仪征市 | 浦西小区8号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27123 | 仪征市 | 浦西小区2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27124 | 仪征市 | 浦西小区3号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27125 | 仪征市 | 浦西小区3号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27126 | 仪征市 | 浦西小区4号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27127 | 仪征市 | 浦西小区13号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27128 | 仪征市 | 浦西小区4号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27129 | 仪征市 | 浦西小区13号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27130 | 仪征市 | 浦西小区6号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27131 | 仪征市 | 浦西小区6号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27132 | 仪征市 | 真州先进村部2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27133 | 仪征市 | 浦西小区5号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27134 | 仪征市 | 浦西小区5号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27135 | 仪征市 | 浦西小区7号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27136 | 仪征市 | 浦西小区7号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27137 | 仪征市 | 浦西小区10号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27138 | 仪征市 | 星源和谐家园2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27139 | 仪征市 | 新华府1号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27140 | 仪征市 | 新华府2号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27141 | 仪征市 | 奥龙湾6号配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                     |        |     |     |
|-------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 27142 | 仪征市 | 真州三八跃进              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27143 | 仪征市 | 和谐东园1号配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27144 | 仪征市 | 和谐东园1号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27145 | 仪征市 | 天地嘉园10号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27146 | 仪征市 | 新浦佳苑2#配电室3号主变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27147 | 仪征市 | 天地嘉园12号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27148 | 仪征市 | 奥龙湾5号配电室3号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27149 | 仪征市 | 天地嘉园8号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27150 | 仪征市 | 天地嘉园11号箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27151 | 仪征市 | 时代苑1号箱式变配电变压器       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27152 | 仪征市 | 奥龙湾5号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27153 | 仪征市 | 天地嘉园9号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27154 | 仪征市 | 天地嘉园7号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27155 | 仪征市 | 新浦佳苑2#配电室1号主变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27156 | 仪征市 | 星源和谐家园2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27157 | 仪征市 | 香缇丽舍2#箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27158 | 仪征市 | 香缇丽舍4号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27159 | 仪征市 | 香缇丽舍3#箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27160 | 仪征市 | 香缇丽舍5#箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27161 | 仪征市 | 浦西一村1号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27162 | 仪征市 | 浦西一村2号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27163 | 仪征市 | 香缇丽舍1#箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27164 | 仪征市 | 陈集云桥项桥              | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27165 | 仪征市 | 陈集红星马庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27166 | 仪征市 | 陈集红星惠庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27167 | 仪征市 | 陈集双圩共和              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27168 | 仪征市 | 陈集双圩吴巷              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27169 | 仪征市 | 陈集红星埂塘              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27170 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑2#箱变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27171 | 仪征市 | 陈集云桥灯塘              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27172 | 仪征市 | 陈集红星柒碗              | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27173 | 仪征市 | 陈集丁桥卞庄              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27174 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑11#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |



|       |     |                     |        |     |     |
|-------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 27175 | 仪征市 | 陈集双圩农科              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27176 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑10#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27177 | 仪征市 | 陈集扬庄上李              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27178 | 仪征市 | 陈集工农塔山              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27179 | 仪征市 | 陈集友好林庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27180 | 仪征市 | 陈集双圩韩庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27181 | 仪征市 | 陈集云桥云桥              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27182 | 仪征市 | 陈集友好团结              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27183 | 仪征市 | 陈集工农增庄              | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27184 | 仪征市 | 陈集双圩村部              | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27185 | 仪征市 | 陈集西山雅集南苑12#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27186 | 仪征市 | 陈集杨庄四房              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27187 | 仪征市 | 陈集云桥太平              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27188 | 仪征市 | 陈集光荣小区1号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27189 | 仪征市 | 陈集沙集强庄              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27190 | 仪征市 | 陈集沙集强庄2号            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27191 | 仪征市 | 陈集汪云太平              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27192 | 仪征市 | 陈集沙集桥头              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27193 | 仪征市 | 陈集汪云三里              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27194 | 仪征市 | 陈集沙集高峰              | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27195 | 仪征市 | 陈集沙集武庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27196 | 仪征市 | 陈集沙集姚庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27197 | 仪征市 | 陈集沙集曹庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27198 | 仪征市 | 陈集杨庄后姚              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27199 | 仪征市 | 陈集沙集二级              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27200 | 仪征市 | 陈集沙集张庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27201 | 仪征市 | 陈集沙集幸福              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27202 | 仪征市 | 陈集沙集洪庄              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27203 | 仪征市 | 陈集沙集友谊              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27204 | 仪征市 | 新城三将杜营              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27205 | 仪征市 | 大仪军田和平              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27206 | 仪征市 | 大仪泗涧红星              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27207 | 仪征市 | 大仪丰岭电灌站             | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 27208 | 仪征市 | 大仪万集村部2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27209 | 仪征市 | 大仪泗涧何庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27210 | 仪征市 | 大仪高田陈庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27211 | 仪征市 | 大仪军田柏庄          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27212 | 仪征市 | 大仪泗涧友爱5号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27213 | 仪征市 | 大仪泗涧大西          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27214 | 仪征市 | 大仪青墩和平          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27215 | 仪征市 | 大仪高田陈庄3号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27216 | 仪征市 | 大仪军田娄庄2号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27217 | 仪征市 | 宇斯浦3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27218 | 仪征市 | 宇斯浦1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27219 | 仪征市 | 彩云居配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27220 | 仪征市 | 永丰              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27221 | 仪征市 | 宇斯浦3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27222 | 仪征市 | 宇斯浦2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27223 | 仪征市 | 宇斯浦1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27224 | 仪征市 | 永丰2号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27225 | 仪征市 | 宇斯浦2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27226 | 仪征市 | 月塘长兴小洼          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27227 | 仪征市 | 月塘长兴后云          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27228 | 仪征市 | 赵桥新苑2#箱变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27229 | 仪征市 | 月塘山郑河一          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27230 | 仪征市 | 月塘东风后云          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27231 | 仪征市 | 月塘东风红庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27232 | 仪征市 | 月塘长兴前云          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27233 | 仪征市 | 月塘东风公路          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27234 | 仪征市 | 月塘张云小庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27235 | 仪征市 | 月塘长兴陈洼2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27236 | 仪征市 | 月塘山郑赵东          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27237 | 仪征市 | 月塘东风上经          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27238 | 仪征市 | 月塘长兴菜林          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27239 | 仪征市 | 滨江中心街           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27240 | 仪征市 | 滨江人民路箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                   |        |     |     |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-----|
| 27241 | 仪征市 | 滨江闽泰2号            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27242 | 仪征市 | 滨江十二圩中学           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27243 | 仪征市 | 滨江元件              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27244 | 仪征市 | 御水岸2号配电室1号主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27245 | 仪征市 | 御水岸2号配电室2号主变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27246 | 仪征市 | 滨江中心街2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27247 | 仪征市 | 滨江弓尾尾帮3号          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27248 | 仪征市 | 滨江电力站箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27249 | 仪征市 | 滨江通江              | 交流10kV | 250 | 200 |
| 27250 | 仪征市 | 滨江横街5号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27251 | 仪征市 | 新圩花苑配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27252 | 仪征市 | 滨江站前街箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27253 | 仪征市 | 滨江人民箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27254 | 仪征市 | 同泰汇富庄园配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27255 | 仪征市 | 盐都花苑1#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27256 | 仪征市 | 盐都花苑3#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27257 | 仪征市 | 盐都花苑2#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27258 | 仪征市 | 盐都花苑1#配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27259 | 仪征市 | 盐都花苑3#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27260 | 仪征市 | 盐都花苑2#配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27261 | 仪征市 | 东郡华府1#配电室2#配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27262 | 仪征市 | 东郡华府2#配电室2#配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27263 | 仪征市 | 滨江越江杨庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27264 | 仪征市 | 新城冷红徐马            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27265 | 仪征市 | 新城新街张庄            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27266 | 仪征市 | 滨江越江红星            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27267 | 仪征市 | 东郡华府1#配电室4#配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27268 | 仪征市 | 新城冷红旧港            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27269 | 仪征市 | 滨江越江曾庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27270 | 仪征市 | 新城冷红杨庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27271 | 仪征市 | 滨江弓尾十五组           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27272 | 仪征市 | 新城冷红董庄            | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27273 | 仪征市 | 大仪路东陈庄            | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                |        |     |     |
|-------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 27274 | 仪征市 | 大仪朱庄2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27275 | 仪征市 | 大仪联盟工业园2号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27276 | 仪征市 | 大仪联盟           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27277 | 仪征市 | 大仪联盟工业园        | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27278 | 仪征市 | 大仪路南小区6号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27279 | 仪征市 | 大仪路南南苑2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27280 | 仪征市 | 润仪南苑箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27281 | 仪征市 | 大仪路南集中区5号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27282 | 仪征市 | 大仪路南集中区4号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27283 | 仪征市 | 仪彩枫庭配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27284 | 仪征市 | 大仪路南村部1号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27285 | 仪征市 | 大仪路东光明         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27286 | 仪征市 | 大仪路南红星         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27287 | 仪征市 | 大仪路南朱庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27288 | 仪征市 | 大仪路南集中区3号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27289 | 仪征市 | 大仪联盟小区5号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27290 | 仪征市 | 大仪路南小区7号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27291 | 仪征市 | 大仪路南集中区8号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27292 | 仪征市 | 大仪路南南苑1号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27293 | 仪征市 | 大仪路南南苑4号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27294 | 仪征市 | 大仪凤仪花苑6号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27295 | 仪征市 | 大仪老坝东刘2号       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27296 | 仪征市 | 大仪凤仪花苑8号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27297 | 仪征市 | 大仪香沟南刘         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27298 | 仪征市 | 大仪香沟团结         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27299 | 仪征市 | 陈集立新小区3号       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27300 | 仪征市 | 陈集开建余庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27301 | 仪征市 | 大仪香沟南刘2号       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27302 | 仪征市 | 大仪老坝刘庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27303 | 仪征市 | 陈集开建友爱         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27304 | 仪征市 | 大仪凤仪花苑3号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27305 | 仪征市 | 大仪凤仪花苑1号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27306 | 仪征市 | 陈集立新荷花         | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                |        |     |     |
|-------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 27307 | 仪征市 | 大仪香沟农贸         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27308 | 仪征市 | 大仪老坝村部         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27309 | 仪征市 | 大仪老坝顾庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27310 | 仪征市 | 大仪幼儿园箱式变       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27311 | 仪征市 | 陈集立新村部         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27312 | 仪征市 | 大仪老坝东刘         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27313 | 仪征市 | 大仪老坝仓房         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27314 | 仪征市 | 大仪香沟街道双塘2号     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27315 | 仪征市 | 大仪青墩曹庄2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27316 | 仪征市 | 大仪香沟理塘3号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27317 | 仪征市 | 大仪香沟夏庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27318 | 仪征市 | 大仪香沟友爱         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27319 | 仪征市 | 大仪老坝巫庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27320 | 仪征市 | 大仪香沟北熊5号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27321 | 仪征市 | 陈集立新小区1号       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27322 | 仪征市 | 大仪香沟一级         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27323 | 仪征市 | 陈集立新冯庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27324 | 仪征市 | 大仪香沟光明         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27325 | 仪征市 | 陈集立新西站         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27326 | 仪征市 | 陈集立新太平         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27327 | 仪征市 | 陈集开建坝西         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27328 | 仪征市 | 陈集立新灯塘         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27329 | 仪征市 | 陈集立新松埂2号       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27330 | 仪征市 | 陈集开建渔沃         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27331 | 仪征市 | 陈集开建先进         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27332 | 仪征市 | 大仪香沟友爱2号       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27333 | 仪征市 | 大仪工业园6号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27334 | 仪征市 | 大仪劳动3号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27335 | 仪征市 | 大仪工业园4号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27336 | 仪征市 | 仪彩枫庭配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27337 | 仪征市 | 刘集铁牌二级         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27338 | 仪征市 | 刘集铁牌孙庄         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27339 | 仪征市 | 大仪丰岭花庄         | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |              |        |     |     |
|-------|-----|--------------|--------|-----|-----|
| 27340 | 仪征市 | 大仪双塘团结3号     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27341 | 仪征市 | 刘集高彭凹岗       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27342 | 仪征市 | 刘集铁牌池塘       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27343 | 仪征市 | 刘集铁牌联合       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27344 | 仪征市 | 大仪丰岭五金厂      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27345 | 仪征市 | 刘集铁牌尤庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27346 | 仪征市 | 刘集铁牌安民       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27347 | 仪征市 | 刘集高彭干西       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27348 | 仪征市 | 刘集高彭七巷       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27349 | 仪征市 | 大仪路南丁庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27350 | 仪征市 | 叠翠园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27351 | 仪征市 | 陈集五星杨庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27352 | 仪征市 | 陈集五星光荣       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27353 | 仪征市 | 陈集五星段庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27354 | 仪征市 | 陈集青年二级       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27355 | 仪征市 | 陈集新建张庄3号     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27356 | 仪征市 | 叠翠园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27357 | 仪征市 | 陈集青年张庄       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27358 | 仪征市 | 陈集新建张庄2号     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27359 | 仪征市 | 陈集新建张庄       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27360 | 仪征市 | 叠翠园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27361 | 仪征市 | 叠翠园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27362 | 仪征市 | 陈集五星村部       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27363 | 仪征市 | 陈集开发区1号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27364 | 仪征市 | 月塘铁坝山兆       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27365 | 仪征市 | 月塘六松周云       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27366 | 仪征市 | 月塘铁坝高坝       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27367 | 仪征市 | 月塘铁坝凡公       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27368 | 仪征市 | 月塘铁坝杨云       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27369 | 仪征市 | 月塘山北山桥       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27370 | 仪征市 | 月塘鲍庄小区       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27371 | 仪征市 | 月塘塔山赵云       | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27372 | 仪征市 | 月塘山北联上       | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 27373 | 仪征市 | 月塘三里五级          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27374 | 仪征市 | 月塘六松小学          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27375 | 仪征市 | 月塘山北村军东         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27376 | 仪征市 | 月塘铁坝立新          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27377 | 仪征市 | 月塘三里扬云          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27378 | 仪征市 | 茗香苑2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27379 | 仪征市 | 月塘铁坝扬云2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27380 | 仪征市 | 月塘铁坝孙岗          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27381 | 仪征市 | 月塘山北陆庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27382 | 仪征市 | 天福金街配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27383 | 仪征市 | 月塘山北街北          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27384 | 仪征市 | 月塘山北立新          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27385 | 仪征市 | 月塘铁坝小也          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27386 | 仪征市 | 月塘郑云蒋庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27387 | 仪征市 | 天福金街配电室2#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27388 | 仪征市 | 天福金街配电室4#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27389 | 仪征市 | 天福金街配电室3#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27390 | 仪征市 | 月塘塔山上罗          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27391 | 仪征市 | 月塘山北路北          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27392 | 仪征市 | 月塘凡公村部          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27393 | 仪征市 | 月塘六松村部          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27394 | 仪征市 | 月塘丁公甘庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27395 | 仪征市 | 月塘塔山王云          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27396 | 仪征市 | 月塘铁坝高山          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27397 | 仪征市 | 月塘三里余庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27398 | 仪征市 | 月塘山北李庄2号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27399 | 仪征市 | 月塘塔山山洼          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27400 | 仪征市 | 月塘扬申制衣          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27401 | 仪征市 | 月塘山北坝外          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27402 | 仪征市 | 月塘鲍庄居民区         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27403 | 仪征市 | 月塘丁公村部          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27404 | 仪征市 | 月塘移居石桥5号        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27405 | 仪征市 | 月塘北街3号          | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |               |        |     |     |
|-------|-----|---------------|--------|-----|-----|
| 27406 | 仪征市 | 月塘北街2号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27407 | 仪征市 | 月塘葛岗八组        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27408 | 仪征市 | 月塘林业小庄        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27409 | 仪征市 | 月塘葛岗胜利        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27410 | 仪征市 | 月塘龙山林业        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27411 | 仪征市 | 月塘葛岗周岗        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27412 | 仪征市 | 月塘葛岗曹庄        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27413 | 仪征市 | 月塘龙山祁云2号      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27414 | 仪征市 | 月塘赵桥旁巷        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27415 | 仪征市 | 月塘龙山米岗2号      | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27416 | 仪征市 | 月塘葛岗大洪        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27417 | 仪征市 | 月塘龙山和园        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27418 | 仪征市 | 月塘曹营小庄        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27419 | 仪征市 | 月塘四新东二        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27420 | 仪征市 | 月塘赵桥农民        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27421 | 仪征市 | 月塘赵桥农民4号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27422 | 仪征市 | 月塘赵桥农民3号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27423 | 仪征市 | 月塘赵桥墩塘        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27424 | 仪征市 | 月塘赵桥新苑5号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27425 | 仪征市 | 月塘赵桥新苑1号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27426 | 仪征市 | 月塘赵桥农民6号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27427 | 仪征市 | 月塘赵桥新苑2号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27428 | 仪征市 | 月塘赵桥新苑3号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27429 | 仪征市 | 赵桥新苑1#箱变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27430 | 仪征市 | 月塘东街          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27431 | 仪征市 | 月塘赵桥新苑4号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27432 | 仪征市 | 滨江土桥沿江        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27433 | 仪征市 | 滨江土桥菜场        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27434 | 仪征市 | 滨江土桥土桥        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27435 | 仪征市 | 滨江土桥吕庄2号      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27436 | 仪征市 | 滨江土桥吕庄        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27437 | 仪征市 | 滨江土桥外滩3号      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27438 | 仪征市 | 滨江土桥沿岸        | 交流10kV | 200 | 160 |



|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 27439 | 仪征市 | 滨江土桥村部          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27440 | 仪征市 | 新城江边水厂          | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27441 | 仪征市 | 滨江土桥黄庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27442 | 仪征市 | 滨江土桥芦庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27443 | 仪征市 | 滨江土桥外滩2号        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27444 | 仪征市 | 滨江土桥蔡庄          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27445 | 仪征市 | 滨江土桥曾庄          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27446 | 仪征市 | 滨江三益外滩          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27447 | 仪征市 | 天乐湖3#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27448 | 仪征市 | 天乐湖1号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27449 | 仪征市 | 天乐文旅3#箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27450 | 仪征市 | 天乐湖1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27451 | 仪征市 | 云湖谷1#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27452 | 仪征市 | 云湖谷1#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27453 | 仪征市 | 云湖谷2#配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27454 | 仪征市 | 云湖谷2#配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27455 | 仪征市 | 天乐湖3#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27456 | 仪征市 | 天乐湖4号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27457 | 仪征市 | 天乐湖4号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27458 | 仪征市 | 天乐湖2号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27459 | 仪征市 | 天乐湖2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27460 | 仪征市 | 月塘未井友爱          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27461 | 仪征市 | 月塘未井张巷          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27462 | 仪征市 | 月塘张岗塘头小庄        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27463 | 仪征市 | 月塘张岗塘头          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27464 | 仪征市 | 月塘未井线洼          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27465 | 仪征市 | 月塘赵桥联合小庄        | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27466 | 仪征市 | 月塘张岗倪洼          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27467 | 仪征市 | 月塘张岗车山          | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27468 | 仪征市 | 月塘四庄四庄          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27469 | 仪征市 | 月塘东风青年2号        | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27470 | 仪征市 | 月塘未井团结          | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27471 | 仪征市 | 月塘赵桥丁庄2号        | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                       |        |     |     |
|-------|-----|-----------------------|--------|-----|-----|
| 27472 | 仪征市 | 月塘四庄西队                | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27473 | 仪征市 | 月塘捺山许庄                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27474 | 仪征市 | 月塘捺山曹云                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27475 | 仪征市 | 月塘捺山早云                | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27476 | 仪征市 | 滨江原种场三工区              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27477 | 仪征市 | 滨江弓尾十一组               | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27478 | 仪征市 | 万博亲水湾2号配电室2号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27479 | 仪征市 | 马集八里兴一                | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27480 | 仪征市 | 小桃园2号配电室2号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27481 | 仪征市 | 万博亲水湾2号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27482 | 仪征市 | 马集八里赵庄                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27483 | 仪征市 | 马集岔镇中云5号              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27484 | 仪征市 | 马集岔镇烟坑2号              | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27485 | 仪征市 | 马集小桃园5号               | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27486 | 仪征市 | 马集岔镇中云农民集中区3号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27487 | 仪征市 | 中云小区配电室1#配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27488 | 仪征市 | 马集八里九里2号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27489 | 仪征市 | 马集岔镇顺兴                | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27490 | 仪征市 | 马集岔镇街东                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27491 | 仪征市 | 马集八里加工                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27492 | 仪征市 | 马集八里农科                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27493 | 仪征市 | 马集岔镇中云农民集中区2号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27494 | 仪征市 | 马集岔镇村部                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27495 | 仪征市 | 马集岔镇中云农民集中区4号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27496 | 仪征市 | 万博亲水湾1号配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27497 | 仪征市 | 马集八里农科2号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27498 | 仪征市 | 马集八里九里                | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27499 | 仪征市 | 茶蓬中江                  | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27500 | 仪征市 | 真州三八王南                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27501 | 仪征市 | 真州三八王北                | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27502 | 仪征市 | 马集金营村部3号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27503 | 仪征市 | 马集金营赵庄3号              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27504 | 仪征市 | 马集金营四乙3号              | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |             |        |     |     |
|-------|-----|-------------|--------|-----|-----|
| 27505 | 仪征市 | 马集金营朱庄      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27506 | 仪征市 | 马集金营村部      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27507 | 仪征市 | 马集金营村部2号    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27508 | 仪征市 | 马集金营朱洼      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27509 | 仪征市 | 马集金营四乙      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27510 | 仪征市 | 马集金营四乙2号    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27511 | 仪征市 | 月塘高云小区2号    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27512 | 仪征市 | 月塘高云小区3号    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27513 | 仪征市 | 月塘高云小区4号    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27514 | 仪征市 | 月塘高云小区      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27515 | 仪征市 | 月塘高云陈庄      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27516 | 仪征市 | 月塘谢集高云新桥    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27517 | 仪征市 | 新城马坝大闸2号    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27518 | 仪征市 | 新城马坝大闸      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27519 | 仪征市 | 月塘加油站       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27520 | 仪征市 | 月塘茶场场部1号    | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27521 | 仪征市 | 月塘高云瓦厂      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27522 | 仪征市 | 月塘高云洪庄      | 交流10kV | 250 | 200 |
| 27523 | 仪征市 | 月塘高云和平2号    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27524 | 仪征市 | 月塘高云联合      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27525 | 仪征市 | 月塘茶农村部2号    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27526 | 仪征市 | 月塘茶农朱庄      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27527 | 仪征市 | 月塘夏云花庄      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27528 | 仪征市 | 月塘高云和平      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27529 | 仪征市 | 月塘茶农茶场东兆2号  | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27530 | 仪征市 | 滨江弓尾五组      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27531 | 仪征市 | 滨江弓尾四组      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27532 | 仪征市 | 滨江沿江村部2号    | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27533 | 仪征市 | 滨江弓尾二组      | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27534 | 仪征市 | 滨江沿江村3号     | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27535 | 仪征市 | 大仪政府3号配电变压器 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27536 | 仪征市 | 大仪街道老街      | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27537 | 仪征市 | 大仪南街        | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                |        |     |     |
|-------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 27538 | 仪征市 | 大仪中街3号箱式变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27539 | 仪征市 | 大仪中街2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27540 | 仪征市 | 大仪纸品           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27541 | 仪征市 | 金润达配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27542 | 仪征市 | 大仪纸品2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27543 | 仪征市 | 大仪纸品3号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27544 | 仪征市 | 大仪政府           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27545 | 仪征市 | 真州永庆联合         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27546 | 仪征市 | 真州三八振兴         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27547 | 仪征市 | 真州三八王庄         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27548 | 仪征市 | 真州清水金东         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27549 | 仪征市 | 真州清水二矿         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27550 | 仪征市 | 真州清水周庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27551 | 仪征市 | 真州三八三南         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27552 | 仪征市 | 真州清水刘庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27553 | 仪征市 | 真州清水兴农         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27554 | 仪征市 | 真州清水华仪         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27555 | 仪征市 | 真州清水张云         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27556 | 仪征市 | 真州清水三棵         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27557 | 仪征市 | 真州三八联合         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27558 | 仪征市 | 真州三八张营         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27559 | 仪征市 | 滨江三益六房         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27560 | 仪征市 | 滨江沿江槽枋         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27561 | 仪征市 | 滨江黄泥蔡庄2号       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27562 | 仪征市 | 滨江沿江圩庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27563 | 仪征市 | 滨江沿江高庄         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27564 | 仪征市 | 滨江三益郭庄         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27565 | 仪征市 | 滨江三益北站         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27566 | 仪征市 | 滨江黄泥南站         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27567 | 仪征市 | 马集胡庄           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27568 | 仪征市 | 马集岔镇赵庄2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27569 | 仪征市 | 马集八里华北         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27570 | 仪征市 | 马集合兴十三         | 交流10kV | 200 | 160 |

|       |     |                |        |     |     |
|-------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 27571 | 仪征市 | 马集岔镇赵庄         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27572 | 仪征市 | 马集合心华岗         | 交流10kV | 125 | 100 |
| 27573 | 仪征市 | 马集岔镇解庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27574 | 仪征市 | 马集国税局箱式变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27575 | 仪征市 | 大仪老街           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27576 | 仪征市 | 大仪张家夏庄         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27577 | 仪征市 | 大仪兴仪北苑2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27578 | 仪征市 | 大仪陵宣配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27579 | 仪征市 | 大仪路北红旗小区3号     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27580 | 仪征市 | 大仪张家前进3号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27581 | 仪征市 | 大仪张家先锋         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27582 | 仪征市 | 大仪河东小梁2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27583 | 仪征市 | 大仪公馆2#箱式变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27584 | 仪征市 | 现代花苑配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27585 | 仪征市 | 现代花苑配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27586 | 仪征市 | 大仪青墩大郑         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27587 | 仪征市 | 香榭丽配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27588 | 仪征市 | 香榭丽配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27589 | 仪征市 | 大仪张家刘庄2号       | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27590 | 仪征市 | 大仪兴仪北苑1号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27591 | 仪征市 | 大仪兴仪北苑3号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27592 | 仪征市 | 大仪兴仪北苑4号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27593 | 仪征市 | 大仪香沟街东2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27594 | 仪征市 | 大仪河东小梁3号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27595 | 仪征市 | 大仪路北红旗小区4号     | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27596 | 仪征市 | 大仪张家刘庄4号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27597 | 仪征市 | 大仪河东范庄         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27598 | 仪征市 | 大仪张家前进         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27599 | 仪征市 | 大仪张家新区         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27600 | 仪征市 | 大仪张家村部         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27601 | 仪征市 | 大仪张家梁庄2号       | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27602 | 仪征市 | 大仪沿街门市1号       | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27603 | 仪征市 | 大仪沿街门市2号       | 交流10kV | 315 | 252 |

|       |     |                          |        |     |     |
|-------|-----|--------------------------|--------|-----|-----|
| 27604 | 仪征市 | 大仪兴仪2号                   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27605 | 仪征市 | 香榭丽配电室1号配电变压器            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27606 | 仪征市 | 香榭丽配电室2号配电变压器            | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27607 | 仪征市 | 大仪青墩小郑2号                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27608 | 仪征市 | 大仪张家周庄                   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27609 | 仪征市 | 大仪张家汪庄                   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27610 | 仪征市 | 马集芦云周巷                   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27611 | 仪征市 | 马集芦云赵庄                   | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27612 | 仪征市 | 马集芦云小王                   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27613 | 仪征市 | 马集金营赵北2号                 | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27614 | 仪征市 | 马集岔镇联合                   | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27615 | 仪征市 | 玫瑰园1号配电室2号配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27616 | 仪征市 | 东方曼哈顿8号配电室1号配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27617 | 仪征市 | 东方曼哈顿8号配电室3号配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27618 | 仪征市 | 东方曼哈顿7号配电室1号配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27619 | 仪征市 | 东方曼哈顿7号配电室3号配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27620 | 仪征市 | 奥克伍德玫瑰园4#配电室2号主变121配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27621 | 仪征市 | 奥克伍德玫瑰园4#配电室4号主变122配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27622 | 仪征市 | 奥克伍德玫瑰园3#配电室4号配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27623 | 仪征市 | 奥克伍德玫瑰园3#配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27624 | 仪征市 | 东方曼哈顿3号配电室1号配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27625 | 仪征市 | 安澜苑1#配电室3号配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27626 | 仪征市 | 安澜苑4#配电室1号配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27627 | 仪征市 | 东方曼哈顿1号配电室1号配电变压器        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27628 | 仪征市 | 东方曼哈顿1号配电室3号配电变压器        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27629 | 仪征市 | 东方曼哈顿2号配电室1号配电变压器        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27630 | 仪征市 | 东方曼哈顿2号配电室3号配电变压器        | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27631 | 仪征市 | 安澜苑5#配电室3号配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27632 | 仪征市 | 安澜苑5#配电室1号配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27633 | 仪征市 | 安澜苑1#配电室1号配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27634 | 仪征市 | 安澜苑4#配电室3号配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27635 | 仪征市 | 玫瑰园2号配电室3号配电变压器          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27636 | 仪征市 | 玫瑰园2号配电室2号配电变压器          | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                  |        |      |     |
|-------|-----|------------------|--------|------|-----|
| 27637 | 仪征市 | 玫瑰园1号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27638 | 仪征市 | 晶巖酒店箱式变配电变压器     | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27639 | 仪征市 | 江望名苑1#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27640 | 仪征市 | 江望名苑3#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27641 | 仪征市 | 红旗花苑6号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27642 | 仪征市 | 美景园2#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27643 | 仪征市 | 红旗花苑4号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27644 | 仪征市 | 怡品居3#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27645 | 仪征市 | 美景园1#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27646 | 仪征市 | 红旗花苑8号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27647 | 仪征市 | 红旗花苑1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27648 | 仪征市 | 红旗花苑2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27649 | 仪征市 | 美景园2#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27650 | 仪征市 | 江望名苑4#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27651 | 仪征市 | 红旗花苑5号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27652 | 仪征市 | 江望名苑3#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27653 | 仪征市 | 红旗花苑9号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 27654 | 仪征市 | 江望名苑2#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27655 | 仪征市 | 怡品居1#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27656 | 仪征市 | 江望名苑1#配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27657 | 仪征市 | 红旗花苑6号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27658 | 仪征市 | 美景园1#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27659 | 仪征市 | 红旗花苑7号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27660 | 仪征市 | 红旗花苑3号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 27661 | 仪征市 | 怡品居2#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27662 | 仪征市 | 江望名苑4#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27663 | 仪征市 | 怡品居3#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27664 | 仪征市 | 红旗花苑7号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27665 | 仪征市 | 江望名苑2#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27666 | 仪征市 | 怡品居1#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27667 | 仪征市 | 怡品居2#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27668 | 仪征市 | 悦江湾3#配电室3#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27669 | 仪征市 | 御璟湾1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                 |        |     |     |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-----|
| 27670 | 仪征市 | 悦堤湾1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27671 | 仪征市 | 盐梅2#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27672 | 仪征市 | 红旗嘉苑配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27673 | 仪征市 | 悦堤湾3#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27674 | 仪征市 | 悦堤湾3#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27675 | 仪征市 | 悦堤湾1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27676 | 仪征市 | 悦江湾1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27677 | 仪征市 | 悦江湾2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27678 | 仪征市 | 悦堤湾2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27679 | 仪征市 | 盐梅3#配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27680 | 仪征市 | 逸品居2#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27681 | 仪征市 | 御璟湾3号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27682 | 仪征市 | 悦江湾1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27683 | 仪征市 | 逸品居1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27684 | 仪征市 | 逸品居2#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27685 | 仪征市 | 盐梅2#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27686 | 仪征市 | 逸品居1#箱式变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27687 | 仪征市 | 御璟湾4号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27688 | 仪征市 | 盐梅1#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27689 | 仪征市 | 悦江湾2#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27690 | 仪征市 | 逸品居2#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27691 | 仪征市 | 红旗嘉苑配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27692 | 仪征市 | 悦江湾3#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27693 | 仪征市 | 逸品居1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27694 | 仪征市 | 御璟湾2号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27695 | 仪征市 | 御璟湾3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27696 | 仪征市 | 御璟湾2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27697 | 仪征市 | 御璟湾1号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27698 | 仪征市 | 盐梅3#配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27699 | 仪征市 | 悦堤湾2#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27700 | 仪征市 | 御璟湾4号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27701 | 仪征市 | 新河路2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27702 | 仪征市 | 奎光巷2号           | 交流10kV | 400 | 320 |



|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 27703 | 仪征市 | 仪征东门2号             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27704 | 仪征市 | 人医宿舍箱式变2号配电变压器     | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27705 | 仪征市 | 工贸公司               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27706 | 仪征市 | 奎楼                 | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27707 | 仪征市 | 华侨北2号              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27708 | 仪征市 | 华侨北                | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27709 | 仪征市 | 新河路                | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27710 | 仪征市 | 五一大圩               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27711 | 仪征市 | 华侨南3号              | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27712 | 仪征市 | 新城新北花园1号           | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27713 | 仪征市 | 新城街道1号箱变1号配电变压器    | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27714 | 仪征市 | 新城砖桥蔡庄             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27715 | 仪征市 | 新城新华余云             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27716 | 仪征市 | 安澜苑1#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27717 | 仪征市 | 安澜苑4#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27718 | 仪征市 | 安澜苑5#配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27719 | 仪征市 | 安澜苑1#配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27720 | 仪征市 | 安澜苑4#配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27721 | 仪征市 | 宝能睿城3号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27722 | 仪征市 | 宝能睿城3号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27723 | 仪征市 | 宝能睿城1号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27724 | 仪征市 | 宝能睿城2号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27725 | 仪征市 | 安澜苑5#配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27726 | 仪征市 | 宝能睿城1号配电室2号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27727 | 仪征市 | 宝能睿城2号配电室4号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27728 | 仪征市 | 华夏2号               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27729 | 仪征市 | 华夏1号               | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27730 | 仪征市 | 法院宿舍               | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27731 | 仪征市 | 和景印象城2号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 27732 | 仪征市 | 五一花苑C区1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 27733 | 仪征市 | 新城三将严庄2号           | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27734 | 仪征市 | 新城三将曹庄             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27735 | 仪征市 | 悦珑湾2#配电室1号主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |

|       |     |                    |        |      |     |
|-------|-----|--------------------|--------|------|-----|
| 27736 | 仪征市 | 悦珑湾1#配电室1号主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27737 | 仪征市 | 悦珑湾2#配电室3号主变配电变压器  | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27738 | 仪征市 | 北斗星城2#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27739 | 仪征市 | 翰园3#配电室1#配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27740 | 仪征市 | 北斗星城2#配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27741 | 仪征市 | 翰园1#配电室1#配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27742 | 仪征市 | 新城建业小区             | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27743 | 仪征市 | 明月苑配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27744 | 仪征市 | 明月苑配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 315  | 252 |
| 27745 | 仪征市 | 新城三将严庄             | 交流10kV | 400  | 320 |
| 27746 | 仪征市 | 北斗星城1#配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27747 | 仪征市 | 北斗星城1#配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27748 | 仪征市 | 五一花苑C区5号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27749 | 仪征市 | 翰园2#配电室1#配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27750 | 仪征市 | 五一花苑C区5号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27751 | 仪征市 | 翰园3#配电室3#配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27752 | 仪征市 | 翰园2#配电室3#配电变压器     | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27753 | 仪征市 | 五一花苑C区4号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27754 | 仪征市 | 凤来和院配电室3号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27755 | 仪征市 | 五一花苑C区4号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27756 | 仪征市 | 凤来和院配电室1号配电变压器     | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27757 | 仪征市 | 五一花苑C区3号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27758 | 仪征市 | 五一花苑C区3号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27759 | 仪征市 | 五一花苑C区2号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27760 | 仪征市 | 五一余庄               | 交流10kV | 200  | 160 |
| 27761 | 仪征市 | 和景印象城1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 27762 | 仪征市 | 和景印象城2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 400 |
| 27763 | 仪征市 | 五一花苑5号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27764 | 仪征市 | 五一花苑6号配电室3号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |
| 27765 | 仪征市 | 五一花苑2号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 800 |
| 27766 | 仪征市 | 五一花苑3号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27767 | 仪征市 | 五一花苑1号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 800  | 640 |
| 27768 | 仪征市 | 五一花苑6号配电室1号配电变压器   | 交流10kV | 630  | 504 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 27769 | 仪征市 | 新城郁桥张文2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27770 | 仪征市 | 新城郁桥张文           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27771 | 仪征市 | 东郡华府2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27772 | 仪征市 | 新城玉兰             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27773 | 仪征市 | 新城郁桥周庄2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27774 | 仪征市 | 新城郁桥新村           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27775 | 仪征市 | 新城街道8号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27776 | 仪征市 | 滨江街道1号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27777 | 仪征市 | 新城街道2号箱变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27778 | 仪征市 | 东郡华府1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27779 | 仪征市 | 新城郁桥晓庄3号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27780 | 仪征市 | 新城桥口箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27781 | 仪征市 | 园林小区1号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27782 | 仪征市 | 新城郁桥周庄1号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27783 | 仪征市 | 东郡华府1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27784 | 仪征市 | 月塘桃园二房           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27785 | 仪征市 | 月塘乌山新苑           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27786 | 仪征市 | 月塘张湾新苑           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27787 | 仪征市 | 月塘移居扬岗           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27788 | 仪征市 | 月塘移居石桥6号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27789 | 仪征市 | 月塘宗教             | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27790 | 仪征市 | 月塘大云小建           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27791 | 仪征市 | 月塘移居桃花           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27792 | 仪征市 | 月塘石桥中高2号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27793 | 仪征市 | 月塘曹营桥安           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27794 | 仪征市 | 移居大兴             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27795 | 仪征市 | 月塘移居大兴2号         | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27796 | 仪征市 | 月塘曹营小包           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27797 | 仪征市 | 月塘乌山上庄2号         | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27798 | 仪征市 | 月塘桃园新庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27799 | 仪征市 | 月塘大云尹庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27800 | 仪征市 | 月塘移居西曹           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27801 | 仪征市 | 月塘桃园三房           | 交流10kV | 400 | 320 |

|       |     |                  |        |     |     |
|-------|-----|------------------|--------|-----|-----|
| 27802 | 仪征市 | 月塘曹营汪庄2号         | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27803 | 仪征市 | 月塘移居大洼           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27804 | 仪征市 | 月塘街西小庄           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27805 | 仪征市 | 月塘移居南街           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27806 | 仪征市 | 月塘曹营农民           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27807 | 仪征市 | 月塘乌山金华           | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27808 | 仪征市 | 月塘大云二队           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27809 | 仪征市 | 月塘大洼代巷           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27810 | 仪征市 | 月塘赵桥重阳           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27811 | 仪征市 | 月塘葛岗五级           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27812 | 仪征市 | 月塘曹营徐北           | 交流10kV | 100 | 80  |
| 27813 | 仪征市 | 月塘大洼井灌           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27814 | 仪征市 | 月塘大云金牛           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27815 | 仪征市 | 月塘移居大地           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27816 | 仪征市 | 月塘葛岗小洪           | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27817 | 仪征市 | 月塘移居小洼1号         | 交流10kV | 200 | 160 |
| 27818 | 仪征市 | 清风名苑1号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27819 | 仪征市 | 纺织厂西2号           | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27820 | 仪征市 | 纺织厂西1号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27821 | 仪征市 | 汽车站              | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27822 | 仪征市 | 陈庄               | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27823 | 仪征市 | 真州东路             | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27824 | 仪征市 | 五环巷3号            | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27825 | 仪征市 | 永庆永红             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27826 | 仪征市 | 资福小区3号箱式变配电变压器   | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27827 | 仪征市 | 永庆永红2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27828 | 仪征市 | 万福名苑箱式变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27829 | 仪征市 | 真州东路2号           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27830 | 仪征市 | 汽车工业公司           | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27831 | 仪征市 | 三将花苑2号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27832 | 仪征市 | 三将花苑2号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27833 | 仪征市 | 三将花苑1号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27834 | 仪征市 | 三将花苑1号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 640 |

|       |     |                     |        |     |     |
|-------|-----|---------------------|--------|-----|-----|
| 27835 | 仪征市 | 海悦国际2#配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27836 | 仪征市 | 黎明小区2号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27837 | 仪征市 | 中央花园3号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27838 | 仪征市 | 豪润真城2号配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27839 | 仪征市 | 豪润真城2号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27840 | 仪征市 | 凤凰美地配电室2号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27841 | 仪征市 | 豪润真城1号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27842 | 仪征市 | 豪润真城1号配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27843 | 仪征市 | 永庆箱式变配电变压器          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27844 | 仪征市 | 黎明2#箱式变配电变压器        | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27845 | 仪征市 | 勤丰西                 | 交流10kV | 315 | 252 |
| 27846 | 仪征市 | 中行宿舍箱式变配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27847 | 仪征市 | 海悦国际2#配电室3号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27848 | 仪征市 | 海悦国际1#配电室3号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27849 | 仪征市 | 中央花园1号箱式变2号配电变压器    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27850 | 仪征市 | 中央花园1号箱式变1号配电变压器    | 交流10kV | 500 | 400 |
| 27851 | 仪征市 | 海悦国际1#配电室1号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27852 | 仪征市 | 真州西路箱式变配电变压器        | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27853 | 仪征市 | 中央花园2号箱式变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27854 | 仪征市 | 凤凰美地配电室4号配电变压器      | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27855 | 仪征市 | 奥克伍德玫瑰园3#配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27856 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27857 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑1号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27858 | 仪征市 | 帝景蓝湾1号配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27859 | 仪征市 | 帝景蓝湾1号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27860 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27861 | 仪征市 | 帝景蓝湾2号配电室2号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27862 | 仪征市 | 逸品居1#配电室4#配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27863 | 仪征市 | 逸品居2#配电室1#配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27864 | 仪征市 | 逸品居1#配电室2#配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27865 | 仪征市 | 逸品居2#配电室4#配电变压器     | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27866 | 仪征市 | 帝景蓝湾2号配电室4号配电变压器    | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27867 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑4号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 630 | 504 |

|       |     |                          |        |     |     |
|-------|-----|--------------------------|--------|-----|-----|
| 27868 | 仪征市 | 玫瑰园1号配电室1号配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27869 | 仪征市 | 帝景蓝湾3号配电室4号配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27870 | 仪征市 | 奥克伍德玫瑰园3#配电室1号配电变压器      | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27871 | 仪征市 | 新城国充箱式变配电变压器             | 交流10kV | 400 | 320 |
| 27872 | 仪征市 | 奥克伍德玫瑰园4#配电室3号主变112配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27873 | 仪征市 | 玫瑰园2号配电室1号配电变压器          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27874 | 仪征市 | 帝景蓝湾4号配电室4号配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27875 | 仪征市 | 玫瑰园2号配电室4号配电变压器          | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27876 | 仪征市 | 玫瑰园1号配电室4号配电变压器          | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27877 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑2号配电室4号配电变压器       | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27878 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑4号配电室4号配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27879 | 仪征市 | 帝景蓝湾3号配电室2号配电变压器         | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27880 | 仪征市 | 帝景蓝湾4号配电室2号配电变压器         | 交流10kV | 800 | 640 |
| 27881 | 仪征市 | 奥克伍德玫瑰园4#配电室1号主变111配电变压器 | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27882 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑3#配电室3号配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27883 | 仪征市 | 碧桂园漫绿苑3#配电室1号配电变压器       | 交流10kV | 630 | 504 |
| 27884 | 仪征市 | 新城三将王洼                   | 交流10kV | 315 | 252 |

表2 公用配变电源受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级<br>(kV) | 额定容量<br>(kVA) | 受限原因        |
|----|--------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 1  | 宝应县    | 曹甸镇舍新王庄配变     | 交流10kV       | 200           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2  | 宝应县    | 鲁垛镇陈幸村新阳配变    | 交流10kV       | 100           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 3  | 宝应县    | 夏集镇丰收村勇敢配变    | 交流10kV       | 200           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 4  | 宝应县    | 山阳镇龚陈村董庄配变    | 交流10kV       | 200           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5  | 宝应县    | 山阳镇山阳村合心配变    | 交流10kV       | 100           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 6  | 宝应县    | 小官庄镇祖全村夏西2#配变 | 交流10kV       | 100           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 7  | 宝应县    | 柳堡镇联丰村六队配变    | 交流10kV       | 100           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 8  | 宝应县    | 山阳镇春光村东韩2#配变  | 交流10kV       | 100           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 9  | 宝应县    | 泾河镇虹桥村许庄配变    | 交流10kV       | 100           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 10 | 宝应县    | 西安丰镇天亭村西头配变   | 交流10kV       | 200           | 配变分布式光伏容量受限 |
| 11 | 宝应县    | 泾河镇泾河村新华配变    | 交流10kV       | 400           | 配变分布式光伏容量受限 |

|    |     |              |        |     |             |
|----|-----|--------------|--------|-----|-------------|
| 12 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村高西配变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13 | 宝应县 | 泾河镇东红村虹心配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 14 | 宝应县 | 汜水镇扬天村红光1#配变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 15 | 宝应县 | 汜水镇海河村前进配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村如意配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17 | 宝应县 | 泾河镇松竹村沈兴配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 18 | 宝应县 | 夏集镇卫星村庆丰配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 19 | 宝应县 | 山阳镇兴同村朱杨配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 20 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村雍港1#配变 | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 21 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村辛庄配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 22 | 宝应县 | 鲁垛镇崔王村王庄配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 23 | 宝应县 | 泾河镇陈东村陈西配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 24 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村双河1#配变 | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 25 | 宝应县 | 汜水镇新民村张庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 26 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村钮南配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 27 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村新河配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 28 | 宝应县 | 山阳镇长沟村李庄配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 29 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村陈桥南站配变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 30 | 宝应县 | 夏集镇相庄村红闸配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 31 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村胡舍配变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 32 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村伏一配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 33 | 宝应县 | 望直港镇西荡村西荡配变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 34 | 宝应县 | 望直港镇张楼村元西配变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 35 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村东顷配变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 36 | 宝应县 | 夏集镇相庄村岔湾配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 37 | 宝应县 | 柳堡镇建设村红旗配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 38 | 宝应县 | 曹甸镇溪北朱庄配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 39 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村苏西配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 40 | 宝应县 | 曹甸镇柴家村新河配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 41 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村卫东配变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 42 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村周庄配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 43 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡村龙窝配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 44 | 宝应县 | 泾河镇张北村陈阳配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |

|    |     |               |        |     |             |
|----|-----|---------------|--------|-----|-------------|
| 45 | 宝应县 | 曹甸镇康庄村屈庄庄中配变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 46 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村夏沟配变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 47 | 宝应县 | 汜水镇小汕村鱼塘配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 48 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村卫星2#配变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 49 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村永新配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 50 | 宝应县 | 汜水镇新民村张庄配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 51 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村新联1#配变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 52 | 宝应县 | 汜水镇高阳村李埠配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 53 | 宝应县 | 山阳镇大东村张庄配变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 54 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村娄西配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 55 | 宝应县 | 山阳镇中南村李庄配变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 56 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村王桥配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 57 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村任圩配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 58 | 宝应县 | 望直港镇狮庄河南2#配变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 59 | 宝应县 | 安宜镇官沟村园沟2#配变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 60 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村春雨配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 61 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村石仑配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 62 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村潘西配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 63 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村老圩配变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 64 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村朱东配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 65 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村祖全2#配变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 66 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村王庄配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 67 | 宝应县 | 夏集镇王营村联沟配变    | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 68 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村太河配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 69 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村赵北配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 70 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村姬西配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 71 | 宝应县 | 山阳镇杨河村姜庄配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 72 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村后官配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 73 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村连荡配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 74 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村兴桥1#配变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 75 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村王家配变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 76 | 宝应县 | 夏集镇丰收村幸家配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 77 | 高邮市 | 菱塘乡集镇38#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |



|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 78  | 高邮市 | 开发区金塘村30#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 79  | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 80  | 高邮市 | 开发区集镇13#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 81  | 高邮市 | 周山镇龙华村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 82  | 高邮市 | 周山镇周山集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 83  | 高邮市 | 界首镇如禎村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 84  | 高邮市 | 开发区金塘村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 85  | 高邮市 | 界首镇界北村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 86  | 高邮市 | 菱塘乡集镇40#公变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 87  | 高邮市 | 开发区东湖村31#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 88  | 高邮市 | 开发区金塘村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 89  | 高邮市 | 周山镇周山集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 90  | 高邮市 | 周山镇狄奔村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 91  | 高邮市 | 界首镇龙祥村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 92  | 高邮市 | 龙虬镇白马村47#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 93  | 高邮市 | 菱塘乡三里村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 94  | 高邮市 | 送桥镇张公渡村35#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 95  | 高邮市 | 龙虬镇白马村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 96  | 高邮市 | 菱塘乡集镇56#箱变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 97  | 高邮市 | 开发区灯塔村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 98  | 高邮市 | 菱塘乡三里村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 99  | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村47#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 100 | 高邮市 | 龙虬镇红马村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 101 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇56#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 102 | 高邮市 | 开发区东湖村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 103 | 高邮市 | 开发区金塘村35#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 104 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村34#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 105 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 106 | 高邮市 | 界首镇龙祥村29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 107 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 108 | 高邮市 | 菱塘乡三里村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 109 | 高邮市 | 周山镇周山集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 110 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 111 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇55#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 112 | 高邮市 | 界首镇龙祥村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 113 | 高邮市 | 开发区太堡村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 114 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 115 | 高邮市 | 龙虬镇东角村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 116 | 高邮市 | 界首镇永安村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 117 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 118 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村27#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 119 | 高邮市 | 周山镇集镇20#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 120 | 高邮市 | 周山镇龙河村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 121 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 122 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 123 | 高邮市 | 龙虬镇白马村41#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 124 | 高邮市 | 界首镇维兴村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 125 | 高邮市 | 界首镇老人桥村15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 126 | 高邮市 | 开发区昌农村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 127 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 128 | 高邮市 | 界首镇界北村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 129 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 130 | 高邮市 | 周山镇周山集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 131 | 高邮市 | 今日佳园1#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 132 | 高邮市 | 界首镇龙祥村32#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 133 | 高邮市 | 周山镇狄奔村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 134 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 135 | 高邮市 | 周山镇龙胜村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 136 | 高邮市 | 周山镇狄奔村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 137 | 高邮市 | 界首镇龙祥村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 138 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 139 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 140 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 141 | 高邮市 | 开发区东湖村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 142 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇40#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 143 | 高邮市 | 周山镇龙华村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 144 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 145 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 146 | 高邮市 | 界首镇品祚村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 147 | 高邮市 | 开发区金塘村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 148 | 高邮市 | 界首镇品祚村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 149 | 高邮市 | 菱塘乡集镇62#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 150 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 151 | 高邮市 | 界首镇龙祥村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 152 | 高邮市 | 界首镇如祯村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 153 | 高邮市 | 周山镇联合村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 154 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 155 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 156 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 157 | 高邮市 | 开发区金塘村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 158 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇70#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 159 | 高邮市 | 界首镇品祚村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 160 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 161 | 高邮市 | 开发区金塘村33#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 162 | 高邮市 | 周山镇万福村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 163 | 高邮市 | 周山镇周山集镇16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 164 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇42#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 165 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 166 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村37#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 167 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 168 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村32#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 169 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 170 | 高邮市 | 界首镇品祚村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 171 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村30#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 172 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 173 | 高邮市 | 周山镇吴堡村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 174 | 高邮市 | 周山镇居河村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 175 | 高邮市 | 周山镇志光村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 176 | 高邮市 | 周山镇联合村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 177 | 高邮市 | 周山镇龙胜村12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 178 | 高邮市 | 开发区金塘村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 179 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村19#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 180 | 高邮市 | 龙虬镇大树村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 181 | 高邮市 | 界首镇品祚村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 182 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 183 | 高邮市 | 临泽镇周巷东风小区01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 184 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 185 | 高邮市 | 菱塘乡清真村21#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 186 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 187 | 高邮市 | 开发区金塘村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 188 | 高邮市 | 开发区腰圩村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 189 | 高邮市 | 菱塘乡三里村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 190 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 191 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村23#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 192 | 高邮市 | 周山镇周山集镇07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 193 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 194 | 高邮市 | 送桥镇准堤村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 195 | 高邮市 | 界首镇品祚村13#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 196 | 高邮市 | 周山镇狄奔村22#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 197 | 高邮市 | 界首镇品祚村15#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 198 | 高邮市 | 龙虬镇白马村25#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 199 | 高邮市 | 周山镇联合村13#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 200 | 高邮市 | 开发区塔院村25#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 201 | 高邮市 | 开发区东湖村26#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 202 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 203 | 高邮市 | 开发区昌农村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 204 | 高邮市 | 龙虬镇白马村22#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 205 | 高邮市 | 开发区昌农村12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 206 | 高邮市 | 界首镇如禎村14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 207 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 208 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村26#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 209 | 高邮市 | 界首镇如禎村09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 210 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 211 | 高邮市 | 界首镇界首村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 212 | 高邮市 | 界首镇德标村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 213 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇52#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 214 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 215 | 高邮市 | 开发区集镇14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 216 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 217 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇52#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 218 | 高邮市 | 开发区塔院村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 219 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 220 | 高邮市 | 界首镇龙祥村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 221 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇31#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 222 | 高邮市 | 龙虬镇大树村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 223 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇29#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 224 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 225 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 226 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 227 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 228 | 高邮市 | 龙虬镇白马村43#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 229 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 230 | 高邮市 | 周山镇龙华村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 231 | 高邮市 | 周山镇周山集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 232 | 高邮市 | 送桥镇准堤村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 233 | 高邮市 | 开发区集镇01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 234 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇39#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 235 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 236 | 高邮市 | 龙虬镇红马村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 237 | 高邮市 | 开发区集镇15#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 238 | 高邮市 | 开发区东湖村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 239 | 高邮市 | 菱塘乡三里村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 240 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 241 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 242 | 高邮市 | 界首镇张任村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 243 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 244 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 245 | 高邮市 | 界首镇张任村21#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 246 | 高邮市 | 送桥镇双墩村04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 247 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 248 | 高邮市 | 周山镇居河村15#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 249 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 250 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 251 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 252 | 高邮市 | 开发区塔院村27#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 253 | 高邮市 | 界首镇界首村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 254 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 255 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 256 | 高邮市 | 开发区塔院村14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 257 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村17#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 258 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 259 | 高邮市 | 周山镇龙胜村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 260 | 高邮市 | 龙虬镇大树村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 261 | 高邮市 | 菱塘乡集镇28#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 262 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 263 | 高邮市 | 送桥镇平牌村05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 264 | 高邮市 | 界首镇如禎村04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 265 | 高邮市 | 送桥镇送桥村03#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 266 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 267 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 268 | 高邮市 | 菱塘乡三里村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 269 | 高邮市 | 界首镇如禎村26#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 270 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇38#变   | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 271 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 272 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村17#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 273 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 274 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 275 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村08#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 276 | 高邮市 | 开发区塔院村26#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 277 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 278 | 高邮市 | 周山镇狄奔村12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 279 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 280 | 高邮市 | 界首镇张任村23#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 281 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村13#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 282 | 高邮市 | 开发区昌农村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 283 | 高邮市 | 临泽镇周巷东风小区02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 284 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 285 | 高邮市 | 送桥镇天宁公寓01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 286 | 高邮市 | 界首镇龙祥村31#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 287 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 288 | 高邮市 | 龙虬镇白马村15#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 289 | 高邮市 | 界首镇永安村11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 290 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 291 | 高邮市 | 送桥镇天山园区07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 292 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 293 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇43#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 294 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 295 | 高邮市 | 神农线吴庄小区01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 296 | 高邮市 | 郭集镇75#变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 297 | 高邮市 | 界首镇维兴村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 298 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 299 | 高邮市 | 开发区东湖村04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 300 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 301 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 302 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 303 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 304 | 高邮市 | 界首镇大昌村26#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 305 | 高邮市 | 开发区昌农村03#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 306 | 高邮市 | 龙虬镇东角村13#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 307 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 308 | 高邮市 | 送桥镇平牌村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 309 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 310 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 311 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 312 | 高邮市 | 界首镇界北村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 313 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇30#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 314 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 315 | 高邮市 | 周山镇长宁村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 316 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 317 | 高邮市 | 龙虬镇白马村36#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 318 | 高邮市 | 周山镇长宁村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 319 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 320 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 321 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 322 | 高邮市 | 周山镇万福村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 323 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 324 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 325 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 326 | 高邮市 | 送桥镇送桥村13#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 327 | 高邮市 | 周山镇长宁村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 328 | 高邮市 | 开发区金塘村01#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 329 | 高邮市 | 送桥镇送桥村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 330 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇08#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 331 | 高邮市 | 送桥镇准堤村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 332 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 333 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村03#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 334 | 高邮市 | 龙虬镇大树村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 335 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇09#变  | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 336 | 高邮市 | 龙虬镇白马村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 337 | 高邮市 | 开发区金塘村16#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 338 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇49#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 339 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村03#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 340 | 高邮市 | 周山镇周山集镇01#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 341 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 342 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 343 | 高邮市 | 周山镇龙华村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 344 | 高邮市 | 周山镇集镇18#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 345 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 346 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 347 | 高邮市 | 龙虬镇大树村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 348 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村08#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 349 | 高邮市 | 开发区太堡村04#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 350 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村09#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 351 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇38#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 352 | 高邮市 | 送桥镇送桥村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 353 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 354 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村07#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 355 | 高邮市 | 开发区灯塔村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 356 | 高邮市 | 界首镇德标村05#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 357 | 高邮市 | 开发区灯塔村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 358 | 高邮市 | 开发区东湖村29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 359 | 高邮市 | 开发区灯塔村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 360 | 高邮市 | 龙虬镇大树村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 361 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 362 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 363 | 高邮市 | 送桥镇送桥村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 364 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 365 | 高邮市 | 龙虬镇大树村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 366 | 高邮市 | 周山镇吴堡村03#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 367 | 高邮市 | 开发区昌农村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 368 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇39#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 369 | 高邮市 | 界首镇龙祥村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 370 | 高邮市 | 开发区太堡村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 371 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 372 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇42#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 373 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 374 | 高邮市 | 送桥镇李古村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 375 | 高邮市 | 界首镇张任村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 376 | 高邮市 | 菱塘乡清真村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 377 | 高邮市 | 送桥镇郭集镇77#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 378 | 高邮市 | 送桥镇李古村06#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 379 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村09#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 380 | 高邮市 | 开发区塔院村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 381 | 高邮市 | 送桥镇李古村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 382 | 高邮市 | 龙虬镇大树村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 383 | 高邮市 | 开发区东墩村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 384 | 高邮市 | 界首镇维兴村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 385 | 高邮市 | 界首镇如埨村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 386 | 高邮市 | 开发区太堡村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 387 | 高邮市 | 开发区昌农村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 388 | 高邮市 | 周山镇龙河村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 389 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村11#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 390 | 高邮市 | 送桥镇郭集园区02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 391 | 高邮市 | 界首镇维兴村08#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 392 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇24#变  | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 393 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 394 | 高邮市 | 周山镇长宁村07#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 395 | 高邮市 | 周山镇长宁村06#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 396 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 397 | 高邮市 | 周山镇万福村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 398 | 高邮市 | 周山镇长宁村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 399 | 高邮市 | 菱塘乡集镇61#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 400 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇35#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 401 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 402 | 高邮市 | 界首镇如埨村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 403 | 高邮市 | 周山镇龙华村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 404 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇46#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 405 | 高邮市 | 菱塘乡集镇24#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 406 | 高邮市 | 界首镇应龙村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 407 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 408 | 高邮市 | 界首镇龙祥村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 409 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇47#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 410 | 高邮市 | 开发区东湖村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 411 | 高邮市 | 送桥镇平牌村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 412 | 高邮市 | 界首镇永安村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 413 | 高邮市 | 界首镇永安村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 414 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 415 | 高邮市 | 周山镇吴堡村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 416 | 高邮市 | 界首镇张任村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 417 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 418 | 高邮市 | 界首镇老人桥村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 419 | 高邮市 | 开发区北太平村10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 420 | 高邮市 | 周山镇联合村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 421 | 高邮市 | 界首镇品祚村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 422 | 高邮市 | 龙虬镇白马村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 423 | 高邮市 | 界首镇界首村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 424 | 高邮市 | 界首镇德标村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 425 | 高邮市 | 送桥镇官路村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 426 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 427 | 高邮市 | 界首镇品祚村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 428 | 高邮市 | 界首镇德标村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 429 | 高邮市 | 界首镇应龙村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 430 | 高邮市 | 界首镇应龙村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 431 | 高邮市 | 界首镇应龙村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 432 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 433 | 高邮市 | 周山镇吴堡村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 434 | 高邮市 | 界首镇应龙村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 435 | 高邮市 | 开发区太堡村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 436 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 437 | 高邮市 | 周山镇联合村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 438 | 高邮市 | 龙虬镇大树村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 439 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 440 | 高邮市 | 开发区北太平村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |             |        |     |          |
|-----|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 441 | 高邮市 | 周山镇龙华村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 442 | 高邮市 | 周山镇居河村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 443 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 444 | 高邮市 | 界首镇大昌村22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 445 | 高邮市 | 周山镇双河村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 446 | 高邮市 | 周山镇双河村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 447 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 448 | 高邮市 | 界首镇六安村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 449 | 高邮市 | 界首镇界北村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 450 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 451 | 高邮市 | 龙虬镇东角村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 452 | 高邮市 | 周山镇狄奔村25#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 453 | 高邮市 | 开发区灯塔村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 454 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 455 | 高邮市 | 周山镇万福村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 456 | 高邮市 | 周山镇双河村24#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 457 | 高邮市 | 界首镇六安村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 458 | 高邮市 | 界首镇永安村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 459 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 460 | 高邮市 | 周山镇双河村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 461 | 高邮市 | 周山镇志光村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 462 | 高邮市 | 开发区塔院村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 463 | 高邮市 | 周山镇吴堡村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 464 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 465 | 高邮市 | 龙虬镇白马村30#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 466 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 467 | 高邮市 | 开发区钱厦村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 468 | 高邮市 | 界首镇维兴村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 469 | 高邮市 | 菱塘乡清真村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 470 | 高邮市 | 界首镇应龙村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 471 | 高邮市 | 周山镇万福村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 472 | 高邮市 | 周山镇周山集镇05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 473 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 474 | 高邮市 | 周山镇狄奔村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 475 | 高邮市 | 送桥镇常集村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 476 | 高邮市 | 送桥镇准堤村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 477 | 高邮市 | 界首镇龙祥村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 478 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 479 | 高邮市 | 周山镇龙华村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 480 | 高邮市 | 周山镇居河村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 481 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 482 | 高邮市 | 送桥镇送桥村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 483 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 484 | 高邮市 | 开发区东湖村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 485 | 高邮市 | 周山镇居河村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 486 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 487 | 高邮市 | 开发区灯塔村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 488 | 高邮市 | 周山镇龙华村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 489 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇32#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 490 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 491 | 高邮市 | 周山镇联合村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 492 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 493 | 高邮市 | 开发区北太平村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 494 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 495 | 高邮市 | 周山镇吴堡村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 496 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 497 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 498 | 高邮市 | 界首镇应龙村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 499 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 500 | 高邮市 | 开发区塔院村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 501 | 高邮市 | 开发区塔院村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 502 | 高邮市 | 界首镇德标村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 503 | 高邮市 | 开发区灯塔村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 504 | 高邮市 | 开发区清水潭村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 505 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 506 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 507 | 高邮市 | 周山镇狄奔村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 508 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 509 | 高邮市 | 周山镇志光村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 510 | 高邮市 | 周山镇吴堡村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 511 | 高邮市 | 周山镇狄奔村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 512 | 高邮市 | 周山镇志光村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 513 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 514 | 高邮市 | 送桥镇准堤村25#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 515 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 516 | 高邮市 | 开发区十桥村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 517 | 高邮市 | 开发区昌农村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 518 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 519 | 高邮市 | 周山镇联合村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 520 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 521 | 高邮市 | 周山镇龙河村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 522 | 高邮市 | 周山镇联合村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 523 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 524 | 高邮市 | 龙虬镇东角村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 525 | 高邮市 | 周山镇龙华村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 526 | 高邮市 | 周山镇居河村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 527 | 高邮市 | 周山镇联合村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 528 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 529 | 高邮市 | 菱塘乡三里村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 530 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 531 | 高邮市 | 送桥镇准堤村22#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 532 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 533 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 534 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 535 | 高邮市 | 周山镇联合村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 536 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 537 | 高邮市 | 周山镇万福村18#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 538 | 高邮市 | 界首镇龙祥村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 539 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村39#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 540 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 541 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村28#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 542 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 543 | 高邮市 | 界首镇大昌村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 544 | 高邮市 | 周山镇龙华村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 545 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 546 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 547 | 高邮市 | 周山镇龙河村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 548 | 高邮市 | 开发区钱厦村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 549 | 高邮市 | 界首镇永安村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 550 | 高邮市 | 菱塘乡清真村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 551 | 高邮市 | 周山镇吴堡村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 552 | 高邮市 | 周山镇双河村17#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 553 | 高邮市 | 龙虬镇大树村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 554 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 555 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 556 | 高邮市 | 周山镇狄奔村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 557 | 高邮市 | 送桥镇送桥村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 558 | 高邮市 | 周山镇龙华村27#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 559 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 560 | 高邮市 | 周山镇志光村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 561 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 562 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 563 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村24#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 564 | 高邮市 | 周山镇居河村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 565 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 566 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 567 | 高邮市 | 龙虬镇大树村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 568 | 高邮市 | 周山镇双河村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 569 | 高邮市 | 送桥镇郭集园区03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 570 | 高邮市 | 周山镇狄奔村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 571 | 高邮市 | 周山镇狄奔村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 572 | 高邮市 | 开发区金塘村18#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 573 | 高邮市 | 周山镇狄奔村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 574 | 高邮市 | 界首镇界北村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 575 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 576 | 高邮市 | 开发区灯塔村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 577 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村36#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 578 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 579 | 高邮市 | 送桥镇平牌村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 580 | 高邮市 | 菱塘乡清真村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 581 | 高邮市 | 界首镇老人桥村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 582 | 高邮市 | 送桥镇李古村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 583 | 高邮市 | 界首镇永安村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 584 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 585 | 高邮市 | 周山镇双河村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 586 | 高邮市 | 送桥镇双墩村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 587 | 高邮市 | 周山镇联合村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 588 | 高邮市 | 界首镇德标村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 589 | 高邮市 | 界首镇龙祥村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 590 | 高邮市 | 周山镇志光村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 591 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 592 | 高邮市 | 开发区清水潭村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 593 | 高邮市 | 界首镇界北村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 594 | 高邮市 | 界首镇德标村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 595 | 高邮市 | 界首镇如禎村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 596 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 597 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 598 | 高邮市 | 周山镇居河村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 599 | 高邮市 | 送桥镇常集村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 600 | 高邮市 | 周山镇龙胜村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 601 | 高邮市 | 界首镇维兴村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 602 | 高邮市 | 周山镇万福村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 603 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村35#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 604 | 高邮市 | 界首镇应龙村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 605 | 高邮市 | 周山镇双河村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 606 | 高邮市 | 界首镇六安村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 607 | 高邮市 | 开发区塔院村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 608 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 609 | 高邮市 | 界首镇维兴村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 610 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 611 | 高邮市 | 开发区昌农村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 612 | 高邮市 | 送桥镇送桥村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 613 | 高邮市 | 开发区十桥村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 614 | 高邮市 | 周山镇长宁村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 615 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 616 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村28#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 617 | 高邮市 | 界首镇永安村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 618 | 高邮市 | 开发区东湖村32#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 619 | 高邮市 | 周山镇双河村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 620 | 高邮市 | 开发区集镇07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 621 | 高邮市 | 开发区塔院村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 622 | 高邮市 | 开发区清水潭村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 623 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 624 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 625 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 626 | 高邮市 | 界首镇品祚村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 627 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 628 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村25#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 629 | 高邮市 | 界首镇维兴村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 630 | 高邮市 | 界首镇如祯村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 631 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 632 | 高邮市 | 周山镇龙河村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 633 | 高邮市 | 界首镇应龙村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 634 | 高邮市 | 界首镇界北村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 635 | 高邮市 | 开发区塔院村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 636 | 高邮市 | 周山镇万福村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 637 | 高邮市 | 开发区东湖村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 638 | 高邮市 | 周山镇龙华村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 639 | 高邮市 | 开发区东湖村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 640 | 高邮市 | 界首镇大昌村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 641 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 642 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村38#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 643 | 高邮市 | 龙虬镇大树村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 644 | 高邮市 | 周山镇居河村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 645 | 高邮市 | 送桥镇准堤村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 646 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 647 | 高邮市 | 周山镇龙河村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 648 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 649 | 高邮市 | 界首镇品祚村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 650 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村28#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 651 | 高邮市 | 周山镇狄奔村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 652 | 高邮市 | 送桥镇准堤村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 653 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 654 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 655 | 高邮市 | 开发区清水潭村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 656 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 657 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村28#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 658 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 659 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 660 | 高邮市 | 界首镇张任村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 661 | 高邮市 | 龙虬镇红马村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 662 | 高邮市 | 周山镇龙华村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 663 | 高邮市 | 菱塘乡三里村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 664 | 高邮市 | 界首镇应龙村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 665 | 高邮市 | 周山镇万福村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 666 | 高邮市 | 菱塘乡清真村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 667 | 高邮市 | 界首镇六安村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 668 | 高邮市 | 送桥镇平牌村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 669 | 高邮市 | 开发区太堡村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 670 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 671 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 672 | 高邮市 | 开发区塔院村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 673 | 高邮市 | 送桥镇双墩村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 674 | 高邮市 | 界首镇如埭村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 675 | 高邮市 | 开发区塔院村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 676 | 高邮市 | 送桥镇常集村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 677 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 678 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 679 | 高邮市 | 周山镇万福村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 680 | 高邮市 | 开发区北太平村13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 681 | 高邮市 | 周山镇双河村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 682 | 高邮市 | 周山镇狄奔村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 683 | 高邮市 | 周山镇吴堡村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 684 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 685 | 高邮市 | 开发区塔院村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 686 | 高邮市 | 周山镇龙华村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 687 | 高邮市 | 开发区腰圩村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 688 | 高邮市 | 开发区钱厦村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 689 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 690 | 高邮市 | 周山镇吴堡村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 691 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 692 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 693 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 694 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 695 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇45#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 696 | 高邮市 | 周山镇双河村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 697 | 高邮市 | 开发区昌农村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 698 | 高邮市 | 界首镇龙祥村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 699 | 高邮市 | 界首镇大昌村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 700 | 高邮市 | 开发区太堡村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 701 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 702 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 703 | 高邮市 | 菱塘乡清真村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 704 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 705 | 高邮市 | 送桥镇平牌村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 706 | 高邮市 | 界首镇永安村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 707 | 高邮市 | 开发区塔院村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 708 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村23#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 709 | 高邮市 | 菱塘乡清真村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 710 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 711 | 高邮市 | 界首镇老人桥村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 712 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 713 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 714 | 高邮市 | 周山镇龙河村12#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 715 | 高邮市 | 周山镇长宁村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 716 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 717 | 高邮市 | 龙虬镇大树村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 718 | 高邮市 | 周山镇双河村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 719 | 高邮市 | 界首镇界北村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 720 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村26#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 721 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村43#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 722 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 723 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 724 | 高邮市 | 周山镇龙华村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 725 | 高邮市 | 周山镇志光村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 726 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 727 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 728 | 高邮市 | 开发区清水潭村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 729 | 高邮市 | 送桥镇平牌村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 730 | 高邮市 | 界首镇六安村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 731 | 高邮市 | 周山镇狄奔村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 732 | 高邮市 | 界首镇张任村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 733 | 高邮市 | 龙虬镇白马村29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 734 | 高邮市 | 菱塘乡三里村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 735 | 高邮市 | 送桥镇李古村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 736 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 737 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 738 | 高邮市 | 送桥镇准堤村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 739 | 高邮市 | 界首镇维兴村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 740 | 高邮市 | 周山镇联合村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 741 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 742 | 高邮市 | 界首镇张任村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 743 | 高邮市 | 开发区东湖村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 744 | 高邮市 | 界首镇应龙村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 745 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 746 | 高邮市 | 周山镇志光村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 747 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村11#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 748 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村33#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 749 | 高邮市 | 界首镇如祯村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 750 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 751 | 高邮市 | 周山镇双河村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 752 | 高邮市 | 送桥镇常集村31#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 753 | 高邮市 | 送桥镇双墩村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 754 | 高邮市 | 开发区清水潭村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 755 | 高邮市 | 界首镇界首村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 756 | 高邮市 | 开发区塔院村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 757 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇56#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 758 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 759 | 高邮市 | 界首镇张任村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 760 | 高邮市 | 周山镇龙华村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 761 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 762 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 763 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 764 | 高邮市 | 界首镇大昌村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 765 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 766 | 高邮市 | 界首镇界北村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 767 | 高邮市 | 界首镇界北村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 768 | 高邮市 | 开发区金塘村21#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 769 | 高邮市 | 送桥镇送桥村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 770 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 771 | 高邮市 | 界首镇维兴村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 772 | 高邮市 | 周山镇双河村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 773 | 高邮市 | 周山镇志光村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 774 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 775 | 高邮市 | 菱塘乡清真村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 776 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 777 | 高邮市 | 开发区东湖村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 778 | 高邮市 | 开发区灯塔村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 779 | 高邮市 | 周山镇狄奔村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 780 | 高邮市 | 周山镇居河村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 781 | 高邮市 | 界首镇张任村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 782 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村32#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 783 | 高邮市 | 周山镇万福村07#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 784 | 高邮市 | 开发区北太平村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 785 | 高邮市 | 龙虬镇大树村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 786 | 高邮市 | 界首镇德标村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 787 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 788 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 789 | 高邮市 | 界首镇大昌村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 790 | 高邮市 | 周山镇龙河村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 791 | 高邮市 | 龙虬镇大树村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 792 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 793 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 794 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 795 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 796 | 高邮市 | 周山镇双河村01#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 797 | 高邮市 | 龙虬镇东角村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 798 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 799 | 高邮市 | 周山镇龙河村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 800 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 801 | 高邮市 | 周山镇长宁村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 802 | 高邮市 | 周山镇长宁村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 803 | 高邮市 | 周山镇万福村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 804 | 高邮市 | 界首镇德标村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 805 | 高邮市 | 开发区灯塔村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 806 | 高邮市 | 界首镇龙祥村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 807 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 808 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 809 | 高邮市 | 界首镇龙祥村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 810 | 高邮市 | 开发区钱厦村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 811 | 高邮市 | 周山镇龙华村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 812 | 高邮市 | 界首镇应龙村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 813 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 814 | 高邮市 | 开发区阳沟村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 815 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 816 | 高邮市 | 界首镇应龙村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 817 | 高邮市 | 菱塘乡清真村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 818 | 高邮市 | 周山镇吴堡村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 819 | 高邮市 | 界首镇老人桥村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 820 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 821 | 高邮市 | 开发区塔院村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 822 | 高邮市 | 龙城小区1#变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 823 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 824 | 高邮市 | 界首镇老人桥村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 825 | 高邮市 | 界首镇永安村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 826 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 827 | 高邮市 | 菱塘乡清真村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 828 | 高邮市 | 界首镇六安村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 829 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村31#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 830 | 高邮市 | 周山镇居河村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 831 | 高邮市 | 开发区太堡村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 832 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村30#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 833 | 高邮市 | 界首镇大昌村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 834 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 835 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 836 | 高邮市 | 周山镇狄奔村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 837 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 838 | 高邮市 | 周山镇双河村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 839 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 840 | 高邮市 | 龙虬镇白马村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 841 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 842 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 843 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 844 | 高邮市 | 菱塘乡清真村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 845 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 846 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 847 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 848 | 高邮市 | 界首镇张任村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 849 | 高邮市 | 送桥镇平牌村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 850 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 851 | 高邮市 | 开发区北太平村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 852 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 853 | 高邮市 | 周山镇志光村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 854 | 高邮市 | 开发区塔院村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 855 | 高邮市 | 送桥镇官路村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 856 | 高邮市 | 开发区金塘村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 857 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 858 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 859 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 860 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 861 | 高邮市 | 界首镇大昌村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 862 | 高邮市 | 送桥镇双墩村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 863 | 高邮市 | 开发区太堡村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 864 | 高邮市 | 界首镇德标村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 865 | 高邮市 | 界首镇应龙村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 866 | 高邮市 | 周山镇龙河村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 867 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 868 | 高邮市 | 龙虬镇白马村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 869 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 870 | 高邮市 | 送桥镇常集村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 871 | 高邮市 | 送桥镇平牌村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 872 | 高邮市 | 界首镇界北村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 873 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村32#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 874 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 875 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 876 | 高邮市 | 菱塘乡三里村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 877 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 878 | 高邮市 | 周山镇双河村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 879 | 高邮市 | 周山镇万福村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 880 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村29#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 881 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 882 | 高邮市 | 周山镇长宁村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 883 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 884 | 高邮市 | 送桥镇准堤村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 885 | 高邮市 | 送桥镇双墩村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 886 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 887 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 888 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村32#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 889 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村10#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 890 | 高邮市 | 界首镇六安村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 891 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 892 | 高邮市 | 周山镇万福村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 893 | 高邮市 | 周山镇龙河村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 894 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 895 | 高邮市 | 周山镇狄奔村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 896 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村24#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 897 | 高邮市 | 界首镇应龙村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 898 | 高邮市 | 送桥镇准堤村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 899 | 高邮市 | 界首镇大昌村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 900 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 901 | 高邮市 | 界首镇界北村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 902 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 903 | 高邮市 | 开发区东湖村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 904 | 高邮市 | 界首镇德标村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 905 | 高邮市 | 界首镇界北村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 906 | 高邮市 | 周山镇双河村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 907 | 高邮市 | 送桥镇准堤村29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 908 | 高邮市 | 开发区塔院村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 909 | 高邮市 | 开发区太堡村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 910 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 911 | 高邮市 | 界首镇大昌村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 912 | 高邮市 | 开发区清水潭村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 913 | 高邮市 | 界首镇如禎村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 914 | 高邮市 | 界首镇老人桥村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 915 | 高邮市 | 开发区北太平村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 916 | 高邮市 | 界首镇大昌村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 917 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村29#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 918 | 高邮市 | 龙虬镇大树村03#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 919 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村27#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 920 | 高邮市 | 界首镇界北村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 921 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 922 | 高邮市 | 界首镇大昌村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 923 | 高邮市 | 界首镇德标村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 924 | 高邮市 | 周山镇龙河村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 925 | 高邮市 | 开发区北太平村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 926 | 高邮市 | 界首镇六安村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 927 | 高邮市 | 开发区清水潭村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 928 | 高邮市 | 界首镇永安村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 929 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 930 | 高邮市 | 界首镇六安村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 931 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 932 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 933 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 934 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 935 | 高邮市 | 界首镇品祚村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 936 | 高邮市 | 周山镇居河村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 937 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 938 | 高邮市 | 开发区北太平村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 939 | 高邮市 | 菱塘乡清真村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 940 | 高邮市 | 送桥镇送桥村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 941 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 942 | 高邮市 | 界首镇应龙村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 943 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 944 | 高邮市 | 开发区塔院村06#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 945 | 高邮市 | 界首镇维兴村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 946 | 高邮市 | 开发区清水潭村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 947 | 高邮市 | 菱塘乡清真村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 948 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 949 | 高邮市 | 开发区灯塔村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 950 | 高邮市 | 送桥镇平牌村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 951 | 高邮市 | 菱塘乡清真村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 952 | 高邮市 | 界首镇品祚村02#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 953 | 高邮市 | 送桥镇平牌村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 954 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 955 | 高邮市 | 龙虬镇东角村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 956 | 高邮市 | 周山镇志光村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 957 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 958 | 高邮市 | 周山镇双河村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 959 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 960 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 961 | 高邮市 | 开发区昌农村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 962 | 高邮市 | 开发区清水潭村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 963 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 964 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 965 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 966 | 高邮市 | 界首镇界北村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 967 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 968 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 969  | 高邮市 | 菱塘乡北岗村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 970  | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村09#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 971  | 高邮市 | 开发区东湖村16#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 972  | 高邮市 | 周山镇龙华村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 973  | 高邮市 | 界首镇如埭村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 974  | 高邮市 | 送桥镇张公渡村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 975  | 高邮市 | 菱塘乡三里村03#变   | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 976  | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 977  | 高邮市 | 龙虬镇大树村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 978  | 高邮市 | 开发区阳沟村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 979  | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 980  | 高邮市 | 界首镇大昌村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 981  | 高邮市 | 周山镇双河村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 982  | 高邮市 | 界首镇如埭村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 983  | 高邮市 | 菱塘乡三里村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 984  | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 985  | 高邮市 | 开发区钱厦村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 986  | 高邮市 | 开发区太堡村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 987  | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 988  | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村06#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 989  | 高邮市 | 菱塘乡北岗村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 990  | 高邮市 | 界首镇应龙村11#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 991  | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 992  | 高邮市 | 送桥镇张公渡村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 993  | 高邮市 | 界首镇龙祥村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 994  | 高邮市 | 界首镇大昌村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 995  | 高邮市 | 界首镇六安村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 996  | 高邮市 | 周山镇双河村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 997  | 高邮市 | 送桥镇双墩村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 998  | 高邮市 | 开发区东湖村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 999  | 高邮市 | 龙虬镇白马村03#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1000 | 高邮市 | 开发区塔院村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1001 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 1002 | 高邮市 | 龙虬镇白马村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1003 | 高邮市 | 开发区灯塔村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1004 | 高邮市 | 界首镇如埭村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1005 | 高邮市 | 送桥镇双墩村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1006 | 高邮市 | 开发区北太平村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1007 | 高邮市 | 周山镇志光村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1008 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1009 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1010 | 高邮市 | 开发区钱厦村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1011 | 高邮市 | 界首镇德标村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1012 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1013 | 高邮市 | 开发区清水潭村14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1014 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1015 | 高邮市 | 周山镇长宁村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1016 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1017 | 高邮市 | 送桥镇双墩村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1018 | 高邮市 | 周山镇长宁村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1019 | 高邮市 | 开发区塔院村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1020 | 高邮市 | 周山镇龙河村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1021 | 高邮市 | 菱塘乡清真村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1022 | 高邮市 | 开发区昌农村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1023 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村30#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1024 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1025 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村44#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1026 | 高邮市 | 开发区太堡村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1027 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1028 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村13#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1029 | 高邮市 | 界首镇大昌村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1030 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1031 | 高邮市 | 开发区灯塔村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1032 | 高邮市 | 界首镇张任村06#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1033 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村15#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1034 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 1035 | 高邮市 | 开发区清水潭村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1036 | 高邮市 | 界首镇维兴村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1037 | 高邮市 | 开发区北太平村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1038 | 高邮市 | 开发区塔院村10#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1039 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1040 | 高邮市 | 开发区灯塔村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1041 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1042 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1043 | 高邮市 | 送桥镇准堤村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1044 | 高邮市 | 界首镇大昌村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1045 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1046 | 高邮市 | 开发区清水潭村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1047 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1048 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1049 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1050 | 高邮市 | 界首镇老人桥村07#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1051 | 高邮市 | 界首镇大昌村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1052 | 高邮市 | 周山镇龙河村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1053 | 高邮市 | 送桥镇准堤村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1054 | 高邮市 | 开发区灯塔村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1055 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1056 | 高邮市 | 开发区太堡村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1057 | 高邮市 | 开发区金塘村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1058 | 高邮市 | 开发区清水潭村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1059 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1060 | 高邮市 | 界首镇张任村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1061 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1062 | 高邮市 | 界首镇永安村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1063 | 高邮市 | 界首镇维兴村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1064 | 高邮市 | 界首镇永安村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1065 | 高邮市 | 界首镇永安村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1066 | 高邮市 | 界首镇永安村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1067 | 高邮市 | 界首镇界北村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |            |        |     |          |
|------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 1068 | 高邮市 | 界首镇界北村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1069 | 高邮市 | 界首镇界北村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1070 | 高邮市 | 界首镇维兴村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1071 | 高邮市 | 界首镇界北村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1072 | 高邮市 | 界首镇如埭村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1073 | 高邮市 | 界首镇如埭村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1074 | 高邮市 | 界首镇应龙村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1075 | 高邮市 | 界首镇龙祥村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1076 | 高邮市 | 界首镇龙祥村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1077 | 高邮市 | 界首镇如埭村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1078 | 高邮市 | 界首镇应龙村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1079 | 高邮市 | 界首镇如埭村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1080 | 高邮市 | 界首镇龙祥村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1081 | 高邮市 | 界首镇龙祥村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1082 | 高邮市 | 界首镇如埭村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1083 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1084 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1085 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1086 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1087 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1088 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1089 | 高邮市 | 龙虬镇东角村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1090 | 高邮市 | 龙虬镇东角村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1091 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村28#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1092 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村30#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1093 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1094 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1095 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村29#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1096 | 高邮市 | 龙虬镇东角村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1097 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1098 | 高邮市 | 龙虬镇东角村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1099 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1100 | 高邮市 | 龙虬镇东角村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |            |        |     |          |
|------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 1101 | 高邮市 | 龙虬镇东角村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1102 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1103 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1104 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1105 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1106 | 高邮市 | 龙虬镇东角村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1107 | 高邮市 | 界首镇张任村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1108 | 高邮市 | 界首镇大昌村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1109 | 高邮市 | 界首镇张任村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1110 | 高邮市 | 界首镇张任村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1111 | 高邮市 | 界首镇大昌村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1112 | 高邮市 | 界首镇大昌村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1113 | 高邮市 | 界首镇张任村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1114 | 高邮市 | 界首镇张任村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1115 | 高邮市 | 界首镇六安村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1116 | 高邮市 | 界首镇六安村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1117 | 高邮市 | 界首镇张任村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1118 | 高邮市 | 界首镇如禎村02#变 | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1119 | 高邮市 | 界首镇维兴村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1120 | 高邮市 | 界首镇如禎村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1121 | 高邮市 | 界首镇维兴村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1122 | 高邮市 | 界首镇维兴村11#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1123 | 高邮市 | 龙虬镇大树村22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1124 | 高邮市 | 龙虬镇大树村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1125 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1126 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1127 | 高邮市 | 龙虬镇大树村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1128 | 高邮市 | 龙虬镇红马村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1129 | 高邮市 | 龙虬镇大树村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1130 | 高邮市 | 界首镇品祚村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1131 | 高邮市 | 界首镇品祚村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1132 | 高邮市 | 界首镇品祚村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1133 | 高邮市 | 界首镇六安村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 1134 | 高邮市 | 界首镇老人桥村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1135 | 高邮市 | 界首镇品祚村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1136 | 高邮市 | 界首镇龙祥村23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1137 | 高邮市 | 界首镇品祚村05#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1138 | 高邮市 | 界首镇张任村07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1139 | 高邮市 | 界首镇品祚村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1140 | 高邮市 | 界首镇老人桥村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1141 | 高邮市 | 界首镇界首村11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1142 | 高邮市 | 界首镇品祚村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1143 | 高邮市 | 界首镇老人桥村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1144 | 高邮市 | 界首镇品祚村07#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1145 | 高邮市 | 界首镇老人桥村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1146 | 高邮市 | 界首镇应龙村19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1147 | 高邮市 | 界首镇品祚村23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1148 | 高邮市 | 界首镇六安村17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1149 | 高邮市 | 界首镇老人桥村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1150 | 高邮市 | 界首镇老人桥村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1151 | 高邮市 | 界首镇张任村09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1152 | 高邮市 | 界首镇张任村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1153 | 高邮市 | 界首镇老人桥村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1154 | 高邮市 | 界首镇龙祥村30#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1155 | 高邮市 | 界首镇六安村03#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1156 | 高邮市 | 界首镇老人桥村05#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1157 | 高邮市 | 界首镇品祚村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1158 | 高邮市 | 界首镇湖韵龙翔01#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1159 | 高邮市 | 界首镇芦苇场01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1160 | 高邮市 | 界首镇芦苇场04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1161 | 高邮市 | 界首镇龙祥村28#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1162 | 高邮市 | 界首镇龙祥村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1163 | 高邮市 | 界首镇界首集镇68#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1164 | 高邮市 | 界首镇龙祥村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1165 | 高邮市 | 界首镇金灯村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1166 | 高邮市 | 界首镇金灯村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 1167 | 高邮市 | 界首镇龙祥村10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1168 | 高邮市 | 界首镇德标村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1169 | 高邮市 | 界首镇德标村15#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1170 | 高邮市 | 界首镇德标村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1171 | 高邮市 | 界首镇六安村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1172 | 高邮市 | 界首镇大昌村23#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1173 | 高邮市 | 界首镇金灯村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1174 | 高邮市 | 界首镇界首集镇70#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1175 | 高邮市 | 界首镇龙祥村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1176 | 高邮市 | 界首镇龙祥村24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1177 | 高邮市 | 界首镇龙祥村25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1178 | 高邮市 | 界首镇界首集镇23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1179 | 高邮市 | 界首镇龙祥村03#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1180 | 高邮市 | 界首镇大昌村27#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1181 | 高邮市 | 开发区阳沟村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1182 | 高邮市 | 开发区钱厦村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1183 | 高邮市 | 开发区东湖村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1184 | 高邮市 | 开发区东湖村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1185 | 高邮市 | 开发区东湖村15#变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1186 | 高邮市 | 开发区东湖村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1187 | 高邮市 | 开发区东湖村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1188 | 高邮市 | 开发区东湖村20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1189 | 高邮市 | 开发区钱厦村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1190 | 高邮市 | 开发区阳沟村08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1191 | 高邮市 | 开发区东湖村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1192 | 高邮市 | 开发区钱厦村13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1193 | 高邮市 | 开发区阳沟村18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1194 | 高邮市 | 开发区东湖村30#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1195 | 高邮市 | 开发区钱厦村15#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1196 | 高邮市 | 开发区钱厦村14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1197 | 高邮市 | 开发区钱厦村04#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1198 | 高邮市 | 送桥镇李古村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1199 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩31#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 1200 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村30#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1201 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村32#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1202 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1203 | 高邮市 | 龙虬镇白马村35#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1204 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1205 | 高邮市 | 送桥镇天山园区04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1206 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇27#变  | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 1207 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1208 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1209 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1210 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1211 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇86#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1212 | 高邮市 | 送桥镇郭集园区04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1213 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇84#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1214 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇71#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1215 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇89#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1216 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1217 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1218 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇27#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1219 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇65#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1220 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1221 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1222 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1223 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇90#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1224 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1225 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇83#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1226 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇57#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1227 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1228 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇24#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1229 | 高邮市 | 开发区太堡村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1230 | 高邮市 | 开发区太堡村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1231 | 高邮市 | 开发区杨桥村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1232 | 高邮市 | 周山镇万福村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1233 | 高邮市 | 周山镇双河村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1234 | 高邮市 | 周山镇狄奔村21#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1235 | 高邮市 | 周山镇周山集镇10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1236 | 高邮市 | 周山镇狄奔村18#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1237 | 高邮市 | 周山镇双河村28#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1238 | 高邮市 | 周山镇居河村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1239 | 高邮市 | 周山镇双河村21#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1240 | 高邮市 | 周山镇双河村27#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1241 | 高邮市 | 周山镇万福村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1242 | 高邮市 | 周山镇双河村29#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1243 | 高邮市 | 周山镇双河村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1244 | 高邮市 | 周山镇双河村23#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1245 | 高邮市 | 周山镇双河村22#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1246 | 高邮市 | 周山镇双河村30#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1247 | 高邮市 | 周山镇狄奔村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1248 | 高邮市 | 周山镇万福村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1249 | 高邮市 | 周山镇万福村09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1250 | 高邮市 | 周山镇狄奔村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1251 | 高邮市 | 周山镇狄奔村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1252 | 高邮市 | 周山镇万福村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1253 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村08#变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1254 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1255 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1256 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1257 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1258 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1259 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1260 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1261 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1262 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1263 | 高邮市 | 开发区塔院村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1264 | 高邮市 | 开发区塔院村24#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1265 | 高邮市 | 开发区金塘村13#变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 1266 | 高邮市 | 开发区金塘村32#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1267 | 高邮市 | 开发区金塘村29#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1268 | 高邮市 | 开发区十桥村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1269 | 高邮市 | 开发区金塘村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1270 | 高邮市 | 开发区十桥村17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1271 | 高邮市 | 开发区金塘村09#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1272 | 高邮市 | 开发区十桥村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1273 | 高邮市 | 开发区十桥村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1274 | 高邮市 | 开发区塔院村20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1275 | 高邮市 | 开发区金塘村20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1276 | 高邮市 | 开发区金塘村31#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1277 | 高邮市 | 开发区金塘村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1278 | 高邮市 | 开发区杨桥村01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1279 | 高邮市 | 开发区灯塔村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1280 | 高邮市 | 开发区杨桥村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1281 | 高邮市 | 开发区灯塔村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1282 | 高邮市 | 开发区集镇10#变   | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 1283 | 高邮市 | 开发区集镇05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1284 | 高邮市 | 开发区集镇03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1285 | 高邮市 | 开发区集镇12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1286 | 高邮市 | 开发区集镇08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1287 | 高邮市 | 开发区华山路01#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1288 | 高邮市 | 开发区集镇11#变   | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 1289 | 高邮市 | 开发区灯塔村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1290 | 高邮市 | 开发区集镇06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1291 | 高邮市 | 开发区集镇02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1292 | 高邮市 | 开发区集镇04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1293 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1294 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1295 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村06#变  | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 1296 | 高邮市 | 开发区北太平村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1297 | 高邮市 | 开发区北太平村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1298 | 高邮市 | 开发区北太平村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 1299 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村28#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1300 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1301 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1302 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村26#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1303 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1304 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1305 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1306 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1307 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村28#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1308 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村15#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1309 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1310 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1311 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1312 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1313 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村36#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1314 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1315 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇30#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1316 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1317 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1318 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村34#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1319 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1320 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村31#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1321 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1322 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1323 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1324 | 高邮市 | 送桥镇准堤村27#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1325 | 高邮市 | 送桥镇送桥村18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1326 | 高邮市 | 送桥镇送桥村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1327 | 高邮市 | 送桥镇准堤村12#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1328 | 高邮市 | 送桥镇送桥村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1329 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇59#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1330 | 高邮市 | 送桥镇准堤村20#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1331 | 高邮市 | 送桥镇准堤村26#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1332 | 高邮市 | 送桥镇准堤村23#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1333 | 高邮市 | 送桥镇准堤村21#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1334 | 高邮市 | 送桥镇准堤村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1335 | 高邮市 | 送桥镇夏庄小区1#变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 1336 | 高邮市 | 送桥镇夏庄小区2#变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 1337 | 高邮市 | 送桥镇准堤村04#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1338 | 高邮市 | 送桥镇送桥村11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1339 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇51#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1340 | 高邮市 | 送桥镇准堤村03#变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1341 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇58#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1342 | 高邮市 | 送桥镇准堤村28#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1343 | 高邮市 | 送桥镇送桥村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1344 | 高邮市 | 送桥镇送桥村05#变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 1345 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村15#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1346 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1347 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1348 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1349 | 高邮市 | 送桥镇天山养殖场02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1350 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村15#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1351 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1352 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1353 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1354 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村03#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1355 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1356 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1357 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村26#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1358 | 高邮市 | 送桥镇天山养殖场01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1359 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1360 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1361 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇53#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1362 | 高邮市 | 送桥镇天山养殖场03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1363 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村25#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1364 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 1365 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1366 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1367 | 高邮市 | 送桥镇天山园区06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1368 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村28#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1369 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇36#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1370 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇51#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1371 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇54#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1372 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇44#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1373 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村05#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1374 | 高邮市 | 送桥镇天山园区05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1375 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村04#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1376 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇40#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1377 | 高邮市 | 送桥镇天山天利现代城01#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1378 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇50#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1379 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1380 | 高邮市 | 送桥镇天山天利现代城02#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1381 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇28#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1382 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇41#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1383 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村33#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1384 | 高邮市 | 龙发开关站2#变       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1385 | 高邮市 | 龙发1#配电室2#变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 1386 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村17#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1387 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村05#变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1388 | 高邮市 | 龙发1#配电室1#变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 1389 | 高邮市 | 龙发开关站1#变       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1390 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1391 | 高邮市 | 龙虬镇龙兴小区03#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1392 | 高邮市 | 龙虬镇龙兴小区01#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1393 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村22#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1394 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村12#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1395 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村06#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1396 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场03#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1397 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场07#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 1398 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1399 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1400 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1401 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1402 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1403 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1404 | 高邮市 | 菱塘乡集镇48#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1405 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1406 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1407 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1408 | 高邮市 | 菱塘乡集镇09#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1409 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1410 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1411 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1412 | 高邮市 | 菱塘乡清真村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1413 | 高邮市 | 菱塘乡三里村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1414 | 高邮市 | 送桥镇官路村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1415 | 高邮市 | 送桥镇官路村32#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1416 | 高邮市 | 送桥镇官路村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1417 | 高邮市 | 送桥镇官路村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1418 | 高邮市 | 送桥镇官路村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1419 | 高邮市 | 送桥镇官路村01#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1420 | 高邮市 | 送桥镇官路村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1421 | 高邮市 | 送桥镇官路村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1422 | 高邮市 | 送桥镇官路村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1423 | 高邮市 | 送桥镇官路村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1424 | 高邮市 | 送桥镇官路村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1425 | 高邮市 | 送桥镇官路村04#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1426 | 高邮市 | 送桥镇官路村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1427 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1428 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇28#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1429 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇55#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1430 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇81#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 1431 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村09#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1432 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1433 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1434 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇88#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1435 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1436 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村34#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1437 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1438 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村05#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1439 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1440 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1441 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村32#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1442 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1443 | 高邮市 | 送桥镇官路1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1444 | 高邮市 | 文博苑1#配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1445 | 高邮市 | 送桥镇官路村18#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1446 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村16#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1447 | 高邮市 | 送桥镇常集村10#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1448 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村11#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1449 | 高邮市 | 文博苑1#配电室4#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1450 | 高邮市 | 送桥镇官路1#配电室3#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 1451 | 高邮市 | 送桥镇常集村30#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1452 | 高邮市 | 送桥镇常集村01#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1453 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村25#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1454 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村08#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1455 | 高邮市 | 送桥镇常集村19#变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1456 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1457 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村14#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1458 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1459 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1460 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1461 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村36#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1462 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集养殖场01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1463 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村51#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 1464 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村30#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1465 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村27#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1466 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村35#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1467 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1468 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村29#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1469 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1470 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村50#变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 1471 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村25#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1472 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村46#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1473 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1474 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1475 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1476 | 高邮市 | 送桥镇李古村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1477 | 高邮市 | 送桥镇李古村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1478 | 高邮市 | 送桥镇李古村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1479 | 高邮市 | 送桥镇李古村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1480 | 高邮市 | 送桥镇李古村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1481 | 高邮市 | 送桥镇平牌村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1482 | 高邮市 | 送桥镇平牌村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1483 | 高邮市 | 送桥镇送桥村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1484 | 高邮市 | 送桥镇平牌村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1485 | 高邮市 | 送桥镇平牌村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1486 | 高邮市 | 送桥镇平牌村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1487 | 高邮市 | 送桥镇平牌村13#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1488 | 高邮市 | 送桥镇送桥村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1489 | 高邮市 | 送桥镇平牌村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1490 | 高邮市 | 送桥镇李古村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1491 | 高邮市 | 送桥镇李古村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1492 | 高邮市 | 送桥镇李古村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1493 | 高邮市 | 送桥镇双墩村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1494 | 高邮市 | 送桥镇李古村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1495 | 高邮市 | 送桥镇李古村07#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1496 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 1497 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1498 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1499 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1500 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1501 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1502 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1503 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1504 | 高邮市 | 周山镇龙胜村23#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1505 | 高邮市 | 周山镇龙华村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1506 | 高邮市 | 周山镇龙华村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1507 | 高邮市 | 周山镇龙华村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1508 | 高邮市 | 周山镇联合村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1509 | 高邮市 | 周山镇联合村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1510 | 高邮市 | 周山镇龙华村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1511 | 高邮市 | 周山镇龙胜村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1512 | 高邮市 | 周山镇联合村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1513 | 高邮市 | 周山镇联合村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1514 | 高邮市 | 周山镇联合村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1515 | 高邮市 | 周山镇联合村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1516 | 高邮市 | 菱塘乡清真村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1517 | 高邮市 | 菱塘乡清真村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1518 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1519 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1520 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1521 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1522 | 高邮市 | 菱塘乡三里村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1523 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1524 | 高邮市 | 菱塘乡三里村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1525 | 高邮市 | 菱塘乡三里村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1526 | 高邮市 | 菱塘乡三里村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1527 | 高邮市 | 菱塘乡清真村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1528 | 高邮市 | 菱塘乡集镇19#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1529 | 高邮市 | 菱塘乡集镇36#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|      |     |            |        |     |          |
|------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 1530 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1531 | 高邮市 | 菱塘乡清真村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1532 | 高邮市 | 菱塘乡清真村22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1533 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1534 | 高邮市 | 菱塘乡集镇57#箱变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1535 | 高邮市 | 菱塘乡清真村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1536 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1537 | 高邮市 | 菱塘集镇3#箱变   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 1538 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1539 | 高邮市 | 菱塘乡三里村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1540 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1541 | 高邮市 | 菱塘乡三里村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1542 | 高邮市 | 周山镇吴堡村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1543 | 高邮市 | 周山镇吴堡村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1544 | 高邮市 | 周山镇吴堡村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1545 | 高邮市 | 周山镇狄奔村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1546 | 高邮市 | 周山镇居河村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1547 | 高邮市 | 周山镇居河村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1548 | 高邮市 | 周山镇吴堡村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1549 | 高邮市 | 周山镇狄奔村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1550 | 高邮市 | 周山镇吴堡村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1551 | 高邮市 | 周山镇狄奔村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1552 | 高邮市 | 周山镇居河村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1553 | 高邮市 | 周山镇吴堡村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1554 | 高邮市 | 周山镇联合村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1555 | 高邮市 | 周山镇联合村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1556 | 高邮市 | 周山镇居河村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1557 | 高邮市 | 周山镇吴堡村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1558 | 高邮市 | 周山镇长宁村27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1559 | 高邮市 | 周山镇长宁村25#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1560 | 高邮市 | 周山镇龙河村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1561 | 高邮市 | 周山镇龙华村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1562 | 高邮市 | 周山镇龙华村26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 1563 | 高邮市 | 周山镇长宁村10#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1564 | 高邮市 | 周山镇长宁村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1565 | 高邮市 | 周山镇志光村06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1566 | 高邮市 | 周山镇长宁村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1567 | 高邮市 | 周山镇长宁村24#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1568 | 高邮市 | 周山镇长宁村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1569 | 高邮市 | 周山镇龙河村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1570 | 高邮市 | 周山镇龙华村06#变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1571 | 高邮市 | 周山镇龙华村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1572 | 高邮市 | 周山镇志光村20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1573 | 高邮市 | 周山镇长宁村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1574 | 高邮市 | 周山镇长宁村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1575 | 高邮市 | 周山镇龙华村20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1576 | 高邮市 | 周山镇龙河村19#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1577 | 高邮市 | 周山镇龙河村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1578 | 高邮市 | 周山镇龙华村07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1579 | 高邮市 | 周山镇志光村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1580 | 高邮市 | 周山镇志光村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1581 | 高邮市 | 周山镇周山集镇19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1582 | 高邮市 | 周山镇倍福尔01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1583 | 高邮市 | 周山镇志光村23#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1584 | 高邮市 | 周山镇宏华01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1585 | 高邮市 | 周山镇志光村10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1586 | 高邮市 | 周山镇周山集镇06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1587 | 高邮市 | 周山镇周山集镇15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1588 | 高邮市 | 周山镇周山集镇13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1589 | 高邮市 | 周山镇志光村18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1590 | 高邮市 | 周山镇龙河村11#变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1591 | 高邮市 | 周山镇周山集镇21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1592 | 高邮市 | 周山镇志光村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1593 | 高邮市 | 周山镇志光村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1594 | 高邮市 | 周山镇志光村24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1595 | 高邮市 | 周山镇志光村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 1596 | 高邮市 | 周山镇周山集镇17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1597 | 高邮市 | 周山镇周山集镇02#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1598 | 高邮市 | 周山镇周山集镇09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1599 | 高邮市 | 周山镇志光村22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1600 | 高邮市 | 周山花苑2#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1601 | 高邮市 | 周山花苑1#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1602 | 高邮市 | 周山镇周山集镇22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1603 | 高邮市 | 周山镇龙河村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1604 | 高邮市 | 周山镇周山集镇12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1605 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1606 | 高邮市 | 龙虬镇白马村28#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1607 | 高邮市 | 龙虬镇白马村11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1608 | 高邮市 | 龙虬镇白马村10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1609 | 高邮市 | 龙虬镇白马村07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1610 | 高邮市 | 龙虬镇白马村08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1611 | 高邮市 | 龙虬镇白马村46#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1612 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1613 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1614 | 高邮市 | 龙虬镇白马村45#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1615 | 高邮市 | 龙虬镇白马村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1616 | 高邮市 | 龙虬镇白马村42#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1617 | 高邮市 | 龙虬镇白马村09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1618 | 高邮市 | 龙虬镇白马村31#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1619 | 高邮市 | 龙虬镇白马村26#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1620 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1621 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1622 | 高邮市 | 龙虬镇红马村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1623 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1624 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1625 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1626 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1627 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村23#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1628 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |             |
|------|-----|----------------|--------|-----|-------------|
| 1629 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村03#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1630 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村08#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1631 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村14#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1632 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村02#变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限    |
| 1633 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村13#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1634 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村03#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1635 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村03#变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限    |
| 1636 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村07#变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限    |
| 1637 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村03#变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1638 | 高邮市 | 车逻镇闸河村09#变     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1639 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村08#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1640 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村08#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1641 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村02#变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1642 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村02#变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1643 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村03#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1644 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村11#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1645 | 高邮市 | 高邮镇十里村21#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1646 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村08#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1647 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村04#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1648 | 高邮市 | 车逻镇闸河村11#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1649 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村16#变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1650 | 高邮市 | 开发区东墩村12#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1651 | 高邮市 | 卸甲镇益平村05#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1652 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村02#变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1653 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村18#变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1654 | 江都区 | 小纪镇西贾村永胜组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1655 | 江都区 | 郭村镇东进村幸福三组配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1656 | 江都区 | 郭村镇前巷村小桥组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1657 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩二组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1658 | 江都区 | 小纪镇西贾村西勤组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1659 | 江都区 | 郭村镇郭华村幸河组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1660 | 江都区 | 郭村镇韩阳村南阳组2号综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1661 | 江都区 | 小纪镇西贾村双勤组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |



|      |     |                  |        |     |          |
|------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 1662 | 江都区 | 小纪镇纪西村刘家组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1663 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡徐组3#台片    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1664 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1665 | 江都区 | 郭村镇前巷村新沟组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1666 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩徐组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1667 | 江都区 | 郭村镇韩阳村北圩组2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1668 | 江都区 | 郭村镇韩阳村兴阳组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1669 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1670 | 江都区 | 郭村镇郭农线东进村五组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1671 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩三组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1672 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩南组排涝站综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1673 | 江都区 | 郭村镇前巷村中沟组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1674 | 江都区 | 郭村镇韩阳村朱圩组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1675 | 江都区 | 郭村镇前巷村新沟组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1676 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡徐组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1677 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1678 | 江都区 | 郭村镇东进村排涝站综合变     | 交流10kV | 125 | 上级电源容量受限 |
| 1679 | 江都区 | 郭村镇东进村五组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1680 | 江都区 | 郭村镇前巷村新沟2#配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1681 | 江都区 | 郭村镇韩阳村北圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1682 | 江都区 | 郭村镇幸福一组配变总表      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1683 | 江都区 | 郭村镇韩阳村西阳组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1684 | 江都区 | 郭村镇韩阳村兴阳组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1685 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩东组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1686 | 江都区 | 小纪镇西贾村永胜组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1687 | 江都区 | 郭村镇东进村二组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1688 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩桥组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1689 | 江都区 | 郭村镇前巷村中沟组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1690 | 江都区 | 郭村镇郭村村丁西组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1691 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩三组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1692 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩桥组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 1693 | 江都区 | 郭村镇韩阳村南阳组3#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1694 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡徐组2#配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |     |             |
|------|-----|--------------------|--------|-----|-------------|
| 1695 | 江都区 | 郭村镇韩阳村网子组综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1696 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩三组综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1697 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩桥组4#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1698 | 江都区 | 郭村镇韩阳村永丰组1#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1699 | 江都区 | 郭村镇东进村二组1#综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1700 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩徐组排涝站配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限    |
| 1701 | 江都区 | 郭村镇郭村村高沟组综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1702 | 江都区 | 郭村镇韩阳村三韩桥综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1703 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩徐组东综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1704 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡徐组南综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1705 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩二组1#综合变     | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限    |
| 1706 | 江都区 | 郭村镇郭村村王舍组南综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1707 | 江都区 | 郭村镇韩阳村南阳组综合变       | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限    |
| 1708 | 江都区 | 郭村镇韩阳村兴阳组1#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1709 | 江都区 | 小纪镇西贾村文明路2#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 1710 | 江都区 | 小纪镇中心南路综合变         | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限    |
| 1711 | 江都区 | 隆贸家园1#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限    |
| 1712 | 江都区 | 小纪镇西贾村永胜组4#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1713 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑二期2#电房2#综合变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限    |
| 1714 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑二期2#电房4#综合变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限    |
| 1715 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑1#变电所2#配变总表 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限    |
| 1716 | 江都区 | 小纪镇纪西村农贸路综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1717 | 江都区 | 小纪镇季家村高平组综合变       | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1718 | 江都区 | 郭村镇周楼村付业组综合变       | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1719 | 江都区 | 浦头镇汉东村野孙组综合变       | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1720 | 江都区 | 郭村镇汤营村三组综合变        | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1721 | 江都区 | 武坚镇黄思村中心组2#综合变     | 交流10kV | 80  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1722 | 江都区 | 樊川镇永安村陆庄组综合变       | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1723 | 江都区 | 邵伯镇林湖村梁庄组综合变       | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1724 | 江都区 | 浦头镇汉中村汉联组综合变       | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1725 | 江都区 | 仙女镇民和村东二组北综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1726 | 江都区 | 樊川镇陆巷村钦桥组综合变       | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1727 | 江都区 | 郭村镇通扬村高二组配变总表      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |

|      |     |                 |        |     |             |
|------|-----|-----------------|--------|-----|-------------|
| 1728 | 江都区 | 小纪镇季家村季兴组综合变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1729 | 江都区 | 仙女镇金陵村祁家组北综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1730 | 江都区 | 小纪镇双鸽村东津组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1731 | 江都区 | 真武镇真东村孙庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1732 | 江都区 | 邵伯镇王厦村嵇庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1733 | 江都区 | 大桥镇石庄村于庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1734 | 江都区 | 仙女镇江州村五二组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1735 | 江都区 | 真武镇滨湖集镇2#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1736 | 江都区 | 郭村镇郭华村南河组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1737 | 江都区 | 小纪镇富民村桥北组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1738 | 江都区 | 仙女镇双沟村季庄组南综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1739 | 江都区 | 邵伯镇张桥村孙庄组综合变    | 交流10kV | 160 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1740 | 江都区 | 浦头镇汉东村野孙组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1741 | 江都区 | 吴桥镇宝塔村西厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1742 | 江都区 | 丁沟镇黄花村杨套组配变总表   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1743 | 江都区 | 丁伙镇锦西村任桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1744 | 江都区 | 丁沟镇乔河村东桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1745 | 江都区 | 丁伙镇马桥村莫套组综合变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1746 | 江都区 | 丁伙镇锦北村蔡湾组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1747 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双北组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1748 | 江都区 | 郭村镇兴河村肖家东庙南综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1749 | 江都区 | 郭村镇通扬村大友组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1750 | 江都区 | 丁沟镇丁北村任沟组综合变    | 交流10kV | 160 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1751 | 江都区 | 郭村镇东进村沙湾组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1752 | 江都区 | 大桥镇昌西村薛河四组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1753 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村二组综合变     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1754 | 江都区 | 吴桥镇孙墩村胜利组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1755 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村江荡组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1756 | 江都区 | 郭村镇大彭村彭河一组综合变   | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1757 | 江都区 | 郭村镇韩阳村永丰组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1758 | 江都区 | 大桥镇三吨村徐东组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1759 | 江都区 | 郭村镇汤营村六组综合变     | 交流10kV | 315 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1760 | 江都区 | 仙女镇新伙村六组综合变     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |

|      |     |                |        |     |             |
|------|-----|----------------|--------|-----|-------------|
| 1761 | 江都区 | 仙女镇新华村龚桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1762 | 江都区 | 郭村镇庄桥村柳河组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1763 | 江都区 | 仙女镇四平村后头圩综合变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1764 | 江都区 | 丁沟镇联民村苏庄五组综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1765 | 江都区 | 郭村镇郭华村薛家组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1766 | 江都区 | 郭村镇大姜村二组综合变    | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1767 | 江都区 | 小纪镇双鸽村姜家组综合变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1768 | 江都区 | 丁沟镇麾东村共南组配变总表  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1769 | 江都区 | 仙女镇横沟村五组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1770 | 江都区 | 小纪镇富东村潘家组综合变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1771 | 江都区 | 郭村镇南荀村七兴组2号综合变 | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1772 | 江都区 | 真武镇真东村朱坝组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1773 | 江都区 | 郭村镇二姜村万顺三组综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1774 | 江都区 | 丁沟镇联民村南舍组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1775 | 江都区 | 郭村镇通扬村丁北组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1776 | 江都区 | 丁沟镇麻村村董庄殷舍组综合变 | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1777 | 江都区 | 丁沟镇麾中村西头组配变总表  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1778 | 江都区 | 武坚镇联合村丁东组配变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1779 | 江都区 | 郭村镇永和村马营组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1780 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村李庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1781 | 江都区 | 丁沟镇联民村刘兴组东综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1782 | 江都区 | 宜陵镇团结村周庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1783 | 江都区 | 吴桥镇顾营村一组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1784 | 江都区 | 仙女镇双沟村七队组东综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1785 | 江都区 | 小纪镇纪东村北河组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1786 | 江都区 | 郭村镇大新村公路组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1787 | 江都区 | 仙女镇三友村三截组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1788 | 江都区 | 仙女镇苏新村小周组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1789 | 江都区 | 丁沟镇红旗村只桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1790 | 江都区 | 仙女镇同桥村徐厦组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1791 | 江都区 | 浦头镇承仪村詹二组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1792 | 江都区 | 仙女镇横沟村七组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1793 | 江都区 | 小纪镇纪东村东勤组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |

|      |     |                   |        |     |             |
|------|-----|-------------------|--------|-----|-------------|
| 1794 | 江都区 | 郭村镇通扬村河西组综合变      | 交流10kV | 250 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1795 | 江都区 | 大桥镇坤平村王店组3#综合变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1796 | 江都区 | 宜陵镇团结村王庄组综合变      | 交流10kV | 160 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1797 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨村组4#综合变    | 交流10kV | 160 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1798 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双鸽组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1799 | 江都区 | 大桥镇石庄村于庄组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1800 | 江都区 | 仙女镇三星村包颜组东综合变     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1801 | 江都区 | 郭村镇南荀村田巷组综合变      | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1802 | 江都区 | 小纪镇富东村桥东组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1803 | 江都区 | 丁沟镇邓华村肽桥组综合变      | 交流10kV | 160 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1804 | 江都区 | 郭村镇张倪村龙河组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1805 | 江都区 | 丁沟镇丁北村朱庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1806 | 江都区 | 郭村镇大姜村西舍组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1807 | 江都区 | 宜陵镇许桥村谈西组配变总表     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1808 | 江都区 | 宜陵镇大陈村四组1#配变总表    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1809 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤三组综合变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1810 | 江都区 | 郭村镇大姜村勤丰二组综合变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1811 | 江都区 | 郭村镇南荀村褚巷组1号综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1812 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗东组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1813 | 江都区 | 郭村镇周楼村黄舍组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1814 | 江都区 | 小纪镇邵庄村上河组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1815 | 江都区 | 郭村镇大新村新河组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1816 | 江都区 | 郭村镇兴河村有根三组配变总表    | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1817 | 江都区 | 郭村镇庄桥村柳河组2#配变     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1818 | 江都区 | 仙女镇三友村史桥组综合变      | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1819 | 江都区 | 大桥镇花荡西路2#综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1820 | 江都区 | 吴桥镇李桥村桥南组综合变      | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1821 | 江都区 | 仙女镇江州村九州组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1822 | 江都区 | 吴桥镇小袁村五组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1823 | 江都区 | 郭村镇郭华村幸华2#综合变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1824 | 江都区 | 仙女镇同桥村解伙组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1825 | 江都区 | 仙女镇四平村姚圩组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1826 | 江都区 | 吴桥镇谢桥社区许闸新民组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |

|      |     |                |        |     |             |
|------|-----|----------------|--------|-----|-------------|
| 1827 | 江都区 | 仙女镇同桥村蒋庄组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1828 | 江都区 | 郭村镇通扬村仇巷组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1829 | 江都区 | 郭村镇郭华村南河组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1830 | 江都区 | 仙女镇横沟村三组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1831 | 江都区 | 郭村镇南荀村张河组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1832 | 江都区 | 仙女镇黄庄村联一组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1833 | 江都区 | 大桥镇忠诚村友爱组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1834 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村石庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1835 | 江都区 | 浦头镇承仪村詹三组综合变   | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1836 | 江都区 | 郭村镇大姜村朱野田组综合变  | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1837 | 江都区 | 小纪镇马凌村后湾组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1838 | 江都区 | 郭村镇五荡村五野新元组综合变 | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 1839 | 市区  | 谷营新村北10#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1840 | 市区  | 公道中和2#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1841 | 市区  | 湖滨潘庄           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1842 | 市区  | 谷营新村北5#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1843 | 市区  | 北湖湿地1#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1844 | 市区  | 联合家园4#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1845 | 市区  | 公道医院2#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1846 | 市区  | 万家欣            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1847 | 市区  | 马路村部3#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1848 | 市区  | 爱国中心           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1849 | 市区  | 公道南大街          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1850 | 市区  | 爱国中心2#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1851 | 市区  | 火花电站           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1852 | 市区  | 公道镇9#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1853 | 市区  | 谷营新村南1#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1854 | 市区  | 谷营新村南4#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1855 | 市区  | 埕桥合兴           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1856 | 市区  | 谷营新村北12#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1857 | 市区  | 集镇刘庄2#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1858 | 市区  | 北湖湿地4#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 1859 | 市区  | 北湖湿地2#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |

|      |    |         |        |     |          |
|------|----|---------|--------|-----|----------|
| 1860 | 市区 | 欧阳新苑1#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1861 | 市区 | 谷营新村北9# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1862 | 市区 | 谷营新村南5# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1863 | 市区 | 公道北街    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1864 | 市区 | 滨湖区3#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1865 | 市区 | 马路陈庄3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1866 | 市区 | 湖滨巨兴    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1867 | 市区 | 谷营新村南6# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1868 | 市区 | 杏庄村坝基2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1869 | 市区 | 集镇华钰    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1870 | 市区 | 埭桥中心组   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1871 | 市区 | 公道镇8#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1872 | 市区 | 谷营新村北3# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1873 | 市区 | 扬庄村     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1874 | 市区 | 滨湖村2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1875 | 市区 | 石榴电站    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1876 | 市区 | 公道周庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1877 | 市区 | 北湖湿地3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1878 | 市区 | 五星郑庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1879 | 市区 | 北湖湿地5#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1880 | 市区 | 集镇刘庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1881 | 市区 | 北湖湿地6#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1882 | 市区 | 埭桥码头    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1883 | 市区 | 公道村     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1884 | 市区 | 赤岸镇     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1885 | 市区 | 公道机棚组   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1886 | 市区 | 赤岸镇2#   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1887 | 市区 | 联合家园1#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1888 | 市区 | 公道机棚2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1889 | 市区 | 村部石榴2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1890 | 市区 | 村部石榴4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1891 | 市区 | 柏树高产2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1892 | 市区 | 湖滨王桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |    |          |        |     |          |
|------|----|----------|--------|-----|----------|
| 1893 | 市区 | 爱国薛庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1894 | 市区 | 埝桥白马闸    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1895 | 市区 | 公道大桥2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1896 | 市区 | 谷营新村北1#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1897 | 市区 | 欧阳新苑3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1898 | 市区 | 湖滨王火2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1899 | 市区 | 埝桥韦庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1900 | 市区 | 柏树柏树     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1901 | 市区 | 赤岸村梁庄组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1902 | 市区 | 玩具厂住宅楼3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1903 | 市区 | 欧阳村仓房    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1904 | 市区 | 爱国下凹     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1905 | 市区 | 石榴陆庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1906 | 市区 | 爱国村爱国    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1907 | 市区 | 埝桥仓房2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1908 | 市区 | 公道花园南    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1909 | 市区 | 同心北站     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1910 | 市区 | 爱国下瓦东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1911 | 市区 | 赤岸王庄3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1912 | 市区 | 西湖秦家东片   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1913 | 市区 | 埝桥双庙     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1914 | 市区 | 河西桃园2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1915 | 市区 | 公道陶庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1916 | 市区 | 湖滨渔业     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1917 | 市区 | 欧阳朱庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1918 | 市区 | 西湖西湖     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1919 | 市区 | 九龙南街4#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1920 | 市区 | 河东东王     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1921 | 市区 | 埝桥仓房     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1922 | 市区 | 赤岸侨园3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1923 | 市区 | 北沟电站2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1924 | 市区 | 欧阳杨庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1925 | 市区 | 东兴贺庄3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |    |        |        |     |          |
|------|----|--------|--------|-----|----------|
| 1926 | 市区 | 联合家园2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1927 | 市区 | 欧阳     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1928 | 市区 | 欧阳张庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1929 | 市区 | 杨庄组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1930 | 市区 | 五里桥朱庄  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1931 | 市区 | 湖滨邵庄3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1932 | 市区 | 埝桥韦庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1933 | 市区 | 娄庄团结   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1934 | 市区 | 滨湖王桥2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1935 | 市区 | 火花电站2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1936 | 市区 | 东兴孔庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1937 | 市区 | 五里陶庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1938 | 市区 | 五里马庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1939 | 市区 | 埝桥孙庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1940 | 市区 | 公道村花园  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1941 | 市区 | 娄庄联合   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1942 | 市区 | 五星郑庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1943 | 市区 | 村部石榴   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1944 | 市区 | 集镇敬老院  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1945 | 市区 | 欧阳王庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1946 | 市区 | 五里友谊   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1947 | 市区 | 河西桃园   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1948 | 市区 | 赤岸镇东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1949 | 市区 | 埝桥东沟   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1950 | 市区 | 西湖仓房   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1951 | 市区 | 湖滨许庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1952 | 市区 | 湖滨潘庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1953 | 市区 | 马路陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1954 | 市区 | 爱国村义和  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1955 | 市区 | 扬庄组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1956 | 市区 | 滨湖开发2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1957 | 市区 | 湖滨曹庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1958 | 市区 | 埝桥孙庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |    |         |        |     |          |
|------|----|---------|--------|-----|----------|
| 1959 | 市区 | 三界马路组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1960 | 市区 | 梅岭村部    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1961 | 市区 | 杏庄王庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1962 | 市区 | 埝桥张庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1963 | 市区 | 河西西片2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1964 | 市区 | 爱国下瓦    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1965 | 市区 | 湖滨邵庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1966 | 市区 | 柏树池庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1967 | 市区 | 公道冯庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1968 | 市区 | 迎旺新村    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1969 | 市区 | 湖西村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1970 | 市区 | 娄庄陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1971 | 市区 | 湖西东城3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1972 | 市区 | 湖滨利民    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1973 | 市区 | 马路谢家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1974 | 市区 | 湖西潘坝    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1975 | 市区 | 公道柏树村牛干 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1976 | 市区 | 爱国上瓦    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1977 | 市区 | 河东王庄    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1978 | 市区 | 湖滨龚庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1979 | 市区 | 欧阳那家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1980 | 市区 | 欧阳朱庄电灌  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1981 | 市区 | 湖滨胜利    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1982 | 市区 | 赤岸村梁庄组  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1983 | 市区 | 河东风     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1984 | 市区 | 爱国王庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1985 | 市区 | 湖滨闹车    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1986 | 市区 | 欧阳杏庄陈庄  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1987 | 市区 | 西湖秦家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1988 | 市区 | 西湖电站    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1989 | 市区 | 河东毕庄    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1990 | 市区 | 五里陶庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1991 | 市区 | 爱国义和2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |    |        |        |     |          |
|------|----|--------|--------|-----|----------|
| 1992 | 市区 | 杨庄村红星  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1993 | 市区 | 东兴电站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1994 | 市区 | 湖滨陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1995 | 市区 | 马路村纪庄  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1996 | 市区 | 埝桥苏庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1997 | 市区 | 埝桥新河   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1998 | 市区 | 欧阳那家2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1999 | 市区 | 河西八组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2000 | 市区 | 周庄组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2001 | 市区 | 石榴冯庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2002 | 市区 | 娄庄孙庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2003 | 市区 | 湖滨张庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2004 | 市区 | 石榴冯庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2005 | 市区 | 公道冯庄3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2006 | 市区 | 马路潘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2007 | 市区 | 马路李庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2008 | 市区 | 湖西村2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2009 | 市区 | 爱国陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2010 | 市区 | 湖滨徐庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2011 | 市区 | 爱国俞坝西  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2012 | 市区 | 埝桥张庄北  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2013 | 市区 | 东兴张庄   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2014 | 市区 | 五星团结   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2015 | 市区 | 村部石榴3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2016 | 市区 | 马路王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2017 | 市区 | 湖西仓房   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2018 | 市区 | 石榴潘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2019 | 市区 | 河东俞庄   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2020 | 市区 | 埝桥颜庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2021 | 市区 | 三界周庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2022 | 市区 | 火花村夏庄  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2023 | 市区 | 河东西王   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2024 | 市区 | 梅岭村梅岭组 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |    |             |        |     |          |
|------|----|-------------|--------|-----|----------|
| 2025 | 市区 | 东兴包沙        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2026 | 市区 | 湖滨王火        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2027 | 市区 | 赤岸村燕庄组      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2028 | 市区 | 娄庄村部        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2029 | 市区 | 马路陈庄2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2030 | 市区 | 翠湖天地配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 2031 | 市区 | 爱国果园        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2032 | 市区 | 东兴孔庄西       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2033 | 市区 | 爱国中心3#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2034 | 市区 | 谷营新村北2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2035 | 市区 | 谷云东风2#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2036 | 市区 | 谷营新村东3#     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2037 | 市区 | 谷营新村北4#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2038 | 市区 | 谷营新村北6#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2039 | 市区 | 谷营新村北7#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2040 | 市区 | 谷营新村北8#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2041 | 市区 | 谷营新村北11#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2042 | 市区 | 谷营新村南2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2043 | 市区 | 谷营新村南3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2044 | 市区 | 谷云杨庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2045 | 市区 | 爱国徐庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2046 | 市区 | 谷云东风        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2047 | 市区 | 爱国俞坝        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2048 | 市区 | 爱国村小爱国      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2049 | 市区 | 爱国大众        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2050 | 市区 | 谷云电站        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2051 | 市区 | 谷云常庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2052 | 市区 | 谷营新村南7#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2053 | 市区 | 谷营新村南8#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2054 | 市区 | 谷营新村南9#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2055 | 市区 | 谷营新村南10#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2056 | 市区 | 谷云姚庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2057 | 市区 | 谷营新村北13#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |    |         |        |     |          |
|------|----|---------|--------|-----|----------|
| 2058 | 市区 | 公道集镇朝阳  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2059 | 市区 | 魁星住宅楼4# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2060 | 市区 | 谷营新村东2# | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2061 | 市区 | 公道中学    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2062 | 市区 | 公道中学2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2063 | 市区 | 谷营新村东1# | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2064 | 市区 | 公道影剧院4# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2065 | 市区 | 柏树村部2#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2066 | 市区 | 公道镇全庄组  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2067 | 市区 | 公道医院    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2068 | 市区 | 小学住宅楼3# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2069 | 市区 | 谷营新村东4# | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2070 | 市区 | 公道派出所2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2071 | 市区 | 公道连心桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2072 | 市区 | 桃园阁综合楼  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2073 | 市区 | 公道花园南2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2074 | 市区 | 埕桥永生2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2075 | 市区 | 埕桥永坝    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2076 | 市区 | 运输站     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2077 | 市区 | 公道村小塑料  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2078 | 市区 | 公道影剧院3# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2079 | 市区 | 埕桥颜庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2080 | 市区 | 埕桥永生    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2081 | 市区 | 福道山庄1#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2082 | 市区 | 公道村3#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2083 | 市区 | 福道山庄3#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2084 | 市区 | 永恩鞋厂    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2085 | 市区 | 公道村2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2086 | 市区 | 公道大桥    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2087 | 市区 | 福道山庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2088 | 市区 | 福道山庄4#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2089 | 市区 | 公道影剧院   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2090 | 市区 | 西湖西片3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |    |         |        |     |          |
|------|----|---------|--------|-----|----------|
| 2091 | 市区 | 埝桥公仪    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2092 | 市区 | 北沟电站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2093 | 市区 | 公道农贸综合楼 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2094 | 市区 | 公道影剧院5# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2095 | 市区 | 公道影剧院2# | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2096 | 市区 | 集镇桃园    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2097 | 市区 | 公道花园2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2098 | 市区 | 桃园住宅楼   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2099 | 市区 | 中江机床1#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2100 | 市区 | 柏树朱庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2101 | 市区 | 埝桥中庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2102 | 市区 | 西湖西片    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2103 | 市区 | 公道中大街   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2104 | 市区 | 柏树朱庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2105 | 市区 | 集镇华钰2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2106 | 市区 | 埝桥双庙2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2107 | 市区 | 公道镇2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2108 | 市区 | 公道镇4#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2109 | 市区 | 西湖西片2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2110 | 市区 | 张岭罗家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2111 | 市区 | 滨湖渔场    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2112 | 市区 | 林场开发南片  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2113 | 市区 | 滨湖开发    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2114 | 市区 | 滨湖镇5#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2115 | 市区 | 公道镇5#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2116 | 市区 | 滨湖渔业    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2117 | 市区 | 滨湖镇2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2118 | 市区 | 滨湖镇7#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2119 | 市区 | 滨湖渔场2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2120 | 市区 | 公道机棚3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2121 | 市区 | 公道一级站   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2122 | 市区 | 欧阳2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2123 | 市区 | 湖西东城4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |    |         |        |     |             |
|------|----|---------|--------|-----|-------------|
| 2124 | 市区 | 赤岸秦庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2125 | 市区 | 湖滨渔业2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2126 | 市区 | 赤岸供销社2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2127 | 市区 | 欧阳新苑4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2128 | 市区 | 欧阳新苑2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2129 | 市区 | 湖西东城2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2130 | 市区 | 滨湖渔场3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2131 | 市区 | 赤岸镇3#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2132 | 市区 | 湖滨村大顺   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2133 | 市区 | 杏庄村坝基   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2134 | 市区 | 湖西东城    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限    |
| 2135 | 市区 | 公道供电所   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2136 | 市区 | 马路村部    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2137 | 市区 | 五里村部    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2138 | 市区 | 联合家园3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2139 | 市区 | 马路村纪庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2140 | 市区 | 五里友谊2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2141 | 市区 | 马路村部2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2142 | 市区 | 五星朱庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2143 | 市区 | 双庙双庙4#  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2144 | 市区 | 瓦窑大队    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2145 | 市区 | 中兴张巷    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2146 | 市区 | 槐北朱二    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2147 | 市区 | 柏树汪庄    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2148 | 市区 | 新滩新建2#  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2149 | 市区 | 沿江江湾    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2150 | 市区 | 向阳村总2#  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2151 | 市区 | 唐戈祁庄    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2152 | 市区 | 杭家三队    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2153 | 市区 | 姚湾水库    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2154 | 市区 | 香巷山东    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2155 | 市区 | 杨庙庙庄2#  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2156 | 市区 | 利民路西    | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |

|      |     |          |        |     |             |
|------|-----|----------|--------|-----|-------------|
| 2157 | 市区  | 中兴周庄     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2158 | 市区  | 孙巷王庄南    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2159 | 市区  | 杨庙周巷     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2160 | 市区  | 红桥集镇5#   | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2161 | 市区  | 胡场红星2#   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2162 | 市区  | 九龙村4#    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2163 | 市区  | 胡场罗庄     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2164 | 市区  | 长塘王行     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2165 | 市区  | 许巷乃武     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2166 | 市区  | 官塘村和平扬庄  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2167 | 市区  | 韩许丁汪4#   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2168 | 市区  | 凤来跃进     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2169 | 市区  | 济福三组     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2170 | 市区  | 墩留碾头     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2171 | 市区  | 双庙祁塘3#   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2172 | 市区  | 新杨白灯     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2173 | 市区  | 双庙苏庄2#   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2174 | 市区  | 李巷蒋巷     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2175 | 市区  | 中兴又新2#   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2176 | 市区  | 九龙村2#    | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2177 | 市区  | 李巷丰俞     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2178 | 市区  | 先锋张庄2#   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2179 | 市区  | 林桥村      | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2180 | 仪征市 | 大仪大巷街道4号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2181 | 仪征市 | 大仪大巷杨庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2182 | 仪征市 | 大仪大巷一心   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2183 | 仪征市 | 大仪大巷农贸   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2184 | 仪征市 | 大仪朱桥万庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2185 | 仪征市 | 大仪大巷张姚3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2186 | 仪征市 | 大仪千棵村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2187 | 仪征市 | 大仪大巷南街   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2188 | 仪征市 | 大仪何巷肖庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2189 | 仪征市 | 大仪何巷付庄3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |



|      |     |          |        |     |          |
|------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2190 | 仪征市 | 大仪吴庄金庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2191 | 仪征市 | 大仪大巷邮电   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2192 | 仪征市 | 大仪大巷张姚2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2193 | 仪征市 | 大仪大巷街道3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2194 | 仪征市 | 大仪何巷常庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2195 | 仪征市 | 大仪圣塘朱庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2196 | 仪征市 | 大仪小巷村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2197 | 仪征市 | 大仪何巷付庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2198 | 仪征市 | 大仪何巷潘庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2199 | 仪征市 | 大仪朱桥倪庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2200 | 仪征市 | 大仪大巷街道农科 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2201 | 仪征市 | 大仪圣塘南徐3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2202 | 仪征市 | 大仪大巷街道9号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2203 | 仪征市 | 大仪千棵王庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2204 | 仪征市 | 大仪大巷纪山2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2205 | 仪征市 | 大仪圣塘村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2206 | 仪征市 | 大仪大巷张庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2207 | 仪征市 | 大仪杭集康云   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2208 | 仪征市 | 大仪何巷新区2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2209 | 仪征市 | 大仪大巷团结   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2210 | 仪征市 | 大仪石桥村    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2211 | 仪征市 | 大仪朱桥新房3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2212 | 仪征市 | 大仪朱桥村部3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2213 | 仪征市 | 大仪蒯庙后余   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2214 | 仪征市 | 大仪朱桥朱桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2215 | 仪征市 | 大仪蒯庙村部   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2216 | 仪征市 | 大仪石桥草庙2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2217 | 仪征市 | 大仪石桥钱庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2218 | 仪征市 | 大仪朱桥严庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2219 | 仪征市 | 大仪圣塘前王   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2220 | 仪征市 | 大仪何巷大兴   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2221 | 仪征市 | 大仪朱桥陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2222 | 仪征市 | 大仪千棵王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |            |        |     |          |
|------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 2223 | 仪征市 | 大仪石桥中心     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2224 | 仪征市 | 大仪圣塘联合2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2225 | 仪征市 | 大仪杭集东徐     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2226 | 仪征市 | 大仪千棵厉庄     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2227 | 仪征市 | 大仪朱桥邵庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2228 | 仪征市 | 大仪朱桥新房     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2229 | 仪征市 | 大仪杭集邵庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2230 | 仪征市 | 大仪吴庄吴庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2231 | 仪征市 | 大仪何巷张庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2232 | 仪征市 | 大仪小巷小巷     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2233 | 仪征市 | 大仪杭集林业     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2234 | 仪征市 | 大仪何巷林庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2235 | 仪征市 | 大仪大巷中片     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2236 | 仪征市 | 大仪杭集同心     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2237 | 仪征市 | 大仪朱桥联合     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2238 | 仪征市 | 大仪圣塘钟林     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2239 | 仪征市 | 大仪石桥翻身     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2240 | 仪征市 | 大仪千棵前王     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2241 | 仪征市 | 大仪路东朱西     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2242 | 仪征市 | 大仪大巷中街     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2243 | 仪征市 | 大仪何巷付庄     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2244 | 仪征市 | 大仪大巷朱庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2245 | 仪征市 | 大仪何巷朱桥新房2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2246 | 仪征市 | 大仪圣塘宰庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2247 | 仪征市 | 大仪圣塘北林     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2248 | 仪征市 | 大仪千棵陆庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2249 | 仪征市 | 大仪吴庄宰庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2250 | 仪征市 | 大仪千棵千棵     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2251 | 仪征市 | 大仪何巷潘庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2252 | 仪征市 | 大仪朱桥王庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2253 | 仪征市 | 大仪圣塘林庄2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2254 | 仪征市 | 大仪圣塘圣塘     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2255 | 仪征市 | 大仪朱桥杨庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |          |        |     |          |
|------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2256 | 仪征市 | 大仪石桥朱公   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2257 | 仪征市 | 大仪小巷火桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2258 | 仪征市 | 大仪圣塘朱庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2259 | 仪征市 | 大仪圣塘殷庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2260 | 仪征市 | 大仪吴庄上塘   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2261 | 仪征市 | 大仪吴庄村部2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2262 | 仪征市 | 大仪朱桥孔桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2263 | 仪征市 | 大仪吴庄李庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2264 | 仪征市 | 大仪何巷陈和   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2265 | 仪征市 | 大仪千棵柏庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2266 | 仪征市 | 大仪杭集周庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2267 | 仪征市 | 大仪吴庄梁庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2268 | 仪征市 | 大仪圣塘联合   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2269 | 仪征市 | 大仪杭集青年   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2270 | 仪征市 | 大仪朱桥万庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2271 | 仪征市 | 大仪大巷上庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2272 | 仪征市 | 大仪千棵余庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2273 | 仪征市 | 大仪大巷唐庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2274 | 仪征市 | 大仪蒯庙郝庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2275 | 仪征市 | 大仪大巷张庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2276 | 仪征市 | 大仪圣塘北徐   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2277 | 仪征市 | 大仪蒯庙同心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2278 | 仪征市 | 大仪杭集方庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2279 | 仪征市 | 大仪圣塘下陈   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2280 | 仪征市 | 大仪大巷一西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2281 | 仪征市 | 大仪吴庄青年   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2282 | 仪征市 | 大仪圣塘林庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2283 | 仪征市 | 大仪石桥联盟   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2284 | 仪征市 | 大仪杭集杭集   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2285 | 仪征市 | 大仪圣塘红旗   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2286 | 仪征市 | 大仪圣塘南徐2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2287 | 仪征市 | 大仪蒯庙中心   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2288 | 仪征市 | 大仪吴庄胡庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |          |        |     |          |
|------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2289 | 仪征市 | 大仪大巷王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2290 | 仪征市 | 大仪吴庄金庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2291 | 仪征市 | 大仪朱桥友爱   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2292 | 仪征市 | 大仪圣塘北徐2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2293 | 仪征市 | 大仪小巷三松   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2294 | 仪征市 | 大仪朱桥沈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2295 | 仪征市 | 大仪千棵人民   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2296 | 仪征市 | 大仪千棵熊庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2297 | 仪征市 | 大仪朱桥中心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2298 | 仪征市 | 大仪圣塘村部2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2299 | 仪征市 | 大仪杭集朱庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2300 | 仪征市 | 大仪何巷田庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2301 | 仪征市 | 大仪朱桥兴桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2302 | 仪征市 | 大仪杭集石桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2303 | 仪征市 | 大仪石桥草庙   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2304 | 仪征市 | 大仪吴庄张庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2305 | 仪征市 | 大仪朱桥周庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2306 | 仪征市 | 大仪何巷永兴   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2307 | 仪征市 | 大仪杭集中心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2308 | 仪征市 | 大仪蒯庙牛庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2309 | 仪征市 | 大仪大巷房庄2号 | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 2310 | 仪征市 | 大仪何巷方庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2311 | 仪征市 | 大仪大巷房庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2312 | 仪征市 | 大仪蒯庙北胡   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2313 | 仪征市 | 大仪公路鸡塘2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2314 | 仪征市 | 大仪吴庄村部   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2315 | 仪征市 | 大仪何巷南吴   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2316 | 仪征市 | 大仪何巷肖庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2317 | 仪征市 | 大仪大巷吴庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2318 | 仪征市 | 大仪朱桥高坝   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2319 | 仪征市 | 大仪杭集合义   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2320 | 仪征市 | 大仪蒯庙赵庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2321 | 仪征市 | 大仪吴庄徐庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |          |        |     |          |
|------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 2322 | 仪征市 | 大仪石桥安庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2323 | 仪征市 | 大仪杭集村部2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2324 | 仪征市 | 大仪杭集瓦厂   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2325 | 仪征市 | 大仪杭集村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2326 | 仪征市 | 大仪石桥北庙   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2327 | 仪征市 | 大仪石桥王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2328 | 仪征市 | 大仪杭集张庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2329 | 仪征市 | 大仪朱桥万庄3号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2330 | 仪征市 | 大仪朱桥朱桥2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2331 | 仪征市 | 大仪朱桥周庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2332 | 仪征市 | 大仪大巷小区   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2333 | 仪征市 | 大仪大巷村    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2334 | 仪征市 | 大仪大巷村部2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2335 | 仪征市 | 大仪朱桥团结   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2336 | 仪征市 | 大仪朱桥村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2337 | 仪征市 | 大仪朱桥村部2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2338 | 仪征市 | 大仪朱桥友爱2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2339 | 仪征市 | 大仪大巷韩庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2340 | 仪征市 | 大仪圣塘太平   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2341 | 仪征市 | 大仪何巷村部2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2342 | 仪征市 | 大仪圣塘南徐   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2343 | 仪征市 | 大仪何巷村部3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2344 | 仪征市 | 大仪大巷纪山   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2345 | 仪征市 | 大仪何巷村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2346 | 仪征市 | 大仪大巷桥    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2347 | 仪征市 | 大仪大巷街道6号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2348 | 仪征市 | 大仪大巷街西   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2349 | 仪征市 | 大仪大巷街道5号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2350 | 仪征市 | 大仪小巷村部2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2351 | 仪征市 | 大仪大巷陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2352 | 仪征市 | 大仪大巷张姚   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2353 | 仪征市 | 大仪蒯庙郝庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2354 | 仪征市 | 大仪大巷街道2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |            |        |     |             |
|------|-----|------------|--------|-----|-------------|
| 2355 | 仪征市 | 大仪大巷街道8号   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2356 | 仪征市 | 大仪大巷街道1号   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2357 | 仪征市 | 大仪千棵熊庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2358 | 仪征市 | 大仪大巷街道农科2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2359 | 仪征市 | 大仪大巷街道7号   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 2360 | 仪征市 | 大仪千棵杨庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 2361 | 仪征市 | 月塘乌山孙岗     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2362 | 仪征市 | 陈集大房巫云     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2363 | 仪征市 | 新集蔡桥团结     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2364 | 仪征市 | 刘集联云肖云     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2365 | 仪征市 | 刘集联云占云2号   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2366 | 仪征市 | 刘集古井陈庄     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2367 | 仪征市 | 大仪高田武庄     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2368 | 仪征市 | 新城友二       | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2369 | 仪征市 | 新城丁冲红旗     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2370 | 仪征市 | 马集邱云吕庄     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2371 | 仪征市 | 月塘长兴吴西     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2372 | 仪征市 | 大仪路北南林     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2373 | 仪征市 | 刘集薛岗互爱     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2374 | 仪征市 | 月塘张岗桥东     | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2375 | 仪征市 | 青山经洼西      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2376 | 仪征市 | 月塘长兴吴东     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2377 | 仪征市 | 陈集青年龚西     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2378 | 仪征市 | 刘集夏窑林庄2号   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2379 | 仪征市 | 陈集友好杨庄     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2380 | 仪征市 | 青山张二2号     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2381 | 仪征市 | 月塘大云建北2号   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2382 | 仪征市 | 月塘未井一级     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2383 | 仪征市 | 青山长山西大     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2384 | 仪征市 | 新城人民大棚     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2385 | 仪征市 | 刘集陈巷勤劳     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2386 | 仪征市 | 刘集薛岗王庄     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2387 | 仪征市 | 刘集古井吴庄     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |

|      |     |          |        |     |             |
|------|-----|----------|--------|-----|-------------|
| 2388 | 仪征市 | 大仪军田柏庄2号 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2389 | 仪征市 | 新城马坝刘一   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2390 | 仪征市 | 大仪双塘东片   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2391 | 仪征市 | 新城三官村部3号 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2392 | 仪征市 | 刘集六巷车巷   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2393 | 仪征市 | 陈集青年姚庄   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2394 | 仪征市 | 大仪双涧郑庄   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2395 | 仪征市 | 新集凌东村部   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2396 | 仪征市 | 滨江卞河三联   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2397 | 仪征市 | 新城新北孙庄   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2398 | 仪征市 | 青山东王东    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2399 | 仪征市 | 月塘乌山余云   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2400 | 仪征市 | 青山红山大西   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2401 | 仪征市 | 新集长春生态园  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2402 | 仪征市 | 月塘曹营农科   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2403 | 仪征市 | 青山安墩金王1号 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2404 | 仪征市 | 陈集双圩束巷   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2405 | 仪征市 | 大仪高田公路   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2406 | 仪征市 | 马集八里藏云   | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2407 | 仪征市 | 滨江沿江朝阳   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 2408 | 仪征市 | 大仪路北广塘   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |

表3 公用配变分布式光伏受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级<br>(kV) | 额定容量<br>(kVA) | 受限原因     |
|----|--------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| 1  | 宝应县    | 悦荣华府2#电室2#主变    | 交流20kV       | 800           | 上级电源容量受限 |
| 2  | 宝应县    | 悦荣华府4#电室4#主变    | 交流20kV       | 800           | 上级电源容量受限 |
| 3  | 宝应县    | 悦荣华府2#电室3#主变    | 交流20kV       | 800           | 上级电源容量受限 |
| 4  | 宝应县    | 供电调度大楼2#箱变配电变压器 | 交流10kV       | 1000          | 上级电源容量受限 |
| 5  | 宝应县    | 花庄跃进6#箱变        | 交流10kV       | 630           | 上级电源容量受限 |
| 6  | 宝应县    | 余庄箱变主变          | 交流10kV       | 630           | 上级电源容量受限 |
| 7  | 宝应县    | 居委会贾庄箱变配变       | 交流10kV       | 630           | 上级电源容量受限 |

|    |     |                   |        |     |          |
|----|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 8  | 宝应县 | 倪庄3#箱变配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9  | 宝应县 | 城区华美达1#配电房3#配电变压器 | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10 | 宝应县 | 安宜镇贸易城7#箱变配变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 11 | 宝应县 | 城西1#箱变配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 12 | 宝应县 | 曹甸中桥1#箱变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13 | 宝应县 | 城区民营工业区2#箱箱变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 14 | 宝应县 | 城区安宜供电所箱变配变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15 | 宝应县 | 城区黄坝3#箱变配变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16 | 宝应县 | 南苑桥配变             | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 17 | 宝应县 | 安宜镇三里村赵庄2#箱变配电变压器 | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 18 | 宝应县 | 城区梁庄配变            | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 19 | 宝应县 | 倪庄1#箱变配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 20 | 宝应县 | 黄塍镇联合村宏伟配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 21 | 宝应县 | 安宜镇贸易城4#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 22 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 23 | 宝应县 | 西安丰镇居委会向阳北路配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 24 | 宝应县 | 汜水镇集镇芦范小区配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 25 | 宝应县 | 射阳湖镇天平8#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 26 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳11#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 27 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳29#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 28 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村卞庄2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 29 | 宝应县 | 广洋镇集镇16#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 30 | 宝应县 | 城区泰山东村38#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 31 | 宝应县 | 西安丰镇居委会向阳路配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 32 | 宝应县 | 城区曙光小区17#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 33 | 宝应县 | 射阳湖镇天平3#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 34 | 宝应县 | 城区曙光小区七里村万东配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 35 | 宝应县 | 城区金湾小区3#配变        | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 36 | 宝应县 | 城区曙光小区6#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 37 | 宝应县 | 城区金湾村小区配变         | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 38 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家西配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 39 | 宝应县 | 射阳湖镇老法院配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 40 | 宝应县 | 曹甸镇黄家村刘万配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|    |     |                 |        |     |          |
|----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 41 | 宝应县 | 城区一支巷配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 42 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村3#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 43 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村南湖南配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 44 | 宝应县 | 曹甸镇高中部宿舍配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 45 | 宝应县 | 城区泰山东村9#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 46 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会周东配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 47 | 宝应县 | 曹甸镇镇南小区配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 48 | 宝应县 | 城区工农路配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 49 | 宝应县 | 曹甸镇镇南路2#南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 50 | 宝应县 | 山阳镇金庄村周庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 51 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇逸夫配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 52 | 宝应县 | 曹甸镇镇南路2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 53 | 宝应县 | 柳堡镇芦村镇西1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 54 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村二组配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 55 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村潮北配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 56 | 宝应县 | 广洋湖集镇23#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 57 | 宝应县 | 曹甸镇镇南路1#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 58 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村北荡西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 59 | 宝应县 | 柳堡镇芦村镇东配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 60 | 宝应县 | 山阳镇长沟集镇4#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 61 | 宝应县 | 曹甸镇周管周舍北配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 62 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪四排配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 63 | 宝应县 | 城区倪庄2#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 64 | 宝应县 | 汜水镇复兴村丰产4#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 65 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村桥东二组配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 66 | 宝应县 | 山阳镇镇东6#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 67 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会苏源配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 68 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗11#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 69 | 宝应县 | 泾河镇张桥村张桥配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 70 | 宝应县 | 山阳镇春光村加油站小区配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 71 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村胜利2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 72 | 宝应县 | 柳堡镇亚宝居委会大会堂2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 73 | 宝应县 | 泾河镇桥北配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                 |        |     |          |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 74  | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村小尹1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 75  | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村王家配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 76  | 宝应县 | 夏集镇果园村场部配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 77  | 宝应县 | 城区府前花园1#箱变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 78  | 宝应县 | 山阳镇光辉村高庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 79  | 宝应县 | 望直港镇仲墩村陶墩新区配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 80  | 宝应县 | 曹甸镇屈舍屈兴配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 81  | 宝应县 | 城区曙光小区8#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 82  | 宝应县 | 射阳湖镇天平12#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 83  | 宝应县 | 曹甸镇下舍中桥配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 84  | 宝应县 | 西安丰镇居委会集镇1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 85  | 宝应县 | 西安丰镇居委会向阳配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 86  | 宝应县 | 泾河镇八浅小区1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 87  | 宝应县 | 曹甸镇镇中路2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 88  | 宝应县 | 柳堡镇供电所2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 89  | 宝应县 | 广洋湖集镇19#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 90  | 宝应县 | 夏集镇双厍村杨东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 91  | 宝应县 | 泾河镇西配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 92  | 宝应县 | 黄塍镇集镇8#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 93  | 宝应县 | 西安丰镇居委会交通路配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 94  | 宝应县 | 汜水镇集镇朝阳1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 95  | 宝应县 | 泾河镇集镇东苑配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 96  | 宝应县 | 夏集镇三洋村林沟配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 97  | 宝应县 | 柳堡镇团庄村范仁加工厂配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 98  | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会菜场南配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 99  | 宝应县 | 汜水镇集镇联合1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 100 | 宝应县 | 望直港镇居委会粮食配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 101 | 宝应县 | 城区城西配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 102 | 宝应县 | 泾河镇黄浦集镇2#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 103 | 宝应县 | 城区泰南路配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 104 | 宝应县 | 西安丰镇居委会集丰配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 105 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村王家1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 106 | 宝应县 | 汜水镇石桥镇北配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                |        |     |          |
|-----|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 107 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇新文化配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 108 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村大陆小区4#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 109 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村街东配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 110 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会河北配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 111 | 宝应县 | 泾河镇黄浦集镇6#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 112 | 宝应县 | 柳堡镇供电所配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 113 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳镇南桥配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 114 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会备战配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 115 | 宝应县 | 夏集镇塘北村徐圩配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 116 | 宝应县 | 安宜镇西港村中心配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 117 | 宝应县 | 城区曙光小区7#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 118 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村风东配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 119 | 宝应县 | 汜水镇集镇乔庄1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 120 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村黄浦配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 121 | 宝应县 | 山阳镇春光村万桥配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 122 | 宝应县 | 汜水镇集镇芦范配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 123 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇鲁垛配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 124 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村迎浪配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 125 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村林西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 126 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村腰南配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 127 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村东联配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 128 | 宝应县 | 山阳镇春光村兴庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 129 | 宝应县 | 西安丰镇居委会水晶大道配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 130 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗7#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 131 | 宝应县 | 望直港镇南沙村南沙配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 132 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村五组1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 133 | 宝应县 | 安宜镇跃进线跃进7#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 134 | 宝应县 | 安宜镇齐心小区1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 135 | 宝应县 | 黄塍镇联合村乔庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 136 | 宝应县 | 山阳镇杨河村中心配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 137 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村梁湾配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 138 | 宝应县 | 汜水镇吉星村六里2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 139 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村潮南路配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                  |        |     |          |
|-----|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 140 | 宝应县 | 柳堡镇亚宝居委会大会堂1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 141 | 宝应县 | 汜水镇夷沟村红庄1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 142 | 宝应县 | 望直港镇军师村阚庄北配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 143 | 宝应县 | 夏集镇塘北村卞东配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 144 | 宝应县 | 望直港镇居委会颜庄2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 145 | 宝应县 | 黄塍镇陈东巷配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 146 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村迎浪新区配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 147 | 宝应县 | 泾河镇泾河镇东配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 148 | 宝应县 | 黄塍镇通和路配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 149 | 宝应县 | 泾河镇灶户村吴庄配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 150 | 宝应县 | 汜水镇复兴村丰产2#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 151 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村东风配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 152 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村大桥配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 153 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村十六组配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 154 | 宝应县 | 曹甸镇下舍菜场配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 155 | 宝应县 | 城区金湾新民配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 156 | 宝应县 | 泾河镇陈东村陈东农民小区2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 157 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村顾庄配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 158 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村八浅小区配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 159 | 宝应县 | 曹甸镇光明五组配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 160 | 宝应县 | 城区五支巷配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 161 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村赵南配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 162 | 宝应县 | 西安丰镇居委会粮食配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 163 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会董南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 164 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村九组配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 165 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳14#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 166 | 宝应县 | 黄塍镇镇西配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 167 | 宝应县 | 望直港镇北河村砖南配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 168 | 宝应县 | 汜水镇扬天村村部配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 169 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸鲍庄配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 170 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村元上配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 171 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村生庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 172 | 宝应县 | 汜水镇湖滨村六组配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 173 | 宝应县 | 夏集镇三洋村缸西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 174 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村桥东配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 175 | 宝应县 | 望直港镇居委会颜庄配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 176 | 宝应县 | 黄滕镇大李庄村胜利配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 177 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇8#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 178 | 宝应县 | 山阳镇镇西3#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 179 | 宝应县 | 柳堡镇芦东新农配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 180 | 宝应县 | 泾河镇市场配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 181 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会三桥配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 182 | 宝应县 | 山阳镇镇东3#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 183 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村王中配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 184 | 宝应县 | 汜水镇集镇淮江配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 185 | 宝应县 | 安宜镇齐心村城区胡庄配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 186 | 宝应县 | 城区金湾小区7#配变    | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 187 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 188 | 宝应县 | 望直港镇居委会港城路配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 189 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村镇西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 190 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇杨舍配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 191 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇宋西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 192 | 宝应县 | 城区泰山小学配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 193 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村新区2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 194 | 宝应县 | 黄滕镇小垛村头桥配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 195 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇镇南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 196 | 宝应县 | 泾河镇泾农村李庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 197 | 宝应县 | 泾河镇张居村张桥配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 198 | 宝应县 | 安宜镇贸易城6#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 199 | 宝应县 | 泾河镇黄浦8#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 200 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会沿河街配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 201 | 宝应县 | 曹甸镇黄家村西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 202 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村大会堂配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 203 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河十组配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 204 | 宝应县 | 山阳镇镇西8#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 205 | 宝应县 | 汜水镇吉星村六里配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                 |        |     |          |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 206 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团庄小学配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 207 | 宝应县 | 山阳镇光辉村杨庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 208 | 宝应县 | 柳堡镇亚宝居委会艳阳天1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 209 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村潘东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 210 | 宝应县 | 小官庄镇棋盘配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 211 | 宝应县 | 汜水镇韦镇集镇7#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 212 | 宝应县 | 泾河镇黄浦集镇1#(公)配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 213 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村鹅中配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 214 | 宝应县 | 望直港镇北河村刁庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 215 | 宝应县 | 泾河镇陈东村农民小区3#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 216 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村曙光配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 217 | 宝应县 | 射阳湖镇平南村青年配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 218 | 宝应县 | 柳堡镇芦村镇北配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 219 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村钮庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 220 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村莫西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 221 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区沿干河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 222 | 宝应县 | 曹甸镇周管张湾配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 223 | 宝应县 | 汜水镇集镇跃胜配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 224 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村风中配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 225 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村崔北配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 226 | 宝应县 | 曹甸镇曹南幸福配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 227 | 宝应县 | 曹甸镇曹南三邵配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 228 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村三宝配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 229 | 宝应县 | 泾河镇灶户村村部配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 230 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗13#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 231 | 宝应县 | 汜水镇复兴村丰产1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 232 | 宝应县 | 曹甸镇顾家村北配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 233 | 宝应县 | 安宜镇齐心村郑庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 234 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇镇中配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 235 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会供销配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 236 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村胡家配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 237 | 宝应县 | 汜水镇范西村西湖配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 238 | 宝应县 | 汜水镇吉星村六里1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                |        |     |          |
|-----|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 239 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河扶贫配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 240 | 宝应县 | 柳堡镇新安村新南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 241 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇周家1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 242 | 宝应县 | 望直港镇火花村新华2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 243 | 宝应县 | 汜水镇集镇干渠2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 244 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村合心配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 245 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村赵西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 246 | 宝应县 | 曹甸镇曹北后堆配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 247 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村陈庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 248 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳18#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 249 | 宝应县 | 曹甸镇黄家马家钱庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 250 | 宝应县 | 泾河镇张居高庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 251 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗10#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 252 | 宝应县 | 泾河镇信用社配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 253 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村茅家圩配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 254 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村五组配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 255 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会东胜配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 256 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村一组配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 257 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村鹤湾村部配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 258 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳5#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 259 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村二桥配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 260 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村艾沟头配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 261 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村桥头配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 262 | 宝应县 | 泾河镇陈东村陈庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 263 | 宝应县 | 黄塍镇联合村张坝配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 264 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村杜东配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 265 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村天亭东头配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 266 | 宝应县 | 安宜镇城区花庄村跃进3#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 267 | 宝应县 | 汜水镇成庄村村部配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 268 | 宝应县 | 城区金湾小区5#配变     | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 269 | 宝应县 | 柳堡镇芦村小区配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 270 | 宝应县 | 广洋湖集镇17#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 271 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会4#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                |        |     |          |
|-----|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 272 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村友映配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 273 | 宝应县 | 汜水镇范光湖镇南1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 274 | 宝应县 | 安宜镇齐心村江庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 275 | 宝应县 | 西安丰镇居委会小河南配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 276 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村于湾配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 277 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡中二配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 278 | 宝应县 | 汜水镇范西村北荡配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 279 | 宝应县 | 广洋湖镇一里村部配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 280 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村潮东配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 281 | 宝应县 | 黄滕镇江跳村江跳电站配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 282 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇6#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 283 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗9#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 284 | 宝应县 | 府前家园小区箱变配变     | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 285 | 宝应县 | 夏集镇潼口村同一配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 286 | 宝应县 | 柳堡镇新安村红进1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 287 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会镇南配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 288 | 宝应县 | 汜水镇范光湖镇西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 289 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村冯庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 290 | 宝应县 | 望直港镇南沙村前进河配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 291 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村十组配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 292 | 宝应县 | 城区曙光小区邵家村配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 293 | 宝应县 | 夏集镇塘北村塘北配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 294 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳15#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 295 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会北环东配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 296 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村腰北配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 297 | 宝应县 | 城区梁庄2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 298 | 宝应县 | 安宜镇西港村红卫配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 299 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村兴西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 300 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区供电所配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 301 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村莫东配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 302 | 宝应县 | 西安丰镇居委会兴安北路配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 303 | 宝应县 | 黄滕镇小垛村张庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 304 | 宝应县 | 泾河镇灶户村毛庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|     |     |                 |        |     |          |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 305 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾林南站1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 306 | 宝应县 | 曹甸镇下舍居委会配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 307 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村四集学苑配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 308 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村十一组配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 309 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区9#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 310 | 宝应县 | 泾河镇黄浦集镇7#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 311 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳幼儿园配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 312 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村中心配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 313 | 宝应县 | 射阳湖镇天平街东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 314 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村任庄大泵配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 315 | 宝应县 | 望直港镇和平村品南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 316 | 宝应县 | 曹甸镇苏林苏林配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 317 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村钮庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 318 | 宝应县 | 城区工农路3#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 319 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村张庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 320 | 宝应县 | 夏集镇王桥小区箱变配变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 321 | 宝应县 | 黄塍徐甸村徐甸配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 322 | 宝应县 | 山阳镇镇西6#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 323 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会周经河配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 324 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村天亭2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 325 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村葛庄扶贫1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 326 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村陈庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 327 | 宝应县 | 汜水镇五里村三组配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 328 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村孟庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 329 | 宝应县 | 曹甸镇光明一组配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 330 | 宝应县 | 山阳镇集镇赋能配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 331 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村反修配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 332 | 宝应县 | 曹甸镇新建沟北配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 333 | 宝应县 | 望直港镇居委会汽配2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 334 | 宝应县 | 城区曙光小区10#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 335 | 宝应县 | 山阳镇长沟集镇3#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 336 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村毛庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 337 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会南苑配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                 |        |     |          |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 338 | 宝应县 | 望直港镇火花村胡南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 339 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村固晋配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 340 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村天鹅配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 341 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村11#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 342 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村朱庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 343 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸新舍配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 344 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村同心1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 345 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村吉家配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 346 | 宝应县 | 山阳镇公民村桥南2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 347 | 宝应县 | 小官庄镇集镇11#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 348 | 宝应县 | 夏集镇卫星村金河西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 349 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村冀家配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 350 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇13#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 351 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村冲林配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 352 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村太中配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 353 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村四集八组配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 354 | 宝应县 | 望直港镇北沙村后庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 355 | 宝应县 | 城区曙光小区12#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 356 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村桥头南配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 357 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村包湾配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 358 | 宝应县 | 望直港镇国强村沟北配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 359 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗村文曲配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 360 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村崔沟配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 361 | 宝应县 | 城区曙光小区14#公变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 362 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村三河配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 363 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳4#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 364 | 宝应县 | 曹甸镇夏庄加工厂配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 365 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村安大配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 366 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村陈湾配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 367 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区南港2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 368 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会向阳1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 369 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村同心2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 370 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗镇南配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                  |        |     |          |
|-----|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 371 | 宝应县 | 汜水镇黄圩村十二组配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 372 | 宝应县 | 夏集镇塘北村龙沟配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 373 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村大陆小区5#箱变配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 374 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会红旗配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 375 | 宝应县 | 曹甸镇李沟西庄2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 376 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村赛牛配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 377 | 宝应县 | 山阳镇农贸市场配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 378 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村同心圩配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 379 | 宝应县 | 山阳镇镇西4#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 380 | 宝应县 | 柳堡镇清元村同心配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 381 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村新河1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 382 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸东桥配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 383 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村蔡墩配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 384 | 宝应县 | 黄塍周家西站配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 385 | 宝应县 | 西安丰镇居委会车站配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 386 | 宝应县 | 泾河镇张桥村张桥1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 387 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村尹舍配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 388 | 宝应县 | 曹甸镇殷庄管东配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 389 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村陆沟配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 390 | 宝应县 | 柳堡镇新安村二队配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 391 | 宝应县 | 泾河镇东红村同庄1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 392 | 宝应县 | 汜水镇高阳村村部配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 393 | 宝应县 | 安宜镇三里村元北配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 394 | 宝应县 | 山阳镇光辉村大兴配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 395 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村四组配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 396 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村新河配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 397 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会钟楼配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 398 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村勤南配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 399 | 宝应县 | 山阳镇镇东4#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 400 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村苗圃配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 401 | 宝应县 | 泾河镇黄浦集镇农具厂配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 402 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会河南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 403 | 宝应县 | 曹甸镇金泄五组配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                 |        |     |          |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 404 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村十三组配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 405 | 宝应县 | 夏集镇王桥小区2#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 406 | 宝应县 | 泾河镇泾河供电所箱变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 407 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村直心配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 408 | 宝应县 | 射阳湖镇天平2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 409 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村仁里配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 410 | 宝应县 | 西安丰镇居委会财政配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 411 | 宝应县 | 柳堡镇邬阳村新东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 412 | 宝应县 | 汜水镇集镇二小1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 413 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村廷柏1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 414 | 宝应县 | 泾河镇陈东村陈东小区1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 415 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村太东配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 416 | 宝应县 | 黄塍镇联合村中心配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 417 | 宝应县 | 夏集镇双塘村配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 418 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村陆家配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 419 | 宝应县 | 夏集镇双塘村土塘配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 420 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村崔南配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 421 | 宝应县 | 城区职校操场2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 422 | 宝应县 | 城区东李3#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 423 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村南塘配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 424 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇镇西1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 425 | 宝应县 | 曹甸镇大新南庄配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 426 | 宝应县 | 望直港镇国强村富民配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 427 | 宝应县 | 广洋湖集镇3#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 428 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村双楼前楼东配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 429 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村林东配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 430 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村东塘配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 431 | 宝应县 | 夏集镇潼口村罗西配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 432 | 宝应县 | 泾河镇陈东村村部配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 433 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村腰庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 434 | 宝应县 | 曹甸镇夏庄二组配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 435 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村兴桥东配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 436 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗镇东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                 |        |     |          |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 437 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村河西配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 438 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村柴家配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 439 | 宝应县 | 夏集镇果园村陆庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 440 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会幼儿园配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 441 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳16#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 442 | 宝应县 | 夏集镇三洋村三洋配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 443 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会向阳4#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 444 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇高墩配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 445 | 宝应县 | 山阳镇春光村赵庄2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 446 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村固西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 447 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村官北2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 448 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇鲁垛1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 449 | 宝应县 | 曹甸镇古塔村部配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 450 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林溪配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 451 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村李南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 452 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村十二队配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 453 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村倪湾配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 454 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村郑南配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 455 | 宝应县 | 望直港镇国强村小区配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 456 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村冲南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 457 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村潘西配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 458 | 宝应县 | 夏集镇卫星村陈中配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 459 | 宝应县 | 曹甸镇马家组配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 460 | 宝应县 | 城区邵家圩2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 461 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村陈庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 462 | 宝应县 | 泾河镇黄浦菜场配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 463 | 宝应县 | 射阳湖镇天平6#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 464 | 宝应县 | 汜水镇复兴村青年配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 465 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村曙光配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 466 | 宝应县 | 射阳湖镇工业园配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 467 | 宝应县 | 柳堡镇团结3#配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 468 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区1#配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 469 | 宝应县 | 望直港镇大树村何墩配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                 |        |     |          |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 470 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村顷中配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 471 | 宝应县 | 城区四通园配变         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 472 | 宝应县 | 汜水镇集镇干渠配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 473 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村双城配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 474 | 宝应县 | 泾河镇东红村同庄配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 475 | 宝应县 | 汜水镇江宝村张庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 476 | 宝应县 | 泾河镇黄浦集镇3#配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 477 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村东日配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 478 | 宝应县 | 望直港镇北河村孙西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 479 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳13#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 480 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村潮中配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 481 | 宝应县 | 城区深宝2#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 482 | 宝应县 | 望直港镇北沙村南河配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 483 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会莲花配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 484 | 宝应县 | 射阳湖镇天平5#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 485 | 宝应县 | 夏集镇王桥小区3#箱变配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 486 | 宝应县 | 汜水镇花园村村部配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 487 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村新农配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 488 | 宝应县 | 汜水镇集镇朝阳配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 489 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村刁舍配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 490 | 宝应县 | 城区曙光小区邵家小区配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 491 | 宝应县 | 山阳镇合心村季郭配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 492 | 宝应县 | 安宜镇三里村潘庄配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 493 | 宝应县 | 山阳镇农贸市场2#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 494 | 宝应县 | 夏集镇王桥村王桥2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 495 | 宝应县 | 泾河镇台许村欧达配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 496 | 宝应县 | 曹甸镇衡楼衡舍西配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 497 | 宝应县 | 汜水镇范光湖镇东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 498 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会莲花2#配变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 499 | 宝应县 | 汜水镇集镇联合配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 500 | 宝应县 | 泾河镇张居唐庄配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 501 | 宝应县 | 小官庄镇南场村南场配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 502 | 宝应县 | 西安丰镇居委会青龙街配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 503 | 宝应县 | 汜水镇五里村村部配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 504 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸新舍南配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 505 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村杨湾2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 506 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村桥西配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 507 | 宝应县 | 曹甸镇溪北沈庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 508 | 宝应县 | 西安丰镇居委会兴南配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 509 | 宝应县 | 夏集镇卫星村新河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 510 | 宝应县 | 山阳镇镇南1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 511 | 宝应县 | 柳堡镇园区配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 512 | 宝应县 | 曹甸镇屈庄五组配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 513 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳10#配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 514 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇镇西配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 515 | 宝应县 | 望直港镇张楼村红旗配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 516 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村潮南配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 517 | 宝应县 | 山阳镇长沟村南站配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 518 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区中港变配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 519 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村杜庄配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 520 | 宝应县 | 泾河镇谢庄配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 521 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村石西配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 522 | 宝应县 | 柳堡镇新安村王久配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 523 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪十组配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 524 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会蓝天配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 525 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村蒋南配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 526 | 宝应县 | 泾河镇张桥村张桥2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 527 | 宝应县 | 山阳镇杨河村前进配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 528 | 宝应县 | 泾河镇黄浦集镇4#配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 529 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村三桥配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 530 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇菜场配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 531 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村房庄配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 532 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村刘舍配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 533 | 宝应县 | 安宜镇北闸村刘庄2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 534 | 宝应县 | 夏集镇塘北村双车配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 535 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村9#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                |        |     |          |
|-----|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 536 | 宝应县 | 曹甸镇古塔村屈庄屈西配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 537 | 宝应县 | 望直港镇火花村新华配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 538 | 宝应县 | 山阳镇春光村草田3#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 539 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村葛庄1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 540 | 宝应县 | 曹甸镇夏庄六组配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 541 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村林中配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 542 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗5#配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 543 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村肖家村部配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 544 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村周庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 545 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇长寿1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 546 | 宝应县 | 汜水镇集镇乔庄配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 547 | 宝应县 | 泾河镇泾河附马配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 548 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇工业区2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 549 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村新庄配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 550 | 宝应县 | 城区陈庄配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 551 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会三横河配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 552 | 宝应县 | 泾河镇泾河村桥东配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 553 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村周湾配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 554 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村徐南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 555 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村胡庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 556 | 宝应县 | 山阳镇镇西7#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 557 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会向阳东配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 558 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村8#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 559 | 宝应县 | 城区宝泰路3#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 560 | 宝应县 | 汜水镇范光湖镇北配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 561 | 宝应县 | 山阳镇镇东1#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 562 | 宝应县 | 泾河镇泾农村花园配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 563 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村李灯配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 564 | 宝应县 | 安宜镇西郊村大王庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 565 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇三横河配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 566 | 宝应县 | 城区陈庄2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 567 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会虹桥配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 568 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会朝阳桥配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|     |     |                 |        |     |          |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 569 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村河西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 570 | 宝应县 | 曹甸镇李沟西庄配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 571 | 宝应县 | 小官庄镇集镇9#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 572 | 宝应县 | 安宜镇三里村农民公寓配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 573 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村廖北配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 574 | 宝应县 | 曹甸镇周管管圩配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 575 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村跃进配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 576 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村王庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 577 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村三星配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 578 | 宝应县 | 曹甸镇上舍西站配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 579 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村莫西2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 580 | 宝应县 | 山阳镇长沟集镇配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 581 | 宝应县 | 黄塍镇广场南路配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 582 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村范家配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 583 | 宝应县 | 夏集镇卫星村陈庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 584 | 宝应县 | 泾河镇黄浦集镇5#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 585 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村范仁1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 586 | 宝应县 | 曹甸镇金吾综合厂配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 587 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 588 | 宝应县 | 泾河镇张居村程建配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 589 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会三横河东配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 590 | 宝应县 | 泾河镇陈东村徐庄配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 591 | 宝应县 | 曹甸镇三元河南配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 592 | 宝应县 | 柳堡镇新安村洪庄村部配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 593 | 宝应县 | 山阳镇杨河村杨庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 594 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村郑南1#配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 595 | 宝应县 | 柳堡镇幼儿园配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 596 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村夷舍配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 597 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村小新庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 598 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会夏家巷配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 599 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村邵庄配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 600 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村蒋庄配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 601 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村郑东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 602 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍前庄配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 603 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇镇中1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 604 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村三组配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 605 | 宝应县 | 汜水镇龙河村贾桥配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 606 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村新陆配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 607 | 宝应县 | 柳堡镇陈林配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 608 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村东舍配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 609 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇镇东配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 610 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村潘桥2#配变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 611 | 宝应县 | 小官庄镇胜利路配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 612 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村庄中配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 613 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村洪沟配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 614 | 宝应县 | 柳堡镇芦村镇西配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 615 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村新农配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 616 | 宝应县 | 黄塍镇联合村汤庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 617 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村白鼠中配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 618 | 宝应县 | 射阳湖镇魏荡村魏中配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 619 | 宝应县 | 曹甸镇曹南安置小区配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 620 | 宝应县 | 山阳镇春光村孙桥配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 621 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村中庄配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 622 | 宝应县 | 柳堡镇园区1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 623 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 624 | 宝应县 | 望直港镇居委会汽配配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 625 | 宝应县 | 汜水镇复兴村前河1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 626 | 宝应县 | 汜水镇工业园区1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 627 | 宝应县 | 广洋湖镇兴洋村新桥配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 628 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会振兴路配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 629 | 宝应县 | 泾河镇台许村郎庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 630 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗12#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 631 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇长寿配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 632 | 宝应县 | 山阳镇春光村赵庄配变    | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 633 | 宝应县 | 夏集镇王桥王家箱变配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 634 | 宝应县 | 汜水镇新河村六组配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 635 | 宝应县 | 汜水镇湖滨村七组配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 636 | 宝应县 | 泾河镇黄浦新庄东苑小区配变 | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 637 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村一组配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 638 | 宝应县 | 泾河镇张桥村张桥菜场配变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 639 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村4#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 640 | 宝应县 | 柳堡镇亚宝居委会尹镇配变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 641 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村蒋西1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 642 | 宝应县 | 山阳镇大东村大溜2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 643 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村胜利配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 644 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村陆家配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 645 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村刘兴1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 646 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村冲东配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 647 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村易家扶贫配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 648 | 宝应县 | 柳堡镇新安村洪北1#配变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 649 | 宝应县 | 曹甸镇二环路西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 650 | 宝应县 | 柳堡镇芦村芦居配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 651 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村王庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 652 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村马三配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 653 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村苗东配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 654 | 宝应县 | 曹甸镇柴家小学配变     | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 655 | 宝应县 | 夏集镇潼口村颜庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 656 | 宝应县 | 汜水镇京杭村前进配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 657 | 宝应县 | 曹甸镇大新南站配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 658 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗8#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 659 | 宝应县 | 夏集镇相庄村南湾配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 660 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村南桥配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 661 | 宝应县 | 夏集镇丰收村明星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 662 | 宝应县 | 夏集镇王桥村王桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 663 | 宝应县 | 柳堡镇郭阳村蔡东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 664 | 宝应县 | 夏集镇相庄村中沟配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 665 | 宝应县 | 柳堡镇芦东十二队1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 666 | 宝应县 | 汜水镇万沟村村部配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 667 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村张墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 668 | 宝应县 | 泾河镇张桥村张桥3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 669 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村刘墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 670 | 宝应县 | 泾河镇刘上村五支配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 671 | 宝应县 | 射阳湖镇魏荡村三组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 672 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村大东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 673 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村鲁东1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 674 | 宝应县 | 山阳镇春光村东唐圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 675 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村六组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 676 | 宝应县 | 射阳湖镇射渔村幸福配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 677 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会信用社配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 678 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村七组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 679 | 宝应县 | 曹甸镇屈舍屈舍配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 680 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村凤仪园配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 681 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村中桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 682 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村招西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 683 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村十二组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 684 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村尹家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 685 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村梁庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 686 | 宝应县 | 山阳镇金庄村侯庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 687 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村孟庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 688 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村高庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 689 | 宝应县 | 汜水镇高阳村姚田配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 690 | 宝应县 | 望直港镇国强村沟南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 691 | 宝应县 | 柳堡镇新安村七队配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 692 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村大东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 693 | 宝应县 | 柳堡镇芦中配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 694 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村后郝配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 695 | 宝应县 | 望直港镇马垛村朱北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 696 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村化工厂2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 697 | 宝应县 | 山阳镇光辉村西圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 698 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村肖家西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 699 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村兰亭北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 700 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家中配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 701 | 宝应县 | 夏集镇双塘村宝龙配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 702 | 宝应县 | 望直港镇大树村树中配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 703 | 宝应县 | 泾河镇张居扬兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 704 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村中心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 705 | 宝应县 | 安宜镇西郊村前进配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 706 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村新东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 707 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村胜利1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 708 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村赵河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 709 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村中桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 710 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹联合配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 711 | 宝应县 | 曹甸镇曹北后堆东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 712 | 宝应县 | 山阳镇兴同村大队配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 713 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村苏东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 714 | 宝应县 | 柳堡镇建设村南林配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 715 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍史庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 716 | 宝应县 | 望直港镇火花村胡东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 717 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村杜家配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 718 | 宝应县 | 射阳湖镇魏荡村二组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 719 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村四里配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 720 | 宝应县 | 泾河镇白龙配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 721 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村孔庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 722 | 宝应县 | 曹甸镇曹北新河北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 723 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村颜墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 724 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹李荡加工厂配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 725 | 宝应县 | 山阳镇杨河村齐心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 726 | 宝应县 | 山阳镇杨河村丰产配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 727 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村平中配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 728 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村田头配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 729 | 宝应县 | 夏集镇夏集村北沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 730 | 宝应县 | 黄塍镇联合村葛庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 731 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村史庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 732 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村后沟配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 733 | 宝应县 | 汜水镇范西村宏伟1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 734 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村胡沟配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 735 | 宝应县 | 汜水镇新荡村村部配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 736 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村新西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 737 | 宝应县 | 小官庄镇南场村新东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 738 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村庆丰配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 739 | 宝应县 | 曹甸镇苏林庄西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 740 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪九组1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 741 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村南河2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 742 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍桥北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 743 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村张庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 744 | 宝应县 | 泾河镇泾农村沈大庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 745 | 宝应县 | 夏集镇卫星村同意配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 746 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村王家2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 747 | 宝应县 | 汜水镇石桥村村部配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 748 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村杨河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 749 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村新河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 750 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村易家西配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 751 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村10#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 752 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村光辉配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 753 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村如意配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 754 | 宝应县 | 山阳镇金庄村王庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 755 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村任庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 756 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村柳东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 757 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河南配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 758 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村北湾配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 759 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村前场配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 760 | 宝应县 | 泾河镇居委会桥头配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 761 | 宝应县 | 安宜镇三里村元北2#配变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 762 | 宝应县 | 泾河镇张北村丁倪配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 763 | 宝应县 | 汜水镇京杭村顾口配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 764 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村小乐庄配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 765 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村桑庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 766 | 宝应县 | 山阳镇合心村曹庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                |        |     |          |
|-----|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 767 | 宝应县 | 汜水镇夷沟村红庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 768 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村陶庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 769 | 宝应县 | 泾河镇台许村朝阳配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 770 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村前窑配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 771 | 宝应县 | 安宜镇西郊村红旗2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 772 | 宝应县 | 山阳镇顺河村王圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 773 | 宝应县 | 夏集镇双塘村朱沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 774 | 宝应县 | 望直港镇张楼村新民配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 775 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村三元配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 776 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村尹庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 777 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村二组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 778 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村蒋中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 779 | 宝应县 | 汜水镇扬天村福利配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 780 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 781 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村南阳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 782 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村杨蒋2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 783 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村大陆小区6#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 784 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村合心配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 785 | 宝应县 | 汜水镇黄圩村村部配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 786 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村北站配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 787 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄中心北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 788 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村沈墩北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 789 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡河南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 790 | 宝应县 | 山阳镇中南村刘圩2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 791 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团庄1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 792 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村丁沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 793 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村前进配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 794 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村红卫配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 795 | 宝应县 | 柳堡镇邬阳村蔡沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 796 | 宝应县 | 望直港镇张楼村新民2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 797 | 宝应县 | 黄塍镇联合村荣兴配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 798 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡3#圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 799 | 宝应县 | 曹甸镇大新张涯1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                 |        |     |          |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 800 | 宝应县 | 汜水镇土塘村双沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 801 | 宝应县 | 望直港镇军师村合义配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 802 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村渔业中配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 803 | 宝应县 | 泾河镇泾农村刘庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 804 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村乔家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 805 | 宝应县 | 山阳镇光辉村草坝2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 806 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村朝阳配变配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 807 | 宝应县 | 汜水镇范西村北河配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 808 | 宝应县 | 望直港镇军师村马庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 809 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡九组配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 810 | 宝应县 | 望直港镇北沙村楼南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 811 | 宝应县 | 汜水镇江宝村任庄1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 812 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村南圩配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 813 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村韩墩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 814 | 宝应县 | 泾河镇张北村陈阳1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 815 | 宝应县 | 泾河镇泾农村齐心配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 816 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村新华配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 817 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村大沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 818 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村五组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 819 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村瓜墩十组1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 820 | 宝应县 | 夏集镇卫星村秦西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 821 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村董圩2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 822 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村后舍1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 823 | 宝应县 | 山阳镇中南村刘圩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 824 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村乔墩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 825 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村村变配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 826 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村葛东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 827 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村潘夏村部配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 828 | 宝应县 | 夏集镇相庄村新桥配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 829 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村生东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 830 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村杨西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 831 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村桃园配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 832 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村史庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|     |     |              |        |     |          |
|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 833 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村荷园配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 834 | 宝应县 | 汜水镇新荡村村部1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 835 | 宝应县 | 夏集镇王桥村光华配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 836 | 宝应县 | 汜水镇五里村五组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 837 | 宝应县 | 汜水镇龙河村贾桥1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 838 | 宝应县 | 山阳镇春光村夏庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 839 | 宝应县 | 曹甸镇古塔村立新配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 840 | 宝应县 | 汜水镇杨天村丰富配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 841 | 宝应县 | 望直港镇南沙村西沟配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 842 | 宝应县 | 曹甸镇周管管圩东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 843 | 宝应县 | 汜水镇万沟村万沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 844 | 宝应县 | 汜水镇新河村四组北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 845 | 宝应县 | 山阳镇兴同村合心2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 846 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村新庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 847 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会新区配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 848 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村加禾配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 849 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村新民配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 850 | 宝应县 | 曹甸镇下舍镇东路配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 851 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村新丰配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 852 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村何舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 853 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村林庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 854 | 宝应县 | 望直港镇马垛村吴家配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 855 | 宝应县 | 射阳湖镇藏陈居委会配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 856 | 宝应县 | 夏集镇相庄村柳青配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 857 | 宝应县 | 曹甸镇大新大舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 858 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村易家东配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 859 | 宝应县 | 夏集镇双塘村葛湾配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 860 | 宝应县 | 曹甸镇周管河东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 861 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村中心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 862 | 宝应县 | 泾河镇左堡村蒋庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 863 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村新站配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 864 | 宝应县 | 汜水镇范西村齐心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 865 | 宝应县 | 曹甸镇官河村桥南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 866 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村同心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 867 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村幸福配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 868 | 宝应县 | 柳堡镇建设村平桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 869 | 宝应县 | 曹甸镇李沟村村东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 870 | 宝应县 | 汜水镇万沟村新东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 871 | 宝应县 | 山阳镇顺河村陈湾2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 872 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村朱庄小区配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 873 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 874 | 宝应县 | 曹甸镇官河西庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 875 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村尹庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 876 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村五组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 877 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾林1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 878 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村韩圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 879 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村丰收配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 880 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村桥北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 881 | 宝应县 | 夏集镇塘北村五金厂配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 882 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会新庄配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 883 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村陆灯小区配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 884 | 宝应县 | 柳堡镇清元村胥庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 885 | 宝应县 | 夏集镇双砦村杨西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 886 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村七顷配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 887 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村刁圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 888 | 宝应县 | 汜水镇新阳村向阳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 889 | 宝应县 | 汜水镇新荡村四组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 890 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村陈东配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 891 | 宝应县 | 夏集镇夏集村董南西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 892 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村南窑配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 893 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村许兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 894 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 895 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村七组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 896 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村新陆西荡配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 897 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村西桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 898 | 宝应县 | 山阳镇金庄村大站2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 899 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村乔南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 900 | 宝应县 | 望直港镇马垛村吴口配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 901 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村漕沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 902 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村马三西圩配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 903 | 宝应县 | 山阳镇春光村吉庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 904 | 宝应县 | 山阳镇长沟村辛庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 905 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村张舍2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 906 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村琵琶配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 907 | 宝应县 | 山阳镇金庄村韩庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 908 | 宝应县 | 柳堡镇张袁任西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 909 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村何庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 910 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村大舍2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 911 | 宝应县 | 望直港镇西荡村潘家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 912 | 宝应县 | 曹甸镇官河桥东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 913 | 宝应县 | 夏集镇王营村谢沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 914 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村新阳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 915 | 宝应县 | 泾河镇泾农村前进配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 916 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村大沟1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 917 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村江家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 918 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村一组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 919 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村姚田配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 920 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村西圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 921 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村张舍1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 922 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村刘墩2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 923 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村文化配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 924 | 宝应县 | 汜水镇韦镇集镇4#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 925 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村五一配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 926 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村塘东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 927 | 宝应县 | 夏集镇双砦村杨北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 928 | 宝应县 | 射阳湖镇平南村新庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 929 | 宝应县 | 曹甸镇梁沙后荡配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 930 | 宝应县 | 汜水镇江宝村江洼配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 931 | 宝应县 | 柳堡镇建设村孙舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |                |        |     |          |
|-----|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 932 | 宝应县 | 夏集镇夏集村中河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 933 | 宝应县 | 望直港镇北沙村北沙配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 934 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村槐东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 935 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村八组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 936 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村五圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 937 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村杨江配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 938 | 宝应县 | 山阳镇顺河村向庄2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 939 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村雍界配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 940 | 宝应县 | 山阳镇杨河村红星2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 941 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村沟西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 942 | 宝应县 | 夏集镇潼口村吉星配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 943 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村乔墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 944 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村合圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 945 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村村部1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 946 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村新庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 947 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村陶灯配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 948 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村杨林沟村部配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 949 | 宝应县 | 泾河镇左堡村街南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 950 | 宝应县 | 汜水镇成庄村祁心配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 951 | 宝应县 | 安宜镇西郊村汤庄2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 952 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村村东1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 953 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇备战河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 954 | 宝应县 | 望直港镇和平村王品2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 955 | 宝应县 | 曹甸镇古塔红旗配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 956 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村郎桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 957 | 宝应县 | 西安丰镇居委会中圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 958 | 宝应县 | 山阳镇兴同村王庄2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 959 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村阚庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 960 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村卫西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 961 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村肖家北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 962 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 963 | 宝应县 | 黄塍镇联合村赵庄小区配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 964 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸桥北配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|     |     |               |        |     |          |
|-----|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 965 | 宝应县 | 望直港镇南沙前庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 966 | 宝应县 | 射阳湖镇姬凤村黄北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 967 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村光明配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 968 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村新东2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 969 | 宝应县 | 泾河镇刘上村乔庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 970 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村东风配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 971 | 宝应县 | 望直港镇西荡村幸南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 972 | 宝应县 | 山阳镇兴同村东组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 973 | 宝应县 | 望直港镇马垛村朱南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 974 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村刁湾3#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 975 | 宝应县 | 夏集镇潼口村金星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 976 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村董家庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 977 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村钱中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 978 | 宝应县 | 安宜镇西郊村红星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 979 | 宝应县 | 黄塍镇联合村卫星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 980 | 宝应县 | 广洋湖镇顾河北1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 981 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村村部配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 982 | 宝应县 | 山阳镇兴同村鲜庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 983 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村东进西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 984 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村高家2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 985 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村高家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 986 | 宝应县 | 汜水镇石桥村仲庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 987 | 宝应县 | 广洋湖镇双楼后楼西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 988 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇新文化3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 989 | 宝应县 | 汜水镇花园村马庵配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 990 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村陶舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 991 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村合西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 992 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村姜东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 993 | 宝应县 | 汜水镇范西村中南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 994 | 宝应县 | 汜水镇胡成村红星1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 995 | 宝应县 | 柳堡镇郭阳村新北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 996 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村兰亭村部配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 997 | 宝应县 | 山阳镇兴同村鲁庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 998  | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村陶墩1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 999  | 宝应县 | 望直港镇月蟾村刘庄小区配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1000 | 宝应县 | 夏集镇卫星村五红配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1001 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村南舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1002 | 宝应县 | 汜水镇复兴村丰产配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1003 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村八组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1004 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村方庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1005 | 宝应县 | 夏集镇三洋村梁沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1006 | 宝应县 | 泾河镇黄埔村鲁一配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1007 | 宝应县 | 夏集镇王桥村胜利配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1008 | 宝应县 | 夏集镇三洋村胜旺配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1009 | 宝应县 | 泾河镇左堡村潘庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1010 | 宝应县 | 山阳镇兴同村南滩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1011 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村胡桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1012 | 宝应县 | 柳堡镇建设村蔡河1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1013 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村大王配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1014 | 宝应县 | 柳堡镇广电站配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1015 | 宝应县 | 泾河镇张北村小舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1016 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村严桥村部配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1017 | 宝应县 | 夏集镇潼口村前进配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1018 | 宝应县 | 望直港镇军师村前进配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1019 | 宝应县 | 柳堡镇邬阳村朝阳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1020 | 宝应县 | 曹甸镇周管王庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1021 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村王圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1022 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村东沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1023 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村山河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1024 | 宝应县 | 泾河镇松竹村松南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1025 | 宝应县 | 汜水镇范光湖新集镇1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1026 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村黄东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1027 | 宝应县 | 望直港镇西荡村东荡配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1028 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村三兴配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1029 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村三元1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1030 | 宝应县 | 曹甸镇陆庄村西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1031 | 宝应县 | 望直港镇马垛村朱家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1032 | 宝应县 | 汜水镇吉星村吉星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1033 | 宝应县 | 汜水镇三合村庙堂1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1034 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村元家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1035 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村周庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1036 | 宝应县 | 山阳镇杨河村新明配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1037 | 宝应县 | 山阳镇兴同村许庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1038 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村南湾配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1039 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村杨东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1040 | 宝应县 | 山阳镇兴同村宝山4#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1041 | 宝应县 | 柳堡镇清元村金墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1042 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1043 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村卫星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1044 | 宝应县 | 曹甸镇金吾村九组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1045 | 宝应县 | 曹甸镇华庄华沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1046 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村联合配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1047 | 宝应县 | 曹甸镇下舍村舍中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1048 | 宝应县 | 山阳镇杨河村曹庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1049 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村董墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1050 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村亭南配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1051 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村柴北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1052 | 宝应县 | 山阳镇养殖场场部2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1053 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村东风配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1054 | 宝应县 | 曹甸镇舍新舍东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1055 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村老柴滩配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1056 | 宝应县 | 山阳镇公民村太平配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1057 | 宝应县 | 汜水镇黄圩村七组1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1058 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村洋河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1059 | 宝应县 | 夏集镇塘北村新河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1060 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村兰亭东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1061 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪九组配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1062 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村小王配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1063 | 宝应县 | 望直港镇大树村树东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 1064 | 宝应县 | 泾河镇刘上村周庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1065 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村白鼠七组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1066 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家南荡1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1067 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村严埠配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1068 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村葛庄2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1069 | 宝应县 | 山阳镇光辉村西圩2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1070 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村油东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1071 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村河东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1072 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村村部南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1073 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村招东1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1074 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村贾庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1075 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村张家配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1076 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村双南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1077 | 宝应县 | 小官庄镇南场村红旗2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1078 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村四组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1079 | 宝应县 | 泾河镇陈东村虎西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1080 | 宝应县 | 西安丰镇居委会高桥配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1081 | 宝应县 | 夏集镇卫星村新利配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1082 | 宝应县 | 泾河镇黄浦刘庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1083 | 宝应县 | 小官庄镇南场村新利配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1084 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村南场2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1085 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村新华2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1086 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村胜利配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1087 | 宝应县 | 泾河镇松竹村新林配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1088 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村马西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1089 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村三组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1090 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村茅圩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1091 | 宝应县 | 曹甸镇前庄八组配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1092 | 宝应县 | 夏集镇王营村全意配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1093 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村竹中配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1094 | 宝应县 | 柳堡镇清元村戚沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1095 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村钱西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1096 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村八浅(综)配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 1097 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村下场配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1098 | 宝应县 | 柳堡镇陈林1#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1099 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村大赛路2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1100 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村肖家东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1101 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村杨庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1102 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村陶墩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1103 | 宝应县 | 曹甸镇李沟村沟北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1104 | 宝应县 | 柳堡镇建设村永红配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1105 | 宝应县 | 夏集镇双琚村双苏配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1106 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村钱唐配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1107 | 宝应县 | 汜水镇柴沟村跃进配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1108 | 宝应县 | 望直港镇南沙村陆家河南配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1109 | 宝应县 | 夏集镇潼口村相庄南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1110 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村徐庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1111 | 宝应县 | 曹甸镇金泄一组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1112 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村闸北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1113 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村高家东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1114 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村高庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1115 | 宝应县 | 山阳镇长沟村电站配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1116 | 宝应县 | 望直港镇张楼村红旗北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1117 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村候顶配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1118 | 宝应县 | 山阳镇兴同村南湖东组2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1119 | 宝应县 | 夏集镇王营村润帮配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1120 | 宝应县 | 柳堡镇建设村永葆配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1121 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村三组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1122 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村尹西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1123 | 宝应县 | 望直港镇和平村杨阮2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1124 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村团结配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1125 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村大官庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1126 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村卫东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1127 | 宝应县 | 汜水镇石桥镇南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1128 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村八组配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1129 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村团圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 1130 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村三舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1131 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村杨蒋配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1132 | 宝应县 | 小官庄镇南场村新东2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1133 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村2#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1134 | 宝应县 | 黄腾镇大李庄村宋舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1135 | 宝应县 | 柳堡镇集镇拥军2#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1136 | 宝应县 | 黄腾镇大李庄村于湾配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1137 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村葛庄河南1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1138 | 宝应县 | 汜水镇苏律村上元配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1139 | 宝应县 | 汜水镇新荡村南河配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1140 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村前庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1141 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村陈舍泵配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1142 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村兴二配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1143 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村刘沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1144 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村跃进配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1145 | 宝应县 | 夏集镇潼口村华兆配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1146 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村友西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1147 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村赵庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1148 | 宝应县 | 曹甸镇繁荣韩庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1149 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会后庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1150 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村新庵配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1151 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村杜敖配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1152 | 宝应县 | 汜水镇新荡村一组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1153 | 宝应县 | 夏集镇双琚村双西（南）配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1154 | 宝应县 | 泾河镇松竹村松竹配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1155 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村南泵配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1156 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村南湖村部配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1157 | 宝应县 | 山阳镇兴同村宝山2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1158 | 宝应县 | 望直港镇张楼村张楼2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1159 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村沙河3#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1160 | 宝应县 | 柳堡镇建设村四河配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1161 | 宝应县 | 黄腾镇大陆村陆庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1162 | 宝应县 | 汜水镇成庄村泵站配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1163 | 宝应县 | 汜水镇杨天村繁荣配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1164 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村张东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1165 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村东徐配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1166 | 宝应县 | 汜水镇石桥镇西1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1167 | 宝应县 | 夏集镇王营村祥庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1168 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村贾东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1169 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1170 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村张西1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1171 | 宝应县 | 泾河镇台许村贾庄变配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1172 | 宝应县 | 曹甸镇王家二组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1173 | 宝应县 | 黄塍镇联合村芦赵电站配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1174 | 宝应县 | 汜水镇康营村十二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1175 | 宝应县 | 望直港镇火花村华西2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1176 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村跃进配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1177 | 宝应县 | 曹甸镇溪北村朱庄南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1178 | 宝应县 | 望直港镇北沙村楼子2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1179 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村友南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1180 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村倪西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1181 | 宝应县 | 汜水镇集镇芦范1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1182 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村袁北1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1183 | 宝应县 | 望直港镇火花村楼东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1184 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村王家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1185 | 宝应县 | 望直港镇军师村心齐配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1186 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村巫墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1187 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村黄庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1188 | 宝应县 | 山阳镇合心村肖庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1189 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村马沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1190 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村官西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1191 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡中四配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1192 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村高庄1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1193 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇新文化2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1194 | 宝应县 | 望直港镇南沙村陆家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1195 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村杨湾配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1196 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村南场配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1197 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村苗洼配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1198 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村前进1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1199 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村新河配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1200 | 宝应县 | 泾河镇陈桥法庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1201 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村桥西2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1202 | 宝应县 | 汜水镇集镇供电配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1203 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡村北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1204 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村河东1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1205 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村永新1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1206 | 宝应县 | 夏集镇王营村尾湾配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1207 | 宝应县 | 望直港镇马垛村元西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1208 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村黄庙配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1209 | 宝应县 | 泾河镇左堡村南圩1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1210 | 宝应县 | 夏集镇相庄村红胜配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1211 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村钱南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1212 | 宝应县 | 望直港镇张楼村红旗南配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1213 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村周家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1214 | 宝应县 | 汜水镇黄圩村三组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1215 | 宝应县 | 曹甸镇古塔迎丰配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1216 | 宝应县 | 汜水镇新阳村村部配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1217 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村九组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1218 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村新沟1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1219 | 宝应县 | 曹甸镇周管东庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1220 | 宝应县 | 西安丰镇居委会桥东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1221 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村平江配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1222 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村塘河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1223 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村董家庄1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1224 | 宝应县 | 山阳镇公民村朱桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1225 | 宝应县 | 山阳镇公民村中心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1226 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村大斜沟北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1227 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村桑东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1228 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村立新配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 1229 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村四官沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1230 | 宝应县 | 泾河镇大同村童东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1231 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村夏庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1232 | 宝应县 | 曹甸镇康庄河东配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1233 | 宝应县 | 泾河镇台许村王庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1234 | 宝应县 | 夏集镇塘北村刘桥配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1235 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村郝家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1236 | 宝应县 | 望直港镇望直村花亭小区2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1237 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村村部配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1238 | 宝应县 | 曹甸镇三元乔家配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1239 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村七组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1240 | 宝应县 | 柳堡镇新安村洪东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1241 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村前进配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1242 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村廖东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1243 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村东仇湾配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1244 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村桥东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1245 | 宝应县 | 汜水镇新河村十二组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1246 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村立志配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1247 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村一组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1248 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村桥西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1249 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村三河1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1250 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村跃进配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1251 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村张庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1252 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村仲墩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1253 | 宝应县 | 汜水镇新阳村中阳配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1254 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村韦庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1255 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村新丰配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1256 | 宝应县 | 泾河镇泾河村黄竹配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1257 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村新阳配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1258 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸新沟配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1259 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村王桥配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1260 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村槐西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1261 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村薛圩1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1262 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村冯西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1263 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1264 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1265 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村赵舍1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1266 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村西湾配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1267 | 宝应县 | 夏集镇塘北村龙宝配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1268 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村倪舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1269 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村中心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1270 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡村南站配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1271 | 宝应县 | 夏集镇王桥村任庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1272 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村邵垛配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1273 | 宝应县 | 夏集镇塘北村杨庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1274 | 宝应县 | 望直港镇马垛村河南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1275 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村朱西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1276 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇联合配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1277 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村十组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1278 | 宝应县 | 泾河镇松竹村方庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1279 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村利民配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1280 | 宝应县 | 柳堡镇新安村红进配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1281 | 宝应县 | 泾河镇泾农村合兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1282 | 宝应县 | 汜水镇京杭村中心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1283 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村三桥二队配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1284 | 宝应县 | 曹甸镇溪北刘家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1285 | 宝应县 | 柳堡镇清元村芦北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1286 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村才圩1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1287 | 宝应县 | 泾河镇陈东村林姚配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1288 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村鸡场配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1289 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村五组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1290 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村蛤二配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1291 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村郑坝2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1292 | 宝应县 | 曹甸镇王家三组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1293 | 宝应县 | 夏集镇双琚村索圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1294 | 宝应县 | 山阳镇长沟村卞庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1295 | 宝应县 | 山阳镇大东村码头配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1296 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村钱东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1297 | 宝应县 | 柳堡镇新安村龙南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1298 | 宝应县 | 山阳镇大东村前李配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1299 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会黄沟配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1300 | 宝应县 | 曹甸镇顾家村部配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1301 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村齐心1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1302 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村七组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1303 | 宝应县 | 汜水镇成庄村祁心1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1304 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村潘中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1305 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村新河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1306 | 宝应县 | 曹甸镇李沟村顾墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1307 | 宝应县 | 柳堡镇郭阳村舵杆1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1308 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村林北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1309 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村新北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1310 | 宝应县 | 望直港镇西荡村邵北2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1311 | 宝应县 | 夏集镇果园村兴隆配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1312 | 宝应县 | 山阳镇杨河村袁桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1313 | 宝应县 | 泾河镇台许村村部配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1314 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村新华配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1315 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村包家1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1316 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村许墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1317 | 宝应县 | 泾河镇松竹村周庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1318 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村东荡2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1319 | 宝应县 | 山阳镇金庄村新圩2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1320 | 宝应县 | 汜水镇新河村十组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1321 | 宝应县 | 鲁垛镇崔王村杨南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1322 | 宝应县 | 山阳镇镇东7#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1323 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村蔡桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1324 | 宝应县 | 安宜镇西郊村红旗1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1325 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村潘田配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1326 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村合心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1327 | 宝应县 | 曹甸镇周管张湾西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1328 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村李家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1329 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村东进中配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1330 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村曹坝配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1331 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村刘家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1332 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭钱西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1333 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村马北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1334 | 宝应县 | 曹甸镇三元葛家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1335 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村瓜东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1336 | 宝应县 | 汜水镇戈甸村红旗配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1337 | 宝应县 | 汜水镇江宝村村部配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1338 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村友东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1339 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村刁舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1340 | 宝应县 | 汜水镇湖滨村五组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1341 | 宝应县 | 望直港镇马垛村元东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1342 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村三东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1343 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村丁南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1344 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村马三2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1345 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村化工厂配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1346 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村东进桥南配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1347 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村桥头配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1348 | 宝应县 | 小官庄镇集镇6#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1349 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村南庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1350 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村东荡配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1351 | 宝应县 | 夏集镇卫星村西南桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1352 | 宝应县 | 泾河镇刘上村蔡园1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1353 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村中心1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1354 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村太林桥配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1355 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村桥头配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1356 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村官亭配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1357 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村蒋西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1358 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林红配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1359 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村红星配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1360 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村南舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1361 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村三庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1362 | 宝应县 | 夏集镇双琚村后大塘配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1363 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村葛庄河南配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1364 | 宝应县 | 西安丰镇居委会联合配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1365 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村固晋四组配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1366 | 宝应县 | 夏集镇潼口村新安配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1367 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村塘房配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1368 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村新南1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1369 | 宝应县 | 山阳镇杨河村皮防院配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1370 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄中心南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1371 | 宝应县 | 夏集镇卫星村同心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1372 | 宝应县 | 柳堡镇邬阳村邬阳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1373 | 宝应县 | 夏集镇相庄村刘沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1374 | 宝应县 | 山阳镇顺河村渔业2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1375 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍繁荣配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1376 | 宝应县 | 汜水镇五里村新埠配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1377 | 宝应县 | 汜水镇万沟村反修配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1378 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村李墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1379 | 宝应县 | 山阳镇中南村孙洼配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1380 | 宝应县 | 山阳镇公民村立新配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1381 | 宝应县 | 山阳镇兴同村开发区1#配变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1382 | 宝应县 | 泾河镇刘上村童丰配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1383 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村大兴配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1384 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村东风配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1385 | 宝应县 | 山阳镇兴同村芦庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1386 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村龚庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1387 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村友北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1388 | 宝应县 | 望直港镇马垛村荡西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1389 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村四家铺配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1390 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村十五队配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1391 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村十一组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1392 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村砖场配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1393 | 宝应县 | 汜水镇康营村五组1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1394 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村新区配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1395 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村六组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1396 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村朱墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1397 | 宝应县 | 汜水镇康营村五组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1398 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1399 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村团结配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1400 | 宝应县 | 曹甸镇金泄金堆配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1401 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村东进配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1402 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村双河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1403 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村钱北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1404 | 宝应县 | 泾河镇刘上村扬小配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1405 | 宝应县 | 山阳镇公民村立新2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1406 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇镇北1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1407 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村南舍1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1408 | 宝应县 | 曹甸镇光明五组西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1409 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村三尖配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1410 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村官陈庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1411 | 宝应县 | 曹甸镇殷庄殷家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1412 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村廖徐配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1413 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会夏集配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1414 | 宝应县 | 夏集镇三洋村苗木厂配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1415 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村后窑配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1416 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村杨东2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1417 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村杨旺配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1418 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村南廖徐配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1419 | 宝应县 | 山阳镇公民村前进2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1420 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村乔前配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1421 | 宝应县 | 射阳湖镇天平胥陈配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1422 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村元桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1423 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍茆舍配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1424 | 宝应县 | 夏集镇卫星村陈三门配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1425 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村后舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1426 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村楼北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 1427 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村红心配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1428 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村健康配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1429 | 宝应县 | 曹甸镇华庄河北配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1430 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村兰堡西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1431 | 宝应县 | 曹甸镇夏庄三组配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1432 | 宝应县 | 汜水镇黄圩村十一组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1433 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍前东配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1434 | 宝应县 | 夏集镇相庄村戴湾配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1435 | 宝应县 | 望直港镇马垛村刁东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1436 | 宝应县 | 泾河镇泾河村丁集配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1437 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会向阳3#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1438 | 宝应县 | 山阳镇兴同村叉河2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1439 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村孟东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1440 | 宝应县 | 望直港镇南沙村杨北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1441 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村辛庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1442 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村陈北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1443 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍立北配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1444 | 宝应县 | 黄塍镇联合村三丁配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1445 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村欣东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1446 | 宝应县 | 夏集镇卫星村新生配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1447 | 宝应县 | 泾河镇左堡村桥西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1448 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村刁庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1449 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村兴桥配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1450 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村校东1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1451 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村钱桥配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1452 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村如意配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1453 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村十三组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1454 | 宝应县 | 曹甸镇夏庄村部配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1455 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村新阳配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1456 | 宝应县 | 夏集镇塘北村陆沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1457 | 宝应县 | 山阳镇顺河村陈湾配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1458 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村村东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1459 | 宝应县 | 广洋湖镇万家配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 1460 | 宝应县 | 曹甸镇镇中路2#南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1461 | 宝应县 | 汜水镇夷沟村闸湾配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1462 | 宝应县 | 泾河镇台许村孙庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1463 | 宝应县 | 柳堡镇邬阳村戚沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1464 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村赵庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1465 | 宝应县 | 曹甸镇梁沙村部配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1466 | 宝应县 | 夏集镇塘北村于沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1467 | 宝应县 | 山阳镇春光村梁庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1468 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村后湖配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1469 | 宝应县 | 汜水镇湖滨村湖东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1470 | 宝应县 | 山阳镇兴同村二站配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1471 | 宝应县 | 射阳湖镇射渔村廖渔配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1472 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村立新配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1473 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村沟帮配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1474 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村庄中1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1475 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村沙河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1476 | 宝应县 | 夏集镇塘北村广虹配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1477 | 宝应县 | 曹甸镇金吾村西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1478 | 宝应县 | 夏集镇潼口村朱西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1479 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村中心配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1480 | 宝应县 | 汜水镇复兴村前河2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1481 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村李庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1482 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村赵家西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1483 | 宝应县 | 夏集镇双塘村联合配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1484 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村急流配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1485 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村五组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1486 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村向上配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1487 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村林北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1488 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村丰乐小区2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1489 | 宝应县 | 汜水镇成庄村红旗配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1490 | 宝应县 | 泾河镇陈东村戴庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1491 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村红心配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1492 | 宝应县 | 曹甸镇黄家村西东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                   |        |     |          |
|------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 1493 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村八组配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1494 | 宝应县 | 曹甸镇下舍中桥南配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1495 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村大桥配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1496 | 宝应县 | 泾河镇东红村朱庄配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1497 | 宝应县 | 望直港镇西荡村西荡2#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1498 | 宝应县 | 汜水镇新河村四组配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1499 | 宝应县 | 泾河镇台许村台西配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1500 | 宝应县 | 望直港镇张楼村乔家配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1501 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家七组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1502 | 宝应县 | 曹甸镇溪北村华庄河南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1503 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村庄东配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1504 | 宝应县 | 汜水镇新河村三组配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1505 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村西沟配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1506 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村戴庄配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1507 | 宝应县 | 安宜镇齐心村安宜工业园三期2#配变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 1508 | 宝应县 | 泾河镇东红村虹同配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1509 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村5#配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1510 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村曾郎配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1511 | 宝应县 | 汜水镇成庄村胜利配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1512 | 宝应县 | 曹甸镇殷庄殷家西配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1513 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村新东配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1514 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村鹅西配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1515 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村邱家南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1516 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村卫星2#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1517 | 宝应县 | 山阳镇兴同村大庄2#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1518 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村一组配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1519 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村北河2#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1520 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村潮西配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1521 | 宝应县 | 柳堡镇郭阳村新庄配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1522 | 宝应县 | 曹甸镇大舍东庄配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1523 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村新丰1#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1524 | 宝应县 | 夏集镇三洋村缸东配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1525 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗老政府配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1526 | 宝应县 | 泾河镇台许村郎李配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1527 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村高家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1528 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村新闸配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1529 | 宝应县 | 汜水镇石桥镇南1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1530 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村河北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1531 | 宝应县 | 曹甸镇下舍村上舍河西东配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1532 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村蒋东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1533 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村潘夏北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1534 | 宝应县 | 望直港镇和平村刁墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1535 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村大陆配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1536 | 宝应县 | 汜水镇夷沟村村部1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1537 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村南场配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1538 | 宝应县 | 汜水镇成庄村新河1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1539 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村常青1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1540 | 宝应县 | 夏集镇双琚村双中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1541 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村陈东1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1542 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村沈墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1543 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村安大配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1544 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村跃进配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1545 | 宝应县 | 夏集镇双塘村里圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1546 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡王舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1547 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1548 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村杨桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1549 | 宝应县 | 泾河镇黄浦居委会陈庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1550 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会政府配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1551 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村向阳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1552 | 宝应县 | 小官庄镇南场村红旗配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1553 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村周庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1554 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇逸夫1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1555 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村沟南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1556 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会后庄配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1557 | 宝应县 | 山阳镇金庄村大站配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1558 | 宝应县 | 山阳镇长沟村戴甸配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 1559 | 宝应县 | 望直港镇北河村砖南2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1560 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村姜东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1561 | 宝应县 | 曹甸镇屈舍杨湾配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1562 | 宝应县 | 泾河镇灶户村灶陈配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1563 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村新西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1564 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村团圩2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1565 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村严圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1566 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村周家北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1567 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1568 | 宝应县 | 汜水镇新阳村迎丰1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1569 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村九十东头配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1570 | 宝应县 | 望直港镇北河村卞庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1571 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村双联配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1572 | 宝应县 | 曹甸镇前庄二组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1573 | 宝应县 | 夏集镇潼口村同意配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1574 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村上圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1575 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村高夏庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1576 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村向阳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1577 | 宝应县 | 小官庄镇南场村胥庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1578 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村潘北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1579 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村谭河1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1580 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村双楼后楼配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1581 | 宝应县 | 山阳镇合心村韩庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1582 | 宝应县 | 安宜镇花庄村叶庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1583 | 宝应县 | 夏集镇夏集村戴圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1584 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村同心3#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1585 | 宝应县 | 夏集镇王营村薛戈配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1586 | 宝应县 | 汜水镇湖滨村二组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1587 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村胜利配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1588 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村夷东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1589 | 宝应县 | 望直港镇大树村凤凰2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1590 | 宝应县 | 山阳镇公民村巫圩2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1591 | 宝应县 | 曹甸镇夏庄七组配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 1592 | 宝应县 | 山阳镇大东村坝北配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1593 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村运东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1594 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村油北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1595 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林建配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1596 | 宝应县 | 城区供电公司1#箱变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 1597 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村联荡配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1598 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村韦中配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1599 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村丰乐配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1600 | 宝应县 | 望直港镇张楼村新沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1601 | 宝应县 | 望直港镇北河村北河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1602 | 宝应县 | 望直港镇大树村崔沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1603 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村潘田南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1604 | 宝应县 | 曹甸镇夏庄村十二组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1605 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村四新配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1606 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村兴旺配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1607 | 宝应县 | 泾河镇陈东村刘南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1608 | 宝应县 | 夏集镇卫星村勤丰配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1609 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村周良配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1610 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村齐心配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1611 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄村部配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1612 | 宝应县 | 夏集镇潼口村北赵配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1613 | 宝应县 | 曹甸镇殷庄陈家配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1614 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村白垛配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1615 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村二组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1616 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村雍河配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1617 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村范舍配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1618 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村黄舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1619 | 宝应县 | 望直港镇张楼村杨河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1620 | 宝应县 | 泾河镇刘上村黄庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1621 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村联荡1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1622 | 宝应县 | 夏集镇王桥村毕庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1623 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村鹤湾粮站配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1624 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村杨田配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1625 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村姜庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1626 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村姜中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1627 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村刘墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1628 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村季庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1629 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村范北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1630 | 宝应县 | 望直港镇北沙村北三配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1631 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村葛庄扶贫配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1632 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾林南站配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1633 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村合心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1634 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村石中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1635 | 宝应县 | 夏集镇相庄村相庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1636 | 宝应县 | 泾河镇大同村东台配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1637 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村招东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1638 | 宝应县 | 小官庄镇南场村范庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1639 | 宝应县 | 夏集镇王桥村孙庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1640 | 宝应县 | 汜水镇成庄村卫星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1641 | 宝应县 | 山阳镇金庄村王庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1642 | 宝应县 | 山阳镇春光村万缘配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1643 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村三五舍配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1644 | 宝应县 | 泾河镇刘上村李庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1645 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村均西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1646 | 宝应县 | 夏集镇双塘村周李配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1647 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村存良配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1648 | 宝应县 | 柳堡镇建设村戚舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1649 | 宝应县 | 夏集镇王桥村陈胜配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1650 | 宝应县 | 望直港镇军师村胜利配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1651 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村潘东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1652 | 宝应县 | 夏集镇卫星村五里配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1653 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村大桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1654 | 宝应县 | 鲁垛镇崔王村杨东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1655 | 宝应县 | 夏集镇夏集村西舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1656 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村马圩2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1657 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村夏圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1658 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村马舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1659 | 宝应县 | 望直港镇大树村杨舍2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1660 | 宝应县 | 望直港镇北沙村中心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1661 | 宝应县 | 小官庄镇南场村新利2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1662 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村汤墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1663 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村小闸配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1664 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村桥东1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1665 | 宝应县 | 柳堡镇芦村芦镇配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1666 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村陈庄1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1667 | 宝应县 | 汜水镇高阳村东风1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1668 | 宝应县 | 柳堡镇清元村朱庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1669 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村郑庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1670 | 宝应县 | 汜水镇石桥村丰收配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1671 | 宝应县 | 夏集镇潼口村胜利配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1672 | 宝应县 | 柳堡镇新安村瓜园配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1673 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村后舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1674 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村鲁东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1675 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村林中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1676 | 宝应县 | 望直港镇马垛村西庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1677 | 宝应县 | 望直港镇马垛村马垛配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1678 | 宝应县 | 泾河镇刘上村周兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1679 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村港南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1680 | 宝应县 | 汜水镇江宝村苏庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1681 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村陆厦配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1682 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村村部配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1683 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村李家舍配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1684 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村小南庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1685 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄村王家一组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1686 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村新农配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1687 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村马沟南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1688 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村徐西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1689 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村新东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1690 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村房庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 1691 | 宝应县 | 夏集镇塘北村广子配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1692 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村两桥配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1693 | 宝应县 | 夏集镇双塘村朱庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1694 | 宝应县 | 望直港镇大树村树南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1695 | 宝应县 | 夏集镇相庄村水沟北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1696 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村射南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1697 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村刘庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1698 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村青年配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1699 | 宝应县 | 山阳镇合心村光荣配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1700 | 宝应县 | 泾河镇台许村华庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1701 | 宝应县 | 望直港镇大树村大树配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1702 | 宝应县 | 曹甸镇下舍义新配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1703 | 宝应县 | 曹甸镇周管王庄东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1704 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村新兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1705 | 宝应县 | 望直港镇张楼村张西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1706 | 宝应县 | 夏集镇双塘村颜东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1707 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村联心1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1708 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村蒋西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1709 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村五组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1710 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村苗林六组配变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1711 | 宝应县 | 汜水镇吉星村龙沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1712 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村十组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1713 | 宝应县 | 泾河镇泾河村老庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1714 | 宝应县 | 曹甸镇下舍董庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1715 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村邱家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1716 | 宝应县 | 曹甸镇曹南村三邵东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1717 | 宝应县 | 汜水镇新阳村朝阳配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1718 | 宝应县 | 广洋湖东进村三桥二队1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1719 | 宝应县 | 山阳镇顺河村王圩2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1720 | 宝应县 | 夏集镇双塘村顾沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1721 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村英雄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1722 | 宝应县 | 望直港镇马垛村桥头配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1723 | 宝应县 | 泾河镇刘上村刘点配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1724 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村窑湾配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1725 | 宝应县 | 汜水镇长沙村韩塘配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1726 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸村新沟北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1727 | 宝应县 | 曹甸镇官河胡家东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1728 | 宝应县 | 夏集镇果园村双车园配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1729 | 宝应县 | 汜水镇前河新区配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1730 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村红色配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1731 | 宝应县 | 小官庄镇南场村范庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1732 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村一心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1733 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村刘南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1734 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1735 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村唐坝配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1736 | 宝应县 | 曹甸镇古塔村上河河南配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1737 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村合南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1738 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村先进配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1739 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村陈中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1740 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村冲中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1741 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村于圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1742 | 宝应县 | 山阳镇春光村唐圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1743 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村陈圩北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1744 | 宝应县 | 山阳镇金庄村卫东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1745 | 宝应县 | 夏集镇塘北村何沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1746 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村张庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1747 | 宝应县 | 望直港镇国强村曹庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1748 | 宝应县 | 柳堡镇集镇火箭1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1749 | 宝应县 | 曹甸镇柴家施庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1750 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村姚庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1751 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村基灯配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1752 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村郑坝配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1753 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村太湖配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1754 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村一组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1755 | 宝应县 | 夏集镇潼口村南舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1756 | 宝应县 | 泾河镇左堡村街西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1757 | 宝应县 | 汜水镇康营村九组配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1758 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村鲁南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1759 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村戴西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1760 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村瓜园配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1761 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村李祥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1762 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1763 | 宝应县 | 山阳镇长沟村南站2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1764 | 宝应县 | 曹甸镇下舍东堆配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1765 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村高庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1766 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村蔡河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1767 | 宝应县 | 曹甸镇康庄康庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1768 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪一组配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1769 | 宝应县 | 曹甸镇梁沙河东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1770 | 宝应县 | 山阳镇公民村合心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1771 | 宝应县 | 柳堡镇建设村文昌配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1772 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村旺庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1773 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村马南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1774 | 宝应县 | 曹甸镇古塔红旗西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1775 | 宝应县 | 山阳镇春光村东韩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1776 | 宝应县 | 泾河镇左堡村南圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1777 | 宝应县 | 夏集镇相庄村新闸配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1778 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村山西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1779 | 宝应县 | 山阳镇兴同村外滩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1780 | 宝应县 | 射阳湖镇平南村南沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1781 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村创新配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1782 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村粮管所配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1783 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾林配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1784 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1785 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村胡家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1786 | 宝应县 | 山阳镇杨河村昌庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1787 | 宝应县 | 山阳镇杨河村范庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1788 | 宝应县 | 夏集镇双砣村长江配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1789 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村朱家西头配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 1790 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村孙庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1791 | 宝应县 | 泾河镇刘上村蔡园配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1792 | 宝应县 | 泾河镇陈东村杨付配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1793 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村新南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1794 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村曹庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1795 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村平东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1796 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村刘兴2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1797 | 宝应县 | 汜水镇三合村马路配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1798 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村新联配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1799 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村周庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1800 | 宝应县 | 柳堡镇清元村联合配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1801 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹尹东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1802 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村平西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1803 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村学西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1804 | 宝应县 | 泾河镇灶户村梁庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1805 | 宝应县 | 望直港镇南沙村胡西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1806 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村田庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1807 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村十组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1808 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村石东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1809 | 宝应县 | 柳堡镇建设村新河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1810 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村东接圩配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1811 | 宝应县 | 曹甸镇华庄台区配变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1812 | 宝应县 | 望直港镇火花村杨北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1813 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村七组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1814 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村前官配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1815 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村元北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1816 | 宝应县 | 山阳镇春光村李庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1817 | 宝应县 | 山阳镇顺河村钱圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1818 | 宝应县 | 夏集镇相庄村殷桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1819 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村乔圩1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1820 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村陆墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1821 | 宝应县 | 射阳湖镇天平镇北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1822 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村虹桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1823 | 宝应县 | 山阳镇顺河村钱圩3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1824 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村河东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1825 | 宝应县 | 望直港镇国强村潘庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1826 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1827 | 宝应县 | 曹甸镇新南三岔配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1828 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村衡舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1829 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村季庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1830 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村油南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1831 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村三组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1832 | 宝应县 | 汜水镇长沙村赵庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1833 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村葛西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1834 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村赵庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1835 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村十二组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1836 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村新民配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1837 | 宝应县 | 射阳湖镇魏荡村四组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1838 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村李墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1839 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村范中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1840 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1841 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村沈墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1842 | 宝应县 | 山阳镇金庄村陈庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1843 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村陈西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1844 | 宝应县 | 王通河村拥军配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1845 | 宝应县 | 山阳镇顺河村山宝配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1846 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村芦戴2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1847 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村二组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1848 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村杨北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1849 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村易家南荡配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1850 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村姜西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1851 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村新南配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1852 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村七组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1853 | 宝应县 | 山阳镇中南村东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1854 | 宝应县 | 曹甸镇三元上湾配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1855 | 宝应县 | 山阳镇春光村李庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1856 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1857 | 宝应县 | 望直港镇西荡村李庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1858 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村庆丰1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1859 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村天亭1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1860 | 宝应县 | 鲁垛镇崔王村庄西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1861 | 宝应县 | 汜水镇康营村八组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1862 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村夏圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1863 | 宝应县 | 夏集镇王营村张沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1864 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村合心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1865 | 宝应县 | 汜水镇新阳村前进1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1866 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村唐家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1867 | 宝应县 | 夏集镇双塘村小塘河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1868 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村昌庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1869 | 宝应县 | 曹甸镇屈舍屈西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1870 | 宝应县 | 曹甸镇官河刘家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1871 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村港东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1872 | 宝应县 | 曹甸镇大新下湾配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1873 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林祥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1874 | 宝应县 | 望直港镇张楼村张楼配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1875 | 宝应县 | 望直港镇西荡村东2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1876 | 宝应县 | 夏集镇双砦村东荡配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1877 | 宝应县 | 曹甸镇舍新鲁庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1878 | 宝应县 | 山阳镇公民村巫圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1879 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村红旗配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1880 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村王家配变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1881 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村西堆配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1882 | 宝应县 | 夏集镇王营村军田配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1883 | 宝应县 | 柳堡镇新安村十二队1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1884 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村桥舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1885 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村兴庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1886 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村南站配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1887 | 宝应县 | 汜水镇江宝村曙光配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1888 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村利民配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 1889 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪村部1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1890 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村杨林沟北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1891 | 宝应县 | 山阳镇合心村周庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1892 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村直东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1893 | 宝应县 | 泾河镇台许村河西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1894 | 宝应县 | 山阳镇杨河村新建配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1895 | 宝应县 | 山阳镇春光村华庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1896 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村韩吴2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1897 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸后庄配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1898 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村仲舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1899 | 宝应县 | 广洋湖镇万家西配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1900 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村安南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1901 | 宝应县 | 汜水镇成庄线成庄村前进1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1902 | 宝应县 | 夏集镇双塘村双杨配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1903 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村周庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1904 | 宝应县 | 汜水镇夷沟村复兴配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1905 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村苗圩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1906 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村清水河电站配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1907 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村金田配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1908 | 宝应县 | 山阳镇大东村王庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1909 | 宝应县 | 山阳镇春光村张庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1910 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡村部配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1911 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村新庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1912 | 宝应县 | 夏集镇潼口村罗沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1913 | 宝应县 | 望直港镇西荡村未付配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1914 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村部配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1915 | 宝应县 | 夏集镇相庄村林沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1916 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村沿河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1917 | 宝应县 | 泾河镇刘上村邱庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1918 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村高家庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1919 | 宝应县 | 山阳镇合心村钮庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1920 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村吉庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1921 | 宝应县 | 汜水镇康营村二组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1922 | 宝应县 | 夏集镇果园村同德配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1923 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡五组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1924 | 宝应县 | 望直港镇张楼村张沟2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1925 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村赵舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1926 | 宝应县 | 夏集镇卫星村新民配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1927 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村大舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1928 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村山河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1929 | 宝应县 | 泾河镇台许村刘庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1930 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村魁沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1931 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村刘西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1932 | 宝应县 | 夏集镇夏集村蛇背配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1933 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村季庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1934 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村丁西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1935 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村西河配变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 1936 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村杨南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1937 | 宝应县 | 柳堡镇张元村兴仁配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1938 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村杨庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1939 | 宝应县 | 射阳湖镇魏荡村魏东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1940 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村韦庄1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1941 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村陈家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1942 | 宝应县 | 汜水镇湖滨村五队南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1943 | 宝应县 | 山阳镇顺河村顺河2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1944 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村杨桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1945 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村蒋北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1946 | 宝应县 | 安宜镇北闸村刘庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1947 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村沙河2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1948 | 宝应县 | 山阳镇兴同村齐心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1949 | 宝应县 | 广洋湖集镇18#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1950 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村朱庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1951 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村唐庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1952 | 宝应县 | 泾河镇张居玉庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1953 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村五顷1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1954 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村郑庄卫生室配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1955 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村鹅南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1956 | 宝应县 | 山阳镇大东村红圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1957 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村刘墩1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1958 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村戴庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1959 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村尹河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1960 | 宝应县 | 山阳镇兴同村李河2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1961 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村天亭配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1962 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村冯庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1963 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村十组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1964 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪扶贫配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1965 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村西接圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1966 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村唐东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1967 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村黄中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1968 | 宝应县 | 山阳镇中南村高庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1969 | 宝应县 | 夏集镇夏集村北舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1970 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村周庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1971 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村联心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1972 | 宝应县 | 安宜镇西郊村红花配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1973 | 宝应县 | 柳堡镇清元村胥庄1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1974 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村二厂配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1975 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村双南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1976 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村友东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1977 | 宝应县 | 柳堡镇张元村东风1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1978 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村校东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1979 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村李家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1980 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村吉东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1981 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾南1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1982 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村唐心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1983 | 宝应县 | 望直港镇西荡村幸南2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1984 | 宝应县 | 鲁垛镇崔王村崔东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1985 | 宝应县 | 望直港镇和平村王品配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1986 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村新东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1987 | 宝应县 | 山阳镇大东村曹庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 1988 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村新中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1989 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村姚西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1990 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村胡家配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 1991 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村白鼠扶贫配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1992 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村刁庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1993 | 宝应县 | 柳堡镇寿林崔中配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1994 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村韩庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1995 | 宝应县 | 山阳镇兴同村蒲花站配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1996 | 宝应县 | 曹甸镇下舍村上舍河西南配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1997 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村东枕配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1998 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村王北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 1999 | 宝应县 | 泾河镇台许村红星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2000 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村丁邱配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2001 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村张家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2002 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村郭桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2003 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村斜南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2004 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村新街配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2005 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村中心配变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2006 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2007 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村朝阳配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2008 | 宝应县 | 山阳镇公民村桥东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2009 | 宝应县 | 柳堡镇新安村十二队配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2010 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村葛河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2011 | 宝应县 | 泾河镇台许村元庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2012 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村杨东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2013 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪一组配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2014 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村荡口1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2015 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村跃中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2016 | 宝应县 | 曹甸镇柴家河西配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2017 | 宝应县 | 夏集镇王营村新南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2018 | 宝应县 | 汜水镇迎丰村新河1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2019 | 宝应县 | 望直港镇西荡村幸福配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2020 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村姚沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 2021 | 宝应县 | 夏集镇潼口村华庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2022 | 宝应县 | 泾河镇灶户村徐西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2023 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村村部1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2024 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村于湾配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2025 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村居民东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2026 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村东沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2027 | 宝应县 | 夏集镇王营村二湾配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2028 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村袁南2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2029 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村东荡1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2030 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村闸东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2031 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村新丰配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2032 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村杨林沟南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2033 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村刘庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2034 | 宝应县 | 夏集镇相庄村潼河配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2035 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村九组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2036 | 宝应县 | 射阳湖镇平南村新中配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2037 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡村西配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2038 | 宝应县 | 曹甸镇舍新陈庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2039 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村三组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2040 | 宝应县 | 曹甸镇新南仲舍配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2041 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村阎庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2042 | 宝应县 | 夏集镇塘北村干沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2043 | 宝应县 | 山阳镇养殖场四千三场部3#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2044 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村七组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2045 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村永明配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2046 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村杨庄2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2047 | 宝应县 | 曹甸镇新南范庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2048 | 宝应县 | 山阳镇兴同村西组2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2049 | 宝应县 | 曹甸镇黄家桥南配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2050 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村桑庄1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2051 | 宝应县 | 泾河镇灶户村中东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2052 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村崔东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2053 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村新生配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |     |          |
|------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 2054 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村林南配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2055 | 宝应县 | 望直港镇张楼村张沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2056 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村大尖1#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2057 | 宝应县 | 夏集镇潼口村王湾配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2058 | 宝应县 | 望直港镇和平村梁家配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2059 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村自力配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2060 | 宝应县 | 泾河镇刘上村尹庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2061 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村四集学苑东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2062 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村同心配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2063 | 宝应县 | 汜水镇柴沟村胜利配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2064 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村红星配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2065 | 宝应县 | 汜水镇新阳村红卫配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2066 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村沟西配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2067 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村戴小庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2068 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村姜庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2069 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村八组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2070 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村肖家北荡西1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2071 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村兴庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2072 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村三桥西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2073 | 宝应县 | 山阳镇养殖场于河配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2074 | 宝应县 | 曹甸镇华庄刘沟配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2075 | 宝应县 | 泾河镇刘上村谢家配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2076 | 宝应县 | 柳堡镇建设村刘桥配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2077 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村新民配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2078 | 宝应县 | 广洋湖镇兴洋村万家蔡舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2079 | 宝应县 | 夏集镇相庄村祠堂配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2080 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村吴荡配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2081 | 宝应县 | 曹甸镇曹北村石桥配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2082 | 宝应县 | 山阳镇公民村戴庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2083 | 宝应县 | 泾河镇大同村倪庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2084 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村部配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2085 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村杨舍配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2086 | 宝应县 | 汜水镇苏律村上元1#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2087 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村戴家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2088 | 宝应县 | 汜水镇胡成村施刘配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2089 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村王圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2090 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村腰中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2091 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村陆方荡配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2092 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍立东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2093 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村常东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2094 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾林2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2095 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村陈庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2096 | 宝应县 | 望直港镇军师村阚庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2097 | 宝应县 | 柳堡镇仁里陈舍队配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2098 | 宝应县 | 山阳镇兴同村宝山1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2099 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村陈舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2100 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍郝舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2101 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村宋庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2102 | 宝应县 | 山阳镇合心村邵庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2103 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村新东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2104 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村程郝配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2105 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村四组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2106 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村南旺配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2107 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村周庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2108 | 宝应县 | 曹甸镇顾家庄东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2109 | 宝应县 | 望直港镇和平村品东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2110 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村九组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2111 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村六组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2112 | 宝应县 | 黄腾镇联合村芦庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2113 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村陈桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2114 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村后徐配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2115 | 宝应县 | 夏集镇塘北村卞北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2116 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村卫星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2117 | 宝应县 | 曹甸镇上河杨舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2118 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村一组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2119 | 宝应县 | 黄腾镇新丰村施家庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2120 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村尹东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2121 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村外新庄配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2122 | 宝应县 | 望直港镇军师村新庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2123 | 宝应县 | 夏集镇双塘村张尖沟配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2124 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村朱家配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2125 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村瓦北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2126 | 宝应县 | 汜水镇杨天村繁荣1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2127 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2128 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村范中配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2129 | 宝应县 | 山阳镇长沟村北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2130 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村石中1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2131 | 宝应县 | 夏集镇王营村六合配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2132 | 宝应县 | 曹甸镇新建甸基配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2133 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村大东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2134 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村同庆配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2135 | 宝应县 | 望直港镇西荡村邵北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2136 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村赵庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2137 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村泾河配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2138 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村八岔1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2139 | 宝应县 | 夏集镇塘北村卞桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2140 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村港西2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2141 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村后圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2142 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村村部配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2143 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村五组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2144 | 宝应县 | 汜水镇石桥镇南2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2145 | 宝应县 | 曹甸镇三元后庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2146 | 宝应县 | 曹甸镇陆庄王庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2147 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村赵沟配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2148 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村新联配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2149 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村胥庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2150 | 宝应县 | 汜水镇杨天村富强配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2151 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村周西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2152 | 宝应县 | 山阳镇合心村红旗2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 2153 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村孙西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2154 | 宝应县 | 山阳镇光辉村胜利配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2155 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村朱桥配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2156 | 宝应县 | 夏集镇塘北村章庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2157 | 宝应县 | 山阳镇光辉村义兴配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2158 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村港河配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2159 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村丁庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2160 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村先进配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2161 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村新北配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2162 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村八组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2163 | 宝应县 | 夏集镇潼口村王楼配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2164 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村西站配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2165 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村新舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2166 | 宝应县 | 泾河镇东红村四合配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2167 | 宝应县 | 柳堡镇邬阳村新东1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2168 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍林场配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2169 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村双河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2170 | 宝应县 | 山阳镇大东村红星配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2171 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村杨南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2172 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村三界2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2173 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村一组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2174 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村青年配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2175 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡苏圩配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2176 | 宝应县 | 山阳镇兴同村养殖场于庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2177 | 宝应县 | 望直港镇军师村前进2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2178 | 宝应县 | 夏集镇三洋村梁西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2179 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村玉龙配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2180 | 宝应县 | 夏集镇潼口村庙南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2181 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡六组配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2182 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村东庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2183 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸吉庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2184 | 宝应县 | 汜水镇黄圩村十三组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2185 | 宝应县 | 泾河镇张桥村小良配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2186 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村陈幸配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2187 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村刘墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2188 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村小垛配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2189 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村周家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2190 | 宝应县 | 曹甸镇顾家配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2191 | 宝应县 | 望直港镇军师村赵庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2192 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村十一队1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2193 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村黄元配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2194 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村双庵配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2195 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村四组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2196 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村朝阳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2197 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村黄东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2198 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村张庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2199 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村河东2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2200 | 宝应县 | 曹甸镇梁沙前东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2201 | 宝应县 | 泾河镇台许村河南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2202 | 宝应县 | 曹甸镇下舍东庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2203 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村卫星配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2204 | 宝应县 | 夏集镇相庄村合心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2205 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村骆庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2206 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村五队配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2207 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村泗河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2208 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村乔北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2209 | 宝应县 | 望直港镇国强村朱庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2210 | 宝应县 | 曹甸镇屈舍陈庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2211 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村同心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2212 | 宝应县 | 夏集镇卫星村同心西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2213 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村衡西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2214 | 宝应县 | 夏集镇王桥村周庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2215 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村韩吴配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2216 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村长圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2217 | 宝应县 | 山阳镇中南村邵庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2218 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会中心配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2219 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村村部配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2220 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村桥西3#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2221 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村官田配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2222 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村颜墩1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2223 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村西滩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2224 | 宝应县 | 山阳镇光辉村闸河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2225 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村三组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2226 | 宝应县 | 柳堡镇新安村三队配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2227 | 宝应县 | 曹甸镇古塔村北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2228 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村油坊头配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2229 | 宝应县 | 曹甸镇鲍庄东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2230 | 宝应县 | 泾河镇松竹村王李配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2231 | 宝应县 | 泾河镇松竹村杨大庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2232 | 宝应县 | 曹甸镇陆庄村村部配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2233 | 宝应县 | 夏集镇塘北村费沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2234 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村东房配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2235 | 宝应县 | 曹甸镇黄家组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2236 | 宝应县 | 望直港镇北沙村南河2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2237 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村新圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2238 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村风车配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2239 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村三组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2240 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村爱民配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2241 | 宝应县 | 山阳镇顺河村钱庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2242 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村八队配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2243 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村四集六组配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2244 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村沙滩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2245 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村顷中南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2246 | 宝应县 | 夏集镇相庄村齐心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2247 | 宝应县 | 曹甸镇屈舍东庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2248 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村徐西1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2249 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村新南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2250 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村陆桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2251 | 宝应县 | 曹甸镇上河上河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2252 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村坝西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2253 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村杜东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2254 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村界高配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2255 | 宝应县 | 山阳镇长沟宝山路配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2256 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村窑北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2257 | 宝应县 | 汜水镇成庄村村部1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2258 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村泵东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2259 | 宝应县 | 夏集镇双塘村杨庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2260 | 宝应县 | 曹甸镇金吾村一组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2261 | 宝应县 | 汜水镇戈甸村东河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2262 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会渔业配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2263 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村东风配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2264 | 宝应县 | 曹甸镇金泄四组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2265 | 宝应县 | 山阳镇兴同村老庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2266 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村夷田配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2267 | 宝应县 | 泾河镇灶户村前李配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2268 | 宝应县 | 夏集镇相庄村同心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2269 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村新东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2270 | 宝应县 | 夏集镇双琚村新河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2271 | 宝应县 | 泾河镇刘上村宝兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2272 | 宝应县 | 望直港镇西荡村潘东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2273 | 宝应县 | 泾河镇刘上村范田配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2274 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡中北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2275 | 宝应县 | 夏集镇三洋村双沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2276 | 宝应县 | 黄腾镇大李庄村双义配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2277 | 宝应县 | 汜水镇万沟村村部1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2278 | 宝应县 | 泾河镇左堡村舍东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2279 | 宝应县 | 泾河镇刘上村刘上配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2280 | 宝应县 | 汜水镇黄圩村十组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2281 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村东圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2282 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村徐庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2283 | 宝应县 | 曹甸镇三元新东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2284 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村伏兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2285 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村丁北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2286 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村风南配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2287 | 宝应县 | 山阳镇杨河村红旗配变   | 交流10kV | 125 | 上级电源容量受限 |
| 2288 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村村部配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2289 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村林庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2290 | 宝应县 | 泾河镇东红村东堆配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2291 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村何家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2292 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村七组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2293 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸钱场配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2294 | 宝应县 | 汜水镇吉星村董庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2295 | 宝应县 | 曹甸镇陆庄曹庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2296 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村六队配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2297 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村孟庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2298 | 宝应县 | 山阳镇顺河村孙桥2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2299 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村周北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2300 | 宝应县 | 曹甸镇梁沙河西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2301 | 宝应县 | 夏集镇三洋村砖涵配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2302 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村庆丰配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2303 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村廖中配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2304 | 宝应县 | 汜水镇扬天村红光配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2305 | 宝应县 | 泾河镇左堡村白果塔配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2306 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇镇北配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2307 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村六里配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2308 | 宝应县 | 夏集镇双塘村三马配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2309 | 宝应县 | 夏集镇相庄村二横配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2310 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村南河1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2311 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村高垛1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2312 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村瓜东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2313 | 宝应县 | 汜水镇高阳村红专配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2314 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村铁头配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2315 | 宝应县 | 夏集镇相庄村新庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2316 | 宝应县 | 夏集镇果园村腰闸配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2317 | 宝应县 | 夏集镇王桥村蒋庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2318 | 宝应县 | 山阳镇春光村孙宅配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2319 | 宝应县 | 广洋湖镇双楼后楼北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2320 | 宝应县 | 曹甸镇周管北林配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2321 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村贾沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2322 | 宝应县 | 汜水镇万沟村红旗1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2323 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村李墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2324 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村兰堡配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2325 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村陆家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2326 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村前进配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2327 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村三组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2328 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村南河配变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2329 | 宝应县 | 柳堡镇清元村石庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2330 | 宝应县 | 夏集镇王桥村年丰配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2331 | 宝应县 | 望直港镇军师村刘庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2332 | 宝应县 | 山阳镇顺河村钱庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2333 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村南舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2334 | 宝应县 | 柳堡镇建设村建设配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2335 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡王庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2336 | 宝应县 | 夏集镇王营村涧沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2337 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村顷中北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2338 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村双楼东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2339 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村西庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2340 | 宝应县 | 泾河镇松竹村桂王配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2341 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村邹灯配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2342 | 宝应县 | 夏集镇王桥村刁圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2343 | 宝应县 | 夏集镇王营村三湾配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2344 | 宝应县 | 山阳镇光辉村连境配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2345 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村瓦东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2346 | 宝应县 | 黄塍镇联合村赵庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2347 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村赵中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2348 | 宝应县 | 山阳镇养殖场四千三东场配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2349 | 宝应县 | 泾河镇东红村中南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2350 | 宝应县 | 曹甸镇李沟河南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2351 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村葛沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2352 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村倪庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2353 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村吉乐配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2354 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村杜巷配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2355 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村新农配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2356 | 宝应县 | 望直港镇西荡村毛舍配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2357 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村马庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2358 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2359 | 宝应县 | 泾河镇泾农村许圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2360 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村柳西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2361 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村徐庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2362 | 宝应县 | 山阳镇兴同村周庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2363 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村夷东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2364 | 宝应县 | 汜水镇戈甸村新河1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2365 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村合义配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2366 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村新沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2367 | 宝应县 | 汜水镇成庄村前进配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2368 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村友映北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2369 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村常联配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2370 | 宝应县 | 曹甸镇苏林四组配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2371 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村杨家配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2372 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村龙河配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2373 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村桥东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2374 | 宝应县 | 夏集镇塘北村瓜园配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2375 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村黄西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2376 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村陈东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2377 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村二坝配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2378 | 宝应县 | 夏集镇卫星村秦东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2379 | 宝应县 | 山阳镇兴同村西组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2380 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村横滨配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2381 | 宝应县 | 夏集镇塘北村徐庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2382 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村光明配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2383 | 宝应县 | 曹甸镇屈舍村顾家本庄配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 2384 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村雍河西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2385 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村同心配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2386 | 宝应县 | 望直港镇马垛村刘家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2387 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村红星配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2388 | 宝应县 | 汜水镇长沙村大瓦甸配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2389 | 宝应县 | 广洋湖镇东进朱庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2390 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村桥西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2391 | 宝应县 | 山阳镇长沟村电站北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2392 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村潘庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2393 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村崔河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2394 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村十五组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2395 | 宝应县 | 山阳镇养殖场场部配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2396 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村桥西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2397 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村薛圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2398 | 宝应县 | 山阳镇合心村祁庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2399 | 宝应县 | 曹甸镇王家董庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2400 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村村部配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2401 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村姜西(综)配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2402 | 宝应县 | 汜水镇高阳村胡网配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2403 | 宝应县 | 山阳镇兴同村李河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2404 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村江庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2405 | 宝应县 | 望直港镇北沙村北二配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2406 | 宝应县 | 柳堡镇新安村六组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2407 | 宝应县 | 夏集镇潼口村潼口桥配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2408 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村小垛配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2409 | 宝应县 | 望直港镇张楼村西桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2410 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村学校1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2411 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村新桥2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2412 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村于北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2413 | 宝应县 | 射阳湖镇姬凤村唐湾配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2414 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村双楼前楼配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2415 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村韩家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2416 | 宝应县 | 夏集镇塘北村西沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2417 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村跃进配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2418 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村蒋家配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2419 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村太西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2420 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村东2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2421 | 宝应县 | 曹甸镇金吾村七组配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2422 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2423 | 宝应县 | 山阳镇养殖场孙庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2424 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村谭庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2425 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村黄北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2426 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村南洪配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2427 | 宝应县 | 山阳镇中南村刘庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2428 | 宝应县 | 汜水镇新阳村前进配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2429 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村杨庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2430 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村乔墩1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2431 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村合作配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2432 | 宝应县 | 夏集镇王营村坝东配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2433 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村幸农配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2434 | 宝应县 | 夏集镇三洋村曙光配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2435 | 宝应县 | 曹甸镇环镇路3#配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2436 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村二队配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2437 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇周家2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2438 | 宝应县 | 黄塍镇江跳中心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2439 | 宝应县 | 夏集镇相庄村联丰配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2440 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村齐北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2441 | 宝应县 | 曹甸镇下舍郝庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2442 | 宝应县 | 泾河镇刘上村刘下配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2443 | 宝应县 | 射阳湖镇魏荡村魏西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2444 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村太北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2445 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村袁庄配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2446 | 宝应县 | 夏集镇王营村联合东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2447 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村新农1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2448 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村南湾配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2449 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村崔庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2450 | 宝应县 | 曹甸镇康庄苗甫配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2451 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村安大路配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2452 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村永红配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2453 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村王墩配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2454 | 宝应县 | 山阳镇兴同村大队2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2455 | 宝应县 | 夏集镇塘北村张家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2456 | 宝应县 | 曹甸镇舍新立新配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2457 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村团结1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2458 | 宝应县 | 山阳镇合心村张严2#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2459 | 宝应县 | 曹甸镇金泄七组配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2460 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村刁湾2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2461 | 宝应县 | 泾河镇东红村居庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2462 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村朝阳1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2463 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村双龙闸配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2464 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村永前配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2465 | 宝应县 | 山阳镇合心村张严配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2466 | 宝应县 | 汜水镇范西村宏伟配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2467 | 宝应县 | 汜水镇江宝村江洼1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2468 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村山东1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2469 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村杨南1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2470 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村黄庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2471 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村南河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2472 | 宝应县 | 汜水镇高阳村合心配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2473 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村向阳配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2474 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村塘西配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2475 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村立新配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2476 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村侯庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2477 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村陈幸1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2478 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村新中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2479 | 宝应县 | 柳堡镇清元村立新配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2480 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村郭家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2481 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村卞家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2482 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村大兴配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2483 | 宝应县 | 柳堡镇新安村四队配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2484 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村杨柳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2485 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村孟田配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2486 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村杨湾配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2487 | 宝应县 | 望直港镇大树村杨舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2488 | 宝应县 | 汜水镇扬天村齐心1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2489 | 宝应县 | 汜水镇胡成村红星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2490 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村齐心3#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2491 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村赖刁湾配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2492 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村百垛1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2493 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村丰产配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2494 | 宝应县 | 汜水镇湖滨村十二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2495 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村四圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2496 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村朱庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2497 | 宝应县 | 山阳镇顺河村孙桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2498 | 宝应县 | 柳堡镇新安村老圩配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2499 | 宝应县 | 安宜镇北闸村鲍仓配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2500 | 宝应县 | 山阳镇顺河村向庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2501 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍村北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2502 | 宝应县 | 夏集镇塘北村鲁庄南配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2503 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村青柴配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2504 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村刘桥配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2505 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村泵东2#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2506 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村西王配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2507 | 宝应县 | 山阳镇中南村同北配变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2508 | 宝应县 | 夏集镇夏集村东北配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2509 | 宝应县 | 曹甸镇新南许庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2510 | 宝应县 | 曹甸镇古塔村屈庄屈庄配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2511 | 宝应县 | 望直港镇大树村吕湾配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2512 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村陈桥配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2513 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村风北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2514 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村渔业配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2515 | 宝应县 | 望直港镇大树村董庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2516 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村王沟东配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2517 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村胡家1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2518 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村西庄配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2519 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村宝中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2520 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村赵河北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2521 | 宝应县 | 夏集镇王桥村永丰配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2522 | 宝应县 | 曹甸镇苏林大河边配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2523 | 宝应县 | 柳堡镇清元村齐心配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2524 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村新北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2525 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村四组1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2526 | 宝应县 | 汜水镇范西村宏兴1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2527 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村光明配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2528 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村八桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2529 | 宝应县 | 夏集镇双塘村张尖配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2530 | 宝应县 | 安宜镇西郊村汤庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2531 | 宝应县 | 夏集镇王桥村梁东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2532 | 宝应县 | 夏集镇夏集村朱港配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2533 | 宝应县 | 夏集镇双琚村相桥配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2534 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村中心1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2535 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村二组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2536 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村孙徐配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2537 | 宝应县 | 泾河镇松竹村邵庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2538 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村联沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2539 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村黄庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2540 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村雍界1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2541 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村马厂配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2542 | 宝应县 | 泾河镇松竹村三姓配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2543 | 宝应县 | 夏集镇王桥村红卫配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2544 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村戴家配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2545 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村兴姚配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2546 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村伏兴配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2547 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村鲁庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2548 | 宝应县 | 曹甸镇前庄东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2549 | 宝应县 | 汜水镇万沟村红旗配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2550 | 宝应县 | 曹甸镇溪北黄舍配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2551 | 宝应县 | 曹甸镇黄家村桥东配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2552 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村村中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2553 | 宝应县 | 射阳湖镇平南村虹桥配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2554 | 宝应县 | 山阳镇顺河村新心配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2555 | 宝应县 | 山阳镇养殖场场部3#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2556 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村陈北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2557 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村东风1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2558 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村马沟配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2559 | 宝应县 | 曹甸镇三元新堆配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2560 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村王圩1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2561 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2562 | 宝应县 | 曹甸镇下舍吴庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2563 | 宝应县 | 夏集镇双塘村颜桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2564 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村杨垛1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2565 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村万舍配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2566 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村新南配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2567 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村东荡1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2568 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村西徐配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2569 | 宝应县 | 泾河镇张北村潘庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2570 | 宝应县 | 夏集镇夏集村许垛配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2571 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村大尖配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2572 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村尹北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2573 | 宝应县 | 汜水镇新阳村先进配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2574 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村唐湾配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2575 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村陈圩配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2576 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村严舍配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2577 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村羊圈配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2578 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村新桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2579 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村汤田配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2580 | 宝应县 | 山阳镇光辉村王庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2581 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村新西配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2582 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村中心配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2583 | 宝应县 | 汜水镇黄圩村七组配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2584 | 宝应县 | 汜水镇新河村七组配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2585 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村潘西配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2586 | 宝应县 | 汜水镇戈店村立新配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2587 | 宝应县 | 汜水镇高阳村东风配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2588 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村夷北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2589 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村四新配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2590 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村卫星配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2591 | 宝应县 | 夏集镇王营村联合配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2592 | 宝应县 | 柳堡镇新安村五队配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2593 | 宝应县 | 夏集镇相庄村张沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2594 | 宝应县 | 望直港镇马垛村河北配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2595 | 宝应县 | 山阳镇养殖场中心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2596 | 宝应县 | 山阳镇长沟村高庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2597 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村潘桥配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2598 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村十组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2599 | 宝应县 | 山阳镇公民村巫东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2600 | 宝应县 | 柳堡镇邬阳村舵杆配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2601 | 宝应县 | 山阳镇公民村桥东2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2602 | 宝应县 | 夏集镇双砦村苏南配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2603 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村鹅东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2604 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村鲁西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2605 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村合东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2606 | 宝应县 | 汜水镇新河村九组1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2607 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村苏北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2608 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村崔东配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2609 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村前进配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2610 | 宝应县 | 汜水镇柴沟村村部2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2611 | 宝应县 | 山阳镇中南村光明配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2612 | 宝应县 | 山阳镇杨河村葛庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2613 | 宝应县 | 夏集镇卫星村秦河配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2614 | 宝应县 | 泾河镇刘上村汪家配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2615 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村戴家1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2616 | 宝应县 | 山阳镇杨河村贺庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2617 | 宝应县 | 山阳镇金庄村蔡园配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2618 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村艾沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2619 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村刘湾配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2620 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村东风1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2621 | 宝应县 | 山阳镇大东村下一配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2622 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村周兴配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2623 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村山东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2624 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村蔡圩配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2625 | 宝应县 | 山阳镇中南村王庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2626 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村贾兴配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2627 | 宝应县 | 曹甸镇刘舍王庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2628 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村丰收配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2629 | 宝应县 | 汜水镇长沙村石仁配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2630 | 宝应县 | 曹甸镇康庄荡心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2631 | 宝应县 | 曹甸镇三元村南荡南配配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2632 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村严圩2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2633 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村张舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2634 | 宝应县 | 夏集镇王桥村小毕庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2635 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村油坊东配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2636 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村主庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2637 | 宝应县 | 泾河镇刘上村陈庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2638 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村前进配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2639 | 宝应县 | 夏集镇相庄村刘心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2640 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村一心配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2641 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村西沟配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2642 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村西庄配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2643 | 宝应县 | 曹甸镇王家五组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2644 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村九队配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2645 | 宝应县 | 山阳镇中南村同兴配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2646 | 宝应县 | 山阳镇公民村桥南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2647 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村潘东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2648 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村高家1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2649 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村陈南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2650 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村程庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2651 | 宝应县 | 山阳镇杨河村李桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2652 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2653 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会新坝配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2654 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村十一队配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2655 | 宝应县 | 山阳镇大东村刘庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2656 | 宝应县 | 山阳镇中南村姜骆配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2657 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村九十桥配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2658 | 宝应县 | 夏集镇王营村苗东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2659 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村合义1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2660 | 宝应县 | 望直港镇张楼村朱庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2661 | 宝应县 | 柳堡镇清元村祁庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2662 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村十二组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2663 | 宝应县 | 山阳镇大东村下一2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2664 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村刘东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2665 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村单庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2666 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村迎丰配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2667 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村刘庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2668 | 宝应县 | 柳堡镇亚宝居委会小尹配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2669 | 宝应县 | 泾农镇泾河村场东配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2670 | 宝应县 | 夏集镇万民村梁庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2671 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村大舍1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2672 | 宝应县 | 夏集镇潼口村朱西南配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2673 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村三组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2674 | 宝应县 | 汜水镇万沟村跃进配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2675 | 宝应县 | 夏集镇双琚村徐墩配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2676 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村汤南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2677 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村季家配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2678 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村六组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2679 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村杨北1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2680 | 宝应县 | 泾河镇台许村合心配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2681 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村柴北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2682 | 宝应县 | 夏集镇双塘村王楼配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2683 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村娄东配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2684 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村联合配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2685 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村村部配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2686 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村七队配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2687 | 宝应县 | 山阳镇中南村同北2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2688 | 宝应县 | 汜水镇长沙村古庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2689 | 宝应县 | 泾河镇松竹村中南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2690 | 宝应县 | 柳堡镇清元村联盟配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2691 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村雅南配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2692 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村王庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2693 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍舍东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2694 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村均东1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2695 | 宝应县 | 汜水镇石桥村仲前配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2696 | 宝应县 | 望直港镇军师村弓庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2697 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村四组配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2698 | 宝应县 | 望直港镇军师村李庄配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2699 | 宝应县 | 夏集镇卫星村立新配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2700 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村潘墩配变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2701 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村郑庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2702 | 宝应县 | 汜水镇长沙村仓房配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2703 | 宝应县 | 泾河镇张桥楼黄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2704 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭吉东1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2705 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村新建配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2706 | 宝应县 | 汜水镇成庄村跃进配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2707 | 宝应县 | 柳堡镇清元村杨桥配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2708 | 宝应县 | 夏集镇潼口村王楼北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2709 | 宝应县 | 望直港镇军师村心东配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2710 | 宝应县 | 夏集镇双塘村顾中配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2711 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村港东配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2712 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村刘墩2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2713 | 宝应县 | 夏集镇卫星村联西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2714 | 宝应县 | 望直港镇南沙村朱庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2715 | 宝应县 | 山阳镇大东村辛庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2716 | 宝应县 | 望直港镇西荡村洪吴配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2717 | 宝应县 | 山阳镇兴同村同心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2718 | 宝应县 | 曹甸镇光明四组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2719 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村季北1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2720 | 宝应县 | 泾河镇泾河村三潭配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2721 | 宝应县 | 望直港镇北河村大沟配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2722 | 宝应县 | 汜水镇康营村四组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2723 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村新农1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2724 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村黄庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2725 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村青南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2726 | 宝应县 | 曹甸镇黄家董赵配变     | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 2727 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村芦戴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2728 | 宝应县 | 汜水镇胡成村同心配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2729 | 宝应县 | 山阳镇杨河村曹庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2730 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村墩西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2731 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会东桥配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2732 | 宝应县 | 曹甸镇大新南荡配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2733 | 宝应县 | 泾河镇泾河村潭东配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2734 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村戚庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2735 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村张庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2736 | 宝应县 | 山阳镇养殖场于庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2737 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村北河1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2738 | 宝应县 | 夏集镇夏集村东沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2739 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村新河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2740 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村小潘舍配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2741 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村3#配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2742 | 宝应县 | 曹甸镇李沟南庄配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2743 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇周家配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 2744 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村邱庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2745 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2746 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村董圩配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2747 | 宝应县 | 曹甸镇新建沟北南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2748 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村安陆配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2749 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村河东2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2750 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村四组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2751 | 宝应县 | 山阳镇长沟村姜庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2752 | 宝应县 | 望直港镇大树村凤凰配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2753 | 宝应县 | 泾河镇陈东村余庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2754 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村立东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2755 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村马南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2756 | 宝应县 | 夏集镇王营村三新配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2757 | 宝应县 | 柳堡镇建设村永新配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2758 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡村部配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2759 | 宝应县 | 夏集镇卫星村义成配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2760 | 宝应县 | 山阳镇春光村胡庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2761 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村鲁二(综)配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2762 | 宝应县 | 安宜镇西港村港北配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2763 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村赵西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2764 | 宝应县 | 望直港镇马垛村赵庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2765 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村前周配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2766 | 宝应县 | 曹甸镇康庄前庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2767 | 宝应县 | 山阳镇山阳村陈圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2768 | 宝应县 | 山阳镇长沟村梁庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2769 | 宝应县 | 望直港镇火花村楼东2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2770 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村南舍桥配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2771 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村陈庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2772 | 宝应县 | 汜水镇新荡村四组1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2773 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村腰西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2774 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村大尹配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2775 | 宝应县 | 曹甸镇官河河南配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2776 | 宝应县 | 汜水镇扬天村村部1号配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2777 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村龚庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2778 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村宝中1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2779 | 宝应县 | 山阳镇合心村红旗配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 2780 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村杨港配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2781 | 宝应县 | 山阳镇合心村钮庄配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2782 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村季垛配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2783 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村南村部配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2784 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村黄庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2785 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村街东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2786 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村花园配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2787 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村西荡配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2788 | 宝应县 | 柳堡镇郭阳村郭阳戚沟1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2789 | 宝应县 | 夏集镇双塘村夏沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2790 | 宝应县 | 柳堡镇建设村刘东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2791 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村柴墩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2792 | 宝应县 | 山阳镇大东村下一3#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2793 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村房圩配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2794 | 宝应县 | 小官庄镇小官庄村红旗配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2795 | 宝应县 | 夏集镇双塘村顾家配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2796 | 宝应县 | 山阳镇中南村周庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2797 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村北河配变      | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2798 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村马庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2799 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村丁圩1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2800 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村沈家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2801 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村于圩2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2802 | 宝应县 | 泾河镇灶户村杨李配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2803 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村陈东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2804 | 宝应县 | 夏集镇三洋村树沟配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2805 | 宝应县 | 山阳镇中南村丰乐配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2806 | 宝应县 | 射阳湖镇平南村桥东配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2807 | 宝应县 | 山阳镇兴同村养殖场中心2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2808 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村急流配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2809 | 宝应县 | 夏集镇卫星村小卫星配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2810 | 宝应县 | 山阳镇长沟村梁庄2#配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2811 | 宝应县 | 柳堡镇清元村蔡庄配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2812 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村祝丰配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2813 | 宝应县 | 山阳镇杨河村汤庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2814 | 宝应县 | 山阳镇大东村大溜配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2815 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村邵兴配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2816 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村双桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2817 | 宝应县 | 安宜镇西郊村大王庄2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2818 | 宝应县 | 夏集镇双塘村连鸿配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2819 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村意东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2820 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村黄舍配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2821 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村马北配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2822 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍立南配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2823 | 宝应县 | 汜水镇高阳村郑庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2824 | 宝应县 | 夏集镇卫星村三丰配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2825 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村四里1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2826 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村后梁配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2827 | 宝应县 | 广洋湖镇兴洋村新桥西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2828 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村三顷配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2829 | 宝应县 | 曹甸镇曹北村沿西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2830 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村刁庄3#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2831 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村荡口配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2832 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村胜利配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2833 | 宝应县 | 柳堡镇新安村北柘配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2834 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村夷南配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2835 | 宝应县 | 夏集镇王桥村跃进配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2836 | 宝应县 | 汜水镇湖滨村八组配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2837 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村汤墩1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2838 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村一组配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2839 | 宝应县 | 望直港镇大树村红旗配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2840 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2841 | 宝应县 | 夏集镇王桥村曹塘配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 2842 | 宝应县 | 夏集镇王营村张圈配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2843 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村跃进1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2844 | 宝应县 | 山阳镇兴同村宝山3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2845 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村邵南2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2846 | 宝应县 | 安宜镇西郊村庆丰配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2847 | 宝应县 | 夏集镇王营村苗西配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2848 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村毘西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2849 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村南河配变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2850 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村曙光1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2851 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村西圩配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2852 | 宝应县 | 鲁垛镇崔王村杨东1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2853 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村杨庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2854 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村于湾配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2855 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭刘西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2856 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村朱南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2857 | 宝应县 | 山阳镇金庄村陈庄1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2858 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村雍庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2859 | 宝应县 | 曹甸镇夏庄村四组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2860 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村东桥配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2861 | 宝应县 | 山阳镇中南村李庄2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2862 | 宝应县 | 曹甸镇金泄村九组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2863 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村大西配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2864 | 宝应县 | 夏集镇王桥村潼河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2865 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村吴中配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2866 | 宝应县 | 曹甸镇曹北义合配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2867 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村杨庄北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2868 | 宝应县 | 曹甸镇曹北新沟配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2869 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村永丰配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2870 | 宝应县 | 夏集镇三洋村东风配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2871 | 宝应县 | 夏集镇卫星村长圩配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2872 | 宝应县 | 夏集镇王营村王营配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2873 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村张庄配变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2874 | 宝应县 | 山阳镇中南村杨家滩配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2875 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村衡东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2876 | 宝应县 | 夏集镇塘北村崔沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2877 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村瓦西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2878 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄刘舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2879 | 宝应县 | 山阳镇春光村华庄2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2880 | 宝应县 | 夏集镇双塘村三顾配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2881 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村合心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2882 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村合兴配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2883 | 宝应县 | 曹甸镇康庄屈庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2884 | 宝应县 | 夏集镇三洋村翠沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2885 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村东荡配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2886 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村石兴配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2887 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村北站配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2888 | 宝应县 | 泾河镇台许村胜利配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2889 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村直西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2890 | 宝应县 | 泾河镇张北村三星配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2891 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村南圩配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2892 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村陈西配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2893 | 宝应县 | 汜水镇黄圩村联合配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2894 | 宝应县 | 山阳镇光辉村新明配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2895 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村沈庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2896 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村尹河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2897 | 宝应县 | 柳堡镇建设村十队配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2898 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村张西配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2899 | 宝应县 | 山阳镇兴同村高庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2900 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村马东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2901 | 宝应县 | 山阳镇顺河村王庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2902 | 宝应县 | 夏集镇塘北村陈沟配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2903 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村朱家1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2904 | 宝应县 | 鲁垛镇养殖场1#配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2905 | 宝应县 | 夏集镇相庄村阳南配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2906 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村东塘配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2907 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍南舍配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2908 | 宝应县 | 山阳镇兴同村大庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2909 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村卞庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2910 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍张舍配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2911 | 宝应县 | 山阳镇春光村郭庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2912 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村幸福配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2913 | 宝应县 | 小官庄镇双闸村冯桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2914 | 宝应县 | 柳堡镇张元村塘庄1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2915 | 宝应县 | 曹甸镇官河前庄配变     | 交流10kV | 125 | 上级电源容量受限 |
| 2916 | 宝应县 | 泾河镇台许村吴庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2917 | 宝应县 | 夏集镇三洋村翠北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2918 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村东圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2919 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村新民配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2920 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团庄加工厂配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2921 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村意塘配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2922 | 宝应县 | 夏集镇相庄村野庙配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2923 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村太沟配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2924 | 宝应县 | 望直港镇火花村口河配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2925 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村槐北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2926 | 宝应县 | 山阳镇大东村临湖配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2927 | 宝应县 | 鲁垛镇崔王村崔王配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2928 | 宝应县 | 山阳镇大东村王庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2929 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村七组配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2930 | 宝应县 | 曹甸镇新南跃进配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2931 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村乔东配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2932 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村果园配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2933 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村杨庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2934 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村新庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2935 | 宝应县 | 夏集镇潼口村丰河配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2936 | 宝应县 | 泾河镇张北村周庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2937 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村翻身配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2938 | 宝应县 | 夏集镇卫星村联心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2939 | 宝应县 | 夏集镇三洋村中心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2940 | 宝应县 | 汜水镇高阳村合心1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2941 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村曹庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2942 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄五组配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2943 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村朱家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2944 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村姜西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 2945 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村三雅配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2946 | 宝应县 | 山阳镇春光村颜庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2947 | 宝应县 | 夏集镇王桥村下陈庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2948 | 宝应县 | 黄塍镇联合村范庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2949 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村新桥1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2950 | 宝应县 | 泾河镇泾农村赵庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2951 | 宝应县 | 柳堡镇邬阳村中桥配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2952 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村冯庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2953 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍徐家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2954 | 宝应县 | 山阳镇长沟村南王庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2955 | 宝应县 | 夏集镇三洋村张沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2956 | 宝应县 | 泾河镇刘上村窦小配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2957 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村丁庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2958 | 宝应县 | 夏集镇王桥村日升配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2959 | 宝应县 | 柳堡镇新安村十队配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2960 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村联东配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2961 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村邵南配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2962 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村宝中2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2963 | 宝应县 | 柳堡镇新安八队配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2964 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村张西配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2965 | 宝应县 | 夏集镇王桥村张中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2966 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村鲁西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2967 | 宝应县 | 汜水镇新阳村红卫1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2968 | 宝应县 | 汜水镇戈店村立新1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2969 | 宝应县 | 柳堡镇清元村利民配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2970 | 宝应县 | 曹甸镇溪北合心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2971 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村潘灯配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2972 | 宝应县 | 泾河镇松竹村沈家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2973 | 宝应县 | 汜水镇扬天村齐心配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2974 | 宝应县 | 望直港镇西荡村汪庄配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2975 | 宝应县 | 望直港镇大树村刘墩配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2976 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村蔡东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2977 | 宝应县 | 泾河镇东红村合心配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 2978 | 宝应县 | 夏集镇三洋村王涵配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2979 | 宝应县 | 夏集镇王营村齐心配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2980 | 宝应县 | 曹甸镇下舍上舍配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2981 | 宝应县 | 山阳镇大东村李庄配变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 2982 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村柳树配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2983 | 宝应县 | 曹甸镇下舍下舍配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2984 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村泰兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2985 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村潘墩2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2986 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村东风配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2987 | 宝应县 | 夏集镇三洋村翠南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2988 | 宝应县 | 夏集镇王桥村大毕庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2989 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村马庄2#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2990 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄村王家七组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2991 | 宝应县 | 山阳镇长沟村王庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2992 | 宝应县 | 汜水镇五里村北渡配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2993 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村王庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2994 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2995 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村周墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2996 | 宝应县 | 夏集镇王营村丰收配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2997 | 宝应县 | 望直港镇西荡村吴庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 2998 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村新北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 2999 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村肖庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3000 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村东风2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3001 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍同舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3002 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村学校配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3003 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村新南1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3004 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村五组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3005 | 宝应县 | 汜水镇康营村二组1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3006 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村中心2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3007 | 宝应县 | 曹甸镇康庄金楼配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3008 | 宝应县 | 夏集镇双塘村张庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3009 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村塘北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3010 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村陈中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 3011 | 宝应县 | 夏集镇三洋村富子沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3012 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村杨庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3013 | 宝应县 | 曹甸镇繁荣前舍配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3014 | 宝应县 | 柳堡镇新安村十四队配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3015 | 宝应县 | 夏集镇王营村万花配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3016 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村三界配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3017 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村齐心2#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3018 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村朱巷配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3019 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村新西东配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3020 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村季家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3021 | 宝应县 | 鲁垛镇崔王村卫东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3022 | 宝应县 | 夏集镇潼口村沟南配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3023 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村季西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3024 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村油中配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3025 | 宝应县 | 曹甸镇王家四组配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3026 | 宝应县 | 黄塍镇联合村姜家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3027 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村吴西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3028 | 宝应县 | 曹甸镇黄家村马家新河配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3029 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村招南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3030 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村四桥配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3031 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村凌庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3032 | 宝应县 | 望直港镇吴堡村付墩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3033 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村钟林配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3034 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村于南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3035 | 宝应县 | 夏集镇三洋村翠西配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3036 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村卞家1#配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3037 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村赵南组配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3038 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村才圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3039 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村中心配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3040 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村许庄配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3041 | 宝应县 | 曹甸镇三元村徐家配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3042 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村招北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3043 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村潘夏北1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 3044 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村冲西配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3045 | 宝应县 | 夏集镇王桥村光明配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3046 | 宝应县 | 曹甸镇三元村北荡配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3047 | 宝应县 | 夏集镇相庄村刘东配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3048 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村韦庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3049 | 宝应县 | 山阳镇中南村光荣2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3050 | 宝应县 | 山阳镇中南村光荣配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3051 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村伏二配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3052 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村风西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3053 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村十四队配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3054 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村塘西配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3055 | 宝应县 | 曹甸镇舍新王庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3056 | 宝应县 | 鲁垛镇陈幸村新阳配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3057 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村董庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3058 | 宝应县 | 山阳镇山阳村合心配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3059 | 宝应县 | 山阳镇春光村东韩2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3060 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村许庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3061 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村西头配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3062 | 宝应县 | 泾河镇泾河村新华配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3063 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村高西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3064 | 宝应县 | 泾河镇东红村虹心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3065 | 宝应县 | 汜水镇扬天村红光1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3066 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村如意配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3067 | 宝应县 | 泾河镇松竹村沈兴配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3068 | 宝应县 | 夏集镇卫星村庆丰配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3069 | 宝应县 | 山阳镇兴同村朱杨配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3070 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村雍港1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3071 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村辛庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3072 | 宝应县 | 鲁垛镇崔王村王庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3073 | 宝应县 | 泾河镇陈东村陈西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3074 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村双河1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3075 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村钮南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3076 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村新河配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 3077 | 宝应县 | 山阳镇长沟村李庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3078 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村陈桥南站配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3079 | 宝应县 | 夏集镇相庄村红闸配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3080 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村胡舍配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3081 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村伏一配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3082 | 宝应县 | 望直港镇西荡村西荡配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3083 | 宝应县 | 望直港镇张楼村元西配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3084 | 宝应县 | 夏集镇相庄村岔湾配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3085 | 宝应县 | 柳堡镇建设村红旗配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3086 | 宝应县 | 曹甸镇溪北朱庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3087 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村苏西配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3088 | 宝应县 | 曹甸镇柴家村新河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3089 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村卫东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3090 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村周庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3091 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡村龙窝配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3092 | 宝应县 | 泾河镇张北村陈阳配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3093 | 宝应县 | 曹甸镇康庄村屈庄庄中配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3094 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村夏沟配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3095 | 宝应县 | 山阳镇徐庄村卫星2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3096 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村永新配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3097 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村新联1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3098 | 宝应县 | 汜水镇高阳村李埠配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3099 | 宝应县 | 山阳镇大东村张庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3100 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村娄西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3101 | 宝应县 | 山阳镇中南村李庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3102 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村王桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3103 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村任圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3104 | 宝应县 | 望直港镇狮庄河南2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3105 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村春雨配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3106 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村石仑配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3107 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村潘西配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3108 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村老圩配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3109 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村朱东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 3110 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村王庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3111 | 宝应县 | 夏集镇王营村联沟配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3112 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村太河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3113 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村赵北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3114 | 宝应县 | 射阳湖镇姬凤村姬西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3115 | 宝应县 | 山阳镇杨河村姜庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3116 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村后官配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3117 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村连荡配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3118 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村兴桥1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3119 | 宝应县 | 射阳湖镇姬凤村王家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3120 | 宝应县 | 山阳镇顺河村王圩3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3121 | 宝应县 | 山阳镇顺河村渔业四队配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3122 | 宝应县 | 山阳镇顺河村渔业配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3123 | 宝应县 | 山阳镇顺河村顺河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3124 | 宝应县 | 山阳镇顺河村渔业3#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3125 | 宝应县 | 山阳镇颂阳村汤庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3126 | 宝应县 | 山阳镇顺河村山宝2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3127 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村光华配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3128 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡小学配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3129 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村新南配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3130 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村雍港配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3131 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村红星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3132 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村曹圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3133 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村李家1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3134 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村丁圩配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3135 | 宝应县 | 山阳镇金庄村新圩配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3136 | 宝应县 | 山阳镇春光村孙宅2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3137 | 宝应县 | 山阳镇长沟集镇2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3138 | 宝应县 | 山阳镇春光村新胜配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3139 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区4#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3140 | 宝应县 | 山阳镇春光村北园1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3141 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区11#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3142 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区6#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                     |        |      |          |
|------|-----|---------------------|--------|------|----------|
| 3143 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区5#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3144 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村村部配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3145 | 宝应县 | 汜水镇朱桥村立新配变          | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 3146 | 宝应县 | 汜水镇万沟村一心配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3147 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村卫东配变          | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 3148 | 宝应县 | 汜水镇京杭村顾口1#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3149 | 宝应县 | 汜水镇范光湖阡家墩配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3150 | 宝应县 | 汜水镇范光湖西园配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3151 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村永海1#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3152 | 宝应县 | 汜水镇范镇江桥配变           | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3153 | 宝应县 | 汜水镇京杭村跃进配变          | 交流10kV | 80   | 上级电源容量受限 |
| 3154 | 宝应县 | 汜水镇京杭村中心1#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3155 | 宝应县 | 汜水镇农场北站1#配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3156 | 宝应县 | 汜水镇农场北站配变           | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3157 | 宝应县 | 汜水镇水产二场西配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3158 | 宝应县 | 汜水镇京杭村繁荣配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3159 | 宝应县 | 汜水镇新荡村广湖配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3160 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村新村配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3161 | 宝应县 | 汜水镇范光湖新集镇配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3162 | 宝应县 | 汜水镇范光湖杨家岭配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3163 | 宝应县 | 汜水镇牌坊村永海配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3164 | 宝应县 | 汜水镇水产二场西1#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3165 | 宝应县 | 汜水镇范镇江桥2#配变         | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 3166 | 宝应县 | 汜水镇范光湖四百亩配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3167 | 宝应县 | 汜水镇范光湖金龙配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3168 | 宝应县 | 汜水镇新荡村一组1号配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3169 | 宝应县 | 汜水镇范光湖西园1#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3170 | 宝应县 | 汜水镇京杭村草坝配变          | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 3171 | 宝应县 | 汜水镇渔业村长江配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3172 | 宝应县 | 城区大上海南区2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 3173 | 宝应县 | 城区大上海南区2#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 3174 | 宝应县 | 城区车站南路配变            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3175 | 宝应县 | 城区阳光水岸2#            | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                     |        |      |          |
|------|-----|---------------------|--------|------|----------|
| 3176 | 宝应县 | 城区阳光水岸1#变4#主变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3177 | 宝应县 | 曙光花苑小区1#箱变主变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3178 | 宝应县 | 城区大上海南区2#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 3179 | 宝应县 | 城区东湾配变              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3180 | 宝应县 | 城区阳光水岸4#            | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3181 | 宝应县 | 安宜镇东升村唐庄配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3182 | 宝应县 | 城区深宝配变              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3183 | 宝应县 | 城区邵家圩配变             | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 3184 | 宝应县 | 城区东李配变              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3185 | 宝应县 | 城区曙光小区七里村桥东配变       | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 3186 | 宝应县 | 城区万博一家变电所2#         | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 3187 | 宝应县 | 城区大上海南区2#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 3188 | 宝应县 | 城区大上海南区1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 3189 | 宝应县 | 城区大上海南区1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 3190 | 宝应县 | 城区大上海南区1#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 3191 | 宝应县 | 城区阳光水岸1#变2#主变.      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 3192 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村红旗配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3193 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村英雄1#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3194 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村蒋网配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3195 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村公园泵配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3196 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村镇东配变          | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 3197 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村郑西1#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3198 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村联红配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3199 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村安置小区配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3200 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村高垛配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3201 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村文教小区配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3202 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村郑西2#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3203 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村陈南配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3204 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村杨垛配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3205 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村蒋网1#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3206 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村蒋庄配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3207 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村蒋西2#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3208 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村过水洪2#配变       | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |



|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 3209 | 宝应县 | 山阳镇公民村渔场3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3210 | 宝应县 | 山阳镇兴同村外滩2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3211 | 宝应县 | 山阳镇公民村戴庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3212 | 宝应县 | 山阳镇兴同村许庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3213 | 宝应县 | 山阳镇公民村渔场2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3214 | 宝应县 | 山阳镇公民村前进配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3215 | 宝应县 | 山阳镇公民村渔场配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3216 | 宝应县 | 山阳镇公民村前进3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3217 | 宝应县 | 山阳镇兴同村合心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3218 | 宝应县 | 山阳镇公民村太平2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3219 | 宝应县 | 山阳镇公民村前进4#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3220 | 宝应县 | 山阳镇公民村渔场4#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3221 | 宝应县 | 汜水镇杨天村勤俭配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3222 | 宝应县 | 汜水镇新阳村村部1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3223 | 宝应县 | 汜水镇康营村十二组1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3224 | 宝应县 | 汜水镇扬天村和平配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3225 | 宝应县 | 汜水镇新阳村建材厂配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3226 | 宝应县 | 汜水镇康营村三组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3227 | 宝应县 | 汜水镇新阳村红旗配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3228 | 宝应县 | 汜水镇新阳村迎丰配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3229 | 宝应县 | 汜水镇新阳村红旗1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3230 | 宝应县 | 范水镇扬天村丰富1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3231 | 宝应县 | 汜水镇康营村七组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3232 | 宝应县 | 汜水镇康营村十组配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3233 | 宝应县 | 汜水镇万沟村前进配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3234 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村冀庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3235 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村前进1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3236 | 宝应县 | 汜水镇万沟村新东1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3237 | 宝应县 | 汜水镇宋埠村衣湾配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3238 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村十六组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3239 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村林家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3240 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸郭庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3241 | 宝应县 | 黄塍镇小垛村倪北配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 3242 | 宝应县 | 黄塍镇新丰村牌楼配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3243 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村刘圩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3244 | 宝应县 | 御景花园配电房2#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3245 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村主庄2#配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3246 | 宝应县 | 融旭春阳慧园配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3247 | 宝应县 | 山阳镇金庄村新城1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3248 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村马圩配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3249 | 宝应县 | 山阳镇金庄村红星配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3250 | 宝应县 | 山阳镇金庄村陈庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3251 | 宝应县 | 山阳镇金庄村梁庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3252 | 宝应县 | 山阳镇金庄村大站3#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3253 | 宝应县 | 山阳镇合心村龚成小区配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3254 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村周庄2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3255 | 宝应县 | 山阳镇合心村南站配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3256 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村刁庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3257 | 宝应县 | 山阳镇徐杨村润农配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3258 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村新闸配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3259 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村元南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3260 | 宝应县 | 柳堡镇亚居供销社配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3261 | 宝应县 | 柳堡镇亚宝居委会大会堂3#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3262 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村昌河配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3263 | 宝应县 | 柳堡镇亚宝居委会大会堂配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3264 | 宝应县 | 柳堡镇雍尹村新中配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3265 | 宝应县 | 柳堡镇张袁村袁南1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3266 | 宝应县 | 柳堡镇亚宝居委会艳阳天配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3267 | 宝应县 | 柳堡镇供电所1#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3268 | 宝应县 | 柳堡镇亚居供销社1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3269 | 宝应县 | 天悦景园3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3270 | 宝应县 | 天悦景园3#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3271 | 宝应县 | 天悦景园1#配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3272 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村闸北2#配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3273 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇新文化1#配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3274 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村南站配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 3275 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇新文化5#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3276 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村闸北1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3277 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村包家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3278 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村新桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3279 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村大沟2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3280 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村南河配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3281 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村新南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3282 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇新文化4#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3283 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村五顷配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3284 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村于湾1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3285 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村东湖2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3286 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村东风3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3287 | 宝应县 | 鲁垛镇五顷村谭河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3288 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村东湖1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3289 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村高庄2#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3290 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村东湖配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3291 | 宝应县 | 鲁垛镇鉴青村王家1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3292 | 宝应县 | 鲁垛镇三新村河东1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3293 | 宝应县 | 城北创业园四期1#箱变主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3294 | 宝应县 | 山阳镇杨河村红星配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3295 | 宝应县 | 山阳镇杨河村王庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3296 | 宝应县 | 山阳镇杨河村双闸配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3297 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村赵东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3298 | 宝应县 | 夏集镇塘北村龙北配变    | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 3299 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村新村配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3300 | 宝应县 | 夏集镇潼口村尧沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3301 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村仇湾配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3302 | 宝应县 | 夏集镇潼口村下水沟配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3303 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村黄北配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3304 | 宝应县 | 夏集镇赵雍村尹南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3305 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村北养殖场配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3306 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村养殖场配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3307 | 宝应县 | 柳堡镇仁里养殖场1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 3308 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村乔舍1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3309 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村光明配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3310 | 宝应县 | 柳堡镇建设村东风配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3311 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村新民1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3312 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村合心配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3313 | 宝应县 | 柳堡镇张元村塘庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3314 | 宝应县 | 柳堡镇建设村蔡河配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3315 | 宝应县 | 柳堡镇建设村东厂配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3316 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村乔舍配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3317 | 宝应县 | 柳堡镇仁里村范家配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3318 | 宝应县 | 汜水镇人民广场住宅楼配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3319 | 宝应县 | 丹桂园配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3320 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区6#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3321 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区7#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3322 | 宝应县 | 汇丰商住楼箱变配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3323 | 宝应县 | 汜水镇红枫充电配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3324 | 宝应县 | 宝应丰益广场变电所2#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3325 | 宝应县 | 汜水镇集镇齐心配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3326 | 宝应县 | 汜水镇教师宿舍楼箱变配变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3327 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区3#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3328 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3329 | 宝应县 | 京润花苑商住楼箱变配电变压器  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3330 | 宝应县 | 荷园小区配电所1#主变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3331 | 宝应县 | 荷园小区配电所2#主变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3332 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3333 | 宝应县 | 东园路商住楼小区箱变配变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3334 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区4#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3335 | 宝应县 | 汜水镇集镇幸福小区配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3336 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区5#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3337 | 宝应县 | 汜水镇集镇胡成1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3338 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区8#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3339 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区9#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3340 | 宝应县 | 汜水镇农民集中安置区10#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 3341 | 宝应县 | 汜水镇集镇红卫配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3342 | 宝应县 | 汜水镇集镇朝阳2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3343 | 宝应县 | 汜水镇集镇胡成配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3344 | 宝应县 | 汜水镇集镇红卫1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3345 | 宝应县 | 汜水镇紫藤苑2#箱变配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3346 | 宝应县 | 汜水镇集镇政府配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3347 | 宝应县 | 汜水镇紫藤苑1#箱变配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3348 | 宝应县 | 汜水镇集镇广场1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3349 | 宝应县 | 汜水镇集镇广场配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3350 | 宝应县 | 宝悦广场2#电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3351 | 宝应县 | 宝悦广场1#电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3352 | 宝应县 | 汜水镇集镇通宝配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3353 | 宝应县 | 宝悦广场1#电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3354 | 宝应县 | 宝悦广场2#电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3355 | 宝应县 | 汜水镇集镇国土配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3356 | 宝应县 | 汜水镇胡成村秦王配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3357 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村五顷配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3358 | 宝应县 | 夏集镇双塘村大海配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3359 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村双河组配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3360 | 宝应县 | 夏集镇双厍村村部配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3361 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村阡墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3362 | 宝应县 | 夏集镇双厍村许圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3363 | 宝应县 | 夏集镇双塘村红星配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3364 | 宝应县 | 夏集镇双塘村双塘配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3365 | 宝应县 | 夏集镇双厍村杨林配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3366 | 宝应县 | 夏集镇双厍村索墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3367 | 宝应县 | 夏集镇双厍村荣墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3368 | 宝应县 | 夏集镇双厍村双北配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3369 | 宝应县 | 夏集镇双厍村后大圩配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3370 | 宝应县 | 夏集镇双厍村双厍配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3371 | 宝应县 | 夏集镇双厍村双西配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3372 | 宝应县 | 夏集镇双厍村杨义林配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3373 | 宝应县 | 夏集镇双厍村陈墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 3374 | 宝应县 | 夏集镇双琚村圩西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3375 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村养种场配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3376 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村欣东南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3377 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村柴西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3378 | 宝应县 | 夏集镇双琚村索东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3379 | 宝应县 | 夏集镇双塘村王圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3380 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村柴圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3381 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村于墩配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3382 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村苏东北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3383 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村五星配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3384 | 宝应县 | 夏集镇双琚村双南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3385 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村苏西南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3386 | 宝应县 | 夏集镇双琚村双琚一心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3387 | 宝应县 | 夏集镇双琚村北荡配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3388 | 宝应县 | 夏集镇苏雅村柴东配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3389 | 宝应县 | 黄塍镇潘家小区配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3390 | 宝应县 | 黄塍镇园丁园配变       | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 3391 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村刘兴配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3392 | 宝应县 | 黄塍镇清馨园小区2#箱变配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3393 | 宝应县 | 黄塍镇溪河南路配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3394 | 宝应县 | 滕龙家园1#箱变配电变压器  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3395 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村丰乐小区3#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3396 | 宝应县 | 黄塍镇花园路配变       | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3397 | 宝应县 | 黄塍镇皇城花园配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3398 | 宝应县 | 黄塍镇仲庄配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3399 | 宝应县 | 黄塍镇集镇9#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3400 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村堆东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3401 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村河南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3402 | 宝应县 | 滕龙家园2#箱变配电变压器  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3403 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村古庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3404 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村河北配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3405 | 宝应县 | 黄塍镇7#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3406 | 宝应县 | 黄塍镇镇东配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 3407 | 宝应县 | 黄塍镇徐甸村楼子配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3408 | 宝应县 | 黄塍镇清馨园小区1#箱变配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3409 | 宝应县 | 望直港镇西荡村刁庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3410 | 宝应县 | 望直港镇马垛村李庄配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3411 | 宝应县 | 望直港镇马垛村荡东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3412 | 宝应县 | 望直港镇马垛村朱家2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3413 | 宝应县 | 望直港镇马垛村元家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3414 | 宝应县 | 山阳镇集镇兴阳路配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3415 | 宝应县 | 山阳镇2#单相配变       | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 3416 | 宝应县 | 山阳镇6#单相配变       | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 3417 | 宝应县 | 山阳镇镇西5#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3418 | 宝应县 | 山阳镇镇西1#配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3419 | 宝应县 | 山阳镇文化站配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3420 | 宝应县 | 山阳镇镇西10#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3421 | 宝应县 | 山阳镇镇西9#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3422 | 宝应县 | 山阳镇镇西2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3423 | 宝应县 | 山阳镇镇东5#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3424 | 宝应县 | 山阳镇镇东2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3425 | 宝应县 | 山阳镇吴坝村尹庄配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3426 | 宝应县 | 山阳镇春光村春光小区2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3427 | 宝应县 | 山阳镇春光村草田2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3428 | 宝应县 | 山阳镇春光村加油站小区2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3429 | 宝应县 | 山阳镇春光村长圩配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3430 | 宝应县 | 山阳镇春光村春光小区配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3431 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区13#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3432 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区3#配变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3433 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区2#配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3434 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区10#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3435 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3436 | 宝应县 | 山阳镇春光村大楼配变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3437 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区12#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3438 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区9#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3439 | 宝应县 | 山阳镇春光村园区8#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                       |        |     |          |
|------|-----|-----------------------|--------|-----|----------|
| 3440 | 宝应县 | 山阳镇春光村草田配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3441 | 宝应县 | 城区二桥配变                | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3442 | 宝应县 | 安宜工业园区三期4#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3443 | 宝应县 | 中众合配电室3#主变            | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3444 | 宝应县 | 安宜镇齐心村安宜工业园三期1#配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3445 | 宝应县 | 安宜镇齐心村后周配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3446 | 宝应县 | 中众合配电室1#主变            | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3447 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村大陆小区配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3448 | 宝应县 | 黄塍镇大陆集中居住三期变电所1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3449 | 宝应县 | 江跳农民集中区箱变配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3450 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村何家配变            | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3451 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村夏家配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3452 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村王圩配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3453 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村江跳小区配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3454 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村大芦配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3455 | 宝应县 | 黄塍镇江跳村江跳小区2#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3456 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村大陆小区2#箱变配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3457 | 宝应县 | 黄塍镇大陆集中居住三期变电所2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3458 | 宝应县 | 黄塍镇大陆小区3#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3459 | 宝应县 | 山阳镇兴同村南湖南滩3#配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3460 | 宝应县 | 山阳镇兴同村南湖东组3#配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3461 | 宝应县 | 山阳镇兴同村才田3#配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3462 | 宝应县 | 山阳镇养殖场四千三场部2#配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3463 | 宝应县 | 山阳镇兴同村兴才2#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3464 | 宝应县 | 山阳镇兴同村兴才配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3465 | 宝应县 | 山阳镇兴同村南湖东滩配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3466 | 宝应县 | 山阳镇兴同村叉河配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3467 | 宝应县 | 山阳镇养殖场四千三东南场配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3468 | 宝应县 | 山阳镇养殖场四千三场部配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3469 | 宝应县 | 山阳镇兴同村孙河配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3470 | 宝应县 | 山阳镇兴同村渔港配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3471 | 宝应县 | 山阳镇兴同村福兴配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3472 | 宝应县 | 山阳镇兴同村南湖配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |                   |        |     |          |
|------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 3473 | 宝应县 | 山阳镇兴同村孙河2#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3474 | 宝应县 | 山阳镇兴同村南湖东组4#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3475 | 宝应县 | 山阳镇兴同村王庄配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3476 | 宝应县 | 山阳镇兴同村南滩2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3477 | 宝应县 | 山阳镇兴同村才田2#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3478 | 宝应县 | 山阳镇兴同村才田配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3479 | 宝应县 | 山阳镇兴同村鲜庄3#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3480 | 宝应县 | 山阳镇兴同村养殖场孙庄2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3481 | 宝应县 | 山阳镇兴同村大汕配变        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3482 | 宝应县 | 紫荆苑变电所2#主变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3483 | 宝应县 | 汜水镇集镇通达配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3484 | 宝应县 | 汜水镇集镇东园配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3485 | 宝应县 | 润荷嘉园配电室2#配变       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3486 | 宝应县 | 紫荆花园配电室1#配变       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3487 | 宝应县 | 汜水镇集镇干渠1#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3488 | 宝应县 | 汜水镇集镇京润配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3489 | 宝应县 | 紫荆花园配电室3#配变       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3490 | 宝应县 | 汜水镇集镇跃进配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3491 | 宝应县 | 汜水镇怡家花苑别墅区箱变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3492 | 宝应县 | 汜水镇集镇中行配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3493 | 宝应县 | 汜水镇集镇文化配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3494 | 宝应县 | 汜水镇集镇迎丰1#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3495 | 宝应县 | 汜水镇集镇跃胜北配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3496 | 宝应县 | 集镇通达3#箱变配变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3497 | 宝应县 | 汜水镇集镇跃胜1#配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3498 | 宝应县 | 汜水镇集镇中行1号配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3499 | 宝应县 | 城区天河小区箱变配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3500 | 宝应县 | 城区曙光小区18#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3501 | 宝应县 | 城区府前花园2#箱变配电变压器   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3502 | 宝应县 | 城区曙光小区5#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3503 | 宝应县 | 府前花园配电室1#配变       | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 3504 | 宝应县 | 城区曙光小区9#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3505 | 宝应县 | 城区曙光小区11#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 3506 | 宝应县 | 城区曙光小区配变        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3507 | 宝应县 | 城区曙光小区19#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3508 | 宝应县 | 城区曙光小区16#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3509 | 宝应县 | 开发区七里村曙光小区卫生室配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3510 | 宝应县 | 城区曙光小区安置楼配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3511 | 宝应县 | 城区府前花园配电房2#变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 3512 | 宝应县 | 城区曙光小区13#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3513 | 宝应县 | 城区天运小区箱变配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3514 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村港西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3515 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村合心配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3516 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村南滩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3517 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村新河配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3518 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村合心2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3519 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村南滩2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3520 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村制种场配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3521 | 宝应县 | 山阳镇光辉村草坝配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3522 | 宝应县 | 山阳镇光辉村西圩3#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3523 | 宝应县 | 山阳镇沿湖村于圩3#配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3524 | 宝应县 | 山阳镇光辉村综合厂配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3525 | 宝应县 | 山阳镇龚陈村方庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3526 | 宝应县 | 山阳镇光辉村王庄2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3527 | 宝应县 | 山阳镇光辉村朱庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3528 | 宝应县 | 山阳镇公民村齐心配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3529 | 宝应县 | 山阳镇光辉村才圩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3530 | 宝应县 | 山阳镇光辉村才圩2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3531 | 宝应县 | 山阳镇光辉村渔场配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3532 | 宝应县 | 山阳镇光辉村南渔场配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3533 | 宝应县 | 曹甸镇金吾中心配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3534 | 宝应县 | 曹甸镇金吾七组西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3535 | 宝应县 | 曹甸镇金吾官堆配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3536 | 宝应县 | 曹甸镇金吾刘家配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3537 | 宝应县 | 曹甸镇前庄加工厂配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3538 | 宝应县 | 曹甸镇金泄七组东配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 3539 | 宝应县 | 曹甸镇前庄鲁圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3540 | 宝应县 | 曹甸镇金吾荡边配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3541 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村新丰2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3542 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村同心圩1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3543 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇三和配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3544 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村鲁东2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3545 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村鸡场1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3546 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村南舍2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3547 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村西荡配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3548 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村赵舍2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3549 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁垛村新阳1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3550 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村北圩口配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3551 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村黄南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3552 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村一组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3553 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村安钱配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3554 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村北荡配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3555 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村西荡配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3556 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村冲北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3557 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村十四组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3558 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村八组配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3559 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村十组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3560 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村十三组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3561 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村六组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3562 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村七组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3563 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村八组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3564 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村一组配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3565 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村北塘配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3566 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村四组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3567 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村北夷配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3568 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村南圩口配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3569 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村姜林配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3570 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村七组配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3571 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村八日河配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |     |          |
|------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 3572 | 宝应县 | 射阳湖镇冲林村南渔配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3573 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村西圩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3574 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村西荡1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3575 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村钱东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3576 | 宝应县 | 射阳湖镇黄荡村四组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3577 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村居民点配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3578 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村十五组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3579 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村包湾片配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3580 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村李包桥配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3581 | 宝应县 | 西安丰镇居委会银杏路配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3582 | 宝应县 | 西安丰镇集丰村东荡圩六号圩口配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3583 | 宝应县 | 西安丰镇集丰村东荡圩中心配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3584 | 宝应县 | 西安丰镇集丰村东荡圩上圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3585 | 宝应县 | 西安丰镇集丰村东荡圩4#塘口配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3586 | 宝应县 | 西安丰镇集丰村东荡圩三顷配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3587 | 宝应县 | 西安丰镇集丰村东荡圩芝麻垛配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3588 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村朱郭圩口配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3589 | 宝应县 | 西安丰镇集丰村东荡圩五岔配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3590 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村下运河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3591 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村伏庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3592 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村汪西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3593 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村朱郭配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3594 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村庆丰配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3595 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村汪庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3596 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村花园配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3597 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村花园1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3598 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村元家后圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3599 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村东吉配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3600 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村凌家配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3601 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村甲庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3602 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村刘镇港配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3603 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村包湾圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3604 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村中心配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 3605 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村西庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3606 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村南舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3607 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村大赛路配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3608 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村五组圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3609 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村张家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3610 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村祁家配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3611 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村新庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3612 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林包路配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3613 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村郝舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3614 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村官堆配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3615 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村邵堆配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3616 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林村配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3617 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村固晋1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3618 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村三组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3619 | 宝应县 | 西安丰镇居委会三路配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3620 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村祁舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3621 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村朱庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3622 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村一组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3623 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村江舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3624 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村朝阳配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3625 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村固北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3626 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村张吉二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3627 | 宝应县 | 西安丰镇林溪村林花路配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3628 | 宝应县 | 城区安宜初中2#箱变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3629 | 宝应县 | 城区花城广场1#箱变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3630 | 宝应县 | 城区东郊巷箱变配电变压器    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3631 | 宝应县 | 城区东门大街箱变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3632 | 宝应县 | 城区五琼浆大桥箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3633 | 宝应县 | 城区进修线人保箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3634 | 宝应县 | 城区苏中花园2#箱变配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3635 | 宝应县 | 南苑路配变           | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3636 | 宝应县 | 城区综合楼配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3637 | 宝应县 | 城区四通园2#配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |      |          |
|------|-----|------------------|--------|------|----------|
| 3638 | 宝应县 | 城区安宜初中1#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3639 | 宝应县 | 城区曙光配变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3640 | 宝应县 | 城区商业广场小区箱变主变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3641 | 宝应县 | 城区苏中花园配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3642 | 宝应县 | 城区综合楼2#配变        | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 3643 | 宝应县 | 城区九九广场1#主变       | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 3644 | 宝应县 | 城区南方凤凰城1#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 3645 | 宝应县 | 城区燕莎箱变配变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3646 | 宝应县 | 城区前庄2#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3647 | 宝应县 | 城区南方凤凰城2#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 3648 | 宝应县 | 城区地税局箱变配电变压器     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3649 | 宝应县 | 城区计生委箱变配变        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3650 | 宝应县 | 城区化建箱变配电变压器      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3651 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍南河花园1#配变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3652 | 宝应县 | 曹甸镇新南柴家宝庄配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3653 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍南河花园3#配变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3654 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍南河花园2#配变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3655 | 宝应县 | 曹甸镇郝舍三圩配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3656 | 宝应县 | 曹甸镇邮政局配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3657 | 宝应县 | 曹甸镇龙凤花苑配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3658 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸影剧院配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3659 | 宝应县 | 曹甸镇农业银行配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3660 | 宝应县 | 曹甸镇镇中路1#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3661 | 宝应县 | 曹甸镇邮政局北配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3662 | 宝应县 | 曹甸镇桃园小区配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3663 | 宝应县 | 曹镇线曹甸中桥2#箱变配变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3664 | 宝应县 | 曹甸镇下舍水厂西配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3665 | 宝应县 | 曹甸镇新南村跃进西配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3666 | 宝应县 | 曹甸镇下舍中学配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3667 | 宝应县 | 曹甸镇下舍仁河东配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3668 | 宝应县 | 曹甸镇三元新民配变        | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 3669 | 宝应县 | 曹甸镇上舍河西配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 3670 | 宝应县 | 曹甸镇下舍舍南配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 3671 | 宝应县 | 曹甸镇下舍西堆配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3672 | 宝应县 | 曹甸镇梁沙杨庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3673 | 宝应县 | 曹甸镇下舍建新配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3674 | 宝应县 | 曹甸镇柴家桥北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3675 | 宝应县 | 曹甸镇下舍供销社配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3676 | 宝应县 | 曹甸镇下舍东方河配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3677 | 宝应县 | 曹甸镇下舍教学楼配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3678 | 宝应县 | 曹甸镇下舍仁河配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3679 | 宝应县 | 曹甸镇柴家朱庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3680 | 宝应县 | 曹甸镇下舍仁河家园配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3681 | 宝应县 | 曹甸镇下舍大赛路配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3682 | 宝应县 | 曹甸镇下舍粮站配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3683 | 宝应县 | 曹甸镇大新村大舍北配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3684 | 宝应县 | 曹甸镇华宝配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3685 | 宝应县 | 曹甸镇下舍水厂配变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3686 | 宝应县 | 曹甸镇三元陈家配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3687 | 宝应县 | 曹甸镇古塔村东配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3688 | 宝应县 | 曹甸镇屈庄七组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3689 | 宝应县 | 曹甸镇陆庄曹庄西配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3690 | 宝应县 | 曹甸镇马家新桥配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3691 | 宝应县 | 曹甸镇陆庄路配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3692 | 宝应县 | 曹甸镇黄家村东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3693 | 宝应县 | 曹甸镇陆庄冯庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3694 | 宝应县 | 曹甸镇陆庄路北配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3695 | 宝应县 | 曹甸镇马家唐庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3696 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3697 | 宝应县 | 曹甸镇戴堡村河东配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3698 | 宝应县 | 曹甸镇夏庄六组北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3699 | 宝应县 | 曹甸镇顾家二组配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3700 | 宝应县 | 曹甸镇舍新东堆配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3701 | 宝应县 | 曹甸镇曹南曹舍南配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3702 | 宝应县 | 曹甸镇新南杨庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3703 | 宝应县 | 曹甸镇屈舍村陈庄东配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 3704 | 宝应县 | 曹甸镇顾家村部北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3705 | 宝应县 | 曹甸镇溪北邵沟配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3706 | 宝应县 | 曹甸镇舍新翟家配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3707 | 宝应县 | 曹甸镇华庄周庄配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3708 | 宝应县 | 望直港镇大树村新民配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3709 | 宝应县 | 望直港镇大树村新河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3710 | 宝应县 | 望直港镇大树村树西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3711 | 宝应县 | 望直港镇张楼村新沟2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3712 | 宝应县 | 望直港镇张楼村汪庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3713 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村横沟配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3714 | 宝应县 | 望直港镇大树村树西2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3715 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村杨南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3716 | 宝应县 | 望直港镇兴旺村加工厂配变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3717 | 宝应县 | 望直港镇张楼村苏庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3718 | 宝应县 | 泾河镇松竹村松西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3719 | 宝应县 | 泾河镇泾农村邵庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3720 | 宝应县 | 泾河镇泾河村东风配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3721 | 宝应县 | 泾河镇泾河村红旗配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3722 | 宝应县 | 泾河镇泾河村伏兴配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3723 | 宝应县 | 泾河镇泾农村红旗配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3724 | 宝应县 | 泾河镇泾农村朱陶配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3725 | 宝应县 | 泾河镇泾农村卫东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3726 | 宝应县 | 泾河镇泾河村翁庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3727 | 宝应县 | 泾河镇松竹村祝元配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3728 | 宝应县 | 泾河镇泾农村园区配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3729 | 宝应县 | 泾河镇台许村九支泵站配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3730 | 宝应县 | 泾河镇台许村鱼塘配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3731 | 宝应县 | 泾河镇东红村居兴配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3732 | 宝应县 | 泾河镇陈东村幼儿园配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3733 | 宝应县 | 泾河镇台许村韩庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3734 | 宝应县 | 泾河镇灶户村鱼塘配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3735 | 宝应县 | 泾河镇东红村大棚1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3736 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村泾安路配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 3737 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村六圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3738 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村后庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3739 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村方庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3740 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村宋庄配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3741 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村芦林配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3742 | 宝应县 | 泾河镇张北村引北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3743 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村村部配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3744 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村下庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3745 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村严庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3746 | 宝应县 | 泾河镇张北村郎庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3747 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村蔡庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3748 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村香成配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3749 | 宝应县 | 泾河镇陈桥村陈桥1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3750 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村罗西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3751 | 宝应县 | 泾河镇张北村大陶配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3752 | 宝应县 | 金龙商业广场1#箱变配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3753 | 宝应县 | 泾河镇泾河政府小区配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3754 | 宝应县 | 泾河镇泾河村新建北路1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3755 | 宝应县 | 泾河镇闸北配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3756 | 宝应县 | 金龙商业广场2#箱变配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3757 | 宝应县 | 泾河镇居委会闸北1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3758 | 宝应县 | 泾河镇泾河唐庄配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3759 | 宝应县 | 泾河镇泾河村医院配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3760 | 宝应县 | 泾河镇泾河镇南配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3761 | 宝应县 | 泾河镇居委会闸南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3762 | 宝应县 | 泾河镇泾河村下引河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3763 | 宝应县 | 泾河镇金龙配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3764 | 宝应县 | 泾河镇左堡村南圩2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3765 | 宝应县 | 泾河镇左堡村东庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3766 | 宝应县 | 泾河镇左堡村东舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3767 | 宝应县 | 泾河镇左堡村塔庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3768 | 宝应县 | 泾河镇蔡桥村沈庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3769 | 宝应县 | 泾河镇左堡村严庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 3770 | 宝应县 | 泾河镇左堡村胥庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3771 | 宝应县 | 泾河镇左堡村左堡配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3772 | 宝应县 | 泾河镇台许村新庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3773 | 宝应县 | 泾河镇曹坝新区1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3774 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村迎浪新区1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3775 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村迎浪新区2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3776 | 宝应县 | 泾河镇钟庄配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3777 | 宝应县 | 泾河镇玉禾佳苑1#配变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 3778 | 宝应县 | 泾河镇政府配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3779 | 宝应县 | 泾河镇泾河镇中配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3780 | 宝应县 | 泾河镇泾河交警中队配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3781 | 宝应县 | 泾河镇玉禾佳苑2#配变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 3782 | 宝应县 | 泾河镇南苑配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3783 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村中心配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3784 | 宝应县 | 泾河镇桥东1#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3785 | 宝应县 | 泾河镇大有配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3786 | 宝应县 | 泾河镇泾河西苑配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3787 | 宝应县 | 泾河镇水利配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3788 | 宝应县 | 康乐家园配电室2#主变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3789 | 宝应县 | 泾河镇南苑小区2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3790 | 宝应县 | 泾河镇泾河派出所配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3791 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村钱同配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3792 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村雍庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3793 | 宝应县 | 泾河镇灶户村灶圣配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3794 | 宝应县 | 泾河镇灶户村灶东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3795 | 宝应县 | 泾河镇灶户村灶兴配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3796 | 宝应县 | 泾河镇灶户村灶西1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3797 | 宝应县 | 泾河镇灶户村丁庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3798 | 宝应县 | 泾河镇灶户村灶西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3799 | 宝应县 | 泾河镇灶户村灶户配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3800 | 宝应县 | 泾河镇灶户村灶南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3801 | 宝应县 | 康乐家园配电室1#主变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3802 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村农民小区3#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 3803 | 宝应县 | 泾河镇黄浦居委会潘南配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3804 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村农民小区4#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3805 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村原种场(综)配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3806 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村9#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3807 | 宝应县 | 泾河镇黄浦小学配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3808 | 宝应县 | 泾河镇黄浦集镇10#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3809 | 宝应县 | 泾河镇淮江路配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3810 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村养殖场(综)配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3811 | 宝应县 | 泾河镇黄浦小区1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3812 | 宝应县 | 泾河镇黄浦新庄安置小区配变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 3813 | 宝应县 | 泾河镇黄浦杜庄配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3814 | 宝应县 | 泾河镇黄浦村黄浦小区2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3815 | 宝应县 | 泾河镇浦中路配变       | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 3816 | 宝应县 | 泾河镇陈东村城北家园4#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3817 | 宝应县 | 泾河镇陈东村城北家园3#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3818 | 宝应县 | 幸福里花园配电室2#主变   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3819 | 宝应县 | 泾河镇陈东村城北家园2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3820 | 宝应县 | 泾河镇陈东村城北家园1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3821 | 宝应县 | 悦珑湾花园1#配电室2#配变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3822 | 宝应县 | 白田壹号配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3823 | 宝应县 | 阳光丽景苑配电室4#配变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3824 | 宝应县 | 悦珑湾花园1#配电室4#配变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3825 | 宝应县 | 阳光丽景苑配电室2#配变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3826 | 宝应县 | 白田壹号配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3827 | 宝应县 | 幸福里花园配电室4#主变   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3828 | 宝应县 | 泾河镇陈东小区配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3829 | 宝应县 | 泾河镇安置区1#箱变配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3830 | 宝应县 | 泾河镇泾农公变配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3831 | 宝应县 | 泾河镇大同村陈庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3832 | 宝应县 | 兴飞家园变电所1#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3833 | 宝应县 | 泾河镇大同村鱼塘配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3834 | 宝应县 | 兴飞家园变电所2#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3835 | 宝应县 | 泾河镇敬老院2#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 3836 | 宝应县 | 泾河镇泾农村顾庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3837 | 宝应县 | 泾河镇安置区3#箱变配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3838 | 宝应县 | 泾河镇敬老院配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3839 | 宝应县 | 泾河镇金和家园配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3840 | 宝应县 | 泾河镇大同村岳庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3841 | 宝应县 | 泾河镇大同村西台配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3842 | 宝应县 | 泾河镇泾农村农民小区配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3843 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村马庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3844 | 宝应县 | 泾河镇安置区2#箱变配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3845 | 宝应县 | 泾河镇泾农村许湾配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3846 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村顾庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3847 | 宝应县 | 泾河镇大同村何庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3848 | 宝应县 | 泾河镇钱庄村毛桥配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3849 | 宝应县 | 泾河镇大同村丁庄配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3850 | 宝应县 | 泾河镇张桥村农民小区配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3851 | 宝应县 | 泾河镇松竹村祝阳配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3852 | 宝应县 | 泾河镇张居芦庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3853 | 宝应县 | 泾河镇张北村徐桥配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3854 | 宝应县 | 泾河镇张桥村苏庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3855 | 宝应县 | 泾河镇松竹村祝阳1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3856 | 宝应县 | 泾河镇张北村龙兴配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3857 | 宝应县 | 泾河镇松竹村鱼塘配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3858 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村同心配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3859 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村安心配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3860 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村刘兴配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3861 | 宝应县 | 泾河镇虹桥村虹兴配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3862 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村头桥配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3863 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭村吉东(综)配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3864 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭鲁西1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3865 | 宝应县 | 泾河镇刘上村张小配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3866 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村衡家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3867 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭鲁西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3868 | 宝应县 | 泾河镇曹坝村王西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 3869 | 宝应县 | 泾河镇刘家潭安置小区配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3870 | 宝应县 | 安宜镇渔业村引江4#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3871 | 宝应县 | 安宜镇渔业村大洼子5#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3872 | 宝应县 | 安宜镇渔业村渔业4#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3873 | 宝应县 | 安宜镇渔业村渔业2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3874 | 宝应县 | 安宜镇渔业村二队4#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3875 | 宝应县 | 安宜镇渔业村二队配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3876 | 宝应县 | 安宜镇渔业村二队2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3877 | 宝应县 | 安宜镇北闸村桥南四组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3878 | 宝应县 | 安宜镇北闸村徐庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3879 | 宝应县 | 安宜镇北闸村桥南2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3880 | 宝应县 | 安宜镇北闸村刘庄3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3881 | 宝应县 | 安宜镇渔业村引江三站配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3882 | 宝应县 | 安宜镇渔业村吕河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3883 | 宝应县 | 安宜镇北闸村刘庄4#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3884 | 宝应县 | 安宜镇渔业村大洼子2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3885 | 宝应县 | 安宜镇渔业村二队3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3886 | 宝应县 | 安宜镇渔业村引江二站配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3887 | 宝应县 | 安宜镇渔业村二队6#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3888 | 宝应县 | 安宜镇渔业村兴滩配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3889 | 宝应县 | 安宜镇北闸村刘庄5#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3890 | 宝应县 | 安宜镇北闸村养殖配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3891 | 宝应县 | 安宜镇渔业村渔业3#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3892 | 宝应县 | 安宜镇渔业村渔业配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3893 | 宝应县 | 安宜镇渔业村兴滩2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3894 | 宝应县 | 安宜镇渔业村引江一站配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3895 | 宝应县 | 安宜镇花庄村潘夏2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3896 | 宝应县 | 安宜镇花庄村潘夏3#配变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3897 | 宝应县 | 安宜镇齐心村苏中北路配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3898 | 宝应县 | 安宜镇齐心小区6#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3899 | 宝应县 | 安宜镇花庄村邵家配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3900 | 宝应县 | 安宜镇齐心村仲庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3901 | 宝应县 | 安宜镇花庄村潘夏配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |     |          |
|------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 3902 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村东庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3903 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村新东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3904 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村东塘配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3905 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村高南配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3906 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村合心配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3907 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村东荡配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3908 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村西荡配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3909 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村郑家配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3910 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村桥东三组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3911 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村桥东四组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3912 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村夷家配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3913 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村潘家舍配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3914 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村合中配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3915 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村吉家配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3916 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村西站配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3917 | 宝应县 | 射阳湖镇王坤村南荡配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3918 | 宝应县 | 老东门2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3919 | 宝应县 | 老东门1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3920 | 宝应县 | 老东门3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3921 | 宝应县 | 老东门1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3922 | 宝应县 | 老东门2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3923 | 宝应县 | 老东门3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3924 | 宝应县 | 汜水镇成庄村胜利1#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3925 | 宝应县 | 汜水镇成庄村红星配变       | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3926 | 宝应县 | 汜水镇郎儿村赛牛1#配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3927 | 宝应县 | 汜水镇成庄村富强配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3928 | 宝应县 | 汜水镇吉星村五里配变       | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3929 | 宝应县 | 城区泰山东村37#配变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3930 | 宝应县 | 泰山东村37#箱变主变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3931 | 宝应县 | 城区锦绣一方配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3932 | 宝应县 | 城区毛庄2#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3933 | 宝应县 | 城区锦绣一方配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3934 | 宝应县 | 安宜镇齐心村东方花园2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |      |          |
|------|-----|-----------------|--------|------|----------|
| 3935 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村阚赵庄配变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3936 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村莫西3#配变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3937 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村莫西利民路配变 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3938 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村孙庄2#配变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3939 | 宝应县 | 城区宝胜宅2#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3940 | 宝应县 | 安宜镇齐心村东方花园配变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3941 | 宝应县 | 城区明日家园1#箱变配变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3942 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村爱民村部配变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3943 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村解困楼配变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3944 | 宝应县 | 泰山东村10#配变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3945 | 宝应县 | 解困楼2#箱变配变       | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 3946 | 宝应县 | 城区明日家园2#箱变配变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3947 | 宝应县 | 城区宝胜宅1#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3948 | 宝应县 | 城区明日家园3#箱变配变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3949 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村解困楼箱变配变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3950 | 宝应县 | 城区安宜嘉园1#变电所4#主变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3951 | 宝应县 | 城区安宜嘉园2#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 3952 | 宝应县 | 城区阚赵庄2#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 3953 | 宝应县 | 城区安宜嘉园2#变电所2#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 3954 | 宝应县 | 城区安宜嘉园1#变电所2#主变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3955 | 宝应县 | 世纪园2#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3956 | 宝应县 | 五洲国际一期（2#）1#主变  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 3957 | 宝应县 | 城区世纪园9#箱变配变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3958 | 宝应县 | 世纪园5#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3959 | 宝应县 | 世纪园3#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3960 | 宝应县 | 世纪园4#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3961 | 宝应县 | 城区鸿盛小区2#配电房2#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 3962 | 宝应县 | 城区世纪园7#箱变配变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3963 | 宝应县 | 世纪园6#箱变主变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3964 | 宝应县 | 世纪园1#箱变配电变压器    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3965 | 宝应县 | 城区鸿盛小区1#配电房2#主变 | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 3966 | 宝应县 | 世纪园10#箱变主变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 3967 | 宝应县 | 清河园箱变主变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                   |        |     |          |
|------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 3968 | 宝应县 | 世纪园11#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3969 | 宝应县 | 世纪园13#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3970 | 宝应县 | 城区世纪园8#箱变配变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3971 | 宝应县 | 五洲国际一期（2#）变电所3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3972 | 宝应县 | 城区世纪园12#配电室配电变压器  | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 3973 | 宝应县 | 城区美林卫岗配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3974 | 宝应县 | 城区美林卫岗配电室2#配电变压器  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3975 | 宝应县 | 国泰华苑3#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3976 | 宝应县 | 国泰华苑1#箱变2#配电变压器   | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 3977 | 宝应县 | 城区书香名府5#箱变配变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3978 | 宝应县 | 城区新加坡花园3#箱变配变     | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 3979 | 宝应县 | 国泰华苑1#箱变1#配电变压器   | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 3980 | 宝应县 | 城区书香名府4#箱变配变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 3981 | 宝应县 | 城区书香名府3#箱变配变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3982 | 宝应县 | 城区书香名府1#箱变配变      | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 3983 | 宝应县 | 城区新加坡花园1#箱变配变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3984 | 宝应县 | 城区新加坡2#箱变配变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3985 | 宝应县 | 国泰华苑3#配电室4#配变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3986 | 宝应县 | 国泰华苑3#配电室3#配变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3987 | 宝应县 | 国泰华苑2#箱变主变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3988 | 宝应县 | 城区书香名府2#箱变配变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3989 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村胥南配变       | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 3990 | 宝应县 | 城区金湾村费庄配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3991 | 宝应县 | 开发区金湾村陈庄配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3992 | 宝应县 | 科创箱变主变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3993 | 宝应县 | 安宜镇三里村螺墩配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3994 | 宝应县 | 安宜镇三里村刘圩配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 3995 | 宝应县 | 开发区荷香北路铁塔箱变主变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3996 | 宝应县 | 安宜镇三里村金旺配变        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 3997 | 宝应县 | 开发区金湾村柳河西路箱变主变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 3998 | 宝应县 | 馨怡北园2#配电室4#主变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 3999 | 宝应县 | 馨怡北园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4000 | 宝应县 | 城区韵达配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|      |     |                   |        |     |          |
|------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 4001 | 宝应县 | 馨怡北园2#配电室2#主变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4002 | 宝应县 | 馨怡家园2#配电室4#配变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4003 | 宝应县 | 城区北河东路配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4004 | 宝应县 | 安宜镇馨怡家园一期变电所2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4005 | 宝应县 | 馨怡家园2#配电室2#配变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4006 | 宝应县 | 城区金湾路1#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4007 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会莲花小区2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4008 | 宝应县 | 望直港镇南沙村西沟2#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4009 | 宝应县 | 望直港镇北沙村楼南2#配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4010 | 宝应县 | 望直港镇北沙村增产圩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4011 | 宝应县 | 望直港镇北沙村八十亩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4012 | 宝应县 | 望直港镇北沙村北沙2#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4013 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会新庄2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4014 | 宝应县 | 望直港镇张姓庄配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4015 | 宝应县 | 望直港镇大树村养殖场配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4016 | 宝应县 | 望直港镇北沙村楼子配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4017 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会芙蓉配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4018 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会批发市场配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4019 | 宝应县 | 望直港镇南沙村前庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4020 | 宝应县 | 望直港镇北沙村农业开发2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4021 | 宝应县 | 望直港镇南沙村杨庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4022 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会荷仙配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4023 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会备战2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4024 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会三横河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4025 | 宝应县 | 望直港镇北沙村徐舍配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4026 | 宝应县 | 望直港镇北沙村徐舍2#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4027 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村陶墩新区2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4028 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会莲花3#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4029 | 宝应县 | 望直港镇北沙村农业开发1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4030 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村北荡2#（增）配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4031 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村大洼子配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4032 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村东荡3#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4033 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村尹南配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                        |        |     |          |
|------|-----|------------------------|--------|-----|----------|
| 4034 | 宝应县 | 射阳湖镇射渔村高渔配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4035 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村双东配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4036 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村琵琶配变            | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4037 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村居民点配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4038 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村蔷薇配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4039 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村柴家配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4040 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村廖南配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4041 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村东荡1#配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4042 | 宝应县 | 射阳湖镇射渔村北荡配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4043 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村赵家配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4044 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村琵琶东配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4045 | 宝应县 | 射阳湖镇四联村季北配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4046 | 宝应县 | 射阳湖镇廖徐村尹北配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4047 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村北荡配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4048 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村西荡配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4049 | 宝应县 | 射阳湖镇高夏村北荡配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4050 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村范东小区配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4051 | 宝应县 | 望直港镇居委会凤翔路南配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4052 | 宝应县 | 酩悦花园1#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4053 | 宝应县 | 酩悦花园2#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4054 | 宝应县 | 望直港镇翰林雅居小区1#配电变压器      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4055 | 宝应县 | 酩悦花园3#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4056 | 宝应县 | 望直港镇鑫港嘉园小区2#变电所2#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4057 | 宝应县 | 酩悦花园2#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4058 | 宝应县 | 滨港花园小区配电房1#配电变压器       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4059 | 宝应县 | 翰林东郡配电室2#配变            | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4060 | 宝应县 | 滨港花园小区配电房3#配电变压器       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4061 | 宝应县 | 翰林东郡配电室4#配变            | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4062 | 宝应县 | 酩悦花园3#配电室4#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4063 | 宝应县 | 酩悦花园2#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4064 | 宝应县 | 望直港镇鑫港嘉园小区1#变电所2#配电变压器 | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4065 | 宝应县 | 望直港镇鑫港嘉园小区1#变电所1#配电变压器 | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4066 | 宝应县 | 望直港镇滨港安置区4#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                        |        |     |          |
|------|-----|------------------------|--------|-----|----------|
| 4067 | 宝应县 | 望直港镇滨港安置区1#配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4068 | 宝应县 | 福田花园小区配电室1#配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4069 | 宝应县 | 翰林东郡配电室3#配变            | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4070 | 宝应县 | 福田花园小区配电室2#配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4071 | 宝应县 | 酩悦花园2#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4072 | 宝应县 | 酩悦花园3#配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4073 | 宝应县 | 翰林东郡配电室1#配变            | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4074 | 宝应县 | 望直港镇滨港安置区3#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4075 | 宝应县 | 滨港花园小区配电房2#配电变压器       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4076 | 宝应县 | 望直港镇居委会玉港花园3#箱变主变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4077 | 宝应县 | 酩悦花园1#配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4078 | 宝应县 | 居委会兴港箱变配变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4079 | 宝应县 | 望直港镇鑫港嘉园小区2#变电所1#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4080 | 宝应县 | 望直港镇居委会新河配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4081 | 宝应县 | 酩悦花园3#配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4082 | 宝应县 | 滨港花园小区配电房4#配电变压器       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4083 | 宝应县 | 汜水镇龙河村兴旺配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4084 | 宝应县 | 汜水镇石桥镇北1#配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4085 | 宝应县 | 汜水镇长沙村韩塘1#配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4086 | 宝应县 | 汜水镇三合村洗庄1#配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4087 | 宝应县 | 汜水镇戈店村双丰配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4088 | 宝应县 | 汜水镇江宝村五星配变             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4089 | 宝应县 | 汜水镇江宝村盘岔配变             | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4090 | 宝应县 | 汜水镇三合村泵站1#配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4091 | 宝应县 | 汜水镇长沙村北站配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4092 | 宝应县 | 汜水镇石桥镇东配变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4093 | 宝应县 | 汜水镇三合村泵站配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4094 | 宝应县 | 汜水镇戈甸村新河配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4095 | 宝应县 | 汜水镇三合村洗庄配变             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4096 | 宝应县 | 汜水镇石桥镇西配变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4097 | 宝应县 | 汜水镇长沙村乔圩配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4098 | 宝应县 | 汜水镇石桥镇东1#配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4099 | 宝应县 | 汜水镇柴沟村跃进1#配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 4100 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村官北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4101 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村刁湾配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4102 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村同心2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4103 | 宝应县 | 小官庄镇官南路配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4104 | 宝应县 | 小官庄镇诚忠村新西2#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4105 | 宝应县 | 柳堡镇清元村新河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4106 | 宝应县 | 柳堡镇郭阳村蔡西1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4107 | 宝应县 | 柳堡镇清元村中心配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4108 | 宝应县 | 柳堡镇清元刘桥配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4109 | 宝应县 | 柳堡镇郭阳村蔡中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4110 | 宝应县 | 柳堡镇清元村芦西配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4111 | 宝应县 | 柳堡镇清元村村部配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4112 | 宝应县 | 柳堡镇清元村朱南1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4113 | 宝应县 | 柳堡镇清元村合心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4114 | 宝应县 | 柳堡镇清元村红旗配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4115 | 宝应县 | 柳堡镇郭阳村蔡西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4116 | 宝应县 | 柳堡镇清元村红旗1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4117 | 宝应县 | 柳堡镇芦村镇东1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4118 | 宝应县 | 小官庄镇范沟村徐庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4119 | 宝应县 | 小官庄镇棋盘2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4120 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村潘旺配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4121 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村潘旺1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4122 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村鲁庄东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4123 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村鲁西1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4124 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村八岔配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4125 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村鲁南1#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4126 | 宝应县 | 鲁垛镇鲁庄村杜尾配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4127 | 宝应县 | 小官庄镇杨蒋村胜利配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4128 | 宝应县 | 小官庄镇开发区1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4129 | 宝应县 | 小官庄镇采购站配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4130 | 宝应县 | 小官庄镇南场村姜南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4131 | 宝应县 | 小官庄镇南场村西林配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4132 | 宝应县 | 汜水镇三合村陆庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |      |          |
|------|-----|-----------------|--------|------|----------|
| 4133 | 宝应县 | 汜水镇成庄村新河配变      | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4134 | 宝应县 | 汜水镇三合村解放配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4135 | 宝应县 | 汜水镇江宝村任庄配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4136 | 宝应县 | 汜水镇三合村庙堂配变      | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4137 | 宝应县 | 汜水镇成庄村建设配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4138 | 宝应县 | 汜水镇三合村村部配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4139 | 宝应县 | 城区金湾小区2#变电所2#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4140 | 宝应县 | 城区金湾小区2#变电所4#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4141 | 宝应县 | 城区金湾小区4#配变      | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4142 | 宝应县 | 城区金湾小区1#变电所3#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4143 | 宝应县 | 城区农北配变          | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4144 | 宝应县 | 城区金湾小区1#配变      | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4145 | 宝应县 | 城区金湾小区2#配变      | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4146 | 宝应县 | 高庄配变            | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4147 | 宝应县 | 城区金湾小区6#配变      | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4148 | 宝应县 | 城区金湾小区1#变电所1#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4149 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村胡家1#配变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4150 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村大塘口1#配变  | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4151 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村范庄配变     | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4152 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村胡家北荡配变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4153 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村南湖西圩配变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4154 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河北配变    | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4155 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河西荡配变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4156 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河扶贫1#配变 | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4157 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村杨林沟南荡配变  | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4158 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河南荡3#配变 | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4159 | 宝应县 | 广洋湖镇南湖西圩1#配变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4160 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村桥头村部配变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4161 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村大塘口配变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4162 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村桥头七组配变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4163 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家村部配变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4164 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河南荡2#配变 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4165 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村白鼠北荡1#配变 | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |     |          |
|------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 4166 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村易家北配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4167 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河西1#配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4168 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村白鼠北荡配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4169 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村白鼠九组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4170 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村易家北荡配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4171 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村南湖养殖场配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4172 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村白鼠大桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4173 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村桥头七组1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4174 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村严南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4175 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村三王配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4176 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村三王河西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4177 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村周南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4178 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村白鼠北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4179 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村南湖西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4180 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村桥头西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4181 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河养殖场配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4182 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4183 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村白鼠扶贫1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4184 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村河西配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4185 | 宝应县 | 广洋湖镇桥头村桥头北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4186 | 宝应县 | 广洋湖镇建筑小区2#配变     | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限 |
| 4187 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村杨林沟南荡1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4188 | 宝应县 | 广洋湖镇白鼠村顾河南荡配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4189 | 宝应县 | 城区泰山东村20#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4190 | 宝应县 | 城区泰山东村19#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4191 | 宝应县 | 城区泰山东村18#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4192 | 宝应县 | 城区泰山东村17#箱变配变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4193 | 宝应县 | 城区五支巷2#箱变配变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4194 | 宝应县 | 城区泰山菜场配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4195 | 宝应县 | 城区工商局宿舍配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4196 | 宝应县 | 城区泰山东村12#箱变配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4197 | 宝应县 | 城区职校3#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4198 | 宝应县 | 城区东升路配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |     |          |
|------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 4199 | 宝应县 | 城区泰山桥箱变配变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4200 | 宝应县 | 城区金色家园箱变配变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4201 | 宝应县 | 城区泰山东村39#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4202 | 宝应县 | 城区泰山东村16#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4203 | 宝应县 | 城区泰山东村11#箱变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4204 | 宝应县 | 城区泰山东村8#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4205 | 宝应县 | 城区泰山东村1#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4206 | 宝应县 | 城区宝胜宅3#箱变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4207 | 宝应县 | 城区泰山东村6#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4208 | 宝应县 | 城区泰山东村15#箱变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4209 | 宝应县 | 城区泰山东村7#箱变配电变压器  | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4210 | 宝应县 | 城区泰山东村5#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4211 | 宝应县 | 城区职校2#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4212 | 宝应县 | 城区泰山东村4#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4213 | 宝应县 | 城区泰山东村14#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4214 | 宝应县 | 城区泰山东村33#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4215 | 宝应县 | 城区泰山东村34#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4216 | 宝应县 | 城区泰山东村13#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4217 | 宝应县 | 城区砂石小区配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4218 | 宝应县 | 城区泰山东村3#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4219 | 宝应县 | 城区宝胜新村配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4220 | 宝应县 | 城区泰山菜场2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4221 | 宝应县 | 城区泰山东村2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4222 | 宝应县 | 城区职校操场配变         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4223 | 宝应县 | 城区泰山东村36#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4224 | 宝应县 | 城区泰山东村35#箱变配变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4225 | 宝应县 | 城区阳光别墅配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4226 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄八组配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4227 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄村部东配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4228 | 宝应县 | 曹甸镇刘舍王庄南配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4229 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄南荡配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4230 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄北荡配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4231 | 宝应县 | 曹甸镇官河胡家配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                      |        |      |          |
|------|-----|----------------------|--------|------|----------|
| 4232 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄村河南配变           | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4233 | 宝应县 | 曹甸镇郑庄中心配变            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4234 | 宝应县 | 黄滕镇丰乐小区4#箱变配电变压器     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4235 | 宝应县 | 黄滕科技公寓箱变配电变压器        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4236 | 宝应县 | 黄滕镇朝阳路配变             | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 4237 | 宝应县 | 黄滕顺政楼小区配变            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4238 | 宝应县 | 黄滕镇丰泽南路配变            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4239 | 宝应县 | 黄滕镇鑫泽中央广场1#配电变压器     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4240 | 宝应县 | 黄滕镇龙腾东路配变            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4241 | 宝应县 | 黄滕镇镇中配变              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4242 | 宝应县 | 黄滕城北农贸交易中心配电房1#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4243 | 宝应县 | 黄滕镇集镇6#配变            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4244 | 宝应县 | 黄滕镇画川路配变             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4245 | 宝应县 | 黄滕镇鱼桥村落星桥配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4246 | 宝应县 | 朝阳西路3#箱变主变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4247 | 宝应县 | 黄滕镇朝阳西路配变            | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 4248 | 宝应县 | 黄滕镇王家路箱变配电变压器        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4249 | 宝应县 | 黄滕镇朝阳西路2#配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4250 | 宝应县 | 黄滕镇文化站小区配变           | 交流10kV | 160  | 上级电源容量受限 |
| 4251 | 宝应县 | 黄滕镇鑫泽中央广场2#配电变压器     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4252 | 宝应县 | 黄滕城北农贸交易中心配电房2#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4253 | 宝应县 | 商业广场1#箱变配电变压器        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4254 | 宝应县 | 商业广场2#箱变配电变压器        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4255 | 宝应县 | 黄滕镇镇南配变              | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 4256 | 宝应县 | 城区蒙地卡罗庄园1#配电房2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4257 | 宝应县 | 城区北奥康城1#变电所1#主变      | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 4258 | 宝应县 | 城区白田雅园2#配电房2#配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4259 | 宝应县 | 城区白田雅园2#配电房1#配电变压器   | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4260 | 宝应县 | 城区北奥康城2#配电房2#配变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4261 | 宝应县 | 城区白田雅苑4#配电室2#配变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4262 | 宝应县 | 白田雅苑1#配电房4#配电变压器     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4263 | 宝应县 | 白田雅苑1#配电房3#配电变压器     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4264 | 宝应县 | 城区白田雅苑3#配电房2#主变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |



|      |     |                      |        |      |          |
|------|-----|----------------------|--------|------|----------|
| 4265 | 宝应县 | 天悦景园1#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4266 | 宝应县 | 天悦景园2#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4267 | 宝应县 | 天悦景园2#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4268 | 宝应县 | 城区北奥康城2#配电房3#配变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4269 | 宝应县 | 天悦景园2#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4270 | 宝应县 | 天悦景园3#配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4271 | 宝应县 | 天悦景园2#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4272 | 宝应县 | 天悦景园3#配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4273 | 宝应县 | 城区蒙地卡罗庄园1#配电房1#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4274 | 宝应县 | 馨怡北园2#配电室1#主变        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4275 | 宝应县 | 城区北奥康城1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 4276 | 宝应县 | 馨怡家园2#配电室3#配变        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4277 | 宝应县 | 白田雅苑1#配电房1#配电变压器     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4278 | 宝应县 | 安宜镇三里村农民公寓2#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4279 | 宝应县 | 安宜镇馨怡家园一期变电所1#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4280 | 宝应县 | 安宜镇三里村农民公寓3#配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4281 | 宝应县 | 安宜镇三里村行知路配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4282 | 宝应县 | 城区北奥康城2#配电房4#配变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4283 | 宝应县 | 安宜镇三里村薛庄1#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4284 | 宝应县 | 城区蒙地卡罗箱变1#配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4285 | 宝应县 | 城区蒙地卡罗箱变2#配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4286 | 宝应县 | 三里箱变主变               | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4287 | 宝应县 | 安宜镇三里小学配变            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4288 | 宝应县 | 城区北奥康城2#配电室1#配变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4289 | 宝应县 | 安宜镇三里村毛庄配变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4290 | 宝应县 | 城区蒙地卡罗庄园2#配电房2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4291 | 宝应县 | 城区蒙地卡罗庄园2#配电房1#配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4292 | 宝应县 | 安宜镇花庄村新建2#配变         | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4293 | 宝应县 | 城区安宜镇三里村邵家配变（阳光组）    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4294 | 宝应县 | 馨怡家园2#配电室1#配变        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4295 | 宝应县 | 白田雅苑1#配电房2#配电变压器     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4296 | 宝应县 | 馨怡北园1#配电室1#主变        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4297 | 宝应县 | 馨怡北园2#配电室3#主变        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                   |        |      |          |
|------|-----|-------------------|--------|------|----------|
| 4298 | 宝应县 | 城区白田雅苑4#配电室1#配变   | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4299 | 宝应县 | 城区白田雅苑3#配电房1#主变   | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4300 | 宝应县 | 夏集镇夏集村湾圩南配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4301 | 宝应县 | 夏集镇夏集村夏东配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4302 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会董河配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4303 | 宝应县 | 夏集镇夏集村南庄配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4304 | 宝应县 | 夏集镇夏集村中桥配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4305 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会东岳配变      | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 4306 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会横河配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4307 | 宝应县 | 夏集镇夏集村杨柳圩配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4308 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会农行配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4309 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会庙前配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4310 | 宝应县 | 夏集镇夏集村朱港圩配变       | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4311 | 宝应县 | 夏集镇夏集村湾圩配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4312 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会学校配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4313 | 宝应县 | 城区茗园小区4#变电所2#主变   | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4314 | 宝应县 | 城区茗园小区2#配电房1#主变   | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4315 | 宝应县 | 悦荣华府3#电室1#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4316 | 宝应县 | 悦荣华府3#电室3#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4317 | 宝应县 | 城区茗园小区1#变电所1#主变   | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4318 | 宝应县 | 城区大上海北区2#变电所3#主变  | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4319 | 宝应县 | 城区PB茗园小区6#配电房3#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4320 | 宝应县 | 城区大上海北区2#变电所1#主变  | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4321 | 宝应县 | 悦荣华府2#电室1#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4322 | 宝应县 | 悦荣华府1#电室1#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4323 | 宝应县 | 悦荣华府4#电室3#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4324 | 宝应县 | 城区大上海小区1#变电所3#主变  | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4325 | 宝应县 | 悦荣华府1#电室3#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4326 | 宝应县 | 城区茗园小区2#配电房3#主变   | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4327 | 宝应县 | 城区茗园小区5#变3#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4328 | 宝应县 | 城区PB茗园小区6#配电房1#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4329 | 宝应县 | 城区茗园小区5#变1#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4330 | 宝应县 | 城区茗园小区4#变电所1#主变   | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |      |          |
|------|-----|------------------|--------|------|----------|
| 4331 | 宝应县 | 悦荣华府4#电室1#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4332 | 宝应县 | 城区大上海小区1#变电所1#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4333 | 宝应县 | 安宜镇贸易城中心路配变      | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 4334 | 宝应县 | 贸易城箱变主变          | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4335 | 宝应县 | 安宜镇贸易城8#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4336 | 宝应县 | 安宜镇贸易城3#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4337 | 宝应县 | 安宜镇贸易城2#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4338 | 宝应县 | 安宜镇贸易城民营工业区3#配变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4339 | 宝应县 | 国泰华苑3#配电室1#配变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4340 | 宝应县 | 国泰华苑3#配电室2#配变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4341 | 宝应县 | 安宜镇贸易城民营工业区1#配变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4342 | 宝应县 | 安宜镇贸易城1#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4343 | 宝应县 | 安宜镇三里村赵庄配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4344 | 宝应县 | 城区京华国际配电房1#配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4345 | 宝应县 | 安宜镇贸易城3#箱变配电变压器  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4346 | 宝应县 | 安宜镇贸易城9#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4347 | 宝应县 | 夏集镇潼口村黄南庙配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4348 | 宝应县 | 夏集镇潼口村福兴配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4349 | 宝应县 | 夏集镇潼口村相庄配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4350 | 宝应县 | 夏集镇潼口村前庄配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4351 | 宝应县 | 夏集镇潼口村永宏配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4352 | 宝应县 | 夏集镇潼口村福利配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4353 | 宝应县 | 夏集镇潼口村赵庄配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4354 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村汤庄配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4355 | 宝应县 | 黄塍镇大李庄村前进配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4356 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村兴旺配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4357 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村7#配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4358 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村龙桥配变       | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4359 | 宝应县 | 夏集镇塘北村宋圩配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4360 | 宝应县 | 夏集镇塘北村王庄配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4361 | 宝应县 | 夏集镇塘北村大圩配变       | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4362 | 宝应县 | 夏集镇塘北村盛湾配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4363 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村6#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                   |        |      |          |
|------|-----|-------------------|--------|------|----------|
| 4364 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村1#配变        | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 4365 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村太平配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4366 | 宝应县 | 夏集镇塘北村龙沟木器厂配变     | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4367 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村艾沟东配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4368 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村丁河配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4369 | 宝应县 | 城区名仕华庭配电房3#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4370 | 宝应县 | 城区名仕华庭配电房1#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4371 | 宝应县 | 城区名仕华庭配电房2#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4372 | 宝应县 | 时代广场配电室1#配电变压器    | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 4373 | 宝应县 | 时代广场配电室2#配电变压器    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4374 | 宝应县 | 城区名仕华庭配电房4#配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4375 | 宝应县 | 安宜镇齐心村郑庄2#配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4376 | 宝应县 | 安宜镇齐心小区7#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4377 | 宝应县 | 城区益民路箱变配变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4378 | 宝应县 | 安宜镇齐心村安宜工业园7#配变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4379 | 宝应县 | 城区香格里拉2#配电房4#主变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4380 | 宝应县 | 安宜镇安宜工业园10#配变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4381 | 宝应县 | 城区香格里拉2#配电房3#主变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4382 | 宝应县 | 安宜镇安宜工业园11#配变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4383 | 宝应县 | 安宜镇齐心小区4#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4384 | 宝应县 | 城区香格里拉1#配电房1#主变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4385 | 宝应县 | 安宜镇齐心小区2#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4386 | 宝应县 | 荷香华庭小区配电室2#配电变压器  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4387 | 宝应县 | 安宜镇齐心村荷香华庭支2#箱变配变 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4388 | 宝应县 | 城区香格里拉2#配电房2#主变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4389 | 宝应县 | 安宜镇齐心村荷香华庭支3#箱变配变 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4390 | 宝应县 | 城区益民路2#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4391 | 宝应县 | 荷香华庭2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4392 | 宝应县 | 荷香华庭2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4393 | 宝应县 | 城区香格里拉3#配电房2#主变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4394 | 宝应县 | 城区香格里拉3#配电房3#主变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4395 | 宝应县 | 城区香格里拉2#配电房1#主变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4396 | 宝应县 | 城区长乐巷配变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                     |        |     |          |
|------|-----|---------------------|--------|-----|----------|
| 4397 | 宝应县 | 城区香格里拉1#配电房3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4398 | 宝应县 | 安宜镇齐心小区3#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4399 | 宝应县 | 城区香格里拉3#配电房4#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4400 | 宝应县 | 安宜镇齐心村荷香华庭支4#箱变配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4401 | 宝应县 | 城区香格里拉3#配电房1#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4402 | 宝应县 | 安宜镇齐心村荷香华庭支1#箱变配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4403 | 宝应县 | 齐心小区8#配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4404 | 宝应县 | 城区安置楼配变             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4405 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村光明1#配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4406 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村前进配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4407 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村村部配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4408 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村迎丰配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4409 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村三新配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4410 | 宝应县 | 柳堡镇芦东七队配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4411 | 宝应县 | 柳堡镇塘新村海沟配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4412 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村齐心配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4413 | 宝应县 | 柳堡镇芦东三队配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4414 | 宝应县 | 西安丰镇居委会大道4#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4415 | 宝应县 | 西安丰镇居委会虹桥配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4416 | 宝应县 | 晶都花园2#箱变配电变压器       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4417 | 宝应县 | 西安丰镇居委会荷乡配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4418 | 宝应县 | 晶都花园1#箱变配电变压器       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4419 | 宝应县 | 西安丰镇居委会安中配变         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4420 | 宝应县 | 西安丰镇居委会向阳安置小区1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4421 | 宝应县 | 西安丰镇居委会街上配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4422 | 宝应县 | 西安丰镇居委会向阳安置小区2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4423 | 宝应县 | 西安丰镇居委会集镇2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4424 | 宝应县 | 西安丰镇居委会九八花园安置小区1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4425 | 宝应县 | 西安丰镇居委会丽晶花园配变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4426 | 宝应县 | 西安丰镇居委会二桥配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4427 | 宝应县 | 西安丰镇居委会新菜场配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4428 | 宝应县 | 西安丰镇居委会大道3#配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4429 | 宝应县 | 西安丰镇居委会安中家园箱变配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 4430 | 宝应县 | 城区桃园三村8#箱变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4431 | 宝应县 | 城区检察院配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4432 | 宝应县 | 城区县中队配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4433 | 宝应县 | 幼儿园箱变配变         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4434 | 宝应县 | 城区房管处配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4435 | 宝应县 | 城区法院箱变配电变压器     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4436 | 宝应县 | 城区城北中学配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4437 | 宝应县 | 城区托幼配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4438 | 宝应县 | 西安丰镇居委会邮政配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4439 | 宝应县 | 西安丰镇居委会信用社配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4440 | 宝应县 | 西安丰镇居委会小康路配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4441 | 宝应县 | 西安丰镇居委会旭日配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4442 | 宝应县 | 西安丰镇居委会兴安南路配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4443 | 宝应县 | 西安丰镇居委会安钱路配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4444 | 宝应县 | 西安丰镇居委会小康西路配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4445 | 宝应县 | 西安丰镇居委会兴安路配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4446 | 宝应县 | 西安丰镇居委会老庄台配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4447 | 宝应县 | 西安丰镇居委会小康路（北）配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4448 | 宝应县 | 西安丰镇居委会老菜场配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4449 | 宝应县 | 西安丰镇居委会安健配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4450 | 宝应县 | 西安丰镇居委会安小配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4451 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村梁舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4452 | 宝应县 | 西安丰镇南舍村朱家配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4453 | 宝应县 | 西安丰镇居委会红星配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4454 | 宝应县 | 西安丰镇居委会兴安南路1#配变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4455 | 宝应县 | 西安丰镇居委会大圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4456 | 宝应县 | 润柳佳苑1#箱变配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4457 | 宝应县 | 柳堡镇火箭配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4458 | 宝应县 | 柳堡镇团结4#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4459 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏桥配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4460 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村高灯配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4461 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳机关配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4462 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村新桥配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |      |          |
|------|-----|-----------------|--------|------|----------|
| 4463 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳7#配变      | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 4464 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村长沟配变     | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4465 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村长南配变     | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4466 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳1#配变      | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 4467 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村高南配变     | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4468 | 宝应县 | 射阳湖镇香榭玫瑰园配变     | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4469 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村响堂配变     | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 4470 | 宝应县 | 斜桥箱变主变          | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4471 | 宝应县 | 一库箱变主变          | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4472 | 宝应县 | 城区五琼浆15401配变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4473 | 宝应县 | 城区金桥1#变1#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4474 | 宝应县 | 城区金桥2#变1#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4475 | 宝应县 | 城区保卫巷箱变配变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4476 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区南港配变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4477 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区交通局宿舍配变  | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 4478 | 宝应县 | 城南加油站箱变配变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4479 | 宝应县 | 城区宝丽莱3#箱变配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 4480 | 宝应县 | 城区东门口2#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4481 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区8#配变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4482 | 宝应县 | 城区南门口配变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4483 | 宝应县 | 城区保卫巷配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4484 | 宝应县 | 城区凯润金城2#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4485 | 宝应县 | 城区燃料公司配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4486 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区子田配变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4487 | 宝应县 | 城区后街3#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4488 | 宝应县 | 城区后街4#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4489 | 宝应县 | 城区凯润金城1#变电所3#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4490 | 宝应县 | 城区凯润金城1#变电所1#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 4491 | 宝应县 | 城区上河配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4492 | 宝应县 | 城区安宜南路2#配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 4493 | 宝应县 | 城区宝丽莱2#箱变配变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4494 | 宝应县 | 宝丽莱1#箱变配变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 4495 | 宝应县 | 城区安宜南路配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |     |          |
|------|-----|--------------------|--------|-----|----------|
| 4496 | 宝应县 | 城区糖烟酒配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4497 | 宝应县 | 粮食局宿舍箱变配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4498 | 宝应县 | 城区隅园配变             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4499 | 宝应县 | 城区东门口配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4500 | 宝应县 | 城区公园2#箱变配电变压器      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4501 | 宝应县 | 宁国寺箱变主变            | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4502 | 宝应县 | 城区后街配变             | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4503 | 宝应县 | 城区下河1#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4504 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区聋哑学校配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4505 | 宝应县 | 城区上河3#配变           | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4506 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区大桥配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4507 | 宝应县 | 城区后街2#配变           | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4508 | 宝应县 | 城区下河2#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4509 | 宝应县 | 城区后街1#配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4510 | 宝应县 | 城区上河2#配变           | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4511 | 宝应县 | 机关二园箱变配变           | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4512 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村居民点配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4513 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村东圩配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4514 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村桥西配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4515 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村蒋堡小区配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4516 | 宝应县 | 10kV安益嘉园箱变配变       | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4517 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村新陈配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4518 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村北荡2#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4519 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村北荡1#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4520 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村五组配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4521 | 宝应县 | 射阳湖镇蒋堡村九组配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4522 | 宝应县 | 望直港镇居委会开发区2#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4523 | 宝应县 | 望直港镇居委会创业路配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4524 | 宝应县 | 城区人和家园1#配电房1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4525 | 宝应县 | 城区人和家园1#配电房2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4526 | 宝应县 | 城区阳光锦城4#配电房2#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4527 | 宝应县 | 城区阳光锦城3#变电所2#主变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4528 | 宝应县 | 城区阳光锦城3#变电所3#主变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |



|      |     |                    |        |     |          |
|------|-----|--------------------|--------|-----|----------|
| 4529 | 宝应县 | 城区鑫宝佳园1#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4530 | 宝应县 | 城区阳光锦城4#配电房1#配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4531 | 宝应县 | 人和家园2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4532 | 宝应县 | 人和家园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4533 | 宝应县 | 城区鑫宝佳园2#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4534 | 宝应县 | 阳光锦城2#配电室4#配变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4535 | 宝应县 | 阳光锦城2#配电室1#配变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4536 | 宝应县 | 城区鑫宝佳园2#配电室4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4537 | 宝应县 | 城区鑫宝佳园1#配电室3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4538 | 宝应县 | 黄塍镇联合路配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4539 | 宝应县 | 黄塍镇联合西路配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4540 | 宝应县 | 翠柳佳苑1#箱变配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4541 | 宝应县 | 柳堡镇中学配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4542 | 宝应县 | 柳堡镇财政所配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4543 | 宝应县 | 柳堡镇王通河村村部配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4544 | 宝应县 | 柳堡镇金柳佳苑配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4545 | 宝应县 | 柳堡镇团结配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4546 | 宝应县 | 柳堡镇拥军1#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4547 | 宝应县 | 柳堡镇润柳佳苑一期2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4548 | 宝应县 | 翠柳佳苑2#箱变配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4549 | 宝应县 | 柳堡镇五星配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4550 | 宝应县 | 润柳佳苑2#箱变配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4551 | 宝应县 | 柳堡镇张元村红旗配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4552 | 宝应县 | 柳堡镇金柳佳苑二期配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4553 | 宝应县 | 柳堡镇润柳佳苑一期1#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4554 | 宝应县 | 柳堡镇中心集镇安置楼配变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4555 | 宝应县 | 柳堡镇团结1#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4556 | 宝应县 | 柳堡镇团结2#配变          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4557 | 宝应县 | 柳堡镇集镇小区配变          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4558 | 宝应县 | 望直港镇金港小区箱变         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4559 | 宝应县 | 望直港镇居委会幼儿园箱变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4560 | 宝应县 | 望直港镇翰林雅居小区2#配电变压器  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4561 | 宝应县 | 望直港镇居委会陆郑配变        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                        |        |     |          |
|------|-----|------------------------|--------|-----|----------|
| 4562 | 宝应县 | 香槟公馆配电房2#配电变压器         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4563 | 宝应县 | 苏中装饰城2#箱变配变            | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4564 | 宝应县 | 苏中装饰城1#箱变配变            | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4565 | 宝应县 | 城区曙光小区七里徐庄2#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4566 | 宝应县 | 城区苏中装饰城1#配电室配电变压器      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4567 | 宝应县 | 居委会为民箱变配电变压器           | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4568 | 宝应县 | 居委会富港箱变配电变压器           | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4569 | 宝应县 | 居委会行政中心箱变配电变压器         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4570 | 宝应县 | 居委会镇北箱变配电变压器           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4571 | 宝应县 | 居委会文化箱变配电变压器           | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4572 | 宝应县 | 港城家园小区箱变配变             | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4573 | 宝应县 | 望直港镇居委会行政中心2#配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4574 | 宝应县 | 望直港镇居委会望中配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4575 | 宝应县 | 望直港镇居委会颜庄3#配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4576 | 宝应县 | 幸福家园小区配电室1#配变          | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4577 | 宝应县 | 幸福家园小区配电室2#配变          | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4578 | 宝应县 | 玉港花园小区配电室1#配变          | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4579 | 宝应县 | 玉港花园小区配电室2#配变          | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4580 | 宝应县 | 望直港镇居委会信用社配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4581 | 宝应县 | 上海花园小区变电所2#配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4582 | 宝应县 | 望直港镇望直村小庄配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4583 | 宝应县 | 上海花园小区变电所1#配变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4584 | 宝应县 | 望直港镇望直村房庄配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4585 | 宝应县 | 上海花园小区四期箱变配变           | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4586 | 宝应县 | 居委会幸福路箱变配变             | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4587 | 宝应县 | 城区曙光小区七里徐庄配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4588 | 宝应县 | 上东苑（新建居住区）一期配电房3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4589 | 宝应县 | 上东苑（新建居住区）一期配电房1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4590 | 宝应县 | 望直港镇居委会停车场配变           | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4591 | 宝应县 | 望直港镇居委会大桥配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4592 | 宝应县 | 望直港镇光大小区2#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4593 | 宝应县 | 望直港镇居委会河口配变            | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4594 | 宝应县 | 望直港镇光大小区1#配变           | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 4595 | 宝应县 | 望直港镇居委会健康路配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4596 | 宝应县 | 望直港镇居委会镇西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4597 | 宝应县 | 望直港镇居委会镇东配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4598 | 宝应县 | 望直港镇由园小区2#配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4599 | 宝应县 | 望直港镇由园小区1#配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4600 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村林南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4601 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村林潮河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4602 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村六组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4603 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村一组配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4604 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村中心河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4605 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村北荡配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4606 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村潮南圩配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4607 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村四组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4608 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村大溪河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4609 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村北荡配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4610 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村五组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4611 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村东荡配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4612 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村前进配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4613 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村溪河配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4614 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村桃园配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4615 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村林沙河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4616 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村十一组配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4617 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村十四组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4618 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村北桥配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4619 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村四组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4620 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村北圩口配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4621 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村桥东四队配变   | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 4622 | 宝应县 | 射阳湖镇林上村七组配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4623 | 宝应县 | 射阳湖镇落潮村溪南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4624 | 宝应县 | 城区春燕配电室1#配电变压器  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4625 | 宝应县 | 城区卞湾配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4626 | 宝应县 | 城区工农路2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4627 | 宝应县 | 城区翡翠嘉苑小区变电所1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 4628 | 宝应县 | 城区翡翠嘉苑小区变电所2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4629 | 宝应县 | 城区卞湾2#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4630 | 宝应县 | 城区药厂2#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4631 | 宝应县 | 城区药厂配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4632 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村北泵配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4633 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村问庄配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4634 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村团结1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4635 | 宝应县 | 柳堡镇寿林村王庄配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4636 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村新尧配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4637 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村团结配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4638 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村新桥配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4639 | 宝应县 | 柳堡镇廷柏村廷柏配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4640 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳12#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4641 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳8#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4642 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳风华配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4643 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳9#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4644 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4645 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳22#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4646 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳24#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4647 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳17#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4648 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳3#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4649 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳23#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4650 | 宝应县 | 射阳湖镇古邗沟配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4651 | 宝应县 | 望直港镇西荡村邵西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4652 | 宝应县 | 望直港镇和平村梁西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4653 | 宝应县 | 望直港镇西荡村付庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4654 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村楼南2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4655 | 宝应县 | 望直港镇军师村阚庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4656 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村周庄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4657 | 宝应县 | 望直港镇西荡村李庄2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4658 | 宝应县 | 望直港镇和平村加工厂配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4659 | 宝应县 | 望直港镇和平村品中配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4660 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村刘庄小区2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 4661 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村楼中2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4662 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村楼中配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4663 | 宝应县 | 望直港镇和平村梁家2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4664 | 宝应县 | 望直港镇西荡村前李配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4665 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村楼南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4666 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村村部配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4667 | 宝应县 | 望直港镇和平村杨阮配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4668 | 宝应县 | 望直港镇军师村张庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4669 | 宝应县 | 望直港镇蛤拖村吴荡2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4670 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村西圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4671 | 宝应县 | 夏集镇双塘村三马桥配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4672 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村北窄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4673 | 宝应县 | 夏集镇双塘村张圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4674 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村张墩配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4675 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村应圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4676 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村新西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4677 | 宝应县 | 夏集镇双塘村双塘南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4678 | 宝应县 | 夏集镇双塘村双塘西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4679 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村蒋庄泵配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4680 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村王沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4681 | 宝应县 | 夏集镇双塘村颜北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4682 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村探扒沟配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4683 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村东圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4684 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村华墩圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4685 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村大沟配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4686 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村南窄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4687 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村塘南配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4688 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村芦沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4689 | 宝应县 | 夏集镇双塘村双塘东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4690 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村花园北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4691 | 宝应县 | 夏集镇蒋庄村塘东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4692 | 宝应县 | 望直港镇居委会陈庄配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4693 | 宝应县 | 人民路箱变配变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                       |        |     |          |
|------|-----|-----------------------|--------|-----|----------|
| 4694 | 宝应县 | 望直港镇居委会宏港路配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4695 | 宝应县 | 望直港镇居委会汽配1#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4696 | 宝应县 | 望直港镇国强村小区3#配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4697 | 宝应县 | 望直港镇国强村小区2#配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4698 | 宝应县 | 望直港镇政务中心配变            | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4699 | 宝应县 | 望直港镇居委会陈庄北配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4700 | 宝应县 | 望直港镇居委会镇南2#配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4701 | 宝应县 | 望直港镇居委会镇南配变           | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4702 | 宝应县 | 望直港镇居委会陈庄南配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4703 | 宝应县 | 望直港镇北河村新丰配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4704 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳19#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4705 | 宝应县 | 射阳湖镇阳光花园小区2#配变        | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4706 | 宝应县 | 射阳湖镇阳光花园小区配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4707 | 宝应县 | 射阳湖镇阳光花园小区农贸市场商住楼2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4708 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳6#配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4709 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳20#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4710 | 宝应县 | 射阳湖镇桥南村东舍配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4711 | 宝应县 | 射阳湖镇新城广场配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4712 | 宝应县 | 射阳湖镇阳光花园小区农贸市场商住楼1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4713 | 宝应县 | 射阳湖镇阳光花园小区1#配变        | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4714 | 宝应县 | 射阳湖镇射阳21#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4715 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村兴苗配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4716 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村旺庄后圩配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4717 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村苗西配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4718 | 宝应县 | 西安丰镇花亭村葛庄配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4719 | 宝应县 | 西安丰镇张吉村绿草荡配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4720 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村八队配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4721 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村太南配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4722 | 宝应县 | 西安丰镇太仓村太前配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4723 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村苗中配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4724 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村苗圃配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4725 | 宝应县 | 西安丰镇苗圃村凌庄后圩配变         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4726 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇园区1#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 4727 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇镇北配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4728 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4729 | 宝应县 | 广洋湖镇兴洋配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4730 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇11#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4731 | 宝应县 | 广洋湖集镇15#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4732 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇9#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4733 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇10#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4734 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇12#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4735 | 宝应县 | 广洋湖集镇20#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4736 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇5#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4737 | 宝应县 | 广洋湖镇镇西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4738 | 宝应县 | 广洋湖镇一里西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4739 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村杨庄配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4740 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇文化中心配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4741 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村北高田配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4742 | 宝应县 | 广洋湖集镇22#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4743 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4744 | 宝应县 | 广洋湖镇镇东配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4745 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇14#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4746 | 宝应县 | 广洋湖镇万家中配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4747 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇4#变配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4748 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村三组配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4749 | 宝应县 | 射阳湖镇潘舍村潘南配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4750 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村墩南配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4751 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村渔西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4752 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村渔东配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4753 | 宝应县 | 射阳湖镇魏荡村六组配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4754 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村西圩配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4755 | 宝应县 | 射阳湖镇魏荡村魏南配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4756 | 宝应县 | 射阳湖镇魏荡村东桥配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4757 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村西荡配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4758 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村北荡配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4759 | 宝应县 | 射阳湖镇钱沟村南舍配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 4760 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村渔南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4761 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村恒黄配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4762 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村新渔配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4763 | 宝应县 | 射阳湖镇刁夷村胥墩配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4764 | 宝应县 | 望直港镇居委会新区配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4765 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村范东小区2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4766 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村范舍小区配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4767 | 宝应县 | 望直港镇望直村前进配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4768 | 宝应县 | 望直港镇月蟾村安置区配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4769 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村马西配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4770 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村腰墩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4771 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村村部配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4772 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村三横河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4773 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村房墩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4774 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村北荡配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4775 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村高墩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4776 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村罗北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4777 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村青北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4778 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村马南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4779 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村唐南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4780 | 宝应县 | 射阳湖镇马墩村南荡配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4781 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村金塘配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4782 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村姬南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4783 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村罗舍配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4784 | 宝应县 | 射阳湖镇姬风村姬北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4785 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村风庄配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4786 | 宝应县 | 射阳湖镇风车村腰东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4787 | 宝应县 | 安宜镇西郊村红旗配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4788 | 宝应县 | 安宜镇西郊村养殖配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4789 | 宝应县 | 安宜镇北港村外滩2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4790 | 宝应县 | 安宜镇西港村红花南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4791 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区13#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4792 | 宝应县 | 御景花园配电房1#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |



|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 4793 | 宝应县 | 安宜镇北港村外滩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4794 | 宝应县 | 安宜镇西郊村养殖4#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4795 | 宝应县 | 安宜镇西郊村养殖2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4796 | 宝应县 | 安宜镇西港村红卫2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4797 | 宝应县 | 安宜镇西郊村养殖3#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4798 | 宝应县 | 安宜镇西郊村前进1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4799 | 宝应县 | 安宜镇西郊村红星2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4800 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区3#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4801 | 宝应县 | 安宜镇西郊村红星3#配变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4802 | 宝应县 | 融旭春阳慧园配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4803 | 宝应县 | 安宜镇大桥社区7#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4804 | 宝应县 | 安宜镇西港村中心2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4805 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村刘介配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4806 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村小心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4807 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村天亭路配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4808 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村四号圩配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4809 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村东庄配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4810 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村新庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4811 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村九十配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4812 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村永丰配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4813 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村农民新区配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4814 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村高墩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4815 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村观元配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4816 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村糟坊配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4817 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村冷家配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4818 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村九十后圩配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4819 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村兴丰配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4820 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村马线配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4821 | 宝应县 | 西安丰镇朱郭村胡庄配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4822 | 宝应县 | 西安丰镇崔渡村新舍配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4823 | 宝应县 | 西安丰镇天亭村天西配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4824 | 宝应县 | 西安丰镇居委会南河西配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4825 | 宝应县 | 江平雅苑二期2#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 4826 | 宝应县 | 射阳湖镇天平4#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4827 | 宝应县 | 射阳湖镇天平小学配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4828 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村施桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4829 | 宝应县 | 射阳湖镇江平雅苑小区1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4830 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村鲁桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4831 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村范东配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4832 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村范西配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4833 | 宝应县 | 射阳湖镇江平雅苑小区2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4834 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村蔡庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4835 | 宝应县 | 江平雅苑二期1#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4836 | 宝应县 | 射阳湖镇天平集镇镇南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4837 | 宝应县 | 射阳湖镇天平10#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4838 | 宝应县 | 射阳湖镇平南村汉沟配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4839 | 宝应县 | 天平集镇21#箱变配变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4840 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村虎灯配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4841 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村瓦庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4842 | 宝应县 | 射阳湖镇天平9#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4843 | 宝应县 | 射阳湖镇平江村乔舍配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4844 | 宝应县 | 射阳湖镇油坊村鲁南配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4845 | 宝应县 | 射阳湖镇射南村崔桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4846 | 宝应县 | 射阳湖镇天平13#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4847 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村荀庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4848 | 宝应县 | 射阳湖镇戴庄村项伯配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4849 | 宝应县 | 射阳湖镇天平7#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4850 | 宝应县 | 射阳湖镇柳树村夷灯配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4851 | 宝应县 | 射阳湖镇天平菜场配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4852 | 宝应县 | 射阳湖镇天平桥西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4853 | 宝应县 | 射阳湖镇赵勤村陈桥配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4854 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗镇西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4855 | 宝应县 | 射阳湖镇姜庄村姜北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4856 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村岗东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4857 | 宝应县 | 射阳湖镇鹅村村中心路配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4858 | 宝应县 | 射阳湖镇水泗315配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                   |        |     |          |
|------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 4859 | 宝应县 | 望直港镇国强村刘南2#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4860 | 宝应县 | 望直港镇国强村房东2#配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4861 | 宝应县 | 望直港镇国强北河2#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4862 | 宝应县 | 望直港镇国强村蒋庄北配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4863 | 宝应县 | 望直港镇国强村蒋庄东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4864 | 宝应县 | 望直港镇国强村吴庄配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4865 | 宝应县 | 望直港镇火花村尹庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4866 | 宝应县 | 望直港镇火花村胡西配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4867 | 宝应县 | 望直港镇火花村华南配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4868 | 宝应县 | 望直港镇火花村杨乔配变       | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4869 | 宝应县 | 望直港镇北河村卞庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4870 | 宝应县 | 望直港镇国强村国强配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4871 | 宝应县 | 望直港镇北河村季东配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4872 | 宝应县 | 望直港镇国强村夏庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4873 | 宝应县 | 望直港镇北河村季西配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4874 | 宝应县 | 望直港镇北河村砖北配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4875 | 宝应县 | 望直港镇火花村华东配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4876 | 宝应县 | 国强安置小区变配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4877 | 宝应县 | 国强安置小区变配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4878 | 宝应县 | 望直港镇北河村刁庄3#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4879 | 宝应县 | 望直港镇国强村北一配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4880 | 宝应县 | 望直港镇国强村庄西配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4881 | 宝应县 | 望直港镇火花村口河北配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4882 | 宝应县 | 望直港镇北河村刁庄2#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4883 | 宝应县 | 望直港镇北河村乔庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4884 | 宝应县 | 望直港镇国强村葛庄配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4885 | 宝应县 | 望直港镇火花村华西配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4886 | 宝应县 | 国强家园小区2#电室1#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4887 | 宝应县 | 国强家园小区1#电室1#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4888 | 宝应县 | 望直港镇北河村季西2#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4889 | 宝应县 | 国强家园小区3#电室3#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4890 | 宝应县 | 望直港镇国强村北河配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4891 | 宝应县 | 国强家园小区2#电室3#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                        |        |     |          |
|------|-----|------------------------|--------|-----|----------|
| 4892 | 宝应县 | 国强家园小区3#电室1#变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4893 | 宝应县 | 望直港镇国强村房西配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4894 | 宝应县 | 黄滕镇鱼桥村田庄配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4895 | 宝应县 | 黄滕镇联合村下浦配变             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4896 | 宝应县 | 黄滕镇联合村夏庄配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4897 | 宝应县 | 黄滕镇联合村许南配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4898 | 宝应县 | 黄滕镇广场南路3#配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4899 | 宝应县 | 黄滕镇联合村联合配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4900 | 宝应县 | 黄滕镇新丰村新丰配变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4901 | 宝应县 | 黄滕镇广场南路2#配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4902 | 宝应县 | 望直港镇居委会耿耿配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4903 | 宝应县 | 上海花园小区变电所4#配变          | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4904 | 宝应县 | 望直港镇望直村前进2#配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4905 | 宝应县 | 望直港镇居委会耿耿路中配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4906 | 宝应县 | 上东苑（新建居住区）一期配电房4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4907 | 宝应县 | 望直港镇居委会凤鸣路北配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4908 | 宝应县 | 望直港镇居委会凤鸣路中配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4909 | 宝应县 | 香槟公馆配电房1#配电变压器         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 4910 | 宝应县 | 上东苑（新建居住区）一期配电房2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4911 | 宝应县 | 望直港镇望直村花亭小区1#配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4912 | 宝应县 | 望直港镇望直村花亭小区3#配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4913 | 宝应县 | 望直港镇国强村沟北2#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4914 | 宝应县 | 上海花园小区变电所3#配变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 4915 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪一组1#配变        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4916 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村瓜墩十组配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4917 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村兰亭东荡配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4918 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村瓜墩配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4919 | 宝应县 | 广洋湖镇兰亭村宏图河配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4920 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村赵家配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4921 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村四集北配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4922 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村刘家1#配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4923 | 宝应县 | 广洋湖镇东进村三桥北配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4924 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村北荡南配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 4925 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村夏庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4926 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村兰溪路配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4927 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村北荡林场配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4928 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪村部配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4929 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村肖家南荡配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4930 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村北荡东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4931 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村芦范河北配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4932 | 宝应县 | 广洋湖镇肖家村赵家东配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4933 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪西1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4934 | 宝应县 | 广洋湖镇敬老院配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4935 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村张庄配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4936 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村南荡配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4937 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村杜南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4938 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村南场配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4939 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村李庄配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4940 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村朝阳配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4941 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村南林配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4942 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村粮站配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4943 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村东场配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4944 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村水产一场配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4945 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村西荡配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4946 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村东荡配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4947 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村槐中配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4948 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村槐南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4949 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村桥北配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4950 | 宝应县 | 射阳湖镇泗河村丁东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4951 | 宝应县 | 射阳湖镇大槐村周北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4952 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇工业园配变     | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 4953 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇开发配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4954 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇政府配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4955 | 宝应县 | 民欣花园1#箱变主变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4956 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇电力配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4957 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇逸夫2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |     |          |
|------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 4958 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇小区配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4959 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇朱联配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4960 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇工业区1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4961 | 宝应县 | 民欣花园2#箱变主变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4962 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村南荡1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4963 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪东荡2#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4964 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村备战河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4965 | 宝应县 | 广洋湖镇官亭南1#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4966 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村周家南荡1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4967 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村周家南荡2#配变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 4968 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村官亭南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4969 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家东配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4970 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村东圩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4971 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村东圩1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4972 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪养殖场1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4973 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村东溪东荡配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4974 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家南配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4975 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家南圩配变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 4976 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪村部配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4977 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪南荡4#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4978 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪扶贫配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4979 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家东1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4980 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪南荡5#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4981 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪十组1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4982 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪南荡6#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4983 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家南荡北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4984 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村沈家北配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4985 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村养殖场2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4986 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪西荡1#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4987 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪北配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4988 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪南荡7#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4989 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪养殖场配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4990 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家南圩南配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 4991 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪南荡1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4992 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家小区配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 4993 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪南荡2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4994 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村蒯家南荡配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4995 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪1#北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4996 | 宝应县 | 广洋湖镇东溪村鲁范河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4997 | 宝应县 | 广洋湖镇蒯家村一组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 4998 | 宝应县 | 广洋湖镇西溪村西溪南荡3#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 4999 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村南荡2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5000 | 宝应县 | 广洋湖镇三联村养殖场配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5001 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村潘家配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5002 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村陆家1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5003 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村团圩配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5004 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村荡口配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5005 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村逸夫1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5006 | 宝应县 | 鲁垛镇荡口村均东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5007 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村逸夫配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5008 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村三里荡配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5009 | 宝应县 | 鲁垛镇何家村火箭配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5010 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村马三西圩南配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5011 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村马三西圩北配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5012 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村猪场配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5013 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村八组配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5014 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村河南配变     | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 5015 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村陶墩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5016 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村东圩2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5017 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村陶墩中心配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5018 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村张墩一二队配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5019 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村新河配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5020 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会渔塘2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5021 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会渔塘配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5022 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村农业开发3#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5023 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村东圩3#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 5024 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村农业开发1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5025 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村农业开发4#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5026 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村徐舍配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5027 | 宝应县 | 鲁垛镇朱斗村赵北配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5028 | 宝应县 | 望直港镇狮庄村农业开发2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5029 | 宝应县 | 望直港镇牌楼村马三西圩中配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5030 | 宝应县 | 望直港镇仲墩村陶墩中心2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5031 | 宝应县 | 望直港镇獐狮居委会中学配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5032 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇建筑小区1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5033 | 宝应县 | 广洋湖镇为民2#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5034 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村葛庄村部配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5035 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村衡舍西荡配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5036 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村严桥西圩1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5037 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村潘夏南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5038 | 宝应县 | 广洋湖镇严桥村严桥西圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5039 | 宝应县 | 广洋湖镇集镇7#配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 5040 | 宝应县 | 广洋湖镇林场配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5041 | 宝应县 | 广洋湖镇为民3#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5042 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村东圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5043 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村鹤湾西圩配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5044 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村沈墩1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5045 | 宝应县 | 广洋湖镇鹤湾村丁狮河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5046 | 宝应县 | 广洋湖镇葛庄村巫墩东配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5047 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村苗林东2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5048 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5049 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村桑庄西荡配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5050 | 宝应县 | 鲁垛镇集镇高墩1#配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5051 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村七组2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5052 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村苗林东1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5053 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村光辉1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5054 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村马沟配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5055 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村桑庄3#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5056 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾西1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |                   |        |      |          |
|------|-----|-------------------|--------|------|----------|
| 5057 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村河西2#配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5058 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村贾东1#配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5059 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村后舍2#配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5060 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村河西1#配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5061 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村庄中2#配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5062 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村光辉配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5063 | 宝应县 | 鲁垛镇养殖场配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5064 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村苗林东配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5065 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村北荡配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5066 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村陶墩2#配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5067 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村七组1#配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5068 | 宝应县 | 鲁垛镇贾林村桑庄2#配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5069 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村四组2#配变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5070 | 宝应县 | 鲁垛镇陶林村三舍配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5071 | 宝应县 | 汜水镇集镇干渠北配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5072 | 宝应县 | 黄腾镇大李庄村高潮配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5073 | 宝应县 | 黄腾镇大李庄村光辉配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5074 | 宝应县 | 黄腾镇大李庄村马庄配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5075 | 宝应县 | 黄腾镇大李庄村戈庄配变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5076 | 宝应县 | 黄腾镇大李庄村新东配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5077 | 宝应县 | 黄腾镇大李庄村迎丰配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5078 | 宝应县 | 汜水镇复兴村三桥配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5079 | 宝应县 | 汜水镇集镇胡成东庄配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5080 | 宝应县 | 悦荣华府1#电室4#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5081 | 宝应县 | 城区茗园小区3#变电所2#主变   | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5082 | 宝应县 | 悦荣华府2#电室4#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5083 | 宝应县 | 悦荣华府4#电室2#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5084 | 宝应县 | 城区PB茗园小区6#配电房4#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5085 | 宝应县 | 城区PB茗园小区6#配电房2#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5086 | 宝应县 | 悦荣华府1#电室2#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5087 | 宝应县 | 城区大上海北区2#变电所2#主变  | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5088 | 宝应县 | 城区洪庄配变            | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5089 | 宝应县 | 城区茗园小区5#变4#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |      |          |
|------|-----|--------------------|--------|------|----------|
| 5090 | 宝应县 | 城区大上海北区2#变电所4#主变   | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5091 | 宝应县 | 城区茗园小区3#变电所1#主变    | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5092 | 宝应县 | 城区大上海小区1#变电所4#主变   | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5093 | 宝应县 | 悦荣华府3#电室2#主变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5094 | 宝应县 | 城区茗园小区1#变电所2#主变    | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5095 | 宝应县 | 悦荣华府3#电室4#主变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5096 | 宝应县 | 城区大上海小区1#变电所2#主变   | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5097 | 宝应县 | 城区茗园小区2#配电房4#主变    | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5098 | 宝应县 | 城区茗园小区2#配电房2#主变    | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5099 | 宝应县 | 城区茗园小区5#变2#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5100 | 宝应县 | 曹甸镇曹北村沿北配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5101 | 宝应县 | 曹甸镇曹北村吉东配变         | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 5102 | 宝应县 | 曹甸镇曹北新河配变          | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 5103 | 宝应县 | 金源国际2#配电室1#配电变压器   | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5104 | 宝应县 | 莲馨家园1#箱变主变         | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5105 | 宝应县 | 城区莲馨家园1#配电房2#主变    | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5106 | 宝应县 | 城区金源名郡1#配电室1#配电变压器 | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5107 | 宝应县 | 金源华府3#配电室4#配变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5108 | 宝应县 | 城区府前嘉园4#配电室1#主变    | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5109 | 宝应县 | 金源华府3#配电室2#配变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5110 | 宝应县 | 金源华府2#电室4#配变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5111 | 宝应县 | 城区七里安置小区1#配电房1#主变  | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5112 | 宝应县 | 城区七里安置小区2#配电房1#主变  | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5113 | 宝应县 | 广厦兰爵庄园1#配电室4#配电变压器 | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5114 | 宝应县 | 城区金源世纪城2#变电所2#主变   | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5115 | 宝应县 | 城区华美达3#变电站1#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5116 | 宝应县 | 城区华美达2#变电所3#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5117 | 宝应县 | 金源国际1#变电所1#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5118 | 宝应县 | 广厦兰爵庄园2#配电室2#配电变压器 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5119 | 宝应县 | 城区府前家园2#配电房1#主变    | 交流20kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 5120 | 宝应县 | 广厦兰爵庄园1#配电室2#配电变压器 | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5121 | 宝应县 | 城区府前家园2#配电房2#主变    | 交流20kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 5122 | 宝应县 | 城区莲馨家园2#配电房4#主变    | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |      |          |
|------|-----|--------------------|--------|------|----------|
| 5123 | 宝应县 | 城区莲馨家园2#配电房2#主变    | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5124 | 宝应县 | 城区华美达2#变电所1#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5125 | 宝应县 | 广厦兰爵庄园2#配电室4#配电变压器 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5126 | 宝应县 | 城区华美达1#配电房2#配电变压器  | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5127 | 宝应县 | 城区华美达1#配电房4#配电变压器  | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5128 | 宝应县 | 金源温泉配电室2#配变        | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5129 | 宝应县 | 城区金源世纪城2#变电所4#主变   | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5130 | 宝应县 | 金源华府2#配电室2#配变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5131 | 宝应县 | 城区金源世纪城变电所2#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5132 | 宝应县 | 金源华府1#配电室2#配变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5133 | 宝应县 | 城区金源名郡1#配电室3#配电变压器 | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5134 | 宝应县 | 城区府前嘉园3#变电所1#主变    | 交流20kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 5135 | 宝应县 | 城区金源名郡小区2#配电室1#配变  | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5136 | 宝应县 | 莲馨家园2#箱变主变         | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5137 | 宝应县 | 金源国际1#变电所3#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5138 | 宝应县 | 金源华府1#配电室4#配变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5139 | 宝应县 | 金源温泉配电室4#配变        | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5140 | 宝应县 | 城区轩宇欧洲城变电所3#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5141 | 宝应县 | 城区PB府前家园1#配电房1#主变  | 交流20kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 5142 | 宝应县 | 城区PB府前家园1#配电房2#主变  | 交流20kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 5143 | 宝应县 | 城区莲馨家园1#配电室1#主变    | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5144 | 宝应县 | 城区金源名郡小区2#配电室3#配变  | 交流20kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5145 | 宝应县 | 城区轩宇欧洲城变电所1#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5146 | 宝应县 | 城区府前嘉园3#变2#主变      | 交流20kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 5147 | 宝应县 | 城区阳光锦城4#配电房4#配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5148 | 宝应县 | 人和家园2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5149 | 宝应县 | 人和家园2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5150 | 宝应县 | 城区白田新村5#配变         | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 5151 | 宝应县 | 城区阳光锦城1#配电房1#配变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5152 | 宝应县 | 阳光锦城2#配电室2#配变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5153 | 宝应县 | 阳光锦城2#配电室3#配变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5154 | 宝应县 | 城区粮库宿舍配变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5155 | 宝应县 | 城区花庄2#配变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |      |          |
|------|-----|--------------------|--------|------|----------|
| 5156 | 宝应县 | 邗沟路2#配变            | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5157 | 宝应县 | 城区世纪明珠园配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5158 | 宝应县 | 城区白田新村4#配变         | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 5159 | 宝应县 | 城区白田新村1#配变         | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 5160 | 宝应县 | 邗沟路1#配变            | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5161 | 宝应县 | 城区白田新村3#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5162 | 宝应县 | 城区润扬花园2#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5163 | 宝应县 | 城区安宜镇花庄村花庄桥配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5164 | 宝应县 | 城区化工宿舍配变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5165 | 宝应县 | 城区花庄配变             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5166 | 宝应县 | 城区阳光锦城1#配电房2#配变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5167 | 宝应县 | 城区阳光锦城3#变电所1#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5168 | 宝应县 | 城区润扬花园配变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5169 | 宝应县 | 城区百合家园二期配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5170 | 宝应县 | 城区阳光锦城4#配电房3#配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5171 | 宝应县 | 城区阳光锦城3#变电所4#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5172 | 宝应县 | 城区白田新村2#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5173 | 宝应县 | 夏集镇相庄村石碑配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5174 | 宝应县 | 夏集镇王桥村朱家圈配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5175 | 宝应县 | 夏集镇相庄村老庄配变         | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 5176 | 宝应县 | 夏集镇郭桥村土桥配变         | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 5177 | 宝应县 | 夏集镇相庄村龚庄配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5178 | 宝应县 | 夏集镇相庄村付沟配变         | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 5179 | 宝应县 | 夏集镇相庄村水沟配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5180 | 宝应县 | 曹甸镇二环曹南路周管配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5181 | 宝应县 | 曹甸镇二环路南配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5182 | 宝应县 | 曹甸镇京华苑2#箱变配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5183 | 宝应县 | 曹甸镇京华苑1#箱变配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5184 | 宝应县 | 曹甸镇四方城箱变2#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5185 | 宝应县 | 曹甸镇金贸广场箱变1#配变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5186 | 宝应县 | 曹甸镇金贸广场箱变2#配变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5187 | 宝应县 | 曹甸镇四方城箱变1#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5188 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园12#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |      |          |
|------|-----|--------------------|--------|------|----------|
| 5189 | 宝应县 | 福缘花园小区1#箱变配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5190 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园1#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5191 | 宝应县 | 曹甸镇环镇路5#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5192 | 宝应县 | 嘉东花苑配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5193 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园11#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5194 | 宝应县 | 曹甸镇二环路车站配变         | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 5195 | 宝应县 | 曹甸镇建材市场配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5196 | 宝应县 | 曹甸镇曹南社区配变          | 交流10kV | 125  | 上级电源容量受限 |
| 5197 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园13#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5198 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园14#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5199 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园2#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5200 | 宝应县 | 福缘花园小区2#箱变配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5201 | 宝应县 | 曹甸镇邵庄小区配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5202 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园3#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5203 | 宝应县 | 曹甸镇曹南三邵南配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5204 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园5#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5205 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园6#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5206 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园7#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5207 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园8#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5208 | 宝应县 | 曹甸镇二环路政府配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5209 | 宝应县 | 曹甸镇泾安路3#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5210 | 宝应县 | 曹甸镇泾安路2#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5211 | 宝应县 | 曹甸镇曹甸桥西配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5212 | 宝应县 | 曹甸镇泾安路1#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5213 | 宝应县 | 曹甸镇爱德乐路1#配变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5214 | 宝应县 | 曹甸镇泾安路4#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5215 | 宝应县 | 曹甸镇周管周舍配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5216 | 宝应县 | 城区城区世纪园西路3#配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5217 | 宝应县 | 城区鑫宝佳园1#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5218 | 宝应县 | 城区地力源配变            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5219 | 宝应县 | 城区百合家园3#箱变配变       | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 5220 | 宝应县 | 城区鸿盛小区1#配电房1#主变    | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 5221 | 宝应县 | 城区世纪园西路2#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |      |          |
|------|-----|--------------------|--------|------|----------|
| 5222 | 宝应县 | 城区百合家园1#箱变配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5223 | 宝应县 | 安宜镇花庄村跃进1#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5224 | 宝应县 | 城区百合家园2#箱变配变       | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 5225 | 宝应县 | 花庄跃进4#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5226 | 宝应县 | 城区鑫宝佳园1#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5227 | 宝应县 | 城区百合家园二期配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5228 | 宝应县 | 城区鑫宝佳园2#配电室1#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5229 | 宝应县 | 城区鑫宝佳园2#配电室2#配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5230 | 宝应县 | 城区世纪园西路4#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5231 | 宝应县 | 城区鸿盛小区2#配电房1#主变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5232 | 宝应县 | 城区世纪园西路配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5233 | 宝应县 | 曹甸镇衡楼衡中配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5234 | 宝应县 | 曹甸镇茆舍陈庄配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5235 | 宝应县 | 曹甸镇李沟中村配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5236 | 宝应县 | 曹甸镇衡楼衡舍配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5237 | 宝应县 | 曹甸镇李沟东墩配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5238 | 宝应县 | 曹甸镇光明六组配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5239 | 宝应县 | 曹甸镇康庄金楼东配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5240 | 宝应县 | 曹甸镇建材市场2#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5241 | 宝应县 | 曹甸镇康庄衡北配变          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5242 | 宝应县 | 曹甸镇三环路1#(垂钓中心)配变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5243 | 宝应县 | 曹甸镇水务站配变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5244 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡溪南配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5245 | 宝应县 | 曹甸镇四环路崔堡配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5246 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园二期2#配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5247 | 宝应县 | 曹甸镇三环路东配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5248 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园二期1#配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5249 | 宝应县 | 曹甸镇崔堡中三配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5250 | 宝应县 | 曹甸镇三环路中配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5251 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园9#配变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5252 | 宝应县 | 曹甸镇工商所西配变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5253 | 宝应县 | 曹甸镇粮站配变            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5254 | 宝应县 | 曹甸镇镇南路4#配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                      |        |     |          |
|------|-----|----------------------|--------|-----|----------|
| 5255 | 宝应县 | 曹甸镇曹南窑厂配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5256 | 宝应县 | 曹甸镇幸福花苑配变            | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 5257 | 宝应县 | 曹甸镇镇中花苑配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5258 | 宝应县 | 曹甸镇环镇路4#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5259 | 宝应县 | 曹甸镇曹南曹舍配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5260 | 宝应县 | 曹甸镇滨河花园10#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5261 | 宝应县 | 嘉东花苑配电室2#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5262 | 宝应县 | 曹甸镇镇南路3#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5263 | 宝应县 | 曹甸镇环镇路2#配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5264 | 宝应县 | 曹甸镇幼儿园配变             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5265 | 宝应县 | 曹甸镇环镇路1#配变           | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 5266 | 宝应县 | 曹甸镇幸福花苑2#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5267 | 宝应县 | 曹甸镇曹南小区配变            | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 5268 | 宝应县 | 曹甸镇曹南村红星3#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5269 | 宝应县 | 曹甸镇曹南村红星1#配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5270 | 宝应县 | 曹甸镇红星2#配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5271 | 宝应县 | 曹甸镇晨化宿舍配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5272 | 宝应县 | 城区科技创业园1#箱变配变        | 交流20kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 5273 | 宝应县 | 城区曹庄配变               | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5274 | 宝应县 | 城区科技创业园2#箱变配变        | 交流20kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 5275 | 宝应县 | 五洲国际二期（1#）变电所2#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5276 | 宝应县 | 五洲国际二期（1#）变电所4#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5277 | 宝应县 | 五洲国际一期（2#）变电所4#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5278 | 宝应县 | 五洲国际二期（1#）变电所3#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5279 | 宝应县 | 五洲国际二期（1#）变电所1#配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5280 | 宝应县 | 五洲国际一期（2#）变电所2#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5281 | 宝应县 | 白田壹号配电室4#配电变压器       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5282 | 宝应县 | 幸福里花园配电室1#主变         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5283 | 宝应县 | 幸福阳光花园1#配电室2#配变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5284 | 宝应县 | 幸福阳光花园2#配电室2#配变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5285 | 宝应县 | 幸福阳光花园2#配电室4#配变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5286 | 宝应县 | 安宜镇花庄村叶庄2#配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5287 | 宝应县 | 阳光丽景苑配电室3#配变         | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |      |          |
|------|-----|--------------------|--------|------|----------|
| 5288 | 宝应县 | 白田壹号配电室1#配电变压器     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5289 | 宝应县 | 幸福里花园配电室3#主变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5290 | 宝应县 | 阳光丽景苑配电室1#配变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5291 | 宝应县 | 幸福阳光花园1#配电室1#配变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5292 | 宝应县 | 悦珑湾花园1#配电室1#配变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5293 | 宝应县 | 幸福阳光花园2#配电室3#配变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5294 | 宝应县 | 悦珑湾花园1#配电室3#配变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5295 | 宝应县 | 幸福阳光花园2#配电室1#配变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5296 | 宝应县 | 安宜镇齐心村荷香华庭支5#箱变配变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5297 | 宝应县 | 安宜镇齐心村荷香华庭支6#箱变配变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5298 | 宝应县 | 金源小区4#配变           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5299 | 宝应县 | 安宜镇齐心村金源小区1#配变     | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 5300 | 宝应县 | 安宜镇齐心村金源小区2#配变     | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 5301 | 宝应县 | 安宜镇齐心村金源小区3#配变     | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 5302 | 宝应县 | 安宜镇齐心村张庄配变         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5303 | 宝应县 | 城区安宜嘉园1#变电所1#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5304 | 宝应县 | 荷香华庭2#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5305 | 宝应县 | 城区安宜嘉园1#变电所3#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5306 | 宝应县 | 荷香华庭小区配电室1#配电变压器   | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5307 | 宝应县 | 荷香华庭2#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5308 | 宝应县 | 城区玲珑湾小区1#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 5309 | 宝应县 | 安宜镇齐心村前周配变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5310 | 宝应县 | 城区金湾小区2#变电所3#配电变压器 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5311 | 宝应县 | 城区金湾小区1#变电所4#主变    | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5312 | 宝应县 | 城区金湾小区2#变电所1#主变    | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5313 | 宝应县 | 城区金湾小区1#变电所2#主变    | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 5314 | 宝应县 | 城区大兴洞配变            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 5315 | 宝应县 | 运河雅居配电室2#配变        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5316 | 宝应县 | 运河雅居变电所4#配变        | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 5317 | 宝应县 | 安宜镇花庄村跃进8#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5318 | 宝应县 | 安宜镇花庄村跃进2#配变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5319 | 宝应县 | 安宜镇城区花庄村跃进5#配变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 5320 | 宝应县 | 珑玥佳园配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |



|      |     |                    |        |     |          |
|------|-----|--------------------|--------|-----|----------|
| 5321 | 宝应县 | 安宜镇花庄村跃进9#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5322 | 宝应县 | 城区宝泰路配变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5323 | 宝应县 | 安宜镇齐心村安宜工业园1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5324 | 宝应县 | 城区安宜镇齐心村宝泰路2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5325 | 宝应县 | 安宜镇齐心村安宜工业园9#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5326 | 宝应县 | 安宜镇齐心村安宜工业园3#配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 5327 | 宝应县 | 安宜镇齐心村安宜工业园2#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5328 | 宝应县 | 安宜镇齐心村安宜工业园4#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5329 | 宝应县 | 城区轩宇欧洲城2#变电所2#主变   | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5330 | 宝应县 | 金源国际2#配电室2#配电变压器   | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5331 | 宝应县 | 广厦兰爵庄园1#配电室3#配电变压器 | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5332 | 宝应县 | 金源华府2#配电室1#配变      | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5333 | 宝应县 | 金源华府1#配电室1#配变      | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5334 | 宝应县 | 金源温泉配电室1#配变        | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5335 | 宝应县 | 城区轩宇欧洲城2#变电所3#主变   | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5336 | 宝应县 | 城区轩宇欧洲城2#变电所1#主变   | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5337 | 宝应县 | 金源华府1#配电室3#配变      | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5338 | 宝应县 | 城区莲馨家园2#配电房3#主变    | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5339 | 宝应县 | 城区府前嘉园4#配电室2#主变    | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5340 | 宝应县 | 金源华府2#配电室3#配变      | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5341 | 宝应县 | 城区七里安置小区1#配电房2#主变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5342 | 宝应县 | 城区金源世纪城变电所1#主变     | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5343 | 宝应县 | 城区七里安置小区2#配电房2#主变  | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5344 | 宝应县 | 城区华美达2#变电所4#主变     | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5345 | 宝应县 | 城区金源名郡小区2#配电室2#配变  | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5346 | 宝应县 | 城区金源名郡小区2#配电室4#配变  | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5347 | 宝应县 | 城区华美达3#变电站2#主变     | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5348 | 宝应县 | 城区华美达2#变电所2#主变     | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5349 | 宝应县 | 城区金源名郡1#配电室4#配电变压器 | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5350 | 宝应县 | 城区华美达1#配电房1#配电变压器  | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5351 | 宝应县 | 城区金源名郡1#配电室2#配电变压器 | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5352 | 宝应县 | 金源华府3#配电室1#配变      | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5353 | 宝应县 | 金源华府3#配电室3#配变      | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |     |          |
|------|-----|--------------------|--------|-----|----------|
| 5354 | 宝应县 | 广厦兰爵庄园1#配电室1#配电变压器 | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5355 | 宝应县 | 金源温泉配电室3#配变        | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5356 | 宝应县 | 广厦兰爵庄园2#配电室1#配电变压器 | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5357 | 宝应县 | 城区莲馨家园2#配电房1#主变    | 交流20kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5358 | 宝应县 | 城区轩宇欧洲城变电所4#主变     | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5359 | 宝应县 | 广厦兰爵庄园2#配电室3#配电变压器 | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5360 | 宝应县 | 城区轩宇欧洲城变电所2#主变     | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5361 | 宝应县 | 城区金源世纪城2#变电所1#主变   | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5362 | 宝应县 | 金源国际1#变电所4#主变      | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5363 | 宝应县 | 城区金源世纪城2#变电所3#主变   | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5364 | 宝应县 | 金源国际1#变电所2#主变      | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5365 | 宝应县 | 城区轩宇欧洲城2#变电所4#主变   | 交流20kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5366 | 宝应县 | 安宜镇齐心村城区胡庄2#配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5367 | 宝应县 | 城区玲珑湾小区2#主变        | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5368 | 宝应县 | 夏集镇塘北村鲁庄配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5369 | 宝应县 | 夏集镇夏集村黄庄配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5370 | 宝应县 | 夏集镇双塘村档桥配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5371 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会人民路配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5372 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会文教配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5373 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会紫碧苑3#箱变配变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5374 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会紫碧苑2#箱变配变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 5375 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会苏中巷配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5376 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会胜利路配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5377 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会富民街配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5378 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会振兴南配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5379 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会黄家巷配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5380 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会苏中配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5381 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会府东配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5382 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会园区配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5383 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会镇东配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5384 | 宝应县 | 夏集镇双塘村李庄配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5385 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会转运站配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5386 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会紫碧苑1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                      |        |     |          |
|------|-----|----------------------|--------|-----|----------|
| 5387 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会迎宾路配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5388 | 宝应县 | 夏集镇双塘村四横河配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5389 | 宝应县 | 夏集镇双塘村土塘沟配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5390 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委邮局配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5391 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会广电配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5392 | 宝应县 | 夏集镇塘北村卞桥中心配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5393 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会文苑配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5394 | 宝应县 | 夏集镇镇中居委会迎宾南配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5395 | 宝应县 | 夏集镇双塘村档桥头配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5396 | 宝应县 | 夏集镇卫星村金河配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5397 | 宝应县 | 夏集镇三洋村房庄配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5398 | 宝应县 | 夏集镇果园村场部2#配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5399 | 宝应县 | 夏集镇果园村合心配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5400 | 宝应县 | 夏集镇王营村薛戈（东）配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5401 | 宝应县 | 夏集镇果园村合义南配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5402 | 宝应县 | 夏集镇果园村合义配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5403 | 宝应县 | 夏集镇王营村苗南配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5404 | 宝应县 | 夏集镇卫星村潭西配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5405 | 宝应县 | 夏集镇三洋村桃园配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5406 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会3#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5407 | 宝应县 | 夏集镇卫星村义成东配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5408 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会公益配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5409 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会中桥配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5410 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会丽明新屯箱变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5411 | 宝应县 | 夏集镇三洋村迎丰配变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5412 | 宝应县 | 夏集镇三洋村双胜配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5413 | 宝应县 | 夏集镇卫星村联祥配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5414 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会养殖场配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5415 | 宝应县 | 夏集镇三洋村房东配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5416 | 宝应县 | 夏集镇王营村红心配变           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5417 | 宝应县 | 夏集镇卫星村潭东配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5418 | 宝应县 | 夏集镇王营村袁王庄配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5419 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会向阳2#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                    |        |     |          |
|------|-----|--------------------|--------|-----|----------|
| 5420 | 宝应县 | 夏集镇三洋村翠东配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5421 | 宝应县 | 夏集镇子婴河居委会三横1#（单）配变 | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 5422 | 宝应县 | 柳堡镇芦南配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5423 | 宝应县 | 柳堡镇芦村鸡场配变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5424 | 宝应县 | 柳堡镇新安村红湾配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5425 | 宝应县 | 柳堡镇芦村医院配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5426 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村五队配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5427 | 宝应县 | 柳堡镇芦村1#配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5428 | 宝应县 | 柳堡镇新安村村部配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5429 | 宝应县 | 柳堡镇新安村新河配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5430 | 宝应县 | 柳堡镇芦东村如意1#配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5431 | 宝应县 | 柳堡镇芦村芦东1#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5432 | 宝应县 | 柳堡镇新安村新河1#配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5433 | 宝应县 | 柳堡镇新安村九队配变         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5434 | 宝应县 | 夏集镇卫星村陈庄东配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5435 | 宝应县 | 夏集镇王桥村前进配变         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5436 | 宝应县 | 夏集镇王营村农大配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5437 | 宝应县 | 夏集镇王营村圈东配变         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5438 | 宝应县 | 夏集镇卫星村秦南配变         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5439 | 宝应县 | 夏集镇卫星村渡船口配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5440 | 宝应县 | 汜水镇复兴村万西配变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5441 | 宝应县 | 汜水镇复兴村村部配变         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5442 | 宝应县 | 汜水镇夷沟村村部配变         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5443 | 宝应县 | 汜水镇夷沟村复兴1#配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5444 | 宝应县 | 汜水镇夷沟村张洞配变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5445 | 宝应县 | 汜水镇范西村中南2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5446 | 宝应县 | 汜水镇范西村宏兴配变         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5447 | 宝应县 | 汜水镇范西村中南1#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5448 | 宝应县 | 汜水镇新荡村宏仕杰配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5449 | 宝应县 | 汜水镇范西西湖1#配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5450 | 宝应县 | 汜水镇范西村宏图组1#配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5451 | 宝应县 | 汜水镇湖西岛中粮2#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5452 | 宝应县 | 汜水镇湖西岛中粮1#配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 5453 | 宝应县 | 汜水镇范西村宝良北站配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5454 | 宝应县 | 汜水镇范西村红旗配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5455 | 宝应县 | 汜水镇范西村宏图组2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5456 | 宝应县 | 汜水镇范西村宏图组配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5457 | 宝应县 | 汜水镇范西村湖宗配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5458 | 宝应县 | 汜水镇新荡村福岁乐3#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5459 | 宝应县 | 汜水镇新荡村福岁乐2#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5460 | 宝应县 | 汜水镇新荡村福岁乐1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5461 | 宝应县 | 汜水镇新荡村迎湖配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5462 | 宝应县 | 汜水镇新荡村福岁乐4#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5463 | 宝应县 | 汜水镇湖滨村十二组1#配变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5464 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村胜利配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5465 | 宝应县 | 汜水镇新河村九组配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5466 | 宝应县 | 汜水镇范光湖锦川生态配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5467 | 宝应县 | 汜水镇新河村四组1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5468 | 宝应县 | 汜水镇范光湖镇南配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5469 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村合心1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5470 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村翻身配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5471 | 宝应县 | 汜水镇瓦甸村机场路配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5472 | 宝应县 | 汜水镇复兴村前河配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5473 | 宝应县 | 汜水镇复兴村小区配变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 5474 | 宝应县 | 汜水镇集镇东风1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5475 | 宝应县 | 宝应丰益广场变电所1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 5476 | 宝应县 | 汜水镇复兴村丰产3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5477 | 宝应县 | 汜水镇集镇东风配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5478 | 宝应县 | 汜水镇复兴村小区1#配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5479 | 宝应县 | 汜水镇复兴村翻身配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5480 | 宝应县 | 汜水镇集镇东风小区配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5481 | 宝应县 | 汜水镇集镇东风2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5482 | 宝应县 | 汜水镇福星庄园配变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 5483 | 宝应县 | 城区北河路配变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5484 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村团结配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5485 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村芦北配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 5486 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村红星配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5487 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村张庄1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5488 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村后舍配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5489 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村红星2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5490 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村迎湖配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5491 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村村部配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5492 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村常青配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5493 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村季北配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5494 | 宝应县 | 柳堡镇迎湖村红星1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5495 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村镇湖圩配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5496 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村东荡配变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 5497 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村花庄1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5498 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团庄桥配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5499 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团圩配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5500 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村陈南1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5501 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村文化配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5502 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村西河配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5503 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村潼河1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5504 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村存良1#配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 5505 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村乔南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5506 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村范仁大泵配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5507 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村迎丰（南）配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5508 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村倾南配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5509 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村潼河南配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5510 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团东1#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5511 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村范仁加工厂1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5512 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村四叉河1#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5513 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村存良2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5514 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团东3#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5515 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团西1#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5516 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团东配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5517 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村柳堡配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 5518 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村团东2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |             |
|------|-----|---------------|--------|-----|-------------|
| 5519 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村付业组配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限    |
| 5520 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村迎丰2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5521 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村董家配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5522 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村潼河北1#配变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5523 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村前庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5524 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村潼河配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5525 | 宝应县 | 柳堡镇郑渡村东桥配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5526 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村庆丰配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5527 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村柳东1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5528 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村乔圩配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5529 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村齐心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5530 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村董家庄2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5531 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村同庆1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5532 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村花庄2#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5533 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村花庄3#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5534 | 宝应县 | 柳堡镇柳堡村中心配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5535 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村前庄1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5536 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村潼河北配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5537 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村四叉河配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5538 | 宝应县 | 柳堡镇团庄村西河1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5539 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村新民配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5540 | 宝应县 | 黄塍镇大陆村东风配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5541 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村高庄配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5542 | 宝应县 | 黄塍镇鱼桥村双丰配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 5543 | 宝应县 | 夏集镇丰收村勇敢配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5544 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村夏西2#配变 | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5545 | 宝应县 | 柳堡镇联丰村六队配变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5546 | 宝应县 | 汜水镇海河村前进配变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5547 | 宝应县 | 汜水镇新民村张庄1#配变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5548 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村东顷配变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5549 | 宝应县 | 汜水镇小汕村鱼塘配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5550 | 宝应县 | 汜水镇新民村张庄配变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5551 | 宝应县 | 安宜镇官沟村园沟2#配变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |

|      |     |                |        |     |             |
|------|-----|----------------|--------|-----|-------------|
| 5552 | 宝应县 | 小官庄镇祖全村祖全2#配变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5553 | 宝应县 | 夏集镇丰收村幸家配变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 5554 | 高邮市 | 汤庄阳光水岸1#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限    |
| 5555 | 高邮市 | 东郊华庭配电室3#变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限    |
| 5556 | 高邮市 | 东郊华庭配电室4#变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限    |
| 5557 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇07#变    | 交流20kV | 500 | 上级电源容量受限    |
| 5558 | 高邮市 | 甘垛镇华尔紫竹配电室1#变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限    |
| 5559 | 高邮市 | 三垛镇柳南村14#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5560 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5561 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5562 | 高邮市 | 汤庄镇北屏集中区02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5563 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村04#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5564 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村03#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5565 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5566 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村33#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5567 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇08#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5568 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5569 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5570 | 高邮市 | 菱塘乡集镇38#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5571 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇48#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5572 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村07#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5573 | 高邮市 | 开发区金塘村30#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5574 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村02#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5575 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村03#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5576 | 高邮市 | 开发区集镇13#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5577 | 高邮市 | 临泽镇临西村07#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5578 | 高邮市 | 周山镇龙华村09#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5579 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇19#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5580 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村02#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5581 | 高邮市 | 三垛镇东楼村06#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5582 | 高邮市 | 周山镇周山集镇04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5583 | 高邮市 | 界首镇如祯村22#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 5584 | 高邮市 | 开发区金塘村12#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5585 | 高邮市 | 界首镇界北村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5586 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村甘北03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5587 | 高邮市 | 菱塘乡集镇40#公变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5588 | 高邮市 | 开发区东湖村31#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5589 | 高邮市 | 开发区金塘村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5590 | 高邮市 | 周山镇周山集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5591 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5592 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5593 | 高邮市 | 周山镇狄奔村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5594 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村北王03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5595 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5596 | 高邮市 | 界首镇龙祥村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5597 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5598 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5599 | 高邮市 | 龙虬镇白马村47#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5600 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5601 | 高邮市 | 菱塘乡三里村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5602 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村志祥03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5603 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村29#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5604 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5605 | 高邮市 | 汤庄镇京汉村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5606 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5607 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村35#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5608 | 高邮市 | 龙虬镇白马村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5609 | 高邮市 | 菱塘乡集镇56#箱变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5610 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5611 | 高邮市 | 开发区灯塔村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5612 | 高邮市 | 菱塘乡三里村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5613 | 高邮市 | 三垛镇保安村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5614 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5615 | 高邮市 | 三垛镇三百六村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5616 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5617 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村果林01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5618 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5619 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村47#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5620 | 高邮市 | 龙虬镇红马村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5621 | 高邮市 | 汤庄镇跃进村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5622 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5623 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇56#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5624 | 高邮市 | 开发区东湖村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5625 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5626 | 高邮市 | 甘垛镇和平村南宋07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5627 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5628 | 高邮市 | 开发区金塘村35#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5629 | 高邮市 | 高邮镇管伙村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5630 | 高邮市 | 车逻镇特平村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5631 | 高邮市 | 汤庄镇汉留汉留村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5632 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5633 | 高邮市 | 卸甲镇益平村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5634 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村34#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5635 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5636 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5637 | 高邮市 | 界首镇龙祥村29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5638 | 高邮市 | 三垛集镇58#配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5639 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5640 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5641 | 高邮市 | 菱塘乡三里村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5642 | 高邮市 | 周山镇周山集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5643 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5644 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5645 | 高邮市 | 三垛镇保安村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5646 | 高邮市 | 三垛镇保安村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5647 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5648 | 高邮市 | 卸甲镇三新村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5649 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5650 | 高邮市 | 三垛镇武宁村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5651 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5652 | 高邮市 | 三垛镇大卢村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5653 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇55#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5654 | 高邮市 | 送桥镇郭集镇92#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5655 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5656 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5657 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5658 | 高邮市 | 界首镇龙祥村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5659 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5660 | 高邮市 | 开发区太堡村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5661 | 高邮市 | 甘垛镇和平村南宋03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5662 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5663 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5664 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村志祥02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5665 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5666 | 高邮市 | 三垛镇武宁村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5667 | 高邮市 | 高邮镇城南新区01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5668 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5669 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5670 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇40#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5671 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5672 | 高邮市 | 龙虬镇东角村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5673 | 高邮市 | 卸甲镇三新村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5674 | 高邮市 | 三垛镇联南村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5675 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5676 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5677 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5678 | 高邮市 | 界首镇永安村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5679 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5680 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村27#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5681 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5682 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5683 | 高邮市 | 三垛镇中心村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5684 | 高邮市 | 甘垛镇和平村徐韩05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5685 | 高邮市 | 周山镇集镇20#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5686 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5687 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5688 | 高邮市 | 周山镇龙河村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5689 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5690 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5691 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5692 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5693 | 高邮市 | 高邮镇管伙村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5694 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5695 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5696 | 高邮市 | 龙虬镇白马村41#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5697 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5698 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5699 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5700 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村35#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5701 | 高邮市 | 界首镇维兴村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5702 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5703 | 高邮市 | 界首镇老人桥村15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5704 | 高邮市 | 开发区昌农村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5705 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇47#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5706 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5707 | 高邮市 | 界首镇界北村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5708 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5709 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5710 | 高邮市 | 周山镇周山集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5711 | 高邮市 | 今日佳园1#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5712 | 高邮市 | 界首镇龙祥村32#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5713 | 高邮市 | 周山镇狄奔村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5714 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村段垛02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5715 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5716 | 高邮市 | 周山镇龙胜村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5717 | 高邮市 | 周山镇狄奔村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5718 | 高邮市 | 三垛镇大卢村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5719 | 高邮市 | 界首镇龙祥村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5720 | 高邮市 | 三垛镇联北村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5721 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5722 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5723 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5724 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5725 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永胜02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5726 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5727 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村九元05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5728 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村渔海01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5729 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5730 | 高邮市 | 开发区东湖村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5731 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇40#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5732 | 高邮市 | 周山镇龙华村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5733 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5734 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5735 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5736 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5737 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5738 | 高邮市 | 三垛镇联北村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5739 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5740 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村宗家02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5741 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村段垛06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5742 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5743 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5744 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5745 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5746 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5747 | 高邮市 | 界首镇品祚村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5748 | 高邮市 | 开发区金塘村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5749 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5750 | 高邮市 | 界首镇品祚村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5751 | 高邮市 | 卸甲镇三新村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5752 | 高邮市 | 菱塘乡集镇62#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5753 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5754 | 高邮市 | 三垛镇联北村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5755 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5756 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村刘家02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5757 | 高邮市 | 三垛镇联南村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5758 | 高邮市 | 高邮镇管伙村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5759 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇26#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5760 | 高邮市 | 卸甲镇金家村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5761 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温家01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5762 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5763 | 高邮市 | 三垛镇大卢村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5764 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇39#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5765 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5766 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5767 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5768 | 高邮市 | 三垛镇左卿村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5769 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村野徐01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5770 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5771 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5772 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5773 | 高邮市 | 三垛镇少游村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5774 | 高邮市 | 界首镇龙祥村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5775 | 高邮市 | 界首镇如祯村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5776 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5777 | 高邮市 | 周山镇联合村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5778 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5779 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5780 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5781 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5782 | 高邮市 | 开发区金塘村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 5783 | 高邮市 | 卸甲镇益平村29#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5784 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇70#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5785 | 高邮市 | 三垛镇少游村15#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5786 | 高邮市 | 界首镇品祚村08#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5787 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口24#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5788 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村24#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5789 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村08#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5790 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇03#变     | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5791 | 高邮市 | 开发区金塘村33#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5792 | 高邮市 | 周山镇万福村14#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5793 | 高邮市 | 三垛镇左卿村14#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5794 | 高邮市 | 周山镇周山集镇16#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5795 | 高邮市 | 甘垛镇横泾姚家01#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5796 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5797 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村03#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5798 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇42#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5799 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村01#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5800 | 高邮市 | 甘垛镇和平村徐韩06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5801 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村37#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5802 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村25#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5803 | 高邮市 | 车逻镇新胜村04#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5804 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村14#变    | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5805 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚10#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5806 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村37#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5807 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村32#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5808 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5809 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村15#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5810 | 高邮市 | 界首镇品祚村22#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5811 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村30#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5812 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇康桥小区01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5813 | 高邮市 | 汤庄镇汉留姚费村03#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5814 | 高邮市 | 三垛镇二沟村06#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5815 | 高邮市 | 车逻镇保丰村09#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5816 | 高邮市 | 送桥镇郭集镇37#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5817 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5818 | 高邮市 | 三垛镇左卿村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5819 | 高邮市 | 周山镇吴堡村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5820 | 高邮市 | 周山镇居河村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5821 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5822 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5823 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村九元03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5824 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5825 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5826 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5827 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5828 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5829 | 高邮市 | 高邮镇管伙村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5830 | 高邮市 | 周山镇志光村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5831 | 高邮市 | 三垛镇少游村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5832 | 高邮市 | 周山镇联合村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5833 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5834 | 高邮市 | 甘垛镇河口村陆王01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5835 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5836 | 高邮市 | 周山镇龙胜村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5837 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5838 | 高邮市 | 三垛镇左卿村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5839 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5840 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5841 | 高邮市 | 开发区金塘村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5842 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5843 | 高邮市 | 临泽镇临西村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5844 | 高邮市 | 三垛镇南丰村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5845 | 高邮市 | 龙虬镇大树村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5846 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5847 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村贾元04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5848 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇34#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 5849 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5850 | 高邮市 | 高邮镇勤王村12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5851 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5852 | 高邮市 | 三垛镇柳北村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5853 | 高邮市 | 界首镇品祚村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5854 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5855 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5856 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村路家01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5857 | 高邮市 | 甘垛镇和平村徐韩03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5858 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村路家05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5859 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村汉城01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5860 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5861 | 高邮市 | 三垛镇左卿村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5862 | 高邮市 | 临泽镇周巷东风小区01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5863 | 高邮市 | 汤庄镇富南村20#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5864 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5865 | 高邮市 | 菱塘乡清真村21#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5866 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛渔业02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5867 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5868 | 高邮市 | 开发区金塘村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5869 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村13#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5870 | 高邮市 | 车逻镇特平村04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5871 | 高邮市 | 汤庄镇养殖场02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5872 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5873 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村路家03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5874 | 高邮市 | 卸甲镇益平村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5875 | 高邮市 | 三垛镇左卿村09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5876 | 高邮市 | 开发区腰圩村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5877 | 高邮市 | 车逻镇新胜村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5878 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5879 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5880 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5881 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5882 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村甘北04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5883 | 高邮市 | 卸甲镇金家村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5884 | 高邮市 | 三垛镇二沟村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5885 | 高邮市 | 三垛镇联南村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5886 | 高邮市 | 菱塘乡三里村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5887 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇37#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5888 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5889 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村灯子04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5890 | 高邮市 | 汤庄镇养殖场01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5891 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5892 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5893 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5894 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5895 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5896 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5897 | 高邮市 | 周山镇周山集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5898 | 高邮市 | 三垛镇保安村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5899 | 高邮市 | 卸甲镇益平村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5900 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5901 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5902 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5903 | 高邮市 | 界首镇品祚村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5904 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5905 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5906 | 高邮市 | 车逻镇保丰村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5907 | 高邮市 | 高邮镇渠南村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5908 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5909 | 高邮市 | 周山镇狄奔村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5910 | 高邮市 | 界首镇品祚村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5911 | 高邮市 | 汤庄镇汉留汉留村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5912 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5913 | 高邮市 | 龙虬镇白马村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5914 | 高邮市 | 汤庄镇沙埝集镇13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5915 | 高邮市 | 三垛镇武宁村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5916 | 高邮市 | 周山镇联合村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5917 | 高邮市 | 三垛镇南丰村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5918 | 高邮市 | 卸甲镇益平村31#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5919 | 高邮市 | 开发区塔院村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5920 | 高邮市 | 高邮镇勤王村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5921 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5922 | 高邮市 | 开发区东湖村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5923 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5924 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村意和03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5925 | 高邮市 | 开发区昌农村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5926 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5927 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村意和04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5928 | 高邮市 | 龙虬镇白马村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5929 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5930 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5931 | 高邮市 | 三垛镇大卢村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5932 | 高邮市 | 开发区昌农村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5933 | 高邮市 | 界首镇如禎村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5934 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村南耿04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5935 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5936 | 高邮市 | 车逻镇新胜村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5937 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村30#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5938 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5939 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5940 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村果林02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5941 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5942 | 高邮市 | 界首镇如禎村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5943 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5944 | 高邮市 | 界首镇界首村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5945 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5946 | 高邮市 | 界首镇德标村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5947 | 高邮市 | 卸甲镇益平村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5948 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5949 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5950 | 高邮市 | 三垛镇东楼村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5951 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5952 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5953 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇52#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5954 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5955 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5956 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5957 | 高邮市 | 开发区集镇14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5958 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5959 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5960 | 高邮市 | 卸甲镇益平村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5961 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5962 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5963 | 高邮市 | 卸甲镇三新村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5964 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇52#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5965 | 高邮市 | 开发区塔院村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5966 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5967 | 高邮市 | 界首镇龙祥村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5968 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5969 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村龙王02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5970 | 高邮市 | 三垛镇司徒村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5971 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村野吴02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5972 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇31#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5973 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5974 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5975 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5976 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村路家02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5977 | 高邮市 | 龙虬镇大树村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5978 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5979 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇29#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5980 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 5981 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5982 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5983 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5984 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5985 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5986 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5987 | 高邮市 | 车逻镇特平村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5988 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5989 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5990 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5991 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5992 | 高邮市 | 龙虬镇白马村43#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5993 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5994 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村西葛02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5995 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5996 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村太平04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5997 | 高邮市 | 周山镇龙华村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5998 | 高邮市 | 周山镇周山集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 5999 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6000 | 高邮市 | 三垛镇南丰村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6001 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6002 | 高邮市 | 三垛镇港河村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6003 | 高邮市 | 开发区集镇01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6004 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇39#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6005 | 高邮市 | 卸甲镇三新村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6006 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6007 | 高邮市 | 龙虬镇红马村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6008 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6009 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6010 | 高邮市 | 车逻镇保丰村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6011 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6012 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6013 | 高邮市 | 三垛镇林阳村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6014 | 高邮市 | 开发区集镇15#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6015 | 高邮市 | 开发区东湖村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6016 | 高邮市 | 高邮镇管伙村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6017 | 高邮市 | 菱塘乡三里村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6018 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6019 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6020 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6021 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6022 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6023 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村渔海06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6024 | 高邮市 | 卸甲镇益平村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6025 | 高邮市 | 卸甲镇金家村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6026 | 高邮市 | 三垛镇柳北村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6027 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6028 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6029 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6030 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6031 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6032 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇38#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6033 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6034 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6035 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6036 | 高邮市 | 界首镇张任村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6037 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6038 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6039 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村农技01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6040 | 高邮市 | 界首镇张任村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6041 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6042 | 高邮市 | 三垛镇潘岔村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6043 | 高邮市 | 送桥镇双墩村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6044 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6045 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6046 | 高邮市 | 周山镇居河村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6047 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6048 | 高邮市 | 三垛镇永忠村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6049 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村31#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6050 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村42#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6051 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6052 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村果林03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6053 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6054 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6055 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6056 | 高邮市 | 开发区塔院村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6057 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6058 | 高邮市 | 界首镇界首村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6059 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6060 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6061 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6062 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6063 | 高邮市 | 高邮镇管伙村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6064 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6065 | 高邮市 | 开发区塔院村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6066 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇31#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6067 | 高邮市 | 三垛镇中心村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6068 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村农技03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6069 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6070 | 高邮市 | 高邮镇管伙村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6071 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村小王01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6072 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6073 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6074 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6075 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6076 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇61#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6077 | 高邮市 | 周山镇龙胜村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6078 | 高邮市 | 龙虬镇大树村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6079 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6080 | 高邮市 | 菱塘乡集镇28#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6081 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6082 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6083 | 高邮市 | 高邮镇勤王村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6084 | 高邮市 | 送桥镇平牌村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6085 | 高邮市 | 界首镇如禊村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6086 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇15#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6087 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6088 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6089 | 高邮市 | 送桥镇送桥村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6090 | 高邮市 | 甘垛镇河口村陆王02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6091 | 高邮市 | 三垛镇永忠村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6092 | 高邮市 | 车逻镇保丰村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6093 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6094 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村顾周05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6095 | 高邮市 | 三垛镇柳南村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6096 | 高邮市 | 三垛镇保安村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6097 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6098 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6099 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村西张01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6100 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6101 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇27#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6102 | 高邮市 | 菱塘乡三里村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6103 | 高邮市 | 三垛镇永忠村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6104 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村顾周09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6105 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村渔海03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6106 | 高邮市 | 界首镇如禊村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6107 | 高邮市 | 三垛镇联南村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6108 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6109 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇38#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6110 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6111 | 高邮市 | 三垛镇二沟村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6112 | 高邮市 | 卸甲镇益平村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 6113 | 高邮市 | 车逻镇保丰村03#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6114 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6115 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6116 | 高邮市 | 三垛镇左卿村04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6117 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村17#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6118 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村姚家06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6119 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6120 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6121 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6122 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6123 | 高邮市 | 卸甲镇口河村04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6124 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村10#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6125 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6126 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村08#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6127 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6128 | 高邮市 | 卸甲镇口河村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6129 | 高邮市 | 三垛镇保安村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6130 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6131 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6132 | 高邮市 | 卸甲镇金家村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6133 | 高邮市 | 开发区塔院村26#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6134 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6135 | 高邮市 | 周山镇狄奔村12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6136 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6137 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6138 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6139 | 高邮市 | 卸甲镇益平村25#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6140 | 高邮市 | 界首镇张任村23#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6141 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村13#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6142 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6143 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6144 | 高邮市 | 三垛镇大卢村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6145 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇21#变   | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 6146 | 高邮市 | 三垛镇五里村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6147 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6148 | 高邮市 | 三垛镇三百六村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6149 | 高邮市 | 汤庄镇联合村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6150 | 高邮市 | 卸甲镇益平村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6151 | 高邮市 | 开发区昌农村01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6152 | 高邮市 | 高邮镇管伙村19#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6153 | 高邮市 | 临泽镇周巷东风小区02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6154 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6155 | 高邮市 | 送桥镇天宁公寓01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6156 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6157 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6158 | 高邮市 | 界首镇龙祥村31#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6159 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村新庄01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6160 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6161 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6162 | 高邮市 | 龙虬镇白马村15#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6163 | 高邮市 | 卸甲镇三新村10#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6164 | 高邮市 | 三垛镇大卢村08#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6165 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6166 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村13#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6167 | 高邮市 | 界首镇永安村11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6168 | 高邮市 | 三垛镇中心村14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6169 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村20#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6170 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6171 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6172 | 高邮市 | 送桥镇天山园区07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6173 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6174 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6175 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6176 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6177 | 高邮市 | 三垛镇港河村21#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6178 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村顾周02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6179 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇43#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6180 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6181 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6182 | 高邮市 | 卸甲镇三新村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6183 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村野吴04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6184 | 高邮市 | 三垛镇少游村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6185 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6186 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6187 | 高邮市 | 三垛镇柳南村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6188 | 高邮市 | 车逻镇新胜村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6189 | 高邮市 | 神农线吴庄小区01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6190 | 高邮市 | 郭集集镇75#变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 6191 | 高邮市 | 三垛镇司徒村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6192 | 高邮市 | 界首镇维兴村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6193 | 高邮市 | 三垛镇柳南村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6194 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6195 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村段垛03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6196 | 高邮市 | 三垛镇大卢村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6197 | 高邮市 | 高邮镇管伙村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6198 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6199 | 高邮市 | 开发区东湖村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6200 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6201 | 高邮市 | 三垛镇潘岔村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6202 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6203 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6204 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6205 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6206 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6207 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6208 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6209 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村小王03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6210 | 高邮市 | 三垛镇联北村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6211 | 高邮市 | 卸甲镇金家村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6212 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6213 | 高邮市 | 高邮镇管伙村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6214 | 高邮市 | 界首镇大昌村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6215 | 高邮市 | 开发区昌农村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6216 | 高邮市 | 龙虬镇东角村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6217 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6218 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6219 | 高邮市 | 送桥镇平牌村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6220 | 高邮市 | 三垛镇南丰村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6221 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6222 | 高邮市 | 三垛镇永忠村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6223 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村甘北05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6224 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6225 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6226 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6227 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6228 | 高邮市 | 三垛镇春生村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6229 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6230 | 高邮市 | 汤庄镇常新村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6231 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6232 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6233 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6234 | 高邮市 | 卸甲镇金家村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6235 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6236 | 高邮市 | 界首镇界北村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6237 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇30#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6238 | 高邮市 | 三垛镇少游村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6239 | 高邮市 | 临泽镇渔业村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6240 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6241 | 高邮市 | 卸甲镇三河村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6242 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇87#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6243 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6244 | 高邮市 | 周山镇长宁村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6245 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6246 | 高邮市 | 卸甲镇恒丰村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6247 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6248 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇42#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6249 | 高邮市 | 卸甲镇益平村30#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6250 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6251 | 高邮市 | 龙虬镇白马村36#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6252 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6253 | 高邮市 | 周山镇长宁村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6254 | 高邮市 | 车逻镇特平村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6255 | 高邮市 | 三垛镇东楼村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6256 | 高邮市 | 卸甲镇金家村32#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6257 | 高邮市 | 三垛镇武宁村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6258 | 高邮市 | 龙虬镇大树村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6259 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村姚家03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6260 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6261 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村03#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6262 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6263 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇12#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6264 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6265 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村花李01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6266 | 高邮市 | 甘垛镇北韩田野代01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6267 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6268 | 高邮市 | 周山镇万福村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6269 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇16#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6270 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村于家01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6271 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村新庄04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6272 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6273 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6274 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6275 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6276 | 高邮市 | 卸甲镇三新村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6277 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇10#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6278 | 高邮市 | 三垛镇左卿村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6279 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6280 | 高邮市 | 三垛镇少游村03#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6281 | 高邮市 | 三垛镇大卢村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6282 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇06#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6283 | 高邮市 | 卸甲镇金家村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6284 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6285 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6286 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6287 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇11#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6288 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6289 | 高邮市 | 三垛镇柳北村15#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6290 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村花李05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6291 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6292 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6293 | 高邮市 | 龙虬镇大树村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6294 | 高邮市 | 送桥镇天山黄楝村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6295 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6296 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村小王02#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6297 | 高邮市 | 卸甲镇周邗墩村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6298 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6299 | 高邮市 | 高邮镇管伙村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6300 | 高邮市 | 送桥镇送桥村13#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6301 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇62#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6302 | 高邮市 | 周山镇长宁村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6303 | 高邮市 | 临泽镇东荡村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6304 | 高邮市 | 开发区金塘村01#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6305 | 高邮市 | 临泽镇东荡村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6306 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6307 | 高邮市 | 三垛镇柳北村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6308 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6309 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡15#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6310 | 高邮市 | 三垛镇林阳村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6311 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6312 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6313 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村02#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6314 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村04#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6315 | 高邮市 | 高邮镇管伙村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6316 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6317 | 高邮市 | 卸甲镇口河村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6318 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村西钱03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6319 | 高邮市 | 送桥镇送桥村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6320 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6321 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇08#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6322 | 高邮市 | 卸甲镇三河村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6323 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6324 | 高邮市 | 送桥镇准堤村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6325 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6326 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6327 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6328 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6329 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇05#变  | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6330 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村36#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6331 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇26#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6332 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6333 | 高邮市 | 高邮镇新区线05#变   | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6334 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村姚家08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6335 | 高邮市 | 三垛镇永忠村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6336 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村03#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6337 | 高邮市 | 龙虬镇大树村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6338 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇08#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6339 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6340 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇09#变  | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6341 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6342 | 高邮市 | 龙虬镇白马村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6343 | 高邮市 | 开发区金塘村16#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6344 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6345 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇49#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6346 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇43#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6347 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村03#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6348 | 高邮市 | 周山镇周山集镇01#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6349 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6350 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6351 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6352 | 高邮市 | 三垛镇五里村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6353 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村姚家02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6354 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6355 | 高邮市 | 三垛镇保安村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6356 | 高邮市 | 三垛镇三百六村14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6357 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村10#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6358 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6359 | 高邮市 | 车逻镇特平村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6360 | 高邮市 | 周山镇龙华村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6361 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6362 | 高邮市 | 三垛镇联南村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6363 | 高邮市 | 周山镇集镇18#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6364 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6365 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村30#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6366 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6367 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6368 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6369 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村顾周01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6370 | 高邮市 | 卸甲镇三新村14#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6371 | 高邮市 | 三垛镇少游村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6372 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6373 | 高邮市 | 龙虬镇大树村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6374 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村08#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6375 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6376 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村34#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6377 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6378 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6379 | 高邮市 | 开发区太堡村04#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6380 | 高邮市 | 三垛镇永忠村01#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6381 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇12#变  | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6382 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6383 | 高邮市 | 卸甲镇金家村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6384 | 高邮市 | 高邮镇管伙村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6385 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村09#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6386 | 高邮市 | 三垛镇保安村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6387 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇38#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6388 | 高邮市 | 送桥镇送桥村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6389 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6390 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6391 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村06#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6392 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6393 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6394 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇11#变  | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6395 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇06#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6396 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村03#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6397 | 高邮市 | 三垛镇三百六村13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6398 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村07#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6399 | 高邮市 | 开发区灯塔村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6400 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6401 | 高邮市 | 界首镇德标村05#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6402 | 高邮市 | 三垛镇大卢村14#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6403 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村刘家01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6404 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6405 | 高邮市 | 三垛镇保安村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6406 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6407 | 高邮市 | 开发区灯塔村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6408 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村西钱02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6409 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6410 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇14#变  | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6411 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村05#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6412 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林05#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6413 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村09#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6414 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6415 | 高邮市 | 车逻镇保丰村05#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6416 | 高邮市 | 卸甲镇益平村16#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6417 | 高邮市 | 开发区东湖村29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6418 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6419 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6420 | 高邮市 | 开发区灯塔村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6421 | 高邮市 | 龙虬镇大树村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6422 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村08#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6423 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村14#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6424 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6425 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6426 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6427 | 高邮市 | 送桥镇送桥村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6428 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6429 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6430 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6431 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6432 | 高邮市 | 三垛镇林阳村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6433 | 高邮市 | 卸甲镇口河村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6434 | 高邮市 | 三垛镇三百六村18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6435 | 高邮市 | 三垛镇柳南村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6436 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6437 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6438 | 高邮市 | 龙虬镇大树村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6439 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村贾元05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6440 | 高邮市 | 周山镇吴堡村03#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6441 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6442 | 高邮市 | 开发区昌农村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6443 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6444 | 高邮市 | 龙虬镇强民村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6445 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6446 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇39#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6447 | 高邮市 | 高邮镇浩芝村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6448 | 高邮市 | 界首镇龙祥村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6449 | 高邮市 | 开发区太堡村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6450 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6451 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6452 | 高邮市 | 汤庄镇汉留汉留村01#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6453 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇42#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6454 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6455 | 高邮市 | 三垛镇林阳村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6456 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6457 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6458 | 高邮市 | 送桥镇李古村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6459 | 高邮市 | 界首镇张任村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6460 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6461 | 高邮市 | 高邮镇管伙村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6462 | 高邮市 | 高邮镇浩芝村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6463 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村张家07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6464 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6465 | 高邮市 | 三垛镇东楼村07#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6466 | 高邮市 | 菱塘乡清真村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6467 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇77#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6468 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村意和01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6469 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6470 | 高邮市 | 送桥镇李古村06#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6471 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村09#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6472 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6473 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村15#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6474 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6475 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6476 | 高邮市 | 三垛镇联南村10#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6477 | 高邮市 | 开发区塔院村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6478 | 高邮市 | 送桥镇李古村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6479 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村04#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6480 | 高邮市 | 车逻镇特平村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6481 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村新庄06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6482 | 高邮市 | 三垛镇柳南村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6483 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村04#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6484 | 高邮市 | 龙虬镇大树村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6485 | 高邮市 | 开发区东墩村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6486 | 高邮市 | 卸甲镇益平村36#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6487 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村宗家01#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6488 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村01#变 | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 6489 | 高邮市 | 界首镇维兴村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6490 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6491 | 高邮市 | 界首镇如禔村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6492 | 高邮市 | 开发区太堡村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6493 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6494 | 高邮市 | 开发区昌农村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6495 | 高邮市 | 三垛镇三百六村10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6496 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6497 | 高邮市 | 周山镇龙河村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6498 | 高邮市 | 高邮镇浩芝村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6499 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇02#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6500 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村11#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6501 | 高邮市 | 卸甲镇永富村08#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 6502 | 高邮市 | 送桥镇郭集园区02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6503 | 高邮市 | 界首镇维兴村08#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6504 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村34#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6505 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇24#变  | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6506 | 高邮市 | 卸甲镇益平村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6507 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6508 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6509 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6510 | 高邮市 | 周山镇长宁村07#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6511 | 高邮市 | 卸甲镇益平村32#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 6512 | 高邮市 | 周山镇长宁村06#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 6513 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6514 | 高邮市 | 卸甲镇金家村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6515 | 高邮市 | 车逻镇新胜村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6516 | 高邮市 | 周山镇万福村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6517 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村41#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6518 | 高邮市 | 汤庄镇汉留汉留村05#变 | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 6519 | 高邮市 | 三垛镇中心村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6520 | 高邮市 | 卸甲镇钱满村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6521 | 高邮市 | 高邮镇浩芝村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6522 | 高邮市 | 周山镇长宁村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6523 | 高邮市 | 菱塘乡集镇61#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6524 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6525 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6526 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇35#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6527 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村贾元06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6528 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇53#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6529 | 高邮市 | 卸甲镇三新村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6530 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6531 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村12#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6532 | 高邮市 | 界首镇如禎村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6533 | 高邮市 | 三垛镇三百六村23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6534 | 高邮市 | 三垛镇永忠村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6535 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6536 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6537 | 高邮市 | 周山镇龙华村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6538 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6539 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇46#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6540 | 高邮市 | 菱塘乡集镇24#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6541 | 高邮市 | 汤庄镇汉留姚费村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 6542 | 高邮市 | 界首镇应龙村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6543 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6544 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6545 | 高邮市 | 三垛镇三百六村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6546 | 高邮市 | 界首镇龙祥村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6547 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6548 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇47#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6549 | 高邮市 | 开发区东湖村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6550 | 高邮市 | 送桥镇平牌村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6551 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6552 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6553 | 高邮市 | 界首镇永安村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6554 | 高邮市 | 界首镇永安村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6555 | 高邮市 | 三垛镇春生村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6556 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6557 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6558 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6559 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6560 | 高邮市 | 周山镇吴堡村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6561 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村张家01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6562 | 高邮市 | 界首镇张任村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6563 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6564 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6565 | 高邮市 | 界首镇老人桥村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6566 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6567 | 高邮市 | 开发区北太平村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6568 | 高邮市 | 周山镇联合村18#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6569 | 高邮市 | 三垛镇永忠村27#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6570 | 高邮市 | 车逻镇特平村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6571 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6572 | 高邮市 | 界首镇品祚村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6573 | 高邮市 | 龙虬镇白马村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6574 | 高邮市 | 界首镇界首村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6575 | 高邮市 | 界首镇德标村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6576 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇22#变  | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6577 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6578 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6579 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村小王04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6580 | 高邮市 | 送桥镇官路村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6581 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村北王01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6582 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6583 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇48#变  | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6584 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6585 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6586 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村40#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6587 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6588 | 高邮市 | 界首镇品祚村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6589 | 高邮市 | 卸甲镇三新村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6590 | 高邮市 | 卸甲镇华东村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6591 | 高邮市 | 三垛镇东楼村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6592 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村张家05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6593 | 高邮市 | 三垛镇五里村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6594 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村农技02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6595 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6596 | 高邮市 | 界首镇德标村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6597 | 高邮市 | 界首镇应龙村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6598 | 高邮市 | 界首镇应龙村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6599 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6600 | 高邮市 | 界首镇应龙村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6601 | 高邮市 | 卸甲镇关河村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6602 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6603 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村02#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 6604 | 高邮市 | 汤庄镇汉留姚费村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6605 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6606 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6607 | 高邮市 | 周山镇吴堡村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6608 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村龙王01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6609 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6610 | 高邮市 | 三垛镇柳北村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6611 | 高邮市 | 界首镇应龙村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6612 | 高邮市 | 开发区太堡村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6613 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6614 | 高邮市 | 周山镇联合村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6615 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6616 | 高邮市 | 汤庄镇曾玉村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6617 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6618 | 高邮市 | 龙虬镇大树村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6619 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6620 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6621 | 高邮市 | 开发区北太平村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6622 | 高邮市 | 汤庄镇渔业村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6623 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6624 | 高邮市 | 高邮镇勤王村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6625 | 高邮市 | 周山镇龙华村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6626 | 高邮市 | 周山镇居河村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6627 | 高邮市 | 三垛镇二沟村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6628 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6629 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6630 | 高邮市 | 界首镇大昌村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6631 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村18#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 6632 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6633 | 高邮市 | 周山镇双河村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6634 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村九元02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6635 | 高邮市 | 周山镇双河村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6636 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6637 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村段垛01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6638 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6639 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇41#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6640 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村19#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6641 | 高邮市 | 界首镇六安村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6642 | 高邮市 | 界首镇界北村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6643 | 高邮市 | 车逻镇新胜村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6644 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6645 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6646 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6647 | 高邮市 | 三垛镇中心村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6648 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6649 | 高邮市 | 卸甲镇口河村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6650 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6651 | 高邮市 | 龙虬镇东角村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6652 | 高邮市 | 周山镇狄奔村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6653 | 高邮市 | 卸甲镇金家村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6654 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6655 | 高邮市 | 汤庄镇京汉村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6656 | 高邮市 | 三垛镇潘岔村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6657 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6658 | 高邮市 | 开发区灯塔村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6659 | 高邮市 | 三垛镇二沟村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6660 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6661 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6662 | 高邮市 | 周山镇万福村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6663 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6664 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村小王07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6665 | 高邮市 | 周山镇双河村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6666 | 高邮市 | 界首镇六安村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6667 | 高邮市 | 卸甲镇益平村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6668 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村野吴01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6669 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6670 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇67#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6671 | 高邮市 | 界首镇永安村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6672 | 高邮市 | 卸甲镇永富村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6673 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6674 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6675 | 高邮市 | 卸甲镇益平村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6676 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6677 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6678 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6679 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6680 | 高邮市 | 周山镇双河村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6681 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6682 | 高邮市 | 周山镇志光村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6683 | 高邮市 | 开发区塔院村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6684 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6685 | 高邮市 | 周山镇吴堡村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6686 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6687 | 高邮市 | 甘垛镇和平村徐韩04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6688 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6689 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6690 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6691 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6692 | 高邮市 | 卸甲镇口河村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6693 | 高邮市 | 送桥镇常集村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6694 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6695 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6696 | 高邮市 | 龙虬镇白马村30#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6697 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6698 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6699 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村甘北06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6700 | 高邮市 | 开发区钱厦村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6701 | 高邮市 | 卸甲镇在和村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6702 | 高邮市 | 三垛镇春生村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6703 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6704 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6705 | 高邮市 | 界首镇维兴村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6706 | 高邮市 | 菱塘乡清真村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6707 | 高邮市 | 界首镇应龙村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6708 | 高邮市 | 三垛镇保安村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6709 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村龙王04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6710 | 高邮市 | 周山镇万福村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6711 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6712 | 高邮市 | 周山镇周山集镇05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6713 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6714 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6715 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6716 | 高邮市 | 周山镇狄奔村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6717 | 高邮市 | 送桥镇常集村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6718 | 高邮市 | 三垛镇柳南村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6719 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6720 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6721 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6722 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6723 | 高邮市 | 车逻镇保丰村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6724 | 高邮市 | 界首镇龙祥村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6725 | 高邮市 | 汤庄镇联合村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6726 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6727 | 高邮市 | 卸甲镇华东村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6728 | 高邮市 | 汤庄镇沙埝村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6729 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6730 | 高邮市 | 周山镇龙华村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6731 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6732 | 高邮市 | 周山镇居河村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6733 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6734 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6735 | 高邮市 | 车逻镇保丰村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6736 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6737 | 高邮市 | 三垛镇柳北村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6738 | 高邮市 | 送桥镇送桥村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6739 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6740 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6741 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村甘前06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6742 | 高邮市 | 三垛镇左卿村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6743 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6744 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6745 | 高邮市 | 车逻镇保丰村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6746 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村意和02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6747 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6748 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6749 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6750 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6751 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6752 | 高邮市 | 开发区东湖村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6753 | 高邮市 | 周山镇居河村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6754 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6755 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6756 | 高邮市 | 开发区灯塔村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6757 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村西葛06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6758 | 高邮市 | 周山镇龙华村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6759 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6760 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村野代06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6761 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村太平07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6762 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇32#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6763 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6764 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6765 | 高邮市 | 卸甲镇金家村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6766 | 高邮市 | 周山镇联合村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6767 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6768 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村黄戴03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6769 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6770 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6771 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6772 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6773 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6774 | 高邮市 | 甘垛镇和平村南宋02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6775 | 高邮市 | 开发区北太平村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6776 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6777 | 高邮市 | 汤庄镇常新村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6778 | 高邮市 | 周山镇吴堡村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6779 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6780 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6781 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6782 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6783 | 高邮市 | 卸甲镇在和村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6784 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6785 | 高邮市 | 三垛镇柳南村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6786 | 高邮市 | 汤庄镇苏杨村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6787 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6788 | 高邮市 | 三垛镇永忠村04#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 6789 | 高邮市 | 汤庄镇渔业村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6790 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6791 | 高邮市 | 界首镇应龙村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6792 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6793 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6794 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6795 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6796 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6797 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6798 | 高邮市 | 开发区塔院村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6799 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6800 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6801 | 高邮市 | 开发区塔院村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6802 | 高邮市 | 界首镇德标村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6803 | 高邮市 | 开发区灯塔村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6804 | 高邮市 | 开发区清水潭村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6805 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 6806 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6807 | 高邮市 | 三垛镇东楼村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6808 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村26#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6809 | 高邮市 | 周山镇狄奔村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6810 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6811 | 高邮市 | 周山镇志光村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6812 | 高邮市 | 卸甲镇周邶墩村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6813 | 高邮市 | 周山镇吴堡村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6814 | 高邮市 | 周山镇狄奔村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6815 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6816 | 高邮市 | 汤庄镇沙埝村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6817 | 高邮市 | 周山镇志光村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6818 | 高邮市 | 卸甲镇金家村23#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6819 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6820 | 高邮市 | 卸甲镇周邶墩村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6821 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村西葛05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6822 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6823 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6824 | 高邮市 | 卸甲镇华东村05#变    | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 6825 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村25#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6826 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6827 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6828 | 高邮市 | 开发区十桥村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6829 | 高邮市 | 开发区昌农村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6830 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口25#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6831 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6832 | 高邮市 | 周山镇联合村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6833 | 高邮市 | 三垛镇柳北村22#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6834 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6835 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6836 | 高邮市 | 周山镇龙河村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6837 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6838 | 高邮市 | 周山镇联合村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 6839 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6840 | 高邮市 | 车逻镇新胜村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6841 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6842 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村23#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6843 | 高邮市 | 汤庄镇汉留姚费村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6844 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6845 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6846 | 高邮市 | 龙虬镇东角村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6847 | 高邮市 | 周山镇龙华村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6848 | 高邮市 | 周山镇居河村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6849 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6850 | 高邮市 | 周山镇联合村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6851 | 高邮市 | 汤庄镇常新村18#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6852 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6853 | 高邮市 | 菱塘乡三里村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6854 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6855 | 高邮市 | 高邮镇勤王村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6856 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6857 | 高邮市 | 三垛镇中心村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6858 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6859 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村22#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6860 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6861 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6862 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6863 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村农技04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6864 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6865 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6866 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6867 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6868 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6869 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6870 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村25#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6871 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6872 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6873 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6874 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6875 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6876 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6877 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6878 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6879 | 高邮市 | 三垛镇东楼村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6880 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6881 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6882 | 高邮市 | 三垛镇联北村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6883 | 高邮市 | 汤庄镇汉留姚费村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6884 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6885 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6886 | 高邮市 | 周山镇联合村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6887 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6888 | 高邮市 | 周山镇万福村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6889 | 高邮市 | 界首镇龙祥村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6890 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村39#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6891 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6892 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6893 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6894 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6895 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村28#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6896 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6897 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6898 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6899 | 高邮市 | 界首镇大昌村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6900 | 高邮市 | 周山镇龙华村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6901 | 高邮市 | 卸甲镇益平村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6902 | 高邮市 | 卸甲镇金家村30#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6903 | 高邮市 | 卸甲镇华东村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6904 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6905 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6906 | 高邮市 | 临泽镇东荡村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6907 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6908 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6909 | 高邮市 | 周山镇龙河村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6910 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6911 | 高邮市 | 开发区钱厦村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6912 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村32#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6913 | 高邮市 | 界首镇永安村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6914 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6915 | 高邮市 | 菱塘乡清真村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6916 | 高邮市 | 周山镇吴堡村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6917 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6918 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6919 | 高邮市 | 汤庄镇常新村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6920 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6921 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村16#变 | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6922 | 高邮市 | 汤庄镇缙阳村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6923 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6924 | 高邮市 | 周山镇双河村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6925 | 高邮市 | 龙虬镇大树村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6926 | 高邮市 | 车逻镇砖场村37#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6927 | 高邮市 | 汤庄镇余富村29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6928 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6929 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6930 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6931 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6932 | 高邮市 | 周山镇狄奔村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6933 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6934 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6935 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村贾元02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6936 | 高邮市 | 送桥镇送桥村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6937 | 高邮市 | 周山镇龙华村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 6938 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6939 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6940 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村23#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6941 | 高邮市 | 三垛镇中心村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6942 | 高邮市 | 临泽镇临西村23#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6943 | 高邮市 | 三垛镇三百六村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6944 | 高邮市 | 周山镇志光村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6945 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6946 | 高邮市 | 汤庄镇富南村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6947 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6948 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6949 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6950 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村小王05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6951 | 高邮市 | 送桥镇准堤村24#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6952 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6953 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6954 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6955 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6956 | 高邮市 | 周山镇居河村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6957 | 高邮市 | 卸甲镇三新村27#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6958 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6959 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6960 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6961 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6962 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6963 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6964 | 高邮市 | 龙虬镇大树村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6965 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6966 | 高邮市 | 周山镇双河村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6967 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6968 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6969 | 高邮市 | 送桥镇郭集园区03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6970 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 6971 | 高邮市 | 周山镇狄奔村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6972 | 高邮市 | 周山镇狄奔村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6973 | 高邮市 | 开发区金塘村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6974 | 高邮市 | 周山镇狄奔村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6975 | 高邮市 | 界首镇界北村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6976 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6977 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6978 | 高邮市 | 送桥镇常集村32#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6979 | 高邮市 | 开发区灯塔村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6980 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6981 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6982 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6983 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6984 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村36#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 6985 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6986 | 高邮市 | 送桥镇平牌村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6987 | 高邮市 | 卸甲镇口河村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6988 | 高邮市 | 菱塘乡清真村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6989 | 高邮市 | 界首镇老人桥村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6990 | 高邮市 | 送桥镇李古村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6991 | 高邮市 | 界首镇永安村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6992 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6993 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6994 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6995 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6996 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6997 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6998 | 高邮市 | 卸甲镇口河村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 6999 | 高邮市 | 周山镇双河村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7000 | 高邮市 | 送桥镇双墩村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7001 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村甘北02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7002 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7003 | 高邮市 | 周山镇联合村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7004 | 高邮市 | 界首镇德标村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7005 | 高邮市 | 三垛镇中心村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7006 | 高邮市 | 界首镇龙祥村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7007 | 高邮市 | 三垛镇保安村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7008 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7009 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7010 | 高邮市 | 周山镇志光村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7011 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7012 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7013 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7014 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7015 | 高邮市 | 三垛镇联南村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7016 | 高邮市 | 开发区清水潭村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7017 | 高邮市 | 三垛镇五里村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7018 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村30#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7019 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7020 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7021 | 高邮市 | 界首镇界北村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7022 | 高邮市 | 界首镇德标村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7023 | 高邮市 | 车逻镇新胜村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7024 | 高邮市 | 界首镇如楨村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7025 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7026 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7027 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7028 | 高邮市 | 周山镇居河村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7029 | 高邮市 | 三垛镇潘岔村02#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 7030 | 高邮市 | 送桥镇常集村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7031 | 高邮市 | 周山镇龙胜村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7032 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7033 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7034 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7035 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村一心01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7036 | 高邮市 | 界首镇维兴村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7037 | 高邮市 | 周山镇万福村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7038 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7039 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7040 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7041 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村35#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7042 | 高邮市 | 界首镇应龙村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7043 | 高邮市 | 周山镇双河村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7044 | 高邮市 | 界首镇六安村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7045 | 高邮市 | 开发区塔院村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7046 | 高邮市 | 三垛镇潘岔村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7047 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村段垛04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7048 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7049 | 高邮市 | 车逻镇特平村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7050 | 高邮市 | 界首镇维兴村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7051 | 高邮市 | 卸甲镇在和村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7052 | 高邮市 | 卸甲镇金家村29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7053 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7054 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7055 | 高邮市 | 三垛镇东楼村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7056 | 高邮市 | 三垛镇保安村02#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 7057 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7058 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7059 | 高邮市 | 开发区昌农村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7060 | 高邮市 | 送桥镇送桥村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7061 | 高邮市 | 三垛镇柳北村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7062 | 高邮市 | 车逻镇特平村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7063 | 高邮市 | 卸甲镇口河村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7064 | 高邮市 | 车逻镇保丰村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7065 | 高邮市 | 卸甲镇益平村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7066 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7067 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7068 | 高邮市 | 开发区十桥村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7069 | 高邮市 | 周山镇长宁村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7070 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7071 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7072 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村35#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7073 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村28#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7074 | 高邮市 | 界首镇永安村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7075 | 高邮市 | 开发区东湖村32#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7076 | 高邮市 | 临泽镇东荡村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7077 | 高邮市 | 周山镇双河村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7078 | 高邮市 | 开发区集镇07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7079 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7080 | 高邮市 | 开发区塔院村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7081 | 高邮市 | 三垛镇联北村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7082 | 高邮市 | 开发区清水潭村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7083 | 高邮市 | 高邮镇勤王村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7084 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7085 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7086 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7087 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7088 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7089 | 高邮市 | 界首镇品祚村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7090 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7091 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村25#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7092 | 高邮市 | 甘垛镇和平村南宋04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7093 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7094 | 高邮市 | 界首镇维兴村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7095 | 高邮市 | 界首镇如祯村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7096 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7097 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7098 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7099 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村果林04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7100 | 高邮市 | 三垛镇五里村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7101 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7102 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7103 | 高邮市 | 汤庄镇渔业村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7104 | 高邮市 | 周山镇龙河村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7105 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7106 | 高邮市 | 界首镇应龙村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7107 | 高邮市 | 界首镇界北村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7108 | 高邮市 | 开发区塔院村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7109 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7110 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7111 | 高邮市 | 周山镇万福村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7112 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村甘前03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7113 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7114 | 高邮市 | 开发区东湖村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7115 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7116 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7117 | 高邮市 | 周山镇龙华村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7118 | 高邮市 | 开发区东湖村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7119 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7120 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7121 | 高邮市 | 三垛镇少游村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7122 | 高邮市 | 界首镇大昌村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7123 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7124 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7125 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村38#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7126 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7127 | 高邮市 | 龙虬镇大树村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7128 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7129 | 高邮市 | 周山镇居河村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7130 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7131 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村花李02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7132 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村27#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7133 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7134 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7135 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7136 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7137 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7138 | 高邮市 | 汤庄镇苏杨村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7139 | 高邮市 | 周山镇龙河村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7140 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7141 | 高邮市 | 界首镇品祚村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7142 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7143 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村28#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7144 | 高邮市 | 周山镇狄奔村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7145 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7146 | 高邮市 | 三垛镇林阳村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7147 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7148 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7149 | 高邮市 | 开发区清水潭村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7150 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7151 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7152 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村28#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7153 | 高邮市 | 卸甲镇三新村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7154 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7155 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7156 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7157 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7158 | 高邮市 | 界首镇张任村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7159 | 高邮市 | 高邮镇管伙村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7160 | 高邮市 | 卸甲镇益平村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7161 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7162 | 高邮市 | 三垛镇少游村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7163 | 高邮市 | 龙虬镇红马村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7164 | 高邮市 | 高邮镇十里村28#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7165 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7166 | 高邮市 | 周山镇龙华村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7167 | 高邮市 | 卸甲镇华东村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7168 | 高邮市 | 菱塘乡三里村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7169 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7170 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7171 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7172 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7173 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7174 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇63#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7175 | 高邮市 | 界首镇应龙村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7176 | 高邮市 | 周山镇万福村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7177 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7178 | 高邮市 | 菱塘乡清真村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7179 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7180 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7181 | 高邮市 | 界首镇六安村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7182 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7183 | 高邮市 | 送桥镇平牌村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7184 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7185 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7186 | 高邮市 | 开发区太堡村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7187 | 高邮市 | 车逻镇特平村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7188 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7189 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7190 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7191 | 高邮市 | 开发区塔院村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7192 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7193 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村25#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7194 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7195 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7196 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7197 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7198 | 高邮市 | 送桥镇双墩村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7199 | 高邮市 | 界首镇如禎村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7200 | 高邮市 | 开发区塔院村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7201 | 高邮市 | 临泽镇临西村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 7202 | 高邮市 | 送桥镇常集村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7203 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村宗家04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7204 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7205 | 高邮市 | 汤庄镇常新村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7206 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7207 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7208 | 高邮市 | 卸甲镇三新村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7209 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7210 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7211 | 高邮市 | 周山镇万福村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7212 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7213 | 高邮市 | 开发区北太平村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7214 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7215 | 高邮市 | 卸甲镇三新村02#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 7216 | 高邮市 | 汤庄镇常新村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7217 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7218 | 高邮市 | 送桥镇天山黄楝村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7219 | 高邮市 | 周山镇双河村26#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7220 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7221 | 高邮市 | 三垛镇三百六村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7222 | 高邮市 | 周山镇狄奔村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7223 | 高邮市 | 周山镇吴堡村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7224 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7225 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7226 | 高邮市 | 三垛镇武宁村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7227 | 高邮市 | 开发区塔院村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7228 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7229 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7230 | 高邮市 | 三垛镇柳北村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7231 | 高邮市 | 高邮镇勤王村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7232 | 高邮市 | 周山镇龙华村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7233 | 高邮市 | 开发区腰圩村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7234 | 高邮市 | 开发区钱厦村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7235 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7236 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7237 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7238 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7239 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7240 | 高邮市 | 周山镇吴堡村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7241 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7242 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7243 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7244 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7245 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7246 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村12#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7247 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7248 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7249 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7250 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7251 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村一心06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7252 | 高邮市 | 三垛镇港河村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7253 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7254 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇45#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7255 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村北王02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7256 | 高邮市 | 周山镇双河村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7257 | 高邮市 | 卸甲镇华东村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7258 | 高邮市 | 卸甲镇口河村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7259 | 高邮市 | 开发区昌农村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7260 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7261 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7262 | 高邮市 | 界首镇龙祥村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7263 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7264 | 高邮市 | 界首镇大昌村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7265 | 高邮市 | 三垛镇东楼村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7266 | 高邮市 | 开发区太堡村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7267 | 高邮市 | 卸甲镇口河村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7268 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7269 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7270 | 高邮市 | 三垛镇左卿村11#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7271 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7272 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7273 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7274 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7275 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7276 | 高邮市 | 卸甲镇华东村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7277 | 高邮市 | 汤庄镇友好村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7278 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7279 | 高邮市 | 卸甲镇口河村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7280 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汊村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7281 | 高邮市 | 菱塘乡清真村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7282 | 高邮市 | 高邮镇勤王村02#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7283 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7284 | 高邮市 | 送桥镇平牌村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7285 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7286 | 高邮市 | 卸甲镇金家村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7287 | 高邮市 | 界首镇永安村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7288 | 高邮市 | 开发区塔院村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7289 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村23#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7290 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7291 | 高邮市 | 卸甲镇益平村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7292 | 高邮市 | 三垛镇永忠村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7293 | 高邮市 | 三垛镇潘岔村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7294 | 高邮市 | 菱塘乡清真村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7295 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7296 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7297 | 高邮市 | 临泽镇东荡村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7298 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7299 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7300 | 高邮市 | 界首镇老人桥村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 7301 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7302 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村西葛03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7303 | 高邮市 | 三垛镇保安村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7304 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7305 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7306 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7307 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7308 | 高邮市 | 周山镇龙河村12#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7309 | 高邮市 | 汤庄镇汉留汉留村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7310 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7311 | 高邮市 | 车逻镇保丰村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7312 | 高邮市 | 三垛镇三百六村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7313 | 高邮市 | 周山镇长宁村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7314 | 高邮市 | 三垛镇柳北村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7315 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7316 | 高邮市 | 龙虬镇大树村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7317 | 高邮市 | 周山镇双河村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7318 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7319 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7320 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村贾元01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7321 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7322 | 高邮市 | 界首镇界北村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7323 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7324 | 高邮市 | 送桥镇常集村09#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 7325 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7326 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7327 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村28#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7328 | 高邮市 | 三垛镇柳南村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7329 | 高邮市 | 卸甲镇口河村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7330 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村小王06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7331 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7332 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7333 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7334 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村43#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7335 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村姚家04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7336 | 高邮市 | 临泽镇东荡村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7337 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7338 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7339 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7340 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7341 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7342 | 高邮市 | 周山镇龙华村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7343 | 高邮市 | 周山镇志光村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7344 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7345 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村顾周07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7346 | 高邮市 | 三垛镇南丰村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7347 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7348 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7349 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7350 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7351 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7352 | 高邮市 | 开发区清水潭村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7353 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村路家04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7354 | 高邮市 | 送桥镇平牌村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7355 | 高邮市 | 界首镇六安村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7356 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7357 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7358 | 高邮市 | 周山镇狄奔村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7359 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村36#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7360 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7361 | 高邮市 | 三垛镇少游村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7362 | 高邮市 | 界首镇张任村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7363 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7364 | 高邮市 | 送桥镇天山园区02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7365 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7366 | 高邮市 | 龙虬镇白马村29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 7367 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7368 | 高邮市 | 车逻镇特平村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7369 | 高邮市 | 汤庄镇汉留姚费村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7370 | 高邮市 | 卸甲镇钱满村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7371 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7372 | 高邮市 | 菱塘乡三里村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7373 | 高邮市 | 卸甲镇益平村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7374 | 高邮市 | 送桥镇李古村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7375 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7376 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村15#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7377 | 高邮市 | 三垛镇春生村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7378 | 高邮市 | 三垛镇永忠村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7379 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7380 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7381 | 高邮市 | 界首镇维兴村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7382 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7383 | 高邮市 | 周山镇联合村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7384 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7385 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村08#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7386 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7387 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7388 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村花李03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7389 | 高邮市 | 临泽镇东荡村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7390 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7391 | 高邮市 | 三垛镇潘岔村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7392 | 高邮市 | 汤庄镇四异村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7393 | 高邮市 | 卸甲镇三新村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7394 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7395 | 高邮市 | 界首镇张任村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7396 | 高邮市 | 开发区东湖村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7397 | 高邮市 | 界首镇应龙村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7398 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村姚家01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7399 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 7400 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7401 | 高邮市 | 周山镇志光村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7402 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村11#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7403 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7404 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村33#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7405 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7406 | 高邮市 | 界首镇如祯村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7407 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7408 | 高邮市 | 周山镇双河村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7409 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7410 | 高邮市 | 三垛镇柳北村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7411 | 高邮市 | 送桥镇常集村31#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7412 | 高邮市 | 送桥镇双墩村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7413 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村18#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7414 | 高邮市 | 高邮镇蚕种场03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7415 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7416 | 高邮市 | 甘垛镇和平村徐韩01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7417 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7418 | 高邮市 | 开发区清水潭村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7419 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7420 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村九元04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7421 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7422 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村汉城05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7423 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7424 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7425 | 高邮市 | 界首镇界首村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7426 | 高邮市 | 开发区塔院村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7427 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇56#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7428 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村03#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7429 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7430 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇04#变   | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 7431 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7432 | 高邮市 | 卸甲镇口河村12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7433 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7434 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇23#变  | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7435 | 高邮市 | 界首镇张任村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7436 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村33#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7437 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7438 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7439 | 高邮市 | 周山镇龙华村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7440 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7441 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7442 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7443 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7444 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7445 | 高邮市 | 界首镇大昌村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7446 | 高邮市 | 三垛镇少游村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7447 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7448 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7449 | 高邮市 | 界首镇界北村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7450 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7451 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村野徐02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7452 | 高邮市 | 界首镇界北村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7453 | 高邮市 | 开发区金塘村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7454 | 高邮市 | 送桥镇送桥村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7455 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村于家03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7456 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7457 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7458 | 高邮市 | 界首镇维兴村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7459 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7460 | 高邮市 | 周山镇双河村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7461 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村10#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 7462 | 高邮市 | 周山镇志光村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7463 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7464 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7465 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村38#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7466 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇18#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 7467 | 高邮市 | 三垛镇永忠村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7468 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7469 | 高邮市 | 车逻镇特平村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7470 | 高邮市 | 菱塘乡清真村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7471 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7472 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7473 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7474 | 高邮市 | 开发区东湖村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7475 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村南耿01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7476 | 高邮市 | 开发区灯塔村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7477 | 高邮市 | 周山镇狄奔村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7478 | 高邮市 | 周山镇居河村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7479 | 高邮市 | 界首镇张任村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7480 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村32#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7481 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7482 | 高邮市 | 高邮镇管伙村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7483 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7484 | 高邮市 | 周山镇万福村07#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7485 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7486 | 高邮市 | 临泽镇东荡村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7487 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7488 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7489 | 高邮市 | 三垛镇三百六村04#变  | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 7490 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7491 | 高邮市 | 开发区北太平村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7492 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7493 | 高邮市 | 高邮镇十里村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7494 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7495 | 高邮市 | 龙虬镇大树村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7496 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7497 | 高邮市 | 界首镇德标村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7498 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7499 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7500 | 高邮市 | 汤庄镇常新村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7501 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7502 | 高邮市 | 界首镇大昌村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7503 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村06#变 | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7504 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7505 | 高邮市 | 三垛镇中心村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7506 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7507 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7508 | 高邮市 | 周山镇龙河村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7509 | 高邮市 | 龙虬镇大树村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7510 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7511 | 高邮市 | 汤庄镇常新村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7512 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7513 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7514 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7515 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7516 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7517 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7518 | 高邮市 | 周山镇双河村01#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7519 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7520 | 高邮市 | 龙虬镇东角村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7521 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7522 | 高邮市 | 周山镇龙河村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7523 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7524 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7525 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7526 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7527 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7528 | 高邮市 | 周山镇长宁村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7529 | 高邮市 | 周山镇长宁村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7530 | 高邮市 | 周山镇万福村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7531 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 7532 | 高邮市 | 界首镇德标村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7533 | 高邮市 | 卸甲镇华东村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7534 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7535 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7536 | 高邮市 | 开发区灯塔村04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7537 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村黄戴01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7538 | 高邮市 | 卸甲镇口河村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7539 | 高邮市 | 界首镇龙祥村21#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7540 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7541 | 高邮市 | 车逻镇新胜村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7542 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村10#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7543 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7544 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村18#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7545 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7546 | 高邮市 | 临泽镇渔业村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7547 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7548 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7549 | 高邮市 | 界首镇龙祥村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7550 | 高邮市 | 卸甲镇永富村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7551 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7552 | 高邮市 | 三垛镇柳北村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7553 | 高邮市 | 开发区钱厦村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7554 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7555 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7556 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7557 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙南02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7558 | 高邮市 | 周山镇龙华村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7559 | 高邮市 | 界首镇应龙村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7560 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村15#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7561 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7562 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7563 | 高邮市 | 卸甲镇华东村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7564 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村05#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7565 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7566 | 高邮市 | 开发区阳沟村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7567 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7568 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7569 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村08#变 | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7570 | 高邮市 | 界首镇应龙村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7571 | 高邮市 | 菱塘乡清真村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7572 | 高邮市 | 周山镇吴堡村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7573 | 高邮市 | 界首镇老人桥村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7574 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7575 | 高邮市 | 开发区塔院村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7576 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇17#变  | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7577 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7578 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7579 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村31#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7580 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7581 | 高邮市 | 龙城小区1#变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7582 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7583 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街15#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7584 | 高邮市 | 界首镇老人桥村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7585 | 高邮市 | 界首镇永安村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7586 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙南05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7587 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7588 | 高邮市 | 高邮镇十里村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7589 | 高邮市 | 菱塘乡清真村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7590 | 高邮市 | 界首镇六安村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7591 | 高邮市 | 汤庄镇沙埝村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7592 | 高邮市 | 三垛镇永忠村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7593 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7594 | 高邮市 | 三垛镇中心村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7595 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7596 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村31#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7597 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7598 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7599 | 高邮市 | 周山镇居河村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7600 | 高邮市 | 开发区太堡村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7601 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村30#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7602 | 高邮市 | 三垛镇东楼村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7603 | 高邮市 | 界首镇大昌村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7604 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7605 | 高邮市 | 送桥镇准堤村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7606 | 高邮市 | 汤庄镇汉留汉留村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7607 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7608 | 高邮市 | 周山镇狄奔村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7609 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7610 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7611 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7612 | 高邮市 | 周山镇双河村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7613 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7614 | 高邮市 | 三垛镇春生村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7615 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7616 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7617 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7618 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7619 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7620 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7621 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7622 | 高邮市 | 龙虬镇白马村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7623 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7624 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村28#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7625 | 高邮市 | 三垛镇永忠村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7626 | 高邮市 | 三垛镇左卿村15#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7627 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7628 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7629 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7630 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 7631 | 高邮市 | 菱塘乡清真村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7632 | 高邮市 | 高邮镇勤王村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7633 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7634 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村10#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7635 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7636 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7637 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村22#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7638 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7639 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7640 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7641 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7642 | 高邮市 | 界首镇张任村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7643 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7644 | 高邮市 | 送桥镇平牌村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7645 | 高邮市 | 车逻镇新胜村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7646 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7647 | 高邮市 | 卸甲镇口河村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7648 | 高邮市 | 卸甲镇口河村26#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7649 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7650 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7651 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7652 | 高邮市 | 开发区北太平村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7653 | 高邮市 | 三垛镇柳北村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7654 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7655 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7656 | 高邮市 | 周山镇志光村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7657 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村29#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7658 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7659 | 高邮市 | 开发区塔院村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7660 | 高邮市 | 送桥镇官路村24#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7661 | 高邮市 | 三垛镇南丰村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7662 | 高邮市 | 开发区金塘村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7663 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7664 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7665 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7666 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7667 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7668 | 高邮市 | 卸甲镇口河村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7669 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7670 | 高邮市 | 三垛镇武宁村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7671 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7672 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村11#变 | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7673 | 高邮市 | 界首镇大昌村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7674 | 高邮市 | 送桥镇双墩村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7675 | 高邮市 | 开发区太堡村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7676 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7677 | 高邮市 | 三垛镇大卢村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7678 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7679 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7680 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村南耿02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7681 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7682 | 高邮市 | 三垛镇永忠村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7683 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7684 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙南01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7685 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7686 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7687 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7688 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇25#变  | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7689 | 高邮市 | 界首镇德标村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7690 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7691 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村15#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7692 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7693 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7694 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村05#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7695 | 高邮市 | 界首镇应龙村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7696 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 7697 | 高邮市 | 周山镇龙河村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7698 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7699 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7700 | 高邮市 | 三垛镇三百六村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7701 | 高邮市 | 三垛镇二沟村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7702 | 高邮市 | 龙虬镇白马村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7703 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7704 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7705 | 高邮市 | 送桥镇常集村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7706 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7707 | 高邮市 | 送桥镇平牌村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7708 | 高邮市 | 三垛镇春生村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7709 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7710 | 高邮市 | 界首镇界北村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7711 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7712 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7713 | 高邮市 | 卸甲镇金家村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7714 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7715 | 高邮市 | 送桥镇常集村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7716 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7717 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村32#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7718 | 高邮市 | 三垛镇东楼村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7719 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7720 | 高邮市 | 卸甲镇华东村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7721 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7722 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7723 | 高邮市 | 菱塘乡三里村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7724 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7725 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村甘北01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7726 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7727 | 高邮市 | 卸甲镇三新村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7728 | 高邮市 | 三垛镇东楼村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7729 | 高邮市 | 卸甲镇三新村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7730 | 高邮市 | 周山镇双河村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7731 | 高邮市 | 三垛镇南丰村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7732 | 高邮市 | 周山镇万福村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7733 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7734 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村29#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7735 | 高邮市 | 三垛镇永忠村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7736 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7737 | 高邮市 | 三垛镇林阳村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7738 | 高邮市 | 周山镇长宁村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7739 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村30#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7740 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7741 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7742 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7743 | 高邮市 | 卸甲镇金家村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7744 | 高邮市 | 卸甲镇金家村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7745 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村野徐03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7746 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7747 | 高邮市 | 送桥镇双墩村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7748 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7749 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7750 | 高邮市 | 临泽镇东荡村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7751 | 高邮市 | 汤庄镇沙埝集镇17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7752 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7753 | 高邮市 | 龙虬镇一沟路01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7754 | 高邮市 | 卸甲镇金家村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7755 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村32#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7756 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7757 | 高邮市 | 卸甲镇口河村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7758 | 高邮市 | 汤庄镇缙阳村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7759 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村10#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 7760 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7761 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7762 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7763 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7764 | 高邮市 | 卸甲镇金家村28#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7765 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7766 | 高邮市 | 界首镇六安村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7767 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7768 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7769 | 高邮市 | 卸甲镇金家村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7770 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7771 | 高邮市 | 周山镇万福村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7772 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7773 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7774 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7775 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7776 | 高邮市 | 周山镇龙河村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7777 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7778 | 高邮市 | 周山镇狄奔村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7779 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村24#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7780 | 高邮市 | 卸甲镇三新村29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7781 | 高邮市 | 三垛镇联南村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7782 | 高邮市 | 界首镇应龙村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7783 | 高邮市 | 三垛镇春生村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7784 | 高邮市 | 三垛镇左卿村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7785 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7786 | 高邮市 | 卸甲镇金家村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7787 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7788 | 高邮市 | 三垛镇中心村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7789 | 高邮市 | 界首镇大昌村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7790 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7791 | 高邮市 | 界首镇界北村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7792 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7793 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村张家06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7794 | 高邮市 | 卸甲镇在和村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7795 | 高邮市 | 三垛镇春生村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7796 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7797 | 高邮市 | 车逻镇保丰村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7798 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7799 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7800 | 高邮市 | 开发区东湖村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7801 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7802 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7803 | 高邮市 | 界首镇德标村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7804 | 高邮市 | 卸甲镇三新村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7805 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7806 | 高邮市 | 三垛镇二沟村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7807 | 高邮市 | 界首镇界北村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7808 | 高邮市 | 高邮镇管伙村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7809 | 高邮市 | 周山镇双河村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7810 | 高邮市 | 送桥镇准堤村29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7811 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村花李06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7812 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7813 | 高邮市 | 开发区塔院村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7814 | 高邮市 | 开发区太堡村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7815 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7816 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7817 | 高邮市 | 界首镇大昌村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7818 | 高邮市 | 开发区清水潭村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7819 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7820 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村31#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7821 | 高邮市 | 界首镇如祯村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7822 | 高邮市 | 界首镇老人桥村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7823 | 高邮市 | 开发区北太平村08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7824 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7825 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7826 | 高邮市 | 界首镇大昌村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7827 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村29#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7828 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7829 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7830 | 高邮市 | 高邮镇勤王村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7831 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村沈团01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7832 | 高邮市 | 车逻镇特平村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7833 | 高邮市 | 龙虬镇大树村03#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7834 | 高邮市 | 临泽镇东荡村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7835 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7836 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7837 | 高邮市 | 卸甲镇永富村12#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7838 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村27#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7839 | 高邮市 | 界首镇界北村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7840 | 高邮市 | 车逻镇保丰村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7841 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7842 | 高邮市 | 界首镇大昌村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7843 | 高邮市 | 界首镇德标村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7844 | 高邮市 | 送桥镇常集村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7845 | 高邮市 | 周山镇龙河村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7846 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村14#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7847 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村姚家05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7848 | 高邮市 | 开发区北太平村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7849 | 高邮市 | 界首镇六安村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7850 | 高邮市 | 开发区清水潭村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7851 | 高邮市 | 界首镇永安村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7852 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7853 | 高邮市 | 送桥镇天山园区03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7854 | 高邮市 | 车逻镇新胜村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7855 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7856 | 高邮市 | 界首镇六安村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7857 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7858 | 高邮市 | 卸甲镇口河村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7859 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村03#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7860 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7861 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7862 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7863 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村九元07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7864 | 高邮市 | 界首镇品祚村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7865 | 高邮市 | 周山镇居河村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7866 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村渔海07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7867 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7868 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7869 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村31#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7870 | 高邮市 | 卸甲镇口河村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7871 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7872 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7873 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7874 | 高邮市 | 卸甲镇三新村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7875 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村沈团03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7876 | 高邮市 | 开发区北太平村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7877 | 高邮市 | 三垛镇少游村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7878 | 高邮市 | 菱塘乡清真村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7879 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7880 | 高邮市 | 送桥镇送桥村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7881 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村沈团02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7882 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村13#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7883 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7884 | 高邮市 | 界首镇应龙村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7885 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7886 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7887 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7888 | 高邮市 | 三垛镇五里村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7889 | 高邮市 | 开发区塔院村06#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7890 | 高邮市 | 界首镇维兴村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7891 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7892 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7893 | 高邮市 | 汤庄镇缙阳村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7894 | 高邮市 | 开发区清水潭村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 7895 | 高邮市 | 菱塘乡清真村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7896 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7897 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7898 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村11#变  | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7899 | 高邮市 | 开发区灯塔村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7900 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村10#变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7901 | 高邮市 | 送桥镇平牌村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7902 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7903 | 高邮市 | 菱塘乡清真村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7904 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7905 | 高邮市 | 界首镇品祚村02#变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7906 | 高邮市 | 送桥镇平牌村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7907 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7908 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村33#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7909 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村23#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7910 | 高邮市 | 三垛镇林阳村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7911 | 高邮市 | 龙虬镇东角村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7912 | 高邮市 | 三垛镇三百六村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7913 | 高邮市 | 卸甲镇金家村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7914 | 高邮市 | 周山镇志光村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7915 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7916 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7917 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7918 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚05#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7919 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7920 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村01#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7921 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村27#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7922 | 高邮市 | 卸甲镇金家村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7923 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村太平05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7924 | 高邮市 | 三垛镇南丰村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7925 | 高邮市 | 周山镇双河村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7926 | 高邮市 | 卸甲镇三新村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7927 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7928 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村13#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7929 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7930 | 高邮市 | 卸甲镇三新村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7931 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7932 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村42#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7933 | 高邮市 | 开发区昌农村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7934 | 高邮市 | 三垛镇三百六村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7935 | 高邮市 | 卸甲镇口河村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7936 | 高邮市 | 卸甲镇益平村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7937 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7938 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村九元01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7939 | 高邮市 | 临泽镇临西村11#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7940 | 高邮市 | 开发区清水潭村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7941 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7942 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7943 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7944 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村17#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7945 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7946 | 高邮市 | 高邮镇管伙村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7947 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7948 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村02#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7949 | 高邮市 | 界首镇界北村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7950 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7951 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7952 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7953 | 高邮市 | 卸甲镇周邨墩村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7954 | 高邮市 | 卸甲镇华东村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7955 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7956 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村26#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7957 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7958 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7959 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7960 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 7961 | 高邮市 | 三垛镇柳南村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7962 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村14#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 7963 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村09#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 7964 | 高邮市 | 开发区东湖村16#变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7965 | 高邮市 | 周山镇龙华村21#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7966 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村38#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7967 | 高邮市 | 三垛镇柳南村09#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7968 | 高邮市 | 界首镇如禎村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7969 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7970 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村19#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7971 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7972 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村25#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7973 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7974 | 高邮市 | 菱塘乡三里村03#变    | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 7975 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇13#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 7976 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村于家02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7977 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7978 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7979 | 高邮市 | 龙虬镇大树村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7980 | 高邮市 | 三垛镇林阳村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7981 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村05#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 7982 | 高邮市 | 开发区阳沟村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7983 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村19#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7984 | 高邮市 | 界首镇大昌村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7985 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 7986 | 高邮市 | 三垛镇春生村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7987 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7988 | 高邮市 | 车逻镇特平村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7989 | 高邮市 | 卸甲镇三新村28#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7990 | 高邮市 | 周山镇双河村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7991 | 高邮市 | 三垛镇柳北村26#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7992 | 高邮市 | 界首镇如禎村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7993 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 7994 | 高邮市 | 菱塘乡三里村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7995 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7996 | 高邮市 | 开发区钱厦村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7997 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7998 | 高邮市 | 开发区太堡村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 7999 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8000 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村06#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8001 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8002 | 高邮市 | 界首镇应龙村11#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8003 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8004 | 高邮市 | 三垛镇柳南村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8005 | 高邮市 | 卸甲镇金家村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8006 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8007 | 高邮市 | 界首镇龙祥村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8008 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8009 | 高邮市 | 界首镇大昌村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8010 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8011 | 高邮市 | 界首镇六安村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8012 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8013 | 高邮市 | 卸甲镇钱满村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8014 | 高邮市 | 周山镇双河村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8015 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8016 | 高邮市 | 车逻镇新胜村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8017 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8018 | 高邮市 | 送桥镇双墩村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8019 | 高邮市 | 开发区东湖村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8020 | 高邮市 | 送桥镇天山黄楝村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8021 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村12#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8022 | 高邮市 | 龙虬镇白马村03#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8023 | 高邮市 | 开发区塔院村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8024 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8025 | 高邮市 | 送桥镇天山黄楝村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8026 | 高邮市 | 三垛镇南丰村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8027 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8028 | 高邮市 | 龙虬镇白马村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8029 | 高邮市 | 开发区灯塔村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8030 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8031 | 高邮市 | 界首镇如祯村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8032 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8033 | 高邮市 | 送桥镇双墩村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8034 | 高邮市 | 卸甲镇周邗墩村03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8035 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8036 | 高邮市 | 开发区北太平村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8037 | 高邮市 | 卸甲镇金家村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8038 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8039 | 高邮市 | 周山镇志光村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8040 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8041 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8042 | 高邮市 | 三垛镇永忠村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8043 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村07#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8044 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村贾元03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8045 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8046 | 高邮市 | 开发区钱厦村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8047 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8048 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8049 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村08#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8050 | 高邮市 | 界首镇德标村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8051 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8052 | 高邮市 | 开发区清水潭村14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8053 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8054 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8055 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8056 | 高邮市 | 卸甲镇口河村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8057 | 高邮市 | 周山镇长宁村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8058 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8059 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村09#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8060 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8061 | 高邮市 | 三垛镇春生村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8062 | 高邮市 | 送桥镇双墩村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8063 | 高邮市 | 周山镇长宁村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8064 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8065 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8066 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8067 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8068 | 高邮市 | 三垛镇春生村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8069 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8070 | 高邮市 | 开发区塔院村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8071 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8072 | 高邮市 | 周山镇龙河村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8073 | 高邮市 | 菱塘乡清真村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8074 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8075 | 高邮市 | 开发区昌农村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8076 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8077 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村30#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8078 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8079 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村44#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8080 | 高邮市 | 送桥镇郭集孙巷村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8081 | 高邮市 | 开发区太堡村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8082 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8083 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8084 | 高邮市 | 送桥镇准堤村13#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8085 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8086 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8087 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村张家02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8088 | 高邮市 | 三垛镇南丰村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8089 | 高邮市 | 三垛镇联南村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8090 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8091 | 高邮市 | 界首镇大昌村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8092 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8093 | 高邮市 | 开发区灯塔村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8094 | 高邮市 | 车逻镇保丰村07#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8095 | 高邮市 | 界首镇张任村06#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8096 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8097 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8098 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村15#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8099 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8100 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村11#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8101 | 高邮市 | 开发区清水潭村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8102 | 高邮市 | 界首镇维兴村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8103 | 高邮市 | 开发区北太平村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8104 | 高邮市 | 高邮镇管伙村14#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8105 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口16#变 | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8106 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8107 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8108 | 高邮市 | 开发区塔院村10#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8109 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8110 | 高邮市 | 卸甲镇永富村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8111 | 高邮市 | 三垛镇林阳村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8112 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8113 | 高邮市 | 开发区灯塔村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8114 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8115 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8116 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村甘前02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8117 | 高邮市 | 送桥镇淮堤村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8118 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8119 | 高邮市 | 界首镇大昌村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8120 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8121 | 高邮市 | 开发区清水潭村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8122 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8123 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8124 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8125 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8126 | 高邮市 | 卸甲镇华东村09#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8127 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村西钱01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8128 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8129 | 高邮市 | 送桥镇常集村18#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8130 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8131 | 高邮市 | 卸甲镇金家村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8132 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8133 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8134 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8135 | 高邮市 | 界首镇老人桥村07#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8136 | 高邮市 | 界首镇大昌村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8137 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村10#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8138 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村04#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8139 | 高邮市 | 周山镇龙河村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8140 | 高邮市 | 送桥镇准堤村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8141 | 高邮市 | 开发区灯塔村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8142 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8143 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村渔业03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8144 | 高邮市 | 车逻镇新胜村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8145 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8146 | 高邮市 | 三垛镇大卢村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8147 | 高邮市 | 开发区太堡村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8148 | 高邮市 | 开发区金塘村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8149 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8150 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8151 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8152 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8153 | 高邮市 | 开发区清水潭村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8154 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8155 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8156 | 高邮市 | 界首镇张任村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8157 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8158 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 8159 | 高邮市 | 卸甲镇益平村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8160 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8161 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村18#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8162 | 高邮市 | 界首镇永安村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8163 | 高邮市 | 界首镇维兴村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8164 | 高邮市 | 界首镇永安村10#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8165 | 高邮市 | 界首镇永安村25#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8166 | 高邮市 | 界首镇永安村22#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8167 | 高邮市 | 界首镇界北村17#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8168 | 高邮市 | 界首镇界北村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8169 | 高邮市 | 界首镇界北村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8170 | 高邮市 | 界首镇维兴村17#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8171 | 高邮市 | 界首镇界北村25#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8172 | 高邮市 | 锦和苑3#配电室2#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8173 | 高邮市 | 锦和苑2#配电室2#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8174 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村06#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8175 | 高邮市 | 送桥镇官路村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8176 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村15#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8177 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村03#变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8178 | 高邮市 | 锦和2#变         | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8179 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8180 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村16#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8181 | 高邮市 | 锦和4#变         | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8182 | 高邮市 | 送桥镇官路村33#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8183 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8184 | 高邮市 | 锦和苑2#配电室4#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8185 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8186 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8187 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8188 | 高邮市 | 三垛镇保安村09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8189 | 高邮市 | 三垛镇二沟村14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8190 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8191 | 高邮市 | 三垛镇保安村15#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8192 | 高邮市 | 三垛镇五里村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8193 | 高邮市 | 三垛镇俞胡村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8194 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村13#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8195 | 高邮市 | 三垛镇左卿村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8196 | 高邮市 | 三垛镇左卿村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8197 | 高邮市 | 三垛镇渔业村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8198 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8199 | 高邮市 | 三垛镇东楼村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8200 | 高邮市 | 三垛镇春生村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8201 | 高邮市 | 三垛镇东楼村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8202 | 高邮市 | 三垛镇东楼村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8203 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇32#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8204 | 高邮市 | 三垛镇春生村07#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8205 | 高邮市 | 三垛镇瓦庄村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8206 | 高邮市 | 三垛镇东楼村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8207 | 高邮市 | 界首镇如禎村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8208 | 高邮市 | 界首镇如禎村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8209 | 高邮市 | 界首镇应龙村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8210 | 高邮市 | 界首镇龙祥村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8211 | 高邮市 | 界首镇龙祥村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8212 | 高邮市 | 界首镇如禎村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8213 | 高邮市 | 界首镇应龙村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8214 | 高邮市 | 界首镇如禎村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8215 | 高邮市 | 界首镇龙祥村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8216 | 高邮市 | 界首镇龙祥村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8217 | 高邮市 | 界首镇如禎村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8218 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8219 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8220 | 高邮市 | 三垛镇司徒农场03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8221 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8222 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8223 | 高邮市 | 三垛镇司徒农场05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8224 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8225 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8226 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8227 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8228 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8229 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8230 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8231 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8232 | 高邮市 | 菱塘乡王姚村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8233 | 高邮市 | 康华花苑1#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8234 | 高邮市 | 三垛镇曹仪小区04#变  | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 8235 | 高邮市 | 三垛镇菁晨小区04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8236 | 高邮市 | 金河湾1#配电房3#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8237 | 高邮市 | 三垛镇菁晨小区05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8238 | 高邮市 | 三垛镇曹仪小区03#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8239 | 高邮市 | 三垛镇曹仪小区02#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8240 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇53#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8241 | 高邮市 | 三垛书香苑配电室2#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8242 | 高邮市 | 金河湾1#配电房1#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8243 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇45#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8244 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇39#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8245 | 高邮市 | 三垛镇曹仪小区05#变  | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 8246 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇46#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8247 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇35#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8248 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8249 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8250 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村龙王05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8251 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8252 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8253 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8254 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8255 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8256 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8257 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村龙王03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 8258 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8259 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村养殖场01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8260 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8261 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8262 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8263 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村耿家09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8264 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8265 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村13#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8266 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村50#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8267 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村41#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8268 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村49#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8269 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村48#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8270 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村39#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8271 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村33#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8272 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8273 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村42#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8274 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村43#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8275 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8276 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村40#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8277 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8278 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8279 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8280 | 高邮市 | 三垛镇司徒养殖场02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8281 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8282 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8283 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8284 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8285 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇63#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8286 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇32#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8287 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村33#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8288 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村49#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8289 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华养殖场01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8290 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇31#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                 |        |     |          |
|------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 8291 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8292 | 高邮市 | 湖景颐园配电室201开关2#变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 8293 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村37#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8294 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇60#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8295 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村24#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8296 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村16#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8297 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村25#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8298 | 高邮市 | 高邮镇凤凰园08#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8299 | 高邮市 | 汤庄镇四异村17#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8300 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村15#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8301 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8302 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8303 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村21#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8304 | 高邮市 | 汤庄镇苏杨村16#变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8305 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8306 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8307 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8308 | 高邮市 | 汤庄镇友好村03#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8309 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8310 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村18#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8311 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8312 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8313 | 高邮市 | 三垛镇联北村10#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8314 | 高邮市 | 三垛镇大卢村15#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8315 | 高邮市 | 三垛镇大卢村02#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8316 | 高邮市 | 三垛镇联南村01#变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8317 | 高邮市 | 三垛镇茆吴村07#变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8318 | 高邮市 | 三垛镇联北村04#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8319 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇41#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8320 | 高邮市 | 三垛镇五里村07#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8321 | 高邮市 | 三垛镇柳南村08#变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8322 | 高邮市 | 三垛镇联南村02#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8323 | 高邮市 | 三垛镇柳南村13#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |            |        |     |          |
|------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 8324 | 高邮市 | 龙虬镇东角村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8325 | 高邮市 | 龙虬镇东角村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8326 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村28#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8327 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村30#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8328 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8329 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8330 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村29#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8331 | 高邮市 | 龙虬镇东角村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8332 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8333 | 高邮市 | 龙虬镇东角村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8334 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8335 | 高邮市 | 龙虬镇东角村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8336 | 高邮市 | 龙虬镇东角村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8337 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8338 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8339 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8340 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8341 | 高邮市 | 龙虬镇东角村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8342 | 高邮市 | 三垛镇南丰村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8343 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8344 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8345 | 高邮市 | 三垛镇中心村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8346 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8347 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8348 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8349 | 高邮市 | 三垛镇剑鸣村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8350 | 高邮市 | 三垛镇南丰村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8351 | 高邮市 | 界首镇张任村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8352 | 高邮市 | 界首镇大昌村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8353 | 高邮市 | 界首镇张任村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8354 | 高邮市 | 界首镇张任村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8355 | 高邮市 | 界首镇大昌村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8356 | 高邮市 | 界首镇大昌村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8357 | 高邮市 | 界首镇张任村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8358 | 高邮市 | 界首镇张任村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8359 | 高邮市 | 界首镇六安村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8360 | 高邮市 | 界首镇六安村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8361 | 高邮市 | 界首镇张任村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8362 | 高邮市 | 界首镇如禎村02#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8363 | 高邮市 | 界首镇维兴村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8364 | 高邮市 | 界首镇如禎村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8365 | 高邮市 | 界首镇维兴村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8366 | 高邮市 | 界首镇维兴村11#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8367 | 高邮市 | 三垛镇工业园区02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8368 | 高邮市 | 三垛镇春生村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8369 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8370 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8371 | 高邮市 | 三垛镇二沟村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8372 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8373 | 高邮市 | 三垛镇联南村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8374 | 高邮市 | 三垛镇保安村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8375 | 高邮市 | 三垛镇中心村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8376 | 高邮市 | 三垛镇二沟村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8377 | 高邮市 | 三垛镇冯夏村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8378 | 高邮市 | 三垛镇中心村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8379 | 高邮市 | 三垛镇保安村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8380 | 高邮市 | 三垛镇保安村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8381 | 高邮市 | 三垛镇保安村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8382 | 高邮市 | 三垛镇二沟村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8383 | 高邮市 | 三垛镇大卢村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8384 | 高邮市 | 三垛镇大卢村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8385 | 高邮市 | 龙兴小区3#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8386 | 高邮市 | 龙虬镇红马村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8387 | 高邮市 | 龙虬镇大树村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8388 | 高邮市 | 龙虬镇大树村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8389 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 8390 | 高邮市 | 龙虬镇龙腾村11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8391 | 高邮市 | 龙虬镇大树村24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8392 | 高邮市 | 龙虬镇红马村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8393 | 高邮市 | 龙虬镇大树村21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8394 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村19#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8395 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村26#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8396 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8397 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村25#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8398 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村31#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8399 | 高邮市 | 龙虬镇强民村15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8400 | 高邮市 | 龙虬镇东角村09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8401 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8402 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8403 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8404 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8405 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村32#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8406 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村28#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8407 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村27#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8408 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8409 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8410 | 高邮市 | 龙虬镇强民村29#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8411 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8412 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8413 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8414 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8415 | 高邮市 | 界首镇品祚村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8416 | 高邮市 | 界首镇品祚村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8417 | 高邮市 | 界首镇品祚村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8418 | 高邮市 | 界首镇六安村06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8419 | 高邮市 | 界首镇老人桥村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8420 | 高邮市 | 界首镇品祚村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8421 | 高邮市 | 界首镇龙祥村23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8422 | 高邮市 | 界首镇品祚村05#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 8423 | 高邮市 | 界首镇张任村07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8424 | 高邮市 | 界首镇品祚村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8425 | 高邮市 | 界首镇老人桥村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8426 | 高邮市 | 界首镇界首村11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8427 | 高邮市 | 界首镇品祚村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8428 | 高邮市 | 界首镇老人桥村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8429 | 高邮市 | 界首镇品祚村07#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8430 | 高邮市 | 界首镇老人桥村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8431 | 高邮市 | 界首镇应龙村19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8432 | 高邮市 | 界首镇品祚村23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8433 | 高邮市 | 界首镇六安村17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8434 | 高邮市 | 界首镇老人桥村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8435 | 高邮市 | 界首镇老人桥村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8436 | 高邮市 | 界首镇张任村09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8437 | 高邮市 | 界首镇张任村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8438 | 高邮市 | 界首镇老人桥村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8439 | 高邮市 | 界首镇龙祥村30#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8440 | 高邮市 | 界首镇六安村03#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8441 | 高邮市 | 界首镇老人桥村05#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8442 | 高邮市 | 界首镇品祚村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8443 | 高邮市 | 送桥镇常集村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8444 | 高邮市 | 送桥镇常集村06#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8445 | 高邮市 | 送桥镇常集村28#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8446 | 高邮市 | 送桥镇常集村25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8447 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8448 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8449 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8450 | 高邮市 | 界首镇湖韵龙翔01#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8451 | 高邮市 | 界首镇芦苇场01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8452 | 高邮市 | 界首镇芦苇场04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8453 | 高邮市 | 界首镇龙祥村28#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8454 | 高邮市 | 界首镇龙祥村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8455 | 高邮市 | 界首镇界首集镇68#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8456 | 高邮市 | 界首镇龙祥村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8457 | 高邮市 | 界首镇金灯村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8458 | 高邮市 | 界首镇金灯村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8459 | 高邮市 | 界首镇龙祥村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8460 | 高邮市 | 界首镇德标村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8461 | 高邮市 | 界首镇德标村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8462 | 高邮市 | 界首镇德标村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8463 | 高邮市 | 界首镇六安村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8464 | 高邮市 | 界首镇大昌村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8465 | 高邮市 | 界首镇金灯村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8466 | 高邮市 | 界首镇界首集镇70#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8467 | 高邮市 | 界首镇龙祥村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8468 | 高邮市 | 界首镇龙祥村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8469 | 高邮市 | 界首镇龙祥村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8470 | 高邮市 | 界首镇界首集镇23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8471 | 高邮市 | 界首镇龙祥村03#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8472 | 高邮市 | 界首镇大昌村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8473 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8474 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河15#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8475 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8476 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村志祥01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8477 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村路家06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8478 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8479 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村张王03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8480 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8481 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村志祥05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8482 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村张王02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8483 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村渔海05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8484 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8485 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村张王01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8486 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村张王04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8487 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村渔海04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8488 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村刘家03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8489 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村刘家04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8490 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村志祥04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8491 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8492 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村路家07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8493 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8494 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村08#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8495 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8496 | 高邮市 | 汤庄镇兴汉村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8497 | 高邮市 | 汤庄镇汉留汉留村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8498 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8499 | 高邮市 | 汤庄镇兴汉村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8500 | 高邮市 | 汤庄镇汉留姚费村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8501 | 高邮市 | 汤庄镇汉留姚费村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8502 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8503 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8504 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8505 | 高邮市 | 汤庄镇汉留村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8506 | 高邮市 | 汤庄镇汉留汉留村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8507 | 高邮市 | 汤庄镇汉留姚费村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8508 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村09#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8509 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8510 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8511 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8512 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村08#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8513 | 高邮市 | 汤庄镇富南村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8514 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8515 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8516 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8517 | 高邮市 | 汤庄镇富南村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8518 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8519 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8520 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8521 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8522 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8523 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8524 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8525 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8526 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8527 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8528 | 高邮市 | 汤庄镇汉留京汉村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8529 | 高邮市 | 汤庄镇汉留富南村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8530 | 高邮市 | 送桥镇常集村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8531 | 高邮市 | 送桥镇常集村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8532 | 高邮市 | 送桥镇常集村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8533 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8534 | 高邮市 | 送桥镇常集村29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8535 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村19#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8536 | 高邮市 | 送桥镇常集村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8537 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8538 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村06#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8539 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村01#变 | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8540 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇26#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8541 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8542 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8543 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8544 | 高邮市 | 送桥镇天山黄棟村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8545 | 高邮市 | 汤庄镇余富村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8546 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8547 | 高邮市 | 汤庄镇缙阳村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8548 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8549 | 高邮市 | 金港2#配电室1#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8550 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8551 | 高邮市 | 卸甲镇八桥集镇41#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8552 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8553 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8554 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8555 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8556 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8557 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8558 | 高邮市 | 金港1#变        | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8559 | 高邮市 | 金港2#配电室3#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8560 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金港村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8561 | 高邮市 | 开发区阳沟村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8562 | 高邮市 | 开发区钱厦村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8563 | 高邮市 | 开发区东湖村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8564 | 高邮市 | 开发区东湖村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8565 | 高邮市 | 开发区东湖村15#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8566 | 高邮市 | 开发区东湖村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8567 | 高邮市 | 开发区东湖村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8568 | 高邮市 | 开发区东湖村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8569 | 高邮市 | 开发区钱厦村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8570 | 高邮市 | 开发区阳沟村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8571 | 高邮市 | 开发区东湖村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8572 | 高邮市 | 开发区钱厦村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8573 | 高邮市 | 开发区阳沟村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8574 | 高邮市 | 开发区东湖村30#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8575 | 高邮市 | 开发区钱厦村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8576 | 高邮市 | 开发区钱厦村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8577 | 高邮市 | 开发区钱厦村04#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8578 | 高邮市 | 送桥镇李古村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8579 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8580 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8581 | 高邮市 | 汤庄镇余富村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8582 | 高邮市 | 汤庄镇余富小区01#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8583 | 高邮市 | 汤庄镇余富村17#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8584 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8585 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8586 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8587 | 高邮市 | 汤庄镇余富小区2#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8588 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8589 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8590 | 高邮市 | 汤庄镇余富小区03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8591 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8592 | 高邮市 | 汤庄镇联谊站01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8593 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8594 | 高邮市 | 汤庄镇陵西村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8595 | 高邮市 | 汤庄镇养殖场04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8596 | 高邮市 | 送桥镇李古村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8597 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇66#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8598 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇30#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8599 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8600 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8601 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩31#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8602 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村30#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8603 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村32#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8604 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8605 | 高邮市 | 龙虬镇白马村35#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8606 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8607 | 高邮市 | 送桥镇天山园区08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8608 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村06#变 | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限 |
| 8609 | 高邮市 | 送桥镇天山园区01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8610 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8611 | 高邮市 | 卸甲镇金家村33#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8612 | 高邮市 | 卸甲镇金家村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8613 | 高邮市 | 卸甲镇金家村31#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8614 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8615 | 高邮市 | 卸甲镇金家村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8616 | 高邮市 | 卸甲镇兴旺村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8617 | 高邮市 | 卸甲镇在和村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8618 | 高邮市 | 卸甲镇金家村10#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8619 | 高邮市 | 送桥镇天山园区04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8620 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇27#变  | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8621 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8622 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8623 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8624 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8625 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇86#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8626 | 高邮市 | 送桥镇郭集园区04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8627 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇84#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8628 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇71#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8629 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇89#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8630 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8631 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8632 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇27#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8633 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇65#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8634 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8635 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8636 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8637 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇90#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8638 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8639 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇83#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8640 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇57#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8641 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8642 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇24#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8643 | 高邮市 | 开发区太堡村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8644 | 高邮市 | 开发区太堡村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8645 | 高邮市 | 开发区杨桥村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8646 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村张家03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8647 | 高邮市 | 甘垛镇和平村南宋01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8648 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8649 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8650 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8651 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8652 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村汉城04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8653 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8654 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8655 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8656 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8657 | 高邮市 | 甘垛镇和平村南宋05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8658 | 高邮市 | 甘垛镇和平村南宋06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8659 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村张家08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8660 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8661 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口29#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8662 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村张家04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8663 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村张家10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8664 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口28#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8665 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村普团01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8666 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村宗家06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8667 | 高邮市 | 甘垛镇和平村新林09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8668 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8669 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村太平06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8670 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村普团05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8671 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8672 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8673 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村太平02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8674 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8675 | 高邮市 | 甘垛镇平胜集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8676 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8677 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8678 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇09#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8679 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8680 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8681 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8682 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8683 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8684 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8685 | 高邮市 | 汤庄镇联合村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8686 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8687 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8688 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村01#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8689 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8690 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8691 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村15#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8692 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村13#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8693 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8694 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8695 | 高邮市 | 康桥水郡2#变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 8696 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8697 | 高邮市 | 汤庄镇跃进村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8698 | 高邮市 | 汤庄镇汉留跃进村24#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8699 | 高邮市 | 汤庄镇曾玉村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8700 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村黄戴02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8701 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村黄戴04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8702 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村黄戴06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8703 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村黄戴05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8704 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村段垛05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8705 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村顾周06#变 | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8706 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村沈团05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8707 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8708 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8709 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村黄戴08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8710 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村西张04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8711 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村沈团04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8712 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村西张02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8713 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8714 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8715 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村渔海02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8716 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村九元06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8717 | 高邮市 | 甘垛镇渔海村黄戴07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8718 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村荷花03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8719 | 高邮市 | 周山镇万福村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 8720 | 高邮市 | 周山镇双河村20#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8721 | 高邮市 | 周山镇狄奔村21#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8722 | 高邮市 | 周山镇周山集镇10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8723 | 高邮市 | 周山镇狄奔村18#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8724 | 高邮市 | 周山镇双河村28#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8725 | 高邮市 | 周山镇居河村13#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8726 | 高邮市 | 周山镇双河村21#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8727 | 高邮市 | 周山镇双河村27#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8728 | 高邮市 | 周山镇万福村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8729 | 高邮市 | 周山镇双河村29#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8730 | 高邮市 | 周山镇双河村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8731 | 高邮市 | 周山镇双河村23#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8732 | 高邮市 | 周山镇双河村22#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8733 | 高邮市 | 周山镇双河村30#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8734 | 高邮市 | 周山镇狄奔村11#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8735 | 高邮市 | 周山镇万福村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8736 | 高邮市 | 周山镇万福村09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8737 | 高邮市 | 周山镇狄奔村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8738 | 高邮市 | 周山镇狄奔村01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8739 | 高邮市 | 周山镇万福村19#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8740 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村08#变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8741 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8742 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8743 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8744 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8745 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8746 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8747 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8748 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8749 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8750 | 高邮市 | 开发区塔院村04#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8751 | 高邮市 | 开发区塔院村24#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8752 | 高邮市 | 开发区金塘村13#变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8753 | 高邮市 | 开发区金塘村32#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8754 | 高邮市 | 开发区金塘村29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8755 | 高邮市 | 开发区十桥村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8756 | 高邮市 | 开发区金塘村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8757 | 高邮市 | 开发区十桥村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8758 | 高邮市 | 开发区金塘村09#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8759 | 高邮市 | 开发区十桥村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8760 | 高邮市 | 开发区十桥村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8761 | 高邮市 | 开发区塔院村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8762 | 高邮市 | 开发区金塘村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8763 | 高邮市 | 开发区金塘村31#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8764 | 高邮市 | 开发区金塘村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8765 | 高邮市 | 开发区杨桥村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8766 | 高邮市 | 开发区灯塔村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8767 | 高邮市 | 开发区杨桥村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8768 | 高邮市 | 开发区灯塔村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8769 | 高邮市 | 开发区集镇10#变    | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 8770 | 高邮市 | 开发区集镇05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8771 | 高邮市 | 开发区集镇03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8772 | 高邮市 | 开发区集镇12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8773 | 高邮市 | 开发区集镇08#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8774 | 高邮市 | 开发区华山路01#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8775 | 高邮市 | 开发区集镇11#变    | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 8776 | 高邮市 | 开发区灯塔村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8777 | 高邮市 | 开发区集镇06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8778 | 高邮市 | 开发区集镇02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8779 | 高邮市 | 开发区集镇04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8780 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村30#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8781 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8782 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村28#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8783 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇79#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8784 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8785 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8786 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村40#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8787 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8788 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村48#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8789 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8790 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8791 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8792 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8793 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8794 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村31#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8795 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8796 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8797 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村29#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8798 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村41#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8799 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8800 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村45#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8801 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8802 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村10#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8803 | 高邮市 | 送桥镇郭集盘塘村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8804 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8805 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8806 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8807 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8808 | 高邮市 | 临泽镇临西村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8809 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8810 | 高邮市 | 临泽镇临西村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8811 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8812 | 高邮市 | 临泽镇临西村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8813 | 高邮市 | 临泽镇临西村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8814 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8815 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8816 | 高邮市 | 临泽镇临西村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8817 | 高邮市 | 临泽镇蒋颜村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8818 | 高邮市 | 临泽镇临西村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |            |        |     |          |
|------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 8819 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村25#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8820 | 高邮市 | 临泽镇临西村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8821 | 高邮市 | 临泽镇临西村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8822 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8823 | 高邮市 | 临泽镇韩夏村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8824 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8825 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8826 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8827 | 高邮市 | 临泽镇东荡村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8828 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8829 | 高邮市 | 临泽镇东荡村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8830 | 高邮市 | 临泽镇东荡村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8831 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8832 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村07#变 | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 8833 | 高邮市 | 临泽镇东荡村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8834 | 高邮市 | 临泽镇东荡村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8835 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8836 | 高邮市 | 临泽镇东荡村07#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8837 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8838 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8839 | 高邮市 | 临泽镇东荡村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8840 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8841 | 高邮市 | 临泽镇东荡村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8842 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8843 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8844 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8845 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8846 | 高邮市 | 临泽镇东荡村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8847 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8848 | 高邮市 | 临泽镇东荡村28#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8849 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8850 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8851 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8852 | 高邮市 | 临泽镇东荡村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8853 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8854 | 高邮市 | 临泽镇东荡村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8855 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8856 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8857 | 高邮市 | 临泽镇东荡村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8858 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村13#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8859 | 高邮市 | 临泽镇法青村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8860 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8861 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8862 | 高邮市 | 临泽镇东荡村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8863 | 高邮市 | 临泽镇瓦港村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8864 | 高邮市 | 临泽镇东荡村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8865 | 高邮市 | 临泽镇渔业村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8866 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8867 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8868 | 高邮市 | 临泽镇东荡村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8869 | 高邮市 | 临泽镇洋汊村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8870 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8871 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村于家04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8872 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8873 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村新庄02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8874 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8875 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村普团03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8876 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8877 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8878 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村新庄03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8879 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村新庄05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8880 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8881 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8882 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村06#变   | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 8883 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇05#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8884 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 8885 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村07#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8886 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇03#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8887 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇16#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8888 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8889 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8890 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8891 | 高邮市 | 汤庄镇汉留甸垛村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8892 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇02#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8893 | 高邮市 | 汤庄镇四异村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8894 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8895 | 高邮市 | 汤庄镇汉留四异村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8896 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8897 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8898 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8899 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村花李04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8900 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8901 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8902 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村野代07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8903 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村野代03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8904 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村渔业01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8905 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村野吴03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8906 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8907 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村野代04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8908 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8909 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村渔业04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8910 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村北韩05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8911 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村花李07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8912 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8913 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村渔业02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8914 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村野代02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8915 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8916 | 高邮市 | 甘垛镇沙贯村沙贯11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8917 | 高邮市 | 甘垛镇北韩村野代05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                          |        |     |          |
|------|-----|--------------------------|--------|-----|----------|
| 8918 | 高邮市 | 10KV临西线水岸名苑01#变电所03#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8919 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇25#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8920 | 高邮市 | 10KV临西线水岸名苑01#变电所02#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8921 | 高邮市 | 10KV临西线水岸名苑01#变电所01#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 8922 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇13#变              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8923 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇52#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8924 | 高邮市 | 临西线水岸名苑002#变电所05#主变配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 8925 | 高邮市 | 临泽镇临西村22#变               | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8926 | 高邮市 | 开发区北太平村06#变              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8927 | 高邮市 | 开发区北太平村07#变              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8928 | 高邮市 | 开发区北太平村04#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8929 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇16#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8930 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村11#变               | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8931 | 高邮市 | 汤庄安置小区4#变                | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8932 | 高邮市 | 汤庄安置小区3#变                | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8933 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇11#变              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8934 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇19#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8935 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇20#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8936 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村03#变               | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8937 | 高邮市 | 商贸城3#变                   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 8938 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇06#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8939 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇18#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8940 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇14#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8941 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村15#变               | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8942 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村12#变               | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8943 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇03#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8944 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇03#单相变            | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 8945 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇04#单相变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8946 | 高邮市 | 汤庄镇兴华村06#变               | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8947 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村18#变               | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8948 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕集镇21#变              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8949 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村28#变               | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8950 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村09#变               | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 8951 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8952 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村26#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8953 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8954 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8955 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8956 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8957 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村28#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8958 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村15#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8959 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8960 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8961 | 高邮市 | 高邮镇新区线03#变  | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8962 | 高邮市 | 高邮镇新区线06#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8963 | 高邮市 | 高邮镇新区线02#变  | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8964 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8965 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8966 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村36#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8967 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8968 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇30#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8969 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8970 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8971 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村34#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8972 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8973 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村31#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8974 | 高邮市 | 送桥镇张公渡村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8975 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8976 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8977 | 高邮市 | 送桥镇准堤村27#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8978 | 高邮市 | 送桥镇送桥村18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8979 | 高邮市 | 送桥镇送桥村16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8980 | 高邮市 | 送桥镇准堤村12#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 8981 | 高邮市 | 送桥镇送桥村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8982 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇59#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8983 | 高邮市 | 送桥镇准堤村20#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 8984 | 高邮市 | 送桥镇准堤村26#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8985 | 高邮市 | 送桥镇准堤村23#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8986 | 高邮市 | 送桥镇准堤村21#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8987 | 高邮市 | 送桥镇准堤村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 8988 | 高邮市 | 送桥镇夏庄小区1#变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 8989 | 高邮市 | 送桥镇夏庄小区2#变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 8990 | 高邮市 | 送桥镇准堤村04#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 8991 | 高邮市 | 送桥镇送桥村11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8992 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇51#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8993 | 高邮市 | 送桥镇准堤村03#变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 8994 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇58#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8995 | 高邮市 | 送桥镇准堤村28#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8996 | 高邮市 | 送桥镇送桥村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8997 | 高邮市 | 送桥镇送桥村05#变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 8998 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 8999 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9000 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9001 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9002 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9003 | 高邮市 | 送桥镇天山南茶村39#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9004 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村15#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9005 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9006 | 高邮市 | 送桥镇天山殷河村21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9007 | 高邮市 | 送桥镇天山庙家村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9008 | 高邮市 | 送桥镇天山养殖场02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9009 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村15#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9010 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9011 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9012 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9013 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村03#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9014 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9015 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9016 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村26#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 9017 | 高邮市 | 送桥镇天山养殖场01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9018 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9019 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9020 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇53#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9021 | 高邮市 | 送桥镇天山养殖场03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9022 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9023 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9024 | 高邮市 | 送桥镇天山神居山村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9025 | 高邮市 | 送桥镇天山北茶村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9026 | 高邮市 | 送桥镇天山园区06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9027 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村28#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9028 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇36#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9029 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇51#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9030 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇54#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9031 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇44#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9032 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村05#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9033 | 高邮市 | 送桥镇天山园区05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9034 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村04#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9035 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇40#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9036 | 高邮市 | 送桥镇天山天利现代城01#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9037 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇50#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9038 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9039 | 高邮市 | 送桥镇天山天利现代城02#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9040 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇28#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9041 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇41#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9042 | 高邮市 | 三垛镇柳北村03#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9043 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9044 | 高邮市 | 三垛镇少游村13#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9045 | 高邮市 | 三垛镇少游村11#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9046 | 高邮市 | 三垛镇柳北村25#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9047 | 高邮市 | 三垛镇柳北村06#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9048 | 高邮市 | 三垛镇柳北村17#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9049 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9050 | 高邮市 | 三垛镇少游村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9051 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9052 | 高邮市 | 三垛镇少游村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9053 | 高邮市 | 三垛镇柳北村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9054 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9055 | 高邮市 | 三垛镇少游村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9056 | 高邮市 | 三垛镇少游村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9057 | 高邮市 | 三垛镇少游村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9058 | 高邮市 | 三垛镇少游村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9059 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9060 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9061 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9062 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9063 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9064 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9065 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9066 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9067 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9068 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9069 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9070 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9071 | 高邮市 | 三垛镇官垛村30#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9072 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9073 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9074 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9075 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9076 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9077 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9078 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9079 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村25#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9080 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9081 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9082 | 高邮市 | 卸甲镇八桥李庄村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9083 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村01#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9084 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村24#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9085 | 高邮市 | 卸甲镇八桥恒丰村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9086 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村15#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9087 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9088 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9089 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9090 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9091 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9092 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9093 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9094 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9095 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9096 | 高邮市 | 卸甲镇八桥张余村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9097 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9098 | 高邮市 | 卸甲镇八桥陈堡村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9099 | 高邮市 | 卸甲镇八桥关河村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9100 | 高邮市 | 卸甲镇永富村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9101 | 高邮市 | 卸甲镇永富村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9102 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9103 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9104 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9105 | 高邮市 | 卸甲镇永富村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9106 | 高邮市 | 卸甲镇永富村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9107 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9108 | 高邮市 | 卸甲镇钱满村01#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9109 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9110 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9111 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9112 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9113 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9114 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇16#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9115 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |             |        |     |          |
|------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 9116 | 高邮市 | 卸甲镇花阳集镇22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9117 | 高邮市 | 卸甲镇永富村02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9118 | 高邮市 | 卸甲镇钱满村05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9119 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9120 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9121 | 高邮市 | 卸甲镇永富村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9122 | 高邮市 | 卸甲镇永富村06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9123 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9124 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村10#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9125 | 高邮市 | 卸甲镇花阳村23#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9126 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9127 | 高邮市 | 龙发开关站2#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9128 | 高邮市 | 龙发1#配电室2#变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9129 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9130 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村05#变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9131 | 高邮市 | 龙发1#配电室1#变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9132 | 高邮市 | 龙发开关站1#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9133 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9134 | 高邮市 | 龙虬镇龙兴小区03#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9135 | 高邮市 | 龙虬镇龙兴小区01#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9136 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9137 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9138 | 高邮市 | 三垛镇潘岔村08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9139 | 高邮市 | 三垛镇东楼村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9140 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9141 | 高邮市 | 三垛镇林阳村11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9142 | 高邮市 | 三垛镇东楼村18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9143 | 高邮市 | 三垛镇东楼村10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9144 | 高邮市 | 三垛镇工业园区1#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9145 | 高邮市 | 三垛镇林阳村10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9146 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9147 | 高邮市 | 三垛镇三百六村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9148 | 高邮市 | 三垛镇东楼村19#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9149 | 高邮市 | 三垛镇荡楼村05#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9150 | 高邮市 | 卸甲镇益平村33#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9151 | 高邮市 | 卸甲镇益平村34#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9152 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村12#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9153 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9154 | 高邮市 | 卸甲镇益平村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9155 | 高邮市 | 卸甲镇益平村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9156 | 高邮市 | 卸甲镇益平村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9157 | 高邮市 | 卸甲镇益平村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9158 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9159 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9160 | 高邮市 | 卸甲镇益平村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9161 | 高邮市 | 卸甲镇益平村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9162 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村30#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9163 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9164 | 高邮市 | 卸甲镇益平村35#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9165 | 高邮市 | 卸甲镇益平村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9166 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9167 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇52#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9168 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9169 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇30#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9170 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇48#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9171 | 高邮市 | 卸甲镇北戴村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9172 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇29#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9173 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇51#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9174 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇47#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9175 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9176 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9177 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9178 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9179 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9180 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9181 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |     |          |
|------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 9182 | 高邮市 | 汤庄镇汉留友好村12#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9183 | 高邮市 | 汤庄镇汉留苏杨村05#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9184 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇14#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9185 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村11#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9186 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村01#箱变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9187 | 高邮市 | 菱塘乡夏桥村19#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9188 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村03#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9189 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村07#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9190 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村09#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9191 | 高邮市 | 菱塘乡佟桥村03#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9192 | 高邮市 | 菱塘乡高庙村09#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9193 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村12#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9194 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村06#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9195 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场03#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9196 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场07#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9197 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场06#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9198 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村16#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9199 | 高邮市 | 菱塘乡骑龙村10#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9200 | 高邮市 | 菱塘乡养殖场02#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9201 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村19#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9202 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村21#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9203 | 高邮市 | 菱塘乡集镇48#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9204 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村28#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9205 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村18#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9206 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村09#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9207 | 高邮市 | 菱塘乡集镇09#变        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9208 | 高邮市 | 菱塘乡龚家村14#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9209 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村02#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9210 | 高邮市 | 菱塘乡北岗村12#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9211 | 高邮市 | 菱塘乡清真村14#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9212 | 高邮市 | 菱塘乡三里村13#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9213 | 高邮市 | 卸甲镇口河村03#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9214 | 高邮市 | 卸甲镇汇文名苑2#配电所01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                  |        |     |          |
|------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 9215 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村15#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9216 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村12#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9217 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇12#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9218 | 高邮市 | 雅德园著1#配电室2#变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9219 | 高邮市 | 卸甲镇华东村13#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9220 | 高邮市 | 卸甲镇三新村01#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9221 | 高邮市 | 汉龙花苑2#变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9222 | 高邮市 | 东郊华庭配电室1#变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9223 | 高邮市 | 汉龙花苑1#变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9224 | 高邮市 | 卸甲镇华东村11#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9225 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇14#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9226 | 高邮市 | 东郊华庭配电室2#变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9227 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇03#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9228 | 高邮市 | 雅德园著1#配电室4#变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9229 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇09#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9230 | 高邮市 | 卸甲镇华东村16#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9231 | 高邮市 | 卸甲镇汇文名苑1#配电所01#变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9232 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇01#变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9233 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇11#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9234 | 高邮市 | 卸甲镇口河村24#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9235 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇02#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9236 | 高邮市 | 龙庭御景1#配电房1#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9237 | 高邮市 | 卸甲镇华东村12#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9238 | 高邮市 | 龙庭御景1#配电房2#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9239 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村14#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9240 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇04#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9241 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔集镇05#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9242 | 高邮市 | 卸甲镇三新村16#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9243 | 高邮市 | 卸甲镇华东村15#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9244 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村23#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9245 | 高邮市 | 卸甲镇三新村11#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9246 | 高邮市 | 卸甲镇三新村30#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9247 | 高邮市 | 卸甲镇三新村31#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9248 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9249 | 高邮市 | 卸甲镇三新村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9250 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9251 | 高邮市 | 卸甲镇三新村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9252 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9253 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9254 | 高邮市 | 车逻镇特平村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9255 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9256 | 高邮市 | 车逻镇特平村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9257 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9258 | 高邮市 | 车逻镇特平村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9259 | 高邮市 | 车逻镇特平村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9260 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9261 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇18#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9262 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇46#变  | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9263 | 高邮市 | 高邮镇勤王村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9264 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9265 | 高邮市 | 高邮镇勤王村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9266 | 高邮市 | 高邮镇渠南村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9267 | 高邮市 | 高邮镇勤王村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9268 | 高邮市 | 高邮镇渠南村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9269 | 高邮市 | 高邮镇勤王村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9270 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9271 | 高邮市 | 高邮镇兴区路01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9272 | 高邮市 | 高邮镇勤王小区02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9273 | 高邮市 | 高邮镇渠南村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9274 | 高邮市 | 兴业路3#变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9275 | 高邮市 | 管伙安置小区1#变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 9276 | 高邮市 | 书苑名家1#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9277 | 高邮市 | 书苑名家2#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9278 | 高邮市 | 高邮镇蚕种场02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9279 | 高邮市 | 书苑名家1#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9280 | 高邮市 | 高邮镇勤王村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9281 | 高邮市 | 高邮镇管伙村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9282 | 高邮市 | 高邮镇管伙村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9283 | 高邮市 | 书苑名家2#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9284 | 高邮市 | 管伙安置小区2#变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 9285 | 高邮市 | 高邮镇八里松01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9286 | 高邮市 | 高邮镇勤王村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9287 | 高邮市 | 高邮镇浩芝村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9288 | 高邮市 | 高邮镇浩芝村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9289 | 高邮市 | 高邮镇新科路01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9290 | 高邮市 | 高邮镇南八路01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9291 | 高邮市 | 高邮镇浩芝村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9292 | 高邮市 | 兴业路4#变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9293 | 高邮市 | 高邮镇浩芝村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9294 | 高邮市 | 高邮镇兴业路01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9295 | 高邮市 | 高邮镇丁庄村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9296 | 高邮市 | 高邮镇八里松02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9297 | 高邮市 | 高邮镇兴业路02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9298 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9299 | 高邮市 | 赞化佳园1#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9300 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9301 | 高邮市 | 雅德园著1#配电室1#变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9302 | 高邮市 | 高邮镇十里村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9303 | 高邮市 | 高邮镇十里村29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9304 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9305 | 高邮市 | 赞化佳园1#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9306 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村06#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9307 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9308 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村08#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9309 | 高邮市 | 卸甲镇周庄村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9310 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9311 | 高邮市 | 雅德园著1#配电室3#变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9312 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9313 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |            |        |     |          |
|------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 9314 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9315 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9316 | 高邮市 | 汤庄镇常新村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9317 | 高邮市 | 汤庄镇常新村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9318 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9319 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9320 | 高邮市 | 汤庄镇常新村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9321 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9322 | 高邮市 | 汤庄镇常新村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9323 | 高邮市 | 汤庄镇陵溪村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9324 | 高邮市 | 汤庄镇常新村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9325 | 高邮市 | 汤庄镇立新站01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9326 | 高邮市 | 汤庄镇常新村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9327 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村01#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9328 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9329 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9330 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9331 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9332 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9333 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9334 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9335 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9336 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9337 | 高邮市 | 汤庄镇沙埕村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9338 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9339 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9340 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9341 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9342 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9343 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9344 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9345 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9346 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 9347 | 高邮市 | 汤庄阳光水岸1#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9348 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村01#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9349 | 高邮市 | 东升苑2#变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9350 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村08#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9351 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村15#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9352 | 高邮市 | 东升苑3#变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9353 | 高邮市 | 东升苑1#变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9354 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村04#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9355 | 高邮市 | 汤庄商贸箱变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9356 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村14#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9357 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村12#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9358 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村11#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9359 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村02#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9360 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村05#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9361 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村03#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9362 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村09#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9363 | 高邮市 | 汤庄镇东屏村04#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9364 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村07#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9365 | 高邮市 | 汤庄镇潘季村02#变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9366 | 高邮市 | 汤庄镇中屏村12#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9367 | 高邮市 | 汤庄镇南屏村14#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9368 | 高邮市 | 汤庄镇西屏村01#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9369 | 高邮市 | 汤庄镇雁留站01#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9370 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇20#变    | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9371 | 高邮市 | 送桥镇天山肖祠村17#变   | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9372 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇02#变    | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9373 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇13#变    | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9374 | 高邮市 | 送桥镇天山集镇01#变    | 交流20kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 9375 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村新庄07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9376 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村甘前01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9377 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村于家05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9378 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9379 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村农技05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9380 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9381 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛渔业01#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9382 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9383 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9384 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9385 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村顾周03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9386 | 高邮市 | 甘垛镇荷花村顾周04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9387 | 高邮市 | 甘垛镇甘垛集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9388 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9389 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家05#变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9390 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村西葛01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9391 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村西葛07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9392 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村灯子09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9393 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村灯子02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9394 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村灯子01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9395 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9396 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口05#变 | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9397 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村西葛04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9398 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9399 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9400 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村姚家07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9401 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村灯子05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9402 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村灯子06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9403 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村宗家03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9404 | 高邮市 | 甘垛镇河口村河口08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9405 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村灯子07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9406 | 高邮市 | 甘垛镇新庄村宗家05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9407 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村姚家09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9408 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村灯子03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9409 | 高邮市 | 甘垛镇姚家村灯子08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9410 | 高邮市 | 甘垛镇河口村袁家07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9411 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9412 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9413 | 高邮市 | 卸甲镇郭楼村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9414 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9415 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9416 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村39#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9417 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9418 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9419 | 高邮市 | 卸甲镇三河村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9420 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9421 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9422 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9423 | 高邮市 | 卸甲镇龙奔村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9424 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村甘前04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9425 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村北王04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9426 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村西钱04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9427 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村一心04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9428 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村一心03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9429 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村太平03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9430 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村太平08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9431 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村北王05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9432 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村北王06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9433 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9434 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村一心05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9435 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村一心02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9436 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村汉城02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9437 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村汉城03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9438 | 高邮市 | 甘垛镇横铁村横铁11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9439 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村太平01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9440 | 高邮市 | 三垛镇柳北村19#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9441 | 高邮市 | 三垛镇柳南村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9442 | 高邮市 | 三垛镇柳北村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9443 | 高邮市 | 三垛镇柳北村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9444 | 高邮市 | 三垛镇武宁村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9445 | 高邮市 | 三垛镇三百六村15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |      |          |
|------|-----|--------------|--------|------|----------|
| 9446 | 高邮市 | 三垛镇柳北村14#变   | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 9447 | 高邮市 | 三垛镇武宁村10#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9448 | 高邮市 | 三垛镇柳南村10#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9449 | 高邮市 | 三垛镇柳南村26#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9450 | 高邮市 | 三垛镇少游村10#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9451 | 高邮市 | 三垛镇三百六村27#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9452 | 高邮市 | 三垛镇柳北村11#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9453 | 高邮市 | 三垛镇柳南村27#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9454 | 高邮市 | 三垛镇阳光小区03#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 9455 | 高邮市 | 三垛镇柳北村01#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9456 | 高邮市 | 三垛镇少游村19#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9457 | 高邮市 | 三垛镇柳北村21#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9458 | 高邮市 | 三垛镇柳南村25#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9459 | 高邮市 | 甘垛镇振兴村普团02#变 | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9460 | 高邮市 | 送桥镇官路村16#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9461 | 高邮市 | 送桥镇官路村32#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9462 | 高邮市 | 送桥镇官路村14#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9463 | 高邮市 | 送桥镇官路村08#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9464 | 高邮市 | 送桥镇官路村17#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9465 | 高邮市 | 送桥镇官路村01#变   | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 9466 | 高邮市 | 送桥镇官路村07#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9467 | 高邮市 | 送桥镇官路村09#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9468 | 高邮市 | 送桥镇官路村05#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9469 | 高邮市 | 送桥镇官路村03#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9470 | 高邮市 | 送桥镇官路村06#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9471 | 高邮市 | 送桥镇官路村04#变   | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 9472 | 高邮市 | 送桥镇官路村15#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9473 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村03#变 | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 9474 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇28#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9475 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇55#变  | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 9476 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇81#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 9477 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村09#变 | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 9478 | 高邮市 | 送桥镇郭集大营村12#变 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|      |     |                |        |     |          |
|------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 9479 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9480 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇88#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9481 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9482 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村34#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9483 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9484 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村05#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9485 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9486 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9487 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村32#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9488 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9489 | 高邮市 | 送桥镇官路1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9490 | 高邮市 | 文博苑1#配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9491 | 高邮市 | 送桥镇官路村18#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9492 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村16#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9493 | 高邮市 | 送桥镇常集村10#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9494 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村11#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9495 | 高邮市 | 文博苑1#配电室4#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9496 | 高邮市 | 送桥镇官路1#配电室3#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 9497 | 高邮市 | 送桥镇常集村30#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9498 | 高邮市 | 送桥镇常集村01#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9499 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村25#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9500 | 高邮市 | 送桥镇黄圩村08#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9501 | 高邮市 | 送桥镇常集村19#变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9502 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9503 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村14#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9504 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9505 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9506 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9507 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村36#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9508 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集养殖场01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9509 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村51#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9510 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村30#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9511 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村27#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9512 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村35#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9513 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9514 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村29#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9515 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9516 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村50#变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9517 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村25#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9518 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村46#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9519 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9520 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9521 | 高邮市 | 送桥镇郭集郭集村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9522 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9523 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9524 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9525 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9526 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9527 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9528 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9529 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9530 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9531 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9532 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇12#变  | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 9533 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9534 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇13#变  | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 9535 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9536 | 高邮市 | 三垛镇司徒集镇23#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9537 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9538 | 高邮市 | 送桥镇李古村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9539 | 高邮市 | 送桥镇李古村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9540 | 高邮市 | 送桥镇李古村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9541 | 高邮市 | 送桥镇李古村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9542 | 高邮市 | 送桥镇李古村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9543 | 高邮市 | 送桥镇平牌村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9544 | 高邮市 | 送桥镇平牌村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9545 | 高邮市 | 送桥镇送桥村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9546 | 高邮市 | 送桥镇平牌村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9547 | 高邮市 | 送桥镇平牌村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9548 | 高邮市 | 送桥镇平牌村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9549 | 高邮市 | 送桥镇平牌村13#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9550 | 高邮市 | 送桥镇送桥村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9551 | 高邮市 | 送桥镇平牌村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9552 | 高邮市 | 送桥镇李古村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9553 | 高邮市 | 送桥镇李古村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9554 | 高邮市 | 送桥镇李古村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9555 | 高邮市 | 送桥镇双墩村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9556 | 高邮市 | 送桥镇李古村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9557 | 高邮市 | 送桥镇李古村07#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9558 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9559 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9560 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9561 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9562 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9563 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9564 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9565 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9566 | 高邮市 | 周山镇龙胜村23#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9567 | 高邮市 | 周山镇龙华村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9568 | 高邮市 | 周山镇龙华村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9569 | 高邮市 | 周山镇龙华村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9570 | 高邮市 | 周山镇联合村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9571 | 高邮市 | 周山镇联合村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9572 | 高邮市 | 周山镇龙华村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9573 | 高邮市 | 周山镇龙胜村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9574 | 高邮市 | 周山镇联合村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9575 | 高邮市 | 周山镇联合村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9576 | 高邮市 | 周山镇联合村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9577 | 高邮市 | 周山镇联合村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9578 | 高邮市 | 菱塘乡清真村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9579 | 高邮市 | 菱塘乡清真村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9580 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9581 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9582 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9583 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9584 | 高邮市 | 菱塘乡三里村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9585 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9586 | 高邮市 | 菱塘乡三里村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9587 | 高邮市 | 菱塘乡三里村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9588 | 高邮市 | 菱塘乡三里村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9589 | 高邮市 | 菱塘乡清真村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9590 | 高邮市 | 菱塘乡集镇19#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9591 | 高邮市 | 菱塘乡集镇36#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9592 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9593 | 高邮市 | 菱塘乡清真村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9594 | 高邮市 | 菱塘乡清真村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9595 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9596 | 高邮市 | 菱塘乡集镇57#箱变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9597 | 高邮市 | 菱塘乡清真村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9598 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9599 | 高邮市 | 菱塘集镇3#箱变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 9600 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9601 | 高邮市 | 菱塘乡三里村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9602 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9603 | 高邮市 | 菱塘乡三里村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9604 | 高邮市 | 甘垛横泾人民商住楼1#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9605 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9606 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9607 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9608 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9609 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9610 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9611 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9612 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9613 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9614 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9615 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9616 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9617 | 高邮市 | 甘垛镇横泾李家01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9618 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9619 | 高邮市 | 甘垛镇横泾李家02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9620 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三桥01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9621 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9622 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9623 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9624 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9625 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9626 | 高邮市 | 甘垛镇横泾周耿01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9627 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9628 | 高邮市 | 甘垛镇横泾商业街01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9629 | 高邮市 | 甘垛镇横泾商业街02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9630 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9631 | 高邮市 | 周山镇吴堡村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9632 | 高邮市 | 周山镇吴堡村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9633 | 高邮市 | 周山镇吴堡村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9634 | 高邮市 | 周山镇狄奔村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9635 | 高邮市 | 周山镇居河村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9636 | 高邮市 | 周山镇居河村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9637 | 高邮市 | 周山镇吴堡村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9638 | 高邮市 | 周山镇狄奔村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9639 | 高邮市 | 周山镇吴堡村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9640 | 高邮市 | 周山镇狄奔村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9641 | 高邮市 | 周山镇居河村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9642 | 高邮市 | 周山镇吴堡村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9643 | 高邮市 | 周山镇联合村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9644 | 高邮市 | 周山镇联合村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9645 | 高邮市 | 周山镇居河村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9646 | 高邮市 | 周山镇吴堡村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9647 | 高邮市 | 周山镇长宁村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9648 | 高邮市 | 周山镇长宁村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9649 | 高邮市 | 周山镇龙河村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9650 | 高邮市 | 周山镇龙华村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9651 | 高邮市 | 周山镇龙华村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9652 | 高邮市 | 周山镇长宁村10#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9653 | 高邮市 | 周山镇长宁村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9654 | 高邮市 | 周山镇志光村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9655 | 高邮市 | 周山镇长宁村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9656 | 高邮市 | 周山镇长宁村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9657 | 高邮市 | 周山镇长宁村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9658 | 高邮市 | 周山镇龙河村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9659 | 高邮市 | 周山镇龙华村06#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9660 | 高邮市 | 周山镇龙华村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9661 | 高邮市 | 周山镇志光村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9662 | 高邮市 | 周山镇长宁村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9663 | 高邮市 | 周山镇长宁村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9664 | 高邮市 | 周山镇龙华村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9665 | 高邮市 | 周山镇龙河村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9666 | 高邮市 | 周山镇龙河村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9667 | 高邮市 | 周山镇龙华村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9668 | 高邮市 | 汤庄镇曾玉村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9669 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9670 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9671 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村01#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9672 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9673 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9674 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9675 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9676 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9677 | 高邮市 | 汤庄镇汉留曾玉村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9678 | 高邮市 | 汤庄镇联合村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9679 | 高邮市 | 周山镇志光村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9680 | 高邮市 | 周山镇志光村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9681 | 高邮市 | 周山镇周山集镇19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9682 | 高邮市 | 周山镇倍福尔01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9683 | 高邮市 | 周山镇志光村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9684 | 高邮市 | 周山镇宏华01#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9685 | 高邮市 | 周山镇志光村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9686 | 高邮市 | 周山镇周山集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9687 | 高邮市 | 周山镇周山集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9688 | 高邮市 | 周山镇周山集镇13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9689 | 高邮市 | 周山镇志光村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9690 | 高邮市 | 周山镇龙河村11#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9691 | 高邮市 | 周山镇周山集镇21#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9692 | 高邮市 | 周山镇志光村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9693 | 高邮市 | 周山镇志光村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9694 | 高邮市 | 周山镇志光村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9695 | 高邮市 | 周山镇志光村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9696 | 高邮市 | 周山镇周山集镇17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9697 | 高邮市 | 周山镇周山集镇02#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9698 | 高邮市 | 周山镇周山集镇09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9699 | 高邮市 | 周山镇志光村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9700 | 高邮市 | 周山花苑2#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9701 | 高邮市 | 周山花苑1#变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9702 | 高邮市 | 周山镇周山集镇22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9703 | 高邮市 | 周山镇龙河村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9704 | 高邮市 | 周山镇周山集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9705 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9706 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永胜01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9707 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9708 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河18#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9709 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9710 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9711 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9712 | 高邮市 | 甘垛镇横泾银河20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9713 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9714 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9715 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9716 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三郎庙08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9717 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9718 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9719 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9720 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9721 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9722 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9723 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9724 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9725 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9726 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9727 | 高邮市 | 甘垛镇横泾永丰11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9728 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9729 | 高邮市 | 甘垛镇横泾长街13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9730 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9731 | 高邮市 | 龙虬镇白马村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9732 | 高邮市 | 龙虬镇白马村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9733 | 高邮市 | 龙虬镇白马村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9734 | 高邮市 | 龙虬镇白马村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9735 | 高邮市 | 龙虬镇白马村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9736 | 高邮市 | 龙虬镇白马村46#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9737 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9738 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9739 | 高邮市 | 龙虬镇白马村45#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9740 | 高邮市 | 龙虬镇白马村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9741 | 高邮市 | 龙虬镇白马村42#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9742 | 高邮市 | 龙虬镇白马村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |               |        |     |          |
|------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 9743 | 高邮市 | 龙虬镇白马村31#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9744 | 高邮市 | 龙虬镇白马村26#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9745 | 高邮市 | 甘垛镇横泾管墩01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9746 | 高邮市 | 甘垛镇横泾英家01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9747 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9748 | 高邮市 | 甘垛镇横泾周罗01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9749 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9750 | 高邮市 | 甘垛镇横泾刘家02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9751 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9752 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9753 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9754 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9755 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三河渔业01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9756 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9757 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9758 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9759 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9760 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9761 | 高邮市 | 甘垛镇官林村官林01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9762 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9763 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9764 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9765 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9766 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9767 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9768 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9769 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9770 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联29#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9771 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产30#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9772 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9773 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9774 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9775 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9776 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9777 | 高邮市 | 甘垛镇横泾谭圈01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9778 | 高邮市 | 甘垛镇横泾谭圈02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9779 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9780 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产15#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9781 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温家02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9782 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9783 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9784 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9785 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9786 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9787 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9788 | 高邮市 | 汤庄镇兴汉商住楼1#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9789 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9790 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9791 | 高邮市 | 龙虬镇红马村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9792 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9793 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9794 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9795 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9796 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9797 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9798 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9799 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9800 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9801 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村02#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9802 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9803 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9804 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村03#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9805 | 高邮市 | 龙虬镇佛塔村07#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 9806 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9807 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9808 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9809 | 高邮市 | 三垛镇左卿村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9810 | 高邮市 | 三垛镇左卿村02#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9811 | 高邮市 | 三垛镇左卿村19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9812 | 高邮市 | 三垛镇左卿村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9813 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9814 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村28#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9815 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9816 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9817 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9818 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9819 | 高邮市 | 三垛镇左卿村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9820 | 高邮市 | 三垛镇左卿村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9821 | 高邮市 | 三垛镇左卿村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9822 | 高邮市 | 三垛镇保安村18#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 9823 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9824 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9825 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9826 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9827 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9828 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9829 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村30#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9830 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9831 | 高邮市 | 三垛镇左卿村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9832 | 高邮市 | 卸甲镇周邗墩村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9833 | 高邮市 | 卸甲镇南龙村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9834 | 高邮市 | 卸甲镇口河村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9835 | 高邮市 | 卸甲镇口河村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9836 | 高邮市 | 卸甲镇周邗墩村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9837 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9838 | 高邮市 | 汤庄镇养殖场03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9839 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9840 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9841 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9842 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9843 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9844 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9845 | 高邮市 | 汤庄镇兴业村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9846 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9847 | 高邮市 | 汤庄镇缙阳村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9848 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9849 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9850 | 高邮市 | 汤庄镇联谊村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9851 | 高邮市 | 汤庄镇韩王村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9852 | 高邮市 | 三垛镇港河村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9853 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9854 | 高邮市 | 三垛镇港河村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9855 | 高邮市 | 三垛镇联北村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9856 | 高邮市 | 三垛镇联北村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9857 | 高邮市 | 三垛镇港河村16#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 9858 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9859 | 高邮市 | 三垛镇联北村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9860 | 高邮市 | 三垛镇港河村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9861 | 高邮市 | 三垛镇武宁集镇07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9862 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9863 | 高邮市 | 三垛镇港河村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9864 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9865 | 高邮市 | 三垛镇联北村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9866 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9867 | 高邮市 | 三垛镇联北村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9868 | 高邮市 | 三垛镇联北村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9869 | 高邮市 | 三垛镇联北村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9870 | 高邮市 | 三垛镇联北村03#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 9871 | 高邮市 | 三垛镇港河村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9872 | 高邮市 | 三垛镇港河村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 9873 | 高邮市 | 三垛镇司徒曹张村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9874 | 高邮市 | 三垛镇港河村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|      |     |              |        |     |             |
|------|-----|--------------|--------|-----|-------------|
| 9875 | 高邮市 | 三垛镇港河村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9876 | 高邮市 | 三垛镇司徒柘垛村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9877 | 高邮市 | 三垛镇联北村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9878 | 高邮市 | 三垛镇永忠村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9879 | 高邮市 | 三垛镇永忠村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9880 | 高邮市 | 三垛镇永忠村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 9881 | 高邮市 | 三垛镇永忠村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9882 | 高邮市 | 三垛镇永忠村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9883 | 高邮市 | 三垛镇永忠村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9884 | 高邮市 | 三垛镇永忠村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9885 | 高邮市 | 三垛镇永忠村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9886 | 高邮市 | 三垛镇永忠村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9887 | 高邮市 | 三垛镇保安村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9888 | 高邮市 | 三垛镇永忠村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9889 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9890 | 高邮市 | 龙虬镇大树村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9891 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9892 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 9893 | 高邮市 | 卸甲镇潘阳村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9894 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村32#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9895 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 9896 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9897 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 9898 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 9899 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村31#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9900 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9901 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9902 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9903 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 9904 | 高邮市 | 卸甲镇大庵村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 9905 | 高邮市 | 卸甲镇八桥金沟村03#变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 9906 | 高邮市 | 车逻镇闸河村09#变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 9907 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村08#变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |

|      |     |              |        |     |             |
|------|-----|--------------|--------|-----|-------------|
| 9908 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村02#变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 9909 | 高邮市 | 高邮镇十里村21#变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 9910 | 高邮市 | 车逻镇闸河村11#变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 9911 | 高邮市 | 开发区东墩村12#变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 9912 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村02#变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 9913 | 高邮市 | 欧洲城7#配电室2#变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限    |
| 9914 | 高邮市 | 怡嘉6#箱变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限    |
| 9915 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇06#变  | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限    |
| 9916 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇78#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9917 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9918 | 高邮市 | 菱塘乡集镇08#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9919 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9920 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9921 | 高邮市 | 菱塘乡集镇44#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9922 | 高邮市 | 高邮镇黄渡小区06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9923 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9924 | 高邮市 | 界首镇界首集镇41#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9925 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9926 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9927 | 高邮市 | 高邮镇黄渡小区02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9928 | 高邮市 | 菱塘乡集镇35#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9929 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9930 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9931 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇46#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9932 | 高邮市 | 菱塘乡集镇21#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9933 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9934 | 高邮市 | 高邮镇黄渡小区01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9935 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇40#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9936 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9937 | 高邮市 | 界首镇界首集镇37#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9938 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9939 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇51#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 9940 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |

|      |     |              |        |     |          |
|------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9941 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9942 | 高邮市 | 界首镇界首集镇50#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9943 | 高邮市 | 界首镇界首集镇46#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9944 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9945 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9946 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇54#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9947 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9948 | 高邮市 | 界首镇界首集镇59#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9949 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9950 | 高邮市 | 界首镇界首集镇30#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9951 | 高邮市 | 东湖紫郡箱变5#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9952 | 高邮市 | 菱塘乡集镇53#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9953 | 高邮市 | 菱塘乡集镇30#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9954 | 高邮市 | 界首镇界首集镇53#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9955 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇55#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9956 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇38#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9957 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9958 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇54#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9959 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇53#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9960 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9961 | 高邮市 | 界首镇界首集镇28#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9962 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9963 | 高邮市 | 高邮镇黄渡小区03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9964 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9965 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9966 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9967 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9968 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9969 | 高邮市 | 菱塘乡集镇29#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9970 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9971 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇56#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9972 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇47#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9973 | 高邮市 | 菱塘乡集镇39#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 9974  | 高邮市 | 高邮镇十里村32#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9975  | 高邮市 | 菱塘乡集镇20#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9976  | 高邮市 | 界首镇界首集镇29#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9977  | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇32#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9978  | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇57#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9979  | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9980  | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9981  | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村34#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9982  | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9983  | 高邮市 | 龙虬镇张轩村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9984  | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9985  | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9986  | 高邮市 | 界首镇界首集镇27#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9987  | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9988  | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9989  | 高邮市 | 界首镇界首集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9990  | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村26#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9991  | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇36#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9992  | 高邮市 | 龙虬镇强民村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9993  | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9994  | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产27#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9995  | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9996  | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村35#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9997  | 高邮市 | 龙虬镇白马村34#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9998  | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 9999  | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇57#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10000 | 高邮市 | 汤庄镇缦阳村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10001 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10002 | 高邮市 | 龙虬镇强民村33#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10003 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10004 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10005 | 高邮市 | 菱塘乡集镇14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10006 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10007 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10008 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇28#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10009 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10010 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10011 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10012 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇27#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10013 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10014 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇60#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10015 | 高邮市 | 界首镇界首集镇62#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10016 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10017 | 高邮市 | 界首镇界首集镇26#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10018 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10019 | 高邮市 | 界首镇永安村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10020 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10021 | 高邮市 | 龙虬镇强民村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10022 | 高邮市 | 龙虬镇红马村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10023 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10024 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10025 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10026 | 高邮市 | 飞达小区08#箱变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10027 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10028 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10029 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10030 | 高邮市 | 车逻镇师伙村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10031 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10032 | 高邮市 | 界首镇界首集镇51#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10033 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10034 | 高邮市 | 送桥镇常集村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10035 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10036 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10037 | 高邮市 | 开发区十桥村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10038 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇45#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10039 | 高邮市 | 菱塘乡集镇05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10040 | 高邮市 | 界首镇界首集镇31#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10041 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇45#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10042 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10043 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇28#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10044 | 高邮市 | 龙虬镇强民村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10045 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10046 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10047 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10048 | 高邮市 | 界首镇界首集镇39#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10049 | 高邮市 | 开发区阳沟村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10050 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10051 | 高邮市 | 临泽镇周巷营西村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10052 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10053 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10054 | 高邮市 | 界首镇界首村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10055 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇91#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10056 | 高邮市 | 甘垛镇横泾官庄01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10057 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10058 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10059 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇54#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10060 | 高邮市 | 车逻镇师伙村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10061 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇58#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10062 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10063 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10064 | 高邮市 | 菱塘乡集镇49#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10065 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10066 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10067 | 高邮市 | 菱塘乡集镇43#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10068 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10069 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10070 | 高邮市 | 开发区十桥村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10071 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10072 | 高邮市 | 龙虬镇白马村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10073 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10074 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10075 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10076 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10077 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10078 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10079 | 高邮市 | 界首镇界首集镇38#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10080 | 高邮市 | 菱塘乡集镇41#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10081 | 高邮市 | 界首镇界首集镇52#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10082 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇43#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10083 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10084 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10085 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10086 | 高邮市 | 车逻镇师伙村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10087 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10088 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇10#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10089 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10090 | 高邮市 | 菱塘乡集镇17#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10091 | 高邮市 | 车逻镇师伙村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10092 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10093 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10094 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇34#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10095 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10096 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10097 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10098 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇49#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10099 | 高邮市 | 汤庄镇余富村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10100 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇38#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10101 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10102 | 高邮市 | 龙虬镇强民村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10103 | 高邮市 | 菱塘乡集镇27#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10104 | 高邮市 | 高邮镇十里村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10105 | 高邮市 | 临泽镇临西村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10106 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10107 | 高邮市 | 菱塘乡集镇07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10108 | 高邮市 | 高邮镇十里村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10109 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10110 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10111 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇44#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10112 | 高邮市 | 车逻镇师伙村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10113 | 高邮市 | 界首镇界首集镇44#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10114 | 高邮市 | 菱塘乡集镇26#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10115 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇34#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10116 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10117 | 高邮市 | 送桥镇常集村35#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10118 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10119 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10120 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10121 | 高邮市 | 送桥镇常集村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10122 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10123 | 高邮市 | 高邮镇十里村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10124 | 高邮市 | 界首镇界首集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10125 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10126 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10127 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇82#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10128 | 高邮市 | 菱塘乡集镇42#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10129 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10130 | 高邮市 | 甘垛镇横泾南刘01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10131 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10132 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10133 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10134 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10135 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10136 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10137 | 高邮市 | 开发区钱厦村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10138 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10139 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇59#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10140 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10141 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10142 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10143 | 高邮市 | 菱塘乡集镇01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10144 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10145 | 高邮市 | 送桥镇常集村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10146 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10147 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10148 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10149 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10150 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10151 | 高邮市 | 界首镇界首集镇01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10152 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10153 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10154 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10155 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10156 | 高邮市 | 开发区金塘村19#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10157 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇19#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10158 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10159 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10160 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10161 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇62#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10162 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇06#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10163 | 高邮市 | 开发区十桥村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10164 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10165 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村09#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10166 | 高邮市 | 开发区东湖村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10167 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村06#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10168 | 高邮市 | 菱塘乡集镇15#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10169 | 高邮市 | 开发区十桥村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10170 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇01#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10171 | 高邮市 | 界首镇界首集镇05#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10172 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10173 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10174 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村09#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10175 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇03#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10176 | 高邮市 | 开发区阳沟村07#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10177 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10178 | 高邮市 | 菱塘乡集镇22#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10179 | 高邮市 | 界首镇界首集镇36#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10180 | 高邮市 | 菱塘乡集镇59#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10181 | 高邮市 | 菱塘乡集镇18#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10182 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10183 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10184 | 高邮市 | 送桥镇官路村11#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10185 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10186 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10187 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10188 | 高邮市 | 开发区阳沟村10#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10189 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10190 | 高邮市 | 龙虬镇东角村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10191 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10192 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇01#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10193 | 高邮市 | 高邮镇十里村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10194 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10195 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇34#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10196 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10197 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产21#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10198 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇04#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10199 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡04#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10200 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村07#变   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 10201 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇29#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10202 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村02#变 | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 10203 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村05#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10204 | 高邮市 | 界首镇永安村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10205 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10206 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联27#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10207 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10208 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10209 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10210 | 高邮市 | 界首镇永安村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10211 | 高邮市 | 菱塘乡沙湖村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10212 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬西路01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10213 | 高邮市 | 车逻镇师伙村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10214 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村07#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10215 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10216 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇60#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10217 | 高邮市 | 汤庄镇缦阳村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10218 | 高邮市 | 高邮镇十里村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10219 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇34#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10220 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡03#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10221 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10222 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10223 | 高邮市 | 界首镇永安村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10224 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10225 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10226 | 高邮市 | 卸甲镇三河村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10227 | 高邮市 | 三垛镇中心村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10228 | 高邮市 | 三垛镇中心村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10229 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产19#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10230 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10231 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村28#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10232 | 高邮市 | 界首镇永安村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10233 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10234 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10235 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北11#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10236 | 高邮市 | 界首镇界首集镇17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10237 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10238 | 高邮市 | 龙虬镇强民村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10239 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10240 | 高邮市 | 高邮镇十里村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10241 | 高邮市 | 送桥镇官路村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10242 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴15#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10243 | 高邮市 | 界首镇界首集镇33#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10244 | 高邮市 | 三垛镇司徒畜牧场02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10245 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇26#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10246 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10247 | 高邮市 | 开发区十桥村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10248 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10249 | 高邮市 | 汤庄镇缦阳村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10250 | 高邮市 | 开发区东湖村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10251 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10252 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇20#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10253 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10254 | 高邮市 | 龙虬镇强民村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10255 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10256 | 高邮市 | 高邮镇十里村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10257 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10258 | 高邮市 | 三垛镇三百六村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10259 | 高邮市 | 临泽镇周巷果园场02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10260 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10261 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10262 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10263 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10264 | 高邮市 | 临泽镇西河村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10265 | 高邮市 | 开发区十桥村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10266 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10267 | 高邮市 | 龙虬镇泾河路01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10268 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10269 | 高邮市 | 界首镇龙祥村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10270 | 高邮市 | 龙虬镇强民村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10271 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10272 | 高邮市 | 三垛镇三百六村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10273 | 高邮市 | 临泽镇临西村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10274 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10275 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10276 | 高邮市 | 龙虬镇龙澄村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10277 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10278 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10279 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10280 | 高邮市 | 甘垛镇甘泉村西张03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10281 | 高邮市 | 菱塘乡沙湖村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10282 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10283 | 高邮市 | 汤庄镇缦阳村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10284 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10285 | 高邮市 | 送桥镇李古村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10286 | 高邮市 | 开发区十桥村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10287 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10288 | 高邮市 | 龙虬镇强民村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10289 | 高邮市 | 菱塘乡沙湖村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10290 | 高邮市 | 临泽镇西河村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10291 | 高邮市 | 龙虬镇红马村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10292 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10293 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10294 | 高邮市 | 龙虬镇强民村21#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10295 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10296 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10297 | 高邮市 | 送桥镇常集村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10298 | 高邮市 | 送桥镇李古村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10299 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10300 | 高邮市 | 开发区阳沟村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10301 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10302 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10303 | 高邮市 | 高邮镇十里村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10304 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10305 | 高邮市 | 界首镇界首村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10306 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10307 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10308 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10309 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10310 | 高邮市 | 开发区十桥村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10311 | 高邮市 | 车逻镇师伙村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10312 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村09#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10313 | 高邮市 | 送桥镇常集村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10314 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10315 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10316 | 高邮市 | 开发区十桥村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10317 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10318 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10319 | 高邮市 | 送桥镇双墩村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10320 | 高邮市 | 高邮镇十里村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10321 | 高邮市 | 开发区金塘村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10322 | 高邮市 | 开发区阳沟村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10323 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10324 | 高邮市 | 三垛镇中心村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10325 | 高邮市 | 临泽镇西河村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10326 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10327 | 高邮市 | 车逻镇师伙村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10328 | 高邮市 | 送桥镇官路村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10329 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10330 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10331 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10332 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇72#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10333 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10334 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村25#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10335 | 高邮市 | 汤庄镇北屏村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10336 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |     |               |        |     |          |
|-------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 10337 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10338 | 高邮市 | 高邮镇十里村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10339 | 高邮市 | 龙虬镇强民村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10340 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南集镇08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10341 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10342 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10343 | 高邮市 | 开发区金塘村25#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10344 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村17#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10345 | 高邮市 | 龙虬镇强民村07#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10346 | 高邮市 | 临泽镇周巷果园场03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10347 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴19#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10348 | 高邮市 | 菱塘乡沙湖村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10349 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10350 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10351 | 高邮市 | 临泽镇西河村14#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10352 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10353 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10354 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10355 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10356 | 高邮市 | 开发区金塘村26#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10357 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村07#变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 10358 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村27#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10359 | 高邮市 | 开发区东湖村21#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10360 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10361 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村04#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10362 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10363 | 高邮市 | 三垛镇南丰村09#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10364 | 高邮市 | 开发区十桥村03#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10365 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10366 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村05#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10367 | 高邮市 | 汤庄镇缦阳村02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10368 | 高邮市 | 三垛镇南丰村12#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10369 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10370 | 高邮市 | 开发区金塘村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10371 | 高邮市 | 界首镇永安村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10372 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10373 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产01#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10374 | 高邮市 | 龙虬镇一沟村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10375 | 高邮市 | 车逻镇车逻村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10376 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村10#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 10377 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10378 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10379 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10380 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10381 | 高邮市 | 三垛镇二沟村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10382 | 高邮市 | 三垛镇三百六村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10383 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10384 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴10#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10385 | 高邮市 | 龙虬镇白马村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10386 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10387 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10388 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10389 | 高邮市 | 开发区金塘村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10390 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10391 | 高邮市 | 菱塘乡沙湖村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10392 | 高邮市 | 临泽镇西河村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10393 | 高邮市 | 三垛镇中心村10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10394 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10395 | 高邮市 | 甘垛镇横泾韩家02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10396 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村18#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10397 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10398 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村24#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10399 | 高邮市 | 开发区十桥村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10400 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10401 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10402 | 高邮市 | 三垛镇南丰村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10403 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10404 | 高邮市 | 三垛镇三百六村12#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10405 | 高邮市 | 界首镇界首村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10406 | 高邮市 | 送桥镇官路村28#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10407 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村04#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 10408 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村11#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10409 | 高邮市 | 送桥镇官路村30#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10410 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10411 | 高邮市 | 送桥镇官路村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10412 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10413 | 高邮市 | 三垛镇二沟村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10414 | 高邮市 | 开发区金塘村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10415 | 高邮市 | 界首镇永安村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10416 | 高邮市 | 高邮镇十里村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10417 | 高邮市 | 界首镇永安村08#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10418 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10419 | 高邮市 | 界首镇永安村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10420 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产16#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10421 | 高邮市 | 车逻镇车逻村02#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10422 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10423 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村06#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10424 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10425 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴25#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10426 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产03#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10427 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10428 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10429 | 高邮市 | 送桥镇官路村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10430 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村06#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 10431 | 高邮市 | 高邮镇凤凰园03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10432 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10433 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10434 | 高邮市 | 高邮镇十里村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10435 | 高邮市 | 开发区阳沟村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10436 | 高邮市 | 车逻镇师伙村06#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 10437 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村09#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 10438 | 高邮市 | 卸甲镇孙陈村09#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 10439 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10440 | 高邮市 | 三垛镇南丰村01#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 10441 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10442 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10443 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10444 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村21#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10445 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场08#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10446 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10447 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10448 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10449 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村27#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10450 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10451 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10452 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10453 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10454 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10455 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10456 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10457 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10458 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10459 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10460 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村25#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10461 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10462 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10463 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10464 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10465 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10466 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10467 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10468 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10469 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10470 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村27#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10471 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村22#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10472 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10473 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10474 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10475 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10476 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10477 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10478 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10479 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10480 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10481 | 高邮市 | 临泽镇周巷陈甸村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10482 | 高邮市 | 临泽镇周巷养殖场14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10483 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10484 | 高邮市 | 甘垛镇横泾费明01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10485 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10486 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡09#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10487 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10488 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10489 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10490 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10491 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10492 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沿荡30#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10493 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚19#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10494 | 高邮市 | 甘垛镇横泾温姚20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10495 | 高邮市 | 三垛镇邓家村35#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10496 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10497 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10498 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10499 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10500 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村21#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10501 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村23#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10502 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10503 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村30#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10504 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10505 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10506 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10507 | 高邮市 | 三垛镇严吉村40#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10508 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村44#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10509 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10510 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10511 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村37#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10512 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10513 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村32#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10514 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10515 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10516 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村33#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10517 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村06#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10518 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10519 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村34#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10520 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10521 | 高邮市 | 三垛镇司徒严吉村09#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10522 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10523 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村36#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10524 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10525 | 高邮市 | 界首镇界首集镇57#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10526 | 高邮市 | 界首镇界首集镇65#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10527 | 高邮市 | 界首镇界首集镇40#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10528 | 高邮市 | 界首镇富运小区02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10529 | 高邮市 | 界首镇界首集镇34#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10530 | 高邮市 | 界首镇界首集镇54#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10531 | 高邮市 | 界首镇界首集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10532 | 高邮市 | 界首镇界首集镇18#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10533 | 高邮市 | 界首镇富运小区01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10534 | 高邮市 | 界首镇界首集镇64#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |               |        |     |          |
|-------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 10535 | 高邮市 | 界首镇界首集镇63#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10536 | 高邮市 | 界首镇景湖小区03#箱变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10537 | 高邮市 | 界首镇界首集镇03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10538 | 高邮市 | 界首镇界首集镇66#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10539 | 高邮市 | 丹凤苑小区1#箱变01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10540 | 高邮市 | 界首镇界首集镇04#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10541 | 高邮市 | 界首镇界首集镇13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10542 | 高邮市 | 界首镇界首集镇45#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10543 | 高邮市 | 界首镇界首集镇48#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10544 | 高邮市 | 景湖2#变         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10545 | 高邮市 | 界首镇界首集镇20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10546 | 高邮市 | 界首镇界首集镇15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10547 | 高邮市 | 界首镇界首集镇43#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10548 | 高邮市 | 景湖1#变         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10549 | 高邮市 | 界首镇界首集镇49#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10550 | 高邮市 | 界首镇界首集镇22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10551 | 高邮市 | 界首镇界首集镇09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10552 | 高邮市 | 界首镇界首村08#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10553 | 高邮市 | 界首镇界首集镇19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10554 | 高邮市 | 界首镇界首集镇61#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10555 | 高邮市 | 界首镇界首集镇08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10556 | 高邮市 | 界首镇界首集镇02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10557 | 高邮市 | 界首镇界首集镇21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10558 | 高邮市 | 界首镇界首集镇14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10559 | 高邮市 | 界首镇界首村02#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10560 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10561 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村14#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10562 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村20#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10563 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇10#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10564 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10565 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10566 | 高邮市 | 临泽镇周巷东菜场01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10567 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村02#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10568 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10569 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇05#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10570 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村20#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10571 | 高邮市 | 临泽镇周巷薛北村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10572 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10573 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇15#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10574 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇09#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10575 | 高邮市 | 周巷集镇新水岸1#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10576 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10577 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10578 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇08#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10579 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10580 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10581 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇14#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 10582 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10583 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10584 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇07#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10585 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇18#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10586 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10587 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10588 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10589 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10590 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10591 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村07#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10592 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10593 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10594 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10595 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村17#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10596 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村04#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10597 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村05#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10598 | 高邮市 | 临泽镇周巷营中村13#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10599 | 高邮市 | 临泽镇周巷营北村12#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10600 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                    |        |     |          |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|----------|
| 10601 | 高邮市 | 临泽镇周巷营南村03#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10602 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村11#变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10603 | 高邮市 | 平安1#变              | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10604 | 高邮市 | 金灯小区02#变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10605 | 高邮市 | 界首镇界首集镇10#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10606 | 高邮市 | 界首镇界首集镇69#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10607 | 高邮市 | 界首镇界首集镇67#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10608 | 高邮市 | 界首镇界首集镇56#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10609 | 高邮市 | 界首镇界首集镇16#变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10610 | 高邮市 | 界首镇界首集镇24#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10611 | 高邮市 | 界首镇界首集镇60#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10612 | 高邮市 | 界首镇界首集镇32#变        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10613 | 高邮市 | 金灯小区04#变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10614 | 高邮市 | 界首镇界首集镇55#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10615 | 高邮市 | 界首镇农贸市场小区01#变电所004 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10616 | 高邮市 | 界首镇农贸市场小区01#变电所003 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10617 | 高邮市 | 界首镇界首集镇25#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10618 | 高邮市 | 金灯小区01#变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10619 | 高邮市 | 界首镇界首集镇71#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10620 | 高邮市 | 界首镇界首村05#变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10621 | 高邮市 | 界首镇农贸市场小区01#变电所002 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10622 | 高邮市 | 界首镇农贸市场小区01#变电所001 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10623 | 高邮市 | 界首镇界首集镇47#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10624 | 高邮市 | 界首镇界首集镇06#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10625 | 高邮市 | 界首镇界首集镇35#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10626 | 高邮市 | 界首镇东风小区01#变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10627 | 高邮市 | 金灯小区03#变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10628 | 高邮市 | 界首镇永安村20#变         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10629 | 高邮市 | 界首镇翔宇01#变          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10630 | 高邮市 | 界首镇界首集镇42#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10631 | 高邮市 | 三垛镇中心村08#变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10632 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇07#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10633 | 高邮市 | 三垛镇中心村02#变         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                   |        |      |          |
|-------|-----|-------------------|--------|------|----------|
| 10634 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇03#变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10635 | 高邮市 | 三垛镇二沟村09#变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10636 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇05#变       | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 10637 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇08#变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10638 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇09#变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10639 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇11#变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10640 | 高邮市 | 三垛镇二沟集镇04#变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10641 | 高邮市 | 三垛镇中心村19#变        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10642 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村47#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10643 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村27#变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10644 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村32#变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10645 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村29#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10646 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村17#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10647 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村36#变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10648 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村46#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10649 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村12#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10650 | 高邮市 | 三垛镇司徒司徒村11#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10651 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村37#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10652 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村45#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10653 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村04#变      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10654 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村39#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10655 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村10#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10656 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村38#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10657 | 高邮市 | 锦和苑3#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10658 | 高邮市 | 祥和苑1#配电房2#变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10659 | 高邮市 | 文博苑1#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10660 | 高邮市 | 文博苑1#配电室3#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10661 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园西区1#配电室1#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10662 | 高邮市 | 送桥镇万丰广场2#配电室1#变新  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10663 | 高邮市 | 送桥镇万丰广场2#配电室3#变新  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10664 | 高邮市 | 送桥镇万丰广场2#配电室4#变新  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10665 | 高邮市 | 送桥镇云锦馨苑配电室4#变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10666 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园西区1#配电室3#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |

|       |     |                    |        |      |          |
|-------|-----|--------------------|--------|------|----------|
| 10667 | 高邮市 | 祥和苑2#配电房4#变        | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10668 | 高邮市 | 送桥镇万丰广场2#配电室2#变新   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10669 | 高邮市 | 送桥镇万丰广场1#配电室4#变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10670 | 高邮市 | 送桥镇万丰广场1#配电室2#变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10671 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园东区1#配电室3#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10672 | 高邮市 | 送桥镇万丰广场1#配电室1#变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10673 | 高邮市 | 送桥镇万丰广场1#配电室3#变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10674 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园东区1#配电室4#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10675 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园西区2#配电室1#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10676 | 高邮市 | 锦和1#变              | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10677 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园东区2#配电室1#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10678 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园东区2#配电室2#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10679 | 高邮市 | 祥和苑4#配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10680 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园东区2#配电室3#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10681 | 高邮市 | 送桥镇湖西佳园东区2#配电室4#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10682 | 高邮市 | 祥和苑3#配电室3#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10683 | 高邮市 | 祥和苑3#配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10684 | 高邮市 | 锦和3#变              | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10685 | 高邮市 | 锦和苑2#配电室3#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10686 | 高邮市 | 送桥镇云锦馨苑配电室2#变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10687 | 高邮市 | 锦和苑2#配电室1#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10688 | 高邮市 | 祥和苑4#配电室3#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10689 | 高邮市 | 陆宇1#配电室2#变         | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10690 | 高邮市 | 东城锦苑1#配电室1#变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10691 | 高邮市 | 东城锦苑2#配电室1#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10692 | 高邮市 | 东城锦苑2#配电室3#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10693 | 高邮市 | 欧洲城4#箱变            | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10694 | 高邮市 | 欧洲城6#配电室3#变（序号：06） | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10695 | 高邮市 | 虎踞湾1#配电室1#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10696 | 高邮市 | 虎踞湾6#配电室1#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10697 | 高邮市 | 虎踞湾2#配电室1#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10698 | 高邮市 | 虎踞湾6#配电室3#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10699 | 高邮市 | 怡嘉天下5#配电室3#变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                     |        |      |          |
|-------|-----|---------------------|--------|------|----------|
| 10700 | 高邮市 | 陆宇2#配电室2#变（序号5#）    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10701 | 高邮市 | 欧洲城5#配电室2#变（序号02#）  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10702 | 高邮市 | 欧洲城7#箱变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10703 | 高邮市 | 欧洲城6#配电室1#变（序号：05#） | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10704 | 高邮市 | 凤凰城3#箱变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10705 | 高邮市 | 欧洲城1#箱变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10706 | 高邮市 | 怡嘉天下5#配电室4#变        | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10707 | 高邮市 | 凤凰城1#箱变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10708 | 高邮市 | 欧洲城7#配电室1#变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10709 | 高邮市 | 东城首府1#配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10710 | 高邮市 | 东城首府1#配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10711 | 高邮市 | 东城首府2#配电室2#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10712 | 高邮市 | 虎踞湾5#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10713 | 高邮市 | 东城首府2#配电室4#变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10714 | 高邮市 | 虎踞湾7#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10715 | 高邮市 | 虎踞湾2#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10716 | 高邮市 | 欧洲城4#配电室5#变（序号12#）  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10717 | 高邮市 | 虎踞湾4#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10718 | 高邮市 | 欧洲城5#配电室4#变（序号04#）  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10719 | 高邮市 | 虎踞湾3#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10720 | 高邮市 | 虎踞湾1#配电室3#变         | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10721 | 高邮市 | 欧洲城1#配电室4#变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10722 | 高邮市 | 欧洲城2#箱变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10723 | 高邮市 | 虎踞湾5#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10724 | 高邮市 | 欧洲城2#配电室5#变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10725 | 高邮市 | 欧洲城6#配电室2#变（序号：17）  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10726 | 高邮市 | 欧洲城6#配电室4#变（序号：18）  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10727 | 高邮市 | 怡嘉天下5#配电室1#变        | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10728 | 高邮市 | 欧洲城5#配电室3#变（序号03#）  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10729 | 高邮市 | 欧洲城6#箱变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10730 | 高邮市 | 欧洲城5#配电室1#变（序号01#）  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10731 | 高邮市 | 欧洲城9#箱变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10732 | 高邮市 | 欧洲城8#箱变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |

|       |     |               |        |      |          |
|-------|-----|---------------|--------|------|----------|
| 10733 | 高邮市 | 怡嘉天下5#配电室2#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10734 | 高邮市 | 虎踞湾7#配电室3#变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10735 | 高邮市 | 欧洲城5#箱变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10736 | 高邮市 | 虎踞湾4#配电室3#变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10737 | 高邮市 | 汤庄镇余富村16#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10738 | 高邮市 | 汤庄镇余富村15#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10739 | 高邮市 | 汤庄镇余富村14#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10740 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇26#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10741 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇17#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10742 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇19#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10743 | 高邮市 | 汤庄镇余富村01#变    | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 10744 | 高邮市 | 汤庄镇余富村07#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10745 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇03#单相变 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10746 | 高邮市 | 汤庄镇汤庄集镇13#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10747 | 高邮市 | 汤庄镇缙阳村09#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10748 | 高邮市 | 汤庄花园2#变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10749 | 高邮市 | 汤庄镇缙阳村04#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10750 | 高邮市 | 汤庄中心花园1#箱变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10751 | 高邮市 | 开发区马棚运河福砥01#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10752 | 高邮市 | 开发区阳沟村14#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10753 | 高邮市 | 开发区阳沟村01#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10754 | 高邮市 | 开发区十桥村18#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10755 | 高邮市 | 开发区阳沟村02#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10756 | 高邮市 | 开发区阳沟村04#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10757 | 高邮市 | 开发区金塘村08#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10758 | 高邮市 | 开发区阳沟村09#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10759 | 高邮市 | 开发区金塘村06#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10760 | 高邮市 | 开发区十桥村23#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10761 | 高邮市 | 开发区马棚运河福砥02#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10762 | 高邮市 | 开发区钱厦村07#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10763 | 高邮市 | 开发区钱厦村08#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10764 | 高邮市 | 开发区金塘村34#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10765 | 高邮市 | 开发区钱厦村18#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |

|       |     |               |        |      |          |
|-------|-----|---------------|--------|------|----------|
| 10766 | 高邮市 | 开发区马棚运河福砥03#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10767 | 高邮市 | 开发区十桥村06#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10768 | 高邮市 | 开发区马棚运河福砥04#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10769 | 高邮市 | 开发区十桥村19#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10770 | 高邮市 | 开发区阳沟村19#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10771 | 高邮市 | 开发区十桥村12#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10772 | 高邮市 | 开发区钱厦村16#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10773 | 高邮市 | 开发区阳沟村11#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10774 | 高邮市 | 开发区十桥村08#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10775 | 高邮市 | 开发区阳沟村13#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10776 | 高邮市 | 开发区钱厦村12#变    | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10777 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联11#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10778 | 高邮市 | 甘垛镇横泾官庄03#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10779 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产12#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10780 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北10#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10781 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产18#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10782 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇20#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10783 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产17#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10784 | 高邮市 | 甘垛镇横泾农技01#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10785 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北12#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10786 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇10#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10787 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇14#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10788 | 高邮市 | 甘垛镇横泾董氏水产02#变 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10789 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产06#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10790 | 高邮市 | 甘垛镇横泾农技02#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10791 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北19#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10792 | 高邮市 | 甘垛镇官林村朱家01#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10793 | 高邮市 | 甘垛镇横泾官庄02#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10794 | 高邮市 | 甘垛镇横泾丁家01#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10795 | 高邮市 | 甘垛镇横泾良种场03#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10796 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联18#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10797 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联28#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10798 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北18#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10799 | 高邮市 | 甘垛镇横泾王家01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10800 | 高邮市 | 甘垛镇横泾张刘01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10801 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产31#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10802 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10803 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联26#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10804 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10805 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北17#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10806 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产34#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10807 | 高邮市 | 甘垛镇横泾韩家01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10808 | 高邮市 | 甘垛镇横泾张家01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10809 | 高邮市 | 甘垛镇横泾集镇08#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10810 | 高邮市 | 甘垛镇横泾沐家01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10811 | 高邮市 | 甘垛镇横泾良种场01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10812 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产13#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10813 | 高邮市 | 甘垛镇横泾中兴20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10814 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10815 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北01#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10816 | 高邮市 | 甘垛镇横泾良种场02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10817 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10818 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产24#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10819 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产22#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10820 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10821 | 高邮市 | 甘垛镇横泾南刘02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10822 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10823 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联21#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10824 | 高邮市 | 甘垛镇横泾潘家01#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10825 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产35#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10826 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10827 | 高邮市 | 甘垛镇横泾三联12#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10828 | 高邮市 | 甘垛镇横泾镇北07#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10829 | 高邮市 | 甘垛镇横泾水产33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10830 | 高邮市 | 玫瑰苑1#配电房2#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10831 | 高邮市 | 玫瑰苑2#配电房3#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 10832 | 高邮市 | 玫瑰苑1#配电房1#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10833 | 高邮市 | 玫瑰苑2#配电房2#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10834 | 高邮市 | 车逻珠光豪庭1#配电室1#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10835 | 高邮市 | 车逻珠光豪庭1#配电室3#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10836 | 高邮市 | 丰泽鸿圆3#配电室4#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10837 | 高邮市 | 高邮镇高谢村02#变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 10838 | 高邮市 | 丰泽鸿圆3#配电室2#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10839 | 高邮市 | 高邮镇凤凰园06#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10840 | 高邮市 | 丰泽鸿圆2#配电室4#变   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10841 | 高邮市 | 丰泽鸿圆2#配电室2#变   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10842 | 高邮市 | 丰泽鸿圆4#变        | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10843 | 高邮市 | 丰泽鸿圆2#变        | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10844 | 高邮市 | 高邮镇凤凰村06#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10845 | 高邮市 | 高邮镇渠南村13#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10846 | 高邮市 | 车逻镇师伙村12#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10847 | 高邮市 | 车逻镇飞达小区3#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10848 | 高邮市 | 车逻镇飞达小区4#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10849 | 高邮市 | 车逻镇师伙村02#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10850 | 高邮市 | 车逻镇飞达小区5#变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10851 | 高邮市 | 车逻镇师伙村04#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10852 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村10#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10853 | 高邮市 | 车逻镇车逻村11#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10854 | 高邮市 | 车逻镇飞达小区06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10855 | 高邮市 | 车逻镇师伙村17#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10856 | 高邮市 | 车逻镇飞达小区02#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10857 | 高邮市 | 车逻镇飞达小区01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10858 | 高邮市 | 飞达小区07#箱变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10859 | 高邮市 | 车逻镇师伙村05#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10860 | 高邮市 | 车逻镇湾桥村15#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10861 | 高邮市 | 临泽镇临西村02#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10862 | 高邮市 | 临泽镇西河村22#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10863 | 高邮市 | 临泽镇西河村05#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10864 | 高邮市 | 临泽镇西河村19#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |     |               |        |     |          |
|-------|-----|---------------|--------|-----|----------|
| 10865 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村13#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10866 | 高邮市 | 临泽镇合心村15#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10867 | 高邮市 | 临泽镇合心村22#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10868 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇41#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10869 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10870 | 高邮市 | 西凤雅居配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10871 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10872 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇38#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10873 | 高邮市 | 临泽镇合心村06#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10874 | 高邮市 | 临泽镇合心村14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10875 | 高邮市 | 临泽镇合心村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10876 | 高邮市 | 临泽镇合心村05#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10877 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇37#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10878 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇40#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10879 | 高邮市 | 临泽镇合心村08#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10880 | 高邮市 | 高邮临泽商贸城1#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10881 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇42#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10882 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10883 | 高邮市 | 临泽镇合心村12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10884 | 高邮市 | 临泽镇临泽集镇20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10885 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10886 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10887 | 高邮市 | 送桥镇官路村34#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10888 | 高邮市 | 送桥镇官路村12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10889 | 高邮市 | 送桥镇官路村27#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10890 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10891 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10892 | 高邮市 | 送桥镇李古村09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10893 | 高邮市 | 送桥镇官路村29#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10894 | 高邮市 | 送桥镇官路村31#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10895 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10896 | 高邮市 | 送桥镇双墩村12#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10897 | 高邮市 | 送桥镇龙虎山庄小区01#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 10898 | 高邮市 | 送桥镇龙虎山庄小区02#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10899 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇14#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10900 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇25#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10901 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇50#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10902 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇17#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10903 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇37#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10904 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇09#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10905 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇41#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10906 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇31#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10907 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇33#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10908 | 高邮市 | 送桥镇兴汇家园1#箱变1#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10909 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇18#变    | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 10910 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇20#变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 10911 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇19#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10912 | 高邮市 | 送桥镇双墩村15#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10913 | 高邮市 | 送桥镇送桥集镇48#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10914 | 高邮市 | 聚才苑小区1#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10915 | 高邮市 | 送桥镇双墩村02#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10916 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村05#变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 10917 | 高邮市 | 龙虬镇强民村31#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10918 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇11#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10919 | 高邮市 | 龙虬镇强民村32#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10920 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村29#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10921 | 高邮市 | 龙虬镇强民村14#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10922 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村01#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10923 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇12#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10924 | 高邮市 | 龙虬镇陈庄村27#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10925 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村09#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10926 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村07#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10927 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村06#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10928 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10929 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇03#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10930 | 高邮市 | 龙虬镇强民村24#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |      |          |
|-------|-----|--------------|--------|------|----------|
| 10931 | 高邮市 | 龙虬镇强民村05#变   | 交流10kV | 160  | 上级电源容量受限 |
| 10932 | 高邮市 | 龙虬镇龙兴小区04#变  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10933 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村20#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10934 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇10#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10935 | 高邮市 | 龙兴小区3#配电室1#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10936 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇09#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10937 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬村01#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10938 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇21#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10939 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬村07#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10940 | 高邮市 | 龙虬镇双庙村07#变   | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 10941 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇19#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10942 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇02#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10943 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇29#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10944 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬路01#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10945 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇15#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10946 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇24#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10947 | 高邮市 | 龙虬镇龙御苑小区01#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10948 | 高邮市 | 龙虬镇龙御苑小区02#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 10949 | 高邮市 | 龙虬镇红马村22#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10950 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬村06#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10951 | 高邮市 | 龙虬镇龙兴小区02#变  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 10952 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇07#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10953 | 高邮市 | 龙虬镇龙潭村24#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10954 | 高邮市 | 龙虬镇龙虬集镇22#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10955 | 高邮市 | 印象润扬小区配电站2#变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10956 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇93#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10957 | 高邮市 | 印象润扬小区配电站1#变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10958 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇29#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10959 | 高邮市 | 送桥镇郭集平安小区1#变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 10960 | 高邮市 | 送桥镇郭集平安小区3#变 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10961 | 高邮市 | 送桥镇郭集平安小区2#变 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10962 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇94#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 10963 | 高邮市 | 印象润扬小区配电站4#变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 10964 | 高邮市 | 印象润扬小区配电站3#变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 10965 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村01#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10966 | 高邮市 | 四海2#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10967 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇76#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10968 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇74#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10969 | 高邮市 | 四海3#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10970 | 高邮市 | 四海1#变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10971 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇69#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10972 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇35#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10973 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇36#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10974 | 高邮市 | 送桥镇郭集邵庄村06#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10975 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10976 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇64#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10977 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇23#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10978 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇80#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10979 | 高邮市 | 送桥镇郭集德华村08#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10980 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇52#变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 10981 | 高邮市 | 送桥镇郭集集镇22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10982 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇44#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10983 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10984 | 高邮市 | 友联御景配电室2#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10985 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村26#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10986 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇32#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10987 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇50#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10988 | 高邮市 | 卸甲镇富甲天下1#箱变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10989 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇20#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10990 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村36#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10991 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇21#变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 10992 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇03#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10993 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇43#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10994 | 高邮市 | 友联御景配电室1#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 10995 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 10996 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村25#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |             |        |     |          |
|-------|-----|-------------|--------|-----|----------|
| 10997 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10998 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇46#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 10999 | 高邮市 | 卸甲镇虎头村05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11000 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇39#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11001 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇33#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11002 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11003 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇37#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11004 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11005 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11006 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲村42#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11007 | 高邮市 | 卸甲镇卸甲集镇13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11008 | 高邮市 | 菱塘集镇4号箱变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11009 | 高邮市 | 菱塘乡集镇23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11010 | 高邮市 | 菱塘乡集镇31#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11011 | 高邮市 | 菱塘乡集镇60#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11012 | 高邮市 | 菱塘乡集镇11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11013 | 高邮市 | 菱塘乡集镇32#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11014 | 高邮市 | 菱塘乡集镇03#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11015 | 高邮市 | 菱塘乡集镇04#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11016 | 高邮市 | 菱塘乡集镇54#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11017 | 高邮市 | 宝清园配电室3#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11018 | 高邮市 | 宝清园配电室1#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11019 | 高邮市 | 菱塘乡集镇52#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11020 | 高邮市 | 菱塘乡集镇47#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11021 | 高邮市 | 菱塘乡集镇12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11022 | 高邮市 | 菱塘乡集镇13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11023 | 高邮市 | 菱塘乡集镇10#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11024 | 高邮市 | 菱塘乡集镇01#单变  | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 11025 | 高邮市 | 菱塘乡集镇02#单相变 | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限 |
| 11026 | 高邮市 | 菱塘乡集镇46#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11027 | 高邮市 | 菱塘乡集镇02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11028 | 高邮市 | 菱塘乡集镇16#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11029 | 高邮市 | 宝清园配电室2#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 11030 | 高邮市 | 菱塘乡集镇06#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11031 | 高邮市 | 宝清园配电室4#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11032 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11033 | 高邮市 | 菱塘乡集镇37#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11034 | 高邮市 | 菱塘乡集镇50#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11035 | 高邮市 | 菱塘乡集镇55#公变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11036 | 高邮市 | 菱塘乡沙湖村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11037 | 高邮市 | 菱塘乡集镇45#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11038 | 高邮市 | 菱塘乡集镇25#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11039 | 高邮市 | 菱塘乡沙湖村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11040 | 高邮市 | 菱塘乡集镇51#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11041 | 高邮市 | 菱塘乡菱塘村05#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11042 | 高邮市 | 菱塘乡集镇34#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11043 | 高邮市 | 龙虬镇张轩村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11044 | 高邮市 | 君庭雅苑1#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11045 | 高邮市 | 君庭雅苑2#配电室4#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11046 | 高邮市 | 保华2#开关站2#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11047 | 高邮市 | 君庭雅苑3#配电室4#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11048 | 高邮市 | 君庭雅苑1#配电室4#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11049 | 高邮市 | 君庭雅苑3#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11050 | 高邮市 | 君庭雅苑4#配电室4#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11051 | 高邮市 | 君庭雅苑2#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11052 | 高邮市 | 君庭雅苑4#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11053 | 高邮市 | 高邮镇十里村33#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11054 | 高邮市 | 福人居2#配电室4#变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 11055 | 高邮市 | 高邮镇十里村03#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11056 | 高邮市 | 高邮镇十里村18#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11057 | 高邮市 | 高邮镇十里村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11058 | 高邮市 | 高邮镇十里村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11059 | 高邮市 | 高邮镇十里村35#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11060 | 高邮市 | 福人居2#配电室2#变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 11061 | 高邮市 | 福人居1#配电室4#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11062 | 高邮市 | 福人居1#配电室2#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |      |          |
|-------|-----|------------------|--------|------|----------|
| 11063 | 高邮市 | 高邮镇十里村07#变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11064 | 高邮市 | 高邮镇十里村04#变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 11065 | 高邮市 | 舜景蓝湾1#配电室2#变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11066 | 高邮市 | 舜景蓝湾1#配电室4#变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11067 | 高邮市 | 舜景蓝湾2#配电室2#变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11068 | 高邮市 | 东部新城1#变          | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11069 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村02#变       | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 11070 | 高邮市 | 高邮镇十里村24#变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11071 | 高邮市 | 高邮镇十里村31#变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11072 | 高邮市 | 丰泽3#配电室1#变（序号07） | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11073 | 高邮市 | 沁园6#配电室4#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11074 | 高邮市 | 沁园2#配电室6#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11075 | 高邮市 | 沁园4#配电室4#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11076 | 高邮市 | 沁园6#配电室2#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11077 | 高邮市 | 沁园4#配电室2#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11078 | 高邮市 | 沁园3#配电室10#变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11079 | 高邮市 | 丰泽2#配电室4#变（序号06） | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11080 | 高邮市 | 沁园5#配电室2#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11081 | 高邮市 | 沁园5#配电室4#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11082 | 高邮市 | 东湖紫郡配电室4#变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11083 | 高邮市 | 东湖紫郡配电室2#变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11084 | 高邮市 | 丰泽2#配电室2#变（序号04） | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11085 | 高邮市 | 丰泽1#配电室2#变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11086 | 高邮市 | 沁园1#配电室2#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11087 | 高邮市 | 高谢充电1#箱变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11088 | 高邮市 | 沁园1#配电室4#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11089 | 高邮市 | 沁园2#配电室8#变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11090 | 高邮市 | 东方御景1#配电室1#变     | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11091 | 高邮市 | 东方御景1#配电室3#变     | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11092 | 高邮市 | 东方御景5#配电室1#变     | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11093 | 高邮市 | 东方御景2#配电室3#变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11094 | 高邮市 | 东方御景6#配电室1#变     | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11095 | 高邮市 | 东方御景3#配电室1#变     | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |      |          |
|-------|-----|--------------|--------|------|----------|
| 11096 | 高邮市 | 东方御景3#配电室2#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11097 | 高邮市 | 东方御景6#配电室2#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11098 | 高邮市 | 东方御景4#配电室1#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11099 | 高邮市 | 东方御景4#配电室2#变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11100 | 高邮市 | 东方御景2#配电室1#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11101 | 高邮市 | 龙腾花苑1#箱变     | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 11102 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村13#变   | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 11103 | 高邮市 | 龙腾花苑3#箱变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11104 | 高邮市 | 高邮镇黄渡小区04#变  | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 11105 | 高邮市 | 高邮镇黄渡小区05#变  | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 11106 | 高邮市 | 赞化佳园1#配电室2#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11107 | 高邮市 | 赞化佳园1#配电室4#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11108 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村09#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11109 | 高邮市 | 永通商贸海潮公寓2#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11110 | 高邮市 | 高邮镇黄渡村12#变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11111 | 高邮市 | 健民花苑1#配电室1#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11112 | 高邮市 | 健民花苑2#配电室2#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11113 | 高邮市 | 健民花苑2#配电室4#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11114 | 高邮市 | 龙腾花苑2#箱变     | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 11115 | 高邮市 | 高邮镇珠光路路灯03#变 | 交流10kV | 160  | 上级电源容量受限 |
| 11116 | 高邮市 | 龙腾花苑1#配电室2#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11117 | 高邮市 | 高邮镇珠光路路灯04#变 | 交流10kV | 160  | 上级电源容量受限 |
| 11118 | 高邮市 | 高邮镇锦绣苑1#变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11119 | 高邮市 | 龙腾花苑1#配电室1#变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11120 | 高邮市 | 公安充电1#变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11121 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇59#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11122 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇26#变  | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 11123 | 高邮市 | 三垛镇曹仪小区01#变  | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 11124 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇56#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11125 | 高邮市 | 兴业家园1#变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11126 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇16#变  | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 11127 | 高邮市 | 三垛镇阳光小区04#变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11128 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇22#变  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |



|       |     |                 |        |      |          |
|-------|-----|-----------------|--------|------|----------|
| 11129 | 高邮市 | 三垛镇三百六村22#变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11130 | 高邮市 | 三垛镇菁晨小区01#变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11131 | 高邮市 | 三垛镇菁晨小区02#变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11132 | 高邮市 | 三垛镇菁晨小区03#变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11133 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇11#变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11134 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇15#变     | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 11135 | 高邮市 | 阳光小区3#配电室5#变    | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 11136 | 高邮市 | 三垛书香苑1#变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11137 | 高邮市 | 阳光小区1#配电室1#变    | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 11138 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇55#变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11139 | 高邮市 | 三垛书香苑配电室1#变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11140 | 高邮市 | 三垛中心府邸01#变配电变压器 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11141 | 高邮市 | 三阳第一城2#配电室4#变   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11142 | 高邮市 | 三垛镇三阳第一城01#变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 11143 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇14#变     | 交流10kV | 250  | 上级电源容量受限 |
| 11144 | 高邮市 | 三垛镇三百六村03#变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11145 | 高邮市 | 锦绣福邸1#变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11146 | 高邮市 | 三垛镇三垛集镇33#变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11147 | 高邮市 | 东泰花园1#变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11148 | 高邮市 | 三垛镇新天地花苑01#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11149 | 高邮市 | 三垛镇新天地花苑02#变    | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 11150 | 高邮市 | 秦樾印象1#配电室2#变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11151 | 高邮市 | 紫荆2#配电室2#变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11152 | 高邮市 | 龙蟠里7#配电室4#变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11153 | 高邮市 | 紫荆1#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11154 | 高邮市 | 龙蟠里4#配电室4#变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11155 | 高邮市 | 翠湖3#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11156 | 高邮市 | 龙蟠里3#配电室2#变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11157 | 高邮市 | 龙蟠里5#配电室2#变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11158 | 高邮市 | 龙蟠里4#配电室2#变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11159 | 高邮市 | 紫荆2#配电室4#变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 11160 | 高邮市 | 翠湖1#配电室4#变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 11161 | 高邮市 | 翠湖1#配电室2#变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 11162 | 高邮市 | 翠湖2#配电室2#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11163 | 高邮市 | 秦樾印象1#配电室4#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11164 | 高邮市 | 翠湖3#配电室4#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11165 | 高邮市 | 翠湖2#配电室4#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11166 | 高邮市 | 龙蟠里7#配电室2#变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 11167 | 高邮市 | 龙蟠里5#配电室4#变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 11168 | 高邮市 | 龙蟠里6#配电室2#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11169 | 高邮市 | 送桥镇尤驾园区01#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11170 | 高邮市 | 送桥镇常集村33#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11171 | 高邮市 | 送桥镇官路村21#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11172 | 高邮市 | 送桥镇官路1#配电室4#变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11173 | 高邮市 | 送桥镇官路村10#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11174 | 高邮市 | 送桥镇常集村08#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11175 | 高邮市 | 送桥镇常集村24#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11176 | 高邮市 | 送桥镇官路村19#变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11177 | 高邮市 | 送桥镇官路村25#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11178 | 高邮市 | 送桥镇官路1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 11179 | 高邮市 | 送桥镇郭集槽坊村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11180 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11181 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11182 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11183 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11184 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11185 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11186 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11187 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11188 | 高邮市 | 三垛镇司徒畜牧场01#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11189 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11190 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村09#变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11191 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村03#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11192 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11193 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11194 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 11195 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村18#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11196 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村22#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11197 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11198 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村02#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11199 | 高邮市 | 三垛镇司徒米仓村44#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11200 | 高邮市 | 三垛镇司徒耿庭村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11201 | 高邮市 | 三垛镇司徒龚张村16#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11202 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村33#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11203 | 高邮市 | 三垛镇司徒西城村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11204 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇05#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11205 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇16#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11206 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇11#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11207 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇07#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11208 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11209 | 高邮市 | 汤庄镇兴汉村11#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11210 | 高邮市 | 汤庄镇汉留联合村03#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11211 | 高邮市 | 汤庄镇富南村16#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11212 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇06#变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11213 | 高邮市 | 汤庄镇兴汉村12#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11214 | 高邮市 | 汤庄镇甸垛集镇22#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11215 | 高邮市 | 汤庄镇汉留集镇15#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11216 | 高邮市 | 汤庄镇汉留兴汉村17#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11217 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11218 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11219 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11220 | 高邮市 | 龙虬镇白马村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11221 | 高邮市 | 龙虬镇白马村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11222 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11223 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村10#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11224 | 高邮市 | 龙虬镇白马村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11225 | 高邮市 | 龙虬镇白马村20#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11226 | 高邮市 | 龙虬镇白马村17#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11227 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村29#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 11228 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村14#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11229 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11230 | 高邮市 | 龙虬镇白马村24#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11231 | 高邮市 | 龙虬镇白马村38#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11232 | 高邮市 | 龙虬镇白马村33#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11233 | 高邮市 | 龙虬镇白马村32#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11234 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村18#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11235 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11236 | 高邮市 | 龙虬镇白马村37#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11237 | 高邮市 | 龙虬镇白马村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11238 | 高邮市 | 龙虬镇白马村39#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11239 | 高邮市 | 龙虬镇白马村40#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11240 | 高邮市 | 龙虬镇兴北村22#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11241 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村18变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11242 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村28#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11243 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11244 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村19#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11245 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11246 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村32#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11247 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11248 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村33#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11249 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村12#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11250 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村02#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11251 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村26#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11252 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村30#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11253 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11254 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11255 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村26#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11256 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村31#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11257 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村27#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11258 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村19#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11259 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11260 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村29#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 11261 | 高邮市 | 三垛镇司徒邓家村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11262 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11263 | 高邮市 | 三垛镇司徒兴联村29#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11264 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村23#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11265 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村20#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11266 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11267 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11268 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村05#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11269 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村17#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11270 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村16#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11271 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村14#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11272 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村13#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11273 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村06#变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11274 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村29#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11275 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11276 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11277 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村25#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11278 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村07#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11279 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村04#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11280 | 高邮市 | 临泽镇周巷周巷村15#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11281 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村27#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11282 | 高邮市 | 三垛镇司徒官垛村24#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11283 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11284 | 高邮市 | 龙虬镇强民村28#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11285 | 高邮市 | 龙虬镇强民村30#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11286 | 高邮市 | 龙虬镇强民村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11287 | 高邮市 | 龙虬镇强民村34#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11288 | 高邮市 | 龙虬镇强民村13#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11289 | 高邮市 | 龙虬镇白马村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11290 | 高邮市 | 龙虬镇强民村04#变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 11291 | 高邮市 | 龙虬镇强民村35#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11292 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村21#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11293 | 高邮市 | 龙虬镇东角村01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |              |        |     |          |
|-------|-----|--------------|--------|-----|----------|
| 11294 | 高邮市 | 龙虬镇红马村15#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11295 | 高邮市 | 龙虬镇强民村27#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11296 | 高邮市 | 龙虬镇强民村26#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11297 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村14#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11298 | 高邮市 | 龙虬镇东角村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11299 | 高邮市 | 龙虬镇强民村23#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11300 | 高邮市 | 龙虬镇东角村14#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11301 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村09#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11302 | 高邮市 | 龙虬镇强民村25#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11303 | 高邮市 | 龙虬镇强民村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11304 | 高邮市 | 龙虬镇东角村19#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11305 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11306 | 高邮市 | 龙虬镇强民村01#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11307 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村33#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11308 | 高邮市 | 龙虬镇强民村37#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11309 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村22#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11310 | 高邮市 | 龙虬镇唐高墩村24#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11311 | 高邮市 | 龙虬镇强民村08#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11312 | 高邮市 | 龙虬镇强民村36#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11313 | 高邮市 | 龙虬镇兴南村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11314 | 高邮市 | 龙虬镇强民村20#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11315 | 高邮市 | 龙虬镇张轩集镇06#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11316 | 高邮市 | 龙虬镇友谊村16#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11317 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇25#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11318 | 高邮市 | 临泽镇周巷果园场08#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11319 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村10#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11320 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村03#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11321 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村14#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11322 | 高邮市 | 临泽镇周巷果园场11#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11323 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村16#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11324 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村15#变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11325 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇19#变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11326 | 高邮市 | 临泽镇周巷果园场10#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 11327 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇04#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11328 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村06#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11329 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村06#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 11330 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11331 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11332 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村04#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11333 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村05#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11334 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村11#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11335 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村07#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11336 | 高邮市 | 临泽镇周巷果园场01#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11337 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村12#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11338 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村06#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11339 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇02#变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11340 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇20#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11341 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村11#变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 11342 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村15#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11343 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11344 | 高邮市 | 临泽镇周巷新农贸市场01#变 | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 11345 | 高邮市 | 临泽镇周巷双沟村17#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11346 | 高邮市 | 临泽镇周巷新马村07#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11347 | 高邮市 | 临泽镇周巷集镇16#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11348 | 高邮市 | 临泽镇周巷营东村13#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11349 | 高邮市 | 临泽镇周巷胡荡村02#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11350 | 高邮市 | 临泽镇周巷果园场09#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11351 | 高邮市 | 临泽镇周巷钱镜村23#变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11352 | 高邮市 | 临泽镇周巷果园场04#变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11353 | 江都区 | 小纪镇富民富康路综合变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 11354 | 江都区 | 武坚镇武坚村潘家组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11355 | 江都区 | 小纪镇纪东村北林组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11356 | 江都区 | 武坚镇周西集镇闵家3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11357 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇新区综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11358 | 江都区 | 樊川镇大同村黄一组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11359 | 江都区 | 丁沟镇麾村村光明组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                     |        |     |          |
|-------|-----|---------------------|--------|-----|----------|
| 11360 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组2#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11361 | 江都区 | 小纪镇竹墩村竹墩路综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11362 | 江都区 | 小纪镇宗村文明西路综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11363 | 江都区 | 武坚镇周西集镇(黄思)中南组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11364 | 江都区 | 小纪镇华景村扬井组3#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11365 | 江都区 | 小纪镇赵家村赵家组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11366 | 江都区 | 小纪镇富民村蒲塘组3#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11367 | 江都区 | 小纪镇宗村宜五路2#综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11368 | 江都区 | 樊川镇东汇村新跃组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11369 | 江都区 | 丁沟镇麾东村甘林组2#西综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11370 | 江都区 | 小纪镇富民村庄南组2#(吴陈)综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11371 | 江都区 | 武坚镇民乐社区政通路2#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11372 | 江都区 | 小纪镇西彭村林南组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11373 | 江都区 | 宜陵镇朱套村朱套组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11374 | 江都区 | 丁沟镇麾中村营南组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11375 | 江都区 | 小纪镇花彭村葛东组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11376 | 江都区 | 小纪镇吉西村团结站综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11377 | 江都区 | 丁沟镇丁北村田庄组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11378 | 江都区 | 小纪镇西彭村中心组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11379 | 江都区 | 宜陵镇宜北村二组综合变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11380 | 江都区 | 小纪镇朱合村西河组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11381 | 江都区 | 丁沟镇麾南村薛东组西综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11382 | 江都区 | 小纪镇西彭村庄综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11383 | 江都区 | 丁沟镇麾南村殷舍组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11384 | 江都区 | 武坚镇集镇东坚组(2#)综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11385 | 江都区 | 丁沟镇麾北村和平组3#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11386 | 江都区 | 小纪镇吴堡计生办3#综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11387 | 江都区 | 武坚镇黄思小学综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11388 | 江都区 | 樊川镇东汇集镇汇江路1#公变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11389 | 江都区 | 小纪镇华阳村新华街4#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11390 | 江都区 | 小纪镇纪西村新河组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11391 | 江都区 | 丁沟镇丁西村青灯组2#东配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11392 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴联组3#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 11393 | 江都区 | 樊川镇东汇村东里组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11394 | 江都区 | 小纪镇西贾村永胜组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11395 | 江都区 | 樊川镇大同村北厦组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11396 | 江都区 | 小纪镇双富村杨家组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11397 | 江都区 | 丁沟镇麾村村麾南组北综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11398 | 江都区 | 小纪镇华阳村华垛组4#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11399 | 江都区 | 丁沟镇丁北村前庄组配变总表  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11400 | 江都区 | 郭村镇东进村幸福三组配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11401 | 江都区 | 小纪镇北汉村红旗组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11402 | 江都区 | 小纪镇马凌村郭家组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11403 | 江都区 | 樊川镇联丰村双桥组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11404 | 江都区 | 丁沟镇红旗村后马组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11405 | 江都区 | 丁沟镇麾东村马沟组西配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11406 | 江都区 | 武坚镇新联村李舍组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11407 | 江都区 | 小纪镇竹墩村西方组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11408 | 江都区 | 丁沟镇黄花村赵桥组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11409 | 江都区 | 小纪镇华阳村华垛组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11410 | 江都区 | 武坚镇双林村新明组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11411 | 江都区 | 小纪镇竹墩村中西路3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11412 | 江都区 | 小纪镇新民居委会龙港站综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11413 | 江都区 | 郭村镇振兴路2#公变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11414 | 江都区 | 小纪镇双富村河西组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11415 | 江都区 | 武坚镇新祥村时家组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11416 | 江都区 | 武坚镇新楼村南河组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11417 | 江都区 | 樊川镇巨永村高沟组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11418 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨村组7#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11419 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴成组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11420 | 江都区 | 丁沟镇麾南村管厦组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11421 | 江都区 | 丁沟镇丁西村镇西组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11422 | 江都区 | 小纪镇纪东村河南组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11423 | 江都区 | 郭村镇小五一组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11424 | 江都区 | 樊川镇东汇村新民组3号综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11425 | 江都区 | 樊川镇东汇村黄江组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11426 | 江都区 | 丁沟镇红旗村后马组西综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11427 | 江都区 | 丁沟镇振兴西路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11428 | 江都区 | 小纪镇纪东村马东组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11429 | 江都区 | 小纪镇东舍村东南组9#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11430 | 江都区 | 小纪镇富民富康路2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11431 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗村组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11432 | 江都区 | 小纪镇马凌村后湾组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11433 | 江都区 | 樊川镇东汇村钱家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11434 | 江都区 | 小纪镇高徐村桥北组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11435 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗西组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11436 | 江都区 | 小纪镇花彭村庄前组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11437 | 江都区 | 小纪镇高徐村三沟组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11438 | 江都区 | 小纪镇富东村桥南组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11439 | 江都区 | 小纪镇新民村龙港站2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11440 | 江都区 | 丁沟镇桥河村南刘组北综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11441 | 江都区 | 郭村镇郭华村幸华组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11442 | 江都区 | 小纪镇五里村李家组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11443 | 江都区 | 郭村镇郭华村河北组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11444 | 江都区 | 小纪镇高徐村徐中组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11445 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇尖东综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11446 | 江都区 | 丁沟镇麻村村中巷组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11447 | 江都区 | 小纪镇华阳村华西组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11448 | 江都区 | 小纪镇纪东村马东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11449 | 江都区 | 丁沟镇黄花村猪场组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11450 | 江都区 | 丁沟镇麾北村和平组1#西综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11451 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盛组9#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11452 | 江都区 | 丁沟镇麾北村新华组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11453 | 江都区 | 小纪镇吉西村幸福组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11454 | 江都区 | 小纪镇郅庄村跃进组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11455 | 江都区 | 小纪镇西彭村蔡家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11456 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11457 | 江都区 | 小纪镇吉汉村汉东组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11458 | 江都区 | 武坚镇杨景村蒋河组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11459 | 江都区 | 樊川镇巨永村刘家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11460 | 江都区 | 小纪镇华阳村华西组6#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11461 | 江都区 | 丁沟镇麻村村二组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11462 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村和平组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11463 | 江都区 | 宜陵镇同兴村西套组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11464 | 江都区 | 丁沟镇麾村人民路2#公变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11465 | 江都区 | 丁沟镇麾东村马沟组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11466 | 江都区 | 郭村镇郭村村麻桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11467 | 江都区 | 郭村镇郭华村河北组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11468 | 江都区 | 小纪镇吉西村幸福组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11469 | 江都区 | 小纪镇双富村黄家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11470 | 江都区 | 小纪镇华阳村庄西组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11471 | 江都区 | 樊川镇东汇村徐家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11472 | 江都区 | 丁沟镇麾中村营北组2#东配变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11473 | 江都区 | 宜陵镇朱套村时坝组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11474 | 江都区 | 小纪镇双鸽村东津组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11475 | 江都区 | 宜陵镇同兴村大沈组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11476 | 江都区 | 丁沟镇麻村村六组南综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11477 | 江都区 | 郭村镇前巷村小桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11478 | 江都区 | 小纪镇吉东村吉东北站综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11479 | 江都区 | 樊川镇永安村联东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11480 | 江都区 | 樊川镇东汇村新民组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11481 | 江都区 | 小纪镇富民振兴路3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11482 | 江都区 | 小纪镇吴堡小学综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11483 | 江都区 | 丁沟镇麾村村麾南组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11484 | 江都区 | 丁沟镇麾村村人民路4#西综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11485 | 江都区 | 宜陵镇团结村乔家组1#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11486 | 江都区 | 樊川镇巨永村友爱组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11487 | 江都区 | 宜陵镇团结村野东组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11488 | 江都区 | 小纪镇竹墩村东风组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11489 | 江都区 | 武坚镇新联村西河组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11490 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩二组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11491 | 江都区 | 丁沟镇麾北村袁西组北综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11492 | 江都区 | 郭村镇郭华村新河组南综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11493 | 江都区 | 丁沟镇麻村村十组综合变西    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11494 | 江都区 | 武坚镇武坚村严沟组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11495 | 江都区 | 丁沟镇联民村六仁组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11496 | 江都区 | 武坚镇新联村扬沟组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11497 | 江都区 | 武坚镇杨景村井东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11498 | 江都区 | 郭村镇东进南路环卫所公变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11499 | 江都区 | 小纪镇纪东村林塘组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11500 | 江都区 | 小纪镇北汉村新河组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11501 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村张北组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11502 | 江都区 | 小纪镇纪东村兴东组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11503 | 江都区 | 丁沟镇麾北村八桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11504 | 江都区 | 小纪镇西贾村西勤组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11505 | 江都区 | 丁沟镇曙光村许舍组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11506 | 江都区 | 小纪镇高徐村马林组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11507 | 江都区 | 郭村镇振兴路2#西公变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11508 | 江都区 | 武坚镇周西社区振兴路3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11509 | 江都区 | 小纪镇华阳村新华街3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11510 | 江都区 | 武坚镇集镇东坚组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11511 | 江都区 | 宜陵镇团结村张云西组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11512 | 江都区 | 小纪镇联桥村中心组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11513 | 江都区 | 樊川镇大同村竹园组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11514 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨富组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11515 | 江都区 | 小纪镇东舍村林庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11516 | 江都区 | 郭村镇郭村村生资桥综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11517 | 江都区 | 小纪镇人民路7#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11518 | 江都区 | 郭村镇郭华村新扬组排涝站综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11519 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗东组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11520 | 江都区 | 小纪镇富民富新路2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11521 | 江都区 | 丁沟镇麾东村塘东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11522 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村新队组西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11523 | 江都区 | 樊川镇东汇村新民组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11524 | 江都区 | 丁沟镇麾南村杨桥组西综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11525 | 江都区 | 小纪镇朱合村朱南组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11526 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬裕组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11527 | 江都区 | 小纪镇五里村朱家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11528 | 江都区 | 樊川镇永安村刘田组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11529 | 江都区 | 宜陵镇团结村王庄组1#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11530 | 江都区 | 武坚镇武坚村河南组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11531 | 江都区 | 丁沟镇曙光村朱套组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11532 | 江都区 | 丁沟镇韩艮村前场组北配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11533 | 江都区 | 小纪镇西舍村芮家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11534 | 江都区 | 小纪镇富民富康路3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11535 | 江都区 | 丁沟镇麾中村圩东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11536 | 江都区 | 樊川镇东汇村鞠东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11537 | 江都区 | 樊川镇东汇村陈家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11538 | 江都区 | 小纪镇花彭村花六庄综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11539 | 江都区 | 郭村镇郭华村新华组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11540 | 江都区 | 武坚镇新楼村唐家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11541 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新生组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11542 | 江都区 | 宜陵镇同兴村小沈综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11543 | 江都区 | 郭村镇郭华村幸河组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11544 | 江都区 | 小纪镇华景村前进组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11545 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨村组9#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11546 | 江都区 | 武坚镇新楼村楼庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11547 | 江都区 | 小纪镇西贾村繁荣组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11548 | 江都区 | 小纪镇双富村周东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11549 | 江都区 | 小纪镇尖沟村顾家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11550 | 江都区 | 郭村镇东进路路灯变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11551 | 江都区 | 小纪镇华阳村新华街5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11552 | 江都区 | 丁沟镇野田村野东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11553 | 江都区 | 樊川镇同丰村同兴组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11554 | 江都区 | 武坚镇黄思村东河组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11555 | 江都区 | 樊川镇东汇村桥港组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11556 | 江都区 | 丁沟镇乔河村洋北组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11557 | 江都区 | 小纪镇吉西村西亮组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 11558 | 江都区 | 樊川镇东汇村鞠西组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11559 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴鑫组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11560 | 江都区 | 小纪镇双富村中心组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11561 | 江都区 | 武坚镇周西集镇(黄思)中南组公变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11562 | 江都区 | 小纪镇富民村沙东排涝站综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11563 | 江都区 | 小纪镇宗村村宜五路3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11564 | 江都区 | 樊川镇大同村二仁组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11565 | 江都区 | 小纪镇富民村陈庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11566 | 江都区 | 小纪镇新民居委会南阳组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11567 | 江都区 | 郭村镇韩阳村南阳组2号综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11568 | 江都区 | 宜陵镇宜北村十组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11569 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗北组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11570 | 江都区 | 宜陵镇团结村西赵组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11571 | 江都区 | 丁沟镇麾北村景家组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11572 | 江都区 | 丁沟镇联民村苏庄组南综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11573 | 江都区 | 丁沟镇朱桥村前庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11574 | 江都区 | 小纪镇西贾村双勤组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11575 | 江都区 | 丁沟镇邓华村肽桥组西综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11576 | 江都区 | 小纪镇富东村中心组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11577 | 江都区 | 郭村镇郭华村凤西组配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11578 | 江都区 | 小纪镇竹墩村和平组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11579 | 江都区 | 小纪镇华阳村庄北组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11580 | 江都区 | 郭村镇东进村五星组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11581 | 江都区 | 武坚镇新楼村王垛组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11582 | 江都区 | 小纪镇华阳村华西组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11583 | 江都区 | 小纪镇宗村村宜五路综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11584 | 江都区 | 丁沟镇麾中村九龙组配变总表    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11585 | 江都区 | 小纪镇西彭村祥家组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11586 | 江都区 | 郭村镇东进西路公变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11587 | 江都区 | 小纪镇纪东村河北组11#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11588 | 江都区 | 郭村镇东进村五一组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11589 | 江都区 | 小纪镇纪西村家桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11590 | 江都区 | 丁沟镇野田村姚中组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11591 | 江都区 | 小纪镇吉西村西亮组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11592 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三中组6#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11593 | 江都区 | 小纪镇赵家村费庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11594 | 江都区 | 郭村镇东进东路综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11595 | 江都区 | 小纪镇富民村吴陈组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11596 | 江都区 | 郭村镇郭华村河东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11597 | 江都区 | 樊川镇大同村闻东组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11598 | 江都区 | 丁沟镇麾北村八桥组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11599 | 江都区 | 丁沟镇麾中村河西组南综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11600 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村蒲塘组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11601 | 江都区 | 小纪镇华景村荷花组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11602 | 江都区 | 丁沟镇野田村野中组西综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11603 | 江都区 | 小纪镇西彭村淤河大站综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11604 | 江都区 | 宜陵镇宜北村十一组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11605 | 江都区 | 小纪镇东舍村林庄组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11606 | 江都区 | 郭村镇郭华村扬家组3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11607 | 江都区 | 丁沟镇曙光村许舍组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11608 | 江都区 | 武坚镇新楼村兴刘组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11609 | 江都区 | 小纪镇双鸽村桥西组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11610 | 江都区 | 小纪镇马凌村凌家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11611 | 江都区 | 小纪镇双富村周东组2#组综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11612 | 江都区 | 武坚镇双林村于东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11613 | 江都区 | 小纪镇高徐村新河组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11614 | 江都区 | 宜陵镇团结村南电站综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11615 | 江都区 | 武坚镇杨景村勤丰组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11616 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三中组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11617 | 江都区 | 丁沟镇麻村村代坝组南配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11618 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村四组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11619 | 江都区 | 小纪镇纪西村刘家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11620 | 江都区 | 丁沟镇麾中村营中组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11621 | 江都区 | 丁沟镇麻村村巷西组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11622 | 江都区 | 郭村镇东进村农贸市场配变总表  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11623 | 江都区 | 小纪镇富民村蒲塘组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                    |        |     |          |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|----------|
| 11624 | 江都区 | 小纪镇赵家村井东组2#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11625 | 江都区 | 郭村镇东进西路4#综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11626 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬裕组1#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11627 | 江都区 | 小纪镇花彭村庄东组2#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11628 | 江都区 | 小纪镇马凌村王河组2#配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11629 | 江都区 | 小纪镇双富村裴家组2#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11630 | 江都区 | 郭村镇振兴路5#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11631 | 江都区 | 小纪镇吉家大站综合变         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11632 | 江都区 | 小纪镇尖沟村顾家组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11633 | 江都区 | 武坚镇龙河村高墩组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11634 | 江都区 | 武坚镇黄思社区康华路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11635 | 江都区 | 小纪镇华阳村新华街2#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11636 | 江都区 | 小纪镇宗村村东家组1#综合变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11637 | 江都区 | 郭村镇郭华村扬家组2#配变总表    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11638 | 江都区 | 樊川镇东汇卫生院综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11639 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组10#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11640 | 江都区 | 宜陵镇团结村中庄组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11641 | 江都区 | 小纪镇富民村东南组2#(军王)综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11642 | 江都区 | 樊川镇东汇集镇汇江路4#公变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11643 | 江都区 | 小纪镇赵家村井西组综合变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11644 | 江都区 | 宜陵镇同兴村马厂组配变总表      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11645 | 江都区 | 丁沟镇韩艮村前场组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11646 | 江都区 | 郭村镇郭华村河西组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11647 | 江都区 | 小纪镇赵家村李茂组3#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11648 | 江都区 | 丁沟镇丁北村戴舍组配变总表      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11649 | 江都区 | 樊川镇友爱村纪东组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11650 | 江都区 | 郭村镇郭村中学综合变         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11651 | 江都区 | 郭村镇镇南工业园区配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11652 | 江都区 | 丁沟镇麾南村三河组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11653 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三家组2#综合变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11654 | 江都区 | 小纪镇东舍村林庄组3#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11655 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组3#综合变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11656 | 江都区 | 丁沟镇韩艮村东艮组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11657 | 江都区 | 小纪镇富民村河北组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11658 | 江都区 | 小纪镇竹墩村和平组1#综合变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11659 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盟组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11660 | 江都区 | 丁沟镇麾北村蔡家组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11661 | 江都区 | 丁沟镇红旗村袁西组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11662 | 江都区 | 郭村镇通扬村河南组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11663 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村三组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11664 | 江都区 | 小纪镇马凌村王河组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11665 | 江都区 | 丁沟镇联民村东舍组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11666 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11667 | 江都区 | 小纪镇富民村富民路4#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11668 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇工业园区1#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11669 | 江都区 | 武坚镇联合村南河组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11670 | 江都区 | 小纪镇纪东村纪东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11671 | 江都区 | 宜陵镇朱套村光明组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11672 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗北组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11673 | 江都区 | 丁沟镇朱桥村石桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11674 | 江都区 | 小纪镇西彭村老圩组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11675 | 江都区 | 武坚镇合新村沈家组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11676 | 江都区 | 小纪镇富东村胜利组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11677 | 江都区 | 郭村镇东进西路2#配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11678 | 江都区 | 小纪镇花彭村庄前组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11679 | 江都区 | 樊川镇大同村翁院组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11680 | 江都区 | 小纪镇吉吴村庄综合变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11681 | 江都区 | 丁沟镇麾中村佃巷组北综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11682 | 江都区 | 小纪镇竹墩村中西路综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11683 | 江都区 | 丁沟镇麾中村庙头组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11684 | 江都区 | 宜陵镇同兴村新沟组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11685 | 江都区 | 小记镇富民振兴路5#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11686 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组12#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11687 | 江都区 | 小纪镇富民村庄北组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11688 | 江都区 | 小纪镇富民富康路6#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11689 | 江都区 | 丁沟镇红旗村杲西组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11690 | 江都区 | 郭村镇郭一组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11691 | 江都区 | 小纪镇邵庄村跃进组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11692 | 江都区 | 小纪镇联桥村薛家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11693 | 江都区 | 丁沟镇麻村东头组配变总表    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11694 | 江都区 | 郭村镇前巷村龙耳组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11695 | 江都区 | 小纪镇高徐镇繁荣路2#变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11696 | 江都区 | 小纪镇富民村东风组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11697 | 江都区 | 小纪镇富民村颜庄组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11698 | 江都区 | 丁沟镇麾南村杨中组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11699 | 江都区 | 小纪镇邵庄村东风组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11700 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村凌庄组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11701 | 江都区 | 丁沟镇乔河村北刘组北配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11702 | 江都区 | 郭村镇通扬村纪舍组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11703 | 江都区 | 小纪镇窑头村庄综合变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11704 | 江都区 | 小纪镇富民村东桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11705 | 江都区 | 丁沟镇曙光村塘汪组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11706 | 江都区 | 樊川镇巨永村友爱组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11707 | 江都区 | 宜陵镇团结村野东组综合变    | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 11708 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组10#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11709 | 江都区 | 小纪镇富民村富康路5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11710 | 江都区 | 小纪镇华阳村商贸街综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11711 | 江都区 | 武坚镇合新村徐西组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11712 | 江都区 | 丁沟镇联民村西头组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11713 | 江都区 | 小纪镇富东村前进组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11714 | 江都区 | 小纪镇富东村振兴路6#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11715 | 江都区 | 小纪镇联桥村河边组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11716 | 江都区 | 丁沟镇联民村苏庄六组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11717 | 江都区 | 宜陵镇同兴村胜利组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11718 | 江都区 | 小纪镇高徐村高东组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11719 | 江都区 | 丁沟镇野田村姚前组南综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11720 | 江都区 | 武坚镇双林村许沟组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11721 | 江都区 | 郭村镇通扬村田巷组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11722 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡徐组3#台片   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11723 | 江都区 | 丁沟镇麾东村共二前河组综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11724 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇镇政府综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11725 | 江都区 | 小纪镇郚庄村红旗组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11726 | 江都区 | 宜陵镇团结村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11727 | 江都区 | 小纪镇富民村蒲塘组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11728 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盛组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11729 | 江都区 | 小纪镇富民村富民路综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11730 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组1#综合变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11731 | 江都区 | 丁沟镇麻村村小庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11732 | 江都区 | 小纪镇新民村杨湾组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11733 | 江都区 | 小纪镇吉吴村庄东综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11734 | 江都区 | 小纪镇吴堡村新堡路2#综合变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11735 | 江都区 | 丁沟镇韩良村东良组东配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11736 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村四组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11737 | 江都区 | 宜陵镇宜北村十三组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11738 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11739 | 江都区 | 郭村镇前巷村新沟组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11740 | 江都区 | 丁沟镇联民村六组北配变总表   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11741 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村蒲塘组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11742 | 江都区 | 丁沟镇麾南村三组配变总表    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11743 | 江都区 | 宜陵镇朱套村元沟组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11744 | 江都区 | 小纪镇郚庄村东风组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11745 | 江都区 | 丁沟镇腾飞村西套组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11746 | 江都区 | 丁沟镇联民村二组综合变     | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 11747 | 江都区 | 武坚镇民乐社区飞达路2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11748 | 江都区 | 小纪镇双富村红星组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11749 | 江都区 | 武坚镇新联村绍联组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11750 | 江都区 | 樊川镇东汇村鞠东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11751 | 江都区 | 武坚镇新联村马沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11752 | 江都区 | 樊川镇东汇村弯沟组2号综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11753 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盛组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11754 | 江都区 | 宜陵镇宜北村五组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11755 | 江都区 | 丁沟镇麾东村西舍组南配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11756 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩徐组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11757 | 江都区 | 小纪镇华景村荷花组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11758 | 江都区 | 丁沟镇丁西村吴庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11759 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇吉西村朱家组综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11760 | 江都区 | 小纪镇新民村五顷组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11761 | 江都区 | 小纪镇西舍村腰沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11762 | 江都区 | 小纪镇季家村季兴组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11763 | 江都区 | 郭村镇韩阳村北圩组2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11764 | 江都区 | 小纪镇西彭村中心组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11765 | 江都区 | 小纪镇纪东村北林组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11766 | 江都区 | 丁沟镇桥河村南刘组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11767 | 江都区 | 小纪镇富东村前进组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11768 | 江都区 | 丁沟镇联民村六仁组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11769 | 江都区 | 樊川镇东汇村金桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11770 | 江都区 | 樊川镇同丰村徐家组综合变    | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 11771 | 江都区 | 小纪镇赵家村赵家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11772 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村李沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11773 | 江都区 | 小纪镇吉吴村吴家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11774 | 江都区 | 武坚镇黄思村中南3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11775 | 江都区 | 丁沟镇野田村野中组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11776 | 江都区 | 小纪镇西舍村湾河组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11777 | 江都区 | 小纪镇纪东村北河组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11778 | 江都区 | 小纪镇窑头村川东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11779 | 江都区 | 武坚镇杨景村桥东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11780 | 江都区 | 小纪镇金鑫村团结北组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11781 | 江都区 | 郭村镇东进村五一组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11782 | 江都区 | 小纪镇窑头村华东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11783 | 江都区 | 小纪镇西贾村兔港组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11784 | 江都区 | 樊川镇同丰村朱庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11785 | 江都区 | 丁沟镇丁西村青灯组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11786 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村丰收组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11787 | 江都区 | 小纪镇新堡村河南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11788 | 江都区 | 小纪镇花彭村花六组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 11789 | 江都区 | 小纪镇富东村胜利组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11790 | 江都区 | 郭村镇郭村村高沟组排涝站配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11791 | 江都区 | 武坚镇合新村五东组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11792 | 江都区 | 小纪镇西彭村杨家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11793 | 江都区 | 小纪镇吉西村中圩组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11794 | 江都区 | 武坚镇集镇水产综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11795 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇工业园区2#综合变  | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 11796 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三家组4#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11797 | 江都区 | 郭村镇韩阳村兴阳组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11798 | 江都区 | 小纪镇邵庄村上河组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11799 | 江都区 | 小纪镇西舍村卢家组2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11800 | 江都区 | 小纪镇五里村中联组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11801 | 江都区 | 小纪镇贾兴村联兴组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11802 | 江都区 | 丁沟镇黄花村军湖组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11803 | 江都区 | 小纪镇马凌村友联组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11804 | 江都区 | 小纪镇富东村光明组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11805 | 江都区 | 宜陵镇宜北村九组1#配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11806 | 江都区 | 丁沟镇麾中村大巷组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11807 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村孟家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11808 | 江都区 | 小纪镇金鑫村高丰组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11809 | 江都区 | 樊川镇同丰村蔡塘组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11810 | 江都区 | 武坚镇新联村新夏组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11811 | 江都区 | 小纪镇高徐村桥北组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11812 | 江都区 | 樊川镇永安村胡圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11813 | 江都区 | 樊川镇同丰村汤波组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11814 | 江都区 | 小纪镇富民村吴陈组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11815 | 江都区 | 武坚镇新楼村王垛组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11816 | 江都区 | 丁沟镇麾北村红二组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11817 | 江都区 | 武坚镇新楼村王垛组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11818 | 江都区 | 宜陵镇团结村张套组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11819 | 江都区 | 小纪镇高徐村桥北组4#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11820 | 江都区 | 武坚镇黄思村韩家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11821 | 江都区 | 武坚镇双林村于南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 11822 | 江都区 | 樊川镇巨永村曹庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11823 | 江都区 | 小纪镇朱合村朱家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11824 | 江都区 | 小纪镇太平村沈家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11825 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村前进组5#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11826 | 江都区 | 郭村镇郭华村幸河组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11827 | 江都区 | 宜陵镇团结村刘云组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11828 | 江都区 | 小纪镇竹墩村竹墩路2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11829 | 江都区 | 小纪镇高徐镇富民振兴路2#综合变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11830 | 江都区 | 小纪镇华景村扬井组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11831 | 江都区 | 小纪镇富民村东南组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11832 | 江都区 | 丁沟镇野田村野南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11833 | 江都区 | 小纪镇贾兴村兴陈组4#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11834 | 江都区 | 宜陵镇朱套村扬圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11835 | 江都区 | 丁沟镇黄花村石家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11836 | 江都区 | 小纪镇新民村南河组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11837 | 江都区 | 武坚镇新祥村东风组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11838 | 江都区 | 小纪镇富民振兴路4#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11839 | 江都区 | 小纪镇富民村庄南组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11840 | 江都区 | 小纪镇高徐村桥北组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11841 | 江都区 | 小纪镇西贾村繁荣组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11842 | 江都区 | 小纪镇富东村桥北组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11843 | 江都区 | 郭村镇东进村红旗组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11844 | 江都区 | 小纪镇窑头村九华组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11845 | 江都区 | 小纪镇新堡村双元组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11846 | 江都区 | 小纪镇西舍村湾河组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11847 | 江都区 | 小纪镇吉汉村翻扒组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11848 | 江都区 | 丁沟镇丁北村前庄组南综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11849 | 江都区 | 武坚镇周西社区河西桥配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11850 | 江都区 | 小纪镇西舍村卢家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11851 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬裕组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11852 | 江都区 | 郭村镇郭村村扬巷组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11853 | 江都区 | 武坚镇双林村西习组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11854 | 江都区 | 小纪镇朱合村朱东组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 11855 | 江都区 | 小纪镇东舍村东南组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11856 | 江都区 | 小纪镇东舍村东南组5#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11857 | 江都区 | 丁沟镇麻村村一组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11858 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村丰收组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11859 | 江都区 | 小纪镇高徐村徐东组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11860 | 江都区 | 小纪镇北汉村方圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11861 | 江都区 | 武坚镇杨景村高伙组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11862 | 江都区 | 小纪镇新堡居委会姜家组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11863 | 江都区 | 丁沟镇麾村人民路1#东综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11864 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村南吴组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11865 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村新民组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11866 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村前进组4#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11867 | 江都区 | 宜陵镇团结村刘云组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11868 | 江都区 | 樊川镇东汇村鞠家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11869 | 江都区 | 小纪镇太平村杨宗组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11870 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村凌庄组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11871 | 江都区 | 郭村镇东进东路2#公变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 11872 | 江都区 | 小纪镇五里村李家组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11873 | 江都区 | 丁沟镇麻村村八组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11874 | 江都区 | 郭村镇郭华村河南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11875 | 江都区 | 小纪镇新民村利民组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11876 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨村组5#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11877 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11878 | 江都区 | 丁沟镇黄花村双桥北组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11879 | 江都区 | 小纪镇高徐村新河组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11880 | 江都区 | 武坚镇武坚村龙湾组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11881 | 江都区 | 武坚镇合新村建东组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11882 | 江都区 | 小纪镇新民居委会南阳组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11883 | 江都区 | 小纪镇新堡村北河组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11884 | 江都区 | 小纪镇马凌村凌家组6#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11885 | 江都区 | 樊川镇巨永村金圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11886 | 江都区 | 武坚镇合新村沈家组7#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11887 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村前进组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 11888 | 江都区 | 郭村镇郭农线东进村五组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11889 | 江都区 | 小纪镇华景村扬进组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11890 | 江都区 | 小纪镇金鑫村东河组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11891 | 江都区 | 小纪镇尖沟村马舍组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11892 | 江都区 | 小纪镇邵庄村西桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11893 | 江都区 | 小纪镇季家村兴桥组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11894 | 江都区 | 宜陵镇团结村野南组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11895 | 江都区 | 小纪镇竹墩村和平组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11896 | 江都区 | 丁沟镇丁西村余家组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11897 | 江都区 | 丁沟镇丁北村沈庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11898 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新生组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11899 | 江都区 | 小纪镇东舍村林庄组6#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11900 | 江都区 | 宜陵镇朱套村张套组变综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11901 | 江都区 | 小纪镇宗村村东家组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11902 | 江都区 | 小纪镇华景村扬金组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11903 | 江都区 | 武坚镇双林村于西组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11904 | 江都区 | 丁沟镇联民村彭舍组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11905 | 江都区 | 丁沟镇麾中村营北组2#配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11906 | 江都区 | 小纪镇纪东村北林组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11907 | 江都区 | 丁沟镇丁西村青灯组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11908 | 江都区 | 小纪镇富东村桥东组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11909 | 江都区 | 小纪镇新堡居委会宋家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11910 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇吉东村吉沟庄综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11911 | 江都区 | 武坚镇合新村五东组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11912 | 江都区 | 武坚镇新联村邵家组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11913 | 江都区 | 小纪镇富东村桥北组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11914 | 江都区 | 宜陵镇朱套村时坝组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11915 | 江都区 | 丁沟镇麾村村光明组西配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11916 | 江都区 | 丁沟镇野田村荀西组北综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11917 | 江都区 | 宜陵镇团结村西赵组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11918 | 江都区 | 小纪镇西彭村陈河组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11919 | 江都区 | 丁沟镇麻村村西头组北配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11920 | 江都区 | 樊川镇巨永村前进组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11921 | 江都区 | 小纪镇吉东村西桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11922 | 江都区 | 小纪镇北汉村汉南组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11923 | 江都区 | 郭村镇东进村四组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11924 | 江都区 | 武坚镇合新村建东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11925 | 江都区 | 丁沟镇麾村大会堂组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11926 | 江都区 | 小纪镇贾兴村联兴组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11927 | 江都区 | 丁沟镇麻村村六组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11928 | 江都区 | 樊川镇同丰村李楼组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11929 | 江都区 | 小纪镇西彭村淤河大站2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11930 | 江都区 | 小纪镇朱合村朱南组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11931 | 江都区 | 小纪镇富民村裴家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11932 | 江都区 | 小纪镇新民居委会双河组综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11933 | 江都区 | 郭村镇郭华村全垛组西综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11934 | 江都区 | 宜陵镇宜北村七组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11935 | 江都区 | 小纪镇窑头村庄3#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11936 | 江都区 | 小纪镇北汉村红旗组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11937 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新河站2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11938 | 江都区 | 小纪镇新民居委会蔡家组综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11939 | 江都区 | 丁沟镇丁西村郑庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11940 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三中组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11941 | 江都区 | 小纪镇高徐村三沟组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11942 | 江都区 | 宗村村东家组4#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11943 | 江都区 | 武坚镇新祥村华兴组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11944 | 江都区 | 樊川镇同丰村华荣组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11945 | 江都区 | 郭村镇前巷村龙耳组2#西综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11946 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三中组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11947 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴成组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11948 | 江都区 | 樊川镇永安村联兴组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11949 | 江都区 | 樊川镇巨永村兴丰组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11950 | 江都区 | 宜陵镇同兴村韩一组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11951 | 江都区 | 小纪镇富民村陈庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11952 | 江都区 | 丁沟镇乔河村李家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11953 | 江都区 | 小纪镇西贾村新庄组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 11954 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩三组配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11955 | 江都区 | 武坚镇联合村娄北组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11956 | 江都区 | 小纪镇高徐村桥北组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11957 | 江都区 | 小纪镇花彭村花北组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11958 | 江都区 | 樊川镇友爱村纪平组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11959 | 江都区 | 小纪镇华阳村华垛组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11960 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组8#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11961 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗村组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11962 | 江都区 | 小纪镇华阳村华垛组8#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11963 | 江都区 | 樊川镇东汇村许伙组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11964 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盛组5#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11965 | 江都区 | 小纪镇富民村庙家组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11966 | 江都区 | 樊川镇大同村竹园组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11967 | 江都区 | 武坚镇新联村扬沟组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11968 | 江都区 | 小纪镇西贾村双勤组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11969 | 江都区 | 小纪镇赵家村井北组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11970 | 江都区 | 丁沟镇麾南村祝庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11971 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村陈庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11972 | 江都区 | 丁沟镇曙光村仓房组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11973 | 江都区 | 丁沟镇麾东村甘霖组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11974 | 江都区 | 武坚镇龙河村何陈组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11975 | 江都区 | 武坚镇双林村陆家组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11976 | 江都区 | 丁沟镇麾北村杨柳潘舍组综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11977 | 江都区 | 小纪镇双富村中心组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11978 | 江都区 | 丁沟镇麾北村新家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11979 | 江都区 | 宜陵镇宜北村一组3#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11980 | 江都区 | 小纪镇竹墩村小东组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11981 | 江都区 | 小纪镇新堡居委会北河组综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11982 | 江都区 | 郭村镇郭华村全垛组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11983 | 江都区 | 樊川镇巨永村焦套组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11984 | 江都区 | 小纪镇西贾村繁荣组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11985 | 江都区 | 小纪镇宗村村东家组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11986 | 江都区 | 樊川镇大同村新明组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 11987 | 江都区 | 樊川镇大同村黄楼组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11988 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈东组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11989 | 江都区 | 小纪镇新堡村中心组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11990 | 江都区 | 小纪镇尖沟村马垛组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11991 | 江都区 | 小纪镇纪东村河南组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11992 | 江都区 | 小纪镇富民富康路7#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 11993 | 江都区 | 小纪镇吉汉村尹南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11994 | 江都区 | 丁沟镇麾北村江东组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11995 | 江都区 | 小纪镇东舍村南河组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11996 | 江都区 | 宜陵镇朱套村徐家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11997 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇计生办2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11998 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩南组排涝站综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 11999 | 江都区 | 小纪镇太平村潘家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12000 | 江都区 | 樊川镇大同村周文组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12001 | 江都区 | 小纪镇尖沟村马泊组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12002 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12003 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盛组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12004 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村二组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12005 | 江都区 | 小纪镇赵家村李茂组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12006 | 江都区 | 丁沟镇乔河村花舍组南配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12007 | 江都区 | 小纪双鸽村双圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12008 | 江都区 | 小纪镇五里村陈家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12009 | 江都区 | 丁沟镇曙光村张庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12010 | 江都区 | 武坚镇双林村中北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12011 | 江都区 | 小纪镇吉西村勤家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12012 | 江都区 | 小纪镇东舍村林庄组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12013 | 江都区 | 小纪镇高徐村徐南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12014 | 江都区 | 小纪镇西贾村跃进组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12015 | 江都区 | 小纪镇双鸽村桥南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12016 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴旺组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12017 | 江都区 | 丁沟镇黄花村村部综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12018 | 江都区 | 宜陵镇团结村张云组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12019 | 江都区 | 小纪镇太平村沈家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12020 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村张楼组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12021 | 江都区 | 小纪镇北汉村汉西组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12022 | 江都区 | 小纪镇金鑫村灯南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12023 | 江都区 | 宜陵镇同兴村郭套组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12024 | 江都区 | 小纪镇华阳村华东组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12025 | 江都区 | 樊川镇永安村联丰组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12026 | 江都区 | 小纪镇马凌村马厂组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12027 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村华丰组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12028 | 江都区 | 武坚镇黄思村新东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12029 | 江都区 | 小纪镇华阳村华中组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12030 | 江都区 | 宜陵镇朱套村吴斥组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12031 | 江都区 | 小纪镇富民村杨家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12032 | 江都区 | 小纪镇新堡居委会陈河组综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12033 | 江都区 | 郭村镇振兴路3#公变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12034 | 江都区 | 郭村镇前巷村中沟组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12035 | 江都区 | 小纪镇马凌村前湾组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12036 | 江都区 | 郭村镇韩阳村朱圩组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12037 | 江都区 | 小纪镇华阳村华东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12038 | 江都区 | 丁沟镇野田村荀西组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12039 | 江都区 | 小纪镇高徐村马林组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12040 | 江都区 | 丁沟镇乔河村花舍组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12041 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈西组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12042 | 江都区 | 郭村镇前巷村龙耳组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12043 | 江都区 | 丁沟镇朱桥村渡桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12044 | 江都区 | 宜陵镇同兴村李庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12045 | 江都区 | 宜陵镇同兴村西套组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12046 | 江都区 | 小纪镇高徐村高东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12047 | 江都区 | 郭村镇前巷村龙耳组西综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12048 | 江都区 | 武坚镇杨景村杨景组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12049 | 江都区 | 小纪镇花彭村东河组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12050 | 江都区 | 丁沟镇黄花村黄花组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12051 | 江都区 | 丁沟镇黄花村武舍组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12052 | 江都区 | 武坚镇新联村西联组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12053 | 江都区 | 武坚镇龙河村团结组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12054 | 江都区 | 丁沟镇麾北村杲东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12055 | 江都区 | 宜陵镇朱套村储北组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12056 | 江都区 | 小纪镇朱合村西河组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12057 | 江都区 | 樊川镇东汇村许伙组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12058 | 江都区 | 小纪镇新民村双沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12059 | 江都区 | 东进村四组东配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12060 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈西组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12061 | 江都区 | 丁沟镇麾东村共二河北组综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12062 | 江都区 | 武坚镇新楼村西河组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12063 | 江都区 | 小纪镇竹墩村竹墩路3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12064 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组7#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12065 | 江都区 | 郭村镇通扬村新阳组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12066 | 江都区 | 丁沟镇丁北村宋丁组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12067 | 江都区 | 樊川镇同丰村七里组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12068 | 江都区 | 丁沟镇联民村刘兴组东1#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12069 | 江都区 | 丁沟镇麾中村小马湖组北综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12070 | 江都区 | 小纪镇兴旺村联兴组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12071 | 江都区 | 樊川镇友爱村纪东组2# 综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12072 | 江都区 | 丁沟镇麾南村三组西配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12073 | 江都区 | 小纪镇纪东村河南组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12074 | 江都区 | 丁沟镇麾中村顾营组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12075 | 江都区 | 樊川镇巨永村芦圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12076 | 江都区 | 小纪镇纪东村河北组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12077 | 江都区 | 小纪镇季家村高舍组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12078 | 江都区 | 武坚镇杨景村利民组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12079 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村南吴组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12080 | 江都区 | 小纪镇华景村荷北组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12081 | 江都区 | 小纪镇新民村北阳组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12082 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴鑫组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12083 | 江都区 | 小纪镇竹墩村竹墩路4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12084 | 江都区 | 小纪镇高徐村高西组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12085 | 江都区 | 丁沟镇乔河村朱舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12086 | 江都区 | 武坚镇联合村史家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12087 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三中组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12088 | 江都区 | 小纪镇马凌村凌家组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12089 | 江都区 | 武坚镇杨景村勤丰组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12090 | 江都区 | 宜陵镇宜北村七组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12091 | 江都区 | 武坚镇新联村王沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12092 | 江都区 | 小纪镇马凌村马厂组7#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12093 | 江都区 | 樊川镇聚永村蔡庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12094 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗西组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 12095 | 江都区 | 郭村镇郭华村全垛组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12096 | 江都区 | 小纪镇赵家村井东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12097 | 江都区 | 武坚镇新联村饮西组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12098 | 江都区 | 武坚镇杨景村高钱组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12099 | 江都区 | 小纪镇金鑫村团结组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12100 | 江都区 | 小纪镇高徐村柏家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12101 | 江都区 | 丁沟镇丁西村镇南组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12102 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组9#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12103 | 江都区 | 小纪镇吉东村渔塘组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12104 | 江都区 | 丁沟镇乔河村王南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12105 | 江都区 | 小纪镇双富村中一组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12106 | 江都区 | 丁沟镇野田村野中组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12107 | 江都区 | 郭村镇振兴路1#公变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12108 | 江都区 | 丁沟镇麾南村殷舍组南综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12109 | 江都区 | 小纪镇西彭村祥家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12110 | 江都区 | 丁沟镇丁北村赵舍组北综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12111 | 江都区 | 武坚镇新联村王垛组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12112 | 江都区 | 郭村镇通扬村高一组配变总表   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 12113 | 江都区 | 郭村镇东进村幸一组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12114 | 江都区 | 郭村镇王舍组综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12115 | 江都区 | 武坚镇杨景井南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12116 | 江都区 | 丁沟镇麻村村四组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12117 | 江都区 | 小纪镇富东村胜利组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12118 | 江都区 | 武坚镇龙河村团结组2#综合变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12119 | 江都区 | 小纪镇联桥村河边组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12120 | 江都区 | 小纪镇竹墩村红旗组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 12121 | 江都区 | 小纪镇双富村裴家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12122 | 江都区 | 小纪镇东舍村南河组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12123 | 江都区 | 丁沟镇麾北村江东组2#北综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12124 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新河站4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12125 | 江都区 | 小纪镇季家村兴桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12126 | 江都区 | 丁沟镇朱桥村沈套组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12127 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村韩家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12128 | 江都区 | 郭村镇前巷村新沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12129 | 江都区 | 小纪镇赵家村费庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12130 | 江都区 | 樊川镇东汇村里凤组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12131 | 江都区 | 小纪镇联桥村河边组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12132 | 江都区 | 小纪镇纪东村河北组4#综合变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12133 | 江都区 | 宜陵镇宜北村十二组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12134 | 江都区 | 樊川镇大同村子佩组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12135 | 江都区 | 小纪镇西舍村庄综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12136 | 江都区 | 樊川镇三周村刘家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12137 | 江都区 | 小纪镇郜庄村红旗组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12138 | 江都区 | 郭村镇郭华村凤西组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12139 | 江都区 | 小纪镇高徐村柏家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12140 | 江都区 | 丁沟镇麾村村花家组西综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12141 | 江都区 | 樊川镇东汇村吴家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12142 | 江都区 | 丁沟镇麾南村中心组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12143 | 江都区 | 丁沟镇麻村村六组北综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12144 | 江都区 | 丁沟镇麻村村十组南配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12145 | 江都区 | 丁沟镇野田村姚前组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12146 | 江都区 | 小纪镇宗村村前湾组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12147 | 江都区 | 小纪镇赵家村李茂组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12148 | 江都区 | 丁沟镇乔河村洋中组北综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12149 | 江都区 | 小纪镇郜庄村建新组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12150 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村七组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12151 | 江都区 | 丁沟镇曙光村刘舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 12152 | 江都区 | 丁沟镇麾村繁荣东路综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12153 | 江都区 | 郭村镇郭华村西河组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12154 | 江都区 | 丁沟镇腾飞村路南组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12155 | 江都区 | 宜陵镇朱套村林汪组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12156 | 江都区 | 小纪镇联桥村中心组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12157 | 江都区 | 武坚镇联合村丁西组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12158 | 江都区 | 小纪镇双富村河西组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12159 | 江都区 | 小纪镇富民村排涝站综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12160 | 江都区 | 小纪镇马凌村马厂组4#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12161 | 江都区 | 小纪镇西贾村和庄组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12162 | 江都区 | 武坚镇新祥村华东组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12163 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三中组7#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12164 | 江都区 | 丁沟镇麻村村李舍组综合组     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12165 | 江都区 | 郭村镇通扬村丁舍组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12166 | 江都区 | 丁沟镇麾中村营南组西综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12167 | 江都区 | 樊川镇同丰村七里组2#配变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12168 | 江都区 | 小纪镇金鑫村南杨组综合变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12169 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨庄组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12170 | 江都区 | 樊川镇巨永村红砖组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12171 | 江都区 | 宜陵镇同兴村后马组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12172 | 江都区 | 小纪镇五里村刘西组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12173 | 江都区 | 小纪镇富民村东南组综合变（沙联） | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12174 | 江都区 | 小纪镇尖沟村前进组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12175 | 江都区 | 丁沟镇联民村八组南配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12176 | 江都区 | 武坚镇联合村娄西组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12177 | 江都区 | 小纪镇双富村黄家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12178 | 江都区 | 樊川镇巨永村华丰组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12179 | 江都区 | 丁沟镇丁西村仲家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12180 | 江都区 | 丁沟镇麾中村龙头组1#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12181 | 江都区 | 樊川镇巨永村胜利组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12182 | 江都区 | 樊川镇同丰村汤波组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12183 | 江都区 | 丁沟镇麾南村薛东组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12184 | 江都区 | 小纪镇新民村利民组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 12185 | 江都区 | 武坚镇龙河村陈南组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12186 | 江都区 | 宜陵镇同兴村王伏组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12187 | 江都区 | 丁沟镇麾北村和平组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12188 | 江都区 | 小纪镇双富村杨家组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12189 | 江都区 | 小纪镇双鸽村桥南组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12190 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡徐组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12191 | 江都区 | 小纪镇华阳村新华街6#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12192 | 江都区 | 丁沟镇红旗村红一组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12193 | 江都区 | 宜陵镇宜北村一组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12194 | 江都区 | 小纪镇西贾村和庄组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12195 | 江都区 | 郭村镇通扬村田巷组1#配变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12196 | 江都区 | 武坚镇新联村西河组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12197 | 江都区 | 丁沟镇黄花村西蒋组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12198 | 江都区 | 郭村镇郭华村幸生组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12199 | 江都区 | 宜陵镇宜北村六组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12200 | 江都区 | 丁沟镇麾中村大巷组东综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12201 | 江都区 | 丁沟镇联民村八组综合变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12202 | 江都区 | 小纪镇高徐镇富民樊富路综合变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 12203 | 江都区 | 小纪镇金鑫村庄东组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12204 | 江都区 | 丁沟镇麾北村平桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12205 | 江都区 | 小纪镇北汉村新车组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12206 | 江都区 | 樊川镇同丰村祥家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12207 | 江都区 | 小纪镇邵庄村林庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12208 | 江都区 | 小纪镇华景村塘家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12209 | 江都区 | 樊川镇同丰村同义组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12210 | 江都区 | 郭村镇通扬村大友组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12211 | 江都区 | 丁沟镇丁西村宦舍组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12212 | 江都区 | 小纪镇高徐村东河组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12213 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双鸽组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12214 | 江都区 | 樊川镇巨永村爱民组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12215 | 江都区 | 小纪镇太平村潘家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12216 | 江都区 | 小纪镇富民村前进组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12217 | 江都区 | 小纪镇联桥村吴舍组综合变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 12218 | 江都区 | 丁沟镇野田村前进组配变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12219 | 江都区 | 小纪镇双富村中三组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12220 | 江都区 | 小纪镇富民村沙联组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12221 | 江都区 | 小纪镇马凌村友联组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12222 | 江都区 | 丁沟镇乔河村军徐组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12223 | 江都区 | 小纪镇朱合村朱家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12224 | 江都区 | 小纪镇马凌村凌家组5#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12225 | 江都区 | 小纪镇季家村高舍组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12226 | 江都区 | 郭村镇郭华村北河组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12227 | 江都区 | 武坚镇双林村于南组2#配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12228 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12229 | 江都区 | 宜陵镇团结村王斥组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12230 | 江都区 | 小纪镇朱合村龚家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12231 | 江都区 | 郭村镇郭村村周桥组2#综合变2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12232 | 江都区 | 小纪镇吉汉村翻扒组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12233 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村南吴组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12234 | 江都区 | 丁沟镇联民村南舍组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12235 | 江都区 | 小纪镇纪西村北河组9#综合变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12236 | 江都区 | 樊川镇东汇村费家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12237 | 江都区 | 丁沟镇麾东村西桥组2#配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12238 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12239 | 江都区 | 小纪镇窑头村窑东组综合变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12240 | 江都区 | 武坚镇新楼村楼西组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12241 | 江都区 | 小纪镇双富村焦李组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12242 | 江都区 | 丁沟镇野田村野田组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12243 | 江都区 | 樊川镇东汇集镇幸福路综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12244 | 江都区 | 小纪镇贾兴村兴西组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12245 | 江都区 | 宜陵镇七里村宜武路2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12246 | 江都区 | 小纪镇高徐村安徐组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12247 | 江都区 | 小纪镇新民居委会龙港组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12248 | 江都区 | 郭村镇东进村排涝站综合变     | 交流10kV | 125 | 上级电源容量受限 |
| 12249 | 江都区 | 小纪镇华景村荷东组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12250 | 江都区 | 小纪镇新堡村元家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                   |        |     |          |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 12251 | 江都区 | 小纪镇北汉村杨尖组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12252 | 江都区 | 武坚镇联合村史家组综合变      | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12253 | 江都区 | 樊川镇大同村子佩组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12254 | 江都区 | 小纪镇马凌村马厂组5#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12255 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴联组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12256 | 江都区 | 樊川镇巨永村崔庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12257 | 江都区 | 丁沟镇曙光村孟王组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12258 | 江都区 | 小纪镇双富村河西组3#综合变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12259 | 江都区 | 小纪镇富东村桥南组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12260 | 江都区 | 樊川镇东汇村中桥组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12261 | 江都区 | 小纪镇华阳村华中组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12262 | 江都区 | 丁沟镇丁北村东李组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12263 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双鸽组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12264 | 江都区 | 丁沟镇麾东村塘东组西综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12265 | 江都区 | 小纪镇竹墩村中西路2#综合变（新） | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12266 | 江都区 | 小纪镇富民村颜庄组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12267 | 江都区 | 樊川镇同丰村新龙组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12268 | 江都区 | 小纪镇新民村双河组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12269 | 江都区 | 樊川镇大同村翁院组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12270 | 江都区 | 宜陵镇宜北村五组1#配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12271 | 江都区 | 郭村镇前巷村龙耳组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12272 | 江都区 | 小纪镇竹墩村小东组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12273 | 江都区 | 丁沟镇麾南村薛西组配变总表     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12274 | 江都区 | 丁沟镇野田村北舍组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12275 | 江都区 | 小纪镇富民村河北组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12276 | 江都区 | 小纪镇太平村兴舍组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12277 | 江都区 | 小纪镇宗村村东家组5#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12278 | 江都区 | 武坚镇新祥村陈东组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12279 | 江都区 | 小纪镇纪东村河南组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12280 | 江都区 | 丁沟镇曙光村晨光组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12281 | 江都区 | 丁沟镇乔河村巷东组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12282 | 江都区 | 小纪镇高徐村高西组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12283 | 江都区 | 小纪镇纪东村北林组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 12284 | 江都区 | 小纪镇太平村河东组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12285 | 江都区 | 樊川镇巨永村曹庄组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12286 | 江都区 | 郭村镇郭村村新桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12287 | 江都区 | 郭村镇郭华村西河组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12288 | 江都区 | 武坚镇龙河村校中组综合变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12289 | 江都区 | 小纪镇西彭村新沟组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12290 | 江都区 | 郭村镇东进村五组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12291 | 江都区 | 武坚镇杨景村河东组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12292 | 江都区 | 郭村镇前巷村新沟2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12293 | 江都区 | 小纪镇纪西村家桥组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12294 | 江都区 | 樊川镇同丰村东洋组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12295 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村朱家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12296 | 江都区 | 樊川镇巨永村刘家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12297 | 江都区 | 小纪镇富民村双圩组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12298 | 江都区 | 武坚镇联合村丁元组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12299 | 江都区 | 樊川镇巨永村束庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12300 | 江都区 | 郭村镇郭华村南里组配变总表  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12301 | 江都区 | 丁沟镇野田村野田组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12302 | 江都区 | 小纪镇西贾村和庄组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12303 | 江都区 | 宜陵镇同兴村潘斥组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12304 | 江都区 | 郭村镇郭华村东河组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12305 | 江都区 | 宜陵镇同兴村新河组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12306 | 江都区 | 小纪镇竹墩村小东组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12307 | 江都区 | 武坚镇杨景村景河组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12308 | 江都区 | 武坚镇武坚村龙湾组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12309 | 江都区 | 郭村镇韩阳村北圩组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12310 | 江都区 | 郭村镇幸福一组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12311 | 江都区 | 郭村镇郭村村过河组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12312 | 江都区 | 宜陵镇团结村朱厦组配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12313 | 江都区 | 小纪镇季家村兴桥组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12314 | 江都区 | 丁沟镇野田村北舍组配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12315 | 江都区 | 丁沟镇麾村村街北组南综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12316 | 江都区 | 丁沟镇联民村七组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12317 | 江都区 | 丁沟镇麾北村袁东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12318 | 江都区 | 樊川镇同丰村幸福组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12319 | 江都区 | 郭村镇东进村五组2#配变总表  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12320 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村嵇庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12321 | 江都区 | 武坚镇新联村饮马组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12322 | 江都区 | 丁沟镇联民村高坝组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12323 | 江都区 | 郭村郭华村东河组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12324 | 江都区 | 小纪镇马凌村凌家组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12325 | 江都区 | 宜陵镇宜北村四组1#配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12326 | 江都区 | 小纪镇双富村黄家组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12327 | 江都区 | 郭村镇韩阳村西阳组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12328 | 江都区 | 小纪镇赵家村李茂组4#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12329 | 江都区 | 郭村镇郭村村徐巷组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12330 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村前进组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12331 | 江都区 | 小纪镇华景村扬中组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12332 | 江都区 | 樊川镇同丰村华荣组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12333 | 江都区 | 郭村镇丁西组1#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12334 | 江都区 | 丁沟镇腾飞村东套组2#配变总表 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12335 | 江都区 | 丁沟镇野田村南王组配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12336 | 江都区 | 郭村镇郭华村中河组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12337 | 江都区 | 郭村镇东进村红旗组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12338 | 江都区 | 小纪镇华阳村华垛组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12339 | 江都区 | 小纪镇吴堡村塘南组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12340 | 江都区 | 武坚镇联合村丁北组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12341 | 江都区 | 武坚镇武坚村潘墩组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12342 | 江都区 | 小纪镇金鑫村北河组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12343 | 江都区 | 丁沟镇麾中村西庄组南配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12344 | 江都区 | 樊川镇东汇村里凤组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12345 | 江都区 | 宜陵镇朱套村三阳组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12346 | 江都区 | 郭村镇韩阳村兴阳组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12347 | 江都区 | 丁沟镇麻村村二组西配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12348 | 江都区 | 丁沟镇麾村人民路5#公变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12349 | 江都区 | 小纪镇富民村双圩组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                   |        |     |          |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 12350 | 江都区 | 小纪镇季家村高舍组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12351 | 江都区 | 武坚镇龙河村陈中组1#配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12352 | 江都区 | 丁沟镇黄花村赵桥组西综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12353 | 江都区 | 武坚镇新祥村西圩组综合变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12354 | 江都区 | 武坚镇新祥村华西组综合变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12355 | 江都区 | 丁沟镇麾中村马庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12356 | 江都区 | 小纪镇华景村荷东组4#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12357 | 江都区 | 小纪镇太平村杨宗组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12358 | 江都区 | 郭村镇郭华村幸生组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12359 | 江都区 | 郭村镇郭华村凤凰组配变总表     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12360 | 江都区 | 宜陵镇同兴村村部配变总表      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12361 | 江都区 | 武坚镇杨景村周北组2#综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12362 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村一组1#综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12363 | 江都区 | 宜陵镇同兴村韩二组配变总表     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12364 | 江都区 | 郭村镇郭村村向阳组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12365 | 江都区 | 丁沟镇麾北村杨柳组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12366 | 江都区 | 小纪镇富民村陈庄组3#综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12367 | 江都区 | 丁沟镇野田村荀西组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12368 | 江都区 | 丁沟镇黄花村殷舍组配变总表     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12369 | 江都区 | 小纪镇赵家村赵家组3#综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12370 | 江都区 | 丁沟镇麾北村杨柳景家组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12371 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈南组2#综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12372 | 江都区 | 武坚镇双林村东薛组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12373 | 江都区 | 武坚镇新楼村西河组(1#)配变总表 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12374 | 江都区 | 武坚镇武坚村林沟组2#配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12375 | 江都区 | 丁沟镇麾东村西舍组综合变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12376 | 江都区 | 武坚镇联合村丁南组综合变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12377 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈东组4#综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12378 | 江都区 | 武坚镇双林村西秦组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12379 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩东组配变总表     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12380 | 江都区 | 樊川镇聚永村爱联组综合变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12381 | 江都区 | 小纪镇富民村前进组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12382 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村张楼组3#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                         |        |     |          |
|-------|-----|-------------------------|--------|-----|----------|
| 12383 | 江都区 | 武坚镇双林村薛家组2#综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12384 | 江都区 | 小纪镇华景村前进组2#综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12385 | 江都区 | 丁沟镇邓华村李庄组综合变            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12386 | 江都区 | 樊川镇巨永村焦套组2#综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12387 | 江都区 | 小纪镇西彭村杨家组综合变            | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12388 | 江都区 | 丁沟镇麾中村西庄组综合变            | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12389 | 江都区 | 武坚镇杨景村马沟组3#综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12390 | 江都区 | 武坚镇龙河村龙东组2#综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12391 | 江都区 | 樊川镇同丰村兴旺组综合变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12392 | 江都区 | 郭村镇东进村六组综合变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12393 | 江都区 | 武坚镇双林村新明组2#综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12394 | 江都区 | 小纪镇吴堡村塘南组综合变            | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12395 | 江都区 | 丁沟镇麾村人民路5#南综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12396 | 江都区 | 丁沟镇曙光村汤桥组配变总表           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12397 | 江都区 | 小纪镇西贾村永胜组2#综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12398 | 江都区 | 小纪镇富东村光明组2#综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12399 | 江都区 | 小纪镇朱合村刘贞排涝站综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12400 | 江都区 | 小纪镇高徐村高庄组综合变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12401 | 江都区 | 小纪镇五里村刘西组综合变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12402 | 江都区 | 小纪镇花彭村周家组3#综合变（原老圩组2#变） | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12403 | 江都区 | 郭村镇东进村二组综合变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12404 | 江都区 | 小纪镇纪东村河北组6#综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12405 | 江都区 | 小纪镇华阳村华东组4#综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12406 | 江都区 | 小纪镇富民村前进组3#综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12407 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈舍组综合变            | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 12408 | 江都区 | 武坚镇杨景村杨景组综合变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12409 | 江都区 | 小纪镇西彭村林北组2#综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12410 | 江都区 | 小纪镇西彭村新沟组综合变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12411 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双林组综合变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12412 | 江都区 | 武坚镇新联村新河组综合变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12413 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村嵇庄组综合变            | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12414 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新南组综合变            | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12415 | 江都区 | 小纪镇富民村东风组2#综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12416 | 江都区 | 丁沟镇麻村村十组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12417 | 江都区 | 武坚镇武坚村王墩组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12418 | 江都区 | 小纪镇朱舍村刘贞组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12419 | 江都区 | 丁沟镇麻村村后巷组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12420 | 江都区 | 丁沟镇麾中村前舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12421 | 江都区 | 丁沟镇麾中村九龙组西综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12422 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村林沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12423 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双林组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12424 | 江都区 | 小纪镇窑头村陈南组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12425 | 江都区 | 宜陵镇宜北村十二组1#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12426 | 江都区 | 丁沟镇野田村野北组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12427 | 江都区 | 丁沟镇麾北村杨柳红星组综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12428 | 江都区 | 小纪镇吉吴村小圩组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12429 | 江都区 | 小纪镇马凌村友联组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12430 | 江都区 | 丁沟镇曙光村长沟组配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12431 | 江都区 | 小纪镇高徐村高中组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12432 | 江都区 | 丁沟镇麻村村五组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12433 | 江都区 | 郭村镇郭村村友联组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12434 | 江都区 | 郭村镇郭村村周庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12435 | 江都区 | 丁沟镇桥河村洋中组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12436 | 江都区 | 丁沟镇红旗村付业组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12437 | 江都区 | 丁沟镇黄花村南蒋组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12438 | 江都区 | 丁沟镇麾中村营北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12439 | 江都区 | 小纪镇华景村扬井组4#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12440 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈西组4#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12441 | 江都区 | 樊川镇巨永村老李组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12442 | 江都区 | 丁沟镇野田村野田组东综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12443 | 江都区 | 丁沟镇韩艮村东套组综合变    | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 12444 | 江都区 | 丁沟镇麾北村红星组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12445 | 江都区 | 小纪镇西彭村林东组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12446 | 江都区 | 宜陵镇团结村吴套组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12447 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村一组4#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12448 | 江都区 | 丁沟镇乔河村王北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12449 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩桥组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12450 | 江都区 | 丁沟镇联民村刘兴组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12451 | 江都区 | 郭村镇郭华村全垛组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12452 | 江都区 | 小纪镇北汉村汉西组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12453 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村凌庄组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12454 | 江都区 | 小纪镇富民村沙林组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12455 | 江都区 | 丁沟镇麻村村前巷组东综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12456 | 江都区 | 丁沟镇野田村野田组西配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12457 | 江都区 | 小纪镇新民村庄南组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12458 | 江都区 | 小纪镇太平村兴舍组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12459 | 江都区 | 小纪镇太平村太平组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12460 | 江都区 | 小纪镇花彭村下圩组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12461 | 江都区 | 武坚镇新联村新河组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12462 | 江都区 | 樊川镇聚永村蔡东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12463 | 江都区 | 宜陵镇朱套村储北组综合变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12464 | 江都区 | 小纪镇新堡居委会姜家组综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12465 | 江都区 | 丁沟镇麾中村小马湖组综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12466 | 江都区 | 武坚镇新楼村楼庄组综合变    | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 12467 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盛组10#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12468 | 江都区 | 郭村镇东进村沙湾组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12469 | 江都区 | 丁沟镇曙光村塘汪组西综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12470 | 江都区 | 小纪镇新民村颜家组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12471 | 江都区 | 武坚镇黄思村中心组1#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12472 | 江都区 | 小纪镇邵庄村林庄组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12473 | 江都区 | 小纪镇富东村本圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12474 | 江都区 | 小纪镇邵庄村建新组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12475 | 江都区 | 丁沟镇麾东村塘西组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12476 | 江都区 | 小纪镇华景村荷东组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12477 | 江都区 | 丁沟镇麾南村肖营组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12478 | 江都区 | 武坚镇杨景村港南组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12479 | 江都区 | 小纪镇富东村南河组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12480 | 江都区 | 樊川镇大同村刘庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12481 | 江都区 | 丁沟镇丁北村赵舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12482 | 江都区 | 小纪镇华景村荷北组4#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12483 | 江都区 | 郭村镇郭村村王庄组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12484 | 江都区 | 武坚镇新联村饮马组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12485 | 江都区 | 郭村镇前巷村中沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12486 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈南组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12487 | 江都区 | 小纪镇赵家村费庄组4#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12488 | 江都区 | 武坚镇联合村中垛组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12489 | 江都区 | 丁沟镇曙光村塘汪南组配变总表  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12490 | 江都区 | 丁沟镇联民村西舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12491 | 江都区 | 武坚镇龙河村陈西组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12492 | 江都区 | 丁沟镇麾南村殷舍组北综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12493 | 江都区 | 郭村镇郭村村丁西组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12494 | 江都区 | 郭村镇通扬村濮西组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12495 | 江都区 | 郭村镇东进村幸桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12496 | 江都区 | 小纪镇窑头村庄北组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12497 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬富组4#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12498 | 江都区 | 宜陵镇团结村野西组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12499 | 江都区 | 宜陵镇团结村东赵组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12500 | 江都区 | 小纪镇赵家村湾沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12501 | 江都区 | 丁沟镇曙光村新桥组配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12502 | 江都区 | 丁沟镇麾南村管舍组2#配变总表 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12503 | 江都区 | 小纪镇新民村永乐组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12504 | 江都区 | 小纪镇尖沟村吴家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12505 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩三组配变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12506 | 江都区 | 丁沟镇黄花村姚灯组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12507 | 江都区 | 小纪镇纪东村东勤组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12508 | 江都区 | 小纪镇高徐村彭河组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12509 | 江都区 | 小纪镇邵庄村跃进组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12510 | 江都区 | 郭村镇东进村幸一组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12511 | 江都区 | 小纪镇邵庄村团结组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12512 | 江都区 | 小纪镇邵庄村红旗组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12513 | 江都区 | 丁沟镇麾东村西桥组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12514 | 江都区 | 小纪镇吉西村卢家组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 12515 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双潮组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12516 | 江都区 | 丁沟镇麾中村营西组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12517 | 江都区 | 小纪镇华景村扬中组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12518 | 江都区 | 丁沟镇麾北村周家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12519 | 江都区 | 武坚镇新联村联合组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12520 | 江都区 | 小纪镇贾兴村兴西组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12521 | 江都区 | 小纪镇尖沟村张垛组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12522 | 江都区 | 武坚镇双林村东薛组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12523 | 江都区 | 郭村镇王庄组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12524 | 江都区 | 郭村镇郭华村幸河组3#配变总表  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12525 | 江都区 | 丁沟镇麾北村八桥组南配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12526 | 江都区 | 丁沟镇曙光村刘舍组北综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12527 | 江都区 | 丁沟镇曙光村新桥组东综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12528 | 江都区 | 武坚镇杨景村朱东组配变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12529 | 江都区 | 小纪镇富东村桥西组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12530 | 江都区 | 丁沟镇麻村村一组东综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12531 | 江都区 | 小纪镇富民村庄南组综合变（富二） | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12532 | 江都区 | 小纪镇季家村季家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12533 | 江都区 | 武坚镇新祥村徐南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12534 | 江都区 | 小纪镇西舍村杨沟组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12535 | 江都区 | 武坚镇杨景村周北组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12536 | 江都区 | 丁沟镇曙光村高庄组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12537 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩桥组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12538 | 江都区 | 樊川镇同丰村兴旺组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12539 | 江都区 | 郭村镇通扬村丁舍组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12540 | 江都区 | 武坚镇武坚村闸西组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12541 | 江都区 | 丁沟镇乔河村北刘组配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12542 | 江都区 | 小纪镇双富村焦李组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12543 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村六组综合变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12544 | 江都区 | 丁沟镇麾中村董桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12545 | 江都区 | 小纪镇季家村季家组3#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12546 | 江都区 | 郭村镇东进村六组2#配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12547 | 江都区 | 丁沟镇麾中村河西组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12548 | 江都区 | 丁沟镇麾中村龙头组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12549 | 江都区 | 丁沟镇乔河村西草组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12550 | 江都区 | 小纪镇季家村季兴组4#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12551 | 江都区 | 郭村镇郭村村友联组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12552 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盛组2#综合变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12553 | 江都区 | 小纪镇新堡村双沟组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12554 | 江都区 | 郭村镇郭华村杨家组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12555 | 江都区 | 小纪镇新民村颜南组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12556 | 江都区 | 小纪镇金鑫村藕池组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12557 | 江都区 | 宜陵镇朱套村西圩组配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12558 | 江都区 | 小纪镇华景村扬井组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12559 | 江都区 | 小纪镇华景村塘家组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12560 | 江都区 | 丁沟镇乔河村田庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12561 | 江都区 | 丁沟镇野田村姚前组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12562 | 江都区 | 丁沟镇丁西村青灯组西配变总表  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12563 | 江都区 | 小纪镇金鑫村西沟组2#变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12564 | 江都区 | 小纪镇东舍村东南组7#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12565 | 江都区 | 郭村镇韩阳村南阳组3#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12566 | 江都区 | 小纪镇富民村庙家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12567 | 江都区 | 小纪镇东舍村东南组4#综合变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12568 | 江都区 | 郭村镇郭村村徐河组1#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12569 | 江都区 | 丁沟镇麾东村河北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12570 | 江都区 | 小纪镇季家村高平组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12571 | 江都区 | 武坚镇黄思村中心组2#综合变  | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 12572 | 江都区 | 樊川镇永安村陆庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12573 | 江都区 | 郭村镇通扬村高二组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12574 | 江都区 | 小纪镇季家村季兴组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12575 | 江都区 | 小纪镇双鸽村东津组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12576 | 江都区 | 郭村镇郭华村南河组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12577 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡徐组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12578 | 江都区 | 小纪镇富民村桥北组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12579 | 江都区 | 丁沟镇黄花村杨套组配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12580 | 江都区 | 丁沟镇乔河村东桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 12581 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双北组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12582 | 江都区 | 丁沟镇丁北村任沟组综合变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12583 | 江都区 | 郭村镇东进村沙湾组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12584 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村二组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12585 | 江都区 | 郭村镇韩阳村永丰组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12586 | 江都区 | 丁沟镇联民村苏庄五组综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12587 | 江都区 | 郭村镇郭华村薛家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12588 | 江都区 | 小纪镇双鸽村姜家组综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12589 | 江都区 | 丁沟镇麾东村共南组配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12590 | 江都区 | 小纪镇富东村潘家组综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12591 | 江都区 | 丁沟镇联民村南舍组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12592 | 江都区 | 郭村镇通扬村丁北组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12593 | 江都区 | 丁沟镇麻村村董庄殷舍组综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12594 | 江都区 | 丁沟镇麾中村西头组配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12595 | 江都区 | 武坚镇联合村丁东组配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12596 | 江都区 | 丁沟镇联民村刘兴组东综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12597 | 江都区 | 宜陵镇团结村周庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12598 | 江都区 | 小纪镇纪东村北河组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12599 | 江都区 | 郭村镇韩阳村网子组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12600 | 江都区 | 丁沟镇红旗村只桥组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12601 | 江都区 | 小纪镇纪东村东勤组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12602 | 江都区 | 宜陵镇团结村王庄组综合变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12603 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨村组4#综合变 | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12604 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双鸽组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12605 | 江都区 | 小纪镇富东村桥东组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12606 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩三组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12607 | 江都区 | 丁沟镇丁北村朱庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12608 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗东组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12609 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩桥组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12610 | 江都区 | 小纪镇郜庄村上河组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12611 | 江都区 | 郭村镇韩阳村永丰组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12612 | 江都区 | 郭村镇郭华村幸华2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12613 | 江都区 | 郭村镇郭华村南河组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12614 | 江都区 | 小纪镇马凌村后湾组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12615 | 江都区 | 郭村镇东进东路派出所公变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12616 | 江都区 | 郭村镇前巷龙耳组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12617 | 江都区 | 郭村镇庄桥村柳河组排涝站综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12618 | 江都区 | 郭村镇振兴路4#配变总表    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12619 | 江都区 | 郭村镇前巷村东河组1#综合变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12620 | 江都区 | 郭村镇前巷村东河组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12621 | 江都区 | 郭村镇振兴路(南)路灯变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12622 | 江都区 | 郭村镇东进西路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12623 | 江都区 | 郭村镇前巷村东河组排涝站综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12624 | 江都区 | 郭村镇韩阳严舍组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12625 | 江都区 | 郭村镇前巷村小桥组南综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12626 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩南组2#综合变  | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 12627 | 江都区 | 郭村镇东进村红星组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12628 | 江都区 | 小纪镇西贾村新庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12629 | 江都区 | 小纪镇马凌村马厂组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12630 | 江都区 | 小纪镇西贾村西勤组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12631 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗村组综合变    | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 12632 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村丰收组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12633 | 江都区 | 小纪镇马凌村马厂组6#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12634 | 江都区 | 小纪镇西贾村文明路3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12635 | 江都区 | 小纪镇西贾村和庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12636 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12637 | 江都区 | 小纪镇西贾村文明路4#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12638 | 江都区 | 小纪镇西贾村兔港组5#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12639 | 江都区 | 小纪镇马凌村四组配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12640 | 江都区 | 小纪镇西贾村新庄组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12641 | 江都区 | 小纪镇西贾村联合组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12642 | 江都区 | 小纪镇赵家村井北组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12643 | 江都区 | 小纪镇马凌村前湾组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12644 | 江都区 | 小纪镇宗村村文明西路2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12645 | 江都区 | 小纪镇西贾村联合组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12646 | 江都区 | 小纪镇宗村村徐南路综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12647 | 江都区 | 小纪镇马凌村马厂组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12648 | 江都区 | 小纪镇西贾村跃进组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12649 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双河组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12650 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双河组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12651 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村一组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12652 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村帅旗组2#综合变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12653 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村五组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12654 | 江都区 | 小纪镇嵇庄村帅旗组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12655 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双北2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12656 | 江都区 | 小纪镇纪西村北河组3#综合变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 12657 | 江都区 | 小纪镇纪东村河北组8#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12658 | 江都区 | 小纪镇纪东村河南组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12659 | 江都区 | 小纪镇纪东村街北站综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12660 | 江都区 | 小纪镇纪西村北河组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12661 | 江都区 | 小纪镇纪西村北河组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12662 | 江都区 | 小纪镇纪东村河北组9#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12663 | 江都区 | 小纪镇纪东村兴东组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12664 | 江都区 | 小纪镇纪东村北河组10#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12665 | 江都区 | 小纪镇纪东村三组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12666 | 江都区 | 小纪镇纪西村靳庄组6#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12667 | 江都区 | 小纪镇纪东村河北组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12668 | 江都区 | 小纪镇纪东村河北组7#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12669 | 江都区 | 小纪镇纪东村兴东组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12670 | 江都区 | 武坚镇武坚村潘家组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12671 | 江都区 | 武坚镇合新村五北组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12672 | 江都区 | 武坚镇武坚村潘家7#排涝站   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12673 | 江都区 | 武坚镇武坚村闸南组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12674 | 江都区 | 武坚镇合新村五北组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12675 | 江都区 | 武坚镇武坚村徐西组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12676 | 江都区 | 武坚镇合新村徐西组1#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12677 | 江都区 | 武坚镇合新村沈西组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12678 | 江都区 | 武坚镇合新村五北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12679 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三家组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 12680 | 江都区 | 小纪镇贾兴村兴陈组1#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12681 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盛组6#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12682 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三中组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12683 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈西排涝站综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12684 | 江都区 | 小纪镇贾兴村兴陈组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12685 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三家组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12686 | 江都区 | 小纪镇贾兴村兴陈组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12687 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三家组6#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12688 | 江都区 | 小纪镇贾兴村三家组7#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12689 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴盛组7#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12690 | 江都区 | 小纪镇东舍村王舍排涝站综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12691 | 江都区 | 郭村镇郭华村郭华桥综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12692 | 江都区 | 郭村镇郭村中学2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12693 | 江都区 | 郭村镇通扬村王庄组北综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12694 | 江都区 | 郭村镇郭村村郭一组西综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12695 | 江都区 | 郭村镇南工业园区综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12696 | 江都区 | 郭村镇通扬村交平站综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12697 | 江都区 | 郭村镇通扬胜利电站综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12698 | 江都区 | 郭村镇中学西综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12699 | 江都区 | 郭村镇郭村村徐河组综合变.  | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 12700 | 江都区 | 郭村镇东进村红旗组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12701 | 江都区 | 郭村镇通扬村丁舍组东综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12702 | 江都区 | 郭村镇郭村村向阳组西综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12703 | 江都区 | 小纪镇富民村扬沟组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12704 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村前进组6#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12705 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村南吴组6#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12706 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村前进组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12707 | 江都区 | 小纪镇竹墩村红旗组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12708 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村华丰组3#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12709 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村华丰组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12710 | 江都区 | 小纪镇竹墩村和平组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12711 | 江都区 | 小纪镇竹墩村七家组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12712 | 江都区 | 小纪镇竹墩村七家组综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 12713 | 江都区 | 小纪镇竹墩村西方组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12714 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村南吴组4#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12715 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村南吴组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12716 | 江都区 | 武坚镇新联村李舍组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12717 | 江都区 | 武坚镇新联村王垛组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12718 | 江都区 | 武坚镇新联村李舍组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12719 | 江都区 | 武坚镇黄思村中心组5#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12720 | 江都区 | 武坚镇新祥村华北组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12721 | 江都区 | 武坚镇新祥村时家组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12722 | 江都区 | 武坚镇新祥村东风组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12723 | 江都区 | 武坚镇新联村南河组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12724 | 江都区 | 武坚镇新祥村红旗组排涝站配变总表 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12725 | 江都区 | 武坚镇新联村高家组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12726 | 江都区 | 武坚镇新祥村华北组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12727 | 江都区 | 武坚镇新联村扬沟组3综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12728 | 江都区 | 武坚镇新联村联合组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12729 | 江都区 | 武坚镇新祥村时家组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12730 | 江都区 | 武坚镇新祥村徐北组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12731 | 江都区 | 武坚镇新祥村红旗组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12732 | 江都区 | 武坚镇新祥村先锋组排涝站配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12733 | 江都区 | 武坚镇双林村中南组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12734 | 江都区 | 武坚镇新祥村红旗组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12735 | 江都区 | 武坚镇新祥村跃进组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12736 | 江都区 | 武坚镇新祥村先锋组综合变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 12737 | 江都区 | 小纪镇北汉村庄综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12738 | 江都区 | 小纪镇新民居委会庄南组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12739 | 江都区 | 小纪镇吉汉村翻扒组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12740 | 江都区 | 小纪镇北汉村新车组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12741 | 江都区 | 小纪镇吉东村西桥组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12742 | 江都区 | 小纪镇西舍村庄中综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12743 | 江都区 | 小纪镇新堡村夏湾组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12744 | 江都区 | 小纪镇西舍村腰沟组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12745 | 江都区 | 小纪镇朱合村刘贞组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                       |        |     |          |
|-------|-----|-----------------------|--------|-----|----------|
| 12746 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇新堡综合变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12747 | 江都区 | 小纪镇新堡村双沟组2#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12748 | 江都区 | 小纪镇新堡居委会宋家组2#综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12749 | 江都区 | 小纪镇西舍村红旗组2#综合变        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12750 | 江都区 | 小纪镇新堡居委会中心组综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12751 | 江都区 | 小纪镇新堡居委会双元组综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12752 | 江都区 | 小纪镇西舍村红河组综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12753 | 江都区 | 小纪镇西舍村苏河站综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12754 | 江都区 | 小纪镇西舍村红旗组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12755 | 江都区 | 小纪镇吉汉村尹南组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12756 | 江都区 | 小纪镇吴堡村塘河组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12757 | 江都区 | 小纪镇吴堡新堡中路综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12758 | 江都区 | 小纪镇金鑫村团结组2#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12759 | 江都区 | 小纪镇新堡村杨沟组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12760 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇计生办综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12761 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇供电所综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12762 | 江都区 | 小纪镇新堡村河南组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12763 | 江都区 | 10kV周西线武坚镇新楼村西河组排涝站配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12764 | 江都区 | 武坚镇新楼村滕舍组2#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12765 | 江都区 | 武坚镇新楼村滕舍组配变总表         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12766 | 江都区 | 武坚镇新楼村张垛组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12767 | 江都区 | 武坚镇新楼村范沟组综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12768 | 江都区 | 武坚镇新楼村东河组2#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12769 | 江都区 | 武坚镇新联村西联组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12770 | 江都区 | 武坚镇新楼村张垛组综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12771 | 江都区 | 武坚镇新祥村华西组3#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12772 | 江都区 | 武坚镇新楼村周蒋组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12773 | 江都区 | 武坚镇新祥村华西组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12774 | 江都区 | 武坚镇新楼村周家组综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12775 | 江都区 | 周西线新楼村周蒋组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12776 | 江都区 | 武坚镇新联村卞家组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12777 | 江都区 | 武坚镇新楼村马垛组综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12778 | 江都区 | 10kV周西线武坚镇新楼村楼庄组排涝站配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12779 | 江都区 | 武坚镇新楼村滕舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12780 | 江都区 | 武坚镇新楼村唐家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12781 | 江都区 | 武坚镇周西集镇闵家组5#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12782 | 江都区 | 武坚镇新楼村马垛组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12783 | 江都区 | 武坚镇新楼村东河组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12784 | 江都区 | 武坚镇新联村西联组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12785 | 江都区 | 武坚镇周西集镇闵家组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12786 | 江都区 | 武坚镇新楼村刘垛组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12787 | 江都区 | 武坚镇新楼村周家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12788 | 江都区 | 武坚镇周西集镇闵家7#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12789 | 江都区 | 小纪镇华景村扬进组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12790 | 江都区 | 小纪镇华阳村华中组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12791 | 江都区 | 小纪镇华景村荷北组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12792 | 江都区 | 小纪镇华景村扬井组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12793 | 江都区 | 小纪镇华景村扬进组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12794 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬裕组6#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12795 | 江都区 | 小纪镇华景村塘北站排涝站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12796 | 江都区 | 小纪镇华阳村华垛组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12797 | 江都区 | 小纪镇华景村扬中组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12798 | 江都区 | 小纪镇华景村荷东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12799 | 江都区 | 小纪镇华景村荷花组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12800 | 江都区 | 小纪镇华景村扬中组4#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12801 | 江都区 | 小纪镇华阳村华中组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12802 | 江都区 | 小纪镇华阳村华垛组7#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12803 | 江都区 | 小纪镇华景村村部综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12804 | 江都区 | 小纪镇华景村跃进组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12805 | 江都区 | 小纪镇华景村荷花组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12806 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬富组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12807 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬富组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12808 | 江都区 | 小纪镇华阳村华东组1#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12809 | 江都区 | 小纪镇华景村荷花组6#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12810 | 江都区 | 小纪镇华阳村河东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12811 | 江都区 | 小纪镇华景村荷花组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12812 | 江都区 | 小纪镇华景村荷北组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12813 | 江都区 | 小纪镇华阳村华垛组6#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12814 | 江都区 | 小纪镇华阳村华垛组9#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12815 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬裕组8#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12816 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬富组5#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12817 | 江都区 | 小纪镇华阳村华东组6#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12818 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨村组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12819 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬裕组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12820 | 江都区 | 小纪镇华阳村商贸街2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12821 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬裕组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12822 | 江都区 | 小纪镇华阳村新华街1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12823 | 江都区 | 小纪镇东舍村南河组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12824 | 江都区 | 小纪镇华阳村华西组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12825 | 江都区 | 小纪镇华阳村新华南路综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12826 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴旺组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12827 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨村组6#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12828 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴联组6#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12829 | 江都区 | 小纪镇华阳村商贸街1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12830 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨村组10#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12831 | 江都区 | 小纪镇新华街8#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12832 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬村组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12833 | 江都区 | 小纪镇季家村季兴组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12834 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬村组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12835 | 江都区 | 小纪镇华阳村华东组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12836 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴联组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12837 | 江都区 | 小纪镇东舍村南河组4#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12838 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨村组8#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12839 | 江都区 | 小纪镇季家村季兴组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12840 | 江都区 | 小纪镇兴旺村兴联组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12841 | 江都区 | 小纪镇华阳村杨庄组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12842 | 江都区 | 小纪镇华阳村扬裕组9#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12843 | 江都区 | 小纪镇华阳村新华街7#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12844 | 江都区 | 小纪镇季家村季家组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 12845 | 江都区 | 小纪镇高徐镇繁荣路综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12846 | 江都区 | 小纪镇高徐镇育才路综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12847 | 江都区 | 小纪镇双富村周东组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12848 | 江都区 | 小纪镇太平村潘丁组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12849 | 江都区 | 小纪镇高徐村徐东组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12850 | 江都区 | 小纪镇高徐村繁荣路3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12851 | 江都区 | 小纪镇高徐村徐南组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12852 | 江都区 | 小纪镇高徐镇高吴路综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12853 | 江都区 | 小纪镇双富村周东排涝站综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12854 | 江都区 | 小纪镇高徐村育才路2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12855 | 江都区 | 小纪镇五里村李家组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12856 | 江都区 | 小纪镇太平村太兴组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12857 | 江都区 | 小纪镇朱合村龚家组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12858 | 江都区 | 小纪镇太平村太平组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12859 | 江都区 | 小纪镇朱合村朱南组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12860 | 江都区 | 小纪镇朱合村朱南组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12861 | 江都区 | 小纪镇朱合村石西组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12862 | 江都区 | 小纪镇五里村五里组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12863 | 江都区 | 小纪镇五里村刘东组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12864 | 江都区 | 小纪镇五里村朱家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12865 | 江都区 | 小纪镇五里村陈家组3#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12866 | 江都区 | 小纪镇双富村中三组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12867 | 江都区 | 小纪镇五里村陈家组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12868 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村张楼组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12869 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村张东组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12870 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村团结组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12871 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村张北组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12872 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村蒲塘组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12873 | 江都区 | 小纪镇竹墩村东风组2#综合变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 12874 | 江都区 | 小纪镇竹墩村西方组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12875 | 江都区 | 小纪镇竹墩村勤俭组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12876 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村团结组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12877 | 江都区 | 小纪镇西贾村兔港组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 12878 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村张楼组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12879 | 江都区 | 小纪镇西贾村兔港组7#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12880 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村朱家组3#变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12881 | 江都区 | 小纪镇竹墩村竹墩路6#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12882 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村新民组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12883 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村张南组变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12884 | 江都区 | 小纪镇西贾村兔港组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12885 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村团结组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12886 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村朱家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12887 | 江都区 | 小纪镇竹墩村勤俭组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12888 | 江都区 | 小纪镇竹墩村勤俭组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12889 | 江都区 | 小纪镇蒲塘村张楼组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12890 | 江都区 | 小纪镇西贾村兔港组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12891 | 江都区 | 小纪镇联桥村浦沟组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12892 | 江都区 | 太平村潘家组3#变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12893 | 江都区 | 小纪镇尖沟村吴家组3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12894 | 江都区 | 小纪镇联桥村孟家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12895 | 江都区 | 小纪镇联桥村浦沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12896 | 江都区 | 小纪镇联桥村孟家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12897 | 江都区 | 小纪镇朱合村袁家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12898 | 江都区 | 小纪镇迎新村孟家组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12899 | 江都区 | 小纪镇尖沟村草龙组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12900 | 江都区 | 小纪镇高徐村东河组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12901 | 江都区 | 小纪镇尖沟村草龙组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12902 | 江都区 | 小纪镇尖沟村吴家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12903 | 江都区 | 小纪镇北汉村汉南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12904 | 江都区 | 小纪镇北汉村汉东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12905 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇西彭村蔡家组综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12906 | 江都区 | 小纪镇西彭村林北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12907 | 江都区 | 小纪镇西彭村新南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12908 | 江都区 | 小纪镇西彭村夹沟组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12909 | 江都区 | 小纪镇西彭村庄北组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12910 | 江都区 | 小纪镇吴堡塔岳荒养殖场综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 12911 | 江都区 | 小纪镇花彭村东河组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12912 | 江都区 | 小纪镇西彭村庄北组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12913 | 江都区 | 小纪镇西彭村夹沟组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12914 | 江都区 | 小纪镇北汉村红旗组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12915 | 江都区 | 小纪镇花彭村周家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12916 | 江都区 | 小纪镇吉汉村七顷组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12917 | 江都区 | 小纪镇花彭村龙腾路2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12918 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇花彭村东河组综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12919 | 江都区 | 小纪镇花彭村葛西组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12920 | 江都区 | 小纪镇吉汉村七顷组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12921 | 江都区 | 小纪镇花彭村龙腾路1#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12922 | 江都区 | 小纪镇西彭村庄东组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12923 | 江都区 | 小纪镇花彭村葛西组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12924 | 江都区 | 小纪镇北汉村方圩组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12925 | 江都区 | 小纪镇花彭村周家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12926 | 江都区 | 小纪镇花彭村庄前组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12927 | 江都区 | 小纪镇吉西村五一站2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12928 | 江都区 | 花彭村葛西组3#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12929 | 江都区 | 小纪镇北汉村方圩组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12930 | 江都区 | 小纪镇吴堡塔岳荒养殖场2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12931 | 江都区 | 小纪镇北汉村汉东组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12932 | 江都区 | 小纪镇花彭村下圩组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12933 | 江都区 | 小纪镇吉吴村小圩组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12934 | 江都区 | 小纪镇北汉村庄南综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12935 | 江都区 | 小纪镇花彭村花北组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12936 | 江都区 | 小纪镇花彭村庄东组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12937 | 江都区 | 小纪镇西彭村庄北组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12938 | 江都区 | 小纪镇北汉村红旗组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12939 | 江都区 | 小纪镇花彭村东南组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12940 | 江都区 | 小纪镇西彭村蔡家组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12941 | 江都区 | 小纪镇西彭村五一组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12942 | 江都区 | 小纪镇吉吴村吴家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12943 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇永丰2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 12944 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇永乐综合变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 12945 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇永丰综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12946 | 江都区 | 小纪镇新民居委会新民综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12947 | 江都区 | 小纪镇吉东村夏沟组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12948 | 江都区 | 小纪镇新民村永乐组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12949 | 江都区 | 小纪镇新民居委会南阳组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12950 | 江都区 | 小纪镇新民居委会颜家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12951 | 江都区 | 小纪镇新民居委会利民组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12952 | 江都区 | 小纪镇吉西村朱家组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12953 | 江都区 | 小纪镇吴堡村永兴组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12954 | 江都区 | 小纪镇新民村杨湾组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12955 | 江都区 | 小纪镇吉西村中圩组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12956 | 江都区 | 小纪镇吉西村西亮组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12957 | 江都区 | 小纪镇吉东村鱼塘组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12958 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新沟组2#变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12959 | 江都区 | 小纪镇窑头村陈舍综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12960 | 江都区 | 小纪镇窑头村陈北组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12961 | 江都区 | 小纪镇窑头村塘家组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12962 | 江都区 | 小纪镇窑头村九华综合变      | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 12963 | 江都区 | 小纪镇窑头村西窑组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12964 | 江都区 | 小纪镇吴堡村蔡家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12965 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新河站3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12966 | 江都区 | 小纪镇窑头村川心组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12967 | 江都区 | 小纪镇金鑫村西沟组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12968 | 江都区 | 小纪镇窑头村川心组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12969 | 江都区 | 小纪镇窑头村东窑组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12970 | 江都区 | 小纪镇新民居委会双河组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12971 | 江都区 | 小纪镇窑头村塘北组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12972 | 江都区 | 小纪镇窑头村窑南组2#变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12973 | 江都区 | 小纪镇窑头村陈南组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12974 | 江都区 | 小纪镇金鑫村杨北组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12975 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新生组4#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12976 | 江都区 | 小纪镇金鑫村北河组3#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 12977 | 江都区 | 小纪镇窑头村窑南组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12978 | 江都区 | 小纪镇金鑫村北河组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12979 | 江都区 | 小纪镇窑头村纪家组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12980 | 江都区 | 小纪镇金鑫村庄综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12981 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新沟组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12982 | 江都区 | 小纪镇金鑫村高丰组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12983 | 江都区 | 小纪镇金鑫村灯南组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12984 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新生组3#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12985 | 江都区 | 小纪镇窑头村川东组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12986 | 江都区 | 小纪镇金鑫村新河站综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12987 | 江都区 | 小纪镇金鑫村东南组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12988 | 江都区 | 小纪镇金鑫村杨南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12989 | 江都区 | 小纪镇金鑫村藕池组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12990 | 江都区 | 小纪镇窑头村塘家组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12991 | 江都区 | 小纪镇窑头村陈北组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12992 | 江都区 | 小纪镇金鑫村东南综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12993 | 江都区 | 小纪镇窑头村纪家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12994 | 江都区 | 小纪镇窑头村西窑组综合变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 12995 | 江都区 | 小纪镇金鑫村南杨组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 12996 | 江都区 | 小纪镇吴堡村尖东2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12997 | 江都区 | 郭村镇郭华村南河组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 12998 | 江都区 | 郭村镇郭华村南里排涝站综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 12999 | 江都区 | 郭村镇郭华村东化工厂综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13000 | 江都区 | 郭村镇郭华村北河组排涝站配变总表 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13001 | 江都区 | 郭村镇韩阳村永丰排涝站配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13002 | 江都区 | 郭村镇韩阳村兴隆组排涝站     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13003 | 江都区 | 郭村镇郭村村周桥组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13004 | 江都区 | 郭村镇郭华村合作社综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13005 | 江都区 | 丁沟镇麾中村马厂组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13006 | 江都区 | 丁沟镇麾中村董桥组西配变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13007 | 江都区 | 丁沟镇麾中村新生组南综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13008 | 江都区 | 丁沟镇麻村村孙河组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13009 | 江都区 | 丁沟镇麾中村佻巷组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 13010 | 江都区 | 丁沟镇麾中村圩东组南综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13011 | 江都区 | 丁沟镇麾中村新生组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13012 | 江都区 | 丁沟镇野田村姚中组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13013 | 江都区 | 丁沟镇麻村村中巷组西配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13014 | 江都区 | 丁沟镇麻村村前巷组南综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13015 | 江都区 | 丁沟镇麻村村代坝组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13016 | 江都区 | 丁沟镇麻村村西头组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13017 | 江都区 | 丁沟镇麾南村肖营组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13018 | 江都区 | 丁沟镇麾中村坝口组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13019 | 江都区 | 丁沟镇灰村肖云电站        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13020 | 江都区 | 丁沟镇麾南村二组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13021 | 江都区 | 丁沟镇麾南村管舍组北综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13022 | 江都区 | 丁沟镇麾中村圩西组配变总表    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13023 | 江都区 | 丁沟镇麾南村祝庄组2#配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13024 | 江都区 | 丁沟镇麾中村圩西组北综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13025 | 江都区 | 丁沟镇麾中村西庄组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13026 | 江都区 | 丁沟镇麾中村马西组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13027 | 江都区 | 丁沟镇麾南村杨桥组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13028 | 江都区 | 丁沟镇麾中村圩西组西综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13029 | 江都区 | 丁沟镇麾南村朱庄组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13030 | 江都区 | 丁沟镇麾南村中心组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13031 | 江都区 | 丁沟镇麾村人民路3#公变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13032 | 江都区 | 丁沟镇麾村卫生院2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13033 | 江都区 | 丁沟镇麾村镇繁荣路综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13034 | 江都区 | 丁沟镇麾村人民路3#东配变总表  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13035 | 江都区 | 丁沟镇麾村人民路4#公变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13036 | 江都区 | 丁沟镇麾村联民路灯综合变（单相） | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限 |
| 13037 | 江都区 | 郭村镇东进村二组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13038 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩徐组排涝站配变总表 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13039 | 江都区 | 郭村镇郭村村高沟组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13040 | 江都区 | 郭村镇韩阳村三韩桥综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13041 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩徐组东综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13042 | 江都区 | 郭村镇韩阳村蔡徐组南综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13043 | 江都区 | 郭村镇韩阳村韩二组1#综合变  | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 13044 | 江都区 | 郭村镇郭村村王舍组南综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13045 | 江都区 | 郭村镇韩阳村南阳组综合变    | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限 |
| 13046 | 江都区 | 郭村镇韩阳村兴阳组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13047 | 江都区 | 丁沟镇麾村村新村组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13048 | 江都区 | 丁沟镇麾村村麾北组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13049 | 江都区 | 丁沟镇麾东村甘林组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13050 | 江都区 | 丁沟镇麾东村东桥组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13051 | 江都区 | 丁沟镇麾北村凤凰岛综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13052 | 江都区 | 丁沟镇麾北村八桥组北综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13053 | 江都区 | 丁沟镇麾东村东桥组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13054 | 江都区 | 丁沟镇麾北村新华组西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13055 | 江都区 | 丁沟镇麾村村街北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13056 | 江都区 | 丁沟镇麾村村麾北组南综合变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 13057 | 江都区 | 丁沟镇麾北村杨柳组东综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13058 | 江都区 | 丁沟镇麾村村新村组北综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13059 | 江都区 | 丁沟镇荣臣村新队组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13060 | 江都区 | 丁沟镇麾村村花家组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13061 | 江都区 | 丁沟镇麾北村江西组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13062 | 江都区 | 丁沟镇麾北村平桥组西综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13063 | 江都区 | 丁沟镇麾北村江东组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13064 | 江都区 | 丁沟镇麾北村和平组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13065 | 江都区 | 丁沟镇麾村人民路1#公变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13066 | 江都区 | 小纪镇华阳村华西组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13067 | 江都区 | 小纪镇华阳村华西组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13068 | 江都区 | 小纪镇纪东村北林组1#综合变  | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 13069 | 江都区 | 小纪镇纪东村北林组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13070 | 江都区 | 小纪镇西贾村永胜组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13071 | 江都区 | 小纪镇纪东村林西组6#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13072 | 江都区 | 宜陵镇团结村野西组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13073 | 江都区 | 宜陵镇团结村王厦组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13074 | 江都区 | 宜陵镇七里村宜武路3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13075 | 江都区 | 宜陵镇七里村文化路配变总表   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13076 | 江都区 | 宜陵镇七里村宜武路公变     | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 13077 | 江都区 | 宜陵镇团结村乔家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13078 | 江都区 | 宜陵镇同兴村新民组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13079 | 江都区 | 武坚镇龙河村校南组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13080 | 江都区 | 武坚镇合新村沈西组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13081 | 江都区 | 武坚镇龙河村陈南排涝站综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13082 | 江都区 | 武坚镇合新村沈家组8#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13083 | 江都区 | 武坚镇武坚村沈家组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13084 | 江都区 | 武坚镇合新村沈西组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13085 | 江都区 | 武坚镇嘉德盛地1#配电室2#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 13086 | 江都区 | 武坚镇嘉德盛地2#变电所2#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13087 | 江都区 | 武坚镇合新村沈家组6#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13088 | 江都区 | 武坚镇合新村沈西组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13089 | 江都区 | 武坚镇龙河村北河组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13090 | 江都区 | 武坚镇嘉德盛地2#变电所1#变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13091 | 江都区 | 武坚镇合新村三马组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13092 | 江都区 | 武坚镇龙河村芦东组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13093 | 江都区 | 武坚镇合新村沈家组3#综合变  | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 13094 | 江都区 | 武坚镇龙河村北河组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13095 | 江都区 | 武坚镇合新村三马组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13096 | 江都区 | 武坚镇合新村沈家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13097 | 江都区 | 武坚镇龙河村高沟组配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13098 | 江都区 | 武坚镇合新村三马组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13099 | 江都区 | 丁沟镇腾飞村郑三组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13100 | 江都区 | 丁沟镇韩艮村郑五组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13101 | 江都区 | 丁沟镇朱桥村河南组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13102 | 江都区 | 丁沟镇韩艮村郑三组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13103 | 江都区 | 丁沟镇韩艮村西一组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13104 | 江都区 | 丁沟镇韩艮村韩套组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13105 | 江都区 | 丁沟镇韩艮村路北组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13106 | 江都区 | 丁沟镇乔河村东桥组东配变总表  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13107 | 江都区 | 丁沟镇黄花村姚灯组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13108 | 江都区 | 丁沟镇丁北村薛庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 13109 | 江都区 | 丁沟镇乔河村巷东组西配变总表   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13110 | 江都区 | 丁沟镇乔河村洋南组西综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13111 | 江都区 | 丁沟镇邓华村李庄组2#南综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13112 | 江都区 | 丁沟镇乔河村仲西预制厂配变总表  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13113 | 江都区 | 小纪镇高徐村三河排涝站综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13114 | 江都区 | 小纪镇高徐村马林组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13115 | 江都区 | 小纪镇高徐村安徐组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13116 | 江都区 | 小纪镇高徐村马林组4#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13117 | 江都区 | 小纪镇高徐村新河组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13118 | 江都区 | 武坚镇联合村娄北组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13119 | 江都区 | 武坚镇联合村娄东组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13120 | 江都区 | 武坚镇联合村中垛组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13121 | 江都区 | 武坚镇龙河村芦东组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13122 | 江都区 | 武坚镇联合村李元组排涝站综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13123 | 江都区 | 武坚镇龙河村西河组排涝站配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13124 | 江都区 | 武坚镇黄思村中心组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13125 | 江都区 | 武坚镇双林村于南组3#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13126 | 江都区 | 武坚镇双林村西薛组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13127 | 江都区 | 武坚镇联合村丁西组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13128 | 江都区 | 武坚镇联合村李元组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13129 | 江都区 | 武坚镇黄思村林家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13130 | 江都区 | 武坚镇联合村娄南组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13131 | 江都区 | 武坚镇黄思村东河组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13132 | 江都区 | 武坚镇双林村于南组排涝站配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13133 | 江都区 | 武坚镇双林村西秦组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13134 | 江都区 | 武坚镇联合村丁元组1#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13135 | 江都区 | 武坚镇双林村许沟组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13136 | 江都区 | 武坚镇联合村丁元组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13137 | 江都区 | 武坚镇联合村娄中组排涝站综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13138 | 江都区 | 武坚镇联合村娄东组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13139 | 江都区 | 武坚镇双林村薛家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13140 | 江都区 | 武坚镇联合村娄西组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13141 | 江都区 | 武坚镇联合村娄南组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                   |        |     |          |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 13142 | 江都区 | 武坚镇双林村许沟组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13143 | 江都区 | 武坚镇黄思村河沟组综合变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13144 | 江都区 | 樊川镇友爱村纪平组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13145 | 江都区 | 樊川镇友爱村江家组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13146 | 江都区 | 樊川镇友爱村纪平组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13147 | 江都区 | 樊川镇东汇村后羊组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13148 | 江都区 | 樊川镇东汇村新风组配变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13149 | 江都区 | 樊川镇东汇集镇粮站综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13150 | 江都区 | 樊川镇东汇村费家组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13151 | 江都区 | 樊川镇东汇村新民组5#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13152 | 江都区 | 樊川镇东汇集镇汇江路3#公变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13153 | 江都区 | 樊川镇东汇镇汇江路2#公变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13154 | 江都区 | 樊川镇东汇村陈家组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13155 | 江都区 | 樊川镇东汇村三阳组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13156 | 江都区 | 东汇线樊川镇汇江路恒丰综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13157 | 江都区 | 樊川镇东汇村新民组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13158 | 江都区 | 樊川镇跃进村梨担组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13159 | 江都区 | 樊川镇跃进村新桥组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13160 | 江都区 | 樊川镇东汇村解家组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13161 | 江都区 | 樊川镇东汇村新民组6#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13162 | 江都区 | 樊川镇东汇2#住宅区1#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13163 | 江都区 | 樊川镇东汇集镇汇江路5#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13164 | 江都区 | 樊川镇直属村六队综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13165 | 江都区 | 樊川镇跃进村新桥组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13166 | 江都区 | 樊川镇永安村联兴组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13167 | 江都区 | 樊川镇永安村郑圩组综合变      | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13168 | 江都区 | 樊川镇大同村西葛组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13169 | 江都区 | 樊川镇同丰村西洋组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13170 | 江都区 | 樊川镇永安村联西组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13171 | 江都区 | 樊川镇永安村联丰组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13172 | 江都区 | 樊川镇永安村高厦组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13173 | 江都区 | 樊川镇三周线大同村子佩组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13174 | 江都区 | 樊川镇永安村高厦组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                    |        |     |          |
|-------|-----|--------------------|--------|-----|----------|
| 13175 | 江都区 | 小纪镇西贾村文明路2#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13176 | 江都区 | 小纪镇中心南路综合变         | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限 |
| 13177 | 江都区 | 隆贸家园1#配电室2#变       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 13178 | 江都区 | 小纪镇西贾村永胜组4#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13179 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑二期2#电房2#综合变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13180 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑二期2#电房4#综合变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13181 | 江都区 | 小纪镇鸿福嘉苑1#变电所2#配变总表 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13182 | 江都区 | 小纪镇纪西村农贸路综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13183 | 江都区 | 小纪镇东舍村东南组3#综合变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 13184 | 江都区 | 小纪镇东舍村南河组5#综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13185 | 江都区 | 小纪镇西贾村新庄组4#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13186 | 江都区 | 小纪镇东舍村东南组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13187 | 江都区 | 小纪镇东舍村沈舍组2#综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13188 | 江都区 | 小纪镇西贾村繁荣组3#综合变     | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 13189 | 江都区 | 小纪镇东舍村东南组6#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13190 | 江都区 | 小纪镇双鸽村姜家组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13191 | 江都区 | 小纪镇富民村桥北组综合变       | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13192 | 江都区 | 小纪镇邵庄村中心组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13193 | 江都区 | 小纪镇邵庄村西桥组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13194 | 江都区 | 小纪镇富民村沙西组综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13195 | 江都区 | 小纪镇富民村颜庄组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13196 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双东组综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13197 | 江都区 | 小纪镇双鸽村双圩组2#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13198 | 江都区 | 小纪镇富民村河北组3#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13199 | 江都区 | 小纪镇富民村朱家组综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13200 | 江都区 | 小纪镇富民村颜庄组4#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13201 | 江都区 | 小纪镇富民村富民路3#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13202 | 江都区 | 丁沟镇黄花村沈庄组西配变总表     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13203 | 江都区 | 丁沟镇丁西村镇西组北配变总表     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13204 | 江都区 | 丁沟镇黄花村双桥组综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13205 | 江都区 | 丁沟镇丁北村戴刘组综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13206 | 江都区 | 丁沟镇曙光村许舍组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13207 | 江都区 | 丁沟镇振兴西路2#西综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 13208 | 江都区 | 丁沟镇丁西村镇西组北综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13209 | 江都区 | 丁沟镇曙光村刘舍组东配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13210 | 江都区 | 曙光村许舍组北综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13211 | 江都区 | 丁沟镇丁西村郑庄组南配变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13212 | 江都区 | 丁沟镇丁北村高庄组配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13213 | 江都区 | 丁沟镇曙光村晨光北组综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13214 | 江都区 | 丁沟镇振兴西路2#单相变   | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 13215 | 江都区 | 丁沟镇黄花村三星组配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13216 | 江都区 | 丁沟镇丁东村罗桥组东综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13217 | 江都区 | 丁沟镇丁西村林园组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13218 | 江都区 | 丁沟镇育才路综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13219 | 江都区 | 丁沟镇曙光村乔套组配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13220 | 江都区 | 宜陵镇宜北村九组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13221 | 江都区 | 宜陵镇宜北村一组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13222 | 江都区 | 宜陵镇宜北村十组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13223 | 江都区 | 宜陵镇宜北村三阳电站配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13224 | 江都区 | 宜陵镇同兴村王伏组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13225 | 江都区 | 宜陵镇宜北村一组4#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13226 | 江都区 | 宜陵镇宜北村四组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13227 | 江都区 | 宜陵镇同兴村西电站综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13228 | 江都区 | 宜陵镇宜北村十四组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13229 | 江都区 | 宜陵镇朱套村张套组西综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13230 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗西组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13231 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗东组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13232 | 江都区 | 小纪镇赵家村井西组2#综合变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13233 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗东组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13234 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗东组5#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13235 | 江都区 | 小纪镇宗村凤凰路2#综合变  | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限 |
| 13236 | 江都区 | 小纪镇宗村村宗村组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13237 | 江都区 | 小纪镇赵家村费庄组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13238 | 江都区 | 小纪镇宗村村凤凰路综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13239 | 江都区 | 小纪镇马凌村凌家组4#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13240 | 江都区 | 小纪镇马凌村后湾组1#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 13241 | 江都区 | 小纪镇高徐村谭河排涝站综合变   | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 13242 | 江都区 | 小纪镇高徐集镇新振路3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13243 | 江都区 | 小纪镇高徐村潭河组综合变     | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 13244 | 江都区 | 小纪镇高徐村高垛组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13245 | 江都区 | 小纪镇高徐村彭河组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13246 | 江都区 | 小纪镇富东村跃进组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13247 | 江都区 | 小纪镇高徐村潭河组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13248 | 江都区 | 小纪镇富民樊富路2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13249 | 江都区 | 小纪镇富民村庄西排涝站综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13250 | 江都区 | 小纪镇富民村双圩排涝站综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13251 | 江都区 | 小纪镇富民富康路4#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13252 | 江都区 | 小纪镇富东村中心组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13253 | 江都区 | 小纪镇高徐镇富民振兴路1#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13254 | 江都区 | 小纪镇富东村中心组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13255 | 江都区 | 小纪镇高徐镇富民富新路4综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13256 | 江都区 | 小纪镇富民村庄西组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13257 | 江都区 | 小纪镇富民村长沟组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13258 | 江都区 | 小纪镇富东村桥西组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13259 | 江都区 | 樊川镇大同村新明组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13260 | 江都区 | 樊川镇同丰村幸福组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13261 | 江都区 | 樊川镇同丰村蔡塘组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13262 | 江都区 | 樊川镇同丰村新龙组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13263 | 江都区 | 樊川镇同丰村徐家组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13264 | 江都区 | 樊川镇大同村西鹤组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13265 | 江都区 | 樊川镇巨永村祥玉组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13266 | 江都区 | 樊川镇巨永村王坝组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13267 | 江都区 | 小纪镇纪武路综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13268 | 江都区 | 小纪镇纪东村新亚园区综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13269 | 江都区 | 小纪镇纪徐路综合变        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13270 | 江都区 | 小纪镇纪东村宏源路综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13271 | 江都区 | 小纪镇纪东村中心组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13272 | 江都区 | 小纪镇小纪中心供电所综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13273 | 江都区 | 小纪镇纪武路2#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13274 | 江都区 | 小纪镇人民路4#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13275 | 江都区 | 小纪镇纪东村宏源路2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13276 | 江都区 | 武坚镇合新村沈南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13277 | 江都区 | 武坚镇武坚村潘家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13278 | 江都区 | 武坚镇武坚村东段组3#综合变  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13279 | 江都区 | 武坚镇武坚村潘家组5#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13280 | 江都区 | 武坚镇民乐社区飞达路配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13281 | 江都区 | 武坚镇武坚工业园区3号综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13282 | 江都区 | 武坚镇武坚村联丰组3#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13283 | 江都区 | 武坚镇武坚村联丰组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13284 | 江都区 | 武坚镇武坚村河南组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13285 | 江都区 | 武坚镇杨景村利民排涝站综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13286 | 江都区 | 武坚镇武坚村李东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13287 | 江都区 | 武坚镇杨景村蒋河组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13288 | 江都区 | 武坚镇武坚村东河组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13289 | 江都区 | 武坚镇武坚村潘墩组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13290 | 江都区 | 武坚镇杨景村朱西组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13291 | 江都区 | 武坚镇杨景村港南组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13292 | 江都区 | 武坚镇杨景村蒋墩组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13293 | 江都区 | 武坚镇杨景村张沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13294 | 江都区 | 武坚镇武坚村龙湾组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13295 | 江都区 | 武坚镇杨景村马沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13296 | 江都区 | 武坚镇杨景村井北组排涝站综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13297 | 江都区 | 武坚镇杨景村马沟组排涝站综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13298 | 江都区 | 武坚镇武坚村严沟组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13299 | 江都区 | 武坚镇杨景村港西排涝站综合变  | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 13300 | 江都区 | 武坚镇武坚村中坚组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13301 | 江都区 | 武坚镇杨景村景西组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13302 | 江都区 | 武坚镇杨景村蒋墩组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13303 | 江都区 | 武坚镇武坚村林沟组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13304 | 江都区 | 武坚镇杨景村河东组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13305 | 江都区 | 武坚镇武坚村林沟组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13306 | 江都区 | 武坚镇武坚村河南组综合变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |             |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|-------------|
| 13307 | 江都区 | 武坚镇杨景村马沟组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 13308 | 江都区 | 武坚镇集镇东坚组排涝站综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限    |
| 13309 | 江都区 | 武坚镇武坚村中坚组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 13310 | 江都区 | 郭村镇周楼村付业组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13311 | 江都区 | 浦头镇汉东村野孙组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13312 | 江都区 | 郭村镇汤营村三组综合变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13313 | 江都区 | 邵伯镇林湖村梁庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13314 | 江都区 | 浦头镇汉中村汉联组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13315 | 江都区 | 仙女镇民和村东二组北综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13316 | 江都区 | 樊川镇陆巷村钦桥组综合变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13317 | 江都区 | 仙女镇金陵村祁家组北综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13318 | 江都区 | 真武镇真东村孙庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13319 | 江都区 | 邵伯镇王厦村嵇庄组综合变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13320 | 江都区 | 大桥镇石庄村于庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13321 | 江都区 | 仙女镇江州村五二组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13322 | 江都区 | 真武镇滨湖集镇2#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13323 | 江都区 | 仙女镇双沟村季庄组南综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13324 | 江都区 | 邵伯镇张桥村孙庄组综合变    | 交流10kV | 160 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13325 | 江都区 | 浦头镇汉东村野孙组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13326 | 江都区 | 吴桥镇宝塔村西厦组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13327 | 江都区 | 丁伙镇锦西村任桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13328 | 江都区 | 丁伙镇马桥村莫套组综合变    | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13329 | 江都区 | 丁伙镇锦北村蔡湾组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13330 | 江都区 | 郭村镇兴河村肖家东庙南综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13331 | 江都区 | 郭村镇通扬村大友组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13332 | 江都区 | 大桥镇昌西村薛河四组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13333 | 江都区 | 吴桥镇孙墩村胜利组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13334 | 江都区 | 邵伯镇梁庄村江荡组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13335 | 江都区 | 郭村镇大彭村彭河一组综合变   | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13336 | 江都区 | 大桥镇三吨村徐东组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13337 | 江都区 | 郭村镇汤营村六组综合变     | 交流10kV | 315 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13338 | 江都区 | 仙女镇新伙村六组综合变     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13339 | 江都区 | 仙女镇新华村龚桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |

|       |     |                |        |     |             |
|-------|-----|----------------|--------|-----|-------------|
| 13340 | 江都区 | 郭村镇庄桥村柳河组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13341 | 江都区 | 仙女镇四平村后头圩综合变   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13342 | 江都区 | 郭村镇大姜村二组综合变    | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13343 | 江都区 | 仙女镇横沟村五组1#综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13344 | 江都区 | 郭村镇南荀村七兴组2号综合变 | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13345 | 江都区 | 真武镇真东村朱坝组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13346 | 江都区 | 郭村镇二姜村万顺三组综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13347 | 江都区 | 郭村镇永和村马营组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13348 | 江都区 | 邵伯镇崔桥村李庄组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13349 | 江都区 | 吴桥镇顾营村一组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13350 | 江都区 | 仙女镇双沟村七队组东综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13351 | 江都区 | 郭村镇大新村公路组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13352 | 江都区 | 仙女镇三友村三截组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13353 | 江都区 | 仙女镇苏新村小周组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13354 | 江都区 | 仙女镇同桥村徐厦组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13355 | 江都区 | 浦头镇承仪村詹二组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13356 | 江都区 | 仙女镇横沟村七组综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13357 | 江都区 | 郭村镇通扬村河西组综合变   | 交流10kV | 250 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13358 | 江都区 | 大桥镇坤平村王店组3#综合变 | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13359 | 江都区 | 大桥镇石庄村于庄组3#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13360 | 江都区 | 仙女镇三星村包颜组东综合变  | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13361 | 江都区 | 郭村镇南荀村田巷组综合变   | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13362 | 江都区 | 丁沟镇邓华村肽桥组综合变   | 交流10kV | 160 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13363 | 江都区 | 郭村镇张倪村龙河组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13364 | 江都区 | 郭村镇大姜村西舍组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13365 | 江都区 | 宜陵镇许桥村谈西组配变总表  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13366 | 江都区 | 宜陵镇大陈村四组1#配变总表 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13367 | 江都区 | 郭村镇大彭村大贤三组综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13368 | 江都区 | 郭村镇大姜村勤丰二组综合变  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13369 | 江都区 | 郭村镇南荀村褚巷组1号综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13370 | 江都区 | 郭村镇周楼村黄舍组1#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13371 | 江都区 | 郭村镇大新村新河组综合变   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13372 | 江都区 | 郭村镇兴河村有根三组配变总表 | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |

|       |     |                   |        |     |             |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|-------------|
| 13373 | 江都区 | 郭村镇庄桥村柳河组2#配变     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13374 | 江都区 | 仙女镇三友村史桥组综合变      | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13375 | 江都区 | 大桥镇花荡西路2#综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13376 | 江都区 | 吴桥镇李桥村桥南组综合变      | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13377 | 江都区 | 仙女镇江州村九州组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13378 | 江都区 | 吴桥镇小袁村五组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13379 | 江都区 | 仙女镇同桥村解伙组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13380 | 江都区 | 仙女镇四平村姚圩组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13381 | 江都区 | 吴桥镇谢桥社区许闸新民组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13382 | 江都区 | 仙女镇同桥村蒋庄组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13383 | 江都区 | 郭村镇通扬村仇巷组1#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13384 | 江都区 | 仙女镇横沟村三组综合变       | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13385 | 江都区 | 郭村镇南荀村张河组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13386 | 江都区 | 仙女镇黄庄村联一组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13387 | 江都区 | 大桥镇忠诚村友爱组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13388 | 江都区 | 邵伯镇孙桥村石庄组综合变      | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13389 | 江都区 | 浦头镇承仪村詹三组综合变      | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13390 | 江都区 | 郭村镇大姜村朱野田组综合变     | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13391 | 江都区 | 郭村镇五荡村五野新元组综合变    | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 13392 | 江都区 | 樊川镇凡东路10#公变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限    |
| 13393 | 江都区 | 小纪镇纪西村大林组3#综合变    | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限    |
| 13394 | 江都区 | 小纪镇九龙西路综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13395 | 江都区 | 丁沟镇丁西村街头组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13396 | 江都区 | 小纪镇健康路5#配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13397 | 江都区 | 樊川镇樊南村花家组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13398 | 江都区 | 小纪镇高徐村邮电路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13399 | 江都区 | 小纪镇吉东村八组综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13400 | 江都区 | 小纪镇高徐村新荣路3#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13401 | 江都区 | 小纪镇人民路8#综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13402 | 江都区 | 丁沟镇丁东村朱舍组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13403 | 江都区 | 小纪镇纪西村大林一组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13404 | 江都区 | 武坚镇周西集镇颜西组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 13405 | 江都区 | 小纪镇纪西村家桥组4#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13406 | 江都区 | 武坚镇周西社区卫生院综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13407 | 江都区 | 小纪镇吉东村桥北组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13408 | 江都区 | 丁沟镇振兴西路综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13409 | 江都区 | 小纪镇宜武路2#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13410 | 江都区 | 小纪镇吉西村塘家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13411 | 江都区 | 樊川镇盛和村三组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13412 | 江都区 | 樊川镇圣禾村八组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13413 | 江都区 | 樊川镇圣禾村跃进组配变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13414 | 江都区 | 小纪镇花彭村杨尖组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13415 | 江都区 | 小纪镇九龙西路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13416 | 江都区 | 小纪镇吉东村桥南综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13417 | 江都区 | 武坚镇周西集镇颜兴组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13418 | 江都区 | 樊川镇樊南村黄家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13419 | 江都区 | 樊川镇樊南村周家组5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13420 | 江都区 | 樊川镇樊南村褚家组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13421 | 江都区 | 小纪镇人民路5#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13422 | 江都区 | 樊川镇振兴新村3#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13423 | 江都区 | 樊川镇盛和村立新组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13424 | 江都区 | 樊川镇樊南村同祥组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13425 | 江都区 | 樊川镇三周村时家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13426 | 江都区 | 小纪镇吉西村吉沟组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13427 | 江都区 | 小纪镇高徐镇新荣路2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13428 | 江都区 | 小纪镇高徐村邮电路3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13429 | 江都区 | 丁沟镇友谊村元桥组北配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13430 | 江都区 | 丁沟镇乔河村富岭组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13431 | 江都区 | 丁沟镇邓华村张舍组北综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13432 | 江都区 | 小纪镇吉东村五十三组2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13433 | 江都区 | 樊川镇客运站综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13434 | 江都区 | 丁沟镇振兴北路米厂综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13435 | 江都区 | 武坚镇新颜村新裴组2#配变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13436 | 江都区 | 武坚镇新龙村陈南组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13437 | 江都区 | 丁沟镇振兴东路1#西配变总表  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13438 | 江都区 | 丁沟镇友谊村仲家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13439 | 江都区 | 丁沟镇丁西村镇南组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13440 | 江都区 | 小纪镇吉东村神童组3#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13441 | 江都区 | 小纪镇宜武路1#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13442 | 江都区 | 樊川镇樊南村同祥组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13443 | 江都区 | 小纪镇纪西村靳庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13444 | 江都区 | 武坚镇周西社区振兴路2#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13445 | 江都区 | 樊川镇友爱村民生组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13446 | 江都区 | 丁沟镇振兴东路振世达综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13447 | 江都区 | 武坚镇周西社区华南组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13448 | 江都区 | 樊川镇樊南村陈西组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13449 | 江都区 | 武坚镇周西集镇颜兴组3#综合变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13450 | 江都区 | 小纪镇纪西村大林组1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13451 | 江都区 | 丁沟镇丁东村颜家组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13452 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路2#公变     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13453 | 江都区 | 丁沟镇光林村孟林组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13454 | 江都区 | 丁沟镇繁荣路配变总表      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13455 | 江都区 | 小纪镇高徐村徐中组综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13456 | 江都区 | 丁沟镇振兴东路2#综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13457 | 江都区 | 丁沟镇邓华村邓华组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13458 | 江都区 | 武坚镇周西集镇华南组2#综合变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13459 | 江都区 | 樊川镇加油站5#公变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13460 | 江都区 | 武坚镇新龙村宋东组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13461 | 江都区 | 丁沟镇邓华村张舍组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13462 | 江都区 | 樊川镇工业园综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13463 | 江都区 | 丁沟镇邓华村周舍组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13464 | 江都区 | 丁沟镇邓华村龙耳组2#配变总表 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13465 | 江都区 | 小纪镇高徐纪武路2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13466 | 江都区 | 小纪镇高徐镇新振路7#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13467 | 江都区 | 丁沟镇友谊村张庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13468 | 江都区 | 樊川镇大同村新安组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13469 | 江都区 | 樊川镇9#公变米厂宿舍综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13470 | 江都区 | 小纪镇吉西村富家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13471 | 江都区 | 小纪镇纪西村大林组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13472 | 江都区 | 樊川镇友爱村顾塘组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13473 | 江都区 | 武坚镇新颜村新万组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13474 | 江都区 | 小纪镇高徐村新村路2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13475 | 江都区 | 丁沟镇邓华村仇舍组北配变总表  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13476 | 江都区 | 樊川镇中学21#公变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13477 | 江都区 | 樊川镇圣禾村杜一组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13478 | 江都区 | 武坚镇新龙村团结组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13479 | 江都区 | 丁沟镇振兴南路2#南配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13480 | 江都区 | 小纪镇吉西村朱家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13481 | 江都区 | 武坚镇新颜村新裴组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13482 | 江都区 | 武坚镇新龙村沟东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13483 | 江都区 | 武坚镇新龙村宋东组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13484 | 江都区 | 樊川镇樊川加油站2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13485 | 江都区 | 武坚镇新祥村华东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13486 | 江都区 | 武坚镇新颜村东河组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13487 | 江都区 | 小纪镇纪西村砖桥组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13488 | 江都区 | 武坚镇新颜村桥南组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13489 | 江都区 | 樊川镇樊南村陆家组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13490 | 江都区 | 丁沟镇光林村东阳组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13491 | 江都区 | 小纪镇纪西村靳庄组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13492 | 江都区 | 小纪镇吉东村八组3#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13493 | 江都区 | 樊川樊南村八湖组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13494 | 江都区 | 樊川镇盛和村楼西组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13495 | 江都区 | 樊川镇盛和村邱家四组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13496 | 江都区 | 小纪镇纪西村靳庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13497 | 江都区 | 武坚镇新颜村河北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13498 | 江都区 | 丁沟镇邓华村江西组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13499 | 江都区 | 樊川镇直属村六组贰号综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13500 | 江都区 | 樊川镇联谊村新洋组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13501 | 江都区 | 樊川镇三周村时垛组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13502 | 江都区 | 小纪镇吉西村吉沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13503 | 江都区 | 樊川镇盛和村八组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13504 | 江都区 | 樊川镇三周村戴家组2#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13505 | 江都区 | 丁沟镇光林村东阳组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13506 | 江都区 | 小纪镇吉东村神童组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13507 | 江都区 | 丁沟镇乔河村仲东组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13508 | 江都区 | 小纪镇高徐镇新振路5#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13509 | 江都区 | 樊川镇圣禾村二组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13510 | 江都区 | 樊川镇联谊村陶家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13511 | 江都区 | 樊川镇三周村殷家组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13512 | 江都区 | 武坚镇新龙村桥南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13513 | 江都区 | 武坚镇新龙村长沟组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13514 | 江都区 | 武坚镇新祥村东南组综合变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 13515 | 江都区 | 武坚镇新龙村宋东组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13516 | 江都区 | 樊川镇联谊村尚圩组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13517 | 江都区 | 小纪镇纪西村靳庄组5#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13518 | 江都区 | 樊川镇大同村杨桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13519 | 江都区 | 丁沟镇光林村凡家组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13520 | 江都区 | 樊川镇盛和村楼东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13521 | 江都区 | 丁沟镇友谊村逍遥组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13522 | 江都区 | 武坚镇新颜村颜东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13523 | 江都区 | 樊川镇三周镇中心路综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13524 | 江都区 | 小纪镇人民路11#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13525 | 江都区 | 樊川镇盛和村圣禾组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13526 | 江都区 | 小纪镇北汉村汉北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13527 | 江都区 | 樊川镇盛和村楼南组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13528 | 江都区 | 樊川镇圣禾村唐东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13529 | 江都区 | 樊川镇圣禾村七组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13530 | 江都区 | 小纪镇新民居委会颜南组综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13531 | 江都区 | 丁沟镇友谊村血西组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13532 | 江都区 | 武坚镇新颜村新家组综合变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 13533 | 江都区 | 樊川镇直属村九组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13534 | 江都区 | 丁沟镇邓华村前庄组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13535 | 江都区 | 樊川镇三周村沈庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13536 | 江都区 | 樊川镇三周村三洋组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13537 | 江都区 | 小纪镇纪西村靳庄组4#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 13538 | 江都区 | 樊川镇圣禾村邱家四组2#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13539 | 江都区 | 武坚镇新颜村三顷组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13540 | 江都区 | 丁沟镇邓华村王统组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13541 | 江都区 | 武坚镇新颜村新万组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13542 | 江都区 | 樊川镇联谊村天鹅组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13543 | 江都区 | 樊川镇三周镇红星组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13544 | 江都区 | 樊川镇盛和村百西组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13545 | 江都区 | 武坚镇新颜村新沟组综合变   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 13546 | 江都区 | 樊川镇联谊村石家庄组综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13547 | 江都区 | 小纪镇纪西村大林组5#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13548 | 江都区 | 小纪镇吉西村元西组2#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13549 | 江都区 | 武坚镇新颜村徐东组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13550 | 江都区 | 武坚镇新龙村长沟组3#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13551 | 江都区 | 樊川镇樊南村前荡组综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13552 | 江都区 | 樊川镇联谊村新华组综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13553 | 江都区 | 武坚镇新祥村华新组综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13554 | 江都区 | 武坚镇新颜村颜东组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13555 | 江都区 | 丁沟镇光林村元东组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13556 | 江都区 | 樊川镇盛和村百东组综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13557 | 江都区 | 小纪镇北汉村汉北组2#综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13558 | 江都区 | 丁沟镇乔河村郜桥组配变总表  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13559 | 江都区 | 武坚镇周西集镇小康路1#配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13560 | 江都区 | 樊川镇联谊村塘头组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13561 | 江都区 | 小纪镇高徐纪武路综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13562 | 江都区 | 樊川镇大同村公路组配变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13563 | 江都区 | 丁沟镇腾飞村太平组配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13564 | 江都区 | 丁沟镇乔河村红旗组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13565 | 江都区 | 丁沟镇友谊村逍遥组西综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13566 | 江都区 | 丁沟镇光林村元西组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13567 | 江都区 | 丁沟镇邓华村龙耳组东配变总表 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13568 | 江都区 | 丁沟镇邓华村龙耳组综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13569 | 江都区 | 丁沟镇光林村凡家组综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13570 | 江都区 | 丁沟镇光林村扬舍组综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                   |        |     |          |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 13571 | 江都区 | 丁沟镇曙光村许舍组西配变总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13572 | 江都区 | 丁沟镇滕飞路1#综合变       | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13573 | 江都区 | 长河东岸佳苑2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 13574 | 江都区 | 长河东岸佳苑1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 13575 | 江都区 | 长河东岸佳苑1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 13576 | 江都区 | 丁沟镇腾飞村腾飞路3#配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13577 | 江都区 | 长河东岸佳苑2#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 13578 | 江都区 | 小纪镇吉西村五一站综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13579 | 江都区 | 小纪镇神童关养殖场综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13580 | 江都区 | 小纪镇花彭村花北组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13581 | 江都区 | 小纪镇吉东村八组2#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13582 | 江都区 | 小纪镇吉东村五十三组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13583 | 江都区 | 小纪镇吉西村塘家组3#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13584 | 江都区 | 小纪镇花彭村杨尖组1#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13585 | 江都区 | 小纪镇吉西村建新组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13586 | 江都区 | 小纪镇吉东村夏沟组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13587 | 江都区 | 小纪镇吉东村吉东组2#综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13588 | 江都区 | 小纪镇吉西村塘家组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13589 | 江都区 | 小纪镇吉东村新东组综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13590 | 江都区 | 小纪镇吉西村联合组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13591 | 江都区 | 小纪镇北汉村双窑组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13592 | 江都区 | 小纪镇吉西村建新组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13593 | 江都区 | 小纪镇吉东村吉东组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13594 | 江都区 | 小纪镇花彭村杨尖组2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13595 | 江都区 | 小纪镇吉西村联合组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13596 | 江都区 | 小纪镇吉西村吉沟组2#综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13597 | 江都区 | 小纪镇吉东村五七组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13598 | 江都区 | 小纪镇吉东村神童组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13599 | 江都区 | 小纪镇吴堡镇吉东村吉沟庄2#综合变 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13600 | 江都区 | 小纪镇吉西村元西组综合变      | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 13601 | 江都区 | 小纪镇北汉村双窑组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13602 | 江都区 | 小纪镇吉西村富家组2#综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13603 | 江都区 | 腾飞花园2#配电室1#变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13604 | 江都区 | 腾飞花园1#配电室1#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 13605 | 江都区 | 腾飞花园2#配电室3#变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13606 | 江都区 | 腾飞花园1#配电室3#变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 13607 | 江都区 | 小纪镇健康路4#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13608 | 江都区 | 小纪镇鸿运名城小区综合变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13609 | 江都区 | 小纪镇纪西村家桥组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13610 | 江都区 | 小纪镇竹墩村康庄组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13611 | 江都区 | 小纪镇纪西村康庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13612 | 江都区 | 小纪镇九龙中路综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13613 | 江都区 | 小纪镇九龙中路2#综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13614 | 江都区 | 小纪镇健康路2#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13615 | 江都区 | 小纪镇小纪中心花园小区配变总表 | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 13616 | 江都区 | 小纪镇双纪路2#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13617 | 江都区 | 小纪镇竹墩村康庄组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13618 | 江都区 | 小纪镇纪西村康庄组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13619 | 江都区 | 小纪镇双纪路综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13620 | 江都区 | 小纪镇纪西村纪南组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13621 | 江都区 | 小纪镇人民路1#综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13622 | 江都区 | 小纪镇健康路综合变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13623 | 江都区 | 小纪镇真武路综合变       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13624 | 江都区 | 小纪镇纪西村大林组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13625 | 江都区 | 小纪镇中心西综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13626 | 江都区 | 武坚镇新龙村长沟组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13627 | 江都区 | 武坚镇周西社区文化路综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13628 | 江都区 | 武坚镇新龙村陈东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13629 | 江都区 | 武坚镇周西集镇小康路综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13630 | 江都区 | 武坚镇新颜村新北组新增布点   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13631 | 江都区 | 武坚镇新颜村新裴组3#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13632 | 江都区 | 武坚镇新祥村华南组综合变    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 13633 | 江都区 | 武坚镇周西集镇颜兴组2#综合变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13634 | 江都区 | 武坚镇周西社区振兴路配变总表  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13635 | 江都区 | 武坚镇新龙村团结组排涝站综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13636 | 江都区 | 武坚镇新龙村陈北组排涝站综合变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                       |        |     |          |
|-------|-----|-----------------------|--------|-----|----------|
| 13637 | 江都区 | 武坚镇周西集镇东河组综合变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13638 | 江都区 | 武坚镇新祥村华兴组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13639 | 江都区 | 武坚镇新龙村陈南组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13640 | 江都区 | 武坚镇新颜村刘垛组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13641 | 江都区 | 武坚镇新颜村桥南组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13642 | 江都区 | 武坚镇新龙村陈北组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13643 | 江都区 | 武坚镇新颜村徐南组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13644 | 江都区 | 武坚镇新颜村新周组综合变          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13645 | 江都区 | 武坚镇周西社区敬老院综合变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13646 | 江都区 | 武坚镇新龙村陈北组排涝站2#综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13647 | 江都区 | 武坚镇新颜村颜西组4#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13648 | 江都区 | 武坚镇新龙村南河组2#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13649 | 江都区 | 10kV周西线武坚镇新颜村徐东组排涝站配变 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13650 | 江都区 | 武坚镇新颜村桥南组1#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13651 | 江都区 | 武坚镇新颜村郁家组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13652 | 江都区 | 武坚镇新龙村团结组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13653 | 江都区 | 武坚镇新祥村东南组2#配变         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13654 | 江都区 | 武坚镇新颜村徐南组2#综合变        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13655 | 江都区 | 武坚镇新龙村后河组综合变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13656 | 江都区 | 武坚镇新龙村河东组配变           | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13657 | 江都区 | 武坚镇新颜村新家组3#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13658 | 江都区 | 武坚镇新龙村双沟组3#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13659 | 江都区 | 武坚镇新祥村华南组4#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13660 | 江都区 | 武坚镇新颜村新家组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13661 | 江都区 | 武坚镇新祥村华东组2#配变总表       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13662 | 江都区 | 武坚镇新祥村华新组3#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13663 | 江都区 | 武坚镇新龙村双沟组2#综合变        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13664 | 江都区 | 武坚镇新祥村华南组2#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13665 | 江都区 | 武坚镇新龙村桥北组3#综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13666 | 江都区 | 武坚镇新龙村陈南组3#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13667 | 江都区 | 武坚镇周西集镇闵家组1#综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13668 | 江都区 | 武坚镇周西集镇华南组1#综合变       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13669 | 江都区 | 武坚镇新龙村双沟组综合变          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                 |        |     |          |
|-------|-----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13670 | 江都区 | 武坚镇新颜村新北组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13671 | 江都区 | 武坚镇新龙村沟东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13672 | 江都区 | 武坚镇新龙村桥北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13673 | 江都区 | 武坚镇周西社区老供电所综合变  | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 13674 | 江都区 | 武坚镇新颜村新东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13675 | 江都区 | 武坚镇新龙村陈东组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13676 | 江都区 | 武坚镇新龙村陈北组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13677 | 江都区 | 武坚镇新颜村新周组2#综合变  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13678 | 江都区 | 武坚镇新龙村宋东组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13679 | 江都区 | 武坚镇新龙村桥北组2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13680 | 江都区 | 武坚镇新龙村宋北组综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13681 | 江都区 | 小纪镇高徐镇新振路2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13682 | 江都区 | 小纪镇高徐镇新振路1#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13683 | 江都区 | 小纪镇高徐镇新村路综合变    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 13684 | 江都区 | 小纪镇高徐镇新荣路综合变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13685 | 江都区 | 小纪镇高徐村邮电路综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13686 | 江都区 | 小纪镇高徐镇新振路4#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13687 | 江都区 | 小纪镇高徐村富西排涝站综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13688 | 江都区 | 丁沟镇邓华村李庄组2#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13689 | 江都区 | 丁沟镇乔河村元桥组2#配变总表 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13690 | 江都区 | 丁沟镇朱桥村石桥组西综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13691 | 江都区 | 丁沟镇友谊村血西组西配变总表  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13692 | 江都区 | 丁沟镇邓华村丛套组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13693 | 江都区 | 丁沟镇邓华村尤东组综合变    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13694 | 江都区 | 丁沟镇邓华村王统组西配变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13695 | 江都区 | 丁沟镇乔河村戴舍组配变总表   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13696 | 江都区 | 丁沟镇友谊村元桥组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13697 | 江都区 | 丁沟镇朱桥村江东组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13698 | 江都区 | 丁沟镇邓华村仇舍组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13699 | 江都区 | 丁沟镇邓华村江东组配变总表   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13700 | 江都区 | 丁沟镇朱桥村河北组综合变    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13701 | 江都区 | 丁沟镇邓华村龙耳组西配变总表  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13702 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路粮库综合变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                     |        |     |          |
|-------|-----|---------------------|--------|-----|----------|
| 13703 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路4#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13704 | 江都区 | 丁沟镇丁东村罗桥组综合变        | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13705 | 江都区 | 丁沟镇丁东村腾云组北配变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13706 | 江都区 | 丁沟镇财政所南配变总表         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13707 | 江都区 | 丁沟镇扬州市金泰置业有限公司1#变   | 交流10kV | 500 | 上级电源容量受限 |
| 13708 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路广电站综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13709 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路公变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13710 | 江都区 | 丁沟镇振兴东路1#公变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13711 | 江都区 | 丁沟镇振兴西路3#综合变        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13712 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路2#西配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13713 | 江都区 | 金城紫郡1#配电房3#变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13714 | 江都区 | 丁沟镇丁东村镇东组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13715 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路单相变          | 交流10kV | 80  | 上级电源容量受限 |
| 13716 | 江都区 | 金城紫郡1#配电房1#变配电变压器   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13717 | 江都区 | 丁沟镇振兴南路公变           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13718 | 江都区 | 丁沟镇振兴南路2#综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13719 | 江都区 | 丁沟镇振兴南路中天花园综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13720 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路西配变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13721 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路申华楼综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13722 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路5#配变总表       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13723 | 江都区 | 丁沟镇振兴中路北综合变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13724 | 江都区 | 丁沟镇振兴东路2#北配变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13725 | 江都区 | 丁沟镇扬州市金泰置业有限公司3#综合变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 13726 | 江都区 | 樊川镇三周镇中心北路综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13727 | 江都区 | 樊川镇友爱村新庄组2#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13728 | 江都区 | 樊川镇友爱村新庄组1#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13729 | 江都区 | 樊川镇三周村戴家组3#综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13730 | 江都区 | 樊川镇三周村吉林组综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13731 | 江都区 | 樊川镇三周村戴家组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13732 | 江都区 | 樊川镇友爱村新庄组综合变        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13733 | 江都区 | 樊川镇三周村三周加油站综合变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13734 | 江都区 | 樊川镇陆巷村朱家组综合变        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13735 | 江都区 | 樊川镇盛和排涝站综合变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                  |        |     |          |
|-------|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 13736 | 江都区 | 樊川镇盛和村杜二组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13737 | 江都区 | 樊川镇樊南村后荡组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13738 | 江都区 | 樊川镇樊南村肖家组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13739 | 江都区 | 樊川镇樊南村马家组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13740 | 江都区 | 樊川镇樊南村陆家组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13741 | 江都区 | 樊川镇盛和村百东组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13742 | 江都区 | 樊川镇圣禾村马厦组2号综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13743 | 江都区 | 樊川镇圣和村邱家鱼塘2#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13744 | 江都区 | 樊川镇盛和村杜二组2号综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13745 | 江都区 | 樊川镇盛和村葛西组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13746 | 江都区 | 樊川镇樊南村朱丰组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13747 | 江都区 | 樊川镇盛和村村部综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13748 | 江都区 | 樊川镇友爱村马庄组2#综合变   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13749 | 江都区 | 樊川镇樊南村前荡组2#综合变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13750 | 江都区 | 樊川镇樊南村肖家组2号综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13751 | 江都区 | 樊川镇盛和村马厦组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13752 | 江都区 | 樊川镇迎宾路综合变        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13753 | 江都区 | 樊川镇樊南村后荡组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13754 | 江都区 | 樊川镇凡南村褚家组综合变     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13755 | 江都区 | 樊川镇圣禾村百中组配变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13756 | 江都区 | 樊川镇圣和村邱家鱼塘4#综合变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13757 | 江都区 | 樊川镇圣禾村团结组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13758 | 江都区 | 樊川镇盛和村五组综合变      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13759 | 江都区 | 樊川镇盛和村楼西组综合变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13760 | 江都区 | 樊川镇圣禾村葛中组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13761 | 江都区 | 樊川镇盛和村葛东组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13762 | 江都区 | 樊川镇圣和村邱家鱼塘3#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13763 | 江都区 | 樊川镇圣和村邱家鱼塘1#综合变  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 13764 | 江都区 | 樊川镇盛和村胜利组综合变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13765 | 江都区 | 樊川镇樊南村花家组2#综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13766 | 江都区 | 樊川镇8#公变船闸宿舍综合变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 13767 | 江都区 | 康都佳苑2#箱变2#变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13768 | 江都区 | 樊川镇老米厂桥综合变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                    |        |      |          |
|-------|-----|--------------------|--------|------|----------|
| 13769 | 江都区 | 樊川镇友爱村三里组综合变       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 13770 | 江都区 | 樊川镇友爱村石家组2#综合变     | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 13771 | 江都区 | 樊川镇梅园小区综合变         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13772 | 江都区 | 樊川镇友爱村红旗组2#综合变     | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 13773 | 江都区 | 华锦苑1#变             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13774 | 江都区 | 樊川镇樊南村周家组6#配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13775 | 江都区 | 华锦苑2#变             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13776 | 江都区 | 樊川镇工业园区2#综合变       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13777 | 江都区 | 康都佳苑1#箱变1#变配电变压器   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13778 | 江都区 | 樊川镇直属村九组2号综合变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13779 | 江都区 | 樊川镇直属村六组综合变（新）     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13780 | 江都区 | 阳光花园三期配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 13781 | 市区  | 沁芳园变电所1#主变         | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 13782 | 市区  | 郡王府变电所2#主变         | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 13783 | 市区  | 20KV金港5#配电室4#主变    | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 13784 | 市区  | 晶龙湾3#配电室4#主变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 13785 | 市区  | 加州变电所1#主变          | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 13786 | 市区  | 百瑞锦园1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 13787 | 市区  | 塞纳春天配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 13788 | 市区  | 尚郡府箱变主变            | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13789 | 市区  | 集镇3#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13790 | 市区  | 城西御墅1#配电室1#主变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13791 | 市区  | 蓝湾臻园2#配电室4#主变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13792 | 市区  | 三联2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13793 | 市区  | 集镇21#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13794 | 市区  | 集镇20#箱变主变          | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13795 | 市区  | 施桥镇南箱变主变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13796 | 市区  | 集镇1#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13797 | 市区  | 头桥供电所箱变主变          | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 13798 | 市区  | 周巷二级箱变主变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 13799 | 市区  | 甘泉新苑15#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13800 | 市区  | 甘泉新苑17#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 13801 | 市区  | 甘泉新苑18#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|       |    |                 |        |     |          |
|-------|----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13802 | 市区 | 甘泉新苑19#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13803 | 市区 | 贸盛小区2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13804 | 市区 | 谷营新村北10#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13805 | 市区 | 夏庄李圩            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13806 | 市区 | 吉兴家园1#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13807 | 市区 | 甘泉新苑2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13808 | 市区 | 甘泉新苑11#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13809 | 市区 | 公道中和2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13810 | 市区 | 王桥张庄            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13811 | 市区 | 杨庙镇5#公变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13812 | 市区 | 丁锦3#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13813 | 市区 | 陈圩小兴            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13814 | 市区 | 吉兴西路            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13815 | 市区 | 六桥一站3#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13816 | 市区 | 10KV香缇2#配电室1#主变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13817 | 市区 | 酒甸村             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13818 | 市区 | 运西刘伙            | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13819 | 市区 | 立新同兴2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13820 | 市区 | 李典高介            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13821 | 市区 | 花瓶胜利            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13822 | 市区 | 红桥村集中区2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13823 | 市区 | 甘泉新苑6#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13824 | 市区 | 杨庙镇25#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13825 | 市区 | 新生杨庄2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13826 | 市区 | 曹桥胡坝2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13827 | 市区 | 富民南路            | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13828 | 市区 | 头桥联丰2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13829 | 市区 | 沈营新生            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13830 | 市区 | 徐桥村4#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13831 | 市区 | 湖滨潘庄            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13832 | 市区 | 李典镇1#公变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13833 | 市区 | 双丰河电排站          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13834 | 市区 | 双隆大庄            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                 |        |     |          |
|-------|----|-----------------|--------|-----|----------|
| 13835 | 市区 | 康乐新村            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13836 | 市区 | 济福四组            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13837 | 市区 | 谷营新村北5#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13838 | 市区 | 香缇配电室2#主变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13839 | 市区 | 10KV香缇2#配电室2#主变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13840 | 市区 | 红桥集镇19#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13841 | 市区 | 李岗刘庄2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13842 | 市区 | 北湖湿地1#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13843 | 市区 | 庙湾吴庄            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13844 | 市区 | 新谊村部2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13845 | 市区 | 酒甸加油站箱变主变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13846 | 市区 | 杨庙镇16#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13847 | 市区 | 冯湾冯湾            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13848 | 市区 | 方巷安置1#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13849 | 市区 | 联合家园4#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13850 | 市区 | 扬庙镇10#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13851 | 市区 | 杨庙镇21#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13852 | 市区 | 三星红光            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13853 | 市区 | 丁井新坝2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13854 | 市区 | 龙王嵇庄            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13855 | 市区 | 酒甸加油站           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13856 | 市区 | 龙王稽陈            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13857 | 市区 | 化工厂3#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13858 | 市区 | 龙王嵇庄2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13859 | 市区 | 公道医院2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13860 | 市区 | 肖梅范庄3#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13861 | 市区 | 方巷方南            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13862 | 市区 | 杨庙镇11#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13863 | 市区 | 姚湾庙庄2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13864 | 市区 | 丁锦2#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13865 | 市区 | 新扬东庄            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13866 | 市区 | 方巷安置3#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13867 | 市区 | 邱卜黄元            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 13868 | 市区 | 化工厂2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13869 | 市区 | 杭集刘井4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13870 | 市区 | 万家欣     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13871 | 市区 | 方巷车站2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13872 | 市区 | 李典镇2#公变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13873 | 市区 | 谈集村同兴组  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13874 | 市区 | 方巷姚庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13875 | 市区 | 李岗大庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13876 | 市区 | 庆丰庆余1#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13877 | 市区 | 滨湖村     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13878 | 市区 | 施桥东营门   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13879 | 市区 | 欧阳曾庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13880 | 市区 | 徐桥徐桥    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13881 | 市区 | 济福七组    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13882 | 市区 | 新河沙圩2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13883 | 市区 | 柏庄八大2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13884 | 市区 | 吴桥三圩    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13885 | 市区 | 双隆康庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13886 | 市区 | 马路村部3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13887 | 市区 | 陈沟吕庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13888 | 市区 | 滨湖镇4#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13889 | 市区 | 徐集村4#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13890 | 市区 | 济福五组东   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13891 | 市区 | 爱国中心    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13892 | 市区 | 肖梅范庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13893 | 市区 | 新联新八    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13894 | 市区 | 五湖涂西    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13895 | 市区 | 火花步庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13896 | 市区 | 李岗龚庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13897 | 市区 | 八江北挂    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13898 | 市区 | 朱家小兴    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13899 | 市区 | 新华八组3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13900 | 市区 | 公道南大街   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 13901 | 市区 | 东港小黄庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13902 | 市区 | 南华徐横2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13903 | 市区 | 西湖曹庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13904 | 市区 | 杨庙集镇7#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13905 | 市区 | 江家汪庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13906 | 市区 | 富民街公变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13907 | 市区 | 杭集杭庄2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13908 | 市区 | 八圩村部3号   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13909 | 市区 | 方巷王庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13910 | 市区 | 李典丁家组2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13911 | 市区 | 黄桥黄桥     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13912 | 市区 | 南华小三     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13913 | 市区 | 大兴曹岸     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13914 | 市区 | 双隆于庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13915 | 市区 | 先进南庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13916 | 市区 | 爱国村小爱国2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13917 | 市区 | 爱国中心2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13918 | 市区 | 甘泉镇14#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13919 | 市区 | 火花电站     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13920 | 市区 | 双隆村部     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13921 | 市区 | 济福一站     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13922 | 市区 | 金坝七里西    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13923 | 市区 | 正大村      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13924 | 市区 | 四圩小五     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13925 | 市区 | 大兴中兴     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13926 | 市区 | 赤岸西街     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13927 | 市区 | 昌吉蒋巷2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13928 | 市区 | 电力台区     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13929 | 市区 | 公道镇9#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13930 | 市区 | 金槐小区4#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13931 | 市区 | 占立上庄2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13932 | 市区 | 花亭桃元     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13933 | 市区 | 焦巷聂庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 13934 | 市区 | 新生周庄3#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13935 | 市区 | 谷营新村南1#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13936 | 市区 | 新生林庄2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13937 | 市区 | 新联新庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13938 | 市区 | 浮桥阚庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13939 | 市区 | 杭集徐桥     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13940 | 市区 | 合界太安     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13941 | 市区 | 中心三组     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13942 | 市区 | 陈圩小李庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13943 | 市区 | 杨庙社区     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13944 | 市区 | 正大卞庄2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13945 | 市区 | 六桥十六组    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13946 | 市区 | 杨寿镇4#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13947 | 市区 | 黄珏镇12#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13948 | 市区 | 龙王村委会1#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13949 | 市区 | 谷营新村南4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13950 | 市区 | 庙头房庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13951 | 市区 | 埭桥合兴     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13952 | 市区 | 济福五组     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13953 | 市区 | 谈集村太平    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13954 | 市区 | 陈院刘庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13955 | 市区 | 谷营新村北12# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13956 | 市区 | 玉成四组2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13957 | 市区 | 集镇刘庄2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13958 | 市区 | 利民村部     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13959 | 市区 | 滨湖张岭村    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13960 | 市区 | 吴桥友谊2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13961 | 市区 | 红桥五组前圩   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13962 | 市区 | 玉成四组     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13963 | 市区 | 友谊新生2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13964 | 市区 | 甘泉镇11#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13965 | 市区 | 济福二站     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13966 | 市区 | 正大村部2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 13967 | 市区 | 合界姚圩2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13968 | 市区 | 八工线2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13969 | 市区 | 陈沟钱庄4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13970 | 市区 | 双丰七组2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13971 | 市区 | 伏业小八    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13972 | 市区 | 夏庄陈圩2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13973 | 市区 | 三里桥和平   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13974 | 市区 | 浮桥蒋庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13975 | 市区 | 赤岸镇1#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13976 | 市区 | 北湖湿地4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13977 | 市区 | 新龙村民主2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13978 | 市区 | 合界天山    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13979 | 市区 | 花亭小花    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13980 | 市区 | 杨庙谢冲2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13981 | 市区 | 田桥河东    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13982 | 市区 | 北湖湿地2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13983 | 市区 | 胡场村部6#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13984 | 市区 | 欧阳新苑1#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13985 | 市区 | 吴桥副业    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13986 | 市区 | 李典镇26#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13987 | 市区 | 谷营新村北9# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13988 | 市区 | 公道镇1#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13989 | 市区 | 六桥一站2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13990 | 市区 | 钱庄陈沟    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13991 | 市区 | 红桥集镇15# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13992 | 市区 | 方巷车站    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13993 | 市区 | 丁井前张    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13994 | 市区 | 扬庙镇2#公变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13995 | 市区 | 济福七组西   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13996 | 市区 | 双山邵庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13997 | 市区 | 新华公变2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13998 | 市区 | 李典际二    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 13999 | 市区 | 谷营新村南5# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |            |        |     |          |
|-------|----|------------|--------|-----|----------|
| 14000 | 市区 | 夏庄贾东       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14001 | 市区 | 浮桥太平       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14002 | 市区 | 杨庙镇12#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14003 | 市区 | 方巷安置2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14004 | 市区 | 方巷车站4#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14005 | 市区 | 玉成一组北圩     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14006 | 市区 | 扬庙高庄       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14007 | 市区 | 双塘居庄       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14008 | 市区 | 公道北街       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14009 | 市区 | 孙巷秦庄2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14010 | 市区 | 双隆于庄3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14011 | 市区 | 双庙双庙3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14012 | 市区 | 八圩伏东3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14013 | 市区 | 香山墅园2#箱变主变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14014 | 市区 | 头桥村新苑      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14015 | 市区 | 济福二组       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14016 | 市区 | 滨湖镇3#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14017 | 市区 | 马路陈庄3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14018 | 市区 | 黄珏码头       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14019 | 市区 | 甘工1#公变     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14020 | 市区 | 李典后东       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14021 | 市区 | 双山村        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14022 | 市区 | 新生杨庄       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14023 | 市区 | 湖滨巨兴       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14024 | 市区 | 新谊村        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14025 | 市区 | 吴桥朱家2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14026 | 市区 | 塘湾村        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14027 | 市区 | 肖梅村部       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14028 | 市区 | 陈圩北        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14029 | 市区 | 四圩小五2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14030 | 市区 | 太平十一组2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14031 | 市区 | 柏庄孙庄       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14032 | 市区 | 新谊村部3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14033 | 市区 | 谷营新村南6# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14034 | 市区 | 玉成五组2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14035 | 市区 | 方巷南2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14036 | 市区 | 八里沈南2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14037 | 市区 | 双丰二组2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14038 | 市区 | 上元金庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14039 | 市区 | 方巷安置4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14040 | 市区 | 王桥郭周3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14041 | 市区 | 杏庄村坝基2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14042 | 市区 | 集镇华钰    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14043 | 市区 | 谈集村赵庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14044 | 市区 | 新龙新华    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14045 | 市区 | 新龙建国2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14046 | 市区 | 新联新庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14047 | 市区 | 吴桥朱家    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14048 | 市区 | 五湖五岔    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14049 | 市区 | 五湖顾巷2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14050 | 市区 | 八圩十七圩   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14051 | 市区 | 庙桥曹庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14052 | 市区 | 马家组     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14053 | 市区 | 埕桥中心组   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14054 | 市区 | 谈集吕庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14055 | 市区 | 朴席前街2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14056 | 市区 | 陈沟吉庆    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14057 | 市区 | 新生林庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14058 | 市区 | 双丰五二组   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14059 | 市区 | 济福三组2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14060 | 市区 | 合界姚圩    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14061 | 市区 | 太平振太桥4# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14062 | 市区 | 杨庙集镇6#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14063 | 市区 | 双塘余庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14064 | 市区 | 杨庙小队    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14065 | 市区 | 新联二西    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14066 | 市区 | 方巷许西    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14067 | 市区 | 夏庄王庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14068 | 市区 | 公道镇8#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14069 | 市区 | 济福五组3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14070 | 市区 | 宝女李岗    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14071 | 市区 | 先进西庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14072 | 市区 | 谷营新村北3# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14073 | 市区 | 金坝公路    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14074 | 市区 | 扬庄村     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14075 | 市区 | 上元村     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14076 | 市区 | 六桥二组    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14077 | 市区 | 双山邵庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14078 | 市区 | 双墩新塘    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14079 | 市区 | 陈沟另户    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14080 | 市区 | 滨湖村2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14081 | 市区 | 吉昌吉昌2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14082 | 市区 | 太平十五组   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14083 | 市区 | 新联东大闸   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14084 | 市区 | 新联大圩2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14085 | 市区 | 石榴电站    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14086 | 市区 | 大兴岔河    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14087 | 市区 | 柏庄八大    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14088 | 市区 | 光阳花苑2#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14089 | 市区 | 肖胡刘庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14090 | 市区 | 公道周庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14091 | 市区 | 龙尾厂     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14092 | 市区 | 杨寿镇20#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14093 | 市区 | 北湖湿地3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14094 | 市区 | 伏固十三圩   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14095 | 市区 | 运西开发区3# | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14096 | 市区 | 五星郑庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14097 | 市区 | 九道王冲    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14098 | 市区 | 陶塘五神3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 14099 | 市区 | 公道4#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14100 | 市区 | 大众小区5#   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14101 | 市区 | 北湖湿地5#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14102 | 市区 | 南华徐横     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14103 | 市区 | 老山陈庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14104 | 市区 | 南华小区2#   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14105 | 市区 | 集镇刘庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14106 | 市区 | 北湖湿地6#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14107 | 市区 | 甘泉镇16#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14108 | 市区 | 大众小区6#   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14109 | 市区 | 双庙村      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14110 | 市区 | 火花张庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14111 | 市区 | 中心乐庄     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14112 | 市区 | 苏窑王庄2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14113 | 市区 | 头桥便民服务中心 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14114 | 市区 | 龙王村部4#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14115 | 市区 | 汉白玉厂     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14116 | 市区 | 土沟严桥     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14117 | 市区 | 八江村村总    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14118 | 市区 | 杨庙丁巷     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14119 | 市区 | 大众小区1#   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14120 | 市区 | 埝桥码头     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14121 | 市区 | 扬庙镇4#公变  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14122 | 市区 | 公道村      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14123 | 市区 | 龙王村部     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14124 | 市区 | 友谊小四     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14125 | 市区 | 黄珏镇8#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14126 | 市区 | 张庄村      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14127 | 市区 | 友谊马庄组2#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14128 | 市区 | 江洲小区3#   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14129 | 市区 | 新谊村部5#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14130 | 市区 | 杨寿镇8#    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14131 | 市区 | 乾丰十二组    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 14132 | 市区 | 农贸市场     | 交流20kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14133 | 市区 | 赤岸镇      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14134 | 市区 | 徐桥桥东2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14135 | 市区 | 昌吉4#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14136 | 市区 | 公道机棚组    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14137 | 市区 | 杨寿镇13#南  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14138 | 市区 | 永安台区     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14139 | 市区 | 李典丁家组    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14140 | 市区 | 新港九圩2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14141 | 市区 | 阳光小区     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14142 | 市区 | 西湖同兴     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14143 | 市区 | 黄桥黄桥2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14144 | 市区 | 红桥集镇10#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14145 | 市区 | 阳光小区3-1# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14146 | 市区 | 玉民沙洲     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14147 | 市区 | 丁井二级     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14148 | 市区 | 杨庙镇9#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14149 | 市区 | 联盟南一     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14150 | 市区 | 陈沟中心     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14151 | 市区 | 黄珏镇2#    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14152 | 市区 | 李典集镇28#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14153 | 市区 | 魏巷张庄1#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14154 | 市区 | 顾巷电站2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14155 | 市区 | 丁井张庄2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14156 | 市区 | 跃进村总3#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14157 | 市区 | 杭集龙王村委会  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14158 | 市区 | 赤岸镇2#    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14159 | 市区 | 新扬高家2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14160 | 市区 | 联合家园1#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14161 | 市区 | 甘泉镇3#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14162 | 市区 | 柏庄卜庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14163 | 市区 | 方集汤庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14164 | 市区 | 夏庄陈圩     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14165 | 市区 | 李巷南     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14166 | 市区 | 公道机棚2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14167 | 市区 | 新生电站    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14168 | 市区 | 老山村     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14169 | 市区 | 杨庙镇26#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14170 | 市区 | 曹庄赵庄2#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14171 | 市区 | 公路金坝    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14172 | 市区 | 卫生院     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14173 | 市区 | 龙王村部2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14174 | 市区 | 双隆纪东    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14175 | 市区 | 合界天东    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14176 | 市区 | 新龙工农    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14177 | 市区 | 方巷方庄陈庄  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14178 | 市区 | 庆余五组2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14179 | 市区 | 玉民后姚    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14180 | 市区 | 新桥四一2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14181 | 市区 | 八圩伏东5#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14182 | 市区 | 玉民前姚    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14183 | 市区 | 红桥集镇7#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14184 | 市区 | 苏窑王庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14185 | 市区 | 车辆厂2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14186 | 市区 | 夏庄加工厂   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14187 | 市区 | 四圩四东    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14188 | 市区 | 老山陈庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14189 | 市区 | 大兴翟家    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14190 | 市区 | 九道吴庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14191 | 市区 | 江洲小区2#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14192 | 市区 | 陈沟钱庙    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14193 | 市区 | 扬庙丁庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14194 | 市区 | 柏庄余庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14195 | 市区 | 黄桥头圩    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14196 | 市区 | 朱庄村     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14197 | 市区 | 李典镇7#公变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|       |    |           |        |     |          |
|-------|----|-----------|--------|-----|----------|
| 14198 | 市区 | 李典镇3#公变   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14199 | 市区 | 黄珏镇5#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14200 | 市区 | 线厂3#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14201 | 市区 | 杭集兰庄2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14202 | 市区 | 强民大圩      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14203 | 市区 | 五里马庄      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14204 | 市区 | 新华九组2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14205 | 市区 | 酒甸开发1#    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14206 | 市区 | 肖胡葛家      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14207 | 市区 | 肖胡平湖      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14208 | 市区 | 杭集幼儿园     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14209 | 市区 | 沙头工业园     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14210 | 市区 | 宝女交通2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14211 | 市区 | 李典创业园     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14212 | 市区 | 方集高田3#    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14213 | 市区 | 周巷仓房2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14214 | 市区 | 甘泉菜场4#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14215 | 市区 | 村部石榴2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14216 | 市区 | 强民联合      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14217 | 市区 | 南华村       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14218 | 市区 | 西湖孙庄2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14219 | 市区 | 浮桥王庄2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14220 | 市区 | 方集陈冲      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14221 | 市区 | 杨庙谈庄      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14222 | 市区 | 杨庙镇8#     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14223 | 市区 | 杨寿镇19#南   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14224 | 市区 | 五岔大路      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14225 | 市区 | 陈祠村友谊小十2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14226 | 市区 | 人民滩东方红    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14227 | 市区 | 杨庙谢冲      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14228 | 市区 | 老山郑庄      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14229 | 市区 | 柏树村部      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14230 | 市区 | 庙桥陶庄      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |           |        |     |          |
|-------|----|-----------|--------|-----|----------|
| 14231 | 市区 | 浮桥王庄      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14232 | 市区 | 龙王马庄2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14233 | 市区 | 双丰二组      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14234 | 市区 | 六里太平      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14235 | 市区 | 四圩七一      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14236 | 市区 | 公道中和3#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14237 | 市区 | 塘湾二队      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14238 | 市区 | 肖梅村部3#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14239 | 市区 | 双丰七组      | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 14240 | 市区 | 姚庄红旗      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14241 | 市区 | 五湖下庄      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14242 | 市区 | 杭集明园路4#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14243 | 市区 | 沈营小陈      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14244 | 市区 | 李典创业园7#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14245 | 市区 | 九井村前站     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14246 | 市区 | 老山下庄      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14247 | 市区 | 官塘村和平扬庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14248 | 市区 | 伏固十三圩2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14249 | 市区 | 团结扬东      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14250 | 市区 | 村部石榴4#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14251 | 市区 | 团结扬西2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14252 | 市区 | 焦巷焦巷      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14253 | 市区 | 方集三队      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14254 | 市区 | 柏树高产2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14255 | 市区 | 合义电站      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14256 | 市区 | 双丰二站2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14257 | 市区 | 火花大郑      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14258 | 市区 | 公路邵塘2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14259 | 市区 | 宰湾宰庄      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14260 | 市区 | 杭集刘井3#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14261 | 市区 | 马家周庄3#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14262 | 市区 | 公路七里东     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14263 | 市区 | 陈祠八组2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14264 | 市区 | 陈圩马湾    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14265 | 市区 | 七圩联合2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14266 | 市区 | 湖滨王桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14267 | 市区 | 新河小坝3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14268 | 市区 | 爱国薛庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14269 | 市区 | 肖胡南2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14270 | 市区 | 蔡州利民    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14271 | 市区 | 柏树何庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14272 | 市区 | 大兴祁小    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14273 | 市区 | 香巷小李    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14274 | 市区 | 赤岸姚庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14275 | 市区 | 施桥沁春园   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14276 | 市区 | 扬庙镇23#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14277 | 市区 | 欧阳村仓房2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14278 | 市区 | 隆觉董庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14279 | 市区 | 运河李圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14280 | 市区 | 花亭小花2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14281 | 市区 | 义成三组前圩  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14282 | 市区 | 丁锦集中区4# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14283 | 市区 | 钱冲西冲2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14284 | 市区 | 龙尾包上    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14285 | 市区 | 冯湾善家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14286 | 市区 | 工农朱庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14287 | 市区 | 新村五一    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14288 | 市区 | 新村庄台    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14289 | 市区 | 丁井东庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14290 | 市区 | 强民新区    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14291 | 市区 | 新龙工农2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14292 | 市区 | 太平冯庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14293 | 市区 | 黄珏码头3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14294 | 市区 | 酒甸安庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14295 | 市区 | 四圩五东2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14296 | 市区 | 新华一组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14297 | 市区 | 庙头房庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14298 | 市区 | 伏固小圩2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14299 | 市区 | 隆觉团结    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14300 | 市区 | 李桥赵庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14301 | 市区 | 李桥毛圩2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14302 | 市区 | 埕桥白马闸   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14303 | 市区 | 方巷陆东2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14304 | 市区 | 安贴村二九   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14305 | 市区 | 济福一组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14306 | 市区 | 建立大仓    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14307 | 市区 | 九道王庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14308 | 市区 | 公道大桥2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14309 | 市区 | 柏庄大谈    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14310 | 市区 | 八江大八    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14311 | 市区 | 玉成四一组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14312 | 市区 | 赤岸村花园   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14313 | 市区 | 浮桥袁巷    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14314 | 市区 | 谷营新村北1# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14315 | 市区 | 八江永安2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14316 | 市区 | 王巷四队    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14317 | 市区 | 欧阳新苑3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14318 | 市区 | 方巷薛庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14319 | 市区 | 湖滨王火2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14320 | 市区 | 酒甸吉西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14321 | 市区 | 汪家陆庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14322 | 市区 | 肖梅范庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14323 | 市区 | 新龙桥口2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14324 | 市区 | 念二长胜    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14325 | 市区 | 黄桥安一    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14326 | 市区 | 王巷村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14327 | 市区 | 酒甸金星    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14328 | 市区 | 埕桥韦庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14329 | 市区 | 柏树柏树    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 14330 | 市区 | 双山邵巷2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14331 | 市区 | 人民滩五组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14332 | 市区 | 赤岸村梁庄组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14333 | 市区 | 励桥小学2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14334 | 市区 | 合义龚庄     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14335 | 市区 | 玩具厂住宅楼3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14336 | 市区 | 强民东二2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14337 | 市区 | 丁锦1#配变   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14338 | 市区 | 朱庄楼庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14339 | 市区 | 丰圣新村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14340 | 市区 | 柏庄魏庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14341 | 市区 | 方集村      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14342 | 市区 | 欧阳村仓房    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14343 | 市区 | 新华八组前    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14344 | 市区 | 爱国前刘2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14345 | 市区 | 宝女吴庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14346 | 市区 | 杨庙镇23#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14347 | 市区 | 陈沟孟东     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14348 | 市区 | 太平村总表2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14349 | 市区 | 玉城五组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14350 | 市区 | 庙桥周庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14351 | 市区 | 上园王庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14352 | 市区 | 陈沟孟东2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14353 | 市区 | 先进戚庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14354 | 市区 | 新阜村总2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14355 | 市区 | 义成七组2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14356 | 市区 | 隆觉三联     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14357 | 市区 | 双墩加工厂    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14358 | 市区 | 新河沙圩     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14359 | 市区 | 伏业八一     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14360 | 市区 | 运西金黄     | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14361 | 市区 | 安帖二一     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14362 | 市区 | 土沟赵庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14363 | 市区 | 方集方庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14364 | 市区 | 宰湾新桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14365 | 市区 | 黄桥青年    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14366 | 市区 | 先进戚庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14367 | 市区 | 新龙赵庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14368 | 市区 | 赵庄薛庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14369 | 市区 | 双山邵巷南   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14370 | 市区 | 东港朱北    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14371 | 市区 | 二桥凤凰    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14372 | 市区 | 新阜陈桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14373 | 市区 | 钱冲小郭3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14374 | 市区 | 汪家练庄4#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14375 | 市区 | 宦家总表    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14376 | 市区 | 司庙王庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14377 | 市区 | 花亭五星    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14378 | 市区 | 酒甸安庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14379 | 市区 | 爱国下凹    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14380 | 市区 | 黄珏镇7#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14381 | 市区 | 新华四组北   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14382 | 市区 | 火花张庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14383 | 市区 | 塔影军庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14384 | 市区 | 丁锦集中区2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14385 | 市区 | 石榴陆庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14386 | 市区 | 爱国村爱国   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14387 | 市区 | 李岗刘庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14388 | 市区 | 太平扬庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14389 | 市区 | 吴桥伏业2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14390 | 市区 | 陈沟陈沟2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14391 | 市区 | 友谊沙塔2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14392 | 市区 | 埕桥仓房2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14393 | 市区 | 杭庄仇庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14394 | 市区 | 双丰七组东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14395 | 市区 | 老山西庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |        |        |     |          |
|-------|----|--------|--------|-----|----------|
| 14396 | 市区 | 三里桥三里组 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14397 | 市区 | 田桥五四   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14398 | 市区 | 新龙兴华   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14399 | 市区 | 赤岸吴庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14400 | 市区 | 双塘曹上   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14401 | 市区 | 宝女娄一   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14402 | 市区 | 姚港东小   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14403 | 市区 | 邱卜徐庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14404 | 市区 | 丁井官塘   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14405 | 市区 | 丰圣小三   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14406 | 市区 | 六桥五组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14407 | 市区 | 新村大兴东  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14408 | 市区 | 团结石庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14409 | 市区 | 三联夏庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14410 | 市区 | 太平七组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14411 | 市区 | 赵庄薛庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14412 | 市区 | 建新陶家2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14413 | 市区 | 黄珏生资   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14414 | 市区 | 丁井湖西2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14415 | 市区 | 常家乐桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14416 | 市区 | 强民东二   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14417 | 市区 | 强民梅东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14418 | 市区 | 庙湾吴庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14419 | 市区 | 玉民玉民   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14420 | 市区 | 吴桥冒二3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14421 | 市区 | 王巷一队   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14422 | 市区 | 邱卜花园   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14423 | 市区 | 陈沟东风   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14424 | 市区 | 公路吴庄北  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14425 | 市区 | 冯湾三六   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14426 | 市区 | 朱庄薛岗2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14427 | 市区 | 新农安庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14428 | 市区 | 公道花园南  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14429 | 市区 | 义成四组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14430 | 市区 | 强庄鲍庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14431 | 市区 | 张庄小后    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14432 | 市区 | 务本南江2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14433 | 市区 | 火花村夏庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14434 | 市区 | 伏固祁家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14435 | 市区 | 六桥十五组3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14436 | 市区 | 杨庙镇14#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14437 | 市区 | 刘庄陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14438 | 市区 | 顾巷桑巷    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14439 | 市区 | 杭集兰庄4#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14440 | 市区 | 六里太平2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14441 | 市区 | 新阜小号    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14442 | 市区 | 新阜陈家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14443 | 市区 | 联盟南三    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14444 | 市区 | 正大光明    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14445 | 市区 | 丁井小区2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14446 | 市区 | 方集村3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14447 | 市区 | 新明朱家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14448 | 市区 | 三里桥小学   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14449 | 市区 | 徐集同圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14450 | 市区 | 同心北站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14451 | 市区 | 太平十四组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14452 | 市区 | 徐桥邱庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14453 | 市区 | 方集三队2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14454 | 市区 | 张庄吴四房   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14455 | 市区 | 东港姚桥2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14456 | 市区 | 肖胡葛小    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14457 | 市区 | 爱国下瓦东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14458 | 市区 | 双桥桥口    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14459 | 市区 | 邱卜扬圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14460 | 市区 | 人民滩十组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14461 | 市区 | 沈营中心2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 14462 | 市区 | 方巷方庄陈庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14463 | 市区 | 东港董庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14464 | 市区 | 庙桥排涝站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14465 | 市区 | 六桥一组2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14466 | 市区 | 滨湖五组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14467 | 市区 | 方集花园     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14468 | 市区 | 赤岸南大街    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14469 | 市区 | 浮桥袁巷2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14470 | 市区 | 先进西庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14471 | 市区 | 安阜村元家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14472 | 市区 | 太平三队     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14473 | 市区 | 柏树池庄3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14474 | 市区 | 六桥三站2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14475 | 市区 | 湖滨村高家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14476 | 市区 | 朱庄朱庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14477 | 市区 | 赤岸王庄3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14478 | 市区 | 火花村      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14479 | 市区 | 大同南坝     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14480 | 市区 | 黄桥二圩2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14481 | 市区 | 荷花小郑     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14482 | 市区 | 西湖秦家东片   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14483 | 市区 | 埕桥双庙     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14484 | 市区 | 新华十二组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14485 | 市区 | 新龙方庄1#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14486 | 市区 | 团结小王     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14487 | 市区 | 田桥三圩     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14488 | 市区 | 庙桥周庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14489 | 市区 | 上元陈庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14490 | 市区 | 河西桃园2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14491 | 市区 | 龙尾南庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14492 | 市区 | 庙湾东庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14493 | 市区 | 周巷下庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14494 | 市区 | 庙头陈庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 14495 | 市区 | 焦巷胡庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14496 | 市区 | 上元村董桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14497 | 市区 | 公道陶庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14498 | 市区 | 友爱二组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14499 | 市区 | 六桥二组3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14500 | 市区 | 老山江庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14501 | 市区 | 汪家褚坝3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14502 | 市区 | 苏窑印庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14503 | 市区 | 隆觉红光     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14504 | 市区 | 汪家练庄3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14505 | 市区 | 陈家村北     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14506 | 市区 | 湖滨渔业     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14507 | 市区 | 阳光小区2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14508 | 市区 | 欧阳朱庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14509 | 市区 | 双丰一站     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14510 | 市区 | 谈集中谈     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14511 | 市区 | 谈集村同兴组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14512 | 市区 | 务本南江     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14513 | 市区 | 团结代庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14514 | 市区 | 庙湾北2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14515 | 市区 | 老山邵庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14516 | 市区 | 四圩勤俭     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14517 | 市区 | 国庆六组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14518 | 市区 | 西湖西湖     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14519 | 市区 | 新扬高家     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14520 | 市区 | 三星七西     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14521 | 市区 | 江家汪庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14522 | 市区 | 方集二级站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14523 | 市区 | 建新益民     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14524 | 市区 | 益大夹当     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14525 | 市区 | 双庙杨庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14526 | 市区 | 东港唐桥     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14527 | 市区 | 五湖林庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 14528 | 市区 | 庙头夏庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14529 | 市区 | 新村大兴     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14530 | 市区 | 安帖童家     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14531 | 市区 | 占立赵家     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14532 | 市区 | 塔影八桥     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14533 | 市区 | 汪家仇庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14534 | 市区 | 九龙南街4#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14535 | 市区 | 赤岸村2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14536 | 市区 | 安居小区1#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14537 | 市区 | 伏固墩州2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14538 | 市区 | 太平街2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14539 | 市区 | 南华公东     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14540 | 市区 | 上元宰庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14541 | 市区 | 花亭桃元2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14542 | 市区 | 方集村2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14543 | 市区 | 太平许伙     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14544 | 市区 | 双丰五一组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14545 | 市区 | 三里勤丰     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14546 | 市区 | 杨庙仓房     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14547 | 市区 | 联合村联合组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14548 | 市区 | 荷花曾庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14549 | 市区 | 扬渡新桥     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14550 | 市区 | 马头荒2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14551 | 市区 | 新河小坝2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14552 | 市区 | 荷花西包     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14553 | 市区 | 团结何庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14554 | 市区 | 丁井后张     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14555 | 市区 | 开发供电所    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14556 | 市区 | 新华四组中圩   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14557 | 市区 | 八里马南2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14558 | 市区 | 新村新村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14559 | 市区 | 公道欧阳跃进2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14560 | 市区 | 吴桥冒二     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14561 | 市区 | 新华六组3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14562 | 市区 | 双山新庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14563 | 市区 | 三星八圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14564 | 市区 | 新港二六组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14565 | 市区 | 玉成东二组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14566 | 市区 | 中心瓦屋2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14567 | 市区 | 姚港正大    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14568 | 市区 | 河东东王    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14569 | 市区 | 四圩五东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14570 | 市区 | 义成一站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14571 | 市区 | 杭集城西14# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14572 | 市区 | 联盟谢桥2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14573 | 市区 | 肖胡团结3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14574 | 市区 | 义成二站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14575 | 市区 | 老山村2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14576 | 市区 | 陈沟北2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14577 | 市区 | 团结扬西3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14578 | 市区 | 二桥朱家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14579 | 市区 | 吴桥老圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14580 | 市区 | 双庙吴庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14581 | 市区 | 蔡州运河组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14582 | 市区 | 欧阳龙沟    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14583 | 市区 | 余桥上庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14584 | 市区 | 向阳街     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14585 | 市区 | 国庆三站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14586 | 市区 | 庙桥陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14587 | 市区 | 李典村江心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14588 | 市区 | 施桥南街1#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14589 | 市区 | 工农大桥2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14590 | 市区 | 朱家后西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14591 | 市区 | 双山新庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14592 | 市区 | 聂庄2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14593 | 市区 | 徐集吴庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14594 | 市区 | 六里王庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14595 | 市区 | 新联村2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14596 | 市区 | 十圩村总台区  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14597 | 市区 | 埕桥仓房    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14598 | 市区 | 太平十五组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14599 | 市区 | 爱国电站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14600 | 市区 | 曹庄桑庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14601 | 市区 | 金坝吴庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14602 | 市区 | 合界于圩2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14603 | 市区 | 隆觉刘陈    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14604 | 市区 | 正大杨庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14605 | 市区 | 太平四组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14606 | 市区 | 四圩小七    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14607 | 市区 | 朱家后东2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14608 | 市区 | 阜兴村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14609 | 市区 | 火花宰庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14610 | 市区 | 新阜千字组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14611 | 市区 | 南华太平    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14612 | 市区 | 宰湾许庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14613 | 市区 | 先进淮河    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14614 | 市区 | 东兴上庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14615 | 市区 | 公道欧阳跃进  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14616 | 市区 | 赤岸侨园3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14617 | 市区 | 张岭西片    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14618 | 市区 | 东兴南庄孔东  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14619 | 市区 | 太平扬庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14620 | 市区 | 太平十一组西  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14621 | 市区 | 运西宦庄    | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14622 | 市区 | 谈集村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14623 | 市区 | 红桥六组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14624 | 市区 | 谈集村2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14625 | 市区 | 联盟谢桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14626 | 市区 | 阜兴彭庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 14627 | 市区 | 新华十二组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14628 | 市区 | 塔影村湾荡    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14629 | 市区 | 河东汤庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14630 | 市区 | 先进卜巷3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14631 | 市区 | 赵庄前周     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14632 | 市区 | 三里桥朱庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14633 | 市区 | 向阳丰桥     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14634 | 市区 | 方集村大同组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14635 | 市区 | 朱庄杭庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14636 | 市区 | 丰圣太安     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14637 | 市区 | 姚庄子变     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14638 | 市区 | 庙桥卜庄3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14639 | 市区 | 三里桥司庙北2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14640 | 市区 | 杨寿电力     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14641 | 市区 | 北沟电站2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14642 | 市区 | 酒甸李坟2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14643 | 市区 | 中心五组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14644 | 市区 | 火花王庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14645 | 市区 | 丰圣公一     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14646 | 市区 | 陈家陈二     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14647 | 市区 | 合义龚巷     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14648 | 市区 | 常家北三     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14649 | 市区 | 沈院西沈     | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14650 | 市区 | 邱卜孔庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14651 | 市区 | 顾巷电站     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14652 | 市区 | 涝山范庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14653 | 市区 | 太平七组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14654 | 市区 | 友爱七组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14655 | 市区 | 双庙双庙2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14656 | 市区 | 伏业黄家     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14657 | 市区 | 胡墩太平     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14658 | 市区 | 团结代东     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14659 | 市区 | 八桥兰一2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |           |        |     |          |
|-------|----|-----------|--------|-----|----------|
| 14660 | 市区 | 李典永一2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14661 | 市区 | 陈圩马湾2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14662 | 市区 | 双塘余庄2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14663 | 市区 | 三里集镇1#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14664 | 市区 | 老山赵庄2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14665 | 市区 | 新港北四      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14666 | 市区 | 强民方滩2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14667 | 市区 | 方巷宋庄3#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14668 | 市区 | 三联夏庄      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14669 | 市区 | 姚港光明      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14670 | 市区 | 新阜余家2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14671 | 市区 | 三星七西2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14672 | 市区 | 益大横庄2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14673 | 市区 | 玉民前姚2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14674 | 市区 | 红桥四组2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14675 | 市区 | 欧阳杨庄      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14676 | 市区 | 浮桥朱庄2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14677 | 市区 | 上园曹庄      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14678 | 市区 | 五湖五岔组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14679 | 市区 | 沈院东沈2#    | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14680 | 市区 | 益大庄台      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14681 | 市区 | 田桥六圩2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14682 | 市区 | 曹庄石东      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14683 | 市区 | 焦巷大俞南     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14684 | 市区 | 中兴乐庄3#    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14685 | 市区 | 夏庄加工厂2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14686 | 市区 | 欧阳张庄2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14687 | 市区 | 团结王西      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14688 | 市区 | 新桥村宦家电站2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14689 | 市区 | 运西万庄2#    | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14690 | 市区 | 方巷宋庄2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14691 | 市区 | 王桥张庄2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14692 | 市区 | 爱国吴庄      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14693 | 市区 | 头桥九字组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14694 | 市区 | 杭庄仇庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14695 | 市区 | 陈沟梅庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14696 | 市区 | 小乾桥口    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14697 | 市区 | 九井村中站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14698 | 市区 | 双丰十一组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14699 | 市区 | 三里桥西庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14700 | 市区 | 王巷村2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14701 | 市区 | 伏业六二2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14702 | 市区 | 新龙周庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14703 | 市区 | 杭集杭庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14704 | 市区 | 荷花东     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14705 | 市区 | 合玉朱庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14706 | 市区 | 八江东大3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14707 | 市区 | 爱国吴庄西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14708 | 市区 | 立新同兴    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14709 | 市区 | 李典际一    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14710 | 市区 | 黄桥杜家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14711 | 市区 | 宰湾宰庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14712 | 市区 | 乾丰十组东2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14713 | 市区 | 五湖曹大    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14714 | 市区 | 李岗大庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14715 | 市区 | 双隆纪西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14716 | 市区 | 张庄村居东2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14717 | 市区 | 先进卜巷2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14718 | 市区 | 双丰二站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14719 | 市区 | 酒甸村东2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14720 | 市区 | 扬庙中林2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14721 | 市区 | 肖胡团结    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14722 | 市区 | 东兴贺庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14723 | 市区 | 六桥八组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14724 | 市区 | 马路谢家2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14725 | 市区 | 胡墩铁塔    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14726 | 市区 | 李典秀清    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14727 | 市区 | 双丰三站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14728 | 市区 | 联合家园2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14729 | 市区 | 欧阳      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14730 | 市区 | 欧阳张庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14731 | 市区 | 红桥十组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14732 | 市区 | 杨庄组2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14733 | 市区 | 三里桥三里   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14734 | 市区 | 玉成一组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14735 | 市区 | 太平吴庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14736 | 市区 | 五里桥朱庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14737 | 市区 | 土沟北桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14738 | 市区 | 王巷五队    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 14739 | 市区 | 方巷陆东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14740 | 市区 | 湖滨邵庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14741 | 市区 | 向阳三星    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14742 | 市区 | 正大卞庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14743 | 市区 | 爱国金王    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14744 | 市区 | 十圩十六北   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14745 | 市区 | 新联六圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14746 | 市区 | 玉太田庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14747 | 市区 | 红桥三组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14748 | 市区 | 红接太平    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14749 | 市区 | 金坝七里    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14750 | 市区 | 太平五组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14751 | 市区 | 夏庄夏庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14752 | 市区 | 人民滩农场1# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14753 | 市区 | 新村园区    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14754 | 市区 | 陈花桃元    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14755 | 市区 | 浮桥太平2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14756 | 市区 | 埕桥韦庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14757 | 市区 | 娄庄团结    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14758 | 市区 | 八江东大2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 14759 | 市区 | 滨湖王桥2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14760 | 市区 | 荷花刘庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14761 | 市区 | 黄桥东拾     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14762 | 市区 | 谈集赵庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14763 | 市区 | 新华二组西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14764 | 市区 | 土沟赵庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14765 | 市区 | 新龙桥口     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14766 | 市区 | 钱冲工农2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14767 | 市区 | 合玉合兴东电灌站 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14768 | 市区 | 火花电站2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14769 | 市区 | 迎江闸西     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14770 | 市区 | 徐集陈东2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14771 | 市区 | 十圩杨家     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14772 | 市区 | 肖胡村北     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14773 | 市区 | 头桥二十四街2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14774 | 市区 | 柏庄曾庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14775 | 市区 | 杨庙谢冲东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14776 | 市区 | 东兴孔庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14777 | 市区 | 庙头郭桥     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14778 | 市区 | 四圩小五3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14779 | 市区 | 建新善字     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14780 | 市区 | 五岔大路2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14781 | 市区 | 庙桥曹庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14782 | 市区 | 柏树高产     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14783 | 市区 | 孙巷北      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14784 | 市区 | 丰圣头匡     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14785 | 市区 | 陈家李庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14786 | 市区 | 五里陶庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14787 | 市区 | 朱庄高庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14788 | 市区 | 新民贾庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14789 | 市区 | 玉成五组西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14790 | 市区 | 阜兴玉丰     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14791 | 市区 | 人民滩九组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |             |        |     |          |
|-------|----|-------------|--------|-----|----------|
| 14792 | 市区 | 新龙增巷        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14793 | 市区 | 爱国前刘        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14794 | 市区 | 方集桃园        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14795 | 市区 | 联盟南三2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14796 | 市区 | 双桥小圩        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14797 | 市区 | 老山新庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14798 | 市区 | 土沟陶庄2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14799 | 市区 | 宰湾宰庄3#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14800 | 市区 | 五里马庄2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14801 | 市区 | 埝桥孙庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14802 | 市区 | 杏花村         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14803 | 市区 | 东兴苏庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14804 | 市区 | 隆觉林庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14805 | 市区 | 新桥四一        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14806 | 市区 | 八江东二        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14807 | 市区 | 张庄方庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14808 | 市区 | 邱卜小稽        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14809 | 市区 | 张庄村张西       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14810 | 市区 | 杨寿红星        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14811 | 市区 | 方集唐庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14812 | 市区 | 八桥兰一        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14813 | 市区 | 公道村花园       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14814 | 市区 | 酒甸李坟        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14815 | 市区 | 丁井小区3#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14816 | 市区 | 公路吴庄东       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14817 | 市区 | 沈院东沈        | 交流20kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14818 | 市区 | 方集胡冲2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14819 | 市区 | 工农周荡        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14820 | 市区 | 娄庄联合        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14821 | 市区 | 欧阳新房        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14822 | 市区 | 花亭大花        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14823 | 市区 | 鲍庄集中区200KVA | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14824 | 市区 | 东兴金庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14825 | 市区 | 长塘渠南    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14826 | 市区 | 方集李庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14827 | 市区 | 中兴胜利    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14828 | 市区 | 金坝村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14829 | 市区 | 九道下庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14830 | 市区 | 六里六里组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14831 | 市区 | 五星郑庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14832 | 市区 | 玉太韦庄    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 14833 | 市区 | 太平九组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14834 | 市区 | 双墩3#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14835 | 市区 | 邱卜小嵇2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14836 | 市区 | 肖胡南3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14837 | 市区 | 村部石榴    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14838 | 市区 | 建新益民2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14839 | 市区 | 柏庄小余    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14840 | 市区 | 龙道吴庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14841 | 市区 | 吴桥小吴桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14842 | 市区 | 先进张庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14843 | 市区 | 合玉西梁    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14844 | 市区 | 庆余五组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14845 | 市区 | 先进胡庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14846 | 市区 | 欧阳强庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14847 | 市区 | 南江庄台    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14848 | 市区 | 谈集王庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14849 | 市区 | 太平倪庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14850 | 市区 | 益大姜家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14851 | 市区 | 三里桥禹庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14852 | 市区 | 公路姚庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14853 | 市区 | 陈沟南     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14854 | 市区 | 集镇敬老院   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14855 | 市区 | 正大光明2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14856 | 市区 | 欧阳王庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14857 | 市区 | 陈家李庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |          |        |     |          |
|-------|----|----------|--------|-----|----------|
| 14858 | 市区 | 新阜朱家     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14859 | 市区 | 赵庄九间     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14860 | 市区 | 昌吉赵庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14861 | 市区 | 埝桥永新     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14862 | 市区 | 公路殷庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14863 | 市区 | 公路后黄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14864 | 市区 | 双庙刘庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14865 | 市区 | 赤岸顾庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14866 | 市区 | 蔡州村蔡州组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14867 | 市区 | 双庙耿庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14868 | 市区 | 友谊马庄组3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14869 | 市区 | 五里友谊     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14870 | 市区 | 吉昌吉昌3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14871 | 市区 | 曹庄官庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14872 | 市区 | 团结唐东     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14873 | 市区 | 联盟南一2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14874 | 市区 | 团结王东     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14875 | 市区 | 老山季庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14876 | 市区 | 建立徐庄3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14877 | 市区 | 人民滩八组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14878 | 市区 | 永平       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14879 | 市区 | 庙湾西庄2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14880 | 市区 | 合界太安2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14881 | 市区 | 塘湾一队     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14882 | 市区 | 上元胜利2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14883 | 市区 | 太平村12组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14884 | 市区 | 济福九组2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14885 | 市区 | 甘泉大众     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14886 | 市区 | 开元七队     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14887 | 市区 | 庙湾北      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14888 | 市区 | 孙巷北2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14889 | 市区 | 国庆一组2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14890 | 市区 | 爱国小爱国    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14891 | 市区 | 益大姜桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14892 | 市区 | 陈沟代庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14893 | 市区 | 合玉青年3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14894 | 市区 | 甘泉黄庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14895 | 市区 | 九道赵庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14896 | 市区 | 老山江庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14897 | 市区 | 正大北水    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14898 | 市区 | 龙王陈庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14899 | 市区 | 东兴南庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14900 | 市区 | 陶塘五神    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14901 | 市区 | 河西桃园    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14902 | 市区 | 庙头司徒    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14903 | 市区 | 赤岸镇东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14904 | 市区 | 合玉青年2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14905 | 市区 | 陈家陈四    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14906 | 市区 | 龙尾村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14907 | 市区 | 双山时巷    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14908 | 市区 | 老山张庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14909 | 市区 | 工农周荡东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14910 | 市区 | 六里王庄北   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14911 | 市区 | 新扬东干    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14912 | 市区 | 太平街     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14913 | 市区 | 埝桥东沟    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14914 | 市区 | 姚港元家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14915 | 市区 | 官塘胜利    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14916 | 市区 | 李典集镇27# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14917 | 市区 | 联盟南二    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14918 | 市区 | 红桥集镇22# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14919 | 市区 | 滨湖镇南    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14920 | 市区 | 十六南     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14921 | 市区 | 陈沟刁庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14922 | 市区 | 东港唐庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14923 | 市区 | 红接十五    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14924 | 市区 | 柏树高塘    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14925 | 市区 | 双柏祁家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14926 | 市区 | 玉成四一    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14927 | 市区 | 国庆一组    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14928 | 市区 | 人民滩五组5# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14929 | 市区 | 务本卫星    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14930 | 市区 | 姚港东小2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14931 | 市区 | 新民大殷    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14932 | 市区 | 新生张坎2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14933 | 市区 | 正大村部    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14934 | 市区 | 丁井湖西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14935 | 市区 | 双庙中心村   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14936 | 市区 | 新华三组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14937 | 市区 | 汪家褚坝2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14938 | 市区 | 苏窑祝桥2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14939 | 市区 | 玉成三二组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14940 | 市区 | 老山高庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14941 | 市区 | 合玉西梁2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14942 | 市区 | 甘泉广场    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14943 | 市区 | 新桥四二    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14944 | 市区 | 工农赵塘    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14945 | 市区 | 务本迎江3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14946 | 市区 | 西湖仓房    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14947 | 市区 | 扬寿田庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14948 | 市区 | 义成三组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14949 | 市区 | 何庄      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14950 | 市区 | 田桥五圩2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14951 | 市区 | 湖滨许庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14952 | 市区 | 潮龙居庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14953 | 市区 | 苏窑张庄4#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14954 | 市区 | 庆余四组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14955 | 市区 | 励桥小学    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14956 | 市区 | 上元扬庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 14957 | 市区 | 先进卜庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14958 | 市区 | 湖滨潘庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14959 | 市区 | 马路陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14960 | 市区 | 黄桥西拾    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14961 | 市区 | 陈圩南     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14962 | 市区 | 张庄如意    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14963 | 市区 | 拾圩九圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14964 | 市区 | 利民村部2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14965 | 市区 | 三里桥司庙北  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14966 | 市区 | 八江永安    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14967 | 市区 | 爱国村义和   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14968 | 市区 | 友爱六组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14969 | 市区 | 济福四组3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14970 | 市区 | 强庄任庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14971 | 市区 | 扬庄组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14972 | 市区 | 荷花东2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14973 | 市区 | 新龙增巷3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14974 | 市区 | 团结谢东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14975 | 市区 | 伏固墩州    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14976 | 市区 | 荷花石庙    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14977 | 市区 | 建立东     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14978 | 市区 | 张庄吴四房3# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 14979 | 市区 | 爱国村贺庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14980 | 市区 | 河东季庄    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 14981 | 市区 | 塔影军庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14982 | 市区 | 团结唐前2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14983 | 市区 | 双墩村2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14984 | 市区 | 新村公太    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14985 | 市区 | 新河西九    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14986 | 市区 | 滨湖开发2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14987 | 市区 | 人民滩七组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14988 | 市区 | 湖滨曹庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14989 | 市区 | 双山团结    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |        |        |     |          |
|-------|----|--------|--------|-----|----------|
| 14990 | 市区 | 埝桥孙庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14991 | 市区 | 三界马路组  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14992 | 市区 | 义成七组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14993 | 市区 | 方集桃园2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14994 | 市区 | 浮桥阚庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14995 | 市区 | 龙尾村东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14996 | 市区 | 梅岭村部   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14997 | 市区 | 念二十六2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14998 | 市区 | 花瓶占立   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 14999 | 市区 | 马家周庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15000 | 市区 | 花瓶花桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15001 | 市区 | 利民村部3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15002 | 市区 | 太平张庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15003 | 市区 | 赤岸花园2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15004 | 市区 | 杏庄王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15005 | 市区 | 陈沟良庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15006 | 市区 | 老山范庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15007 | 市区 | 黄桥柏家   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15008 | 市区 | 花亭中心2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15009 | 市区 | 济福二组2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15010 | 市区 | 钱冲西冲   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15011 | 市区 | 老山江庄北  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15012 | 市区 | 向阳民丰2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15013 | 市区 | 三里桥东庄  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15014 | 市区 | 老山涂庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15015 | 市区 | 胡巷胡西2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15016 | 市区 | 塔影国宝   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15017 | 市区 | 运西吕庙   | 交流20kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15018 | 市区 | 合义葛岭   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15019 | 市区 | 合玉扬谈   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15020 | 市区 | 曹庄大众   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15021 | 市区 | 欧阳唐庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15022 | 市区 | 王巷五队2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |        |        |     |          |
|-------|----|--------|--------|-----|----------|
| 15023 | 市区 | 扬庄谈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15024 | 市区 | 花瓶花桥2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15025 | 市区 | 周巷东头   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15026 | 市区 | 五湖顾巷   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15027 | 市区 | 方集高田2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15028 | 市区 | 乾丰二站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15029 | 市区 | 安贴二圩   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15030 | 市区 | 龙尾徐庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15031 | 市区 | 黄珏镇17# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15032 | 市区 | 上元倪庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15033 | 市区 | 五湖代巷   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15034 | 市区 | 西湖罗家2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15035 | 市区 | 老山太平南  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15036 | 市区 | 双山许家   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15037 | 市区 | 双庙杨庄3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15038 | 市区 | 李岗龚庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15039 | 市区 | 焦巷焦西2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15040 | 市区 | 埕桥张庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15041 | 市区 | 双塘蛇口   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15042 | 市区 | 扬庙中林   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15043 | 市区 | 杨庙荷花2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15044 | 市区 | 伏业八圩   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15045 | 市区 | 丁井蒋庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15046 | 市区 | 庙湾郭庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15047 | 市区 | 合兴西电站  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15048 | 市区 | 双桥高照   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15049 | 市区 | 新河河西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15050 | 市区 | 河西西片2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15051 | 市区 | 李岗楚庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15052 | 市区 | 玉民老圩   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15053 | 市区 | 爱国下瓦   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15054 | 市区 | 湖滨邵庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15055 | 市区 | 方集高月   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 15056 | 市区 | 八圩叶圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15057 | 市区 | 柏树池庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15058 | 市区 | 开元光明桥2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15059 | 市区 | 方庄龚庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15060 | 市区 | 跃进村总2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15061 | 市区 | 南华严二    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15062 | 市区 | 公道冯庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15063 | 市区 | 苍颉双灯    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15064 | 市区 | 小山河1#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15065 | 市区 | 肖胡葛大    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15066 | 市区 | 爱国余庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15067 | 市区 | 头桥义成一组  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15068 | 市区 | 迎旺新村    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15069 | 市区 | 先进卜桥2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15070 | 市区 | 济福九组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15071 | 市区 | 新玉民后姚2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15072 | 市区 | 新华一站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15073 | 市区 | 国庆十组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15074 | 市区 | 长塘小区    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15075 | 市区 | 姚港高家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15076 | 市区 | 新龙周庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15077 | 市区 | 方庄北王    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15078 | 市区 | 济福八组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15079 | 市区 | 小山河2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15080 | 市区 | 湖西村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15081 | 市区 | 老山赵庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15082 | 市区 | 娄庄陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15083 | 市区 | 庙头村南    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15084 | 市区 | 李岗李岗2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15085 | 市区 | 河东红旗    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15086 | 市区 | 焦巷居庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15087 | 市区 | 湖西东城3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15088 | 市区 | 塔影大圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 15089 | 市区 | 花亭龚庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15090 | 市区 | 九道小队    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15091 | 市区 | 双塘王庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15092 | 市区 | 合玉村范庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15093 | 市区 | 湖滨桥头    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15094 | 市区 | 钱冲老郭    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15095 | 市区 | 湖滨利民    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15096 | 市区 | 西湖车棚2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15097 | 市区 | 姚港安阜    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15098 | 市区 | 曹庄曹庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15099 | 市区 | 新农安庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15100 | 市区 | 新华九组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15101 | 市区 | 曹庄石西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15102 | 市区 | 陈沟倪西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15103 | 市区 | 曹庄李庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15104 | 市区 | 团结管庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15105 | 市区 | 张庄村居东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15106 | 市区 | 四圩九西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15107 | 市区 | 马路谢家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15108 | 市区 | 赤岸姚庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15109 | 市区 | 肖胡南     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15110 | 市区 | 花亭五星2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15111 | 市区 | 苏窑张庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15112 | 市区 | 杨寿李庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15113 | 市区 | 庙头夏庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15114 | 市区 | 湖西潘坝    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15115 | 市区 | 公道柏树村牛干 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15116 | 市区 | 西湖罗家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15117 | 市区 | 爱国上瓦    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15118 | 市区 | 双丰四组东圩  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15119 | 市区 | 曹庄大众2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15120 | 市区 | 三里桥李庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15121 | 市区 | 朱庄村3#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 15122 | 市区 | 正大许东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15123 | 市区 | 河东王庄    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15124 | 市区 | 湖滨龚庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15125 | 市区 | 方巷吴庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15126 | 市区 | 欧阳那家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15127 | 市区 | 老山郑庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15128 | 市区 | 欧阳朱庄电灌  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15129 | 市区 | 肖梅车庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15130 | 市区 | 义成三组东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15131 | 市区 | 玉成二站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15132 | 市区 | 湖滨胜利    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15133 | 市区 | 赤岸村梁庄组  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15134 | 市区 | 方集陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15135 | 市区 | 曹庄汤楼    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15136 | 市区 | 义成五组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15137 | 市区 | 沿山河裴庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15138 | 市区 | 河东风     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15139 | 市区 | 正大同兴2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15140 | 市区 | 丁井光明    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15141 | 市区 | 玉成一组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15142 | 市区 | 土沟光荣    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15143 | 市区 | 沿山河裴庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15144 | 市区 | 张庄居东2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15145 | 市区 | 爱国王庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15146 | 市区 | 安贴村二九2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15147 | 市区 | 西湖许巷2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15148 | 市区 | 肖胡黄庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15149 | 市区 | 三友光明    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15150 | 市区 | 姚庄红旗2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15151 | 市区 | 赵庄李庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15152 | 市区 | 赤岸李庄    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15153 | 市区 | 湖滨闹车    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15154 | 市区 | 酒甸金星2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 15155 | 市区 | 七圩联合    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15156 | 市区 | 新港九圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15157 | 市区 | 欧阳杏庄陈庄  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15158 | 市区 | 沿山河蔡桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15159 | 市区 | 土沟卫星    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15160 | 市区 | 方庄朱庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15161 | 市区 | 安阜村十一圩  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15162 | 市区 | 西湖秦家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15163 | 市区 | 西湖电站    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15164 | 市区 | 爱国潘庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15165 | 市区 | 人民滩八组2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15166 | 市区 | 赵庄李庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15167 | 市区 | 赤岸村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15168 | 市区 | 东兴陶庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15169 | 市区 | 花亭陆庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15170 | 市区 | 方集胡冲    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15171 | 市区 | 邱卜九十2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15172 | 市区 | 东兴东兴    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15173 | 市区 | 苏窑张庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15174 | 市区 | 杏花付庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15175 | 市区 | 渔场村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15176 | 市区 | 河东毕庄    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15177 | 市区 | 湖滨金湾    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15178 | 市区 | 苏窑祝桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15179 | 市区 | 虹桥虹桥    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15180 | 市区 | 五里陶庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15181 | 市区 | 丁井光明2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15182 | 市区 | 玉成三组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15183 | 市区 | 龙尾村2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15184 | 市区 | 团结唐后    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15185 | 市区 | 头桥永和    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15186 | 市区 | 利民村部4#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15187 | 市区 | 肖梅刘小    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |        |        |     |          |
|-------|----|--------|--------|-----|----------|
| 15188 | 市区 | 马家管西   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 15189 | 市区 | 杨庙庙庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15190 | 市区 | 钱冲老郭2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15191 | 市区 | 方集田庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15192 | 市区 | 庙桥卜庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15193 | 市区 | 杨庙荷花   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15194 | 市区 | 爱国俞坝2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15195 | 市区 | 双丰11组  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15196 | 市区 | 上元胜利   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15197 | 市区 | 东兴上庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15198 | 市区 | 欧阳李庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15199 | 市区 | 上元陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15200 | 市区 | 朴席朴西2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15201 | 市区 | 爱国义和2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15202 | 市区 | 塘湾四组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15203 | 市区 | 杨庄村红星  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15204 | 市区 | 双丰一组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15205 | 市区 | 丁井新坝   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15206 | 市区 | 东兴电站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15207 | 市区 | 五湖顾巷4# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15208 | 市区 | 新华一站2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15209 | 市区 | 昌吉蒋巷   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15210 | 市区 | 济福二组东  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15211 | 市区 | 团结杜庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15212 | 市区 | 湖滨陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15213 | 市区 | 玉成东二组  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15214 | 市区 | 马路村纪庄  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15215 | 市区 | 五湖上庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15216 | 市区 | 埝桥苏庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15217 | 市区 | 塔影光明2# | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15218 | 市区 | 双山赵庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15219 | 市区 | 公路邵塘   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15220 | 市区 | 甘泉大众3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |        |        |     |          |
|-------|----|--------|--------|-----|----------|
| 15221 | 市区 | 埝桥新河   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15222 | 市区 | 双庙和平2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15223 | 市区 | 龙尾徐庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15224 | 市区 | 合义许庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15225 | 市区 | 欧阳那家2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15226 | 市区 | 浮桥新庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15227 | 市区 | 湖滨邵庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15228 | 市区 | 双山陶庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15229 | 市区 | 赤岸秦庄   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15230 | 市区 | 柏庄曾庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15231 | 市区 | 八江东大   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15232 | 市区 | 新华十一组  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15233 | 市区 | 柏庄王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15234 | 市区 | 河东张庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15235 | 市区 | 湖滨高家2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15236 | 市区 | 人民滩4#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15237 | 市区 | 三里桥李庄  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15238 | 市区 | 大众小区4# | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15239 | 市区 | 姚港村    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15240 | 市区 | 龙尾龚庄2# | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15241 | 市区 | 河西八组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15242 | 市区 | 王巷一队2# | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15243 | 市区 | 火花许庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15244 | 市区 | 双山时巷东  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15245 | 市区 | 塔影朱庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15246 | 市区 | 合义葛岭2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15247 | 市区 | 正大花西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15248 | 市区 | 杨寿宝女2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15249 | 市区 | 土沟友谊2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15250 | 市区 | 双墩新塘3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15251 | 市区 | 土沟土沟   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15252 | 市区 | 老山邵庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15253 | 市区 | 李典丁灯   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 15254 | 市区 | 马家村西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15255 | 市区 | 周庄组     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15256 | 市区 | 荷花龚南庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15257 | 市区 | 柏庄二级    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15258 | 市区 | 东港横庄    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15259 | 市区 | 湖滨南片    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15260 | 市区 | 开元六队3#  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15261 | 市区 | 太平九组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15262 | 市区 | 胡巷陈西2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15263 | 市区 | 谈集王庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15264 | 市区 | 石榴冯庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15265 | 市区 | 娄庄孙庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15266 | 市区 | 强庄鲍庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15267 | 市区 | 庙头陈庄2#  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15268 | 市区 | 合义潘庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15269 | 市区 | 欧阳赵家    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15270 | 市区 | 宰湾王庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15271 | 市区 | 东兴徐庄    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15272 | 市区 | 湖滨张庄    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15273 | 市区 | 三里施庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15274 | 市区 | 扬寿楚庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15275 | 市区 | 新龙立新    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15276 | 市区 | 曹庄刘庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15277 | 市区 | 石榴冯庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15278 | 市区 | 公道冯庄3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15279 | 市区 | 济福一组南   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15280 | 市区 | 双墩加工厂2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15281 | 市区 | 焦巷下王    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15282 | 市区 | 马路潘庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15283 | 市区 | 马路李庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15284 | 市区 | 合玉扬光    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15285 | 市区 | 焦巷胡庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15286 | 市区 | 新联七圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 15287 | 市区 | 王巷新队    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15288 | 市区 | 中心殷庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15289 | 市区 | 周巷刘庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15290 | 市区 | 合界于圩    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15291 | 市区 | 焦巷余庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15292 | 市区 | 曹庄李庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15293 | 市区 | 老山村南    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15294 | 市区 | 五湖涂东2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15295 | 市区 | 曹庄赵庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15296 | 市区 | 湖西村2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15297 | 市区 | 中心村上庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15298 | 市区 | 五湖涂东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15299 | 市区 | 扬庙中林3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15300 | 市区 | 浮桥朱庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15301 | 市区 | 柏树言西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15302 | 市区 | 四圩四西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15303 | 市区 | 爱国陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15304 | 市区 | 湖滨徐庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15305 | 市区 | 爱国俞坝西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15306 | 市区 | 刘庄村刘庄组  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15307 | 市区 | 方庄陈庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15308 | 市区 | 方庄陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15309 | 市区 | 荷花村西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15310 | 市区 | 埕桥张庄北   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15311 | 市区 | 方庄许庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15312 | 市区 | 李岗大顺    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15313 | 市区 | 东兴张庄    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15314 | 市区 | 丁井丁井    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15315 | 市区 | 五星团结    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15316 | 市区 | 新龙建国    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15317 | 市区 | 滨湖四组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15318 | 市区 | 荷花村2#   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15319 | 市区 | 正大房庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |        |        |     |          |
|-------|----|--------|--------|-----|----------|
| 15320 | 市区 | 吴桥副业2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15321 | 市区 | 人民滩团结  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15322 | 市区 | 肖胡南5#  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15323 | 市区 | 二圩桥    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15324 | 市区 | 土沟金桥   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15325 | 市区 | 伏固复兴   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15326 | 市区 | 村部石榴3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15327 | 市区 | 开元六队   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15328 | 市区 | 杨庙一级   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15329 | 市区 | 陶塘孔庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15330 | 市区 | 土沟金桥2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15331 | 市区 | 三里桥禹庄  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15332 | 市区 | 周巷加工厂  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15333 | 市区 | 曾庄小塗   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15334 | 市区 | 新华三站   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15335 | 市区 | 伏业六二   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15336 | 市区 | 周巷南庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15337 | 市区 | 胡巷陈西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15338 | 市区 | 宝女下庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15339 | 市区 | 柏树高产3# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15340 | 市区 | 合玉曾庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15341 | 市区 | 正大同兴   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15342 | 市区 | 曹庄汤楼2# | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15343 | 市区 | 马路王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15344 | 市区 | 阜兴赵庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15345 | 市区 | 曹庄小马   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15346 | 市区 | 湖西仓房   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15347 | 市区 | 张岭东片   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15348 | 市区 | 上元宰庄3# | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15349 | 市区 | 荷花大郑2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15350 | 市区 | 五湖上庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15351 | 市区 | 济福八组2# | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15352 | 市区 | 石榴潘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 15353 | 市区 | 方集2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15354 | 市区 | 龙尾南庄2#  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15355 | 市区 | 花亭村中心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15356 | 市区 | 三友通长2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15357 | 市区 | 合义房庄2#  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15358 | 市区 | 双塘蛇口2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15359 | 市区 | 钱冲工农    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15360 | 市区 | 新扬新塘2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15361 | 市区 | 周巷上庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15362 | 市区 | 孙巷秦庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15363 | 市区 | 中兴前进    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15364 | 市区 | 正大陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15365 | 市区 | 东兴宋庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15366 | 市区 | 河东俞庄    | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15367 | 市区 | 新华八组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15368 | 市区 | 中心村上庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15369 | 市区 | 新河小坝    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15370 | 市区 | 陈沟陈庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15371 | 市区 | 焦巷前余    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15372 | 市区 | 荷花村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15373 | 市区 | 老山刘庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15374 | 市区 | 九道下庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15375 | 市区 | 六里曹西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15376 | 市区 | 双庙朱团3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15377 | 市区 | 龙尾三联    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15378 | 市区 | 埕桥颜庄    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15379 | 市区 | 老山军庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15380 | 市区 | 利民村部5#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15381 | 市区 | 张庄村张西2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15382 | 市区 | 陈沟代庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15383 | 市区 | 合义小合义   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15384 | 市区 | 西湖许巷    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15385 | 市区 | 宰湾赵庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |        |        |     |          |
|-------|----|--------|--------|-----|----------|
| 15386 | 市区 | 大兴祁小2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15387 | 市区 | 柏树何庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15388 | 市区 | 双庙双庙   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15389 | 市区 | 双庙刘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15390 | 市区 | 新阜村薛家组 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15391 | 市区 | 河东夏庄   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15392 | 市区 | 李巷丰俞2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15393 | 市区 | 滨湖二队   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15394 | 市区 | 赤岸王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15395 | 市区 | 三界周庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15396 | 市区 | 新华八组   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15397 | 市区 | 李典镇23# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15398 | 市区 | 火花村夏庄  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15399 | 市区 | 李巷蒋巷2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15400 | 市区 | 塘湾二队2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15401 | 市区 | 塘湾五组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15402 | 市区 | 焦巷井塘北  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15403 | 市区 | 中心瓦屋   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15404 | 市区 | 新农增巷2# | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15405 | 市区 | 双丰九组   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15406 | 市区 | 双墩村双墩  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15407 | 市区 | 蔡州运河组  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15408 | 市区 | 方集双力   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15409 | 市区 | 河东西王   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15410 | 市区 | 柏庄魏庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15411 | 市区 | 河东倪庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15412 | 市区 | 九道赵庄2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15413 | 市区 | 湖滨国庆   | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15414 | 市区 | 梅岭村梅岭组 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15415 | 市区 | 新河马家   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15416 | 市区 | 双丰八组   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15417 | 市区 | 余桥大队2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15418 | 市区 | 新扬西干2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 15419 | 市区 | 肖胡南4#   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15420 | 市区 | 合玉东梁    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15421 | 市区 | 方庄龚庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15422 | 市区 | 陈沟钱庙2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15423 | 市区 | 李典集镇19# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15424 | 市区 | 浮桥新庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15425 | 市区 | 新华六组    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15426 | 市区 | 人民滩四组   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15427 | 市区 | 东兴包沙    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15428 | 市区 | 陶塘五神2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15429 | 市区 | 双庙双庙4#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15430 | 市区 | 中兴张巷    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15431 | 市区 | 柏树汪庄    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15432 | 市区 | 湖滨王火    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15433 | 市区 | 杨庙庙庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15434 | 市区 | 利民路西    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15435 | 市区 | 杨庙周巷    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15436 | 市区 | 红桥集镇5#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15437 | 市区 | 赤岸村燕庄组  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15438 | 市区 | 官塘村和平扬庄 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15439 | 市区 | 济福三组    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15440 | 市区 | 新杨白灯    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15441 | 市区 | 双庙苏庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15442 | 市区 | 娄庄村部    | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15443 | 市区 | 李巷丰俞    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15444 | 市区 | 马路陈庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15445 | 市区 | 新湾西庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15446 | 市区 | 庙湾南     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15447 | 市区 | 阜兴大徐    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15448 | 市区 | 合玉禹庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15449 | 市区 | 合玉东梁2#  | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15450 | 市区 | 开元村     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15451 | 市区 | 竹塘范庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 15452 | 市区 | 阜兴仇庄          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15453 | 市区 | 合玉朱庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15454 | 市区 | 开元村十队         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15455 | 市区 | 公道土良湾         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15456 | 市区 | 庙湾谈桥          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15457 | 市区 | 瑞湖西区2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15458 | 市区 | 瑞湖西区4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15459 | 市区 | 瑞湖西区3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15460 | 市区 | 瑞湖西区2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15461 | 市区 | 瑞湖西区1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15462 | 市区 | 瑞湖西区5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15463 | 市区 | 瑞湖西区4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15464 | 市区 | 瑞湖西区3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15465 | 市区 | 瑞湖西区1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15466 | 市区 | 榆桥村郭庄         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15467 | 市区 | 姚湾庙庄          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15468 | 市区 | 金槐小区33#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15469 | 市区 | 金槐村谭庄         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15470 | 市区 | 俞桥村郭庄3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15471 | 市区 | 维开人才1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15472 | 市区 | 悦堂雅苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15473 | 市区 | 江广之星1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15474 | 市区 | 江广之星2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15475 | 市区 | 江广之星2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15476 | 市区 | 悦堂雅苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15477 | 市区 | 红豆置业配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15478 | 市区 | 红豆置业配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15479 | 市区 | 悦堂雅苑4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15480 | 市区 | 锦都豪庭配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15481 | 市区 | 悦堂雅苑5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15482 | 市区 | 江广之星1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15483 | 市区 | 悦堂雅苑4#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15484 | 市区 | 双山时巷北         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |            |        |     |          |
|-------|----|------------|--------|-----|----------|
| 15485 | 市区 | 车辆厂        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15486 | 市区 | 焦巷大俞       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15487 | 市区 | 农具厂4#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15488 | 市区 | 甘泉瓦房东      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15489 | 市区 | 方巷小学2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15490 | 市区 | 方巷徐西2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15491 | 市区 | 朱庄楼庄       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15492 | 市区 | 甘泉大众2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15493 | 市区 | 松柏路        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15494 | 市区 | 方巷农具厂2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15495 | 市区 | 甘泉镇28#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15496 | 市区 | 甘泉村        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15497 | 市区 | 方巷徐西箱变主变   | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15498 | 市区 | 方巷村2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15499 | 市区 | 方巷小学       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15500 | 市区 | 甘泉瓦房东2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15501 | 市区 | 车辆厂3#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15502 | 市区 | 方巷农具厂      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15503 | 市区 | 甘泉菜场3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15504 | 市区 | 农具厂3#箱变主变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15505 | 市区 | 甘泉瓦房       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15506 | 市区 | 方巷村        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15507 | 市区 | 开泰园配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15508 | 市区 | 开泰园配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15509 | 市区 | 韩许大桥       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15510 | 市区 | 龙王占庄       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15511 | 市区 | 六里六里2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15512 | 市区 | 六里村2#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15513 | 市区 | 老山西庄2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15514 | 市区 | 老山左庄       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15515 | 市区 | 九道王庄       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15516 | 市区 | 金坝马庄       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15517 | 市区 | 六里村        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                   |        |     |          |
|-------|----|-------------------|--------|-----|----------|
| 15518 | 市区 | 公路卜庄              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15519 | 市区 | 新龙红旗              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15520 | 市区 | 双山红星              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15521 | 市区 | 榆桥村郭庄2#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15522 | 市区 | 新谊村部4#            | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15523 | 市区 | 管塘张庄              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15524 | 市区 | 黄珏集镇9#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15525 | 市区 | 西湖同兴2#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15526 | 市区 | 黄珏东元2#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15527 | 市区 | 黄珏镇4#             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15528 | 市区 | 黄珏镇19#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15529 | 市区 | 三里王庄2号            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15530 | 市区 | 黄珏工农陈庄            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15531 | 市区 | 黄珏镇16#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15532 | 市区 | 黄珏镇3#             | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15533 | 市区 | 建安小区箱变主变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15534 | 市区 | 三里桥朱庄             | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15535 | 市区 | 黄珏东元              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15536 | 市区 | 三里桥王庄3#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15537 | 市区 | 马头荒               | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15538 | 市区 | 福祥苑小区             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15539 | 市区 | 黄珏镇28#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15540 | 市区 | 工农村部              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15541 | 市区 | 杨庄小区配变            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15542 | 市区 | 10kV誉宾华府2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15543 | 市区 | 誉宾华府3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15544 | 市区 | 10kV誉宾华府4#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15545 | 市区 | 10kV誉宾华府1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15546 | 市区 | 10kV誉宾华府5#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15547 | 市区 | 10kV誉宾华府1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15548 | 市区 | 10kV誉宾华府4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15549 | 市区 | 10kV誉宾华府2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15550 | 市区 | 10KV颐尚公馆2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                   |        |     |          |
|-------|----|-------------------|--------|-----|----------|
| 15551 | 市区 | 10KV颐尚公馆1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15552 | 市区 | 誉宾华府6#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15553 | 市区 | 10KV颐尚公馆2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15554 | 市区 | 颐尚公馆4#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15555 | 市区 | 颐尚公馆4#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15556 | 市区 | 颐尚公馆5#配电室3#变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15557 | 市区 | 颐尚公馆5#配电室1#变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15558 | 市区 | 颐尚公馆3#配电室1#变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15559 | 市区 | 颐尚公馆3#配电室3#变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15560 | 市区 | 誉宾华府3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15561 | 市区 | 10KV颐尚公馆1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15562 | 市区 | 酒甸镇1#             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15563 | 市区 | 马家周庄              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15564 | 市区 | 万达小区              | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15565 | 市区 | 百瑞锦园2#箱变变压器配电变压器  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15566 | 市区 | 10KV双吉园配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15567 | 市区 | 云殿花园1#配电室4#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15568 | 市区 | 云殿花园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15569 | 市区 | 包家梅东              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15570 | 市区 | 肖梅村部2#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15571 | 市区 | 兴达花苑2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15572 | 市区 | 兴达花苑1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15573 | 市区 | 酒甸吉兴2#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15574 | 市区 | 酒甸吉兴              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15575 | 市区 | 包家梅西2#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15576 | 市区 | 宏扬小区5#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15577 | 市区 | 嘉怡丽景配电室1#主变       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15578 | 市区 | 吉兴西路2#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15579 | 市区 | 宏扬小区4#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15580 | 市区 | 宏扬小区3#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15581 | 市区 | 吉兴西路3#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15582 | 市区 | 嘉怡丽景箱变主变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15583 | 市区 | 吉兴家园2#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                   |        |      |          |
|-------|----|-------------------|--------|------|----------|
| 15584 | 市区 | 10kV酒茭2#变电所1#变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 15585 | 市区 | 10kV酒茭2#变电所3#变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 15586 | 市区 | 聚福苑1#配电室2#主变配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 15587 | 市区 | 弘扬小区3#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15588 | 市区 | 宏扬小区1#            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15589 | 市区 | 宏扬小区2#            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15590 | 市区 | 酒甸镇5#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15591 | 市区 | 酒甸集镇4#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15592 | 市区 | 万意房地产             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15593 | 市区 | 朝阳公变              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15594 | 市区 | 酒甸镇3#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 15595 | 市区 | 马桥新北3#            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15596 | 市区 | 六圩村2#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15597 | 市区 | 先进贾庄              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15598 | 市区 | 强庄鲍庄              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15599 | 市区 | 强庄邱庄              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15600 | 市区 | 先进卜桥3#            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15601 | 市区 | 强庄卜庄              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15602 | 市区 | 方巷工业园4#           | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 15603 | 市区 | 钱冲小郭              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15604 | 市区 | 强庄任庄4#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15605 | 市区 | 钱冲小郭2#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15606 | 市区 | 工业园2#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15607 | 市区 | 方巷工业小区            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15608 | 市区 | 工业园5#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15609 | 市区 | 工业园3#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15610 | 市区 | 钱冲村部              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15611 | 市区 | 双丰三组2#            | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 15612 | 市区 | 新华二组              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15613 | 市区 | 双丰一站2#            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 15614 | 市区 | 安帖三圩4#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 15615 | 市区 | 新港村总              | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 15616 | 市区 | 新港二六组             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |



|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 15617 | 市区 | 冯湾东大2#        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15618 | 市区 | 跃进村总          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15619 | 市区 | 安帖朱桥2#        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15620 | 市区 | 宦家总表2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15621 | 市区 | 向阳民丰3#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15622 | 市区 | 冯湾唐小          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15623 | 市区 | 冯湾东大          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15624 | 市区 | 大同陈庄3#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15625 | 市区 | 安贴三圩          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15626 | 市区 | 永安台区2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15627 | 市区 | 二圩桥2#         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15628 | 市区 | 新港头圩          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15629 | 市区 | 新港村总3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15630 | 市区 | 集镇5#箱变主变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15631 | 市区 | 滨江锦园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15632 | 市区 | 大同苑1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15633 | 市区 | 福园花苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15634 | 市区 | 徐庄小区          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15635 | 市区 | 大同小区8#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15636 | 市区 | 福园花苑1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15637 | 市区 | 大同小区7#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15638 | 市区 | 菜场北2#         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15639 | 市区 | 菜场北1#         | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 15640 | 市区 | 南华田家2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15641 | 市区 | 澜樾花园配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15642 | 市区 | 悦江湾1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15643 | 市区 | 集镇4#箱变主变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15644 | 市区 | 澜樾花园配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15645 | 市区 | 得发花园          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15646 | 市区 | 大同徐庄2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15647 | 市区 | 通达路东1#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15648 | 市区 | 悦江湾1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15649 | 市区 | 头桥集镇6#公变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|       |    |              |        |     |          |
|-------|----|--------------|--------|-----|----------|
| 15650 | 市区 | 集镇2#箱变主变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15651 | 市区 | 悦江湾2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15652 | 市区 | 大同苑1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15653 | 市区 | 南华田家         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15654 | 市区 | 悦江湾2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15655 | 市区 | 大同小区5#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15656 | 市区 | 杭集兰庄3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15657 | 市区 | 杭集杭东         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15658 | 市区 | 杭集村部         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15659 | 市区 | 杭集兰庄5#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15660 | 市区 | 杭集供电所        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15661 | 市区 | 徐桥邱庄3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15662 | 市区 | 杭集杭东2#       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15663 | 市区 | 杭集新菜场        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15664 | 市区 | 工商所          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15665 | 市区 | 杭集幼儿园2#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15666 | 市区 | 外贸公变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15667 | 市区 | 富民街2#        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15668 | 市区 | 赵庄6#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15669 | 市区 | 赵庄5#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15670 | 市区 | 赵庄2#         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15671 | 市区 | 香巷小李2#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15672 | 市区 | 赵庄上汤3#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15673 | 市区 | 建立西          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15674 | 市区 | 余桥大队3#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15675 | 市区 | 余桥大队4#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15676 | 市区 | 赵庄前周2#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15677 | 市区 | 赵庄西庄         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15678 | 市区 | 赵庄薛庄3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15679 | 市区 | 李桥万桥2#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15680 | 市区 | 石人电站         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15681 | 市区 | 徐集韩庄2#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15682 | 市区 | 隆觉戴圩         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                  |        |     |          |
|-------|----|------------------|--------|-----|----------|
| 15683 | 市区 | 土沟姚庄             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15684 | 市区 | 徐集电站             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15685 | 市区 | 徐集石桥             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15686 | 市区 | 隆觉五联             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15687 | 市区 | 隆觉刘庄             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15688 | 市区 | 徐集板桥2#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15689 | 市区 | 李桥扁桥             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15690 | 市区 | 徐集陈东             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15691 | 市区 | 名仁坊变电所2#主变       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15692 | 市区 | 立坝村              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15693 | 市区 | 隆觉刘庄2#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15694 | 市区 | 徐集何庄             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15695 | 市区 | 石人村2#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15696 | 市区 | 徐集远东2#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15697 | 市区 | 凡庄冯庄             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15698 | 市区 | 塔影居圩2#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15699 | 市区 | 塔影村部             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15700 | 市区 | 隆觉方桥             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15701 | 市区 | 徐集云盘2#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15702 | 市区 | 徐集远东             | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15703 | 市区 | 徐集尤庄             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15704 | 市区 | 立坝孙庄             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15705 | 市区 | 立坝李庄             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15706 | 市区 | 塔影何庄             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15707 | 市区 | 徐集韩庄             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15708 | 市区 | 徐集村5#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15709 | 市区 | 街道中变箱变主变         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15710 | 市区 | 街道西变2#箱变主变       | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15711 | 市区 | 土沟友爱             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15712 | 市区 | 10KV镇北花园1#变电所1#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15713 | 市区 | 10KV镇北花园1#变电所3#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15714 | 市区 | 10KV镇北花园2#变电所1#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15715 | 市区 | 10KV镇北花园2#变电所3#变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                   |        |     |          |
|-------|----|-------------------|--------|-----|----------|
| 15716 | 市区 | 友爱花园1#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15717 | 市区 | 塔影张刘              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15718 | 市区 | 朴席菜场              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15719 | 市区 | 朴席水厂              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15720 | 市区 | 隆觉联合2#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15721 | 市区 | 隆觉经庄2#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15722 | 市区 | 隆觉花苑1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15723 | 市区 | 10KV裕泰弘悦2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15724 | 市区 | 隆觉花苑1#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15725 | 市区 | 李桥赵庄2#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15726 | 市区 | 隆觉花苑2#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15727 | 市区 | 隆觉联合变             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15728 | 市区 | 友爱花园3#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15729 | 市区 | 朴席前街              | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15730 | 市区 | 朴席后街2#            | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15731 | 市区 | 朴席后街              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15732 | 市区 | 开璞园1#配电室1#主变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15733 | 市区 | 10KV裕泰弘悦3#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15734 | 市区 | 开璞园1#配电室3#主变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15735 | 市区 | 10KV裕泰弘悦1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15736 | 市区 | 五一小区              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15737 | 市区 | 新桥高庄              | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 15738 | 市区 | 广源电缆              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15739 | 市区 | 隆觉东宝              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15740 | 市区 | 街道中2#             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15741 | 市区 | 土沟2#              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15742 | 市区 | 隆觉红方              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15743 | 市区 | 隆觉花苑3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15744 | 市区 | 隆觉花苑3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15745 | 市区 | 李桥贾圩              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15746 | 市区 | 隆觉花苑5#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15747 | 市区 | 隆觉花苑4#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15748 | 市区 | 塔影湾荡2#            | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                  |        |     |          |
|-------|----|------------------|--------|-----|----------|
| 15749 | 市区 | 隆觉农科队            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15750 | 市区 | 街道北              | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15751 | 市区 | 隆觉花苑4#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15752 | 市区 | 隆觉三联2#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15753 | 市区 | 隆觉花苑5#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15754 | 市区 | 友爱花园2#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15755 | 市区 | 李桥四联             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15756 | 市区 | 街道北2#            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15757 | 市区 | 友爱花园4#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15758 | 市区 | 坤余箱变主变           | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15759 | 市区 | 李桥周庄             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15760 | 市区 | 隆觉花苑2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15761 | 市区 | 朴席席城             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15762 | 市区 | 街道西变箱变主变         | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15763 | 市区 | 翠湖天地配电室1#主变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15764 | 市区 | 公道派出所            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15765 | 市区 | 大城府1#箱变主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15766 | 市区 | 柏树池庄2#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15767 | 市区 | 公道镇3#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15768 | 市区 | 公道镇6#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15769 | 市区 | 柏树高产4#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15770 | 市区 | 化工厂              | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15771 | 市区 | 大城府2#箱变主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15772 | 市区 | 柏树村部3#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15773 | 市区 | 公道华珏             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15774 | 市区 | 公道中和             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15775 | 市区 | 柏树汪庄2#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15776 | 市区 | 长生吴桥             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15777 | 市区 | 北洲变南             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15778 | 市区 | 四圩台区             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15779 | 市区 | 南华徐横3#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15780 | 市区 | 二桥印家             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15781 | 市区 | 滨江锦园1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 15782 | 市区 | 姚港光明2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15783 | 市区 | 福园花苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15784 | 市区 | 福园花苑1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15785 | 市区 | 拾圩十圩          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15786 | 市区 | 新阜朱家2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15787 | 市区 | 八江北挂2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15788 | 市区 | 十圩村总2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15789 | 市区 | 新阜小庄          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15790 | 市区 | 头桥集镇15#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15791 | 市区 | 南华小区1#        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15792 | 市区 | 南华乐大          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15793 | 市区 | 头桥集镇22#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15794 | 市区 | 幸福台区          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15795 | 市区 | 十圩电站          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15796 | 市区 | 建新村2#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15797 | 市区 | 新民贾庄          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15798 | 市区 | 新阜村总          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15799 | 市区 | 澜樾花园配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15800 | 市区 | 头桥集镇8#公变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15801 | 市区 | 澜樾花园配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15802 | 市区 | 头桥集镇13#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15803 | 市区 | 南华长丰          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15804 | 市区 | 电力2#台区        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15805 | 市区 | 姚港胜一          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15806 | 市区 | 建新益民3#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15807 | 市区 | 建新陆家          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15808 | 市区 | 头桥集镇1#公变      | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15809 | 市区 | 建新村总          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15810 | 市区 | 安阜元桥2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15811 | 市区 | 姚港东小3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15812 | 市区 | 南华二桥          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15813 | 市区 | 建新陆家2         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15814 | 市区 | 建新陶家          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |              |        |     |          |
|-------|----|--------------|--------|-----|----------|
| 15815 | 市区 | 建新村总3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15816 | 市区 | 姚港东小4#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15817 | 市区 | 三桥村周家        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15818 | 市区 | 新阜余家         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15819 | 市区 | 陈祠村友谊小十3#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15820 | 市区 | 新村万字         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15821 | 市区 | 吴桥小吴桥3#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15822 | 市区 | 吴桥小吴桥2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15823 | 市区 | 吴桥加工厂        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15824 | 市区 | 伏业张家2#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15825 | 市区 | 伏业八一2#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15826 | 市区 | 伏业张家         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15827 | 市区 | 龙王马庄         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15828 | 市区 | 龙王嵇东2#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15829 | 市区 | 龙王嵇东组        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15830 | 市区 | 杭集九龙路北       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15831 | 市区 | 谈集村太一        | 交流10kV | 160 | 上级电源容量受限 |
| 15832 | 市区 | 谈集村许伙        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15833 | 市区 | 上元联合         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15834 | 市区 | 谈集村3#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15835 | 市区 | 上元宰庄         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15836 | 市区 | 宰湾花塘         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15837 | 市区 | 刘庄村罗庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15838 | 市区 | 杏庄付庄         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15839 | 市区 | 谈集彭庄         | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15840 | 市区 | 上园许庄         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15841 | 市区 | 谈集王庄3#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15842 | 市区 | 健康城1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15843 | 市区 | 健康城1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15844 | 市区 | 健康城4#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15845 | 市区 | 健康城3#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15846 | 市区 | 山河周庄2#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15847 | 市区 | 健康城6#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 15848 | 市区 | 健康城6#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15849 | 市区 | 健康城5#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15850 | 市区 | 健康城2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15851 | 市区 | 双墩丁庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15852 | 市区 | 健康城2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15853 | 市区 | 双墩焦庄          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15854 | 市区 | 双墩丁庄3#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15855 | 市区 | 杨庙翻水站         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15856 | 市区 | 山河周庄          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15857 | 市区 | 茶园孔庄          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15858 | 市区 | 健康城4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15859 | 市区 | 西江樾澜1#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15860 | 市区 | 西江樾澜1#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15861 | 市区 | 双墩加工厂4#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15862 | 市区 | 龙王村部3#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15863 | 市区 | 龙王大众 3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15864 | 市区 | 张庄村居东3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15865 | 市区 | 四通4#综合楼       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15866 | 市区 | 派出所宿舍楼        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15867 | 市区 | 祥瑞苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15868 | 市区 | 方巷车站3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15869 | 市区 | 强庄陈庄          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15870 | 市区 | 曹庄小塗2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15871 | 市区 | 曹庄桑庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15872 | 市区 | 花亭中心3#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15873 | 市区 | 方巷曹庄          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15874 | 市区 | 翠湖天地配电室2#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15875 | 市区 | 爱国果园          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15876 | 市区 | 东兴孔庄西         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15877 | 市区 | 爱国中心3#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15878 | 市区 | 谷营新村北2#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15879 | 市区 | 谷云东风2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15880 | 市区 | 谷营新村东3#       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |



|       |    |                   |        |     |          |
|-------|----|-------------------|--------|-----|----------|
| 15881 | 市区 | 谷营新村北4#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15882 | 市区 | 谷营新村北6#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15883 | 市区 | 谷营新村北7#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15884 | 市区 | 谷营新村北8#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15885 | 市区 | 谷营新村北11#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15886 | 市区 | 谷营新村南2#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15887 | 市区 | 谷营新村南3#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15888 | 市区 | 谷云杨庄              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15889 | 市区 | 爱国徐庄              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15890 | 市区 | 谷云东风              | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15891 | 市区 | 爱国俞坝              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15892 | 市区 | 爱国村小爱国            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15893 | 市区 | 爱国大众              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15894 | 市区 | 谷云电站              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15895 | 市区 | 谷云常庄              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15896 | 市区 | 谷营新村南7#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15897 | 市区 | 谷营新村南8#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15898 | 市区 | 谷营新村南9#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15899 | 市区 | 谷营新村南10#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15900 | 市区 | 谷云姚庄              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15901 | 市区 | 谷营新村北13#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15902 | 市区 | 10kV宝能睿城6#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15903 | 市区 | 10kV宝能睿城5#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15904 | 市区 | 10kV宝能睿城5#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15905 | 市区 | 10kV宝能睿城6#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15906 | 市区 | 宝能睿城3#配电室1#主变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15907 | 市区 | 津园2#配电室1#主变配电变压器  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15908 | 市区 | 10kV宝能睿城4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15909 | 市区 | 宝能睿城1#配电室1#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15910 | 市区 | 宝能睿城2#配电室1#主变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15911 | 市区 | 津园1#配电室1#主变配电变压器  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15912 | 市区 | 宝能睿城3#配电室4#主变     | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15913 | 市区 | 津园3#配电室1#主变配电变压器  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 15914 | 市区 | 六桥一站          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15915 | 市区 | 振泰桥5#         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15916 | 市区 | 太平振泰桥6#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15917 | 市区 | 红桥集镇2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15918 | 市区 | 红星中路          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15919 | 市区 | 红桥集镇20#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15920 | 市区 | 太平村总表         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15921 | 市区 | 六桥六组          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15922 | 市区 | 红桥集镇3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15923 | 市区 | 太平振泰桥         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15924 | 市区 | 红桥集镇23#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15925 | 市区 | 红平村安置小区       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15926 | 市区 | 六桥四组          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15927 | 市区 | 六桥二组2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15928 | 市区 | 红星东路          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15929 | 市区 | 振林安置楼         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15930 | 市区 | 广利器材商住楼       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15931 | 市区 | 太平村总表3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15932 | 市区 | 六桥一组          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15933 | 市区 | 太平八组          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15934 | 市区 | 六桥六组2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15935 | 市区 | 振太桥3#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15936 | 市区 | 红桥集镇1#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15937 | 市区 | 红桥集镇16#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15938 | 市区 | 红桥集镇4#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15939 | 市区 | 虹桥湾配电室4#主变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15940 | 市区 | 红桥集镇6#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15941 | 市区 | 红桥村集中区1#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15942 | 市区 | 红桥集镇12#       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15943 | 市区 | 红桥集镇14#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15944 | 市区 | 红桥中心          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15945 | 市区 | 红平小区1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15946 | 市区 | 10kV坤园配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |

|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 15947 | 市区 | 红桥集镇8#        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15948 | 市区 | 红桥四组东         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15949 | 市区 | 红桥集镇9#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15950 | 市区 | 红桥中心2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15951 | 市区 | 红桥供销社商住楼      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15952 | 市区 | 红平小区1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 15953 | 市区 | 虹桥湾配电室1#主变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 15954 | 市区 | 公道集镇朝阳        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15955 | 市区 | 魁星住宅楼4#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15956 | 市区 | 谷营新村东2#       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15957 | 市区 | 公道中学          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15958 | 市区 | 公道中学2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15959 | 市区 | 谷营新村东1#       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15960 | 市区 | 公道影剧院4#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15961 | 市区 | 柏树村部2#        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15962 | 市区 | 公道镇全庄组        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15963 | 市区 | 公道医院          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15964 | 市区 | 小学住宅楼3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15965 | 市区 | 谷营新村东4#       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 15966 | 市区 | 公道派出所2#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15967 | 市区 | 赤岸花园3#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15968 | 市区 | 赤岸顾庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15969 | 市区 | 欧阳村合兴组        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15970 | 市区 | 赤岸侨园          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15971 | 市区 | 中学住宅楼4#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15972 | 市区 | 赤岸侨园2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15973 | 市区 | 欧阳陈庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15974 | 市区 | 赤岸王庄4#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15975 | 市区 | 赤岸镇思源         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15976 | 市区 | 赤岸村副业         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15977 | 市区 | 步庄2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15978 | 市区 | 公道毛庄          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15979 | 市区 | 火花步庄2#        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |

|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 15980 | 市区 | 杏花村2#         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15981 | 市区 | 杏庄徐庄          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15982 | 市区 | 赤岸建安          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15983 | 市区 | 赤岸强庄          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15984 | 市区 | 欧阳赵家2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15985 | 市区 | 赤岸王庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15986 | 市区 | 赤岸强庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15987 | 市区 | 欧阳仓房2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15988 | 市区 | 九井村中站2#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15989 | 市区 | 滨湖镇东          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15990 | 市区 | 河西林场2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15991 | 市区 | 河西林场3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15992 | 市区 | 滨湖镇1#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15993 | 市区 | 公道河西2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15994 | 市区 | 胜利电灌站         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 15995 | 市区 | 公道河西          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15996 | 市区 | 河西林场          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15997 | 市区 | 九井前站2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 15998 | 市区 | 河东倪庄2#        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 15999 | 市区 | 滨湖镇6#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16000 | 市区 | 河西林场4#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16001 | 市区 | 九井前站3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16002 | 市区 | 滨江花园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16003 | 市区 | 滨江花园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16004 | 市区 | 滨江花园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16005 | 市区 | 滨江花园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16006 | 市区 | 滨江花园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16007 | 市区 | 吉祥园1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16008 | 市区 | 施桥营业3#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16009 | 市区 | 开晨园1#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16010 | 市区 | 开晨园1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16011 | 市区 | 开晨园2#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16012 | 市区 | 卞庄小区5#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |               |        |      |          |
|-------|----|---------------|--------|------|----------|
| 16013 | 市区 | 滨江6#配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16014 | 市区 | 滨江如意3#配电室4#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16015 | 市区 | 开晨园2#配电室3#主变  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16016 | 市区 | 滨江如意3#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16017 | 市区 | 滨江如意2#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16018 | 市区 | 滨江6#配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16019 | 市区 | 吉祥园1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16020 | 市区 | 吉祥园2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16021 | 市区 | 滨江5#配电室3#主变   | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16022 | 市区 | 民营工业区         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16023 | 市区 | 滨江5#配电室1#主变   | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16024 | 市区 | 滨江如意2#配电室4#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16025 | 市区 | 吉祥园2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16026 | 市区 | 西园小区2#        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16027 | 市区 | 施桥宏昌2#        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16028 | 市区 | 施桥工业园区        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16029 | 市区 | 卞庄小区3#        | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16030 | 市区 | 施桥宏昌          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16031 | 市区 | 施桥西园小区        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16032 | 市区 | 施桥沟西          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16033 | 市区 | 通城凌志2#        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16034 | 市区 | 施桥工业园2#       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16035 | 市区 | 施桥宏昌3#        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16036 | 市区 | 滨江如意1#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16037 | 市区 | 卞庄小区4#        | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16038 | 市区 | 滨江花园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16039 | 市区 | 工业园10#        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16040 | 市区 | 杭集琼花大道2#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16041 | 市区 | 杭集工业园9#       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16042 | 市区 | 杭集琼花大道        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16043 | 市区 | 杭集工业园12#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16044 | 市区 | 杭集工业园8#       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16045 | 市区 | 大兴高一          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|       |    |             |        |     |          |
|-------|----|-------------|--------|-----|----------|
| 16046 | 市区 | 朱家小兴2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16047 | 市区 | 人和佳园5#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16048 | 市区 | 陈祠村友谊小十     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16049 | 市区 | 益大倪家东2#     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 16050 | 市区 | 益大庄台2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16051 | 市区 | 益大梁家        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16052 | 市区 | 大兴祁小3#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16053 | 市区 | 三友北卦        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16054 | 市区 | 人和佳园3#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16055 | 市区 | 蓝典花苑配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16056 | 市区 | 李典医院        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16057 | 市区 | 人和佳园2#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16058 | 市区 | 蓝典花苑配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16059 | 市区 | 人和佳园4#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16060 | 市区 | 人和佳园1#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16061 | 市区 | 三友通长        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16062 | 市区 | 育新村部        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16063 | 市区 | 人和佳园6#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16064 | 市区 | 中心三组庄台      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16065 | 市区 | 益大顾宅2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16066 | 市区 | 益大倪家东       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16067 | 市区 | 益大顾宅东       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16068 | 市区 | 人和佳园7#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16069 | 市区 | 玉民前姚3#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16070 | 市区 | 三友朱家        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16071 | 市区 | 益大倪家        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16072 | 市区 | 益大横庄        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16073 | 市区 | 育新村部2#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16074 | 市区 | 益大顾宅        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16075 | 市区 | 蔡州怀德2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16076 | 市区 | 常家方桥        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16077 | 市区 | 伏固祁家3#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16078 | 市区 | 双桥付小        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |             |        |      |          |
|-------|----|-------------|--------|------|----------|
| 16079 | 市区 | 田桥八圩        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16080 | 市区 | 新河西庄北       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16081 | 市区 | 花园路1#       | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16082 | 市区 | 伏固祁家2#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16083 | 市区 | 集镇6#箱变主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16084 | 市区 | 鼎丰小区3#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16085 | 市区 | 鼎丰小区7#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16086 | 市区 | 鼎丰小区4#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16087 | 市区 | 朱家后东箱变主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16088 | 市区 | 鼎丰小区1#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16089 | 市区 | 鼎丰小区2#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16090 | 市区 | 鼎丰小区6#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16091 | 市区 | 花园路4#       | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16092 | 市区 | 鼎丰小区8#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16093 | 市区 | 中心四组        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16094 | 市区 | 伏固2#配变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16095 | 市区 | 沙镇常家        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16096 | 市区 | 花园路2#       | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16097 | 市区 | 花园路5#       | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16098 | 市区 | 花园路12#      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16099 | 市区 | 双桥付小2#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16100 | 市区 | 花园路6#       | 交流10kV | 80   | 上级电源容量受限 |
| 16101 | 市区 | 鼎丰小区5#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16102 | 市区 | 李典镇4#公变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16103 | 市区 | 蔡州村蔡州组      | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16104 | 市区 | 花园路3#       | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16105 | 市区 | 金山6#变电所2#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16106 | 市区 | 曹桥劳务箱变主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16107 | 市区 | 马港河1#箱变主变   | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16108 | 市区 | 安乐村2#       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16109 | 市区 | 曹桥胡坝3#      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16110 | 市区 | 金山6#变电所1#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16111 | 市区 | 胡墩村部        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |

|       |    |            |        |     |          |
|-------|----|------------|--------|-----|----------|
| 16112 | 市区 | 中心乐庄2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16113 | 市区 | 中心二组2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16114 | 市区 | 连三圩电站4#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16115 | 市区 | 胡墩桃源       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16116 | 市区 | 连三圩电站2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16117 | 市区 | 邱卜卜圩       | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 16118 | 市区 | 中兴前进2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16119 | 市区 | 三星新五       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16120 | 市区 | 胡墩八圩       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16121 | 市区 | 强民中大       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16122 | 市区 | 连三圩电站3#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16123 | 市区 | 潮龙谢圩       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16124 | 市区 | 强民中大2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16125 | 市区 | 邱卜前丁2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16126 | 市区 | 中兴张巷2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16127 | 市区 | 陈祠七组       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16128 | 市区 | 沙头堂前街      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16129 | 市区 | 沙头教师楼1#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16130 | 市区 | 务本村2#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16131 | 市区 | 新村园区2#     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 16132 | 市区 | 友谊新生       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16133 | 市区 | 务本迎江4#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16134 | 市区 | 陈祠七组2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16135 | 市区 | 务本庄台       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16136 | 市区 | 陈祠村小区      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16137 | 市区 | 十三圩电站      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16138 | 市区 | 虹桥合兴       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16139 | 市区 | 务本联合       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16140 | 市区 | 丰和佳园2#箱变主变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16141 | 市区 | 沙头教师楼2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16142 | 市区 | 人民滩农场2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16143 | 市区 | 务本迎江2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16144 | 市区 | 友谊老圩4#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 16145 | 市区 | 沙头社区1#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16146 | 市区 | 友谊新生3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16147 | 市区 | 人民滩3#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16148 | 市区 | 大达实业2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16149 | 市区 | 沙头集镇6#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16150 | 市区 | 务本村           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16151 | 市区 | 虹桥新三2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16152 | 市区 | 人民滩2#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16153 | 市区 | 大达实业1#        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16154 | 市区 | 人民滩东方红2#      | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16155 | 市区 | 友谊三圩          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16156 | 市区 | 人民滩电站         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16157 | 市区 | 人民滩团结2#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16158 | 市区 | 沙头集镇16#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16159 | 市区 | 沙头广升          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16160 | 市区 | 务本迎江东         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16161 | 市区 | 务本迎江          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16162 | 市区 | 陈祠八组          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16163 | 市区 | 沙头纪元          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16164 | 市区 | 红桥五一          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16165 | 市区 | 健康城6#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16166 | 市区 | 鼎尚花苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16167 | 市区 | 健康城6#配电室3#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16168 | 市区 | 扬庙张巷          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16169 | 市区 | 茶园孔庄2#箱变主变    | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16170 | 市区 | 吉昌朱庄2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16171 | 市区 | 双灯西蒋          | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 16172 | 市区 | 健康城4#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16173 | 市区 | 健康城1#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16174 | 市区 | 鼎尚花苑1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16175 | 市区 | 双墩村           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16176 | 市区 | 健康城3#配电室1#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16177 | 市区 | 双灯大房2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                    |        |      |          |
|-------|----|--------------------|--------|------|----------|
| 16178 | 市区 | 吉昌朱庄               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16179 | 市区 | 健康城4#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16180 | 市区 | 鼎尚花苑1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16181 | 市区 | 健康城1#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16182 | 市区 | 健康城5#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16183 | 市区 | 健康城2#配电室3#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16184 | 市区 | 健康城2#配电室1#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16185 | 市区 | 丰圣大一               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16186 | 市区 | 黄桥杜家2#             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16187 | 市区 | 新河桥西               | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16188 | 市区 | 丰圣公二               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16189 | 市区 | 黄桥新华               | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 16190 | 市区 | 吴桥冒二2#             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16191 | 市区 | 李典镇16#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16192 | 市区 | 丰圣大一2#             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16193 | 市区 | 镇东箱变主变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16194 | 市区 | 新河西庄               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16195 | 市区 | 黄桥新华2#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16196 | 市区 | 黄桥小区               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16197 | 市区 | 黄桥中拾2#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16198 | 市区 | 黄桥新华4#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16199 | 市区 | 黄桥新华3#             | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16200 | 市区 | 黄桥二圩               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16201 | 市区 | 黄桥新华庄台             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16202 | 市区 | 黄桥村部               | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16203 | 市区 | 黄桥排涝站              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16204 | 市区 | 黄桥中拾               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16205 | 市区 | 江洲小区配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16206 | 市区 | 联盟余家               | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16207 | 市区 | 东港黄庄               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16208 | 市区 | 创业园6#              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16209 | 市区 | 联盟谢桥3#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16210 | 市区 | 吴桥友谊               | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 16211 | 市区 | 东港朱庄    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16212 | 市区 | 东港姚桥    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16213 | 市区 | 东港王圩    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16214 | 市区 | 伏业梁小    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16215 | 市区 | 新河桥西庄台  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16216 | 市区 | 四圩七一2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16217 | 市区 | 伏业小八2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16218 | 市区 | 联盟南三3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16219 | 市区 | 黄桥江滨    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16220 | 市区 | 红桥十二组西  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16221 | 市区 | 南华电站    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16222 | 市区 | 乾丰十组东   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16223 | 市区 | 乾丰十组（单） | 交流10kV | 30  | 上级电源容量受限 |
| 16224 | 市区 | 工业园2#公变 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16225 | 市区 | 公道连心桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16226 | 市区 | 桃园阁综合楼  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16227 | 市区 | 公道花园南2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16228 | 市区 | 埝桥永生2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16229 | 市区 | 埝桥永坝    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 16230 | 市区 | 运输站     | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16231 | 市区 | 公道村小塑料  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16232 | 市区 | 公道影剧院3# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16233 | 市区 | 埝桥颜庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16234 | 市区 | 埝桥永生    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16235 | 市区 | 福道山庄1#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16236 | 市区 | 公道村3#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16237 | 市区 | 福道山庄3#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16238 | 市区 | 永恩鞋厂    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16239 | 市区 | 公道村2#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16240 | 市区 | 公道大桥    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16241 | 市区 | 福道山庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16242 | 市区 | 福道山庄4#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16243 | 市区 | 公道影剧院   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                 |        |     |          |
|-------|----|-----------------|--------|-----|----------|
| 16244 | 市区 | 西湖西片3#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16245 | 市区 | 埭桥公仪            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16246 | 市区 | 北沟电站            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16247 | 市区 | 公道农贸综合楼         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16248 | 市区 | 公道影剧院5#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16249 | 市区 | 公道影剧院2#         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16250 | 市区 | 集镇桃园            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16251 | 市区 | 公道花园2#          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16252 | 市区 | 桃园住宅楼           | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16253 | 市区 | 正大姚桥            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16254 | 市区 | 合义潘庄南           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16255 | 市区 | 正大一级电灌站         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16256 | 市区 | 线厂1#公变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16257 | 市区 | 线厂4#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16258 | 市区 | 正大村2#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16259 | 市区 | 线厂2#公变          | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16260 | 市区 | 先进村             | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16261 | 市区 | 钱冲村路西           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16262 | 市区 | 名门一品1#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16263 | 市区 | 名门一品1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16264 | 市区 | 名门一品2#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16265 | 市区 | 10KV华鼎1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16266 | 市区 | 名门一品2#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16267 | 市区 | 华鼎4#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16268 | 市区 | 华鼎4#配电室3#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16269 | 市区 | 10KV华鼎2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16270 | 市区 | 名门一品3#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16271 | 市区 | 名门一品3#配电室4#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16272 | 市区 | 10KV华鼎2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16273 | 市区 | 10KV华鼎1#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16274 | 市区 | 临江路             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16275 | 市区 | 六圩王店3#          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16276 | 市区 | 曹桥大桥2#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                          |        |      |          |
|-------|----|--------------------------|--------|------|----------|
| 16277 | 市区 | 10kV景瑞望府3#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16278 | 市区 | 金地铂悦3#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16279 | 市区 | 10KV景瑞望府2#配电室4#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16280 | 市区 | 10KV景瑞望府2#配电室2#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16281 | 市区 | 金地铂悦2#配电室2#主变            | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16282 | 市区 | 景瑞望府1#配电室2#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16283 | 市区 | 景瑞望府4#配电室3#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16284 | 市区 | 10kV金地铂悦6#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16285 | 市区 | 景瑞望府4#配电室4#主变间隔配电变压器     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16286 | 市区 | 金地铂悦5#配电室2#主变配电变压器       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16287 | 市区 | 10kV金地铂悦4#配电室4#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16288 | 市区 | 10kV金地铂悦4#配电室2#主变配电变压器   | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16289 | 市区 | 金地铂悦1#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16290 | 市区 | 金地铂悦1#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16291 | 市区 | 10kV金地铂悦6#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16292 | 市区 | 阳光美第1#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16293 | 市区 | 阳光美第2#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16294 | 市区 | 阳光美第3#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16295 | 市区 | 阳光美第4#变电所2#主变            | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16296 | 市区 | 金地铂悦7#配电室7#电房4#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16297 | 市区 | 10KV金地铂悦8#配电室2#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16298 | 市区 | 金地铂悦7#配电室7#电房2#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16299 | 市区 | 10kV景瑞望府3#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16300 | 市区 | 新盛3#变电所1#主变              | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16301 | 市区 | 新盛3#变电所3#主变              | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16302 | 市区 | 新盛2#变电所3#主变              | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16303 | 市区 | 新盛2#变电所1#主变              | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16304 | 市区 | 新盛1#变电所2#主变              | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16305 | 市区 | 10KV金域华府3#配电室1#变         | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16306 | 市区 | 10KV金域华府3#配电室4#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16307 | 市区 | 新盛4#变电所2#主变              | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16308 | 市区 | 金域华府2#配电室4#主变            | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16309 | 市区 | 金域华府2#配电室1#主变            | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |

|       |    |                  |        |     |          |
|-------|----|------------------|--------|-----|----------|
| 16310 | 市区 | 名门一品1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16311 | 市区 | 名门一品1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16312 | 市区 | 名门一品2#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16313 | 市区 | 名门一品2#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16314 | 市区 | 名门一品3#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16315 | 市区 | 名门一品3#配电室2#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16316 | 市区 | 10KV新盛5#变电所2#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16317 | 市区 | 金域华府1#配电室1#主变    | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16318 | 市区 | 中江机床1#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16319 | 市区 | 柏树朱庄             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16320 | 市区 | 埝桥中庄             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16321 | 市区 | 西湖西片             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16322 | 市区 | 公道中大街            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16323 | 市区 | 柏树朱庄2#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16324 | 市区 | 集镇华钰2#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16325 | 市区 | 埝桥双庙2#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16326 | 市区 | 公道镇2#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16327 | 市区 | 公道镇4#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16328 | 市区 | 西湖西片2#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16329 | 市区 | 10kV盈嘉花园变电所1#变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16330 | 市区 | 盈嘉花园箱变主变         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16331 | 市区 | 方巷方南2#           | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16332 | 市区 | 方巷水厂             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16333 | 市区 | 四通5#综合楼          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16334 | 市区 | 10KV碧玉园2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16335 | 市区 | 方巷农民集居区5#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16336 | 市区 | 碧玉园1#配电室2#主变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16337 | 市区 | 方巷南街             | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16338 | 市区 | 龙凤家园1#           | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16339 | 市区 | 方巷农民集居区4#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16340 | 市区 | 方巷农民集居区3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16341 | 市区 | 方巷农民集居区2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16342 | 市区 | 龙凤家园2#           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                 |        |      |          |
|-------|----|-----------------|--------|------|----------|
| 16343 | 市区 | 方巷农民集居区1#       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16344 | 市区 | 方巷农民集居区6#       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16345 | 市区 | 洪家坟电灌站          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16346 | 市区 | 汇景豪庭配电室1#主变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16347 | 市区 | 汇景豪庭配电室2#主变     | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16348 | 市区 | 康城箱变主变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16349 | 市区 | 方巷吴庄2#          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16350 | 市区 | 沁芳园变电所2#主变      | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 16351 | 市区 | 方巷方南3号          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16352 | 市区 | 10kV恒通康城配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16353 | 市区 | 花亭陆庄2#          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16354 | 市区 | 10KV天伦华府配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16355 | 市区 | 方兴东路            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16356 | 市区 | 星都名城开关站1#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16357 | 市区 | 方巷集中区2#         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16358 | 市区 | 10KV和瑞苑配电室4#主变  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16359 | 市区 | 10KV和瑞苑配电室2#主变  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16360 | 市区 | 方巷集中居住1#        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16361 | 市区 | 阳光小区3#          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16362 | 市区 | 张岭罗家            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16363 | 市区 | 滨湖渔场            | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 16364 | 市区 | 林场开发南片          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16365 | 市区 | 滨湖开发            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16366 | 市区 | 滨湖镇5#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16367 | 市区 | 公道镇5#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16368 | 市区 | 滨湖渔业            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16369 | 市区 | 滨湖镇2#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16370 | 市区 | 滨湖镇7#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16371 | 市区 | 滨湖渔场2#          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16372 | 市区 | 公道机棚3#          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16373 | 市区 | 公道一级站           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16374 | 市区 | 引湖村             | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 16375 | 市区 | 五湖下庄3#          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 16376 | 市区 | 五湖下庄2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16377 | 市区 | 五岔村     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16378 | 市区 | 柏庄村     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16379 | 市区 | 五湖马庄    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16380 | 市区 | 甘泉新苑4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16381 | 市区 | 甘泉新苑12# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16382 | 市区 | 甘泉新苑1#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16383 | 市区 | 甘泉新苑14# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16384 | 市区 | 甘泉新苑7#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16385 | 市区 | 五岔顾巷    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16386 | 市区 | 甘泉新苑8#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16387 | 市区 | 甘泉新苑10# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16388 | 市区 | 甘泉新苑13# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16389 | 市区 | 甘泉新苑3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16390 | 市区 | 甘泉新苑9#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16391 | 市区 | 甘泉新苑16# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16392 | 市区 | 甘泉新苑5#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16393 | 市区 | 欧阳2#    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16394 | 市区 | 湖西东城4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16395 | 市区 | 赤岸秦庄2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16396 | 市区 | 湖滨渔业2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16397 | 市区 | 赤岸供销社2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16398 | 市区 | 欧阳新苑4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16399 | 市区 | 欧阳新苑2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16400 | 市区 | 湖西东城2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16401 | 市区 | 滨湖渔场3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16402 | 市区 | 赤岸镇3#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16403 | 市区 | 湖滨村大顺   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16404 | 市区 | 杏庄村坝基   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16405 | 市区 | 湖西东城    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 16406 | 市区 | 钱庄陈沟2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16407 | 市区 | 团结扬西    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16408 | 市区 | 团结钣金厂2# | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 16409 | 市区 | 陈沟陈沟          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16410 | 市区 | 王巷二队          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16411 | 市区 | 团结钣金厂         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16412 | 市区 | 团结村部          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16413 | 市区 | 团结电站          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16414 | 市区 | 肖胡葛大2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16415 | 市区 | 陈沟电灌站         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16416 | 市区 | 兴槐苑2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16417 | 市区 | 陈沟钱庄3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16418 | 市区 | 团结唐前          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16419 | 市区 | 肖胡胡庄          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16420 | 市区 | 团结杜庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16421 | 市区 | 团结谢东2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16422 | 市区 | 肖胡团结4#        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 16423 | 市区 | 肖胡团结2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16424 | 市区 | 兴槐苑2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16425 | 市区 | 槐泗谢西          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16426 | 市区 | 陈沟钱庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16427 | 市区 | 兴槐苑1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16428 | 市区 | 姚庄一级站         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16429 | 市区 | 丁锦集中区1#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16430 | 市区 | 锦阳苑1#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16431 | 市区 | 双庙李姚          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16432 | 市区 | 双清园变电所1#主变    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16433 | 市区 | 丁锦集中区3#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16434 | 市区 | 双庙朱团2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16435 | 市区 | 锦阳苑3#         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16436 | 市区 | 双庙杨庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16437 | 市区 | 月城锦墅2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16438 | 市区 | 杨庙镇19#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16439 | 市区 | 锦阳苑2#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16440 | 市区 | 双庙杨行          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16441 | 市区 | 雅仕兰庭变电所2#主变   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                 |        |     |          |
|-------|----|-----------------|--------|-----|----------|
| 16442 | 市区 | 双清园变电所2#主变      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16443 | 市区 | 加州变电所2#主变       | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16444 | 市区 | 鼎尚花苑2#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16445 | 市区 | 10kV碧水雅苑配电室1#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16446 | 市区 | 鼎尚花苑1#配电室3#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16447 | 市区 | 杨庙镇28#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16448 | 市区 | 鼎尚花苑1#配电室1#主变   | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16449 | 市区 | 陶塘村             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16450 | 市区 | 新扬陶塘3#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16451 | 市区 | 陶塘东庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16452 | 市区 | 陶塘新扬2#          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16453 | 市区 | 杨庙镇13#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16454 | 市区 | 昌吉赵庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16455 | 市区 | 10kV雍锦园配电室1#主变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16456 | 市区 | 加州箱变主变          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16457 | 市区 | 10kV雍锦园配电室3#主变  | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16458 | 市区 | 陶塘新扬            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16459 | 市区 | 新房马庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16460 | 市区 | 爱国贺庄3#          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16461 | 市区 | 立新电站            | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 16462 | 市区 | 新房王庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16463 | 市区 | 立新布庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16464 | 市区 | 谷营新村南11#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16465 | 市区 | 爱国村贺庄1#         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16466 | 市区 | 东兴东兴2#          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16467 | 市区 | 新龙玉带            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16468 | 市区 | 新房村部            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16469 | 市区 | 新房谢庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16470 | 市区 | 爱国顾庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16471 | 市区 | 新龙桥口4#          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16472 | 市区 | 爱国五九            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16473 | 市区 | 浮桥袁巷4#          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16474 | 市区 | 周巷加工厂2#         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                  |        |      |          |
|-------|----|------------------|--------|------|----------|
| 16475 | 市区 | 10kV雍锦园配电室2#主变   | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16476 | 市区 | 丁井一级             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16477 | 市区 | 10kV锦泰苑2#配电室1#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16478 | 市区 | 友谊2#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16479 | 市区 | 10kV碧水雅苑配电室2#主变  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16480 | 市区 | 浮桥袁巷3#           | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16481 | 市区 | 友谊友谊             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16482 | 市区 | 锦泰苑配电室1#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16483 | 市区 | 友谊马庄组箱变1#主变      | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16484 | 市区 | 雅仕兰庭箱变主变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16485 | 市区 | 浮桥蒋庄             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16486 | 市区 | 10kV雍锦园配电室4#主变   | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16487 | 市区 | 扬庙东塘组            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16488 | 市区 | 魏巷张庄2#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16489 | 市区 | 扬庙镇3#公变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16490 | 市区 | 杨庙镇15#           | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16491 | 市区 | 杨庙镇政府            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16492 | 市区 | 杨庙镇27#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16493 | 市区 | 月城锦墅1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16494 | 市区 | 香缇配电室1#主变        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16495 | 市区 | 杨庙塘东3#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16496 | 市区 | 杨庙镇24#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16497 | 市区 | 杨庙镇1#公变          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16498 | 市区 | 香山墅园1#箱变主变       | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 16499 | 市区 | 杨庙塘东4#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16500 | 市区 | 西江樾澜1#配电室1#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16501 | 市区 | 西江樾澜1#配电室3#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16502 | 市区 | 果园新庄箱变主变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16503 | 市区 | 10kV锦泰苑2#配电室2#主变 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16504 | 市区 | 杨庙友谊菜场           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16505 | 市区 | 雅仕兰庭变电所1#主变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16506 | 市区 | 锦泰苑配电室2#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16507 | 市区 | 丁井张庄             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |

|       |    |            |        |     |          |
|-------|----|------------|--------|-----|----------|
| 16508 | 市区 | 杨寿镇14#南    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16509 | 市区 | 方集大同2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16510 | 市区 | 扬寿镇12#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16511 | 市区 | 九道村        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16512 | 市区 | 公路竹海       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16513 | 市区 | 甘泉林场       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16514 | 市区 | 新龙周庄2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16515 | 市区 | 新龙周庄电灌     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16516 | 市区 | 方集桥        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16517 | 市区 | 黄庄电灌       | 交流10kV | 50  | 上级电源容量受限 |
| 16518 | 市区 | 方集高月2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16519 | 市区 | 老山季庄2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16520 | 市区 | 新龙新华2#     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16521 | 市区 | 金坝红旗       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16522 | 市区 | 宝女耿庄       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16523 | 市区 | 姬徐徐庄2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16524 | 市区 | 宝女如意桥2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16525 | 市区 | 李岗林业       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16526 | 市区 | 杨寿镇11#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16527 | 市区 | 宝女如意桥      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16528 | 市区 | 宝女村2#      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16529 | 市区 | 李岗官塘       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16530 | 市区 | 宝女姬庄       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16531 | 市区 | 李岗交通       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16532 | 市区 | 宝女李岗2#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16533 | 市区 | 济福七组3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16534 | 市区 | 玉成七组3#     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16535 | 市区 | 济福五组西      | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 16536 | 市区 | 太平振太桥2#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16537 | 市区 | 政荷苑配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16538 | 市区 | 红桥集镇11#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16539 | 市区 | 玉成二组       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16540 | 市区 | 红桥集镇24#    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                    |        |      |          |
|-------|----|--------------------|--------|------|----------|
| 16541 | 市区 | 玉成十一组南2#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16542 | 市区 | 玉成十一组南             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16543 | 市区 | 济福林场               | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16544 | 市区 | 玉成八组2#             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16545 | 市区 | 江洲小区配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16546 | 市区 | 蓝典花苑配电室3#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16547 | 市区 | 李典丁家南              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16548 | 市区 | 创业园5#              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16549 | 市区 | 李典永一               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16550 | 市区 | 康乐新村4#             | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16551 | 市区 | 创业园2#              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16552 | 市区 | 康乐新村3#             | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16553 | 市区 | 蓝典花苑配电室1#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16554 | 市区 | 创业园3#              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16555 | 市区 | 康乐新村2#             | 交流10kV | 30   | 上级电源容量受限 |
| 16556 | 市区 | 江州北                | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16557 | 市区 | 康乐新村1#             | 交流10kV | 50   | 上级电源容量受限 |
| 16558 | 市区 | 李典丁家庄台             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16559 | 市区 | 江洲小区1#             | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16560 | 市区 | 城西3#公变             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16561 | 市区 | 临江居委会箱变主变          | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16562 | 市区 | 春晓澜亭1#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16563 | 市区 | 杭集富民街2#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16564 | 市区 | 明园路                | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16565 | 市区 | 世纪尊园变电所1#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16566 | 市区 | 杭集城西9#             | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16567 | 市区 | 杭集城西2#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16568 | 市区 | 世纪尊园变电所2#主变        | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16569 | 市区 | 杭集明园路3#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16570 | 市区 | 春晓澜亭1#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16571 | 市区 | 熙园路1#              | 交流10kV | 250  | 上级电源容量受限 |
| 16572 | 市区 | 龙王陈庄               | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16573 | 市区 | 龙王陈庄5#箱变主变         | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |

|       |    |         |        |     |          |
|-------|----|---------|--------|-----|----------|
| 16574 | 市区 | 通洲路     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16575 | 市区 | 龙王陈庄5#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16576 | 市区 | 龙王陈庄3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16577 | 市区 | 龙王陈庄4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16578 | 市区 | 迎江联合3#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16579 | 市区 | 迎江三站    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16580 | 市区 | 新华二组西2# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16581 | 市区 | 新华一组2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16582 | 市区 | 义成二组    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16583 | 市区 | 新华二站    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16584 | 市区 | 迎江中心2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16585 | 市区 | 迎江闸西2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16586 | 市区 | 新华二站2#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16587 | 市区 | 义成村仁义桥  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16588 | 市区 | 义成四组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16589 | 市区 | 新华六组2#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16590 | 市区 | 迎江村二站   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16591 | 市区 | 李典丁家组4# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16592 | 市区 | 李典镇25#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16593 | 市区 | 李典花园1#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16594 | 市区 | 李典镇5#公变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16595 | 市区 | 李典集镇12# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16596 | 市区 | 李典集镇22# | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16597 | 市区 | 朱家后东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16598 | 市区 | 李典镇9#   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16599 | 市区 | 江洲小区6#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16600 | 市区 | 李典镇15#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16601 | 市区 | 江洲小区5#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16602 | 市区 | 李典花园3#  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16603 | 市区 | 李典镇8#公变 | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16604 | 市区 | 光阳花苑1#  | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16605 | 市区 | 李典镇10#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16606 | 市区 | 江洲小区4#  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |               |        |     |          |
|-------|----|---------------|--------|-----|----------|
| 16607 | 市区 | 光阳花苑3#        | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16608 | 市区 | 李典集镇11#       | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16609 | 市区 | 李典镇18#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16610 | 市区 | 李典丁家组3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16611 | 市区 | 朱家前东          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16612 | 市区 | 李典集镇17#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16613 | 市区 | 李典镇14#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16614 | 市区 | 李典花园2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16615 | 市区 | 西河皮毛厂         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16616 | 市区 | 杭集马万2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16617 | 市区 | 双隆于庄2#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16618 | 市区 | 新桥小区2#配电室4#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16619 | 市区 | 新桥小区1#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16620 | 市区 | 新桥小区2#配电室2#主变 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16621 | 市区 | 新桥集中区1#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16622 | 市区 | 新桥小区3#配电室2#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16623 | 市区 | 新桥集中区2#       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16624 | 市区 | 新桥集中区4#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16625 | 市区 | 新桥小区3#配电室4#主变 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16626 | 市区 | 双隆加工厂2#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16627 | 市区 | 新桥集中区5#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16628 | 市区 | 双隆后圩2#        | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 16629 | 市区 | 双隆新乔          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16630 | 市区 | 新桥集中区3#       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16631 | 市区 | 双隆加工厂         | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16632 | 市区 | 双隆大庄2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16633 | 市区 | 合界大圩          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16634 | 市区 | 八圩村部2#        | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16635 | 市区 | 新联村部          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16636 | 市区 | 合界天东4#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16637 | 市区 | 合界村部          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16638 | 市区 | 合界天东3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16639 | 市区 | 新联村部3#        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |               |        |      |          |
|-------|----|---------------|--------|------|----------|
| 16640 | 市区 | 夏庄李圩2#        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16641 | 市区 | 王桥郭周2#        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16642 | 市区 | 新联七圩2#        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16643 | 市区 | 八圩伏东4#        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16644 | 市区 | 陈圩北2#         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16645 | 市区 | 八圩太阳站4#       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16646 | 市区 | 夏庄太平          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16647 | 市区 | 王桥郭周          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16648 | 市区 | 夏庄夏庄          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16649 | 市区 | 夏庄排涝站         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16650 | 市区 | 夏庄东一          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16651 | 市区 | 八圩太阳站3#       | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16652 | 市区 | 夏庄东2#         | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16653 | 市区 | 新联六圩2#        | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16654 | 市区 | 八圩村部4#        | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16655 | 市区 | 八圩村部          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16656 | 市区 | 八圩太阳站         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16657 | 市区 | 陈圩蒋庄          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16658 | 市区 | 新联二东          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16659 | 市区 | 和美第5#变电所2#主变  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16660 | 市区 | 和美第4#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16661 | 市区 | 和美第3#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16662 | 市区 | 郡王府3#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16663 | 市区 | 和美第2#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16664 | 市区 | 京华商贸变电所3#主变   | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16665 | 市区 | 郡王府2#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16666 | 市区 | 和美第1#变电所2#主变  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16667 | 市区 | 港南中心村2#       | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16668 | 市区 | 桂花殷庄          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16669 | 市区 | 港南高桥          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16670 | 市区 | 桂花赵庄          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16671 | 市区 | 港南蒋庄          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16672 | 市区 | 时光花园4#配电室2#主变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |



|       |    |                    |        |     |          |
|-------|----|--------------------|--------|-----|----------|
| 16673 | 市区 | 时光花园4#配电室4#主变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16674 | 市区 | 港南王庄2#             | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16675 | 市区 | 港南高桥2#             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16676 | 市区 | 时光花园3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16677 | 市区 | 时光花园2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16678 | 市区 | 时光花园1#配电室2#主变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16679 | 市区 | 时光花园1#配电室4#主变      | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 16680 | 市区 | 时光花园2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16681 | 市区 | 港南笪庄               | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16682 | 市区 | 港南中心村              | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 16683 | 市区 | 港南王庄               | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16684 | 市区 | 施桥朱巷               | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 16685 | 市区 | 时光花园3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16686 | 市区 | 10KV昌建广场4#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16687 | 市区 | 10KV昌建广场2#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16688 | 市区 | 10KV昌建广场3#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16689 | 市区 | 10KV昌建广场1#配电室2#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16690 | 市区 | 10KV昌建广场2#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16691 | 市区 | 10KV昌建广场1#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16692 | 市区 | 10KV昌建广场3#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16693 | 市区 | 10KV昌建广场4#配电室4#主变  | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16694 | 市区 | 嘉里变电所1#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16695 | 市区 | 品尊2#配电室1#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16696 | 市区 | 品尊2#配电室3#主变间隔配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16697 | 市区 | 嘉里变电所3#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16698 | 市区 | 品尊配电室3#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16699 | 市区 | 品尊配电室1#主变          | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16700 | 市区 | 塞纳春天配电室2#主变        | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16701 | 市区 | 沿山河蔡桥2#            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16702 | 市区 | 励桥二级               | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16703 | 市区 | 昌吉蒋巷3#             | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16704 | 市区 | 10KV新盛5#变电所1#变     | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 16705 | 市区 | 昌吉村                | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                   |        |      |          |
|-------|----|-------------------|--------|------|----------|
| 16706 | 市区 | 昌吉村2#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16707 | 市区 | 10KV城西御墅2#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16708 | 市区 | 励桥东               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16709 | 市区 | 金山3#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16710 | 市区 | 水利站小区             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16711 | 市区 | 金山花园变电所1#主变       | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 16712 | 市区 | 八里菜场2#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16713 | 市区 | 金山5#变电所2#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16714 | 市区 | 八里厉庄2#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16715 | 市区 | 八里厉庄              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16716 | 市区 | 八里沈南              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16717 | 市区 | 金山花园变电所2#主变       | 交流10kV | 1250 | 上级电源容量受限 |
| 16718 | 市区 | 金山2#变电所1#主变       | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 16719 | 市区 | 八里菜场3#            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16720 | 市区 | 八里菜场4#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16721 | 市区 | 金山2#变电所2#主变       | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限 |
| 16722 | 市区 | 金山4#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16723 | 市区 | 八里亨通北路2号          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16724 | 市区 | 金山4#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16725 | 市区 | 金山5#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16726 | 市区 | 金山3#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16727 | 市区 | 金山9#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16728 | 市区 | 滨江2#变电所1#变        | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16729 | 市区 | 施桥姚汪              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16730 | 市区 | 滨江花园1#主变          | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16731 | 市区 | 滨江3#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16732 | 市区 | 施桥陈二              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16733 | 市区 | 江北包装2#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16734 | 市区 | 江北包装3#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16735 | 市区 | 滨江花园2#主变          | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16736 | 市区 | 江北包装              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16737 | 市区 | 江北包装4#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16738 | 市区 | 滨江2#变电所2#变        | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                       |        |      |          |
|-------|----|-----------------------|--------|------|----------|
| 16739 | 市区 | 滨江3#变电所2#主变           | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16740 | 市区 | 施桥文化站3主变#箱变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16741 | 市区 | 滨江1#箱变主变              | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16742 | 市区 | 施桥镇南3#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16743 | 市区 | 施桥小学                  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16744 | 市区 | 施桥信用社3#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16745 | 市区 | 滨江2#箱变主变              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16746 | 市区 | 施桥信用社2#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16747 | 市区 | 施桥彩光                  | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16748 | 市区 | 施桥信用社箱变主变             | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16749 | 市区 | 汪家村兴2#                | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16750 | 市区 | 施桥沁春园1#               | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16751 | 市区 | 汪家黄庄2#                | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16752 | 市区 | 许方新村3#                | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16753 | 市区 | 施桥商贸城2#               | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16754 | 市区 | 施桥许方新村北               | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16755 | 市区 | 汪家汪庄3#                | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16756 | 市区 | 施桥许方新村南               | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16757 | 市区 | 中石化宿舍                 | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16758 | 市区 | 汪家练庄                  | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16759 | 市区 | 汪家仇庄                  | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16760 | 市区 | 施桥菜场2#箱变主变            | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16761 | 市区 | 施桥商贸城3#箱变主变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16762 | 市区 | 汪家练庄5#                | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16763 | 市区 | 施桥菜场箱变主变              | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16764 | 市区 | 汪家黄庄                  | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 16765 | 市区 | 10kV树人园1#配电室3#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16766 | 市区 | 10kV树人园1#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16767 | 市区 | 10KV嘉誉风华2#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16768 | 市区 | 10KV嘉誉风华1#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16769 | 市区 | 润园2#变电所1#主变           | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16770 | 市区 | 10KV嘉誉风华2#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16771 | 市区 | 10KV嘉誉风华1#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |

|       |    |                   |        |      |          |
|-------|----|-------------------|--------|------|----------|
| 16772 | 市区 | 树人园3#配电室1#主变      | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16773 | 市区 | 10KV嘉誉风华3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16774 | 市区 | 润园3#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16775 | 市区 | 润园4#配电室1#主变       | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16776 | 市区 | 树人园5#配电室1#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16777 | 市区 | 嘉誉风华5#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16778 | 市区 | 树人园2#配电室1#主变配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16779 | 市区 | 10kV树人园4#配电室1#主变  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16780 | 市区 | 10kV树人园4#配电室3#主变  | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16781 | 市区 | 树人园5#配电室3#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16782 | 市区 | 嘉誉风华4#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16783 | 市区 | 嘉誉风华6#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16784 | 市区 | 嘉誉风华5#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16785 | 市区 | 嘉誉风华4#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16786 | 市区 | 嘉誉风华6#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16787 | 市区 | 润园1#变电所1#主变       | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16788 | 市区 | 西花苑1#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16789 | 市区 | 西花苑2#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16790 | 市区 | 西花苑2#变电所1#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16791 | 市区 | 御景3#变电所2#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16792 | 市区 | 御景4#变电所1#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16793 | 市区 | 御景1#变电所4#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16794 | 市区 | 御景2#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16795 | 市区 | 御景1#变电所3#主变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16796 | 市区 | 御景苑2#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16797 | 市区 | 御景苑1#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16798 | 市区 | 御景苑1#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16799 | 市区 | 御景苑3#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16800 | 市区 | 御景苑2#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16801 | 市区 | 御景苑3#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16802 | 市区 | 西花苑3#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16803 | 市区 | 西花苑4#变电所2#变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16804 | 市区 | 西花苑4#变电所4#变       | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |

|       |    |                  |        |      |          |
|-------|----|------------------|--------|------|----------|
| 16805 | 市区 | 御景4#变电所2#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16806 | 市区 | 香茗湖3#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16807 | 市区 | 泰和1#配电室2#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16808 | 市区 | 泰和2#配电室2#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16809 | 市区 | 泰和3#配电室2#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16810 | 市区 | 泰和1#配电室4#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16811 | 市区 | 泰和3#配电室4#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16812 | 市区 | 泰和6#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16813 | 市区 | 泰和4#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16814 | 市区 | 泰和5#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16815 | 市区 | 泰和4#配电室4#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16816 | 市区 | 香茗湖1#配电室4#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16817 | 市区 | 泰和5#配电室2#主变      | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16818 | 市区 | 泰和2#配电室4#主变      | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16819 | 市区 | 蓝湾臻园1#配电室4#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16820 | 市区 | 蓝湾臻园1#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16821 | 市区 | 蓝湾臻园3#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16822 | 市区 | 蓝湾臻园2#配电室2#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16823 | 市区 | 香茗湖2#配电室4#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16824 | 市区 | 香茗湖1#配电室2#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16825 | 市区 | 香茗湖2#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16826 | 市区 | 蓝湾臻园3#配电室4#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16827 | 市区 | 香茗湖3#配电室2#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16828 | 市区 | 江湾茗湖2#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16829 | 市区 | 江湾茗湖1#配电室2#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16830 | 市区 | 江湾茗湖2#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16831 | 市区 | 江湾茗湖1#配电室4#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16832 | 市区 | 10kV吉畅园1#配电室1#主变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16833 | 市区 | 扬子新苑2#配电室3#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16834 | 市区 | 扬子新苑5#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16835 | 市区 | 扬子新苑3#配电室3#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16836 | 市区 | 扬子新苑3#变电所2#主变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16837 | 市区 | 扬子新苑3#配电室1#主变    | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |

|       |    |                  |        |      |          |
|-------|----|------------------|--------|------|----------|
| 16838 | 市区 | 扬子新苑2#配电室1#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16839 | 市区 | 扬子新苑1#配电室3#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16840 | 市区 | 扬子新苑1#配电室1#主变    | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16841 | 市区 | 扬子新苑3#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16842 | 市区 | 吉萃园1#配电室1#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16843 | 市区 | 吉萃园3#配电室3#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16844 | 市区 | 吉萃园2#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16845 | 市区 | 扬子新苑7#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16846 | 市区 | 扬子新苑7#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16847 | 市区 | 扬子新苑6#变电所1#主变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16848 | 市区 | 10kV吉畅园4#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16849 | 市区 | 10kV吉畅园3#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16850 | 市区 | 10kV吉畅园3#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16851 | 市区 | 10kV吉畅园2#配电室3#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16852 | 市区 | 吉萃园3#配电室1#主变     | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16853 | 市区 | 扬子新苑6#变电所3#主变    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16854 | 市区 | 10kV吉畅园1#配电室3#主变 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16855 | 市区 | 10kV吉畅园2#配电室1#主变 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16856 | 市区 | 吉萃园1#配电室3#主变     | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 16857 | 市区 | 公道供电所            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16858 | 市区 | 马路村部             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16859 | 市区 | 五里村部             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16860 | 市区 | 联合家园3#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16861 | 市区 | 马路村纪庄2#          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16862 | 市区 | 五里友谊2#           | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16863 | 市区 | 马路村部2#           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16864 | 市区 | 五星朱庄             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16865 | 市区 | 晶龙湾1#配电室2#主变     | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16866 | 市区 | 玉带4#变电所3#主变      | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16867 | 市区 | 晶龙湾B区2#配电室2#主变   | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16868 | 市区 | 玉带4#变电所1#主变      | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16869 | 市区 | 晶龙湾B区2#配电室4#主变   | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16870 | 市区 | 玉带3#变电所3#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |

|       |    |                   |        |      |          |
|-------|----|-------------------|--------|------|----------|
| 16871 | 市区 | 玉带3#变电所2#主变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16872 | 市区 | 玉带3#变电所1#主变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16873 | 市区 | 晶龙湾B区3#配电室2#主变    | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16874 | 市区 | 晶龙湾B区3#配电室4#主变    | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16875 | 市区 | 晶龙湾3#配电室2#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16876 | 市区 | 晶龙湾2#配电室2#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16877 | 市区 | 晶龙湾1#配电室4#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16878 | 市区 | 八里亨通南路            | 交流20kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16879 | 市区 | 20KV金港花园3#变电所1#变  | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16880 | 市区 | 20KV金港花园3#变电所3#变  | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16881 | 市区 | 20KV金港花园2#变电所1#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16882 | 市区 | 20KV金港花园2#变电所3#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16883 | 市区 | 20KV金港花园4#变电所1#变  | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16884 | 市区 | 金港10#配电室2#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16885 | 市区 | 金港8#配电室2#主变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16886 | 市区 | 金港9#配电室4#主变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16887 | 市区 | 20KV金港5#配电室1#主变   | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16888 | 市区 | 20KV金港6#配电室4#主变   | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16889 | 市区 | 金港10#配电室4#主变      | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16890 | 市区 | 20KV金港6#配电室1#主变   | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16891 | 市区 | 20KV金港花园1#变电所1#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16892 | 市区 | 20KV金港花园4#变电所3#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16893 | 市区 | 金港9#配电室2#主变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16894 | 市区 | 金港7#配电室1#主变       | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16895 | 市区 | 20KV金港花园1#变电所3#主变 | 交流20kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 16896 | 市区 | 运西镇西公变            | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16897 | 市区 | 20kV运西恒园3#配电室1#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16898 | 市区 | 20kV运西恒园3#配电室3#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16899 | 市区 | 20kV运西恒园2#配电室3#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16900 | 市区 | 汇苑小区1#            | 交流20kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16901 | 市区 | 邮政公变              | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16902 | 市区 | 20kV运西恒园2#配电室1#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16903 | 市区 | 汇苑小区3#            | 交流20kV | 315  | 上级电源容量受限 |

|       |    |                   |        |      |          |
|-------|----|-------------------|--------|------|----------|
| 16904 | 市区 | 运西万庄              | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16905 | 市区 | 汇苑小区2#            | 交流20kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16906 | 市区 | 沈院薛庄2#            | 交流20kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16907 | 市区 | 20kV运西恒园4#配电室1#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16908 | 市区 | 20kV运西恒园1#配电室1#主变 | 交流20kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 16909 | 市区 | 运西镇万              | 交流20kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16910 | 市区 | 运西运西村             | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16911 | 市区 | 沈院陶庄              | 交流20kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16912 | 市区 | 沈院陈庄              | 交流20kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16913 | 市区 | 运西镇西2#            | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16914 | 市区 | 教工宿舍              | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16915 | 市区 | 运西焦刘              | 交流20kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16916 | 市区 | 运西刘庄              | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16917 | 市区 | 沈院薛庄              | 交流20kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16918 | 市区 | 邮政公变2#            | 交流20kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16919 | 市区 | 杨寿镇26#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16920 | 市区 | 杨寿镇27#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16921 | 市区 | 宝女村部              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16922 | 市区 | 杨寿镇22#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16923 | 市区 | 宝女吴庄              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16924 | 市区 | 扬寿电力2#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16925 | 市区 | 扬寿镇6#             | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16926 | 市区 | 新龙渔业              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16927 | 市区 | 杨寿镇25#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16928 | 市区 | 乐家园               | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 16929 | 市区 | 新龙曹安              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16930 | 市区 | 新龙三星              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16931 | 市区 | 新龙曹安2#            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 16932 | 市区 | 杨寿镇21#            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16933 | 市区 | 新龙民主              | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16934 | 市区 | 新龙立新2#            | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 16935 | 市区 | 杨寿镇18#南           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 16936 | 市区 | 杨寿镇1#箱变           | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |



|       |     |                  |        |      |             |
|-------|-----|------------------|--------|------|-------------|
| 16937 | 市区  | 瓦窑大队             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16938 | 市区  | 槐北朱二             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16939 | 市区  | 新滩新建2#           | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16940 | 市区  | 沿江江湾             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16941 | 市区  | 向阳村总2#           | 交流10kV | 100  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16942 | 市区  | 唐戈祁庄             | 交流10kV | 100  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16943 | 市区  | 杭家三队             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16944 | 市区  | 姚湾水库             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16945 | 市区  | 香巷山东             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16946 | 市区  | 中兴周庄             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16947 | 市区  | 孙巷王庄南            | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16948 | 市区  | 胡场红星2#           | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16949 | 市区  | 九龙村4#            | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16950 | 市区  | 胡场罗庄             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16951 | 市区  | 长塘王行             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16952 | 市区  | 许巷乃武             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16953 | 市区  | 韩许丁汪4#           | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16954 | 市区  | 凤来跃进             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16955 | 市区  | 墩留碾头             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16956 | 市区  | 双庙祁塘3#           | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16957 | 市区  | 李巷蒋巷             | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16958 | 市区  | 中兴又新2#           | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16959 | 市区  | 九龙村2#            | 交流10kV | 400  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16960 | 市区  | 先锋张庄2#           | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16961 | 市区  | 林桥村              | 交流10kV | 400  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 16962 | 仪征市 | 新北花苑4号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限    |
| 16963 | 仪征市 | 新北花苑4号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限    |
| 16964 | 仪征市 | 新北花苑4号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限    |
| 16965 | 仪征市 | 新城街道3号箱变1号配电变压器  | 交流10kV | 500  | 上级电源容量受限    |
| 16966 | 仪征市 | 大仪大巷街道4号         | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限    |
| 16967 | 仪征市 | 刘集联合村部           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限    |
| 16968 | 仪征市 | 滨江东升邵庄           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限    |
| 16969 | 仪征市 | 大仪大巷杨庄           | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限    |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 16970 | 仪征市 | 大仪大巷一心   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16971 | 仪征市 | 大仪大巷农贸   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16972 | 仪征市 | 陈集高集老街   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16973 | 仪征市 | 陈集高集前进   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16974 | 仪征市 | 刘集黄云光华   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16975 | 仪征市 | 大仪朱桥万庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16976 | 仪征市 | 刘集黄云新区4号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16977 | 仪征市 | 滨江东升高庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16978 | 仪征市 | 刘集联合梅庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16979 | 仪征市 | 新集李云北站   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16980 | 仪征市 | 新城金桥南站   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16981 | 仪征市 | 新城桃坞农科   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16982 | 仪征市 | 新城桃坞大于   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16983 | 仪征市 | 大仪大巷张姚3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16984 | 仪征市 | 陈集刘云下云   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16985 | 仪征市 | 大仪千棵村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16986 | 仪征市 | 新城金桥龙河   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16987 | 仪征市 | 新城新华包庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16988 | 仪征市 | 大仪大巷南街   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16989 | 仪征市 | 大仪何巷肖庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16990 | 仪征市 | 新城桃坞陈庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16991 | 仪征市 | 陈集刘云村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16992 | 仪征市 | 大仪何巷付庄3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16993 | 仪征市 | 大仪吴庄金庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16994 | 仪征市 | 新城林果贾庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16995 | 仪征市 | 新城金桥团结   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16996 | 仪征市 | 刘集黄云新区   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16997 | 仪征市 | 新集李云中站   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16998 | 仪征市 | 陈集刘云荷花2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 16999 | 仪征市 | 新集联盟小区   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17000 | 仪征市 | 新集天安夏庄3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17001 | 仪征市 | 大仪大巷邮电   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17002 | 仪征市 | 刘集黄云新区3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17003 | 仪征市 | 刘集建军村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17004 | 仪征市 | 刘集黄云新区2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17005 | 仪征市 | 大仪大巷张姚2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17006 | 仪征市 | 陈集刘云沈桥   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17007 | 仪征市 | 大仪大巷街道3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17008 | 仪征市 | 新集王营南    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17009 | 仪征市 | 陈集高集清水街  | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17010 | 仪征市 | 陈集刘云下云2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17011 | 仪征市 | 新集冯庄     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17012 | 仪征市 | 大仪何巷常庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17013 | 仪征市 | 大仪圣塘朱庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17014 | 仪征市 | 陈集高集王庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17015 | 仪征市 | 大仪小巷村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17016 | 仪征市 | 大仪何巷付庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17017 | 仪征市 | 新城金桥姜庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17018 | 仪征市 | 新集李云西站   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17019 | 仪征市 | 新城林果韩塘   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17020 | 仪征市 | 大仪何巷潘庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17021 | 仪征市 | 新集毛桥西站   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17022 | 仪征市 | 陈集友好村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17023 | 仪征市 | 大仪朱桥倪庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17024 | 仪征市 | 刘集联合村部2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17025 | 仪征市 | 大仪大巷街道农科 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17026 | 仪征市 | 大仪圣塘南徐3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17027 | 仪征市 | 新城新北塘庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17028 | 仪征市 | 大仪大巷街道9号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17029 | 仪征市 | 新城金桥孔庄3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17030 | 仪征市 | 刘集黄云尚庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17031 | 仪征市 | 刘集黄云下庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17032 | 仪征市 | 大仪千棵王庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17033 | 仪征市 | 新集李云中心   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17034 | 仪征市 | 滨江沿江村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17035 | 仪征市 | 大仪大巷纪山2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17036 | 仪征市 | 新城桃坞扬庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17037 | 仪征市 | 陈集友好小区   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17038 | 仪征市 | 大仪圣塘村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17039 | 仪征市 | 陈集高集王庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17040 | 仪征市 | 新集联盟陈庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17041 | 仪征市 | 大仪大巷张庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17042 | 仪征市 | 月塘夏云桥西   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17043 | 仪征市 | 新城金桥团结2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17044 | 仪征市 | 大仪杭集康云   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17045 | 仪征市 | 陈集高塘村部   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17046 | 仪征市 | 陈集高集所    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17047 | 仪征市 | 新集天安陈庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17048 | 仪征市 | 刘集联合二级   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17049 | 仪征市 | 大仪何巷新区2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17050 | 仪征市 | 大仪大巷团结   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17051 | 仪征市 | 大仪石桥村    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17052 | 仪征市 | 大仪朱桥新房3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17053 | 仪征市 | 滨江卞河崔庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17054 | 仪征市 | 大仪朱桥村部3号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17055 | 仪征市 | 陈集高集政府1号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17056 | 仪征市 | 新集王营东营   | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 17057 | 仪征市 | 刘集夏窑季庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17058 | 仪征市 | 新城林果三九点  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17059 | 仪征市 | 新城金桥屠庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17060 | 仪征市 | 大仪蒯庙后余   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17061 | 仪征市 | 新集联盟南站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17062 | 仪征市 | 新集紫竹东站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17063 | 仪征市 | 新集八桥古北   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17064 | 仪征市 | 新城金桥联民   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17065 | 仪征市 | 陈集友好杨庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17066 | 仪征市 | 新集天安大刘   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17067 | 仪征市 | 新城大兴长沟   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17068 | 仪征市 | 新城金桥荷花   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17069 | 仪征市 | 月塘夏云石山   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17070 | 仪征市 | 陈集高集吴庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17071 | 仪征市 | 陈集高集和平   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17072 | 仪征市 | 新集王营青年2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17073 | 仪征市 | 陈集高集上苏   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17074 | 仪征市 | 新集天安北炕坊  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17075 | 仪征市 | 刘集黄云黄云   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17076 | 仪征市 | 大仪朱桥朱桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17077 | 仪征市 | 新集李云村部   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17078 | 仪征市 | 新城金桥黄云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17079 | 仪征市 | 滨江沿江陆庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17080 | 仪征市 | 新城金桥周庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17081 | 仪征市 | 滨江东升张庄1号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17082 | 仪征市 | 滨江东升汤庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17083 | 仪征市 | 刘集联合一级   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17084 | 仪征市 | 大仪蒯庙村部   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17085 | 仪征市 | 新城新北周庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17086 | 仪征市 | 大仪石桥草庙2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17087 | 仪征市 | 大仪石桥钱庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17088 | 仪征市 | 新集八桥沈庄5号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17089 | 仪征市 | 滨江黄泥西站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17090 | 仪征市 | 大仪朱桥严庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17091 | 仪征市 | 新城大兴陶庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17092 | 仪征市 | 滨江东升赵庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17093 | 仪征市 | 新集李云中心2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17094 | 仪征市 | 新集联盟大圩3号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17095 | 仪征市 | 新集李云孙西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17096 | 仪征市 | 陈集大房红旗   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17097 | 仪征市 | 陈集大房黄庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17098 | 仪征市 | 大仪圣塘前王   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17099 | 仪征市 | 新集毛桥村部2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17100 | 仪征市 | 大仪何巷大兴   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17101 | 仪征市 | 新集李云李西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17102 | 仪征市 | 陈集友好大梅   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17103 | 仪征市 | 新集李云东    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17104 | 仪征市 | 新集天安土房   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17105 | 仪征市 | 陈集高集新桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17106 | 仪征市 | 新集联盟蔡庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17107 | 仪征市 | 大仪朱桥陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17108 | 仪征市 | 月塘夏云东风   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17109 | 仪征市 | 陈集友好刘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17110 | 仪征市 | 新集联盟四联   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17111 | 仪征市 | 滨江东升崔庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17112 | 仪征市 | 大仪千棵王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17113 | 仪征市 | 陈集大房左庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17114 | 仪征市 | 大仪石桥中心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17115 | 仪征市 | 陈集刘云联明   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17116 | 仪征市 | 大仪圣塘联合2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17117 | 仪征市 | 大仪杭集东徐   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17118 | 仪征市 | 陈集刘云姚庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17119 | 仪征市 | 刘集联合吕庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17120 | 仪征市 | 大仪千棵厉庄   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 17121 | 仪征市 | 大仪朱桥邵庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17122 | 仪征市 | 陈集刘云王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17123 | 仪征市 | 新城金桥永庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17124 | 仪征市 | 新集联盟大圩2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17125 | 仪征市 | 大仪朱桥新房   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17126 | 仪征市 | 新集李云孙庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17127 | 仪征市 | 新集毛桥联合2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17128 | 仪征市 | 滨江卞河勇敢2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17129 | 仪征市 | 新城桃坞小于   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17130 | 仪征市 | 新集王营合兴   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17131 | 仪征市 | 陈集街道塘田   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17132 | 仪征市 | 陈集高塘潘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17133 | 仪征市 | 大仪杭集邵庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17134 | 仪征市 | 滨江东升尹庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17135 | 仪征市 | 刘集黄云村部   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17136 | 仪征市 | 大仪吴庄吴庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17137 | 仪征市 | 大仪何巷张庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17138 | 仪征市 | 陈集刘云塘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17139 | 仪征市 | 月塘夏云秦庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17140 | 仪征市 | 大仪小巷小巷   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17141 | 仪征市 | 月塘夏云村部   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17142 | 仪征市 | 刘集联合小卞   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17143 | 仪征市 | 新集联盟东站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17144 | 仪征市 | 新城大兴金庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17145 | 仪征市 | 大仪杭集林业   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17146 | 仪征市 | 新集联盟大圩   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17147 | 仪征市 | 大仪何巷林庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17148 | 仪征市 | 新集李云红旗   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17149 | 仪征市 | 大仪大巷中片   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17150 | 仪征市 | 陈集草房上巫2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17151 | 仪征市 | 新城金桥孔庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17152 | 仪征市 | 新集天安夏庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17153 | 仪征市 | 大仪杭集同心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17154 | 仪征市 | 新城新北薛庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17155 | 仪征市 | 大仪朱桥联合   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17156 | 仪征市 | 刘集黄云瓦屋   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17157 | 仪征市 | 刘集建军杨巷   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17158 | 仪征市 | 大仪圣塘钟林   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17159 | 仪征市 | 陈集高塘高二   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17160 | 仪征市 | 大仪石桥翻身   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17161 | 仪征市 | 大仪千棵前王   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17162 | 仪征市 | 滨江卞河北站   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17163 | 仪征市 | 陈集高集下赵   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17164 | 仪征市 | 大仪路东朱西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17165 | 仪征市 | 大仪大巷中街   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17166 | 仪征市 | 滨江东升胜庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17167 | 仪征市 | 大仪何巷付庄   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |

|       |     |            |        |     |          |
|-------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 17168 | 仪征市 | 大仪大巷朱庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17169 | 仪征市 | 陈集友好金庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17170 | 仪征市 | 陈集友好王庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17171 | 仪征市 | 滨江东升桂花     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17172 | 仪征市 | 陈集草房上巫     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17173 | 仪征市 | 刘集建军同心     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17174 | 仪征市 | 陈集高塘高庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17175 | 仪征市 | 大仪何巷朱桥新房2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17176 | 仪征市 | 新集李营光荣2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17177 | 仪征市 | 大仪圣塘宰庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17178 | 仪征市 | 陈集刘云潘庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17179 | 仪征市 | 大仪圣塘北林     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17180 | 仪征市 | 大仪千棵陆庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17181 | 仪征市 | 大仪吴庄宰庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17182 | 仪征市 | 陈集刘云村部2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17183 | 仪征市 | 陈集高塘陈庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17184 | 仪征市 | 陈集高塘郭庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17185 | 仪征市 | 新城金桥蔡庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17186 | 仪征市 | 陈集友好新一     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17187 | 仪征市 | 大仪千棵千棵     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17188 | 仪征市 | 陈集草房阌庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17189 | 仪征市 | 新城桃坞常庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17190 | 仪征市 | 月塘夏云新桥     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17191 | 仪征市 | 新集李云北站2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17192 | 仪征市 | 刘集黄云陶庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17193 | 仪征市 | 新集李云增产     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17194 | 仪征市 | 刘集联合师姑田    | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17195 | 仪征市 | 新城金桥孔庄2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17196 | 仪征市 | 新城金桥曹庄2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17197 | 仪征市 | 新集王营农科     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17198 | 仪征市 | 陈集高塘高塘     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17199 | 仪征市 | 大仪何巷潘庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17200 | 仪征市 | 新城金桥新民     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |



|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17201 | 仪征市 | 刘集夏窑巫庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17202 | 仪征市 | 大仪朱桥王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17203 | 仪征市 | 新集联盟许巷   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17204 | 仪征市 | 刘集建军张洼   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17205 | 仪征市 | 新集天安毛圩   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17206 | 仪征市 | 陈集高集宣云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17207 | 仪征市 | 滨江东升唐庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17208 | 仪征市 | 新城大兴大圩   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17209 | 仪征市 | 新城桃坞周庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17210 | 仪征市 | 陈集高塘旗二   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17211 | 仪征市 | 陈集刘云巫庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17212 | 仪征市 | 大仪圣塘林庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17213 | 仪征市 | 大仪圣塘圣塘   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17214 | 仪征市 | 大仪朱桥杨庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17215 | 仪征市 | 刘集黄云陆庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17216 | 仪征市 | 大仪石桥朱公   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17217 | 仪征市 | 陈集友好小糜   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17218 | 仪征市 | 陈集高集瓦西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17219 | 仪征市 | 大仪小巷火桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17220 | 仪征市 | 陈集高塘李庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17221 | 仪征市 | 大仪圣塘朱庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17222 | 仪征市 | 新集八桥许庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17223 | 仪征市 | 刘集建军陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17224 | 仪征市 | 大仪圣塘殷庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17225 | 仪征市 | 陈集高塘旗三   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17226 | 仪征市 | 大仪吴庄上塘   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17227 | 仪征市 | 大仪吴庄村部2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17228 | 仪征市 | 大仪朱桥孔桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17229 | 仪征市 | 陈集高集洪庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17230 | 仪征市 | 陈集丁桥官塘   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17231 | 仪征市 | 大仪吴庄李庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17232 | 仪征市 | 新城金桥庆庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17233 | 仪征市 | 陈集大房黄庄王庄 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |            |        |     |          |
|-------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 17234 | 仪征市 | 大仪何巷陈和     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17235 | 仪征市 | 陈集草房湖南     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17236 | 仪征市 | 大仪千棵柏庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17237 | 仪征市 | 新城金桥黄庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17238 | 仪征市 | 大仪杭集周庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17239 | 仪征市 | 大仪吴庄梁庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17240 | 仪征市 | 大仪圣塘联合     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17241 | 仪征市 | 陈集刘云冯庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17242 | 仪征市 | 新城林果贾云     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17243 | 仪征市 | 陈集高塘丁庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17244 | 仪征市 | 大仪杭集青年     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17245 | 仪征市 | 陈集高集瓦东     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17246 | 仪征市 | 陈集高集上中     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17247 | 仪征市 | 大仪朱桥万庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17248 | 仪征市 | 新集李云代庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17249 | 仪征市 | 侨友箱式变配电变压器 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17250 | 仪征市 | 新城大兴长沟2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17251 | 仪征市 | 新城新北塘庄3号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17252 | 仪征市 | 大仪大巷上庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17253 | 仪征市 | 大仪千棵余庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17254 | 仪征市 | 新城金桥周庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17255 | 仪征市 | 刘集联合大卞     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17256 | 仪征市 | 大仪大巷唐庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17257 | 仪征市 | 大仪蒯庙郝庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17258 | 仪征市 | 新集王营陆庄2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17259 | 仪征市 | 陈集草房村部     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17260 | 仪征市 | 陈集刘云张庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17261 | 仪征市 | 大仪大巷张庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17262 | 仪征市 | 大仪圣塘北徐     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17263 | 仪征市 | 大仪蒯庙同心     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17264 | 仪征市 | 大仪杭集方庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17265 | 仪征市 | 大仪圣塘下陈     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17266 | 仪征市 | 新城新北陈庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17267 | 仪征市 | 陈集高集转沟   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17268 | 仪征市 | 陈集高塘联明   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17269 | 仪征市 | 新城桃坞代庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17270 | 仪征市 | 陈集高集高云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17271 | 仪征市 | 刘集联合汤巷   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17272 | 仪征市 | 大仪大巷一西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17273 | 仪征市 | 陈集高集扬庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17274 | 仪征市 | 陈集草房二级   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17275 | 仪征市 | 大仪吴庄青年   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17276 | 仪征市 | 大仪圣塘林庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17277 | 仪征市 | 大仪石桥联盟   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17278 | 仪征市 | 大仪杭集杭集   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17279 | 仪征市 | 陈集刘云朱庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17280 | 仪征市 | 大仪圣塘红旗   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17281 | 仪征市 | 大仪圣塘南徐2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17282 | 仪征市 | 大仪蒯庙中心   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17283 | 仪征市 | 大仪吴庄胡庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17284 | 仪征市 | 大仪大巷王庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17285 | 仪征市 | 陈集高集北高   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17286 | 仪征市 | 滨江东升花园   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17287 | 仪征市 | 大仪吴庄金庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17288 | 仪征市 | 新城大兴和平   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17289 | 仪征市 | 陈集大房小区   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17290 | 仪征市 | 大仪朱桥友爱   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17291 | 仪征市 | 陈集大房桑园2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17292 | 仪征市 | 大仪圣塘北徐2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17293 | 仪征市 | 陈集草房草东   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17294 | 仪征市 | 刘集久宝家具   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17295 | 仪征市 | 大仪小巷三松   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17296 | 仪征市 | 大仪朱桥沈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17297 | 仪征市 | 大仪千棵人民   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17298 | 仪征市 | 陈集刘云武云   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17299 | 仪征市 | 滨江卞河南站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17300 | 仪征市 | 大仪千棵熊庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17301 | 仪征市 | 滨江卞河中站   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17302 | 仪征市 | 陈集草房杜庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17303 | 仪征市 | 新城林果龙河   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17304 | 仪征市 | 大仪朱桥中心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17305 | 仪征市 | 陈集草房湖北   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17306 | 仪征市 | 陈集友好李庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17307 | 仪征市 | 新城镇桃坞凡庄  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17308 | 仪征市 | 陈集大房郑云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17309 | 仪征市 | 新城林果宋云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17310 | 仪征市 | 大仪圣塘村部2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17311 | 仪征市 | 陈集大房桑元   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17312 | 仪征市 | 大仪杭集朱庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17313 | 仪征市 | 大仪何巷田庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17314 | 仪征市 | 月塘高集河口   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17315 | 仪征市 | 大仪朱桥兴桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17316 | 仪征市 | 刘集何云前进   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17317 | 仪征市 | 大仪杭集石桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17318 | 仪征市 | 陈集刘云刘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17319 | 仪征市 | 大仪石桥草庙   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17320 | 仪征市 | 刘集联合窑山   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17321 | 仪征市 | 大仪吴庄张庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17322 | 仪征市 | 新城金桥七一   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17323 | 仪征市 | 滨江闽泰     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17324 | 仪征市 | 大仪朱桥周庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17325 | 仪征市 | 新集联盟竹园   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17326 | 仪征市 | 新集中心平河   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17327 | 仪征市 | 月塘夏云朱庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17328 | 仪征市 | 大仪何巷永兴   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17329 | 仪征市 | 大仪杭集中心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17330 | 仪征市 | 大仪蒯庙牛庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17331 | 仪征市 | 陈集大房李庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17332 | 仪征市 | 陈集大房顾庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17333 | 仪征市 | 新城金桥李庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17334 | 仪征市 | 陈集大房占庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17335 | 仪征市 | 大仪大巷房庄2号 | 交流10kV | 250 | 上级电源容量受限 |
| 17336 | 仪征市 | 新城新北赵庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17337 | 仪征市 | 大仪何巷方庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17338 | 仪征市 | 陈集友好太平   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17339 | 仪征市 | 陈集高集翁家桥  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17340 | 仪征市 | 月塘夏云卢庄2号 | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17341 | 仪征市 | 陈集高集陈庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17342 | 仪征市 | 月塘夏云潘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17343 | 仪征市 | 新城林果金圩   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17344 | 仪征市 | 滨江沿江同心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17345 | 仪征市 | 陈集大房汤庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17346 | 仪征市 | 大仪大巷房庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17347 | 仪征市 | 大仪蒯庙北胡   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17348 | 仪征市 | 大仪公路鸡塘2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17349 | 仪征市 | 新集天安洪庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17350 | 仪征市 | 大仪吴庄村部   | 交流10kV | 315 | 上级电源容量受限 |
| 17351 | 仪征市 | 大仪何巷南吴   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17352 | 仪征市 | 陈集草房太平   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17353 | 仪征市 | 大仪何巷肖庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17354 | 仪征市 | 大仪大巷吴庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17355 | 仪征市 | 滨江卞河勇敢   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17356 | 仪征市 | 大仪朱桥高坝   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17357 | 仪征市 | 大仪杭集合义   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17358 | 仪征市 | 陈集大房巫云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17359 | 仪征市 | 刘集夏窑林庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17360 | 仪征市 | 陈集友好杨庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17361 | 仪征市 | 大仪蒯庙赵庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17362 | 仪征市 | 大仪吴庄徐庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17363 | 仪征市 | 滨江卞河三联   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17364 | 仪征市 | 新城新北孙庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17365 | 仪征市 | 大仪石桥安庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |            |        |     |          |
|-------|-----|------------|--------|-----|----------|
| 17366 | 仪征市 | 大仪杭集村部2号   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17367 | 仪征市 | 大仪杭集瓦厂     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17368 | 仪征市 | 大仪杭集村部     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17369 | 仪征市 | 大仪石桥北庙     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17370 | 仪征市 | 大仪石桥王庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17371 | 仪征市 | 大仪杭集张庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17372 | 仪征市 | 刘集联合上李     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17373 | 仪征市 | 刘集建军汤窑     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17374 | 仪征市 | 刘集联合洪庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17375 | 仪征市 | 刘集黄云国浦     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17376 | 仪征市 | 刘集夏窑潘庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17377 | 仪征市 | 刘集黄云新区5号   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17378 | 仪征市 | 刘集夏窑林庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17379 | 仪征市 | 刘集联合仓房2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17380 | 仪征市 | 陈集草房草西     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17381 | 仪征市 | 刘集联合仓房     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17382 | 仪征市 | 刘集联合村部3号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17383 | 仪征市 | 刘集黄云南庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17384 | 仪征市 | 滨江沿江同心2号   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17385 | 仪征市 | 滨江特来电      | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17386 | 仪征市 | 滨江弓尾十二组    | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17387 | 仪征市 | 滨江蒲新二圩     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17388 | 仪征市 | 滨江闽泰3号     | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17389 | 仪征市 | 陈集大房红旗2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17390 | 仪征市 | 陈集大房叶庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17391 | 仪征市 | 刘集夏窑徐庄     | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17392 | 仪征市 | 陈集高集所2号    | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17393 | 仪征市 | 陈集友好李庄2号   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17394 | 仪征市 | 陈集友好金庄2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17395 | 仪征市 | 陈集友好大梅2号   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17396 | 仪征市 | 陈集高集幸福     | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17397 | 仪征市 | 陈集高集教师新村2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17398 | 仪征市 | 陈集高集教师新村   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17399 | 仪征市 | 月塘夏云邱庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17400 | 仪征市 | 月塘夏云卢云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17401 | 仪征市 | 陈集高集街西   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17402 | 仪征市 | 陈集高集陈庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17403 | 仪征市 | 月塘夏云余庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17404 | 仪征市 | 月塘夏云卢庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17405 | 仪征市 | 月塘夏云中心   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17406 | 仪征市 | 陈集高集潘庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17407 | 仪征市 | 月塘夏云李庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17408 | 仪征市 | 月塘夏云邱庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17409 | 仪征市 | 陈集高塘卞庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17410 | 仪征市 | 陈集红星吴庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17411 | 仪征市 | 滨江东升赵庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17412 | 仪征市 | 滨江东升原种场  | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17413 | 仪征市 | 滨江东升钱庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17414 | 仪征市 | 新集紫竹四民   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17415 | 仪征市 | 新集联盟管桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17416 | 仪征市 | 新集王营青年   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17417 | 仪征市 | 新集李云代庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17418 | 仪征市 | 新集王营农科2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17419 | 仪征市 | 新集李云孙庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17420 | 仪征市 | 新集李营前进   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17421 | 仪征市 | 新集王营陆庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17422 | 仪征市 | 新集李云代庄3号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17423 | 仪征市 | 新集联盟先进   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17424 | 仪征市 | 新集李云潘庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17425 | 仪征市 | 新集联盟红旗   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17426 | 仪征市 | 新集联盟金庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17427 | 仪征市 | 新集李云姜庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17428 | 仪征市 | 新集联盟万庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17429 | 仪征市 | 新集毛桥友谊   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17430 | 仪征市 | 新集毛桥青年   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17431 | 仪征市 | 大仪朱桥万庄3号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                |        |     |          |
|-------|-----|----------------|--------|-----|----------|
| 17432 | 仪征市 | 大仪朱桥朱桥2号       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17433 | 仪征市 | 大仪朱桥周庄2号       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17434 | 仪征市 | 大仪大巷小区         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17435 | 仪征市 | 大仪大巷村          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17436 | 仪征市 | 大仪大巷村部2号       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17437 | 仪征市 | 大仪朱桥团结         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17438 | 仪征市 | 大仪朱桥村部         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17439 | 仪征市 | 大仪朱桥村部2号       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17440 | 仪征市 | 大仪朱桥友爱2号       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17441 | 仪征市 | 滨江东升陈庄1号       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17442 | 仪征市 | 滨江东升北站         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17443 | 仪征市 | 新城金桥           | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17444 | 仪征市 | 新城桃坞薛庄         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17445 | 仪征市 | 滨江东升爱国         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17446 | 仪征市 | 桃坞花园配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 17447 | 仪征市 | 桃坞花园配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 17448 | 仪征市 | 桃坞花园配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 17449 | 仪征市 | 滨江东升老庄         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17450 | 仪征市 | 桃坞花园配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 17451 | 仪征市 | 滨江东升移风         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17452 | 仪征市 | 滨江东升南站         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17453 | 仪征市 | 滨江东升四新         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17454 | 仪征市 | 滨江东升丰庄         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17455 | 仪征市 | 滨江东升孙庄         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17456 | 仪征市 | 新城金桥小云         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17457 | 仪征市 | 大仪大巷韩庄         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17458 | 仪征市 | 大仪圣塘太平         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17459 | 仪征市 | 大仪何巷村部2号       | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17460 | 仪征市 | 大仪圣塘南徐         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17461 | 仪征市 | 大仪何巷村部3号       | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17462 | 仪征市 | 大仪大巷纪山         | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17463 | 仪征市 | 大仪何巷村部         | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17464 | 仪征市 | 大仪大巷桥          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |



|       |     |                   |        |     |          |
|-------|-----|-------------------|--------|-----|----------|
| 17465 | 仪征市 | 大仪大巷街道6号          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17466 | 仪征市 | 大仪大巷街西            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17467 | 仪征市 | 大仪大巷街道5号          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17468 | 仪征市 | 大仪小巷村部2号          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17469 | 仪征市 | 大仪大巷陈庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17470 | 仪征市 | 大仪大巷张姚            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17471 | 仪征市 | 大仪蒯庙郝庄2号          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17472 | 仪征市 | 大仪大巷街道2号          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17473 | 仪征市 | 大仪大巷街道8号          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17474 | 仪征市 | 大仪大巷街道1号          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17475 | 仪征市 | 大仪千棵熊庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17476 | 仪征市 | 大仪大巷街道农科2号        | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17477 | 仪征市 | 大仪大巷街道7号          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17478 | 仪征市 | 大仪千棵杨庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17479 | 仪征市 | 新城林果张云            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17480 | 仪征市 | 新城林果张塘            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17481 | 仪征市 | 新城林果吴庄            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17482 | 仪征市 | 新城大兴村部            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17483 | 仪征市 | 新城大兴大圩2号          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17484 | 仪征市 | 新北花苑13号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 17485 | 仪征市 | 新北花苑13号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 17486 | 仪征市 | 新北花苑10号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800 | 上级电源容量受限 |
| 17487 | 仪征市 | 新北花苑11号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 17488 | 仪征市 | 新北花苑11号配电室3号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 17489 | 仪征市 | 新北花苑12号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 630 | 上级电源容量受限 |
| 17490 | 仪征市 | 新集八桥沈庄6号          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17491 | 仪征市 | 新集八桥许庄            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17492 | 仪征市 | 新集樟木              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17493 | 仪征市 | 新集徐庄              | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17494 | 仪征市 | 新集八桥秋庄            | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17495 | 仪征市 | 新集天安友谊            | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17496 | 仪征市 | 新集八桥沈庄2号          | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17497 | 仪征市 | 新集八桥沈庄3号          | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |                   |        |      |          |
|-------|-----|-------------------|--------|------|----------|
| 17498 | 仪征市 | 新集天安唐庄            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 17499 | 仪征市 | 新集八桥丰产3号          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 17500 | 仪征市 | 新集八桥沈庄            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 17501 | 仪征市 | 新集八桥古北2号          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 17502 | 仪征市 | 新集八桥沈庄4号          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 17503 | 仪征市 | 新集冯庄2号            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 17504 | 仪征市 | 新集天安洪庄2号          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 17505 | 仪征市 | 新集八桥古北3号          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 17506 | 仪征市 | 新集天安汪庄            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 17507 | 仪征市 | 新北花苑2号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 17508 | 仪征市 | 新北花苑14号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 17509 | 仪征市 | 新城桃坞小区            | 交流10kV | 100  | 上级电源容量受限 |
| 17510 | 仪征市 | 新北花苑15号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 17511 | 仪征市 | 新城桃坞北站            | 交流10kV | 315  | 上级电源容量受限 |
| 17512 | 仪征市 | 新北花苑1号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 17513 | 仪征市 | 新北花苑1号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 17514 | 仪征市 | 新北花苑2号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 17515 | 仪征市 | 新城新北联合            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 17516 | 仪征市 | 新城桃坞周庄2号          | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 17517 | 仪征市 | 新城新华曹庄            | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 17518 | 仪征市 | 新城新华黄庄2号          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 17519 | 仪征市 | 新城新华黄庄            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限 |
| 17520 | 仪征市 | 新城新北双塘            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限 |
| 17521 | 仪征市 | 新北花苑14号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 17522 | 仪征市 | 新北花苑5号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 17523 | 仪征市 | 新北花苑15号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 17524 | 仪征市 | 新北花苑4号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限 |
| 17525 | 仪征市 | 新北花苑12号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 17526 | 仪征市 | 新北花苑13号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 17527 | 仪征市 | 新北花苑1号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 17528 | 仪征市 | 新北花苑3号配电室3号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |
| 17529 | 仪征市 | 新北花苑11号配电室4号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限 |
| 17530 | 仪征市 | 新北花苑6号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限 |

|       |     |                   |        |      |             |
|-------|-----|-------------------|--------|------|-------------|
| 17531 | 仪征市 | 新北花苑11号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限    |
| 17532 | 仪征市 | 新北花苑9号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限    |
| 17533 | 仪征市 | 新北花苑6号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17534 | 仪征市 | 新北花苑1号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17535 | 仪征市 | 新北花苑7号配电室配电变压器    | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限    |
| 17536 | 仪征市 | 新北花苑3号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17537 | 仪征市 | 新北花苑8号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17538 | 仪征市 | 新北花苑8号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17539 | 仪征市 | 新北花苑9号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限    |
| 17540 | 仪征市 | 新北花苑5号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17541 | 仪征市 | 新北花苑10号配电室1号配电变压器 | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17542 | 仪征市 | 新北花苑2号配电室4号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限    |
| 17543 | 仪征市 | 新北花苑3号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17544 | 仪征市 | 新北花苑13号配电室2号配电变压器 | 交流10kV | 630  | 上级电源容量受限    |
| 17545 | 仪征市 | 新北花苑2号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 1000 | 上级电源容量受限    |
| 17546 | 仪征市 | 新北花苑5号配电室1号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17547 | 仪征市 | 新北花苑3号配电室2号配电变压器  | 交流10kV | 800  | 上级电源容量受限    |
| 17548 | 仪征市 | 新集毛云              | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限    |
| 17549 | 仪征市 | 新集天安夏庄            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限    |
| 17550 | 仪征市 | 新集毛云南             | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限    |
| 17551 | 仪征市 | 新集天安印庄            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限    |
| 17552 | 仪征市 | 新集天安炕坊            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限    |
| 17553 | 仪征市 | 新集毛桥村部            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限    |
| 17554 | 仪征市 | 新集毛桥金桥2号          | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限    |
| 17555 | 仪征市 | 新集农科2号            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限    |
| 17556 | 仪征市 | 新集扬子制衣            | 交流10kV | 400  | 上级电源容量受限    |
| 17557 | 仪征市 | 新集毛云2号            | 交流10kV | 200  | 上级电源容量受限    |
| 17558 | 仪征市 | 月塘乌山孙岗            | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17559 | 仪征市 | 新集蔡桥团结            | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17560 | 仪征市 | 刘集联云肖云            | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17561 | 仪征市 | 刘集联云占云2号          | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17562 | 仪征市 | 刘集古井陈庄            | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17563 | 仪征市 | 大仪高田武庄            | 交流10kV | 200  | 配变分布式光伏容量受限 |

|       |     |          |        |     |             |
|-------|-----|----------|--------|-----|-------------|
| 17564 | 仪征市 | 新城友二     | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17565 | 仪征市 | 新城丁冲红旗   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17566 | 仪征市 | 马集邱云吕庄   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17567 | 仪征市 | 月塘长兴吴西   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17568 | 仪征市 | 大仪路北南林   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17569 | 仪征市 | 刘集薛岗互爱   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17570 | 仪征市 | 月塘张岗桥东   | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17571 | 仪征市 | 青山经洼西    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17572 | 仪征市 | 月塘长兴吴东   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17573 | 仪征市 | 陈集青年龚西   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17574 | 仪征市 | 青山张二2号   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17575 | 仪征市 | 月塘大云建北2号 | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17576 | 仪征市 | 月塘未井一级   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17577 | 仪征市 | 青山长山西大   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17578 | 仪征市 | 新城人民大棚   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17579 | 仪征市 | 刘集陈巷勤劳   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17580 | 仪征市 | 刘集薛岗王庄   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17581 | 仪征市 | 刘集古井吴庄   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17582 | 仪征市 | 大仪军田柏庄2号 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17583 | 仪征市 | 新城马坝刘一   | 交流10kV | 100 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17584 | 仪征市 | 大仪双塘东片   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17585 | 仪征市 | 新城三官村部3号 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17586 | 仪征市 | 刘集六巷车巷   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17587 | 仪征市 | 陈集青年姚庄   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17588 | 仪征市 | 大仪双涧郑庄   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17589 | 仪征市 | 新集凌东村部   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17590 | 仪征市 | 青山东王东    | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17591 | 仪征市 | 月塘乌山余云   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17592 | 仪征市 | 青山红山大西   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17593 | 仪征市 | 新集长春生态园  | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17594 | 仪征市 | 月塘曹营农科   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17595 | 仪征市 | 青山安墩金王1号 | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17596 | 仪征市 | 陈集双圩束巷   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |

|       |     |          |        |     |             |
|-------|-----|----------|--------|-----|-------------|
| 17597 | 仪征市 | 大仪高田公路   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17598 | 仪征市 | 马集八里藏云   | 交流10kV | 400 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17599 | 仪征市 | 滨江沿江朝阳   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17600 | 仪征市 | 大仪路北广塘   | 交流10kV | 200 | 配变分布式光伏容量受限 |
| 17601 | 仪征市 | 新集凌东丰收   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 17602 | 仪征市 | 新集长春中云   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 17603 | 仪征市 | 新集联盟友爱   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 17604 | 仪征市 | 新集长春史庄   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 17605 | 仪征市 | 新集长春东云   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 17606 | 仪征市 | 新集长春后云   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 17607 | 仪征市 | 新集国庆李云   | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限    |
| 17608 | 仪征市 | 新集长春东庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17609 | 仪征市 | 新集凌东梁庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17610 | 仪征市 | 新集凌东张东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17611 | 仪征市 | 新集凌东前庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17612 | 仪征市 | 新集凌东林业   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17613 | 仪征市 | 新集长春夏北   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17614 | 仪征市 | 新集凌东林坎2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17615 | 仪征市 | 新集凌东徐庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17616 | 仪征市 | 新集长春山头   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17617 | 仪征市 | 新集凌东张云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17618 | 仪征市 | 新集长春兰桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17619 | 仪征市 | 新集长春东良   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17620 | 仪征市 | 新集长春夏南   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17621 | 仪征市 | 新集兰桥许庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17622 | 仪征市 | 新集长春刘云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17623 | 仪征市 | 新集长春马庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17624 | 仪征市 | 新集凌东张西   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17625 | 仪征市 | 新集长春马庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17626 | 仪征市 | 新集长春郑北   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17627 | 仪征市 | 新集凌东桥南   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17628 | 仪征市 | 新集长春李庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |
| 17629 | 仪征市 | 新集凌东黄庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限    |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17630 | 仪征市 | 新集凌东上云2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17631 | 仪征市 | 新集兰桥高营   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17632 | 仪征市 | 新集长春郑山   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17633 | 仪征市 | 新集国庆西云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17634 | 仪征市 | 新城三茅东梁   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17635 | 仪征市 | 新集凌东牛东   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17636 | 仪征市 | 新集长春西山   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17637 | 仪征市 | 新集凌东下周   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17638 | 仪征市 | 新集凌东塘圩2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17639 | 仪征市 | 新集国庆李云2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17640 | 仪征市 | 新集长春梁庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17641 | 仪征市 | 新集凌东林坎   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17642 | 仪征市 | 新集长春阚庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17643 | 仪征市 | 新集长春西云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17644 | 仪征市 | 新集国庆孔庄   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17645 | 仪征市 | 新集凌东下云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17646 | 仪征市 | 新集凌东凌桥2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17647 | 仪征市 | 新集长春夏云   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17648 | 仪征市 | 新集兰桥高庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17649 | 仪征市 | 新集长春卞庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17650 | 仪征市 | 新集长春团结   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17651 | 仪征市 | 新集凌东凌桥   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17652 | 仪征市 | 新集长春农庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17653 | 仪征市 | 新集凌东塘圩1号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17654 | 仪征市 | 新集长春小学   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17655 | 仪征市 | 新集国庆东庄2号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17656 | 仪征市 | 新集联盟友爱2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17657 | 仪征市 | 新集长春牛庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17658 | 仪征市 | 新集凌东李山   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17659 | 仪征市 | 新集国庆东庄   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
| 17660 | 仪征市 | 新集长春金冲   | 交流10kV | 100 | 上级电源容量受限 |
| 17661 | 仪征市 | 新集长春史庄2号 | 交流10kV | 400 | 上级电源容量受限 |
| 17662 | 仪征市 | 新集凌东大任   | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |

|       |     |          |        |     |          |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|
| 17663 | 仪征市 | 新集凌东塘圩3号 | 交流10kV | 200 | 上级电源容量受限 |
|-------|-----|----------|--------|-----|----------|