

扬州市区电网受限接入配电线路清单

截止 2023 年 6 月底，扬州市区电网受限接入配电线路共 0 条。

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%且未完成治理。