

常州电网受限接入配电线路清单

截止 2024 年 6 月底，常州电网受限接入配电线路共 61 条，具体情况如下表所示。

序号	变电站	线路名称	最高负载率	供电公司
			(%)	(分部)
1	江苏.后周变/#2 主变	后铸 144 线	113.72	常州直属
2	江苏.余桥变/#2 主变	余新线 132	113.62	常州直属
3	常州.跃进变/2 号主变	横泰 146 线	113.53	常州直属
4	常州.陈渡变/1 号主变	怀南线 113	112.9	常州直属
5	常州.临湖变/2 号主变	临铝 144 线	111.73	常州直属
6	江苏.洮湖变/2 号主变	丰源 131 线	111.08	常州直属
7	江苏.中关村变/1 号主变	中达 112 线	110.13	常州直属
8	江苏.河头变/2 号主变	裕能 142 线	99.99	常州直属
9	常州.汤庄变/2 号主变	城辉线 129	99.95	常州直属
10	常州.东方变/2 号主变	宋塘线 121	99.81	常州直属
11	常州.戴溪变/2 号主变	戴铸线 133	99.75	常州直属
12	常州.前进变/1 号主变	袁家线 132	99.7	常州直属
13	常州.观里变/1 号主变	观泉 126 线	99.68	常州直属
14	常州.东方变/1 号主变	邦迪线 116	99.34	常州直属
15	常州.农场变/1 号主变	聚安 132 线	99.3	常州直属
16	江苏.东青变/#2 主变	天能 133 线	99.21	常州直属
17	常州.卜弋变/1 号主变	常金 113 线	98.86	常州直属
18	常州.寨桥变/2 号主变	凯铝 143 线	98.61	常州直属
19	常州.戴溪变/1 号主变	戴阳线 126	98.14	常州直属

20	常州.薛家变/1 号主变	后肖线 114	97.8	常州直属
21	常州.飞龙变/1 号主变	清江线 122	97.8	常州直属
22	常州.庙桥变/1 号主变	庙南线 111	97.06	常州直属
23	常州.新塘变/1 号主变	戴家线 112	96.94	常州直属
24	常州.前桥变/1 号主变	丰盛线 117	96.69	常州直属
25	常州.东安变/1 号主变	安南线 112	95.78	常州直属
26	常州.春江变/1 号主变	潘墅线 112	95.49	常州直属
27	常州.剑北变/1 号主变	剑桥 131 线	95.43	常州直属
28	常州.湟里变/2 号主变	湟东 125 线	95.09	常州直属
29	常州.汤庄变/1 号主变	吕西线 111	94.62	常州直属
30	常州.寨桥变/1 号主变	鑫泰 113 线	93.94	常州直属
31	常州.灯城变/1 号主变	邹南 121 线	93.84	常州直属
32	常州.勤业变/1 号主变	青枫#1 线 114	93.2	常州直属
33	常州.湟里变/2 号主变	河南 126 线	93.11	常州直属
34	常州.观里变/1 号主变	汽配线 111	93.04	常州直属
35	常州.洛阳变/1 号主变	天成线 123	92.59	常州直属
36	常州.太滂变/1 号主变	鸿程线 118	92.49	常州直属
37	常州.卢西变/2 号主变	安美线 125	92.37	常州直属
38	常州.观里变/1 号主变	颜村 125 线	92.09	常州直属
39	江苏.白荡变/#1 主变	青莲线 133	92.08	常州直属
40	常州.农场变/1 号主变	农安线 113	91.71	常州直属
41	常州.高田变/2 号主变	钱家线 123	91.61	常州直属
42	常州.太滂变/1 号主变	雪顺线 119	91.46	常州直属

43	常州.跃进变/1 号主变	西周线 121	91.34	常州直属
44	常州.青龙变/1 号主变	天吾一 115 线	91.33	常州直属
45	常州.戴溪变/2 号主变	建东线 141	91.21	常州直属
46	江苏.张庄变/2 号主变	后马线 135	90.72	常州直属
47	常州.薛家变/2 号主变	薛汤线 124	90.51	常州直属
48	常州.儒林变/2 号主变	塘墩线 123	110.92	金坛
49	常州.指前变/1 号主变	群达 121 线	110.8	金坛
50	常州.武宜变/1 号主变	经九线 118	99.98	金坛
51	常州.社头变/1 号主变	罗村线 112	98.61	金坛
52	常州.镇南变/2 号主变	集镇线 121	96.94	金坛
53	常州.薛埠变/2 号主变	盘石线 122	92.45	金坛
54	常州.朱庄变/2 号主变	北戴线 135	90.05	金坛
55	常州.昆仑变/1 号主变	昆达线 111	127.53	溧阳
56	常州.竹箴变/2 号主变	竹虹线 128	100	溧阳
57	常州.昆仑变/2 号主变	华鹏线 129	99.98	溧阳
58	常州.竹箴变/2 号主变	箴南线 129	98.38	溧阳
59	常州.竹箴变/2 号主变	竹金线 121	97.28	溧阳
60	常州.社农变/1 号主变	轴承线 111	94.1	溧阳
61	常州.上兴变/1 号主变	旧园 117 线	92.6	溧阳

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及常州供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 90%。