

宿迁市供电公司 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量信息 (2025 年第三季度)

截至 2025 年 6 月 30 日，宿迁市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 258 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 257 台，占比 99.61%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 1 台，占比 0.39%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	郑楼变	1 号主变	35	20000	6070
2	市区	郑楼变	2 号主变	35	20000	11730
3	市区	井头变	2 号主变	35	20000	8270
4	市区	井头变	1 号主变	35	10000	1340
5	市区	黄墩变	1 号主变	35	20000	9580
6	市区	黄墩变	2 号主变	35	20000	7640
7	市区	陈集变	1 号主变	35	20000	6010
8	市区	陈集变	2 号主变	35	20000	7200
9	市区	路北变	2 号主变	35	16000	2830
10	市区	路北变	1 号主变	35	20000	6110

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11	市区	侍岭变	2号主变	35	12500	3230
12	市区	新庄变	1号主变	110	50000	33100
13	市区	新庄变	2号主变	110	50000	38400
14	市区	三台山变	1号主变	110	50000	30040
15	市区	三台山变	2号主变	110	50000	30030
16	市区	金沙变	1号主变	110	50000	30040
17	市区	金沙变	2号主变	110	50000	30060
18	市区	叶庄变	1号主变	110	20000	6030
19	市区	叶庄变	2号主变	110	50000	32980
20	市区	惠泽变	1号主变	110	50000	30010
21	市区	惠泽变	2号主变	110	50000	30570
22	市区	古山变	1号主变	110	50000	30010
23	市区	古山变	2号主变	110	50000	32470
24	市区	隆锦变	1号主变	110	50000	30670
25	市区	隆锦变	2号主变	110	50000	31680
26	市区	振兴变	1号主变	110	50000	33980
27	市区	振兴变	2号主变	110	50000	30210
28	市区	罗桥变	1号主变	110	63000	40500

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29	市区	罗桥变	2号主变	110	63000	40470
30	市区	顺河变	2号主变	110	31500	15230
31	市区	顺河变	1号主变	110	50000	30030
32	市区	曹集变	1号主变	110	50000	31070
33	市区	曹集变	2号主变	110	50000	30000
34	市区	洋河变	1号主变	110	63000	40410
35	市区	洋河变	2号主变	110	31500	15220
36	市区	付庄变	1号主变	110	40000	22060
37	市区	付庄变	2号主变	110	40000	22040
38	市区	大兴变	1号主变	110	50000	30010
39	市区	大兴变	2号主变	110	40000	22030
40	市区	幸福变	2号主变	110	63000	40530
41	市区	幸福变	1号主变	110	50000	30000
42	市区	同济变	2号主变	110	50000	30400
43	市区	同济变	1号主变	110	50000	31240
44	市区	西南区变	1号主变	110	40000	22140
45	市区	西南区变	2号主变	110	63000	40470
46	市区	支口变	2号主变	110	50000	30090

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47	市区	支口变	1号主变	110	50000	31560
48	市区	开发区变	1号主变	110	40000	22010
49	市区	开发区变	2号主变	110	40000	22010
50	市区	红海变	1号主变	110	50000	30020
51	市区	红海变	2号主变	110	50000	30020
52	市区	府苑变	1号主变	110	40000	22350
53	市区	府苑变	2号主变	110	40000	22050
54	市区	来龙变	2号主变	110	31500	15830
55	市区	来龙变	1号主变	110	50000	30610
56	市区	许庄变	1号主变	110	100000	70100
57	市区	许庄变	2号主变	110	100000	70100
58	市区	许庄变	3号主变	110	100000	78400
59	市区	罗曼变	1号主变	110	50000	30020
60	市区	罗曼变	2号主变	110	50000	30220
61	市区	钱塘变	2号主变	110	40000	22150
62	市区	钱塘变	1号主变	110	50000	30150
63	市区	新城变	2号主变	110	40000	22050
64	市区	新城变	1号主变	110	50000	30050

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
65	市区	王官集变	3号主变	110	50000	30000
66	市区	王官集变	1号主变	110	20000	6150
67	市区	三义变	1号主变	110	50000	30520
68	市区	三义变	2号主变	110	50000	30840
69	市区	富康变	1号主变	110	50000	10400
70	市区	富康变	3号主变	110	50000	30130
71	市区	仰化变	1号主变	110	31500	15210
72	市区	仰化变	3号主变	110	50000	36300
73	市区	关庙变	1号主变	110	40000	22050
74	市区	关庙变	3号主变	110	50000	30070
75	市区	龙河变	1号主变	110	50000	30030
76	市区	龙河变	3号主变	110	50000	30030
77	市区	通湖变	1号主变	110	80000	54190
78	市区	通湖变	2号主变	110	50000	30030
79	市区	洋北变	1号主变	110	80000	58720
80	市区	洋北变	2号主变	110	50000	30010
81	市区	北区变	2号主变	110	50000	30020
82	市区	北区变	3号主变	110	50000	30020

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
83	市区	豫东变	1号主变	110	80000	7090
84	市区	豫东变	3号主变	110	50000	34050
85	市区	果园变	1号主变	110	63000	40500
86	市区	果园变	2号主变	110	50000	30900
87	市区	城中变	1号主变	110	63000	9920
88	市区	城中变	2号主变	110	40000	22300
89	市区	运东变	1号主变	110	63000	40750
90	市区	运东变	2号主变	110	50000	35710
91	市区	五星变	2号主变	110	100000	70090
92	市区	五星变	1号主变	110	80000	54020
93	市区	光前变	1号主变	110	50000	13670
94	市区	光前变	2号主变	110	80000	33620
95	市区	皂河变	1号主变	110	31500	15220
96	市区	皂河变	2号主变	110	63000	40620
97	市区	埠子变	1号主变	110	31500	15250
98	市区	埠子变	2号主变	110	31500	16200
99	市区	港口变	1号主变	110	40000	22070
100	市区	港口变	2号主变	110	40000	22250

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
101	市区	皂河移动变	1号主变	110	63000	26431
102	市区	侍岭变	1号主变	35	8000	0
103	沭阳	柴米变	1号主变	110	63000	1440
104	沭阳	柴米变	2号主变	110	31500	15280
105	沭阳	慈溪变	1号主变	110	63000	41490
106	沭阳	慈溪变	2号主变	110	50000	30350
107	沭阳	高墟变	1号主变	110	50000	30030
108	沭阳	高墟变	2号主变	110	50000	30190
109	沭阳	耿圩变	1号主变	110	20000	7550
110	沭阳	耿圩变	2号主变	110	63000	19350
111	沭阳	韩山变	1号主变	110	50000	30020
112	沭阳	韩山变	2号主变	110	50000	30890
113	沭阳	胡集变	1号主变	110	50000	30310
114	沭阳	胡集变	2号主变	110	50000	30350
115	沭阳	花乡变	2号主变	110	50000	1810
116	沭阳	花乡变	1号主变	110	50000	0
117	沭阳	华冲变	1号主变	110	50000	30090
118	沭阳	华冲变	2号主变	110	31500	15200

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
119	沭阳	淮沭变	1号主变	110	80000	54090
120	沭阳	淮沭变	2号主变	110	50000	31290
121	沭阳	黄竹变	1号主变	110	50000	30030
122	沭阳	黄竹变	2号主变	110	50000	30020
123	沭阳	陇集变	1号主变	35	20000	13550
124	沭阳	陇集变	2号主变	35	20000	4200
125	沭阳	马厂变	1号主变	110	40000	23010
126	沭阳	马厂变	2号主变	110	63000	40520
127	沭阳	茆圩变	1号主变	110	50000	30040
128	沭阳	茆圩变	2号主变	110	50000	30210
129	沭阳	庙头变	1号主变	110	40000	22030
130	沭阳	庙头变	2号主变	110	40000	22010
131	沭阳	南湖变	1号主变	110	80000	12650
132	沭阳	南湖变	3号主变	110	50000	30000
133	沭阳	钱集变	1号主变	110	50000	32650
134	沭阳	钱集变	2号主变	110	50000	33930
135	沭阳	蔷薇变	1号主变	110	50000	30030
136	沭阳	蔷薇变	2号主变	110	50000	30020

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
137	沭阳	青伊湖变	1号主变	110	50000	30100
138	沭阳	青伊湖变	2号主变	110	31500	15200
139	沭阳	桑墟变	1号主变	110	50000	30010
140	沭阳	桑墟变	2号主变	110	50000	30080
141	沭阳	沭城变	1号主变	110	50000	30590
142	沭阳	沭城变	2号主变	110	50000	6110
143	沭阳	汤涧变	1号主变	110	50000	30020
144	沭阳	汤涧变	2号主变	110	50000	30000
145	沭阳	塘沟变	1号主变	110	50000	30110
146	沭阳	塘沟变	2号主变	110	31500	15200
147	沭阳	吴集变	1号主变	110	50000	30160
148	沭阳	吴集变	2号主变	110	50000	31390
149	沭阳	贤官变	1号主变	110	63000	16370
150	沭阳	贤官变	2号主变	110	50000	30020
151	沭阳	徐庄变	1号主变	110	50000	1900
152	沭阳	徐庄变	2号主变	110	50000	7750
153	沭阳	颜集变	1号主变	110	50000	30030
154	沭阳	颜集变	2号主变	110	50000	30110

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
155	沭阳	杨店变	1号主变	110	63000	40850
156	沭阳	杨店变	2号主变	110	80000	54370
157	沭阳	沂涛变	1号主变	110	50000	30050
158	沭阳	沂涛变	2号主变	110	31500	15300
159	沭阳	迎宾变	1号主变	110	50000	3420
160	沭阳	迎宾变	2号主变	110	50000	13530
161	沭阳	悦来变	1号主变	35	20000	6860
162	沭阳	悦来变	2号主变	35	25000	13770
163	沭阳	扎下变	1号主变	110	50000	11850
164	沭阳	扎下变	2号主变	110	50000	3950
165	沭阳	长庄变	1号主变	110	50000	31210
166	沭阳	长庄变	2号主变	110	63000	13410
167	泗阳	东祥变	1号主变	110	50000	30110
168	泗阳	东祥变	2号主变	110	50000	30740
169	泗阳	穿城变	1号主变	110	50000	30060
170	泗阳	穿城变	2号主变	110	31500	17910
171	泗阳	吉安变	1号主变	110	50000	30010
172	泗阳	吉安变	2号主变	110	50000	30050

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
173	泗阳	爱园变	1号主变	110	50000	31240
174	泗阳	爱园变	2号主变	110	50000	30060
175	泗阳	花井变	2号主变	110	50000	30290
176	泗阳	花井变	1号主变	110	50000	30710
177	泗阳	河埝变	1号主变	110	31500	15250
178	泗阳	河埝变	2号主变	110	40000	22040
179	泗阳	裴圩变	1号主变	110	50000	30090
180	泗阳	裴圩变	2号主变	110	50000	30060
181	泗阳	前圩变	1号主变	110	50000	30000
182	泗阳	前圩变	2号主变	110	50000	30170
183	泗阳	三庄变	1号主变	110	50000	30090
184	泗阳	三庄变	2号主变	110	50000	30830
185	泗阳	来安变	1号主变	110	80000	54680
186	泗阳	来安变	2号主变	110	80000	55450
187	泗阳	卢集变	2号主变	110	50000	30010
188	泗阳	卢集变	1号主变	110	50000	30000
189	泗阳	天后变	2号主变	110	50000	30310
190	泗阳	天后变	1号主变	110	50000	9100

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
191	泗阳	城南变	1号主变	110	50000	30070
192	泗阳	城南变	2号主变	110	50000	30020
193	泗阳	泗港变	1号主变	110	80000	54220
194	泗阳	泗港变	2号主变	110	80000	55630
195	泗阳	北庄变	1号主变	110	50000	1120
196	泗阳	北庄变	2号主变	110	50000	30010
197	泗阳	临河变	1号主变	110	50000	30000
198	泗阳	临河变	2号主变	110	50000	30030
199	泗阳	郑庄变	1号主变	110	50000	30850
200	泗阳	郑庄变	2号主变	110	63000	40400
201	泗阳	王集变	2号主变	110	50000	30050
202	泗阳	王集变	1号主变	110	50000	30050
203	泗阳	众兴变	1号主变	110	50000	32420
204	泗阳	众兴变	2号主变	110	50000	30220
205	泗洪	泗洪变	1号主变	110	50000	3734
206	泗洪	泗洪变	2号主变	110	50000	3163
207	泗洪	薛岗变	1号主变	110	50000	6188
208	泗洪	薛岗变	2号主变	110	50000	337

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
209	泗洪	兴湖变	1号主变	110	31500	14742
210	泗洪	兴湖变	2号主变	110	31500	4847
211	泗洪	界集变	1号主变	110	50000	26410
212	泗洪	界集变	2号主变	110	50000	36044
213	泗洪	峰山变	1号主变	110	50000	35360
214	泗洪	峰山变	2号主变	110	50000	34660
215	泗洪	朱湖变	1号主变	110	50000	27587
216	泗洪	朱湖变	2号主变	110	50000	29748
217	泗洪	车门变	1号主变	110	50000	24649
218	泗洪	车门变	2号主变	110	50000	27555
219	泗洪	上塘变	1号主变	110	50000	25320
220	泗洪	上塘变	2号主变	110	31500	11641
221	泗洪	城头变	2号主变	110	31500	1412
222	泗洪	城头变	1号主变	110	50000	26911
223	泗洪	青阳变	2号主变	110	50000	5588
224	泗洪	青阳变	1号主变	110	50000	4266
225	泗洪	三里变	1号主变	110	50000	4258
226	泗洪	三里变	2号主变	110	63000	17648

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
227	泗洪	魏营变	1号主变	35	20000	10396
228	泗洪	魏营变	2号主变	35	20000	8677
229	泗洪	农场变	2号主变	110	20000	10915
230	泗洪	农场变	1号主变	110	50000	30156
231	泗洪	归仁变	1号主变	35	20000	6277
232	泗洪	归仁变	2号主变	35	20000	7711
233	泗洪	梅花变	2号主变	110	50000	1286
234	泗洪	梅花变	1号主变	110	50000	27911
235	泗洪	金镇变	1号主变	110	31500	8173
236	泗洪	金镇变	2号主变	110	50000	1753
237	泗洪	陈圩变	1号主变	35	20000	10870
238	泗洪	陈圩变	2号主变	35	10000	3494
239	泗洪	天岗湖变	1号主变	110	20000	7240
240	泗洪	天岗湖变	2号主变	110	20000	11820
241	泗洪	北郊变	1号主变	35	16000	990
242	泗洪	北郊变	2号主变	35	25000	1034
243	泗洪	太平变	2号主变	35	6300	1520
244	泗洪	太平变	1号主变	35	10000	2118

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
245	泗洪	芦沟变	1号主变	35	6300	1099
246	泗洪	芦沟变	2号主变	35	10000	1649
247	泗洪	石集变	2号主变	35	5000	260
248	泗洪	石集变	1号主变	35	10000	969
249	泗洪	田桥变	3号主变	110	50000	16337
250	泗洪	田桥变	1号主变	110	50000	1280
251	泗洪	泗洲变	1号主变	110	63000	22243
252	泗洪	泗洲变	2号主变	110	50000	15463
253	泗洪	董沟变	2号主变	110	80000	4411
254	泗洪	董沟变	1号主变	110	80000	23142
255	泗洪	孙园变	1号主变	110	31500	3117
256	泗洪	孙园变	2号主变	110	31500	16230
257	泗洪	双沟变	1号主变	110	63000	26997
258	泗洪	双沟变	2号主变	110	50000	18107

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	沭阳	花乡变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限