

泰州市供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息

(2025 年第 3 季度)

截至 2025 年 6 月 30 日，泰州市 110、35 千伏公用变压器共有 284 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 282 台，占比 99.30%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 2 台，占比 0.70%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	三桥变	1 号主变	110	80000	42179
2	市区	三桥变	2 号主变	110	50000	11351
3	市区	东风变	1 号主变	110	50000	30250
4	市区	东风变	2 号主变	110	50000	30987
5	市区	九龙变	1 号主变	110	31500	10189
6	市区	九龙变	2 号主变	110	31500	11871
7	市区	刁铺变	1 号主变	110	50000	3935
8	市区	刁铺变	2 号主变	110	50000	13672
9	市区	医药变	1 号主变	110	80000	34562
10	市区	医药变	2 号主变	110	80000	21654

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11	市区	十里变	1 号主变	110	50000	11871
12	市区	十里变	2 号主变	110	40000	10189
13	市区	华港变	1 号主变	110	31500	4799
14	市区	华港变	2 号主变	110	31500	15773
15	市区	口岸变	1 号主变	110	50000	5180
16	市区	口岸变	2 号主变	110	50000	3935
17	市区	古马变	1 号主变	110	50000	19290
18	市区	古马变	2 号主变	110	63000	50400
19	市区	古马变	3 号主变	110	80000	5180
20	市区	同心变	1 号主变	110	40000	24300
21	市区	同心变	2 号主变	110	40000	2813
22	市区	周山变	1 号主变	110	40000	11871
23	市区	周山变	2 号主变	110	40000	11351
24	市区	周梓变	1 号主变	110	40000	3331
25	市区	周梓变	2 号主变	110	50000	5180
26	市区	城中变	1 号主变	110	63000	16648
27	市区	城中变	2 号主变	110	63000	11871
28	市区	城南变	1 号主变	110	80000	21654
29	市区	城南变	2 号主变	110	80000	35544
30	市区	塘湾变	1 号主变	110	80000	39887
31	市区	塘湾变	3 号主变	110	50000	10787
32	市区	大学变	1 号主变	110	40000	29280
33	市区	大学变	2 号主变	110	40000	619
34	市区	招贤变	1 号主变	110	63000	16230

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35	市区	招贤变	2 号主变	110	63000	10189
36	市区	振兴变	1 号主变	110	100000	11871
37	市区	振兴变	2 号主变	110	80000	19658
38	市区	振兴变	3 号主变	110	100000	42179
39	市区	新区变	1 号主变	110	40000	9601
40	市区	新区变	2 号主变	110	40000	3627
41	市区	新明变	1 号主变	110	40000	9628
42	市区	新明变	2 号主变	110	50000	3935
43	市区	杨庄变	1 号主变	110	50000	24522
44	市区	杨庄变	2 号主变	110	50000	11351
45	市区	森园变	1 号主变	110	31500	10189
46	市区	森园变	2 号主变	110	31500	12105
47	市区	江洲变	1 号主变	110	50000	21125
48	市区	江洲变	2 号主变	110	50000	26564
49	市区	泰东变	1 号主变	110	40000	7652
50	市区	泰东变	2 号主变	110	40000	10700
51	市区	泰东变	3 号主变	110	80000	29280
52	市区	海陵变	1 号主变	110	63000	11871
53	市区	海陵变	2 号主变	110	63000	10359
54	市区	滨江变	1 号主变	110	63000	3935
55	市区	滨江变	2 号主变	110	63000	5180
56	市区	祥泰变	1 号主变	110	80000	40918
57	市区	祥泰变	2 号主变	110	80000	21654
58	市区	红旗变	1 号主变	110	31500	20259

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59	市区	红旗变	2 号主变	110	50000	30695
60	市区	罡杨变	1 号主变	110	63000	10189
61	市区	罡杨变	2 号主变	110	50000	16434
62	市区	苏陈变	1 号主变	110	50000	19772
63	市区	苏陈变	2 号主变	110	80000	20606
64	市区	许庄变	1 号主变	110	63000	8664
65	市区	许庄变	3 号主变	110	50000	3935
66	市区	鲍徐变	1 号主变	110	40000	11159
67	市区	鲍徐变	2 号主变	110	40000	19898
68	市区	鼓楼变	1 号主变	110	50000	40000
69	市区	鼓楼变	2 号主变	110	63000	11871
70	兴化	严家变	1 号主变	110	63000	16400
71	兴化	严家变	2 号主变	110	63000	24410
72	兴化	中沙变	1 号主变	110	50000	20089
73	兴化	中沙变	2 号主变	110	50000	24410
74	兴化	仁和变	1 号主变	110	31500	803
75	兴化	仁和变	2 号主变	110	31500	8788
76	兴化	八里变	1 号主变	110	50000	16121
77	兴化	八里变	2 号主变	110	50000	3390
78	兴化	兴化变	1 号主变	110	40000	10970
79	兴化	兴化变	2 号主变	110	31500	8894
80	兴化	北朱变	2 号主变	110	40000	12415
81	兴化	南阳变	1 号主变	110	50000	24410
82	兴化	南阳变	2 号主变	110	50000	20167

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
83	兴化	古庄变	1 号主变	110	40000	7947
84	兴化	古庄变	2 号主变	110	31500	18200
85	兴化	史堡变	1 号主变	110	80000	14506
86	兴化	史堡变	2 号主变	110	50000	27536
87	兴化	合陈变	1 号主变	110	50000	5348
88	兴化	合陈变	2 号主变	110	50000	16003
89	兴化	周庄变	1 号主变	110	63000	4982
90	兴化	周庄变	2 号主变	110	50000	7947
91	兴化	垛田变	1 号主变	110	31500	8503
92	兴化	垛田变	2 号主变	110	31500	10221
93	兴化	堡东变	1 号主变	110	63000	5858
94	兴化	堡东变	3 号主变	110	80000	14506
95	兴化	大垛变	1 号主变	110	50000	12806
96	兴化	大垛变	2 号主变	110	50000	19039
97	兴化	安丰变	1 号主变	110	50000	16003
98	兴化	安丰变	2 号主变	110	50000	19953
99	兴化	戴南变	1 号主变	110	80000	44091
100	兴化	戴南变	2 号主变	110	80000	25480
101	兴化	戴泽变	1 号主变	110	63000	9911
102	兴化	戴泽变	2 号主变	110	63000	22838
103	兴化	戴窑变	1 号主变	110	50000	17497
104	兴化	戴窑变	2 号主变	110	50000	16003
105	兴化	新垛变	1 号主变	110	50000	16003
106	兴化	新垛变	2 号主变	110	50000	19604

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
107	兴化	林湖变	1 号主变	110	50000	13632
108	兴化	林湖变	2 号主变	110	50000	28592
109	兴化	永合变	1 号主变	110	50000	6681
110	兴化	永合变	2 号主变	110	50000	1665
111	兴化	石梁变	1 号主变	110	31500	16000
112	兴化	石梁变	2 号主变	110	20000	2800
113	兴化	科园变	1 号主变	110	50000	14574
114	兴化	科园变	2 号主变	110	50000	1807
115	兴化	竹泓变	1 号主变	110	31500	13086
116	兴化	竹泓变	2 号主变	110	31500	13767
117	兴化	红星变	1 号主变	110	50000	6525
118	兴化	红星变	2 号主变	110	50000	13877
119	兴化	纪荀变	1 号主变	110	50000	18024
120	兴化	纪荀变	2 号主变	110	50000	7947
121	兴化	罗么变	1 号主变	110	80000	13844
122	兴化	罗么变	2 号主变	110	50000	2001
123	兴化	英武变	1 号主变	110	63000	9074
124	兴化	英武变	2 号主变	110	50000	9323
125	兴化	荻垛变	1 号主变	110	50000	14506
126	兴化	荻垛变	2 号主变	110	50000	9088
127	兴化	薛鹏变	1 号主变	110	80000	41013
128	兴化	薛鹏变	2 号主变	110	50000	7947
129	兴化	裴马变	1 号主变	110	80000	7733
130	兴化	裴马变	2 号主变	110	80000	27854

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
131	兴化	赵万变	1 号主变	110	50000	16503
132	兴化	赵万变	2 号主变	110	50000	8950
133	兴化	钓鱼变	1 号主变	110	80000	10121
134	兴化	钓鱼变	2 号主变	110	50000	13302
135	兴化	大营变	1 号主变	35	20000	11482
136	兴化	大营变	2 号主变	35	20000	4661
137	兴化	戴窑变	1 号主变	35	20000	6681
138	兴化	戴窑变	2 号主变	35	25000	1665
139	兴化	陈堡变	1 号主变	35	20000	6032
140	兴化	陈堡变	2 号主变	35	20000	4744
141	兴化	陶庄变	1 号主变	35	10000	2367
142	兴化	陶庄变	2 号主变	35	10000	2438
143	泰兴	七圩变	1 号主变	110	40000	17282
144	泰兴	七圩变	2 号主变	110	50000	7811
145	泰兴	东郊变	1 号主变	110	63000	22959
146	泰兴	东郊变	2 号主变	110	63000	15078
147	泰兴	余庄变	1 号主变	110	50000	7226
148	泰兴	余庄变	2 号主变	110	50000	14058
149	泰兴	元竹变	2 号主变	110	50000	0
150	泰兴	元竹变	3 号主变	110	50000	0
151	泰兴	刁网变	1 号主变	110	31500	16065
152	泰兴	刁网变	2 号主变	110	31500	15929
153	泰兴	分界变	1 号主变	110	50000	22292
154	泰兴	分界变	2 号主变	110	50000	22139

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
155	泰兴	北郊变	1 号主变	110	50000	18885
156	泰兴	北郊变	2 号主变	110	31500	230
157	泰兴	古溪变	1 号主变	110	31500	16006
158	泰兴	古溪变	2 号主变	110	31500	15879
159	泰兴	姚王变	1 号主变	110	50000	14602
160	泰兴	姚王变	2 号主变	110	80000	29556
161	泰兴	官河变	1 号主变	110	63000	28712
162	泰兴	官河变	2 号主变	110	50000	15099
163	泰兴	宣堡变	2 号主变	110	50000	28901
164	泰兴	宣堡变	3 号主变	110	50000	5180
165	泰兴	小智变	1 号主变	110	50000	17377
166	泰兴	小智变	2 号主变	110	50000	17335
167	泰兴	张桥变	1 号主变	110	50000	1005
168	泰兴	张桥变	2 号主变	110	50000	1117
169	泰兴	曲霞变	1 号主变	110	31500	11423
170	泰兴	曲霞变	2 号主变	110	40000	21318
171	泰兴	朝阳变	1 号主变	110	80000	11782
172	泰兴	朝阳变	2 号主变	110	80000	20430
173	泰兴	河失变	2 号主变	110	40000	10294
174	泰兴	河失变	3 号主变	110	40000	10922
175	泰兴	沿港变	1 号主变	110	63000	7811
176	泰兴	沿港变	2 号主变	110	63000	394
177	泰兴	沿港变	3 号主变	110	63000	11434
178	泰兴	济川变	1 号主变	110	50000	15672

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
179	泰兴	济川变	2 号主变	110	50000	12872
180	泰兴	珊瑚变	1 号主变	110	50000	23421
181	泰兴	珊瑚变	2 号主变	110	50000	21335
182	泰兴	秦楼变	1 号主变	110	40000	11237
183	泰兴	秦楼变	2 号主变	110	50000	22434
184	泰兴	蒋华变	1 号主变	110	63000	31878
185	泰兴	蒋华变	2 号主变	110	80000	7811
186	泰兴	西郊变	1 号主变	110	80000	31910
187	泰兴	西郊变	2 号主变	110	50000	8370
188	泰兴	过船变	1 号主变	110	63000	919
189	泰兴	过船变	2 号主变	110	80000	11434
190	泰兴	钱家变	1 号主变	110	40000	7900
191	泰兴	钱家变	2 号主变	110	40000	3700
192	泰兴	马甸变	1 号主变	110	31500	5364
193	泰兴	马甸变	2 号主变	110	31500	2214
194	靖江	万福变	1 号主变	110	80000	32742
195	靖江	万福变	2 号主变	110	80000	36203
196	靖江	东兴变	1 号主变	110	31500	6939
197	靖江	东兴变	2 号主变	110	31500	5798
198	靖江	土桥变	1 号主变	110	50000	23322
199	靖江	土桥变	2 号主变	110	50000	8820
200	靖江	城北变	1 号主变	110	50000	13078
201	靖江	城北变	2 号主变	110	50000	22139
202	靖江	季市变	1 号主变	110	50000	22139

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
203	靖江	季市变	2 号主变	110	50000	18839
204	靖江	孤山变	1 号主变	110	63000	19848
205	靖江	孤山变	2 号主变	110	50000	18706
206	靖江	康兴变	1 号主变	110	50000	5554
207	靖江	康兴变	2 号主变	110	50000	9187
208	靖江	开发变	1 号主变	110	50000	3452
209	靖江	开发变	2 号主变	110	63000	16297
210	靖江	新丰变	1 号主变	110	31500	12692
211	靖江	新丰变	2 号主变	110	31500	16518
212	靖江	新桥变	1 号主变	110	40000	15536
213	靖江	新桥变	2 号主变	110	50000	28890
214	靖江	新港变	1 号主变	110	40000	14002
215	靖江	新港变	2 号主变	110	40000	14612
216	靖江	木金变	1 号主变	110	80000	26205
217	靖江	木金变	2 号主变	110	80000	40010
218	靖江	江防变	1 号主变	110	40000	12000
219	靖江	江防变	2 号主变	110	40000	9400
220	靖江	焦港变	1 号主变	110	63000	18644
221	靖江	焦港变	2 号主变	110	50000	17534
222	靖江	礼士变	1 号主变	110	31500	5240
223	靖江	礼士变	2 号主变	110	31500	8754
224	靖江	祁安变	1 号主变	110	50000	24678
225	靖江	祁安变	2 号主变	110	50000	22139
226	靖江	联兴变	1 号主变	110	50000	22312

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
227	靖江	联兴变	2 号主变	110	50000	21709
228	靖江	虹桥变	1 号主变	110	40000	8570
229	靖江	虹桥变	2 号主变	110	50000	7514
230	靖江	银桥变	1 号主变	110	31500	20200
231	靖江	银桥变	2 号主变	110	40000	27300
232	靖江	长里变	1 号主变	110	50000	21557
233	靖江	长里变	2 号主变	110	63000	21332
234	靖江	顶和变	1 号主变	110	50000	4260
235	靖江	顶和变	2 号主变	110	50000	7108
236	靖江	马洲变	1 号主变	110	80000	11990
237	靖江	马洲变	2 号主变	110	50000	11065
238	靖江	侯河变	1 号主变	35	20000	11245
239	靖江	侯河变	2 号主变	35	20000	5573
240	靖江	金星变	1 号主变	35	20000	3768
241	靖江	金星变	2 号主变	35	20000	2928
242	姜堰	三沙变	1 号主变	110	50000	20707
243	姜堰	三沙变	2 号主变	110	50000	17060
244	姜堰	中干河变	1 号主变	110	63000	1860
245	姜堰	中干河变	2 号主变	110	80000	6535
246	姜堰	俞耿变	1 号主变	110	50000	24695
247	姜堰	俞耿变	2 号主变	110	50000	19270
248	姜堰	兴园变	1 号主变	110	80000	7733
249	姜堰	兴园变	2 号主变	110	50000	21835
250	姜堰	前林变	1 号主变	110	50000	6535

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
251	姜堰	前林变	2 号主变	110	50000	14143
252	姜堰	城西变	1 号主变	110	40000	3086
253	姜堰	城西变	2 号主变	110	50000	8055
254	姜堰	城西变	3 号主变	110	63000	20606
255	姜堰	太宇变	1 号主变	110	63000	8754
256	姜堰	太宇变	2 号主变	110	50000	6535
257	姜堰	姜堰变	1 号主变	110	80000	14143
258	姜堰	姜堰变	2 号主变	110	50000	1660
259	姜堰	官庄变	1 号主变	110	50000	13079
260	姜堰	官庄变	2 号主变	110	50000	10710
261	姜堰	张甸变	1 号主变	110	50000	11351
262	姜堰	张甸变	2 号主变	110	50000	13831
263	姜堰	洪林变	1 号主变	110	50000	26504
264	姜堰	洪林变	2 号主变	110	50000	16121
265	姜堰	淤溪变	1 号主变	110	40000	11855
266	姜堰	淤溪变	2 号主变	110	40000	16121
267	姜堰	湖东变	1 号主变	110	50000	15437
268	姜堰	湖东变	2 号主变	110	50000	13193
269	姜堰	溱潼变	1 号主变	110	50000	26478
270	姜堰	溱潼变	2 号主变	110	50000	22488
271	姜堰	白米变	1 号主变	110	80000	14143
272	姜堰	白米变	2 号主变	110	50000	20911
273	姜堰	蒋垛变	1 号主变	110	31500	17115
274	姜堰	蒋垛变	2 号主变	110	31500	14143

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
275	姜堰	运粮变	1 号主变	110	31500	11955
276	姜堰	运粮变	3 号主变	110	31500	13931
277	姜堰	黄村变	1 号主变	110	80000	14143
278	姜堰	黄村变	2 号主变	110	50000	20707
279	姜堰	桥头变	1 号主变	35	20000	10626
280	姜堰	桥头变	2 号主变	35	20000	9092
281	姜堰	沈高变	1 号主变	35	20000	7016
282	姜堰	沈高变	2 号主变	35	20000	4998
283	姜堰	顾高变	1 号主变	35	20000	6535
284	姜堰	顾高变	2 号主变	35	20000	1327

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	泰兴	元竹变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
2	泰兴	元竹变	3 号主变	110	50000	本级设备容量受限