

盐城市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息 (2025 年第三季度)

截至 2025 年 6 月 30 日，盐城市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 490 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 443 台，占比 90.41%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 47 台，占比 9.59%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
1	市区	安泰变	1号主变	110	80000	0
2	市区	安泰变	2号主变	110	50000	13570
3	市区	鞍湖变	1号主变	110	31500	6135
4	市区	鞍湖变	2号主变	110	50000	28078
5	市区	保税变	1号主变	110	50000	0
6	市区	保税变	2号主变	110	50000	0
7	市区	北郊变	1号主变	110	31500	2006
8	市区	北郊变	2号主变	110	31500	2003

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9	市区	潮河变	1号主变	110	40000	11901
10	市区	潮河变	2号主变	110	63000	0
11	市区	城中变	1号主变	110	63000	18250
12	市区	城中变	2号主变	110	63000	29502
13	市区	大冈变	1号主变	110	50000	17990
14	市区	大冈变	2号主变	110	50000	25127
15	市区	东郊变	1号主变	110	50000	23558
16	市区	东郊变	2号主变	110	50000	19606
17	市区	都城变	1号主变	110	40000	0
18	市区	都城变	2号主变	110	63000	0
19	市区	都西变	1号主变	110	80000	12120
20	市区	都西变	2号主变	110	50000	19686
21	市区	冈中变	1号主变	110	31500	0
22	市区	冈中变	2号主变	110	40000	3043
23	市区	高新变	1号主变	110	50000	14371
24	市区	高新变	2号主变	110	50000	14371
25	市区	合心变	1号主变	110	50000	10442
26	市区	合心变	2号主变	110	63000	3317

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27	市区	河东变	1号主变	110	50000	15309
28	市区	河东变	2号主变	110	50000	12331
29	市区	环城变	1号主变	110	50000	14371
30	市区	环城变	2号主变	110	50000	12120
31	市区	黄海变	1号主变	110	40000	0
32	市区	黄海变	2号主变	110	80000	0
33	市区	黄尖变	1号主变	110	50000	10495
34	市区	黄尖变	2号主变	110	40000	3017
35	市区	景盛变	1号主变	110	50000	14878
36	市区	景盛变	2号主变	110	50000	14878
37	市区	李灶变	1号主变	110	50000	21809
38	市区	李灶变	2号主变	110	50000	33353
39	市区	利民变	1号主变	110	40000	3718
40	市区	利民变	2号主变	110	40000	0
41	市区	龙冈变	1号主变	110	50000	24963
42	市区	龙冈变	2号主变	110	50000	21581
43	市区	明朗变	1号主变	110	50000	18361
44	市区	明朗变	2号主变	110	50000	32041

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45	市区	乔庄变	1号主变	110	80000	12120
46	市区	乔庄变	2号主变	110	50000	12120
47	市区	秦南变	1号主变	110	40000	0
48	市区	秦南变	2号主变	110	40000	8827
49	市区	盛泽变	1号主变	110	80000	0
50	市区	盛泽变	2号主变	110	80000	12120
51	市区	世纪变	1号主变	110	50000	11590
52	市区	世纪变	2号主变	110	50000	19686
53	市区	顺达变	1号主变	110	50000	14371
54	市区	顺达变	2号主变	110	50000	14371
55	市区	亭湖变	1号主变	110	63000	3056
56	市区	亭湖变	2号主变	110	63000	4485
57	市区	文开变	1号主变	110	63000	5021
58	市区	文开变	2号主变	110	50000	0
59	市区	西郊变	1号主变	110	63000	31535
60	市区	西郊变	2号主变	110	63000	26275
61	市区	向阳变	1号主变	110	80000	0
62	市区	向阳变	2号主变	110	80000	9146

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63	市区	盐渎变	1号主变	110	80000	0
64	市区	盐渎变	2号主变	110	80000	0
65	市区	盐渎变	3号主变	110	80000	9146
66	市区	育才变	1号主变	110	50000	9146
67	市区	育才变	2号主变	110	50000	9146
68	市区	悦达变	1号主变	110	40000	0
69	市区	悦达变	2号主变	110	40000	0
70	市区	长新变	1号主变	110	50000	10998
71	市区	长新变	2号主变	110	50000	11634
72	市区	紫薇变	1号主变	110	80000	14878
73	市区	紫薇变	2号主变	110	50000	12679
74	市区	北蒋变	1号主变	35	8000	0
75	市区	北蒋变	2号主变	35	10000	3877
76	市区	北龙变	1号主变	35	25000	0
77	市区	北龙变	2号主变	35	6300	0
78	市区	便仓变	1号主变	35	20000	3043
79	市区	便仓变	2号主变	35	20000	3043
80	市区	大纵湖变	1号主变	35	20000	7038

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
81	市区	大纵湖变	2号主变	35	6300	0
82	市区	葛武变	1号主变	35	12500	2415
83	市区	葛武变	2号主变	35	16000	6656
84	市区	宏升变	1号主变	35	10000	0
85	市区	楼王变	1号主变	35	20000	6428
86	市区	楼王变	2号主变	35	12500	790
87	市区	南洋变	1号主变	35	10000	3002
88	市区	南洋变	2号主变	35	10000	2932
89	市区	青墩变	1号主变	35	16000	0
90	市区	青墩变	2号主变	35	16000	0
91	市区	尚庄变	1号主变	35	6300	255
92	市区	尚庄变	2号主变	35	16000	1462
93	市区	伍佑变	1号主变	35	20000	0
94	市区	伍佑变	2号主变	35	6300	0
95	市区	伍佑变	3号主变	35	6300	0
96	市区	新兴变	1号主变	35	10000	1521
97	市区	新兴变	2号主变	35	20000	3767
98	市区	新洋港变	1号主变	35	12500	403

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
99	市区	新洋港变	2号主变	35	20000	9393
100	市区	盐东变	1号主变	35	8000	1261
101	市区	盐东变	2号主变	35	6300	1044
102	市区	义丰变	1号主变	35	10000	0
103	市区	义丰变	2号主变	35	12500	0
104	市区	永丰变	1号主变	35	6300	5040
105	市区	永丰变	2号主变	35	20000	1678
106	东台	安丰变	1号主变	110	40000	3425
107	东台	安丰变	2号主变	110	31500	5529
108	东台	北乐变	1号主变	110	40000	9230
109	东台	北乐变	2号主变	110	40000	16500
110	东台	城北变	1号主变	110	80000	15380
111	东台	城北变	2号主变	110	80000	20085
112	东台	东台变	1号主变	110	50000	1728
113	东台	东台变	2号主变	110	50000	28795
114	东台	东台变	3号主变	110	40000	6146
115	东台	范公变	1号主变	110	80000	20085
116	东台	范公变	2号主变	110	50000	10396

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
117	东台	方塘变	1号主变	110	40000	16528
118	东台	方塘变	2号主变	110	50000	170
119	东台	富安变	1号主变	110	80000	170
120	东台	富安变	2号主变	110	50000	26478
121	东台	富新变	1号主变	110	50000	2030
122	东台	富新变	2号主变	110	50000	7942
123	东台	港桥变	1号主变	110	50000	18138
124	东台	港桥变	2号主变	110	50000	170
125	东台	海林变	1号主变	110	50000	10708
126	东台	海林变	2号主变	110	50000	10708
127	东台	海堰变	1号主变	110	63000	1240
128	东台	海堰变	2号主变	110	63000	170
129	东台	华J变	1号主变	110	31500	9888
130	东台	华J变	2号主变	110	40000	10708
131	东台	弥港变	1号主变	110	63000	32576
132	东台	弥港变	2号主变	110	50000	10708
133	东台	青蒲变	1号主变	110	63000	4613
134	东台	青蒲变	2号主变	110	63000	930

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
135	东台	青桥变	1号主变	110	50000	11525
136	东台	青桥变	2号主变	110	80000	21400
137	东台	三仓变	1号主变	110	40000	13186
138	东台	三仓变	2号主变	110	40000	13683
139	东台	时堰变	1号主变	110	63000	11887
140	东台	时堰变	2号主变	110	50000	8787
141	东台	泰东变	1号主变	110	50000	16308
142	东台	泰东变	2号主变	110	50000	10702
143	东台	唐洋变	1号主变	110	40000	170
144	东台	唐洋变	2号主变	110	50000	18620
145	东台	湾河变	1号主变	110	50000	12230
146	东台	湾河变	2号主变	110	50000	7492
147	东台	仙湖变	1号主变	110	50000	20085
148	东台	仙湖变	2号主变	110	50000	20085
149	东台	新曹变	1号主变	110	40000	22986
150	东台	新曹变	2号主变	110	40000	21849
151	东台	新海变	1号主变	110	50000	29243
152	东台	新海变	2号主变	110	50000	28188

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
153	东台	新农变	1号主变	110	50000	28700
154	东台	新农变	2号主变	110	50000	28700
155	东台	子午变	1号主变	110	31500	6965
156	东台	子午变	2号主变	110	50000	170
157	东台	后港变	1号主变	35	20000	1942
158	东台	后港变	2号主变	35	16000	1630
159	东台	梁垛变	1号主变	35	16000	1284
160	东台	梁垛变	2号主变	35	16000	2326
161	东台	南沈灶变	1号主变	35	20000	4521
162	东台	南沈灶变	2号主变	35	20000	7868
163	东台	中南变	1号主变	35	16000	781
164	东台	中南变	2号主变	35	10000	37
165	大丰	草庙变	1号主变	110	50000	514
166	大丰	草庙变	2号主变	110	40000	14078
167	大丰	川南变	1号主变	110	40000	17805
168	大丰	川南变	2号主变	110	50000	32127
169	大丰	大丰变	1号主变	110	50000	0
170	大丰	大丰变	2号主变	110	50000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
171	大丰	大农变	1号主变	110	50000	26404
172	大丰	大农变	2号主变	110	50000	35700
173	大丰	方农变	1号主变	110	50000	9772
174	大丰	方农变	2号主变	110	50000	9772
175	大丰	丰富变	1号主变	110	50000	5957
176	大丰	丰富变	2号主变	110	40000	5486
177	大丰	丰盈变	1号主变	110	50000	20226
178	大丰	丰盈变	2号主变	110	50000	21806
179	大丰	海丰变	1号主变	110	31500	7200
180	大丰	海丰变	2号主变	110	50000	4600
181	大丰	恒泰变	1号主变	110	50000	28345
182	大丰	恒泰变	2号主变	110	50000	22116
183	大丰	花海变	1号主变	110	31500	0
184	大丰	花海变	2号主变	110	31500	0
185	大丰	锦城变	1号主变	110	50000	28924
186	大丰	锦城变	2号主变	110	50000	9772
187	大丰	刘庄变	1号主变	110	50000	9450
188	大丰	刘庄变	2号主变	110	50000	9450

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
189	大丰	隆盛变	1号主变	110	80000	7810
190	大丰	隆盛变	2号主变	110	50000	11903
191	大丰	南郊变	1号主变	110	50000	5957
192	大丰	南郊变	2号主变	110	50000	0
193	大丰	鹏程变	1号主变	110	80000	26640
194	大丰	鹏程变	2号主变	110	80000	14648
195	大丰	泰新变	1号主变	110	50000	9450
196	大丰	泰新变	2号主变	110	50000	4253
197	大丰	桃洲变	1号主变	110	50000	7810
198	大丰	桃洲变	2号主变	110	50000	7810
199	大丰	通商变	1号主变	110	40000	4375
200	大丰	通商变	2号主变	110	40000	5782
201	大丰	王港变	1号主变	110	63000	27442
202	大丰	王港变	2号主变	110	50000	21007
203	大丰	西康变	1号主变	110	50000	9450
204	大丰	西康变	2号主变	110	50000	9450
205	大丰	祥云变	1号主变	110	50000	5957
206	大丰	祥云变	2号主变	110	50000	19921

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
207	大丰	盐港变	1号主变	110	50000	37056
208	大丰	盐港变	2号主变	110	50000	35962
209	大丰	扬帆变	1号主变	110	50000	9772
210	大丰	扬帆变	2号主变	110	50000	9772
211	大丰	洋心洼变	1号主变	110	40000	24624
212	大丰	洋心洼变	2号主变	110	40000	7810
213	大丰	长安变	1号主变	110	80000	0
214	大丰	长安变	2号主变	110	50000	0
215	大丰	竹溪变	1号主变	110	50000	26640
216	大丰	竹溪变	2号主变	110	50000	26021
217	大丰	白驹变	1号主变	35	16000	2475
218	大丰	白驹变	2号主变	35	20000	3566
219	大丰	城东变	1号主变	35	16000	303
220	大丰	城东变	2号主变	35	16000	394
221	大丰	方强变	1号主变	35	16000	5957
222	大丰	方强变	2号主变	35	20000	5957
223	大丰	金墩变	1号主变	35	20000	4600
224	大丰	金墩变	2号主变	35	16000	663

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
225	大丰	南阳变	1号主变	35	16000	3828
226	大丰	南阳变	2号主变	35	16000	1420
227	大丰	渔业变	1号主变	35	20000	5957
228	大丰	渔业变	2号主变	35	20000	5957
229	大丰	竹川变	1号主变	35	16000	3197
230	大丰	竹川变	2号主变	35	16000	5914
231	建湖	冈西变	1号主变	110	50000	11947
232	建湖	冈西变	2号主变	110	50000	16589
233	建湖	高作变	1号主变	110	50000	34459
234	建湖	高作变	2号主变	110	50000	24710
235	建湖	冠华变	1号主变	110	50000	25501
236	建湖	冠华变	2号主变	110	50000	19701
237	建湖	光华变	1号主变	110	50000	16200
238	建湖	光华变	2号主变	110	50000	16200
239	建湖	建湖变	1号主变	110	40000	7163
240	建湖	建湖变	2号主变	110	50000	19916
241	建湖	联合变	1号主变	110	80000	34892
242	建湖	联合变	2号主变	110	50000	21912

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
243	建湖	明珠变	1号主变	110	80000	16000
244	建湖	明珠变	2号主变	110	50000	12177
245	建湖	南苑变	1号主变	110	50000	5036
246	建湖	南苑变	2号主变	110	50000	11902
247	建湖	齐心变	1号主变	110	80000	16200
248	建湖	齐心变	3号主变	110	50000	16200
249	建湖	瑞祥变	1号主变	110	50000	15352
250	建湖	瑞祥变	2号主变	110	50000	28785
251	建湖	双庆变	1号主变	110	50000	26641
252	建湖	双庆变	2号主变	110	50000	26613
253	建湖	新东变	1号主变	110	31500	8133
254	建湖	新东变	2号主变	110	40000	12404
255	建湖	秀夫变	1号主变	110	50000	5790
256	建湖	秀夫变	2号主变	110	50000	6600
257	建湖	颜单变	1号主变	110	50000	22314
258	建湖	颜单变	2号主变	110	40000	2185
259	建湖	泽阳变	1号主变	110	50000	17786
260	建湖	泽阳变	2号主变	110	50000	17786

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
261	建湖	站前变	1号主变	110	80000	22305
262	建湖	站前变	2号主变	110	40000	10691
263	建湖	宝塔变	1号主变	35	8000	693
264	建湖	宝塔变	2号主变	35	10000	2524
265	建湖	草堰口变	1号主变	35	6300	1261
266	建湖	草堰口变	2号主变	35	12500	3280
267	建湖	冈东变	1号主变	35	6300	1450
268	建湖	冈东变	2号主变	35	16000	3971
269	建湖	恒济变	1号主变	35	20000	2185
270	建湖	恒济变	2号主变	35	16000	2185
271	建湖	蒋营变	1号主变	35	12500	3078
272	建湖	蒋营变	2号主变	35	6300	1055
273	建湖	上冈变	1号主变	35	12500	2807
274	建湖	上冈变	2号主变	35	20000	5342
275	建湖	沿河变	1号主变	35	10000	115
276	建湖	沿河变	2号主变	35	10000	1891
277	建湖	钟庄变	1号主变	35	6300	578
278	建湖	钟庄变	2号主变	35	6300	450

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
279	射阳	凤鸣变	1号主变	110	80000	12722
280	射阳	凤鸣变	2号主变	110	40000	14538
281	射阳	阜余变	1号主变	110	40000	9274
282	射阳	阜余变	2号主变	110	40000	22378
283	射阳	海河变	1号主变	110	50000	21189
284	射阳	海河变	2号主变	110	50000	29069
285	射阳	海通变	1号主变	110	63000	8927
286	射阳	海通变	2号主变	110	63000	7811
287	射阳	合德变	1号主变	110	50000	6878
288	射阳	合德变	2号主变	110	50000	12722
289	射阳	合南变	1号主变	110	80000	3701
290	射阳	合南变	2号主变	110	50000	12722
291	射阳	建新变	1号主变	110	50000	3701
292	射阳	建新变	2号主变	110	50000	29853
293	射阳	金海变	1号主变	110	63000	4780
294	射阳	金海变	2号主变	110	50000	3982
295	射阳	临港变	1号主变	110	50000	24213
296	射阳	临港变	2号主变	110	50000	26607

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
297	射阳	临海变	1号主变	110	40000	3701
298	射阳	临海变	2号主变	110	50000	3701
299	射阳	明湖变	1号主变	110	50000	3701
300	射阳	明湖变	2号主变	110	50000	3701
301	射阳	南星变	1号主变	110	50000	19275
302	射阳	南星变	2号主变	110	50000	19378
303	射阳	盘湾变	1号主变	110	50000	0
304	射阳	盘湾变	2号主变	110	50000	14973
305	射阳	秋阳变	1号主变	110	50000	27113
306	射阳	秋阳变	2号主变	110	50000	29069
307	射阳	射北变	1号主变	110	50000	3379
308	射阳	射北变	2号主变	110	50000	11237
309	射阳	射阳变	1号主变	110	50000	20604
310	射阳	射阳变	2号主变	110	50000	18957
311	射阳	胜利桥变	1号主变	110	40000	6314
312	射阳	胜利桥变	2号主变	110	40000	5362
313	射阳	特庸变	1号主变	110	31500	10019
314	射阳	特庸变	2号主变	110	40000	14488

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
315	射阳	西开变	1号主变	110	50000	28769
316	射阳	西开变	2号主变	110	50000	14973
317	射阳	兴盛变	1号主变	110	50000	15181
318	射阳	兴盛变	2号主变	110	50000	15181
319	射阳	靶场变	1号主变	35	20000	3701
320	射阳	靶场变	2号主变	35	20000	3701
321	射阳	东风桥变	1号主变	35	20000	6333
322	射阳	东风桥变	2号主变	35	16000	1598
323	射阳	开发区变	1号主变	35	20000	4505
324	射阳	开发区变	2号主变	35	20000	4562
325	射阳	临农变	1号主变	35	10000	3548
326	射阳	临农变	2号主变	35	16000	7811
327	射阳	六垛变	1号主变	35	8000	3383
328	射阳	六垛变	2号主变	35	10000	2196
329	射阳	四明变	1号主变	35	20000	9274
330	射阳	四明变	2号主变	35	20000	9274
331	射阳	新农变	1号主变	35	20000	11468
332	射阳	新农变	2号主变	35	20000	11806

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
333	射阳	新坍变	1号主变	35	16000	161
334	射阳	新坍变	2号主变	35	16000	3669
335	射阳	洋马变	1号主变	35	20000	3017
336	射阳	洋马变	2号主变	35	20000	3017
337	阜宁	陈集变	1号主变	110	50000	32910
338	阜宁	陈集变	2号主变	110	40000	20382
339	阜宁	阜宁变	1号主变	110	63000	21130
340	阜宁	阜宁变	3号主变	110	63000	5770
341	阜宁	古风变	1号主变	110	50000	25825
342	阜宁	古风变	2号主变	110	50000	26059
343	阜宁	黄浦变	1号主变	110	50000	8864
344	阜宁	黄浦变	2号主变	110	50000	16556
345	阜宁	吉沟变	1号主变	110	50000	29999
346	阜宁	吉沟变	2号主变	110	50000	29418
347	阜宁	蒋圩变	1号主变	110	80000	51110
348	阜宁	蒋圩变	2号主变	110	50000	30780
349	阜宁	凯达变	1号主变	110	50000	22489
350	阜宁	凯达变	2号主变	110	50000	32262

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
351	阜宁	立新变	1号主变	110	80000	50135
352	阜宁	立新变	2号主变	110	80000	45781
353	阜宁	芦蒲变	1号主变	110	40000	20996
354	阜宁	芦蒲变	3号主变	110	40000	25106
355	阜宁	施庄变	1号主变	110	40000	4777
356	阜宁	施庄变	2号主变	110	63000	24289
357	阜宁	硕集变	1号主变	110	50000	33800
358	阜宁	硕集变	2号主变	110	50000	31300
359	阜宁	谈庄变	1号主变	110	40000	9490
360	阜宁	谈庄变	2号主变	110	50000	24300
361	阜宁	头灶变	1号主变	110	40000	7894
362	阜宁	头灶变	2号主变	110	50000	18095
363	阜宁	王庄变	1号主变	110	63000	33904
364	阜宁	王庄变	2号主变	110	50000	20744
365	阜宁	羊寨变	1号主变	110	50000	32871
366	阜宁	羊寨变	2号主变	110	50000	35007
367	阜宁	杨集变	1号主变	110	40000	17633
368	阜宁	杨集变	2号主变	110	50000	25465

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
369	阜宁	益林变	1号主变	110	63000	8454
370	阜宁	益林变	2号主变	110	40000	2791
371	阜宁	跃进变	1号主变	110	80000	42559
372	阜宁	跃进变	2号主变	110	50000	20774
373	阜宁	周庄变	1号主变	110	80000	36518
374	阜宁	周庄变	2号主变	110	50000	26872
375	阜宁	板湖变	1号主变	35	10000	2030
376	阜宁	板湖变	2号主变	35	10000	1451
377	阜宁	陈良变	1号主变	35	10000	5477
378	阜宁	陈良变	3号主变	35	6300	3450
379	阜宁	陈良变	2号主变	35	12500	2361
380	阜宁	城东变	1号主变	35	20000	6111
381	阜宁	城东变	2号主变	35	8000	1860
382	阜宁	公兴变	1号主变	35	6300	1480
383	阜宁	公兴变	2号主变	35	10000	2698
384	阜宁	郭墅变	1号主变	35	10000	0
385	阜宁	郭墅变	2号主变	35	16000	5295
386	阜宁	合利变	1号主变	35	8000	1911

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
387	阜宁	合利变	2号主变	35	10000	4418
388	阜宁	花园变	1号主变	35	8000	1640
389	阜宁	花园变	2号主变	35	12500	3690
390	阜宁	计桥变	1号主变	35	6300	5040
391	阜宁	计桥变	2号主变	35	6300	5040
392	阜宁	罗桥变	1号主变	35	12500	3672
393	阜宁	罗桥变	2号主变	35	8000	1942
394	阜宁	三灶变	1号主变	35	10000	2050
395	阜宁	三灶变	2号主变	35	20000	6270
396	阜宁	五里变	1号主变	35	10000	4160
397	阜宁	五里变	2号主变	35	6300	2220
398	阜宁	新沟变	2号主变	35	10000	7027
399	滨海	八滩变	2号主变	110	40000	6347
400	滨海	八滩变	1号主变	110	50000	0
401	滨海	滨海变	1号主变	110	63000	13249
402	滨海	滨海变	2号主变	110	50000	15525
403	滨海	滨农变	1号主变	110	50000	7763
404	滨海	滨农变	2号主变	110	50000	25251

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
405	滨海	陈老变	1号主变	110	50000	23991
406	滨海	陈老变	2号主变	110	50000	27901
407	滨海	工业变	1号主变	110	50000	36966
408	滨海	工业变	2号主变	110	50000	31537
409	滨海	果林变	1号主变	110	80000	5685
410	滨海	果林变	2号主变	110	50000	0
411	滨海	红卫变	1号主变	110	80000	7763
412	滨海	红卫变	3号主变	110	50000	7763
413	滨海	华德变	1号主变	110	50000	27508
414	滨海	华德变	2号主变	110	50000	10670
415	滨海	坎北变	2号主变	110	40000	4369
416	滨海	坎北变	1号主变	110	40000	0
417	滨海	陶湾变	1号主变	110	50000	26600
418	滨海	陶湾变	2号主变	110	50000	7763
419	滨海	头罾变	1号主变	110	63000	7763
420	滨海	头罾变	2号主变	110	50000	7763
421	滨海	新安变	1号主变	110	40000	9884
422	滨海	新安变	2号主变	110	50000	24175

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
423	滨海	友谊变	1号主变	110	50000	7763
424	滨海	友谊变	2号主变	110	50000	7763
425	滨海	淤尖变	1号主变	110	50000	26031
426	滨海	淤尖变	3号主变	110	50000	30261
427	滨海	玉华变	1号主变	110	50000	26310
428	滨海	玉华变	2号主变	110	50000	28384
429	滨海	正红变	1号主变	110	40000	1724
430	滨海	正红变	2号主变	110	31500	1463
431	滨海	中山变	1号主变	110	50000	25060
432	滨海	中山变	2号主变	110	50000	7763
433	滨海	蔡桥变	1号主变	35	10000	1535
434	滨海	蔡桥变	2号主变	35	20000	1724
435	滨海	陈涛变	1号主变	35	10000	0
436	滨海	陈涛变	2号主变	35	20000	0
437	滨海	城西变	1号主变	35	20000	554
438	滨海	城西变	2号主变	35	16000	386
439	滨海	陆集变	1号主变	35	20000	0
440	滨海	陆集变	2号主变	35	10000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
441	滨海	通榆变	1号主变	35	10000	2593
442	滨海	通榆变	2号主变	35	20000	5552
443	滨海	新区变	1号主变	35	12500	3903
444	滨海	新区变	2号主变	35	12500	0
445	滨海	獐沟变	1号主变	35	20000	1724
446	滨海	獐沟变	2号主变	35	10000	1394
447	滨海	振东变	1号主变	35	10000	1553
448	滨海	振东变	2号主变	35	20000	2648
449	响水	陈港变	1号主变	110	63000	26956
450	响水	陈港变	2号主变	110	31500	2903
451	响水	大新变	1号主变	110	50000	30820
452	响水	大新变	2号主变	110	40000	28014
453	响水	东园变	1号主变	110	40000	4773
454	响水	东园变	2号主变	110	31500	8036
455	响水	灌东变	1号主变	110	50000	36933
456	响水	灌东变	2号主变	110	50000	39367
457	响水	灌河变	1号主变	110	50000	8583
458	响水	灌河变	2号主变	110	50000	23706

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
459	响水	金化变	1号主变	110	50000	34579
460	响水	金化变	2号主变	110	50000	35957
461	响水	老舍变	1号主变	110	50000	21633
462	响水	老舍变	2号主变	110	50000	36237
463	响水	立礼变	1号主变	110	40000	22581
464	响水	立礼变	2号主变	110	40000	22834
465	响水	六套变	1号主变	110	50000	31470
466	响水	六套变	2号主变	110	50000	35475
467	响水	民生变	1号主变	110	50000	35109
468	响水	民生变	2号主变	110	50000	31218
469	响水	三村变	1号主变	110	50000	1177
470	响水	三村变	2号主变	110	50000	13117
471	响水	天宏变	1号主变	110	80000	28593
472	响水	天宏变	2号主变	110	50000	22882
473	响水	小尖变	1号主变	110	63000	18784
474	响水	小尖变	2号主变	110	63000	20732
475	响水	银海变	1号主变	110	63000	43255
476	响水	银海变	2号主变	110	63000	48271

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
477	响水	大有变	1号主变	35	6300	160
478	响水	大有变	2号主变	35	8000	149
479	响水	黄圩变	1号主变	35	8000	826
480	响水	黄圩变	2号主变	35	16000	6833
481	响水	南河变	1号主变	35	20000	5612
482	响水	南河变	2号主变	35	10000	2925
483	响水	南郊变	1号主变	35	20000	1510
484	响水	南郊变	2号主变	35	16000	10209
485	响水	七套变	1号主变	35	10000	1697
486	响水	七套变	2号主变	35	20000	12298
487	响水	运河变	1号主变	35	8000	257
488	响水	运河变	2号主变	35	10000	4508
489	响水	张集变	1号主变	35	10000	4290
490	响水	张集变	2号主变	35	8000	5565

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	安泰变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
2	市区	保税变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
3	市区	保税变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
4	市区	潮河变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
5	市区	都城变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
6	市区	都城变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
7	市区	冈中变	1号主变	110	31500	本级设备容量受限
8	市区	黄海变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
9	市区	黄海变	2号主变	110	80000	上级设备容量受限
10	市区	利民变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
11	市区	秦南变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
12	市区	盛泽变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
13	市区	文开变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
14	市区	向阳变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
15	市区	盐渎变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
16	市区	盐渎变	2号主变	110	80000	上级设备容量受限
17	市区	悦达变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
18	市区	悦达变	2号主变	110	40000	上级设备容量受限
19	市区	北蒋变	1号主变	35	8000	本级设备容量受限
20	市区	北龙变	1号主变	35	25000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
21	市区	北龙变	2号主变	35	6300	上级设备容量受限
22	市区	大纵湖变	2号主变	35	6300	本级设备容量受限
23	市区	宏升变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
24	市区	青墩变	1号主变	35	16000	本级设备容量受限
25	市区	青墩变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
26	市区	伍佑变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
27	市区	伍佑变	2号主变	35	6300	本级设备容量受限
28	市区	伍佑变	3号主变	35	6300	上级设备容量受限
29	市区	义丰变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
30	市区	义丰变	2号主变	35	12500	上级设备容量受限
31	大丰	大丰变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
32	大丰	大丰变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
33	大丰	花海变	1号主变	110	31500	上级设备容量受限
34	大丰	花海变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
35	大丰	南郊变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
36	大丰	长安变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
37	大丰	长安变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
38	射阳	盘湾变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
39	阜宁	郭墅变	2号主变	35	10000	本级设备容量受限
40	滨海	八滩变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
41	滨海	果林变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
42	滨海	坎北变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
43	滨海	陈涛变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限
44	滨海	陈涛变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
45	滨海	陆集变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
46	滨海	陆集变	2号主变	35	10000	上级设备容量受限
47	滨海	新区变	2号主变	35	12500	本级设备容量受限