

**连云港市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器
电源可开放容量信息
（2025 年第 3 季度）**

截至 2025 年 6 月 30 日，连云港市(区、县)110、35 千伏公用变压器共有 252 台，发生倒送的有 160 台，占比 63.49%。其中，110、35 千伏公用变压器电源容量具备可开放条件的共有 126 台，占比 50.00%；110、35 千伏公用变压器电源容量受限的共有 126 台，占比 50.00%。110、35 千伏公用变压器电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1	市区	板浦变	1 号主变	110	50000	38000	38000
2	市区	板浦变	2 号主变	110	63000	47400	0
3	市区	北固变	1 号主变	110	50000	40000	40000
4	市区	北固变	2 号主变	110	50000	40000	40000
5	市区	苍梧变	1 号主变	110	50000	30000	30000
6	市区	苍梧变	2 号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7	市区	城北变	1 号主变	110	80000	64000	64000
8	市区	城北变	2 号主变	110	80000	64000	64000
9	市区	程圩变	1 号主变	110	50000	40000	40000
10	市区	程圩变	2 号主变	110	50000	40000	40000
11	市区	光明变	1 号主变	110	50000	40000	0
12	市区	光明变	2 号主变	110	50000	40000	0
13	市区	耕耘变	1 号主变	110	50000	40000	40000
14	市区	耕耘变	2 号主变	110	50000	40000	40000
15	市区	海州变	1 号主变	110	31500	25200	0
16	市区	海州变	2 号主变	110	31500	13250	0
17	市区	虎山变	1 号主变	110	50000	38820	38820
18	市区	虎山变	2 号主变	110	50000	39270	39270
19	市区	华盖变	1 号主变	110	63000	44780	44780
20	市区	华盖变	2 号主变	110	50000	40000	40000
21	市区	贾圩变	1 号主变	110	80000	64000	64000
22	市区	贾圩变	2 号主变	110	50000	40000	40000
23	市区	金港变	1 号主变	110	50000	40000	40000
24	市区	金港变	2 号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25	市区	开泰变	1 号主变	110	80000	64000	64000
26	市区	开泰变	2 号主变	110	50000	40000	40000
27	市区	刘顶变	1 号主变	110	63000	43960	0
28	市区	刘顶变	2 号主变	110	31500	17300	0
29	市区	临洪变	1 号主变	110	16000	12800	12800
30	市区	临洪变	2 号主变	110	50000	29110	29110
31	市区	龙尾变	1 号主变	110	50000	40000	40000
32	市区	龙尾变	2 号主变	110	50000	40000	40000
33	市区	南城变	1 号主变	110	63000	50400	50400
34	市区	南城变	2 号主变	110	50000	40000	40000
35	市区	平山变	1 号主变	110	50000	40000	40000
36	市区	平山变	2 号主变	110	50000	40000	40000
37	市区	宋跳变	1 号主变	110	31500	25200	25200
38	市区	宋跳变	2 号主变	110	50000	40000	40000
39	市区	宿城变	1 号主变	110	31500	25200	25200
40	市区	宿城变	2 号主变	110	16000	12800	12800
41	市区	陶庵变	1 号主变	110	50000	40000	40000
42	市区	陶庵变	2 号主变	110	63000	50400	50400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43	市区	沙湾变	1 号主变	110	31500	25200	25200
44	市区	沙湾变	2 号主变	110	31500	25200	25200
45	市区	桃李变	1 号主变	110	50000	34210	34210
46	市区	桃李变	2 号主变	110	50000	37720	37720
47	市区	梧桐变	1 号主变	110	50000	40000	40000
48	市区	梧桐变	2 号主变	110	50000	40000	40000
49	市区	西墅变	1 号主变	110	80000	64000	64000
50	市区	西墅变	2 号主变	110	80000	64000	64000
51	市区	新村变	1 号主变	110	80000	64000	64000
52	市区	新村变	2 号主变	110	80000	64000	64000
53	市区	许安变	1 号主变	110	50000	28950	28950
54	市区	许安变	2 号主变	110	50000	33930	0
55	市区	玉带变	1 号主变	110	50000	40000	40000
56	市区	玉带变	2 号主变	110	50000	40000	40000
57	市区	羽山变	1 号主变	110	50000	27190	27190
58	市区	羽山变	2 号主变	110	50000	39010	39010
59	市区	云湖变	1 号主变	110	31500	25200	25200
60	市区	云湖变	2 号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
61	市区	跃湖变	1 号主变	110	50000	40000	40000
62	市区	跃湖变	2 号主变	110	50000	40000	40000
63	市区	盐浦变	1 号主变	110	50000	40000	40000
64	市区	盐浦变	2 号主变	110	50000	40000	40000
65	市区	镇海变	1 号主变	110	63000	50400	50400
66	市区	镇海变	2 号主变	110	80000	64000	0
67	市区	陆桥变	1 号主变	110	50000	32640	0
68	市区	陆桥变	2 号主变	110	50000	31660	0
69	市区	科苑变	1 号主变	110	50000	40000	40000
70	市区	科苑变	2 号主变	110	50000	40000	40000
71	市区	先锋变	1 号主变	110	50000	40000	40000
72	市区	先锋变	2 号主变	110	50000	40000	40000
73	市区	大浦变	1 号主变	35	10000	8000	8000
74	市区	大浦变	2 号主变	35	20000	16000	16000
75	市区	海棠变	1 号主变	35	16000	12800	12800
76	市区	海棠变	2 号主变	35	16000	12800	12800
77	市区	猴嘴变	1 号主变	35	10000	8000	8000
78	市区	猴嘴变	2 号主变	35	10000	8000	8000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
79	市区	连岛变	1 号主变	35	10000	8000	8000
80	市区	连岛变	2 号主变	35	20000	16000	16000
81	市区	凌州变	1 号主变	35	20000	11150	11150
82	市区	凌州变	2 号主变	35	20000	8837	8837
83	市区	孙家山变	1 号主变	35	20000	16000	16000
84	市区	孙家山变	2 号主变	35	20000	16000	16000
85	市区	新坝变	1 号主变	35	20000	8224	0
86	市区	新坝变	2 号主变	35	20000	9866	0
87	赣榆	东沙变	1 号主变	110	40000	0	0
88	赣榆	东沙变	2 号主变	110	40000	32000	32000
89	赣榆	墩尚变	1 号主变	110	50000	23380	0
90	赣榆	墩尚变	2 号主变	110	50000	21660	0
91	赣榆	官河变	1 号主变	110	50000	0	0
92	赣榆	官河变	2 号主变	110	50000	11320	11320
93	赣榆	赣榆变	1 号主变	110	50000	40000	0
94	赣榆	赣榆变	2 号主变	110	50000	0	0
95	赣榆	怀仁变	1 号主变	110	50000	40000	0
96	赣榆	怀仁变	2 号主变	110	50000	0	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
97	赣榆	盘古岭变	1 号主变	110	50000	40000	40000
98	赣榆	盘古岭变	2 号主变	110	63000	50400	50400
99	赣榆	前腾变	1 号主变	110	31500	6450	0
100	赣榆	前腾变	2 号主变	110	31500	0	0
101	赣榆	石桥变	1 号主变	110	31500	6950	6950
102	赣榆	石桥变	2 号主变	110	50000	28040	28040
103	赣榆	新河变	1 号主变	110	50000	30030	30030
104	赣榆	新河变	3 号主变	110	50000	22020	22020
105	赣榆	小沙变	1 号主变	110	50000	26190	26190
106	赣榆	小沙变	2 号主变	110	50000	37630	37630
107	赣榆	新康变	1 号主变	110	50000	17050	0
108	赣榆	新康变	2 号主变	110	50000	0	0
109	赣榆	琴岛变	1 号主变	110	50000	0	0
110	赣榆	琴岛变	2 号主变	110	31500	25200	25200
111	赣榆	北郊变	1 号主变	110	50000	0	0
112	赣榆	北郊变	2 号主变	110	63000	0	0
113	赣榆	城头变	1 号主变	110	63000	0	0
114	赣榆	城头变	2 号主变	110	31500	0	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量 （kVA）	分布式光伏可开放 容量（kVA）
115	赣榆	欢墩变	1 号主变	110	50000	0	0
116	赣榆	欢墩变	2 号主变	110	50000	0	0
117	赣榆	金山变	1 号主变	110	63000	0	0
118	赣榆	金山变	2 号主变	110	31500	0	0
119	赣榆	殷庄变	1 号主变	110	50000	0	0
120	赣榆	殷庄变	2 号主变	110	50000	0	0
121	赣榆	洪爽变	1 号主变	110	31500	0	0
122	赣榆	洪爽变	2 号主变	110	31500	0	0
123	赣榆	朱孟变	1 号主变	110	31500	0	0
124	赣榆	朱孟变	2 号主变	110	31500	0	0
125	赣榆	班庄变	1 号主变	35	20000	0	0
126	赣榆	班庄变	2 号主变	35	16000	0	0
127	赣榆	吴山变	1 号主变	35	16000	0	0
128	赣榆	吴山变	2 号主变	35	20000	0	0
129	赣榆	海前变	1 号主变	35	20000	16000	0
130	赣榆	海前变	2 号主变	35	16000	7515	0
131	东海	白塔变	1 号主变	110	80000	26280	0
132	东海	白塔变	2 号主变	110	80000	30570	30570

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
133	东海	安峰变	1 号主变	110	50000	18290	18290
134	东海	安峰变	2 号主变	110	50000	20060	20060
135	东海	滨河变	1 号主变	110	50000	20900	20900
136	东海	滨河变	2 号主变	110	50000	0	0
137	东海	房山变	1 号主变	110	31500	9200	9200
138	东海	房山变	2 号主变	110	50000	11510	11510
139	东海	晶都变	1 号主变	110	50000	0	0
140	东海	晶都变	2 号主变	110	50000	35330	0
141	东海	牛山变	1 号主变	110	50000	40000	40000
142	东海	牛山变	2 号主变	110	50000	40000	40000
143	东海	平明变	1 号主变	110	50000	24060	24060
144	东海	平明变	3 号主变	110	50000	19170	0
145	东海	曲阳变	1 号主变	110	63000	11740	11740
146	东海	曲阳变	2 号主变	110	50000	16532	16532
147	东海	汤庄变	1 号主变	110	50000	40000	40000
148	东海	汤庄变	2 号主变	110	50000	37520	37520
149	东海	西湖变	1 号主变	110	63000	50400	50400
150	东海	西湖变	2 号主变	110	80000	64000	64000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
151	东海	英瞳变	1 号主变	110	63000	0	0
152	东海	英瞳变	2 号主变	110	63000	50400	50400
153	东海	尤塘变	1 号主变	110	50000	0	0
154	东海	尤塘变	2 号主变	110	50000	37850	37850
155	东海	张湾变	1 号主变	110	31500	20570	20570
156	东海	张湾变	2 号主变	110	31500	19440	0
157	东海	曹林变	1 号主变	110	31500	25200	25200
158	东海	曹林变	2 号主变	110	31500	23560	23560
159	东海	前双变	1 号主变	110	50000	28700	28700
160	东海	前双变	2 号主变	110	50000	0	0
161	东海	洪庄变	1 号主变	110	31500	0	0
162	东海	洪庄变	2 号主变	110	50000	0	0
163	东海	青湖变	1 号主变	110	50000	0	0
164	东海	青湖变	2 号主变	110	50000	0	0
165	东海	山左口变	1 号主变	110	80000	0	0
166	东海	山左口变	3 号主变	110	50000	0	0
167	东海	石梁河变	1 号主变	110	31500	0	0
168	东海	石梁河变	2 号主变	110	31500	0	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
169	东海	桃林变	1 号主变	110	63000	0	0
170	东海	桃林变	2 号主变	110	40000	0	0
171	东海	兴辰变	1 号主变	110	50000	0	0
172	东海	兴辰变	2 号主变	110	50000	0	0
173	东海	黄川变	1 号主变	35	20000	0	0
174	东海	黄川变	2 号主变	35	25000	0	0
175	东海	李埝变	1 号主变	35	20000	347	347
176	东海	李埝变	2 号主变	35	10000	0	0
177	东海	马陵山变	1 号主变	35	10000	0	0
178	东海	马陵山变	2 号主变	35	10000	0	0
179	东海	双店变	1 号主变	35	25000	0	0
180	东海	双店变	2 号主变	35	20000	5288	5288
181	东海	温泉变	1 号主变	35	16000	0	0
182	东海	温泉变	2 号主变	35	20000	2459	2459
183	灌云	鲁河变	1 号主变	110	40000	12390	0
184	灌云	鲁河变	2 号主变	110	31500	10070	0
185	灌云	利华变	1 号主变	110	50000	26910	0
186	灌云	利华变	2 号主变	110	50000	25050	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
187	灌云	临化变	1 号主变	110	50000	37140	37140
188	灌云	临化变	2 号主变	110	50000	39220	0
189	灌云	侍庄变	1 号主变	110	40000	22610	0
190	灌云	侍庄变	2 号主变	110	40000	0	0
191	灌云	王集变	1 号主变	110	50000	35720	0
192	灌云	王集变	2 号主变	110	50000	33210	0
193	灌云	圩南变	1 号主变	110	20000	12500	12500
194	灌云	圩南变	2 号主变	110	31500	7100	0
195	灌云	西苑变	1 号主变	110	50000	37000	0
196	灌云	西苑变	2 号主变	110	63000	0	0
197	灌云	下车变	1 号主变	110	50000	7100	0
198	灌云	下车变	2 号主变	110	50000	33160	0
199	灌云	新穆圩变	1 号主变	110	50000	0	0
200	灌云	新穆圩变	2 号主变	110	50000	20690	0
201	灌云	燕港变	1 号主变	110	63000	50400	0
202	灌云	燕港变	2 号主变	110	63000	22990	22990
203	灌云	伊城变	1 号主变	110	80000	0	0
204	灌云	伊城变	2 号主变	110	50000	40000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
205	灌云	盐西变	1 号主变	110	50000	32900	0
206	灌云	盐西变	2 号主变	110	50000	27700	27700
207	灌云	盐东变	1 号主变	110	80000	48640	0
208	灌云	盐东变	2 号主变	110	50000	0	0
209	灌云	陡沟变	1 号主变	110	31500	0	0
210	灌云	陡沟变	2 号主变	110	50000	0	0
211	灌云	杨集变	1 号主变	35	20000	7020	0
212	灌云	杨集变	2 号主变	35	20000	9145	0
213	灌云	仲集变	1 号主变	35	16000	7391	0
214	灌云	仲集变	2 号主变	35	10000	0	0
215	灌云	燕尾变	1 号主变	35	16000	7138	7138
216	灌云	燕尾变	2 号主变	35	20000	10119	10119
217	灌南	长茂变	1 号主变	110	50000	21890	0
218	灌南	长茂变	3 号主变	110	50000	17560	0
219	灌南	陈集变	1 号主变	110	20000	1610	0
220	灌南	陈集变	2 号主变	110	50000	13560	0
221	灌南	大圈变	1 号主变	110	80000	57530	0
222	灌南	大圈变	2 号主变	110	50000	40000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
223	灌南	堆沟变	1 号主变	110	63000	50400	50400
224	灌南	堆沟变	2 号主变	110	63000	50400	50400
225	灌南	灌南变	1 号主变	110	50000	40000	0
226	灌南	灌南变	2 号主变	110	50000	40000	40000
227	灌南	公兴变	1 号主变	110	31500	22200	22200
228	灌南	公兴变	2 号主变	110	50000	33000	33000
229	灌南	化工变	1 号主变	110	31500	25200	25200
230	灌南	化工变	2 号主变	110	50000	40000	40000
231	灌南	花园变	1 号主变	110	50000	22680	0
232	灌南	花园变	2 号主变	110	50000	21590	0
233	灌南	六塘变	1 号主变	110	63000	39480	39480
234	灌南	六塘变	2 号主变	110	63000	40030	0
235	灌南	汤沟变	1 号主变	110	50000	32820	32820
236	灌南	汤沟变	2 号主变	110	50000	30110	30110
237	灌南	五队变	1 号主变	110	50000	16550	0
238	灌南	五队变	2 号主变	110	50000	18730	18730
239	灌南	三口变	1 号主变	110	31500	16820	0
240	灌南	三口变	2 号主变	110	31500	16820	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
241	灌南	硕湖变	1 号主变	110	50000	36770	36770
242	灌南	硕湖变	2 号主变	110	50000	40000	0
243	灌南	新安变	1 号主变	110	50000	40000	0
244	灌南	新安变	2 号主变	110	50000	40000	0
245	灌南	杨罗变	1 号主变	110	50000	33320	0
246	灌南	杨罗变	2 号主变	110	50000	33690	0
247	灌南	张店变	1 号主变	110	50000	0	0
248	灌南	张店变	2 号主变	110	50000	16110	0
249	灌南	城东变	1 号主变	35	20000	16000	0
250	灌南	城东变	2 号主变	35	20000	16000	0
251	灌南	陡湾变	1 号主变	35	6300	4560	0
252	灌南	陡湾变	2 号主变	35	20000	11610	0

表 2 110、35 千伏公用变压器电源容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	赣榆	北郊变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
2	赣榆	北郊变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
3	赣榆	城头变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4	赣榆	城头变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
5	赣榆	东沙变	1 号主变	110	40000	上级设备容量受限
6	赣榆	官河变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
7	赣榆	赣榆变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
8	赣榆	欢墩变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
9	赣榆	欢墩变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
10	赣榆	怀仁变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	赣榆	金山变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
12	赣榆	金山变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
13	赣榆	前腾变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
14	赣榆	新康变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
15	赣榆	殷庄变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
16	赣榆	殷庄变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
17	赣榆	洪爽变	1 号主变	110	31500	本级设备容量受限
18	赣榆	洪爽变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
19	赣榆	朱孟变	1 号主变	110	31500	本级设备容量受限
20	赣榆	朱孟变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
21	赣榆	琴岛变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
22	赣榆	班庄变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
23	赣榆	班庄变	2 号主变	35	16000	上级设备容量受限
24	赣榆	吴山变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
25	赣榆	吴山变	2 号主变	35	20000	本级设备容量受限
26	东海	滨河变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
27	东海	洪庄变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
28	东海	洪庄变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
29	东海	晶都变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
30	东海	青湖变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
31	东海	青湖变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
32	东海	山左口变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
33	东海	山左口变	3 号主变	110	50000	上级设备容量受限
34	东海	石梁河变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
35	东海	石梁河变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
36	东海	桃林变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
37	东海	桃林变	2 号主变	110	40000	上级设备容量受限
38	东海	兴辰变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
39	东海	兴辰变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
40	东海	英瞳变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
41	东海	尤塘变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
42	东海	前双变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
43	东海	黄川变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
44	东海	黄川变	2 号主变	35	25000	本级设备容量受限
45	东海	李埝变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
46	东海	马陵山变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限
47	东海	马陵山变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
48	东海	双店变	1 号主变	35	25000	本级设备容量受限
49	东海	温泉变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
50	灌云	陡沟变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
51	灌云	陡沟变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
52	灌云	侍庄变	2 号主变	110	40000	上级设备容量受限
53	灌云	西苑变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
54	灌云	新穆圩变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
55	灌云	伊城变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
56	灌云	盐东变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
57	灌云	仲集变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
58	灌南	张店变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限

表 3 110、35 千伏公用变压器分布式光伏容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	板浦变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
2	市区	光明变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
3	市区	光明变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
4	市区	海州变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
5	市区	海州变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
6	市区	刘顶变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
7	市区	刘顶变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
8	市区	许安变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
9	市区	镇海变	2 号主变	110	80000	上级设备容量受限
10	市区	陆桥变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	市区	陆桥变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
12	市区	新坝变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
13	市区	新坝变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
14	赣榆	北郊变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
15	赣榆	北郊变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
16	赣榆	城头变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
17	赣榆	城头变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
18	赣榆	东沙变	1 号主变	110	40000	上级设备容量受限
19	赣榆	墩尚变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
20	赣榆	墩尚变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
21	赣榆	官河变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
22	赣榆	赣榆变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
23	赣榆	赣榆变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
24	赣榆	欢墩变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
25	赣榆	欢墩变	2 号主变	110	50000	本级设备容量受限
26	赣榆	怀仁变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
27	赣榆	怀仁变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
28	赣榆	金山变	1 号主变	110	63000	本级设备容量受限
29	赣榆	金山变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
30	赣榆	前腾变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
31	赣榆	前腾变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
32	赣榆	新康变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
33	赣榆	新康变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
34	赣榆	殷庄变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
35	赣榆	殷庄变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
36	赣榆	洪爽变	1 号主变	110	31500	本级设备容量受限
37	赣榆	洪爽变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
38	赣榆	朱孟变	1 号主变	110	31500	本级设备容量受限
39	赣榆	朱孟变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
40	赣榆	琴岛变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
41	赣榆	班庄变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
42	赣榆	班庄变	2 号主变	35	16000	上级设备容量受限
43	赣榆	吴山变	1 号主变	35	16000	本级设备容量受限
44	赣榆	吴山变	2 号主变	35	20000	本级设备容量受限
45	赣榆	海前变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
46	赣榆	海前变	2 号主变	35	16000	上级设备容量受限
47	东海	白塔变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
48	东海	滨河变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
49	东海	洪庄变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
50	东海	洪庄变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
51	东海	晶都变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
52	东海	晶都变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
53	东海	平明变	3 号主变	110	50000	上级设备容量受限
54	东海	青湖变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
55	东海	青湖变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
56	东海	山左口变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
57	东海	山左口变	3 号主变	110	50000	上级设备容量受限
58	东海	石梁河变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
59	东海	石梁河变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
60	东海	桃林变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
61	东海	桃林变	2 号主变	110	40000	上级设备容量受限
62	东海	兴辰变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
63	东海	兴辰变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
64	东海	英疃变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
65	东海	尤塘变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
66	东海	张湾变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
67	东海	前双变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
68	东海	李埏变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
69	东海	马陵山变	1 号主变	35	10000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
70	东海	马陵山变	2号主变	35	10000	本级设备容量受限
71	东海	双店变	1号主变	35	25000	本级设备容量受限
72	东海	温泉变	1号主变	35	16000	本级设备容量受限
73	东海	黄川变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
74	东海	黄川变	2号主变	35	25000	本级设备容量受限
75	灌云	陡沟变	1号主变	110	31500	上级设备容量受限
76	灌云	陡沟变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
77	灌云	鲁河变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
78	灌云	鲁河变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
79	灌云	利华变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
80	灌云	利华变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
81	灌云	临化变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
82	灌云	侍庄变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
83	灌云	侍庄变	2号主变	110	40000	上级设备容量受限
84	灌云	王集变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
85	灌云	王集变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
86	灌云	圩南变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
87	灌云	西苑变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
88	灌云	西苑变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
89	灌云	下车变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
90	灌云	下车变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
91	灌云	新穆圩变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
92	灌云	新穆圩变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
93	灌云	燕港变	1 号主变	110	63000	上级设备容量受限
94	灌云	伊城变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
95	灌云	伊城变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
96	灌云	盐西变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
97	灌云	仲集变	1 号主变	35	16000	上级设备容量受限
98	灌云	仲集变	2 号主变	35	10000	本级设备容量受限
99	灌云	盐东变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
100	灌云	盐东变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
101	灌云	杨集变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
102	灌云	杨集变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
103	灌南	长茂变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
104	灌南	长茂变	3 号主变	110	50000	上级设备容量受限
105	灌南	陈集变	1 号主变	110	20000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
106	灌南	陈集变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
107	灌南	大圈变	1 号主变	110	80000	上级设备容量受限
108	灌南	大圈变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
109	灌南	灌南变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
110	灌南	花园变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
111	灌南	花园变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
112	灌南	六塘变	2 号主变	110	63000	上级设备容量受限
113	灌南	五队变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
114	灌南	三口变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
115	灌南	三口变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
116	灌南	硕湖变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
117	灌南	新安变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
118	灌南	新安变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
119	灌南	杨罗变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
120	灌南	杨罗变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
121	灌南	陡湾变	1 号主变	35	6300	上级设备容量受限
122	灌南	陡湾变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
123	灌南	城东变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
124	灌南	城东变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限
125	灌南	张店变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
126	灌南	张店变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限