

扬州市供电公司 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量信息

(2025 年第 3 季度)

截至 2025 年 6 月 30 日，扬州市 110、35 千伏公用变压器共有 261 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 248 台，占比 95.02%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 13 台，占比 4.98%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	五里变	1 号主变	110kV	80000	3590
2	市区	五里变	2 号主变	110kV	40000	2300
3	市区	湾头变	1 号主变	110kV	31500	12490
4	市区	湾头变	2 号主变	110kV	31500	6450
5	市区	琼花变	1 号主变	110kV	40000	9800
6	市区	琼花变	2 号主变	110kV	40000	800
7	市区	琼花变	4 号主变	110kV	40000	12680
8	市区	董庄变	1 号主变	110kV	50000	21110
9	市区	董庄变	3 号主变	110kV	50000	22370
10	市区	何桥变	1 号主变	110kV	50000	1090
11	市区	何桥变	3 号主变	110kV	50000	1090

12	市区	方巷变	1号主变	110kV	31500	9090
13	市区	方巷变	2号主变	110kV	40000	7310
14	市区	头桥变	4号主变	110kV	40000	260
15	市区	头桥变	2号主变	110kV	40000	4510
16	市区	吕桥变	4号主变	110kV	50000	7710
17	市区	吕桥变	2号主变	110kV	80000	10980
18	市区	龙泉变	1号主变	110kV	40000	11250
19	市区	龙泉变	2号主变	110kV	80000	25250
20	市区	火车站变	1号主变	110kV	40000	3940
21	市区	火车站变	2号主变	110kV	40000	0
22	市区	泰安变	1号主变	110kV	40000	25990
23	市区	泰安变	2号主变	110kV	40000	25400
24	市区	京华变	1号主变	110kV	80000	20010
25	市区	京华变	2号主变	110kV	80000	14130
26	市区	东石变	2号主变	110kV	63000	16170
27	市区	东石变	4号主变	110kV	63000	8000
28	市区	新坝变	4号主变	110kV	50000	23800
29	市区	新坝变	2号主变	110kV	50000	30830
30	市区	金槐变	4号主变	110kV	80000	11880
31	市区	金槐变	2号主变	110kV	80000	8270
32	市区	八里变	1号主变	110kV	63000	31910
33	市区	八里变	2号主变	110kV	63000	22730
34	市区	平山变	1号主变	110kV	40000	6870
35	市区	平山变	2号主变	110kV	50000	5540
36	市区	沙头变	1号主变	110kV	31500	5220

37	市区	沙头变	2号主变	110kV	31500	3760
38	市区	文汇变	1号主变	110kV	40000	9650
39	市区	文汇变	2号主变	110kV	40000	6590
40	市区	文汇变	4号主变	110kV	40000	2070
41	市区	廖家变	3号主变	110kV	80000	19580
42	市区	廖家变	5号主变	110kV	63000	3470
43	市区	杭集变	1号主变	110kV	40000	13220
44	市区	杭集变	2号主变	110kV	50000	12380
45	市区	西湖变	1号主变	110kV	40000	3350
46	市区	西湖变	2号主变	110kV	40000	3920
47	市区	花园变	5号主变	110kV	80000	5670
48	市区	花园变	3号主变	110kV	80000	12210
49	市区	施井变	1号主变	110kV	40000	3470
50	市区	施井变	2号主变	110kV	40000	950
51	市区	柏树变	1号主变	110kV	31500	7680
52	市区	柏树变	3号主变	110kV	40000	14240
53	市区	酒甸变	1号主变	110kV	50000	6660
54	市区	酒甸变	3号主变	110kV	50000	21320
55	市区	东城变	5号主变	110kV	50000	20640
56	市区	东城变	3号主变	110kV	50000	25670
57	市区	润扬变	1号主变	110kV	50000	15170
58	市区	润扬变	3号主变	110kV	50000	21610
59	市区	石塔变	1号主变	110kV	80000	21900
60	市区	石塔变	3号主变	110kV	50000	5800
61	市区	双桥变	1号主变	110kV	50000	2580

62	市区	双桥变	2号主变	110kV	50000	4970
63	市区	北城变	1号主变	110kV	63000	18030
64	市区	北城变	3号主变	110kV	50000	11040
65	市区	施桥变	1号主变	110kV	31500	1470
66	市区	施桥变	2号主变	110kV	31500	190
67	市区	汊河变	1号主变	110kV	50000	6150
68	市区	汊河变	2号主变	110kV	50000	980
69	市区	开发变	1号主变	110kV	40000	5250
70	市区	开发变	2号主变	110kV	40000	9690
71	市区	开发变	4号主变	110kV	50000	22010
72	市区	南郊变	2号主变	110kV	63000	2880
73	市区	南郊变	4号主变	110kV	63000	3370
74	市区	瓦窑变	1号主变	110kV	50000	11370
75	市区	瓦窑变	3号主变	110kV	50000	1380
76	市区	港口变	1号主变	110kV	40000	2300
77	市区	港口变	2号主变	110kV	80000	23600
78	市区	沙湾变	1号主变	110kV	50000	33670
79	市区	沙湾变	2号主变	110kV	50000	36020
80	市区	黄珏变	1号主变	110kV	50000	32330
81	市区	黄珏变	2号主变	110kV	50000	33050
82	市区	韩万变	1号主变	110kV	50000	19260
83	市区	韩万变	2号主变	110kV	50000	20490
84	市区	杨庙变	2号主变	35kV	10000	1220
85	市区	杨庙变	1号主变	35kV	10000	1340
86	市区	北洲变	1号主变	35kV	10000	850

87	市区	北洲变	2号主变	35kV	10000	1130
88	市区	杨寿变	2号主变	35kV	10000	790
89	市区	杨寿变	1号主变	35kV	10000	0
90	江都	丁沟变	1号主变	110kV	31500	14490
91	江都	丁沟变	2号主变	110kV	31500	10240
92	江都	樊川变	1号主变	110kV	40000	12610
93	江都	樊川变	3号主变	110kV	50000	19850
94	江都	富民变	1号主变	110kV	50000	14510
95	江都	富民变	2号主变	110kV	40000	7760
96	江都	甘棠变	1号主变	110kV	40000	7480
97	江都	甘棠变	2号主变	110kV	40000	5800
98	江都	花荡变	1号主变	110kV	31500	3250
99	江都	花荡变	3号主变	110kV	50000	16680
100	江都	麾村变	1号主变	110kV	50000	27710
101	江都	麾村变	2号主变	110kV	50000	24320
102	江都	建乐变	1号主变	110kV	50000	13700
103	江都	建乐变	3号主变	110kV	63000	16600
104	江都	江平变	3号主变	110kV	50000	15000
105	江都	江平变	5号主变	110kV	80000	35550
106	江都	金湾变	1号主变	110kV	40000	14390
107	江都	金湾变	2号主变	110kV	40000	11170
108	江都	龙川变	1号主变	110kV	40000	2690
109	江都	龙川变	2号主变	110kV	40000	4360
110	江都	浦头变	1号主变	110kV	50000	28290
111	江都	浦头变	5号主变	110kV	63000	36530

112	江都	双流变	1号主变	110kV	50000	5190
113	江都	双流变	3号主变	110kV	50000	7700
114	江都	塘头变	1号主变	110kV	50000	20080
115	江都	塘头变	5号主变	110kV	50000	18310
116	江都	吴堡变	1号主变	110kV	50000	24930
117	江都	吴堡变	2号主变	110kV	50000	28470
118	江都	吴桥变	1号主变	110kV	50000	23680
119	江都	吴桥变	2号主变	110kV	31500	11310
120	江都	仙女变	1号主变	110kV	80000	9740
121	江都	仙女变	2号主变	110kV	80000	13110
122	江都	新民变	1号主变	110kV	40000	9530
123	江都	新民变	2号主变	110kV	50000	16560
124	江都	杨巷变	1号主变	110kV	50000	26910
125	江都	杨巷变	2号主变	110kV	50000	27690
126	江都	宜陵变	1号主变	110kV	50000	19820
127	江都	宜陵变	3号主变	110kV	50000	21190
128	江都	真武变	1号主变	110kV	63000	28890
129	江都	真武变	3号主变	110kV	50000	15880
130	江都	中闸变	1号主变	110kV	50000	14100
131	江都	中闸变	2号主变	110kV	80000	30810
132	江都	丁伙变	1号主变	35kV	10000	0
133	江都	丁伙变	2号主变	35kV	10000	3790
134	江都	黄思变	1号主变	35kV	10000	4000
135	江都	黄思变	2号主变	35kV	6300	2290
136	江都	武坚变	1号主变	35kV	10000	3250

137	江都	武坚变	2号主变	35kV	20000	340
138	江都	昭关变	1号主变	35kV	25000	7420
139	江都	昭关变	2号主变	35kV	6300	850
140	仪征	曹山变	1号主变	110kV	40000	9080
141	仪征	曹山变	2号主变	110kV	40000	15180
142	仪征	城东变	1号主变	110kV	40000	6480
143	仪征	城东变	2号主变	110kV	40000	7690
144	仪征	城南变	1号主变	110kV	50000	16510
145	仪征	城南变	2号主变	110kV	50000	4580
146	仪征	大仪变	1号主变	110kV	63000	21280
147	仪征	大仪变	2号主变	110kV	50000	9130
148	仪征	方桥变	1号主变	110kV	50000	23380
149	仪征	方桥变	2号主变	110kV	50000	20210
150	仪征	金马变	1号主变	110kV	40000	16240
151	仪征	金马变	2号主变	110kV	40000	24770
152	仪征	盘古变	1号主变	110kV	50000	3840
153	仪征	盘古变	3号主变	110kV	50000	18370
154	仪征	浦西变	1号主变	110kV	50000	2220
155	仪征	浦西变	2号主变	110kV	63000	18700
156	仪征	青矿变	1号主变	110kV	80000	50170
157	仪征	青矿变	3号主变	110kV	50000	14030
158	仪征	三益变	1号主变	110kV	31500	3580
159	仪征	三益变	3号主变	110kV	40000	18140
160	仪征	圩区变	1号主变	110kV	63000	16610
161	仪征	圩区变	2号主变	110kV	50000	4190

162	仪征	谢集变	1号主变	110kV	40000	0
163	仪征	谢集变	2号主变	110kV	40000	2480
164	仪征	胥南变	1号主变	110kV	40000	6770
165	仪征	胥南变	3号主变	110kV	40000	17070
166	仪征	仪城变	1号主变	110kV	63000	16820
167	仪征	仪城变	2号主变	110kV	63000	18080
168	仪征	郁桥变	1号主变	110kV	40000	9060
169	仪征	郁桥变	3号主变	110kV	40000	8290
170	仪征	枣林变	1号主变	110kV	50000	27100
171	仪征	枣林变	2号主变	110kV	50000	29450
172	仪征	陈集变	1号主变	35kV	20000	660
173	仪征	陈集变	2号主变	35kV	20000	6580
174	仪征	矿区变	1号主变	35kV	10000	3850
175	仪征	矿区变	2号主变	35kV	12500	4910
176	仪征	月塘变	1号主变	35kV	10000	2250
177	仪征	月塘变	2号主变	35kV	10000	550
178	高邮	八桥变	1号主变	110kV	50000	19320
179	高邮	八桥变	3号主变	110kV	50000	18460
180	高邮	德华变	1号主变	110kV	80000	50160
181	高邮	德华变	2号主变	110kV	50000	18460
182	高邮	甘垛变	1号主变	110kV	40000	5830
183	高邮	甘垛变	2号主变	110kV	31500	0
184	高邮	高城变	1号主变	110kV	50000	2850
185	高邮	高城变	2号主变	110kV	50000	18860
186	高邮	观鹤变	1号主变	110kV	50000	8460

187	高邮	观鹤变	3号主变	110kV	50000	24280
188	高邮	湖西变	1号主变	110kV	63000	30400
189	高邮	湖西变	2号主变	110kV	31500	0
190	高邮	黄渡变	1号主变	110kV	40000	0
191	高邮	黄渡变	2号主变	110kV	40000	7960
192	高邮	回乡变	1号主变	110kV	50000	18180
193	高邮	回乡变	3号主变	110kV	50000	19330
194	高邮	界首变	1号主变	110kV	40000	24450
195	高邮	界首变	2号主变	110kV	40000	22410
196	高邮	临泽变	1号主变	110kV	50000	24040
197	高邮	临泽变	2号主变	110kV	50000	27520
198	高邮	龙虬变	2号主变	110kV	80000	23440
199	高邮	龙虬变	4号主变	110kV	40000	5870
200	高邮	三垛变	1号主变	110kV	50000	33220
201	高邮	三垛变	2号主变	110kV	50000	18330
202	高邮	神居变	2号主变	110kV	80000	42160
203	高邮	神居变	4号主变	110kV	50000	22170
204	高邮	汤庄变	1号主变	110kV	40000	12710
205	高邮	汤庄变	3号主变	110kV	40000	11030
206	高邮	文游变	1号主变	110kV	50000	0
207	高邮	文游变	3号主变	110kV	50000	2300
208	高邮	武安变	1号主变	110kV	40000	2470
209	高邮	武安变	2号主变	110kV	80000	29790
210	高邮	卸甲变	1号主变	110kV	31500	3020
211	高邮	卸甲变	2号主变	110kV	31500	5410

212	高邮	一沟变	1号主变	110kV	50000	24060
213	高邮	一沟变	2号主变	110kV	50000	25980
214	高邮	迎宾变	2号主变	110kV	80000	47010
215	高邮	迎宾变	4号主变	110kV	50000	23840
216	高邮	张轩变	1号主变	110kV	50000	5930
217	高邮	张轩变	3号主变	110kV	50000	20650
218	高邮	周山变	1号主变	110kV	31500	13080
219	高邮	周山变	2号主变	110kV	63000	37070
220	高邮	甸垛变	1号主变	35kV	16000	1160
221	高邮	甸垛变	2号主变	35kV	16000	2480
222	宝应	鲁垛变	1号主变	110kV	31500	3480
223	宝应	鲁垛变	2号主变	110kV	31500	12880
224	宝应	天平变	1号主变	110kV	31500	2060
225	宝应	天平变	2号主变	110kV	31500	3620
226	宝应	中港变	2号主变	110kV	31500	16890
227	宝应	中港变	1号主变	110kV	40000	18460
228	宝应	吉星变	1号主变	110kV	40000	11520
229	宝应	吉星变	2号主变	110kV	40000	21150
230	宝应	柳河变	4号主变	110kV	63000	12950
231	宝应	柳河变	2号主变	110kV	63000	13250
232	宝应	白田变	1号主变	110kV	80000	19530
233	宝应	白田变	3号主变	110kV	80000	17120
234	宝应	宝应变	2号主变	110kV	50000	9010
235	宝应	宝应变	1号主变	110kV	50000	2930
236	宝应	齐心变	1号主变	110kV	50000	13390

237	宝应	齐心变	3号主变	110kV	50000	11660
238	宝应	望直变	2号主变	110kV	31500	700
239	宝应	望直变	1号主变	110kV	40000	9000
240	宝应	曹甸变	5号主变	110kV	31500	7840
241	宝应	曹甸变	3号主变	110kV	31500	10910
242	宝应	官庄变	1号主变	110kV	50000	20970
243	宝应	官庄变	3号主变	110kV	50000	20450
244	宝应	泾河变	1号主变	110kV	31500	12600
245	宝应	泾河变	2号主变	110kV	31500	8600
246	宝应	汜水变	1号主变	110kV	50000	27120
247	宝应	汜水变	2号主变	110kV	50000	19090
248	宝应	山阳变	1号主变	110kV	50000	17870
249	宝应	山阳变	2号主变	110kV	50000	27730
250	宝应	小尹变	1号主变	35kV	6300	5040
251	宝应	小尹变	2号主变	35kV	20000	0
252	宝应	郭桥变	1号主变	35kV	20000	0
253	宝应	郭桥变	2号主变	35kV	20000	0
254	宝应	安丰变	2号主变	35kV	20000	7060
255	宝应	安丰变	1号主变	35kV	25000	5390
256	宝应	广洋变	1号主变	35kV	10000	0
257	宝应	广洋变	2号主变	35kV	20000	410
258	宝应	射阳变	1号主变	35kV	6300	0
259	宝应	射阳变	2号主变	35kV	16000	3880
260	宝应	城东变	1号主变	35kV	20000	3880
261	宝应	城东变	2号主变	35kV	20000	2070

表 2 110、35 千伏公用变压器电源容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	火车站变	2号主变	110kV	40000	本级设备原因受限
2	市区	杨寿变	1号主变	35kV	10000	本级设备原因受限
3	江都	丁伙变	1号主变	35kV	10000	本级设备原因受限
4	仪征	谢集变	1号主变	110kV	40000	本级设备原因受限
5	高邮	甘垛变	2号主变	110kV	31500	本级设备原因受限
6	高邮	湖西变	2号主变	110kV	31500	本级设备原因受限
7	高邮	黄渡变	1号主变	110kV	40000	本级设备原因受限
8	高邮	文游变	1号主变	110kV	50000	本级设备原因受限
9	宝应	小尹变	2号主变	35kV	20000	本级设备原因受限
10	宝应	郭桥变	1号主变	35kV	20000	本级设备原因受限
11	宝应	郭桥变	2号主变	35kV	20000	本级设备原因受限
12	宝应	广洋变	1号主变	35kV	10000	本级设备原因受限
13	宝应	射阳变	1号主变	35kV	6300	本级设备原因受限