

**常州市（县、区）供电公司110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
（2025年第四季度）**

截至2025年9月30日，常州市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有364台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有354台，占比97.25%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有10台，占比2.75%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	丁塘港变	1号主变	110	50000	28240
2	市区	丁塘港变	3号主变	110	50000	37120
3	市区	东安变	1号主变	110	50000	20500
4	市区	东安变	2号主变	110	50000	20040
5	市区	东方变	2号主变	110	50000	22390
6	市区	东方变	1号主变	110	50000	19510
7	市区	临湖变	1号主变	110	80000	42980

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8	市区	临湖变	2号主变	110	50000	26490
9	市区	兴湖变	1号主变	110	80000	37690
10	市区	兴湖变	2号主变	110	50000	26460
11	市区	农场变	1号主变	110	50000	1540
12	市区	凤墅变	1号主变	110	40000	1800
13	市区	凤墅变	2号主变	110	40000	12770
14	市区	凤林变	2号主变	110	80000	25510
15	市区	凤林变	1号主变	110	63000	24530
16	市区	凤林变	3号主变	110	50000	23180
17	市区	前桥变	1号主变	110	50000	4490
18	市区	前进变	2号主变	110	50000	14940
19	市区	前进变	1号主变	110	50000	4230
20	市区	剑北变	2号主变	110	50000	4550
21	市区	剑北变	1号主变	110	50000	3900
22	市区	剑马变	3号主变	110	50000	27520
23	市区	剑马变	1号主变	110	50000	29650
24	市区	勤业变	2号主变	110	50000	15240
25	市区	北塘变	1号主变	110	50000	28820

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26	市区	北港变	1号主变	110	50000	2860
27	市区	北环变	2号主变	110	63000	34150
28	市区	北环变	1号主变	110	40000	16290
29	市区	北郊变	1号主变	110	40000	12990
30	市区	南夏墅变	1号主变	110	40000	2870
31	市区	南夏墅变	2号主变	110	40000	3000
32	市区	南宅变	1号主变	110	40000	2470
33	市区	南宅变	2号主变	110	40000	19260
34	市区	卜弋变	2号主变	110	40000	15270
35	市区	卜弋变	1号主变	110	50000	24450
36	市区	卢西变	1号主变	110	40000	16550
37	市区	同安变	2号主变	110	40000	15950
38	市区	同安变	1号主变	110	50000	21990
39	市区	嘉南变	2号主变	110	50000	15840
40	市区	嘉南变	1号主变	110	80000	44010
41	市区	圩塘变	2号主变	110	50000	22470
42	市区	圩塘变	1号主变	110	50000	13910
43	市区	坂上变	2号主变	110	63000	20920

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44	市区	坂上变	1号主变	110	80000	39260
45	市区	城北变	2号主变	110	50000	23450
46	市区	城南变	1号主变	110	50000	4600
47	市区	城南变	2号主变	110	50000	17480
48	市区	塘桥变	2号主变	110	50000	14430
49	市区	塘桥变	1号主变	110	63000	33460
50	市区	太漏变	2号主变	110	50000	19990
51	市区	太漏变	1号主变	110	50000	17840
52	市区	奔南变	1号主变	110	31500	11260
53	市区	奔南变	2号主变	110	40000	13090
54	市区	嫩江变	2号主变	110	100000	39540
55	市区	嫩江变	1号主变	110	100000	48710
56	市区	安丰变	3号主变	110	50000	23020
57	市区	安丰变	1号主变	110	50000	24360
58	市区	安定变	1号主变	110	50000	4830
59	市区	安定变	2号主变	110	50000	14730
60	市区	安家变	2号主变	110	50000	22750
61	市区	安家变	1号主变	110	50000	23080

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62	市区	富康变	1号主变	110	80000	5390
63	市区	富康变	2号主变	110	80000	21930
64	市区	寨桥变	1号主变	110	40000	2540
65	市区	寨桥变	2号主变	110	40000	13500
66	市区	小河变	1号主变	110	40000	3260
67	市区	小河变	2号主变	110	40000	12390
68	市区	小留变	1号主变	110	80000	28150
69	市区	小留变	2号主变	110	50000	32750
70	市区	小留变	3号主变	110	80000	42750
71	市区	崔南变	2号主变	110	63000	6060
72	市区	崔南变	1号主变	110	63000	27980
73	市区	工业园变	2号主变	110	50000	4370
74	市区	庆丰变	2号主变	110	50000	14390
75	市区	府西变	2号主变	110	80000	6400
76	市区	戴墅变	2号主变	110	50000	24770
77	市区	戴墅变	1号主变	110	50000	20450
78	市区	戴溪变	1号主变	110	80000	34960
79	市区	戴溪变	2号主变	110	50000	19980

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
80	市区	新区变	2号主变	110	40000	17350
81	市区	新华变	1号主变	110	50000	18410
82	市区	新华变	2号主变	110	50000	23060
83	市区	新塘变	2号主变	110	50000	18690
84	市区	新塘变	1号主变	110	80000	42740
85	市区	新闸变	1号主变	110	50000	21060
86	市区	新闸变	2号主变	110	50000	19420
87	市区	春江变	2号主变	110	40000	3330
88	市区	朝阳变	1号主变	110	50000	27430
89	市区	朝阳变	2号主变	110	50000	27940
90	市区	杨元变	1号主变	110	63000	27670
91	市区	杨元变	3号主变	110	63000	28240
92	市区	杨区变	3号主变	110	50000	14700
93	市区	杨区变	2号主变	110	50000	1360
94	市区	杨区变	1号主变	110	50000	15750
95	市区	松涛变	1号主变	110	50000	2850
96	市区	松涛变	3号主变	110	50000	17050
97	市区	柳墅变	2号主变	110	50000	24150

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
98	市区	柳墅变	1号主变	110	50000	22880
99	市区	桃园变	1号主变	110	40000	14430
100	市区	横林变	2号主变	110	63000	20090
101	市区	横林变	1号主变	110	63000	30820
102	市区	武澄变	1号主变	110	80000	42460
103	市区	武澄变	2号主变	110	50000	24180
104	市区	池上变	1号主变	110	50000	16400
105	市区	池上变	3号主变	110	50000	20300
106	市区	汤庄变	2号主变	110	50000	13820
107	市区	汤庄变	1号主变	110	50000	21730
108	市区	河东变	3号主变	110	50000	25640
109	市区	河东变	1号主变	110	50000	34180
110	市区	河海变	3号主变	110	50000	25960
111	市区	河海变	1号主变	110	50000	28040
112	市区	洛阳变	2号主变	110	63000	21050
113	市区	洛阳变	1号主变	110	80000	29340
114	市区	淹城变	1号主变	110	50000	18580
115	市区	淹城变	3号主变	110	50000	25860

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
116	市区	清明山变	2号主变	110	40000	3280
117	市区	湖塘变	1号主变	110	50000	14140
118	市区	湖塘变	2号主变	110	50000	17380
119	市区	湟里变	2号主变	110	31500	7710
120	市区	湟里变	1号主变	110	40000	15130
121	市区	湾城变	2号主变	110	31500	3040
122	市区	湾城变	1号主变	110	50000	19510
123	市区	滨新变	2号主变	110	63000	35100
124	市区	滨新变	1号主变	110	63000	27820
125	市区	漕桥变	2号主变	110	50000	5986
126	市区	漕桥变	1号主变	110	50000	16660
127	市区	潞城变	3号主变	110	63000	28060
128	市区	潞城变	2号主变	110	63000	36620
129	市区	灯城变	2号主变	110	50000	18460
130	市区	灯城变	1号主变	110	50000	19240
131	市区	焦溪变	2号主变	110	40000	1920
132	市区	焦溪变	1号主变	110	40000	11640
133	市区	牛塘变	2号主变	110	40000	15280

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
134	市区	牛塘变	1号主变	110	40000	12660
135	市区	礼嘉变	1号主变	110	50000	3140
136	市区	礼嘉变	2号主变	110	50000	3840
137	市区	科教城变	2号主变	110	50000	25360
138	市区	科教城变	1号主变	110	80000	40510
139	市区	章北变	1号主变	110	50000	22520
140	市区	章北变	2号主变	110	50000	28540
141	市区	竺山变	1号主变	110	63000	33980
142	市区	竺山变	2号主变	110	50000	24960
143	市区	罗溪变	2号主变	110	50000	17700
144	市区	罗溪变	1号主变	110	40000	15810
145	市区	翠竹变	2号主变	110	50000	18980
146	市区	翠竹变	1号主变	110	50000	15080
147	市区	荆川变	1号主变	110	50000	39500
148	市区	荆川变	3号主变	110	50000	38530
149	市区	葛庄变	2号主变	110	50000	15830
150	市区	葛庄变	3号主变	110	50000	40000
151	市区	薛家变	2号主变	110	50000	3480

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
152	市区	藻江变	2号主变	110	50000	18000
153	市区	西夏墅变	2号主变	110	50000	3940
154	市区	西郊变	1号主变	110	50000	19790
155	市区	西郊变	2号主变	110	50000	13950
156	市区	观里变	2号主变	110	63000	21450
157	市区	观里变	1号主变	110	80000	30950
158	市区	跃进变	2号主变	110	50000	2620
159	市区	跃进变	1号主变	110	80000	36160
160	市区	邹区变	2号主变	110	40000	2740
161	市区	采菱变	1号主变	110	50000	15890
162	市区	采菱变	2号主变	110	50000	19020
163	市区	金鸡变	2号主变	110	50000	15930
164	市区	镇北变	1号主变	110	50000	34330
165	市区	镇北变	3号主变	110	50000	35320
166	市区	阳湖变	1号主变	110	40000	2260
167	市区	阳湖变	3号主变	110	63000	32070
168	市区	阳湖变	2号主变	110	40000	13780
169	市区	雕庄变	1号主变	110	80000	43780

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
170	市区	雕庄变	2号主变	110	80000	39880
171	市区	青龙变	1号主变	110	40000	3600
172	市区	青龙变	3号主变	110	50000	26030
173	市区	革新变	1号主变	110	50000	19910
174	市区	革新变	3号主变	110	50000	23980
175	市区	顺枫变	1号主变	110	80000	39940
176	市区	顺枫变	2号主变	110	50000	19860
177	市区	飞龙变	1号主变	110	50000	20610
178	市区	飞龙变	2号主变	110	50000	19510
179	市区	香树变	1号主变	110	80000	7660
180	市区	香树变	2号主变	110	80000	29460
181	市区	高田变	2号主变	110	40000	16000
182	市区	高田变	1号主变	110	40000	15560
183	市区	鸣凰变	2号主变	110	40000	16540
184	市区	鸣凰变	1号主变	110	40000	10940
185	市区	黄城墩变	3号主变	110	50000	20370
186	市区	黄城墩变	1号主变	110	50000	20770
187	市区	黄桥变	1号主变	110	80000	35840

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
188	市区	黄桥变	2号主变	110	50000	17410
189	市区	黄河变	2号主变	110	50000	14450
190	市区	黄河变	1号主变	110	50000	16300
191	市区	龙潜变	1号主变	110	80000	25130
192	市区	龙潜变	2号主变	110	40000	18570
193	市区	龙船浜变	1号主变	110	40000	10330
194	市区	龙船浜变	2号主变	110	40000	14400
195	市区	龙虎变	2号主变	110	40000	13150
196	市区	大观变	1号主变	110	50000	40000
197	市区	大观变	3号主变	110	50000	40000
198	市区	藻江变	1号主变	110	50000	21410
199	市区	北塘变	2号主变	110	50000	26290
200	市区	北郊变	2号主变	110	40000	14400
201	市区	城北变	1号主变	110	50000	22970
202	市区	府西变	1号主变	110	80000	6970
203	市区	西夏墅变	1号主变	110	50000	2550
204	市区	邹区变	1号主变	110	40000	2180
205	市区	农场变	2号主变	110	50000	2920

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
206	市区	勤业变	1号主变	110	50000	3130
207	市区	庆丰变	1号主变	110	50000	1329
208	市区	葛庄变	1号主变	110	31500	1480
209	市区	薛家变	1号主变	110	50000	3880
210	市区	西林变	2号主变	110	50000	3300
211	市区	金鸡变	1号主变	110	50000	2630
212	市区	崔桥变	1号主变	35	16000	1160
213	市区	崔桥变	2号主变	35	16000	6350
214	市区	庙桥变	1号主变	35	16000	1060
215	市区	庙桥变	2号主变	35	16000	920
216	市区	德胜变	2号主变	35	16000	6130
217	市区	德胜变	3号主变	35	10000	600
218	市区	德胜变	1号主变	35	16000	8450
219	市区	河口变	1号主变	35	16000	4840
220	市区	河口变	2号主变	35	16000	1170
221	市区	潘家变	1号主变	35	16000	7440
222	市区	潘家变	2号主变	35	16000	6010
223	市区	百丈变	1号主变	35	16000	7400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
224	市区	百丈变	2号主变	35	16000	8000
225	市区	芙蓉变	1号主变	35	16000	1053
226	市区	郑中变	2号主变	35	16000	12800
227	市区	郑中变	1号主变	35	16000	10630
228	市区	雪堰变	1号主变	35	20000	7140
229	市区	雪堰变	2号主变	35	10000	3960
230	金坛	东郊变	1号主变	110	50000	25040
231	金坛	东郊变	2号主变	110	50000	13800
232	金坛	五联变	2号主变	110	50000	27010
233	金坛	五联变	1号主变	110	31500	11020
234	金坛	井庄变	1号主变	110	50000	35600
235	金坛	井庄变	3号主变	110	50000	36140
236	金坛	储庄变	2号主变	110	50000	28990
237	金坛	储庄变	1号主变	110	31500	14910
238	金坛	儒林变	2号主变	110	50000	21930
239	金坛	儒林变	1号主变	110	63000	36340
240	金坛	华城变	2号主变	110	63000	3740
241	金坛	华城变	1号主变	110	63000	4940

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
242	金坛	华科变	1号主变	110	50000	23400
243	金坛	华科变	3号主变	110	50000	38870
244	金坛	南郊变	2号主变	110	50000	23630
245	金坛	南郊变	3号主变	110	63000	28420
246	金坛	城西变	2号主变	110	50000	24840
247	金坛	城西变	1号主变	110	31500	13870
248	金坛	尧塘变	2号主变	110	50000	29000
249	金坛	尧塘变	1号主变	110	50000	27810
250	金坛	指前变	1号主变	110	50000	22110
251	金坛	指前变	2号主变	110	50000	21090
252	金坛	景区变	2号主变	110	50000	39110
253	金坛	景区变	1号主变	110	63000	44470
254	金坛	朱庄变	2号主变	110	50000	17140
255	金坛	朱庄变	1号主变	110	50000	14900
256	金坛	柚山变	1号主变	110	50000	29560
257	金坛	柚山变	3号主变	110	50000	37120
258	金坛	武宜变	2号主变	110	31500	12310
259	金坛	盐港变	1号主变	110	63000	25610

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
260	金坛	盐港变	2号主变	110	50000	24830
261	金坛	直溪变	1号主变	110	31500	15300
262	金坛	直溪变	2号主变	110	31500	14440
263	金坛	社头变	1号主变	110	63000	31140
264	金坛	社头变	2号主变	110	50000	22250
265	金坛	薛埠变	2号主变	110	50000	20680
266	金坛	薛埠变	1号主变	110	63000	37250
267	金坛	西岗变	1号主变	110	40000	27160
268	金坛	西岗变	2号主变	110	50000	29560
269	金坛	钱资湖变	1号主变	110	31500	21410
270	金坛	钱资湖变	3号主变	110	31500	20570
271	金坛	龙山变	1号主变	110	63000	31930
272	金坛	龙山变	2号主变	110	50000	28030
273	金坛	朱林变	2号主变	35	20000	7720
274	金坛	朱林变	1号主变	35	16000	6650
275	金坛	涑渚变	1号主变	35	10000	3760
276	金坛	涑渚变	2号主变	35	10000	7300
277	金坛	茅麓变	1号主变	35	10000	4150

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
278	金坛	茅麓变	2号主变	35	10000	620
279	金坛	西阳变	1号主变	35	10000	5020
280	金坛	西阳变	2号主变	35	20000	11240
281	金坛	镇南变	2号主变	35	16000	5440
282	金坛	镇南变	1号主变	35	16000	7820
283	金坛	水北变	3号主变	35	16000	8260
284	金坛	水北变	4号主变	35	16000	11120
285	溧阳	上兴变	3号主变	110	50000	25100
286	溧阳	上兴变	1号主变	110	50000	21820
287	溧阳	上沛变	2号主变	110	50000	27510
288	溧阳	上沛变	1号主变	110	50000	29930
289	溧阳	上黄变	1号主变	110	31500	14450
290	溧阳	上黄变	2号主变	110	31500	13540
291	溧阳	别桥变	1号主变	110	50000	29560
292	溧阳	别桥变	3号主变	110	50000	33140
293	溧阳	北村变	3号主变	110	31500	17480
294	溧阳	北村变	1号主变	110	31500	25200
295	溧阳	南渡变	1号主变	110	31500	15660

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
296	溧阳	南渡变	2号主变	110	50000	20250
297	溧阳	古渎变	2号主变	110	50000	22870
298	溧阳	古渎变	1号主变	110	50000	29230
299	溧阳	周城变	1号主变	110	31500	16530
300	溧阳	周城变	2号主变	110	40000	23510
301	溧阳	城区变	2号主变	110	80000	59940
302	溧阳	城区变	1号主变	110	40000	16400
303	溧阳	城郊变	1号主变	110	50000	17200
304	溧阳	城郊变	2号主变	110	80000	37720
305	溧阳	埭头变	2号主变	110	50000	24050
306	溧阳	埭头变	1号主变	110	50000	19830
307	溧阳	夏桥变	1号主变	110	31500	10810
308	溧阳	夏桥变	2号主变	110	31500	10240
309	溧阳	天目变	2号主变	110	40000	17370
310	溧阳	天目变	1号主变	110	40000	17050
311	溧阳	平陵变	1号主变	110	63000	30110
312	溧阳	平陵变	2号主变	110	50000	26330
313	溧阳	度假区变	1号主变	110	80000	47600

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
314	溧阳	度假区变	2号主变	110	50000	26940
315	溧阳	强埠变	2号主变	110	40000	22200
316	溧阳	强埠变	1号主变	110	31500	21190
317	溧阳	戴南变	2号主变	110	31500	9460
318	溧阳	戴南变	1号主变	110	31500	10850
319	溧阳	新昌变	2号主变	110	40000	20260
320	溧阳	新昌变	1号主变	110	40000	16940
321	溧阳	昆仑变	2号主变	110	40000	13840
322	溧阳	昆仑变	1号主变	110	50000	17020
323	溧阳	晶阳变	1号主变	110	50000	35110
324	溧阳	晶阳变	2号主变	110	50000	39580
325	溧阳	曹山变	3号主变	110	50000	33350
326	溧阳	曹山变	1号主变	110	50000	38270
327	溧阳	横涧变	3号主变	110	31500	18240
328	溧阳	横涧变	1号主变	110	31500	21370
329	溧阳	泓盛变	2号主变	110	50000	28050
330	溧阳	泓盛变	1号主变	110	31500	9410
331	溧阳	王家变	2号主变	110	50000	35560

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
332	溧阳	王家变	1号主变	110	50000	23940
333	溧阳	社农变	1号主变	110	50000	26540
334	溧阳	社农变	2号主变	110	50000	36240
335	溧阳	竹箐变	1号主变	110	50000	17540
336	溧阳	竹箐变	2号主变	110	50000	20010
337	溧阳	绸缪变	1号主变	110	63000	47260
338	溧阳	绸缪变	3号主变	110	63000	47880
339	溧阳	罗庄变	1号主变	110	50000	18900
340	溧阳	罗庄变	2号主变	110	50000	21810
341	溧阳	长阳变	2号主变	110	50000	25880
342	溧阳	长阳变	1号主变	110	40000	13060
343	溧阳	前马变	2号主变	35	20000	6570
344	溧阳	前马变	1号主变	35	10000	5120
345	溧阳	平桥变	2号主变	35	10000	5310
346	溧阳	平桥变	1号主变	35	10000	5160
347	溧阳	沙河变	2号主变	35	16000	12800
348	溧阳	沙河变	1号主变	35	25000	13360
349	溧阳	竹海变	1号主变	35	16000	7340

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
350	溧阳	竹海变	2号主变	35	20000	11190
351	市区	北港变	2号主变	110	50000	4310
352	市区	陈渡变	1号主变	110	40000	2460
353	市区	陈渡变	2号主变	110	50000	4400
354	市区	西林变	1号主变	110	50000	894
355	市区	龙虎变	1号主变	110	40000	0
356	市区	清明山变	1号主变	110	40000	0
357	市区	春江变	1号主变	110	50000	0
358	市区	卢西变	2号主变	110	40000	0
359	市区	桃园变	2号主变	110	40000	0
360	市区	工业园变	1号主变	110	50000	0
361	市区	新区变	1号主变	110	40000	0
362	市区	芙蓉变	2号主变	35	16000	0
363	市区	前桥变	2号主变	110	50000	0
364	金坛	武宜变	1号主变	110	40000	0

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	龙虎变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
2	市区	清明山变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
3	市区	春江变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
4	市区	卢西变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
5	市区	桃园变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
6	市区	工业园变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
7	市区	新区变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
8	市区	芙蓉变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
9	市区	前桥变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
10	金坛	武宜变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限