

镇江市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
（2025 年第 4 季度）

截至 2025 年 09 月 30 日，镇江市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 225 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 221 台，占比 98.22%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 4 台，占比 1.78%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	白龙山变	1 号主变	110	40000	17000
2	市区	白龙山变	2 号主变	110	31500	13200
3	市区	宝堰变	1 号主变	110	31500	12552
4	市区	宝堰变	2 号主变	110	40000	18826
5	市区	北山变	1 号主变	35	20000	2923
6	市区	北山变	2 号主变	35	20000	735
7	市区	长岗变	1 号主变	110	31500	14334
8	市区	长岗变	2 号主变	110	20000	10475

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9	市区	长山变	1 号主变	110	50000	26479
10	市区	长山变	2 号主变	110	50000	25402
11	市区	城西变	1 号主变	110	50000	20174
12	市区	城西变	2 号主变	110	50000	21691
13	市区	城中变	1 号主变	110	80000	41296
14	市区	城中变	2 号主变	110	80000	41246
15	市区	大港变	1 号主变	110	50000	11121
16	市区	大港变	2 号主变	110	63000	19303
17	市区	大路变	1 号主变	110	31500	12446
18	市区	大路变	2 号主变	110	40000	19174
19	市区	大市口变	1 号主变	110	50000	10569
20	市区	大市口变	2 号主变	110	50000	17943
21	市区	丁岗变	1 号主变	110	50000	18426
22	市区	丁岗变	2 号主变	110	50000	24093
23	市区	东郊变	1 号主变	110	50000	10212
24	市区	东郊变	2 号主变	110	50000	17339
25	市区	东沛变	1 号主变	110	40000	7427
26	市区	东沛变	2 号主变	110	40000	472

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27	市区	东陶变	1 号主变	110	40000	17907
28	市区	东陶变	2 号主变	110	50000	26034
29	市区	东乡变	1 号主变	110	31500	5252
30	市区	东乡变	2 号主变	110	31500	12095
31	市区	凤凰变	1 号主变	110	40000	14132
32	市区	凤凰变	2 号主变	110	40000	11146
33	市区	高桥变	1 号主变	110	63000	40037
34	市区	高桥变	2 号主变	110	50000	25752
35	市区	高新变	1 号主变	110	50000	13496
36	市区	高新变	2 号主变	110	50000	17214
37	市区	高资变	1 号主变	110	50000	15886
38	市区	高资变	2 号主变	110	31500	2129
39	市区	谷阳变	1 号主变	110	63000	10826
40	市区	谷阳变	2 号主变	110	63000	28046
41	市区	化工变	1 号主变	110	63000	20520
42	市区	化工变	2 号主变	110	63000	10466
43	市区	黄山变	1 号主变	110	80000	42291
44	市区	黄山变	2 号主变	110	50000	17583

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45	市区	黄墟变	1 号主变	35	25000	5806
46	市区	黄墟变	2 号主变	35	25000	743
47	市区	解放变	1 号主变	110	80000	49375
48	市区	解放变	2 号主变	110	50000	24759
49	市区	金桥变	1 号主变	110	80000	48434
50	市区	金桥变	2 号主变	110	63000	34799
51	市区	南郊变	1 号主变	110	50000	29445
52	市区	南郊变	2 号主变	110	50000	30113
53	市区	荣炳变	1 号主变	35	10000	1097
54	市区	荣炳变	2 号主变	35	20000	9065
55	市区	汝山变	1 号主变	110	40000	12719
56	市区	汝山变	2 号主变	110	40000	2149
57	市区	三山变	1 号主变	110	40000	10794
58	市区	三山变	2 号主变	110	50000	14553
59	市区	上会变	1 号主变	35	20000	5350
60	市区	上会变	2 号主变	35	20000	6819
61	市区	石马变	1 号主变	35	6300	33
62	市区	石马变	2 号主变	35	16000	3914

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63	市区	世业变	1 号主变	35	10000	4198
64	市区	世业变	2 号主变	35	10000	3673
65	市区	双井变	1 号主变	110	80000	36637
66	市区	双井变	2 号主变	110	80000	42751
67	市区	团结变	1 号主变	110	63000	4484
68	市区	团结变	2 号主变	110	80000	9056
69	市区	五峰变	1 号主变	110	50000	1307
70	市区	五峰变	2 号主变	110	63000	8331
71	市区	象山变	1 号主变	110	40000	6542
72	市区	象山变	2 号主变	110	40000	7872
73	市区	辛丰变	1 号主变	110	31500	37
74	市区	辛丰变	2 号主变	110	40000	3250
75	市区	银山变	1 号主变	110	80000	19862
76	市区	银山变	2 号主变	110	80000	30299
77	市区	营江变	1 号主变	110	50000	11108
78	市区	营江变	2 号主变	110	50000	29432
79	市区	禹山变	1 号主变	110	40000	7091
80	市区	禹山变	2 号主变	110	50000	13784

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
81	市区	云台变	1 号主变	110	50000	31091
82	市区	云台变	2 号主变	110	50000	29157
83	市区	中天变	1 号主变	35	16000	1635
84	市区	中天变	2 号主变	35	20000	5893
85	市区	芙蓉变	1 号主变	110	50000	26748
86	市区	芙蓉变	2 号主变	110	50000	26406
87	市区	驸马变	1 号主变	110	40000	12891
88	市区	驸马变	2 号主变	110	50000	13945
89	丹阳	北门变	1 号主变	110	40000	11599
90	丹阳	北门变	2 号主变	110	40000	11005
91	丹阳	大泊变	1 号主变	35	16000	165
92	丹阳	导士变	1 号主变	110	50000	1268
93	丹阳	导士变	2 号主变	110	40000	4297
94	丹阳	东河变	1 号主变	35	20000	5000
95	丹阳	东河变	2 号主变	35	20000	4619
96	丹阳	东门变	1 号主变	110	80000	12734
97	丹阳	东门变	2 号主变	110	40000	2607
98	丹阳	瓜渚变	1 号主变	110	80000	11559

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
99	丹阳	瓜渚变	2 号主变	110	80000	18510
100	丹阳	河阳变	1 号主变	110	40000	18126
101	丹阳	河阳变	2 号主变	110	31500	4309
102	丹阳	横塘变	1 号主变	110	50000	1253
103	丹阳	横塘变	2 号主变	110	80000	400
104	丹阳	红江变	1 号主变	110	80000	13263
105	丹阳	红江变	2 号主变	110	80000	9806
106	丹阳	后巷变	1 号主变	110	31500	183
107	丹阳	后巷变	2 号主变	110	31500	38
108	丹阳	皇塘变	1 号主变	110	40000	0
109	丹阳	皇塘变	2 号主变	110	50000	1268
110	丹阳	建山变	1 号主变	110	31500	0
111	丹阳	建山变	2 号主变	110	31500	5
112	丹阳	蒋士变	1 号主变	110	40000	1268
113	丹阳	蒋士变	2 号主变	110	50000	20527
114	丹阳	界牌变	1 号主变	110	63000	9895
115	丹阳	界牌变	2 号主变	110	40000	0
116	丹阳	锦湖变	1 号主变	110	50000	25863

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
117	丹阳	锦湖变	2 号主变	110	50000	28230
118	丹阳	荆林变	1 号主变	110	40000	28
119	丹阳	荆林变	2 号主变	110	40000	209
120	丹阳	里庄变	1 号主变	35	16000	3871
121	丹阳	里庄变	2 号主变	35	10000	1002
122	丹阳	练湖变	1 号主变	110	63000	4393
123	丹阳	练湖变	2 号主变	110	63000	15994
124	丹阳	陵口变	1 号主变	110	50000	1268
125	丹阳	陵口变	2 号主变	110	50000	11486
126	丹阳	路巷变	1 号主变	110	50000	13895
127	丹阳	路巷变	2 号主变	110	63000	21781
128	丹阳	吕城变	1 号主变	110	50000	7271
129	丹阳	吕城变	2 号主变	110	50000	5031
130	丹阳	南门变	1 号主变	110	40000	5000
131	丹阳	南门变	2 号主变	110	40000	2090
132	丹阳	彭家变	1 号主变	110	50000	11278
133	丹阳	彭家变	2 号主变	110	50000	9062
134	丹阳	普善变	1 号主变	110	63000	37253

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
135	丹阳	普善变	2 号主变	110	50000	31458
136	丹阳	齐梁变	1 号主变	110	50000	916
137	丹阳	齐梁变	2 号主变	110	50000	125
138	丹阳	前艾变	1 号主变	35	10000	894
139	丹阳	前艾变	2 号主变	35	10000	4082
140	丹阳	司徒变	1 号主变	110	40000	3
141	丹阳	司徒变	2 号主变	110	40000	472
142	丹阳	西门变	1 号主变	110	31500	1181
143	丹阳	西门变	2 号主变	110	40000	15817
144	丹阳	新桥变	1 号主变	110	63000	4739
145	丹阳	新桥变	2 号主变	110	63000	15
146	丹阳	延陵变	1 号主变	110	31500	4050
147	丹阳	延陵变	2 号主变	110	31500	1369
148	丹阳	杨城变	1 号主变	110	50000	13575
149	丹阳	杨城变	2 号主变	110	50000	3470
150	丹阳	运河变	1 号主变	110	50000	406
151	丹阳	运河变	3 号主变	110	50000	1268
152	丹阳	珥陵变	1 号主变	110	40000	10102

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
153	丹阳	珥陵变	2 号主变	110	31500	11255
154	句容	白兔变	1 号主变	35	10000	1549
155	句容	白兔变	2 号主变	35	10000	399
156	句容	宝华变	1 号主变	110	31500	13466
157	句容	宝华变	2 号主变	110	50000	35084
158	句容	陈武变	1 号主变	35	6300	1771
159	句容	陈武变	2 号主变	35	10000	2473
160	句容	崇明变	1 号主变	110	63000	2000
161	句容	崇明变	2 号主变	110	63000	22994
162	句容	春城变	1 号主变	110	31500	13362
163	句容	春城变	2 号主变	110	40000	23384
164	句容	东昌变	1 号主变	110	31500	4437
165	句容	东昌变	2 号主变	110	50000	18908
166	句容	二圣变	1 号主变	35	10000	2685
167	句容	二圣变	2 号主变	35	10000	2920
168	句容	浮山变	1 号主变	110	50000	17090
169	句容	浮山变	2 号主变	110	50000	17402
170	句容	福地变	1 号主变	110	63000	2000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
171	句容	福地变	2 号主变	110	63000	26807
172	句容	葛村变	1 号主变	35	10000	2480
173	句容	葛村变	2 号主变	35	10000	947
174	句容	郭庄变	1 号主变	110	63000	22499
175	句容	郭庄变	2 号主变	110	80000	2000
176	句容	和平变	1 号主变	110	63000	0
177	句容	和平变	2 号主变	110	40000	1280
178	句容	后白变	1 号主变	110	50000	10894
179	句容	后白变	2 号主变	110	40000	3051
180	句容	华南变	1 号主变	110	50000	40000
181	句容	华南变	2 号主变	110	50000	40000
182	句容	黄梅变	1 号主变	110	50000	2000
183	句容	黄梅变	2 号主变	110	50000	2000
184	句容	句北变	1 号主变	110	80000	2000
185	句容	句北变	2 号主变	110	63000	11584
186	句容	茅峰变	1 号主变	110	31500	17996
187	句容	茅峰变	2 号主变	110	31500	17606
188	句容	磨盘变	1 号主变	35	8000	1066

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
189	句容	磨盘变	2 号主变	35	6300	643
190	句容	桥头变	1 号主变	110	40000	21138
191	句容	桥头变	2 号主变	110	40000	18232
192	句容	三岔变	1 号主变	35	10000	23
193	句容	三岔变	2 号主变	35	10000	5561
194	句容	石狮变	1 号主变	110	63000	26807
195	句容	石狮变	2 号主变	110	50000	2000
196	句容	亭子变	1 号主变	110	31500	15072
197	句容	亭子变	2 号主变	110	40000	27269
198	句容	肖杆变	1 号主变	110	31500	2000
199	句容	肖杆变	2 号主变	110	40000	17421
200	句容	沿江变	1 号主变	110	50000	20951
201	句容	沿江变	2 号主变	110	31500	8958
202	句容	御东变	1 号主变	110	50000	5641
203	句容	御东变	2 号主变	110	50000	7189
204	句容	袁巷变	1 号主变	35	10000	1956
205	句容	袁巷变	2 号主变	35	10000	3520
206	扬中	仓储变	1 号主变	110	50000	731

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
207	扬中	仓储变	2 号主变	110	50000	4577
208	扬中	长旺变	1 号主变	110	50000	13689
209	扬中	长旺变	2 号主变	110	50000	22861
210	扬中	城东变	1 号主变	110	50000	6067
211	扬中	城东变	2 号主变	110	50000	7068
212	扬中	丰裕变	1 号主变	110	50000	21124
213	扬中	丰裕变	2 号主变	110	50000	27502
214	扬中	联合变	1 号主变	110	40000	4995
215	扬中	联合变	2 号主变	110	40000	14864
216	扬中	沙港变	1 号主变	110	50000	14864
217	扬中	沙港变	2 号主变	110	50000	16882
218	扬中	西来变	1 号主变	110	31500	6817
219	扬中	西来变	2 号主变	110	40000	5759
220	扬中	新坝变	1 号主变	110	31500	11932
221	扬中	新坝变	2 号主变	110	31500	12271
222	扬中	扬中变	1 号主变	110	63000	14864
223	扬中	扬中变	2 号主变	110	63000	6067
224	扬中	油坊变	1 号主变	110	31500	20963

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
225	扬中	油坊变	2号主变	110	31500	8150

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	丹阳	皇塘变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
2	丹阳	建山变	1号主变	110	31500	本级设备容量受限
3	丹阳	界牌变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
4	句容	和平变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限