

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 宿迁青年110千伏开关站新建工程

项目编号 2106-320000-04-01-967498

建设地点 宿迁市泗阳县

验收单位 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司

2025 年 9 月 29 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	宿迁青年 110 千伏开关站新建工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网江苏省电力有限公司	项目性质	新建建设类
水土保持方案批复机关、文号及时间	宿迁市水利局 宿水许可承诺 2022023 号、2022 年 9 月 23 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 宿供电建(2023)17 号、2023 年 3 月 7 日		
项目建设起止时间	2024 年 5 月~2025 年 6 月		
水土保持方案编制单位	江苏辐环环境科技有限公司		
水土保持初步设计单位	宿迁电力设计院有限公司		
水土保持监测单位	江苏辐环环境科技有限公司		
水土保持施工单位	江苏源力电力工程有限公司、江苏精享裕建工有限公司		
水土保持监理单位	江苏兴力工程管理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	江苏通凯生态科技有限公司		

二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保持管理办法>的通知》（苏水规〔2021〕8 号）和《国家电网有限公司电网建设项目水土保持设施验收管理办法》等相关法律及文件，国网江苏省电力有限公司于 2025 年 9 月 29 日在南京市主持召开宿迁青年 110 千伏开关站新建工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，水土保持方案编制单位江苏辐环环境科技有限公司，水土保持监测单位江苏辐环环境科技有限公司，工程设计单位宿迁电力设计院有限公司，施工单位江苏精享裕建工有限公司、江苏源力电力工程有限公司，水土保持监理单位江苏兴力工程管理有限公司，水土保持设施验收报告编制单位江苏通凯生态科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情况、水土保持监测情况、水土保持设施验收报告内容的汇报，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

宿迁青年 110 千伏开关站新建工程位于宿迁市泗阳县众兴街道境内。本次建设内容为：①青年 110 千伏开关站新建工程：新建 110 千伏开关站 1 座，远景主变规模 3×50 兆伏安；电压等级 110/10 千伏；110 千伏出线远景 4 回，本期 4 回；10 千伏出线远景 36 回，本

期 12 回；②卢廷 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程：本期扩建卢廷 220 千伏变电站 110 千伏间隔 2 回，采用双母线接线，户外布置；③泗阳 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程：本期扩建泗阳 220 千伏变电站 110 千伏间隔 2 回，采用双母线接线，户内布置，不涉及土建；④卢廷~泗阳 110 千伏线路工程：架空线路路径全长 10.18 公里，其中新建架空线路路径长 8.62 公里，还建架空线路路径长 1.56 公里，全线共新建杆塔 61 基，均采用灌注桩基础；新建电缆线路路径长 0.36 公里，采用电缆排管、拉管、电缆井敷设；⑤卢廷~泗阳 π 入青年变电站 110 千伏线路工程：新建电缆线路路径长 0.22 公里，采用电缆排管、拉管、电缆井敷设。

（二）水土保持方案批复情况

2022 年 9 月 23 日，宿迁市水利局以《水土保持行政许可承诺书》（宿水许可承诺 2022023 号）文件，对本项目水土保持方案做了批复。批复的水土流失防治责任范围 3.6809 公顷。

（三）水土保持设计情况

2023 年 3 月 7 日，国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司以《国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司关于宿迁青年 110kV 开关站新建等工程初步设计的批复》（宿供电建〔2023〕17 号）对本工程初步设计进行了批复（含水土保持部分）。

（四）水土保持监测情况

2024 年 3 月至 2025 年 8 月，江苏辐环环境科技有限公司成立监测小组开展了监测工作，编制完成了《宿迁青年 110 千伏开关站新建工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的

水土保持防治措施较好地控制了水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失治理度 99.9%，土壤流失控制比 1.1，渣土防护率 97.4%，表土保护率 96.7%，林草植被恢复率 98.5%，林草覆盖率 44.2%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

2025 年 6 月至 2025 年 8 月，江苏通凯生态科技有限公司开展了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《宿迁青年 110 千伏开关站新建工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

项目依法编报了水土保持方案，开展了工程监理和水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符合水土保持设施验收条件。









（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期间加强水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		
成员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		建设单位
	蒋廷中	国网江苏省电力有限公司 宿迁供电分公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评单位
	汤建熙	江苏省水利学会	高 工		特邀专家
	王旭升	江苏辐环环境科技有限公司	工程师		水土保持方案编制单位
	李 炎	江苏通凯生态科技有限公司	工程师		验收报告编制单位
	卢 艺	江苏辐环环境科技有限公司	工程师		水土保持监测单位
	丁 勇	江苏兴力工程管理有限公司	总 监		监理单位
	邢伟伟	江苏源力电力工程有限公司	项目经理		施工单位
	李桂良	江苏精享裕建工有限公司	项目经理		施工单位
	蔡田园	宿迁电力设计院有限公司	工程师		设计单位