

江苏宿迁青年 110 千伏开关站新建工程 竣工环境保护验收意见

2025 年 9 月 29 日，国网江苏省电力有限公司在南京召开了江苏宿迁青年 110 千伏开关站新建工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位宿迁电力设计院有限公司，施工单位江苏精享裕建工有限公司、启东市电力安装有限公司、江苏源力电力工程有限公司，监理单位江苏兴力工程管理有限公司，环评单位江苏朗慧环境科技有限公司，验收调查单位江苏辐环环境科技有限公司，验收监测单位江苏辐环环境科技有限公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程包括 4 项子工程，分别为：青年 110 千伏开关站新建工程、卢廷 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程、泗阳 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程、卢廷~泗阳 110 千伏线路新建工程。（1）青年 110 千伏开关站新建工程：青年 110 千伏变电站，户内布置，本期新建 110 千伏出线间隔 4 回（2 回备用）。

(2) 卢廷 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程：本期扩建 2 个 110 千伏出线间隔。(3) 泗阳 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程：本期扩建 2 个 110 千伏出线间隔。(4) 卢廷~泗阳 110 千伏线路新建工程：新建 2 回，线路路径全长 10.77 公里，其中新建同塔双回架空线路 8.62 公里，还建同塔双回架空线路 1.56 公里，新建双回电缆线路 0.458 公里，还建双回电缆线路 0.132 公里，拆除现有 110 千伏卢井 7K54 线/110 千伏卢王 7K58 线导线长 0.12 公里。

本工程总投资为 8264 万元，环保投资为 97 万元，环保投资占总投资的 1.17%。工程于 2024 年 5 月开工，2025 年 6 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程于 2022 年 2 月取得宿迁市生态环境局《关于江苏宿迁青年 110 千伏开关站新建工程环境影响报告表的批复》（宿环辐审〔2022〕7 号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

青年 110 千伏变电站新建化粪池，卢廷 220 千伏变电站、泗阳 220 千伏变电站依托站内原有化粪池，产生少量的生活污水经

化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；电磁环境和声环境、变电站厂界噪声监测值均符合验收要求；变电站内污水得到妥善处理，对水环境无影响；固体废物得到妥善处置，对环境无影响。

六、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：



2025年9月29日

江苏宿迁青年 110 千伏开关站新建工程

竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高	曹文勤	建设单位
	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工	黄轶康	
组员	王文兵	江苏清全科技有限公司	高 工	王文兵	特邀专家
	杨 凯	江苏朗慧环境科技有限公司	高 工	杨凯	
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工	翟晓萌	技术审评 单位
	蒋廷中	国网江苏省电力有限公司 宿迁供电分公司	专 职	蒋廷中	建设管理 单位
	傅蕾蕾	宿迁电力设计院有限公司	工程师	傅蕾蕾	设计单位
	施启辉	江苏精享裕建工有限公司	工程师	施启辉	施工单位
	李桂良	启东市电力安装有限公司	工程师	李桂良	施工单位
	邵小蒙	江苏源力电力工程有限公司	工程师	邵小蒙	施工单位
	刘怀永	江苏兴力工程管理有限公司	工程师	刘怀永	监理单位
	杨 彬	江苏朗慧环境科技有限公司	工程师	杨彬	环评单位
	严 洁	江苏辐环环境科技有限公司	工程师	严洁	验收报告 编制单位
	杨玉雪	江苏辐环环境科技有限公司	工程师	杨玉雪	验收监测 单位