

徐州市（县、区）供电公司10（20、6）千伏公用配变 负荷可开放容量信息 （2025年第4季度）

截至2025年9月30日，徐州市（县、区）公司10（20、6）千伏公用配变共有62723台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有58085台，占比92.61%；公用配变负荷容量受限的共有4638台，占比7.39%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表1 公用配变负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	睢宁	PMS_凌城幸福小区6号台	10	400	206
2	睢宁	PMS_凌城幸福小区1号台	10	400	150
3	睢宁	PMS_凌城幸福小区2号台	10	400	163
4	睢宁	PMS_凌城胜利村彭庄西台	10	200	47
5	睢宁	PMS_凌城胜利村彭庄东台	10	200	44
6	睢宁	PMS_凌城七组台	10	400	19
7	睢宁	PMS_凌城新河靳庄台	10	200	117
8	睢宁	PMS_凌城街道洪大汪台	10	400	0
9	睢宁	PMS_凌城民主徐庄台	10	200	0
10	睢宁	PMS_凌城村八组台	10	400	170
11	睢宁	PMS_凌城街道南台1变	10	400	240
12	睢宁	PMS_凌城南大街1变	10	400	137
13	睢宁	PMS_凌城街道南台2变	10	400	240
14	睢宁	PMS_凌城凌龙全瓦台	10	400	221
15	睢宁	PMS_凌城张庙村周庄台	10	400	165
16	睢宁	PMS_凌城余海村部台	10	400	168
17	睢宁	PMS_凌城凌龙赵坝东台	10	400	218
18	睢宁	PMS_凌城张庙王庄1变	10	400	154
19	睢宁	PMS_凌城农贸市场2号台	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20	睢宁	凌城张庙西台2号台	10	400	160
21	睢宁	凌城夏圩新庄2号变	10	200	93
22	睢宁	PMS 凌城夏圩陈西2号变	10	400	188
23	睢宁	PMS 凌城金陵小区箱变西	10	630	198
24	睢宁	PMS 凌城金陵小区箱变南	10	630	322
25	睢宁	PMS 凌城金陵小区箱变北	10	630	322
26	睢宁	PMS 凌城杨圩沙河东台	10	400	238
27	睢宁	PMS 凌城凌东周赵西台	10	400	111
28	睢宁	PMS 凌城沙庄圩后台	10	400	224
29	睢宁	PMS 凌城凌东崔庄台	10	400	179
30	睢宁	PMS 凌城李圩西南2号台	10	400	0
31	睢宁	凌城李圩李西2号台	10	200	97
32	睢宁	PMS 凌城方庄村刘庄台	10	400	182
33	睢宁	PMS 凌城方庄村单庄台	10	400	217
34	睢宁	PMS 凌城杨圩王庄2号台	10	400	81
35	睢宁	凌城龙河小区台	10	200	69
36	睢宁	凌城新楼村部台	10	200	97
37	睢宁	凌城前元北台2号台	10	200	52
38	睢宁	凌城街道三组2号变	10	400	87
39	睢宁	PMS 凌城张付工业园2号台	10	400	99
40	睢宁	PMS 凌城新李花园北台	10	400	223
41	睢宁	PMS 凌城沙庄河东台	10	400	179
42	睢宁	PMS 凌城沙庄南台	10	400	204
43	睢宁	PMS 凌城杜沈抽水台	10	400	67
44	睢宁	凌城叶圩张庄2号变	10	200	98
45	睢宁	PMS 凌城李圩朱庄2号台	10	400	208
46	睢宁	PMS 凌城三丁村部西台	10	400	0
47	睢宁	PMS 凌城沙庄张庄北台	10	400	216
48	睢宁	PMS 凌城三丁南台2号台	10	400	127
49	睢宁	PMS 凌城前元八队2号台	10	400	235
50	睢宁	PMS 凌城后湖丁庄南台	10	400	187
51	睢宁	凌城沙庄村村部台	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52	睢宁	PMS_凌城新供电站台	10	400	181
53	睢宁	PMS_凌城后湖街道许庄台	10	400	158
54	睢宁	PMS_凌城孙薛陈楼西台	10	400	209
55	睢宁	PMS_凌城前元颜庄西台	10	400	31
56	睢宁	凌城凌龙陈庄台	10	200	63
57	睢宁	PMS_凌城永丰祥庄台	10	400	233
58	睢宁	凌城蔡宅陈圩东台	10	200	42
59	睢宁	凌城街道十三组	10	400	0
60	睢宁	PMS_凌城棋杆学校台	10	400	259
61	睢宁	PMS_凌城魏祠西魏2号台	10	400	43
62	睢宁	PMS_凌城街道东南2台	10	400	168
63	睢宁	PMS_凌城街道农贸3台	10	400	54
64	睢宁	PMS_凌城街道宣武2号台	10	400	165
65	睢宁	PMS_凌城街道府前西台	10	400	230
66	睢宁	PMS_凌城张付鲁庄台	10	400	197
67	睢宁	PMS_凌城胜利西李抽水台	10	400	239
68	睢宁	PMS_凌城新李街道东台	10	400	136
69	睢宁	PMS_凌城方庄陈庄小区台	10	400	193
70	睢宁	PMS_凌城丁楼后鲍王庄台	10	400	138
71	睢宁	PMS_凌城张庙马庄台	10	400	180
72	睢宁	PMS_凌城凌龙北台2号台	10	400	223
73	睢宁	PMS_凌城叶圩张庄1号变	10	400	222
74	睢宁	PMS_凌城永丰场西北台	10	400	177
75	睢宁	PMS_凌城张付王凤北台	10	400	216
76	睢宁	凌城蔡宅西台2号台	10	200	60
77	睢宁	PMS_凌城后湖街道2号台	10	400	178
78	睢宁	PMS_凌城沙庄东张新农村台	10	400	244
79	睢宁	PMS_凌城永丰西台	10	400	70
80	睢宁	凌城街道木园3号台	10	400	0
81	睢宁	PMS_凌城凌龙吴庄台	10	400	262
82	睢宁	PMS_凌城丁楼丁西台	10	400	189
83	睢宁	PMS_凌城魏祠东魏东台	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
84	睢宁	PMS 凌城河东小区2号台	10	400	243
85	睢宁	PMS 凌城杜沈小区2号台	10	400	179
86	睢宁	PMS 凌城杜沈小区3号台	10	400	172
87	睢宁	PMS 凌城河东小区1号台	10	400	163
88	睢宁	PMS 凌城府居尚城3变	10	630	354
89	睢宁	PMS 凌城府居尚城1变	10	630	339
90	睢宁	PMS 凌城府居尚城2变	10	630	349
91	睢宁	PMS 凌城府居尚城4变	10	630	356
92	睢宁	PMS 凌城凌闸新区1号变	10	400	232
93	睢宁	PMS 凌城凌闸新区2号变	10	400	252
94	睢宁	凌城万福佳苑4号变	10	630	362
95	睢宁	凌城万福佳苑1号变	10	630	290
96	睢宁	凌城万福佳苑3号变	10	630	358
97	睢宁	PMS 凌城万福佳苑2号变	10	630	261
98	睢宁	凌城幸福小区8号台	10	400	179
99	睢宁	凌城幸福小区7号台	10	400	152
100	睢宁	凌城孙薛新农村台	10	400	19
101	睢宁	凌城新河抽水台	10	400	164
102	睢宁	凌城金陵建材市场小区2配2变	10	630	113
103	睢宁	凌城一品小区配电室1变	10	800	397
104	睢宁	凌城一品小区配电室2变	10	800	420
105	睢宁	凌城街道府前2号	10	400	131
106	睢宁	凌城河东村抽水台	10	400	198
107	睢宁	凌城街道北台2号台	10	400	94
108	睢宁	凌城街道六组2号台	10	400	11
109	睢宁	凌城张庙陈庄2号变	10	400	104
110	睢宁	凌城胜利张庄2号台	10	400	0
111	睢宁	凌城胜利张庄南台	10	400	124
112	睢宁	凌城李圩小区1#变	10	630	408
113	睢宁	凌城陈李村部台	10	200	0
114	睢宁	凌城大院1配1变	10	800	456
115	睢宁	凌城大院2配1变	10	630	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
116	睢宁	凌城大院1配2变	10	800	376
117	睢宁	凌城大院2配3变	10	630	405
118	睢宁	凌城大院2配4变	10	630	342
119	睢宁	凌城大院2配2变	10	630	364
120	睢宁	凌城杨圩王庄1#变	10	400	0
121	睢宁	凌城祥和家园2#变	10	630	343
122	睢宁	凌城祥和家园1#变	10	630	418
123	睢宁	凌城叶圩张庄3号变	10	400	171
124	睢宁	凌城三李河南台	10	400	215
125	睢宁	凌城万福佳苑二期1#变	10	630	213
126	睢宁	凌城万福佳苑二期2#变	10	630	336
127	睢宁	凌城万福佳苑二期3#变	10	630	360
128	睢宁	PMS 凌城村三组台	10	200	0
129	睢宁	凌城三丁河东台	10	400	155
130	睢宁	PMS 凌城凌东学校台	10	400	78
131	睢宁	PMS 凌城凌龙赵坝台	10	200	44
132	睢宁	PMS 凌城陈李王庄台	10	200	23
133	睢宁	PMS 凌城凌东村部台	10	400	126
134	睢宁	PMS 凌城沙庄北台	10	400	144
135	睢宁	PMS 凌城后湖丁庄台	10	400	241
136	睢宁	PMS 凌城凌东周赵台	10	400	235
137	睢宁	PMS 凌城街道中台	10	400	0
138	睢宁	PMS 凌城街道北台	10	400	11
139	睢宁	凌城敬老院单变台	10	400	0
140	睢宁	PMS 凌城张付村部台增容	10	400	88
141	睢宁	PMS 凌城街道南台	10	400	184
142	睢宁	PMS 凌城凌闸村部台	10	200	0
143	睢宁	PMS 凌城余海乔庄台	10	400	210
144	睢宁	PMS 凌城孙薛村部台	10	200	53
145	睢宁	PMS 凌城丁楼后鲍台	10	200	0
146	睢宁	PMS 双沟大白南台	10	200	35
147	睢宁	PMS 双沟大白北台	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
148	睢宁	PMS_双沟唐门台	10	400	58
149	睢宁	PMS_双沟年庄台2#变	10	400	274
150	睢宁	PMS_双沟位头村部台	10	400	138
151	睢宁	PMS_双沟吴井南台	10	400	195
152	睢宁	PMS_双沟双塔路台	10	400	124
153	睢宁	PMS_双沟大赵一组台	10	200	112
154	睢宁	PMS_双沟南门台	10	400	98
155	睢宁	双沟华联商场门前台	10	400	0
156	睢宁	PMS_双沟供销宿舍	10	400	110
157	睢宁	PMS_双沟上坝北台	10	200	89
158	睢宁	PMS_双沟纪湾东台	10	400	121
159	睢宁	PMS_双沟爱民中台	10	400	65
160	睢宁	PMS_双沟台湾街东台	10	400	69
161	睢宁	PMS_双沟油厂西台	10	400	152
162	睢宁	PMS_双沟方林西台(增容)	10	200	35
163	睢宁	PMS_双沟陈王北台(增容)	10	200	0
164	睢宁	PMS_双沟胥北北台(增容)	10	400	75
165	睢宁	PMS_双沟吴井西台(增容)	10	400	138
166	睢宁	PMS_双沟圩西中台	10	200	50
167	睢宁	PMS_双沟朱营西台(增容)	10	200	74
168	睢宁	PMS_双沟医院东台	10	400	171
169	睢宁	PMS_双沟双东新区台	10	400	192
170	睢宁	PMS_双沟街道新华街台	10	400	37
171	睢宁	PMS_双沟双西北台	10	400	207
172	睢宁	PMS_双沟双东十二组	10	200	74
173	睢宁	PMS_双沟赵楼北台	10	400	155
174	睢宁	PMS_双沟张林东台	10	400	84
175	睢宁	PMS_双沟爱民七组台	10	400	166
176	睢宁	PMS_双沟酒厂东台	10	400	224
177	睢宁	PMS_双沟大赵南台	10	400	305
178	睢宁	双沟台湾街南台	10	200	2
179	睢宁	PMS_双沟大赵杨庄台	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
180	睢宁	PMS_双沟张宋北台	10	200	138
181	睢宁	PMS_双沟张林台	10	200	96
182	睢宁	PMS_双沟单桥台	10	200	23
183	睢宁	双沟孟圩学校台	10	400	188
184	睢宁	PMS_双沟苗庄台	10	200	35
185	睢宁	PMS_双沟孟圩贾庄台	10	200	92
186	睢宁	PMS_双沟孟圩赵楼台	10	200	43
187	睢宁	PMS_双沟孟圩高宋西台	10	200	19
188	睢宁	PMS_双沟史庄南台	10	400	207
189	睢宁	PMS_双沟双东南台	10	400	81
190	睢宁	PMS_双沟供销商场台	10	315	63
191	睢宁	PMS_双沟双东采购站	10	400	69
192	睢宁	PMS_双沟街道油厂台	10	315	41
193	睢宁	PMS_双沟爱民东台	10	400	71
194	睢宁	PMS_双沟爱民北台	10	400	185
195	睢宁	PMS_双沟李庄西台	10	200	135
196	睢宁	PMS_双沟爱民西台	10	400	168
197	睢宁	PMS_双沟双西西台	10	200	74
198	睢宁	PMS_双沟上坝西台	10	200	49
199	睢宁	PMS_双沟上坝中台	10	200	0
200	睢宁	双沟上坝五组	10	400	135
201	睢宁	PMS_双沟街道农机站台	10	400	2
202	睢宁	PMS_双沟温白温场台	10	200	124
203	睢宁	双沟吕庄西台	10	200	138
204	睢宁	PMS_双沟胥北南台	10	200	70
205	睢宁	PMS_双沟陈王南台	10	200	62
206	睢宁	PMS_双沟方林方庄台	10	200	109
207	睢宁	PMS_双沟胥南西台	10	200	55
208	睢宁	PMS_双沟胥南东台	10	200	64
209	睢宁	PMS_双沟圩西东台	10	400	221
210	睢宁	PMS_双沟大白小白湾台	10	200	98
211	睢宁	PMS_双沟大白西台	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
212	睢宁	PMS_双沟大白东台	10	200	41
213	睢宁	双沟经管站台	10	200	50
214	睢宁	PMS_双沟位头西台	10	200	122
215	睢宁	PMS_双沟孟圩村部台	10	400	16
216	睢宁	PMS_双沟孟圩北台	10	200	72
217	睢宁	PMS_双沟单桥南台	10	200	9
218	睢宁	PMS_双沟猪厂台	10	315	163
219	睢宁	PMS_双沟纪湾北台	10	200	123
220	睢宁	PMS_双沟上坝六组	10	200	41
221	睢宁	PMS_双沟位头东台	10	200	60
222	睢宁	PMS_双沟敬老院	10	200	0
223	睢宁	PMS_双沟朱营东台	10	200	33
224	睢宁	双沟中心街广场2配2变	10	800	450
225	睢宁	双沟中心街广场2配1变	10	800	396
226	睢宁	双沟中心街广场1配1变	10	800	472
227	睢宁	双沟中心街广场2配4变	10	800	492
228	睢宁	双沟中心街广场2配3变	10	800	264
229	睢宁	双沟中心街广场1配3变	10	800	526
230	睢宁	双沟中心街广场1配2变	10	800	433
231	睢宁	PMS_双沟位头高庄台	10	200	23
232	睢宁	PMS_双沟孟圩高庄台	10	200	24
233	睢宁	PMS_双沟公安街北台	10	200	88
234	睢宁	PMS_双沟苏山南台	10	200	97
235	睢宁	PMS_双沟柳园北台	10	200	124
236	睢宁	PMS_双沟温白南台	10	400	25
237	睢宁	PMS_双沟陈王四组台	10	200	0
238	睢宁	PMS_双沟朱营中台	10	200	84
239	睢宁	PMS_双沟焦营北台	10	200	10
240	睢宁	PMS_双沟陈王东台	10	200	56
241	睢宁	PMS_双沟位头四队台	10	200	56
242	睢宁	双沟温场北台	10	200	134
243	睢宁	PMS_双沟小白湾北台	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
244	睢宁	PMS_双沟邮局门前台	10	200	50
245	睢宁	PMS_双沟朱营七队台	10	200	85
246	睢宁	PMS_双沟单桥北台	10	200	59
247	睢宁	PMS_双沟胥北四组台	10	200	20
248	睢宁	PMS_双沟单桥二组台	10	200	34
249	睢宁	PMS_双沟何庄台	10	200	49
250	睢宁	PMS_双沟孟圩学校南台	10	200	0
251	睢宁	PMS_双沟孟圩贾庄东台	10	200	36
252	睢宁	PMS_双沟孟圩纪庄台	10	200	38
253	睢宁	PMS_双沟孟圩宋庄台	10	200	28
254	睢宁	PMS_双沟孟圩村部南台	10	400	47
255	睢宁	PMS_双沟孟圩十组台	10	200	25
256	睢宁	PMS_双沟史庄西台	10	200	103
257	睢宁	双沟上坝三组北台	10	200	38
258	睢宁	PMS_双沟双西一组台	10	400	261
259	睢宁	双沟温白北台	10	200	140
260	睢宁	PMS_双沟吴行东南台	10	200	121
261	睢宁	双沟高集一组	10	200	29
262	睢宁	双沟大马北台	10	400	221
263	睢宁	PMS_双沟胥北一组台	10	200	25
264	睢宁	PMS_双沟方林三组台	10	200	0
265	睢宁	PMS_双沟幸福里四号变	10	400	152
266	睢宁	PMS_双沟幸福里1号变	10	400	132
267	睢宁	PMS_双沟幸福里2号变	10	400	172
268	睢宁	PMS_双沟幸福里3号变	10	400	99
269	睢宁	PMS_双沟幸福里6号变	10	400	107
270	睢宁	PMS_双沟幸福里7号变	10	400	144
271	睢宁	PMS_双沟幸福里8号变	10	400	191
272	睢宁	PMS_双沟幸福里9号变	10	400	140
273	睢宁	PMS_双沟大白六组台	10	200	55
274	睢宁	PMS_双沟双西五组	10	400	151
275	睢宁	PMS_双沟官路一组台	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
276	睢宁	PMS_双沟官路二组台	10	400	123
277	睢宁	PMS_双沟官路三组台	10	400	182
278	睢宁	PMS_双沟官路老年安置房台	10	400	194
279	睢宁	PMS_双沟吕庄二组台	10	400	252
280	睢宁	PMS_双沟官路学校门前台	10	400	299
281	睢宁	PMS_双沟吕庄中台	10	200	96
282	睢宁	PMS_双沟上坝六组南台	10	200	81
283	睢宁	PMS_双沟上坝三组台	10	200	68
284	睢宁	双沟张林一组台	10	400	132
285	睢宁	PMS_双沟方庄四组台	10	200	66
286	睢宁	PMS_双沟马庄北台	10	200	90
287	睢宁	PMS_双沟赵行一组台	10	200	107
288	睢宁	PMS_双沟朱营南台	10	200	0
289	睢宁	PMS_双沟七里高东南台	10	200	139
290	睢宁	PMS_双沟三楼南台	10	200	147
291	睢宁	PMS_双沟大白二组台	10	200	115
292	睢宁	PMS_双沟温白四组台	10	200	129
293	睢宁	PMS_双沟申庄西台	10	400	217
294	睢宁	双沟苏山村部台	10	400	213
295	睢宁	PMS_双沟陈王三组台	10	200	43
296	睢宁	PMS_双沟陈王一组台	10	200	2
297	睢宁	PMS_双沟胥南三组台	10	200	79
298	睢宁	PMS_双沟胥南二组台	10	200	31
299	睢宁	PMS_双沟史庄东队台	10	400	245
300	睢宁	PMS_双沟唐门北台	10	400	143
301	睢宁	双沟双东七组台	10	400	27
302	睢宁	PMS_双沟上坝五组东台	10	200	83
303	睢宁	PMS_双沟大白四组台	10	200	53
304	睢宁	PMS_双沟盘王南1台	10	200	118
305	睢宁	双沟供电所东侧台	10	400	132
306	睢宁	PMS_双沟纪湾单相变	10	200	80
307	睢宁	PMS_双沟孟圩十一组台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
308	睢宁	PMS_双沟赵楼西台变压器	10	200	34
309	睢宁	PMS_双沟孟圩贾庄西台	10	315	112
310	睢宁	PMS_双沟胥北三组台	10	315	122
311	睢宁	PMS_双沟胥北二组台	10	315	161
312	睢宁	PMS_双沟朱营六组台	10	315	188
313	睢宁	PMS_双沟单桥三组台	10	200	92
314	睢宁	PMS_双沟大赵杨庄西台	10	315	218
315	睢宁	PMS_双沟上坝一组台	10	315	184
316	睢宁	PMS_双沟吴井二组台	10	200	83
317	睢宁	PMS_双沟焦营五组台	10	200	55
318	睢宁	PMS_双沟方林北台	10	200	74
319	睢宁	PMS_双沟孟圩十二组台	10	200	55
320	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区1#变	10	400	116
321	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区2#变	10	400	134
322	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区3#变	10	400	166
323	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区4#变	10	400	99
324	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区5#变	10	400	138
325	睢宁	PMS_双沟幸福里安置小区6#变	10	400	158
326	睢宁	PMS_幸福里安置小区7#变	10	400	109
327	睢宁	PMS_双沟官路安置小区3#变	10	400	152
328	睢宁	PMS_双沟官路安置小区4#变	10	400	170
329	睢宁	PMS_双沟官路安置小区5#变	10	400	124
330	睢宁	PMS_双沟官路安置小区1#变	10	400	204
331	睢宁	PMS_双沟官路安置小区2#变	10	400	214
332	睢宁	PMS_双沟官路安置小区6#变	10	400	174
333	睢宁	PMS_双沟官路安置小区7#变	10	400	166
334	睢宁	PMS_双沟官路安置小区8#变	10	400	221
335	睢宁	PMS_双沟官路安置小区9#变	10	400	210
336	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区1#变高压间隔配电变压器	10	630	305
337	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区7#变高压配电变压器	10	630	212
338	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区2#变间隔配电变压器	10	630	300
339	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区6#变高压配电变压器	10	630	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
340	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区5#变高压配电变压器	10	630	278
341	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区3#变高压配电变压器	10	630	232
342	睢宁	PMS_双沟爱民安置A区4#变高压配电变压器	10	630	338
343	睢宁	PMS_双沟爱民安置B区8#箱变	10	630	227
344	睢宁	PMS_双沟爱民安置B区9#箱变	10	630	243
345	睢宁	PMS_双沟爱民安置B区10#箱变	10	630	226
346	睢宁	PMS_双沟爱民安置B区11#箱变	10	630	206
347	睢宁	PMS_双沟爱民安置B区12#箱变	10	500	191
348	睢宁	PMS_双沟未来城1号箱变	10	500	270
349	睢宁	PMS_双沟未来城2号箱变	10	500	191
350	睢宁	PMS_双沟未来城3号箱变	10	500	162
351	睢宁	PMS_双沟未来城4号箱变	10	500	240
352	睢宁	PMS_双沟官路安置三期7号箱变	10	500	212
353	睢宁	PMS_双沟官路安置三期8号箱变	10	630	285
354	睢宁	PMS_双沟官路安置三期9号箱变	10	500	212
355	睢宁	PMS_双沟官路安置三期10号箱变	10	500	251
356	睢宁	PMS_双沟官路安置三期11号箱变	10	500	191
357	睢宁	PMS_双沟官路安置三期12号箱变	10	500	241
358	睢宁	PMS_双沟官路安置三期13号箱变	10	630	378
359	睢宁	PMS_双沟赵行南台	10	200	140
360	睢宁	PMS_双沟官路安置三期1号箱变	10	500	244
361	睢宁	PMS_双沟官路安置三期2号箱变	10	500	244
362	睢宁	PMS_双沟官路安置三期3号箱变	10	500	224
363	睢宁	PMS_双沟官路安置三期4号箱变	10	500	195
364	睢宁	PMS_双沟官路安置三期5号箱变	10	500	123
365	睢宁	PMS_双沟官路安置三期6号箱变	10	630	242
366	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区6#变	10	630	193
367	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区10#变	10	630	388
368	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区14#变	10	630	227
369	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区19#变	10	500	66
370	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区16#变	10	630	288
371	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区3#变	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
372	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区5#变	10	630	255
373	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区8#变	10	630	270
374	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区18#变	10	630	325
375	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区15#变	10	630	302
376	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区4#变	10	630	256
377	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区13#变	10	630	282
378	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区17#变	10	630	349
379	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区9#变	10	630	359
380	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区2#变	10	630	262
381	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区11#变	10	630	354
382	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区7#变	10	630	253
383	睢宁	PMS_双沟纪湾小区B区12#变	10	630	315
384	睢宁	PMS_双沟纪湾小区A区1#变	10	630	327
385	睢宁	PMS_双沟长江路台	10	200	72
386	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区15#变	10	500	274
387	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区14#变	10	500	179
388	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区8#变	10	500	157
389	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区10#变	10	630	316
390	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区5#变	10	500	202
391	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区7#变	10	500	266
392	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区9#变	10	500	200
393	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区6#变	10	500	221
394	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区4#变	10	630	317
395	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区12#变	10	500	226
396	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区1#变	10	500	285
397	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区13#变	10	500	168
398	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期B区11#变	10	500	248
399	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区2#变	10	500	230
400	睢宁	PMS_双沟盘王集中区一期A区3#变	10	500	266
401	睢宁	PMS_双沟物流主路1#变	10	200	148
402	睢宁	PMS_双沟物流主路2#变	10	200	23
403	睢宁	PMS_双沟公园首府1#变	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
404	睢宁	PMS 双沟公园首府3#变	10	630	311
405	睢宁	双沟观音安置小区2#变	10	500	236
406	睢宁	双沟观音安置小区1#变	10	630	307
407	睢宁	双沟观音安置小区10#变	10	630	316
408	睢宁	双沟观音安置小区12#变	10	630	286
409	睢宁	双沟观音安置小区11#变	10	630	365
410	睢宁	双沟徐沙河安置小区3配4变	10	800	381
411	睢宁	双沟徐沙河安置小区2配1变	10	800	335
412	睢宁	双沟徐沙河安置小区3配1变	10	800	329
413	睢宁	双沟徐沙河安置小区2配4变	10	800	434
414	睢宁	双沟香溪名筑小区1配3变	10	800	630
415	睢宁	双沟香溪名筑小区1配2变	10	800	630
416	睢宁	双沟香溪名筑小区2配4变	10	800	554
417	睢宁	双沟香溪名筑小区2配1变	10	800	586
418	睢宁	双沟佳沐观音广场1配3变	10	800	484
419	睢宁	双沟佳沐观音广场2配2变	10	630	437
420	睢宁	双沟佳沐观音广场2配1变	10	630	396
421	睢宁	双沟佳沐观音广场1配4变	10	800	546
422	睢宁	双沟佳沐观音广场1配2变	10	800	401
423	睢宁	双沟佳沐观音广场1配1变	10	800	549
424	睢宁	双沟展源星城一期2号变	10	800	462
425	睢宁	双沟台湾街阳光河畔1#变	10	800	410
426	睢宁	双沟展源星城一期4号变	10	800	474
427	睢宁	双沟台湾街阳光河畔2#变	10	800	503
428	睢宁	双沟展源星城一期3号变	10	800	544
429	睢宁	双沟展源星城一期1号变	10	800	405
430	睢宁	双沟台湾街阳光河畔3#变	10	800	572
431	睢宁	双沟官路东台（增容）	10	500	268
432	睢宁	双沟台湾街阳光河畔4#变	10	800	639
433	睢宁	双沟双西安置小区2配3变	10	800	577
434	睢宁	双沟双西安置小区1配1变	10	800	596
435	睢宁	双沟双西安置小区1#组合配2变	10	630	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
436	睢宁	双沟双西安置小区2配1变	10	800	577
437	睢宁	双沟双西安置小区2配2变	10	800	579
438	睢宁	双沟双西安置小区1#组合配1变	10	630	457
439	睢宁	双沟双西安置小区1配4变	10	800	580
440	睢宁	双沟徐沙河安置小区1配3变	10	800	477
441	睢宁	双沟徐沙河安置小区1配2变	10	800	464
442	睢宁	双沟徐沙河安置小区1配4变	10	800	444
443	睢宁	双沟徐沙河安置小区1配1变	10	800	409
444	睢宁	双沟未来城4号变	10	800	480
445	睢宁	双沟未来城1号变	10	800	346
446	睢宁	双沟未来城3号变	10	800	500
447	睢宁	双沟未来城2号变	10	800	355
448	睢宁	双沟潘公广场1配1变	10	630	398
449	睢宁	双沟潘公广场1配4变	10	630	372
450	睢宁	润禾·璞悦府小区1配1变	10	800	578
451	睢宁	润禾·璞悦府小区1配3变	10	800	617
452	睢宁	璞悦府2配1变	10	800	636
453	睢宁	璞悦府2配4变	10	800	633
454	睢宁	双沟官路四期3配3变	10	800	502
455	睢宁	双沟官路四期3配2变	10	800	495
456	睢宁	双沟官路四期3配1变	10	800	448
457	睢宁	双沟官路四期3配4变	10	800	481
458	睢宁	观音、时代广场1配4变	10	800	621
459	睢宁	观音、时代广场2#配2变	10	800	640
460	睢宁	时代茂东区1配3变	10	630	465
461	睢宁	观音、时代广场2#配1变	10	800	623
462	睢宁	观音、时代广场1配1变	10	800	512
463	睢宁	时代茂东区1配2变	10	630	432
464	睢宁	双沟观音安置小区3#变	10	630	307
465	睢宁	双沟观音安置小区8#变	10	500	197
466	睢宁	双沟观音安置小区7#变	10	500	145
467	睢宁	双沟观音安置小区5#变	10	630	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
468	睢宁	双沟观音安置小区9#变	10	500	236
469	睢宁	双沟观音安置小区4#变	10	500	197
470	睢宁	双沟观音安置小区6#变	10	500	220
471	睢宁	双沟水木清华1配2变	10	800	481
472	睢宁	双沟水木清华2配4变	10	630	345
473	睢宁	双沟水木清华1配1变	10	800	504
474	睢宁	双沟水木清华2配1变	10	630	300
475	睢宁	双沟双西四组台	10	400	298
476	睢宁	双沟展源星城二期1#变	10	800	402
477	睢宁	双沟展源星城二期4#变	10	800	477
478	睢宁	双沟绿溪华庭2#配3变	10	800	540
479	睢宁	双沟绿溪华庭2#配1变	10	800	516
480	睢宁	双沟绿溪华庭#1配4变	10	800	542
481	睢宁	双沟绿溪华庭1#配1变	10	800	474
482	睢宁	双沟绿溪华庭1#配3变	10	800	540
483	睢宁	双沟绿溪华庭1#配2变	10	800	490
484	睢宁	双沟公园壹号2配1变	10	800	513
485	睢宁	双沟公园壹号1配1变	10	800	480
486	睢宁	双沟公园壹号1配3变	10	800	513
487	睢宁	双沟公园壹号1配2变	10	800	547
488	睢宁	双沟公园壹号1配4变	10	800	501
489	睢宁	双沟公园壹号2配4变	10	800	396
490	睢宁	双沟盘王集中区CD区6#箱变	10	500	301
491	睢宁	双沟盘王集中区CD区5#箱变	10	500	310
492	睢宁	双沟盘王集中区CD区2#箱变	10	500	206
493	睢宁	双沟盘王集中区CD区3#箱变	10	500	231
494	睢宁	双沟盘王集中区C区1#箱变	10	500	202
495	睢宁	双沟盘王集中区CD区4#箱变	10	630	258
496	睢宁	双沟绿溪茗庭2配2变	10	800	516
497	睢宁	双沟绿溪茗庭1配2变	10	630	414
498	睢宁	双沟绿溪茗庭1配1变	10	630	407
499	睢宁	双沟绿溪茗庭2配1变	10	800	525

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
500	睢宁	双沟绿溪茗庭1配3变	10	630	379
501	睢宁	双沟宏大广场3#变	10	630	407
502	睢宁	双沟宏大广场1#变	10	630	129
503	睢宁	双沟官路四期2配1变	10	630	359
504	睢宁	双沟官路四期2配3变	10	800	500
505	睢宁	双沟官路四期1配1变	10	800	394
506	睢宁	双沟官路四期1#变	10	500	311
507	睢宁	双沟官路四期2#变	10	630	378
508	睢宁	双沟官路四期2配2变	10	630	381
509	睢宁	双沟官路四期1配2变	10	800	306
510	睢宁	双沟官路四期2配4变	10	800	483
511	睢宁	双沟盘王集中区D区15#变	10	630	370
512	睢宁	双沟盘王集中区D区11#变	10	500	270
513	睢宁	双沟盘王集中区D区12#变	10	630	314
514	睢宁	双沟盘王集中区D区13#变	10	630	344
515	睢宁	双沟盘王集中区D区9#变	10	500	259
516	睢宁	双沟盘王集中区D区8#变	10	500	267
517	睢宁	双沟盘王集中区D区14#变	10	500	202
518	睢宁	双沟盘王集中区D区7#变	10	500	256
519	睢宁	双沟盘王集中区D区10#变	10	500	237
520	睢宁	双沟绿溪悦庭1配1变	10	800	526
521	睢宁	双沟绿溪悦庭1配3变	10	800	545
522	睢宁	双沟吉盛花园里小区1变	10	800	539
523	睢宁	双沟吉盛花园里小区4变	10	800	495
524	睢宁	双沟吉盛花园里小区2变	10	800	522
525	睢宁	PMS_双沟胥南北台	10	400	56
526	睢宁	PMS_双沟孟圩高宋东台	10	400	130
527	睢宁	PMS_双沟公安街台	10	400	94
528	睢宁	PMS_双沟双东中台	10	400	103
529	睢宁	PMS_双沟位头中台	10	400	41
530	睢宁	PMS_双沟温白东台	10	200	160
531	睢宁	PMS_双沟温白西台	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
532	睢宁	古邳曹湾台	10	200	0
533	睢宁	PMS_古邳周咀西台新增	10	200	10
534	睢宁	PMS_古邳湖东口门台	10	200	36
535	睢宁	古邳汤山朱曹台	10	200	0
536	睢宁	PMS_古邳陈吴坝头台	10	200	30
537	睢宁	古邳旧州西台（增容）	10	200	0
538	睢宁	PMS_古邳坝头北台（增容）	10	200	0
539	睢宁	古邳塘坊南台（增容）	10	200	123
540	睢宁	古邳山西东台（增容）	10	400	128
541	睢宁	PMS_古邳汤山西台（增容）	10	200	118
542	睢宁	PMS_古邳湖东北台（增容）	10	400	119
543	睢宁	PMS_古邳湖东桃园台增容	10	200	18
544	睢宁	PMS_古邳水利站台	10	200	20
545	睢宁	PMS_古邳代楼中台	10	200	134
546	睢宁	PMS_古邳山西薛井台（增容）	10	200	77
547	睢宁	PMS_古邳果元东台	10	200	61
548	睢宁	古邳郭集北台	10	100	33
549	睢宁	PMS_古邳黄河南台	10	200	91
550	睢宁	PMS_古邳老庄七队	10	200	66
551	睢宁	古邳新龙宋元台	10	200	0
552	睢宁	古邳湖城里台	10	200	33
553	睢宁	古邳后元南台	10	400	167
554	睢宁	古邳下邳西台	10	200	0
555	睢宁	PMS_古邳双河南台	10	200	12
556	睢宁	PMS_古邳苗集台	10	200	31
557	睢宁	PMS_古邳马路口南台	10	200	94
558	睢宁	古邳公变北台	10	400	51
559	睢宁	PMS_古邳赵楼东台	10	400	0
560	睢宁	古邳周滩西台	10	400	222
561	睢宁	PMS_古邳果元台	10	200	59
562	睢宁	PMS_古邳山西中台	10	400	151
563	睢宁	PMS_古邳巨山东台（增容）	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
564	睢宁	PMS_古邳双河西台	10	200	8
565	睢宁	古邳马路口东台（增容）	10	200	6
566	睢宁	PMS_古邳吕集村部台	10	400	128
567	睢宁	PMS_古邳公变1#（增容）	10	400	0
568	睢宁	PMS_古邳公变2#（增容）	10	400	52
569	睢宁	古邳公变4#（增容）	10	400	0
570	睢宁	PMS_古邳旧州村部台（增容）	10	400	94
571	睢宁	PMS_古邳古邳南台（增容）	10	400	193
572	睢宁	PMS_古邳四大队台（增容）	10	200	67
573	睢宁	古邳汤山南台（增容）	10	200	108
574	睢宁	PMS_古邳湖西南台	10	200	77
575	睢宁	PMS_古邳财政所单相变	10	200	36
576	睢宁	古邳电视台	10	100	0
577	睢宁	PMS_古邳医院单相变	10	200	0
578	睢宁	PMS_古邳官庄陈庄台	10	200	112
579	睢宁	古邳果元南场台	10	200	14
580	睢宁	古邳曹河南台	10	315	190
581	睢宁	PMS_古邳吴口台	10	200	26
582	睢宁	古邳陈口台	10	200	88
583	睢宁	PMS_古邳彭庄南台	10	200	66
584	睢宁	PMS_古邳钦洼台	10	400	164
585	睢宁	PMS_古邳半山单相变	10	200	84
586	睢宁	古邳郭庄电站	10	200	33
587	睢宁	PMS_古邳郭庄中台	10	400	133
588	睢宁	PMS_古邳崔文珠台	10	400	268
589	睢宁	PMS_古邳代楼中心台	10	200	151
590	睢宁	古邳代楼四队	10	250	68
591	睢宁	PMS_古邳育龙街公变	10	400	12
592	睢宁	古邳白洼站	10	200	0
593	睢宁	PMS_古邳水利二站	10	400	220
594	睢宁	古邳郭庄张塘站	10	100	0
595	睢宁	古邳何庄站	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
596	睢宁	PMS_古邳平楼北站	10	200	34
597	睢宁	PMS_古邳吴塘高庄站	10	100	2
598	睢宁	PMS_古邳关庙站	10	200	40
599	睢宁	古邳吴塘北站	10	200	99
600	睢宁	PMS_古邳吴塘南站	10	200	0
601	睢宁	古邳新村北台	10	200	31
602	睢宁	PMS_古邳陈口电站	10	200	37
603	睢宁	PMS_古邳下邳周桥站	10	200	86
604	睢宁	PMS_古邳周元电站	10	200	52
605	睢宁	PMS_古邳下邳村部台	10	200	21
606	睢宁	PMS_古邳塘坊北台	10	200	0
607	睢宁	古邳杨庄单相变	10	200	51
608	睢宁	PMS_古邳湖西北台	10	400	180
609	睢宁	PMS_古邳相山西台	10	200	87
610	睢宁	PMS_古邳相山东台	10	400	101
611	睢宁	古邳曹阳台	10	200	0
612	睢宁	PMS_古邳五工头南台	10	200	23
613	睢宁	古邳10#公变	10	200	0
614	睢宁	PMS_古邳五工头东台	10	200	47
615	睢宁	PMS_古邳果元西台	10	200	0
616	睢宁	古邳果元湖东台	10	200	53
617	睢宁	PMS_古邳周咀东台	10	200	114
618	睢宁	古邳吕集东台	10	200	121
619	睢宁	古邳周咀西台	10	200	90
620	睢宁	PMS_古邳果元前王台	10	100	0
621	睢宁	PMS_古邳吴堂南台	10	200	85
622	睢宁	古邳吴堂高庄台	10	200	23
623	睢宁	PMS_古邳吴堂西台	10	200	36
624	睢宁	PMS_古邳早元南台	10	200	54
625	睢宁	古邳早元北台	10	200	31
626	睢宁	PMS_古邳宋湾北台	10	200	114
627	睢宁	PMS_古邳郭庄西台	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
628	睢宁	PMS_古邳五工头西台	10	200	0
629	睢宁	古邳顾庄东台	10	200	88
630	睢宁	PMS_古邳顾庄南台	10	200	15
631	睢宁	PMS_古邳顾庄马湾台	10	200	143
632	睢宁	PMS_古邳顾庄西台	10	200	6
633	睢宁	PMS_古邳马路口西台	10	200	0
634	睢宁	PMS_古邳双河东台	10	200	10
635	睢宁	古邳天庙北台	10	400	146
636	睢宁	PMS_古邳郭庄东台	10	200	55
637	睢宁	PMS_古邳苗庄东台	10	200	2
638	睢宁	古邳张楼学校	10	100	0
639	睢宁	PMS_古邳陈平楼南台	10	200	0
640	睢宁	PMS_古邳公变9#	10	400	182
641	睢宁	PMS_古邳相山北台	10	200	120
642	睢宁	古邳彭庄西台	10	100	42
643	睢宁	PMS_古邳王元台	10	200	85
644	睢宁	古邳望山刘庄台	10	200	63
645	睢宁	PMS_古邳公变8#	10	200	30
646	睢宁	PMS_古邳公变11#	10	400	132
647	睢宁	古邳公变3#	10	400	0
648	睢宁	PMS_古邳古邳派出所台	10	400	0
649	睢宁	PMS_古邳新龙南台	10	200	87
650	睢宁	PMS_古邳新龙北台	10	200	62
651	睢宁	PMS_古邳山西上花台	10	200	34
652	睢宁	PMS_古邳新龙东台	10	400	152
653	睢宁	PMS_古邳新龙中台	10	200	45
654	睢宁	PMS_古邳郭庄小郭台	10	200	96
655	睢宁	PMS_古邳陈老庄东台	10	200	65
656	睢宁	PMS_古邳花元北台	10	200	88
657	睢宁	古邳圪桥水厂台	10	200	123
658	睢宁	PMS_古邳宋湾南台	10	200	90
659	睢宁	PMS_古邳湖东西台	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
660	睢宁	PMS_古邳白洼台	10	200	91
661	睢宁	古邳湖东东台	10	200	102
662	睢宁	PMS_古邳苗庄北台	10	200	15
663	睢宁	古邳苗庄中台	10	400	159
664	睢宁	PMS_古邳陈老庄北台	10	200	127
665	睢宁	古邳平楼东台	10	200	41
666	睢宁	古邳曹河北台	10	200	82
667	睢宁	PMS_古邳周滩南台	10	200	105
668	睢宁	古邳周滩中台	10	200	55
669	睢宁	PMS_古邳望山中台	10	200	59
670	睢宁	PMS_古邳望山北台	10	200	81
671	睢宁	PMS_古邳公变5#	10	400	135
672	睢宁	古邳旧城北台	10	200	0
673	睢宁	PMS_古邳湖西东台	10	200	68
674	睢宁	PMS_古邳山西南台	10	200	23
675	睢宁	PMS_古邳巨山北台	10	200	51
676	睢宁	古邳新龙西台	10	200	42
677	睢宁	古邳吕集南台	10	200	14
678	睢宁	古邳黄河安置区10#箱变	10	500	282
679	睢宁	古邳黄河安置区4#箱变	10	500	316
680	睢宁	古邳黄河安置区1#箱变	10	630	346
681	睢宁	古邳黄河安置区8#箱变	10	630	412
682	睢宁	古邳马路口尤埝台	10	200	11
683	睢宁	PMS_古邳宋元组台	10	200	17
684	睢宁	PMS_古邳湖西朱庄台	10	200	39
685	睢宁	PMS_古邳巨山前冯台	10	200	0
686	睢宁	古邳塘坊西台	10	400	176
687	睢宁	PMS_古邳山西路西台	10	200	16
688	睢宁	PMS_古邳代奇杆台	10	400	141
689	睢宁	古邳古邳政府台	10	400	0
690	睢宁	PMS_古邳花园小堰台	10	200	61
691	睢宁	古邳骑河小区1号变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
692	睢宁	PMS_古邳小官庄台	10	200	121
693	睢宁	PMS_古邳陈老庄南台	10	200	19
694	睢宁	PMS_古邳五工头高庄台	10	200	88
695	睢宁	PMS_古邳苗集王集台	10	200	15
696	睢宁	PMS_古邳陈老庄九队台	10	200	28
697	睢宁	PMS_古邳郭庄大郭台	10	200	77
698	睢宁	古邳骑河小区2号变	10	315	80
699	睢宁	古邳4号变西台	10	400	0
700	睢宁	古邳坝头东台	10	400	135
701	睢宁	PMS_古邳巨山苍屋台	10	200	54
702	睢宁	古邳相山四队台	10	400	201
703	睢宁	PMS_古邳苗庄夏庄台	10	200	42
704	睢宁	PMS_古邳苗庄西台	10	200	68
705	睢宁	PMS_古邳苗庄张庄台	10	200	44
706	睢宁	PMS_古邳平楼宋庄台	10	200	98
707	睢宁	古邳代楼后集台	10	200	129
708	睢宁	PMS_古邳郭集西台	10	200	9
709	睢宁	PMS_古邳果元村部台	10	200	98
710	睢宁	古邳天庙宋庄台	10	200	26
711	睢宁	PMS_古邳平楼北台	10	200	0
712	睢宁	PMS_古邳平楼后场台	10	200	69
713	睢宁	PMS_古邳平楼赵庄台	10	200	38
714	睢宁	PMS_古邳天庙王庄台	10	200	36
715	睢宁	PMS_古邳尹吴庄台	10	200	89
716	睢宁	PMS_古邳王元西台	10	200	53
717	睢宁	PMS_古邳湖堂台	10	200	0
718	睢宁	PMS_古邳曹河小学台	10	200	89
719	睢宁	古邳湖西李湾台	10	400	114
720	睢宁	PMS_古邳湖西纪庄台	10	200	48
721	睢宁	PMS_古邳山西下花台	10	200	56
722	睢宁	古邳山西排芳台	10	200	90
723	睢宁	PMS_古邳医院西台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
724	睢宁	PMS_古邳黄河东台	10	200	100
725	睢宁	PMS_古邳黄河朱庄台	10	200	0
726	睢宁	PMS_古邳黄河化庄台	10	200	94
727	睢宁	PMS_古邳吕集曹庄台	10	200	74
728	睢宁	PMS_古邳吕集学校台	10	200	34
729	睢宁	PMS_古邳果元湖东东台	10	200	23
730	睢宁	PMS_古邳五工头二队台	10	200	56
731	睢宁	PMS_古邳镇苗庄村何庄台	10	200	110
732	睢宁	古邳宋湾王宅台	10	200	72
733	睢宁	PMS_古邳郭庄村纸房台	10	200	105
734	睢宁	古邳顾庄村二组台	10	400	119
735	睢宁	PMS_古邳湖东村天庙西台	10	200	17
736	睢宁	PMS_古邳苗集村苗东七组台	10	200	91
737	睢宁	古邳苗集村宋湾西台	10	400	251
738	睢宁	PMS_古邳陈吴村代东台	10	200	95
739	睢宁	PMS_古邳陈吴村杜庄台	10	200	68
740	睢宁	PMS_古邳旧州村电影院门前台	10	400	167
741	睢宁	PMS_古邳教堂台	10	400	153
742	睢宁	古邳村古邳西台	10	400	107
743	睢宁	古邳村古邳东台	10	200	0
744	睢宁	古邳镇旧州村垃圾站门前台	10	200	27
745	睢宁	PMS_古邳镇旧州村饲料厂门前台	10	400	70
746	睢宁	古邳下邳张元台	10	200	66
747	睢宁	PMS_古邳相山村六队台	10	200	149
748	睢宁	PMS_古邳宋小楼北台	10	200	0
749	睢宁	PMS_古邳陈老庄一队台	10	200	95
750	睢宁	PMS_古邳郭庄沈庄台	10	200	80
751	睢宁	PMS_古邳郭庄村部台	10	200	11
752	睢宁	PMS_古邳郭庄王庄台	10	200	63
753	睢宁	PMS_古邳郭庄郭西组台	10	200	31
754	睢宁	PMS_古邳苗庄白洼东台	10	400	248
755	睢宁	PMS_古邳天庙李东台	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
756	睢宁	PMS_古邳山西花沈台	10	200	37
757	睢宁	古邳巨山油坊台	10	400	242
758	睢宁	PMS_古邳新龙河口台	10	200	112
759	睢宁	PMS_古邳新龙后张台	10	200	68
760	睢宁	PMS_古邳彭庄村部东台	10	200	130
761	睢宁	PMS_古邳陈庄西台	10	200	0
762	睢宁	PMS_古邳曹河东台	10	200	143
763	睢宁	PMS_古邳后园东台	10	400	141
764	睢宁	PMS_古邳赵楼路边台	10	200	0
765	睢宁	PMS_古邳镇果元前王北台	10	200	52
766	睢宁	PMS_古邳花园小埝台	10	200	81
767	睢宁	古邳周嘴赵楼东台	10	315	135
768	睢宁	PMS_古邳镇新村西台	10	400	125
769	睢宁	PMS_古邳镇扬水站门前台	10	400	182
770	睢宁	PMS_古邳代楼闸东台	10	200	122
771	睢宁	PMS_古邳代楼水库西台	10	200	0
772	睢宁	PMS_古邳代楼集中台	10	200	61
773	睢宁	PMS_古邳下邳前徐台	10	200	59
774	睢宁	PMS_古邳新龙小山台	10	200	70
775	睢宁	古邳骑河小区3号变	10	315	45
776	睢宁	PMS_古邳半山北台	10	200	46
777	睢宁	PMS_古邳半山南台	10	200	103
778	睢宁	PMS_古邳下邳前沈台	10	200	36
779	睢宁	PMS_古邳苗庄刘场台	10	200	95
780	睢宁	古邳湖东新村东台	10	400	0
781	睢宁	PMS_古邳3#变北台	10	400	0
782	睢宁	PMS_古邳7#变西台	10	200	21
783	睢宁	PMS_古邳新村南台	10	400	154
784	睢宁	PMS_古邳交管所门前台	10	200	86
785	睢宁	PMS_古邳镇后元北台	10	200	47
786	睢宁	PMS_古邳镇电视台北台	10	200	44
787	睢宁	古邳古邳八队台	10	315	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
788	睢宁	PMS_古邳镇吕集村圩东台	10	200	94
789	睢宁	PMS_古邳镇吕集村苍西台	10	200	0
790	睢宁	PMS_古邳镇黄河刘庄台	10	400	0
791	睢宁	古邳镇苗集村西台	10	200	0
792	睢宁	古邳镇陆庄白庄台	10	200	100
793	睢宁	古邳镇古邳小学台	10	200	0
794	睢宁	古邳陆庄李庄台	10	200	0
795	睢宁	PMS_古邳镇湖城里台	10	200	83
796	睢宁	PMS_古邳镇新龙前张台	10	200	56
797	睢宁	PMS_古邳镇湖西西关台	10	200	77
798	睢宁	PMS_古邳镇湖东村郭集东台	10	200	0
799	睢宁	PMS_古邳镇湖东村新龙后张台	10	200	49
800	睢宁	PMS_古邳镇湖东村白洼台	10	200	99
801	睢宁	PMS_古邳镇半山西台	10	200	45
802	睢宁	PMS_古邳镇半山台	10	200	45
803	睢宁	PMS_古邳镇官庄村十卜台	10	200	129
804	睢宁	PMS_古邳镇许庄南台	10	200	106
805	睢宁	PMS_古邳镇陈吴戴西台	10	200	45
806	睢宁	PMS_古邳镇吴楼台	10	200	104
807	睢宁	PMS_古邳镇钦洼西台	10	200	56
808	睢宁	PMS_古邳镇望山汪北台	10	400	194
809	睢宁	PMS_古邳镇望山汪南台	10	200	4
810	睢宁	PMS_古邳镇陈行西台	10	200	6
811	睢宁	PMS_古邳镇旧州夏岸台	10	400	109
812	睢宁	PMS_古邳镇山西上花西台	10	200	60
813	睢宁	PMS_古邳镇薛井西台	10	200	68
814	睢宁	PMS_古邳镇古汉街台	10	400	114
815	睢宁	PMS_古邳镇财源街东台	10	400	62
816	睢宁	PMS_古邳镇地税门前台	10	400	269
817	睢宁	古邳镇农贸市场北台	10	400	256
818	睢宁	PMS_古邳镇农贸市场西台	10	200	47
819	睢宁	PMS_古邳镇古邳砖瓦厂台	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
820	睢宁	PMS_古邳镇老街教堂台	10	400	0
821	睢宁	古邳镇汤山李庄台	10	400	123
822	睢宁	古邳镇官庄九卜东台	10	315	118
823	睢宁	PMS_古邳镇吴口陈口西台	10	200	39
824	睢宁	PMS_古邳镇彭庄北台	10	200	32
825	睢宁	PMS_古邳镇水利站门前台	10	200	94
826	睢宁	PMS_古邳镇下邳九队台	10	200	21
827	睢宁	PMS_古邳镇下邳八队台	10	315	131
828	睢宁	PMS_古邳镇山西路口台	10	400	60
829	睢宁	PMS_古邳镇陈老庄关庙台	10	200	21
830	睢宁	PMS_古邳镇宋湾东台	10	200	75
831	睢宁	PMS_古邳镇曹湾东台	10	200	28
832	睢宁	PMS_古邳镇巨山西台	10	400	146
833	睢宁	PMS_古邳镇圪园景区台	10	200	32
834	睢宁	PMS_古邳代楼下邳前徐台	10	400	176
835	睢宁	PMS_古邳镇医院公变台	10	315	70
836	睢宁	古邳官庄淘宝园区台	10	200	0
837	睢宁	PMS_古邳官庄村新增台	10	200	0
838	睢宁	PMS_古邳陈老庄八队一组台	10	200	37
839	睢宁	古邳代楼二队二组台	10	200	28
840	睢宁	PMS_古邳苗庄李庄组台	10	200	99
841	睢宁	PMS_古邳湖西南路口台	10	400	190
842	睢宁	PMS_古邳吴口南台	10	200	63
843	睢宁	PMS_古邳张庄台	10	400	134
844	睢宁	PMS_古邳校西北台	10	200	22
845	睢宁	古邳镇张五门前台	10	400	70
846	睢宁	PMS_古邳旧州五队台	10	200	45
847	睢宁	古邳钦洼路边台	10	200	0
848	睢宁	PMS_古邳镇巨山顶综合变台	10	200	53
849	睢宁	PMS_古邳象山5#配变台	10	400	245
850	睢宁	PMS_古邳象山2#配变台	10	400	141
851	睢宁	PMS_古邳象山3#配变台	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
852	睢宁	PMS_古邳象山4#配变台	10	400	186
853	睢宁	PMS_古邳湖东村崔庄东台	10	400	144
854	睢宁	PMS_古邳玉带桥小区1号变	10	200	50
855	睢宁	PMS_古邳郭集路边台	10	400	0
856	睢宁	古邳意杨园区6号台	10	400	0
857	睢宁	PMS_古邳土管所门前台	10	400	243
858	睢宁	PMS_古邳印刷厂门前台	10	400	110
859	睢宁	古邳果园北台	10	200	119
860	睢宁	PMS_古邳陈早元王庄台	10	200	91
861	睢宁	PMS_古邳象山1#配变台	10	400	210
862	睢宁	PMS_古邳象山7#配变台	10	400	168
863	睢宁	PMS_古邳象山8#箱变	10	630	333
864	睢宁	PMS_古邳象山小区6#箱变	10	630	361
865	睢宁	古邳意杨加工园区1#台	10	400	0
866	睢宁	PMS_古邳意杨加工园区4#台	10	400	0
867	睢宁	PMS_古邳意杨加工园区2#台	10	400	121
868	睢宁	PMS_古邳镇新龙代楼南堰	10	400	42
869	睢宁	古邳意杨加工园区3#台	10	400	0
870	睢宁	PMS_古邳湖东新龙北台	10	400	202
871	睢宁	古邳汤山意杨园区8#台	10	200	0
872	睢宁	PMS_古邳宋湾中台	10	400	217
873	睢宁	PMS_古邳政府西台	10	400	67
874	睢宁	PMS_古邳公变3号西台	10	400	8
875	睢宁	PMS_古邳汤山小区1号变	10	400	242
876	睢宁	PMS_古邳汤山小区8号变	10	400	210
877	睢宁	PMS_古邳汤山小区7号变	10	400	211
878	睢宁	PMS_古邳汤山小区6号变	10	400	181
879	睢宁	PMS_古邳汤山小区5号变	10	400	196
880	睢宁	PMS_古邳汤山小区4号变	10	400	157
881	睢宁	PMS_古邳汤山小区3号变	10	400	228
882	睢宁	PMS_古邳汤山小区2号变	10	400	186
883	睢宁	PMS_古邳科海书院门前台	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
884	睢宁	PMS_古邳意杨加工园区5号台	10	400	98
885	睢宁	PMS_古邳意杨板材加工园14号台	10	400	0
886	睢宁	PMS_睢宁县古邳村南街花园1号台	10	400	150
887	睢宁	PMS_古邳汤山小队西台	10	200	58
888	睢宁	PMS_古邳汤山板材基地8号台	10	400	113
889	睢宁	古邳张五门前台2#变	10	400	25
890	睢宁	古邳汤山板材基地9号台	10	400	0
891	睢宁	古邳骑河小区6号变	10	400	146
892	睢宁	古邳骑河小区4号变	10	400	15
893	睢宁	古邳湖东小阎河台	10	400	189
894	睢宁	古邳湖东桃园南台	10	200	25
895	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区4#变	10	630	43
896	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区2号变	10	400	43
897	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区3号变	10	400	68
898	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区1号变	10	400	0
899	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区6变	10	630	184
900	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区8号变	10	400	0
901	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区7号变	10	400	137
902	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区5#变	10	630	62
903	睢宁	PMS_古邳马路口北台（增容）	10	400	0
904	睢宁	古邳镇骑河村西台	10	400	171
905	睢宁	古邳意杨加工园区15#变	10	400	0
906	睢宁	古邳坝头11组台	10	400	141
907	睢宁	古邳黄河安置区5#箱变	10	500	276
908	睢宁	古邳黄河安置区6#箱变	10	500	283
909	睢宁	古邳黄河安置区7#箱变	10	630	339
910	睢宁	古邳黄河安置区9#箱变	10	630	357
911	睢宁	古邳黄河安置区2#箱变	10	500	239
912	睢宁	古邳黄河安置区3#箱变	10	500	294
913	睢宁	古邳湖东鱼场台	10	400	229
914	睢宁	古邳双河二队台	10	200	120
915	睢宁	古邳湖西渔场台	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
916	睢宁	古邳吴口村部台	10	200	69
917	睢宁	古邳敬老院东台	10	400	109
918	睢宁	古邳吕集新型社区2#变	10	630	402
919	睢宁	古邳吕集新型社区1#变	10	500	196
920	睢宁	古邳官庄陈庄小学台	10	200	0
921	睢宁	古邳镇汤山李庄南台	10	400	136
922	睢宁	古邳陆庄集中区2#变	10	630	387
923	睢宁	古邳陆庄集中区1#变	10	630	348
924	睢宁	古邳大官庄村集中区6#变	10	630	414
925	睢宁	古邳大官庄村集中区8#变	10	630	326
926	睢宁	古邳大官庄村集中区4#变	10	630	347
927	睢宁	古邳大官庄村集中区9#变	10	630	271
928	睢宁	古邳大官庄村集中区5#变	10	630	347
929	睢宁	古邳大官庄村集中区3#变	10	630	401
930	睢宁	古邳大官庄村集中区7#变	10	630	287
931	睢宁	古邳大官庄村集中区2#变	10	630	314
932	睢宁	古邳大官庄村集中区1#变	10	630	253
933	睢宁	古邳官庄西台	10	200	0
934	睢宁	古邳代楼一队台	10	200	27
935	睢宁	PMS_古邳吴口西台	10	200	3
936	睢宁	PMS_古邳曹河马庄台	10	100	0
937	睢宁	PMS_古邳中学门前台	10	400	41
938	睢宁	PMS_古邳望山东台	10	200	36
939	睢宁	PMS_古邳周滩倪党台	10	200	0
940	睢宁	PMS_古邳古邳敬老院台	10	400	215
941	睢宁	PMS_古邳花园台	10	200	65
942	睢宁	PMS_古邳吴塘许庄台	10	200	86
943	睢宁	PMS_古邳湖东南台	10	200	40
944	睢宁	古邳双河新台	10	200	3
945	睢宁	PMS_古邳旧州小圩台	10	400	136
946	睢宁	古邳半山台	10	200	101
947	睢宁	PMS_古邳堰顶台	10	400	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
948	睢宁	PMS_古邳公变7#	10	315	48
949	睢宁	古邳望山南台	10	400	223
950	睢宁	PMS_古邳吴口赵楼台	10	200	80
951	睢宁	PMS_古邳汤山小队台	10	400	143
952	睢宁	PMS_古邳相山中台	10	400	137
953	睢宁	PMS_古邳财源街台	10	400	198
954	睢宁	古邳北台	10	400	69
955	睢宁	PMS_古邳官庄村部台	10	200	100
956	睢宁	PMS_古邳吴堂东台	10	200	20
957	睢宁	PMS_古邳陈早元东台	10	400	0
958	睢宁	PMS_古邳果园南台	10	400	174
959	睢宁	PMS_古邳天庙南台	10	200	0
960	睢宁	PMS_古邳代楼北台	10	400	278
961	睢宁	PMS_古邳后元台	10	400	115
962	睢宁	PMS_古邳湖西西台	10	400	101
963	睢宁	PMS_古邳巨山中台	10	200	0
964	睢宁	PMS_古邳坝头南台	10	315	130
965	睢宁	古邳九卜台	10	200	101
966	睢宁	PMS_古邳果元前王西台	10	200	6
967	睢宁	PMS_姚集石碑小区北台	10	400	175
968	睢宁	PMS_姚集石碑小区中台	10	400	163
969	睢宁	PMS_姚集张井北台	10	200	0
970	睢宁	PMS_姚集铁寺六组	10	200	72
971	睢宁	PMS_姚集王沃南台	10	200	42
972	睢宁	PMS_姚集新安中台2号变	10	200	19
973	睢宁	姚集张圩刘庄北台	10	200	0
974	睢宁	PMS_姚集锅山北路台	10	400	179
975	睢宁	姚集大同东台	10	200	0
976	睢宁	PMS_姚集张尹南台	10	200	16
977	睢宁	姚集冯庄西台	10	200	20
978	睢宁	PMS_姚集钦庄西台	10	200	28
979	睢宁	PMS_姚集新安北台	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
980	睢宁	姚集张井南台	10	400	173
981	睢宁	PMS_姚集刘集小王庄	10	200	26
982	睢宁	PMS_姚集张尹北台	10	200	9
983	睢宁	PMS_姚集陈井北台	10	200	75
984	睢宁	PMS_姚集张尹中台	10	200	23
985	睢宁	PMS_姚集蛟龙东台	10	200	71
986	睢宁	PMS_姚集蛟龙西台	10	200	33
987	睢宁	PMS_姚集花山西台	10	200	34
988	睢宁	PMS_姚集铁寺西台	10	200	102
989	睢宁	姚集张圩刘庄北台2号变	10	400	144
990	睢宁	PMS_姚集铁寺东台	10	200	37
991	睢宁	PMS_姚集黄山西台	10	200	0
992	睢宁	PMS_姚集黄山东台	10	200	57
993	睢宁	PMS_姚集油坊东台	10	200	86
994	睢宁	姚集陈庄西台	10	400	216
995	睢宁	PMS_姚集王沃东台	10	200	14
996	睢宁	PMS_姚集陈庄东台	10	400	195
997	睢宁	姚集冯庄中台	10	400	123
998	睢宁	PMS_姚集程刘东台	10	200	101
999	睢宁	姚集程刘房洼台	10	400	190
1000	睢宁	PMS_姚集镇政府台	10	400	241
1001	泉山	PMS_天山绿洲二三期2配电室4变压器	10	800	461
1002	泉山	PMS_天山绿洲二三期3配电室1变压器	10	800	509
1003	泉山	PMS_天山绿洲二三期3配电室3变压器	10	800	466
1004	泉山	PMS_天山绿洲二三期3配电室2变压器	10	800	496
1005	泉山	PMS_天山绿洲二三期3配电室4变压器	10	800	446
1006	泉山	PMS_天山绿洲二期4配电室1变压器	10	630	445
1007	泉山	PMS_天山绿洲二三期4配电室3变压器	10	630	235
1008	泉山	PMS_天山绿洲二期4配电室2变压器	10	630	487
1009	泉山	PMS_天山绿洲二三期4配电室4变压器	10	630	344
1010	泉山	PMS_吴韩线29—5	10	400	97
1011	泉山	段庄小区3箱变变压器	10	630	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1012	泉山	PMS_天山绿洲二三期7配电室1变压器	10	630	326
1013	泉山	PMS_天山绿洲二三期7配电室3变压器	10	630	221
1014	泉山	苏淮线17—7	10	400	97
1015	泉山	PMS_天山绿洲二三期7配电室2变压器	10	630	215
1016	泉山	PMS_天山绿洲二三期7配电室4变压器	10	630	379
1017	泉山	天山绿洲二三期5配电室2变压器	10	630	289
1018	泉山	天山绿洲二三期5配电室1变压器	10	630	326
1019	泉山	天山绿洲二三期5配电室3变压器	10	630	328
1020	泉山	天山绿洲二三期5配电室4变压器	10	630	335
1021	泉山	PMS_吴润线4	10	400	186
1022	泉山	PMS_天山绿洲二三期6配电室2变压器	10	630	331
1023	泉山	段庄小区1箱变变压器	10	630	303
1024	泉山	PMS_天山绿洲二三期6配电室4变压器	10	630	342
1025	泉山	PMS_天山绿洲二三期6配电室1变压器	10	630	264
1026	泉山	PMS_天山绿洲二三期6配电室3变压器	10	630	361
1027	泉山	段庄小区2箱变变压器	10	500	130
1028	泉山	桥夹二线5-6=1	10	400	86
1029	泉山	PMS_桥夹一线9—2=1	10	400	102
1030	泉山	PMS_吴润线7—1	10	400	94
1031	泉山	PMS_吴矿线14西2北1	10	400	58
1032	泉山	PMS_民安园11箱变变压器	10	630	151
1033	泉山	PMS_吴庄花园1美变变压器	10	630	275
1034	泉山	PMS_吴庄花园2美变变压器	10	630	235
1035	泉山	PMS_吴矿线14西3西1	10	400	146
1036	泉山	PMS_公安局宿舍1箱变变压器	10	630	274
1037	泉山	PMS_吴矿线11—4	10	400	221
1038	泉山	PMS_吴矿线18	10	400	218
1039	泉山	PMS_公安局宿舍2箱变变压器	10	630	283
1040	泉山	PMS_吴湖线7	10	400	222
1041	泉山	PMS_吴湖线8—1南	10	400	176
1042	泉山	万裕风情园I期1箱变变压器	10	500	154
1043	泉山	PMS_吴湖线8—1北	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1044	泉山	万裕风情园I期2箱变变压器	10	500	0
1045	泉山	PMS_天成花园1箱变变压器	10	630	234
1046	泉山	PMS_天成花园2箱变变压器	10	630	120
1047	泉山	PMS_吴湖线8—3西	10	400	137
1048	泉山	PMS_吴湖线8—3东	10	400	159
1049	泉山	PMS_天成花园4箱变变压器	10	630	226
1050	泉山	PMS_天成花园5箱变变压器	10	630	244
1051	泉山	PMS_馨雅园3箱变变压器	10	630	264
1052	泉山	PMS_观月园1箱变变压器	10	630	229
1053	泉山	PMS_鑫苑景园1组合配电站2变压器	10	630	349
1054	泉山	PMS_鑫苑景园1组合配电站4变压器	10	630	335
1055	泉山	PMS_鑫苑景园2配电室2变压器	10	630	239
1056	泉山	PMS_鑫苑景园2配电室4变压器	10	630	335
1057	泉山	PMS_鑫苑景园3配电室2变压器	10	800	471
1058	泉山	PMS_鑫苑景园3配电室4变压器	10	800	454
1059	泉山	PMS_鑫苑景园1组合配电站1变压器	10	630	394
1060	泉山	PMS_鑫苑景园1组合配电站3变压器	10	630	328
1061	泉山	PMS_鑫苑景园3配电室1变压器	10	800	480
1062	泉山	PMS_鑫苑景园3配电室3变压器	10	800	362
1063	泉山	PMS_鑫苑景园2配电室1变压器	10	630	280
1064	泉山	PMS_鑫苑景园2配电室3变压器	10	630	215
1065	泉山	PMS_鑫泰花园1箱变变压器	10	630	159
1066	泉山	苏淮线12—11=2	10	400	127
1067	泉山	PMS_鑫泰花园2箱变变压器	10	630	191
1068	泉山	PMS_馨雅园2箱变变压器	10	630	353
1069	泉山	PMS_苏苑一线9-1	10	400	57
1070	泉山	PMS_馨雅园1箱变变压器	10	630	371
1071	泉山	PMS_龙泉花园2箱变变压器	10	630	236
1072	泉山	苏淮线12—11=8	10	400	202
1073	泉山	PMS_鑫泰1箱变变压器	10	630	194
1074	泉山	PMS_南湖怡秀园箱变变压器	10	630	375
1075	泉山	PMS_泉山法院箱变变压器	10	630	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1076	泉山	PMS_苏段电信段3	10	400	113
1077	泉山	PMS_吴润线6	10	400	46
1078	泉山	PMS_吴矿线14西7	10	400	0
1079	泉山	PMS_吴修线22西5	10	400	207
1080	泉山	PMS_奎七线1—7	10	400	195
1081	泉山	PMS_奎大线21—2	10	400	79
1082	泉山	PMS_吴建线20	10	400	118
1083	泉山	PMS_吴建线26—4	10	400	7
1084	泉山	PMS_段西小区美变变压器	10	400	19
1085	泉山	PMS_西工线11	10	400	301
1086	泉山	PMS_曼乔世家配电室1变压器	10	800	344
1087	泉山	PMS_曼乔世家配电室2变压器	10	800	404
1088	泉山	PMS_刘场1美变变压器	10	400	48
1089	泉山	PMS_苏堤美变变压器	10	500	125
1090	泉山	叶语田园2配电室2变压器	10	800	509
1091	泉山	叶语田园2配电室4变压器	10	800	542
1092	泉山	叶语田园1配电室2变压器	10	800	488
1093	泉山	叶语田园3配电室2变压器	10	630	391
1094	泉山	叶语田园4配电室2变压器	10	630	405
1095	泉山	叶语田园4配电室4变压器	10	630	386
1096	泉山	PMS_叶语田园1配电室1变压器	10	800	226
1097	泉山	PMS_叶语田园2配电室1变压器	10	800	342
1098	泉山	PMS_叶语田园2配电室3变压器	10	800	308
1099	泉山	PMS_叶语田园3配电室1变压器	10	630	183
1100	泉山	PMS_叶语田园4配电室1变压器	10	630	257
1101	泉山	PMS_叶语田园4配电室3变压器	10	630	266
1102	泉山	PMS_御景湾四期组合配电站2变压器	10	630	290
1103	泉山	PMS_御景湾四期组合配电站4变压器	10	630	404
1104	泉山	PMS_苏商御景湾四期2配电室2变压器	10	630	243
1105	泉山	PMS_御景湾四期组合配电站1变压器	10	630	370
1106	泉山	PMS_御景湾四期组合配电站3变压器	10	630	407
1107	泉山	PMS_苏商御景湾四期2配电室1变压器	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1108	泉山	PMS_和平二期美变变压器	10	400	113
1109	泉山	枫情水岸配电室1变压器	10	800	547
1110	泉山	枫情水岸配电室2变压器	10	800	579
1111	泉山	枫情水岸配电室4变压器	10	800	436
1112	泉山	翟太线26—9=5	10	250	75
1113	泉山	PMS_橙黄时代1箱变变压器	10	630	297
1114	泉山	PMS_奎水一线15北4	10	315	12
1115	泉山	PMS_西城华庭2配电室1变压器	10	1000	456
1116	泉山	PMS_西邮线10（北）	10	400	159
1117	泉山	PMS_古安线17—4	10	250	19
1118	泉山	西段一线35—5东3	10	400	25
1119	泉山	PMS_吴新线20—4	10	400	207
1120	泉山	PMS_古王线8	10	315	205
1121	泉山	PMS_古王线14	10	400	154
1122	泉山	PMS_古王线22	10	400	245
1123	泉山	PMS_古王线24	10	315	72
1124	泉山	PMS_古王线25	10	400	116
1125	泉山	PMS_古永二线12	10	400	11
1126	泉山	PMS_古淮线28	10	400	0
1127	泉山	PMS_碧水湾二期1配电室3变压器	10	800	270
1128	泉山	PMS_碧水湾二期3配电室1变压器	10	630	321
1129	泉山	PMS_碧水湾二期3配电室2变压器	10	630	314
1130	泉山	PMS_碧水湾二期3配电室3变压器	10	400	192
1131	泉山	PMS_碧水湾二期2配电室3变压器	10	500	200
1132	泉山	PMS_碧水湾二期2配电室2变压器	10	800	296
1133	泉山	PMS_碧水湾二期2配电室4变压器	10	800	460
1134	泉山	碧水湾二期1箱变变压器	10	500	225
1135	泉山	PMS_碧水湾二期3箱变变压器	10	630	318
1136	泉山	PMS_碧水湾二期4箱变变压器	10	630	249
1137	泉山	PMS_碧水湾二期2箱变变压器	10	500	213
1138	泉山	PMS_宜家庭院配电室变压器	10	500	162
1139	泉山	PMS_西城华庭2配电室2变压器	10	1000	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1140	泉山	PMS_苏铜二线14-2=1	10	400	0
1141	泉山	PMS_桥古线11	10	400	202
1142	泉山	PMS_桥古线15	10	400	3
1143	泉山	桥华线22	10	400	130
1144	泉山	PMS_桥古线8北1	10	400	53
1145	泉山	PMS_桥古线8一5	10	400	36
1146	泉山	PMS_桥古线2北2	10	400	143
1147	泉山	PMS_桥华线14	10	400	45
1148	泉山	PMS_西邮线27-5	10	400	164
1149	泉山	PMS_奎山供珠山路2环网站2箱变变压器	10	630	409
1150	泉山	PMS_翟太1箱变变压器	10	200	157
1151	泉山	PMS_绅士花园箱变变压器	10	630	206
1152	泉山	民健园1箱变变压器	10	630	47
1153	泉山	PMS_一栋洋房箱变变压器	10	630	362
1154	泉山	PMS_民安园1箱变变压器	10	630	63
1155	泉山	PMS_民安园3箱变变压器	10	630	181
1156	泉山	PMS_民安园4箱变变压器	10	630	173
1157	泉山	PMS_醒狮小区美变变压器	10	500	18
1158	泉山	PMS_6108小区箱变变压器	10	630	211
1159	泉山	PMS_吴农线13一4	10	400	153
1160	泉山	PMS_新都大厦箱变变压器	10	630	136
1161	泉山	和平小区美变变压器	10	500	178
1162	泉山	七东三管道段1	10	400	62
1163	泉山	七东三管道段5	10	400	35
1164	泉山	PMS_奎山供烙馍村箱变变压器	10	630	482
1165	泉山	PMS_科技中学箱变变压器	10	500	318
1166	泉山	PMS_桥夹二线10	10	400	38
1167	泉山	PMS_桥古线19	10	400	0
1168	泉山	桥古线23	10	630	0
1169	泉山	PMS_桥夹二线20付	10	400	0
1170	泉山	PMS_古机线1一2	10	400	42
1171	泉山	PMS_古机线4	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1172	泉山	PMS_西城华庭1配电室1变压器	10	800	414
1173	泉山	PMS_西城华庭1配电室2变压器	10	800	395
1174	泉山	翟七二线彭大段18—1	10	400	244
1175	泉山	PMS_吴韩二线4—2	10	400	261
1176	泉山	PMS_吴矿线12	10	400	201
1177	泉山	欢乐谷环网站1箱变变压器	10	630	376
1178	泉山	欢乐谷环网站2箱变变压器	10	630	412
1179	泉山	PMS_西湖一线22—6=1	10	400	133
1180	泉山	PMS_西湖一线22—5=3南1	10	400	193
1181	泉山	PMS_吴淮二线6—4=1西	10	400	126
1182	泉山	PMS_吴淮二线16	10	400	231
1183	泉山	PMS_四恒段1	10	400	30
1184	泉山	奎山供珠山路3箱变变压器	10	630	462
1185	泉山	PMS_古安线17—1	10	400	52
1186	泉山	奎园新居2美变变压器	10	500	184
1187	泉山	PMS_富丽城2美变变压器	10	500	179
1188	泉山	军苑小区美变变压器	10	500	313
1189	泉山	PMS_纺南2美变变压器	10	500	120
1190	泉山	吴庄1配电室美变变压器	10	500	240
1191	泉山	桥华线20	10	400	0
1192	泉山	桥平线23—2=2	10	630	82
1193	泉山	PMS_73101部队配电室1变压器	10	800	478
1194	泉山	PMS_桥平线3—2	10	400	82
1195	泉山	PMS_桥平线23—1	10	400	150
1196	泉山	PMS_桥平线23—3=3	10	400	157
1197	泉山	PMS_桥平线23—6=1≡1	10	400	77
1198	泉山	奎科线2—5	10	200	57
1199	泉山	古永一线34—3东1	10	400	178
1200	泉山	古永一线28	10	400	112
1201	泉山	PMS_人民家园配电室1变压器	10	800	396
1202	泉山	PMS_人民家园配电室2变压器	10	800	357
1203	泉山	桥夹一线14—10	10	630	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1204	泉山	PMS_奎水二线16—2	10	315	46
1205	泉山	PMS_环秀山庄配电室1变压器	10	500	238
1206	泉山	PMS_环秀山庄配电室2变压器	10	500	289
1207	泉山	PMS_古风二线17	10	400	24
1208	泉山	PMS_吴农线6—15	10	400	167
1209	泉山	PMS_吴农线18—6东1	10	400	208
1210	泉山	事业小区1箱变变压器	10	630	118
1211	泉山	事业小区2箱变变压器	10	630	186
1212	泉山	吴庄花园3箱变变压器	10	630	219
1213	泉山	吴庄花园4箱变变压器	10	630	170
1214	泉山	吴庄花园5箱变变压器	10	630	85
1215	泉山	半山别墅2箱变变压器	10	630	322
1216	泉山	明月园1箱变变压器	10	630	81
1217	泉山	东坡花园1箱变变压器	10	630	231
1218	泉山	PMS_福水井三期配电室变压器	10	800	0
1219	泉山	明月园2箱变变压器	10	630	168
1220	泉山	PMS_榴园小区2箱变变压器	10	630	298
1221	泉山	富丽城1箱变变压器	10	630	203
1222	泉山	工商局小区箱变变压器	10	630	194
1223	泉山	PMS_西苑南村二组团箱变变压器	10	630	268
1224	泉山	PMS_八一箱变变压器	10	630	463
1225	泉山	PMS_古机线1西2	10	400	6
1226	泉山	PMS_吴建线10	10	400	172
1227	泉山	PMS_吴建线29	10	400	39
1228	泉山	PMS_吴建线30	10	315	148
1229	泉山	吴建线31	10	400	143
1230	泉山	PMS_吴建线26—3	10	400	95
1231	泉山	PMS_吴建线26—6	10	400	29
1232	泉山	PMS_吴建线26—8	10	400	0
1233	泉山	PMS_吴建线26—10	10	400	27
1234	泉山	PMS_吴农线6—08	10	400	103
1235	泉山	PMS_吴建线32—2	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1236	泉山	PMS_吴农线18—6西1	10	400	210
1237	泉山	西苑南村一组团1箱变变压器	10	630	78
1238	泉山	西苑南村3箱变变压器	10	630	218
1239	泉山	西苑南村1箱变变压器	10	630	106
1240	泉山	余窑II小区箱变变压器	10	630	238
1241	泉山	PMS_盛天名苑小区配电室1变压器	10	500	192
1242	泉山	PMS_盛天名苑小区配电室2变压器	10	500	146
1243	泉山	PMS_开环线18-15	10	400	225
1244	泉山	PMS_吴农线18—9	10	400	151
1245	泉山	PMS_西湖二线30-3东3北	10	400	95
1246	泉山	PMS_西湖二线30-3东2南1东1	10	400	121
1247	泉山	PMS_吴韩线16南1东1	10	400	1
1248	泉山	金泰小区1期2箱变变压器	10	630	286
1249	泉山	鑫泰2箱变变压器	10	500	222
1250	泉山	金泰小区2期2箱变变压器	10	630	241
1251	泉山	PMS_古枢二线2	10	400	0
1252	泉山	PMS_古枢二线8	10	400	50
1253	泉山	古枢二线9	10	400	168
1254	泉山	PMS_古枢二线3—4	10	400	159
1255	泉山	PMS_吴淮一线36分1	10	400	165
1256	泉山	PMS_古淮线28—4	10	400	86
1257	泉山	PMS_国税小区2箱变变压器	10	400	70
1258	泉山	民康园4箱变变压器	10	630	229
1259	泉山	PMS_阿尔卡迪亚B区1配电室2变压器	10	800	132
1260	泉山	阿尔卡迪亚B区1配电室1变压器	10	800	354
1261	泉山	PMS_中枢II小区变压器	10	500	164
1262	泉山	PMS_余窑I小区箱变变压器	10	630	188
1263	泉山	PMS_中试所箱变	10	630	369
1264	泉山	PMS_春雨花园5配电室1变压器	10	630	248
1265	泉山	PMS_春雨花园4配电室1变压器	10	500	185
1266	泉山	奎科线2—12	10	200	50
1267	泉山	PMS_奎大线2北	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1268	泉山	吴矿线14西7南	10	400	216
1269	泉山	PMS_西段二线9	10	400	112
1270	泉山	PMS_御景湾4配电室1变压器	10	800	332
1271	泉山	PMS_御景湾4配电室2变压器	10	800	295
1272	泉山	PMS_御景湾4配电室3变压器	10	800	474
1273	泉山	PMS_杏山花园配电室4主变变压器	10	500	214
1274	泉山	PMS_杏山花园配电室1主变变压器	10	500	230
1275	泉山	PMS_奎太二线奎西段4	10	400	121
1276	泉山	PMS_桥夹一线13	10	400	0
1277	泉山	PMS_桥夹一线2分2	10	400	189
1278	泉山	PMS_桥夹一线2北1	10	400	154
1279	泉山	桥夹二线5-9	10	400	144
1280	泉山	桥夹二线5-3	10	400	102
1281	泉山	桥夹二线5-2=2	10	400	0
1282	泉山	PMS_桥夹一线9南5	10	400	38
1283	泉山	PMS_桥夹一线14南4	10	400	152
1284	泉山	PMS_御景湾5配电室1变压器	10	800	387
1285	泉山	PMS_御景湾5配电室2变压器	10	800	386
1286	泉山	PMS_御景湾1箱变变压器	10	400	170
1287	泉山	御景湾2箱变变压器	10	500	171
1288	泉山	PMS_徐州万宁华府小区2配电室变压器	10	400	68
1289	泉山	PMS_南湖小区配电室西变压器	10	500	260
1290	泉山	PMS_东南郡2配电室1变压器	10	500	188
1291	泉山	PMS_东南郡2配电室2变压器	10	500	164
1292	泉山	PMS_奎水一线25	10	200	134
1293	泉山	PMS_银宇三联配电室变压器	10	630	252
1294	泉山	PMS_金奎果苑配电室1变压器	10	630	326
1295	泉山	PMS_金奎果苑配电室2变压器	10	630	386
1296	泉山	PMS_金奎果苑配电室3变压器	10	630	349
1297	泉山	PMS_徐州万宁华府小区3配电室4变压器	10	800	433
1298	泉山	PMS_徐州万宁华府小区3配电室3变压器	10	800	416
1299	泉山	PMS_徐州万宁华府小区3配电室2变压器	10	630	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1300	泉山	PMS_徐州万宁华府小区3配电室1变压器	10	630	191
1301	泉山	PMS_徐州市中心医院箱变变压器	10	400	185
1302	泉山	PMS_徐州金地房地产公司箱变变压器	10	500	269
1303	泉山	PMS_西都大厦组合配电站1变压器	10	1000	540
1304	泉山	PMS_西都大厦组合配电站2变压器	10	1000	620
1305	泉山	PMS_西都大厦组合配电站3变压器	10	800	459
1306	泉山	PMS_西都大厦组合配电站4变压器	10	800	460
1307	泉山	PMS_西都大厦组合配电站5变压器	10	800	386
1308	泉山	PMS_东南郡1配电室1变压器	10	630	303
1309	泉山	PMS_东南郡1配电室2变压器	10	630	220
1310	泉山	PMS_东南郡4配电室1变压器	10	630	281
1311	泉山	PMS_东南郡4配电室2变压器	10	630	296
1312	泉山	PMS_东南郡4配电室3变压器	10	630	218
1313	泉山	PMS_东南郡3配电室1变压器	10	630	237
1314	泉山	PMS_东南郡3配电室2变压器	10	630	277
1315	泉山	PMS_松霏花园配电室1变压器	10	500	214
1316	泉山	PMS_松霏花园配电室2变压器	10	500	279
1317	泉山	PMS_金财佳苑配电室变压器	10	630	288
1318	泉山	PMS_西湖二线30-3东6	10	400	129
1319	泉山	PMS_吴韩线23南5	10	250	0
1320	泉山	春月园3箱变变压器	10	630	55
1321	泉山	PMS_吴湖线10	10	315	195
1322	泉山	PMS_吴湖线33-3	10	315	84
1323	泉山	PMS_桥安线3-3西	10	400	116
1324	泉山	PMS_桥安线3-3东	10	400	46
1325	泉山	PMS_黄河丽景花园配电室1变压器	10	630	239
1326	泉山	PMS_黄河丽景花园配电室2变压器	10	630	381
1327	泉山	PMS_黄河丽景花园配电室3变压器	10	630	423
1328	泉山	PMS_黄河丽景花园配电室4变压器	10	630	348
1329	泉山	奎水一线3	10	400	72
1330	泉山	PMS_奎水一线5	10	250	150
1331	泉山	PMS_奎水一线7	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1332	泉山	PMS_奎水一线11	10	400	111
1333	泉山	PMS_奎水一线12	10	400	24
1334	泉山	PMS_奎水一线16	10	400	72
1335	泉山	PMS_奎水一线南16	10	400	81
1336	泉山	PMS_奎水一线21	10	250	71
1337	泉山	PMS_奎水二线6东1	10	400	124
1338	泉山	PMS_奎水一线4南2	10	400	98
1339	泉山	PMS_奎水一线4北2	10	400	87
1340	泉山	PMS_奎水一线16一4	10	400	39
1341	泉山	PMS_奎水一线31一1	10	250	185
1342	泉山	PMS_奎水二线8	10	400	88
1343	泉山	PMS_奎水二线14一2	10	400	143
1344	泉山	PMS_翟马线33-1	10	400	204
1345	泉山	PMS_古安线19	10	400	59
1346	泉山	PMS_吴淮二线26西1北1	10	250	73
1347	泉山	PMS_碧水湾二期1配电室1变压器	10	800	434
1348	泉山	PMS_碧水湾二期1配电室2变压器	10	800	359
1349	泉山	PMS_桥古线8南1	10	315	109
1350	泉山	PMS_奎大线4	10	400	57
1351	泉山	PMS_奎大线5一3	10	400	21
1352	泉山	古永一线26-2	10	315	58
1353	泉山	PMS_西段二线9-3=2	10	315	107
1354	泉山	PMS_西段二线9-3=2南	10	315	100
1355	泉山	PMS_翟七一线矿大段1	10	400	233
1356	泉山	PMS_翟七一线52南3=2	10	400	153
1357	泉山	PMS_七姚线40一1	10	400	152
1358	泉山	PMS_奎大线5一1=4	10	400	161
1359	泉山	PMS_奎大线5一1=6	10	400	80
1360	泉山	PMS_奎大线5一1=2≡1	10	400	105
1361	泉山	PMS_桥苏线21	10	400	89
1362	泉山	PMS_桥苏线32	10	400	52
1363	泉山	奎大线7一2	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1364	泉山	PMS 奎大线21—3	10	400	154
1365	泉山	PMS 奎大线21—5	10	400	128
1366	泉山	PMS 西邮线8	10	400	203
1367	泉山	奎科线1—3	10	500	72
1368	泉山	奎科线1—5	10	400	145
1369	泉山	奎科线1—7=2	10	400	189
1370	泉山	PMS 升食线4-2	10	400	139
1371	泉山	奎科线2—2	10	400	82
1372	泉山	PMS 吴韩线32南3	10	400	152
1373	泉山	奎科线2—7	10	400	39
1374	泉山	PMS 翟七一线48—2=1≡1东	10	400	215
1375	泉山	PMS 翟七一线48—1=9	10	400	132
1376	泉山	PMS 奎七线1—2	10	400	143
1377	泉山	奎科线1—2	10	400	92
1378	泉山	奎七线25—5	10	400	231
1379	泉山	奎水一线28—2	10	400	169
1380	泉山	PMS 奎太一线23—3	10	400	175
1381	泉山	奎康泰山段1—1	10	400	116
1382	泉山	奎康泰山段1—2	10	400	177
1383	泉山	古王一线20	10	400	87
1384	泉山	PMS 古王一线7—7	10	400	16
1385	泉山	桥都民安巷段1	10	400	121
1386	泉山	PMS 吴淮二线21	10	400	128
1387	泉山	PMS 吴淮二线23	10	400	141
1388	泉山	PMS 西湖一线22—3=1	10	315	81
1389	泉山	西湖一线22—1=2南1	10	400	136
1390	泉山	吴淮一线10—1南	10	400	193
1391	泉山	PMS 吴淮二线15北2	10	400	133
1392	泉山	PMS 吴淮二线15南2	10	400	140
1393	泉山	PMS 吴淮二线26—1	10	400	156
1394	泉山	PMS 吴淮二线26—3	10	400	165
1395	泉山	PMS 吴滨线12—3西3	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1396	泉山	PMS_古王一线7—8	10	400	112
1397	泉山	PMS_古云二线4	10	400	15
1398	泉山	PMS_桥铜二线3	10	400	70
1399	泉山	PMS_桥铜二线4	10	400	192
1400	泉山	PMS_苏铜二线20	10	315	69
1401	泉山	PMS_桥铜二线6北1	10	400	15
1402	泉山	PMS_桥铜二线10北3南	10	400	99
1403	泉山	PMS_桥铜二线10北3北	10	400	47
1404	泉山	PMS_桥铜二线10北7	10	400	80
1405	泉山	PMS_桥铜二线10北6东1	10	400	117
1406	泉山	桥铜二线9南1	10	630	54
1407	泉山	PMS_桥铜二线12南1	10	400	64
1408	泉山	PMS_桥铜二线13南3	10	400	69
1409	泉山	桥苏线14-3=1	10	400	0
1410	泉山	PMS_桥铜二线16北3	10	400	37
1411	泉山	PMS_西段一线24	10	315	70
1412	泉山	PMS_西段一线45	10	250	142
1413	泉山	PMS_桥铜二线25西7	10	400	144
1414	泉山	PMS_桥铜二线25西8	10	400	101
1415	泉山	PMS_桥铜二线25西6北1	10	400	162
1416	泉山	PMS_苏铜二线18南2	10	400	28
1417	泉山	PMS_苏铜二线15南2	10	400	131
1418	泉山	PMS_苏铜二线14南4	10	400	145
1419	泉山	PMS_西段二线9-4	10	250	10
1420	泉山	PMS_西段二线9-10	10	400	197
1421	泉山	PMS_西段一线39-2	10	400	9
1422	泉山	PMS_西段一线39-6	10	400	62
1423	泉山	PMS_西段一线39-9	10	400	62
1424	泉山	PMS_西段一线39-10	10	400	94
1425	泉山	PMS_西段一线39-11	10	400	179
1426	泉山	PMS_西段一线45-4北	10	400	87
1427	泉山	PMS_西段一线45-4南	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1428	泉山	PMS_西段一线35-5	10	400	144
1429	泉山	PMS_西段一线35-6	10	400	58
1430	泉山	PMS_西段一线35-8	10	250	71
1431	泉山	PMS_西段一线37-3	10	400	93
1432	泉山	PMS_古九一线2西	10	315	34
1433	泉山	PMS_古九一线2东	10	400	15
1434	泉山	PMS_古九一线4	10	400	0
1435	泉山	PMS_古枢一线3	10	400	5
1436	泉山	PMS_古枢一线11	10	400	47
1437	泉山	PMS_古枢一线15	10	250	3
1438	泉山	西段一线28—1	10	250	55
1439	泉山	PMS_西段一线39-3=1	10	400	255
1440	泉山	PMS_西段一线39-6=3	10	400	128
1441	泉山	PMS_吴韩线18南1	10	400	120
1442	泉山	PMS_吴韩线23南2	10	400	116
1443	泉山	PMS_西湖二线30-7	10	400	247
1444	泉山	PMS_西湖二线30-7=02	10	400	143
1445	泉山	PMS_吴段线17	10	315	106
1446	泉山	PMS_吴段线20—9	10	400	97
1447	泉山	PMS_吴段线20—13	10	400	173
1448	泉山	PMS_吴段线20—14	10	400	102
1449	泉山	PMS_古枢一线2北2	10	315	132
1450	泉山	PMS_古枢一线7—1	10	400	40
1451	泉山	PMS_吴段线20—5=8	10	400	139
1452	泉山	PMS_吴段线17-5	10	400	121
1453	泉山	PMS_吴段线20—7=3	10	400	66
1454	泉山	PMS_吴润线2	10	400	216
1455	泉山	PMS_吴矿线11	10	315	0
1456	泉山	PMS_吴矿线11—3	10	400	81
1457	泉山	PMS_吴矿线14东3	10	400	65
1458	泉山	古永一线25	10	400	94
1459	泉山	PMS_西中线26南1西2	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1460	泉山	西中线37—2	10	400	67
1461	泉山	西中线20—1	10	400	159
1462	泉山	PMS_桥平线7—2=5	10	400	37
1463	泉山	PMS_西军线52	10	250	79
1464	泉山	PMS_桥平线7—2=2	10	400	173
1465	泉山	吴韩二线11南1=1	10	250	171
1466	泉山	苏淮线17—4=1	10	400	188
1467	泉山	西中线26—3=3	10	400	182
1468	泉山	桥夹二线5—2=1	10	315	73
1469	泉山	PMS_翟七一线48—3=2	10	400	245
1470	泉山	PMS_古王线7—2	10	400	127
1471	泉山	PMS_古王线12北2	10	400	85
1472	泉山	PMS_古王线20—1	10	400	187
1473	泉山	PMS_古风二线1北2	10	400	94
1474	泉山	PMS_古风二线3北1	10	400	0
1475	泉山	古风二线7	10	400	75
1476	泉山	PMS_古风二线12	10	400	221
1477	泉山	PMS_古风二线16	10	400	183
1478	泉山	PMS_古永二线4	10	400	92
1479	泉山	PMS_古永二线6	10	400	226
1480	泉山	PMS_古永二线8	10	400	0
1481	泉山	PMS_古永一线17	10	400	141
1482	泉山	PMS_古永一线18北1	10	400	0
1483	泉山	南三环通信段1	10	250	157
1484	泉山	PMS_古机线1西4	10	400	261
1485	泉山	PMS_桥安线医北段3	10	400	108
1486	泉山	PMS_七梨线7—6	10	315	206
1487	泉山	七东三管道段7	10	400	124
1488	泉山	七东三翟南段3—4	10	315	31
1489	泉山	七东三翟南段3	10	400	225
1490	泉山	PMS_吴湖线26—3	10	315	109
1491	泉山	PMS_吴淮一线17—2	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1492	泉山	PMS_福润佳苑1箱变变压器	10	400	160
1493	泉山	PMS_福润佳苑2箱变变压器	10	400	97
1494	泉山	刘场2箱变变压器	10	630	112
1495	泉山	PMS_古永一线18	10	400	0
1496	泉山	PMS_古淮线23—2	10	400	146
1497	泉山	PMS_西中线26—3=1	10	400	115
1498	泉山	PMS_吴新线起煤段2	10	250	74
1499	泉山	永业1箱变变压器	10	630	185
1500	泉山	永业2箱变变压器	10	630	177
1501	泉山	关庄1箱变变压器	10	630	79
1502	泉山	苏堤1箱变变压器	10	630	135
1503	泉山	苏堤2箱变变压器	10	630	107
1504	泉山	福水井II期箱变变压器	10	630	0
1505	泉山	PMS_万裕花园箱变变压器	10	800	109
1506	泉山	PMS_榴园小区1箱变变压器	10	500	5
1507	泉山	醒狮小区II期箱变变压器	10	630	133
1508	泉山	醒狮I配电室1变压器	10	800	20
1509	泉山	倒马井1箱变变压器	10	630	0
1510	泉山	PMS_永安小区箱变变压器	10	630	270
1511	泉山	干扰台1箱变变压器	10	630	210
1512	泉山	干扰台2箱变变压器	10	630	242
1513	泉山	PMS_中组1箱变变压器	10	800	365
1514	泉山	PMS_中组2箱变变压器	10	800	280
1515	泉山	PMS_索道1美变变压器	10	500	36
1516	泉山	PMS_别有洞天箱变变压器	10	500	142
1517	泉山	PMS_吴韩线16南3	10	400	197
1518	泉山	PMS_锦绣年华1配电室1变压器	10	630	211
1519	泉山	PMS_锦绣年华1配电室2变压器	10	630	259
1520	泉山	PMS_锦绣年华2配电室1变压器	10	630	198
1521	泉山	PMS_锦绣年华2配电室2变压器	10	630	202
1522	泉山	PMS_七里沟建材市场箱变变压器	10	500	201
1523	泉山	PMS_开元四季小区4箱变变压器	10	500	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1524	泉山	建工2箱变变压器	10	630	144
1525	泉山	PMS_恒生嘉园箱变变压器	10	500	149
1526	泉山	PMS_果园南小区箱变变压器	10	630	61
1527	泉山	PMS_纺南40楼箱变变压器	10	400	178
1528	泉山	PMS_西苑医学院箱变变压器	10	630	74
1529	泉山	PMS_新都大厦配电室1变压器	10	1000	302
1530	泉山	PMS_西苑铜山小区箱变变压器	10	630	200
1531	泉山	世纪佳园箱变变压器	10	630	327
1532	泉山	PMS_静博园箱变变压器	10	630	64
1533	泉山	PMS_梅苑二期1箱变变压器	10	500	219
1534	泉山	富丽花园8箱变变压器	10	630	258
1535	泉山	PMS_吴韩线32南5	10	400	116
1536	泉山	PMS_吴韩线29南3	10	400	148
1537	泉山	PMS_吴韩线29南1	10	400	68
1538	泉山	PMS_西湖二线30-3东2=01	10	400	82
1539	泉山	PMS_吴韩线19南5	10	400	43
1540	泉山	PMS_七梨线12-2	10	315	198
1541	泉山	PMS_吴韩线19南7	10	400	132
1542	泉山	PMS_吴淮一线16一4	10	400	56
1543	泉山	PMS_七姚线37	10	200	149
1544	泉山	PMS_富国街配电室变压器	10	250	116
1545	泉山	PMS_军分区干休所变压器	10	800	286
1546	泉山	PMS_黄河景园配电室1变压器	10	630	240
1547	泉山	PMS_锦绣园2期配电室变压器	10	630	276
1548	泉山	PMS_小康人家二期2配电室2变压器	10	800	286
1549	泉山	PMS_小康人家二期2配电室1变压器	10	800	387
1550	泉山	PMS_杏山花园12箱变变压器	10	630	247
1551	泉山	PMS_杏山花园13箱变变压器	10	500	196
1552	泉山	富丽花园6箱变变压器	10	630	326
1553	泉山	PMS_永嘉太阳城1箱变变压器	10	500	179
1554	泉山	PMS_彭城大院1箱变（用户）变压器	10	500	118
1555	泉山	PMS_永嘉太阳城2箱变变压器	10	630	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1556	泉山	侯山窝1箱变变压器	10	630	362
1557	泉山	PMS_永嘉太阳城8箱变变压器	10	500	170
1558	泉山	PMS_崔庄1箱变变压器	10	630	24
1559	泉山	PMS_警苑小区2箱变（用户）变压器	10	630	263
1560	泉山	PMS_永嘉太阳城9箱变变压器	10	630	290
1561	泉山	PMS_崔庄2箱变变压器	10	500	146
1562	泉山	PMS_永嘉太阳城3箱变变压器	10	500	140
1563	泉山	PMS_人本花园箱变变压器	10	630	225
1564	泉山	PMS_73061部队公寓1箱变（用户）变压器	10	630	358
1565	泉山	恒天花园1箱变变压器	10	630	222
1566	泉山	PMS_永嘉太阳城4箱变变压器	10	500	120
1567	泉山	恒天花园2箱变变压器	10	630	234
1568	泉山	PMS_芙蓉园小区箱变变压器	10	500	180
1569	泉山	PMS_永嘉太阳城6箱变变压器	10	630	201
1570	泉山	PMS_73061部队公寓2箱变变压器	10	630	363
1571	泉山	PMS_翟七二线75	10	200	158
1572	泉山	PMS_七姚线8-2	10	315	209
1573	泉山	PMS_七梨线17	10	200	77
1574	泉山	PMS_西湖二线30-3西2	10	400	153
1575	泉山	古永一线33	10	400	140
1576	泉山	古永一线34-4	10	400	268
1577	泉山	PMS_吴修线8南1	10	400	60
1578	泉山	PMS_杏山花园2箱变变压器	10	630	323
1579	泉山	PMS_沁园小区1箱变变压器	10	630	212
1580	泉山	沁园小区2箱变变压器	10	630	234
1581	泉山	PMS_国税1箱变变压器	10	800	297
1582	泉山	PMS_市西局美变变压器	10	500	0
1583	泉山	PMS_矿三院1箱变变压器	10	800	213
1584	泉山	PMS_金阳家园7箱变变压器	10	500	264
1585	泉山	PMS_帘子布厂宿舍箱变变压器	10	630	42
1586	泉山	西苑教师楼箱变变压器	10	630	77
1587	泉山	民和园43楼箱变变压器	10	630	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1588	泉山	PMS_开元四季小区5箱变变压器	10	630	219
1589	泉山	PMS_泰山商贸城1箱变变压器	10	630	212
1590	泉山	PMS_风华园3箱变变压器	10	630	217
1591	泉山	PMS_西湖美景1箱变变压器	10	630	291
1592	泉山	PMS_果园1箱变变压器	10	630	201
1593	泉山	PMS_杏山花园11箱变变压器	10	400	151
1594	泉山	PMS_开元四季小区6箱变变压器	10	500	246
1595	泉山	古永一线30	10	400	181
1596	泉山	PMS_西湖一线22—5=5南1	10	400	64
1597	泉山	PMS_西湖一线22—1=3	10	400	127
1598	泉山	PMS_西湖一线22—5=3	10	400	181
1599	泉山	PMS_西湖一线22—3=3	10	400	72
1600	泉山	PMS_西湖二线30—3东3	10	400	153
1601	泉山	PMS_吴韩线19南3	10	400	149
1602	泉山	PMS_西湖二线30—3西4	10	315	63
1603	泉山	PMS_滨湖综合楼配电室变压器	10	630	314
1604	泉山	PMS_金泰二期1箱变变压器	10	630	293
1605	泉山	PMS_纺织花园箱变变压器	10	630	323
1606	泉山	PMS_管道二公司南区2箱变变压器	10	630	276
1607	泉山	PMS_人防小区箱变变压器	10	800	158
1608	泉山	PMS_泰山科苑2箱变变压器	10	630	203
1609	泉山	PMS_梅苑二期2箱变变压器	10	500	260
1610	泉山	PMS_梅苑二期3箱变变压器	10	500	182
1611	泉山	PMS_梅苑二期4箱变变压器	10	500	227
1612	泉山	管道二公司南区1箱变变压器	10	630	262
1613	泉山	大学城1箱变变压器	10	630	0
1614	泉山	PMS_龙润山庄箱变变压器	10	500	289
1615	泉山	PMS_奎山中街箱变变压器	10	500	220
1616	泉山	奎园新居1箱变变压器	10	630	274
1617	泉山	PMS_翟云线19南1	10	400	0
1618	泉山	PMS_苏苑一线10—1=1	10	400	164
1619	泉山	PMS_西湖二线30—5西1	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1620	泉山	PMS_吴韩线18南2	10	400	93
1621	泉山	PMS_西湖二线30-3东5	10	400	101
1622	泉山	PMS_学府嘉园配电室1变压器	10	800	298
1623	泉山	PMS_国华配电室2变压器	10	630	252
1624	泉山	PMS_国华配电室1变压器	10	630	131
1625	泉山	PMS_南山庭院配电室1变压器	10	500	218
1626	泉山	PMS_南山庭院配电室2变压器	10	500	242
1627	泉山	PMS_永嘉太阳城7箱变变压器	10	400	138
1628	泉山	PMS_风华南苑2箱变变压器	10	500	202
1629	泉山	PMS_泰和人家1箱变变压器	10	500	227
1630	泉山	PMS_永嘉太阳城5箱变变压器	10	630	233
1631	泉山	PMS_森活绿郡1箱变变压器	10	400	220
1632	泉山	PMS_泰山汇景花园2箱变变压器	10	630	151
1633	泉山	PMS_泉山美墅L区箱变变压器	10	500	198
1634	泉山	PMS_泰和人家2箱变变压器	10	500	266
1635	泉山	PMS_泉山美墅T区箱变变压器	10	500	123
1636	泉山	PMS_泰和人家3箱变变压器	10	500	212
1637	泉山	PMS_泰山嘉园2箱变变压器	10	500	179
1638	泉山	PMS_泉山美墅D区箱变（用户）变压器	10	500	120
1639	泉山	薇园小区箱变变压器	10	500	101
1640	泉山	PMS_金山小区6箱变变压器	10	630	247
1641	泉山	PMS_康居D区1箱变变压器	10	500	210
1642	泉山	PMS_古安线17一3	10	400	246
1643	泉山	PMS_西湖一线22一7东1	10	400	156
1644	泉山	PMS_西湖二线30-3东2南2	10	400	114
1645	泉山	吴淮一线8北2	10	400	203
1646	泉山	PMS_吴韩线23南4西1	10	400	84
1647	泉山	PMS_吴淮二线8南2	10	400	78
1648	泉山	PMS_吴淮二线9	10	400	122
1649	泉山	PMS_枫林绿洲2配电室2变压器	10	500	124
1650	泉山	PMS_枫林绿洲2配电室1变压器	10	500	202
1651	泉山	PMS_小康人家二期2配电室3变压器	10	800	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1652	泉山	PMS_芙蓉南苑箱变变压器	10	500	140
1653	泉山	PMS_怡园2箱变变压器	10	630	83
1654	泉山	晓月园1箱变变压器	10	630	37
1655	泉山	晓月园2箱变变压器	10	630	200
1656	泉山	PMS_南山庭院2箱变变压器	10	400	179
1657	泉山	PMS_南山庭院3箱变变压器	10	500	259
1658	泉山	PMS_南山庭院4箱变变压器	10	500	253
1659	泉山	大学城2箱变变压器	10	630	45
1660	泉山	PMS_文化城箱变变压器	10	630	339
1661	泉山	PMS_南山庭院5箱变变压器	10	400	190
1662	泉山	PMS_南山庭院6箱变变压器	10	500	215
1663	泉山	PMS_凤凰山庄八号地箱变变压器	10	630	269
1664	泉山	清舒花园1箱变变压器	10	630	394
1665	泉山	PMS_吴淮一线云西段3	10	400	105
1666	泉山	PMS_吴淮一线云西段4	10	400	127
1667	泉山	吴韩二线17	10	400	148
1668	泉山	PMS_吴韩二线18	10	315	148
1669	泉山	古永一线34-3	10	400	229
1670	泉山	PMS_桥铜二线6—2	10	315	80
1671	泉山	古王线3—1	10	400	0
1672	泉山	PMS_古王一线18—1	10	400	158
1673	泉山	PMS_吴农线13—03	10	315	54
1674	泉山	PMS_吴农线18—03北	10	400	81
1675	泉山	PMS_吴农线13北5西03	10	400	151
1676	泉山	PMS_管道花园A区1箱变变压器	10	500	252
1677	泉山	PMS_皓月园1箱变变压器	10	630	103
1678	泉山	望月园2箱变变压器	10	630	331
1679	泉山	PMS_金阳家园2箱变变压器	10	500	270
1680	泉山	PMS_逸山花园箱变变压器	10	630	292
1681	泉山	PMS_康居D区4箱变变压器	10	400	190
1682	泉山	PMS_康居D区2箱变变压器	10	400	193
1683	泉山	PMS_清舒花园2箱变变压器	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1684	泉山	PMS_管道花园B区箱变变压器	10	250	120
1685	泉山	PMS_枫林绿洲1配电室2变压器	10	500	137
1686	泉山	PMS_枫林绿洲1配电室1变压器	10	500	174
1687	泉山	民健园4箱变变压器	10	630	158
1688	泉山	PMS_奎马一线会泰段17—3	10	400	231
1689	泉山	PMS_西湖二线23	10	250	181
1690	泉山	PMS_吴韩线7南1	10	400	166
1691	泉山	PMS_百盒嘉园1箱变变压器	10	400	171
1692	泉山	PMS_百盒嘉园2箱变变压器	10	400	194
1693	泉山	PMS_华夏花园箱变变压器	10	500	254
1694	泉山	泉山交警支队宿舍箱变变压器	10	400	170
1695	泉山	PMS_金阳家园1箱变变压器	10	500	185
1696	泉山	PMS_金阳家园6箱变变压器	10	500	204
1697	泉山	PMS_金阳家园5箱变变压器	10	500	199
1698	泉山	PMS_金阳家园4箱变变压器	10	500	226
1699	泉山	PMS_金阳家园3箱变变压器	10	500	248
1700	泉山	中川艺君3箱变变压器	10	630	334
1701	泉山	天齐1箱变变压器	10	800	449
1702	泉山	民安园5箱变变压器	10	630	0
1703	泉山	天齐2箱变变压器	10	630	396
1704	泉山	PMS_锦绣年华3箱变变压器	10	630	271
1705	泉山	PMS_春雨花园1箱变变压器	10	500	276
1706	泉山	PMS_春雨花园2箱变变压器	10	500	298
1707	泉山	PMS_风华园2箱变变压器	10	630	92
1708	泉山	PMS_吴修线8北1	10	400	217
1709	泉山	PMS_吴韩线9	10	400	34
1710	泉山	PMS_吴淮二线6—2	10	400	180
1711	泉山	PMS_吴淮二线6—5	10	315	35
1712	泉山	PMS_吴淮二线6—4=1	10	400	180
1713	泉山	PMS_吴修线21分1	10	400	97
1714	泉山	PMS_吴修线21—2	10	400	170
1715	泉山	PMS_吴修线21	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1716	泉山	PMS_吴修线22—2=2	10	400	120
1717	泉山	PMS_风华园1箱变变压器	10	630	74
1718	泉山	PMS_侯山窝2箱变变压器	10	500	125
1719	泉山	PMS_风华园4箱变变压器	10	630	150
1720	泉山	中川艺君美变变压器	10	630	44
1721	泉山	PMS_社会福利院1箱变变压器	10	400	158
1722	泉山	PMS_社会福利院2箱变变压器	10	400	199
1723	泉山	盛世佳园2箱变变压器	10	500	223
1724	泉山	盛世佳园3箱变变压器	10	500	255
1725	泉山	盛世佳园4箱变变压器	10	500	60
1726	泉山	PMS_警苑小区1箱变（用户）变压器	10	630	275
1727	泉山	希尔顿美变变压器	10	630	478
1728	泉山	PMS_西军线36	10	315	9
1729	泉山	PMS_西军线51	10	400	105
1730	泉山	PMS_苏苑二线5	10	400	0
1731	泉山	PMS_苏铜二线7	10	400	75
1732	泉山	PMS_苏民线2	10	400	140
1733	泉山	PMS_苏民线6	10	400	0
1734	泉山	PMS_苏民线12	10	400	72
1735	泉山	PMS_吴新线起煤段4	10	400	0
1736	泉山	古永一线37	10	400	242
1737	泉山	PMS_西湖一线16	10	250	186
1738	泉山	吴淮一线8北3	10	400	99
1739	泉山	PMS_西湖二线30-11	10	400	0
1740	泉山	PMS_吴韩线7南3	10	315	96
1741	泉山	西湖一线22—1=2南3	10	250	47
1742	泉山	PMS_桥铜二线10—6=3	10	400	0
1743	泉山	PMS_古王线26—2	10	315	43
1744	泉山	翟七二线90-5	10	315	54
1745	泉山	PMS_桥铜二线13-4西1	10	80	24
1746	泉山	PMS_桥平线23-6=2西1	10	80	5
1747	泉山	PMS_桥平线23-6=2西2	10	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1748	泉山	PMS_桥平线23-6=2西3	10	80	4
1749	泉山	PMS_桥平线7-2=1西2	10	80	26
1750	泉山	PMS_奎太二线奎西段1	10	400	168
1751	泉山	PMS_桥铜二线22分1	10	400	28
1752	泉山	PMS_奎太一线21	10	400	52
1753	泉山	PMS_奎水二线16一4	10	400	156
1754	泉山	PMS_翟太线26-9=3	10	400	69
1755	泉山	PMS_奎七线25一5=10	10	400	102
1756	泉山	PMS_奎七线25一5=17	10	400	96
1757	泉山	PMS_阿尔卡迪亚1配电室1变压器	10	1000	264
1758	泉山	PMS_阿尔卡迪亚1配电室2变压器	10	1000	118
1759	泉山	PMS_阿尔卡迪亚2配电室1变压器	10	1000	374
1760	泉山	PMS_阿尔卡迪亚2配电室2变压器	10	1000	457
1761	泉山	PMS_阿尔卡迪亚3配电室1变压器	10	800	356
1762	泉山	PMS_阿尔卡迪亚3配电室2变压器	10	800	380
1763	泉山	PMS_阿尔卡迪亚4配电室1变压器	10	800	272
1764	泉山	PMS_阿尔卡迪亚4配电室2变压器	10	800	253
1765	泉山	PMS_阿尔卡迪亚4配电室3变压器	10	800	348
1766	泉山	PMS_县委旧址配电室1变压器	10	1000	398
1767	泉山	PMS_县委旧址配电室2变压器	10	630	286
1768	泉山	PMS_小康人家二期组合配电站2变压器	10	800	350
1769	泉山	PMS_小康人家二期组合配电站4变压器	10	800	244
1770	泉山	PMS_小康人家二期组合配电站1变压器	10	800	370
1771	泉山	PMS_小康人家二期箱变变压器	10	500	67
1772	泉山	PMS_新都大厦配电室2变压器	10	1000	553
1773	泉山	PMS_新都佳苑E座变压器	10	500	211
1774	泉山	PMS_新华景苑配电室变压器	10	630	249
1775	泉山	PMS_新华阳光花园2变压器	10	500	135
1776	泉山	PMS_新华阳光花园1变压器	10	500	212
1777	泉山	PMS_新建西路配电室2变压器	10	800	252
1778	泉山	PMS_滨湖花园一期1配电室2变压器	10	1250	572
1779	泉山	PMS_滨湖花园一期2配电室1变压器	10	1250	586

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1780	泉山	PMS_滨湖花园一期2配电室2变压器	10	1250	511
1781	泉山	PMS_滨湖花园二期1配电室1变压器	10	1000	357
1782	泉山	PMS_滨湖花园二期1配电室2变压器	10	1000	478
1783	泉山	PMS_滨湖花园二期1配电室3变压器	10	1000	451
1784	泉山	PMS_滨湖花园二期2配电室1变压器	10	1000	273
1785	泉山	PMS_滨湖花园二期2配电室2变压器	10	1000	428
1786	泉山	PMS_滨湖花园二期2配电室3变压器	10	1000	244
1787	泉山	PMS_滨湖花园三期3配电室2变压器	10	1000	391
1788	泉山	PMS_滨湖花园三期3配电室1变压器	10	1000	333
1789	泉山	PMS_滨湖花园三期4配电室1变压器	10	1000	407
1790	泉山	PMS_滨湖花园三期4配电室2变压器	10	1000	419
1791	泉山	PMS_博爱大厦配电室变压器	10	1000	506
1792	泉山	PMS_橙黄时代D区配电室4变压器	10	630	282
1793	泉山	PMS_橙黄时代D区配电室3变压器	10	630	279
1794	泉山	PMS_民安园10箱变变压器	10	500	167
1795	泉山	PMS_民安园7箱变变压器	10	630	261
1796	泉山	PMS_民安园8箱变变压器	10	630	111
1797	泉山	PMS_民安园9箱变变压器	10	630	78
1798	泉山	PMS_吴段线纺织段1	10	400	130
1799	泉山	PMS_幸福家园1配电室1变压器	10	1000	469
1800	泉山	PMS_幸福家园1配电室2变压器	10	1000	421
1801	泉山	幸福家园2配电室2变压器	10	1000	390
1802	泉山	PMS_幸福家园2配电室1变压器	10	1000	565
1803	泉山	PMS_杏山花园3箱变变压器	10	630	300
1804	泉山	PMS_杏山花园配电室3主变变压器	10	500	179
1805	泉山	PMS_颐园小区箱变变压器	10	160	28
1806	泉山	PMS_银湖小区箱变变压器	10	630	119
1807	泉山	PMS_橙黄时代D区配电室2变压器	10	630	254
1808	泉山	PMS_橙黄时代D区配电室1变压器	10	630	242
1809	泉山	PMS_橙黄时代6箱变变压器	10	315	113
1810	泉山	PMS_春雨花园1配电室1变压器	10	500	176
1811	泉山	PMS_春雨花园1配电室3变压器	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1812	泉山	PMS_春雨花园1配电室4变压器	10	400	146
1813	泉山	PMS_春雨花园1配电室2变压器	10	500	92
1814	泉山	PMS_春雨花园2配电室1变压器	10	630	243
1815	泉山	PMS_春雨花园2配电室2变压器	10	630	304
1816	泉山	PMS_2变压器	10	500	206
1817	泉山	春雨花园3配电室1变压器	10	630	298
1818	泉山	春雨花园3配电室2变压器	10	630	262
1819	泉山	PMS_春雨花园5配电室2变压器	10	630	268
1820	泉山	PMS_春雨花园6配电室2变压器	10	630	240
1821	泉山	PMS_春雨花园6配电室1变压器	10	630	240
1822	泉山	PMS_春雨花园6配电室3变压器	10	630	212
1823	泉山	PMS_春雨花园6配电室4变压器	10	630	236
1824	泉山	PMS_吴韩线23南4西2	10	250	95
1825	泉山	PMS_吴韩线32一1	10	400	155
1826	泉山	PMS_苏苑一线3	10	315	105
1827	泉山	苏苑二线6一1=1	10	400	92
1828	泉山	PMS_西湖二线30-3西3	10	315	75
1829	泉山	PMS_颐泰嘉园小区1配电室1变压器	10	630	220
1830	泉山	PMS_颐泰嘉园小区1配电室2变压器	10	630	113
1831	泉山	PMS_颐泰嘉园小区2配电室1变压器	10	500	133
1832	泉山	PMS_颐泰嘉园小区2配电室2变压器	10	500	198
1833	泉山	PMS_永嘉太阳城组合配电站3变压器	10	630	221
1834	泉山	PMS_永嘉太阳城组合配电站1变压器	10	630	277
1835	泉山	PMS_御景湾1配电室2变压器	10	1000	481
1836	泉山	PMS_御景湾1配电室1变压器	10	1000	485
1837	泉山	PMS_御景湾2配电室1变压器	10	1000	461
1838	泉山	园丁楼箱变变压器	10	630	33
1839	泉山	PMS_中枢I配电室1变压器	10	630	177
1840	泉山	PMS_中枢I配电室2变压器	10	630	181
1841	泉山	PMS_金泰小区2配电室2变压器	10	630	122
1842	泉山	PMS_金泰小区2配电室1变压器	10	630	72
1843	泉山	PMS_泰山汇景花园1箱变变压器	10	630	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1844	泉山	PMS_翠湖新语配电室2变压器	10	630	232
1845	泉山	PMS_翠湖新语配电室1变压器	10	630	236
1846	泉山	丹桂园配电室变压器	10	630	165
1847	泉山	PMS_金泰小区1配电室2变压器	10	630	222
1848	泉山	PMS_金泰小区1配电室1变压器	10	630	229
1849	泉山	PMS_龙润山庄配电室1变压器	10	500	251
1850	泉山	PMS_龙润山庄配电室2变压器	10	500	242
1851	泉山	PMS_天山绿洲4配电室1变压器	10	800	230
1852	泉山	PMS_天山绿洲4配电室2变压器	10	800	303
1853	泉山	PMS_吴韩线27南2	10	400	98
1854	泉山	PMS_天山绿洲5配电室1变压器	10	630	290
1855	泉山	PMS_天山绿洲5配电室2变压器	10	630	213
1856	泉山	PMS_中能科技城2配电室1变压器	10	500	277
1857	泉山	PMS_中能科技城2配电室2变压器	10	500	290
1858	泉山	PMS_中能科技城1配电室1变压器	10	630	321
1859	泉山	PMS_中能科技城1配电室2变压器	10	630	331
1860	泉山	观月园2箱变变压器	10	630	233
1861	泉山	PMS_芙蓉园配电室2变压器	10	500	181
1862	泉山	PMS_芙蓉园配电室1变压器	10	500	209
1863	泉山	PMS_森活绿郡组合配电站2变压器	10	500	124
1864	泉山	PMS_森活绿郡组合配电站1变压器	10	630	308
1865	泉山	PMS_段西小区配电室1变压器	10	800	228
1866	泉山	段西小区配电室2变压器	10	800	116
1867	泉山	华东地质勘查局八0六队家属楼配电室1变压器	10	800	421
1868	泉山	华东地质勘查局八0六队家属楼配电室2变压器	10	800	403
1869	泉山	PMS_泰山商贸城2箱变变压器	10	630	217
1870	泉山	风化I小区箱变变压器	10	630	147
1871	泉山	PMS_奎太一线23东1	10	400	169
1872	泉山	PMS_新建西路配电室1变压器	10	800	81
1873	泉山	PMS_吴淮二线19一1	10	400	39
1874	泉山	PMS_翟七一线48一2=1≡1西	10	400	0
1875	泉山	纺南配电室2变压器	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1876	泉山	PMS_枫林绿洲1箱变变压器	10	630	200
1877	泉山	PMS_枫林绿洲2箱变变压器	10	630	234
1878	泉山	PMS_枫林绿洲3箱变变压器	10	400	151
1879	泉山	风华园1配电室1变压器	10	800	122
1880	泉山	PMS_风华园1配电室2变压器	10	800	170
1881	泉山	PMS_风华园2配电室1变压器	10	800	355
1882	泉山	PMS_风华园2配电室2变压器	10	800	115
1883	泉山	风华园3配电室2变压器	10	800	251
1884	泉山	风华园3配电室1变压器	10	800	119
1885	泉山	PMS_风华园4配电室1变压器	10	800	364
1886	泉山	风华园4配电室2变压器	10	800	345
1887	泉山	风华园东区配电室1变压器	10	800	256
1888	泉山	风华园东区配电室2变压器	10	800	214
1889	泉山	PMS_福润佳苑2配电室1变压器	10	630	290
1890	泉山	PMS_福润佳苑2配电室2变压器	10	630	156
1891	泉山	PMS_福润佳苑组合配电站1变压器	10	630	274
1892	泉山	PMS_福润佳苑组合配电站2变压器	10	630	272
1893	泉山	PMS_福水井1期美变变压器	10	500	91
1894	泉山	PMS_福水井1期箱变变压器	10	630	71
1895	泉山	PMS_御景湾三期组合配电站1变压器	10	800	328
1896	泉山	PMS_御景湾三期组合配电站2变压器	10	800	293
1897	泉山	PMS_御景湾三期2配电室1变压器	10	500	132
1898	泉山	PMS_御景湾三期2配电室2变压器	10	500	180
1899	泉山	PMS_富丽花园二期2变压器	10	800	384
1900	泉山	吴庄2配电室2变压器	10	800	275
1901	泉山	PMS_森活绿郡组合配电站3变压器	10	500	136
1902	泉山	翠湖新语配电室3变压器	10	630	224
1903	泉山	盛世佳园1箱变变压器	10	500	189
1904	泉山	PMS_森活绿郡5箱变变压器	10	500	169
1905	泉山	PMS_万宁华府1组合配电站1变压器	10	800	424
1906	泉山	PMS_万宁华府1组合配电站2变压器	10	800	416
1907	泉山	PMS_万宁华府1组合配电站3变压器	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1908	泉山	PMS_七如线3	10	400	239
1909	泉山	PMS_七如线15	10	400	256
1910	泉山	PMS_福中居小区美变变压器	10	500	226
1911	泉山	PMS_富丽花园二期1变压器	10	800	363
1912	泉山	PMS_富丽花园二期3变压器	10	800	310
1913	泉山	工程宿舍配电室变压器	10	800	312
1914	泉山	PMS_公安小区2箱变变压器	10	630	90
1915	泉山	PMS_管道花园1配电室1变压器	10	800	421
1916	泉山	PMS_管道花园1配电室2变压器	10	630	323
1917	泉山	PMS_管道花园2配电室3变压器	10	630	267
1918	泉山	PMS_管道花园2配电室2变压器	10	630	320
1919	泉山	PMS_管道花园2配电室1变压器	10	630	314
1920	泉山	PMS_果园小区2美变变压器	10	630	217
1921	泉山	大学城3箱变变压器	10	630	181
1922	泉山	PMS_泰山嘉园4箱变变压器	10	250	95
1923	泉山	PMS_康居D区3箱变变压器	10	400	198
1924	泉山	皓月园2箱变变压器	10	630	170
1925	泉山	望月园1箱变变压器	10	630	203
1926	泉山	关庄2箱变变压器	10	630	24
1927	泉山	PMS_西湖美景2箱变变压器	10	630	233
1928	泉山	PMS_公园西村箱变变压器	10	630	313
1929	泉山	富丽花园7箱变变压器	10	630	293
1930	泉山	PMS_南湖小区配电室东变压器	10	500	178
1931	泉山	PMS_风华南苑1箱变变压器	10	500	273
1932	泉山	PMS_桥古线2	10	400	182
1933	泉山	PMS_苏民线3南	10	400	116
1934	泉山	PMS_和平1配电室2变压器	10	800	435
1935	泉山	PMS_和平2配电室1变压器	10	630	186
1936	泉山	和平2配电室2变压器	10	800	349
1937	泉山	PMS_宏宇新岸线组合配电站3变压器	10	500	166
1938	泉山	PMS_宏宇新岸线组合配电站2变压器	10	630	328
1939	泉山	PMS_宏宇新岸线组合配电站1变压器	10	630	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1940	泉山	PMS_宏宇新岸线2配电室2变压器	10	500	161
1941	泉山	PMS_宏宇新岸线2配电室1变压器	10	500	81
1942	泉山	PMS_湖滨6期配电室1变压器	10	800	187
1943	泉山	PMS_湖滨6期配电室2变压器	10	800	291
1944	泉山	PMS_湖滨嘉园箱变变压器	10	500	223
1945	泉山	PMS_华东机械厂宿舍1箱变变压器	10	630	277
1946	泉山	PMS_华东机械厂宿舍2箱变变压器	10	500	291
1947	泉山	PMS_华东机械厂宿舍3箱变变压器	10	630	355
1948	泉山	PMS_华东机械厂宿舍4箱变变压器	10	630	312
1949	泉山	PMS_华东机械厂宿舍6箱变变压器	10	630	320
1950	泉山	风化II小区箱变变压器	10	630	186
1951	泉山	PMS_民理园箱变变压器	10	630	202
1952	泉山	PMS_中枢V箱变变压器	10	400	64
1953	泉山	民乐园3箱变变压器	10	630	179
1954	泉山	民健园2箱变变压器	10	500	0
1955	泉山	PMS_民安园6箱变变压器	10	630	284
1956	泉山	PMS_东坡休闲广场1箱变变压器	10	500	157
1957	泉山	东坡休闲广场2箱变变压器	10	630	301
1958	泉山	PMS_东坡休闲广场4箱变变压器	10	400	123
1959	泉山	PMS_杏山花园5箱变变压器	10	500	243
1960	泉山	PMS_梨园组合配电站2变压器	10	500	225
1961	泉山	PMS_锦绣年华1箱变变压器	10	630	209
1962	泉山	PMS_吴淮一线17	10	400	114
1963	泉山	华美叠翠园2配电室2变压器	10	500	241
1964	泉山	华美叠翠园2配电室1变压器	10	500	265
1965	泉山	PMS_华美叠翠园3配电室2变压器	10	800	374
1966	泉山	华美叠翠园3配电室1变压器	10	800	371
1967	泉山	PMS_华美润园箱变变压器	10	630	360
1968	泉山	PMS_华美润园配电室变压器	10	630	251
1969	泉山	PMS_华润配电室2变压器	10	800	460
1970	泉山	PMS_华润配电室1变压器	10	800	468
1971	泉山	PMS_华润小区箱变变压器	10	800	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1972	泉山	PMS_黄河景园配电室2变压器	10	630	235
1973	泉山	PMS_华美叠翠园组合配电站1变压器	10	630	190
1974	泉山	PMS_太阳花园2箱变变压器	10	500	310
1975	泉山	PMS_御景湾2配电室2变压器	10	1000	497
1976	泉山	PMS_颖都花园1箱变变压器	10	400	152
1977	泉山	PMS_幸福家园13箱变变压器	10	500	79
1978	泉山	PMS_华东机械厂宿舍5箱变变压器	10	630	365
1979	泉山	PMS_泉山美墅组合配电站1变压器	10	630	259
1980	泉山	PMS_泉山美墅组合配电站3变压器	10	500	230
1981	泉山	PMS_碧水湾1配电室3变压器	10	630	285
1982	泉山	PMS_御景湾三期3配电室1变压器	10	630	278
1983	泉山	PMS_御景湾三期3配电室2变压器	10	630	249
1984	泉山	PMS_和平1配电室1变压器	10	800	124
1985	泉山	PMS_学府嘉园配电室2变压器	10	800	335
1986	泉山	PMS_金庭嘉园配电室2变压器	10	1000	616
1987	泉山	七东三管道段2	10	400	87
1988	泉山	PMS_滨湖花园三期1配电室1变压器	10	1000	408
1989	泉山	PMS_滨湖花园三期2配电室2变压器	10	1000	383
1990	泉山	PMS_滨湖花园三期2配电室1变压器	10	1000	476
1991	泉山	PMS_苏豪时代广场组合配电站1变压器	10	1000	439
1992	泉山	PMS_西湖一线22—4	10	250	89
1993	泉山	PMS_吴韩线23—2北	10	315	49
1994	泉山	翟七二线彭大段5	10	315	249
1995	泉山	PMS_河畔花城配电室1变压器	10	800	377
1996	泉山	PMS_河畔花城配电室2变压器	10	800	410
1997	泉山	PMS_河畔花城配电室3变压器	10	800	394
1998	泉山	苏淮线12—11=5	10	400	135
1999	泉山	苏淮线12—11=7	10	400	219
2000	泉山	苏淮线12—11=6≡1	10	400	55
2001	泉山	天山绿洲四期1配电室3变压器	10	800	0
2002	泉山	天山绿洲四期2配电室1变压器	10	800	407
2003	泉山	PMS_天山绿洲四期2配电室2变压器	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2004	泉山	天山绿洲四期2配电室3变压器	10	800	523
2005	泉山	PMS_天山绿洲四期2配电室4变压器	10	800	557
2006	泉山	天山绿洲四期3配电室1变压器	10	800	331
2007	泉山	PMS_天山绿洲四期3配电室2变压器	10	800	443
2008	泉山	鼎旭海域组合配电站1变压器	10	800	250
2009	泉山	鼎旭海域组合配电站2变压器	10	800	110
2010	泉山	鼎旭海域2配电室2变压器	10	800	167
2011	泉山	鼎旭海域2配电室4变压器	10	800	166
2012	泉山	PMS_梅苑3美变变压器	10	630	303
2013	泉山	PMS_小北门2美变变压器	10	630	247
2014	泉山	PMS_工商局小区美变变压器	10	500	241
2015	泉山	PMS_169小区1美变变压器	10	500	194
2016	泉山	PMS_云龙观邸1配电室1变压器	10	800	450
2017	泉山	PMS_云龙观邸1配电室2变压器	10	800	489
2018	泉山	PMS_云龙观邸1配电室3变压器	10	800	513
2019	泉山	PMS_云龙观邸1配电室4变压器	10	800	503
2020	泉山	PMS_云龙观邸2配电室1变压器	10	800	327
2021	泉山	PMS_云龙观邸2配电室2变压器	10	800	635
2022	泉山	PMS_云龙观邸3配电室1变压器	10	630	367
2023	泉山	PMS_云龙观邸3配电室2变压器	10	630	341
2024	泉山	PMS_云龙观邸3配电室3变压器	10	630	425
2025	泉山	PMS_云龙观邸3配电室4变压器	10	630	380
2026	泉山	PMS_云龙观邸4配电室1变压器	10	800	449
2027	泉山	PMS_云龙观邸4配电室2变压器	10	800	432
2028	泉山	花语城5配电室1变压器	10	630	148
2029	泉山	花语城5配电室2变压器	10	630	181
2030	泉山	PMS_花语城5配电室3变压器	10	630	304
2031	泉山	花语城5配电室4变压器	10	630	288
2032	泉山	PMS_花语城4配电室1变压器	10	800	377
2033	泉山	花语城4配电室2变压器	10	800	342
2034	泉山	PMS_花语城4配电室3变压器	10	800	352
2035	泉山	花语城4配电室4变压器	10	800	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2036	泉山	山语世家1配电室4变压器	10	800	480
2037	泉山	PMS 菁华园美变变压器	10	500	170
2038	泉山	紫薇公馆4配电室1#变	10	630	361
2039	泉山	紫薇公馆4配电室2#变	10	630	358
2040	泉山	PMS 果园小区3美变变压器	10	630	431
2041	泉山	菁华园箱变变压器	10	500	320
2042	泉山	锦绣湖畔1配电室2变压器	10	800	329
2043	泉山	锦绣湖畔2配电室2变压器	10	800	266
2044	泉山	锦绣湖畔2配电室3变压器	10	800	284
2045	泉山	锦绣湖畔1配电室3变压器	10	800	279
2046	泉山	智慧城5配电室2变压器	10	800	376
2047	泉山	智慧城6配电室3变压器	10	800	462
2048	泉山	智慧城4配电室1变压器	10	630	198
2049	泉山	智慧城6配电室4变压器	10	800	425
2050	泉山	智慧城4配电室4变压器	10	630	313
2051	泉山	智慧城4配电室3变压器	10	630	331
2052	泉山	智慧城6配电室1变压器	10	800	218
2053	泉山	智慧城3配电室3变压器	10	800	477
2054	泉山	智慧城5配电室1变压器	10	800	384
2055	泉山	智慧城3配电室1变压器	10	800	350
2056	泉山	智慧城5配电室3变压器	10	800	446
2057	泉山	智慧城6配电室2变压器	10	800	374
2058	泉山	智慧城5配电室4变压器	10	800	488
2059	泉山	智慧城3配电室4变压器	10	800	377
2060	泉山	智慧城3配电室2变压器	10	800	371
2061	泉山	智慧城4配电室2变压器	10	630	294
2062	泉山	文欣花园1配电室1变压器	10	630	351
2063	泉山	文欣花园3配电室1变压器	10	800	431
2064	泉山	文欣花园2配电室4变压器	10	800	359
2065	泉山	文欣花园2配电室3变压器	10	800	420
2066	泉山	文欣花园2配电室1变压器	10	800	460
2067	泉山	文欣花园2配电室2变压器	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2068	泉山	文欣花园1配电室2变压器	10	630	270
2069	泉山	文欣花园1配电室3变压器	10	630	332
2070	泉山	文欣花园3配电室4变压器	10	800	349
2071	泉山	文欣花园1配电室4变压器	10	630	254
2072	泉山	文欣花园3配电室2变压器	10	800	437
2073	泉山	文欣花园3配电室3变压器	10	800	371
2074	泉山	PMS_ 花语城2配电室1变压器	10	800	204
2075	泉山	PMS_ 花语城2配电室3变压器	10	800	341
2076	泉山	花语城3配电室2变压器	10	630	231
2077	泉山	花语城2配电室4变压器	10	800	339
2078	泉山	花语城3配电室4变压器	10	630	246
2079	泉山	PMS_ 花语城3配电室1变压器	10	630	222
2080	泉山	花语城2配电室2变压器	10	800	355
2081	泉山	PMS_ 花语城3配电室3变压器	10	630	203
2082	泉山	PMS_ 苏堤北村1美变变压器	10	500	168
2083	泉山	PMS_ 苏堤北村2美变变压器	10	500	196
2084	泉山	PMS_ 苏堤北村3美变变压器	10	500	264
2085	泉山	PMS_ 苏堤北村4美变变压器	10	500	191
2086	泉山	PMS_ 西关2美变变压器	10	400	198
2087	泉山	PMS_ 西关1美变变压器	10	400	230
2088	泉山	PMS_ 四海山庄3箱变变压器	10	500	164
2089	泉山	PMS_ 民康园3美变变压器	10	630	259
2090	泉山	春月园2箱变变压器	10	630	212
2091	泉山	PMS_ 万悦城7配电室2变压器	10	630	339
2092	泉山	PMS_ 万悦城8配电室1变压器	10	630	354
2093	泉山	PMS_ 万悦城8配电室2变压器	10	630	406
2094	泉山	PMS_ 万悦城7配电室4变压器	10	630	432
2095	泉山	PMS_ 万悦城7配电室3变压器	10	630	328
2096	泉山	PMS_ 万悦城7配电室1变压器	10	630	331
2097	泉山	华盛景园4配电室2变压器	10	630	306
2098	泉山	华盛景园3配电室2变压器	10	1000	304
2099	泉山	华盛景园3配电室3变压器	10	1000	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2100	泉山	华盛景园4配电室3变压器	10	630	137
2101	泉山	PMS_立达路3美变变压器	10	500	168
2102	泉山	PMS_立达路1美变变压器	10	500	149
2103	泉山	PMS_阿尔卡迪亚5组合配电站2变压器	10	630	354
2104	泉山	PMS_阿尔卡迪亚5组合配电站1变压器	10	630	316
2105	泉山	PMS_吴农线6—15东2	10	400	236
2106	泉山	PMS_张双楼1箱变变压器	10	400	126
2107	泉山	PMS_张双楼2箱变变压器	10	400	151
2108	泉山	PMS_翟山地铁站美变变压器	10	630	212
2109	泉山	PMS_龙泉景苑1箱变变压器	10	400	253
2110	泉山	PMS_龙泉景苑2箱变变压器	10	400	225
2111	泉山	PMS_翟山农贸市场拆迁安置楼美变变压器	10	500	259
2112	泉山	PMS_体委宿舍2美变变压器	10	500	251
2113	泉山	PMS_福水井I期2美变变压器	10	500	262
2114	泉山	PMS_艺君花园1美变变压器	10	500	248
2115	泉山	PMS_省煤指小区美变变压器	10	500	281
2116	泉山	PMS_中北小区美变变压器	10	500	159
2117	泉山	PMS_体委宿舍美变变压器	10	500	277
2118	泉山	PMS_春雨花园2#美变	10	500	292
2119	泉山	PMS_春雨花园1美变	10	500	209
2120	泉山	PMS_桥箱厂宿舍美变变压器	10	500	104
2121	泉山	PMS_中枢101美变变压器	10	500	137
2122	泉山	PMS_云西小区美变变压器	10	500	259
2123	泉山	PMS_花语城1配电室3变压器	10	800	385
2124	泉山	花语城1配电室2变压器	10	800	374
2125	泉山	PMS_花语城1配电室1变压器	10	800	285
2126	泉山	花语城1配电室4变压器	10	800	207
2127	泉山	滨河绿洲花园3配电室4变压器	10	800	435
2128	泉山	滨河绿洲花园2配电室3变压器	10	800	373
2129	泉山	PMS_滨河绿洲花园3配电室1变压器	10	800	413
2130	泉山	PMS_滨河绿洲花园3配电室2变压器	10	800	334
2131	泉山	PMS_滨河绿洲花园4配电室4变压器	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2132	泉山	PMS_滨河绿洲花园1配电室4变压器	10	800	469
2133	泉山	PMS_滨河绿洲花园6配电室2变压器	10	800	422
2134	泉山	滨河绿洲花园组合配电站2变压器	10	800	396
2135	泉山	PMS_滨河绿洲花园1配电室2变压器	10	800	431
2136	泉山	PMS_滨河绿洲花园1配电室3变压器	10	800	434
2137	泉山	滨河绿洲花园6配电室1变压器	10	800	436
2138	泉山	PMS_滨河绿洲花园2配电室1变压器	10	800	401
2139	泉山	滨河绿洲花园2配电室4变压器	10	800	480
2140	泉山	滨河绿洲花园6配电室3变压器	10	800	456
2141	泉山	滨河绿洲花园4配电室2变压器	10	800	421
2142	泉山	PMS_滨河绿洲花园3配电室3变压器	10	800	473
2143	泉山	滨河绿洲花园组合配电站1变压器	10	800	410
2144	泉山	滨河绿洲花园6配电室4变压器	10	800	357
2145	泉山	PMS_滨河绿洲花园1配电室1变压器	10	800	484
2146	泉山	滨河绿洲花园4配电室3变压器	10	800	426
2147	泉山	滨河绿洲花园2配电室2变压器	10	800	327
2148	泉山	华盛景园1配电室4变压器	10	1000	728
2149	泉山	华盛景园1配电室3变压器	10	1000	654
2150	泉山	华盛景园1配电室1变压器	10	1000	456
2151	泉山	PMS_西中1美变变压器	10	500	334
2152	泉山	华盛景园2配电室3变压器	10	1000	585
2153	泉山	华盛景园2配电室2变压器	10	1000	403
2154	泉山	PMS_民安园8美变变压器	10	500	92
2155	泉山	PMS_火花东区3美变变压器	10	500	185
2156	泉山	紫薇公馆6配电室4变压器	10	630	346
2157	泉山	紫薇公馆2配电室1变压器	10	800	321
2158	泉山	紫薇公馆1配电室1变压器	10	800	358
2159	泉山	紫薇公馆6配电室1变压器	10	630	300
2160	泉山	紫薇公馆1配电室4变压器	10	800	325
2161	泉山	紫薇公馆2配电室4变压器	10	800	440
2162	泉山	PMS_南湖花园1美变变压器	10	500	268
2163	泉山	PMS_民乐园3美变变压器	10	500	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2164	泉山	翡翠天地3配电室3变压器	10	800	551
2165	泉山	翡翠天地3配电室4变压器	10	800	465
2166	泉山	翡翠天地2配电室3变压器	10	800	558
2167	泉山	翡翠天地2配电室1变压器	10	800	309
2168	泉山	翡翠天地1配电室2变压器	10	800	385
2169	泉山	翡翠天地1配电室4变压器	10	800	343
2170	泉山	翡翠天地2配电室4变压器	10	800	270
2171	泉山	翡翠天地2配电室2变压器	10	800	296
2172	泉山	翡翠天地1配电室1变压器	10	800	260
2173	泉山	翡翠天地3配电室1变压器	10	800	248
2174	泉山	翡翠天地3配电室2变压器	10	800	150
2175	泉山	翡翠天地1配电室3变压器	10	800	297
2176	泉山	PMS_吴庄花园2箱变变压器	10	630	163
2177	泉山	矿三院2箱变变压器	10	500	234
2178	泉山	PMS_金达箱变变压器	10	630	307
2179	泉山	PMS_吴庄花园1箱变变压器	10	630	116
2180	泉山	PMS_刘场北箱变变压器	10	630	209
2181	泉山	PMS_民健园5箱变变压器	10	800	277
2182	泉山	PMS_欣缘公寓1配电室4变压器	10	800	183
2183	泉山	欣缘公寓1配电室1变压器	10	800	185
2184	泉山	PMS_欣缘公寓2配电室4变压器	10	630	167
2185	泉山	欣缘公寓2配电室3变压器	10	630	398
2186	泉山	PMS_欣缘公寓2配电室2变压器	10	630	273
2187	泉山	欣缘公寓2配电室1变压器	10	630	420
2188	泉山	PMS_欣缘公寓3配电室4变压器	10	630	236
2189	泉山	欣缘公寓3配电室3变压器	10	630	504
2190	泉山	PMS_欣缘公寓3配电室2变压器	10	630	258
2191	泉山	欣缘公寓3配电室1变压器	10	630	504
2192	泉山	开元蓝庭3配电室1变压器	10	800	444
2193	泉山	开元蓝庭3配电室2变压器	10	800	489
2194	泉山	开元蓝庭2配电室3变压器	10	630	341
2195	泉山	开元蓝庭2配电室4变压器	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2196	泉山	开元蓝庭2配电室1变压器	10	630	315
2197	泉山	开元蓝庭2配电室2变压器	10	630	285
2198	泉山	开元蓝庭1配电室1变压器	10	630	284
2199	泉山	开元蓝庭1配电室2变压器	10	630	320
2200	泉山	PMS_桥铜二线13-2南	10	400	103
2201	泉山	PMS_奎山美景配电室2变压器	10	630	419
2202	泉山	PMS_奎山美景配电室1变压器	10	630	406
2203	泉山	PMS_理想城2配电室4变压器	10	800	388
2204	泉山	PMS_理想城1配电室1变压器	10	800	372
2205	泉山	PMS_理想城2配电室3变压器	10	800	460
2206	泉山	PMS_理想城1配电室2变压器	10	800	426
2207	泉山	PMS_理想城2配电室1变压器	10	800	461
2208	泉山	PMS_理想城1配电室4变压器	10	800	295
2209	泉山	PMS_理想城2配电室2变压器	10	800	405
2210	泉山	PMS_理想城1配电室3变压器	10	800	358
2211	泉山	PMS_吴建线26-6南	10	400	17
2212	泉山	吴淮一线8北2分1	10	400	107
2213	泉山	交通局箱变变压器	10	630	370
2214	泉山	PMS_建工1箱变1变压器	10	630	257
2215	泉山	PMS_鑫湖箱变变压器	10	630	139
2216	泉山	梅苑1箱变变压器	10	630	285
2217	泉山	梅苑2箱变变压器	10	500	204
2218	泉山	PMS_开元四季小区1箱变变压器	10	630	350
2219	泉山	PMS_奎水一线15北5西	10	200	17
2220	泉山	紫薇公馆5配电室1变压器	10	800	561
2221	泉山	紫薇公馆5配电室2变压器	10	800	509
2222	泉山	小北门美变变压器	10	630	70
2223	泉山	PMS_开元四季一期12箱变变压器	10	630	340
2224	泉山	PMS_开元四季一期11箱变变压器	10	630	257
2225	泉山	PMS_开元四季一期13箱变变压器	10	630	218
2226	泉山	PMS_开元四季一期14箱变变压器	10	630	265
2227	泉山	PMS_大学城4箱变变压器	10	630	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2228	泉山	PMS_金奎新居1箱变变压器	10	500	131
2229	泉山	PMS_体育综合楼箱变变压器	10	500	161
2230	泉山	PMS_文华园2箱变变压器	10	630	321
2231	泉山	PMS_文华园1箱变变压器	10	630	204
2232	泉山	PMS_人民美变变压器	10	500	235
2233	泉山	龙廷润园3配电室4变压器	10	800	471
2234	泉山	龙廷润园4配电室1变压器	10	800	453
2235	泉山	龙廷润园3配电室2变压器	10	800	472
2236	泉山	龙廷润园4配电室4变压器	10	800	441
2237	泉山	龙廷润园4配电室2变压器	10	800	490
2238	泉山	龙廷润园4配电室3变压器	10	800	498
2239	泉山	龙廷润园3配电室1变压器	10	800	501
2240	泉山	龙廷润园3配电室3变压器	10	800	474
2241	泉山	PMS_物园美变变压器	10	500	235
2242	泉山	PMS_海尔美变变压器	10	500	250
2243	泉山	滨河绿洲花园4配电室1变压器	10	800	409
2244	泉山	PMS_中煤六处4箱变变压器	10	400	205
2245	泉山	PMS_中煤六处2箱变变压器	10	400	186
2246	泉山	PMS_中煤六处1箱变变压器	10	400	178
2247	泉山	PMS_中煤六处3箱变变压器	10	400	186
2248	泉山	PMS_翡翠天御2配电室4变压器	10	800	448
2249	泉山	PMS_翡翠天御2配电室1变压器	10	800	256
2250	泉山	翡翠天御1变压器	10	800	398
2251	泉山	PMS_翡翠天御2配电室3变压器	10	800	405
2252	泉山	PMS_翡翠天御2配电室2变压器	10	800	353
2253	泉山	翡翠天御2变压器	10	800	207
2254	泉山	翟七二线107—6=1	10	100	70
2255	泉山	PMS_铁路党校宿舍箱变变压器	10	200	131
2256	泉山	PMS_橙黄时代5箱变变压器	10	500	114
2257	泉山	PMS_博爱小区1箱变变压器	10	500	91
2258	泉山	PMS_博爱小区2箱变变压器	10	500	175
2259	泉山	PMS_家泰上院组合配电站2变压器	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2260	泉山	家泰上院2配电室2变压器	10	800	526
2261	泉山	家泰上院组合配电站1变压器	10	800	473
2262	泉山	PMS_家泰上院2配电室1变压器	10	800	468
2263	泉山	PMS_金鹏小区箱变变压器	10	630	252
2264	泉山	PMS_望景花园A座2箱变变压器	10	630	319
2265	泉山	PMS_望景花园B座1箱变变压器	10	630	243
2266	泉山	PMS_望景花园B座3箱变变压器	10	630	320
2267	泉山	PMS_望景花园A座1箱变变压器	10	630	300
2268	泉山	PMS_望景花园B座2箱变变压器	10	630	273
2269	泉山	PMS_煤建北村3箱变变压器	10	630	318
2270	泉山	PMS_煤建北村2箱变变压器	10	500	258
2271	泉山	PMS_煤建北村1箱变变压器	10	630	282
2272	泉山	吴矿线14东2	10	200	121
2273	泉山	山水丽庭2配电室4变压器	10	800	530
2274	泉山	山水丽庭2配电室3变压器	10	800	491
2275	泉山	山水丽庭2配电室2变压器	10	800	381
2276	泉山	PMS_管道储运6配电室1变压器	10	630	343
2277	泉山	PMS_管道储运6配电室2变压器	10	630	341
2278	泉山	PMS_海玥南山2配电室2变压器	10	800	477
2279	泉山	PMS_海玥南山组合配电站1变压器	10	630	363
2280	泉山	PMS_海玥南山2配电室3变压器	10	800	547
2281	泉山	PMS_海玥南山组合配电站2变压器	10	630	405
2282	泉山	PMS_海玥南山2配电室1变压器	10	800	507
2283	泉山	PMS_海玥南山组合配电站4变压器	10	630	346
2284	泉山	PMS_海玥南山2配电室4变压器	10	800	569
2285	泉山	PMS_海玥南山组合配电站3变压器	10	630	369
2286	泉山	PMS_翡翠天御3配电室2变压器	10	800	301
2287	泉山	PMS_翡翠天御3配电室3变压器	10	800	321
2288	泉山	PMS_翡翠天御3配电室1变压器	10	800	329
2289	泉山	PMS_翡翠天御3配电室4变压器	10	800	369
2290	泉山	PMS_管道储运1箱变变压器	10	630	144
2291	泉山	PMS_管道储运2箱变变压器	10	630	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2292	泉山	PMS_管道储运1配电室1变压器	10	1000	331
2293	泉山	PMS_管道储运4配电室1变压器	10	1000	581
2294	泉山	PMS_管道储运10配电室1变压器	10	1000	395
2295	泉山	PMS_管道储运5箱变变压器	10	630	279
2296	泉山	PMS_管道储运9配电室1变压器	10	1000	539
2297	泉山	PMS_管道储运3配电室1变压器	10	800	10
2298	泉山	PMS_管道储运9配电室2变压器	10	1000	392
2299	泉山	PMS_管道储运8配电室2变压器	10	630	313
2300	泉山	PMS_管道储运1配电室3变压器	10	1000	621
2301	泉山	PMS_管道储运4配电室2变压器	10	1000	512
2302	泉山	PMS_管道储运4箱变变压器	10	630	273
2303	泉山	PMS_管道储运10配电室2变压器	10	1000	461
2304	泉山	PMS_管道储运3箱变变压器	10	630	308
2305	泉山	PMS_管道储运2配电室1变压器	10	800	398
2306	泉山	PMS_管道储运8配电室1变压器	10	630	255
2307	泉山	PMS_管道储运7配电室1变压器	10	800	284
2308	泉山	PMS_管道储运2配电室2变压器	10	800	450
2309	泉山	PMS_管道储运7配电室2变压器	10	800	341
2310	泉山	PMS_管道储运1配电室2变压器	10	800	241
2311	泉山	铜电家园8配电室2变压器	10	1000	564
2312	泉山	铜电家园8配电室1变压器	10	1000	800
2313	泉山	PMS_古彭0变变压器	10	630	240
2314	泉山	PMS_新盛广场1配电室2变压器	10	800	430
2315	泉山	PMS_新盛广场1配电室1变压器	10	800	417
2316	泉山	PMS_智慧城2配电室2变压器	10	800	471
2317	泉山	PMS_智慧城1配电室3变压器	10	800	415
2318	泉山	PMS_智慧城2配电室1变压器	10	800	421
2319	泉山	PMS_智慧城1配电室1变压器	10	800	415
2320	泉山	PMS_智慧城1配电室2变压器	10	800	357
2321	泉山	PMS_智慧城1配电室4变压器	10	800	439
2322	泉山	PMS_智慧城2配电室4变压器	10	800	493
2323	泉山	PMS_智慧城2配电室3变压器	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2324	泉山	PMS_崑崙御2配电室1变压器	10	800	454
2325	泉山	PMS_崑崙御3配电室3变压器	10	800	522
2326	泉山	PMS_崑崙御3配电室1变压器	10	800	441
2327	泉山	PMS_崑崙御2配电室4变压器	10	800	501
2328	泉山	PMS_崑崙御1配电室3变压器	10	800	500
2329	泉山	PMS_崑崙御1配电室1变压器	10	800	475
2330	泉山	PMS_崑崙御3配电室4变压器	10	800	358
2331	泉山	PMS_崑崙御2配电室2变压器	10	800	451
2332	泉山	PMS_崑崙御1配电室2变压器	10	800	425
2333	泉山	PMS_崑崙御3配电室2变压器	10	800	430
2334	泉山	PMS_崑崙御2配电室3变压器	10	800	489
2335	泉山	PMS_崑崙御1配电室4变压器	10	800	430
2336	泉山	PMS_花语城二期6配电室4变压器	10	800	357
2337	泉山	PMS_花语城二期4配电室1变压器	10	800	443
2338	泉山	花语城二期6配电室1变压器	10	800	399
2339	泉山	PMS_花语城二期4配电室4变压器	10	800	327
2340	泉山	花语城二期5配电室1变压器	10	630	229
2341	泉山	PMS_花语城二期5配电室2变压器	10	800	414
2342	泉山	PMS_花语城二期6配电室2变压器	10	800	331
2343	泉山	PMS_花语城二期4配电室2变压器	10	800	219
2344	泉山	PMS_花语城二期6配电室3变压器	10	800	297
2345	泉山	PMS_花语城二期5配电室3变压器	10	800	398
2346	泉山	PMS_花语城二期4配电室3变压器	10	800	397
2347	泉山	PMS_花语城二期5配电室4变压器	10	800	428
2348	泉山	PMS_奎太一线27—3=3	10	200	118
2349	泉山	PMS_和平新村1箱变变压器	10	630	148
2350	泉山	PMS_雁淮段1-1	10	200	103
2351	泉山	淮门华府2配电室4变压器	10	800	489
2352	泉山	淮门华府组合配电站2变压器	10	800	395
2353	泉山	淮门华府2配电室1变压器	10	800	495
2354	泉山	淮门华府2配电室2变压器	10	800	587
2355	泉山	淮门华府2配电室3变压器	10	800	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2356	泉山	淮门华府组合配电站1变压器	10	800	323
2357	泉山	PMS_翡翠天地三期1配电室4变压器	10	630	225
2358	泉山	PMS_翡翠天地三期3配电室3变压器	10	800	491
2359	泉山	PMS_翡翠天地三期2配电室3变压器	10	800	399
2360	泉山	PMS_翡翠天地三期2配电室4变压器	10	800	449
2361	泉山	PMS_翡翠天地三期3配电室2变压器	10	800	432
2362	泉山	PMS_翡翠天地三期1配电室2变压器	10	630	370
2363	泉山	PMS_翡翠天地三期2配电室1变压器	10	800	461
2364	泉山	PMS_翡翠天地三期3配电室4变压器	10	800	496
2365	泉山	PMS_翡翠天地三期2配电室2变压器	10	800	479
2366	泉山	PMS_翡翠天地三期4配电室1变压器	10	800	419
2367	泉山	PMS_翡翠天地三期4配电室2变压器	10	800	440
2368	泉山	PMS_翡翠天地三期1配电室3变压器	10	630	385
2369	泉山	PMS_翡翠天地三期1配电室1变压器	10	630	356
2370	泉山	PMS_翡翠天地三期3配电室1变压器	10	800	332
2371	泉山	琅悦锦园1配电室2变压器	10	800	449
2372	泉山	琅悦锦园3配电室3变压器	10	630	452
2373	泉山	琅悦锦园2配电室1变压器	10	800	367
2374	泉山	琅悦锦园3配电室2变压器	10	630	307
2375	泉山	琅悦锦园2配电室4变压器	10	800	444
2376	泉山	琅悦锦园3配电室4变压器	10	630	465
2377	泉山	琅悦锦园1配电室3变压器	10	800	473
2378	泉山	琅悦锦园3配电室1变压器	10	630	282
2379	泉山	琅悦锦园2配电室3变压器	10	800	482
2380	泉山	琅悦锦园2配电室2变压器	10	800	460
2381	泉山	琅悦锦园1配电室1变压器	10	800	476
2382	泉山	琅悦锦园1配电室4变压器	10	800	465
2383	泉山	吴段线20—5=3北1	10	400	72
2384	泉山	经济园配电室2变压器	10	800	540
2385	泉山	经济园配电室4变压器	10	800	513
2386	泉山	经济园配电室3变压器	10	800	460
2387	泉山	经济园配电室1变压器	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2388	泉山	十里翠园1配电室4变压器	10	800	589
2389	泉山	十里翠园4配电室4变压器	10	800	624
2390	泉山	十里翠园3配电室4变压器	10	800	579
2391	泉山	十里翠园4配电室1变压器	10	800	631
2392	泉山	十里翠园1配电室1变压器	10	800	559
2393	泉山	十里翠园3配电室1变压器	10	800	601
2394	泉山	十里翠园2配电室1变压器	10	630	455
2395	泉山	十里翠园2配电室4变压器	10	630	462
2396	泉山	十里景园4配电室1变压器	10	800	554
2397	泉山	十里景园2配电室4变压器	10	800	574
2398	泉山	十里景园3配电室4变压器	10	800	621
2399	泉山	十里景园2配电室1变压器	10	800	623
2400	泉山	十里景园1配电室4变压器	10	800	594
2401	泉山	十里景园3配电室1变压器	10	800	607
2402	泉山	十里景园4配电室4变压器	10	800	475
2403	泉山	十里景园1配电室1变压器	10	800	594
2404	泉山	保利和府2配电室1变压器	10	800	408
2405	泉山	保利和府4配电室1变压器	10	800	464
2406	泉山	保利和府4配电室2变压器	10	800	496
2407	泉山	保利和府1配电室1变压器	10	800	414
2408	泉山	保利和府3配电室4变压器	10	800	437
2409	泉山	保利和府1配电室3变压器	10	800	415
2410	泉山	保利和府3配电室2变压器	10	800	438
2411	泉山	保利和府3配电室1变压器	10	800	496
2412	泉山	保利和府2配电室3变压器	10	800	411
2413	泉山	保利和府3配电室3变压器	10	800	484
2414	泉山	保利和府4配电室3变压器	10	800	540
2415	泉山	保利和府4配电室4变压器	10	800	515
2416	泉山	翟永一永一段3-4	10	400	89
2417	泉山	翟云线19-4=2	10	400	87
2418	泉山	吉祥佳苑1配电室1变压器	10	630	475
2419	泉山	吉祥佳苑2配电室4变压器	10	630	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2420	泉山	吉祥佳苑1配电室4变压器	10	630	392
2421	泉山	吉祥佳苑2配电室2变压器	10	630	435
2422	泉山	吉祥佳苑3配电室3变压器	10	800	546
2423	泉山	吉祥佳苑1配电室2变压器	10	630	468
2424	泉山	吉祥佳苑3配电室4变压器	10	800	564
2425	泉山	吉祥佳苑4配电室1变压器	10	800	498
2426	泉山	吉祥佳苑2配电室1变压器	10	630	405
2427	泉山	吉祥佳苑2配电室3变压器	10	630	396
2428	泉山	吉祥佳苑1配电室3变压器	10	630	410
2429	泉山	吉祥佳苑4配电室3变压器	10	800	522
2430	泉山	吉祥佳苑3配电室1变压器	10	800	336
2431	泉山	吉祥佳苑3配电室2变压器	10	800	581
2432	泉山	吉祥佳苑4配电室2变压器	10	800	511
2433	泉山	吉祥佳苑4配电室4变压器	10	800	513
2434	泉山	美的云筑2配电室1变压器	10	800	399
2435	泉山	美的云筑2配电室4变压器	10	800	434
2436	泉山	美的云筑1配电室2变压器	10	800	406
2437	泉山	美的云筑1配电室1变压器	10	800	449
2438	泉山	美的云筑2配电室3变压器	10	800	437
2439	泉山	美的云筑1配电室4变压器	10	800	430
2440	泉山	美的云筑1配电室3变压器	10	800	418
2441	泉山	美的云筑2配电室2变压器	10	800	405
2442	泉山	龙泉花园配电室2变压器	10	630	420
2443	泉山	龙泉花园配电室1变压器	10	630	456
2444	泉山	馨雅路箱变变压器	10	500	95
2445	泉山	隐秀名邸配电室2变压器	10	630	379
2446	泉山	隐秀名邸配电室4变压器	10	630	396
2447	泉山	隐秀名邸配电室3变压器	10	630	426
2448	泉山	隐秀名邸配电室1变压器	10	630	406
2449	泉山	明润家园2配电室1变压器	10	630	430
2450	泉山	明润家园2配电室4变压器	10	630	434
2451	泉山	明润家园1配电室4变压器	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2452	泉山	明润家园1配电室1变压器	10	800	528
2453	泉山	湖山尚苑4配电室1变压器	10	630	342
2454	泉山	湖山尚苑3配电室2变压器	10	800	525
2455	泉山	湖山尚苑4配电室2变压器	10	630	428
2456	泉山	湖山尚苑3配电室3变压器	10	800	518
2457	泉山	湖山尚苑2配电室2变压器	10	630	454
2458	泉山	湖山尚苑组合配电站3变压器	10	800	535
2459	泉山	湖山尚苑组合配电站2变压器	10	800	480
2460	泉山	湖山尚苑2配电室3变压器	10	630	449
2461	泉山	湖山尚苑4配电室3变压器	10	630	383
2462	泉山	湖山尚苑3配电室1变压器	10	800	565
2463	泉山	湖山尚苑组合配电站4变压器	10	800	533
2464	泉山	湖山尚苑组合配电站1变压器	10	800	519
2465	泉山	湖山尚苑3配电室4变压器	10	800	523
2466	泉山	湖山尚苑2配电室1变压器	10	630	284
2467	泉山	湖山尚苑2配电室4变压器	10	630	444
2468	泉山	湖山尚苑4配电室4变压器	10	630	303
2469	泉山	香橙花园组合配电站2变压器	10	800	614
2470	泉山	香橙花园组合配电站3变压器	10	800	618
2471	泉山	福水井II期1号箱变变压器	10	630	130
2472	泉山	春澜源璟1配电室3变压器	10	630	394
2473	泉山	春澜源璟3配电室1变压器	10	800	401
2474	泉山	春澜源璟1配电室1变压器	10	630	75
2475	泉山	春澜源璟2配电室1变压器	10	800	343
2476	泉山	春澜源璟3配电室3变压器	10	800	451
2477	泉山	春澜源璟2配电室3变压器	10	800	430
2478	泉山	金茂府2配电室1变压器	10	630	443
2479	泉山	金茂府2配电室3变压器	10	630	438
2480	泉山	金茂府3配电室2变压器	10	630	418
2481	泉山	金茂府3配电室4变压器	10	630	422
2482	泉山	金茂府1配电室2变压器	10	800	572
2483	泉山	金茂府2配电室2变压器	10	630	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2484	泉山	金茂府2配电室4变压器	10	630	427
2485	泉山	金茂府1配电室3变压器	10	800	477
2486	泉山	金茂府组合配电站1变压器	10	800	432
2487	泉山	金茂府组合配电站2变压器	10	800	549
2488	泉山	金茂府组合配电站3变压器	10	800	556
2489	泉山	金茂府组合配电站4变压器	10	800	549
2490	泉山	金茂府1配电室1变压器	10	800	542
2491	泉山	金茂府3配电室3变压器	10	630	406
2492	泉山	金茂府1配电室4变压器	10	800	498
2493	泉山	金茂府3配电室1变压器	10	630	445
2494	泉山	部队营房2箱变变压器	10	200	127
2495	泉山	部队营房1箱变变压器	10	200	83
2496	泉山	云龙公园箱变变压器	10	630	433
2497	泉山	桥华线20-1=1	10	400	55
2498	泉山	逸景雅苑A区2配电室3变压器	10	800	343
2499	泉山	逸景雅苑A区1配电室2变压器	10	800	100
2500	泉山	逸景雅苑A区2配电室4变压器	10	800	352
2501	泉山	逸景雅苑A区2配电室2变压器	10	800	381
2502	泉山	逸景雅苑A区1配电室3变压器	10	800	620
2503	泉山	逸景雅苑A区1配电室1变压器	10	800	578
2504	泉山	逸景雅苑A区2配电室1变压器	10	800	302
2505	泉山	逸景雅苑A区1配电室4变压器	10	800	578
2506	泉山	众悦酒店箱变变压器	10	630	242
2507	泉山	开马线1箱变变压器	10	630	354
2508	泉山	凤台路箱变	10	630	133
2509	泉山	名欣雅园3配电室2变压器	10	630	468
2510	泉山	名欣雅园1配电室3变压器	10	800	597
2511	泉山	名欣雅园3配电室3变压器	10	630	477
2512	泉山	名欣雅园2配电室2变压器	10	800	614
2513	泉山	名欣雅园2配电室3变压器	10	800	620
2514	泉山	名欣雅园1配电室2变压器	10	800	620
2515	泉山	御景湾五期4配电室1变压器	10	630	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2516	泉山	华辰丽景6配电室2变压器	10	800	518
2517	泉山	华辰丽景6配电室1变压器	10	800	545
2518	泉山	元福里组合配电站2变压器	10	630	386
2519	泉山	元福里组合配电站1变压器	10	630	448
2520	泉山	云锦雅苑1配电室1变压器	10	630	336
2521	泉山	云锦雅苑2配电室3变压器	10	800	457
2522	泉山	云锦雅苑2配电室2变压器	10	800	487
2523	泉山	云锦雅苑1配电室2变压器	10	630	416
2524	泉山	云湖明庐配电室1变压器	10	630	446
2525	泉山	云湖明庐配电室2变压器	10	630	469
2526	泉山	师大宿舍箱变变压器	10	630	391
2527	泉山	西苑南村一组团2箱变变压器	10	630	158
2528	泉山	锦绣鹏程配电室4变压器	10	800	522
2529	泉山	锦绣鹏程配电室1变压器	10	800	524
2530	泉山	锦绣鹏程配电室3变压器	10	800	522
2531	泉山	锦绣鹏程配电室2变压器	10	800	487
2532	泉山	吴农2箱变变压器	10	630	126
2533	泉山	吴韩3箱变变压器	10	630	376
2534	泉山	吴韩2箱变变压器	10	630	94
2535	泉山	吴韩1箱变变压器	10	630	181
2536	泉山	吴农1箱变变压器	10	630	369
2537	泉山	潮鸣1配电室3变压器	10	800	427
2538	泉山	潮鸣1配电室1变压器	10	800	489
2539	泉山	潮鸣1配电室4变压器	10	800	394
2540	泉山	潮鸣1配电室2变压器	10	800	452
2541	泉山	潮鸣2配电室1变压器	10	800	460
2542	泉山	潮鸣2配电室4变压器	10	800	474
2543	泉山	潮鸣2配电室3变压器	10	800	460
2544	泉山	潮鸣2配电室2变压器	10	800	357
2545	泉山	碧水栖庭2配电室1变压器	10	630	460
2546	泉山	碧水栖庭组合配电站1变压器	10	800	526
2547	泉山	碧水栖庭2配电室3变压器	10	630	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2548	泉山	碧水栖庭组合配电站2变压器	10	800	544
2549	泉山	碧水栖庭2配电室4变压器	10	630	479
2550	泉山	碧水栖庭2配电室2变压器	10	630	475
2551	泉山	君兰湖山配电室1变压器	10	800	554
2552	泉山	君兰湖山配电室3变压器	10	800	574
2553	泉山	君兰湖山配电室2变压器	10	800	538
2554	泉山	君兰湖山配电室4变压器	10	800	518
2555	泉山	云锦雅苑3配电室3变压器	10	800	497
2556	泉山	云锦雅苑3配电室2变压器	10	800	589
2557	泉山	云锦雅苑4配电室1变压器	10	800	524
2558	泉山	云锦雅苑4配电室2变压器	10	800	343
2559	泉山	翡翠天地二期2配电室4变压器	10	800	360
2560	泉山	翡翠天地二期1配电室1变压器	10	800	476
2561	泉山	翡翠天地二期1配电室3变压器	10	800	418
2562	泉山	翡翠天地二期2配电室3变压器	10	800	344
2563	泉山	翡翠天地二期1配电室2变压器	10	800	323
2564	泉山	翡翠天地二期2配电室1变压器	10	800	426
2565	泉山	翡翠天地二期2配电室2变压器	10	800	450
2566	泉山	翡翠天地二期1配电室4变压器	10	800	424
2567	泉山	翟马1箱变变压器	10	630	313
2568	泉山	翟太2箱变变压器	10	630	338
2569	泉山	文华园二期2箱变变压器	10	800	476
2570	泉山	文华园二期1箱变变压器	10	800	475
2571	泉山	煤建南村2箱变变压器	10	630	274
2572	泉山	煤建南村1箱变变压器	10	630	229
2573	泉山	煤建南村4箱变变压器	10	630	249
2574	泉山	煤建南村3箱变变压器	10	630	249
2575	泉山	崑崙御4配电室1变压器	10	800	294
2576	泉山	崑崙御7配电室1变压器	10	800	447
2577	泉山	崑崙御6配电室4变压器	10	800	419
2578	泉山	崑崙御5配电室3变压器	10	800	489
2579	泉山	崑崙御5配电室1变压器	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2580	泉山	崑崙御4配电室3变压器	10	800	516
2581	泉山	崑崙御6配电室2变压器	10	800	481
2582	泉山	崑崙御7配电室4变压器	10	800	345
2583	泉山	崑崙御5配电室2变压器	10	800	500
2584	泉山	崑崙御4配电室2变压器	10	800	513
2585	泉山	崑崙御7配电室2变压器	10	800	409
2586	泉山	崑崙御6配电室1变压器	10	800	526
2587	泉山	崑崙御7配电室3变压器	10	800	521
2588	泉山	崑崙御4配电室4变压器	10	800	507
2589	泉山	崑崙御6配电室3变压器	10	800	412
2590	泉山	崑崙御5配电室4变压器	10	800	439
2591	泉山	升食线4—9西1	10	400	205
2592	泉山	开湖1箱变变压器	10	630	384
2593	泉山	开湖2箱变变压器	10	630	282
2594	泉山	翟北箱变变压器	10	630	476
2595	泉山	奎山菜场箱变变压器	10	630	363
2596	泉山	奎山小学箱变变压器	10	630	96
2597	泉山	翡翠湖山1配电室2变压器	10	800	403
2598	泉山	翡翠湖山1配电室4变压器	10	800	423
2599	泉山	翡翠湖山2配电室4变压器	10	800	340
2600	泉山	翡翠湖山2配电室1变压器	10	800	452
2601	泉山	翡翠湖山2配电室3变压器	10	800	330
2602	泉山	翡翠湖山3配电室1变压器	10	800	400
2603	泉山	翡翠湖山1配电室1变压器	10	800	419
2604	泉山	翡翠湖山3配电室4变压器	10	800	437
2605	泉山	翡翠湖山2配电室2变压器	10	800	423
2606	泉山	翡翠湖山3配电室2变压器	10	800	453
2607	泉山	翡翠湖山3配电室3变压器	10	800	383
2608	泉山	翡翠湖山1配电室3变压器	10	800	428
2609	泉山	星湖尚苑配电室2变压器	10	800	466
2610	泉山	星湖尚苑配电室1变压器	10	800	443
2611	泉山	矿山东路2箱变变压器	10	630	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2612	泉山	矿山东路1箱变变压器	10	630	349
2613	泉山	理想城4配电室4变压器	10	800	410
2614	泉山	理想城5配电室1变压器	10	800	494
2615	泉山	理想城4配电室1变压器	10	800	466
2616	泉山	理想城5配电室3变压器	10	800	445
2617	泉山	理想城3配电室3变压器	10	800	399
2618	泉山	理想城5配电室2变压器	10	800	438
2619	泉山	理想城4配电室3变压器	10	800	295
2620	泉山	理想城3配电室4变压器	10	800	469
2621	泉山	理想城5配电室4变压器	10	800	405
2622	泉山	理想城4配电室2变压器	10	800	395
2623	泉山	理想城3配电室2变压器	10	800	451
2624	泉山	理想城3配电室1变压器	10	800	306
2625	泉山	苏淮线11	10	400	171
2626	泉山	家和苑1箱变变压器	10	400	180
2627	泉山	家和苑2箱变变压器	10	400	219
2628	泉山	铂悦府2配电室2变压器	10	630	224
2629	泉山	铂悦府1配电室2变压器	10	630	373
2630	泉山	铂悦府1配电室3变压器	10	630	361
2631	泉山	铂悦府1配电室4变压器	10	630	328
2632	泉山	铂悦府3配电室3变压器	10	630	395
2633	泉山	铂悦府3配电室2变压器	10	630	293
2634	泉山	铂悦府3配电室1变压器	10	630	365
2635	泉山	铂悦府2配电室4变压器	10	630	375
2636	泉山	铂悦府3配电室4变压器	10	630	368
2637	泉山	铂悦府2配电室3变压器	10	630	376
2638	泉山	金鼎时代大厦配电室3变压器	10	630	209
2639	泉山	金鼎时代大厦配电室4变压器	10	630	221
2640	泉山	金鼎时代大厦配电室1变压器	10	630	274
2641	泉山	金鼎时代大厦配电室2变压器	10	630	193
2642	泉山	西段一1箱变变压器	10	630	479
2643	泉山	西段一3箱变变压器	10	630	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2644	泉山	西段一2箱变变压器	10	630	363
2645	泉山	西段一4箱变变压器	10	630	225
2646	泉山	紫阙台3配电室4变压器	10	630	288
2647	泉山	紫阙台2配电室2变压器	10	630	225
2648	泉山	紫阙台3配电室1变压器	10	630	339
2649	泉山	紫阙台1配电室1变压器	10	800	400
2650	泉山	紫阙台2配电室3变压器	10	630	294
2651	泉山	紫阙台1配电室2变压器	10	800	403
2652	泉山	紫阙台2配电室4变压器	10	630	311
2653	泉山	紫阙台2配电室1变压器	10	630	302
2654	泉山	紫阙台3配电室3变压器	10	630	336
2655	泉山	紫阙台3配电室2变压器	10	630	384
2656	泉山	智慧小镇1配电室4变压器	10	800	523
2657	泉山	智慧小镇1配电室3变压器	10	800	457
2658	泉山	智慧小镇1配电室1变压器	10	800	222
2659	泉山	智慧小镇1配电室2变压器	10	800	520
2660	泉山	翟犁2箱变变压器	10	630	468
2661	泉山	古景1箱变变压器	10	630	346
2662	泉山	海郑巷箱变变压器	10	630	294
2663	泉山	奎太一线27-3=5分1北	10	400	176
2664	泉山	奎太一线27-3=5分1南	10	400	110
2665	泉山	花语城二期1配电室3变压器	10	800	515
2666	泉山	花语城二期1配电室2变压器	10	800	308
2667	泉山	花语城二期7配电室3变压器	10	800	459
2668	泉山	花语城二期2配电室4变压器	10	800	326
2669	泉山	花语城二期2配电室3变压器	10	800	377
2670	泉山	花语城二期1配电室1变压器	10	800	403
2671	泉山	花语城组合配电站2变压器	10	800	435
2672	泉山	花语城二期3配电室2变压器	10	800	349
2673	泉山	花语城二期7配电室2变压器	10	800	405
2674	泉山	花语城二期2配电室2变压器	10	800	248
2675	泉山	花语城二期7配电室4变压器	10	800	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2676	泉山	花语城组合配电站3变压器	10	800	428
2677	泉山	花语城二期3配电室1变压器	10	800	256
2678	泉山	花语城二期2配电室1变压器	10	800	183
2679	泉山	花语城二期1配电室4变压器	10	800	386
2680	泉山	花语城组合配电站1变压器	10	800	484
2681	泉山	花语城二期3配电室3变压器	10	800	431
2682	泉山	花语城二期3配电室4变压器	10	800	317
2683	泉山	花语城二期7配电室1变压器	10	800	420
2684	泉山	花语城组合配电站4变压器	10	800	393
2685	泉山	星宿生活广场组合配电站1变压器	10	800	573
2686	泉山	云西箱变变压器	10	630	198
2687	泉山	星宿生活广场组合配电站2变压器	10	800	546
2688	泉山	PMS_望塔景园小区配电室2变压器	10	500	142
2689	泉山	PMS_奎太一线23—4=1	10	400	149
2690	泉山	民健园7箱变变压器	10	500	158
2691	泉山	正德广场1箱变变压器	10	630	395
2692	泉山	PMS_正德广场2箱变变压器	10	630	397
2693	泉山	PMS_翠湖御景5配电室1变压器	10	800	376
2694	泉山	PMS_翠湖御景5配电室2变压器	10	800	425
2695	泉山	PMS_翠湖御景5配电室3变压器	10	800	315
2696	泉山	PMS_翠湖御景1配电室1变压器	10	800	311
2697	泉山	PMS_翠湖御景1配电室3变压器	10	800	301
2698	泉山	PMS_翠湖御景1配电室2变压器	10	800	317
2699	泉山	PMS_翠湖御景2配电室1变压器	10	1000	441
2700	泉山	PMS_翠湖御景2配电室2变压器	10	1000	337
2701	泉山	PMS_坤泰御景湾配电室1变压器	10	800	168
2702	泉山	PMS_翟七一线48—2=1≡3	10	400	152
2703	泉山	PMS_桥安线3—7	10	400	34
2704	泉山	PMS_翟七一线52南3=1	10	400	281
2705	泉山	七东三线翟南段2	10	630	144
2706	泉山	PMS_华辰丽景2配电室1变压器	10	800	338
2707	泉山	PMS_华辰丽景2配电室2变压器	10	800	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2708	泉山	PMS_西中线34-1	10	250	140
2709	泉山	PMS_矿大软件园配电室1变压器	10	800	236
2710	泉山	PMS_矿大软件园配电室2变压器	10	800	401
2711	泉山	73061部队3箱变变压器	10	630	419
2712	睢宁	PMS_凌城方庄后王台	10	200	40
2713	睢宁	PMS_凌城九组台	10	400	109
2714	睢宁	凌城方庄前王台	10	400	92
2715	睢宁	PMS_凌城丁楼村部台	10	200	68
2716	睢宁	凌城农贸市场北台	10	400	63
2717	睢宁	凌城方庄村北台	10	250	0
2718	睢宁	PMS_凌城三丁新农村2变	10	400	127
2719	睢宁	PMS_凌城张庙李庄台	10	200	58
2720	睢宁	凌城张付庄庄台	10	200	80
2721	睢宁	凌城张付付庄台	10	400	88
2722	睢宁	PMS_凌城永丰孙庄台	10	400	193
2723	睢宁	PMS_凌城夏圩村王庄台	10	200	69
2724	睢宁	PMS_凌城夏圩村圩三台	10	200	45
2725	睢宁	PMS_凌城新李村朱庄东台	10	400	65
2726	睢宁	PMS_凌城杨圩村凡庄台	10	200	53
2727	睢宁	PMS_凌城永丰村李庄台	10	400	126
2728	睢宁	PMS_凌城杨圩村陈庄台	10	400	153
2729	睢宁	凌城新河村后李台	10	200	60
2730	睢宁	PMS_凌城街道宣武台	10	400	77
2731	睢宁	凌城新李村李庄台	10	400	157
2732	睢宁	PMS_凌城街道旭旺台	10	400	87
2733	睢宁	PMS_凌城杨圩村沙河台	10	400	205
2734	睢宁	凌城街道东北台	10	400	27
2735	睢宁	凌城新李单变台	10	400	139
2736	睢宁	凌城新李朱庄北台	10	200	0
2737	睢宁	PMS_凌城棋杆村新农村1#台	10	200	0
2738	睢宁	PMS_凌城棋杆瓦坊台	10	200	25
2739	睢宁	PMS_凌城棋杆高庄台	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2740	睢宁	凌城凌闸新集台	10	200	80
2741	睢宁	凌城凌闸宋庄台	10	400	216
2742	睢宁	PMS_凌城棋杆村部台	10	400	187
2743	睢宁	PMS_凌城后湖王集街道中台	10	200	18
2744	睢宁	PMS_凌城后湖王集张圩台	10	200	63
2745	睢宁	PMS_凌城新河村前李台	10	200	51
2746	睢宁	PMS_凌城沙庄东台	10	200	19
2747	睢宁	PMS_凌城孙薛薛庄台	10	200	58
2748	睢宁	凌城菜宅菜庄2#变台	10	400	170
2749	睢宁	PMS_凌城街道汪新台	10	400	172
2750	睢宁	凌城街道东南台	10	400	0
2751	睢宁	PMS_凌城东大街农贸-1台	10	400	74
2752	睢宁	PMS_凌城陶炉仲庄台	10	200	35
2753	睢宁	凌城杨圩村部台	10	200	8
2754	睢宁	PMS_凌城陶炉村陶庄台公变	10	400	187
2755	睢宁	PMS_凌城街道东台	10	400	0
2756	睢宁	凌城张付刘庄台	10	400	0
2757	睢宁	凌城三丁村开发区1变台	10	400	90
2758	睢宁	凌城叶圩雪西组（王甫标）	10	100	0
2759	睢宁	PMS_凌城胜利代庄台	10	200	0
2760	睢宁	PMS_凌城棋杆许王台	10	400	136
2761	睢宁	PMS_凌城新李街道台	10	400	68
2762	睢宁	PMS_凌城新李秦庄	10	200	11
2763	睢宁	PMS_凌城余海新庄台	10	400	133
2764	睢宁	PMS_凌城张付村西台	10	200	55
2765	睢宁	PMS_凌城张付村庄台洪场	10	400	192
2766	睢宁	PMS_凌城胜利李庄	10	200	0
2767	睢宁	凌城张付北台公变	10	200	115
2768	睢宁	凌城张庙陈庄台	10	200	16
2769	睢宁	PMS_凌城张庙村部台	10	200	0
2770	睢宁	PMS_凌城三丁南台	10	400	198
2771	睢宁	凌城凌城村	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2772	睢宁	PMS_凌城三丁村刘圩台公变	10	200	32
2773	睢宁	PMS_凌城三丁北台	10	200	10
2774	睢宁	凌城魏祠东位台	10	200	0
2775	睢宁	凌城魏祠南台	10	200	55
2776	睢宁	PMS_凌城魏祠东鲍台	10	200	33
2777	睢宁	PMS_凌城张付工业园-2	10	400	5
2778	睢宁	凌城张付王凤圩	10	200	10
2779	睢宁	PMS_凌城三李申庄台	10	400	109
2780	睢宁	PMS_凌城方庄村部台	10	200	79
2781	睢宁	凌城新李朱庄台	10	250	0
2782	睢宁	凌城孙薛刘庄台	10	200	83
2783	睢宁	PMS_凌城新河南台	10	200	75
2784	睢宁	PMS_凌城蔡宅陈圩台	10	200	26
2785	睢宁	PMS_凌城永丰祥西台	10	200	68
2786	睢宁	PMS_凌城永丰场西台	10	200	47
2787	睢宁	凌城凌闸陈庄台	10	200	86
2788	睢宁	PMS_凌城李圩南台	10	200	1
2789	睢宁	PMS_凌城余海岳庄台	10	200	65
2790	睢宁	PMS_凌城夏圩陈西台	10	200	89
2791	睢宁	PMS_凌城三丁凡庄台	10	200	0
2792	睢宁	PMS_凌城胜利前进台	10	200	0
2793	睢宁	PMS_凌城胜利陈吴台	10	200	0
2794	睢宁	凌城胜利余庄台	10	400	149
2795	睢宁	凌城工业园三号台	10	400	6
2796	睢宁	凌城张付工业园一1	10	200	85
2797	睢宁	PMS_凌城前刘村部	10	200	19
2798	睢宁	PMS_凌城凌龙西台	10	200	35
2799	睢宁	PMS_凌城余海袁庄台	10	200	0
2800	睢宁	PMS_凌城三李村部台	10	200	0
2801	睢宁	PMS_凌城三李南台	10	200	0
2802	睢宁	PMS_凌城秦圩西洋台	10	200	0
2803	睢宁	PMS_凌城李圩北台	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2804	睢宁	凌城李圩袁庄台	10	400	117
2805	睢宁	PMS_凌城郑庄东台	10	200	84
2806	睢宁	PMS_凌城永丰张徐台	10	400	188
2807	睢宁	凌城街道府前台	10	400	110
2808	睢宁	PMS_凌城新河西台	10	200	71
2809	睢宁	PMS_凌城新河东台	10	200	30
2810	睢宁	凌城张付胡庄	10	400	109
2811	睢宁	PMS_凌城杨圩新化台	10	200	0
2812	睢宁	凌城杨圩南台公变	10	200	61
2813	睢宁	PMS_凌城凌东王楼台	10	200	39
2814	睢宁	PMS_凌城沙庄张庄台	10	200	0
2815	睢宁	PMS_凌城后元村部台	10	400	195
2816	睢宁	凌城前元北台	10	200	37
2817	睢宁	凌城前元南台	10	200	6
2818	睢宁	PMS_凌城沙庄小沙台	10	200	80
2819	睢宁	凌城方庄西台	10	400	156
2820	睢宁	凌城方庄东台	10	200	68
2821	睢宁	PMS_凌城秦圩王庄台	10	400	147
2822	睢宁	PMS_凌城沙庄西台	10	200	69
2823	睢宁	PMS_凌城陶炉王庄	10	400	174
2824	睢宁	PMS_凌城叶圩张庄台	10	400	184
2825	睢宁	PMS_凌城叶圩北台	10	200	0
2826	睢宁	PMS_凌城民主胡庙台	10	200	31
2827	睢宁	PMS_凌城后湖周刘台	10	200	69
2828	睢宁	PMS_凌城丁楼李庄台	10	200	17
2829	睢宁	凌城丁楼北台	10	400	110
2830	睢宁	PMS_凌城丁楼西台	10	400	131
2831	睢宁	凌城杜沈东台	10	400	24
2832	睢宁	PMS_凌城杜沈南台	10	400	150
2833	睢宁	PMS_凌城杜沈西台	10	400	130
2834	睢宁	PMS_凌城杜沈北台	10	200	85
2835	睢宁	PMS_凌城民主秦圩台	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2836	睢宁	凌城民主西台	10	400	1
2837	睢宁	PMS_凌城民主李西台	10	200	16
2838	睢宁	PMS_凌城街道西台	10	400	74
2839	睢宁	凌城街道西南台	10	400	32
2840	睢宁	PMS_凌城后湖王集台	10	400	184
2841	睢宁	PMS_凌城街道南大街	10	400	199
2842	睢宁	PMS_凌城陶炉孙庄台	10	200	0
2843	睢宁	PMS_凌城三丁王马台	10	200	116
2844	睢宁	凌城凌东白果台	10	200	69
2845	睢宁	PMS_凌城叶圩薛庄台	10	200	0
2846	睢宁	凌城民主朱圩台	10	400	155
2847	睢宁	PMS_凌城民主前李台	10	200	23
2848	睢宁	PMS_凌城凌东张徐台	10	200	83
2849	睢宁	PMS_凌城陶炉后贾台	10	200	51
2850	睢宁	PMS_凌城杨圩北台	10	200	26
2851	睢宁	凌城新李沈庄台	10	400	207
2852	睢宁	PMS_凌城新李花园台	10	200	61
2853	睢宁	PMS_凌城孙薛孙庄台	10	200	94
2854	睢宁	PMS_凌城孙薛秦庄台	10	200	53
2855	睢宁	PMS_凌城孙薛赵庄台	10	200	18
2856	睢宁	凌城棋杆徐庄台	10	200	0
2857	睢宁	PMS_凌城郑庄李庄台	10	200	83
2858	睢宁	PMS_凌城郑庄村部台	10	400	197
2859	睢宁	凌城蔡宅西台	10	200	29
2860	睢宁	PMS_凌城蔡宅东台	10	200	58
2861	睢宁	PMS_凌城夏圩新庄台	10	200	68
2862	睢宁	PMS_凌城夏圩圩四台	10	400	169
2863	睢宁	凌城余海夏庄	10	200	66
2864	睢宁	PMS_凌城前刘东台	10	200	44
2865	睢宁	PMS_凌城前刘西台	10	200	60
2866	睢宁	PMS_凌城凌龙新洪台	10	200	50
2867	睢宁	凌城叶圩叶东台	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2868	睢宁	PMS_凌城孙薛前王台	10	200	36
2869	睢宁	PMS_凌城孙薛王圩台	10	200	28
2870	睢宁	凌城前元颜庄台	10	200	1
2871	睢宁	PMS_凌城凌龙新倪台	10	200	0
2872	睢宁	PMS_凌城李圩李西台	10	200	92
2873	睢宁	凌城秦圩陈庄台	10	200	30
2874	睢宁	凌城陶炉前贾台	10	200	79
2875	睢宁	凌城街道六组台	10	400	65
2876	睢宁	PMS_凌城杨圩王庄台	10	400	19
2877	睢宁	PMS_凌城棋杆周庄台	10	200	48
2878	睢宁	PMS_凌城余海朱庄台	10	200	37
2879	睢宁	PMS_凌城永丰祥庄北台	10	200	57
2880	睢宁	PMS_凌城胜利余庄西台	10	200	20
2881	睢宁	PMS_凌城余海中台	10	200	17
2882	睢宁	PMS_凌城孙薛新建台	10	200	89
2883	睢宁	PMS_凌城陈里赵庄台	10	200	47
2884	睢宁	PMS_凌城夏圩东台2#变	10	400	74
2885	睢宁	PMS_凌城陈里北台2#变	10	200	0
2886	睢宁	PMS_凌城前元五队台	10	200	74
2887	睢宁	PMS_凌城三李东南台	10	200	0
2888	睢宁	PMS_凌城郑庄徐宅台	10	200	1
2889	睢宁	PMS_凌城街道五组台	10	200	9
2890	睢宁	PMS_凌城叶圩薛东台	10	200	0
2891	睢宁	PMS_凌城沙庄岳庄台	10	200	0
2892	睢宁	PMS_凌城沙庄立新台	10	200	55
2893	睢宁	PMS_凌城沙庄汤庄台	10	200	37
2894	睢宁	PMS_凌城民主杜庄台	10	200	58
2895	睢宁	PMS_凌城民主村部台	10	200	0
2896	睢宁	PMS_凌城民主杜庄南台	10	200	0
2897	睢宁	PMS_凌城民主秦圩南台	10	200	30
2898	睢宁	PMS_凌城民主秦圩东台	10	200	49
2899	睢宁	PMS_凌城杜沈腾庄台	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2900	睢宁	PMS_凌城杜沈司庄台	10	200	63
2901	睢宁	PMS_凌城杜沈沈中台	10	200	97
2902	睢宁	PMS_凌城后元南台	10	200	65
2903	睢宁	PMS_凌城后湖王集王西台	10	200	54
2904	睢宁	PMS_凌城后元北台	10	200	31
2905	睢宁	PMS_凌城后湖刘西台	10	200	0
2906	睢宁	凌城后胡刘庄台	10	400	106
2907	睢宁	PMS_凌城民主朱圩西台	10	200	0
2908	睢宁	PMS_凌城民主朱圩东台	10	400	161
2909	睢宁	PMS_凌城后湖吴庄台	10	200	11
2910	睢宁	PMS_凌城胜利王庄台1#变	10	200	16
2911	睢宁	PMS_凌城胜利陈吴东台	10	200	22
2912	睢宁	凌城张付魏庄北台	10	400	0
2913	睢宁	PMS_凌城胜利西李一2变	10	200	21
2914	睢宁	PMS_凌城凌闸新庄西台	10	200	0
2915	睢宁	PMS_凌城魏祠西魏台	10	400	97
2916	睢宁	PMS_凌城李圩东台	10	200	77
2917	睢宁	凌城三李顾庄台	10	400	133
2918	睢宁	PMS_凌城凌闸八队台	10	200	56
2919	睢宁	PMS_凌城秦圩东北台	10	200	7
2920	睢宁	PMS_凌城孙薛唐庄台	10	200	63
2921	睢宁	PMS_凌城前刘朱庄台	10	200	65
2922	睢宁	PMS_凌城前刘南台	10	200	82
2923	睢宁	PMS_凌城凌龙新庄台	10	200	35
2924	睢宁	PMS_凌城前刘刘庄台	10	200	18
2925	睢宁	凌城前刘周庄台	10	200	29
2926	睢宁	PMS_凌城陈李倪怀台	10	200	61
2927	睢宁	PMS_凌城陈李南台1#变	10	200	40
2928	睢宁	PMS_凌城陈李陈府圩台	10	200	57
2929	睢宁	PMS_凌城镇永丰李果台	10	200	26
2930	睢宁	PMS_凌城陈李李西台	10	200	63
2931	睢宁	凌城杜沈秦庄台	10	400	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2932	睢宁	PMS_凌城三丁东台	10	200	55
2933	睢宁	PMS_凌城永丰七咀东台	10	200	120
2934	睢宁	PMS_凌城凌闸村部东台	10	400	157
2935	睢宁	PMS_凌城方庄村仇全台	10	200	82
2936	睢宁	PMS_凌城棋杆南刘台	10	200	52
2937	睢宁	凌城凌闸王西台	10	400	95
2938	睢宁	PMS_凌城蔡宅陈圩西台	10	400	0
2939	睢宁	PMS_凌城街道十组台	10	400	170
2940	睢宁	凌城位祠唐庄台	10	400	1
2941	睢宁	PMS_凌城前园八队台	10	200	82
2942	睢宁	PMS_凌城镇胜利张庄台	10	200	80
2943	睢宁	凌城胜利王庄2变	10	400	8
2944	睢宁	PMS_凌城镇沙庄徐庄台	10	200	29
2945	睢宁	PMS_凌城镇前园东台	10	200	63
2946	睢宁	PMS_凌城陶炉孙庄东台	10	200	44
2947	睢宁	PMS_凌城西大街北台	10	400	61
2948	睢宁	PMS_凌城街道西门台	10	400	40
2949	睢宁	PMS_凌城街道西南东台	10	400	0
2950	睢宁	PMS_凌城街道十二组台	10	400	180
2951	睢宁	PMS_凌城街道东南西台	10	400	127
2952	睢宁	PMS_凌城镇木园南台	10	400	59
2953	睢宁	PMS_凌城礼拜堂台	10	400	118
2954	睢宁	凌城镇李圩村西南台	10	200	88
2955	睢宁	PMS_凌城夏圩北台	10	200	15
2956	睢宁	PMS_凌城夏圩陈东台	10	200	2
2957	睢宁	PMS_凌城陈里里北台	10	200	35
2958	睢宁	PMS_凌城陈里里东台	10	200	43
2959	睢宁	PMS_凌城镇凌龙东台	10	200	58
2960	睢宁	PMS_凌城镇李圩朱庄台	10	200	0
2961	睢宁	PMS_凌城镇凌闸黄东台	10	200	16
2962	睢宁	PMS_凌城秦圩伏全台	10	200	0
2963	睢宁	PMS_凌城孙薛刘庄南台	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2964	睢宁	PMS_凌城张付付庄南台	10	200	0
2965	睢宁	PMS_凌城三丁刘西台	10	200	0
2966	睢宁	PMS_凌城三丁村部东台	10	200	54
2967	睢宁	PMS_凌城杨圩前窑台	10	200	81
2968	睢宁	PMS_凌城陶炉后贾北台	10	200	68
2969	睢宁	PMS_凌城新河潘庄台	10	200	59
2970	睢宁	PMS_凌城后湖丁庄北台	10	200	11
2971	睢宁	PMS_凌城丁楼东台(胡庙)	10	200	17
2972	睢宁	PMS_凌城沙庄中台	10	200	11
2973	睢宁	PMS_凌城新李花园东台	10	200	17
2974	睢宁	PMS_凌城街道四组台	10	400	21
2975	睢宁	PMS_凌城凌小门前台	10	400	0
2976	睢宁	PMS_凌城凌龙孙庄台	10	200	39
2977	睢宁	PMS_凌城街道府前东台	10	400	0
2978	睢宁	PMS_凌城张付徐庄台	10	200	40
2979	睢宁	PMS_凌城郑庄村部东台	10	200	37
2980	睢宁	PMS_凌城凌东西潘台	10	200	63
2981	睢宁	PMS_凌城凌东鲁庄台	10	200	33
2982	睢宁	PMS_凌城杜沈东沈台	10	400	189
2983	睢宁	PMS_凌城民主前李北台	10	200	24
2984	睢宁	PMS_凌城民主木园北台	10	400	213
2985	睢宁	PMS_凌城杨圩后窑台	10	200	76
2986	睢宁	PMS_凌城杨圩陈庄东台	10	200	88
2987	睢宁	PMS_凌城蔡宅蔡园台	10	200	8
2988	睢宁	PMS_凌城魏祠东鲍2变	10	200	27
2989	睢宁	PMS_凌城秦圩东杨台	10	200	45
2990	睢宁	PMS_凌城凌东王楼西台	10	200	79
2991	睢宁	PMS_凌城孙薛陈楼北台	10	400	185
2992	睢宁	PMS_凌城棋杆高庄2#变	10	200	56
2993	睢宁	PMS_凌城街道东门台	10	400	157
2994	睢宁	PMS_凌城棋杆旧集台	10	200	107
2995	睢宁	PMS_凌城杨圩汪庄	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2996	睢宁	凌城供电所台	10	400	41
2997	睢宁	PMS_凌城王凤圩北台2变	10	400	152
2998	睢宁	PMS_凌城幸福小区3号台	10	400	142
2999	睢宁	PMS_凌城幸福小区4号台	10	400	137
3000	睢宁	PMS_凌城幸福小区5号台	10	400	152
3001	泉山	苏淮线17—4	10	400	136
3002	泉山	苏淮线17—5西3	10	400	245
3003	泉山	PMS_苏中线9	10	400	169
3004	泉山	PMS_苏中线15西1	10	400	49
3005	泉山	PMS_索道2美变变压器	10	400	164
3006	泉山	PMS_康居D区配电室2配变变压器	10	800	520
3007	泉山	PMS_风华南苑配电室2变压器	10	630	314
3008	泉山	PMS_风华南苑配电室1变压器	10	630	294
3009	泉山	PMS_风华南苑配电室3变压器	10	630	265
3010	泉山	民康园2箱变变压器	10	630	177
3011	泉山	PMS_民乐园1箱变变压器	10	800	343
3012	泉山	PMS_名城国际1变压器	10	500	210
3013	泉山	PMS_泉山美墅G区配电室（用户）2变压器	10	630	196
3014	泉山	PMS_泉山美墅G区配电室（用户）1变压器	10	630	204
3015	泉山	PMS_开元四季小区7箱变变压器	10	630	310
3016	泉山	PMS_杏山花园1箱变变压器	10	500	230
3017	泉山	PMS_杏山花园4箱变变压器	10	630	209
3018	泉山	PMS_杏山花园7箱变变压器	10	500	253
3019	泉山	PMS_杏山花园14箱变变压器	10	500	261
3020	泉山	PMS_杏山花园15箱变变压器	10	400	170
3021	泉山	PMS_凤鸣花园箱变变压器	10	400	118
3022	泉山	PMS_东坡休闲广场3箱变变压器	10	500	356
3023	泉山	春月园1箱变变压器	10	630	83
3024	泉山	PMS_彭城大院2箱变（用户）变压器	10	500	102
3025	泉山	PMS_彭城大院3箱变（用户）变压器	10	500	115
3026	泉山	PMS_彭城大院4箱变（用户）变压器	10	500	130
3027	泉山	PMS_彭城大院5箱变（用户）变压器	10	500	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3028	泉山	PMS_泰山嘉园3箱变变压器	10	500	173
3029	泉山	PMS_泰山嘉园1箱变变压器	10	500	116
3030	泉山	PMS_泰山嘉园6箱变变压器	10	500	208
3031	泉山	PMS_春雨花园3箱变变压器	10	630	192
3032	泉山	人防小区配电室1变压器	10	800	194
3033	泉山	PMS_山水丽庭配电室1变压器	10	800	434
3034	泉山	PMS_上院配电室1变压器主变	10	630	168
3035	泉山	PMS_上院配电室2变压器主变	10	630	249
3036	泉山	PMS_尚城国际组合配电站2变压器	10	800	373
3037	泉山	PMS_尚城国际组合配电站1变压器	10	800	401
3038	泉山	PMS_尚城国际组合配电站3变压器	10	800	437
3039	泉山	PMS_少华2变压器	10	630	147
3040	泉山	PMS_少华1变压器	10	630	249
3041	泉山	PMS_绅士花园2变压器	10	630	278
3042	泉山	PMS_绅士花园1变压器	10	500	0
3043	泉山	PMS_事业小区3美变变压器	10	500	130
3044	泉山	民乐园2箱变变压器	10	630	2
3045	泉山	PMS_颖都花园2箱变变压器	10	400	72
3046	泉山	PMS_颖都花园3箱变变压器	10	400	114
3047	泉山	PMS_开元四季小区8箱变变压器	10	400	147
3048	泉山	PMS_开元四季小区10箱变变压器	10	500	234
3049	泉山	PMS_开元四季小区9箱变变压器	10	500	223
3050	泉山	PMS_杏山花园9箱变变压器	10	630	349
3051	泉山	PMS_杏山花园10箱变变压器	10	630	351
3052	泉山	PMS_杏山花园8箱变变压器	10	630	193
3053	泉山	PMS_新华阳光花园箱变（用户）变压器	10	500	170
3054	泉山	PMS_华美叠翠园1箱变变压器	10	500	247
3055	泉山	PMS_华美叠翠园2箱变变压器	10	500	194
3056	泉山	PMS_华美叠翠园3箱变变压器	10	400	169
3057	泉山	PMS_华美叠翠园4箱变变压器	10	500	247
3058	泉山	PMS_太阳花园1箱变变压器	10	500	338
3059	泉山	PMS_太阳花园3箱变变压器	10	500	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3060	泉山	PMS_太阳花园4箱变变压器	10	500	342
3061	泉山	PMS_幸福家园1箱变变压器	10	500	173
3062	泉山	PMS_幸福家园2箱变变压器	10	500	194
3063	泉山	PMS_幸福家园3箱变变压器	10	500	173
3064	泉山	PMS_幸福家园4箱变变压器	10	500	214
3065	泉山	PMS_幸福家园5箱变变压器	10	500	159
3066	泉山	PMS_幸福家园6箱变变压器	10	500	226
3067	泉山	PMS_机械局配变变压器	10	800	405
3068	泉山	PMS_积翠小区配电室变压器	10	800	163
3069	泉山	PMS_建委配电室2变压器	10	630	303
3070	泉山	PMS_建委配电室1变压器	10	630	343
3071	泉山	PMS_金奎新居2箱变变压器	10	500	234
3072	泉山	PMS_都市家园组合配电站1变压器	10	1250	629
3073	泉山	PMS_都市家园组合配电站2变压器	10	1250	613
3074	泉山	PMS_时代彩园配电室2变压器	10	630	231
3075	泉山	PMS_时代彩园配电室1变压器	10	630	320
3076	泉山	PMS_苏堤大厦配电室变压器	10	800	471
3077	泉山	PMS_苏豪时代广场组合配电站2变压器	10	1000	452
3078	泉山	PMS_泰山嘉园5箱变变压器	10	500	178
3079	泉山	PMS_天山绿洲2配电室2变压器	10	500	37
3080	泉山	PMS_天山绿洲2配电室1变压器	10	500	7
3081	泉山	PMS_幸福家园7箱变变压器	10	500	42
3082	泉山	PMS_幸福家园8箱变变压器	10	500	157
3083	泉山	PMS_幸福家园9箱变变压器	10	400	207
3084	泉山	PMS_幸福家园10箱变变压器	10	400	135
3085	泉山	PMS_幸福家园11箱变变压器	10	500	118
3086	泉山	PMS_幸福家园12箱变变压器	10	400	68
3087	泉山	PMS_幸福家园14箱变变压器	10	500	139
3088	泉山	PMS_金泰花园箱变变压器	10	500	150
3089	泉山	PMS_金庭嘉园配电室3变压器	10	1000	389
3090	泉山	PMS_金庭嘉园配电室1变压器	10	1000	474
3091	泉山	PMS_金月名人居配电室变压器	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3092	泉山	PMS_锦绣嘉园1—4号楼配电室1变压器	10	800	428
3093	泉山	锦绣嘉园1—4号楼配电室2变压器	10	800	189
3094	泉山	PMS_锦绣嘉园5楼配电室变压器	10	1000	379
3095	泉山	PMS_锦绣嘉园6楼配电室变压器	10	1000	416
3096	泉山	PMS_锦绣年华3配电室1变压器	10	800	308
3097	泉山	PMS_锦绣年华3配电室2变压器	10	800	292
3098	泉山	PMS_锦绣年华4配电室2变压器	10	800	234
3099	泉山	PMS_锦绣年华4配电室1变压器	10	800	240
3100	泉山	PMS_锦绣年华2箱变变压器	10	630	169
3101	泉山	锦绣园一期箱变变压器	10	630	0
3102	泉山	PMS_九鼎住宅小区配电室变压器	10	500	284
3103	泉山	PMS_军分区配电室(用户)变压器	10	630	346
3104	泉山	PMS_南湖怡秀园配电室1变压器	10	800	442
3105	泉山	PMS_阿尔卡迪亚B区2配电室1变压器	10	1000	466
3106	泉山	阿尔卡迪亚B区2配电室2变压器	10	1000	443
3107	泉山	PMS_阿尔卡迪亚B区2配电室3变压器	10	1000	368
3108	泉山	PMS_刘场世纪花园配电室1变压器	10	800	392
3109	泉山	PMS_刘场世纪花园配电室2变压器	10	800	425
3110	泉山	PMS_小康人家三期配电室1变压器	10	1000	482
3111	泉山	PMS_小康人家三期配电室2变压器	10	1000	445
3112	泉山	PMS_铜电家园1配电室变压器	10	1000	595
3113	泉山	PMS_铜电家园2配电室变压器	10	1000	634
3114	泉山	PMS_铜电家园3—2配电室变压器	10	630	338
3115	泉山	PMS_铜电家园4—1配电室变压器	10	1000	602
3116	泉山	PMS_铜电家园4—2配电室变压器	10	630	390
3117	泉山	PMS_铜电家园5配电室变压器	10	630	393
3118	泉山	PMS_铜电家园6配电室变压器	10	630	382
3119	泉山	PMS_铜电家园7配电室变压器	10	1000	597
3120	泉山	PMS_万通嘉园配电室2变压器	10	630	139
3121	泉山	PMS_万通嘉园配电室1变压器	10	630	321
3122	泉山	PMS_万裕风情园二期配电室2变压器	10	500	328
3123	泉山	PMS_万裕风情园二期配电室1变压器	10	500	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3124	泉山	PMS_杏山花园配电室2主变变压器	10	500	269
3125	泉山	PMS_华东小区箱变变压器	10	500	239
3126	泉山	PMS_省煤指宿舍箱变变压器	10	500	195
3127	泉山	PMS_碧水湾1配电室2变压器	10	630	0
3128	泉山	PMS_碧水湾1配电室4变压器	10	630	233
3129	泉山	PMS_碧水湾1箱变变压器	10	630	272
3130	泉山	PMS_开元四季小区2箱变变压器	10	500	267
3131	泉山	PMS_开元四季小区3箱变变压器	10	400	89
3132	泉山	PMS_开元四季5配电室变压器	10	800	432
3133	泉山	PMS_开元四季II期4配电室1变压器	10	500	223
3134	泉山	PMS_开元四季II期4配电室3变压器	10	500	228
3135	泉山	PMS_开元四季II期4配电室2变压器	10	500	193
3136	泉山	PMS_开元四季二期1配电室2变压器	10	630	298
3137	泉山	PMS_开元四季二期1配电室1变压器	10	630	186
3138	泉山	PMS_开元四季二期1箱变变压器	10	500	250
3139	泉山	PMS_开元四季二期2配电室1变压器	10	630	230
3140	泉山	PMS_开元四季二期2箱变变压器	10	500	244
3141	泉山	PMS_开元四季二期3配电室2变压器	10	400	143
3142	泉山	PMS_开元四季二期3配电室1变压器	10	400	181
3143	泉山	PMS_开元四季二期3箱变变压器	10	630	304
3144	泉山	PMS_开元四季二期4箱变变压器	10	500	277
3145	泉山	PMS_开元四季小区1配电室1变压器	10	630	251
3146	泉山	PMS_开元四季小区1配电室2变压器	10	630	278
3147	泉山	PMS_开元四季小区3配电室1变压器	10	630	329
3148	泉山	PMS_开元四季小区3配电室2变压器	10	630	265
3149	泉山	PMS_康居1配电室1变压器	10	1000	423
3150	泉山	PMS_康居1配电室2变压器	10	1000	288
3151	泉山	PMS_小康人家三期配电室3变压器	10	800	0
3152	泉山	PMS_小康人家二期组合配电站3变压器	10	800	215
3153	泉山	PMS_望湖大厦配电室变压器	10	1000	544
3154	泉山	PMS_望塔景园小区配电室1变压器	10	500	86
3155	泉山	无线电三厂2美变变压器	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3156	泉山	PMS_吴庄路商住楼箱变变压器	10	630	363
3157	泉山	吴庄2配电室1变压器	10	800	80
3158	泉山	西苑南村2箱变变压器	10	400	201
3159	泉山	西苑南村4箱变变压器	10	630	393
3160	泉山	PMS_碧水湾10箱变变压器	10	630	239
3161	泉山	PMS_碧水湾2配电室1变压器	10	800	295
3162	泉山	PMS_碧水湾2配电室2变压器	10	800	323
3163	泉山	PMS_碧水湾2配电室3变压器	10	630	252
3164	泉山	PMS_碧水湾2配电室4变压器	10	630	230
3165	泉山	PMS_碧水湾2箱变变压器	10	630	292
3166	泉山	PMS_碧水湾3配电室1变压器	10	630	303
3167	泉山	PMS_碧水湾3配电室2变压器	10	630	318
3168	泉山	PMS_碧水湾3配电室3变压器	10	630	263
3169	泉山	PMS_碧水湾3配电室4变压器	10	630	303
3170	泉山	PMS_碧水湾3箱变变压器	10	630	310
3171	泉山	PMS_碧水湾4配电室2变压器	10	500	179
3172	泉山	PMS_碧水湾4配电室4变压器	10	500	124
3173	泉山	PMS_碧水湾4配电室1变压器	10	500	233
3174	泉山	PMS_碧水湾4箱变变压器	10	630	296
3175	泉山	PMS_碧水湾5箱变变压器	10	630	345
3176	泉山	PMS_碧水湾6箱变变压器	10	630	370
3177	泉山	PMS_碧水湾7箱变变压器	10	630	353
3178	泉山	PMS_碧水湾小区8箱变变压器	10	315	132
3179	泉山	PMS_碧水湾9箱变变压器	10	630	282
3180	泉山	PMS_滨湖花园一期1配电室1变压器	10	1250	505
3181	泉山	PMS_康居2配电室2变压器	10	630	329
3182	泉山	PMS_康居D区配电室1配变变压器	10	800	432
3183	泉山	PMS_康居2配电室1变压器	10	630	0
3184	泉山	矿南小区配电室2变压器	10	630	345
3185	泉山	矿南小区配电室1变压器	10	630	329
3186	泉山	PMS_乐庭公寓箱变变压器	10	630	289
3187	泉山	PMS_梨园组合配电站1变压器	10	500	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3188	泉山	PMS 梨园小区2配电室1变压器	10	500	160
3189	泉山	PMS 梨园小区2配电室2变压器	10	500	194
3190	泉山	PMS 梨园小区3配电室1变压器	10	500	206
3191	泉山	PMS 刘场西美变变压器	10	500	107
3192	泉山	理想城8配电室2变压器	10	630	347
3193	泉山	理想城8配电室1变压器	10	630	301
3194	泉山	理想城8配电室4变压器	10	630	343
3195	泉山	理想城8配电室3变压器	10	630	364
3196	泉山	理想城10配电室2变压器	10	800	454
3197	泉山	理想城10配电室1变压器	10	800	521
3198	泉山	理想城组合配电站2变压器	10	800	481
3199	泉山	理想城组合配电站1变压器	10	800	467
3200	泉山	七东三2箱变变压器	10	630	349
3201	泉山	七东三3箱变变压器	10	630	101
3202	泉山	七东三1箱变变压器	10	630	331
3203	泉山	柏丽华府1配电室3变压器	10	800	572
3204	泉山	柏丽华府1配电室2变压器	10	800	490
3205	泉山	柏丽华府2配电室3变压器	10	800	490
3206	泉山	柏丽华府2配电室1变压器	10	800	464
3207	泉山	柏丽华府2配电室4变压器	10	800	555
3208	泉山	柏丽华府1配电室1变压器	10	800	460
3209	泉山	柏丽华府1配电室4变压器	10	800	492
3210	泉山	柏丽华府2配电室2变压器	10	800	539
3211	泉山	尚和园2配电室2变压器	10	630	384
3212	泉山	尚和园1配电室4变压器	10	800	494
3213	泉山	尚和园1配电室3变压器	10	800	554
3214	泉山	尚和园3配电室2变压器	10	630	408
3215	泉山	尚和园2配电室4变压器	10	630	435
3216	泉山	尚和园1配电室2变压器	10	800	548
3217	泉山	尚和园2配电室3变压器	10	630	399
3218	泉山	尚和园3配电室3变压器	10	630	392
3219	泉山	尚和园3配电室1变压器	10	630	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3220	泉山	尚和园2配电室1变压器	10	630	352
3221	泉山	尚和园1配电室1变压器	10	800	521
3222	泉山	尚和园3配电室4变压器	10	630	371
3223	泉山	理想城6配电室2变压器	10	800	413
3224	泉山	理想城9配电室2变压器	10	800	473
3225	泉山	理想城7配电室1变压器	10	800	444
3226	泉山	理想城6配电室4变压器	10	800	457
3227	泉山	理想城9配电室1变压器	10	800	426
3228	泉山	理想城6配电室3变压器	10	800	381
3229	泉山	理想城6配电室1变压器	10	800	579
3230	泉山	理想城7配电室2变压器	10	800	443
3231	泉山	PMS_华辰丽景1配电室1变压器	10	800	405
3232	泉山	PMS_华辰丽景1配电室2变压器	10	800	374
3233	泉山	PMS_开元四季三期7配电室1变压器	10	800	403
3234	泉山	PMS_开元四季三期7配电室2变压器	10	800	507
3235	泉山	PMS_开元四季三期8配电室1变压器	10	630	331
3236	泉山	PMS_开元四季三期8配电室2变压器	10	630	350
3237	泉山	PMS_开元四季三期9配电室1变压器	10	400	189
3238	泉山	PMS_开元四季三期9配电室2变压器	10	400	220
3239	泉山	PMS_苏民线3	10	400	149
3240	泉山	PMS_开元四季三期10配电室1变压器	10	800	410
3241	泉山	PMS_开元四季三期10配电室2变压器	10	800	426
3242	泉山	PMS_开元四季三期11配电室1变压器	10	800	404
3243	泉山	PMS_开元四季三期11配电室2变压器	10	800	398
3244	泉山	PMS_开元四季三期1箱变变压器	10	400	195
3245	泉山	PMS_开元四季三期2箱变变压器	10	400	243
3246	泉山	PMS_开元四季三期3箱变变压器	10	400	229
3247	泉山	PMS_开元四季三期4箱变变压器	10	400	207
3248	泉山	PMS_开元四季三期5箱变变压器	10	400	230
3249	泉山	PMS_开元四季三期6箱变变压器	10	400	233
3250	泉山	PMS_开元四季三期7箱变变压器	10	400	214
3251	泉山	PMS_开元四季三期8箱变变压器	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3252	泉山	PMS_夹河街综合楼配电室变压器	10	800	419
3253	泉山	PMS_开元四季三期1配电室3变压器	10	630	216
3254	泉山	PMS_开元四季三期1配电室4变压器	10	630	201
3255	泉山	开元四季三期2配电室1变压器	10	630	296
3256	泉山	PMS_开元四季三期2配电室3变压器	10	630	304
3257	泉山	PMS_开元四季三期2配电室2变压器	10	630	362
3258	泉山	开元四季三期2配电室4变压器	10	630	343
3259	泉山	PMS_开元四季三期3配电室1变压器	10	630	381
3260	泉山	PMS_开元四季三期3配电室3变压器	10	630	297
3261	泉山	PMS_开元四季三期3配电室2变压器	10	630	349
3262	泉山	PMS_开元四季三期3配电室4变压器	10	630	251
3263	泉山	PMS_开元四季三期5配电室1变压器	10	630	342
3264	泉山	PMS_开元四季三期5配电室2变压器	10	630	367
3265	泉山	PMS_开元四季二期2配电室2变压器	10	630	162
3266	泉山	奎水一线13	10	400	166
3267	泉山	PMS_泉山美墅组合配电站2变压器	10	630	257
3268	泉山	PMS_泉山美墅组合配电站4变压器	10	500	220
3269	泉山	PMS_段庄小学箱变变压器	10	500	313
3270	泉山	PMS_压力机械厂配电室1变压器	10	630	190
3271	泉山	PMS_压力机械厂配电室2变压器	10	630	320
3272	泉山	PMS_西工线8	10	400	159
3273	泉山	PMS_东南郡5配电室1变压器	10	1000	356
3274	泉山	PMS_东南郡5配电室2变压器	10	1000	383
3275	泉山	PMS_东南郡6配电室1变压器	10	800	247
3276	泉山	PMS_东南郡6配电室2变压器	10	800	190
3277	泉山	PMS_东南郡6配电室3变压器	10	800	285
3278	泉山	PMS_二环西路2箱变变压器	10	630	395
3279	泉山	PMS_二环西路1箱变	10	630	243
3280	泉山	PMS_嘉和雅苑1组合配电站2变压器	10	1000	476
3281	泉山	PMS_嘉和雅苑2配电室2变压器	10	800	485
3282	泉山	PMS_嘉和雅苑2配电室1变压器	10	800	423
3283	泉山	PMS_管道二期1配电室1变压器	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3284	泉山	PMS_管道二期1配电室2变压器	10	630	307
3285	泉山	PMS_管道二期1配电室3变压器	10	630	388
3286	泉山	PMS_管道二期1配电室4变压器	10	630	399
3287	泉山	吴淮一线10—1北	10	400	108
3288	泉山	PMS_滨湖御景湾1组合配电站4变压器	10	630	339
3289	泉山	PMS_滨湖御景湾2配电室2变压器	10	630	177
3290	泉山	PMS_滨湖御景湾2配电室4变压器	10	630	329
3291	泉山	PMS_滨湖御景湾1组合配电站2变压器	10	630	299
3292	泉山	PMS_新泉佳苑1配电室1变压器	10	800	465
3293	泉山	PMS_新泉佳苑1配电室2变压器	10	800	371
3294	泉山	PMS_新泉佳苑1配电室4变压器	10	800	504
3295	泉山	PMS_新泉佳苑1配电室3变压器	10	800	451
3296	泉山	PMS_新泉佳苑2配电室1变压器	10	800	468
3297	泉山	PMS_新泉佳苑2配电室3变压器	10	800	422
3298	泉山	新泉佳苑2配电室2变压器	10	800	408
3299	泉山	PMS_新泉佳苑2配电室4变压器	10	800	426
3300	泉山	PMS_新泉佳苑3配电室2变压器	10	630	364
3301	泉山	PMS_新泉佳苑3配电室1变压器	10	630	327
3302	泉山	PMS_新泉佳苑4配电室1变压器	10	630	322
3303	泉山	PMS_新泉佳苑4配电室3变压器	10	630	335
3304	泉山	PMS_新泉佳苑4配电室2变压器	10	630	305
3305	泉山	PMS_新泉佳苑4配电室4变压器	10	630	368
3306	泉山	PMS_新泉佳苑5配电室1变压器	10	630	372
3307	泉山	PMS_新泉佳苑5配电室3变压器	10	630	359
3308	泉山	PMS_新泉佳苑5配电室2变压器	10	630	354
3309	泉山	PMS_新泉佳苑5配电室4变压器	10	630	375
3310	泉山	PMS_新泉佳苑6配电室1变压器	10	630	390
3311	泉山	PMS_新泉佳苑6配电室3变压器	10	630	373
3312	泉山	PMS_新泉佳苑6配电室2变压器	10	630	420
3313	泉山	PMS_新泉佳苑6配电室4变压器	10	630	370
3314	泉山	PMS_奎水一线8	10	400	87
3315	泉山	湖西雅苑B区1配电室1变压器	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3316	泉山	湖西雅苑B区2配电室1变压器	10	630	52
3317	泉山	湖西雅苑B区2配电室3变压器	10	630	220
3318	泉山	湖西雅苑B区2配电室2变压器	10	630	335
3319	泉山	湖西雅苑B区2配电室4变压器	10	630	186
3320	泉山	PMS_湖西雅苑A区1配电室4变压器	10	630	230
3321	泉山	PMS_湖西雅苑A区1配电室2变压器	10	630	314
3322	泉山	湖西雅苑A区1配电室1变压器	10	630	335
3323	泉山	PMS_管道储运公司1箱变变压器	10	400	95
3324	泉山	湖西雅苑A区1配电室3变压器	10	630	183
3325	泉山	PMS_湖西雅苑B区1配电室4变压器	10	630	153
3326	泉山	PMS_湖西雅苑B区1配电室2变压器	10	630	273
3327	泉山	PMS_管道储运公司2箱变变压器	10	400	181
3328	泉山	湖西雅苑C区1配电室1变压器	10	800	528
3329	泉山	湖西雅苑C区1配电室3变压器	10	800	396
3330	泉山	湖西雅苑C区1配电室4变压器	10	800	400
3331	泉山	湖西雅苑C区1配电室2变压器	10	800	503
3332	泉山	PMS_湖西雅苑F区2配电室4变压器	10	630	197
3333	泉山	PMS_湖西雅苑F区2配电室2变压器	10	630	313
3334	泉山	湖西雅苑F区1配电室1变压器	10	630	352
3335	泉山	湖西雅苑F区1配电室3变压器	10	630	364
3336	泉山	PMS_湖西雅苑F区1配电室4变压器	10	630	351
3337	泉山	PMS_湖西雅苑F区1配电室2变压器	10	630	387
3338	泉山	湖西雅苑F区2配电室1变压器	10	630	373
3339	泉山	湖西雅苑F区2配电室3变压器	10	630	267
3340	泉山	湖西雅苑2组合配电站1变压器	10	800	486
3341	泉山	湖西雅苑2组合配电站3变压器	10	800	528
3342	泉山	湖西雅苑2组合配电站4变压器	10	800	549
3343	泉山	湖西雅苑2组合配电站2变压器	10	800	455
3344	泉山	PMS_天山绿洲三期6配电室2变压器	10	630	306
3345	泉山	PMS_天山绿洲三期6配电室1变压器	10	630	294
3346	泉山	PMS_天山绿洲三期6配电室3变压器	10	630	0
3347	泉山	PMS_翠湖御景3配电室1变压器	10	1000	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3348	泉山	PMS_翠湖御景3配电室2变压器	10	1000	261
3349	泉山	桥夹二线5-5=1	10	400	74
3350	泉山	PMS_新盛商业街配电室2变压器	10	800	425
3351	泉山	PMS_新盛商业街配电室1变压器	10	800	435
3352	泉山	PMS_半山别墅1箱变变压器	10	630	253
3353	泉山	奎七线25-5=11	10	200	3
3354	泉山	PMS_开王线2	10	400	76
3355	泉山	PMS_开王线7	10	400	40
3356	泉山	PMS_翟云线19-1	10	400	109
3357	泉山	PMS_苏民线13	10	400	71
3358	泉山	PMS_吴新线18	10	400	206
3359	泉山	PMS_桥古线3	10	400	82
3360	泉山	PMS_吴建线7-5	10	400	92
3361	泉山	PMS_桥华线21	10	400	25
3362	泉山	PMS_奎水二线7	10	400	11
3363	泉山	PMS_汇源小区箱变变压器	10	630	328
3364	泉山	PMS_中川艺君1箱变变压器	10	630	307
3365	泉山	PMS_中川艺君2箱变变压器	10	630	321
3366	泉山	PMS_奎南1箱变变压器	10	630	97
3367	泉山	PMS_吴湖线26-1	10	400	13
3368	泉山	PMS_奎南2箱变变压器	10	630	72
3369	泉山	PMS_四海山庄2箱变变压器	10	630	231
3370	泉山	PMS_康居C区2箱变变压器	10	630	193
3371	泉山	PMS_康居C区1箱变变压器	10	630	283
3372	泉山	PMS_橙黄时代2箱变变压器	10	630	289
3373	泉山	PMS_橙黄时代3箱变变压器	10	630	230
3374	泉山	PMS_康居F区箱变变压器	10	630	208
3375	泉山	PMS_奎水二线12	10	400	174
3376	泉山	PMS_金龙小区配电室1变压器	10	630	147
3377	泉山	PMS_金龙小区配电室2变压器	10	630	295
3378	泉山	PMS_舜淮府第组合配电站1变压器	10	630	331
3379	泉山	PMS_舜淮府第组合配电站3变压器	10	630	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3380	泉山	PMS_舜淮府第组合配电站2变压器	10	630	337
3381	泉山	PMS_舜淮府第组合配电站4变压器	10	630	450
3382	泉山	PMS_华辰丽景1美变变压器	10	630	335
3383	泉山	PMS_西苑中路美变变压器	10	400	302
3384	泉山	PMS_乐庭公寓美变变压器	10	630	0
3385	泉山	PMS_车管所美变变压器	10	630	189
3386	泉山	PMS_矿山路加油站美变变压器	10	630	355
3387	泉山	PMS_易初爱莲美变变压器	10	630	154
3388	泉山	PMS_天山绿洲三期1配电室2变压器	10	800	441
3389	泉山	PMS_天山绿洲三期1配电室4变压器	10	800	474
3390	泉山	PMS_天山绿洲三期1配电室1变压器	10	800	479
3391	泉山	PMS_天山绿洲三期1配电室3变压器	10	800	471
3392	泉山	PMS_天山绿洲三期3配电室2变压器	10	800	472
3393	泉山	PMS_天山绿洲三期3配电室4变压器	10	800	428
3394	泉山	PMS_天山绿洲三期3配电室1变压器	10	800	487
3395	泉山	PMS_天山绿洲三期3配电室3变压器	10	800	341
3396	泉山	PMS_天山绿洲三期2配电室2变压器	10	800	454
3397	泉山	PMS_天山绿洲三期2配电室4变压器	10	800	446
3398	泉山	PMS_天山绿洲三期2配电室1变压器	10	800	423
3399	泉山	PMS_天山绿洲三期2配电室3变压器	10	800	466
3400	泉山	PMS_天山绿洲三期4配电室2变压器	10	800	496
3401	泉山	PMS_天山绿洲三期4配电室4变压器	10	800	427
3402	泉山	PMS_天山绿洲三期4配电室1变压器	10	800	500
3403	泉山	PMS_天山绿洲三期4配电室3变压器	10	800	447
3404	泉山	PMS_天山绿洲三期5配电室2变压器	10	800	370
3405	泉山	PMS_天山绿洲三期5配电室1变压器	10	800	403
3406	泉山	七东三翟南段4	10	400	98
3407	泉山	七东三翟南段3-3西1	10	400	213
3408	泉山	PMS_吴滨线12-2东1	10	400	87
3409	泉山	PMS_湖光山色1组合配电站1变压器	10	500	194
3410	泉山	PMS_湖光山色2配电室1变压器	10	630	326
3411	泉山	PMS_湖光山色2配电室3变压器	10	630	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3412	泉山	PMS_湖光山色1组合配电站2变压器	10	500	220
3413	泉山	PMS_湖光山色2配电室2变压器	10	630	256
3414	泉山	PMS_湖光山色2配电室4变压器	10	630	253
3415	泉山	PMS_翡翠城1配电室1变压器	10	800	341
3416	泉山	PMS_翡翠城2配电室1变压器	10	1000	389
3417	泉山	PMS_翡翠城3配电室1变压器	10	800	441
3418	泉山	PMS_翡翠城4配电室1变压器	10	800	396
3419	泉山	PMS_翡翠城1配电室2变压器	10	800	408
3420	泉山	PMS_翡翠城2配电室2变压器	10	1000	524
3421	泉山	PMS_翡翠城2配电室3变压器	10	1000	505
3422	泉山	PMS_翡翠城2配电室4变压器	10	1000	384
3423	泉山	PMS_翡翠城1配电室3变压器	10	800	400
3424	泉山	PMS_翡翠城1配电室4变压器	10	800	275
3425	泉山	PMS_翡翠城3配电室2变压器	10	800	460
3426	泉山	PMS_翡翠城3配电室3变压器	10	800	391
3427	泉山	PMS_翡翠城3配电室4变压器	10	800	461
3428	泉山	PMS_翡翠城4配电室2变压器	10	800	380
3429	泉山	PMS_翡翠城4配电室3变压器	10	800	302
3430	泉山	PMS_翡翠城4配电室4变压器	10	800	357
3431	泉山	PMS_七如线25-2	10	400	232
3432	泉山	PMS_奎水二线16-4南	10	200	28
3433	泉山	PMS_西湖二线30-8	10	400	0
3434	泉山	PMS_吴庄1配电室1变压器	10	800	387
3435	泉山	PMS_吴庄1配电室2变压器	10	800	284
3436	泉山	PMS_天瑞华府1组合配电站2变压器	10	800	413
3437	泉山	PMS_天瑞华府2配电室1变压器	10	1000	572
3438	泉山	PMS_天瑞华府2配电室4变压器	10	1000	628
3439	泉山	PMS_天瑞华府2配电室2变压器	10	1000	619
3440	泉山	PMS_天瑞华府2配电室3变压器	10	1000	610
3441	泉山	PMS_天瑞华府1组合配电站1变压器	10	800	398
3442	泉山	PMS_新月园箱变变压器	10	630	80
3443	泉山	秋月园1箱变变压器	10	630	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3444	泉山	PMS_湖光山色3配电室1变压器	10	630	362
3445	泉山	PMS_湖光山色3配电室2变压器	10	630	371
3446	泉山	PMS_吴韩线19—1	10	400	109
3447	泉山	PMS_奎太二线15	10	400	107
3448	泉山	七东三铜中段4西	10	400	0
3449	泉山	七东三铜中段4东	10	400	0
3450	泉山	PMS_奎马一线会泰段3	10	400	0
3451	泉山	PMS_古风一线7	10	400	178
3452	泉山	PMS_吴淮一线25—4=2	10	400	265
3453	泉山	PMS_纺南配电室1变压器	10	800	300
3454	泉山	PMS_醒狮I期配电室2变压器	10	630	67
3455	泉山	PMS_刘场1箱变变压器	10	630	71
3456	泉山	PMS_怡园小区1箱变变压器	10	630	252
3457	泉山	PMS_泰山1箱变变压器	10	630	109
3458	泉山	PMS_醒狮I期美变变压器	10	500	0
3459	泉山	PMS_翠湖御景4配电室1变压器	10	800	0
3460	泉山	PMS_翠湖御景4配电室2变压器	10	800	247
3461	泉山	PMS_翠湖御景4配电室3变压器	10	800	358
3462	泉山	PMS_云龙山庄2箱变变压器	10	400	247
3463	泉山	PMS_云龙山庄1箱变变压器	10	400	228
3464	泉山	古永一线21-1	10	400	173
3465	泉山	PMS_开元四季三期4配电室1变压器	10	630	342
3466	泉山	PMS_开元四季三期4配电室2变压器	10	630	345
3467	泉山	PMS_开元四季三期4配电室3变压器	10	630	317
3468	泉山	PMS_开元四季三期4配电室4变压器	10	630	362
3469	泉山	PMS_泰山2箱变变压器	10	400	35
3470	泉山	PMS_侯山窝3美变变压器	10	630	346
3471	泉山	PMS_师大箱变变压器	10	630	245
3472	泉山	翟风线4—2西1	10	315	115
3473	泉山	翟风线4—3西1	10	315	69
3474	泉山	PMS_吴建线28	10	400	82
3475	泉山	PMS_奎大线2	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3476	泉山	PMS 奎七线1—8	10	400	11
3477	泉山	PMS 奎大线5—2	10	400	119
3478	泉山	奎科线1—7	10	400	184
3479	泉山	奎科线1—8	10	400	0
3480	泉山	奎科线1—7=1	10	400	182
3481	泉山	奎科线2—8	10	400	142
3482	泉山	PMS 翟七一线48—1=7	10	400	163
3483	泉山	PMS 桥平线7—3	10	400	0
3484	泉山	PMS 桥平线7—4	10	400	104
3485	泉山	PMS 桥平线7—6	10	400	203
3486	泉山	桥苏线14-5	10	400	132
3487	泉山	PMS 桥铜二线15	10	400	117
3488	泉山	PMS 桥铜二线16—1	10	400	76
3489	泉山	PMS 桥铜二线18	10	400	65
3490	泉山	PMS 桥铜二线23	10	400	103
3491	泉山	PMS 苏铜二线14-3=1	10	400	186
3492	泉山	PMS 苏铜二线15	10	400	211
3493	泉山	西中线20-5	10	400	77
3494	泉山	PMS 吴农线6—6	10	400	37
3495	泉山	PMS 吴农线6—11	10	400	159
3496	泉山	PMS 吴修线18—1	10	400	117
3497	泉山	古永一线32-2	10	400	122
3498	泉山	古永一线27	10	400	260
3499	泉山	PMS 吴淮一线36分2	10	400	253
3500	泉山	PMS 古枢一线6西	10	400	112
3501	泉山	PMS 古枢二线3—5	10	400	88
3502	泉山	PMS 古枢二线3—6	10	400	82
3503	泉山	PMS 古风二线1—1	10	400	180
3504	泉山	苏苑二线30	10	400	192
3505	泉山	PMS 吴农线6—3=2	10	400	91
3506	泉山	古永一线34-1	10	400	27
3507	泉山	PMS 吴韩线32—4	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3508	泉山	PMS_西湖一线22—5=7	10	400	137
3509	泉山	PMS_吴段线20—4	10	400	136
3510	泉山	奎科线2—5东	10	400	210
3511	泉山	PMS_翟七二线107-4	10	400	198
3512	泉山	PMS_公园西村2美变变压器	10	630	89
3513	泉山	PMS_人防小区2美变变压器	10	500	256
3514	泉山	西湖一线7南1	10	200	152
3515	泉山	PMS_西湖一线22—5=3北1	10	400	12
3516	泉山	PMS_西湖一线22—5=9	10	400	165
3517	泉山	PMS_古淮线27—2	10	400	0
3518	泉山	PMS_火花东区1美变变压器	10	400	187
3519	泉山	PMS_火花东区2美变变压器	10	400	10
3520	泉山	PMS_奎山供珠山路1箱变变压器	10	630	421
3521	泉山	PMS_奎东小区1箱变变压器	10	630	159
3522	泉山	PMS_奎东小区2箱变变压器	10	630	50
3523	泉山	PMS_沂沭泗小区箱变变压器	10	630	298
3524	泉山	PMS_秋月园2箱变变压器	10	630	218
3525	泉山	PMS_民健园3箱变变压器	10	630	175
3526	泉山	橙黄时代4箱变变压器	10	630	301
3527	泉山	PMS_中房园箱变变压器	10	630	237
3528	泉山	PMS_民康园1箱变变压器	10	630	200
3529	泉山	PMS_西苑公安小区箱变变压器	10	630	164
3530	泉山	PMS_雁山小区1箱变变压器	10	630	96
3531	泉山	奎水一线28—4	10	400	149
3532	泉山	PMS_桥夹一线10	10	400	100
3533	泉山	桥夹二线5-7	10	400	142
3534	泉山	PMS_桥夹一线7	10	400	123
3535	泉山	PMS_桥夹一线13—2	10	400	67
3536	泉山	PMS_桥夹一线16	10	400	57
3537	泉山	PMS_桥夹一线18	10	400	227
3538	泉山	PMS_桥夹一线19	10	400	25
3539	泉山	PMS_桥夹一线19—4	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3540	泉山	PMS_桥古线4	10	400	81
3541	泉山	PMS_桥古线9	10	400	43
3542	泉山	PMS_桥古线9—3	10	400	143
3543	泉山	PMS_桥古线10	10	400	215
3544	泉山	PMS_桥平线3	10	400	231
3545	泉山	PMS_桥平线5	10	400	146
3546	泉山	PMS_桥平线7—2=1	10	400	113
3547	泉山	PMS_桥平线15	10	400	168
3548	泉山	PMS_桥平线23—7	10	400	181
3549	泉山	PMS_桥平线23—6=2	10	400	123
3550	泉山	PMS_桥平线23—4=2	10	400	138
3551	泉山	PMS_桥平线23—4=6	10	400	6
3552	泉山	古永一线38	10	400	13
3553	泉山	PMS_桥铜二线6	10	400	117
3554	泉山	桥铜二线10南2	10	630	103
3555	泉山	PMS_桥铜二线12南3	10	400	164
3556	泉山	PMS_桥安线3—6	10	400	140
3557	泉山	PMS_桥铜二线11	10	400	138
3558	泉山	桥苏线14-2	10	400	192
3559	泉山	桥苏线14-3	10	400	176
3560	泉山	桥苏线14-4	10	400	203
3561	泉山	桥苏线14-4=2	10	400	133
3562	泉山	桥苏线14-3=2	10	400	41
3563	泉山	桥苏线14-3=5	10	400	135
3564	泉山	PMS_桥铜二线13—6	10	400	134
3565	泉山	PMS_桥铜二线13—7	10	400	191
3566	泉山	PMS_桥铜二线16—2=3	10	400	103
3567	泉山	PMS_桥铜二线16—4	10	400	20
3568	泉山	PMS_桥铜二线18—1	10	400	132
3569	泉山	PMS_桥铜二线21	10	400	50
3570	泉山	PMS_桥铜二线24	10	400	121
3571	泉山	PMS_桥铜二线25—4	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3572	泉山	PMS_桥苏线薇苏段2-3	10	400	211
3573	泉山	PMS_桥苏线薇苏段4	10	400	112
3574	泉山	PMS_吴农线18-3南	10	400	162
3575	泉山	PMS_吴农线18-5	10	400	118
3576	泉山	PMS_吴农线18-8	10	400	152
3577	泉山	PMS_吴农线18-12	10	400	81
3578	泉山	古永一线26-3	10	400	131
3579	泉山	古永一线22-3	10	400	160
3580	泉山	PMS_吴港线段六段1	10	400	32
3581	泉山	PMS_吴韩线27南3	10	400	204
3582	泉山	PMS_吴韩线27南4	10	400	173
3583	泉山	PMS_吴韩线16-2	10	400	153
3584	泉山	PMS_西湖二线30-5南	10	400	164
3585	泉山	PMS_吴韩线23-4	10	400	78
3586	泉山	PMS_吴新线起煤段3	10	400	91
3587	泉山	PMS_吴湖线14	10	400	148
3588	泉山	PMS_吴段线纺织段5	10	400	179
3589	泉山	PMS_古王线10北3	10	400	100
3590	泉山	PMS_古枢二线3	10	400	149
3591	泉山	PMS_古王线4	10	400	210
3592	泉山	PMS_古王线5	10	400	113
3593	泉山	PMS_古王线12北1西1	10	400	163
3594	泉山	PMS_古王一线7-4	10	400	243
3595	泉山	PMS_古王一线7-5	10	400	100
3596	泉山	PMS_古王一线11-1	10	400	229
3597	泉山	PMS_古淮线29	10	400	198
3598	泉山	PMS_古淮线26	10	400	139
3599	泉山	PMS_古淮线23	10	400	67
3600	泉山	PMS_古淮线23-8	10	400	15
3601	泉山	古永一线21-3	10	400	41
3602	泉山	PMS_翟犁线47-7=6	10	100	52
3603	泉山	PMS_吴建线25	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3604	泉山	PMS_奎大线7—4	10	400	128
3605	泉山	PMS_奎水一线15北5	10	400	128
3606	泉山	PMS_管道二公司南小区1箱变变压器	10	630	299
3607	泉山	PMS_管道二公司南小区2箱变变压器	10	630	193
3608	泉山	PMS_管道二公司南小区3箱变变压器	10	630	290
3609	泉山	奎西小区1美变变压器	10	630	188
3610	泉山	PMS_奎西小区2美变变压器	10	630	137
3611	泉山	梅月园1美变变压器	10	630	10
3612	泉山	梅月园2美变变压器	10	630	50
3613	泉山	PMS_汉画像石美变变压器	10	630	58
3614	泉山	PMS_新建西路箱变变压器	10	630	239
3615	泉山	PMS_管道二公司南区3箱变变压器	10	630	268
3616	泉山	PMS_管道二公司南区4箱变变压器	10	630	246
3617	泉山	PMS_管道二公司南区5箱变变压器	10	630	321
3618	泉山	PMS_苏铜二线3西1东	10	400	220
3619	泉山	PMS_铜山影剧院箱变变压器	10	630	215
3620	泉山	PMS_桥平线23—3东1	10	400	196
3621	泉山	翟永一永一段3-1	10	400	0
3622	泉山	PMS_桥华线15—1	10	400	186
3623	泉山	PMS_桥平线16—2	10	400	135
3624	泉山	PMS_五段段1	10	400	167
3625	泉山	PMS_奎水一线4南4	10	400	55
3626	泉山	PMS_雁山小区2箱变变压器	10	630	99
3627	泉山	PMS_古枢二线9-2	10	400	81
3628	泉山	PMS_古枢二线10南1	10	400	0
3629	泉山	PMS_四海山庄2美变变压器	10	630	93
3630	泉山	PMS_西湖一线22—5	10	400	172
3631	泉山	PMS_桥铜二线9—2	10	400	85
3632	泉山	PMS_古机线3	10	400	264
3633	泉山	PMS_桥苏线23	10	400	61
3634	泉山	PMS_苏铜二线3西1西	10	400	292
3635	泉山	PMS_吴矿线薇园段1	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3636	泉山	PMS_丰和园配电室3变压器	10	630	348
3637	泉山	PMS_丰和园配电室1变压器	10	630	346
3638	泉山	PMS_丰和园配电室2变压器	10	630	278
3639	泉山	PMS_丰和园配电室4变压器	10	630	387
3640	泉山	PMS_滨湖御景湾3配电室2变压器	10	800	290
3641	泉山	PMS_滨湖御景湾4配电室2变压器	10	800	345
3642	泉山	PMS_滨湖御景湾4配电室4变压器	10	800	470
3643	泉山	PMS_吴段线20-5=4	10	400	108
3644	泉山	PMS_古枢二线4	10	400	187
3645	泉山	PMS_古王线23	10	400	10
3646	泉山	PMS_古永二线5	10	400	156
3647	泉山	PMS_吴段线20—5=2	10	400	19
3648	泉山	PMS_桥苏线20付	10	400	47
3649	泉山	鼎瑞雅居1配电室1变压器	10	800	370
3650	泉山	鼎瑞雅居1配电室3变压器	10	800	443
3651	泉山	鼎瑞雅居2配电室1变压器	10	800	391
3652	泉山	鼎瑞雅居2配电室3变压器	10	800	512
3653	泉山	鼎瑞雅居3配电室1变压器	10	800	428
3654	泉山	鼎瑞雅居3配电室3变压器	10	800	398
3655	泉山	鼎瑞雅居4配电室3变压器	10	800	359
3656	泉山	鼎瑞雅居5配电室1变压器	10	800	351
3657	泉山	鼎瑞雅居5配电室3变压器	10	800	384
3658	泉山	PMS_鼎瑞雅居1配电室2变压器	10	800	394
3659	泉山	PMS_鼎瑞雅居1配电室4变压器	10	800	371
3660	泉山	PMS_鼎瑞雅居2配电室2变压器	10	800	381
3661	泉山	PMS_鼎瑞雅居2配电室4变压器	10	800	492
3662	泉山	PMS_鼎瑞雅居3配电室2变压器	10	630	349
3663	泉山	PMS_鼎瑞雅居3配电室4变压器	10	630	378
3664	泉山	PMS_鼎瑞雅居4配电室2变压器	10	800	174
3665	泉山	PMS_鼎瑞雅居4配电室4变压器	10	800	438
3666	泉山	PMS_鼎瑞雅居5配电室2变压器	10	800	374
3667	泉山	PMS_鼎瑞雅居5配电室4变压器	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3668	泉山	PMS_华安明月1箱变变压器	10	200	90
3669	泉山	PMS_华安明月2箱变变压器	10	200	59
3670	泉山	PMS_彭园美变变压器	10	630	189
3671	泉山	PMS_万悦城3配电室1变压器	10	630	285
3672	泉山	PMS_万悦城3配电室2变压器	10	630	217
3673	泉山	PMS_万悦城3配电室3变压器	10	630	470
3674	泉山	PMS_万悦城3配电室4变压器	10	630	417
3675	泉山	PMS_万悦城4配电室1变压器	10	630	307
3676	泉山	PMS_万悦城4配电室2变压器	10	630	314
3677	泉山	PMS_万悦城4配电室3变压器	10	630	365
3678	泉山	PMS_万悦城4配电室4变压器	10	630	469
3679	泉山	PMS_万悦城5配电室1变压器	10	630	330
3680	泉山	PMS_万悦城5配电室2变压器	10	630	293
3681	泉山	PMS_万悦城5配电室3变压器	10	630	289
3682	泉山	PMS_万悦城5配电室4变压器	10	630	399
3683	泉山	PMS_万悦城1组合配电站1变压器	10	630	135
3684	泉山	PMS_万悦城1组合配电站2变压器	10	630	295
3685	泉山	PMS_万悦城1组合配电站3变压器	10	630	421
3686	泉山	PMS_万悦城1组合配电站4变压器	10	630	362
3687	泉山	PMS_吴韩二线2—2	10	200	78
3688	泉山	PMS_立达路2箱变变压器	10	630	254
3689	泉山	PMS_桥铜二线13—2	10	400	189
3690	泉山	PMS_翟七一线52南3=4	10	400	71
3691	泉山	PMS_七如线24	10	400	294
3692	泉山	PMS_铜山县委旧址美变变压器	10	500	154
3693	泉山	PMS_奎太一线23东1东	10	400	83
3694	泉山	PMS_吴农线18分10西2	10	400	102
3695	泉山	苏淮线12—11=4副	10	400	98
3696	泉山	PMS_翟马线31	10	400	159
3697	泉山	PMS_雁山美变变压器	10	400	200
3698	泉山	PMS_工程小区2箱变变压器	10	630	272
3699	泉山	PMS_民乐园4美变变压器	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3700	泉山	PMS_泉山公园2箱变变压器	10	630	276
3701	泉山	PMS_隧道箱变变压器	10	630	346
3702	泉山	PMS_永业小区3美变变压器	10	500	216
3703	泉山	PMS_工程小区1箱变变压器	10	630	271
3704	泉山	PMS_弘润花园1箱变变压器	10	630	153
3705	泉山	PMS_弘润花园2箱变变压器	10	630	335
3706	泉山	PMS_弘润花园3箱变变压器	10	630	333
3707	泉山	PMS_弘润花园4箱变变压器	10	630	280
3708	泉山	PMS_吴韩线7	10	400	51
3709	泉山	PMS_西湖一线22—1=4	10	400	197
3710	泉山	PMS_四海山庄1箱变变压器	10	630	262
3711	泉山	PMS_翟云线19—4	10	400	0
3712	泉山	玉带紫宸小区1配电室3变压器	10	800	272
3713	泉山	玉带紫宸小区1配电室4变压器	10	800	200
3714	泉山	玉带紫宸小区1配电室2变压器	10	800	144
3715	泉山	玉带紫宸小区1配电室1变压器	10	800	232
3716	泉山	奎太一线27-3=5分1	10	400	84
3717	泉山	PMS_金山小区1箱变变压器	10	630	336
3718	泉山	PMS_金山小区2箱变变压器	10	630	242
3719	泉山	PMS_金山小区3箱变变压器	10	630	302
3720	泉山	PMS_金山小区4箱变变压器	10	630	190
3721	泉山	PMS_金山小区5箱变变压器	10	630	303
3722	泉山	PMS_东南印象城2配电室2变压器	10	800	345
3723	泉山	PMS_东南印象城2配电室4变压器	10	800	365
3724	泉山	PMS_东南印象城3配电室2变压器	10	800	395
3725	泉山	PMS_南印象城3配电室4变压器	10	800	481
3726	泉山	PMS_金山小区7箱变变压器	10	630	290
3727	泉山	PMS_金山小区8箱变变压器	10	630	123
3728	泉山	PMS_金山小区9箱变变压器	10	630	275
3729	泉山	PMS_金泰小区1期1箱变变压器	10	630	302
3730	泉山	PMS_龙泉花园1箱变变压器	10	630	289
3731	泉山	PMS_民健园6箱变变压器	10	630	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3732	泉山	PMS_泉山公园1箱变变压器	10	400	188
3733	泉山	泉山公园3箱变变压器	10	630	418
3734	泉山	东南印象城2配电室1变压器	10	800	406
3735	泉山	东南印象城2配电室3变压器	10	800	428
3736	泉山	东南印象城3配电室1变压器	10	800	378
3737	泉山	东南印象城3配电室3变压器	10	800	468
3738	泉山	PMS_中枢IV小区美变变压器	10	630	239
3739	泉山	西中线20-3	10	400	74
3740	泉山	PMS_古枢二线9-1=1	10	400	275
3741	泉山	PMS_桥铜二线9南2北	10	400	158
3742	泉山	PMS_桥铜二线10南3	10	400	153
3743	泉山	PMS_桥铜二线16北4	10	400	219
3744	泉山	PMS_西段一线39-6=2南2	10	400	161
3745	泉山	PMS_东南印象城1配电室2变压器	10	800	330
3746	泉山	PMS_东南印象城1配电室4变压器	10	800	279
3747	泉山	PMS_西湖二线30-3西2北	10	400	145
3748	泉山	PMS_东南郡二期1组合配电站1变压器	10	630	343
3749	泉山	PMS_东南郡二期1组合配电站3变压器	10	630	218
3750	泉山	东南郡二期2配电室1变压器	10	630	284
3751	泉山	东南郡二期2配电室3变压器	10	630	226
3752	泉山	PMS_东南郡二期1组合配电站2变压器	10	630	255
3753	泉山	PMS_东南郡二期1组合配电站4变压器	10	630	285
3754	泉山	PMS_东南郡二期2配电室2变压器	10	630	157
3755	泉山	PMS_东南郡二期2配电室4变压器	10	630	216
3756	泉山	桥夹二线5-5=2	10	400	136
3757	泉山	桥夹二线5-8	10	400	149
3758	泉山	PMS_金域华庭组合配电站1变压器	10	800	390
3759	泉山	PMS_金域华庭组合配电站3变压器	10	800	415
3760	泉山	PMS_金域华庭组合配电站2变压器	10	800	406
3761	泉山	PMS_金域华庭组合配电站4变压器	10	800	372
3762	泉山	PMS_森活绿郡2箱变变压器	10	630	183
3763	泉山	PMS_森活绿郡3箱变变压器	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3764	泉山	PMS_森活绿郡4箱变变压器	10	630	381
3765	泉山	PMS_世纪1箱变变压器	10	630	237
3766	泉山	PMS_物华家园美变变压器	10	630	364
3767	泉山	PMS_修造厂宿舍箱变变压器	10	630	288
3768	泉山	PMS_中枢III美变变压器	10	630	285
3769	泉山	PMS_倒马井3#美变	10	630	236
3770	泉山	PMS_军分区司令部箱变变压器	10	630	257
3771	泉山	PMS_积翠小区箱变变压器	10	630	232
3772	泉山	PMS_煤建西村配电室1变压器	10	800	459
3773	泉山	煤建西村配电室2变压器	10	800	442
3774	泉山	PMS_倒马井4美变变压器	10	630	217
3775	泉山	PMS_民康园5美变变压器	10	630	257
3776	泉山	PMS_民健园8美变变压器	10	630	265
3777	泉山	PMS_世纪3美变变压器	10	630	215
3778	泉山	PMS_民安园12美变变压器	10	630	225
3779	泉山	PMS_民安园13美变变压器	10	630	246
3780	泉山	御景湾五期1配电室1变压器	10	630	278
3781	泉山	PMS_御景湾五期1配电室2变压器	10	630	185
3782	泉山	御景湾五期2配电室1变压器	10	800	399
3783	泉山	PMS_御景湾五期2配电室2变压器	10	800	326
3784	泉山	御景湾五期3配电室1变压器	10	800	334
3785	泉山	PMS_御景湾五期3配电室2变压器	10	800	357
3786	泉山	PMS_御景湾五期4配电室2变压器	10	630	120
3787	泉山	PMS_桥夹一线14—10东.	10	400	169
3788	泉山	山语世家2配电室1变压器	10	800	494
3789	泉山	山语世家2配电室3变压器	10	800	457
3790	泉山	山语世家2配电室4变压器	10	800	436
3791	泉山	山语世家2配电室2变压器	10	800	495
3792	泉山	山语世家3配电室1变压器	10	800	384
3793	泉山	山语世家3配电室3变压器	10	800	452
3794	泉山	山语世家3配电室4变压器	10	800	423
3795	泉山	山语世家3配电室2变压器	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3796	泉山	PMS_西雅园1组合配电站1变压器	10	630	256
3797	泉山	PMS_西雅园1组合配电站2变压器	10	630	304
3798	泉山	PMS_西雅园2配电室1变压器	10	630	308
3799	泉山	PMS_西雅园2配电室3变压器	10	630	300
3800	泉山	PMS_西雅园2配电室4变压器	10	630	319
3801	泉山	PMS_西雅园2配电室2变压器	10	630	280
3802	泉山	古永一线33南	10	400	133
3803	泉山	鑫苑景城1组合配电站1变压器	10	800	280
3804	泉山	PMS_鑫苑景城1组合配电站2变压器	10	800	207
3805	泉山	鑫苑景城2配电室1变压器	10	800	499
3806	泉山	PMS_鑫苑景城2配电室2变压器	10	800	349
3807	泉山	鑫苑景城2配电室3变压器	10	800	335
3808	泉山	PMS_鑫苑景城2配电室4变压器	10	800	394
3809	泉山	鑫苑景城3配电室1变压器	10	800	312
3810	泉山	PMS_鑫苑景城3配电室2变压器	10	800	472
3811	泉山	鑫苑景城3配电室3变压器	10	800	405
3812	泉山	PMS_鑫苑景城3配电室4变压器	10	800	417
3813	泉山	PMS_翡翠湾1组合配电室1变压器	10	630	323
3814	泉山	翡翠湾1组合配电室2变压器	10	630	329
3815	泉山	PMS_翡翠湾2配电室1变压器	10	800	361
3816	泉山	PMS_翡翠湾2配电室2变压器	10	800	349
3817	泉山	PMS_翡翠湾2配电室3变压器	10	800	572
3818	泉山	PMS_翡翠湾2配电室4变压器	10	800	542
3819	泉山	PMS_翡翠湾3配电室1变压器	10	630	301
3820	泉山	PMS_翡翠湾3配电室2变压器	10	630	110
3821	泉山	PMS_翡翠湾4配电室1变压器	10	800	354
3822	泉山	PMS_翡翠湾4配电室2变压器	10	800	180
3823	泉山	PMS_翡翠湾5配电室1变压器	10	800	415
3824	泉山	PMS_翡翠湾5配电室2变压器	10	800	93
3825	泉山	PMS_翡翠湾5配电室3变压器	10	800	555
3826	泉山	PMS_翡翠湾5配电室4变压器	10	800	563
3827	泉山	PMS_万悦城2组合配电站1变压器	10	630	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3828	泉山	PMS_万悦城2组合配电站2变压器	10	630	486
3829	泉山	PMS_万悦城2组合配电站3变压器	10	630	332
3830	泉山	PMS_万悦城2组合配电站4变压器	10	630	320
3831	泉山	PMS_万悦城6配电室2变压器	10	800	249
3832	泉山	PMS_万悦城6配电室1变压器	10	800	416
3833	泉山	PMS_输电工区美变变压器	10	500	131
3834	泉山	PMS_翡翠杏山1配电室1变压器	10	630	343
3835	泉山	PMS_翡翠杏山1配电室2变压器	10	630	370
3836	泉山	PMS_翡翠杏山2配电室1变压器	10	630	401
3837	泉山	PMS_翡翠杏山2配电室2变压器	10	800	503
3838	泉山	PMS_翡翠杏山2配电室3变压器	10	630	392
3839	泉山	PMS_翡翠杏山2配电室4变压器	10	800	511
3840	泉山	PMS_翡翠杏山3配电室1变压器	10	1000	682
3841	泉山	PMS_翡翠杏山3配电室2变压器	10	1000	600
3842	泉山	PMS_翡翠杏山3配电室3变压器	10	1000	623
3843	泉山	PMS_翡翠杏山3配电室4变压器	10	1000	656
3844	泉山	PMS_翡翠杏山4配电室1变压器	10	1000	634
3845	泉山	PMS_翡翠杏山4配电室2变压器	10	1000	632
3846	泉山	PMS_古王线10北2	10	400	195
3847	泉山	PMS_古风二线3	10	400	149
3848	泉山	PMS_桥安线4	10	400	213
3849	泉山	PMS_吴韩线27南1	10	400	120
3850	泉山	PMS_吴韩线27南3西	10	400	131
3851	泉山	PMS_纺南3美变变压器	10	630	233
3852	泉山	PMS_纺南配电室1美变变压器	10	630	331
3853	泉山	PMS_纺南配电室2美变变压器	10	630	210
3854	泉山	古永一线30北	10	400	160
3855	泉山	PMS_吴段线20-5=8南	10	400	124
3856	泉山	PMS_桥夹一线19-1北	10	400	218
3857	泉山	PMS_桥铜二线25西6北2	10	400	192
3858	泉山	PMS_桥铜二线16北4北	10	400	201
3859	泉山	古永一线21-2=2	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3860	泉山	PMS_桥铜二线18-1北	10	400	75
3861	泉山	PMS_西段一线39-3=1东	10	400	52
3862	泉山	PMS_西湖一线22-7东1北1	10	400	209
3863	泉山	PMS_桥铜二线10北3西1	10	400	252
3864	泉山	PMS_桥夹一线2北1北1	10	400	245
3865	泉山	明月园3箱变变压器	10	630	167
3866	泉山	PMS_教培中心1箱变变压器	10	500	229
3867	泉山	PMS_教培中心2箱变变压器	10	400	231
3868	泉山	PMS_教培中心3箱变变压器	10	500	293
3869	泉山	PMS_民安园4美变变压器	10	630	273
3870	泉山	PMS_民安园2美变变压器	10	630	158
3871	泉山	PMS_民健园7美变变压器	10	630	37
3872	泉山	PMS_民安园6美变变压器	10	630	327
3873	泉山	PMS_民安园7美变变压器	10	630	250
3874	泉山	PMS_桥古线10付	10	400	163
3875	泉山	古永一线24	10	400	126
3876	泉山	PMS_桥古线9-4	10	400	184
3877	泉山	吴韩线32-2东1	10	400	155
3878	泉山	PMS_古风二线7北	10	400	34
3879	泉山	淮海天地组合配电站1变压器	10	400	201
3880	泉山	淮海天地组合配电站2变压器	10	400	207
3881	泉山	PMS_干扰台3美变变压器	10	630	124
3882	泉山	PMS_湖滨6期1美变变压器	10	630	301
3883	泉山	PMS_金龙小区配电室1美变变压器	10	630	339
3884	泉山	PMS_吴庄2配电室1美变变压器	10	630	353
3885	泉山	PMS_新建西路1美变变压器	10	630	223
3886	泉山	PMS_西苑南村一组团2美变变压器	10	630	133
3887	泉山	PMS_中枢4美变变压器	10	630	337
3888	泉山	PMS_菁华逸景1配电室1变压器	10	800	402
3889	泉山	PMS_菁华逸景1配电室2变压器	10	800	411
3890	泉山	PMS_菁华逸景1配电室3变压器	10	800	345
3891	泉山	PMS_菁华逸景1配电室4变压器	10	800	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3892	泉山	PMS_菁华逸景2配电室1变压器	10	800	260
3893	泉山	PMS_菁华逸景2配电室2变压器	10	800	375
3894	泉山	PMS_菁华逸景2配电室3变压器	10	800	438
3895	泉山	PMS_菁华逸景3配电室1变压器	10	630	357
3896	泉山	PMS_菁华逸景3配电室2变压器	10	630	346
3897	泉山	PMS_菁华逸景3配电室3变压器	10	630	336
3898	泉山	PMS_菁华逸景3配电室4变压器	10	630	373
3899	泉山	PMS_菁华逸景2配电室4变压器	10	800	411
3900	泉山	PMS_西湖二线12-1	10	250	144
3901	泉山	海郑里2美变变压器	10	630	302
3902	泉山	奎大线6付	10	400	54
3903	泉山	PMS_淮海天地1配电室1变压器	10	800	357
3904	泉山	PMS_淮海天地1配电室2变压器	10	800	333
3905	泉山	PMS_淮海天地1配电室3变压器	10	800	531
3906	泉山	PMS_淮海天地1配电室4变压器	10	800	322
3907	泉山	PMS_淮海天地2配电室1变压器	10	800	344
3908	泉山	PMS_淮海天地2配电室2变压器	10	800	349
3909	泉山	PMS_茶棚箱变变压器	10	400	285
3910	泉山	PMS_绿城箱变变压器	10	400	119
3911	泉山	PMS_天成花园7箱变变压器	10	630	308
3912	泉山	PMS_奎新二线1-3	10	400	117
3913	泉山	PMS_天成花园6箱变变压器	10	630	306
3914	泉山	皓月园3美变变压器	10	630	183
3915	泉山	华辰丽景3配电室1变压器	10	800	435
3916	泉山	华辰丽景3配电室2变压器	10	800	456
3917	泉山	华辰丽景3配电室3变压器	10	800	435
3918	泉山	华辰丽景3配电室4变压器	10	800	488
3919	泉山	华辰丽景5配电室1变压器	10	630	327
3920	泉山	华辰丽景5配电室2变压器	10	630	372
3921	泉山	华辰丽景5配电室3变压器	10	630	364
3922	泉山	华辰丽景5配电室4变压器	10	630	384
3923	泉山	PMS_三胞广场1配电室1变压器	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3924	泉山	PMS_三胞广场1配电室2变压器	10	800	503
3925	泉山	PMS_三胞广场1配电室3变压器	10	800	456
3926	泉山	PMS_三胞广场1配电室4变压器	10	800	354
3927	泉山	PMS_三胞广场2配电室1变压器	10	800	406
3928	泉山	PMS_三胞广场2配电室2变压器	10	800	451
3929	泉山	PMS_三胞广场2配电室3变压器	10	800	455
3930	泉山	PMS_三胞广场2配电室4变压器	10	800	466
3931	泉山	PMS_三胞广场3配电室1变压器	10	800	598
3932	泉山	PMS_三胞广场3配电室2变压器	10	800	497
3933	泉山	PMS_三胞广场3配电室3变压器	10	800	504
3934	泉山	PMS_三胞广场3配电室4变压器	10	800	512
3935	泉山	PMS_三胞广场4配电室1变压器	10	630	401
3936	泉山	PMS_三胞广场4配电室2变压器	10	630	362
3937	泉山	PMS_三胞广场4配电室3变压器	10	630	394
3938	泉山	PMS_三胞广场4配电室4变压器	10	630	444
3939	泉山	PMS_西苑一线1美变变压器	10	630	301
3940	泉山	海郑里1美变变压器	10	630	266
3941	泉山	PMS_纺南1箱变变压器	10	630	275
3942	泉山	PMS_公园里配电室1变压器	10	800	567
3943	泉山	PMS_公园里配电室2变压器	10	800	445
3944	泉山	PMS_公园里配电室3变压器	10	800	547
3945	泉山	PMS_公园里配电室4变压器	10	800	547
3946	泉山	PMS_泰山科苑1箱变变压器	10	630	63
3947	泉山	PMS_倒马井2箱变变压器	10	630	233
3948	泉山	世纪1美变变压器	10	630	300
3949	泉山	PMS_世纪2美变变压器	10	630	301
3950	泉山	龙廷润园1配电室1变压器	10	800	519
3951	泉山	龙廷润园1配电室2变压器	10	800	526
3952	泉山	龙廷润园1配电室3变压器	10	800	491
3953	泉山	龙廷润园1配电室4变压器	10	800	514
3954	泉山	龙廷润园2配电室1变压器	10	630	340
3955	泉山	龙廷润园2配电室4变压器	10	630	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3956	泉山	龙廷润园2配电室3变压器	10	630	341
3957	泉山	龙廷润园2配电室2变压器	10	630	358
3958	泉山	PMS 民乐园5美变变压器	10	630	232
3959	泉山	PMS 泉泰佳苑1配电室1变压器	10	630	279
3960	泉山	PMS 泉泰佳苑1配电室2变压器	10	630	363
3961	泉山	PMS 泉泰佳苑1配电室3变压器	10	630	312
3962	泉山	PMS 泉泰佳苑1配电室4变压器	10	630	369
3963	泉山	PMS 泉泰佳苑3配电室1变压器	10	630	338
3964	泉山	PMS 泉泰佳苑3配电室2变压器	10	630	354
3965	泉山	PMS 泉泰佳苑2配电室1变压器	10	630	376
3966	泉山	PMS 泉泰佳苑2配电室2变压器	10	630	334
3967	泉山	PMS 秋实园组合配电站1变压器	10	800	441
3968	泉山	PMS 秋实园组合配电站2变压器	10	800	487
3969	泉山	鼎郡尊庭1配电室1变压器	10	630	328
3970	泉山	PMS 鼎郡尊庭1配电室2变压器	10	630	280
3971	泉山	鼎郡尊庭1配电室3变压器	10	630	318
3972	泉山	PMS 鼎郡尊庭1配电室4变压器	10	630	297
3973	泉山	鼎郡尊庭2配电室1变压器	10	800	411
3974	泉山	PMS 鼎郡尊庭2配电室2变压器	10	800	384
3975	泉山	山语世家1配电室1变压器	10	800	470
3976	泉山	山语世家1配电室2变压器	10	800	467
3977	泉山	山语世家1配电室3变压器	10	800	400
3978	泉山	PMS 吴淮二线11	10	400	115
3979	泉山	PMS 桥华线14西	10	400	43
3980	泉山	东南印象城4配电室1变压器	10	630	301
3981	泉山	东南印象城4配电室3变压器	10	630	384
3982	泉山	东南印象城4配电室4变压器	10	630	388
3983	泉山	东南印象城4配电室2变压器	10	630	392
3984	泉山	东南印象城5配电室1变压器	10	800	472
3985	泉山	东南印象城5配电室2变压器	10	800	427
3986	泉山	东南印象城6配电室1变压器	10	800	518
3987	泉山	PMS 东南印象城6配电室2变压器	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3988	泉山	PMS_东南印象城6配电室3变压器	10	800	414
3989	泉山	东南印象城6配电室4变压器	10	800	500
3990	泉山	鼎旭雅园1配电室1变压器	10	630	287
3991	泉山	PMS_鼎旭雅园1配电室2变压器	10	630	278
3992	泉山	鼎旭雅园2配电室1变压器	10	800	422
3993	泉山	PMS_鼎旭雅园2配电室2变压器	10	800	324
3994	泉山	鼎旭雅园2配电室3变压器	10	800	426
3995	泉山	PMS_鼎旭雅园2配电室4变压器	10	800	415
3996	泉山	紫薇公馆3配电室1变压器	10	630	396
3997	泉山	紫薇公馆3配电室2变压器	10	630	414
3998	泉山	工程小区1美变变压器	10	630	278
3999	泉山	天山绿洲四期1配电室1变压器	10	800	259
4000	泉山	PMS_天山绿洲四期1配电室2变压器	10	800	444
4001	睢宁	PMS_姚集青山南台	10	200	104
4002	睢宁	PMS_姚集张圩白露东台	10	200	0
4003	睢宁	PMS_姚集刘集中台	10	200	0
4004	睢宁	PMS_姚集钦庄东台	10	200	42
4005	睢宁	姚集代庄西台	10	400	138
4006	睢宁	PMS_姚集新安中台	10	200	55
4007	睢宁	PMS_姚集代庄东台	10	200	4
4008	睢宁	PMS_姚集石碑小区南台	10	400	155
4009	睢宁	PMS_姚集金武打水台	10	400	209
4010	睢宁	PMS_姚集二卜东台	10	200	73
4011	睢宁	PMS_姚集东街北台	10	400	260
4012	睢宁	PMS_姚集高党周庄台	10	200	109
4013	睢宁	PMS_姚集高党村杨庄台	10	200	51
4014	睢宁	PMS_姚集李庄村姜庄台	10	200	110
4015	睢宁	PMS_姚集镇宋行台	10	200	2
4016	睢宁	PMS_姚集姚集中台	10	200	77
4017	睢宁	PMS_姚集赵场西台	10	200	0
4018	睢宁	姚集刘庄一组	10	400	141
4019	睢宁	PMS_姚集位庄北台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4020	睢宁	PMS_姚集张圩刘庄西台	10	200	83
4021	睢宁	PMS_姚集赵场中台(南)	10	200	56
4022	睢宁	PMS_姚集湖口中台	10	200	0
4023	睢宁	PMS_姚集赵场吴宅台	10	200	40
4024	睢宁	姚集程刘土后台	10	400	241
4025	睢宁	PMS_姚集道庄藕东台	10	200	6
4026	睢宁	PMS_姚集朱湾一组	10	200	54
4027	睢宁	姚集下场南台	10	200	86
4028	睢宁	PMS_姚集程刘程前台	10	200	29
4029	睢宁	PMS_姚集刘店中台	10	200	1
4030	睢宁	PMS_姚集青年轩庄台	10	200	67
4031	睢宁	姚集郭卢小区1号变	10	400	123
4032	睢宁	PMS_姚集位山台	10	200	57
4033	睢宁	姚集后营北台	10	200	74
4034	睢宁	PMS_姚集赵场中台	10	200	0
4035	睢宁	PMS_姚集冯庄南台	10	400	169
4036	睢宁	姚集苗圃场	10	200	22
4037	睢宁	PMS_姚集二卜北台	10	400	103
4038	睢宁	PMS_姚集二卜鲍埝台变	10	400	0
4039	睢宁	PMS_姚集二卜西台	10	200	75
4040	睢宁	姚集二卜南台	10	200	0
4041	睢宁	PMS_姚集邵庄打水	10	400	0
4042	睢宁	姚集张井北台新	10	400	160
4043	睢宁	PMS_姚集宋庄西台	10	400	10
4044	睢宁	PMS_姚集供电所台(姚集)	10	200	76
4045	睢宁	姚集张圩公变东台	10	630	196
4046	睢宁	PMS_姚集黄汉南台	10	400	31
4047	睢宁	姚集郭卢北台	10	200	0
4048	睢宁	PMS_姚集郭卢中台	10	200	89
4049	睢宁	PMS_姚集姚集东台	10	400	142
4050	睢宁	姚集郭卢西台	10	600	88
4051	睢宁	PMS_姚集冯庄村部台	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4052	睢宁	PMS_姚集娄埝南台	10	200	83
4053	睢宁	PMS_姚集张圩公变西台	10	400	0
4054	睢宁	PMS_姚集张圩东台	10	400	152
4055	睢宁	PMS_姚集张圩中台	10	400	59
4056	睢宁	PMS_姚集郭卢集西打水	10	200	90
4057	睢宁	PMS_姚集杜湖西台	10	200	72
4058	睢宁	PMS_姚集位山东台	10	200	74
4059	睢宁	PMS_姚集位山西台	10	200	18
4060	睢宁	姚集蛟龙南台	10	200	91
4061	睢宁	PMS_姚集青山西台	10	200	71
4062	睢宁	姚集刘店东台	10	400	246
4063	睢宁	PMS_姚集刘店西台	10	400	210
4064	睢宁	PMS_姚集刘庄北台	10	200	42
4065	睢宁	PMS_姚集陆庄西台	10	200	50
4066	睢宁	PMS_姚集陆庄东台	10	200	24
4067	睢宁	姚集代庄南台	10	160	24
4068	睢宁	姚集张圩东北台	10	400	37
4069	睢宁	PMS_姚集张圩南台	10	200	60
4070	睢宁	PMS_姚集张圩北台	10	400	119
4071	睢宁	姚集陈井西台	10	200	0
4072	睢宁	姚集道庄东台	10	200	36
4073	睢宁	姚集道庄西台	10	200	40
4074	睢宁	PMS_姚集道庄藕西台	10	200	58
4075	睢宁	姚集郭铁西台	10	400	265
4076	睢宁	姚集娄埝村部门前台	10	200	38
4077	睢宁	PMS_姚集程刘西台	10	200	70
4078	睢宁	PMS_姚集石碑西台	10	200	34
4079	睢宁	PMS_姚集朱湾四组	10	200	22
4080	睢宁	姚集石碑北台	10	200	0
4081	睢宁	姚集石碑东台	10	200	87
4082	睢宁	姚集青年西台	10	200	118
4083	睢宁	PMS_姚集青年东台	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4084	睢宁	PMS_姚集新安南台	10	200	0
4085	睢宁	姚集金武杨场台	10	200	86
4086	睢宁	PMS_姚集石碑南台	10	400	114
4087	睢宁	PMS_姚集冯庄北台	10	200	24
4088	睢宁	姚集陈井北台2号变	10	200	70
4089	睢宁	PMS_姚集下场中台	10	200	50
4090	睢宁	姚集姚南南台	10	200	111
4091	睢宁	姚集下场北台	10	400	233
4092	睢宁	姚集湖口西台	10	200	107
4093	睢宁	姚集湖口东台	10	200	84
4094	睢宁	PMS_姚集后营南台	10	200	83
4095	睢宁	PMS_姚集李漫西台	10	200	119
4096	睢宁	PMS_姚集李漫东台	10	200	33
4097	睢宁	PMS_姚集房湾东台	10	200	50
4098	睢宁	PMS_姚集马营东台	10	200	27
4099	睢宁	PMS_姚集程刘白楼台	10	100	50
4100	睢宁	PMS_姚集王塘西台	10	100	0
4101	睢宁	PMS_姚集王塘北台	10	200	118
4102	睢宁	PMS_姚集八一北台	10	200	124
4103	睢宁	PMS_姚集黄汉中台	10	100	4
4104	睢宁	PMS_姚集黄汉西台	10	200	80
4105	睢宁	PMS_姚集娄埝娄场台	10	200	0
4106	睢宁	PMS_姚集娄埝西台	10	200	97
4107	睢宁	PMS_姚集娄埝东台	10	200	24
4108	睢宁	姚集姚南北台	10	200	104
4109	睢宁	PMS_姚集姚集西台	10	200	43
4110	睢宁	PMS_姚集郭铁南台	10	400	138
4111	睢宁	PMS_姚集油坊中台非晶变	10	400	147
4112	睢宁	PMS_姚集太平山5号变	10	400	90
4113	睢宁	PMS_姚集计生办台	10	400	59
4114	睢宁	姚集林厂北台	10	400	190
4115	睢宁	PMS_姚集林厂西台	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4116	睢宁	姚集寨山1号变	10	100	20
4117	睢宁	姚集刘庄南台	10	200	72
4118	睢宁	姚集铁寺西台2号变	10	315	114
4119	睢宁	姚集锅山西台	10	100	47
4120	睢宁	PMS_姚集闫山台	10	200	19
4121	睢宁	PMS_姚集蛟龙中台(张圩)	10	200	33
4122	睢宁	PMS_姚集南公用	10	400	146
4123	睢宁	姚集大同西台	10	400	162
4124	睢宁	PMS_姚集白露北台	10	200	63
4125	睢宁	姚集良山东台	10	200	38
4126	睢宁	姚集良山西台	10	400	131
4127	睢宁	PMS_姚集林厂南台	10	200	58
4128	睢宁	PMS_姚集油坊中台	10	200	11
4129	睢宁	姚集油坊北台	10	400	168
4130	睢宁	PMS_姚集王沃西台	10	400	263
4131	睢宁	PMS_姚集小楼西台	10	200	13
4132	睢宁	PMS_姚集黄山中台	10	200	35
4133	睢宁	PMS_姚集小楼东台	10	200	0
4134	睢宁	PMS_姚集位庄南台	10	200	9
4135	睢宁	姚集铁寺中台	10	200	20
4136	睢宁	姚集铁寺东台2号变	10	400	226
4137	睢宁	PMS_姚集花山东台	10	200	77
4138	睢宁	PMS_姚集锅山东台	10	200	16
4139	睢宁	姚集刘集街道台	10	400	76
4140	睢宁	PMS_姚集新安北台2号变	10	200	31
4141	睢宁	姚集锅山3号变	10	400	220
4142	睢宁	姚集油坊四队台	10	400	256
4143	睢宁	姚集张圩公变三	10	400	27
4144	睢宁	PMS_姚集黄汉东台	10	200	72
4145	睢宁	姚集供销社台	10	315	86
4146	睢宁	姚集街道中台	10	630	114
4147	睢宁	姚集李漫集中区6#变	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4148	睢宁	姚集李漫集中区7#变	10	630	266
4149	睢宁	姚集娄埝北台	10	200	88
4150	睢宁	姚集黄山果园台	10	200	93
4151	睢宁	姚集刘店东台2号变	10	200	55
4152	睢宁	姚集马营西台	10	200	88
4153	睢宁	PMS 姚集马营东台2号变	10	200	32
4154	睢宁	PMS 姚集王敦叶门前台	10	200	43
4155	睢宁	PMS 姚集湖口六组	10	200	54
4156	睢宁	姚集道庄道东台	10	400	254
4157	睢宁	PMS 姚集娄埝村部台	10	200	0
4158	睢宁	PMS 姚集位山北台变	10	200	8
4159	睢宁	姚集姚集蛟龙台	10	400	165
4160	睢宁	PMS 姚集锅山南台	10	200	20
4161	睢宁	PMS 姚集张圩南台2号变	10	400	98
4162	睢宁	PMS 姚集后营三队	10	200	78
4163	睢宁	PMS 姚集大同南台	10	200	3
4164	睢宁	PMS 姚集金武汤庄	10	200	22
4165	睢宁	PMS 姚集陆庄北台	10	200	24
4166	睢宁	PMS 姚集下场李东组	10	200	73
4167	睢宁	姚集郭铁山东组	10	200	0
4168	睢宁	姚集代庄二队	10	400	160
4169	睢宁	姚集姚集村林庙台	10	400	257
4170	睢宁	PMS 姚集姚南徐庄台	10	400	186
4171	睢宁	PMS 姚集金武兰庄台	10	200	86
4172	睢宁	PMS 姚集青年土前台	10	200	26
4173	睢宁	PMS 姚集青年土后台	10	200	54
4174	睢宁	PMS 姚集刘集北台	10	200	38
4175	睢宁	PMS 姚集刘庄三组	10	200	20
4176	睢宁	PMS 姚集青年轩庄南台	10	200	91
4177	睢宁	PMS 姚集后营五队	10	200	38
4178	睢宁	姚集张尹中台2号变	10	200	11
4179	睢宁	PMS 姚集程刘程西台	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4180	睢宁	PMS_姚集姚集三队	10	200	89
4181	睢宁	PMS_姚集郭卢小山南台	10	200	0
4182	睢宁	PMS_姚集程刘土集台	10	200	25
4183	睢宁	PMS_姚集蛟龙北台	10	200	34
4184	睢宁	PMS_姚集闫山西台	10	315	165
4185	睢宁	PMS_姚集位山九组	10	400	169
4186	睢宁	PMS_姚集李漫北台	10	200	133
4187	睢宁	PMS_姚集下场东台	10	400	176
4188	睢宁	PMS_姚集后营二队台	10	200	71
4189	睢宁	PMS_姚集后营一组	10	200	98
4190	睢宁	PMS_姚集青年王庄北台	10	200	61
4191	睢宁	PMS_姚集郭卢中台2号变	10	400	176
4192	睢宁	PMS_姚集郭铁北台	10	400	115
4193	睢宁	姚集八一李庄台	10	200	116
4194	睢宁	姚集二卜代楼台	10	200	89
4195	睢宁	姚集黄汉一组台	10	200	19
4196	睢宁	PMS_姚集黄汉尹埝台	10	200	96
4197	睢宁	PMS_姚集二卜卢圩台	10	200	42
4198	睢宁	PMS_姚集陆庄西南台	10	200	0
4199	睢宁	PMS_姚集陆庄西北台	10	200	74
4200	睢宁	PMS_姚集赵场西南台	10	200	53
4201	睢宁	PMS_姚集赵场四组台	10	200	49
4202	睢宁	姚集刘店六队台	10	400	203
4203	睢宁	PMS_姚集刘店南台	10	200	71
4204	睢宁	PMS_姚集刘店东北台	10	200	29
4205	睢宁	姚集铁寺七组台	10	630	386
4206	睢宁	PMS_姚集铁寺三队台	10	200	58
4207	睢宁	PMS_姚集铁寺一队台	10	200	0
4208	睢宁	PMS_姚集刘庄四组	10	200	80
4209	睢宁	PMS_姚集刘庄村部台	10	200	41
4210	睢宁	PMS_姚集大同南台1号变	10	200	55
4211	睢宁	姚集大同西台2号变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4212	睢宁	姚集锅山北台	10	200	94
4213	睢宁	PMS 姚集黄山西北台	10	200	19
4214	睢宁	PMS 姚集小楼北台	10	200	0
4215	睢宁	PMS 姚集位庄北台1号变	10	200	0
4216	睢宁	PMS 姚集油坊二队台	10	200	59
4217	睢宁	PMS 姚集房湾梨园台	10	200	37
4218	睢宁	PMS 姚集张圩西北台	10	400	211
4219	睢宁	PMS 姚集油坊一队台	10	200	86
4220	睢宁	PMS 姚集渔场台	10	200	81
4221	睢宁	PMS 姚集位山十组	10	200	37
4222	睢宁	PMS 姚集邵庄孙赵台	10	200	40
4223	睢宁	PMS 姚集郭卢小山中台	10	400	114
4224	睢宁	PMS 姚集黄汉二组	10	200	15
4225	睢宁	PMS 姚集陆庄中组台	10	200	78
4226	睢宁	PMS 姚集马营小荒北台	10	200	16
4227	睢宁	PMS 姚集马营小荒南台	10	200	58
4228	睢宁	PMS 姚集马营南台	10	200	74
4229	睢宁	PMS 姚集下场李西台	10	200	25
4230	睢宁	PMS 姚集湖口马一队台	10	200	13
4231	睢宁	PMS 姚集朱船台	10	200	99
4232	睢宁	PMS 姚集郭卢林庄台	10	200	42
4233	睢宁	姚集二卜南台2号变	10	400	291
4234	睢宁	PMS 姚集卢中台	10	400	283
4235	睢宁	PMS 姚集街道北台	10	400	155
4236	睢宁	PMS 姚集马山中台	10	200	57
4237	睢宁	PMS 姚集刘店西台1号变	10	200	39
4238	睢宁	PMS 姚集蛟龙中台(姚集)	10	200	41
4239	睢宁	PMS 姚集赵场吴宅北台	10	200	112
4240	睢宁	PMS 姚集赵场三组	10	200	18
4241	睢宁	PMS 姚集娄场一队	10	200	11
4242	睢宁	姚集娄埝二队台	10	400	191
4243	睢宁	PMS 姚集二卜新堡台	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4244	睢宁	姚集娄埝二帝庙三队台	10	315	116
4245	睢宁	PMS_姚集娄埝二帝庙台	10	200	98
4246	睢宁	PMS_姚集娄埝二帝庙五队台	10	200	49
4247	睢宁	PMS_姚集娄埝一队台	10	200	47
4248	睢宁	PMS_姚集钦庄中台	10	200	25
4249	睢宁	PMS_姚集武庄北台	10	400	235
4250	睢宁	姚集钦庄北台	10	200	0
4251	睢宁	PMS_姚集冯庄五组	10	200	27
4252	睢宁	PMS_姚集冯庄村部2号变	10	200	11
4253	睢宁	PMS_姚集冯庄北台2号变	10	200	0
4254	睢宁	姚集良山北台	10	400	215
4255	睢宁	姚集白露南台	10	400	131
4256	睢宁	PMS_姚集代庄东台2号变	10	200	64
4257	睢宁	PMS_姚集蛟龙六组	10	200	93
4258	睢宁	姚集铁寺五组	10	400	223
4259	睢宁	姚集刘集八组	10	400	223
4260	睢宁	PMS_姚集张圩派出所门前台	10	400	144
4261	睢宁	姚集黄汉陈埝台	10	400	228
4262	睢宁	PMS_姚集郭铁西台2号变	10	200	0
4263	睢宁	PMS_姚集马营北台	10	200	19
4264	睢宁	姚集二卜马一台	10	200	23
4265	睢宁	PMS_姚集黄山三组	10	200	9
4266	睢宁	PMS_姚集黄山五组	10	200	0
4267	睢宁	PMS_姚集油坊西北台	10	200	69
4268	睢宁	PMS_姚集陈庄南台	10	200	41
4269	睢宁	PMS_姚集位庄西台	10	200	52
4270	睢宁	PMS_姚集张圩西南台	10	200	20
4271	睢宁	PMS_姚集道庄郭东台	10	200	86
4272	睢宁	PMS_姚集青年贾庄台	10	200	82
4273	睢宁	PMS_姚集张尹南台1#变	10	200	5
4274	睢宁	姚集西一组	10	400	184
4275	睢宁	PMS_姚集冯庄中台2号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4276	睢宁	PMS_姚集高党小区1号箱变	10	500	201
4277	睢宁	PMS_姚集高党小区2号箱变	10	500	236
4278	睢宁	PMS_姚集高党小区3号箱变	10	500	209
4279	睢宁	PMS_姚集高党小区5号箱变	10	500	163
4280	睢宁	PMS_姚集高党小区4号箱变	10	500	135
4281	睢宁	PMS_姚集朱湾东台	10	200	13
4282	睢宁	PMS_姚集石碑中台	10	200	24
4283	睢宁	PMS_姚集王塘中台2号变	10	400	16
4284	睢宁	姚集信用社门前台	10	400	80
4285	睢宁	PMS_姚集八一南台2号变	10	200	0
4286	睢宁	姚集道庄北台	10	400	80
4287	睢宁	PMS_姚集张井四队台	10	200	64
4288	睢宁	PMS_姚集道庄藕西南台	10	200	77
4289	睢宁	PMS_姚集姚南姚庄台	10	200	49
4290	睢宁	PMS_姚集新安六队	10	400	145
4291	睢宁	姚集新安西台	10	400	0
4292	睢宁	PMS_姚集二卜卢圩后组台	10	200	93
4293	睢宁	PMS_姚集陈井安置区	10	200	89
4294	睢宁	PMS_姚集邵庄五组	10	200	90
4295	睢宁	PMS_姚集油坊北台2号变	10	200	43
4296	睢宁	PMS_姚集小楼西中台	10	200	10
4297	睢宁	PMS_姚集王沃北台	10	200	0
4298	睢宁	姚集小楼南台	10	200	0
4299	睢宁	PMS_姚集黄山四组	10	200	64
4300	睢宁	PMS_姚集道庄道西台	10	315	143
4301	睢宁	PMS_姚集蛟龙三组	10	200	81
4302	睢宁	PMS_姚集湖口胡前台	10	200	62
4303	睢宁	姚集二卜南台3号变	10	200	88
4304	睢宁	PMS_姚集郭卢小区2号变	10	200	0
4305	睢宁	姚集陈庄西台2号变	10	200	45
4306	睢宁	姚集刘庄二组台	10	200	47
4307	睢宁	PMS_姚集张圩三组	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4308	睢宁	PMS 姚集郭卢六队	10	400	205
4309	睢宁	PMS 姚集大同东台2号变	10	400	210
4310	睢宁	PMS 姚集油坊公变	10	400	280
4311	睢宁	PMS 姚集王沃中台	10	200	0
4312	睢宁	PMS 姚集王沃西北台	10	200	17
4313	睢宁	姚集锅山东台2号变	10	630	375
4314	睢宁	PMS 姚集陈井村部台	10	400	272
4315	睢宁	PMS 姚集张圩南台1号配变新建工程	10	200	43
4316	睢宁	PMS 姚集花山高庄台	10	400	221
4317	睢宁	姚集青年王庄南台	10	400	215
4318	睢宁	PMS 姚集青年贾庄南台	10	200	108
4319	睢宁	PMS 姚集杜湖小区1号变	10	400	189
4320	睢宁	PMS 姚集杜湖小区3号变	10	400	231
4321	睢宁	PMS 姚集杜湖小区4号变	10	400	209
4322	睢宁	PMS 姚集杜湖小区5#变	10	400	194
4323	睢宁	PMS 姚集杜湖小区6号变	10	400	149
4324	睢宁	PMS 姚集杜湖小区8号变	10	400	126
4325	睢宁	PMS 姚集杜湖小区9号变	10	400	169
4326	睢宁	姚集杜湖小区2号箱变	10	500	264
4327	睢宁	姚集杜湖小区7号箱变	10	500	265
4328	睢宁	姚集杜湖小区10号箱变	10	500	362
4329	睢宁	姚集杜湖小区11#箱变	10	500	270
4330	睢宁	姚集杜湖小区12号箱变	10	500	317
4331	睢宁	姚集八一集中区1号变	10	400	100
4332	睢宁	PMS 姚集郭卢九队	10	200	30
4333	睢宁	PMS 姚集八一集中区2号变	10	400	176
4334	睢宁	PMS 姚集八一集中区3号变	10	400	168
4335	睢宁	PMS 姚集八一集中区4号变	10	400	189
4336	睢宁	PMS 姚集八一集中区5号变	10	400	181
4337	睢宁	PMS 姚集八一集中区6号变	10	400	212
4338	睢宁	PMS 姚集八一集中区7号变	10	400	180
4339	睢宁	PMS 姚集八一集中区8号变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4340	睢宁	PMS_姚集八一集中区9号变	10	400	160
4341	睢宁	PMS_姚集八一集中区10号变	10	400	193
4342	睢宁	PMS_姚集八一集中区11号变	10	400	150
4343	睢宁	PMS_姚集八一集中区12号变	10	500	252
4344	睢宁	PMS_姚集八一集中区14号变	10	500	325
4345	睢宁	PMS_姚集八一集中区13号变	10	500	318
4346	睢宁	姚集姚南中台	10	200	86
4347	睢宁	PMS_姚集姚南北路台	10	400	214
4348	睢宁	PMS_姚集道庄郭西北台	10	400	196
4349	睢宁	PMS_姚集石碑小区北台2号变	10	400	171
4350	睢宁	PMS_姚集石碑西台2号变	10	400	244
4351	睢宁	PMS_姚集大同东台3号变	10	400	153
4352	睢宁	PMS_姚集下场东南台	10	400	206
4353	睢宁	姚集王塘安置区台	10	100	80
4354	睢宁	姚集郭卢集中区1号变	10	630	358
4355	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区2号变	10	630	221
4356	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区5号变	10	630	237
4357	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区4号变	10	630	275
4358	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区3号变	10	630	249
4359	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区7号变	10	630	282
4360	睢宁	PMS_姚集郭卢集中区6号变	10	630	282
4361	睢宁	PMS_姚集程刘程东台	10	200	98
4362	睢宁	PMS_姚集房湾集中区3号变	10	800	400
4363	睢宁	PMS_姚集房湾集中区4号变	10	800	344
4364	睢宁	PMS_姚集房湾集中区2号变	10	800	346
4365	睢宁	PMS_姚集房湾集中区1号变	10	800	378
4366	睢宁	PMS_姚集曼城佳苑2号变	10	800	471
4367	睢宁	姚集曼城佳苑1号变	10	800	470
4368	睢宁	姚集张井南台2号变	10	200	60
4369	睢宁	姚集苗圃场2号变	10	400	298
4370	睢宁	姚集新安村部台	10	400	0
4371	睢宁	姚集油坊四队2号变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4372	睢宁	姚集杜湖北台	10	200	146
4373	睢宁	二卜东台3号	10	400	90
4374	睢宁	姚集大同北台	10	200	110
4375	睢宁	姚集钦庄东台2号变	10	315	169
4376	睢宁	姚集花山北台	10	400	132
4377	睢宁	姚集刘庄西台公变新	10	400	121
4378	睢宁	姚集锅山街道台	10	400	140
4379	睢宁	姚集刘集西台	10	400	119
4380	睢宁	姚集张尹宋庄台	10	400	95
4381	睢宁	姚集道庄郭西台	10	400	223
4382	睢宁	姚集张圩刘庄南台	10	400	167
4383	睢宁	姚集二卜村部南台	10	200	83
4384	睢宁	姚集良山东台3号台	10	315	173
4385	睢宁	姚集宋庄西台3号变	10	400	193
4386	睢宁	姚集陈庄梨园组台	10	200	115
4387	睢宁	姚集陈庄西台3号变	10	400	204
4388	睢宁	姚集张尹东台	10	400	211
4389	睢宁	姚集二卜代楼北台变	10	400	220
4390	睢宁	姚集冯庄中台3号变	10	400	0
4391	睢宁	姚集公变西2号变	10	400	78
4392	睢宁	姚集王塘小区1配2变	10	800	309
4393	睢宁	姚集王塘小区2#变	10	500	235
4394	睢宁	姚集王塘小区5#变	10	630	452
4395	睢宁	姚集王塘小区1配1变	10	800	347
4396	睢宁	姚集王塘小区4#变	10	630	292
4397	睢宁	姚集王塘小区3#变	10	630	283
4398	睢宁	姚集王塘小区1配3变	10	800	351
4399	睢宁	姚集王塘小区1配4变	10	800	410
4400	睢宁	姚集王塘小区1#变	10	630	251
4401	睢宁	姚集街道中台2号变	10	400	0
4402	睢宁	姚集张圩刘庄北台3号变	10	400	176
4403	睢宁	姚集农业公司门前台	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4404	睢宁	姚集黄山东台2号变	10	400	250
4405	睢宁	姚集王塘村部台	10	400	0
4406	睢宁	姚集小学门前台	10	400	130
4407	睢宁	姚集黄汉南台2号变	10	400	0
4408	睢宁	姚集代庄南台2号变	10	400	17
4409	睢宁	姚集刘庄一组2号变	10	200	99
4410	睢宁	姚集赵场西台2号变	10	400	286
4411	睢宁	姚集闫山村东台	10	400	257
4412	睢宁	姚集良山村东台2号变	10	400	169
4413	睢宁	姚集程刘村部2号变	10	400	246
4414	睢宁	姚集刘店南台2号变	10	200	93
4415	睢宁	姚集铁寺北台	10	315	158
4416	睢宁	姚集二卜村东台2号变	10	400	0
4417	睢宁	姚集宋庄西台2号变	10	400	82
4418	睢宁	姚集张圩公变东台2号变	10	400	103
4419	睢宁	姚集张圩供电所门前台	10	200	29
4420	睢宁	姚集派出所门前台	10	400	0
4421	睢宁	姚集郭铁山东组2号变	10	400	47
4422	睢宁	姚集郭卢集中区8变	10	500	294
4423	睢宁	姚集李漫集中区12#变	10	630	373
4424	睢宁	姚集李漫集中区8#变	10	630	280
4425	睢宁	姚集李漫集中区10#变	10	630	202
4426	睢宁	姚集李漫集中区9#变	10	630	272
4427	睢宁	姚集李漫集中区11#变	10	630	253
4428	睢宁	姚集陈井小区一期13#变	10	630	327
4429	睢宁	姚集陈井小区一期12#变	10	500	322
4430	睢宁	姚集陈井小区一期15#变	10	630	237
4431	睢宁	姚集陈井小区一期11#变	10	630	334
4432	睢宁	姚集陈井小区一期14#变	10	630	326
4433	睢宁	姚集陈井小区一期10#变	10	630	324
4434	睢宁	姚集陈井小区一期1#变	10	630	299
4435	睢宁	姚集陈井小区一期6#变	10	630	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4436	睢宁	姚集陈井小区一期8#变	10	630	378
4437	睢宁	姚集陈井小区一期9#变	10	630	336
4438	睢宁	姚集陈井小区一期2#变	10	500	293
4439	睢宁	姚集陈井小区一期7#变	10	630	346
4440	睢宁	姚集陈井小区一期5#变	10	500	262
4441	睢宁	姚集陈井小区一期4变	10	500	234
4442	睢宁	姚集陈井小区一期3变	10	500	269
4443	睢宁	姚集太平山5号变北台	10	400	119
4444	睢宁	姚集杜湖南台	10	200	114
4445	睢宁	PMS_官山镇官山村单相变2	10	400	184
4446	睢宁	PMS_官山镇官山村单相变3	10	400	147
4447	睢宁	PMS_官山岳店村张桥新增	10	200	52
4448	睢宁	PMS_官山大蒋东台	10	200	14
4449	睢宁	官山新民黄西新增	10	400	165
4450	睢宁	PMS_官山黄圩小区台	10	400	44
4451	睢宁	官山荆山东台	10	200	77
4452	睢宁	官山洪西机塘	10	200	35
4453	睢宁	PMS_官山汤集小朱台	10	200	105
4454	睢宁	官山大吕洼东台	10	200	49
4455	睢宁	PMS_官山大吕洼西台	10	200	18
4456	睢宁	官山小王龙台	10	200	60
4457	睢宁	PMS_官山集东台	10	200	120
4458	睢宁	PMS_官山赵山北台	10	400	226
4459	睢宁	PMS_官山豆庄新台	10	200	57
4460	睢宁	PMS_官山乔口村韩楼台	10	200	35
4461	睢宁	PMS_官山曙光宗楼台	10	200	21
4462	睢宁	PMS_官山联合中台	10	200	62
4463	睢宁	PMS_官山王环东台	10	200	71
4464	睢宁	PMS_官山许生东台	10	400	194
4465	睢宁	PMS_官山杨怀朱场台	10	200	0
4466	睢宁	官山张山东台	10	100	0
4467	睢宁	官山赵山新台	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4468	睢宁	PMS_官山许庙许二台	10	200	0
4469	睢宁	PMS_官山付圩北台	10	200	52
4470	睢宁	PMS_官山张集北台	10	400	243
4471	睢宁	官山尹庄尹刘台	10	200	23
4472	睢宁	官山龙山东台	10	400	237
4473	睢宁	PMS_官山田李北台打水	10	200	10
4474	睢宁	官山立位王场台	10	200	52
4475	睢宁	官山武圩村西台打水	10	200	79
4476	睢宁	官山武圩村中台	10	400	160
4477	睢宁	PMS_官山武圩村大孙台	10	200	46
4478	睢宁	PMS_官山武圩村东台	10	200	42
4479	睢宁	PMS_官山立位轮窑厂台	10	400	228
4480	睢宁	官山许生西台	10	200	3
4481	睢宁	PMS_官山灯塔王西台	10	200	65
4482	睢宁	官山灯塔村小葛台	10	200	50
4483	睢宁	官山灯塔杜后打水台	10	200	41
4484	睢宁	PMS_官山韩陆南台	10	200	42
4485	睢宁	PMS_官山韩陆北台	10	200	75
4486	睢宁	PMS_官山联合西台	10	400	194
4487	睢宁	PMS_官山三烈村后王台	10	200	13
4488	睢宁	PMS_官山三烈村西台	10	200	108
4489	睢宁	PMS_官山三烈村部台	10	200	2
4490	睢宁	官山曙光中台	10	400	143
4491	睢宁	官山三烈村东台	10	400	172
4492	睢宁	官山曙光村小邱台	10	400	70
4493	睢宁	PMS_官山联合南台	10	200	0
4494	睢宁	PMS_官山田李小刘台	10	200	38
4495	睢宁	PMS_官山田李村西台	10	200	80
4496	睢宁	PMS_官山新民村大蒋台	10	200	0
4497	睢宁	PMS_官山田李村小吕台	10	200	15
4498	睢宁	官山新民村朱场台	10	200	113
4499	睢宁	官山田李东台打水	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4500	睢宁	PMS_官山黄圩街道东台变	10	200	9
4501	睢宁	官山黄圩街道南台	10	250	3
4502	睢宁	官山黄圩街道北台	10	400	50
4503	睢宁	PMS_官山新民村黄南台	10	400	176
4504	睢宁	PMS_官山新民黄北台	10	200	40
4505	睢宁	官山黄圩建材台	10	400	108
4506	睢宁	PMS_官山杨怀村东台（张庄台）	10	200	59
4507	睢宁	PMS_官山许庙村西台	10	200	0
4508	睢宁	PMS_官山许庙村东台	10	200	0
4509	睢宁	PMS_官山许庙村岳圩台	10	200	0
4510	睢宁	PMS_官山杨怀村赵庄台	10	200	20
4511	睢宁	PMS_官山杨怀杨东台	10	200	21
4512	睢宁	PMS_官山立位村南台	10	200	37
4513	睢宁	官山立位村北台	10	200	68
4514	睢宁	官山灯塔村南台	10	200	90
4515	睢宁	PMS_官山武圩村北台	10	200	60
4516	睢宁	PMS_官山二庙东台	10	200	73
4517	睢宁	PMS_官山二庙王兴台	10	200	47
4518	睢宁	官山联合十家庄台	10	100	0
4519	睢宁	PMS_官山联合北台	10	200	49
4520	睢宁	PMS_官山苗圃队台	10	400	130
4521	睢宁	PMS_张山南台	10	200	102
4522	睢宁	PMS_官山荆山南台	10	400	187
4523	睢宁	PMS_官山赵山赵后台	10	200	23
4524	睢宁	PMS_官山赵山杨前台	10	200	10
4525	睢宁	PMS_官山武宅综合变	10	200	4
4526	睢宁	官山武宅汤楼新台	10	100	0
4527	睢宁	PMS_官山武宅大郑台	10	200	57
4528	睢宁	PMS_官山武宅村部台	10	200	79
4529	睢宁	PMS_官山武宅朱场台	10	200	4
4530	睢宁	官山官北路西台	10	400	231
4531	睢宁	南庙村伙房	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4532	睢宁	官山官北新台	10	400	112
4533	睢宁	PMS_官山官北东台	10	400	87
4534	睢宁	PMS_官山水利站	10	200	44
4535	睢宁	官山乔口村部	10	200	27
4536	睢宁	官山胡山新台	10	400	127
4537	睢宁	PMS_官山张开东台	10	400	66
4538	睢宁	官山张开北台	10	200	90
4539	睢宁	官山张开中台	10	400	126
4540	睢宁	官山张开杨湖台	10	400	163
4541	睢宁	PMS_官山湖山备料队台	10	200	68
4542	睢宁	PMS_官山湖山赵庄台	10	200	78
4543	睢宁	官山湖山队新台	10	400	126
4544	睢宁	官山岳店小位	10	200	117
4545	睢宁	官山位楼东台	10	400	165
4546	睢宁	PMS_官山魏楼桥南台	10	200	57
4547	睢宁	PMS_官山位楼中台	10	200	0
4548	睢宁	PMS_官山湖山队综合变	10	200	65
4549	睢宁	官山花园吴二组台	10	400	193
4550	睢宁	官山南庙北台	10	400	115
4551	睢宁	官山吴桥新台	10	200	100
4552	睢宁	官山岳店北综合变	10	200	108
4553	睢宁	官山岳店岳场台	10	200	70
4554	睢宁	PMS_官山水张北台	10	200	77
4555	睢宁	PMS_官山水张南台	10	200	68
4556	睢宁	官山官北村部台	10	200	10
4557	睢宁	PMS_官山前黄村面粉厂台	10	200	89
4558	睢宁	官山电机厂	10	400	30
4559	睢宁	PMS_官山汤集小李台	10	200	44
4560	睢宁	PMS_官山乔口张庄台	10	200	89
4561	睢宁	PMS_官山乔口乔西台	10	200	28
4562	睢宁	PMS_官山乔口张庄	10	200	124
4563	睢宁	PMS_官山乔口东台	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4564	睢宁	PMS_官山王环西台	10	200	18
4565	睢宁	官山张洪村部台	10	100	40
4566	睢宁	官山张洪张庄台	10	400	196
4567	睢宁	PMS_官山张洪洪庄	10	200	65
4568	睢宁	官山王环新前台	10	400	137
4569	睢宁	PMS_官山大吕吕二台	10	200	47
4570	睢宁	PMS_官山龙山南台	10	200	26
4571	睢宁	PMS_官山龙山中台	10	200	49
4572	睢宁	官山位楼南台	10	200	106
4573	睢宁	官山岳店张桥东台	10	100	47
4574	睢宁	PMS_官山苗圃彭后台	10	200	64
4575	睢宁	PMS_官山苗圃彭中台	10	200	102
4576	睢宁	官山岳店大位台	10	200	133
4577	睢宁	官山岳店北台	10	200	74
4578	睢宁	PMS_官山岳店新台	10	200	64
4579	睢宁	PMS_官山岳店非晶变	10	200	84
4580	睢宁	官山南庙南台	10	200	109
4581	睢宁	PMS_官山南庙组新台	10	200	0
4582	睢宁	尹庄白顶新台	10	400	93
4583	睢宁	官山尹庄村部台	10	100	7
4584	睢宁	PMS_官山尹庄大王龙台	10	200	11
4585	睢宁	官山汤集集西新台	10	200	66
4586	睢宁	PMS_官山汤集集西台	10	200	43
4587	睢宁	官山汤集街道台	10	400	62
4588	睢宁	PMS_官山岳店中台	10	200	44
4589	睢宁	官山岳店桃源台	10	100	16
4590	睢宁	PMS_官山苗圃位前台	10	200	27
4591	睢宁	PMS_官山杨谢西台	10	200	33
4592	睢宁	官山曙光杨北台	10	200	8
4593	睢宁	PMS_官山龙山北台	10	100	33
4594	睢宁	PMS_官山官西桥台	10	200	0
4595	睢宁	官山南庙土西台	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4596	睢宁	官山南庙土西打水台	10	200	140
4597	睢宁	PMS_官山南庙土东台	10	200	131
4598	睢宁	PMS_官山步月队台	10	200	0
4599	睢宁	PMS_官山花园组	10	400	86
4600	睢宁	PMS_官山湖山北台	10	200	23
4601	睢宁	官山沈庄东台	10	400	91
4602	睢宁	官山官山村官南小豆台	10	200	111
4603	睢宁	官山联合旗杆台	10	200	71
4604	睢宁	官山灯塔杜集北台打水	10	400	238
4605	睢宁	PMS_官山灯塔杜东台	10	200	0
4606	睢宁	官山宋山北台	10	200	69
4607	睢宁	PMS_官山荆山东台（袜场台）	10	200	46
4608	睢宁	PMS_官山豆庄村部台	10	400	138
4609	睢宁	PMS_官山豆庄综合变	10	200	35
4610	睢宁	PMS_官山豆庄孙庄台	10	400	212
4611	睢宁	官山张山窦巷台	10	400	0
4612	睢宁	官山岳店西综合变	10	200	105
4613	睢宁	官山水张东台	10	400	289
4614	睢宁	PMS_张集村东台	10	400	198
4615	睢宁	PMS_官山楼张村北台	10	200	7
4616	睢宁	官山楼张村七队台	10	400	77
4617	睢宁	官山街道西台单相变	10	100	265
4618	睢宁	PMS_官山前黄村二队台	10	200	35
4619	睢宁	官山前黄村南台	10	200	84
4620	睢宁	PMS_官山水张中台	10	200	54
4621	睢宁	PMS_官山宋山村三队非晶变	10	200	14
4622	睢宁	PMS_宋山村四队台	10	200	25
4623	睢宁	PMS_官山宋山村七八队台	10	200	0
4624	睢宁	PMS_官山宋山六八队打水台	10	200	49
4625	睢宁	官山宋山村小元台	10	200	33
4626	睢宁	官山宋山村二队打水变	10	200	122
4627	睢宁	PMS_官山楼张村南台	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4628	睢宁	PMS_官山南庙杨谢	10	200	60
4629	睢宁	官山赵山村杨前队综合变	10	200	64
4630	睢宁	PMS_官山宋山村部台	10	400	130
4631	睢宁	官山赵山综合变	10	200	80
4632	睢宁	PMS_官山汤集非晶变2	10	400	103
4633	睢宁	PMS_官山汤集新农村1	10	200	125
4634	睢宁	PMS_官山官山村单相变1	10	200	23
4635	睢宁	官山官山村农贸市场台	10	400	145
4636	睢宁	PMS_官山国土门前台	10	200	46
4637	睢宁	PMS_官山卡口变	10	200	36
4638	睢宁	官山镇张山东队台	10	200	102
4639	睢宁	官山黄圩集中居住区1变	10	630	425
4640	睢宁	PMS_官山田李学校台	10	400	159
4641	睢宁	官山黄圩街道新台	10	400	120
4642	睢宁	PMS_官山联合旗杆新台	10	200	59
4643	睢宁	官山宋山西南台	10	400	132
4644	睢宁	PMS_官山宋山东北台	10	200	72
4645	睢宁	PMS_官山武圩学校台	10	200	63
4646	睢宁	PMS_官山灯塔小葛北台	10	200	60
4647	睢宁	PMS_官山许庙西台新增台	10	200	61
4648	睢宁	PMS_官山楼张北台新增台	10	400	185
4649	睢宁	PMS_官山张集村部台	10	200	16
4650	睢宁	PMS_官山苗圃大彭南台	10	200	87
4651	睢宁	PMS_官山苗圃彭后北台	10	200	22
4652	睢宁	PMS_官山武宅朱场新台	10	200	90
4653	睢宁	PMS_官山三烈方场台	10	200	84
4654	睢宁	PMS_官山武圩大孙北台	10	200	7
4655	睢宁	PMS_官山张集村东3#变	10	200	57
4656	睢宁	官山前黄东南台	10	200	0
4657	睢宁	PMS_官山汤集邵北三相变	10	200	55
4658	睢宁	PMS_官山官南新区台	10	400	0
4659	睢宁	PMS_官山官山计生办门前台	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4660	睢宁	PMS_官山水张东新台	10	200	103
4661	睢宁	PMS_官山宋山南台	10	200	0
4662	睢宁	官山宋山后赵台	10	400	227
4663	睢宁	PMS_官山魏楼小戚台	10	200	61
4664	睢宁	PMS_官山豆庄村张庄台	10	200	99
4665	睢宁	PMS_官山官南公用小徐台	10	400	30
4666	睢宁	PMS_官山汤集街道中台	10	400	109
4667	睢宁	PMS_官山王环新前北台	10	200	16
4668	睢宁	PMS_官山许庙许二北台	10	200	29
4669	睢宁	PMS_官山立位西台	10	200	16
4670	睢宁	PMS_官山荆山村部台	10	200	69
4671	睢宁	PMS_官山张集东2#变	10	200	0
4672	睢宁	官山灯塔杜集杜北台	10	400	248
4673	睢宁	PMS_官山立位北新台	10	200	80
4674	睢宁	PMS_官山水张东北台	10	200	0
4675	睢宁	官山前黄一队台	10	400	213
4676	睢宁	PMS_官山张集西新台	10	400	125
4677	睢宁	PMS_官山黄圩建材街西台	10	400	126
4678	睢宁	PMS_官山田李村陈桥东台	10	400	157
4679	睢宁	PMS_官山荆山村部东台	10	400	191
4680	睢宁	PMS_官山赵山杨西台	10	200	19
4681	睢宁	PMS_官山张开杨湖北台	10	200	68
4682	睢宁	PMS_官山龙山西台	10	200	70
4683	睢宁	PMS_官山荆山岳涂东台	10	200	0
4684	睢宁	PMS_官山荆山岳涂西台	10	400	143
4685	睢宁	官北村三队台	10	400	66
4686	睢宁	PMS_官山武宅张保台	10	200	46
4687	睢宁	PMS_官山灯塔杜集东新台	10	200	16
4688	睢宁	官山武美东台	10	400	175
4689	睢宁	PMS_官山三烈村吕庄台	10	400	191
4690	睢宁	官山黄圩新区1#变	10	200	1
4691	睢宁	官山黄圩新区2#变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4692	睢宁	官山黄圩新区3#变	10	400	99
4693	睢宁	PMS_官山黄圩新区4#变	10	400	75
4694	睢宁	PMS_官山洪庄东台	10	400	215
4695	睢宁	PMS_官山王环小陈台	10	200	54
4696	睢宁	PMS_官山黄圩黄中队台	10	400	233
4697	睢宁	官山新民朱场中台	10	200	47
4698	睢宁	PMS_官山二庙王兴北台	10	400	177
4699	睢宁	PMS_官山二庙北台	10	400	80
4700	睢宁	PMS_官山张洪朱宅台	10	200	38
4701	睢宁	PMS_官山杨怀赵庄西台	10	400	208
4702	睢宁	PMS_官山许生西南台	10	400	239
4703	睢宁	PMS_官山楼张一队台	10	200	24
4704	睢宁	PMS_官山楼张村部五队台	10	200	57
4705	睢宁	官山水张三队台	10	400	115
4706	睢宁	PMS_官山楼张四队台	10	200	0
4707	睢宁	PMS_交警队门前台变压器	10	400	134
4708	睢宁	PMS_官北公用台变压器	10	400	134
4709	睢宁	商业街台变压器增容	10	400	70
4710	睢宁	PMS_官山邮局门前台	10	400	159
4711	睢宁	官山养路工区门前台	10	400	131
4712	睢宁	官南东新台变压器增容	10	200	7
4713	睢宁	官山伙房新台	10	200	56
4714	睢宁	官山财政所台新增	10	400	27
4715	睢宁	PMS_官山中学南门台	10	400	106
4716	睢宁	官山官山中学东台	10	400	208
4717	睢宁	官山小涂台	10	200	47
4718	睢宁	PMS_官山岳店小位南台	10	400	145
4719	睢宁	官山龙山龙北组台	10	200	70
4720	睢宁	官山龙山魏中台	10	200	97
4721	睢宁	官山宋庄东台	10	200	81
4722	睢宁	官山宋庄台	10	400	18
4723	睢宁	官山国土所门前北台	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4724	睢宁	PMS_官山黄圩中学门前台	10	400	82
4725	睢宁	PMS_官山华府1变	10	400	171
4726	睢宁	PMS_官山华府2变	10	400	50
4727	睢宁	PMS_官山华府3变	10	400	81
4728	睢宁	PMS_官山华府4变	10	400	132
4729	睢宁	PMS_官山华府5变	10	400	166
4730	睢宁	PMS_官山白顶东台	10	200	65
4731	睢宁	PMS_张集村西台变	10	400	233
4732	睢宁	PMS_官山新民黄北新增	10	200	19
4733	睢宁	官山黄圩街道西台	10	400	123
4734	睢宁	官山农贸市场西南台	10	200	50
4735	睢宁	魏楼西综合变台	10	200	101
4736	睢宁	PMS_官山水张村一队台	10	200	89
4737	睢宁	PMS_官山岳店任庄台	10	200	54
4738	睢宁	PMS_官山龙山胡山队北台	10	200	74
4739	睢宁	PMS_官山赵山北新台	10	200	41
4740	睢宁	PMS_官山赵山杨前北台	10	200	97
4741	睢宁	PMS_官山豆庄茂彬东台	10	200	63
4742	睢宁	PMS_官山许生一队台	10	200	53
4743	睢宁	PMS_官山汤集街医院门前台	10	200	102
4744	睢宁	官山吴二学校门前台	10	200	40
4745	睢宁	PMS_官山大吕洼前台	10	200	91
4746	睢宁	官山灯塔村部台	10	400	186
4747	睢宁	PMS_官山立位前姚台	10	400	217
4748	睢宁	PMS_官山位楼位西北台	10	200	45
4749	睢宁	官山官北四队台	10	400	184
4750	睢宁	官山花园吴二南台	10	400	146
4751	睢宁	PMS_官山乔口村部北台	10	200	49
4752	睢宁	官山张集三队台	10	400	179
4753	睢宁	PMS_官山楼张村部台	10	200	84
4754	睢宁	官山水张七队台	10	400	117
4755	睢宁	PMS_官山前黄村部台	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4756	睢宁	PMS_官山吕一队台	10	200	94
4757	睢宁	PMS_官山龙山村部南台	10	400	71
4758	睢宁	PMS_官山龙山村部北台	10	400	260
4759	睢宁	PMS_官山联合东台	10	200	22
4760	睢宁	PMS_官山宋山村部北台	10	400	165
4761	睢宁	PMS_官山联合陈集村部台	10	200	99
4762	睢宁	PMS_官山大吕村校西台	10	200	81
4763	睢宁	PMS_官山许生村部台	10	200	42
4764	睢宁	PMS_官山汤集村尹庄东台	10	200	80
4765	睢宁	PMS_官山前黄小刘西台	10	200	78
4766	睢宁	PMS_官山灯塔王东台	10	200	0
4767	睢宁	PMS_官山大吕村吕三队台	10	200	83
4768	睢宁	官山豆庄豆前台	10	200	46
4769	睢宁	PMS_官山楼张八队台	10	200	57
4770	睢宁	PMS_官山豆庄孙东东台	10	200	58
4771	睢宁	官山镇小徐西台	10	200	0
4772	睢宁	官山张集五队台	10	400	167
4773	睢宁	PMS_官山杨怀张庄南台	10	400	238
4774	睢宁	PMS_官山位楼村部南台	10	400	158
4775	睢宁	官山镇韩陆姚庄台	10	200	69
4776	睢宁	PMS_官山镇许庙南台	10	400	153
4777	睢宁	PMS_官山镇田李村部台	10	400	192
4778	睢宁	PMS_官山镇农贸市场南台	10	400	165
4779	睢宁	官山镇乔口韩楼北台	10	200	13
4780	睢宁	PMS_官山镇花园小区台	10	400	147
4781	睢宁	PMS_官山镇汤集庄西台	10	400	201
4782	睢宁	PMS_官山镇苗圃队西台	10	400	237
4783	睢宁	PMS_官山张集小赵南台	10	400	200
4784	睢宁	PMS_官山镇张洪村洪西台	10	400	207
4785	睢宁	PMS_官山镇赵山村赵东台	10	200	0
4786	睢宁	官山镇官南八队抽水	10	200	91
4787	睢宁	PMS_官山王环村部南台	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4788	睢宁	PMS_官山镇官山村官西桥小吕台	10	400	35
4789	睢宁	PMS_官山镇官山村教堂北台	10	200	0
4790	睢宁	PMS_官山镇张山村公墓台	10	200	0
4791	睢宁	官山镇杨怀张庄打水台	10	200	83
4792	睢宁	PMS_官山乔口楼东台新增工程	10	200	98
4793	睢宁	PMS_官山岳店村位后台	10	200	74
4794	睢宁	官山镇水张村小学西台	10	400	159
4795	睢宁	PMS_官山镇岳店村刘庄台	10	200	68
4796	睢宁	PMS_官山张山村豆二队台	10	200	64
4797	睢宁	PMS_官山位楼张开南台	10	200	27
4798	睢宁	官山车站门前台	10	400	157
4799	睢宁	PMS_官山大吕村吕四台	10	200	45
4800	睢宁	PMS_官山汤集新农村5变	10	400	127
4801	睢宁	PMS_官山汤集小区5箱变	10	500	306
4802	睢宁	PMS_官山汤集小区1箱变	10	500	259
4803	睢宁	PMS_官山汤集小区4箱变	10	500	235
4804	睢宁	PMS_官山汤集小区2箱变	10	500	327
4805	睢宁	PMS_官山许庙岳圩东南台	10	400	178
4806	睢宁	PMS_官山镇前黄四队台	10	400	141
4807	睢宁	PMS_官山镇荆山二队台	10	400	80
4808	睢宁	PMS_官山镇岳店小岳台	10	400	218
4809	睢宁	PMS_黄圩粮管所门前台新增	10	400	125
4810	睢宁	PMS_官山楼张东南台	10	400	250
4811	睢宁	官山大吕村学校台	10	200	93
4812	睢宁	PMS_官山张集村东南台	10	400	249
4813	睢宁	PMS_官山联合张庄台	10	400	165
4814	睢宁	PMS_官山联合小区台	10	400	190
4815	睢宁	PMS_官山吴桥小区台	10	400	215
4816	睢宁	官山镇王环北打水台	10	400	245
4817	睢宁	PMS_官山镇立位村北打水台	10	200	106
4818	睢宁	官山镇黄圩村南打水台	10	200	34
4819	睢宁	PMS_官山韩陆李场台	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4820	睢宁	PMS 官山水利站门前台变压器	10	630	203
4821	睢宁	官山官南公用台箱变	10	630	136
4822	睢宁	官山政府门前三相变箱变	10	630	90
4823	睢宁	官山前黄村中台	10	400	145
4824	睢宁	官山荆山岳涂台	10	400	197
4825	睢宁	官山付圩西台	10	400	221
4826	睢宁	官山湖山窦卢台新	10	400	252
4827	睢宁	官山付圩南台	10	400	187
4828	睢宁	官山荆山面粉厂台	10	400	218
4829	睢宁	官山灯塔小河台	10	400	46
4830	睢宁	官山宋山村村部东台	10	400	174
4831	睢宁	官山豆庄茂彬台	10	400	223
4832	睢宁	官山前黄村元场台	10	400	154
4833	睢宁	官山水张北台新增	10	400	187
4834	睢宁	官山水张小黄台	10	400	137
4835	睢宁	官山豆西台	10	400	171
4836	睢宁	官山王环队台	10	400	196
4837	睢宁	官山二庙西台	10	400	165
4838	睢宁	官山大吕南台	10	400	190
4839	睢宁	官山大吕村部台	10	400	189
4840	睢宁	官山小学门前台	10	400	60
4841	睢宁	官山黄圩服务区台	10	400	299
4842	睢宁	官山赵山村部台	10	400	141
4843	睢宁	官山吴桥北台	10	200	18
4844	睢宁	官山楼张西南台	10	200	75
4845	睢宁	官山宋山养鸡场台	10	200	75
4846	睢宁	官山张集八组台	10	200	119
4847	睢宁	官山西街箱变中台	10	630	257
4848	睢宁	官山西街箱变东台	10	630	316
4849	睢宁	官山西街箱变西台	10	630	271
4850	睢宁	官山龙湾小区2#变	10	630	299
4851	睢宁	官山龙湾小区3#变	10	500	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4852	睢宁	官山龙湾小区4#变	10	630	404
4853	睢宁	官山龙湾小区1#变	10	630	350
4854	睢宁	官山龙湾小区5#变	10	630	439
4855	睢宁	官山三烈后戈台	10	400	171
4856	睢宁	官山二庙南台	10	400	136
4857	睢宁	官山魏楼桥东台	10	400	170
4858	睢宁	官山王环村部台	10	400	167
4859	睢宁	官山汤集平改楼1变	10	400	150
4860	睢宁	官山汤集平改楼2变	10	400	171
4861	睢宁	PMS_官山汤集平改楼3变	10	200	81
4862	睢宁	官山张山三组新增台	10	400	191
4863	睢宁	官山韩陆南台新增	10	400	258
4864	睢宁	PMS_官山田李陈桥台	10	200	25
4865	睢宁	官山联合南台新增	10	400	174
4866	睢宁	PMS_官山新民朱场南台	10	200	33
4867	睢宁	PMS_官山许庙岳圩东台	10	200	57
4868	睢宁	PMS_官山荆山村一队台新增	10	200	27
4869	睢宁	官山张山村豆一组	10	400	169
4870	睢宁	PMS_官山豆庄村孙东台	10	200	60
4871	睢宁	PMS_官山楼张村东台新增	10	200	79
4872	睢宁	PMS_官山宋山村小元台新增	10	200	70
4873	睢宁	PMS_官山水张村中新台	10	200	69
4874	睢宁	PMS_官山前黄三队台新增	10	400	214
4875	睢宁	官山灯塔杜西打水台	10	200	59
4876	睢宁	岚山韩二街道104国道西	10	400	102
4877	睢宁	PMS_岚山河湾东南台	10	200	53
4878	睢宁	PMS_岚山陈甘西台	10	200	83
4879	睢宁	PMS_岚山韩一东台片	10	400	181
4880	睢宁	岚山高集街道单变台	10	200	53
4881	睢宁	PMS_岚山韩二北台片	10	200	109
4882	睢宁	PMS_岚山王门西台片	10	200	21
4883	睢宁	岚山河湾西台片	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4884	睢宁	PMS_岚山河湾南台片	10	200	104
4885	睢宁	PMS_岚山孙庙西台	10	200	0
4886	睢宁	岚山韩一中台片	10	200	44
4887	睢宁	PMS_岚山韩一西台片	10	200	49
4888	睢宁	PMS_岚山韩一新增西台片	10	400	181
4889	睢宁	PMS_岚山郭楼中台片	10	200	79
4890	睢宁	岚山丁后东台	10	200	28
4891	睢宁	PMS_岚山黄山汪庄台	10	200	92
4892	睢宁	PMS_岚山孙庙抽水	10	100	13
4893	睢宁	PMS_岚山王门抽水	10	100	29
4894	睢宁	PMS_岚山乔山南二台	10	200	53
4895	睢宁	岚山新街台	10	400	103
4896	睢宁	岚山侯庙南台	10	400	184
4897	睢宁	岚山吴桥南台	10	200	0
4898	睢宁	PMS_岚山陈甘小刑庄	10	200	9
4899	睢宁	岚山位山中台	10	400	190
4900	睢宁	岚山乔山南台	10	200	68
4901	睢宁	PMS_岚山丁后西台	10	200	57
4902	睢宁	PMS_岚山陈集宋庄变	10	200	0
4903	睢宁	PMS_岚山吉宝南台	10	200	93
4904	睢宁	岚山韩二街道台	10	400	0
4905	睢宁	PMS_岚山韩二西台	10	200	43
4906	睢宁	岚山倪营东台	10	200	58
4907	睢宁	PMS_岚山杨庄南台	10	400	76
4908	睢宁	PMS_岚山骑马中台	10	200	94
4909	睢宁	PMS_岚山骑马东台	10	200	68
4910	睢宁	PMS_岚山钟桥村	10	200	45
4911	睢宁	PMS_岚山张桥东台	10	200	62
4912	睢宁	PMS_岚山侯庙西台	10	200	0
4913	睢宁	PMS_岚山侯庙东台	10	200	81
4914	睢宁	PMS_岚山胡庄西台	10	200	31
4915	睢宁	岚山胡集面粉厂	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4916	睢宁	岚山韩二东台	10	400	155
4917	睢宁	PMS_岚山韩二李时	10	200	114
4918	睢宁	岚山胡集西台	10	200	82
4919	睢宁	岚山岚北东台	10	200	0
4920	睢宁	PMS_岚山粮管所台	10	315	0
4921	睢宁	PMS_岚山丁山东台	10	200	47
4922	睢宁	PMS_岚山土山东台	10	400	203
4923	睢宁	岚山新庄东台	10	400	163
4924	睢宁	PMS_岚山北台	10	400	200
4925	睢宁	PMS_岚山赵庄北台	10	400	169
4926	睢宁	PMS_岚山高集新庄中台	10	200	25
4927	睢宁	PMS_岚山高集新庄南台	10	200	24
4928	睢宁	PMS_岚山庞庙北台	10	250	89
4929	睢宁	PMS_岚山郭楼南台	10	200	99
4930	睢宁	PMS_岚山邢圩李河台	10	200	133
4931	睢宁	岚山马庄东台	10	200	74
4932	睢宁	岚山吴桥北台	10	200	60
4933	睢宁	PMS_岚山羊山东台	10	200	96
4934	睢宁	PMS_岚山杨庄东台	10	400	179
4935	睢宁	PMS_岚山吉宝东台	10	200	87
4936	睢宁	岚山马庄中台	10	200	44
4937	睢宁	岚山金元中台	10	200	51
4938	睢宁	PMS_岚山袁楼北台	10	200	99
4939	睢宁	岚山骑戈北台	10	200	0
4940	睢宁	岚山王门中台	10	200	53
4941	睢宁	PMS_岚山丁山西台	10	200	90
4942	睢宁	PMS_岚山张桥西台	10	200	55
4943	睢宁	岚山孙庙南台	10	200	69
4944	睢宁	安宁变1#综合变	10	100	79
4945	睢宁	PMS_岚山吉宝北台	10	200	19
4946	睢宁	岚山陈集东台	10	200	27
4947	睢宁	岚山位山南台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4948	睢宁	PMS_岚山金元北台	10	200	0
4949	睢宁	PMS_岚山医院	10	400	26
4950	睢宁	PMS_岚山水利台	10	400	62
4951	睢宁	岚山胡庄路东台	10	315	0
4952	睢宁	PMS_岚山冯赵中台	10	200	12
4953	睢宁	PMS_岚山冯赵南台	10	200	73
4954	睢宁	岚山农机站台	10	200	0
4955	睢宁	PMS_岚山韩二新苑小区	10	400	84
4956	睢宁	PMS_岚山保种站台	10	400	0
4957	睢宁	岚山陶庄台	10	400	0
4958	睢宁	岚山陈甘北台	10	200	106
4959	睢宁	岚山韩二南台	10	400	106
4960	睢宁	岚山草沃李中台	10	200	106
4961	睢宁	PMS_岚山胡集东台	10	200	9
4962	睢宁	岚山土山西台	10	400	216
4963	睢宁	PMS_岚山项沃村	10	200	0
4964	睢宁	岚山项沃王庄变	10	400	231
4965	睢宁	岚山高集经纬路北台	10	200	19
4966	睢宁	PMS_岚山高集袁场台片	10	200	49
4967	睢宁	PMS_岚山高集曹庄台片	10	400	240
4968	睢宁	岚山邢圩西台	10	400	242
4969	睢宁	PMS_岚山袁楼东台片	10	200	76
4970	睢宁	岚山袁楼村西台片	10	200	30
4971	睢宁	岚山丁山新东台	10	400	175
4972	睢宁	PMS_岚山万庄新西台	10	200	63
4973	睢宁	PMS_岚山小学台公变	10	200	145
4974	睢宁	PMS_岚山高集北台	10	200	57
4975	睢宁	岚山邢圩中台片	10	200	105
4976	睢宁	岚山骑戈东台	10	200	44
4977	睢宁	PMS_岚山胡集新东台	10	400	88
4978	睢宁	岚山新政府公变	10	400	77
4979	睢宁	PMS_岚山万庄新东台	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4980	睢宁	PMS_岚山供销社步行街台	10	200	38
4981	睢宁	岚山岚南新西台	10	400	236
4982	睢宁	岚山丁后新西台	10	400	160
4983	睢宁	PMS_岚山高集维修中心	10	200	81
4984	睢宁	PMS_岚山前朱公变	10	200	99
4985	睢宁	PMS_岚山崔庄北台	10	200	93
4986	睢宁	PMS_岚山岚北中台	10	400	132
4987	睢宁	PMS_岚山骑马西台	10	400	246
4988	睢宁	PMS_岚山陈集西台	10	200	117
4989	睢宁	PMS_岚山谢庄台	10	200	32
4990	睢宁	PMS_岚山胡庄东台	10	200	16
4991	睢宁	PMS_岚山戈庄北台	10	200	47
4992	睢宁	PMS_岚山戈庄南台	10	200	20
4993	睢宁	PMS_岚山位庄村部台	10	200	19
4994	睢宁	岚山岚南西台	10	400	116
4995	睢宁	PMS_岚山乔山北台	10	200	46
4996	睢宁	PMS_岚山新庄西台	10	200	89
4997	睢宁	PMS_岚山位庄东组台	10	200	109
4998	睢宁	PMS_岚山位庄西台	10	200	35
4999	睢宁	PMS_岚山崔庄南台	10	200	52
5000	睢宁	PMS_岚山胡庄南台	10	315	114
5001	睢宁	PMS_岚山米厂公变	10	400	209
5002	睢宁	PMS_岚山赵庄中台	10	200	45
5003	睢宁	PMS_岚山吴桥余庄台	10	200	55
5004	睢宁	岚山高集新庄北台	10	200	0
5005	睢宁	PMS_岚山王门东台	10	200	59
5006	睢宁	PMS_岚山金元南台	10	200	0
5007	睢宁	PMS_岚山袁台北台	10	400	264
5008	睢宁	PMS_岚山袁台东台	10	400	215
5009	睢宁	岚山庞庙南台	10	200	77
5010	睢宁	岚山马庄村西台增容	10	200	65
5011	睢宁	岚山陈甘南台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5012	睢宁	PMS_岚山赵庄南台	10	200	63
5013	睢宁	岚山高集西刘台	10	400	93
5014	睢宁	PMS_岚山庞庙新北台	10	400	117
5015	睢宁	PMS_岚山王门前张台	10	200	66
5016	睢宁	PMS_岚山杨庄新南台	10	200	15
5017	睢宁	PMS_岚山黄山北台	10	200	0
5018	睢宁	PMS_岚山骑戈前高台	10	200	0
5019	睢宁	PMS_岚山张桥一组台	10	200	99
5020	睢宁	PMS_岚山侯庙一组台	10	200	55
5021	睢宁	岚山羊山西台	10	200	29
5022	睢宁	岚山街道西台	10	200	40
5023	睢宁	岚山高集新庄赵坡台	10	400	165
5024	睢宁	PMS_岚山马庄北台	10	200	3
5025	睢宁	PMS_岚山陈甘蔡庄北台	10	200	55
5026	睢宁	PMS_岚山韩二澳门街南台	10	400	6
5027	睢宁	PMS_岚山赵庄东台片	10	200	54
5028	睢宁	PMS_岚山王门南台	10	200	0
5029	睢宁	PMS_岚山吴桥新北台	10	200	19
5030	睢宁	PMS_岚山韩二李时西台	10	400	247
5031	睢宁	PMS_岚山高集张庄西台	10	200	101
5032	睢宁	岚山高集张庄东台	10	400	227
5033	睢宁	PMS_岚山孙庙孙庄台	10	200	33
5034	睢宁	PMS_岚山孙庙中台	10	200	4
5035	睢宁	PMS_岚山孙庙梨园台	10	200	66
5036	睢宁	PMS_岚山土山南台	10	200	7
5037	睢宁	岚山土山北台	10	400	181
5038	睢宁	PMS_岚山骑马方庄台	10	200	61
5039	睢宁	PMS_岚山项沃四组台	10	200	69
5040	睢宁	PMS_岚山钟桥四队台	10	200	136
5041	睢宁	PMS_岚山高集新庄东组台	10	200	64
5042	睢宁	PMS_岚山西刘北台	10	200	46
5043	睢宁	PMS_岚山金元刘元台	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5044	睢宁	PMS_岚山袁台南台片	10	200	49
5045	睢宁	PMS_岚山金元王庄台片	10	200	19
5046	睢宁	PMS_岚山王门中台新增	10	200	85
5047	睢宁	PMS_岚山赵庄曹东组	10	200	43
5048	睢宁	PMS_岚山袁台腊元组台片	10	200	16
5049	睢宁	PMS_岚山袁台中台片	10	200	27
5050	睢宁	PMS_岚山吉宝一组台片	10	200	33
5051	睢宁	PMS_岚山丁山北台片	10	200	79
5052	睢宁	岚山谢庄台片新增	10	200	85
5053	睢宁	PMS_岚山倪营三组台片	10	200	20
5054	睢宁	PMS_岚山新庄村崔庄后组台片	10	200	68
5055	睢宁	PMS_岚山胡庄南台片（新增）	10	200	32
5056	睢宁	PMS_岚山谢庄南台片	10	200	66
5057	睢宁	岚山胡集谢洼台	10	400	186
5058	睢宁	PMS_岚山丁山一组台片	10	200	26
5059	睢宁	PMS_岚山侯庙五组台片	10	200	9
5060	睢宁	岚山骑马三队台片	10	400	206
5061	睢宁	PMS_岚山胡庄八组台片	10	200	73
5062	睢宁	PMS_岚山胡庄小王庄台片	10	200	16
5063	睢宁	PMS_岚山万庄四组台片	10	200	78
5064	睢宁	PMS_岚山位山五组台片	10	200	66
5065	睢宁	PMS_岚山土山六组台片	10	200	106
5066	睢宁	PMS_岚山冯赵耿东组台片	10	200	46
5067	睢宁	PMS_岚山戈庄村周庄组台片	10	200	104
5068	睢宁	PMS_岚山戈庄村陈井组台片	10	200	97
5069	睢宁	PMS_岚山东二组台片	10	400	221
5070	睢宁	PMS_岚山侯庙中组台	10	200	66
5071	睢宁	PMS_岚山钟桥东台片	10	200	50
5072	睢宁	PMS_岚山胡庄一组台片	10	200	23
5073	睢宁	PMS_岚山韩二李西组台片	10	200	0
5074	睢宁	PMS_岚山韩二新街台片	10	200	20
5075	睢宁	PMS_岚山韩二中台新增台片	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5076	睢宁	PMS_岚山李时北台片	10	200	82
5077	睢宁	PMS_岚山西高集街道台	10	400	111
5078	睢宁	PMS_岚山袁楼六组台片	10	200	90
5079	睢宁	岚山袁楼学校台片	10	400	0
5080	睢宁	PMS_岚山西高集村部台片	10	200	0
5081	睢宁	PMS_岚山何圩前店台片	10	200	125
5082	睢宁	PMS_岚山何圩刘庄台片	10	200	143
5083	睢宁	PMS_岚山韩一韩湖台片	10	200	71
5084	睢宁	PMS_岚山韩一小张台片	10	200	55
5085	睢宁	PMS_岚山倪营五组台片	10	200	0
5086	睢宁	PMS_岚山韩二单庄台片新增	10	400	155
5087	睢宁	岚山骑戈戈中组台片新增	10	200	113
5088	睢宁	PMS_岚山陈集六组台	10	200	137
5089	睢宁	PMS_岚山乔山一组台	10	200	38
5090	睢宁	PMS_岚山乔山二组台	10	200	50
5091	睢宁	岚山胡集村南台	10	400	259
5092	睢宁	PMS_岚山胡集北一组台	10	200	34
5093	睢宁	PMS_岚山冯赵牌坊台	10	200	24
5094	睢宁	PMS_岚山冯赵赵西组台	10	200	66
5095	睢宁	PMS_岚山崔庄村位山组台	10	200	28
5096	睢宁	PMS_岚山骑马张庄台	10	200	94
5097	睢宁	PMS_岚山赵庄赵后组台	10	200	92
5098	睢宁	PMS_岚山河湾王西组台	10	200	13
5099	睢宁	PMS_岚山骑戈前楼组台	10	200	17
5100	睢宁	PMS_岚山郭楼三组台	10	200	86
5101	睢宁	PMS_岚山袁台陈庄组台	10	200	94
5102	睢宁	PMS_岚山袁台袁东组台	10	200	63
5103	睢宁	PMS_岚山骑戈西北台	10	200	78
5104	睢宁	PMS_岚山侯庙侯东组台	10	200	0
5105	睢宁	PMS_岚山侯庙八组台	10	200	31
5106	睢宁	岚山郭楼四组台	10	400	173
5107	睢宁	岚山黄山四组台	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5108	睢宁	岚山新庄二组台	10	400	208
5109	睢宁	PMS_岚山新庄三组台	10	200	23
5110	睢宁	PMS_岚山土山东一组台	10	200	0
5111	睢宁	PMS_岚山马庄东组台	10	200	35
5112	睢宁	PMS_岚山韩二王楼台	10	400	41
5113	睢宁	岚山庞庙东台片	10	400	92
5114	睢宁	PMS_岚山王门小卓台	10	200	72
5115	睢宁	PMS_岚山张桥南台	10	200	97
5116	睢宁	PMS_岚山韩一大魏台	10	200	33
5117	睢宁	PMS_岚山庞庙庞西组台	10	200	63
5118	睢宁	PMS_岚山赵庄北台新增	10	200	90
5119	睢宁	PMS_岚山赵庄南台新增	10	200	47
5120	睢宁	PMS_岚山韩一大魏组教会台	10	200	0
5121	睢宁	PMS_岚山郭楼四组果园场台	10	200	85
5122	睢宁	PMS_岚山郭楼北台新增	10	200	13
5123	睢宁	岚山马庄村道庄西组	10	200	34
5124	睢宁	岚山马庄村道庄东组台	10	200	57
5125	睢宁	岚山骑戈南台	10	315	175
5126	睢宁	PMS_岚山袁楼南台新增	10	200	82
5127	睢宁	PMS_岚山高集新庄中台新增	10	315	177
5128	睢宁	岚山袁楼北台新增	10	200	44
5129	睢宁	岚山袁楼东台新增	10	315	172
5130	睢宁	PMS_岚山金元王东组台	10	200	48
5131	睢宁	PMS_岚山陈甘全河组台	10	200	4
5132	睢宁	岚山陈甘后李台	10	400	249
5133	睢宁	PMS_岚山杜庄小区北台	10	200	0
5134	睢宁	岚山杜庄小区南台	10	200	0
5135	睢宁	岚山韩二社区台	10	400	63
5136	睢宁	PMS_岚山韩二104国道边台新增	10	400	185
5137	睢宁	PMS_岚山高集宋庄组台	10	200	72
5138	睢宁	PMS_岚山吴桥西台	10	315	149
5139	睢宁	岚山冯赵东台新增	10	315	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5140	睢宁	岚山冯赵西台新增	10	315	178
5141	睢宁	PMS_岚山陶庄南台	10	200	73
5142	睢宁	PMS_岚山二中门前台	10	400	157
5143	睢宁	PMS_岚山丁后孙庄组台	10	315	85
5144	睢宁	PMS_岚山丁山二组台	10	315	191
5145	睢宁	PMS_岚山丁山集中区台	10	400	139
5146	睢宁	PMS_岚山派出所门前台	10	400	0
5147	睢宁	岚山村部台	10	400	206
5148	睢宁	PMS_岚山前五组台	10	400	168
5149	睢宁	PMS_岚山位山东组台	10	400	168
5150	睢宁	PMS_岚山位山一组台	10	400	245
5151	睢宁	PMS_岚山加油站前公变	10	200	83
5152	睢宁	PMS_岚山胡楼南台新增台	10	200	145
5153	睢宁	PMS_岚山吉宝西台	10	200	81
5154	睢宁	岚山韩二单庄2#变	10	200	49
5155	睢宁	PMS_岚山丁后二队台	10	200	65
5156	睢宁	PMS_岚山丁山四组台	10	200	83
5157	睢宁	岚山崔庄尤庄组台	10	400	243
5158	睢宁	PMS_岚山岚北北台2号变	10	400	160
5159	睢宁	PMS_岚山胡集西台3号变	10	200	73
5160	睢宁	PMS_岚山镇高集单庄安置小区1号台片	10	400	83
5161	睢宁	PMS_岚山镇高集单庄安置小区2号台片	10	400	139
5162	睢宁	PMS_岚山镇高集单庄安置小区3号台片	10	400	155
5163	睢宁	岚山韩二澳门街南台新增台	10	400	31
5164	睢宁	岚山陈集新东台	10	200	0
5165	睢宁	岚山丁山集中区2#变	10	200	64
5166	睢宁	PMS_岚山土山西台新增台	10	200	37
5167	睢宁	岚山胡集学校门前台	10	400	226
5168	睢宁	PMS_岚山胡集西台2号变	10	400	197
5169	睢宁	PMS_岚山草沃李东一组台新增	10	200	101
5170	睢宁	PMS_岚山戈庄位庄组台	10	200	36
5171	睢宁	PMS_岚山河湾中台	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5172	睢宁	PMS_岚山汇园小区配变	10	400	197
5173	睢宁	PMS_岚山商贸城小区1号变	10	315	65
5174	睢宁	PMS_岚山商贸城小区3号变	10	400	83
5175	睢宁	PMS_岚山商贸城小区2号变	10	400	191
5176	睢宁	PMS_岚山侯庙七组台	10	200	66
5177	睢宁	PMS_岚山位山二组台	10	200	71
5178	睢宁	PMS_岚山陈集姚山头2号变	10	400	231
5179	睢宁	PMS_岚山王门张东台	10	400	253
5180	睢宁	PMS_岚山高集西台	10	315	0
5181	睢宁	PMS_岚山开元公寓1号变	10	400	145
5182	睢宁	PMS_岚山开元公寓2号变	10	400	235
5183	睢宁	PMS_岚山经一纬路南台	10	400	154
5184	睢宁	PMS_岚山鑫园小区配变	10	400	181
5185	睢宁	PMS_岚山岚南前三组台	10	200	86
5186	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区4号变	10	400	140
5187	睢宁	PMS_岚山高集供销社小区2号变	10	400	241
5188	睢宁	PMS_岚山高集供销社小区1号变	10	400	161
5189	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区3号变	10	400	266
5190	睢宁	PMS_岚山健康街台	10	400	194
5191	睢宁	PMS_岚山项沃一组台	10	400	174
5192	睢宁	岚山邢圩安置小区2号变	10	400	67
5193	睢宁	岚山邢圩安置小区7号变	10	400	86
5194	睢宁	岚山邢圩安置小区4号变	10	400	117
5195	睢宁	岚山邢圩安置小区3号变	10	400	153
5196	睢宁	岚山邢圩安置小区1号变	10	400	36
5197	睢宁	岚山邢圩安置小区5号变压器	10	630	101
5198	睢宁	岚山邢圩安置小区6号变	10	630	86
5199	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区2号变	10	400	61
5200	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区1号变	10	400	256
5201	睢宁	PMS_岚山高集前朱安置小区5号变	10	400	262
5202	睢宁	PMS_岚山骑戈小李台	10	200	44
5203	睢宁	PMS_岚山岚北东台2#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5204	睢宁	PMS_岚山张桥西台新增台	10	200	93
5205	睢宁	PMS_岚山胡庄西台新增台	10	200	75
5206	睢宁	PMS_岚山倪营四组台	10	400	214
5207	睢宁	PMS_岚山吉宝东台新增台	10	400	205
5208	睢宁	PMS_岚山新府园小区1号变	10	400	209
5209	睢宁	PMS_岚山新府园小区2号变	10	400	238
5210	睢宁	PMS_岚山单庄小区6号配变	10	400	186
5211	睢宁	岚山高集邮局门前台	10	400	108
5212	睢宁	岚山社区集中区1#变	10	500	350
5213	睢宁	岚山社区集中区2#变	10	630	440
5214	睢宁	岚山陈集集中区1组合配1变	10	800	469
5215	睢宁	岚山陈集村集中区1配2变	10	800	479
5216	睢宁	岚山陈集村集中区2配1变	10	800	488
5217	睢宁	岚山陈集集中区1组合配2变	10	800	429
5218	睢宁	岚山陈集村集中区1配3变	10	800	512
5219	睢宁	岚山陈集村集中区2配4变	10	800	502
5220	睢宁	岚山陈集村集中区2配2变	10	800	491
5221	睢宁	岚山陈集村集中区1配1变	10	800	434
5222	睢宁	岚山陈集村集中区2配3变	10	800	391
5223	睢宁	岚山陈集村集中区1配4变	10	800	493
5224	睢宁	岚山陈甘小刑庄2号变	10	200	89
5225	睢宁	岚山春晖苑小区2#变	10	630	378
5226	睢宁	岚山春晖苑小区4#变	10	630	382
5227	睢宁	岚山春晖苑小区3#变	10	630	405
5228	睢宁	岚山春晖苑小区1#变	10	630	387
5229	睢宁	岚山胡楼东台	10	200	137
5230	睢宁	岚山高集新城3配4变	10	800	595
5231	睢宁	岚山高集新城3配1变	10	800	496
5232	睢宁	岚山高集新城3配2变	10	800	491
5233	睢宁	岚山高集新城2配1变	10	630	494
5234	睢宁	岚山高集新城2配2变	10	630	438
5235	睢宁	岚山高集新城3配3变	10	800	531

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5236	睢宁	岚山李河西台	10	100	39
5237	睢宁	岚山陈集宋庄台	10	400	76
5238	睢宁	岚山肖庄一期1#组合配电室1#变	10	630	380
5239	睢宁	岚山肖庄一期1#组合配电室2#变	10	630	368
5240	睢宁	岚山肖庄一期1#组合配电室4#变	10	630	352
5241	睢宁	岚山肖庄一期1#组合配电室3#变	10	630	357
5242	睢宁	岚山盛世豪庭1配1变	10	800	413
5243	睢宁	岚山盛世豪庭1配4变	10	800	420
5244	睢宁	岚山盛世豪庭2配2变	10	800	470
5245	睢宁	岚山盛世豪庭2配3变	10	800	520
5246	睢宁	岚山盛世豪庭1配2变	10	800	355
5247	睢宁	岚山盛世豪庭2配1变	10	800	414
5248	睢宁	岚山盛世豪庭1配3变	10	800	460
5249	睢宁	岚山盛世豪庭2配4变	10	800	433
5250	睢宁	韩二经纬二路公变台	10	200	83
5251	睢宁	岚山袁台袁中组台	10	200	70
5252	睢宁	岚山金桂园小区1#变	10	630	395
5253	睢宁	岚山万和嘉园小区1配2#变	10	630	307
5254	睢宁	岚山万和嘉园小区2配1#变	10	630	402
5255	睢宁	岚山万和嘉园小区2配2#变	10	630	407
5256	睢宁	岚山万和嘉园小区1配3#变	10	630	335
5257	睢宁	岚山万和嘉园小区2配3#变	10	630	362
5258	睢宁	岚山万和嘉园小区2配4#变	10	630	304
5259	睢宁	岚山万和嘉园小区1配1#变	10	630	257
5260	睢宁	岚山万和嘉园小区1配4#变	10	630	357
5261	睢宁	岚山村东一组南台	10	400	264
5262	睢宁	岚山村东一组北台	10	400	231
5263	睢宁	岚望御苑小区2#变南	10	800	520
5264	睢宁	岚望御苑小区1#变北	10	800	392
5265	睢宁	岚山肖庄二期配电室2变	10	630	368
5266	睢宁	岚山肖庄二期配电室3变	10	630	320
5267	睢宁	岚山肖庄二期配电室1变	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5268	睢宁	岚山肖庄二期配电室4变	10	630	365
5269	睢宁	岚山杨庄四组台	10	200	39
5270	睢宁	PMS_岚山崔庄西台	10	200	98
5271	睢宁	岚山胡集北台	10	400	105
5272	睢宁	PMS_岚山位山北台	10	400	185
5273	睢宁	PMS_岚山镇政府	10	200	0
5274	睢宁	PMS_岚山陈集中台	10	200	126
5275	睢宁	PMS_岚山倪营西台	10	200	17
5276	睢宁	PMS_岚山冯赵北台	10	200	38
5277	睢宁	PMS_岚山岚南南台	10	400	200
5278	睢宁	岚山高集南台	10	200	0
5279	睢宁	PMS_岚山郭楼北台	10	400	295
5280	睢宁	岚山河湾东台片	10	200	12
5281	睢宁	岚山骑戈西台片	10	400	188
5282	睢宁	PMS_岚山孙庙东台片	10	200	61
5283	睢宁	岚山陈甘东台片	10	200	0
5284	睢宁	岚山邢圩东台	10	200	109
5285	睢宁	PMS_岚山袁台村西台	10	200	0
5286	睢宁	PMS_岚山陈集姚山头台	10	200	62
5287	睢宁	PMS_岚山草沃李南台	10	200	111
5288	睢宁	PMS_岚山位山西台	10	200	67
5289	睢宁	PMS_庆安胡巷西台	10	200	64
5290	睢宁	PMS_庆安三闸村南台	10	400	7
5291	睢宁	PMS_庆安刘楼一组台	10	200	53
5292	睢宁	PMS_庆安骑路村部台	10	200	52
5293	睢宁	PMS_庆安骑路六组台	10	200	76
5294	睢宁	庆安程庙东台	10	400	185
5295	睢宁	庆安前营北台	10	400	170
5296	睢宁	PMS_庆安前营白庄台	10	200	59
5297	睢宁	PMS_庆安前营南台	10	400	202
5298	睢宁	庆安朱楼后营台	10	200	92
5299	睢宁	庆安渠西七队台	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5300	睢宁	庆安梁庙陈庄台	10	200	0
5301	睢宁	PMS_庆安袁庙中台	10	200	55
5302	睢宁	PMS_庆安小营东台	10	200	9
5303	睢宁	庆安刘楼西台	10	400	160
5304	睢宁	PMS_庆安张庙南台	10	200	43
5305	睢宁	庆安陈圩台	10	400	181
5306	睢宁	PMS_庆安张庙北台	10	200	79
5307	睢宁	PMS_庆安染坊北台	10	200	47
5308	睢宁	PMS_庆安新街口北台	10	200	53
5309	睢宁	PMS_庆安新街口南台	10	200	20
5310	睢宁	PMS_庆安新街口中台	10	400	0
5311	睢宁	PMS_庆安龙集村街道中台	10	315	0
5312	睢宁	PMS_庆安街道中台	10	400	0
5313	睢宁	庆安李集北台	10	200	91
5314	睢宁	PMS_庆安龙集街道西台	10	400	181
5315	睢宁	庆安集东米厂台	10	400	148
5316	睢宁	庆安骑路东台	10	200	85
5317	睢宁	庆安高桥西台	10	400	229
5318	睢宁	庆安官二打水	10	200	116
5319	睢宁	庆安大鲍南台	10	400	181
5320	睢宁	PMS_庆安东楼中台	10	200	39
5321	睢宁	PMS_庆安燕庄中台	10	200	73
5322	睢宁	庆安三闸李集彭庄台	10	200	101
5323	睢宁	PMS_庆安官一村管路口西台	10	200	0
5324	睢宁	PMS_庆安官路口北台	10	200	73
5325	睢宁	庆安街道西台	10	400	212
5326	睢宁	PMS_庆安三闸村匡桥西台	10	200	7
5327	睢宁	PMS_庆安前周东台	10	200	83
5328	睢宁	PMS_庆安前徐赵庄	10	200	50
5329	睢宁	庆安官一袁庄台	10	400	222
5330	睢宁	庆安官二村岳庄台	10	400	201
5331	睢宁	PMS_庆安官二村戈庄台	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5332	睢宁	庆安小鲍魏大桥台	10	400	320
5333	睢宁	PMS_庆安三闸村匡桥东台	10	400	179
5334	睢宁	PMS_庆安三闸村供电所门前台	10	400	70
5335	睢宁	庆安新街口西台	10	200	22
5336	睢宁	PMS_庆安三闸村府后街东台	10	400	88
5337	睢宁	PMS_庆安三闸村府后街中台	10	400	159
5338	睢宁	PMS_庆安杜圩中台	10	400	168
5339	睢宁	PMS_庆安龙集供电所门前台	10	400	117
5340	睢宁	庆安龙集村九组台	10	400	202
5341	睢宁	PMS_庆安龙集中学门前台	10	400	177
5342	睢宁	PMS_庆安龙集村二组台	10	400	160
5343	睢宁	PMS_庆安官路口南台	10	400	144
5344	睢宁	PMS_庆安匡桥张庄台	10	200	60
5345	睢宁	庆安西楼杜庄	10	400	10
5346	睢宁	PMS_庆安鲍滩汪庄	10	200	94
5347	睢宁	庆安杜巷中台	10	400	261
5348	睢宁	庆安杜巷东台	10	400	247
5349	睢宁	庆安镇匡桥东南台	10	200	110
5350	睢宁	PMS_庆安彭模卢庄	10	200	53
5351	睢宁	PMS_庆安朱楼东台	10	200	56
5352	睢宁	PMS_庆安朱楼南台(杜朱村)	10	200	55
5353	睢宁	PMS_庆安渠东南台	10	200	49
5354	睢宁	PMS_庆安渠东车庄台	10	200	96
5355	睢宁	PMS_庆安集西西台	10	400	0
5356	睢宁	PMS_庆安龙北梁园台	10	400	176
5357	睢宁	PMS_庆安龙集集东南台	10	200	81
5358	睢宁	庆安染坊南台	10	200	0
5359	睢宁	PMS_庆安骑路王敦台	10	160	25
5360	睢宁	PMS_庆安新朱村朱楼南台	10	200	107
5361	睢宁	PMS_庆安鲍庙村大鲍抽水	10	200	80
5362	睢宁	庆安龙南王沟	10	200	0
5363	睢宁	庆安龙南孙庄	10	100	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5364	睢宁	庆安龙南邢庄	10	400	202
5365	睢宁	PMS_庆安邱圩袁庙李庄台	10	200	104
5366	睢宁	PMS_庆安邱圩全庄	10	200	119
5367	睢宁	庆安位义军加油站门前	10	200	85
5368	睢宁	PMS_庆安匡桥杨庄台	10	315	108
5369	睢宁	PMS_庆安鲍滩中台	10	200	77
5370	睢宁	PMS_庆安鲍滩河西	10	200	114
5371	睢宁	PMS_庆安渠东王庄	10	200	52
5372	睢宁	PMS_庆安邱庄东台	10	200	92
5373	睢宁	庆安汤园南台	10	200	114
5374	睢宁	PMS_庆安汤园北台	10	200	45
5375	睢宁	PMS_庆安金黄东台	10	200	78
5376	睢宁	PMS_庆安官一村部台	10	200	64
5377	睢宁	PMS_庆安官一村庙东台	10	200	27
5378	睢宁	PMS_庆安渠西北台	10	200	102
5379	睢宁	PMS_庆安杨圩渠西东台	10	400	174
5380	睢宁	PMS_庆安杜圩杜庄台	10	200	127
5381	睢宁	庆安双李西北台	10	200	0
5382	睢宁	庆安西楼吴庄台	10	200	116
5383	睢宁	PMS_庆安前徐社区东路东台	10	400	63
5384	睢宁	PMS_庆安前徐社区西路西台	10	400	43
5385	睢宁	PMS_庆安前徐社区西路东台	10	400	75
5386	睢宁	PMS_庆安前徐社区东路西台	10	400	126
5387	睢宁	PMS_庆安西楼西台	10	400	173
5388	睢宁	庆安西楼周庄台	10	200	104
5389	睢宁	PMS_庆安彭模许庄台	10	400	214
5390	睢宁	PMS_庆安东楼村彭模卢庄南台	10	400	184
5391	睢宁	PMS_庆安东楼村彭模北台	10	400	149
5392	睢宁	PMS_庆安三闸镇政府西台	10	400	0
5393	睢宁	PMS_庆安龙集三组台	10	400	199
5394	睢宁	PMS_庆安骑路八队台	10	200	0
5395	睢宁	PMS_庆安东楼村彭模袁庄西台	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5396	睢宁	PMS_庆安小鲍中台	10	200	48
5397	睢宁	庆安小刘小何台	10	200	90
5398	睢宁	庆安小刘新庄台	10	200	59
5399	睢宁	庆安小刘小刘台	10	200	53
5400	睢宁	庆安徐赵西台	10	200	78
5401	睢宁	庆安严位台	10	200	139
5402	睢宁	庆安严位北台	10	200	73
5403	睢宁	庆安程庙台	10	200	1
5404	睢宁	PMS_庆安林庄西台	10	200	28
5405	睢宁	PMS_庆安梁庙北台	10	200	36
5406	睢宁	PMS_庆安梁庙扶贫台	10	200	80
5407	睢宁	庆安彭模张庄	10	400	252
5408	睢宁	庆安徐赵东台	10	200	11
5409	睢宁	PMS_庆安梁庙中台	10	200	73
5410	睢宁	PMS_庆安龙南赵庄台	10	200	98
5411	睢宁	PMS_庆安耿庙白土台	10	200	27
5412	睢宁	庆安耿庙中台	10	200	57
5413	睢宁	PMS_庆安小营西台	10	200	62
5414	睢宁	PMS_庆安小营李申	10	200	83
5415	睢宁	庆安新朱村朱楼北台	10	200	103
5416	睢宁	PMS_庆安梁庙南台	10	200	88
5417	睢宁	PMS_庆安渠东中台	10	200	63
5418	睢宁	PMS_庆安孙赵西台	10	400	162
5419	睢宁	PMS_庆安孙赵东台	10	200	110
5420	睢宁	PMS_庆安双李南台	10	160	94
5421	睢宁	庆安西楼中台	10	400	201
5422	睢宁	庆安鲍滩村汪庄北台	10	200	123
5423	睢宁	PMS_庆安胡巷北台	10	200	3
5424	睢宁	PMS_庆安胡巷南台	10	200	0
5425	睢宁	庆安燕庄东台	10	200	105
5426	睢宁	PMS_庆安小鲍南台	10	400	0
5427	睢宁	庆安前徐曹庄	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5428	睢宁	庆安袁庙后刘台	10	200	122
5429	睢宁	PMS_庆安胡巷王西台	10	200	28
5430	睢宁	PMS_庆安官二南台	10	200	35
5431	睢宁	PMS_庆安林庄东台	10	200	98
5432	睢宁	庆安金黄西台	10	200	99
5433	睢宁	PMS_庆安朱楼中台	10	200	18
5434	睢宁	PMS_庆安杜圩南台	10	200	108
5435	睢宁	庆安镇渠西北台2#变	10	400	28
5436	睢宁	PMS_庆安渠西街道台	10	200	0
5437	睢宁	庆安小刘赵庙台	10	200	48
5438	睢宁	庆安刘楼东台	10	400	157
5439	睢宁	PMS_庆安刘楼纸马台	10	200	73
5440	睢宁	庆安韩庄台	10	400	132
5441	睢宁	庆安陈圩饶庄台	10	200	58
5442	睢宁	庆安陈圩崔庄	10	200	0
5443	睢宁	PMS_庆安龙西北台	10	200	66
5444	睢宁	PMS_庆安龙西南台	10	200	97
5445	睢宁	PMS_庆安龙北金庄台	10	200	80
5446	睢宁	PMS_庆安杨圩社区1#变	10	400	85
5447	睢宁	PMS_庆安杨圩社区2#变	10	400	140
5448	睢宁	PMS_庆安杨圩社区3#变	10	400	88
5449	睢宁	PMS_庆安西楼村吴庄西台	10	200	63
5450	睢宁	PMS_庆安邱圩南台	10	200	108
5451	睢宁	庆安陈圩村严庄台	10	200	33
5452	睢宁	PMS_庆安耿庙东北台	10	200	58
5453	睢宁	PMS_庆安龙东邱庄台	10	200	118
5454	睢宁	PMS_庆安龙集南街东台	10	400	168
5455	睢宁	PMS_庆安龙集南街西台	10	400	179
5456	睢宁	PMS_庆安破圩台	10	200	71
5457	睢宁	PMS_庆安小鲍位庄台	10	160	47
5458	睢宁	庆安林庄台	10	400	43
5459	睢宁	庆安韩庄北台	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5460	睢宁	PMS_庆安小营南台	10	200	20
5461	睢宁	PMS_庆安耿庙西北台	10	200	23
5462	睢宁	PMS_庆安高桥北台	10	200	37
5463	睢宁	PMS_庆安三闸村李集西台	10	400	67
5464	睢宁	庆安渠东车庄南台	10	200	91
5465	睢宁	庆安杜巷金庄台	10	400	271
5466	睢宁	PMS_庆安渠西5队台	10	200	0
5467	睢宁	PMS_庆安梁庙4队台	10	200	9
5468	睢宁	庆安鲍滩杜庄台	10	200	93
5469	睢宁	PMS_庆安前营后吴东台	10	200	64
5470	睢宁	PMS_庆安林庄马庙台	10	200	61
5471	睢宁	PMS_庆安小营东北台	10	200	5
5472	睢宁	PMS_庆安耿庙曹杨台	10	200	10
5473	睢宁	庆安徐赵2队台	10	200	62
5474	睢宁	庆安徐赵3队台	10	200	47
5475	睢宁	PMS_庆安龙集小学门前台	10	400	112
5476	睢宁	PMS_庆安骑路王敦北台	10	200	61
5477	睢宁	PMS_庆安孙赵8队台	10	400	172
5478	睢宁	庆安龙东龙庄台	10	400	221
5479	睢宁	庆安小刘新庄东台	10	200	83
5480	睢宁	庆安骑路南台	10	400	163
5481	睢宁	PMS_庆安耿庙白土西台	10	200	57
5482	睢宁	PMS_庆安龙西东南台	10	200	83
5483	睢宁	PMS_庆安朱楼后营北台	10	200	80
5484	睢宁	PMS_庆安龙南王庄台	10	200	94
5485	睢宁	PMS_庆安龙南周巩北台	10	200	116
5486	睢宁	PMS_庆安龙南王井南台	10	200	98
5487	睢宁	PMS_庆安张庙东台	10	200	108
5488	睢宁	庆安严位1队台	10	200	84
5489	睢宁	庆安程庙北台	10	200	50
5490	睢宁	PMS_庆安官二前周东南台	10	200	72
5491	睢宁	PMS_庆安官二董后台	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5492	睢宁	PMS_庆安官一顾庄台	10	200	8
5493	睢宁	庆安官一四闸台	10	200	51
5494	睢宁	PMS_庆安东楼北台	10	200	132
5495	睢宁	PMS_庆安梁庙2队台	10	400	228
5496	睢宁	PMS_庆安梁庙3队台	10	200	93
5497	睢宁	PMS_庆安前营1队台	10	200	72
5498	睢宁	PMS_庆安前营吴西台	10	200	84
5499	睢宁	PMS_庆安朱楼二组台	10	200	61
5500	睢宁	PMS_庆安朱楼四组台	10	200	2
5501	睢宁	PMS_庆安林庄李刘北台	10	200	0
5502	睢宁	PMS_庆安林庄2队台	10	200	41
5503	睢宁	PMS_庆安鲍滩张庄北台	10	200	74
5504	睢宁	PMS_庆安杨圩村部台	10	400	111
5505	睢宁	PMS_庆安杨圩村中台	10	400	137
5506	睢宁	PMS_庆安杨圩村北台	10	400	72
5507	睢宁	庆安袁庙后刘东台	10	200	117
5508	睢宁	PMS_庆安前周刘西台	10	200	121
5509	睢宁	PMS_庆安西楼杜庄西台	10	200	46
5510	睢宁	庆安骑路李木台	10	200	90
5511	睢宁	庆安龙南赵庄北台	10	400	259
5512	睢宁	庆安胡巷西台2#变	10	400	144
5513	睢宁	PMS_庆安龙北刘河南台	10	200	22
5514	睢宁	庆安龙西中台	10	400	236
5515	睢宁	庆安杜巷全庄台	10	400	193
5516	睢宁	PMS_庆安邱庄东台2#变	10	200	91
5517	睢宁	PMS_庆安胡巷中台	10	200	0
5518	睢宁	PMS_庆安彭赵南台	10	400	15
5519	睢宁	PMS_庆安彭赵中台	10	400	144
5520	睢宁	PMS_庆安彭赵东南台	10	400	218
5521	睢宁	PMS_庆安杨圩村部东台	10	200	6
5522	睢宁	庆安杨圩渠西8队台	10	200	43
5523	睢宁	PMS_庆安刘楼西北台	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5524	睢宁	庆安杜圩西台	10	400	0
5525	睢宁	庆安陈圩饶庄北台	10	400	225
5526	睢宁	庆安陈圩西台	10	400	240
5527	睢宁	庆安染坊东台	10	315	14
5528	睢宁	PMS_庆安东楼胡庄台	10	200	20
5529	睢宁	PMS_庆安高桥东南台	10	200	34
5530	睢宁	PMS_庆安高桥东北台	10	200	84
5531	睢宁	PMS_庆安骑路四队台	10	315	82
5532	睢宁	PMS_庆安骑路九队台	10	315	169
5533	睢宁	PMS_庆安彭赵袁庄北台	10	315	203
5534	睢宁	PMS_庆安杨庄西北台	10	400	78
5535	睢宁	PMS_庆安彭赵东南台3#	10	400	125
5536	睢宁	PMS_庆安龙北金庄北台	10	200	60
5537	睢宁	PMS_庆安杨庄西台	10	400	146
5538	睢宁	PMS_庆安彭赵南台1#	10	400	204
5539	睢宁	PMS_庆安胡巷东台	10	315	140
5540	睢宁	PMS_庆安耿庙单1队台	10	200	65
5541	睢宁	PMS_庆安龙集村河西南台	10	400	165
5542	睢宁	庆安镇官二前周南台	10	200	50
5543	睢宁	庆安龙南周卓北台	10	315	193
5544	睢宁	PMS_庆安集西4队台	10	315	222
5545	睢宁	庆安杨庄南台	10	200	104
5546	睢宁	PMS_庆安杨庄北台	10	400	11
5547	睢宁	PMS_庆安大鲍二组台	10	400	144
5548	睢宁	PMS_庆安梁庙陈庄南台	10	400	228
5549	睢宁	庆安袁庙李庄东台	10	200	73
5550	睢宁	PMS_庆安东楼南台	10	400	206
5551	睢宁	PMS_庆安杨庄东南台	10	400	193
5552	睢宁	PMS_杜巷小区1#变	10	400	157
5553	睢宁	PMS_杜巷小区2#变	10	400	185
5554	睢宁	PMS_杜巷小区3#变	10	400	181
5555	睢宁	PMS_杜巷小区4#变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5556	睢宁	庆安杜巷小区6#变	10	400	169
5557	睢宁	PMS_庆安杜朱集中区2#变	10	400	124
5558	睢宁	庆安杜朱集中区3#变	10	200	91
5559	睢宁	PMS_庆安新朱集中区4#变	10	400	185
5560	睢宁	PMS_庆安杜朱集中区1#变	10	400	228
5561	睢宁	PMS_庆安杜朱集中区5#变	10	400	146
5562	睢宁	PMS_庆安新朱集中区5#变	10	400	160
5563	睢宁	PMS_庆安新朱集中区3#变	10	400	199
5564	睢宁	PMS_庆安杜朱集中区4#变	10	400	148
5565	睢宁	庆安新朱集中区6#变	10	400	213
5566	睢宁	PMS_龙腾花苑小区1#变	10	400	184
5567	睢宁	庆安镇官二王东台	10	200	127
5568	睢宁	PMS_庆安杨庄东台	10	400	127
5569	睢宁	PMS_水韵小镇2#变	10	400	122
5570	睢宁	PMS_水韵小镇5#变	10	400	103
5571	睢宁	PMS_水韵小镇3#变	10	400	159
5572	睢宁	PMS_水韵小镇1#变	10	400	118
5573	睢宁	PMS_水韵小镇4#变	10	400	187
5574	睢宁	PMS_庆安刘楼一组2#变	10	400	127
5575	睢宁	PMS_庆安官路口庙后台	10	200	76
5576	睢宁	PMS_孙赵小区6#变	10	400	169
5577	睢宁	PMS_孙赵小区1#变	10	400	198
5578	睢宁	PMS_孙赵小区3#变	10	400	167
5579	睢宁	PMS_孙赵小区5#变	10	400	213
5580	睢宁	PMS_孙赵小区4#变	10	400	130
5581	睢宁	PMS_庆安杜圩小区二期1#变	10	200	43
5582	睢宁	PMS_庆安渠东北台	10	200	53
5583	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期4#变	10	630	561
5584	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期5#变	10	630	450
5585	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期1#变	10	630	301
5586	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期2#变	10	500	196
5587	睢宁	PMS_庆安杜巷小区二期3#变	10	500	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5588	睢宁	PMS_庆安双李西台	10	200	18
5589	睢宁	庆安双李东台	10	400	47
5590	睢宁	庆安镇杨圩一队东台	10	100	36
5591	睢宁	PMS_庆安镇林庄北台	10	400	194
5592	睢宁	庆安镇杨圩一队西台	10	200	134
5593	睢宁	PMS_庆安镇前徐社区北台	10	400	223
5594	睢宁	庆安镇邱圩社区10#箱变	10	500	239
5595	睢宁	庆安镇邱圩社区11#箱变	10	500	281
5596	睢宁	庆安镇邱圩社区12#箱变	10	500	270
5597	睢宁	PMS_庆安镇林庄六队台	10	200	0
5598	睢宁	PMS_庆安镇耿庙一组台	10	400	200
5599	睢宁	PMS_庆安镇梁庙六队台	10	400	235
5600	睢宁	庆安镇梁庙村部台	10	200	110
5601	睢宁	庆安龙集加油站门前台	10	200	2
5602	睢宁	庆安河西张庄台	10	200	97
5603	睢宁	孙赵小区2#变	10	400	188
5604	睢宁	庆安杨圩社区4#变	10	400	115
5605	睢宁	庆安破圩2号变	10	200	104
5606	睢宁	庆安惠馨嘉苑1#箱变	10	630	418
5607	睢宁	庆安惠馨嘉苑2#箱变	10	630	324
5608	睢宁	胡巷南台2#变	10	200	99
5609	睢宁	庆安徐赵西南台	10	200	126
5610	睢宁	庆安林庄马庙北台	10	400	281
5611	睢宁	庆安镇龙集村六组台	10	200	0
5612	睢宁	庆安杜巷小区二期6#变	10	400	219
5613	睢宁	庆安前徐小区村部变	10	400	234
5614	睢宁	庆安镇邱圩社区9#箱变	10	630	316
5615	睢宁	庆安镇邱圩社区8#箱变	10	630	345
5616	睢宁	庆安镇邱圩社区1#箱变	10	630	356
5617	睢宁	庆安镇前周西台	10	400	45
5618	睢宁	庆安镇小鲍南台2#变	10	400	286
5619	睢宁	庆安镇李集何庄2#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5620	睢宁	庆安镇大鲍北台2#变	10	200	79
5621	睢宁	庆安镇官路口南台2#变	10	400	251
5622	睢宁	庆安镇小鲍东台2#变	10	200	0
5623	睢宁	庆安镇朱楼后营西台	10	400	230
5624	睢宁	庆安镇小鲍西台	10	200	68
5625	睢宁	庆安镇陈圩小学台	10	315	68
5626	睢宁	庆安邱庄中台2号变	10	400	243
5627	睢宁	庆安镇邱圩社区4#箱变	10	630	343
5628	睢宁	庆安镇邱圩社区5#箱变	10	630	361
5629	睢宁	庆安镇杜圩小区二期2#变	10	400	104
5630	睢宁	庆安镇胡巷北台1#变	10	400	144
5631	睢宁	庆安镇杨圩四队台	10	200	46
5632	睢宁	庆安镇新街口中台2#变	10	400	0
5633	睢宁	庆安镇邱圩社区6#箱变	10	630	363
5634	睢宁	庆安镇龙北村梁园北台	10	400	234
5635	睢宁	庆安镇西楼村马庄西台	10	200	0
5636	睢宁	庆安龙集人家2#箱变	10	630	373
5637	睢宁	庆安龙集人家1#箱变	10	630	222
5638	睢宁	庆安龙集人家5#箱变	10	500	144
5639	睢宁	庆安龙集人家3#箱变	10	630	228
5640	睢宁	庆安龙集人家4#箱变	10	630	346
5641	睢宁	庆安镇庆馨花园D-1变	10	500	215
5642	睢宁	庆安镇庆馨花园B-2变	10	500	272
5643	睢宁	庆安镇庆馨花园D-3变	10	500	281
5644	睢宁	庆安镇庆馨花园C-2变	10	630	279
5645	睢宁	庆安镇庆馨花园D-2变	10	500	214
5646	睢宁	庆安镇庆馨花园C-3变	10	630	278
5647	睢宁	庆安镇庆馨花园C-6变	10	630	192
5648	睢宁	庆安镇庆馨花园D-4变	10	500	273
5649	睢宁	庆安镇庆馨花园C-1变	10	630	299
5650	睢宁	庆安镇庆馨花园C-5变	10	630	313
5651	睢宁	庆安镇庆馨花园C-4变	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5652	睢宁	庆安镇庆馨花园B-1变	10	500	213
5653	睢宁	庆安镇庆馨花园B-3变	10	500	269
5654	睢宁	庆安镇庆馨花园B-4变	10	500	206
5655	睢宁	庆安镇刘楼纸马东台	10	400	248
5656	睢宁	庆安镇胡巷四组台	10	400	0
5657	睢宁	庆安镇街道东南台	10	400	0
5658	睢宁	庆安镇前营六队台	10	400	216
5659	睢宁	庆安镇大鲍南台2#变	10	200	30
5660	睢宁	庆安镇东楼村东北台	10	200	91
5661	睢宁	庆安镇官一村部东台	10	200	46
5662	睢宁	庆安镇邱圩社区7#箱变	10	630	392
5663	睢宁	庆安镇庆馨花园C区商业变	10	630	438
5664	睢宁	庆安镇庆馨花园D区商业变	10	630	468
5665	睢宁	庆安镇庆馨花园B区商业变	10	500	251
5666	睢宁	PMS_庆安高桥南台	10	400	190
5667	睢宁	PMS_庆安龙北刘河台	10	200	53
5668	睢宁	庆安高桥东台	10	200	100
5669	睢宁	PMS_庆安骑路北台	10	200	55
5670	睢宁	PMS_庆安骑路西台	10	200	60
5671	睢宁	PMS_庆安孙赵北台	10	400	229
5672	睢宁	PMS_庆安鲍滩南台	10	400	81
5673	睢宁	PMS_庆安邱庄中台	10	400	219
5674	睢宁	庆安杜巷李庄台	10	200	160
5675	睢宁	PMS_庆安杜巷南台	10	200	77
5676	睢宁	PMS_庆安金黄北台	10	400	129
5677	睢宁	PMS_庆安燕庄北台	10	200	61
5678	睢宁	PMS_庆安燕庄西台	10	200	97
5679	睢宁	PMS_庆安彭赵西台	10	400	257
5680	睢宁	PMS_庆安庆安街道东台	10	400	96
5681	睢宁	PMS_庆安官二北台	10	200	50
5682	睢宁	PMS_庆安河西西台	10	200	60
5683	睢宁	PMS_庆安邱圩中台	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5684	睢宁	PMS_庆安大鲍东南台	10	400	172
5685	睢宁	庆安小鲍北台	10	400	197
5686	睢宁	PMS_庆安大鲍北台	10	200	48
5687	睢宁	PMS_庆安大鲍中台	10	200	45
5688	睢宁	PMS_庆安梁庙十队台	10	200	55
5689	睢宁	PMS_庆安西楼村白庄台	10	400	253
5690	睢宁	PMS_庆安东楼翟庄台	10	200	64
5691	睢宁	PMS_李集李畔圩河崖台	10	200	65
5692	睢宁	李集大周村北台	10	200	130
5693	睢宁	李集轴山村小王台	10	400	136
5694	睢宁	PMS_李集三里村东台	10	200	0
5695	睢宁	PMS_李集三里四组	10	200	36
5696	睢宁	PMS_李集三里村三里西台	10	200	79
5697	睢宁	PMS_李集王铺苗东台	10	200	94
5698	睢宁	PMS_李集东圩村北台	10	200	29
5699	睢宁	李集大周村五里王北台	10	400	0
5700	睢宁	李集五里元吴西台	10	400	33
5701	睢宁	PMS_李集东圩陈场台	10	400	172
5702	睢宁	李集徐厂村北台	10	400	203
5703	睢宁	PMS_李集王旨东台	10	200	16
5704	睢宁	PMS_李集张刘村小陆台	10	200	0
5705	睢宁	李集柳圩村大安北台	10	400	214
5706	睢宁	李集花厅村南台	10	400	170
5707	睢宁	PMS_李集西圩村光明台	10	400	16
5708	睢宁	PMS_李集花厅周东台	10	200	0
5709	睢宁	李集轴山村部台	10	400	156
5710	睢宁	PMS_李集五里袁凌庄	10	200	8
5711	睢宁	PMS_李集徐场村小王	10	200	9
5712	睢宁	PMS_李集徐场村黑豹台	10	200	48
5713	睢宁	PMS_李集西圩村南台	10	400	142
5714	睢宁	PMS_李集青年路北台	10	400	55
5715	睢宁	PMS_李集青年路南台	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5716	睢宁	PMS_李集府前路东台	10	400	123
5717	睢宁	李集西圩黄场台	10	400	59
5718	睢宁	PMS_李集桃李新区	10	400	117
5719	睢宁	PMS_李集东圩村西九台	10	400	160
5720	睢宁	PMS_李集和平新区	10	400	77
5721	睢宁	PMS_李集安康新区	10	400	117
5722	睢宁	PMS_李集医院新区台	10	400	113
5723	睢宁	PMS_李集橡胶厂西台	10	400	102
5724	睢宁	PMS_李集橡胶厂东	10	200	78
5725	睢宁	PMS_李集花厅小李	10	200	41
5726	睢宁	PMS_李集二中公变	10	400	57
5727	睢宁	PMS_李集敬老院台区	10	400	82
5728	睢宁	李集花厅周南台	10	200	0
5729	睢宁	PMS_李集花厅村部	10	400	53
5730	睢宁	PMS_李集复兴北路南台	10	400	64
5731	睢宁	李集武昌路北台	10	400	118
5732	睢宁	PMS_李集周汪村台	10	200	0
5733	睢宁	PMS_李集柳圩村南台	10	200	55
5734	睢宁	PMS_李集柳圩村倒桥台	10	200	94
5735	睢宁	PMS_李集大周村小岳台	10	200	83
5736	睢宁	PMS_李集徐场村胡安台	10	400	192
5737	睢宁	PMS_李集一里王村河东台	10	200	56
5738	睢宁	PMS_李集柳圩村西台	10	200	18
5739	睢宁	李集张刘村前赵台	10	200	52
5740	睢宁	PMS_李集张刘村张一台	10	200	0
5741	睢宁	PMS_李集大周村村部台	10	200	46
5742	睢宁	PMS_李集张刘村李西台	10	200	41
5743	睢宁	PMS_李集东圩三队小区	10	400	0
5744	睢宁	PMS_李集李潘圩李中台	10	200	0
5745	睢宁	李集张刘村李城市台	10	200	112
5746	睢宁	PMS_李集大安南台	10	200	2
5747	睢宁	PMS_李集郝庄村海东台	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5748	睢宁	PMS_李集王铺村一组	10	200	73
5749	睢宁	李集王铺村东台	10	200	70
5750	睢宁	PMS_李集东圩村三队台	10	400	241
5751	睢宁	PMS_李集东圩村315台	10	400	62
5752	睢宁	PMS_李集武昌路南台	10	400	141
5753	睢宁	PMS_李集复兴路南台	10	400	224
5754	睢宁	PMS_李集庄河西七台	10	200	52
5755	睢宁	PMS_李集大安北湖台	10	200	57
5756	睢宁	李集镇庄河村南台	10	200	16
5757	睢宁	PMS_李集庄河村村部台	10	200	47
5758	睢宁	李集镇庄河村东七台	10	400	211
5759	睢宁	李集庄河村袁强台	10	400	176
5760	睢宁	PMS_李集三里小河东台	10	315	157
5761	睢宁	李集三里小河西台	10	200	71
5762	睢宁	PMS_李集花厅村北台	10	400	237
5763	睢宁	李集郝庄小河台	10	400	194
5764	睢宁	李集东圩村125台	10	400	82
5765	睢宁	PMS_李集东圩小河台	10	80	9
5766	睢宁	PMS_李集粮油南公变	10	400	86
5767	睢宁	PMS_李集橡胶厂台	10	315	0
5768	睢宁	李集粮油厂台	10	400	0
5769	睢宁	PMS_李集供电所	10	250	38
5770	睢宁	PMS_李集五里袁村路西台	10	200	59
5771	睢宁	PMS_李集五里袁杜巷台	10	200	71
5772	睢宁	PMS_李集镇陈场西南台（陈场西3台）	10	200	83
5773	睢宁	PMS_李集柳圩村中台片	10	200	19
5774	睢宁	PMS_李集镇复兴南路南台	10	200	0
5775	睢宁	PMS_李集镇大周村西台	10	200	114
5776	睢宁	PMS_李集周后中台	10	200	15
5777	睢宁	李集周后北台	10	200	85
5778	睢宁	李集五里袁村袁庄台	10	400	97
5779	睢宁	PMS_李集镇庄河村姚楼台	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5780	睢宁	PMS_李集镇车管所门前台	10	400	137
5781	睢宁	PMS_李集肖庄村姚庄台片	10	200	53
5782	睢宁	PMS_李集东圩小杨庄台片	10	200	0
5783	睢宁	PMS_李集王铺村四组台片	10	200	75
5784	睢宁	PMS_李集镇一里王村三里王东台	10	200	110
5785	睢宁	PMS_李集花厅村郭楼台片	10	200	0
5786	睢宁	PMS_李集郝庄村郝东台片	10	400	150
5787	睢宁	PMS_李集西圩村金陵台片	10	400	80
5788	睢宁	PMS_李集李潘圩李西台片	10	200	112
5789	睢宁	李集工业园南小区台片	10	200	0
5790	睢宁	PMS_李集大周村大岳台片	10	315	158
5791	睢宁	PMS_李集李中西门公变台片	10	400	145
5792	睢宁	PMS_李集轴山村山东台片	10	200	87
5793	睢宁	李集曹柳南台片	10	200	73
5794	睢宁	PMS_李集一里王村二里王台片	10	200	54
5795	睢宁	李集郝庄村村部台片	10	400	17
5796	睢宁	PMS_李集曹柳北台片	10	200	65
5797	睢宁	PMS_李集王铺村西台片	10	200	8
5798	睢宁	李集柳圩村北台片	10	400	63
5799	睢宁	PMS_李集一里王村北台片	10	200	26
5800	睢宁	PMS_李集张刘村张四台片	10	200	2
5801	睢宁	PMS_李集李潘圩后行台片	10	200	67
5802	睢宁	李集东圩村东台片	10	400	170
5803	睢宁	李集郝庄村赵庙台片	10	400	158
5804	睢宁	李集大周村五里王南台片	10	200	0
5805	睢宁	PMS_李集东圩村东九南台	10	400	146
5806	睢宁	李集西外环北台	10	400	35
5807	睢宁	PMS_李集东圩村东九台	10	400	88
5808	睢宁	PMS_李集李中北门公变	10	400	163
5809	睢宁	PMS_李集桃李路南台	10	400	8
5810	睢宁	PMS_李集东圩四组台	10	400	105
5811	睢宁	PMS_李集东圩一组台	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5812	睢宁	PMS_李集二中北门公变	10	400	121
5813	睢宁	李集镇陈场北台（复兴南路北台）	10	400	138
5814	睢宁	李集花厅村周前组	10	200	74
5815	睢宁	PMS_李集东圩十组台	10	400	230
5816	睢宁	李集苏果超市门前台	10	400	0
5817	睢宁	PMS_李集西圩东华组台	10	400	118
5818	睢宁	PMS_李集黄场西台	10	400	111
5819	睢宁	PMS_李集镇花厅牛庄北台	10	400	173
5820	睢宁	PMS_李集元肖村范庄东台	10	200	34
5821	睢宁	PMS_李集肖庄村肖东组台片	10	200	31
5822	睢宁	PMS_李集天天超市门前台片	10	400	0
5823	睢宁	PMS_李集镇张刘村张一组北台	10	200	26
5824	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村李西组西台	10	200	66
5825	睢宁	PMS_李集镇一里王村一里王组南台	10	400	209
5826	睢宁	PMS_李集镇郝庄村菜庄台	10	400	241
5827	睢宁	PMS_李集镇庄河村姚楼组北台	10	200	92
5828	睢宁	PMS_李集镇袁肖村范庄组北台	10	200	69
5829	睢宁	PMS_李集镇东圩村杨庄组西台	10	400	187
5830	睢宁	PMS_李集镇轴山村前西台	10	400	253
5831	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区1-1#变	10	630	342
5832	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区1#-2	10	630	185
5833	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区2#	10	500	218
5834	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区3#	10	500	237
5835	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区4#-1	10	500	222
5836	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区4#-2	10	500	239
5837	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区5#-1	10	630	308
5838	睢宁	PMS_李集镇御府花苑小区5#-2	10	630	301
5839	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇1#变	10	400	164
5840	睢宁	PMS_李集镇庄河村西七组北台	10	200	61
5841	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村高东组南台	10	200	70
5842	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村高西组南台	10	200	61
5843	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村高西组北台	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5844	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村曹柳南组东台	10	200	16
5845	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村后行组东台	10	200	89
5846	睢宁	PMS_李集镇袁肖村凌庄组南台	10	400	219
5847	睢宁	PMS_李集镇袁肖村王庄组台	10	200	103
5848	睢宁	PMS_李集镇花厅村周东组北台	10	200	89
5849	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村高东组北台	10	200	47
5850	睢宁	PMS_李集镇一里王河东组东台	10	200	79
5851	睢宁	PMS_李集镇一里王村二里王组西台	10	200	0
5852	睢宁	PMS_李集镇郝庄村王点西队台	10	200	13
5853	睢宁	PMS_李集大周村大岳中台	10	200	89
5854	睢宁	PMS_李集镇大周村五里王西台	10	200	0
5855	睢宁	PMS_李集镇徐厂村前珍组东台	10	200	31
5856	睢宁	PMS_李集镇西圩村礼拜堂公变	10	400	8
5857	睢宁	PMS_李集徐厂村胡安组北台	10	400	189
5858	睢宁	PMS_李集镇郝庄组海西台	10	400	157
5859	睢宁	PMS_李集镇郝庄村吴场北台	10	200	76
5860	睢宁	PMS_李集镇东圩村五组台	10	400	0
5861	睢宁	李集镇庄河村小学台	10	200	2
5862	睢宁	PMS_李集镇王铺村三组台	10	200	85
5863	睢宁	PMS_李集镇张刘村村部台	10	200	0
5864	睢宁	PMS_李集镇王铺村五组台	10	200	10
5865	睢宁	PMS_李集镇轴山村山西台	10	200	6
5866	睢宁	PMS_李集镇三里村五组	10	200	88
5867	睢宁	PMS_李集镇袁肖村靖楼西台	10	400	99
5868	睢宁	PMS_李集镇徐厂村黑报组北台	10	200	80
5869	睢宁	PMS_李集镇东圩村洞庭市场台	10	400	158
5870	睢宁	PMS_李集镇府前路西台	10	400	0
5871	睢宁	PMS_李集镇柳圩村大安西台	10	200	8
5872	睢宁	PMS_李集镇张刘村李东台	10	200	79
5873	睢宁	PMS_李集镇张刘村后赵台（增容）	10	200	44
5874	睢宁	PMS_李集镇郝庄村郝东组北台	10	200	108
5875	睢宁	PMS_李集镇徐厂村徐中组北台	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5876	睢宁	PMS_李集镇李潘圩村河南台	10	200	66
5877	睢宁	PMS_李集袁肖村肖西组台	10	200	76
5878	睢宁	PMS_李集镇五里袁村靖楼东台	10	200	31
5879	睢宁	PMS_李集镇三里村小学台公变	10	200	60
5880	睢宁	PMS_李集镇轴山村后西组东台	10	400	180
5881	睢宁	PMS_李集镇郝庄村海东组东台	10	200	117
5882	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区1#变	10	400	202
5883	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区2#变	10	400	230
5884	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区3#变	10	400	219
5885	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区4#变	10	400	199
5886	睢宁	PMS_李集镇青年路中台	10	400	157
5887	睢宁	PMS_李集镇第二中学教师宿舍公变	10	400	259
5888	睢宁	PMS_李集镇李中宿舍东公变	10	200	93
5889	睢宁	PMS_李集镇敬老院南台	10	200	48
5890	睢宁	PMS_李集柳圩村袁庄北台	10	200	19
5891	睢宁	PMS_李集镇柳圩村袁庄组中台	10	400	247
5892	睢宁	PMS_李集镇柳圩村三组台	10	200	68
5893	睢宁	PMS_李集镇大周村六组台	10	200	121
5894	睢宁	PMS_李集镇大周村小孟南台	10	200	63
5895	睢宁	李集镇三里村洪西组台	10	400	202
5896	睢宁	PMS_李集庄河村东八台	10	200	92
5897	睢宁	PMS_李集镇周汪南台	10	200	117
5898	睢宁	PMS_李集镇轴山村山东组东台	10	200	49
5899	睢宁	PMS_李集西圩村姚庄组南台	10	400	154
5900	睢宁	PMS_李集镇王铺村苗庄组西台	10	200	81
5901	睢宁	李集镇花厅村斜门里北台	10	400	124
5902	睢宁	李集镇中心商城2#变	10	800	462
5903	睢宁	PMS_李集镇中心商场1#高压间隔配电变压器	10	800	555
5904	睢宁	PMS_李集镇庄河村东七南台	10	200	69
5905	睢宁	李集镇东圩村三组李灵路台	10	400	0
5906	睢宁	李集镇李中宿舍西台	10	315	196
5907	睢宁	PMS_李集镇一里王村河中组台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5908	睢宁	PMS_李集镇王铺苗庄西组南台	10	200	72
5909	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇4#变	10	400	153
5910	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇3#变	10	400	228
5911	睢宁	PMS_李集镇五里袁村杜巷南台	10	200	55
5912	睢宁	PMS_李集镇袁肖村路西组南台	10	200	44
5913	睢宁	李集镇西圩村幼儿园门口公变	10	400	89
5914	睢宁	PMS_李集镇花厅郭楼西台	10	200	0
5915	睢宁	PMS_李集镇北外环东路西台	10	400	242
5916	睢宁	PMS_李集镇周汪西台	10	200	63
5917	睢宁	PMS_李集镇李中东门公变	10	400	93
5918	睢宁	PMS_李集镇柳圩村大安东台	10	200	85
5919	睢宁	PMS_李集徐厂村徐中组南台	10	200	0
5920	睢宁	PMS_李集镇袁肖村肖庄台	10	400	25
5921	睢宁	PMS_李集镇府前东路东台	10	400	129
5922	睢宁	PMS_李集镇西圩村金陵路南台	10	400	195
5923	睢宁	PMS_李集镇大周村七组台	10	200	118
5924	睢宁	PMS_李集镇花厅村集中居住区5#变	10	400	193
5925	睢宁	PMS_李集镇徐厂村村部台	10	200	59
5926	睢宁	PMS_李集镇袁肖村吴庄组南台	10	200	109
5927	睢宁	PMS_李集镇柳圩村河东组台	10	200	87
5928	睢宁	PMS_李集镇王铺村一组北台	10	200	44
5929	睢宁	PMS_李集镇张刘村李中组南台	10	200	0
5930	睢宁	PMS_李集镇花厅村牛西组台	10	200	35
5931	睢宁	PMS_李集镇徐厂村八张组北台	10	200	0
5932	睢宁	李集镇北外环东路东台	10	200	0
5933	睢宁	PMS_李集镇东圩村八组南台	10	400	97
5934	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇2#	10	400	180
5935	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇5#变	10	400	183
5936	睢宁	PMS_李集镇金陵小镇6#变	10	400	164
5937	睢宁	PMS_李集镇西圩小学台公变	10	200	0
5938	睢宁	PMS_李集镇东圩中心商城门前公变	10	400	0
5939	睢宁	PMS_李集镇柳圩小学门前台	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5940	睢宁	PMS_李集镇轴山村小王西台	10	200	65
5941	睢宁	李集镇桃李路西台	10	400	226
5942	睢宁	PMS_李集镇李畔圩李东台	10	200	53
5943	睢宁	PMS_李集镇安康新区2#变	10	400	144
5944	睢宁	PMS_李集镇金陵集中居住区2#变	10	400	136
5945	睢宁	PMS_李集镇金陵集中居住区1#	10	400	165
5946	睢宁	PMS_李集镇柳圩大安李灵路台	10	400	112
5947	睢宁	PMS_李集镇一里王村一里王台	10	200	34
5948	睢宁	PMS_李集镇复州路台	10	400	152
5949	睢宁	PMS_李集镇东圩村二组台片	10	200	0
5950	睢宁	PMS_李集西圩村冷冻食品2#变	10	400	244
5951	睢宁	PMS_李集西圩村冷冻食品1#变	10	400	240
5952	睢宁	PMS_李集柳圩七组台	10	200	24
5953	睢宁	PMS_李集长兴小区1#变	10	400	120
5954	睢宁	PMS_李集农机场东台	10	400	157
5955	睢宁	李集金陵集中居住区3号变	10	400	185
5956	睢宁	PMS_李集镇五里王猪厂台	10	200	10
5957	睢宁	PMS_李集镇西圩村天台山市场台	10	400	144
5958	睢宁	PMS_李集镇东方美食门前台	10	400	63
5959	睢宁	PMS_李集镇电商园2#	10	400	93
5960	睢宁	PMS_李集镇电商园1#变	10	400	0
5961	睢宁	PMS_李集镇柳圩六组台	10	400	227
5962	睢宁	PMS_李集镇健身广场台	10	400	234
5963	睢宁	PMS_李集镇五金小区台柱上变压器	10	400	194
5964	睢宁	李集柳圩村二组台	10	200	83
5965	睢宁	李集镇王铺村三组北台	10	400	221
5966	睢宁	李集镇金陵西路2号变	10	400	234
5967	睢宁	李集镇锚街台	10	400	137
5968	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村河崖东台	10	400	226
5969	睢宁	PMS_李集橡胶厂2号变	10	400	226
5970	睢宁	PMS_李集镇李畔圩村部台	10	400	224
5971	睢宁	PMS_李集镇李畔圩李东2号变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5972	睢宁	PMS_李集橡胶厂4号变	10	400	213
5973	睢宁	PMS_李集橡胶厂1号变	10	400	37
5974	睢宁	PMS_李集镇洞庭南路1号变	10	400	162
5975	睢宁	PMS_李集镇李中西门2号变	10	400	39
5976	睢宁	PMS_李集镇洞庭北路和平2号变	10	400	117
5977	睢宁	PMS_李集镇武昌北路2号	10	400	160
5978	睢宁	PMS_李集镇武昌北路1号	10	400	166
5979	睢宁	PMS_李集三里洪东台	10	400	266
5980	睢宁	PMS_李集三里小学西台	10	400	240
5981	睢宁	李集镇新盛苑台	10	400	196
5982	睢宁	李集镇西圩顺和	10	400	101
5983	睢宁	PMS_李荣利小区综合变柱上变压器	10	400	189
5984	睢宁	PMS_黄保山小区西台综合变	10	200	81
5985	睢宁	PMS_黄保山小区东台综合变	10	400	206
5986	睢宁	PMS_李集李中宿舍南台	10	400	152
5987	睢宁	PMS_李集锦程之星门前台	10	400	218
5988	睢宁	PMS_李集镇花厅集中居住区7#变	10	400	110
5989	睢宁	PMS_李集镇花厅集中居住区6#变	10	400	104
5990	睢宁	PMS_李集镇花厅集中居住区8#变	10	400	223
5991	睢宁	PMS_李集陈场东台	10	400	157
5992	睢宁	PMS_李集姚庄农民集中居住区2#变	10	630	368
5993	睢宁	PMS_李集姚庄农民集中居住区1#变	10	630	370
5994	睢宁	PMS_李集姚庄农民集中居住区3#变	10	630	306
5995	睢宁	PMS_李集姚庄农民集中居住区4#变	10	630	352
5996	睢宁	李集镇复兴南路2号变	10	200	72
5997	睢宁	李集复兴南路北台2#变	10	400	160
5998	睢宁	李集礼拜堂南台	10	400	89
5999	睢宁	李集粮油厂2号台	10	400	0
6000	睢宁	李集东圩村三队老街台	10	400	196
6001	睢宁	李集镇李潘圩村草场台	10	200	0
6002	睢宁	李集家福伟业丽景华庭1配1变	10	630	387
6003	睢宁	李集家福伟业丽景华庭1配2变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6004	睢宁	李集家福伟业丽景华庭1配3变	10	630	386
6005	睢宁	李集家福伟业丽景华庭1配4变	10	630	441
6006	睢宁	李集镇袁肖村农民集中居住区2#变	10	800	519
6007	睢宁	李集镇袁肖村农民集中居住区1#变	10	800	534
6008	睢宁	李集西圩东大院4变	10	800	640
6009	睢宁	李集西圩东大院3变	10	800	513
6010	睢宁	李集西外环北路2#台	10	400	0
6011	睢宁	李集青年北路南台	10	400	137
6012	睢宁	李集西圩黄场组北台	10	400	158
6013	睢宁	李集庄河村桃李路台	10	200	67
6014	睢宁	李集东圩一组西台	10	400	173
6015	睢宁	李集复兴北路南1#变	10	200	0
6016	睢宁	李集小杨庄农村集中区1#变	10	315	124
6017	睢宁	李集小杨庄农村集中区2#变	10	315	219
6018	睢宁	李集镇大周村农村集中居住区2#变	10	800	410
6019	睢宁	李集镇大周村农村集中居住区1#变	10	800	324
6020	睢宁	李集轴山村集中区2#变	10	630	254
6021	睢宁	李集轴山村集中区3#变	10	630	336
6022	睢宁	李集轴山村集中区1#变	10	630	338
6023	睢宁	李集轴山村集中区4#变	10	630	429
6024	睢宁	李集西圩东大院1变	10	800	499
6025	睢宁	李集西圩东大院2变	10	800	490
6026	睢宁	李集农商行门前台	10	400	0
6027	睢宁	李集英才佳苑1配2变	10	800	486
6028	睢宁	李集英才佳苑1配4变	10	800	544
6029	睢宁	李集英才佳苑1配3变	10	800	540
6030	睢宁	李集英才佳苑1配1变	10	800	529
6031	睢宁	PMS_李集丝织厂台-1	10	400	0
6032	睢宁	PMS_李集农机厂台	10	400	116
6033	睢宁	PMS_李集徐厂前珍台	10	200	45
6034	睢宁	PMS_李集西圩村西台	10	400	183
6035	睢宁	PMS_李集花厅牛庄台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6036	睢宁	PMS_李集回民路东台	10	200	25
6037	睢宁	桃园丁牙东台	10	400	177
6038	睢宁	PMS_桃园丁牙洪庄南台	10	200	38
6039	睢宁	PMS_桃园马厂南台	10	200	2
6040	睢宁	PMS_桃园小楼南台	10	200	93
6041	睢宁	PMS_桃园大许北台	10	200	16
6042	睢宁	PMS_桃园彭井西台	10	400	193
6043	睢宁	PMS_桃园彭井中台	10	200	32
6044	睢宁	PMS_桃园旧朱集南台	10	200	112
6045	睢宁	PMS_桃园旧朱集中台	10	200	123
6046	睢宁	PMS_桃园邱湖西北台	10	200	0
6047	睢宁	PMS_桃园常台西台	10	200	0
6048	睢宁	PMS_桃园周河西台	10	200	0
6049	睢宁	桃园蒋西南台	10	200	60
6050	睢宁	PMS_桃园蒋东东台	10	200	74
6051	睢宁	PMS_桃园西湖南台	10	400	242
6052	睢宁	PMS_桃园位圩南台	10	200	114
6053	睢宁	PMS_桃园邢庄北台	10	200	76
6054	睢宁	PMS_桃园邢庄王庄台	10	200	12
6055	睢宁	PMS_桃园邢庄西南台	10	200	57
6056	睢宁	桃园位圩东台	10	200	109
6057	睢宁	PMS_桃园仔仙东台	10	200	93
6058	睢宁	PMS_桃园丁牙小许台	10	200	41
6059	睢宁	PMS_桃园姚洼东台	10	400	207
6060	睢宁	PMS_桃园后台西台	10	200	110
6061	睢宁	PMS_桃园后台东台	10	200	0
6062	睢宁	PMS_桃园后台南小台	10	200	78
6063	睢宁	桃园金庄东台	10	400	39
6064	睢宁	桃园金庄农网东台	10	200	104
6065	睢宁	PMS_桃园宋楼西台	10	200	50
6066	睢宁	桃园姜庄台	10	400	0
6067	睢宁	PMS_桃园朱集街道西南台	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6068	睢宁	PMS_桃园姚洼东南台	10	200	36
6069	睢宁	PMS_桃园小时北台	10	400	91
6070	睢宁	PMS_桃园宋楼北台	10	200	70
6071	睢宁	桃园凌集3号变	10	200	94
6072	睢宁	桃园彭艾北台综合变	10	200	77
6073	睢宁	桃园彭艾南台综合变	10	200	105
6074	睢宁	桃园陆湾西台综合变	10	200	71
6075	睢宁	PMS_桃园位庄农网东台	10	200	85
6076	睢宁	桃园位庄南台综合变	10	100	20
6077	睢宁	桃园吕洼综合变	10	200	59
6078	睢宁	桃园凌集北综合变	10	400	82
6079	睢宁	桃园小楼南小台	10	400	113
6080	睢宁	桃园小楼北台综合变	10	200	81
6081	睢宁	桃园街道北台	10	400	0
6082	睢宁	PMS_桃园街道中台	10	400	167
6083	睢宁	PMS_桃园苏河北台	10	200	46
6084	睢宁	PMS_桃园刘楼东台	10	200	76
6085	睢宁	PMS_桃园二队南台	10	200	0
6086	睢宁	桃园陈集西台	10	400	248
6087	睢宁	PMS_桃园鲁庙西台	10	200	76
6088	睢宁	PMS_桃园鲁庙东台	10	200	84
6089	睢宁	PMS_桃园汤庄村部台	10	200	0
6090	睢宁	桃园丁牙洪庄北台	10	400	8
6091	睢宁	桃园宋楼中台	10	200	106
6092	睢宁	PMS_桃园蒋东中台	10	200	78
6093	睢宁	PMS_桃园白庄北台	10	200	67
6094	睢宁	PMS_桃园公用南台	10	400	40
6095	睢宁	PMS_桃园七队台	10	400	47
6096	睢宁	PMS_桃园桃园村台	10	400	157
6097	睢宁	桃园西湖北台	10	400	42
6098	睢宁	PMS_桃园卓前南台	10	200	64
6099	睢宁	桃园先锋东南台综合变	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6100	睢宁	桃园先锋新上抽水台	10	100	31
6101	睢宁	桃园邢庄南台综合变	10	200	26
6102	睢宁	桃园刘楼西南台	10	200	81
6103	睢宁	桃园李楼村东台综合变	10	100	20
6104	睢宁	桃园李楼南台综合变	10	200	113
6105	睢宁	桃园旧朱集综合变	10	200	70
6106	睢宁	桃园周河东南综合变	10	200	111
6107	睢宁	桃园陆湾北台综合变	10	200	55
6108	睢宁	桃园吕洼南台	10	400	211
6109	睢宁	桃园马厂中台抽水台	10	200	96
6110	睢宁	桃园凌集中综合变	10	200	56
6111	睢宁	桃园邱湖南台综合变	10	200	113
6112	睢宁	桃园汤庄东台	10	200	86
6113	睢宁	桃园位庄西台综合变	10	80	26
6114	睢宁	PMS_桃园鲁庙农网台	10	400	269
6115	睢宁	桃园李楼西北台综合变	10	100	41
6116	睢宁	桃园彭井东台	10	200	191
6117	睢宁	PMS_桃园前赵综合变	10	200	55
6118	睢宁	桃园王桥南综合变	10	200	41
6119	睢宁	桃园前彭南台	10	200	7
6120	睢宁	PMS_桃园仔仙南台	10	200	10
6121	睢宁	桃园仔仙北台	10	200	86
6122	睢宁	桃园袁海西台	10	160	12
6123	睢宁	PMS_桃园任庙村部台	10	400	179
6124	睢宁	PMS_桃园西湖567队台	10	200	103
6125	睢宁	桃园邱湖村部台	10	100	0
6126	睢宁	桃园位楼北台	10	200	16
6127	睢宁	桃园朱集街道公用南台	10	400	0
6128	睢宁	PMS_桃园周河中台	10	200	0
6129	睢宁	桃园马厂北台	10	200	123
6130	睢宁	PMS_桃园马厂中台	10	200	82
6131	睢宁	PMS_桃园彭艾苗庄农网台	10	200	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6132	睢宁	桃园卓后村部台	10	400	6
6133	睢宁	桃园卓后西台	10	400	59
6134	睢宁	桃园卓前北台	10	400	119
6135	睢宁	桃园仔仙西台	10	200	0
6136	睢宁	PMS_桃园常台单相变	10	400	91
6137	睢宁	PMS_桃园金庄单相变	10	200	65
6138	睢宁	桃园位圩北台	10	200	142
6139	睢宁	PMS_桃园朱集街北台	10	400	53
6140	睢宁	桃园先锋东北台综合变	10	400	58
6141	睢宁	PMS_桃园凌集王庄台	10	100	22
6142	睢宁	桃园湖滩北台综合变	10	200	97
6143	睢宁	PMS_桃园位圩2#变	10	250	0
6144	睢宁	PMS_桃园位圩南台综合变	10	200	75
6145	睢宁	桃园朱集综合变	10	200	33
6146	睢宁	桃园刘楼北台综合变	10	200	16
6147	睢宁	PMS_桃园陈集西南台	10	200	96
6148	睢宁	PMS_桃园外环路东台	10	400	125
6149	睢宁	PMS_桃园西湖东台	10	400	0
6150	睢宁	桃园七队北台	10	400	154
6151	睢宁	PMS_桃园后台东台（新增）台	10	200	53
6152	睢宁	桃园凌集2号变	10	200	54
6153	睢宁	PMS_桃园九队台	10	400	51
6154	睢宁	桃园二队北台	10	400	77
6155	睢宁	桃园三队东台	10	400	7
6156	睢宁	PMS_桃园六队台	10	315	0
6157	睢宁	桃园五队台	10	400	110
6158	睢宁	PMS_桃园打刘台	10	200	11
6159	睢宁	桃园朱集街道西台	10	400	221
6160	睢宁	桃园老供电所门前台	10	630	49
6161	睢宁	PMS_桃园陈集南台	10	200	53
6162	睢宁	PMS_桃园朱集街道南台	10	400	105
6163	睢宁	桃园街道东台	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6164	睢宁	PMS_桃园常庄西北台	10	200	49
6165	睢宁	PMS_桃园鲁庙南台	10	200	84
6166	睢宁	桃园常台南台	10	200	0
6167	睢宁	PMS_桃园旧朱集东台	10	200	59
6168	睢宁	桃园马厂桥头台	10	250	46
6169	睢宁	PMS_桃园湖滩小庄台	10	200	84
6170	睢宁	PMS_桃园前赵东台	10	200	0
6171	睢宁	PMS_桃园彭艾东台	10	200	113
6172	睢宁	PMS_桃园湖滩西南台	10	200	108
6173	睢宁	PMS_桃园小楼薛马台	10	200	0
6174	睢宁	PMS_桃园丁牙东南台	10	200	36
6175	睢宁	PMS_桃园任庙北台	10	200	84
6176	睢宁	桃园袁海中台	10	200	75
6177	睢宁	PMS_桃园先锋朱瓦台	10	200	51
6178	睢宁	PMS_桃园周河村东北台	10	200	0
6179	睢宁	桃园邱湖北台	10	400	70
6180	睢宁	PMS_桃园袁店西北台	10	200	14
6181	睢宁	桃园凌集北台	10	400	179
6182	睢宁	PMS_桃园马厂四组台	10	200	29
6183	睢宁	PMS_桃园吕洼谢庄台	10	200	88
6184	睢宁	PMS_桃园凌集南台	10	200	36
6185	睢宁	PMS_桃园卓前村部台	10	200	32
6186	睢宁	PMS_桃园大许西台	10	200	37
6187	睢宁	桃园西湖东南台	10	400	209
6188	睢宁	桃园丁牙西台	10	400	0
6189	睢宁	PMS_桃园宋楼东北台	10	200	79
6190	睢宁	桃园袁海扶贫台	10	400	107
6191	睢宁	PMS_桃园姚洼北台	10	200	106
6192	睢宁	PMS_桃园宋楼东南台	10	200	33
6193	睢宁	PMS_桃园任庙西台	10	200	89
6194	睢宁	PMS_桃园卓后北台	10	200	0
6195	睢宁	桃园邢庄北台综合变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6196	睢宁	PMS_桃园宋楼南台	10	200	116
6197	睢宁	PMS_桃园前赵西台	10	200	24
6198	睢宁	PMS_桃园白庄东台	10	200	84
6199	睢宁	PMS_桃园白庄新庄台	10	200	91
6200	睢宁	PMS_桃园卓后新庄台	10	200	74
6201	睢宁	PMS_桃园陆湾村部台	10	200	33
6202	睢宁	桃园李楼南台	10	400	229
6203	睢宁	PMS_桃园邱湖东北台	10	200	95
6204	睢宁	PMS_桃园马厂西北台	10	200	7
6205	睢宁	PMS_桃园陆湾村东台	10	200	58
6206	睢宁	桃园周河村部台	10	400	277
6207	睢宁	PMS_桃园小时村部台	10	200	67
6208	睢宁	PMS_桃园姚洼西南台	10	200	87
6209	睢宁	PMS_桃园蒋东西台	10	200	92
6210	睢宁	PMS_桃园后台村部台	10	200	73
6211	睢宁	PMS_桃园后台南台	10	200	91
6212	睢宁	PMS_桃园大许南台	10	200	0
6213	睢宁	桃园西湖镇南一队台	10	400	161
6214	睢宁	桃园三队台	10	400	241
6215	睢宁	PMS_桃园任庙东台	10	200	34
6216	睢宁	PMS_桃园王桥村部台	10	200	0
6217	睢宁	PMS_桃园王桥扶贫台	10	200	0
6218	睢宁	PMS_桃园前赵北台	10	200	88
6219	睢宁	PMS_桃园前赵村部台	10	200	63
6220	睢宁	桃园小楼西台	10	200	0
6221	睢宁	PMS_桃园李楼北台	10	200	28
6222	睢宁	PMS_桃园街道中台新增台	10	400	121
6223	睢宁	桃园村一组台	10	400	101
6224	睢宁	PMS_桃园政府门前台	10	200	103
6225	睢宁	桃园陈集西北台	10	400	236
6226	睢宁	PMS_桃园金庄二组	10	200	113
6227	睢宁	PMS_桃园前彭东台	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6228	睢宁	PMS_桃园蒋西东台	10	200	17
6229	睢宁	桃园苏河村部台	10	200	12
6230	睢宁	桃园西湖镇南一队北台	10	200	95
6231	睢宁	桃园刘楼南小台	10	400	76
6232	睢宁	桃园刘楼刘庄台	10	200	28
6233	睢宁	桃园苏河东南台	10	200	79
6234	睢宁	PMS_桃园魏庄西南台新增台	10	200	42
6235	睢宁	桃园邱湖东南台	10	400	204
6236	睢宁	PMS_桃园邱湖西南台新增台	10	200	67
6237	睢宁	桃园卓后西南台	10	400	166
6238	睢宁	PMS_桃园任庙西南台新增台	10	200	90
6239	睢宁	PMS_桃园任庙南台新增台	10	200	29
6240	睢宁	桃园街道东南台	10	400	138
6241	睢宁	PMS_桃园凌集王庄东台	10	200	97
6242	睢宁	PMS_桃园凌集东南台	10	200	19
6243	睢宁	PMS_桃园李楼北台56组台	10	200	28
6244	睢宁	PMS_桃园苏河魏庄台	10	200	99
6245	睢宁	PMS_桃园胡滩小区台	10	200	81
6246	睢宁	PMS_桃园彭艾苗庄中台	10	200	42
6247	睢宁	桃园汤庄西北台	10	200	48
6248	睢宁	桃园西湖南台2号变台	10	200	40
6249	睢宁	PMS_桃园袁店东台	10	200	22
6250	睢宁	PMS_桃园卓前北台新增台	10	200	68
6251	睢宁	桃园白庄南台新增台	10	200	54
6252	睢宁	PMS_桃园朱集街道北台新增台	10	400	163
6253	睢宁	桃园朱集三组台	10	200	0
6254	睢宁	PMS_桃园外环路北台	10	400	127
6255	睢宁	PMS_桃园三队南台新增台	10	400	137
6256	睢宁	PMS_桃园位圩综合变	10	200	22
6257	睢宁	桃园仔仙位庄台	10	200	75
6258	睢宁	桃园位圩西南台	10	400	193
6259	睢宁	PMS_桃园袁海卓威台	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6260	睢宁	PMS_桃园后台村部新增（北台）台	10	200	202
6261	睢宁	PMS_桃园后台中台新增台	10	200	50
6262	睢宁	PMS_桃园任庙东台新增台	10	200	49
6263	睢宁	桃园西湖567队南台	10	200	103
6264	睢宁	PMS_桃园金庄扶贫台新增台	10	200	100
6265	睢宁	PMS_桃园金庄农网台新增台	10	200	49
6266	睢宁	PMS_桃园位圩二组台	10	200	38
6267	睢宁	PMS_桃园蒋东张班西台	10	200	89
6268	睢宁	PMS_桃园蒋湖东台	10	200	98
6269	睢宁	PMS_桃园蒋湖西台	10	400	263
6270	睢宁	PMS_桃园先锋八组台	10	200	5
6271	睢宁	PMS_桃园位庄三组台	10	200	74
6272	睢宁	PMS_桃园袁店西台	10	200	48
6273	睢宁	PMS_桃园袁店中台	10	200	0
6274	睢宁	PMS_桃园姚洼彭庄台	10	200	129
6275	睢宁	PMS_桃园后台村小姚台	10	200	90
6276	睢宁	PMS_桃园后台村王珍台	10	200	89
6277	睢宁	PMS_桃园金庄一组台	10	200	106
6278	睢宁	桃园后台官塘台	10	400	241
6279	睢宁	桃园后台官塘南台	10	200	0
6280	睢宁	PMS_桃园丁牙南台	10	400	0
6281	睢宁	PMS_桃园丁牙小许南台	10	200	79
6282	睢宁	PMS_桃园位洼村东北台	10	200	98
6283	睢宁	桃园位洼村东南台	10	400	215
6284	睢宁	PMS_桃园位洼村中东台	10	200	64
6285	睢宁	PMS_桃园常台东南台	10	200	0
6286	睢宁	PMS_桃园前赵西南台	10	200	105
6287	睢宁	PMS_桃园王桥西南台	10	200	49
6288	睢宁	PMS_桃园仔仙村部南台	10	200	26
6289	睢宁	PMS_桃园仔仙村小仔仙台	10	200	110
6290	睢宁	桃园旧朱集东北台	10	400	149
6291	睢宁	PMS_桃园汤庄洪场台	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6292	睢宁	PMS_桃园蒋西西台	10	200	33
6293	睢宁	PMS_桃园姚洼南台	10	200	45
6294	睢宁	桃园姚洼西台	10	400	240
6295	睢宁	PMS_桃园陈集北台	10	200	97
6296	睢宁	PMS_桃园彭井东北台	10	200	38
6297	睢宁	PMS_桃园彭井西北台	10	200	8
6298	睢宁	PMS_桃园袁海北台	10	200	11
6299	睢宁	PMS_桃园常台西北台	10	200	66
6300	睢宁	PMS_桃园小时东南台	10	200	8
6301	睢宁	PMS_桃园姜庄东台	10	200	70
6302	睢宁	桃园邢庄中台	10	400	248
6303	睢宁	PMS_桃园袁店东南台	10	200	57
6304	睢宁	PMS_桃园凌集王庄西台	10	200	13
6305	睢宁	PMS_桃园陆湾张庄台	10	200	72
6306	睢宁	PMS_桃园朱集街道中台	10	400	162
6307	睢宁	PMS_桃园朱集街道西北台	10	400	105
6308	睢宁	PMS_桃园陈集一队台	10	400	255
6309	睢宁	PMS_桃园白庄西南台	10	200	53
6310	睢宁	PMS_桃园南环路台	10	200	70
6311	睢宁	桃园西湖西南台	10	200	56
6312	睢宁	桃园湖滩西北台	10	200	96
6313	睢宁	PMS_桃园马厂荣庙台	10	200	55
6314	睢宁	PMS_桃园马厂小陈台	10	200	87
6315	睢宁	PMS_桃园朱集街道中心台	10	400	58
6316	睢宁	PMS_桃园金庄南台综合变	10	200	4
6317	睢宁	PMS_桃园陈集东北台	10	200	77
6318	睢宁	PMS_桃园陈集六队台	10	200	40
6319	睢宁	PMS_桃园陈集中台	10	200	85
6320	睢宁	PMS_桃园姚洼朱庄台	10	200	45
6321	睢宁	PMS_桃园位圩东北台	10	200	43
6322	睢宁	PMS_桃园位庄一组台	10	200	66
6323	睢宁	PMS_桃园凌集西中台	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6324	睢宁	PMS 桃园凌集西南台	10	200	99
6325	睢宁	PMS 桃园吕洼三队台	10	200	0
6326	睢宁	PMS 桃园朱集先锋二组台	10	200	0
6327	睢宁	PMS 桃园邢庄东南台	10	200	79
6328	睢宁	PMS 桃园邱湖中台	10	200	76
6329	睢宁	PMS 桃园陆湾陆前台	10	200	84
6330	睢宁	PMS 桃园马厂二组台	10	200	58
6331	睢宁	PMS 桃园朱集粮管所门前台	10	400	119
6332	睢宁	PMS 桃园苏河李庄台	10	200	109
6333	睢宁	桃园旧朱集西台	10	400	127
6334	睢宁	PMS 桃园李楼三组台	10	200	94
6335	睢宁	PMS 桃园李楼南小台	10	200	80
6336	睢宁	PMS 桃园王桥二组台	10	200	103
6337	睢宁	PMS 桃园王桥宋庄东台	10	200	80
6338	睢宁	PMS 桃园白庄杨庄台	10	200	119
6339	睢宁	PMS 桃园白庄梅庄台	10	200	8
6340	睢宁	桃园金庄东台2号变	10	200	11
6341	睢宁	桃园金庄三组台	10	400	76
6342	睢宁	桃园仔仙西北台	10	400	4
6343	睢宁	PMS 桃园前赵六队台	10	200	74
6344	睢宁	PMS 桃园卓前九队台	10	200	6
6345	睢宁	PMS 桃园卓后西北台	10	200	113
6346	睢宁	桃园位洼南台	10	400	121
6347	睢宁	PMS 桃园西湖567队中台	10	400	256
6348	睢宁	PMS 桃园丁牙北台	10	200	44
6349	睢宁	PMS 桃园前彭四组台	10	200	219
6350	睢宁	PMS 桃园大许东台	10	200	75
6351	睢宁	桃园宋楼新村东台	10	400	84
6352	睢宁	PMS 桃园宋楼新村台	10	200	55
6353	睢宁	PMS 桃园宋楼西南台	10	200	0
6354	睢宁	PMS 桃园小时一组台	10	200	111
6355	睢宁	PMS 桃园小时南小台	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6356	睢宁	桃园袁海朱班台	10	400	174
6357	睢宁	PMS_桃园张班东台	10	200	31
6358	睢宁	PMS_桃园张班中台	10	200	45
6359	睢宁	PMS_桃园袁海刘庄台	10	200	0
6360	睢宁	PMS_桃园打刘东南台	10	200	57
6361	睢宁	PMS_桃园打刘西南台	10	200	100
6362	睢宁	PMS_桃园汤庄南台	10	200	59
6363	睢宁	PMS_桃园洪庄西台	10	200	73
6364	睢宁	桃园蒋西东南台	10	400	103
6365	睢宁	PMS_桃园蒋西河庄台	10	200	103
6366	睢宁	桃园西湖村部台	10	400	226
6367	睢宁	PMS_桃园鲁庙东南台	10	200	107
6368	睢宁	PMS_桃园邢庄东台	10	200	72
6369	睢宁	桃园七队南台	10	400	246
6370	睢宁	PMS_桃园周河村部西台	10	200	89
6371	睢宁	PMS_桃园朱集街道老供电所台	10	200	26
6372	睢宁	PMS_桃园前彭中台	10	200	121
6373	睢宁	PMS_桃园小时二组台	10	200	69
6374	睢宁	PMS_桃园吕洼四队台	10	200	36
6375	睢宁	PMS_桃园西湖南外环路北台	10	400	0
6376	睢宁	PMS_桃园常庄姜庄台	10	200	97
6377	睢宁	PMS_桃园汤庄东南台	10	200	67
6378	睢宁	PMS_桃园位洼中心台	10	400	208
6379	睢宁	PMS_桃园镇政府箱变	10	630	85
6380	睢宁	PMS_桃园镇蟠桃园箱变	10	630	275
6381	睢宁	PMS_桃园丁牙二队台	10	200	109
6382	睢宁	PMS_桃园丁牙东北台	10	200	66
6383	睢宁	桃园外环路南台	10	400	0
6384	睢宁	桃园朱集中学门前变	10	400	103
6385	睢宁	桃园白庄小胡庄台	10	400	160
6386	睢宁	PMS_桃园桃中家属院箱变	10	630	285
6387	睢宁	桃园宋楼中心箱变	10	500	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6388	睢宁	PMS_桃园镇金庄小区1#箱变	10	630	286
6389	睢宁	桃园朱集二园小区台	10	200	75
6390	睢宁	PMS_桃园蒋湖东南台	10	200	47
6391	睢宁	PMS_桃园宋楼一组台	10	200	55
6392	睢宁	桃园西湖南一队南台	10	400	209
6393	睢宁	PMS_桃园卓前东南台	10	400	101
6394	睢宁	PMS_桃园朱集街道中台2号变	10	200	1
6395	睢宁	PMS_桃园西湖外环路西台	10	400	194
6396	睢宁	PMS_桃园西湖七队台	10	200	67
6397	睢宁	桃园袁海卓威北台	10	400	0
6398	睢宁	PMS_桃园陈集八队台	10	400	182
6399	睢宁	桃园卓前十队台	10	400	248
6400	睢宁	桃园陈集二队台	10	400	238
6401	睢宁	PMS_桃园鲁庙北台	10	400	283
6402	睢宁	PMS_桃园陈集四队台	10	400	246
6403	睢宁	PMS_桃园陈集五队台	10	400	268
6404	睢宁	桃园汤庄三队台	10	400	113
6405	睢宁	PMS_桃园汤庄综合台	10	400	223
6406	睢宁	PMS_桃园小时彭庄台	10	400	185
6407	睢宁	桃园鲁庙西北台	10	200	72
6408	睢宁	PMS_桃园桃中2号变	10	200	1
6409	睢宁	PMS_桃园姚洼老虎庙台	10	200	105
6410	睢宁	PMS_桃园汤庄村部2号变	10	400	248
6411	睢宁	PMS_桃园任庙西台2号变	10	400	244
6412	睢宁	PMS_桃园金庄宋庄台	10	200	94
6413	睢宁	桃园常台东台2号变	10	200	0
6414	睢宁	PMS_桃园六队东队箱变	10	630	132
6415	睢宁	PMS_桃园袁海一队台	10	200	22
6416	睢宁	PMS_桃园朱集小区门前2号变	10	200	78
6417	睢宁	PMS_桃园宋楼小区东台	10	400	208
6418	睢宁	PMS_桃园西湖西南台2号变	10	400	221
6419	睢宁	桃园西湖六队台	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6420	睢宁	PMS_桃园西湖北台3号变	10	400	115
6421	睢宁	PMS_桃园鲁庙二队台	10	400	265
6422	睢宁	PMS_桃园陈集一队南台	10	400	62
6423	睢宁	桃园金庄二组北台	10	200	48
6424	睢宁	PMS_桃园周河西台2号变台	10	400	199
6425	睢宁	PMS_桃园姚洼常庄台	10	400	228
6426	睢宁	PMS_桃园丁牙西南台	10	400	71
6427	睢宁	PMS_桃园朱集街道小楼五组台	10	400	0
6428	睢宁	桃园金庄一组北台	10	630	164
6429	睢宁	PMS_桃园朱集街道小楼四组台	10	400	75
6430	睢宁	PMS_桃园蒋湖北台	10	400	247
6431	睢宁	桃园鲁庙四队台	10	200	92
6432	睢宁	桃园陈集七队台	10	400	234
6433	睢宁	PMS_桃园陈集九队台	10	400	227
6434	睢宁	桃园打刘西北台2号	10	200	61
6435	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区6号箱变	10	500	215
6436	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区4号箱变	10	500	280
6437	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区2号箱变	10	500	284
6438	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区1号箱变	10	500	307
6439	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区7号箱变	10	500	337
6440	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区3号箱变	10	500	232
6441	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区5号箱变	10	500	286
6442	睢宁	PMS_桃园朱彭集中区8号箱变	10	630	380
6443	睢宁	PMS_桃园西湖南外环路西南台	10	400	223
6444	睢宁	桃园西湖村部西台	10	200	0
6445	睢宁	PMS_桃园前赵四队台	10	200	103
6446	睢宁	桃园西湖大橡木业台综合变	10	400	75
6447	睢宁	桃园袁海村部台	10	400	69
6448	睢宁	桃园常庄东南台	10	400	100
6449	睢宁	桃园徐庄安置小区1配4变	10	630	376
6450	睢宁	桃园徐庄安置小区1配2变	10	630	417
6451	睢宁	桃园徐庄安置小区1配3变	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6452	睢宁	桃园徐庄安置小区1配1变	10	630	401
6453	睢宁	桃园世家1配1变	10	630	450
6454	睢宁	桃园世家1配3变	10	630	301
6455	睢宁	桃园世家1配4变	10	630	441
6456	睢宁	桃园世家1配2变	10	630	378
6457	睢宁	桃园汇金街1配4变	10	630	379
6458	睢宁	桃园汇金街1配3变	10	630	388
6459	睢宁	桃园汇金街1配2变	10	630	393
6460	睢宁	桃园汇金街1配1变	10	630	438
6461	睢宁	桃园丁牙小学门前台	10	400	272
6462	睢宁	桃园常台东台新增	10	400	0
6463	睢宁	桃园苏河湖滩闸台	10	400	95
6464	睢宁	桃园王桥三组台	10	400	94
6465	睢宁	桃园邢庄大朱台	10	200	127
6466	睢宁	桃园镇蚕桑产业园西南台	10	400	9
6467	睢宁	桃园邱湖一组台	10	200	93
6468	睢宁	桃园位洼六队台	10	400	252
6469	睢宁	桃园西湖西南台金庄三号变	10	200	105
6470	睢宁	桃园刘楼二组台金庄二号变	10	200	57
6471	睢宁	桃园九队南台金庄一号变	10	200	55
6472	睢宁	桃园周河南台金庄四号变	10	200	88
6473	睢宁	桃园苏河小区4#变	10	800	512
6474	睢宁	桃园苏河小区1#变	10	800	499
6475	睢宁	桃园苏河小区3#变	10	800	524
6476	睢宁	桃园苏河小区2#变	10	800	519
6477	睢宁	PMS_桃园先锋小区门前台	10	400	134
6478	睢宁	PMS_桃园吕洼西南台	10	200	32
6479	睢宁	PMS_桃园王桥东台	10	200	63
6480	睢宁	桃园袁店南台	10	400	85
6481	睢宁	PMS_桃园小楼东台	10	200	45
6482	睢宁	PMS_桃园袁店村部台	10	200	5
6483	睢宁	PMS_桃园袁店六组台	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6484	睢宁	PMS_桃园袁店北台	10	200	0
6485	睢宁	PMS_桃园吕洼西台	10	400	67
6486	睢宁	桃园吕洼北台	10	400	164
6487	睢宁	PMS_桃园位庄中台	10	200	20
6488	睢宁	PMS_桃园位庄农网西台	10	200	94
6489	睢宁	PMS_桃园王桥扶贫西台	10	400	116
6490	睢宁	PMS_桃园旧朱集北台	10	400	105
6491	睢宁	PMS_桃园白庄南台	10	200	57
6492	睢宁	桃园先锋田庄台	10	400	87
6493	睢宁	桃园刘楼南台	10	400	119
6494	睢宁	桃园袁海东台	10	400	156
6495	睢宁	PMS_桃园位洼东台	10	200	47
6496	睢宁	PMS_桃园湖滩村部台	10	200	60
6497	睢宁	桃园湖滩北台	10	200	104
6498	睢宁	桃园常台东台	10	400	197
6499	睢宁	PMS_桃园陈集东南台	10	400	255
6500	睢宁	桃园蒋东东台新增台	10	200	0
6501	睢宁	PMS_桃园丁牙洪庄西北台	10	200	46
6502	睢宁	PMS_桃园打刘村西北台	10	200	68
6503	睢宁	PMS_桃园小时南台	10	200	10
6504	睢宁	PMS_桃园常庄西台	10	200	30
6505	睢宁	PMS_桃园常庄东台	10	400	206
6506	睢宁	桃园蒋西北台	10	400	233
6507	睢宁	PMS_桃园位洼中台	10	200	60
6508	睢宁	PMS_桃园陈集东台	10	200	59
6509	睢宁	PMS_梁集商郝朱庄台	10	200	72
6510	睢宁	PMS_梁集梁行马庄台	10	200	63
6511	睢宁	PMS_梁集沈集梁庙东台	10	200	51
6512	睢宁	PMS_梁集梁庄西台	10	200	0
6513	睢宁	PMS_梁集王瓦董庄西台	10	200	80
6514	睢宁	PMS_梁集付楼南台	10	200	123
6515	睢宁	PMS_梁集高楼袁庄台	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6516	睢宁	梁集高楼圩里西台	10	400	179
6517	睢宁	梁集高楼唐庄台	10	400	212
6518	睢宁	PMS 梁集大沙小邱台	10	200	72
6519	睢宁	梁集大沙邱前台	10	400	132
6520	睢宁	PMS 梁集大沙岳集台	10	200	71
6521	睢宁	梁集大沙胡庄台	10	400	260
6522	睢宁	PMS 梁集高楼农业园台	10	200	96
6523	睢宁	梁集光华新区台	10	400	83
6524	睢宁	PMS 梁集沈集梁庙西台	10	200	42
6525	睢宁	梁集刘圩宋庄台	10	250	9
6526	睢宁	梁集集西台	10	400	128
6527	睢宁	梁集梁圩刘圩台	10	400	99
6528	睢宁	PMS 梁集梁圩南台	10	200	36
6529	睢宁	PMS 梁集农科小厂台	10	200	74
6530	睢宁	PMS 梁集沈集大棚台	10	200	23
6531	睢宁	PMS 梁集张行东场台	10	200	66
6532	睢宁	梁集刘场张庄南台	10	400	0
6533	睢宁	PMS 梁集红杉路1#变	10	315	198
6534	睢宁	梁集周庄桥西台	10	200	41
6535	睢宁	PMS 梁集王行沙彭台	10	200	0
6536	睢宁	PMS 梁集刘圩街道西台	10	400	188
6537	睢宁	梁集刘圩北台	10	400	157
6538	睢宁	PMS 梁集余庄中台	10	200	34
6539	睢宁	梁集袁集东台	10	200	64
6540	睢宁	梁集袁集西台	10	200	72
6541	睢宁	梁集余庄南台	10	100	0
6542	睢宁	PMS 梁集商郝南台	10	200	58
6543	睢宁	PMS 梁集商郝北台	10	200	69
6544	睢宁	梁集商郝西台	10	200	58
6545	睢宁	PMS 梁集商郝东台	10	200	68
6546	睢宁	梁集刘祠刘庄北台	10	200	0
6547	睢宁	PMS 梁集袁楼西台	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6548	睢宁	梁集袁楼东台	10	400	156
6549	睢宁	梁集刘圩派出所台	10	400	155
6550	睢宁	PMS_梁集新建东台	10	200	62
6551	睢宁	梁集新建西台	10	200	52
6552	睢宁	梁集联群刘庄台	10	400	126
6553	睢宁	梁集王刘南台	10	200	34
6554	睢宁	梁集联群袁庄台	10	400	77
6555	睢宁	梁集王刘北台	10	200	27
6556	睢宁	梁集刘祠河崖台	10	400	145
6557	睢宁	PMS_梁集王行一组台	10	200	64
6558	睢宁	PMS_梁集商庄杜行台	10	200	67
6559	睢宁	梁集商庄东台	10	400	78
6560	睢宁	PMS_梁集商庄胡行台	10	200	72
6561	睢宁	梁集东联南台	10	200	37
6562	睢宁	PMS_梁集刘场乔庄台	10	400	232
6563	睢宁	PMS_梁集刘场胡庄台	10	400	231
6564	睢宁	PMS_梁集王瓦胡庄台	10	200	74
6565	睢宁	PMS_梁集八店万红台	10	200	43
6566	睢宁	梁集八店朱王吴台	10	200	0
6567	睢宁	梁集八店东台	10	400	169
6568	睢宁	梁集光华彭庄台	10	315	55
6569	睢宁	梁集光华梁庙台	10	200	0
6570	睢宁	梁集光华王楼台	10	200	42
6571	睢宁	梁集光华双井台	10	400	0
6572	睢宁	PMS_梁集睢魏路单相变	10	80	54
6573	睢宁	PMS_梁集七井井后台	10	200	97
6574	睢宁	梁集七井东刘台	10	200	8
6575	睢宁	梁集商郝郝庄台	10	200	91
6576	睢宁	PMS_梁集张行西场台	10	100	13
6577	睢宁	梁集商庄杜行北台	10	400	131
6578	睢宁	梁集魏湖王楼台	10	200	115
6579	睢宁	梁集联群许庄台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6580	睢宁	PMS_梁集农科车前台	10	200	89
6581	睢宁	PMS_梁集王瓦陈庄台	10	200	51
6582	睢宁	PMS_梁集王瓦三刘台	10	200	2
6583	睢宁	PMS_梁集张楼东台	10	200	56
6584	睢宁	PMS_梁集张楼西台	10	200	30
6585	睢宁	PMS_梁集李圩郭庄台	10	200	39
6586	睢宁	梁集毛庄张许台	10	200	43
6587	睢宁	PMS_梁集毛庄官庄台	10	200	48
6588	睢宁	梁集梁南李庄台	10	400	98
6589	睢宁	PMS_梁集胡圩台	10	200	1
6590	睢宁	梁集王行南台	10	400	197
6591	睢宁	梁集凌庄东台	10	200	53
6592	睢宁	PMS_梁集梁行罗庄台	10	200	35
6593	睢宁	PMS_梁集沈集西台	10	200	88
6594	睢宁	PMS_梁集沈集村部台	10	400	162
6595	睢宁	梁集沈集沈前台	10	200	0
6596	睢宁	PMS_梁集联群新村台	10	400	137
6597	睢宁	梁集联群戈庄台	10	200	82
6598	睢宁	梁集联群赵庄台	10	400	100
6599	睢宁	PMS_梁集全圩赵庄台	10	200	119
6600	睢宁	PMS_梁集全圩南台	10	200	49
6601	睢宁	梁集高楼后王台	10	400	167
6602	睢宁	梁集高楼张庙台	10	400	181
6603	睢宁	PMS_梁集高楼圩里台	10	200	0
6604	睢宁	梁集高楼梁河台	10	400	164
6605	睢宁	PMS_梁集毛庄台	10	400	179
6606	睢宁	PMS_梁集李圩油坊台	10	200	89
6607	睢宁	PMS_梁集大沙东台	10	200	113
6608	睢宁	梁集大沙南台	10	200	77
6609	睢宁	PMS_梁集大沙街道台	10	200	32
6610	睢宁	PMS_梁集全圩村部台	10	400	146
6611	睢宁	梁集赵丁西台	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6612	睢宁	梁集赵丁中台	10	400	268
6613	睢宁	PMS_梁集赵丁东台	10	200	57
6614	睢宁	梁集梨园南台	10	200	41
6615	睢宁	梁集唐王西台	10	400	174
6616	睢宁	梁集双湖南台	10	400	68
6617	睢宁	PMS_梁集李庄南台	10	400	203
6618	睢宁	PMS_梁集赵丁北台	10	200	84
6619	睢宁	梁集杜庄南台	10	400	143
6620	睢宁	梁集大沙刘王台	10	400	234
6621	睢宁	PMS_梁集李圩乔庄台	10	200	97
6622	睢宁	PMS_梁集李圩村部台	10	400	216
6623	睢宁	PMS_梁集梁南顾庄台	10	200	38
6624	睢宁	PMS_梁集东联廖庄南台	10	400	221
6625	睢宁	PMS_梁集全圩蔡湖台	10	200	100
6626	睢宁	PMS_梁集景湖小区北台	10	200	103
6627	睢宁	梁集薛瓦东台	10	400	184
6628	睢宁	梁集薛瓦南台	10	400	111
6629	睢宁	梁集毛庄二台	10	400	81
6630	睢宁	PMS_梁集大沙邱集台	10	200	94
6631	睢宁	PMS_梁集刘圩街道南台	10	400	201
6632	睢宁	梁集王瓦陈庄南台	10	200	99
6633	睢宁	PMS_梁集王行东台	10	200	0
6634	睢宁	PMS_梁集刘圩街道东台	10	400	136
6635	睢宁	PMS_梁集东联廖庄北台	10	400	66
6636	睢宁	PMS_梁集刘祠北台	10	200	80
6637	睢宁	梁集毛庄东薛台	10	400	66
6638	睢宁	PMS_梁集商郝袁庄台	10	200	1
6639	睢宁	梁集薛瓦中台	10	400	148
6640	睢宁	PMS_梁集薛瓦北台	10	400	217
6641	睢宁	梁集刘场队北台	10	200	35
6642	睢宁	PMS_梁集李圩邱庄台	10	200	67
6643	睢宁	PMS_梁集张楼北台	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6644	睢宁	梁集东联蔡庄台	10	200	40
6645	睢宁	梁集刘圩黄东台	10	400	125
6646	睢宁	PMS 梁集赵丁丁庄台	10	200	105
6647	睢宁	PMS 梁集光华八大家台	10	200	1
6648	睢宁	PMS 梁集袁圩东台	10	200	50
6649	睢宁	PMS 梁集李圩李庄台	10	200	72
6650	睢宁	PMS 梁集王瓦董庄台	10	200	29
6651	睢宁	PMS 梁集梁圩刘圩东台	10	200	25
6652	睢宁	梁集李庄大李台	10	400	73
6653	睢宁	梁集梁北电站	10	400	151
6654	睢宁	梁集梁河电站	10	400	290
6655	睢宁	梁集余庄西台	10	200	60
6656	睢宁	梁集余庄东台	10	315	122
6657	丰县	PMS 凤城镇刘桥	10	400	296
6658	丰县	城区物价小区	10	300	93
6659	丰县	凤城镇史庄西南	10	200	101
6660	丰县	城区金绿翡翠城3#配电室001	10	800	206
6661	丰县	城区金绿翡翠城2#配电室001	10	800	429
6662	丰县	PMS 城区金绿翡翠城2#配电室002	10	800	394
6663	丰县	城区金绿翡翠城1#配电室001	10	800	443
6664	丰县	城区金绿翡翠城1#配电室002	10	800	467
6665	丰县	城区金绿翡翠城5#配电室1#变	10	630	336
6666	丰县	城区金绿翡翠城5#配电室3#变	10	630	365
6667	丰县	城区金绿翡翠城5#配电室4#变	10	630	246
6668	丰县	城区尚品1配电室2号变	10	800	419
6669	丰县	城区尚品1配电室4号变	10	800	566
6670	丰县	城区尚品1配电室1号变	10	800	229
6671	丰县	城区尚品1配电室3号变	10	800	537
6672	丰县	PMS 城区供销干校公变	10	400	93
6673	丰县	PMS 凤城镇王庄东南1号	10	200	123
6674	丰县	PMS 凤城镇东大综合变	10	200	129
6675	丰县	PMS 城区和丰园二期2#004	10	500	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6676	丰县	PMS_城区丰润园1#	10	500	142
6677	丰县	PMS_凤城镇史庄南	10	200	66
6678	丰县	PMS_凤城镇丰县凤城镇沙石料厂综合变	10	400	295
6679	丰县	PMS_城区小煤厂	10	400	0
6680	丰县	PMS_城区滨河花园	10	400	37
6681	丰县	PMS_城区五门桥	10	400	144
6682	丰县	城区政法小区西	10	400	104
6683	丰县	PMS_城区西叶庄东	10	315	200
6684	丰县	PMS_城区西苑小区北	10	400	1
6685	丰县	PMS_城区御香园	10	400	80
6686	丰县	PMS_城区永宁寺南	10	200	19
6687	丰县	PMS_城区惠民小区1号变	10	500	154
6688	丰县	PMS_城区惠民小区2号变	10	400	146
6689	丰县	PMS_城区荟苑小区东	10	630	304
6690	丰县	PMS_城区在水一方01	10	630	204
6691	丰县	PMS_城区在水一方02	10	630	224
6692	丰县	PMS_城区在水一方03	10	630	258
6693	丰县	PMS_城区在水一方04	10	400	88
6694	丰县	PMS_城区在水一方05	10	630	141
6695	丰县	PMS_城区龙华城1#	10	1000	475
6696	丰县	PMS_城区龙华城2#	10	1000	427
6697	丰县	城区梁苑小区2#	10	630	38
6698	丰县	城区东小2#	10	400	0
6699	丰县	PMS_城区华地第一街7#	10	630	78
6700	丰县	PMS_城区名仕花园1#	10	800	0
6701	丰县	PMS_城区华地第一街8#	10	630	193
6702	丰县	PMS_城区名仕花园2#	10	630	95
6703	丰县	PMS_城区华地第一街9#	10	630	0
6704	丰县	PMS_城区名仕花园3#	10	630	130
6705	丰县	PMS_城区名仕花园4#	10	630	78
6706	丰县	PMS_城区东方大厦1#	10	800	385
6707	丰县	PMS_城区东方大厦3#	10	800	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6708	丰县	城区东方大厦2#	10	800	429
6709	丰县	PMS_城区羽绒厂2#	10	200	0
6710	丰县	PMS_城区祈福花园2#	10	800	305
6711	丰县	PMS_城区银龙嘉苑01#	10	630	280
6712	丰县	PMS_城区银龙嘉苑02#	10	630	178
6713	丰县	PMS_城区银龙嘉苑03	10	500	179
6714	丰县	PMS_城区银龙嘉苑04#	10	630	240
6715	丰县	PMS_城区瑞福园01	10	315	16
6716	丰县	城区福地人家	10	630	361
6717	丰县	PMS_城区凤城花园B1#	10	500	100
6718	丰县	PMS_城区凤城花园02#	10	500	107
6719	丰县	PMS_城区凤城花园03#	10	500	167
6720	丰县	PMS_城区凤城花园A2#	10	630	110
6721	丰县	PMS_城区凤城花园A1#	10	630	131
6722	丰县	PMS_城区凤城花园A3#	10	630	294
6723	丰县	PMS_城区锦绣水岸01#	10	630	233
6724	丰县	PMS_城区锦绣水岸02#	10	630	169
6725	丰县	PMS_城区锦绣水岸3#	10	630	81
6726	丰县	PMS_凤城镇范庄村史庄东	10	200	41
6727	丰县	PMS_城区锦绣水岸4#	10	630	234
6728	丰县	PMS_城区锦绣水岸05#	10	500	171
6729	丰县	PMS_城区锦绣水岸06#	10	400	119
6730	丰县	PMS_城区锦绣水岸07#	10	630	214
6731	丰县	PMS_城区和丰园1#1	10	630	170
6732	丰县	PMS_城区和丰园2#	10	630	197
6733	丰县	PMS_城区和丰园3#	10	630	225
6734	丰县	PMS_城区和丰园4#	10	630	90
6735	丰县	PMS_城区和丰园5#	10	630	77
6736	丰县	PMS_城区和丰园6#	10	630	58
6737	丰县	PMS_城区和丰园7#	10	630	282
6738	丰县	PMS_城区和丰园8#	10	630	65
6739	丰县	PMS_城区和丰园9#	10	500	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6740	丰县	PMS 城区和丰园10#	10	630	193
6741	丰县	PMS 城区和丰园11#	10	500	39
6742	丰县	PMS 城区农苑二期	10	500	93
6743	丰县	PMS 城区季合园北	10	400	320
6744	丰县	PMS 城区韩元2#	10	400	58
6745	丰县	PMS 城区公安局小区	10	315	32
6746	丰县	PMS 城区阳光丽景1#	10	630	233
6747	丰县	PMS 城区阳光丽景2#	10	630	283
6748	丰县	PMS 城区阳光丽景3#	10	630	200
6749	丰县	PMS 城区阳光丽景4#	10	500	193
6750	丰县	PMS 城区阳光丽景5#	10	400	168
6751	丰县	PMS 城区阳光丽景6#	10	630	244
6752	丰县	PMS 城区凤鸣公园步行街1#	10	630	345
6753	丰县	PMS 城区凤鸣公园步行街2#	10	630	74
6754	丰县	PMS 凤城镇周新庄村周新庄	10	315	210
6755	丰县	PMS 城区数码港	10	800	296
6756	丰县	PMS 城区五门幼儿园	10	630	34
6757	丰县	PMS 城区民族小区	10	400	49
6758	丰县	PMS 城区清真寺东	10	400	90
6759	丰县	PMS 城区河滨嘉园1#	10	630	112
6760	丰县	PMS 城区河滨嘉园2#	10	630	181
6761	丰县	PMS 城区河滨嘉园3#	10	500	2
6762	丰县	PMS 城区河滨嘉园4#	10	630	152
6763	丰县	PMS 城区河滨嘉园5#	10	630	243
6764	丰县	PMS 城区河滨嘉园6#	10	630	236
6765	丰县	PMS 城区河滨嘉园7#	10	630	168
6766	丰县	PMS 城区河滨嘉园8#	10	630	177
6767	丰县	PMS 城区温园	10	400	155
6768	丰县	PMS 城区凤鸣小区2#	10	400	0
6769	丰县	PMS 城区北店子北	10	400	27
6770	丰县	PMS 城区杨庙公变	10	400	14
6771	丰县	PMS 城区朱园南	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6772	丰县	PMS_城区凤城小区B1	10	400	183
6773	丰县	PMS_城区顺河北街2#	10	400	123
6774	丰县	城区幸福佳苑	10	630	292
6775	丰县	PMS_城区临府街南	10	200	0
6776	丰县	PMS_城区临府小区4#楼	10	200	49
6777	丰县	PMS_城区女人街1#	10	630	306
6778	丰县	PMS_城区能源办	10	400	231
6779	丰县	PMS_城区电信局	10	400	194
6780	丰县	PMS_城区革新路2#	10	400	0
6781	丰县	PMS_城区城区郭楼北	10	630	33
6782	丰县	PMS_城区翠文园1#	10	500	153
6783	丰县	PMS_城区翠文园2#	10	630	197
6784	丰县	PMS_城区翠文园3#	10	630	134
6785	丰县	PMS_城区翠文园4#	10	630	207
6786	丰县	PMS_城区名仕雅苑4#	10	630	154
6787	丰县	PMS_城区名仕雅苑5#	10	630	144
6788	丰县	PMS_城区名仕雅苑7#	10	500	102
6789	丰县	PMS_城区名仕雅苑8#	10	630	160
6790	丰县	城区中医院宿舍2#	10	400	77
6791	丰县	城区油厂宿舍	10	315	0
6792	丰县	PMS_城区华地高层1#配电室2#变	10	630	65
6793	丰县	城区华地高层1#配电室3#变	10	200	123
6794	丰县	PMS_城区凤城嘉园1#	10	400	98
6795	丰县	PMS_城区翠文园二期1#	10	800	318
6796	丰县	PMS_城区御景园高层1#	10	800	305
6797	丰县	PMS_城区御景园高层2#	10	800	246
6798	丰县	PMS_城区御景园三期1#	10	800	527
6799	丰县	PMS_城区御景园三期2#	10	800	438
6800	丰县	PMS_城区御景园二期2#	10	630	203
6801	丰县	PMS_城区御景园二期3#	10	630	224
6802	丰县	PMS_城区御景园二期1#	10	630	152
6803	丰县	PMS_城区御景园二期4#	10	630	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6804	丰县	城区御景园高层3#	10	400	320
6805	丰县	PMS_城区在水一方三期3#变	10	200	160
6806	丰县	PMS_城区安福小区3#	10	630	292
6807	丰县	PMS_城区安福小区4-1#	10	630	249
6808	丰县	PMS_城区中阳二期东	10	630	53
6809	丰县	PMS_城区中阳二期西	10	630	143
6810	丰县	PMS_城区华地置业11#	10	630	257
6811	丰县	PMS_城区华地置业10#	10	630	61
6812	丰县	PMS_城区华地置业12#	10	630	145
6813	丰县	华地高层1#配电室1#变	10	630	0
6814	丰县	PMS_城区种子公司	10	400	125
6815	丰县	PMS_城区卫生局	10	400	25
6816	丰县	PMS_城区范园西	10	400	220
6817	丰县	PMS_城区农机监理	10	400	0
6818	丰县	PMS_城区城乡开发公司	10	400	50
6819	丰县	PMS_城区马庄	10	400	0
6820	丰县	PMS_城区在水一方二期1#	10	630	189
6821	丰县	PMS_城区在水一方二期2#	10	630	190
6822	丰县	PMS_城区在水一方二期3#	10	500	98
6823	丰县	PMS_城区在水一方二期4#	10	400	51
6824	丰县	PMS_城区在水一方二期5#	10	630	219
6825	丰县	PMS_城区在水一方三期1#	10	630	275
6826	丰县	PMS_城区在水一方三期2#	10	630	196
6827	丰县	PMS_城区教育局	10	400	98
6828	丰县	城区规划局	10	400	4
6829	丰县	PMS_城区老粮市公变	10	400	86
6830	丰县	PMS_城区碧园小区	10	630	223
6831	丰县	PMS_城区老羊圈	10	400	303
6832	丰县	PMS_城区汉城2#	10	400	121
6833	丰县	PMS_城区胜利小区2#	10	400	0
6834	丰县	PMS_城区爱丰巷	10	400	94
6835	丰县	PMS_城区和丰园二期1#	10	500	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6836	丰县	PMS 城区和丰园二期3#	10	500	121
6837	丰县	PMS 城区和丰园二期4#	10	500	81
6838	丰县	PMS 城区和丰园二期5#	10	500	92
6839	丰县	PMS 城区和丰园二期6#	10	500	95
6840	丰县	PMS 城区和丰园二期7#	10	630	63
6841	丰县	PMS 城区紫金3#配电室01#变	10	630	331
6842	丰县	PMS 城区紫金3#配电室02#变	10	630	325
6843	丰县	PMS 城区紫金4#配电室01#变	10	630	329
6844	丰县	PMS 城区紫金4#配电室02#变	10	630	120
6845	丰县	PMS 城区紫金4#配电室03#变	10	630	0
6846	丰县	PMS 城区紫金4#配电室04#变	10	630	46
6847	丰县	城区人民路小学东D	10	400	130
6848	丰县	PMS 城区建行宿舍	10	200	79
6849	丰县	PMS 城区沙园工业区	10	400	186
6850	丰县	PMS 城区尚品2#配电室01	10	800	513
6851	丰县	PMS 城区尚品2#配电室02	10	800	520
6852	丰县	城区胜利西区2#	10	400	0
6853	丰县	PMS 城区凤鸣花园2#	10	400	0
6854	丰县	城区人民路小学北	10	400	106
6855	丰县	PMS 城区向阳中路	10	400	18
6856	丰县	PMS 城区左岸人家1#	10	630	171
6857	丰县	PMS 城区左岸人家2#	10	630	120
6858	丰县	PMS 城区左岸人家3#	10	630	213
6859	丰县	PMS 城区左岸人家4#	10	500	134
6860	丰县	PMS 城区左岸人家5#	10	500	59
6861	丰县	城区左岸人家6#	10	630	127
6862	丰县	城区左岸人家10#	10	630	461
6863	丰县	城区左岸人家9#	10	630	204
6864	丰县	城区左岸人家8#	10	500	134
6865	丰县	城区左岸人家7#	10	500	57
6866	丰县	PMS 城区苏鲁豫皖市场	10	630	158
6867	丰县	PMS 城区杨庙东	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6868	丰县	城区卫生局宿舍	10	630	296
6869	丰县	PMS_城区卜油坊北	10	315	173
6870	丰县	PMS_城区爱民巷2#	10	400	4
6871	丰县	PMS_城区大庆中路	10	400	0
6872	丰县	城区爱民巷D	10	630	160
6873	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区1号综合变	10	630	312
6874	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区2号综合变	10	800	408
6875	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区3号综合变	10	500	259
6876	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区4号综合变	10	630	341
6877	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区5号综合变	10	630	352
6878	丰县	凤城镇阳光康桥小区6号综合变	10	630	400
6879	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区7号综合变	10	500	261
6880	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区8号综合变	10	630	280
6881	丰县	PMS_城区二中宿舍	10	400	69
6882	丰县	PMS_城区支农南	10	400	0
6883	丰县	PMS_城区育红巷	10	400	0
6884	丰县	PMS_城区工农中路公变	10	400	117
6885	丰县	PMS_城区广电局	10	315	0
6886	丰县	PMS_城区新世纪	10	400	129
6887	丰县	PMS_城区物价局	10	400	0
6888	丰县	PMS_城区幼儿园	10	400	141
6889	丰县	城区文体局	10	400	126
6890	丰县	PMS_城区河滨北	10	400	54
6891	丰县	PMS_城区经委	10	400	0
6892	丰县	城区东小	10	400	25
6893	丰县	PMS_城区河滨南	10	400	267
6894	丰县	城区西关北	10	250	32
6895	丰县	PMS_城区科委	10	315	155
6896	丰县	PMS_城区剧场	10	400	39
6897	丰县	PMS_城区书院北街	10	400	20
6898	丰县	PMS_城区天桥	10	400	34
6899	丰县	PMS_城区房管局	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6900	丰县	城区顺北	10	400	86
6901	丰县	PMS_城区西环南路	10	400	9
6902	丰县	丰县城区财校公变	10	400	18
6903	丰县	PMS_城区医院小区北	10	400	192
6904	丰县	PMS_城区酱菜厂	10	315	26
6905	丰县	PMS_城区卜油坊东	10	400	146
6906	丰县	城区凤凰嘴1#	10	400	82
6907	丰县	PMS_城区凤凰素南公变	10	400	62
6908	丰县	PMS_城区交警队	10	400	44
6909	丰县	PMS_城区韩园	10	400	74
6910	丰县	PMS_城区胜利西区	10	400	168
6911	丰县	PMS_城区艺馨园	10	400	89
6912	丰县	PMS_城区教具厂	10	250	4
6913	睢宁	梁集唐王东台	10	400	58
6914	睢宁	PMS_梁集袁楼南台	10	400	178
6915	睢宁	PMS_梁集刘王电站	10	200	60
6916	睢宁	梁集光华电站	10	200	80
6917	睢宁	梁集高楼圩里北台	10	400	168
6918	睢宁	PMS_梁集刘圩街道中台	10	400	113
6919	睢宁	PMS_梁集刘祠付圩台	10	200	48
6920	睢宁	PMS_梁集刘祠刘庄东台	10	200	41
6921	睢宁	PMS_梁集敬老院台	10	400	133
6922	睢宁	梁集袁楼街道台	10	400	137
6923	睢宁	PMS_梁集袁楼后西台	10	200	49
6924	睢宁	PMS_梁集梁庄小邱台	10	200	24
6925	睢宁	PMS_梁集余庄柳园台	10	200	15
6926	睢宁	PMS_梁集毛庄前元台	10	200	39
6927	睢宁	PMS_梁集高楼前王台	10	200	75
6928	睢宁	PMS_梁集八店朱庄台	10	200	0
6929	睢宁	PMS_梁集周庄李前台	10	200	134
6930	睢宁	PMS_梁集高楼薛庄台	10	200	91
6931	睢宁	PMS_梁集刘圩汪西台	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6932	睢宁	PMS_梁集刘场北苑1#台	10	400	139
6933	睢宁	PMS_梁集刘场北苑2#台	10	400	101
6934	睢宁	PMS_梁集梁行王楼台	10	200	23
6935	睢宁	梁集王刘东台	10	400	18
6936	睢宁	PMS_梁集农业园东区台	10	400	277
6937	睢宁	PMS_梁集商庄李庄台	10	200	70
6938	睢宁	PMS_梁集全圩蔡湖东台	10	200	51
6939	睢宁	PMS_梁集王瓦陈庄北台	10	200	63
6940	睢宁	梁集双湖中台	10	400	192
6941	睢宁	PMS_梁集双湖胡楼台	10	200	22
6942	睢宁	PMS_梁集商庄韩庄南台	10	200	0
6943	睢宁	PMS_梁集大沙前沙台	10	200	0
6944	睢宁	PMS_梁集张楼前王台	10	200	37
6945	睢宁	PMS_梁集双湖姚庄台	10	400	0
6946	睢宁	梁集刘祠小区台	10	400	21
6947	睢宁	PMS_梁集刘祠后园台	10	200	53
6948	睢宁	PMS_梁集刘祠龙南台	10	200	0
6949	睢宁	PMS_梁集商郝闫庄台	10	200	60
6950	睢宁	梁集联群九里台	10	400	127
6951	睢宁	PMS_梁集梁圩中台	10	200	36
6952	睢宁	PMS_梁集胡圩北台	10	200	0
6953	睢宁	PMS_梁集富裕花园1#变	10	400	101
6954	睢宁	PMS_梁集富裕花园2#变	10	400	138
6955	睢宁	PMS_梁集刘场乔庄北台	10	400	90
6956	睢宁	梁集毛庄东周台	10	200	92
6957	睢宁	PMS_梁集李圩武张台	10	200	54
6958	睢宁	PMS_梁集薛瓦后张台	10	200	28
6959	睢宁	PMS_梁集东联刘东北台	10	200	67
6960	睢宁	PMS_梁集商郝商庄台	10	200	55
6961	睢宁	PMS_梁集东联刘东台	10	200	8
6962	睢宁	PMS_梁集新建张庄台	10	200	56
6963	睢宁	PMS_梁集梁行杜庄西台	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6964	睢宁	梁集全圩小全西台	10	400	248
6965	睢宁	梁集全圩李庄台	10	400	97
6966	睢宁	PMS_梁集全圩圩西台	10	200	0
6967	睢宁	PMS_梁集李庄周庄台	10	200	35
6968	睢宁	PMS_梁集唐王高庄台	10	200	66
6969	睢宁	梁集唐王孙庄台	10	200	9
6970	睢宁	PMS_梁集赵丁李庄台	10	200	83
6971	睢宁	PMS_梁集刘祠新化台	10	200	67
6972	睢宁	PMS_梁集袁圩圩西台	10	200	67
6973	睢宁	PMS_梁集巴黎都市1#配电室1#变	10	630	351
6974	睢宁	PMS_梁集巴黎都市1#配电室2#变	10	630	358
6975	睢宁	PMS_梁集巴黎都市1#配电室4#变	10	630	378
6976	睢宁	PMS_梁集巴黎都市2#配电室2#变	10	800	392
6977	睢宁	PMS_梁集巴黎都市2#配电室4#变	10	800	374
6978	睢宁	PMS_梁集巴黎都市1#配电室3#变	10	630	393
6979	睢宁	PMS_梁集张行宋庙北台	10	200	43
6980	睢宁	PMS_梁集光华梁庄台	10	200	54
6981	睢宁	梁集全圩刘庄台	10	400	224
6982	睢宁	PMS_梁集袁集刘庄台	10	200	76
6983	睢宁	PMS_梁集袁圩后东台	10	200	58
6984	睢宁	PMS_梁集刘场赵庄台	10	200	53
6985	睢宁	PMS_梁集刘圩圩西台	10	400	129
6986	睢宁	PMS_梁集大沙邱后台	10	200	45
6987	睢宁	梁集光华彭庄东台	10	400	185
6988	睢宁	PMS_梁集刘场徐庄一组台	10	400	134
6989	睢宁	梁集魏湖王楼北台	10	500	127
6990	睢宁	PMS_梁集梁圩梁后台	10	200	82
6991	睢宁	梁集联群小学台	10	200	0
6992	睢宁	梁集刘场陈庄台	10	400	167
6993	睢宁	PMS_梁集余庄蒋庄台	10	200	42
6994	睢宁	梁集八店梨园台	10	400	136
6995	睢宁	PMS_梁集北河农业园台	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6996	睢宁	PMS_梁集梨园章庄南台	10	200	62
6997	睢宁	梁集袁圩圩南台	10	200	84
6998	睢宁	PMS_梁集商郝后集台	10	200	18
6999	睢宁	PMS_梁集刘祠付圩东台	10	200	50
7000	睢宁	梁集东联刘西北台	10	400	178
7001	睢宁	PMS_梁集商庄杜行南台	10	200	95
7002	睢宁	PMS_梁集李庄杨庄台	10	200	6
7003	睢宁	PMS_梁集光华张庄台	10	200	60
7004	睢宁	梁集魏湖王楼东台	10	400	44
7005	睢宁	PMS_梁集农业园南区台	10	400	36
7006	睢宁	梁集商庄马庄台	10	200	73
7007	睢宁	梁集毛庄张许北台	10	400	228
7008	睢宁	PMS_梁集沈集杨庄西台	10	200	78
7009	睢宁	PMS_梁集沈集村部南台	10	200	98
7010	睢宁	梁集高楼圩里东台	10	400	163
7011	睢宁	PMS_梁集刘圩黄西台	10	200	0
7012	睢宁	PMS_梁集刘圩圩东台	10	200	63
7013	睢宁	PMS_梁集高楼河西台	10	200	82
7014	睢宁	PMS_梁集大沙沙庄台	10	200	62
7015	睢宁	PMS_梁集王行杜庄台	10	400	118
7016	睢宁	PMS_梁集张行东场东台	10	200	75
7017	睢宁	PMS_梁集北河村部台	10	200	112
7018	睢宁	PMS_梁集新建新村台	10	200	57
7019	睢宁	PMS_梁集王行行东台	10	200	53
7020	睢宁	梁集商庄胡行南台	10	200	45
7021	睢宁	梁集刘祠西台	10	400	88
7022	睢宁	梁集光华新区东台	10	630	225
7023	睢宁	PMS_梁集北河胡庄南台	10	200	77
7024	睢宁	PMS_梁集大沙岳集北台	10	200	83
7025	睢宁	梁集光华新区中台	10	400	133
7026	睢宁	PMS_梁集八队东台	10	200	53
7027	睢宁	PMS_梁集官庄薛刘台	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7028	睢宁	PMS_梁集梁圩梁西组台	10	200	74
7029	睢宁	PMS_梁集幸福家园1#变	10	500	53
7030	睢宁	PMS_梁集幸福家园2#变	10	500	127
7031	睢宁	PMS_梁集梁圩李东台	10	200	78
7032	睢宁	PMS_梁集丽都花园(幸福)2#变	10	500	121
7033	睢宁	PMS_梁集丽都花园(幸福)1#变	10	500	126
7034	睢宁	PMS_梁集巴黎都市2#配电室3#变	10	800	411
7035	睢宁	PMS_梁集巴黎都市2#配电室1#变	10	800	333
7036	睢宁	PMS_梁集幸福家园3#变	10	500	158
7037	睢宁	PMS_梁集北尚新城2#变	10	630	205
7038	睢宁	PMS_梁集北尚新城1#变	10	630	259
7039	睢宁	梁集光华新区南台	10	400	59
7040	睢宁	PMS_梁集刘场中台	10	400	158
7041	睢宁	PMS_梁集二小南台	10	200	114
7042	睢宁	PMS_梁集乔庄新区台	10	400	171
7043	睢宁	PMS_梁集魏湖朱庄中台	10	200	81
7044	睢宁	PMS_梁集联群许庄西台	10	400	73
7045	睢宁	PMS_梁集刘场乔庄东台	10	400	225
7046	睢宁	PMS_梁集刘场财政所西台	10	400	200
7047	睢宁	PMS_梁集沈集梁庙南台	10	200	46
7048	睢宁	PMS_梁集街东新区台	10	400	212
7049	睢宁	PMS_梁集刘圩邮局门前台	10	400	74
7050	睢宁	梁集农业园中台	10	400	73
7051	睢宁	PMS_梁集农业园西台	10	400	272
7052	睢宁	梁集薛瓦袁庄台	10	200	41
7053	睢宁	PMS_梁集梁行杜庄北台	10	400	215
7054	睢宁	梁集八店台	10	200	0
7055	睢宁	PMS_梁集赵丁村部台	10	400	197
7056	睢宁	PMS_梁集梨园刘庄台	10	400	230
7057	睢宁	PMS_梁集街道集里台	10	630	219
7058	睢宁	PMS_梁集毛庄前元东台	10	400	143
7059	睢宁	PMS_梁集东联郭庄台	10	500	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7060	睢宁	梁集双湖姚庄北台	10	200	63
7061	睢宁	PMS_梁集温鑫家园台	10	630	295
7062	睢宁	PMS_梁集盛世佳园台	10	630	188
7063	睢宁	PMS_梁集赵丁凡庄台	10	400	185
7064	睢宁	PMS_梁集双湖孙东南台	10	400	89
7065	睢宁	梁集梁行马桥台	10	200	76
7066	睢宁	PMS_梁集景湖小区1#变	10	630	190
7067	睢宁	PMS_梁集景湖小区4#变	10	630	112
7068	睢宁	PMS_梁集景湖小区2#变	10	630	269
7069	睢宁	PMS_梁集景湖小区3#变	10	630	203
7070	睢宁	PMS_梁集梁南凌南台	10	500	267
7071	睢宁	PMS_梁集光华小区二期2#变	10	630	261
7072	睢宁	PMS_梁集光华小区二期3#变	10	630	352
7073	睢宁	PMS_梁集光华小区二期1#变	10	630	322
7074	睢宁	PMS_梁集幸福家苑3#变	10	800	416
7075	睢宁	PMS_梁集幸福家苑4#变	10	800	380
7076	睢宁	PMS_梁集幸福家苑1#变	10	800	295
7077	睢宁	PMS_梁集幸福家苑2#变	10	800	378
7078	睢宁	PMS_梁集光华小区三期4#变	10	500	252
7079	睢宁	PMS_梁集光华小区三期1#变	10	630	280
7080	睢宁	梁集光华小区三期3#变	10	500	287
7081	睢宁	PMS_梁集光华小区三期2#变	10	630	285
7082	睢宁	PMS_梁集光华小区二期4#变	10	630	348
7083	睢宁	PMS_梁集联群小区11#变	10	630	339
7084	睢宁	PMS_梁集联群小区8#变	10	630	314
7085	睢宁	PMS_梁集联群小区7#变	10	630	288
7086	睢宁	PMS_梁集联群小区9#变	10	630	248
7087	睢宁	PMS_梁集联群小区5#变	10	630	337
7088	睢宁	PMS_梁集联群小区13#变	10	500	221
7089	睢宁	PMS_梁集联群小区14#变	10	630	402
7090	睢宁	PMS_梁集联群小区6#变	10	630	372
7091	睢宁	PMS_梁集联群小区12#变	10	630	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7092	睢宁	PMS_梁集联群小区3#变	10	630	377
7093	睢宁	PMS_梁集联群小区10#变	10	630	215
7094	睢宁	PMS_梁集宁江商业街台	10	630	245
7095	睢宁	PMS_梁集光华五期2室4变	10	630	388
7096	睢宁	PMS_梁集光华五期1室2变	10	800	485
7097	睢宁	PMS_梁集光华五期1室1变	10	800	497
7098	睢宁	PMS_梁集光华五期2室2变	10	630	360
7099	睢宁	PMS_梁集光华五期2室1变	10	630	336
7100	睢宁	PMS_梁集光华五期2室3变	10	630	348
7101	睢宁	PMS_梁集余庄罗庄台	10	200	33
7102	睢宁	PMS_梁集联群社区台	10	400	132
7103	睢宁	梁集街道8号箱变	10	630	173
7104	睢宁	梁集街道6号箱变	10	630	228
7105	睢宁	梁集街道9号箱变	10	630	312
7106	睢宁	梁集街道7号箱变	10	630	303
7107	睢宁	梁集财政所台	10	630	38
7108	睢宁	梁集温鑫家园东台	10	630	284
7109	睢宁	梁集街道1号箱变	10	630	251
7110	睢宁	梁集街道4号箱变	10	500	286
7111	睢宁	梁集街道10号箱变	10	630	350
7112	睢宁	梁集街道5号箱变	10	500	239
7113	睢宁	梁集街道3号箱变	10	630	183
7114	睢宁	梁集街道2号箱变	10	630	130
7115	睢宁	梁集光华张庄东台	10	400	50
7116	睢宁	梁集联群村部台	10	400	120
7117	睢宁	梁集金鹏学府2配4变	10	800	456
7118	睢宁	梁集金鹏学府1配2变	10	800	483
7119	睢宁	梁集金鹏学府3配2变	10	800	442
7120	睢宁	梁集金鹏学府1配1变	10	800	491
7121	睢宁	梁集金鹏学府2配1变	10	800	480
7122	睢宁	梁集金鹏学府3配3变	10	800	554
7123	睢宁	梁集金鹏学府2配3变	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7124	睢宁	梁集金鹏学府2配2变	10	800	470
7125	睢宁	梁集金鹏学府3配4变	10	800	455
7126	睢宁	梁集金鹏学府3配1变	10	800	514
7127	睢宁	梁集水韵桃源1配3变	10	800	523
7128	睢宁	梁集水韵桃源2配1变	10	800	462
7129	睢宁	梁集水韵桃源2配3变	10	800	484
7130	睢宁	梁集水韵桃源2配4变	10	800	468
7131	睢宁	梁集水韵桃源2配2变	10	800	463
7132	睢宁	梁集水韵桃源1配1变	10	800	480
7133	睢宁	梁集水韵桃源1配4变	10	800	454
7134	睢宁	梁集水韵桃源1配2变	10	800	473
7135	睢宁	梁集亚琦商贸城D1配2变	10	1000	696
7136	睢宁	梁集亚琦商贸城A1配3变	10	1000	600
7137	睢宁	梁集亚琦商贸城A1配4变	10	1000	629
7138	睢宁	梁集亚琦商贸城D1配1变	10	1000	671
7139	睢宁	梁集亚琦商贸城A1配1变	10	1000	666
7140	睢宁	梁集亚琦商贸城A1配2变	10	1000	637
7141	睢宁	梁集亚琦商贸城D1配4变	10	1000	475
7142	睢宁	梁集亚琦商贸城D1配3变	10	1000	612
7143	睢宁	梁集水韵桃源3配3变	10	800	539
7144	睢宁	梁集水韵桃源3配1变	10	800	383
7145	睢宁	梁集水韵桃源1组配4变	10	800	563
7146	睢宁	梁集水韵桃源1组配3变	10	800	562
7147	睢宁	梁集水韵桃源3配4变	10	800	553
7148	睢宁	梁集水韵桃源1组配2变	10	800	548
7149	睢宁	梁集水韵桃源1组配1变	10	800	557
7150	睢宁	梁集水韵桃源3配2变	10	800	558
7151	睢宁	联群小区三期1配3变	10	800	597
7152	睢宁	梁集联群小区五期1#箱变	10	630	455
7153	睢宁	联群小区五期2#变	10	630	423
7154	睢宁	联群小区三期1配4变	10	800	527
7155	睢宁	梁集联群小区三期2配1变	10	800	572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7156	睢宁	联群小区三期1配2变	10	800	565
7157	睢宁	梁集联群小区三期2配2变	10	800	573
7158	睢宁	联群小区三期1配1变	10	800	548
7159	睢宁	梁集大沙刘王南台	10	200	122
7160	睢宁	梁集光华安置小区1#配电室2#变	10	630	405
7161	睢宁	梁集光华安置小区2#室3#变	10	630	306
7162	睢宁	梁集光华安置小区2#室4#变	10	630	346
7163	睢宁	梁集光华安置小区1#配电室1#变	10	630	362
7164	睢宁	梁集联群全庄台	10	500	317
7165	睢宁	梁集毛庄北台	10	400	191
7166	睢宁	梁集幸福春天C区1#变	10	800	391
7167	睢宁	梁集幸福春天C区2#变	10	800	445
7168	睢宁	梁集景湖小区2配2变	10	800	585
7169	丰县	PMS_城区水秀园	10	400	40
7170	丰县	PMS_城区书院街	10	250	14
7171	丰县	PMS_城区革新路	10	400	83
7172	丰县	城区季合园村	10	400	172
7173	丰县	PMS_城区黄庄北	10	630	90
7174	丰县	PMS_城区黄庄南	10	400	42
7175	丰县	城区渠楼	10	630	88
7176	丰县	城区农行北	10	400	200
7177	丰县	PMS_城区印刷厂	10	400	206
7178	丰县	PMS_城区爱民巷	10	315	26
7179	丰县	PMS_城区解放西	10	200	119
7180	丰县	PMS_城区造纸厂	10	400	11
7181	丰县	城区北关外	10	400	0
7182	丰县	PMS_城区建筑公司	10	400	61
7183	丰县	PMS_城区北关医院	10	400	85
7184	丰县	PMS_候园小区	10	400	24
7185	丰县	城区凤鸣新村	10	630	259
7186	丰县	城区齐庄	10	400	303
7187	丰县	PMS_城区酒精厂	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7188	丰县	PMS_城区朱园东公变	10	400	0
7189	丰县	PMS_城区张方庄	10	400	0
7190	丰县	城区新渠楼	10	630	48
7191	丰县	城区抗排队	10	400	233
7192	丰县	PMS_城区西叶庄	10	400	77
7193	丰县	城区县政府	10	400	185
7194	丰县	PMS_城区人民路小学	10	400	96
7195	丰县	城区中阳嘉园	10	400	87
7196	丰县	PMS_城区县委宿舍	10	400	95
7197	丰县	PMS_城区苏楼东	10	400	234
7198	丰县	PMS_城区染织厂	10	400	0
7199	丰县	城区荟苑小区	10	400	0
7200	丰县	PMS_城区安居	10	630	163
7201	丰县	城区郭楼后队	10	400	242
7202	丰县	PMS_城区王楼	10	200	32
7203	丰县	PMS_城区工商局宿舍	10	80	0
7204	丰县	PMS_城区郭新庄	10	200	157
7205	丰县	PMS_凤城镇范庄东	10	400	208
7206	丰县	PMS_凤城镇孙庄三队	10	200	121
7207	丰县	PMS_城区羽绒厂1#	10	400	256
7208	丰县	PMS_城区潜龙	10	400	89
7209	丰县	PMS_城区纺织巷	10	400	0
7210	丰县	PMS_城区粮管所	10	400	23
7211	丰县	PMS_城区西苑小区	10	400	168
7212	丰县	PMS_城区侯园小区	10	400	96
7213	丰县	城区胜利小区南公变	10	400	64
7214	丰县	PMS_城区医院小区	10	400	70
7215	丰县	城区凤鸣小区	10	400	49
7216	丰县	城区沿河小区	10	300	0
7217	丰县	PMS_城区临府花园1#	10	630	258
7218	丰县	PMS_城区临府花园2#	10	630	244
7219	丰县	PMS_城区临府花园3#	10	630	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7220	丰县	PMS 城区御景园1#	10	630	268
7221	丰县	PMS 城区御景园2#	10	630	261
7222	丰县	城区世纪花园1号变	10	630	314
7223	丰县	城区世纪花园2号变	10	630	256
7224	丰县	PMS 城区御景园3#	10	630	256
7225	丰县	PMS 城区御景园4#	10	630	334
7226	丰县	PMS 城区御景园5#	10	630	245
7227	丰县	PMS 城区御景园10#	10	500	143
7228	丰县	PMS 城区御景园7#	10	500	171
7229	丰县	PMS 城区御景园8#	10	630	293
7230	丰县	PMS 城区御景园9#	10	630	201
7231	丰县	PMS 城区御景园11#	10	500	225
7232	丰县	PMS 城区南苑新城1#	10	500	129
7233	丰县	PMS 城区南苑新城2#	10	630	84
7234	丰县	PMS 城区南苑新城3#	10	800	222
7235	丰县	PMS 城区南苑新城4#	10	800	76
7236	丰县	PMS 城区御景园6#	10	630	310
7237	丰县	PMS 城区祈福花园1#	10	630	266
7238	丰县	PMS 城区城区凤翔东区	10	630	141
7239	丰县	PMS 城区城区凤翔西区	10	630	143
7240	丰县	城区龙乡苑1#变	10	630	290
7241	丰县	城区龙乡苑2#变	10	630	273
7242	丰县	城区龙乡苑3#变	10	630	307
7243	丰县	城区龙乡苑4#变	10	630	236
7244	丰县	城区龙乡苑5#变	10	630	305
7245	丰县	城区龙乡苑6#变	10	630	305
7246	丰县	PMS 城区华地第一街1#	10	500	58
7247	丰县	PMS 城区华地第一街2#	10	630	144
7248	丰县	PMS 城区华地第一街3#	10	630	204
7249	丰县	PMS 城区华地第一街4#	10	630	119
7250	丰县	PMS 城区华地第一街5#	10	500	47
7251	丰县	城区华地第一街6#	10	500	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7252	丰县	PMS_城区九州佳园	10	500	82
7253	丰县	PMS_城区名士雅苑1#	10	630	129
7254	丰县	PMS_城区名士雅苑2#	10	630	106
7255	丰县	PMS_城区名士雅苑3#	10	630	117
7256	丰县	PMS_城区名士雅苑6#	10	630	173
7257	丰县	PMS_城区中阳商城1期西	10	630	16
7258	丰县	PMS_城区中阳商城1期东	10	630	0
7259	丰县	PMS_城区中阳商城6#	10	630	110
7260	丰县	PMS_城区中阳商城	10	630	0
7261	丰县	PMS_城区中阳商城7#	10	800	197
7262	丰县	PMS_城区安福花园1#	10	630	97
7263	丰县	PMS_城区安福花园	10	500	0
7264	丰县	PMS_凤城镇栖凤园5#箱变	10	500	123
7265	丰县	PMS_凤城镇栖凤园7号箱变	10	630	289
7266	丰县	PMS_凤城镇栖凤园8号箱变	10	630	307
7267	丰县	PMS_凤城镇栖凤园9号箱变	10	500	167
7268	丰县	PMS_凤城镇栖凤园6号箱变	10	630	226
7269	丰县	PMS_凤城镇栖凤园10号箱变	10	500	234
7270	丰县	PMS_凤城镇栖凤园11号箱变	10	500	145
7271	丰县	PMS_凤城镇栖凤园12号箱变	10	630	218
7272	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1号箱变	10	500	33
7273	丰县	PMS_凤城镇栖凤园2号箱变	10	500	99
7274	丰县	PMS_凤城镇栖凤园3号箱变	10	500	86
7275	丰县	PMS_凤城镇栖凤园4号箱变	10	500	156
7276	丰县	PMS_城区丰润园2#	10	630	319
7277	丰县	PMS_城区汉城	10	630	21
7278	丰县	凤城镇范庄村史庄西	10	200	107
7279	丰县	PMS_凤城镇秦河南	10	200	4
7280	丰县	PMS_凤城镇李园	10	200	91
7281	丰县	PMS_凤城镇齐庄南	10	400	221
7282	丰县	PMS_凤城镇刘支楼	10	400	262
7283	丰县	PMS_凤城镇渠桥南	10	400	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7284	丰县	锦绣龙城二期1#组合配电室1#变	10	800	324
7285	丰县	锦绣龙城二期3#配电室2#变	10	800	521
7286	丰县	锦绣龙城二期3#配电室3#变	10	800	557
7287	丰县	锦绣龙城二期2#配电室4#变	10	800	359
7288	丰县	锦绣龙城二期1#组合配电室4#变	10	800	555
7289	丰县	锦绣龙城二期3#配电室1#变	10	800	518
7290	丰县	锦绣龙城二期2#配电室3#变	10	800	544
7291	丰县	锦绣龙城二期2#配电室1#变	10	800	419
7292	丰县	锦绣龙城二期3#配电室4#变	10	800	605
7293	丰县	锦绣龙城二期2#配电室2#变	10	800	449
7294	丰县	锦绣龙城二期1#组合配电室3#变	10	800	501
7295	丰县	锦绣龙城二期1#组合配电室2#变	10	800	345
7296	丰县	城区民富园箱变	10	630	234
7297	丰县	悦景华府1#配电室3#变	10	800	569
7298	丰县	悦景华府1#配电室1#变	10	800	321
7299	丰县	悦景华府2#配电室2#变	10	800	640
7300	丰县	悦景华府1#配电室4#变	10	800	361
7301	丰县	悦景华府2#配电室1#变	10	800	331
7302	丰县	悦景华府1#配电室2#变	10	800	376
7303	丰县	悦景华府2#配电室3#变	10	800	417
7304	丰县	安居十一期6号配电室1变	10	630	335
7305	丰县	安居十一期5号配电室4变	10	800	351
7306	丰县	安居十一期4号配电室3变	10	630	263
7307	丰县	安居十一期6号配电室3变	10	630	314
7308	丰县	安居十一期4号配电室1变	10	630	360
7309	丰县	安居十一期4号配电室4变	10	630	191
7310	丰县	安居十一期7号配电室2变	10	800	393
7311	丰县	安居十一期4号配电室2变	10	630	403
7312	丰县	安居十一期6号配电室2变	10	630	291
7313	丰县	安居十一期5号配电室2变	10	800	464
7314	丰县	安居十一期7号配电室4变	10	800	465
7315	丰县	安居十一期7号配电室1变	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7316	丰县	安居十一期5号配电室3变	10	800	389
7317	丰县	安居十一期6号配电室4变	10	630	342
7318	丰县	安居十一期7号配电室3变	10	800	465
7319	丰县	安居十一期5号配电室1变	10	800	455
7320	丰县	安居十一期3号配电室1#变	10	630	322
7321	丰县	安居十一期2号配电室3#变	10	800	413
7322	丰县	安居十一期1号配电室1#变	10	800	500
7323	丰县	安居十一期3号配电室4#变	10	630	396
7324	丰县	安居十一期1号配电室3#变	10	800	460
7325	丰县	安居十一期2号配电室4#变	10	800	455
7326	丰县	安居十一期1号配电室4#变	10	800	435
7327	丰县	安居十一期1号配电室2#变	10	800	445
7328	丰县	安居十一期2号配电室1#变	10	800	491
7329	丰县	安居十一期3号配电室2#变	10	630	333
7330	丰县	安居十一期3号配电室3#变	10	630	347
7331	丰县	安居十一期2号配电室2#变	10	800	474
7332	丰县	丰县星悦城1配电室3号变	10	800	432
7333	丰县	丰县星悦城2号配电室3号变	10	800	406
7334	丰县	丰县星悦城1配电室1号变	10	800	384
7335	丰县	丰县星悦城1配电室2号变	10	800	416
7336	丰县	丰县星悦城1配电室4号变	10	800	387
7337	丰县	丰县星悦城2号配电室2号变	10	800	482
7338	丰县	秀水华庭东区1号配电室2#变	10	630	308
7339	丰县	秀水华庭东区3号配电室2#变	10	630	354
7340	丰县	秀水华庭东区3号配电室4#变	10	630	381
7341	丰县	秀水华庭东区1号配电室1#变	10	630	313
7342	丰县	秀水华庭东区1号配电室4#变	10	630	295
7343	丰县	赵楼小区1号配电室1#变	10	800	361
7344	丰县	秀水华庭东区2号配电室1#变	10	630	317
7345	丰县	秀水华庭东区2号配电室2#变	10	630	315
7346	丰县	秀水华庭东区3号配电室3#变	10	630	314
7347	丰县	秀水华庭东区2号配电室3#变	10	630	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7348	丰县	秀水华庭东区1号配电室3#变	10	630	311
7349	丰县	赵楼小区1号配电室3#变	10	800	462
7350	丰县	秀水华庭东区2号配电室4#变	10	630	331
7351	丰县	赵楼小区2号配电室2#变	10	800	506
7352	丰县	赵楼小区2号配电室3#变	10	800	495
7353	丰县	赵楼小区2号配电室4#变	10	800	485
7354	丰县	秀水华庭东区3号配电室1#变	10	630	324
7355	丰县	赵楼小区1号配电室2#变	10	800	482
7356	丰县	赵楼小区1号配电室4#变	10	800	540
7357	丰县	赵楼小区2号配电室1#变	10	800	433
7358	丰县	蓝光高盛西苑华府2配4号变	10	800	528
7359	丰县	蓝光高盛西苑华府3配4号变	10	800	523
7360	丰县	蓝光高盛西苑华府2配2变	10	800	547
7361	丰县	蓝光高盛西苑华府3配2号变	10	800	379
7362	丰县	城区东大	10	630	212
7363	丰县	PMS_城区马庄西	10	400	74
7364	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园1#配电室2#变	10	800	376
7365	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园2#配电室1#变	10	800	412
7366	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园2#配电室2#变	10	800	437
7367	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园2#配电室3#变	10	800	470
7368	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园2#配电室4#变	10	800	439
7369	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园3#配电室2#变	10	800	427
7370	丰县	PMS_凤城镇0.4KV新城花园4#配电室2#变	10	800	472
7371	丰县	PMS_凤城镇秦河东南	10	200	116
7372	丰县	PMS_城区王庄北	10	400	96
7373	丰县	凤城镇中和龙郡1#配电室1#变	10	800	477
7374	丰县	凤城镇中和龙郡1#配电室2#变	10	800	480
7375	丰县	凤城镇中和龙郡2#配电室1#变	10	800	508
7376	丰县	凤城镇中和龙郡2#配电室2#变	10	800	537
7377	丰县	凤城镇中和龙郡3#配电室1#变	10	800	543
7378	丰县	凤城镇中和龙郡3#配电室2#变	10	800	531
7379	丰县	凤城镇中和龙郡5#配电室1#变	10	800	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7380	丰县	凤城镇中和龙郡4#配电室1#变	10	630	387
7381	丰县	凤城镇中和龙郡4#配电室2#变	10	630	410
7382	丰县	PMS_城区季合园西	10	400	285
7383	丰县	PMS_城区凤凰嘉园北001	10	630	206
7384	丰县	城区候园小区1号箱变	10	630	177
7385	丰县	城区候园小区2号箱变	10	630	92
7386	丰县	PMS_城区季合园小区西	10	630	243
7387	丰县	城区供电新村	10	630	286
7388	丰县	PMS_城区青年路公变.	10	400	17
7389	丰县	城区沙园变基站公变	10	200	145
7390	丰县	PMS_城区杂品公司宿舍	10	400	106
7391	丰县	城区临府小区公变	10	400	0
7392	丰县	PMS_城区向阳南路公变	10	400	41
7393	丰县	PMS_城区塔南小区公变	10	400	107
7394	丰县	PMS_城区黄庄东公变	10	400	0
7395	丰县	PMS_城区药厂公变	10	400	146
7396	丰县	PMS_城区王庄	10	400	30
7397	丰县	PMS_城区大庆东路公变	10	400	150
7398	丰县	PMS_城区工农北路	10	630	198
7399	丰县	PMS_城区民政局公变	10	400	43
7400	丰县	PMS_城区临府街公变	10	400	78
7401	丰县	城区中医院宿舍	10	400	41
7402	丰县	城区北关农贸市场	10	630	80
7403	丰县	PMS_城区梁苑小区公变	10	400	80
7404	丰县	PMS_城区机关二幼公变	10	400	29
7405	丰县	PMS_城区政法小区公变	10	400	59
7406	丰县	PMS_城区公安局南公变	10	400	66
7407	丰县	PMS_城区郭楼后公变	10	400	5
7408	丰县	PMS_凤城镇王堂村王堂东	10	400	299
7409	丰县	PMS_城区北店子公变	10	400	0
7410	丰县	PMS_城区工农南公变	10	630	99
7411	丰县	PMS_城区金桥商场公变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7412	丰县	PMS_城区高庄公变	10	400	0
7413	丰县	PMS_城区二中公变	10	400	130
7414	丰县	PMS_城区渠楼北公变	10	630	71
7415	丰县	PMS_城区凤凰嘴北公变	10	400	0
7416	丰县	PMS_城区林苑小区公变	10	400	58
7417	丰县	PMS_城区卜油坊西公变	10	400	153
7418	丰县	PMS_城区锦绣家园	10	630	176
7419	丰县	PMS_城区范园公变	10	400	302
7420	丰县	PMS_城区弹药库公变	10	630	73
7421	丰县	PMS_城区公安小区公变	10	400	0
7422	丰县	PMS_城区杜庄公变	10	400	0
7423	丰县	PMS_城区武装部公变	10	400	152
7424	丰县	PMS_城区清真寺公变	10	400	68
7425	睢宁	梁集景湖小区3配2变	10	630	450
7426	睢宁	梁集景湖小区1配3变	10	630	454
7427	睢宁	梁集景湖小区3配1变	10	630	470
7428	睢宁	梁集景湖小区2配3变	10	800	597
7429	睢宁	梁集景湖小区1配2变	10	630	440
7430	睢宁	北辰北区3配4变	10	630	371
7431	睢宁	北辰北区3配3变	10	630	397
7432	睢宁	北辰北区1配2变	10	800	585
7433	睢宁	北辰北区4配4变	10	630	399
7434	睢宁	北辰北区2配1变	10	800	478
7435	睢宁	北辰北区2配2变	10	800	485
7436	睢宁	北辰北区1配4变	10	800	469
7437	睢宁	北辰北区3配1变	10	630	413
7438	睢宁	北辰北区4配2变	10	630	427
7439	睢宁	北辰北区3配2变	10	630	418
7440	睢宁	北辰北区4配1变	10	630	438
7441	睢宁	北辰北区2配4变	10	800	449
7442	睢宁	北辰北区1配1变	10	800	563
7443	睢宁	北辰北区1配3变	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7444	睢宁	北辰北区2配3变	10	800	476
7445	睢宁	北辰北区4配3变	10	630	413
7446	睢宁	梁集幸福春天B区3#变	10	630	274
7447	睢宁	梁集幸福春天B区1#变	10	800	422
7448	睢宁	梁集幸福春天B区2#变	10	800	371
7449	睢宁	梁集幸福春天B区4#变	10	630	312
7450	睢宁	梁集幸福春天B区5#变	10	630	99
7451	睢宁	梁集晟联小区2配1变	10	630	360
7452	睢宁	梁集晟联小区1配2变	10	630	318
7453	睢宁	梁集晟联小区2配4变	10	630	303
7454	睢宁	梁集晟联小区2配3变	10	630	308
7455	睢宁	梁集晟联小区1配1变	10	630	99
7456	睢宁	梁集晟联小区2配2变	10	630	362
7457	睢宁	梁集巴黎都市二期1配4变	10	800	469
7458	睢宁	梁集巴黎都市二期1配2变	10	800	454
7459	睢宁	梁集巴黎都市二期3配2变	10	630	359
7460	睢宁	梁集巴黎都市二期3配4变	10	630	176
7461	睢宁	梁集巴黎都市二期2配4变	10	800	465
7462	睢宁	梁集巴黎都市二期3配3变	10	630	385
7463	睢宁	梁集巴黎都市二期1配3变	10	800	463
7464	睢宁	梁集巴黎都市二期1配1变	10	800	448
7465	睢宁	梁集巴黎都市二期2配2变	10	800	499
7466	睢宁	梁集巴黎都市二期2配1变	10	800	515
7467	睢宁	梁集晟联小区3配3变	10	630	218
7468	睢宁	梁集晟联小区4配2变	10	800	518
7469	睢宁	梁集晟联小区4配4变	10	800	434
7470	睢宁	梁集晟联小区3配1变	10	630	363
7471	睢宁	梁集晟联小区4配1变	10	800	468
7472	睢宁	梁集晟联小区4配3变	10	800	504
7473	睢宁	梁集晟联小区3配4变	10	630	391
7474	睢宁	梁集晟联小区3配2变	10	630	309
7475	睢宁	梁集幸福家苑二期1号箱变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7476	睢宁	梁集幸福家苑二期3号箱变	10	800	208
7477	睢宁	梁集幸福家苑二期2号箱变	10	800	451
7478	睢宁	梁集幸福家苑二期4号箱变	10	800	420
7479	睢宁	梁集七井北台	10	200	35
7480	睢宁	梁集刘祠工业园1号变	10	630	161
7481	睢宁	PMS 梁集王刘高庄台	10	200	1
7482	睢宁	PMS 梁集李庄小李台	10	200	37
7483	睢宁	PMS 梁集王刘中台	10	200	0
7484	睢宁	梁集薛瓦西台	10	200	5
7485	睢宁	PMS 梁集唐王前刘台	10	200	59
7486	睢宁	梁集梨园章庄台	10	400	143
7487	睢宁	梁集刘祠南台	10	400	0
7488	睢宁	PMS 梁集刘祠刘庄南台	10	200	30
7489	睢宁	梁集新建中台	10	200	66
7490	睢宁	梁集袁圩西台	10	200	68
7491	睢宁	PMS 梁集商庄胡西台	10	200	66
7492	睢宁	PMS 梁集李庄三闸台	10	400	76
7493	睢宁	PMS 梁集沈集彭庄台	10	200	21
7494	睢宁	PMS 梁集梁行北台片	10	200	24
7495	睢宁	PMS 梁集张行宋庙台	10	200	36
7496	睢宁	PMS 梁集梁圩杨庄台	10	200	59
7497	睢宁	PMS 梁集梁行南台	10	200	21
7498	睢宁	PMS 梁集李庄北台	10	200	30
7499	睢宁	PMS 梁集八队台	10	400	237
7500	睢宁	梁集八队南台	10	200	102
7501	睢宁	梁集光华北台	10	400	149
7502	睢宁	梁集光华南台	10	200	0
7503	睢宁	PMS 梁集八店西台	10	400	146
7504	睢宁	PMS 梁集毛庄团宅台	10	200	50
7505	睢宁	梁集刘场梁庄台	10	200	27
7506	睢宁	梁集刘场张庄台	10	200	41
7507	睢宁	PMS 梁集刘祠中台	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7508	睢宁	梁集东联刘西台	10	200	23
7509	睢宁	梁集东联西台	10	400	62
7510	睢宁	PMS_梁集东联东台	10	200	47
7511	睢宁	PMS_梁集双湖北台	10	200	8
7512	睢宁	PMS_梁集薛瓦前张台	10	200	26
7513	睢宁	PMS_梁集农科村部台	10	200	24
7514	睢宁	PMS_梁集梁圩北台	10	200	50
7515	睢宁	PMS_梁集梁圩李庄台	10	200	20
7516	睢宁	PMS_梁集商庄韩庄台	10	200	59
7517	睢宁	PMS_梁集全圩东台	10	200	14
7518	睢宁	梁集刘场胡庄西台	10	200	76
7519	睢宁	PMS_梁集袁圩南台	10	200	9
7520	睢宁	梁集高新园区1号变	10	400	0
7521	睢宁	PMS_梁集张楼中台	10	200	34
7522	睢宁	PMS_梁集张楼王庄台	10	200	93
7523	睢宁	PMS_梁集八店万红南台	10	200	33
7524	睢宁	PMS_梁集梁北刘庄台	10	200	56
7525	睢宁	PMS_梁集八店南台	10	200	15
7526	睢宁	PMS_梁集景湖南刘台	10	100	8
7527	睢宁	PMS_梁集刘场队台	10	400	211
7528	睢宁	PMS_梁集高楼新井台	10	200	103
7529	睢宁	梁集赵丁仲庄台	10	315	113
7530	睢宁	沙集电子商务城北台	10	400	71
7531	睢宁	PMS_沙集电子商务城台	10	400	117
7532	睢宁	PMS_沙集余圩村朱庄小区台	10	200	66
7533	睢宁	PMS_沙集朱庙群强台	10	400	199
7534	睢宁	PMS_沙集三丁村南王台	10	400	0
7535	睢宁	PMS_沙集商湖村项庄台	10	400	282
7536	睢宁	沙集和平东台	10	400	137
7537	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱南台	10	400	0
7538	睢宁	PMS_沙集陆元农科台	10	200	38
7539	睢宁	PMS_沙集孙庄台	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7540	睢宁	PMS_沙集丁陈楼东台	10	200	44
7541	睢宁	PMS_沙集孙庄工业园北台	10	400	0
7542	睢宁	沙集和平工业园	10	400	0
7543	睢宁	沙集朱庙村王庄台	10	400	95
7544	睢宁	PMS_沙集王圩工业园3号变	10	400	68
7545	睢宁	PMS_沙集陆元姚蔡东台	10	400	170
7546	睢宁	PMS_沙集沙圩丁东台	10	200	32
7547	睢宁	PMS_沙集夏圩新农村小区	10	400	151
7548	睢宁	PMS_沙集大顾新农村2号变	10	200	0
7549	睢宁	PMS_沙集东风二区前项台	10	400	257
7550	睢宁	PMS_沙集孙庄西台	10	400	132
7551	睢宁	沙集东风村南台	10	400	74
7552	睢宁	PMS_沙集孙庄后王台	10	400	188
7553	睢宁	沙集孙庄前项台	10	400	0
7554	睢宁	PMS_沙集东风一区北台	10	400	24
7555	睢宁	PMS_沙集沙楼台	10	400	70
7556	睢宁	PMS_沙集商贸城南台	10	400	80
7557	睢宁	沙集仲庄台	10	400	67
7558	睢宁	PMS_沙集孙东台	10	400	124
7559	睢宁	PMS_沙集东风二区3号台	10	400	87
7560	睢宁	PMS_沙集陈庄台	10	400	121
7561	睢宁	PMS_沙集四沙西台	10	200	17
7562	睢宁	PMS_沙集沙圩余庄台	10	200	10
7563	睢宁	沙集街西南台	10	400	14
7564	睢宁	PMS_沙集商湖立庄	10	200	23
7565	睢宁	PMS_沙集商湖张庄	10	200	37
7566	睢宁	PMS_沙集东风桃园台	10	400	114
7567	睢宁	PMS_沙集蔡吴郭西台	10	400	179
7568	睢宁	PMS_沙集和平村台	10	400	187
7569	睢宁	PMS_沙集兴国团结台	10	400	10
7570	睢宁	PMS_沙集大街南台	10	400	0
7571	睢宁	PMS_沙集沙圩村四沙台	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7572	睢宁	PMS_沙集沙圩村台	10	400	139
7573	睢宁	沙集夏庄彭庄台	10	400	130
7574	睢宁	PMS_沙集供电所	10	400	36
7575	睢宁	PMS_沙集朱庙前丁台	10	400	121
7576	睢宁	PMS_沙集朱庙谭庄台	10	400	193
7577	睢宁	PMS_沙集朱庙扶贫台	10	200	77
7578	睢宁	PMS_沙集夏圩村丁庄	10	400	0
7579	睢宁	PMS_沙集魏集王庄北台	10	400	223
7580	睢宁	PMS_沙集夏圩村路边台	10	400	171
7581	睢宁	PMS_沙集四丁刘庄台	10	400	173
7582	睢宁	沙集沙圩新区台	10	200	87
7583	睢宁	PMS_沙集丁陈村大薛西台	10	200	77
7584	睢宁	PMS_沙集丁陈楼东2号变	10	400	0
7585	睢宁	PMS_沙集大顾西唐台	10	200	0
7586	睢宁	PMS_沙集乐园路台	10	400	184
7587	睢宁	PMS_沙集沙圩圩里台	10	400	92
7588	睢宁	沙集白庙单庄台	10	200	36
7589	睢宁	PMS_沙集东风村北台	10	400	86
7590	睢宁	PMS_沙集大顾余庄台	10	200	50
7591	睢宁	PMS_沙集大顾薛庄台	10	400	171
7592	睢宁	沙集全圩李庄	10	200	56
7593	睢宁	PMS_沙集白庙王北台	10	400	167
7594	睢宁	沙集朱庙北台	10	400	183
7595	睢宁	沙集和平南台	10	400	70
7596	睢宁	PMS_沙集刘楼台	10	200	0
7597	睢宁	PMS_沙集农科新区台	10	400	227
7598	睢宁	PMS_沙集鲍洼台	10	400	0
7599	睢宁	PMS_沙集和平北台	10	400	178
7600	睢宁	PMS_沙集魏集电站	10	100	20
7601	睢宁	PMS_沙集魏集王庄台	10	200	0
7602	睢宁	PMS_沙集史庄电站	10	100	55
7603	睢宁	沙集大顾十里集台	10	100	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7604	睢宁	PMS_沙集大顾电站	10	200	40
7605	睢宁	PMS_沙集朱庙西台	10	200	28
7606	睢宁	沙集白庙张圩台	10	400	19
7607	睢宁	PMS_沙集沙圩五陈台	10	200	0
7608	睢宁	PMS_沙集白庙朱曹台	10	400	195
7609	睢宁	PMS_沙集商湖南台	10	250	101
7610	睢宁	PMS_沙集兴国张马台	10	200	5
7611	睢宁	PMS_沙集朱庙沙庄	10	400	21
7612	睢宁	PMS_沙集四丁村郭庄台	10	200	23
7613	睢宁	PMS_沙集小湾胡庄台	10	200	17
7614	睢宁	PMS_沙集史庄村凡庄台	10	200	38
7615	睢宁	PMS_沙集三丁勺厂台	10	200	82
7616	睢宁	PMS_沙集大顾南邱台	10	400	98
7617	睢宁	PMS_沙集丁陈扶贫台	10	400	196
7618	睢宁	沙集夏圩前夏台	10	400	0
7619	睢宁	PMS_沙集大顾杜庄台	10	200	30
7620	睢宁	PMS_沙集大顾小顾台	10	200	83
7621	睢宁	沙集余圩路边台	10	400	157
7622	睢宁	PMS_沙集余圩扶贫台	10	200	0
7623	睢宁	PMS_沙集余圩村余西台	10	200	36
7624	睢宁	PMS_沙集王圩工业园2号变	10	400	0
7625	睢宁	PMS_沙集王圩徐庄台	10	400	90
7626	睢宁	PMS_沙集王圩村马庄台	10	400	151
7627	睢宁	PMS_沙集王圩村部	10	400	0
7628	睢宁	PMS_沙集王圩北台	10	400	0
7629	睢宁	沙集小朱西台	10	400	72
7630	睢宁	沙集兴国东台	10	200	19
7631	睢宁	沙集丁陈村台	10	200	0
7632	睢宁	PMS_沙集大顾唐庄台	10	400	128
7633	睢宁	PMS_沙集朱庙村刘庄台	10	400	118
7634	睢宁	PMS_沙集东风一区东台	10	400	140
7635	睢宁	PMS_沙集马宅台	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7636	睢宁	PMS_沙集杨庄圩西台	10	400	46
7637	睢宁	PMS_沙集丁陈杨庄台	10	400	101
7638	睢宁	PMS_沙集杨瓦王东台	10	400	155
7639	睢宁	PMS_沙集村李庄台	10	400	57
7640	睢宁	PMS_沙集范庄台400台	10	400	75
7641	睢宁	PMS_沙集集北台	10	400	65
7642	睢宁	沙集三丁新区台	10	400	207
7643	睢宁	PMS_沙集全圩刘庄台	10	200	1
7644	睢宁	PMS_沙集东风后巷台	10	400	76
7645	睢宁	沙集兴国泰庄台	10	400	204
7646	睢宁	PMS_沙集陆元李东台	10	400	170
7647	睢宁	PMS_沙集陆元小李台	10	200	33
7648	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱台	10	200	0
7649	睢宁	沙集镇政府	10	400	250
7650	睢宁	沙集陆元村韩杨台	10	400	96
7651	睢宁	沙集王口潘庄台	10	400	34
7652	睢宁	PMS_沙集四丁村王庄台	10	200	46
7653	睢宁	PMS_沙集小湾孙庄台	10	200	34
7654	睢宁	PMS_沙集史庄村台	10	200	10
7655	睢宁	PMS_沙集余圩北台	10	400	0
7656	睢宁	沙集四丁夹河台	10	200	0
7657	睢宁	PMS_沙集全圩张庄台	10	200	12
7658	睢宁	PMS_沙集全圩小全台	10	200	55
7659	睢宁	PMS_沙集丁陈小李台	10	200	56
7660	睢宁	PMS_沙集朱庙村台	10	400	155
7661	睢宁	沙集魏集藏庄台	10	400	201
7662	睢宁	PMS_沙集小湾南台	10	400	113
7663	睢宁	PMS_沙集街道东台	10	400	7
7664	睢宁	PMS_沙集蔡楼周庄台	10	200	19
7665	睢宁	PMS_沙集王口靳庄台	10	400	201
7666	睢宁	沙集东台	10	400	236
7667	睢宁	PMS_沙集蔡吴郭南台	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7668	睢宁	沙集兴国西台	10	400	151
7669	睢宁	PMS_沙集陆元王庄台	10	200	72
7670	睢宁	沙集乐园路东台	10	630	121
7671	睢宁	PMS_沙集白庙村台	10	400	0
7672	睢宁	PMS_沙集街道北台	10	630	160
7673	睢宁	沙集小学台	10	400	15
7674	睢宁	PMS_沙集镇医院	10	400	22
7675	睢宁	沙集王圩工业园1号变	10	400	0
7676	睢宁	PMS_沙集蔡楼村台	10	160	49
7677	睢宁	PMS_沙集大顾徐洼台	10	200	100
7678	睢宁	沙集大顾村南邱电站	10	200	95
7679	睢宁	PMS_沙集杨瓦王西台	10	200	0
7680	睢宁	PMS_沙集小湾卢庄台	10	200	21
7681	丰县	PMS_城区凤凰唢小区3#箱变	10	500	169
7682	丰县	PMS_城区凤凰唢小区4#箱变	10	630	0
7683	丰县	PMS_城区凤凰唢小区5#箱变	10	630	261
7684	丰县	PMS_城区凤凰唢小区6#箱变	10	500	112
7685	丰县	PMS_城区凤凰唢小区7#箱变	10	630	56
7686	丰县	PMS_城区凤凰唢小区8#箱变	10	500	73
7687	丰县	PMS_城区凤凰唢小区11#箱变	10	630	72
7688	丰县	PMS_城区凤凰唢小区12#箱变	10	500	177
7689	丰县	PMS_城区凤凰唢小区13#箱变	10	630	224
7690	丰县	PMS_城区北店子东公变	10	200	14
7691	丰县	城区紫金花园2#配电室1#	10	800	506
7692	丰县	PMS_城区五门小区公变	10	400	249
7693	丰县	PMS_城区六瓦庙公变	10	400	30
7694	丰县	PMS_城区果品公司公变	10	400	168
7695	丰县	城区金绿翡翠城4#配电室1#	10	800	513
7696	丰县	城区金绿翡翠城4#配电室2#	10	800	339
7697	丰县	城区金绿翡翠城4#配电室3#	10	800	512
7698	丰县	PMS_城区木材公司宿舍	10	400	91
7699	丰县	PMS_城区新建巷公变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7700	丰县	PMS_城区苏楼西公变	10	400	217
7701	丰县	PMS_紫金1#配电室01#变	10	630	143
7702	丰县	PMS_紫金1#配电室02#变	10	630	38
7703	丰县	PMS_紫金1#配电室03#变	10	630	400
7704	丰县	紫金1配电室4变线	10	630	387
7705	丰县	PMS_城区碧园小区北	10	400	26
7706	丰县	PMS_城区财校东	10	400	57
7707	丰县	PMS_城区财校西	10	400	118
7708	丰县	PMS_城区新世纪1#	10	400	104
7709	丰县	PMS_城区艺馨园小区北	10	400	142
7710	丰县	城区仿古街东公变	10	630	0
7711	丰县	PMS_城区仿古街西公变	10	400	0
7712	丰县	PMS_城区凤凰唢小区1#箱变	10	500	136
7713	丰县	PMS_城区凤凰唢小区2#箱变	10	500	142
7714	丰县	PMS_城区凤凰唢小区9#箱变	10	500	128
7715	丰县	PMS_城区凤凰唢小区10#箱变	10	630	239
7716	丰县	城区盛和嘉园1配电室2变线	10	800	257
7717	丰县	城区盛和嘉园2配电室1变线	10	500	246
7718	丰县	城区盛和嘉园2配电室2变线	10	500	217
7719	丰县	城区盛和嘉园2配电室3变线	10	500	188
7720	丰县	城区盛和嘉园2配电室4变线	10	500	234
7721	丰县	PMS_城区华地置业13#	10	630	340
7722	丰县	PMS_城区华地置业14#	10	630	300
7723	丰县	PMS_城区华地置业2#配电室1#变	10	500	145
7724	丰县	PMS_城区华地置业2#配电室2#变	10	500	181
7725	丰县	PMS_香榭里小区2#配电室1#变	10	630	80
7726	丰县	香榭里小区2#配电室2#变	10	630	154
7727	丰县	香榭里小区2#配电室3#变	10	630	303
7728	丰县	PMS_香榭里小区2#配电室4#变	10	630	310
7729	丰县	城区金绿翡翠城4#配电室4#变	10	800	469
7730	丰县	城区金绿翡翠城5#配电室2#变	10	630	331
7731	丰县	城区盛和嘉园3配电室1变线	10	500	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7732	丰县	城区盛和嘉园3配电室2变线	10	500	77
7733	丰县	城区盛和嘉园3配电室3变线	10	500	238
7734	丰县	城区盛和嘉园3配电室4变线	10	500	178
7735	丰县	城区盛和嘉园4配电室1变线	10	500	172
7736	丰县	城区盛和嘉园4配电室2变线	10	500	258
7737	丰县	城区盛和嘉园4配电室3变线	10	500	243
7738	丰县	城区盛和嘉园4配电室4变线	10	500	158
7739	丰县	PMS_城区地税局公变	10	630	208
7740	丰县	PMS_城区南关农贸市场公变	10	630	379
7741	丰县	PMS_城区民丰银行公变	10	630	218
7742	丰县	PMS_城区民丰银行东公变	10	630	263
7743	丰县	PMS_城区招商场南公变	10	630	14
7744	丰县	PMS_城区进修学校公变	10	630	272
7745	丰县	PMS_城区交管所公变	10	630	0
7746	丰县	PMS_凤城镇王堂西综合变	10	400	281
7747	丰县	PMS_城区郭新庄东	10	200	160
7748	丰县	PMS_城区一品城邦配电室5#变	10	800	393
7749	丰县	PMS_城区一品城邦配电室6#变	10	800	466
7750	丰县	PMS_城区一品城邦配电室1#变	10	800	516
7751	丰县	PMS_城区一品城邦配电室2#变	10	800	393
7752	丰县	PMS_城区一品城邦配电室3#变	10	800	570
7753	丰县	PMS_城区一品城邦配电室4#变	10	800	528
7754	丰县	PMS_城区南苑新城西	10	630	261
7755	丰县	城区紫金花园2#配电室2#	10	800	483
7756	丰县	城区紫金花园2#配电室3#	10	800	501
7757	丰县	城区紫金花园2#配电室4#	10	800	501
7758	丰县	PMS_城区梁庄东2#公变	10	400	261
7759	丰县	PMS_城区季合园北2#公变	10	200	36
7760	丰县	PMS_城区青年路2#公变	10	200	0
7761	丰县	PMS_凤城镇王堂村邵堂综合变	10	200	126
7762	丰县	PMS_凤城镇齐庄西综合变	10	400	254
7763	丰县	PMS_城区王楼南公变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7764	丰县	PMS_城区永宁寺2#公变	10	400	100
7765	丰县	城区交警大队2#公变	10	400	32
7766	丰县	PMS_城区招商场西公变	10	400	129
7767	丰县	PMS_城区教育局2#公变	10	400	64
7768	丰县	PMS_城区梁庄西2#	10	400	175
7769	丰县	PMS_城区渠楼北D公变	10	80	2
7770	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1#配电室1#综合变	10	800	335
7771	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1#配电室2#综合变	10	800	415
7772	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1#配电室3#综合变	10	800	331
7773	丰县	PMS_凤城镇栖凤园1#配电室4#综合变	10	800	390
7774	丰县	PMS_凤城镇栖凤园2#配电室1#综合变	10	800	398
7775	丰县	PMS_凤城镇栖凤园2#配电室2#综合变	10	800	448
7776	丰县	城区西苑小区2#公变	10	400	213
7777	丰县	丰县城区高庄公变	10	400	91
7778	丰县	PMS_凤城镇阳光康桥小区9号综合变	10	800	412
7779	丰县	PMS_城区月牙河小区1#配电室1#变	10	800	417
7780	丰县	PMS_城区月牙河小区1#配电室2#变	10	800	272
7781	丰县	PMS_城区月牙河小区1#配电室3#变	10	800	431
7782	丰县	PMS_城区月牙河小区1#配电室4#变	10	800	368
7783	丰县	PMS_城区月牙河小区2#配电室1#变	10	800	516
7784	丰县	PMS_城区月牙河小区2#配电室2#变	10	800	449
7785	丰县	PMS_城区月牙河小区2#配电室3#变	10	800	417
7786	丰县	PMS_城区月牙河小区2#配电室4#变	10	800	330
7787	丰县	PMS_城区北苑路公变	10	200	64
7788	丰县	PMS_城区南苑新城东南公变	10	400	148
7789	丰县	PMS_城区北店子大队公变	10	400	24
7790	丰县	PMS_城区机关东区公变	10	400	88
7791	丰县	PMS_城区郭楼新村2#公变	10	315	41
7792	丰县	城区苏鲁豫皖农贸市场1#配电室1#变	10	630	316
7793	丰县	城区苏鲁豫皖农贸市场1#配电室2#变	10	630	286
7794	丰县	城区苏鲁豫皖农贸市场1#配电室3#变	10	630	339
7795	丰县	城区苏鲁豫皖农贸市场1#配电室4#变	10	630	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7796	丰县	PMS_城区华地第一街-3#公变	10	500	143
7797	丰县	PMS_城区四号沟公变	10	400	30
7798	丰县	PMS_城区江山花园1#配电室2#变	10	800	499
7799	丰县	PMS_城区江山花园1#配电室3#变	10	800	268
7800	丰县	PMS_城区江山花园1#配电室4#变	10	800	503
7801	丰县	PMS_城区江山花园2#配电室1#变	10	800	484
7802	丰县	PMS_城区江山花园2#配电室2#变	10	800	438
7803	丰县	PMS_城区江山花园2#配电室3#变	10	800	310
7804	丰县	PMS_城区江山花园2#配电室4#变	10	800	70
7805	丰县	PMS_城区江山花园3#配电室1#变	10	800	487
7806	丰县	PMS_城区江山花园3#配电室2#变	10	800	518
7807	丰县	PMS_城区江山花园3#配电室3#变	10	800	517
7808	丰县	PMS_城区江山花园3#配电室4#变	10	800	532
7809	丰县	城区江山花园2箱变	10	630	140
7810	丰县	PMS_城区凤鸣小区3#	10	400	80
7811	丰县	PMS_城区江山花园1#配电室1#配变	10	800	524
7812	丰县	PMS_城区季合园小区南公变	10	400	33
7813	丰县	城区路灯管理所公变	10	400	166
7814	丰县	PMS_城区人行宿舍公变	10	200	89
7815	丰县	PMS_城区渠楼小学公变	10	400	85
7816	丰县	PMS_城区公交公司公变	10	400	0
7817	丰县	PMS_城区齐庄东公变	10	400	264
7818	丰县	PMS_城区杜庄北公变	10	400	91
7819	丰县	PMS_城区永宁寺东公变	10	315	113
7820	丰县	城区机关二幼东公变	10	400	150
7821	丰县	PMS_城区木器厂宿舍公变	10	400	272
7822	丰县	PMS_城区东方大厦北公变	10	400	63
7823	丰县	PMS_城区清真寺南公变	10	400	45
7824	丰县	PMS_城区吴架子街公变	10	400	66
7825	丰县	PMS_城区塔南小区2#公变	10	400	218
7826	丰县	PMS_香榭里小区1#配电室1#变	10	800	315
7827	丰县	PMS_香榭里小区1#配电室2#变	10	800	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7828	丰县	PMS_城区季合园东公变	10	200	59
7829	丰县	城区凤凰嘴西公变	10	400	112
7830	丰县	城区人民路小学3#公变	10	200	43
7831	丰县	凤城镇街道办事处廉租房2#综合变	10	800	439
7832	丰县	PMS_凤城镇街道办事处廉租房3#综合变	10	630	308
7833	丰县	城区南苑新城东北公变	10	630	240
7834	丰县	城区西苑小区南	10	400	132
7835	丰县	PMS_凤城街道办事处安居七期1#变	10	800	359
7836	丰县	凤城街道办事处安居七期3#变	10	800	249
7837	丰县	PMS_凤城街道办事处安居七期4#变	10	800	381
7838	丰县	PMS_凤城街道办事处安居七期5#变	10	500	0
7839	丰县	凤城镇凤城街道办事处西杨庄综合变	10	200	19
7840	丰县	PMS_城区育红巷2#	10	400	0
7841	丰县	PMS_丰县欢乐城小区1#配电室1#变	10	800	457
7842	丰县	PMS_丰县欢乐城小区1#配电室2#变	10	800	422
7843	丰县	PMS_丰县欢乐城小区1#配电室3#变	10	800	523
7844	丰县	PMS_丰县欢乐城小区1#配电室4#变	10	800	450
7845	丰县	PMS_丰县欢乐城小区2#配电室1#变	10	1000	558
7846	丰县	PMS_丰县欢乐城小区2#配电室2#变	10	1000	580
7847	丰县	PMS_丰县欢乐城小区2#配电室3#变	10	800	469
7848	丰县	PMS_丰县欢乐城小区2#配电室4#变	10	800	518
7849	丰县	PMS_城区公安局南2#公变	10	400	151
7850	丰县	PMS_丰县金色家园1#配电室1#变	10	800	446
7851	丰县	PMS_丰县金色家园1#配电室2#变	10	800	336
7852	丰县	金色家园1#配电室3#变	10	800	218
7853	丰县	PMS_丰县金色家园1#配电室4#变	10	800	497
7854	丰县	PMS_丰县金色家园2#配电室1#变	10	800	475
7855	丰县	PMS_丰县金色家园2#配电室2#变	10	800	448
7856	丰县	PMS_丰县金色家园2#配电室3#变	10	800	495
7857	丰县	PMS_丰县金色家园2#配电室4#变	10	800	462
7858	丰县	翡翠城三期1#配电室2#变	10	800	361
7859	丰县	翡翠城三期1#配电室4#变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7860	丰县	翡翠城三期3#配电室2#变	10	800	417
7861	丰县	翡翠城三期3#配电室3#变	10	800	341
7862	丰县	翡翠城三期3#配电室1#变	10	800	396
7863	丰县	翡翠城三期3#配电室4#变	10	800	471
7864	丰县	翡翠城三期1#配电室1#变	10	800	338
7865	丰县	翡翠城三期1#配电室3#变	10	800	383
7866	丰县	PMS 城区杜庄西2#公变	10	200	0
7867	丰县	PMS 城区阳光佳苑1#配电室1#变	10	800	352
7868	丰县	PMS 城区阳光佳苑1#配电室2#变	10	800	430
7869	丰县	PMS 城区阳光佳苑1#配电室3#变	10	800	380
7870	丰县	PMS 城区阳光佳苑1#配电室4#变	10	800	361
7871	丰县	PMS 城区阳光佳苑2#配电室1#变	10	800	461
7872	丰县	阳光佳苑2#配电室2#变	10	800	414
7873	丰县	PMS 城区阳光佳苑2#配电室3#变	10	800	420
7874	丰县	PMS 城区阳光佳苑2#配电室4#变	10	800	372
7875	丰县	阳光佳苑3#配电室1#变	10	800	423
7876	丰县	PMS 城区阳光佳苑3#配电室2#变	10	800	417
7877	丰县	PMS 城区阳光佳苑3#配电室3#变	10	800	375
7878	丰县	PMS 城区阳光佳苑3#配电室4#变	10	800	569
7879	丰县	城区公安公寓西公变	10	400	132
7880	丰县	金地首府1#配电室1#变	10	800	502
7881	丰县	PMS 金地首府1#配电室2#变	10	630	362
7882	丰县	金地首府1#配电室3#变	10	800	401
7883	丰县	金地首府2#配电室1#变	10	800	475
7884	丰县	金地首府2#配电室2#变	10	800	515
7885	丰县	金地首府2#配电室3#变	10	800	552
7886	丰县	金地首府2#配电室4#变	10	800	569
7887	丰县	PMS 城区胡庄公变	10	400	171
7888	丰县	PMS 城区花鸟市场公变	10	400	4
7889	丰县	PMS 凤城镇高盛国际花园小区1#配电室2#变	10	800	195
7890	丰县	PMS 凤城镇高盛国际花园小区1#配电室3#变	10	800	337
7891	丰县	PMS 丰县城区王庄西公变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7892	丰县	城区龙华城3#公变	10	200	95
7893	丰县	PMS_城区中阳壹号7号公变	10	400	0
7894	丰县	丰县盛世茗居1#配电室4#变配电变压器	10	800	469
7895	丰县	丰县盛世茗居2#配电室1#变配电变压器	10	630	348
7896	丰县	丰县盛世茗居2#配电室2#变配电变压器	10	630	365
7897	丰县	丰县盛世茗居2#配电室3#变配电变压器	10	630	373
7898	丰县	丰县盛世茗居1#配电室1#变配电变压器	10	800	269
7899	丰县	丰县盛世茗居1#配电室2#变配电变压器	10	800	318
7900	丰县	丰县盛世茗居1#配电室3#变配电变压器	10	800	518
7901	丰县	丰县盛世茗居2#配电室4#变配电变压器	10	630	384
7902	丰县	PMS_城区中阳里公变	10	400	47
7903	丰县	PMS_盛和家园二期1#配电室2#变	10	630	285
7904	丰县	PMS_盛和家园二期2#配电室1#变	10	630	311
7905	丰县	PMS_盛和家园二期2#配电室2#变	10	630	305
7906	丰县	PMS_盛和家园二期3#配电室2#变	10	400	185
7907	丰县	PMS_盛和家园二期3#配电室1#变	10	400	177
7908	丰县	PMS_盛和家园二期1#配电室1#变	10	630	292
7909	丰县	PMS_城区月牙河小区4#配电室2#变配电变压器	10	800	380
7910	丰县	PMS_城区月牙河小区5#配电室1#变配电变压器	10	800	446
7911	丰县	PMS_城区月牙河小区5#配电室2#变配电变压器	10	800	447
7912	丰县	PMS_城区月牙河小区5#配电室3#变配电变压器	10	800	458
7913	丰县	PMS_城区月牙河小区5#配电室4#变配电变压器	10	800	401
7914	丰县	PMS_城区月牙河小区3#配电室1#变配电变压器	10	800	338
7915	丰县	PMS_城区月牙河小区3#配电室2#变配电变压器	10	800	402
7916	丰县	PMS_城区月牙河小区3#配电室3#变配电变压器	10	800	253
7917	丰县	PMS_城区月牙河小区3#配电室4#变配电变压器	10	800	484
7918	丰县	PMS_城区月牙河小区4#配电室1#变配电变压器	10	800	336
7919	丰县	PMS_城区金丰尚城1#配电室1#变	10	800	324
7920	丰县	PMS_城区金丰尚城1#配电室2#变	10	800	371
7921	丰县	PMS_城区金丰尚城1#配电室3#变	10	800	456
7922	丰县	PMS_城区金丰尚城1#配电室4#变	10	800	459
7923	丰县	PMS_城区金丰尚城2#配电室1#变	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7924	丰县	PMS_城区金丰尚城2#配电室2#变	10	800	396
7925	丰县	翰林华府小区1#配电室1#变	10	800	407
7926	丰县	翰林华府小区1#配电室2#变	10	800	419
7927	丰县	翰林华府小区1#配电室3#变	10	800	333
7928	丰县	翰林华府小区1#配电室4#变	10	800	426
7929	丰县	翰林华府小区2#配电室1#变	10	630	332
7930	丰县	翰林华府小区2#配电室2#变	10	630	291
7931	丰县	翰林华府小区2#配电室3#变	10	630	288
7932	丰县	翰林华府小区2#配电室4#变	10	630	315
7933	丰县	城区好家名品城配电室1#变	10	630	375
7934	丰县	城区好家名品城配电室2#变	10	630	258
7935	丰县	城区锦绣东城1#配电室1#变	10	800	413
7936	丰县	城区锦绣东城1#配电室3#变	10	800	337
7937	睢宁	PMS_沙集杨瓦董庄台	10	400	140
7938	睢宁	PMS_沙集丁陈潘刘台	10	400	150
7939	睢宁	PMS_沙集夏圩小李台	10	200	53
7940	睢宁	沙集丁陈楼西台	10	400	133
7941	睢宁	PMS_沙集王圩西湖台	10	400	263
7942	睢宁	PMS_沙集杨庄北台	10	200	3
7943	睢宁	PMS_沙集商湖北台	10	400	153
7944	睢宁	PMS_沙集杨庄村廖庄台	10	200	51
7945	睢宁	PMS_沙集小朱东台	10	400	155
7946	睢宁	PMS_沙集魏集丁庄台	10	200	108
7947	睢宁	PMS_沙集东风二区3号变	10	400	0
7948	睢宁	PMS_沙集东风二区2号单变	10	80	45
7949	睢宁	PMS_沙集刘庄南台	10	400	297
7950	睢宁	PMS_沙集东风一区2号变	10	200	92
7951	睢宁	PMS_沙集东风一区1号变	10	400	83
7952	睢宁	PMS_沙集东风二区2号变	10	400	126
7953	睢宁	PMS_沙集东风二区1号变	10	400	0
7954	睢宁	PMS_沙集农科王庄台	10	400	69
7955	睢宁	沙集蔡吴朱庄台	10	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7956	睢宁	PMS 沙集兴国村部台	10	400	110
7957	睢宁	PMS 沙集蔡吴马庄台	10	200	37
7958	睢宁	沙集孙庄东台	10	200	0
7959	睢宁	沙集孙庄工业园	10	630	24
7960	睢宁	PMS 沙集孙庄北台	10	630	96
7961	睢宁	PMS 沙集农科村台	10	400	0
7962	睢宁	沙集夏圩圩里台	10	400	35
7963	睢宁	PMS 沙集小湾电站	10	200	80
7964	睢宁	PMS 沙集四丁南台	10	200	0
7965	睢宁	沙集三丁鲍庄台	10	200	0
7966	睢宁	PMS 沙集三丁村台	10	200	21
7967	睢宁	沙集杨庄东台	10	200	0
7968	睢宁	PMS 沙集全圩大丁台	10	400	172
7969	睢宁	PMS 沙集杨瓦北台	10	200	0
7970	睢宁	PMS 沙集魏集村台	10	200	32
7971	睢宁	沙集大顾扶贫台	10	200	70
7972	睢宁	PMS 沙集街道西台	10	400	154
7973	睢宁	PMS 沙集陆元姚蔡台	10	400	209
7974	睢宁	PMS 沙集陆元村台	10	200	0
7975	睢宁	PMS 沙集夏庄村台	10	100	5
7976	睢宁	沙集米厂	10	400	52
7977	睢宁	沙集夏圩小李南台	10	400	0
7978	睢宁	沙集大寺南台	10	400	91
7979	睢宁	沙集余圩王庄台	10	200	143
7980	睢宁	PMS 沙集范庄台	10	400	29
7981	睢宁	沙集农科北台	10	200	120
7982	睢宁	PMS 沙集陆元村部台	10	200	0
7983	睢宁	PMS 沙集夏圩后夏台	10	200	39
7984	睢宁	PMS 沙集王口南台	10	200	59
7985	睢宁	PMS 沙集农科村西台	10	400	0
7986	睢宁	PMS 沙集全圩张庄西台	10	200	10
7987	睢宁	PMS 沙集小湾台	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7988	睢宁	PMS_沙集刘庄中台	10	400	223
7989	睢宁	PMS_沙集蔡楼唐庄南台	10	200	0
7990	睢宁	PMS_沙集小朱村台	10	400	229
7991	睢宁	PMS_沙集陆元王庄北台	10	400	136
7992	睢宁	PMS_沙集陆元村小李西台	10	200	0
7993	睢宁	PMS_沙集兴国南台	10	400	45
7994	睢宁	PMS_沙集农科刘楼南台	10	400	126
7995	睢宁	PMS_沙集王圩中台	10	400	0
7996	睢宁	PMS_沙集大街中台	10	400	15
7997	睢宁	PMS_沙集米厂东台	10	400	50
7998	睢宁	PMS_沙集白庙单庄南台	10	400	181
7999	睢宁	沙集二中西台	10	400	7
8000	睢宁	PMS_沙集夏圩姜庄台	10	200	0
8001	睢宁	PMS_沙集王口北台	10	400	0
8002	睢宁	PMS_沙集丁陈小顾台	10	200	112
8003	睢宁	PMS_沙集朱庙后丁台	10	200	0
8004	睢宁	PMS_沙集余圩村刘庄台	10	400	97
8005	睢宁	PMS_沙集王圩徐庄东台	10	400	160
8006	睢宁	PMS_沙集王圩村东台	10	400	119
8007	睢宁	PMS_沙集三丁药厂台	10	400	71
8008	睢宁	沙集白庙张圩南台	10	400	39
8009	睢宁	PMS_沙集东风村部台	10	400	215
8010	睢宁	PMS_沙集孙庄南台	10	400	90
8011	睢宁	沙集农科南台	10	400	139
8012	睢宁	沙集夏圩小区南台	10	400	103
8013	睢宁	PMS_沙集大街中东台	10	400	187
8014	睢宁	沙集丁陈杨庄西台	10	630	56
8015	睢宁	PMS_沙集大顾杜庄北台	10	400	103
8016	睢宁	PMS_沙集姚蔡北台	10	200	11
8017	睢宁	PMS_沙集四丁王庄南台	10	400	142
8018	睢宁	PMS_沙集四丁胡庄台	10	200	8
8019	睢宁	PMS_沙集余圩北新区台	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8020	睢宁	PMS_沙集朱庙王庄南台	10	200	8
8021	睢宁	PMS_沙集李庄北台	10	400	107
8022	睢宁	PMS_沙集蔡楼杨庄台	10	200	15
8023	睢宁	PMS_沙集丁陈刘庄台	10	400	57
8024	睢宁	PMS_沙集杨瓦董庄南台	10	400	153
8025	睢宁	PMS_沙集孙庄工业园中台	10	400	63
8026	睢宁	PMS_沙集东风后巷西台	10	400	118
8027	睢宁	PMS_沙集兴国村北台	10	400	59
8028	睢宁	PMS_沙集魏集腰庄台	10	200	44
8029	睢宁	PMS_沙集电子商务城1号变	10	400	21
8030	睢宁	PMS_沙集农贸商城东台	10	400	154
8031	睢宁	PMS_沙集乐园路西台	10	400	234
8032	睢宁	PMS_沙集南湖商庄北台	10	200	0
8033	睢宁	PMS_沙集白庙王东台	10	400	142
8034	睢宁	沙集朱庙村部台	10	400	6
8035	睢宁	PMS_沙集夏庄路边台	10	400	121
8036	睢宁	PMS_沙集全圩张庄北台	10	200	32
8037	睢宁	PMS_沙集白庙朱曹西台	10	400	0
8038	睢宁	沙集三丁村南台	10	400	194
8039	睢宁	PMS_沙集沙圩楼北台	10	400	48
8040	睢宁	PMS_沙集鲍洼南台	10	400	154
8041	睢宁	PMS_沙集兴国团结二队台	10	200	12
8042	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱北台	10	200	0
8043	睢宁	PMS_沙集小湾卢庄北台	10	400	194
8044	睢宁	PMS_沙集杨瓦杜庄北台	10	400	59
8045	睢宁	PMS_沙集王圩村部东北台	10	200	16
8046	睢宁	PMS_沙集丁陈小李北台	10	400	179
8047	睢宁	PMS_沙集夏圩小李北台	10	400	0
8048	睢宁	PMS_沙集王口村北台	10	400	265
8049	睢宁	PMS_沙集东风二区南台	10	400	84
8050	睢宁	沙集新政府台	10	400	290
8051	睢宁	PMS_沙集二中南台	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8052	睢宁	PMS_沙集东风二区西台	10	400	212
8053	睢宁	PMS_沙集东风二区东台	10	400	39
8054	睢宁	PMS_沙集东风村部东台	10	400	140
8055	睢宁	PMS_沙集丁陈村部北台	10	400	70
8056	睢宁	PMS_沙集夏圩夏庄台	10	400	167
8057	睢宁	PMS_沙集夏圩圩里北台	10	400	142
8058	睢宁	PMS_沙集白庙单庄西台	10	400	65
8059	睢宁	PMS_沙集乐园路西街台	10	400	85
8060	睢宁	PMS_沙集商贸城玲珑台	10	400	0
8061	睢宁	PMS_沙集大顾胡庄台	10	400	247
8062	睢宁	沙集农科王庄西台	10	400	270
8063	睢宁	PMS_沙集夏圩圩里南台	10	400	170
8064	睢宁	PMS_沙集大顾新农村中台	10	400	215
8065	睢宁	PMS_沙集王口靳庄北台	10	400	144
8066	睢宁	PMS_沙集杨庄村西台	10	200	57
8067	睢宁	PMS_沙集商湖西台	10	200	70
8068	睢宁	PMS_沙集余圩崔陈台	10	400	32
8069	睢宁	PMS_沙集史庄东台	10	200	74
8070	睢宁	PMS_沙集余圩蔡庄台	10	400	0
8071	睢宁	PMS_沙集三丁西台	10	400	204
8072	睢宁	PMS_沙集小湾胡庄南台	10	400	213
8073	睢宁	PMS_沙集夏圩小区西台	10	400	15
8074	睢宁	PMS_沙集小湾王圩东台	10	200	0
8075	睢宁	PMS_沙集仲庄东台	10	400	193
8076	睢宁	PMS_沙集王口沙庄东台	10	630	0
8077	睢宁	沙集王圩程庄台	10	400	183
8078	睢宁	PMS_沙集兴国秦庄东台	10	200	3
8079	睢宁	PMS_沙集蔡吴郭东台	10	200	45
8080	睢宁	PMS_沙集蔡吴朱庄北台	10	200	34
8081	睢宁	PMS_沙集王圩东台	10	400	191
8082	睢宁	PMS_沙集兴国村部西台	10	400	106
8083	睢宁	PMS_沙集王圩南台	10	630	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8084	睢宁	PMS_沙集陆元村西台	10	200	69
8085	睢宁	PMS_沙集蔡吴马庄东台	10	400	43
8086	睢宁	PMS_沙集沙圩陈彭台	10	400	128
8087	睢宁	PMS_沙集单庄北台	10	400	63
8088	睢宁	PMS_沙集全圩刘庄西台	10	200	64
8089	睢宁	PMS_沙集朱庙村部北台	10	400	168
8090	睢宁	PMS_沙集全圩小全北台	10	200	47
8091	睢宁	PMS_沙集余圩余西南台	10	200	0
8092	睢宁	PMS_沙集杨庄南台	10	200	91
8093	睢宁	PMS_沙集丁陈村东台	10	200	16
8094	睢宁	PMS_沙集丁陈村李庄台	10	400	96
8095	睢宁	PMS_沙集小朱前刘台	10	200	6
8096	睢宁	PMS_沙集魏集丁庄西台	10	400	224
8097	睢宁	PMS_沙集魏集村南台	10	200	0
8098	睢宁	PMS_沙集三丁村部北台	10	630	145
8099	睢宁	PMS_沙集朱庙宋庄西台	10	200	57
8100	睢宁	PMS_沙集王圩路边台	10	400	10
8101	睢宁	PMS_沙集蔡楼周庄南台	10	400	185
8102	睢宁	沙集东风沙庄西台	10	400	0
8103	睢宁	PMS_沙集东风沙庄东台	10	400	0
8104	睢宁	PMS_沙集农科刘楼东台	10	400	0
8105	睢宁	沙集姚蔡南台	10	200	46
8106	睢宁	PMS_沙集四丁郭庄东台	10	200	19
8107	睢宁	沙集兴国大寺台	10	400	0
8108	睢宁	PMS_沙集陆元小区台	10	200	6
8109	睢宁	沙集全圩村部台	10	400	239
8110	睢宁	PMS_沙集东风沙庄台	10	400	80
8111	睢宁	PMS_沙集白庙朱槽东台	10	400	109
8112	睢宁	PMS_沙集白庙村北台	10	400	13
8113	睢宁	PMS_沙集朱庙交界台	10	400	158
8114	睢宁	PMS_沙集朱庙王庄西台	10	400	73
8115	睢宁	PMS_沙集朱庙吴庄台	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8116	睢宁	PMS_沙集白庙张圩西台	10	400	0
8117	睢宁	PMS_沙集仲庄西台	10	400	200
8118	睢宁	PMS_沙集王口村三队北台	10	200	9
8119	睢宁	PMS_沙集小学西台	10	400	68
8120	睢宁	PMS_沙集陆元小区西台	10	400	116
8121	睢宁	沙集兴国大寺中台	10	400	115
8122	睢宁	PMS_沙集孙庄前项南台	10	400	162
8123	睢宁	PMS_沙集朱庙前丁南台	10	200	64
8124	睢宁	PMS_沙集杨瓦王西南台	10	200	95
8125	睢宁	PMS_沙集大顾小顾南台	10	200	87
8126	睢宁	PMS_沙集大顾唐庄东台	10	200	52
8127	睢宁	PMS_沙集大顾南邱北台	10	200	40
8128	睢宁	PMS_沙集王圩东北台	10	400	162
8129	睢宁	PMS_沙集范庄中台	10	400	114
8130	睢宁	PMS_沙集沙圩村楼东南台	10	200	0
8131	睢宁	PMS_沙集南湖立庄南台	10	200	95
8132	睢宁	PMS_沙集丁陈村大薛南台	10	200	20
8133	睢宁	PMS_沙集王庄北台	10	400	109
8134	睢宁	PMS_沙集余圩村朱庄小区南台	10	400	69
8135	睢宁	PMS_沙集大顾扶贫西台	10	200	95
8136	睢宁	沙集王圩浴室台	10	400	0
8137	睢宁	沙集和平工业园西台	10	630	49
8138	睢宁	PMS_沙集和平胜利西台	10	200	92
8139	睢宁	PMS_沙集沙圩楼西台	10	400	9
8140	睢宁	PMS_沙集王圩西南台	10	630	180
8141	睢宁	沙集鲍洼北台	10	400	121
8142	睢宁	沙集王圩徐庄北台	10	400	117
8143	睢宁	PMS_沙集王圩路北台	10	400	0
8144	睢宁	PMS_沙集王圩东湖台	10	400	102
8145	睢宁	PMS_沙集蔡楼村南台	10	400	194
8146	睢宁	PMS_沙集教堂门前台	10	400	113
8147	睢宁	PMS_沙集东风桃园后西台	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8148	睢宁	PMS_沙集东方佳苑1号变	10	400	32
8149	睢宁	PMS_沙集东方佳苑2号变	10	400	0
8150	睢宁	PMS_沙集乐园路北台	10	400	62
8151	睢宁	PMS_沙集佳乐超市门前台	10	400	0
8152	睢宁	PMS_沙集康居家园西变	10	400	76
8153	睢宁	PMS_沙集康居家园东变	10	400	46
8154	睢宁	PMS_沙集东风二区中台	10	400	84
8155	睢宁	PMS_沙集东风单庄台	10	400	36
8156	睢宁	PMS_沙集东风二区北台	10	400	0
8157	睢宁	PMS_沙集杨瓦村杜庄南台	10	400	204
8158	睢宁	PMS_沙集夏圩高铁安置小区北台	10	400	231
8159	睢宁	PMS_沙集夏圩村部东台	10	400	84
8160	睢宁	PMS_沙集夏圩高铁安置小区南台	10	400	152
8161	睢宁	PMS_沙集夏圩村部台	10	400	81
8162	睢宁	PMS_沙集村高铁安置小区台	10	400	0
8163	睢宁	PMS_沙集魏集小区1号变	10	400	188
8164	睢宁	PMS_沙集魏集小区5号变	10	400	157
8165	睢宁	PMS_沙集魏集小区6号变	10	400	206
8166	睢宁	PMS_沙集魏集小区2号变	10	400	277
8167	睢宁	PMS_沙集魏集小区4号变	10	400	191
8168	睢宁	PMS_沙集魏集小区3号变	10	400	265
8169	睢宁	PMS_沙集东风二区小区台	10	315	72
8170	睢宁	PMS_沙集丁陈村部东北台	10	400	195
8171	睢宁	PMS_沙集朱庙扶贫东台	10	400	184
8172	睢宁	PMS_沙集农科王庄路边台	10	400	140
8173	睢宁	沙集公园台	10	400	81
8174	睢宁	PMS_沙集和平路南台	10	400	125
8175	睢宁	PMS_沙集东风村仲夏台	10	400	27
8176	睢宁	PMS_沙集余圩夏庄路边东台	10	400	158
8177	睢宁	PMS_沙集鲍洼中台	10	400	155
8178	睢宁	PMS_沙集东风二区小区东台	10	400	108
8179	睢宁	PMS_沙集东风二区小区西台	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8180	睢宁	PMS_沙集白庙朱曹北台	10	400	159
8181	睢宁	PMS_沙集白庙朱曹中台	10	400	65
8182	睢宁	沙集鲍洼前台	10	400	129
8183	睢宁	PMS_沙集三丁村部北路边台	10	400	0
8184	睢宁	PMS_沙集金街台	10	400	87
8185	睢宁	PMS_沙集新政府西台	10	400	95
8186	睢宁	PMS_沙集大顾胡庄北台	10	400	193
8187	睢宁	PMS_沙集小学东台	10	400	183
8188	睢宁	PMS_沙集和平工业园1号变	10	400	61
8189	睢宁	沙集沙圩五陈北台	10	200	54
8190	睢宁	PMS_沙集大顾薛庄北台	10	400	195
8191	睢宁	PMS_沙集丁陈扶贫西台	10	400	190
8192	睢宁	沙集和平工业园南台	10	400	0
8193	丰县	城区锦绣东城1#配电室2#变	10	800	429
8194	丰县	城区锦绣东城1#配电室4#变	10	800	364
8195	丰县	城区锦绣东城2#配电室1#变	10	630	249
8196	丰县	城区锦绣东城2#配电室3#变	10	630	320
8197	丰县	城区锦绣东城2#配电室4#变	10	630	398
8198	丰县	城区锦绣东城2#配电室2变	10	630	329
8199	丰县	城区学士园1号配电室1号变线	10	800	447
8200	丰县	PMS_城区学士园1#配电室2#变	10	800	353
8201	丰县	PMS_城区学士园2#配电室1#变	10	800	376
8202	丰县	PMS_城区学士园2#配电室3#变	10	800	345
8203	丰县	PMS_城区学士园2#配电室4#变	10	800	414
8204	丰县	PMS_城区学士园2#配电室2#变	10	800	406
8205	丰县	城区安居三期1#配电室1#变	10	800	397
8206	丰县	城区安居三期1#配电室2#变	10	800	355
8207	丰县	安居三期2#配电室1#变	10	630	277
8208	丰县	安居三期2#配电室3#变	10	630	354
8209	丰县	安居三期2#配电室2#变	10	630	324
8210	丰县	安居三期2#配电室4#变	10	630	313
8211	丰县	PMS_凤城镇安居八期1#配电室1#变	10	800	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8212	丰县	PMS_凤城镇安居八期1#配电室2#变	10	800	394
8213	丰县	PMS_凤城镇东方春城1#配电室1#变	10	630	299
8214	丰县	PMS_凤城镇东方春城1#配电室3#变	10	630	178
8215	丰县	PMS_凤城镇东方春城1#配电室2#变	10	630	246
8216	丰县	PMS_凤城镇东方春城2#配电室1#变	10	630	355
8217	丰县	PMS_凤城镇东方春城2#配电室3#变	10	630	215
8218	丰县	PMS_凤城镇东方春城2#配电室2#变	10	630	263
8219	丰县	PMS_凤城镇东方春城3#配电室1#变	10	630	366
8220	丰县	PMS_凤城镇东方春城3#配电室3#变	10	630	329
8221	丰县	PMS_凤城镇东方春城3#配电室2#变	10	630	344
8222	丰县	PMS_凤城镇东方春城3#配电室4#变	10	630	306
8223	丰县	PMS_凤城镇东方春城4#配电室1#变	10	630	381
8224	丰县	PMS_凤城镇东方春城4#配电室2#变	10	630	387
8225	丰县	PMS_凤城镇东方春城4#配电室4#变	10	630	294
8226	丰县	PMS_城区凤鸣城B区1#配电室1#变	10	800	310
8227	丰县	PMS_城区凤鸣城B区1#配电室3#变	10	800	383
8228	丰县	PMS_城区凤鸣城B区1#配电室2#变	10	800	310
8229	丰县	PMS_城区凤鸣城B区1#配电室4#变	10	800	272
8230	丰县	PMS_城区金色家园3#配电室1#变	10	800	425
8231	丰县	PMS_城区金色家园3#配电室3#变	10	800	398
8232	丰县	PMS_城区金色家园3#配电室4#变	10	800	458
8233	丰县	PMS_城区金色家园3#配电室2#变	10	800	454
8234	丰县	PMS_城区御水帝景城1#配电室1#变	10	630	305
8235	丰县	PMS_城区御水帝景城1#配电室3#变	10	630	94
8236	丰县	PMS_城区御水帝景城1#配电室2#变	10	630	296
8237	丰县	PMS_城区御水帝景城1#配电室4#变	10	630	258
8238	丰县	城区凤凰唢小区1#配电室3#变	10	400	298
8239	丰县	凤凰唢小区1#配电室1#变	10	500	128
8240	丰县	城区凤凰唢小区1#配电室2#变	10	500	185
8241	丰县	PMS_城区凤凰唢小区3#商业箱变	10	400	184
8242	丰县	PMS_城区欢乐城小区3#配电室1#变	10	800	329
8243	丰县	PMS_城区欢乐城小区3#配电室3#变	10	800	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8244	丰县	PMS_城区欢乐城小区3#配电室2#变	10	800	417
8245	丰县	PMS_城区欢乐城小区3#配电室4#变	10	800	411
8246	丰县	PMS_城区欢乐城小区4#配电室1#变	10	800	447
8247	丰县	PMS_城区欢乐城小区4#配电室3#变	10	800	511
8248	丰县	PMS_城区欢乐城小区4#配电室2#变	10	800	479
8249	丰县	PMS_城区欢乐城小区4#配电室4#变	10	800	455
8250	丰县	PMS_城区欢乐城小区5#配电室3#变	10	630	366
8251	丰县	PMS_城区欢乐城小区5#配电室2#变	10	630	148
8252	丰县	PMS_城区欢乐城小区5#配电室4#变	10	630	263
8253	丰县	城区秀水华庭1#配电室1#变	10	800	331
8254	丰县	城区秀水华庭1#配电室3#变	10	800	408
8255	丰县	城区秀水华庭1#配电室4#变	10	800	446
8256	丰县	城区秀水华庭1#配电室2#变	10	800	340
8257	丰县	城区秀水华庭2#配电室1#变	10	800	169
8258	丰县	PMS_城区金色家园B区1#配电室1#变	10	800	401
8259	丰县	PMS_城区金色家园B区1#配电室2#变	10	800	93
8260	丰县	城区郭楼农贸市场1#综合变	10	400	114
8261	丰县	城区郭楼农贸市场2#综合变	10	400	173
8262	丰县	PMS_城区融汇领御1#配电室1#变	10	800	427
8263	丰县	PMS_城区融汇领御1#配电室3#变	10	800	436
8264	丰县	PMS_城区融汇领御1#配电室2#变	10	800	457
8265	丰县	PMS_城区融汇领御1#配电室4#变	10	800	410
8266	丰县	PMS_城区融汇领御2#配电室1#变	10	800	442
8267	丰县	PMS_城区融汇领御2#配电室3#变	10	800	394
8268	丰县	PMS_城区融汇领御2#配电室2#变	10	800	400
8269	丰县	PMS_城区融汇领御2#配电室4#变	10	800	372
8270	丰县	PMS_城区融汇领御3#配电室1#变	10	800	388
8271	丰县	PMS_城区融汇领御3#配电室3#变	10	800	439
8272	丰县	PMS_城区融汇领御3#配电室2#变	10	800	457
8273	丰县	PMS_城区融汇领御3#配电室4#变	10	800	416
8274	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区3#配电室2#变	10	630	384
8275	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区3#配电室4#变	10	630	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8276	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区3#配电室1#变	10	630	321
8277	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区3#配电室3#变	10	630	380
8278	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区2#配电室1#变	10	630	346
8279	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区2#配电室3#变	10	630	351
8280	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区2#配电室2#变	10	630	377
8281	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区2#配电室4#变	10	630	262
8282	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区1#配电室1#变	10	800	335
8283	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区1#配电室3#变	10	800	499
8284	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区1#配电室2#变	10	800	354
8285	丰县	PMS_凤城镇富安平果郡小区1#配电室4#变	10	800	476
8286	丰县	PMS_金色家园B区2#配电室1#变	10	800	147
8287	丰县	PMS_金色家园B区2#配电室2#变	10	800	301
8288	丰县	PMS_香榭里小区二期1#配电室1#变	10	630	338
8289	丰县	PMS_香榭里小区二期1#配电室4#变	10	630	344
8290	丰县	PMS_香榭里小区二期1#配电室3#变	10	630	261
8291	丰县	PMS_香榭里小区二期1#配电室2#变	10	630	265
8292	丰县	PMS_香榭里小区二期2#箱变	10	400	154
8293	丰县	PMS_香榭里小区二期1#箱变	10	315	152
8294	丰县	PMS_城区群益中学公变	10	630	427
8295	丰县	PMS_城区凤鸣城B区3#配电室1#变	10	800	270
8296	丰县	PMS_城区凤鸣城B区3#配电室3#变	10	800	302
8297	丰县	PMS_城区凤鸣城B区3#配电室2#变	10	800	417
8298	丰县	PMS_城区凤鸣城B区3#配电室4#变	10	800	343
8299	丰县	PMS_城区金地首府4#配电室1#变	10	800	486
8300	丰县	PMS_城区金地首府3#配电室1#变	10	800	514
8301	丰县	PMS_城区金地首府4#配电室4#变	10	800	371
8302	丰县	PMS_城区金地首府3#配电室2#变	10	800	495
8303	丰县	PMS_城区金地首府4#配电室2#变	10	800	544
8304	丰县	PMS_城区金地首府3#配电室4#变	10	800	483
8305	丰县	PMS_城区金地首府4#配电室3#变	10	800	525
8306	丰县	PMS_城区金地首府3#配电室3#变	10	800	555
8307	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区3#配电室3#变	10	800	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8308	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区2#配电室2#变	10	800	379
8309	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区2#配电室1#变	10	800	370
8310	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区2#配电室4#变	10	800	411
8311	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区2#配电室3#变	10	800	365
8312	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区3#配电室1#变	10	800	60
8313	丰县	PMS_城区融耀新城小区2#配电室4#变	10	630	445
8314	丰县	PMS_城区融耀新城小区5#配电室1#变	10	630	310
8315	丰县	PMS_城区融耀新城小区3#配电室4#变	10	800	505
8316	丰县	PMS_城区融耀新城小区3#配电室2#变	10	800	404
8317	丰县	PMS_城区融耀新城小区2#配电室2#变	10	630	249
8318	丰县	PMS_城区融耀新城1#配电室2#变	10	630	312
8319	丰县	PMS_城区融耀新城小区2#配电室3#变	10	630	330
8320	丰县	PMS_城区融耀新城小区5#配电室3#变	10	630	385
8321	丰县	PMS_城区融耀新城小区2#配电室1#变	10	630	284
8322	丰县	PMS_城区融耀新城小区4#配电室2#变	10	630	361
8323	丰县	PMS_城区融耀新城小区4#配电室4#变	10	630	381
8324	丰县	PMS_城区融耀新城小区3#配电室1#变	10	800	448
8325	丰县	PMS_城区融耀新城小区5#配电室4#变	10	630	380
8326	丰县	PMS_城区融耀新城小区3#配电室3#变	10	800	453
8327	丰县	PMS_城区融耀新城小区4#配电室1#变	10	630	358
8328	丰县	PMS_城区融耀新城小区4#配电室3#变	10	630	348
8329	丰县	PMS_城区融耀新城1#配电室3#变	10	630	399
8330	丰县	PMS_城区融耀新城1#配电室1#变	10	630	316
8331	丰县	PMS_城区融耀新城小区5#配电室2#变	10	630	314
8332	丰县	PMS_城区融耀新城1#配电室4#变	10	630	367
8333	丰县	PMS_香榭里小区二期3#配电室3#变	10	800	330
8334	丰县	PMS_香榭里小区二期3#配电室1#变	10	800	59
8335	丰县	PMS_凤鸣城B区2#配电室2#变	10	800	422
8336	丰县	PMS_凤鸣城B区2#配电室1#变	10	800	411
8337	丰县	PMS_凤鸣城B区2#配电室3#变	10	800	37
8338	丰县	翠文园二期3#1母线配电变压器	10	200	148
8339	丰县	城区翠文园二期2#综合变	10	500	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8340	丰县	PMS_城区九州花园小区综合变	10	250	53
8341	丰县	PMS_城区九州嘉园小区南综合变	10	630	35
8342	丰县	翡翠城三期2#配电室2#变	10	800	376
8343	丰县	翡翠城三期2#配电室4#变	10	800	489
8344	丰县	翡翠城三期2#配电室3#变	10	800	463
8345	丰县	翡翠城三期2#配电室1#变	10	800	359
8346	丰县	御苑新城一期1#配电室4#变	10	630	405
8347	丰县	御苑新城一期2#配电室1#变	10	800	456
8348	丰县	御苑新城一期1#配电室3#变	10	630	290
8349	丰县	PMS_御苑新城一期3#配电室2#变	10	800	405
8350	丰县	御苑新城一期3#配电室3#变	10	800	460
8351	丰县	御苑新城一期3#配电室1#变	10	800	400
8352	丰县	御苑新城一期2#配电室2#变	10	800	364
8353	丰县	御苑新城一期1#配电室1#变	10	630	98
8354	丰县	御苑新城一期3#配电室4#变	10	800	455
8355	丰县	PMS_城区胜利东区2#综合变	10	400	123
8356	丰县	御水帝景城2#配电室1#变	10	800	354
8357	丰县	御水帝景城2#配电室3#变	10	800	172
8358	丰县	御水帝景城2#配电室2#变	10	800	368
8359	丰县	御水帝景城2#配电室4#变	10	800	419
8360	丰县	丰县盛世茗居小区3#配电室2#综合变	10	800	297
8361	丰县	丰县盛世茗居小区3#配电室4#综合变	10	800	417
8362	丰县	丰县盛世茗居小区3#配电室1#综合变	10	800	483
8363	丰县	丰县盛世茗居小区3#配电室3#综合变	10	800	442
8364	丰县	PMS_城区工行东综合变	10	400	196
8365	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区3#箱变	10	500	95
8366	丰县	城区凤鸣城凤鸣金街C区4#箱变	10	630	0
8367	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区1#箱变	10	500	95
8368	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区6#箱变	10	500	178
8369	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区2#箱变	10	500	0
8370	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区5#箱变	10	500	0
8371	丰县	锦绣龙城2#配电室3#变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8372	丰县	锦绣龙城2#配电室4#变	10	630	381
8373	丰县	锦绣龙城1#组合配电室1#变	10	630	140
8374	丰县	锦绣龙城1#组合配电室4#变	10	630	339
8375	丰县	锦绣龙城1#组合配电室2#变	10	630	299
8376	丰县	锦绣龙城1#组合配电室3#变	10	630	250
8377	丰县	锦绣龙城2#配电室2#变	10	630	287
8378	丰县	锦绣龙城2#配电室1#变	10	630	359
8379	丰县	城区凤鸣城A区2#配电室1#变	10	800	432
8380	丰县	城区凤鸣城A区1#配电室3#变	10	800	543
8381	丰县	城区凤鸣城A区2#配电室3#变	10	800	238
8382	丰县	城区凤鸣城A区1#配电室4#变	10	800	428
8383	丰县	城区凤鸣城A区2#配电室4#变	10	800	45
8384	丰县	城区凤鸣城A区2#配电室2#变	10	800	447
8385	丰县	城区凤鸣城A区1#配电室1#变	10	800	395
8386	丰县	城区凤鸣城A区1#配电室2#变	10	800	416
8387	丰县	PMS_凤城镇黄楼村综合变	10	200	107
8388	丰县	PMS_城区杨庙2#公变	10	200	0
8389	丰县	PMS_城区崔花园北2#综合变	10	400	130
8390	丰县	PMS_城区杂品公司宿舍2#综合变	10	400	64
8391	丰县	凤城镇高盛国际花园小区1#配电室1#变	10	800	321
8392	丰县	PMS_凤城镇高盛国际花园小区1#配电室4#变	10	800	488
8393	丰县	御水帝景城二期5#配电室2#变	10	630	358
8394	丰县	御水帝景城二期5#配电室4#变	10	630	381
8395	丰县	御水帝景城二期5#配电室3#变	10	630	297
8396	丰县	御水帝景城二期5#配电室1#变	10	630	284
8397	丰县	城区政法小区2#公变	10	400	136
8398	丰县	城区革新路3#公变	10	200	0
8399	丰县	PMS_城区梁庄东3#	10	200	96
8400	丰县	PMS_城区种子公司仓库	10	200	84
8401	丰县	PMS_中波台公变	10	200	102
8402	丰县	PMS_城区临府街西公变	10	200	0
8403	丰县	PMS_城区玫瑰园1#配电室1#变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8404	丰县	PMS_城区玫瑰园2#配电室4#变	10	800	361
8405	丰县	PMS_城区玫瑰园1#配电室2#变	10	800	433
8406	丰县	PMS_城区玫瑰园2#配电室2#变	10	800	507
8407	丰县	PMS_城区玫瑰园2#配电室1#变	10	800	472
8408	丰县	PMS_城区玫瑰园1#配电室4#变	10	800	416
8409	丰县	PMS_城区玫瑰园2#配电室3#变	10	800	351
8410	丰县	PMS_城区玫瑰园1#配电室3#变	10	800	345
8411	丰县	财富城1#配电室4#变	10	800	454
8412	丰县	财富城1#配电室1#变	10	800	398
8413	丰县	财富城1#配电室3#变	10	800	412
8414	丰县	财富城1#配电室2#变	10	800	261
8415	丰县	PMS_城区中阳壹号1#公变	10	400	185
8416	丰县	PMS_城区中阳壹号2#公变	10	400	161
8417	丰县	PMS_中央金座1楼配电室1变	10	800	361
8418	丰县	PMS_中央金座1#楼配电室2#变	10	800	484
8419	丰县	城区服装厂公变	10	630	316
8420	丰县	PMS_城区五金公司公变	10	500	88
8421	丰县	PMS_城区博物馆公变	10	630	119
8422	丰县	PMS_城区汽车站公变	10	630	152
8423	丰县	城区荷花楼公变	10	630	368
8424	丰县	PMS_城区小白羊公变	10	630	318
8425	丰县	城区导线厂公变	10	630	403
8426	丰县	城区翡翠城三期4号配电室1号变	10	630	316
8427	丰县	城区翡翠城三期4号配电室4号变	10	630	170
8428	丰县	城区翡翠城三期4号配电室2号变	10	630	304
8429	丰县	城区丰邑华庭小区配电室3号变	10	630	447
8430	丰县	城区丰邑华庭小区配电室1号变	10	630	241
8431	丰县	城区丰邑华庭小区配电室2号变	10	630	295
8432	丰县	城区丰邑华庭小区配电室4号变	10	630	415
8433	丰县	城区金地首府5号配电室4号变	10	800	533
8434	丰县	城区金地首府5号配电室1号变	10	800	296
8435	丰县	城区金地首府5号配电室2号变	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8436	丰县	城区金地首府5号配电室3号变	10	800	445
8437	丰县	城区安居十二期3号配电室2号变	10	800	436
8438	丰县	城区安居十二期3号配电室3号变	10	800	499
8439	丰县	城区安居十二期3号配电室1号变	10	800	494
8440	丰县	城区安居十二期2号配电室4号变	10	800	473
8441	丰县	城区安居十二期1号配电室3号变	10	800	382
8442	丰县	城区安居十二期1号配电室4号变	10	800	405
8443	丰县	PMS_城区安居十二期2号配电室3号变	10	800	529
8444	丰县	城区安居十二期2号配电室2号变	10	800	379
8445	丰县	城区安居十二期1号配电室1号变	10	800	427
8446	丰县	PMS_城区安居十二期2号配电室1号变	10	800	430
8447	丰县	城区安居十二期1号配电室2号变	10	800	395
8448	丰县	城区安居十二期3号配电室4号变	10	800	245
8449	睢宁	PMS_沙集物流园台	10	400	0
8450	睢宁	沙集王口潘庄南新台	10	200	23
8451	睢宁	PMS_沙集和平工业园3号变	10	400	64
8452	睢宁	PMS_沙集孙庄西北台	10	400	100
8453	睢宁	PMS_沙集三丁药厂东台	10	400	2
8454	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园3号	10	400	168
8455	睢宁	PMS_沙集王口沙庄北台	10	400	0
8456	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园4号	10	400	274
8457	睢宁	PMS_沙集沙圩四沙中台	10	400	205
8458	睢宁	PMS_沙集和平工业园2号变	10	400	137
8459	睢宁	PMS_沙集朱庙王庄北台	10	400	198
8460	睢宁	PMS_沙集沙圩村圩东台	10	400	145
8461	睢宁	PMS_沙集四丁夏庄台	10	400	196
8462	睢宁	PMS_沙集和平村张庄台	10	400	0
8463	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园2号	10	400	267
8464	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园1号	10	400	171
8465	睢宁	沙集三丁勺厂东台	10	400	247
8466	睢宁	PMS_沙集徐淮路台	10	400	0
8467	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园5号	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8468	睢宁	沙集夏圩小李东南台	10	200	0
8469	睢宁	PMS_沙集蔡吴郭王台	10	400	127
8470	睢宁	PMS_沙集南湖杨庄圩东台	10	400	168
8471	睢宁	PMS_沙集和平工业园西南台	10	400	0
8472	睢宁	沙集白庙单庄北台	10	400	131
8473	睢宁	PMS_沙集水街台	10	400	11
8474	睢宁	PMS_沙集政府南区1号箱变	10	500	165
8475	睢宁	PMS_沙集政府南区2号箱变	10	500	221
8476	睢宁	沙集镇阿里路台	10	400	131
8477	睢宁	沙集街道中南台	10	200	0
8478	睢宁	沙集一懿家居产业园南台	10	400	0
8479	睢宁	沙集一懿家居产业园北台	10	400	171
8480	睢宁	沙集东风沙庄西台2号变	10	400	212
8481	睢宁	沙集王圩东湖西台	10	400	232
8482	睢宁	沙集三丁村南王北台	10	400	22
8483	睢宁	沙集东风沙庄南台	10	400	0
8484	睢宁	沙集余圩村部后西台	10	400	91
8485	睢宁	东城茗苑小区1配2变	10	800	611
8486	睢宁	东城茗苑小区2配4变	10	800	618
8487	睢宁	东城茗苑小区2配2变	10	800	589
8488	睢宁	东城茗苑小区1配1变	10	800	608
8489	睢宁	东城茗苑小区2配1变	10	800	590
8490	睢宁	东城茗苑小区2配3变	10	800	602
8491	睢宁	沙集全圩刘庄南台	10	400	27
8492	睢宁	沙集白庙后东台	10	400	142
8493	睢宁	沙集农科加油站台	10	400	182
8494	睢宁	沙集朱庙王庄中台	10	400	9
8495	睢宁	沙集夏圩丁庄北台	10	400	210
8496	睢宁	沙集夏圩小李中台	10	400	197
8497	睢宁	沙集白庙东湖台	10	400	201
8498	睢宁	沙集南湖张庄东台	10	400	67
8499	睢宁	沙集东风沙庄东南台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8500	睢宁	沙集余圩东台	10	400	0
8501	睢宁	沙集兴国村部南台	10	400	5
8502	睢宁	沙集兴国大寺中南台	10	400	121
8503	睢宁	沙集余圩刘庄东台	10	400	124
8504	睢宁	沙集沙圩余庄西台	10	200	47
8505	睢宁	沙集兴国秦庄西台	10	400	100
8506	睢宁	沙集兴国秦庄西北台	10	400	82
8507	睢宁	沙集朱庙庄吴台	10	400	225
8508	睢宁	沙集朱庙谭庄北台	10	400	226
8509	睢宁	沙集润鑫佳苑3配2变	10	800	369
8510	睢宁	沙集润鑫佳苑1配1变	10	800	403
8511	睢宁	沙集润鑫佳苑1配2变	10	800	448
8512	睢宁	沙集润鑫佳苑2配1变	10	800	389
8513	睢宁	沙集润鑫佳苑3配1变	10	800	476
8514	睢宁	沙集润鑫佳苑2配2变	10	800	458
8515	睢宁	沙集商湖村部门前台	10	400	90
8516	睢宁	沙集三丁村闸东台	10	400	0
8517	睢宁	沙集镇政府南区电商产业园6号	10	200	24
8518	睢宁	沙集润鑫电商城1配1变	10	800	589
8519	睢宁	沙集润鑫电商城2配1变	10	800	305
8520	睢宁	沙集四沙组后台	10	400	154
8521	睢宁	沙集王口物流园西台	10	400	0
8522	睢宁	沙集润鑫电商城3配4变	10	800	640
8523	睢宁	沙集润鑫电商城3配2变	10	800	543
8524	睢宁	沙集四丁北台	10	400	0
8525	睢宁	沙集大顾新农村1号变	10	400	115
8526	睢宁	沙集和平工业园中台	10	400	140
8527	睢宁	沙集和平兰庄台	10	400	143
8528	睢宁	沙集东方佳苑二期南台箱变	10	500	55
8529	睢宁	沙集东方佳苑二期北台箱变	10	500	160
8530	睢宁	沙集沙圩村农村集中区1配1变	10	630	63
8531	睢宁	沙集沙圩村农村集中区1配3变	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8532	睢宁	沙集沙圩村农村集中区1配4变	10	630	89
8533	睢宁	沙集沙圩村农村集中区1配2变	10	630	183
8534	睢宁	沙集蔡吴朱西组台	10	200	96
8535	睢宁	沙集余圩新农村1#变	10	200	46
8536	睢宁	沙集余圩新农村3#变	10	200	59
8537	睢宁	沙集余圩新农村2#变	10	200	52
8538	睢宁	沙集和平村小朱西南台	10	200	6
8539	睢宁	沙集沙圩村集中区2配2变	10	630	387
8540	睢宁	沙集沙圩村集中区2配1变	10	630	395
8541	睢宁	沙集沙圩村集中区2配3变	10	630	240
8542	睢宁	沙集沙圩村集中区2配4变	10	630	372
8543	睢宁	沙集夏圩村卫生室门前台	10	400	0
8544	睢宁	沙集夏圩高铁安置小区东台	10	200	28
8545	睢宁	沙集和平村农科前宅台	10	400	52
8546	睢宁	沙集电商二期1配2变	10	800	640
8547	睢宁	沙集电商二期1配1变	10	800	295
8548	睢宁	沙集夏圩沙庄安置小区1#变	10	400	246
8549	睢宁	沙集夏圩沙庄安置小区2#变	10	400	198
8550	睢宁	沙集和平村农科王庄东台	10	200	0
8551	睢宁	PMS 沙集全圩陈庄	10	400	118
8552	睢宁	PMS 沙集杨瓦杜庄	10	400	131
8553	睢宁	PMS 沙集杨瓦王圩	10	400	164
8554	睢宁	PMS 沙集三丁村中台	10	400	123
8555	睢宁	沙集兴国大寺西台	10	400	37
8556	睢宁	PMS 沙集王口村三队	10	400	48
8557	睢宁	PMS 沙集东风一区孙庄工业园南台	10	400	132
8558	睢宁	PMS 沙集米厂西台	10	200	61
8559	睢宁	PMS 沙集东风村白庙北台	10	400	109
8560	睢宁	PMS 沙集王圩马庄东台	10	400	54
8561	睢宁	PMS 王集大营街道台	10	200	32
8562	睢宁	PMS 王集赵集东台	10	200	27
8563	睢宁	王集洪山鲤鱼山	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8564	睢宁	王集柳林李庄台	10	200	0
8565	睢宁	王集洪山北台	10	200	0
8566	睢宁	王集峰山二闸台	10	200	77
8567	睢宁	PMS_王集平楼后乡	10	200	81
8568	睢宁	PMS_王集姚场西台	10	200	66
8569	睢宁	PMS_王集柳林南台	10	200	5
8570	睢宁	王集光东中台	10	400	135
8571	睢宁	PMS_王集西田单变台	10	200	0
8572	睢宁	王集东田东台	10	200	79
8573	睢宁	PMS_王集陈楼北台	10	200	84
8574	睢宁	PMS_王集尤庄东台	10	200	95
8575	睢宁	王集王营中台	10	400	184
8576	睢宁	PMS_王集光西西台	10	200	48
8577	睢宁	PMS_王集光西东台林庙台	10	200	56
8578	睢宁	PMS_王集杨集东台	10	200	93
8579	睢宁	王集管庄东台	10	200	0
8580	睢宁	PMS_王集王庄小区	10	400	71
8581	睢宁	王集孙徐中台	10	200	11
8582	睢宁	PMS_王集平楼公变西台	10	400	113
8583	睢宁	王集曲头二组台	10	400	241
8584	睢宁	王集王西小四队	10	400	143
8585	睢宁	王集东南小区	10	400	60
8586	睢宁	王集洪山东台	10	200	54
8587	睢宁	王集姚场开发区	10	100	0
8588	睢宁	PMS_王集埝头新增	10	200	0
8589	睢宁	王集李埝六组	10	400	271
8590	睢宁	PMS_王集李埝一组	10	200	101
8591	睢宁	PMS_王集王营后西台	10	400	88
8592	睢宁	PMS_王集朱庄东台片	10	200	84
8593	睢宁	王集政府门前	10	400	63
8594	睢宁	PMS_王集平楼公用	10	400	119
8595	睢宁	PMS_王集平楼北台	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8596	睢宁	王集平楼中学门前	10	400	29
8597	睢宁	PMS_王集孙徐北台	10	100	14
8598	睢宁	王集光东小吴西台	10	200	36
8599	睢宁	PMS_王集峰山东台	10	200	51
8600	睢宁	PMS_王集峰山中台	10	160	79
8601	睢宁	PMS_王集峰山西台	10	100	21
8602	睢宁	PMS_王集曲头东台	10	200	92
8603	睢宁	王集曲头西台	10	200	74
8604	睢宁	PMS_王集孙徐李台子台	10	100	0
8605	睢宁	PMS_王集苏庄东台	10	200	11
8606	睢宁	PMS_王集马浅东台	10	200	95
8607	睢宁	PMS_王集柴北村	10	200	75
8608	睢宁	王集南许小吴	10	200	116
8609	睢宁	PMS_王集南许东台	10	200	0
8610	睢宁	PMS_王集南许南台	10	200	38
8611	睢宁	PMS_王集管庄西台	10	200	52
8612	睢宁	王集果园东场台	10	200	103
8613	睢宁	PMS_王集赵集西台	10	200	41
8614	睢宁	王集姚场东台	10	400	142
8615	睢宁	王集埝头西台	10	200	115
8616	睢宁	王集洪山西台	10	200	0
8617	睢宁	王集沈庄东台	10	200	63
8618	睢宁	PMS_王集孙徐徐庄台	10	200	25
8619	睢宁	PMS_王集武营西台	10	200	3
8620	睢宁	PMS_王集南门中台	10	200	84
8621	睢宁	王集柳林北台	10	200	91
8622	睢宁	PMS_王集沈庄西台	10	200	90
8623	睢宁	王集苏塘西台	10	200	46
8624	睢宁	王集苏塘中台	10	400	179
8625	睢宁	王集南许三组台	10	200	63
8626	睢宁	PMS_王集管庄北台	10	200	53
8627	睢宁	PMS_王集庄楼北台二台	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8628	睢宁	PMS_王集万玉门前台	10	400	125
8629	睢宁	PMS_王集光东新农村台	10	400	31
8630	睢宁	PMS_王集平楼五队台	10	200	0
8631	睢宁	PMS_王集沈西西台	10	200	3
8632	睢宁	PMS_王集长埝三队西台	10	200	116
8633	睢宁	王集王集马浅保亮门前	10	200	0
8634	睢宁	PMS_王集马浅保生门前	10	200	23
8635	睢宁	PMS_王集徐店西台	10	200	32
8636	睢宁	PMS_王集柳林张庄台	10	200	85
8637	睢宁	PMS_王集沈东北台	10	200	11
8638	睢宁	PMS_王集马浅卫生室门前	10	200	46
8639	睢宁	PMS_王集柴湖西台二	10	400	278
8640	睢宁	PMS_王集双营新农村南台	10	400	105
8641	睢宁	王集双营新农村北台	10	400	169
8642	睢宁	PMS_王集陈李三组	10	200	31
8643	睢宁	PMS_王集街道东台	10	400	0
8644	睢宁	王集卜马东台	10	200	135
8645	睢宁	PMS_王集南门西台	10	200	75
8646	睢宁	PMS_王集陈楼南台	10	200	87
8647	睢宁	PMS_王集陈楼西台	10	200	60
8648	睢宁	PMS_王集陈楼示范园	10	200	73
8649	睢宁	PMS_王集王营东台	10	200	0
8650	睢宁	PMS_王集大营东台	10	200	15
8651	睢宁	PMS_王集大营东场	10	100	34
8652	睢宁	王集大营前朱台	10	200	4
8653	睢宁	王集吴庙夏庙	10	200	42
8654	睢宁	PMS_王集庄楼北台	10	100	0
8655	睢宁	王集庄楼南台	10	200	41
8656	睢宁	PMS_王集苏庄西台	10	200	58
8657	睢宁	PMS_王集苏庄中台	10	200	28
8658	睢宁	PMS_王集杨集西台	10	200	102
8659	睢宁	PMS_王集蔡庄西台	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8660	睢宁	PMS_王集李埝西台	10	200	75
8661	睢宁	PMS_王集王西东台	10	400	122
8662	睢宁	PMS_王集光东西台	10	400	198
8663	睢宁	PMS_王集光东王庄	10	200	100
8664	睢宁	王集光东小吴南台	10	400	183
8665	睢宁	PMS_王集光南东台	10	200	11
8666	睢宁	王集光南南台	10	100	0
8667	睢宁	王集光南翻水	10	200	108
8668	睢宁	PMS_王集光东小吴北台	10	200	91
8669	睢宁	PMS_王集葛段中台	10	200	66
8670	睢宁	王集葛段东台	10	200	58
8671	睢宁	王集朱庄中台	10	400	231
8672	睢宁	王集朱庄西台	10	200	59
8673	睢宁	王集姚庄西台	10	200	94
8674	睢宁	王集姚庄东台	10	400	169
8675	睢宁	PMS_王集西田	10	200	35
8676	睢宁	PMS_王集东田西台	10	200	55
8677	睢宁	PMS_王集大吴东台	10	200	51
8678	睢宁	王集大吴西台	10	100	10
8679	睢宁	王集鲁井崖西台	10	400	237
8680	睢宁	PMS_王集平楼南台	10	200	0
8681	睢宁	PMS_王集王西西台	10	400	125
8682	睢宁	王集鲁庙台	10	200	36
8683	睢宁	王集光西徐西台	10	400	265
8684	睢宁	PMS_王集光西大张台	10	200	44
8685	睢宁	PMS_王集苗卜门前变	10	400	94
8686	睢宁	PMS_王集供销变	10	400	0
8687	睢宁	王集祥勤门前变	10	400	0
8688	睢宁	王集供电所门前台	10	400	0
8689	睢宁	王集街道南台小学	10	400	45
8690	睢宁	PMS_王集长埝徐店	10	200	74
8691	睢宁	PMS_王集长埝三队	10	80	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8692	睢宁	王集长埝龚庄	10	200	127
8693	睢宁	PMS 王集杨集南台	10	200	31
8694	睢宁	王集蔡庄东台	10	200	100
8695	睢宁	王集洪山南台	10	400	171
8696	睢宁	PMS 王集小马浅台	10	200	58
8697	睢宁	PMS 王集马浅南台	10	200	28
8698	睢宁	王集马浅北台	10	200	0
8699	睢宁	王集姚庄宋庄	10	200	0
8700	睢宁	王集吴庙中台	10	100	42
8701	睢宁	王集林科所	10	200	104
8702	睢宁	王集王东王庄	10	400	4
8703	睢宁	PMS 王集富裕路梁场变	10	400	163
8704	睢宁	PMS 王集杨集北台	10	200	37
8705	丰县	PMS 城区苏鲁豫皖农贸市场二期	10	630	427
8706	丰县	凤城镇申花名都小区1号配电室3号变	10	800	480
8707	丰县	凤城镇申花名都小区3号配电室1号变	10	800	508
8708	丰县	凤城镇申花名都小区1号配电室2号变	10	800	419
8709	丰县	凤城镇申花名都小区3号配电室4号变	10	800	499
8710	丰县	凤城镇申花名都小区1号配电室1号变	10	800	400
8711	丰县	凤城镇申花名都小区2号配电室2号变	10	800	236
8712	丰县	凤城镇申花名都小区1号配电室4号变	10	800	342
8713	丰县	凤城镇申花名都小区3号配电室2号变	10	800	501
8714	丰县	凤城镇申花名都小区2号配电室4号变	10	800	325
8715	丰县	凤城镇申花名都小区3号配电室3号变	10	800	542
8716	丰县	凤城镇安居十期1号配电室4号变	10	800	533
8717	丰县	PMS 凤城镇安居十期2号配电室1号变	10	630	364
8718	丰县	PMS 凤城镇安居十期1号配电室1号变	10	800	459
8719	丰县	PMS 凤城镇安居十期1号配电室3号变	10	800	488
8720	丰县	凤城镇安居十期1号配电室2号变	10	800	446
8721	丰县	凤城镇安居十期2号配电室2号变	10	630	259
8722	丰县	PMS 城区中阳壹号5号公变	10	400	204
8723	丰县	城区中阳壹号6号公变	10	630	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8724	丰县	PMS_城区中阳壹号4号公变	10	400	48
8725	丰县	高盛国际花园城三期7号配电室3号变	10	800	336
8726	丰县	高盛国际花园城三期6号配电室4号变	10	800	262
8727	丰县	高盛国际花园城三期7号配电室2号变	10	800	336
8728	丰县	高盛国际花园城三期6号配电室3号变	10	800	442
8729	丰县	高盛国际花园城三期6号配电室2号变	10	800	385
8730	丰县	高盛国际花园城三期7号配电室4号变	10	800	282
8731	丰县	高盛国际花园城三期7号配电室1号变	10	800	377
8732	丰县	高盛国际花园城三期6号配电室1号变	10	800	381
8733	丰县	PMS_凤凰嘴2#配电室4#变	10	630	184
8734	丰县	盛和翰林华府5号配电室2号变	10	800	416
8735	丰县	盛和翰林华府5号配电室3号变	10	800	420
8736	丰县	盛和翰林华府5号配电室4号变	10	800	329
8737	丰县	盛和翰林华府5号配电室1号变	10	800	422
8738	丰县	安居七期西区组合配电室2号变	10	800	384
8739	丰县	安居七期西区组合配电室3号变	10	800	458
8740	丰县	安居七期西区组合配电室1号变	10	800	357
8741	丰县	安居七期西区组合配电室4号变	10	800	387
8742	丰县	PMS_凤凰嘴小区6号商业箱变	10	630	416
8743	丰县	PMS_北苑邻里中心农贸市场1#配电室1#变	10	800	423
8744	丰县	PMS_北苑邻里中心农贸市场1#配电室2#变	10	800	407
8745	丰县	PMS_御水帝景城3#配电室3#变	10	630	397
8746	丰县	PMS_御水帝景城4#配电室1#变	10	630	338
8747	丰县	PMS_御水帝景城4#配电室2#变	10	630	344
8748	丰县	PMS_御水帝景城4#配电室3#变	10	630	352
8749	丰县	PMS_御水帝景城3#配电室1#变	10	630	335
8750	丰县	PMS_御水帝景城4#配电室4#变	10	630	358
8751	丰县	PMS_御水帝景城3#配电室4#变	10	630	350
8752	丰县	PMS_御水帝景城3#配电室2#变	10	630	293
8753	丰县	城区雨润城4号配电室2号变	10	800	446
8754	丰县	城区雨润城1号配电室2号变	10	800	442
8755	丰县	城区雨润城1号配电室1号变	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8756	丰县	城区雨润城1号配电室4号变	10	800	502
8757	丰县	城区雨润城3号配电室2号变	10	800	408
8758	丰县	城区雨润城5号配电室3号变	10	630	452
8759	丰县	城区雨润城2号配电室2号变	10	800	447
8760	丰县	城区雨润城4号配电室1号变	10	800	492
8761	丰县	城区雨润城3号配电室1号变	10	800	413
8762	丰县	城区雨润城2号配电室1号变	10	800	453
8763	丰县	城区雨润城5号配电室1号变	10	630	334
8764	丰县	城区雨润城5号配电室2号变	10	630	325
8765	丰县	城区雨润城1号配电室3号变	10	800	435
8766	丰县	城区雨润城3号配电室3号变	10	800	612
8767	丰县	安居三期二期3#配电室3#变	10	630	208
8768	丰县	安居三期二期4#配电室2#变	10	630	335
8769	丰县	安居三期二期3#配电室4#变	10	630	359
8770	丰县	安居三期二期3#配电室2#变	10	630	377
8771	丰县	安居三期二期4#配电室3#变	10	630	277
8772	丰县	安居三期二期3#配电室1#变	10	630	313
8773	丰县	安居三期二期4#配电室4#变	10	630	357
8774	丰县	安居三期二期4#配电室1#变	10	630	387
8775	丰县	东方春城三期2#配电室2#变	10	800	392
8776	丰县	东方春城三期2#配电室4#变	10	800	498
8777	丰县	东方春城三期1#组合配电室2#变	10	800	401
8778	丰县	东方春城三期1#组合配电室3#变	10	800	460
8779	丰县	东方春城三期2#配电室3#变	10	800	468
8780	丰县	东方春城三期1#组合配电室1#变	10	800	406
8781	丰县	东方春城三期1#组合配电室4#变	10	800	470
8782	丰县	东方春城三期2#配电室1#变	10	800	384
8783	丰县	盛世茗居4#配电室2#变	10	800	376
8784	丰县	盛世茗居5#配电室3#变	10	630	418
8785	丰县	盛世茗居4#配电室1#变	10	800	421
8786	丰县	盛世茗居4#配电室4#变	10	800	355
8787	丰县	盛世茗居5#配电室1#变	10	630	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8788	丰县	盛世茗居4#配电室3#变	10	800	384
8789	丰县	盛世茗居5#配电室4#变	10	630	363
8790	丰县	盛世茗居5#配电室2#变	10	630	428
8791	丰县	锦绣东城二期2#配电室2#变	10	800	503
8792	丰县	锦绣东城二期1#组合配电室2#变	10	800	351
8793	丰县	锦绣东城二期2#配电室3#变	10	800	378
8794	丰县	锦绣东城二期2#配电室4#变	10	800	372
8795	丰县	锦绣东城二期2#配电室1#变	10	800	440
8796	丰县	锦绣东城二期1#组合配电室1#变	10	800	342
8797	丰县	PMS_公园壹号1#配电室3#变	10	800	399
8798	丰县	PMS_公园壹号1#配电室1#变	10	800	442
8799	丰县	PMS_公园壹号2#配电室2#变	10	800	386
8800	丰县	PMS_公园壹号1#配电室4#变	10	800	482
8801	丰县	PMS_公园壹号2#配电室3#变	10	800	511
8802	丰县	PMS_公园壹号1#配电室2#变	10	800	399
8803	丰县	PMS_公园壹号2#配电室4#变	10	800	516
8804	丰县	PMS_公园壹号2#配电室1#变	10	800	377
8805	丰县	城区翰林华府4号配电室4号变	10	630	260
8806	丰县	城区翰林华府4号配电室3号变	10	630	244
8807	丰县	城区翰林华府4号配电室2号变	10	630	266
8808	丰县	城区翰林华府4号配电室1号变	10	630	330
8809	丰县	丰泽园1号配电室1号变	10	800	448
8810	丰县	丰泽园2号配电室4号变	10	800	605
8811	丰县	丰泽园2号配电室3号变	10	800	483
8812	丰县	丰泽园1号配电室2号变	10	800	331
8813	丰县	丰泽园2号配电室1号变	10	800	367
8814	丰县	丰泽园2号配电室2号变	10	800	333
8815	丰县	高盛五期1号配电室1号变	10	800	451
8816	丰县	高盛五期1号配电室2号变	10	800	501
8817	丰县	安居八期2号配电室1号变	10	800	306
8818	丰县	安居八期2号配电室2号变	10	800	278
8819	丰县	PMS_安居八期1号配电室2号变	10	800	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8820	丰县	PMS_安居八期1号配电室4号变	10	800	475
8821	丰县	PMS_安居八期1号配电室1号变	10	800	314
8822	丰县	PMS_安居八期1号配电室3号变	10	800	465
8823	丰县	东方春城二期1配电室1号变	10	800	441
8824	丰县	东方春城二期1配电室3号变	10	800	240
8825	丰县	东方春城二期1配电室2号变	10	800	452
8826	丰县	盛和翰林华府二期3号配电室4号变	10	630	276
8827	丰县	盛和翰林华府二期3号配电室3号变	10	630	290
8828	丰县	盛和翰林华府二期3号配电室2号变	10	630	139
8829	丰县	PMS_经济适用房六期1号配电室2号变	10	630	392
8830	丰县	PMS_经济适用房六期2号配电室4号变	10	630	417
8831	丰县	PMS_经济适用房六期2号配电室1号变	10	630	288
8832	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区2号配电室3#变	10	800	421
8833	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区2号配电室4#变	10	800	448
8834	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区2号配电室2#变	10	800	507
8835	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区1号配电室1#变	10	800	402
8836	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区1号配电室2#变	10	800	437
8837	丰县	PMS_碧桂园珺悦府小区2号配电室1#变	10	800	331
8838	丰县	PMS_名仕·学士园A区1#配电室4#变	10	630	298
8839	丰县	PMS_名仕·学士园A区1#配电室3#变	10	630	414
8840	丰县	PMS_名仕·学士园A区2#配电室2#变	10	630	330
8841	丰县	PMS_名仕·学士园A区1#配电室2#变	10	630	282
8842	丰县	PMS_名仕·学士园A区2#配电室4#变	10	630	388
8843	丰县	PMS_名仕·学士园A区1#配电室1#变	10	630	295
8844	丰县	PMS_名仕·学士园A区2#配电室1#变	10	630	272
8845	丰县	PMS_名仕·学士园A区2#配电室3#变	10	630	333
8846	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室2#变	10	800	484
8847	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室4#变	10	800	516
8848	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室1#变	10	800	487
8849	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室3#变	10	800	401
8850	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区1号配电室1#变	10	800	288
8851	丰县	PMS_孙楼镇郭楼村新型社区2号配电室3#变	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8852	丰县	御水帝景城二期续建2#配电室3#变	10	630	377
8853	丰县	御水帝景城二期续建4#配电室4#变	10	630	400
8854	丰县	御水帝景城二期续建2#配电室2#变	10	630	328
8855	丰县	御水帝景城二期续建4#配电室3#变	10	630	417
8856	丰县	御水帝景城二期续建3#配电室4#变	10	630	347
8857	丰县	御水帝景城二期续建2#配电室4#变	10	630	358
8858	丰县	御水帝景城二期续建3#配电室3#变	10	630	353
8859	丰县	御水帝景城二期续建3#配电室1#变	10	630	352
8860	丰县	御水帝景城二期续建2#配电室1#变	10	630	319
8861	丰县	御水帝景城二期续建4#配电室2#变	10	630	330
8862	丰县	御水帝景城二期续建4#配电室1#变	10	630	387
8863	丰县	御水帝景城二期续建3#配电室2#变	10	630	382
8864	丰县	城区北店子西公变	10	400	78
8865	丰县	悦景华府3#配电室2#变	10	800	491
8866	丰县	悦景华府3#配电室4#变	10	800	502
8867	丰县	悦景华府3#配电室1#变	10	800	440
8868	丰县	悦景华府3#配电室3#变	10	800	371
8869	丰县	悦景华府1#组合配电室2#变	10	800	501
8870	丰县	悦景华府1#组合配电室1#变	10	800	469
8871	丰县	星悦城二期1#配电室2#变	10	800	494
8872	丰县	星悦城二期1#配电室3#变	10	800	312
8873	丰县	星悦城二期2#配电室3#变	10	800	460
8874	丰县	星悦城二期2#配电室1#变	10	800	481
8875	丰县	星悦城二期2#配电室2#变	10	800	495
8876	丰县	星悦城二期1#配电室4#变	10	800	473
8877	丰县	星悦城二期2#配电室4#变	10	800	441
8878	丰县	星悦城二期1#配电室1#变	10	800	374
8879	丰县	星河湾2#配电室1#变	10	800	494
8880	丰县	星河湾1#配电室3#变	10	800	559
8881	丰县	星河湾1#配电室1#变	10	800	566
8882	丰县	星河湾2#配电室4#变	10	800	566
8883	丰县	星河湾2#配电室3#变	10	800	585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8884	丰县	星河湾1#配电室2#变	10	800	557
8885	丰县	星河湾2#配电室2#变	10	800	557
8886	丰县	星河湾1#配电室4#变	10	800	564
8887	丰县	龙雾桥安置小区1#配电室4#变	10	630	132
8888	丰县	龙雾桥安置小区2#配电室2#变	10	800	514
8889	丰县	龙雾桥安置小区1#配电室1#变	10	630	339
8890	丰县	紫薇花园小区1号配电室1号变	10	800	549
8891	丰县	紫薇花园小区1号配电室3号变	10	800	549
8892	丰县	紫薇花园小区1号配电室4号变	10	800	474
8893	丰县	城区金地东综合变	10	100	55
8894	丰县	城区防暴大队综合变	10	400	193
8895	丰县	梁楼村新型社区1#组合配电室1#变	10	800	518
8896	丰县	城管局公变	10	630	239
8897	丰县	城区渠楼南	10	400	17
8898	丰县	珺悦府6#配电室1#变	10	800	583
8899	丰县	珺悦府6#配电室3#变	10	800	600
8900	丰县	珺悦府6#配电室4#变	10	800	595
8901	丰县	珺悦府6#配电室2#变	10	800	597
8902	丰县	黄楼新型社区1#配电室4#变	10	800	465
8903	丰县	黄楼新型社区1#配电室1#变	10	800	463
8904	丰县	黄楼新型社区1#配电室2#变	10	800	454
8905	丰县	黄楼新型社区1#配电室3#变	10	800	371
8906	丰县	丰县西关邻里中心2#变	10	800	451
8907	丰县	丰县邻里中心1#变	10	800	453
8908	丰县	御苑新城小区二期2#配电室4#变	10	800	469
8909	丰县	御苑新城小区二期1#配电室3#变	10	800	478
8910	丰县	御苑新城小区二期3#配电室3#变	10	800	410
8911	丰县	御苑新城小区二期2#配电室1#变	10	800	538
8912	丰县	御苑新城小区二期3#配电室1#变	10	800	465
8913	丰县	御苑新城小区二期2#配电室3#变	10	800	446
8914	丰县	御苑新城小区二期2#配电室2#变	10	800	475
8915	丰县	御苑新城小区二期1#配电室4#变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8916	丰县	御苑新城小区二期3#配电室4#变	10	800	452
8917	丰县	御苑新城小区二期1#配电室1#变	10	800	482
8918	丰县	御苑新城小区二期1#配电室2#变	10	800	471
8919	丰县	御苑新城小区二期3#配电室2#变	10	800	503
8920	丰县	城区黄庄西综合变	10	400	97
8921	丰县	润景雅居3#配电室3#变	10	800	392
8922	丰县	润景雅居4#配电室1#变	10	800	529
8923	丰县	润景雅居2#配电室2#变	10	800	510
8924	丰县	润景雅居3#配电室2#变	10	800	508
8925	丰县	润景雅居1#配电室2#变	10	800	556
8926	丰县	润景雅居4#配电室4#变	10	800	537
8927	丰县	润景雅居3#配电室1#变	10	800	459
8928	丰县	润景雅居1#配电室1#变	10	800	549
8929	丰县	润景雅居2#配电室3#变	10	800	493
8930	丰县	润景雅居4#配电室2#变	10	800	409
8931	丰县	润景雅居3#配电室4#变	10	800	523
8932	丰县	润景雅居2#配电室1#变	10	800	501
8933	丰县	润景雅居2#配电室4#变	10	800	504
8934	丰县	润景雅居4#配电室3#变	10	800	417
8935	丰县	城区江山花园1箱变	10	630	420
8936	丰县	吾悦华府3#配电室3#变	10	800	576
8937	丰县	吾悦华府3#配电室4#变	10	800	579
8938	丰县	吾悦华府3#配电室2#变	10	800	564
8939	丰县	吾悦华府3#配电室1#变	10	800	584
8940	丰县	吾悦华府2#配电室2#变	10	630	452
8941	丰县	吾悦华府1#配电室2#变	10	800	582
8942	丰县	吾悦华府2#配电室1#变	10	630	440
8943	丰县	吾悦华府1#配电室3#变	10	800	601
8944	丰县	吾悦华府2#配电室4#变	10	630	454
8945	丰县	吾悦华府1#配电室1#变	10	800	535
8946	丰县	吾悦华府2#配电室3#变	10	630	459
8947	丰县	吾悦华府1#配电室4#变	10	800	587

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8948	丰县	西城丽景2#配电室1#变	10	800	525
8949	丰县	西城丽景3#配电室2#变	10	800	604
8950	丰县	西城丽景3#配电室3#变	10	800	588
8951	丰县	西城丽景1#配电室4#变	10	800	598
8952	丰县	西城丽景2#配电室2#变	10	800	601
8953	丰县	西城丽景1#配电室2#变	10	800	595
8954	丰县	西城丽景3#配电室1#变	10	800	596
8955	丰县	西城丽景1#配电室1#变	10	800	603
8956	丰县	西城丽景3#配电室4#变	10	800	584
8957	睢宁	PMS_王集王营北台	10	200	16
8958	丰县	西城丽景1#配电室3#变	10	800	602
8959	睢宁	PMS_王集尤庄西台	10	200	72
8960	丰县	丰县星悦城3配电室3#变	10	800	387
8961	睢宁	PMS_王集吴庙东台	10	200	0
8962	丰县	丰县星悦城5配电室4#变	10	630	350
8963	睢宁	PMS_王集庄楼西台	10	200	42
8964	丰县	丰县星悦城5配电室3#变	10	630	358
8965	睢宁	PMS_王集中学	10	400	131
8966	睢宁	PMS_王集王东孙楼	10	400	113
8967	睢宁	PMS_王集农行门前变	10	400	61
8968	睢宁	PMS_王集光南西台	10	200	63
8969	睢宁	PMS_王集葛段西台	10	200	36
8970	睢宁	PMS_王集水泥厂台	10	250	98
8971	睢宁	王集庆军门前台	10	400	154
8972	睢宁	PMS_王集工商所门前	10	400	222
8973	睢宁	PMS_王集柴北北台	10	200	47
8974	睢宁	王集峰山街道	10	400	148
8975	睢宁	PMS_王集平楼街道	10	200	92
8976	睢宁	PMS_王集武营前鲍台	10	200	70
8977	睢宁	王集尤庄新村台	10	200	73
8978	睢宁	王集南许西台	10	400	143
8979	睢宁	PMS_王集苏塘东台	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8980	睢宁	王集地税所门前	10	200	81
8981	睢宁	PMS_王集峰山西台新增台	10	200	60
8982	睢宁	PMS_王集柴北西台	10	200	0
8983	睢宁	王集鲁庙夏庄台	10	200	20
8984	睢宁	王集杨集九组台	10	200	0
8985	睢宁	PMS_王集水泥厂南台	10	400	149
8986	睢宁	王集王东孙楼南台	10	400	0
8987	睢宁	PMS_王集王东孙楼东台	10	200	55
8988	睢宁	PMS_王集大营街道东台	10	200	24
8989	睢宁	PMS_王集王营南台2#变	10	200	38
8990	睢宁	PMS_王集沈西东台	10	400	200
8991	睢宁	王集葛段东台新	10	200	29
8992	睢宁	PMS_王集葛段中台新	10	200	0
8993	睢宁	PMS_王集蔡庄东台新	10	200	52
8994	睢宁	PMS_王集赵集西台新	10	200	14
8995	睢宁	PMS_王集赵集东台新	10	200	41
8996	睢宁	PMS_王集埝头中台	10	200	138
8997	睢宁	PMS_王集杨集南台新	10	200	103
8998	睢宁	王集南许五组	10	400	136
8999	睢宁	PMS_王集蔡庄夏后	10	200	76
9000	睢宁	PMS_王集吴庙东吴	10	200	64
9001	睢宁	PMS_王集峰山三组	10	200	48
9002	睢宁	王集大吴南台	10	400	92
9003	睢宁	PMS_王集工业街台	10	200	27
9004	睢宁	PMS_王集王营南台	10	400	141
9005	睢宁	王集养老中心台	10	200	11
9006	睢宁	PMS_王集光西杨庄台	10	200	62
9007	睢宁	PMS_王集平楼一组台	10	400	114
9008	睢宁	王集曲头三组	10	200	0
9009	睢宁	王集马浅八组台	10	200	0
9010	睢宁	PMS_王集平楼中台	10	400	67
9011	睢宁	王集孙徐四组台	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9012	睢宁	王集鲤鱼山八组	10	400	163
9013	睢宁	PMS_王集平楼开发街	10	400	95
9014	睢宁	PMS_王集峰山南台	10	200	58
9015	睢宁	王集洪山五组	10	200	19
9016	睢宁	PMS_王集武营东台片	10	200	48
9017	睢宁	PMS_王集武营后埝	10	200	46
9018	睢宁	王集庄楼羊场	10	200	35
9019	睢宁	王集庄楼一组	10	200	35
9020	睢宁	PMS_王集吴庙前吴	10	200	54
9021	睢宁	王集光南邵庄	10	200	0
9022	睢宁	王集东田褚庄	10	200	73
9023	睢宁	PMS_王集王西北台	10	400	146
9024	睢宁	王集埝头南台	10	100	48
9025	睢宁	PMS_王集杨集六组	10	200	23
9026	睢宁	PMS_王集苏庄崔东组	10	200	13
9027	睢宁	PMS_王集沈东南台	10	200	72
9028	睢宁	PMS_王集沈庄西三组	10	200	60
9029	睢宁	王集柳林李庄北台	10	400	235
9030	睢宁	PMS_王集沈庄西台新	10	200	69
9031	睢宁	PMS_王集沈庄东台新增	10	200	65
9032	睢宁	PMS_王集老街	10	400	0
9033	睢宁	王集光东魏前	10	400	57
9034	睢宁	PMS_王集孙徐南台片	10	400	164
9035	睢宁	PMS_王集杨集中台新增	10	200	20
9036	睢宁	PMS_王集峰山二组	10	200	0
9037	睢宁	PMS_王集马浅二组	10	200	88
9038	睢宁	PMS_王集王西南台	10	400	180
9039	睢宁	PMS_王集孙徐西台	10	200	0
9040	睢宁	PMS_王集峰山七组	10	200	4
9041	睢宁	王集王西小祁庄南台	10	400	148
9042	睢宁	PMS_王集光东王庄北台	10	200	62
9043	睢宁	王集朱庄南台	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9044	睢宁	PMS_王集尤庄西李东台	10	200	0
9045	睢宁	PMS_王集陈楼五组	10	200	32
9046	睢宁	PMS_王集陈楼六组台	10	200	15
9047	睢宁	PMS_王集教工楼	10	400	138
9048	睢宁	王集供销社院内	10	400	45
9049	睢宁	PMS_王集粮管所门前	10	400	220
9050	睢宁	PMS_王集吴庙台	10	200	61
9051	睢宁	PMS_王集杨集十组	10	200	78
9052	睢宁	王集杨集五组	10	200	74
9053	睢宁	PMS_王集光西徐东	10	200	77
9054	睢宁	PMS_王集光南柴庄	10	200	36
9055	睢宁	王集马浅西台	10	400	228
9056	睢宁	PMS_王集柳林六组	10	200	15
9057	睢宁	PMS_王集大吴三组	10	200	2
9058	睢宁	PMS_王集陈楼西北台	10	200	3
9059	睢宁	PMS_王集陈楼中台	10	200	5
9060	睢宁	PMS_王集庄楼五组	10	200	38
9061	睢宁	PMS_王集峰山北台	10	200	54
9062	睢宁	王集峰山十四组	10	400	126
9063	睢宁	PMS_王集姚庄村部	10	200	82
9064	睢宁	PMS_王集苏塘二组	10	200	5
9065	睢宁	PMS_王集柴北中台	10	200	60
9066	睢宁	PMS_王集南许九组	10	200	64
9067	睢宁	王集南许一组	10	400	142
9068	睢宁	王集平楼新令门前台	10	400	148
9069	睢宁	PMS_王集南许北台	10	200	80
9070	睢宁	PMS_王集大吴五组	10	200	83
9071	睢宁	PMS_王集大吴村部	10	200	30
9072	睢宁	王集西田东台	10	400	233
9073	睢宁	PMS_王集柳林五组	10	200	9
9074	睢宁	王集果园东场南台	10	200	95
9075	睢宁	PMS_王集吴马二组	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9076	睢宁	PMS_王集姚庄北台	10	200	93
9077	睢宁	PMS_王集葛段三组	10	200	45
9078	睢宁	PMS_王集葛段吴辉门前	10	200	52
9079	睢宁	PMS_王集葛段纸厂门前	10	200	0
9080	睢宁	PMS_王集光南魏西	10	200	32
9081	睢宁	王集光西林庙组	10	400	133
9082	睢宁	PMS_王集光西小张	10	200	16
9083	睢宁	王集杨集宏亮门前	10	400	225
9084	睢宁	PMS_王集王西小梁场台片	10	200	89
9085	睢宁	PMS_王集泗八路北台片	10	400	61
9086	睢宁	PMS_王集大营前朱南台	10	200	100
9087	睢宁	PMS_王集宋湾堰上台	10	400	195
9088	睢宁	PMS_王集吴庙村部	10	200	20
9089	睢宁	PMS_王集大营街道中台	10	400	239
9090	睢宁	PMS_王集大营东场东台	10	200	93
9091	睢宁	PMS_王集镇医院门前	10	400	148
9092	睢宁	PMS_王集李埝六组南台	10	200	4
9093	睢宁	PMS_王集孙徐徐庄南台	10	200	28
9094	睢宁	PMS_王集平楼邮局门前	10	400	168
9095	睢宁	PMS_王集峰山二闸西台	10	200	43
9096	睢宁	王集杨集新区	10	200	8
9097	睢宁	PMS_王集苏庄三东组	10	200	93
9098	睢宁	王集平楼恒秋门前	10	400	159
9099	睢宁	PMS_王集姚场北台	10	200	75
9100	睢宁	PMS_王集富裕路南台	10	400	201
9101	睢宁	PMS_王集程明进门前台	10	400	80
9102	睢宁	王集鲁庙北台	10	200	3
9103	睢宁	PMS_王集中心花园台	10	400	128
9104	睢宁	PMS_王集人民路南台	10	400	133
9105	睢宁	王集王西三组台	10	400	157
9106	睢宁	PMS_王集东田中台	10	200	51
9107	睢宁	王集王营东二组台	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9108	睢宁	PMS_王集镇麦香园门前变	10	400	225
9109	睢宁	PMS_王集平楼新区台	10	400	115
9110	睢宁	王集洪山四组台	10	200	7
9111	睢宁	PMS_王集柴北张庄台	10	200	0
9112	睢宁	PMS_王集柴湖东台	10	200	135
9113	睢宁	PMS_王集武营北台	10	200	82
9114	睢宁	王集王西康居北台	10	200	81
9115	睢宁	PMS_王集蔡庄中台	10	200	77
9116	睢宁	PMS_王集光东小吴中台	10	200	33
9117	睢宁	王集尤庄小尤台	10	200	19
9118	睢宁	PMS_王集尤庄东李台	10	200	45
9119	睢宁	PMS_王集吴庙二组台	10	400	238
9120	睢宁	PMS_王集葛段家具厂门前台	10	200	42
9121	睢宁	王集姚庄一组台	10	200	56
9122	睢宁	PMS_王集孙徐李台子东台	10	200	0
9123	睢宁	PMS_王集南许小吴北台	10	200	101
9124	睢宁	王集大营校前台	10	400	250
9125	睢宁	王集东田桥头台	10	200	108
9126	睢宁	PMS_王集东田三组台	10	200	85
9127	睢宁	PMS_王集王东北台	10	200	34
9128	睢宁	PMS_王集王西康居西台	10	200	40
9129	睢宁	PMS_王集高铁安置小区东南台	10	200	1
9130	睢宁	PMS_王集李时安置小区2#变	10	400	63
9131	睢宁	PMS_王集王西康居南台	10	400	185
9132	睢宁	王集高铁安置小区西南台	10	400	110
9133	睢宁	PMS_王集镇东新农村台	10	400	189
9134	睢宁	PMS_王集管庄十组台	10	400	182
9135	睢宁	PMS_王集尤庄东尤台	10	400	279
9136	睢宁	PMS_王集杨集四组台	10	400	186
9137	睢宁	PMS_王集光西大张树立门前台	10	400	260
9138	睢宁	PMS_王集峰山二闸南台	10	400	204
9139	睢宁	王集南许村部台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9140	睢宁	PMS_王集苏塘西门外台	10	400	99
9141	睢宁	PMS_王集苏塘西场东台	10	400	170
9142	睢宁	PMS_王集赵集四组台	10	400	279
9143	睢宁	王集王庄小区北台	10	400	0
9144	睢宁	王集朱庄孙庄台	10	200	131
9145	睢宁	PMS_王集东田北台	10	400	186
9146	睢宁	PMS_王集姚场保光门前台	10	400	264
9147	睢宁	王集柴湖李场东台	10	200	131
9148	睢宁	PMS_王集李时九组李峰门前台	10	400	255
9149	睢宁	PMS_王集李埝六组东台	10	400	205
9150	睢宁	王集长埝士华门前台	10	400	149
9151	睢宁	PMS_王集平楼恒春门前台	10	400	230
9152	睢宁	王集蚕桑路1#箱变	10	630	288
9153	睢宁	PMS_王集御园小区变压器	10	500	137
9154	睢宁	PMS_王集苏塘安置小区1#变	10	500	309
9155	睢宁	PMS_王集苏塘安置小区2#变	10	500	217
9156	睢宁	王集家怀门前台	10	100	26
9157	睢宁	PMS_王集苏塘中台新增台	10	400	198
9158	睢宁	PMS_王集苏塘一组	10	400	210
9159	睢宁	PMS_王集柳林七组	10	400	214
9160	睢宁	王集政府门前箱变	10	500	0
9161	睢宁	PMS_王集食品街小区台	10	200	4
9162	睢宁	PMS_王集南门东台	10	200	117
9163	睢宁	PMS_王集食品城小区台	10	400	119
9164	睢宁	王集富裕路北台	10	400	93
9165	睢宁	PMS_王集鲁井崖南台	10	400	100
9166	睢宁	王集王庄东台片	10	200	89
9167	睢宁	PMS_王集双营村合作社台	10	200	112
9168	睢宁	PMS_王集高铁安置小区	10	630	263
9169	睢宁	PMS_王集双营新农村1#变	10	500	184
9170	睢宁	PMS_王集双营新农村东台	10	400	67
9171	睢宁	PMS_王集李时安置小区东台	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9172	睢宁	PMS_王集李时安置小区1#变	10	400	173
9173	睢宁	PMS_王集李时安置小区北台1#变	10	400	130
9174	睢宁	PMS_王集李时安置小区北2#变	10	400	184
9175	睢宁	PMS_王集李时安置小区3#变	10	400	187
9176	睢宁	PMS_王集李时安置小区4#变	10	400	176
9177	睢宁	PMS_王集李时安置小区北4#变	10	400	181
9178	睢宁	PMS_王集李时安置小区北3#变	10	400	214
9179	睢宁	PMS_王集盛世嘉园西台箱变	10	500	234
9180	睢宁	PMS_王集盛世嘉园东台箱变	10	500	205
9181	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区6#变	10	400	167
9182	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区8#变	10	400	72
9183	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区10#变	10	400	114
9184	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区5#变	10	400	174
9185	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区1号变	10	400	144
9186	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区3#变	10	400	206
9187	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区2#变	10	400	156
9188	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区9#变	10	400	86
9189	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区7#变	10	400	151
9190	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区西台箱变	10	630	285
9191	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区东台箱变	10	630	287
9192	睢宁	PMS_王集宋南卜吴小区4#变	10	400	190
9193	睢宁	PMS_王集鲤鱼山箱变	10	630	128
9194	睢宁	PMS_王集工业区台	10	200	123
9195	睢宁	王集蚕桑路北台	10	400	98
9196	睢宁	PMS_王集田河马庄台	10	400	181
9197	睢宁	PMS_王集高铁安置小区东北台	10	400	181
9198	睢宁	PMS_王集庆军门前西台	10	400	178
9199	睢宁	王集平楼新城农民集中区1配1变	10	630	386
9200	睢宁	王集平楼新城农民集中区1配2变	10	630	409
9201	睢宁	王集平楼新城农民集中区1配4变	10	630	448
9202	睢宁	王集平楼新城农民集中区1配3变	10	630	394
9203	睢宁	王集敬一南洋广场1配2变	10	630	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9204	睢宁	王集敬一南洋广场1配1变	10	630	0
9205	睢宁	王集光西杨庄东台	10	200	0
9206	睢宁	王集富裕佳苑1#变	10	630	346
9207	睢宁	王集富裕佳苑2#变	10	630	368
9208	睢宁	王集双埝1配2变	10	800	454
9209	睢宁	王集双埝3配4变	10	800	444
9210	睢宁	王集双埝3配1变	10	800	388
9211	睢宁	王集双埝2配3变	10	800	461
9212	睢宁	王集双埝2配2变	10	800	477
9213	睢宁	王集双埝3配3变	10	800	435
9214	睢宁	王集双埝3配2变	10	800	438
9215	睢宁	王集双埝1配3变	10	800	504
9216	睢宁	王集双埝1配1变	10	800	457
9217	丰县	丰县星悦城5配电室1#变	10	630	422
9218	丰县	丰县星悦城4配电室1#变	10	630	348
9219	丰县	丰县星悦城5配电室2#变	10	630	357
9220	丰县	丰县星悦城3配电室1#变	10	800	303
9221	丰县	丰县星悦城4配电室2#变	10	630	326
9222	丰县	润城华府2配3号变	10	800	547
9223	丰县	润城华府5配2号变	10	800	499
9224	丰县	润城华府1配4号变	10	800	462
9225	丰县	润城华府5配4号变	10	800	627
9226	丰县	润城华府1配2号变	10	800	488
9227	丰县	润城华府1配1号变	10	800	499
9228	丰县	润城华府2配4号变	10	800	520
9229	丰县	润城华府1配3号变	10	800	532
9230	丰县	润城华府2配2号变	10	800	515
9231	丰县	润城华府3配1号变	10	800	531
9232	丰县	润城华府3配2号变	10	800	527
9233	丰县	城区候园小区4号箱变	10	630	303
9234	丰县	城区候园小区3号箱变	10	630	210
9235	丰县	沙园变1#综合变	10	200	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9236	丰县	璟宸华府2#配电室3#变	10	800	563
9237	丰县	璟宸华府2#配电室1#变	10	800	539
9238	丰县	璟宸华府2#配电室4#变	10	800	548
9239	丰县	璟宸华府2#配电室2#变	10	800	520
9240	丰县	城区北店子西北综合变	10	400	103
9241	丰县	城区荟苑新区1	10	630	40
9242	丰县	城区荟苑新区2	10	630	103
9243	丰县	城区工农北路2#	10	630	102
9244	丰县	凤城镇街道办事处廉租房1#综合变	10	630	386
9245	丰县	城区德惠尚书房4#配电室1#变	10	800	637
9246	丰县	城区德惠尚书房3#配电室1#变	10	630	443
9247	丰县	城区德惠尚书房4#配电室4#变	10	800	599
9248	丰县	城区德惠尚书房4#配电室2#变	10	800	625
9249	丰县	城区德惠尚书房3#配电室2#变	10	630	467
9250	丰县	城区德惠尚书房4#配电室3#变	10	800	627
9251	丰县	城区盐场综合变	10	200	151
9252	丰县	璟宸华府3#配电室4#变	10	800	499
9253	丰县	璟宸华府1#配电室3#变	10	800	451
9254	丰县	璟宸华府1#配电室2#变	10	800	431
9255	丰县	璟宸华府1#配电室1#变	10	800	408
9256	丰县	璟宸华府1#配电室4#变	10	800	433
9257	丰县	璟宸华府3#配电室1#变	10	800	465
9258	丰县	璟宸华府3#配电室3#变	10	800	469
9259	丰县	璟宸华府3#配电室2#变	10	800	470
9260	丰县	上海城小区4#配电室2#变	10	800	540
9261	丰县	上海城小区2#配电室1#变	10	800	541
9262	丰县	上海城小区1#配电室4#变	10	800	601
9263	丰县	上海城小区1#配电室1#变	10	800	489
9264	丰县	上海城小区2#配电室3#变	10	800	499
9265	丰县	上海城小区2#配电室4#变	10	800	521
9266	丰县	上海城小区3#配电室4#变	10	800	320
9267	丰县	上海城小区3#配电室3#变	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9268	丰县	上海城小区4#配电室4#变	10	800	531
9269	丰县	上海城小区1#配电室3#变	10	800	640
9270	丰县	上海城小区1#配电室2#变	10	800	518
9271	丰县	上海城小区4#配电室3#变	10	800	563
9272	丰县	上海城小区3#配电室1#变	10	800	500
9273	丰县	上海城小区2#配电室2#变	10	800	537
9274	丰县	上海城小区3#配电室2#变	10	800	532
9275	丰县	上海城小区4#配电室1#变	10	800	599
9276	丰县	城区安福小区5号变	10	630	388
9277	丰县	书香华府1#配电室4#变	10	800	508
9278	丰县	书香华府1#配电室1#变	10	800	531
9279	丰县	书香华府4#配电室4#变	10	800	525
9280	丰县	书香华府1#配电室3#变	10	800	502
9281	丰县	书香华府2#配电室4#变	10	630	454
9282	丰县	书香华府4#配电室1#变	10	800	539
9283	丰县	书香华府2#配电室3#变	10	630	398
9284	丰县	书香华府2#配电室2#变	10	630	424
9285	丰县	书香华府1#配电室2#变	10	800	518
9286	丰县	书香华府2#配电室1#变	10	630	388
9287	丰县	书香华府4#配电室2#变	10	800	586
9288	丰县	书香华府4#配电室3#变	10	800	576
9289	丰县	城区王楼西综合变	10	400	101
9290	丰县	丰县工商局宿舍东	10	630	504
9291	丰县	胜利东区综合变	10	630	238
9292	丰县	凤鸣花园综合变	10	630	241
9293	丰县	城区安居十期东南综合变	10	400	173
9294	丰县	润城雅苑2#配电室1#变	10	800	598
9295	丰县	润城雅苑3#配电室4#变	10	800	586
9296	丰县	润城雅苑1#配电室4#变	10	800	565
9297	丰县	润城雅苑4#配电室4#变	10	800	556
9298	丰县	润城雅苑2#配电室2#变	10	800	598
9299	丰县	润城雅苑3#配电室1#变	10	800	582

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9300	丰县	润城雅苑4#配电室2#变	10	800	591
9301	丰县	润城雅苑3#配电室2#变	10	800	597
9302	丰县	润城雅苑1#配电室1#变	10	800	568
9303	丰县	润城雅苑4#配电室3#变	10	800	599
9304	丰县	润城雅苑2#配电室3#变	10	800	622
9305	丰县	润城雅苑3#配电室3#变	10	800	581
9306	丰县	润城雅苑1#配电室2#变	10	800	586
9307	丰县	润城雅苑4#配电室1#变	10	800	585
9308	丰县	润城雅苑2#配电室4#变	10	800	589
9309	丰县	润城雅苑1#配电室3#变	10	800	592
9310	丰县	高盛六期小区4#配电室2号变	10	630	224
9311	丰县	高盛六期小区3#配电室4号变	10	630	111
9312	丰县	高盛六期小区4#配电室4号变	10	630	349
9313	丰县	高盛六期小区1#组合配电室2号变	10	800	340
9314	丰县	高盛六期小区1#组合配电室4号变	10	800	121
9315	丰县	高盛六期小区3#配电室2号变	10	630	75
9316	丰县	城区东小东公变	10	400	107
9317	丰县	雍景和府4配电室1号变	10	630	288
9318	丰县	雍景和府4配电室3号变	10	630	326
9319	丰县	城区润城龙华庭2配4号变	10	800	533
9320	丰县	城区润城龙华庭2配3号变	10	800	524
9321	丰县	城区润城龙华庭2配2号变	10	800	576
9322	丰县	城区润城龙华庭3配1号变	10	800	626
9323	丰县	城区润城龙华庭2配1号变	10	800	559
9324	丰县	城区润城龙华庭1配4号变	10	800	564
9325	丰县	城区润城龙华庭1配3号变	10	800	569
9326	丰县	城区润城龙华庭3配2号变	10	800	564
9327	丰县	城区润城龙华庭3配3号变	10	800	581
9328	丰县	城区润城龙华庭3配4号变	10	800	595
9329	丰县	水景苑2#配电室2#变	10	800	578
9330	丰县	水景苑5#配电室4#变	10	800	585
9331	丰县	水景苑4#配电室2#变	10	800	599

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9332	丰县	水景苑3#配电室2#变	10	800	592
9333	丰县	水景苑2#配电室1#变	10	800	635
9334	丰县	水景苑4#配电室4#变	10	800	576
9335	丰县	水景苑3#配电室3#变	10	800	589
9336	丰县	水景苑5#配电室3#变	10	800	587
9337	丰县	水景苑4#配电室3#变	10	800	591
9338	丰县	水景苑3#配电室4#变	10	800	584
9339	丰县	水景苑2#配电室3#变	10	800	598
9340	丰县	水景苑5#配电室2#变	10	800	583
9341	丰县	水景苑4#配电室1#变	10	800	597
9342	丰县	水景苑1#配电室3#变	10	800	621
9343	丰县	水景苑2#配电室4#变	10	800	640
9344	丰县	水景苑5#配电室1#变	10	800	565
9345	丰县	水景苑3#配电室1#变	10	800	640
9346	丰县	水景苑1#配电室4#变	10	800	640
9347	丰县	城区润城龙华庭6号配2号变	10	800	515
9348	丰县	城区润城龙华庭6号配1号变	10	800	578
9349	丰县	城区润城龙华庭6号配4号变	10	800	577
9350	丰县	城区润城龙华庭5号配2号变	10	400	266
9351	丰县	城区润城龙华庭4配3号变	10	800	579
9352	丰县	城区润城龙华庭4配1号变	10	800	576
9353	丰县	城区润城龙华庭4配4号变	10	800	574
9354	丰县	城区润城龙华庭5号配1号变	10	400	271
9355	丰县	城区润城龙华庭4配2号变	10	800	557
9356	丰县	城区润城龙华庭6号配3号变	10	800	585
9357	丰县	广宇学校东公变	10	400	112
9358	丰县	城区仿古街综合变	10	400	0
9359	丰县	吾悦和府1#配电室2#变	10	800	630
9360	丰县	吾悦和府1#配电室3#变	10	800	553
9361	丰县	吾悦和府1#组合配电室1#变	10	800	640
9362	丰县	吾悦和府1#配电室4#变	10	800	560
9363	丰县	吾悦和府1#组合配电室2#变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9364	丰县	吾悦和府1#配电室1#变	10	800	630
9365	丰县	大沙河镇孙寨村卫生院综合变	10	400	140
9366	丰县	大沙河镇岳庄七队综合变	10	400	88
9367	丰县	鸿润家园1#配电室1#变	10	800	168
9368	丰县	鸿润家园2#配电室1#变	10	800	200
9369	丰县	鸿润家园1#配电室3#变	10	800	264
9370	丰县	鸿润家园2#配电室4#变	10	800	216
9371	丰县	鸿润家园1#配电室4#变	10	800	280
9372	丰县	鸿润家园2#配电室3#变	10	800	280
9373	丰县	鸿润家园1#配电室2#变	10	800	272
9374	丰县	鸿润家园2#配电室2#变	10	800	192
9375	丰县	丰县大沙河镇蒋刘庄东综合变	10	400	120
9376	丰县	珺悦府4#配电室4#变	10	800	422
9377	丰县	珺悦府4#配电室3#变	10	800	434
9378	丰县	碧桂园珺悦府小区1号配电室3#变	10	800	462
9379	丰县	碧桂园珺悦府小区1号配电室4#变	10	800	460
9380	丰县	龙城樾府1#配电室1#变	10	800	503
9381	丰县	龙城樾府4#配电室4#变	10	800	515
9382	丰县	龙城樾府1#配电室3#变	10	800	563
9383	丰县	龙城樾府1#配电室4#变	10	800	590
9384	丰县	龙城樾府3#配电室4#变	10	800	562
9385	丰县	龙城樾府2#配电室2#变	10	800	518
9386	丰县	龙城樾府3#配电室1#变	10	800	422
9387	丰县	龙城樾府2#配电室1#变	10	800	557
9388	丰县	龙城樾府4#配电室1#变	10	800	475
9389	丰县	龙城樾府2#配电室3#变	10	800	568
9390	丰县	龙城樾府3#配电室3#变	10	800	592
9391	丰县	龙城樾府4#配电室3#变	10	800	538
9392	丰县	龙城樾府1#配电室2#变	10	800	545
9393	丰县	龙城樾府3#配电室2#变	10	800	570
9394	丰县	龙城樾府2#配电室4#变	10	800	550
9395	丰县	城区状元茗居2号配电室4号变	10	800	539

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9396	丰县	城区状元茗居2号配电室1号变	10	800	568
9397	丰县	城区状元茗居2号配电室3号变	10	800	553
9398	丰县	城区状元茗居2号配电室2号变	10	800	536
9399	丰县	中阳商城南综合变	10	400	188
9400	丰县	丰泽园4#配电室4#变	10	800	453
9401	丰县	丰泽园3#配电室3#变	10	800	593
9402	丰县	丰泽园4#配电室2#变	10	800	439
9403	丰县	丰泽园3#配电室1#变	10	800	574
9404	丰县	丰泽园3#配电室4#变	10	800	635
9405	丰县	丰泽园3#配电室2#变	10	800	481
9406	丰县	孙花园小区2#配电室2#变	10	800	517
9407	丰县	孙花园小区2#配电室1#变	10	800	518
9408	丰县	孙花园小区2#配电室4#变	10	800	502
9409	丰县	孙花园小区1#组合配电室1#变	10	800	522
9410	丰县	孙花园小区1#组合配电室2#变	10	800	513
9411	丰县	孙花园小区2#配电室3#变	10	800	522
9412	丰县	融耀新城三期2配3号变	10	800	256
9413	丰县	融耀新城三期2配1号变	10	800	160
9414	丰县	融耀新城三期2配2号变	10	800	80
9415	丰县	融耀新城三期2配4号变	10	800	256
9416	丰县	润城华府4号配电室3号变	10	800	481
9417	丰县	润城华府4号配电室1号变	10	800	548
9418	丰县	吾悦和府4#配电室2#变	10	800	401
9419	丰县	吾悦和府2#配电室4#变	10	800	486
9420	丰县	吾悦和府4#配电室4#变	10	800	457
9421	丰县	吾悦和府2#配电室2#变	10	800	358
9422	丰县	凤城帝景1号配电室3变	10	630	375
9423	丰县	凤城帝景1号配电室4变	10	630	72
9424	丰县	凤城帝景2号配电室1变	10	800	327
9425	丰县	凤城帝景2号配电室2变	10	800	567
9426	丰县	凤城帝景1号配电室1变	10	630	478
9427	丰县	凤城帝景1号配电室2变	10	630	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9428	丰县	万汇国际商品城二期5#变	10	800	564
9429	丰县	万汇国际商品城二期7#变	10	800	562
9430	丰县	万汇国际商品城二期2#变	10	800	541
9431	丰县	万汇国际商品城二期4#变	10	800	484
9432	丰县	万汇国际商品城二期8#变	10	800	544
9433	丰县	万汇国际商品城二期6#变	10	800	550
9434	丰县	万汇国际商品城二期1#变	10	800	549
9435	丰县	城区北店子后公变	10	400	73
9436	丰县	城区金桥商场2号综合变	10	400	22
9437	丰县	德惠尚书房2#配电室1#变	10	800	515
9438	丰县	德惠尚书房1#配电室1#变	10	800	426
9439	丰县	德惠尚书房1#配电室4#变	10	800	579
9440	丰县	德惠尚书房2#配电室4#变	10	800	587
9441	丰县	德惠尚书房1#配电室3#变	10	800	471
9442	丰县	德惠尚书房1#配电室2#变	10	800	491
9443	丰县	女人街2#	10	630	177
9444	丰县	城区季合园小区变	10	630	56
9445	丰县	城区支农北路综合变	10	400	0
9446	丰县	吾悦和府5#配电室4#变	10	800	544
9447	丰县	吾悦和府5#配电室2#变	10	800	569
9448	丰县	吾悦和府3#配电室1#变	10	800	533
9449	丰县	吾悦和府3#配电室4#变	10	800	550
9450	丰县	吾悦和府5#配电室3#变	10	800	569
9451	丰县	吾悦和府5#配电室1#变	10	800	527
9452	丰县	吾悦和府3#配电室3#变	10	800	561
9453	丰县	吾悦和府3#配电室2#变	10	800	566
9454	丰县	翡翠园小区3#配电室1#变	10	800	578
9455	丰县	翡翠园小区4#配电室1#变	10	800	609
9456	丰县	翡翠园小区4#配电室2#变	10	800	564
9457	丰县	翡翠园小区2#配电室4#变	10	630	448
9458	丰县	翡翠园小区3#配电室3#变	10	800	572
9459	丰县	翡翠园小区2#配电室3#变	10	630	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9460	丰县	翡翠园小区4#配电室3#变	10	800	566
9461	丰县	翡翠园小区4#配电室4#变	10	800	588
9462	丰县	翡翠园小区2#配电室2#变	10	630	389
9463	丰县	翡翠园小区3#配电室2#变	10	800	625
9464	丰县	翡翠园小区3#配电室4#变	10	800	611
9465	丰县	滨河蓝庭2#配电室1#变	10	800	452
9466	丰县	滨河蓝庭1#配电室3#变	10	800	471
9467	丰县	滨河蓝庭2#配电室3#变	10	800	433
9468	丰县	滨河蓝庭2#配电室2#变	10	800	471
9469	丰县	滨河蓝庭4#配电室2#变	10	400	132
9470	丰县	滨河蓝庭1#配电室1#变	10	800	485
9471	丰县	滨河蓝庭1#配电室4#变	10	800	452
9472	丰县	滨河蓝庭1#配电室2#变	10	800	429
9473	睢宁	王集双埝2配1变	10	800	471
9474	睢宁	王集双埝1配4变	10	800	461
9475	睢宁	王集双埝2配4变	10	800	505
9476	睢宁	王集鲁井崖东台	10	400	0
9477	睢宁	王集曲头中台	10	200	9
9478	睢宁	PMS_王集吴庙西台	10	200	39
9479	睢宁	PMS_王集大吴西台2#变	10	200	4
9480	睢宁	PMS_王集尤庄新村2#变	10	200	106
9481	睢宁	PMS_王集尤庄西李台	10	200	0
9482	睢宁	PMS_王集柳林西台	10	400	195
9483	睢宁	王集苏塘街道台	10	200	0
9484	睢宁	PMS_睢城睢城镇王井村变	10	250	63
9485	睢宁	PMS_睢城王楼村八大家台	10	100	46
9486	睢宁	PMS_睢城吴庄戈东南台	10	400	164
9487	睢宁	PMS_睢城吴庄戈西南台	10	400	34
9488	睢宁	PMS_睢城王井小李台	10	400	119
9489	睢宁	PMS_睢城方庄北台	10	400	111
9490	睢宁	PMS_睢城供电所门前变	10	400	181
9491	睢宁	PMS_睢城马元五组台	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9492	睢宁	睢城曹塘南台	10	400	233
9493	睢宁	睢城张夸五组台	10	400	201
9494	睢宁	PMS_睢城牌坊东台	10	200	94
9495	睢宁	PMS_睢城孙四台	10	200	0
9496	睢宁	PMS_睢城长青后史西台	10	400	0
9497	睢宁	PMS_睢城小王台	10	400	170
9498	睢宁	PMS_睢城朱楼街东台	10	400	112
9499	睢宁	PMS_睢城朱楼村小楼西台	10	200	73
9500	睢宁	睢城梁庄台	10	400	140
9501	睢宁	PMS_睢城方杨李白台	10	400	53
9502	睢宁	PMS_睢城方杨方庄台	10	400	0
9503	睢宁	PMS_睢城戈圩平地戈台	10	200	94
9504	睢宁	PMS_睢城戈圩圩东台	10	200	36
9505	睢宁	PMS_睢城朱楼村前楼西台	10	200	59
9506	睢宁	PMS_睢城岗头韩庄台	10	400	240
9507	睢宁	PMS_睢城王井台	10	400	31
9508	睢宁	PMS_睢城毛岗南台	10	400	20
9509	睢宁	PMS_睢城文汇路1#公变	10	400	65
9510	睢宁	PMS_睢城文汇路2#公变	10	400	70
9511	睢宁	PMS_睢城何林东台	10	200	26
9512	睢宁	PMS_睢城杨韩胡庄台	10	400	111
9513	睢宁	PMS_睢城杨韩梁庄台	10	400	0
9514	睢宁	PMS_睢城高井孙庄台	10	400	125
9515	睢宁	PMS_睢城红光小区9#变	10	400	173
9516	睢宁	PMS_睢城红光小区5#变	10	400	127
9517	睢宁	PMS_睢城红光小区6#变	10	400	59
9518	睢宁	PMS_睢城中山新村台	10	400	62
9519	睢宁	PMS_睢城中山新村南东台	10	315	39
9520	睢宁	PMS_睢城中山新村南西台	10	315	73
9521	睢宁	PMS_睢城余庄新村	10	315	86
9522	睢宁	PMS_睢城高井东台	10	400	79
9523	睢宁	PMS_睢城李岳一队	10	200	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9524	睢宁	PMS_睢城高井李东台	10	200	10
9525	睢宁	PMS_睢城戈圩西台	10	400	149
9526	睢宁	PMS_睢城张夸南台	10	400	108
9527	睢宁	PMS_睢城全场南台	10	400	215
9528	睢宁	PMS_睢城天虹单相变-2	10	200	130
9529	睢宁	PMS_睢城马元东北台（抽水站）	10	200	68
9530	睢宁	睢城骑路小刘北台	10	400	32
9531	睢宁	PMS_睢城马元东台	10	400	214
9532	睢宁	PMS_睢城马元王安台	10	200	86
9533	睢宁	PMS_睢城老庄一组	10	200	0
9534	睢宁	PMS_睢城老庄二组	10	200	41
9535	睢宁	睢城四里西北台	10	200	115
9536	睢宁	PMS_睢城四里东北台	10	400	294
9537	睢宁	PMS_睢城五四台	10	200	0
9538	睢宁	PMS_睢城戈圩东台	10	400	157
9539	睢宁	PMS_睢城戈圩扶贫台	10	400	202
9540	睢宁	PMS_睢城马元村综合变	10	100	46
9541	睢宁	PMS_睢城五塘村部台	10	315	89
9542	睢宁	PMS_睢城小楼二组台	10	400	126
9543	睢宁	睢城邱洼南台	10	100	53
9544	睢宁	PMS_睢城小楼村南台	10	200	0
9545	睢宁	PMS_睢城五二台	10	400	170
9546	睢宁	PMS_睢城黄庄台	10	400	101
9547	睢宁	PMS_睢城七井七一台	10	400	56
9548	睢宁	PMS_睢城七井张庄台	10	400	94
9549	睢宁	PMS_睢城七井马庄台	10	200	18
9550	睢宁	睢城武楼北台	10	200	0
9551	睢宁	睢城武楼东台	10	400	200
9552	睢宁	PMS_睢城老庄中台	10	400	128
9553	睢宁	PMS_睢城王井东台	10	400	27
9554	睢宁	PMS_睢城王井中台	10	400	155
9555	睢宁	睢城王井西台	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9556	睢宁	PMS_睢城吴庄东台	10	200	0
9557	睢宁	PMS_睢城吴庄小王台	10	400	65
9558	睢宁	PMS_睢城五里塘小区台	10	400	86
9559	睢宁	PMS_睢城新一台	10	400	9
9560	睢宁	睢城张庄台	10	400	0
9561	睢宁	PMS_睢城齐路仲庄	10	200	27
9562	睢宁	PMS_睢城五塘五五台	10	400	52
9563	睢宁	PMS_睢城吴庄戈东台	10	400	0
9564	睢宁	PMS_睢城胡元中台	10	400	123
9565	睢宁	PMS_睢城高井西台	10	400	136
9566	睢宁	睢城戈圩中台	10	250	94
9567	睢宁	PMS_睢城齐路东台	10	400	188
9568	睢宁	PMS_睢城方杨赵庄台	10	400	110
9569	睢宁	PMS_睢城青春赵庄台（增容）	10	400	107
9570	睢宁	PMS_睢城武楼中台（增容）	10	400	162
9571	睢宁	睢城武楼西台（增容）	10	200	0
9572	睢宁	PMS_睢城杨韩北台	10	400	0
9573	睢宁	PMS_睢城吴庄西台	10	200	22
9574	睢宁	PMS_睢城七井小武台	10	200	23
9575	睢宁	PMS_睢城杨后台	10	400	104
9576	睢宁	PMS_睢城王井南环路台	10	400	12
9577	睢宁	PMS_睢城青春南台	10	400	92
9578	睢宁	PMS_睢城新宅柳元东台	10	400	221
9579	睢宁	PMS_睢城朱元台	10	400	55
9580	睢宁	PMS_睢城新县委门前	10	80	32
9581	睢宁	PMS_睢城高井赵庄	10	400	158
9582	睢宁	睢城胡元东台	10	400	47
9583	睢宁	PMS_睢城胡元西台	10	200	0
9584	睢宁	PMS_睢城红光小区1#变	10	400	153
9585	睢宁	睢城红光小区2#变	10	400	164
9586	睢宁	PMS_睢城红光小区8#变	10	400	164
9587	睢宁	睢城树圩村部台	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9588	睢宁	PMS_睢城任庄台	10	200	54
9589	睢宁	睢城全赵台	10	400	158
9590	睢宁	PMS_睢城杨韩东台	10	400	96
9591	睢宁	PMS_睢城杨韩南台	10	200	73
9592	睢宁	PMS_睢城七井大王	10	200	0
9593	睢宁	PMS_睢城小楼村中台	10	400	190
9594	睢宁	PMS_睢城小楼村东北台	10	200	95
9595	睢宁	PMS_睢城小楼西北台	10	400	146
9596	睢宁	PMS_睢城骑路小刘西台	10	400	18
9597	睢宁	PMS_睢城张夸北台	10	200	69
9598	睢宁	睢城毛岗西台	10	400	71
9599	睢宁	PMS_睢城毛岗东台	10	400	68
9600	睢宁	PMS_睢城九棵柳	10	200	52
9601	睢宁	睢城长青小李金洼台	10	200	46
9602	睢宁	PMS_睢城苗圃台	10	400	247
9603	睢宁	朱楼大红伞台	10	400	207
9604	睢宁	朱楼大武台	10	200	4
9605	睢宁	城区菁华学校北侧单相公变	10	80	64
9606	睢宁	PMS_睢城后前楼台	10	400	181
9607	睢宁	PMS_睢城街道公变	10	400	237
9608	睢宁	PMS_睢城汪西台	10	200	84
9609	睢宁	PMS_睢城小楼台	10	200	73
9610	睢宁	PMS_睢城小陈台	10	400	110
9611	睢宁	PMS_睢城前楼东台	10	200	65
9612	睢宁	睢城毛桃组	10	200	95
9613	睢宁	PMS_睢城南门台	10	400	109
9614	睢宁	PMS_睢城牌坊北台	10	400	220
9615	睢宁	睢城河头台	10	400	164
9616	睢宁	睢城伙房台	10	200	97
9617	睢宁	PMS_睢城崔庄台	10	400	126
9618	睢宁	PMS_睢城方杨南台	10	400	57
9619	睢宁	PMS_睢城齐路西台	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9620	睢宁	睢城王楼宋庄北台	10	400	92
9621	睢宁	睢城邱洼新村台	10	315	176
9622	睢宁	PMS_睢城全场西台片	10	400	250
9623	睢宁	睢城岗头组台	10	200	97
9624	睢宁	PMS_睢城长青北台	10	400	157
9625	睢宁	PMS_睢城长青宋庄台	10	315	70
9626	睢宁	PMS_睢城新宅张松台	10	200	41
9627	睢宁	睢城孙一台	10	400	163
9628	睢宁	PMS_睢城柳元台	10	200	71
9629	睢宁	PMS_睢城王西台	10	200	99
9630	睢宁	PMS_睢城青春西台	10	400	82
9631	睢宁	PMS_睢城青春姚庄	10	400	142
9632	睢宁	PMS_睢城青春小胡台	10	200	64
9633	睢宁	PMS_睢城青春大胡台	10	400	18
9634	睢宁	睢城武楼南台	10	200	64
9635	睢宁	PMS_睢城齐路小刘台	10	200	0
9636	睢宁	PMS_睢城长青西台	10	200	20
9637	睢宁	PMS_睢城天虹单相变-1	10	80	37
9638	睢宁	PMS_睢城红光东北台	10	200	137
9639	睢宁	睢城红光西北台	10	200	0
9640	睢宁	PMS_睢城五塘五一台	10	400	41
9641	睢宁	PMS_睢城青春胡一台	10	400	88
9642	睢宁	PMS_睢城仁全北台	10	400	128
9643	睢宁	睢城仁全孟庄台	10	200	21
9644	睢宁	PMS_睢城仁全南台	10	315	127
9645	睢宁	PMS_睢城齐路南台	10	400	79
9646	睢宁	千禧雅苑2配3变	10	800	438
9647	睢宁	千禧雅苑2配4变	10	800	411
9648	睢宁	千禧雅苑1配1变	10	800	408
9649	睢宁	千禧雅苑1配2变	10	800	475
9650	睢宁	千禧雅苑2配1变	10	800	585
9651	睢宁	千禧雅苑2配2变	10	800	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9652	睢宁	恒华新都汇7配4#变	10	800	527
9653	睢宁	恒华新都汇8配3#变	10	630	361
9654	睢宁	恒华新都汇8配1#变	10	630	415
9655	睢宁	恒华新都汇8配4#变	10	630	375
9656	睢宁	恒华新都汇8配2#变	10	630	414
9657	睢宁	恒华新都汇7配1#变	10	800	467
9658	睢宁	桃花源小区1配2变	10	800	308
9659	睢宁	桃花源小区2配2变	10	800	347
9660	睢宁	桃花源小区2配4变	10	800	306
9661	睢宁	桃花源小区1配4变	10	800	480
9662	睢宁	PMS 睢城文学大桥公变	10	400	0
9663	睢宁	睢城瑞凯国际2#配电室1#变	10	630	245
9664	睢宁	PMS 睢城瑞凯国际3#配电室1#变	10	630	143
9665	睢宁	PMS 睢城红光小区二期2#变	10	400	96
9666	睢宁	PMS 睢城红光小区二期4#变	10	400	143
9667	睢宁	PMS 睢城红光小区二期3#变	10	400	127
9668	睢宁	PMS 睢城红光小区二期10#变	10	400	177
9669	睢宁	PMS 睢城红光小区二期11#变	10	400	0
9670	睢宁	PMS 睢城红光小区二期12#变	10	400	7
9671	睢宁	PMS 睢城红光小区二期13#变	10	400	190
9672	睢宁	睢城五里堂小刘台	10	400	123
9673	睢宁	睢城齐路小刘2#台	10	315	0
9674	睢宁	PMS 睢城高井小全台	10	400	210
9675	睢宁	PMS 睢城老庄北综合台	10	400	32
9676	睢宁	睢城潘村公变南台	10	200	132
9677	睢宁	PMS 睢城马元新村台	10	400	166
9678	睢宁	PMS 睢城方杨方庄北台	10	400	67
9679	睢宁	PMS 睢城王楼柳元西台	10	400	186
9680	睢宁	PMS 睢城长青孙一北台	10	200	46
9681	睢宁	PMS 睢城九棵柳北台	10	200	55
9682	睢宁	PMS 睢城长青孙庄台	10	400	170
9683	睢宁	睢城胡元北台	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9684	睢宁	PMS_睢城王井汤庄台	10	400	48
9685	睢宁	PMS_睢城朱楼街道南台	10	400	166
9686	睢宁	睢城齐路许庄台	10	400	0
9687	睢宁	睢城齐路南刘台	10	315	86
9688	睢宁	PMS_睢城全场新庄台	10	200	113
9689	睢宁	睢城汪南南台	10	400	227
9690	睢宁	PMS_睢城吊桥组南台	10	200	99
9691	睢宁	PMS_睢城新宅小全台	10	200	61
9692	睢宁	PMS_睢城前楼南小台	10	100	12
9693	睢宁	PMS_睢城冯井东台	10	200	27
9694	睢宁	PMS_睢城王楼小王南台	10	200	78
9695	睢宁	PMS_睢城王小楼西台	10	400	173
9696	睢宁	睢城五里塘王楼北台	10	400	61
9697	睢宁	PMS_睢城八里人家	10	400	123
9698	睢宁	PMS_睢城长青孙六台	10	400	33
9699	睢宁	PMS_睢城朱楼小楼西南台	10	200	105
9700	睢宁	PMS_睢城老庄二组北台	10	200	83
9701	睢宁	PMS_睢城全场居民集中区东台	10	400	62
9702	睢宁	PMS_睢城全场居民集中区西台	10	400	35
9703	睢宁	PMS_睢城吊桥任东台	10	400	173
9704	睢宁	PMS_睢城前楼东北台	10	100	37
9705	睢宁	PMS_睢城林场东台	10	400	283
9706	睢宁	PMS_睢城树圩树后南台	10	400	166
9707	睢宁	PMS_睢城余庄新村东台	10	400	106
9708	睢宁	PMS_睢城王井刘庄台	10	400	48
9709	睢宁	PMS_睢城高井陈庄台	10	400	206
9710	睢宁	PMS_睢城方杨杨前台	10	400	96
9711	睢宁	PMS_睢城王楼村绍庄台	10	400	0
9712	睢宁	PMS_睢城树圩赵东台	10	400	179
9713	睢宁	睢城五里堂小刘东台	10	400	41
9714	睢宁	PMS_睢城五里塘小刘西台	10	400	111
9715	睢宁	PMS_睢城胡元王庄台	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9716	睢宁	睢城高井李东北台	10	400	156
9717	睢宁	PMS 睢城杨韩胡西台	10	400	53
9718	睢宁	睢城五里塘小区东台	10	200	55
9719	睢宁	PMS 睢城五里塘新二队	10	400	114
9720	睢宁	PMS 睢城中山新村东南台	10	400	142
9721	睢宁	PMS 睢城杨韩何林南台	10	400	0
9722	睢宁	睢城长青苗圃西台	10	400	125
9723	睢宁	PMS 睢城朱楼大武东台	10	200	58
9724	睢宁	睢城青春赵庄南台	10	200	90
9725	睢宁	睢城长青村部台	10	200	45
9726	睢宁	睢城闸台	10	400	157
9727	睢宁	PMS 睢城马元二组台	10	400	191
9728	睢宁	PMS 睢城红光安置小区14#变	10	400	209
9729	丰县	滨河蓝庭2#配电室4#变	10	800	403
9730	丰县	滨河蓝庭3#配电室2#变	10	800	395
9731	丰县	凤城镇申花名都4配电室1号变	10	800	510
9732	丰县	凤城镇申花名都4配电室2号变	10	800	409
9733	丰县	凤城镇申花名都4配电室4号变	10	800	451
9734	丰县	凤城镇申花名都4配电室3号变	10	800	450
9735	丰县	金丰尚城3号配电室1#变	10	315	130
9736	丰县	金丰尚城4号配电室1#变	10	630	162
9737	丰县	融耀新城三期4#配电室4#变	10	800	471
9738	丰县	融耀新城三期4#配电室2#变	10	800	478
9739	丰县	融耀新城三期4#配电室1#变	10	800	382
9740	丰县	融耀新城三期4#配电室3#变	10	800	351
9741	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区2#配电室4#变	10	800	448
9742	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区1#配电室1#变	10	800	455
9743	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区2#配电室3#变	10	800	376
9744	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区1#配电室2#变	10	800	370
9745	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区2#配电室1#变	10	800	414
9746	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区2#配电室2#变	10	800	398
9747	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区1#配电室4#变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9748	丰县	孙楼镇东张庄融汇小区1#配电室3#变	10	800	472
9749	丰县	凤凰樾府3配电室1号变	10	800	422
9750	丰县	凤凰樾府2配电室4号变	10	630	477
9751	丰县	凤凰樾府3配电室4号变	10	800	341
9752	丰县	凤凰樾府1配电室2号变	10	800	491
9753	丰县	凤凰樾府3配电室2号变	10	800	432
9754	丰县	凤凰樾府1配电室1号变	10	800	482
9755	丰县	凤凰樾府3配电室3号变	10	800	377
9756	丰县	凤凰樾府2配电室3号变	10	630	424
9757	丰县	凤凰樾府2配电室2号变	10	630	333
9758	丰县	凤凰樾府2配电室1号变	10	630	314
9759	丰县	雍景和府1配电室3号变	10	800	412
9760	丰县	雍景和府3配电室2号变	10	800	460
9761	丰县	雍景和府2配电室4号变	10	800	419
9762	丰县	雍景和府3配电室1号变	10	800	504
9763	丰县	雍景和府2配电室2号变	10	800	473
9764	丰县	雍景和府1配电室2号变	10	800	426
9765	丰县	雍景和府3配电室3号变	10	800	354
9766	丰县	雍景和府1配电室1号变	10	800	288
9767	丰县	雍景和府3配电室4号变	10	800	307
9768	丰县	雍景和府2配电室3号变	10	800	422
9769	丰县	雍景和府2配电室1号变	10	800	414
9770	丰县	雍景和府1配电室4号变	10	800	459
9771	丰县	碧桂园珺悦府3配电室2号变	10	800	260
9772	丰县	碧桂园珺悦府3配电室4号变	10	800	395
9773	丰县	碧桂园珺悦府3配电室1号变	10	800	320
9774	丰县	碧桂园珺悦府3配电室3号变	10	800	392
9775	丰县	高盛五期1号配电室4号变	10	800	392
9776	丰县	高盛五期1号配电室3号变	10	800	358
9777	丰县	城区毓秀小区2号公变	10	630	238
9778	丰县	城区毓秀小区1号公变	10	630	251
9779	丰县	御水帝景城二期续建1#配电室2#变	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9780	丰县	御水帝景城二期续建1#配电室4#变	10	800	306
9781	丰县	东方春城四期2#配电室4#变	10	800	309
9782	丰县	东方春城四期2#配电室3#变	10	800	268
9783	丰县	东方春城四期1#配电室1#变	10	800	402
9784	丰县	东方春城四期2#配电室1#变	10	800	486
9785	丰县	东方春城四期1#配电室2#变	10	800	438
9786	丰县	东方春城四期2#配电室2#变	10	800	527
9787	丰县	翡翠华庭3#配电室1#变	10	800	434
9788	丰县	翡翠华庭2#配电室1#变	10	800	351
9789	丰县	翡翠华庭1#配电室1#变	10	800	400
9790	丰县	翡翠华庭3#配电室3#变	10	800	507
9791	丰县	翡翠华庭3#配电室4#变	10	800	532
9792	丰县	翡翠华庭1#配电室4#变	10	800	415
9793	丰县	翡翠华庭2#配电室2#变	10	800	434
9794	丰县	翡翠华庭1#配电室2#变	10	800	492
9795	丰县	翡翠华庭3#配电室2#变	10	800	445
9796	丰县	翡翠华庭1#配电室3#变	10	800	526
9797	丰县	盛世阳光华庭1#配电室3#变	10	630	377
9798	丰县	盛世阳光华庭1#配电室4#变	10	630	430
9799	丰县	盛世阳光华庭2#配电室1#变	10	800	492
9800	丰县	盛世阳光华庭1#配电室2#变	10	630	394
9801	丰县	盛世阳光华庭1#配电室1#变	10	630	320
9802	丰县	盛世阳光华庭2#配电室2#变	10	800	462
9803	丰县	高盛国际花园城三期1号配电室3号变	10	800	290
9804	丰县	高盛国际花园城三期1号配电室4号变	10	800	324
9805	丰县	高盛国际花园城三期2号配电室4号变	10	800	353
9806	丰县	高盛国际花园城三期1号配电室1号变	10	800	299
9807	丰县	高盛国际花园城三期2号配电室3号变	10	800	442
9808	丰县	高盛国际花园城三期2号配电室2号变	10	800	412
9809	丰县	高盛国际花园城三期1号配电室2号变	10	800	476
9810	丰县	高盛国际花园城三期2号配电室1号变	10	800	314
9811	丰县	公园壹号4#配电室4#变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9812	丰县	公园壹号3#配电室3#变	10	800	498
9813	丰县	公园壹号3#配电室1#变	10	800	488
9814	丰县	公园壹号4#配电室1#变	10	800	422
9815	丰县	公园壹号3#配电室4#变	10	800	505
9816	丰县	公园壹号3#配电室2#变	10	800	460
9817	丰县	公园壹号4#配电室3#变	10	800	478
9818	丰县	公园壹号4#配电室2#变	10	800	454
9819	丰县	城区农苑小区	10	630	190
9820	丰县	城区水馨园	10	630	179
9821	丰县	城区荟园小区南	10	630	91
9822	丰县	城区万汇国际商品城2号变	10	800	639
9823	丰县	城区万汇国际商品城7号变	10	800	524
9824	丰县	城区万汇国际商品城10号变	10	630	424
9825	丰县	城区万汇国际商品城8号变	10	800	516
9826	丰县	城区万汇国际商品城4号变	10	800	539
9827	丰县	城区万汇国际商品城1号变	10	800	558
9828	丰县	城区万汇国际商品城6号变	10	500	0
9829	丰县	城区万汇国际商品城11号变	10	800	557
9830	丰县	城区万汇国际商品城3号变	10	800	485
9831	丰县	城区万汇国际商品城5号变	10	800	543
9832	丰县	城区万汇国际商品城9号变	10	800	580
9833	丰县	珺悦府5#配电室2#变	10	630	290
9834	丰县	珺悦府5#配电室3#变	10	630	287
9835	丰县	珺悦府5#配电室4#变	10	630	477
9836	丰县	珺悦府5#配电室1#变	10	630	335
9837	丰县	城区王庄后综合变	10	400	138
9838	丰县	城区杨庙西综合变	10	200	0
9839	丰县	PMS 凤城镇王堂北	10	400	290
9840	丰县	PMS 凤城镇王堂南	10	400	280
9841	丰县	城区杜庄西	10	400	113
9842	丰县	PMS 城区阳光丽景配电室1#变	10	500	170
9843	丰县	PMS 城区阳光丽景配电室1#变001	10	500	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9844	丰县	PMS_城区韩园西	10	400	78
9845	丰县	PMS_城区西环北路	10	200	71
9846	丰县	PMS_城区中阳商城西	10	400	39
9847	丰县	PMS_凤城镇王大庄示范园西	10	200	124
9848	丰县	PMS_凤城镇汪庄北	10	400	174
9849	丰县	PMS_凤城镇高拔庄北	10	400	301
9850	丰县	PMS_凤城镇尹庙东	10	200	97
9851	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村6号	10	400	184
9852	丰县	凤城镇安居栖凤园C座南1号	10	400	69
9853	丰县	PMS_凤城镇安居栖凤园C座南2号	10	500	215
9854	丰县	PMS_凤城镇安居栖凤园C座北1号	10	400	113
9855	丰县	PMS_凤城镇安居栖凤园C座北2号	10	400	109
9856	丰县	PMS_凤城镇凤城镇孙庄村李楼	10	200	102
9857	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨北	10	200	0
9858	丰县	PMS_凤城镇黄楼新村1号	10	200	16
9859	丰县	凤城镇黄楼新村2号综合变	10	400	189
9860	丰县	PMS_凤城镇史店南	10	400	141
9861	丰县	PMS_凤城镇苗圃场	10	200	59
9862	丰县	PMS_凤城镇史店陈庄	10	200	80
9863	丰县	凤城镇史店工业区	10	200	59
9864	丰县	PMS_凤城镇谢集村谢集	10	400	125
9865	丰县	凤城镇史店周庄	10	400	202
9866	丰县	PMS_凤城镇史店西	10	400	187
9867	丰县	PMS_凤城镇史店中	10	400	179
9868	丰县	PMS_凤城镇付庄村新付庄	10	400	193
9869	丰县	PMS_凤城镇史店养殖	10	200	65
9870	丰县	PMS_凤城镇荷楼	10	400	300
9871	丰县	PMS_凤城镇谢集孙庄	10	400	207
9872	丰县	PMS_凤城镇谢集陈庄	10	200	31
9873	丰县	PMS_凤城镇刘楼朱庄	10	400	160
9874	丰县	PMS_凤城镇刘楼北综合变	10	400	225
9875	丰县	PMS_凤城镇刘楼村南	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9876	丰县	凤城镇刘李三村徐王庄南	10	400	215
9877	丰县	PMS_凤城镇凤城供电所张洪庄西综合变	10	200	148
9878	丰县	PMS_凤城镇丰县凤城镇张五楼新农村4号配变	10	400	232
9879	丰县	PMS_凤城镇凤城供电所张阁东南综合变	10	200	26
9880	丰县	PMS_凤城镇前洪井	10	200	124
9881	丰县	PMS_凤城镇史黑楼村史公寨中	10	400	200
9882	丰县	PMS_凤城镇史店村陈庄北	10	400	182
9883	丰县	凤城镇史店村陈庄西	10	400	162
9884	丰县	PMS_凤城镇史店村新区	10	400	62
9885	丰县	凤城镇王大庄新村南	10	400	237
9886	丰县	PMS_凤城镇华山新区致富路西	10	200	125
9887	丰县	PMS_凤城镇王大庄村周庄	10	200	77
9888	丰县	PMS_凤城镇王大庄南	10	200	43
9889	丰县	PMS_凤城镇王大庄东南	10	200	56
9890	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄东	10	200	49
9891	丰县	PMS_凤城镇史套楼东	10	400	31
9892	丰县	PMS_凤城镇付庄东综合变	10	200	93
9893	丰县	凤城镇张五楼五队	10	400	162
9894	丰县	PMS_凤城镇张五楼新农村	10	200	26
9895	丰县	PMS_凤城镇刘李三村刘李三南	10	200	56
9896	丰县	PMS_凤城镇刘庄东南	10	400	105
9897	丰县	凤城镇前张阁	10	400	19
9898	丰县	PMS_凤城镇果园村段庄	10	200	0
9899	丰县	PMS_凤城镇果园村张鸭口	10	200	0
9900	丰县	PMS_凤城镇果园村果园南	10	400	0
9901	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨东	10	200	18
9902	丰县	PMS_凤城镇张寨村新建队	10	200	0
9903	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨西	10	200	27
9904	丰县	PMS_凤城镇刘李三村刘李三西	10	200	2
9905	丰县	PMS_凤城镇刘李三村刘李陈大罗	10	200	39
9906	丰县	凤城镇刘李三村徐王庄变	10	400	176
9907	丰县	PMS_凤城镇大堤口村大堤口	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9908	丰县	PMS_凤城镇大堤口村大堤口东	10	400	168
9909	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄西变	10	400	158
9910	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村王贤庄	10	400	194
9911	丰县	凤城镇刘李三村齐宅户	10	400	35
9912	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄	10	400	238
9913	丰县	凤城镇史黑楼村史公寨	10	200	86
9914	丰县	PMS_凤城镇丰徐变	10	400	231
9915	丰县	PMS_凤城镇大堤口村史双庙	10	400	151
9916	丰县	PMS_凤城镇黄堤口中东综合变	10	400	0
9917	丰县	凤城镇前场综合变	10	400	218
9918	丰县	PMS_凤城镇保古寺单相	10	200	78
9919	丰县	PMS_凤城镇大堤口村史小桥南综合变	10	400	129
9920	丰县	PMS_凤城镇张寨村暗楼	10	200	0
9921	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨南	10	400	98
9922	丰县	PMS_凤城镇果园村果园东	10	200	41
9923	丰县	PMS_凤城镇王庄东南2号	10	400	279
9924	丰县	PMS_凤城镇徐堤口村徐堤口南	10	400	238
9925	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄东变	10	400	150
9926	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄马庄	10	200	73
9927	丰县	PMS_凤城镇徐堤口村徐堤口东变	10	400	275
9928	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村黄堤口	10	400	162
9929	丰县	PMS_凤城镇张寨村邱庄	10	200	14
9930	丰县	PMS_凤城镇果园村果园西	10	200	0
9931	丰县	丰县凤城镇李大庄村李大庄南1综合变	10	400	179
9932	丰县	PMS_凤城镇孙花园	10	400	0
9933	丰县	凤城镇范庄西南	10	400	0
9934	丰县	PMS_凤城镇渠桥西	10	400	92
9935	丰县	PMS_凤城镇凤城大李庄北	10	200	0
9936	丰县	PMS_凤城镇张五楼南	10	400	301
9937	丰县	PMS_凤城镇尹庙	10	200	115
9938	丰县	PMS_凤城镇丁兰集西	10	200	48
9939	丰县	PMS_凤城镇丁兰集北	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9940	丰县	PMS_凤城镇张阁村汪庄	10	200	109
9941	丰县	凤城镇刘楼村小刘楼北综合变	10	400	181
9942	丰县	PMS_凤城镇张阁半截楼	10	400	228
9943	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村4变	10	400	191
9944	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村1变	10	400	197
9945	丰县	PMS_凤城镇王大庄北	10	200	3
9946	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄四队	10	200	53
9947	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄西	10	200	10
9948	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄六队	10	200	86
9949	丰县	PMS_凤城镇周庙村周庙东	10	200	58
9950	睢宁	睢城邱洼兴旺西台	10	200	138
9951	丰县	PMS_凤城镇周庙村周庙西	10	200	146
9952	睢宁	PMS_睢城杨韩村崔庄台	10	200	55
9953	丰县	PMS_凤城镇丁兰集刑庄	10	200	0
9954	睢宁	睢城潘村东台	10	200	53
9955	丰县	PMS_凤城镇秦河村秦庄	10	200	132
9956	丰县	PMS_凤城镇渠集村渠集南	10	200	41
9957	丰县	凤城镇渠集北综合变	10	400	197
9958	睢宁	PMS_睢城天虹大道1#公变	10	100	53
9959	丰县	PMS_凤城镇渠集西	10	200	78
9960	睢宁	睢城长青小李综合台	10	200	109
9961	丰县	PMS_凤城镇渠集刘庄	10	200	82
9962	睢宁	PMS_睢城朱楼汪南综合台	10	100	0
9963	丰县	PMS_凤城镇刘老家村刘老家东	10	400	83
9964	睢宁	PMS_睢城朱楼汪西综合台	10	200	83
9965	丰县	PMS_凤城镇渠集路庄	10	400	260
9966	睢宁	睢城王小楼东南台	10	100	7
9967	睢宁	PMS_睢城王楼村张松南台	10	400	193
9968	丰县	PMS_凤城镇王大庄村王大庄八队	10	200	57
9969	睢宁	PMS_睢城镇中山新村西北台	10	400	89
9970	睢宁	PMS_天虹世纪城3#箱变1#	10	800	364
9971	丰县	PMS_凤城镇刘老家西综合变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9972	睢宁	PMS_天虹世纪城3#箱2#变	10	800	255
9973	丰县	PMS_凤城镇大堤口村双庙小李变	10	200	22
9974	睢宁	PMS_天虹世纪2#配电3#变	10	800	370
9975	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村前九变	10	200	37
9976	睢宁	PMS_天虹世纪城2#配电室4#变	10	800	407
9977	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村后九变	10	200	6
9978	睢宁	PMS_天虹世纪城2#配电室1#变	10	630	267
9979	丰县	PMS_凤城镇大堤口村大堤口西变	10	200	25
9980	丰县	PMS_凤城镇史店村史店北综合变	10	200	0
9981	丰县	PMS_凤城镇徐堤口村徐堤口北	10	400	253
9982	睢宁	PMS_天虹世纪2#配电2#变	10	630	289
9983	丰县	PMS_凤城镇李大庄村邢楼东变	10	400	247
9984	睢宁	PMS_睢城五里塘郑庄台	10	200	25
9985	丰县	凤城镇李大庄村邢楼北变	10	400	163
9986	睢宁	PMS_睢城吴庄戈东北台	10	400	87
9987	丰县	凤城镇刘楼村小刘楼综合变	10	400	167
9988	睢宁	PMS_睢城吴庄褚庄台	10	400	25
9989	丰县	凤城镇刘楼村付庄综合变	10	400	274
9990	睢宁	PMS_睢城青春姚三组	10	200	19
9991	丰县	PMS_凤城镇0闫庄新村3#变	10	400	196
9992	睢宁	PMS_睢城青春胡二组台	10	200	26
9993	丰县	凤城镇刘楼村刘楼朱庄西综合变	10	200	21
9994	睢宁	PMS_睢城张夸二组台	10	200	38
9995	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村4号南综合变	10	400	176
9996	睢宁	PMS_睢城老庄七组台	10	200	26
9997	睢宁	PMS_睢城马元王安二组台	10	200	61
9998	丰县	PMS_凤城镇黄堤口村黄堤口北综合变	10	400	197
9999	睢宁	PMS_睢城戈圩村小李台	10	200	82
10000	丰县	PMS_凤城镇张洪庄西南	10	200	90
10001	睢宁	PMS_睢城胡元三组台	10	200	41
10002	丰县	PMS_凤城镇程集西北	10	315	161
10003	丰县	PMS_凤城镇程集北	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10004	丰县	PMS_凤城镇路庄村渠集南1#变	10	200	101
10005	睢宁	PMS_睢城马元村部台	10	200	48
10006	丰县	凤城镇路庄西综合变	10	400	233
10007	睢宁	PMS_睢城戈圩院墙台	10	400	113
10008	丰县	PMS_凤城镇渠集西1号变	10	200	73
10009	睢宁	PMS_睢城高井周庄南台	10	400	133
10010	丰县	PMS_凤城镇丁兰集东综合变	10	400	126
10011	睢宁	PMS_睢城胡元朱元西台	10	200	66
10012	丰县	PMS_凤城镇范庄西综合变	10	400	255
10013	睢宁	PMS_睢城戈圩村牌坊台	10	400	163
10014	丰县	PMS_凤城镇程小楼村邵堂东综合变	10	400	184
10015	睢宁	PMS_睢城青春全庄台	10	400	67
10016	丰县	PMS_凤城镇程小楼南综合变	10	400	219
10017	睢宁	PMS_睢城武楼一组台	10	400	159
10018	睢宁	PMS_睢城五里塘村新一南台	10	400	107
10019	睢宁	PMS_睢城青春庙一台	10	200	98
10020	睢宁	PMS_睢城后前楼东台	10	200	12
10021	睢宁	PMS_睢城骑路仲庄北台	10	200	0
10022	睢宁	睢城武楼曹塘四组台	10	400	196
10023	睢宁	睢城七井曹二组台	10	400	235
10024	睢宁	睢城朱楼腊元组北台	10	400	104
10025	睢宁	睢城吴庄小柏台	10	200	2
10026	睢宁	PMS_睢城吊桥杨巷南台	10	200	88
10027	睢宁	睢城王楼全楼北台	10	400	137
10028	睢宁	PMS_睢城王楼王西北台	10	200	28
10029	睢宁	PMS_睢城王楼小全西台	10	200	58
10030	睢宁	PMS_睢城高井李东南台	10	200	0
10031	睢宁	PMS_睢城杨韩村杨前台	10	200	17
10032	睢宁	PMS_睢城长青村前二组台	10	200	23
10033	睢宁	睢城吊桥新区东台	10	200	100
10034	睢宁	PMS_睢城杨韩胡桥口台	10	400	146
10035	睢宁	PMS_睢城九颗柳西北台	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10036	睢宁	睢城长青小李南台	10	400	100
10037	睢宁	PMS_天虹世纪1#配电室1#变	10	630	180
10038	睢宁	天虹世纪城1#配电室2#变	10	630	329
10039	睢宁	PMS_睢城吊桥邱庙台	10	200	89
10040	睢宁	PMS_睢城毛岗毛四台	10	400	77
10041	睢宁	睢城阳光门前公变	10	200	27
10042	睢宁	PMS_睢城红光新村1#台	10	400	182
10043	睢宁	PMS_睢城红光新村2#台	10	400	150
10044	睢宁	PMS_睢城毛岗八桥台	10	400	141
10045	睢宁	睢城毛岗毛一台	10	200	0
10046	睢宁	PMS_睢城岗头村岗头组综合台	10	100	19
10047	睢宁	PMS_睢城城南桥南侧公变	10	200	125
10048	睢宁	PMS_睢城七井赵塘北台	10	200	50
10049	睢宁	PMS_睢城五里塘陈庄台	10	200	44
10050	睢宁	PMS_睢城长青孙五西台	10	200	70
10051	睢宁	睢城长青小李东台	10	200	60
10052	睢宁	睢城长青前一组台	10	200	87
10053	睢宁	睢城镇岗头组南台	10	200	76
10054	睢宁	PMS_永昶路安居小区2#箱变	10	630	371
10055	睢宁	PMS_永昶路安居小区1#箱变	10	630	309
10056	睢宁	欧洲城5#箱变	10	630	238
10057	睢宁	欧洲城6#箱变	10	400	140
10058	睢宁	欧洲城1#箱变	10	630	268
10059	睢宁	欧洲城3#箱变	10	630	351
10060	睢宁	欧洲城2#配电室4#变	10	630	268
10061	睢宁	PMS_睢城朱楼居民集中区1#变	10	630	221
10062	睢宁	PMS_睢城朱楼居民集中区3#变	10	630	395
10063	睢宁	PMS_瑞凯国际1#配电1变	10	630	164
10064	睢宁	PMS_瑞凯国际小区1#配电室2变	10	630	136
10065	睢宁	PMS_睢城七井七二台	10	315	155
10066	睢宁	PMS_睢城吊桥宋庄东台	10	200	72
10067	睢宁	睢城齐路小刘3#变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10068	睢宁	PMS 睢城天主教堂门前台	10	400	212
10069	睢宁	PMS 睢城七井大王南台	10	315	101
10070	睢宁	PMS 睢城吴庄小葛台	10	400	135
10071	睢宁	PMS 睢城杨韩何琳组台	10	315	129
10072	睢宁	PMS 睢城长青孙一西北台	10	200	26
10073	睢宁	PMS 睢城前楼南门西台	10	400	257
10074	睢宁	PMS 睢城柳元东南台	10	200	85
10075	睢宁	PMS 睢城前楼东南台	10	200	67
10076	睢宁	PMS 睢城吴庄孙庄台	10	400	171
10077	睢宁	PMS 睢城王楼王东台	10	400	219
10078	睢宁	睢城朱楼腊元组	10	200	39
10079	睢宁	PMS 睢城胡元朱元台	10	400	0
10080	睢宁	PMS 睢城五里堂衡庄台	10	315	152
10081	睢宁	睢城青春村部西台	10	200	0
10082	睢宁	睢城张夸三组台	10	400	239
10083	睢宁	PMS 睢城土楼一组南台	10	400	173
10084	睢宁	PMS 红光小区商业1#变	10	630	183
10085	睢宁	PMS 红光小区商业2#变	10	500	46
10086	睢宁	PMS 城区星科印象小区1#变压器	10	800	435
10087	睢宁	PMS 城区星科印象小区2#变压器	10	800	449
10088	睢宁	PMS 睢城青春村大胡南台	10	200	94
10089	睢宁	PMS 睢城戈圩小姬台	10	200	53
10090	睢宁	PMS 睢城朱楼村小楼组中台	10	400	219
10091	睢宁	PMS 睢城杨韩杨后西台	10	400	12
10092	睢宁	PMS 睢城杨韩村部台	10	200	0
10093	睢宁	PMS 睢城戈圩张庄台	10	200	51
10094	睢宁	PMS 睢城戈圩小邱台	10	200	44
10095	睢宁	睢城杨韩胡桥口北台	10	400	215
10096	睢宁	PMS 睢城方杨中台	10	400	6
10097	睢宁	PMS 睢城红光小区3-2#	10	400	0
10098	睢宁	PMS 睢城红光小区4-2#	10	400	203
10099	睢宁	PMS 天虹世纪城6配电1变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10100	睢宁	PMS_天虹世纪6#配电室2变	10	400	103
10101	睢宁	PMS_天虹世纪二期4配2变	10	800	341
10102	睢宁	PMS_天虹世纪二期5配2变	10	800	471
10103	睢宁	PMS_天虹世纪二期7配2变	10	400	163
10104	睢宁	天虹世纪二期6配4变	10	400	198
10105	睢宁	PMS_天虹世纪二期7配电1变	10	400	58
10106	睢宁	PMS_天虹世纪城5#配电室3变	10	800	525
10107	睢宁	PMS_天虹世纪5#配电4变	10	800	354
10108	睢宁	欧洲城4#箱变	10	630	250
10109	睢宁	睢城胡元朱元木材市场北台	10	400	0
10110	睢宁	PMS_睢城王小楼基督教堂台	10	400	98
10111	睢宁	睢城红光西台	10	200	85
10112	睢宁	PMS_睢城齐路许庄东台	10	400	101
10113	睢宁	PMS_睢城张夸二组东	10	200	63
10114	睢宁	PMS_欧洲城2#配电室1#变	10	630	338
10115	睢宁	欧洲城2号配电室2变	10	630	338
10116	睢宁	欧洲城1#组合配1#变	10	800	431
10117	睢宁	PMS_欧洲城2#配电室3#变	10	630	328
10118	睢宁	欧洲城1#组合配2#变	10	800	463
10119	睢宁	欧洲城1#组合配3#变	10	800	391
10120	睢宁	欧洲城1#组合配4#变	10	800	489
10121	睢宁	PMS_睢城朱楼居民集中区2#变	10	630	261
10122	睢宁	PMS_睢城街道圩里台高压间隔配电变压器	10	630	222
10123	睢宁	奥体清华苑1#组合配1变	10	800	411
10124	睢宁	奥体清华苑1#组合配2变	10	630	240
10125	睢宁	奥体清华苑1#配电1#变	10	800	320
10126	睢宁	PMS_奥体清华苑1#配电室2#	10	630	279
10127	睢宁	PMS_睢城五里塘陈庄北台	10	400	72
10128	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期1#配电室1#变	10	800	357
10129	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期1#配电室2#变	10	800	286
10130	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期1#配电室3#变	10	800	338
10131	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期1#配电室4#变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10132	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期2#配电室1#变	10	630	274
10133	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期2#配电室2#变	10	630	328
10134	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期2#配电室3#变	10	630	317
10135	睢宁	PMS_城区丽晶国际二期2#配电室4#变	10	630	354
10136	睢宁	丽晶国际小区3#配电室1#变	10	800	489
10137	睢宁	丽晶国际小区3#配电室2#变	10	800	492
10138	睢宁	丽晶国际小区3#配电室3#变	10	800	436
10139	睢宁	丽晶国际小区3#配电室4#变	10	800	405
10140	睢宁	丽晶国际小区4#配电室1#变	10	800	413
10141	睢宁	丽晶国际小区4#配电室2#变	10	800	469
10142	睢宁	丽晶国际小区4#配电室3#变	10	800	459
10143	睢宁	丽晶国际小区4#配电室4#变	10	800	441
10144	睢宁	金泰尚城1#配电室4#变	10	800	640
10145	睢宁	金泰尚城1#配电室1#变	10	800	237
10146	睢宁	金泰尚城1#配电室3#变	10	800	232
10147	睢宁	金泰尚城2#配电室2#变	10	800	327
10148	睢宁	金泰尚城2#配电室4#变	10	800	334
10149	睢宁	金泰尚城2#配电室1#变	10	800	352
10150	睢宁	PMS_金泰尚城2#配电室3#变	10	800	326
10151	睢宁	PMS_睢城五里塘东朱南台	10	400	97
10152	睢宁	PMS_万宁小区1#配电室2变	10	630	295
10153	睢宁	PMS_万宁小区1#配电室4变	10	630	268
10154	睢宁	PMS_万宁小区1#配电室3变	10	630	251
10155	睢宁	PMS_万宁小区1#配电室1变	10	630	267
10156	睢宁	PMS_万宁小区4#配电室3变	10	630	371
10157	睢宁	PMS_万宁小区4#配电室4变	10	630	277
10158	睢宁	PMS_万宁小区4#配电室1变	10	630	315
10159	睢宁	PMS_万宁小区4#配电室2变	10	630	272
10160	睢宁	PMS_睢城睢宁公园箱变高压间隔配电变压器	10	630	310
10161	睢宁	天虹世纪城二期6配电室3变	10	400	181
10162	睢宁	天虹世纪城二期5配电室1变	10	800	375
10163	睢宁	天虹世纪城二期4配电室1变	10	800	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10164	睢宁	瑞凯国际3#配电室2#变	10	800	340
10165	睢宁	瑞凯国际2#配电室2#变	10	630	250
10166	睢宁	PMS_李岳安置二期2室2#变	10	800	348
10167	睢宁	PMS_李岳安置二期2室3#变	10	800	203
10168	睢宁	PMS_李岳安置二期2室1#变	10	800	440
10169	睢宁	PMS_李岳安置二期1室4#变	10	630	350
10170	睢宁	PMS_李岳安置二期1室3#变	10	630	280
10171	睢宁	李岳安置二期1室2#变	10	630	242
10172	睢宁	李岳安置二期1室1#变	10	630	340
10173	睢宁	PMS_睢城王井毛庄台	10	400	62
10174	睢宁	PMS_睢城仁全小徐台	10	200	44
10175	睢宁	PMS_睢城王楼全楼南台	10	400	156
10176	睢宁	PMS_城区金泰名城1#配电室1#变	10	800	376
10177	睢宁	PMS_城区金泰名城5#配电室4#变	10	630	386
10178	睢宁	PMS_城区金泰名城5#配电室3#变	10	630	283
10179	睢宁	PMS_城区金泰名城5#配电室2#变	10	630	242
10180	睢宁	PMS_城区金泰名城5#配电室1#变	10	630	280
10181	睢宁	PMS_城区金泰名城4#配电室3#变	10	630	305
10182	睢宁	PMS_城区金泰名城4#配电室2#变	10	630	298
10183	睢宁	PMS_城区金泰名城4#配电室1#变	10	630	161
10184	睢宁	PMS_城区金泰名城3#配电室3#变	10	630	308
10185	睢宁	城区金泰名城3#配电室4#变	10	630	0
10186	睢宁	PMS_城区金泰名城4#配电室4#变	10	630	270
10187	睢宁	PMS_城区金泰名城3#配电室2#变	10	630	295
10188	睢宁	PMS_城区金泰名城3#配电室1#变	10	630	367
10189	睢宁	PMS_城区金泰名城2#配电室4#变	10	630	213
10190	睢宁	PMS_城区金泰名城2#配电室2#变	10	630	44
10191	睢宁	城区金泰名城1#配电室4#变	10	800	335
10192	睢宁	城区金泰名城1#配电室3#变	10	800	305
10193	睢宁	城区金泰名城1#配电室2#变	10	800	420
10194	睢宁	睢城五里塘村部南台	10	400	212
10195	睢宁	睢城杨韩梁庄东台	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10196	睢宁	金泰尚城4配电室4变	10	800	245
10197	睢宁	金泰尚城4配电室3变	10	800	275
10198	睢宁	金泰尚城3配电室3变	10	800	352
10199	睢宁	金泰尚城3配电室4变	10	800	237
10200	睢宁	金泰尚城3配电室1变	10	800	294
10201	睢宁	金泰尚城3配电室2变	10	800	303
10202	睢宁	金泰尚城4配电室2变	10	800	346
10203	睢宁	金泰尚城4配电室1变	10	800	408
10204	睢宁	PMS 睢城五里堂小刘南台	10	400	201
10205	睢宁	PMS 丽晶国际三期4室3变	10	630	345
10206	睢宁	PMS 丽晶国际三期4室1变	10	630	328
10207	睢宁	丽晶国际三期4室4变	10	630	339
10208	睢宁	丽晶国际三期4室2变	10	630	318
10209	睢宁	丽晶国际三期3室4变	10	630	307
10210	睢宁	丽晶国际三期3室2变	10	630	351
10211	睢宁	PMS 丽晶国际三期3室1变	10	630	289
10212	睢宁	PMS 丽晶国际三期2室1变	10	800	357
10213	睢宁	丽晶国际三期2室2变	10	800	512
10214	睢宁	PMS 丽晶国际三期2室3变	10	800	451
10215	睢宁	丽晶国际三期2室4变	10	800	523
10216	睢宁	PMS 丽晶国际三期1室1变	10	800	438
10217	睢宁	丽晶国际三期1室2变	10	800	372
10218	睢宁	PMS 丽晶国际三期1室3变	10	800	387
10219	睢宁	丽晶国际三期1室4变	10	800	398
10220	睢宁	PMS 碧桂园小区二期3号配电室4变	10	800	467
10221	睢宁	PMS 碧桂园小区二期3号配电室2变	10	800	325
10222	睢宁	PMS 奥体清华苑一期1室2变	10	800	443
10223	睢宁	PMS 奥体清华苑一期1室1变	10	800	453
10224	睢宁	PMS 奥体清华苑一期2室2变	10	800	332
10225	睢宁	PMS 奥体清华苑一期2室1变	10	800	368
10226	睢宁	PMS 奥体清华苑一期3室2变	10	800	379
10227	睢宁	PMS 奥体清华苑一期3室1变	10	800	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10228	睢宁	PMS_枫华丽致小区1室4变	10	800	525
10229	睢宁	PMS_枫华丽致小区1室3变	10	800	577
10230	睢宁	PMS_枫华丽致小区2室2变	10	800	454
10231	睢宁	PMS_枫华丽致小区2室1变	10	800	415
10232	睢宁	PMS_枫华丽致小区1室2变	10	800	414
10233	睢宁	PMS_枫华丽致小区1室1变	10	800	418
10234	睢宁	PMS_万宁小区3室1变	10	630	276
10235	睢宁	PMS_万宁小区3室3变	10	630	221
10236	睢宁	PMS_万宁小区3室2变	10	630	275
10237	睢宁	PMS_睢城王井邱庄台	10	400	0
10238	睢宁	睢城长青前三组北台	10	400	49
10239	睢宁	金泰尚城5室4变	10	800	228
10240	睢宁	金泰尚城5室2变	10	800	346
10241	丰县	PMS_凤城镇张五楼村敬老院综合变	10	400	175
10242	丰县	PMS_凤城镇周新庄西综合变	10	200	146
10243	丰县	PMS_凤城镇刘庄北综合变	10	200	97
10244	丰县	PMS_凤城镇崔楼综合变	10	400	257
10245	丰县	PMS_凤城镇程小楼邵堂北综合变	10	200	76
10246	丰县	PMS_凤城镇程老家东综合变	10	400	159
10247	丰县	PMS_凤城镇程老家西综合变	10	200	33
10248	丰县	PMS_凤城镇程小楼西综合变	10	400	208
10249	丰县	PMS_凤城镇绍堂南综合变	10	400	211
10250	丰县	PMS_凤城镇周新庄村秦庄综合变	10	400	251
10251	丰县	PMS_凤城镇谢集村付庄西一队综合变	10	200	37
10252	丰县	PMS_凤城镇刘李三村刘李三东	10	400	179
10253	丰县	凤城镇刘楼村刘楼四队综合变	10	400	172
10254	丰县	PMS_凤城镇刘楼村刘楼九队综合变	10	200	106
10255	丰县	PMS_凤城镇谢集村孙庄南综合变	10	200	36
10256	丰县	PMS_凤城镇刘楼村刘楼西综合变	10	200	102
10257	丰县	PMS_凤城镇刘楼村刘楼八队综合变	10	200	39
10258	丰县	凤城镇刘楼村刘楼五队综合变	10	400	227
10259	丰县	凤城镇刘楼村刘楼六队综合变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10260	丰县	PMS_凤城镇刘楼村付庄东综合	10	200	77
10261	丰县	PMS_凤城镇刘楼村付庄中综合变	10	200	100
10262	丰县	PMS_凤城镇刘楼村刘楼北2#综合	10	200	53
10263	丰县	PMS_凤城镇刘楼村朱庄1#综合变	10	200	2
10264	丰县	PMS_凤城镇史店村史店新区东综合变	10	200	99
10265	丰县	PMS_凤城镇史店村史店三队综合变	10	400	139
10266	丰县	PMS_凤城镇史店村史店四队综合变	10	200	14
10267	丰县	PMS_凤城镇史店村史店五队综合变	10	400	103
10268	丰县	PMS_凤城镇史店村周庄北综合变	10	200	60
10269	丰县	PMS_凤城镇果园村杨楼综合变	10	200	8
10270	丰县	PMS_凤城镇街道办事处黄堤口西一队综合变	10	200	62
10271	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村路口变	10	400	100
10272	丰县	凤城镇李大庄中北综合变	10	200	103
10273	丰县	凤城镇谢集村谢集东综合变	10	400	162
10274	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄中综合变	10	400	182
10275	丰县	杏林华庭5配电室1#变	10	800	518
10276	丰县	杏林华庭5配电室2#变	10	800	483
10277	丰县	杏林华庭5配电室3#变	10	800	527
10278	丰县	杏林华庭5配电室4#变	10	800	547
10279	丰县	杏林华庭4配电室1#变	10	800	549
10280	丰县	杏林华庭4配电室2#变	10	800	525
10281	丰县	杏林华庭3配电室1#变	10	800	466
10282	丰县	杏林华庭3配电室2#变	10	800	445
10283	丰县	杏林华庭3配电室3#变	10	800	465
10284	丰县	杏林华庭3配电室4#变	10	800	451
10285	丰县	杏林华庭2组合配电室1号变	10	630	307
10286	丰县	杏林华庭2组合配电室2号变	10	630	340
10287	丰县	杏林华庭1配电室1#变	10	630	339
10288	丰县	杏林华庭1配电室2#变	10	630	297
10289	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村段庄北综合变	10	400	223
10290	丰县	PMS_凤城镇街道办事处史双庙村小李北综合变	10	400	229
10291	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村果元东南综合变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10292	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村果元南2综合变	10	400	153
10293	丰县	PMS_凤城镇街道办事处史双庙村史双庙东综合变	10	400	134
10294	丰县	PMS_凤城镇街道办事处张寨村张鸭口北综合变	10	400	208
10295	丰县	PMS_凤城镇大堤口东南综合变	10	400	197
10296	丰县	PMS_凤城镇刘李三东南	10	400	197
10297	丰县	PMS_凤城刘李三示范园	10	400	231
10298	丰县	PMS_凤城镇刘李三徐王庄西南	10	400	218
10299	丰县	PMS_凤城镇张寨西南综合变	10	400	203
10300	丰县	PMS_凤城镇张寨邱庄东	10	400	202
10301	丰县	PMS_凤城镇徐堤口葛庄	10	400	222
10302	丰县	PMS_凤城镇黄堤口中	10	400	55
10303	丰县	PMS_凤城镇黄堤口后队综合变	10	400	111
10304	丰县	PMS_凤城镇史黑楼中	10	400	208
10305	丰县	PMS_凤城镇街道办事处李大庄村李大庄南	10	400	145
10306	丰县	PMS_凤城镇李大庄村李大庄西北综合变	10	400	237
10307	丰县	PMS_凤城镇安居栖凤园C座南3号	10	400	127
10308	丰县	PMS_凤城张寨示范园东	10	400	180
10309	丰县	PMS_凤城镇佟元南综合变	10	400	210
10310	丰县	PMS_凤城镇闫庄村小李庄南综合变	10	400	0
10311	丰县	PMS_凤城镇安居九期1号配电室1号变	10	1000	686
10312	丰县	PMS_凤城镇安居九期1号配电室2号变	10	1000	701
10313	丰县	PMS_凤城镇安居九期2号配电室1号变	10	1000	498
10314	丰县	PMS_凤城镇安居九期2号配电室2号变	10	1000	556
10315	丰县	PMS_凤城镇安居九期3号配电室1号变	10	800	347
10316	丰县	PMS_凤城镇安居九期3号配电室2号变	10	800	265
10317	丰县	PMS_凤城镇安居九期4号配电室1号变	10	800	456
10318	丰县	PMS_凤城镇安居九期4号配电室2号变	10	800	504
10319	丰县	PMS_凤城镇安居九期5号配电室1号变	10	800	480
10320	丰县	PMS_凤城镇安居九期5号配电室2号变	10	800	349
10321	丰县	PMS_凤城镇安居九期6号配电室1号变	10	630	204
10322	丰县	PMS_凤城镇安居九期6号配电室2号变	10	630	379
10323	丰县	PMS_凤城镇张五楼农贸市场1号配电室3号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10324	丰县	PMS_凤城镇张五楼农贸市场1号配电室1号变	10	800	256
10325	丰县	PMS_凤城镇张五楼农贸市场1号配电室2号变	10	800	350
10326	丰县	PMS_凤城镇张五楼农贸市场1号配电室4号变	10	800	428
10327	丰县	PMS_凤城镇李大庄马庄东综合变	10	400	237
10328	丰县	PMS_凤城镇谢集村魏窑综合变	10	200	141
10329	丰县	PMS_凤城镇果园东2综合变	10	400	183
10330	丰县	PMS_凤城镇渠集东综合变	10	400	268
10331	丰县	PMS_凤城镇史黑楼段庄综合变	10	400	168
10332	丰县	PMS_栖园六期配电室1#主变	10	630	321
10333	丰县	PMS_栖园六期配电室4#主变	10	630	25
10334	丰县	栖园六期配电室2#主变	10	630	359
10335	丰县	PMS_栖园六期配电室3#主变	10	630	329
10336	丰县	凤城镇洪井小区1号综合变	10	400	108
10337	丰县	PMS_凤城镇洪井小区2号综合变	10	400	158
10338	丰县	PMS_凤城镇洪井小区3号综合变	10	400	211
10339	丰县	PMS_凤城镇洪井小区4号综合变	10	400	129
10340	丰县	PMS_凤城镇洪井小区5号综合变	10	400	147
10341	丰县	PMS_凤城镇张五楼新村东1号综合变	10	400	226
10342	丰县	PMS_凤城镇张五楼新村东2号综合变	10	400	211
10343	丰县	PMS_凤城镇张五楼新村东3号综合变	10	400	220
10344	丰县	PMS_凤城镇王大庄西北综合变	10	400	223
10345	丰县	PMS_凤城镇张五楼新村东4号综合变	10	400	202
10346	丰县	凤城镇范庄东北1号综合变	10	200	0
10347	丰县	PMS_凤城镇程老家北综合变	10	400	200
10348	丰县	PMS_凤城镇黄堤口东综合变	10	200	56
10349	丰县	凤城镇张寨路口东综合变	10	400	102
10350	丰县	凤城镇闫庄新农村东1号综合变	10	400	128
10351	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区2#配电室1#变	10	800	403
10352	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区1#配电室3#变	10	800	461
10353	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区1#配电室1#变	10	800	451
10354	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区4#配电室1#变	10	630	384
10355	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区5#配电室2#变	10	630	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10356	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区5#配电室1#变	10	630	339
10357	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区1#配电室2#变	10	800	455
10358	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区2#配电室4#变	10	800	509
10359	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区1#配电室4#变	10	800	390
10360	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区2#配电室3#变	10	800	488
10361	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区3#配电室3#变	10	630	277
10362	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区4#配电室2#变	10	630	407
10363	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区3#配电室4#变	10	630	358
10364	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区4#配电室3#变	10	630	403
10365	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区3#配电室2#变	10	630	381
10366	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区2#配电室2#变	10	800	465
10367	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区3#配电室1#变	10	630	357
10368	丰县	PMS_凤城镇安居九期西区4#配电室4#变	10	630	378
10369	丰县	PMS_凤城镇邢楼大队1号综合变	10	400	267
10370	丰县	PMS_凤城镇刘李三南2号综合变	10	200	58
10371	丰县	PMS_凤城镇范庄西南1号综合变	10	400	261
10372	丰县	PMS_凤城镇丁兰集村前场1号综合变	10	200	76
10373	丰县	PMS_凤城镇王大庄东1号综合变	10	200	92
10374	丰县	PMS_凤城镇刘李三陈大罗1号综合变	10	200	33
10375	丰县	PMS_凤城镇佟元东综合变	10	400	0
10376	丰县	PMS_凤城镇丁兰集西1号综合变	10	200	84
10377	丰县	PMS_凤城镇丁兰集村前场2#综合变	10	200	68
10378	丰县	PMS_凤城镇大堤口西1号综合变	10	200	67
10379	丰县	PMS_凤城镇王大庄东2号综合变	10	200	101
10380	丰县	凤城镇刘李三西1号综合变	10	200	0
10381	丰县	凤城镇黄堤口中西1号综合变	10	400	0
10382	丰县	PMS_凤城镇刘李三南1#综合变	10	200	86
10383	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村6号南综合变	10	400	194
10384	丰县	PMS_凤城镇王大庄北2号综合变	10	200	77
10385	丰县	PMS_凤城镇史小桥南街综合变	10	400	170
10386	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村3号南综合变	10	400	92
10387	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村5变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10388	丰县	PMS_凤城镇闫庄新村5号南综合变	10	400	110
10389	丰县	凤城镇丁兰集西2#综合变	10	200	90
10390	丰县	PMS_凤城镇王大庄四队一号综合变	10	400	185
10391	丰县	PMS_凤城镇镇政府综合变	10	400	107
10392	丰县	PMS_凤城镇程老家西北综合变	10	400	230
10393	丰县	PMS_凤城镇王大庄东南一号综合变	10	400	259
10394	丰县	PMS_凤城镇丁兰集北二号综合变	10	400	228
10395	丰县	PMS_凤城镇王大庄村周庄一号综合变	10	400	216
10396	丰县	PMS_凤城镇丁兰集北一号综合变	10	400	218
10397	丰县	凤城镇洪井新村1号配电室2号变	10	800	424
10398	丰县	凤城镇洪井新村2号配电室2号变	10	800	443
10399	丰县	凤城镇洪井新村1号配电室1号变	10	800	319
10400	丰县	凤城镇洪井新村2号配电室1号变	10	800	483
10401	丰县	PMS_凤城镇沙支河安置公寓1号配电室1号变	10	1000	701
10402	丰县	PMS_凤城镇沙支河安置公寓1号配电室2号变	10	800	546
10403	丰县	凤城镇果园村南1号综合变	10	400	143
10404	丰县	凤城镇刘老家西1号综合变	10	400	147
10405	丰县	凤城镇徐王庄中综合变	10	400	125
10406	丰县	凤城镇凤城街道办事处黄堤口西综合变	10	630	327
10407	丰县	凤城镇凤城街道办事处黄堤口西北综合变	10	500	179
10408	丰县	凤城镇刘李三齐宅户南公变	10	400	275
10409	丰县	安居十三期2#配电室3#变	10	630	307
10410	丰县	安居十三期6#配电室2#变	10	800	501
10411	丰县	安居十三期4#配电室3#变	10	800	580
10412	丰县	安居十三期3#配电室4#变	10	630	363
10413	丰县	安居十三期2#配电室2#变	10	630	351
10414	丰县	安居十三期6#配电室4#变	10	800	489
10415	丰县	安居十三期5#配电室3#变	10	800	509
10416	丰县	安居十三期5#配电室1#变	10	800	506
10417	丰县	安居十三期6#配电室3#变	10	800	418
10418	丰县	安居十三期5#配电室2#变	10	800	503
10419	丰县	安居十三期2#配电室4#变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10420	丰县	安居十三期6#配电室1#变	10	800	446
10421	丰县	安居十三期3#配电室1#变	10	630	333
10422	丰县	安居十三期3#配电室2#变	10	630	414
10423	丰县	安居十三期1#配电室2#变	10	630	362
10424	丰县	安居十三期3#配电室3#变	10	630	408
10425	丰县	安居十三期4#配电室1#变	10	800	483
10426	丰县	安居十三期2#配电室1#变	10	630	384
10427	丰县	安居十三期1#配电室1#变	10	630	333
10428	丰县	安居十三期5#配电室4#变	10	800	497
10429	丰县	安居十三期4#配电室2#变	10	800	456
10430	丰县	安居十三期1#配电室4#变	10	630	462
10431	丰县	安居十三期4#配电室4#变	10	800	490
10432	丰县	安居十三期1#配电室3#变	10	630	331
10433	丰县	凤城镇农贸市场1号综合变	10	400	191
10434	丰县	丰县凤城镇东安物流综合变	10	400	317
10435	丰县	凤城镇大堤口村佟元综合变	10	400	270
10436	丰县	凤城镇付庄综合变	10	200	74
10437	丰县	凤城镇陈大罗2号综合变	10	200	31
10438	丰县	凤城镇农贸市场综合变	10	200	0
10439	丰县	梧桐蓝岸2号配电室1号变	10	630	407
10440	丰县	梧桐蓝岸2号配电室3号变	10	630	369
10441	丰县	梧桐蓝岸2号配电室2号变	10	630	424
10442	丰县	梧桐蓝岸2号配电室4号变	10	630	373
10443	丰县	凤城镇王大庄五队综合变	10	400	171
10444	丰县	凤城镇付庄南综合变	10	400	127
10445	丰县	丰县凤城镇齐宅户北综合变	10	400	11
10446	丰县	梧桐蓝岸1#配电室1#变	10	630	366
10447	丰县	梧桐蓝岸1#配电室4#变	10	630	351
10448	丰县	梧桐蓝岸4#配电室4#变	10	800	487
10449	丰县	梧桐蓝岸4#配电室3#变	10	800	528
10450	丰县	梧桐蓝岸1#配电室3#变	10	630	366
10451	丰县	梧桐蓝岸1#配电室2#变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10452	丰县	梧桐蓝岸4#配电室2#变	10	800	516
10453	丰县	梧桐蓝岸4#配电室1#变	10	800	478
10454	丰县	PMS_凤城镇谢集村付庄西综合变	10	200	0
10455	丰县	PMS_凤城镇半截楼东	10	400	239
10456	丰县	PMS_凤城镇汪庄东	10	400	286
10457	丰县	PMS_凤城镇丁兰集西南	10	200	17
10458	丰县	PMS_凤城镇丁兰集新村	10	200	94
10459	丰县	PMS_华山镇郭河李庄西综合变	10	200	47
10460	丰县	PMS_华山镇毛楼示范园综合变	10	200	115
10461	丰县	PMS_华山镇供电所北2综合变	10	400	16
10462	睢宁	金泰尚城5室3变	10	800	425
10463	丰县	PMS_华山镇满庄南1综合变	10	200	47
10464	睢宁	金泰尚城5室1变	10	800	275
10465	丰县	PMS_华山镇满庄南2综合变	10	400	78
10466	睢宁	金泰尚城6室4变	10	800	229
10467	丰县	PMS_华山镇侯庄南综合变	10	200	39
10468	睢宁	金泰尚城6室2变	10	800	337
10469	丰县	PMS_华山镇段庄野场	10	200	23
10470	睢宁	金泰尚城6室3变	10	800	176
10471	睢宁	金泰尚城6室1变	10	800	82
10472	睢宁	PMS_汇金学府1#配电室2#变	10	800	457
10473	丰县	PMS_华山镇胡庄北	10	160	0
10474	睢宁	PMS_汇金学府2#配电室2#变	10	630	307
10475	丰县	PMS_华山镇张集东	10	200	38
10476	睢宁	PMS_汇金学府2#配电室4#变	10	630	454
10477	睢宁	PMS_睢城王井户庄西台	10	400	175
10478	丰县	PMS_华山镇张集西	10	200	113
10479	睢宁	PMS_睢城长青九棵柳南台	10	400	160
10480	丰县	PMS_华山镇胡庄程庄	10	200	0
10481	睢宁	睢城吴庄葛楼台	10	400	112
10482	丰县	PMS_华山镇司坡东	10	200	54
10483	睢宁	PMS_睢城五里塘东朱西台	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10484	睢宁	PMS_睢城长青苗圃东台	10	400	150
10485	丰县	PMS_华山镇邢桥南	10	200	101
10486	睢宁	PMS_睢城方杨方庄西台	10	400	139
10487	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村李新庄	10	200	88
10488	丰县	PMS_华山镇司坡	10	200	66
10489	睢宁	PMS_睢城胡元胡四组台	10	400	190
10490	睢宁	睢城七井马庄北台	10	200	30
10491	丰县	PMS_华山镇郭楼南综合变	10	200	65
10492	睢宁	金桂花园一期3配3变	10	800	361
10493	丰县	PMS_华山镇华山四队中综合变	10	400	86
10494	睢宁	金桂花园一期3配1变	10	800	327
10495	丰县	PMS_华山镇郭庙凡庄	10	400	128
10496	睢宁	梦想家1#配3#变	10	630	368
10497	丰县	PMS_华山镇蒋庄	10	200	121
10498	睢宁	梦想家2#配3变	10	630	362
10499	丰县	PMS_华山镇三拔庄	10	200	82
10500	睢宁	梦想家1#配2#变	10	630	312
10501	丰县	PMS_华山镇程庄西北	10	100	0
10502	睢宁	梦想家2#配1变	10	630	347
10503	丰县	PMS_华山镇程庄东	10	200	0
10504	睢宁	梦想家1#配4#变	10	630	439
10505	丰县	PMS_华山镇程庄南	10	200	21
10506	睢宁	梦想家2#配4变	10	630	345
10507	丰县	PMS_华山镇前屯	10	200	0
10508	睢宁	梦想家1#配1#变	10	630	141
10509	丰县	PMS_华山镇后屯	10	200	0
10510	睢宁	梦想家2#配2变	10	630	295
10511	丰县	PMS_华山镇刘沙坡	10	400	241
10512	睢宁	PMS_永昶嘉园小区2#配电室2#变	10	800	370
10513	丰县	PMS_华山镇刘老庄	10	200	70
10514	睢宁	PMS_永昶嘉园小区4#配电室4#变	10	800	268
10515	丰县	PMS_华山镇郭庙	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10516	睢宁	PMS_永昶嘉园小区3#配电室3#变	10	630	179
10517	丰县	PMS_华山镇程庄村工业区东	10	200	28
10518	睢宁	PMS_永昶嘉园小区2#配电室3#变	10	800	335
10519	丰县	PMS_华山镇程庄村工业区西	10	200	139
10520	睢宁	PMS_永昶嘉园1室2变	10	800	355
10521	丰县	PMS_华山镇程庄村杏行北	10	400	129
10522	睢宁	PMS_永昶嘉园1室3变	10	800	214
10523	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯东	10	400	217
10524	睢宁	PMS_永昶嘉园小区3#配电室2#变	10	630	240
10525	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯中	10	200	0
10526	睢宁	PMS_永昶嘉园小区4#配电室1#变	10	800	274
10527	睢宁	PMS_中山公馆2#变	10	400	189
10528	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯西	10	400	169
10529	睢宁	PMS_中山公馆1#变	10	400	220
10530	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄东	10	400	57
10531	睢宁	PMS_睢城五里塘王楼西北台	10	400	0
10532	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄西	10	400	156
10533	睢宁	梦想家5配2变	10	630	376
10534	丰县	PMS_华山镇程庄村王庄西	10	400	268
10535	睢宁	梦想家5配4变	10	630	373
10536	丰县	PMS_华山镇郭庙村王庄南	10	100	0
10537	睢宁	梦想家5配3变	10	630	311
10538	睢宁	梦想家3配3变	10	630	387
10539	睢宁	梦想家4配2变	10	630	347
10540	睢宁	梦想家4配1变	10	630	292
10541	睢宁	梦想家3配4变	10	630	303
10542	睢宁	梦想家6配1变	10	800	444
10543	睢宁	梦想家5配1变	10	630	283
10544	睢宁	梦想家6配2变	10	800	339
10545	睢宁	梦想家4配4变	10	630	283
10546	睢宁	梦想家3配1变	10	630	373
10547	睢宁	梦想家3配2变	10	630	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10548	睢宁	梦想家4配3变	10	630	372
10549	睢宁	PMS 睢城朱楼社区毛桃南站	10	200	110
10550	睢宁	城区恒华新都汇1#配电室1#变	10	630	299
10551	睢宁	城区恒华新都汇1#配电室3#变	10	630	261
10552	睢宁	城区恒华新都汇2#配电室1#变	10	630	285
10553	睢宁	城区恒华新都汇2#配电室4#变	10	630	336
10554	睢宁	城区恒华新都汇1#配电室4#变	10	630	279
10555	睢宁	城区恒华新都汇2#配电室3#变	10	630	278
10556	睢宁	城区恒华新都汇1#配电室2#变	10	630	316
10557	睢宁	城区恒华新都汇2#配电室2#变	10	630	204
10558	睢宁	PMS 城区金泰名城二期7配4#变	10	800	398
10559	睢宁	PMS 城区金泰名城二期6配1#变	10	800	402
10560	睢宁	PMS 城区金泰名城二期7配2#变	10	800	438
10561	睢宁	PMS 城区金泰名城二期6配2#变	10	800	356
10562	睢宁	PMS 城区金泰名城二期6配3#变	10	800	215
10563	睢宁	PMS 城区金泰名城二期7配1#变	10	800	410
10564	睢宁	PMS 城区金泰名城二期7配3#变	10	800	417
10565	睢宁	PMS 城区金泰名城二期6配4#变	10	800	417
10566	睢宁	金桂花园一期1配1#变	10	630	331
10567	睢宁	金桂花园一期2配3#变	10	630	226
10568	睢宁	金桂花园一期2配1变	10	630	222
10569	睢宁	金桂花园一期1配2#变	10	630	414
10570	睢宁	PMS 睢城长青后史西北台	10	400	48
10571	睢宁	睢城天虹新村1#变	10	500	175
10572	睢宁	睢城天虹新村2#变	10	500	156
10573	睢宁	睢城天虹新村3#变	10	500	0
10574	睢宁	睢城天虹新村4#变	10	500	212
10575	睢宁	睢城天虹新村5#变	10	500	177
10576	睢宁	睢城天虹新村6#变	10	500	181
10577	睢宁	睢城天虹新村7#变	10	500	176
10578	睢宁	睢城天虹新村8#变	10	500	229
10579	睢宁	睢城天虹新村9#变	10	500	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10580	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著1配2#变	10	800	394
10581	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著3配2#变	10	630	238
10582	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著1配1#变	10	800	409
10583	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著3配3#变	10	630	193
10584	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著4配2变	10	800	268
10585	睢宁	PMS_碧桂园花溪源著4配3变	10	800	268
10586	睢宁	PMS_睢城润景新苑3配1#变	10	630	279
10587	睢宁	PMS_睢城润景新苑3配2#变	10	630	324
10588	睢宁	PMS_睢城润景新苑2配2#变	10	630	274
10589	睢宁	PMS_睢城润景新苑2配4#变	10	630	467
10590	睢宁	PMS_睢城润景新苑1配2#变	10	800	640
10591	睢宁	PMS_睢城润景新苑1配4#变	10	800	640
10592	睢宁	PMS_睢城润景新苑1配3#变	10	800	291
10593	睢宁	PMS_睢城润景新苑2配3#变	10	630	336
10594	睢宁	PMS_睢城润景新苑1配1#变	10	800	298
10595	睢宁	PMS_睢城润景新苑2配1#变	10	630	396
10596	睢宁	城区汇金东路2#变	10	400	311
10597	睢宁	城区汇金东路1#变	10	400	281
10598	睢宁	万福家园小区5配3变	10	800	606
10599	睢宁	万福家园小区1配2变	10	630	500
10600	睢宁	万福家园小区3配2变	10	800	479
10601	睢宁	万福家园小区3配3变	10	800	548
10602	睢宁	万福家园小区1配3变	10	630	469
10603	睢宁	万福家园小区2配2变	10	630	501
10604	睢宁	万福家园小区4配2变	10	800	559
10605	睢宁	万福家园小区6配2变	10	800	502
10606	睢宁	万福家园小区6配3变	10	800	432
10607	睢宁	万福家园小区2配3变	10	630	480
10608	睢宁	万福家园小区5配2变	10	800	490
10609	睢宁	万福家园小区4配3变	10	800	505
10610	睢宁	奥体清华苑7配2变	10	800	444
10611	睢宁	奥体清华苑4配2变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10612	睢宁	奥体清华苑6配2变	10	630	331
10613	睢宁	奥体清华苑5配1变	10	800	423
10614	睢宁	奥体清华苑5配2变	10	800	398
10615	睢宁	水悦花园3配2变	10	400	188
10616	睢宁	水悦花园2配1变	10	800	179
10617	睢宁	奥体清华苑6配1变	10	630	307
10618	睢宁	水悦花园1配2变	10	630	400
10619	睢宁	水悦花园1配1变	10	630	435
10620	睢宁	水悦花园3配1变	10	400	256
10621	睢宁	水悦花园2配2变	10	800	364
10622	睢宁	奥体清华苑7配1变	10	800	410
10623	睢宁	奥体清华苑4配1变	10	800	340
10624	睢宁	格调壹品3配4变	10	630	457
10625	睢宁	格调壹品3配1变	10	630	332
10626	睢宁	润馨园、润景园2配2变	10	630	365
10627	睢宁	润馨园、润景园1配1变	10	800	521
10628	睢宁	城区新城尚品1配3变	10	800	417
10629	睢宁	城区新城尚品1配4变	10	800	365
10630	睢宁	城区新城尚品1配1变	10	800	447
10631	睢宁	城区新城尚品1配2变	10	800	435
10632	睢宁	碧桂园天宸小区3配4变	10	800	567
10633	睢宁	碧桂园天宸小区3配1变	10	800	452
10634	睢宁	碧桂园天宸小区3配2变	10	800	586
10635	睢宁	碧桂园天宸小区2配3变	10	800	591
10636	睢宁	碧桂园天宸小区1配1变	10	800	589
10637	睢宁	碧桂园天宸小区3配3变	10	800	563
10638	睢宁	碧桂园天宸小区2配4变	10	800	458
10639	睢宁	碧桂园天宸小区2配1变	10	800	566
10640	睢宁	碧桂园天宸小区2配2变	10	800	528
10641	睢宁	碧桂园天宸小区1配2变	10	800	604
10642	睢宁	1#组合配4#变压器	10	630	383
10643	睢宁	1#组合配2#变压器	10	630	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10644	睢宁	云悦园2#配1#变	10	630	361
10645	睢宁	1#组合配3#变压器	10	630	362
10646	睢宁	云悦园2#配2#变	10	630	351
10647	睢宁	1#组合配1#变压器	10	630	227
10648	睢宁	睢城毛岗毛四组西台	10	400	208
10649	睢宁	楚岳公馆小区6配1变	10	800	558
10650	睢宁	楚岳公馆小区1配4变	10	800	564
10651	睢宁	楚岳公馆小区6配2变	10	800	526
10652	睢宁	楚岳公馆小区6配3变	10	800	521
10653	睢宁	楚岳公馆小区2配2变	10	800	569
10654	睢宁	楚岳公馆小区2配4变	10	800	575
10655	睢宁	楚岳公馆小区6配4变	10	800	513
10656	睢宁	楚岳公馆小区2配1变	10	800	572
10657	睢宁	楚岳公馆小区1配2变	10	800	526
10658	睢宁	楚岳公馆小区1配1变	10	800	564
10659	睢宁	楚岳公馆小区1配3变	10	800	494
10660	睢宁	欧洲城2#箱变	10	630	275
10661	睢宁	睢城朱楼街道东台	10	630	366
10662	睢宁	瑞凯国际4#配电室2#变	10	400	22
10663	睢宁	林樾花园三期1配4变	10	800	346
10664	睢宁	林樾花园三期1配2变	10	800	433
10665	睢宁	林樾花园三期2配2变	10	800	372
10666	睢宁	林樾花园三期2配4变	10	800	337
10667	睢宁	润馨园、润景园4配1变	10	800	469
10668	睢宁	润馨园、润景园3配2变	10	800	529
10669	睢宁	润馨园、润景园4配2变	10	800	476
10670	睢宁	润馨园、润景园3配1变	10	800	502
10671	睢宁	润馨园、润景园3配4变	10	800	538
10672	睢宁	润馨园、润景园4配4变	10	800	537
10673	睢宁	润馨园、润景园4配3变	10	800	558
10674	睢宁	润馨园、润景园3配3变	10	800	491
10675	睢宁	天悦府2配2变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10676	睢宁	天悦府1配1变	10	800	533
10677	睢宁	天悦府2配3变	10	800	338
10678	睢宁	天悦府1配3变	10	800	485
10679	睢宁	天悦府2配1变	10	800	342
10680	睢宁	天悦府2配4变	10	800	338
10681	睢宁	天悦府1配2变	10	800	400
10682	睢宁	天悦府1配4变	10	800	423
10683	睢宁	睢城阳光小区3#箱变	10	630	320
10684	睢宁	睢城阳光小区1#箱变	10	630	319
10685	睢宁	睢城阳光小区2#箱变	10	630	344
10686	睢宁	睢城阳光小区6#箱变	10	630	259
10687	睢宁	睢城阳光小区5#箱变	10	630	319
10688	睢宁	睢城阳光小区4#箱变	10	630	277
10689	睢宁	万园小区1配1变	10	800	336
10690	睢宁	瑞凯国际小区5配1变	10	630	379
10691	睢宁	瑞凯国际小区5配2变	10	630	179
10692	睢宁	瑞凯国际小区6配1变	10	630	192
10693	睢宁	瑞凯国际小区6配2变	10	630	340
10694	睢宁	恒华新都汇商业1配1变	10	630	120
10695	睢宁	恒华新都汇商业1配2变	10	630	256
10696	睢宁	睢城教堂门前台	10	400	256
10697	睢宁	北辰南区3配1变	10	800	471
10698	睢宁	北辰南区4配4变	10	800	487
10699	睢宁	北辰南区3配3变	10	800	454
10700	睢宁	北辰南区1配3变	10	800	484
10701	睢宁	北辰南区5配4变	10	800	532
10702	睢宁	北辰南区2配3变	10	800	112
10703	睢宁	北辰南区6配1变	10	630	280
10704	睢宁	北辰南区2配2变	10	800	479
10705	睢宁	北辰南区2配4变	10	800	322
10706	睢宁	北辰南区5配2变	10	800	514
10707	睢宁	北辰南区5配3变	10	800	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10708	睢宁	北辰南区2配1变	10	800	480
10709	睢宁	北辰南区6配2变	10	630	398
10710	睢宁	北辰南区5配1变	10	800	523
10711	睢宁	北辰南区1配1变	10	800	463
10712	睢宁	北辰南区4配2变	10	800	443
10713	睢宁	北辰南区4配3变	10	800	481
10714	睢宁	北辰南区3配2变	10	800	455
10715	睢宁	北辰南区4配1变	10	800	454
10716	睢宁	北辰南区1配2变	10	800	447
10717	睢宁	林樾花园二期1配4#变	10	630	378
10718	睢宁	林樾花园二期1配3#变	10	630	378
10719	睢宁	林樾花园二期1配2#变	10	630	316
10720	睢宁	林樾花园二期2配2#变压器	10	800	350
10721	睢宁	林樾花园二期2配4#变压器	10	800	391
10722	睢宁	万达广场3配1变	10	2000	1600
10723	睢宁	万达广场3配2变	10	2000	1600
10724	睢宁	睢城齐路许庄北台	10	400	195
10725	睢宁	万宁小区2配1变	10	800	358
10726	睢宁	万宁小区2配3变	10	800	522
10727	睢宁	万宁小区5配1变	10	800	430
10728	睢宁	万宁小区2配4变	10	800	511
10729	睢宁	万宁小区5配3变	10	800	441
10730	睢宁	万宁小区2配2变	10	800	518
10731	睢宁	万宁小区5配2变	10	800	516
10732	睢宁	万宁小区5配4变	10	800	532
10733	睢宁	万宁小区6配1变	10	800	465
10734	睢宁	万宁小区6配3变	10	800	514
10735	睢宁	万宁小区6配2变	10	800	504
10736	睢宁	万宁小区6配4变	10	800	495
10737	睢宁	碧桂园一期1配1变	10	800	464
10738	睢宁	碧桂园一期1配2变	10	800	490
10739	睢宁	碧桂园一期1配3变	10	800	544

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10740	睢宁	碧桂园一期1配4变	10	800	524
10741	睢宁	碧桂园一期3配1变	10	800	522
10742	睢宁	碧桂园一期2配2变	10	800	525
10743	睢宁	碧桂园一期3配4变	10	800	505
10744	睢宁	碧桂园一期2配1变	10	800	522
10745	睢宁	碧桂园一期3配2变	10	800	538
10746	睢宁	碧桂园一期2配3变	10	800	540
10747	睢宁	碧桂园一期2配4变	10	800	533
10748	睢宁	碧桂园一期3配3变	10	800	566
10749	睢宁	碧桂园小区二期4配3变	10	800	511
10750	睢宁	碧桂园小区二期5配1变	10	800	466
10751	睢宁	碧桂园小区二期4配2变	10	800	487
10752	睢宁	碧桂园小区二期5配2变	10	800	544
10753	丰县	PMS_华山镇程庄村程庄东北	10	200	0
10754	丰县	PMS_华山镇华山六队	10	200	48
10755	丰县	PMS_华山镇华山九队	10	400	182
10756	睢宁	碧桂园一期6配1变	10	800	526
10757	丰县	PMS_华山镇华山五队	10	200	38
10758	丰县	PMS_华山镇徐屯村小毛楼	10	200	105
10759	丰县	华山镇农贸市场西	10	400	180
10760	睢宁	碧桂园小区二期4配1变	10	800	441
10761	丰县	PMS_华山镇农贸市场东	10	200	0
10762	睢宁	碧桂园小区二期4配4变	10	800	544
10763	丰县	PMS_华山镇车站	10	200	10
10764	睢宁	碧桂园一期6配2变	10	800	514
10765	丰县	PMS_华山镇大史楼一队	10	400	212
10766	睢宁	悦澜天境小区1配1变	10	800	619
10767	丰县	PMS_华山镇郭河村2	10	100	0
10768	睢宁	悦澜天境小区2配1变	10	800	611
10769	丰县	PMS_华山镇郭河村3	10	100	40
10770	睢宁	悦澜天境小区2配4变	10	800	610
10771	睢宁	悦澜天境小区2配3变	10	800	615

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10772	睢宁	悦澜天境小区1配4变	10	800	622
10773	丰县	PMS_华山镇郭河村5	10	100	14
10774	睢宁	悦澜天境小区2配2变	10	800	612
10775	丰县	PMS_华山镇中胡楼村前胡楼北	10	100	0
10776	睢宁	悦澜天境小区1配2变	10	800	619
10777	丰县	PMS_华山镇新套楼西	10	200	0
10778	睢宁	悦澜天境小区1配3变	10	800	609
10779	丰县	PMS_华山镇后胡楼村小王屯北	10	200	103
10780	睢宁	永昶路安居小区1配4变	10	800	559
10781	丰县	PMS_华山镇镇驻地公变综合变	10	400	176
10782	睢宁	永昶路安居小区1配1变	10	800	557
10783	丰县	PMS_华山镇镇驻地机关	10	400	20
10784	睢宁	永昶路安居小区1配3变	10	800	533
10785	丰县	华山镇华山三队	10	400	84
10786	睢宁	永昶路安居小区1配2变	10	800	538
10787	丰县	华山镇华山大队	10	200	24
10788	睢宁	万园小区2配2变	10	800	490
10789	丰县	PMS_华山镇华山村华山二队	10	200	74
10790	睢宁	万园小区3配2变	10	800	491
10791	丰县	PMS_华山镇徐屯村新徐屯	10	400	96
10792	睢宁	万园小区2配4变	10	800	482
10793	丰县	PMS_华山镇华山新区前进路东	10	200	119
10794	睢宁	万园小区3配1变	10	800	503
10795	丰县	PMS_华山镇谢村	10	200	50
10796	睢宁	万园小区3配3变	10	800	509
10797	丰县	PMS_华山镇高楼村高楼西	10	200	29
10798	睢宁	万园小区2配1变	10	800	480
10799	丰县	PMS_华山镇镇驻地供电	10	400	120
10800	睢宁	万园小区2配3变	10	800	420
10801	丰县	PMS_华山镇华山新区振华路	10	200	5
10802	睢宁	万园小区3配4变	10	800	471
10803	丰县	PMS_华山镇高楼满庄	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10804	睢宁	睢城七井村部台	10	400	112
10805	丰县	PMS_华山镇郭庙王庄北	10	100	47
10806	睢宁	天虹菁英汇3配2#变	10	630	358
10807	丰县	PMS_华山镇郭庙中心村	10	200	0
10808	睢宁	天虹菁英汇2配1#变	10	800	444
10809	丰县	PMS_华山镇毛楼六队	10	200	43
10810	睢宁	天虹菁英汇1配2#变	10	630	312
10811	丰县	PMS_华山镇郭河1	10	200	32
10812	睢宁	天虹菁英汇1配1#变	10	630	349
10813	丰县	PMS_华山镇长庄尹寨门	10	400	212
10814	睢宁	天虹菁英汇3配1#变	10	630	330
10815	丰县	PMS_华山镇郭河李庄	10	200	76
10816	睢宁	天虹菁英汇2配2#变	10	800	492
10817	丰县	PMS_华山镇虎王集八队	10	200	48
10818	睢宁	睢城胡元村朱元组东台	10	400	84
10819	丰县	PMS_华山镇虎王集三队	10	100	7
10820	睢宁	睢城中山新村北台	10	400	140
10821	睢宁	城区尚德一号1配2变	10	800	288
10822	丰县	PMS_华山镇小黄楼	10	200	127
10823	睢宁	城区尚德一号3配2变	10	800	531
10824	丰县	PMS_华山镇朱庄	10	200	74
10825	丰县	PMS_华山镇胡屯	10	400	203
10826	睢宁	城区尚德一号3配3变	10	800	546
10827	丰县	PMS_华山镇刘屯	10	200	81
10828	睢宁	城区尚德一号1配3变	10	800	504
10829	丰县	PMS_华山镇长庄	10	200	20
10830	睢宁	城区公安局1#变	10	630	380
10831	丰县	PMS_华山镇新毛楼	10	200	106
10832	丰县	PMS_华山镇枣胡集赵庄	10	200	91
10833	睢宁	林樾花园2配2变	10	630	244
10834	丰县	PMS_华山镇枣园	10	200	8
10835	睢宁	林樾花园1配2变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10836	丰县	PMS_华山镇蔡庄	10	200	27
10837	丰县	PMS_华山镇枣胡集	10	200	0
10838	睢宁	林樾花园1配1变	10	800	431
10839	丰县	PMS_华山镇义合村	10	400	260
10840	睢宁	林樾花园2配4变	10	630	307
10841	丰县	PMS_华山镇小史楼侯庄	10	200	33
10842	睢宁	睢城中山新村南台	10	400	0
10843	丰县	PMS_华山镇小史楼	10	400	240
10844	睢宁	睢城五里塘张庄东台	10	400	48
10845	丰县	PMS_华山镇小史楼洼西	10	200	96
10846	睢宁	楚岳公馆小区4配2变	10	800	585
10847	丰县	PMS_华山镇丰县华山镇农贸市场北综合变	10	400	129
10848	睢宁	楚岳公馆小区10配4变	10	800	587
10849	丰县	PMS_华山镇早胡集东综合变	10	200	55
10850	睢宁	楚岳公馆小区9配4变	10	800	540
10851	丰县	PMS_华山镇小史楼梁新庄新村综合变	10	200	13
10852	睢宁	楚岳公馆小区5配2变	10	800	582
10853	丰县	PMS_华山镇双楼张庄西	10	400	211
10854	睢宁	楚岳公馆小区9配2变	10	800	536
10855	丰县	PMS_华山镇双楼前队	10	200	51
10856	睢宁	楚岳公馆小区5配4变	10	800	537
10857	丰县	PMS_华山镇华山西北	10	200	140
10858	睢宁	楚岳公馆小区7配4变	10	800	554
10859	丰县	PMS_华山镇芦楼中综合变	10	400	186
10860	睢宁	楚岳公馆小区8配2变	10	800	609
10861	丰县	华山镇毛楼南1	10	200	84
10862	睢宁	楚岳公馆小区10配3变	10	800	573
10863	丰县	华山镇毛楼南2	10	200	17
10864	睢宁	楚岳公馆小区4配4变	10	800	370
10865	丰县	PMS_华山镇林场养殖厂综合变	10	400	251
10866	睢宁	楚岳公馆小区7配2变	10	800	556
10867	丰县	PMS_华山镇付庙南2综合变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10868	睢宁	楚岳公馆小区3配3变	10	800	538
10869	丰县	PMS_ 华山镇付庙南1综合变	10	200	61
10870	睢宁	楚岳公馆小区3配1变	10	800	563
10871	丰县	PMS_ 华山镇杏花新村1综合变	10	400	93
10872	睢宁	楚岳公馆小区5配1变	10	800	569
10873	丰县	PMS_ 华山镇杏花新村4综合变	10	400	223
10874	睢宁	楚岳公馆小区10配2变	10	800	552
10875	丰县	PMS_ 华山镇杏花新村3综合变	10	400	179
10876	睢宁	楚岳公馆小区3配2变	10	800	548
10877	丰县	PMS_ 华山镇赵屯东综合变	10	200	37
10878	睢宁	楚岳公馆小区8配3变	10	800	575
10879	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村前屯北综合变	10	200	43
10880	睢宁	城区恒华新都汇3#配电室2#变	10	800	373
10881	丰县	PMS_ 华山镇胡庄南	10	400	128
10882	睢宁	恒华新都汇5配1#变	10	800	364
10883	丰县	PMS_ 华山镇虎王集一队	10	100	5
10884	睢宁	城区恒华新都汇3#配电室3#变	10	800	396
10885	丰县	PMS_ 华山镇虎王集六队	10	200	30
10886	睢宁	恒华新都汇5配4#变	10	800	444
10887	丰县	PMS_ 华山镇刘屯孙庄	10	200	79
10888	睢宁	恒华新都汇5配3#变	10	800	338
10889	丰县	PMS_ 华山镇石楼北	10	400	197
10890	睢宁	城区恒华新都汇3#配电室4#变	10	800	368
10891	丰县	PMS_ 华山镇王屯南	10	200	81
10892	睢宁	城区恒华新都汇3#配电室1#变	10	800	275
10893	丰县	PMS_ 华山镇谢集南	10	200	47
10894	睢宁	恒华新都汇5配2#变	10	800	288
10895	丰县	PMS_ 华山镇谢新庄	10	200	102
10896	睢宁	城区格调壹品2配3变	10	800	469
10897	丰县	PMS_ 华山镇赵安	10	200	39
10898	睢宁	城区格调壹品2配1变	10	800	418
10899	丰县	PMS_ 华山镇陶庄	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10900	睢宁	城区格调壹品1配4变	10	630	378
10901	丰县	PMS_ 华山镇邵庄南	10	200	64
10902	睢宁	城区格调壹品2配2变	10	800	444
10903	丰县	华山镇后胡楼四队	10	400	0
10904	睢宁	城区格调壹品1配3变	10	630	374
10905	丰县	PMS_ 华山镇后胡楼东	10	200	67
10906	睢宁	城区格调壹品2配4变	10	800	559
10907	丰县	PMS_ 华山镇凡堂屋北	10	200	110
10908	睢宁	城区格调壹品1配1变	10	630	251
10909	丰县	PMS_ 华山镇前胡楼	10	100	7
10910	睢宁	城区格调壹品1配2变	10	630	327
10911	丰县	PMS_ 华山镇小王屯	10	200	120
10912	睢宁	欧洲城二期1#配电室4#变	10	800	426
10913	丰县	PMS_ 华山镇谢楼	10	200	90
10914	睢宁	欧洲城二期2#配电室3#变	10	800	340
10915	丰县	PMS_ 华山镇小王庄东	10	200	89
10916	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村东	10	200	47
10917	丰县	PMS_ 华山镇圣楼	10	200	73
10918	丰县	PMS_ 华山镇石楼村张庄	10	200	140
10919	丰县	PMS_ 华山镇石楼村毛楼	10	200	90
10920	睢宁	欧洲城二期1#配电室2#变	10	800	328
10921	丰县	PMS_ 华山镇石楼村季庙	10	200	122
10922	睢宁	欧洲城二期2#配电室1#变	10	800	323
10923	丰县	华山镇套楼村套楼	10	400	191
10924	睢宁	欧洲城二期3#组合配电室1#变	10	800	373
10925	丰县	PMS_ 华山镇新套楼	10	400	148
10926	睢宁	欧洲城二期1#配电室1#变	10	800	238
10927	丰县	华山镇凡庄西	10	400	264
10928	睢宁	欧洲城二期3#组合配电室2#变	10	800	417
10929	睢宁	欧洲城二期2#配电室2#变	10	800	285
10930	丰县	PMS_ 华山镇付庙南	10	200	27
10931	睢宁	欧洲城二期2#配电室4#变	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10932	丰县	PMS_华山镇付庙北	10	200	0
10933	睢宁	欧洲城二期1#配电室3#变	10	800	394
10934	丰县	PMS_华山镇中胡楼	10	200	47
10935	睢宁	城区尚德一号2配1#变	10	800	440
10936	丰县	PMS_华山镇后南	10	200	0
10937	睢宁	城区尚德一号4配2#变	10	630	319
10938	丰县	PMS_华山镇雷庄	10	200	69
10939	睢宁	城区尚德一号4配3#变	10	630	172
10940	睢宁	城区尚德一号4配4#变	10	630	504
10941	睢宁	城区尚德一号2配4#变	10	800	482
10942	丰县	PMS_华山镇苇子坑村西北	10	400	48
10943	睢宁	城区尚德一号2配2#变	10	800	479
10944	丰县	PMS_华山镇苇子坑村北	10	200	0
10945	睢宁	睢城优步水岸2配2变	10	630	370
10946	丰县	PMS_华山镇石楼村石楼西	10	200	121
10947	睢宁	睢城优步水岸2配3变	10	630	291
10948	丰县	PMS_华山镇新套楼村张安综合变	10	200	50
10949	丰县	PMS_华山镇套楼机关	10	400	200
10950	丰县	PMS_华山镇套楼五队	10	400	0
10951	睢宁	睢城优步水岸1配4变	10	800	468
10952	丰县	PMS_华山镇小王庄西	10	200	79
10953	睢宁	睢城优步水岸2配4变	10	630	323
10954	丰县	PMS_华山镇大程庄西	10	200	0
10955	睢宁	睢城优步水岸1配3变	10	800	469
10956	丰县	PMS_华山镇华山供电所西南	10	200	0
10957	睢宁	睢城优步水岸1配2变	10	800	473
10958	丰县	PMS_华山镇套楼街北	10	400	79
10959	睢宁	睢城优步水岸1配1变	10	800	475
10960	丰县	PMS_华山镇套楼街南	10	400	179
10961	睢宁	睢城优步水岸2配1变	10	630	361
10962	丰县	PMS_华山镇赵屯村前屯西台区	10	160	0
10963	睢宁	东方兰园3配2变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10964	丰县	PMS_华山镇政府西	10	200	0
10965	丰县	PMS_华山镇供电所北	10	200	0
10966	睢宁	东方兰园4配3变	10	800	352
10967	丰县	PMS_华山镇政府东	10	200	0
10968	丰县	PMS_华山镇敬老院东综合变	10	400	132
10969	睢宁	东方兰园2配2变	10	800	448
10970	丰县	华山镇华山新区东综合变	10	200	23
10971	睢宁	东方兰园2配3变	10	800	360
10972	丰县	PMS_华山镇夸庄	10	200	16
10973	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼东综合变	10	200	82
10974	睢宁	东方兰园4配2变	10	800	340
10975	丰县	PMS_华山镇长庄村张电池综合变	10	400	242
10976	睢宁	东方兰园1配2变	10	800	400
10977	丰县	PMS_华山镇满庄村李安屋综合变	10	200	67
10978	丰县	PMS_华山镇高楼村裴庄综合变	10	200	42
10979	睢宁	东方兰园4配1变	10	800	406
10980	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼张庄东综合变	10	200	105
10981	睢宁	东方兰园3配1变	10	800	435
10982	丰县	PMS_华山镇渠楼村渠楼西综合变	10	200	4
10983	睢宁	东方兰园1配3变	10	800	184
10984	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼后综合变	10	200	83
10985	睢宁	东方兰园3配3变	10	800	424
10986	丰县	PMS_华山镇虎王集村虎王集西南综合变	10	200	0
10987	睢宁	东方兰园3配4变	10	800	423
10988	丰县	PMS_华山镇华山村华山一队综合变	10	400	196
10989	睢宁	东方兰园1配1变	10	800	426
10990	丰县	PMS_华山镇大史楼村大史楼中综合变	10	200	71
10991	睢宁	东方兰园4配4变	10	800	403
10992	丰县	PMS_华山镇大史楼村大史楼西综合变	10	200	24
10993	睢宁	东方兰园2配1变	10	800	399
10994	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄西综合变	10	200	26
10995	睢宁	东方兰园2配4变	10	800	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10996	丰县	PMS_ 华山镇毛楼村毛楼二队综合变	10	200	61
10997	睢宁	金泰云溪府4配2变	10	800	445
10998	丰县	PMS_ 华山镇张庄村张庄中综合变	10	200	104
10999	睢宁	金泰云溪府3配4变	10	800	416
11000	丰县	PMS_ 华山镇华山村华山七队综合变	10	400	180
11001	睢宁	金泰云溪府1配1变	10	800	410
11002	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼北综合变	10	200	74
11003	睢宁	金泰云溪府3配2变	10	800	466
11004	丰县	PMS_ 华山镇后胡楼村后胡楼北综合变	10	200	51
11005	睢宁	金泰云溪府2配1变	10	800	438
11006	丰县	PMS_ 华山镇赵安村赵安北综合变	10	200	0
11007	睢宁	金泰云溪府1配2变	10	800	436
11008	丰县	PMS_ 华山镇付庙村付庙东北综合变	10	200	66
11009	睢宁	金泰云溪府2配3变	10	800	460
11010	丰县	PMS_ 华山镇凡庄村凡庄东综合变	10	200	49
11011	睢宁	金泰云溪府4配1变	10	800	456
11012	丰县	PMS_ 华山镇王屯村王屯东北综合变	10	200	66
11013	睢宁	金泰云溪府3配3变	10	800	385
11014	丰县	PMS_ 华山镇王屯村王屯东综合变	10	400	203
11015	睢宁	金泰云溪府4配4变	10	800	473
11016	丰县	PMS_ 华山镇付庙村付庙西综合变	10	200	17
11017	睢宁	金泰云溪府4配3变	10	800	424
11018	丰县	PMS_ 华山镇林场村林场南综合变	10	400	205
11019	睢宁	金泰云溪府3配1变	10	800	457
11020	睢宁	金泰云溪府2配4变	10	800	395
11021	睢宁	金泰云溪府2配2变	10	800	406
11022	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村胡庄综合变	10	200	101
11023	睢宁	中梁壹号院2配2变	10	630	339
11024	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村草庙综合变	10	200	93
11025	睢宁	中梁壹号院1配3变	10	630	325
11026	丰县	PMS_ 华山镇芦楼村卢楼综合变	10	400	176
11027	睢宁	中梁壹号院1配4变	10	630	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11028	丰县	PMS_华山镇供电南综合变	10	200	0
11029	睢宁	中梁壹号院1配2变	10	630	349
11030	丰县	PMS_华山镇大史楼西南综合变	10	200	50
11031	睢宁	中梁壹号院2配1变	10	630	360
11032	睢宁	中梁壹号院1配1变	10	630	356
11033	丰县	PMS_华山镇邵庄东综合变	10	200	0
11034	丰县	PMS_华山镇草庙东综合变	10	200	59
11035	睢宁	中梁壹号院2配4变	10	630	371
11036	丰县	PMS_华山镇林场东2综合变	10	200	112
11037	睢宁	中梁壹号院2配3变	10	630	285
11038	丰县	PMS_华山镇华山供电所北3综合变	10	400	100
11039	睢宁	恒华新都汇6配1#变	10	630	244
11040	丰县	PMS_华山镇华山供电所北4综合变	10	400	124
11041	丰县	PMS_华山镇华山供电所北5综合变	10	400	183
11042	睢宁	恒华新都汇4配3#变	10	800	364
11043	丰县	PMS_华山镇满庄村郭新庄综合变	10	200	73
11044	睢宁	恒华新都汇4配2#变	10	800	382
11045	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄东综合变	10	200	123
11046	睢宁	恒华新都汇4配1#变	10	800	337
11047	丰县	PMS_华山镇华山村华山四队综合变	10	400	79
11048	睢宁	恒华新都汇4配4#变	10	800	291
11049	丰县	PMS_华山镇满庄村将楼综合变	10	200	35
11050	睢宁	恒华新都汇6配4#变	10	630	302
11051	丰县	PMS_华山镇华山新区西综合变	10	200	0
11052	睢宁	恒华新都汇6配2#变	10	630	201
11053	丰县	PMS_华山镇毛楼村渠楼北综合变	10	400	199
11054	睢宁	恒华新都汇6配3#变	10	630	270
11055	丰县	PMS_华山镇毛楼村渠楼南综合变	10	200	64
11056	睢宁	花漫四季小区3#变	10	800	434
11057	丰县	PMS_华山镇毛楼村毛楼三队综合变	10	200	91
11058	睢宁	花漫四季小区2配4变	10	630	429
11059	丰县	PMS_华山镇赵屯村任庄综合变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11060	睢宁	花漫四季小区2配2变	10	630	336
11061	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼南综合变	10	200	47
11062	睢宁	花漫四季小区1#变	10	800	294
11063	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村赵楼综合变	10	200	37
11064	睢宁	花漫四季小区2配3变	10	630	428
11065	丰县	PMS_ 华山镇王屯村王屯八队综合变	10	200	77
11066	睢宁	花漫四季小区2配1变	10	630	331
11067	丰县	PMS_ 华山镇套楼村套楼四队综合变	10	200	44
11068	睢宁	碧桂园花溪源著2配3变	10	630	345
11069	丰县	PMS_ 华山镇芦楼村芦楼东综合变	10	200	132
11070	睢宁	碧桂园花溪源著2配2变	10	630	219
11071	丰县	PMS_ 华山镇常庄村王庄综合变	10	400	173
11072	睢宁	睢城金泰御澜湾1#配4#变	10	800	404
11073	丰县	PMS_ 华山镇林场东综合变	10	200	95
11074	睢宁	睢城金泰御澜湾3#配3#变	10	630	140
11075	丰县	PMS_ 华山镇双楼村石庄综合变	10	200	50
11076	睢宁	睢城金泰御澜湾1#配2#变	10	800	453
11077	丰县	PMS_ 华山镇刘屯村尹小楼综合变	10	200	97
11078	睢宁	睢城金泰御澜湾2#配2#变	10	630	259
11079	丰县	PMS_ 华山镇刑桥村刑桥北综合变	10	200	78
11080	丰县	PMS_ 华山镇刑桥村郭楼东综合变	10	200	80
11081	睢宁	睢城金泰御澜湾3#配2#变	10	630	172
11082	丰县	PMS_ 华山镇刑桥村王庄综合变	10	200	91
11083	睢宁	睢城金泰御澜湾1#配1#变	10	800	376
11084	睢宁	睢城金泰御澜湾1#配3#变	10	800	407
11085	丰县	PMS_ 华山镇刑桥村郭楼西综合变	10	400	199
11086	睢宁	睢城金泰御澜湾2#配3#变	10	630	298
11087	丰县	PMS_ 华山镇王屯村代王庄北综合变	10	200	91
11088	睢宁	睢城润景新苑4配3#变	10	800	462
11089	丰县	PMS_ 华山镇钢材市场1#综合变	10	400	172
11090	睢宁	睢城润景新苑4配4#变	10	800	456
11091	丰县	PMS_ 华山镇钢材市场2#综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11092	睢宁	睢城润景新苑5配1#变	10	800	455
11093	丰县	PMS_ 华山镇钢材市场3#综合变	10	400	0
11094	睢宁	睢城润景新苑6配4#变	10	800	505
11095	睢宁	睢城润景新苑5配2#变	10	800	381
11096	丰县	PMS_ 华山镇钢材市场4#综合变	10	400	128
11097	睢宁	睢城润景新苑4配2#变	10	800	413
11098	丰县	PMS_ 华山镇钢材市场5#综合变	10	400	99
11099	睢宁	睢城润景新苑6配3#变	10	800	503
11100	丰县	PMS_ 华山镇钢材市场6#综合变	10	400	17
11101	睢宁	睢城润景新苑6配2#变	10	800	567
11102	丰县	PMS_ 华山镇钢材市场7#综合变	10	400	113
11103	睢宁	睢城润景新苑6配1#变	10	800	556
11104	丰县	华山镇钢材市场8#综合变	10	400	0
11105	睢宁	睢城润景新苑4配1#变	10	800	367
11106	丰县	PMS_ 华山镇钢材市场9#综合变	10	400	50
11107	睢宁	金桂花园二期2配2变	10	800	507
11108	丰县	PMS_ 华山镇钢材市场10#综合变	10	400	0
11109	睢宁	金桂花园二期1配4变	10	800	485
11110	丰县	PMS_ 华山镇长庄村长庄西综合变	10	200	70
11111	睢宁	金桂花园二期1配1变	10	800	432
11112	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村凡堂屋东南综合变	10	200	108
11113	睢宁	金桂花园二期1配3变	10	800	351
11114	丰县	PMS_ 华山镇后胡楼村丁王庄综合变	10	200	45
11115	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村大王庄西综合变	10	400	213
11116	睢宁	金桂花园二期2配1变	10	800	492
11117	丰县	华山镇华山村华山三队东综合变	10	200	50
11118	睢宁	金桂花园二期1配2变	10	800	481
11119	丰县	PMS_ 华山镇蒋楼村蒋楼北台区	10	200	24
11120	睢宁	汇金学府1#配电室1#变	10	800	390
11121	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村李楼台区	10	200	68
11122	睢宁	汇金学府2#配电室3#变	10	630	405
11123	丰县	PMS_ 华山镇芦楼新村西台区	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11124	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼西北综合变	10	200	88
11125	睢宁	汇金学府2#配电室1#变	10	630	224
11126	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼西综合变	10	200	19
11127	睢宁	睢城朱楼毛桃东台	10	100	58
11128	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼西南综合变	10	200	93
11129	睢宁	睢城朱楼街道西台	10	400	113
11130	丰县	PMS_ 华山镇付庙村凡庄南综合变	10	200	72
11131	睢宁	恒华长安府2配1变	10	630	359
11132	丰县	PMS_ 华山镇王屯村王屯四队综合变	10	200	71
11133	睢宁	恒华长安府1配4变	10	800	390
11134	丰县	PMS_ 华山镇刘屯村尹小楼东综合变	10	200	37
11135	睢宁	恒华长安府1配3变	10	800	481
11136	丰县	PMS_ 华山镇长庄村尹寨门北综合变	10	200	31
11137	睢宁	恒华长安府2配4变	10	630	336
11138	丰县	PMS_ 华山镇邢桥村郭楼西南综合变	10	200	76
11139	睢宁	恒华长安府2配3变	10	630	266
11140	丰县	PMS_ 华山镇邢桥村东南综合变	10	200	0
11141	睢宁	恒华长安府2配2变	10	630	346
11142	丰县	PMS_ 华山镇套楼村套楼一队综合变	10	200	51
11143	睢宁	恒华长安府1配1变	10	800	440
11144	丰县	PMS_ 华山镇石楼村石楼东北综合变	10	200	66
11145	睢宁	恒华长安府1配2变	10	800	483
11146	丰县	PMS_ 华山镇石楼村石楼南综合变	10	200	120
11147	睢宁	睢城青春村部台	10	500	273
11148	丰县	PMS_ 华山镇套楼村套楼二队综合变	10	400	97
11149	睢宁	PMS_ 睢城七井朱二台	10	400	81
11150	丰县	PMS_ 华山镇套楼村套楼四队北综合变	10	200	28
11151	睢宁	PMS_ 睢城方杨北台	10	400	111
11152	睢宁	PMS_ 睢城七井小区1#变	10	400	231
11153	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村小王庄西南综合变	10	200	78
11154	睢宁	PMS_ 睢城七井小区2#变	10	400	104
11155	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村小王庄南综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11156	睢宁	PMS_睢城五里塘东朱台	10	400	49
11157	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯八队北综合变	10	400	175
11158	睢宁	PMS_睢城七井赵塘台	10	400	162
11159	丰县	PMS_华山镇中胡楼村胡庄南综合变	10	200	7
11160	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙七队综合变	10	200	0
11161	睢宁	睢城老庄八组台	10	200	83
11162	睢宁	PMS_睢城马元中台	10	400	157
11163	丰县	PMS_华山镇中胡楼村赵安南综合变	10	200	66
11164	睢宁	睢城马元西台	10	200	54
11165	丰县	PMS_华山镇渠楼村渠楼东综合变	10	200	58
11166	睢宁	PMS_睢城任全赵朴台	10	400	184
11167	丰县	PMS_华山镇渠楼村渠楼西南综合变	10	200	59
11168	睢宁	PMS_睢城五里塘王楼台	10	400	0
11169	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄西南综合变	10	200	65
11170	睢宁	PMS_睢城前后全台	10	400	105
11171	丰县	PMS_华山镇张庄村张庄南综合变	10	200	21
11172	丰县	PMS_华山镇毛楼村毛楼二队南综合变	10	200	33
11173	睢宁	PMS_睢城吊桥组台	10	400	181
11174	丰县	PMS_华山镇长庄村王庄东综合变	10	200	0
11175	睢宁	PMS_睢城赵西台	10	400	159
11176	丰县	华山镇华山四队北综合变	10	200	0
11177	睢宁	PMS_睢城树后台（增容）	10	400	193
11178	睢宁	PMS_睢城梨园台	10	400	76
11179	丰县	PMS_华山镇芦楼新村1#变台区	10	400	97
11180	睢宁	PMS_睢城吊桥宋庄台	10	400	210
11181	丰县	PMS_华山镇芦楼新村2#变台区	10	400	33
11182	睢宁	睢城牌坊南庙台	10	400	219
11183	睢宁	PMS_睢城长青后史台	10	400	66
11184	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼东北综合变	10	400	248
11185	睢宁	PMS_睢城杨巷台	10	400	0
11186	丰县	PMS_华山镇枣园村蔡庄东综合变	10	200	32
11187	睢宁	睢城长青小李李一台	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11188	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集五队综合变	10	200	56
11189	睢宁	PMS_睢城孙二台	10	400	136
11190	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集一队综合变	10	200	98
11191	睢宁	PMS_睢城冯井组台	10	400	169
11192	睢宁	睢城冯井宋庄台	10	200	53
11193	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集四队综合变	10	200	24
11194	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集三队综合变	10	200	55
11195	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村张集二队综合变	10	200	58
11196	睢宁	PMS_睢城长青李四台	10	400	146
11197	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼三队综合变	10	200	100
11198	睢宁	PMS_睢城朱楼新村1#变	10	400	82
11199	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼四队综合变	10	200	0
11200	睢宁	PMS_睢城王楼村部	10	400	137
11201	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼二队综合变	10	200	58
11202	睢宁	PMS_睢城吊桥小区台	10	400	170
11203	丰县	PMS_华山镇刑桥村王庄三队综合变	10	200	98
11204	睢宁	睢城前楼中台	10	400	118
11205	丰县	PMS_华山镇刑桥村司坡四队综合变	10	200	80
11206	睢宁	PMS_睢城七井村大徐台	10	200	6
11207	丰县	PMS_华山镇刑桥村王庄四队综合变	10	200	38
11208	丰县	PMS_华山镇刑桥村刑桥西北综合变	10	200	35
11209	睢宁	PMS_睢城街道北台	10	400	188
11210	丰县	PMS_华山镇郭庙村郭庙一队综合变	10	200	129
11211	睢宁	睢城李岳安置小区1#变	10	800	284
11212	丰县	PMS_华山镇郭庙村郭庙二队综合变	10	200	47
11213	睢宁	睢城李岳安置小区2变	10	800	236
11214	丰县	PMS_华山镇郭庙村吴庄北综合变	10	200	12
11215	睢宁	PMS_睢城李岳安置小区3变	10	800	379
11216	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼一队综合变	10	200	96
11217	睢宁	PMS_睢城李岳安置小区4变	10	800	376
11218	丰县	PMS_华山镇枣园村袁庄西综合变	10	200	57
11219	丰县	华山镇华山四队南综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11220	睢宁	PMS_睢城李岳安置小区6变	10	800	120
11221	丰县	PMS_华山镇刑桥村司坡二队综合变	10	200	48
11222	睢宁	PMS_睢城张夸村东北台	10	200	41
11223	丰县	PMS_华山镇刑桥村王庄二队综合变	10	200	87
11224	睢宁	PMS_睢城马元村西北台	10	400	170
11225	丰县	PMS_华山镇刑桥村王庄一队综合变	10	200	62
11226	睢宁	PMS_睢城齐路中台	10	400	39
11227	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄西北综合变	10	200	0
11228	睢宁	睢城名仕花园2号变	10	500	155
11229	丰县	PMS_华山镇郭庙村凡庄北综合变	10	200	72
11230	睢宁	PMS_睢城名仕花园3#变	10	630	209
11231	丰县	PMS_华山镇邢桥村邢桥西南综合变	10	200	27
11232	睢宁	PMS_睢城名仕花园1#变	10	500	61
11233	丰县	PMS_华山镇邢桥村邢桥新村综合变	10	400	175
11234	睢宁	PMS_城区城东劳服公司北侧	10	400	0
11235	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村赵庄南1#综合变	10	200	0
11236	丰县	PMS_华山镇赵庄村李新庄北综合变	10	200	115
11237	睢宁	PMS_城区博爱医院门前台	10	400	43
11238	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村赵庄西综合变	10	200	78
11239	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄北1#综合变	10	200	0
11240	睢宁	睢城彩虹广场门前公变	10	400	208
11241	睢宁	睢城睢宁县鸿升房地产开发有限公司	10	630	68
11242	丰县	华山镇华山五队东综合变	10	400	232
11243	睢宁	城区附中学校门前	10	200	136
11244	睢宁	PMS_城区成侯花园B区2#	10	500	151
11245	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村刘庄西综合变	10	200	72
11246	睢宁	PMS_成侯花园B区11#	10	500	147
11247	丰县	PMS_华山镇刘屯村胡屯东综合变	10	200	80
11248	睢宁	PMS_城区成侯花园B区1#	10	500	182
11249	丰县	PMS_华山镇华山村华山一队东北综合变	10	200	61
11250	睢宁	PMS_成侯花园B区12#	10	500	219
11251	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼二队综合变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11252	睢宁	PMS_成侯花园B区14#	10	500	141
11253	睢宁	PMS_成侯花园B区9#	10	500	130
11254	睢宁	PMS_成侯花园B区10#	10	630	296
11255	睢宁	PMS_成侯花园B区7#变	10	400	0
11256	睢宁	PMS_成侯花园B区4号变	10	400	0
11257	睢宁	PMS_城区迎宾大厦东侧台	10	400	65
11258	睢宁	PMS_弘基上城5#	10	500	159
11259	睢宁	PMS_弘基上城7#	10	500	136
11260	睢宁	PMS_城区中央华府1#变	10	500	142
11261	睢宁	城区中央华府2#变	10	500	233
11262	睢宁	PMS_城区中央华府3#变	10	500	256
11263	睢宁	PMS_银河星城星天地N-1公变	10	630	279
11264	睢宁	PMS_银河星城星天地N-2公变	10	630	275
11265	丰县	PMS_华山镇长庄村村张电池东综合变	10	200	58
11266	丰县	PMS_华山镇双楼村张庄一队综合变	10	200	53
11267	丰县	PMS_华山镇双楼村夸庄北综合变	10	200	96
11268	丰县	PMS_华山镇双楼村朱庄北综合变	10	200	69
11269	丰县	PMS_华山镇刘屯村刘屯北综合变	10	200	44
11270	丰县	PMS_华山镇双楼村石庄中综合变	10	200	29
11271	丰县	PMS_华山镇双楼村张庄二队综合变	10	200	58
11272	丰县	PMS_华山镇双楼村张庄四队综合变	10	200	70
11273	丰县	PMS_华山镇双楼村张庄三队综合变	10	200	127
11274	丰县	PMS_华山镇双楼村双楼东北综合变	10	200	82
11275	丰县	PMS_华山镇枣园村枣园西综合变	10	200	21
11276	丰县	PMS_华山镇枣园村袁庄中综合变	10	200	28
11277	丰县	PMS_华山镇枣园村蔡庄二队综合变	10	200	23
11278	丰县	PMS_华山镇枣园村蔡庄西综合变	10	200	7
11279	丰县	PMS_华山镇枣园村枣园中综合变	10	200	118
11280	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼东南综合变	10	200	108
11281	丰县	PMS_华山镇虎王集村孙庄南综合变	10	200	68
11282	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄东综合变	10	200	68
11283	丰县	PMS_华山镇虎王集村刘屯东综合变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11284	丰县	PMS_ 华山镇长庄村长庄南综合变	10	200	48
11285	丰县	PMS_ 华山镇长庄村长庄西南综合变	10	400	220
11286	丰县	PMS_ 华山镇长庄村王庄东南综合变	10	200	123
11287	丰县	PMS_ 华山镇付庙村付庙九队综合变	10	200	26
11288	丰县	PMS_ 华山镇付庙村付庙五队综合变	10	200	83
11289	丰县	PMS_ 华山镇付庙村大凡庄西南综合变	10	200	24
11290	丰县	PMS_ 华山镇套楼村套楼七队综合变	10	200	118
11291	丰县	PMS_ 华山镇新套楼村新套楼一队综合变	10	200	86
11292	丰县	PMS_ 华山镇石楼村毛楼三队综合变	10	200	81
11293	丰县	PMS_ 华山镇石楼村毛楼一队综合变	10	200	121
11294	丰县	PMS_ 华山镇石楼村毛楼二队综合变	10	200	92
11295	丰县	PMS_ 华山镇石楼村石楼二队综合变	10	200	130
11296	丰县	PMS_ 华山镇石楼村石楼三队综合变	10	200	123
11297	睢宁	PMS_ 银河星城星天地N-3公变	10	630	355
11298	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村邵庄北综合变	10	200	62
11299	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼二队综合变	10	200	48
11300	丰县	PMS_ 华山镇王屯村王屯四队南综合变	10	200	34
11301	睢宁	PMS_ 银河星城星天地N-4公变	10	630	400
11302	丰县	PMS_ 华山镇王屯村王屯三队综合变	10	200	42
11303	睢宁	PMS_ 银河星城星天地N-6公变	10	630	361
11304	丰县	PMS_ 华山镇王屯村王屯一队综合变	10	200	111
11305	睢宁	银河星城1#变-星天地	10	500	127
11306	丰县	PMS_ 华山镇三拔庄村蒋庄2#综合变	10	200	57
11307	睢宁	银河星城2#变-星天地	10	500	230
11308	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村工业区西北综合变	10	200	29
11309	睢宁	PMS_ 城区高塘王圩台	10	200	80
11310	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村工业区北综合变	10	200	0
11311	睢宁	城区小福州西侧公变	10	500	122
11312	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村工业区西南综合变	10	400	271
11313	睢宁	PMS_ 城区睢位路北台	10	400	107
11314	丰县	PMS_ 华山镇三拔庄村小于楼综合变	10	200	89
11315	睢宁	PMS_ 城区高塘刘庄组	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11316	丰县	PMS_华山镇后胡楼村丁王庄西综合变	10	200	69
11317	睢宁	PMS_城区县委宿舍北台	10	80	51
11318	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼二队北综合变	10	200	56
11319	睢宁	PMS_城区岗头小钱庄东台	10	400	0
11320	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼一队北综合变	10	200	45
11321	睢宁	PMS_城区西南小区北西台	10	400	12
11322	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼二队西综合变	10	200	88
11323	睢宁	PMS_城区西柠路东台公变	10	315	0
11324	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼三队综合变	10	200	19
11325	睢宁	城区自来水公司门前	10	400	49
11326	丰县	华山镇后胡楼村后胡楼四队北综合变	10	400	228
11327	丰县	PMS_华山镇后胡楼村丁王庄北综合变	10	200	74
11328	睢宁	PMS_城区三门市门前公变	10	400	80
11329	丰县	PMS_华山镇后胡楼村后胡楼东1#综合变	10	200	103
11330	睢宁	城区西南小区中台	10	400	0
11331	丰县	PMS_华山镇后胡楼村小王屯中综合变	10	200	56
11332	睢宁	PMS_城区交通南巷	10	400	47
11333	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯三队中综合变	10	200	78
11334	丰县	PMS_华山镇后胡楼村雷庄北综合变	10	200	110
11335	睢宁	城区民政局门前北台公变	10	400	28
11336	丰县	PMS_华山镇王屯村代王庄东综合变	10	200	50
11337	睢宁	PMS_城区原气象局门前	10	400	0
11338	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯一队北综合变	10	200	61
11339	睢宁	PMS_城区西南小区北台公变	10	400	0
11340	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯四队北综合变	10	200	123
11341	睢宁	PMS_城区物资商城北门	10	400	7
11342	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯五队综合变	10	200	46
11343	睢宁	城区商贸园	10	400	230
11344	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼街东综合变	10	200	48
11345	睢宁	PMS_城区彩虹公寓1、2#楼公变	10	500	183
11346	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯三队南综合变	10	200	77
11347	睢宁	PMS_城区锦绣华庭1#	10	630	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11348	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯九队综合变	10	200	106
11349	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯四队中综合变	10	200	34
11350	睢宁	PMS_城区锦绣华庭小区2#变	10	630	173
11351	丰县	PMS_华山镇王屯村代王庄南综合变	10	200	80
11352	睢宁	PMS_城区中国城5#变	10	500	197
11353	睢宁	PMS_城区睢城镇安置小区1号变	10	500	185
11354	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼街西综合变	10	200	66
11355	睢宁	PMS_城区睢城镇安置小区号2变	10	500	211
11356	睢宁	PMS_城区锦园书香苑小区1#变	10	500	55
11357	睢宁	PMS_城区锦园书香苑小区2#变	10	500	145
11358	丰县	PMS_华山镇王屯村代王庄西南综合变	10	200	106
11359	丰县	PMS_华山镇王屯村王屯八队南综合变	10	200	85
11360	睢宁	PMS_城区锦园书香苑小区3#变	10	500	176
11361	丰县	PMS_华山镇王屯村代王庄综合变	10	200	29
11362	睢宁	PMS_城区锦园书香苑小区4#变	10	500	115
11363	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼西综合变	10	200	51
11364	睢宁	PMS_城区天华小区1#	10	500	122
11365	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼北综合变	10	200	92
11366	睢宁	PMS_城区天华小区2#	10	500	198
11367	丰县	PMS_华山镇大王庄村李楼三队综合变	10	200	104
11368	睢宁	PMS_天成房地产农场院内1	10	630	30
11369	丰县	PMS_华山镇大王庄村李楼四队综合变	10	200	72
11370	睢宁	PMS_天成房地产农场院内3	10	630	137
11371	丰县	PMS_华山镇大王庄村李楼二队综合变	10	200	95
11372	睢宁	PMS_牡丹园1#变	10	630	181
11373	丰县	华山镇大王庄南综合变	10	200	44
11374	睢宁	PMS_天和御景小区1#变	10	500	16
11375	丰县	PMS_华山镇大王庄村李楼北综合变	10	200	33
11376	睢宁	PMS_天和御景小区2#变	10	500	217
11377	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄三队综合变	10	200	10
11378	睢宁	PMS_天和御景小区3#变	10	500	84
11379	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄四队综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11380	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村小王庄二队综合变	10	200	80
11381	睢宁	PMS_ 天和御景小区4#变变	10	500	182
11382	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村大王庄五队综合变	10	200	95
11383	睢宁	PMS_ 城区幸福小区1#变	10	400	51
11384	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村大王庄六队综合变	10	200	55
11385	睢宁	PMS_ 城区幸福小区2#变	10	400	104
11386	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村小王庄一队综合变	10	200	96
11387	睢宁	PMS_ 城区幸福小区3#变	10	400	149
11388	丰县	PMS_ 华山镇华山村华山八队西综合变	10	200	23
11389	睢宁	PMS_ 城区幸福小区4#变	10	400	78
11390	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村邵庄西南综合变	10	200	113
11391	睢宁	PMS_ 城区幸福小区5#变	10	400	11
11392	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村赵楼西北综合变	10	200	116
11393	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼北1#综合变	10	200	35
11394	睢宁	PMS_ 城区幸福小区6#变	10	400	111
11395	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼南1#综合变	10	200	102
11396	睢宁	PMS_ 城区幸福小区7#变	10	400	76
11397	丰县	PMS_ 华山镇华山村华山二队东北综合变	10	200	79
11398	睢宁	PMS_ 城区幸福小区8#变	10	400	54
11399	睢宁	PMS_ 城区临时抄表3#（苏源龙庄台）	10	400	6
11400	丰县	PMS_ 华山镇邵楼村刘楼一队综合变	10	200	82
11401	睢宁	PMS_ 城区二中西侧	10	400	0
11402	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼东综合变	10	200	105
11403	睢宁	PMS_ 城区局宿舍（红光道）	10	315	0
11404	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村陶庄东综合变	10	200	27
11405	睢宁	PMS_ 城区少体校门前（东侧）	10	400	0
11406	丰县	PMS_ 华山镇王屯村王屯五队北综合变	10	200	27
11407	睢宁	PMS_ 城区种子分公司门前北台	10	400	119
11408	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村赵楼西综合变	10	200	72
11409	睢宁	城区同仁桥南侧公变	10	400	173
11410	丰县	PMS_ 华山镇华山八队南综合变	10	200	94
11411	睢宁	南苑小区10#变	10	630	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11412	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村赵安四队综合变	10	200	24
11413	睢宁	PMS_ 城区杂品公寓门前	10	400	70
11414	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村凡堂屋西综合变	10	200	20
11415	丰县	PMS_ 华山镇华山村华山四队西综合变	10	400	123
11416	睢宁	PMS_ 城区烟酒公司仓库	10	400	80
11417	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村前胡楼一队综合变	10	200	94
11418	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村胡庄北综合变	10	200	49
11419	丰县	PMS_ 华山镇华山村华山三队西综合变	10	200	46
11420	睢宁	PMS_ 天和御景小区5#变变	10	500	187
11421	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村凡堂屋南1#综合变	10	200	88
11422	睢宁	PMS_ 天和御景小区6#变	10	500	135
11423	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村谢新庄东综合变	10	200	74
11424	睢宁	天和御景小区7#变	10	1000	304
11425	丰县	PMS_ 华山村华山二队西综合变	10	200	81
11426	睢宁	PMS_ 天和御景小区8#变	10	500	49
11427	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村前胡楼1#综合变	10	200	45
11428	睢宁	PMS_ 牡丹园2#变	10	630	239
11429	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村赵安一队综合变	10	200	112
11430	睢宁	PMS_ 牡丹园5#变	10	630	160
11431	丰县	PMS_ 华山镇华山村华山九队北综合变	10	200	0
11432	睢宁	PMS_ 牡丹园4#变	10	500	84
11433	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村赵安二队综合变	10	200	80
11434	睢宁	PMS_ 城区九洲花园小区1#	10	500	220
11435	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村赵安三队综合变	10	200	63
11436	睢宁	PMS_ 九洲花园小区2#	10	500	175
11437	丰县	PMS_ 华山村侯园东综合变	10	200	39
11438	睢宁	西盛园1#变配电室1#变	10	500	192
11439	睢宁	西盛园1#变配电室2#变	10	500	219
11440	睢宁	PMS_ 九洲花园小区3#	10	500	167
11441	丰县	PMS_ 华山镇华山村华山五队南综合变	10	200	4
11442	睢宁	西盛园2#变配电室1#变	10	500	96
11443	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村苇子坑九队综合变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11444	睢宁	西盛园3#变配电室1#变	10	500	104
11445	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村六队综合变	10	200	77
11446	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村苇子坑四队综合变	10	200	0
11447	睢宁	PMS_ 城区元府路西段观音公司前东台	10	400	0
11448	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村苇子坑西1综合变	10	200	86
11449	睢宁	PMS_ 城区建筑公司门前台	10	400	216
11450	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村苇子坑二队西综合变	10	200	79
11451	睢宁	PMS_ 城区西关居委西侧台	10	400	0
11452	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村苇子坑南综合变	10	200	68
11453	睢宁	PMS_ 城区社保大楼台	10	500	75
11454	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村示范园综合变	10	200	0
11455	睢宁	PMS_ 城区怡和公寓院内变	10	500	153
11456	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村八队综合变	10	200	0
11457	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村7队综合变	10	200	93
11458	睢宁	PMS_ 城区金桥东圩台	10	400	0
11459	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村三队综合变	10	200	65
11460	睢宁	PMS_ 城区金桥东台中（金桥老庄）	10	400	225
11461	丰县	PMS_ 华山镇华山村华山六队北综合变	10	200	0
11462	睢宁	PMS_ 城区金桥南台	10	400	165
11463	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村一队综合变	10	200	0
11464	睢宁	PMS_ 城区王营张庙台	10	200	136
11465	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村二队综合变	10	200	107
11466	睢宁	PMS_ 城区金桥村	10	400	0
11467	丰县	PMS_ 华山镇新套楼村张安西综合变	10	200	59
11468	睢宁	PMS_ 城区公路管理站西侧	10	50	37
11469	丰县	PMS_ 华山镇华山新村西综合变	10	200	0
11470	睢宁	城区高塘西台	10	400	302
11471	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村草庙西综合变	10	200	75
11472	睢宁	PMS_ 城区石土庙陈庄	10	315	27
11473	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑谢楼西综合变	10	200	79
11474	睢宁	PMS_ 城区高塘陈湖台	10	400	203
11475	丰县	PMS_ 华山镇苇子坑村谢楼南综合变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11476	睢宁	PMS_城区土地局宿舍东农业巷台	10	315	0
11477	丰县	PMS_华山镇茅子坑草庙南综合变	10	200	66
11478	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙四队综合变	10	200	68
11479	睢宁	PMS_城区起重机械厂东侧	10	400	135
11480	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙二队综合变	10	200	63
11481	睢宁	PMS_城区福西花园	10	400	34
11482	丰县	PMS_华山镇郭河村李庄东综合变	10	200	56
11483	睢宁	PMS_城区花园社区1#变	10	400	118
11484	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙一队综合变	10	400	0
11485	睢宁	城区时代花园河北侧	10	400	118
11486	丰县	PMS_华山镇付庙村大凡庄二队综合变	10	200	0
11487	睢宁	PMS_城区国税局门前公变	10	400	17
11488	丰县	PMS_华山镇付庙村大凡庄一队综合变	10	200	71
11489	睢宁	PMS_城区能源办门前	10	400	178
11490	丰县	PMS_华山镇郭河村早胡集北综合变	10	200	2
11491	丰县	PMS_华山镇郭河村赵庄南综合变	10	200	48
11492	睢宁	PMS_城区二中西则公变	10	400	0
11493	丰县	PMS_华山镇套楼村五队北综合变	10	200	0
11494	睢宁	PMS_城区民政局门前	10	400	76
11495	丰县	PMS_华山镇套楼村套六队北综合变	10	200	122
11496	睢宁	城区华夏宾馆门前北台	10	315	0
11497	丰县	PMS_华山镇套楼村十队综合变	10	200	77
11498	丰县	PMS_华山镇郭河村赵庄北综合变	10	200	106
11499	睢宁	城区华夏宾馆门前公变	10	315	0
11500	丰县	PMS_华山镇套楼村套楼八队综合变	10	400	176
11501	睢宁	PMS_城区实小南侧	10	400	74
11502	丰县	PMS_华山镇套楼村九队综合变	10	200	52
11503	睢宁	城区睢魏路南台公变	10	400	0
11504	丰县	PMS_华山镇套楼村六队综合变	10	200	101
11505	睢宁	PMS_城区石油公司院内公变	10	315	61
11506	丰县	PMS_华山镇新套楼村三队综合变	10	200	70
11507	丰县	PMS_华山镇新套楼村二队综合变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11508	丰县	PMS_华山镇林场养殖场南综合变	10	200	59
11509	睢宁	PMS_睢城四里南台	10	250	0
11510	睢宁	PMS_睢城四里东台	10	400	104
11511	丰县	PMS_华山镇林场北综合变	10	200	126
11512	丰县	PMS_华山镇蒋楼村村李安屋东综合变	10	200	57
11513	睢宁	PMS_城区花园社区2#变	10	400	109
11514	丰县	PMS_华山镇林场西综合变	10	200	117
11515	睢宁	PMS_城区地方工业供销总公司(小区公变)	10	200	95
11516	丰县	PMS_华山镇石楼村季庙西综合变	10	200	113
11517	睢宁	PMS_城区国土资源局	10	315	58
11518	丰县	PMS_华山镇石楼村张庄西综合变	10	200	34
11519	睢宁	PMS_城区学府家园1#	10	400	127
11520	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯五队综合变	10	200	87
11521	睢宁	PMS_城区蔷薇园1#变	10	630	307
11522	丰县	PMS_华山镇石楼村张庄东综合变	10	200	20
11523	睢宁	PMS_城区蔷薇园2#变	10	500	180
11524	丰县	PMS_华山镇徐屯村新徐屯东综合变	10	400	152
11525	睢宁	PMS_城区睢宁县人力资源市场1#	10	400	187
11526	丰县	PMS_华山镇石楼村季庙北综合变	10	200	136
11527	睢宁	PMS_城区睢宁县人力资源市场2#	10	400	233
11528	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯东1#综合变	10	400	50
11529	睢宁	PMS_城区上海国际花园1#变	10	500	84
11530	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯二队综合变	10	200	95
11531	睢宁	PMS_城区上海国际花园2#变	10	500	157
11532	丰县	PMS_华山镇大沙河果品交易市场南综合变	10	200	52
11533	睢宁	PMS_幸福安置小区2#变	10	500	239
11534	丰县	PMS_华山镇赵屯村赵屯后北综合变	10	400	0
11535	睢宁	PMS_幸福安置小区3#变	10	500	172
11536	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯三队综合变	10	200	52
11537	睢宁	PMS_城区肉联厂北门	10	315	0
11538	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯四队综合变	10	200	99
11539	睢宁	PMS_城区物价局南侧	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11540	丰县	PMS_ 华山镇徐屯村徐屯六队综合变	10	200	92
11541	睢宁	PMS_ 幸福安置小区1#变	10	500	190
11542	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村刘楼七队综合变	10	200	96
11543	睢宁	PMS_ 城区开发区王营村	10	250	33
11544	丰县	PMS_ 华山镇徐屯村徐屯七队综合变	10	400	0
11545	睢宁	PMS_ 城区东关加油站	10	400	157
11546	丰县	PMS_ 华山镇郭庙村吴庄南综合变	10	200	97
11547	睢宁	PMS_ 城区金辉公寓	10	630	203
11548	丰县	PMS_ 华山镇徐屯村徐屯一队综合变	10	200	71
11549	睢宁	PMS_ 城区交警大队门前公变	10	400	0
11550	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村程庄一队综合变	10	200	28
11551	睢宁	PMS_ 春江花城小区3#变	10	1000	386
11552	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村程庄三队综合变	10	200	79
11553	睢宁	PMS_ 城区开泰大厦	10	800	419
11554	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村程庄六队综合变	10	200	53
11555	睢宁	PMS_ 城区烟草小区	10	400	202
11556	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村段庄南综合变	10	200	24
11557	睢宁	城区新闻中心宿舍	10	400	13
11558	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村程庄八队综合变	10	200	0
11559	睢宁	PMS_ 宣武小区1#变	10	630	170
11560	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村杏行一队综合变	10	200	0
11561	睢宁	PMS_ 宣武小区2#变	10	630	183
11562	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村程庄七队综合变	10	200	82
11563	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村程庄二队综合变	10	200	28
11564	丰县	PMS_ 华山镇满庄村满庄北综合变	10	200	27
11565	睢宁	PMS_ 城区华宁小区	10	630	305
11566	丰县	PMS_ 华山镇三拔庄村三拔庄西综合变	10	200	88
11567	睢宁	PMS_ 城区威尼斯商城	10	630	186
11568	丰县	PMS_ 华山镇三拔庄村蒋庄东综合变	10	200	38
11569	睢宁	城区书香苑东区	10	630	285
11570	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村刘老庄西综合变	10	200	50
11571	睢宁	PMS_ 城区文学路北段公变	10	400	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11572	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村赵屯六队综合变	10	200	117
11573	睢宁	PMS_ 中山公寓2#变	10	630	211
11574	丰县	PMS_ 华山镇大沙河果品交易市场综合变	10	400	253
11575	睢宁	PMS_ 城区兴业商城门前	10	400	169
11576	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村赵屯二队综合变	10	200	58
11577	睢宁	PMS_ 城区职小门前公变	10	400	55
11578	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村赵屯三队综合变	10	200	85
11579	睢宁	城区工商局门前	10	400	29
11580	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村赵屯一队综合变	10	200	96
11581	睢宁	PMS_ 城区消防队门前	10	315	3
11582	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村刘沙坡西综合变	10	200	42
11583	睢宁	PMS_ 城区北陵居委门前	10	400	126
11584	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村刘沙坡东综合变	10	400	103
11585	睢宁	城区时代花园门前	10	400	95
11586	丰县	PMS_ 华山镇渠楼村毛楼七队综合变	10	200	79
11587	睢宁	PMS_ 城区房管局东侧公用变	10	400	102
11588	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村刘沙坡中综合变	10	200	42
11589	睢宁	PMS_ 城区威尼斯商城南侧	10	400	83
11590	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村赵屯五队综合变	10	200	0
11591	睢宁	城区农场中街	10	400	0
11592	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村赵屯四队综合变	10	200	98
11593	睢宁	PMS_ 城区睢中教职工宿舍	10	400	189
11594	丰县	PMS_ 华山镇小史楼村洼西三队综合变	10	200	105
11595	睢宁	PMS_ 城区东关老工商局门前公变	10	400	8
11596	丰县	PMS_ 华山镇小史楼村洼西二队综合变	10	200	106
11597	睢宁	PMS_ 城区东城社区安置楼	10	500	173
11598	丰县	PMS_ 华山镇张庄村大史楼四队综合变	10	200	40
11599	睢宁	城区毛二队公变	10	400	0
11600	丰县	PMS_ 华山镇张庄村大史楼五队综合变	10	200	30
11601	睢宁	PMS_ 城区九月广场南侧	10	400	10
11602	丰县	PMS_ 华山镇张庄村张庄一队综合变	10	200	41
11603	睢宁	PMS_ 城区农机局	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11604	丰县	PMS_ 华山镇张庄村大史楼三队综合变	10	200	105
11605	睢宁	PMS_ 城区睢城派出所东侧	10	400	156
11606	丰县	PMS_ 华山镇张庄村大史楼六队综合变	10	200	118
11607	睢宁	PMS_ 城区宁海学校东侧	10	400	118
11608	丰县	PMS_ 华山镇张庄村大史楼七队综合变	10	200	103
11609	睢宁	城区汤刘三队	10	315	0
11610	丰县	PMS_ 华山镇张庄村张庄二队综合变	10	200	22
11611	睢宁	城区红旗小学南侧公变	10	400	238
11612	睢宁	PMS_ 城区人民医院南门	10	315	221
11613	丰县	PMS_ 华山镇枣园村蔡庄一队综合变	10	200	97
11614	睢宁	PMS_ 城区财政局宿舍西侧	10	400	96
11615	睢宁	PMS_ 城区璀璨光雕公用变	10	400	254
11616	丰县	PMS_ 华山镇华山村法庭台区综合变	10	200	70
11617	睢宁	PMS_ 城区庙湾三队红旗巷	10	400	91
11618	丰县	PMS_ 华山镇中胡楼村凡堂屋南综合变	10	400	237
11619	睢宁	城区香居房地产开发有限公司1#变	10	500	156
11620	丰县	PMS_ 华山镇华山村华一队东综合变	10	200	0
11621	睢宁	城区香居房地产开发有限公司2#变	10	500	163
11622	丰县	PMS_ 华山镇双楼村朱庄东综合变	10	200	107
11623	睢宁	PMS_ 上海花苑1#箱变	10	500	155
11624	丰县	PMS_ 华山镇虎王集三队北综合变	10	200	10
11625	睢宁	PMS_ 上海花苑2#箱变	10	500	0
11626	丰县	PMS_ 华山镇付庙村付庙三队综合变	10	200	50
11627	丰县	PMS_ 华山镇枣园村袁庄西一队综合变	10	200	0
11628	丰县	PMS_ 华山镇渠楼村渠楼东南综合变	10	200	48
11629	丰县	PMS_ 华山镇中胡村中胡楼西综合变	10	200	82
11630	睢宁	上海花苑3#箱变	10	630	171
11631	丰县	PMS_ 华山镇郭庙村郭庙南综合变	10	200	0
11632	睢宁	上海花苑4#箱变	10	500	121
11633	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村大王庄二队综合变	10	200	36
11634	睢宁	PMS_ 上海花苑5#箱变	10	630	215
11635	丰县	PMS_ 华山镇徐屯东2#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11636	睢宁	城区香居房地产开发有限公司3#变	10	500	143
11637	丰县	PMS_ 华山镇双楼村朱庄中综合变	10	200	0
11638	睢宁	红叶集贸市场1#变	10	630	328
11639	丰县	PMS_ 华山镇双楼村小黄楼西综合变	10	200	62
11640	睢宁	PMS_ 红叶集贸市场2#变	10	500	156
11641	丰县	PMS_ 华山镇虎王集村六队西综合变	10	200	77
11642	睢宁	红叶集贸市场3#变	10	500	87
11643	丰县	PMS_ 华山镇虎王集一队南综合变	10	200	25
11644	睢宁	城区信访局门前	10	400	237
11645	丰县	PMS_ 华山镇虎王集六队南综合变	10	200	99
11646	睢宁	幸福安置小区4#变	10	500	310
11647	丰县	PMS_ 华山镇刘屯村胡屯南综合变	10	200	29
11648	睢宁	PMS_ 城区公安局东侧公变	10	200	117
11649	丰县	PMS_ 华山镇长庄村尹寨门西综合变	10	200	0
11650	睢宁	PMS_ 城区卞王沈庄	10	400	188
11651	丰县	PMS_ 华山镇刘屯村胡屯西综合变	10	200	100
11652	睢宁	PMS_ 城区县委宿舍公变-	10	400	91
11653	丰县	PMS_ 华山镇华山村侯园综合变	10	200	67
11654	睢宁	PMS_ 城区东方花园小区1#变	10	630	246
11655	丰县	PMS_ 华山镇大王庄村小王庄北综合变	10	200	69
11656	睢宁	PMS_ 城区东方花园小区2#变	10	500	141
11657	睢宁	PMS_ 城区东方花园小区3#变	10	500	118
11658	睢宁	PMS_ 城区锦绣豪庭小区1#变	10	500	171
11659	丰县	PMS_ 华山镇邵庄村赵楼北综合变	10	200	77
11660	睢宁	PMS_ 城区锦绣豪庭小区2#变	10	500	193
11661	睢宁	PMS_ 城区锦绣豪庭小区3#变	10	500	80
11662	睢宁	PMS_ 城区锦绣豪庭小区4#变	10	500	195
11663	丰县	PMS_ 华山镇蒋庄村谢村西综合变	10	200	32
11664	睢宁	PMS_ 城区国税局宿舍台	10	500	177
11665	丰县	PMS_ 华山镇长庄村尹寨门南综合变	10	200	0
11666	睢宁	PMS_ 城区一水清门前东台	10	400	79
11667	丰县	PMS_ 华山镇虎王集村虎九队综合变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11668	睢宁	PMS_城区中行后侧	10	500	133
11669	丰县	PMS_华山镇虎王集村虎七队综合变	10	200	56
11670	睢宁	PMS_城区淮海巷东侧台	10	400	112
11671	丰县	PMS_华山镇虎王集村虎王集二队综合变	10	200	122
11672	睢宁	PMS_城区红旗安置房台	10	500	159
11673	丰县	PMS_华山镇刘屯村刘屯西综合变	10	200	69
11674	睢宁	PMS_城区阳光小区2#台	10	500	88
11675	丰县	PMS_华山镇长庄村张电池南综合变	10	200	31
11676	睢宁	PMS_城区小福州育才小区	10	500	160
11677	丰县	PMS_华山镇虎王集村尹小楼一队综合变	10	200	46
11678	睢宁	PMS_城区曙光小区	10	630	254
11679	丰县	PMS_华山镇虎王集村尹小楼西综合变	10	200	75
11680	睢宁	城区中山花园	10	630	155
11681	丰县	PMS_华山镇汉御华庭2#综合变	10	400	212
11682	睢宁	PMS_城区中央大街单相变-1	10	80	22
11683	丰县	PMS_华山镇华山东5综合变	10	200	49
11684	丰县	PMS_华山镇大王庄村圣楼南综合变	10	200	110
11685	睢宁	城区党校门前	10	400	67
11686	丰县	PMS_华山镇邵庄村刘楼六队综合变	10	200	101
11687	睢宁	PMS_城区电教路	10	400	26
11688	丰县	PMS_华山镇茅子坑村10kv草庙中	10	200	102
11689	睢宁	PMS_城区二招院外公变	10	315	0
11690	丰县	PMS_华山镇华山村华山三队南综合变	10	200	106
11691	睢宁	PMS_城区董林队南台	10	400	98
11692	丰县	PMS_华山镇杏花新村八综合变	10	400	121
11693	睢宁	PMS_城区二小校门前	10	400	0
11694	睢宁	PMS_城区生产公司门前公变	10	400	0
11695	丰县	PMS_华山镇杏花新村九综合变	10	400	127
11696	睢宁	PMS_城区元府路县总社门前	10	400	160
11697	丰县	PMS_华山镇杏花新村十综合变	10	400	220
11698	睢宁	PMS_城区绿都花园1#变	10	500	163
11699	丰县	PMS_华山镇杏花新村十一综合变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11700	睢宁	PMS_城区绿都花园2#变	10	500	134
11701	丰县	PMS_华山镇杏花新村十二综合变	10	400	166
11702	丰县	PMS_华山镇杏花新村十三综合变	10	400	194
11703	睢宁	PMS_城区绿都花园3#变	10	500	114
11704	睢宁	PMS_城区绿都花园4#变	10	500	44
11705	丰县	PMS_华山镇汉御华庭1#综合变	10	400	161
11706	丰县	PMS_华山镇杏花新村十四综合变	10	400	115
11707	睢宁	城区绿都花园5#变	10	500	179
11708	丰县	PMS_华山镇河畔佳苑1#变	10	800	491
11709	睢宁	城区红叶小区6#	10	400	66
11710	丰县	PMS_华山镇河畔佳苑2#变	10	800	428
11711	睢宁	南苑小区9#变	10	630	156
11712	丰县	PMS_华山镇河畔佳苑3#箱变	10	800	413
11713	睢宁	PMS_城区苑南大厦	10	315	40
11714	丰县	PMS_华山镇河畔佳苑4#箱变	10	800	458
11715	睢宁	PMS_城区酒厂门前单相公变	10	50	3
11716	丰县	PMS_华山镇徐屯村徐屯八队综合变	10	400	15
11717	睢宁	PMS_城区银河星城2#变	10	630	158
11718	丰县	华山镇徐屯村徐屯九队综合变	10	400	0
11719	睢宁	PMS_城区银河星城3#变	10	630	265
11720	丰县	PMS_华山镇汉御华庭3#综合变	10	400	141
11721	睢宁	PMS_城区银河星城4#变	10	630	141
11722	丰县	PMS_华山镇小史楼村梁新庄新村西综合变	10	200	50
11723	睢宁	PMS_城区银河星城1#变	10	630	229
11724	丰县	华山镇初中家属院综合变	10	400	0
11725	睢宁	PMS_红叶公寓2#变	10	500	200
11726	丰县	PMS_华山镇满庄村裴庄东综合变	10	200	71
11727	睢宁	PMS_城区实小宿舍台变	10	500	239
11728	丰县	PMS_华山镇张集六队综合变	10	200	87
11729	睢宁	PMS_城区教堂门前台	10	500	150
11730	丰县	PMS_华山镇华山高中家属院综合变	10	200	44
11731	睢宁	PMS_城区天虹加油站东侧台变	10	500	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11732	丰县	PMS_华山镇付庙村凡庄东南综合变	10	200	53
11733	睢宁	PMS_城区收费站路灯单变	10	80	64
11734	睢宁	PMS_城区汤刘张杨台	10	400	32
11735	睢宁	PMS_城区汤刘北台	10	400	0
11736	睢宁	PMS_城区汤刘秦吴东台	10	400	83
11737	睢宁	PMS_城区高塘西南台	10	100	30
11738	睢宁	PMS_城区高塘西北台	10	100	35
11739	睢宁	PMS_城区高塘中台	10	400	137
11740	睢宁	PMS_城区高塘新村	10	400	50
11741	睢宁	城区程庄	10	200	90
11742	睢宁	PMS_城区供电局家属院宿舍-	10	400	124
11743	睢宁	PMS_城区庙湾四队（油厂线）	10	400	0
11744	睢宁	PMS_城区毛四队	10	400	0
11745	睢宁	PMS_城区高宅新村	10	400	13
11746	睢宁	PMS_城区卫校院内	10	400	34
11747	睢宁	PMS_城区濉河路南段公变	10	315	245
11748	睢宁	PMS_城区面粉厂宿舍公变	10	400	20
11749	睢宁	PMS_城区色织厂南门公变	10	400	98
11750	睢宁	PMS_城区纱厂南门东台	10	315	0
11751	睢宁	PMS_城区柳琴剧团西侧	10	400	143
11752	睢宁	PMS_城区五金厂门前	10	315	11
11753	睢宁	PMS_城区城东毛一队公变	10	400	0
11754	睢宁	PMS_城区威尼斯商城北门	10	400	151
11755	睢宁	PMS_睢城汽配城公变	10	400	141
11756	睢宁	PMS_城区西关居委公变	10	400	0
11757	睢宁	PMS_城区百花路	10	400	26
11758	睢宁	城区胡西花园公变	10	400	75
11759	睢宁	城区西南小区南台	10	400	50
11760	睢宁	PMS_城区轧花厂综合楼	10	400	0
11761	睢宁	城区大观园门前	10	400	82
11762	睢宁	城区高塘陈湖西台	10	400	156
11763	睢宁	PMS_城区余庄西台公变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11764	睢宁	城区百货大楼门前公变	10	400	54
11765	睢宁	城区中国城4#	10	400	0
11766	睢宁	城区剧场门前	10	315	20
11767	睢宁	PMS_城区粮食局门前	10	400	126
11768	睢宁	PMS_城区新市街北台	10	400	50
11769	睢宁	PMS_城区副食组南侧	10	315	48
11770	睢宁	PMS_城区镇副食组南台公变	10	400	229
11771	睢宁	城区锯条厂北侧	10	400	124
11772	睢宁	PMS_城区青年路西首公变	10	315	217
11773	睢宁	PMS_城区汤刘汤二台	10	400	124
11774	睢宁	PMS_城区汤刘四队台	10	400	111
11775	睢宁	城区城东毛一队	10	400	0
11776	睢宁	PMS_城区东南小区东台(航运公司门前)	10	400	264
11777	丰县	华山镇钢材市场12号综合变	10	400	0
11778	丰县	华山镇钢材市场15号综合变	10	400	51
11779	丰县	华山镇钢材市场17号综合变	10	400	0
11780	丰县	华山镇钢材市场13号综合变	10	400	14
11781	丰县	华山镇钢材市场11号综合变	10	400	119
11782	丰县	华山镇邵庄村赵楼六队综合变	10	400	246
11783	丰县	PMS_华山镇梨园水岸1号综合变	10	800	316
11784	丰县	PMS_华山镇梨园水岸5号综合变	10	800	373
11785	丰县	PMS_华山镇梨园水岸3号综合变	10	800	320
11786	丰县	PMS_华山镇梨园水岸2号综合变	10	800	337
11787	丰县	PMS_华山镇梨园水岸4号综合变	10	800	360
11788	丰县	PMS_丰县华山镇和信花园2号变	10	630	343
11789	丰县	PMS_丰县华山镇和信花园1号变	10	630	326
11790	丰县	华山镇套楼村套楼四队中综合变	10	400	170
11791	丰县	华山镇梨园水岸二期配变	10	800	373
11792	丰县	华山镇邵庄西北综合变	10	200	0
11793	丰县	华山镇钢材市场14号综合变	10	200	96
11794	丰县	华山镇徐屯村徐屯东北综合变	10	400	0
11795	丰县	华山镇驻地供电南2#综合变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11796	丰县	华山镇邵庄西公变	10	400	137
11797	丰县	华山镇驻地供电西综合变	10	400	70
11798	丰县	华山镇华山一队北综合变	10	400	119
11799	丰县	华山镇华盛园小区1号变	10	800	520
11800	丰县	华山镇华盛园3号变	10	800	530
11801	丰县	华山镇华盛园4号变	10	800	428
11802	丰县	华山镇华盛园2号变	10	800	517
11803	丰县	华山镇郭河村4综合变	10	400	254
11804	丰县	华山镇套楼新村综合变	10	400	175
11805	丰县	华山镇石楼十队综合变	10	400	0
11806	丰县	华山镇中胡楼村前胡楼二队公变	10	400	192
11807	丰县	华山镇孙新庄综合变	10	400	39
11808	丰县	华山镇华山东2号综合变	10	400	143
11809	睢宁	PMS 城区新城路西台	10	400	109
11810	丰县	华山镇敬老院西综合变	10	400	104
11811	丰县	华山镇张庄北综合变	10	400	51
11812	丰县	华山镇华山八队综合变	10	400	89
11813	丰县	华山镇镇驻地供电北综合变	10	400	52
11814	睢宁	PMS 城区庆夏庄	10	400	240
11815	丰县	华山镇供电所北1号综合变	10	400	51
11816	睢宁	城区老年干部活动中心(东北小区西南台)	10	630	131
11817	丰县	华山镇杏行综合变	10	400	60
11818	睢宁	城区东北小区南西台	10	630	159
11819	丰县	华山镇镇驻地市场综合变	10	400	20
11820	睢宁	PMS 城区东北小区南东台	10	630	195
11821	丰县	华山村华山七队东综合变	10	400	128
11822	睢宁	PMS 城区棉麻公司综合楼	10	315	82
11823	丰县	华山镇苇子坑村坑西公变	10	400	144
11824	丰县	华山镇小史楼新型社区2号变压器	10	630	225
11825	丰县	华山镇小史楼新型社区3号变压器	10	630	208
11826	睢宁	城区东北小区北西台	10	400	162
11827	丰县	华山镇小史楼新型社区4号变压器	10	630	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11828	睢宁	PMS_城区二小校东台	10	400	47
11829	丰县	华山镇小史楼新型社区1号变压器	10	630	304
11830	睢宁	PMS_城区红旗路农贸市场门前	10	400	135
11831	丰县	华山镇华山新区东北综合变	10	200	0
11832	睢宁	城区交通巷、庙湾张庄-	10	400	11
11833	丰县	PMS_华山镇华山东1综合变	10	200	42
11834	丰县	华山镇华山东4综合变	10	400	33
11835	睢宁	城区西柠路公变	10	315	0
11836	丰县	PMS_华山镇华山东3综合变	10	200	4
11837	睢宁	PMS_城区供电局东侧公变	10	400	45
11838	丰县	PMS_华山镇华山二队东综合变	10	200	38
11839	睢宁	城区移动公司东侧	10	400	139
11840	丰县	PMS_华山镇虎王集一队东综合变	10	200	3
11841	睢宁	PMS_城区红叶小区二期西台	10	315	13
11842	睢宁	PMS_城区红叶小区二期东台	10	400	114
11843	丰县	PMS_华山镇虎王集一队北综合变	10	200	25
11844	睢宁	城区红叶小区4#	10	400	87
11845	丰县	PMS_华山镇虎王集三队西综合变	10	200	57
11846	睢宁	城区红叶小区1#	10	400	89
11847	丰县	PMS_华山镇赵楼东综合变	10	160	8
11848	睢宁	城区红叶路北段国税局宿舍	10	400	0
11849	睢宁	PMS_城区少体校门前-	10	400	0
11850	丰县	PMS_华山镇付庙南3综合变	10	200	31
11851	睢宁	PMS_城区红旗小区	10	315	44
11852	丰县	PMS_华山镇杏花村（5）综合变	10	400	200
11853	睢宁	城区红旗小区中台公变	10	400	162
11854	丰县	PMS_华山镇杏花村（6）综合变	10	400	222
11855	睢宁	PMS_城区红旗队	10	400	81
11856	睢宁	城区亨通小区	10	400	0
11857	丰县	PMS_华山镇杏花村（7）综合变	10	400	139
11858	睢宁	PMS_城区镇政府门前	10	400	68
11859	丰县	PMS_华山镇三拔庄北综合变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11860	睢宁	PMS_城区城西派出所门前公变	10	400	20
11861	睢宁	PMS_城区东北小区北东台	10	400	0
11862	丰县	PMS_华山镇三拔南综合变	10	200	93
11863	睢宁	PMS_城区怡和公寓北台	10	400	46
11864	睢宁	PMS_城区县委宿舍南台	10	80	37
11865	丰县	PMS_华山镇中胡楼东	10	200	66
11866	睢宁	城区中行西侧	10	400	258
11867	丰县	PMS_华山镇中胡楼南	10	200	73
11868	睢宁	城区庙湾三队	10	400	0
11869	丰县	PMS_华山镇中胡楼村西1	10	200	111
11870	睢宁	PMS_城区岗头张庄台	10	400	221
11871	丰县	PMS_华山镇华山新村综合变	10	400	1
11872	睢宁	PMS_城区卞王孙庄	10	400	0
11873	丰县	PMS_华山镇华山五队西	10	200	45
11874	睢宁	PMS_城区岗头小钱庄	10	400	0
11875	丰县	PMS_大沙河镇一分场综合变	10	400	170
11876	睢宁	PMS_城区农科所西侧公变	10	400	57
11877	丰县	PMS_丰县大沙河镇张屯西综合变	10	200	71
11878	睢宁	城区岗头村部	10	315	0
11879	丰县	PMS_大沙河镇三分场东综合变	10	400	110
11880	睢宁	PMS_城区岗头村部东台	10	400	147
11881	丰县	PMS_大沙河镇曲房寺综合变	10	400	183
11882	睢宁	城区三井1	10	400	0
11883	丰县	PMS_大沙河破楼	10	400	90
11884	睢宁	PMS_城区向阳组公变	10	400	7
11885	丰县	大沙河镇工业园区综合变	10	200	0
11886	睢宁	PMS_城区一水清宿舍	10	400	0
11887	睢宁	PMS_城区银岗新村公变	10	400	107
11888	丰县	大沙河二坝村唐林南	10	400	27
11889	睢宁	PMS_城区兴业商城	10	400	169
11890	丰县	PMS_大沙河孙寨西	10	200	0
11891	睢宁	PMS_城区招商市场北台	10	315	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11892	丰县	PMS_大沙河高井	10	200	67
11893	睢宁	城区文学北路玉兰小区	10	400	66
11894	丰县	大沙河孙寨北	10	400	0
11895	睢宁	PMS_九鼎一品开闭所所用1#变	10	30	22
11896	丰县	PMS_大沙河前孙寨北	10	200	64
11897	睢宁	PMS_城区大自然南台居民	10	400	20
11898	丰县	PMS_丰县大沙河镇张屯东综合变	10	400	215
11899	睢宁	PMS_城区元府路西段观音公司前	10	315	9
11900	丰县	PMS_大沙河孙寨东	10	200	0
11901	睢宁	PMS_城区王营村部台	10	400	243
11902	丰县	PMS_大沙河孙桃园	10	200	98
11903	睢宁	PMS_城区位楼村1#变	10	200	128
11904	丰县	PMS_大沙河前集北	10	200	124
11905	丰县	PMS_大沙河毛楼	10	200	42
11906	丰县	PMS_大沙河郭楼	10	200	54
11907	睢宁	PMS_城区位楼村2#变	10	200	150
11908	丰县	大沙河包庄东	10	400	123
11909	睢宁	PMS_城区贾庄台（气象局南侧）	10	80	0
11910	睢宁	城区土地局宿舍公变	10	400	253
11911	丰县	PMS_大沙河包庄西	10	400	177
11912	睢宁	PMS_城区气象站门前	10	400	0
11913	丰县	PMS_丰县大沙河镇白元北综合变	10	200	3
11914	睢宁	PMS_城区江阴路北段公变	10	400	22
11915	丰县	PMS_大沙河白元南	10	400	61
11916	丰县	丰县大沙河镇川楼综合变	10	400	182
11917	睢宁	PMS_城区苏源热电有限公司	10	200	62
11918	丰县	大沙河施集北	10	200	0
11919	睢宁	PMS_城区高塘南台	10	400	300
11920	丰县	PMS_大沙河火神庙	10	200	0
11921	丰县	PMS_大沙河曹庄村	10	400	0
11922	睢宁	PMS_城区石土庙北台	10	400	167
11923	丰县	PMS_大沙河镇黄庄村火神庙综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11924	睢宁	PMS_城区石土庙中台	10	400	148
11925	丰县	PMS_大沙河镇代庄刘庄综合变	10	200	36
11926	睢宁	城区曙光小区北台	10	400	33
11927	丰县	PMS_大沙河施集	10	400	102
11928	睢宁	PMS_城区苏源社区北台	10	315	197
11929	睢宁	PMS_城区汤刘小全一队	10	400	0
11930	睢宁	城区冯庄公变	10	400	68
11931	丰县	PMS_大沙河牛聚市	10	400	206
11932	睢宁	PMS_城区汤刘秦吴西台	10	400	59
11933	丰县	PMS_大沙河后代	10	400	159
11934	睢宁	PMS_城区环宇商住楼	10	200	0
11935	丰县	PMS_大沙河镇姚庄东综合变	10	200	3
11936	睢宁	PMS_小福州南侧公变	10	500	114
11937	丰县	大沙河姚庄西	10	400	75
11938	睢宁	南苑小区4#变	10	630	213
11939	丰县	大沙河前集南	10	400	138
11940	睢宁	南苑小区3#变	10	630	207
11941	丰县	大沙河镇二坝东综合变	10	200	15
11942	睢宁	南苑小区2#变	10	630	155
11943	丰县	PMS_大沙河新庄	10	400	111
11944	睢宁	春江花城小区1#变	10	630	233
11945	丰县	大沙河黑楼后	10	400	195
11946	睢宁	PMS_春江花城小区2#变	10	500	80
11947	丰县	PMS_大沙河小陈庄	10	200	35
11948	睢宁	PMS_睢宁大院1#变	10	500	80
11949	丰县	PMS_大沙河镇魏庄综合变	10	200	30
11950	睢宁	PMS_睢宁大院2#变	10	500	149
11951	丰县	大沙河陈庄	10	400	65
11952	睢宁	PMS_睢宁大院3#变	10	500	222
11953	丰县	PMS_大沙河镇管新庄	10	400	44
11954	睢宁	PMS_睢宁大院4#变	10	500	90
11955	丰县	大沙河镇刘庄综合变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11956	睢宁	PMS_睢宁大院5#变	10	500	190
11957	丰县	大沙河程庄北	10	100	0
11958	睢宁	PMS_睢宁大院6#变	10	500	90
11959	丰县	大沙河聂洼王庄	10	200	67
11960	睢宁	PMS_彩虹公寓2#	10	500	0
11961	丰县	大沙河岳庄谢楼	10	200	24
11962	睢宁	彩虹公寓5#	10	630	207
11963	丰县	丰县大沙河镇果园综合变	10	400	210
11964	睢宁	PMS_彩虹公寓8#变	10	500	88
11965	丰县	PMS_大沙河镇岳东	10	400	0
11966	睢宁	PMS_彩虹公寓6#	10	500	117
11967	丰县	大沙河镇区	10	200	0
11968	睢宁	PMS_彩虹公寓4#	10	500	114
11969	丰县	PMS_大沙河镇岳庄村	10	400	70
11970	丰县	大沙河镇岳庄北	10	200	33
11971	睢宁	PMS_彩虹公寓3#	10	500	126
11972	丰县	大沙河镇祠堂综合变	10	400	182
11973	丰县	丰县大沙河镇孙庄综合变	10	200	46
11974	丰县	丰县大沙河镇张庄综合变	10	200	0
11975	睢宁	PMS_彩虹公寓1#	10	500	0
11976	丰县	丰县大沙河镇聂洼村综合变	10	200	22
11977	睢宁	PMS_彩虹公寓7#	10	500	124
11978	丰县	PMS_丰县大沙河镇岳庄村岳庄综合变	10	400	111
11979	睢宁	南苑小区6#变	10	630	109
11980	丰县	PMS_大沙河公用	10	400	0
11981	睢宁	PMS_南苑小区7#变	10	630	153
11982	丰县	大沙河蒋庄南	10	200	0
11983	睢宁	南苑小区5#变	10	630	141
11984	丰县	PMS_丰县大沙河镇同东综合变	10	200	18
11985	睢宁	PMS_南苑小区8#变	10	630	164
11986	丰县	PMS_丰县大沙河镇四场综合变	10	400	173
11987	睢宁	城区汤刘南台	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11988	丰县	PMS_丰县大沙河镇九场综合变	10	200	104
11989	睢宁	PMS_城区时代花园南门东台（东方红门前）	10	400	179
11990	丰县	PMS_丰县大沙河镇三场综合变	10	400	197
11991	睢宁	城区海江宾馆	10	400	91
11992	丰县	大沙河八西	10	200	0
11993	睢宁	城区怡和公寓	10	400	61
11994	丰县	大沙河镇蒋庄北综合变	10	400	230
11995	睢宁	PMS_城区酿造厂门前	10	315	0
11996	丰县	PMS_大沙河蒋秦庄	10	200	30
11997	丰县	PMS_大沙河孙花楼	10	200	14
11998	丰县	大沙河镇徐州开发综合变	10	100	60
11999	睢宁	PMS_城区教办公变	10	400	138
12000	丰县	PMS_大沙河孙寨南	10	200	0
12001	睢宁	PMS_城区滨河小区	10	500	215
12002	丰县	PMS_丰县大沙河镇五分场综合变	10	200	110
12003	睢宁	PMS_城区纱厂单变	10	80	7
12004	丰县	PMS_丰县大沙河镇林场北综合变	10	200	111
12005	睢宁	城区濉河路北台	10	400	84
12006	丰县	大沙河镇于庄综合变	10	400	143
12007	睢宁	PMS_城区庙湾新村单变	10	50	39
12008	丰县	PMS_丰县大沙河镇七场综合变	10	200	103
12009	睢宁	PMS_睢宁御花园1#	10	630	198
12010	丰县	大沙河镇石城西综合变	10	200	0
12011	睢宁	PMS_睢宁御花园2#	10	630	235
12012	丰县	PMS_丰县大沙河镇李口综合变	10	400	66
12013	睢宁	PMS_睢宁御花园3#	10	630	183
12014	丰县	大沙河荒庄	10	400	142
12015	睢宁	睢宁御花园4#	10	630	236
12016	丰县	PMS_大沙河岳庄西台片	10	200	10
12017	丰县	大沙河李寨西	10	200	0
12018	丰县	大沙河李寨东	10	400	35
12019	丰县	PMS_大沙河镇包楼东综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12020	丰县	PMS_大沙河镇包楼西综合变	10	200	47
12021	睢宁	PMS_城区东城社区居委会	10	630	353
12022	睢宁	PMS_城区天虹大道计量局门前	10	400	188
12023	睢宁	虹润花园3配4变	10	800	504
12024	丰县	PMS_大沙河镇包楼村荒庄综合变	10	200	19
12025	睢宁	虹润花园1配2变	10	800	498
12026	睢宁	虹润花园1配4变	10	800	376
12027	丰县	PMS_大沙河镇唐林西综合变	10	200	5
12028	睢宁	虹润花园3配3变	10	800	469
12029	睢宁	虹润花园2配1变	10	800	471
12030	丰县	大沙河镇蒋刘庄	10	200	0
12031	睢宁	虹润花园3配1变	10	800	462
12032	丰县	PMS_丰县大沙河镇徐保庄综合变	10	200	101
12033	睢宁	虹润花园1配1变	10	800	445
12034	丰县	大沙河程庄南	10	200	93
12035	丰县	丰县大沙河镇六座楼综合变	10	200	27
12036	睢宁	虹润花园3配2变	10	800	421
12037	丰县	PMS_大沙河镇前代庄综合变	10	200	21
12038	睢宁	滨河名城1配2变	10	800	418
12039	丰县	PMS_大沙河镇大观园综合变	10	200	49
12040	睢宁	滨河名城1配3变	10	800	440
12041	丰县	丰县大沙河镇黑楼北综合变	10	400	200
12042	丰县	丰县大沙河镇西陈庄东南综合变	10	200	10
12043	睢宁	滨河名城1配4变	10	800	375
12044	丰县	大沙河镇供电所综合变	10	200	20
12045	睢宁	滨河名城2配1变	10	800	482
12046	丰县	丰县大沙河镇杨集南综合变	10	200	7
12047	睢宁	滨河名城1配1变	10	800	289
12048	丰县	PMS_丰县大沙河杨集东北综合变	10	400	21
12049	睢宁	滨河名城2配2变	10	800	467
12050	丰县	丰县大沙河镇杨集西南综合变	10	200	0
12051	睢宁	滨河名城2配3变	10	800	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12052	丰县	丰县大沙河镇杨集东南综合变	10	200	49
12053	睢宁	城区耀华苑门前台	10	400	177
12054	丰县	PMS_丰县大沙河镇陈庄西综合变	10	200	102
12055	睢宁	向阳小区1#变	10	630	355
12056	睢宁	向阳小区2#变	10	630	364
12057	丰县	PMS_大沙河镇陈庄东综合变	10	400	0
12058	睢宁	城区新睢城派出所门前公变	10	400	60
12059	丰县	PMS_丰县大沙河镇林场南综合变	10	200	105
12060	睢宁	PMS_城区前徐台	10	400	63
12061	丰县	丰县大沙河三场南综合变	10	200	0
12062	睢宁	PMS_城区红叶菜市场东侧台	10	630	173
12063	丰县	大沙河镇温庄综合变	10	200	16
12064	睢宁	城区红旗巷	10	400	59
12065	丰县	大沙河李老家综合变	10	400	144
12066	丰县	PMS_丰县大沙河镇三分场西综合变	10	400	0
12067	睢宁	PMS_成侯花园B区13#公变	10	630	198
12068	丰县	丰县大沙河镇五场综合变	10	200	7
12069	睢宁	PMS_城区花园巷台	10	400	174
12070	睢宁	城区新供电公司北侧	10	400	0
12071	丰县	PMS_丰县大沙河镇张花楼综合变	10	200	22
12072	睢宁	PMS_城区枫华园小区1#	10	800	458
12073	丰县	丰县大沙河镇夹河综合变	10	400	182
12074	睢宁	PMS_城区枫华园小区2#	10	800	488
12075	丰县	PMS_丰县大沙河镇石城东综合变	10	400	202
12076	睢宁	PMS_红叶二期新增	10	630	222
12077	丰县	大沙河镇白衣庙综合变	10	400	170
12078	睢宁	城区丁香园16#楼公变	10	500	293
12079	丰县	PMS_丰县大沙河镇岳西综合变	10	400	186
12080	睢宁	PMS_水岸馨都小区1#变	10	630	225
12081	丰县	大沙河二坝西台区	10	200	0
12082	睢宁	PMS_水岸馨都小区2#变	10	500	181
12083	丰县	PMS_大沙河唐林东台区	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12084	睢宁	水岸馨都小区3#变	10	500	203
12085	丰县	大沙河镇李寨综合变	10	400	199
12086	睢宁	PMS_水岸馨都小区5#变	10	500	0
12087	睢宁	PMS_红叶小区箱变	10	630	72
12088	丰县	大沙河黑楼村岳庄东综合变	10	200	31
12089	睢宁	成侯花园B区4#变	10	500	373
12090	丰县	大沙河范庄综合变	10	400	138
12091	睢宁	PMS_成侯花园B区5#变	10	630	336
12092	丰县	大沙河八东台区	10	200	32
12093	睢宁	PMS_成侯花园B区15#变	10	400	80
12094	丰县	PMS_大沙河黑楼前台区	10	400	186
12095	睢宁	PMS_成侯花园B区16#变	10	400	107
12096	丰县	PMS_大沙河单南台区	10	400	30
12097	睢宁	成侯花园A区7#变	10	500	230
12098	丰县	PMS_大沙河单北台区	10	400	90
12099	睢宁	城区成侯花园B区8#变-1	10	500	361
12100	丰县	PMS_大沙河陈楼台区	10	400	141
12101	睢宁	PMS_成侯花园B区3#变	10	400	230
12102	丰县	PMS_大沙河镇黄庄综合变	10	400	144
12103	丰县	PMS_大沙河冯楼台区	10	200	46
12104	睢宁	PMS_城区花园小区2#变	10	800	232
12105	睢宁	PMS_城区花园小区4#变	10	630	257
12106	丰县	PMS_大沙河前双庙台区	10	200	91
12107	睢宁	PMS_城区花园小区6#变	10	630	256
12108	丰县	PMS_大沙河后双庙台区	10	200	55
12109	睢宁	青年路64-1号杆公变	10	400	171
12110	丰县	PMS_大沙河常庄台区	10	200	0
12111	丰县	PMS_大沙河常庄东台区	10	200	15
12112	睢宁	PMS_城区农行宿舍	10	400	223
12113	丰县	PMS_大沙河镇夹河西综合变	10	200	0
12114	睢宁	PMS_银河星城三期1#变	10	630	340
12115	丰县	PMS_大沙河镇杨集西综合变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12116	睢宁	PMS_银河星城三期2#变	10	630	370
12117	丰县	大沙河镇蒋庄北新	10	200	105
12118	睢宁	PMS_银河星城三期3#变	10	630	261
12119	丰县	大沙河镇姚庄村小万村台区	10	200	7
12120	睢宁	PMS_银河星城三期4#变	10	630	242
12121	丰县	大沙河镇蒋秦庄东综合变	10	200	0
12122	丰县	大沙河李寨北	10	200	18
12123	睢宁	银河星城三期保安电源	10	80	19
12124	丰县	大沙河镇李寨单后庄北	10	400	250
12125	睢宁	PMS_城区棉纺织厂宿舍2#变	10	400	223
12126	丰县	大沙河镇李寨单后庄南	10	200	119
12127	睢宁	PMS_城区棉纺织厂宿舍1#变	10	400	177
12128	丰县	PMS_大沙河镇宗集西综合变	10	400	115
12129	睢宁	城区能源办东侧	10	400	0
12130	丰县	PMS_大沙河镇姚庄南综合变	10	400	183
12131	睢宁	PMS_城区庙湾四队2#	10	400	112
12132	丰县	PMS_大沙河镇曹庄东综合变	10	400	171
12133	睢宁	PMS_水岸华府1#变	10	800	395
12134	丰县	PMS_大沙河镇陈楼东综合变	10	200	11
12135	睢宁	PMS_城区水岸华府2#变	10	800	352
12136	丰县	PMS_大沙河镇破楼西综合变	10	200	0
12137	睢宁	PMS_城区水岸华府3#变	10	800	483
12138	丰县	PMS_大沙河镇范庄东综合变	10	200	105
12139	睢宁	PMS_水岸华府4#变	10	800	535
12140	丰县	PMS_大沙河镇范庄西综合变	10	400	59
12141	睢宁	PMS_城区金顶8#地块1#变	10	800	444
12142	丰县	PMS_大沙河镇后崔庄综合变	10	200	9
12143	睢宁	城区金顶8#地块2#变	10	800	334
12144	丰县	PMS_大沙河镇二坝南综合变	10	400	207
12145	睢宁	PMS_城区招商市场南台公变	10	400	91
12146	丰县	PMS_大沙河镇李寨村蔡东综合变	10	400	161
12147	丰县	PMS_大沙河镇宗集北综合变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12148	丰县	大沙河镇宗集综合变	10	200	0
12149	睢宁	城区毛四队新增公变	10	400	64
12150	丰县	PMS_丰县大沙河镇老草楼综合变	10	400	43
12151	睢宁	PMS_城区国税局东侧公变	10	400	176
12152	丰县	大沙河镇新草楼综合变	10	200	44
12153	睢宁	PMS_城区成侯花园B区8#	10	500	75
12154	丰县	PMS_丰县大沙河镇杨五楼后综合变	10	200	3
12155	睢宁	PMS_城区金城社区门前台	10	400	0
12156	丰县	PMS_大沙河镇农场台区	10	200	76
12157	睢宁	PMS_城区阳光花园北侧单相公变	10	80	17
12158	丰县	PMS_大沙河镇常庄北综合变	10	400	98
12159	睢宁	银河星城三期3#变	10	630	280
12160	丰县	PMS_大沙河镇刘代庄北综合变	10	400	264
12161	睢宁	银河星城三期4#变	10	630	239
12162	丰县	大沙河镇毛楼村毛楼南综合变	10	400	111
12163	睢宁	城区供销商城门前东侧台	10	400	0
12164	睢宁	PMS_城区汤刘小秦台	10	400	107
12165	丰县	PMS_丰县大沙河林兆府东综合变	10	200	39
12166	睢宁	城区红旗小区台	10	400	147
12167	睢宁	城区新宁开发区	10	500	0
12168	丰县	大沙河镇孙花楼西综合变	10	400	186
12169	丰县	PMS_大沙河镇二坝东南台片	10	400	125
12170	睢宁	PMS_城区小钱庄西台	10	400	126
12171	丰县	大沙河镇蔡东西北综合变	10	200	0
12172	睢宁	PMS_八一公馆1室1变	10	630	323
12173	丰县	PMS_大沙河镇李寨菜市场综合变	10	400	88
12174	睢宁	PMS_八一公馆1室2变	10	630	190
12175	丰县	大沙河镇李寨村蔡东东北综合变	10	400	82
12176	睢宁	PMS_八一公馆1室3变	10	630	339
12177	丰县	PMS_大沙河李寨蔡庄西北综合变	10	400	192
12178	睢宁	PMS_八一公馆1室4变	10	630	366
12179	丰县	PMS_大沙河镇蔡西一队综合变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12180	睢宁	PMS_八一公馆2室1变	10	630	365
12181	丰县	大沙河镇李寨前黑楼南综合变	10	400	87
12182	丰县	大沙河镇李寨黑楼南综合变	10	400	186
12183	睢宁	PMS_八一公馆2室2变	10	630	337
12184	丰县	PMS_大沙河镇李寨岳庄东北综合变	10	400	153
12185	睢宁	PMS_泰和丽景2期1#配电2#	10	630	319
12186	丰县	PMS_大沙河镇李寨岳庄西北综合变	10	400	154
12187	睢宁	PMS_泰和丽景2期1#配电3#	10	630	343
12188	丰县	PMS_大沙河镇黑楼中综合变	10	400	109
12189	丰县	PMS_大沙河镇李寨南综合变	10	400	161
12190	丰县	PMS_大沙河镇李寨村信用社综合变	10	400	209
12191	睢宁	PMS_泰和2期2#配电1#变	10	630	296
12192	丰县	丰县大沙河镇同北综合变	10	400	232
12193	睢宁	PMS_泰和丽景2期2#配电2#	10	630	311
12194	丰县	PMS_丰县大沙河镇于庄西综合变	10	400	125
12195	睢宁	PMS_泰和丽景2期1#配1#	10	630	382
12196	丰县	PMS_大沙河镇李寨于庄东综合变	10	400	33
12197	睢宁	PMS_城区工行南侧	10	400	261
12198	丰县	PMS_大沙河镇李寨新村综合变	10	400	0
12199	睢宁	PMS_尚都国际1号配电室1#变	10	800	476
12200	丰县	大沙河镇孙花楼南综合变	10	400	85
12201	睢宁	PMS_尚都国际1号配电室2#变	10	800	476
12202	丰县	PMS_大沙河西陈庄南	10	400	99
12203	睢宁	PMS_尚都国际2号配电室2#变	10	800	411
12204	丰县	PMS_大沙河镇二坝中综合变	10	400	200
12205	睢宁	PMS_尚都国际2号配电室3#变	10	800	388
12206	丰县	PMS_大沙河镇二坝蒋刘庄南综合变	10	400	163
12207	睢宁	PMS_尚都国际2号配电室4#变	10	800	444
12208	丰县	PMS_大沙河镇李寨阡楼综合变	10	400	184
12209	睢宁	PMS_城区卞王孙庄西台	10	400	121
12210	丰县	PMS_大沙河镇唐林东北台区	10	400	128
12211	睢宁	PMS_幸福小区北台	10	400	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12212	丰县	PMS_大沙河镇李寨唐林西北综合变	10	400	199
12213	睢宁	PMS_城区面粉厂宿舍西台	10	400	30
12214	丰县	PMS_大沙河镇单北2#综合变	10	400	83
12215	睢宁	PMS_时代花园西台新增	10	500	90
12216	睢宁	PMS_城区祁庄孙庄台	10	400	226
12217	丰县	PMS_大沙河镇蒋秦庄南综合变	10	400	72
12218	丰县	PMS_大沙河镇包楼中综合变	10	400	82
12219	睢宁	PMS_城区高塘新村东台	10	400	122
12220	丰县	PMS_大沙河镇包楼北综合变	10	400	50
12221	睢宁	PMS_城区康盛管业南侧	10	400	0
12222	丰县	PMS_大沙河李寨包楼西北综合变	10	400	185
12223	睢宁	PMS_城区紫金花园2#变变	10	630	231
12224	丰县	大沙河镇后代庄西综合变	10	200	121
12225	睢宁	PMS_城区天虹大道农贸市场变	10	400	166
12226	丰县	PMS_大沙河镇前代庄东综合变	10	400	126
12227	睢宁	PMS_城区卞王方庄	10	400	0
12228	丰县	PMS_大沙河镇代庄村前集西南综合变	10	400	226
12229	睢宁	PMS_睢城汽配城南台	10	400	121
12230	丰县	PMS_大沙河镇代庄村前集西综合变	10	400	252
12231	睢宁	PMS_城区城东派出所门前公变	10	400	186
12232	丰县	PMS_大沙河镇前集东综合变	10	400	254
12233	睢宁	PMS_城区生产公司门前东台公变	10	400	68
12234	丰县	PMS_大沙河镇代庄村刘庄北综合变	10	400	171
12235	睢宁	PMS_城区金桥五组	10	200	79
12236	丰县	PMS_大沙河镇黄庄南综合变	10	400	139
12237	睢宁	PMS_城区星星集团西侧路灯变	10	200	123
12238	丰县	PMS_大沙河镇黄庄村火神庙北综合变	10	400	22
12239	睢宁	PMS_香榭梧桐1#配电室1#变	10	800	369
12240	丰县	丰县大沙河镇川楼西综合变	10	400	230
12241	丰县	PMS_大沙河镇前双庙西南综合变	10	400	160
12242	睢宁	PMS_香榭梧桐1#配电室2#变	10	800	453
12243	丰县	PMS_大沙河镇后双庙东综合变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12244	睢宁	PMS_香榭梧桐2#配电室1#变	10	800	326
12245	睢宁	PMS_香榭梧桐2#配电室2#变	10	800	336
12246	睢宁	PMS_香榭梧桐1#配电室3#变	10	800	100
12247	睢宁	幸福小区三期1#变	10	500	309
12248	睢宁	幸福小区三期2#变	10	500	247
12249	睢宁	幸福小区三期3#变	10	500	276
12250	睢宁	幸福小区三期4#变	10	500	249
12251	睢宁	PMS_城区岗头张庄南台	10	400	81
12252	睢宁	PMS_城区紫金花园小区1#变	10	800	232
12253	睢宁	城区紫金花园小区2#变	10	800	228
12254	睢宁	PMS_城区紫金花园小区3#变	10	800	188
12255	睢宁	PMS_弘基上城1#变	10	630	235
12256	睢宁	PMS_弘基上城2#变	10	630	136
12257	睢宁	PMS_弘基上城3#变	10	500	240
12258	睢宁	PMS_弘基上城4#变	10	500	222
12259	睢宁	PMS_弘基上城8#变	10	500	244
12260	睢宁	PMS_城区财保公司门前	10	400	27
12261	睢宁	城区西关交警队北侧	10	400	194
12262	睢宁	PMS_城区卞王孙庄东台	10	400	138
12263	睢宁	PMS_睢宁大厦1室1变	10	800	438
12264	睢宁	睢宁大厦1室2变	10	800	228
12265	睢宁	PMS_睢宁大厦2室1变	10	630	303
12266	睢宁	PMS_睢宁大厦2室2变	10	630	415
12267	睢宁	PMS_睢宁大厦2室3变	10	630	409
12268	睢宁	PMS_睢宁大厦2室4变	10	630	379
12269	睢宁	PMS_城区天景名城1配1#变	10	800	429
12270	睢宁	PMS_城区天景名城1配2#变	10	800	407
12271	睢宁	PMS_城区天景名城1配3#变	10	800	443
12272	睢宁	PMS_城区天景名城1配4#变	10	800	471
12273	睢宁	PMS_城区天景名城2配1#变	10	800	441
12274	睢宁	PMS_城区天景名城2配2#变	10	800	459
12275	睢宁	PMS_城区天景名城2配3#变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12276	睢宁	PMS_城区天景名城2配4#变	10	800	446
12277	睢宁	PMS_城区南城上品1#变	10	630	316
12278	睢宁	PMS_城区南城上品2#变	10	630	360
12279	睢宁	PMS_南城上品3#变	10	630	452
12280	睢宁	PMS_城区南城上品4#变	10	630	258
12281	睢宁	PMS_弘基上城保安电源	10	630	479
12282	睢宁	PMS_城区工会门前西台	10	400	163
12283	睢宁	PMS_城区工会门前东台	10	400	221
12284	睢宁	PMS_城区紫金花园小区4#变XB	10	630	41
12285	睢宁	城区紫金花园小区7#变	10	500	189
12286	睢宁	城区紫金花园小区11#变	10	630	38
12287	睢宁	花园二期1#配电室1#变	10	630	391
12288	睢宁	花园二期1#配电室2#变	10	630	352
12289	丰县	PMS_大沙河前双庙南综合变	10	400	216
12290	丰县	PMS_大沙河镇姚庄村小半楼综合变	10	400	159
12291	丰县	PMS_大沙河镇姚庄西南综合变	10	400	67
12292	丰县	PMS_大沙河镇常庄南综合变	10	400	51
12293	丰县	丰县大沙河镇崔庄西综合变	10	400	116
12294	丰县	PMS_大沙河镇前孙寨西综合变	10	400	162
12295	丰县	PMS_大沙河镇前孙寨东综合变	10	400	177
12296	丰县	大沙河镇孙寨东南综合变	10	400	196
12297	丰县	PMS_大沙河镇后孙寨南综合变	10	400	99
12298	丰县	PMS_大沙河镇后孙寨西北综合变	10	400	206
12299	丰县	大沙河镇后孙寨西南综合变	10	400	131
12300	丰县	PMS_大沙河镇毛楼村白元西综合变	10	400	160
12301	丰县	PMS_大沙河镇毛楼北综合变	10	400	259
12302	丰县	PMS_大沙河镇毛楼西综合变	10	400	76
12303	丰县	PMS_丰县大沙河镇毛楼村小孙庄综合变	10	400	170
12304	丰县	大沙河镇毛楼村郭楼北综合变	10	400	63
12305	丰县	PMS_大沙河镇包庄南综合变	10	400	250
12306	丰县	PMS_大沙河镇施集西综合变	10	400	227
12307	丰县	PMS_大沙河镇六座楼韩庙综合变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12308	丰县	PMS_大沙河镇小林场综合变	10	400	253
12309	丰县	PMS_大沙河镇六座楼东综合变	10	400	224
12310	丰县	PMS_大沙河镇六座楼西综合变	10	400	245
12311	丰县	丰县大沙河镇六座楼南综合变	10	400	134
12312	丰县	PMS_大沙河镇六座楼北综合变	10	400	31
12313	丰县	PMS_大沙河镇李老家北综合变	10	400	20
12314	丰县	PMS_大沙河镇聂洼村王庄南综合变	10	400	196
12315	睢宁	花园二期2#配电室1#变	10	630	383
12316	丰县	PMS_大沙河镇聂洼村程庄东综合变	10	400	41
12317	丰县	PMS_大沙河镇聂洼村王庄东综合变	10	400	214
12318	睢宁	花园二期2#配电室2#变	10	630	386
12319	丰县	PMS_大沙河镇聂洼村王庄西综合变	10	400	143
12320	睢宁	PMS_城区中国城A区1#变	10	500	157
12321	丰县	PMS_丰县大沙河镇李口西综合变	10	400	198
12322	睢宁	PMS_城区中国城A区2#变	10	500	80
12323	丰县	PMS_丰县大沙河镇李口东综合变	10	400	217
12324	丰县	PMS_丰县大沙河镇食城西南综合变	10	400	231
12325	睢宁	PMS_康馨花园新1#变压器	10	500	125
12326	丰县	PMS_丰县大沙河镇食城中间东综合变	10	400	27
12327	睢宁	PMS_康馨花园新2#变	10	500	109
12328	丰县	PMS_丰县大沙河镇食城中间西综合变	10	400	131
12329	丰县	PMS_丰县大沙河镇华元西综合变	10	400	114
12330	睢宁	PMS_城区康馨花园新7#变	10	500	204
12331	丰县	PMS_大沙河镇职中南综合变	10	400	129
12332	睢宁	PMS_康馨花园新8#变	10	500	60
12333	丰县	PMS_大沙河镇岳庄村岳庄五队台片	10	400	197
12334	睢宁	PMS_城区九鼎一品1#配电室1#变	10	630	90
12335	丰县	PMS_大沙河镇岳庄村岳庄南台片	10	400	228
12336	睢宁	PMS_城区九鼎一品1#配电室2#变	10	630	328
12337	丰县	PMS_大沙河镇岳庄村岳庄三队台片	10	400	175
12338	睢宁	PMS_城区九鼎一品1#配电室3#变	10	630	357
12339	丰县	PMS_大沙河镇岳庄二队综合变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12340	睢宁	PMS_城区九鼎一品小区2#配电室2#变	10	630	125
12341	丰县	PMS_大沙河镇岳庄一队综合变	10	400	115
12342	睢宁	PMS_城区九鼎一品小区2#配电室4#变	10	630	322
12343	丰县	PMS_丰县大沙河镇罐头厂家属院东综合变	10	400	176
12344	睢宁	PMS_城区九鼎一品3#配电室1#变	10	630	154
12345	丰县	PMS_大沙河岳庄村谢楼东台区	10	400	158
12346	睢宁	PMS_城区九鼎一品3#配电室4#变	10	630	251
12347	丰县	PMS_大沙河镇谢楼南综合变	10	400	244
12348	睢宁	PMS_城区九鼎一品4#配电室1#变高压间隔配电变压器	10	630	346
12349	丰县	PMS_大沙河镇总厂家属院综合变	10	400	85
12350	睢宁	PMS_城区九鼎一品4#配电室2#变	10	630	367
12351	丰县	PMS_大沙河镇和谐医疗综合变	10	400	178
12352	睢宁	PMS_城区九鼎一品4#配电室3#变高压间隔配电变压器	10	630	368
12353	丰县	PMS_大沙河镇杨集二队综合变	10	400	176
12354	睢宁	PMS_城区九鼎一品4#配电室4#变	10	630	352
12355	丰县	大沙河镇杨集五队综合变	10	200	100
12356	睢宁	PMS_城区康馨花园新3#变	10	500	212
12357	丰县	PMS_大沙河镇杨集一队综合变	10	400	50
12358	睢宁	PMS_康馨花园新4#变	10	500	125
12359	丰县	大沙河镇杨五楼前综合变	10	200	73
12360	睢宁	PMS_康馨花园新5#变	10	500	58
12361	丰县	PMS_大沙河镇杨五楼综合变	10	400	182
12362	睢宁	PMS_康馨花园6#变	10	500	147
12363	丰县	PMS_大沙河镇孙庄北综合变	10	400	0
12364	睢宁	PMS_城区供销商城门前东台	10	400	158
12365	丰县	PMS_大沙河镇老陈庄张屯南综合变	10	400	202
12366	丰县	丰县大沙河镇张屯中综合变	10	400	153
12367	睢宁	PMS_城区教师公寓东侧台	10	400	199
12368	丰县	PMS_大沙河镇老陈庄西综合变	10	400	165
12369	睢宁	PMS_城区动检站西侧台	10	400	132
12370	丰县	PMS_大沙河镇一分厂北综合变	10	400	214
12371	睢宁	PMS_城区汤刘四组西北台	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12372	丰县	PMS_丰县大沙河张屯村林场西综合变	10	400	275
12373	睢宁	PMS_城区汤刘四组北台	10	400	17
12374	睢宁	PMS_城区汤刘二组北台	10	400	125
12375	睢宁	PMS_城区邮政局南侧台片	10	400	59
12376	丰县	PMS_丰县大沙河镇张庄东综合变	10	400	180
12377	丰县	大沙河镇岳庄村岳庄大队综合变	10	400	171
12378	睢宁	PMS_城区西关居委东侧台	10	400	0
12379	丰县	PMS_大沙河镇果区南综合变	10	400	223
12380	睢宁	PMS_城区粮市台变	10	400	143
12381	丰县	丰县大沙河镇宗集东北综合变	10	400	220
12382	睢宁	PMS_城区长寿里小区东侧台	10	400	125
12383	睢宁	PMS_城区星星房产小区1#变	10	400	212
12384	睢宁	PMS_城区星星房产小区2号变	10	400	185
12385	丰县	PMS_大沙河镇聂洼西综合变	10	400	135
12386	睢宁	PMS_城区高塘村万庄台	10	400	164
12387	睢宁	PMS_城区威尼斯北门西台	10	400	0
12388	丰县	PMS_大沙河镇食城南综合变	10	200	0
12389	睢宁	PMS_城区樱花园社区2#变	10	500	279
12390	丰县	PMS_大沙河镇五分场西北综合变	10	400	287
12391	睢宁	PMS_桂花园小区1#变	10	500	190
12392	丰县	PMS_大沙河镇孙庄东综合变	10	400	0
12393	睢宁	PMS_桂花园小区2#变	10	500	249
12394	丰县	大沙河镇食城东南综合变	10	400	54
12395	睢宁	PMS_城区樱花园社区1#变	10	500	270
12396	丰县	大沙河镇马楼东综合变	10	400	144
12397	丰县	PMS_大沙河镇陈楼西综合变	10	200	26
12398	睢宁	PMS_城区华宁小区3#变	10	400	308
12399	丰县	PMS_大沙河镇代庄村前集村后集综合变	10	200	0
12400	睢宁	PMS_城区华宁小区1#变	10	630	330
12401	丰县	PMS_大沙河镇二坝北综合变	10	200	6
12402	睢宁	城区华宁小区2#变	10	500	294
12403	丰县	大沙河镇包楼南综合变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12404	睢宁	PMS_城区九鼎一品1#配电室4#变	10	630	421
12405	丰县	PMS_大沙河镇黑楼后西综合变	10	200	24
12406	丰县	大沙河镇破楼新村综合变	10	200	160
12407	睢宁	PMS_城区中国城6#变	10	630	0
12408	丰县	PMS_大沙河镇李寨公用南综合变	10	400	7
12409	睢宁	PMS_城区中国城D区1#变	10	500	0
12410	丰县	大沙河镇果品市场综合变	10	200	89
12411	睢宁	PMS_城区中国城D区2#变	10	500	45
12412	丰县	PMS_大沙河镇果区西南综合变	10	400	208
12413	睢宁	PMS_城区絮棉厂西台	10	400	36
12414	丰县	PMS_大沙河镇包庄北综合变	10	400	232
12415	睢宁	PMS_城区高塘村部南台	10	400	138
12416	丰县	大沙河镇老草楼北综合变	10	200	75
12417	睢宁	PMS_城区计生局东侧台	10	400	0
12418	丰县	大沙河镇蒋庄村八大家综合变	10	400	173
12419	睢宁	PMS_城区高塘方西台	10	400	302
12420	丰县	PMS_大沙河镇果区西综合变	10	400	231
12421	睢宁	御园小区3变	10	630	373
12422	丰县	PMS_大沙河镇杨集六队综合变	10	400	164
12423	睢宁	PMS_中国城E区1#变	10	500	0
12424	丰县	PMS_大沙河镇前双庙西综合变	10	400	153
12425	睢宁	PMS_中国城E区2#变	10	500	166
12426	丰县	PMS_丰县大沙河镇岳庄四队	10	400	53
12427	睢宁	时代花园院内1#变	10	630	266
12428	丰县	PMS_大沙河镇镇区西综合变	10	400	153
12429	丰县	大沙河镇大观园西北综合变	10	400	189
12430	睢宁	PMS_时代花园院内2#变	10	500	0
12431	丰县	PMS_丰县大沙河镇沙河人家2#箱变	10	630	382
12432	睢宁	PMS_时代花园B号楼公变	10	500	172
12433	丰县	PMS_丰县大沙河镇沙河人家1#箱变	10	400	133
12434	睢宁	PMS_时代花园A号楼公变	10	500	196
12435	丰县	PMS_大沙河镇三分场北综合变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12436	丰县	丰县大沙河镇食城中心幼儿园综合变	10	400	189
12437	睢宁	PMS_城区供销学校宿舍2#变	10	500	284
12438	睢宁	PMS_城区供销学校宿舍1#变	10	500	231
12439	丰县	丰县大沙河镇包庄西南综合变	10	400	144
12440	睢宁	PMS_幸福小区四期1#变配电变压器	10	630	284
12441	丰县	丰县大沙河镇岳庄东北综合变	10	400	167
12442	丰县	PMS_大沙河镇岳庄九队综合变	10	400	121
12443	睢宁	PMS_幸福小区4期2#变配电变压器	10	630	303
12444	丰县	大沙河镇岳庄八队综合变	10	400	222
12445	睢宁	城区云河公寓1#配电室1#变	10	800	459
12446	丰县	PMS_丰县大沙河镇韩庙西综合变	10	400	200
12447	睢宁	城区云河公寓1#配电室2#变	10	800	330
12448	丰县	丰县大沙河镇夹河中综合变	10	400	237
12449	睢宁	城区云河公寓1#配电室3#变	10	800	353
12450	丰县	丰县大沙河镇前双庙北综合变	10	400	242
12451	睢宁	城区云河公寓1#配电室4#变	10	800	432
12452	丰县	PMS_丰县大沙河镇张屯林场东综合变	10	400	240
12453	睢宁	城区云河公寓2#配电室1#变	10	630	303
12454	丰县	大沙河镇李老家西综合变	10	400	164
12455	睢宁	城区云河公寓2#配电室2#变	10	630	283
12456	丰县	PMS_大沙河镇蒋秦庄北综合变	10	400	200
12457	睢宁	城区云河公寓3#配电室7#变	10	630	386
12458	丰县	丰县大沙河镇崔庄南综合变	10	400	248
12459	睢宁	城区云河公寓3#配电室8#变	10	630	258
12460	丰县	PMS_大沙河镇镇区南综合变	10	400	205
12461	睢宁	城区云河公寓3#配电室9#变	10	630	281
12462	丰县	PMS_大沙河镇唐林西南综合变	10	400	133
12463	睢宁	城区云河公寓3#配电室10#变	10	630	321
12464	丰县	PMS_大沙河镇小万村东综合变	10	400	204
12465	睢宁	PMS_城区温馨家园小区1#变	10	500	136
12466	丰县	PMS_丰县大沙河镇施集西北综合变	10	400	191
12467	睢宁	PMS_城区温馨家园小区2#变	10	500	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12468	丰县	PMS_大沙河镇八大家东南综合变	10	400	184
12469	睢宁	PMS_城区温馨嘉苑小区1#变	10	500	296
12470	丰县	PMS_大沙河镇李寨公用西南综合变	10	400	30
12471	睢宁	PMS_城区温馨嘉苑小区2#变	10	500	181
12472	丰县	PMS_大沙河镇孙花楼西南综合变	10	400	203
12473	睢宁	城区中央华府4#变	10	500	212
12474	丰县	PMS_丰县大沙河镇李寨岳庄南综合变	10	400	217
12475	睢宁	PMS_城区中央华府5#变	10	500	180
12476	丰县	PMS_大沙河镇果区北综合变	10	400	235
12477	睢宁	PMS_城区中央华府6#变	10	500	192
12478	丰县	PMS_大沙河镇曲房寺东综合变	10	400	190
12479	睢宁	城区中央华府小区7#变	10	500	389
12480	丰县	丰县大沙河镇岳庄步行街综合变	10	400	153
12481	睢宁	PMS_城区恒隆广场南侧	10	500	142
12482	丰县	丰县大沙河镇陈楼西北综合变	10	400	210
12483	睢宁	PMS_城区锦绣家园南侧	10	500	240
12484	丰县	PMS_大沙河镇范庄西北综合变	10	400	183
12485	睢宁	PMS_城区百合园1#变	10	500	168
12486	丰县	PMS_大沙河镇高井北综合变	10	400	246
12487	睢宁	PMS_百合园2#变	10	500	242
12488	丰县	丰县大沙河镇杨集南2号综合变	10	400	111
12489	睢宁	PMS_城区红叶小区三期新增高压	10	500	203
12490	丰县	丰县大沙河镇杨集北综合变	10	400	284
12491	睢宁	PMS_东升花园1#变	10	500	78
12492	丰县	丰县大沙河镇老陈庄西北综合变	10	400	141
12493	睢宁	PMS_城区东升花园2#变	10	500	251
12494	丰县	丰县大沙河镇岳庄转盘西综合变	10	400	60
12495	丰县	PMS_丰县大沙河镇六座楼东北综合变	10	400	154
12496	睢宁	PMS_城区王营安置1#室1#变高压间隔配电变压器	10	800	417
12497	丰县	PMS_大沙河镇岳庄新村2号综合变	10	500	250
12498	睢宁	PMS_城区王营安置1#室2#变高压间隔配电变压器	10	800	457
12499	丰县	PMS_大沙河镇岳庄新村1号综合变	10	500	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12500	睢宁	PMS_城区王营安置2#室1#变高压间隔配电变压器	10	630	368
12501	丰县	PMS_丰县大沙河镇岳庄新村4#配变	10	500	218
12502	睢宁	PMS_城区王营安置2#室2#变高压间隔配电变压器	10	630	352
12503	丰县	PMS_大沙河镇岳庄新村3#配变	10	500	136
12504	睢宁	PMS_城区林庄台	10	400	150
12505	丰县	丰县大沙河镇果都别院2号综合变	10	800	640
12506	睢宁	PMS_城区面粉厂宿舍新增台	10	400	51
12507	丰县	丰县大沙河镇果都别院1号综合变	10	800	538
12508	睢宁	九鼎商贸城1变	10	800	565
12509	丰县	丰县大沙河镇蔡西综合变	10	400	179
12510	睢宁	城区九鼎商贸城2#变	10	800	345
12511	丰县	丰县大沙河镇六场综合变	10	400	102
12512	睢宁	城区九鼎商贸城3#变高压间隔配电变压器	10	800	597
12513	睢宁	城区九鼎商贸城4#变高压间隔配电变压器	10	800	551
12514	丰县	丰县大沙河镇沙河人家1#综合变	10	630	403
12515	睢宁	城区威尼斯商城4#变	10	500	16
12516	丰县	丰县大沙河镇沙河人家2#综合变	10	500	335
12517	睢宁	PMS_城区皇家马德里1配1#变	10	800	373
12518	睢宁	PMS_城区皇家马德里2配1#变	10	800	299
12519	丰县	大沙河西陈庄变	10	630	288
12520	睢宁	PMS_城区皇家马德里2配2#变	10	800	433
12521	睢宁	PMS_城区奉华粮棉小区	10	400	85
12522	睢宁	PMS_王营北台抽水变	10	200	137
12523	丰县	丰县大沙河镇高井新村1号综合变	10	400	172
12524	睢宁	PMS_城区康盛花园小区1#变高压间隔配电变压器	10	630	313
12525	丰县	丰县大沙河镇高井新村2号综合变	10	400	244
12526	睢宁	PMS_城区康盛花园2#变高压间隔配电变压器	10	630	348
12527	丰县	丰县大沙河镇李口北综合变	10	200	79
12528	睢宁	PMS_城区九鼎国际广场1配3#变	10	800	510
12529	丰县	大沙河1#综合变	10	200	159
12530	睢宁	PMS_城区九鼎国际广场1配1#变	10	800	362
12531	丰县	丰县大沙河镇八大家西南综合变	10	315	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12532	睢宁	PMS_城区九鼎国际广场1配4#变	10	800	512
12533	丰县	大沙河镇破楼新村二号综合变	10	400	242
12534	睢宁	城区浙江商贸城1#变	10	630	89
12535	丰县	丰县大沙河镇食城北2号综合变	10	400	0
12536	睢宁	PMS_城区九鼎国际广场1#配电室2#变	10	800	465
12537	丰县	丰县大沙河镇林兆府北综合变	10	400	126
12538	睢宁	城区浙江商贸城2#变	10	630	0
12539	丰县	丰县大沙河镇李寨风水缘1号综合变	10	400	254
12540	丰县	丰县大沙河镇李寨风水缘2号综合变	10	400	237
12541	睢宁	城区浙江商贸城3#变	10	630	66
12542	丰县	丰县大沙河镇夹河北综合变	10	400	77
12543	睢宁	城区王营打水变（毛岗中桥打水台）	10	200	105
12544	丰县	丰县大沙河镇西陈庄北综合变	10	100	76
12545	睢宁	PMS_城区金桥西台公变	10	200	111
12546	睢宁	PMS_城区金桥北台公变	10	200	133
12547	丰县	丰县大沙河镇古黄河综合变	10	100	58
12548	丰县	丰县大沙河镇杨集西北综合变	10	400	0
12549	睢宁	PMS_城区高塘陈湖西台公变	10	400	279
12550	睢宁	PMS_学府茗苑小区2#配电室1#变	10	630	361
12551	睢宁	PMS_学府茗苑小区2#配电室2#变	10	630	297
12552	丰县	丰县孙楼镇新季庄东	10	400	74
12553	睢宁	PMS_城区九鼎商城配电室1#变	10	630	66
12554	睢宁	PMS_城区九鼎商城配电室2#变	10	630	339
12555	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新村六号变	10	400	102
12556	睢宁	PMS_城区九鼎商城3变	10	630	249
12557	睢宁	PMS_城区九鼎商城4变	10	630	258
12558	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新村七号变	10	400	88
12559	睢宁	PMS_城区天虹大道农贸市场新增	10	400	99
12560	丰县	丰县孙楼镇邵庄东南	10	315	138
12561	睢宁	PMS_城区紫金花城保安电源	10	400	320
12562	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄西南	10	400	134
12563	睢宁	PMS_城区西华园1#配电室1#变	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12564	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼西	10	200	17
12565	睢宁	PMS_城区西华园1#配电室2#变	10	800	371
12566	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新二号变	10	400	131
12567	睢宁	PMS_城区西华园1#配电室3#变	10	800	376
12568	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新三号变	10	400	155
12569	睢宁	PMS_城区西华园1#配电室4#变	10	800	418
12570	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新四号变	10	400	121
12571	睢宁	PMS_城区西华园3#配电室9#变	10	800	295
12572	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼西孔集	10	200	61
12573	睢宁	PMS_城区西华园3#配电室11#变	10	800	402
12574	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼新	10	200	92
12575	睢宁	PMS_城区西华园3#配电室12#变	10	800	430
12576	丰县	丰县孙楼镇庞庄新	10	200	0
12577	睢宁	PMS_城区西华园4#配电室13#变	10	800	353
12578	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元新五号变	10	400	109
12579	睢宁	PMS_城区西华园4#配电室15#变	10	800	340
12580	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄西	10	200	43
12581	睢宁	PMS_城区西华园4#配电室14#变	10	800	337
12582	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄后	10	200	36
12583	睢宁	PMS_城区西华园2#配电室5#变	10	800	330
12584	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧元楼东	10	400	36
12585	睢宁	PMS_城区西华园2#配电室6#变	10	800	405
12586	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧元楼西	10	400	167
12587	睢宁	PMS_城区西华园2#配电室7#变	10	800	427
12588	丰县	丰县孙楼镇李楼南	10	400	282
12589	睢宁	城区西华园2#配电室8#变	10	800	582
12590	丰县	丰县孙楼镇朱尧元楼2	10	200	74
12591	睢宁	PMS_城区小仝东台	10	400	69
12592	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄七队	10	400	186
12593	睢宁	PMS_城区浙江商贸城4#变	10	315	53
12594	丰县	PMS_丰县孙楼镇高庄	10	400	113
12595	睢宁	PMS_城区依水园小区1#配电室1#变	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12596	丰县	丰县孙楼镇沙园徐庄东	10	200	58
12597	睢宁	PMS_城区依水园小区2#配电室1#变	10	630	214
12598	丰县	丰县孙楼镇李路口	10	400	151
12599	睢宁	PMS_城区依水园小区1#配电室2#变	10	800	467
12600	丰县	丰县孙楼镇高楼北	10	400	147
12601	睢宁	PMS_城区依水园小区2#配电室2#变	10	630	396
12602	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼西	10	400	99
12603	睢宁	城区金地湾小区1#变	10	800	442
12604	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄北	10	400	170
12605	睢宁	PMS_城区金地湾小区2#变高压间隔配电变压器	10	800	459
12606	丰县	丰县孙楼镇张庄六队	10	400	91
12607	睢宁	PMS_城区金地湾小区3#变	10	800	528
12608	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼南	10	400	114
12609	睢宁	城区金地湾小区4#变高压间隔配电变压器	10	800	556
12610	丰县	丰县孙楼镇叶庄南	10	400	92
12611	睢宁	万象天地1#配电室1#变	10	630	209
12612	丰县	PMS_丰县孙楼镇三教堂南	10	400	141
12613	睢宁	万象天地2#配电室1#变	10	630	285
12614	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼大队	10	400	151
12615	睢宁	万象天地2#配电室2#变	10	630	289
12616	睢宁	万象天地2#配电室3#变	10	630	346
12617	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄东南	10	400	41
12618	丰县	PMS_丰县孙楼镇奚庄屈庄配变	10	400	197
12619	睢宁	万象天地2#配电室4#变	10	630	331
12620	丰县	PMS_丰县孙楼镇仇楼前于楼	10	400	147
12621	睢宁	PMS_城区向阳小区南侧公变	10	400	0
12622	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼	10	200	28
12623	睢宁	PMS_香榭梧桐二期4#配3变	10	800	534
12624	睢宁	PMS_香榭梧桐二期4#配电1	10	800	461
12625	丰县	PMS_丰县孙楼镇仇楼李庄	10	400	233
12626	睢宁	PMS_香榭梧桐二期4#配电4	10	800	439
12627	丰县	丰县孙楼镇仇楼吴庄	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12628	睢宁	PMS_香榭梧桐二期4#配2变	10	800	208
12629	丰县	丰县孙楼镇仇楼后于楼	10	400	116
12630	睢宁	PMS_城区东方医院门前公变	10	400	27
12631	丰县	丰县孙楼镇季庙后队	10	400	170
12632	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙一队	10	160	51
12633	睢宁	PMS_城区汤刘南东台	10	400	144
12634	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙西队	10	400	233
12635	睢宁	城区状元府小区1配1#变	10	800	513
12636	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙二队	10	400	191
12637	睢宁	城区状元府小区1配2#变	10	800	443
12638	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼四队	10	400	222
12639	睢宁	城区状元府小区1配3#变	10	800	354
12640	丰县	丰县孙楼镇习庄南	10	400	142
12641	睢宁	城区状元府小区1配4#变	10	800	387
12642	丰县	PMS_丰县孙楼镇习庄齐庄	10	400	181
12643	睢宁	PMS_银河星城星天地四期2#变	10	630	215
12644	丰县	PMS_丰县孙楼镇习庄北	10	250	95
12645	睢宁	PMS_银河星城小区四期7#变配电变压器	10	630	336
12646	丰县	丰县孙楼镇张楼大队	10	400	146
12647	睢宁	PMS_城区银河星城四期4#变	10	630	265
12648	丰县	PMS_丰县孙楼镇八里井	10	400	208
12649	睢宁	PMS_城区银河星城四期3#变	10	630	281
12650	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄新	10	400	168
12651	睢宁	南苑小区1#变南台	10	630	107
12652	丰县	丰县孙楼镇叶庄西	10	400	125
12653	睢宁	PMS_南苑小区1#变北台	10	500	252
12654	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼新季庄	10	200	111
12655	睢宁	广夏家园1#配电室3#变	10	800	529
12656	丰县	丰县孙楼镇叶庄	10	400	0
12657	睢宁	广夏家园1#配电室4#变	10	800	519
12658	丰县	丰县孙楼镇双高楼	10	400	95
12659	睢宁	广夏家园1#配电室2#变	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12660	丰县	丰县孙楼镇宁庄东	10	400	147
12661	睢宁	广夏家园1#配电室1#变	10	800	311
12662	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东	10	400	127
12663	睢宁	城区状元府小区二期2配3#变	10	800	292
12664	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北	10	400	83
12665	睢宁	城区状元府小区二期1配3#变	10	800	370
12666	丰县	PMS 丰县孙楼镇李楼工业区	10	200	92
12667	睢宁	城区状元府小区二期1配4#变	10	800	379
12668	丰县	PMS 丰县孙楼镇庞庄前吴庄新农村配变	10	400	227
12669	睢宁	城区状元府小区二期1配2#变	10	800	433
12670	丰县	PMS 丰县孙楼镇沙园王庄	10	200	0
12671	睢宁	城区状元府小区二期1配1#变	10	800	429
12672	丰县	丰县孙楼镇沙园新	10	400	147
12673	睢宁	玫瑰园小区7配2变	10	800	455
12674	丰县	丰县孙楼镇巩庄新综合变	10	400	66
12675	丰县	PMS 丰县孙楼镇蔡楼西	10	400	132
12676	睢宁	玫瑰园小区5配3变	10	800	357
12677	丰县	PMS 丰县孙楼镇蔡楼新	10	400	144
12678	丰县	PMS 丰县孙楼镇高楼东	10	400	98
12679	丰县	PMS 丰县孙楼镇张庄八队	10	200	79
12680	睢宁	玫瑰园小区5配1变	10	800	485
12681	丰县	PMS 丰县孙楼镇张里元新	10	400	120
12682	睢宁	樱花园小区2配2变	10	800	385
12683	丰县	PMS 丰县孙楼镇季庙东	10	400	239
12684	睢宁	玫瑰园小区8配2变	10	800	307
12685	丰县	PMS 丰县孙楼镇十里庙岗子西北配变	10	400	165
12686	睢宁	玫瑰园小区8配1变	10	800	337
12687	丰县	丰县孙楼镇十里庙岗子后配变	10	400	193
12688	丰县	PMS 丰县孙楼镇宁庄东南	10	400	173
12689	丰县	丰县孙楼镇公变东综合变	10	400	62
12690	丰县	PMS 丰县孙楼镇十里庙小于楼综合变	10	200	94
12691	睢宁	玫瑰园小区4配2变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12692	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常	10	200	46
12693	睢宁	玫瑰园小区4配4变	10	800	476
12694	丰县	PMS_丰县孙楼镇十岗子西队	10	400	135
12695	睢宁	玫瑰园小区4配3变	10	800	375
12696	丰县	丰县孙楼镇果园	10	400	60
12697	睢宁	玫瑰园小区4配1变	10	800	406
12698	丰县	丰县孙楼镇十里庙村十里庙综合变	10	200	43
12699	睢宁	樱花园小区2配4变	10	800	509
12700	丰县	PMS_丰县孙楼镇巩庄西	10	400	80
12701	睢宁	玫瑰园小区7配1变	10	800	317
12702	丰县	PMS_丰县孙楼镇小洼南	10	400	216
12703	睢宁	玫瑰园小区3配3变	10	800	375
12704	丰县	丰县孙楼镇段庄	10	400	76
12705	睢宁	玫瑰园小区3配1变	10	800	415
12706	丰县	PMS_丰县孙楼镇梁楼	10	400	179
12707	睢宁	樱花园小区2配3变	10	800	429
12708	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼三队	10	200	69
12709	睢宁	樱花园小区2配1变	10	800	412
12710	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼二队	10	400	142
12711	睢宁	玫瑰园小区6配2变	10	800	448
12712	丰县	丰县孙楼镇张新庄	10	400	142
12713	睢宁	玫瑰园小区6配4变	10	800	373
12714	丰县	丰县孙楼镇金庄张庄	10	400	183
12715	睢宁	玫瑰园小区6配3变	10	800	412
12716	丰县	丰县孙楼镇韩桥西	10	400	52
12717	睢宁	玫瑰园小区6配1变	10	800	406
12718	丰县	丰县孙楼镇朱尧村元楼综合变	10	400	176
12719	睢宁	玫瑰园小区5配2变	10	800	502
12720	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼西南	10	200	0
12721	睢宁	玫瑰园小区5配4变	10	800	416
12722	丰县	丰县孙楼镇朱尧仇新	10	400	127
12723	睢宁	樱花园小区1配2变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12724	丰县	丰县孙楼镇韩桥东	10	400	67
12725	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯西	10	400	262
12726	睢宁	樱花园小区1配4变	10	800	444
12727	睢宁	樱花园小区1配3变	10	800	442
12728	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱窑村朱窑西	10	400	247
12729	睢宁	樱花园小区1配1变	10	800	387
12730	丰县	PMS_丰县孙楼镇曹庄西	10	400	175
12731	睢宁	玫瑰园小区3配2变	10	800	344
12732	丰县	丰县孙楼镇小孙楼	10	400	30
12733	睢宁	玫瑰园小区3配4变	10	800	443
12734	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼西南	10	400	162
12735	睢宁	PMS_爱贝迪童话村东侧台变压器	10	400	245
12736	丰县	丰县孙楼镇陈楼北	10	400	3
12737	睢宁	PMS_城区水岸华府门前台变	10	500	81
12738	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元南	10	400	154
12739	睢宁	PMS_中山北路红叶公寓南台	10	500	0
12740	睢宁	PMS_中山北路红叶公寓北台	10	500	124
12741	睢宁	PMS_城区人民医院东侧南台变	10	500	80
12742	丰县	丰县孙楼镇张里元北	10	200	87
12743	睢宁	PMS_城区人民医院东侧北台变	10	500	164
12744	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里园小李庄	10	400	138
12745	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元大队	10	400	131
12746	睢宁	PMS_城区中山大厦门前台变	10	500	96
12747	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元	10	400	200
12748	睢宁	城区花园二期6号变	10	400	201
12749	丰县	丰县孙楼镇张里园村东新综合变	10	400	160
12750	睢宁	PMS_城区花园小区二期7号变	10	400	232
12751	丰县	丰县孙楼镇张里园村西	10	400	120
12752	丰县	丰县孙楼镇三教堂西	10	400	131
12753	睢宁	城区花园二期5号变	10	400	155
12754	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼	10	400	216
12755	睢宁	PMS_城区中山粮市东侧台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12756	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄东三号综合变	10	400	161
12757	睢宁	PMS_城区质检站门前台	10	400	0
12758	丰县	丰县孙楼镇邵庄东	10	400	192
12759	睢宁	城区九鼎商贸二期门前台	10	200	131
12760	丰县	PMS_丰县孙楼镇史黑楼东	10	400	98
12761	睢宁	学府茗苑小区1#配电室2#变	10	800	408
12762	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄李庄	10	400	188
12763	睢宁	PMS_学府名苑二期1变	10	800	364
12764	丰县	丰县孙楼镇邵庄王庄	10	400	156
12765	睢宁	PMS_学府名苑小区二期3#变	10	800	515
12766	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄北（孙楼镇邵庄村邵庄）	10	200	0
12767	丰县	丰县孙楼镇金庄	10	400	124
12768	睢宁	学府茗苑小区1#配电室4#变	10	800	372
12769	丰县	PMS_丰县孙楼镇仇楼	10	400	77
12770	睢宁	城区金城社区幸福小区台（停）	10	400	0
12771	睢宁	PMS_城区祁庄中台	10	400	244
12772	睢宁	PMS_城区高塘陈湖东台	10	400	182
12773	睢宁	PMS_城区机关幼儿园门前台（停）	10	400	0
12774	睢宁	城区四通纺织厂北侧台（停）	10	400	282
12775	睢宁	PMS_城区恩华药店门前台（停）	10	400	0
12776	睢宁	九鼎一品小区5#配电室2#变	10	800	429
12777	睢宁	九鼎一品小区5#配电室3#变	10	800	293
12778	睢宁	九鼎一品小区5#配电室4#变	10	800	435
12779	睢宁	九鼎一品小区5#配电室1#变	10	800	463
12780	睢宁	PMS_滨河苑三期1#配电4#变	10	800	490
12781	睢宁	PMS_滨河苑三期1#配电3#变	10	800	368
12782	睢宁	PMS_滨河苑三期1#配电1#变	10	800	413
12783	睢宁	PMS_滨河苑三期2#配电室2#变	10	800	439
12784	睢宁	PMS_滨河苑三期2#配电室1#变	10	800	457
12785	睢宁	PMS_滨河二期2#配电室4#变	10	800	306
12786	睢宁	PMS_滨河二期2#配电室2#变	10	800	444
12787	睢宁	PMS_滨河二期2#配电室1#变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12788	睢宁	PMS_滨河二期1#配电室4#变	10	800	430
12789	睢宁	PMS_滨河二期1#配电室3#变	10	800	491
12790	睢宁	PMS_滨河二期1#配电室2#变	10	800	388
12791	睢宁	PMS_滨河二期1#配电室1#变	10	800	377
12792	睢宁	PMS_富邦佳地2#变	10	630	147
12793	睢宁	PMS_富邦佳地1#变	10	630	368
12794	睢宁	PMS_苏源龙庄东台	10	400	58
12795	睢宁	PMS_星河花园小区2室2变	10	800	295
12796	睢宁	星河花园小区4室1变	10	630	376
12797	睢宁	星河花园小区4室2变	10	630	372
12798	睢宁	PMS_星河花园小区2室3变	10	800	436
12799	睢宁	星河花园小区4室3变	10	630	290
12800	睢宁	PMS_星河花园小区2室1变	10	800	425
12801	睢宁	PMS_星河花园小区1室3变	10	800	505
12802	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙前队	10	400	143
12803	睢宁	PMS_星河花园小区1室2变	10	800	445
12804	睢宁	PMS_星河花园小区1室4变	10	800	640
12805	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙小队	10	200	28
12806	睢宁	PMS_星河花园小区1室1变	10	800	419
12807	丰县	PMS_丰县孙楼镇十于楼西	10	400	187
12808	睢宁	PMS_星河花园6室2变	10	800	407
12809	丰县	PMS_丰县孙楼镇小洼	10	400	183
12810	睢宁	PMS_星河花园6室1变	10	800	420
12811	丰县	孙楼镇穆楼综合变	10	400	136
12812	睢宁	PMS_星河花园5室2变	10	800	471
12813	丰县	PMS_丰县孙楼镇三关庙后队	10	400	186
12814	睢宁	PMS_星河花园5室1变	10	800	418
12815	丰县	PMS_丰县孙楼镇位庄	10	400	176
12816	睢宁	星河花园小区3室1变	10	630	165
12817	丰县	丰县孙楼镇三关庙前队	10	400	87
12818	睢宁	星河花园小区3室2变	10	630	282
12819	丰县	丰县孙楼镇赵河涯小于楼	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12820	睢宁	星河花园小区3室3变	10	630	418
12821	丰县	丰县孙楼镇大朱尧	10	400	183
12822	睢宁	星河花园小区3室4变	10	630	444
12823	丰县	PMS_丰县孙楼镇桃园北	10	400	176
12824	睢宁	星河花园小区4室4变	10	630	308
12825	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯	10	200	91
12826	睢宁	PMS_星河花园小区2室4变	10	800	378
12827	睢宁	城东派出所干警公寓1室变	10	500	270
12828	睢宁	PMS_星河湾小区1-3楼1变	10	630	325
12829	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯后队	10	400	176
12830	丰县	丰县孙楼镇卜庄	10	400	129
12831	睢宁	PMS_星河湾小区1-3楼2变	10	630	319
12832	睢宁	PMS_万吨粮库北侧公变	10	400	140
12833	睢宁	金帝花苑小区1箱变	10	500	325
12834	丰县	PMS_丰县孙楼镇十于楼东	10	400	59
12835	睢宁	金帝花苑小区2箱变	10	500	301
12836	睢宁	PMS_金帝花苑小区1配电室4变	10	800	308
12837	丰县	丰县孙楼镇大洼	10	400	154
12838	睢宁	PMS_金帝花苑小区1配电室3变	10	800	389
12839	丰县	丰县孙楼镇蔡楼南	10	400	142
12840	睢宁	PMS_金帝花苑小区1配电室2变	10	800	304
12841	丰县	丰县孙楼镇驻地综合变	10	400	0
12842	睢宁	金帝花苑小区1配电室1变	10	800	436
12843	丰县	丰县孙楼镇公变南	10	400	87
12844	睢宁	城区冯庄东台	10	400	0
12845	丰县	丰县孙楼镇才楼工业区(孙楼镇蔡楼村)	10	315	194
12846	睢宁	PMS_滨河苑一期1#配电室3#变	10	800	436
12847	丰县	丰县孙楼镇陈楼九组西	10	315	132
12848	睢宁	PMS_滨河苑一期1配电4变	10	800	371
12849	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼东	10	200	0
12850	睢宁	PMS_滨河苑一期1#配电室1#变	10	800	404
12851	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄大队	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12852	睢宁	PMS 滨河苑一期1配电2变	10	800	404
12853	丰县	PMS 丰县孙楼镇张楼新村	10	200	92
12854	睢宁	PMS 104国道西侧单相公变	10	80	44
12855	丰县	丰县孙楼镇孙三楼南	10	200	0
12856	睢宁	毛四队北台公变	10	400	32
12857	丰县	PMS 丰县孙楼镇孙三楼前	10	200	0
12858	睢宁	滨河苑南侧公变	10	400	118
12859	丰县	PMS 丰县孙楼镇陈楼中	10	200	56
12860	睢宁	PMS 海棠园小区门前公变	10	400	212
12861	丰县	丰县孙楼镇孙三楼西南	10	400	88
12862	睢宁	PMS 樱花路公变	10	400	0
12863	丰县	PMS 丰县孙楼镇孙三楼西	10	400	58
12864	睢宁	魏楼南台打水变	10	100	23
12865	丰县	PMS 丰县孙楼镇孙三楼中	10	400	147
12866	丰县	PMS 丰县孙楼镇朱尧仇庄	10	400	98
12867	睢宁	PMS 碧桂雅园小区3配电室7变	10	800	358
12868	丰县	丰县孙楼镇刘楼一队	10	400	218
12869	睢宁	PMS 碧桂雅园小区3配电室8变	10	800	431
12870	丰县	PMS 丰县孙楼镇张楼张庄	10	400	206
12871	睢宁	PMS 碧桂雅园小区2配电室5变	10	800	419
12872	丰县	PMS 丰县孙楼镇镇驻地后西	10	315	64
12873	睢宁	PMS 碧桂雅园小区2配电室6变	10	800	493
12874	丰县	丰县孙楼镇蔡楼一队	10	400	35
12875	睢宁	PMS 碧桂雅园小区1配电室3变	10	800	509
12876	丰县	丰县孙楼镇镇驻地后东综合变	10	400	59
12877	睢宁	PMS 碧桂雅园小区1配电室2变	10	800	422
12878	丰县	丰县孙楼镇小孙楼新综合变	10	400	203
12879	睢宁	PMS 碧桂雅园小区1配电室4变	10	800	437
12880	丰县	丰县孙楼镇邵庄西三号综合变	10	200	21
12881	睢宁	PMS 碧桂雅园小区1配电室1变	10	800	474
12882	丰县	PMS 丰县孙楼镇小孙楼西	10	400	39
12883	睢宁	PMS 城区农业巷北台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12884	丰县	丰县孙楼镇赵河涯村郭辛庄	10	200	0
12885	睢宁	PMS_城区人寿保险公司门前台	10	400	240
12886	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙园徐庄公变	10	400	186
12887	睢宁	PMS_城区农场菜市场台	10	400	10
12888	丰县	PMS_丰县孙楼镇周王庄公变	10	400	114
12889	睢宁	PMS_徐州信谊服饰有限公司2变	10	800	425
12890	睢宁	PMS_徐州信谊服饰有限公司1变	10	800	292
12891	睢宁	PMS_东北小区垃圾站台	10	400	78
12892	睢宁	中海丽景豪庭小区2室4变	10	800	352
12893	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼西北公变	10	400	131
12894	丰县	丰县孙楼镇赵河崖常洼公变	10	400	152
12895	睢宁	中海丽景豪庭小区2室1变	10	800	452
12896	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯前队公变	10	200	56
12897	睢宁	中海丽景豪庭小区2室2变	10	800	441
12898	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙园巩庄东公变	10	400	167
12899	睢宁	中海丽景豪庭小区1室3	10	800	342
12900	丰县	丰县孙楼镇沙园李庄公变	10	400	0
12901	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北公变	10	200	77
12902	睢宁	中海丽景豪庭小区1室2	10	800	408
12903	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元西公变	10	400	101
12904	睢宁	中海丽景豪庭小区1室1	10	800	430
12905	丰县	PMS_丰县孙楼镇皇元公变	10	200	73
12906	睢宁	PMS_绿都花园南侧台	10	400	54
12907	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙村十里庙后队公变	10	400	177
12908	睢宁	PMS_苑南大厦北侧台	10	400	185
12909	丰县	PMS_丰县孙楼镇三关庙东队公变	10	400	172
12910	睢宁	PMS_中海丽景豪庭小区箱变	10	630	313
12911	丰县	丰县孙楼镇魏庄村曹庄东综合变	10	200	0
12912	睢宁	福佑馨都1配电室1变	10	630	372
12913	丰县	丰县孙楼镇叶庄东公变	10	400	88
12914	睢宁	福佑馨都1配电室3变	10	630	435
12915	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙三楼公变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12916	睢宁	福佑馨都1配电室2变	10	630	353
12917	丰县	丰县孙楼镇陈楼三队公变	10	400	71
12918	睢宁	帝壹城4号变	10	800	302
12919	丰县	丰县孙楼镇陈楼西北公变	10	400	86
12920	睢宁	帝壹城2号变	10	800	175
12921	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄大队公变	10	200	43
12922	睢宁	PMS_城区金桥二队公变	10	200	61
12923	丰县	丰县孙楼镇李路口北	10	200	108
12924	睢宁	PMS_凯旋家园1配3#变	10	630	257
12925	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄新村1号变	10	400	174
12926	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄新村2号变	10	400	153
12927	睢宁	PMS_凯旋家园小区2配2变	10	630	219
12928	丰县	丰县孙楼镇刘庄北综合变	10	200	87
12929	睢宁	PMS_凯旋家园小区2配3变	10	630	270
12930	丰县	丰县孙楼镇赵楼南综合变	10	200	86
12931	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙元王庄东北综合变	10	400	0
12932	丰县	丰县孙楼镇仇楼二号综合变	10	400	88
12933	睢宁	PMS_凯旋家园1配2#变	10	630	244
12934	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄李庄二号综合变	10	400	182
12935	睢宁	PMS_凯旋家园小区3配2变	10	630	211
12936	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯后二号综合变	10	200	47
12937	睢宁	PMS_凯旋家园小区3配3变	10	630	156
12938	丰县	丰县孙楼镇邵庄东二号综合变	10	400	41
12939	睢宁	凯旋家园4配1变	10	800	462
12940	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄西二号变	10	400	165
12941	睢宁	凯旋家园4配4变	10	800	450
12942	丰县	丰县孙楼镇陈楼九组南综合变	10	400	70
12943	睢宁	PMS_凯旋家园4配2变	10	800	367
12944	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼东北2#综合变	10	400	197
12945	睢宁	PMS_凯旋家园4配3变	10	800	402
12946	睢宁	PMS_桂林国际小区4变	10	630	388
12947	丰县	丰县孙楼镇蔡楼大队南综合变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12948	睢宁	桂林国际小区3变	10	800	487
12949	睢宁	PMS_桂林国际小区2变	10	630	395
12950	丰县	PMS_丰县孙楼镇宁庄东北综合变	10	400	84
12951	睢宁	PMS_桂林国际小区1变	10	630	351
12952	丰县	PMS_丰县孙楼镇高庄新	10	200	36
12953	睢宁	PMS_城区石土庙北台2号变	10	200	59
12954	丰县	丰县孙楼镇陈楼八队	10	400	115
12955	睢宁	PMS_帝壹城2配电室2变	10	800	583
12956	睢宁	PMS_帝壹城2配电室1变	10	800	363
12957	丰县	丰县孙楼镇PB陈楼九组	10	400	0
12958	睢宁	PMS_帝壹城1配电室1变	10	800	288
12959	丰县	丰县孙楼镇陈楼六队	10	400	178
12960	睢宁	PMS_帝壹城1配电室3变	10	800	324
12961	丰县	丰县孙楼镇李路口南	10	400	0
12962	睢宁	金域华府2#配电室1#变	10	630	271
12963	丰县	丰县孙楼镇十里庙南零一	10	200	27
12964	睢宁	金域华府2#配电室2#变	10	630	377
12965	丰县	PMS_丰县孙楼镇双高楼新	10	200	82
12966	睢宁	金域华府1#配电室4#变	10	800	477
12967	丰县	丰县孙楼镇仇庄西	10	400	130
12968	睢宁	金域华府1#配电室2#变	10	800	428
12969	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙三楼东	10	400	183
12970	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵河涯村卜庄东综合变	10	200	14
12971	睢宁	金域华府1#配电室1#变	10	800	486
12972	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼东综合变	10	400	202
12973	睢宁	PMS_金域华府安置小区2#变	10	800	380
12974	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼综合变	10	200	7
12975	睢宁	PMS_金域华府安置小区1#变	10	800	366
12976	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯西新综合变	10	400	214
12977	睢宁	PMS_金都华府2配4变	10	800	329
12978	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙二队新综合变	10	200	42
12979	睢宁	PMS_金都华府2配1变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12980	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼村王庄综合变	10	400	171
12981	睢宁	PMS_金都华府2配3变	10	800	397
12982	丰县	丰县孙楼镇魏庄新综合变	10	400	202
12983	睢宁	PMS_金都华府2配2变	10	800	391
12984	丰县	PMS_丰县孙楼镇穆楼西综合变	10	400	169
12985	睢宁	PMS_金都华府1配2变	10	800	571
12986	丰县	PMS_丰县孙楼镇穆楼北综合变	10	400	207
12987	睢宁	金都华府1配4变	10	800	426
12988	睢宁	金都华府1配1变	10	800	410
12989	睢宁	PMS_金都华府1配3变	10	800	455
12990	丰县	丰县孙楼镇三关庙前南综合变	10	200	53
12991	睢宁	PMS_幸福家园小区2#变	10	400	184
12992	丰县	PMS_丰县孙楼镇段庄西综合变	10	400	196
12993	睢宁	PMS_幸福家园小区1#变	10	400	174
12994	丰县	PMS_丰县孙楼镇梁楼西综合变	10	400	129
12995	睢宁	PMS_濉河湾小区2配电室1变	10	800	547
12996	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯东新综合变	10	400	86
12997	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵庄综合变	10	400	144
12998	睢宁	PMS_濉河湾小区1配电室2变	10	800	504
12999	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼东南综合变	10	400	41
13000	睢宁	PMS_濉河湾小区1配电室1变	10	800	404
13001	睢宁	PMS_福源广场4#变	10	800	452
13002	睢宁	福源广场2#变	10	800	408
13003	睢宁	PMS_福源广场3#变	10	800	452
13004	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼北综合变	10	400	135
13005	睢宁	PMS_福源广场1#变	10	800	228
13006	丰县	丰县孙楼镇张新庄新综合变	10	400	210
13007	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼新综合变	10	400	174
13008	睢宁	PMS_皇家马德里二期1#变	10	800	370
13009	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙一队新综合变	10	200	0
13010	睢宁	PMS_皇家马德里二期4#变	10	800	341
13011	睢宁	PMS_凯旋府邸小区2室2变	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13012	睢宁	PMS_凯旋府邸小区2室3变	10	800	450
13013	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼三组综合变	10	400	161
13014	睢宁	PMS_凯旋府邸小区1室2变	10	800	335
13015	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼西北综合变	10	400	273
13016	睢宁	PMS_凯旋府邸小区1室3变	10	800	395
13017	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庄综合变	10	400	182
13018	睢宁	PMS_睢宁瑞泓铝材	10	200	0
13019	丰县	丰县孙楼镇庞庄北综合变	10	400	202
13020	睢宁	PMS_绿苑小区1号箱变	10	500	174
13021	丰县	丰县孙楼镇庞庄一队综合变	10	400	155
13022	睢宁	PMS_绿苑小区2号箱变	10	500	164
13023	丰县	丰县孙楼镇司元综合变	10	400	75
13024	睢宁	城区祁庄北台公变	10	400	160
13025	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄三号综合变	10	400	104
13026	睢宁	PMS_大儒世家3配2变	10	800	495
13027	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄南二号综合变	10	400	170
13028	睢宁	PMS_大儒世家1配2变	10	800	434
13029	丰县	PMS_丰县孙楼镇三河里综合变	10	400	95
13030	睢宁	PMS_大儒世家2配3变	10	800	373
13031	丰县	PMS_丰县孙楼镇黄浦杏园综合变	10	400	199
13032	睢宁	PMS_大儒世家1配3变	10	800	357
13033	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼西综合变	10	200	82
13034	睢宁	PMS_大儒世家2配1变	10	800	447
13035	丰县	丰县孙楼镇宁庄西综合变	10	400	112
13036	睢宁	PMS_大儒世家2配2变	10	800	386
13037	丰县	丰县孙楼镇桃园南综合变	10	400	87
13038	睢宁	PMS_大儒世家2配4变	10	800	500
13039	丰县	PMS_丰县孙楼镇桃园西北综合变	10	400	147
13040	睢宁	PMS_大儒世家1配1变	10	800	440
13041	丰县	PMS_丰县孙楼镇小洼中综合变	10	400	144
13042	睢宁	PMS_大儒世家1配4变	10	800	422
13043	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼一队北综合变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13044	睢宁	PMS_大儒世家3配1变	10	800	526
13045	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼二队西综合变	10	400	182
13046	睢宁	城区天成峰景1配3变	10	630	335
13047	睢宁	城区天成峰景1配1变	10	630	213
13048	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼三队西综合变	10	200	12
13049	睢宁	城区天成峰景1配4变	10	630	368
13050	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧综合变	10	400	133
13051	睢宁	PMS_城区银河星城四期5#变	10	630	391
13052	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧仇庄东综合变	10	400	135
13053	睢宁	PMS_城区银河星城四期6#变	10	630	305
13054	丰县	丰县孙楼镇邵庄王庄二号综合变	10	400	126
13055	睢宁	PMS_城区银河星城四期1#变	10	630	272
13056	睢宁	PMS_城区后园社区门前台	10	400	174
13057	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元南新综合变	10	400	106
13058	睢宁	PMS_城区聚龙湾门前台	10	400	260
13059	丰县	丰县孙楼镇张里元工业区新综合变	10	400	141
13060	睢宁	PMS_城区江南春门前台（新）	10	400	0
13061	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元大队新一号变	10	200	27
13062	睢宁	城区纱厂南门西台（新）	10	400	0
13063	丰县	丰县孙楼镇公变东新综合变	10	400	50
13064	睢宁	PMS_城区毛五队公变（新）	10	400	210
13065	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变西综合变	10	400	166
13066	睢宁	PMS_城区交通局门前台（新）	10	400	44
13067	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区四号综合变	10	400	152
13068	睢宁	PMS_城区农科所南台（新）	10	400	0
13069	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区五号综合变	10	400	251
13070	睢宁	城区人才市场台（新）	10	400	0
13071	睢宁	PMS_城区纪检委公寓台（新）	10	400	84
13072	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼村大孙楼北综合变	10	400	186
13073	睢宁	PMS_城区东城社区门前台	10	400	51
13074	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变东北一号综合变	10	400	63
13075	睢宁	PMS_城区国土资源局1#变	10	500	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13076	丰县	PMS_丰县孙楼镇韩桥东二号	10	200	45
13077	睢宁	金帝花苑3变	10	500	144
13078	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼三队综合变	10	200	75
13079	睢宁	桂林国际小区3配2#变	10	800	449
13080	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼木业园区一号综合变	10	400	0
13081	睢宁	桂林国际小区1配1#变	10	630	376
13082	丰县	丰县孙楼镇叶庄南三号综合变	10	400	0
13083	睢宁	桂林国际小区3配1#变	10	800	498
13084	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区一号综合变	10	400	150
13085	睢宁	桂林国际小区1配2#变	10	630	303
13086	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧新农村综合变	10	400	115
13087	睢宁	城区三友公司1号箱变	10	630	286
13088	丰县	丰县孙楼镇蔡楼大队中综合变	10	400	172
13089	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北3#综合变	10	400	96
13090	睢宁	城区向阳小区二期1#变	10	630	376
13091	睢宁	城区向阳小区二期2#变	10	630	386
13092	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄李庄4#综合变	10	200	20
13093	睢宁	PMS_城区安康路中台	10	400	281
13094	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄李庄三号综合变	10	200	60
13095	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄张庄二号变	10	400	144
13096	睢宁	PMS_城区迎宾大厦南台	10	400	54
13097	睢宁	城区秦吴西台2#变	10	400	98
13098	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼兴西综合变	10	400	155
13099	丰县	PMS_丰县孙楼镇大孙楼综合变	10	200	102
13100	睢宁	城区汤刘东台	10	400	152
13101	睢宁	城区三井组南台	10	400	95
13102	睢宁	凯旋府邸二期4#配3变	10	800	380
13103	丰县	PMS_丰县孙楼镇李庄西综合变	10	400	96
13104	睢宁	凯旋府邸二期3#配2变	10	800	367
13105	丰县	PMS_丰县孙楼镇李路口西	10	200	87
13106	睢宁	凯旋府邸二期4#配2变	10	800	301
13107	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼木业园区二号综合变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13108	睢宁	凯旋府邸二期3#配3变	10	800	369
13109	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区五号综合变	10	400	120
13110	睢宁	城区中国城广场台	10	630	340
13111	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘楼东队综合变	10	400	50
13112	睢宁	城区卓达春天2配2变	10	800	444
13113	丰县	丰县孙楼镇大孙楼东综合变	10	400	0
13114	睢宁	城区卓达春天2配1变	10	800	459
13115	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼东一号综合变	10	400	315
13116	丰县	丰县孙楼镇张里元大队三号综合变	10	400	193
13117	睢宁	城区卓达春天2配4变	10	800	565
13118	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼村孙楼北新综合变	10	400	0
13119	睢宁	城区卓达春天2配3变	10	800	561
13120	丰县	PMS_丰县孙楼镇习庄齐庄1#综合变	10	400	60
13121	睢宁	城区开关厂门前台	10	315	91
13122	丰县	PMS_丰县孙楼镇习庄南1#综合变	10	400	125
13123	睢宁	城区卓达春天1配1变	10	800	628
13124	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵楼东南综合变	10	400	0
13125	睢宁	城区卓达春天1配3变	10	800	578
13126	丰县	丰县孙楼镇李路口东综合变	10	400	116
13127	睢宁	城区卓达春天1配4变	10	800	611
13128	丰县	丰县孙楼镇仇新南综合变	10	315	46
13129	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄新村综合变	10	200	88
13130	睢宁	城区卓达春天1配2变	10	800	584
13131	丰县	丰县孙楼镇金庄西南二号变	10	400	130
13132	睢宁	城区爱尔杰一期2#变	10	800	509
13133	丰县	PMS_丰县孙楼镇梁楼一号综合变	10	200	84
13134	睢宁	城区爱尔杰一期1#变	10	800	437
13135	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼新1#变	10	400	139
13136	睢宁	高塘小区1-1#箱变	10	500	318
13137	丰县	丰县孙楼镇司元1#综合变	10	400	186
13138	睢宁	高塘小区1-2#箱变	10	800	606
13139	丰县	丰县孙楼镇大洼村刘楼综合变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13140	睢宁	城区高塘小区1配1变	10	800	583
13141	丰县	丰县孙楼镇李楼新北综合变	10	400	188
13142	睢宁	城区高塘小区1配2变	10	800	534
13143	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北4#综合变	10	400	0
13144	睢宁	高塘小区2#箱变	10	500	368
13145	丰县	孙楼镇蔡楼东北5#综合变	10	400	23
13146	睢宁	高塘小区3#箱变	10	500	260
13147	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变西南二号综合变	10	400	190
13148	睢宁	城区刘楼新乔嘉园1配1#变	10	800	609
13149	丰县	孙楼镇金山新村5号变	10	500	166
13150	睢宁	城区刘楼新乔嘉园1配4#变	10	800	585
13151	丰县	PMS_丰县孙楼镇段庄东南综合变	10	400	172
13152	睢宁	城区刘楼新乔嘉园3配2#变	10	630	455
13153	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼村张楼大队南综合变	10	400	246
13154	睢宁	城区刘楼新乔嘉园1配2#变	10	800	618
13155	丰县	丰县孙楼镇季庙一队二号综合变	10	400	146
13156	睢宁	城区刘楼新乔嘉园2配1#变	10	800	522
13157	丰县	PMS_丰县孙楼镇三关庙后南综合变	10	400	242
13158	睢宁	城区刘楼新乔嘉园2配2#变	10	800	525
13159	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧东综合变	10	200	0
13160	睢宁	城区刘楼新乔嘉园3配1#变	10	630	451
13161	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙东队二号综合变	10	200	29
13162	睢宁	城区刘楼新乔嘉园2配3#变	10	800	469
13163	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄东变	10	400	166
13164	睢宁	城区刘楼新乔嘉园2配4#变	10	800	567
13165	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼四队东综合变	10	200	54
13166	睢宁	城区刘楼新乔嘉园3配4#变	10	630	433
13167	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼西新综合变	10	400	0
13168	睢宁	城区刘楼新乔嘉园1配3#变	10	800	562
13169	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄后新综合变	10	400	75
13170	睢宁	城区刘楼新乔嘉园3配3#变	10	630	447
13171	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼一队新综合变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13172	睢宁	城区棠悦府1配2变	10	630	423
13173	丰县	PMS_丰县孙楼镇十里庙东综合变	10	400	255
13174	睢宁	城区棠悦府2配3变	10	800	533
13175	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄村金庄新综合变	10	400	148
13176	睢宁	城区棠悦府1配1变	10	630	432
13177	睢宁	城区棠悦府1配4变	10	630	394
13178	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼村王庄大队北综合变	10	400	197
13179	睢宁	城区棠悦府2配1变	10	800	582
13180	丰县	丰县孙楼镇朱尧村仇庄二号综合变	10	400	51
13181	睢宁	城区棠悦府2配4变	10	800	558
13182	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄村金庄2#综合变	10	400	35
13183	睢宁	城区棠悦府2配2变	10	800	565
13184	丰县	PMS_丰县孙楼镇三教堂中综合变	10	400	176
13185	睢宁	城区棠悦府1配3变	10	630	384
13186	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧西二号综合变	10	400	229
13187	睢宁	城区四季花城2配3变	10	630	271
13188	睢宁	城区四季花城3配3变	10	800	494
13189	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼新北综合变	10	400	183
13190	睢宁	城区四季花城2配4变	10	630	352
13191	丰县	PMS_丰县孙楼镇金庄张庄二号新	10	200	94
13192	睢宁	城区四季花城3配4变	10	800	364
13193	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧新村综合变	10	400	225
13194	睢宁	城区四季花城3配1变	10	800	483
13195	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯西北综合变	10	400	130
13196	丰县	PMS_丰县孙楼镇梁楼南综合变	10	400	236
13197	睢宁	城区四季花城3配2变	10	800	317
13198	丰县	PMS_丰县孙楼镇皇甫杏园北综合变	10	400	192
13199	睢宁	城区四季花城2配1变	10	630	222
13200	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼四队西综合变	10	400	184
13201	睢宁	城区四季花城2配2变	10	630	240
13202	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼张庄新综合变	10	400	124
13203	睢宁	城区西盛园二期1#变	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13204	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧仇新二号综合变	10	400	236
13205	睢宁	康桥新苑2配4变	10	800	543
13206	丰县	PMS_丰县孙楼镇穆楼西二号综合变	10	400	104
13207	丰县	丰县孙楼镇公变东二号综合变	10	400	0
13208	睢宁	康桥新苑3配2变	10	800	457
13209	丰县	PMS_丰县孙楼镇张里元大队二号综合变	10	400	136
13210	睢宁	康桥新苑1配4变	10	800	429
13211	丰县	PMS_丰县孙楼镇刘屯东北综合变	10	400	104
13212	睢宁	康桥新苑3配1变	10	800	424
13213	丰县	PMS_丰县孙楼镇胡集综合变	10	400	188
13214	睢宁	康桥新苑2配1变	10	800	509
13215	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庄前综合变	10	400	165
13216	睢宁	康桥新苑2配2变	10	800	497
13217	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庄前新综合变	10	400	148
13218	睢宁	康桥新苑1配2变	10	800	490
13219	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼工业区三号综合变	10	400	217
13220	睢宁	康桥新苑1配1变	10	800	466
13221	丰县	PMS_丰县孙楼镇三教堂西二号综合变	10	400	145
13222	睢宁	康桥新苑2配3变	10	800	507
13223	丰县	丰县孙楼镇十里庙前队新综合变	10	400	88
13224	睢宁	康桥新苑1配3变	10	800	433
13225	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙二队二号综合变	10	400	194
13226	睢宁	永兴路北台	10	400	152
13227	睢宁	园区西侧台	10	200	157
13228	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄北二号综合变	10	400	119
13229	睢宁	城区银泰城商业1#变	10	1000	507
13230	丰县	PMS_丰县孙楼镇李庄北综合变	10	400	281
13231	睢宁	城区银泰城商业2#变	10	1000	610
13232	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区三号综合变	10	400	63
13233	睢宁	城区贾庄西台	10	400	192
13234	丰县	PMS_丰县孙楼镇魏庄北综合变	10	400	165
13235	睢宁	城区四通南侧台	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13236	丰县	PMS_丰县孙楼镇李楼村新季庄西综合变	10	400	86
13237	睢宁	渭河时光小区2配1变	10	800	615
13238	丰县	PMS_丰县孙楼镇三官庙北综合变	10	400	230
13239	睢宁	渭河时光小区3配1变	10	800	594
13240	丰县	丰县孙楼镇史黑楼南二号综合变	10	400	192
13241	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区六号综合变	10	400	82
13242	睢宁	渭河时光小区2配2变	10	800	616
13243	丰县	丰县孙楼镇步行街一号综合变	10	400	0
13244	睢宁	渭河时光小区1配2变	10	630	447
13245	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼八里井北综合变	10	400	170
13246	睢宁	渭河时光小区3配3变	10	800	611
13247	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区二号综合变	10	400	176
13248	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄木业区三号综合变	10	400	226
13249	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变东北三号综合变	10	400	0
13250	睢宁	渭河时光小区2配4变	10	800	610
13251	睢宁	渭河时光小区3配2变	10	800	601
13252	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北六号综合变	10	400	0
13253	睢宁	渭河时光小区2配3变	10	800	609
13254	睢宁	渭河时光小区1配3变	10	630	402
13255	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱园综合变	10	400	218
13256	睢宁	渭河时光小区3配4变	10	800	595
13257	丰县	丰县孙楼镇高楼村高楼五组综合变	10	400	253
13258	睢宁	城区盛达公路东侧台	10	400	114
13259	丰县	丰县孙楼镇魏庄村曹庄北综合变	10	400	129
13260	睢宁	城区润景嘉苑小区1配4变	10	800	420
13261	丰县	丰县孙楼镇大洼北综合变	10	200	22
13262	睢宁	城区润景嘉苑小区4配3变	10	800	453
13263	丰县	丰县孙楼镇孙楼村赵庄中综合变	10	400	0
13264	睢宁	城区润景嘉苑小区2配2变	10	800	497
13265	丰县	PMS_丰县孙楼镇庞庄村前吴庄二号综合变	10	400	145
13266	睢宁	城区艺术苑1配2变	10	800	610
13267	丰县	丰县孙楼镇高楼南二号综合变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13268	睢宁	城区润景嘉苑小区1配1变	10	800	479
13269	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼村蔡兴北综合变	10	400	113
13270	睢宁	城区润景嘉苑小区2配4变	10	800	497
13271	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼村八里井南综合变	10	400	223
13272	睢宁	城区艺术苑1配1变	10	800	550
13273	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼兴东综合变	10	400	152
13274	睢宁	城区润景嘉苑小区2配1变	10	800	416
13275	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区二号综合变	10	400	141
13276	睢宁	城区润景嘉苑小区4配4变	10	800	527
13277	丰县	PMS_丰县孙楼镇张新庄村刘屯南综合变	10	400	193
13278	睢宁	城区润景嘉苑小区3配3变	10	630	383
13279	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东南综合变	10	400	0
13280	丰县	丰县孙楼镇蔡楼西二号综合变	10	400	61
13281	睢宁	城区润景嘉苑小区1配3变	10	800	521
13282	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼村赵楼南二号综合变	10	400	0
13283	睢宁	城区润景嘉苑小区3配1变	10	630	400
13284	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北四号综合变	10	400	30
13285	睢宁	城区润景嘉苑小区1配2变	10	800	492
13286	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄村张庄二号综合变	10	400	113
13287	睢宁	城区润景嘉苑小区2配3变	10	800	433
13288	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧村小朱尧二号综合变	10	400	3
13289	睢宁	城区润景嘉苑小区3配2变	10	630	395
13290	丰县	PMS_丰县孙楼镇张庄村双高楼二号综合变	10	400	197
13291	睢宁	城区润景嘉苑小区4配1变	10	800	349
13292	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙园新一号综合变	10	400	164
13293	睢宁	城区润景嘉苑小区3配4变	10	630	327
13294	丰县	丰县孙楼镇陈楼四队二号综合变	10	400	39
13295	睢宁	城区泰和广场台	10	400	102
13296	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼兴中综合变	10	400	175
13297	睢宁	城区星星宿舍1#变	10	1000	466
13298	丰县	丰县孙楼镇李庄北新综合变	10	400	1
13299	睢宁	城区星星宿舍2#变	10	1000	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13300	丰县	PMS_丰县孙楼镇徐庄一号综合变	10	400	143
13301	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北二号综合变	10	400	0
13302	睢宁	城区学府家园2#	10	500	275
13303	丰县	PMS_丰县孙楼镇曹庄北新综合变	10	400	216
13304	丰县	PMS_丰县孙楼镇李路口二号综合变	10	400	123
13305	丰县	PMS_丰县孙楼镇曹庄西北综合变	10	400	158
13306	丰县	PMS_丰县孙楼镇巩庄东一号综合变	10	400	231
13307	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区一号综合变	10	400	160
13308	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄东新综合变	10	400	98
13309	丰县	PMS_丰县孙楼镇西常木业园区四号综合变	10	400	79
13310	丰县	PMS_丰县孙楼镇李庄南综合变	10	400	141
13311	丰县	丰县孙楼镇李路口一号综合变	10	400	79
13312	丰县	丰县孙楼镇张庄七队二号综合变	10	400	213
13313	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄后新二号综合变	10	400	0
13314	丰县	PMS_丰县孙楼镇仇楼吴庄二号综合变	10	400	183
13315	丰县	PMS_丰县孙楼镇宁庄南综合变	10	400	158
13316	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北七号综合变	10	400	0
13317	丰县	丰县孙楼镇天润新苑2号配电室3号变	10	630	320
13318	丰县	丰县孙楼镇天润新苑2号配电室2号变	10	630	412
13319	丰县	丰县孙楼镇天润新苑2号配电室1号变	10	630	430
13320	丰县	丰县孙楼镇天润新苑1号配电室1号变	10	800	540
13321	丰县	丰县孙楼镇天润新苑1号配电室2号变	10	800	392
13322	丰县	PMS_丰县景泰嘉园新型社区1号综合变	10	800	456
13323	丰县	PMS_丰县景泰嘉园新型社区3号综合变	10	800	463
13324	丰县	PMS_丰县景泰嘉园新型社区2号综合变	10	800	422
13325	丰县	PMS_丰县景泰嘉园新型社区4号综合变	10	800	462
13326	丰县	PMS_丰县孙楼镇三关庙东新综合变	10	315	70
13327	丰县	丰县孙楼镇叶庄新二号综合变	10	400	81
13328	丰县	丰县孙楼镇史黑楼西二号综合变	10	400	116
13329	丰县	PMS_丰县孙楼镇于楼西二号综合变	10	315	29
13330	丰县	丰县孙楼镇十里庙后二号综合变	10	315	105
13331	丰县	丰县孙楼镇三教堂西三号综合变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13332	丰县	振丰1#综合变	10	400	320
13333	丰县	丰县孙楼镇张新庄北综合变	10	400	161
13334	丰县	孙楼镇邵庄东四号综合变	10	400	0
13335	丰县	孙楼镇蔡楼小区2配1号变	10	800	609
13336	丰县	孙楼镇蔡楼小区1配1号变	10	800	605
13337	丰县	孙楼镇蔡楼小区2配3号变	10	800	551
13338	丰县	孙楼镇蔡楼小区1配4号变	10	800	591
13339	丰县	孙楼镇蔡楼小区1配3号变	10	800	475
13340	丰县	孙楼镇蔡楼小区1配2号变	10	800	424
13341	丰县	孙楼镇蔡楼小区2配4号变	10	800	622
13342	丰县	孙楼镇蔡楼小区2配2号变	10	800	441
13343	丰县	丰县孙楼镇元楼中综合变	10	400	55
13344	丰县	丰县孙楼镇景泰嘉园二号综合变	10	630	377
13345	丰县	丰县孙楼镇金山新村一号综合变	10	630	354
13346	丰县	丰县孙楼镇景泰嘉园一号综合变	10	630	398
13347	丰县	丰县孙楼镇张梨园新型社区一号变	10	630	345
13348	丰县	丰县孙楼镇景泰嘉园三号综合变	10	630	364
13349	丰县	丰县孙楼镇金山新村三号综合变	10	630	328
13350	丰县	丰县孙楼镇金山新村四号综合变	10	630	338
13351	丰县	丰县孙楼镇景泰嘉园四号综合变	10	630	331
13352	丰县	丰县孙楼镇金山新村二号综合变	10	630	367
13353	丰县	丰县孙楼镇东南二号综合变	10	200	38
13354	丰县	丰县孙楼镇陈楼西北新综合变	10	400	81
13355	丰县	丰县孙楼镇史黑楼西三号综合变	10	400	199
13356	丰县	丰县孙楼镇陈楼七队综合变	10	400	55
13357	丰县	丰县孙楼镇三关庙东新1号综合变	10	400	252
13358	丰县	丰县孙楼镇刁庄西新综合变	10	400	82
13359	丰县	孙楼镇镇驻地东北三号综合变	10	400	229
13360	丰县	丰县孙楼镇沙园李庄新综合变	10	400	148
13361	丰县	丰县孙楼三教堂南三号综合变	10	200	113
13362	丰县	丰县孙楼镇十于楼东北综合变	10	400	219
13363	丰县	丰县孙楼镇巩庄西二号综合变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13364	丰县	丰县孙楼镇金庄一号综合变	10	800	435
13365	丰县	孙楼镇朱尧二号综合变	10	630	377
13366	丰县	孙楼镇朱尧一号综合变	10	630	359
13367	丰县	丰县孙楼镇金庄二号综合变	10	800	422
13368	丰县	丰县孙楼镇魏庄北一号综合变	10	400	188
13369	丰县	丰县孙楼镇赵河涯前新综合变	10	315	100
13370	丰县	丰县孙街道办事处一号综合变	10	315	179
13371	丰县	丰县孙楼镇陈楼北二号综合变	10	400	0
13372	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北一号综合变	10	400	61
13373	丰县	丰县孙楼镇魏庄新二号综合变	10	200	15
13374	丰县	丰县孙楼镇公变南三号综合变	10	400	46
13375	丰县	PMS_丰县孙楼镇张楼东综合变	10	400	208
13376	丰县	宋楼镇费楼	10	200	56
13377	丰县	宋楼镇毛庄	10	200	26
13378	丰县	PMS_宋楼镇汪庄	10	200	99
13379	丰县	宋楼镇冯庄	10	200	0
13380	丰县	宋楼镇荣庄中	10	400	18
13381	丰县	PMS_宋楼镇孟庄前	10	200	51
13382	丰县	PMS_宋楼镇宋楼镇毛楼	10	200	56
13383	丰县	宋楼镇壮集蒋庄	10	400	156
13384	丰县	宋楼镇王桥北	10	250	0
13385	丰县	宋楼镇许口开发区	10	400	241
13386	丰县	宋楼镇孙洼东	10	200	0
13387	丰县	宋楼镇孙洼北	10	200	117
13388	丰县	PMS_宋楼镇周大庄	10	400	178
13389	丰县	PMS_宋楼镇周新庄	10	400	159
13390	丰县	PMS_宋楼镇宋楼六队	10	400	115
13391	丰县	PMS_宋楼镇李大楼北	10	400	159
13392	丰县	PMS_宋楼镇祝楼西	10	400	196
13393	丰县	PMS_宋楼镇后堤子	10	400	218
13394	丰县	宋楼镇宋楼南	10	315	170
13395	丰县	PMS_宋楼镇黄楼工业区	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13396	丰县	宋楼镇宋楼八队	10	200	94
13397	丰县	宋楼镇宋楼西	10	200	0
13398	丰县	宋楼镇宋楼花厂	10	400	38
13399	丰县	宋楼镇瓦房北	10	400	214
13400	丰县	宋楼镇宋楼一队	10	200	15
13401	丰县	宋楼镇宋楼林果站	10	400	84
13402	丰县	宋楼镇黄楼南	10	200	0
13403	丰县	PMS_宋楼镇随心庄中	10	200	0
13404	丰县	宋楼镇随心庄南	10	200	0
13405	丰县	宋楼镇新庄	10	100	0
13406	丰县	宋楼镇双楼东	10	200	78
13407	丰县	宋楼镇新郭油坊	10	200	96
13408	丰县	宋楼镇义合庄	10	200	51
13409	丰县	宋楼镇王平楼东	10	200	109
13410	丰县	宋楼镇王庄水厂	10	200	47
13411	丰县	PMS_宋楼镇王平楼	10	400	174
13412	丰县	宋楼镇所北综合变	10	400	60
13413	丰县	宋楼镇刘王楼东街	10	400	0
13414	丰县	宋楼镇刘王楼南	10	400	180
13415	丰县	宋楼镇刘王楼西	10	200	56
13416	丰县	宋楼镇刘王楼北街	10	400	159
13417	丰县	宋楼镇刘王楼北	10	200	1
13418	丰县	宋楼镇费楼西	10	200	36
13419	丰县	宋楼镇草集2#	10	400	0
13420	丰县	宋楼镇郭楼北变	10	200	0
13421	丰县	宋楼镇刘王楼南工业区变	10	400	105
13422	丰县	宋楼镇于堤口工业区变	10	400	0
13423	丰县	PMS_宋楼镇宋楼五队	10	400	53
13424	丰县	宋楼镇李大楼新村	10	400	220
13425	丰县	宋楼镇宋楼八一街	10	400	158
13426	丰县	宋楼镇前园	10	200	78
13427	丰县	宋楼镇宋楼南街	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13428	丰县	宋楼镇李所楼北变	10	200	58
13429	丰县	PMS_宋楼镇营庄西	10	400	270
13430	丰县	PMS_宋楼镇随寨东	10	200	22
13431	丰县	PMS_宋楼镇随寨西	10	400	145
13432	丰县	PMS_宋楼镇野场子	10	200	22
13433	丰县	PMS_宋楼镇小刘屯东	10	200	63
13434	丰县	宋楼镇李车集	10	400	0
13435	丰县	PMS_宋楼镇王连庄南	10	200	7
13436	丰县	PMS_宋楼镇将砦门	10	400	50
13437	丰县	PMS_宋楼镇渠坑新村	10	400	107
13438	丰县	PMS_宋楼镇王庵	10	200	15
13439	丰县	PMS_宋楼镇于堤口东	10	200	5
13440	丰县	宋楼镇于堤口西	10	200	0
13441	丰县	宋楼镇邵口	10	200	7
13442	丰县	宋楼镇于堤口北	10	400	158
13443	丰县	宋楼镇潭楼	10	200	0
13444	丰县	宋楼镇川楼东	10	200	34
13445	丰县	宋楼镇卫楼	10	200	0
13446	丰县	宋楼镇宋楼东	10	400	11
13447	丰县	宋楼镇渠坑南	10	200	0
13448	丰县	PMS_宋楼镇团结路3#变	10	200	147
13449	丰县	宋楼镇杨楼村杨楼	10	200	43
13450	丰县	宋楼镇蒋沟南	10	200	0
13451	丰县	PMS_宋楼镇香田集张庄	10	200	77
13452	丰县	PMS_宋楼镇谢桥	10	200	0
13453	丰县	PMS_宋楼镇刘堤湾村杨庄	10	200	40
13454	丰县	宋楼镇双楼西	10	400	196
13455	丰县	宋楼镇季庄	10	200	0
13456	丰县	PMS_宋楼镇田楼东	10	200	30
13457	丰县	宋楼镇田楼西	10	400	232
13458	丰县	宋楼镇刘屯北	10	200	51
13459	丰县	PMS_宋楼镇李屯	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13460	丰县	宋楼镇老杨庄	10	400	121
13461	丰县	PMS_宋楼镇后李楼东	10	400	155
13462	丰县	宋楼镇唐安	10	400	157
13463	丰县	宋楼镇前李楼东	10	200	19
13464	丰县	PMS_宋楼镇王连庄北	10	400	0
13465	丰县	PMS_宋楼镇金楼史庵	10	400	282
13466	丰县	宋楼镇将沟北	10	400	60
13467	丰县	PMS_宋楼镇宋楼小集	10	400	189
13468	丰县	PMS_宋楼镇梅楼	10	400	168
13469	丰县	宋楼镇包挫楼	10	200	10
13470	丰县	宋楼镇黄楼北	10	200	18
13471	丰县	PMS_宋楼镇候庄	10	200	21
13472	丰县	宋楼镇孟庄后	10	200	16
13473	丰县	PMS_宋楼镇前王庄南	10	400	144
13474	丰县	宋楼镇孙楼东	10	200	29
13475	丰县	宋楼镇潘杨庄	10	200	21
13476	丰县	PMS_宋楼镇前王庄北	10	400	168
13477	丰县	PMS_宋楼镇宋楼北	10	200	0
13478	丰县	PMS_宋楼镇范花园	10	200	34
13479	丰县	宋楼镇王洼	10	200	0
13480	丰县	PMS_宋楼镇谢楼	10	400	174
13481	丰县	PMS_宋楼镇香甜集村黄庄北	10	200	34
13482	丰县	宋楼镇香甜集村黄庄南	10	200	0
13483	丰县	PMS_宋楼镇香田集郭油仿	10	400	170
13484	丰县	PMS_宋楼镇草集东	10	400	37
13485	丰县	宋楼镇北陈庄	10	200	0
13486	丰县	PMS_宋楼镇潘庙工业区	10	400	82
13487	丰县	PMS_宋楼镇方楼东	10	400	0
13488	丰县	PMS_宋楼镇方楼	10	400	136
13489	丰县	PMS_宋楼镇方郭楼	10	400	60
13490	丰县	宋楼镇宋楼镇高庄	10	200	0
13491	丰县	宋楼镇香田集	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13492	丰县	宋楼镇川楼南	10	200	33
13493	丰县	宋楼镇刘堤湾西	10	400	209
13494	丰县	宋楼镇随心庄西	10	200	56
13495	丰县	宋楼镇刘堤湾东	10	200	0
13496	丰县	宋楼镇许口	10	400	57
13497	丰县	宋楼镇李黄庄3#	10	200	0
13498	丰县	宋楼镇洪楼	10	200	0
13499	丰县	PMS_宋楼镇刘庄	10	400	185
13500	丰县	宋楼镇史大楼东	10	200	105
13501	丰县	PMS_宋楼镇土楼东	10	400	147
13502	丰县	PMS_宋楼镇卫庄南	10	400	202
13503	丰县	PMS_宋楼镇王岗集杨庄南	10	200	22
13504	丰县	宋楼镇西陈庄	10	200	0
13505	丰县	宋楼镇祝楼工业区	10	200	0
13506	丰县	PMS_宋楼镇瓦房西	10	400	70
13507	丰县	宋楼镇孙楼小学	10	200	88
13508	丰县	宋楼镇瓦房南	10	400	0
13509	丰县	宋楼镇中学南综合变	10	400	19
13510	丰县	宋楼镇金楼	10	200	91
13511	丰县	宋楼镇王岗集单庄综合变	10	400	215
13512	丰县	宋楼镇高尧综合变	10	200	0
13513	丰县	PMS_宋楼镇河西北综合变	10	400	193
13514	丰县	宋楼镇刘屯西综合变	10	200	0
13515	丰县	宋楼镇欧庄东综合变	10	200	0
13516	丰县	PMS_宋楼镇欧庄西综合变	10	200	59
13517	丰县	宋楼镇赵庄综合变	10	200	0
13518	丰县	PMS_宋楼镇史大楼西综合变	10	200	49
13519	丰县	PMS_宋楼镇土楼西综合变	10	200	51
13520	丰县	宋楼镇随心庄东	10	400	31
13521	丰县	宋楼镇戚庄	10	200	38
13522	丰县	PMS_宋楼镇川楼北综合变	10	200	19
13523	丰县	宋楼镇大张屯综合变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13524	丰县	PMS 宋楼镇小张屯综合变	10	200	22
13525	丰县	PMS 宋楼镇毕楼村李大庄西综合变	10	200	20
13526	丰县	宋楼镇于堤口村王庄综合变	10	200	39
13527	丰县	PMS 宋楼镇王岗集村王花楼东综合变	10	200	43
13528	丰县	宋楼镇王岗集村王花楼西综合变	10	200	112
13529	丰县	PMS 宋楼镇毕楼村李大庄东综合变	10	200	38
13530	丰县	宋楼镇李所楼李庄综合变	10	200	0
13531	丰县	宋楼镇李所楼南综合变	10	200	0
13532	丰县	PMS 宋楼镇李新楼综合变	10	200	10
13533	丰县	宋楼镇范庄村范庄综合变	10	200	0
13534	丰县	宋楼镇南李大楼综合变	10	400	253
13535	丰县	宋楼镇王连庄西综合变	10	200	0
13536	丰县	PMS 宋楼镇随寨李庄综合变	10	400	146
13537	丰县	PMS 宋楼镇随寨邵楼综合变	10	200	14
13538	丰县	宋楼镇田楼村西张庄综合变	10	200	0
13539	丰县	PMS 宋楼镇田楼村鲍庄综合变	10	200	19
13540	丰县	PMS 宋楼镇季庄村季庄西综合变	10	200	77
13541	丰县	宋楼镇状集北综合变	10	400	21
13542	丰县	宋楼镇东王楼	10	200	19
13543	丰县	宋楼镇祝楼村史庄	10	200	19
13544	丰县	宋楼镇刘王楼西北	10	400	44
13545	丰县	宋楼镇郭楼村孙庄	10	400	197
13546	丰县	PMS 宋楼镇潘庙村潘庙综合变	10	200	105
13547	丰县	宋楼镇潘庙村史庄综合变	10	200	0
13548	丰县	宋楼镇许口村郭楼综合变	10	400	245
13549	丰县	宋楼镇潘庙村潘庙南综合变	10	200	15
13550	丰县	PMS 宋楼镇草集村草集中综合变	10	400	85
13551	丰县	PMS 宋楼镇王花楼北	10	400	225
13552	丰县	宋楼镇蒋沟中	10	200	0
13553	丰县	PMS 宋楼镇东王楼洪楼西	10	200	24
13554	丰县	宋楼镇赵庄南	10	400	110
13555	丰县	宋楼镇郭楼东北	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13556	丰县	宋楼镇刘王楼西南	10	400	189
13557	丰县	宋楼镇草集4#综合变	10	400	176
13558	丰县	宋楼镇草集3#综合变	10	400	92
13559	丰县	宋楼镇团结路2#公变	10	200	96
13560	丰县	宋楼镇王岗集西6#公变	10	200	0
13561	丰县	PMS 宋楼镇王岗集东2#	10	400	201
13562	丰县	宋楼镇壮集东公变	10	200	0
13563	丰县	宋楼镇壮集西公变	10	200	0
13564	丰县	PMS 宋楼镇周庄西公变	10	400	133
13565	丰县	宋楼镇毕楼将庄公变	10	200	70
13566	丰县	宋楼镇毕楼北公变	10	200	0
13567	丰县	PMS 宋楼镇杨庄公变	10	400	119
13568	丰县	PMS 宋楼镇将桥西公变	10	200	24
13569	丰县	PMS 宋楼镇黄楼辛庄公变	10	200	21
13570	丰县	宋楼镇东王楼将庄	10	200	40
13571	丰县	宋楼镇毕楼东公变	10	200	0
13572	丰县	宋楼镇屈庄东	10	400	44
13573	丰县	宋楼镇壮集西1#公变	10	400	0
13574	丰县	宋楼镇中学南2#公变	10	200	14
13575	丰县	PMS 宋楼镇宋楼镇街南公变	10	400	188
13576	丰县	宋楼镇草集南综合变	10	200	28
13577	丰县	宋楼镇草集西公变	10	400	119
13578	丰县	PMS 宋楼镇菅庄东公变	10	400	180
13579	丰县	宋楼镇宋楼七队综合变	10	400	169
13580	丰县	PMS 宋楼镇王桥公变	10	400	210
13581	丰县	PMS 宋楼镇东王庄公变	10	400	162
13582	丰县	PMS 宋楼镇后李楼西公变	10	400	182
13583	丰县	宋楼镇闫庄公变	10	200	0
13584	丰县	PMS 宋楼镇周庄东公变	10	400	204
13585	丰县	PMS 宋楼镇高台子公变	10	400	179
13586	丰县	PMS 宋楼镇刘屯东公变	10	400	218
13587	丰县	PMS 宋楼镇刘屯中	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13588	丰县	PMS_宋楼镇孙庄西	10	200	76
13589	丰县	宋楼镇周庄	10	200	60
13590	丰县	PMS_宋楼镇郭楼张庄	10	400	150
13591	丰县	宋楼镇金楼瓦房北	10	200	0
13592	丰县	PMS_宋楼镇王庄	10	400	236
13593	丰县	宋楼镇刘王楼南街	10	400	176
13594	丰县	PMS_宋楼镇祝楼	10	400	89
13595	丰县	PMS_宋楼镇张小集	10	400	145
13596	丰县	宋楼镇费楼北	10	200	0
13597	丰县	PMS_宋楼镇李大楼东公变	10	200	69
13598	丰县	PMS_宋楼镇王岗集村单庄南公变	10	315	0
13599	丰县	宋楼镇王岗集西4#公变	10	200	0
13600	丰县	PMS_宋楼镇王岗集西公变	10	200	20
13601	丰县	PMS_宋楼镇关庄公变	10	400	147
13602	丰县	PMS_宋楼镇王岗集东	10	400	169
13603	丰县	PMS_宋楼镇王岗集南公变	10	400	147
13604	丰县	PMS_宋楼镇王岗集西3#公变	10	400	16
13605	丰县	PMS_宋楼镇姚庄东公变	10	200	66
13606	丰县	宋楼镇菅庄村魏楼西公变	10	400	178
13607	丰县	PMS_宋楼镇秀水庄综合变	10	400	48
13608	丰县	PMS_宋楼镇西南综合变	10	400	0
13609	丰县	宋楼镇六队西综合变	10	200	0
13610	丰县	宋楼镇后鲍庄综合变	10	200	104
13611	丰县	宋楼镇河西中变	10	400	96
13612	丰县	PMS_宋楼镇王连庄东综合变	10	200	32
13613	丰县	宋楼镇季庄东	10	200	0
13614	丰县	宋楼镇香郭油坊西综合变	10	400	0
13615	丰县	PMS_宋楼镇市场东南综合变	10	200	0
13616	丰县	宋楼镇市场西南综合变	10	400	108
13617	丰县	宋楼镇双楼东中	10	400	44
13618	丰县	宋楼镇郭楼东综合变	10	200	0
13619	丰县	宋楼镇市场东北综合变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13620	丰县	宋楼镇潘杨庄西综合变	10	400	237
13621	丰县	PMS_宋楼镇刘屯中南综合变	10	400	211
13622	丰县	PMS_宋楼镇毕楼东北	10	200	43
13623	丰县	宋楼镇随心庄新村综合变	10	200	39
13624	丰县	宋楼镇杨李庄南综合变	10	200	75
13625	丰县	PMS_宋楼镇孙楼西南	10	200	40
13626	丰县	宋楼镇季庄魏楼西	10	200	30
13627	丰县	PMS_宋楼镇刘屯西南	10	200	0
13628	丰县	PMS_宋楼镇东王楼南工业区	10	200	54
13629	丰县	PMS_宋楼镇金楼王庄北	10	400	239
13630	丰县	PMS_宋楼镇李黄庄西北综合变	10	400	222
13631	丰县	PMS_宋楼镇草集西中综合变	10	400	56
13632	丰县	PMS_宋楼镇草集西北综合变	10	400	85
13633	丰县	PMS_宋楼镇潭楼东综合变	10	400	64
13634	丰县	PMS_宋楼镇潭楼中综合变	10	400	167
13635	丰县	宋楼镇费楼东公变	10	200	0
13636	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼东街1#公变	10	200	0
13637	丰县	PMS_宋楼镇王平楼东南综合变新增	10	400	168
13638	丰县	PMS_宋楼镇王平楼西综合变新增	10	400	210
13639	丰县	PMS_宋楼镇荣庄东北公变	10	400	32
13640	丰县	宋楼镇西荣庄1#公变	10	200	0
13641	丰县	宋楼镇刘王楼南1#公变	10	200	0
13642	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼北2#公变	10	400	163
13643	丰县	PMS_宋楼镇草集东北公变	10	400	198
13644	丰县	宋楼镇孙洼东1#公变	10	400	167
13645	丰县	PMS_宋楼镇东王楼北2#公变	10	400	166
13646	丰县	PMS_宋楼镇于堤口王庄东公变	10	400	0
13647	丰县	宋楼镇八队1号综合变	10	400	167
13648	丰县	PMS_宋楼镇花厂3#公变	10	400	156
13649	丰县	PMS_宋楼镇宋楼南街2#公变	10	200	6
13650	丰县	PMS_宋楼镇黄楼西北公变	10	400	157
13651	丰县	PMS_宋楼镇蒋沟西公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13652	丰县	PMS_宋楼镇毛楼1#公变	10	200	44
13653	丰县	PMS_宋楼镇高台子北公变	10	200	41
13654	丰县	PMS_宋楼镇东王楼南公变	10	400	0
13655	丰县	宋楼镇前王庄北1#公变	10	200	0
13656	丰县	PMS_宋楼镇曾庄东公变	10	400	91
13657	丰县	PMS_宋楼镇八一街1#公变	10	400	85
13658	丰县	PMS_宋楼镇川楼东南公变	10	400	152
13659	丰县	PMS_宋楼镇曾庄西公变	10	400	148
13660	丰县	PMS_宋楼镇北陈庄东公变	10	400	223
13661	丰县	PMS_宋楼镇川楼二队公变	10	400	164
13662	丰县	PMS_宋楼镇北陈庄中公变	10	400	107
13663	丰县	PMS_宋楼镇草集5#公变	10	400	173
13664	丰县	PMS_宋楼镇毕楼南公变	10	400	204
13665	丰县	PMS_宋楼镇费楼西南公变	10	400	101
13666	丰县	PMS_宋楼镇冯庄一队公变	10	400	39
13667	丰县	PMS_宋楼镇郭楼2#公变	10	400	206
13668	丰县	PMS_宋楼镇高尧南公变	10	400	89
13669	丰县	PMS_宋楼镇川楼四队公变	10	400	214
13670	丰县	PMS_宋楼镇高庄北公变	10	400	179
13671	丰县	PMS_宋楼镇方楼西公变	10	400	48
13672	丰县	PMS_宋楼镇郭楼1#公变	10	400	219
13673	丰县	PMS_宋楼镇高尧北公变	10	400	152
13674	丰县	PMS_宋楼镇费楼1#公变	10	400	205
13675	丰县	PMS_宋楼镇菅庄2#公变	10	400	131
13676	丰县	PMS_宋楼镇将沟北1#公变	10	400	125
13677	丰县	PMS_宋楼镇将沟2#公变	10	400	127
13678	丰县	PMS_宋楼镇洪楼2#公变	10	400	166
13679	丰县	PMS_宋楼镇菅庄1#公变	10	400	100
13680	丰县	PMS_宋楼镇花厂1#公变	10	400	112
13681	丰县	PMS_宋楼镇后堤子1#公变	10	400	123
13682	丰县	宋楼镇郭楼东公变	10	400	139
13683	丰县	PMS_宋楼镇郭楼村张庄南公变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13684	丰县	宋楼镇郭楼村张庄西公变	10	400	33
13685	丰县	PMS_宋楼镇方郭楼东公变	10	400	69
13686	丰县	PMS_宋楼镇郭楼村孙庄南公变	10	400	245
13687	丰县	PMS_宋楼镇将桥东1#公变	10	400	186
13688	丰县	PMS_宋楼镇将庄南公变	10	400	145
13689	丰县	PMS_宋楼镇将桥西1#公变	10	400	191
13690	丰县	PMS_宋楼镇金楼1#公变	10	400	198
13691	丰县	宋楼镇金楼3#公变	10	200	34
13692	丰县	PMS_宋楼镇金楼村王庄3#公变	10	400	216
13693	丰县	PMS_宋楼镇金楼2#公变	10	400	221
13694	丰县	PMS_宋楼镇金楼村王庄2#公变	10	400	142
13695	丰县	PMS_宋楼镇李新楼村李庄西公变	10	400	164
13696	丰县	PMS_宋楼镇林果站1#公变	10	400	38
13697	丰县	PMS_宋楼镇刘堤湾2#公变	10	400	196
13698	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼北1#公变	10	400	88
13699	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼东南公变	10	400	206
13700	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼街南公变	10	400	129
13701	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼西1#公变	10	400	71
13702	丰县	PMS_宋楼镇六队1#公变	10	400	0
13703	丰县	PMS_宋楼镇南街1#公变	10	400	109
13704	丰县	宋楼镇南李大楼1#公变	10	200	88
13705	丰县	PMS_宋楼镇潘庙北公变	10	400	232
13706	丰县	PMS_宋楼镇潘庙村齐庄公变	10	400	74
13707	丰县	PMS_宋楼镇前李楼北公变	10	400	193
13708	丰县	PMS_宋楼镇前王庄南1#公变	10	400	183
13709	丰县	PMS_宋楼镇前元1#公变	10	400	214
13710	丰县	宋楼镇渠坑南1#公变	10	400	23
13711	丰县	PMS_宋楼镇渠坑新村东公变	10	400	204
13712	丰县	PMS_宋楼镇史堤湾西公变	10	400	200
13713	丰县	PMS_宋楼镇宋楼西北公变	10	400	89
13714	丰县	PMS_宋楼镇宋楼一队1#公变	10	400	96
13715	丰县	PMS_宋楼镇双楼北公变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13716	丰县	PMS_宋楼镇宋楼东1#公变	10	400	31
13717	丰县	PMS_宋楼镇随寨村李庄东公变	10	400	208
13718	丰县	PMS_宋楼镇随寨中公变	10	400	179
13719	丰县	PMS_宋楼镇孙楼东1#公变	10	400	13
13720	丰县	PMS_宋楼镇瓦房村李大楼西1#公变	10	400	193
13721	丰县	宋楼镇瓦房村瓦房北1#公变	10	200	47
13722	丰县	PMS_宋楼镇瓦房村瓦房北2#公变	10	400	121
13723	丰县	PMS_宋楼镇王岗集村小杨庄公变	10	400	190
13724	丰县	PMS_宋楼镇王岗集村杨庄北1#公变	10	400	216
13725	丰县	PMS_宋楼镇王岗集东1#公变	10	400	0
13726	丰县	PMS_宋楼镇王岗集南1#公变	10	400	1
13727	丰县	PMS_宋楼镇王岗集西北公变	10	400	176
13728	丰县	PMS_宋楼镇王桥西公变	10	400	202
13729	丰县	PMS_宋楼镇王洼东公变	10	400	138
13730	丰县	PMS_宋楼镇王洼南公变	10	400	51
13731	丰县	PMS_宋楼镇魏楼北公变	10	400	202
13732	丰县	PMS_宋楼镇香田集村香郭油坊2#公变	10	400	234
13733	丰县	宋楼镇香田集村香田集1#公变	10	200	0
13734	丰县	PMS_宋楼镇辛庄1#公变	10	400	221
13735	丰县	PMS_宋楼镇许口二队公变	10	400	179
13736	丰县	PMS_宋楼镇许口三队公变	10	400	154
13737	丰县	PMS_宋楼镇杨楼北公变	10	400	177
13738	丰县	PMS_宋楼镇杨楼南公变	10	400	165
13739	丰县	PMS_宋楼镇张小集北公变	10	400	219
13740	丰县	PMS_宋楼镇中学南1#公变	10	400	119
13741	丰县	宋楼镇周大庄北公变	10	200	83
13742	丰县	PMS_宋楼镇周大庄东公变	10	400	238
13743	丰县	PMS_宋楼镇祝楼东公变	10	400	88
13744	丰县	宋楼镇状集中公变	10	400	106
13745	丰县	PMS_宋楼镇状元集村将庄西公变	10	400	196
13746	丰县	PMS_宋楼镇东王庄西公变	10	400	194
13747	丰县	PMS_宋楼镇田楼周庄1#公变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13748	丰县	PMS_宋楼镇河西东公变	10	400	226
13749	丰县	PMS_宋楼镇刘屯西1#公变	10	400	238
13750	丰县	PMS_宋楼镇欧庄南公变	10	400	196
13751	丰县	PMS_宋楼镇史大楼南1#公变	10	400	224
13752	丰县	PMS_宋楼镇史大楼西1#公变	10	400	219
13753	丰县	宋楼镇刘屯东1#公变	10	200	4
13754	丰县	PMS_宋楼镇刘屯西北公变	10	400	174
13755	丰县	PMS_宋楼镇欧庄北公变	10	400	245
13756	丰县	PMS_宋楼镇史大楼西2#公变	10	400	267
13757	丰县	PMS_宋楼镇唐安北公变	10	400	200
13758	丰县	PMS_宋楼镇田楼北公变	10	400	197
13759	丰县	PMS_宋楼镇田楼村高庄公变	10	400	226
13760	丰县	宋楼镇田楼东1#公变	10	200	109
13761	丰县	PMS_宋楼镇土楼东北公变	10	400	164
13762	丰县	PMS_宋楼镇土楼西北公变	10	400	195
13763	丰县	PMS_宋楼镇卫庄南1#公变	10	400	191
13764	丰县	PMS_宋楼镇卫庄中公变	10	400	133
13765	丰县	PMS_宋楼镇高廖庄2#公变	10	400	149
13766	丰县	PMS_宋楼镇西张庄1#公变	10	400	197
13767	丰县	PMS_宋楼镇高廖庄1#公变	10	400	44
13768	丰县	PMS_宋楼镇高廖庄3#公变	10	400	244
13769	丰县	PMS_宋楼镇梅楼东公变	10	400	253
13770	丰县	PMS_宋楼镇梅楼南公变	10	400	139
13771	丰县	PMS_宋楼镇邵口西公变	10	400	143
13772	丰县	PMS_宋楼镇辛庄2#公变	10	400	138
13773	丰县	宋楼镇辛庄北公变	10	400	124
13774	丰县	PMS_宋楼镇辛庄村郭油坊公变	10	400	196
13775	睢宁	城区银河星城星天地N-5公变变压器	10	630	320
13776	丰县	PMS_宋楼镇义合庄西公变	10	400	241
13777	丰县	PMS_宋楼镇候庄新村2#公变	10	400	255
13778	睢宁	城区威尼斯商城3#变	10	500	188
13779	丰县	PMS_宋楼镇候庄新村3#公变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13780	睢宁	城区康宁公寓西台公变	10	630	349
13781	丰县	PMS_宋楼镇季庄村魏楼东公变	10	400	169
13782	睢宁	城区威尼斯	10	500	204
13783	丰县	宋楼镇季庄东头1#公变	10	100	33
13784	睢宁	城区中建房地产开发公司	10	630	296
13785	丰县	PMS_宋楼镇李车集1#公变	10	400	133
13786	丰县	PMS_宋楼镇李车集2#公变	10	400	163
13787	睢宁	城区供销合作总社综合楼	10	500	149
13788	丰县	PMS_宋楼镇孟庄前队1#公变	10	400	206
13789	睢宁	城区康宁公寓东台公变	10	500	157
13790	丰县	PMS_宋楼镇随寨西北公变	10	400	184
13791	睢宁	城区天元小区2#	10	500	224
13792	丰县	PMS_宋楼镇赵庄北公变	10	400	121
13793	睢宁	城区天元小区1#变	10	500	263
13794	丰县	PMS_宋楼镇赵庄中公变	10	400	200
13795	睢宁	城区阳光小区2	10	500	366
13796	丰县	PMS_宋楼镇郭楼村孙庄西北公变	10	400	212
13797	睢宁	城区中山公寓	10	500	127
13798	丰县	宋楼镇孙庄东南公变	10	200	0
13799	睢宁	城区金欧商贸	10	630	286
13800	睢宁	城区海棠园小区2号变	10	630	223
13801	丰县	宋楼镇孙庄东公变	10	200	53
13802	睢宁	城区干警公寓	10	500	203
13803	丰县	PMS_宋楼镇汪庄西公变	10	400	225
13804	丰县	PMS_宋楼镇黄楼工业区1#公变	10	400	261
13805	睢宁	城区海棠园小区1号变	10	630	110
13806	丰县	PMS_宋楼镇三队1#公变	10	400	131
13807	睢宁	城区城东大排档	10	500	400
13808	丰县	PMS_宋楼镇草集东南	10	400	175
13809	睢宁	城区锦绣家园小区1#公变	10	500	233
13810	丰县	宋楼镇刘堤湾东1#	10	400	62
13811	睢宁	城区锦绣家园小区3#公变	10	500	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13812	丰县	宋楼镇川楼南1#公变	10	400	241
13813	睢宁	城区锦绣家园小区4#公变	10	630	314
13814	丰县	宋楼镇戚庄1#公变	10	200	0
13815	睢宁	城区锦绣华庭小区3#变	10	630	472
13816	丰县	PMS_宋楼镇李所楼南1#公变	10	200	46
13817	睢宁	城区正阳路公变	10	400	316
13818	丰县	宋楼镇于堤口北2#公变	10	200	0
13819	睢宁	城区东北小区西门台	10	400	208
13820	丰县	PMS_宋楼镇季庄村双楼新型社区公变	10	400	184
13821	睢宁	城区电声大楼门前台	10	630	0
13822	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼富民小区公变	10	400	184
13823	睢宁	城区益友综合楼公变	10	630	301
13824	丰县	PMS_宋楼镇大张屯北公变	10	400	116
13825	睢宁	城区成侯花园A区6#变	10	500	2
13826	丰县	PMS_宋楼镇于堤口王庄西公变	10	400	216
13827	睢宁	城区成侯花园A区4#	10	500	8
13828	丰县	PMS_宋楼镇瓦房李大楼东南	10	200	90
13829	睢宁	城区成侯花园A区1#变	10	500	98
13830	丰县	宋楼镇费楼西北	10	400	59
13831	睢宁	城区成侯花园A区2#变	10	500	122
13832	丰县	宋楼镇秀水河畔小区配变	10	630	238
13833	睢宁	城区成侯花园A区3#变	10	500	117
13834	丰县	宋楼镇川楼一队2号公变	10	400	142
13835	睢宁	城区成侯花园A区5#变	10	500	114
13836	丰县	宋楼镇王岗集南2号	10	400	0
13837	睢宁	城区荣盛酒店南台	10	400	264
13838	丰县	宋楼镇宋楼线八街2#公变	10	400	27
13839	睢宁	城区泰和丽景小区6#变	10	800	455
13840	丰县	宋楼镇宋楼西3#公变	10	400	257
13841	睢宁	城区泰和丽景小区7#变	10	800	401
13842	丰县	宋楼镇宋楼西2#公变	10	200	0
13843	睢宁	城区泰和丽景小区5#变	10	800	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13844	丰县	宋楼镇邵口中公变	10	400	177
13845	睢宁	城区泰和丽景小区8#变	10	800	336
13846	丰县	宋楼镇菅庄线许口西南公变	10	400	226
13847	睢宁	城区天马装饰城4#变	10	1000	434
13848	丰县	宋楼镇菅庄线冯庄西公变	10	400	223
13849	睢宁	城区装饰城1#变	10	1000	457
13850	丰县	宋楼镇宋楼西1#公变	10	400	103
13851	睢宁	城区装饰城3#变	10	1000	551
13852	丰县	宋楼镇刘王楼线吴七楼公变	10	400	121
13853	睢宁	城区装饰城2#变	10	1000	365
13854	丰县	宋楼镇刘王楼线随心庄东南公变	10	400	213
13855	睢宁	城区西关农货市场安置房1#	10	800	424
13856	丰县	宋楼镇刘王楼线周庄1#公变	10	400	203
13857	睢宁	城区西关农货市场安置房2#	10	800	407
13858	丰县	宋楼镇菅庄线史堤湾南公变	10	400	99
13859	睢宁	公园四季小区1配3变	10	800	523
13860	睢宁	公园四季小区2配3变	10	800	458
13861	丰县	宋楼镇刘王楼线草集6号公变	10	400	145
13862	睢宁	公园四季小区1配2变	10	800	530
13863	丰县	宋楼镇刘王楼线随心庄村于庄北公变	10	400	211
13864	睢宁	公园四季小区2配2变	10	800	478
13865	丰县	宋楼镇刘王楼线刘王楼北3#公变	10	400	166
13866	睢宁	公园四季小区2配1变	10	800	268
13867	丰县	宋楼镇祝楼村史庄南公变	10	400	175
13868	睢宁	公园四季小区2配4变	10	800	463
13869	丰县	宋楼镇于堤口东北公变	10	200	0
13870	丰县	宋楼镇宋楼西南1#公变	10	400	175
13871	睢宁	公园四季小区1配1变	10	800	489
13872	丰县	宋楼镇杨楼新型社区2#	10	400	256
13873	睢宁	公园四季小区1配4变	10	800	500
13874	睢宁	城区绿园房地产开发公司	10	500	41
13875	睢宁	城区绿园商铺北台-	10	500	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13876	睢宁	城区交通北巷北台	10	630	216
13877	睢宁	城区泰和丽景小区2#变	10	630	396
13878	睢宁	城区泰和丽景小区1#变	10	630	386
13879	睢宁	城区泰和丽景小区3#变	10	630	367
13880	睢宁	城区泰和丽景小区4#变	10	630	394
13881	睢宁	聚龙湾2#变	10	500	235
13882	睢宁	聚龙湾1#变	10	400	164
13883	睢宁	古汉国画院1#变	10	630	285
13884	睢宁	城区丁香园2	10	630	302
13885	睢宁	城区丁香园3	10	630	252
13886	睢宁	城区丁香园1	10	630	322
13887	睢宁	城区丁香园4	10	630	169
13888	睢宁	城区向阳小区东侧台	10	400	8
13889	睢宁	城区鼎球小区东侧台	10	400	79
13890	睢宁	城区幸福家园小区1#箱变	10	630	378
13891	睢宁	城区幸福家园小区2#箱变	10	630	374
13892	睢宁	城区苏源南台	10	400	248
13893	睢宁	城区青年路汽车城门前台	10	400	121
13894	睢宁	城区紫金花园西区台	10	400	96
13895	睢宁	城区卞王孙庄南台	10	400	265
13896	睢宁	祈福健康广场1配2变	10	800	640
13897	睢宁	祈福健康广场1配4变	10	800	608
13898	睢宁	祈福健康广场1配3变	10	800	614
13899	睢宁	祈福健康广场1配1变	10	800	640
13900	睢宁	城区樱花小区台	10	400	186
13901	睢宁	福泰华庭小区4配1变	10	630	479
13902	睢宁	福泰华庭小区2配1变	10	800	619
13903	睢宁	福泰华庭小区7配2变	10	800	607
13904	睢宁	福泰华庭小区6配2变	10	800	558
13905	睢宁	福泰华庭小区4配2变	10	630	479
13906	睢宁	福泰华庭小区7配4变	10	800	618
13907	睢宁	福泰华庭小区6配3变	10	800	627

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13908	睢宁	福泰华庭小区5配4变	10	630	485
13909	睢宁	福泰华庭小区4配3变	10	630	504
13910	睢宁	福泰华庭小区7配3变	10	800	614
13911	睢宁	福泰华庭小区6配4变	10	800	622
13912	睢宁	福泰华庭小区5配2变	10	630	497
13913	睢宁	福泰华庭小区2配3变	10	800	629
13914	睢宁	福泰华庭小区2配4变	10	800	612
13915	睢宁	福泰华庭小区6配1变	10	800	620
13916	睢宁	福泰华庭小区5配1变	10	630	488
13917	睢宁	福泰华庭小区4配4变	10	630	504
13918	睢宁	福泰华庭小区2配2变	10	800	633
13919	睢宁	福泰华庭小区7配1变	10	800	615
13920	睢宁	福泰华庭小区5配3变	10	630	502
13921	睢宁	城区高塘小区2配3变	10	800	472
13922	睢宁	城区高塘小区2配4变	10	800	424
13923	睢宁	金帝花苑二期1配电室1变	10	800	592
13924	睢宁	金帝花苑二期1配电室4变	10	800	480
13925	睢宁	金帝花苑二期1配电室2变	10	800	442
13926	睢宁	金帝花苑二期1配电室3变	10	800	482
13927	睢宁	幸福小区三期门前台	10	400	320
13928	睢宁	城区金城社区门前西台	10	400	87
13929	睢宁	城区中山南路3#变	10	630	117
13930	睢宁	城区中山南路2#变	10	630	48
13931	睢宁	城区中山南路1#变	10	630	0
13932	睢宁	城区锦园书香苑小区5#变	10	500	158
13933	睢宁	城区锦园书香苑小区6#变	10	200	128
13934	睢宁	润柏华庭7配1变	10	800	206
13935	睢宁	润柏华庭6配3变	10	630	410
13936	睢宁	润柏华庭1配4变	10	800	500
13937	睢宁	润柏华庭5配4变	10	630	406
13938	睢宁	润柏华庭5配1变	10	630	416
13939	睢宁	润柏华庭7配4变	10	800	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13940	睢宁	润柏华庭1配1变	10	800	548
13941	睢宁	润柏华庭7配3变	10	800	312
13942	睢宁	润柏华庭1配2变	10	800	368
13943	睢宁	润柏华庭1配3变	10	800	465
13944	睢宁	润柏华庭2配3变	10	800	465
13945	睢宁	润柏华庭6配2变	10	630	395
13946	睢宁	润柏华庭5配2变	10	630	402
13947	睢宁	润柏华庭4配3变	10	800	404
13948	睢宁	润柏华庭3配1变	10	800	507
13949	睢宁	润柏华庭2配1变	10	800	553
13950	睢宁	润柏华庭4配2变	10	800	549
13951	睢宁	润柏华庭4配1变	10	800	557
13952	睢宁	润柏华庭3配3变	10	800	464
13953	睢宁	润柏华庭2配4变	10	800	487
13954	睢宁	润柏华庭5配3变	10	630	425
13955	睢宁	润柏华庭6配4变	10	630	417
13956	睢宁	润柏华庭6配1变	10	630	410
13957	睢宁	大儒世家4配1变	10	1000	250
13958	睢宁	大儒世家4配2变	10	1000	420
13959	睢宁	惠晟照明1#变	10	630	420
13960	睢宁	城区金桥老庄东侧台	10	400	227
13961	睢宁	金色年华3#变	10	800	524
13962	睢宁	金色年华1#变	10	800	623
13963	睢宁	金色年华2#变	10	800	561
13964	睢宁	金色年华4#变	10	800	515
13965	睢宁	城区上海花苑四期1#箱变	10	500	215
13966	睢宁	城区上海花苑四期3#箱变	10	500	250
13967	睢宁	城区上海花苑四期2#箱变	10	500	271
13968	睢宁	城区金玉家园1#变	10	500	161
13969	睢宁	城区金玉家园2#变	10	500	177
13970	睢宁	城区红叶小区2#变	10	500	283
13971	睢宁	城区二小路南侧长寿里小区	10	630	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13972	睢宁	城区物资商城南门西台	10	400	154
13973	睢宁	城区金园小区	10	400	61
13974	睢宁	城区金桥4#变	10	400	66
13975	睢宁	城区育才小区	10	400	198
13976	睢宁	城区汤刘小秦东台	10	400	117
13977	睢宁	城区物资商城南门东台	10	400	138
13978	睢宁	城区汤刘小全西台	10	400	120
13979	睢宁	城区儿童画门前	10	400	234
13980	睢宁	城区阳光小区1	10	400	232
13981	睢宁	城区老睢城所门前	10	400	157
13982	睢宁	城区移动公司东侧北台新	10	400	125
13983	睢宁	城区城北大排档	10	630	189
13984	睢宁	桃李天下1配1变	10	800	476
13985	睢宁	桃李天下4配1变	10	800	562
13986	睢宁	桃李天下2配1变	10	800	531
13987	睢宁	桃李天下3配2变	10	800	630
13988	睢宁	桃李天下4配2变	10	800	531
13989	睢宁	桃李天下3配4变	10	800	592
13990	睢宁	桃李天下4配4变	10	800	614
13991	睢宁	桃李天下1配2变	10	800	576
13992	睢宁	桃李天下3配1变	10	800	624
13993	睢宁	桃李天下2配3变	10	800	454
13994	睢宁	桃李天下1配4变	10	800	602
13995	睢宁	桃李天下1配3变	10	800	543
13996	睢宁	桃李天下4配3变	10	800	612
13997	睢宁	桃李天下3配3变	10	800	489
13998	睢宁	桃李天下2配2变	10	800	475
13999	睢宁	桃李天下2配4变	10	800	524
14000	睢宁	城区交通局门前东台	10	400	0
14001	睢宁	城区银泰城小区1#配4变	10	630	276
14002	睢宁	城区银泰城小区1#配1变	10	630	181
14003	睢宁	水岸城邦小区2#配电室3#变	10	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14004	睢宁	水岸城邦小区1#配电室2#变	10	800	290
14005	睢宁	水岸城邦小区1#配电室3#变	10	800	218
14006	睢宁	水岸城邦小区2#配电室2#变	10	800	193
14007	睢宁	城区状元府小区二期2配1#变	10	800	342
14008	睢宁	城区状元府小区2配2#变	10	800	420
14009	睢宁	城区状元府小区二期2配2#变	10	800	322
14010	睢宁	城区状元府小区2配1#变	10	800	376
14011	睢宁	城区锦绣家园4#变	10	630	200
14012	睢宁	城区华汇时代广场1#变	10	630	96
14013	睢宁	城区华汇时代广场2#变	10	630	288
14014	睢宁	城区河畔春风2#配1#变	10	630	369
14015	睢宁	城区河畔春风2#配2#变	10	630	281
14016	睢宁	城区河畔春风3#配4#变	10	800	365
14017	睢宁	城区河畔春风3#配2#变	10	800	401
14018	睢宁	城区河畔春风1#配2#变	10	630	305
14019	睢宁	城区河畔春风4#配2#变	10	800	394
14020	睢宁	城区河畔春风4#配1#变	10	800	492
14021	睢宁	城区河畔春风1#配1#变	10	630	284
14022	睢宁	城区河畔春风3#配1#变	10	800	448
14023	睢宁	城区三新公司	10	630	224
14024	睢宁	城区欣盛苑3#变	10	630	357
14025	睢宁	城区欣盛苑4#变	10	630	218
14026	睢宁	城区欣盛苑1#变	10	630	293
14027	睢宁	城区欣盛苑2#变	10	630	382
14028	睢宁	皇家马德里2配1变	10	800	433
14029	睢宁	皇家马德里3配1变	10	800	252
14030	睢宁	皇家马德里2配2变	10	800	300
14031	睢宁	皇家马德里1配1变	10	800	275
14032	睢宁	瑞城名邸一期1#配电室2#变	10	800	545
14033	睢宁	瑞城名邸一期2#配电室2#变	10	800	475
14034	睢宁	瑞城名邸一期2#配电室3#变	10	800	458
14035	睢宁	瑞城名邸一期2#配电室4#变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14036	睢宁	瑞城名邸一期1#配电室1#变	10	800	566
14037	睢宁	瑞城名邸一期2#配电室1#变	10	800	484
14038	睢宁	城区天成峰景3配3变	10	800	440
14039	睢宁	城区天成峰景2配4变	10	800	499
14040	睢宁	城区天成峰景4配4变	10	630	365
14041	睢宁	城区天成峰景3配2变	10	800	455
14042	睢宁	城区天成峰景4配1变	10	630	352
14043	睢宁	城区天成峰景4配2变	10	630	304
14044	睢宁	城区天成峰景2配2变	10	800	462
14045	睢宁	城区天成峰景3配4变	10	800	454
14046	睢宁	城区天成峰景2配1变	10	800	436
14047	睢宁	城区天成峰景4配3变	10	630	359
14048	睢宁	城区天成峰景2配3变	10	800	440
14049	睢宁	城区天成峰景3配1变	10	800	457
14050	睢宁	城区翡翠滨河左岸1配2变	10	800	330
14051	睢宁	城区翡翠滨河左岸1配4变	10	800	327
14052	睢宁	城区翡翠滨河左岸2配1变	10	800	463
14053	睢宁	城区翡翠滨河左岸2配3变	10	800	329
14054	睢宁	城区翡翠滨河左岸2配2变	10	800	442
14055	睢宁	城区翡翠滨河左岸2配4变	10	800	436
14056	睢宁	城区翡翠滨河左岸1配1变	10	800	410
14057	睢宁	城区翡翠滨河左岸1配3变	10	800	347
14058	睢宁	城区东城雅苑1#配3变	10	800	363
14059	睢宁	城区和丰公寓1#变	10	630	278
14060	睢宁	城区东城雅苑1#配2变	10	800	521
14061	睢宁	城区东城雅苑1#配4变	10	800	438
14062	睢宁	城区东城雅苑1#配1变	10	800	386
14063	睢宁	城区和丰公寓2#变	10	630	322
14064	睢宁	城区银河星城星天地商业3#变	10	630	374
14065	睢宁	城区银河星城商业2#变	10	630	383
14066	睢宁	城区银河星城商业1#变	10	630	146
14067	睢宁	城区新城家园安置小区1#变	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14068	睢宁	城区新城家园电园安置小区2#变	10	800	460
14069	睢宁	香堤澜湾E区2#配2#变	10	800	473
14070	睢宁	香堤澜湾E区1#配1#变	10	800	179
14071	睢宁	香堤澜湾E区1#配2#变	10	800	437
14072	睢宁	香堤澜湾E区2#配1#变	10	800	436
14073	睢宁	恒隆广场1配2变	10	800	369
14074	睢宁	恒隆广场1配1变	10	800	365
14075	睢宁	城区西盛园北台1#变	10	400	58
14076	睢宁	城区西盛园南台2#变	10	400	0
14077	睢宁	城区浙江商贸城北侧公变	10	400	305
14078	睢宁	汇兴福邸2配2变	10	630	400
14079	睢宁	汇兴福邸2配4变	10	630	359
14080	睢宁	汇兴福邸2配1变	10	630	314
14081	丰县	宋楼镇宋楼线双楼新型社区2#	10	400	0
14082	丰县	宋楼镇杨楼新型社区1#	10	400	149
14083	丰县	宋楼镇宋楼线双楼新型社区3#	10	400	163
14084	丰县	宋楼镇毕楼蒋庄西公变	10	400	55
14085	丰县	宋楼镇刘王楼西北公变	10	200	0
14086	丰县	宋楼镇王连庄中配变	10	400	175
14087	丰县	秀水河畔天悦府二期2#变	10	800	376
14088	丰县	秀水河畔天悦府二期1#变	10	800	475
14089	丰县	宋楼镇草集7号公变	10	400	117
14090	丰县	宋楼镇六队2号综合变	10	400	53
14091	丰县	宋楼镇潘庙工业区2号公变	10	400	0
14092	丰县	宋楼镇于堤口北3号公变	10	400	0
14093	丰县	宋楼镇王岗集3号公变	10	400	21
14094	丰县	宋楼镇王洼东工业区公变	10	400	0
14095	丰县	宋楼镇于堤口王庄东1号公变	10	400	0
14096	丰县	宋楼镇瓦房西1号公变	10	400	37
14097	丰县	宋楼镇苗圃厂工业区综合变	10	400	0
14098	丰县	宋楼镇刘王楼东街2号综合变	10	400	2
14099	丰县	宋楼镇王岗集西综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14100	丰县	宋楼镇刘王楼西北1号公变	10	400	5
14101	丰县	宋楼镇市场西北公变	10	400	151
14102	丰县	宋楼镇营庄中综合变	10	400	194
14103	丰县	宋楼镇荣庄北公变	10	400	134
14104	丰县	宋楼镇小刘屯西综合变	10	400	152
14105	丰县	宋楼镇秀水河畔小区3号箱变	10	630	355
14106	丰县	宋楼镇秀水河畔小区2号箱变	10	630	271
14107	丰县	宋楼镇秀水河畔小区1号箱变	10	630	381
14108	丰县	宋楼镇青年路综合变	10	400	76
14109	丰县	宋楼镇渠坑村孟堤口综合变	10	400	248
14110	丰县	宋楼镇卫庄东综合变	10	400	177
14111	丰县	宋楼镇西荣庄南综合变	10	400	0
14112	丰县	宋楼镇西荣庄北综合变	10	400	126
14113	丰县	宋楼镇草集中工业区综合变	10	400	233
14114	丰县	宋楼镇草集西工业区综合变	10	400	101
14115	丰县	宋楼镇王岗集单庄东综合变	10	400	181
14116	丰县	宋楼镇壮集东1号公变	10	400	156
14117	丰县	世丰锦绣园1号变	10	400	206
14118	丰县	世丰锦绣园3号变	10	500	264
14119	丰县	世丰锦绣园2号变	10	400	227
14120	丰县	宋楼镇王岗集新型社区7号综合变	10	400	251
14121	丰县	宋楼镇川楼姚庄西综合变	10	400	187
14122	丰县	宋楼镇姚庄川楼西综合变	10	400	220
14123	丰县	宋楼镇吕楼综合变	10	400	202
14124	丰县	宋楼镇欧庄中综合变	10	400	249
14125	丰县	宋楼镇孙洼西综合变	10	400	164
14126	丰县	宋楼镇将桥东综合变	10	400	245
14127	丰县	宋楼镇祝楼西1#综合变	10	400	251
14128	丰县	世丰锦绣园4号变	10	630	381
14129	丰县	世丰锦绣园5号变	10	630	378
14130	丰县	宋楼镇王平楼东工业园区	10	400	0
14131	丰县	宋楼镇王岗集4号公变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14132	丰县	宋楼镇潘庙史庄工业区公变	10	400	72
14133	丰县	宋楼镇刘王楼南街2号公变	10	400	79
14134	丰县	宋楼镇将沟3号公变	10	400	197
14135	丰县	宋楼镇草集东工业区公变	10	400	0
14136	丰县	宋楼镇宋楼东2号公变	10	400	0
14137	丰县	宋楼镇西荣庄中综合变	10	400	122
14138	丰县	宋楼镇黄楼西公变	10	400	141
14139	丰县	宋楼镇毛庄东公变	10	400	176
14140	丰县	宋楼镇杨李庄综合变	10	400	39
14141	丰县	宋楼镇李大楼南综合变	10	400	126
14142	丰县	宋楼镇孙楼西综合变	10	400	94
14143	丰县	宋楼镇华楼综合变	10	400	40
14144	丰县	宋楼镇于堤口北4号公变	10	400	0
14145	丰县	宋楼镇卫庄北公变	10	400	142
14146	丰县	宋楼镇市场南综合变	10	400	94
14147	丰县	宋楼镇张小集东南综合变	10	400	222
14148	丰县	宋楼镇香田集张庄西公变	10	400	176
14149	丰县	宋楼镇西陈庄西公变	10	400	12
14150	丰县	宋楼镇宋楼三队综合变	10	400	93
14151	丰县	宋楼镇于堤口东北1号公变	10	400	115
14152	丰县	宋楼镇东王楼北3号公变	10	400	160
14153	丰县	宋楼镇方楼东南	10	400	0
14154	丰县	宋楼镇于堤口南综合变	10	400	0
14155	丰县	宋楼镇魏庄新型社区1号综合变	10	400	133
14156	丰县	宋楼镇魏庄新型社区4号综合变	10	400	106
14157	丰县	宋楼镇魏庄新型社区6号综合变	10	400	204
14158	丰县	宋楼镇王洼东1号综合变	10	400	240
14159	丰县	宋楼镇沙庄2号综合变	10	200	118
14160	丰县	宋楼镇沙庄3号综合变	10	200	72
14161	丰县	宋楼镇沙庄1号综合变	10	200	24
14162	丰县	宋楼镇王岗集新型社区5号综合变	10	400	185
14163	丰县	宋楼镇王岗集新型社区1号综合变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14164	丰县	宋楼镇王岗集新型社区2号综合变	10	400	178
14165	丰县	宋楼镇王岗集新型社区6号综合变	10	400	188
14166	丰县	宋楼镇王岗集新型社区3号综合变	10	400	112
14167	丰县	宋楼镇王岗集新型社区4号综合变	10	400	237
14168	丰县	宋楼镇史大楼新型社区1号综合变	10	400	212
14169	丰县	宋楼镇史大楼新型社区2号综合变	10	400	169
14170	丰县	宋楼镇辛庄新型社区公变	10	200	10
14171	丰县	宋楼镇渠坑辛庄新型社区1号变	10	400	161
14172	丰县	宋楼镇渠坑辛庄新型社区2号变	10	400	144
14173	丰县	宋楼镇川楼南2号综合变	10	400	179
14174	丰县	师寨镇亭台集村王庄西	10	200	28
14175	丰县	PMS_师寨镇宋庄村宋庄李屯	10	400	37
14176	丰县	PMS_师寨镇宋庄村宋庄西	10	200	49
14177	丰县	PMS_师寨镇宋庄村孙庄	10	400	193
14178	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南南屯	10	200	108
14179	丰县	师寨镇史小桥村公变东	10	400	0
14180	丰县	PMS_师寨镇史小桥村公变西	10	400	109
14181	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村彭庄东	10	400	214
14182	丰县	师寨镇周彭庄村周庄西	10	200	24
14183	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村周庄东变	10	400	144
14184	丰县	PMS_师寨镇店子村店子北	10	200	46
14185	丰县	PMS_师寨镇大李庄村小李庄武庄	10	400	287
14186	丰县	PMS_师寨镇店子村店子南	10	400	123
14187	丰县	PMS_师寨镇冯屯村冯屯仇庄	10	400	176
14188	丰县	PMS_师寨镇大李庄村大李庄	10	400	180
14189	丰县	师寨镇程庄村程庄张庄	10	200	31
14190	丰县	PMS_师寨镇张堂村黄庄南	10	400	177
14191	丰县	师寨镇程庄村史才庄南	10	400	110
14192	丰县	PMS_师寨镇程庄村程庄	10	400	173
14193	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村周庄示范园	10	200	130
14194	丰县	师寨镇冯屯村金庄东	10	200	32
14195	丰县	PMS_师寨镇郭集村史老家南	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14196	丰县	PMS_师寨镇李新庄村前仇屯	10	200	38
14197	丰县	师寨镇李庄村李庄变	10	200	85
14198	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村孟庙	10	400	164
14199	丰县	师寨镇邱堤口村邱堤口南	10	200	0
14200	丰县	PMS_师寨镇史小桥村小桥中	10	400	88
14201	丰县	师寨镇史小桥村史小桥西	10	200	21
14202	丰县	PMS_师寨镇郭集东队综合变	10	400	71
14203	丰县	师寨镇邱堤口村邱堤口东	10	200	0
14204	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村邱堤口北队	10	200	31
14205	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村邱堤口西北	10	200	85
14206	丰县	PMS_师寨镇邱西队综合变	10	200	47
14207	丰县	PMS_师寨镇郭集村郭集农场	10	400	98
14208	丰县	PMS_师寨镇郭集村王庄后队	10	200	61
14209	丰县	师寨镇史小桥村徐庄	10	200	0
14210	丰县	师寨镇郭集村史老西北队	10	200	10
14211	丰县	PMS_师寨镇郭集村史老家东	10	400	182
14212	丰县	PMS_师寨镇孙史庄村史月堤东	10	400	106
14213	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤西	10	200	28
14214	丰县	PMS_师寨镇冯屯村冯屯四队	10	400	164
14215	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯北	10	200	0
14216	丰县	师寨镇周彭庄村薛庄	10	200	124
14217	丰县	师寨镇贾庄村田桥	10	200	114
14218	丰县	PMS_师寨镇李新庄村向阳	10	400	107
14219	丰县	PMS_师寨镇花园村花园	10	400	176
14220	丰县	PMS_师寨镇李新庄村后仇屯	10	400	168
14221	丰县	师寨镇李庄村李张庄	10	400	80
14222	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南九队	10	200	70
14223	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营北	10	400	224
14224	丰县	PMS_师寨镇李新庄村温庙西	10	200	21
14225	丰县	师寨镇李新庄村温庙中	10	200	42
14226	丰县	PMS_师寨镇李新庄村温庙东	10	200	68
14227	丰县	PMS_师寨镇街道东	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14228	丰县	PMS_师寨镇师寨中学	10	400	99
14229	丰县	师寨镇谢屯村谢屯东	10	400	223
14230	丰县	师寨镇马庄村张庄东	10	200	0
14231	丰县	PMS_师寨镇梁庄东	10	200	6
14232	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南	10	400	270
14233	丰县	PMS_师寨镇马庄村李新庄	10	200	39
14234	丰县	PMS_师寨镇马庄村张庄西	10	200	50
14235	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄北	10	200	16
14236	丰县	PMS_师寨镇马庄村王集	10	400	151
14237	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯西	10	200	31
14238	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯中	10	400	204
14239	丰县	PMS_师寨镇花园村花园东	10	400	197
14240	丰县	PMS_师寨镇温庙村李新庄	10	200	0
14241	丰县	PMS_师寨镇师寨村三队	10	200	52
14242	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯东	10	400	167
14243	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯南	10	400	153
14244	丰县	PMS_师寨镇张堂村张堂	10	200	41
14245	丰县	PMS_师寨镇仇集村仇集西	10	400	174
14246	丰县	PMS_师寨镇仇集村仇集中	10	200	56
14247	丰县	PMS_师寨镇史小桥村三队	10	400	136
14248	丰县	PMS_师寨镇刘庄村何屯	10	200	37
14249	丰县	PMS_师寨镇刘庄村仇八庄东	10	400	107
14250	丰县	PMS_师寨镇谢屯村刘屯西	10	400	185
14251	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营北村西	10	400	205
14252	丰县	PMS_师寨镇魏堂村魏堂东	10	200	123
14253	丰县	PMS_师寨镇师寨村师寨东	10	400	27
14254	丰县	师寨镇贾庄村张袁庄西	10	200	160
14255	丰县	PMS_师寨镇古庙村后师庄	10	200	12
14256	丰县	PMS_师寨镇师寨村后刘庄	10	200	44
14257	丰县	PMS_师寨镇师寨村师寨北	10	200	68
14258	睢宁	汇兴福邸2配3变	10	630	386
14259	丰县	师寨镇古庙村古庙	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14260	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村邱庄	10	200	61
14261	睢宁	城区夕阳红老年活动中心	10	630	122
14262	丰县	PMS_师寨镇程庄村程庄队	10	400	185
14263	睢宁	城区世贸云璟3配1变	10	800	494
14264	丰县	PMS_师寨镇亭台集村中心队	10	200	53
14265	睢宁	城区世贸云璟2配2变	10	800	509
14266	丰县	PMS_师寨镇亭台集村亭南队	10	400	222
14267	睢宁	城区世贸云璟1配2变	10	800	475
14268	丰县	PMS_师寨镇冯屯村冯屯三队	10	400	149
14269	睢宁	城区世贸云璟云璟3配3变	10	800	539
14270	丰县	PMS_师寨镇冯屯村冯屯一队	10	400	238
14271	睢宁	城区世贸云璟3配4变	10	800	477
14272	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩中	10	400	254
14273	睢宁	城区世贸云璟2配1变	10	800	484
14274	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村师庄	10	400	196
14275	睢宁	城区世贸云璟2配4变	10	800	459
14276	丰县	PMS_师寨镇店子村店子孟庄	10	400	146
14277	睢宁	城区世贸云璟2配3变	10	800	491
14278	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村徐三牙	10	400	20
14279	睢宁	城区世贸云璟1配1变	10	800	442
14280	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村刘土楼北	10	200	19
14281	睢宁	城区世贸云璟云璟3配2变	10	800	501
14282	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曾洼西	10	400	228
14283	睢宁	城区顺发公寓1配2变	10	630	330
14284	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曾洼东	10	200	12
14285	睢宁	城区顺发公寓1配1变	10	630	366
14286	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曹庄	10	400	277
14287	睢宁	城区高塘王圩东台	10	400	141
14288	丰县	师寨镇贾庄村张袁庄东	10	400	79
14289	睢宁	城区凯旋府邸5配1变	10	800	494
14290	丰县	PMS_师寨镇小陈庄村史庄	10	400	94
14291	睢宁	城区凯旋府邸5配4变	10	800	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14292	丰县	师寨镇小陈庄村小陈庄	10	200	51
14293	睢宁	城区凯旋府邸11配3变	10	800	487
14294	丰县	PMS_师寨镇小陈庄村于楼	10	200	26
14295	睢宁	城区凯旋府邸5配2变	10	800	551
14296	丰县	PMS_师寨镇小陈庄杨庄	10	400	172
14297	睢宁	城区凯旋府邸10配2变	10	800	517
14298	丰县	PMS_师寨镇史小桥村史小桥公变	10	400	41
14299	睢宁	城区凯旋府邸8配3变	10	630	375
14300	丰县	PMS_师寨镇黄堤口村金刘庄	10	400	6
14301	睢宁	城区凯旋府邸6配3变	10	630	474
14302	丰县	师寨镇程庄村程庄南	10	200	0
14303	睢宁	城区凯旋府邸6配4变	10	630	450
14304	睢宁	城区凯旋府邸11配2变	10	800	546
14305	睢宁	城区凯旋府邸9配3变	10	800	503
14306	丰县	师寨镇史小桥村齐庄	10	200	0
14307	睢宁	城区凯旋府邸7配2变	10	630	258
14308	丰县	PMS_师寨镇冯屯村金庄东北队	10	400	171
14309	睢宁	城区凯旋府邸11配1变	10	800	479
14310	丰县	PMS_师寨镇刘庄村刘庄西变	10	400	218
14311	睢宁	城区凯旋府邸6配1变	10	630	396
14312	丰县	PMS_师寨镇贾庄村贾庄西	10	400	210
14313	睢宁	城区凯旋府邸7配3变	10	630	398
14314	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄南	10	200	1
14315	睢宁	城区凯旋府邸9配2变	10	800	458
14316	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤	10	200	0
14317	睢宁	城区凯旋府邸8配2变	10	630	351
14318	丰县	师寨镇史小桥村史小桥东	10	400	99
14319	睢宁	城区凯旋府邸5配3变	10	800	555
14320	丰县	PMS_师寨镇郭集王庄西	10	400	250
14321	睢宁	城区凯旋府邸6配2变	10	630	367
14322	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯西	10	400	182
14323	睢宁	城区凯旋府邸10配3变	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14324	丰县	PMS_师寨镇程庄村史才庄西	10	400	218
14325	睢宁	城区恒华玺园1配1变	10	800	417
14326	丰县	PMS_师寨镇程庄村史才庄北	10	400	158
14327	睢宁	城区恒华玺园1配4变	10	800	453
14328	丰县	PMS_师寨街道西南	10	400	114
14329	睢宁	城区恒华玺园1配3变	10	800	338
14330	丰县	PMS_师寨镇张堂村黄庄北	10	400	149
14331	睢宁	城区恒华玺园1配2变	10	800	419
14332	丰县	师寨镇亭台集村亭北队	10	200	26
14333	睢宁	城区高塘王凌庄台	10	400	120
14334	丰县	师寨镇亭台集村孟庄队	10	200	0
14335	睢宁	城区城河东路台	10	400	62
14336	丰县	师寨镇邱堤口村张庄西	10	200	73
14337	睢宁	城区云河嘉苑2配1变	10	800	522
14338	丰县	师寨镇孙史庄	10	200	50
14339	睢宁	城区云河嘉苑2配4变	10	800	317
14340	丰县	师寨镇史小桥村2号变	10	400	221
14341	睢宁	城区云河嘉苑1配1变	10	800	462
14342	丰县	师寨镇史小桥村1号变	10	400	192
14343	睢宁	城区云河嘉苑1配2变	10	800	496
14344	丰县	PMS_师寨镇谢屯村王屯变	10	400	189
14345	睢宁	城区云河嘉苑3配2变	10	630	413
14346	丰县	PMS_师寨镇仇集村仇集东	10	400	175
14347	睢宁	城区云河嘉苑3配1变	10	630	356
14348	丰县	师寨镇谢屯村刘屯东变	10	200	60
14349	睢宁	城区云河嘉苑3配4变	10	630	377
14350	丰县	师寨镇刘庄村仇八庄西变	10	200	40
14351	睢宁	城区云河嘉苑3配3变	10	630	384
14352	丰县	PMS_师寨镇何屯早立庄综合变	10	200	91
14353	睢宁	城区云河嘉苑2配2变	10	800	495
14354	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村司营西变	10	200	80
14355	睢宁	城区建筑工程公司台	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14356	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营北新庄变	10	200	73
14357	睢宁	城区曼哈顿商业广场1配1变	10	800	250
14358	丰县	PMS_师寨镇刘庄村何屯北变	10	200	44
14359	睢宁	城区曼哈顿商业广场1配2变	10	800	303
14360	丰县	师寨镇刘庄村王屯变	10	200	40
14361	丰县	师寨镇刘庄村刘庄南变	10	200	71
14362	睢宁	城区凯旋雅苑3配4变	10	800	436
14363	丰县	PMS_师寨镇张堂蒋屯变	10	200	4
14364	睢宁	城区凯旋雅苑1配1变	10	800	463
14365	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄东变	10	400	239
14366	睢宁	城区凯旋雅苑3配3变	10	800	396
14367	丰县	PMS_师寨镇大李庄村小李庄董集变	10	200	91
14368	睢宁	城区凯旋雅苑2配3变	10	800	429
14369	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村彭庄西变	10	400	150
14370	睢宁	城区凯旋雅苑3配2变	10	800	329
14371	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南八队变	10	200	32
14372	睢宁	城区凯旋雅苑2配4变	10	800	536
14373	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村后炮楼变	10	200	95
14374	睢宁	城区凯旋雅苑2配2变	10	800	447
14375	丰县	PMS_师寨镇冯屯村前炮楼变	10	200	32
14376	睢宁	城区凯旋雅苑1配3变	10	800	486
14377	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村师庄董庄变	10	200	0
14378	睢宁	城区凯旋雅苑1配4变	10	800	482
14379	丰县	PMS_师寨镇花园村花园西变	10	400	181
14380	睢宁	城区凯旋雅苑3配1变	10	800	428
14381	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村刘土楼南变	10	400	250
14382	睢宁	城区凯旋雅苑1配2变	10	800	467
14383	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄南变	10	400	219
14384	睢宁	城区凯旋雅苑2配1变	10	800	485
14385	丰县	师寨镇古庙村陈三楼南变	10	200	10
14386	睢宁	城区金尊府1配1变	10	800	520
14387	丰县	PMS_师寨镇古庙村陈三楼北变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14388	丰县	师寨镇孙史庄村孙三楼西综合变	10	200	0
14389	睢宁	城区金尊府1配4变	10	800	475
14390	丰县	师寨镇张学屋西综合变	10	200	0
14391	睢宁	城区金尊府2配4变	10	800	468
14392	丰县	PMS_师寨街道北综合变	10	400	56
14393	睢宁	城区金尊府2配3变	10	800	465
14394	丰县	PMS_师寨镇孙史庄村史月堤中变	10	200	29
14395	睢宁	城区金尊府2配2变	10	800	490
14396	丰县	PMS_师寨镇仇集村后窑	10	400	256
14397	睢宁	城区金尊府2配1变	10	800	493
14398	丰县	PMS_师寨镇刘土楼刘庄变	10	200	37
14399	睢宁	城区金尊府1配2变	10	800	522
14400	丰县	师寨镇金庄综合变变	10	200	77
14401	睢宁	城区金尊府1配3变	10	800	481
14402	丰县	PMS_师寨镇店子村张庄变	10	400	208
14403	睢宁	幸福家园小区6#变	10	400	195
14404	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村司营东变	10	400	131
14405	睢宁	幸福家园小区8#变	10	400	187
14406	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村王庄变	10	200	51
14407	丰县	师寨镇古庙村彭庄变	10	400	244
14408	睢宁	幸福家园小区5#变	10	400	200
14409	睢宁	幸福家园小区3#变	10	400	200
14410	丰县	PMS_师寨镇古庙村张庄变	10	200	81
14411	睢宁	幸福家园小区10#变	10	400	234
14412	丰县	PMS_师寨镇郭集村史老家中变	10	200	87
14413	睢宁	幸福家园小区4#变	10	400	192
14414	丰县	PMS_师寨镇郭集村郭集西变	10	400	215
14415	睢宁	幸福家园小区7#变	10	400	181
14416	睢宁	幸福家园小区9#变	10	400	195
14417	睢宁	城区中国人民银行门前台	10	400	92
14418	睢宁	城区海江宾馆新增台	10	400	97
14419	睢宁	城区电信局院内台	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14420	睢宁	福馨花园2配1变	10	630	331
14421	睢宁	福馨花园2配2变	10	630	405
14422	睢宁	福馨花园1配1变	10	630	393
14423	睢宁	福馨花园1配2变	10	630	434
14424	睢宁	PMS_城区纱厂南门	10	400	0
14425	睢宁	PMS_城区冯庄北台	10	400	0
14426	睢宁	城区汽车站南门	10	400	6
14427	睢宁	PMS_城区菁华学校西侧	10	200	61
14428	睢宁	PMS_耀华园小区2#变	10	630	145
14429	睢宁	PMS_耀华园小区1#变	10	630	233
14430	睢宁	环岛阳光花园1#	10	630	326
14431	睢宁	环岛阳光花园2#	10	630	294
14432	睢宁	环岛阳光花园3#	10	630	321
14433	睢宁	环岛阳光花园4#	10	630	0
14434	睢宁	PMS_东方明珠1#	10	500	149
14435	睢宁	PMS_东方明珠2#	10	500	139
14436	睢宁	PMS_东方明珠3#	10	500	169
14437	睢宁	PMS_东方明珠4#	10	500	235
14438	睢宁	PMS_城区金桥农网南台(金桥八组)	10	400	236
14439	睢宁	城区惠利隆塑业宿舍楼	10	630	286
14440	睢宁	PMS_城区絮棉厂	10	400	170
14441	睢宁	PMS_中央步行街新增变工程	10	500	0
14442	睢宁	PMS_城区城西小学东侧-	10	630	317
14443	睢宁	上海世纪城1#变	10	500	208
14444	睢宁	PMS_上海世纪城2#变（岗头村）	10	500	225
14445	睢宁	城区上海世纪城3#变	10	630	268
14446	睢宁	苏源安置小区1#	10	630	212
14447	睢宁	苏源安置小区2#	10	630	232
14448	睢宁	PMS_九洲花园小区4#变	10	500	153
14449	睢宁	PMS_城区职小南台	10	400	0
14450	睢宁	PMS_城区金陵御花园1#变	10	500	200
14451	睢宁	PMS_金陵御花园2#变	10	500	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14452	睢宁	PMS_金陵御花园3#变	10	630	193
14453	睢宁	PMS_天成房地产农场院内2	10	630	152
14454	睢宁	PMS_城区睢江双北-11号公变	10	400	182
14455	睢宁	PMS_城区毛庄桥东侧	10	400	0
14456	睢宁	城区动物质检站门前	10	400	144
14457	睢宁	PMS_城区岗头扶贫（岗头北台）	10	400	183
14458	睢宁	PMS_城区农家小院公用变	10	400	73
14459	睢宁	PMS_邱集腰圩村新庄台	10	200	67
14460	睢宁	邱集东倪南台	10	200	116
14461	睢宁	PMS_邱集郑庄邵庄北台	10	200	109
14462	睢宁	邱集西倪张庄西台	10	100	14
14463	睢宁	PMS_邱集全海南台	10	200	52
14464	睢宁	PMS_邱集大李西台	10	200	62
14465	睢宁	PMS_邱集元西西台	10	200	91
14466	睢宁	PMS_邱集廖巷村小邹台	10	200	30
14467	睢宁	邱集王朱村2号变	10	200	24
14468	睢宁	PMS_邱集大主村蒋庄台	10	200	40
14469	睢宁	PMS_邱集中倪村南台	10	200	75
14470	睢宁	PMS_邱集中倪村北台	10	200	27
14471	睢宁	PMS_邱集王庄西台2号变	10	200	35
14472	睢宁	PMS_邱集沙祠前朱台	10	200	69
14473	睢宁	PMS_邱集高楼圩西台	10	200	60
14474	睢宁	PMS_邱集沙祠东台	10	200	27
14475	睢宁	邱集刘庄薛庄台	10	200	29
14476	睢宁	PMS_邱集王朱村小周台	10	200	0
14477	睢宁	PMS_邱集姚圩新村台	10	200	53
14478	睢宁	PMS_邱集新中倪三队台	10	200	56
14479	睢宁	PMS_邱集王林农科北台(水利)	10	400	204
14480	睢宁	邱集王林街道八队台(苏果门前)	10	400	47
14481	睢宁	PMS_邱集王林步行街台	10	400	199
14482	睢宁	邱集小苏伏巷北台	10	400	163
14483	睢宁	PMS_邱集汪庄群墙台	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14484	睢宁	邱集小高张安台	10	400	0
14485	睢宁	PMS_邱集廖巷廖巷台	10	200	27
14486	睢宁	邱集小高小崔台	10	400	41
14487	睢宁	PMS_邱集廖巷王东台	10	200	17
14488	睢宁	PMS_邱集胡庙张庄台	10	400	177
14489	睢宁	PMS_邱集王庄九队台	10	400	188
14490	睢宁	邱集邱集镇大社小区台	10	200	88
14491	睢宁	PMS_邱集朱开汤庄台	10	200	15
14492	睢宁	PMS_邱集朱开郑四台	10	200	105
14493	睢宁	PMS_邱集朱开圩后台	10	400	135
14494	睢宁	邱集高楼北邱台	10	400	15
14495	睢宁	PMS_邱集胡庙1号变	10	400	147
14496	睢宁	邱集位桥一队台	10	400	66
14497	睢宁	PMS_邱集杜庄全庄台	10	400	124
14498	睢宁	邱集五一北台	10	200	40
14499	睢宁	PMS_邱集位圩一队	10	200	72
14500	睢宁	邱集王宇小李东台	10	400	147
14501	睢宁	邱集邱集镇鲍楼村鲍二台	10	200	55
14502	睢宁	邱集胡楼村胡一台	10	400	196
14503	睢宁	PMS_邱集大杨胡后北台	10	200	51
14504	睢宁	PMS_邱集大杨村部南台	10	200	17
14505	睢宁	PMS_邱集大余村北宋	10	400	169
14506	睢宁	PMS_邱集碾盘碾四台	10	400	192
14507	睢宁	邱集碾盘村小王庄台	10	400	219
14508	睢宁	邱集李杆邵一	10	400	259
14509	睢宁	PMS_邱集李杆村旗杆东台	10	200	78
14510	睢宁	邱集邱集镇新庄陈一台	10	200	70
14511	睢宁	PMS_邱集邱集镇王宇小张台	10	400	205
14512	睢宁	PMS_邱集邱集镇王宇三队台	10	200	31
14513	睢宁	邱集王宇小陈台	10	400	211
14514	睢宁	邱集王宇小夏西台	10	400	170
14515	睢宁	PMS_邱集邦埝村南台	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14516	睢宁	邱集胡庙前王台	10	200	11
14517	睢宁	PMS_邱集王宇南台	10	400	163
14518	睢宁	PMS_邱集农科北台	10	200	56
14519	睢宁	PMS_邱集沙祠村沈庄台	10	200	1
14520	睢宁	PMS_邱集董塘村刘庄台	10	200	66
14521	睢宁	PMS_邱集关庙西台	10	200	8
14522	睢宁	邱集关庙村王集台	10	200	82
14523	睢宁	PMS_邱集沙祠村西台	10	200	65
14524	睢宁	PMS_邱集刘庄村东台	10	200	126
14525	睢宁	PMS_邱集邱集十队2#变	10	400	104
14526	睢宁	邱集邱集小区1#变	10	400	156
14527	睢宁	邱集邱集小区2#变	10	400	147
14528	睢宁	邱集元西村戈庄台	10	200	90
14529	睢宁	PMS_邱集胡庙村胡庙台	10	200	58
14530	睢宁	邱集倪庄小主台	10	200	76
14531	睢宁	邱集大主村北台	10	400	207
14532	睢宁	PMS_邱集倪庄村北台	10	400	205
14533	睢宁	邱集大社村部台	10	200	59
14534	睢宁	邱集大社村西台	10	400	198
14535	睢宁	邱集位圩南台	10	200	94
14536	睢宁	邱集大主东台	10	400	221
14537	睢宁	邱集倪庄村中台	10	400	190
14538	睢宁	邱集位圩西台	10	200	78
14539	睢宁	邱集位圩村纪高台	10	200	85
14540	睢宁	PMS_邱集位圩村姚庄台	10	200	63
14541	睢宁	PMS_邱集高楼村村部台	10	200	31
14542	睢宁	PMS_邱集新庄前全台	10	400	216
14543	睢宁	PMS_邱集朱开村北台	10	400	225
14544	睢宁	PMS_邱集朱开村龙庄台	10	400	196
14545	睢宁	PMS_邱集朱开村水厂台	10	400	167
14546	睢宁	PMS_邱集朱开村郑集台片	10	400	186
14547	睢宁	PMS_邱集大社南台	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14548	睢宁	邱集大社村前元台	10	400	209
14549	睢宁	邱集李点村全李台	10	100	0
14550	睢宁	PMS_邱集农科村中台	10	200	20
14551	睢宁	邱集邦彦村北台	10	200	8
14552	睢宁	PMS_邱集王述村吴庄台	10	200	35
14553	睢宁	PMS_邱集高楼村高庄台	10	200	0
14554	睢宁	邱集王述村小队台	10	400	159
14555	睢宁	PMS_邱集胡庙村小胡台	10	400	126
14556	睢宁	邱集朱开村南台	10	200	63
14557	睢宁	邱集邦彦村曹西台	10	400	253
14558	睢宁	PMS_邱集新庄村小言台	10	400	270
14559	睢宁	PMS_邱集新庄村大孙台	10	400	260
14560	睢宁	邱集新庄村新庄台	10	200	113
14561	睢宁	邱集新庄村后全台	10	200	81
14562	睢宁	邱集朱开村尤庄台	10	100	23
14563	睢宁	邱集汪庄西台	10	200	0
14564	睢宁	PMS_邱集陈楼村圩内台	10	400	185
14565	睢宁	邱集王林街道公用变	10	400	39
14566	睢宁	PMS_邱集王林供电所台	10	400	78
14567	睢宁	邱集王林街道北台	10	630	220
14568	睢宁	邱集王庄村南台	10	200	126
14569	睢宁	PMS_邱集小苏村元宅台	10	200	130
14570	睢宁	PMS_邱集小苏村高粮台	10	400	270
14571	睢宁	PMS_邱集陈楼村小郭台	10	200	57
14572	睢宁	邱集陈楼村小朱台	10	400	232
14573	睢宁	PMS_邱集东倪村西台	10	400	166
14574	睢宁	邱集汪庄村白庄台	10	400	246
14575	睢宁	PMS_邱集小楼村东北台	10	200	63
14576	睢宁	PMS_邱集小楼东南台	10	200	75
14577	睢宁	PMS_邱集小楼村中台	10	200	20
14578	睢宁	PMS_邱集小楼村中南台	10	400	198
14579	睢宁	PMS_邱集王宇村四队台	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14580	睢宁	邱集财政所台	10	400	0
14581	睢宁	邱集大李村一队台	10	400	255
14582	睢宁	邱集高楼村后刘台	10	200	18
14583	睢宁	PMS_邱集高楼村圩内台	10	200	0
14584	睢宁	邱集全海村西台	10	200	54
14585	睢宁	PMS_邱集王朱村东邱台	10	200	69
14586	睢宁	邱集王朱3号变	10	200	113
14587	睢宁	邱集王朱小顾台	10	200	94
14588	睢宁	邱集王朱北全台	10	200	25
14589	睢宁	PMS_邱集王朱三朱台	10	200	93
14590	睢宁	PMS_邱集王朱村东王台	10	200	93
14591	睢宁	邱集全海村东台	10	100	0
14592	睢宁	PMS_邱集元西村周庄台	10	200	0
14593	丰县	师寨镇孙史庄村孙三楼东台区	10	200	35
14594	丰县	PMS_师寨镇李庄村李庄东北队综合变	10	200	1
14595	丰县	PMS_师寨镇供销新村1#	10	400	142
14596	丰县	PMS_师寨镇供销新村2#	10	400	185
14597	丰县	PMS_师寨镇刘庄村徐屯综合变	10	200	76
14598	丰县	PMS_师寨镇小桥人家1#变	10	630	360
14599	丰县	师寨镇李庄村张庄皇西队综合变	10	400	51
14600	丰县	PMS_师寨镇阳光花园	10	630	150
14601	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村张庄东	10	400	116
14602	丰县	PMS_师寨镇贾庄村贾庄东	10	400	232
14603	丰县	PMS_师寨镇师寨村师寨南	10	400	208
14604	丰县	PMS_师寨镇刘庄村刘庄东	10	400	241
14605	丰县	PMS_师寨镇李庄村李庄南	10	200	107
14606	丰县	PMS_师寨镇亭台集村桥西队	10	200	45
14607	丰县	PMS_师寨镇小陈庄村曹庄	10	400	155
14608	丰县	PMS_师寨镇小李庄村董寨	10	200	102
14609	丰县	PMS_师寨镇李庄村皇祭庙	10	200	31
14610	丰县	PMS_师寨镇小李庄村小李庄	10	200	39
14611	丰县	师寨镇街道东南	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14612	丰县	PMS_师寨镇马庄村孙庄	10	400	239
14613	丰县	PMS_师寨镇师寨街道南综合变	10	400	208
14614	丰县	PMS_师寨镇商贸城2#	10	630	271
14615	丰县	PMS_师寨镇商贸城1#	10	630	364
14616	丰县	师寨镇向阳北综合变	10	200	47
14617	丰县	PMS_师寨镇仇集西南	10	400	73
14618	丰县	师寨镇仇集东南	10	200	34
14619	丰县	PMS_师寨镇史小桥敬老院	10	400	187
14620	丰县	师寨镇仇集村仇集北	10	200	0
14621	丰县	师寨镇小韩村小韩中一队	10	200	0
14622	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村董庄南	10	200	95
14623	丰县	PMS_师寨镇宋庄村李屯南	10	200	44
14624	丰县	PMS_师寨镇宋庄村宋庄南	10	200	64
14625	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄东南	10	200	53
14626	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄东北	10	200	56
14627	丰县	PMS_师寨镇刘小营村营北村西一队	10	200	62
14628	丰县	师寨镇汪屯村汪屯南一队	10	400	224
14629	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯东一队	10	200	110
14630	丰县	PMS_师寨镇冯屯村前炮楼北	10	200	27
14631	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村司营西一队	10	200	37
14632	丰县	PMS_师寨镇仇集东南一队	10	200	53
14633	丰县	PMS_师寨镇谢屯村刘屯西南	10	200	109
14634	丰县	师寨镇小李庄村董寨东	10	200	0
14635	丰县	PMS_师寨镇李庄村李庄北	10	200	46
14636	丰县	PMS_师寨镇谢屯村王屯南	10	200	36
14637	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村师庄一队	10	200	55
14638	丰县	师寨镇郭集村史老家东一队	10	200	14
14639	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯西一队	10	200	68
14640	丰县	PMS_师寨镇刘庄村刘庄南1#综合变	10	400	156
14641	丰县	PMS_师寨镇小陈庄杨庄东	10	200	19
14642	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村后炮楼东	10	400	152
14643	丰县	师寨镇刘土楼村曾洼北综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14644	丰县	PMS_师寨镇贾庄村张袁庄西一队	10	200	0
14645	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村刘土楼南一队	10	200	51
14646	丰县	PMS_师寨镇马庄村张庄东一队	10	200	43
14647	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村彭庄东1号	10	400	247
14648	丰县	PMS_师寨镇刘小营村营北一队	10	200	98
14649	丰县	PMS_师寨镇刘庄村刘庄东一队	10	200	41
14650	丰县	师寨镇仇集村仇集东一队	10	200	0
14651	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村邱庄北	10	200	41
14652	丰县	PMS_师寨镇张堂村张堂北	10	400	167
14653	丰县	PMS_师寨镇刘庄村仇八庄西一队	10	200	30
14654	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村王庄南	10	200	90
14655	丰县	PMS_师寨镇刘小营村营北二队	10	200	17
14656	丰县	PMS_师寨镇仇集村仇集西三队	10	200	50
14657	丰县	PMS_师寨镇谢屯村刘屯东南	10	200	68
14658	丰县	师寨镇周彭庄村彭庄东2号	10	200	75
14659	丰县	PMS_师寨镇花园村花园西北综合变	10	400	212
14660	丰县	PMS_师寨镇店子村孟庄西	10	200	41
14661	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曾洼东一队	10	200	74
14662	丰县	PMS_师寨镇店子村店子张庄一队	10	200	27
14663	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村南一队	10	200	97
14664	丰县	PMS_师寨镇马庄李新庄北	10	200	70
14665	丰县	PMS_师寨镇店子村店子北一队	10	200	77
14666	丰县	师寨镇孙史庄村孙史庄北综合变	10	200	88
14667	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯东二队	10	200	71
14668	丰县	PMS_师寨镇小陈庄村史庄南	10	200	48
14669	丰县	PMS_师寨镇程庄村史才庄西南	10	200	60
14670	丰县	师寨镇亭台集村亭台集南一队综合变	10	200	19
14671	丰县	PMS_师寨镇花园村刘劲道	10	200	112
14672	丰县	PMS_师寨镇贾庄村贾庄东一队	10	200	134
14673	丰县	PMS_师寨镇马庄村张庄西一队	10	200	53
14674	丰县	PMS_师寨镇李新庄村温庙东北	10	200	25
14675	丰县	PMS_师寨镇马庄村马庄南二队	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14676	丰县	PMS_师寨镇李庄村李张庄东	10	200	105
14677	丰县	师寨镇冯屯村三队东	10	200	43
14678	丰县	PMS_师寨镇冯屯村金庄东南	10	200	70
14679	丰县	师寨镇张堂村黄庄西南	10	200	45
14680	丰县	师寨镇冯屯村冯屯一队东	10	200	13
14681	丰县	PMS_师寨镇街道南2号综合变	10	400	74
14682	丰县	师寨镇贾庄村贾庄西南综合变	10	200	33
14683	丰县	PMS_师寨镇街道东3#	10	200	0
14684	丰县	师寨镇亭台集村亭南二队	10	400	206
14685	丰县	PMS_师寨镇花园村花园东北	10	400	242
14686	丰县	PMS_师寨镇街道西南2#	10	200	84
14687	丰县	师寨镇师寨村师寨南1号综合变	10	400	257
14688	丰县	PMS_师寨镇花园村花园东一队综合变	10	200	29
14689	丰县	PMS_师寨镇谢屯村谢屯一队	10	200	56
14690	丰县	PMS_师寨镇周彭庄村后炮楼一队	10	200	55
14691	丰县	PMS_师寨镇小李庄村大李庄南	10	200	0
14692	丰县	PMS_师寨镇刘魏营村营南一队	10	200	39
14693	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曹庄北综合变	10	400	225
14694	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村曾洼西北综合变	10	400	256
14695	丰县	师寨镇街道东2#综合变	10	200	0
14696	丰县	PMS_师寨镇花园村花园新村	10	400	147
14697	丰县	PMS_师寨街道1#	10	400	32
14698	丰县	PMS_师寨镇史小桥村史小桥村变	10	400	101
14699	丰县	师寨镇史小桥东渡综合变	10	400	187
14700	丰县	PMS_师寨镇小李庄村大李庄北	10	400	256
14701	丰县	PMS_师寨街道西变	10	400	115
14702	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄1#综合变	10	400	212
14703	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄3#综合变	10	400	220
14704	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄2#综合变	10	400	167
14705	丰县	PMS_师寨镇小韩村魏庄4#综合变	10	400	248
14706	丰县	PMS_师寨镇史小桥村史小桥东1#	10	400	104
14707	丰县	PMS_师寨镇程庄村史才庄东1号	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14708	丰县	PMS_师寨镇郭集村郭集东1号	10	400	231
14709	丰县	PMS_师寨镇程庄村张庄一队	10	400	236
14710	丰县	PMS_师寨镇马庄村孙庄西	10	400	217
14711	丰县	PMS_师寨镇史小桥街道南	10	400	88
14712	丰县	师寨镇刘庄村何屯综合变	10	400	225
14713	丰县	PMS_师寨镇郭集村农场东	10	400	196
14714	丰县	PMS_师寨镇程庄村张庄东	10	400	232
14715	丰县	PMS_师寨镇鸿都城2#箱变	10	400	102
14716	丰县	PMS_师寨镇鸿都城1#箱变	10	400	104
14717	丰县	PMS_师寨镇小韩村孙庄3#综合变	10	400	202
14718	丰县	PMS_师寨镇小韩村孙庄2#综合变	10	400	238
14719	丰县	PMS_师寨镇小韩村孙庄1#综合变	10	400	224
14720	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩5#综合变	10	400	249
14721	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩1#综合变	10	400	190
14722	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩2#综合变	10	400	210
14723	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩4#综合变	10	400	227
14724	丰县	PMS_师寨镇小韩村小韩3#综合变	10	400	198
14725	丰县	师寨镇孙三楼村孙三楼南	10	200	43
14726	丰县	PMS_师寨镇紫荆花园小区2#箱变	10	630	283
14727	丰县	PMS_师寨镇紫荆花园小区3#箱变	10	630	368
14728	丰县	PMS_师寨镇紫荆花园小区1#箱变	10	630	346
14729	丰县	PMS_师寨镇民富园综合变	10	400	204
14730	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村张庄西1号	10	400	196
14731	丰县	PMS_师寨镇古庙村古庙张庄1号	10	400	153
14732	丰县	师寨镇冯屯村仇庄西	10	400	0
14733	丰县	PMS_师寨镇古庙1号	10	400	233
14734	丰县	PMS_师寨镇亭北队1号	10	400	214
14735	丰县	PMS_师寨镇小李庄村大李庄1号	10	400	127
14736	丰县	PMS_师寨镇邱堤口村邱堤口西南	10	400	137
14737	丰县	PMS_师寨镇营南1号	10	400	230
14738	丰县	PMS_师寨镇史小桥街道东南综合变	10	400	47
14739	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤西二队	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14740	丰县	PMS_师寨镇史小桥街道东1号综合变	10	400	194
14741	丰县	PMS_师寨镇师寨街道北1号	10	400	241
14742	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤西一队	10	400	158
14743	丰县	PMS_师寨镇师寨街道南1号	10	400	187
14744	丰县	PMS_师寨镇李庄村四号综合变	10	400	202
14745	丰县	PMS_师寨镇李庄村七号综合变	10	400	225
14746	丰县	PMS_师寨镇李庄村十二号综合变	10	400	274
14747	丰县	PMS_师寨镇李庄村二号综合变	10	400	188
14748	丰县	PMS_师寨镇李庄村十一号综合变	10	400	290
14749	丰县	PMS_师寨镇李庄村五号综合变	10	400	126
14750	丰县	PMS_师寨镇李庄村一号综合变	10	400	165
14751	丰县	PMS_师寨镇李庄村九号综合变	10	400	209
14752	丰县	PMS_师寨镇金刘庄一号综合变	10	400	100
14753	丰县	PMS_师寨镇李庄村六号综合变	10	400	189
14754	丰县	PMS_师寨镇李庄村三号综合变	10	400	165
14755	丰县	PMS_师寨镇李庄村十号综合变	10	400	219
14756	丰县	PMS_师寨镇李庄村八号综合变	10	400	208
14757	丰县	师寨镇周彭庄新型社区9号箱变	10	630	295
14758	丰县	师寨镇周彭庄新型社区8号箱变	10	630	356
14759	丰县	师寨镇周彭庄新型社区4号箱变	10	630	330
14760	丰县	师寨镇周彭庄新型社区5号箱变	10	630	386
14761	丰县	师寨镇周彭庄新型社区7号箱变	10	630	288
14762	丰县	师寨镇周彭庄新型社区11号箱变	10	630	326
14763	丰县	师寨镇周彭庄新型社区3号箱变	10	630	385
14764	丰县	师寨镇周彭庄新型社区2号箱变	10	630	343
14765	丰县	师寨镇周彭庄新型社区10号箱变	10	630	282
14766	丰县	师寨镇周彭庄新型社区6号箱变	10	630	442
14767	丰县	师寨镇周彭庄新型社区12号箱变	10	630	309
14768	丰县	师寨镇周彭庄新型社区1号箱变	10	630	322
14769	丰县	师寨镇黄庄2号综合变	10	200	73
14770	丰县	师寨镇仇庄1号综合变	10	200	49
14771	丰县	师寨镇温庙1号综合变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14772	丰县	师寨镇龙湖嘉园二期3号变	10	400	320
14773	丰县	师寨镇龙湖嘉园二期2号变	10	400	309
14774	丰县	师寨镇史老家一号综合变	10	400	112
14775	丰县	师寨镇金源花园2#变	10	500	198
14776	丰县	师寨镇金源花园1#变	10	500	260
14777	丰县	师寨镇谢屯村谢屯综合变	10	200	0
14778	丰县	师寨镇汪屯村汪屯一号综合变	10	400	239
14779	丰县	师寨镇宋庄村宋庄东综合变	10	400	272
14780	丰县	师寨镇龙湖嘉园二期1号变	10	630	449
14781	丰县	师寨镇湖西路1号综合变	10	200	43
14782	丰县	师寨镇开元路1号综合变	10	200	0
14783	丰县	师寨镇黄庄1号综合变	10	400	10
14784	丰县	师寨镇史小桥村4号综合变	10	400	213
14785	丰县	师寨镇长江路1号综合变	10	400	6
14786	丰县	师寨镇史小桥村3号综合变	10	400	216
14787	丰县	师寨镇金刘庄2号综合变	10	400	210
14788	丰县	师寨镇史小桥村5号综合变	10	400	207
14789	丰县	师寨镇龙湖嘉园2号变	10	630	378
14790	丰县	师寨镇龙湖嘉园4号变	10	630	288
14791	丰县	师寨镇龙湖嘉园6号变	10	630	433
14792	丰县	师寨镇龙湖嘉园3号箱变	10	630	328
14793	丰县	师寨镇龙湖嘉园5号变	10	630	325
14794	丰县	师寨镇龙湖嘉园1号箱变	10	630	261
14795	丰县	师寨镇湖西路2号综合变	10	200	61
14796	丰县	师寨镇仇八庄北综合变	10	200	86
14797	丰县	师寨镇刘庄中综合变	10	200	71
14798	丰县	常店镇仇古同一组综合变	10	200	38
14799	丰县	PMS_常店镇卜老家村王楼南配变	10	200	0
14800	丰县	PMS_丰县常店镇常堤口村堤北常堤口北综合变	10	200	92
14801	丰县	PMS_常店镇李楼南	10	200	30
14802	丰县	常店镇陈桃元东综合变	10	500	298
14803	丰县	PMS_常店镇尚庄村梁楼西综合变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14804	丰县	PMS_常店镇古楼西综合变	10	200	44
14805	丰县	PMS_常店镇卜老家一组	10	400	213
14806	丰县	常店镇史道中	10	200	0
14807	丰县	PMS_常店镇裴庙北	10	400	257
14808	丰县	PMS_常店镇双楼	10	400	213
14809	丰县	PMS_常店镇于单楼	10	200	0
14810	丰县	PMS_常店镇陈桃园中	10	200	0
14811	丰县	常店镇陈桃园一组	10	400	0
14812	丰县	PMS_常店镇陈桃园大队	10	400	95
14813	丰县	PMS_常店镇王楼一组	10	400	154
14814	丰县	PMS_常店镇于堤口	10	200	42
14815	丰县	PMS_常店镇地方庄	10	400	226
14816	丰县	PMS_常店镇江庄综合变	10	400	121
14817	丰县	PMS_常店镇卜老家南三号综合变	10	200	30
14818	丰县	PMS_丰县常店镇常店村地方庄北综合变	10	200	108
14819	丰县	PMS_常店镇杂坡地东	10	400	105
14820	丰县	PMS_常店镇园盘北	10	400	183
14821	丰县	PMS_常店镇乡总站	10	200	56
14822	丰县	PMS_常店镇常堤口村常堤口综合变	10	400	90
14823	丰县	PMS_常店镇秦庄	10	200	50
14824	丰县	PMS_常店镇罗楼	10	200	78
14825	丰县	PMS_常店镇孔庙	10	200	51
14826	丰县	PMS_常店镇常西北园	10	400	217
14827	睢宁	PMS_邱集大李村六队台	10	200	27
14828	丰县	PMS_常店镇常东	10	400	171
14829	睢宁	邱集大李村八队台	10	200	62
14830	丰县	PMS_常店镇冯庄梁楼	10	400	49
14831	睢宁	PMS_邱集王林仝王余台	10	200	34
14832	丰县	PMS_常店镇史堤口村史堤口综合变	10	200	28
14833	睢宁	PMS_邱集姚圩村中台	10	200	33
14834	丰县	PMS_常店镇裴庙村郭堤口南综合变	10	200	104
14835	睢宁	PMS_邱集农村村赵庄台	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14836	丰县	PMS_常店镇乡驻地	10	400	168
14837	睢宁	邱集村四队台	10	630	181
14838	丰县	PMS_常店镇常庄东	10	200	26
14839	睢宁	PMS_邱集廖巷村村部台	10	200	45
14840	睢宁	邱集王庄北台	10	200	28
14841	睢宁	PMS_邱集大李村二队台	10	200	0
14842	睢宁	PMS_邱集王字村村部台	10	400	147
14843	睢宁	邱集村十队台	10	400	7
14844	睢宁	PMS_邱集五一村西台	10	400	138
14845	丰县	PMS_常店镇常西一队	10	400	83
14846	睢宁	邱集邱集镇政府台	10	400	85
14847	丰县	PMS_常店镇孔庄村拐子西综合变	10	400	185
14848	丰县	PMS_常店镇后常堤口	10	200	0
14849	睢宁	PMS_邱集邱集村中台	10	400	43
14850	丰县	PMS_常店镇西常堤口	10	400	151
14851	睢宁	PMS_邱集邱集村西台	10	400	96
14852	丰县	PMS_常店镇马庄村综合变	10	315	147
14853	睢宁	PMS_邱集村六队台	10	400	122
14854	丰县	PMS_常店镇刘娄综合变	10	315	143
14855	睢宁	邱集邱集村五队	10	400	169
14856	丰县	PMS_丰县常店镇万庄村刘集	10	200	0
14857	睢宁	PMS_邱集五一中台	10	200	42
14858	丰县	PMS_常店镇万庄村陈庄综合变	10	200	21
14859	睢宁	邱集廖巷邹格台	10	200	49
14860	丰县	PMS_常店镇孔庄村拐子东一号综合变	10	200	86
14861	睢宁	邱集胡庙村西台	10	200	60
14862	丰县	PMS_常店镇常楼	10	200	18
14863	睢宁	PMS_邱集高楼村北台	10	400	203
14864	睢宁	PMS_邱集菜园村东台	10	200	0
14865	丰县	PMS_常店镇陈王庄	10	200	0
14866	睢宁	邱集菜园中台	10	200	39
14867	丰县	PMS_丰县常店镇华祖庙村范庄北综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14868	睢宁	邱集小高村村部台	10	200	101
14869	丰县	PMS_常店镇李楼	10	400	178
14870	睢宁	PMS_邱集小夏村南台	10	200	25
14871	丰县	PMS_常店镇乡驻地西	10	400	119
14872	睢宁	邱集邱集水利站台	10	400	39
14873	丰县	PMS_常店镇孔南1	10	200	63
14874	睢宁	PMS_邱集新庄村小张台	10	200	41
14875	丰县	PMS_常店镇新街	10	200	77
14876	睢宁	PMS_邱集新庄村小陈台	10	400	238
14877	睢宁	PMS_邱集镇廖巷村小王台	10	400	179
14878	睢宁	邱集王庄村中台	10	200	88
14879	睢宁	邱集小楼西台	10	200	0
14880	睢宁	PMS_邱集大李村五队	10	200	54
14881	睢宁	PMS_邱集腰圩村北台	10	200	9
14882	睢宁	PMS_王林街道西台	10	400	103
14883	睢宁	王林二队台	10	400	201
14884	睢宁	PMS_邱集农科村1号变	10	400	68
14885	睢宁	邱集王北公用变	10	400	108
14886	睢宁	邱集农科村夏庄台	10	400	182
14887	睢宁	邱集西倪村东台	10	400	184
14888	睢宁	PMS_邱集西倪村部台	10	400	113
14889	睢宁	PMS_邱集胡庙中台	10	200	91
14890	睢宁	邱集王楼村小学台	10	200	67
14891	睢宁	邱集王宇村小王台	10	200	43
14892	睢宁	邱集鲍楼村北西台	10	200	40
14893	睢宁	PMS_邱集王宇村东台	10	400	120
14894	睢宁	邱集王楼村三队台	10	200	92
14895	睢宁	邱集鲍楼村南东台	10	400	124
14896	睢宁	邱集鲍楼村北东台	10	200	46
14897	睢宁	PMS_邱集王宇村二队台	10	200	10
14898	睢宁	PMS_邱集倪庄村南台	10	200	71
14899	睢宁	邱集东倪村倪曹台	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14900	睢宁	PMS_邱集李杆村北台	10	200	51
14901	睢宁	PMS_邱集碾盘村西台	10	400	110
14902	睢宁	邱集碾盘北台	10	400	221
14903	睢宁	PMS_邱集大杨村小扬台	10	200	109
14904	睢宁	邱集胡楼西台	10	200	50
14905	睢宁	邱集胡楼村东台	10	400	211
14906	睢宁	邱集李杆村小邵台	10	400	178
14907	睢宁	邱集李杆村旗杆台	10	400	167
14908	睢宁	邱集碾盘村黄庄台	10	400	179
14909	睢宁	邱集碾盘村二队台	10	200	46
14910	睢宁	PMS_邱集东倪村中台	10	200	47
14911	睢宁	PMS_邱集位桥村中台	10	400	13
14912	睢宁	PMS_邱集郑庄村杨庄台	10	200	60
14913	睢宁	PMS_邱集姚圩村南台	10	200	76
14914	睢宁	PMS_邱集姚圩村西台	10	400	130
14915	睢宁	邱集杜庄村南台	10	400	87
14916	睢宁	PMS_邱集郑庄村村部台	10	200	65
14917	睢宁	PMS_邱集杜庄村西台	10	200	10
14918	睢宁	邱集杜庄村北台	10	400	0
14919	睢宁	邱集王林工业园台	10	630	30
14920	睢宁	邱集王林村东台	10	400	50
14921	睢宁	PMS_邱集大李村七队台	10	400	204
14922	睢宁	邱集大余村南宋台	10	400	233
14923	睢宁	PMS_邱集大余村村部台	10	200	15
14924	睢宁	PMS_邱集顺达驾校	10	200	89
14925	睢宁	PMS_邱集郑庄村何庄台	10	200	41
14926	睢宁	邱集汪庄官庄台	10	400	258
14927	睢宁	PMS_邱集刘庄村西台	10	400	156
14928	睢宁	邱集关庙村张庄台	10	400	205
14929	睢宁	PMS_邱集董塘宁庄台	10	200	18
14930	睢宁	PMS_邱集沙祠前沙台	10	200	101
14931	睢宁	PMS_邱集五一东台	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14932	睢宁	PMS 邱集胡庙村后朱台	10	200	88
14933	睢宁	邱集位桥村东台	10	200	0
14934	睢宁	邱集中倪村中台	10	400	160
14935	睢宁	邱集郑庄村周庄台	10	400	99
14936	睢宁	PMS 邱集姚圩东台	10	200	55
14937	睢宁	邱集王朱小全台	10	400	154
14938	睢宁	邱集王林村六队台	10	630	101
14939	睢宁	邱集开源新街3变	10	500	264
14940	睢宁	邱集开源新街1变	10	630	352
14941	睢宁	邱集开源新街4变	10	630	288
14942	睢宁	邱集开源新街2变	10	630	311
14943	睢宁	PMS 邱集王林新农村台	10	400	75
14944	睢宁	PMS 邱集全海小李台	10	200	70
14945	睢宁	PMS 邱集王楼高河北台	10	200	24
14946	睢宁	邱集菜园小沙台	10	400	162
14947	睢宁	PMS 邱集五一农场	10	200	34
14948	睢宁	PMS 邱集西倪五队台	10	200	94
14949	睢宁	邱集东倪东北台	10	200	17
14950	睢宁	邱集碾盘村黄庄2#变	10	400	218
14951	睢宁	PMS 邱集新庄村三汤台	10	200	52
14952	睢宁	邱集李杆村2#变台	10	400	210
14953	睢宁	邱集农科村王东台	10	400	238
14954	睢宁	PMS 邱集邦彦村小王台	10	200	48
14955	睢宁	PMS 邱集农科村小史台	10	200	28
14956	睢宁	PMS 邱集大社村2#变	10	200	64
14957	睢宁	邱集小苏村元西台	10	200	39
14958	睢宁	PMS 邱集王庄村3#台	10	200	61
14959	睢宁	PMS 邱集陈楼村杨园台	10	200	93
14960	睢宁	PMS 邱集胡庙村夏圩台	10	200	94
14961	睢宁	PMS 邱集邱集村供电所台	10	200	61
14962	睢宁	邱集邱集食品站台	10	400	129
14963	睢宁	PMS 邱集大李周庄台	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14964	睢宁	PMS_邱集王林三队台	10	200	46
14965	睢宁	PMS_邱集王林七队台	10	200	44
14966	睢宁	PMS_邱集大李九队台	10	200	59
14967	睢宁	PMS_邱集大李村北台	10	200	32
14968	睢宁	PMS_邱集董塘村沙庄台	10	200	88
14969	睢宁	PMS_邱集沙祠周庄台	10	200	96
14970	睢宁	PMS_邱集倪庄村南东台	10	200	35
14971	睢宁	PMS_邱集大主村主西台	10	200	38
14972	睢宁	PMS_邱集王述村王东台	10	200	51
14973	睢宁	PMS_邱集关庙东组台	10	200	7
14974	睢宁	PMS_邱集姚圩村二队台	10	400	168
14975	睢宁	PMS_邱集邱集敬老院	10	200	44
14976	睢宁	邱集王宇西2号变	10	400	166
14977	睢宁	PMS_邱集杜庄新村3号变	10	400	211
14978	睢宁	PMS_邱集杜庄新村2号变	10	400	167
14979	睢宁	PMS_邱集杜庄新村1号变	10	400	155
14980	睢宁	PMS_邱集小夏村小夏台	10	200	81
14981	睢宁	邱集王宇小夏东台	10	400	110
14982	睢宁	邱集王楼四队台	10	200	138
14983	睢宁	PMS_邱集王林农科中台	10	400	119
14984	睢宁	PMS_邱集王林农科南台	10	400	117
14985	睢宁	PMS_邱集西倪六队台	10	200	62
14986	睢宁	邱集李杆四队台	10	200	54
14987	睢宁	邱集姚圩任庄台	10	400	0
14988	睢宁	PMS_邱集刘庄董庄台	10	200	63
14989	睢宁	PMS_邱集刘庄李庄台	10	200	0
14990	睢宁	PMS_邱集南朱台	10	400	97
14991	睢宁	PMS_邱集大余村小柏台	10	200	89
14992	睢宁	PMS_邱集陈楼村李季台	10	200	60
14993	睢宁	PMS_邱集胡庙村后戈台	10	200	79
14994	睢宁	PMS_邱集倪庄朱东台	10	200	41
14995	睢宁	PMS_邱集小楼村小王台	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14996	睢宁	PMS_邱集小夏村小倪台	10	200	49
14997	睢宁	PMS_邱集王庄村六队台	10	200	42
14998	睢宁	PMS_邱集王庄村一队台	10	200	79
14999	睢宁	PMS_邱集胡庙村陈庄台	10	200	67
15000	睢宁	PMS_邱集侯楼东组台	10	200	90
15001	睢宁	PMS_邱集小楼村八队台	10	200	24
15002	睢宁	PMS_邱集菜园村小贾台	10	200	45
15003	睢宁	邱集香店村老村部台	10	400	0
15004	睢宁	PMS_邱集大社新建北台	10	200	0
15005	睢宁	PMS_邱集汪庄四队台	10	200	54
15006	睢宁	PMS_邱集小高村高东台	10	200	67
15007	睢宁	邱集小高村小刘台	10	400	0
15008	睢宁	PMS_邱集陈楼村一队台	10	200	30
15009	睢宁	邱集邱集商业1#台	10	400	182
15010	睢宁	PMS_邱集新庄大孙西台	10	200	86
15011	睢宁	PMS_邱集邱集村四队南台	10	400	117
15012	睢宁	PMS_邱集菜园小胡西台	10	200	101
15013	睢宁	PMS_邱集胡庙2#台	10	200	2
15014	睢宁	邱集陈楼梨园南台	10	400	170
15015	睢宁	邱集汪庄白东台	10	200	25
15016	睢宁	PMS_邱集胡庙前王东台	10	200	43
15017	睢宁	PMS_邱集胡庙村八义台	10	200	29
15018	睢宁	PMS_邱集邦彦村小曹台	10	200	107
15019	睢宁	PMS_邱集陈楼村土楼台	10	200	38
15020	睢宁	PMS_邱集大社新建南台	10	200	37
15021	睢宁	PMS_邱集碾盘南台	10	400	85
15022	睢宁	PMS_邱集邱集村八队台	10	400	115
15023	睢宁	PMS_邱集小苏村伏巷南台	10	200	49
15024	睢宁	PMS_邱集姚圩宋庄台	10	200	61
15025	睢宁	PMS_邱集小苏村元南台	10	200	41
15026	睢宁	姚圩八队台	10	400	0
15027	睢宁	邱集东倪祁楼台	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15028	睢宁	邱集大李十队台	10	200	65
15029	睢宁	邱集元西村部台	10	200	25
15030	睢宁	PMS 邱集元西余庄台	10	200	80
15031	睢宁	邱集侯楼西组台	10	200	36
15032	睢宁	PMS 邱集大主村石庄台	10	200	45
15033	睢宁	PMS 邱集大主张庄台	10	200	64
15034	睢宁	PMS 邱集关庙前队台	10	200	106
15035	睢宁	邱集关庙庙队台	10	400	228
15036	睢宁	PMS 邱集关庙一队台	10	200	90
15037	睢宁	PMS 邱集全海朱条台	10	200	27
15038	睢宁	PMS 邱集高楼东楼台	10	200	80
15039	睢宁	邱集王述中队台	10	400	220
15040	睢宁	PMS 邱集倪庄村后倪台	10	200	25
15041	睢宁	PMS 邱集全海小朱台	10	200	17
15042	睢宁	邱集大主南位台	10	200	28
15043	睢宁	PMS 邱集王林余庄台	10	200	60
15044	睢宁	邱集中倪二队台	10	400	216
15045	睢宁	PMS 邱集姚圩三队台	10	200	35
15046	睢宁	PMS 邱集小苏高东台	10	200	87
15047	睢宁	邱集小苏元东台	10	400	250
15048	睢宁	PMS 邱集新庄香店台	10	200	102
15049	睢宁	邱集鲍楼李中台	10	200	7
15050	睢宁	邱集腰圩中台	10	200	22
15051	睢宁	PMS 邱集腰圩小位台	10	200	61
15052	睢宁	邱集元西位西台	10	400	125
15053	睢宁	PMS 邱集元西元东台	10	200	26
15054	睢宁	邱集元西蔡庄台	10	200	56
15055	睢宁	PMS 邱集元西王庄台	10	200	48
15056	睢宁	PMS 邱集董塘村小李台	10	200	55
15057	睢宁	PMS 邱集王朱东王后队台	10	200	55
15058	睢宁	PMS 邱集王朱西王后队台	10	200	83
15059	睢宁	PMS 邱集全海张庄台	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15060	睢宁	PMS_邱集全海董全台	10	200	43
15061	睢宁	PMS_邱集东倪五队台	10	200	46
15062	睢宁	PMS_位桥二队台	10	200	10
15063	睢宁	PMS_邱集腰圩东台	10	200	77
15064	睢宁	PMS_邱集元西小位台	10	200	49
15065	睢宁	PMS_邱集位圩顾庄台	10	200	93
15066	睢宁	邱集位圩薛西台	10	400	284
15067	睢宁	PMS_邱集关庙二队台	10	200	75
15068	睢宁	PMS_邱集大杨村小杨南台	10	200	63
15069	睢宁	PMS_邱集邱集村苏果台	10	400	117
15070	睢宁	邱集胡庙周庄台	10	400	186
15071	睢宁	PMS_邱集王林十队台	10	200	49
15072	睢宁	PMS_邱集王林九队台	10	200	28
15073	睢宁	邱集王林商贸城南台	10	400	148
15074	睢宁	PMS_邱集位桥杨庄台	10	200	0
15075	睢宁	PMS_邱集关庙苗庄台	10	200	60
15076	睢宁	PMS_邱集关庙张庄东南台	10	200	73
15077	睢宁	PMS_邱集高楼村腰高台	10	200	86
15078	睢宁	PMS_邱集李杆邵四台	10	200	54
15079	睢宁	PMS_邱集胡庙小王台	10	200	99
15080	睢宁	PMS_邱集小夏村小马台	10	200	29
15081	睢宁	邱集邱集商业2#台	10	400	169
15082	睢宁	邱集鲍楼村鲍三台	10	200	66
15083	睢宁	PMS_邱集位桥村五队台	10	200	50
15084	睢宁	邱集王宇二队东台	10	400	227
15085	睢宁	邱集西倪七队北台	10	400	234
15086	睢宁	PMS_邱集杜庄4号变	10	400	116
15087	睢宁	PMS_邱集姚圩六队台	10	200	31
15088	睢宁	邱集位桥七队北台	10	200	50
15089	睢宁	PMS_邱集姚圩何庄台	10	200	19
15090	睢宁	PMS_邱集姚圩周庄台	10	200	59
15091	睢宁	PMS_邱集中倪东台	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15092	睢宁	邱集新庄村后店台	10	200	79
15093	睢宁	邱集新庄村小李台	10	200	0
15094	睢宁	邱集大杨村王楼北台	10	200	39
15095	睢宁	PMS_邱集大余村大余台	10	200	68
15096	睢宁	PMS_邱集王楼小张西台	10	200	47
15097	睢宁	邱集鲍楼李西台	10	200	68
15098	睢宁	PMS_邱集邦彦村邦东台	10	200	63
15099	睢宁	PMS_邱集小夏村小李台	10	200	110
15100	睢宁	PMS_邱集村北台	10	400	170
15101	睢宁	邱集小高村张二西台	10	400	239
15102	睢宁	邱集小高王瓦台	10	200	102
15103	睢宁	PMS_邱集王林新农村南台	10	200	7
15104	睢宁	PMS_邱集菜园小姚台	10	200	75
15105	丰县	PMS_常店镇褚庄北	10	200	13
15106	丰县	PMS_常店镇大庄	10	200	69
15107	丰县	PMS_常店镇杜堂村程庄综合变	10	400	197
15108	丰县	PMS_常店镇李庄户	10	200	0
15109	丰县	PMS_常店镇闫庄	10	400	197
15110	丰县	PMS_常店镇谷园	10	200	69
15111	丰县	PMS_常店镇谷园南综合变	10	200	0
15112	丰县	PMS_常店镇孔庙东	10	200	19
15113	丰县	PMS_常店镇孔庙西	10	200	45
15114	丰县	PMS_常店镇常店南	10	200	4
15115	丰县	PMS_常店镇郭集南	10	200	48
15116	丰县	PMS_常店镇郭集西	10	200	19
15117	丰县	PMS_常店镇八里方北	10	200	0
15118	丰县	PMS_常店镇八里坊村刘庄	10	200	73
15119	丰县	PMS_常店镇乡政府北	10	400	139
15120	丰县	PMS_常店镇化祖庙南	10	400	215
15121	丰县	常店镇卜老家西	10	400	96
15122	丰县	PMS_常店镇李河南	10	200	45
15123	丰县	PMS_常店镇李河东	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15124	丰县	PMS_丰县常店镇卜老家村陈桃园一号	10	200	0
15125	丰县	PMS_常店镇卜老家北	10	400	137
15126	丰县	PMS_常店镇卜老家大	10	400	171
15127	丰县	PMS_常店镇卜老家南	10	400	149
15128	丰县	PMS_常店镇卜老家中	10	400	153
15129	丰县	PMS_常店镇刘庙南	10	400	197
15130	丰县	PMS_常店镇胡庄	10	315	94
15131	丰县	PMS_常店镇朱楼村王楼综合变	10	400	138
15132	丰县	PMS_常店镇杂坡地西	10	200	57
15133	丰县	PMS_常店镇古楼村葡萄园	10	200	0
15134	丰县	常店镇朱楼综合变	10	400	162
15135	丰县	PMS_常店镇朱楼村胥园	10	200	88
15136	丰县	PMS_常店镇八里方西	10	200	0
15137	丰县	PMS_常店镇八里方中	10	400	264
15138	丰县	PMS_常店镇古楼东	10	200	32
15139	丰县	常店镇马楼街北综合变	10	400	0
15140	丰县	常店镇李路口西南	10	200	92
15141	丰县	PMS_常店镇李路口西	10	400	159
15142	丰县	常店镇李路口中	10	200	0
15143	丰县	常店镇李路口东	10	400	158
15144	丰县	PMS_常店镇王烟行	10	400	230
15145	丰县	PMS_常店镇仇古洞东	10	200	40
15146	丰县	PMS_丰县常店镇大李庄村孙庄西	10	200	68
15147	丰县	PMS_常店镇史古洞	10	200	12
15148	丰县	PMS_常店镇徐庄村徐庄北	10	315	0
15149	丰县	PMS_常店镇卜新庄	10	400	210
15150	丰县	常店镇新候老家	10	400	161
15151	丰县	PMS_常店镇徐庄村史菜园台片	10	400	226
15152	丰县	常店镇徐庄陈集	10	400	0
15153	丰县	常店镇郭庄村史道北综合变	10	400	61
15154	丰县	常店镇史道南综合变	10	200	151
15155	丰县	常店镇郭庄南综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15156	丰县	常店镇前张庄变	10	200	0
15157	丰县	常店镇郑庄南一号综合变	10	200	25
15158	丰县	PMS_常店镇候老家西南	10	400	262
15159	丰县	PMS_常店镇贾庄南	10	200	0
15160	丰县	常店镇王烟行北综合变	10	200	77
15161	丰县	PMS_常店镇大李庄村贾庄北	10	200	1
15162	丰县	PMS_常店镇于曾庄	10	200	0
15163	丰县	PMS_常店镇杨庙	10	315	82
15164	丰县	PMS_常店镇谷庄	10	315	95
15165	丰县	PMS_常店镇谷庄村杨庙南	10	400	171
15166	丰县	PMS_常店镇大李庄北	10	200	42
15167	丰县	PMS_常店镇大李庄东	10	400	167
15168	丰县	PMS_常店镇王古洞	10	400	204
15169	丰县	PMS_常店镇尚庄	10	400	0
15170	丰县	常店镇李集	10	400	213
15171	丰县	PMS_常店镇北程庄	10	200	15
15172	丰县	PMS_常店镇于曾庄西	10	400	183
15173	丰县	PMS_常店镇尚庄村梁楼台区	10	200	38
15174	丰县	常店镇徐庄村陈集北综合变	10	400	0
15175	丰县	PMS_常店镇李楼东	10	200	16
15176	丰县	常店镇常店中	10	400	115
15177	丰县	常店镇谷庄村丁庄西	10	200	5
15178	丰县	PMS_常店镇侯各南综合变	10	400	168
15179	丰县	PMS_常店镇徐庄村白庄台南区	10	400	210
15180	丰县	PMS_常店镇南程庄	10	400	143
15181	丰县	PMS_常店镇马楼中学	10	400	301
15182	丰县	PMS_常店镇常店西二队	10	400	230
15183	丰县	PMS_常店镇后常堤口北	10	400	243
15184	丰县	PMS_常店镇史堤口西	10	200	0
15185	丰县	PMS_常店镇史堤口东	10	200	19
15186	丰县	PMS_常店镇卜老家东	10	400	92
15187	丰县	PMS_常店镇郭庄村后张庄变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15188	丰县	PMS_常店镇吴庄变	10	200	36
15189	丰县	宝龙仕家1号组合配电室1号变	10	800	462
15190	丰县	宝龙仕家2号配电室4号变	10	800	449
15191	丰县	宝龙仕家2号配电室1号变	10	800	503
15192	丰县	宝龙仕家1号组合配电室2号变	10	800	463
15193	丰县	宝龙仕家2号配电室2号变	10	800	496
15194	丰县	宝龙仕家2号配电室3号变	10	800	492
15195	丰县	PMS_常店镇华祖庙村范庄综合变	10	400	267
15196	丰县	PMS_常店镇彭庄综合变	10	200	85
15197	丰县	PMS_常店镇万庄村胥庄综合变	10	200	13
15198	丰县	PMS_常店镇卜新庄南综合变	10	400	154
15199	丰县	PMS_常店镇常西西北综合变	10	200	35
15200	丰县	PMS_常店镇万庄王楼综合变	10	400	209
15201	丰县	PMS_常店镇油坊庄常庄综合变	10	200	93
15202	丰县	PMS_常店镇常店镇小李庄综合变	10	200	90
15203	丰县	常店镇常东西综合变	10	200	0
15204	丰县	PMS_常店镇于双楼南综合变	10	400	192
15205	丰县	PMS_常店镇旧街综合变	10	200	60
15206	丰县	PMS_常店镇油坊庄综合变东	10	200	24
15207	丰县	常店镇旧街南综合变	10	200	84
15208	丰县	常店镇孔庄东综合变	10	200	0
15209	丰县	PMS_常店镇李河西综合变	10	200	10
15210	丰县	PMS_常店镇农业示范园综合变	10	200	48
15211	丰县	PMS_常店镇陈桃园南综合变	10	200	30
15212	丰县	PMS_常店镇孔庄村袁庄西	10	200	100
15213	丰县	PMS_常店镇常店西西北综合变	10	200	28
15214	丰县	PMS_常店镇孔庄西综合变	10	200	29
15215	丰县	PMS_常店镇王庄东综合变	10	200	0
15216	丰县	PMS_常店镇褚庄村孙庄台区配变	10	400	217
15217	丰县	常店镇杜堂村黄老家台区	10	200	84
15218	丰县	PMS_常店镇侯老家村侯老家西台区	10	400	152
15219	丰县	PMS_常店镇康庄村康庄台区	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15220	丰县	PMS_常店镇常庄村常东四队台区	10	200	94
15221	丰县	PMS_常店镇康庄村康庄东	10	200	75
15222	丰县	PMS_常店镇常庄村张庄台区	10	400	85
15223	丰县	PMS_常店镇常店村套楼台区	10	200	80
15224	丰县	PMS_常店镇常堤口村东常堤口综合变	10	200	54
15225	丰县	PMS_常店镇孔庄村袁庄台区	10	200	61
15226	丰县	PMS_常店镇杜堂村田庄台区	10	200	85
15227	丰县	PMS_常店镇常店村常西东盘	10	200	55
15228	丰县	PMS_常店镇崔花园西	10	400	151
15229	丰县	PMS_常店镇康王庄综合变	10	200	34
15230	丰县	PMS_常店镇杜堂综合变	10	400	149
15231	丰县	PMS_常店镇前砦综合变	10	200	0
15232	丰县	常店镇朱楼村王楼南综合变	10	200	31
15233	丰县	常店镇华祖庙村华祖庙北综合变	10	200	18
15234	丰县	常店镇马楼村郑庄南综合变	10	200	50
15235	丰县	PMS_常店镇闫庄东综合变	10	200	55
15236	丰县	PMS_常店镇闫庄南综合变	10	200	43
15237	丰县	PMS_常店镇卜花楼综合变	10	400	195
15238	丰县	PMS_常店镇候老家北综合变	10	400	200
15239	丰县	常店镇马楼村木材市场1综合变	10	400	173
15240	丰县	常店镇马楼村木材市场2综合变	10	400	0
15241	丰县	PMS_常店镇大李庄村彭楼东综合变	10	200	117
15242	丰县	PMS_常店镇徐庄村于庄综合变	10	200	53
15243	丰县	PMS_常店镇孔庄村拐子东综合变	10	200	31
15244	丰县	常店镇康庄村大队综合变	10	200	64
15245	丰县	PMS_常店镇八里方村古楼北综合变	10	200	58
15246	丰县	PMS_常店镇仇古洞综合变	10	400	78
15247	丰县	PMS_常店镇刘庙村刘庙东综合变	10	400	136
15248	丰县	常店镇常店村常西西南综合变	10	200	23
15249	丰县	常店镇崔花园村丁庄综合变	10	400	0
15250	丰县	PMS_常店镇陈集村木材二号	10	400	0
15251	丰县	PMS_常店镇徐庄村史菜园一号综合变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15252	丰县	PMS_常店镇卜老家东三号综合变	10	400	80
15253	丰县	PMS_常店镇卜老家北二号综合变	10	400	179
15254	丰县	PMS_常店镇万庄村王楼北	10	200	12
15255	丰县	PMS_常店镇侯阁村侯阁二号综合变	10	400	181
15256	丰县	PMS_常店镇侯老家村卜新庄南一号综合变	10	400	176
15257	丰县	PMS_常店镇李河村李河西一号综合变	10	200	0
15258	丰县	PMS_常店镇李河村李河东一号综合变	10	400	167
15259	丰县	PMS_常店镇朱楼村杂坡地西一号	10	200	5
15260	丰县	PMS_常店镇八里方村八里方中一号综合变	10	200	16
15261	丰县	PMS_常店镇康庄村陈王庄南	10	200	132
15262	丰县	PMS_常店镇常店街同和家园二号	10	400	231
15263	丰县	PMS_常店镇常店村圆盘南一号综合变	10	400	156
15264	丰县	PMS_常店镇裴庙村裴庙一号综合变	10	200	73
15265	丰县	PMS_常店镇褚庄村前寨南一号综合变	10	200	49
15266	丰县	PMS_常店镇褚庄村新街南综合变	10	200	28
15267	丰县	常店镇尚庄村侯阁一号综合变	10	200	44
15268	丰县	PMS_常店镇马楼村马楼大队一号综合变	10	400	62
15269	丰县	PMS_常店镇大李庄村贾庄北一号综合变	10	200	18
15270	丰县	PMS_常店镇侯老家村侯老家新村一号综合变	10	200	35
15271	丰县	PMS_常店镇侯老家村侯老家新村二号综合变	10	400	0
15272	丰县	PMS_常店镇华祖庙村向阳路北综合变	10	400	156
15273	丰县	PMS_常店镇油坊庄村乡总站一号	10	400	247
15274	丰县	PMS_常店镇卜老家大队三号综合变	10	400	0
15275	丰县	PMS_常店镇华祖庙村向阳路南	10	400	146
15276	丰县	PMS_常店镇乡政府北一号综合变	10	400	161
15277	丰县	PMS_常店镇马楼街北一号综合变	10	400	286
15278	丰县	常店镇大李庄东三号综合变	10	400	21
15279	丰县	PMS_常店镇崔花园丁庄三号综合变	10	400	21
15280	丰县	PMS_常店镇褚庄村彭庄三号综合变	10	400	193
15281	丰县	PMS_常店镇褚庄村彭庄四号综合变	10	400	242
15282	丰县	PMS_常店镇褚庄村康庄三号综合变	10	400	196
15283	丰县	PMS_常店镇常店街南三号综合变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15284	丰县	PMS_常店镇杜堂村黄老家一号	10	200	114
15285	丰县	PMS_常店镇郭庄村吴庄东	10	200	92
15286	丰县	PMS_常店镇陈集村木材一号	10	400	0
15287	丰县	PMS_常店镇卜老家村卜老家南二号	10	400	204
15288	丰县	PMS_常店镇油坊庄村油坊庄西	10	200	32
15289	丰县	PMS_常店镇卜老家村西二号	10	400	166
15290	丰县	常店镇八里方南综合变	10	200	58
15291	丰县	PMS_常店镇常店村常东三队	10	200	65
15292	丰县	PMS_常店镇万庄村史堤口北	10	200	54
15293	丰县	PMS_常店镇冯庄村郭庄西综合变	10	400	106
15294	丰县	PMS_丰县常店镇李庄户村陈王庄西综合变	10	200	53
15295	丰县	PMS_丰县常店镇常堤口村东常堤口东综合变	10	400	223
15296	丰县	PMS_丰县常店镇油坊庄村常庄一号综合变	10	200	70
15297	丰县	PMS_常店镇大李庄村王古洞西综合变	10	200	42
15298	丰县	PMS_常店镇朱楼村朱楼南一号	10	200	8
15299	丰县	PMS_常店镇于双楼村双楼西	10	200	65
15300	丰县	PMS_常店镇郭集村郭集东南综合变	10	200	38
15301	丰县	PMS_常店镇于双楼村于单楼北	10	200	47
15302	丰县	PMS_常店镇陈桃园西二号综合变	10	200	0
15303	丰县	PMS_常店镇刘庙村刘庙综合变	10	400	168
15304	丰县	PMS_常店镇北程庄东一号	10	400	181
15305	丰县	PMS_常店镇常庄村常东六队南六号综合变	10	200	30
15306	丰县	PMS_常店镇李路口东南综合变	10	200	6
15307	丰县	常店镇马楼街公变二号综合变	10	400	0
15308	丰县	PMS_常店镇常店街同和家园一号	10	400	149
15309	丰县	PMS_丰县常店镇裴庙新农村一号	10	400	132
15310	丰县	PMS_常店镇褚庄村大庄南综合变	10	400	223
15311	丰县	常店镇褚庄村新街北综合变	10	200	55
15312	丰县	PMS_常店镇常店村套楼东综合变	10	200	65
15313	丰县	PMS_常店镇常堤口村马庄西	10	200	48
15314	丰县	PMS_常店镇常堤口村秦庄南	10	200	0
15315	丰县	PMS_常店镇马楼街公变一号综合变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15316	丰县	PMS_常店镇李路口南综合变	10	200	71
15317	丰县	PMS_常店镇常楼村常楼南	10	200	28
15318	丰县	PMS_常店镇常店村套楼西综合变	10	200	79
15319	丰县	常店镇化祖庙村常庄六号综合变	10	200	91
15320	丰县	常店镇华祖庙西综合变	10	200	41
15321	丰县	PMS_丰县常店镇黄老家村程庄北综合变	10	200	83
15322	丰县	PMS_常店镇侯老家新村三号综合变综合	10	400	200
15323	丰县	PMS_常店镇侯老家新村四号综合变	10	400	184
15324	丰县	PMS_常店镇产业园线一号综合变	10	200	118
15325	丰县	PMS_常店镇木材市场西综合变	10	400	60
15326	丰县	常店镇仇古洞一队综合变	10	400	163
15327	丰县	常店镇马楼街西综合变	10	200	0
15328	丰县	PMS_常店镇李集北综合变	10	200	41
15329	丰县	PMS_常店镇西常堤口新综合变	10	200	20
15330	丰县	PMS_常店镇常楼村常楼北综合变	10	200	41
15331	丰县	PMS_常店镇陈桃园一组二号综合变	10	200	31
15332	丰县	PMS_常店镇陈桃园大队二号综合变	10	400	0
15333	丰县	PMS_常店镇万庄村胥庄北综合变	10	200	55
15334	丰县	PMS_常店镇大李庄村大李庄西	10	200	0
15335	丰县	常店镇大李庄村孙庄综合变	10	200	55
15336	丰县	PMS_常店镇大李庄村孙庄东综合变	10	200	99
15337	丰县	PMS_常店镇陈桃园村南一号综合变	10	400	177
15338	丰县	PMS_常店镇陈桃园村南二号综合变	10	400	109
15339	丰县	PMS_常店镇振兴村振兴小学东综合变	10	200	0
15340	丰县	常店镇仇古洞二组综合变	10	400	178
15341	丰县	PMS_常店镇郭集四组综合变	10	400	133
15342	丰县	PMS_常店镇裴庙村徐庄一号综合变	10	400	244
15343	丰县	PMS_常店镇崔花园西二号综合变	10	400	37
15344	丰县	PMS_常店镇观澜郡A区1#配电室1#变	10	630	341
15345	丰县	PMS_常店镇观澜郡A区1#配电室3#变	10	630	403
15346	丰县	PMS_常店镇观澜郡A区1#配电室2#变	10	630	276
15347	丰县	PMS_常店镇观澜郡A区1#配电室4#变	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15348	丰县	PMS_常店镇万庄村小李庄南	10	200	78
15349	丰县	丰县常店镇侯老家村卜新庄东综合变	10	200	47
15350	睢宁	PMS_邱集王朱蒋庄台	10	200	17
15351	丰县	PMS_常店镇郭庄村吴庄西	10	200	40
15352	丰县	PMS_常店镇常堤口村马庄南	10	200	61
15353	睢宁	PMS_邱集董塘村宁庄北台	10	200	60
15354	丰县	PMS_常店镇康庄村闫庄东	10	200	79
15355	睢宁	邱集刘庄村周庄台	10	200	3
15356	丰县	PMS_丰县常店镇常西六队综合变	10	200	55
15357	睢宁	PMS_邱集大主村主东台	10	200	34
15358	丰县	PMS_丰县常店镇徐庄村史古洞南	10	200	43
15359	睢宁	PMS_邱集李点村小刘台	10	315	108
15360	丰县	PMS_丰县常店镇常东四队二号综合变	10	200	54
15361	丰县	PMS_丰县常店镇常店七队综合变	10	200	71
15362	睢宁	PMS_邱集大社村一队台	10	200	40
15363	丰县	常店镇马楼街公变五号	10	400	49
15364	睢宁	PMS_邱集东倪前队台	10	200	38
15365	丰县	PMS_丰县常店镇谷庄村谷庄二号	10	200	21
15366	睢宁	PMS_邱集镇西倪新村台	10	400	161
15367	丰县	PMS_丰县常店镇侯老家村马楼公变三号号	10	400	136
15368	丰县	常店镇卜新庄西综合变	10	200	36
15369	睢宁	PMS_邱集大社小褚台	10	315	91
15370	睢宁	邱集邦彦曹二台	10	400	224
15371	睢宁	PMS_邱集汪庄二队台	10	200	94
15372	睢宁	PMS_邱集汪庄李北台	10	200	31
15373	睢宁	邱集镇国土路东台	10	400	95
15374	睢宁	邱集镇姚圩王庄台	10	400	112
15375	睢宁	PMS_邱集董塘董庄西台	10	200	42
15376	睢宁	PMS_邱集五一小学台	10	200	34
15377	睢宁	PMS_邱集镇邱集街3#变	10	200	66
15378	睢宁	邱集四队三号变台	10	400	64
15379	睢宁	邱集鲍楼鲍二西台	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15380	睢宁	PMS_邱集王楼村部西台	10	200	27
15381	睢宁	PMS_邱集侯楼前涂台	10	200	51
15382	睢宁	PMS_邱集胡庙彭庄台	10	200	59
15383	睢宁	邱集王林农科2号变	10	400	136
15384	睢宁	邱集碾盘村骑河台	10	200	19
15385	睢宁	PMS_邱集中倪村胡庄台	10	200	6
15386	睢宁	PMS_邱集新庄村村部台	10	200	0
15387	睢宁	邱集镇邱集十队3#变	10	400	175
15388	睢宁	邱集村九队台	10	630	73
15389	睢宁	PMS_邱集高楼村部东台配电变压器	10	500	0
15390	睢宁	PMS_邱集王林八队西台	10	400	106
15391	睢宁	PMS_邱集碾盘2#变	10	400	163
15392	睢宁	邱集碾盘3#变	10	400	180
15393	睢宁	PMS_邱集碾盘4#变	10	400	180
15394	睢宁	邱集王林街村部台	10	630	151
15395	睢宁	PMS_邱集碾盘村中台	10	400	112
15396	睢宁	PMS_邱集五一水厂台	10	200	85
15397	睢宁	PMS_邱集小苏村伏巷东台	10	200	55
15398	睢宁	PMS_邱集胡庙村后朱南台	10	200	24
15399	睢宁	PMS_邱集姚圩村任庄南台	10	400	0
15400	睢宁	邱集王庄村七队台	10	200	70
15401	睢宁	邱集王林供电所北台变	10	500	0
15402	睢宁	邱集杏花苑小区	10	500	258
15403	睢宁	PMS_邱集姚圩村圩内台	10	200	54
15404	睢宁	PMS_邱集姚圩村余庄台	10	400	0
15405	睢宁	PMS_邱集东倪村西1号台	10	200	86
15406	睢宁	PMS_邱集王林农科赵庄南台	10	200	121
15407	睢宁	PMS_邱集王林农科夏庄南台	10	200	65
15408	睢宁	PMS_邱集姚圩村2号变	10	400	191
15409	睢宁	邱集王楼村4号变	10	400	206
15410	睢宁	邱集王楼村3号变	10	400	198
15411	睢宁	邱集王楼村1号变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15412	睢宁	邱集王楼村2号变	10	200	53
15413	睢宁	邱集王楼村5号变	10	400	242
15414	睢宁	PMS 邱集姚圩村3号变	10	400	189
15415	睢宁	PMS 邱集邮局门前台	10	400	96
15416	睢宁	PMS 邱集银行门前台	10	400	167
15417	睢宁	PMS 邱集新街2#变	10	400	107
15418	睢宁	邱集李杆村小孙台	10	200	64
15419	睢宁	邱集新庄村小陈三队台	10	200	62
15420	睢宁	PMS 邱集碾盘1#变	10	400	214
15421	睢宁	大余村学校台	10	200	0
15422	睢宁	PMS 李杆旗杆东北台	10	200	64
15423	睢宁	PMS 邱集大杨村南台	10	400	179
15424	睢宁	PMS 邱集大李八队西台	10	400	225
15425	睢宁	PMS 邱集大李七队西台	10	400	206
15426	睢宁	PMS 邱集王宇村六队台	10	400	134
15427	睢宁	PMS 邱集七队台	10	400	151
15428	睢宁	邱集国土2#变	10	400	136
15429	睢宁	PMS 邱集小学门前台	10	400	83
15430	睢宁	邱集王宇三队南变台	10	200	72
15431	睢宁	PMS 邱集王宇二队南台	10	400	217
15432	睢宁	PMS 邱集刘庄薛庄西台	10	400	227
15433	睢宁	邱集王林派出所门前台	10	400	153
15434	睢宁	邱集镇五一东台2号变	10	400	238
15435	睢宁	PMS 邱集镇碾盘村二队东台	10	400	141
15436	睢宁	PMS 邱集王林八队东变台	10	400	156
15437	睢宁	邱集王林水利站北台	10	400	31
15438	睢宁	PMS 邱集王林水利站西台	10	400	119
15439	睢宁	PMS 邱集胡庙村前戈南台	10	200	66
15440	睢宁	邱集小高村西台	10	400	97
15441	睢宁	PMS 邱集王林步行街2#变	10	400	150
15442	睢宁	紫枫苑小区1号配电室2号变	10	630	398
15443	睢宁	紫枫苑小区1号配电室1号变	10	630	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15444	睢宁	邱集小苏伏巷集中居住区3号变	10	400	200
15445	睢宁	邱集小苏伏巷集中居住区1号变	10	400	142
15446	睢宁	邱集李杆村村部东台	10	400	123
15447	睢宁	PMS_邱集镇汪庄小李西台	10	200	75
15448	睢宁	邱集朱开南台2号台	10	400	108
15449	睢宁	邱集镇元西戈庄东台	10	400	215
15450	睢宁	邱集小高村集中居住区3号变	10	400	228
15451	睢宁	PMS_邱集小高村集中居住区1号变	10	400	178
15452	睢宁	PMS_邱集小高村集中居住区2号变	10	400	208
15453	睢宁	邱集镇大社村东台	10	400	208
15454	睢宁	邱集陈楼村部台	10	400	138
15455	睢宁	邱集王林工业园2号变	10	400	0
15456	睢宁	邱集滨河小区1#变	10	630	227
15457	睢宁	邱集大杨村东台	10	400	232
15458	睢宁	邱集小高村村部北	10	400	292
15459	睢宁	邱集老街新区台	10	400	130
15460	睢宁	邱集魏桥村部台	10	630	115
15461	睢宁	邱集姚圩杜庄西南台	10	200	1
15462	睢宁	邱集大杨村王楼西南台	10	400	0
15463	睢宁	邱集大杨村王楼西北台	10	200	0
15464	睢宁	邱集朱开街南台	10	400	245
15465	睢宁	邱集邱集电站台	10	400	191
15466	睢宁	邱集王林五队台	10	400	0
15467	睢宁	邱集李杆村南台	10	400	76
15468	睢宁	邱集邱集村二队台新	10	400	182
15469	睢宁	邱集小苏村伏巷台新	10	400	134
15470	睢宁	邱集王林工业园3号变	10	400	224
15471	睢宁	邱集小高村小曾台	10	200	15
15472	睢宁	邱集水声新闸村2号变	10	400	168
15473	睢宁	邱集水声新闸村3号变	10	400	242
15474	睢宁	邱集水声新闸1号变	10	630	373
15475	睢宁	邱集水声新闸村5号变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15476	睢宁	邱集水声新闸村4号变	10	400	239
15477	睢宁	邱集王林污水处理厂门前台	10	400	147
15478	睢宁	邱集苏皖小区3#变	10	400	71
15479	睢宁	邱集苏皖小区1#变	10	400	141
15480	睢宁	邱集苏皖小区6#变	10	200	10
15481	睢宁	邱集苏皖小区8#变	10	400	183
15482	睢宁	邱集苏皖小区5#变	10	315	121
15483	睢宁	邱集李杆村小赵台	10	200	29
15484	睢宁	PMS 邱集王宇村小侯台	10	400	169
15485	睢宁	PMS 邱集小苏村张墩台	10	400	235
15486	睢宁	PMS 邱集邱集老街台	10	400	0
15487	睢宁	PMS 邱集邱集1#	10	400	85
15488	睢宁	PMS 邱集廖巷村大邹东台	10	400	167
15489	睢宁	PMS 邱集廖巷三廖	10	200	90
15490	睢宁	PMS 邱集小高村位书台	10	400	162
15491	睢宁	PMS 邱集全海村全海台	10	200	28
15492	睢宁	邱集刘庄池庄台	10	400	204
15493	睢宁	邱集刘庄史庄台	10	200	0
15494	睢宁	PMS 邱集沙祠村部	10	400	165
15495	睢宁	PMS 邱集沙祠汪庄台	10	200	73
15496	睢宁	PMS 邱集位圩纪庄	10	200	49
15497	睢宁	PMS 邱集位圩东台	10	400	229
15498	睢宁	PMS 邱集王述村红旗台	10	400	158
15499	睢宁	邱集关庙南台	10	200	86
15500	睢宁	PMS 邱集东倪马道	10	200	75
15501	睢宁	PMS 邱集郑庄邵庄	10	400	157
15502	睢宁	PMS 邱集位桥九队台	10	400	179
15503	睢宁	PMS 邱集杜庄村杜庄台	10	400	96
15504	睢宁	PMS 邱集姚圩圩西	10	200	54
15505	睢宁	邱集位桥七队台	10	400	171
15506	睢宁	PMS 邱集位桥三队	10	400	134
15507	睢宁	邱集位桥西台	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15508	睢宁	PMS_邱集王林东街台	10	400	0
15509	睢宁	邱集汪庄小李南台	10	400	126
15510	睢宁	邱集李点全李东台	10	400	199
15511	睢宁	PMS_邱集大社村小刘台	10	200	85
15512	睢宁	PMS_邱集新街台	10	400	48
15513	睢宁	PMS_邱集腰圩村南台	10	200	40
15514	睢宁	邱集元西村朱鲍台	10	200	42
15515	睢宁	PMS_邱集元西村元西台	10	200	48
15516	睢宁	PMS_邱集元西村位东台	10	200	49
15517	睢宁	邱集全海村北台	10	400	207
15518	睢宁	PMS_邱集王述村王庄台	10	200	61
15519	睢宁	PMS_邱集胡庙村牌坊台	10	200	86
15520	睢宁	PMS_邱集候楼东台	10	200	22
15521	睢宁	PMS_邱集候楼彭庄台	10	400	218
15522	睢宁	邱集候楼西台	10	200	111
15523	睢宁	邱集候楼高岗台	10	200	78
15524	睢宁	PMS_邱集候楼后涂台	10	400	202
15525	睢宁	PMS_邱集姚圩村电站	10	400	160
15526	睢宁	邱集西倪九队台	10	200	80
15527	睢宁	邱集西倪村祁庄台	10	200	47
15528	睢宁	邱集郑庄村郑庄台	10	400	146
15529	睢宁	PMS_邱集西倪村南台	10	200	0
15530	睢宁	PMS_邱集西倪村西台	10	200	0
15531	睢宁	PMS_邱集李杆村李杆台	10	200	48
15532	睢宁	邱集碾盘村小王北台	10	200	98
15533	睢宁	PMS_邱集大杨村王楼台	10	200	83
15534	睢宁	邱集大杨村村部台	10	400	215
15535	睢宁	邱集大杨村胡后台	10	200	58
15536	睢宁	PMS_邱集大余村小武台	10	200	38
15537	睢宁	PMS_邱集胡楼村北台	10	400	119
15538	睢宁	PMS_邱集王宇村三邹台	10	200	57
15539	睢宁	邱集王楼村村部台	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15540	睢宁	邱集王宇村小李台	10	200	7
15541	睢宁	邱集李点村小陈台	10	400	61
15542	睢宁	PMS_邱集李点村北台	10	200	81
15543	睢宁	PMS_邱集农科南台	10	200	35
15544	睢宁	PMS_邱集李点村庄胡台	10	200	94
15545	睢宁	邱集邦彦村曹东台	10	315	138
15546	睢宁	邱集王庄村西台	10	400	216
15547	睢宁	PMS_邱集小苏村小赵台	10	200	54
15548	睢宁	PMS_邱集小苏小朱台	10	200	35
15549	睢宁	邱集小朱村村部台	10	200	0
15550	睢宁	PMS_邱集小苏村小学台	10	200	101
15551	睢宁	PMS_邱集陈楼村东台	10	200	68
15552	睢宁	PMS_邱集廖巷村大邹台	10	200	30
15553	睢宁	PMS_邱集廖巷村三廖台	10	200	56
15554	睢宁	PMS_邱集菜园村小胡台	10	200	16
15555	睢宁	PMS_邱集小高村张二台	10	200	94
15556	睢宁	邱集小高村东小马台	10	400	26
15557	睢宁	PMS_邱集小高村南吴集台	10	200	137
15558	睢宁	PMS_邱集小夏村北台	10	200	73
15559	睢宁	邱集小夏村中台	10	200	52
15560	睢宁	PMS_邱集小高南王台	10	200	81
15561	睢宁	PMS_邱集位桥村南台	10	200	22
15562	睢宁	PMS_邱集关庙村王庄台	10	200	70
15563	睢宁	邱集全海赵庄台	10	200	71
15564	睢宁	PMS_邱集王林王西王庄台	10	200	25
15565	睢宁	PMS_邱集碾盘村东台	10	200	77
15566	睢宁	邱集董塘村村部台	10	200	0
15567	睢宁	PMS_邱集董塘村严庄台	10	200	47
15568	睢宁	PMS_邱集董塘村董塘台	10	200	61
15569	睢宁	PMS_邱集董塘村王庄台	10	200	72
15570	睢宁	PMS_邱集董塘村陈沙台	10	200	88
15571	睢宁	PMS_邱集胡庙村东台	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15572	睢宁	高作金塘南台	10	400	107
15573	睢宁	PMS_高作金塘村部2号变	10	200	120
15574	睢宁	高作石墩张巷台	10	400	0
15575	睢宁	高作单湾陈庄台	10	200	0
15576	睢宁	高作单湾北王台	10	400	66
15577	睢宁	PMS_高作周楼周庄台	10	400	149
15578	睢宁	高作季庄村部台	10	400	174
15579	睢宁	PMS_高作夏庙夏东台	10	200	0
15580	睢宁	PMS_高作石墩北陈台	10	200	31
15581	睢宁	高作石墩南台	10	400	123
15582	睢宁	PMS_高作小贺兴旺台	10	200	31
15583	睢宁	高作小贺小贺台	10	200	0
15584	睢宁	PMS_高作季庄薛庄台	10	200	0
15585	睢宁	PMS_高作五里郭庄台	10	400	214
15586	睢宁	PMS_高作高大庄庄东台	10	200	0
15587	睢宁	PMS_高作大庄五里台	10	200	33
15588	睢宁	PMS_高作姚绳位庄台	10	200	26
15589	睢宁	PMS_高作姚绳王庄台	10	200	0
15590	睢宁	高作大庄倪庄西台	10	200	0
15591	睢宁	高作后刘张庄	10	400	83
15592	睢宁	PMS_高作五里薛庄台	10	200	34
15593	睢宁	PMS_高作高南小李台	10	400	111
15594	睢宁	PMS_高作官汪西台	10	400	0
15595	睢宁	高作后刘商庄台	10	200	0
15596	睢宁	PMS_高作曹庄柳庄台	10	200	122
15597	睢宁	PMS_高作五里前周	10	200	0
15598	睢宁	高作双庄金庄台	10	400	0
15599	睢宁	PMS_高作双庄村双二台	10	400	5
15600	睢宁	PMS_高作滕庄北变	10	400	124
15601	睢宁	PMS_高作双庄一队	10	400	34
15602	睢宁	PMS_高作金庄东台	10	400	0
15603	睢宁	高作郭洼南2#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15604	睢宁	PMS_高作大庄前刘台	10	400	251
15605	睢宁	PMS_高作单湾东台	10	400	95
15606	睢宁	PMS_高作周楼王西台	10	200	34
15607	睢宁	高作高南电厂台	10	400	0
15608	睢宁	PMS_高作广播站	10	400	0
15609	睢宁	PMS_高作南街变	10	400	95
15610	睢宁	PMS_高作国税台	10	400	10
15611	睢宁	PMS_高作计生办	10	400	85
15612	睢宁	PMS_高作后刘学校台	10	400	29
15613	睢宁	PMS_高作大庄西商台	10	200	28
15614	睢宁	PMS_高作张皮村散阳台	10	200	35
15615	睢宁	PMS_高作高南西门	10	400	0
15616	睢宁	PMS_高作金塘东台	10	400	0
15617	丰县	PMS_常店镇王楼村胡庄北	10	200	0
15618	丰县	常店镇王楼村南程庄中	10	400	118
15619	丰县	丰县常店镇杂坡地东1号综合变	10	400	157
15620	丰县	PMS_丰县常店镇孝贤小区三号	10	400	187
15621	丰县	PMS_丰县常店镇孝贤小区一号	10	400	222
15622	丰县	PMS_丰县常店镇孝贤小区四号	10	400	138
15623	丰县	PMS_丰县常店镇常店村常店老街综合变	10	200	46
15624	丰县	PMS_丰县常店镇常东新庄综合变	10	400	54
15625	丰县	PMS_丰县常店镇常店村常西八队综合变	10	400	101
15626	丰县	PMS_丰县常店镇孝贤小区二号	10	400	201
15627	丰县	PMS_丰县常店镇谷庄村侯庄一号	10	200	42
15628	丰县	PMS_丰县常店镇侯老家村马楼公变四号	10	200	45
15629	丰县	PMS_丰县常店镇裴庙新农村二号变	10	400	229
15630	丰县	PMS_丰县常店镇朱楼村王楼二组	10	200	17
15631	丰县	常店镇刘庙南一号综合变	10	200	0
15632	丰县	PMS_丰县常店镇尚庄村侯阁北	10	200	75
15633	丰县	丰县常店镇徐庄村北二号	10	200	56
15634	丰县	PMS_丰县常店镇常店西五队综合变	10	200	56
15635	丰县	丰县常店镇马楼农贸市场小区二号	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15636	丰县	丰县常店镇徐庄村北一号	10	200	67
15637	丰县	丰县常店镇裴庙新农村7号综合变	10	400	253
15638	丰县	丰县常店镇裴庙新农村3号综合变	10	400	245
15639	丰县	丰县常店镇裴庙新农村6号综合变	10	400	266
15640	丰县	丰县常店镇裴庙新农村8号综合变	10	400	173
15641	丰县	丰县常店镇裴庙新农村9号综合变	10	400	183
15642	丰县	丰县常店镇裴庙新农村4号综合变	10	400	185
15643	丰县	丰县常店镇裴庙新农村5号综合变	10	400	245
15644	丰县	丰县常店镇马楼新农村2号综合变	10	400	204
15645	丰县	丰县常店镇马楼新农村11号综合变	10	400	215
15646	丰县	丰县常店镇马楼新农村4号综合变	10	400	214
15647	丰县	丰县常店镇马楼新农村10号综合变	10	400	188
15648	丰县	丰县常店镇马楼新农村15号综合变	10	400	177
15649	丰县	丰县常店镇马楼新农村13号综合变	10	400	205
15650	丰县	丰县常店镇马楼新农村8号综合变	10	400	242
15651	丰县	丰县常店镇马楼新农村9号综合变	10	400	231
15652	丰县	丰县常店镇马楼新农村7号综合变	10	400	216
15653	丰县	丰县常店镇马楼新农村12号综合变	10	400	194
15654	丰县	丰县常店镇马楼新农村5号综合变	10	400	200
15655	丰县	丰县常店镇马楼新农村6号综合变	10	400	189
15656	丰县	丰县常店镇马楼新农村14号综合变	10	400	214
15657	丰县	丰县常店镇马楼新农村1号综合变	10	400	110
15658	丰县	丰县常店镇马楼新农村3号综合变	10	400	199
15659	丰县	常店镇裴庙社区二期4号综合变	10	400	215
15660	丰县	常店镇裴庙社区二期1号综合变	10	400	211
15661	丰县	常店镇裴庙社区二期3号综合变	10	400	185
15662	丰县	常店镇裴庙社区二期2号综合变	10	400	225
15663	丰县	小梁寨新型社区三期1#配电室2#变	10	800	534
15664	丰县	小梁寨新型社区三期2#配电室2#变	10	800	517
15665	丰县	小梁寨新型社区三期1#组合配电室1#变	10	800	505
15666	丰县	小梁寨新型社区三期1#配电室4#变	10	800	535
15667	丰县	小梁寨新型社区三期1#组合配电室2#变	10	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15668	丰县	小梁寨新型社区三期1#配电室3#变	10	800	481
15669	丰县	小梁寨新型社区三期1#配电室1#变	10	800	458
15670	丰县	小梁寨新型社区三期2#配电室4#变	10	800	586
15671	丰县	小梁寨新型社区三期2#配电室3#变	10	800	550
15672	丰县	小梁寨新型社区三期2#配电室1#变	10	800	442
15673	丰县	常店镇孔庄北综合变	10	400	242
15674	丰县	常店镇候堤口综合变	10	400	176
15675	丰县	常店镇马楼公变六号综合变	10	400	135
15676	丰县	常店镇水韵城4号配变	10	800	525
15677	丰县	常店镇水韵城11号配变	10	800	573
15678	丰县	常店镇水韵城5号配变	10	800	558
15679	丰县	常店镇水韵城9号配变	10	800	581
15680	丰县	常店镇水韵城10号配变	10	800	591
15681	丰县	常店镇水韵城3号配变	10	800	568
15682	丰县	常店镇水韵城6号配变	10	800	548
15683	丰县	常店镇水韵城12号配变	10	800	596
15684	丰县	帝景花园小区1#配电室3#变	10	800	548
15685	丰县	帝景花园小区1#配电室2#变	10	800	548
15686	丰县	帝景花园小区1#配电室4#变	10	800	462
15687	丰县	帝景花园小区1#配电室1#变	10	800	532
15688	丰县	常店镇史古洞西综合变	10	200	127
15689	丰县	丰县常店镇马楼街综合变	10	400	50
15690	丰县	常店镇卜老家村王庄综合变	10	400	4
15691	丰县	丰县常店镇马楼农贸市场小区1号综合变	10	400	211
15692	丰县	常店镇朱楼南综合变	10	400	219
15693	丰县	常店镇高新商务区1配4号变	10	1000	770
15694	丰县	常店镇高新商务区1配2号变	10	1000	708
15695	丰县	常店镇高新商务区1配1号变	10	1000	700
15696	丰县	常店镇高新商务区1配3号变	10	1000	791
15697	丰县	常店镇东常堤口西综合变	10	400	241
15698	丰县	宝龙仕家4号配电室4号变	10	800	613
15699	丰县	宝龙仕家4号配电室2号变	10	800	569

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15700	丰县	宝龙仕家4号配电室3号变	10	800	558
15701	丰县	宝龙仕家4号配电室1号变	10	800	468
15702	丰县	常店镇万庄村白庄南综合变	10	400	127
15703	丰县	常店镇仇古同三组综合变	10	400	210
15704	丰县	常店镇八里方东综合变	10	200	0
15705	丰县	常店镇陈桃园大队四号综合变	10	400	0
15706	丰县	常店镇农业示范园一号综合变	10	400	246
15707	丰县	常店镇小梁寨社区4号配电室2变	10	800	329
15708	丰县	常店镇小梁寨社区3号配电室1变	10	800	515
15709	丰县	常店镇小梁寨社区4号配电室4变	10	800	528
15710	丰县	常店镇小梁寨社区2号配电室2变	10	800	284
15711	丰县	常店镇小梁寨社区4号配电室3变	10	800	452
15712	丰县	常店镇小梁寨社区4号配电室1变	10	800	415
15713	丰县	常店镇小梁寨社区3号配电室2变	10	800	502
15714	丰县	常店镇李河村李河北综合变	10	200	0
15715	丰县	常店镇侯老家新农村5号综合变	10	200	0
15716	丰县	常店镇小梁寨社区2号配电室1号变	10	800	474
15717	丰县	丰县常店镇朱楼村王楼中综合变	10	400	81
15718	丰县	常店镇常堤口村西常堤口西综合变	10	200	36
15719	丰县	常店镇侯老家西南一号综合变	10	800	454
15720	丰县	常店镇侯老家西南二号综合变	10	800	423
15721	丰县	常店镇李河东二号综合变	10	200	13
15722	丰县	常店镇万庄村王楼南综合变	10	200	68
15723	丰县	常店镇刘庙村刘庙东一号综合变	10	400	172
15724	丰县	常店镇古楼南综合变	10	400	224
15725	丰县	常店镇八里方大队综合变	10	400	167
15726	丰县	常店镇常堤口村刘楼中综合变	10	400	210
15727	丰县	常店镇后张庄1号综合变	10	400	151
15728	丰县	常店镇常堤口村刘楼东综合变	10	400	228
15729	丰县	常店镇朱楼1号综合变	10	400	183
15730	丰县	常店镇侯老家新村六号综合变	10	400	58
15731	丰县	常店镇前张庄1号综合变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15732	丰县	常店镇徐庄村陈集东综合变	10	400	192
15733	丰县	常店镇木材市场北综合变	10	400	0
15734	丰县	常店镇木材市场南综合变	10	400	78
15735	丰县	常店镇大李庄东一号	10	400	222
15736	丰县	常店镇仇古洞四组综合变	10	400	168
15737	丰县	常店镇郭集东综合变	10	400	246
15738	丰县	常店镇卜老家南四号综合变	10	400	167
15739	丰县	常店镇陈桃园大队三号综合变	10	400	161
15740	丰县	常店镇史菜园北综合变	10	400	240
15741	丰县	常店镇李楼前综合变	10	200	50
15742	丰县	常店镇陈桃园北	10	400	0
15743	丰县	PMS_常店镇郭集北综合变	10	200	0
15744	丰县	PMS_常店镇万庄村白庄东	10	200	0
15745	丰县	PMS_常店镇孔庙村柘针元	10	200	69
15746	丰县	PMS_丰县梁寨河滨南	10	400	105
15747	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东北综合变	10	200	0
15748	丰县	丰县梁寨黄楼医院	10	200	95
15749	丰县	PMS_丰县梁寨镇大王楼西综合变	10	400	196
15750	丰县	丰县梁寨菜园北	10	200	124
15751	丰县	丰县梁寨西北	10	200	0
15752	丰县	丰县梁寨镇西陈楼综合变	10	200	0
15753	丰县	PMS_丰县梁寨辛庄南	10	400	225
15754	丰县	丰县梁寨辛庄北	10	200	0
15755	丰县	PMS_丰县梁寨镇杨楼综合变	10	400	157
15756	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤1#	10	200	0
15757	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤2#	10	200	38
15758	丰县	PMS_丰县梁寨医院西	10	400	72
15759	丰县	PMS_丰县梁寨政府公变	10	400	35
15760	丰县	丰县梁寨大张口西北	10	200	20
15761	丰县	丰县梁寨大张口东南	10	200	28
15762	丰县	PMS_丰县梁寨包楼东北	10	400	118
15763	丰县	丰县梁寨镇公变西南综合变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15764	丰县	PMS_丰县梁寨镇后李寨综合变	10	400	239
15765	丰县	PMS_丰县梁寨北门楼	10	400	0
15766	丰县	丰县梁寨小光庄	10	200	110
15767	丰县	PMS_丰县梁寨红楼西	10	200	0
15768	丰县	丰县梁寨孙刘王南	10	400	0
15769	丰县	PMS_丰县梁寨光庄	10	400	206
15770	丰县	丰县梁寨辛庄东综合变	10	200	0
15771	丰县	PMS_丰县梁寨五姓庄	10	400	168
15772	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集东	10	400	150
15773	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集南	10	400	207
15774	丰县	PMS_丰县梁寨赵楼西	10	400	166
15775	丰县	PMS_丰县梁寨镇初中综合变	10	400	64
15776	丰县	PMS_丰县梁寨洲子工业区	10	400	210
15777	丰县	丰县梁寨东南	10	400	63
15778	丰县	丰县梁寨镇机关综合变	10	400	57
15779	丰县	PMS_丰县梁寨南闸坝	10	400	69
15780	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼南综合变	10	400	167
15781	丰县	丰县梁寨镇黄楼东综合变	10	200	0
15782	丰县	丰县梁寨黄楼中学	10	200	27
15783	丰县	PMS_丰县梁寨大王楼东	10	400	174
15784	丰县	PMS_丰县梁寨大王楼中	10	400	187
15785	丰县	PMS_丰县梁寨镇石马固西综合变	10	400	128
15786	丰县	PMS_丰县梁寨后良庄	10	400	94
15787	丰县	丰县梁寨公变北	10	400	175
15788	丰县	丰县梁寨公变南	10	400	22
15789	丰县	PMS_丰县梁寨新集北	10	400	151
15790	丰县	PMS_丰县梁寨周宅址南	10	400	101
15791	丰县	PMS_丰县梁寨镇代屯东综合变	10	400	120
15792	丰县	PMS_丰县梁寨代屯南	10	200	51
15793	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨西综合变	10	400	211
15794	丰县	PMS_丰县梁寨李寨南	10	400	212
15795	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨东综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15796	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集西南	10	400	159
15797	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集东南	10	400	157
15798	丰县	PMS_丰县梁寨前梁庄	10	400	114
15799	丰县	PMS_丰县梁寨周宅址西	10	400	199
15800	丰县	PMS_丰县梁寨公变东北	10	400	241
15801	丰县	PMS_丰县梁寨孟楼北	10	400	187
15802	丰县	PMS_丰县梁寨张庄	10	400	196
15803	丰县	丰县梁寨河滨路东	10	200	34
15804	丰县	PMS_丰县梁寨青年路综合变	10	400	53
15805	丰县	PMS_丰县梁寨包王庄东北	10	400	185
15806	丰县	PMS_丰县梁寨蒋楼	10	400	200
15807	丰县	PMS_丰县梁寨小王楼东	10	400	114
15808	丰县	丰县梁寨镇小张口西南综合变	10	200	19
15809	丰县	PMS_丰县梁寨镇小滕楼东综合变	10	200	11
15810	丰县	PMS_丰县梁寨单楼北	10	400	222
15811	丰县	PMS_丰县梁寨解楼南	10	400	258
15812	丰县	PMS_丰县梁寨镇盖庄综合变	10	400	177
15813	丰县	PMS_丰县梁寨解放	10	400	84
15814	丰县	PMS_丰县梁寨王庄	10	400	158
15815	丰县	PMS_丰县梁寨陈老家	10	400	134
15816	丰县	PMS_丰县梁寨吴楼	10	400	171
15817	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼西综合变	10	400	171
15818	丰县	PMS_丰县梁寨赵楼	10	200	22
15819	丰县	丰县梁寨梁口	10	400	144
15820	丰县	PMS_丰县梁寨夸庄	10	400	132
15821	丰县	PMS_丰县梁寨镇孙庄综合变	10	400	187
15822	丰县	PMS_丰县梁寨万村	10	400	172
15823	丰县	PMS_丰县梁寨镇后四楼东综合变	10	200	30
15824	丰县	PMS_丰县梁寨镇前四楼综合变	10	400	135
15825	丰县	丰县梁寨镇后四楼西综合变	10	200	47
15826	丰县	PMS_丰县梁寨镇举人庄综合变	10	400	176
15827	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼南综合变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15828	丰县	PMS_丰县梁寨化祖庙南	10	400	169
15829	丰县	PMS_丰县梁寨黄刘庄	10	200	99
15830	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄西综合变	10	400	201
15831	丰县	PMS_丰县梁寨大张口西	10	400	289
15832	丰县	PMS_丰县梁寨大张口东	10	400	154
15833	丰县	PMS_丰县梁寨大张口南	10	200	80
15834	丰县	PMS_丰县梁寨于庄	10	400	219
15835	丰县	PMS_丰县梁寨小口	10	200	0
15836	丰县	PMS_丰县梁寨石桥	10	400	277
15837	丰县	PMS_丰县梁寨刘新庄	10	400	213
15838	丰县	PMS_丰县梁寨镇单楼综合变	10	400	183
15839	丰县	PMS_丰县梁寨新单楼	10	400	274
15840	丰县	PMS_丰县梁寨镇小张口东综合变	10	400	168
15841	丰县	PMS_丰县梁寨镇魏庄综合变	10	400	164
15842	丰县	丰县梁寨镇半楼东综合变	10	400	133
15843	丰县	PMS_丰县梁寨包楼东	10	400	222
15844	丰县	PMS_丰县梁寨瓦房	10	400	133
15845	丰县	PMS_丰县梁寨小张口西南1#综合变	10	200	95
15846	丰县	PMS_丰县梁寨前口西北	10	200	42
15847	丰县	PMS_丰县梁寨镇周楼综合变	10	400	140
15848	丰县	PMS_丰县梁寨小张庄	10	200	105
15849	丰县	PMS_丰县梁寨小刘庄	10	200	68
15850	丰县	PMS_丰县梁寨小周楼	10	400	266
15851	丰县	PMS_丰县梁寨镇马楼综合变	10	400	182
15852	丰县	PMS_丰县梁寨医院北	10	200	19
15853	丰县	PMS_丰县梁寨大队	10	400	58
15854	丰县	PMS_丰县梁寨镇边贸	10	400	112
15855	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东综合变	10	200	0
15856	丰县	PMS_丰县梁寨刘庄	10	400	146
15857	丰县	PMS_丰县梁寨镇滕楼北综合变	10	200	14
15858	丰县	PMS_丰县梁寨梁寨西	10	400	150
15859	丰县	PMS_丰县梁寨南集	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15860	丰县	PMS_丰县梁寨高头	10	400	184
15861	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤	10	400	137
15862	丰县	PMS_丰县梁寨小滕楼	10	200	35
15863	丰县	PMS_丰县梁寨陈庄	10	200	93
15864	丰县	丰县梁寨小庄	10	400	94
15865	丰县	PMS_丰县梁寨义合村	10	400	133
15866	丰县	PMS_丰县梁寨腰里王	10	400	221
15867	丰县	PMS_丰县梁寨杨新庄	10	400	193
15868	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁口中综合变	10	400	219
15869	丰县	PMS_丰县梁寨化祖庙北	10	400	153
15870	丰县	PMS_丰县梁寨小口北	10	400	251
15871	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨北综合变	10	400	0
15872	丰县	丰县梁寨镇梁寨步行街台区	10	400	82
15873	睢宁	PMS_高作八里东台	10	400	0
15874	睢宁	PMS_高作东街台	10	400	0
15875	睢宁	PMS_高作政府门前台	10	400	36
15876	睢宁	PMS_高作油厂台	10	400	0
15877	睢宁	高作高南小圩西台	10	400	43
15878	睢宁	PMS_高作高南小圩北台	10	400	70
15879	睢宁	高作八里刘二台	10	200	26
15880	睢宁	PMS_高作高东村部台	10	400	3
15881	睢宁	高作曹庄村部台	10	400	22
15882	睢宁	PMS_高作姚绳褚刘台	10	200	11
15883	睢宁	PMS_高作高南会馆台	10	400	32
15884	睢宁	PMS_高作八里超市北台	10	400	263
15885	睢宁	PMS_高作八里全楼南台	10	400	0
15886	睢宁	PMS_高作八里鲍河南台	10	400	0
15887	睢宁	高作张皮全圩西	10	400	72
15888	睢宁	高作张皮皮东台	10	400	148
15889	睢宁	高作烟草局门前台	10	400	0
15890	睢宁	PMS_高作高东街北台	10	400	131
15891	睢宁	PMS_高作粮库台	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15892	睢宁	高作大庄宋庄台	10	200	65
15893	睢宁	PMS_高作大庄倪庄台	10	200	43
15894	睢宁	PMS_高作后刘全楼台	10	400	140
15895	睢宁	高作郭洼一队台	10	400	0
15896	睢宁	PMS_高作郭洼秦庄台	10	400	161
15897	睢宁	PMS_高作孙庄张庄北台	10	400	122
15898	睢宁	PMS_高作郭洼南台	10	400	0
15899	睢宁	PMS_高作滕庄滕一变	10	400	145
15900	睢宁	高作腊元张庄台	10	400	201
15901	睢宁	高作散阳南台	10	200	35
15902	睢宁	高作散阳北台	10	200	21
15903	睢宁	PMS_高作张皮东刘	10	400	157
15904	睢宁	高作三张东台	10	400	138
15905	睢宁	PMS_高作单湾严曹台	10	200	0
15906	睢宁	PMS_高作三张付庄台	10	400	93
15907	睢宁	PMS_高作单湾南台	10	400	223
15908	睢宁	PMS_高作单湾村部台	10	400	0
15909	睢宁	高作单湾北台	10	400	67
15910	睢宁	PMS_高作单湾工业园台	10	400	26
15911	睢宁	高作腊元南台	10	400	0
15912	睢宁	PMS_高作腊元村部台	10	400	63
15913	睢宁	PMS_高作滕庄时庄台	10	400	71
15914	睢宁	高作石墩西刘台	10	200	1
15915	睢宁	高作曹庄小郝台	10	200	0
15916	睢宁	PMS_高作曹庄邱庄台	10	200	0
15917	睢宁	PMS_高作曹庄周庄	10	400	141
15918	睢宁	PMS_高作姚绳村姚庄台	10	400	235
15919	睢宁	PMS_高作姚绳史庙变	10	200	64
15920	睢宁	PMS_高作郭洼北台	10	400	191
15921	睢宁	PMS_高作小全东台	10	400	57
15922	睢宁	PMS_高作后刘王庄台	10	400	57
15923	睢宁	PMS_高作后刘北台	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15924	睢宁	PMS_高作后刘刘庄台	10	200	0
15925	睢宁	PMS_高作金塘香西台	10	200	0
15926	睢宁	PMS_高作夏庙北台	10	400	40
15927	睢宁	高作金塘村部台	10	400	88
15928	睢宁	PMS_高作金塘大严台	10	200	62
15929	睢宁	PMS_高作夏庙村部台	10	200	7
15930	睢宁	高作夏庙潘庄台	10	400	25
15931	睢宁	PMS_高作大庄协庄台	10	400	113
15932	睢宁	PMS_高作八里八二台	10	315	0
15933	睢宁	PMS_高作三张楼西台	10	400	69
15934	睢宁	PMS_高作八里鲍河	10	200	0
15935	睢宁	PMS_高作八里北台	10	200	46
15936	睢宁	PMS_高作八里贸易开发区	10	400	0
15937	睢宁	高作双庄南台	10	400	0
15938	睢宁	PMS_高作高南东台	10	400	0
15939	睢宁	PMS_高作高北宋庄南台	10	400	134
15940	睢宁	PMS_高作工业路台	10	400	63
15941	睢宁	PMS_高作三张朱铁南台	10	400	69
15942	睢宁	PMS_高作腊元刘庄台	10	400	0
15943	睢宁	PMS_高作食品站台	10	400	0
15944	睢宁	PMS_高作石墩北台	10	400	94
15945	睢宁	PMS_高作高东学校台	10	400	243
15946	睢宁	高作周楼北台	10	400	145
15947	睢宁	PMS_高作三张徐庄台	10	400	17
15948	睢宁	PMS_高作双庄北台	10	315	57
15949	睢宁	PMS_高作郭洼南二台	10	400	125
15950	睢宁	PMS_高作三张王庄台	10	400	123
15951	睢宁	PMS_高作三张朱铁台	10	400	88
15952	睢宁	PMS_高作孙庄倪庄台	10	400	42
15953	睢宁	PMS_高作周楼王庄台	10	200	0
15954	睢宁	PMS_高作后刘示范园变	10	50	21
15955	睢宁	PMS_高作八里市场东台	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15956	睢宁	高作八里刘东台	10	400	99
15957	睢宁	PMS_高作八里市场西台	10	400	48
15958	睢宁	高作八里村杨庄台	10	200	120
15959	睢宁	PMS_高作八里全楼台	10	400	0
15960	睢宁	PMS_高作八里全楼2#变	10	400	258
15961	睢宁	PMS_高作八里刘东2#变	10	400	107
15962	睢宁	PMS_高作郭洼全楼台	10	400	104
15963	睢宁	PMS_高作孙庄张庄台	10	400	202
15964	睢宁	高作官汪中台	10	400	76
15965	睢宁	PMS_高作高北宋台	10	400	58
15966	睢宁	高作高北宋庄台	10	400	0
15967	睢宁	高作腊园北台	10	200	3
15968	睢宁	高作腊元三闸台	10	200	17
15969	睢宁	PMS_高作郭洼市场西台	10	400	51
15970	睢宁	PMS_高作郭洼市场东台	10	315	107
15971	睢宁	PMS_高作八里八一台	10	200	113
15972	睢宁	PMS_高作八里邱河台	10	400	106
15973	睢宁	PMS_高作八里新区台	10	315	126
15974	睢宁	PMS_高作小全村西台	10	400	119
15975	睢宁	PMS_高作小全村袁庄台	10	200	42
15976	睢宁	PMS_高作郭洼学校台	10	400	108
15977	睢宁	PMS_高作双庄中台	10	315	92
15978	睢宁	PMS_高作单湾赵庄台	10	400	182
15979	睢宁	PMS_高作三张村部台	10	400	165
15980	睢宁	PMS_高作孙庄台	10	400	159
15981	睢宁	高作高南滕行台	10	200	64
15982	睢宁	高作金塘中台	10	400	78
15983	睢宁	PMS_高作石墩村部台	10	400	290
15984	睢宁	PMS_高作夏庙前夏台	10	200	56
15985	睢宁	高作小贺张圩台	10	200	121
15986	睢宁	PMS_高作高东王庄台	10	200	102
15987	睢宁	PMS_高作官汪南台	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15988	睢宁	高作夏庙桥头台	10	200	0
15989	睢宁	高作高南电厂西台	10	200	0
15990	睢宁	高作八里全楼北台	10	400	211
15991	睢宁	PMS_高作小全仁庄台	10	200	28
15992	睢宁	高作姚绳戈庄台	10	400	149
15993	睢宁	PMS_高作姚绳樊庄台	10	200	15
15994	睢宁	PMS_高作夏庙村部2号台	10	200	0
15995	睢宁	PMS_高作季庄朱庄台	10	200	0
15996	睢宁	高作腊元朱庄台	10	200	0
15997	睢宁	PMS_高作单湾赵庄南台	10	400	128
15998	睢宁	PMS_高作单湾工业园北台	10	400	65
15999	睢宁	PMS_高作散阳西台	10	200	87
16000	睢宁	PMS_高作滕庄滕二北台	10	400	234
16001	睢宁	高作腊元胡庄台	10	200	0
16002	睢宁	PMS_高作周楼邱庄台	10	200	61
16003	睢宁	高作郭洼刘院墙台	10	400	85
16004	睢宁	PMS_高作郭洼董庄台	10	400	250
16005	睢宁	PMS_高作郭洼公变1#台	10	400	260
16006	睢宁	PMS_高作郭洼公用台	10	400	7
16007	睢宁	PMS_高作石墩村部南台	10	400	128
16008	睢宁	PMS_高作孙庄王庄台	10	400	113
16009	睢宁	PMS_高作小全袁庄北台	10	400	124
16010	睢宁	高作腊元西1号台	10	200	40
16011	睢宁	PMS_高作张皮皮西台	10	200	0
16012	睢宁	PMS_高作中心街台	10	400	181
16013	睢宁	PMS_高作大庄商庄南台	10	400	152
16014	睢宁	PMS_高作三张徐庄南台	10	400	163
16015	睢宁	PMS_高作农贸市场台	10	400	34
16016	睢宁	PMS_高作滕庄时庄西台	10	400	124
16017	睢宁	高作金塘张代台	10	400	158
16018	睢宁	PMS_高作曹庄韩庄台	10	200	26
16019	睢宁	高作曹庄邱庄东台	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16020	睢宁	PMS_高作曹庄西台	10	400	171
16021	睢宁	PMS_高作滕庄南台	10	400	71
16022	睢宁	PMS_高作孙庄倪庄2#变	10	400	103
16023	睢宁	PMS_高作双庄姜庄1#变	10	400	177
16024	睢宁	PMS_高作石墩北朱台	10	400	0
16025	睢宁	高作金庄东台2#变	10	400	9
16026	睢宁	PMS_高作石墩付庄台	10	200	0
16027	睢宁	PMS_高作小贺张圩南台	10	200	8
16028	睢宁	PMS_高作夏庙夏西台	10	200	70
16029	睢宁	PMS_高作散阳袁庄台	10	400	206
16030	睢宁	高作散阳南台1#变	10	200	93
16031	睢宁	PMS_高作滕行东台	10	400	0
16032	睢宁	PMS_高作散阳中台	10	400	158
16033	睢宁	PMS_高作郭洼新农村	10	400	181
16034	睢宁	PMS_高作八里刘东北台	10	400	139
16035	睢宁	PMS_高作八里刘东1#台	10	400	28
16036	睢宁	高作八里新区东台	10	400	0
16037	睢宁	PMS_高作镇郭洼工业园南台	10	400	0
16038	睢宁	PMS_高作郭洼全楼西台	10	400	39
16039	睢宁	PMS_高作郭洼全楼东台	10	400	41
16040	睢宁	PMS_高作东街中台	10	400	47
16041	睢宁	高作镇双庄金庄西台	10	400	0
16042	睢宁	PMS_高作鲍河西台	10	400	0
16043	睢宁	PMS_高作八里新农村1#变	10	400	151
16044	睢宁	PMS_高作镇三张王庄北台	10	400	38
16045	睢宁	PMS_高作镇金塘村部北台	10	200	0
16046	睢宁	PMS_高作镇金塘大严南台	10	400	117
16047	睢宁	PMS_高作镇夏庙胜庄台	10	400	0
16048	睢宁	PMS_高作镇散阳周庄台	10	200	11
16049	睢宁	PMS_高作镇三张娄庄台	10	400	26
16050	睢宁	高作镇腊元街道台	10	400	135
16051	睢宁	PMS_高作镇双庄双四台	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16052	睢宁	PMS_高作镇高东朱庄台	10	400	6
16053	睢宁	PMS_高作官汪西台1#变	10	400	39
16054	睢宁	PMS_高作金塘杜庄台	10	400	92
16055	睢宁	PMS_高作五里薛庄南台	10	200	94
16056	睢宁	PMS_高作曹庄周庄西台	10	200	12
16057	睢宁	PMS_高作镇大庄五里南台	10	400	208
16058	睢宁	PMS_高作镇计生办东台	10	400	40
16059	睢宁	PMS_高作郭洼全楼北台	10	400	174
16060	睢宁	PMS_高作郭洼双一北台	10	400	48
16061	睢宁	PMS_高作高南西门东台	10	400	94
16062	睢宁	PMS_高作北街西台	10	400	132
16063	睢宁	PMS_高作周楼周庄2#变	10	400	99
16064	睢宁	PMS_高作石墩南台2号变	10	200	0
16065	睢宁	PMS_高作石墩村部南台2号变	10	200	0
16066	睢宁	PMS_高作夏庙北2号台	10	400	33
16067	睢宁	PMS_高作曹庄小郝2#台	10	400	160
16068	睢宁	PMS_高作国税2#台	10	400	0
16069	睢宁	高作腊园南台1号台	10	400	4
16070	睢宁	PMS_高作季庄村部1号台	10	200	28
16071	睢宁	PMS_高作金塘香西北台	10	400	29
16072	睢宁	高作腊园北台2号台	10	200	0
16073	睢宁	PMS_高作双庄中台2#台	10	400	67
16074	睢宁	PMS_高作五里郭庄台1#台	10	400	127
16075	睢宁	PMS_高作后刘张庄2#台	10	400	129
16076	睢宁	PMS_高作周楼北台1#台	10	200	51
16077	睢宁	PMS_高作孙庄村部2#台	10	400	212
16078	睢宁	PMS_高作计生办1#台	10	400	110
16079	睢宁	PMS_高作高北新庄台	10	400	66
16080	睢宁	PMS_高作孙庄张庄南台	10	400	73
16081	睢宁	高作腊元张庄西台	10	400	215
16082	睢宁	PMS_高作滕庄滕一2#台	10	200	36
16083	睢宁	PMS_高作滕庄北台2号台	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16084	睢宁	PMS_高作南街2#变	10	400	34
16085	睢宁	PMS_高作中心街箱变	10	630	181
16086	睢宁	PMS_高作金塘杜庄北台	10	400	30
16087	睢宁	高作金庄中台	10	400	0
16088	睢宁	高作八里仝楼西台	10	400	34
16089	睢宁	PMS_高作双庄四组南台	10	400	25
16090	睢宁	PMS_高作散阳东南台	10	400	230
16091	睢宁	PMS_高作滕庄农科台	10	200	0
16092	睢宁	PMS_高作八里八二北台	10	400	0
16093	睢宁	PMS_高作工业路北台	10	400	106
16094	睢宁	PMS_高作运芝小区南台	10	630	267
16095	睢宁	PMS_高作八里商业街综合楼2#变	10	400	109
16096	睢宁	高作郭洼南台1#台	10	400	0
16097	睢宁	PMS_高作运芝小区北台	10	630	335
16098	睢宁	PMS_高作八里新农村2#台	10	400	21
16099	睢宁	PMS_高作八里新农村3#台	10	400	62
16100	睢宁	高作金塘樊庄台	10	200	45
16101	睢宁	高作运芝组台	10	400	32
16102	睢宁	高作刘圩北台	10	400	0
16103	睢宁	PMS_高作姚绳褚刘南台1#变	10	400	137
16104	睢宁	高作单湾单西台	10	200	0
16105	睢宁	PMS_高作单湾刘庄台	10	400	0
16106	睢宁	PMS_高作镇三张北台	10	400	127
16107	睢宁	PMS_高作小圩南台	10	400	133
16108	睢宁	PMS_高作新兴组台	10	400	100
16109	睢宁	PMS_高作滕庄冯庄台	10	400	0
16110	睢宁	PMS_高作曹庄邱庄北台	10	400	116
16111	睢宁	高作八里东刘台	10	400	134
16112	睢宁	PMS_高作双庄市场台	10	400	51
16113	睢宁	PMS_高作小李居住区2号箱变	10	630	356
16114	睢宁	PMS_高作小李居住区3号箱变	10	630	388
16115	睢宁	PMS_高作小李居住区1号箱变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16116	睢宁	PMS_高作旭旺时代广场	10	630	259
16117	睢宁	PMS_高作小全中台	10	400	4
16118	睢宁	PMS_高作曹庄学校台	10	400	96
16119	睢宁	高作夏庙夏北台	10	200	0
16120	睢宁	PMS_高作夏庙歧路台	10	400	0
16121	睢宁	PMS_高作金庄市场台	10	400	152
16122	睢宁	PMS_高作滕庄樊庄台	10	400	0
16123	睢宁	PMS_高作郭洼秦庄东台	10	400	50
16124	睢宁	高作双庄礼拜堂台	10	400	39
16125	睢宁	PMS_高作工业路中台	10	400	10
16126	睢宁	PMS_高作金塘樊庄东台	10	400	73
16127	睢宁	高作小全朱西台	10	400	0
16128	睢宁	PMS_高作官杨官汪组台	10	400	123
16129	丰县	PMS_丰县梁寨青年路工业区	10	400	255
16130	丰县	丰县梁寨镇南工业区	10	400	62
16131	丰县	PMS_丰县梁寨河滨路	10	200	2
16132	丰县	PMS_丰县梁寨杨楼北	10	200	57
16133	丰县	PMS_丰县梁寨林场	10	400	14
16134	丰县	PMS_丰县梁寨镇周宅址东综合变	10	400	181
16135	丰县	PMS_丰县梁寨程庄	10	400	188
16136	丰县	丰县梁寨小李庄	10	200	54
16137	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼北综合变	10	400	152
16138	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄东综合变	10	400	232
16139	丰县	丰县梁寨黄楼北	10	200	122
16140	丰县	PMS_丰县梁寨前良庄西	10	200	22
16141	丰县	PMS_丰县梁寨镇马庄综合变	10	400	176
16142	丰县	丰县梁寨闫楼	10	200	44
16143	丰县	PMS_丰县梁寨镇小张口西综合变	10	400	54
16144	丰县	PMS_丰县梁寨前口东南	10	200	42
16145	丰县	PMS_丰县梁寨镇油坊综合变	10	200	0
16146	丰县	PMS_丰县梁寨镇滕楼东综合变	10	200	26
16147	丰县	PMS_丰县梁寨镇东陈楼综合变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16148	丰县	PMS_丰县梁寨包楼西	10	200	25
16149	丰县	PMS_丰县梁寨石马固东	10	200	118
16150	丰县	PMS_丰县梁寨黄楼西	10	400	120
16151	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨北综合变	10	400	150
16152	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集中	10	400	257
16153	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤东北	10	400	158
16154	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤工业区	10	400	179
16155	丰县	PMS_丰县梁寨高庙	10	400	234
16156	丰县	PMS_丰县梁寨黄楼	10	400	133
16157	丰县	PMS_丰县梁寨高头北	10	400	168
16158	丰县	PMS_丰县梁寨义合村西	10	400	202
16159	丰县	丰县梁寨政府西综合变	10	200	0
16160	丰县	丰县梁寨红楼西北	10	200	0
16161	丰县	PMS_丰县梁寨石马固北	10	400	121
16162	丰县	PMS_丰县梁寨镇机关东综合变	10	400	141
16163	丰县	PMS_丰县梁寨镇孟楼中综合变	10	400	160
16164	丰县	PMS_丰县梁寨万村南	10	400	136
16165	丰县	PMS_丰县梁寨辛庄西	10	400	68
16166	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼新村综合变	10	400	98
16167	丰县	PMS_丰县梁寨步行街东	10	400	129
16168	丰县	PMS_丰县梁寨陈老家南	10	200	68
16169	丰县	丰县梁寨五姓庄东	10	200	103
16170	丰县	PMS_丰县梁寨新市场	10	400	205
16171	丰县	PMS_丰县梁寨华联小区	10	400	181
16172	丰县	PMS_丰县梁寨南集南	10	400	68
16173	丰县	PMS_丰县梁寨黄刘庄东	10	200	88
16174	丰县	PMS_丰县梁寨解楼中	10	400	161
16175	丰县	PMS_丰县梁寨镇小王楼中综合变	10	400	195
16176	丰县	PMS_丰县梁寨机关中心	10	400	199
16177	丰县	PMS_丰县梁寨黄楼预制	10	400	175
16178	丰县	丰县梁寨光庄西	10	200	0
16179	丰县	PMS_丰县梁寨西陈楼东	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16180	丰县	PMS_丰县梁寨解楼北	10	400	159
16181	丰县	丰县梁寨镇孙刘王综合变	10	400	115
16182	丰县	PMS_丰县梁寨西街口	10	400	116
16183	丰县	PMS_丰县梁寨孟楼南	10	400	84
16184	丰县	PMS_丰县梁寨公变西北	10	400	234
16185	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨新村综合变	10	400	243
16186	丰县	PMS_丰县梁寨孟楼西	10	200	62
16187	丰县	PMS_丰县梁寨单楼东	10	400	239
16188	丰县	PMS_丰县梁寨王庄南	10	400	178
16189	丰县	PMS_丰县梁寨夸庄西	10	400	167
16190	丰县	PMS_丰县梁寨新庄东南	10	400	185
16191	丰县	PMS_丰县梁寨刘庄北	10	400	127
16192	丰县	PMS_丰县梁寨耿庄	10	400	216
16193	丰县	PMS_丰县梁寨腰里王中	10	400	230
16194	丰县	PMS_丰县梁寨镇石马固东南综合变	10	400	230
16195	丰县	PMS_丰县梁寨镇蒋楼南	10	200	43
16196	丰县	PMS_丰县梁寨新集西北	10	400	99
16197	丰县	PMS_丰县梁寨周宅址中	10	400	256
16198	丰县	PMS_丰县梁寨大张口西南	10	400	108
16199	丰县	PMS_丰县梁寨镇举人庄西综合变	10	400	138
16200	丰县	PMS_丰县梁寨镇代屯西北综合变	10	400	145
16201	丰县	PMS_丰县梁寨新庄西南	10	400	88
16202	丰县	PMS_丰县梁寨化祖庙中	10	400	82
16203	丰县	PMS_丰县梁寨镇东陈楼南综合变	10	400	125
16204	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨中综合变	10	200	38
16205	丰县	PMS_丰县梁寨镇包楼中综合变	10	200	21
16206	丰县	PMS_丰县梁寨镇后四楼南综合变	10	200	38
16207	丰县	PMS_丰县梁寨镇大张口变	10	400	186
16208	丰县	PMS_丰县梁寨镇马楼北综合变	10	200	5
16209	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨东南综合变	10	200	52
16210	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁口北综合变	10	200	91
16211	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤中	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16212	丰县	PMS_丰县梁寨万村东	10	400	196
16213	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨南1#综合变	10	400	181
16214	丰县	丰县梁寨光庄北	10	200	28
16215	丰县	PMS_丰县梁寨镇石桥西综合变	10	400	20
16216	丰县	PMS_丰县梁寨镇石桥东综合变	10	400	135
16217	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼东南综合变	10	400	0
16218	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼东南2#综合变	10	400	199
16219	丰县	PMS_丰县梁寨镇周宅址东南综合变	10	400	137
16220	丰县	PMS_丰县梁寨镇西陈楼南综合变	10	400	155
16221	丰县	PMS_丰县梁寨镇公变中综合变	10	400	201
16222	丰县	PMS_丰县梁寨镇公变东南综合变	10	200	71
16223	丰县	PMS_丰县梁寨镇前单楼综合变	10	400	82
16224	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼东南综合变	10	400	186
16225	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨中学西综合变	10	400	53
16226	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨小学北综合变	10	400	102
16227	丰县	PMS_丰县梁寨镇魏庄东综合变	10	400	93
16228	丰县	PMS_丰县梁寨镇马庄北综合变	10	400	207
16229	丰县	PMS_丰县梁寨镇赵楼南综合变	10	400	178
16230	丰县	PMS_丰县梁寨镇大王楼西南综合变	10	400	180
16231	丰县	PMS_丰县梁寨镇华祖庙东综合变	10	400	19
16232	丰县	PMS_丰县梁寨镇小滕楼西综合变	10	400	133
16233	丰县	PMS_丰县梁寨镇林场北综合变	10	400	243
16234	丰县	PMS_丰县梁寨镇马庄2#综合变	10	400	177
16235	丰县	PMS_丰县梁寨镇红楼南综合变	10	400	83
16236	丰县	PMS_丰县梁寨镇小滕楼东南综合变	10	400	137
16237	丰县	PMS_丰县梁寨镇大王楼北综合变	10	400	196
16238	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼南1#综合变	10	400	116
16239	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头东北综合变	10	400	137
16240	丰县	PMS_丰县梁寨镇石桥1#综合变	10	400	119
16241	丰县	丰县梁寨镇北门楼南综合变	10	400	157
16242	丰县	PMS_丰县梁寨镇滕楼东南综合变	10	400	156
16243	丰县	PMS_丰县梁寨镇高庙1#综合变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16244	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头大队综合变	10	400	147
16245	丰县	PMS_丰县梁寨镇盖庄1#综合变	10	400	128
16246	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集西中综合变	10	400	161
16247	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集东南1#综合变	10	400	178
16248	丰县	PMS_丰县梁寨镇车站综合变	10	400	131
16249	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄北综合变	10	400	234
16250	丰县	PMS_丰县梁寨镇幼儿园综合变	10	400	144
16251	丰县	丰县梁寨镇小李庄北综合变	10	400	115
16252	丰县	PMS_丰县梁寨镇小张口东1#综合变	10	400	160
16253	丰县	PMS_丰县梁寨镇小张口西北综合变	10	400	135
16254	丰县	PMS_丰县梁寨镇滕楼北2#综合变	10	400	230
16255	丰县	PMS_丰县梁寨镇闫楼西1#综合变	10	400	191
16256	丰县	PMS_丰县梁寨镇刘新庄西综合变	10	400	164
16257	丰县	PMS_丰县梁寨镇化祖庙北1#综合变	10	400	119
16258	丰县	PMS_丰县梁寨镇大王楼南1#综合变	10	400	208
16259	丰县	PMS_丰县梁寨镇义和村南综合变	10	400	186
16260	丰县	PMS_丰县梁寨镇油坊2#综合变	10	400	92
16261	丰县	PMS_丰县梁寨镇孟楼中1#综合变	10	400	138
16262	丰县	PMS_丰县梁寨镇小李寨西南1#综合变	10	400	205
16263	丰县	PMS_丰县梁寨镇小李寨西北1#综合变	10	400	174
16264	丰县	PMS_丰县梁寨镇郭楼南2#综合变	10	400	105
16265	丰县	PMS_丰县梁寨镇西陈楼中综合变	10	400	131
16266	丰县	PMS_丰县梁寨大王楼东南	10	400	228
16267	丰县	丰县梁寨大王楼南	10	400	262
16268	丰县	PMS_丰县梁寨镇义和村西北综合变	10	400	181
16269	丰县	PMS_丰县梁寨镇前四楼北综合变	10	400	178
16270	丰县	PMS_丰县梁寨镇前四楼南综合变	10	400	195
16271	丰县	PMS_丰县梁寨镇孙庄南综合变	10	200	70
16272	丰县	PMS_丰县梁寨镇孙刘王中综合变	10	400	180
16273	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄学校综合变	10	400	245
16274	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄西南综合变	10	400	213
16275	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄南综合变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16276	丰县	PMS_丰县梁寨镇小王楼南综合变	10	400	204
16277	丰县	PMS_丰县梁寨镇蒋楼西综合变	10	400	260
16278	丰县	PMS_丰县梁寨镇杨楼中综合变	10	400	239
16279	丰县	PMS_丰县梁寨镇孟楼大队综合变	10	400	115
16280	丰县	PMS_丰县梁寨镇周楼南综合变	10	400	187
16281	丰县	PMS_丰县梁寨镇周楼北综合变	10	400	205
16282	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼南综合变	10	400	156
16283	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼北综合变	10	400	59
16284	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头东综合变	10	400	178
16285	丰县	PMS_丰县梁寨镇南集东南综合变	10	400	111
16286	丰县	丰县梁寨镇边贸南综合变	10	400	66
16287	丰县	PMS_丰县梁寨镇前梁庄西南综合变	10	400	202
16288	丰县	PMS_丰县梁寨镇东北1#综合变	10	400	101
16289	丰县	PMS_丰县梁寨镇后良庄南综合变	10	400	98
16290	丰县	PMS_丰县梁寨镇小口东综合变	10	400	211
16291	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头西北综合变	10	400	160
16292	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄刘庄南综合变	10	400	191
16293	丰县	PMS_丰县梁寨镇高头西综合变	10	400	157
16294	丰县	PMS_丰县梁寨镇中学南综合变	10	400	160
16295	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨大队1#综合变	10	400	0
16296	丰县	PMS_丰县梁寨镇前梁庄东南综合变	10	400	40
16297	丰县	PMS_丰县梁寨镇红楼北综合变	10	400	254
16298	丰县	PMS_丰县梁寨镇新庄东2#综合变	10	400	243
16299	丰县	PMS_丰县梁寨镇吴楼北综合变	10	400	219
16300	丰县	PMS_丰县梁寨镇五姓庄西综合变	10	400	225
16301	丰县	PMS_丰县梁寨镇光庄西北综合变	10	200	20
16302	丰县	PMS_丰县梁寨镇后四楼北综合变	10	200	20
16303	丰县	PMS_丰县梁寨镇信用社综合变	10	400	86
16304	丰县	PMS_丰县梁寨镇前口村黄楼东综合变	10	400	210
16305	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨大队2#综合变	10	400	102
16306	丰县	PMS_丰县梁寨镇前口西综合变	10	400	130
16307	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东南2#综合变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16308	丰县	PMS_丰县梁寨镇西街口2#综合变	10	400	0
16309	丰县	PMS_丰县梁寨镇新市场南综合变	10	400	164
16310	丰县	PMS_丰县梁寨镇状元碑综合变	10	400	220
16311	丰县	PMS_丰县梁寨镇盖庄2#号综合变	10	400	126
16312	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集北1#综合变	10	400	119
16313	丰县	PMS_丰县梁寨镇周楼西北综合变	10	400	147
16314	丰县	PMS_丰县梁寨镇程庄东综合变	10	400	201
16315	丰县	丰县梁寨镇初中南综合变	10	400	79
16316	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集中1#综合变	10	400	163
16317	丰县	PMS_丰县梁寨镇张庄北综合变	10	400	180
16318	丰县	PMS_丰县梁寨镇前口东综合变	10	400	196
16319	丰县	丰县梁寨镇中心综合变	10	400	178
16320	丰县	PMS_丰县梁寨镇辛庄西北综合变	10	400	202
16321	丰县	PMS_丰县梁寨镇赵楼西南综合变	10	400	182
16322	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼西北综合变	10	400	247
16323	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄刘庄北综合变	10	400	197
16324	丰县	PMS_丰县梁寨镇辛集东一号综合变	10	400	191
16325	丰县	PMS_丰县梁寨镇后四楼南一号综合变	10	400	222
16326	丰县	PMS_丰县梁寨镇赵楼东综合变	10	400	227
16327	丰县	PMS_丰县梁寨镇周宅址西北综合变	10	400	199
16328	丰县	PMS_丰县梁寨镇陈老家东综合变	10	400	159
16329	丰县	PMS_丰县梁寨镇陈老家北综合变	10	400	171
16330	丰县	PMS_丰县梁寨镇陈老家西南综合变	10	400	173
16331	丰县	丰县梁寨镇孟楼西南综合变	10	400	134
16332	丰县	PMS_丰县梁寨镇新集东南二号综合变	10	400	86
16333	丰县	PMS_丰县梁寨镇包王庄东南综合变	10	400	245
16334	丰县	PMS_丰县梁寨镇半楼东北综合变	10	400	215
16335	丰县	丰县梁寨镇杨新庄西综合变	10	400	155
16336	丰县	PMS_丰县梁寨镇单楼东南综合变	10	400	202
16337	丰县	PMS_丰县梁寨镇代屯中综合变	10	400	170
16338	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁口南综合变	10	400	117
16339	丰县	丰县梁寨镇梁口西综合变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16340	丰县	PMS_丰县梁寨镇状元铭苑1号箱变	10	800	461
16341	丰县	丰县梁寨镇状元铭苑3号箱变	10	800	522
16342	丰县	PMS_丰县梁寨镇状元铭苑2号箱变	10	800	383
16343	丰县	丰县梁寨镇金龙新苑2#变	10	800	505
16344	丰县	丰县梁寨镇金龙新苑1#变	10	800	453
16345	丰县	丰县梁寨镇机关北综合变	10	400	138
16346	丰县	丰县梁寨镇兴镇路综合变	10	400	54
16347	丰县	丰县梁寨镇步行街南综合变	10	400	36
16348	丰县	丰县梁寨镇红楼综合变	10	400	213
16349	丰县	丰县梁寨镇小张口南综合变	10	200	128
16350	丰县	丰县梁寨镇河滨路西综合变	10	200	116
16351	丰县	丰县梁寨镇翠湖花园1号变	10	630	387
16352	丰县	丰县梁寨镇大张口西北1综合变	10	400	0
16353	丰县	丰县梁寨镇孙庄东综合变	10	400	232
16354	丰县	丰县梁寨镇梁寨大队3#综合变	10	400	243
16355	丰县	丰县梁寨镇黄楼1#综合变	10	400	231
16356	丰县	丰县梁寨镇北门楼西综合变	10	400	150
16357	丰县	丰县梁寨镇黄楼2#综合变	10	400	158
16358	丰县	丰县梁寨镇中心北综合变	10	400	197
16359	丰县	梁寨镇滨湖花园2#变	10	400	93
16360	丰县	梁寨镇滨湖花园1#变	10	400	102
16361	丰县	PMS_丰县梁寨前杨楼西	10	400	230
16362	丰县	PMS_丰县梁寨步行街西	10	400	13
16363	丰县	PMS_丰县梁寨梁口东北	10	200	42
16364	丰县	丰县欢口镇宋寨北	10	315	0
16365	丰县	PMS_丰县欢口镇炭窑	10	200	36
16366	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村1#	10	400	205
16367	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村2#	10	400	217
16368	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村3#	10	400	76
16369	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村4#	10	400	170
16370	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新区南	10	400	54
16371	丰县	丰县欢口镇邓庄北	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16372	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥后东	10	200	67
16373	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂新村	10	400	210
16374	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村四队	10	400	168
16375	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村五队	10	200	44
16376	睢宁	PMS_高作八里刘庄北台	10	400	0
16377	丰县	PMS_丰县欢口镇长馨路西变	10	400	251
16378	睢宁	PMS_高作八里新区东台2#变	10	200	0
16379	丰县	PMS_丰县欢口镇永安路北变	10	400	83
16380	睢宁	高作季庄仲庄台（增容）	10	400	59
16381	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新村西变	10	400	184
16382	睢宁	高作洲业国际汽车城1配2变	10	800	553
16383	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路东变	10	400	166
16384	睢宁	高作洲业国际汽车城1配1变	10	800	301
16385	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路北变	10	400	174
16386	睢宁	洲业国际汽车城4#箱变	10	500	262
16387	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路西变	10	400	112
16388	睢宁	高作洲业国际汽车城1配4变	10	800	617
16389	丰县	PMS_丰县欢口镇开发区南	10	200	12
16390	睢宁	洲业国际汽车城3#箱变	10	500	327
16391	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新村东南	10	400	57
16392	睢宁	洲业国际汽车城5#箱变	10	500	215
16393	睢宁	高作洲业国际汽车城1配3变	10	800	487
16394	丰县	PMS_常店镇谷庄村丁庄	10	400	120
16395	睢宁	高作官杨官汪北	10	400	102
16396	睢宁	高作景上华庭2配4变	10	630	447
16397	睢宁	高作景上华庭2配2变	10	630	417
16398	睢宁	高作景上华庭1配1变	10	800	538
16399	睢宁	高作景上华庭2配1变	10	630	438
16400	睢宁	高作景上华庭1配3变	10	800	561
16401	睢宁	高作景上华庭2配3变	10	630	483
16402	睢宁	高作景上华庭1配4变	10	800	543
16403	睢宁	高作景上华庭1配2变	10	800	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16404	睢宁	高作小仝朱西组南台	10	400	0
16405	睢宁	高作小圩中台	10	400	0
16406	睢宁	高作腊园村部门前台	10	400	113
16407	睢宁	高作单湾陈庄北台	10	400	138
16408	睢宁	高作腊元刘庄西台	10	400	137
16409	睢宁	高作大庄庄西台	10	400	114
16410	睢宁	高作八里商业城1配1变	10	800	519
16411	睢宁	高作八里商业城1配3变	10	800	574
16412	睢宁	高作八里商业城3配3变	10	630	414
16413	睢宁	高作八里商业城2配1变	10	630	405
16414	睢宁	高作八里商业城3配2变	10	630	419
16415	睢宁	高作八里商业城1配4变	10	800	540
16416	睢宁	高作八里商业城2配2变	10	630	423
16417	睢宁	高作八里商业城3配4变	10	630	421
16418	睢宁	高作八里商业城1配2变	10	800	578
16419	睢宁	高作八里商业城3配1变	10	630	422
16420	睢宁	高作八里商业街综合楼1#变	10	500	87
16421	睢宁	高作双庄南环路台	10	400	202
16422	睢宁	高作高南电厂东台	10	400	0
16423	睢宁	高作曹庄公墓东台	10	400	112
16424	睢宁	高作八里市场北台	10	400	37
16425	睢宁	高作三张西台	10	400	54
16426	睢宁	高作沐春家园集中区2配1变	10	800	483
16427	睢宁	高作沐春家园集中区1配3变	10	800	607
16428	睢宁	高作沐春家园集中区1配1变	10	800	481
16429	睢宁	高作沐春家园集中区1配2变	10	800	561
16430	睢宁	高作沐春家园集中区2配2变	10	800	564
16431	睢宁	高作沐春家园集中区2配3变	10	800	478
16432	睢宁	高作沐春家园集中区1配4变	10	800	544
16433	睢宁	高作沐春家园集中区2配4变	10	800	484
16434	睢宁	高作后刘学校南台	10	400	53
16435	睢宁	高作大庄陈庄台	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16436	睢宁	高作单湾北王南台	10	400	283
16437	睢宁	东方印三期2配3变	10	800	495
16438	睢宁	东方印三期1配2变	10	630	363
16439	睢宁	东方印三期2配2变	10	800	456
16440	睢宁	东方印三期2配1变	10	800	456
16441	睢宁	东方印三期1配1变	10	630	336
16442	睢宁	东方印三期2配4变	10	800	512
16443	睢宁	高作周楼西台	10	400	79
16444	睢宁	高作滕庄时庄南台	10	400	160
16445	睢宁	单湾工业园西台	10	400	58
16446	睢宁	高作孙庄王庄中台	10	400	168
16447	睢宁	东方印二期2配2变	10	800	456
16448	睢宁	东方印二期3配3变	10	800	455
16449	睢宁	东方印二期2配4变	10	800	451
16450	睢宁	东方印二期3配1变	10	800	418
16451	睢宁	东方印二期2配3变	10	800	454
16452	睢宁	东方印二期1配2变	10	630	378
16453	睢宁	东方印二期1配1变	10	630	279
16454	睢宁	东方印二期3配4变	10	800	468
16455	睢宁	东方印二期3配2变	10	800	531
16456	睢宁	东方印二期2配1变	10	800	427
16457	睢宁	高作夏庙潘庄西台	10	400	187
16458	睢宁	高作八里城东名郡2配4变	10	800	484
16459	睢宁	高作八里城东名郡2配3变	10	800	520
16460	睢宁	高作八里城东名郡2配1变	10	800	515
16461	睢宁	高作八里城东名郡2配2变	10	800	469
16462	睢宁	高作丽馨家园2配3变	10	800	473
16463	睢宁	高作丽馨家园2配4变	10	800	329
16464	睢宁	高作丽馨家园2配1变	10	800	424
16465	睢宁	高作丽馨家园2配2变	10	800	491
16466	睢宁	高作农贸市场2#变	10	400	98
16467	睢宁	高作丽馨家园1配4变	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16468	睢宁	高作丽馨家园1配2变	10	800	489
16469	睢宁	高作丽馨家园1配1变	10	800	367
16470	睢宁	高作丽馨家园1配3变	10	800	476
16471	睢宁	高作双庄礼拜堂东台	10	400	0
16472	睢宁	高作小圩北台1#变	10	400	126
16473	睢宁	高作八里城东名珺1配3变	10	800	422
16474	睢宁	高作八里城东名珺1配4变	10	800	382
16475	睢宁	高作八里城东名珺1配1变	10	800	498
16476	睢宁	高作八里城东名珺1配2变	10	800	489
16477	睢宁	高作孙庄王庄东台	10	200	67
16478	睢宁	高作邮局门前台	10	400	144
16479	睢宁	高作石墩西刘北台	10	200	0
16480	睢宁	高作季庄薛庄北台	10	200	69
16481	睢宁	高作周楼村部台	10	400	57
16482	睢宁	高作三张王庄东台	10	400	49
16483	睢宁	高作高南小李西台	10	400	0
16484	睢宁	PMS_高作张皮全圩东台	10	200	13
16485	睢宁	PMS_高作曹庄邱西台	10	400	192
16486	睢宁	PMS_高作工商局门前台	10	400	130
16487	睢宁	PMS_高作街北台	10	400	159
16488	睢宁	PMS_高作八里邵庄台	10	400	37
16489	睢宁	高作祁庄示范园	10	400	0
16490	睢宁	PMS_高作皮毛市场台	10	400	58
16491	睢宁	PMS_高作街道公变1#	10	400	143
16492	睢宁	高作滕庄祁庄台	10	200	88
16493	睢宁	PMS_高作八里市场中台	10	400	86
16494	睢宁	PMS_高作小全村朱东台	10	400	7
16495	睢宁	PMS_高作金塘刘圩台	10	400	124
16496	睢宁	PMS_高作小全荣庄台	10	400	188
16497	睢宁	PMS_高作小贺邱庄台	10	200	0
16498	睢宁	PMS_高作后刘朱庄台	10	400	87
16499	睢宁	PMS_高作三张村南台	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16500	睢宁	PMS_高作官汪东台	10	400	103
16501	睢宁	PMS_高作单湾前五台	10	200	12
16502	睢宁	PMS_高作季庄刘庄	10	200	97
16503	睢宁	PMS_高作郭洼工业园	10	400	18
16504	睢宁	魏集圩里西台	10	400	138
16505	睢宁	PMS_魏集王圩街东台	10	200	53
16506	睢宁	PMS_魏集卢营四卢东台	10	200	0
16507	睢宁	PMS_魏集大营西台	10	200	98
16508	睢宁	PMS_魏集街西台	10	200	36
16509	睢宁	魏集王行村部台	10	400	74
16510	睢宁	魏集桑庄王马路电站	10	200	21
16511	睢宁	PMS_魏集卢营陈庄台	10	200	0
16512	睢宁	PMS_魏集王圩路西	10	200	68
16513	睢宁	PMS_魏集陆圩姚埝台	10	200	0
16514	睢宁	魏集新工村部台	10	400	100
16515	睢宁	PMS_魏集新工河西	10	200	36
16516	睢宁	PMS_魏集王圩陈庄台	10	200	118
16517	睢宁	PMS_魏集桑庄南台	10	200	57
16518	睢宁	PMS_魏集新工邢二	10	200	56
16519	睢宁	魏集张集地下涵	10	200	86
16520	睢宁	PMS_魏集丁李代楼	10	200	70
16521	睢宁	PMS_魏集新科位前	10	200	75
16522	睢宁	PMS_魏集沈塘大埝	10	200	46
16523	睢宁	PMS_魏集八姓许前台	10	200	71
16524	睢宁	魏集南街西台	10	400	107
16525	睢宁	PMS_魏集韩坝魏公台	10	200	0
16526	睢宁	PMS_魏集荣苗郭圩台	10	200	72
16527	睢宁	PMS_魏集沈湖南台	10	200	85
16528	睢宁	PMS_魏集大桥西台	10	200	69
16529	睢宁	PMS_魏集蔡庄皮东台	10	200	94
16530	睢宁	PMS_魏集夏楼村部台	10	200	111
16531	睢宁	PMS_魏集服装台	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16532	睢宁	PMS_魏集张行东台	10	200	81
16533	睢宁	PMS_魏集集北圩西台	10	200	60
16534	睢宁	魏集夏庄西台	10	200	57
16535	睢宁	魏集蔡庄全庄台	10	200	62
16536	睢宁	PMS_魏集红旗西台	10	200	80
16537	睢宁	魏集七卜1台	10	200	83
16538	睢宁	魏集王下河台	10	200	66
16539	睢宁	PMS_魏集伙房村部台	10	200	8
16540	睢宁	PMS_魏集伙房李庄台	10	200	21
16541	睢宁	PMS_魏集夏楼王庄台	10	200	38
16542	睢宁	魏集袁湾台	10	200	128
16543	睢宁	PMS_魏集双楼小区台	10	400	125
16544	睢宁	PMS_魏集红旗新农村	10	400	57
16545	睢宁	PMS_魏集镇佳可台	10	400	70
16546	睢宁	PMS_魏集刁庄刘庄台	10	200	107
16547	睢宁	魏集七卜马前台	10	200	24
16548	睢宁	PMS_魏集张行袁庄台	10	200	109
16549	睢宁	PMS_魏集魏庙西台	10	200	63
16550	睢宁	PMS_魏集王行代宅台	10	200	96
16551	睢宁	PMS_魏集镇集北北台	10	400	218
16552	睢宁	PMS_魏集街东台	10	400	120
16553	睢宁	魏集夏庄东北台	10	200	36
16554	睢宁	PMS_魏集丁李周庄电站	10	100	28
16555	睢宁	PMS_魏集沈塘桑庄小区东台	10	200	66
16556	睢宁	PMS_魏集沈塘桑庄小区西台	10	200	40
16557	睢宁	PMS_魏集浦棠兴浦中学门前台	10	400	174
16558	睢宁	PMS_魏集沈塘桑桥台	10	200	56
16559	睢宁	PMS_魏集瓦房东台	10	200	1
16560	睢宁	PMS_魏集黄河北闸	10	200	80
16561	睢宁	PMS_魏集崔埝河南台	10	400	201
16562	睢宁	PMS_魏集王圩街道台	10	200	67
16563	睢宁	魏集卢营关路台	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16564	睢宁	魏集蔡桥北台	10	400	67
16565	睢宁	PMS_魏集镇政府	10	400	157
16566	睢宁	PMS_魏集府前变	10	400	59
16567	睢宁	魏集集北中台	10	400	82
16568	睢宁	PMS_魏集刁庄黄庄台	10	200	59
16569	睢宁	PMS_魏集刁庄王庄台	10	200	123
16570	睢宁	PMS_魏集张庄东张台	10	200	124
16571	睢宁	PMS_魏集永丰集团	10	400	188
16572	睢宁	PMS_魏集农科西台	10	200	43
16573	睢宁	PMS_魏集田河村部台	10	200	115
16574	睢宁	PMS_魏集朱庄东台	10	200	134
16575	睢宁	魏集王行北台	10	200	0
16576	睢宁	PMS_魏集双楼南台	10	400	167
16577	睢宁	PMS_魏集双楼黄庄台	10	200	99
16578	睢宁	PMS_魏集夏庄东台	10	200	19
16579	睢宁	PMS_魏集夏庄南台	10	200	15
16580	睢宁	PMS_魏集夏庄袁场台	10	200	85
16581	睢宁	魏集七卜3台	10	200	111
16582	睢宁	PMS_魏集七卜4台	10	200	60
16583	睢宁	PMS_魏集集北夏庄台	10	200	34
16584	睢宁	PMS_魏集街道台	10	400	80
16585	睢宁	魏集红旗东台	10	200	48
16586	睢宁	PMS_魏集姜庄北台	10	200	56
16587	睢宁	PMS_魏集姜庄位圩台	10	200	71
16588	睢宁	PMS_魏集张行梁庄台	10	200	23
16589	睢宁	魏集荣苗仲庄台	10	200	80
16590	睢宁	PMS_魏集荣苗许庄台	10	200	51
16591	睢宁	魏集大桥东台	10	200	56
16592	睢宁	PMS_魏集前郭北台	10	200	10
16593	睢宁	PMS_魏集白湖西台	10	200	110
16594	睢宁	PMS_魏集叶场学校台	10	400	101
16595	睢宁	魏集草庙村部台	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16596	睢宁	PMS_魏集沈塘张庄台	10	200	49
16597	睢宁	PMS_魏集沈塘马路台	10	200	112
16598	睢宁	PMS_魏集徐场刘西台	10	400	261
16599	睢宁	PMS_魏集沈塘七卜台	10	200	90
16600	睢宁	PMS_魏集五场宋场台	10	200	102
16601	睢宁	PMS_魏集五场位场台	10	200	66
16602	睢宁	PMS_魏集八姓王楼电站	10	200	83
16603	睢宁	魏集街南东台	10	400	111
16604	睢宁	PMS_魏集大代姚庄台	10	200	108
16605	睢宁	PMS_魏集大代代庄台	10	400	104
16606	睢宁	魏集蔡庄西台	10	315	157
16607	睢宁	PMS_魏集新科位后台	10	400	182
16608	睢宁	PMS_魏集浦棠供电所台	10	400	65
16609	睢宁	魏集张集张集台	10	200	18
16610	睢宁	PMS_魏集八姓沈庄台	10	200	86
16611	睢宁	魏集浦棠西街台	10	400	146
16612	睢宁	PMS_魏集花庄花董台	10	200	71
16613	睢宁	PMS_魏集花庄宋瓦台	10	100	4
16614	睢宁	PMS_魏集浦棠街北台	10	400	102
16615	睢宁	魏集徐场刘东台	10	200	81
16616	睢宁	魏集蔡庄东台	10	200	73
16617	睢宁	魏集七卜2台	10	200	85
16618	睢宁	魏集韩坝程庄台	10	200	0
16619	睢宁	魏集王行西台	10	200	79
16620	睢宁	PMS_魏集伙房前宅台	10	200	100
16621	睢宁	PMS_魏集张行彭庄台	10	200	58
16622	睢宁	PMS_魏集沈湖北台	10	200	34
16623	睢宁	PMS_魏集乔单北台	10	200	16
16624	睢宁	PMS_魏集农科东台	10	200	107
16625	睢宁	PMS_魏集张铺杨庄台	10	200	53
16626	睢宁	PMS_魏集瓦房北台	10	200	98
16627	睢宁	PMS_魏集瓦房西台	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16628	睢宁	PMS_魏集张铺学校台	10	200	9
16629	睢宁	PMS_魏集张铺姜庄台	10	200	92
16630	睢宁	PMS_魏集徐场夏西台	10	400	169
16631	睢宁	PMS_魏集徐场夏东台	10	200	89
16632	睢宁	PMS_魏集新工石埝台	10	400	229
16633	睢宁	魏集王圩陆庄台	10	200	4
16634	睢宁	PMS_魏集陆圩张庄台	10	200	48
16635	睢宁	PMS_魏集陆圩陆圩台	10	200	46
16636	睢宁	魏集张庄农村社区1#变	10	630	216
16637	睢宁	魏集张庄农村社区2#变	10	630	252
16638	睢宁	魏集张庄农村社区3#变	10	630	374
16639	睢宁	魏集湖畔槐园A区（徐庄）6#箱变	10	500	297
16640	睢宁	魏集张庄农村社区6#变	10	630	362
16641	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄东	10	200	61
16642	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村中	10	200	0
16643	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新区	10	400	94
16644	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄	10	200	48
16645	丰县	PMS_丰县欢口镇三义村	10	200	71
16646	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园西	10	200	42
16647	丰县	丰县欢口镇徐楼北	10	400	243
16648	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄	10	200	0
16649	丰县	PMS_丰县欢口镇赵庄	10	200	63
16650	丰县	PMS_丰县欢口镇徐楼南	10	200	55
16651	丰县	丰县欢口镇司庄变	10	400	236
16652	丰县	PMS_丰县欢口镇于口西	10	200	55
16653	丰县	PMS_丰县欢口镇于口东	10	200	104
16654	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯	10	200	64
16655	丰县	PMS_丰县欢口镇北王庄	10	200	29
16656	丰县	PMS_丰县欢口镇三关庙	10	200	99
16657	丰县	PMS_丰县欢口镇北董庄变	10	200	74
16658	丰县	PMS_丰县欢口镇小张庙变	10	200	61
16659	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园东	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16660	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄变	10	200	109
16661	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄东变	10	200	0
16662	丰县	PMS_丰县欢口镇烟庄变	10	200	0
16663	丰县	PMS_丰县欢口镇聂庄变	10	400	142
16664	丰县	PMS_丰县欢口镇周路口变	10	400	221
16665	丰县	PMS_丰县欢口镇胡河变	10	100	36
16666	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新村	10	400	0
16667	丰县	PMS_丰县欢口镇中山西路	10	400	208
16668	丰县	PMS_丰县欢口镇开发区变	10	400	212
16669	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄三队变	10	200	113
16670	丰县	PMS_丰县欢口镇小陈新庄变	10	200	42
16671	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄九队变	10	200	30
16672	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村变	10	200	40
16673	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄八队变	10	200	30
16674	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄一队变	10	200	63
16675	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄四队变	10	200	3
16676	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼前变	10	200	74
16677	丰县	PMS_丰县欢口镇王河套队变	10	400	243
16678	丰县	PMS_丰县欢口镇肖桥东变	10	200	23
16679	丰县	PMS_丰县欢口镇肖西队变	10	200	3
16680	丰县	PMS_丰县欢口镇后肖桥变	10	400	222
16681	丰县	PMS_丰县欢口镇后大庄变	10	400	183
16682	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄四队变	10	200	47
16683	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄五队变	10	200	62
16684	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄七队变	10	200	53
16685	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄六队变	10	200	69
16686	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂前东变	10	400	67
16687	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村变	10	200	36
16688	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄东变	10	200	11
16689	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄南变	10	400	195
16690	丰县	PMS_丰县欢口镇聂古洞南变	10	400	263
16691	丰县	丰县欢口镇后大营东变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16692	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营前东变	10	200	23
16693	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营西变	10	200	67
16694	丰县	PMS_丰县欢口镇油坊庄变	10	200	61
16695	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄西变	10	200	0
16696	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄六队变	10	200	97
16697	丰县	PMS_丰县欢口镇新宋寨变	10	200	45
16698	丰县	丰县欢口镇宋寨西变	10	400	0
16699	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营后东变	10	200	46
16700	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂南变	10	400	55
16701	丰县	PMS_丰县欢口镇丰王变	10	200	84
16702	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄西变	10	400	259
16703	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄北变	10	400	257
16704	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄西变	10	200	56
16705	丰县	丰县欢口镇后大营前西变	10	200	22
16706	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营南变	10	200	40
16707	丰县	丰县欢口镇前大营东变	10	400	234
16708	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨村变	10	200	72
16709	丰县	PMS_丰县欢口镇陈新庄	10	200	55
16710	丰县	PMS_丰县欢口镇陈方楼变	10	200	9
16711	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼八九队变	10	200	113
16712	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼十队变	10	200	72
16713	丰县	PMS_丰县欢口镇孙集变	10	200	77
16714	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝东变	10	200	75
16715	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝西变	10	200	36
16716	丰县	丰县欢口镇肖埝南变	10	400	229
16717	丰县	PMS_丰县欢口镇草庙变	10	200	80
16718	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄七八队变	10	200	69
16719	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄十一队变	10	200	79
16720	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园前变	10	200	61
16721	丰县	PMS_丰县欢口镇土楼变	10	200	0
16722	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园后变	10	200	42
16723	丰县	丰县欢口镇刘庄变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16724	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园西变	10	400	201
16725	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙东变	10	200	103
16726	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄一队变	10	200	50
16727	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙西变	10	200	149
16728	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄二队变	10	400	79
16729	丰县	PMS_丰县欢口镇董集东变	10	200	64
16730	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄东变	10	200	59
16731	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄一队变	10	200	41
16732	丰县	丰县欢口镇邓庄东变0	10	200	67
16733	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄中变	10	200	71
16734	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村变	10	200	0
16735	丰县	PMS_丰县欢口镇王海西变	10	400	152
16736	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼后变	10	200	82
16737	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨西变	10	200	92
16738	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨南变	10	200	0
16739	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄二队变	10	200	76
16740	丰县	PMS_丰县欢口镇六垅庙变	10	400	216
16741	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店北变	10	200	67
16742	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店南变	10	400	172
16743	丰县	丰县欢口镇于坑西变	10	200	76
16744	丰县	丰县欢口镇于坑东变	10	200	0
16745	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂变	10	200	60
16746	丰县	PMS_丰县欢口镇汪庄变	10	400	223
16747	丰县	PMS_丰县欢口镇孙庄变	10	200	97
16748	丰县	PMS_丰县欢口镇沙刘庄变	10	200	98
16749	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼前变	10	200	92
16750	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼后变	10	400	265
16751	丰县	PMS_丰县欢口镇王海东变	10	200	87
16752	丰县	PMS_丰县欢口镇刘双楼变	10	200	54
16753	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼村变	10	400	219
16754	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼西变	10	200	92
16755	丰县	PMS_丰县欢口镇董集西变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16756	丰县	PMS_丰县欢口镇陆堂南变	10	200	126
16757	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄八队变	10	200	44
16758	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄七队变	10	200	45
16759	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄三队变	10	200	83
16760	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄四队变	10	200	0
16761	丰县	PMS_丰县欢口镇裴庄变	10	200	76
16762	丰县	PMS_丰县欢口镇高庄变	10	200	88
16763	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄北变	10	200	0
16764	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄南变	10	200	2
16765	丰县	PMS_丰县欢口镇吴园变	10	400	197
16766	丰县	PMS_丰县欢口镇彭庄五队变	10	200	34
16767	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄北变	10	200	36
16768	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄南变	10	200	0
16769	丰县	PMS_丰县欢口镇彭庄六队变	10	200	99
16770	丰县	PMS_丰县欢口镇李集变	10	400	207
16771	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄南变	10	400	69
16772	丰县	PMS_丰县欢口镇张庄变	10	200	14
16773	丰县	丰县欢口镇史庄东变	10	400	50
16774	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄北变	10	250	110
16775	丰县	PMS_丰县欢口镇徐王庄变	10	200	25
16776	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄六队变	10	200	49
16777	丰县	PMS_丰县欢口镇郭庄	10	200	43
16778	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村北	10	400	237
16779	丰县	PMS_丰县欢口镇小李庄	10	200	69
16780	丰县	PMS_丰县欢口镇西市场南	10	400	53
16781	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口南	10	400	30
16782	丰县	欢口镇祥龙家园3号综合变	10	800	456
16783	丰县	欢口镇祥龙家园1号综合变	10	800	432
16784	丰县	欢口镇祥龙家园6号综合变	10	800	428
16785	丰县	欢口镇祥龙家园7号综合变	10	800	510
16786	丰县	欢口镇祥龙家园2号综合变	10	800	445
16787	丰县	欢口镇祥龙家园5号综合变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16788	丰县	欢口镇祥龙家园4号综合变	10	800	520
16789	丰县	丰县欢口镇宋寨东变	10	400	3
16790	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰小区西变	10	400	115
16791	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口三队变	10	400	31
16792	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关	10	400	168
16793	丰县	PMS_丰县欢口镇大张庙	10	200	87
16794	丰县	PMS_丰县欢口镇接神庙	10	200	96
16795	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营后中变	10	200	31
16796	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂西	10	200	104
16797	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂东	10	200	78
16798	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄村	10	400	280
16799	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄三队	10	200	108
16800	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄二队	10	200	79
16801	丰县	PMS_丰县欢口镇唐庄西变	10	400	220
16802	丰县	PMS_丰县欢口镇大顾庄	10	200	113
16803	丰县	PMS_丰县欢口镇老刘庄变	10	400	174
16804	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄东	10	400	216
16805	丰县	PMS_丰县欢口镇李庙	10	200	52
16806	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄西	10	200	33
16807	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄二队	10	200	28
16808	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄七队	10	200	0
16809	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄北	10	200	102
16810	丰县	PMS_丰县欢口镇陈方楼北	10	200	0
16811	丰县	PMS_丰县欢口镇陈方楼南变	10	200	18
16812	丰县	丰县欢口镇晏桥	10	200	78
16813	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼一队	10	200	94
16814	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄一队	10	200	92
16815	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥后西变	10	200	85
16816	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥前西变	10	200	20
16817	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂后东	10	200	15
16818	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂后西	10	200	32
16819	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营后西变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16820	丰县	PMS_丰县欢口镇唐庄东变	10	200	52
16821	丰县	丰县欢口镇杨庄	10	400	193
16822	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄西变	10	400	191
16823	丰县	PMS_丰县欢口镇苏庄	10	200	56
16824	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口张庄	10	200	62
16825	丰县	PMS_丰县欢口镇闫吴庄	10	200	63
16826	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂南	10	200	73
16827	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄村	10	200	95
16828	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨北	10	200	38
16829	丰县	PMS_丰县欢口镇南王庄	10	200	81
16830	丰县	PMS_丰县欢口镇王河套东变	10	200	38
16831	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄中变	10	200	46
16832	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店西变	10	400	145
16833	丰县	PMS_丰县欢口镇六垆庙东变	10	200	82
16834	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄西变	10	200	56
16835	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂西综合变	10	200	0
16836	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口街北综合变	10	200	9
16837	丰县	PMS_丰县欢口镇仇庄综合变	10	200	0
16838	丰县	PMS_丰县欢口镇董集北综合变	10	200	12
16839	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄东综合变	10	400	210
16840	丰县	PMS_丰县欢口镇后赵庄综合变	10	400	273
16841	丰县	PMS_丰县欢口镇大张庙西综合变	10	200	64
16842	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝西南综合变	10	200	63
16843	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄西南综合变	10	200	0
16844	丰县	丰县欢口镇苇子园前综合变	10	200	83
16845	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关西综合变	10	200	4
16846	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄中综合变	10	200	59
16847	丰县	PMS_欢口镇锦城佳苑小区综合变	10	500	208
16848	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路1#综合变	10	200	137
16849	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园1#综合变001	10	630	420
16850	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园2#综合变	10	500	247
16851	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园3#综合变003	10	500	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16852	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园4#综合变004	10	500	152
16853	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村1#综合变0	10	200	10
16854	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄新村2#综合变	10	800	321
16855	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄新村1#综合变	10	800	371
16856	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄村1#综合变	10	200	42
16857	丰县	丰县欢口镇中山西路1#综合变	10	400	60
16858	丰县	丰县欢口镇师桥3变	10	400	198
16859	丰县	PMS_丰县欢口镇师桥2变	10	200	84
16860	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄村变	10	400	144
16861	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄综合变	10	400	247
16862	丰县	PMS_丰县欢口镇王庄变	10	200	77
16863	丰县	PMS_丰县欢口镇魏集变	10	400	164
16864	丰县	PMS_丰县欢口镇镇南变	10	400	172
16865	丰县	PMS_丰县欢口镇政府东变	10	400	0
16866	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰南变	10	400	3
16867	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰北变	10	400	0
16868	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村六队变	10	400	138
16869	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村东变	10	400	141
16870	丰县	PMS_丰县欢口镇东市场综合变	10	400	157
16871	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰小区变	10	400	0
16872	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰小区中变	10	400	106
16873	丰县	PMS_丰县欢口镇新村南变	10	400	150
16874	睢宁	魏集张庄农村社区4#变	10	630	300
16875	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄五队变	10	400	181
16876	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯中变	10	200	85
16877	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯南变	10	200	63
16878	丰县	PMS_丰县欢口镇前王营变	10	200	60
16879	睢宁	魏集张庄农村社区5#变	10	630	306
16880	丰县	PMS_丰县欢口镇师桥1#综合变	10	200	57
16881	睢宁	PMS_魏集浦棠大桥台	10	400	250
16882	丰县	PMS_丰县欢口镇师桥4#综合变	10	200	40
16883	睢宁	PMS_魏集浦棠水利北台	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16884	丰县	PMS_丰县欢口镇振兴小区1#综合变001	10	800	374
16885	睢宁	PMS_魏集姜庄学校台	10	200	88
16886	丰县	PMS_丰县欢口镇振兴小区2#综合变	10	800	381
16887	睢宁	PMS_魏集朱庄高楼台	10	200	100
16888	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路2#综合变	10	400	100
16889	睢宁	PMS_魏集双楼王行小区台	10	200	41
16890	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路1#综合变	10	400	178
16891	睢宁	PMS_魏集四卢南台	10	200	0
16892	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路1#综合变	10	200	25
16893	睢宁	PMS_魏集四卢西台	10	200	48
16894	睢宁	PMS_魏集新工新庄台	10	200	61
16895	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路2#综合变	10	400	28
16896	睢宁	PMS_魏集陈马路西台	10	400	0
16897	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路5#变	10	400	50
16898	睢宁	PMS_魏集位庆路新	10	200	0
16899	丰县	PMS_丰县欢口丰沙路1#变	10	400	227
16900	睢宁	魏集双楼黄西台	10	400	121
16901	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄3#变	10	200	60
16902	睢宁	PMS_魏集双楼杨庄台	10	200	29
16903	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂1#变	10	400	199
16904	睢宁	PMS_魏集桑庄东台	10	200	55
16905	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店2#变	10	200	31
16906	睢宁	PMS_魏集徐场陈马路台	10	200	92
16907	睢宁	魏集浦棠小学台	10	400	223
16908	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄三队1#变	10	200	57
16909	睢宁	魏集浦棠街桑庄西台	10	400	232
16910	睢宁	PMS_魏集张集闫宅台	10	200	89
16911	睢宁	魏集韩坝老台	10	400	115
16912	丰县	PMS_丰县欢口镇王海2#变	10	200	91
16913	睢宁	PMS_魏集双楼王行东台	10	200	47
16914	睢宁	魏集叶场西台	10	400	126
16915	丰县	PMS_丰县欢口镇高庄1#变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16916	睢宁	魏集叶场埝头西台	10	200	0
16917	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店3#变	10	200	71
16918	睢宁	PMS_魏集荣苗荣庄台	10	200	32
16919	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂1#变	10	200	73
16920	睢宁	PMS_魏集姜庄南台	10	200	54
16921	丰县	PMS_丰县欢口镇王海1#变	10	200	60
16922	睢宁	PMS_魏集红旗南台	10	400	79
16923	睢宁	魏集粮市南台	10	400	86
16924	睢宁	PMS_魏集草庙大营台	10	200	44
16925	睢宁	魏集叶场张圩东台	10	400	71
16926	睢宁	PMS_魏集乔单乔东台	10	400	162
16927	睢宁	PMS_魏集八姓王楼台	10	200	67
16928	睢宁	PMS_魏集宋场南台	10	200	89
16929	睢宁	PMS_魏集宋场北台	10	200	44
16930	睢宁	PMS_魏集张铺后二台	10	200	106
16931	睢宁	PMS_魏集张铺小圩台	10	200	0
16932	睢宁	PMS_魏集夏行南台	10	400	202
16933	睢宁	PMS_魏集白湖井崖台	10	200	36
16934	睢宁	PMS_魏集韩坝大庙台	10	400	243
16935	睢宁	魏集韩坝青水台	10	200	0
16936	睢宁	PMS_魏集韩坝程庄北台	10	400	106
16937	睢宁	PMS_魏集马王刘庄台	10	200	79
16938	睢宁	PMS_魏集北门台	10	400	46
16939	睢宁	PMS_魏集张行沈庄台	10	400	158
16940	睢宁	PMS_魏集伙房韦庄台	10	400	154
16941	睢宁	PMS_魏集前郭丁南台	10	400	217
16942	睢宁	PMS_魏集农科宋庄台	10	200	80
16943	睢宁	PMS_魏集农科前仲台	10	400	235
16944	睢宁	PMS_魏集百兴台	10	400	64
16945	睢宁	PMS_魏集浦棠广电台	10	400	251
16946	睢宁	PMS_魏集桑庄前陈台	10	400	222
16947	睢宁	PMS_魏集田河南台	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16948	睢宁	PMS_魏集姜庄荣庄台	10	400	223
16949	睢宁	魏集张集地下涵南台	10	400	234
16950	睢宁	PMS_魏集白湖村部台	10	200	0
16951	睢宁	魏集叶场前楼台	10	400	175
16952	睢宁	PMS_魏集张铺姜庄南台	10	200	74
16953	睢宁	PMS_魏集张铺腰庄台	10	200	63
16954	睢宁	PMS_魏集朱庄付庄台	10	200	105
16955	睢宁	PMS_魏集七卜仲庄南台	10	200	56
16956	睢宁	PMS_魏集七卜李庄台	10	200	87
16957	睢宁	PMS_魏集七卜西2台	10	200	43
16958	睢宁	PMS_魏集沈湖张庄台	10	200	105
16959	睢宁	PMS_魏集浦棠浦东台	10	315	82
16960	睢宁	魏集浦棠沈九阳门前台	10	400	209
16961	睢宁	PMS_魏集新工学校台	10	200	90
16962	睢宁	PMS_魏集新工扬水站台	10	200	87
16963	睢宁	PMS_魏集乔单位庄台	10	200	34
16964	睢宁	PMS_魏集双楼丁北台	10	200	79
16965	睢宁	魏集双楼东黄台	10	315	128
16966	睢宁	PMS_魏集朱庄南台2#变	10	200	0
16967	睢宁	PMS_魏集沈塘大埝南台	10	200	78
16968	睢宁	PMS_魏集徐场夏北台	10	200	24
16969	睢宁	PMS_魏集桑庄东北台	10	200	52
16970	睢宁	魏集前郭朱庄台	10	200	79
16971	睢宁	魏集夏楼菜园台	10	200	125
16972	睢宁	魏集蔡庄皮东新台	10	200	71
16973	睢宁	PMS_魏集广电台	10	400	113
16974	睢宁	PMS_魏集夏庄五队台	10	315	189
16975	睢宁	魏集叶场晓庄北台	10	200	0
16976	睢宁	魏集府前东台	10	400	110
16977	睢宁	魏集叶场新庄北台	10	200	0
16978	睢宁	PMS_魏集叶场圩里南台	10	400	26
16979	睢宁	魏集竹城御景园4#变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16980	睢宁	魏集竹城御景园3#变	10	400	193
16981	睢宁	PMS 魏集双楼楼东台	10	400	231
16982	睢宁	魏集叶场牛角台	10	200	0
16983	睢宁	PMS 魏集竹城御景园2#变	10	400	211
16984	睢宁	PMS 魏集草庙魏庄台	10	200	86
16985	睢宁	魏集竹城御景园5#变	10	400	186
16986	睢宁	PMS 魏集魏小东台	10	400	138
16987	睢宁	PMS 魏集前仲南台	10	315	2
16988	睢宁	PMS 魏集崔埝西台	10	200	29
16989	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）2#变	10	400	177
16990	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）3#变	10	400	162
16991	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）5#变	10	400	190
16992	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）3#变	10	400	113
16993	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）4#变	10	400	172
16994	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）6#变	10	400	177
16995	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）1#变	10	400	193
16996	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园B区（代庄）2#变	10	400	201
16997	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园A区（徐庄）1#变	10	400	165
16998	睢宁	PMS 魏集镇河畔槐园A区4#箱变	10	500	205
16999	睢宁	PMS 魏集河畔槐园B区5#箱变	10	500	282
17000	睢宁	PMS 魏集街道南台	10	400	50
17001	睢宁	PMS 魏集王圩小区7#箱变	10	500	189
17002	睢宁	PMS 魏集王圩小区4#箱变	10	500	170
17003	睢宁	PMS 魏集王圩小区6#箱变	10	500	223
17004	睢宁	PMS 魏集徐庄村张庄台	10	30	8
17005	睢宁	PMS 魏集王圩小区1#变	10	400	97
17006	睢宁	PMS 魏集王圩小区2#变	10	400	117
17007	睢宁	PMS 魏集王圩小区3#变	10	400	199
17008	睢宁	PMS 魏集新街口台	10	400	207
17009	睢宁	PMS 魏集土管所门前台	10	400	100
17010	睢宁	PMS 魏集叶场台	10	400	195
17011	睢宁	PMS 魏集兴浦中学东台	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17012	睢宁	PMS 魏集魏小箱变	10	500	66
17013	睢宁	PMS 魏集竹城御景园南区3#箱变	10	630	299
17014	睢宁	PMS 魏集竹城御景园南区2#箱变	10	630	284
17015	睢宁	PMS 魏集竹城御景园南区1#箱变	10	630	326
17016	睢宁	PMS 魏集竹城御景园二期5#变	10	315	221
17017	睢宁	PMS 魏集竹城御景园二期4#变	10	400	175
17018	睢宁	PMS 魏集竹城御景园二期3#变	10	400	149
17019	睢宁	PMS 魏集竹城御景园二期2#变	10	400	119
17020	睢宁	PMS 魏集竹城御景园二期1#变	10	400	230
17021	睢宁	PMS 魏集王圩小区8#变	10	400	182
17022	睢宁	PMS 魏集韩坝魏公西台	10	400	228
17023	睢宁	PMS 魏集荣苗许庄西台	10	400	246
17024	睢宁	PMS 魏集张行梁庄东台	10	400	256
17025	睢宁	PMS 魏集张行东2台	10	400	212
17026	睢宁	魏集浦棠河西台	10	200	31
17027	睢宁	PMS 魏集沈湖南2台	10	400	223
17028	睢宁	PMS 魏集韩坝河南台	10	400	166
17029	睢宁	PMS 魏集供电所台	10	200	76
17030	睢宁	PMS 魏集东朱安置小区1号变	10	630	124
17031	睢宁	PMS 魏集东朱安置小区3号变	10	630	170
17032	睢宁	PMS 魏集东朱安置小区2号变	10	630	234
17033	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园小区1号箱变	10	630	416
17034	睢宁	PMS 魏集湖畔槐园小区2号箱变	10	630	292
17035	睢宁	PMS 王圩小区二期2号箱变	10	630	232
17036	睢宁	PMS 王圩小区二期4号箱变	10	630	189
17037	睢宁	PMS 王圩小区二期3号箱变	10	630	318
17038	睢宁	PMS 王圩小区二期1号箱变	10	630	197
17039	睢宁	PMS 魏集王圩小区二期5号变	10	400	176
17040	睢宁	魏集卢营西台	10	400	281
17041	睢宁	魏集卢营东台	10	200	0
17042	睢宁	魏集卢营南台	10	400	163
17043	睢宁	魏集前郭东台	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17044	睢宁	魏集王马路东台	10	400	202
17045	睢宁	魏集陆圩张庄北台	10	400	320
17046	睢宁	魏集镇东朱村农民集中区1号变	10	630	311
17047	睢宁	魏集镇东朱村农民集中区2号变	10	630	336
17048	睢宁	魏集西城茗苑一期A区2配4变	10	800	340
17049	睢宁	魏集西城茗苑一期A区1配4变	10	800	474
17050	睢宁	魏集西城茗苑一期A区1配1变	10	800	564
17051	睢宁	魏集西城茗苑一期A区2配1变	10	800	320
17052	睢宁	魏集沈湖腾飞台	10	400	189
17053	睢宁	魏集大桥北台	10	200	0
17054	睢宁	魏集姜庄徐庄台	10	400	125
17055	睢宁	魏集陶河安置小区2#变	10	400	222
17056	睢宁	魏集陶河安置小区1#变	10	400	191
17057	睢宁	魏集红旗新农村南台	10	400	173
17058	睢宁	魏集叶场小区6#变	10	630	300
17059	睢宁	魏集叶场小区2#变	10	630	239
17060	睢宁	魏集叶场小区4#变	10	630	291
17061	睢宁	魏集叶场小区3#变	10	630	369
17062	睢宁	魏集叶场小区5#变	10	630	157
17063	睢宁	魏集叶场小区7#变	10	630	87
17064	睢宁	魏集叶场小区1#变	10	630	264
17065	睢宁	魏集西城名苑B区3配1变	10	800	449
17066	睢宁	魏集西城名苑B区3配2变	10	800	501
17067	睢宁	魏集西城名苑B区3配4变	10	800	529
17068	睢宁	魏集西城名苑B区4配1变	10	800	472
17069	睢宁	魏集西城名苑B区4配3变	10	800	447
17070	睢宁	魏集西城名苑B区4配4变	10	800	559
17071	睢宁	魏集西城名苑B区4配2变	10	800	500
17072	睢宁	魏集西城名苑B区3配3变	10	800	469
17073	睢宁	魏集西城茗苑B区商业配电室1#变	10	800	552
17074	睢宁	魏集西城茗苑B区商业配电室2#变	10	800	431
17075	睢宁	魏集雅棠园1配2变	10	800	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17076	睢宁	魏集雅棠园1配1变	10	800	435
17077	睢宁	PMS_魏集白湖村陈庄台	10	200	28
17078	睢宁	PMS_魏集高宅西台	10	400	98
17079	睢宁	PMS_魏集韩坝韩西台	10	400	153
17080	睢宁	PMS_魏集颖都台	10	400	78
17081	睢宁	PMS_魏集集北圩北台	10	400	220
17082	睢宁	PMS_魏集魏小台	10	400	106
17083	睢宁	PMS_魏集双楼中台	10	200	74
17084	睢宁	魏集叶场马路台	10	200	0
17085	睢宁	魏集草庙庙东台	10	200	0
17086	睢宁	PMS_魏集王马路西台	10	200	0
17087	睢宁	PMS_魏集丁李代庄台	10	200	67
17088	睢宁	PMS_魏集张庄张庄台（	10	200	102
17089	睢宁	魏集叶场新庄台	10	200	0
17090	睢宁	PMS_魏集叶场南台	10	200	0
17091	睢宁	魏集前郭南台	10	400	53
17092	睢宁	PMS_魏集红旗北台	10	400	32
17093	邳州	八义集张庄村马楼变	10	400	311
17094	邳州	PMS_八义集黄山村九组变	10	200	82
17095	邳州	八义集黄山村前井1#变	10	80	11
17096	邳州	八义集山后村部变	10	200	22
17097	邳州	八义集山前村山东1#变	10	200	0
17098	邳州	PMS_八义集山前村部1#变（村部南）	10	400	134
17099	邳州	八义集山前村山西变	10	200	63
17100	邳州	PMS_八义集大墩村鲍庄变	10	200	22
17101	邳州	八义集山后村桃园变	10	400	233
17102	邳州	八义集山后村山后变	10	200	45
17103	邳州	PMS_八义集河涯村部变	10	200	92
17104	邳州	PMS_八义集河涯村河北1#变	10	200	72
17105	邳州	PMS_八义集河涯村李庄变	10	200	74
17106	邳州	PMS_八义集河涯村田场变	10	400	200
17107	邳州	八义集河涯村粮沃变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17108	邳州	PMS_八义集河涯村后庄1#变	10	400	149
17109	邳州	PMS_八义集高桥村腊条园1#变	10	400	243
17110	邳州	八义集山前村沙庄变	10	200	40
17111	邳州	PMS_八义集山前村吕圩变	10	200	4
17112	邳州	八义集窑西村14#变	10	100	57
17113	邳州	八义集窑西村15#变	10	100	0
17114	邳州	PMS_八义集窑西村16#变	10	315	156
17115	邳州	八义集汤海村部变	10	200	9
17116	邳州	八义集汤海村吕台1#变	10	200	73
17117	邳州	PMS_八义集汤海村汤庄1#变	10	400	223
17118	邳州	八义集汤海村吴楼变	10	400	215
17119	邳州	八义集高桥村周楼变	10	400	194
17120	邳州	PMS_八义集赵庄村赵西2#变（圩西北）	10	200	40
17121	邳州	八义集街道6#变（派出所北）	10	400	0
17122	邳州	八义集埝西村埝东变	10	400	192
17123	邳州	PMS_八义集山前村窑东2#变	10	200	19
17124	邳州	八义集石桥街道4#变（苏果超市）	10	400	0
17125	邳州	八义集闫集村八组变	10	160	55
17126	邳州	八义集王庄村小王庄前变	10	200	24
17127	邳州	PMS_八义集闫集村综合变	10	400	69
17128	邳州	PMS_八义集佟庄村农科站1#变	10	400	192
17129	邳州	PMS_八义集闫集村九组变	10	400	167
17130	邳州	八义集闫集村十组变	10	200	63
17131	邳州	八义集周家村部变	10	200	60
17132	邳州	PMS_八义集周家村小周家	10	400	218
17133	邳州	PMS_八义集佟庄村佟庄1#变	10	200	44
17134	邳州	PMS_八义集周家村前翟变	10	200	29
17135	邳州	PMS_八义集周家村后翟变	10	315	182
17136	邳州	PMS_八义集佟庄村部变	10	200	121
17137	邳州	PMS_八义集周家村大周变	10	200	21
17138	邳州	八义集张庄村竹二西变	10	400	207
17139	邳州	PMS_八义集张庄村新庄变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17140	邳州	PMS_八义集张庄村张西变	10	400	174
17141	邳州	八义集荣庄村1#变	10	250	57
17142	邳州	八义集王庄村小王庄后变	10	200	41
17143	邳州	PMS_八义集闫集村一组变	10	400	144
17144	邳州	八义集闫集村三组变	10	200	37
17145	邳州	PMS_八义集高桥村桥北1#变	10	400	168
17146	邳州	PMS_八义集闫集村部1#变	10	400	159
17147	邳州	八义集高桥村腊条园前变	10	200	84
17148	邳州	八义集张庄村上王变	10	400	141
17149	邳州	PMS_八义集仙庄村李庄变	10	200	65
17150	邳州	八义集张庄村新建变	10	200	61
17151	邳州	PMS_八义集石山村前山1#变	10	400	215
17152	邳州	八义集石山村后山1#变	10	200	101
17153	丰县	PMS_丰县欢口镇于王庄1#变	10	200	67
17154	丰县	PMS_丰县欢口镇徐楼1#变	10	200	56
17155	丰县	PMS_丰县欢口镇董集1#变	10	400	214
17156	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄一队1#变	10	200	44
17157	丰县	PMS_丰县欢口镇孙集1#变	10	200	69
17158	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄七队1#变	10	200	31
17159	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨1#变	10	400	0
17160	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨2#变	10	400	30
17161	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路6#变	10	200	0
17162	丰县	PMS_丰县欢口镇李集1#变	10	200	35
17163	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨1#变	10	400	154
17164	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄1#变	10	400	129
17165	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝1#变	10	200	70
17166	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄1#变	10	100	32
17167	丰县	丰县欢口镇王海3#变	10	200	56
17168	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄九队1#综合变	10	200	60
17169	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥3#综合变	10	200	11
17170	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口张庄2#综合变	10	200	20
17171	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口张庄3#综合变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17172	丰县	PMS_丰县欢口镇三义村1#综合变	10	200	78
17173	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂南1#综合变	10	200	12
17174	丰县	PMS_丰县欢口镇六垅庙2#综合变	10	200	64
17175	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄1#综合变	10	200	55
17176	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄2#综合变	10	200	85
17177	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄八队1#综合变	10	200	65
17178	丰县	PMS_丰县欢口镇赵庄村赵庄2#综合变	10	200	74
17179	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄3#综合变	10	200	18
17180	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄七队2#综合变	10	200	69
17181	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄开发区1#综合变	10	400	140
17182	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄二队1#综合变	10	200	82
17183	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄北1#综合变	10	200	14
17184	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关1#综合变	10	400	103
17185	丰县	PMS_丰县欢口镇中山路2#综合变	10	200	18
17186	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄六队1#综合变	10	200	0
17187	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路4#综合变	10	200	33
17188	丰县	PMS_丰县欢口镇中山路3#综合变	10	200	6
17189	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村4#综合变	10	200	0
17190	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村5#综合变	10	200	55
17191	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄东1#综合变	10	400	190
17192	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄七队3#综合变	10	200	70
17193	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄九队2#综合变	10	200	80
17194	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄八队1#综合变	10	200	74
17195	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄三队2#综合变	10	200	56
17196	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄六队1#综合变	10	200	131
17197	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄六队2#综合变	10	200	128
17198	丰县	PMS_丰县欢口镇丰王1#综合变	10	200	53
17199	丰县	PMS_丰县欢口镇丰王2#综合变	10	200	61
17200	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园1#综合变	10	200	42
17201	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨3#综合变	10	200	72
17202	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄1#综合变	10	200	64
17203	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙2#综合变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17204	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙4#综合变	10	200	23
17205	丰县	丰县欢口镇高庙3#综合变	10	200	56
17206	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄二队1#综合变	10	200	0
17207	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄三队1#变	10	200	23
17208	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼2#综合变	10	200	0
17209	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄一队1#综合变	10	200	89
17210	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村5#综合变	10	200	126
17211	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄村5#综合变	10	200	28
17212	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村2#综合变	10	200	85
17213	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村3#综合变	10	200	104
17214	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村4#综合变	10	200	31
17215	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村5#综合变	10	200	57
17216	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村6#综合变	10	200	81
17217	丰县	PMS_丰县欢口镇小张庙1#综合变	10	200	64
17218	丰县	丰县欢口镇大张庙3#综合变	10	200	58
17219	丰县	PMS_丰县欢口镇大张庙2#综合变	10	200	111
17220	丰县	PMS_丰县欢口镇大张庙1#综合变	10	200	79
17221	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村4#综合变0	10	200	0
17222	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村2#综合变0	10	200	92
17223	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥后东1#综合变0	10	200	31
17224	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营南1#综合变	10	200	53
17225	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营南2#综合变	10	200	105
17226	丰县	PMS_丰县欢口镇南王庄1#综合变	10	200	117
17227	丰县	PMS_丰县欢口镇南王庄2#综合变	10	200	12
17228	丰县	PMS_丰县欢口镇前大营西1#综合变	10	200	27
17229	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村3#综合变	10	200	15
17230	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村4#综合变	10	200	23
17231	丰县	PMS_丰县欢口镇金地富华园综合变	10	400	135
17232	丰县	PMS_丰县欢口镇北董庄1#综合变	10	200	112
17233	丰县	PMS_丰县欢口镇北董庄2#综合变	10	400	19
17234	丰县	PMS_丰县欢口镇杨庄1#综合变	10	200	82
17235	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄西1#综合变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17236	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄东1#综合变	10	200	79
17237	丰县	PMS_丰县欢口镇苏庄1#综合变	10	200	63
17238	丰县	PMS_丰县欢口镇苏庄2#综合变0	10	200	32
17239	丰县	PMS_丰县欢口镇肖桥2#综合变	10	200	81
17240	丰县	PMS_丰县欢口镇肖桥1#综合变	10	200	73
17241	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂4#综合变	10	200	46
17242	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营前西2#综合变	10	200	21
17243	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂5#综合变	10	200	73
17244	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店南1#综合变	10	200	53
17245	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄南1#综合变	10	200	91
17246	丰县	PMS_丰县欢口镇高庄2#综合变	10	200	85
17247	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂2#综合变	10	200	56
17248	丰县	PMS_丰县欢口镇裴庄1#综合变	10	200	76
17249	丰县	PMS_丰县欢口镇裴庄2#综合变	10	200	87
17250	丰县	PMS_丰县欢口镇后大庄1#综合变	10	200	42
17251	丰县	PMS_丰县欢口镇王河套1#综合变	10	200	94
17252	丰县	PMS_丰县欢口镇肖桥村王河套2#综合变	10	200	68
17253	丰县	PMS_丰县欢口镇李集3#综合变	10	200	20
17254	丰县	PMS_丰县欢口镇李集2#综合变	10	200	66
17255	丰县	PMS_丰县欢口镇赵庄1#综合变0	10	200	84
17256	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄1#综合变	10	200	0
17257	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄2#综合变	10	200	59
17258	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄3#综合变	10	200	81
17259	丰县	PMS_丰县欢口镇于坑3#综合变	10	200	0
17260	丰县	PMS_丰县欢口镇于坑2#综合变0	10	200	101
17261	丰县	PMS_丰县欢口镇于坑1#综合变00	10	200	42
17262	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂1#综合变0	10	200	77
17263	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄南1#综合变	10	200	53
17264	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关3#综合变	10	200	79
17265	丰县	PMS_丰县欢口镇老刘庄1#综合变	10	200	102
17266	丰县	PMS_丰县欢口镇徐楼2#综合变	10	200	107
17267	丰县	PMS_丰县欢口镇唐庄西1#综合变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17268	丰县	丰县欢口镇王海5#综合变	10	200	43
17269	丰县	PMS_丰县欢口镇王海4#综合变	10	200	69
17270	丰县	PMS_丰县欢口镇魏集1#综合变	10	200	67
17271	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂南2#综合变	10	200	68
17272	丰县	PMS_丰县欢口镇彭庄五队1#综合变	10	200	94
17273	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄1#综合变	10	200	90
17274	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼八九队2#综合变.	10	200	73
17275	丰县	PMS_丰县欢口镇南王庄3#综合变	10	200	57
17276	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口四队2#综合变	10	400	121
17277	丰县	PMS_丰县欢口镇徐王庄1#综合变	10	200	136
17278	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄八队2#综合变	10	200	84
17279	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄村3#综合变	10	200	67
17280	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄4#综合变	10	200	67
17281	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄1#综合变	10	200	62
17282	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄2#综合变	10	200	48
17283	丰县	PMS_丰县欢口镇魏庄3#综合变	10	200	71
17284	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄三队2#综合变	10	200	58
17285	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄村2#综合变	10	200	21
17286	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄二队2#综合变	10	200	17
17287	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄2#综合变.	10	200	84
17288	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄一队2#综合变	10	200	22
17289	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄一队3#综合变	10	200	70
17290	丰县	PMS_丰县欢口镇孙庄1#综合变	10	200	119
17291	丰县	PMS_丰县欢口镇孙庄2#综合变	10	200	71
17292	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄3#综合变.	10	200	108
17293	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝东1#综合变	10	200	72
17294	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝东2#综合变	10	200	77
17295	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝东3#综合变	10	200	87
17296	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝南1#综合变	10	200	111
17297	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄7#综合变	10	200	4
17298	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝2#综合变	10	200	90
17299	丰县	PMS_丰县欢口镇肖埝3#综合变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17300	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼八九1#综合变	10	200	32
17301	丰县	丰县欢口镇刘庄2#综合变	10	400	259
17302	丰县	PMS_丰县欢口镇李庄村6#综合变	10	200	104
17303	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼6#综合变	10	200	78
17304	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨2#综合变	10	200	52
17305	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼10号综合变	10	200	74
17306	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄4#综合变.	10	200	68
17307	丰县	PMS_丰县欢口镇刘庄1#综合变	10	200	55
17308	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村2#综合变	10	200	69
17309	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营东1#综合变	10	200	65
17310	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营后西1#综合变	10	200	66
17311	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄一队3#综合变	10	200	41
17312	丰县	PMS_丰县欢口镇菜园西1#综合变	10	200	88
17313	丰县	PMS_丰县欢口镇胡河1#综合变	10	200	73
17314	丰县	PMS_丰县欢口镇于口村三关庙2#综合变	10	200	87
17315	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路7#综合变	10	200	30
17316	丰县	PMS_丰县欢口镇大顾庄1#综合变	10	200	76
17317	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯3#综合变	10	200	90
17318	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯4#综合变	10	200	104
17319	丰县	PMS_丰县欢口镇北王庄1#综合变0	10	200	99
17320	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村2#综合变	10	200	21
17321	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口张庄4#综合变	10	200	46
17322	丰县	丰县欢口镇凤凰路3#综合变0	10	400	23
17323	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼3#综合变	10	200	74
17324	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼7#综合变	10	200	115
17325	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口四队3#综合变	10	200	78
17326	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂村2#综合变	10	250	97
17327	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄一队2#综合变	10	200	55
17328	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村6#综合变	10	200	55
17329	丰县	PMS_丰县欢口镇烟庄1#综合变	10	200	0
17330	丰县	PMS_丰县欢口镇董集2#综合变	10	200	56
17331	丰县	PMS_丰县欢口镇董集3#综合变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17332	丰县	PMS_丰县欢口镇董集4#综合变	10	200	78
17333	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼1#综合变	10	200	93
17334	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路2#综合变	10	630	274
17335	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄1#综合变	10	200	64
17336	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄4#综合变	10	200	66
17337	丰县	PMS_丰县欢口镇陈新庄1#综合变	10	200	124
17338	丰县	PMS_丰县欢口镇刘双楼1#综合变	10	400	173
17339	丰县	PMS_丰县欢口镇刘双楼2#综合变	10	400	211
17340	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村六队1#综合变	10	400	115
17341	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村5#综合变	10	200	0
17342	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄村刘大庄1#综合变	10	200	74
17343	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨4#综合变	10	200	87
17344	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼后1#综合变	10	200	60
17345	丰县	PMS_丰县欢口镇后肖桥1#综合变	10	200	66
17346	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关4#综合变	10	200	26
17347	丰县	丰县欢口镇永安路2#综合变	10	400	38
17348	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路3#综合变	10	400	191
17349	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路9#综合变	10	400	171
17350	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄1#综合变	10	200	0
17351	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄2#综合变	10	200	55
17352	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙1#综合变	10	200	64
17353	丰县	PMS_丰县欢口镇草庙1#综合变	10	200	59
17354	丰县	PMS_丰县欢口镇聂古洞1#综合变	10	200	48
17355	丰县	PMS_丰县欢口镇聂古洞2#综合变	10	200	78
17356	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄村村张庄1#综合变	10	200	82
17357	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂北1#综合变	10	200	38
17358	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂北2#综合变	10	200	31
17359	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼2#综合变	10	200	0
17360	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村3#综合变	10	200	51
17361	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村4#综合变	10	200	80
17362	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼3#综合变	10	200	31
17363	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼4#综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17364	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园3#综合变	10	200	55
17365	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村东1#综合变	10	200	0
17366	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄3#综合变	10	200	78
17367	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄3#综合变	10	200	83
17368	丰县	PMS_丰县欢口镇北王庄2#综合变	10	200	96
17369	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯1#综合变	10	200	108
17370	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯2#综合变	10	200	0
17371	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄2#综合变	10	200	0
17372	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄四队1#综合变	10	200	64
17373	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄北3#综合变	10	200	35
17374	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关7#综合变	10	200	80
17375	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关8#综合变	10	200	0
17376	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄3#综合变	10	200	91
17377	丰县	丰县欢口镇王庄2#综合变	10	200	76
17378	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路6#综合变	10	400	155
17379	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村三队1#综合变	10	400	155
17380	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营前西1#综合变 •	10	200	56
17381	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营3#综合变	10	200	99
17382	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄村1#综合变 •	10	200	79
17383	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄四队1#综合变	10	200	57
17384	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄二队1#综合变	10	200	89
17385	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄三队1#综合变	10	200	100
17386	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂3#综合变	10	200	64
17387	丰县	丰县欢口镇于口村大顾庄2#综合变	10	400	196
17388	丰县	PMS_丰县欢口镇于口村大顾庄3#综合变	10	200	119
17389	丰县	PMS_丰县欢口镇刘单楼2#综合变	10	200	71
17390	丰县	PMS_丰县欢口镇孙集2#综合变	10	200	74
17391	丰县	PMS_丰县欢口镇刘单楼1#综合变	10	200	0
17392	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨3#综合变	10	200	0
17393	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨4#综合变	10	200	5
17394	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨5#综合变	10	200	16
17395	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨6#综合变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17396	丰县	丰县欢口镇协和路13号综合变	10	400	19
17397	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄2#综合变	10	200	45
17398	丰县	丰县欢口镇沙庄北2#综合变	10	200	33
17399	邳州	八义集礼仪社区5变	10	200	82
17400	丰县	PMS_丰县欢口镇周堂3#综合变	10	200	87
17401	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄2#综合变	10	200	47
17402	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼十队1#综合变	10	200	39
17403	邳州	八义集石山村陆山变	10	400	211
17404	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园5#综合变	10	500	204
17405	邳州	八义集高桥村桥南变	10	200	84
17406	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园6#综合变	10	500	209
17407	邳州	八义集高桥村部变	10	400	275
17408	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园8#综合变	10	500	326
17409	丰县	PMS_丰县欢口镇幸福家园7#综合变	10	500	207
17410	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路3#综合变	10	630	261
17411	丰县	PMS_丰县欢口镇吴园1#综合变	10	200	60
17412	邳州	PMS_八义集石桥街道1#变（中学南）	10	400	56
17413	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄2#综合变.	10	200	31
17414	邳州	PMS_八义集石桥街道6#变（一组西）	10	400	180
17415	邳州	八义集石桥街道3#变（老村部）	10	400	92
17416	邳州	八义集石桥街道9#变（东门）	10	400	166
17417	邳州	八义集石桥街道8#变（五组）	10	315	122
17418	邳州	八义集山后村周楼变	10	250	146
17419	邳州	PMS_八义集顺河村孙庄变	10	160	0
17420	邳州	PMS_八义集顺河村毛家变	10	200	0
17421	邳州	八义集大墩村部变	10	400	76
17422	邳州	PMS_八义集荣庄村小高变	10	200	88
17423	邳州	PMS_八义集街道4#变（土地所）	10	400	44
17424	邳州	PMS_八义集埝西村南庄1#变	10	400	105
17425	邳州	PMS_八义集王庄村部1#变	10	400	229
17426	邳州	八义集王庄村西组变	10	200	83
17427	邳州	八义集张庄村竹山四组变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17428	邳州	PMS_八义集顺河村中鲍变	10	200	0
17429	邳州	PMS_八义集李桥村前东1#变	10	200	54
17430	邳州	PMS_八义集李桥村部变	10	250	46
17431	邳州	PMS_八义集顺河村西梁1#变	10	200	51
17432	邳州	八义集街道10#变（幼儿园）	10	400	149
17433	邳州	八义集石桥村桥西变	10	400	43
17434	邳州	八义集李桥村王林1#变	10	200	51
17435	邳州	PMS_八义集李桥村潘庄1#变	10	200	58
17436	邳州	PMS_八义集大墩村墩东变	10	250	83
17437	邳州	PMS_八义集大墩村高庄变	10	200	116
17438	邳州	PMS_八义集顺河村杨台变	10	200	47
17439	邳州	八义集黄山村六组变	10	250	79
17440	邳州	PMS_八义集仙庄村4#变	10	200	81
17441	邳州	八义集赵庄村郭前变	10	200	15
17442	邳州	八义集窑西商业区变	10	200	0
17443	邳州	PMS_八义集河涯村田场站变	10	400	210
17444	邳州	PMS_八义集单庄村河东变	10	200	39
17445	邳州	PMS_八义集张公村张西1#变	10	400	67
17446	邳州	PMS_八义集新民村新兴1#变	10	400	85
17447	邳州	八义集埝西村部变	10	160	5
17448	邳州	PMS_八义集新民村曹后1#变	10	315	109
17449	邳州	PMS_八义集新民村车站变	10	200	92
17450	邳州	PMS_八义集茆子村墩东变	10	250	74
17451	邳州	PMS_八义集车站村甸前变	10	200	36
17452	邳州	PMS_八义集车站村甸后变	10	400	120
17453	邳州	PMS_八义集石横村石东1#变	10	400	137
17454	邳州	PMS_八义集石横村部1#变	10	315	72
17455	邳州	PMS_八义集埝西村翟家电站变	10	200	104
17456	邳州	PMS_八义集车站村部1#变	10	200	88
17457	邳州	八义集耿庄村周家1#变	10	400	0
17458	邳州	PMS_八义集车站村陈楼站	10	200	65
17459	邳州	PMS_八义集车站村陈楼变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17460	邳州	PMS_八义集车站村新庄变	10	200	49
17461	邳州	PMS_八义集车站村周家队	10	400	214
17462	邳州	PMS_八义集埝西村王家变	10	200	89
17463	邳州	PMS_八义集耿庄村庙东1#变	10	400	99
17464	邳州	PMS_八义集耿庄村耿东1#变	10	200	13
17465	邳州	PMS_八义集耿庄村新庄变	10	250	0
17466	邳州	八义集街东村新庄变	10	200	138
17467	邳州	八义集街道2#变（老机械厂）	10	400	17
17468	邳州	PMS_八义集赵庄村部变（八一路东）	10	400	134
17469	邳州	PMS_八义集赵庄村郭后变	10	200	7
17470	邳州	PMS_八义集工业园区1#变	10	315	114
17471	邳州	PMS_八义集工业园区变	10	200	63
17472	邳州	八义集街东电站变	10	400	285
17473	邳州	八义集街道1#变（苏果超市）	10	400	75
17474	邳州	八义集街道5#变（卫生院）	10	400	0
17475	邳州	八义集新民村曹前1#变	10	250	50
17476	邳州	八义集埝西电站变	10	630	411
17477	邳州	PMS_八义集埝西村苗家变	10	200	38
17478	邳州	PMS_八义集枣园村四吴1#变	10	400	172
17479	邳州	八义集枣园村小耿庄1#变	10	250	160
17480	邳州	PMS_八义集谭洼村潘集变	10	250	48
17481	邳州	PMS_八义集埝西村石家变	10	200	59
17482	邳州	八义集茌子村茌东1#变	10	125	0
17483	邳州	PMS_八义集茌子村董家变	10	200	49
17484	邳州	PMS_八义集茌子村茌西变	10	315	177
17485	邳州	八义集枣园村枣南变	10	400	134
17486	邳州	PMS_八义集枣园村枣北变	10	315	108
17487	邳州	八义集枣园村耿楼1#变	10	400	125
17488	邳州	PMS_八义集粮山桥变	10	315	0
17489	邳州	PMS_八义集苗楼村部变	10	200	50
17490	邳州	PMS_八义集苗楼村前东变	10	400	153
17491	邳州	PMS_八义集谭洼村部1#变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17492	邳州	PMS_八义集谭洼东站变	10	200	54
17493	邳州	八义集张公村洪庄变	10	400	211
17494	邳州	PMS_八义集单庄村单前变	10	400	159
17495	邳州	八义集茌子村墩西1#变	10	100	0
17496	邳州	八义集茌子村墩中变	10	400	214
17497	邳州	八义集街道11#变（镇政府）	10	800	207
17498	邳州	八义集闫集村官庄变	10	315	146
17499	邳州	PMS_八义集工业园区2#变	10	400	197
17500	邳州	八义集街道9#变（树人小区）	10	315	0
17501	邳州	八义集黄山村4#变	10	400	194
17502	邳州	PMS_八义集石横村后西1#变	10	400	195
17503	邳州	PMS_八义集街道3#变（老农机站）	10	400	79
17504	邳州	八义集礼仪社区1变	10	400	320
17505	邳州	PMS_八义集工业园区3#变	10	200	137
17506	邳州	八义集设施厂变	10	400	127
17507	邳州	八义集单庄村单后变	10	125	0
17508	邳州	PMS_八义集赵庄村赵西1#变（桥头）	10	400	195
17509	邳州	PMS_八义集供电所变	10	200	52
17510	邳州	PMS_八义集张庄村吴桥变	10	200	61
17511	邳州	PMS_八义集街道7#变（派出所南）	10	630	219
17512	邳州	PMS_八义集耿庄村耿东2#变	10	200	1
17513	邳州	PMS_八义集埝西村孙家变	10	200	48
17514	邳州	八义集闫集村部2#变	10	315	78
17515	邳州	PMS_八义集佟庄村农科站2#变	10	200	18
17516	邳州	PMS_八义集张公村郭庄变	10	200	22
17517	邳州	PMS_八义集耿庄村庙东队2#变	10	400	147
17518	邳州	八义集石桥中学公变	10	315	98
17519	邳州	PMS_八义集街道12#变（小郭队）	10	200	42
17520	邳州	PMS_八义集街道13#变（建筑站）	10	400	139
17521	邳州	PMS_八义集街道16#变（老粮库）	10	400	175
17522	邳州	八义集汤海村汤庄3#变	10	200	0
17523	邳州	PMS_八义集苗楼村后西变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17524	邳州	PMS_八义集仙庄村一组变	10	400	58
17525	邳州	PMS_八义集李桥村前西变	10	200	8
17526	邳州	PMS_八义集街道15#变（街北队）	10	400	0
17527	邳州	PMS_八义集枣园村耿楼2#变	10	400	166
17528	邳州	PMS_八义集枣园村四吴2#变	10	400	116
17529	邳州	PMS_八义集张公村徐家2#变	10	400	194
17530	邳州	PMS_八义集工业园区4#变	10	400	178
17531	邳州	PMS_八义集枣园村小耿庄2#变	10	200	58
17532	邳州	八义集街道17#变（幼儿园西）	10	400	87
17533	邳州	PMS_八义集荃子村墩西2#变	10	400	161
17534	邳州	PMS_八义集荃子村荃东2#变	10	400	177
17535	邳州	PMS_八义集荃子村郑庄2#变	10	400	144
17536	邳州	PMS_八义集荣庄村2#变	10	400	182
17537	邳州	PMS_八义集谭洼村部2#变	10	400	164
17538	邳州	PMS_八义集山前村部2#变（村部北）	10	400	132
17539	邳州	PMS_八义集埝西村翟家变	10	400	191
17540	邳州	八义集埝西村埝西变	10	200	76
17541	邳州	PMS_八义集新民村曹后2#变	10	400	251
17542	邳州	PMS_八义集赵庄村赵西队3#变（圩西）	10	400	248
17543	邳州	PMS_八义集车站村句中变	10	400	83
17544	邳州	PMS_八义集车站前李东变	10	400	200
17545	邳州	PMS_八义集石横村部2#变	10	400	157
17546	邳州	PMS_八义集石横村石东2#变	10	400	111
17547	邳州	PMS_八义集佟庄村佟庄2#变	10	400	221
17548	邳州	PMS_八义集汤海村吕台2#变	10	400	228
17549	邳州	八义集石桥村半楼变	10	400	193
17550	邳州	PMS_八义集李桥村王林2#变	10	400	258
17551	邳州	PMS_八义集石山村后山2#变	10	400	192
17552	邳州	PMS_八义集石山村前山2#变	10	400	226
17553	邳州	PMS_八义集新民村新兴2#变	10	400	148
17554	邳州	PMS_八义集街道14#变（门前队）	10	400	145
17555	邳州	PMS_八义集埝西村蒋家变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17556	邳州	PMS_八义集赵庄村赵东变（赵东队）	10	400	64
17557	邳州	PMS_八义集街东村小姜变	10	400	0
17558	邳州	PMS_八义集耿庄村周家2#变	10	400	76
17559	邳州	PMS_八义集李桥村潘庄2#变	10	400	163
17560	邳州	PMS_八义集顺河村西梁2#变	10	400	163
17561	邳州	PMS_八义集张公村洪庄2#变	10	400	73
17562	邳州	PMS_八义集山前村山东2#变	10	400	185
17563	邳州	PMS_八义集张公村张西2#变	10	400	156
17564	邳州	PMS_八义集石桥街道5#变（村部后）	10	400	124
17565	邳州	PMS_八义集高桥村桥北2#变	10	400	158
17566	邳州	PMS_八义集张庄村竹山二组路东变	10	400	172
17567	邳州	PMS_八义集黄山村前井3#变	10	400	228
17568	邳州	PMS_八义集王庄村部2#变	10	400	164
17569	邳州	八义集石桥街道7#变（一组东）	10	630	384
17570	邳州	PMS_八义集黄山村四组变	10	400	229
17571	邳州	PMS_八义集河涯村后庄2#变	10	400	194
17572	邳州	PMS_八义集山后村孙庄变	10	400	137
17573	邳州	PMS_八义集河涯村河北2#变	10	400	137
17574	邳州	PMS_八义集山后村周楼2#变	10	400	203
17575	邳州	八义集高桥村腊条园2#变	10	400	145
17576	邳州	PMS_八义集高桥村陈台变	10	400	188
17577	邳州	PMS_八义集汤海村汤庄4#变	10	400	100
17578	邳州	八义集礼仪社区3变	10	400	180
17579	邳州	PMS_八义集石桥街道10#变（教堂）	10	400	179
17580	邳州	八义集街东村腾家3#变	10	160	0
17581	邳州	八义集窑西社区1#变	10	200	85
17582	邳州	八义集窑西社区3#变	10	200	102
17583	邳州	PMS_八义集耿庄村部变	10	400	125
17584	邳州	PMS_八义集山前村部3#变（圩后）	10	400	204
17585	邳州	PMS_八义集车站村河西变	10	400	226
17586	邳州	PMS_八义集车站前李西变	10	400	118
17587	邳州	PMS_八义集耿庄村庙东3#变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17588	邳州	PMS_八义集街道8#变（电信局）	10	400	10
17589	邳州	PMS_八义集窑西商业区2#变	10	400	179
17590	邳州	PMS_八义集车站村部2#变	10	400	97
17591	邳州	PMS_八义集石横村后西2#变	10	400	184
17592	邳州	PMS_八义集新民村曹前2#变	10	400	207
17593	邳州	PMS_八义集街东村腾家变	10	400	21
17594	邳州	PMS_八义集石桥街道2#变（中学北）	10	400	51
17595	邳州	PMS_八义集石桥街道12#变	10	400	37
17596	邳州	PMS_八义集李桥村部2#变	10	400	82
17597	邳州	PMS_八义集车站村甸前西变	10	400	118
17598	邳州	八义集石桥街道11#变	10	630	359
17599	邳州	八义集山前村窑东3#变	10	315	110
17600	邳州	PMS_八义集河涯李庄2#变	10	400	176
17601	邳州	PMS_八义集山前村吕圩2#变	10	400	198
17602	邳州	PMS_八义集山后阁西变	10	400	201
17603	邳州	八义集山前村山西2#变	10	400	116
17604	邳州	PMS_八义集单前2#变	10	400	132
17605	邳州	八义集单庄村单后2#变	10	200	51
17606	邳州	八义集茆子村墩中2#变	10	400	160
17607	邳州	八义集张公村郭庄2#变	10	400	138
17608	邳州	PMS_八义集街道21#变	10	400	68
17609	邳州	PMS_八义集周家村后翟2#变	10	400	237
17610	邳州	PMS_八义集前翟2#变	10	400	205
17611	邳州	PMS_八义集周家村周家2#变	10	400	183
17612	邳州	PMS_八义集闫集八组2#变	10	400	193
17613	邳州	PMS_八义集闫集村三组2#变	10	400	175
17614	邳州	PMS_八义集李桥村前东2#变	10	400	187
17615	邳州	PMS_八义集顺河村孙庄2#变	10	400	63
17616	邳州	PMS_八义集黄山村七组变	10	400	97
17617	邳州	PMS_八义集顺河村街道变	10	400	174
17618	邳州	PMS_八义集顺河村南门变	10	400	212
17619	邳州	八义集竹山四组2#变	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17620	邳州	PMS_八义集大墩村墩东2#变	10	400	179
17621	邳州	PMS_八义集赵庄村郭中3#变	10	400	176
17622	邳州	PMS_八义集闫集村部3#变	10	400	159
17623	邳州	PMS_八义集石山村陆山2#变	10	400	126
17624	邳州	PMS_八义集仙庄村部3#变	10	400	130
17625	邳州	PMS_八义集张庄村张西2#变	10	400	246
17626	邳州	PMS_八义集王庄前组2#变	10	400	138
17627	邳州	PMS_八义集顺河毛家2#变	10	400	159
17628	邳州	PMS_八义集山前村窑东4#变	10	400	140
17629	邳州	PMS_八义集埝西村南庄3#变	10	400	119
17630	邳州	PMS_八义集耿庄村庙东4#变	10	400	162
17631	邳州	PMS_八义集车站村陈楼站2#变	10	400	214
17632	邳州	PMS_八义集谭洼村部3#变	10	400	217
17633	邳州	八义集谭洼村潘集2#变	10	500	225
17634	邳州	PMS_八义集枣园村枣南2#变	10	400	156
17635	邳州	PMS_八义集车站村部3#变	10	400	243
17636	邳州	PMS_八义集大墩村6号变	10	400	152
17637	邳州	PMS_八义集枣园村耿楼3#变	10	400	216
17638	邳州	PMS_八义集赵庄村郭中2#变	10	400	134
17639	邳州	PMS_八义集河涯村部2#变	10	400	200
17640	邳州	PMS_八义集黄山村3队变	10	400	205
17641	邳州	PMS_八义集大墩村高庄2#变	10	400	208
17642	邳州	PMS_八义集顺河村12#变	10	400	212
17643	邳州	PMS_八义集王庄村8#变	10	400	149
17644	邳州	PMS_八义集黄山村山西变	10	400	154
17645	邳州	PMS_八义集大墩村8#变	10	400	231
17646	邳州	PMS_八义集王庄村7#变	10	400	219
17647	邳州	PMS_八义集山前村山东3#变	10	400	160
17648	邳州	PMS_八义集高桥村腊条园3#变	10	400	155
17649	邳州	PMS_八义集埝西村石家2#变	10	400	127
17650	邳州	PMS_八义集黄山村9#变	10	400	139
17651	邳州	PMS_八义集石桥街道13#变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17652	邳州	PMS_八义集高桥村腊条园4#变	10	400	171
17653	邳州	PMS_八义集河涯村粮沃2#变	10	400	211
17654	邳州	PMS_八义集苗楼村部2#变	10	400	177
17655	邳州	PMS_八义集苗楼后西2#变	10	400	207
17656	邳州	PMS_八义集埝西村4#变	10	400	150
17657	邳州	PMS_八义集车站村前李东2#变	10	400	219
17658	邳州	PMS_八义集高桥村桥南2#变	10	400	188
17659	邳州	PMS_八义集荃子村荃西2#变	10	400	232
17660	邳州	PMS_八义集荃子董家2#变	10	400	238
17661	邳州	PMS_八义集山后村山后队2#变	10	400	130
17662	邳州	PMS_八义集石横村部3#变	10	400	250
17663	邳州	PMS_八义集山后村桃园2#变	10	400	260
17664	邳州	八义集埝西村陶洼变	10	200	23
17665	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄村张庄2#综合变	10	200	67
17666	丰县	PMS_丰县欢口镇汪庄1#综合变	10	200	92
17667	丰县	PMS_丰县欢口镇沙刘庄1#综合变	10	200	73
17668	丰县	PMS_丰县欢口镇小李庄1#综合变	10	200	60
17669	丰县	PMS_丰县欢口镇李庙1#综合变	10	200	47
17670	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄4#综合变	10	200	48
17671	丰县	PMS_丰县欢口镇周路口1#综合变	10	400	178
17672	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄3#综合变	10	200	32
17673	丰县	丰县欢口镇烟庄2#综合变	10	400	212
17674	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路4#综合变	10	500	214
17675	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路9#综合变	10	500	249
17676	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路6#综合变	10	400	143
17677	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路7#综合变	10	800	383
17678	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路8#综合变	10	800	358
17679	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路4#综合变	10	400	258
17680	丰县	PMS_丰县欢口镇镇南1#综合变	10	400	212
17681	丰县	丰县欢口镇镇南2#综合变	10	400	211
17682	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路11#综合变	10	200	47
17683	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村6#综合变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17684	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村7#综合变	10	400	176
17685	丰县	PMS_丰县欢口镇徐楼3#综合变	10	200	85
17686	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口三队2#综合变	10	200	78
17687	丰县	PMS_丰县欢口镇霍庄1#综合变	10	200	30
17688	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼后3#变	10	200	64
17689	丰县	PMS_丰县欢口镇和事楼后2#变	10	200	38
17690	丰县	丰县欢口镇和事楼后4#综合变	10	400	200
17691	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄六队1#综合变	10	200	49
17692	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄六队2#综合变	10	200	26
17693	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园4#综合变	10	200	8
17694	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园5#综合变	10	200	88
17695	丰县	PMS_丰县欢口镇闫吴庄1#综合变	10	200	79
17696	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关5#综合变	10	200	1
17697	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关6#综合变	10	200	0
17698	丰县	丰县欢口镇司庄1#综合变	10	400	56
17699	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼4#综合变	10	200	124
17700	丰县	PMS_丰县欢口镇永安路1#综合变00	10	400	78
17701	丰县	PMS_丰县欢口镇于口村三关庙1#综合变	10	200	21
17702	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园1#综合变	10	200	34
17703	丰县	PMS_丰县欢口镇苇子园2#综合变	10	200	29
17704	丰县	PMS_丰县欢口镇高庙5#综合变	10	400	181
17705	丰县	PMS_丰县欢口镇卞庄一队1#综合变	10	200	124
17706	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口四队1#综合变	10	200	23
17707	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口五队1#综合变	10	200	42
17708	丰县	丰县欢口镇于口西1#变	10	200	108
17709	丰县	PMS_丰县欢口镇郭庄2#综合变	10	200	58
17710	丰县	PMS_丰县欢口镇郭庄3#综合变	10	200	22
17711	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄村刘大庄2#综合变	10	200	0
17712	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼一队1#综合变	10	200	0
17713	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼5#综合变	10	200	95
17714	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营小庄综合变	10	200	108
17715	丰县	PMS_丰县欢口镇北董庄3#综合变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17716	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村5#综合变	10	200	66
17717	丰县	PMS_丰县欢口镇董堂3#综合变	10	200	61
17718	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关2#变	10	200	101
17719	丰县	PMS_丰县欢口镇后大营2#综合变	10	200	51
17720	丰县	PMS_丰县欢口镇接神庙1#综合变	10	200	122
17721	丰县	PMS_丰县欢口镇西市场综合变	10	400	173
17722	丰县	PMS_丰县欢口镇永安路4#综合变	10	400	173
17723	丰县	PMS_丰县欢口镇祥瑞家园综合变	10	400	192
17724	丰县	丰县欢口镇于口东1#综合变	10	200	69
17725	丰县	PMS_丰县欢口镇镇南3#综合变	10	400	214
17726	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄二队1#综合变	10	400	186
17727	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼11号综合变	10	200	59
17728	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄一队4#综合变	10	400	223
17729	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路5#综合变	10	400	161
17730	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄四队2#综合变	10	400	256
17731	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄四号综合变	10	200	0
17732	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼8号综合变	10	400	226
17733	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路11#变主变	10	630	285
17734	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路10#变主变	10	630	204
17735	丰县	PMS_丰县欢口镇协和路12#综合变	10	500	187
17736	丰县	PMS_丰县欢口镇董庄西2号综合变	10	400	199
17737	丰县	PMS_丰县欢口镇雅馨路综合变	10	400	93
17738	丰县	PMS_丰县欢口镇学府嘉园综合变	10	400	191
17739	丰县	PMS_丰县欢口镇单楼新村5号综合变	10	400	227
17740	丰县	PMS_丰县欢口镇苏鲁边贸2#综合变	10	400	155
17741	丰县	PMS_丰县欢口镇凤翔小区综合变	10	400	199
17742	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼9#综合变	10	400	229
17743	丰县	PMS_丰县欢口镇司堂村8号综合变	10	200	77
17744	丰县	PMS_丰县欢口镇刘庄3#综合变	10	630	217
17745	丰县	PMS_丰县欢口镇祥和小区1号变	10	630	411
17746	丰县	丰县欢口镇司堂村九号综合变	10	100	80
17747	丰县	PMS_丰县欢口镇嘉利小区综合变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17748	丰县	丰县欢口镇财源小区综合变	10	250	90
17749	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世华庭小区综合变	10	630	314
17750	丰县	PMS_丰县欢口镇书香家园2号综合变	10	500	264
17751	丰县	PMS_丰县欢口镇锦城佳园综合变	10	630	356
17752	丰县	PMS_丰县欢口镇书香家园1号综合变	10	400	202
17753	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城5号综合变	10	250	117
17754	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城4号综合变	10	630	320
17755	丰县	PMS_丰县欢口镇汽配城2号综合变	10	630	329
17756	丰县	PMS_丰县欢口镇汽配城1号综合变	10	630	282
17757	丰县	PMS_丰县欢口镇苏鲁边贸3#综合变	10	400	186
17758	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城7号综合变	10	500	129
17759	丰县	PMS_丰县欢口镇阳光御景湾综合变	10	630	303
17760	丰县	PMS_丰县欢口镇苏鲁边贸1号综合变	10	630	226
17761	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城2号综合变	10	630	351
17762	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城3号综合变	10	630	194
17763	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村2号箱变	10	630	386
17764	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村5号箱变	10	630	319
17765	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村3号箱变	10	630	329
17766	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村6号箱变	10	630	309
17767	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村1号箱变	10	630	317
17768	丰县	PMS_欢口镇宋寨新村4号箱变	10	630	293
17769	丰县	PMS_丰县欢口镇育英家园1号箱变	10	400	106
17770	丰县	PMS_丰县欢口镇育英家园2号箱变	10	400	215
17771	丰县	PMS_丰县欢口镇祥和小区2号箱变（宋寨）	10	315	147
17772	丰县	PMS_丰县欢口镇祥和小区3号箱变（宋寨）	10	200	59
17773	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路7号综合变	10	200	28
17774	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路8号综合变	10	400	159
17775	丰县	PMS_丰县欢口镇盛世宇城1号综合变	10	400	147
17776	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路9号综合变	10	200	71
17777	丰县	PMS_丰县欢口镇祥龙路10号综合变	10	400	170
17778	丰县	PMS_丰县欢口镇刘庄4号综合变	10	400	320
17779	丰县	欢口镇祥龙家园9号配变	10	800	567

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17780	丰县	欢口镇祥龙家园10号配变	10	800	502
17781	丰县	欢口镇祥龙家园8号配变	10	800	474
17782	丰县	欢口镇聚欢新城1#配电室1#变	10	800	361
17783	丰县	欢口镇聚欢新城2#配电室2#变	10	800	406
17784	丰县	丰县欢口镇于堂北综合变	10	400	122
17785	丰县	丰县欢口镇南王庄北综合变	10	200	121
17786	丰县	丰县欢口镇凤凰路8#综合变	10	630	368
17787	丰县	丰县欢口镇邵庄综合变	10	400	137
17788	丰县	丰县欢口镇陈大庄东综合变	10	400	144
17789	丰县	丰县欢口镇李庄村综合变	10	400	172
17790	丰县	丰县欢口镇陈大庄工业区综合变	10	400	215
17791	丰县	丰县欢口镇魏庄西北变	10	400	316
17792	丰县	欢口镇常庄三队综合变	10	400	137
17793	丰县	欢口镇张庄1号综合变	10	400	135
17794	丰县	丰县欢口镇刘大庄综合变	10	400	214
17795	丰县	欢口镇霍庄东综合变	10	400	58
17796	丰县	丰县欢口镇史庄村中综合变	10	400	172
17797	丰县	丰县欢口镇郭庄1号综合变	10	400	0
17798	丰县	丰县欢口镇协和路5号变	10	630	168
17799	丰县	丰县欢口镇和事楼前1号综合变	10	400	167
17800	丰县	欢口镇祥和社区1号配变	10	800	545
17801	丰县	欢口镇祥和社区2号配变	10	800	389
17802	丰县	欢口镇锦绣佳苑综合变	10	400	108
17803	丰县	欢口镇水坑涯社区3号箱变	10	250	191
17804	丰县	欢口镇水坑涯社区1箱变	10	800	398
17805	丰县	欢口镇水坑涯社区2号箱变	10	800	402
17806	丰县	PMS_丰县欢口镇王河套南	10	400	116
17807	丰县	PMS_王沟镇惠庙变	10	200	41
17808	丰县	PMS_王沟镇蒋屯	10	200	16
17809	丰县	PMS_王沟镇张河西变	10	400	149
17810	丰县	PMS_王沟镇张河变	10	400	80
17811	丰县	PMS_王沟镇王仙桥西变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17812	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王仙桥中	10	400	260
17813	丰县	PMS_王沟镇王仙桥东变	10	400	56
17814	丰县	王沟街道东变	10	200	42
17815	丰县	王沟街道西综合变	10	400	0
17816	丰县	PMS_王沟镇邵楼变	10	400	87
17817	丰县	PMS_王沟镇韩庄	10	400	90
17818	丰县	PMS_王沟镇两合集北变	10	200	67
17819	丰县	PMS_王沟镇两合集南	10	200	34
17820	丰县	PMS_王沟镇两合集西	10	400	184
17821	丰县	王沟镇林屯南	10	200	72
17822	丰县	PMS_王沟新村北	10	400	108
17823	丰县	PMS_王沟镇张新庄变	10	400	214
17824	丰县	PMS_王沟镇五所楼变	10	400	242
17825	丰县	PMS_王沟镇前老观寺	10	400	99
17826	丰县	PMS_王沟镇丁庄变	10	400	150
17827	丰县	PMS_王沟赵庄西变	10	400	156
17828	丰县	王沟镇安庄变	10	400	50
17829	丰县	PMS_王沟镇刘平楼综合变	10	400	239
17830	丰县	PMS_王沟镇单楼村街道机关	10	400	201
17831	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村高庄东	10	200	0
17832	丰县	PMS_王沟镇杂坡地田楼西北	10	400	0
17833	丰县	PMS_王沟镇杂东变	10	400	0
17834	丰县	PMS_王沟镇苗城村苗城东北综合变	10	100	71
17835	丰县	PMS_王沟镇王沟村教办综合变	10	400	142
17836	丰县	PMS_王沟新村东	10	200	2
17837	丰县	PMS_王沟镇邵楼村邵楼东北	10	100	30
17838	丰县	PMS_王沟镇前刘集南	10	400	197
17839	丰县	PMS_王沟镇张王集村王集东北	10	400	97
17840	丰县	PMS_王沟西南综合变	10	200	26
17841	丰县	PMS_王沟镇春秋阁变	10	400	129
17842	丰县	PMS_王沟大队2变	10	400	134
17843	丰县	王沟镇孙寨变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17844	丰县	PMS_王沟镇韩楼变	10	200	99
17845	丰县	PMS_王沟镇张新庄东变	10	400	187
17846	丰县	PMS_王沟镇齐庄北	10	400	65
17847	丰县	PMS_王沟镇镇政府小区	10	630	83
17848	丰县	PMS_王沟镇陈庄村陈庄综合变	10	400	6
17849	丰县	PMS_王沟镇孙集东北	10	400	0
17850	丰县	PMS_王沟镇梁饭朋变	10	200	0
17851	丰县	PMS_王沟镇小杨庄西变	10	400	182
17852	丰县	PMS_王沟镇丁楼东变	10	400	90
17853	丰县	王沟镇丁楼村李庄变	10	400	138
17854	丰县	PMS_王沟镇周庄变	10	200	74
17855	丰县	王沟镇前赵楼变	10	400	283
17856	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚周口东变	10	400	265
17857	丰县	PMS_王沟镇周口南综合变	10	400	168
17858	丰县	王沟镇大杨庄变	10	400	175
17859	丰县	PMS_王沟镇单楼街道东	10	400	58
17860	丰县	PMS_王沟镇单楼街综合变	10	200	26
17861	丰县	PMS_王沟镇单楼西	10	400	3
17862	丰县	PMS_王沟镇单楼街道西	10	400	54
17863	丰县	王沟镇杂坡地村田楼西综合变	10	400	269
17864	丰县	PMS_王沟镇单楼南	10	400	194
17865	丰县	PMS_王沟镇刘电池韩庄	10	200	0
17866	丰县	PMS_王沟镇蒋老家北	10	400	80
17867	丰县	PMS_王沟镇刘菜园东	10	400	156
17868	丰县	PMS_王沟镇李庄东	10	200	0
17869	丰县	PMS_王沟镇李庄西	10	400	61
17870	丰县	PMS_王沟镇元寨村袁寨北朱庄	10	400	242
17871	丰县	PMS_王沟镇程集北变	10	400	232
17872	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集西庄	10	50	14
17873	丰县	PMS_王沟镇大杨庄张庄变	10	200	97
17874	丰县	PMS_王沟镇杨楼东	10	400	96
17875	丰县	PMS_王沟镇杨楼西	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17876	丰县	PMS_王沟镇苏河涯北	10	400	91
17877	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村赵河涯	10	400	206
17878	丰县	PMS_王沟镇高庄	10	400	114
17879	丰县	PMS_王沟镇单楼北	10	400	137
17880	丰县	PMS_王沟镇石洼西南	10	400	165
17881	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙北	10	400	216
17882	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙中	10	400	53
17883	丰县	PMS_王沟镇程集大队变	10	200	80
17884	丰县	PMS_王沟镇梁楼村袁油坊北朱庄	10	400	180
17885	丰县	PMS_王沟镇朱阁变	10	400	137
17886	丰县	PMS_王沟镇梁楼村袁油坊	10	400	130
17887	丰县	PMS_王沟镇王大庄村王楼变	10	400	196
17888	丰县	PMS_王沟镇蒋老家南	10	400	98
17889	丰县	PMS_王沟镇王堂变	10	400	116
17890	丰县	PMS_王沟镇王大庄西变	10	400	216
17891	丰县	PMS_王沟镇王大庄东变	10	400	156
17892	丰县	PMS_王沟镇王代楼变	10	400	130
17893	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村秦庄综合变	10	400	153
17894	丰县	PMS_王沟镇刘电池南	10	200	68
17895	丰县	PMS_王沟镇北蒋集	10	400	185
17896	丰县	PMS_王沟镇刘菜园	10	400	108
17897	丰县	王沟镇田楼北变	10	400	101
17898	丰县	PMS_王沟镇王半楼东变	10	400	122
17899	丰县	PMS_王沟镇王半楼西变	10	400	128
17900	丰县	PMS_王沟镇蒋河北	10	400	221
17901	丰县	PMS_王沟镇蒋河南变	10	400	209
17902	丰县	PMS_王沟镇刘元集陈庄变	10	200	93
17903	丰县	PMS_王沟镇单楼西南	10	400	110
17904	丰县	王沟镇单楼东南	10	200	0
17905	丰县	PMS_王沟镇曹楼张楼变	10	400	182
17906	丰县	PMS_王沟镇曹楼变	10	400	46
17907	丰县	PMS_王沟镇吕屯变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17908	丰县	PMS_王沟镇代楼东变	10	400	93
17909	丰县	PMS_王沟镇林屯变	10	400	215
17910	丰县	PMS_王沟镇刘小集西	10	200	96
17911	丰县	PMS_王沟镇刘小集东	10	200	28
17912	丰县	PMS_王沟镇赵庙变	10	400	227
17913	丰县	PMS_王沟镇杨楼变	10	200	74
17914	丰县	PMS_王沟镇107于庄变	10	200	32
17915	丰县	PMS_王沟镇李六村赵庄东综合变	10	400	216
17916	丰县	PMS_王沟镇曹西变	10	400	92
17917	丰县	PMS_王沟镇王小庄	10	400	208
17918	丰县	PMS_王沟镇渠楼	10	400	232
17919	邳州	PMS_八义集仙庄村部4#变	10	400	147
17920	丰县	PMS_王沟镇王大庄	10	400	171
17921	丰县	PMS_王沟镇石洼东变	10	400	56
17922	邳州	PMS_八义集新民村新兴3#变	10	400	179
17923	邳州	PMS_八义集赵庄村赵西4#变	10	400	243
17924	邳州	PMS_八义集赵庄村郭后2#变	10	400	230
17925	邳州	PMS_八义集耿庄村耿东3#变	10	400	200
17926	邳州	PMS_八义集埝西村孙家2#变	10	400	208
17927	邳州	八义集石山村金庄2#变	10	500	277
17928	邳州	PMS_八义集张庄村部2#变	10	400	231
17929	邳州	PMS_八义集茆子村墩东2#变	10	400	122
17930	邳州	八义集石山村后山 3#变	10	400	202
17931	邳州	PMS_八义集河涯村田场2#变	10	400	196
17932	邳州	PMS_八义集石桥街道14#变	10	400	128
17933	邳州	PMS_八义集闫集村十组2#变	10	400	249
17934	邳州	PMS_八义集车站村甸后队2#变	10	400	196
17935	邳州	PMS_八义集闫集村部4#变	10	400	225
17936	邳州	八义集单庄村单后3#变	10	400	200
17937	邳州	八义集街道18#变	10	400	0
17938	邳州	PMS_八义集石横村石东3#变	10	200	43
17939	邳州	PMS_八义集仙庄村李庄2#变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17940	邳州	PMS_八义集张庄村新庄2#变	10	400	195
17941	邳州	PMS_八义集张庄村吴桥2#变	10	400	164
17942	邳州	PMS_八义集佟庄村佟庄3#变	10	400	228
17943	邳州	PMS_八义集石桥街道16#变（东门3）	10	400	199
17944	邳州	PMS_八义集石桥街道15#变（街北）	10	400	177
17945	邳州	PMS_八义集汤海村吕台3#变	10	400	247
17946	邳州	PMS_八义集高桥村桥南3#变	10	400	253
17947	邳州	八义集枣园村枣南3#变	10	200	93
17948	邳州	八义集窑西商业区3#变	10	200	61
17949	邳州	八义集荃子村郑庄3#变	10	400	135
17950	邳州	PMS_八义集谭洼村部4#变	10	400	192
17951	邳州	PMS_八义集张庄村竹山二组3#变	10	400	218
17952	邳州	PMS_八义集街道19#变	10	400	117
17953	邳州	PMS_八义集高桥村腊条园前2#变	10	400	184
17954	邳州	PMS_八义集河涯村河北3#变	10	400	136
17955	邳州	PMS_八义集黄山村九组2#变	10	400	255
17956	邳州	PMS_八义集黄山村前井5#变	10	400	216
17957	邳州	PMS_八义集黄山村六组2#变	10	400	192
17958	邳州	PMS_八义集黄山村四组2#变	10	400	203
17959	邳州	PMS_八义集山后村山后队3#变	10	400	201
17960	邳州	八义集石桥街道17#变	10	500	352
17961	邳州	PMS_八义集王庄村西组2#变	10	400	136
17962	邳州	八义集顺河村杨台5#变	10	200	76
17963	邳州	PMS_八义集周家村后翟3#变	10	400	219
17964	邳州	PMS_八义集街道20#变	10	400	191
17965	邳州	PMS_八义集众安家园变	10	400	203
17966	邳州	PMS_八义集石山村前山3#变	10	200	98
17967	邳州	PMS_八义集街道22#变	10	630	183
17968	邳州	PMS_八义集山前村山东4#变	10	400	222
17969	邳州	PMS_八义集山前村山西3#变	10	400	183
17970	邳州	八义集礼仪社区2变	10	400	297
17971	邳州	PMS_八义集张公村洪庄3#变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17972	邳州	PMS_八义集埝西村石家3#变	10	400	183
17973	邳州	PMS_八义集苗楼村前东2#变	10	400	188
17974	邳州	PMS_八义集赵庄村部2#变	10	400	154
17975	邳州	PMS_八义集石横村后东变	10	400	136
17976	邳州	PMS_八义集仙庄村部1#变	10	400	119
17977	邳州	PMS_八义集张公村徐家变	10	400	147
17978	邳州	PMS_八义集王庄村五组变	10	400	132
17979	邳州	PMS_八义集张庄村部变	10	400	203
17980	邳州	PMS_八义集金色花园2#变	10	400	163
17981	邳州	PMS_八义集金色花园1#变	10	400	229
17982	邳州	PMS_八义集茆子村茆西3#变	10	200	77
17983	邳州	八义集高桥村桥北3#变	10	200	71
17984	邳州	PMS_八集镇清华园1#变	10	400	158
17985	邳州	PMS_八义集镇荣盛家园1#变	10	400	217
17986	邳州	PMS_八义集镇荣盛家园2#变	10	400	215
17987	邳州	PMS_八义集人家1#变	10	400	199
17988	邳州	PMS_八义集人家2#变	10	400	179
17989	邳州	PMS_汇智家园小区2#变	10	400	135
17990	邳州	PMS_汇智家园小区3#变	10	500	233
17991	邳州	PMS_汇智家园小区1#变	10	400	137
17992	邳州	PMS_八义集八一小区1#变	10	400	110
17993	邳州	PMS_八义集闫集村一组2#变	10	400	166
17994	邳州	PMS_八义集粮山桥2#变	10	400	186
17995	邳州	PMS_八义集山后村周楼3#变	10	400	132
17996	邳州	PMS_八义集荣庄村3#变	10	400	188
17997	邳州	PMS_八义集顺河村中鲍2#变	10	400	232
17998	邳州	PMS_八义集荣庄村4#变	10	400	174
17999	邳州	八义集山前村山西4#变	10	200	97
18000	邳州	PMS_八义集文昌苑1#变	10	500	208
18001	邳州	PMS_八义集文昌苑2#变	10	500	255
18002	邳州	八义集石山村山西变	10	200	87
18003	邳州	八义集礼仪社区4变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18004	邳州	八义集石横村石东4#变	10	400	233
18005	邳州	八义集山前村山东5#变	10	160	87
18006	邳州	PMS_八义集宏伟公寓变	10	400	192
18007	邳州	PMS_八义集闫集新区	10	630	375
18008	邳州	八义集省道1#变	10	200	122
18009	邳州	PMS_八义集佟庄村农科站3号变	10	400	242
18010	邳州	八义集车站礼仪小区1#变压器	10	630	278
18011	邳州	八义集镇南小区变	10	800	503
18012	邳州	八义集张公村郭庄3#变	10	400	270
18013	邳州	八义集街道23#变(计划办)	10	400	0
18014	邳州	八义集街道24#变（苏果南）	10	630	44
18015	邳州	八义集街道25#变（医院西）	10	400	211
18016	邳州	八义集高铁新区变	10	500	275
18017	邳州	八义集埝西村南庄2#变	10	315	79
18018	邳州	八义集汤海村汤庄2#变	10	200	0
18019	邳州	PMS_八义集仙庄村部2#变	10	400	160
18020	邳州	PMS_八义集顺河村街北变	10	200	82
18021	邳州	PMS_八义集黄山村前井2#变	10	200	95
18022	邳州	PMS_八路侯营五队变	10	200	49
18023	邳州	PMS_八路院墙后赵变	10	200	76
18024	邳州	八路院墙前赵变	10	500	238
18025	邳州	PMS_八路院墙钱庄变	10	200	32
18026	邳州	八路十店李楼变	10	400	248
18027	邳州	PMS_八路张圩杲西变	10	400	214
18028	邳州	PMS_八路南赵顾庄变	10	400	199
18029	邳州	八路兽医站变	10	160	15
18030	邳州	PMS_八路南赵三队变	10	400	144
18031	邳州	PMS_八路南赵吴园变	10	400	0
18032	邳州	PMS_八路张湾汪南变	10	200	45
18033	邳州	八路香卜李园头变	10	400	198
18034	邳州	八路香埠汪西变	10	400	132
18035	邳州	PMS_八路香埠徐南变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18036	邳州	PMS_八路香埠村部站变	10	400	204
18037	邳州	PMS_八路唐山桥东变	10	400	217
18038	邳州	PMS_八路香埠李庄变	10	315	24
18039	邳州	PMS_八路唐山1#村部变	10	200	31
18040	邳州	PMS_八路十店楼南变	10	400	204
18041	邳州	PMS_八路镇李巷村一队	10	400	88
18042	邳州	八路院墙胡庄变	10	400	215
18043	邳州	八路李巷村部变	10	400	86
18044	邳州	PMS_八路曹庄变	10	400	209
18045	邳州	PMS_八路钟庄刘东变	10	400	185
18046	邳州	八路香卜汪站变	10	80	29
18047	邳州	PMS_八路唐山后赵变	10	400	192
18048	邳州	八路唐山九姓变	10	400	167
18049	邳州	PMS_八路招贤九队变	10	400	249
18050	邳州	PMS_八路唐山前赵变	10	200	55
18051	邳州	PMS_八路李巷景点变	10	200	0
18052	邳州	PMS_八路山北花巷变	10	200	0
18053	邳州	八路山北五队变	10	400	141
18054	邳州	PMS_八路山北房顶变	10	200	51
18055	邳州	八路山北吴巷变	10	400	177
18056	邳州	PMS_八路钟庄孙庄变	10	400	234
18057	邳州	PMS_八路高滩村部变	10	400	231
18058	邳州	八路高滩杲堂变	10	630	331
18059	邳州	PMS_八路仲滩村部变	10	400	166
18060	邳州	PMS_八路十店张院墙变	10	400	63
18061	邳州	八路十店楼北变	10	400	162
18062	邳州	PMS_八路祠堂工业园变	10	200	111
18063	邳州	PMS_八路四队变	10	315	22
18064	邳州	八路供销社变	10	400	0
18065	邳州	八路幼儿园变	10	400	83
18066	邳州	八路供电所2#变	10	400	0
18067	邳州	PMS_八路招贤八队变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18068	邳州	PMS_八路招贤十三队变	10	200	66
18069	邳州	PMS_八路招贤十一队变	10	200	47
18070	邳州	PMS_八路招贤村部变	10	400	214
18071	邳州	八路招贤一队变	10	400	262
18072	邳州	PMS_八路唐山许庄变	10	400	227
18073	邳州	PMS_八路拔卜营村六队变	10	200	0
18074	邳州	PMS_八路拔卜营杜圩变	10	200	0
18075	邳州	八路拔卜营村部变	10	200	85
18076	邳州	PMS_八路祠堂村潘庄变	10	160	58
18077	邳州	八路祠堂村张海变	10	50	20
18078	邳州	PMS_八路临河徐庙变	10	200	0
18079	邳州	八路侯营村四队变	10	400	42
18080	邳州	PMS_八路侯营村张庄变	10	400	219
18081	邳州	PMS_八路侯营村六队变	10	400	150
18082	邳州	PMS_八路南赵村部配变	10	400	276
18083	邳州	PMS_八路刘集西新区变	10	400	250
18084	邳州	PMS_八路祠堂南站变	10	200	107
18085	邳州	PMS_八路祠堂新村8#变	10	400	168
18086	邳州	PMS_八路祠堂新村2#变	10	400	183
18087	邳州	PMS_八路祠堂新村1#变	10	400	142
18088	邳州	PMS_八路祠堂新村3#变	10	400	167
18089	邳州	八路供电所1#变	10	400	0
18090	邳州	PMS_八路张湾村部变	10	400	232
18091	邳州	八路临河村部变	10	200	0
18092	邳州	PMS_八路招贤前五队变	10	400	222
18093	邳州	八路街北新区东变	10	400	192
18094	邳州	PMS_八路街北新区西变	10	315	77
18095	邳州	PMS_八路唐山蔬菜大棚变	10	100	23
18096	邳州	PMS_八路杨庄村部变	10	400	181
18097	邳州	PMS_八路祠堂新村4#变	10	400	188
18098	邳州	PMS_八路祠堂新村5#变	10	400	152
18099	邳州	PMS_八路祠堂新村6#变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18100	邳州	PMS_八路祠堂新村7#变	10	400	163
18101	邳州	八路桃园变	10	200	87
18102	邳州	PMS_八路刘集单庄变	10	400	219
18103	邳州	PMS_八路侯营二队变	10	250	132
18104	邳州	PMS_八路刘集瓦房变	10	315	123
18105	邳州	PMS_八路刘集郭楼变	10	400	183
18106	邳州	PMS_八路杨前变	10	400	192
18107	邳州	八路镇综合服务中心变	10	400	108
18108	邳州	PMS_八路刘集村醋庄变	10	200	29
18109	邳州	PMS_八路刘集村后刘变	10	200	50
18110	邳州	PMS_八路刘集香店变	10	200	83
18111	邳州	PMS_八路刘集魏庄变	10	200	68
18112	邳州	八路李巷二队11#变	10	400	115
18113	邳州	八路南赵西李一队变	10	400	240
18114	邳州	PMS_八路张圩村杲东变	10	400	191
18115	邳州	PMS_八路张圩村圩东变	10	400	228
18116	邳州	PMS_八路张圩孙庄变	10	400	205
18117	邳州	PMS_八路张圩刘庄变	10	200	56
18118	邳州	八路八队变	10	400	148
18119	邳州	PMS_八路院墙村村部变14#变	10	200	86
18120	邳州	PMS_八路张圩村部变	10	200	78
18121	邳州	PMS_八路杨庄村高庄变	10	400	224
18122	邳州	PMS_八路高滩村周庄变	10	400	276
18123	邳州	PMS_八路钟庄钟庄变	10	400	228
18124	邳州	PMS_八路十店村部变	10	200	77
18125	邳州	PMS_八路南赵十三家变	10	400	223
18126	邳州	八路刘集桑庄变	10	400	217
18127	邳州	八路刘集杨房变	10	630	406
18128	邳州	PMS_八路侯营西二队变	10	400	126
18129	邳州	PMS_八路招贤六队变	10	400	249
18130	邳州	PMS_八路交管所变1#变	10	400	106
18131	邳州	PMS_八路棉花站变1#变	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18132	邳州	PMS_八路侯营五队2#变	10	400	231
18133	邳州	PMS_八路张湾前马2#变	10	400	172
18134	邳州	PMS_八路侯营村张庄2#变	10	400	167
18135	邳州	PMS_八路侯营村三队2#变	10	400	253
18136	邳州	PMS_八路侯营村三队1#变	10	400	189
18137	邳州	八路山北房顶2#变	10	200	40
18138	邳州	PMS_八路李巷村部2#变	10	400	95
18139	邳州	PMS_八路唐山村前赵2#变	10	400	175
18140	邳州	PMS_八路李巷村魏庄队2#变	10	400	214
18141	邳州	八路山北村王巷队1#变	10	400	219
18142	邳州	PMS_八路唐山许庄2#变	10	400	245
18143	邳州	PMS_八路高滩村小山2#变	10	400	192
18144	邳州	PMS_八路仲滩村部2#变	10	400	206
18145	邳州	八路院墙钱庄2#变	10	500	282
18146	邳州	PMS_八路钟庄孙庄2#变	10	400	195
18147	邳州	PMS_八路张圩村张庄1#变	10	400	160
18148	邳州	PMS_八路张圩村前张庄2#变	10	400	193
18149	邳州	PMS_八路供销社2#变	10	400	70
18150	邳州	PMS_八路镇东2#变	10	400	215
18151	邳州	PMS_八路招贤村二队2#变	10	400	202
18152	邳州	PMS_八路村桃元2#变	10	400	159
18153	邳州	PMS_八路祠堂新农村9#庄变	10	400	245
18154	邳州	PMS_八路高滩村部2#变	10	400	160
18155	邳州	PMS_八路曹庄2#变	10	400	203
18156	邳州	八路七队变	10	630	178
18157	邳州	PMS_八路招贤中五队2#变	10	400	227
18158	邳州	PMS_八路招贤六队2#变	10	400	188
18159	邳州	八路招贤十三队2#变	10	400	237
18160	邳州	八路招贤十一队2#变	10	200	108
18161	邳州	八路招贤四队2#变	10	400	262
18162	邳州	PMS_八路招贤三队2#变	10	400	215
18163	邳州	PMS_八路山北村花巷队2#变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18164	邳州	八路山北王巷2#南变	10	200	90
18165	邳州	PMS_八路15队2#变	10	400	144
18166	邳州	八路南赵顾庄2#变	10	500	240
18167	邳州	PMS_八路高滩村杲堂2#变	10	400	219
18168	邳州	PMS_八路杲西2#变	10	400	130
18169	邳州	PMS_八路院墙前赵2#变	10	400	248
18170	邳州	PMS_八路院墙小尧2#变	10	400	142
18171	邳州	PMS_八路高滩村刘东2#变	10	400	245
18172	邳州	PMS_八路张圩刘庄2#变	10	400	183
18173	邳州	PMS_八路张圩东2#变	10	400	135
18174	邳州	PMS_八路祠堂新村10#变	10	400	199
18175	邳州	PMS_八路祠堂新村11#变	10	400	148
18176	邳州	PMS_八路南赵三队2#变	10	400	182
18177	丰县	PMS_王沟镇石洼村	10	400	170
18178	丰县	PMS_王沟镇张月铺变	10	200	29
18179	丰县	PMS_王沟镇杂西变	10	200	0
18180	丰县	PMS_王沟镇张王集村朱庄变	10	400	172
18181	丰县	PMS_王沟镇张王集村赵庙变	10	400	167
18182	丰县	PMS_王沟镇宋元村沈井	10	400	94
18183	丰县	PMS_王沟镇前刘集东变	10	400	199
18184	丰县	PMS_王沟镇丁安	10	200	27
18185	丰县	PMS_王沟镇曹东	10	400	131
18186	丰县	PMS_王沟镇梁楼村后曹变	10	100	0
18187	丰县	PMS_王沟镇梁楼村前梁楼	10	400	178
18188	丰县	PMS_王沟镇梁楼村梁楼变	10	400	227
18189	丰县	PMS_王沟镇南蒋集变	10	400	130
18190	丰县	PMS_王沟镇许庙村王庄变	10	400	63
18191	丰县	PMS_王沟镇方屯变	10	400	111
18192	丰县	PMS_王沟镇苗城北	10	400	134
18193	丰县	PMS_王沟镇李六村前刘集北公变	10	400	153
18194	丰县	PMS_王沟镇前刘集中	10	400	152
18195	丰县	PMS_王沟镇曹庄变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18196	丰县	PMS_王沟镇西张庄变	10	400	157
18197	丰县	PMS_王沟镇张庄村北丁楼综合变	10	200	93
18198	丰县	PMS_王沟镇孙许庄东变	10	400	77
18199	丰县	PMS_王沟镇孙许庄中变	10	400	262
18200	丰县	PMS_王沟镇韩庄南变	10	200	93
18201	丰县	PMS_王沟镇蒋屯变	10	400	175
18202	丰县	PMS_王沟镇陈庄西变	10	400	175
18203	丰县	王沟镇蒋集西变	10	200	7
18204	丰县	PMS_王沟镇刘庄西	10	400	117
18205	丰县	PMS_王沟镇苏河涯南变	10	400	129
18206	丰县	PMS_王沟镇苗城东南	10	400	125
18207	丰县	PMS_王沟镇苗城南变	10	400	136
18208	丰县	PMS_王沟镇陈庄变	10	400	136
18209	丰县	PMS_王沟镇石洼北	10	200	83
18210	丰县	王沟镇石洼西	10	400	111
18211	丰县	PMS_王沟镇许庙村李楼变	10	200	56
18212	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙南变	10	400	205
18213	丰县	PMS_王沟镇张集变	10	400	40
18214	丰县	PMS_王沟镇韩庄东变	10	400	191
18215	丰县	PMS_王沟镇东张庄北变	10	400	0
18216	丰县	PMS_王沟镇张庄村周堂变	10	400	198
18217	丰县	PMS_王沟镇周堂南变	10	200	97
18218	丰县	王沟镇齐古同西	10	400	91
18219	丰县	PMS_王沟镇齐古同中	10	400	217
18220	丰县	PMS_王沟镇两合集东变	10	100	34
18221	丰县	PMS_王沟镇白腊元变	10	400	161
18222	丰县	PMS_王沟镇两合集村洪庄综合变	10	200	1
18223	丰县	PMS_王沟新村	10	400	120
18224	丰县	PMS_王沟镇黄庄变	10	200	75
18225	丰县	PMS_王沟镇小周庄变	10	200	43
18226	丰县	PMS_王沟镇周庄寨北变	10	400	238
18227	丰县	PMS_王沟镇河南岗变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18228	丰县	PMS_王沟镇袁庄变	10	400	246
18229	丰县	PMS_王沟镇代楼西变	10	400	167
18230	丰县	PMS_王沟镇宋元村王楼	10	400	195
18231	丰县	PMS_王沟镇后张新庄变	10	200	104
18232	丰县	PMS_王沟镇三十里庙北变	10	200	0
18233	丰县	PMS_王沟镇谢庄变	10	400	129
18234	丰县	PMS_王沟镇宋元村宋园北	10	400	137
18235	丰县	PMS_王沟镇宋元村宋园东	10	400	152
18236	丰县	PMS_王沟镇孙许庄陈集综合变	10	400	191
18237	丰县	PMS_王沟镇杨庄西变	10	400	152
18238	丰县	PMS_王沟镇前王老家变	10	400	180
18239	丰县	PMS_王沟镇李六西变	10	200	0
18240	丰县	PMS_王沟镇刘电池北	10	200	17
18241	丰县	PMS_王沟镇刘元集西变	10	200	0
18242	丰县	王沟镇杂坡地村田楼东北综合变	10	400	0
18243	丰县	PMS_王沟镇御秀园综合变	10	400	185
18244	丰县	PMS_王沟西公变	10	400	142
18245	丰县	王沟镇杂坡地村田楼小区5号综合变	10	400	199
18246	丰县	PMS_王沟镇刘大庄综合变	10	200	9
18247	丰县	PMS_王沟镇刘庄南公变	10	400	257
18248	丰县	PMS_王沟镇小杨庄东公变	10	200	94
18249	丰县	PMS_王沟镇朱河公变	10	200	40
18250	丰县	王沟镇后赵楼公变	10	200	102
18251	丰县	PMS_王沟镇周庄寨中	10	400	134
18252	丰县	PMS_王沟镇周庄寨南公变	10	200	0
18253	丰县	PMS_王沟镇蒋老家东南公变	10	400	69
18254	丰县	PMS_王沟镇花楼公变	10	200	24
18255	丰县	PMS_王沟镇刘元集公变	10	400	204
18256	丰县	PMS_王沟镇董庄公变	10	400	127
18257	丰县	PMS_王沟镇房庄公变	10	400	119
18258	丰县	PMS_王沟镇孙集中公变	10	200	64
18259	丰县	PMS_王沟镇孙油坊公变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18260	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集东北公变	10	200	14
18261	丰县	PMS_王沟镇阳光花园	10	400	181
18262	丰县	王沟镇前赵庄变	10	400	125
18263	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵庄变	10	400	134
18264	丰县	PMS_王沟镇曹楼村张庄变	10	200	10
18265	丰县	PMS_王沟镇刘大楼	10	200	4
18266	丰县	PMS_王沟镇曹楼村曹楼北综合变	10	400	157
18267	丰县	PMS_王沟镇许庙村王庄西	10	400	38
18268	丰县	PMS_王沟镇苗城东	10	400	166
18269	丰县	PMS_王沟镇锦绣家园	10	630	170
18270	丰县	王沟镇张王集村王集东变	10	400	208
18271	丰县	PMS_王沟镇王集北综合变	10	400	156
18272	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村周口南	10	400	188
18273	丰县	PMS_王沟镇王大庄村王大庄北变	10	200	23
18274	丰县	PMS_王沟镇程集村李胡集北变	10	400	95
18275	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村元寨东变	10	400	111
18276	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村元寨综合变	10	400	18
18277	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集北变	10	400	226
18278	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集新村变	10	400	113
18279	丰县	王沟镇单楼村孙集南变	10	400	135
18280	丰县	王沟镇刘菜园村北蒋集北变	10	400	117
18281	丰县	PMS_王沟镇刘电池村于庄变	10	400	158
18282	丰县	PMS_王沟镇王老家村胡庄变	10	400	254
18283	丰县	PMS_王沟镇王沟村加油站变	10	400	109
18284	丰县	PMS_王沟镇张庄村东张庄南变	10	400	0
18285	丰县	PMS_王沟镇曹楼村陈庄变	10	400	132
18286	丰县	PMS_王沟镇张庄村东张庄变	10	400	151
18287	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村代楼南变	10	400	21
18288	丰县	PMS_王沟镇刘元集村王庄变	10	400	0
18289	丰县	PMS_王沟镇刘元集村程庄变	10	400	185
18290	丰县	PMS_王沟镇两合集村齐胡同北变	10	200	38
18291	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村后老观寺	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18292	丰县	PMS_王沟镇石洼村齐庄变	10	400	163
18293	丰县	PMS_王沟镇单楼村马庄变	10	400	165
18294	丰县	PMS_王沟镇苗城村刘楼变	10	400	170
18295	丰县	PMS_王沟镇赵集村大队2综合变	10	200	2
18296	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村油桃园变	10	100	38
18297	丰县	PMS_王沟镇张王集村王集西北综合变	10	400	98
18298	丰县	王沟镇梁楼南综合变	10	400	146
18299	丰县	PMS_王沟镇李胡集西北老综合变	10	400	0
18300	丰县	PMS_王沟镇前刘集西北综合变	10	200	120
18301	丰县	PMS_王沟镇张集西公变	10	400	0
18302	丰县	PMS_王沟镇秀苑小区	10	500	53
18303	丰县	PMS_王沟河西2综合变	10	400	101
18304	丰县	PMS_王沟西2综合变	10	400	212
18305	丰县	PMS_王沟西1综合变	10	200	36
18306	丰县	PMS_王沟大队3综合变	10	400	57
18307	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼街道北综合变	10	400	0
18308	丰县	PMS_王沟镇单楼街道中综合变	10	400	147
18309	丰县	PMS_王沟单楼街道南综合变	10	200	0
18310	丰县	PMS_王沟镇王大庄西北综合变	10	400	157
18311	丰县	PMS_王沟镇北蒋集村北蒋集西综合变	10	400	136
18312	丰县	PMS_王沟镇刘菜园村北蒋集南综合变	10	200	3
18313	丰县	王沟镇孙集西南综合变	10	400	64
18314	丰县	王沟镇王大庄村王大庄西南综合变	10	200	67
18315	丰县	PMS_王沟镇前刘集东2综合变	10	400	138
18316	丰县	PMS_王沟镇前刘集中1综合变	10	400	169
18317	丰县	PMS_王沟镇石洼村中心小学综合变	10	400	25
18318	丰县	PMS_王沟镇刘菜园村李庄东2综合变	10	200	57
18319	丰县	PMS_王沟镇李庄西2综合变	10	200	0
18320	丰县	王沟镇袁油坊西综合变	10	400	176
18321	丰县	PMS_王沟镇前刘集东1综合变	10	400	226
18322	丰县	PMS_王沟镇梁楼村前梁楼南综合变	10	200	22
18323	丰县	PMS_王沟镇梁楼村后曹庙南综合变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18324	丰县	PMS_王沟镇刘元集村刘元集北综合变	10	400	154
18325	丰县	PMS_王沟镇刘元集村刘元集西南综合变	10	200	42
18326	丰县	PMS_王沟镇刘小集南综合变	10	200	0
18327	丰县	PMS_王沟镇刘元集西北综合变	10	200	0
18328	丰县	PMS_王沟镇刘元集村刘元集南综合变	10	200	4
18329	丰县	PMS_王沟镇刘小集村刘小集东北综合变	10	400	211
18330	丰县	PMS_王沟镇刘小集村刘小集西南综合变	10	400	189
18331	丰县	王沟镇刘小集村刘小集北综合变	10	400	213
18332	丰县	PMS_王沟镇李六村李六北综合变	10	200	80
18333	丰县	PMS_王沟镇王老家村杨庄北综合变	10	400	212
18334	丰县	王沟镇王大庄村王大庄东2综合变	10	400	173
18335	丰县	PMS_王沟镇丁楼村李庄南综合变	10	200	0
18336	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村大杨庄东综合变	10	400	151
18337	丰县	PMS_王沟镇石洼村石洼西北综合变	10	400	191
18338	丰县	PMS_王沟镇程集村李胡集东北综合变	10	400	225
18339	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村周庄寨张庄综合变	10	400	218
18340	丰县	PMS_王沟镇王沟村王沟西3综合变	10	200	55
18341	丰县	PMS_王沟镇梁楼村北朱庄北综合变	10	200	47
18342	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼新村1综合变1	10	200	12
18343	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼新村2综合变1	10	400	138
18344	丰县	王沟镇刘电池村于庄西综合变	10	400	135
18345	丰县	PMS_王沟镇曹楼村张楼2综合变	10	400	80
18346	丰县	PMS_王沟镇刘菜园村刘菜园北综合变	10	400	191
18347	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙南2#综合变	10	400	242
18348	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚周口西综合变	10	400	185
18349	丰县	PMS_王沟镇王沟街道东1变	10	400	76
18350	丰县	PMS_王沟镇两合集齐古同东北2#综合变	10	200	0
18351	丰县	PMS_王沟镇王集村朱庄西综合变	10	400	139
18352	丰县	PMS_王沟镇引河涯村曹庙西2#综合变	10	400	201
18353	丰县	PMS_王沟镇丁楼村丁楼西综合变	10	200	67
18354	丰县	PMS_王沟镇王老家村杨庄东	10	200	83
18355	丰县	PMS_王沟镇单楼西北2	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18356	丰县	PMS_王沟镇刘菜园村刘庄综合变	10	200	62
18357	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村蒋新庄综合变	10	400	228
18358	丰县	PMS_王沟镇刘电池村于庄北综合变	10	400	56
18359	丰县	PMS_王沟镇李六村赵庄北综合变	10	400	74
18360	丰县	PMS_王沟镇石洼村石洼中综合变	10	200	113
18361	丰县	PMS_王沟镇三十里庙中综合变	10	400	207
18362	丰县	王沟镇曹楼陈庄西综合变	10	400	162
18363	丰县	PMS_王沟镇杂坡地西北综合变	10	400	113
18364	丰县	PMS_王沟镇朱阁北综合变	10	400	123
18365	丰县	PMS_王沟镇王沟村供销新村综合变	10	630	326
18366	丰县	PMS_王沟镇刘电池村刘电池西综合变	10	400	213
18367	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集南综合变	10	200	15
18368	丰县	PMS_王沟赵河涯2综合变	10	400	169
18369	丰县	PMS_王沟镇王老家村后王老家综合变	10	400	165
18370	丰县	王沟镇单楼村单楼西北1公变	10	400	178
18371	丰县	PMS_王沟镇两合集村齐古同东北综合变	10	200	66
18372	丰县	PMS_王沟镇王沟村王沟大队4综合变	10	200	37
18373	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村张河东综合变	10	200	30
18374	丰县	PMS_王沟镇孙集东综合变	10	400	54
18375	丰县	PMS_王沟镇程集村程集西综合变	10	400	240
18376	丰县	PMS_王沟镇刘电池村程庄综合变	10	400	115
18377	丰县	PMS_王沟镇王沟村春秋阁西北综合变	10	400	206
18378	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村蒋河西综合变	10	400	102
18379	丰县	PMS_王沟镇张王集村王集南综合变	10	400	248
18380	丰县	PMS_王沟镇程集村程集三队综合变	10	400	124
18381	丰县	PMS_王沟镇农贸市场2#综合变	10	400	177
18382	丰县	PMS_王沟镇农贸市场3#综合变	10	400	255
18383	丰县	PMS_王沟镇农贸市场4#综合变	10	400	197
18384	丰县	PMS_王沟镇程集北1综合变	10	400	142
18385	丰县	PMS_王沟镇苗城村苗城北2综合变	10	400	47
18386	丰县	王沟镇王沟村农贸市场1综合变	10	100	12
18387	丰县	PMS_王沟镇引河涯村胡庙综合变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18388	丰县	PMS_王沟镇引河涯村渠楼南综合变	10	400	256
18389	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王仙桥西南综合变	10	400	120
18390	丰县	王沟镇渠楼北综合变	10	400	22
18391	丰县	PMS_王沟镇杂坡地村张药铺西综合变	10	400	252
18392	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼中综合变	10	400	85
18393	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王半楼东北综合变	10	400	111
18394	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王半楼东南综合变	10	400	184
18395	丰县	PMS_王沟镇丁楼村前赵楼南综合变	10	400	166
18396	丰县	PMS_王沟镇赵集村杨洼综合变	10	400	205
18397	丰县	PMS_王沟镇丁楼村小杨庄中综合变	10	400	153
18398	丰县	PMS_王沟镇丁楼村周庄西综合变	10	400	206
18399	丰县	PMS_王沟镇杂坡地村田楼小区3综合变	10	400	257
18400	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村周庄寨西综合变	10	400	187
18401	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村前刘庄综合变	10	400	188
18402	丰县	PMS_王沟镇单楼村孙集张庄综合变	10	400	128
18403	丰县	PMS_王沟镇单楼村孙集东北2综合变	10	400	200
18404	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村袁庄南综合变	10	400	157
18405	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村袁庄西综合变	10	400	232
18406	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村张河中综合变	10	400	153
18407	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王半楼东1综合变	10	400	115
18408	丰县	王沟镇石洼村齐庄南综合变	10	400	179
18409	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村蒋老家东南1综合变	10	400	181
18410	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村周口中综合变	10	400	176
18411	丰县	PMS_王沟镇引河涯村王小庄东综合变	10	400	84
18412	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集北2综合变	10	400	73
18413	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集北3综合变	10	400	174
18414	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村王堂东综合变	10	400	203
18415	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集东北3综合变	10	400	141
18416	丰县	PMS_王沟镇刘电池村邵庄综合变	10	400	192
18417	丰县	PMS_王沟镇引河涯村曹庙东2#综合变	10	400	235
18418	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村蒋老家东南2综合变	10	400	180
18419	丰县	PMS_王沟镇苗城村前孔屯综合变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18420	丰县	PMS_王沟镇王大庄村王大庄北2综合变	10	200	0
18421	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王半楼中综合变	10	400	189
18422	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村王堂中综合变	10	400	154
18423	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村周庄寨东综合变	10	400	158
18424	丰县	PMS_王沟镇蒋老家村蒋老家西南综合变	10	400	221
18425	丰县	PMS_王沟镇程集村李胡集西综合变	10	400	168
18426	丰县	PMS_王沟镇许庙村李楼南综合变	10	400	221
18427	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村蒋河中综合变	10	400	162
18428	丰县	PMS_王沟镇许庙村李楼北综合变	10	400	112
18429	丰县	PMS_王沟镇两合集村两合集西南综合变	10	400	152
18430	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村惠庙张庄西综合变	10	400	134
18431	丰县	PMS_王沟镇程集村程集2综合变	10	400	254
18432	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙西综合变	10	400	17
18433	邳州	PMS_八路祠堂新村12#变	10	400	279
18434	邳州	PMS_八路徐洪河3#桥南变	10	100	64
18435	邳州	PMS_八路徐洪河4#桥北变	10	100	52
18436	邳州	PMS_八路侯营村10#变	10	50	6
18437	邳州	PMS_八路侯营村六队2#变	10	400	130
18438	邳州	PMS_八路香埠村花庄2#变	10	400	148
18439	邳州	PMS_八路香埠村李庄2#变	10	400	177
18440	邳州	PMS_八路李巷一队2#变	10	400	7
18441	邳州	八路香卜李园头2#变	10	200	24
18442	邳州	PMS_八路香埠村汪东2#变	10	400	211
18443	邳州	PMS_八路村张湾汪南2#变	10	400	181
18444	邳州	PMS_八路南赵吴园2#变	10	400	262
18445	邳州	PMS_八路十店村李楼2#变	10	400	226
18446	邳州	八路十店村楼南2#变	10	200	35
18447	邳州	PMS_八路十店村院墙2#变	10	400	58
18448	邳州	PMS_八路院墙村杨前2#变	10	400	173
18449	邳州	PMS_八路2号桥花卉园2#变	10	400	261
18450	邳州	八路南赵西李一队2号变	10	630	360
18451	邳州	PMS_八路西李二队2号变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18452	邳州	PMS_八路村十一队变	10	400	245
18453	邳州	八路刘集后刘2#变	10	630	275
18454	邳州	PMS_八路高滩村郭庄变	10	400	236
18455	邳州	八路李巷村三队配变	10	400	185
18456	邳州	八路五队变	10	400	165
18457	邳州	PMS_八路刘集村魏庄2#变	10	400	235
18458	邳州	八路刘集村杨房2#变	10	400	252
18459	邳州	PMS_八路侯营村四队2#变	10	400	39
18460	邳州	PMS_八路车站变	10	400	117
18461	邳州	八路工业园变	10	400	246
18462	邳州	PMS_八路侯营村一队变	10	400	142
18463	邳州	八路刘集电商服务中心变	10	400	280
18464	邳州	八路2号桥花卉园变	10	630	193
18465	邳州	PMS_八路镇高滩村仲滩变	10	400	215
18466	邳州	PMS_八路镇刘集青青农场变	10	400	292
18467	邳州	八路镇盛世佳园变	10	400	78
18468	邳州	PMS_八路十店2号桥南变	10	400	50
18469	邳州	八路景瑞小区1#变	10	400	142
18470	邳州	八路房顶3#变	10	200	22
18471	邳州	八路山北五队2号变	10	400	301
18472	邳州	PMS_八路山北花巷3号变	10	400	270
18473	邳州	PMS_八路街北变	10	400	5
18474	邳州	八路八意华府1#变	10	400	122
18475	邳州	八路八意华府2#变	10	400	172
18476	邳州	八路一号桥南变	10	250	96
18477	邳州	PMS_八路祠堂新村13#变	10	400	210
18478	邳州	八路刘集农业园区4#变	10	400	307
18479	邳州	八路香埠村周庄站变	10	200	58
18480	邳州	八路刘集丰产沟站变	10	50	23
18481	邳州	八路香埠村花庄站变	10	50	4
18482	邳州	八路招贤一队2号变	10	400	250
18483	邳州	八路四队2#变	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18484	邳州	八路南赵西李二队变	10	400	205
18485	邳州	八路香埠汪西2#变	10	400	224
18486	邳州	八路香埠村汪东变	10	400	240
18487	邳州	八路李巷村部3号变	10	200	7
18488	邳州	八路临河油坊变	10	400	208
18489	邳州	八路张湾前马变	10	200	75
18490	邳州	八路南赵西李一队1号变	10	400	216
18491	邳州	八路刘集桑庄2#变	10	400	48
18492	邳州	八路徐洪河一号桥变	10	30	0
18493	邳州	八路唐山九姓2#变	10	400	213
18494	邳州	八路中学变	10	400	140
18495	邳州	八路中心小学变	10	400	46
18496	邳州	八路唐山许庄3#变	10	400	168
18497	邳州	八路镇北加油站变	10	400	0
18498	邳州	八路山水佳苑5箱变1变压器	10	630	339
18499	邳州	八路山水佳苑2箱变1变压器	10	630	390
18500	邳州	八路山水佳苑4箱变1变压器	10	630	384
18501	邳州	八路山水佳苑6箱变1变压器	10	630	348
18502	邳州	八路山水佳苑3箱变1变压器	10	630	352
18503	邳州	八路山水佳苑1箱变1变压器	10	630	402
18504	邳州	PMS 占城白山村部变	10	200	91
18505	邳州	占城许集村1#青年路变	10	200	69
18506	邳州	PMS 占城李元农业示范园变	10	100	30
18507	邳州	PMS 占城街道七号变	10	630	58
18508	邳州	PMS 占城罗城西台变	10	200	45
18509	邳州	占城李元周庄变	10	400	311
18510	邳州	PMS 占城陈庄村东台变	10	400	188
18511	邳州	PMS 占城罗城渔场变	10	315	204
18512	邳州	占城街道一号变	10	630	92
18513	邳州	占城塘坊变	10	400	252
18514	邳州	PMS 占城魏楼村西台变	10	200	25
18515	邳州	占城邵庄东冯变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18516	邳州	PMS_占城李元顾赵变	10	200	77
18517	邳州	占城李元村屈庄变	10	400	268
18518	邳州	PMS_占城李元村变	10	200	72
18519	邳州	占城进德王庄变	10	400	175
18520	邳州	占城进德村部南变	10	400	184
18521	邳州	占城高集西张变	10	400	155
18522	邳州	占城陵胡炮楼变	10	400	208
18523	邳州	占城高集协西变	10	500	185
18524	邳州	PMS_占城高集东台变	10	250	89
18525	邳州	占城陵胡村胡井变	10	400	289
18526	邳州	PMS_占城陵胡魏台变	10	200	25
18527	邳州	占城陵胡彭湖变	10	200	47
18528	邳州	PMS_占城许集王党变	10	200	94
18529	邳州	PMS_占城陵胡鲍庄变	10	400	118
18530	邳州	PMS_占城许集河崖变	10	200	109
18531	邳州	PMS_占城许集徐庄变	10	200	113
18532	邳州	占城许集朱庄变	10	200	111
18533	邳州	PMS_占城许集盘龙集变	10	400	238
18534	邳州	PMS_占城许集张铁炉变	10	200	51
18535	邳州	占城许集老庄变	10	400	87
18536	邳州	PMS_占城政府机关变	10	250	100
18537	邳州	占城后园西变	10	400	190
18538	邳州	占城后园东变	10	400	179
18539	邳州	占城小山村袁庄变	10	400	185
18540	邳州	占城小山村李瓦变	10	400	223
18541	邳州	占城小山东台变	10	160	12
18542	邳州	占城小山村西台变	10	200	64
18543	邳州	PMS_占城邵庄变	10	200	34
18544	邳州	PMS_占城王楼赵庄变	10	200	62
18545	邳州	PMS_占城王楼中台变	10	160	48
18546	邳州	PMS_占城刘庄工区项庄变	10	200	54
18547	邳州	占城白山夏园变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18548	邳州	PMS_占城占东北台变	10	200	3
18549	邳州	占城占东北站变	10	200	49
18550	邳州	占城占东南台变	10	400	183
18551	邳州	占城进德新城变	10	200	79
18552	邳州	PMS_占城刘庄工区变	10	400	173
18553	邳州	PMS_占城陆井街道二号变	10	160	51
18554	邳州	占城许集刘庄南台变	10	80	13
18555	邳州	占城高集西张南台变	10	315	174
18556	邳州	PMS_占城庞口村东台变	10	100	0
18557	邳州	PMS_占城街道六号变	10	400	147
18558	邳州	占城街道四号变	10	400	309
18559	邳州	占城高集1#教堂变	10	100	67
18560	邳州	PMS_占城魏楼村部变	10	200	87
18561	邳州	PMS_占城街道二号变	10	400	138
18562	邳州	PMS_占城街道三号变	10	400	61
18563	邳州	占城占西变	10	400	177
18564	邳州	PMS_占城罗城东台变	10	200	96
18565	邳州	占城罗城贾元变	10	400	147
18566	邳州	PMS_占城罗城杭山变	10	200	3
18567	邳州	PMS_占城罗城高庄变	10	200	61
18568	邳州	占城罗城刘庄变	10	400	213
18569	邳州	PMS_占城占西井灌三号变	10	200	44
18570	邳州	占城石匣村禾庄变	10	250	69
18571	邳州	PMS_占城石匣村东台变	10	200	87
18572	邳州	PMS_占城陆井工区变	10	400	253
18573	邳州	占城李元周庄东变	10	200	111
18574	邳州	PMS_占城汪庄工区变	10	200	14
18575	邳州	占城甘山杨庙变	10	400	197
18576	邳州	PMS_占城山上工区变	10	200	0
18577	邳州	PMS_占城山上杨庄变	10	250	165
18578	邳州	PMS_占城沟北工区变	10	200	0
18579	邳州	PMS_占城甘山村西甘变	10	100	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18580	邳州	PMS_占城毛山前东变	10	200	78
18581	邳州	PMS_占城毛山南门变	10	200	85
18582	邳州	PMS_占城毛山魏庄变	10	400	246
18583	邳州	占城毛山村部西变	10	200	105
18584	邳州	PMS_占城汪庄工区村部变	10	160	87
18585	邳州	占城白山东白变	10	500	255
18586	邳州	PMS_占城沟北新兴变	10	200	48
18587	邳州	PMS_占城中学小区变	10	400	201
18588	邳州	占城许集道庄变	10	400	198
18589	邳州	占城高集胡庄变	10	400	194
18590	邳州	PMS_占城许集郭宋变	10	200	22
18591	邳州	占城占东小区变	10	400	143
18592	邳州	PMS_占城许集刘庄变	10	200	23
18593	邳州	占城占西东台变	10	400	107
18594	邳州	占城街道九号变	10	630	263
18595	邳州	PMS_占城石匣林南变	10	200	14
18596	邳州	占城石匣村部北变	10	400	232
18597	邳州	PMS_占城王楼南台变	10	200	19
18598	邳州	占城王楼赵庄北台变	10	400	171
18599	邳州	PMS_占城高集村街西变	10	400	213
18600	邳州	占城高集协南变	10	400	137
18601	邳州	PMS_占城沟北工区村部变	10	200	36
18602	邳州	PMS_占城邵庄东台变	10	200	0
18603	邳州	PMS_占城石匣新村部变	10	200	25
18604	邳州	PMS_占城李元吴庄变	10	200	150
18605	邳州	PMS_占城陈庄三队变	10	200	19
18606	邳州	PMS_占城陈庄村八队变	10	400	208
18607	邳州	PMS_占城毛山洪党变	10	400	129
18608	邳州	PMS_占城陆井街道一号变	10	400	153
18609	邳州	占城白山村西白变	10	500	208
18610	邳州	PMS_占城进德村部北变	10	400	229
18611	邳州	PMS_占城塘坊东变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18612	邳州	PMS_占城街道八号变	10	400	190
18613	邳州	PMS_占城政府机关北变	10	400	175
18614	邳州	PMS_占城毛山前西变	10	400	159
18615	邳州	PMS_占城圣昌花园1#变	10	400	177
18616	邳州	PMS_占城圣昌花园2#变	10	400	129
18617	邳州	占城村占东西台变	10	630	181
18618	邳州	PMS_占城许集老庄东台变	10	400	215
18619	邳州	PMS_占城高集村二队变	10	400	15
18620	邳州	PMS_占城村村部变	10	400	5
18621	邳州	PMS_占城陆井街道五号变	10	400	169
18622	邳州	PMS_占城毛山南门北变	10	400	236
18623	邳州	占城毛山望山西变	10	500	302
18624	邳州	PMS_占城陆井工区北台变	10	400	212
18625	邳州	PMS_占城毛山村张巷西变	10	400	101
18626	邳州	PMS_占城甘山庞口北变	10	400	170
18627	邳州	PMS_占城陵胡村部西变	10	400	69
18628	邳州	PMS_占城陵胡胡井北变	10	400	182
18629	邳州	PMS_占城陵胡张庄北变	10	400	83
18630	邳州	PMS_占城陈庄南冯路东台变	10	400	159
18631	邳州	PMS_占城魏楼村王庄变	10	400	267
18632	邳州	占城后园西北变	10	400	136
18633	邳州	PMS_占城魏楼双井西变	10	400	186
18634	邳州	PMS_占城村东冯西变	10	400	104
18635	邳州	PMS_占城陈庄东三队变	10	400	100
18636	邳州	PMS_占城村邵庄前东变	10	400	114
18637	邳州	PMS_占城白山村一队变	10	400	91
18638	邳州	PMS_占城罗城村村部变	10	400	114
18639	邳州	PMS_占城东甘西台变	10	400	112
18640	邳州	PMS_占城魏楼村西台南变	10	400	161
18641	邳州	PMS_占城王楼村赵庄西变	10	400	220
18642	邳州	PMS_占城王楼村西台变	10	400	142
18643	邳州	PMS_占城石匣村马巷南变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18644	邳州	PMS_占城魏楼村部西变	10	400	119
18645	邳州	占城村占西北变	10	400	116
18646	邳州	占城小山村东台北变	10	400	237
18647	邳州	PMS_占城高集村西张北变	10	400	198
18648	邳州	PMS_占城陵胡村炮楼西变	10	400	218
18649	邳州	PMS_占城许集村朱庄南变	10	400	176
18650	邳州	PMS_占城沟北工区东变	10	400	137
18651	邳州	PMS_占城许集村王党南变	10	400	170
18652	邳州	PMS_占城罗城村东台南变	10	400	118
18653	邳州	PMS_占城罗城村杭山南变	10	400	156
18654	邳州	PMS_占城石匣村林南西南变	10	400	157
18655	邳州	PMS_占城陆井街道西南变	10	400	111
18656	邳州	PMS_占城进德村村部东变	10	400	156
18657	邳州	PMS_占城进德村田庄西变	10	400	167
18658	邳州	占城李元村董庄变	10	200	121
18659	邳州	PMS_占城李元村赵庄变	10	400	124
18660	邳州	占城李元村周庄西变	10	200	125
18661	邳州	PMS_占城陆井工区南变	10	400	167
18662	邳州	PMS_占城山上工区东变	10	400	205
18663	邳州	PMS_占城毛山魏庄南变	10	400	224
18664	邳州	PMS_占城毛山望山北变	10	400	219
18665	邳州	PMS_占城甘山村东甘东变	10	400	234
18666	邳州	PMS_占城陈庄东台西变	10	400	216
18667	邳州	PMS_占城街道11#变	10	400	71
18668	邳州	占城小山西台东北变	10	400	91
18669	邳州	PMS_占城李元屈庄西变	10	400	183
18670	邳州	PMS_占城许集村道庄东变	10	400	221
18671	邳州	PMS_占城汪庄工区西变	10	400	59
18672	邳州	PMS_占城白山夏元东变	10	400	257
18673	邳州	PMS_占城甘山西甘南变	10	400	79
18674	邳州	PMS_占城石匣村部东变	10	400	124
18675	邳州	PMS_占城石匣村东台西变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18676	邳州	占城小山谢庄变	10	400	200
18677	邳州	占城小山李瓦北变	10	200	3
18678	邳州	PMS_占城高集后台西变	10	400	220
18679	邳州	PMS_占城陵胡单庄东变	10	400	159
18680	邳州	占城陵胡张庄南变	10	200	33
18681	邳州	PMS_占城山上石屋寺西变	10	400	243
18682	邳州	PMS_占城许集河涯西变	10	400	214
18683	邳州	占城街道5#变	10	400	26
18684	邳州	PMS_占城毛山南门南变	10	400	230
18685	邳州	PMS_占城毛山洪党南变	10	400	162
18686	邳州	PMS_占城陵胡村部北变	10	400	186
18687	邳州	PMS_占城陵胡村部西北变	10	400	220
18688	邳州	PMS_占城进德新城东变	10	400	209
18689	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村孙许庄西综合变	10	400	154
18690	丰县	PMS_王沟镇蒋屯村南蒋集中综合变	10	400	244
18691	丰县	PMS_王沟镇程集村李胡集南综合变	10	400	0
18692	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村孙油坊南综合变	10	400	222
18693	丰县	PMS_王沟镇王老家村胡庄2#综合变	10	400	216
18694	丰县	PMS_王沟镇张蒋河村张河南综合变	10	400	151
18695	丰县	PMS_王沟镇张庄村韩庄北综合变	10	400	172
18696	丰县	PMS_王沟镇曹楼村曹楼中综合变	10	400	265
18697	丰县	PMS_王沟镇王半楼村王仙桥东北综合变	10	400	59
18698	丰县	PMS_王沟镇单楼村孙集西北综合变	10	400	229
18699	丰县	PMS_王沟镇邵楼村张新庄南综合变	10	400	110
18700	丰县	PMS_王沟镇蒋屯村南蒋集东北综合变	10	400	218
18701	丰县	PMS_王沟镇王沟村森鑫花园综合变	10	400	236
18702	丰县	PMS_王沟镇引河涯村引河涯综合变	10	200	44
18703	丰县	PMS_王沟镇周庄寨村陈大庄综合变	10	400	215
18704	丰县	PMS_王沟镇王沟村河西3综合变	10	400	193
18705	丰县	王沟镇杂坡地村田楼4#综合变	10	400	94
18706	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集南2#综合变	10	400	183
18707	丰县	PMS_王沟镇赵集村赵集南1#综合变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18708	丰县	PMS_王沟镇苗城村刘楼南综合变	10	400	218
18709	丰县	PMS_王沟镇许庙村王庄东综合变	10	400	145
18710	丰县	PMS_王沟镇梁饭棚村周口中2综合变	10	400	210
18711	丰县	PMS_王沟镇程集村程集东北综合变	10	400	232
18712	丰县	PMS_王沟镇王大庄村后赵楼南综合变	10	400	232
18713	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村小陈庄综合变	10	400	224
18714	丰县	王沟镇刘菜园村刘菜园中综合变	10	400	197
18715	丰县	王沟镇邵楼村邵楼社区综合变	10	400	168
18716	丰县	王沟镇单楼村孙集东南综合变	10	200	0
18717	丰县	PMS_王沟镇张庄村东张庄中综合变	10	400	150
18718	丰县	王沟镇李六村刘庄北综合变	10	400	203
18719	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙北2综合变	10	400	176
18720	丰县	王沟镇赵集村王楼南综合变	10	400	183
18721	丰县	王沟镇刘小集村后老关寺东综合变	10	400	189
18722	丰县	PMS_王沟镇许庙村许庙中2综合变	10	400	190
18723	丰县	王沟镇梁楼村袁油坊东综合变	10	400	0
18724	丰县	王沟镇王老家村王老家南综合变	10	400	144
18725	丰县	王沟镇王沟村河西4综合变	10	400	127
18726	丰县	PMS_王沟镇两合集村白蜡元北综合变	10	400	181
18727	丰县	王沟镇邵楼村邵楼中综合变	10	400	51
18728	丰县	王沟镇刘元集村刘大楼西综合变	10	400	158
18729	丰县	王沟镇程集村李胡集西南综合变	10	400	113
18730	丰县	王沟镇王老家村老观寺北综合变	10	400	187
18731	丰县	王沟镇王老家村王老家北综合变	10	400	264
18732	丰县	PMS_王沟镇两合集新村1号	10	400	82
18733	丰县	PMS_王沟镇两合集新村2号	10	400	162
18734	丰县	王沟镇春秋阁南1号综合变	10	400	120
18735	丰县	PMS_王沟镇王沟村怡景家园综合变	10	630	320
18736	丰县	PMS_王沟镇王老家村三十里庙南综合变	10	400	142
18737	丰县	PMS_王沟镇瑞丰家园综合变	10	630	359
18738	丰县	王沟镇张王集村张集西南综合变	10	200	19
18739	丰县	王沟镇王小庄中综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18740	丰县	王沟镇王代楼南综合变	10	200	49
18741	丰县	王沟镇锦绣家园2号变	10	630	276
18742	丰县	王沟镇蒋屯南综合变	10	400	174
18743	丰县	王沟镇马庄南综合变	10	400	174
18744	丰县	王沟镇周寨村白衣河综合变	10	400	242
18745	丰县	王沟镇杂坡地村田楼7号综合变	10	200	118
18746	丰县	王沟镇金和苑2号综合变	10	400	188
18747	丰县	王沟镇金和苑1号综合变	10	200	20
18748	丰县	王沟镇玉龙湾1号箱变	10	800	563
18749	丰县	王沟镇玉龙湾2号箱变	10	800	476
18750	丰县	鸿润雅居2#变	10	800	413
18751	丰县	和润佳园3#变	10	800	365
18752	丰县	鸿润雅居4#变	10	630	451
18753	丰县	和润佳园4#变	10	800	511
18754	丰县	鸿润雅居3#变	10	800	521
18755	丰县	和润佳园1#变	10	500	293
18756	丰县	和润佳园2#变	10	630	445
18757	丰县	鸿润雅居1#变	10	800	441
18758	丰县	王沟镇单楼村单楼东北公变	10	400	212
18759	丰县	王沟镇曹东1号变	10	100	24
18760	丰县	王沟镇袁油坊西北综合变	10	400	213
18761	丰县	王沟镇王集村王集东北1号综合变	10	400	182
18762	丰县	王沟镇苗城北3号综合变	10	400	217
18763	丰县	王沟镇张王集村王集东1号综合变	10	400	206
18764	丰县	王沟镇单楼街道东北综合变	10	400	92
18765	丰县	王沟镇田楼六号综合变	10	400	232
18766	丰县	王沟镇小周庄南综合变	10	400	206
18767	丰县	王沟镇刘大楼中综合变	10	400	175
18768	丰县	王沟镇孙集东北1号综合变	10	400	92
18769	丰县	王沟镇丁楼中综合变	10	400	271
18770	丰县	王沟镇东张庄东综合变	10	400	106
18771	丰县	王沟镇后赵楼北综合变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18772	丰县	王沟镇小杨庄东北公变	10	400	237
18773	丰县	王沟镇齐古同东北1号综合变	10	400	288
18774	丰县	王沟镇三十里庙东综合变	10	400	243
18775	丰县	王沟镇蒋老家村秦庄南综合变	10	400	58
18776	丰县	王沟镇杂坡地田楼西北1号综合变	10	400	269
18777	丰县	王沟镇东张村东张庄西综合变	10	400	143
18778	丰县	王沟镇齐古同中1综合变	10	400	214
18779	丰县	王沟镇程集东	10	400	202
18780	丰县	王沟镇程集南综合变	10	400	213
18781	丰县	王沟镇两合集西1综合变	10	200	122
18782	丰县	王沟镇刘小集村杨楼北综合变	10	400	274
18783	丰县	王沟镇两合集北1综合变	10	400	190
18784	丰县	王沟镇张蒋河南1综合变	10	400	132
18785	丰县	王沟镇杂坡地田楼1号综合变	10	315	0
18786	丰县	王沟镇王大庄村王大庄北3号综合变	10	400	252
18787	丰县	王沟镇石洼村石洼西1号综合变	10	400	230
18788	丰县	王沟镇张庄新型社区3号综合变	10	400	200
18789	丰县	王沟镇张庄新型社区1号综合变	10	400	170
18790	丰县	王沟镇张庄新型社区2号综合变	10	400	217
18791	丰县	王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区3号综合变	10	200	6
18792	丰县	王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区2号综合变	10	200	56
18793	丰县	王沟镇杂坡地村杂坡地新型社区1号综合变	10	200	100
18794	丰县	王沟镇李胡集南1号综合变	10	400	0
18795	丰县	王沟镇杂坡地田楼2综合变	10	200	103
18796	丰县	PMS 王沟镇梁饭棚南	10	200	0
18797	丰县	王沟镇许庙村董庄	10	200	38
18798	丰县	PMS 丰县范楼镇刘楼南综合变	10	400	99
18799	丰县	丰县范楼镇张花楼东综合变	10	200	1
18800	丰县	丰县范楼镇徐楼西综合变	10	200	73
18801	丰县	PMS 丰县范楼镇胡楼西北综合变	10	200	36
18802	丰县	PMS 丰县范楼镇韩庄中学	10	200	76
18803	丰县	PMS 丰县范楼镇秦王口大队综合变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18804	丰县	丰县范楼镇长顺路西北综合变	10	400	60
18805	丰县	PMS_丰县范楼镇南楼综合变	10	400	141
18806	丰县	丰县范楼镇秦王口西综合变	10	200	83
18807	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾西综合变	10	200	57
18808	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼村汪楼油北1	10	200	27
18809	丰县	丰县范楼镇黄坝新村南综合变	10	200	44
18810	丰县	PMS_丰县范楼镇邓庄南综合变	10	200	30
18811	丰县	丰县范楼镇邓庄东北综合变	10	200	37
18812	丰县	PMS_丰县范楼镇招商街综合变	10	400	136
18813	丰县	PMS_丰县范楼镇商贸城综合变	10	400	98
18814	丰县	PMS_丰县范楼镇小张庄综合变	10	200	60
18815	丰县	PMS_丰县范楼镇丁寨村胡楼南综合变	10	200	43
18816	丰县	丰县范楼镇金陵北南1综合变	10	200	2
18817	丰县	丰县范楼镇朱心庄综合变	10	200	57
18818	丰县	丰县范楼镇小张楼综合变	10	200	0
18819	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵西综合变	10	400	104
18820	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵中综合变	10	400	152
18821	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄西综合变	10	400	219
18822	丰县	丰县范楼镇汪新庄西综合变	10	400	163
18823	丰县	PMS_丰县范楼镇汪新庄东综合变	10	200	111
18824	丰县	PMS_丰县范楼镇贾吴庄综合变	10	200	100
18825	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼西综合变	10	400	130
18826	丰县	PMS_丰县范楼镇于庄综合变	10	200	59
18827	丰县	丰县范楼镇虺城南综合变	10	200	51
18828	丰县	丰县范楼镇丁庄北综合变	10	400	263
18829	丰县	PMS_丰县范楼镇李新庄前综合变	10	400	217
18830	丰县	丰县范楼镇齐阁新村东综合变	10	200	65
18831	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼村汪楼北综合变	10	200	73
18832	丰县	丰县范楼镇马庄综合变	10	200	0
18833	丰县	丰县范楼镇大杨洼综合变	10	200	57
18834	丰县	PMS_丰县范楼镇法亮综合变	10	200	139
18835	丰县	PMS_丰县范楼镇汪洼后综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18836	丰县	丰县范楼镇金陵北综合变	10	400	147
18837	丰县	PMS_丰县范楼镇齐庄综合变	10	200	45
18838	丰县	丰县范楼镇牛庙西北综合变	10	400	225
18839	丰县	丰县范楼镇张花楼综合变	10	200	16
18840	丰县	丰县范楼镇刘楼综合变	10	200	11
18841	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼东北综合变	10	400	125
18842	丰县	PMS_丰县范楼镇后王庄综合变	10	200	0
18843	丰县	PMS_丰县范楼镇梁心庄综合变	10	200	41
18844	丰县	PMS_丰县范楼镇马楼东综合变	10	200	45
18845	丰县	PMS_丰县范楼镇许楼西综合变	10	400	237
18846	丰县	PMS_丰县范楼镇桃园大队综合变	10	200	113
18847	丰县	PMS_丰县范楼镇胡庄综合变	10	400	262
18848	丰县	PMS_丰县范楼镇陈幕综合变	10	200	43
18849	丰县	丰县范楼镇孙庄综合变	10	400	199
18850	丰县	丰县范楼镇黄楼综合变	10	200	89
18851	丰县	PMS_丰县范楼镇新庄综合变	10	400	196
18852	丰县	丰县范楼镇后李庄东综合变	10	400	176
18853	丰县	丰县范楼镇李庄东综合变	10	400	124
18854	丰县	丰县范楼镇丁小庄二综合变	10	200	47
18855	丰县	PMS_丰县范楼镇柳园综合变	10	200	77
18856	丰县	丰县范楼镇京庄东综合变	10	200	65
18857	丰县	丰县范楼镇京庄联中综合变	10	200	0
18858	丰县	丰县范楼镇京庄西综合变	10	400	124
18859	丰县	丰县范楼镇王庵北综合变	10	400	123
18860	丰县	PMS_丰县范楼镇套李庄综合变	10	200	93
18861	丰县	PMS_丰县范楼镇王庵西综合变	10	200	84
18862	丰县	丰县范楼镇郭塘综合变	10	200	56
18863	丰县	丰县范楼镇腰庄东综合变	10	200	31
18864	丰县	PMS_丰县范楼镇腰庄西综合变	10	400	114
18865	丰县	丰县范楼镇程庄综合变	10	200	0
18866	丰县	PMS_丰县范楼镇幸福综合变	10	200	10
18867	丰县	PMS_丰县范楼镇跃进寨综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18868	丰县	PMS_丰县范楼镇前岔口综合变	10	400	153
18869	丰县	丰县范楼镇平楼东南综合变	10	400	157
18870	丰县	PMS_丰县范楼镇新街口综合变	10	400	118
18871	丰县	PMS_丰县范楼镇黄村集综合变	10	400	99
18872	丰县	PMS_丰县范楼镇后岔口综合变	10	200	35
18873	丰县	丰县范楼镇苇子坑综合变	10	200	31
18874	丰县	PMS_丰县范楼镇小朱湾综合变	10	200	105
18875	丰县	PMS_丰县范楼镇虺城中综合变	10	200	104
18876	丰县	PMS_丰县范楼镇虺城东综合变	10	200	56
18877	丰县	丰县范楼镇齐庄东综合变	10	200	84
18878	丰县	丰县范楼镇齐庄西综合变	10	200	82
18879	丰县	丰县范楼镇滕老家东综合变	10	200	22
18880	丰县	PMS_丰县范楼镇北楼综合变	10	400	15
18881	丰县	丰县范楼镇小齐庄综合变	10	200	117
18882	丰县	PMS_丰县范楼镇孟庄综合变	10	200	66
18883	丰县	丰县范楼镇范楼西北东综合变	10	200	0
18884	丰县	PMS_丰县范楼镇学府路综合变	10	400	77
18885	丰县	PMS_丰县范楼镇医院西综合变	10	400	210
18886	丰县	丰县范楼镇张庄综合变	10	200	56
18887	丰县	丰县范楼镇徐庄综合变	10	200	1
18888	丰县	PMS_丰县范楼镇蒋湾综合变	10	200	36
18889	丰县	PMS_丰县范楼镇胡楼综合变胡楼1台片	10	200	3
18890	丰县	丰县范楼镇临府路综合变	10	200	38
18891	丰县	PMS_丰县范楼镇陈楼综合变	10	400	265
18892	丰县	丰县范楼镇胡楼综合变	10	200	0
18893	丰县	丰县范楼镇蒋湾南综合变	10	200	0
18894	丰县	PMS_丰县范楼镇黄坝西南综合变	10	400	206
18895	丰县	PMS_丰县范楼镇黄坝东综合变	10	400	203
18896	丰县	PMS_丰县范楼镇黄王庄东综合变	10	400	190
18897	丰县	PMS_丰县范楼镇黄王庄西综合变	10	200	43
18898	丰县	PMS_丰县范楼镇刘庄综合变	10	400	169
18899	丰县	PMS_丰县范楼镇秦庄综合变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18900	丰县	PMS_丰县范楼镇柳楼综合变	10	200	0
18901	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套东综合变	10	200	0
18902	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套南综合变	10	400	218
18903	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套西综合变	10	400	186
18904	丰县	PMS_丰县范楼镇梁庄综合变	10	400	145
18905	丰县	PMS_丰县范楼镇骆庄综合变	10	200	0
18906	丰县	丰县范楼镇范楼西南综合变	10	400	130
18907	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼中综合变	10	400	111
18908	丰县	丰县范楼镇范楼东南综合变	10	200	21
18909	丰县	PMS_丰县范楼镇汪大庄东综合变	10	200	4
18910	丰县	丰县范楼镇汪楼东综合变	10	200	0
18911	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼西综合变	10	200	48
18912	丰县	丰县范楼镇小娄子综合变	10	400	212
18913	丰县	丰县范楼镇丁四楼综合变	10	200	0
18914	丰县	PMS_丰县范楼镇丁庄前综合变	10	200	13
18915	丰县	丰县范楼镇丁三楼东综合变	10	200	16
18916	丰县	PMS_丰县范楼镇努楼综合变	10	200	0
18917	丰县	PMS_丰县范楼镇小郭楼综合变	10	200	81
18918	丰县	PMS_丰县范楼镇长顺西南综合变	10	400	0
18919	丰县	丰县范楼镇孟庄村姜庄综合变	10	400	144
18920	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼村野厂子	10	200	9
18921	丰县	丰县范楼镇丁三楼西综合变	10	200	53
18922	丰县	丰县范楼镇欧庄综合变	10	200	5
18923	丰县	丰县范楼镇千井村千井东	10	200	113
18924	丰县	PMS_丰县范楼镇袁庄村袁庄北	10	400	159
18925	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄村十姓庄西	10	400	172
18926	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄村十姓庄东	10	400	156
18927	丰县	丰县范楼镇金陵村小新庄东综合变	10	400	121
18928	丰县	丰县范楼镇齐庄村腾老家西综合变	10	400	172
18929	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼镇范楼村费庄	10	200	51
18930	邳州	占城邵庄东冯东变	10	200	108
18931	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵花园小区2#箱变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18932	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵花园小区1#箱变	10	630	248
18933	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵花园小区3#箱变	10	630	394
18934	邳州	PMS_占城白山村部南变	10	400	172
18935	丰县	丰县范楼镇小杨洼南综合变	10	200	35
18936	丰县	丰县范楼镇汪小庄综合变	10	200	102
18937	邳州	占城王楼村南湖1#变	10	200	33
18938	丰县	丰县范楼镇耿庄村大楼台区	10	200	112
18939	邳州	PMS_占城石匣村部西变	10	400	232
18940	邳州	PMS_占城石匣新村部北变	10	200	118
18941	丰县	丰县范楼镇黄坝村黄坝西台区	10	315	11
18942	邳州	PMS_占城许集村许党西变	10	400	160
18943	邳州	PMS_占城陈庄四队变	10	400	247
18944	邳州	PMS_占城陈庄西台南变	10	400	210
18945	邳州	PMS_占城甘山村沟南变	10	400	206
18946	邳州	PMS_占城高集村二队北变	10	400	203
18947	丰县	丰县范楼镇果园村王庵南综合变	10	200	61
18948	邳州	PMS_占城高集村腰庄变	10	400	196
18949	丰县	丰县范楼镇果园村郭庄综合变	10	200	48
18950	丰县	PMS_丰县范楼镇平楼村平楼西台区	10	400	171
18951	邳州	占城后园东台西变	10	200	58
18952	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵村金陵花园台区	10	400	199
18953	邳州	PMS_占城陆井街道六号变	10	400	268
18954	丰县	PMS_丰县范楼镇牛庙村段庄综合变	10	200	51
18955	邳州	PMS_占城石匣村马巷东变	10	400	148
18956	丰县	PMS_丰县范楼镇牛庙村宋园综合变	10	200	77
18957	邳州	PMS_占城毛山村部北1#变	10	400	188
18958	丰县	丰县范楼镇京庄村京庄西北综合变	10	400	161
18959	邳州	PMS_占城罗城高庄南变	10	400	91
18960	丰县	PMS_丰县范楼镇蒋湾村腰庄台区	10	200	21
18961	邳州	PMS_占城魏楼王庄西变	10	400	229
18962	邳州	PMS_占城陆井工区中变	10	400	137
18963	邳州	PMS_占城刘庄工区陈庄西变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18964	邳州	PMS_占城李元村顾赵东变	10	400	245
18965	邳州	PMS_占城进德新城中变	10	400	233
18966	邳州	PMS_占城魏楼村张庄变	10	400	210
18967	邳州	占城西白山西变	10	500	309
18968	邳州	占城王楼村部变	10	400	167
18969	邳州	占城小山李瓦东台北变	10	400	286
18970	邳州	PMS_占城小山李瓦东南变	10	400	146
18971	邳州	占城许集村道庄北变	10	200	24
18972	邳州	占城许集村徐庄西变	10	250	158
18973	邳州	PMS_占城许集村刘庄北变	10	400	204
18974	邳州	占城许集河涯北变	10	250	124
18975	邳州	PMS_占城占西南变	10	400	121
18976	邳州	占城汪庄工区新庄变	10	400	75
18977	邳州	PMS_占城毛山望山南变	10	400	193
18978	邳州	PMS_占城塘坊南变	10	400	216
18979	邳州	占城进德田庄北变	10	400	237
18980	邳州	PMS_占城王楼村魏庄变	10	400	253
18981	邳州	PMS_占城王楼南台北变	10	400	187
18982	邳州	PMS_占城罗城刘庄南变	10	400	218
18983	邳州	占城石匣村部南变	10	200	104
18984	邳州	PMS_占城邵庄西变	10	400	255
18985	邳州	PMS_占城庞口西变	10	400	204
18986	邳州	PMS_占城南冯东变	10	400	133
18987	邳州	PMS_占城毛山前一队变	10	400	267
18988	邳州	占城毛山前四队变	10	400	201
18989	邳州	占城石匣南台西变	10	200	139
18990	邳州	占城占西井灌二号变	10	200	91
18991	邳州	占城小山村袁庄南变	10	400	66
18992	邳州	PMS_占城小山村李瓦西南变	10	400	243
18993	邳州	PMS_占城机关北二号变	10	400	0
18994	邳州	PMS_占城陈庄西台北变	10	400	222
18995	邳州	PMS_占城街道10#变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18996	邳州	PMS_占城农贸市场变	10	400	289
18997	邳州	占城陆井街道新四号变	10	500	323
18998	邳州	PMS_占城政府机关东变	10	630	328
18999	邳州	占城进德村部西变	10	400	223
19000	邳州	PMS_占城镇中心花园2#变压器	10	400	179
19001	邳州	PMS_占城镇中心花园1#变压器	10	400	182
19002	邳州	占城山上工区山上变	10	100	63
19003	邳州	占城街道12#变	10	630	206
19004	邳州	占城小山东台东变	10	200	107
19005	邳州	PMS_占城甘山村部变	10	400	268
19006	邳州	PMS_占城街道十三号变	10	630	70
19007	邳州	PMS_占城镇陈庄村南湖变	10	400	291
19008	邳州	PMS_占城街道14#变	10	400	54
19009	邳州	王楼村赵庄东南变	10	200	110
19010	邳州	占城占西北1#变（庄西）	10	400	218
19011	邳州	占城李园1#变	10	400	155
19012	邳州	占城王楼1#变	10	400	145
19013	邳州	占城镇蘑菇岭变	10	100	32
19014	邳州	占城毛山张巷变	10	400	215
19015	邳州	占城罗城村贾元2#变	10	400	48
19016	邳州	占城罗城高庄1#变	10	200	101
19017	邳州	占城占东1#变	10	400	174
19018	邳州	占城石匣村西山变	10	100	59
19019	邳州	占城李园新农村3箱变变压器	10	630	333
19020	邳州	占城李园新农村2箱变变压器	10	630	362
19021	邳州	占城李园新农村1箱变变压器	10	630	333
19022	邳州	占城山上工区西变	10	400	313
19023	邳州	占城罗城村贾元1#变	10	400	234
19024	邳州	占城进德田庄1变	10	630	407
19025	邳州	占城进德田庄2变	10	630	410
19026	邳州	占城王楼赵庄南变	10	200	78
19027	邳州	PMS_占城石匣村九队变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19028	邳州	PMS_四户石羊村民委员会2#变	10	400	0
19029	邳州	PMS_四户桃园村村民委员会2#变	10	400	70
19030	邳州	四户桃园村民委员会3#变	10	400	133
19031	邳州	PMS_四户果园2#变	10	200	0
19032	邳州	PMS_邳州_10kV四户街中1#变	10	400	90
19033	邳州	PMS_四户沟崖4#变	10	400	103
19034	邳州	四户大棚2#变	10	200	80
19035	邳州	四户找埠1#变	10	315	75
19036	邳州	四户找埠2#变	10	400	208
19037	邳州	四户找埠3#变	10	400	227
19038	邳州	PMS_四户桃园1#变	10	315	143
19039	邳州	PMS_四户石羊2#变	10	400	272
19040	邳州	PMS_四户石羊3#变	10	400	243
19041	邳州	PMS_四户凤庄1#变	10	400	185
19042	邳州	PMS_四户石羊5#变	10	200	83
19043	邳州	四户石羊4#变	10	400	240
19044	邳州	PMS_四户桃园3#变	10	200	117
19045	邳州	PMS_四户沟涯1#变	10	200	43
19046	邳州	PMS_邳州_10kV四户沟涯3#变	10	200	55
19047	邳州	PMS_四户赵家2#变	10	400	194
19048	邳州	PMS_四户高板2#变	10	200	80
19049	邳州	PMS_四户杜庄2#变	10	200	34
19050	邳州	PMS_四户找埠4#变	10	400	126
19051	邳州	四户杜庄3#变	10	200	21
19052	邳州	PMS_四户高板村1#变	10	315	74
19053	邳州	PMS_四户杜庄村1#变	10	200	12
19054	邳州	四户敬老院变	10	400	197
19055	邳州	四户顾桥村1#变	10	400	170
19056	邳州	PMS_四户顾桥2#变	10	200	5
19057	邳州	PMS_四户顾桥4#变	10	200	15
19058	邳州	PMS_四户顾桥3#变	10	200	37
19059	邳州	PMS_四户顾桥5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19060	邳州	四户夏墩2#变	10	400	0
19061	邳州	PMS_四户夏墩1#变	10	400	187
19062	邳州	PMS_四户赵家3#变	10	200	19
19063	邳州	PMS_四户赵家1#变	10	200	16
19064	邳州	PMS_邳州_10kV四户栗家3#变	10	200	39
19065	邳州	PMS_四户栗家4#变	10	200	0
19066	邳州	四户栗家5#变	10	400	218
19067	邳州	四户夏墩3#变	10	400	220
19068	邳州	PMS_四户顾桥6#变	10	200	52
19069	邳州	PMS_四户赵家4#变	10	200	35
19070	邳州	PMS_四户凤庄3#变	10	160	42
19071	邳州	PMS_四户道口1#变	10	400	205
19072	邳州	四户车站变	10	400	7
19073	邳州	PMS_四户1#变	10	400	129
19074	邳州	四户医院变	10	400	51
19075	邳州	PMS_四户村部变	10	315	0
19076	邳州	PMS_四户四北变	10	200	57
19077	邳州	PMS_四户道口2#变	10	200	54
19078	邳州	PMS_邳州_10kV四户医药公司变	10	400	188
19079	邳州	PMS_四户王庄1#变	10	200	24
19080	邳州	PMS_四户王庄2#变	10	400	99
19081	邳州	四户道口3#变	10	400	248
19082	邳州	四户栗家1#变	10	400	133
19083	邳州	PMS_四户栗家王庄变	10	200	59
19084	邳州	四户高板村3#变	10	200	93
19085	邳州	PMS_四户沟涯2#变	10	200	86
19086	邳州	PMS_四户岗子1#变	10	200	33
19087	邳州	PMS_四户岗子2#变	10	200	91
19088	邳州	PMS_四户凤庄2#变	10	200	36
19089	邳州	PMS_四户桃园4#变	10	200	102
19090	邳州	四户桃园2#变	10	400	210
19091	邳州	四户小农场变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19092	邳州	PMS_四户白马1#变	10	200	62
19093	邳州	四户白马2#变	10	400	0
19094	邳州	PMS_四户白马3#变	10	200	0
19095	邳州	PMS_四户竹园2#变	10	200	0
19096	邳州	PMS_四户竹园1#变	10	200	46
19097	邳州	PMS_四户竹园3#变	10	200	6
19098	邳州	PMS_四户竹园4#变	10	200	3
19099	邳州	PMS_四户竹园5#变	10	200	44
19100	邳州	PMS_四户董塘4#变	10	200	62
19101	邳州	四户董塘3#变	10	400	254
19102	邳州	PMS_四户董塘2#变	10	200	56
19103	邳州	PMS_四户董塘1#变	10	200	70
19104	邳州	PMS_四户石羊6#变	10	200	93
19105	邳州	四户街东变	10	315	26
19106	邳州	四户文祥苑1配电室1变压器	10	800	496
19107	邳州	四户文祥苑2配电室1变压器	10	800	501
19108	邳州	四户文祥苑2配电室3变压器	10	800	493
19109	邳州	PMS_邳州_10kV四户道口4#变	10	200	0
19110	邳州	PMS_四户沟涯5#变	10	200	21
19111	邳州	PMS_四户盛世2#变	10	400	79
19112	邳州	PMS_四户中学1#变	10	400	212
19113	邳州	四户夏墩4#变	10	400	139
19114	邳州	PMS_四户找埠5#变	10	200	33
19115	邳州	PMS_四户杜庄4#变	10	200	58
19116	邳州	四户徐州文浩置业有限公司民富嘉苑2#变	10	400	92
19117	邳州	PMS_四户徐州文浩置业有限公司民富嘉苑1#变	10	400	150
19118	邳州	PMS_邳州_10kV四户王庄4#变	10	200	42
19119	邳州	PMS_四户找埠8#变	10	400	134
19120	邳州	PMS_邳州_10kV四户14#变	10	400	113
19121	邳州	PMS_四户竹园6#变	10	400	221
19122	邳州	PMS_四户凤庄4#变	10	400	196
19123	邳州	PMS_四户找埠7#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19124	邳州	PMS_四户董塘6#变	10	400	207
19125	邳州	PMS_四户董塘7#变	10	400	240
19126	邳州	PMS_四户石羊7#变	10	400	217
19127	邳州	PMS_四户岗子6#变	10	400	228
19128	邳州	PMS_四户石羊8#变	10	200	106
19129	邳州	PMS_四户栗家11#变	10	400	144
19130	邳州	PMS_邳州_10kV四户栗家10#变	10	200	12
19131	邳州	PMS_邳州_10kV四户道口5#变	10	400	126
19132	邳州	PMS_邳州_10kV汶街线-四户15#变	10	400	124
19133	邳州	PMS_邳州_10kV四户16#变	10	400	123
19134	邳州	PMS_四户岗子4#变	10	400	153
19135	邳州	PMS_四户凤庄5#变	10	400	221
19136	邳州	PMS_四户竹园7#变	10	400	165
19137	邳州	PMS_四户白马7#变	10	400	18
19138	邳州	PMS_四户董塘10#变	10	400	205
19139	邳州	PMS_四户赵家5#变	10	400	115
19140	邳州	四户17#变	10	400	148
19141	邳州	PMS_邳州_10kV四户20#变	10	400	44
19142	邳州	PMS_四户顾桥7#变	10	400	106
19143	邳州	PMS_四户董塘8#变	10	400	209
19144	邳州	PMS_四户凤庄7#变	10	400	235
19145	邳州	PMS_四户石羊12#变	10	400	192
19146	邳州	PMS_四户桃园6#变	10	400	131
19147	邳州	PMS_四户找埠9#变	10	400	166
19148	邳州	PMS_四户找埠11#变	10	400	207
19149	邳州	PMS_四户杜庄5#变	10	400	129
19150	邳州	PMS_四户石羊13#变	10	400	194
19151	邳州	PMS_四户桃园11#变	10	400	205
19152	邳州	PMS_四户沟涯14#变	10	400	126
19153	邳州	PMS_四户竹园10#变	10	400	162
19154	邳州	PMS_四户道口7#变	10	400	222
19155	邳州	PMS_四户22#变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19156	邳州	PMS_四户白马6#变	10	400	182
19157	邳州	PMS_四户白马8#变	10	400	215
19158	邳州	PMS_四户道口6#变	10	400	147
19159	邳州	PMS_四户栗家7#变	10	400	224
19160	邳州	四户王庄5#变	10	200	14
19161	邳州	PMS_四户19#变	10	400	147
19162	邳州	PMS_四户23#变	10	400	221
19163	邳州	PMS_四户21#变	10	400	208
19164	邳州	PMS_四户找埠12#变	10	400	87
19165	邳州	PMS_四户竹园11#变	10	400	178
19166	邳州	PMS_四户竹园8#变	10	400	127
19167	邳州	PMS_四户岗子10#变	10	400	219
19168	邳州	PMS_四户找埠10#变	10	400	195
19169	邳州	PMS_四户栗家14#变	10	400	109
19170	邳州	PMS_四户王庄7#变	10	400	148
19171	邳州	PMS_四户沟涯12#变	10	400	98
19172	邳州	PMS_四户24#变	10	400	152
19173	邳州	PMS_四户石羊19#变	10	400	192
19174	邳州	PMS_四户石羊16#变	10	400	232
19175	邳州	PMS_四户石羊15#变	10	400	181
19176	邳州	四户董塘5#变	10	250	95
19177	邳州	PMS_四户竹园9#变	10	400	161
19178	邳州	PMS_四户岗子9#变	10	400	186
19179	邳州	PMS_四户沟涯15#变	10	400	205
19180	邳州	PMS_四户桃园12#变	10	400	171
19181	邳州	四户桃园8#变	10	200	86
19182	邳州	PMS_四户沟涯11#变	10	400	217
19183	邳州	PMS_四户沟涯10#变	10	400	158
19184	邳州	PMS_四户白马5#变	10	400	205
19185	邳州	PMS_四户顾桥9#变	10	400	106
19186	邳州	四户高板4#变	10	200	30
19187	邳州	PMS_四户顾桥10#变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19188	邳州	PMS_四户高板6#变	10	400	244
19189	邳州	PMS_四户夏墩5#变	10	400	158
19190	邳州	PMS_四户夏墩6#变	10	400	149
19191	邳州	PMS_四户杜庄9#变	10	400	0
19192	邳州	PMS_四户杜庄8#变	10	400	238
19193	邳州	PMS_四户找埠6#变	10	400	165
19194	邳州	PMS_四户杜庄7#变	10	400	230
19195	邳州	PMS_四户道口8#变	10	400	157
19196	邳州	PMS_四户顾桥11#变	10	400	168
19197	邳州	PMS_四户竹园12#变	10	400	165
19198	邳州	PMS_四户高板7#变	10	400	165
19199	邳州	PMS_四户杜庄10#变	10	400	236
19200	邳州	PMS_四户高板8#变	10	400	238
19201	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套村韩庄南台区	10	400	180
19202	丰县	PMS_丰县范楼镇丁寨村丁寨西	10	200	77
19203	丰县	丰县范楼镇李庄村李庄综合变	10	400	238
19204	丰县	PMS_丰县范楼镇桃园村桃园西台区	10	200	36
19205	丰县	丰县范楼镇王庄村丁单楼综合变	10	200	0
19206	丰县	PMS_丰县范楼镇耿庄村耿庄台区	10	200	11
19207	丰县	PMS_丰县范楼镇丁寨村吴庄台区	10	200	27
19208	丰县	丰县范楼镇京庄村京庄北台区	10	200	0
19209	丰县	PMS_丰县范楼镇蒋湾村前蒋湾台区	10	200	66
19210	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼所公变台区	10	200	68
19211	丰县	丰县范楼镇汪大庄西综合变	10	200	0
19212	丰县	PMS_丰县范楼镇桃园村许楼东台区	10	200	40
19213	丰县	PMS_丰县范楼镇桃园东综合变	10	400	162
19214	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄村王庄东台区	10	200	94
19215	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄村小胡楼台区	10	400	156
19216	丰县	PMS_丰县范楼镇袁庄村袁庄南台区	10	400	98
19217	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼村小胡楼台区	10	200	0
19218	丰县	PMS_丰县范楼镇大杨洼西综合变	10	200	36
19219	丰县	PMS_丰县范楼镇后王庄东综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19220	丰县	PMS_丰县范楼镇前王庄东综合变	10	400	213
19221	丰县	PMS_丰县范楼镇黄村集村齐庄西综合变	10	200	0
19222	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼七队综合变	10	200	0
19223	丰县	丰县范楼镇小新庄西综合变	10	200	0
19224	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼三队综合变	10	400	205
19225	丰县	PMS_丰县范楼镇韩庄东综合变	10	200	0
19226	丰县	PMS_丰县范楼镇袁庄东综合变	10	400	232
19227	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵综合变	10	400	78
19228	丰县	丰县范楼镇金陵南综合变	10	200	0
19229	丰县	丰县范楼镇汪楼村汪楼北2综合变	10	200	103
19230	丰县	PMS_丰县范楼镇徐楼综合变	10	400	137
19231	丰县	丰县范楼镇富庄北综合变	10	200	90
19232	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵东综合变	10	400	93
19233	丰县	PMS_丰县范楼镇富庄综合变	10	200	95
19234	丰县	PMS_丰县范楼镇虬城西综合变	10	200	40
19235	丰县	PMS_丰县范楼镇丁庄后综合变	10	200	49
19236	丰县	PMS_丰县范楼镇耿庄新农村台区	10	400	144
19237	丰县	PMS_丰县范楼镇程庄北综合变	10	200	9
19238	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼二队综合变	10	400	143
19239	丰县	丰县范楼镇齐阁村齐阁前队综合变	10	200	0
19240	丰县	PMS_丰县范楼镇齐阁村齐阁中综合变	10	200	91
19241	丰县	PMS_丰县范楼镇马楼西北综合变	10	200	19
19242	丰县	PMS_丰县范楼镇千井一队综合变	10	400	41
19243	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄村王庄东南综合变	10	200	91
19244	丰县	丰县范楼镇郭塘南综合变	10	315	47
19245	丰县	丰县范楼镇朱湾南台区	10	400	131
19246	丰县	丰县范楼镇王集综合变	10	200	25
19247	丰县	丰县范楼镇朱湾东台区	10	400	126
19248	丰县	PMS_丰县范楼镇腰庄1综合变	10	200	19
19249	丰县	丰县范楼镇小胡楼西综合变	10	200	0
19250	丰县	PMS_丰县范楼镇虬城东北台区	10	400	212
19251	丰县	丰县范楼镇王庄中台区	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19252	丰县	丰县范楼镇刘洼前区综合变	10	200	52
19253	丰县	丰县范楼镇刘洼后综合变	10	200	0
19254	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼东综合变	10	200	0
19255	丰县	PMS_丰县范楼镇牛庙南综合变	10	400	171
19256	丰县	丰县范楼镇前王庄台区	10	200	74
19257	丰县	PMS_丰县范楼镇韩庄北综合变	10	400	206
19258	丰县	丰县范楼镇蒋庄综合变	10	200	24
19259	丰县	丰县范楼镇秦王口东台区	10	200	0
19260	丰县	丰县范楼镇徐楼后综合变	10	200	50
19261	丰县	PMS_丰县范楼镇菜园综合变	10	400	171
19262	丰县	丰县范楼镇张庄中台区	10	400	230
19263	丰县	丰县范楼镇汪楼西北综合变	10	200	85
19264	丰县	PMS_丰县范楼镇汪洼前综合变	10	200	88
19265	丰县	丰县范楼镇后李庄西综合变	10	400	182
19266	丰县	丰县范楼镇前蒋湾南综合变	10	200	47
19267	丰县	PMS_丰县范楼镇长顺路北东综合变	10	400	166
19268	丰县	丰县范楼镇邓庄西南综合变	10	200	93
19269	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼五队综合变	10	400	98
19270	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾西南综合变	10	200	0
19271	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾北综合变	10	200	68
19272	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾东北综合变	10	200	52
19273	丰县	PMS_丰县范楼镇大楼北综合变	10	200	0
19274	丰县	丰县范楼镇后岔口西综合变	10	400	150
19275	丰县	丰县范楼镇夸庄综合变	10	200	38
19276	丰县	PMS_丰县范楼镇和谐家园1#综合变	10	400	134
19277	丰县	PMS_丰县范楼镇和谐家园2#综合变	10	400	101
19278	丰县	PMS_丰县范楼镇和谐家园3#综合变	10	630	329
19279	丰县	丰县范楼镇欧庄北综合变	10	400	0
19280	丰县	丰县范楼镇沙楼东综合变	10	200	33
19281	丰县	PMS_丰县范楼镇陈楼西综合变	10	200	98
19282	丰县	PMS_丰县范楼镇李庄北综合变	10	200	64
19283	丰县	PMS_丰县范楼镇振兴路东综合变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19284	丰县	丰县范楼镇学府路南综合变	10	400	42
19285	丰县	PMS_丰县范楼镇梁庄南综合变	10	200	19
19286	丰县	PMS_丰县范楼镇陈目中综合变	10	200	62
19287	丰县	丰县范楼镇腰庄综合变	10	400	137
19288	丰县	丰县范楼镇京庄中综合变	10	400	113
19289	丰县	PMS_丰县范楼镇丁三楼中综合变	10	200	26
19290	丰县	PMS_丰县范楼镇张花楼西综合变	10	200	33
19291	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄西北综合变	10	200	0
19292	丰县	PMS_丰县范楼镇跃进寨南综合变	10	400	208
19293	丰县	PMS_丰县范楼镇秦王口中	10	200	94
19294	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵东北综合变	10	400	117
19295	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵桥北综合变	10	400	40
19296	丰县	丰县范楼镇范楼街西综合变	10	400	182
19297	丰县	PMS_丰县范楼镇刘洼一综合变	10	400	241
19298	丰县	PMS_丰县范楼镇马庄北综合变	10	200	0
19299	丰县	PMS_丰县范楼镇刘洼三综合变	10	400	234
19300	丰县	PMS_丰县范楼镇金陵桥南综合变1	10	200	107
19301	丰县	PMS_丰县范楼镇新庄北综合变	10	200	65
19302	丰县	丰县范楼镇临府路北综合变	10	400	79
19303	丰县	丰县范楼镇牛庙北综合变	10	200	28
19304	丰县	PMS_丰县范楼镇富庄2号综合变	10	200	41
19305	丰县	丰县范楼镇程庄南综合变	10	200	24
19306	丰县	PMS_丰县范楼镇齐庄西北综合变	10	200	9
19307	丰县	PMS_丰县范楼镇齐阁新区1台区	10	200	4
19308	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄中综合变	10	200	31
19309	丰县	丰县范楼镇刘庄南综合变	10	200	0
19310	丰县	丰县范楼镇杨洼北综合变	10	200	0
19311	丰县	PMS_丰县范楼镇政府综合变	10	400	25
19312	丰县	丰县范楼镇丁四楼北综合变	10	315	113
19313	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼北二2综合变	10	200	87
19314	丰县	PMS_丰县范楼镇黄王庄2综合变	10	315	91
19315	丰县	PMS_丰县范楼镇郭庄西3综合变	10	315	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19316	丰县	PMS_丰县范楼镇郭庄生态园综合变	10	315	177
19317	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼北综合变	10	200	68
19318	丰县	PMS_丰县范楼镇郭塘京庄2综合变	10	315	131
19319	丰县	PMS_丰县范楼镇刘洼四综合变	10	400	138
19320	丰县	丰县范楼镇努楼东南综合变	10	400	248
19321	丰县	PMS_丰县范楼镇前岔口东综合变	10	200	71
19322	丰县	PMS_丰县范楼镇富庄3号综合变	10	200	72
19323	丰县	PMS_丰县范楼镇富庄1号综合变	10	200	50
19324	丰县	PMS_丰县范楼镇跃进寨（新）综合变	10	200	49
19325	丰县	PMS_丰县范楼镇郭庄南综合变	10	200	36
19326	丰县	PMS_丰县范楼镇套李庄西综合变	10	200	55
19327	丰县	丰县范楼镇小郭楼北综合变	10	200	22
19328	丰县	PMS_丰县范楼镇蒋湾东南综合变	10	400	172
19329	丰县	丰县范楼镇菜园东综合变	10	200	101
19330	丰县	PMS_丰县范楼镇黄坝西北综合变	10	315	124
19331	丰县	PMS_丰县范楼镇齐庄东北综合变	10	200	0
19332	丰县	PMS_丰县范楼镇滕老家综合变	10	200	0
19333	丰县	PMS_丰县范楼镇小新庄南综合变	10	200	69
19334	丰县	丰县范楼镇金陵桥南综合变	10	400	19
19335	丰县	丰县范楼镇范楼街南综合变	10	400	132
19336	丰县	PMS_丰县范楼镇陈目庄综合变.	10	315	176
19337	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼东1综合变	10	400	231
19338	丰县	PMS_丰县范楼镇黄王庄1综合变	10	315	33
19339	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼北二3综合变	10	200	60
19340	丰县	丰县范楼镇黄坝北综合变	10	400	217
19341	丰县	丰县范楼镇郭塘1综合变	10	315	156
19342	丰县	丰县范楼镇韩庄南2综合变	10	315	109
19343	丰县	丰县范楼镇丁四楼西综合变	10	315	189
19344	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼东综合变.	10	200	90
19345	丰县	丰县范楼镇京庄东北综合变	10	315	133
19346	丰县	PMS_丰县范楼镇郭塘西北综合变	10	315	141
19347	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼北二1综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19348	丰县	丰县范楼镇孙胡楼2综合变	10	200	36
19349	丰县	丰县范楼镇汪大庄南综合变	10	315	178
19350	丰县	丰县范楼镇黄坝中综合变	10	200	111
19351	丰县	PMS_丰县范楼镇郭庄西2综合变	10	315	145
19352	丰县	丰县范楼镇丁四楼东综合变	10	315	153
19353	丰县	PMS_丰县范楼镇汪洼西南综合变.	10	200	62
19354	丰县	丰县范楼镇郭庄综合变	10	400	221
19355	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼东2综合变	10	200	14
19356	丰县	丰县范楼镇汪小庄1综合变	10	400	226
19357	丰县	丰县范楼镇汪小庄2综合变	10	200	59
19358	丰县	PMS_丰县范楼镇刘楼3综合变	10	200	48
19359	丰县	PMS_丰县范楼镇刘楼4综合变	10	400	105
19360	丰县	丰县范楼镇刘庄北1综合变	10	200	79
19361	丰县	PMS_丰县范楼镇柳园京庄1综合变.	10	400	184
19362	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套南1综合变	10	200	0
19363	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套南2综合变	10	200	26
19364	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套西1综合变	10	200	45
19365	丰县	丰县范楼镇努楼东北综合变	10	200	11
19366	丰县	PMS_丰县范楼镇欧庄东南综合变	10	200	47
19367	丰县	丰县范楼镇汪新庄西北综合变	10	200	57
19368	丰县	丰县范楼镇秦王口北1综合变	10	400	199
19369	丰县	PMS_丰县范楼镇秦王口北2综合变	10	200	50
19370	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄综合变	10	200	68
19371	丰县	丰县范楼镇孙胡楼1综合变	10	200	0
19372	丰县	丰县范楼镇桃园北综合变	10	200	0
19373	丰县	丰县范楼镇秦庄东综合变	10	200	0
19374	丰县	丰县范楼镇蒋湾一台综合变	10	400	40
19375	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套西2综合变	10	200	28
19376	丰县	丰县范楼镇后李庄中综合变	10	200	4
19377	丰县	丰县范楼镇西南楼3综合变	10	200	21
19378	丰县	PMS_丰县范楼镇小齐庄1综合变	10	200	3
19379	丰县	丰县范楼镇小杨洼北综合变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19380	丰县	丰县范楼镇供电所综合变	10	400	173
19381	丰县	PMS_丰县范楼镇小张楼1综合变	10	200	18
19382	丰县	丰县范楼镇小朱湾东南综合变	10	200	69
19383	丰县	丰县范楼镇蒋湾西北综合变	10	400	189
19384	丰县	PMS_丰县范楼镇新庄南综合变	10	400	137
19385	丰县	PMS_丰县范楼镇新庄西综合变.	10	200	46
19386	丰县	丰县范楼镇幸福示范园综合变	10	400	273
19387	丰县	丰县范楼镇富庄西综合变	10	400	176
19388	丰县	PMS_丰县范楼镇许楼1综合变.	10	200	48
19389	丰县	PMS_丰县范楼镇许楼2综合变.	10	200	47
19390	丰县	丰县范楼镇杨洼东综合变	10	400	118
19391	丰县	丰县范楼镇袁庄南1综合变	10	200	82
19392	丰县	丰县范楼镇蒋湾南二综合变	10	400	190
19393	丰县	丰县范楼镇袁庄西综合变	10	200	0
19394	丰县	PMS_丰县范楼镇跃进寨1综合变	10	400	250
19395	丰县	丰县范楼镇翟庄一队综合变	10	200	48
19396	丰县	PMS_丰县范楼镇张化楼1综合变	10	200	51
19397	丰县	PMS_丰县范楼镇张化楼2综合变.	10	200	46
19398	丰县	PMS_丰县范楼镇张化楼4综合变	10	200	31
19399	丰县	PMS_丰县范楼镇朱心庄1综合变	10	200	5
19400	丰县	PMS_丰县范楼镇朱心庄2综合变	10	200	61
19401	丰县	PMS_丰县范楼镇朱心庄3综合变	10	200	51
19402	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼镇1综合变	10	400	135
19403	丰县	丰县范楼镇范楼镇2综合变	10	400	0
19404	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼镇3南楼综合变	10	400	192
19405	丰县	丰县范楼镇范楼镇4综合变	10	400	149
19406	丰县	丰县范楼镇范楼镇5综合变	10	400	158
19407	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼镇6综合变	10	400	124
19408	丰县	丰县范楼镇李庄四队综合变	10	400	207
19409	丰县	丰县范楼镇李庄西北综合变	10	400	196
19410	丰县	丰县范楼镇李庄南综合变	10	400	140
19411	丰县	丰县范楼镇老街口西北综合变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19412	丰县	丰县范楼镇徐平楼东综合变	10	400	194
19413	丰县	丰县范楼镇徐平楼北综合变	10	200	79
19414	丰县	丰县范楼镇徐平楼东北综合变	10	400	163
19415	丰县	丰县范楼镇平楼三队综合变1	10	100	0
19416	丰县	丰县范楼镇腰庄南综合变	10	200	17
19417	丰县	PMS 丰县范楼镇胡庄北综合变	10	200	22
19418	丰县	PMS 丰县范楼镇韩庄东南综合变	10	200	11
19419	丰县	PMS 丰县范楼镇书香家园1#综合变	10	630	423
19420	丰县	PMS 丰县范楼镇书香家园2#综合变	10	630	268
19421	丰县	PMS 丰县范楼镇齐阁新区2台区	10	400	129
19422	丰县	PMS 丰县范楼镇韩庄南（西北）台区	10	400	69
19423	丰县	丰县范楼镇范楼东南公变	10	400	147
19424	丰县	丰县范楼镇齐阁新村东一综合变	10	400	155
19425	丰县	PMS 丰县范楼镇街北台区	10	400	170
19426	丰县	PMS 丰县范楼镇街东台区	10	400	222
19427	丰县	丰县范楼镇丁三楼西南台区	10	400	212
19428	丰县	丰县范楼镇（贾吴庄）梁心庄1综合变	10	400	313
19429	丰县	PMS 丰县范楼镇刘洼二综合变	10	400	255
19430	丰县	丰县范楼镇鲁套西台区	10	200	79
19431	丰县	PMS 丰县范楼镇马楼北（汤庄）综合变	10	400	212
19432	丰县	丰县范楼镇千井东综合变	10	400	173
19433	丰县	丰县范楼镇马楼西综合变	10	400	128
19434	丰县	PMS 丰县范楼镇汪洼后台区	10	400	94
19435	丰县	丰县范楼镇前岔口北综合变	10	400	220
19436	丰县	PMS 丰县范楼镇汪新庄东台区	10	400	245
19437	丰县	丰县范楼镇孙庄台区	10	200	36
19438	丰县	丰县范楼镇千井西综合变	10	400	55
19439	丰县	PMS 丰县范楼镇孙庄一号综合变	10	400	232
19440	丰县	PMS 丰县范楼镇平楼西南（黄楼北）综合变	10	400	121
19441	丰县	PMS 丰县范楼镇梁庄南一综合变	10	400	239
19442	丰县	丰县范楼镇腰庄东一综合变	10	400	233
19443	丰县	PMS 丰县范楼镇袁庄西一综合变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19444	丰县	PMS_丰县范楼镇小娄子一综合变	10	400	182
19445	丰县	丰县范楼镇努楼北综合变	10	400	195
19446	丰县	丰县范楼镇小朱湾一综合变	10	400	233
19447	丰县	PMS_丰县范楼镇胡楼东北（丁寨2）综合变	10	400	94
19448	丰县	丰县范楼镇刘洼五综合变	10	400	180
19449	丰县	PMS_丰县范楼镇胡楼东南（丁寨1）综合变	10	400	182
19450	丰县	PMS_丰县范楼镇滕老家西一综合变	10	400	161
19451	丰县	丰县范楼镇虬城西北综合变	10	400	230
19452	丰县	PMS_丰县范楼镇京庄西北一综合变	10	400	85
19453	丰县	丰县范楼镇范楼东综合变	10	400	228
19454	丰县	PMS_丰县范楼镇丁小庄一综合变	10	400	215
19455	丰县	PMS_丰县范楼镇王庄西二综合变	10	400	222
19456	邳州	PMS_四户顾桥12#变	10	400	226
19457	丰县	丰县范楼镇程庄南1号综合变	10	200	116
19458	邳州	四户顾桥13#变	10	200	41
19459	邳州	PMS_四户顾桥14#变	10	400	241
19460	邳州	四户栗家18#变	10	400	195
19461	邳州	四户沟涯20#变	10	400	248
19462	邳州	PMS_四户34#变	10	400	173
19463	邳州	PMS_四户35#变	10	400	178
19464	邳州	PMS_四户26#变	10	400	175
19465	邳州	PMS_四户栗家13#变	10	400	76
19466	邳州	PMS_四户夏墩7#变	10	400	172
19467	邳州	PMS_四户沟涯17#变	10	400	214
19468	邳州	PMS_四户岗子13#变	10	400	190
19469	邳州	四户找埠大棚1#变	10	200	23
19470	邳州	PMS_四户汶河湾小区2#变	10	400	158
19471	邳州	PMS_四户汶河湾小区1#变	10	400	124
19472	邳州	PMS_四户27#变	10	400	170
19473	邳州	PMS_四户33#变	10	400	0
19474	邳州	PMS_四户29#变	10	400	23
19475	邳州	PMS_四户36#变	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19476	邳州	PMS_四户栗家17#变	10	400	231
19477	邳州	PMS_四户道口11#变	10	400	147
19478	邳州	四户白马10#变	10	400	207
19479	邳州	PMS_四户28#变	10	400	149
19480	邳州	四户董塘11#变	10	400	255
19481	邳州	PMS_四户沟涯19#变	10	200	11
19482	邳州	四户石羊20#变	10	400	148
19483	邳州	PMS_四户石羊21#变	10	400	184
19484	邳州	四户桃园13#变	10	400	0
19485	邳州	四户竹园13#变	10	400	239
19486	邳州	PMS_四户37#变	10	400	59
19487	邳州	PMS_四户找埠14#变	10	400	227
19488	邳州	四户沟涯18#变	10	400	34
19489	邳州	四户岗子16#变	10	400	212
19490	邳州	PMS_四户康居家园变	10	400	158
19491	邳州	四户岗子14#变	10	400	127
19492	邳州	四户岗子12#变	10	400	169
19493	邳州	四户桃园5#变	10	200	88
19494	邳州	四户白马12#变	10	400	137
19495	邳州	PMS_四户石羊安置房1#配电室2#变压器	10	630	293
19496	邳州	PMS_四户石羊安置房1#配电室3#变压器	10	630	214
19497	邳州	PMS_四户石羊安置房2#配电室6#变压器	10	630	237
19498	邳州	PMS_四户石羊安置房2#配电室8#变压器	10	630	261
19499	邳州	PMS_四户沟涯9#变	10	400	219
19500	邳州	PMS_四户顾桥8#变	10	400	230
19501	邳州	四户董塘13#变	10	400	0
19502	邳州	PMS_四户栗家16#变	10	400	220
19503	邳州	四户汶河湾小区2箱变1变压器	10	630	344
19504	邳州	四户汶河湾小区1箱变1变压器	10	630	170
19505	邳州	PMS_四户四小变	10	200	46
19506	邳州	PMS_邳州_10kV四户王庄3#变	10	200	75
19507	邳州	PMS_四户沟涯大棚1#变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19508	邳州	PMS 四户沟涯大棚4#变	10	400	134
19509	邳州	PMS 四户沟涯大棚2#变	10	400	268
19510	邳州	四户小农场2#变	10	400	205
19511	邳州	PMS 四户找埠大棚2#变	10	400	270
19512	邳州	四户大棚1#变	10	200	27
19513	邳州	四户找埠大棚3#变	10	400	217
19514	邳州	四户白马4#变	10	400	0
19515	邳州	四户沟涯16#变	10	400	124
19516	邳州	四户夏墩8#变	10	400	96
19517	邳州	四户杜庄6#变	10	400	315
19518	邳州	四户石羊大棚1#变	10	400	289
19519	邳州	四户110变	10	400	231
19520	邳州	PMS 四户13#变	10	400	0
19521	邳州	PMS 四户12#变	10	200	12
19522	邳州	街南村五队台变	10	100	0
19523	邳州	街北村西高庄台变	10	400	236
19524	邳州	PMS 街北村老街道台变	10	400	170
19525	邳州	街北村街北公变	10	400	86
19526	邳州	PMS 土山街南村街南公变	10	400	210
19527	邳州	PMS 土山薛集街东台变	10	400	162
19528	邳州	土山镇卢庄村西薛桥南综合变	10	400	0
19529	邳州	土山张宋村包庄一队公变	10	400	0
19530	邳州	PMS 夹河村村部台变	10	200	56
19531	邳州	PMS 土山镇李庄村前宋台变	10	200	62
19532	邳州	PMS 李庄村村部台变	10	400	206
19533	邳州	PMS 夹河村大朱家台变	10	400	141
19534	邳州	PMS 土山夹河村聂庄台变	10	400	215
19535	邳州	土山孙庄村王庄1#变	10	400	198
19536	邳州	PMS 土山夹河村陈庄台变	10	200	39
19537	邳州	PMS 夹河村胡杨台变	10	200	69
19538	邳州	PMS 土山薛集村河西二台片	10	200	34
19539	邳州	PMS 土山薛集村街道1#台片	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19540	邳州	PMS_土山薛集街西公变	10	200	0
19541	邳州	PMS_土山农科村村部台片	10	100	35
19542	邳州	PMS_土山农科村屠庄台片	10	200	41
19543	邳州	土山镇娄楼村新庄台片	10	400	226
19544	邳州	PMS_土山镇吕台村吕圩台片	10	200	72
19545	邳州	PMS_土山卢庄村西薛桥台片	10	400	190
19546	邳州	土山卢庄村张庄台片	10	400	117
19547	邳州	土山卢庄村曹庄台片	10	400	190
19548	邳州	PMS_土山曹楼村曹东台片	10	400	237
19549	邳州	PMS_曹楼村薛桥台片	10	200	129
19550	邳州	PMS_曹楼村村部台片	10	200	68
19551	邳州	PMS_土山曹楼村张庄台片	10	200	10
19552	邳州	PMS_曹楼村曹南台片	10	400	235
19553	邳州	PMS_曹楼村曹西台片	10	400	238
19554	邳州	PMS_娄楼村娄东台片	10	200	28
19555	邳州	PMS_土山娄楼村村部台片	10	400	275
19556	邳州	土山娄楼村高庄台片	10	400	193
19557	邳州	PMS_土山陈李村李庄台片	10	200	77
19558	邳州	PMS_陈李村村部台片	10	200	61
19559	邳州	陈李村陈北庄台片	10	200	138
19560	邳州	土山镇陈李村陈庄台片	10	100	22
19561	邳州	陈李村陈楼台片	10	400	42
19562	邳州	PMS_土山吕台村村部台片	10	400	101
19563	邳州	PMS_土山吕台村花庄台片	10	400	192
19564	邳州	PMS_土山吕台村花四台片	10	400	192
19565	邳州	PMS_土山魏庄村马墩台片	10	400	152
19566	邳州	土山镇薛庄村曹桥台片	10	200	88
19567	邳州	娄楼村吕园台片	10	400	248
19568	邳州	PMS_土山薛庄村村部台片	10	400	116
19569	邳州	土山薛庄村曹南台片	10	400	250
19570	邳州	PMS_土山薛庄村薛一队台片	10	200	9
19571	邳州	PMS_土山薛庄村二队台片	10	160	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19572	邳州	PMS_土山薛集村街道2#变	10	200	74
19573	邳州	土山薛集村黄庄台变	10	315	208
19574	邳州	PMS_刘井村井南台变	10	400	208
19575	邳州	PMS_土山孙庄村徐庄台变	10	250	111
19576	邳州	刘井村井西台变	10	500	108
19577	邳州	黄山村乔庄台变	10	200	111
19578	邳州	PMS_黄山村焦庄台变	10	200	91
19579	邳州	PMS_黄山村村部扶贫公变	10	400	149
19580	邳州	黄山村花庄台变	10	250	165
19581	邳州	土山镇张宋村包庄三队公变	10	100	0
19582	邳州	PMS_土山张宋村马庄公变	10	200	125
19583	邳州	土山镇张宋村包庄花河公变	10	315	207
19584	邳州	土山街北村棉花站台变	10	100	47
19585	邳州	PMS_街北村魏元3#公变	10	200	105
19586	邳州	PMS_土山薛庄村吕官庄台变	10	200	8
19587	邳州	土山农科村汪南台变	10	250	112
19588	邳州	PMS_土山吴庄村吴庄1#公变	10	200	38
19589	邳州	PMS_土山吴庄村姜庄三队变	10	200	109
19590	邳州	PMS_土山张宋村黄庄台变	10	100	28
19591	邳州	土山张宋村张宋台变	10	200	139
19592	邳州	PMS_街北村民主路台变	10	400	34
19593	邳州	PMS_土山苏庄村村部公变	10	200	84
19594	邳州	PMS_土山聂阁村村部台变	10	200	74
19595	邳州	土山苏庄村三井台变	10	100	26
19596	邳州	PMS_土山薛集村河东一台变	10	200	84
19597	邳州	PMS_土山薛集村前吕台变	10	200	24
19598	邳州	PMS_刘井村王庄台变	10	400	200
19599	邳州	PMS_刘井村赵庄台变	10	160	8
19600	邳州	土山聂阁村庙前台变	10	400	207
19601	邳州	PMS_土山聂阁村七桥台变	10	400	215
19602	邳州	PMS_土山宋圩村王八家公变	10	400	158
19603	邳州	PMS_土山宋圩村花西公变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19604	邳州	PMS_土山宋圩村郭庄台变	10	200	81
19605	邳州	PMS_土山苏庄村张聂公变	10	200	101
19606	邳州	PMS_刘井村陈庄台变	10	400	108
19607	邳州	PMS_土山镇关公路台变	10	400	40
19608	邳州	PMS_土山镇孙庄王庄2#公变	10	200	0
19609	邳州	PMS_土山街北村街北渔场3#台变	10	400	285
19610	邳州	PMS_土山镇孙庄村孙庄台变	10	200	65
19611	邳州	PMS_土山街北村桥北台变	10	400	145
19612	邳州	街北村街北鱼场2#变（单相变）	10	30	19
19613	邳州	街北村街北鱼场1#变（单相变）	10	50	19
19614	邳州	PMS_街南村东门台变	10	400	159
19615	邳州	PMS_街南新农村1#公变	10	400	0
19616	邳州	PMS_街北村魏园台变	10	400	60
19617	邳州	街南村新庄台变	10	400	173
19618	邳州	PMS_街北村食品站台变	10	400	196
19619	邳州	街南村沈庄台变	10	160	26
19620	邳州	PMS_街南村扶贫台变	10	250	0
19621	邳州	黄山村山西台变	10	200	113
19622	邳州	土山吴庄村吴庄2#变	10	200	96
19623	邳州	PMS_土山宋圩村后卢台变	10	400	171
19624	邳州	李庄村姚庄台变	10	400	276
19625	邳州	PMS_刘井新农村1#变	10	315	81
19626	邳州	土山薛集村朱庙一台片	10	400	251
19627	邳州	PMS_土山街邳睢路公变	10	200	0
19628	邳州	PMS_土山薛集街道3#变	10	400	123
19629	邳州	PMS_土山关公庙公变	10	400	0
19630	邳州	土山魏庄村村部台片	10	400	211
19631	邳州	PMS_街南新农村3#公变	10	630	193
19632	邳州	东门2#公变	10	200	11
19633	邳州	PMS_土山卢庄村村部公变	10	200	86
19634	邳州	PMS_土山卢庄村杨庄配变	10	200	8
19635	邳州	PMS_黄山村部2#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19636	邳州	PMS_土山孙庄村孙西变	10	400	137
19637	邳州	土山孙庄村徐庄2#变	10	400	195
19638	邳州	PMS_街南新农村4#变	10	400	118
19639	邳州	PMS_土山街南村农改2#变	10	400	146
19640	邳州	PMS_土山关公路2#配变	10	630	149
19641	邳州	PMS_土山街南村铁市2#配变	10	400	34
19642	邳州	PMS_土山街邳睢路2#配变	10	400	177
19643	邳州	PMS_土山棉花站2#配变	10	400	0
19644	邳州	土山苏庄村张聂韩庄配变	10	200	102
19645	邳州	PMS_土山宋圩村宋圩台变	10	400	137
19646	邳州	土山宋圩村代后变	10	160	98
19647	邳州	PMS_土山宋圩村八家2#配变	10	400	168
19648	邳州	PMS_土山聂阁村庙东配变	10	400	174
19649	邳州	土山张宋村村部变	10	200	134
19650	邳州	土山苏庄村沈尚配变	10	200	140
19651	邳州	土山聂阁村聂八家变	10	200	53
19652	邳州	土山聂阁村路东2#配变	10	400	275
19653	邳州	PMS_土山聂阁村村部2#配变	10	400	242
19654	邳州	PMS_土山薛庄村村部2#变	10	400	153
19655	邳州	PMS_土山魏庄村马墩2#配变	10	400	0
19656	邳州	PMS_土山薛集村河西村北配变	10	400	264
19657	邳州	PMS_曹楼东薛桥2#配变	10	200	0
19658	邳州	PMS_土山镇吕台村吕圩东配变	10	400	137
19659	邳州	PMS_土山李庄陈楼2#配变	10	400	144
19660	邳州	PMS_土山夹河村朱家2#配变	10	400	180
19661	邳州	PMS_土山薛庄村五大庄变	10	400	210
19662	邳州	PMS_土山薛集黄庄2#配变	10	400	173
19663	邳州	PMS_土山聂阁村洼南变	10	400	153
19664	邳州	PMS_土山刘井村陈庄2#配变	10	400	35
19665	邳州	PMS_土山刘井村井南2#配变	10	400	251
19666	邳州	土山娄楼村娄西公变1	10	200	53
19667	邳州	PMS_土山吴庄四队变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19668	邳州	PMS_土山张宋村黄庄2#变	10	400	215
19669	邳州	PMS_土山吴庄村河湾变	10	400	192
19670	邳州	PMS_土山吴庄村陈庄变	10	400	161
19671	邳州	土山苏庄村夏庄变	10	200	126
19672	邳州	PMS_土山聂阁村七桥2#变	10	400	187
19673	邳州	PMS_土山宋圩村孙聂变	10	400	225
19674	邳州	PMS_土山魏庄村魏一队变	10	400	225
19675	邳州	PMS_土山薛集村吕河涯变	10	400	193
19676	邳州	土山卢庄村卢张庄2#配变	10	200	71
19677	邳州	PMS_土山薛集街道6#变	10	400	134
19678	邳州	土山薛集街道5#变	10	630	164
19679	邳州	PMS_土山薛集村朱庙一2#变	10	400	174
19680	邳州	PMS_土山薛集村河东三变	10	400	203
19681	邳州	PMS_夹河村刘台变	10	400	225
19682	邳州	PMS_土山李庄村陈楼变	10	400	182
19683	邳州	PMS_土山李庄村村部2#变	10	400	180
19684	邳州	PMS_夹河村小朱家变	10	400	194
19685	邳州	PMS_刘井新农村2#变	10	400	111
19686	邳州	PMS_土山农科村汪南2#变	10	400	160
19687	邳州	PMS_土山薛庄村吕官庄2#配变	10	400	155
19688	邳州	PMS_土山刘井井西2#配变	10	400	150
19689	邳州	PMS_土山街南新农村2#变	10	400	41
19690	邳州	PMS_土山街南村铁市变	10	630	16
19691	邳州	土山镇街北村土楼变	10	250	151
19692	邳州	PMS_土山街北老街道2#变	10	400	132
19693	邳州	PMS_街南村农改变	10	400	233
19694	邳州	PMS_土山街北村魏园2#变	10	400	114
19695	邳州	PMS_土山街石英公司变	10	400	0
19696	邳州	PMS_土山宋圩村代后2#变	10	400	192
19697	邳州	PMS_土山聂阁村路西变	10	400	124
19698	邳州	PMS_街北村街道5#变	10	630	123
19699	邳州	PMS_土山黄山村部3#配变	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19700	邳州	PMS_土山陈李陈楼2#变	10	400	195
19701	邳州	PMS_土山农科村部2#变	10	400	0
19702	邳州	PMS_土山农科屠庄3#变	10	400	0
19703	邳州	PMS_土山魏庄村部2#变	10	400	222
19704	邳州	PMS_土山朱庙一3#变	10	400	180
19705	邳州	PMS_土山夹河聂庄2#变	10	400	222
19706	邳州	土山包庄三队2#变	10	200	101
19707	邳州	PMS_土山夹河村部2#变	10	400	225
19708	邳州	PMS_土山夹河聂庄3#变	10	400	181
19709	邳州	PMS_土山夹河朱家3#变	10	400	143
19710	邳州	PMS_土山吴庄村娄庄三队2#变	10	400	203
19711	邳州	PMS_土山吴庄村吴庄3#变	10	400	118
19712	邳州	土山张宋村吴楼2#变	10	200	141
19713	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼七队西综合变	10	400	229
19714	丰县	丰县范楼镇学府家园	10	315	125
19715	丰县	丰县范楼镇范楼镇7综合变	10	400	48
19716	丰县	丰县范楼镇黄村集南综合变	10	400	114
19717	丰县	丰县范楼镇牛庙西南综合变	10	400	211
19718	丰县	丰县范楼镇牛庙中综合变	10	400	204
19719	丰县	丰县范楼镇富庄西北综合变	10	200	104
19720	丰县	PMS_丰县范楼镇新街口南综合变	10	400	74
19721	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼金陵社区1号箱变	10	630	351
19722	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼金陵社区2号箱变	10	630	0
19723	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼金陵社区3号箱变	10	630	275
19724	丰县	PMS_丰县范楼镇邓庄新村综合变	10	400	141
19725	丰县	PMS_丰县范楼镇翟庄东综合变	10	400	206
19726	丰县	PMS_丰县范楼镇袁庄中综合变	10	400	189
19727	丰县	丰县范楼镇袁庄东南综合变	10	400	20
19728	丰县	丰县范楼镇隄城南蒋湾西台区	10	400	227
19729	丰县	PMS_范楼镇振兴路5号综合变	10	630	356
19730	丰县	范楼镇千里井社区1号变	10	400	211
19731	丰县	范楼镇千里井社区2号变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19732	丰县	范楼镇金陵东1号综合变	10	200	29
19733	丰县	范楼镇齐阁路北小区2号配变	10	400	279
19734	丰县	丰县范楼镇邓庄新村东综合变	10	400	287
19735	丰县	丰县范楼镇袁庄西南综合变	10	200	53
19736	丰县	丰县范楼镇万和家园3#变	10	630	429
19737	丰县	丰县范楼镇万和家园2#变	10	800	407
19738	丰县	丰县范楼镇万和家园1#变	10	800	521
19739	丰县	耿庄新村二期1#变	10	630	395
19740	丰县	耿庄新村二期4#变	10	630	330
19741	丰县	耿庄新村二期2#变	10	630	407
19742	丰县	耿庄新村二期3#变	10	630	384
19743	丰县	范楼镇齐阁三期1号变	10	630	418
19744	丰县	范楼镇黄村集社区1配1号变	10	630	431
19745	丰县	范楼镇黄村集社区1配2号变	10	630	414
19746	丰县	范楼镇齐阁三期2号变	10	630	376
19747	丰县	范楼镇金玉府1号箱变	10	800	552
19748	丰县	范楼镇金玉府4号箱变	10	800	587
19749	丰县	丰县范楼镇后岔口东综合变	10	400	272
19750	丰县	丰县范楼镇南市场综合变	10	400	0
19751	丰县	丰县范楼镇工业园长青综合变	10	400	161
19752	丰县	丰县范楼镇金陵商贸城南1号综合变	10	400	24
19753	丰县	丰县范楼镇金陵商贸城南2号综合变	10	400	168
19754	丰县	丰县范楼镇齐阁南综合变	10	400	91
19755	丰县	丰县范楼镇千里井综合变	10	400	270
19756	丰县	丰县范楼镇胡楼东北胡楼4号综合变	10	400	117
19757	丰县	丰县范楼镇黄坝新村北综合变	10	400	237
19758	丰县	丰县范楼镇郭庄北综合变	10	400	272
19759	丰县	丰县范楼镇黄坝新村中综合变	10	400	200
19760	丰县	丰县范楼镇邓庄东南综合变	10	400	200
19761	丰县	丰县范楼镇丁寨村丁寨东综合变	10	400	230
19762	丰县	丰县范楼镇千里井村千井西综合变	10	400	90
19763	丰县	丰县范楼镇程庄西综合变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19764	丰县	丰县范楼镇郭塘西南综合变	10	400	207
19765	丰县	范楼镇范楼金陵社区4号变压器	10	800	292
19766	丰县	范楼镇范楼金陵社区5号变压器	10	800	376
19767	丰县	范楼镇范楼金陵社区6号变压器	10	315	252
19768	丰县	范楼镇盛安嘉园3号变压器	10	800	397
19769	丰县	范楼镇盛安嘉园2号变压器	10	800	453
19770	丰县	范楼镇盛安嘉园1号变压器	10	800	432
19771	丰县	范楼镇盛安嘉园5号变压器	10	800	420
19772	丰县	范楼镇盛安嘉园6号变压器	10	800	462
19773	丰县	PMS_赵庄镇小宋庄新区	10	400	254
19774	丰县	PMS_赵庄任庄东	10	400	164
19775	丰县	PMS_赵庄镇家河新区	10	400	183
19776	丰县	PMS_赵庄岳庙西	10	200	26
19777	丰县	PMS_赵庄岳庄	10	200	62
19778	丰县	PMS_赵庄杨庄寺后	10	200	58
19779	丰县	PMS_赵庄程庄	10	400	251
19780	丰县	PMS_赵庄凤鸣小区北	10	200	65
19781	丰县	PMS_赵庄凤鸣小区	10	200	53
19782	丰县	PMS_赵庄凤鸣小区南	10	400	241
19783	丰县	PMS_赵庄开发区	10	400	173
19784	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村赵庙4#综合变	10	200	87
19785	丰县	PMS_赵庄镇张楼工业区	10	200	50
19786	丰县	赵庄镇王学屋村河西综合变	10	400	155
19787	丰县	赵庄丁堤口北综合变	10	400	286
19788	丰县	PMS_赵庄六队东	10	400	130
19789	丰县	PMS_赵庄五队	10	400	61
19790	丰县	PMS_赵庄二队	10	400	87
19791	丰县	赵庄市场台片	10	400	54
19792	丰县	PMS_赵庄三队	10	200	49
19793	丰县	赵庄牌坊东	10	400	4
19794	丰县	PMS_赵庄十队	10	400	0
19795	丰县	赵庄黄楼	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19796	丰县	PMS_赵庄原种场南	10	400	140
19797	丰县	PMS_赵庄赵北西	10	400	140
19798	丰县	PMS_赵庄供电所	10	400	17
19799	丰县	PMS_赵庄赵北东	10	400	133
19800	丰县	赵庄赵北南	10	400	255
19801	丰县	赵庄镇赵西北	10	400	167
19802	丰县	PMS_赵庄任庄西	10	400	160
19803	丰县	赵庄大彭庄	10	400	141
19804	丰县	PMS_赵庄中心大街	10	400	206
19805	丰县	PMS_赵庄十一队	10	400	123
19806	丰县	赵庄赵南	10	400	66
19807	丰县	PMS_赵庄供销社新村	10	400	139
19808	丰县	赵庄六队	10	400	159
19809	丰县	PMS_赵庄邵庄	10	200	20
19810	丰县	PMS_赵庄宋庄南	10	400	81
19811	丰县	PMS_赵庄镇许庄西	10	200	30
19812	丰县	PMS_赵庄镇许庄综合变	10	400	79
19813	丰县	PMS_赵庄党楼中	10	400	197
19814	丰县	赵庄吴庄八队	10	400	157
19815	丰县	PMS_赵庄党楼北	10	200	99
19816	丰县	PMS_赵庄吴庄大队	10	400	225
19817	丰县	PMS_赵庄镇李楼综合变	10	400	150
19818	丰县	赵庄镇张庙综合变	10	400	197
19819	丰县	PMS_赵庄镇段堤口西	10	400	79
19820	丰县	PMS_赵庄镇新安集东	10	400	58
19821	丰县	PMS_赵庄镇魏楼	10	200	63
19822	丰县	PMS_赵庄镇孙庄西	10	400	266
19823	丰县	PMS_赵庄镇孙庄东	10	400	261
19824	丰县	PMS_赵庄镇段堤口新区	10	400	164
19825	丰县	PMS_赵庄镇段堤口东	10	400	170
19826	丰县	PMS_赵庄镇段堤口南	10	200	58
19827	丰县	PMS_赵庄镇土城三	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19828	丰县	PMS_赵庄镇土城四	10	400	202
19829	丰县	PMS_赵庄镇固元	10	200	68
19830	丰县	PMS_赵庄西二队	10	400	268
19831	丰县	PMS_赵庄中心队	10	200	67
19832	丰县	赵庄镇常庄西	10	200	7
19833	丰县	PMS_赵庄镇常庄东	10	400	6
19834	丰县	PMS_赵庄镇袁集西	10	200	31
19835	丰县	PMS_赵庄镇袁集中	10	200	0
19836	丰县	PMS_赵庄镇袁集东北	10	200	92
19837	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨南	10	200	133
19838	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨西	10	400	179
19839	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨东	10	400	156
19840	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨北	10	400	224
19841	丰县	PMS_赵庄镇袁集后	10	200	115
19842	丰县	PMS_赵庄镇袁堂	10	400	158
19843	丰县	赵庄镇袁老家	10	200	10
19844	丰县	PMS_赵庄镇高庄东	10	200	0
19845	丰县	PMS_赵庄镇于小庄东	10	200	27
19846	丰县	PMS_赵庄镇于小庄西	10	200	0
19847	丰县	PMS_赵庄镇张庄	10	400	259
19848	丰县	PMS_赵庄镇西一队	10	400	269
19849	丰县	PMS_赵庄镇任楼大队	10	200	45
19850	丰县	PMS_赵庄镇谢庄	10	200	39
19851	丰县	赵庄镇青林大队	10	200	30
19852	丰县	PMS_赵庄镇青林北	10	200	10
19853	丰县	赵庄镇于老家西	10	200	0
19854	丰县	PMS_赵庄镇孔店	10	200	48
19855	丰县	PMS_赵庄镇刘菜园	10	400	178
19856	丰县	PMS_赵庄镇任楼东	10	400	213
19857	丰县	PMS_赵庄镇张小楼西	10	400	61
19858	丰县	PMS_赵庄镇大王庙	10	400	240
19859	丰县	PMS_赵庄镇闫庄	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19860	丰县	PMS_赵庄镇高庄西	10	200	36
19861	丰县	PMS_赵庄镇任庄	10	400	166
19862	丰县	赵庄镇田坑后	10	200	0
19863	丰县	赵庄镇张小楼东	10	400	141
19864	丰县	赵庄镇安集南	10	200	0
19865	丰县	赵庄镇安集北	10	400	163
19866	丰县	PMS_赵庄镇东陈集	10	400	221
19867	丰县	PMS_赵庄镇新安集西北	10	400	157
19868	丰县	PMS_赵庄镇新安集西	10	400	65
19869	丰县	PMS_赵庄镇王堤口	10	400	136
19870	丰县	PMS_赵庄镇丁庙西	10	200	6
19871	丰县	PMS_赵庄镇丁庙前	10	200	16
19872	丰县	PMS_赵庄镇赵庙东南	10	400	242
19873	丰县	PMS_赵庄镇赵庙南	10	400	71
19874	丰县	PMS_赵庄镇赵庙东北	10	200	17
19875	丰县	PMS_赵庄镇李新庄	10	400	256
19876	丰县	PMS_赵庄镇丁庙东	10	400	171
19877	丰县	赵庄丁庙农科队	10	400	193
19878	丰县	赵庄镇邓庄	10	400	204
19879	丰县	PMS_赵庄镇王学屋西	10	200	19
19880	丰县	PMS_赵庄镇吴神庙	10	200	71
19881	丰县	PMS_赵庄镇后张楼前	10	400	0
19882	丰县	PMS_赵庄镇前张楼	10	400	184
19883	丰县	赵庄镇陆庙综合变	10	400	238
19884	丰县	PMS_赵庄镇小孙庄	10	200	54
19885	丰县	PMS_赵庄镇李集前	10	400	209
19886	丰县	赵庄镇陈楼	10	400	0
19887	丰县	PMS_赵庄镇安双楼	10	400	144
19888	丰县	PMS_赵庄镇宋楼	10	200	0
19889	丰县	PMS_赵庄镇朗庄	10	400	214
19890	丰县	PMS_赵庄镇王庄	10	200	136
19891	丰县	赵庄镇张老家西	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19892	丰县	PMS_赵庄镇张老家东	10	400	226
19893	丰县	PMS_赵庄镇土城一	10	200	48
19894	丰县	PMS_赵庄镇土城二	10	400	115
19895	丰县	PMS_赵庄镇刘小楼北	10	400	175
19896	丰县	PMS_赵庄镇安庄西	10	400	162
19897	丰县	PMS_赵庄镇刘庄东	10	200	96
19898	丰县	PMS_赵庄镇西彭庄	10	400	162
19899	丰县	PMS_赵庄镇刘庄西	10	400	193
19900	丰县	PMS_赵庄镇刘小楼东	10	400	184
19901	丰县	PMS_赵庄镇奚庄南	10	400	252
19902	丰县	PMS_赵庄镇陈楼南	10	400	0
19903	丰县	赵庄镇后张楼后	10	400	39
19904	丰县	PMS_赵庄后刘菜园	10	400	271
19905	丰县	赵庄镇东孔店	10	400	206
19906	丰县	PMS_赵庄新安集北	10	200	0
19907	丰县	PMS_赵庄镇安楼东	10	200	114
19908	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄西	10	400	197
19909	丰县	PMS_赵庄镇吴楼南	10	200	27
19910	丰县	PMS_赵庄镇夏王庄东	10	400	210
19911	丰县	PMS_赵庄镇小溪庄	10	200	44
19912	丰县	PMS_赵庄镇马黑楼西	10	200	60
19913	丰县	赵庄镇刘庙	10	400	234
19914	丰县	PMS_赵庄镇单庄西	10	400	190
19915	丰县	赵庄镇单庄村杨楼东	10	100	7
19916	丰县	赵庄镇奚庄北	10	400	172
19917	丰县	PMS_赵庄镇小宋庄	10	200	71
19918	丰县	PMS_赵庄宋双楼	10	400	0
19919	丰县	PMS_赵庄市场西	10	400	105
19920	丰县	PMS_赵庄镇敬老院	10	200	15
19921	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村赵庙1#综合变	10	200	0
19922	丰县	PMS_赵庄镇刘庙北	10	30	14
19923	丰县	PMS_赵庄后鹿湾东	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19924	丰县	PMS_赵庄后鹿湾西	10	400	219
19925	丰县	PMS_赵庄薛庄	10	400	100
19926	丰县	赵庄岳庙东	10	400	127
19927	丰县	PMS_赵庄太行堤河北	10	400	134
19928	丰县	PMS_赵庄镇孔店中	10	200	25
19929	丰县	赵庄四队	10	400	31
19930	丰县	PMS_赵庄连庄东	10	200	30
19931	丰县	PMS_赵庄镇前小楼西公变	10	400	161
19932	丰县	PMS_赵庄镇前街	10	400	186
19933	丰县	赵庄镇王龙庄东	10	400	91
19934	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄北	10	200	65
19935	丰县	PMS_赵庄镇王塘坊西综合变	10	200	60
19936	丰县	赵庄镇闫庄西	10	400	86
19937	丰县	赵庄镇闫庄东	10	400	128
19938	丰县	PMS_赵庄赵庙村赵庙西	10	200	10
19939	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村赵庙前	10	400	239
19940	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄东	10	400	156
19941	丰县	PMS_赵庄镇吴楼东	10	400	0
19942	丰县	PMS_赵庄镇吴楼西	10	200	73
19943	丰县	PMS_赵庄刘小楼西	10	400	160
19944	丰县	PMS_赵庄镇安庄东	10	200	70
19945	丰县	PMS_赵庄前鹿湾	10	400	204
19946	丰县	赵庄镇王学屋中	10	200	0
19947	丰县	PMS_赵庄镇袁新庄	10	400	190
19948	丰县	PMS_赵庄镇汉源龙郡综合变	10	500	230
19949	丰县	PMS_赵庄镇汉源一号1#综合变	10	630	371
19950	丰县	PMS_赵庄镇汉源一号2#综合变	10	630	504
19951	丰县	PMS_赵庄镇汉源一号3#综合变	10	500	0
19952	丰县	PMS_赵庄镇汉帝街区1#综合变	10	630	278
19953	丰县	PMS_赵庄镇汉帝街区2#综合变	10	630	301
19954	丰县	PMS_赵庄镇汉帝街区3#综合变	10	630	385
19955	丰县	PMS_赵庄镇汉庭水韵1#综合变	10	630	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19956	丰县	PMS_赵庄镇汉霖家合综合变	10	400	115
19957	丰县	PMS_赵庄镇凤凰嘉园2#综合变	10	500	222
19958	丰县	PMS_赵庄镇凤凰嘉园1#综合变	10	500	297
19959	丰县	PMS_赵庄镇汉风小区综合变	10	400	242
19960	丰县	赵庄镇鹿湾村丁堤口前综合变	10	400	39
19961	丰县	赵庄镇鹿湾村丁堤口后综合变	10	400	165
19962	丰县	PMS_赵庄镇王庄村周屯台区	10	400	198
19963	丰县	赵庄镇朱陈村党楼西综合变	10	400	94
19964	丰县	PMS_赵庄大吴庄杨庄寺前综合变	10	400	160
19965	丰县	赵庄镇朱陈村宋庄北综合变	10	400	103
19966	丰县	赵庄镇大吴庄村卜油坊综合变	10	400	265
19967	丰县	赵庄镇高中部台区	10	400	55
19968	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村市厂东台区	10	200	0
19969	邳州	PMS_街北村食品站2#变	10	400	210
19970	邳州	PMS_土山曹楼村薛桥3#变	10	400	61
19971	邳州	PMS_土山曹楼村村部2#变	10	400	226
19972	邳州	土山陈李村李庄2#台变	10	200	34
19973	邳州	PMS_土山陈李村汤庄2#变	10	400	115
19974	邳州	PMS_娄楼村娄东2#变	10	400	199
19975	邳州	PMS_土山娄楼村高庄2#变	10	400	193
19976	邳州	PMS_土山娄楼村吕园2#变	10	400	185
19977	邳州	PMS_土山娄楼村新庄2#变	10	400	229
19978	邳州	土山卢庄曹庄2#变	10	200	66
19979	邳州	PMS_土山镇薛庄村曹桥2#变	10	400	170
19980	邳州	陈李村汤庄变	10	200	89
19981	邳州	PMS_土山薛庄村薛一队2#变	10	400	158
19982	邳州	PMS_土山宋圩花西2#变	10	400	269
19983	邳州	PMS_土山陈李村陈庄2#变	10	400	201
19984	邳州	PMS_土山薛集街道4#变	10	400	98
19985	邳州	PMS_土山孙庄村孙北变	10	400	206
19986	邳州	土山吴庄村部5#变	10	400	35
19987	邳州	PMS_土山张宋村部3#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19988	邳州	土山街南村部变	10	400	0
19989	邳州	土山聂阁七桥3#变	10	400	217
19990	邳州	PMS_土山孙庄孙徐庄3#变	10	200	53
19991	邳州	土山薛集街道7#变	10	400	234
19992	邳州	土山薛集街道8#变	10	250	182
19993	邳州	PMS_土山曹楼村张庄2#变	10	200	51
19994	邳州	PMS_土山陈李村李庄3#变	10	200	46
19995	邳州	PMS_土山街北村桥北2#变	10	400	14
19996	邳州	PMS_土山镇关公路3#变	10	400	47
19997	邳州	PMS_土山镇吕台村花庄2#变	10	400	165
19998	邳州	PMS_土山镇吕台村圩西变	10	400	129
19999	邳州	PMS_土山镇街南村2#公变	10	400	147
20000	邳州	PMS_土山镇刘井井南3#变	10	400	32
20001	丰县	丰县顺河镇康庄西综合变	10	200	91
20002	邳州	PMS_官湖石坝12#变	10	400	105
20003	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村中综合变	10	400	271
20004	邳州	PMS_官湖新华一7#变	10	400	103
20005	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村后东综合变	10	200	134
20006	丰县	PMS_丰县顺河镇司花墙东南综合变	10	200	71
20007	邳州	官湖大市场9#变	10	630	230
20008	丰县	PMS_丰县顺河镇闫阁中综合变	10	200	47
20009	邳州	PMS_官湖大市场10#变	10	400	36
20010	丰县	PMS_丰县顺河镇康庄东综合变	10	200	160
20011	邳州	官湖翰林华府配电室4变压器	10	800	523
20012	丰县	丰县顺河镇朱坑新村2号综合变	10	400	122
20013	邳州	官湖翰林华府配电室2变压器	10	800	414
20014	丰县	丰县顺河镇朱坑新村3号综合变	10	400	172
20015	邳州	官湖翰林华府配电室1变压器	10	800	400
20016	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙北新增综合变	10	200	80
20017	邳州	官湖翰林华府配电室3变压器	10	800	320
20018	丰县	PMS_丰县顺河镇巩双庙前综合变	10	200	70
20019	邳州	PMS_官湖幸福佳苑小区1#变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20020	丰县	丰县顺河镇邱庄东综合变	10	200	71
20021	邳州	PMS_官湖幸福佳苑小区2#变	10	400	195
20022	丰县	PMS_丰县顺河镇史庄东新建综合变	10	200	29
20023	邳州	官湖孙家8#变	10	100	48
20024	丰县	PMS_丰县顺河镇闫阁东综合变	10	200	33
20025	邳州	PMS_官湖恒佳锦绣城1#配电室4#变压器	10	800	456
20026	丰县	PMS_丰县顺河镇德购北综合变	10	400	25
20027	邳州	PMS_官湖恒佳锦绣城1#配电室2#变压器	10	800	408
20028	丰县	PMS_丰县顺河镇范庄东综合变	10	200	79
20029	邳州	PMS_官湖恒佳锦绣城1#配电室3#变压器	10	800	498
20030	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村1#综合变	10	400	265
20031	邳州	PMS_官湖恒佳锦绣城1#配电室1#变压器	10	800	413
20032	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村2#综合变	10	400	211
20033	邳州	官湖西坊9#变	10	400	127
20034	丰县	PMS_丰县顺河镇计生综合变	10	200	0
20035	邳州	官湖新华三11#变	10	630	228
20036	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄东队综合变	10	200	24
20037	邳州	PMS_官湖白埠机关14#变	10	400	62
20038	丰县	PMS_丰县顺河镇市场西门综合变	10	400	53
20039	邳州	官湖新华四6#变	10	315	85
20040	丰县	PMS_丰县顺河镇教培西综合变	10	400	30
20041	邳州	PMS_官湖东滩8#变	10	400	159
20042	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄四队综合变	10	200	96
20043	邳州	官湖官路口8#变	10	400	14
20044	丰县	PMS_丰县顺河镇康庙新增综合变	10	200	79
20045	邳州	官湖前沈18#变	10	400	109
20046	丰县	PMS_丰县顺河镇代庄西综合变	10	200	34
20047	邳州	官湖南沟15#变	10	400	0
20048	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庙后综合变	10	200	50
20049	邳州	官湖前黄8#变	10	400	154
20050	丰县	PMS_丰县顺河镇周屯桥头综合变	10	200	52
20051	邳州	PMS_官湖沿河1#变	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20052	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄学校北综合变	10	200	111
20053	邳州	PMS_官湖大坟7#变	10	400	0
20054	丰县	PMS_丰县顺河镇东南2#综合变	10	400	133
20055	邳州	PMS_官湖新华一8号变	10	400	63
20056	丰县	PMS_丰县顺河镇周庄西中综合变	10	200	55
20057	邳州	官湖邮局1#变	10	400	117
20058	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村边庙东综合变	10	200	11
20059	邳州	PMS_官湖丁楼13#变	10	400	183
20060	邳州	PMS_官湖胡塘6#变	10	400	148
20061	邳州	官湖墩上工业区12#变	10	400	111
20062	邳州	PMS_官湖张家7#变	10	400	53
20063	邳州	PMS_官湖镇高中教工宿舍楼2#变	10	400	168
20064	邳州	PMS_官湖镇高中教工宿舍楼1#变	10	400	175
20065	邳州	PMS_官湖大黄9#变	10	125	0
20066	邳州	PMS_官湖东坊18#变	10	400	0
20067	邳州	PMS_官湖半庄8#变	10	400	133
20068	邳州	官湖北京路2#变	10	630	208
20069	邳州	PMS_官湖东滩9#变	10	400	78
20070	邳州	官湖新华一9#变	10	400	97
20071	邳州	PMS_官湖镇墩上村新福地安置小区1#变	10	400	73
20072	邳州	官湖镇墩上村新福地安置小区2#变	10	200	89
20073	邳州	PMS_官湖镇墩上村新福地安置小区3#变	10	400	231
20074	邳州	PMS_官湖镇墩上村新福地安置小区4#变	10	400	195
20075	邳州	PMS_官湖新华五6#变	10	400	73
20076	邳州	官湖半庄9#变	10	630	0
20077	邳州	PMS_官湖周家15#变	10	400	71
20078	邳州	官湖东滩10#变	10	630	208
20079	邳州	PMS_官湖小坊15#变	10	400	191
20080	邳州	PMS_官湖东坊19#变	10	400	111
20081	邳州	PMS_官湖镇北工业区9#变	10	400	105
20082	邳州	PMS_官湖丁楼14#变	10	400	179
20083	邳州	PMS_官湖石坝9#变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20084	邳州	PMS_官湖扶贫3#变	10	400	142
20085	邳州	PMS_官湖南下沟9#变	10	400	174
20086	邳州	PMS_官湖柳家10#变	10	400	74
20087	邳州	官湖大坟8#变	10	630	234
20088	邳州	官湖沿河2#变	10	200	0
20089	邳州	PMS_官湖新华三12#变	10	400	34
20090	邳州	官湖胡塘8#变	10	500	286
20091	邳州	PMS_官湖夹河7#变	10	400	144
20092	邳州	PMS_官湖下沟4#变	10	400	167
20093	邳州	PMS_官湖授贤6#变	10	400	113
20094	邳州	PMS_官湖郭营6#变	10	400	103
20095	邳州	官湖新华三13#变	10	630	164
20096	邳州	官湖新华五小站3#变	10	630	60
20097	邳州	官湖韩场2#变	10	400	247
20098	邳州	PMS_官湖平墩9#变	10	400	108
20099	邳州	PMS_官湖吴瓦房14#变	10	400	103
20100	邳州	官湖周家13#变	10	630	357
20101	邳州	PMS_官湖吴瓦房15#变	10	400	149
20102	邳州	PMS_官湖周家14#变	10	400	37
20103	邳州	PMS_官湖平墩10#变	10	400	118
20104	邳州	PMS_官湖吴瓦房16#变	10	400	83
20105	邳州	PMS_官湖大营5#变	10	400	66
20106	邳州	官湖东滩11#变	10	200	0
20107	邳州	PMS_官湖东滩12#变	10	400	207
20108	邳州	官湖王庄7#变	10	200	3
20109	邳州	PMS_官湖石坝13#变	10	400	210
20110	邳州	PMS_官湖胡塘7#变	10	400	224
20111	邳州	官湖张家6#变	10	400	135
20112	邳州	官湖北沟郑家1#变	10	630	53
20113	邳州	PMS_官湖郭营9#变	10	400	192
20114	邳州	PMS_官湖大市场11#变	10	400	45
20115	邳州	PMS_官湖东坊20#变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20116	邳州	官湖柳家9#变	10	400	63
20117	邳州	官湖南沟10#变	10	630	0
20118	邳州	官湖前黄示范园2#变	10	630	196
20119	邳州	官湖周家21#变	10	400	34
20120	邳州	官湖小坊20#变	10	400	245
20121	邳州	官湖胡塘9#变	10	400	0
20122	邳州	官湖后黄6#变	10	160	0
20123	邳州	官湖新华四7#变	10	630	186
20124	邳州	官湖镇南工业区8#变	10	400	108
20125	邳州	官湖新华三14#变	10	400	104
20126	邳州	官湖周家20#变	10	400	238
20127	邳州	官湖北沟丁场1#变	10	400	119
20128	邳州	官湖新华商贸2箱变变压器	10	630	363
20129	邳州	官湖新华商贸3箱变变压器	10	630	413
20130	邳州	官湖新华商贸1箱变变压器	10	630	289
20131	邳州	官湖二埝9#变	10	400	141
20132	邳州	官湖西坊10#变	10	400	146
20133	邳州	官湖授贤农集区3#变	10	630	504
20134	邳州	官湖授贤农集区1变	10	400	320
20135	邳州	官湖授贤农集区2#变	10	630	493
20136	邳州	官湖小坊19#变	10	400	0
20137	邳州	官湖柳湖路1#变	10	400	0
20138	邳州	官湖新华一10#变	10	400	62
20139	邳州	官湖南沟12#变	10	400	124
20140	邳州	官湖柳湖路3#变	10	400	24
20141	邳州	官湖前沈16#变	10	400	262
20142	邳州	邳州市官湖宝乾商贸1变	10	630	475
20143	邳州	邳州市官湖宝乾商贸2变	10	630	472
20144	邳州	官湖墩上工业6#变	10	400	117
20145	邳州	官湖西坊胡林3#变	10	630	249
20146	邳州	官湖授贤7#变	10	400	89
20147	邳州	官湖丁楼17#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20148	邳州	官湖张家10#变	10	400	168
20149	邳州	官湖官路口9#变	10	400	75
20150	邳州	官湖平墩11#变	10	400	170
20151	邳州	官湖半庄10#变	10	400	71
20152	邳州	官湖张家11#变	10	315	85
20153	邳州	官湖东坊工业1#变	10	630	95
20154	邳州	官湖前沈15#变	10	400	225
20155	邳州	官湖孙家9#变	10	400	207
20156	邳州	官湖周家23#变	10	400	222
20157	邳州	官湖恒佳房地产3#变	10	630	316
20158	邳州	官湖恒佳房地产2#变	10	500	300
20159	邳州	官湖恒佳房地产4#变	10	630	412
20160	邳州	官湖恒佳房地产1#变	10	500	261
20161	邳州	官湖张家13#变	10	400	0
20162	邳州	官湖汇宸置业有限公司（金色家园）4#变	10	630	401
20163	邳州	官湖汇宸置业有限公司（金色家园）1#变	10	630	315
20164	邳州	官湖汇宸置业有限公司（金色家园）2#变	10	800	480
20165	邳州	官湖汇宸置业有限公司（金色家园）3#变	10	800	409
20166	邳州	官湖下沟7#变	10	400	84
20167	邳州	官湖白埠12#变	10	630	0
20168	邳州	官湖白埠11#变	10	400	173
20169	邳州	官湖新华二6#变	10	400	98
20170	邳州	官湖周家18#变	10	630	305
20171	邳州	官湖西坊11#变	10	400	0
20172	邳州	官湖二埝10#变	10	400	248
20173	邳州	官湖官路口10#变	10	400	96
20174	邳州	官湖白埠13#变	10	400	235
20175	邳州	官湖复兴7#变	10	400	101
20176	邳州	官湖前沈3#变	10	400	182
20177	邳州	官湖丁楼16#变	10	250	88
20178	邳州	官湖东坊8#西变	10	400	169
20179	邳州	官湖北沟4#丁场	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20180	邳州	官湖鲍庄14#变	10	400	0
20181	邳州	官湖柳湖路2#变	10	630	90
20182	邳州	官湖周家22#变	10	400	87
20183	邳州	官湖墩上11#变	10	400	80
20184	邳州	戴圩寨墩村西2#变	10	400	195
20185	邳州	戴圩寨墩村南变	10	400	179
20186	邳州	官湖北沟11#变	10	400	64
20187	邳州	官湖下沟8#变	10	400	68
20188	邳州	官湖东滩14#变	10	400	84
20189	邳州	官湖大王庄9箱变变压器	10	630	349
20190	邳州	官湖大王庄5箱变变压器	10	630	301
20191	邳州	官湖大王庄3箱变变压器	10	630	267
20192	邳州	官湖大王庄6箱变变压器	10	630	177
20193	邳州	官湖大王庄1箱变变压器	10	630	342
20194	邳州	官湖大王庄4箱变变压器	10	630	414
20195	邳州	官湖大王庄8箱变变压器	10	630	358
20196	邳州	官湖大王庄2箱变变压器	10	630	208
20197	邳州	官湖大王庄7箱变变压器	10	630	337
20198	邳州	官湖曹场6#变	10	400	236
20199	邳州	官湖前沈14#变	10	250	101
20200	邳州	官湖龙珠小区3#变	10	400	42
20201	邳州	官湖韩场3#变	10	400	108
20202	邳州	官湖大坟9#变	10	400	198
20203	邳州	官湖东坊21#变	10	400	189
20204	邳州	官湖新华五4#变	10	400	0
20205	邳州	官湖福尔路9#变	10	630	0
20206	邳州	官湖白埠10#变	10	400	191
20207	邳州	官湖二埝7#变	10	400	165
20208	邳州	官湖沿河3#变	10	200	29
20209	邳州	官湖前黄9#变	10	630	215
20210	邳州	官湖东方小区1#变	10	630	366
20211	邳州	PMS 官湖镇北工业区5#变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20212	邳州	PMS_官湖授贤3#变	10	400	141
20213	邳州	PMS_宿羊山白口沿街变	10	400	26
20214	邳州	PMS_宿羊山枣泗路3#变	10	400	212
20215	邳州	PMS_宿羊山因庄韩瓦房2#变	10	400	153
20216	邳州	PMS_宿羊山沙布聂庄变	10	400	213
20217	邳州	PMS_宿羊山徐楼王后2#变	10	400	160
20218	邳州	PMS_宿羊山镇南2#变	10	630	155
20219	邳州	宿羊山枣泗路2#变	10	630	116
20220	邳州	PMS_宿羊山梁口2#变	10	400	222
20221	邳州	PMS_宿羊山镇北2#变	10	400	172
20222	邳州	PMS_宿羊山机关1#变	10	400	0
20223	邳州	PMS_宿羊山5#村部变	10	400	63
20224	邳州	PMS_宿羊山机关2#变	10	630	58
20225	邳州	PMS_宿羊山1#镇北变	10	400	74
20226	邳州	PMS_宿羊山枣泗路1#变	10	630	215
20227	邳州	PMS_宿羊山3#西山变	10	400	139
20228	邳州	PMS_宿羊山2#古槐变	10	630	130
20229	邳州	PMS_宿羊山7#镇南变	10	400	92
20230	邳州	PMS_宿羊山大蒜市场变	10	400	33
20231	邳州	宿羊山吕村1#村部变	10	400	124
20232	邳州	宿羊山黄湾4#一队变	10	400	181
20233	邳州	宿羊山黄湾2#七队变	10	400	125
20234	邳州	PMS_宿羊山吴坝2#三队变	10	200	36
20235	邳州	PMS_宿羊山吴坝1#马坝变	10	400	67
20236	邳州	PMS_宿羊山吴坝3#四队变	10	400	52
20237	邳州	PMS_宿羊山徐楼7#河西变	10	400	226
20238	邳州	PMS_宿羊山徐楼王后1#变	10	400	142
20239	邳州	PMS_宿羊山陈庄1#一队变	10	400	149
20240	邳州	PMS_宿羊山陈庄2#村部变	10	200	83
20241	邳州	PMS_宿羊山陈庄3#郭营变	10	200	0
20242	邳州	PMS_宿羊山陆布2#三队变	10	400	154
20243	邳州	宿羊山梁口1#变	10	630	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20244	邳州	PMS_宿羊山刘山潘桥变	10	400	205
20245	邳州	PMS_宿羊山何家2#东韩家变	10	400	89
20246	邳州	PMS_宿羊山芦岗5#东站变	10	400	123
20247	邳州	PMS_宿羊山芦岗8#西站变	10	315	129
20248	邳州	PMS_宿羊山芦西3#三合庄变	10	200	93
20249	丰县	PMS_丰县顺河镇裴黄庄东综合变	10	200	1
20250	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄新村新建综合变	10	200	79
20251	丰县	丰县顺河镇中刘庄东综合变	10	200	84
20252	丰县	PMS_丰县顺河镇苏庄综合变	10	200	23
20253	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣六队东综合变	10	200	37
20254	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼东南综合变	10	200	86
20255	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙桃园东综合变	10	200	54
20256	丰县	PMS_丰县顺河镇孙集南综合变	10	200	15
20257	丰县	PMS_丰县顺河镇安庄西北综合变	10	200	0
20258	丰县	丰县顺河镇司花墙后综合变	10	200	50
20259	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙新型社区2号综合变	10	250	122
20260	丰县	PMS_丰县顺河镇巩黑楼东综合变	10	200	55
20261	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑前南综合变	10	200	138
20262	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村委员会综合变	10	400	0
20263	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庙西综合变	10	200	66
20264	丰县	丰县顺河镇蔡庄村仇庄北综合变	10	200	0
20265	丰县	PMS_丰县顺河镇范庄东北综合变	10	200	10
20266	丰县	丰县顺河镇朱坑新村1号综合变	10	400	164
20267	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄丰鱼路东综合变	10	200	77
20268	丰县	PMS_顺河镇顺河新农村1号综合变	10	630	222
20269	丰县	PMS_顺河镇顺河新农村2号综合变	10	630	361
20270	丰县	PMS_顺河镇顺河新农村3号综合变	10	630	233
20271	丰县	PMS_顺河镇白庙三期1号综合变	10	630	359
20272	丰县	PMS_顺河镇白庙三期2号综合变	10	630	280
20273	丰县	丰县顺河镇江南金地1#综合变	10	630	372
20274	丰县	丰县顺河镇齐庙新型社区1号综合变	10	630	414
20275	丰县	丰县顺河镇美馨花园2#综合变	10	630	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20276	丰县	丰县顺河镇白庙新型社区2#综合变	10	630	355
20277	丰县	丰县顺河镇白庙新农村1号综合变	10	630	397
20278	丰县	丰县顺河镇白庙新型社区1#综合变	10	630	365
20279	丰县	丰县顺河镇江南金地2#综合变	10	500	317
20280	丰县	丰县顺河镇美馨花园3#综合变	10	630	378
20281	丰县	丰县顺河镇白庙新农村2号综合变	10	630	394
20282	丰县	丰县顺河镇美馨花园6#变	10	500	235
20283	丰县	丰县顺河镇齐庙新型社区3号综合变	10	630	446
20284	丰县	丰县顺河镇美馨花园1#综合变	10	630	346
20285	丰县	丰县顺河镇路庄后队公变	10	400	207
20286	丰县	丰县顺河镇大圣小学后综合变	10	200	81
20287	丰县	丰县顺河镇后黄庄公变	10	400	220
20288	丰县	丰县顺河镇开发1号综合变	10	400	187
20289	丰县	顺河镇杨楼中北综合变	10	400	268
20290	丰县	顺河镇南刘庄西综合变	10	400	227
20291	丰县	丰县顺河镇巩大庄村牛王固1综合变（牛王固）	10	200	106
20292	丰县	顺河镇范马庄综合变	10	200	112
20293	丰县	丰县顺河镇刘寨陈庄北综合变	10	400	180
20294	丰县	丰县顺河镇张口二组南综合变	10	400	163
20295	丰县	丰县顺河镇史庄东综合变	10	400	278
20296	丰县	丰县顺河镇土庄东南综合变	10	400	287
20297	丰县	丰县顺河镇顺河新村5号综合变	10	500	292
20298	丰县	丰县顺河镇蔡庄村新型社区3号综合变	10	800	553
20299	丰县	丰县顺河镇顺河新村6号综合变	10	500	324
20300	丰县	丰县顺河镇韩庙南综合变	10	400	193
20301	丰县	丰县顺河镇忽城东综合变	10	400	231
20302	丰县	丰县顺河镇九州北综合变	10	400	186
20303	丰县	丰县顺河镇蔡庄村新型社区2号综合变	10	800	558
20304	丰县	丰县顺河镇蔡庄村新型社区1号综合变	10	800	441
20305	丰县	丰县顺河镇杨楼中西综合变	10	400	240
20306	丰县	丰县顺河镇岳庄新村5号综合变	10	400	159
20307	丰县	丰县顺河镇岳庄新村3号综合变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20308	丰县	丰县顺河镇朱坑新村5号综合变	10	400	155
20309	丰县	顺河镇朱坑新型社区6号配变	10	400	89
20310	丰县	丰县顺河镇富民街2号综合变	10	400	291
20311	丰县	丰县顺河镇富民街1号综合变	10	400	262
20312	丰县	丰县顺河镇顺河大道综合变	10	400	155
20313	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄岳庄后综合变	10	200	32
20314	丰县	PMS_丰县首羡镇大渠庄北综合变	10	400	160
20315	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺村黄庄综合变	10	400	206
20316	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼村宋楼北综合变	10	400	162
20317	丰县	PMS_丰县首羡镇毕庄新村东综合变	10	400	142
20318	丰县	PMS_丰县首羡镇毕庄新村西综合变	10	400	175
20319	丰县	PMS_丰县首羡镇和集村西综合变	10	400	133
20320	丰县	PMS_丰县首羡镇兴无村综合变	10	400	203
20321	丰县	PMS_丰县首羡镇王双楼综合变	10	400	184
20322	丰县	PMS_丰县首羡镇大黄楼综合变	10	400	178
20323	丰县	PMS_丰县首羡镇刘老庄东综合变	10	400	65
20324	丰县	丰县首羡镇便集西南综合变	10	400	126
20325	丰县	PMS_丰县首羡镇和集东综合变	10	400	0
20326	丰县	PMS_丰县首羡镇韩河综合变	10	400	158
20327	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家北综合变	10	400	243
20328	丰县	PMS_丰县首羡镇徐中心综合变	10	400	0
20329	丰县	PMS_丰县首羡镇良庄综合变	10	200	61
20330	丰县	PMS_丰县首羡镇王新庄综合变	10	200	88
20331	丰县	PMS_丰县首羡镇夸子营综合变	10	200	108
20332	丰县	PMS_丰县首羡镇十支庙西综合变	10	400	137
20333	丰县	PMS_丰县首羡镇和集一队综合变	10	400	200
20334	丰县	PMS_丰县首羡镇庄刘庄综合变	10	400	202
20335	丰县	PMS_丰县首羡镇西李庄综合变	10	200	59
20336	丰县	PMS_丰县首羡镇崔西北综合变	10	400	227
20337	丰县	PMS_丰县首羡镇刘庄综合变	10	400	260
20338	丰县	PMS_丰县首羡镇宁庄综合变	10	400	186
20339	丰县	PMS_丰县首羡镇董庄西综合变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20340	丰县	PMS_丰县首羡镇师王庄综合变	10	400	180
20341	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁西综合变	10	400	172
20342	丰县	PMS_丰县首羡镇郭袁庄东综合变	10	200	47
20343	丰县	PMS_丰县首羡镇程韦子北综合变	10	200	91
20344	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集西综合变	10	200	88
20345	丰县	PMS_丰县首羡镇刘老庄南综合变	10	200	93
20346	丰县	PMS_丰县首羡镇娥墓固综合变	10	400	221
20347	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼综合变	10	400	77
20348	丰县	PMS_丰县首羡镇司马集综合变	10	400	168
20349	丰县	PMS_丰县首羡镇司马集东综合变	10	200	89
20350	丰县	PMS_丰县首羡镇便集东北综合变	10	400	84
20351	丰县	PMS_丰县首羡镇岳皇庄综合变	10	400	112
20352	丰县	PMS_丰县首羡镇崔楼北综合变	10	400	258
20353	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村首西南综合变	10	400	220
20354	丰县	丰县首羡镇王梨园综合变	10	200	0
20355	丰县	PMS_丰县首羡镇张楼综合变	10	200	84
20356	丰县	PMS_丰县首羡镇宋楼综合变	10	400	111
20357	丰县	PMS_丰县首羡镇江庄综合变	10	400	172
20358	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集西综合变	10	400	194
20359	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集崔庄综合变	10	400	227
20360	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集东综合变	10	400	235
20361	丰县	PMS_丰县首羡镇和集王楼综合变	10	400	57
20362	丰县	PMS_丰县首羡镇袁寨综合变	10	400	206
20363	丰县	PMS_丰县首羡镇夏屯综合变	10	200	22
20364	丰县	PMS_丰县首羡镇和集六队综合变	10	400	185
20365	丰县	PMS_丰县首羡镇韩庄南综合变	10	400	201
20366	丰县	PMS_丰县首羡镇三关庙综合变	10	200	35
20367	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺南综合变	10	400	275
20368	丰县	PMS_丰县首羡镇前园子东综合变	10	400	187
20369	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼北综合变	10	400	179
20370	丰县	PMS_丰县首羡镇大毕庄综合变	10	400	235
20371	丰县	PMS_丰县首羡镇新宋庄综合变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20372	丰县	PMS_丰县首羡镇崔楼综合变	10	400	110
20373	丰县	PMS_丰县首羡镇三楼北综合变	10	200	82
20374	丰县	PMS_丰县首羡镇王府庄综合变	10	400	292
20375	丰县	PMS_丰县首羡镇朱洼综合变	10	400	167
20376	丰县	PMS_丰县首羡镇窦庄综合变	10	400	233
20377	丰县	PMS_丰县首羡镇张庄综合变	10	200	51
20378	丰县	PMS_丰县首羡镇工业区综合变	10	400	0
20379	丰县	PMS_丰县首羡镇程韦子综合变	10	200	85
20380	丰县	PMS_丰县首羡镇朱庄综合变	10	200	112
20381	丰县	PMS_丰县首羡镇渠庄东综合变	10	400	231
20382	丰县	PMS_丰县首羡镇大渠庄西	10	400	219
20383	丰县	PMS_丰县首羡镇马庄综合变	10	400	131
20384	丰县	PMS_丰县首羡镇渠新庄综合变	10	400	228
20385	丰县	PMS_丰县首羡镇三楼南综合变	10	400	196
20386	丰县	PMS_丰县首羡镇孔庄综合变	10	200	95
20387	丰县	PMS_丰县首羡镇白李庄西综合变	10	200	24
20388	丰县	PMS_丰县首羡镇南陈楼综合变	10	200	77
20389	丰县	PMS_丰县首羡镇首高庄综合变	10	400	241
20390	丰县	PMS_丰县首羡镇老新庄综合变	10	400	263
20391	丰县	PMS_丰县首羡镇吴楼综合变	10	400	237
20392	丰县	PMS_丰县首羡镇白李庄综合变	10	400	123
20393	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄东综合变	10	400	240
20394	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯综合变	10	400	128
20395	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯西综合变	10	400	131
20396	丰县	PMS_丰县首羡镇张老家综合变	10	400	145
20397	丰县	PMS_丰县首羡镇耿李庄综合变	10	200	105
20398	丰县	PMS_丰县首羡镇姚庄综合变	10	400	206
20399	丰县	PMS_丰县首羡镇张集南综合变	10	400	187
20400	丰县	PMS_丰县首羡镇迭路综合变	10	400	97
20401	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯北综合变	10	400	155
20402	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯南综合变	10	400	163
20403	丰县	PMS_丰县首羡镇袁庄综合变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20404	丰县	PMS_丰县首羡镇费庄综合变	10	200	68
20405	丰县	PMS_丰县首羡镇前屯综合变	10	200	29
20406	丰县	PMS_丰县首羡镇首中队综合变	10	400	36
20407	丰县	PMS_丰县首羡镇渠安屋综合变	10	200	119
20408	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁综合变	10	400	185
20409	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂新村中台区综合变	10	400	36
20410	丰县	PMS_丰县首羡镇西大庄综合变	10	400	39
20411	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄北综合变	10	200	44
20412	丰县	PMS_丰县首羡镇邵楼北综合变	10	200	44
20413	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄东综合变	10	400	166
20414	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄北综合变	10	400	212
20415	丰县	PMS_丰县首羡镇邵庙综合变	10	400	240
20416	丰县	PMS_丰县首羡镇葛庄南综合变	10	400	295
20417	丰县	PMS_丰县首羡镇郭袁庄综合变	10	400	172
20418	丰县	PMS_丰县首羡镇渠黄庄综合变	10	200	82
20419	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄南综合变	10	400	170
20420	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂新村东台区综合变	10	400	0
20421	丰县	PMS_丰县首羡镇小毕庄北综合变	10	400	57
20422	丰县	丰县首羡镇王堂东综合变	10	400	192
20423	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡老街综合变	10	200	0
20424	丰县	PMS_丰县首羡镇蒋庄东综合变	10	200	60
20425	丰县	PMS_丰县首羡镇首东市场综合变	10	400	14
20426	丰县	丰县首羡镇于张庄西综合变	10	200	68
20427	丰县	丰县首羡镇王堂新区1#综合变	10	400	123
20428	丰县	丰县首羡镇和集中心综合变	10	200	0
20429	丰县	PMS_丰县首羡镇田庄村曾庄北综合变	10	200	35
20430	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村张集西综合变	10	200	27
20431	丰县	PMS_丰县首羡镇陈楼综合变	10	400	86
20432	丰县	PMS_丰县首羡镇沙河店村沙河店综合变	10	400	137
20433	丰县	PMS_丰县首羡镇三楼西综合变	10	400	226
20434	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村商渠庄综合变	10	200	53
20435	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄村白李庄北综合变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20436	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家村孙郭庄综合变	10	200	42
20437	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家村杂八地综合变	10	200	80
20438	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家村袁老家南综合变	10	400	258
20439	邳州	PMS_宿羊山芦西1#村部变	10	400	257
20440	丰县	丰县首羡镇连庄村前连庄综合变	10	200	58
20441	邳州	宿羊山耿布2#五队变	10	400	142
20442	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村蒋庄中综合变	10	200	62
20443	邳州	PMS_宿羊山耿布4#三队变	10	400	221
20444	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村张集东综合变	10	400	110
20445	邳州	PMS_宿羊山因庄1#村部变	10	400	155
20446	丰县	PMS_丰县首羡镇葛庄村小集	10	200	118
20447	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄村新崔庄	10	200	78
20448	邳州	PMS_宿羊山因庄3#张场变	10	400	139
20449	丰县	丰县首羡镇田庄村曾庄	10	200	1
20450	邳州	PMS_宿羊山桃园3#张韩庄变	10	400	116
20451	邳州	PMS_宿羊山桃园1#村部变	10	400	57
20452	邳州	PMS_宿羊山桃园2#一队变	10	400	112
20453	邳州	宿羊山韩行4#前沙埠变	10	200	45
20454	邳州	PMS_宿羊山韩行3#沟上变	10	400	117
20455	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村南楼新区	10	200	133
20456	邳州	PMS_宿羊山韩行1#桥头变	10	200	73
20457	丰县	PMS_丰县首羡镇小毕庄南	10	200	131
20458	邳州	PMS_宿南线韩行2#三队变	10	200	0
20459	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄村穆庄	10	400	194
20460	邳州	PMS_宿羊山辛家1#刘台变	10	400	153
20461	丰县	PMS_丰县首羡镇田庄村曾庄东	10	400	91
20462	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂南综合变	10	200	20
20463	邳州	PMS_宿羊山辛家3#西队变	10	400	164
20464	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂村王堂北	10	200	41
20465	邳州	PMS_宿羊山辛家4#村部变	10	400	229
20466	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村李庄	10	400	207
20467	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村南楼西	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20468	邳州	PMS_宿羊山辛家8#郭台变	10	400	114
20469	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村南楼东	10	200	39
20470	邳州	PMS_宿羊山苏口1#宋庄变	10	400	81
20471	丰县	PMS_丰县首羡镇汪楼综合变	10	400	183
20472	邳州	PMS_宿羊山辛家6#张庄变	10	400	169
20473	丰县	丰县首羡镇崔庄村李楼1#	10	400	146
20474	邳州	PMS_宿羊山刘山7#武山东变	10	400	27
20475	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡中学2#	10	200	44
20476	邳州	PMS_宿羊山刘山6#新村变	10	400	157
20477	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄村首东2#	10	400	111
20478	邳州	PMS_宿羊山苏口2#后队变	10	400	257
20479	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡供电所	10	200	41
20480	邳州	PMS_宿羊山徐井6#南堰郭场变	10	400	161
20481	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村首李庄	10	200	125
20482	邳州	PMS_宿羊山徐井7#南堰杜庄变	10	400	219
20483	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村蒋庄	10	200	107
20484	邳州	PMS_宿羊山新安庄3#茸坝变	10	400	34
20485	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村张集北	10	400	158
20486	邳州	PMS_宿羊山新安庄1#新安庄队变	10	400	162
20487	丰县	PMS_丰县首羡镇首北综合变	10	400	126
20488	邳州	宿羊山坊上1#小楼变	10	400	140
20489	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村袁堂	10	400	279
20490	邳州	宿羊山坊上2#坊上变	10	400	122
20491	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村王楼	10	400	260
20492	邳州	宿羊山新安庄8#刘渡口变	10	400	163
20493	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村李堂	10	400	231
20494	邳州	宿羊山坊上3#季楼变	10	400	135
20495	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村首北2#	10	400	113
20496	邳州	宿羊山新安庄6#孙庄变	10	400	151
20497	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村北周庄	10	400	182
20498	邳州	宿羊山新安庄7#河圈变	10	400	138
20499	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼村三座楼东	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20500	邳州	PMS_宿羊山刘山1#刘山队变	10	400	171
20501	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄村茌李庄西	10	400	202
20502	邳州	PMS_宿羊山刘山2#潘沙庄变	10	400	178
20503	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄村茌李庄南	10	400	204
20504	邳州	PMS_宿羊山刘山4#青石庙变	10	400	98
20505	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄村丁楼	10	200	75
20506	邳州	PMS_宿羊山徐井1#二队变	10	400	144
20507	丰县	丰县首羡镇首羡村首西	10	400	0
20508	邳州	PMS_宿羊山苏口3#陈桃元变	10	400	131
20509	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集村郭集北	10	200	20
20510	邳州	PMS_宿羊山辛家7#沙庄变	10	400	168
20511	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集西潘	10	400	84
20512	邳州	PMS_宿羊山白口5#九队变	10	200	59
20513	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集东南	10	400	184
20514	邳州	PMS_宿羊山沙布3#大新庄变	10	400	190
20515	丰县	PMS_丰县首羡镇黄楼村刘老庄	10	400	210
20516	邳州	PMS_宿羊山沙布1#村部变	10	400	187
20517	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄村王小庄	10	400	247
20518	邳州	PMS_宿羊山沙布2#西队变	10	400	155
20519	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄村后李庄	10	400	212
20520	邳州	PMS_宿羊山宋庄8#海子队变	10	400	114
20521	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集村孙庄	10	400	217
20522	邳州	PMS_宿羊山宋庄7#夏庄变	10	400	173
20523	邳州	PMS_宿羊山宋庄6#三合子变	10	400	212
20524	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺村前园子西	10	400	103
20525	邳州	PMS_宿羊山宋庄5#海子村部变	10	400	250
20526	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集中心	10	400	246
20527	邳州	PMS_宿羊山宋庄1#村部变	10	400	101
20528	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集中心东	10	400	123
20529	邳州	PMS_宿羊山10#营子变	10	400	111
20530	丰县	PMS_丰县首羡镇连庄村后连庄	10	400	223
20531	邳州	PMS_宿羊山宋庄3#大八户变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20532	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家村崔东北	10	400	192
20533	邳州	PMS_宿羊山宋庄4#二八户变	10	400	120
20534	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家村史老家	10	400	105
20535	邳州	PMS_宿羊山新安庄2#杜庄变	10	400	241
20536	丰县	PMS_丰县首羡镇郑草庙综合变	10	400	194
20537	邳州	宿羊山坊上5#孙庄变	10	400	155
20538	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集村于张庄	10	400	168
20539	邳州	PMS_宿羊山西机关1#变	10	400	150
20540	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家崔东南	10	400	170
20541	邳州	PMS_宿羊山西机关2#变	10	400	108
20542	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家郭庄西	10	200	8
20543	邳州	PMS_宿羊山陆布五队变	10	400	50
20544	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家郭庄东	10	400	268
20545	邳州	PMS_宿羊山芦岗7#四队变	10	400	188
20546	丰县	PMS_丰县首羡镇董庄村董庄东综合变	10	400	201
20547	邳州	宿羊山芦西2#一队变	10	400	181
20548	邳州	PMS_宿羊山黄墩5#李庄变	10	400	54
20549	邳州	PMS_宿羊山黄墩3#西站变	10	400	64
20550	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家徐老家北	10	400	143
20551	邳州	PMS_宿羊山黄墩1#村部变	10	400	170
20552	丰县	PMS_丰县首羡镇邵楼综合变	10	400	108
20553	邳州	PMS_宿羊山贾家3#郭楼变	10	400	57
20554	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄北综合变	10	400	103
20555	邳州	PMS_宿羊山贾家7#一队变	10	400	0
20556	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄南综合变	10	400	216
20557	邳州	PMS_宿羊山吕村胜利桥变	10	400	184
20558	邳州	宿羊山吕村5#徐庄村部变	10	400	48
20559	丰县	PMS_丰县首羡镇葛针园村各针园综合变	10	400	46
20560	邳州	PMS_宿羊山徐井2#三队变	10	400	80
20561	丰县	PMS_丰县首羡镇三官庙村韩庄综合变	10	400	193
20562	邳州	PMS_宿羊山徐井3#韩西变	10	400	108
20563	丰县	PMS_丰县首羡镇渠黄庄北综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20564	邳州	PMS_宿羊山徐井4#韩东变	10	400	183
20565	邳州	PMS_宿羊山徐井5#张庄变	10	400	142
20566	丰县	PMS_丰县首羡镇供电所新台区综合变	10	400	234
20567	邳州	PMS_宿羊山何家3#西队变	10	400	171
20568	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村北周庄南综合变	10	200	33
20569	邳州	PMS_宿羊山何家4#韩桥变	10	400	66
20570	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼村宋楼南综合变	10	200	102
20571	邳州	PMS_宿羊山何家1#村部变	10	400	144
20572	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂村小毕庄	10	400	98
20573	邳州	PMS_宿羊山梁口13#变	10	400	124
20574	丰县	PMS_丰县首羡镇张集北2#综合变	10	200	61
20575	邳州	PMS_宿羊山梁口10#变	10	400	101
20576	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁村渠阁南	10	400	173
20577	邳州	PMS_宿羊山梁口7#变	10	400	89
20578	邳州	宿羊山宋庄9#舌滩变	10	200	120
20579	邳州	PMS_宿羊山宋庄2#西队变	10	400	111
20580	邳州	宿羊山黄湾1#村部变	10	400	141
20581	邳州	宿羊山黄湾3#五队变	10	400	84
20582	邳州	PMS_宿羊山陆布1#一队变	10	400	209
20583	邳州	PMS_宿羊山耿布5#一队变	10	400	137
20584	邳州	PMS_宿羊山耿布1#七队变	10	400	159
20585	邳州	PMS_宿羊山白口2#村部变	10	400	176
20586	邳州	PMS_宿羊山因庄白口1#一队变	10	400	121
20587	邳州	PMS_宿羊山白口3#四队变	10	200	47
20588	邳州	PMS_宿羊山白口4#七队变	10	200	42
20589	邳州	PMS_宿羊山吴坝5#五队变	10	200	38
20590	邳州	PMS_宿羊山徐楼13#河滩村部变	10	250	0
20591	邳州	PMS_宿羊山徐楼9#贺台变	10	400	91
20592	邳州	PMS_宿羊山徐楼10#徐东变	10	315	106
20593	邳州	PMS_宿羊山徐楼15#河滩四队变	10	400	129
20594	邳州	PMS_宿羊山杜庄1#变	10	400	151
20595	邳州	PMS_宿羊山杜庄2#李庄变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20596	邳州	PMS_宿羊山徐楼11#刘圩变	10	200	62
20597	邳州	PMS_宿羊山黄墩4#北站变	10	400	230
20598	邳州	宿羊山贾家1#村部变	10	200	33
20599	邳州	PMS_宿羊山贾家5#胡楼变	10	400	214
20600	邳州	PMS_宿羊山贾家8#三队变	10	400	153
20601	邳州	PMS_宿羊山柿园1#变	10	400	144
20602	邳州	PMS_宿羊山柿园4#五队变	10	200	62
20603	邳州	PMS_宿羊山杜庄7#王庄二队变	10	200	74
20604	邳州	PMS_宿羊山杜庄6#王庄四队变	10	400	104
20605	邳州	PMS_宿羊山杜庄5#王庄村部变	10	400	192
20606	邳州	PMS_宿羊山柿园2#村部变	10	400	176
20607	邳州	宿羊山吕村6#徐庄二队变	10	400	190
20608	邳州	PMS_宿羊山6#开发区变	10	400	124
20609	邳州	PMS_宿羊山辛家2#刘合庄变	10	400	179
20610	邳州	PMS_宿羊山东机关2#变	10	400	143
20611	邳州	PMS_宿羊山大武山变	10	400	141
20612	邳州	PMS_宿羊山徐楼东机关1#变	10	400	101
20613	邳州	PMS_宿羊山桃元4#四队变	10	200	0
20614	邳州	PMS_宿羊山西机关3#变	10	400	8
20615	邳州	PMS_宿羊山杜庄七队变	10	400	229
20616	邳州	PMS_宿羊山苏口谢家变	10	400	121
20617	邳州	PMS_宿羊山镇东开发区2#变	10	630	0
20618	邳州	宿羊山徐楼中学公变	10	400	57
20619	邳州	宿羊山芦岗十队变	10	400	5
20620	邳州	PMS_宿羊山镇南3#变	10	400	83
20621	邳州	PMS_宿羊山大蒜市场2#变	10	400	19
20622	邳州	PMS_宿羊山柿园三队变	10	400	58
20623	邳州	PMS_宿羊山柿园六队变	10	400	56
20624	邳州	PMS_宿羊山韩行5#二队变	10	400	57
20625	邳州	宿羊山坊上季西变	10	400	195
20626	邳州	宿羊山坊上季南变	10	400	195
20627	邳州	PMS_宿羊山韩行前沙布南变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20628	邳州	PMS_宿羊山韩行五队变	10	400	128
20629	邳州	PMS_宿羊山白口六队变	10	400	187
20630	邳州	宿羊山吕村十队变	10	400	71
20631	邳州	宿羊山新安庄衡家变	10	400	219
20632	邳州	PMS_宿羊山梁口16#变	10	400	167
20633	邳州	宿羊山新安庄北季楼变	10	400	164
20634	邳州	PMS_宿羊山黄墩七队变	10	400	74
20635	邳州	PMS_宿羊山镇北3#变	10	400	130
20636	邳州	PMS_宿羊山枣泗路4#变	10	400	67
20637	邳州	PMS_宿羊山韩行村韩行村部变	10	400	181
20638	邳州	PMS_宿羊山营子西队变	10	400	152
20639	邳州	PMS_宿羊山徐楼河滩一队变	10	400	162
20640	邳州	宿羊山宋庄大八户东变	10	315	192
20641	邳州	PMS_宿羊山何家曹家变	10	400	151
20642	邳州	PMS_宿羊山黄墩村黄墩2队变	10	400	164
20643	邳州	PMS_宿羊山因庄村韩瓦房东变	10	400	122
20644	邳州	PMS_宿羊山芦岗街南变	10	400	147
20645	邳州	PMS_宿羊山杜庄何家变	10	400	148
20646	邳州	PMS_宿羊山镇北4#变	10	400	122
20647	邳州	宿羊山黄湾二队变	10	400	39
20648	邳州	PMS_宿羊山何家后刘家变	10	400	125
20649	邳州	宿羊山黄湾街道变	10	400	124
20650	邳州	PMS_宿羊山何家村韩桥2#变	10	400	106
20651	邳州	PMS_宿羊山苏口沙庄变	10	400	196
20652	邳州	PMS_宿羊山贾家一队2#变	10	400	136
20653	邳州	PMS_宿羊山贾家二队2#变	10	400	153
20654	邳州	PMS_宿羊山耿布二队变	10	400	180
20655	邳州	宿羊山坊上季楼东队变	10	400	180
20656	邳州	PMS_宿羊山二队变	10	400	82
20657	邳州	宿羊山坊上西队变	10	400	177
20658	邳州	PMS_宿羊山徐井汪场变	10	400	213
20659	邳州	宿羊山坊上孙庄东队变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20660	邳州	PMS_宿羊山杜庄王庄五队变	10	400	174
20661	邳州	PMS_宿羊山杜庄王庄二队2#变	10	400	141
20662	邳州	PMS_宿羊山新安庄村部变	10	400	120
20663	邳州	PMS_宿羊山宋庄东队2#变	10	400	220
20664	邳州	PMS_宿羊山宋庄海子2#变变	10	400	98
20665	邳州	PMS_宿羊山宋庄三和子2#变	10	400	148
20666	邳州	PMS_宿羊山新安庄茸坝2#变	10	400	180
20667	邳州	PMS_宿羊山徐井张庄2#变	10	400	139
20668	邳州	PMS_宿羊山刘山潘沙庄2#变	10	400	166
20669	邳州	PMS_宿羊山刘山西队变	10	400	75
20670	邳州	宿羊山新安庄河圈2#变	10	400	205
20671	邳州	宿羊山新安庄孙庄桥头变	10	400	107
20672	邳州	PMS_宿羊山耿布四队变	10	400	125
20673	邳州	PMS_宿羊山因庄陈庄变	10	400	63
20674	邳州	PMS_宿羊山白口石湖变	10	400	92
20675	邳州	PMS_宿羊山耿布六队变	10	400	223
20676	邳州	PMS_宿羊山陆布六队变	10	400	110
20677	邳州	PMS_宿羊山芦岗八队变	10	400	0
20678	邳州	PMS_宿羊山黄墩北站2#变	10	400	157
20679	邳州	PMS_宿羊山柿园七队变	10	400	0
20680	邳州	宿羊山黄湾六队变	10	400	179
20681	邳州	PMS_宿羊山苏口沿街变	10	400	197
20682	邳州	宿羊山吕村徐庄三队变	10	400	155
20683	邳州	PMS_宿羊山辛家王庄变	10	400	178
20684	邳州	宿羊山徐楼西机关4#变	10	400	8
20685	邳州	PMS_宿羊山西山2#变	10	400	213
20686	邳州	PMS_宿羊山徐井二队2#变	10	400	56
20687	邳州	PMS_宿羊山徐楼河滩三队变	10	400	161
20688	邳州	PMS_宿羊山苏口陈桃园2#变	10	400	178
20689	邳州	PMS_宿羊山苏口后队2#变	10	400	77
20690	邳州	PMS_宿羊山辛家郭台2#变	10	400	243
20691	邳州	PMS_宿羊山辛家村部2#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20692	邳州	PMS_宿羊山沙布西队2#变	10	400	190
20693	邳州	PMS_宿羊山沙布村部2#变	10	400	121
20694	邳州	PMS_宿羊山吴坝5队2#变	10	400	162
20695	邳州	PMS_宿羊山因庄张场2#变	10	400	200
20696	邳州	PMS_宿羊山镇南4#变	10	630	117
20697	邳州	PMS_宿羊山镇南5#变	10	400	63
20698	邳州	PMS_宿羊山贾家胡楼2#变	10	400	58
20699	邳州	PMS_宿羊山徐井韩东2#变	10	400	188
20700	邳州	PMS_宿羊山辛家沙庄2#变	10	400	219
20701	邳州	PMS_宿羊山梁口6#变	10	400	128
20702	邳州	宿羊山宋庄大八户3#变	10	400	221
20703	邳州	宿羊山开发区3#变	10	630	46
20704	邳州	PMS_宿羊山宋庄二八户2#变	10	400	135
20705	邳州	PMS_宿羊山沙布大新庄2#变	10	400	144
20706	邳州	PMS_宿羊山宋庄夏庄2#变	10	400	209
20707	邳州	PMS_宿羊山徐井杜庄2#变	10	400	152
20708	邳州	PMS_宿羊山刘山山前2#变	10	400	10
20709	邳州	宿羊山吕村徐庄村部2#变	10	400	215
20710	邳州	宿羊山吕村十一队变	10	400	154
20711	邳州	PMS_宿羊山耿布八队变	10	400	182
20712	邳州	宿羊山坊上坊后变	10	400	179
20713	邳州	PMS_宿羊山芦岗十队2#变	10	400	145
20714	邳州	PMS_宿羊山杜庄四队变	10	400	137
20715	邳州	PMS_宿羊山黄墩李庄2#变	10	400	242
20716	邳州	PMS_宿羊山柿园八队变	10	400	207
20717	邳州	宿羊山黄湾四队变	10	400	182
20718	邳州	PMS_宿羊山桃元村部2#变	10	400	112
20719	邳州	PMS_宿羊山徐楼沿街变	10	400	31
20720	邳州	PMS_宿羊山桃元张韩庄2#变	10	400	108
20721	邳州	PMS_宿羊山徐楼西机关5#变	10	400	141
20722	邳州	PMS_宿羊山徐楼徐西变	10	400	0
20723	邳州	PMS_宿羊山徐井杜庄3#变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20724	邳州	宿羊山黄湾西一队变	10	400	152
20725	邳州	PMS_宿羊山陆布陈庄一队2#变	10	400	197
20726	邳州	PMS_宿羊山因庄张场西队变	10	200	85
20727	邳州	PMS_宿羊山山海明珠1#变	10	630	245
20728	邳州	PMS_宿羊山因庄2#因庄队变	10	400	144
20729	邳州	PMS_宿羊山沙布王台变	10	400	216
20730	邳州	PMS_宿羊山西机关6#变	10	400	97
20731	邳州	PMS_宿羊山徐楼陆庄变	10	400	92
20732	邳州	PMS_宿羊山黄墩二队2#变	10	400	144
20733	邳州	PMS_宿羊山镇南6#变	10	400	163
20734	邳州	PMS_宿羊山西山1#变	10	400	183
20735	邳州	PMS_宿羊山黄墩六队变	10	400	58
20736	邳州	PMS_宿羊山吴坝三队2#变	10	400	181
20737	邳州	PMS_宿羊山贾家八队变	10	400	131
20738	邳州	PMS_宿羊山徐楼王庄3#变	10	400	156
20739	邳州	宿羊山刘山山前3#变	10	200	129
20740	邳州	PMS_宿羊山徐楼陆布一队2#变	10	400	169
20741	邳州	PMS_宿羊山徐楼陆布四队2#变	10	400	148
20742	邳州	PMS_宿羊山机关3#变	10	400	61
20743	邳州	PMS_宿羊山古槐2#变	10	400	175
20744	邳州	PMS_宿羊山徐楼芦岗三队变	10	400	97
20745	邳州	宿羊山徐楼芦岗四队变	10	400	181
20746	邳州	PMS_宿羊山徐楼芦岗街南2#变	10	400	173
20747	邳州	PMS_宿羊山因庄韩瓦房3#变	10	400	150
20748	邳州	PMS_宿羊山镇北5#变	10	630	180
20749	邳州	PMS_宿羊山梁口4#变	10	400	53
20750	邳州	宿羊山何家曹家2#变	10	400	1
20751	邳州	PMS_宿羊山柿园五队2#变	10	200	0
20752	邳州	宿羊山吕村六队变	10	400	148
20753	邳州	PMS_宿羊山柿园四队变	10	400	143
20754	邳州	PMS_宿羊山白口村部2#变	10	400	150
20755	邳州	PMS_宿羊山韩行沟上八队2#变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20756	邳州	宿羊山贾家三队2#变	10	400	260
20757	邳州	PMS_宿羊山韩行沟上七队变	10	400	218
20758	邳州	PMS_宿羊山白口六队2#变	10	400	133
20759	邳州	PMS_宿羊山白口七队2#变	10	400	224
20760	邳州	PMS_宿羊山白口十队变	10	400	211
20761	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村周庄中	10	400	224
20762	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村首东	10	400	9
20763	丰县	丰县首羡镇首羡村首南队	10	400	43
20764	丰县	丰县首羡镇和集村和集北	10	200	0
20765	丰县	丰县首羡镇和集村和集南	10	200	94
20766	丰县	PMS_丰县首羡镇便集村便集西北	10	400	95
20767	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集村郭集	10	200	83
20768	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村温庄南	10	400	216
20769	丰县	PMS_丰县首羡镇沙河店村宋庄	10	400	238
20770	丰县	丰县首羡镇新区1#综合变	10	400	0
20771	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村南楼西北	10	400	118
20772	丰县	PMS_丰县首羡镇田庄村侯楼	10	200	31
20773	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺村李月铺	10	200	79
20774	丰县	PMS_丰县首羡镇黄楼村毛庄	10	400	199
20775	丰县	PMS_丰县首羡镇黄楼村小黄楼	10	400	183
20776	丰县	PMS_丰县首羡镇和集王庄	10	200	0
20777	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家村大后庄	10	200	101
20778	丰县	PMS_丰县首羡镇和集袁庄	10	200	120
20779	丰县	丰县首羡镇和集村和集东南	10	200	0
20780	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家村张庄	10	400	256
20781	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村周庄	10	400	127
20782	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡村小渠庄	10	200	94
20783	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂村李堂西	10	200	23
20784	丰县	PMS_丰县首羡镇渠新庄村马孙庄	10	200	47
20785	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村1#综合变	10	800	373
20786	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村3#综合变	10	800	435
20787	丰县	丰县首羡镇蔡庞庄新村4#综合变	10	500	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20788	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村5#综合变	10	800	483
20789	丰县	丰县首羡镇蔡庞庄新村2#综合变	10	800	342
20790	丰县	丰县首羡镇和集村和集九队	10	200	13
20791	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家村崔老家南	10	400	128
20792	丰县	PMS_丰县首羡镇翟庄北综合变	10	200	65
20793	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村6#综合变	10	800	487
20794	丰县	PMS_丰县首羡镇蔡庞庄新村7#综合变	10	500	300
20795	丰县	PMS_丰县首羡镇王套楼综合变	10	400	135
20796	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄东综合变	10	400	120
20797	丰县	PMS_丰县首羡镇张集新村综合变	10	200	45
20798	丰县	PMS_丰县首羡镇迭路2#综合变	10	400	159
20799	丰县	丰县首羡镇和集村十字路口综合变	10	400	65
20800	丰县	PMS_丰县首羡镇和集西2#综合变	10	400	131
20801	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集村崔庄北综合变	10	400	15
20802	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼南2#综合变	10	400	171
20803	丰县	PMS_丰县首羡镇王府庄北综合变	10	400	280
20804	丰县	PMS_丰县首羡镇前园子南综合变	10	400	168
20805	丰县	PMS_丰县首羡镇兴无村西综合变	10	400	148
20806	丰县	丰县首羡镇渠集村高庄综合变	10	400	162
20807	丰县	PMS_丰县首羡镇江庄南综合变	10	400	156
20808	丰县	丰县首羡镇穆庄南综合变	10	400	84
20809	丰县	PMS_丰县首羡镇首北4#综合变	10	400	145
20810	丰县	PMS_丰县首羡镇于张庄东综合变	10	200	33
20811	丰县	PMS_丰县首羡镇荏李庄东2#综合变	10	400	255
20812	丰县	PMS_丰县首羡镇蒋庄东2#综合变	10	400	179
20813	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁西2#综合变	10	400	185
20814	丰县	PMS_丰县首羡镇渠阁街3#综合变	10	400	174
20815	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼东2#综合变	10	400	166
20816	丰县	PMS_丰县首羡镇史老家西综合变	10	200	70
20817	丰县	PMS_丰县首羡镇王炮楼北2#综合变	10	200	52
20818	丰县	PMS_丰县首羡镇十支庙2#综合变	10	200	101
20819	丰县	PMS_丰县首羡镇大张庄综合变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20820	丰县	PMS_丰县首羡镇崔楼西综合变	10	400	179
20821	丰县	丰县首羡镇高庄北综合变	10	400	262
20822	丰县	丰县首羡镇后屯西南综合变	10	400	261
20823	丰县	丰县首羡镇窦庄南综合变	10	400	145
20824	丰县	PMS_丰县首羡镇郜庙南综合变	10	400	169
20825	丰县	PMS_丰县首羡镇刘庄西南综合变	10	400	125
20826	丰县	PMS_丰县首羡镇便集西潘2#综合变	10	200	0
20827	丰县	PMS_丰县首羡镇董庄新村一号综合变	10	400	177
20828	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄东2#综合变	10	200	58
20829	丰县	PMS_丰县首羡镇大渠庄东2#综合变	10	400	186
20830	丰县	PMS_丰县首羡镇沙河店东综合变	10	400	205
20831	丰县	PMS_丰县首羡镇三官庙西综合变	10	315	62
20832	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡街1#综合变	10	400	113
20833	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡街2#综合变	10	400	108
20834	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯西2#综合变	10	400	243
20835	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯北2#综合变	10	200	3
20836	丰县	PMS_丰县首羡镇便集街南综合变	10	400	21
20837	丰县	PMS_丰县首羡镇马庄3#综合变	10	400	139
20838	丰县	PMS_丰县首羡镇孙郭庄西综合变	10	315	146
20839	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集东3#综合变	10	200	65
20840	丰县	丰县首羡镇徐老家二号综合变	10	400	194
20841	丰县	PMS_丰县首羡镇韩河南综合变	10	315	138
20842	丰县	PMS_丰县首羡镇十支庙3#综合变	10	315	71
20843	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家北2#综合变	10	400	178
20844	丰县	PMS_丰县首羡镇首北3#综合变	10	400	186
20845	丰县	PMS_丰县首羡镇师王庄南综合变	10	315	160
20846	丰县	PMS_丰县首羡镇杂八地西综合变	10	315	173
20847	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家北3#综合变	10	315	118
20848	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家村陈楼综合变	10	400	249
20849	丰县	PMS_丰县首羡镇王新庄2#综合变	10	400	176
20850	丰县	PMS_丰县首羡镇李河北综合变	10	400	141
20851	丰县	PMS_丰县首羡镇袁老家南2#综合变	10	315	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20852	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家北2#综合变	10	400	128
20853	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集东2#综合变	10	200	50
20854	丰县	PMS_丰县首羡镇司马集东南综合变	10	315	139
20855	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家西综合变	10	200	56
20856	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家东综合变	10	200	34
20857	丰县	PMS_丰县首羡镇后连庄2#综合变	10	400	224
20858	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄新村三号综合变	10	400	213
20859	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄新村四号综合变	10	400	235
20860	丰县	PMS_丰县首羡镇王梨园东综合变	10	400	165
20861	丰县	丰县首羡镇丁庄新村综合变	10	400	254
20862	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄北综合变	10	400	193
20863	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄东南综合变	10	400	134
20864	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄西综合变	10	315	162
20865	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄西南综合变	10	400	142
20866	丰县	PMS_丰县首羡镇王小庄新村一号综合变	10	400	227
20867	丰县	PMS_丰县首羡镇大张庄西综合变	10	200	62
20868	丰县	PMS_丰县首羡镇丁楼东综合变	10	200	13
20869	丰县	丰县首羡镇袁堂东综合变	10	200	0
20870	丰县	丰县首羡镇北周庄西综合变	10	400	175
20871	丰县	PMS_丰县首羡镇耿李庄东综合变	10	315	138
20872	丰县	丰县首羡镇北陈楼西综合变	10	400	123
20873	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄北综合变	10	315	154
20874	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄东综合变	10	400	152
20875	丰县	PMS_丰县首羡镇小毕庄西综合变	10	400	185
20876	丰县	PMS_丰县首羡镇刘老庄西2#综合变	10	200	64
20877	丰县	丰县首羡镇高庄南综合变	10	200	92
20878	丰县	丰县首羡镇首羡老街2#综合变	10	400	232
20879	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄南3#综合变	10	315	145
20880	丰县	PMS_丰县首羡镇韩庄西综合变	10	315	142
20881	丰县	丰县首羡镇田庄综合变	10	200	110
20882	丰县	PMS_丰县首羡镇周庄北综合变	10	315	154
20883	丰县	PMS_丰县首羡镇樊楼综合变	10	315	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20884	丰县	PMS_丰县首羡镇首李庄2#综合变	10	315	117
20885	丰县	PMS_丰县首羡镇徐老家新村综合变	10	400	182
20886	丰县	PMS_丰县首羡镇和集农贸市场2#综合变	10	400	182
20887	丰县	PMS_丰县首羡镇周庄南综合变	10	400	78
20888	丰县	丰县首羡镇渠新庄东综合变	10	315	143
20889	丰县	PMS_丰县首羡镇南陈楼西综合变	10	315	112
20890	丰县	PMS_丰县首羡镇李台庄综合变	10	315	97
20891	丰县	PMS_丰县首羡镇丁大庄南2#综合变	10	315	159
20892	丰县	丰县首羡镇老新庄西综合变	10	200	60
20893	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼北2#综合变	10	315	141
20894	丰县	PMS_丰县首羡镇刘老庄东2#综合变	10	200	24
20895	丰县	PMS_丰县首羡镇李堂南综合变	10	200	21
20896	丰县	PMS_丰县首羡镇和集四队综合变	10	400	183
20897	丰县	PMS_丰县首羡镇毛庄南综合变	10	200	2
20898	丰县	PMS_丰县首羡镇蒋庄北综合变	10	400	237
20899	丰县	丰县首羡镇李堂西2#综合变	10	400	154
20900	丰县	PMS_丰县首羡镇黄楼综合变	10	400	191
20901	丰县	PMS_丰县首羡镇后屯东2#综合变	10	400	190
20902	丰县	PMS_丰县首羡镇庄刘庄东综合变	10	200	8
20903	丰县	PMS_丰县首羡镇大黄楼南综合变	10	400	120
20904	丰县	PMS_丰县首羡镇和集二队综合变	10	200	55
20905	丰县	丰县首羡镇和集七队综合变	10	200	126
20906	丰县	丰县首羡镇和集村西3#综合变	10	400	170
20907	丰县	丰县首羡镇后屯南2#综合变	10	200	53
20908	丰县	PMS_丰县首羡镇孙庄西南综合变	10	200	99
20909	丰县	PMS_丰县首羡镇孙庄西综合变	10	200	82
20910	丰县	丰县首羡镇庄庄综合变	10	200	78
20911	丰县	PMS_丰县首羡镇和集农贸市场综合变	10	400	239
20912	丰县	PMS_丰县首羡镇和集一队2#综合变	10	200	70
20913	丰县	PMS_丰县首羡镇和集三队综合变	10	200	17
20914	丰县	PMS_丰县首羡镇庄刘庄西综合变	10	400	208
20915	丰县	PMS_丰县首羡镇孙庄东综合变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20916	丰县	PMS_丰县首羡镇郭庄西2#综合变	10	315	101
20917	丰县	PMS_丰县首羡镇司马集北综合变	10	315	71
20918	丰县	PMS_丰县首羡镇温庄村王楼西综合变	10	315	118
20919	丰县	PMS_丰县首羡镇小毕庄北2#综合变	10	315	202
20920	丰县	PMS_丰县首羡镇李河西综合变	10	400	173
20921	丰县	丰县首羡镇便集东南3#综合变	10	200	53
20922	丰县	PMS_丰县首羡镇袁寨北综合变	10	200	66
20923	丰县	PMS_丰县首羡镇袁庄西综合变	10	200	36
20924	丰县	PMS_丰县首羡镇便集西北2#综合变	10	200	70
20925	丰县	PMS_丰县首羡镇茌李庄西2#综合变	10	200	50
20926	丰县	PMS_丰县首羡镇崔庄中综合变	10	200	48
20927	丰县	丰县首羡镇董庄西2#综合变	10	200	71
20928	丰县	PMS_丰县首羡镇袁寨南综合变	10	400	165
20929	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集南综合变	10	200	67
20930	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集东北综合变	10	200	71
20931	丰县	丰县首羡镇茌李庄东3#综合变	10	200	62
20932	丰县	PMS_丰县首羡镇费庄西综合变	10	200	111
20933	丰县	PMS_丰县首羡镇崔楼西2#综合变	10	200	36
20934	丰县	丰县首羡镇庄刘庄南综合变	10	400	221
20935	丰县	PMS_丰县首羡镇南楼村李庄东综合变	10	400	68
20936	丰县	PMS_丰县首羡镇大葛庄综合变	10	400	219
20937	丰县	PMS_丰县首羡镇宋庄西南综合变	10	400	140
20938	丰县	PMS_丰县首羡镇杨庄综合变	10	200	17
20939	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂南2#综合变	10	400	179
20940	丰县	PMS_丰县首羡镇张集西北综合变	10	400	229
20941	丰县	PMS_丰县首羡镇朱洼2#综合变	10	400	143
20942	丰县	丰县首羡镇朱洼3#综合变	10	400	175
20943	丰县	PMS_丰县首羡镇李月铺北综合变	10	400	241
20944	邳州	PMS_宿羊山韩行桥头2#变	10	400	189
20945	丰县	PMS_丰县首羡镇前园子综合变	10	400	74
20946	丰县	PMS_丰县首羡镇王集东综合变	10	400	223
20947	丰县	PMS_丰县首羡镇西李庄北综合变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20948	邳州	宿羊山坊上村部变	10	200	126
20949	丰县	PMS_丰县首羡镇西李庄南综合变	10	400	292
20950	邳州	宿羊山宋庄村部2#变	10	400	198
20951	丰县	PMS_丰县首羡镇董庄新村二号综合变	10	400	197
20952	邳州	PMS_宿羊山宋庄西队2#变	10	400	148
20953	邳州	PMS_宿羊山梁口5#变	10	400	155
20954	丰县	PMS_丰县首羡镇首中队2#综合变	10	400	167
20955	邳州	PMS_宿羊山村二队2#变	10	400	146
20956	邳州	PMS_宿羊山潘桥2#变	10	400	175
20957	丰县	PMS_丰县首羡镇史老家2#综合变	10	400	133
20958	邳州	PMS_宿羊山新安庄杜庄2#变	10	400	188
20959	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡老街3#综合变	10	400	152
20960	邳州	PMS_宿羊山新安庄茸坝4#变	10	400	199
20961	丰县	PMS_丰县首羡镇在李庄西3#综合变	10	400	198
20962	邳州	宿羊山沙布村部3#变	10	400	255
20963	丰县	PMS_丰县首羡镇便集街北综合变	10	400	54
20964	邳州	PMS_宿羊山宋庄三合3#变	10	400	221
20965	邳州	PMS_宿羊山营子3#变	10	400	130
20966	丰县	PMS_丰县首羡镇毕庄新村2#综合变	10	400	108
20967	邳州	PMS_宿羊山营子4#变	10	400	175
20968	丰县	PMS_丰县首羡镇北周庄东综合变	10	200	54
20969	邳州	PMS_宿羊山大蒜市场3#变	10	400	81
20970	丰县	丰县首羡镇李河东综合变	10	315	80
20971	丰县	PMS_丰县首羡镇孔庄东综合变	10	200	55
20972	丰县	丰县首羡镇崔老家西二号综合变	10	400	159
20973	邳州	PMS_宿羊山开发区4#变	10	400	34
20974	丰县	PMS_丰县首羡镇便集东南2#综合变	10	400	152
20975	丰县	PMS_丰县首羡镇便集街西综合变	10	200	27
20976	邳州	PMS_宿羊山因庄4#韩瓦房变	10	400	97
20977	丰县	PMS_丰县首羡镇王楼东综合变	10	400	235
20978	邳州	PMS_宿羊山辛家刘台新村变	10	630	343
20979	丰县	PMS_丰县首羡镇郭集东综合变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20980	邳州	PMS_宿羊山辛家沙庄3#变	10	400	268
20981	丰县	丰县首羡镇葛庄南2#综合变	10	400	269
20982	邳州	PMS_宿羊山陈庄一队东变	10	400	116
20983	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂新村南综合变	10	400	97
20984	邳州	PMS_宿羊山桃园三队变	10	400	164
20985	邳州	宿羊山东升花园1组合配电室2变压器	10	630	296
20986	邳州	宿羊山东升花园1组合配电室1变压器	10	630	351
20987	邳州	宿羊山宿高小区2#变	10	400	237
20988	丰县	丰县首羡镇后宁庄西综合变	10	400	253
20989	邳州	宿羊山宿高小区1#变	10	315	182
20990	丰县	丰县首羡镇马孙庄东综合变	10	400	140
20991	邳州	宿羊山家园小区2箱变变压器	10	630	188
20992	丰县	PMS_丰县首羡镇穆庄西综合变	10	400	150
20993	邳州	宿羊山家园小区6箱变变压器	10	630	225
20994	丰县	PMS_丰县首羡镇张老家西综合变	10	400	228
20995	邳州	宿羊山耿布小庄2#变	10	400	230
20996	丰县	PMS_丰县首羡镇侯庙综合变	10	400	227
20997	邳州	宿羊山杜庄王庄五队2#变	10	400	255
20998	丰县	PMS_丰县首羡镇渠集北综合变	10	400	155
20999	邳州	宿羊山村民委员会黎明新天地2#变压器	10	630	355
21000	丰县	PMS_丰县首羡镇宁庄西综合变	10	400	231
21001	邳州	PMS_土山魏园4#变	10	400	230
21002	邳州	PMS_土山马墩3#变	10	400	216
21003	邳州	PMS_土山薛庄村曹南2#变	10	400	214
21004	邳州	PMS_土山曹楼村曹西2#变	10	400	228
21005	邳州	PMS_土山曹楼村曹南2#变	10	400	139
21006	邳州	土山卢庄西薛桥2#变	10	200	0
21007	邳州	PMS_土山孙庄村部变	10	400	204
21008	邳州	PMS_土山老街3#变	10	400	255
21009	邳州	PMS_土山忠义小区3#变	10	400	141
21010	邳州	PMS_土山忠义小区2#变	10	400	181
21011	邳州	PMS_土山忠义小区1#变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21012	邳州	PMS 土山薛集村前吕2#变	10	400	256
21013	邳州	PMS 土山镇街南村扶贫2#变	10	400	219
21014	邳州	土山丽都小区1#变	10	500	229
21015	邳州	土山丽都小区2#变	10	500	200
21016	邳州	土山三义广场1#变	10	500	255
21017	邳州	土山三义广场2#变	10	500	212
21018	邳州	PMS 土山三义广场3#变	10	500	262
21019	邳州	土山三义广场4#变	10	500	164
21020	邳州	PMS 土山中央花园2#变	10	400	249
21021	邳州	PMS 土山中央花园1#变	10	400	151
21022	邳州	PMS 土山工业园区1#变	10	400	150
21023	邳州	土山幸福嘉园1箱变1变压器	10	630	310
21024	邳州	土山幸福嘉园2箱变2变压器	10	630	377
21025	邳州	土山瑞祥小区3#变	10	500	243
21026	邳州	土山瑞祥小区1#变	10	500	244
21027	邳州	土山瑞祥小区2#变	10	500	262
21028	邳州	土山忠义南大街小区2#变	10	500	252
21029	邳州	土山忠义南大街小区3#变	10	400	171
21030	邳州	土山忠义南大街小区4#变	10	400	217
21031	邳州	土山忠义南大街小区1#变	10	500	294
21032	邳州	桃园雅墅2箱变	10	400	279
21033	邳州	桃园雅墅1箱变	10	400	290
21034	邳州	土山帝泽名城1#变	10	500	248
21035	邳州	土山街道供电所变	10	400	0
21036	邳州	土山刘井村井南4#配变	10	400	262
21037	邳州	土山薛庄村部3#变	10	400	160
21038	邳州	土山薛集村部变	10	400	195
21039	邳州	土山幸福小区1#变	10	400	234
21040	邳州	土山幸福小区2#变	10	500	300
21041	邳州	土山滨河小区4#配电室4#变压器	10	800	448
21042	邳州	土山滨河小区4#配电室2#变压器	10	800	532
21043	邳州	土山滨河小区4#配电室1#变压器	10	800	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21044	邳州	土山滨河小区2#配电室1#变压器	10	630	393
21045	邳州	土山滨河小区3#配电室2#变压器	10	630	470
21046	邳州	土山滨河小区2#配电室2#变压器	10	800	519
21047	邳州	土山滨河小区3#配电室3#变压器	10	630	354
21048	邳州	土山滨河小区4#配电室3#变压器	10	800	600
21049	邳州	土山滨河小区3#配电室1#变压器	10	630	389
21050	邳州	土山滨河小区1#组合配电室2#变压器	10	800	532
21051	邳州	土山滨河小区1#组合配电室1#变压器	10	630	375
21052	邳州	土山滨河小区3#配电室4#变压器	10	630	346
21053	邳州	土山中央花园二期2变压器	10	630	386
21054	邳州	土山中央花园二期1箱变变压器	10	500	309
21055	邳州	土山滨河领墅1箱变变压器	10	500	223
21056	邳州	土山瑞祥小区4#变	10	400	189
21057	邳州	PMS_土山屠庄2#配变	10	200	0
21058	邳州	PMS_土山薛庄村北配变	10	200	47
21059	邳州	PMS_土山薛集村高石猴配变	10	200	36
21060	邳州	PMS_土山薛庄三队变	10	100	13
21061	邳州	土山孙庄村东台变	10	400	175
21062	邳州	官湖王庄3#变	10	200	30
21063	邳州	官湖镇北工业区3#变	10	630	195
21064	邳州	官湖镇北工业区4#变	10	200	0
21065	邳州	PMS_官湖西坊5#变	10	400	161
21066	邳州	官湖西坊6#变	10	400	200
21067	邳州	PMS_官湖宏力置业1#变	10	800	425
21068	邳州	PMS_官湖宏力置业2#变	10	400	207
21069	邳州	PMS_官湖宏力置业3#变	10	630	368
21070	邳州	PMS_官湖宏力置业4#变	10	630	382
21071	邳州	PMS_官湖宏力置业5#变	10	400	119
21072	邳州	PMS_官湖宏力置业6#变	10	800	399
21073	邳州	PMS_官湖孙家4#变	10	160	14
21074	邳州	PMS_官湖东滩1#变	10	400	88
21075	邳州	PMS_官湖东滩3#变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21076	邳州	官湖柳家5#变	10	400	0
21077	邳州	官湖大市场5#变	10	400	183
21078	邳州	PMS_官湖鲍庄5#变	10	400	0
21079	邳州	PMS_官湖新华二4#变	10	400	9
21080	邳州	官湖墩上5#	10	400	0
21081	邳州	官湖大黄5#变	10	400	173
21082	邳州	PMS_官湖黄圩2#变	10	400	111
21083	邳州	PMS_官湖丁楼6#变	10	400	117
21084	邳州	PMS_官湖东滩2#变	10	400	56
21085	邳州	官湖平墩2#西变	10	315	50
21086	邳州	官湖吴瓦房3#支部变	10	200	0
21087	邳州	PMS_官湖吴瓦房4#白宅变	10	400	36
21088	邳州	官湖官路口支部变	10	200	0
21089	邳州	官湖前沈6#变	10	200	150
21090	邳州	PMS_官湖前沈1#东变	10	400	181
21091	邳州	官湖前沈2#支部变	10	630	282
21092	邳州	官湖大架沟1#	10	320	0
21093	邳州	官湖前沈4#四队变	10	400	171
21094	邳州	PMS_官湖墩上1#支部变	10	400	59
21095	邳州	官湖大市场1#	10	630	348
21096	邳州	PMS_官湖大市场2#	10	400	19
21097	邳州	官湖墩上4#变	10	400	48
21098	邳州	PMS_官湖新华二2#扶贫	10	400	0
21099	邳州	PMS_官湖东林3#北变	10	400	154
21100	邳州	官湖东林2#支部	10	400	60
21101	邳州	PMS_官湖半庄2#支部	10	400	42
21102	邳州	官湖北沟1#支部	10	630	97
21103	邳州	官湖南沟2#西变	10	400	195
21104	邳州	官湖南沟3#东变	10	630	134
21105	邳州	官湖北沟2#扶贫	10	400	0
21106	邳州	官湖北沟3#九队	10	315	133
21107	邳州	PMS_官湖小坊4#	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21108	邳州	PMS_官湖小坊1#	10	400	80
21109	邳州	PMS_官湖新华二1#支部	10	400	139
21110	邳州	官湖墩上小站	10	630	90
21111	邳州	官湖新华二3#南变	10	400	80
21112	邳州	官湖墩上2#葛埠	10	630	49
21113	邳州	官湖新华一1#扶贫	10	630	127
21114	邳州	官湖东坊1#9队	10	160	50
21115	邳州	官湖东坊2#7队	10	200	0
21116	邳州	PMS_官湖东坊3#6队	10	200	0
21117	邳州	官湖复兴1#变	10	630	250
21118	邳州	PMS_官湖东坊4#十队	10	400	152
21119	邳州	PMS_官湖龙珠小区1#台片	10	200	88
21120	邳州	官湖东坊5#11队	10	200	0
21121	邳州	PMS_官湖东坊6#变5队	10	400	158
21122	邳州	官湖小坊5#	10	400	66
21123	邳州	官湖小坊6#	10	400	162
21124	邳州	官湖半庄3#工业变	10	400	93
21125	邳州	PMS_官湖半庄4#东变	10	400	0
21126	邳州	PMS_官湖街道4#变	10	400	15
21127	邳州	官湖镇北工业区2#西变	10	630	195
21128	邳州	PMS_官湖东坊7#支部	10	630	134
21129	邳州	PMS_官湖镇北工业区1#东变	10	400	135
21130	邳州	官湖东坊10#变	10	400	0
21131	邳州	官湖东坊11#变	10	200	8
21132	邳州	PMS_官湖东坊小站	10	315	97
21133	邳州	PMS_官湖复兴2#西变	10	400	105
21134	邳州	PMS_官湖新华四1#变支部	10	400	49
21135	邳州	PMS_官湖新华五1#变	10	400	10
21136	邳州	PMS_官湖新华三3#变	10	630	246
21137	邳州	官湖新华三南变	10	630	0
21138	邳州	PMS_官湖新华一小站	10	400	185
21139	邳州	官湖镇南区南变	10	250	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21140	邳州	官湖镇南工业区3#变	10	400	230
21141	邳州	官湖镇南区北变	10	400	0
21142	邳州	PMS_官湖新华一南庄	10	400	0
21143	邳州	官湖新华四2#南	10	500	155
21144	邳州	官湖新华三北变	10	400	0
21145	邳州	PMS_官湖东坊9#1队	10	400	130
21146	邳州	官湖新华三1#东变	10	400	147
21147	邳州	PMS_官湖新华五小站	10	315	8
21148	邳州	PMS_官湖西坊2#支部	10	400	60
21149	邳州	官湖西坊4#胡林	10	400	0
21150	邳州	官湖西坊3#中变	10	200	17
21151	邳州	PMS_官湖西坊1#变	10	400	168
21152	邳州	官湖曹场1#东变	10	400	191
21153	邳州	PMS_官湖曹场2#西变	10	160	25
21154	邳州	官湖花园1#变	10	200	3
21155	邳州	PMS_官湖东林1#西变	10	400	71
21156	邳州	官湖农场1#变	10	400	116
21157	邳州	PMS_官湖前沈5#变	10	400	96
21158	邳州	PMS_官湖前沈7#变	10	200	120
21159	邳州	PMS_官湖官路口3#二队变	10	200	0
21160	邳州	官湖官路口4#黄场变	10	400	211
21161	邳州	官湖吴瓦房1#孙场变	10	400	107
21162	邳州	官湖吴瓦房7#变	10	160	27
21163	邳州	官湖吴瓦房8#变	10	160	121
21164	邳州	PMS_官湖平墩4#变	10	400	152
21165	邳州	官湖平墩3#北变	10	400	235
21166	邳州	PMS_官湖平墩1#支部变	10	400	171
21167	邳州	官湖吴瓦房5#变	10	400	118
21168	邳州	PMS_官湖东坊12#变	10	400	32
21169	邳州	官湖白埠1#变	10	400	60
21170	邳州	官湖白埠2#变	10	630	202
21171	邳州	官湖白埠4#变	10	400	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21172	邳州	PMS_官湖白埠3#变	10	400	46
21173	邳州	PMS_官湖大垞1#变	10	400	166
21174	邳州	官湖柳家2#变	10	315	0
21175	邳州	PMS_官湖柳家4#变	10	250	61
21176	邳州	官湖柳家1#变	10	630	276
21177	邳州	PMS_官湖大营1#变	10	200	27
21178	邳州	PMS_官湖大营2#变	10	400	99
21179	邳州	PMS_官湖大市场3#	10	630	99
21180	邳州	PMS_官湖周家2#变	10	400	104
21181	邳州	PMS_官湖周家1#变	10	400	78
21182	邳州	PMS_官湖官路口1#韩场	10	400	0
21183	邳州	官湖夹河3#变	10	400	204
21184	邳州	PMS_官湖鲍庄3#变	10	400	112
21185	邳州	官湖石坝3#变	10	400	223
21186	邳州	官湖下沟2#变	10	250	0
21187	邳州	官湖王庄1#变	10	200	84
21188	邳州	PMS_官湖新华五2#西变	10	400	108
21189	邳州	PMS_官湖郭营1#变	10	400	82
21190	邳州	官湖张家2#变	10	400	0
21191	邳州	PMS_官湖张家4#变	10	400	5
21192	邳州	官湖丁楼2#变	10	250	18
21193	邳州	PMS_官湖丁楼3#变	10	315	84
21194	邳州	PMS_官湖北沟5#汪场	10	200	0
21195	邳州	官湖南沟1#支部	10	400	44
21196	邳州	PMS_官湖大市场4#	10	200	0
21197	邳州	PMS_官湖半庄1#西变	10	400	0
21198	邳州	官湖半庄5#	10	400	109
21199	邳州	PMS_官湖小坊2#变	10	400	0
21200	邳州	PMS_官湖小坊3#	10	400	181
21201	邳州	官湖福尔路1#变	10	200	0
21202	邳州	官湖周家17#变	10	400	10
21203	邳州	PMS_官湖南下沟4#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21204	邳州	PMS_官湖大坟3#变	10	400	168
21205	邳州	官湖大坟2#变	10	315	95
21206	邳州	官湖福尔路2#变	10	160	68
21207	邳州	官湖前黄2#变	10	400	128
21208	邳州	PMS_官湖大黄4#变	10	400	174
21209	邳州	官湖后黄1#变	10	160	44
21210	邳州	官湖后黄2#变	10	200	60
21211	邳州	官湖后黄3#变	10	200	0
21212	邳州	官湖墩上工业2#	10	400	0
21213	邳州	PMS_官湖墩上工业1#	10	630	95
21214	邳州	PMS_官湖墩上工业4#变	10	400	57
21215	邳州	官湖大黄1#变	10	315	110
21216	邳州	PMS_官湖前黄1#变	10	315	95
21217	邳州	PMS_官湖前黄4#变	10	315	0
21218	邳州	官湖前黄3#变	10	400	0
21219	邳州	PMS_官湖大黄2#变	10	250	68
21220	邳州	官湖大黄3#变	10	400	146
21221	邳州	官湖黄圩3#变	10	160	1
21222	邳州	官湖黄圩1#变	10	400	76
21223	邳州	PMS_官湖墩上工业3#	10	400	268
21224	邳州	官湖墩上3#东变	10	200	0
21225	丰县	赵庄镇赵庙村宋庄南综合变	10	200	85
21226	丰县	赵庄镇齐小楼综合变	10	200	43
21227	丰县	赵庄镇田坑前	10	200	0
21228	丰县	赵庄王龙庄西南	10	400	155
21229	丰县	PMS_赵庄镇刘集后	10	200	118
21230	丰县	PMS_赵庄镇安楼西	10	200	119
21231	丰县	赵庄镇单庄村单庄东综合变	10	400	228
21232	丰县	赵庄任楼西	10	315	54
21233	丰县	PMS_赵庄小刘庄	10	400	185
21234	丰县	PMS_赵庄镇王庄村西孔店台区配变增容	10	200	8
21235	丰县	PMS_赵庄连庄西	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21236	丰县	PMS_丰县赵庄镇连庄南综合变	10	400	168
21237	丰县	PMS_赵庄镇王学屋村王学屋东台	10	400	207
21238	丰县	赵庄镇赵庄村马庙综合变	10	400	39
21239	丰县	PMS_赵庄镇袁集前台区	10	200	0
21240	丰县	PMS_赵庄镇青林村于大桑树台区	10	200	51
21241	丰县	PMS_赵庄镇赵庄街	10	400	205
21242	丰县	赵庄镇王庄东	10	400	0
21243	丰县	PMS_赵庄镇宋双楼新区	10	200	56
21244	丰县	PMS_赵庄镇青林前	10	200	81
21245	丰县	PMS_丰县赵庄镇安庄东北综合变	10	200	137
21246	丰县	PMS_赵庄镇安双楼东	10	200	41
21247	丰县	PMS_赵庄镇张丕庄	10	200	76
21248	丰县	PMS_赵庄镇刘集新区	10	200	127
21249	丰县	赵庄镇青林中综合变	10	200	0
21250	丰县	PMS_赵庄镇安楼中	10	200	25
21251	丰县	PMS_赵庄镇刘集北	10	400	243
21252	丰县	PMS_赵庄镇鹿湾村薛庄西综合变	10	200	104
21253	丰县	PMS_赵庄镇鹿湾村薛庄东综合变	10	200	13
21254	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村四队东综合变	10	400	0
21255	丰县	PMS_赵庄镇青林村于老家综合变	10	200	56
21256	丰县	赵庄镇青林村高庄南综合变	10	400	78
21257	丰县	赵庄镇大吴庄村张庙南综合变	10	400	223
21258	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村小于庄南综合变	10	200	0
21259	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村刘新庄综合变	10	400	145
21260	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村赵北东南综合变	10	200	88
21261	丰县	赵庄镇大彭庄村陈集综合变	10	400	33
21262	丰县	PMS_赵庄镇单庄村奚庄新区综合变	10	200	0
21263	丰县	PMS_赵庄镇汉御花园1#综合变	10	400	166
21264	丰县	PMS_赵庄镇汉御花园2#综合变	10	400	199
21265	丰县	PMS_赵庄镇汉府雅苑1#综合变	10	500	272
21266	丰县	PMS_赵庄镇汉府雅苑2#综合变	10	500	233
21267	丰县	PMS_赵庄镇汉城花园2#综合变	10	630	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21268	丰县	PMS_赵庄镇汉城花园1#综合变	10	630	305
21269	丰县	PMS_赵庄镇大刘集西一队东综合变	10	400	89
21270	丰县	赵庄镇土城中综合变	10	400	118
21271	丰县	赵庄镇新安集中综合变	10	200	22
21272	丰县	PMS_赵庄镇汉正街1#综合变	10	400	29
21273	丰县	赵庄镇大彭庄中综合变	10	400	143
21274	丰县	PMS_赵庄镇李集东北综合变	10	400	155
21275	丰县	赵庄镇吴庄村吴庄大队3号综合变	10	400	178
21276	丰县	赵庄镇汉正街2号综合变	10	400	99
21277	丰县	PMS_赵庄镇许庄村段堤口西2#综合变	10	400	232
21278	丰县	PMS_赵庄镇张老家1#变	10	200	0
21279	丰县	赵庄镇奚庄1#变	10	400	188
21280	丰县	PMS_丰县赵庄镇吴楼西南综合变	10	200	121
21281	丰县	PMS_赵庄镇王庄村郎庄2#综合变	10	200	99
21282	丰县	PMS_赵庄镇王庄村孔店北综合变	10	200	103
21283	丰县	赵庄镇王学屋新村1#综合变	10	400	190
21284	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村3#综合变	10	400	251
21285	丰县	PMS_赵庄镇王庄村郎庄1#综合变	10	400	254
21286	丰县	赵庄镇齐小楼南综合变	10	400	128
21287	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村4#综合变	10	400	190
21288	丰县	PMS_赵庄镇王庄村安双楼北综合变	10	200	0
21289	丰县	PMS_赵庄镇市场西2号综合变	10	400	19
21290	丰县	PMS_丰县赵庄镇王龙庄西南1#综合变	10	200	62
21291	丰县	PMS_赵庄镇市场西1#综合变	10	400	0
21292	丰县	PMS_赵庄镇赵庄六队东1#综合变	10	400	0
21293	丰县	PMS_赵庄镇王堤口东综合变	10	400	233
21294	丰县	PMS_赵庄镇张土城村大王庙中综合变	10	200	24
21295	丰县	赵庄镇许庄西北综合变	10	400	160
21296	丰县	PMS_赵庄镇杨楼中综合变	10	200	87
21297	丰县	PMS_赵庄镇西二队东综合变	10	200	49
21298	丰县	PMS_赵庄镇刘集村大刘庄综合变	10	200	105
21299	丰县	PMS_赵庄镇张小楼1#综合变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21300	丰县	赵庄镇孙庄村魏楼1#综合变	10	400	273
21301	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村2#综合变	10	400	165
21302	丰县	赵庄镇王堤口西综合变	10	400	227
21303	丰县	PMS_赵庄镇朱陈村党楼1#综合变	10	200	84
21304	丰县	PMS_赵庄镇孙庄村孙庄东南综合变	10	400	144
21305	丰县	PMS_赵庄镇袁集常庄西南综合变	10	400	0
21306	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村7#综合变	10	400	185
21307	丰县	PMS_赵庄镇奚庄2#综合变	10	400	197
21308	丰县	PMS_赵庄镇张小楼西2#综合变	10	400	145
21309	丰县	PMS_赵庄镇刘集村刘集东1号综合变	10	400	186
21310	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村安集西综合变	10	400	228
21311	丰县	PMS_赵庄镇刘菜园1#综合变	10	400	165
21312	丰县	PMS_赵庄镇孙庄村孙庄西1#综合变	10	200	28
21313	丰县	PMS_赵庄镇许庄村段堤口东北综合变	10	400	208
21314	丰县	赵庄镇四队北综合变	10	400	81
21315	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村大彭庄2#综合变	10	200	47
21316	丰县	PMS_赵庄镇常庄前综合变	10	400	0
21317	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村吴楼北综合变	10	200	63
21318	丰县	PMS_赵庄镇王庄村张丕庄东综合变	10	200	111
21319	丰县	PMS_赵庄镇小于庄1#综合变	10	400	184
21320	丰县	PMS_赵庄镇王学屋新村6#综合变	10	400	142
21321	丰县	赵庄镇王学屋新村5#综合变	10	400	183
21322	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄2#综合变	10	200	0
21323	丰县	PMS_丰县赵庄镇马黑楼南综合变	10	200	0
21324	丰县	PMS_赵庄镇张土城村大王庙东综合变	10	200	72
21325	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄3#综合变	10	200	19
21326	丰县	PMS_赵庄镇王庄村王庄2#综合变	10	200	110
21327	丰县	PMS_赵庄镇王庄村王庄1#综合变	10	200	17
21328	丰县	PMS_赵庄镇任庄村任庄4号综合变	10	400	172
21329	丰县	赵庄镇段堤口新区2#综合变	10	400	0
21330	丰县	PMS_赵庄镇许庄村王堤口1#综合变	10	400	181
21331	丰县	PMS_赵庄镇袁集村袁新庄1号综合变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21332	丰县	PMS_赵庄镇朱陈村宋庄北2#综合变	10	200	98
21333	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村黄楼2#综合变	10	200	0
21334	丰县	赵庄镇赵庄村十一队东综合变	10	400	189
21335	丰县	PMS_赵庄镇六队西综合变	10	400	35
21336	丰县	PMS_赵庄镇张土城村张小楼北综合变	10	200	48
21337	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村原种场2#综合变	10	200	0
21338	丰县	PMS_赵庄镇王庄村张家2号综合变	10	200	58
21339	丰县	PMS_赵庄镇朱陈村宋庄南2#综合变	10	200	83
21340	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村任庄2#综合变	10	400	222
21341	丰县	赵庄镇赵庄村大庙综合变	10	400	187
21342	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村赵南1#综合变	10	400	148
21343	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村赵北1#综合变	10	200	53
21344	丰县	PMS_赵庄镇许庄村许庄南综合变	10	200	0
21345	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村任庄1#综合变	10	400	199
21346	丰县	PMS_赵庄镇张土城6#综合变	10	200	99
21347	丰县	PMS_赵庄镇许庄村王堤口2#综合变	10	200	80
21348	丰县	PMS_丰县赵庄镇夏王庄东北综合变	10	400	256
21349	丰县	PMS_赵庄镇小于庄2#综合变	10	200	97
21350	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村新安集4#综合变	10	200	51
21351	丰县	赵庄镇许庄村部综合变	10	400	0
21352	丰县	PMS_赵庄镇吴庄八队2#综合变	10	200	82
21353	丰县	PMS_赵庄镇大刘集村安楼2#综合变	10	200	81
21354	丰县	赵庄镇安集东北综合变	10	200	81
21355	丰县	赵庄镇大彭庄东陈集1#综合变	10	400	149
21356	丰县	PMS_赵庄镇大刘集村安楼3#综合变	10	200	112
21357	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村新安集2#综合变	10	200	0
21358	丰县	PMS_赵庄镇单庄村奚庄3#综合变	10	400	167
21359	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村西陈集2#综合变	10	200	0
21360	丰县	PMS_赵庄镇单庄村小奚庄2#综合变	10	200	86
21361	丰县	PMS_赵庄镇王庄村刘菜园3#综合变	10	200	99
21362	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村安庄1#综合变	10	200	76
21363	丰县	赵庄镇市场西南综合变	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21364	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村赵庙2#综合变	10	200	25
21365	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村赵庙3#综合变	10	400	148
21366	丰县	PMS_赵庄镇刘集村张庄3号综合变	10	200	17
21367	丰县	赵庄镇安庄2号综合变	10	200	109
21368	丰县	赵庄镇单庄村杨楼西综合变	10	200	83
21369	丰县	PMS_赵庄镇刘菜园2#综合变	10	200	24
21370	丰县	PMS_赵庄镇单庄村单庄1#综合变	10	200	5
21371	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村赵庙1#综合变	10	200	23
21372	丰县	赵庄镇小奚庄东综合变	10	400	295
21373	丰县	PMS_赵庄镇西二队中综合变	10	200	30
21374	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨村丁庙西1#综合变	10	200	7
21375	丰县	PMS_赵庄镇大刘集村张庄2#综合变	10	200	57
21376	丰县	PMS_赵庄镇单庄村小奚庄1#综合变	10	200	108
21377	丰县	赵庄镇单庄村奚庄4#综合变	10	400	197
21378	丰县	PMS_赵庄镇大刘集村西一队2#综合变	10	200	114
21379	丰县	PMS_赵庄镇孙庄村孙庄西2#综合变	10	200	76
21380	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄马楼综合变	10	200	36
21381	丰县	PMS_赵庄镇刘小楼村刘庄1#综合变	10	200	94
21382	丰县	PMS_赵庄镇段寺综合变	10	200	55
21383	丰县	PMS_赵庄镇孙庄村魏楼2#综合变	10	200	108
21384	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄村王龙庄1#综合变	10	200	80
21385	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄村王塘坊1#综合变	10	200	0
21386	丰县	赵庄镇彭庄村西彭庄2#综合变	10	400	75
21387	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄村王塘坊2#综合变	10	200	48
21388	丰县	PMS_赵庄镇刘小楼村刘庄2#综合变	10	200	65
21389	丰县	PMS_赵庄镇六队南综合变	10	400	154
21390	丰县	赵庄镇段堤口新区1号综合变	10	400	0
21391	丰县	PMS_赵庄镇安集东综合变	10	400	200
21392	丰县	赵庄镇人民路1#综合变	10	400	143
21393	丰县	PMS_金刘寨新区1#配变	10	800	412
21394	丰县	PMS_金刘寨新区2#配变	10	800	477
21395	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨中综合变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21396	丰县	赵庄镇金刘寨东南综合变	10	400	61
21397	丰县	赵庄镇金刘寨卓庄2号综合变	10	400	102
21398	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨卓庄3号综合变	10	400	227
21399	丰县	PMS_赵庄镇金刘寨卓庄1号综合变	10	400	221
21400	丰县	PMS_丰县赵庄镇吴楼中综合变	10	200	49
21401	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄西北综合变	10	400	278
21402	丰县	PMS_丰县赵庄镇吴楼西北综合变	10	200	139
21403	丰县	PMS_丰县赵庄镇夏王庄西1#综合变	10	400	273
21404	丰县	赵庄镇黄楼广场南综合变	10	400	200
21405	丰县	PMS_赵庄镇原种场北综合变	10	200	0
21406	丰县	赵庄镇常庄南综合变	10	400	0
21407	丰县	赵庄镇吴楼村孙庄北综合变	10	100	38
21408	丰县	PMS_丰县赵庄镇段堤口西北综合变	10	200	7
21409	丰县	PMS_丰县赵庄镇党楼前综合变	10	400	222
21410	丰县	PMS_丰县赵庄镇段堤口后综合变	10	400	218
21411	丰县	PMS_丰县赵庄镇大刘集西综合变	10	400	291
21412	丰县	丰县赵庄镇丁庙南综合变	10	100	36
21413	丰县	PMS_丰县赵庄镇陈楼南2#综合变	10	200	0
21414	丰县	PMS_丰县赵庄镇李楼北综合变	10	400	247
21415	丰县	PMS_丰县赵庄镇固元北综合变	10	400	0
21416	丰县	赵庄镇宋双楼3号综合变	10	400	271
21417	丰县	赵庄镇宋双楼1号综合变	10	400	144
21418	丰县	赵庄镇宋双楼2号综合变	10	400	200
21419	丰县	大刘集新型社区二期3#变	10	500	342
21420	丰县	大刘集新型社区二期1#变	10	500	372
21421	丰县	大刘集新型社区二期2#变	10	500	362
21422	丰县	大刘集新型社区二期4#变	10	500	367
21423	丰县	赵庄镇开发区4号综合变	10	400	0
21424	丰县	赵庄镇市场中综合变	10	400	23
21425	丰县	赵庄镇李集西综合变	10	200	171
21426	丰县	赵庄镇薛庄北综合变	10	400	225
21427	丰县	赵庄镇前鹿湾1号综合变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21428	丰县	赵庄镇开发区2号综合变	10	200	0
21429	丰县	赵庄镇丁堤口西综合变	10	200	25
21430	丰县	赵庄镇赵庙东综合变	10	400	208
21431	丰县	赵庄镇杨庄寺前东公变	10	400	263
21432	丰县	赵庄镇刘小楼村刘小楼1#公变	10	400	184
21433	丰县	赵庄镇张土城村张小楼后综合变	10	400	1
21434	丰县	赵庄镇大刘集新型社区4号变	10	400	142
21435	丰县	赵庄镇大刘集新型社区1号变	10	400	213
21436	丰县	赵庄镇大刘集新型社区3号变	10	400	53
21437	丰县	赵庄镇大刘集新型社区2号变	10	400	174
21438	丰县	大刘集新型社区5号变	10	400	136
21439	丰县	赵庄镇袁集村袁集2号综合变	10	400	159
21440	丰县	赵庄镇许庄村工业区综合变	10	400	19
21441	丰县	赵庄镇王庄张老家3号综合变	10	400	250
21442	丰县	赵庄镇任楼中	10	200	23
21443	丰县	赵庄镇后鹿湾西1号综合变	10	400	194
21444	丰县	赵庄镇丁堤口东综合变	10	200	70
21445	丰县	赵庄镇吴庄大队1号综合变	10	400	138
21446	丰县	赵庄镇袁新庄东综合变	10	400	137
21447	丰县	赵庄镇后鹿湾前综合变	10	400	267
21448	丰县	赵庄镇青林村于老家东综合变	10	400	99
21449	丰县	赵庄镇任庄桥南队综合变	10	400	0
21450	丰县	赵庄镇王塘坊东综合变	10	400	155
21451	丰县	赵庄镇夏王庄西综合变	10	400	112
21452	丰县	赵庄镇大刘庄2号综合变	10	400	274
21453	丰县	赵庄镇田坑北综合变	10	400	147
21454	丰县	赵庄镇杨庄寺西综合变	10	400	225
21455	丰县	赵庄镇大彭庄村陈集1号综合变	10	400	181
21456	丰县	赵庄镇朱陈村党楼2号综合变	10	400	320
21457	丰县	赵庄镇夏王庄西北综合变	10	400	269
21458	丰县	赵庄镇安庄西1号综合变	10	200	160
21459	丰县	赵庄镇开发区3号综合变	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21460	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄村李庄南综合变	10	400	108
21461	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村韩庄东综合变	10	400	190
21462	丰县	PMS_丰县顺河镇青西刘李庄综合变	10	200	63
21463	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河供电所综合变	10	200	67
21464	丰县	PMS_丰县顺河镇青固寺西综合变	10	200	94
21465	丰县	PMS_丰县顺河镇青固寺东综合变	10	200	88
21466	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村农机站南综合变	10	200	0
21467	丰县	PMS_丰县顺河镇农机站综合变1	10	200	70
21468	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村市场南综合变	10	200	26
21469	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村市场北综合变	10	400	119
21470	丰县	PMS_丰县顺河镇礼堂综合变	10	400	146
21471	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村街东南综合变	10	400	160
21472	丰县	PMS_丰县顺河镇巩大庄西综合变	10	200	25
21473	丰县	PMS_丰县顺河镇巩大庄村后牛王固综合变	10	400	232
21474	丰县	PMS_丰县顺河镇仇庄东综合变	10	200	70
21475	丰县	PMS_丰县顺河镇苏庄村苏庄南	10	200	40
21476	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙村李双庙新村综合变	10	200	47
21477	丰县	PMS_丰县顺河供电所巩黑楼南综合变	10	200	120
21478	丰县	PMS_丰县顺河镇刘寨综合变	10	400	221
21479	丰县	PMS_丰县顺河镇巩新庄东综合变	10	200	27
21480	丰县	PMS_丰县顺河镇巩双庙西综合变	10	400	221
21481	邳州	PMS_官湖街道6#变	10	400	0
21482	邳州	PMS_官湖街道5#变	10	200	6
21483	邳州	PMS_官湖街道1#北变	10	630	117
21484	邳州	PMS_官湖街道2#中变	10	200	0
21485	邳州	PMS_官湖街道3#南变	10	400	22
21486	邳州	PMS_官湖白埠机关6#	10	400	31
21487	邳州	官湖白埠机关5#变	10	630	189
21488	邳州	官湖张家1#变	10	200	0
21489	邳州	PMS_官湖丁口2#变	10	630	0
21490	邳州	PMS_官湖丁口3#变	10	400	110
21491	邳州	PMS_官湖丁楼5#变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21492	邳州	PMS_官湖丁楼4#变	10	400	53
21493	邳州	PMS_官湖丁楼1#变	10	400	105
21494	邳州	官湖胡塘2#变	10	400	155
21495	邳州	官湖胡塘1#变	10	400	0
21496	邳州	官湖鲍庄1#变	10	200	0
21497	邳州	官湖张家3#变	10	630	235
21498	邳州	官湖郭营2#变	10	400	241
21499	邳州	PMS_官湖立新3#变	10	200	52
21500	邳州	PMS_官湖立新2#变	10	400	199
21501	邳州	PMS_官湖南下沟1#变	10	400	114
21502	邳州	官湖南下沟3#变	10	315	88
21503	邳州	官湖东下沟1#变	10	200	0
21504	邳州	PMS_官湖南下沟2#变	10	250	16
21505	邳州	官湖东下沟2#变	10	400	190
21506	邳州	官湖授贤2#变	10	400	138
21507	邳州	官湖授贤1#变	10	500	264
21508	邳州	官湖鲍庄2#变	10	315	0
21509	邳州	PMS_官湖鲍庄4#变	10	400	85
21510	邳州	官湖周家8#变	10	100	80
21511	邳州	官湖镇南工业区4#变	10	400	260
21512	邳州	官湖南沟4#变	10	400	85
21513	邳州	PMS_官湖新华一3#变	10	400	10
21514	邳州	PMS_官湖吴瓦房6#变	10	400	0
21515	邳州	PMS_官湖杨庄2#变	10	315	66
21516	邳州	官湖杨庄1#变	10	200	62
21517	邳州	PMS_官湖下沟3#变	10	200	0
21518	邳州	官湖下沟1#变	10	200	10
21519	邳州	PMS_官湖杨庄3#变	10	400	115
21520	邳州	PMS_官湖孙家1#变	10	200	37
21521	邳州	官湖孙家2#变	10	400	0
21522	邳州	官湖石坝1#变	10	315	88
21523	邳州	官湖孙家3#变	10	315	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21524	邳州	官湖丁口1#变	10	200	24
21525	邳州	官湖丁口4#变	10	630	254
21526	邳州	PMS_官湖石坝5#变	10	400	146
21527	邳州	PMS_官湖石坝2#变	10	200	31
21528	邳州	PMS_官湖石坝4#变	10	160	0
21529	邳州	官湖夹河2#变	10	400	90
21530	邳州	PMS_官湖夹河1#变	10	200	72
21531	邳州	PMS_官湖白埠机关3#变	10	400	18
21532	邳州	PMS_官湖白埠机关4#变	10	400	48
21533	邳州	官湖白埠机关1#变	10	400	43
21534	邳州	PMS_官湖白埠机关2#变	10	400	161
21535	邳州	PMS_官湖周家3#变	10	400	57
21536	邳州	官湖周家5#变	10	200	0
21537	邳州	PMS_官湖周家4#变	10	400	52
21538	邳州	PMS_官湖二埝1#变	10	160	69
21539	邳州	官湖二埝3#变	10	400	0
21540	邳州	官湖二埝2#变	10	200	0
21541	邳州	PMS_官湖丁口5#变	10	400	187
21542	邳州	PMS_官湖家具街7#变	10	200	90
21543	邳州	官湖张家9#变	10	200	0
21544	邳州	官湖东滩13#变	10	630	0
21545	邳州	官湖周家16#变	10	630	202
21546	邳州	官湖小坊17#变	10	630	0
21547	邳州	官湖白埠机关16#变	10	630	36
21548	邳州	官湖柳家11#变	10	400	108
21549	邳州	官湖小坊16#变	10	630	0
21550	邳州	官湖二埝8#变	10	400	32
21551	邳州	PMS_官湖新华五3#变	10	400	0
21552	邳州	PMS_官湖复兴3#变	10	400	192
21553	邳州	PMS_官湖新华二5#变	10	400	36
21554	邳州	PMS_官湖东滩4#变	10	400	205
21555	邳州	官湖白埠机关7#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21556	邳州	官湖东林4#变	10	400	105
21557	邳州	PMS_官湖曹场3#变	10	315	0
21558	邳州	PMS_官湖前黄5#变	10	400	116
21559	邳州	PMS_官湖新华一5#变	10	630	96
21560	邳州	官湖南下沟5#变	10	200	0
21561	邳州	PMS_官湖白埠村新农村小区1#变	10	400	116
21562	邳州	官湖丁楼7#变	10	630	120
21563	邳州	PMS_官湖北沟扶贫2#变	10	400	185
21564	邳州	PMS_官湖复兴4#变	10	400	51
21565	邳州	官湖新华三5#变	10	630	72
21566	邳州	官湖新华三6#变	10	630	201
21567	邳州	官湖鲍庄6#变	10	400	114
21568	邳州	PMS_官湖大坟4#变	10	400	113
21569	邳州	PMS_官湖大坟5#变	10	315	81
21570	邳州	PMS_官湖新华四3#变	10	400	10
21571	邳州	官湖南沟5#变	10	400	301
21572	邳州	官湖南沟6#变	10	400	84
21573	邳州	官湖半庄6#变	10	315	0
21574	邳州	PMS_官湖南下沟6#东变	10	200	42
21575	邳州	PMS_官湖南下沟7#西变	10	400	124
21576	邳州	PMS_官湖孙家5#变	10	400	136
21577	邳州	PMS_官湖白埠5#变	10	400	6
21578	邳州	PMS_官湖镇北工业区6#变	10	400	5
21579	邳州	官湖丁口6#变	10	315	111
21580	邳州	官湖新华四4#变	10	630	244
21581	邳州	PMS_官湖杨庄4#变	10	400	52
21582	邳州	PMS_官湖石坝6#变	10	400	0
21583	邳州	PMS_官湖上海路1#变	10	400	118
21584	邳州	PMS_官湖东林5#变	10	400	72
21585	邳州	官湖西坊7#变	10	100	3
21586	邳州	PMS_官湖东坊13#变	10	400	10
21587	邳州	官湖东坊14#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21588	邳州	官湖墩上6#变	10	200	0
21589	邳州	官湖新华五小站2#变	10	630	126
21590	邳州	官湖后黄4#变	10	400	144
21591	邳州	官湖北沟支部2#变	10	630	249
21592	邳州	官湖吴瓦房杨场变	10	400	121
21593	邳州	PMS_官湖二埝4#变	10	400	102
21594	邳州	PMS_官湖新华一小站东	10	400	30
21595	邳州	PMS_官湖吴瓦房9#变	10	400	82
21596	邳州	官湖镇南工业区6#变	10	630	260
21597	邳州	PMS_官湖大市场6#变	10	400	85
21598	邳州	PMS_官湖曹场4#变（400KVA）	10	400	189
21599	邳州	PMS_官湖农场2#变	10	400	82
21600	邳州	官湖西坊8#变	10	200	28
21601	邳州	PMS_官湖墩上7#变	10	400	0
21602	邳州	PMS_官湖龙珠小区2#	10	400	221
21603	邳州	PMS_官湖前沈8#变	10	400	223
21604	邳州	官湖大黄6#变	10	400	182
21605	邳州	PMS_官湖新华三7#	10	400	80
21606	邳州	PMS_官湖新华五5#变	10	630	122
21607	邳州	PMS_官湖新华四5#	10	400	66
21608	邳州	PMS_官湖北沟6#（400KVA）	10	400	181
21609	邳州	官湖南沟7#（400KVA）	10	400	19
21610	邳州	官湖白埠分公司新增	10	630	166
21611	邳州	PMS_官湖孙场2#变	10	200	1
21612	邳州	PMS_官湖街道7#变	10	400	20
21613	邳州	PMS_官湖新华一桥头	10	400	0
21614	邳州	PMS_官湖丁楼8#变	10	400	111
21615	邳州	官湖前黄7#变	10	630	159
21616	邳州	官湖前黄6#变	10	200	141
21617	邳州	PMS_官湖下沟5#	10	400	0
21618	邳州	官湖南沟8#变	10	400	40
21619	邳州	官湖小坊7#	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21620	邳州	PMS_官湖新华二4#新	10	400	125
21621	邳州	PMS_官湖周家12#变	10	400	98
21622	邳州	PMS_官湖丁楼10#变	10	400	0
21623	邳州	官湖丁口9#变	10	200	63
21624	邳州	PMS_官湖郭营4#变西	10	400	141
21625	邳州	PMS_官湖郭营3#变东	10	400	91
21626	邳州	官湖镇北工业区7#变	10	630	147
21627	邳州	官湖北京路1#变新	10	630	191
21628	邳州	官湖新华4#变	10	630	239
21629	邳州	PMS_官湖大市场7#台片	10	400	77
21630	邳州	PMS_官湖大市场8#台片	10	400	7
21631	邳州	PMS_官湖镇新华村民委员会1#	10	800	330
21632	邳州	PMS_官湖镇新华村民委员会2#	10	800	374
21633	邳州	PMS_官湖周家11#变	10	400	0
21634	邳州	PMS_官湖周家9#变	10	400	72
21635	邳州	PMS_官湖周家10#变	10	400	120
21636	邳州	PMS_官湖丁楼9#变	10	400	64
21637	邳州	PMS_官湖大营3#变	10	400	76
21638	邳州	PMS_官湖大营4#变	10	200	97
21639	邳州	PMS_官湖夹河5#变	10	400	129
21640	邳州	官湖夹河6#变	10	200	62
21641	邳州	官湖柳家6#变	10	630	192
21642	邳州	PMS_官湖白埠8#变	10	400	51
21643	邳州	PMS_官湖白埠7#变	10	400	41
21644	邳州	官湖白埠6#变	10	630	145
21645	邳州	官湖石坝7#变	10	200	14
21646	邳州	PMS_官湖石坝8#变	10	400	126
21647	邳州	官湖鲍庄7#变	10	160	13
21648	邳州	官湖鲍庄8#变	10	630	73
21649	邳州	官湖鲍庄9#变	10	400	2
21650	邳州	官湖白埠机关15#变	10	400	0
21651	邳州	官湖张家8#变	10	630	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21652	邳州	PMS_官湖前沈11#变	10	400	0
21653	邳州	官湖平墩8#变	10	400	105
21654	邳州	PMS_官湖小坊10#变	10	400	184
21655	邳州	官湖北沟9#变	10	630	10
21656	邳州	官湖柳家8#变	10	500	199
21657	邳州	PMS_官湖前沈10#变	10	400	1
21658	邳州	PMS_官湖小坊9#变	10	400	181
21659	邳州	PMS_官湖张家5#变	10	400	70
21660	邳州	官湖小坊11#变	10	630	0
21661	邳州	PMS_官湖平墩5#变	10	400	137
21662	邳州	PMS_官湖平墩6#变	10	400	89
21663	邳州	PMS_官湖胡塘4#变	10	400	164
21664	邳州	PMS_官湖前沈12#变	10	400	148
21665	邳州	官湖前沈9#变	10	400	186
21666	邳州	PMS_官湖黄圩5#变	10	400	121
21667	邳州	PMS_官湖黄圩4#变	10	400	59
21668	邳州	PMS_官湖黄圩6#变	10	400	152
21669	邳州	官湖北沟10#变	10	630	138
21670	邳州	官湖墩上工业区5#变	10	630	0
21671	邳州	官湖前黄示范园	10	630	194
21672	邳州	官湖南沟11#变	10	400	159
21673	邳州	PMS_官湖丁场2#变	10	400	0
21674	邳州	PMS_官湖东滩6#变	10	630	181
21675	邳州	PMS_官湖吴瓦房11#变	10	400	95
21676	邳州	PMS_官湖胡塘3#变	10	400	119
21677	邳州	PMS_官湖东滩5#变	10	630	327
21678	邳州	PMS_官湖东林6#变	10	400	106
21679	邳州	PMS_官湖东林7#变	10	400	80
21680	邳州	PMS_官湖大黄7#变	10	400	105
21681	邳州	官湖二埝5#变	10	400	141
21682	邳州	官湖东坊15#变	10	400	168
21683	邳州	官湖杨庄5#变	10	630	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21684	邳州	PMS_官湖镇北工业区8#变	10	400	10
21685	邳州	PMS_官湖半庄7#变	10	400	0
21686	邳州	PMS_官湖墩上9#变	10	400	62
21687	邳州	PMS_官湖墩上8#变	10	400	81
21688	邳州	PMS_官湖墩上10#变	10	400	5
21689	邳州	PMS_官湖柳家7#变	10	200	30
21690	邳州	PMS_官湖杨庄7#变	10	400	125
21691	邳州	PMS_官湖二埝6#变	10	400	0
21692	邳州	官湖东下沟3#变	10	200	48
21693	邳州	PMS_官湖东下沟4#变	10	400	169
21694	邳州	PMS_官湖立新20#变	10	400	142
21695	邳州	官湖授贤4#变	10	630	277
21696	邳州	PMS_官湖授贤5#变	10	400	103
21697	邳州	PMS_官湖立新陈庄变	10	200	0
21698	邳州	官湖王庄4#变	10	400	155
21699	邳州	官湖王庄5#变	10	400	58
21700	邳州	PMS_官湖南下沟8#变	10	400	102
21701	邳州	PMS_官湖白埠机关10#变	10	400	0
21702	邳州	PMS_官湖白埠机关12#变	10	400	221
21703	邳州	PMS_官湖官路口6#变	10	400	87
21704	邳州	PMS_官湖官路口7#变	10	400	177
21705	邳州	PMS_官湖吴瓦房12#变	10	400	168
21706	邳州	官湖丁口8#变	10	160	5
21707	邳州	PMS_官湖花园2#变	10	400	35
21708	邳州	PMS_官湖镇北工业区10#变	10	400	68
21709	邳州	PMS_官湖福尔路3#变	10	400	132
21710	邳州	官湖后黄8#变	10	630	132
21711	邳州	官湖鲍庄11#变	10	630	50
21712	邳州	官湖新华一6#变	10	630	0
21713	邳州	官湖白埠机关9#变	10	630	0
21714	邳州	官湖杨庄8#变	10	200	8
21715	邳州	官湖后黄7#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21716	邳州	PMS_官湖平墩7#变	10	400	141
21717	邳州	PMS_官湖小坊8#变	10	400	99
21718	邳州	PMS_官湖丁口7#变	10	400	157
21719	邳州	官湖吴瓦房10#变	10	200	24
21720	邳州	PMS_官湖官路口5#变	10	400	46
21721	邳州	官湖镇南工业区7#变	10	400	156
21722	邳州	PMS_官湖东坊16#变	10	400	170
21723	邳州	官湖黄圩7#变	10	400	194
21724	邳州	PMS_官湖曹场5#变	10	400	234
21725	邳州	官湖吴瓦房13#变	10	630	338
21726	邳州	官湖东坊17#变	10	630	0
21727	邳州	官湖南沟9#变	10	630	311
21728	邳州	官湖大黄8#变	10	400	158
21729	邳州	PMS_官湖汪场2#变	10	400	111
21730	邳州	PMS_官湖白埠机关11#变	10	400	0
21731	邳州	PMS_官湖新华三9#变	10	400	121
21732	邳州	官湖新华三10#变	10	630	266
21733	邳州	PMS_官湖白埠9#变	10	400	88
21734	邳州	PMS_官湖丁楼12#变	10	400	0
21735	邳州	PMS_邳州恒盛佳苑1#配电变压器	10	630	383
21736	邳州	PMS_邳州恒盛佳苑3#配电变压器	10	630	295
21737	丰县	PMS_丰县顺河镇巩双庙东综合变	10	200	81
21738	丰县	PMS_丰县顺河镇贾窗户综合变	10	200	37
21739	丰县	PMS_丰县顺河镇马胡庄综合变	10	200	59
21740	丰县	PMS_丰县顺河镇牛王固综合变	10	200	90
21741	丰县	PMS_丰县顺河镇马高庄综合变	10	400	218
21742	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄村马庄综合变	10	200	52
21743	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄忽城南综合变	10	200	23
21744	丰县	PMS_丰县顺河镇马郑庄综合变	10	200	59
21745	丰县	丰县顺河镇巩黑楼综合变	10	400	181
21746	丰县	PMS_丰县顺河镇巩桥综合变	10	200	45
21747	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄村仇庄综合变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21748	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄袁庄综合变	10	200	58
21749	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙陈庄综合变	10	400	311
21750	丰县	PMS_丰县顺河镇王庄综合变	10	200	0
21751	丰县	PMS_丰县顺河镇刘寨陈庄综合变	10	200	81
21752	丰县	PMS_丰县顺河镇司花墙东综合变	10	400	240
21753	丰县	PMS_丰县顺河镇巩大庄村牛王固二综合变（纸箱厂	10	100	11
21754	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼东综合变	10	200	96
21755	丰县	PMS_丰县顺河镇后桃园综合变	10	200	84
21756	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨组综合变	10	200	47
21757	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨东综合变	10	400	170
21758	丰县	PMS_丰县顺河镇前杨楼综合变	10	200	39
21759	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨庄综合变	10	400	164
21760	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村新庄综合变	10	200	0
21761	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨连楼西综合变	10	200	48
21762	丰县	PMS_丰县顺河镇季庄综合变	10	100	28
21763	丰县	PMS_丰县顺河镇闫阁综合变	10	400	201
21764	丰县	PMS_丰县顺河镇渠草楼综合变	10	200	63
21765	丰县	PMS_丰县顺河镇南刘庄综合变	10	200	27
21766	丰县	PMS_丰县顺河镇周屯一综合变	10	400	239
21767	丰县	PMS_丰县顺河镇南李庄综合变	10	200	41
21768	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河街南综合变	10	400	74
21769	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河街北综合变	10	200	57
21770	丰县	PMS_丰县顺河镇周屯四队综合变	10	400	238
21771	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙后边庙综合变	10	200	66
21772	丰县	丰县顺河镇边庙村综合变	10	400	104
21773	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村刘阁综合变	10	200	21
21774	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村陈庄综合变	10	200	55
21775	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙前刘阁综合变	10	200	54
21776	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村张庄综合变	10	200	77
21777	丰县	PMS_丰县顺河镇孙庄综合变	10	200	108
21778	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄西综合变	10	400	146
21779	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄东综合变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21780	丰县	PMS_丰县顺河镇常庄综合变1	10	200	112
21781	丰县	PMS_丰县顺河镇顺和公变1号综合变	10	400	155
21782	丰县	PMS_丰县顺河镇供电站综合变	10	400	12
21783	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村东综合变	10	200	14
21784	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河街东北综合变	10	400	191
21785	丰县	PMS_丰县顺河镇桥南综合变	10	200	85
21786	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙北刘阁综合变	10	100	61
21787	丰县	PMS_丰县顺河镇孙集东综合变	10	400	171
21788	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄史庄西综合变	10	200	23
21789	丰县	PMS_丰县顺河镇孙庄南综合变	10	200	106
21790	丰县	PMS_丰县顺河镇孙集西综合变	10	400	135
21791	丰县	PMS_丰县顺河镇康西综合变	10	200	41
21792	丰县	PMS_丰县顺河镇唐庙村代庄综合变	10	400	147
21793	丰县	PMS_丰县顺河镇康东综合变	10	200	62
21794	丰县	PMS_丰县顺河镇许庄综合变	10	400	219
21795	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄村吴庄综合变	10	200	26
21796	丰县	丰县顺河镇师李庄综合变	10	400	214
21797	丰县	PMS_丰县顺河镇张乔庄综合变	10	400	207
21798	丰县	丰县顺河镇师新庄综合变	10	200	0
21799	丰县	PMS_丰县顺河镇孙叉楼东综合变	10	200	41
21800	丰县	PMS_丰县顺河镇孙叉楼综合变	10	200	0
21801	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄村前队综合变	10	200	37
21802	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄村后队综合变	10	200	30
21803	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙西综合变	10	200	37
21804	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄新庄综合变	10	200	0
21805	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄张庄综合变	10	200	72
21806	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村东综合变	10	200	104
21807	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑后综合变	10	200	137
21808	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑前综合变	10	200	134
21809	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村马楼综合变	10	200	74
21810	丰县	PMS_丰县顺河镇安东综合变	10	400	154
21811	丰县	PMS_丰县顺河镇河申综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21812	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄路庄东综合变	10	400	197
21813	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庙小蔡庄综合变	10	200	54
21814	丰县	PMS_丰县顺河镇裴庄村四队综合变	10	200	0
21815	丰县	PMS_丰县顺河镇张口二组综合变	10	400	220
21816	丰县	PMS_丰县顺河镇王寨西综合变	10	200	110
21817	丰县	PMS_丰县顺河镇张口东组综合变	10	400	230
21818	丰县	PMS_丰县顺河镇苏庄村东综合变	10	400	203
21819	丰县	PMS_丰县顺河镇苏庄黄楼综合变	10	200	57
21820	丰县	PMS_丰县顺河镇闫桥综合变	10	200	44
21821	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村三队综合变	10	200	59
21822	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村一队综合变	10	200	0
21823	丰县	PMS_丰县顺河镇范庄前综合变	10	400	146
21824	丰县	PMS_丰县顺河镇范庄后综合变	10	200	116
21825	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼西综合变	10	200	0
21826	丰县	PMS_丰县顺河镇焦王小庄西综合变	10	200	88
21827	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄中刘庄综合变	10	200	68
21828	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄一队综合变	10	400	211
21829	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村5组综合变	10	200	60
21830	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄孙大庄综合变	10	200	78
21831	丰县	PMS_丰县顺河镇李新庄综合变	10	400	277
21832	丰县	PMS_丰县顺河镇供电所综合变	10	400	210
21833	丰县	PMS_丰县顺河镇步行街1#	10	400	192
21834	丰县	PMS_丰县顺河镇步行街2#	10	400	237
21835	丰县	PMS_丰县顺河镇黄庄村黄庄西综合变	10	200	51
21836	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河镇岳庄村中岳庄	10	200	85
21837	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄村赵机房综合变	10	200	100
21838	丰县	PMS_丰县顺河镇土围村土围	10	400	186
21839	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄村周庄东综合变	10	400	189
21840	丰县	丰县顺河镇渠寨村连楼东综合变	10	400	141
21841	丰县	PMS_丰县顺河镇土围村义合村	10	200	0
21842	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村前桃园变	10	200	75
21843	丰县	PMS_丰县顺河镇张小周屯前综合变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21844	丰县	PMS_丰县顺河镇张小周屯后综合变	10	200	77
21845	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄村三队综合变	10	200	101
21846	丰县	PMS_丰县顺河镇唐庙村黑楼	10	200	35
21847	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙东	10	200	88
21848	丰县	PMS_丰县顺河镇孙叉楼西综合变	10	200	53
21849	丰县	PMS_丰县顺河镇史庄北	10	200	10
21850	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄村杨庄综合变	10	200	11
21851	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄村土庄西综合变	10	200	46
21852	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙后王庄台区	10	200	45
21853	丰县	PMS_丰县顺河镇周屯三队综合变	10	400	240
21854	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄村尹庄综合变	10	200	44
21855	丰县	丰县顺河镇土庄村土庄东综合变	10	400	204
21856	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄村岳草楼台区	10	200	62
21857	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄村焦庄综合变	10	200	70
21858	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄村周庄西综合变	10	200	54
21859	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨楼北综合变	10	200	0
21860	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村同心村综合变	10	200	32
21861	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村路庙综合变	10	200	0
21862	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村桃园综合变	10	200	53
21863	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄裴庙综合变	10	200	23
21864	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄村李庄综合变	10	200	50
21865	丰县	PMS_丰县顺河镇张口村张口三组综合变	10	200	40
21866	丰县	PMS_丰县顺河镇黄庄村东综合变	10	200	58
21867	丰县	PMS_丰县顺河镇裴庄村黄庄综合变	10	200	17
21868	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村六队综合变	10	200	29
21869	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庙村韩庙综合变	10	400	140
21870	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙西综合变	10	200	85
21871	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙南综合变	10	200	40
21872	丰县	PMS_丰县顺河镇裴庄村北综合变	10	400	220
21873	丰县	PMS_丰县顺河镇白庙村孙庄综合变	10	200	102
21874	丰县	PMS_丰县顺河镇刘寨村黄楼综合变	10	200	103
21875	丰县	PMS_丰县顺河镇邱庄村邱庄综合变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21876	丰县	PMS_丰县顺河镇司花墙村西综合变	10	200	39
21877	丰县	PMS_丰县顺河镇马庄村忽城北综合变	10	200	10
21878	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙村齐庙综合变	10	400	174
21879	丰县	PMS_丰县顺河镇白庙前队综合变	10	200	136
21880	丰县	PMS_丰县顺河镇司花墙中综合变	10	200	47
21881	丰县	PMS_丰县顺河镇小巩庄综合变	10	200	66
21882	丰县	PMS_丰县顺河镇美馨花园5#变	10	400	112
21883	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄东综合变	10	400	215
21884	丰县	PMS_顺河镇唐庙村唐庙综合变	10	200	0
21885	丰县	PMS_顺河镇范庄村马庄新村综合变	10	400	191
21886	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄村岳庄综合变	10	400	226
21887	丰县	PMS_丰县顺河镇李双庙杨庄	10	400	138
21888	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村二队综合变	10	200	29
21889	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄路庄西综合变	10	200	0
21890	丰县	PMS_丰县顺河镇巩大庄村巩大庄	10	400	129
21891	丰县	PMS_顺河镇朱坑村康庄	10	200	123
21892	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄村韩庄综合变	10	200	35
21893	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄村岳庄西	10	200	112
21894	丰县	PMS_丰县顺河镇焦王小庄东	10	200	13
21895	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村刘庄	10	200	25
21896	丰县	PMS_丰县顺河镇王寨村王寨	10	400	153
21897	丰县	PMS_顺河镇李庄村安庄西	10	200	54
21898	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙西南综合变	10	200	0
21899	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙村巩黑楼西综合变	10	200	82
21900	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨楼前综合变	10	200	86
21901	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村刘庄南综合变	10	200	36
21902	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨庄西综合变	10	200	106
21903	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨楼中综合变	10	200	59
21904	丰县	PMS_丰县顺河镇土屯村渠草楼西综合变	10	200	100
21905	丰县	PMS_丰县顺河镇土屯村土屯西北综合变	10	200	67
21906	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村张庄二队综合变	10	200	105
21907	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村张庄六队综合变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21908	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄村李新庄1#综合变	10	200	15
21909	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄村李新庄2#综合变	10	400	119
21910	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄村李新庄3#综合变	10	200	76
21911	丰县	PMS_丰县顺河镇李新庄西综合变	10	400	174
21912	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄村路庄北综合变	10	200	117
21913	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄村李庄后综合变	10	200	6
21914	丰县	PMS_丰县顺河镇裴庄村东综合变	10	200	21
21915	丰县	PMS_丰县顺河镇张口村张口一队综合变	10	200	0
21916	丰县	PMS_丰县顺河镇朱坑村马楼西北综合变	10	200	93
21917	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村后边庙东综合变	10	200	70
21918	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村刘阁北	10	200	42
21919	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村黑楼东	10	200	23
21920	丰县	PMS_丰县顺河镇师新庄村李双庙杨庄北综合变	10	200	74
21921	丰县	PMS_丰县顺河镇师新庄村师新庄南综合变	10	200	55
21922	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村孙庄西综合变	10	200	78
21923	丰县	PMS_丰县顺河镇边庙村张庄后综合变	10	200	16
21924	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河街西南2号综合变	10	400	191
21925	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄岳庄北综合变	10	200	133
21926	丰县	丰县顺河镇邱庄1号综合变	10	200	132
21927	邳州	PMS_邳州恒盛佳苑4#配电变压器	10	630	279
21928	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙村巩桥南综合变	10	200	23
21929	邳州	邳州恒盛佳苑2#配电变压器	10	630	322
21930	丰县	PMS_丰县顺河镇齐庙齐庙东综合变	10	400	177
21931	邳州	PMS_官湖敬老院北台变	10	400	139
21932	丰县	PMS_丰县顺河镇张口村后黄庄东综合变	10	200	50
21933	邳州	官湖东林12#变	10	160	22
21934	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村2#综合变	10	200	33
21935	邳州	PMS_官湖丁楼11#变	10	400	107
21936	邳州	官湖东林9#变	10	200	46
21937	丰县	丰县顺河镇顺河村1#综合变	10	400	248
21938	邳州	官湖东林10#变	10	200	55
21939	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣新区综合变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21940	邳州	PMS_官湖东林11#变	10	400	159
21941	丰县	PMS_丰县顺河镇李新庄东综合变	10	200	3
21942	邳州	官湖东林8#变	10	400	142
21943	丰县	PMS_丰县顺河镇王庄东综合变	10	200	64
21944	邳州	PMS_官湖丁楼15#变	10	400	86
21945	丰县	PMS_丰县顺河镇康庙中综合变	10	400	258
21946	邳州	PMS_官湖东林14#变	10	400	126
21947	丰县	PMS_丰县顺河镇乔庄综合变	10	200	83
21948	邳州	官湖白埠机关8#变	10	630	63
21949	丰县	PMS_丰县顺河镇巩大庄东综合变	10	200	73
21950	邳州	PMS_官湖东滩7#变	10	400	0
21951	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣二队西综合变	10	200	35
21952	邳州	PMS_官湖孙家6#变	10	400	112
21953	丰县	PMS_丰县顺河镇青固寺东1号综合变	10	200	80
21954	邳州	PMS_官湖孙家7#变	10	400	61
21955	丰县	PMS_丰县顺河镇青固寺西1号综合变	10	200	30
21956	邳州	PMS_官湖杨庄6#变	10	400	16
21957	丰县	PMS_丰县顺河镇岳草楼东综合变	10	200	133
21958	邳州	官湖小坊12#变	10	630	119
21959	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄村王小庄西北综合变	10	200	23
21960	邳州	官湖小坊13#变	10	200	0
21961	丰县	PMS_丰县顺河镇焦庄新建综合变	10	200	50
21962	邳州	PMS_官湖丁场3#变	10	400	149
21963	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庄西综合变	10	200	0
21964	邳州	官湖白埠机关13#变	10	630	0
21965	丰县	PMS_丰县顺河镇河申东综合变	10	200	27
21966	邳州	PMS_官湖新华小区1#变	10	400	39
21967	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣三队西综合变	10	200	77
21968	邳州	PMS_官湖新华小区2#变	10	400	104
21969	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼西北综合变	10	200	9
21970	邳州	PMS_官湖前沈13#变	10	400	153
21971	丰县	PMS_丰县顺河镇街南2号综合变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21972	丰县	PMS_丰县顺河镇张庄1#综合变	10	200	70
21973	邳州	PMS_官湖西坊胡林2#变	10	400	153
21974	丰县	丰县顺河镇德购北2号综合变	10	400	104
21975	邳州	PMS_官湖复兴6#变	10	400	34
21976	丰县	丰县顺河镇红绿灯综合变	10	400	187
21977	邳州	PMS_官湖下沟6#变	10	400	38
21978	丰县	PMS_丰县顺河镇土庄尹庄东综合变	10	200	51
21979	邳州	PMS_官湖鲍庄12#变	10	400	55
21980	邳州	PMS_官湖石坝11#变	10	400	123
21981	丰县	PMS_丰县顺河镇吴庄东新建综合变	10	200	12
21982	邳州	PMS_官湖戴场1#变	10	400	74
21983	丰县	丰县顺河镇朱坑新村4号综合变	10	400	142
21984	邳州	PMS_官湖戴场2#变	10	400	35
21985	丰县	PMS_丰县顺河镇王寨村邱庄中心综合变	10	200	39
21986	邳州	PMS_官湖戴场3#变	10	200	149
21987	丰县	丰县顺河镇孙集中综合变	10	400	206
21988	邳州	PMS_官湖鲍庄13#变	10	400	42
21989	丰县	PMS_丰县顺河镇邱庄村邱庄西综合变	10	200	78
21990	邳州	PMS_官湖杨庄9#变	10	400	11
21991	丰县	PMS_丰县顺河镇王寨中综合变	10	200	52
21992	邳州	PMS_官湖杨庄10#变	10	400	105
21993	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼综合变	10	200	67
21994	邳州	PMS_官湖小坊14#变	10	400	216
21995	丰县	PMS_丰县顺河镇小蔡庄东综合变	10	400	151
21996	邳州	PMS_官湖郭营5#变	10	400	157
21997	丰县	PMS_丰县顺河镇黄庄中新建综合变	10	200	96
21998	邳州	PMS_官湖胡塘5#变	10	400	189
21999	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村6号综合变	10	400	161
22000	邳州	PMS_官湖王庄6#变	10	400	73
22001	邳州	宿羊山村民委员会黎明新天地3#变压器	10	630	425
22002	丰县	丰县首羡镇前连庄东综合变	10	400	222
22003	邳州	宿羊山村民委员会黎明新天地4#变压器	10	630	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22004	丰县	丰县首羡镇连庄村王楼北综合变	10	400	192
22005	邳州	宿羊山村民委员会黎明新天地1#变压器	10	630	289
22006	丰县	PMS_丰县首羡镇崔老家南2#综合变	10	200	39
22007	邳州	宿羊山杜庄七队2#变	10	400	169
22008	邳州	宿羊山芦岗街南3#变	10	400	100
22009	丰县	PMS_丰县首羡镇王大庄东3#综合变	10	200	9
22010	邳州	宿羊山柿园村部东变	10	400	189
22011	丰县	丰县首羡镇娥墓园2#综合变	10	200	0
22012	邳州	宿羊山徐西2#变	10	400	108
22013	丰县	丰县首羡镇张楼西综合变	10	200	78
22014	邳州	宿羊山芦岗16#变	10	400	76
22015	丰县	PMS_丰县首羡镇张集中综合变	10	400	149
22016	邳州	宿羊山西山4#变	10	400	65
22017	邳州	宿羊山芦岗村部变	10	400	211
22018	丰县	丰县首羡镇和集东南二#综合变	10	200	0
22019	邳州	宿羊山东升家园1#变	10	500	89
22020	丰县	丰县首羡镇刘庄中综合变	10	200	40
22021	邳州	宿羊山镇东开发区5#变	10	400	69
22022	丰县	PMS_丰县首羡镇郑草庙西综合变	10	400	250
22023	邳州	宿羊山阳光新村小区	10	630	313
22024	丰县	丰县首羡镇便集东北2#综合变	10	200	37
22025	邳州	宿羊山和谐社区变	10	630	262
22026	丰县	PMS_丰县首羡镇韩庄西2#综合变	10	400	214
22027	邳州	宿羊山福鑫佳园小区1#变	10	630	364
22028	邳州	宿羊山福鑫佳园小区2#变	10	630	334
22029	丰县	丰县首羡镇黄庄中综合变	10	400	192
22030	邳州	宿羊山家园小区4箱变1变压器	10	630	217
22031	丰县	PMS_丰县首羡镇首东3#综合变	10	400	95
22032	邳州	宿羊山家园小区5箱变1变压器	10	500	187
22033	丰县	PMS_丰县首羡镇翟庄综合变	10	400	191
22034	邳州	宿羊山家园小区3箱变1变压器	10	630	276
22035	丰县	丰县首羡镇学前路综合变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22036	邳州	宿羊山家园小区1箱变1变压器	10	500	169
22037	丰县	PMS_丰县首羡镇三座楼东三号综合变	10	400	285
22038	邳州	宿羊山东升花园2配电室2变压器	10	400	320
22039	丰县	PMS_丰县首羡镇郑草庙东综合变	10	400	201
22040	邳州	宿羊山山海领秀城1配电室1变压器	10	500	171
22041	丰县	丰县首羡镇渠集村崔庄三号综合变	10	400	236
22042	邳州	宿羊山东升花园2配电室1变压器	10	630	403
22043	丰县	丰县首羡镇穆庄东综合变	10	200	34
22044	邳州	宿羊山山海领秀城1配电室2变压器	10	500	192
22045	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村刘庄综合变	10	200	0
22046	邳州	PMS_宿羊山徐井南堰变	10	400	177
22047	丰县	丰县首羡镇三座楼南三号综合变	10	400	211
22048	邳州	PMS_宿羊山耿布小庄变	10	200	75
22049	丰县	丰县首羡镇温庄西北综合变	10	400	199
22050	邳州	PMS_岔河颜家4#变	10	400	101
22051	丰县	PMS_丰县首羡镇张集东二号综合变	10	400	223
22052	邳州	岔河桥北5#变	10	200	0
22053	丰县	丰县首羡镇宋庄东北综合变	10	400	114
22054	邳州	PMS_岔河桥北4#变	10	400	186
22055	丰县	PMS_丰县首羡镇宋庄东综合变	10	400	171
22056	邳州	岔河桥南4#变	10	200	9
22057	丰县	丰县首羡镇张老家东综合变	10	400	162
22058	邳州	岔河西岔河4#变	10	400	171
22059	丰县	丰县首羡镇郜庙西综合变	10	400	173
22060	邳州	PMS_岔河街道1#变	10	400	70
22061	丰县	丰县首羡镇迭路三号综合变	10	400	221
22062	邳州	岔河季林2#变	10	400	247
22063	丰县	丰县首羡镇大渠庄南综合变	10	400	169
22064	邳州	PMS_岔河东马店1#变	10	200	0
22065	丰县	PMS_丰县首羡费庄新村一号综合变	10	630	258
22066	邳州	PMS_岔河黄石4#变	10	400	107
22067	丰县	PMS_丰县首羡镇葛庄新村一号综合变	10	500	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22068	邳州	PMS_岔河街道8#变	10	400	0
22069	邳州	岔河西马店3#变	10	400	67
22070	丰县	PMS_丰县首羡镇葛庄新村二号综合变	10	500	109
22071	邳州	PMS_岔河街道7#变	10	400	12
22072	丰县	丰县首羡镇首北五号综合变	10	400	150
22073	邳州	PMS_岔河林子3#变	10	400	190
22074	丰县	首羡镇渠黄庄新村二号综合变	10	630	355
22075	邳州	PMS_岔河桥南1#变	10	400	0
22076	丰县	丰县首羡镇渠老家综合变	10	400	214
22077	邳州	PMS_岔河西岔河1#变	10	400	125
22078	丰县	丰县首羡镇崔庄南2#综合变	10	400	28
22079	邳州	岔河桥南2#变	10	315	117
22080	丰县	首羡镇南楼东南综合变	10	400	222
22081	邳州	岔河东桥3#变	10	200	48
22082	丰县	首羡镇葛庄新村四号变	10	630	271
22083	邳州	PMS_岔河东桥2#变	10	400	120
22084	丰县	首羡镇葛庄新村三号变	10	630	296
22085	邳州	岔河桥北2#变	10	400	94
22086	丰县	丰县首羡镇马庄西综合变	10	400	201
22087	邳州	岔河街道5#变	10	630	337
22088	丰县	丰县首羡镇渠集中心综合变	10	400	122
22089	邳州	PMS_岔河西马店2#变	10	400	56
22090	丰县	幸福花园三期1#变	10	630	371
22091	邳州	岔河季林1#变	10	315	170
22092	丰县	幸福花园三期2#变	10	630	330
22093	邳州	PMS_岔河街道2#变	10	630	14
22094	丰县	丰县首羡镇小黄楼北综合变	10	400	209
22095	邳州	PMS_岔河黄石1#变	10	400	85
22096	邳州	岔河东马店2#变	10	400	113
22097	邳州	PMS_岔河东岔河2#变	10	200	50
22098	邳州	岔河东桥1#变	10	400	113
22099	邳州	PMS_岔河街道3#变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22100	邳州	岔河楚墩2#变	10	250	66
22101	邳州	PMS_岔河楚墩1#变	10	315	135
22102	邳州	岔河颜家1#变	10	200	70
22103	邳州	PMS_岔河颜家2#变	10	200	94
22104	邳州	岔河样墩1#变	10	400	236
22105	邳州	岔河马庄1#变	10	400	36
22106	邳州	岔河马庄2#变	10	200	0
22107	邳州	PMS_岔河样墩4#变	10	400	111
22108	邳州	岔河石兰2#变	10	400	263
22109	邳州	PMS_岔河石兰1#变	10	400	209
22110	邳州	PMS_岔河良北2#变	10	400	202
22111	邳州	岔河良南1#变	10	400	197
22112	邳州	岔河良南2#变	10	400	189
22113	邳州	PMS_岔河桥南3#变	10	200	0
22114	邳州	PMS_岔河黄庄1#变	10	200	25
22115	邳州	PMS_岔河西马店1#变	10	400	162
22116	邳州	PMS_岔河西岔河3#变	10	200	32
22117	邳州	PMS_岔河西岔河2#变	10	400	42
22118	邳州	岔河街道4#变	10	630	206
22119	邳州	岔河新区1#变	10	200	0
22120	邳州	PMS_岔河桥北1#变	10	400	109
22121	邳州	PMS_岔河西岔河5#变	10	400	163
22122	邳州	PMS_岔河谭墩1#变	10	400	196
22123	邳州	岔河林子1#变	10	400	118
22124	邳州	PMS_岔河桥北3#变	10	200	71
22125	邳州	PMS_岔河样墩3#变	10	200	58
22126	邳州	PMS_邳州-10KV汶岔线-岔河样墩2#变	10	200	0
22127	邳州	岔河良南3#变	10	400	205
22128	邳州	PMS_岔河马庄3#变	10	200	0
22129	邳州	岔河黄石2#变	10	200	0
22130	邳州	PMS_岔河颜家3#变	10	200	106
22131	邳州	PMS_岔河良北3#变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22132	邳州	岔河良北1#变	10	400	186
22133	邳州	PMS_岔河林子2#变	10	200	101
22134	邳州	岔河东岔河1#变	10	400	202
22135	邳州	岔河新区2#变	10	400	79
22136	邳州	PMS_岔河楚墩3#变	10	200	25
22137	邳州	岔河季林3#变	10	400	157
22138	邳州	岔河良北4#变	10	400	79
22139	邳州	岔河桥南5#变	10	200	0
22140	邳州	PMS_岔河黄庄2#变	10	200	15
22141	邳州	PMS_邳州-10KV汶岔线-岔河样墩10#变	10	200	33
22142	邳州	岔河样墩9#变	10	400	216
22143	邳州	岔河石兰3#变	10	200	75
22144	邳州	PMS_岔河桥北6#变	10	200	57
22145	邳州	岔河林子5#变	10	400	116
22146	邳州	PMS_岔河林子4#变	10	200	71
22147	邳州	岔河黄石5#变	10	400	158
22148	邳州	岔河西岔河村部6#变	10	400	151
22149	邳州	岔河谭墩2#变	10	400	178
22150	邳州	PMS_岔河黄石6#变	10	400	20
22151	邳州	PMS_岔河黄石7#变	10	400	217
22152	邳州	PMS_岔河东桥4#变	10	400	150
22153	邳州	PMS_岔河林子6#变	10	400	173
22154	邳州	PMS_岔河林子7#变	10	400	110
22155	邳州	PMS_岔河林子8#变	10	400	158
22156	邳州	PMS_岔河楚墩5#变	10	400	161
22157	邳州	PMS_岔河楚墩6#变	10	400	192
22158	邳州	PMS_岔河楚墩7#变	10	400	210
22159	邳州	PMS_岔河样墩11#变	10	400	144
22160	邳州	岔河样墩12#变	10	400	178
22161	邳州	PMS_岔河黄石8#变	10	400	236
22162	邳州	PMS_岔河黄石9#变	10	400	220
22163	邳州	PMS_岔河东桥5#变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22164	邳州	岔河林子9#变	10	200	37
22165	邳州	PMS_岔河林子10#变	10	400	91
22166	邳州	PMS_岔河西马店4#变	10	400	108
22167	邳州	岔河楚墩4#变	10	400	188
22168	邳州	PMS_岔河样墩13#变	10	400	239
22169	邳州	PMS_岔河石兰5#变	10	400	133
22170	邳州	岔河石兰6#变	10	200	37
22171	邳州	PMS_岔河良南4#变	10	400	200
22172	邳州	PMS_岔河良南5#变	10	400	159
22173	邳州	岔河季林7#变	10	400	96
22174	邳州	岔河季林4#变	10	400	273
22175	邳州	PMS_岔河季林5#变	10	400	178
22176	邳州	PMS_岔河季林6#变	10	400	134
22177	邳州	PMS_岔河西岔河9#变	10	400	193
22178	邳州	PMS_岔河西岔河7#变	10	400	56
22179	邳州	PMS_岔河西岔河8#变	10	400	195
22180	邳州	PMS_岔河林子11#变	10	400	252
22181	邳州	PMS_岔河西马店5#变	10	400	167
22182	邳州	岔河西马店6#变	10	200	53
22183	邳州	PMS_岔河西马店7#变	10	400	224
22184	邳州	PMS_岔河东岔河5#变	10	400	183
22185	邳州	PMS_岔河街道9#变	10	400	99
22186	邳州	PMS_岔河街道10#变	10	400	0
22187	邳州	PMS_岔河街道11#变	10	400	147
22188	邳州	PMS_岔河街道12#变	10	400	0
22189	邳州	PMS_岔河桥北10#变	10	400	140
22190	邳州	PMS_岔河桥北9#变	10	400	174
22191	邳州	PMS_岔河东岔河3#变	10	400	160
22192	邳州	PMS_岔河桥南6#变	10	400	99
22193	邳州	PMS_岔河良北5#变	10	400	236
22194	邳州	岔河良北6#变	10	200	84
22195	邳州	PMS_岔河良南6#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22196	邳州	PMS_岔河东岔河4#变	10	400	204
22197	邳州	PMS_岔河东桥6#变	10	400	156
22198	邳州	PMS_岔河桥南7#变	10	400	114
22199	邳州	PMS_岔河东马店3#变	10	400	120
22200	邳州	PMS_岔河颜家10#变	10	400	207
22201	邳州	PMS_岔河良北8#变	10	400	204
22202	邳州	PMS_岔河样墩17#变	10	400	174
22203	邳州	岔河黄庄3#变	10	200	34
22204	邳州	PMS_岔河样墩14#变	10	400	183
22205	邳州	PMS_岔河样墩15#变	10	400	191
22206	邳州	PMS_岔河样墩16#变	10	400	224
22207	邳州	PMS_岔河颜家5#变	10	400	170
22208	邳州	PMS_岔河颜家6#变	10	400	201
22209	邳州	PMS_岔河颜家7#变	10	400	134
22210	邳州	PMS_岔河颜家8#变	10	400	193
22211	邳州	岔河谭墩3#变	10	200	92
22212	邳州	岔河谭墩4#变	10	200	98
22213	邳州	PMS_岔河石兰4#变	10	400	199
22214	邳州	PMS_岔河马庄4#变	10	400	63
22215	邳州	PMS_岔河马庄5#变	10	400	19
22216	邳州	PMS_岔河良南7#变	10	400	162
22217	邳州	PMS_岔河良南8#变	10	400	95
22218	邳州	PMS_岔河良南9#变	10	400	206
22219	邳州	PMS_岔河黄庄4#变	10	400	173
22220	邳州	PMS_岔河西岔河10#变	10	400	135
22221	邳州	岔河林子12#变	10	200	51
22222	邳州	PMS_岔河桥南8#变	10	400	74
22223	邳州	PMS_岔河东马店4#变	10	400	189
22224	邳州	PMS_岔河桥北7#变	10	400	165
22225	邳州	PMS_岔河桥北8#变	10	400	170
22226	邳州	PMS_岔河颜家9#变	10	400	272
22227	邳州	PMS_岔河街道13#变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22228	邳州	岔河华鑫商贸1变压器	10	500	226
22229	邳州	岔河华鑫商贸2变压器	10	630	349
22230	邳州	PMS_岔河颜家11#变	10	400	241
22231	邳州	岔河桥北11#变	10	200	40
22232	邳州	PMS_岔河桥北12#变	10	400	172
22233	邳州	岔河桥北13#变	10	200	57
22234	邳州	岔河街道14#变	10	200	62
22235	邳州	PMS_岔河良北10#变	10	400	181
22236	邳州	PMS_岔河良北7#变	10	400	179
22237	邳州	PMS_岔河良北9#变	10	400	129
22238	邳州	PMS_岔河样墩18#变	10	400	73
22239	邳州	岔河和景苑小区2配电室1配电变压器	10	630	268
22240	邳州	岔河和景苑小区2配电室2配电变压器	10	630	393
22241	邳州	岔河和景苑小区2配电室3配电变压器	10	630	335
22242	邳州	岔河和景苑小区2配电室4配电变压器	10	630	370
22243	邳州	岔河和景苑小区1配电室1配电变压器	10	800	480
22244	邳州	岔河和景苑小区1配电室2配电变压器	10	800	519
22245	邳州	PMS_岔河西马店8#变	10	400	198
22246	邳州	PMS_岔河黄石3#变	10	400	157
22247	邳州	PMS_岔河龙泉小区2#变	10	500	247
22248	邳州	PMS_岔河龙泉小区1#变	10	500	300
22249	邳州	岔河东桥7#变	10	200	86
22250	邳州	PMS_岔河马庄6#变	10	400	196
22251	邳州	PMS_岔河街道15#变	10	400	236
22252	邳州	岔河颜家12#变	10	200	80
22253	邳州	岔河镇样墩5#变	10	200	92
22254	邳州	岔河镇样墩6#变	10	400	148
22255	邳州	岔河样墩7#变	10	400	215
22256	邳州	PMS_岔河街道16#变	10	400	156
22257	邳州	PMS_岔河楚墩8#变	10	400	266
22258	邳州	PMS_岔河黄石10#变	10	400	209
22259	邳州	PMS_岔河桥南9#变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22260	邳州	岔河新区3#变	10	200	77
22261	邳州	岔河御水湾小区1变	10	500	313
22262	邳州	岔河御水湾小区2变	10	500	305
22263	邳州	岔河街道6#变	10	400	204
22264	邳州	岔河黄石11#变	10	200	31
22265	邳州	岔河西岔河11#变	10	400	138
22266	邳州	岔河桥南10#变	10	400	169
22267	邳州	岔河样墩20#变	10	400	7
22268	邳州	岔河颜家14#变	10	200	106
22269	邳州	岔河街道17#变	10	400	244
22270	邳州	岔河东方名墅1箱变变压器	10	630	378
22271	邳州	岔河林子13#变	10	200	121
22272	邳州	岔河桥南11#变	10	400	297
22273	丰县	丰县首羡镇平庄南2号综合变	10	400	257
22274	丰县	首羡镇老街4#综合变	10	400	181
22275	丰县	丰县首羡镇王双楼北综合变	10	400	285
22276	丰县	丰县首羡镇蒋庄工业区综合变	10	400	306
22277	丰县	丰县首羡镇丁庄新村东综合变	10	400	230
22278	丰县	丰县首羡镇崔庄南公变	10	400	37
22279	丰县	丰县首羡镇王堂东北综合变	10	400	244
22280	丰县	丰县首羡镇渠黄庄新村综合变	10	800	289
22281	丰县	丰县首羡镇周庄北二号综合变	10	400	184
22282	丰县	丰县首羡镇费庄新村二号综合变	10	630	341
22283	丰县	丰县首羡镇汪楼东综合变	10	200	0
22284	城东	PMS_奎狮线24—13	10	400	133
22285	城东	PMS_奎狮线24—4=5	10	400	135
22286	城东	PMS_古云二线四师段2	10	400	196
22287	城东	PMS_花青线23—4	10	400	1
22288	城东	PMS_花青线23—9	10	400	201
22289	城东	PMS_花青线23—9=2	10	400	126
22290	城东	PMS_花青线23—7	10	400	59
22291	城东	PMS_复青线29—2	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22292	城东	PMS_复青线27	10	400	116
22293	城东	PMS_复广线16—4=2	10	400	109
22294	城东	绿铜线41	10	400	239
22295	城东	PMS_复坝线2—3	10	400	171
22296	城东	PMS_龙域花园3配电室1变压器	10	630	315
22297	城东	PMS_龙域花园3配电室2变压器	10	630	326
22298	城东	PMS_龙域花园3配电室3变压器	10	630	158
22299	城东	PMS_龙域花园3配电室4变压器	10	630	261
22300	城东	PMS_龙域花园6配电室1变压器	10	800	424
22301	城东	PMS_龙域花园6配电室2变压器	10	800	283
22302	城东	PMS_龙域花园7配电室2变压器	10	800	349
22303	城东	翰林花园4变压器	10	630	354
22304	城东	翰林花园3变压器	10	630	361
22305	城东	响山线32—1	10	400	0
22306	城东	PMS_升郭线5—6	10	400	295
22307	城东	PMS_响山线35	10	400	56
22308	城东	PMS_升郭线5—9	10	400	120
22309	城东	PMS_复骆线21—13	10	400	201
22310	城东	PMS_复骆线21—8	10	400	190
22311	城东	PMS_复骆线18	10	400	170
22312	城东	翰林花园1变压器	10	630	341
22313	城东	PMS_翰林花园2变压器	10	630	292
22314	城东	坝东线5—3	10	400	106
22315	城东	PMS_南高层热交换站变压器	10	315	178
22316	城东	PMS_绿地公园首府1配电室2变压器	10	800	354
22317	城东	PMS_绿地公园首府1配电室4变压器	10	800	461
22318	城东	PMS_绿地公园首府2配电室2变压器	10	800	474
22319	城东	PMS_绿地公园首府3配电室2变压器	10	800	444
22320	城东	PMS_绿地公园首府3配电室4变压器	10	800	381
22321	城东	PMS_绿地公园首府1箱变变压器	10	400	236
22322	城东	PMS_绿地公园首府2配电室1变压器	10	800	473
22323	城东	PMS_绿地公园首府3配电室1变压器	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22324	城东	PMS_绿地公园首府3配电室3变压器	10	800	440
22325	城东	PMS_绿地公园首府1配电室1变压器	10	800	325
22326	城东	PMS_绿地公园首府1配电室3变压器	10	800	448
22327	城东	PMS_绿地香颂1配电室1变压器	10	800	347
22328	城东	PMS_绿地香颂1配电室2变压器	10	800	342
22329	城东	PMS_绿地香颂1配电室3变压器	10	800	466
22330	城东	PMS_绿地香颂1配电室4变压器	10	800	387
22331	城东	PMS_绿地香颂2配电室1变压器	10	800	402
22332	城东	绿地香颂2配电室2变压器	10	800	401
22333	城东	PMS_绿地香颂2配电室3变压器	10	800	425
22334	城东	绿地香颂2配电室4变压器	10	800	501
22335	城东	PMS_绿地香颂3配电室1变压器	10	630	345
22336	城东	PMS_绿地香颂3配电室2变压器	10	630	363
22337	城东	PMS_绿地香颂3配电室3变压器	10	630	332
22338	城东	PMS_绿地香颂3配电室4变压器	10	630	336
22339	城东	PMS_绿地香颂1箱变变压器	10	400	129
22340	城东	PMS_四季雅苑1组合配电站1变压器	10	630	336
22341	城东	PMS_四季雅苑1组合配电站3变压器	10	630	320
22342	城东	PMS_四季雅苑1组合配电站2变压器	10	630	366
22343	城东	PMS_四季雅苑1组合配电站4变压器	10	630	348
22344	城东	PMS_尚仕名邸2配电室2变压器	10	800	445
22345	城东	PMS_四季雅苑2配电室1变压器	10	630	310
22346	城东	PMS_四季雅苑2配电室3变压器	10	630	356
22347	城东	PMS_四季雅苑2配电室2变压器	10	630	318
22348	城东	PMS_四季雅苑2配电室4变压器	10	630	362
22349	城东	PMS_绿地六期2配电室2变压器	10	800	398
22350	城东	PMS_绿地六期2配电室4变压器	10	800	369
22351	城东	PMS_绿地六期3配电室2变压器	10	800	460
22352	城东	PMS_绿地六期3配电室4变压器	10	800	351
22353	城东	PMS_新锐领地1配电室1变压器	10	500	284
22354	城东	PMS_新锐领地1配电室2变压器	10	500	218
22355	城东	PMS_新锐领地2配电室1变压器	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22356	城东	PMS_新锐领地2配电室2变压器	10	630	300
22357	城东	PMS_民富园7箱变变压器	10	630	12
22358	城东	绿地四期3配电室1变压器	10	630	318
22359	城东	绿地四期3配电室2变压器	10	630	247
22360	城东	PMS_绿地四期3配电室3变压器	10	630	167
22361	城东	PMS_绿地四期5配电室1变压器	10	630	50
22362	城东	PMS_绿地四期5配电室2变压器	10	630	234
22363	城东	PMS_复开二线6	10	315	18
22364	城东	PMS_复坝线2—6南	10	315	25
22365	城东	PMS_绿地五期5配电室1变压器	10	800	329
22366	城东	PMS_绿地五期5配电室2变压器	10	630	286
22367	城东	PMS_尚东名庭组合配电站1变压器	10	500	178
22368	城东	PMS_尚东名庭组合配电站2变压器	10	500	157
22369	城东	PMS_尚东名庭组合配电站3变压器	10	500	217
22370	城东	PMS_尚东名庭组合配电站4变压器	10	500	213
22371	城东	PMS_汉之源（BC区）9箱变变压器	10	630	201
22372	城东	PMS_汉之源（BC区）8箱变变压器	10	630	256
22373	城东	PMS_汉之源（BC区）10箱变变压器	10	315	124
22374	城东	PMS_汉之源（BC区）7箱变变压器	10	500	112
22375	城东	统大线79—1	10	200	146
22376	城东	PMS_绿工7-28=2	10	400	92
22377	城东	PMS_绿工线7-31北1	10	400	69
22378	城东	龙湖世家3配电室1变压器	10	800	433
22379	城东	PMS_龙湖世家3配电室2变压器	10	800	442
22380	城东	PMS_奎农线2-10	10	400	141
22381	城东	龙湖世家环网站4配电室1变压器	10	800	391
22382	城东	龙湖世家环网站4配电室2变压器	10	800	352
22383	城东	龙湖世家环网站4配电室3变压器	10	800	399
22384	城东	PMS_龙湖世家5配电室1变压器	10	630	370
22385	城东	龙湖世家5配电室2变压器	10	630	378
22386	城东	PMS_龙湖世家5配电室3变压器	10	630	350
22387	城东	PMS_龙熙山庄配电室1变压器	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22388	城东	PMS_龙熙山庄配电室2变压器	10	400	198
22389	城东	PMS_龙熙山庄箱变变压器	10	400	180
22390	城东	PMS_机关1美变变压器	10	800	328
22391	城东	PMS_机关2美变变压器	10	500	256
22392	城东	PMS_奎新二线24—1	10	400	174
22393	城东	PMS_中茵龙湖国际2配电室1变压器	10	500	242
22394	城东	PMS_中茵龙湖国际2配电室2变压器	10	500	252
22395	城东	PMS_中茵龙湖国际3配电室1变压器	10	630	343
22396	城东	PMS_中茵龙湖国际3配电室2变压器	10	630	362
22397	城东	PMS_中茵龙湖国际4配电室1变压器	10	500	201
22398	城东	PMS_中茵龙湖国际4配电室2变压器	10	500	225
22399	城东	PMS_中茵龙湖国际小区4配电室3变压器	10	800	434
22400	城东	PMS_康怡嘉园3配电室变压器	10	500	235
22401	城东	PMS_绿苑小区配电室1变压器	10	630	109
22402	城东	PMS_绿苑小区配电室2变压器	10	630	187
22403	城东	石铜线54—6	10	400	0
22404	城东	石铜线54—14	10	400	4
22405	城东	石铜线54—8=4	10	400	4
22406	城东	响福九七线4	10	315	195
22407	城东	PMS_黄山垅大开发配电室1变压器	10	800	214
22408	城东	PMS_黄山垅大开发配电室2变压器	10	800	254
22409	城东	PMS_商业局美变变压器	10	630	66
22410	城东	PMS_绿地六期组合配电站1变压器	10	800	456
22411	城东	PMS_绿地六期1配电室1变压器	10	630	250
22412	城东	PMS_蓝顿公馆3配电室1变压器	10	630	176
22413	城东	PMS_蓝顿公馆3配电室2变压器	10	630	400
22414	城东	PMS_蓝顿公馆1配电室1变压器	10	800	430
22415	城东	PMS_蓝顿公馆1配电室3变压器	10	800	441
22416	城东	PMS_蓝顿公馆1配电室4变压器	10	800	456
22417	城东	PMS_蓝顿公馆1配电室2变压器	10	800	467
22418	城东	PMS_蓝顿公馆2配电室1变压器	10	800	321
22419	城东	PMS_蓝顿公馆2配电室3变压器	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22420	城东	PMS_蓝顿公馆2配电室4变压器	10	800	162
22421	城东	PMS_蓝顿公馆2配电室2变压器	10	800	398
22422	城东	PMS_绿地六期2配电室1变压器	10	800	423
22423	城东	PMS_绿地六期3配电室1变压器	10	800	413
22424	城东	贺铜线23—1	10	250	45
22425	城东	贺铜线29	10	250	168
22426	城东	PMS_寅泰箱变变压器	10	400	179
22427	城东	PMS_绿丰10-3=2	10	400	259
22428	城东	PMS_绿丰线70	10	400	146
22429	城东	绿丰线44—2	10	400	22
22430	城东	绿丰线35南4	10	400	305
22431	城东	PMS_绿丰6-2	10	400	190
22432	城东	PMS_民祥园8箱变变压器	10	630	220
22433	城东	PMS_古九二线新解段3	10	400	137
22434	城东	PMS_民祥园9箱变变压器	10	630	268
22435	城东	PMS_坝东线4	10	400	83
22436	城东	PMS_石铜线34	10	400	0
22437	城东	PMS_坝铜线9	10	315	99
22438	城东	PMS_绿丰线10-24南1	10	400	267
22439	城东	石军线51—6	10	315	151
22440	城东	PMS_石军线51分9	10	400	162
22441	城东	PMS_复广线18	10	400	119
22442	城东	PMS_复广线19	10	400	48
22443	城东	PMS_复广线26	10	400	121
22444	城东	响铜线7	10	315	0
22445	城东	PMS_复广线6—4	10	400	45
22446	城东	PMS_复广线16—4=4	10	400	131
22447	城东	PMS_复广线26—2	10	200	126
22448	城东	PMS_复广线26—4	10	315	196
22449	城东	PMS_复广线27—2	10	400	65
22450	城东	PMS_复广线27—4	10	400	14
22451	城东	PMS_复广线27—3=1	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22452	城东	PMS_石军线60分1北2	10	400	146
22453	城东	PMS_和平箱变变压器	10	630	467
22454	城东	南高层2配电室2B变压器	10	800	285
22455	城东	PMS_解放里箱变变压器	10	630	282
22456	城东	师院北箱变变压器	10	630	365
22457	城东	师院南箱变变压器	10	630	212
22458	城东	建国箱变变压器	10	630	232
22459	城东	南高层3配电室3B变压器	10	800	301
22460	城东	PMS_南高层4配电室4B变压器	10	800	433
22461	城东	PMS_丰源尚都配电室1变压器	10	630	378
22462	城东	PMS_建大箱变	10	630	442
22463	城东	PMS_复铜线5	10	400	163
22464	城东	PMS_中茵龙湖国际7配电室1变压器	10	500	210
22465	城东	PMS_中茵龙湖国际7配电室2变压器	10	500	245
22466	城东	PMS_金润嘉园小区箱变变压器	10	500	162
22467	城东	PMS_建国一期配电室2变压器	10	800	402
22468	城东	PMS_建国一期配电室1变压器	10	800	251
22469	城东	PMS_复铜线6—3	10	400	56
22470	城东	PMS_复铜线6—2=1	10	400	84
22471	城东	PMS_复铜线12—2	10	400	37
22472	城东	PMS_复铜线12—7	10	400	36
22473	城东	PMS_中茵龙湖国际7配电室3变压器	10	500	105
22474	城东	PMS_奎狮线郭刘段8	10	400	69
22475	城东	PMS_黄山馨园配电室2变压器	10	500	178
22476	城东	PMS_贵邦俊园2组合配电站1变压器	10	800	294
22477	城东	PMS_汉之源（BC区）15箱变变压器	10	400	106
22478	城东	PMS_汉之源（BC区）14箱变变压器	10	630	260
22479	城东	PMS_汉之源（BC区）18箱变变压器	10	400	153
22480	城东	PMS_汉之源（BC区）6箱变变压器	10	500	166
22481	城东	PMS_汉之源（BC区）4箱变变压器	10	500	163
22482	城东	PMS_汉之源（BC区）5箱变变压器	10	500	146
22483	城东	PMS_汉之源（BC区）12配电室1变压器	10	800	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22484	城东	PMS_汉之源（BC区）12配电室2变压器	10	800	345
22485	城东	PMS_云兴小学美变变压器	10	500	279
22486	城东	坝东线23—2=2	10	400	131
22487	城东	PMS_朝阳箱变变压器	10	800	482
22488	城东	PMS_汉之源11配电室（BC区）1变压器	10	500	107
22489	城东	PMS_汉之源11配电室（BC区）2变压器	10	500	168
22490	邳州	岔河桥南12#变	10	400	300
22491	城东	PMS_康怡嘉园组合配电站2变压器	10	500	78
22492	城东	PMS_景染名居配电室2变压器	10	1000	415
22493	邳州	岔河东岔河6#变	10	400	196
22494	城东	PMS_地王大厦组合配电站1变压器	10	800	550
22495	邳州	岔河季林8#变	10	200	29
22496	城东	PMS_地王大厦组合配电站2变压器	10	800	351
22497	邳州	岔河东马店6#变	10	400	195
22498	城东	PMS_汉之源16配电室（BC区）1变压器	10	630	274
22499	邳州	岔河季林9#变	10	400	222
22500	城东	PMS_汉之源16配电室（BC区）2变压器	10	630	297
22501	邳州	岔河黄石12#变	10	400	197
22502	城东	PMS_汉之源17配电室（BC区）1变压器	10	630	241
22503	邳州	岔河园区1#变	10	400	199
22504	城东	PMS_汉之源17配电室（BC区）2变压器	10	630	265
22505	邳州	岔河西马店9#变	10	400	278
22506	城东	PMS_汉之源13配电室（BC区）1变压器	10	630	246
22507	邳州	岔河颜家13#变	10	200	9
22508	城东	PMS_汉之源13配电室（BC区）2变压器	10	630	237
22509	邳州	岔河桥南13#变	10	400	132
22510	城东	PMS_大汉富邦配电室2变压器	10	800	450
22511	邳州	岔河良北11#变	10	400	150
22512	城东	PMS_绿工7-28=6	10	400	62
22513	邳州	岔河林子14#变	10	400	219
22514	城东	PMS_康怡嘉园2组合配电站3变压器	10	1000	565
22515	邳州	岔河东桥8#变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22516	城东	PMS_康怡嘉园2组合配电站1变压器	10	1000	440
22517	邳州	岔河样墩21#变	10	400	0
22518	城东	PMS_康怡嘉园2组合配电站2变压器	10	1000	439
22519	邳州	岔河样墩8#变	10	200	0
22520	城东	升郭线2—11	10	630	122
22521	邳州	岔河东马店5#变	10	200	19
22522	城东	PMS_升郭线2—9西2	10	400	54
22523	邳州	岔河桥北15#地涵变	10	200	40
22524	城东	古建线17—6	10	250	89
22525	邳州	岔河桥北14#指挥陵变	10	400	277
22526	城东	坝骆线26—3=2	10	400	184
22527	城东	坝骆线26—3=3	10	400	211
22528	邳州	岔河样墩19#变	10	400	0
22529	城东	坝骆线36—4	10	400	138
22530	邳州	PMS_戴圩镇连洲工业北变	10	400	33
22531	城东	坝骆线36—5	10	400	0
22532	邳州	戴圩安贤工业3#变	10	200	0
22533	城东	坝骆线36—10	10	400	221
22534	邳州	戴圩镇安贤工业2#变	10	315	0
22535	城东	PMS_复建二线11	10	400	94
22536	邳州	PMS_戴圩镇（前庄场安置	10	800	496
22537	邳州	PMS_戴圩西公用变	10	400	0
22538	城东	PMS_复建二线13	10	400	248
22539	邳州	戴圩镇申庄北公用变	10	400	108
22540	城东	PMS_奎新二线2	10	400	160
22541	邳州	戴圩镇华庄西公用变	10	400	0
22542	城东	PMS_奎新二线23	10	400	215
22543	邳州	戴圩董坝南公用变	10	100	22
22544	城东	PMS_奎新二线27—1	10	400	157
22545	邳州	PMS_戴圩扶贫变	10	400	110
22546	城东	PMS_奎新二线6—2	10	315	98
22547	邳州	PMS_戴圩申庄1#变（后楼）	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22548	邳州	戴圩申庄村2-3队变	10	400	121
22549	城东	PMS_奎新二线6—3	10	400	75
22550	城东	PMS_奎新二线4—1	10	400	89
22551	邳州	戴圩申庄村娄口变	10	400	179
22552	城东	PMS_奎新二线3—1	10	315	70
22553	邳州	戴圩高渡口七八队变	10	400	169
22554	邳州	戴圩高渡口村5-6队台变	10	400	152
22555	城东	PMS_奎新二线2—1	10	315	77
22556	邳州	戴圩柳林变	10	400	226
22557	城东	PMS_奎新二线1—2	10	400	275
22558	邳州	PMS_戴圩柳林1队变	10	315	83
22559	城东	坝骆线36—4=2	10	400	107
22560	邳州	戴圩高渡口一二队变	10	315	140
22561	城东	坝骆线36—4=4	10	400	108
22562	邳州	戴圩高渡口三四队变	10	400	154
22563	城东	坝骆线36—4=1东2	10	400	224
22564	邳州	PMS_戴圩后杜变	10	400	191
22565	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄南综合变	10	200	0
22566	邳州	戴圩杜家村马家变	10	400	188
22567	丰县	PMS_丰县首羡镇马庄2#综合变	10	400	61
22568	邳州	戴圩杜家村前杜家变	10	400	206
22569	邳州	PMS_戴圩镇常庄村部变	10	160	0
22570	邳州	戴圩镇常庄村尹王庄变	10	200	7
22571	邳州	PMS_戴圩镇申庄东变	10	400	117
22572	邳州	戴圩镇安贤工业变	10	315	0
22573	邳州	PMS_戴圩镇安贤村南变	10	400	172
22574	邳州	PMS_戴圩镇常庄村东变	10	400	165
22575	邳州	PMS_戴圩镇常庄村工业变	10	200	0
22576	邳州	PMS_戴圩镇常庄好汉庄	10	200	73
22577	邳州	戴圩镇安贤村扶贫变	10	400	117
22578	邳州	戴圩申庄村西变	10	400	0
22579	邳州	戴圩镇连渊村工业2#变	10	315	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22580	邳州	戴圩镇连渊扶贫变	10	400	235
22581	邳州	戴圩镇连渊工业1#变	10	400	72
22582	邳州	PMS 戴圩王场村部照明变	10	400	0
22583	邳州	PMS 戴圩镇华庄村部变	10	400	137
22584	邳州	戴圩镇葡萄村	10	400	181
22585	邳州	PMS 戴圩镇葡萄村葛场综合变	10	200	27
22586	邳州	PMS 戴圩镇葡萄葛场变	10	200	0
22587	邳州	戴圩镇安贤一队变	10	400	173
22588	邳州	PMS 戴圩镇申庄4#变（一队牌坊）	10	200	42
22589	邳州	PMS 戴圩高渡口一队变	10	200	86
22590	邳州	PMS 戴圩镇葡萄村吕场变	10	200	92
22591	邳州	PMS 戴圩镇葡萄村工业变	10	400	21
22592	邳州	PMS 戴圩镇安贤五组变	10	250	13
22593	邳州	戴圩镇王场周场变	10	200	117
22594	邳州	戴圩镇连渊八队变	10	400	182
22595	邳州	PMS 戴圩镇华庄村西综合变	10	400	71
22596	邳州	戴圩贺庄村庄场变	10	160	93
22597	邳州	戴圩土布林变	10	50	18
22598	邳州	PMS 戴圩华庄村工业1#变	10	400	129
22599	邳州	PMS 戴圩华庄村扶贫变	10	400	0
22600	邳州	PMS 戴圩刘庄扶贫变	10	200	69
22601	邳州	戴圩连渊村1.2队变	10	400	178
22602	邳州	PMS 戴圩黄堰村北变	10	200	77
22603	邳州	PMS 戴圩楚埠扶贫变	10	400	182
22604	邳州	戴圩楚埠学校变	10	400	48
22605	邳州	戴圩寨墩村西变	10	315	120
22606	邳州	PMS 戴圩曲坊村新场变	10	200	35
22607	邳州	PMS 戴圩曲坊村东变	10	200	72
22608	邳州	戴圩曲坊村北变	10	400	193
22609	邳州	戴圩曲坊三六队变	10	200	0
22610	邳州	戴圩寨墩场西3#变	10	200	106
22611	邳州	戴圩林子村村北变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22612	邳州	戴圩林子村部变	10	400	253
22613	邳州	PMS 戴圩林子村村南变	10	400	177
22614	邳州	戴圩代场村部变	10	630	329
22615	邳州	PMS 戴圩代场村村西变	10	200	74
22616	邳州	戴圩前进村变	10	400	0
22617	邳州	戴圩耿埠台变1#变	10	315	101
22618	邳州	戴圩街道1#变	10	200	41
22619	邳州	戴圩士庄村东变	10	400	37
22620	邳州	戴圩防保站台变	10	400	41
22621	邳州	戴圩农机台变	10	400	0
22622	邳州	戴圩代圩村三四队变	10	630	114
22623	邳州	戴圩戴圩村部变	10	400	105
22624	邳州	戴圩耿埠北变	10	400	152
22625	邳州	PMS 戴圩士庄村西变	10	400	108
22626	邳州	戴圩寨墩村沟北变	10	630	333
22627	邳州	戴圩寨墩村部变	10	400	194
22628	邳州	PMS 戴圩黄堰南变	10	200	136
22629	邳州	戴圩李场照明变	10	400	176
22630	邳州	PMS 戴圩曲坊新村北变	10	80	64
22631	邳州	PMS 戴圩耿埠东台变	10	400	125
22632	邳州	戴圩曲坊村南变	10	315	87
22633	邳州	戴圩戴场老学校变	10	400	143
22634	邳州	戴圩林子村李埝变	10	315	0
22635	邳州	PMS 戴圩刘庄村工业变	10	200	0
22636	邳州	戴圩贺庄学校变	10	400	207
22637	邳州	戴圩镇连洲村付业变	10	400	149
22638	邳州	红旗路2#公变	10	125	92
22639	邳州	PMS 戴圩仕庄新街道公用变	10	315	38
22640	邳州	PMS 戴圩戴圩十队2#变	10	400	12
22641	邳州	戴圩林子村中公用变	10	400	88
22642	邳州	PMS 戴圩镇申庄村东公用变	10	400	115
22643	邳州	PMS 戴圩李场西公用变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22644	邳州	戴圩九十队变	10	400	56
22645	邳州	PMS 戴圩红旗社区1#变	10	400	115
22646	邳州	PMS 戴圩红旗社区3#变	10	400	142
22647	邳州	戴圩红旗社区5#变	10	200	1
22648	邳州	戴圩红旗社区6#变	10	200	83
22649	邳州	戴圩高渡口桥北变	10	400	193
22650	邳州	戴圩高渡口8队变	10	400	146
22651	邳州	PMS 戴圩红旗社区2#变	10	400	94
22652	邳州	PMS 戴圩红旗社区4#变	10	400	131
22653	邳州	戴圩红旗社区7#变	10	200	43
22654	邳州	戴圩镇石圩东变	10	400	62
22655	邳州	戴圩前进东公用变	10	400	0
22656	邳州	PMS 戴圩镇吕场西变	10	400	166
22657	邳州	戴圩镇康居家园2变	10	630	314
22658	邳州	戴圩镇康居家园3变压器	10	630	317
22659	邳州	戴圩镇康居家园4变	10	630	334
22660	邳州	戴圩镇康居家园1变	10	630	248
22661	邳州	戴圩镇康居家园5变	10	630	365
22662	邳州	PMS 戴圩柳林村南综合变	10	400	179
22663	邳州	戴圩华庄南公用变	10	400	116
22664	邳州	PMS 戴圩镇尹王庄北公用变	10	200	19
22665	邳州	PMS 戴圩镇葡萄东公用变	10	400	151
22666	邳州	PMS 戴圩华庄北变	10	400	113
22667	邳州	PMS 戴圩镇连渊学校北公用变	10	400	165
22668	邳州	PMS 戴圩申庄后楼东公用变	10	400	151
22669	邳州	PMS 戴圩戴场村3-4队变	10	400	47
22670	邳州	戴圩新场东变	10	400	126
22671	邳州	戴圩楚埠桥头变	10	400	191
22672	邳州	戴圩戴圩村3-4队西变	10	400	182
22673	邳州	戴圩安贤5组东变	10	400	180
22674	邳州	PMS 戴圩红洳路街北1#变	10	400	0
22675	邳州	戴圩红洳路街北2#变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22676	邳州	PMS_戴圩镇安贤东综合变	10	400	225
22677	邳州	PMS_戴圩高渡口学校综合变	10	400	180
22678	邳州	戴圩安贤一队南变	10	125	52
22679	邳州	PMS_戴圩戴圩南变	10	160	2
22680	邳州	戴圩新场村2#变	10	400	223
22681	邳州	戴圩戴场变	10	400	96
22682	邳州	PMS_戴圩前进南变	10	400	185
22683	邳州	PMS_戴圩寨墩村北变	10	400	0
22684	邳州	PMS_戴圩杜家村1#变	10	400	7
22685	邳州	PMS_戴圩杜家村3#变	10	400	159
22686	邳州	PMS_戴圩申庄后楼西变	10	400	122
22687	邳州	戴圩高渡口北变	10	200	50
22688	邳州	PMS_戴圩华庄4#变	10	400	0
22689	邳州	PMS_戴圩华庄3#变	10	400	40
22690	邳州	PMS_戴圩镇华庄1#变	10	400	109
22691	邳州	戴圩连渊1#变	10	200	0
22692	邳州	戴圩镇连渊村2#变	10	400	178
22693	邳州	戴圩镇连渊3#变	10	200	28
22694	邳州	PMS_戴圩仕庄中心综合变	10	400	54
22695	邳州	戴圩戴圩2#变	10	400	0
22696	邳州	PMS_戴圩戴圩3#变	10	400	134
22697	邳州	PMS_戴圩镇申庄3队变	10	400	243
22698	邳州	PMS_戴圩杜家村2#变	10	400	124
22699	邳州	PMS_戴圩仕庄南变（2#）	10	400	141
22700	邳州	PMS_戴圩戴圩3队变	10	400	110
22701	邳州	PMS_戴圩镇常庄1#变	10	400	0
22702	邳州	PMS_戴圩镇安贤2#	10	400	112
22703	邳州	PMS_戴圩镇连渊副业2#变	10	400	210
22704	邳州	戴圩镇连渊8队2#变	10	400	208
22705	邳州	PMS_戴圩高度口桥北2#变	10	400	213
22706	邳州	PMS_戴圩李堰2#变	10	400	208
22707	邳州	PMS_戴圩林子村中公用2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22708	邳州	戴圩常庄村北变（好汉庄）	10	200	49
22709	邳州	PMS 戴圩镇安贤一队2#变	10	400	160
22710	邳州	PMS 戴圩镇安贤工业东2#变	10	400	0
22711	邳州	戴圩戴圩10队2#台变	10	200	41
22712	邳州	戴圩农机2#台变	10	400	41
22713	邳州	PMS 戴圩街道2#变	10	400	102
22714	邳州	戴圩戴场村部2#变	10	400	237
22715	邳州	PMS 戴圩前进东2#变	10	400	249
22716	邳州	戴圩杜家东2#变	10	200	13
22717	邳州	戴圩董坝南2#变	10	200	4
22718	邳州	戴圩代圩村三四队2#变	10	160	43
22719	邳州	PMS 戴圩申庄270变	10	400	179
22720	邳州	戴圩镇常庄东变2#变	10	200	0
22721	邳州	戴圩曲坊村北2#变	10	630	392
22722	邳州	戴圩村部2#变	10	400	198
22723	邳州	PMS 戴圩九十队2#变	10	400	185
22724	邳州	PMS 戴圩曲坊村东2#变	10	400	119
22725	邳州	PMS 戴圩常庄村西变	10	400	205
22726	邳州	戴圩耿埠东台2#变	10	400	252
22727	邳州	PMS 戴圩镇葛场2#变	10	400	129
22728	邳州	戴圩林子村北2#变	10	200	3
22729	邳州	戴圩寨墩场西2#变	10	400	247
22730	邳州	PMS 戴圩高渡口村五六队2#变	10	400	130
22731	邳州	PMS 戴圩扶贫2#变	10	400	76
22732	邳州	PMS 戴圩仕庄西2#变	10	400	196
22733	邳州	PMS 戴圩林子村部2#变	10	400	202
22734	邳州	PMS 戴圩林子村村南2#变	10	400	197
22735	邳州	PMS 戴圩新场3#变	10	400	155
22736	邳州	PMS 戴圩申庄东2#变	10	400	164
22737	邳州	PMS 戴圩镇牌坊2#变	10	400	64
22738	邳州	PMS 戴圩镇申庄北公用2#变	10	400	113
22739	邳州	PMS 戴圩镇石圩2#变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22740	邳州	PMS_戴圩镇华庄西2#变	10	400	0
22741	邳州	PMS_戴圩镇华庄村部2#变	10	400	244
22742	邳州	PMS_戴圩寨墩3#变	10	400	254
22743	邳州	PMS_戴圩仕庄东2#变	10	400	114
22744	邳州	PMS_戴圩柳林村部2#变	10	400	0
22745	邳州	戴圩仕庄南变3#变	10	200	44
22746	邳州	PMS_戴圩楼口2#变	10	400	245
22747	邳州	PMS_戴圩董坝北2#变	10	400	280
22748	邳州	PMS_戴圩寨墩沟北2#变	10	400	190
22749	邳州	戴圩镇连渊扶贫2#	10	400	167
22750	邳州	PMS_戴圩镇连渊一二队2#变	10	400	196
22751	邳州	尚景嘉园安置房1变配电变压器	10	800	414
22752	邳州	尚景嘉园安置房2变配电变压器	10	800	395
22753	邳州	尚景嘉园安置房3变配电变压器	10	800	476
22754	邳州	尚景嘉园安置房4变配电变压器	10	800	459
22755	邳州	PMS_戴圩镇吕场2#变	10	400	154
22756	邳州	戴圩耿埠东3#变	10	200	110
22757	邳州	戴圩楚埠扶贫2#变	10	400	262
22758	邳州	戴圩楚埠学校2#变	10	500	250
22759	邳州	PMS_戴圩镇葡萄桥头2#变	10	400	169
22760	邳州	戴圩镇安贤扶贫3#变（北变）	10	200	0
22761	邳州	戴圩戴圩1.2队2#变	10	400	45
22762	邳州	PMS_戴圩镇华庄西站3#变	10	400	45
22763	邳州	戴圩镇连渊工业北2#变	10	200	51
22764	邳州	戴圩镇尚景嘉园配电室1配电变压器	10	630	400
22765	邳州	戴圩镇尚景嘉园配电室3配电变压器	10	630	361
22766	邳州	戴圩镇尚景嘉园配电室2配电变压器	10	630	330
22767	邳州	戴圩镇尚景嘉园配电室4配电变压器	10	630	335
22768	邳州	戴圩镇连渊村4#变（7队）	10	400	186
22769	邳州	戴圩镇连渊村5#变（村东）	10	250	85
22770	邳州	PMS_戴圩镇连渊村扶贫3#变	10	400	168
22771	邳州	戴圩镇安贤村东3#变（工业3#东）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22772	邳州	戴圩镇连洲副业3#变	10	400	237
22773	邳州	PMS_戴圩林子村南3#变	10	400	187
22774	邳州	PMS_戴圩曲坊南变3#变	10	400	228
22775	邳州	PMS_戴圩镇安贤东2#变（一队）	10	400	0
22776	邳州	戴圩镇安贤东4#变（5组北）	10	200	45
22777	邳州	PMS_戴圩镇常庄2#变（270路边）	10	400	158
22778	邳州	PMS_戴圩华庄扶贫3#变（白果路）	10	400	209
22779	邳州	PMS_戴圩镇华庄扶贫4#变（杨场）	10	400	82
22780	邳州	PMS_戴圩仕庄新村1#变	10	400	141
22781	邳州	PMS_戴圩仕庄新村2#变	10	400	218
22782	邳州	戴圩新场5#变	10	200	80
22783	邳州	戴圩镇伊王庄3#变（南变）	10	200	45
22784	邳州	PMS_戴圩华庄工业2#变	10	400	0
22785	城东	东城丽景2配电室3变压器	10	800	272
22786	城东	PMS_复建一线16	10	400	200
22787	城东	PMS_古建线22	10	400	103
22788	城东	PMS_古建线20	10	400	0
22789	城东	PMS_古建线19	10	400	183
22790	城东	复建一线12一2	10	500	0
22791	城东	PMS_复建一线12一5	10	400	241
22792	城东	PMS_复建一线15北3	10	400	178
22793	城东	PMS_复建一线15南3	10	400	123
22794	城东	奎新二线16南2	10	315	74
22795	城东	奎新二线16南1	10	400	87
22796	城东	PMS_坝河线20	10	400	188
22797	城东	PMS_复南线少年段1	10	400	0
22798	城东	PMS_复南线少年段3一1	10	400	64
22799	城东	PMS_复南线少年段2一2	10	400	101
22800	城东	PMS_复青线14	10	400	103
22801	城东	PMS_复青线16	10	400	176
22802	城东	PMS_复青线18	10	400	0
22803	城东	PMS_复青线22	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22804	城东	PMS 绿工线7分17	10	400	226
22805	城东	PMS 古九二线新解段5	10	400	0
22806	城东	PMS 古九二线解大段2东	10	400	268
22807	城东	PMS 古九二线九艺段1	10	400	0
22808	城东	PMS 古九二线九艺段2	10	400	88
22809	城东	PMS 古九二线九艺段3	10	400	126
22810	城东	古开线泛新段2北	10	315	65
22811	城东	古开线泛新段2南	10	400	112
22812	城东	PMS 古九二线新解段6一1	10	400	192
22813	城东	PMS 古建线15	10	400	60
22814	城东	PMS 复骆线20一1	10	400	225
22815	城东	响福新建段2	10	400	236
22816	城东	响福新建段4	10	400	173
22817	城东	PMS 花青线23一9=3	10	315	120
22818	城东	响福跑团段1一1	10	400	78
22819	城东	PMS 石军线51分4	10	400	213
22820	城东	PMS 建国二期1箱变变压器	10	630	245
22821	城东	PMS 苏苑小区3美变变压器	10	500	0
22822	城东	PMS 步南箱变变压器	10	800	454
22823	城东	PMS 新生里4综合楼箱变变压器	10	630	425
22824	城东	古建线13	10	315	54
22825	城东	石铜线48一1	10	400	170
22826	城东	石铜线54一2=1	10	200	41
22827	城东	坝河线16一18=1	10	400	213
22828	城东	PMS 贵帮俊园2箱变变压器	10	630	171
22829	城东	PMS 贵帮俊园1箱变变压器	10	630	240
22830	城东	PMS 家和园2箱变变压器	10	500	221
22831	城东	PMS 永固小区2箱变变压器	10	630	375
22832	城东	PMS 家和园1箱变变压器	10	500	176
22833	城东	PMS 东方美地一期2箱变变压器	10	500	140
22834	城东	PMS 蔬菜公司箱变变压器	10	630	47
22835	城东	PMS 坝东线43北3-1	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22836	城东	坝东线43—2	10	400	0
22837	城东	PMS_奎马一线会泰段22	10	400	206
22838	城东	PMS_奎农线农莲段3	10	400	147
22839	城东	PMS_奎农线农莲段6—1	10	250	0
22840	城东	PMS_奎农线人新段4	10	400	0
22841	城东	PMS_奎农线人新段2南7	10	400	0
22842	城东	PMS_奎农线人新段2南4	10	400	0
22843	城东	PMS_古云二线联中段2	10	400	0
22844	城东	PMS_古云二线四海段1北	10	400	22
22845	城东	PMS_古云二线四海段1南	10	400	199
22846	城东	PMS_古云二线四师段1	10	400	45
22847	城东	PMS_古海线二师段3	10	400	204
22848	城东	PMS_奎复线17	10	400	14
22849	城东	PMS_奎复线迎新段2	10	400	119
22850	城东	PMS_奎复线迎新段9北	10	400	0
22851	城东	PMS_汉御1箱变变压器	10	500	174
22852	城东	PMS_汉御2箱变变压器	10	500	179
22853	城东	PMS_绿地二期1配电室1变压器	10	1000	190
22854	城东	PMS_绿地二期1配电室2变压器	10	1000	300
22855	城东	PMS_绿地二期2配电室1变压器	10	1000	383
22856	城东	PMS_绿地二期2配电室2变压器	10	1000	363
22857	城东	PMS_绿地四期1配电室2变压器	10	630	249
22858	城东	PMS_绿地四期1配电室3变压器	10	630	172
22859	城东	PMS_绿地四期1配电室1变压器	10	630	269
22860	城东	PMS_绿地四期2配电室2变压器	10	630	320
22861	城东	PMS_绿地四期2配电室1变压器	10	630	227
22862	城东	PMS_绿地四期4配电室3变压器	10	500	214
22863	城东	PMS_绿地四期4配电室1变压器	10	630	118
22864	城东	PMS_大汉富邦配电室1变压器	10	800	401
22865	城东	PMS_好来花园配电室2变压器	10	400	147
22866	城东	PMS_好来花园配电室1变压器	10	500	236
22867	城东	PMS_好来花园配电室3变压器	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22868	城东	PMS_好来花园配电室4变压器	10	400	154
22869	城东	PMS_山水豪庭配电室变压器	10	500	241
22870	城东	PMS_春光小区配电室1变压器	10	500	235
22871	城东	PMS_春光小区配电室2变压器	10	500	126
22872	城东	PMS_电业配电室变压器	10	800	149
22873	城东	中川梅园箱变变压器	10	630	346
22874	城东	PMS_霖雨山庄配电室1变压器	10	500	243
22875	城东	PMS_霖雨山庄配电室2变压器	10	500	202
22876	城东	PMS_霖雨山庄配电室3变压器	10	500	248
22877	城东	PMS_升郭线1—15=2	10	400	22
22878	城东	马市街1箱变变压器	10	500	191
22879	城东	PMS_东方美地三期1配电室1变压器	10	500	34
22880	城东	PMS_东方美地三期1配电室3变压器	10	500	41
22881	城东	PMS_东方美地三期1配电室2变压器	10	500	153
22882	城东	PMS_东方美地三期2配电室1变压器	10	630	243
22883	城东	PMS_东方美地三期2配电室2变压器	10	630	205
22884	城东	PMS_东方美地三期3配电室2变压器	10	630	159
22885	城东	PMS_东方美地三期4配电室1变压器	10	630	280
22886	城东	PMS_东方美地三期4配电室2变压器	10	630	273
22887	城东	PMS_东方美地三期5配电室2变压器	10	500	240
22888	城东	PMS_东方美地三期5配电室1变压器	10	500	240
22889	城东	PMS_东方美地三期5配电室3变压器	10	500	251
22890	城东	PMS_汉之源1配电室1变压器	10	800	389
22891	城东	PMS_汉之源1配电室2变压器	10	800	318
22892	城东	PMS_汉之源1配电室3变压器	10	800	400
22893	城东	PMS_汉之源2配电室2变压器	10	800	369
22894	城东	PMS_汉之源2配电室1变压器	10	800	382
22895	城东	PMS_汉之源3配电室1变压器	10	630	165
22896	城东	PMS_汉之源3配电室2变压器	10	630	326
22897	城东	PMS_绿地二期3配电室2变压器	10	1000	276
22898	城东	PMS_绿地二期3配电室1变压器	10	1000	295
22899	城东	PMS_旺旺名居花园2变压器	10	500	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22900	城东	PMS_旺旺名居花园3变压器	10	500	130
22901	城东	PMS_旺旺名居花园1变压器	10	500	72
22902	城东	就业市场箱变变压器	10	630	189
22903	城东	PMS_户部山配电室1变压器	10	1000	356
22904	城东	PMS_君悦园2配电室1变压器	10	500	223
22905	城东	PMS_君悦园3配电室1变压器	10	800	219
22906	城东	PMS_君悦园3配电室2变压器	10	800	324
22907	城东	PMS_君悦园组合配电站2变压器	10	630	322
22908	城东	南高层1配电室1A变压器	10	800	640
22909	城东	南高层4配电室4A变压器	10	800	433
22910	城东	PMS_铁路冰厂配电室变压器	10	630	277
22911	城东	博物馆小区箱变变压器	10	630	184
22912	城东	PMS_蟠桃六期组合配电站1变压器	10	630	271
22913	城东	PMS_蟠桃六期组合配电站2变压器	10	630	242
22914	城东	PMS_人防箱变变压器	10	630	246
22915	城东	PMS_户部山配电室2变压器	10	1000	202
22916	城东	PMS_家和园配电室1变压器	10	500	181
22917	城东	PMS_家和园配电室2变压器	10	500	182
22918	城东	PMS_家和园配电室3变压器	10	500	108
22919	城东	PMS_步行街配电室1变压器	10	630	266
22920	城东	时代广场1变压器	10	1000	611
22921	城东	PMS_时代广场2变压器	10	1000	519
22922	城东	PMS_皇城大厦组合配电站1变压器	10	500	227
22923	城东	PMS_皇城大厦组合配电站2变压器	10	630	242
22924	城东	PMS_安达小区配电室2变压器	10	400	118
22925	城东	PMS_坝环4	10	400	57
22926	城东	PMS_坝环线19	10	400	24
22927	城东	PMS_坝环线22-2	10	400	43
22928	城东	PMS_坝环线10	10	400	192
22929	城东	PMS_坝环线24	10	200	93
22930	城东	PMS_坝环线14-6=6	10	400	292
22931	城东	坝河线16—19北2	10	400	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22932	城东	坝河线16—32=3≡5	10	315	238
22933	城东	PMS_73061部队干休所箱变变压器	10	500	145
22934	城东	PMS_民富园2箱变变压器	10	630	133
22935	城东	民富园3箱变变压器	10	630	55
22936	城东	民富园6箱变变压器	10	630	0
22937	城东	PMS_民富园21箱变变压器	10	630	96
22938	城东	坝河线16—52	10	400	281
22939	城东	坝河线16—66	10	400	241
22940	城东	坝河线12—3	10	400	264
22941	城东	PMS_升郭线1—8=4	10	400	166
22942	城东	PMS_升郭线1—19	10	400	119
22943	城东	坝河线9—9北2	10	400	0
22944	城东	坝河线9—9北3	10	400	0
22945	城东	坝河线9—14	10	400	89
22946	城东	坝河线9—12=1北	10	400	80
22947	城东	PMS_坝环线14—11=5	10	400	208
22948	城东	PMS_坝东线66	10	400	0
22949	城东	PMS_升郭线9—3	10	400	0
22950	城东	奎马一线会泰段17	10	400	155
22951	城东	PMS_奎复线迎新段4	10	400	179
22952	城东	民怡园4箱变变压器	10	630	160
22953	城东	民怡园5箱变变压器	10	630	65
22954	城东	PMS_民怡园11箱变变压器	10	630	113
22955	城东	PMS_73081部队2箱变变压器	10	500	185
22956	城东	PMS_阳光花园2箱变变压器	10	500	112
22957	城东	PMS_阳光花园4箱变变压器	10	400	79
22958	城东	PMS_阳光花园5箱变变压器	10	500	151
22959	城东	PMS_阳光花园8箱变变压器	10	500	91
22960	城东	PMS_阳光花园9箱变变压器	10	500	139
22961	城东	PMS_瑞丰花园1箱变（用户）变压器	10	315	125
22962	城东	PMS_瑞丰花园2箱变（用户）变压器	10	315	91
22963	城东	PMS_圆梦花园4箱变变压器	10	630	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22964	城东	PMS_坦克二师美变变压器	10	400	122
22965	城东	PMS_73081部队1箱变变压器	10	500	250
22966	城东	PMS_步北箱变变压器	10	800	0
22967	城东	龙宝箱变变压器	10	630	295
22968	城东	PMS_燎原1箱变变压器	10	630	73
22969	城东	PMS_马市街2箱变变压器	10	500	165
22970	城东	云龙山1箱变变压器	10	630	345
22971	城东	PMS_古槐园2箱变变压器	10	630	176
22972	城东	PMS_古槐园4箱变变压器	10	630	216
22973	城东	PMS_圆梦花园B1—B2楼箱变变压器	10	315	96
22974	城东	PMS_养育I期美变变压器	10	500	235
22975	城东	PMS_养育小区I期箱变变压器	10	630	47
22976	城东	PMS_养育II期箱变变压器	10	630	284
22977	城东	PMS_养育III期箱变变压器	10	630	15
22978	城东	PMS_中和箱变变压器	10	500	373
22979	城东	PMS_奎农线人新段2南4东2	10	400	87
22980	城东	PMS_奎狮线24—2	10	250	110
22981	城东	PMS_奎狮线24—4	10	400	257
22982	城东	PMS_奎复线4—1	10	315	101
22983	城东	石军线51—3=1	10	315	117
22984	城东	石铜线34—3	10	400	16
22985	城东	PMS_华联箱变变压器	10	630	143
22986	城东	PMS_三温暖箱变变压器	10	500	0
22987	城东	PMS_市政府宿舍箱变变压器	10	500	207
22988	城东	坝黄线1—1	10	400	223
22989	城东	PMS_石军线51分7西1	10	400	208
22990	城东	PMS_奎狮线24—8	10	400	138
22991	城东	PMS_奎狮线24—16	10	250	20
22992	城东	奎狮线郭刘段5	10	400	9
22993	城东	奎狮线郭刘段11	10	400	222
22994	城东	PMS_奎狮线郭刘段5南4	10	400	230
22995	城东	PMS_奎狮线郭刘段5南7	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22996	城东	复广线1—3	10	80	41
22997	城东	复广线27分3西2	10	80	33
22998	城东	PMS_十二军2美变变压器	10	315	0
22999	城东	PMS_少年宫箱变变压器	10	630	504
23000	城东	PMS_复兴花园1箱变变压器	10	400	142
23001	城东	PMS_十二军1美变变压器	10	315	106
23002	城东	PMS_津浦箱变变压器	10	630	156
23003	城东	PMS_复兴花园2箱变变压器	10	400	149
23004	城东	PMS_铁路箱变变压器	10	630	273
23005	城东	PMS_军供小区美变变压器	10	500	296
23006	城东	PMS_立交桥箱变变压器	10	630	343
23007	城东	PMS_圆梦花园1箱变变压器	10	1250	189
23008	城东	PMS_圆梦花园2箱变变压器	10	1250	42
23009	城东	PMS_圆梦花园3箱变变压器	10	1250	36
23010	城东	PMS_阳光花园3箱变变压器	10	500	58
23011	城东	PMS_绿地三期1箱变变压器	10	400	177
23012	城东	响福炮团段7—1	10	400	183
23013	城东	PMS_龙域花园1配电室1变压器	10	630	232
23014	城东	PMS_龙域花园2配电室3变压器	10	630	292
23015	城东	PMS_龙域花园2配电室1变压器	10	630	238
23016	城东	PMS_龙域花园2配电室4变压器	10	630	226
23017	城东	PMS_龙域花园2配电室2变压器	10	630	278
23018	城东	PMS_龙域花园4配电室1变压器	10	630	249
23019	城东	PMS_龙域花园4配电室2变压器	10	630	240
23020	城东	PMS_龙域花园4配电室3变压器	10	630	216
23021	城东	PMS_龙域花园5配电室2变压器	10	630	228
23022	城东	PMS_龙域花园5配电室1变压器	10	630	274
23023	城东	PMS_龙域花园5配电室3变压器	10	630	288
23024	城东	PMS_龙域花园7配电室1变压器	10	800	395
23025	城东	PMS_绿地三期1配电室1变压器	10	1000	490
23026	城东	绿地三期1配电室2变压器	10	1000	446
23027	城东	PMS_绿地三期2配电室3变压器	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23028	城东	PMS 绿地三期2配电室2变压器	10	630	291
23029	城东	PMS 绿地三期3配电室2变压器	10	630	235
23030	城东	PMS 绿地三期3配电室3变压器	10	630	242
23031	城东	PMS 绿地三期3配电室1变压器	10	630	234
23032	城东	PMS 绿地三期4配电室2变压器	10	630	312
23033	城东	PMS 绿地三期4配电室3变压器	10	630	314
23034	城东	PMS 绿地三期4配电室1变压器	10	630	309
23035	城东	PMS 绿地商务城1配电室2变压器	10	630	325
23036	城东	PMS 绿地商务城1配电室1变压器	10	630	133
23037	城东	下洪小区配电室2变压器	10	800	324
23038	城东	下洪小区配电室1变压器	10	800	324
23039	城东	PMS 协丰森林湾1配电室1变压器	10	630	272
23040	城东	PMS 协丰森林湾1配电室2变压器	10	630	295
23041	邳州	PMS 戴圩镇安贤南变2#（学校）	10	400	0
23042	邳州	PMS 戴圩寨墩沟北3#变	10	400	154
23043	邳州	戴圩华庄扶贫6#变	10	200	0
23044	邳州	PMS 戴圩寨墩村北2#变	10	400	216
23045	邳州	戴圩华庄南2#变	10	400	174
23046	邳州	戴圩新街道5箱变配电变压器	10	630	0
23047	邳州	PMS 戴圩新街道1#箱变配电变压器	10	500	208
23048	邳州	PMS 戴圩新街道3#箱变配电变压器	10	500	157
23049	邳州	戴圩新街道4箱变配电变压器	10	500	204
23050	邳州	PMS 戴圩新街道2#箱变配电变压器	10	500	0
23051	邳州	戴圩环城北路（铁塔公变）	10	100	49
23052	邳州	戴圩苹果路公变	10	200	147
23053	邳州	戴圩连洲五队变	10	400	244
23054	邳州	戴圩贺庄庄场2#变	10	200	98
23055	邳州	PMS 戴圩戴场村4#变	10	400	142
23056	邳州	戴圩连洲四队变	10	200	30
23057	邳州	戴圩大刘庄2#变	10	200	130
23058	邳州	PMS 戴圩安贤工业南变	10	400	0
23059	邳州	PMS 戴圩杜家村9#变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23060	邳州	戴圩红旗路公变	10	200	77
23061	邳州	戴圩大晶路公变	10	200	59
23062	邳州	戴圩尚景嘉园4#配电室1变压器	10	800	530
23063	邳州	PMS_戴圩尚景嘉园4#配电室2#变压器	10	800	519
23064	邳州	戴圩尚景嘉园4#配电室3变压器	10	800	472
23065	邳州	PMS_戴圩尚景嘉园4#配电室4#变压器	10	800	500
23066	邳州	戴圩戴场老学校2#变	10	400	198
23067	邳州	戴圩楚埠桥头2#变	10	400	227
23068	邳州	戴圩扶贫4#变	10	400	122
23069	邳州	戴圩镇常庄村东3#变	10	400	221
23070	邳州	戴圩华庄申庄村西2#变	10	400	0
23071	邳州	戴圩村部3#变	10	400	243
23072	邳州	寨墩村新村部变	10	400	244
23073	邳州	戴圩华庄南公用3#变	10	400	24
23074	邳州	戴圩高渡口学校2#综合变	10	400	245
23075	邳州	戴圩5#变	10	400	195
23076	邳州	戴圩戴场老学校6#变	10	400	204
23077	邳州	戴圩新场东2#变	10	400	288
23078	邳州	戴圩曲坊南变4#变	10	400	251
23079	邳州	戴圩申庄南变	10	200	0
23080	邳州	戴圩戴场老学校3#变	10	400	242
23081	邳州	戴圩华庄东变	10	200	0
23082	邳州	戴圩戴场老学校4#变	10	400	149
23083	邳州	戴圩楚埠扶贫3#变	10	400	214
23084	邳州	戴圩戴场村部3#变	10	400	167
23085	邳州	戴圩前进东公用2#变	10	400	269
23086	邳州	戴圩后杜2#变	10	400	132
23087	邳州	戴圩林子村村南4#变	10	400	175
23088	邳州	戴圩寨墩新村部2#变	10	400	211
23089	邳州	戴圩戴场村5#变	10	400	247
23090	邳州	戴圩寨墩村4#变	10	400	257
23091	邳州	戴圩寨墩沟北4#变	10	630	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23092	邳州	戴圩安贤村南3#变	10	400	234
23093	邳州	戴圩楚埠学校3#变	10	400	279
23094	邳州	戴圩前进村南2#变	10	400	283
23095	邳州	戴圩林子村村南5#变	10	400	263
23096	邳州	戴圩连渊一二队3#变	10	400	262
23097	邳州	戴圩华庄2#变	10	400	245
23098	邳州	戴圩楚埠扶贫4#变	10	400	204
23099	邳州	戴圩镇申庄2队变	10	400	255
23100	邳州	戴圩镇申庄后楼东2#变	10	400	249
23101	邳州	戴圩高渡口桥北3#变	10	400	167
23102	邳州	戴圩华庄扶贫2#变	10	400	233
23103	邳州	戴圩镇戴圩4#变	10	400	184
23104	邳州	戴圩10队3#变	10	400	56
23105	邳州	戴圩柳林村部3#变	10	400	260
23106	邳州	戴圩高渡口五六队3#变	10	400	295
23107	邳州	戴圩柳林2#变	10	400	254
23108	邳州	戴圩后杜3#变	10	400	265
23109	邳州	戴圩前进东公用3#变	10	400	253
23110	邳州	戴圩戴场6#变	10	200	121
23111	邳州	戴圩连渊一二队4#变	10	400	293
23112	邳州	戴圩扶贫5#变	10	400	88
23113	邳州	戴圩新场6#变	10	400	104
23114	邳州	戴圩楚埠学校5#变	10	400	64
23115	邳州	戴圩寨墩村北5#变	10	400	242
23116	邳州	戴圩寨墩村南4#变	10	400	288
23117	邳州	戴圩杜家村马家2#变	10	400	258
23118	邳州	戴圩申庄7#变	10	400	120
23119	邳州	戴圩镇扶贫3#变	10	400	80
23120	邳州	戴圩戴场村部5#变	10	400	274
23121	邳州	戴圩寨墩村西4#变	10	400	228
23122	邳州	戴圩申庄楼口3#变	10	400	272
23123	邳州	戴圩李场照明2#变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23124	邳州	戴圩高渡口桥北4#变	10	400	229
23125	邳州	戴圩高渡口8队2#变	10	400	290
23126	邳州	戴圩代圩村一二队变	10	200	103
23127	邳州	戴圩杜家东公用变	10	400	154
23128	邳州	PMS_戴庄街道7#变	10	400	73
23129	邳州	PMS_戴庄后普3#变	10	400	182
23130	邳州	戴庄后普1#变	10	400	260
23131	邳州	PMS_戴庄后普2#变	10	400	12
23132	邳州	PMS_戴庄良王城1#变	10	200	63
23133	邳州	戴庄街道1#变	10	500	69
23134	邳州	戴庄街道2#变	10	400	0
23135	邳州	戴庄杨庄5#变	10	630	359
23136	邳州	戴庄沙庄3#变	10	400	121
23137	邳州	戴庄营子1#变	10	630	157
23138	邳州	PMS_戴庄营子2#变	10	200	104
23139	邳州	PMS_戴庄山头3#变	10	400	64
23140	邳州	PMS_戴庄李圩1#变	10	400	0
23141	邳州	PMS_戴庄李圩2#变	10	400	45
23142	邳州	戴庄李圩3#变	10	400	171
23143	邳州	戴庄李圩4#变	10	400	46
23144	邳州	PMS_戴庄良王城4#变	10	400	234
23145	邳州	PMS_戴庄良王城3#变	10	400	204
23146	邳州	PMS_戴庄街道5#变	10	630	308
23147	邳州	戴庄皂树4#变	10	200	135
23148	邳州	戴庄1#变	10	400	88
23149	邳州	PMS_戴庄山沃4#变	10	400	238
23150	邳州	PMS_戴庄山沃1#变	10	250	50
23151	邳州	PMS_戴庄山沃3#变	10	200	40
23152	邳州	PMS_戴庄黄石1#变	10	400	0
23153	邳州	PMS_戴庄黄石3#变	10	200	81
23154	邳州	杨庄2#变	10	400	202
23155	邳州	PMS_戴庄杨庄1#变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23156	邳州	PMS_戴庄山头1#变	10	200	48
23157	邳州	PMS_戴庄山头2#变	10	400	171
23158	邳州	戴庄良王城2#变	10	400	229
23159	邳州	戴庄街道3#变	10	400	104
23160	邳州	PMS_戴庄街道4#变	10	400	0
23161	邳州	戴庄滕湖2#变	10	200	84
23162	邳州	PMS_戴庄周营村2#变	10	400	113
23163	邳州	PMS_戴庄皂树1#变	10	400	206
23164	邳州	PMS_戴庄杨庄3#变	10	400	199
23165	邳州	PMS_戴庄杨庄4#变	10	200	38
23166	邳州	PMS_戴庄沙庄1#变	10	400	148
23167	邳州	PMS_戴庄沙庄2#变	10	400	102
23168	邳州	戴庄滕湖5#变	10	200	65
23169	邳州	戴庄滕湖4#变	10	250	113
23170	邳州	戴庄依西3#变	10	400	112
23171	邳州	PMS_戴庄依东1#变	10	400	168
23172	邳州	PMS_戴庄依东2#变	10	400	105
23173	邳州	PMS_戴庄依东3#变	10	400	115
23174	邳州	戴庄滕湖1#变	10	200	248
23175	邳州	PMS_戴庄依东4#变	10	400	173
23176	邳州	PMS_戴庄林庄4#变	10	200	69
23177	邳州	PMS_戴庄林庄3#变	10	400	210
23178	邳州	PMS_戴庄林庄2#变	10	400	126
23179	邳州	PMS_戴庄林庄1#变	10	400	172
23180	邳州	PMS_戴庄皂树3#变	10	200	100
23181	邳州	PMS_戴庄周营村11#变	10	315	152
23182	邳州	戴庄周营村3#变	10	80	21
23183	邳州	PMS_戴庄周营村5#变	10	30	9
23184	邳州	PMS_戴庄周营村6#变	10	30	11
23185	邳州	PMS_戴庄3#变	10	400	174
23186	邳州	PMS_戴庄林庄5#变	10	400	82
23187	邳州	PMS_戴庄街道6#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23188	邳州	PMS_戴庄依西1#变	10	400	166
23189	邳州	PMS_戴庄周营村1#变	10	400	208
23190	邳州	戴庄李圩15#变	10	400	226
23191	邳州	戴庄林庄6#变	10	400	45
23192	邳州	PMS_戴庄街道8#变	10	400	256
23193	邳州	PMS_戴庄街道9#变	10	400	0
23194	邳州	PMS_戴庄街道10#变	10	400	116
23195	邳州	戴庄滕湖6#变	10	315	30
23196	邳州	PMS_戴庄山头4#变	10	400	134
23197	邳州	PMS_戴庄林庄7#变	10	400	197
23198	邳州	PMS_戴庄林庄8#变	10	400	175
23199	邳州	PMS_戴庄林庄9#变	10	400	203
23200	邳州	PMS_戴庄周营村9#变	10	400	219
23201	邳州	PMS_戴庄后普4#变	10	400	140
23202	邳州	戴庄依东6#变	10	400	236
23203	邳州	PMS_戴庄依西5#变	10	400	134
23204	邳州	PMS_戴庄依西6#变	10	400	99
23205	邳州	PMS_戴庄沙庄4#变	10	400	197
23206	邳州	PMS_戴庄沙庄5#变	10	400	219
23207	邳州	PMS_戴庄皂树5#变	10	400	207
23208	邳州	戴庄黄石4#变	10	400	217
23209	邳州	PMS_戴庄黄石5#变	10	400	262
23210	邳州	PMS_戴庄4#变	10	400	167
23211	邳州	PMS_戴庄依东7#变	10	400	97
23212	邳州	戴庄滕湖7#变	10	400	216
23213	邳州	PMS_戴庄李圩村7#变	10	400	170
23214	邳州	PMS_戴庄李圩村8#变	10	400	133
23215	邳州	PMS_戴庄李圩9#变	10	400	227
23216	邳州	戴庄李圩10#变	10	400	83
23217	邳州	PMS_戴庄杨庄6#变	10	400	225
23218	邳州	PMS_戴庄山沃6#变	10	400	196
23219	邳州	PMS_戴庄山窝7#变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23220	邳州	PMS_戴庄5#变	10	400	223
23221	邳州	PMS_戴庄营子3#变	10	400	133
23222	邳州	PMS_戴庄营子村4#变	10	400	164
23223	邳州	PMS_戴庄山水鑫城1#变	10	400	206
23224	邳州	PMS_戴庄山水鑫城2#变	10	400	194
23225	邳州	PMS_戴庄山水鑫城3#变	10	400	217
23226	邳州	PMS_戴庄6#变	10	400	162
23227	邳州	戴庄后普5#变	10	400	209
23228	邳州	PMS_黄石6#变东	10	400	158
23229	邳州	PMS_戴庄街道11#变	10	400	7
23230	邳州	PMS_戴庄依西7#变	10	400	172
23231	邳州	戴庄皂树村6#变	10	630	417
23232	邳州	PMS_戴庄后普村6#变	10	400	256
23233	邳州	PMS_戴庄良王城5#变	10	400	181
23234	邳州	PMS_戴庄良王城6#变	10	400	186
23235	邳州	PMS_戴庄林庄村10#变	10	400	227
23236	邳州	PMS_戴庄林庄村11#变	10	400	149
23237	邳州	PMS_戴庄林庄村12#变	10	400	209
23238	邳州	PMS_戴庄山头村5#变	10	400	210
23239	邳州	PMS_戴庄山头村6#变	10	400	199
23240	邳州	PMS_戴庄杨庄村7#变	10	400	210
23241	邳州	PMS_戴庄杨庄村8#变	10	400	237
23242	邳州	PMS_戴庄杨庄村9#变	10	400	86
23243	邳州	戴庄滕湖8#变	10	400	78
23244	邳州	戴庄滕湖9#变	10	400	0
23245	邳州	戴庄滕湖10#变	10	400	175
23246	邳州	戴庄滕湖11#变	10	400	160
23247	邳州	PMS_戴庄依东8#变	10	400	79
23248	邳州	PMS_戴庄依东9#变	10	400	234
23249	邳州	戴庄依西8#变	10	400	105
23250	邳州	PMS_李圩11#台变	10	400	53
23251	邳州	PMS_戴庄李圩13#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23252	邳州	PMS_戴庄李圩14#变	10	400	226
23253	邳州	PMS_戴庄镇山头7#变	10	400	104
23254	邳州	PMS_戴庄李圩12#变	10	400	188
23255	邳州	PMS_戴庄良王城10#变	10	400	224
23256	邳州	PMS_戴庄良王城9#变	10	400	211
23257	邳州	PMS_戴庄山沃10#变	10	400	172
23258	邳州	PMS_戴庄山沃8#变	10	400	184
23259	邳州	戴庄山沃9#变	10	400	156
23260	邳州	PMS_戴庄营子5#变	10	400	180
23261	邳州	PMS_戴庄后普村8#变	10	400	225
23262	邳州	PMS_戴庄林庄13#变	10	400	114
23263	邳州	PMS_戴庄林庄14#变	10	400	183
23264	邳州	戴庄滕湖12#变	10	400	55
23265	邳州	PMS_戴庄街道14#变	10	400	10
23266	邳州	PMS_戴庄周营12#变	10	400	210
23267	邳州	PMS_戴庄8#变	10	400	126
23268	邳州	PMS_戴庄黄石8#变	10	400	234
23269	邳州	PMS_戴庄街道13#变	10	400	89
23270	邳州	PMS_戴庄沙庄6#变	10	400	168
23271	邳州	PMS_戴庄沙庄7#变	10	400	214
23272	邳州	PMS_戴庄沙庄8#变	10	400	140
23273	邳州	PMS_戴庄依西10#变	10	400	123
23274	邳州	PMS_戴庄李圩16#变	10	400	211
23275	邳州	PMS_戴庄街道12#变	10	400	52
23276	邳州	PMS_戴庄营子6#变	10	400	220
23277	邳州	戴庄滕湖13#变	10	400	210
23278	邳州	PMS_戴庄依东12#变	10	400	229
23279	邳州	PMS_戴庄依东11#变	10	400	167
23280	邳州	PMS_戴庄依东10#变	10	400	172
23281	邳州	PMS_戴庄街道15#变	10	400	99
23282	邳州	PMS_戴庄周营13#变	10	400	251
23283	邳州	PMS_戴庄周营村10#变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23284	邳州	PMS_戴庄街道16#变	10	400	142
23285	邳州	PMS_戴庄杨庄10#变	10	400	258
23286	邳州	PMS_戴庄皂树7#变	10	400	195
23287	邳州	PMS_戴庄依西11#变	10	400	213
23288	邳州	PMS_戴庄沙庄9#变	10	400	210
23289	邳州	PMS_戴庄周营14#变	10	400	102
23290	邳州	PMS_戴庄林庄15#变	10	400	235
23291	邳州	PMS_戴庄依东15#变	10	400	173
23292	邳州	PMS_杨庄12#变	10	400	189
23293	邳州	戴庄滕湖14#变	10	400	215
23294	邳州	PMS_戴庄良王城7#变	10	400	239
23295	邳州	PMS_戴庄依西22#变	10	400	216
23296	邳州	PMS_戴庄依西9#变	10	400	179
23297	城东	协丰森林湾2配电室1变压器	10	800	371
23298	城东	PMS_协丰森林湾2配电室2变压器	10	800	490
23299	城东	PMS_协丰森林湾1箱变变压器	10	630	261
23300	城东	PMS_协丰森林湾2箱变变压器	10	630	351
23301	城东	PMS_绿地商务城6配电室2变压器	10	630	297
23302	城东	PMS_绿地商务城6配电室1变压器	10	630	335
23303	城东	PMS_绿地一期1配电室2变压器	10	500	107
23304	城东	PMS_绿地一期1配电室1变压器	10	500	116
23305	城东	PMS_绿地一期2配电室1变压器	10	630	323
23306	城东	PMS_绿地一期2配电室2变压器	10	630	164
23307	城东	绿地一期3配电室2变压器	10	1000	339
23308	城东	PMS_绿地一期3配电室1变压器	10	1000	410
23309	城东	绿地一期4配电室4变压器	10	1000	517
23310	城东	PMS_绿地一期4配电室3变压器	10	1000	435
23311	城东	PMS_绿地一期5配电室1变压器	10	800	228
23312	城东	PMS_绿地一期5配电室2变压器	10	800	266
23313	城东	PMS_绿地一期7配电室2变压器	10	800	273
23314	城东	PMS_绿地一期7配电室1变压器	10	800	396
23315	城东	PMS_东方美地二期1配电室1变压器	10	630	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23316	城东	PMS_东方美地二期1配电室2变压器	10	630	212
23317	城东	PMS_东方美地二期1配电室3变压器	10	630	269
23318	城东	PMS_东方美地二期2箱变变压器	10	630	261
23319	城东	PMS_绿地商务城2配电室1变压器	10	500	277
23320	城东	PMS_绿地商务城2配电室2变压器	10	500	233
23321	城东	PMS_东方美地二期1箱变变压器	10	630	240
23322	城东	PMS_绿地商务城5配电室1变压器	10	500	182
23323	城东	PMS_绿地商务城5配电室2变压器	10	500	284
23324	城东	PMS_绿地商务城小区7配电室1变压器	10	1000	426
23325	城东	PMS_绿地商务城小区7配电室2变压器	10	1000	527
23326	城东	PMS_阳光花园1箱变变压器	10	400	68
23327	城东	PMS_阳光花园6箱变变压器	10	500	88
23328	城东	PMS_阳光花园7箱变变压器	10	400	11
23329	城东	PMS_楚岳山庄2配电室2变压器	10	500	21
23330	城东	PMS_楚岳山庄2配电室3变压器	10	630	305
23331	城东	PMS_楚岳山庄2配电室1变压器	10	630	240
23332	城东	大巷口配电室变压器	10	800	240
23333	城东	PMS_绿地商务城小区3配电室1变压器	10	800	455
23334	城东	PMS_绿地商务城小区3配电室2变压器	10	800	389
23335	城东	PMS_绿地商务城小区4配电室1变压器	10	800	443
23336	城东	PMS_绿地商务城小区4配电室2变压器	10	800	380
23337	城东	迎新美变变压器	10	315	222
23338	城东	PMS_中联小区箱变变压器	10	630	235
23339	城东	子房美景C座箱变变压器	10	630	90
23340	城东	PMS_子房美景小区A2—1配电室变压器	10	400	157
23341	城东	PMS_子房美景小区G2—1配电室1变压器	10	630	316
23342	城东	PMS_子房美景小区A1—1配电室1变压器	10	500	199
23343	城东	PMS_子房美景小区A1—2配电室1变压器	10	500	217
23344	城东	PMS_子房美景小区G1—1配电室变压器	10	400	131
23345	城东	PMS_子房美景小区G1—2配电室1变压器	10	630	286
23346	城东	PMS_子房美景小区G2—2配电室1变压器	10	400	190
23347	城东	PMS_子房小区美景B区箱变变压器	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23348	城东	PMS_子房小区美景D区1箱变变压器	10	500	147
23349	城东	PMS_子房小区美景D区2箱变变压器	10	500	184
23350	城东	PMS_子房小区美景E区1箱变变压器	10	500	131
23351	城东	PMS_世茂汉之源3配电室1变压器	10	1000	499
23352	城东	PMS_世茂汉之源3配电室2变压器	10	1000	501
23353	城东	PMS_津蒲配电室1变压器	10	800	153
23354	城东	PMS_世茂汉之源1配电室2变压器	10	500	215
23355	城东	PMS_世茂汉之源1配电室1变压器	10	500	203
23356	城东	PMS_袁桥小区2美变变压器	10	630	316
23357	城东	PMS_复开二线7	10	400	270
23358	城东	PMS_子房小区美景E区2箱变变压器	10	500	133
23359	城东	PMS_子房美景F区箱变变压器	10	400	58
23360	城东	PMS_东方美地二期2配电室1变压器	10	630	115
23361	城东	PMS_东方美地二期2配电室2变压器	10	630	312
23362	城东	PMS_东方美地二期2配电室3变压器	10	630	283
23363	城东	PMS_东方美地二期3配电室1变压器	10	630	264
23364	城东	PMS_东方美地二期3配电室2变压器	10	630	264
23365	城东	PMS_东方美地一期1箱变变压器	10	500	21
23366	城东	PMS_东方明珠1配电室1变压器	10	500	180
23367	城东	PMS_东方明珠1配电室2变压器	10	500	192
23368	城东	PMS_东方明珠1箱变变压器	10	630	237
23369	城东	PMS_东方明珠2配电室2变压器	10	500	107
23370	城东	PMS_东方明珠2配电室3变压器	10	500	207
23371	城东	PMS_世茂汉之源2配电室1变压器	10	1250	702
23372	城东	PMS_世茂汉之源2配电室2变压器	10	1250	689
23373	城东	PMS_世茂汉之源4配电室2变压器	10	400	165
23374	城东	PMS_世茂汉之源4配电室1变压器	10	400	203
23375	城东	蟠桃园五期1组合配电站1变压器	10	500	182
23376	城东	蟠桃园五期1组合配电站2变压器	10	500	126
23377	城东	PMS_升郭线1-4=2	10	315	252
23378	城东	坝河线16—60	10	400	270
23379	城东	PMS_绿工线7-28=7	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23380	城东	PMS_蟠桃六期3配电室1变压器	10	500	191
23381	城东	PMS_蟠桃六期3配电室2变压器	10	500	169
23382	城东	PMS_蟠桃六期5配电室1变压器	10	630	284
23383	城东	PMS_蟠桃六期5配电室2变压器	10	630	299
23384	城东	PMS_绿地五期1配电室1变压器	10	800	485
23385	城东	PMS_福园小区1箱变变压器	10	500	94
23386	城东	PMS_福园小区2箱变变压器	10	630	234
23387	城东	PMS_福园小区3箱变变压器	10	630	221
23388	城东	PMS_福园小区4箱变变压器	10	630	254
23389	城东	PMS_福园小区5箱变变压器	10	630	199
23390	城东	PMS_蟠桃花园五期2配电室1变压器	10	500	202
23391	城东	PMS_蟠桃花园五期2配电室2变压器	10	500	163
23392	城东	PMS_协丰森林湾3箱变变压器	10	630	332
23393	城东	PMS_南高层1配电室1B变压器	10	800	312
23394	城东	PMS_蟠桃花园五期2配电室3变压器	10	500	294
23395	城东	PMS_蟠桃花园五期2配电室4变压器	10	500	268
23396	城东	PMS_绿地五期1配电室2变压器	10	1000	540
23397	城东	PMS_绿地五期3配电室1变压器	10	800	362
23398	城东	PMS_绿地五期3配电室2变压器	10	800	448
23399	城东	PMS_绿地五期3配电室3变压器	10	800	465
23400	城东	PMS_绿地五期2配电室1变压器	10	630	333
23401	城东	PMS_绿地五期2配电室2变压器	10	630	332
23402	城东	PMS_绿地五期2配电室3变压器	10	800	463
23403	城东	PMS_绿地五期2配电室4变压器	10	800	455
23404	城东	PMS_绿地五期4配电室1变压器	10	500	152
23405	城东	PMS_绿地五期4配电室2变压器	10	500	112
23406	城东	贺铜线23—14	10	250	154
23407	城东	PMS_福园小区6箱变变压器	10	630	288
23408	城东	PMS_福园小区7箱变变压器	10	630	264
23409	城东	PMS_康怡嘉园组合配电站1变压器	10	500	130
23410	城东	PMS_工程兵指挥学院经济适用房配电室2变压器	10	800	416
23411	城东	PMS_工程兵指挥学院经济适用房配电室4变压器	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23412	城东	PMS_工程兵指挥学院经济适用房配电室1变压器	10	800	503
23413	城东	PMS_工程兵指挥学院经济适用房配电室3变压器	10	800	421
23414	城东	挂面厂配电室变压器	10	800	133
23415	城东	PMS_贵邦俊园1配电室3变压器	10	630	0
23416	城东	PMS_贵邦俊园1配电室2变压器	10	630	219
23417	城东	PMS_贵邦俊园1配电室1变压器	10	630	339
23418	城东	PMS_贵邦俊园2组合配电站2变压器	10	800	317
23419	城东	PMS_贵邦俊园2组合配电站3变压器	10	800	333
23420	城东	PMS_联想箱变变压器	10	500	154
23421	城东	PMS_黄山垅III期4箱变变压器	10	630	327
23422	城东	PMS_少年箱变变压器	10	630	0
23423	城东	PMS_民怡园12箱变变压器	10	630	51
23424	城东	PMS_步行街配电室2变压器	10	630	397
23425	城东	PMS_如意家园3配电室4变压器	10	800	342
23426	城东	PMS_东方明珠2配电室1变压器	10	500	182
23427	城东	金山福地柱变	10	400	72
23428	城东	PMS_黄山花园箱变变压器	10	400	94
23429	城东	PMS_云龙小区2箱变变压器	10	630	222
23430	城东	PMS_黄山垅III期3箱变变压器	10	630	83
23431	城东	PMS_黄山垅III期5箱变变压器	10	500	73
23432	城东	PMS_黄山垅II期1箱变变压器	10	630	0
23433	城东	PMS_94535部队箱变变压器	10	630	364
23434	城东	PMS_绿地三期2配电室1变压器	10	630	282
23435	城东	PMS_东方美地一期3箱变变压器	10	500	134
23436	城东	PMS_永固小区1箱变变压器	10	400	170
23437	城东	PMS_君悦园组合配电站1变压器	10	630	254
23438	城东	PMS_丰源尚都配电室2变压器	10	630	385
23439	城东	PMS_蟠桃园五期3配电室1变压器	10	500	245
23440	城东	PMS_蟠桃园五期3配电室2变压器	10	500	228
23441	城东	PMS_东祥园小区配电室1变压器	10	400	84
23442	城东	PMS_东祥园小区配电室2变压器	10	400	69
23443	城东	PMS_东祥园1箱变变压器	10	400	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23444	城东	PMS_东祥园2箱变变压器	10	500	184
23445	城东	PMS_东祥园3箱变变压器	10	400	66
23446	城东	PMS_东祥园4箱变变压器	10	500	106
23447	城东	PMS_蟠桃六期2配电室2变压器	10	500	124
23448	城东	PMS_蟠桃六期2配电室1变压器	10	500	195
23449	城东	PMS_蟠桃六期4配电室1变压器	10	630	291
23450	城东	PMS_黄山垅II期3箱变变压器	10	630	0
23451	城东	PMS_黄山垅II期5箱变变压器	10	630	0
23452	城东	PMS_黄山垅一期1箱变变压器	10	630	120
23453	城东	PMS_黄山垅一期3箱变变压器	10	630	226
23454	城东	黄山馨园配电室1变压器	10	630	45
23455	城东	PMS_蟠桃花园五期3配电室3变压器	10	500	215
23456	城东	PMS_蟠桃花园五期3配电室4变压器	10	500	114
23457	城东	铁刹山小区配电室2变压器	10	800	226
23458	城东	石军线60—6	10	400	276
23459	城东	PMS_蟠桃六期4配电室2变压器	10	630	224
23460	城东	PMS_民和配电室1变压器	10	800	227
23461	城东	PMS_民和配电室2变压器	10	800	333
23462	城东	民祥园7箱变变压器	10	630	326
23463	城东	民怡园3箱变变压器	10	630	29
23464	城东	民怡园6箱变变压器	10	630	184
23465	城东	民怡园8箱变变压器	10	630	91
23466	城东	民怡园9箱变变压器	10	630	53
23467	城东	PMS_如意家园1配电室1变压器	10	800	287
23468	城东	PMS_如意家园1配电室2变压器	10	800	372
23469	城东	PMS_如意家园1配电室3变压器	10	800	324
23470	城东	PMS_如意家园1配电室4变压器	10	630	240
23471	城东	PMS_如意家园2配电室3变压器	10	800	304
23472	城东	PMS_如意家园2配电室4变压器	10	800	375
23473	城东	PMS_如意家园2配电室1变压器	10	800	250
23474	城东	PMS_如意家园2配电室2变压器	10	800	266
23475	城东	PMS_如意家园3配电室1变压器	10	800	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23476	城东	PMS_如意家园3配电室2变压器	10	800	316
23477	城东	PMS_如意家园3配电室3变压器	10	800	270
23478	城东	PMS_如意家园3配电室5变压器	10	800	337
23479	城东	PMS_建国三期配电室1变压器	10	630	12
23480	城东	PMS_建国三期配电室2变压器	10	630	79
23481	城东	PMS_金山晓月1箱变变压器	10	500	26
23482	城东	PMS_金山晓月2箱变变压器	10	400	115
23483	城东	PMS_金山晓月3箱变变压器	10	400	122
23484	城东	PMS_金山晓月4箱变变压器	10	400	158
23485	城东	PMS_金山晓月5箱变变压器	10	400	99
23486	城东	金狮二期配电室1变压器	10	630	23
23487	城东	PMS_蟠桃园五期4配电室1变压器	10	630	216
23488	城东	PMS_蟠桃园五期4配电室2变压器	10	630	277
23489	城东	PMS_蟠桃园五期5配电室1变压器	10	500	197
23490	城东	PMS_蟠桃园五期5配电室2变压器	10	500	186
23491	城东	PMS_蟠桃园五期5配电室3变压器	10	500	281
23492	城东	PMS_蟠桃园五期5配电室4变压器	10	500	191
23493	城东	PMS_蟠桃园五期6配电室1变压器	10	630	266
23494	城东	PMS_蟠桃园五期6配电室2变压器	10	630	242
23495	城东	PMS_顺河配电室2变压器	10	800	26
23496	城东	PMS_四行小区3箱变变压器	10	630	285
23497	城东	PMS_苏苑小区配电室2变压器	10	800	260
23498	城东	PMS_苏苑小区配电室1变压器	10	800	221
23499	城东	PMS_桃园二期配电室2变压器	10	630	72
23500	城东	PMS_桃园二期配电室1变压器	10	630	168
23501	城东	PMS_桃园二期箱变变压器	10	630	180
23502	城东	PMS_景染名居配电室1变压器	10	1000	489
23503	城东	PMS_公园小区配电室变压器	10	800	320
23504	城东	金狮二期配电室2变压器	10	630	119
23505	城东	PMS_金狮一期1箱变变压器	10	630	79
23506	城东	PMS_金狮一期2箱变变压器	10	500	147
23507	城东	PMS_津浦东园2箱变变压器	10	630	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23508	城东	PMS_津浦东园1箱变变压器	10	500	148
23509	城东	PMS_津浦配电室2变压器	10	800	205
23510	城东	PMS_九州小区2变变压器	10	630	356
23511	城东	PMS_蟠桃园五期7配电室1变压器	10	500	165
23512	城东	PMS_蟠桃园五期7配电室2变压器	10	500	227
23513	城东	PMS_蟠桃园五期8配电室1变压器	10	630	283
23514	城东	PMS_蟠桃园五期8配电室2变压器	10	630	241
23515	城东	PMS_蟠桃园五期9组合配电站1变压器	10	630	179
23516	城东	PMS_蟠桃园五期9组合配电站2变压器	10	630	262
23517	城东	PMS_龙域花园1配电室2变压器	10	630	233
23518	城东	PMS_东方美地三期3配电室1变压器	10	630	226
23519	城东	PMS_子房美景小区A2—2配电室1变压器	10	500	218
23520	城东	PMS_绿地四期2配电室3变压器	10	630	196
23521	城东	PMS_东方美地三期箱变变压器	10	630	218
23522	城东	PMS_市水利机械厂宿舍箱变变压器	10	315	137
23523	城东	PMS_蟠桃五期10配电室1变压器	10	630	302
23524	城东	PMS_蟠桃五期10配电室2变压器	10	630	289
23525	城东	PMS_铁路民祥园2箱变变压器	10	630	156
23526	城东	PMS_铁路民祥园3箱变变压器	10	630	324
23527	城东	铁路民祥园5箱变变压器	10	630	295
23528	城东	铁刹山小区配电室1变压器	10	800	267
23529	城东	PMS_铜山县粮油运输公司居民楼箱变变压器	10	200	0
23530	城东	图书馆箱变变压器	10	630	120
23531	城东	PMS_旺旺名居花园1箱变变压器	10	630	323
23532	城东	PMS_旺旺名居花园2箱变变压器	10	630	279
23533	城东	PMS_蟠桃五期11配电室1变压器	10	630	238
23534	城东	PMS_蟠桃五期11配电室2变压器	10	630	293
23535	城东	PMS_蟠桃五期12配电室1变压器	10	500	202
23536	城东	PMS_蟠桃五期12配电室2变压器	10	500	144
23537	城东	PMS_蟠桃五期13配电室1变压器	10	500	170
23538	城东	PMS_蟠桃五期13配电室2变压器	10	500	203
23539	城东	PMS_蟠桃五期14配电室1变压器	10	500	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23540	城东	PMS_蟠桃五期14配电室2变压器	10	500	205
23541	城东	PMS_蟠桃五期15配电室1变压器	10	630	280
23542	城东	PMS_蟠桃五期15配电室2变压器	10	630	284
23543	城东	PMS_蟠桃五期16配电室1变压器	10	630	343
23544	城东	PMS_蟠桃五期16配电室2变压器	10	630	259
23545	城东	PMS_旺旺名居花园3箱变变压器	10	630	259
23546	城东	PMS_旺旺名居花园4箱变变压器	10	630	307
23547	城东	PMS_旺旺名居花园5箱变变压器	10	630	289
23548	城东	PMS_旺旺名居花园6箱变变压器	10	630	254
23549	城东	PMS_旺旺名居花园7箱变变压器	10	630	331
23550	城东	PMS_可染小区1箱变变压器	10	630	299
23551	城东	PMS_可染小区2箱变变压器	10	630	267
23552	城东	PMS_莲花井1箱变变压器	10	630	244
23553	邳州	PMS_戴庄依东14#变	10	400	47
23554	邳州	戴庄滕湖20#变	10	400	237
23555	邳州	PMS_戴庄林庄16#变	10	400	186
23556	邳州	PMS_戴庄依西24#变	10	400	243
23557	邳州	PMS_戴庄山沃11#变	10	400	187
23558	邳州	戴庄镇戴庄村11#变	10	400	43
23559	邳州	戴庄镇街道17#变	10	400	192
23560	邳州	戴庄2#变	10	630	273
23561	邳州	PMS_戴庄依西2#变	10	400	164
23562	邳州	PMS_戴庄依东5#变	10	400	61
23563	邳州	PMS_戴庄新村2#变	10	400	17
23564	邳州	PMS_戴庄新村1#变	10	400	207
23565	邳州	PMS_戴庄山沃2#变	10	400	216
23566	邳州	戴庄滕湖3#变	10	400	242
23567	邳州	戴庄皂树2#变	10	400	0
23568	邳州	PMS_黄石2#变	10	400	112
23569	邳州	戴庄镇依东16变	10	400	162
23570	邳州	戴庄林庄18#变	10	400	239
23571	邳州	戴庄山头10#变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23572	邳州	戴庄林庄17#变	10	200	103
23573	邳州	PMS_戴庄镇山头8#变	10	400	218
23574	邳州	PMS_戴庄镇周营15#变	10	400	243
23575	邳州	PMS_戴庄镇山头9#变	10	400	241
23576	邳州	PMS_戴庄营子7#变	10	400	240
23577	邳州	戴庄滕湖19#变	10	400	215
23578	邳州	戴庄杨庄11#变	10	200	61
23579	邳州	PMS_戴庄黄石11#变	10	400	223
23580	邳州	戴庄沙庄10#变	10	400	243
23581	邳州	PMS_戴庄依东13#变	10	400	227
23582	邳州	PMS_戴庄依西13#变	10	400	205
23583	邳州	PMS_戴庄皂树8#变	10	400	181
23584	邳州	戴庄后普村9#变	10	500	276
23585	邳州	戴庄滕湖21#变	10	400	107
23586	邳州	戴庄沙庄11#变	10	200	122
23587	邳州	PMS_戴庄镇戴庄7号变	10	400	274
23588	邳州	PMS_戴庄镇戴庄村9#变	10	400	283
23589	邳州	PMS_戴庄镇杨庄13#变	10	400	189
23590	邳州	戴庄镇戴庄10#变	10	200	78
23591	邳州	戴庄镇山水豪庭1#变	10	630	420
23592	邳州	戴庄镇山水豪庭2#变	10	630	364
23593	邳州	戴庄镇杨庄18#变	10	400	239
23594	邳州	戴庄镇后普12#变	10	400	151
23595	邳州	戴庄良王城8#变	10	400	239
23596	邳州	戴庄山沃13#变	10	400	226
23597	邳州	戴庄镇戴庄村12#变	10	400	0
23598	邳州	戴庄良王城11#变	10	400	219
23599	邳州	戴庄李圩17#变	10	400	104
23600	邳州	戴庄13#变	10	400	31
23601	邳州	戴庄街道19#变	10	400	170
23602	邳州	戴庄街道18#变	10	400	133
23603	邳州	戴庄镇后普村10#变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23604	邳州	戴庄杨庄19#变	10	400	256
23605	邳州	戴庄镇杨庄16#变	10	400	195
23606	邳州	戴庄镇戴庄村14#变	10	400	55
23607	邳州	戴庄镇良王城12#变	10	400	266
23608	邳州	戴庄镇杨庄14#变	10	400	176
23609	邳州	戴庄皂树小区变	10	400	229
23610	邳州	戴庄镇杨庄15#变	10	200	121
23611	邳州	戴庄镇良王城13#变	10	400	239
23612	邳州	戴庄镇后普11#变	10	630	439
23613	邳州	戴庄镇杨庄17#变	10	400	236
23614	邳州	戴庄营子社区2变压器	10	400	187
23615	邳州	戴庄营子社区1变压器	10	630	431
23616	邳州	戴庄新村3#变	10	400	222
23617	邳州	戴庄镇山窝12#变	10	200	0
23618	邳州	PMS_戴庄依西4#变	10	200	6
23619	邳州	戴庄李圩6#变	10	400	141
23620	邳州	PMS_戴庄山沃5#变	10	400	126
23621	邳州	PMS_新河镇PB邳宿桥变	10	400	228
23622	邳州	PMS_新河镇袁场新农村变	10	200	0
23623	邳州	PMS_新河镇PB新集街北2#变	10	400	187
23624	邳州	PMS_新河镇新河街西2#变	10	630	78
23625	邳州	PMS_新河镇PB王圩变	10	200	58
23626	邳州	新河镇PB龙化河北变	10	200	88
23627	邳州	PMS_新河镇姬庄变	10	250	57
23628	邳州	PMS_新河镇PB新河街西变	10	630	265
23629	邳州	新河镇梨园变01	10	400	101
23630	邳州	新河镇酒店村2#变	10	100	43
23631	邳州	PMS_新河镇酒店大棚变	10	315	153
23632	邳州	PMS_新河镇炮店变	10	400	262
23633	邳州	PMS_新河镇新河街中变	10	400	3
23634	邳州	PMS_新河镇街南变	10	400	25
23635	邳州	PMS_新河镇炉西变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23636	邳州	PMS_新河镇郭许变	10	200	65
23637	邳州	PMS_新河镇前吴元变	10	400	211
23638	邳州	PMS_新河镇杨东变	10	200	97
23639	邳州	PMS_新河镇梨西变	10	400	177
23640	邳州	PMS_新河镇梨园变	10	160	19
23641	邳州	PMS_新河镇集前变	10	200	93
23642	邳州	PMS_新河镇三河变	10	400	257
23643	邳州	新河镇新集朱庄潘庄变01	10	400	142
23644	邳州	新河镇杨楼村部变	10	400	210
23645	邳州	PMS_新河镇姜庄变	10	400	245
23646	邳州	PMS_新河镇小楼变	10	400	183
23647	邳州	PMS_新河镇集东变	10	200	93
23648	邳州	PMS_新河镇集西变	10	400	229
23649	邳州	PMS_新河镇前闫变2	10	200	69
23650	邳州	新河镇杜场变	10	200	46
23651	邳州	PMS_新河镇沈场变	10	400	253
23652	邳州	新河镇圩东变	10	400	230
23653	邳州	PMS_新河镇炉东变	10	200	95
23654	邳州	PMS_新河镇吴东变	10	400	234
23655	邳州	新河镇东张变	10	400	179
23656	邳州	PMS_新河镇双瓦变	10	200	115
23657	邳州	PMS_新河镇腰庄变	10	400	210
23658	邳州	PMS_新河镇西张变	10	400	196
23659	邳州	PMS_新河镇吴洼村部变	10	200	50
23660	邳州	PMS_新河镇张庄变	10	200	75
23661	邳州	PMS_新河镇李洼变2	10	400	155
23662	邳州	PMS_新河镇周庄变	10	200	0
23663	邳州	新河镇曹庄变	10	400	214
23664	邳州	新河镇后党站	10	200	28
23665	邳州	新河镇后党变	10	200	59
23666	邳州	新河镇前党变	10	400	151
23667	邳州	PMS_新河镇前马变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23668	邳州	PMS_新河镇街西3#变	10	400	30
23669	邳州	新河镇胡圩村部1#变	10	315	0
23670	邳州	新河镇胡圩村部变2#变	10	315	0
23671	邳州	PMS_新河镇宋西变	10	400	252
23672	邳州	PMS_新河镇胡圩潘庄变	10	400	146
23673	邳州	PMS_新河镇西马变	10	400	222
23674	邳州	新河镇林场变01	10	400	181
23675	邳州	PMS_新河镇程圩耿庄变	10	200	116
23676	邳州	PMS_新河镇东店变	10	400	176
23677	邳州	PMS_新河镇圩西变	10	400	162
23678	邳州	新河镇街北变	10	400	29
23679	邳州	新河镇程圩村南宅变	10	400	233
23680	邳州	新河镇程庄变	10	200	71
23681	邳州	PMS_新河镇酒店赵庄变	10	200	61
23682	邳州	PMS_新河镇小刘庄变	10	200	67
23683	邳州	新河镇胡楼村部变	10	400	214
23684	邳州	PMS_新河镇胡楼杨庄变	10	400	202
23685	邳州	PMS_新河镇罗堂村部变	10	400	108
23686	邳州	PMS_新河镇酒店村部变	10	400	218
23687	邳州	PMS_新河镇酒店张东变	10	200	91
23688	邳州	新河镇罗堂东风变	10	400	259
23689	邳州	新河镇朱庄变	10	400	253
23690	邳州	新河镇下湾变	10	400	168
23691	邳州	PMS_新河镇郭桥变	10	400	34
23692	邳州	PMS_新河镇陈庄变	10	400	252
23693	邳州	新河镇堰西变	10	400	184
23694	邳州	PMS_新河镇牌坊变	10	200	64
23695	邳州	新河镇牌坊村腰店	10	400	210
23696	邳州	新河镇前店变	10	400	264
23697	邳州	PMS_新河镇花场变	10	400	186
23698	邳州	PMS_新河镇魏庄变	10	400	161
23699	邳州	新河镇杲楼袁营变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23700	邳州	新河镇林场变	10	200	0
23701	邳州	PMS_新河镇栗河变	10	400	154
23702	邳州	PMS_新河镇薛庄1#变	10	200	43
23703	邳州	PMS_新河镇2双桥变	10	200	124
23704	邳州	PMS_新河镇刘桥变	10	400	181
23705	邳州	PMS_新河镇栗西变	10	400	190
23706	邳州	PMS_新河镇卞庄变	10	400	0
23707	邳州	新河镇利庄变	10	400	200
23708	邳州	新河镇万庄变	10	200	63
23709	邳州	新河镇后滩变	10	200	0
23710	邳州	PMS_新河镇陈滩村部变	10	200	149
23711	邳州	新河镇前滩变	10	100	63
23712	邳州	新河镇王圩五队	10	200	117
23713	邳州	PMS_新河镇栗中变	10	400	204
23714	邳州	PMS_新河镇甘庄变	10	400	170
23715	邳州	PMS_新河镇栗沟杲伏变	10	400	81
23716	邳州	新河镇半庄变	10	80	4
23717	邳州	新河镇朱庄米厂变	10	315	0
23718	邳州	PMS_新河镇刘东变	10	400	255
23719	邳州	PMS_新河镇陈庄副业	10	400	216
23720	邳州	PMS_新河镇新场变	10	400	153
23721	邳州	PMS_新河镇张场变	10	100	0
23722	邳州	PMS_新河镇河形变	10	200	58
23723	邳州	新河镇双河变	10	200	111
23724	邳州	PMS_新河镇新建变01	10	400	227
23725	邳州	新河镇新老庄村新庄变	10	400	148
23726	邳州	PMS_新河镇朱庄变01	10	400	197
23727	邳州	新河镇陈集新村	10	400	211
23728	邳州	PMS_新河镇农科变	10	200	82
23729	邳州	PMS_新河镇东堂场变	10	400	263
23730	邳州	PMS_新河镇老庄村部配变	10	400	137
23731	邳州	PMS_新河镇后场变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23732	邳州	新河镇薛东变	10	250	120
23733	邳州	PMS 新河镇陈庄变02	10	400	246
23734	邳州	新河镇丁庄变	10	500	313
23735	邳州	新河镇纪庄变	10	400	185
23736	邳州	PMS 新河镇薛湖赵庄变01	10	250	57
23737	邳州	PMS 新河镇薛南变	10	400	179
23738	邳州	新河镇薛北变	10	400	238
23739	邳州	新河镇董庄变	10	400	223
23740	邳州	PMS 新河镇蟹塘西变	10	400	88
23741	邳州	新河镇薛湖粮管所	10	400	35
23742	邳州	PMS 新河镇元东变	10	400	147
23743	邳州	新河镇土楼变	10	400	171
23744	邳州	新河镇杨西变01	10	400	220
23745	邳州	新河镇黄庄变	10	400	219
23746	邳州	新河镇茶塘变	10	400	191
23747	邳州	新河镇程庄村部	10	400	237
23748	邳州	新河镇六路变	10	400	195
23749	邳州	新河镇杨桥变	10	315	191
23750	邳州	新河镇闫庙变	10	200	9
23751	邳州	PMS 新河镇旗杆变	10	400	178
23752	邳州	PMS 新河镇新集街北变01	10	400	100
23753	邳州	PMS 新河镇新集街南变01	10	315	123
23754	邳州	新河镇前店2#变	10	400	101
23755	邳州	PMS 新河镇堰东变	10	400	162
23756	邳州	新河镇韦庄变	10	400	185
23757	邳州	新河镇陈庄变01	10	200	58
23758	邳州	PMS 新河镇PB钱庄变	10	125	27
23759	邳州	PMS 新河镇PB陈楼2#变	10	200	80
23760	邳州	新河镇PB薛庄变	10	400	201
23761	邳州	PMS 新河镇赵庄2#变	10	400	152
23762	邳州	PMS 新河镇PB刘营2#变	10	200	0
23763	邳州	PMS 新河镇PB杜场2#变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23764	邳州	新河镇PB朱庄2#变	10	400	139
23765	邳州	PMS_新河镇PB新河市场变01	10	400	0
23766	邳州	PMS_新河镇新集街东变01	10	400	94
23767	邳州	PMS_新河镇赵庄3#变	10	200	8
23768	邳州	PMS_新河镇前刘2#变	10	400	0
23769	邳州	新河镇王庄变	10	500	251
23770	邳州	PMS_新河镇PB老庄村部2#变	10	200	0
23771	邳州	新河镇大许2#变	10	400	167
23772	邳州	PMS_新河镇PB新河后闫变	10	200	47
23773	邳州	PMS_新河镇PB新河街北2#变	10	400	69
23774	邳州	PMS_新河镇PB前吴元2#变	10	400	185
23775	邳州	PMS_新河镇史庄变	10	400	40
23776	邳州	PMS_新河镇PB陈庄2#变	10	400	274
23777	邳州	PMS_新河镇罗堂村部2#变	10	400	147
23778	邳州	PMS_新河镇程圩村部2#变	10	400	101
23779	邳州	PMS_新河镇赵庄河东2#变	10	400	119
23780	邳州	新河镇杨楼村部2#变	10	400	200
23781	邳州	PMS_新河镇集前2#变	10	400	210
23782	邳州	PMS_新河镇梨元2#变	10	400	217
23783	邳州	PMS_新河镇姜庄2#变	10	400	257
23784	邳州	PMS_新河镇杨东2#变	10	400	223
23785	邳州	PMS_新河镇PB沈场2#变	10	400	228
23786	邳州	PMS_新河镇张庄2#变	10	400	147
23787	邳州	PMS_新河镇双瓦2#变	10	400	165
23788	邳州	PMS_新河镇西张2#变	10	400	214
23789	邳州	PMS_新河镇腰庄2#变	10	400	193
23790	邳州	PMS_新河镇吴东2#变	10	400	229
23791	邳州	PMS_新河镇PB西马2#变	10	400	104
23792	邳州	PMS_新河镇宋西2#变	10	400	165
23793	邳州	新河镇袁营2#变	10	200	66
23794	邳州	新河镇PB薛南2#变	10	200	90
23795	邳州	PMS_新河镇长汪2#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23796	邳州	PMS_新河镇丁庄2#变	10	400	247
23797	邳州	PMS_新河镇PB小埝2#变	10	400	233
23798	邳州	PMS_新河镇农科2#变	10	400	265
23799	邳州	PMS_新河镇刘桥2#变	10	400	196
23800	邳州	PMS_新河镇PB后场2#变	10	400	213
23801	邳州	PMS_新河镇PB河行2#变	10	400	240
23802	邳州	新河镇栗河2#变	10	400	0
23803	邳州	PMS_新河镇林场2#变	10	400	41
23804	邳州	PMS_新河镇张场2#变	10	400	219
23805	邳州	PMS_新河镇PB刘东2#变	10	400	264
23806	邳州	PMS_新河镇PB圩东2#变	10	400	183
23807	邳州	PMS_新河镇旗杆2#变	10	400	132
23808	邳州	新河镇PB韦庄2#变	10	400	125
23809	城东	PMS_莲花井3美变变压器	10	630	255
23810	城东	PMS_霖雨山庄箱变变压器	10	500	154
23811	城东	PMS_龙域花园1配电室3变压器	10	630	219
23812	城东	PMS_龙域花园1配电室4变压器	10	630	272
23813	城东	津浦东路桥北箱变变压器	10	630	490
23814	城东	新元天悦4配电室2变压器	10	800	489
23815	城东	新元天悦4配电室3变压器	10	800	410
23816	城东	新元天悦2配电室4变压器	10	800	444
23817	城东	新元天悦3配电室1变压器	10	800	510
23818	城东	新元天悦3配电室2变压器	10	800	250
23819	城东	新元天悦组合配电站2变压器	10	800	477
23820	城东	新元天悦1配电室1变压器	10	800	449
23821	城东	新元天悦2配电室1变压器	10	800	450
23822	城东	新元天悦4配电室1变压器	10	800	456
23823	城东	新元天悦2配电室2变压器	10	800	424
23824	城东	新元天悦1配电室3变压器	10	800	446
23825	城东	新元天悦1配电室2变压器	10	800	451
23826	城东	新元天悦4配电室4变压器	10	800	468
23827	城东	新元天悦2配电室3变压器	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23828	城东	新元天悦1配电室4变压器	10	800	484
23829	城东	新元天悦组合配电站1变压器	10	800	466
23830	城东	康复医院箱变变压器	10	630	467
23831	城东	响山线32—1南	10	400	130
23832	城东	半山悦景组合配电站2变压器	10	800	470
23833	城东	半山悦景组合配电站1变压器	10	800	445
23834	城东	半山悦景2配电室1变压器	10	800	362
23835	城东	半山悦景1配电室1变压器	10	800	497
23836	城东	半山悦景2配电室4变压器	10	800	191
23837	城东	半山悦景2配电室2变压器	10	800	406
23838	城东	半山悦景1配电室2变压器	10	800	426
23839	城东	半山悦景1配电室4变压器	10	800	348
23840	城东	PMS_绿地六期组合配电站2变压器	10	800	457
23841	城东	PMS_绿地六期1配电室2变压器	10	630	282
23842	城东	PMS_绿地六期1配电室4变压器	10	630	294
23843	城东	PMS_汉桥287箱变变压器	10	400	169
23844	城东	PMS_袁桥1美变变压器	10	630	217
23845	城东	建银3号楼箱变变压器	10	800	192
23846	城东	PMS_时代广场美变变压器	10	630	139
23847	城东	PMS_香溪左岸3配电室1变压器	10	800	446
23848	城东	PMS_香溪左岸3配电室3变压器	10	800	489
23849	城东	PMS_香溪左岸3配电室2变压器	10	800	397
23850	城东	PMS_香溪左岸3配电室4变压器	10	800	514
23851	城东	PMS_金山晓月配电室1变压器	10	500	206
23852	城东	PMS_雍景新城1配电室1变压器	10	500	232
23853	城东	PMS_雍景新城1配电室2变压器	10	500	222
23854	城东	PMS_雍景新城1配电室3变压器	10	500	292
23855	城东	PMS_雍景新城3配电室1变压器	10	500	142
23856	城东	PMS_雍景新城3配电室2变压器	10	500	267
23857	城东	PMS_雍景新城2配电室1变压器	10	500	264
23858	城东	PMS_雍景新城2配电室2变压器	10	500	194
23859	城东	PMS_国信上城1配电室4变压器	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23860	城东	PMS_国信上城1配电室2变压器	10	800	337
23861	城东	PMS_国信上城2配电室2变压器	10	630	130
23862	城东	PMS_国信上城3配电室4变压器	10	800	478
23863	城东	PMS_国信上城3配电室2变压器	10	800	250
23864	城东	PMS_国信上城5配电室4变压器	10	630	152
23865	城东	PMS_国信上城5配电室2变压器	10	630	143
23866	城东	PMS_世茂汉之源F区2配电室1变压器	10	630	375
23867	城东	PMS_世茂汉之源F区2配电室2变压器	10	630	381
23868	城东	PMS_世茂汉之源F区2配电室4变压器	10	630	310
23869	城东	PMS_国信上城4配电室2变压器	10	630	178
23870	城东	PMS_世茂汉之源F区3配电室1变压器	10	630	415
23871	城东	PMS_世茂汉之源F区3配电室2变压器	10	630	349
23872	城东	PMS_世茂汉之源F区3配电室4变压器	10	630	147
23873	城东	PMS_世茂汉之源F区4配电室1变压器	10	630	276
23874	城东	PMS_世茂汉之源F区4配电室2变压器	10	630	238
23875	城东	PMS_世茂汉之源F区4配电室4变压器	10	630	183
23876	城东	PMS_世茂汉之源F区5配电室1变压器	10	800	384
23877	城东	PMS_世茂汉之源F区5配电室2变压器	10	800	320
23878	城东	PMS_世茂汉之源F区5配电室4变压器	10	800	242
23879	城东	PMS_绿铜线50-1	10	400	198
23880	城东	中茵龙湖国际1配电室1变压器	10	800	442
23881	城东	PMS_中茵龙湖国际1配电室2变压器	10	800	385
23882	城东	PMS_中茵龙湖国际1配电室3变压器	10	800	378
23883	城东	PMS_绿丰线10-8北2	10	400	271
23884	城东	坝河线16—63=5	10	400	25
23885	城东	绿丰线1西2	10	200	113
23886	城东	PMS_坝环线3	10	400	172
23887	城东	PMS_金色雅筑1配电室1变压器	10	630	320
23888	城东	PMS_金色雅筑1配电室3变压器	10	630	323
23889	城东	石铜线60	10	400	35
23890	城东	PMS_龙湖世家1配电室1变压器	10	800	413
23891	城东	PMS_龙湖世家1配电室3变压器	10	630	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23892	城东	PMS_龙湖世家1配电室2变压器	10	800	444
23893	城东	PMS_龙湖世家1配电室4变压器	10	630	228
23894	城东	金色雅筑1配电室2变压器	10	630	338
23895	城东	PMS_金色雅筑1配电室4变压器	10	630	378
23896	城东	PMS_世茂汉之源F区1配电室1变压器	10	800	495
23897	城东	PMS_世茂汉之源F区1配电室2变压器	10	800	523
23898	城东	世茂汉之源F区1配电室4变压器	10	800	381
23899	城东	PMS_西贺二期1变压器	10	630	310
23900	城东	PMS_绿地翠庭1配电室1变压器	10	800	348
23901	城东	PMS_绿地翠庭1配电室3变压器	10	800	549
23902	城东	PMS_绿地翠庭1配电室4变压器	10	800	508
23903	城东	PMS_绿地翠庭1配电室2变压器	10	800	304
23904	城东	PMS_绿地翠庭2配电室1变压器	10	800	297
23905	城东	PMS_绿地翠庭2配电室3变压器	10	800	506
23906	城东	PMS_绿地翠庭2配电室4变压器	10	800	509
23907	城东	PMS_绿地翠庭2配电室2变压器	10	800	303
23908	城东	PMS_津东雅苑组合配电站1变压器	10	630	344
23909	城东	PMS_津东雅苑组合配电站3变压器	10	630	339
23910	城东	PMS_津东雅苑组合配电站2变压器	10	630	359
23911	城东	PMS_津东雅苑组合配电站4变压器	10	630	353
23912	城东	PMS_西贺2配电室1变压器	10	800	417
23913	城东	西贺3配电室1变压器	10	630	287
23914	城东	PMS_西贺2配电室2变压器	10	800	387
23915	城东	西贺3配电室2变压器	10	630	357
23916	城东	PMS_西贺4配电室3变压器	10	630	316
23917	城东	PMS_西贺4配电室1变压器	10	630	353
23918	城东	西贺5配电室1变压器	10	500	165
23919	城东	西贺5配电室2变压器	10	500	218
23920	城东	PMS_西贺4配电室2变压器	10	630	366
23921	城东	PMS_西贺4配电室4变压器	10	630	357
23922	城东	PMS_西贺二期2变压器	10	630	313
23923	城东	PMS_品山名邸1配电室1变压器	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23924	城东	PMS_品山名邸1配电室3变压器	10	800	491
23925	城东	PMS_品山名邸1配电室2变压器	10	800	494
23926	城东	PMS_品山名邸1配电室4变压器	10	800	470
23927	城东	PMS_龙湖世家2配电室1变压器	10	800	433
23928	城东	PMS_龙湖世家2配电室2变压器	10	800	472
23929	城东	PMS_龙湖世家2配电室4变压器	10	630	221
23930	城东	PMS_民富园4箱变变压器	10	630	146
23931	城东	PMS_民富园5箱变变压器	10	630	0
23932	城东	PMS_茗仕雅居美变变压器	10	400	252
23933	城东	奎狮线郭刘段7	10	400	136
23934	城东	PMS_石军线60分4	10	400	152
23935	城东	PMS_九七医院1美变变压器	10	630	246
23936	城东	PMS_九七医院2美变变压器	10	630	315
23937	城东	PMS_黄山垅一期4箱变变压器	10	630	344
23938	城东	PMS_坝山小区箱变变压器	10	630	296
23939	城东	PMS_鑫大源箱变变压器	10	500	81
23940	城东	PMS_碉堡楼美变变压器	10	400	282
23941	城东	PMS_电信局美变变压器	10	400	301
23942	城东	PMS_香溪左岸4配电室1变压器	10	800	417
23943	城东	PMS_香溪左岸4配电室2变压器	10	800	471
23944	城东	PMS_坝山新苑1配电室1变压器	10	1000	618
23945	城东	PMS_坝山新苑1配电室3变压器	10	1000	296
23946	城东	PMS_坝山新苑2配电室1变压器	10	1000	411
23947	城东	PMS_坝山新苑3配电室1变压器	10	800	432
23948	城东	PMS_坝山新苑3配电室3变压器	10	800	343
23949	城东	PMS_坝山新苑4配电室1变压器	10	630	328
23950	城东	PMS_坝山新苑4配电室3变压器	10	630	225
23951	城东	PMS_坝山新苑4配电室2变压器	10	630	264
23952	城东	PMS_坝山新苑3配电室2变压器	10	800	382
23953	城东	PMS_坝山新苑1配电室2变压器	10	1000	536
23954	城东	PMS_复广线29	10	400	178
23955	城东	PMS_绿地中央公园一期1配电室1变压器	10	800	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23956	城东	PMS 绿地中央公园一期2配电室4变压器	10	800	387
23957	城东	PMS 绿地中央公园一期2配电室2变压器	10	800	403
23958	城东	PMS 绿地中央公园一期3配电室4变压器	10	800	386
23959	城东	PMS 绿地中央公园一期3配电室2变压器	10	800	402
23960	城东	PMS 绿地中央公园一期4配电室4变压器	10	800	523
23961	城东	PMS 绿地中央公园一期4配电室2变压器	10	800	413
23962	城东	PMS 绿地中央公园一期5配电室2变压器	10	800	465
23963	城东	PMS 绿地中央公园一期1配电室2变压器	10	800	535
23964	城东	PMS 绿地中央公园一期4配电室1变压器	10	800	374
23965	城东	PMS 绿地中央公园一期4配电室3变压器	10	800	397
23966	城东	PMS 绿地中央公园一期5配电室1变压器	10	800	323
23967	城东	PMS 绿地中央公园一期5配电室3变压器	10	800	364
23968	城东	PMS 绿地中央公园一期3配电室3变压器	10	800	111
23969	城东	PMS 绿地中央公园一期3配电室1变压器	10	800	412
23970	城东	PMS 绿地中央公园一期2配电室1变压器	10	800	472
23971	城东	PMS 绿地中央公园一期2配电室3变压器	10	800	369
23972	城东	PMS 汉源国际丽城1配电室1变压器	10	800	452
23973	城东	PMS 汉源国际丽城1配电室3变压器	10	800	450
23974	城东	PMS 汉源国际丽城1配电室2变压器	10	800	424
23975	城东	PMS 汉源国际丽城1配电室4变压器	10	800	496
23976	城东	PMS 汉源国际丽城2配电室1变压器	10	800	458
23977	城东	PMS 汉源国际丽城2配电室3变压器	10	800	510
23978	城东	PMS 汉源国际丽城3配电室1变压器	10	800	421
23979	城东	PMS 汉源国际丽城3配电室3变压器	10	800	392
23980	城东	PMS 汉源国际丽城4配电室1变压器	10	800	479
23981	城东	PMS 汉源国际丽城4配电室3变压器	10	800	447
23982	城东	PMS 汉源国际丽城2配电室2变压器	10	800	414
23983	城东	PMS 汉源国际丽城2配电室4变压器	10	800	507
23984	城东	PMS 汉源国际丽城3配电室2变压器	10	800	510
23985	城东	PMS 汉源国际丽城3配电室4变压器	10	800	449
23986	城东	PMS 汉源国际丽城4配电室2变压器	10	800	419
23987	城东	PMS 汉源国际丽城4配电室4变压器	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23988	城东	坝骆线36—11=8	10	400	151
23989	城东	PMS_升辉美变变压器	10	400	278
23990	城东	PMS_徐工技校美变变压器	10	400	109
23991	城东	PMS_美家美变变压器	10	400	0
23992	城东	黄山美变变压器	10	400	137
23993	城东	PMS_子房1美变变压器	10	630	325
23994	城东	PMS_复广线7美变变压器	10	630	309
23995	城东	PMS_徐运金诺1美变压器	10	400	223
23996	城东	PMS_民富园22美变变压器	10	400	18
23997	城东	同诚美变变压器	10	400	238
23998	城东	PMS_无名山美变变压器	10	630	186
23999	城东	PMS_复铜线15箱变变压器	10	630	289
24000	城东	PMS_复铜线17箱变变压器	10	400	93
24001	城东	复铜线12-2箱变变压器	10	630	398
24002	城东	复铜线3美变变压器	10	630	418
24003	城东	PMS_复铜线7美变变压器	10	630	366
24004	城东	PMS_复广线9箱变变压器	10	400	0
24005	城东	PMS_古海线二师段2南	10	400	305
24006	城东	PMS_古海线二师段2北	10	400	0
24007	城东	PMS_桃园2箱变变压器	10	400	171
24008	城东	PMS_桃园3箱变变压器	10	400	143
24009	城东	PMS_桃园4箱变变压器	10	630	316
24010	城东	PMS_桃园小区配电室1变压器	10	630	239
24011	城东	PMS_桃园小区配电室2变压器	10	630	354
24012	城东	PMS_铁路41-1箱变变压器	10	630	353
24013	城东	PMS_铁路41-2箱变变压器	10	630	216
24014	城东	PMS_铁路41-3箱变变压器	10	630	348
24015	城东	PMS_铁路41-4箱变变压器	10	630	359
24016	城东	PMS_铁路41-5箱变变压器	10	630	415
24017	城东	PMS_铁路41-6箱变变压器	10	630	419
24018	城东	PMS_正德君城组合配电站1变压器	10	800	392
24019	城东	PMS_古建线22—2北	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24020	城东	坝河线9—11-1	10	400	76
24021	城东	雍景新城9配电室1变压器	10	630	230
24022	城东	雍景新城9配电室2变压器	10	630	122
24023	城东	PMS_雍景新城8配电室1变压器	10	400	123
24024	城东	PMS_雍景新城10配电室1变压器	10	315	182
24025	城东	PMS_雍景新城10配电室2变压器	10	315	114
24026	城东	PMS_复铜线3	10	315	0
24027	城东	PMS_73088部队家属楼箱变变压器	10	400	261
24028	城东	PMS_狮南小区1箱变变压器	10	630	101
24029	城东	PMS_紫金东郡1配电室1变压器	10	800	371
24030	城东	PMS_紫金东郡1配电室3变压器	10	800	440
24031	城东	PMS_紫金东郡2配电室1变压器	10	800	368
24032	城东	PMS_紫金东郡2配电室3变压器	10	800	471
24033	城东	PMS_紫金东郡3配电室1变压器	10	630	336
24034	城东	PMS_紫金东郡3配电室3变压器	10	630	230
24035	城东	PMS_紫金东郡4配电室1变压器	10	800	422
24036	城东	PMS_紫金东郡4配电室3变压器	10	800	121
24037	城东	PMS_紫金东郡1配电室2变压器	10	800	425
24038	城东	PMS_紫金东郡1配电室4变压器	10	800	495
24039	城东	PMS_紫金东郡2配电室2变压器	10	800	440
24040	城东	PMS_紫金东郡2配电室4变压器	10	800	397
24041	城东	PMS_紫金东郡3配电室2变压器	10	630	302
24042	城东	PMS_紫金东郡3配电室4变压器	10	630	166
24043	城东	PMS_紫金东郡4配电室2变压器	10	800	394
24044	城东	PMS_紫金东郡4配电室4变压器	10	800	405
24045	城东	PMS_金鼎湾1配电室1变压器	10	800	282
24046	城东	PMS_金鼎湾1配电室2变压器	10	800	517
24047	城东	PMS_金鼎湾2配电室1变压器	10	630	306
24048	城东	PMS_金鼎湾2配电室2变压器	10	630	329
24049	城东	PMS_金鼎湾2配电室3变压器	10	630	364
24050	城东	PMS_金鼎湾2配电室4变压器	10	630	364
24051	城东	PMS_金鼎湾1配电室3变压器	10	800	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24052	城东	PMS_金鼎湾1配电室4变压器	10	800	407
24053	城东	PMS_金色雅筑3配电室1变压器	10	630	349
24054	城东	PMS_金色雅筑3配电室2变压器	10	630	334
24055	城东	PMS_金色雅筑4配电室1变压器	10	630	378
24056	城东	PMS_金色雅筑4配电室2变压器	10	630	328
24057	城东	PMS_金色雅筑5配电室1变压器	10	630	320
24058	城东	PMS_金色雅筑5配电室2变压器	10	630	329
24059	城东	PMS_金色雅筑2配电室1变压器	10	630	287
24060	城东	PMS_金色雅筑2配电室2变压器	10	630	325
24061	城东	PMS_金山福地二期8配电室1变压器	10	500	185
24062	城东	PMS_金山福地二期8配电室2变压器	10	500	181
24063	城东	PMS_金山福地二期6配电室1变压器	10	500	123
24064	城东	PMS_金山福地二期6配电室2变压器	10	500	185
24065	邳州	新河镇PB石庄2#变	10	400	130
24066	邳州	新河镇陈庄2#变1	10	400	170
24067	邳州	新河镇PB新集崔塘1#变	10	400	194
24068	邳州	新河镇牌坊村崔堂3号变	10	400	233
24069	邳州	PMS_新河镇东张2#台变（增资）	10	400	168
24070	邳州	新河镇新集街北3#变（已增资）	10	400	197
24071	邳州	PMS_新河镇杜场台变（已增资）	10	400	263
24072	邳州	PMS_新河镇郭许2#台变（已增资）	10	400	223
24073	邳州	PMS_新河镇前闫2#台变（已增资）	10	400	199
24074	邳州	PMS_新河镇集西2#台变（已增资）	10	400	264
24075	邳州	PMS_新河镇供销小区	10	400	85
24076	邳州	PMS_新河镇李洼2#台变（已增资）	10	400	206
24077	邳州	PMS_新河镇芦西2#台变（台变）	10	400	205
24078	邳州	PMS_新河镇牌坊村李洼台变（已增资）	10	400	255
24079	邳州	新河镇潘庄2台变（已增资）	10	400	177
24080	邳州	新河镇酒店赵庄2#变（已增资）	10	200	49
24081	邳州	新河镇宋庄变（已增资）	10	200	41
24082	邳州	新河镇王庄2#变（已增资）	10	400	179
24083	邳州	新河镇新集街南2#变（已增资）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24084	邳州	PMS_新河镇街中2#变（已增资）	10	630	129
24085	邳州	新河镇薛东2#变（已增资）	10	400	219
24086	邳州	PMS_新河镇周庄2#变（已增资）	10	400	0
24087	邳州	PMS_新河镇杲楼村魏庄2#变（已增资）	10	400	201
24088	邳州	PMS_新河镇刘营3#变（已增资）	10	400	198
24089	邳州	PMS_新河镇娄庄2#变（已增资）	10	400	190
24090	邳州	PMS_新河镇双河2#台变（已增资）	10	400	200
24091	邳州	PMS_新河镇吴西2#台变（已增资）	10	400	160
24092	邳州	PMS_新河镇新庄2#台变（已增资）	10	400	223
24093	邳州	新河镇新集程圩赵庄变	10	400	214
24094	邳州	PMS_新河镇程圩赵庄3#变	10	400	114
24095	邳州	PMS_新河镇后刘变	10	400	210
24096	邳州	PMS_新河街西3#变01	10	400	82
24097	邳州	PMS_新河镇罗堂2#变	10	400	255
24098	邳州	新河镇薛湖纪庄2#变	10	630	324
24099	邳州	新河镇牌坊崔堂2#变	10	400	142
24100	邳州	PMS_新河镇2新集元东2#变	10	400	198
24101	邳州	新河镇新集街道街中变	10	400	21
24102	邳州	新河镇胡楼杨庄2#变	10	500	252
24103	邳州	PMS_新河镇胡楼村部2号变	10	400	218
24104	邳州	PMS_新河镇程圩村南宅3#变	10	400	7
24105	邳州	PMS_新河镇牌坊村腰店2号变	10	400	223
24106	邳州	新河镇程庄村六路2#变	10	400	192
24107	邳州	新河镇罗堂东风2#变	10	400	210
24108	邳州	PMS_新河镇河工线1庞庄	10	400	187
24109	邳州	新河镇大棚2#变	10	100	19
24110	邳州	PMS_新河镇河农线薛湖大棚3#变	10	400	0
24111	邳州	新河镇纪庄3#变	10	200	95
24112	邳州	新河镇杨桥2#变	10	400	234
24113	邳州	新河镇黄庄2#变	10	400	137
24114	邳州	PMS_新河镇新集街北4#变	10	400	150
24115	邳州	PMS_新河镇王圩2#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24116	邳州	PMS_新河镇东店队2#变	10	400	227
24117	邳州	新河镇程庄村部2#变	10	400	165
24118	邳州	PMS_新河镇陈集村卓庄变增容	10	400	173
24119	邳州	PMS_新河镇卞庄2#变	10	400	220
24120	邳州	PMS_新河镇栗西2#变	10	400	220
24121	邳州	PMS_新河镇老庄朱庄2#变	10	400	260
24122	邳州	PMS_新河镇胡楼下湾村2#	10	400	213
24123	邳州	新河镇陈楼村部2#变	10	400	127
24124	邳州	新河镇酒店村部2#	10	200	99
24125	邳州	PMS_新河镇杲伏变增容	10	400	157
24126	邳州	PMS_新河镇曹庄变增容	10	400	170
24127	邳州	新河镇线牌西变	10	200	86
24128	邳州	PMS_新河镇栗中2#变	10	400	260
24129	邳州	PMS_新河镇娄庄变增容	10	400	173
24130	邳州	新河镇蟹塘东变增容	10	200	0
24131	邳州	PMS_新河镇耿庄2#变	10	400	214
24132	邳州	新河镇新集街东2#变	10	400	0
24133	邳州	新河镇新集街西变	10	400	25
24134	邳州	PMS_新河镇龙化姬庄2#变	10	400	129
24135	邳州	PMS_新河镇酒店张东2#变	10	400	238
24136	邳州	PMS_新河镇供电所变	10	400	100
24137	邳州	PMS_新河镇新西线市场2#变	10	630	329
24138	邳州	新河镇新西线韦庄3#变	10	400	138
24139	邳州	PMS_新河镇街南2#变	10	630	226
24140	邳州	PMS_新河镇新西线邮局门前变	10	630	65
24141	邳州	新河镇新西线中学门前变	10	400	0
24142	邳州	新河镇程庄村大棚4#变	10	400	246
24143	邳州	新河镇程庄村大棚5#变	10	200	141
24144	邳州	新河镇程庄村大棚6#变	10	200	0
24145	邳州	新河镇茶浦2#变1	10	400	208
24146	邳州	新河镇袁场新农村2#变	10	200	127
24147	邳州	PMS_新河镇牌坊菜园变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24148	邳州	新河镇陈庄3#变	10	400	226
24149	邳州	PMS_新河镇陈滩良田变	10	400	254
24150	邳州	PMS_新河镇罗塘村大朱庄3#变	10	400	255
24151	邳州	酒店村陈楼3#变	10	200	114
24152	邳州	炉东2号变	10	400	186
24153	邳州	新场西1号变	10	200	92
24154	邳州	PMS_新河镇胡圩村村部3号配变	10	400	200
24155	邳州	新河镇薛北3#变	10	200	57
24156	邳州	草莓园3号配变	10	200	141
24157	邳州	宏源农业1号变	10	400	185
24158	邳州	PMS_集东2号变	10	400	244
24159	邳州	新河镇程圩1号变	10	160	30
24160	邳州	PMS_草莓园1号配变	10	400	234
24161	邳州	草莓园2号配变	10	100	51
24162	邳州	草莓园4号配变	10	400	225
24163	邳州	朱庄村新庄配变	10	400	160
24164	邳州	PMS_新河镇新村家园小区3#变	10	500	135
24165	邳州	PMS_新河镇新村家园小区2#变	10	400	143
24166	邳州	PMS_新河镇新村家园小区1#变	10	400	181
24167	邳州	PMS_新河镇丽景家园小区3#变	10	500	85
24168	邳州	PMS_新河镇丽景家园小区4#变	10	500	105
24169	邳州	PMS_新河镇丽景家园小区1#变	10	500	205
24170	邳州	PMS_新河镇丽景家园小区2#变	10	500	193
24171	邳州	PMS_新河镇新集街东3#变	10	400	41
24172	邳州	PMS_新河镇胡楼村部3#变	10	400	174
24173	邳州	PMS_新河镇新庄3#变	10	400	215
24174	邳州	PMS_新河镇文卫小区2#变	10	630	349
24175	邳州	PMS_新河镇文卫小区1#变	10	630	254
24176	邳州	PMS_新河镇富贵人家小区	10	630	238
24177	邳州	新河镇罗堂小朱庄2#变	10	400	211
24178	邳州	PMS_新河镇农科3#变	10	400	291
24179	邳州	新河镇袁场老村部变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24180	邳州	新河吴庄变	10	200	0
24181	邳州	新河镇袁场村新东变	10	400	192
24182	邳州	PMS_新河镇清华园小区1#变	10	400	152
24183	邳州	PMS_新河镇清华园小区2#变	10	400	128
24184	邳州	新河镇前吴元3#变	10	400	160
24185	邳州	新河镇程圩王庄变	10	400	199
24186	邳州	新河镇袁场新农村3#变	10	400	204
24187	邳州	新河镇薛湖村陈庄2#变	10	400	217
24188	邳州	新河镇牌坊村陈庄4#变	10	400	271
24189	邳州	新河镇胡圩4#变	10	400	276
24190	邳州	新河镇街西6#变	10	400	20
24191	邳州	新河镇胡圩5#变	10	400	52
24192	邳州	新河镇牌坊菜园2#变	10	400	221
24193	邳州	新河镇王庄3#变	10	400	191
24194	邳州	新河镇后党2#变	10	400	190
24195	邳州	新河镇杨庄3#变	10	400	222
24196	邳州	新河镇薛湖村杲庄变	10	400	201
24197	邳州	新河镇花场湖变	10	400	87
24198	邳州	新河镇陈楼变	10	400	90
24199	邳州	新河镇前店3#变	10	400	207
24200	邳州	新河镇袁场村新场东变	10	400	281
24201	邳州	新河镇牌坊村堰东2#变	10	400	48
24202	邳州	新河镇老庄村薛庄2#变	10	400	301
24203	邳州	新河镇程庄2#变	10	400	59
24204	邳州	新河镇康宁家园小区变	10	400	228
24205	邳州	新河镇杨桥4#变	10	400	203
24206	邳州	新河镇杨楼村部3#变	10	400	222
24207	邳州	新河镇新集街东4#变	10	400	140
24208	邳州	新河镇茶澹3#变	10	400	188
24209	邳州	新河镇新集元东3#变	10	400	235
24210	邳州	新河镇甘庄2#变	10	400	236
24211	邳州	新河镇薛湖村李庄变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24212	邳州	新河镇新集街北5#变	10	400	213
24213	邳州	新河镇杨桥3#变	10	400	257
24214	邳州	新河镇老庄朱庄3#变	10	400	282
24215	邳州	新河镇吉祥花苑小区变	10	630	378
24216	邳州	新河镇锦绣家园小区变	10	630	369
24217	邳州	新河新康家园1配电室3变压器	10	630	332
24218	邳州	新河镇酒店社区1组合配电室3变压器	10	800	130
24219	邳州	新河镇酒店社区1组合配电室4变压器	10	800	341
24220	邳州	新河镇酒店社区3配电室1变压器	10	800	640
24221	邳州	新河镇酒店社区2配电室1变压器	10	800	593
24222	邳州	新河镇酒店社区3配电室2变压器	10	800	506
24223	邳州	新河镇酒店社区2配电室3变压器	10	800	549
24224	邳州	新河镇酒店社区2配电室2变压器	10	800	622
24225	邳州	新河镇酒店社区2配电室4变压器	10	800	557
24226	邳州	新河新康家园2配电室5变压器	10	630	501
24227	邳州	新河新康家园2配电室4变压器	10	630	45
24228	邳州	新河新康家园5配电室B区15变压器	10	630	502
24229	邳州	新河新康家园5配电室B区14变压器	10	630	244
24230	邳州	新河新康家园3配电室9变压器	10	630	494
24231	邳州	新河新康家园3配电室8变压器	10	630	20
24232	邳州	新河镇酒店社区1组合配电室2变压器	10	800	530
24233	邳州	新河镇酒店社区1组合配电室1变压器	10	800	453
24234	邳州	港上半庄中变	10	630	114
24235	邳州	港上前湖东草莓地变	10	400	131
24236	邳州	港上机关4#变	10	400	5
24237	邳州	PMS_港上机关5#变	10	400	237
24238	邳州	PMS_港上港东村南北区1#变	10	400	102
24239	邳州	港上港东村南南区2#变	10	400	215
24240	邳州	PMS_港上半庄苗木市场变	10	400	172
24241	邳州	PMS_港上北荆邑中变	10	400	72
24242	邳州	PMS_港上冯窑北变2#	10	400	161
24243	邳州	PMS_港上曹庄1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24244	邳州	PMS_港上范庄变	10	400	50
24245	邳州	PMS_港上南荆邑西南变4#	10	400	121
24246	邳州	港上南荆邑东南变5#	10	630	314
24247	邳州	PMS_港上南荆邑袁场变3#	10	400	16
24248	邳州	PMS_港上南荆邑北变2#	10	400	141
24249	邳州	港上黄庄台变3#	10	400	115
24250	邳州	PMS_港上南荆邑中变1#	10	400	113
24251	邳州	PMS_港上冯庄南2#变	10	400	145
24252	邳州	PMS_港上大范后张2#台变	10	400	0
24253	邳州	PMS_港上大范南2#变	10	400	17
24254	邳州	PMS_港上冯庄北1#变	10	400	28
24255	邳州	PMS_港上豆场南变1#	10	400	209
24256	邳州	港上豆场北变2#变	10	400	122
24257	邳州	PMS_港上豆场拐头3#变	10	400	25
24258	邳州	PMS_港上大范沙洼3#台变	10	400	165
24259	邳州	PMS_港上王庄台变	10	400	142
24260	邳州	PMS_港上冯窑东变3#	10	400	50
24261	邳州	PMS_港上冯窑南变1#	10	400	38
24262	邳州	港上石房货场变	10	400	0
24263	邳州	PMS_港上石房小范变3#	10	400	0
24264	邳州	PMS_港上石房小冯庄变4#	10	400	142
24265	邳州	PMS_港上石家东台变	10	400	163
24266	邳州	PMS_港上石家南台变	10	400	154
24267	邳州	港上卢庄西变1#	10	630	120
24268	邳州	港上袁庄变	10	200	4
24269	邳州	PMS_港上展庄变	10	400	0
24270	邳州	PMS_港上港东南变	10	400	0
24271	邳州	PMS_港上庄安东变3#	10	400	0
24272	邳州	PMS_港上庄安西变1#	10	400	270
24273	邳州	PMS_港上庄安西变2#	10	400	162
24274	邳州	港上南楼东变	10	400	9
24275	邳州	港上南楼孙家变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24276	邳州	PMS_港上南楼小街变	10	400	188
24277	邳州	港上镇十房7#变	10	400	0
24278	邳州	港上机关2#变	10	400	0
24279	邳州	PMS_港上港中村圩后变	10	400	33
24280	邳州	港上机关1#变	10	630	243
24281	邳州	港上北荆邑南变	10	400	9
24282	邳州	PMS_港上北荆邑北变	10	400	77
24283	邳州	PMS_港上港西北变	10	400	0
24284	邳州	PMS_港上前湖南1#变	10	400	64
24285	邳州	PMS_港上前湖北变	10	400	65
24286	邳州	港上前湖北3#变	10	200	88
24287	邳州	港上后湖西变1#	10	400	127
24288	邳州	PMS_港上曹楼南变	10	400	108
24289	邳州	PMS_港上曹楼北变	10	400	202
24290	邳州	港上齐村东1#变	10	400	89
24291	邳州	PMS_港上齐村南2#变	10	400	87
24292	邳州	PMS_港上齐村北3#变	10	400	141
24293	邳州	PMS_港上北东北变	10	400	97
24294	邳州	PMS_港上北西南变	10	400	124
24295	邳州	PMS_港上北西北变	10	400	204
24296	邳州	PMS_港上北西西变	10	400	267
24297	邳州	PMS_港上港东东变	10	400	17
24298	邳州	PMS_港上王李村李庄变	10	400	142
24299	邳州	PMS_港上王李村王庄变	10	400	165
24300	邳州	港上半庄北变	10	630	88
24301	邳州	港上半庄南变	10	630	110
24302	邳州	港上港东西变	10	400	43
24303	邳州	PMS_港上高庄变	10	400	183
24304	邳州	港上西式街台变	10	400	0
24305	邳州	港上港中村建材市场变	10	630	320
24306	邳州	港上港中村农资街变	10	630	169
24307	邳州	港上机关3#变	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24308	邳州	PMS_港上北东南变	10	400	19
24309	邳州	PMS_港上后湖东变2#	10	400	0
24310	邳州	PMS_港上南楼西变	10	400	51
24311	邳州	港合路变	10	400	320
24312	邳州	PMS_港上机关6#变	10	400	60
24313	邳州	PMS_港上港中苏鲁商贸城变	10	400	103
24314	邳州	PMS_港上高庄派出所变	10	400	208
24315	邳州	PMS_港上北西东变	10	400	60
24316	邳州	PMS_港上半庄2#变	10	400	184
24317	邳州	PMS_港上石房村8#变	10	400	139
24318	邳州	PMS_港上石房3#变	10	400	257
24319	邳州	PMS_港上北西10号变	10	400	215
24320	邳州	PMS_港上豆场5#台变	10	400	17
24321	城东	PMS_金山福地二期4配电室1变压器	10	500	177
24322	城东	PMS_金山福地二期4配电室2变压器	10	500	213
24323	城东	PMS_金山福地二期2配电室1变压器	10	630	139
24324	城东	PMS_金山福地二期2配电室2变压器	10	630	133
24325	城东	PMS_金山福地二期1配电室1变压器	10	630	237
24326	城东	PMS_金山福地二期1配电室2变压器	10	630	273
24327	城东	PMS_金山福地二期3配电室1变压器	10	500	125
24328	城东	PMS_金山福地二期3配电室2变压器	10	630	343
24329	城东	PMS_金山福地二期5配电室1变压器	10	500	158
24330	城东	PMS_金山福地二期5配电室2变压器	10	400	104
24331	城东	PMS_金山福地二期7配电室1变压器	10	500	90
24332	城东	PMS_金山福地二期7配电室2变压器	10	400	103
24333	城东	PMS_世茂新城西区1配电室1变压器	10	800	343
24334	城东	PMS_世茂新城西区1配电室3变压器	10	800	418
24335	城东	PMS_世茂新城西区2配电室1变压器	10	800	293
24336	城东	PMS_世茂新城西区2配电室3变压器	10	800	439
24337	城东	世茂新城西区1配电室2变压器	10	800	289
24338	城东	PMS_世茂新城西区1配电室4变压器	10	800	416
24339	城东	PMS_世茂新城西区2配电室2变压器	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24340	城东	PMS_世茂新城西区2配电室4变压器	10	800	430
24341	城东	坝河线9—12=1南	10	400	99
24342	城东	PMS_复坝线2—6	10	400	112
24343	城东	PMS_复开二线2	10	400	0
24344	城东	PMS_复青线18副	10	400	149
24345	城东	PMS_古海线二师段5	10	400	129
24346	城东	PMS_奎复线12	10	400	74
24347	城东	PMS_奎农线人新段2南5	10	400	182
24348	城东	PMS_奎农线人新段2南2	10	400	144
24349	城东	PMS_奎农线农莲段2—8	10	400	118
24350	城东	PMS_奎农线农莲段8	10	400	16
24351	城东	PMS_奎狮线郭刘段5—5	10	400	73
24352	城东	PMS_保利鑫城1配电室1变压器	10	800	435
24353	城东	PMS_保利鑫城1配电室2变压器	10	800	490
24354	城东	PMS_保利鑫城1配电室3变压器	10	800	455
24355	城东	PMS_保利鑫城1配电室4变压器	10	800	403
24356	城东	PMS_保利鑫城一期2配电室1变压器	10	800	398
24357	城东	PMS_保利鑫城一期2配电室2变压器	10	800	382
24358	城东	PMS_保利鑫城一期2配电室3变压器	10	800	369
24359	城东	PMS_保利鑫城一期2配电室4变压器	10	800	347
24360	城东	PMS_保利鑫城一期3配电室1变压器	10	800	386
24361	城东	PMS_保利鑫城一期3配电室2变压器	10	800	398
24362	城东	PMS_保利鑫城一期3配电室3变压器	10	800	429
24363	城东	PMS_保利鑫城一期3配电室4变压器	10	800	460
24364	城东	PMS_黄山垅III期1箱变变压器	10	630	21
24365	城东	PMS_工程兵学院1箱变变压器	10	630	273
24366	城东	PMS_黄山金狮箱变变压器	10	630	199
24367	城东	PMS_工程兵学院2箱变变压器	10	630	336
24368	城东	PMS_狮南小区2箱变变压器	10	630	330
24369	城东	PMS_工程兵学院3箱变变压器	10	630	266
24370	城东	PMS_民怡园10箱变变压器	10	630	132
24371	城东	PMS_工程兵学院4箱变变压器	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24372	城东	PMS_金贝山庄1箱变变压器	10	630	318
24373	城东	PMS_富丽华箱变变压器	10	630	301
24374	城东	PMS_科学会堂箱变变压器	10	630	141
24375	城东	PMS_工程兵学院5箱变变压器	10	630	182
24376	城东	石铜线30—1	10	250	71
24377	城东	PMS_润金城一期1配电室1变压器	10	630	305
24378	城东	PMS_润金城一期1配电室2变压器	10	630	302
24379	城东	PMS_润金城一期1配电室3变压器	10	630	165
24380	城东	PMS_润金城一期1配电室4变压器	10	630	265
24381	城东	PMS_润金城一期2配电室1变压器	10	630	345
24382	城东	PMS_润金城一期2配电室2变压器	10	630	356
24383	城东	PMS_润金城一期2配电室3变压器	10	630	389
24384	城东	PMS_润金城一期2配电室4变压器	10	630	379
24385	城东	PMS_润金城一期3配电室1变压器	10	800	450
24386	城东	PMS_润金城一期3配电室2变压器	10	800	431
24387	城东	PMS_润金城一期3配电室3变压器	10	800	447
24388	城东	PMS_润金城一期3配电室4变压器	10	800	443
24389	城东	PMS_尚景园2配电室1变压器	10	800	446
24390	城东	PMS_尚景园2配电室2变压器	10	800	462
24391	城东	PMS_尚景园2配电室4变压器	10	800	366
24392	城东	PMS_尚景园1配电室1变压器	10	800	475
24393	城东	PMS_尚景园1配电室2变压器	10	800	527
24394	城东	PMS_尚景园1配电室4变压器	10	800	378
24395	城东	PMS_尚景园4配电室1变压器	10	630	399
24396	城东	PMS_尚景园4配电室2变压器	10	630	393
24397	城东	PMS_尚景园组合配电站1变压器	10	800	439
24398	城东	PMS_尚景园组合配电站2变压器	10	800	473
24399	城东	PMS_尚景园5箱变变压器	10	400	232
24400	城东	PMS_雍景新城4配电室1变压器	10	500	229
24401	城东	PMS_雍景新城4配电室2变压器	10	500	178
24402	城东	PMS_雍景新城4配电室3变压器	10	500	215
24403	城东	PMS_雍景新城4配电室4变压器	10	500	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24404	城东	PMS_雍景新城5配电室1变压器	10	315	34
24405	城东	PMS_雍景新城5配电室2变压器	10	315	95
24406	城东	PMS_云龙医院箱变变压器	10	630	310
24407	城东	PMS_雍景新城7配电室1变压器	10	630	304
24408	城东	PMS_雍景新城7配电室2变压器	10	630	305
24409	城东	PMS_雍景新城7配电室3变压器	10	630	325
24410	城东	PMS_雍景新城6配电室1变压器	10	630	263
24411	城东	PMS_雍景新城6配电室2变压器	10	630	274
24412	城东	PMS_雍景新城6配电室3变压器	10	630	289
24413	城东	PMS_绿地商务城翠庭小区3配电室1变压器	10	800	262
24414	城东	PMS_绿地商务城翠庭小区3配电室2变压器	10	800	284
24415	城东	PMS_绿地商务城翠庭小区3配电室3变压器	10	800	451
24416	城东	PMS_绿地商务城翠庭小区3配电室4变压器	10	800	593
24417	城东	PMS_万达广场1配电室1变压器	10	800	422
24418	城东	PMS_万达广场1配电室2变压器	10	800	372
24419	城东	PMS_万达广场1配电室4变压器	10	800	137
24420	城东	PMS_万达广场2配电室2变压器	10	800	188
24421	城东	PMS_万达广场2配电室3变压器	10	800	415
24422	城东	PMS_万达广场2配电室4变压器	10	800	341
24423	城东	PMS_万达广场3配电室1变压器	10	800	400
24424	城东	PMS_万达广场3配电室2变压器	10	800	311
24425	城东	PMS_万达广场3配电室3变压器	10	800	505
24426	城东	PMS_万达广场3配电室4变压器	10	800	491
24427	城东	PMS_万达广场2配电室1变压器	10	800	469
24428	城东	PMS_九七医院组合配电站1变压器	10	1000	596
24429	城东	PMS_九七医院组合配电站2变压器	10	1000	608
24430	城东	PMS_复建一线12—4西1	10	400	212
24431	城东	PMS_正德君城组合配电站2变压器	10	800	431
24432	城东	PMS_香溪左岸5配电室1变压器	10	630	332
24433	城东	PMS_香溪左岸5配电室2变压器	10	630	319
24434	城东	香溪左岸5配电室3变压器	10	630	146
24435	城东	PMS_香溪左岸6配电室1变压器	10	630	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24436	城东	PMS_香溪左岸6配电室2变压器	10	630	350
24437	城东	PMS_香溪左岸6配电室3变压器	10	630	196
24438	城东	PMS_绿地五期4配电室商铺变变压器	10	250	18
24439	城东	PMS_晓市箱变变压器	10	630	327
24440	城东	PMS_帆布厂箱变变压器	10	630	433
24441	城东	PMS_农行箱变变压器	10	630	334
24442	城东	PMS_博物箱变变压器	10	630	252
24443	城东	PMS_民祥园1箱变变压器	10	630	15
24444	城东	PMS_民祥园2箱变变压器	10	630	0
24445	城东	PMS_民祥园4箱变变压器	10	630	218
24446	城东	民富园10箱变变压器	10	630	101
24447	城东	PMS_民富园11箱变变压器	10	630	0
24448	城东	PMS_民富园12箱变变压器	10	630	0
24449	城东	PMS_复青线23-3	10	400	0
24450	城东	PMS_复建一线14	10	400	247
24451	城东	PMS_云龙法院箱变变压器	10	630	324
24452	城东	PMS_民富园15箱变变压器	10	630	173
24453	城东	PMS_民富园19箱变变压器	10	630	228
24454	城东	PMS_民富园16箱变变压器	10	630	85
24455	城东	PMS_民富园18箱变变压器	10	630	23
24456	城东	PMS_民富园13箱变变压器	10	630	138
24457	城东	PMS_民富园14箱变变压器	10	630	83
24458	城东	PMS_奎农线农莲段2一9	10	400	225
24459	城东	PMS_奎农线农莲段1	10	400	0
24460	城东	PMS_美的翰城1配电室1变压器	10	800	380
24461	城东	PMS_美的翰城1配电室4变压器	10	800	317
24462	城东	PMS_美的翰城1配电室2变压器	10	800	308
24463	城东	PMS_美的翰城2配电室1变压器	10	800	131
24464	城东	PMS_美的翰城2配电室3变压器	10	800	312
24465	城东	PMS_美的翰城2配电室4变压器	10	800	300
24466	城东	PMS_美的翰城2配电室2变压器	10	800	354
24467	城东	PMS_美的翰城5配电室1变压器	10	800	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24468	城东	PMS_美的翰城5配电室3变压器	10	800	299
24469	城东	PMS_美的翰城5配电室4变压器	10	800	422
24470	城东	PMS_美的翰城5配电室2变压器	10	800	356
24471	城东	PMS_美的翰城1配电室3变压器	10	800	192
24472	城东	PMS_中央公园二期3配电室1变压器	10	800	218
24473	城东	PMS_中央公园二期3配电室2变压器	10	800	256
24474	城东	PMS_中央公园二期1配电室1变压器	10	800	413
24475	城东	PMS_中央公园二期2配电室1变压器	10	800	386
24476	城东	PMS_中央公园二期2配电室3变压器	10	800	448
24477	城东	PMS_中央公园二期1配电室2变压器	10	800	403
24478	城东	PMS_中央公园二期1配电室4变压器	10	800	348
24479	城东	PMS_中央公园二期2配电室2变压器	10	800	528
24480	城东	PMS_中央公园二期2配电室4变压器	10	800	265
24481	城东	PMS_提香湾3配电室1变压器	10	800	351
24482	城东	PMS_提香湾3配电室2变压器	10	800	369
24483	城东	PMS_提香湾3配电室3变压器	10	800	394
24484	城东	PMS_提香湾3配电室4变压器	10	800	419
24485	城东	坝骆线36—9=2东1	10	400	6
24486	城东	PMS_奎农线农莲段10	10	400	89
24487	城东	PMS_民怡园7箱变变压器	10	630	146
24488	城东	PMS_黄山垅II期6美变变压器	10	630	205
24489	城东	PMS_民怡园1箱变变压器	10	630	71
24490	城东	PMS_民怡园2箱变变压器	10	630	107
24491	城东	PMS_复青线15	10	400	0
24492	城东	PMS_复南线少年段4—4	10	400	192
24493	城东	PMS_紫金东郡5组合配电站1变压器	10	800	339
24494	城东	PMS_紫金东郡5组合配电站2变压器	10	800	450
24495	城东	PMS_紫金东郡6配电室1变压器	10	630	346
24496	城东	PMS_紫金东郡6配电室2变压器	10	630	291
24497	城东	PMS_紫金东郡6配电室3变压器	10	630	297
24498	城东	PMS_紫金东郡6配电室4变压器	10	630	301
24499	城东	PMS_紫金东郡7配电室1变压器	10	630	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24500	城东	PMS_紫金东郡7配电室2变压器	10	630	369
24501	城东	PMS_紫金东郡7配电室3变压器	10	630	272
24502	城东	PMS_紫金东郡7配电室4变压器	10	630	228
24503	城东	PMS_紫金东郡8配电室1变压器	10	800	410
24504	城东	PMS_紫金东郡8配电室2变压器	10	800	455
24505	城东	PMS_紫金东郡8配电室3变压器	10	800	360
24506	城东	PMS_紫金东郡8配电室4变压器	10	800	344
24507	城东	民怡园美变变压器	10	630	0
24508	城东	PMS_复建一线12—12	10	400	76
24509	城东	PMS_复建一线12—7	10	400	195
24510	城东	贺铜线32—10=2≡1	10	400	149
24511	城东	PMS_复南线少年段4—1	10	400	132
24512	城东	PMS_奎农线农莲段12	10	400	179
24513	城东	PMS_东城丽景1配电室2变压器	10	800	221
24514	城东	PMS_东城丽景1配电室3变压器	10	800	455
24515	城东	PMS_东城丽景1配电室4变压器	10	800	549
24516	城东	PMS_东城丽景2配电室2变压器	10	800	245
24517	城东	PMS_东城丽景2配电室4变压器	10	800	498
24518	城东	PMS_国信上城学府1配电室1变压器	10	800	356
24519	城东	国信上城学府1配电室2变压器	10	800	396
24520	城东	PMS_国信上城学府1配电室3变压器	10	800	93
24521	城东	PMS_国信上城学府3配电室1变压器	10	800	395
24522	城东	国信上城学府3配电室2变压器	10	800	375
24523	城东	PMS_国信上城学府3配电室3变压器	10	800	490
24524	城东	国信上城学府3配电室4变压器	10	800	451
24525	城东	PMS_黄山垅III期2-1箱变变压器	10	630	100
24526	城东	PMS_尚仕名邸组合配电站2变压器	10	800	113
24527	城东	PMS_美的翰城3配电室1变压器	10	800	416
24528	城东	PMS_美的翰城3配电室3变压器	10	800	267
24529	城东	PMS_美的翰城3配电室4变压器	10	800	350
24530	城东	PMS_美的翰城3配电室2变压器	10	800	374
24531	城东	PMS_美的翰城4配电室1变压器	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24532	城东	PMS_美的翰城4配电室3变压器	10	800	280
24533	城东	美的翰城4配电室4变压器	10	800	341
24534	城东	PMS_美的翰城4配电室2变压器	10	800	393
24535	城东	保利鑫城5组合配电站1变压器	10	800	370
24536	城东	PMS_保利鑫城5组合配电站2变压器	10	800	488
24537	城东	保利鑫城二期6配电室3变压器	10	800	486
24538	城东	保利鑫城二期6配电室1变压器	10	800	425
24539	城东	PMS_保利鑫城二期6配电室2变压器	10	800	543
24540	城东	PMS_保利鑫城二期6配电室4变压器	10	800	467
24541	城东	PMS_云龙华府1配电室1变压器	10	800	400
24542	城东	PMS_云龙华府1配电室3变压器	10	800	305
24543	城东	PMS_云龙华府1配电室4变压器	10	800	418
24544	城东	PMS_云龙华府1配电室2变压器	10	800	343
24545	城东	PMS_云龙华府2配电室1变压器	10	800	453
24546	城东	PMS_云龙华府2配电室3变压器	10	800	249
24547	城东	PMS_云龙华府2配电室4变压器	10	800	394
24548	城东	PMS_云龙华府2配电室2变压器	10	800	355
24549	城东	PMS_燎原小区2箱变变压器	10	630	216
24550	城东	PMS_书香苑一期1配电室1变压器	10	800	474
24551	城东	PMS_书香苑一期1配电室3变压器	10	800	333
24552	城东	PMS_书香苑一期2配电室1变压器	10	800	379
24553	城东	PMS_书香苑一期2配电室3变压器	10	800	348
24554	城东	PMS_书香苑一期3配电室1变压器	10	630	334
24555	城东	PMS_书香苑一期1配电室2变压器	10	800	396
24556	城东	PMS_书香苑一期1配电室4变压器	10	800	484
24557	城东	PMS_书香苑一期2配电室2变压器	10	800	305
24558	城东	PMS_书香苑一期2配电室4变压器	10	800	477
24559	城东	PMS_书香苑一期3配电室2变压器	10	630	342
24560	城东	PMS_奎狮线24—14	10	400	17
24561	城东	PMS_奎农线农莲段2—7=2	10	400	155
24562	城东	坝环线22—5	10	400	44
24563	城东	PMS_党校美变变压器	10	630	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24564	城东	PMS_花青线23—9=3南	10	400	126
24565	城东	PMS_御墅湾配电室1变压器	10	630	441
24566	城东	PMS_御墅湾配电室2变压器	10	630	406
24567	城东	PMS_御墅湾1箱变变压器	10	500	257
24568	城东	石军线51—3=1南	10	400	168
24569	城东	PMS_奎农线人新段2南2东1	10	400	0
24570	城东	绿丰29—2	10	400	221
24571	城东	PMS_奎狮线郭刘段5—2	10	400	157
24572	城东	PMS_奎狮线郭刘段9南	10	400	145
24573	城东	PMS_食品城商住楼1箱变变压器	10	630	338
24574	城东	PMS_食品城商住楼2箱变变压器	10	630	291
24575	城东	PMS_食品城商住楼3箱变变压器	10	630	329
24576	城东	PMS_四行2美变变压器	10	630	435
24577	邳州	PMS_港上北荆邑4#变南头	10	400	112
24578	邳州	PMS_港上高庄3#变	10	400	86
24579	邳州	PMS_港上机关8#变	10	400	69
24580	邳州	PMS_港上庄安东变2	10	400	38
24581	邳州	PMS_港上南楼东2#变	10	400	268
24582	邳州	PMS_港上北西西2#变	10	400	42
24583	邳州	PMS_港上北东3#变	10	400	37
24584	邳州	PMS_港上齐村中4#变	10	400	3
24585	邳州	PMS_港上王李村王庄2#变	10	400	219
24586	邳州	PMS_港上王李庄5#变	10	400	217
24587	邳州	PMS_港上半庄6#变	10	400	87
24588	邳州	PMS_港上北东村4号变	10	400	8
24589	邳州	PMS_港上港东村7号变	10	400	88
24590	邳州	PMS_港上港中南3#变	10	400	0
24591	邳州	PMS_港上齐村5#变	10	400	176
24592	邳州	PMS_港上圩后2#变	10	400	106
24593	邳州	PMS_港上齐村6#变	10	400	140
24594	邳州	PMS_港上北东村5#变	10	400	91
24595	邳州	PMS_港上卢庄村3#变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24596	邳州	PMS_港上王庄村2#台变	10	400	195
24597	邳州	PMS_港上豆场村4#变	10	400	269
24598	邳州	PMS_港上西式街2#变	10	400	0
24599	邳州	PMS_港上高庄4#变	10	400	80
24600	邳州	PMS_港上镇半庄8号变	10	400	212
24601	邳州	PMS_港上北东6#台变	10	400	150
24602	邳州	PMS_港上镇北东9号变	10	400	210
24603	邳州	PMS_港上北西南2#台变	10	400	159
24604	邳州	港上前湖东3#台变	10	400	242
24605	邳州	PMS_港上豆场北6#变	10	400	37
24606	邳州	PMS_港上镇范庄3#台变	10	400	258
24607	邳州	PMS_港上冯窑5#台变	10	400	230
24608	邳州	PMS_港上冯窑7#变	10	400	183
24609	邳州	PMS_港上石房村9#变	10	400	191
24610	邳州	PMS_港上石房小冯庄3#变	10	400	228
24611	邳州	PMS_港上冯窑4#台变	10	400	58
24612	邳州	港上冯窑东3#变新增	10	400	115
24613	邳州	PMS_港上冯庄3#变	10	400	248
24614	邳州	PMS_港上郭家2#台变	10	400	0
24615	邳州	PMS_港上展庄3#变	10	400	256
24616	邳州	PMS_港上展庄2#变	10	400	144
24617	邳州	PMS_港上王李庄李庄7#变	10	400	242
24618	邳州	港上镇港西公园东门变	10	400	104
24619	邳州	PMS_港上北荆邑3#台变	10	400	111
24620	邳州	PMS_港上北荆邑5#变新增	10	400	0
24621	邳州	PMS_港上机关7#台变	10	400	0
24622	邳州	PMS_港上大范村5#变	10	400	60
24623	邳州	PMS_港上冯窑6#变	10	400	266
24624	邳州	PMS_港上大范村6#变	10	400	274
24625	邳州	PMS_港上南荆邑6#变	10	400	188
24626	邳州	PMS_港上半庄7#配变	10	400	70
24627	邳州	港上前湖17#变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24628	邳州	前湖北变18#配变新增	10	400	181
24629	邳州	港上镇前湖13#台变	10	400	183
24630	邳州	PMS 港上北西村北12#配变新增	10	400	135
24631	邳州	港上北西村南13#配变新增	10	400	174
24632	邳州	PMS 港上北西村14#配变	10	400	184
24633	邳州	PMS 港上镇北西15号变	10	400	0
24634	邳州	PMS 港上曹楼村11#台变	10	400	50
24635	邳州	PMS 港上曹楼村12#台变	10	400	198
24636	邳州	PMS 港上后湖村11#台变	10	400	211
24637	邳州	港上后湖村东12#配变新增	10	200	38
24638	邳州	后湖村西15#配变新增	10	200	33
24639	邳州	港上后湖村东16#台变	10	400	131
24640	邳州	PMS 港上齐村12#台变	10	400	264
24641	邳州	PMS 港上齐村8号变	10	400	212
24642	邳州	港上前湖11#配变新增	10	400	200
24643	邳州	港上前湖12#配变	10	400	5
24644	邳州	PMS 港上镇前湖10号变	10	400	138
24645	邳州	PMS 港上镇前湖9#变	10	400	130
24646	邳州	PMS 港上王李村11#台变	10	400	239
24647	邳州	PMS 港上镇王李庄13#变	10	400	242
24648	邳州	王李村王庄11#配变新增	10	400	111
24649	邳州	港上王李村李庄8#变	10	400	228
24650	邳州	PMS 港上镇港东11号变	10	400	200
24651	邳州	PMS 港上港东村东12#台变	10	400	140
24652	邳州	港上港西村北3#配变	10	400	290
24653	邳州	港上镇前湖14#台变	10	400	233
24654	邳州	港上王李庄12#台变	10	400	181
24655	邳州	港上半庄11#变	10	400	246
24656	邳州	PMS 港上港东村11#台变	10	400	0
24657	邳州	PMS 港上镇北东8#变	10	400	77
24658	邳州	PMS 港上曹庄2#配变	10	400	247
24659	邳州	港上王李王庄7#变	10	400	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24660	邳州	PMS_港上镇王李村草莓地6#变	10	400	168
24661	邳州	港上镇王庄3#变	10	400	141
24662	邳州	大范后庄2#配变	10	630	97
24663	邳州	PMS_港上镇大范13#变	10	400	200
24664	邳州	港上镇大范12#台变	10	400	261
24665	邳州	PMS_港上豆场西变	10	400	92
24666	邳州	PMS_港上镇豆场村8#公变	10	400	64
24667	邳州	PMS_港上冯庄4#台变	10	400	154
24668	邳州	PMS_港上冯庄村5号台变	10	400	198
24669	邳州	黄庄2#变	10	400	234
24670	邳州	PMS_港上南楼3#台变	10	400	160
24671	邳州	PMS_港上镇南楼孙家2号变	10	400	161
24672	邳州	PMS_港上镇南楼8#变	10	400	233
24673	邳州	PMS_港上镇十房村12号变	10	400	108
24674	邳州	PMS_港上十房小范2#变	10	400	103
24675	邳州	PMS_港上石家1#配变	10	400	59
24676	邳州	PMS_港上袁庄2#台变	10	400	159
24677	邳州	展庄西变	10	400	142
24678	邳州	PMS_港上庄安4#台变	10	400	84
24679	邳州	PMS_港上庄安6#变	10	400	0
24680	邳州	PMS_港上庄安7号台变	10	400	58
24681	邳州	PMS_港上镇庄安8号变	10	400	31
24682	邳州	PMS_港上镇半庄村苗木市场2号变	10	400	258
24683	邳州	港东线半庄15#变	10	400	6
24684	邳州	PMS_港上镇北西16号变	10	400	104
24685	邳州	港北线北西17#变	10	200	151
24686	邳州	PMS_港上镇曹庄村3号台变	10	400	265
24687	邳州	PMS_港上镇冯窑10#变	10	400	199
24688	邳州	PMS_港上镇冯窑村9#变	10	400	151
24689	邳州	PMS_港上镇港西9号变	10	400	261
24690	邳州	PMS_港上镇卢庄小学公变	10	400	241
24691	邳州	PMS_港上机关9#变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24692	邳州	PMS_港上镇王庄4#变	10	400	202
24693	邳州	港东线港东14#变	10	400	253
24694	邳州	港东线港东15#变	10	400	46
24695	邳州	港东线大范6#变新增	10	400	300
24696	邳州	PMS_港上镇大范村7#台变	10	400	222
24697	邳州	PMS_港上镇大范沙洼10号变	10	400	57
24698	邳州	PMS_港上镇大范村9#变	10	400	228
24699	邳州	PMS_港上镇大范8#台变	10	400	66
24700	邳州	PMS_港上镇大范11变	10	400	232
24701	邳州	港东线大范正大变	10	400	296
24702	邳州	港东线豆场拐头变	10	250	112
24703	邳州	PMS_港上镇冯窑8号变	10	400	181
24704	邳州	PMS_港上镇冯庄村西变	10	400	69
24705	邳州	PMS_港上镇豆场拐头2#变	10	400	289
24706	邳州	PMS_港上镇南荆邑北2号变	10	400	4
24707	邳州	PMS_港上镇南荆邑村部南变	10	400	201
24708	邳州	PMS_港上镇石房小冯庄1#变	10	400	49
24709	邳州	PMS_港上镇大范14#变	10	400	281
24710	邳州	港上镇北东7号变	10	200	123
24711	邳州	港上镇港中4#变	10	400	44
24712	邳州	PMS_港上机关10#变	10	400	68
24713	邳州	PMS_港上镇高庄5#台变	10	400	0
24714	邳州	港上镇高庄2#变	10	400	185
24715	邳州	PMS_港上镇港西公园东门广场变	10	400	121
24716	邳州	港上镇港中南4#变	10	200	103
24717	邳州	PMS_港上港中村2号变	10	400	108
24718	邳州	PMS_港上镇港西村部3#变	10	400	214
24719	邳州	PMS_港上镇港西村部2#变	10	400	71
24720	邳州	PMS_港上镇港西公园南门变	10	400	207
24721	邳州	PMS_港上镇展庄村4#台变	10	400	225
24722	邳州	PMS_港上镇范庄2#台变	10	400	140
24723	邳州	港上镇郭家3#台变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24724	邳州	港南线石家南变2#变新建工程	10	400	92
24725	邳州	PMS_港上镇石房货场13号变	10	400	61
24726	邳州	港上机关8号新增配变	10	400	265
24727	邳州	大范13号配变新建工程	10	400	259
24728	邳州	大范14号配变新增	10	400	189
24729	邳州	南荆邑西南2#变	10	400	132
24730	邳州	PMS_南荆邑中2#变	10	400	134
24731	邳州	PMS_北荆邑7#变	10	400	120
24732	邳州	公园1箱变变压器	10	400	254
24733	邳州	PMS_北荆邑9#变	10	400	79
24734	邳州	PMS_北荆邑8#变	10	400	6
24735	邳州	港南线石家东2#变	10	400	193
24736	邳州	PMS_碧福园小区1#变	10	400	199
24737	邳州	港上豆场10#变	10	400	73
24738	邳州	港上前湖草莓地2#变	10	400	179
24739	邳州	港上南荆邑学校门口12#变	10	400	122
24740	邳州	港上曹楼村南2号变	10	400	231
24741	邳州	港上石房13#台变	10	400	199
24742	邳州	港上南楼13#变	10	400	150
24743	邳州	港上豆场村9#变	10	400	304
24744	邳州	港上港中北2#变	10	400	210
24745	邳州	港上豆场村10#变	10	400	299
24746	邳州	港上港东村南4#变	10	400	128
24747	邳州	港上大范后张3#变	10	400	279
24748	邳州	港上西市街3#变	10	400	112
24749	邳州	港合线南荆邑11#变	10	400	283
24750	邳州	港上郭家教堂西变	10	400	182
24751	邳州	港上石房货场北头变	10	400	215
24752	邳州	北东学校东变	10	400	208
24753	邳州	PMS_港上石房东变	10	400	62
24754	邳州	PMS_港上石房东2#变	10	400	264
24755	邳州	PMS_港上港西村桥头变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24756	邳州	PMS_炮车后埝洼6#变	10	315	28
24757	邳州	PMS_炮车陆营3#变	10	400	136
24758	邳州	PMS_炮车龙池庄三变	10	400	51
24759	邳州	PMS_炮车埝洼村5#变	10	400	80
24760	邳州	炮车东大街粮管所变	10	630	227
24761	邳州	炮车后沙胡庄变	10	400	105
24762	邳州	PMS_炮车老政府公变	10	400	58
24763	邳州	炮车埝头电站专用变	10	630	294
24764	邳州	PMS_炮车开发区小区1#变	10	400	189
24765	邳州	PMS_炮车开发区小区2#变	10	400	150
24766	邳州	PMS_炮车开发区小区3#变	10	200	61
24767	邳州	炮车果园东台变	10	400	256
24768	邳州	PMS_炮车桃园杨庄变	10	400	174
24769	邳州	炮车桃园总表变	10	400	126
24770	邳州	PMS_炮车桃园汤庄变	10	630	123
24771	邳州	炮车桃园村教堂变	10	400	196
24772	邳州	PMS_炮车圩北村部台片	10	400	123
24773	邳州	PMS_炮车圩北小十队台片	10	400	201
24774	邳州	PMS_炮车陆营沙河变	10	200	49
24775	邳州	炮车王场东变	10	400	143
24776	邳州	炮车天齐巩口变	10	400	204
24777	邳州	炮车范庄中台2#变	10	400	94
24778	邳州	PMS_炮车范庄南台1#变	10	315	135
24779	邳州	PMS_炮车陆营沙塘站	10	200	105
24780	邳州	炮车后沙沟黄庄5#变	10	630	405
24781	邳州	炮车果园薛圈	10	630	178
24782	邳州	炮车蒋庄新村变	10	630	410
24783	邳州	炮车龙池大街3#变	10	400	44
24784	邳州	炮车龙池郭庄变	10	400	217
24785	邳州	炮车张圈西台1#变	10	400	75
24786	邳州	PMS_炮车郑圈1#变	10	250	0
24787	邳州	PMS_炮车果园北台	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24788	邳州	炮车果园中台	10	630	173
24789	邳州	PMS_炮车张圈东台2#变	10	315	141
24790	邳州	炮车蒋庄西站	10	400	73
24791	邳州	PMS_炮车四支渠公变	10	400	60
24792	邳州	PMS_炮车蒋庄前徐4#变	10	200	71
24793	邳州	PMS_炮车大街2#变	10	630	200
24794	邳州	炮车大街1#台片	10	630	302
24795	邳州	炮车西大街变	10	400	9
24796	邳州	炮车东大街变	10	630	220
24797	邳州	PMS_炮车圩北村五队3#变	10	400	96
24798	邳州	PMS_炮车圩北二队变	10	400	148
24799	邳州	炮车桃园北一二队	10	630	322
24800	邳州	PMS_炮车蒋庄变	10	400	142
24801	邳州	PMS_炮车蒋庄1#变	10	400	57
24802	邳州	PMS_炮车蒋庄周营3#变	10	200	51
24803	邳州	PMS_炮车三先路公变	10	100	44
24804	邳州	PMS_炮车教育新村1#变	10	400	151
24805	邳州	PMS_炮车新街3#变（大桥北）	10	400	209
24806	邳州	炮车新街2#变	10	400	216
24807	邳州	炮车墩集花苑1号变压器	10	800	424
24808	邳州	PMS_炮车宋圩茶棚	10	400	118
24809	邳州	炮车宋圩新百变	10	400	75
24810	邳州	炮车刘口陈庄1#变	10	200	85
24811	邳州	PMS_炮车张海王庄变	10	400	186
24812	邳州	PMS_炮车张海周埝2#变	10	400	181
24813	邳州	PMS_炮车张海村部变	10	250	65
24814	邳州	炮车张海李庄变	10	400	152
24815	邳州	PMS_炮车刘口一组变	10	400	165
24816	邳州	炮车刘口代楼变	10	400	91
24817	邳州	PMS_炮车天齐李埝变	10	315	115
24818	邳州	PMS_炮车范庄北台3#变	10	400	225
24819	邳州	PMS_炮车工业园路灯5#单相变	10	80	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24820	邳州	PMS_炮车黄安孙庄变	10	200	141
24821	邳州	PMS_炮车黄安新变1#变	10	200	140
24822	邳州	PMS_炮车墩集村部变	10	200	160
24823	邳州	PMS_炮车工业园路灯4#单相变	10	80	19
24824	邳州	炮车张海仲庄南台变	10	400	174
24825	邳州	PMS_炮车鑫惠小区高层变	10	800	298
24826	邳州	PMS_炮车鑫惠小区10#变	10	630	255
24827	邳州	PMS_炮车鑫惠小区12#变	10	630	172
24828	邳州	PMS_炮车鑫惠小区14#	10	800	329
24829	邳州	PMS_炮车鑫惠小区1#变	10	630	253
24830	邳州	PMS_炮车鑫惠小区2#变	10	630	332
24831	邳州	PMS_炮车鑫惠小区3#变	10	630	312
24832	邳州	PMS_炮车鑫惠小区4#变	10	630	225
24833	城东	PMS_维维商住楼2箱变变压器	10	630	345
24834	城东	PMS_和平公寓箱变变压器	10	630	391
24835	城东	PMS_中川梅园2美变变压器	10	630	291
24836	城东	PMS_黄山云龙拆迁2箱变变压器	10	630	19
24837	城东	PMS_公园小区美变变压器	10	630	323
24838	城东	PMS_四行1箱变变压器	10	630	41
24839	城东	PMS_坝东线9	10	400	80
24840	城东	PMS_坝东线68—1	10	400	221
24841	城东	坝河线16—9	10	400	289
24842	城东	PMS_坝环线9	10	400	275
24843	城东	PMS_奎新二线24—4北	10	400	298
24844	城东	PMS_升郭线1—14=1	10	400	0
24845	城东	PMS_袁桥小区3美变变压器	10	630	281
24846	城东	PMS_复南线少年段3	10	400	140
24847	城东	PMS_原香曼谷1配电室1变压器	10	800	506
24848	城东	PMS_原香曼谷1配电室2变压器	10	800	448
24849	城东	PMS_原香曼谷1配电室3变压器	10	800	549
24850	城东	PMS_原香曼谷1配电室4变压器	10	800	431
24851	城东	PMS_原香曼谷2配电室1变压器	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24852	城东	PMS_原香曼谷2配电室2变压器	10	800	469
24853	城东	PMS_原香曼谷2配电室3变压器	10	800	403
24854	城东	PMS_原香曼谷2配电室4变压器	10	800	368
24855	城东	PMS_原香曼谷3配电室1变压器	10	800	320
24856	城东	PMS_原香曼谷3配电室2变压器	10	800	433
24857	城东	PMS_原香曼谷3配电室3变压器	10	800	584
24858	城东	PMS_原香曼谷3配电室4变压器	10	800	608
24859	城东	PMS_原香曼谷4配电室1变压器	10	800	372
24860	城东	PMS_原香曼谷4配电室2变压器	10	800	501
24861	城东	PMS_原香曼谷4配电室3变压器	10	800	479
24862	城东	PMS_原香曼谷4配电室4变压器	10	800	478
24863	城东	PMS_中锐星尚城1配电室4变压器	10	630	147
24864	城东	PMS_中锐星尚城1配电室2变压器	10	630	62
24865	城东	PMS_中锐星尚城2配电室2变压器	10	630	70
24866	城东	PMS_中锐星尚城2配电室4变压器	10	630	150
24867	城东	PMS_中锐星尚城3配电室4变压器	10	630	60
24868	城东	PMS_黄山垅III期7箱变变压器	10	630	191
24869	城东	PMS_莲花井4美变变压器	10	630	180
24870	城东	PMS_莲花井5美变变压器	10	630	288
24871	城东	PMS_开明市场箱变变压器	10	630	327
24872	城东	PMS_和平上东1配电室1变压器	10	800	282
24873	城东	PMS_和平上东1配电室2变压器	10	800	183
24874	城东	PMS_和平上东1配电室3变压器	10	800	497
24875	城东	PMS_和平上东1配电室4变压器	10	800	570
24876	城东	PMS_和平上东2配电室1变压器	10	800	289
24877	城东	PMS_和平上东2配电室2变压器	10	800	287
24878	城东	PMS_和平上东2配电室3变压器	10	800	442
24879	城东	PMS_和平上东2配电室4变压器	10	800	326
24880	城东	PMS_和平上东3配电室1变压器	10	800	243
24881	城东	和平上东3配电室2变压器	10	800	131
24882	城东	PMS_和平上东3配电室3变压器	10	800	386
24883	城东	PMS_和平上东3配电室4变压器	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24884	城东	PMS_提香湾1配电室4变压器	10	800	345
24885	城东	PMS_提香湾1配电室2变压器	10	800	345
24886	城东	PMS_提香湾1配电室3变压器	10	800	264
24887	城东	PMS_提香湾1配电室1变压器	10	800	324
24888	城东	PMS_复建一线12—8	10	400	142
24889	城东	PMS_复铜线6—3=2	10	400	163
24890	城东	龙湖湾1配电室2变压器	10	800	445
24891	城东	龙湖湾1配电室4变压器	10	800	424
24892	城东	PMS_龙湖湾2配电室2变压器	10	800	373
24893	城东	PMS_龙湖湾2配电室4变压器	10	800	366
24894	城东	PMS_龙湖湾3配电室2变压器	10	800	415
24895	城东	PMS_龙湖湾3配电室4变压器	10	800	467
24896	城东	PMS_香榭兰亭1配电室1变压器	10	800	415
24897	城东	PMS_香榭兰亭1配电室2变压器	10	800	396
24898	城东	PMS_香榭兰亭1配电室3变压器	10	800	407
24899	城东	PMS_香榭兰亭1配电室4变压器	10	800	380
24900	城东	PMS_香榭兰亭2配电室1变压器	10	800	418
24901	城东	PMS_香榭兰亭2配电室2变压器	10	800	420
24902	城东	PMS_香榭兰亭2配电室3变压器	10	800	369
24903	城东	PMS_香榭兰亭2配电室4变压器	10	800	398
24904	城东	PMS_香榭兰亭3配电室1变压器	10	800	375
24905	城东	PMS_香榭兰亭3配电室2变压器	10	800	352
24906	城东	PMS_香榭兰亭3配电室3变压器	10	800	481
24907	城东	PMS_香榭兰亭3配电室4变压器	10	800	466
24908	城东	PMS_香榭兰亭4配电室1变压器	10	800	395
24909	城东	PMS_香榭兰亭4配电室2变压器	10	800	401
24910	城东	PMS_香榭兰亭4配电室3变压器	10	800	376
24911	城东	PMS_香榭兰亭4配电室4变压器	10	800	410
24912	城东	保利鑫城三期2配电室1变压器	10	800	291
24913	城东	保利鑫城三期2配电室2变压器	10	800	370
24914	城东	保利鑫城三期1组合配电站1变压器	10	800	395
24915	城东	保利鑫城三期1组合配电站2变压器	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24916	城东	PMS_绿地泊林公馆一期2配电室1变压器	10	800	318
24917	城东	PMS_绿地泊林公馆一期2配电室2变压器	10	800	395
24918	城东	PMS_绿地泊林公馆一期2配电室3变压器	10	800	431
24919	城东	PMS_绿地泊林公馆一期2配电室4变压器	10	800	492
24920	城东	PMS_绿地泊林公馆一期1配电室2变压器	10	800	313
24921	城东	PMS_绿地泊林公馆一期1配电室3变压器	10	800	332
24922	城东	PMS_绿地泊林公馆一期1配电室4变压器	10	800	369
24923	城东	PMS_绿地泊林公馆一期1配电室1变压器	10	800	313
24924	城东	PMS_维维龙湖湾箱变变压器	10	400	267
24925	城东	PMS_华茂嘉园1组合配电站1变压器	10	800	495
24926	城东	PMS_华茂嘉园1组合配电站2变压器	10	800	473
24927	城东	PMS_华茂嘉园2配电室1变压器	10	630	322
24928	城东	PMS_华茂嘉园2配电室2变压器	10	630	362
24929	城东	PMS_华茂嘉园2配电室3变压器	10	630	392
24930	城东	PMS_华茂嘉园2配电室4变压器	10	630	252
24931	城东	PMS_复建一线12—12西1	10	400	227
24932	城东	PMS_复建一线12—12南	10	400	219
24933	城东	PMS_绿地领海组合配电站2变压器	10	630	138
24934	城东	PMS_绿地领海组合配电站1变压器	10	630	86
24935	城东	PMS_东都华府1变压器	10	800	321
24936	城东	PMS_东都华府2变压器	10	800	339
24937	城东	PMS_东都华府3变压器	10	800	565
24938	城东	PMS_东都华府4变压器	10	800	470
24939	城东	保利新城二期4配电室1变压器	10	800	308
24940	城东	保利新城二期4配电室2变压器	10	800	308
24941	城东	保利新城二期4配电室3变压器	10	800	337
24942	城东	保利新城二期4配电室4变压器	10	800	335
24943	城东	PMS_雍景新城五期1配电室1变压器	10	800	387
24944	城东	PMS_雍景新城五期1配电室2变压器	10	800	450
24945	城东	PMS_雍景新城五期1配电室3变压器	10	800	527
24946	城东	PMS_雍景新城五期1配电室4变压器	10	800	505
24947	城东	PMS_雍景新城五期2配电室1变压器	10	800	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24948	城东	PMS_雍景新城五期2配电室2变压器	10	800	382
24949	城东	PMS_雍景新城五期2配电室3变压器	10	800	313
24950	城东	PMS_雍景新城五期2配电室4变压器	10	800	370
24951	城东	PMS_雍景新城五期3配电室1变压器	10	630	273
24952	城东	PMS_雍景新城五期3配电室2变压器	10	630	295
24953	城东	PMS_雍景新城五期3配电室3变压器	10	630	352
24954	城东	PMS_雍景新城五期3配电室4变压器	10	630	332
24955	城东	PMS_雍景新城五期4配电室1变压器	10	800	373
24956	城东	PMS_雍景新城五期4配电室2变压器	10	800	189
24957	城东	PMS_雍景新城五期4配电室3变压器	10	800	460
24958	城东	PMS_雍景新城五期4配电室4变压器	10	800	489
24959	城东	PMS_德晟君园配电室1变压器	10	630	261
24960	城东	PMS_德晟君园配电室2变压器	10	630	199
24961	城东	PMS_德晟君园配电室3变压器	10	630	427
24962	城东	PMS_德晟君园配电室4变压器	10	630	329
24963	城东	PMS_书香苑二期4配电室1变压器	10	800	125
24964	城东	PMS_书香苑二期4配电室3变压器	10	800	445
24965	城东	PMS_书香苑二期4配电室4变压器	10	800	205
24966	城东	PMS_书香苑二期5配电室1变压器	10	800	424
24967	城东	PMS_书香苑二期5配电室2变压器	10	800	464
24968	城东	PMS_书香苑二期5配电室3变压器	10	800	452
24969	城东	PMS_书香苑二期5配电室4变压器	10	800	486
24970	城东	PMS_书香苑二期6配电室1变压器	10	630	309
24971	城东	PMS_书香苑二期6配电室2变压器	10	630	269
24972	城东	PMS_小韩村二期1配电室1变压器	10	1000	285
24973	城东	PMS_小韩村二期1配电室3变压器	10	1000	280
24974	城东	PMS_小韩村二期2配电室1变压器	10	1000	257
24975	城东	PMS_小韩村二期2配电室3变压器	10	1000	366
24976	城东	PMS_小韩村二期4配电室1变压器	10	1000	304
24977	城东	PMS_小韩村二期3配电室4变压器	10	800	241
24978	城东	PMS_小韩村二期3配电室2变压器	10	800	276
24979	城东	PMS_古建线22—2南	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24980	城东	PMS_户部山美变变压器	10	500	14
24981	城东	坝骆线26—3=3=1	10	400	119
24982	城东	坝骆线36—4=2北	10	400	78
24983	城东	坝骆线36—7=1	10	400	164
24984	城东	PMS_云龙华府3配电室1变压器	10	800	323
24985	城东	PMS_云龙华府3配电室3变压器	10	800	414
24986	城东	云龙华府3配电室4变压器	10	800	361
24987	城东	PMS_云龙华府6配电室2变压器	10	800	361
24988	城东	云龙华府6配电室1变压器	10	800	349
24989	城东	PMS_工程学院小区1配电室1变压器	10	1000	549
24990	城东	PMS_工程学院小区1配电室3变压器	10	1000	500
24991	城东	PMS_工程学院小区2配电室1变压器	10	1000	447
24992	城东	PMS_工程学院小区2配电室3变压器	10	1000	498
24993	城东	PMS_美的翰城6配电室1变压器	10	800	325
24994	城东	PMS_美的翰城6配电室2变压器	10	800	322
24995	城东	PMS_美的翰城6配电室3变压器	10	800	303
24996	城东	PMS_美的翰城6配电室4变压器	10	800	432
24997	城东	PMS_茶庵安置小区5配电室1变压器	10	800	366
24998	城东	PMS_茶庵安置小区5配电室2变压器	10	800	441
24999	城东	PMS_茶庵安置小区6配电室1变压器	10	630	365
25000	城东	PMS_茶庵安置小区6配电室2变压器	10	630	319
25001	城东	PMS_茶庵安置小区7配电室1变压器	10	800	465
25002	城东	PMS_茶庵安置小区7配电室2变压器	10	800	359
25003	城东	PMS_茶庵安置小区8配电室1变压器	10	800	462
25004	城东	PMS_茶庵安置小区8配电室2变压器	10	800	390
25005	城东	PMS_茶庵安置小区9配电室1变压器	10	800	419
25006	城东	PMS_茶庵安置小区9配电室2变压器	10	800	406
25007	城东	PMS_茶庵安置小区4配电室2变压器	10	630	191
25008	城东	PMS_茶庵安置小区1配电室2变压器	10	800	244
25009	城东	PMS_茶庵安置小区2配电室2变压器	10	800	190
25010	城东	PMS_茶庵安置小区3配电室2变压器	10	630	119
25011	城东	PMS_复广线16—4=3	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25012	城东	PMS_铁路三宿舍3美变变压器	10	630	365
25013	城东	PMS_铁路三宿舍4美变变压器	10	630	347
25014	城东	PMS_铁路三宿舍5美变变压器	10	630	306
25015	城东	PMS_铁路三宿舍6美变变压器	10	630	374
25016	城东	PMS_铁路三宿舍7美变变压器	10	630	329
25017	城东	PMS_铁路三宿舍8美变变压器	10	630	375
25018	城东	PMS_铁路三宿舍9美变变压器	10	630	310
25019	城东	PMS_铁路三宿舍1美变变压器	10	630	373
25020	城东	PMS_铁路三宿舍2美变变压器	10	400	184
25021	城东	PMS_铁路三宿舍3配电室1变压器	10	800	469
25022	城东	PMS_铁路三宿舍3配电室2变压器	10	800	469
25023	城东	PMS_铁路三宿舍1配电室1变压器	10	630	322
25024	城东	PMS_铁路三宿舍1配电室2变压器	10	630	292
25025	城东	PMS_铁路三宿舍2配电室变压器	10	800	372
25026	城东	PMS_奎农线农莲段2一10东	10	400	66
25027	城东	PMS_奎新二线25西1	10	400	176
25028	城东	PMS_碧桂园1配电室1变压器	10	630	331
25029	城东	PMS_碧桂园1配电室2变压器	10	630	204
25030	城东	PMS_碧桂园1配电室3变压器	10	630	328
25031	城东	PMS_碧桂园1配电室4变压器	10	630	392
25032	城东	PMS_碧桂园2配电室1变压器	10	800	456
25033	城东	PMS_碧桂园2配电室2变压器	10	800	435
25034	城东	PMS_碧桂园2配电室3变压器	10	800	280
25035	城东	PMS_碧桂园2配电室4变压器	10	800	490
25036	城东	PMS_碧桂园3配电室1变压器	10	800	406
25037	城东	PMS_碧桂园3配电室2变压器	10	800	378
25038	城东	PMS_碧桂园3配电室3变压器	10	800	362
25039	城东	PMS_碧桂园3配电室4变压器	10	800	367
25040	城东	PMS_碧桂园4配电室2变压器	10	630	340
25041	城东	碧桂园4配电室1变压器	10	630	115
25042	城东	PMS_铁货街1美变变压器	10	630	350
25043	城东	PMS_铁货街2美变变压器	10	630	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25044	城东	PMS_奥邻花园1配电室1变压器	10	800	398
25045	城东	PMS_奥邻花园1配电室2变压器	10	800	442
25046	城东	PMS_奥邻花园2配电室1变压器	10	800	392
25047	城东	PMS_奥邻花园2配电室2变压器	10	800	468
25048	城东	PMS_奥邻花园3配电室1变压器	10	630	0
25049	城东	PMS_古槐园5美变变压器	10	630	216
25050	城东	PMS_黄山垅一期5箱变变压器	10	630	366
25051	城东	PMS_狮南小区4美变变压器	10	630	184
25052	城东	PMS_奥邻花园2配电室3变压器	10	800	472
25053	城东	PMS_奥邻花园2配电室4变压器	10	800	512
25054	城东	PMS_奥邻花园3配电室3变压器	10	630	317
25055	城东	PMS_奥邻花园3配电室4变压器	10	630	365
25056	城东	PMS_黄山云龙小区3美变变压器	10	630	185
25057	城东	PMS_民富园20美变变压器	10	630	116
25058	城东	PMS_黄山垅II期7美变变压器	10	630	229
25059	城东	PMS_黄山垅II期8美变变压器	10	630	230
25060	城东	PMS_润金城二期4配电室1变压器	10	630	323
25061	城东	PMS_润金城二期4配电室2变压器	10	630	334
25062	城东	PMS_润金城二期4配电室3变压器	10	630	302
25063	城东	PMS_润金城二期4配电室4变压器	10	630	307
25064	城东	PMS_润金城二期5配电室1变压器	10	630	356
25065	城东	PMS_润金城二期5配电室2变压器	10	630	389
25066	城东	PMS_润金城二期5配电室3变压器	10	630	320
25067	城东	PMS_润金城二期6配电室1变压器	10	630	305
25068	城东	PMS_润金城二期6配电室2变压器	10	630	156
25069	城东	PMS_润金城二期6配电室3变压器	10	630	256
25070	城东	PMS_润金城二期6配电室4变压器	10	630	347
25071	城东	PMS_润金城二期7配电室1变压器	10	630	382
25072	城东	PMS_润金城二期7配电室2变压器	10	630	313
25073	城东	PMS_润金城二期7配电室3变压器	10	630	232
25074	城东	PMS_润金城二期7配电室4变压器	10	630	373
25075	城东	PMS_润金城二期5配电室4变压器	10	630	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25076	城东	PMS_复广线16—2	10	400	128
25077	城东	PMS_中锐星尚城3配电室2变压器	10	630	86
25078	城东	PMS_狮南3箱变变压器	10	630	201
25079	城东	PMS_月桥花院1配电室1变压器	10	800	281
25080	城东	PMS_月桥花院1配电室2变压器	10	800	381
25081	城东	PMS_月桥花院1配电室3变压器	10	800	448
25082	城东	PMS_月桥花院1配电室4变压器	10	800	462
25083	城东	PMS_月桥花院2配电室1变压器	10	800	316
25084	城东	PMS_月桥花院2配电室2变压器	10	800	455
25085	城东	PMS_月桥花院2配电室3变压器	10	800	422
25086	城东	PMS_月桥花院2配电室4变压器	10	800	398
25087	城东	PMS_月桥花院4配电室1变压器	10	800	345
25088	城东	PMS_月桥花院4配电室2变压器	10	800	488
25089	邳州	PMS_炮车鑫惠小区5#变	10	630	281
25090	邳州	PMS_炮车鑫惠小区6#变	10	630	287
25091	邳州	PMS_炮车墩集南台变	10	200	107
25092	邳州	PMS_炮车鑫惠小区7#变	10	630	333
25093	邳州	PMS_炮车鑫惠小区8#变	10	630	328
25094	邳州	PMS_炮车鑫惠小区9#变	10	630	239
25095	邳州	炮车张圈桥南变	10	630	263
25096	邳州	PMS_炮车郑圈百果园变	10	250	75
25097	邳州	PMS_炮车张海村四方变	10	250	120
25098	邳州	PMS_炮车天齐村曹庄变	10	160	0
25099	邳州	PMS_炮车鑫惠小区11#变	10	630	259
25100	邳州	炮车墩集花苑2号变压器	10	800	431
25101	邳州	炮车墩集花苑3#变压器	10	1000	553
25102	邳州	PMS_炮车东大街2#变	10	400	129
25103	邳州	PMS_炮车龙池董场变	10	400	62
25104	邳州	PMS_炮车龙池杨圩变	10	400	121
25105	邳州	炮车龙池汤庄变	10	400	113
25106	邳州	PMS_炮车龙池陈庄台变	10	400	83
25107	邳州	炮车龙池庄头二队	10	630	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25108	邳州	PMS_炮车四王中台	10	200	114
25109	邳州	炮车四王南台变	10	400	228
25110	邳州	PMS_炮车四王北台	10	630	279
25111	邳州	炮车陆营北台	10	630	376
25112	邳州	PMS_炮车圩北董庄2#变	10	400	72
25113	邳州	PMS_炮车圩北八队4#变	10	400	111
25114	邳州	炮车埝洼小集5#变	10	630	345
25115	邳州	PMS_炮车陆营南台	10	400	82
25116	邳州	PMS_炮车埝洼1#变	10	400	110
25117	邳州	炮车埝洼陆场台变	10	400	83
25118	邳州	炮车埝洼王场变	10	400	89
25119	邳州	PMS_炮车宋圩落井站变	10	100	18
25120	邳州	炮车陆营辽河路变	10	630	296
25121	邳州	PMS_炮车四王村部变	10	630	353
25122	邳州	PMS_炮车供电所变	10	400	106
25123	邳州	PMS_炮车后沙二三八队变	10	400	62
25124	邳州	炮车埝头中台变	10	200	91
25125	邳州	炮车陆营西台变	10	630	198
25126	邳州	PMS_炮车前沙西台2#变	10	200	29
25127	邳州	炮车老幼儿园变	10	630	75
25128	邳州	炮车镇敬老院变	10	200	135
25129	邳州	炮车陆营村五队台片	10	400	27
25130	邳州	PMS_炮车镇老街变	10	400	0
25131	邳州	PMS_炮车前沙3#变	10	200	0
25132	邳州	PMS_炮车新菜市变	10	630	0
25133	邳州	PMS_炮车东大街邮局变	10	630	91
25134	邳州	PMS_炮车新街5号台片	10	400	62
25135	邳州	炮车宋圩西变	10	400	123
25136	邳州	炮车黄安小代楼变	10	630	352
25137	邳州	炮车张海仲庄台片	10	400	120
25138	邳州	炮车天齐李埝西台片	10	400	233
25139	邳州	PMS_炮车西大街南台片	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25140	邳州	炮车赵坝东台变	10	400	50
25141	邳州	PMS_炮车新街4#台片	10	400	151
25142	邳州	PMS_炮车北大街台片	10	400	88
25143	邳州	PMS_炮车果园西台变	10	400	157
25144	邳州	炮车圩北村六队变	10	630	289
25145	邳州	PMS_炮车前徐桥南变	10	400	193
25146	邳州	PMS_炮车龙池庄头一三队变	10	400	58
25147	邳州	PMS_炮车果园南台1#变	10	400	62
25148	邳州	炮车后沙刘庄4#变	10	630	412
25149	邳州	PMS_炮车龙池张园7#台变	10	400	90
25150	邳州	PMS_炮车埝洼陈场4#变	10	200	93
25151	邳州	PMS_炮车宋圩张楼变	10	400	142
25152	邳州	PMS_炮车桃园汤庄东台片	10	400	96
25153	邳州	PMS_炮车龙池街南变	10	400	123
25154	邳州	PMS_炮车张圈村部台变	10	400	126
25155	邳州	炮车龙池杨圩东台片	10	400	153
25156	邳州	PMS_炮车圩北三队台片	10	400	103
25157	邳州	炮车董场东台片	10	400	142
25158	邳州	炮车后沙刘庄南台片	10	400	198
25159	邳州	PMS_炮车薛圈东台台片	10	400	150
25160	邳州	PMS_炮车宋圩葛庄变	10	200	52
25161	邳州	PMS_炮车陆场北变	10	400	110
25162	邳州	炮车张海周埝西台变	10	630	290
25163	邳州	PMS_炮车天齐曹庄2#台片	10	400	197
25164	邳州	炮车天齐巩口2#台片	10	630	363
25165	邳州	PMS_炮车范庄北台1#变	10	400	200
25166	邳州	PMS_炮车范庄村5#台片	10	400	141
25167	邳州	炮车徐扬路公变	10	400	99
25168	邳州	PMS_炮车天齐李埝北台片	10	400	153
25169	邳州	PMS_炮车刘口陈庄2#变	10	400	200
25170	邳州	炮车刘口代楼北台片	10	250	72
25171	邳州	PMS_炮车刘口代楼西台片	10	400	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25172	邳州	PMS_炮车宋圩王庄变	10	400	164
25173	邳州	炮车宋圩茶棚北变	10	500	235
25174	邳州	炮车宋圩纪庄变	10	630	272
25175	邳州	PMS_炮车张海宋埝台片	10	400	163
25176	邳州	炮车张海李庄北台片	10	630	255
25177	邳州	PMS_炮车张海李庄东台	10	400	234
25178	邳州	PMS_炮车张海王庄东台片	10	400	95
25179	邳州	炮车张海村部北台片	10	400	97
25180	邳州	炮车宋圩张楼南变	10	630	322
25181	邳州	PMS_炮车范庄村4#台片	10	400	227
25182	邳州	PMS_炮车范庄北台2#台片	10	400	243
25183	邳州	PMS_炮车刘口二组台片	10	400	157
25184	邳州	炮车大街4#台片	10	630	0
25185	邳州	PMS_炮车蒋庄前徐北台片	10	400	61
25186	邳州	PMS_炮车桃园汤庄西台变	10	400	158
25187	邳州	PMS_炮车新街8#变	10	630	182
25188	邳州	炮车埝洼7#台片	10	400	205
25189	邳州	炮车圩北四队台片	10	250	33
25190	邳州	PMS_炮车宋圩南队变	10	400	82
25191	邳州	PMS_炮车圩北七队台片	10	400	159
25192	邳州	PMS_炮车龙池杨圩西台片	10	400	150
25193	邳州	PMS_炮车张圈桥北台片	10	400	85
25194	邳州	PMS_炮车郑圈2#台片	10	400	144
25195	邳州	PMS_炮车龙池陈庄西台片	10	400	248
25196	邳州	PMS_炮车四王5#台片	10	400	159
25197	邳州	PMS_炮车龙池庄二南台片	10	400	101
25198	邳州	PMS_炮车四王中台6#台片	10	400	54
25199	邳州	PMS_炮车四王安置房1#变	10	400	151
25200	邳州	PMS_炮车四王中台8#台片	10	400	105
25201	邳州	炮车蒋庄东大台片	10	630	184
25202	邳州	PMS_炮车蒋庄新村北台片	10	400	0
25203	邳州	炮车大街3#变	10	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25204	邳州	炮车大桥西台	10	630	157
25205	邳州	PMS_炮车青年闸变	10	400	170
25206	邳州	PMS_炮车蒋庄道南2#变	10	400	24
25207	邳州	PMS_炮车桃园北一台片	10	400	87
25208	邳州	PMS_炮车桃园西一台片	10	400	91
25209	邳州	炮车圩北一队变	10	630	145
25210	邳州	PMS_炮车圩北九队台片	10	400	21
25211	邳州	炮车后沙新农村2#变	10	200	84
25212	邳州	PMS_炮车后沙胡庄2#变	10	400	230
25213	邳州	PMS_炮车西大街东台变	10	400	103
25214	邳州	PMS_炮车粮管所2#变	10	400	2
25215	邳州	炮车蒋庄周营东台片	10	630	195
25216	邳州	炮车桃园卫生室变	10	630	193
25217	邳州	炮车桃园杨庄西台	10	400	236
25218	邳州	PMS_炮车镇陆营三队变	10	400	193
25219	邳州	PMS_炮车陆营村部变	10	400	170
25220	邳州	PMS_炮车镇陆营二队变	10	400	134
25221	邳州	PMS_炮车桃园总表2#变	10	400	140
25222	邳州	炮车果园薛圈南台变	10	630	240
25223	邳州	PMS_炮车宋圩落井2#变	10	400	47
25224	邳州	炮车后沙黄庄南台变	10	630	413
25225	邳州	PMS_炮车陆场南台变	10	400	159
25226	邳州	PMS_炮车果园二队变	10	400	120
25227	邳州	PMS_炮车龙池董场南台变	10	400	201
25228	邳州	PMS_炮车果园三队变	10	400	120
25229	邳州	PMS_炮车龙池郭庄西台变	10	400	80
25230	邳州	PMS_炮车张圈东台1#变	10	400	196
25231	邳州	PMS_炮车圩北四队2#变	10	400	47
25232	邳州	PMS_炮车圩北村西台变	10	400	85
25233	邳州	炮车前沙花苑1#变	10	400	156
25234	邳州	PMS_炮车前沙花苑2#变	10	400	179
25235	邳州	PMS_炮车商业街1#变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25236	邳州	PMS_炮车商业街2#变	10	200	94
25237	邳州	炮车新街6#变	10	630	169
25238	邳州	炮车后埝洼西台变	10	200	28
25239	邳州	PMS_炮车郑圈东台变	10	400	206
25240	邳州	炮车新街7#变	10	630	254
25241	邳州	源宏公馆1配电室1配电变压器	10	800	431
25242	邳州	源宏公馆1配电室2配电变压器	10	800	379
25243	邳州	源宏公馆2配电室1配电变压器	10	800	450
25244	邳州	源宏公馆2配电室2配电变压器	10	800	468
25245	邳州	源宏公馆2配电室3配电变压器	10	800	222
25246	邳州	源宏公馆2配电室4配电变压器	10	800	350
25247	邳州	PMS_炮车君临华府小区1#配电室1#配电变压器	10	800	505
25248	邳州	PMS_炮车君临华府小区1#配电室2#配电变压器	10	800	488
25249	邳州	PMS_炮车君临华府小区1#配电室3#配电变压器	10	800	480
25250	邳州	PMS_炮车君临华府小区1#配电室4#配电变压器	10	800	474
25251	邳州	炮车君临华府小区2配电室1配电变压器	10	800	503
25252	邳州	炮车君临华府小区2配电室2配电变压器	10	800	466
25253	邳州	炮车君临华府小区2配电室3配电变压器	10	800	426
25254	邳州	炮车君临华府小区2配电室4配电变压器	10	800	465
25255	邳州	炮车君临华府小区3配电室1配电变压器	10	800	432
25256	邳州	炮车君临华府小区3配电室2配电变压器	10	800	391
25257	邳州	炮车君临华府小区3配电室3配电变压器	10	800	474
25258	邳州	炮车君临华府小区3配电室4配电变压器	10	800	413
25259	邳州	炮车君临华府小区4配电室1配电变压器	10	630	313
25260	邳州	炮车君临华府小区4配电室2配电变压器	10	630	212
25261	邳州	炮车君临华府小区4配电室3配电变压器	10	630	323
25262	邳州	炮车君临华府小区4配电室4配电变压器	10	630	366
25263	邳州	炮车东方名郡小区1配电室1配电变压器	10	800	392
25264	邳州	炮车东方名郡小区1配电室2配电变压器	10	800	348
25265	邳州	炮车东方名郡小区2配电室4配电变压器	10	630	168
25266	邳州	炮车东方名郡小区2配电室1配电变压器	10	630	310
25267	邳州	炮车东方名郡小区2配电室2配电变压器	10	630	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25268	邳州	炮车东方名郡小区2配电室3配电变压器	10	630	232
25269	邳州	炮车东方名郡小区3配电室4配电变压器	10	630	104
25270	邳州	炮车东方名郡小区3配电室3配电变压器	10	630	417
25271	邳州	炮车东方名郡小区3配电室2配电变压器	10	630	298
25272	邳州	炮车东方名郡小区3配电室1配电变压器	10	630	319
25273	邳州	炮车东方名郡小区4配电室1配电变压器	10	630	348
25274	邳州	炮车东方名郡小区4配电室2配电变压器	10	630	339
25275	邳州	炮车东方名郡小区4配电室3配电变压器	10	630	52
25276	邳州	炮车东方名郡小区4配电室4配电变压器	10	630	158
25277	邳州	PMS_炮车四支渠2#公变	10	400	103
25278	邳州	PMS_炮车天齐村部变	10	400	210
25279	邳州	PMS_炮车果园社区	10	400	281
25280	邳州	炮车君临华府二期2配电室4配电变压器	10	630	147
25281	邳州	炮车君临华府二期2配电室2配电变压器	10	630	270
25282	邳州	炮车君临华府二期2配电室3配电变压器	10	630	142
25283	邳州	炮车君临华府二期2配电室1配电变压器	10	630	318
25284	邳州	炮车君临华府二期3配电室4配电变压器	10	630	143
25285	邳州	炮车君临华府二期3配电室3配电变压器	10	630	186
25286	邳州	炮车君临华府二期3配电室2配电变压器	10	630	202
25287	邳州	炮车君临华府二期3配电室1配电变压器	10	630	231
25288	邳州	炮车公园大地2配电室2变压器	10	800	529
25289	邳州	炮车公园大地1配电室2变压器	10	630	411
25290	邳州	炮车公园大地1配电室1变压器	10	630	211
25291	邳州	炮车公园大地2配电室1变压器	10	800	510
25292	邳州	炮车公园大地3配电室2变	10	800	446
25293	邳州	炮车公园大地3配电室4变	10	800	394
25294	邳州	炮车公园大地1箱变变压器	10	630	333
25295	邳州	炮车公园大地3配电室3变	10	800	428
25296	邳州	炮车公园大地2箱变变压器	10	630	306
25297	邳州	炮车公园大地3配电室1变	10	800	416
25298	邳州	炮车君临华府二期4配电室4变压器	10	800	349
25299	邳州	炮车君临华府二期4配电室1变压器	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25300	邳州	炮车君临华府二期4配电室3变压器	10	800	391
25301	邳州	炮车君临华府二期4配电室2变压器	10	800	426
25302	邳州	炮车四王安置房2#变	10	200	52
25303	邳州	炮车东方名郡二期2配电室4变压器	10	800	554
25304	邳州	炮车东方名郡二期1配电室1变压器	10	800	392
25305	邳州	炮车东方名郡二期1配电室4变压器	10	800	398
25306	邳州	炮车东方名郡二期2配电室2变压器	10	800	456
25307	邳州	炮车东方名郡二期1配电室3变压器	10	800	331
25308	邳州	炮车东方名郡二期2配电室1变压器	10	800	406
25309	邳州	炮车东方名郡二期1配电室2变压器	10	800	425
25310	邳州	PMS_炮车东方名郡二期2配电室3变压器	10	800	483
25311	邳州	PMS_宋圩村部变	10	400	11
25312	邳州	炮车富民路公变	10	200	89
25313	邳州	PMS_炮车蒋庄新村北台2号变	10	400	129
25314	邳州	PMS_炮车张圈村部东台变	10	400	127
25315	邳州	PMS_炮车张圈村部西变	10	400	252
25316	邳州	炮车陆营东台变	10	200	6
25317	邳州	炮车桃园总表3#变	10	400	198
25318	邳州	炮车宋圩茶棚西变	10	250	49
25319	邳州	PMS_炮车张海王庄北台变	10	400	77
25320	邳州	炮车机械路东台变	10	250	43
25321	邳州	PMS_炮车机械路西台变	10	400	170
25322	邳州	PMS_炮车桃园教堂北台变	10	400	221
25323	邳州	炮车君临华府二期6配电室4变压器	10	800	463
25324	邳州	炮车君临华府二期6配电室3变压器	10	800	429
25325	邳州	炮车中汇商业广场1配电室4变压器	10	800	196
25326	邳州	炮车中汇商业广场1配电室2变压器	10	800	405
25327	邳州	炮车中汇商业广场1配电室3变压器	10	800	318
25328	邳州	炮车中汇商业广场1配电室1变压器	10	800	316
25329	邳州	PMS_炮车中汇商业广场2#配电室3#变压器	10	800	192
25330	邳州	PMS_炮车中汇商业广场2#配电室1#变压器	10	800	301
25331	邳州	PMS_炮车中汇商业广场2#配电室4#变压器	10	800	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25332	邳州	PMS_炮车中汇商业广场2#配电室2#变压器	10	800	407
25333	邳州	炮车安旭苑配电室3#变压器	10	800	602
25334	邳州	炮车安旭苑配电室4#变压器	10	800	582
25335	邳州	炮车安旭苑配电室2#变压器	10	800	600
25336	邳州	PMS_炮车桃园花苑2#配电室4#变压器	10	800	634
25337	邳州	炮车安旭苑配电室1#变压器	10	800	537
25338	邳州	PMS_炮车桃园花苑2#配电室3#变压器	10	800	483
25339	邳州	PMS_炮车桃园花苑1#配电室1#变压器	10	800	514
25340	邳州	PMS_炮车桃园花苑1#配电室2#变压器	10	800	475
25341	邳州	PMS_炮车桃园花苑2#配电室1#变压器	10	800	494
25342	邳州	PMS_炮车桃园花苑2#配电室2#变压器	10	800	559
25343	邳州	炮车君临华府二期1配电室4变压器	10	800	530
25344	邳州	炮车君临华府二期1配电室1变压器	10	800	481
25345	城东	PMS_月桥花院4配电室3变压器	10	800	484
25346	城东	PMS_月桥花院4配电室4变压器	10	800	523
25347	城东	PMS_橡树湾1配电室1变压器	10	800	373
25348	城东	PMS_橡树湾1配电室2变压器	10	800	442
25349	城东	PMS_橡树湾1配电室3变压器	10	800	286
25350	城东	PMS_橡树湾1配电室4变压器	10	800	418
25351	城东	PMS_橡树湾2配电室1变压器	10	630	310
25352	城东	PMS_橡树湾2配电室2变压器	10	630	326
25353	城东	PMS_橡树湾3配电室1变压器	10	630	257
25354	城东	PMS_橡树湾3配电室2变压器	10	630	330
25355	城东	PMS_橡树湾3配电室3变压器	10	630	209
25356	城东	PMS_橡树湾3配电室4变压器	10	630	323
25357	城东	PMS_石广线10-1南2	10	400	164
25358	城东	PMS_提香湾三期2配电室1变压器	10	800	448
25359	城东	PMS_提香湾三期2配电室2变压器	10	800	496
25360	城东	PMS_香榭兰亭5配电室1变压器	10	630	351
25361	城东	PMS_香榭兰亭5配电室2变压器	10	630	148
25362	城东	PMS_香榭兰亭5配电室3变压器	10	630	315
25363	城东	PMS_香榭兰亭5配电室4变压器	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25364	城东	PMS_香榭兰亭6配电室1变压器	10	800	469
25365	城东	PMS_香榭兰亭6配电室2变压器	10	800	416
25366	城东	PMS_香榭兰亭6配电室3变压器	10	800	327
25367	城东	PMS_香榭兰亭6配电室4变压器	10	800	353
25368	城东	PMS_香榭兰亭7配电室1变压器	10	630	270
25369	城东	PMS_香榭兰亭7配电室2变压器	10	630	313
25370	城东	PMS_香榭兰亭7配电室3变压器	10	630	322
25371	城东	PMS_香榭兰亭7配电室4变压器	10	630	319
25372	城东	PMS_香榭兰亭8配电室1变压器	10	800	370
25373	城东	PMS_香榭兰亭8配电室2变压器	10	800	386
25374	城东	PMS_香榭兰亭8配电室3变压器	10	800	397
25375	城东	PMS_香榭兰亭8配电室4变压器	10	800	315
25376	城东	PMS_和平上东4配电室1变压器	10	800	285
25377	城东	PMS_和平上东4配电室2变压器	10	800	257
25378	城东	PMS_和平上东4配电室3变压器	10	800	546
25379	城东	PMS_和平上东4配电室4变压器	10	800	479
25380	城东	PMS_和平上东5配电室1变压器	10	630	195
25381	城东	PMS_和平上东5配电室2变压器	10	630	159
25382	城东	PMS_和平上东5配电室3变压器	10	630	372
25383	城东	PMS_和平上东5配电室4变压器	10	630	356
25384	城东	PMS_绿润和平壹号一期1配电室1变压器	10	800	391
25385	城东	PMS_绿润和平壹号一期1配电室2变压器	10	800	301
25386	城东	PMS_绿润和平壹号一期1配电室3变压器	10	800	425
25387	城东	PMS_绿润和平壹号一期1配电室4变压器	10	800	317
25388	城东	PMS_绿润和平壹号一期2配电室1变压器	10	800	339
25389	城东	PMS_绿润和平壹号一期2配电室2变压器	10	800	364
25390	城东	PMS_绿润和平壹号一期2配电室3变压器	10	800	424
25391	城东	PMS_绿润和平壹号一期2配电室4变压器	10	800	313
25392	城东	PMS_建国二期2美变变压器	10	500	5
25393	城东	PMS_袁桥小区1美变变压器	10	630	156
25394	城东	PMS_古槐园1箱变变压器	10	630	283
25395	城东	PMS_国信云玺1配电室1变压器	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25396	城东	PMS_国信云玺1配电室2变压器	10	800	522
25397	城东	PMS_国信云玺2配电室1变压器	10	630	406
25398	城东	PMS_国信云玺2配电室2变压器	10	630	376
25399	城东	PMS_国信云玺2配电室3变压器	10	630	444
25400	城东	PMS_国信云玺2配电室4变压器	10	630	430
25401	城东	PMS_国信云玺4配电室1变压器	10	630	346
25402	城东	PMS_国信云玺4配电室2变压器	10	630	342
25403	城东	PMS_国信云玺4配电室3变压器	10	630	399
25404	城东	PMS_国信云玺4配电室4变压器	10	630	417
25405	城东	黄山垅大开发2美变变压器	10	630	279
25406	城东	云龙华府4配电室1变压器	10	800	444
25407	城东	PMS_云龙华府4配电室2变压器	10	800	346
25408	城东	PMS_云龙华府4配电室3变压器	10	800	382
25409	城东	PMS_云龙华府4配电室4变压器	10	800	381
25410	城东	PMS_云龙华府5配电室1变压器	10	800	360
25411	城东	PMS_云龙华府5配电室2变压器	10	800	377
25412	城东	PMS_云龙华府5配电室3变压器	10	800	409
25413	城东	PMS_云龙华府5配电室4变压器	10	800	405
25414	城东	PMS_沙后巷1美变变压器	10	630	140
25415	城东	PMS_橡树湾4配电室1变压器	10	630	289
25416	城东	PMS_橡树湾4配电室2变压器	10	630	326
25417	城东	橡树湾5配电室1变压器	10	630	287
25418	城东	橡树湾5配电室2变压器	10	630	141
25419	城东	橡树湾5配电室4变压器	10	630	344
25420	城东	橡树湾5配电室3变压器	10	630	400
25421	城东	PMS_绿地泊林公馆二期1配电室1变压器	10	800	425
25422	城东	PMS_绿地泊林公馆二期1配电室2变压器	10	800	357
25423	城东	PMS_绿地泊林公馆二期1配电室3变压器	10	800	404
25424	城东	PMS_绿地泊林公馆二期1配电室4变压器	10	800	416
25425	城东	PMS_绿地泊林公馆二期2配电室1变压器	10	800	260
25426	城东	PMS_绿地泊林公馆二期2配电室2变压器	10	800	454
25427	城东	PMS_绿地泊林公馆二期3配电室1变压器	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25428	城东	PMS_绿地泊林公馆二期3配电室2变压器	10	800	414
25429	城东	奥都花园组合配电站1变压器	10	630	277
25430	城东	PMS_奥都花园组合配电站2变压器	10	630	246
25431	城东	奥都花园组合配电站3变压器	10	630	378
25432	城东	PMS_奥都花园组合配电站4变压器	10	630	385
25433	城东	PMS_奥都花园2配电室2变压器	10	630	205
25434	城东	PMS_奥都花园2配电室4变压器	10	630	327
25435	城东	PMS_奥都花园3配电室2变压器	10	800	267
25436	城东	PMS_奥都花园4配电室2变压器	10	630	105
25437	城东	PMS_奥都花园4配电室4变压器	10	630	203
25438	城东	PMS_香溪左岸1配电室1变压器	10	630	328
25439	城东	PMS_香溪左岸1配电室2变压器	10	630	291
25440	城东	PMS_铁路33宿舍6美变变压器	10	630	312
25441	城东	PMS_铁路33宿舍1美变变压器	10	500	264
25442	城东	PMS_铁路33宿舍2美变变压器	10	500	284
25443	城东	铁路33宿舍7美变变压器	10	500	213
25444	城东	PMS_铁路33宿舍4美变变压器	10	630	280
25445	城东	PMS_铁路33宿舍5美变变压器	10	630	357
25446	城东	铁路33宿舍3美变变压器	10	630	259
25447	城东	PMS_铁路33宿舍8美变变压器	10	630	339
25448	城东	PMS_铁路33宿舍9美变变压器	10	630	451
25449	城东	PMS_铁路33宿舍10美变变压器	10	630	375
25450	城东	PMS_铁路33宿舍11美变变压器	10	630	409
25451	城东	中央公园三期组合配电站2变压器	10	630	216
25452	城东	PMS_莲花井6美变变压器	10	630	280
25453	城东	PMS_复骆线6	10	400	173
25454	城东	黄山垅大开发1美变变压器	10	630	272
25455	城东	坝山1美变	10	630	270
25456	城东	PMS_复青线29一3	10	400	55
25457	城东	PMS_宝龙广场1配电室1变压器	10	800	357
25458	城东	PMS_宝龙广场1配电室2变压器	10	800	510
25459	城东	PMS_宝龙广场1配电室3变压器	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25460	城东	PMS_宝龙广场1配电室4变压器	10	800	559
25461	城东	PMS_宝龙广场2配电室1变压器	10	800	123
25462	城东	PMS_宝龙广场2配电室2变压器	10	800	103
25463	城东	PMS_宝龙广场2配电室3变压器	10	800	0
25464	城东	PMS_宝龙广场2配电室4变压器	10	800	0
25465	城东	中锐星尚城4配电室2变压器	10	630	312
25466	城东	中锐星尚城4配电室4变压器	10	630	213
25467	城东	中锐星尚城5配电室2变压器	10	630	0
25468	城东	中锐星尚城5配电室4变压器	10	630	218
25469	城东	中锐星尚城6配电室2变压器	10	630	118
25470	城东	中锐星尚城6配电室4变压器	10	630	169
25471	城东	PMS_玉兰苑1配电室2变压器	10	800	372
25472	城东	PMS_玉兰苑1配电室3变压器	10	800	273
25473	城东	PMS_玉兰苑2配电室1变压器	10	800	474
25474	城东	PMS_玉兰苑2配电室2变压器	10	800	528
25475	城东	PMS_玉兰苑3配电室1变压器	10	1000	562
25476	城东	PMS_玉兰苑3配电室2变压器	10	1000	569
25477	城东	PMS_玉兰苑4配电室1变压器	10	800	477
25478	城东	PMS_玉兰苑4配电室2变压器	10	800	501
25479	城东	PMS_国信君邑1配电室1变压器	10	630	381
25480	城东	国信君邑1配电室2变压器	10	630	353
25481	城东	PMS_国信君邑2配电室1变压器	10	800	404
25482	城东	PMS_国信君邑2配电室2变压器	10	800	487
25483	城东	民祥园10美变变压器	10	630	230
25484	城东	民祥园11美变变压器	10	630	354
25485	城东	民祥园12美变变压器	10	630	260
25486	城东	黄山云龙小区4美变变压器	10	630	231
25487	城东	黄山云龙小区5美变变压器	10	630	297
25488	城东	PMS_橡树湾6配电室1变压器	10	800	272
25489	城东	PMS_橡树湾6配电室2变压器	10	800	373
25490	城东	PMS_橡树湾7配电室1变压器	10	630	203
25491	城东	PMS_橡树湾7配电室2变压器	10	630	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25492	城东	PMS_橡树湾7配电室3变压器	10	630	346
25493	城东	PMS_橡树湾7配电室4变压器	10	630	291
25494	城东	PMS_民祥园13美变变压器	10	630	359
25495	城东	民祥园14美变变压器	10	630	340
25496	城东	民祥园15美变变压器	10	630	320
25497	城东	泛亚大厦美变变压器	10	630	142
25498	城东	PMS_坝铜线7	10	400	177
25499	城东	黄山垅一期7美变变压器	10	500	229
25500	城东	黄山垅一期6美变变压器	10	500	238
25501	城东	世茂汉之源西二期1配电室2变压器	10	630	253
25502	城东	世茂汉之源西二期1配电室4变压器	10	630	115
25503	城东	PMS_万福世家1配电室2变压器	10	800	338
25504	城东	PMS_万福世家2配电室2变压器	10	800	341
25505	城东	PMS_万福世家2配电室4变压器	10	800	388
25506	城东	PMS_万福世家3配电室2变压器	10	800	186
25507	城东	PMS_万福世家3配电室4变压器	10	800	395
25508	城东	PMS_万福世家4配电室2变压器	10	630	214
25509	城东	PMS_奎狮线8	10	400	124
25510	城东	绿地一期1美变变压器	10	630	285
25511	城东	PMS_绿地二期2美变变压器	10	630	260
25512	城东	PMS_中茵城3配电室1变压器	10	800	373
25513	城东	PMS_中茵城3配电室2变压器	10	800	354
25514	城东	PMS_中茵城3配电室3变压器	10	800	455
25515	城东	中茵城3配电室4变压器	10	800	395
25516	城东	PMS_中茵城4配电室1变压器	10	800	244
25517	城东	PMS_中茵城4配电室2变压器	10	800	365
25518	城东	PMS_中茵城4配电室3变压器	10	800	430
25519	城东	PMS_中茵城4配电室4变压器	10	800	403
25520	城东	PMS_绿润和平壹号二期3配电室4变压器	10	800	341
25521	城东	PMS_绿润和平壹号二期3配电室1变压器	10	800	241
25522	城东	PMS_绿润和平壹号二期3配电室2变压器	10	800	284
25523	城东	PMS_绿润和平壹号二期3配电室3变压器	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25524	城东	PMS 绿润和平壹号二期4配电室2变压器	10	800	256
25525	城东	PMS 绿润和平壹号二期4配电室3变压器	10	800	472
25526	城东	PMS 绿润和平壹号二期4配电室4变压器	10	800	471
25527	城东	PMS 绿润和平壹号二期4配电室1变压器	10	800	404
25528	城东	PMS 和平上东9配电室1变压器	10	630	223
25529	城东	PMS 和平上东9配电室2变压器	10	630	324
25530	城东	PMS 和平上东10配电室1变压器	10	800	367
25531	城东	PMS 和平上东10配电室2变压器	10	800	311
25532	城东	PMS 奥邻花园4配电室1变压器	10	800	301
25533	城东	PMS 奥邻花园4配电室2变压器	10	800	387
25534	城东	PMS 奥邻花园4配电室3变压器	10	800	420
25535	城东	PMS 奥邻花园4配电室4变压器	10	800	438
25536	城东	PMS 奥邻花园5配电室1变压器	10	800	479
25537	城东	奥邻花园5配电室2变压器	10	800	456
25538	城东	PMS 奥邻花园5配电室3变压器	10	800	416
25539	城东	奥邻花园5配电室4变压器	10	800	439
25540	城东	奥都花园北1区1配电室2变压器	10	800	445
25541	城东	奥都花园北1区1配电室1变压器	10	800	408
25542	城东	PMS 奥都花园北1区2配电室3变压器	10	800	241
25543	城东	PMS 奥都花园北1区2配电室1变压器	10	800	230
25544	城东	PMS 莲花井7美变变压器	10	630	264
25545	城东	沙后巷箱变变压器	10	630	370
25546	城东	奥都花园北2区4配电室3变压器	10	630	308
25547	城东	奥都花园北2区4配电室1变压器	10	630	125
25548	城东	奥都花园北2区3配电室2变压器	10	630	341
25549	城东	奥都花园北2区3配电室1变压器	10	630	261
25550	城东	奥都花园北2区3配电室3变压器	10	630	191
25551	城东	奥都花园北2区5配电室3变压器	10	630	264
25552	城东	奥都花园北2区5配电室1变压器	10	630	96
25553	城东	奥都花园北2区6配电室3#变	10	630	195
25554	城东	奥都花园北2区6配电室1#变	10	630	183
25555	城东	PMS 黄山教育小区2美变变压器	10	500	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25556	城东	贺铜线32-4美变变压器	10	500	319
25557	城东	PMS_奎马一线会泰段4北1	10	400	177
25558	城东	世茂新城西区3配电室1变压器	10	800	400
25559	城东	世茂新城西区3配电室4变压器	10	800	176
25560	城东	世茂新城西区3配电室3变压器	10	800	333
25561	城东	世茂新城西区3配电室2变压器	10	800	335
25562	城东	PMS_保利鑫城四期2配电室2变压器	10	800	523
25563	城东	PMS_保利鑫城四期3配电室4变压器	10	630	363
25564	城东	PMS_保利鑫城四期3配电室3变压器	10	630	345
25565	城东	PMS_保利鑫城四期2配电室4变压器	10	800	388
25566	城东	PMS_保利鑫城四期2配电室3变压器	10	800	382
25567	城东	PMS_保利鑫城四期1配电室1变压器	10	800	186
25568	城东	PMS_保利鑫城四期3配电室2变压器	10	630	302
25569	城东	PMS_保利鑫城四期2配电室1变压器	10	800	429
25570	城东	PMS_保利鑫城四期3配电室1变压器	10	630	349
25571	城东	PMS_保利鑫城四期4配电室1变压器	10	800	441
25572	城东	PMS_保利鑫城四期4配电室2变压器	10	800	394
25573	城东	黄山垅一期2箱变变压器	10	630	178
25574	城东	PMS_民富园17箱变变压器	10	630	191
25575	城东	PMS_莲花井2箱变变压器	10	630	323
25576	城东	复广线14美变变压器	10	630	375
25577	城东	PMS_解大箱变变压器	10	500	233
25578	城东	PMS_古槐园3箱变压器	10	500	171
25579	城东	PMS_黄山云龙小区1箱变变压器	10	630	148
25580	城东	PMS_黄山垅II期2箱变变压器	10	630	116
25581	城东	PMS_黄山垅II期4箱变变压器	10	630	234
25582	城东	PMS_橡树湾11配电室4变压器	10	800	141
25583	城东	PMS_橡树湾11配电室2变压器	10	800	442
25584	城东	PMS_橡树湾12配电室4变压器	10	800	206
25585	城东	PMS_橡树湾12配电室1变压器	10	800	406
25586	城东	PMS_橡树湾12配电室2变压器	10	800	408
25587	城东	PMS_橡树湾11配电室1变压器	10	800	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25588	城东	铁路民祥园1箱变变压器	10	630	225
25589	城东	PMS_ 九七医院1配电室1变压器	10	400	255
25590	城东	PMS_ 九七医院1配电室2变压器	10	400	224
25591	城东	PMS_ 黄山云龙拆迁1箱变变压器	10	630	177
25592	城东	PMS_ 绿地领海4配电室1变压器	10	800	338
25593	城东	PMS_ 绿地领海4配电室2变压器	10	800	388
25594	城东	PMS_ 绿地领海5配电室1变压器	10	800	249
25595	城东	PMS_ 绿地领海2配电室1变压器	10	800	335
25596	城东	PMS_ 绿地领海3配电室2变压器	10	800	417
25597	城东	PMS_ 绿地领海2配电室2变压器	10	800	287
25598	城东	PMS_ 绿地领海3配电室1变压器	10	800	408
25599	城东	PMS_ 紫荆园4配电室3变压器	10	1000	528
25600	城东	PMS_ 紫荆园1配电室3变压器	10	1000	603
25601	邳州	炮车君临华府二期1配电室2变压器	10	800	427
25602	邳州	炮车君临华府二期1配电室3变压器	10	800	429
25603	邳州	炮车君临华府二期5配电室1变压器	10	800	455
25604	邳州	炮车君临华府二期5配电室2变压器	10	800	412
25605	邳州	PMS_ 炮车四王姬庄社区变	10	630	431
25606	邳州	炮车九龙苑1配电室1变压器	10	800	466
25607	邳州	炮车九龙苑4配电室3变压器	10	800	517
25608	邳州	炮车九龙苑4配电室4变压器	10	800	523
25609	邳州	炮车九龙苑4配电室1变压器	10	800	464
25610	邳州	炮车九龙苑3配电室2变压器	10	400	248
25611	邳州	炮车九龙苑2配电室2变压器	10	800	504
25612	邳州	炮车九龙苑2配电室4变压器	10	800	511
25613	邳州	炮车九龙苑2配电室3变压器	10	800	501
25614	邳州	炮车九龙苑2配电室1变压器	10	800	474
25615	邳州	炮车九龙苑1配电室4变压器	10	800	384
25616	邳州	炮车九龙苑4配电室2变压器	10	800	536
25617	邳州	炮车九龙苑3配电室1变压器	10	400	156
25618	邳州	炮车九龙苑1配电室3变压器	10	800	420
25619	邳州	炮车九龙苑1配电室2变压器	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25620	邳州	PMS 炮车四王社区变	10	630	487
25621	邳州	炮车东方名郡三期1配电室2变压器	10	800	422
25622	邳州	炮车东方名郡三期1配电室3变压器	10	800	447
25623	邳州	炮车东方名郡三期1配电室1变压器	10	800	441
25624	邳州	炮车东方名郡三期1配电室4变压器	10	800	418
25625	邳州	炮车东方名郡三期2配电室2变压器	10	630	389
25626	邳州	炮车东方名郡三期2配电室4变压器	10	630	347
25627	邳州	炮车东方名郡三期2配电室3变压器	10	630	345
25628	邳州	炮车东方名郡三期2配电室1变压器	10	630	403
25629	邳州	炮车东方名郡三期3配电室3变压器	10	630	367
25630	邳州	炮车东方名郡三期3配电室4变压器	10	630	378
25631	邳州	炮车东方名郡三期3配电室1变压器	10	630	375
25632	邳州	炮车东方名郡三期3配电室2变压器	10	630	348
25633	邳州	赵坝安置房2配电室1变压器	10	800	491
25634	邳州	赵坝安置房3配电室4变压器	10	800	403
25635	邳州	PMS 赵坝安置房3#配电室3变	10	800	519
25636	邳州	赵坝安置房2配电室4变压器	10	800	449
25637	邳州	赵坝安置房5配电室1变压器	10	800	452
25638	邳州	赵坝安置房2配电室2变压器	10	800	394
25639	邳州	赵坝安置房1配电室2变压器	10	800	453
25640	邳州	赵坝安置房4配电室2变压器	10	630	387
25641	邳州	赵坝安置房5配电室2变压器	10	800	439
25642	邳州	PMS 赵坝安置房3#配电室1变	10	800	529
25643	邳州	赵坝安置房1配电室4变压器	10	800	527
25644	邳州	赵坝安置房4配电室4变压器	10	630	391
25645	邳州	赵坝安置房1配电室3变压器	10	800	353
25646	邳州	赵坝安置房4配电室3变压器	10	630	391
25647	邳州	赵坝安置房3配电室2变压器	10	800	497
25648	邳州	赵坝安置房1配电室1变压器	10	800	441
25649	邳州	赵坝安置房2配电室3变压器	10	800	497
25650	邳州	赵坝安置房4配电室1变压器	10	630	387
25651	邳州	珺悦澜山小区（一期）2配电室2变压器	10	630	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25652	邳州	珞悦澜山小（一期）1变压器	10	800	576
25653	邳州	珞悦澜山小（一期）4变压器	10	800	579
25654	邳州	珞悦澜山小区（一期）2配电室4变压器	10	630	430
25655	邳州	珞悦澜山小（一期）2变压器	10	800	568
25656	邳州	珞悦澜山小区（一期）2配电室1变压器	10	630	462
25657	邳州	珞悦澜山小（一期）3变压器	10	800	560
25658	邳州	珞悦澜山小区（一期）2配电室3变压器	10	630	469
25659	邳州	炮车后沙安置房1配电室2变压器	10	630	397
25660	邳州	炮车后沙安置房1配电室3变压器	10	630	474
25661	邳州	炮车后沙安置房2配电室2变压器	10	800	408
25662	邳州	炮车后沙安置房3配电室1变压器	10	630	377
25663	邳州	炮车后沙安置房1配电室4变压器	10	630	365
25664	邳州	炮车后沙安置房1配电室1变压器	10	630	350
25665	邳州	炮车后沙安置房3配电室4变压器	10	630	364
25666	邳州	炮车后沙安置房2配电室4变压器	10	800	508
25667	邳州	炮车后沙安置房3配电室3变压器	10	630	360
25668	邳州	炮车后沙安置房2配电室1变压器	10	800	468
25669	邳州	炮车后沙安置房2配电室3变压器	10	800	473
25670	邳州	炮车后沙安置房3配电室2变压器	10	630	365
25671	邳州	水润府小区2配3变	10	800	595
25672	邳州	水润府小区2配4变	10	800	586
25673	邳州	水润府小区1配2变	10	630	467
25674	邳州	水润府小区2配1变	10	800	582
25675	邳州	水润府小区2配2变	10	800	597
25676	邳州	水润府小区1配1变	10	630	460
25677	邳州	水润府小区3配2变	10	800	619
25678	邳州	水润府小区3配1变	10	800	617
25679	邳州	水润府小区1配3变	10	630	480
25680	邳州	水润府小区1配4变	10	630	443
25681	邳州	炮车刘口代楼西台2#变	10	400	5
25682	邳州	炮车金桥城市花园二期2配电室2变压器	10	800	523
25683	邳州	炮车金桥城市花园二期3配电室2变压器	10	800	577

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25684	邳州	炮车金桥城市花园二期2配电室1变压器	10	800	580
25685	邳州	炮车金桥城市花园二期2配电室3变压器	10	800	555
25686	邳州	炮车金桥城市花园二期3配电室4变压器	10	800	562
25687	邳州	炮车金桥城市花园二期3配电室1变压器	10	800	553
25688	邳州	炮车金桥城市花园二期2配电室4变压器	10	800	528
25689	邳州	炮车金桥城市花园二期3配电室3变压器	10	800	570
25690	邳州	炮车范庄中台1#变	10	400	217
25691	邳州	桃李风华一期1配电室1变	10	800	613
25692	邳州	桃李风华一期1配电室3变	10	800	602
25693	邳州	桃李风华一期2配电室1变	10	630	481
25694	邳州	桃李风华一期1配电室4变	10	800	615
25695	邳州	桃李风华一期2配电室4变	10	630	481
25696	邳州	桃李风华一期1配电室2变	10	800	610
25697	邳州	桃李风华一期2配电室3变	10	630	483
25698	邳州	炮车宝龙广场1配电室2#变	10	800	620
25699	邳州	炮车宝龙广场1配电室3#变	10	800	614
25700	邳州	炮车宝龙广场1配电室1#变	10	800	619
25701	邳州	炮车宝龙广场1配电室4#变	10	800	606
25702	邳州	炮车后沙安置房二期4配电室1变压器	10	630	355
25703	邳州	炮车后沙安置房二期1配电室1变压器	10	630	407
25704	邳州	炮车后沙安置房二期3配电室1变压器	10	800	547
25705	邳州	炮车后沙安置房二期3配电室3变压器	10	800	569
25706	邳州	炮车后沙安置房二期1配电室4变压器	10	630	404
25707	邳州	炮车后沙安置房二期1配电室2变压器	10	630	419
25708	邳州	炮车后沙安置房二期2配电室1变压器	10	800	530
25709	邳州	炮车后沙安置房二期1配电室3变压器	10	630	469
25710	邳州	炮车后沙安置房二期4配电室3变压器	10	630	438
25711	邳州	炮车后沙安置房二期2配电室4变压器	10	800	529
25712	邳州	炮车后沙安置房二期2配电室2变压器	10	800	521
25713	邳州	炮车后沙安置房二期4配电室2变压器	10	630	420
25714	邳州	炮车后沙安置房二期2配电室3变压器	10	800	514
25715	邳州	炮车后沙安置房二期3配电室2变压器	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25716	邳州	炮车后沙安置房二期4配电室4变压器	10	630	462
25717	邳州	炮车后沙安置房二期3配电室4变压器	10	800	509
25718	邳州	炮车张海李庄2号变	10	400	155
25719	邳州	龙池杨圩东台2号变	10	400	181
25720	邳州	炮车宝龙仕家（一期）4配电室4变	10	800	591
25721	邳州	炮车宝龙仕家（一期）4配电室1变	10	800	617
25722	邳州	炮车宝龙仕家（一期）3配电室1变	10	800	548
25723	邳州	炮车宝龙仕家（一期）3配电室2变	10	800	601
25724	邳州	炮车宝龙仕家（一期）4配电室3变	10	800	605
25725	邳州	炮车宝龙仕家（一期）4配电室2变	10	800	585
25726	邳州	炮车新街变	10	400	174
25727	邳州	董场北台变	10	400	187
25728	邳州	炮车美利悦府二期2配电室1变压器	10	630	390
25729	邳州	炮车美利悦府二期1组合配电室2变压器	10	630	384
25730	邳州	炮车美利悦府二期2配电室3变压器	10	630	411
25731	邳州	炮车美利悦府二期1组合配电室1变压器	10	630	406
25732	邳州	炮车美利悦府二期2配电室2变压器	10	630	443
25733	邳州	炮车美利悦府二期2配电室4变压器	10	630	384
25734	邳州	炮车观澜苑2配电室1变压器	10	800	557
25735	邳州	炮车观澜苑2配电室2变压器	10	800	551
25736	邳州	炮车观澜苑1配电室2变压器	10	800	557
25737	邳州	炮车观澜苑1配电室1变压器	10	800	512
25738	邳州	炮车观澜苑1配电室4变压器	10	800	522
25739	邳州	炮车观澜苑2配电室4变压器	10	800	531
25740	邳州	炮车观澜苑1配电室3变压器	10	800	579
25741	邳州	炮车观澜苑2配电室3变压器	10	800	524
25742	邳州	炮车张海周埝北台1#变	10	400	155
25743	邳州	炮车埝洼南变	10	400	134
25744	邳州	炮车张海李庄北台2#变	10	400	234
25745	邳州	炮车郑圈中台变	10	400	171
25746	邳州	炮车宋圩纪庄东台变	10	400	80
25747	邳州	炮车埝洼王场北台变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25748	邳州	炮车郑圈北台变	10	400	274
25749	邳州	炮车郑圈西台变	10	400	290
25750	邳州	炮车大街超市变	10	400	0
25751	邳州	炮车汤庄西台2#变	10	400	9
25752	邳州	炮车汤庄东台2#变	10	400	124
25753	邳州	后沙刘庄西台变	10	400	191
25754	邳州	炮车长安街变	10	630	300
25755	邳州	炮车九凤园社区变	10	400	314
25756	邳州	炮车墩集安置房4配变	10	630	339
25757	邳州	炮车墩集安置房6配变	10	630	349
25758	邳州	炮车墩集安置房5配变	10	630	353
25759	邳州	炮车墩集安置房1配变	10	630	302
25760	邳州	炮车墩集安置房2配变	10	630	229
25761	邳州	炮车墩集安置房3配变	10	630	345
25762	邳州	炮车墩集安置房7配变	10	630	357
25763	邳州	炮车果园村部变	10	400	100
25764	邳州	炮车薛圈北台变	10	400	140
25765	邳州	炮车邳州金桥小区2号变	10	800	335
25766	邳州	炮车邳州金桥小区1号变	10	630	281
25767	邳州	炮车邳州金桥小区4号变	10	630	94
25768	邳州	炮车邳州金桥小区6号变	10	1000	561
25769	邳州	炮车邳州金桥小区5号变	10	800	379
25770	邳州	炮车邳州金桥小区3号变	10	800	367
25771	邳州	炮车宋圩张楼南台2#变	10	400	96
25772	邳州	墩南线范庄中台3#变	10	400	90
25773	邳州	炮车宁旭苑1配电室3变压器	10	800	569
25774	邳州	炮车宁旭苑1配电室4变压器	10	800	481
25775	邳州	炮车宁旭苑2配电室3变压器	10	800	593
25776	邳州	炮车宁旭苑2配电室2变压器	10	800	536
25777	邳州	炮车宁旭苑3配电室1变压器	10	800	576
25778	邳州	炮车宁旭苑1配电室2变压器	10	800	401
25779	邳州	炮车宁旭苑3配电室3变压器	10	800	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25780	邳州	炮车宁旭苑3配电室4变压器	10	800	511
25781	邳州	炮车宁旭苑2配电室4变压器	10	800	558
25782	邳州	炮车宁旭苑2配电室1变压器	10	800	590
25783	邳州	炮车宁旭苑3配电室2变压器	10	800	535
25784	邳州	炮车宁旭苑1配电室1变压器	10	800	527
25785	邳州	炮车张楼东台变	10	400	185
25786	邳州	炮车桃园村教堂2#变	10	400	237
25787	邳州	宝龙仕家1配电室2#变	10	630	430
25788	邳州	宝龙仕家1配电室1#变	10	630	467
25789	邳州	宝龙仕家1配电室3#变	10	630	441
25790	邳州	宝龙仕家（二期）2配电室1变	10	800	597
25791	邳州	宝龙仕家（二期）2配电室1变2变	10	800	562
25792	邳州	宝龙仕家1配电室4#变	10	630	406
25793	邳州	春风璟里2配电室3变	10	800	640
25794	邳州	春风璟里1配电室4变	10	800	640
25795	邳州	春风璟里2配电室1变	10	800	640
25796	邳州	春风璟里1配电室2变	10	800	640
25797	邳州	春风璟里2配电室4变	10	800	640
25798	邳州	春风璟里1配电室3变	10	800	640
25799	邳州	春风璟里2配电室2变	10	800	640
25800	邳州	春风璟里1配电室1变	10	800	640
25801	邳州	炮车宋圩茶棚北台2#变	10	400	68
25802	邳州	炮车天齐巩口南台变	10	400	128
25803	邳州	炮车薛圈西台变	10	400	100
25804	邳州	炮车果园二队西台变	10	400	68
25805	邳州	炮车古栗园变	10	400	270
25806	邳州	炮车四王西台变	10	400	120
25807	邳州	炮车四支渠3#公变	10	400	223
25808	邳州	炮车圩北葡萄园变	10	200	128
25809	邳州	炮车天齐李埝东台变	10	400	205
25810	邳州	炮车后沙黄庄北台变	10	400	206
25811	邳州	炮车范庄北台4#变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25812	邳州	炮车龙池陈庄南台变	10	400	203
25813	邳州	巩口3#变	10	400	198
25814	邳州	炮车运河首府二期3地2配电室1变压器	10	630	432
25815	邳州	炮车运河首府二期3地2配电室2变压器	10	630	350
25816	邳州	炮车运河首府二期3地2配电室3变压器	10	630	401
25817	邳州	炮车运河首府二期3地2配电室4变压器	10	630	398
25818	邳州	桃园东台变	10	400	191
25819	邳州	炮车薛圈东台2#变	10	400	155
25820	邳州	刘庄中台变	10	400	156
25821	邳州	张圈桥东变	10	400	258
25822	邳州	炮车大发融悦东方2配电室3变压器	10	630	335
25823	邳州	炮车大发融悦东方1配电室1变压器	10	800	411
25824	邳州	炮车大发融悦东方2配电室2变压器	10	630	338
25825	邳州	炮车大发融悦东方2配电室4变压器	10	630	354
25826	邳州	炮车大发融悦东方2配电室1变压器	10	630	335
25827	邳州	炮车大发融悦东方1配电室2变压器	10	800	456
25828	邳州	炮车大发融悦东方3配电室1变压器	10	800	418
25829	邳州	炮车大发融悦东方3配电室2变压器	10	800	505
25830	邳州	炮车大发融悦东方3配电室4变压器	10	800	541
25831	邳州	炮车大发融悦东方3配电室3变压器	10	800	528
25832	邳州	炮车宏基宏公馆1#组合配电室3#变压器	10	800	441
25833	邳州	炮车宏基宏公馆1#组合配电室2#变压器	10	800	501
25834	邳州	炮车宏基宏公馆1#组合配电室4#变压器	10	800	409
25835	邳州	炮车宏基宏公馆1#组合配电室1#变压器	10	800	464
25836	邳州	炮车龙城国际2#配电室2#变	10	800	546
25837	邳州	炮车龙城国际2#配电室1#变	10	800	523
25838	邳州	炮车龙城国际2#配电室4#变	10	800	539
25839	邳州	炮车龙城国际2#配电室3#变	10	800	640
25840	邳州	炮车东方名郡三期B地块2配电室2变压器	10	800	496
25841	邳州	炮车东方名郡三期B地块1配电室4变压器	10	800	508
25842	邳州	炮车东方名郡三期B地块1配电室1变压器	10	800	481
25843	邳州	炮车东方名郡三期B地块1配电室2变压器	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25844	邳州	炮车东方名郡三期B地块2配电室4变压器	10	800	468
25845	邳州	炮车东方名郡三期B地块2配电室1变压器	10	800	482
25846	邳州	炮车东方名郡三期B地块1配电室3变压器	10	800	473
25847	邳州	炮车东方名郡三期B地块2配电室3变压器	10	800	433
25848	邳州	炮车金桥城市花园一期1配电室1变压器	10	800	462
25849	邳州	炮车金桥城市花园一期1配电室2变压器	10	800	516
25850	邳州	炮车运河首府一期3配电室1变压器	10	800	389
25851	邳州	炮车运河首府一期1配电室4变压器	10	630	402
25852	邳州	炮车运河首府一期1配电室3变压器	10	630	321
25853	邳州	炮车运河首府一期1配电室2变压器	10	630	320
25854	邳州	炮车运河首府一期3配电室3变压器	10	800	487
25855	邳州	炮车运河首府一期2配电室3变压器	10	630	361
25856	邳州	炮车运河首府一期3配电室2变压器	10	800	537
25857	城东	PMS_紫荆园1配电室4变压器	10	1000	603
25858	城东	PMS_紫荆园3配电室2变压器	10	1000	503
25859	城东	PMS_紫荆园3配电室1变压器	10	1000	612
25860	城东	PMS_紫荆园4配电室1变压器	10	1000	553
25861	城东	PMS_紫荆园1配电室1变压器	10	1000	461
25862	城东	PMS_紫荆园2配电室2变压器	10	800	451
25863	城东	PMS_紫荆园2配电室1变压器	10	800	453
25864	城东	PMS_紫荆园2配电室4变压器	10	800	488
25865	城东	PMS_紫荆园3配电室3变压器	10	1000	568
25866	城东	PMS_紫荆园4配电室4变压器	10	1000	601
25867	城东	PMS_紫荆园4配电室2变压器	10	1000	644
25868	城东	PMS_紫荆园2配电室3变压器	10	800	441
25869	城东	PMS_紫荆园3配电室4变压器	10	1000	567
25870	城东	PMS_宏远箱变变压器	10	630	0
25871	城东	PMS_建国一期2美变变压器	10	630	403
25872	城东	PMS_民祥园3箱变变压器	10	630	173
25873	城东	PMS_黄山垅III期2箱变变压器	10	630	277
25874	城东	PMS_建国一期1美变变压器	10	630	319
25875	城东	PMS_钟鼓楼美变变压器	10	630	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25876	城东	PMS_可染小区3美变变压器	10	500	132
25877	城东	PMS_铁路民祥园4箱变变压器	10	630	254
25878	城东	PMS_民祥园6箱变变压器	10	630	139
25879	城东	PMS_孔雀城1配电室2变压器	10	800	167
25880	城东	PMS_孔雀城2箱变变压器	10	400	246
25881	城东	PMS_孔雀城5箱变变压器	10	400	101
25882	城东	PMS_孔雀城4箱变变压器	10	400	155
25883	城东	PMS_孔雀城2配电室2变压器	10	800	381
25884	城东	PMS_孔雀城3箱变变压器	10	400	228
25885	城东	PMS_孔雀城1箱变变压器	10	400	233
25886	城东	PMS_孔雀城6箱变变压器	10	400	220
25887	城东	PMS_孔雀城1配电室4变压器	10	800	133
25888	城东	PMS_袁桥2美变变压器	10	500	40
25889	城东	PMS_民祥园5箱变变压器	10	630	205
25890	城东	PMS_绿苑小区配电室3变压器	10	630	0
25891	城东	坝黄线1—1东1	10	400	0
25892	城东	橡树湾10配电室2变压器	10	800	454
25893	城东	橡树湾10配电室1变压器	10	800	471
25894	城东	PMS_苏苑小区4美变变压器	10	500	0
25895	城东	PMS_黄山教育小区箱变变压器	10	630	367
25896	城东	响福炮团段8—1	10	400	233
25897	城东	石铜线40—1	10	400	0
25898	城东	龙湖湾4配电室2变压器	10	400	225
25899	城东	PMS_民富园1美变变压器	10	630	125
25900	城东	PMS_医科大学1配电室1变压器	10	800	497
25901	城东	PMS_医科大学1配电室4变压器	10	800	487
25902	城东	PMS_医科大学组合配电站3变压器	10	800	494
25903	城东	PMS_医科大学组合配电站4变压器	10	800	469
25904	城东	PMS_医科大学1配电室3变压器	10	800	492
25905	城东	PMS_医科大学组合配电站2变压器	10	800	525
25906	城东	PMS_医科大学组合配电站1变压器	10	800	428
25907	城东	PMS_医科大学1配电室2变压器	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25908	城东	PMS_橡树湾8配电室3变压器	10	630	225
25909	城东	PMS_橡树湾8配电室1变压器	10	630	139
25910	城东	PMS_橡树湾9配电室4变压器	10	800	116
25911	城东	PMS_橡树湾9配电室2变压器	10	800	477
25912	城东	橡树湾9配电室1变压器	10	800	476
25913	城东	PMS_梵顿公馆2配电室1变压器	10	800	354
25914	城东	PMS_梵顿公馆3配电室4变压器	10	630	340
25915	城东	PMS_梵顿公馆2配电室4变压器	10	800	499
25916	城东	PMS_梵顿公馆3配电室1变压器	10	630	325
25917	城东	PMS_梵顿公馆1配电室1变压器	10	630	290
25918	城东	PMS_梵顿公馆1配电室3变压器	10	630	350
25919	城东	PMS_梵顿公馆2配电室2变压器	10	800	390
25920	城东	PMS_梵顿公馆4配电室1变压器	10	630	244
25921	城东	梵顿公馆3配电室2变压器	10	630	310
25922	城东	PMS_梵顿公馆4配电室4变压器	10	630	363
25923	城东	梵顿公馆1配电室2变压器	10	630	287
25924	城东	PMS_梵顿公馆2配电室3变压器	10	800	436
25925	城东	PMS_梵顿公馆4配电室3变压器	10	630	329
25926	城东	PMS_梵顿公馆3配电室3变压器	10	630	295
25927	城东	PMS_梵顿公馆4配电室2变压器	10	630	365
25928	城东	梵顿公馆1配电室4变压器	10	630	364
25929	城东	PMS_和平上东8配电室4变压器	10	800	424
25930	城东	PMS_和平上东8配电室2变压器	10	800	317
25931	城东	PMS_和平上东8配电室3变压器	10	800	393
25932	城东	PMS_和平上东7配电室1变压器	10	800	370
25933	城东	和平上东6配电室2变压器	10	630	263
25934	城东	PMS_和平上东6配电室1变压器	10	630	227
25935	城东	PMS_和平上东6配电室4变压器	10	630	27
25936	城东	PMS_和平上东6配电室3变压器	10	630	56
25937	城东	PMS_和平上东8配电室1变压器	10	800	353
25938	城东	PMS_和平上东7配电室2变压器	10	800	296
25939	城东	PMS_食品城商住楼4箱变变压器	10	630	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25940	城东	PMS_楚岳山庄2箱变变压器	10	630	208
25941	城东	PMS_楚岳山庄1箱变变压器	10	630	228
25942	城东	PMS_楚岳山庄4箱变变压器	10	630	224
25943	城东	PMS_楚岳山庄3箱变变压器	10	630	159
25944	城东	PMS_机场小区2箱变变压器	10	630	405
25945	城东	PMS_机场小区3箱变变压器	10	630	430
25946	城东	PMS_机场小区1箱变变压器	10	630	406
25947	城东	PMS_机场小区4箱变变压器	10	630	381
25948	城东	世茂2开2配电室4变压器	10	800	39
25949	城东	世茂2开2配电室2变压器	10	800	128
25950	城东	PMS_绿地泊林公馆二期4配电室2变压器	10	800	450
25951	城东	绿地泊林公馆二期4配电室1变压器	10	800	418
25952	城东	PMS_丰储街农贸市场配电室2变压器	10	800	461
25953	城东	PMS_丰储街农贸市场配电室3变压器	10	800	431
25954	城东	PMS_丰储街农贸市场配电室4变压器	10	800	466
25955	城东	PMS_丰储街农贸市场配电室1变压器	10	800	494
25956	城东	PMS_泊林公馆二期5配电室1变压器	10	800	355
25957	城东	PMS_泊林公馆二期5配电室2变压器	10	800	462
25958	城东	PMS_公共事业局2箱变变压器	10	630	252
25959	城东	PMS_公共事业局1箱变变压器	10	630	176
25960	城东	月桥花院3配电室1变压器	10	800	419
25961	城东	PMS_月桥花院3配电室4变压器	10	800	367
25962	城东	月桥花院3配电室3变压器	10	800	415
25963	城东	PMS_月桥花院3配电室2变压器	10	800	413
25964	城东	PMS_水岸蓝湾箱变变压器	10	400	199
25965	城东	PMS_水岸蓝湾组合配电站1变压器	10	800	478
25966	城东	PMS_水岸蓝湾组合配电站2变压器	10	800	522
25967	城东	和平东苑组合配电站1变压器	10	800	444
25968	城东	PMS_和平东苑组合配电站4变压器	10	800	437
25969	城东	和平东苑组合配电站3变压器	10	800	456
25970	城东	PMS_和平东苑组合配电站2变压器	10	800	476
25971	城东	PMS_尚都会3配电室4变压器	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25972	城东	PMS_尚都会3配电室2变压器	10	800	380
25973	城东	PMS_尚都会2配电室2变压器	10	630	327
25974	城东	PMS_尚都会1配电室1变压器	10	800	358
25975	城东	PMS_尚都会3配电室3变压器	10	800	387
25976	城东	PMS_尚都会3配电室1变压器	10	800	369
25977	城东	PMS_尚都会2配电室1变压器	10	630	304
25978	城东	PMS_尚都会1配电室3变压器	10	800	365
25979	城东	PMS_尚都会1配电室2变压器	10	800	350
25980	城东	PMS_尚都会1配电室4变压器	10	800	316
25981	城东	PMS_中茵城1配电室2变压器	10	800	486
25982	城东	PMS_中茵城2配电室1变压器	10	400	184
25983	城东	PMS_中茵城1配电室3变压器	10	800	446
25984	城东	PMS_中茵城1配电室1变压器	10	800	446
25985	城东	PMS_中茵城2配电室2变压器	10	400	168
25986	城东	PMS_中茵城1配电室4变压器	10	800	497
25987	城东	坝铜线21	10	400	190
25988	城东	PMS_徐州站宿舍箱变变压器	10	315	148
25989	城东	PMS_复坝线2南2东1	10	200	86
25990	城东	PMS_戏马台箱变	10	500	249
25991	城东	PMS_中锐星尚城8配电室4变压器	10	630	222
25992	城东	PMS_中锐星尚城9配电室2变压器	10	800	450
25993	城东	PMS_中锐星尚城9配电室1变压器	10	800	500
25994	城东	PMS_中锐星尚城7配电室3变压器	10	800	442
25995	城东	PMS_中锐星尚城8配电室3变压器	10	630	391
25996	城东	PMS_中锐星尚城7配电室1变压器	10	800	234
25997	城东	中锐星尚城8配电室2变压器	10	630	313
25998	城东	PMS_中锐星尚城7配电室4变压器	10	800	448
25999	城东	PMS_中锐星尚城8配电室1变压器	10	630	331
26000	城东	中锐星尚城7配电室2变压器	10	800	444
26001	城东	PMS_食品城商住楼5箱变变压器	10	500	272
26002	城东	升郭线5—10=2	10	200	74
26003	城东	PMS_盛世锦园3配电室1变压器	10	800	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26004	城东	PMS_盛世锦园4配电室1变压器	10	800	433
26005	城东	PMS_盛世锦园4配电室2变压器	10	800	421
26006	城东	PMS_盛世锦园4配电室3变压器	10	800	497
26007	城东	PMS_盛世锦园2配电室1变压器	10	800	515
26008	城东	PMS_盛世锦园1配电室3变压器	10	800	517
26009	城东	PMS_盛世锦园1配电室1变压器	10	800	401
26010	城东	PMS_盛世锦园3配电室4变压器	10	800	512
26011	城东	PMS_盛世锦园4配电室4变压器	10	800	378
26012	城东	PMS_盛世锦园1配电室4变压器	10	800	532
26013	城东	PMS_盛世锦园2配电室4变压器	10	800	386
26014	城东	PMS_盛世锦园1配电室2变压器	10	800	450
26015	城东	PMS_盛世锦园3配电室3变压器	10	800	461
26016	城东	PMS_盛世锦园2配电室2变压器	10	800	441
26017	城东	PMS_和平首府3配电室4变压器	10	800	479
26018	城东	PMS_和平首府3配电室2变压器	10	800	362
26019	城东	PMS_和平首府4配电室4变压器	10	800	427
26020	城东	PMS_和平首府3配电室3变压器	10	800	385
26021	城东	PMS_和平首府4配电室1变压器	10	800	437
26022	城东	PMS_和平首府3配电室1变压器	10	800	464
26023	城东	PMS_和平首府4配电室2变压器	10	800	440
26024	城东	PMS_和平首府4配电室3变压器	10	800	450
26025	城东	和平首府1配电室3变压器	10	800	341
26026	城东	和平首府2配电室1变压器	10	800	281
26027	城东	和平首府2配电室2变压器	10	800	336
26028	城东	和平首府2配电室4变压器	10	800	389
26029	城东	和平首府1配电室2变压器	10	800	307
26030	城东	和平首府2配电室3变压器	10	800	425
26031	城东	和平首府1配电室4变压器	10	800	480
26032	城东	PMS_金贝庄园2箱变变压器	10	630	62
26033	城东	PMS_朝环线5—3	10	200	82
26034	城东	PMS_观澜别院1配电室4变压器	10	630	389
26035	城东	PMS_观澜别院1配电室2变压器	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26036	城东	PMS_观澜别院2配电室1变压器	10	800	529
26037	城东	PMS_观澜别院3配电室3变压器	10	630	337
26038	城东	PMS_观澜别院2配电室4变压器	10	800	511
26039	城东	PMS_观澜别院1配电室1变压器	10	630	425
26040	城东	PMS_观澜别院3配电室1变压器	10	630	407
26041	城东	PMS_观澜别院2配电室2变压器	10	800	555
26042	城东	PMS_观澜别院3配电室2变压器	10	630	414
26043	城东	PMS_观澜别院2配电室3变压器	10	800	533
26044	城东	PMS_观澜别院3配电室4变压器	10	630	421
26045	城东	新元大道1箱变变压器	10	630	495
26046	城东	PMS_翡翠之光3配电室2变压器	10	800	325
26047	城东	PMS_翡翠之光组合配电站1变压器	10	800	353
26048	城东	PMS_翡翠之光3配电室1变压器	10	800	421
26049	城东	PMS_翡翠之光3配电室4变压器	10	800	455
26050	城东	PMS_翡翠之光2配电室1变压器	10	800	321
26051	城东	PMS_翡翠之光2配电室3变压器	10	800	404
26052	城东	PMS_翡翠之光3配电室3变压器	10	800	465
26053	城东	PMS_翡翠之光2配电室4变压器	10	800	400
26054	城东	PMS_翡翠之光2配电室2变压器	10	800	370
26055	城东	PMS_翡翠之光组合配电站2变压器	10	800	424
26056	城东	世茂天城4配电室4变压器	10	800	549
26057	城东	PMS_世茂天城4配电室2变压器	10	800	350
26058	城东	PMS_世茂天城4配电室1变压器	10	800	353
26059	城东	世茂天城4配电室3变压器	10	800	492
26060	城东	PMS_中锐星尚城10配电室3变压器	10	800	512
26061	城东	PMS_中锐星尚城10配电室2变压器	10	800	431
26062	城东	PMS_中锐星尚城10配电室4变压器	10	800	499
26063	城东	PMS_中锐星尚城10配电室1变压器	10	800	398
26064	城东	PMS_东方锦城配电室1变压器	10	800	511
26065	城东	PMS_东方锦城配电室2变压器	10	800	432
26066	城东	PMS_东方锦城1箱变变压器	10	400	237
26067	城东	PMS_东方锦城2箱变变压器	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26068	城东	PMS_紫悦台1配电室2变压器	10	800	454
26069	城东	PMS_紫悦台2配电室1变压器	10	800	500
26070	城东	PMS_紫悦台3配电室1变压器	10	800	397
26071	城东	PMS_紫悦台1配电室1变压器	10	800	446
26072	城东	PMS_紫悦台1配电室4变压器	10	800	470
26073	城东	PMS_紫悦台1配电室3变压器	10	800	475
26074	城东	PMS_紫悦台2配电室4变压器	10	800	359
26075	城东	PMS_紫悦台2配电室2变压器	10	800	530
26076	城东	PMS_紫悦台2配电室3变压器	10	800	546
26077	城东	绿丰线35北3	10	100	44
26078	城东	PMS_尚峰佳园配电室2变压器	10	800	409
26079	城东	PMS_尚峰佳园配电室4变压器	10	800	438
26080	城东	PMS_尚峰佳园配电室1变压器	10	800	478
26081	城东	PMS_尚峰佳园配电室3变压器	10	800	475
26082	城东	PMS_璟悦配电室4变压器	10	800	401
26083	城东	PMS_璟悦配电室1变压器	10	800	455
26084	城东	PMS_璟悦配电室3变压器	10	800	370
26085	城东	PMS_璟悦配电室2变压器	10	800	459
26086	城东	PMS_世茂新城西区6配电室3变压器	10	800	415
26087	城东	PMS_世茂新城西区6配电室2变压器	10	800	280
26088	城东	PMS_世茂新城西区5配电室2变压器	10	800	329
26089	城东	PMS_世茂新城西区5配电室4变压器	10	800	519
26090	城东	PMS_世茂新城西区6配电室4变压器	10	800	367
26091	城东	PMS_世茂新城西区6配电室1变压器	10	800	234
26092	城东	PMS_世茂新城西区5配电室3变压器	10	800	257
26093	城东	PMS_世茂新城西区5配电室1变压器	10	800	269
26094	城东	PMS_生活广场3配电室1变压器	10	630	388
26095	城东	PMS_生活广场2配电室1变压器	10	800	515
26096	城东	PMS_生活广场2配电室3变压器	10	800	458
26097	城东	PMS_生活广场2配电室2变压器	10	800	573
26098	城东	PMS_生活广场2配电室4变压器	10	800	426
26099	城东	PMS_生活广场3配电室3变压器	10	630	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26100	城东	PMS 生活广场3配电室2变压器	10	630	446
26101	城东	PMS 生活广场3配电室4变压器	10	630	353
26102	城东	PMS 云龙彭祖大道箱变变压器	10	630	476
26103	城东	PMS 国信上城学府2配电室3变压器	10	800	447
26104	城东	PMS 国信上城学府4配电室2变压器	10	800	434
26105	城东	PMS 国信上城学府2配电室1变压器	10	800	486
26106	城东	PMS 国信上城学府4配电室4变压器	10	800	487
26107	城东	PMS 国信上城学府2配电室4变压器	10	800	415
26108	城东	PMS 国信上城学府2配电室2变压器	10	800	434
26109	城东	PMS 国信上城学府4配电室1变压器	10	800	346
26110	城东	PMS 国信上城学府4配电室3变压器	10	800	407
26111	城东	PMS 观澜别院4配电室2变压器	10	630	429
26112	城东	PMS 观澜别院5配电室4变压器	10	630	300
26113	邳州	炮车运河首府一期2配电室4变压器	10	630	343
26114	邳州	炮车运河首府一期2配电室1变压器	10	630	346
26115	邳州	炮车运河首府一期3配电室4变压器	10	800	445
26116	邳州	炮车运河首府一期2配电室2变压器	10	630	393
26117	邳州	炮车运河首府一期1配电室1变压器	10	630	377
26118	邳州	炮车运河首府二期4地1配电室1变压器	10	800	493
26119	邳州	炮车运河首府二期4地1配电室4变压器	10	800	487
26120	邳州	炮车运河首府二期4地1配电室2变压器	10	800	430
26121	邳州	炮车运河首府二期4地1配电室3变压器	10	800	491
26122	邳州	炮车运河首府二期3地1组合配电室2变压器	10	630	401
26123	邳州	炮车运河首府二期3地1组合配电室1变压器	10	630	365
26124	邳州	炮车美利悦府一期2配电室2变压器	10	630	383
26125	邳州	炮车美利悦府一期2配电室1变压器	10	630	349
26126	邳州	炮车美利悦府一期1组合配电室1变压器	10	630	396
26127	邳州	炮车美利悦府一期2配电室3变压器	10	630	357
26128	邳州	炮车美利悦府一期1组合配电室2变压器	10	630	395
26129	邳州	炮车美利悦府一期2配电室4变压器	10	630	334
26130	邳州	炮车金桥城市花园二期1配电室3变压器	10	800	393
26131	邳州	炮车金桥城市花园二期1配电室4变压器	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26132	邳州	炮车金桥城市花园二期1配电室1变压器	10	800	499
26133	邳州	炮车金桥城市花园二期1配电室2变压器	10	800	469
26134	邳州	炮车埝头北变	10	630	375
26135	邳州	PMS_炮车龙池郭庄北台变	10	400	71
26136	邳州	PMS_燕子埠陈楼3#变	10	200	65
26137	邳州	PMS_燕子埠张山子3#变	10	200	108
26138	邳州	PMS_燕子埠张山子2#变	10	200	60
26139	邳州	PMS_燕子埠陈楼2#变	10	400	92
26140	邳州	PMS_燕子埠村10#变	10	400	67
26141	邳州	PMS_燕子埠中学1#变	10	200	78
26142	邳州	PMS_燕子埠徐洼村5#变	10	200	36
26143	邳州	PMS_燕子埠毛寺村4#变	10	400	185
26144	邳州	燕子埠鹿寨村4#变	10	200	75
26145	邳州	燕子埠鹿寨村5#变	10	400	77
26146	邳州	PMS_燕子埠黑山村2#变	10	400	126
26147	邳州	PMS_燕子埠黑山村3#变	10	200	0
26148	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠村5#变	10	400	110
26149	邳州	燕子埠鹿寨2#变	10	400	237
26150	邳州	PMS_燕子埠鹿寨3#变	10	200	42
26151	邳州	PMS_燕子埠徐洼4#变	10	160	42
26152	邳州	PMS_燕子埠韩寺3#变	10	400	115
26153	邳州	PMS_燕子埠大吴2#变	10	400	189
26154	邳州	PMS_燕子埠郭庄7#变	10	200	49
26155	邳州	燕子埠7#变	10	400	33
26156	邳州	PMS_燕子埠3#变	10	400	0
26157	邳州	PMS_燕子埠郭庄3#变	10	400	161
26158	邳州	PMS_燕子埠花山1#变	10	400	117
26159	邳州	PMS_燕子埠郭庄1#变	10	400	185
26160	邳州	PMS_燕子埠徐洼1#变	10	400	97
26161	邳州	PMS_燕子埠徐洼2#变	10	400	102
26162	邳州	燕子埠徐洼3#变	10	400	197
26163	邳州	燕子埠韩寺1#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26164	邳州	PMS_燕子埠韩寺2#变	10	200	9
26165	邳州	PMS_燕子埠佛头村1#变	10	200	57
26166	邳州	PMS_燕子埠佛头村2#变	10	200	46
26167	邳州	PMS_燕子埠佛头3#变	10	400	100
26168	邳州	PMS_燕子埠佛头村4#变	10	200	96
26169	邳州	PMS_燕子埠郭庄4#变	10	400	73
26170	邳州	PMS_燕子埠毛寺1#变	10	400	135
26171	邳州	PMS_燕子埠毛寺2#变	10	200	52
26172	邳州	PMS_燕子埠毛寺3#变	10	400	172
26173	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠1#变	10	400	160
26174	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠2#变	10	400	133
26175	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠3#变	10	400	175
26176	邳州	燕子埠扒山2#变	10	400	242
26177	邳州	PMS_燕子埠关庄村1#变	10	200	18
26178	邳州	PMS_燕子埠关庄2#变	10	400	181
26179	邳州	PMS_燕子埠黑山变	10	400	206
26180	邳州	PMS_燕子埠小吴1#变	10	200	34
26181	邳州	PMS_燕子埠小吴2#变	10	200	88
26182	邳州	PMS_燕子埠大吴1#变	10	200	103
26183	邳州	PMS_燕子埠尤村1#变	10	200	71
26184	邳州	PMS_燕子埠尤村2#变	10	200	59
26185	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠4#变	10	315	123
26186	邳州	PMS_燕子埠2#变	10	400	267
26187	邳州	燕子埠燕子埠1#变	10	400	138
26188	邳州	PMS_燕子埠4#变	10	400	158
26189	邳州	PMS_燕子埠6#变	10	400	187
26190	邳州	燕子埠陈楼1#变	10	400	114
26191	邳州	PMS_燕子埠郭庄5#变	10	200	103
26192	邳州	燕子埠棠棣埠14#变	10	400	285
26193	邳州	PMS_燕子埠扒山3#变	10	400	82
26194	邳州	燕子埠11#变	10	400	60
26195	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠6#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26196	邳州	燕子埠关庄村4#变	10	400	197
26197	邳州	PMS_燕子埠郭庄2#变	10	400	210
26198	邳州	燕子埠韩寺4#变	10	400	70
26199	邳州	PMS_燕子埠佛头村8#变	10	400	148
26200	邳州	PMS_燕子埠小吴3#变	10	400	102
26201	邳州	燕子埠尤村3#变	10	400	92
26202	邳州	PMS_燕子埠16#变	10	400	190
26203	邳州	PMS_燕子埠鹿寨农业示范园2#变	10	400	227
26204	邳州	PMS_燕子埠郭庄9#变	10	400	154
26205	邳州	PMS_燕子埠大吴村4#变	10	400	107
26206	邳州	PMS_燕子埠韩寺6#变	10	400	133
26207	邳州	PMS_燕子埠张山子佛头7#变	10	400	153
26208	邳州	燕子埠扒山4#变	10	500	219
26209	邳州	PMS_燕子埠大吴5#变	10	400	220
26210	邳州	燕子埠农业示范园变	10	200	83
26211	邳州	PMS_燕子埠徐洼7#变	10	400	214
26212	邳州	PMS_燕子埠鹿寨农业示范园3#变	10	400	245
26213	邳州	PMS_燕子埠鹿寨7#变	10	400	207
26214	邳州	PMS_燕子埠鹿寨8#变	10	400	154
26215	邳州	PMS_燕子埠花山4#变	10	400	170
26216	邳州	PMS_燕子埠郭庄10#变	10	400	190
26217	邳州	PMS_燕子埠郭庄11#变	10	400	31
26218	邳州	PMS_燕子埠14#变	10	400	185
26219	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠7#变	10	400	137
26220	邳州	PMS_燕子埠毛寺5#变	10	400	174
26221	邳州	PMS_燕子埠佛头5#变	10	400	0
26222	邳州	PMS_燕子埠徐洼8#变	10	400	216
26223	邳州	PMS_燕子埠陈楼5#变	10	400	99
26224	邳州	PMS_燕子埠13#变	10	400	160
26225	邳州	PMS_燕子埠徐洼村6#变	10	400	247
26226	邳州	PMS_燕子埠徐洼村9#变	10	400	159
26227	邳州	PMS_燕子埠韩寺村5#变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26228	邳州	PMS_燕子埠花山村6#变	10	400	168
26229	邳州	燕子埠村12#变	10	400	47
26230	邳州	PMS_燕子埠陈楼村4#变	10	400	156
26231	邳州	PMS_燕子埠陈楼村6#变	10	400	150
26232	邳州	PMS_燕子埠毛寺6#变	10	400	142
26233	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠村8#变	10	400	165
26234	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠村9#变	10	400	113
26235	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠村10#变	10	400	74
26236	邳州	PMS_燕子埠尤村4#变	10	400	77
26237	邳州	PMS_燕子埠尤村5#变	10	400	175
26238	邳州	PMS_燕子埠佛头村9#变	10	400	204
26239	邳州	PMS_燕子埠鹿寨村9#变	10	400	114
26240	邳州	PMS_燕子埠鹿寨村10#变	10	400	118
26241	邳州	燕子埠郭庄村12#变	10	500	246
26242	邳州	燕子埠花山2#变	10	400	159
26243	邳州	PMS_燕子埠毛寺9#变	10	400	154
26244	邳州	PMS_燕子埠关庄村5#变	10	400	204
26245	邳州	PMS_燕子埠小吴4#变	10	400	220
26246	邳州	PMS_燕子埠大吴6#变	10	400	256
26247	邳州	PMS_燕子埠扒山村5#变	10	400	176
26248	邳州	PMS_燕子埠黑山4#变	10	400	235
26249	邳州	PMS_燕子埠黑山5#变	10	400	125
26250	邳州	燕子埠佛头11#变	10	200	106
26251	邳州	燕子埠佛头13#变	10	400	259
26252	邳州	PMS_燕子埠佛头14#变	10	400	220
26253	邳州	燕子埠佛头12#变	10	200	66
26254	邳州	PMS_燕子埠小吴5#变	10	400	196
26255	邳州	PMS_燕子埠关庄村6#变	10	400	155
26256	邳州	PMS_燕子埠17#变	10	400	0
26257	邳州	PMS_燕子埠18#变	10	400	97
26258	邳州	PMS_燕子埠19#变	10	400	98
26259	邳州	PMS_燕子埠郭庄13#变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26260	邳州	燕子埠郭庄6#变	10	200	46
26261	邳州	PMS_燕子埠花山8#变	10	400	247
26262	邳州	PMS_燕子埠花山7#变	10	400	182
26263	邳州	燕子埠花山5#变	10	200	87
26264	邳州	PMS_燕子埠鹿寨11#变	10	400	230
26265	邳州	PMS_燕子埠鹿寨12#变	10	400	160
26266	邳州	PMS_燕子埠鹿寨13#变	10	400	215
26267	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠11#变	10	400	156
26268	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠12#变	10	400	71
26269	邳州	PMS_燕子埠佛头6#变	10	400	258
26270	邳州	PMS_燕子埠大吴村7#变	10	400	207
26271	邳州	PMS_燕子埠毛寺7#变	10	400	206
26272	邳州	PMS_燕子埠20#变	10	400	184
26273	邳州	PMS_燕子埠陈楼7#变	10	400	170
26274	邳州	燕子埠关庄8#变	10	200	70
26275	邳州	PMS_燕子埠关庄10#变	10	400	200
26276	邳州	PMS_燕子埠黑山7#变	10	400	262
26277	邳州	PMS_燕子埠佛头10#变	10	400	79
26278	邳州	PMS_燕子埠关庄9#变	10	400	148
26279	邳州	PMS_燕子埠扒山6#变	10	400	168
26280	邳州	PMS_燕子埠韩寺7#变	10	400	227
26281	邳州	PMS_燕子埠徐洼10#变	10	400	199
26282	邳州	燕子埠尤村8#变	10	400	208
26283	邳州	PMS_燕子埠佛头15#变	10	400	152
26284	邳州	燕子埠23#变	10	400	289
26285	邳州	PMS_燕子埠大吴8#变	10	400	222
26286	邳州	PMS_燕子埠棠棣埠15#变	10	400	207
26287	邳州	PMS_燕子埠毛寺8#变	10	400	193
26288	邳州	PMS_燕子埠韩寺9#变	10	400	197
26289	邳州	PMS_燕子埠韩寺10#变	10	400	223
26290	邳州	PMS_燕子埠尤村6#变	10	400	235
26291	邳州	PMS_燕子埠尤村7#变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26292	邳州	PMS_燕子埠22#变	10	400	264
26293	邳州	PMS_燕子埠21#变	10	400	216
26294	邳州	PMS_燕子埠花山9#变	10	400	199
26295	邳州	PMS_燕子埠鹿寨14#变	10	400	164
26296	邳州	燕子埠棠棣埠13#变	10	400	44
26297	邳州	PMS_燕子埠25#变	10	400	193
26298	邳州	燕子埠棠棣埠2#变(增资)	10	400	180
26299	邳州	PMS_燕子埠5#变(增资)	10	400	212
26300	邳州	燕子埠佛头16#变	10	200	105
26301	邳州	PMS_锦绣佳苑3#变	10	630	341
26302	邳州	燕子埠郭庄15#变	10	400	134
26303	邳州	燕子埠郭庄16#变	10	400	147
26304	邳州	燕子埠锦绣佳苑2#变	10	630	245
26305	邳州	燕子埠锦绣佳苑1#变	10	630	231
26306	邳州	燕子埠锦绣佳苑4箱变	10	500	295
26307	邳州	燕子埠锦绣佳苑5箱变	10	500	289
26308	邳州	燕子埠陈楼9#变	10	400	249
26309	邳州	燕子埠鹿寨15#变	10	200	101
26310	邳州	燕子埠陈楼8#变	10	400	262
26311	邳州	燕子埠郭庄14#变	10	400	133
26312	邳州	燕子埠毛寺10#变	10	400	246
26313	邳州	PMS_燕子埠郭庄8#变	10	400	205
26314	邳州	PMS_燕子埠关庄3#变	10	400	168
26315	邳州	PMS_燕子埠鹿寨农业示范园变	10	400	205
26316	邳州	PMS_燕子埠9#变	10	400	149
26317	邳州	燕子埠8#变	10	400	68
26318	邳州	PMS_燕子埠5#变	10	400	180
26319	邳州	燕子埠花山3#变	10	400	239
26320	邳州	PMS_燕子埠鹿寨6#变	10	200	30
26321	邳州	PMS_碾庄街道烈士碑南门公用变	10	800	0
26322	邳州	PMS_碾庄街道陵园中路变	10	400	0
26323	邳州	PMS_碾庄街道民主南路公用变	10	630	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26324	邳州	碾庄生墩村大棚菜园	10	100	36
26325	邳州	PMS_碾庄泗庄村后高变	10	100	0
26326	邳州	碾庄稍墩杨庄变	10	200	82
26327	邳州	PMS_碾庄稍墩村吴楼变	10	400	268
26328	邳州	PMS_碾庄韩高村高场变	10	200	29
26329	邳州	碾庄街道信用社变	10	630	0
26330	邳州	PMS_碾庄韩高村后李变	10	200	60
26331	邳州	PMS_碾庄泗庄村苗圃变	10	200	66
26332	邳州	PMS_碾庄稍墩村部变	10	400	234
26333	邳州	PMS_碾庄稍墩村稍后西变	10	200	35
26334	邳州	PMS_碾庄彭庄3#彭西变	10	80	0
26335	邳州	PMS_碾庄王集二队变	10	100	4
26336	邳州	碾庄稍墩村郑东变	10	200	110
26337	邳州	PMS_碾庄稍墩村郑前变	10	100	0
26338	邳州	PMS_碾庄稍墩村牌坊变	10	200	0
26339	邳州	碾庄稍墩村刘庄变	10	250	0
26340	邳州	PMS_碾庄庙前村新东变	10	315	48
26341	邳州	PMS_碾庄庙前村新西公用变	10	400	74
26342	邳州	PMS_碾庄街道南东公用变	10	630	7
26343	邳州	PMS_碾庄街道南中公用变	10	400	72
26344	邳州	PMS_碾庄街道南西公用变	10	630	110
26345	邳州	PMS_碾庄街道北中公用变	10	630	0
26346	邳州	碾庄王集4#王庄变	10	400	94
26347	邳州	PMS_碾庄王集村部变	10	400	126
26348	邳州	碾庄彭庄4#前黄滩变	10	400	0
26349	邳州	碾庄彭庄村部变	10	500	0
26350	邳州	PMS_碾庄王集2#唐庄变	10	400	166
26351	邳州	PMS_碾庄彭庄1#前刘变	10	100	0
26352	邳州	PMS_碾庄院上村沙墩2#变	10	200	137
26353	邳州	碾庄祁庄村张西公用变	10	250	49
26354	邳州	PMS_碾庄祁庄村祁西公用变	10	200	95
26355	邳州	碾庄祁庄村东孙公用变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26356	邳州	PMS_碾庄大兴3#衡王变	10	315	69
26357	邳州	PMS_碾庄大兴2#张家变	10	200	0
26358	邳州	碾庄闫桥3#后闫桥变	10	400	181
26359	邳州	PMS_碾庄闫桥2#前闫桥变	10	200	96
26360	邳州	PMS_碾庄闫桥1#街道变	10	400	112
26361	邳州	碾庄闫桥4#胡东变	10	400	119
26362	邳州	PMS_碾庄倪庄6#太平庄变	10	100	16
26363	邳州	PMS_碾庄彭庄村东黄滩变	10	400	192
26364	邳州	PMS_碾庄鲁楼2#杜庄变	10	400	164
26365	邳州	PMS_碾庄鲁楼1#鲁东变	10	200	0
26366	邳州	PMS_碾庄鲁楼3#学庄变	10	400	201
26367	邳州	PMS_碾庄庙前王庄公用变	10	200	0
26368	邳州	PMS_碾庄庙前五四队变	10	200	78
26369	城东	PMS_观澜别院5配电室2变压器	10	630	420
26370	城东	PMS_观澜别院4配电室1变压器	10	630	438
26371	城东	PMS_观澜别院5配电室1变压器	10	630	441
26372	城东	PMS_观澜别院4配电室4变压器	10	630	364
26373	城东	桂花园1配电室1变压器	10	1000	791
26374	城东	桂花园3配电室2变压器	10	1000	784
26375	城东	桂花园4配电室2变压器	10	800	606
26376	城东	桂花园3配电室3变压器	10	1000	700
26377	城东	桂花园2配电室2变压器	10	1000	745
26378	城东	桂花园5配电室2变压器	10	800	614
26379	城东	桂花园2配电室3变压器	10	1000	739
26380	城东	桂花园1配电室2变压器	10	1000	790
26381	城东	桂花园4配电室3变压器	10	800	613
26382	城东	桂花园5配电室3变压器	10	800	541
26383	城东	桂花园1配电室4变压器	10	1000	710
26384	城东	丽景府2配电室1变压器	10	630	359
26385	城东	丽景府2配电室3变压器	10	630	351
26386	城东	丽景府1配电室1变压器	10	800	379
26387	城东	丽景府2配电室4变压器	10	630	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26388	城东	丽景府1配电室2变压器	10	800	288
26389	城东	丽景府2配电室2变压器	10	630	398
26390	城东	坝环线21	10	400	118
26391	城东	开明商办楼配电室2变压器	10	400	233
26392	城东	开明商办楼配电室1变压器	10	400	151
26393	城东	金德嘉苑1配电室3变压器	10	800	431
26394	城东	金德嘉苑3配电室3变压器	10	800	501
26395	城东	金德嘉苑4配电室3变压器	10	800	467
26396	城东	金德嘉苑1配电室4变压器	10	800	473
26397	城东	金德嘉苑4配电室2变压器	10	800	464
26398	城东	金德嘉苑2配电室4变压器	10	800	518
26399	城东	金德嘉苑2配电室1变压器	10	800	491
26400	城东	金德嘉苑3配电室4变压器	10	800	403
26401	城东	金德嘉苑2配电室2变压器	10	800	495
26402	城东	金德嘉苑4配电室4变压器	10	800	508
26403	城东	金德嘉苑3配电室1变压器	10	800	469
26404	城东	金德嘉苑1配电室1变压器	10	800	415
26405	城东	金德嘉苑1配电室2变压器	10	800	474
26406	城东	金德嘉苑4配电室1变压器	10	800	476
26407	城东	金德嘉苑3配电室2变压器	10	800	462
26408	城东	金德嘉苑2配电室3变压器	10	800	472
26409	城东	博览中心6配电室3变压器	10	800	588
26410	城东	博览中心6配电室4变压器	10	800	550
26411	城东	博览中心7配电室2变压器	10	800	236
26412	城东	博览中心7配电室3变压器	10	800	551
26413	城东	博览中心6配电室2变压器	10	800	490
26414	城东	响铜线5—1	10	400	152
26415	城东	水沐玖悦府组合配电站4变压器	10	800	568
26416	城东	水沐玖悦府组合配电站3变压器	10	800	572
26417	城东	水沐玖悦府1配电室1变压器	10	800	490
26418	城东	水沐玖悦府1配电室3变压器	10	800	497
26419	城东	水沐玖悦府组合配电站2变压器	10	800	571

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26420	城东	水沐玖悦府2配电室3变压器	10	800	531
26421	城东	水沐玖悦府2配电室1变压器	10	800	563
26422	城东	水沐玖悦府组合配电站1变压器	10	800	626
26423	城东	汉景澜园1配电室4变压器	10	800	410
26424	城东	汉景澜园2配电室4变压器	10	630	398
26425	城东	汉景澜园2配电室1变压器	10	630	398
26426	城东	汉景澜园1配电室2变压器	10	800	544
26427	城东	汉景澜园1配电室1变压器	10	800	567
26428	城东	汉景澜园2配电室2变压器	10	630	395
26429	城东	石七线28—1	10	400	230
26430	城东	石郭线22—1	10	400	188
26431	城东	云悦华府1配电室2变压器	10	800	617
26432	城东	云悦华府2配电室2变压器	10	800	563
26433	城东	云悦华府3配电室2变压器	10	800	553
26434	城东	云悦华府1配电室4变压器	10	800	541
26435	城东	云悦华府3配电室1变压器	10	800	549
26436	城东	云悦华府2配电室1变压器	10	800	557
26437	城东	云悦华府3配电室4变压器	10	800	493
26438	城东	云悦华府1配电室1变压器	10	800	530
26439	城东	云悦华府3配电室3变压器	10	800	491
26440	城东	云悦华府1配电室3变压器	10	800	556
26441	城东	雍容华府5配电室1变压器	10	630	350
26442	城东	雍容华府4配电室4变压器	10	800	504
26443	城东	雍容华府6配电室4变压器	10	800	466
26444	城东	雍容华府7配电室3变压器	10	630	331
26445	城东	雍容华府5配电室2变压器	10	630	265
26446	城东	雍容华府7配电室2变压器	10	630	349
26447	城东	雍容华府4配电室1变压器	10	800	475
26448	城东	雍容华府7配电室4变压器	10	630	368
26449	城东	雍容华府6配电室1变压器	10	800	536
26450	城东	雍容华府6配电室3变压器	10	800	492
26451	城东	雍容华府7配电室1变压器	10	630	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26452	城东	雍容华府5配电室4变压器	10	630	401
26453	城东	雍容华府4配电室2变压器	10	800	453
26454	城东	雍容华府4配电室3变压器	10	800	415
26455	城东	雍容华府6配电室2变压器	10	800	470
26456	城东	雍容华府5配电室3变压器	10	630	423
26457	城东	国信云玺5配电室1变压器	10	800	580
26458	城东	国信云玺5配电室4变压器	10	800	586
26459	城东	国信云玺5配电室3变压器	10	800	589
26460	城东	国信云玺5配电室2变压器	10	800	583
26461	城东	景颂华府1配电室3变压器	10	800	559
26462	城东	景颂华府1配电室2变压器	10	800	498
26463	城东	景颂华府1配电室1变压器	10	800	554
26464	城东	景颂华府1配电室4变压器	10	800	560
26465	城东	三清观箱变变压器	10	630	260
26466	城东	铂岸新天地配电室1变压器	10	1250	970
26467	城东	铂岸新天地配电室2变压器	10	1250	954
26468	城东	堂悦嘉苑2配电室4变压器	10	800	324
26469	城东	堂悦嘉苑4配电室4变压器	10	800	399
26470	城东	堂悦嘉苑4配电室2变压器	10	800	501
26471	城东	堂悦嘉苑2配电室2变压器	10	800	433
26472	城东	堂悦嘉苑5配电室2变压器	10	630	341
26473	城东	堂悦嘉苑1配电室2变压器	10	800	358
26474	城东	堂悦嘉苑5配电室4变压器	10	630	290
26475	城东	堂悦嘉苑6配电室4变压器	10	800	222
26476	城东	堂悦嘉苑3配电室4变压器	10	800	352
26477	城东	堂悦嘉苑6配电室2变压器	10	800	257
26478	城东	堂悦嘉苑1配电室4变压器	10	800	432
26479	城东	堂悦嘉苑3配电室2变压器	10	800	369
26480	城东	文化街2配电室2变压器	10	800	488
26481	城东	文化街1配电室2变压器	10	800	585
26482	城东	文化街1配电室1变压器	10	800	551
26483	城东	文化街2配电室1变压器	10	800	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26484	城东	星悦城2配电室3变压器	10	800	436
26485	城东	星悦城3配电室4变压器	10	630	367
26486	城东	星悦城2配电室4变压器	10	800	483
26487	城东	星悦城4配电室2变压器	10	630	404
26488	城东	星悦城1配电室2变压器	10	800	442
26489	城东	星悦城2配电室2变压器	10	800	440
26490	城东	星悦城4配电室3变压器	10	630	360
26491	城东	星悦城3配电室2变压器	10	630	381
26492	城东	星悦城1配电室3变压器	10	800	501
26493	城东	星悦城3配电室3变压器	10	630	403
26494	城东	星悦城4配电室1变压器	10	630	369
26495	城东	星悦城2配电室1变压器	10	800	496
26496	城东	星悦城1配电室1变压器	10	800	468
26497	城东	星悦城4配电室4变压器	10	630	358
26498	城东	星悦城1配电室4变压器	10	800	527
26499	城东	星悦城3配电室1变压器	10	630	364
26500	城东	央玺2配电室2变压器	10	800	409
26501	城东	央玺1配电室3变压器	10	630	359
26502	城东	央玺1配电室2变压器	10	630	403
26503	城东	央玺1配电室4变压器	10	630	417
26504	城东	央玺2配电室1变压器	10	800	462
26505	城东	央玺1配电室1变压器	10	630	336
26506	城东	翠湾花园3配电室4变压器	10	800	493
26507	城东	翠湾花园1配电室3变压器	10	800	484
26508	城东	翠湾花园组合配电站2变压器	10	800	414
26509	城东	翠湾花园组合配电站1变压器	10	800	436
26510	城东	翠湾花园1配电室4变压器	10	800	498
26511	城东	翠湾花园3配电室2变压器	10	800	429
26512	城东	翠湾花园3配电室1变压器	10	800	586
26513	城东	翠湾花园1配电室1变压器	10	800	541
26514	城东	翠湾花园3配电室3变压器	10	800	471
26515	城东	翠湾花园1配电室2变压器	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26516	城东	山湖景园1配电室3变压器	10	800	552
26517	城东	山湖景园2配电室2变压器	10	800	522
26518	城东	山湖景园1配电室2变压器	10	800	568
26519	城东	山湖景园3配电室3变压器	10	800	534
26520	城东	山湖景园2配电室3变压器	10	800	515
26521	城东	山湖景园3配电室2变压器	10	800	535
26522	城东	孔雀城3配电室2变压器	10	1000	629
26523	城东	孔雀城4配电室3变压器	10	1000	669
26524	城东	孔雀城4配电室2变压器	10	1000	700
26525	城东	孔雀城4配电室1变压器	10	1000	666
26526	城东	孔雀城3配电室1变压器	10	1000	644
26527	城东	孔雀城3配电室4变压器	10	1000	652
26528	城东	孔雀城4配电室4变压器	10	1000	748
26529	城东	孔雀城3配电室3变压器	10	1000	497
26530	城东	时代艺境2配电室3变压器	10	800	469
26531	城东	时代艺境1配电室3变压器	10	800	413
26532	城东	时代艺境1配电室1变压器	10	800	385
26533	城东	时代艺境2配电室2变压器	10	800	337
26534	城东	博览中心8配电室1变压器	10	800	559
26535	城东	博览中心8配电室2变压器	10	800	542
26536	城东	山湖雅居2配电室2变压器	10	800	583
26537	城东	山湖雅居2配电室1变压器	10	800	580
26538	城东	山湖雅居1配电室3变压器	10	800	554
26539	城东	山湖雅居3配电室2变压器	10	630	460
26540	城东	山湖雅居1配电室2变压器	10	800	537
26541	城东	山湖雅居3配电室3变压器	10	630	425
26542	城东	山湖景园4配电室2变压器	10	800	615
26543	城东	山湖景园4配电室3变压器	10	800	565
26544	城东	石磊小区1箱变变压器	10	630	330
26545	城东	生活广场1配电室2变压器	10	800	524
26546	城东	生活广场1配电室3变压器	10	800	490
26547	城东	生活广场1配电室4变压器	10	800	617

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26548	城东	生活广场1配电室1变压器	10	800	506
26549	城东	响铜线2	10	400	0
26550	城东	国信君邑4配电室2变压器	10	800	600
26551	城东	国信君邑3配电室2变压器	10	800	605
26552	城东	国信君邑3配电室1变压器	10	800	574
26553	城东	国信君邑4配电室4变压器	10	800	599
26554	城东	国信君邑4配电室3变压器	10	800	527
26555	城东	国信君邑4配电室1变压器	10	800	593
26556	城东	和悦雅居2配电室4变压器	10	800	597
26557	城东	和悦雅居2配电室1变压器	10	800	606
26558	城东	和悦雅居3配电室1变压器	10	800	583
26559	城东	和悦雅居2配电室2变压器	10	800	583
26560	城东	和悦雅居4配电室2变压器	10	800	605
26561	城东	和悦雅居1配电室2变压器	10	800	564
26562	城东	和悦雅居3配电室2变压器	10	800	586
26563	城东	和悦雅居5配电室4变压器	10	800	573
26564	城东	和悦雅居4配电室4变压器	10	800	571
26565	城东	和悦雅居3配电室3变压器	10	800	541
26566	城东	和悦雅居5配电室1变压器	10	800	592
26567	城东	和悦雅居2配电室3变压器	10	800	573
26568	城东	和悦雅居1配电室3变压器	10	800	552
26569	城东	和悦雅居3配电室4变压器	10	800	518
26570	城东	和悦雅居4配电室3变压器	10	800	566
26571	城东	和悦雅居5配电室3变压器	10	800	592
26572	城东	和悦雅居1配电室1变压器	10	800	592
26573	城东	和悦雅居1配电室4变压器	10	800	550
26574	城东	和悦雅居4配电室1变压器	10	800	606
26575	城东	和悦雅居5配电室2变压器	10	800	578
26576	城东	昆仑和苑4配电室3变压器	10	800	470
26577	城东	昆仑和苑1配电室3变压器	10	800	516
26578	城东	昆仑和苑4配电室2变压器	10	800	470
26579	城东	昆仑和苑1配电室1变压器	10	800	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26580	城东	昆仑和苑2配电室1变压器	10	800	481
26581	城东	昆仑和苑2配电室3变压器	10	800	506
26582	城东	昆仑和苑1配电室4变压器	10	800	456
26583	城东	昆仑和苑3配电室2变压器	10	800	533
26584	城东	昆仑和苑3配电室1变压器	10	800	520
26585	城东	昆仑和苑4配电室1变压器	10	800	523
26586	城东	昆仑和苑2配电室4变压器	10	800	537
26587	城东	昆仑和苑4配电室4变压器	10	800	508
26588	城东	昆仑和苑1配电室2变压器	10	800	537
26589	城东	昆仑和苑2配电室2变压器	10	800	493
26590	城东	惠大线4	10	400	246
26591	城东	民怡园1柱变	10	400	148
26592	城东	和玺2配电室3变压器	10	630	339
26593	城东	和玺1配电室3变压器	10	630	343
26594	城东	和玺2配电室2变压器	10	630	425
26595	城东	和玺1配电室2变压器	10	630	320
26596	城东	和玺3配电室2变压器	10	800	378
26597	城东	和玺3配电室3变压器	10	800	568
26598	城东	民富园23箱变变压器	10	630	378
26599	城东	五山名邸3配电室2变压器	10	800	590
26600	城东	五山名邸3配电室1变压器	10	800	613
26601	城东	国信上城一区1配电室1变压器	10	800	542
26602	城东	国信上城一区1配电室2变压器	10	800	623
26603	城东	国信上城一区4配电室3变压器	10	800	617
26604	城东	国信上城一区2配电室4变压器	10	800	640
26605	城东	国信上城一区2配电室2变压器	10	800	640
26606	城东	国信上城一区2配电室3变压器	10	800	601
26607	城东	国信上城一区1配电室3变压器	10	800	618
26608	城东	国信上城一区4配电室1变压器	10	800	627
26609	城东	国信上城一区2配电室1变压器	10	800	638
26610	城东	国信上城一区4配电室4变压器	10	800	632
26611	城东	国信上城一区1配电室4变压器	10	800	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26612	城东	国信上城一区4配电室2变压器	10	800	599
26613	城东	茶月线38—9	10	200	134
26614	城东	文颂华府4配电室2变压器	10	800	509
26615	城东	文颂华府4配电室4变压器	10	800	587
26616	城东	文颂华府2配电室2变压器	10	800	581
26617	城东	文颂华府4配电室1变压器	10	800	446
26618	城东	文颂华府2配电室4变压器	10	800	569
26619	城东	文颂华府2配电室3变压器	10	800	622
26620	城东	文颂华府4配电室3变压器	10	800	542
26621	城东	文颂华府2配电室1变压器	10	800	604
26622	城东	石军线40—1	10	400	275
26623	城东	九七医院箱变变压器	10	630	0
26624	城东	富春山居组合配电站4变压器	10	800	515
26625	邳州	碾庄庙前一二队变	10	400	162
26626	邳州	碾庄庙前村烈士公用变	10	400	116
26627	邳州	PMS_碾庄祁庄村张后公用变	10	200	0
26628	邳州	PMS_碾庄倪庄10#雅庄电站	10	200	0
26629	邳州	PMS_碾庄彭庄5#后黄滩变	10	200	0
26630	邳州	PMS_碾庄倪庄1#小雅庄变	10	400	136
26631	邳州	PMS_碾庄倪庄2#大雅庄变	10	400	190
26632	邳州	碾庄院上7#旺庄变	10	200	5
26633	邳州	PMS_碾庄院上村院上南站变	10	400	64
26634	邳州	碾庄院上1#村部变	10	400	236
26635	邳州	PMS_碾庄大兴村宋家变	10	200	36
26636	邳州	碾庄韩庄4#后刘变	10	400	181
26637	邳州	PMS_碾庄大宋4#贺庄变	10	200	0
26638	邳州	PMS_碾庄大宋1#村部变	10	400	115
26639	邳州	PMS_碾庄大宋5#条厂变	10	200	130
26640	邳州	PMS_碾庄大宋3#宋西变	10	400	131
26641	邳州	PMS_碾庄大宋2#小庄变	10	400	190
26642	邳州	PMS_碾庄大宋村秦楼公用变	10	400	128
26643	邳州	PMS_碾庄大宋6#秦中变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26644	邳州	PMS_碾庄衡集村衡中变	10	250	65
26645	邳州	PMS_碾庄衡集村窑厂公用变	10	50	0
26646	邳州	PMS_碾庄大宋8#秦西变	10	200	79
26647	邳州	PMS_碾庄韩庄3#韩西变	10	400	219
26648	邳州	PMS_碾庄韩庄1#村部变	10	200	0
26649	邳州	PMS_碾庄供电所所用变	10	630	137
26650	邳州	PMS_碾庄村南门公用变	10	400	0
26651	邳州	PMS_碾庄祁庄村顾家公用变	10	200	55
26652	邳州	PMS_碾庄祁庄村魏元公用变	10	200	34
26653	邳州	PMS_碾庄祁庄村汪西变	10	200	19
26654	邳州	PMS_碾庄祁庄三里庄变	10	200	5
26655	邳州	PMS_碾庄庙前村娄梁公用变	10	200	0
26656	邳州	碾庄衡集村衡西变	10	630	182
26657	邳州	PMS_碾庄衡集村衡东变	10	200	0
26658	邳州	PMS_碾庄倪庄5#倪西变	10	100	49
26659	邳州	PMS_碾庄倪庄3#倪中变	10	100	44
26660	邳州	PMS_碾庄倪庄7#村部变	10	200	26
26661	邳州	PMS_碾庄倪庄村尤湖站	10	200	88
26662	邳州	PMS_碾庄倪庄4#尤湖变	10	100	31
26663	邳州	碾庄村陵园村部公用变	10	630	84
26664	邳州	PMS_碾庄村西门公用变	10	400	159
26665	邳州	PMS_碾庄村北门变	10	200	58
26666	邳州	PMS_碾庄街道北西变	10	630	126
26667	邳州	PMS_碾庄街道北东公用变	10	500	0
26668	邳州	PMS_碾庄庙前村徐井涯变	10	200	94
26669	邳州	PMS_碾庄韩高村韩中变	10	200	0
26670	邳州	PMS_碾庄街道建设办公室变	10	250	47
26671	邳州	碾庄村东门变	10	630	334
26672	邳州	PMS_碾庄韩高村韩后变	10	200	67
26673	邳州	PMS_碾庄泗庄村方家变	10	100	45
26674	邳州	碾庄泗庄村王庄变	10	200	30
26675	邳州	PMS_碾庄泗庄村庙东变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26676	邳州	PMS_碾庄泗庄村卢家变	10	200	140
26677	邳州	PMS_碾庄泗庄村瞿家变	10	200	41
26678	邳州	PMS_碾庄泗庄村靳家变	10	400	77
26679	邳州	碾庄泗庄村沟西变	10	400	239
26680	邳州	PMS_碾庄才庄村纪念馆公用变	10	200	0
26681	邳州	PMS_碾庄李集小邱变	10	100	27
26682	邳州	PMS_碾庄才庄五组公用变	10	400	125
26683	邳州	PMS_碾庄才庄旗竿变	10	200	22
26684	邳州	PMS_碾庄才庄村十组公用变	10	400	90
26685	邳州	PMS_碾庄才庄村二组公用变	10	200	0
26686	邳州	PMS_碾庄生墩扶贫公用变	10	250	77
26687	邳州	PMS_碾庄生墩前王变	10	200	0
26688	邳州	PMS_碾庄练滩村部变	10	400	230
26689	邳州	PMS_碾庄练滩李庄变	10	200	37
26690	邳州	PMS_碾庄练滩姚庄变	10	200	1
26691	邳州	碾庄孔庄闫范庄变	10	400	186
26692	邳州	PMS_碾庄宗庙村宗庙十队变	10	100	33
26693	邳州	PMS_碾庄宗庙五队变	10	200	70
26694	邳州	PMS_碾庄宗庙刘楼变	10	200	8
26695	邳州	PMS_碾庄娄胡邱楼变	10	400	36
26696	邳州	PMS_碾庄娄胡前台变	10	200	39
26697	邳州	PMS_碾庄娄胡七队变	10	200	69
26698	邳州	PMS_碾庄娄胡村部变	10	100	36
26699	邳州	PMS_碾庄娄胡四队变	10	200	99
26700	邳州	PMS_碾庄娄胡三队变	10	200	78
26701	邳州	PMS_碾庄岱山村四队变	10	100	36
26702	邳州	PMS_碾庄岱山村八组公用变	10	100	3
26703	邳州	碾庄岱山村部公用变	10	400	171
26704	邳州	PMS_碾庄岱山村一队变	10	200	39
26705	邳州	PMS_碾庄六户村四组公用变	10	200	89
26706	邳州	PMS_碾庄六户村东站公用变	10	100	57
26707	邳州	PMS_碾庄六户村部	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26708	邳州	碾庄井墩六队变	10	250	119
26709	邳州	PMS_碾庄井墩一队变	10	100	0
26710	邳州	PMS_碾庄宗庙李庄变	10	200	65
26711	邳州	PMS_碾庄六户村三队变	10	100	4
26712	邳州	PMS_碾庄井墩村七组公用变	10	160	0
26713	邳州	PMS_碾庄桑园林业变	10	315	180
26714	邳州	PMS_碾庄桑园郑庄变	10	200	0
26715	邳州	PMS_碾庄生墩八队变	10	200	64
26716	邳州	PMS_碾庄孔庄曹楼变	10	200	42
26717	邳州	PMS_碾庄孔庄村闫庄变	10	200	114
26718	邳州	PMS_碾庄岱山村街道公用变	10	630	95
26719	邳州	PMS_碾庄孔庄小李公用变	10	200	88
26720	邳州	碾庄孔庄高后变	10	400	178
26721	邳州	碾庄孔庄高前变	10	400	88
26722	邳州	碾庄练滩五队变	10	100	0
26723	邳州	PMS_碾庄练滩村三组公用变	10	200	0
26724	邳州	PMS_碾庄练滩褚庄变	10	200	67
26725	邳州	PMS_碾庄生墩周庄变	10	400	208
26726	邳州	PMS_碾庄岱山村五队变	10	200	97
26727	邳州	PMS_碾庄生墩三队变	10	200	0
26728	邳州	碾庄井墩五队变	10	315	136
26729	邳州	PMS_碾庄井墩村部变	10	200	94
26730	邳州	PMS_碾庄宗庙高庄2#变	10	200	73
26731	邳州	PMS_碾庄宗庙高庄1#变	10	50	9
26732	邳州	碾庄桑园庙后	10	200	0
26733	邳州	PMS_碾庄练滩村一组公用变	10	200	95
26734	邳州	PMS_碾庄院上3#大院上变	10	200	0
26735	邳州	PMS_碾庄李集村部变	10	400	100
26736	邳州	PMS_碾庄李集前佟变	10	200	0
26737	邳州	PMS_碾庄桑园村校西变	10	200	57
26738	邳州	PMS_碾庄桑园村部变	10	200	57
26739	邳州	碾庄桑园贺庄变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26740	邳州	PMS 碾庄李集韩家变	10	200	19
26741	邳州	PMS 碾庄李集小圩变	10	200	111
26742	邳州	PMS 碾庄李集东门变	10	400	203
26743	邳州	碾庄彭庄6#居民区变	10	400	161
26744	邳州	PMS 碾庄彭庄5#居民区变	10	500	188
26745	邳州	PMS 碾庄彭庄9#居民区变	10	200	0
26746	邳州	PMS 碾庄稍墩村稍后西2#变	10	400	0
26747	邳州	PMS 碾庄稍墩村前板桥组	10	400	194
26748	邳州	PMS 碾庄生墩村部变	10	400	132
26749	邳州	碾庄桑园刘庄变	10	400	35
26750	邳州	PMS 碾庄街道民主北路变	10	250	28
26751	邳州	PMS 碾庄街道陵园2#公用变	10	400	0
26752	邳州	PMS 碾庄街道闫朝变	10	200	33
26753	邳州	PMS 碾庄庙前村板桥2#变	10	100	0
26754	邳州	PMS 碾庄岱山村七组公用变	10	200	29
26755	邳州	PMS 碾庄宗庙村部变	10	200	67
26756	邳州	PMS 碾庄村小曹庄变	10	500	175
26757	邳州	PMS 碾庄院上村北魏变	10	400	214
26758	邳州	PMS 碾庄院上村沙墩变	10	200	74
26759	邳州	PMS 碾庄大兴村大兴庄公用变	10	400	141
26760	邳州	碾庄李保小区2#变	10	400	233
26761	邳州	碾庄李保小区1#变	10	400	212
26762	邳州	碾庄李保小区3#变	10	400	134
26763	邳州	碾庄祥龙公馆1配电室2变压器	10	630	332
26764	邳州	碾庄祥龙公馆1配电室1变压器	10	630	379
26765	邳州	碾庄大宋村部3#变	10	400	0
26766	邳州	PMS 碾庄闫桥街道东公用变	10	200	0
26767	邳州	PMS 碾庄李集油坊变	10	400	197
26768	邳州	PMS 碾庄宗庙三队变	10	200	59
26769	邳州	PMS 碾庄练滩六队变	10	200	0
26770	邳州	PMS 碾庄练滩北站综合变	10	630	357
26771	邳州	PMS 碾庄才庄村六队公用变	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26772	邳州	PMS_碾庄才庄村七队公用变	10	400	95
26773	邳州	PMS_碾庄村中学校综合变	10	400	0
26774	邳州	PMS_碾庄街道供电所变	10	630	0
26775	邳州	PMS_碾庄庙前村烈士包家变	10	400	66
26776	邳州	碾庄井墩一队2#变	10	250	60
26777	邳州	PMS_碾庄李集陆庄2#变	10	200	12
26778	邳州	PMS_碾庄大宋村秦东变	10	200	37
26779	邳州	PMS_碾庄生墩周庄2#变	10	400	248
26780	邳州	碾庄倪庄村尤东综合变	10	400	0
26781	邳州	PMS_碾庄娄胡村六队综合变	10	400	107
26782	邳州	PMS_碾庄练滩村二队综合变	10	200	0
26783	邳州	PMS_碾庄泗庄村庙西变	10	200	62
26784	邳州	PMS_碾庄街道陵园3#变	10	630	119
26785	邳州	碾庄鲁楼杜庄2#变	10	500	260
26786	邳州	PMS_碾庄闫桥前闫桥2#变	10	400	109
26787	邳州	PMS_碾庄庙前新西2#变	10	400	176
26788	邳州	PMS_碾庄小院上变	10	400	126
26789	邳州	PMS_碾庄太平庄2#变	10	400	85
26790	邳州	PMS_碾庄六户三队2#变	10	400	207
26791	邳州	PMS_碾庄六户南站2#变	10	400	214
26792	邳州	PMS_碾庄六户七队变	10	400	183
26793	邳州	PMS_碾庄大兴张家2#变	10	400	76
26794	邳州	PMS_碾庄后闫桥2#变	10	250	97
26795	邳州	PMS_碾庄闫桥胡东北变	10	400	195
26796	邳州	PMS_碾庄倪庄东变	10	400	194
26797	邳州	PMS_碾庄淮海南路变	10	400	0
26798	邳州	PMS_碾庄镇政府综合变	10	630	49
26799	邳州	PMS_碾庄衡集八队变	10	400	27
26800	邳州	PMS_碾庄祁庄四队变	10	200	56
26801	邳州	PMS_碾庄大雅庄2#变	10	400	10
26802	邳州	PMS_碾庄彭庄吕八家变	10	400	177
26803	邳州	PMS_碾庄王集汪前变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26804	邳州	PMS 碾庄李集凤凰庄变	10	400	71
26805	邳州	PMS 碾庄练滩四队变	10	400	26
26806	邳州	PMS 碾庄泗庄旗杆变	10	400	213
26807	邳州	碾庄杨庄杨后变	10	400	112
26808	邳州	PMS 碾庄泗庄张前变	10	400	33
26809	邳州	PMS 碾庄庙前小戚变	10	400	77
26810	邳州	PMS 碾庄大兴吴家变	10	400	71
26811	邳州	PMS 碾庄彭庄二队变	10	400	192
26812	邳州	PMS 碾庄彭庄前黄滩2#变	10	630	17
26813	邳州	PMS 碾庄韩高韩中2#变	10	400	201
26814	邳州	PMS 碾庄民主中路变	10	630	29
26815	邳州	碾庄井墩村部2#变	10	500	227
26816	邳州	PMS 碾庄孔庄范东2#变	10	400	237
26817	邳州	碾庄孔庄曹楼东变	10	630	282
26818	邳州	PMS 碾庄宗庙高庄3#变	10	400	204
26819	邳州	PMS 碾庄生墩八队2#变	10	400	159
26820	邳州	PMS 碾庄孔庄汪北2#变	10	400	175
26821	邳州	PMS 碾庄岱山村部2#变	10	400	108
26822	邳州	PMS 碾庄大蒜市场变	10	400	102
26823	邳州	碾庄王集王庄东队变	10	200	0
26824	邳州	PMS 碾庄彭庄新农村2#变	10	400	114
26825	邳州	PMS 碾庄彭庄新农村3#变	10	400	16
26826	邳州	PMS 碾庄大宋村部2#变	10	200	0
26827	邳州	PMS 碾庄大宋夏家变	10	400	34
26828	邳州	PMS 碾庄院上北魏2#变	10	200	26
26829	邳州	PMS 碾庄大宋秦西北变	10	400	103
26830	邳州	PMS 碾庄倪西2#变	10	400	103
26831	邳州	PMS 碾庄大宋土庙变	10	400	200
26832	邳州	PMS 碾庄韩高高场2#变	10	400	23
26833	邳州	PMS 碾庄泗庄村校西变	10	400	153
26834	邳州	PMS 碾庄镇岱山八队2#变	10	100	27
26835	邳州	PMS 碾庄镇岱山村部小山变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26836	邳州	PMS 碾庄娄湖村部2#变	10	400	198
26837	邳州	PMS 碾庄桑园贺庄南站变	10	400	128
26838	邳州	PMS 碾庄练滩一队2#变	10	400	77
26839	邳州	PMS 碾庄才庄二队北变	10	400	5
26840	邳州	PMS 碾庄李集三队变	10	400	208
26841	邳州	PMS 碾庄六户村部新2#变	10	400	227
26842	邳州	PMS 碾庄宗庙九队变	10	400	180
26843	邳州	碾庄孔庄高后新2#变	10	200	22
26844	邳州	PMS 碾庄孔庄闫范庄新2#变	10	400	100
26845	邳州	PMS 碾庄桑园郑庄新2变	10	400	201
26846	邳州	PMS 碾庄井墩村部3#变	10	400	168
26847	邳州	PMS 碾庄井墩六队新2#变	10	400	171
26848	邳州	PMS 碾庄中学校南2#变	10	400	19
26849	邳州	PMS 碾庄庙前村烈士王家变	10	400	196
26850	邳州	PMS 碾庄宗庙村七队变	10	400	188
26851	邳州	PMS 碾庄宗庙村十一队变	10	400	146
26852	邳州	PMS 碾庄镇碾庄北门北变	10	400	126
26853	邳州	碾庄镇碾庄小祁庄变	10	630	124
26854	邳州	PMS 碾庄生墩小徐家变	10	400	132
26855	邳州	PMS 碾庄宗庙一队变	10	400	133
26856	邳州	PMS 碾庄倪庄北变	10	400	139
26857	邳州	PMS 碾庄院上村旺庄西变	10	400	210
26858	邳州	PMS 碾庄镇娄湖村一队变	10	400	120
26859	邳州	PMS 碾庄镇才庄村超时小学变	10	400	198
26860	邳州	PMS 碾庄韩庄韩南变	10	400	228
26861	邳州	PMS 碾庄鲁楼一队变	10	400	154
26862	邳州	PMS 碾庄鲁楼杜庄三队变	10	400	292
26863	邳州	PMS 碾庄王集一队东变	10	400	227
26864	邳州	PMS 碾庄镇淮海中路变	10	400	3
26865	邳州	PMS 碾庄镇教师公寓变	10	400	105
26866	邳州	PMS 碾庄镇西门外队变	10	400	0
26867	邳州	PMS 碾庄镇南门里队变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26868	邳州	PMS 碾庄镇小曹庄东变	10	400	0
26869	邳州	PMS 碾庄镇稍墩村稍东变	10	400	118
26870	邳州	PMS 碾庄孔庄小李2#变	10	400	187
26871	邳州	PMS 碾庄镇吴楼王庄变	10	400	142
26872	邳州	PMS 碾庄镇苗圃农场变	10	400	217
26873	邳州	PMS 碾庄镇徐连路北1#变	10	400	6
26874	邳州	PMS 碾庄镇韩高韩后新2#变	10	400	250
26875	邳州	PMS 碾庄院上后徐变	10	400	204
26876	邳州	PMS 碾庄井墩五队新2#变	10	400	172
26877	邳州	PMS 碾庄镇岱山四队新2#变	10	400	247
26878	邳州	PMS 碾庄镇岱山五队新2#变	10	400	160
26879	邳州	PMS 碾庄镇桑园三中队新2#变	10	400	184
26880	邳州	碾庄镇桑园刘庄新2#变	10	200	104
26881	城东	富春山居4配电室2变压器	10	800	530
26882	城东	富春山居1配电室1变压器	10	800	464
26883	城东	富春山居1配电室3变压器	10	800	334
26884	城东	富春山居组合配电站2变压器	10	800	488
26885	城东	富春山居2配电室1变压器	10	800	548
26886	城东	富春山居4配电室3变压器	10	800	433
26887	城东	富春山居4配电室1变压器	10	800	494
26888	城东	富春山居组合配电站1变压器	10	800	521
26889	城东	富春山居组合配电站3变压器	10	800	519
26890	城东	富春山居2配电室2变压器	10	800	482
26891	城东	富春山居1配电室2变压器	10	800	432
26892	城东	黄山垅办事处箱变变压器	10	630	251
26893	城东	石军线63—2	10	400	135
26894	城东	晴翠四季3配电室3变压器	10	630	400
26895	城东	晴翠四季1配电室3变压器	10	800	586
26896	城东	晴翠四季2配电室3变压器	10	800	521
26897	城东	晴翠四季2配电室2变压器	10	800	535
26898	城东	晴翠四季1配电室4变压器	10	800	572
26899	城东	晴翠四季3配电室2变压器	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26900	城东	晴翠四季1配电室1变压器	10	800	493
26901	城东	晴翠四季1配电室2变压器	10	800	531
26902	城东	博览中心9配电室2变压器	10	800	559
26903	城东	博览中心10配电室2变压器	10	800	588
26904	城东	博览中心10配电室3变压器	10	800	565
26905	城东	博览中心9配电室3变压器	10	800	522
26906	城东	水沐玖悦府3配电室1变压器	10	800	609
26907	城东	水沐玖悦府3配电室3变压器	10	800	620
26908	城东	水沐玖悦府3配电室2变压器	10	800	604
26909	城东	水沐玖悦府3配电室4变压器	10	800	623
26910	城东	二师段2箱变变压器	10	630	411
26911	城东	二师段1箱变变压器	10	630	504
26912	城东	昆仑锦绣花苑3配电室2变压器	10	800	640
26913	城东	昆仑锦绣花苑1配电室3变压器	10	800	640
26914	城东	昆仑锦绣花苑3配电室1变压器	10	800	640
26915	城东	昆仑锦绣花苑3配电室4变压器	10	800	640
26916	城东	昆仑锦绣花苑1配电室1变压器	10	800	640
26917	城东	昆仑锦绣花苑1配电室2变压器	10	800	640
26918	城东	昆仑锦绣花苑3配电室3变压器	10	800	640
26919	城东	昆仑锦绣花苑1配电室4变压器	10	800	640
26920	城东	石磊小区2箱变变压器	10	630	324
26921	城东	奎马一会泰段箱变变压器	10	630	318
26922	城东	四道街箱变变压器	10	630	447
26923	城东	时代艺境4配电室2变压器	10	800	543
26924	城东	时代艺境4配电室3变压器	10	800	497
26925	城东	时代艺境5配电室2变压器	10	800	496
26926	城东	时代艺境7配电室2变压器	10	800	499
26927	城东	时代艺境6配电室1变压器	10	800	490
26928	城东	时代艺境7配电室3变压器	10	800	502
26929	城东	时代艺境5配电室3变压器	10	800	473
26930	城东	统食一商聚段1	10	400	263
26931	城东	云龙山2箱变变压器	10	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26932	城东	金茂悦5配电室2变压器	10	800	422
26933	城东	金茂悦组合配电站1变压器	10	800	495
26934	城东	金茂悦组合配电站4变压器	10	800	501
26935	城东	金茂悦5配电室3变压器	10	800	467
26936	城东	金茂悦5配电室4变压器	10	800	416
26937	城东	金茂悦组合配电站2变压器	10	800	465
26938	城东	金茂悦组合配电站3变压器	10	800	490
26939	城东	金茂悦5配电室1变压器	10	800	447
26940	城东	彭城印象箱变变压器	10	630	330
26941	城东	时代艺境3配电室2变压器	10	800	319
26942	城东	时代艺境3配电室3变压器	10	800	425
26943	城东	五山名邸1配电室2变压器	10	630	363
26944	城东	五山名邸2配电室3变压器	10	800	533
26945	城东	五山名邸1配电室3变压器	10	630	427
26946	城东	五山名邸2配电室2变压器	10	800	423
26947	城东	民富园24箱变变压器	10	630	504
26948	城东	博览中心2配电室2变压器	10	800	440
26949	城东	博览中心2配电室1变压器	10	800	500
26950	城东	博览中心1配电室4变压器	10	800	495
26951	城东	博览中心3配电室2变压器	10	800	339
26952	城东	博览中心5配电室2变压器	10	630	285
26953	城东	博览中心5配电室3变压器	10	630	243
26954	城东	博览中心3配电室3变压器	10	800	390
26955	城东	博览中心1配电室2变压器	10	800	305
26956	城东	博览中心1配电室3变压器	10	800	460
26957	城东	博览中心12配电室4变压器	10	800	476
26958	城东	博览中心11配电室2变压器	10	800	551
26959	城东	博览中心13配电室1变压器	10	800	517
26960	城东	博览中心12配电室3变压器	10	800	511
26961	城东	博览中心11配电室1变压器	10	800	521
26962	城东	博览中心13配电室4变压器	10	800	468
26963	城东	博览中心11配电室3变压器	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26964	城东	博览中心12配电室1变压器	10	800	528
26965	城东	博览中心12配电室2变压器	10	800	549
26966	城东	博览中心13配电室3变压器	10	800	520
26967	城东	博览中心13配电室2变压器	10	800	494
26968	城东	博览中心11配电室4变压器	10	800	523
26969	城东	荣域世家1配电室2变压器	10	800	447
26970	城东	荣域世家1配电室3变压器	10	800	459
26971	城东	荣域世家1配电室1变压器	10	800	422
26972	城东	荣域世家1配电室4变压器	10	800	477
26973	城东	坝黄线1—1东2	10	400	19
26974	城东	恒运汽车美变变压器	10	400	156
26975	城东	站东广场箱变变压器	10	630	378
26976	城东	月桥花院5配电室1变压器	10	800	394
26977	城东	月桥花院5配电室2变压器	10	800	375
26978	城东	统大线75	10	400	317
26979	城东	佳泰雅园1配电室2变压器	10	800	393
26980	城东	佳泰雅园3配电室2变压器	10	800	387
26981	城东	佳泰雅园2配电室1变压器	10	800	504
26982	城东	佳泰雅园2配电室4变压器	10	800	446
26983	城东	佳泰雅园1配电室1变压器	10	800	353
26984	城东	佳泰雅园2配电室2变压器	10	800	513
26985	城东	佳泰雅园1配电室4变压器	10	800	146
26986	城东	佳泰雅园3配电室4变压器	10	800	385
26987	城东	佳泰雅园3配电室1变压器	10	800	498
26988	城东	金茂悦2配电室2变压器	10	800	252
26989	城东	金茂悦1配电室1变压器	10	800	331
26990	城东	金茂悦1配电室3变压器	10	800	445
26991	城东	金茂悦4配电室4变压器	10	800	446
26992	城东	金茂悦1配电室4变压器	10	800	447
26993	城东	金茂悦3配电室3变压器	10	800	312
26994	城东	金茂悦3配电室1变压器	10	800	423
26995	城东	金茂悦2配电室4变压器	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26996	城东	金茂悦4配电室3变压器	10	800	352
26997	城东	金茂悦1配电室2变压器	10	800	443
26998	城东	金茂悦2配电室1变压器	10	800	373
26999	城东	金茂悦4配电室2变压器	10	800	424
27000	城东	金茂悦4配电室1变压器	10	800	398
27001	城东	金茂悦3配电室4变压器	10	800	420
27002	城东	金茂悦3配电室2变压器	10	800	406
27003	城东	金茂悦2配电室3变压器	10	800	446
27004	城东	骆驼村箱变变压器	10	630	472
27005	城东	翡翠之光4配电室3变压器	10	800	366
27006	城东	翡翠之光4配电室4变压器	10	800	330
27007	城东	翡翠之光4配电室2变压器	10	800	345
27008	城东	翡翠之光4配电室1变压器	10	800	524
27009	城东	翡翠之光6配电室3变压器	10	800	415
27010	城东	翡翠之光6配电室1变压器	10	800	440
27011	城东	翡翠之光6配电室2变压器	10	800	404
27012	城东	翡翠之光5配电室1变压器	10	630	307
27013	城东	翡翠之光6配电室4变压器	10	800	403
27014	城东	翡翠之光5配电室4变压器	10	630	269
27015	城东	翡翠之光5配电室3变压器	10	630	276
27016	城东	翡翠之光5配电室2变压器	10	630	253
27017	城东	融悦府2配电室1变压器	10	630	373
27018	城东	融悦府组合配电站1变压器	10	800	530
27019	城东	融悦府组合配电站2变压器	10	800	498
27020	城东	融悦府2配电室3变压器	10	630	246
27021	城东	融悦府2配电室2变压器	10	630	343
27022	城东	融悦府2配电室4变压器	10	630	333
27023	城东	骆驼山工业园箱变变压器	10	630	461
27024	城东	黄山公寓箱变变压器	10	630	287
27025	城东	津浦东路西箱变变压器	10	630	197
27026	城东	雍容华府1配电室1变压器	10	800	444
27027	城东	雍容华府3配电室2变压器	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27028	城东	雍容华府3配电室1变压器	10	800	432
27029	城东	雍容华府3配电室3变压器	10	800	482
27030	城东	雍容华府2配电室3变压器	10	630	378
27031	城东	雍容华府2配电室4变压器	10	630	355
27032	城东	雍容华府1配电室4变压器	10	800	390
27033	城东	雍容华府3配电室4变压器	10	800	531
27034	城东	雍容华府1配电室3变压器	10	800	467
27035	城东	雍容华府2配电室1变压器	10	630	271
27036	城东	雍容华府1配电室2变压器	10	800	430
27037	城东	雍容华府2配电室2变压器	10	630	327
27038	城东	世茂新城西区4配电室1变压器	10	800	423
27039	城东	世茂新城西区4配电室2变压器	10	800	383
27040	城东	珑郡上院1配电室4变压器	10	630	418
27041	城东	世茂新城西区4配电室4变压器	10	800	305
27042	城东	珑郡上院1配电室2变压器	10	630	387
27043	城东	世茂新城西区4配电室3变压器	10	800	412
27044	城东	珑郡上院1配电室3变压器	10	630	255
27045	城东	珑郡上院1配电室1变压器	10	630	347
27046	城东	和平桥箱变变压器	10	630	334
27047	城东	子房美景北箱变变压器	10	630	437
27048	城东	橡树公馆配电室1变压器	10	1250	661
27049	城东	橡树公馆配电室2变压器	10	1250	686
27050	城东	丰储街桥箱变变压器	10	630	6
27051	城东	丰储街菜市箱变变压器	10	630	0
27052	城东	PMS_龙域花园北区1配电室1变压器	10	800	366
27053	城东	PMS_龙域花园北区1配电室3变压器	10	800	467
27054	城东	PMS_龙域花园北区1配电室4变压器	10	800	441
27055	城东	PMS_坝环线14-3西1北1	10	400	297
27056	城东	PMS_龙域花园北区2配电室1变压器	10	800	463
27057	城东	PMS_龙域花园北区2配电室3变压器	10	800	409
27058	城东	PMS_龙域花园北区2配电室2变压器	10	800	486
27059	城东	PMS_龙域花园北区2配电室4变压器	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27060	城东	PMS_龙域花园北区3配电室1变压器	10	800	427
27061	城东	PMS_龙域花园北区3配电室3变压器	10	800	448
27062	城东	PMS_龙域花园北区3配电室2变压器	10	800	497
27063	城东	PMS_龙域花园北区3配电室4变压器	10	800	456
27064	城东	PMS_龙域花园北区4配电室1变压器	10	800	453
27065	城东	PMS_龙域花园北区4配电室3变压器	10	800	463
27066	城东	PMS_龙域花园北区4配电室2变压器	10	800	496
27067	城东	PMS_龙域花园北区4配电室4变压器	10	800	479
27068	城东	PMS_龙域花园北区5配电室1变压器	10	630	356
27069	城东	PMS_龙域花园北区5配电室3变压器	10	630	367
27070	城东	PMS_龙域花园北区5配电室4变压器	10	630	397
27071	城东	PMS_龙域花园北区5配电室2变压器	10	630	383
27072	城东	PMS_龙域花园北区6配电室1变压器	10	630	346
27073	城东	PMS_龙域花园北区6配电室3变压器	10	630	302
27074	城东	PMS_龙域花园北区6配电室2变压器	10	630	413
27075	城东	PMS_龙域花园北区6配电室4变压器	10	630	304
27076	城东	PMS_复骆线10	10	400	201
27077	城东	PMS_复坝线5—1	10	400	70
27078	城东	绿丰线31	10	200	0
27079	城东	坝骆线36—4=1东3	10	315	31
27080	城东	响山线35—1	10	400	113
27081	城东	PMS_金山福地一期1配电室1变压器	10	630	271
27082	城东	PMS_金山福地一期1配电室2变压器	10	630	251
27083	城东	PMS_金山福地一期3配电室1变压器	10	500	112
27084	城东	PMS_金山福地一期3配电室2变压器	10	500	186
27085	城东	PMS_金山福地一期5配电室1变压器	10	630	266
27086	城东	PMS_金山福地一期5配电室2变压器	10	800	438
27087	城东	PMS_金山福地一期7配电室1变压器	10	500	139
27088	城东	PMS_金山福地一期7配电室2变压器	10	500	215
27089	城东	PMS_中茵龙湖国际5配电室1变压器	10	630	287
27090	城东	PMS_中茵龙湖国际5配电室2变压器	10	630	305
27091	城东	PMS_中茵龙湖国际6配电室1变压器	10	500	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27092	城东	PMS_中茵龙湖国际6配电室2变压器	10	500	220
27093	城东	PMS_中茵龙湖国际6配电室3变压器	10	500	162
27094	城东	PMS_国际华城4配电室1变压器	10	1000	474
27095	城东	PMS_国际华城4配电室2变压器	10	1000	556
27096	城东	PMS_国际华城2#配电室1#变	10	1000	539
27097	城东	PMS_国际华城2#配电室2#变	10	1000	438
27098	城东	PMS_国际华城4箱变变压器	10	630	391
27099	城东	PMS_国际华城2箱变变压器	10	500	290
27100	城东	汉源国际华城3配电室2变压器	10	630	254
27101	城东	PMS_汉源国际华城3配电室1变压器	10	800	336
27102	城东	PMS_汉源国际华城1配电室1变压器	10	800	432
27103	城东	PMS_汉源国际华城1配电室2变压器	10	800	344
27104	城东	PMS_汉源国际华城5配电室1变压器	10	1000	590
27105	城东	PMS_汉源国际华城5配电室2变压器	10	1000	535
27106	城东	PMS_升郭线9—1西1	10	400	119
27107	城东	PMS_升郭线6南1	10	400	287
27108	城东	PMS_奎农线人新段2南1东1	10	400	90
27109	城东	贺铜线32—10	10	400	301
27110	城东	PMS_石铜线55	10	250	31
27111	城东	PMS_金山福地一期2配电室1变压器	10	630	98
27112	城东	PMS_国际华城1箱变变压器	10	630	313
27113	城东	PMS_国际华城3箱变变压器	10	500	283
27114	城东	PMS_可恋庄组合配电站1变压器	10	630	359
27115	城东	PMS_金山福地小区4#配电室1#配变	10	500	110
27116	城东	PMS_可恋庄组合配电站2变压器	10	630	362
27117	城东	PMS_金山福地小区4#配电室2#配变	10	500	224
27118	城东	PMS_可恋庄2配电室1变压器	10	400	225
27119	城东	PMS_可恋庄2配电室2变压器	10	400	197
27120	城东	坝河线16—74	10	400	287
27121	城东	坝铜线39	10	400	0
27122	城东	响福新建段6	10	400	196
27123	城东	PMS_金山福地一期6配电室1变压器	10	500	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27124	城东	PMS_金山福地一期6配电室2变压器	10	500	159
27125	城东	PMS_金山福地一期8配电室1变压器	10	500	131
27126	城东	PMS_金山福地一期8配电室2变压器	10	500	204
27127	城东	PMS_尚仕名邸2配电室1变压器	10	800	362
27128	城东	PMS_尚仕名邸1配电室2变压器	10	800	406
27129	城东	PMS_尚仕名邸1配电室4变压器	10	800	452
27130	城东	尚仕名邸4配电室1变压器	10	800	264
27131	城东	尚仕名邸4配电室3变压器	10	800	484
27132	城东	PMS_尚仕名邸1配电室1变压器	10	800	342
27133	城东	PMS_尚仕名邸1配电室3变压器	10	800	482
27134	城东	尚仕名邸4配电室2变压器	10	800	404
27135	城东	尚仕名邸4配电室4变压器	10	800	443
27136	城东	PMS_尚仕名邸3配电室1变压器	10	800	379
27137	邳州	PMS_碾庄镇桑园村部新2#变	10	400	125
27138	邳州	PMS_碾庄镇娄湖四队北变	10	400	212
27139	邳州	PMS_碾庄镇岱山中学变	10	400	0
27140	邳州	PMS_碾庄镇李集凤凰庄西队变	10	400	0
27141	邳州	PMS_碾庄镇桑园林业新2#变	10	400	205
27142	邳州	PMS_碾庄镇井墩猪场变	10	400	165
27143	邳州	PMS_碾庄镇井墩一队南变	10	400	237
27144	邳州	PMS_碾庄镇井墩河西变	10	400	206
27145	邳州	PMS_碾庄练滩褚庄新2#变	10	400	175
27146	邳州	PMS_碾庄练滩李庄新2#变	10	400	217
27147	邳州	PMS_碾庄练滩姚庄3#变	10	400	223
27148	邳州	PMS_碾庄生墩五队变	10	400	256
27149	邳州	PMS_碾庄宗庙大棚变	10	400	243
27150	邳州	PMS_碾庄韩庄代场东变	10	400	227
27151	邳州	PMS_碾庄鲁楼五队变	10	400	138
27152	邳州	PMS_碾庄倪庄大宋桥西变	10	400	79
27153	邳州	碾庄倪庄枣泗路西变	10	400	222
27154	邳州	PMS_碾庄院上村部新2#变	10	400	281
27155	邳州	碾庄祁庄顾家2#变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27156	邳州	PMS 碾庄祁庄祁西2#变	10	400	192
27157	邳州	PMS 碾庄祁庄魏园2#变	10	400	187
27158	邳州	PMS 碾庄镇稍墩村部西变	10	400	60
27159	邳州	碾庄镇稍墩吴楼西变	10	200	74
27160	邳州	PMS 碾庄大宋村部东变	10	400	0
27161	邳州	PMS 碾庄大兴村大兴东变	10	400	234
27162	邳州	碾庄大兴衡王二队变	10	200	13
27163	邳州	PMS 碾庄倪庄尤湖西变	10	400	200
27164	邳州	PMS 碾庄王集唐庄一队变	10	400	109
27165	邳州	PMS 碾庄彭庄一队变	10	400	4
27166	邳州	PMS 碾庄镇韩高村后李西变	10	400	201
27167	邳州	碾庄徐井涯闸头变	10	400	95
27168	邳州	碾庄镇泗庄沟东变	10	200	56
27169	邳州	PMS 碾庄镇泗庄村庙东2#变	10	400	201
27170	邳州	PMS 碾庄镇李集前佟新2新	10	400	144
27171	邳州	PMS 碾庄镇李集小邱新2#变	10	400	212
27172	邳州	碾庄镇李集小圩2#变	10	200	0
27173	邳州	PMS 碾庄镇陆庄陆东配变	10	400	39
27174	邳州	PMS 碾庄镇岱山村街道东配变	10	400	0
27175	邳州	PMS 碾庄宗庙村宗庙小学变	10	400	191
27176	邳州	PMS 碾庄六户八队变	10	400	215
27177	邳州	PMS 碾庄镇才庄村二组东变	10	400	191
27178	邳州	PMS 碾庄镇才庄村九组变	10	400	103
27179	邳州	PMS 碾庄镇李集村部草莓园变	10	400	238
27180	邳州	PMS 碾庄镇李集村东门南变	10	400	124
27181	邳州	PMS 碾庄镇桑园庙后变新	10	400	175
27182	邳州	PMS 碾庄镇岱山村农技站变	10	400	26
27183	邳州	PMS 碾庄镇岱山村岱山七队北变	10	400	219
27184	邳州	PMS 碾庄宗庙村部东变	10	400	252
27185	邳州	PMS 碾庄镇井墩二队新2#变	10	400	179
27186	邳州	PMS 碾庄六户村部北变	10	400	211
27187	邳州	PMS 碾庄六户村部六队变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27188	邳州	PMS_碾庄六户村六户小学变	10	400	244
27189	邳州	PMS_碾庄生墩三队西变	10	400	167
27190	邳州	PMS_碾庄宗庙刘西变(新)	10	400	215
27191	邳州	PMS_碾庄大宋宋西北变	10	400	282
27192	邳州	PMS_碾庄碾庄村敬老院变	10	400	261
27193	邳州	碾庄镇彭庄后黄滩2#变	10	200	112
27194	邳州	PMS_碾庄院上三里庄2#变	10	400	193
27195	邳州	PMS_碾庄韩庄一队变	10	400	215
27196	邳州	PMS_碾庄大宋条厂新2#变	10	400	232
27197	邳州	PMS_碾庄稍墩村郑东2#变	10	400	104
27198	邳州	PMS_碾庄稍墩村郑前2#变	10	400	197
27199	邳州	PMS_碾庄镇泗庄村方家2#变	10	400	187
27200	邳州	PMS_碾庄镇泗庄村卢家2#变	10	400	241
27201	邳州	PMS_碾庄镇泗庄张南变	10	400	166
27202	邳州	PMS_碾庄镇街道南东2#变	10	400	0
27203	邳州	PMS_碾庄庙前二队新变	10	400	240
27204	邳州	PMS_碾庄庙前四队新变	10	400	138
27205	邳州	PMS_碾庄稍墩小学校变	10	400	146
27206	邳州	PMS_碾庄稍墩刘后变	10	400	201
27207	邳州	PMS_碾庄镇李集村部二队变	10	400	133
27208	邳州	碾庄镇李集南门新变	10	200	49
27209	邳州	PMS_碾庄镇娄胡三队新2变	10	400	219
27210	邳州	PMS_碾庄孔庄学校变	10	400	155
27211	邳州	PMS_碾庄六户村二队变	10	400	169
27212	邳州	PMS_碾庄大宋贺庄东队变	10	400	125
27213	邳州	PMS_碾庄院上村沙墩3#变	10	400	216
27214	邳州	PMS_碾庄韩庄村部2#变	10	400	161
27215	邳州	PMS_碾庄镇街道民主南路2#变	10	400	66
27216	邳州	PMS_碾庄孔庄村范北变	10	400	285
27217	邳州	PMS_碾庄大兴村部新变	10	400	255
27218	邳州	PMS_碾庄镇街道农贸市场变	10	400	92
27219	邳州	碾庄镇街道派出所变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27220	邳州	PMS 碾庄镇岱山一队2#变	10	400	253
27221	邳州	PMS 碾庄练滩村教堂公用变	10	400	208
27222	邳州	PMS 碾庄练滩七队变	10	400	205
27223	邳州	PMS 碾庄六户村五队变	10	400	223
27224	邳州	PMS 碾庄六户十队变	10	400	244
27225	邳州	PMS 碾庄宗庙村部2#变	10	400	55
27226	邳州	PMS 碾庄宗庙二队变	10	400	187
27227	邳州	PMS 碾庄宗庙十二队变	10	400	242
27228	邳州	PMS 碾庄庙前村老学校变	10	400	236
27229	邳州	PMS 碾庄稍墩村牌坊2#变	10	400	224
27230	邳州	PMS 碾庄彭庄村油坊变	10	400	0
27231	邳州	PMS 碾庄鲁楼杜庄5#配变	10	400	0
27232	邳州	PMS 碾庄镇街道广场南路变	10	400	195
27233	邳州	PMS 碾庄生墩小学校变	10	400	104
27234	邳州	PMS 碾庄六户四组西变	10	400	175
27235	邳州	PMS 碾庄镇井墩大棚变	10	400	187
27236	邳州	PMS 碾庄大兴小学校变	10	200	45
27237	邳州	PMS 碾庄镇东门二队变	10	400	168
27238	邳州	PMS 碾庄镇北门二队变	10	400	209
27239	邳州	PMS 碾庄镇陵园西路变	10	400	24
27240	邳州	PMS 碾庄才庄村部变	10	400	0
27241	邳州	碾庄镇李集韩家西变	10	400	136
27242	邳州	PMS 碾庄镇李集凤凰庄东变	10	400	320
27243	邳州	碾庄六户七队西变	10	400	228
27244	邳州	PMS 碾庄镇稍墩稍后东变	10	400	169
27245	邳州	碾庄镇桑园井东变	10	400	0
27246	邳州	碾庄镇盛世家园小区4#变	10	400	245
27247	邳州	PMS 碾庄镇盛世家园小区3#变	10	400	186
27248	邳州	PMS 碾庄镇盛世家园小区2#配变	10	400	189
27249	邳州	PMS 碾庄镇盛世家园小区1#变	10	400	191
27250	邳州	PMS 碾庄庙前新西3#变	10	400	167
27251	邳州	PMS 碾庄镇李集马洼变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27252	邳州	碾庄彭庄新农村4#变	10	400	0
27253	邳州	PMS_碾庄镇碾庄南门牌坊变	10	400	136
27254	邳州	碾庄镇民主北路2#变	10	400	199
27255	邳州	碾庄宗庙李庄西变	10	400	254
27256	邳州	碾庄宗庙七队2#变	10	400	202
27257	邳州	PMS_碾庄祁庄张庄东变	10	400	232
27258	邳州	碾庄镇民主路3#变	10	400	155
27259	邳州	碾庄宗庙高庄4#变	10	400	41
27260	邳州	碾庄宗庙高庄5#变	10	400	0
27261	邳州	碾庄庙前村部变	10	200	87
27262	邳州	碾庄金虎新区小区1箱变变压器	10	630	216
27263	邳州	碾庄金虎新区小区2箱变变压器	10	630	297
27264	邳州	PMS_碾庄镇文化佳苑1#变	10	400	198
27265	邳州	PMS_碾庄镇文化佳苑2#变	10	400	179
27266	邳州	碾庄镇金虎小区3#箱变1变压器	10	630	375
27267	邳州	PMS_碾庄镇老华联小区1#箱变1#变压器	10	630	278
27268	邳州	碾庄镇岱山村二队变	10	400	240
27269	邳州	PMS_碾庄镇岱山村六队变	10	400	258
27270	邳州	碾庄镇院上旺庄3号变	10	400	254
27271	邳州	碾庄镇岱山村七队南变	10	400	301
27272	邳州	PMS_碾庄镇碾庄村小曹庄北变	10	400	173
27273	邳州	PMS_碾庄镇娄湖村五队大棚变	10	400	233
27274	邳州	碾庄镇井墩村七队南变	10	400	150
27275	邳州	PMS_碾庄镇井墩村小学校变	10	400	245
27276	邳州	碾庄镇农贸市场西变	10	400	59
27277	邳州	PMS_碾庄镇街道紫薇公馆1#变变压器-双绕组	10	500	265
27278	邳州	PMS_碾庄镇街道紫薇公馆2#变-双绕组	10	500	317
27279	邳州	PMS_碾庄彭庄村园区1#变	10	400	180
27280	邳州	PMS_碾庄孔庄村高前2#变	10	400	227
27281	邳州	碾庄娄湖二队变	10	400	239
27282	邳州	PMS_碾庄镇民富园小区	10	500	251
27283	邳州	PMS_碾庄镇街道兽医站小区	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27284	邳州	PMS 碾庄镇政府小区1#变	10	400	212
27285	邳州	PMS 碾庄镇政府小区2#变	10	500	222
27286	邳州	PMS 碾庄镇阳光花园小区	10	400	219
27287	邳州	PMS 碾庄镇工商所居民小区	10	400	221
27288	邳州	PMS 碾庄未来城2#配电室1#变	10	1000	537
27289	邳州	PMS 碾庄未来城1#配电室1#变	10	1000	554
27290	邳州	PMS 碾庄未来城小区3#变	10	630	366
27291	邳州	PMS 碾庄镇板桥小区4#变	10	500	224
27292	邳州	碾庄金虎新村二期1箱变1变压器	10	630	224
27293	邳州	碾庄金虎新村二期2箱变1变压器	10	630	189
27294	邳州	碾庄镇紫薇小区二期4变压器	10	400	196
27295	邳州	碾庄镇紫薇小区二期3变压器	10	400	131
27296	邳州	PMS 碾庄镇粮管所小区	10	630	334
27297	邳州	碾庄街道曹庄新区变	10	400	221
27298	邳州	碾庄佳美花苑1配电室2变压器	10	630	494
27299	邳州	碾庄佳美花苑1配电室1变压器	10	630	331
27300	邳州	碾庄佳美花苑1配电室3变压器	10	630	380
27301	邳州	碾庄佳美花苑1配电室4变压器	10	630	431
27302	邳州	龙城公馆1变压器	10	800	566
27303	邳州	龙城公馆2变压器	10	800	599
27304	邳州	翡翠公馆小区2变压器	10	630	368
27305	邳州	翡翠公馆小区1变压器	10	630	388
27306	邳州	碾庄彭庄园区2#变	10	400	91
27307	邳州	碾庄桑园郑庄大棚变	10	400	269
27308	邳州	碾庄镇农贸市场小区	10	400	115
27309	邳州	碾庄镇街道江南路1#变	10	400	172
27310	邳州	碾庄镇板桥小区1配变	10	630	398
27311	邳州	碾庄镇金华园小区箱变	10	500	290
27312	邳州	碾庄镇锦绣华庭小区2配变	10	630	358
27313	邳州	碾庄镇板桥小区2配变	10	630	336
27314	邳州	碾庄镇锦绣华庭小区1配变	10	630	358
27315	邳州	碾庄镇吉祥嘉园小区1配变	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27316	邳州	碾庄镇锦绣华庭小区3箱变	10	315	143
27317	邳州	碾庄镇吉祥嘉园小区2配变	10	800	447
27318	邳州	碾庄镇板桥小区3箱变	10	630	354
27319	邳州	碾庄镇新庄新区小区2箱变	10	400	234
27320	邳州	碾庄镇新庄新区小区1箱变	10	630	357
27321	邳州	碾庄镇彭庄园区3#变	10	400	0
27322	邳州	碾庄镇桑园贺庄西变	10	400	75
27323	邳州	碾庄镇金虎新村小区2#变	10	500	244
27324	邳州	碾庄镇金虎新村小区1#变	10	630	291
27325	邳州	碾庄镇福源小区2配变	10	630	365
27326	邳州	碾庄镇陵园新农村小区2配变	10	630	352
27327	邳州	碾庄镇种子公司居民小区配变	10	630	398
27328	邳州	碾庄镇陵园新农村小区1配变	10	630	400
27329	邳州	碾庄镇福源小区1配变	10	400	219
27330	邳州	碾庄镇鑫华小区1#变	10	400	211
27331	邳州	碾庄镇院上4#三里庄变	10	400	231
27332	邳州	碾庄镇孔庄汪北变	10	400	254
27333	邳州	碾庄镇韩庄代场2号变	10	400	186
27334	邳州	碾庄镇碾庄徐连路2#变	10	400	57
27335	邳州	碾庄镇大宋村消防中队变	10	200	135
27336	邳州	碾庄镇碾庄闫朝2#变	10	400	208
27337	邳州	碾庄镇生墩周庄西变	10	400	230
27338	邳州	碾庄镇烈士碑小区	10	400	169
27339	邳州	大蒜市场小区	10	400	258
27340	邳州	碾庄镇建材市场小区变	10	500	288
27341	邳州	碾庄镇练滩安置小区	10	400	301
27342	邳州	碾庄镇庙前娄梁安置小区	10	400	283
27343	邳州	碾庄镇稍墩吴楼4#变	10	200	129
27344	邳州	碾庄镇盛鑫佳苑1#变	10	630	361
27345	邳州	PMS 碾庄李集村东门公用变	10	200	0
27346	邳州	PMS 碾庄岱山村街道北公用变	10	400	216
27347	邳州	PMS 碾庄井墩三队变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27348	邳州	PMS 碾庄生墩村部七队变	10	200	0
27349	邳州	PMS 议堂龚湖村6#大汪变	10	400	244
27350	邳州	PMS 议堂刘桥村7#路北变	10	315	25
27351	邳州	PMS 议堂村4#议中变	10	200	120
27352	邳州	议堂街道2#街东变	10	400	51
27353	邳州	PMS 议堂庄台村2#庄台变	10	400	241
27354	邳州	议堂庄台3#柳园变	10	400	209
27355	邳州	PMS 议堂王庄3#薛楼变	10	400	106
27356	邳州	议堂龚湖村5#胶厂变	10	200	116
27357	邳州	PMS 议堂虎丘村1#虎丘变	10	200	129
27358	邳州	议堂虎丘村2#三队变	10	100	61
27359	邳州	议堂崔家村1#新庄变	10	200	85
27360	邳州	议堂崔家村2#东崔变	10	80	6
27361	邳州	议堂朱楼村1#朱楼变	10	400	252
27362	邳州	议堂朱楼村2#村部变	10	200	0
27363	邳州	PMS 议堂朱楼村3#朱庄变	10	200	20
27364	邳州	PMS 议堂薛圩村2#薛圩变	10	160	66
27365	邳州	议堂薛圩村1#姚庄变	10	400	280
27366	邳州	议堂农科村2#官庄变	10	200	133
27367	邳州	议堂陈楼村6#小区变	10	200	15
27368	邳州	PMS 议堂张单村张庄变	10	200	19
27369	邳州	议堂王庄村4#玉器变	10	200	42
27370	邳州	议堂王庄村11#小区变	10	400	246
27371	邳州	PMS 议堂王庄村12#小区变	10	400	188
27372	邳州	PMS 议堂王庄村姚家变	10	200	23
27373	邳州	议堂街道4#街西变	10	400	6
27374	邳州	PMS 议堂街道1#街北变	10	400	148
27375	邳州	PMS 议堂陈楼1#陈东变	10	400	115
27376	邳州	PMS 议堂街道7#超市变	10	630	243
27377	邳州	议堂街道3#中心变	10	400	0
27378	邳州	PMS 议堂街道5#街南变	10	400	135
27379	邳州	PMS 议堂陈楼村2#村部变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27380	邳州	PMS 议堂陈楼3#郁吕变	10	400	216
27381	邳州	PMS 议堂张单2#尚庄变	10	200	33
27382	邳州	PMS 议堂沙埠3#乱王变	10	200	76
27383	邳州	PMS 议堂沙埠4#河西变	10	200	27
27384	邳州	PMS 议堂沙埠5#桥口变	10	315	169
27385	邳州	PMS 议堂沙埠1#沙东变	10	200	4
27386	邳州	议堂沙埠2#孟淹变	10	200	0
27387	邳州	议堂迭路1#刘井变	10	200	82
27388	邳州	议堂代庄1#12队变	10	200	0
27389	邳州	议堂农科1#农科变	10	200	16
27390	邳州	PMS 议堂代庄3#代西变	10	400	260
27391	邳州	议堂潘庄2#议堂变	10	200	134
27392	邳州	PMS 议堂刘桥1#元庄变	10	160	38
27393	城东	PMS 尚仕名邸3配电室2变压器	10	800	349
27394	城东	坝河线9—9北3分1	10	630	124
27395	城东	PMS 黄山垅III期6箱变变压器	10	630	241
27396	城东	PMS 坝环线12	10	400	121
27397	城东	PMS 贺桥线14-2	10	200	143
27398	城东	PMS 贺桥线10-8	10	400	239
27399	城东	PMS 坝铜线14	10	400	127
27400	城东	绿丰线61—5	10	400	301
27401	城东	坝河线16—19=16	10	400	317
27402	城东	PMS 山水康桥1配电室1变压器	10	800	264
27403	城东	PMS 山水康桥1配电室2变压器	10	800	391
27404	城东	PMS 山水康桥2配电室1变压器	10	1000	431
27405	城东	PMS 山水康桥2配电室2变压器	10	1000	507
27406	城东	春光1箱变变压器	10	500	195
27407	城东	PMS 春光2箱变变压器	10	500	68
27408	城东	PMS 春光小区3箱变变压器	10	500	140
27409	城东	PMS 春光4箱变变压器	10	500	146
27410	城东	PMS 山居笔记配电室1变压器	10	800	368
27411	城东	PMS 山居笔记配电室2变压器	10	800	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27412	城东	PMS_ 安达小区配电室1变压器	10	400	150
27413	市郊	PMS_ 刘荆一线16—3	10	400	272
27414	市郊	蟠桃四期2配电室1变压器	10	630	205
27415	市郊	蟠桃四期2配电室3变压器	10	500	214
27416	市郊	蟠桃四期4配电室1变压器	10	630	270
27417	市郊	蟠桃四期4配电室2变压器	10	630	245
27418	市郊	蟠桃四期4配电室3变压器	10	630	264
27419	市郊	蟠桃四期6配电室1变压器	10	630	309
27420	市郊	蟠桃四期6配电室2变压器	10	630	312
27421	市郊	蟠桃四期6配电室3变压器	10	630	169
27422	市郊	PMS_ 杨山路1箱变变压器	10	400	128
27423	市郊	万豪绿城5配电室1变压器	10	630	130
27424	市郊	万豪绿城5配电室2变压器	10	630	262
27425	市郊	PMS_ 万豪绿城4配电室1变压器	10	500	229
27426	市郊	PMS_ 万豪绿城4配电室2变压器	10	500	149
27427	市郊	PMS_ 刘开二线16—16	10	400	0
27428	市郊	石赵线1—13	10	400	168
27429	市郊	万豪绿城9配电室1变压器	10	500	185
27430	市郊	PMS_ 万豪绿城9配电室2变压器	10	500	198
27431	市郊	PMS_ 万豪绿城9配电室3变压器	10	500	197
27432	市郊	PMS_ 石长线21-10北1	10	80	12
27433	市郊	PMS_ 石秦线26—11=1	10	400	0
27434	市郊	PMS_ 石秦线18—1	10	400	291
27435	市郊	PMS_ 刘特线52—1	10	400	86
27436	市郊	PMS_ 刘赵线52—13	10	400	300
27437	市郊	PMS_ 石工线52—15	10	400	223
27438	市郊	PMS_ 石秦线64南1=2	10	400	96
27439	市郊	刘荆二石蓝段6—5	10	400	311
27440	市郊	PMS_ 蟠桃二期1配电室3变压器	10	630	363
27441	市郊	PMS_ 石秦线26分10	10	400	230
27442	市郊	蟠桃花园八期东1配电室1变压器	10	500	194
27443	市郊	蟠桃花园八期东1配电室2变压器	10	500	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27444	市郊	蟠桃园八期东2配电室1变压器	10	500	157
27445	市郊	蟠桃园八期东2配电室2变压器	10	500	150
27446	市郊	蟠桃园八期东3配电室1变压器	10	500	246
27447	市郊	PMS_蟠桃园八期东3配电室2变压器	10	500	203
27448	市郊	PMS_蟠桃园八期东4配电室1变压器	10	630	228
27449	市郊	蟠桃园八期东4配电室2变压器	10	630	234
27450	市郊	石杨线31	10	315	70
27451	市郊	刘开一线20—9	10	400	125
27452	市郊	PMS_刘开一线20分17	10	400	252
27453	市郊	刘秦线36分15	10	400	266
27454	市郊	PMS_刘秦线36分07	10	400	9
27455	市郊	刘赵线44	10	400	248
27456	市郊	PMS_东方星座配电室2变压器	10	1000	273
27457	市郊	PMS_东方星座配电室1变压器	10	1000	469
27458	市郊	蟠桃三期2配电室3变压器	10	630	305
27459	市郊	蟠桃三期2配电室2变压器	10	630	315
27460	市郊	蟠桃三期2配电室1变压器	10	630	257
27461	市郊	蟠桃三期3配电室2变压器	10	630	236
27462	市郊	蟠桃三期4配电室1变压器	10	630	269
27463	市郊	蟠桃三期4配电室2变压器	10	630	233
27464	市郊	蟠桃三期组合配电站2变压器	10	630	190
27465	市郊	蟠桃三期组合配电站1变压器	10	630	286
27466	市郊	蟠桃四期2配电室4变压器	10	500	264
27467	市郊	PMS_石秦线26分5分1	10	400	313
27468	市郊	石秦线26分11	10	400	95
27469	市郊	PMS_石秦线16	10	400	223
27470	市郊	石秦线26北2	10	315	44
27471	市郊	PMS_刘环线21—12	10	315	0
27472	市郊	刘赵线6—20=3	10	160	82
27473	市郊	PMS_刘杨线27	10	400	35
27474	市郊	PMS_刘李线15—4	10	400	92
27475	市郊	石特线12—1	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27476	市郊	PMS_石赵线1—11=2	10	400	90
27477	市郊	PMS_石赵线12—1	10	400	225
27478	市郊	刘荆二石蓝段6—4	10	400	179
27479	市郊	星光名庭2配电室2变压器	10	800	280
27480	市郊	PMS_星光名庭2配电室1变压器	10	800	200
27481	市郊	星光名庭4配电室3变压器	10	630	194
27482	市郊	星光名庭4配电室1变压器	10	630	257
27483	市郊	星光名庭4配电室2变压器	10	630	228
27484	市郊	星光名庭1组合配电站3变压器	10	500	94
27485	市郊	星光名庭1组合配电站4变压器	10	500	88
27486	市郊	星光名庭1组合配电站2变压器	10	630	241
27487	市郊	星光名庭1组合配电站1变压器	10	630	255
27488	市郊	星光名庭3配电室1变压器	10	630	241
27489	市郊	星光名庭3配电室2变压器	10	630	216
27490	市郊	蟠桃一期1配电室3变压器	10	500	141
27491	市郊	蟠桃一期1配电室2变压器	10	500	209
27492	市郊	蟠桃一期1配电室1变压器	10	500	222
27493	市郊	蟠桃一期2配电室1变压器	10	500	242
27494	市郊	蟠桃一期2配电室2变压器	10	500	125
27495	市郊	蟠桃一期2配电室3变压器	10	500	242
27496	市郊	蟠桃一期4配电室1变压器	10	630	361
27497	市郊	蟠桃一期4配电室2变压器	10	630	295
27498	市郊	蟠桃一期3组合配电站1变压器	10	500	114
27499	市郊	蟠桃一期3组合配电站2变压器	10	500	247
27500	市郊	蟠桃一期3组合配电站3变压器	10	500	170
27501	市郊	PMS_蟠桃二期1配电室1变压器	10	630	157
27502	市郊	PMS_蟠桃二期1配电室2变压器	10	630	225
27503	市郊	PMS_蟠桃二期2配电室1变压器	10	500	155
27504	市郊	PMS_蟠桃二期2配电室2变压器	10	500	216
27505	市郊	PMS_蟠桃二期2配电室3变压器	10	500	129
27506	市郊	PMS_蟠桃二期4配电室1变压器	10	630	295
27507	市郊	蟠桃二期组合配电站2变压器	10	630	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27508	市郊	PMS 蟠桃二期组合配电站1变压器	10	630	156
27509	市郊	蟠桃Ⅱ期箱变变压器	10	630	317
27510	市郊	PMS 万豪绿城7配电室1变压器	10	500	129
27511	市郊	PMS 万豪绿城7配电室2变压器	10	500	231
27512	市郊	PMS 石秦线34分4	10	400	128
27513	市郊	石特线12北6=3	10	400	51
27514	市郊	PMS 蟠桃花园八期西2配电室1变压器	10	630	223
27515	市郊	PMS 蟠桃花园八期西2配电室2变压器	10	630	295
27516	市郊	PMS 蟠桃花园八期西3配电室2变压器	10	630	270
27517	市郊	PMS 蟠桃花园八期西3配电室1变压器	10	630	281
27518	市郊	PMS 蟠桃花园八期西4配电室1变压器	10	630	326
27519	市郊	PMS 蟠桃花园八期西4配电室2变压器	10	630	303
27520	市郊	蟠桃花园八期西1变压器	10	630	172
27521	市郊	PMS 蟠桃花园八期西2变压器	10	630	284
27522	市郊	蟠桃四期2配电室2变压器	10	630	332
27523	市郊	PMS 金福公寓配电室1变压器	10	400	79
27524	市郊	PMS 刘秦线36分09	10	400	110
27525	市郊	PMS 蟠桃二期4配电室2变压器	10	630	204
27526	市郊	蟠桃三期3配电室1变压器	10	630	132
27527	市郊	PMS 万豪绿城6配电室1变压器	10	630	169
27528	市郊	PMS 万豪绿城6配电室2变压器	10	630	107
27529	市郊	PMS 万豪绿城6配电室3变压器	10	630	163
27530	市郊	PMS 蟠桃二期5配电室1变压器	10	500	263
27531	市郊	PMS 蟠桃二期5配电室2变压器	10	630	259
27532	市郊	PMS 蟠桃二期5配电室3变压器	10	630	219
27533	市郊	PMS 金山桥4开闭所1变压器	10	400	320
27534	市郊	金山桥副中心箱变变压器	10	630	251
27535	市郊	PMS 光环小区2箱变变压器	10	630	329
27536	市郊	PMS 光环小区3箱变变压器	10	630	304
27537	市郊	PMS 光环小区1箱变变压器	10	630	268
27538	市郊	拉姆齐箱变变压器	10	630	0
27539	市郊	PMS 石开一线19—4	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27540	市郊	PMS_石开一线19—5	10	400	186
27541	市郊	PMS_石开一线19—9	10	400	135
27542	市郊	PMS_碧螺一期2箱变变压器	10	400	158
27543	市郊	PMS_碧螺一期3箱变变压器	10	630	176
27544	市郊	PMS_碧螺一期4箱变变压器	10	630	270
27545	市郊	PMS_碧螺一期5箱变变压器	10	630	259
27546	市郊	PMS_碧螺一期6箱变变压器	10	630	216
27547	市郊	PMS_碧螺一期配电室1变压器	10	1000	432
27548	市郊	PMS_碧螺一期配电室2变压器	10	1000	351
27549	市郊	PMS_金苑小区1箱变变压器	10	630	295
27550	市郊	PMS_金苑小区2箱变变压器	10	630	269
27551	市郊	PMS_金苑小区3箱变变压器	10	630	361
27552	市郊	PMS_金苑小区4箱变变压器	10	630	167
27553	市郊	PMS_金苑小区5箱变变压器	10	630	258
27554	市郊	PMS_金苑小区6箱变变压器	10	400	111
27555	市郊	PMS_金苑小区7箱变变压器	10	400	101
27556	市郊	PMS_碧螺二期1箱变变压器	10	400	2
27557	市郊	PMS_碧螺二期2箱变变压器	10	400	65
27558	市郊	PMS_碧螺二期3箱变变压器	10	630	310
27559	市郊	PMS_碧螺二期4箱变变压器	10	400	126
27560	市郊	PMS_碧螺二期5箱变变压器	10	630	204
27561	市郊	PMS_碧螺二期6箱变变压器	10	630	0
27562	市郊	PMS_碧螺二期7箱变变压器	10	400	108
27563	市郊	PMS_碧螺五期2箱变变压器	10	630	274
27564	市郊	PMS_碧螺五期3箱变变压器	10	630	129
27565	市郊	PMS_碧螺五期4箱变变压器	10	630	276
27566	市郊	PMS_碧螺五期5箱变变压器	10	630	341
27567	市郊	PMS_碧螺五期6箱变变压器	10	630	247
27568	市郊	碧螺五期7箱变变压器	10	630	282
27569	市郊	PMS_碧螺五期8箱变变压器	10	400	155
27570	市郊	PMS_碧螺五期9箱变变压器	10	400	171
27571	市郊	PMS_碧螺五期10箱变变压器	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27572	市郊	PMS_碧螺五期配电室2变压器	10	1000	109
27573	市郊	PMS_碧螺三期1箱变变压器	10	630	277
27574	市郊	PMS_碧螺三期2箱变变压器	10	630	157
27575	市郊	PMS_碧螺三期3箱变变压器	10	630	81
27576	市郊	PMS_碧螺三期4箱变变压器	10	630	301
27577	市郊	PMS_碧螺三期5箱变变压器	10	630	290
27578	市郊	PMS_碧螺三期6箱变变压器	10	630	296
27579	市郊	PMS_碧螺三期7箱变变压器	10	630	244
27580	市郊	PMS_碧螺三期8箱变变压器	10	400	135
27581	市郊	PMS_碧螺四期1箱变变压器	10	630	219
27582	市郊	PMS_碧螺四期2箱变变压器	10	400	100
27583	市郊	PMS_碧螺四期3箱变变压器	10	630	313
27584	市郊	PMS_碧螺四期4箱变变压器	10	630	232
27585	市郊	PMS_碧螺四期5箱变变压器	10	630	308
27586	市郊	PMS_碧螺四期6箱变变压器	10	630	299
27587	市郊	PMS_碧螺四期7箱变变压器	10	400	152
27588	市郊	PMS_碧螺四期8箱变变压器	10	630	321
27589	市郊	PMS_石工线14—1	10	400	153
27590	市郊	刘德线11—1	10	400	33
27591	市郊	PMS_刘赵线52-17	10	400	276
27592	市郊	PMS_花半里组合配电站1变压器	10	800	409
27593	市郊	PMS_花半里组合配电站2变压器	10	800	314
27594	市郊	PMS_石工线52-16东	10	400	244
27595	市郊	运河御苑1配电室1变压器	10	800	372
27596	市郊	运河御苑1配电室2变压器	10	800	421
27597	市郊	运河御苑1配电室3变压器	10	800	453
27598	市郊	运河御苑1配电室4变压器	10	800	512
27599	市郊	运河御苑2配电室1变压器	10	800	176
27600	市郊	运河御苑2配电室3变压器	10	800	449
27601	市郊	运河御苑2配电室4变压器	10	800	373
27602	市郊	运河御苑3配电室1变压器	10	800	465
27603	市郊	运河御苑3配电室2变压器	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27604	市郊	运河御苑3配电室3变压器	10	800	386
27605	市郊	运河御苑3配电室4变压器	10	800	426
27606	市郊	运河御苑4配电室1变压器	10	1000	432
27607	市郊	运河御苑4配电室3变压器	10	1000	452
27608	市郊	运河御苑4配电室2变压器	10	1000	512
27609	市郊	运河御苑4配电室4变压器	10	1000	409
27610	市郊	PMS 东方名都1配电室1变压器	10	630	414
27611	市郊	PMS 东方名都1配电室4变压器	10	630	470
27612	市郊	PMS 东方名都1配电室3变压器	10	630	449
27613	市郊	PMS 东方名都1配电室2变压器	10	630	405
27614	市郊	刘开二线16-17南1	10	400	264
27615	市郊	石秦线82—1	10	400	319
27616	市郊	刘庄线26—5=5	10	200	50
27617	市郊	江山云璟2配电室2变压器	10	800	547
27618	市郊	江山云璟1配电室2变压器	10	630	448
27619	市郊	江山云璟2配电室1变压器	10	800	599
27620	市郊	江山云璟2配电室3变压器	10	800	615
27621	市郊	江山云璟2配电室4变压器	10	800	611
27622	市郊	江山云璟1配电室1变压器	10	630	465
27623	市郊	大为医疗箱变变压器	10	630	186
27624	市郊	刘秦线36—12	10	400	0
27625	市郊	石长线21—4西1	10	400	307
27626	市郊	石赵线1—14	10	400	43
27627	市郊	刘环线37北5	10	400	252
27628	市郊	PMS 刘赵线6—20=9	10	400	306
27629	市郊	PMS 万豪绿城8配电室1变压器	10	630	175
27630	市郊	PMS 万豪绿城8配电室2变压器	10	630	173
27631	市郊	PMS 万豪绿城8配电室3变压器	10	630	230
27632	市郊	蟠桃四期3配电室1变压器	10	500	179
27633	市郊	蟠桃四期3配电室2变压器	10	500	176
27634	市郊	蟠桃四期3配电室3变压器	10	500	225
27635	市郊	蟠桃四期3配电室4变压器	10	500	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27636	市郊	蟠桃四期5配电室1变压器	10	500	141
27637	市郊	蟠桃四期5配电室2变压器	10	500	212
27638	市郊	蟠桃四期5配电室3变压器	10	500	192
27639	市郊	蟠桃四期5配电室4变压器	10	500	197
27640	市郊	蟠桃四期1组合配电站1变压器	10	630	282
27641	市郊	蟠桃四期1组合配电站2变压器	10	630	269
27642	市郊	蟠桃一期5配电室1变压器	10	500	145
27643	市郊	蟠桃一期5配电室2变压器	10	500	229
27644	市郊	蟠桃一期5配电室3变压器	10	500	207
27645	市郊	蟠桃一期6配电室1变压器	10	500	235
27646	市郊	蟠桃一期6配电室2变压器	10	500	78
27647	市郊	蟠桃一期6配电室3变压器	10	500	245
27648	市郊	蟠桃一期7配电室1变压器	10	500	175
27649	市郊	蟠桃一期7配电室2变压器	10	500	183
27650	市郊	蟠桃一期7配电室3变压器	10	500	223
27651	市郊	蟠桃一期8配电室1变压器	10	500	224
27652	市郊	蟠桃一期8配电室2变压器	10	500	191
27653	市郊	PMS_万豪绿城2配电室1变压器	10	500	183
27654	市郊	PMS_万豪绿城2配电室2变压器	10	500	236
27655	市郊	PMS_万豪绿城2配电室3变压器	10	500	210
27656	市郊	PMS_万豪绿城2配电室4变压器	10	500	207
27657	市郊	PMS_万豪绿城3配电室1变压器	10	630	58
27658	市郊	PMS_万豪绿城3配电室2变压器	10	630	287
27659	市郊	PMS_万豪绿城1变压器	10	500	136
27660	市郊	PMS_万豪绿城2变压器	10	500	202
27661	市郊	山李线47—7	10	200	40
27662	市郊	大安线109—20南1	10	200	0
27663	市郊	大安线119—6	10	200	0
27664	市郊	佟玺佟大段1	10	400	39
27665	市郊	PMS_佟上线25—14	10	400	71
27666	市郊	佟东线51—13	10	250	2
27667	市郊	PMS_佟庙线53	10	200	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27668	市郊	大安线109—8=5	10	200	19
27669	市郊	大安线137—11=6	10	200	41
27670	市郊	PMS_大安线137—11=3	10	200	11
27671	市郊	大工线107北11	10	400	111
27672	市郊	大工线74西17—4	10	400	124
27673	市郊	PMS_大工线74西17东2	10	400	158
27674	市郊	大工线74西17—10	10	400	0
27675	市郊	大后线27—8=3	10	200	0
27676	市郊	大后线47—4	10	250	41
27677	市郊	茶月线67—14=4	10	200	0
27678	市郊	大李线28—3	10	200	0
27679	市郊	山李线45—3	10	200	0
27680	市郊	山李线51—21北5	10	400	1
27681	市郊	大安线109—20西5南1	10	200	69
27682	市郊	茶月线92南4	10	400	151
27683	市郊	PMS_徐州工程集团公租房1配电室2变压器	10	400	70
27684	市郊	PMS_徐州工程集团公租房2配电室2变压器	10	800	444
27685	市郊	PMS_徐州工程集团公租房2配电室4变压器	10	800	515
27686	市郊	PMS_徐州工程集团公租房3配电室2变压器	10	800	492
27687	市郊	PMS_徐州工程集团公租房3配电室4变压器	10	800	481
27688	市郊	PMS_徐州工程集团公租房4配电室2变压器	10	800	440
27689	市郊	PMS_佟庙线11—1	10	200	27
27690	市郊	PMS_大庙线8—2	10	400	124
27691	市郊	PMS_大湖安置2配电室变压器	10	630	318
27692	市郊	PMS_大湖安置3配电室变压器	10	630	253
27693	市郊	PMS_大湖安置组合变电站1变压器	10	630	269
27694	市郊	PMS_大湖安置组合变电站2变压器	10	630	343
27695	市郊	佟庙线11—28	10	400	245
27696	市郊	大四线91—1	10	250	166
27697	市郊	PMS_大维线28	10	400	33
27698	市郊	PMS_大工线45	10	400	29
27699	市郊	PMS_大维线28—4西5	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27700	市郊	PMS_大庙线4	10	400	0
27701	市郊	PMS_大庙线5—1	10	315	0
27702	市郊	PMS_大庙线7	10	400	25
27703	市郊	大翔线9	10	400	78
27704	市郊	PMS_大庙线23	10	315	0
27705	市郊	大庙线31	10	400	113
27706	市郊	PMS_大翔线45	10	200	0
27707	市郊	PMS_大工线74西17	10	400	0
27708	市郊	PMS_大工线74西10	10	400	160
27709	市郊	PMS_大后线60	10	400	121
27710	市郊	大清线82东1	10	400	200
27711	市郊	PMS_佟庙线71	10	400	0
27712	市郊	PMS_建材机械厂宿舍二期配电室1变压器	10	400	0
27713	市郊	PMS_建材机械厂宿舍二期配电室2变压器	10	400	41
27714	市郊	PMS_建材机械厂宿舍一期配电室变压器	10	630	129
27715	市郊	大后线60—12	10	400	142
27716	市郊	大后线136—3=3	10	400	169
27717	市郊	山李线44—2	10	400	52
27718	市郊	佟湖线60	10	200	100
27719	市郊	PMS_大庙线6—6	10	400	187
27720	市郊	山李线18—7	10	200	74
27721	市郊	大工线107北6=3	10	315	55
27722	市郊	大工线43东12=2	10	400	53
27723	市郊	PMS_佟湖线96	10	200	44
27724	市郊	茶月线100—3	10	200	0
27725	市郊	PMS_大安线34—5	10	200	0
27726	市郊	大工线43东14=5	10	400	126
27727	市郊	PMS_大庙线16	10	400	0
27728	市郊	茶月线67—14	10	400	41
27729	市郊	大维线28—1东1	10	400	0
27730	市郊	茶月线67—9=8	10	200	17
27731	市郊	PMS_大安线125—2	10	315	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27732	市郊	PMS_大维线28南3	10	400	106
27733	市郊	大工安然段8	10	400	42
27734	市郊	大工线99—3	10	400	34
27735	市郊	大安线60—2	10	400	131
27736	市郊	PMS_大维线28—4东1	10	400	158
27737	市郊	佟华线70—3	10	200	42
27738	市郊	PMS_佟上线7	10	315	231
27739	市郊	PMS_大清线36—4	10	200	133
27740	市郊	大后线53—12	10	315	14
27741	市郊	大安线139—18	10	400	254
27742	市郊	PMS_大维线35	10	400	109
27743	市郊	大工安然段12	10	400	31
27744	市郊	大工面粉厂段2	10	400	122
27745	市郊	大工线103	10	400	207
27746	市郊	大安线109—16	10	400	100
27747	市郊	大安线109—8=2	10	400	141
27748	市郊	大工创新段6	10	400	95
27749	市郊	PMS_大安线34—1	10	400	129
27750	市郊	PMS_大后线79	10	315	0
27751	市郊	PMS_大后线88	10	400	58
27752	市郊	大安线137—19	10	400	154
27753	市郊	大后线92—3	10	400	307
27754	市郊	PMS_大后线92—16	10	400	72
27755	市郊	大后线92—17=2	10	400	162
27756	市郊	PMS_大后线92—21	10	400	122
27757	市郊	大安线125—12	10	315	112
27758	市郊	PMS_大后线27—8	10	315	0
27759	市郊	PMS_大安线137—11=2	10	200	0
27760	市郊	PMS_大清线52	10	100	22
27761	市郊	大工线43东14	10	400	106
27762	市郊	大后线47—9东9	10	400	61
27763	市郊	山李线32北1	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27764	市郊	PMS_大后线47—9西4	10	400	88
27765	市郊	山李线47	10	315	8
27766	市郊	山李线41—2	10	400	188
27767	市郊	山李线41—10=4	10	250	121
27768	市郊	PMS_大后线46	10	200	0
27769	市郊	山李线51—21西1	10	400	0
27770	市郊	山李线51—21西5	10	400	73
27771	市郊	茶月线91	10	200	54
27772	市郊	茶月线100西4	10	400	51
27773	市郊	茶月线119—8=3	10	400	50
27774	市郊	茶月线119—9	10	400	29
27775	市郊	山李线58—7	10	315	31
27776	市郊	山李线58—5	10	200	87
27777	市郊	山李线58—1	10	400	130
27778	市郊	山李线55	10	315	0
27779	市郊	大李线28—10	10	400	160
27780	市郊	PMS_大李线25	10	400	0
27781	市郊	PMS_大李线28	10	400	134
27782	市郊	山井线32西5	10	250	27
27783	市郊	山井线28—2	10	400	90
27784	市郊	山李线70	10	400	175
27785	市郊	大清线40东5	10	200	80
27786	市郊	翰林府1配电室2变压器	10	800	403
27787	市郊	翰林府1配电室3变压器	10	800	516
27788	市郊	翰林府1配电室1变压器	10	800	425
27789	市郊	翰林府1配电室4变压器	10	800	415
27790	市郊	东湖天城6配电室3变压器	10	800	375
27791	市郊	东湖天城6配电室2变压器	10	800	443
27792	市郊	东湖天城5配电室2变压器	10	800	262
27793	市郊	东湖天城5配电室3变压器	10	800	491
27794	市郊	公元九里5配电室2变压器	10	800	375
27795	市郊	公元九里组合配电站2变压器	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27796	市郊	公元九里组合配电站3变压器	10	800	513
27797	市郊	公元九里5配电室3变压器	10	800	331
27798	市郊	公元九里组合配电站4变压器	10	800	537
27799	市郊	公元九里组合配电站1变压器	10	800	444
27800	市郊	大后线160	10	400	0
27801	市郊	安然村2箱变变压器	10	400	146
27802	市郊	安然村1箱变变压器	10	400	143
27803	市郊	大后线115	10	400	92
27804	市郊	PMS_大后线109	10	400	0
27805	市郊	大翔线47—7	10	400	193
27806	市郊	大维线28—4西1	10	400	0
27807	市郊	山李线51—19	10	200	80
27808	市郊	茶月线95	10	400	29
27809	市郊	茶月线119—4	10	200	0
27810	市郊	茶月线84	10	400	14
27811	市郊	PMS_大安线58	10	400	116
27812	市郊	PMS_佟庙线70	10	400	271
27813	市郊	PMS_佟湖线70—3	10	200	97
27814	市郊	PMS_大安线152南4	10	200	107
27815	市郊	山井线28—5	10	200	28
27816	市郊	PMS_大安线152北3	10	400	132
27817	市郊	茶月线67—9=14	10	200	8
27818	市郊	PMS_佟湖线61	10	315	0
27819	市郊	大后线92—17=4	10	400	165
27820	市郊	佟东线51—4东6	10	400	55
27821	市郊	PMS_佟华线70—5	10	400	48
27822	市郊	大翔线40	10	200	62
27823	市郊	大安线125—7=3	10	250	39
27824	市郊	PMS_大后线68	10	400	141
27825	市郊	PMS_大维线23	10	400	21
27826	市郊	茶月线44—13	10	400	44
27827	市郊	PMS_大庙线6—2	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27828	市郊	大庙线18—2	10	400	32
27829	市郊	PMS_大安线29	10	400	193
27830	市郊	PMS_大李线21—1	10	400	0
27831	市郊	PMS_大维线28—4东4	10	400	0
27832	市郊	PMS_大后线89	10	400	93
27833	市郊	PMS_大后线47—9东7=7	10	400	171
27834	市郊	大四线1—1	10	400	128
27835	市郊	PMS_经济园公租房1配电室2变压器	10	1000	435
27836	市郊	PMS_经济园公租房1配电室3变压器	10	1000	678
27837	市郊	经济园公租房1配电室4变压器	10	1000	612
27838	市郊	PMS_经济园公租房2配电室1变压器	10	800	464
27839	市郊	PMS_经济园公租房2配电室2变压器	10	800	512
27840	市郊	经济园公租房4配电室1变压器	10	800	490
27841	市郊	PMS_经济园公租房4配电室2变压器	10	800	496
27842	市郊	经济园公租房3配电室2变压器	10	1000	495
27843	市郊	经济园公租房3配电室3变压器	10	1000	584
27844	市郊	PMS_经济园公租房3配电室4变压器	10	1000	655
27845	市郊	沈店安置1配电室1变压器	10	630	256
27846	市郊	沈店安置1配电室3变压器	10	630	283
27847	市郊	沈店安置2配电室1变压器	10	630	263
27848	市郊	沈店安置2配电室3变压器	10	630	276
27849	市郊	沈店安置1配电室2变压器	10	630	304
27850	市郊	沈店安置1配电室4变压器	10	630	405
27851	市郊	沈店安置2配电室2变压器	10	630	387
27852	市郊	沈店安置2配电室4变压器	10	630	374
27853	市郊	大庙线6—3	10	400	91
27854	市郊	大工安然段3	10	400	91
27855	市郊	大庙线6—7	10	400	67
27856	市郊	大维线28—4东1副	10	400	9
27857	市郊	PMS_大工线74西17西6东1	10	400	0
27858	市郊	PMS_大工线74西17西2	10	400	55
27859	市郊	PMS_大庙线7副	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27860	市郊	PMS_美的时代城1组合配电站2变压器	10	630	129
27861	市郊	美的时代城1组合配电站1变压器	10	630	323
27862	市郊	PMS_美的时代城1组合配电站4变压器	10	630	300
27863	市郊	美的时代城1组合配电站3变压器	10	630	315
27864	市郊	PMS_美的时代城2配电室1变压器	10	800	361
27865	市郊	PMS_美的时代城2配电室2变压器	10	800	412
27866	市郊	PMS_美的时代城2配电室3变压器	10	800	436
27867	市郊	PMS_美的时代城2配电室4变压器	10	800	317
27868	市郊	PMS_绿地高铁东城二期1配电室1变压器	10	800	350
27869	市郊	PMS_绿地高铁东城二期1配电室2变压器	10	800	396
27870	市郊	PMS_绿地高铁东城二期1配电室3变压器	10	800	268
27871	市郊	PMS_绿地高铁东城二期1配电室4变压器	10	800	421
27872	市郊	PMS_绿地高铁东城二期2配电室1变压器	10	800	340
27873	市郊	PMS_绿地高铁东城二期2配电室2变压器	10	800	418
27874	市郊	PMS_绿地高铁东城二期2配电室3变压器	10	800	446
27875	市郊	PMS_绿地高铁东城二期2配电室4变压器	10	800	348
27876	市郊	PMS_绿地高铁东城一期1配电室1变压器	10	800	439
27877	市郊	PMS_绿地高铁东城一期1配电室3变压器	10	800	443
27878	市郊	PMS_绿地高铁东城一期1配电室4变压器	10	800	465
27879	市郊	PMS_绿地高铁东城一期1配电室2变压器	10	800	423
27880	市郊	PMS_绿地高铁东城一期2配电室1变压器	10	800	347
27881	市郊	PMS_绿地高铁东城一期2配电室3变压器	10	800	500
27882	市郊	PMS_绿地高铁东城一期2配电室4变压器	10	800	432
27883	市郊	PMS_绿地高铁东城一期2配电室2变压器	10	800	517
27884	市郊	PMS_绿地高铁东城一期3配电室1变压器	10	800	389
27885	市郊	PMS_绿地高铁东城一期3配电室2变压器	10	800	385
27886	市郊	PMS_大安线47	10	400	228
27887	市郊	大工线107北14	10	400	143
27888	市郊	大安线137—17	10	400	104
27889	市郊	PMS_大工线74—8	10	400	41
27890	市郊	PMS_大安线57—1	10	400	148
27891	市郊	山井线31	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27892	市郊	山李线51—26西1	10	400	123
27893	市郊	山李线51—21西3	10	400	194
27894	市郊	茶月线67—9=1	10	200	0
27895	市郊	茶月线67—9=4	10	200	45
27896	市郊	山李线51—21西6	10	400	0
27897	市郊	山李线51—21西4北1西3	10	400	196
27898	市郊	山李线56	10	400	228
27899	市郊	PMS_大安线119—1	10	400	93
27900	市郊	大工线42	10	200	95
27901	市郊	山李线58—4南1	10	400	192
27902	市郊	山李线46	10	400	228
27903	市郊	PMS_大安线125—8	10	400	177
27904	市郊	PMS_大维线35南	10	400	77
27905	市郊	山李线48	10	400	176
27906	市郊	山井线25西5	10	400	196
27907	市郊	PMS_大后线27—5西1	10	400	118
27908	市郊	PMS_大翔线2副	10	400	191
27909	市郊	山李线58西1	10	400	187
27910	市郊	PMS_大安线139—10东2	10	400	174
27911	市郊	佟东线51—12	10	400	127
27912	市郊	山李线58—9南1	10	400	156
27913	市郊	大庙线9—8	10	400	58
27914	市郊	PMS_大后线56	10	400	162
27915	市郊	PMS_大后线92—24西1	10	400	163
27916	市郊	大后线92—21付2	10	400	180
27917	市郊	PMS_大后线47南9西5南9	10	400	5
27918	市郊	PMS_大安线119—2	10	400	156
27919	市郊	PMS_美的时代城3配电室1变压器	10	800	433
27920	市郊	PMS_美的时代城3配电室2变压器	10	800	306
27921	市郊	PMS_美的时代城1配电室1变压器	10	630	233
27922	市郊	PMS_美的时代城1配电室2变压器	10	630	291
27923	市郊	PMS_美的时代城1配电室3变压器	10	630	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27924	市郊	PMS_美的时代城1配电室4变压器	10	630	384
27925	市郊	PMS_官庄1配电室1变压器	10	1000	528
27926	市郊	PMS_官庄1配电室2变压器	10	1000	550
27927	市郊	PMS_官庄1配电室3变压器	10	1000	590
27928	市郊	PMS_官庄1配电室4变压器	10	1000	618
27929	市郊	PMS_官庄2配电室1变压器	10	1000	559
27930	市郊	PMS_官庄2配电室2变压器	10	1000	525
27931	市郊	PMS_官庄2配电室3变压器	10	1000	448
27932	市郊	PMS_官庄2配电室4变压器	10	1000	572
27933	市郊	PMS_官庄3配电室1变压器	10	630	408
27934	市郊	PMS_官庄3配电室2变压器	10	630	401
27935	市郊	PMS_绿地高铁东城三期2配电室4变压器	10	800	418
27936	市郊	PMS_绿地高铁东城三期2配电室3变压器	10	800	546
27937	市郊	PMS_绿地高铁东城三期1配电室1变压器	10	800	374
27938	市郊	PMS_绿地高铁东城三期2配电室1变压器	10	800	519
27939	市郊	PMS_绿地高铁东城三期1配电室2变压器	10	800	513
27940	市郊	PMS_绿地高铁东城三期1配电室4变压器	10	800	457
27941	市郊	PMS_绿地高铁东城三期2配电室2变压器	10	800	513
27942	市郊	绿地高铁东城三期1配电室3变压器	10	800	440
27943	市郊	大后线85-1	10	400	137
27944	市郊	PMS_美的时代城5配电室3变压器	10	800	439
27945	市郊	PMS_美的时代城5配电室4变压器	10	800	499
27946	市郊	PMS_美的时代城5配电室1变压器	10	800	429
27947	市郊	PMS_美的时代城5配电室2变压器	10	800	475
27948	市郊	PMS_美的时代城4配电室4变压器	10	800	393
27949	市郊	PMS_美的时代城4配电室1变压器	10	800	417
27950	市郊	PMS_美的时代城4配电室2变压器	10	800	409
27951	市郊	PMS_美的时代城4配电室3变压器	10	800	415
27952	市郊	PMS_绿地高铁东城三期3配电室3变压器	10	630	260
27953	市郊	PMS_绿地高铁东城三期3配电室1变压器	10	630	385
27954	市郊	PMS_绿地高铁东城三期3配电室2变压器	10	630	309
27955	市郊	PMS_绿地高铁东城三期3配电室4变压器	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27956	市郊	PMS_大庙线9东5	10	400	57
27957	市郊	大维线28—1东1副	10	400	3
27958	市郊	凤荟园2变压器	10	630	322
27959	市郊	PMS_凤荟园3变压器	10	630	303
27960	市郊	PMS_凤荟园1变压器	10	630	275
27961	市郊	凤荟园4变压器	10	630	237
27962	市郊	PMS_凤荟园2配电室1变压器	10	630	259
27963	市郊	PMS_凤荟园2配电室3变压器	10	630	339
27964	市郊	PMS_凤荟园2配电室4变压器	10	630	99
27965	市郊	PMS_凤荟园2配电室2变压器	10	630	378
27966	市郊	佟东线18—4	10	200	100
27967	市郊	PMS_美的时代城6配电室1变压器	10	800	354
27968	市郊	PMS_美的时代城6配电室2变压器	10	800	459
27969	市郊	PMS_美的时代城6配电室3变压器	10	800	443
27970	市郊	PMS_滨河新天1配电室2变压器	10	800	394
27971	市郊	PMS_滨河新天1配电室3变压器	10	800	216
27972	市郊	PMS_滨河新天1配电室1变压器	10	800	460
27973	市郊	PMS_美的时代城6配电室4变压器	10	800	526
27974	市郊	佟上线25—14=1	10	400	143
27975	市郊	大工线64—1	10	200	35
27976	市郊	PMS_绿地高铁东城四期2配电室3变压器	10	800	524
27977	市郊	PMS_绿地高铁东城四期1配电室3变压器	10	800	530
27978	市郊	PMS_绿地高铁东城四期1配电室1变压器	10	800	483
27979	市郊	PMS_绿地高铁东城四期1配电室4变压器	10	800	569
27980	市郊	PMS_绿地高铁东城四期1配电室2变压器	10	800	466
27981	市郊	PMS_绿地高铁东城四期2配电室1变压器	10	800	393
27982	市郊	PMS_绿地高铁东城四期2配电室4变压器	10	800	530
27983	市郊	PMS_绿地高铁东城四期2配电室2变压器	10	800	394
27984	市郊	安庙线14—9	10	400	126
27985	市郊	茶月线137—6	10	400	193
27986	市郊	凤荟园二期1配电室1变压器	10	630	195
27987	市郊	凤荟园二期2配电室2变压器	10	630	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27988	市郊	凤荟园二期2配电室4变压器	10	630	353
27989	市郊	凤荟园二期2配电室3变压器	10	630	369
27990	市郊	凤荟园二期2配电室1变压器	10	630	325
27991	市郊	凤荟园二期1配电室4变压器	10	630	334
27992	市郊	凤荟园二期1配电室2变压器	10	630	336
27993	市郊	凤荟园二期1配电室3变压器	10	630	338
27994	市郊	PMS_侯集中学4箱变变压器	10	630	54
27995	市郊	PMS_侯集中学3箱变变压器	10	630	0
27996	市郊	PMS_侯集中学1箱变变压器	10	630	89
27997	市郊	PMS_侯集中学2箱变变压器	10	630	131
27998	市郊	PMS_凤馨园2配电室2变压器	10	630	339
27999	市郊	PMS_凤馨园2配电室3变压器	10	630	344
28000	市郊	PMS_凤馨园1配电室4变压器	10	800	494
28001	市郊	PMS_凤馨园1配电室3变压器	10	800	498
28002	市郊	PMS_凤馨园1配电室1变压器	10	800	445
28003	市郊	PMS_凤馨园2配电室1变压器	10	630	348
28004	市郊	PMS_凤馨园2配电室4变压器	10	630	388
28005	市郊	PMS_凤馨园1配电室2变压器	10	800	505
28006	市郊	茶月线33—5	10	400	87
28007	市郊	茶月线67—9=5南3	10	400	79
28008	市郊	大安线59—10=2	10	400	134
28009	市郊	PMS_绿地高铁东城四期3配电室2变压器	10	800	546
28010	市郊	PMS_绿地高铁东城四期3配电室3变压器	10	800	372
28011	市郊	PMS_绿地高铁东城四期4配电室4变压器	10	800	441
28012	市郊	PMS_绿地高铁东城四期3配电室1变压器	10	800	503
28013	市郊	PMS_绿地高铁东城四期3配电室4变压器	10	800	484
28014	市郊	PMS_绿地高铁东城四期4配电室2变压器	10	800	401
28015	市郊	茶月线92北4	10	400	0
28016	市郊	PMS_大翔线50	10	400	0
28017	市郊	滨河新天地2配电室1变压器	10	630	318
28018	市郊	滨河新天地2配电室2变压器	10	630	351
28019	市郊	未来之宸1配电室3变压器	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28020	市郊	未来之宸1配电室1变压器	10	800	458
28021	市郊	未来之宸2配电室1变压器	10	800	396
28022	市郊	未来之宸2配电室3变压器	10	800	480
28023	市郊	珑越东方花园组合配电站2变压器	10	800	534
28024	市郊	珑越东方花园1配电室3变压器	10	800	506
28025	市郊	珑越东方花园1配电室4变压器	10	800	513
28026	市郊	珑越东方花园1配电室2变压器	10	800	353
28027	市郊	珑越东方花园组合配电站1变压器	10	800	476
28028	市郊	大工线93—11西2	10	400	69
28029	市郊	凤凰苑3配电室2变压器	10	800	439
28030	市郊	凤凰苑2配电室1变压器	10	800	442
28031	市郊	凤凰苑3配电室3变压器	10	800	333
28032	市郊	凤凰苑2配电室4变压器	10	800	356
28033	市郊	凤凰苑2配电室2变压器	10	800	496
28034	市郊	汇川华府3配电室3变压器	10	630	438
28035	市郊	汇川华府1配电室3变压器	10	800	520
28036	市郊	汇川华府组合配电站2变压器	10	800	608
28037	市郊	汇川华府1配电室1变压器	10	800	517
28038	市郊	汇川华府3配电室1变压器	10	630	478
28039	市郊	汇川华府3配电室4变压器	10	630	427
28040	市郊	汇川华府1配电室2变压器	10	800	536
28041	市郊	汇川华府3配电室2变压器	10	630	481
28042	市郊	汇川华府2配电室2变压器	10	630	493
28043	市郊	汇川华府2配电室1变压器	10	630	471
28044	市郊	汇川华府组合配电站1变压器	10	800	534
28045	市郊	汇川华府组合配电站3变压器	10	800	615
28046	市郊	汇川华府2配电室3变压器	10	630	487
28047	市郊	汇川华府组合配电站4变压器	10	800	576
28048	市郊	汇川华府1配电室4变压器	10	800	521
28049	市郊	汇川华府2配电室4变压器	10	630	504
28050	市郊	大安线125—5东4南1	10	400	61
28051	市郊	大清线96—1	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28052	市郊	佟庙线11—24=10	10	400	320
28053	市郊	大后线112	10	400	145
28054	市郊	凤瑞园3配电室1变压器	10	800	414
28055	市郊	凤瑞园1配电室1变压器	10	800	317
28056	市郊	凤瑞园3配电室3变压器	10	800	450
28057	市郊	凤瑞园2配电室1变压器	10	800	448
28058	市郊	凤瑞园4配电室3变压器	10	800	445
28059	市郊	凤瑞园4配电室1变压器	10	800	345
28060	市郊	凤瑞园2配电室3变压器	10	800	376
28061	市郊	凤瑞园5配电室1变压器	10	800	412
28062	市郊	凤瑞园5配电室3变压器	10	800	393
28063	市郊	凤瑞园1配电室3变压器	10	800	438
28064	市郊	道华科技组合配电站2变压器	10	1250	885
28065	市郊	道华科技组合配电站1变压器	10	1250	818
28066	市郊	东湖天城7配电室1变压器	10	800	510
28067	市郊	东湖天城8配电室1变压器	10	800	562
28068	市郊	东湖天城8配电室2变压器	10	800	522
28069	市郊	东湖天城7配电室2变压器	10	800	568
28070	市郊	珑越东方花园3配电室4变压器	10	630	463
28071	市郊	珑越东方花园2配电室2变压器	10	800	579
28072	市郊	珑越东方花园3配电室2变压器	10	630	448
28073	市郊	珑越东方花园2配电室3变压器	10	800	603
28074	市郊	珑越东方花园3配电室3变压器	10	630	471
28075	市郊	珑越东方花园2配电室4变压器	10	800	581
28076	市郊	凤润园2配电室3变压器	10	630	348
28077	市郊	凤润园6配电室1变压器	10	630	302
28078	市郊	凤润园9配电室1变压器	10	800	525
28079	市郊	凤润园1配电室3变压器	10	630	466
28080	市郊	凤润园7配电室1变压器	10	800	448
28081	市郊	凤润园9配电室2变压器	10	800	523
28082	市郊	凤润园6配电室3变压器	10	630	288
28083	市郊	凤润园3配电室3变压器	10	630	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28084	市郊	凤润园7配电室4变压器	10	800	474
28085	市郊	凤润园5配电室1变压器	10	800	452
28086	市郊	凤润园2配电室1变压器	10	630	417
28087	市郊	凤润园8配电室1变压器	10	800	417
28088	市郊	凤润园3配电室1变压器	10	630	163
28089	市郊	凤润园5配电室3变压器	10	800	310
28090	市郊	凤润园8配电室3变压器	10	800	385
28091	市郊	凤润园1配电室1变压器	10	630	405
28092	市郊	凤润园7配电室3变压器	10	800	489
28093	市郊	凤润园9配电室3变压器	10	800	401
28094	市郊	凤润园4配电室1变压器	10	800	463
28095	市郊	凤润园4配电室3变压器	10	800	433
28096	市郊	大四线62—1	10	400	215
28097	市郊	和平公馆2配电室2变压器	10	800	519
28098	市郊	和平公馆3配电室2变压器	10	630	409
28099	市郊	和平公馆4配电室2变压器	10	800	485
28100	市郊	和平公馆4配电室3变压器	10	800	562
28101	市郊	和平公馆3配电室3变压器	10	630	453
28102	市郊	和平公馆2配电室3变压器	10	800	503
28103	市郊	和平公馆1配电室2变压器	10	800	591
28104	市郊	和平公馆1配电室1变压器	10	800	551
28105	市郊	大工线74西13-1	10	400	142
28106	市郊	和平颂苑西区2配电室3变压器	10	800	550
28107	市郊	和平颂苑西区1配电室3变压器	10	800	609
28108	市郊	和平颂苑西区2配电室1变压器	10	800	552
28109	市郊	和平颂苑西区1配电室2变压器	10	800	623
28110	市郊	和平颂苑西区2配电室4变压器	10	800	551
28111	市郊	和平颂苑西区1配电室1变压器	10	800	577
28112	市郊	和平颂苑西区2配电室2变压器	10	800	536
28113	市郊	和平颂苑西区1配电室4变压器	10	800	585
28114	市郊	东湖尚璟2配电室1变压器	10	800	583
28115	市郊	东湖尚璟1配电室4变压器	10	800	594

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28116	市郊	东湖尚璟1配电室3变压器	10	800	595
28117	市郊	东湖尚璟4配电室4变压器	10	800	582
28118	市郊	东湖尚璟1配电室2变压器	10	800	598
28119	市郊	东湖尚璟4配电室2变压器	10	800	619
28120	市郊	东湖尚璟1配电室1变压器	10	800	596
28121	市郊	东湖尚璟4配电室1变压器	10	800	598
28122	市郊	东湖尚璟2配电室2变压器	10	800	589
28123	市郊	东湖尚璟4配电室3变压器	10	800	579
28124	市郊	云湖佳苑1配电室2变压器	10	800	529
28125	市郊	云湖佳苑1配电室1变压器	10	800	528
28126	市郊	云湖佳苑2配电室1变压器	10	630	418
28127	市郊	云湖佳苑1配电室4变压器	10	800	536
28128	市郊	云湖佳苑1配电室3变压器	10	800	537
28129	市郊	云湖佳苑2配电室4变压器	10	630	471
28130	市郊	云湖佳苑2配电室3变压器	10	630	413
28131	市郊	云湖佳苑2配电室2变压器	10	630	386
28132	市郊	佟上线25—9=1	10	400	92
28133	市郊	和平颂苑2配电室2变压器	10	800	483
28134	市郊	和平颂苑2配电室4变压器	10	800	520
28135	市郊	和平颂苑2配电室3变压器	10	800	517
28136	市郊	和平颂苑1配电室4变压器	10	800	547
28137	市郊	和平颂苑1配电室3变压器	10	800	557
28138	市郊	和平颂苑1配电室2变压器	10	800	488
28139	市郊	大后线47分9东7=2南6	10	400	151
28140	市郊	凤凰苑组合配电站1变压器	10	800	519
28141	市郊	凤凰苑1配电室2变压器	10	800	447
28142	市郊	凤凰苑组合配电站4变压器	10	800	469
28143	市郊	凤凰苑组合配电站2变压器	10	800	453
28144	市郊	凤凰苑组合配电站3变压器	10	800	493
28145	市郊	凤凰苑1配电室3变压器	10	800	274
28146	市郊	东湖悦府2配电室3变压器	10	800	419
28147	市郊	东湖悦府2配电室1变压器	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28148	市郊	东湖悦府4配电室1变压器	10	800	484
28149	市郊	东湖悦府3配电室2变压器	10	800	482
28150	市郊	东湖悦府1配电室3变压器	10	800	382
28151	市郊	东湖悦府3配电室1变压器	10	800	455
28152	市郊	东湖悦府1配电室1变压器	10	800	415
28153	市郊	东湖悦府4配电室3变压器	10	800	470
28154	市郊	凤馨园二期1配电室4变压器	10	630	381
28155	市郊	凤馨园二期1配电室2变压器	10	630	415
28156	市郊	凤馨园二期4配电室4变压器	10	800	451
28157	市郊	凤馨园二期3配电室2变压器	10	630	438
28158	市郊	凤馨园二期2配电室1变压器	10	800	498
28159	市郊	凤馨园二期6配电室2变压器	10	800	463
28160	市郊	凤馨园二期6配电室3变压器	10	800	568
28161	市郊	凤馨园二期4配电室2变压器	10	800	531
28162	市郊	凤馨园二期7配电室2变压器	10	800	493
28163	市郊	凤馨园二期3配电室3变压器	10	630	371
28164	市郊	凤馨园二期2配电室2变压器	10	800	423
28165	市郊	凤馨园二期4配电室1变压器	10	800	538
28166	市郊	凤馨园二期6配电室4变压器	10	800	590
28167	市郊	凤馨园二期2配电室4变压器	10	800	548
28168	市郊	凤馨园二期4配电室3变压器	10	800	561
28169	市郊	凤馨园二期2配电室3变压器	10	800	573
28170	市郊	凤馨园二期3配电室4变压器	10	630	420
28171	市郊	凤馨园二期5配电室1变压器	10	800	535
28172	市郊	凤馨园二期6配电室1变压器	10	800	432
28173	市郊	凤馨园二期7配电室1变压器	10	800	522
28174	市郊	凤馨园二期3配电室1变压器	10	630	404
28175	市郊	和平云璟1配电室2变压器	10	800	423
28176	市郊	和平云璟2配电室4变压器	10	800	399
28177	市郊	和平云璟1配电室4变压器	10	800	403
28178	市郊	和平云璟2配电室2变压器	10	800	386
28179	市郊	和平云璟3配电室4变压器	10	800	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28180	市郊	和平云璟3配电室2变压器	10	800	452
28181	市郊	佟东线1箱变变压器	10	200	119
28182	市郊	大维线28—1东1南	10	400	115
28183	市郊	大四线102—21=1	10	400	170
28184	市郊	大庙线6—13	10	400	36
28185	市郊	大庙线9东5北1	10	200	0
28186	市郊	茶月线119—8	10	400	69
28187	市郊	东湖天城2配电室2变压器	10	630	203
28188	市郊	东湖天城3配电室2变压器	10	630	327
28189	市郊	东湖天城2配电室3变压器	10	630	336
28190	市郊	东湖天城1配电室2变压器	10	800	333
28191	市郊	东湖天城4配电室3变压器	10	630	245
28192	市郊	东湖天城1配电室3变压器	10	800	344
28193	市郊	东湖天城4配电室2变压器	10	630	264
28194	市郊	东湖天城3配电室3变压器	10	630	299
28195	市郊	山芦线6-8	10	200	48
28196	市郊	大庙线4付	10	400	105
28197	市郊	公元九里1配电室1变压器	10	630	355
28198	市郊	公元九里2配电室1变压器	10	630	303
28199	市郊	公元九里1配电室2变压器	10	630	442
28200	市郊	公元九里2配电室3变压器	10	630	253
28201	市郊	凤荟园三期1配电室1变压器	10	800	428
28202	市郊	凤荟园三期2配电室1变压器	10	800	413
28203	市郊	凤荟园三期2配电室3变压器	10	800	461
28204	市郊	凤荟园三期1配电室3变压器	10	800	522
28205	市郊	凤荟园三期2配电室4变压器	10	800	523
28206	市郊	凤荟园三期2配电室2变压器	10	800	377
28207	市郊	凤荟园三期1配电室4变压器	10	800	518
28208	市郊	凤凰雅园1配电室1变压器	10	630	170
28209	市郊	凤凰雅园组合配电站2变压器	10	630	359
28210	市郊	凤凰雅园组合配电站4变压器	10	630	401
28211	市郊	凤凰雅园4配电室1变压器	10	630	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28212	市郊	凤凰雅园2配电室2变压器	10	630	379
28213	市郊	凤凰雅园3配电室4变压器	10	630	372
28214	市郊	凤凰雅园组合配电站1变压器	10	630	357
28215	市郊	凤凰雅园3配电室2变压器	10	630	224
28216	市郊	凤凰雅园组合配电站3变压器	10	630	390
28217	市郊	凤凰雅园2配电室4变压器	10	630	174
28218	市郊	凤凰雅园1配电室4变压器	10	630	344
28219	市郊	凤凰雅园1配电室2变压器	10	630	350
28220	市郊	凤凰雅园3配电室3变压器	10	630	374
28221	市郊	凤凰雅园2配电室1变压器	10	630	382
28222	市郊	凤凰雅园4配电室2变压器	10	630	346
28223	市郊	凤凰雅园4配电室4变压器	10	630	229
28224	市郊	凤凰佳园1配电室2变压器	10	800	451
28225	市郊	凤凰佳园5配电室4变压器	10	800	404
28226	市郊	凤凰佳园4配电室4变压器	10	800	252
28227	市郊	凤凰佳园1配电室1变压器	10	800	503
28228	市郊	凤凰佳园5配电室1变压器	10	800	513
28229	市郊	凤凰佳园1配电室4变压器	10	800	301
28230	市郊	凤凰佳园2配电室4变压器	10	630	294
28231	市郊	凤凰佳园2配电室1变压器	10	630	380
28232	市郊	凤凰佳园2配电室2变压器	10	630	397
28233	市郊	凤凰佳园3配电室1变压器	10	630	328
28234	市郊	凤凰佳园4配电室3变压器	10	800	412
28235	市郊	凤凰佳园3配电室2变压器	10	630	373
28236	市郊	凤凰佳园5配电室2变压器	10	800	516
28237	市郊	大庙线6南1	10	400	94
28238	市郊	山井线19	10	200	87
28239	市郊	公元九里4配电室2变压器	10	800	490
28240	市郊	公元九里3配电室1变压器	10	630	192
28241	市郊	公元九里3配电室3变压器	10	630	290
28242	市郊	公元九里4配电室1变压器	10	800	545
28243	市郊	大工线74西17—10付	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28244	市郊	PMS_大湖安置4配电室变压器	10	630	254
28245	市郊	山李线51—21西4北4	10	400	167
28246	市郊	PMS_徐州工程集团公租房4配电室1变压器	10	800	420
28247	市郊	PMS_徐州工程集团公租房2配电室1变压器	10	800	417
28248	市郊	PMS_徐州工程集团公租房2配电室3变压器	10	800	472
28249	市郊	PMS_徐州工程集团公租房3配电室1变压器	10	800	469
28250	市郊	PMS_徐州工程集团公租房1配电室1变压器	10	400	206
28251	市郊	PMS_徐州工程集团公租房3配电室3变压器	10	800	496
28252	市郊	山井线32东3	10	400	185
28253	市郊	大工安然段8—5	10	400	51
28254	市郊	大安线109—8=6	10	200	0
28255	市郊	大安线125—5西2	10	400	115
28256	市郊	PMS_大安线129—4	10	400	67
28257	市郊	大工线43东6	10	400	240
28258	市郊	大工线43东1	10	400	167
28259	市郊	大安线137—24	10	400	144
28260	市郊	PMS_大工线39	10	400	154
28261	市郊	大后线27—2	10	200	30
28262	市郊	大后线47—9西7	10	400	168
28263	市郊	大后线92—7	10	400	261
28264	市郊	大后线136—5	10	200	64
28265	市郊	PMS_大庙线27	10	400	8
28266	市郊	大工创新段3	10	200	0
28267	市郊	佟东线51—4东4	10	400	271
28268	市郊	山李线51—21西4北6	10	400	90
28269	市郊	大安线59—12	10	250	11
28270	市郊	大安线59—5	10	400	81
28271	市郊	黄小线37—7西6	10	200	68
28272	市郊	园山线7南4西1	10	400	210
28273	市郊	大翔线52	10	400	79
28274	市郊	黄墩线52—21	10	200	0
28275	市郊	黄墩线46	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28276	市郊	园前线48南1东5南4	10	400	102
28277	市郊	黄可线41—7=6	10	400	111
28278	市郊	黄墩线74西18	10	400	0
28279	市郊	园塔线38—2	10	400	238
28280	市郊	园医线57—14	10	400	163
28281	市郊	PMS_东山怡园三期2配电室1变压器	10	630	334
28282	市郊	PMS_东山怡园三期2配电室2变压器	10	630	249
28283	市郊	PMS_东山怡园三期1配电室1变压器	10	630	242
28284	市郊	PMS_东山怡园三期1配电室2变压器	10	630	203
28285	市郊	园建线43—7	10	400	51
28286	市郊	园户线65—1	10	400	0
28287	市郊	园医线76	10	400	184
28288	市郊	园医线76东11	10	315	10
28289	市郊	黄夏线5	10	400	156
28290	市郊	东山怡园组合配电站1变压器	10	500	237
28291	市郊	东山怡园组合配电站2变压器	10	500	229
28292	市郊	东山怡园组合配电站3变压器	10	500	241
28293	市郊	PMS_东山怡园2配电室变压器	10	630	295
28294	市郊	黄墩线52—24	10	200	56
28295	市郊	杨台线1—9南1	10	400	184
28296	市郊	杨工线8	10	400	178
28297	市郊	园坡线19—5	10	200	10
28298	市郊	园建线63东	10	400	0
28299	市郊	黄墩线52—11	10	200	48
28300	市郊	园建线62	10	400	0
28301	市郊	园建线40—3	10	400	47
28302	市郊	园建线45—3	10	400	89
28303	市郊	大翔线58西1	10	315	0
28304	市郊	PMS_大翔线58西5南4	10	315	34
28305	市郊	PMS_大翔线62	10	400	61
28306	市郊	园户线67东4北1	10	400	94
28307	市郊	PMS_黄墩线4	10	315	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28308	市郊	黄墩线23—1	10	400	255
28309	市郊	园坡线35	10	200	114
28310	市郊	黄药线27北1	10	200	117
28311	市郊	黄墩线74东12	10	250	13
28312	市郊	PMS_黄可线26—1	10	400	187
28313	市郊	黄荆线11—13	10	200	60
28314	市郊	PMS_黄小线19北2	10	400	128
28315	市郊	黄可线43—7	10	400	141
28316	市郊	园前线48南1东9	10	400	135
28317	市郊	园化线52	10	400	132
28318	市郊	黄荆线34	10	400	175
28319	市郊	园山线7东7北	10	315	0
28320	市郊	园医线73北11	10	315	24
28321	市郊	园山线9	10	400	137
28322	市郊	园山线7南3	10	400	0
28323	市郊	园山线7南5	10	400	91
28324	市郊	园建线52	10	400	119
28325	市郊	园户线43—3	10	315	53
28326	市郊	园前线48南2	10	400	73
28327	市郊	园前线25—9	10	400	180
28328	市郊	园前线19—2	10	400	286
28329	市郊	杨工线8北6	10	400	90
28330	市郊	园建线54东6	10	400	39
28331	市郊	园山线21西2付1	10	400	200
28332	市郊	黄墩线9—9	10	400	113
28333	市郊	黄小线45	10	400	133
28334	市郊	园医线81	10	200	69
28335	市郊	园医线57—9	10	400	44
28336	市郊	园医线64	10	400	142
28337	市郊	园医线76东5北4	10	400	97
28338	市郊	园建线43—3	10	400	144
28339	市郊	黄小线37—13	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28340	市郊	园前线35北6东1	10	400	74
28341	市郊	黄可线42—1	10	400	229
28342	市郊	黄荆线11—11	10	200	36
28343	市郊	黄夏线112—1	10	400	55
28344	市郊	黄荆线57—1=7东8	10	400	280
28345	市郊	园山线7东7	10	400	21
28346	市郊	园建线59	10	400	117
28347	市郊	黄小线37—6	10	200	0
28348	市郊	PMS_黄小线25	10	200	25
28349	市郊	园山线7南9	10	400	270
28350	市郊	园山线24付	10	400	136
28351	市郊	黄小线36	10	400	97
28352	市郊	黄荆线28—3	10	200	7
28353	市郊	PMS_黄可线19	10	200	58
28354	市郊	黄墩线74东14	10	200	89
28355	市郊	园前线24—1	10	400	6
28356	市郊	大翔线58西5北2	10	400	15
28357	市郊	黄墩线74东20=3	10	200	66
28358	市郊	黄小线31—4	10	250	63
28359	市郊	黄墩线52—4	10	200	35
28360	市郊	黄小线12—1	10	200	128
28361	市郊	黄小线16	10	200	90
28362	市郊	黄夏线47北1	10	200	0
28363	市郊	黄墩线52—28	10	200	77
28364	市郊	园建线43—10	10	400	92
28365	市郊	园医线76东3南2	10	400	163
28366	市郊	园医线72南3	10	400	192
28367	市郊	东城茗门1配电室1变压器	10	500	166
28368	市郊	东城茗门1配电室2变压器	10	500	94
28369	市郊	东城茗门2配电室1变压器	10	630	230
28370	市郊	东城茗门2配电室2变压器	10	630	250
28371	市郊	PMS_东城茗门3配电室2变压器	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28372	市郊	园户线66	10	200	43
28373	市郊	园医线57—8	10	315	10
28374	市郊	园医线57—10	10	200	64
28375	市郊	园建线63	10	400	0
28376	市郊	PMS_华新1配电室1变压器	10	800	479
28377	市郊	PMS_华新1配电室2变压器	10	800	495
28378	市郊	PMS_华新1配电室3变压器	10	800	472
28379	市郊	PMS_华新1配电室4变压器	10	800	515
28380	市郊	黄荆线34—7	10	200	38
28381	市郊	PMS_大翔线58西5南8	10	315	30
28382	市郊	园山线11东6	10	400	167
28383	市郊	园建线37	10	400	31
28384	市郊	园建线60西3	10	400	97
28385	市郊	园建线32	10	400	188
28386	市郊	园建线12—6西1=6	10	400	186
28387	市郊	园山线11东6北2	10	400	238
28388	市郊	园山线11东6南1	10	400	244
28389	市郊	黄荆线11—23	10	400	160
28390	市郊	黄小线29	10	400	185
28391	市郊	园山线7南3东4	10	400	228
28392	市郊	园山线7南3东7	10	400	60
28393	市郊	园户线90	10	400	151
28394	市郊	园前线48	10	400	162
28395	市郊	园前线61	10	400	134
28396	市郊	园户线67东7	10	400	71
28397	市郊	园建线54东4	10	400	2
28398	市郊	园医线1—1	10	400	158
28399	市郊	佟黄线57—25=4	10	400	0
28400	市郊	徐州孤山安置楼小区1配电室1变压器	10	1000	63
28401	市郊	徐州孤山安置楼小区1配电室3变压器	10	1000	129
28402	市郊	徐州孤山安置楼小区2配电室1变压器	10	1000	344
28403	市郊	徐州孤山安置楼小区2配电室3变压器	10	1000	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28404	市郊	徐州孤山安置楼小区3配电室1变压器	10	1000	320
28405	市郊	徐州孤山安置楼小区3配电室3变压器	10	1000	298
28406	市郊	徐州孤山安置楼小区4配电室1变压器	10	1000	324
28407	市郊	徐州孤山安置楼小区4配电室3变压器	10	1000	495
28408	市郊	徐州孤山安置楼小区5配电室1变压器	10	1000	179
28409	市郊	徐州孤山安置楼小区5配电室3变压器	10	1000	268
28410	市郊	徐州孤山安置楼小区6配电室1变压器	10	800	29
28411	市郊	徐州孤山安置楼小区6配电室3变压器	10	800	286
28412	市郊	黄墩线74东19	10	400	220
28413	市郊	黄墩线74东16	10	400	46
28414	市郊	黄墩线74东12=7	10	400	84
28415	市郊	黄墩线74东12=4	10	400	174
28416	市郊	黄荆线17—11	10	400	143
28417	市郊	黄夏线23	10	400	206
28418	市郊	园山线7东1	10	400	67
28419	市郊	园山线7东2	10	400	28
28420	市郊	园山线7南12西1	10	400	139
28421	市郊	园山线4	10	400	11
28422	市郊	园建线42南1	10	400	77
28423	市郊	园山线24	10	400	250
28424	市郊	园前线39	10	400	112
28425	市郊	园前线48南2付	10	400	64
28426	市郊	黄小线19	10	400	130
28427	市郊	黄墩线74东26	10	200	33
28428	市郊	黄墩线74西23西6	10	400	278
28429	市郊	园医线57—13	10	400	213
28430	市郊	园医线76—8	10	400	158
28431	市郊	大翔线58西5南8东1	10	400	186
28432	市郊	黄荆线57西4南1	10	200	99
28433	市郊	黄小线7付一1	10	200	95
28434	市郊	园建线43—7西1	10	400	50
28435	市郊	园前线35—2	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28436	市郊	园塔线7一1	10	400	290
28437	市郊	园塔线25	10	400	271
28438	市郊	西朱大桥拆迁安置配电室1变压器	10	800	231
28439	市郊	西朱大桥拆迁安置配电室2变压器	10	800	234
28440	市郊	园医线59	10	400	129
28441	市郊	黄小线37一3	10	400	148
28442	市郊	园前线35一6东3	10	400	0
28443	市郊	园医线76南1	10	400	45
28444	市郊	园医线68北5	10	400	131
28445	市郊	园前线72东3	10	400	185
28446	市郊	黄墩线74东12=3西2	10	400	174
28447	市郊	黄荆线57西1	10	400	252
28448	市郊	大翔线60	10	400	0
28449	市郊	黄小线34	10	400	159
28450	市郊	PMS_黄荆线57西4南8	10	400	265
28451	市郊	园建线40一5	10	400	145
28452	市郊	PMS_大翔线58西2	10	400	0
28453	市郊	大黄山安置2配电室2变压器	10	1000	166
28454	市郊	大黄山安置1配电室4变压器	10	1000	370
28455	市郊	大黄山安置1配电室2变压器	10	1000	187
28456	市郊	大黄山安置2配电室4变压器	10	1000	449
28457	市郊	PMS_誉峰苑1配电室4变压器	10	630	346
28458	市郊	誉峰苑2配电室2变压器	10	800	458
28459	市郊	誉峰苑2配电室4变压器	10	800	474
28460	市郊	誉峰苑1配电室2变压器	10	630	361
28461	市郊	PMS_誉峰苑1配电室3变压器	10	630	357
28462	市郊	PMS_誉峰苑2配电室1变压器	10	800	459
28463	市郊	PMS_誉峰苑1配电室1变压器	10	630	357
28464	市郊	PMS_誉峰苑2配电室3变压器	10	800	417
28465	市郊	PMS_大庙华美2箱变变压器	10	400	194
28466	市郊	大翔线58东6=1	10	400	203
28467	市郊	大庙华美1箱变变压器	10	315	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28468	市郊	PMS_大庙华美3箱变变压器	10	400	207
28469	市郊	大黄山老户人二期安置配电室1变压器	10	630	125
28470	市郊	大黄山老户人二期安置配电室4变压器	10	630	212
28471	市郊	园前线35—6北12	10	400	193
28472	市郊	杨工线2—21	10	400	248
28473	市郊	园户线91—7	10	400	59
28474	市郊	睿峰苑6配电室3变压器	10	800	382
28475	市郊	睿峰苑1配电室3变压器	10	800	310
28476	市郊	睿峰苑2配电室1变压器	10	800	474
28477	市郊	睿峰苑1配电室1变压器	10	800	493
28478	市郊	睿峰苑3配电室1变压器	10	800	540
28479	市郊	睿峰苑4配电室1变压器	10	800	474
28480	市郊	睿峰苑6配电室2变压器	10	800	597
28481	市郊	睿峰苑3配电室2变压器	10	800	489
28482	市郊	睿峰苑1配电室2变压器	10	800	459
28483	市郊	睿峰苑4配电室2变压器	10	800	455
28484	市郊	睿峰苑4配电室3变压器	10	800	359
28485	市郊	睿峰苑3配电室3变压器	10	800	353
28486	市郊	睿峰苑5配电室2变压器	10	800	477
28487	市郊	睿峰苑2配电室3变压器	10	800	265
28488	市郊	睿峰苑5配电室1变压器	10	800	516
28489	市郊	睿峰苑2配电室2变压器	10	800	485
28490	市郊	睿峰苑5配电室3变压器	10	800	532
28491	市郊	誉峰苑4配电室1变压器	10	800	437
28492	市郊	誉峰苑7配电室4变压器	10	800	425
28493	市郊	誉峰苑7配电室1变压器	10	800	469
28494	市郊	誉峰苑5配电室4变压器	10	800	432
28495	市郊	誉峰苑8配电室4变压器	10	800	478
28496	市郊	誉峰苑6配电室1变压器	10	800	501
28497	市郊	誉峰苑3配电室4变压器	10	800	547
28498	市郊	誉峰苑6配电室4变压器	10	800	422
28499	市郊	誉峰苑9配电室1变压器	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28500	市郊	誉峰苑3配电室1变压器	10	800	587
28501	市郊	誉峰苑9配电室4变压器	10	800	452
28502	市郊	誉峰苑4配电室4变压器	10	800	521
28503	市郊	誉峰苑8配电室1变压器	10	800	545
28504	市郊	誉峰苑5配电室1变压器	10	800	382
28505	市郊	美珠家园配电室3变压器	10	630	0
28506	市郊	美珠家园配电室4变压器	10	630	121
28507	市郊	美珠家园配电室1变压器	10	500	171
28508	市郊	美珠家园配电室2变压器	10	500	217
28509	市郊	黄夏线49	10	400	286
28510	市郊	黄荆线17—12	10	400	270
28511	市郊	园建线60西4	10	400	0
28512	市郊	杨工永宁段1	10	400	292
28513	市郊	美澜花园配电室2变压器	10	500	215
28514	市郊	美澜花园配电室3变压器	10	500	223
28515	市郊	美澜花园配电室1变压器	10	500	221
28516	市郊	园前线53	10	400	267
28517	市郊	园山线1—1北1	10	400	169
28518	市郊	东山悦2配电室1变压器	10	630	388
28519	市郊	东山悦2配电室2变压器	10	630	459
28520	市郊	东山悦1配电室4变压器	10	800	531
28521	市郊	东山悦1配电室2变压器	10	800	539
28522	市郊	东山悦1配电室1变压器	10	800	529
28523	市郊	东山悦2配电室3变压器	10	630	423
28524	市郊	东山悦2配电室4变压器	10	630	467
28525	市郊	东山悦3配电室3变压器	10	800	608
28526	市郊	东山悦1配电室3变压器	10	800	574
28527	市郊	东山悦3配电室4变压器	10	800	597
28528	市郊	东山悦3配电室2变压器	10	800	613
28529	市郊	园前线35—6=4东1	10	400	184
28530	市郊	云麓未来家园3配电室2变压器	10	800	627
28531	市郊	云麓未来家园3配电室4变压器	10	800	611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28532	市郊	云麓未来家园1配电室2变压器	10	800	604
28533	市郊	云麓未来家园2配电室2变压器	10	800	607
28534	市郊	云麓未来家园1配电室1变压器	10	800	482
28535	市郊	云麓未来家园3配电室1变压器	10	800	617
28536	市郊	云麓未来家园2配电室4变压器	10	800	608
28537	市郊	云麓未来家园2配电室3变压器	10	800	598
28538	市郊	云麓未来家园1配电室4变压器	10	800	602
28539	市郊	云麓未来家园3配电室3变压器	10	800	621
28540	市郊	云麓未来家园2配电室1变压器	10	800	617
28541	市郊	云麓未来家园1配电室3变压器	10	800	611
28542	市郊	大翔线55	10	400	320
28543	市郊	园建线60西4西1	10	400	80
28544	市郊	大翔线62西1	10	400	145
28545	市郊	大翔线63南1	10	400	32
28546	市郊	园山线7东11	10	400	127
28547	市郊	上东时代2配电室1变压器	10	800	512
28548	市郊	上东时代2配电室3变压器	10	800	479
28549	市郊	上东时代组合配电站3变压器	10	800	488
28550	市郊	上东时代组合配电站2变压器	10	800	528
28551	市郊	上东时代组合配电站1变压器	10	800	478
28552	市郊	上东时代2配电室2变压器	10	800	614
28553	市郊	上东时代组合配电站4变压器	10	800	524
28554	市郊	上东时代2配电室4变压器	10	800	494
28555	市郊	运河翠苑2配电室4变压器	10	630	251
28556	市郊	运河翠苑2配电室1变压器	10	630	211
28557	市郊	运河翠苑组合配电站2变压器	10	800	318
28558	市郊	运河翠苑2配电室2变压器	10	630	31
28559	市郊	园前线48南1东5南4付	10	400	0
28560	市郊	园医线76一5	10	400	171
28561	市郊	宸公馆2配电室1变压器	10	800	447
28562	市郊	宸公馆1配电室2变压器	10	800	382
28563	市郊	宸公馆2配电室4变压器	10	800	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28564	市郊	宸公馆1配电室3变压器	10	800	415
28565	市郊	宸公馆2配电室2变压器	10	800	425
28566	市郊	宸公馆1配电室4变压器	10	800	461
28567	市郊	黄夏线112—4	10	400	170
28568	市郊	园建线43—2=1	10	400	137
28569	市郊	园建线60西2	10	400	67
28570	市郊	黄荆线48—2	10	200	88
28571	市郊	黄墩线74东8	10	400	238
28572	市郊	黄荆线11—18南2	10	400	213
28573	市郊	PMS_黄荆线57西4南9=1	10	200	27
28574	市郊	黄荆线36—1	10	200	146
28575	市郊	PMS_黄荆线53	10	400	157
28576	市郊	黄夏线54	10	200	58
28577	市郊	PMS_大翔线58东2	10	200	47
28578	市郊	园山线7南3东5	10	200	66
28579	市郊	园山线7南3东1	10	400	238
28580	市郊	园建线45—4	10	400	43
28581	市郊	园建线46	10	400	33
28582	市郊	黄西线6	10	400	97
28583	市郊	园建线12—7	10	400	165
28584	市郊	园山线7东13	10	400	107
28585	市郊	黄墩线74西28	10	400	234
28586	市郊	庞莲线2	10	200	97
28587	市郊	庞广线40—6南1	10	400	233
28588	市郊	拾永线18—1	10	400	294
28589	市郊	拾苏线5—5=5西3变压器	10	400	144
28590	市郊	丁楼线31—15=8	10	400	25
28591	市郊	拾丁线15南1	10	400	18
28592	市郊	PMS_拾大线22北67	10	400	264
28593	市郊	PMS_西群线23南2	10	400	147
28594	市郊	PMS_西群线16	10	400	23
28595	市郊	PMS_西群线32—1	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28596	市郊	PMS_西夹线36南6	10	400	200
28597	市郊	PMS_西良线77	10	400	50
28598	市郊	PMS_西群天能段1	10	315	235
28599	市郊	PMS_西良线72西16北18	10	400	0
28600	市郊	庞夹线24南3	10	400	122
28601	市郊	PMS_火花卧牛新农村配电室1变压器	10	500	213
28602	市郊	PMS_火花卧牛新农村配电室2变压器	10	500	174
28603	市郊	PMS_西良线72西16北11西4	10	630	155
28604	市郊	PMS_西良线72西16北13北3	10	400	0
28605	市郊	PMS_西良线86	10	250	29
28606	市郊	PMS_西良线91	10	250	0
28607	市郊	PMS_西良线72西6	10	315	55
28608	市郊	西良线72西12南1	10	400	216
28609	市郊	西良线72西18南6	10	315	0
28610	市郊	PMS_西良线77-5	10	400	34
28611	市郊	丁楼线31-17	10	400	232
28612	市郊	西卧线29-10	10	400	224
28613	市郊	拾苏线苏山头段变压器	10	315	153
28614	市郊	拾南二线79-1	10	400	84
28615	市郊	PMS_西肖线照明段1	10	400	317
28616	市郊	PMS_西肖线27南2=1	10	315	135
28617	市郊	PMS_西群线35-4	10	400	0
28618	市郊	民惠小区箱变变压器	10	630	329
28619	市郊	拾苏线6-14变压器	10	315	171
28620	市郊	拾苏线5-7变压器	10	400	54
28621	市郊	拾苏线5-9变压器	10	400	0
28622	市郊	拾苏线5-5=5北变压器	10	630	0
28623	市郊	拾苏线5-5=10	10	315	0
28624	市郊	PMS_西烟线44	10	400	320
28625	市郊	PMS_拾庞一线33	10	400	0
28626	市郊	庞莲线24-4=8	10	400	274
28627	市郊	拾庞一线38	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28628	市郊	PMS_拾庞一线43南4	10	400	224
28629	市郊	PMS_拾庞一线44	10	400	31
28630	市郊	PMS_拾大线22北34	10	400	231
28631	市郊	庞夹线24东16	10	400	198
28632	市郊	庞夹线24东12	10	400	177
28633	市郊	庞夹线24东5	10	200	60
28634	市郊	庞夹线27	10	200	42
28635	市郊	庞夹线31一4	10	400	167
28636	市郊	庞夹线42一1	10	200	86
28637	市郊	庞夹线31一13	10	400	84
28638	市郊	庞夹线37南9	10	400	62
28639	市郊	庞夹线40南4	10	400	0
28640	市郊	拾苏线4-6变压器	10	630	283
28641	市郊	拾九线23一1	10	200	134
28642	市郊	PMS_拾丁线6	10	315	0
28643	市郊	PMS_拾丁线17	10	400	92
28644	市郊	丁楼线25	10	400	131
28645	市郊	丁楼线33	10	400	120
28646	市郊	丁楼线36-1	10	400	83
28647	市郊	丁楼线36-9	10	400	67
28648	市郊	PMS_拾楼线33西29	10	200	124
28649	市郊	庞莲线24	10	400	256
28650	市郊	庞莲线48-5	10	200	135
28651	市郊	庞广线25-2	10	400	60
28652	市郊	庞广线25-26	10	200	110
28653	市郊	庞广线25-12=14	10	400	186
28654	市郊	庞广线29-6	10	400	233
28655	市郊	庞广线35	10	200	117
28656	市郊	庞广线40-16	10	400	0
28657	市郊	庞广线40-30	10	400	136
28658	市郊	丁楼线6一8	10	400	30
28659	市郊	丁楼线6一13	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28660	市郊	PMS_拾丁线6南9	10	400	114
28661	市郊	拾丁线6南14东	10	400	208
28662	市郊	丁楼线31-9	10	315	0
28663	市郊	丁楼线31-23	10	400	0
28664	市郊	丁楼线45	10	400	67
28665	市郊	PMS_拾丁线15-9	10	400	0
28666	市郊	PMS_拾丁线15-14	10	400	50
28667	市郊	西夹线39南1	10	400	116
28668	市郊	PMS_西夹线26	10	200	68
28669	市郊	PMS_西烟线道南段1	10	250	141
28670	市郊	PMS_拾庞一线43北4	10	400	53
28671	市郊	丁楼线1—3	10	250	68
28672	市郊	西马线10—5北3	10	400	112
28673	市郊	PMS_拾丁线6北12	10	400	82
28674	市郊	PMS_西烟线中烟段6	10	200	148
28675	市郊	庞广线44	10	400	116
28676	市郊	庞夹线48—8	10	400	229
28677	市郊	庞夹线48—10	10	400	66
28678	市郊	庞夹线42—3	10	200	40
28679	市郊	PMS_西夹线31东4	10	200	147
28680	市郊	PMS_拾丁线15-21	10	400	13
28681	市郊	PMS_西群线41	10	315	32
28682	市郊	丁楼线21	10	400	78
28683	市郊	拾南一线27—15=1	10	400	191
28684	市郊	PMS_拾九线30	10	200	127
28685	市郊	PMS_拾大线22北23	10	200	111
28686	市郊	华美风景园小区配电室1变压器	10	630	311
28687	市郊	PMS_西群线46	10	400	30
28688	市郊	丁楼线31-15=11南9	10	400	306
28689	市郊	庞夹线2	10	200	78
28690	市郊	PMS_华美风景园二期14#箱变	10	630	316
28691	市郊	PMS_华美风景园二期15#箱变	10	630	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28692	市郊	PMS_华美风景园二期17#箱变	10	630	320
28693	市郊	PMS_华美风景园二期18#箱变	10	630	353
28694	市郊	PMS_拾丁线6北5	10	400	119
28695	市郊	丁楼线36-13	10	400	56
28696	市郊	PMS_拾庞一线29南6	10	400	123
28697	市郊	PMS_拾楼线33西38	10	200	118
28698	市郊	庞夹线37南1北6	10	200	23
28699	市郊	拾苏线5-5=5变压器	10	315	22
28700	市郊	西群线32北5	10	400	113
28701	市郊	拾苏线6-16=2变压器	10	400	198
28702	市郊	拾苏线5-5北2变压器	10	630	0
28703	市郊	丁楼线6一5东3	10	400	126
28704	市郊	PMS_拾庞一线29南5	10	400	262
28705	市郊	丁楼线31-25	10	400	113
28706	市郊	庞夹线24东1	10	200	9
28707	市郊	丁楼线36西1	10	400	97
28708	市郊	庞夹线24东14南1	10	200	0
28709	市郊	庞夹线35	10	200	0
28710	市郊	拾庞一线31	10	400	22
28711	市郊	PMS_拾庞一线34北1	10	400	45
28712	市郊	庞夹线24东5南5	10	200	17
28713	市郊	庞夹线31一8	10	400	82
28714	市郊	庞夹线31一16	10	400	21
28715	市郊	丁楼线24-1	10	400	161
28716	市郊	PMS_西群线14南2	10	400	91
28717	市郊	PMS_西良线87南4	10	200	0
28718	市郊	PMS_西良线87北3	10	400	41
28719	市郊	庞广线25-19	10	200	126
28720	市郊	PMS_拾庞一线41	10	400	108
28721	市郊	PMS_西马线6	10	400	177
28722	市郊	PMS_西良线72西16	10	400	0
28723	市郊	丁楼线1一5	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28724	市郊	PMS_西肖线38南1	10	400	101
28725	市郊	西良线110南2	10	200	84
28726	市郊	PMS_西良线110南4	10	200	68
28727	市郊	拾丁线15—9西2	10	400	127
28728	市郊	庞夹线42—11	10	200	14
28729	市郊	PMS_庞庄矿张小楼新工人村配电室1变压器	10	800	524
28730	市郊	PMS_庞庄矿张小楼新工人村配电室2变压器	10	800	518
28731	市郊	PMS_庞庄矿张井外1箱变变压器	10	400	238
28732	市郊	PMS_庞庄矿张井外2箱变变压器	10	630	380
28733	市郊	PMS_庞庄矿路西南1组合配电站1变压器	10	1000	606
28734	市郊	PMS_庞庄矿路西南1组合配电站2变压器	10	800	447
28735	市郊	丁楼线31—9南	10	400	12
28736	市郊	PMS_拾九线33西1	10	400	230
28737	市郊	拾南二线86—1	10	400	200
28738	市郊	西烟线33—8=1	10	200	120
28739	市郊	PMS_西九线31西1北1	10	200	125
28740	市郊	西烟线33—1	10	200	156
28741	市郊	PMS_徐商公路美变变压器	10	400	248
28742	市郊	PMS_九里山古战场美变变压器	10	400	239
28743	市郊	PMS_拾供生物工程学校美变变压器	10	400	311
28744	市郊	丁楼线31—16	10	400	123
28745	市郊	PMS_西城晶华1配电室1变压器	10	800	451
28746	市郊	PMS_西城晶华1配电室2变压器	10	800	488
28747	市郊	PMS_西城晶华2配电室1变压器	10	800	416
28748	市郊	PMS_西城晶华2配电室2变压器	10	800	441
28749	市郊	PMS_庞庄矿路西段3	10	400	27
28750	市郊	庞广线44—29	10	400	192
28751	市郊	拾苏线5—5=10北变压器	10	400	133
28752	市郊	庞夹线37南9南	10	400	167
28753	市郊	庞夹线37南4南	10	400	164
28754	市郊	PMS_西群线39	10	400	0
28755	市郊	拾丁线6南14西	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28756	市郊	拾苏线6-14北1变压器	10	400	82
28757	市郊	拾丁线6北7=7	10	400	88
28758	市郊	PMS_拾丁线6北7=3	10	400	30
28759	市郊	PMS_拾丁线15-19	10	400	127
28760	市郊	拾丁线6南10南5	10	400	69
28761	市郊	PMS_西肖线14北1	10	400	301
28762	市郊	PMS_西肖线14南1	10	400	215
28763	市郊	拾丁线15—9西2北	10	400	0
28764	市郊	庞夹线48	10	400	132
28765	市郊	拾苏线5-5=5西8变压器	10	400	0
28766	市郊	PMS_华美风景园二期21箱变变压器	10	630	311
28767	市郊	PMS_华美风景园二期22箱变变压器	10	630	54
28768	市郊	PMS_西群线40西2南1	10	400	0
28769	市郊	庞莲线24-10	10	400	226
28770	市郊	PMS_西夹线25副	10	400	275
28771	市郊	庞夹线34	10	400	180
28772	市郊	拾苏线4-3变压器	10	400	119
28773	市郊	庞夹线42—10	10	400	208
28774	市郊	丁楼线36-8=1	10	400	138
28775	市郊	庞夹线31—8东3	10	400	196
28776	市郊	PMS_丁楼美变变压器	10	630	455
28777	市郊	丁楼线31-1	10	400	92
28778	市郊	庞夹线26北4	10	400	200
28779	市郊	PMS_拾永线11	10	400	141
28780	市郊	西城嘉园1配电室1变压器	10	1000	550
28781	市郊	PMS_西城嘉园1配电室2变压器	10	1000	509
28782	市郊	西城嘉园1配电室3变压器	10	1000	511
28783	市郊	PMS_西城嘉园1配电室4变压器	10	1000	556
28784	市郊	西城嘉园2配电室1变压器	10	1000	617
28785	市郊	PMS_西城嘉园2配电室2变压器	10	1000	639
28786	市郊	西城嘉园2配电室3变压器	10	1000	476
28787	市郊	PMS_西城嘉园2配电室4变压器	10	1000	563

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28788	市郊	西城嘉园3配电室1变压器	10	1000	474
28789	市郊	PMS_西城嘉园3配电室2变压器	10	1000	488
28790	市郊	西城嘉园3配电室3变压器	10	1000	711
28791	市郊	PMS_西城嘉园3配电室4变压器	10	1000	544
28792	市郊	西城嘉园4配电室1变压器	10	1000	553
28793	市郊	PMS_西城嘉园4配电室2变压器	10	1000	545
28794	市郊	西城嘉园4配电室3变压器	10	1000	471
28795	市郊	PMS_西城嘉园4配电室4变压器	10	1000	451
28796	市郊	星雨华府2配电室1变压器	10	800	460
28797	市郊	星雨华府2配电室3变压器	10	800	329
28798	市郊	星雨华府1配电室3变压器	10	800	374
28799	市郊	星雨华府2配电室2变压器	10	800	344
28800	市郊	星雨华府2配电室4变压器	10	800	326
28801	市郊	星雨华府1配电室2变压器	10	800	284
28802	市郊	星雨华府1配电室4变压器	10	800	324
28803	市郊	星雨华府1配电室1变压器	10	800	360
28804	市郊	星雨华府4配电室4变压器	10	800	425
28805	市郊	星雨华府3配电室2变压器	10	800	289
28806	市郊	星雨华府3配电室4变压器	10	800	317
28807	市郊	星雨华府4配电室2变压器	10	800	439
28808	市郊	星雨华府4配电室3变压器	10	800	360
28809	市郊	星雨华府3配电室1变压器	10	800	108
28810	市郊	星雨华府4配电室1变压器	10	800	405
28811	市郊	星雨华府3配电室3变压器	10	800	239
28812	市郊	PMS_星雨华府5配电室3变压器	10	800	328
28813	市郊	PMS_星雨华府5配电室4变压器	10	800	216
28814	市郊	PMS_星雨华府5配电室2变压器	10	800	446
28815	市郊	PMS_星雨华府5配电室1变压器	10	800	410
28816	市郊	PMS_星雨华府7配电室1变压器	10	630	310
28817	市郊	PMS_星雨华府7配电室2变压器	10	630	370
28818	市郊	PMS_星雨华府8配电室1变压器	10	800	524
28819	市郊	PMS_星雨华府7配电室4变压器	10	630	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28820	市郊	PMS_星雨华府8配电室2变压器	10	800	236
28821	市郊	PMS_星雨华府7配电室3变压器	10	630	493
28822	市郊	PMS_星雨华府6配电室2变压器	10	800	354
28823	市郊	PMS_星雨华府6配电室4变压器	10	800	325
28824	市郊	PMS_星雨华府6配电室3变压器	10	800	235
28825	市郊	PMS_星雨华府6配电室1变压器	10	800	345
28826	市郊	庞湖线13-11	10	400	126
28827	市郊	庞楼线28—29西13西3	10	400	253
28828	市郊	庞楼线28—29西24	10	400	271
28829	市郊	庞湖线1-30	10	400	68
28830	市郊	PMS_泉盛美家10配电室4变压器	10	800	411
28831	市郊	PMS_泉盛美家10配电室1变压器	10	800	315
28832	市郊	PMS_泉盛美家10配电室2变压器	10	800	436
28833	市郊	PMS_泉盛美家10配电室3变压器	10	800	447
28834	市郊	PMS_泉盛美家12配电室2变压器	10	1000	471
28835	市郊	PMS_泉盛美家12配电室3变压器	10	1000	482
28836	市郊	PMS_泉盛美家12配电室4变压器	10	1000	514
28837	市郊	PMS_泉盛美家6配电室1变压器	10	800	414
28838	市郊	PMS_泉盛美家6配电室2变压器	10	800	402
28839	市郊	PMS_泉盛美家6配电室3变压器	10	800	457
28840	市郊	PMS_泉盛美家6配电室4变压器	10	800	459
28841	市郊	PMS_泉盛美家13配电室2变压器	10	1000	436
28842	市郊	PMS_泉盛美家13配电室3变压器	10	1000	468
28843	市郊	PMS_泉盛美家13配电室4变压器	10	1000	569
28844	市郊	PMS_泉盛美家5配电室3变压器	10	1000	621
28845	市郊	PMS_泉盛美家5配电室4变压器	10	1000	625
28846	市郊	PMS_泉盛美家5配电室1变压器	10	1000	433
28847	市郊	PMS_泉盛美家5配电室2变压器	10	1000	460
28848	市郊	泉盛美家13配电室1变压器	10	1000	602
28849	市郊	PMS_泉盛美家4配电室3变压器	10	800	492
28850	市郊	PMS_泉盛美家4配电室4变压器	10	800	444
28851	市郊	PMS_泉盛美家4配电室1变压器	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28852	市郊	PMS_泉盛美家4配电室2变压器	10	800	449
28853	市郊	PMS_泉盛美家11配电室1变压器	10	800	367
28854	市郊	PMS_泉盛美家11配电室2变压器	10	800	442
28855	市郊	PMS_泉盛美家11配电室3变压器	10	800	486
28856	市郊	PMS_泉盛美家11配电室4变压器	10	800	471
28857	市郊	PMS_泉盛美家1配电室3变压器	10	1000	383
28858	市郊	PMS_泉盛美家1配电室4变压器	10	1000	475
28859	市郊	PMS_泉盛美家3配电室1变压器	10	1000	626
28860	市郊	泉盛美家1配电室2变压器	10	1000	609
28861	市郊	PMS_泉盛美家1配电室1变压器	10	1000	608
28862	市郊	PMS_泉盛美家7配电室1变压器	10	1000	581
28863	市郊	PMS_泉盛美家2配电室1变压器	10	1000	604
28864	市郊	PMS_泉盛美家2配电室3变压器	10	1000	558
28865	市郊	PMS_泉盛美家2配电室4变压器	10	1000	545
28866	市郊	PMS_泉盛美家2配电室2变压器	10	1000	609
28867	市郊	PMS_泉盛美家9配电室4变压器	10	1000	638
28868	市郊	PMS_泉盛美家9配电室3变压器	10	1000	564
28869	市郊	PMS_泉盛美家9配电室2变压器	10	1000	428
28870	市郊	PMS_泉盛美家9配电室1变压器	10	1000	544
28871	市郊	PMS_泉盛美家8配电室4变压器	10	1000	531
28872	市郊	PMS_泉盛美家8配电室3变压器	10	1000	545
28873	市郊	PMS_泉盛美家8配电室2变压器	10	1000	589
28874	市郊	PMS_泉盛美家8配电室1变压器	10	1000	588
28875	市郊	PMS_泉盛美家3配电室3变压器	10	1000	593
28876	市郊	PMS_泉盛美家3配电室4变压器	10	1000	590
28877	市郊	PMS_泉盛美家3配电室2变压器	10	1000	565
28878	市郊	PMS_泉盛美家7配电室4变压器	10	1000	432
28879	市郊	PMS_泉盛美家7配电室3变压器	10	1000	526
28880	市郊	PMS_泉盛美家7配电室2变压器	10	1000	544
28881	市郊	PMS_和美佳苑1配电室2变压器	10	800	494
28882	市郊	PMS_和美佳苑4配电室3变压器	10	1000	555
28883	市郊	PMS_和美佳苑1配电室3变压器	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28884	市郊	PMS_和美佳苑3配电室1变压器	10	1000	629
28885	市郊	PMS_和美佳苑3配电室2变压器	10	1000	560
28886	市郊	PMS_和美佳苑4配电室4变压器	10	1000	519
28887	市郊	PMS_和美佳苑2配电室1变压器	10	800	441
28888	市郊	PMS_和美佳苑1配电室4变压器	10	800	467
28889	市郊	和美佳苑2配电室2变压器	10	800	379
28890	市郊	PMS_和美佳苑4配电室1变压器	10	1000	618
28891	市郊	PMS_和美佳苑3配电室4变压器	10	1000	480
28892	市郊	和美佳苑2配电室3变压器	10	800	438
28893	市郊	和美佳苑2配电室4变压器	10	800	431
28894	市郊	PMS_和美佳苑3配电室3变压器	10	1000	539
28895	市郊	PMS_和美佳苑1配电室1变压器	10	800	493
28896	市郊	PMS_和美佳苑4配电室2变压器	10	1000	518
28897	市郊	PMS_麓山荣郡4配电室3变压器	10	800	325
28898	市郊	PMS_麓山荣郡3配电室1变压器	10	800	427
28899	市郊	PMS_麓山荣郡1配电室2变压器	10	800	424
28900	市郊	PMS_麓山荣郡4配电室1变压器	10	800	410
28901	市郊	PMS_麓山荣郡1配电室1变压器	10	800	391
28902	市郊	PMS_麓山荣郡1配电室4变压器	10	800	369
28903	市郊	PMS_麓山荣郡3配电室3变压器	10	800	230
28904	市郊	PMS_麓山荣郡4配电室2变压器	10	800	426
28905	市郊	PMS_麓山荣郡2配电室2变压器	10	800	355
28906	市郊	PMS_麓山荣郡4配电室4变压器	10	800	456
28907	市郊	PMS_麓山荣郡1配电室3变压器	10	800	416
28908	市郊	PMS_麓山荣郡2配电室1变压器	10	800	335
28909	市郊	PMS_麓山荣郡3配电室4变压器	10	800	262
28910	市郊	PMS_麓山荣郡3配电室2变压器	10	800	350
28911	市郊	PMS_麓山荣郡2配电室3变压器	10	800	104
28912	市郊	PMS_麓山荣郡9配电室4变压器	10	800	173
28913	市郊	PMS_麓山荣郡7配电室2变压器	10	800	366
28914	市郊	PMS_麓山荣郡8配电室2变压器	10	800	217
28915	市郊	PMS_麓山荣郡8配电室3变压器	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28916	市郊	PMS_麓山荣郡7配电室1变压器	10	800	350
28917	市郊	PMS_麓山荣郡10配电室3变压器	10	800	409
28918	市郊	PMS_麓山荣郡7配电室3变压器	10	800	389
28919	市郊	PMS_麓山荣郡6配电室3变压器	10	800	384
28920	市郊	PMS_麓山荣郡6配电室2变压器	10	800	460
28921	市郊	PMS_麓山荣郡5配电室1变压器	10	630	354
28922	市郊	PMS_麓山荣郡8配电室4变压器	10	800	484
28923	市郊	PMS_麓山荣郡9配电室3变压器	10	800	274
28924	市郊	PMS_麓山荣郡5配电室2变压器	10	630	347
28925	市郊	PMS_麓山荣郡9配电室1变压器	10	800	383
28926	市郊	麓山荣郡10配电室2变压器	10	800	442
28927	市郊	PMS_麓山荣郡9配电室2变压器	10	800	375
28928	市郊	PMS_麓山荣郡8配电室1变压器	10	800	431
28929	市郊	PMS_麓山荣郡6配电室4变压器	10	800	420
28930	市郊	PMS_麓山荣郡10配电室1变压器	10	800	429
28931	市郊	PMS_麓山荣郡6配电室1变压器	10	800	443
28932	市郊	PMS_麓山荣郡5配电室3变压器	10	630	338
28933	市郊	PMS_麓山荣郡10配电室4变压器	10	800	349
28934	市郊	PMS_麓山荣郡5配电室4变压器	10	630	344
28935	市郊	PMS_麓山荣郡7配电室4变压器	10	800	454
28936	市郊	康馨小区1美变变压器	10	400	217
28937	市郊	康馨小区3箱变变压器	10	500	241
28938	市郊	康馨小区2美变变压器	10	500	292
28939	市郊	康馨小区4箱变变压器	10	500	243
28940	市郊	康馨小区5美变变压器	10	500	293
28941	市郊	杉杉小区2美变变压器	10	400	180
28942	市郊	杉杉小区1美变变压器	10	400	206
28943	市郊	杉杉小区4箱变变压器	10	500	184
28944	市郊	杉杉小区3箱变变压器	10	500	179
28945	市郊	统柳线94—1	10	400	91
28946	市郊	PMS_麓山荣郡二期2配电室2变压器	10	800	493
28947	市郊	PMS_麓山荣郡二期3配电室4变压器	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28948	市郊	PMS_麓山荣郡二期1配电室2变压器	10	800	451
28949	市郊	PMS_麓山荣郡二期1配电室3变压器	10	800	438
28950	市郊	PMS_麓山荣郡二期3配电室1变压器	10	800	390
28951	市郊	PMS_麓山荣郡二期2配电室4变压器	10	800	441
28952	市郊	PMS_麓山荣郡二期1配电室4变压器	10	800	463
28953	市郊	PMS_麓山荣郡二期1配电室1变压器	10	800	389
28954	市郊	PMS_麓山荣郡二期2配电室3变压器	10	800	493
28955	市郊	PMS_麓山荣郡二期3配电室3变压器	10	800	384
28956	市郊	PMS_麓山荣郡二期2配电室1变压器	10	800	490
28957	市郊	PMS_麓山荣郡二期3配电室2变压器	10	800	413
28958	市郊	天誉时代城2配电室1变压器	10	800	484
28959	市郊	天誉时代城1配电室3变压器	10	800	487
28960	市郊	天誉时代城2配电室4变压器	10	800	542
28961	市郊	天誉时代城2配电室3变压器	10	800	412
28962	市郊	天誉时代城2配电室2变压器	10	800	483
28963	市郊	天誉时代城1配电室4变压器	10	800	511
28964	市郊	天誉时代城1配电室1变压器	10	800	444
28965	市郊	天誉时代城1配电室2变压器	10	800	496
28966	市郊	熙岸华府组合配电站2变压器	10	800	447
28967	市郊	PMS_熙岸华府组合配电站4变压器	10	800	523
28968	市郊	PMS_熙岸华府组合配电站1变压器	10	800	431
28969	市郊	熙岸华府2配电室1变压器	10	800	230
28970	市郊	PMS_熙岸华府组合配电站3变压器	10	800	523
28971	市郊	中煤康馨组合配电站1变压器	10	630	289
28972	市郊	中煤康馨组合配电站2变压器	10	630	363
28973	市郊	PMS_夹河矿东区2箱变变压器	10	400	204
28974	市郊	PMS_夹河矿东区3箱变变压器	10	500	232
28975	市郊	庞夹线32北1	10	200	89
28976	市郊	PMS_夹河矿东区1箱变变压器	10	315	165
28977	市郊	PMS_夹河矿西区3箱变变压器	10	630	373
28978	市郊	PMS_夹河矿西区2箱变变压器	10	630	308
28979	市郊	PMS_夹河矿西区4箱变变压器	10	630	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28980	市郊	PMS 夹河矿西区1箱变变压器	10	630	366
28981	市郊	公园天下3配电室3变压器	10	800	282
28982	市郊	公园天下3配电室1变压器	10	800	470
28983	市郊	公园天下组合配电站2变压器	10	630	287
28984	市郊	公园天下1配电室2变压器	10	800	405
28985	市郊	公园天下1配电室1变压器	10	800	286
28986	市郊	公园天下1配电室4变压器	10	800	181
28987	市郊	公园天下组合配电站1变压器	10	630	378
28988	市郊	公园天下3配电室4变压器	10	800	441
28989	市郊	公园天下3配电室2变压器	10	800	455
28990	市郊	公园天下1配电室3变压器	10	800	353
28991	市郊	公园天下5配电室3变压器	10	800	412
28992	市郊	公园天下4配电室3变压器	10	800	454
28993	市郊	公园天下5配电室4变压器	10	800	437
28994	市郊	公园天下4配电室2变压器	10	800	507
28995	市郊	公园天下5配电室2变压器	10	800	305
28996	市郊	公园天下4配电室1变压器	10	800	312
28997	市郊	公园天下4配电室4变压器	10	800	455
28998	市郊	香缇公馆1配电室2变压器	10	800	443
28999	市郊	香缇公馆1配电室4变压器	10	800	465
29000	市郊	香缇公馆1配电室1变压器	10	800	420
29001	市郊	香缇公馆2配电室2变压器	10	630	383
29002	市郊	香缇公馆2配电室1变压器	10	630	371
29003	市郊	香缇公馆1配电室3变压器	10	800	460
29004	市郊	香缇公馆2配电室4变压器	10	630	448
29005	市郊	香缇公馆2配电室3变压器	10	630	317
29006	市郊	夹河矿南村3箱变变压器	10	630	414
29007	市郊	夹河矿南村1箱变变压器	10	630	389
29008	市郊	夹河矿南村2箱变变压器	10	630	408
29009	市郊	PMS 天誉时代城3配电室2变压器	10	800	385
29010	市郊	PMS 天誉时代城5配电室4变压器	10	800	483
29011	市郊	PMS 天誉时代城3配电室4变压器	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29012	市郊	天誉时代城5配电室3变压器	10	800	485
29013	市郊	PMS_天誉时代城4配电室2变压器	10	800	501
29014	市郊	PMS_天誉时代城4配电室1变压器	10	800	503
29015	市郊	PMS_天誉时代城4配电室3变压器	10	800	461
29016	市郊	PMS_天誉时代城5配电室2变压器	10	800	516
29017	市郊	PMS_天誉时代城4配电室4变压器	10	800	491
29018	市郊	PMS_天誉时代城3配电室3变压器	10	800	466
29019	市郊	PMS_天誉时代城3配电室1变压器	10	800	535
29020	市郊	天誉时代城5配电室1变压器	10	800	540
29021	市郊	PMS_香缇公馆3配电室1变压器	10	800	444
29022	市郊	PMS_香缇公馆3配电室4变压器	10	800	537
29023	市郊	PMS_香缇公馆5配电室4变压器	10	800	463
29024	市郊	香缇公馆4配电室2变压器	10	800	407
29025	市郊	PMS_香缇公馆5配电室3变压器	10	800	413
29026	市郊	PMS_香缇公馆5配电室1变压器	10	800	443
29027	市郊	PMS_香缇公馆组合配电站4变压器	10	630	300
29028	市郊	PMS_香缇公馆3配电室3变压器	10	800	382
29029	市郊	PMS_香缇公馆组合配电站3变压器	10	630	330
29030	市郊	香缇公馆4配电室4变压器	10	800	456
29031	市郊	PMS_香缇公馆组合配电站1变压器	10	630	345
29032	市郊	PMS_香缇公馆4配电室3变压器	10	800	405
29033	市郊	PMS_香缇公馆5配电室2变压器	10	800	463
29034	市郊	PMS_香缇公馆4配电室1变压器	10	800	483
29035	市郊	PMS_香缇公馆组合配电站2变压器	10	630	300
29036	市郊	PMS_香缇公馆3配电室2变压器	10	800	333
29037	市郊	PMS_桃源雅居4配电室3变压器	10	800	561
29038	市郊	PMS_桃源雅居3配电室1变压器	10	800	205
29039	市郊	PMS_桃源雅居3配电室4变压器	10	800	446
29040	市郊	PMS_桃源雅居组合配电站1变压器	10	800	324
29041	市郊	PMS_桃源雅居4配电室4变压器	10	800	554
29042	市郊	PMS_桃源雅居4配电室1变压器	10	800	298
29043	市郊	PMS_桃源雅居1配电室3变压器	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29044	市郊	PMS_桃源雅居1配电室4变压器	10	800	509
29045	市郊	PMS_桃源雅居2配电室1变压器	10	800	323
29046	市郊	桃源雅居2配电室4变压器	10	800	454
29047	市郊	桃源雅居2配电室2变压器	10	800	370
29048	市郊	PMS_桃源雅居3配电室3变压器	10	800	427
29049	市郊	PMS_桃源雅居1配电室2变压器	10	800	323
29050	市郊	PMS_桃源雅居2配电室3变压器	10	800	408
29051	市郊	PMS_桃源雅居4配电室2变压器	10	800	352
29052	市郊	PMS_桃源雅居1配电室1变压器	10	800	240
29053	市郊	PMS_桃源雅居3配电室2变压器	10	800	380
29054	市郊	PMS_桃源雅居组合配电站2变压器	10	800	365
29055	市郊	PMS_观澜悦居7配电室3变压器	10	800	440
29056	市郊	PMS_观澜悦居6配电室3变压器	10	800	459
29057	市郊	观澜悦居7配电室1变压器	10	800	485
29058	市郊	PMS_观澜悦居6配电室4变压器	10	800	400
29059	市郊	PMS_观澜悦居1配电室4变压器	10	800	433
29060	市郊	观澜悦居2配电室1变压器	10	800	190
29061	市郊	观澜悦居2配电室2变压器	10	800	494
29062	市郊	观澜悦居1配电室2变压器	10	800	452
29063	市郊	观澜悦居7配电室2变压器	10	800	437
29064	市郊	PMS_观澜悦居2配电室3变压器	10	800	479
29065	市郊	观澜悦居1配电室1变压器	10	800	408
29066	市郊	PMS_观澜悦居1配电室3变压器	10	800	461
29067	市郊	PMS_观澜悦居7配电室4变压器	10	800	455
29068	市郊	观澜悦居6配电室1变压器	10	800	531
29069	市郊	观澜悦居6配电室2变压器	10	800	379
29070	市郊	PMS_观澜悦居2配电室4变压器	10	800	536
29071	市郊	PMS_公园天下6配电室2变压器	10	800	355
29072	市郊	PMS_公园天下7配电室3变压器	10	800	191
29073	市郊	PMS_公园天下7配电室4变压器	10	800	445
29074	市郊	PMS_公园天下6配电室1变压器	10	800	513
29075	市郊	PMS_公园天下7配电室2变压器	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29076	市郊	PMS_公园天下7配电室1变压器	10	800	438
29077	市郊	PMS_公园天下6配电室4变压器	10	800	373
29078	市郊	PMS_公园天下6配电室3变压器	10	800	437
29079	市郊	PMS_观澜悦居3配电室3变压器	10	800	470
29080	市郊	PMS_观澜悦居4配电室3变压器	10	800	416
29081	市郊	观澜悦居5配电室2变压器	10	800	460
29082	市郊	观澜悦居3配电室1变压器	10	800	462
29083	市郊	PMS_观澜悦居5配电室4变压器	10	800	449
29084	市郊	PMS_观澜悦居4配电室4变压器	10	800	384
29085	市郊	PMS_观澜悦居3配电室4变压器	10	800	175
29086	市郊	观澜悦居4配电室2变压器	10	800	590
29087	市郊	观澜悦居3配电室2变压器	10	800	467
29088	市郊	PMS_观澜悦居5配电室3变压器	10	800	406
29089	市郊	PMS_玉兰公馆5配电室3变压器	10	800	235
29090	市郊	PMS_玉兰公馆7配电室3变压器	10	800	495
29091	市郊	PMS_玉兰公馆8配电室4变压器	10	800	186
29092	市郊	PMS_玉兰公馆8配电室3变压器	10	800	297
29093	市郊	PMS_玉兰公馆7配电室2变压器	10	800	407
29094	市郊	玉兰公馆5配电室1变压器	10	800	489
29095	市郊	PMS_玉兰公馆6配电室4变压器	10	800	270
29096	市郊	玉兰公馆8配电室1变压器	10	800	439
29097	市郊	PMS_玉兰公馆5配电室4变压器	10	800	181
29098	市郊	PMS_玉兰公馆6配电室3变压器	10	800	289
29099	市郊	PMS_玉兰公馆7配电室1变压器	10	800	329
29100	市郊	玉兰公馆5配电室2变压器	10	800	431
29101	市郊	玉兰公馆6配电室1变压器	10	800	453
29102	市郊	PMS_玉兰公馆7配电室4变压器	10	800	431
29103	市郊	西良线119	10	400	121
29104	市郊	九里时光2配电室2变压器	10	800	537
29105	市郊	九里时光2配电室1变压器	10	800	555
29106	市郊	九里时光1配电室1变压器	10	800	544
29107	市郊	九里时光1配电室4变压器	10	800	559

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29108	市郊	九里时光1配电室3变压器	10	800	531
29109	市郊	九里时光1配电室2变压器	10	800	539
29110	市郊	九里时光2配电室4变压器	10	800	591
29111	市郊	九里时光2配电室3变压器	10	800	590
29112	市郊	拾庞一线50南5南	10	400	62
29113	市郊	西九线14-3南2	10	400	293
29114	市郊	荷风悦府1配电室4变压器	10	800	617
29115	市郊	荷风悦府2配电室4变压器	10	800	612
29116	市郊	荷风悦府1配电室2变压器	10	800	604
29117	市郊	荷风悦府2配电室2变压器	10	800	613
29118	市郊	荷风悦府1配电室1变压器	10	800	614
29119	市郊	荷风悦府1配电室3变压器	10	800	634
29120	市郊	荷风悦府2配电室1变压器	10	800	593
29121	市郊	荷风悦府2配电室3变压器	10	800	607
29122	市郊	大彭镇付庄村13号变	10	400	239
29123	市郊	佳海2箱变变压器	10	630	457
29124	市郊	佳海3箱变变压器	10	630	344
29125	市郊	佳海1箱变变压器	10	630	402
29126	市郊	都会星宸4配电室2变压器	10	630	342
29127	市郊	都会星宸7配电室1变压器	10	630	349
29128	市郊	都会星宸6配电室3变压器	10	630	362
29129	市郊	都会星宸4配电室4变压器	10	630	355
29130	市郊	都会星宸4配电室1变压器	10	630	349
29131	市郊	都会星宸6配电室4变压器	10	630	359
29132	市郊	都会星宸7配电室4变压器	10	630	333
29133	市郊	都会星宸6配电室1变压器	10	630	280
29134	市郊	都会星宸5配电室1变压器	10	630	399
29135	市郊	都会星宸7配电室2变压器	10	630	322
29136	市郊	都会星宸6配电室2变压器	10	630	389
29137	市郊	都会星宸4配电室3变压器	10	630	360
29138	市郊	都会星宸5配电室3变压器	10	630	366
29139	市郊	都会星宸5配电室4变压器	10	630	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29140	市郊	都会星辰5配电室2变压器	10	630	354
29141	市郊	都会星辰7配电室3变压器	10	630	360
29142	市郊	广誉智慧城4配电室2变压器	10	800	552
29143	市郊	广誉智慧城1配电室4变压器	10	800	480
29144	市郊	广誉智慧城1配电室3变压器	10	800	574
29145	市郊	广誉智慧城3配电室1变压器	10	800	573
29146	市郊	广誉智慧城3配电室2变压器	10	800	595
29147	市郊	广誉智慧城2配电室3变压器	10	800	569
29148	市郊	广誉智慧城2配电室4变压器	10	800	565
29149	市郊	广誉智慧城4配电室3变压器	10	800	502
29150	市郊	西群线45—1	10	400	0
29151	市郊	拾庞一线41西	10	400	188
29152	市郊	云澜天境2配电室2变压器	10	630	382
29153	市郊	云澜天境1配电室2变压器	10	800	476
29154	市郊	云澜天境2配电室1变压器	10	630	368
29155	市郊	云澜天境2配电室3变压器	10	630	388
29156	市郊	云澜天境3配电室2变压器	10	800	439
29157	市郊	云澜天境3配电室1变压器	10	800	507
29158	市郊	云澜天境1配电室1变压器	10	800	480
29159	市郊	云澜天境2配电室4变压器	10	630	369
29160	市郊	云澜天境1配电室4变压器	10	800	486
29161	市郊	云澜天境1配电室3变压器	10	800	469
29162	市郊	苏山街道箱变变压器	10	630	271
29163	市郊	西良线99	10	400	315
29164	市郊	广誉智慧城8配电室2变压器	10	800	561
29165	市郊	广誉智慧城6配电室2变压器	10	800	606
29166	市郊	广誉智慧城7配电室3变压器	10	630	412
29167	市郊	广誉智慧城6配电室1变压器	10	800	598
29168	市郊	广誉智慧城8配电室3变压器	10	800	585
29169	市郊	广誉智慧城7配电室2变压器	10	630	471
29170	市郊	广誉智慧城5配电室2变压器	10	800	590
29171	市郊	广誉智慧城5配电室3变压器	10	800	603

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29172	市郊	昕晖天鉅配电室3变压器	10	800	487
29173	市郊	昕晖天鉅配电室1变压器	10	800	474
29174	市郊	昕晖天鉅配电室2变压器	10	800	493
29175	市郊	昕晖天鉅配电室4变压器	10	800	461
29176	市郊	丁和杨楼段3	10	400	97
29177	市郊	西肖线肖夹段1	10	400	170
29178	市郊	西肖线肖夹段2	10	400	25
29179	市郊	都会星辰8配电室2变压器	10	630	363
29180	市郊	都会星辰9配电室1变压器	10	630	324
29181	市郊	都会星辰9配电室2变压器	10	630	367
29182	市郊	都会星辰9配电室4变压器	10	630	314
29183	市郊	都会星辰8配电室3变压器	10	630	271
29184	市郊	都会星辰8配电室1变压器	10	630	400
29185	市郊	都会星辰8配电室4变压器	10	630	367
29186	市郊	都会星辰9配电室3变压器	10	630	344
29187	市郊	淮熙公寓2配电室1变压器	10	630	485
29188	市郊	淮熙公寓1配电室2变压器	10	630	489
29189	市郊	淮熙公寓3配电室1变压器	10	630	500
29190	市郊	淮熙公寓2配电室4变压器	10	630	487
29191	市郊	淮熙公寓1配电室3变压器	10	630	500
29192	市郊	淮熙公寓组合配3变压器	10	630	494
29193	市郊	淮熙公寓3配电室3变压器	10	630	501
29194	市郊	淮熙公寓2配电室3变压器	10	630	501
29195	市郊	淮熙公寓组合配4变压器	10	630	503
29196	市郊	淮熙公寓3配电室2变压器	10	630	489
29197	市郊	淮熙公寓1配电室4变压器	10	630	493
29198	市郊	淮熙公寓组合配2变压器	10	630	500
29199	市郊	淮熙公寓3配电室4变压器	10	630	500
29200	市郊	淮熙公寓2配电室2变压器	10	630	500
29201	市郊	淮熙公寓1配电室1变压器	10	630	491
29202	市郊	淮熙公寓组合配1变压器	10	630	499
29203	市郊	拾大线22—10	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29204	市郊	观棠雅居2配电室2变压器	10	800	567
29205	市郊	观棠雅居1配电室3变压器	10	800	571
29206	市郊	观棠雅居2配电室4变压器	10	800	470
29207	市郊	观棠雅居2配电室1变压器	10	800	510
29208	市郊	观棠雅居1配电室1变压器	10	800	544
29209	市郊	观棠雅居2配电室3变压器	10	800	474
29210	市郊	观棠雅居1配电室4变压器	10	800	486
29211	市郊	观棠雅居1配电室2变压器	10	800	554
29212	市郊	时代盛汇配电室4变压器	10	800	479
29213	市郊	时代盛汇配电室2变压器	10	800	538
29214	市郊	时代盛汇配电室3变压器	10	800	482
29215	市郊	时代盛汇配电室1变压器	10	800	549
29216	市郊	庞楼线28-6=6	10	400	158
29217	市郊	翠微朗庭1配电室1变压器	10	630	480
29218	市郊	翠微朗庭2配电室1变压器	10	630	485
29219	市郊	翠微朗庭1配电室2变压器	10	630	494
29220	市郊	翠微朗庭2配电室4变压器	10	630	488
29221	市郊	翠微朗庭1配电室3变压器	10	630	482
29222	市郊	翠微朗庭2配电室2变压器	10	630	479
29223	市郊	翠微朗庭1配电室4变压器	10	630	491
29224	市郊	翠微朗庭2配电室3变压器	10	630	469
29225	市郊	丁楼线36-2=1	10	400	198
29226	市郊	都会星宸1配电室4变压器	10	800	518
29227	市郊	都会星宸2配电室1变压器	10	800	555
29228	市郊	都会星宸1配电室2变压器	10	800	454
29229	市郊	都会星宸1配电室3变压器	10	800	499
29230	市郊	都会星宸组合配电站2变压器	10	800	515
29231	市郊	都会星宸2配电室4变压器	10	800	417
29232	市郊	都会星宸组合配电站1变压器	10	800	452
29233	市郊	都会星宸2配电室3变压器	10	800	506
29234	市郊	都会星宸1配电室1变压器	10	800	460
29235	市郊	都会星宸2配电室2变压器	10	800	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29236	市郊	悦盛2配电室4变压器	10	630	458
29237	市郊	悦盛2配电室2变压器	10	630	436
29238	市郊	悦盛1配电室2变压器	10	800	557
29239	市郊	悦盛2配电室1变压器	10	630	421
29240	市郊	悦盛1配电室1变压器	10	800	554
29241	市郊	悦盛2配电室3变压器	10	630	476
29242	市郊	熙悦华府组合配电站1变压器	10	800	560
29243	市郊	熙悦华府1配电室1变压器	10	800	452
29244	市郊	熙悦华府3配电室2变压器	10	630	350
29245	市郊	熙悦华府1配电室3变压器	10	800	510
29246	市郊	熙悦华府2配电室1变压器	10	800	424
29247	市郊	熙悦华府4配电室2变压器	10	630	433
29248	市郊	熙悦华府4配电室4变压器	10	630	405
29249	市郊	熙悦华府4配电室3变压器	10	630	392
29250	市郊	熙悦华府1配电室4变压器	10	800	470
29251	市郊	熙悦华府2配电室3变压器	10	800	532
29252	市郊	熙悦华府4配电室1变压器	10	630	398
29253	市郊	熙悦华府3配电室1变压器	10	630	380
29254	市郊	熙悦华府2配电室2变压器	10	800	518
29255	市郊	熙悦华府组合配电站2变压器	10	800	525
29256	市郊	熙悦华府1配电室2变压器	10	800	510
29257	市郊	熙悦华府2配电室4变压器	10	800	511
29258	市郊	云澜天境二期1配电室1变压器	10	800	532
29259	市郊	云澜天境二期2配电室4变压器	10	800	622
29260	市郊	云澜天境二期2配电室3变压器	10	800	598
29261	市郊	云澜天境二期2配电室2变压器	10	800	577
29262	市郊	云澜天境二期1配电室4变压器	10	800	527
29263	市郊	云澜天境二期2配电室1变压器	10	800	614
29264	市郊	云澜天境二期1配电室3变压器	10	800	482
29265	市郊	云澜天境二期1配电室2变压器	10	800	490
29266	市郊	拾丁线19北13	10	400	304
29267	市郊	天誉时代城9配电室2变压器	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29268	市郊	天誉时代城6配电室4变压器	10	800	368
29269	市郊	天誉时代城8配电室3变压器	10	800	494
29270	市郊	天誉时代城8配电室4变压器	10	800	311
29271	市郊	天誉时代城7配电室4变压器	10	800	472
29272	市郊	天誉时代城9配电室1变压器	10	800	467
29273	市郊	天誉时代城7配电室3变压器	10	800	469
29274	市郊	天誉时代城8配电室1变压器	10	800	327
29275	市郊	天誉时代城9配电室4变压器	10	800	453
29276	市郊	天誉时代城6配电室1变压器	10	800	518
29277	市郊	天誉时代城8配电室2变压器	10	800	528
29278	市郊	天誉时代城7配电室1变压器	10	800	511
29279	市郊	天誉时代城6配电室3变压器	10	800	420
29280	市郊	天誉时代城9配电室3变压器	10	800	468
29281	市郊	天誉时代城6配电室2变压器	10	800	532
29282	市郊	天誉时代城7配电室2变压器	10	800	507
29283	市郊	公园天下9配电室3变压器	10	800	473
29284	市郊	公园天下9配电室2变压器	10	800	376
29285	市郊	公园天下8配电室2变压器	10	800	448
29286	市郊	公园天下9配电室4变压器	10	800	298
29287	市郊	公园天下8配电室1变压器	10	800	438
29288	市郊	公园天下9配电室1变压器	10	800	374
29289	市郊	蕴景嘉园5配电室1变压器	10	800	383
29290	市郊	蕴景嘉园5配电室2变压器	10	800	487
29291	市郊	蕴景嘉园2配电室2变压器	10	800	342
29292	市郊	蕴景嘉园2配电室4变压器	10	800	410
29293	市郊	蕴景嘉园2配电室1变压器	10	800	361
29294	市郊	蕴景嘉园1配电室3变压器	10	800	382
29295	市郊	蕴景嘉园2配电室3变压器	10	800	480
29296	市郊	蕴景嘉园1配电室1变压器	10	800	426
29297	市郊	蕴景嘉园5配电室3变压器	10	800	473
29298	市郊	蕴景嘉园5配电室4变压器	10	800	448
29299	市郊	蕴景嘉园1配电室4变压器	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29300	市郊	蕴景嘉园1配电室2变压器	10	800	413
29301	市郊	四季连城2配电室3变压器	10	630	364
29302	市郊	四季连城5配电室3变压器	10	630	309
29303	市郊	四季连城6配电室4变压器	10	800	465
29304	市郊	四季连城6配电室1变压器	10	800	474
29305	市郊	四季连城1配电室1变压器	10	800	488
29306	市郊	四季连城组合配电站2变压器	10	800	446
29307	市郊	四季连城1配电室4变压器	10	800	453
29308	市郊	四季连城6配电室3变压器	10	800	404
29309	市郊	四季连城2配电室2变压器	10	630	339
29310	市郊	四季连城3配电室1变压器	10	800	485
29311	市郊	四季连城3配电室2变压器	10	800	446
29312	市郊	四季连城组合配电站1变压器	10	800	474
29313	市郊	四季连城3配电室4变压器	10	800	429
29314	市郊	四季连城组合配电站4变压器	10	800	518
29315	市郊	四季连城6配电室2变压器	10	800	496
29316	市郊	四季连城2配电室1变压器	10	630	337
29317	市郊	四季连城3配电室3变压器	10	800	433
29318	市郊	四季连城4配电室1变压器	10	800	440
29319	市郊	四季连城1配电室3变压器	10	800	489
29320	市郊	四季连城2配电室4变压器	10	630	382
29321	市郊	四季连城5配电室4变压器	10	630	346
29322	市郊	四季连城7配电室1变压器	10	800	370
29323	市郊	四季连城组合配电站3变压器	10	800	386
29324	市郊	四季连城5配电室1变压器	10	630	195
29325	市郊	四季连城4配电室3变压器	10	800	496
29326	市郊	四季连城7配电室2变压器	10	800	506
29327	市郊	四季连城4配电室2变压器	10	800	478
29328	市郊	四季连城1配电室2变压器	10	800	452
29329	市郊	四季连城4配电室4变压器	10	800	518
29330	市郊	观澜悦居10配电室3变压器	10	800	410
29331	市郊	观澜悦居8配电室3变压器	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29332	市郊	观澜悦居10配电室4变压器	10	800	373
29333	市郊	观澜悦居9配电室3变压器	10	800	423
29334	市郊	观澜悦居9配电室4变压器	10	800	431
29335	市郊	观澜悦居8配电室4变压器	10	800	376
29336	市郊	六樟台1配电室2变压器	10	630	351
29337	市郊	六樟台2配电室3变压器	10	800	359
29338	市郊	六樟台2配电室4变压器	10	800	443
29339	市郊	六樟台1配电室4变压器	10	630	367
29340	市郊	六樟台2配电室2变压器	10	800	461
29341	市郊	六樟台2配电室1变压器	10	800	386
29342	市郊	六樟台1配电室3变压器	10	630	352
29343	市郊	六樟台1配电室1变压器	10	630	343
29344	市郊	玉兰公馆2配电室4变压器	10	630	347
29345	市郊	玉兰公馆1配电室3变压器	10	800	412
29346	市郊	玉兰公馆2配电室3变压器	10	630	321
29347	市郊	玉兰公馆3配电室3变压器	10	800	574
29348	市郊	玉兰公馆4配电室4变压器	10	800	520
29349	市郊	玉兰公馆3配电室4变压器	10	800	489
29350	市郊	玉兰公馆4配电室3变压器	10	800	507
29351	市郊	玉兰公馆1配电室4变压器	10	800	431
29352	市郊	天誉时代城10配电室1变压器	10	800	377
29353	市郊	天誉时代城10配电室2变压器	10	800	508
29354	市郊	听澜雅居1配电室1变压器	10	800	493
29355	市郊	听澜雅居4配电室3变压器	10	630	382
29356	市郊	听澜雅居4配电室2变压器	10	630	419
29357	市郊	听澜雅居3配电室1变压器	10	800	501
29358	市郊	听澜雅居1配电室2变压器	10	800	526
29359	市郊	听澜雅居1配电室4变压器	10	800	471
29360	市郊	听澜雅居4配电室1变压器	10	630	418
29361	市郊	听澜雅居4配电室4变压器	10	630	384
29362	市郊	听澜雅居2配电室4变压器	10	800	455
29363	市郊	听澜雅居2配电室3变压器	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29364	市郊	听澜雅居2配电室1变压器	10	800	476
29365	市郊	听澜雅居3配电室2变压器	10	800	502
29366	市郊	听澜雅居1配电室3变压器	10	800	498
29367	市郊	听澜雅居3配电室3变压器	10	800	468
29368	市郊	听澜雅居2配电室2变压器	10	800	354
29369	市郊	听澜雅居3配电室4变压器	10	800	262
29370	市郊	蕴景嘉园4配电室2变压器	10	800	469
29371	市郊	蕴景嘉园3配电室2变压器	10	800	426
29372	市郊	蕴景嘉园4配电室1变压器	10	800	444
29373	市郊	蕴景嘉园3配电室3变压器	10	800	415
29374	市郊	蕴景嘉园3配电室1变压器	10	800	477
29375	市郊	蕴景嘉园4配电室3变压器	10	800	436
29376	市郊	蕴景嘉园4配电室4变压器	10	800	426
29377	市郊	蕴景嘉园3配电室4变压器	10	800	430
29378	市郊	庞夹线30南1	10	400	127
29379	市郊	PMS_拾庞一线50南5	10	400	163
29380	市郊	拾南二线76一1	10	400	147
29381	市郊	拾苏线5-5=10东3变压器	10	400	157
29382	市郊	拾苏线6-10变压器	10	400	178
29383	市郊	庞夹线37南4	10	200	0
29384	市郊	庞夹线46	10	400	117
29385	市郊	PMS_拾庞一线36北1	10	400	0
29386	市郊	西良线91一2北3	10	400	149
29387	市郊	PMS_华美风景园二期组合配电站1变压器	10	630	273
29388	市郊	PMS_华美风景园二期组合配电站2变压器	10	630	243
29389	市郊	PMS_华美风景园二期1箱变变压器	10	630	1
29390	市郊	PMS_华美风景园二期2箱变变压器	10	400	82
29391	市郊	PMS_华美风景园二期4箱变变压器	10	500	239
29392	市郊	PMS_华美风景园二期5箱变变压器	10	500	254
29393	市郊	PMS_华美风景园二期8箱变变压器	10	500	8
29394	市郊	PMS_华美风景园二期9#箱变008	10	500	248
29395	市郊	PMS_华美风景园二期11#箱变009	10	630	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29396	市郊	PMS_华美风景园二期12#箱变010	10	630	287
29397	市郊	PMS_华美风景园二期6箱变变压器	10	630	255
29398	市郊	PMS_华美风景园二期3箱变变压器	10	630	134
29399	市郊	PMS_华美风景园二期7箱变变压器	10	630	251
29400	市郊	PMS_华美风景园二期10#箱变004	10	630	163
29401	市郊	PMS_华美风景园二期13#箱变005	10	630	322
29402	市郊	PMS_华美风景园二期16#箱变006	10	630	273
29403	市郊	PMS_华美风景园二期19#箱变007	10	630	196
29404	市郊	PMS_华美风景园二期20箱变变压器	10	630	313
29405	市郊	九港线32—1	10	400	141
29406	市郊	PMS_九吴线36东7	10	400	176
29407	市郊	九吴线57北24北1	10	400	185
29408	市郊	和园四期1组合配电站2变压器	10	800	45
29409	市郊	PMS_华美和园四期2配电室1变压器	10	630	232
29410	市郊	华美和园四期2配电室2变压器	10	630	120
29411	市郊	PMS_华美和园四期3配电室1变压器	10	630	224
29412	市郊	玉房线45—28北2	10	400	92
29413	市郊	玉房线45—22=1东	10	400	89
29414	市郊	PMS_和园三期2配电室1变压器	10	500	121
29415	市郊	PMS_和园三期2配电室2变压器	10	500	188
29416	市郊	PMS_和园三期2配电室3变压器	10	500	67
29417	市郊	PMS_和园三期小3配电室1变压器	10	500	205
29418	市郊	PMS_和园三期3配电室2变压器	10	500	149
29419	市郊	和园三期4配电室1变压器	10	800	354
29420	市郊	PMS_和园三期4配电室2变压器	10	800	397
29421	市郊	PMS_彭港线37	10	400	97
29422	市郊	彭港线48	10	400	0
29423	市郊	九港线30—12	10	400	104
29424	市郊	九港线30—6=3	10	400	133
29425	市郊	PMS_彭港线41	10	400	12
29426	市郊	PMS_张小楼安置组合配电站1变压器	10	500	273
29427	市郊	PMS_张小楼安置组合配电站3变压器	10	630	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29428	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区2配电室1变压器	10	630	222
29429	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区2配电室2变压器	10	630	214
29430	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区3配电室1变压器	10	630	219
29431	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区3配电室2变压器	10	630	287
29432	市郊	PMS_张小楼拆迁安置小区4配电室1变压器	10	630	373
29433	市郊	张小楼拆迁安置小区4配电室2变压器	10	630	323
29434	市郊	张小楼拆迁安置小区5配电室1变压器	10	400	141
29435	市郊	张小楼拆迁安置小区5配电室2变压器	10	400	105
29436	市郊	九港线13	10	400	87
29437	市郊	九港线3	10	400	211
29438	市郊	彭港线57—2	10	400	216
29439	市郊	彭港线58—3	10	400	161
29440	市郊	彭轴线32—20=2	10	315	12
29441	市郊	拾和线38—19北6	10	400	32
29442	市郊	九吴线24—6=4	10	400	0
29443	市郊	九港线30—9=6	10	400	181
29444	市郊	九港线3—9=1	10	400	0
29445	市郊	彭轴线32—5	10	315	113
29446	市郊	九港线30-10西44	10	400	228
29447	市郊	拾庞一线13西2	10	200	69
29448	市郊	PMS_拾庞线6	10	400	124
29449	市郊	拾庞线46东10北2	10	400	180
29450	市郊	九万线40—1	10	400	284
29451	市郊	PMS_拾庞线46东23北12	10	200	0
29452	市郊	拾庞线46东24南3	10	400	110
29453	市郊	拾和线38—46	10	400	46
29454	市郊	拾和线38—52	10	400	137
29455	市郊	PMS_拾庞线57东7	10	400	70
29456	市郊	拾庞线57东14	10	400	28
29457	市郊	拾彭线5北3	10	200	37
29458	市郊	PMS_拾彭线13北5	10	400	227
29459	市郊	PMS_拾九线8北2	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29460	市郊	玉房线48北10	10	400	178
29461	市郊	PMS_九吴线7	10	200	122
29462	市郊	玉房线45—20	10	400	14
29463	市郊	玉房线45—27=5南5	10	400	81
29464	市郊	玉房线45—36	10	400	0
29465	市郊	玉房线45—44北2	10	315	58
29466	市郊	九吴线24—9	10	400	56
29467	市郊	九吴线24—6=10	10	400	33
29468	市郊	九吴线51	10	200	54
29469	市郊	九吴线48-14=1东	10	400	44
29470	市郊	PMS_九吴线57北3西5	10	315	48
29471	市郊	九吴线57北7东3	10	400	0
29472	市郊	九吴线57北14西1	10	400	63
29473	市郊	九吴线57-14=18	10	400	98
29474	市郊	九吴线62	10	400	0
29475	市郊	PMS_九吴线71	10	400	31
29476	市郊	九吴线24-12=8	10	250	133
29477	市郊	九港线15—13	10	315	93
29478	市郊	九港线15—1=2	10	400	279
29479	市郊	玉房线45—44南5	10	400	67
29480	市郊	九港线15—17	10	400	92
29481	市郊	PMS_彭港线54	10	400	50
29482	市郊	九港线11—2=1	10	400	129
29483	市郊	华美和园一期4箱变变压器	10	630	300
29484	市郊	PMS_九吴线48东22	10	400	36
29485	市郊	拾庞线57	10	400	98
29486	市郊	PMS_拾庞线9	10	400	72
29487	市郊	华美和园一期1箱变变压器	10	500	219
29488	市郊	华美和园一期2箱变变压器	10	500	202
29489	市郊	华美和园一期3箱变变压器	10	500	240
29490	市郊	华美和园一期5箱变变压器	10	500	213
29491	市郊	九港线3—8	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29492	市郊	九港线15—15=2	10	400	242
29493	市郊	紫薇园1配电室1变压器	10	800	484
29494	市郊	紫薇园1配电室2变压器	10	800	460
29495	市郊	PMS_紫薇园4配电室2变压器	10	630	400
29496	市郊	PMS_紫薇园4配电室4变压器	10	630	314
29497	市郊	PMS_紫薇园4配电室1变压器	10	630	348
29498	市郊	PMS_紫薇园4配电室3变压器	10	630	321
29499	市郊	紫薇园3配电室1变压器	10	630	334
29500	市郊	PMS_紫薇园3配电室3变压器	10	630	386
29501	市郊	紫薇园3配电室2变压器	10	630	360
29502	市郊	紫薇园3配电室4变压器	10	630	305
29503	市郊	紫薇园2配电室2变压器	10	630	314
29504	市郊	紫薇园2配电室1变压器	10	630	322
29505	市郊	拾九线16北6	10	400	0
29506	市郊	拾和线38—17北5	10	200	0
29507	市郊	九港线30-10西45北6	10	400	129
29508	市郊	九港线30-10西48	10	400	111
29509	市郊	九港线30-10西45北4	10	315	107
29510	市郊	PMS_九吴线57北16	10	200	52
29511	市郊	九吴线57北9	10	200	0
29512	市郊	九港线30-10西45南3	10	200	0
29513	市郊	九吴线57-14=13	10	200	19
29514	市郊	九吴线21西2	10	400	198
29515	市郊	PMS_九吴线36东3	10	200	112
29516	市郊	玉房线45—42	10	400	0
29517	市郊	PMS_玉房线48北10=1	10	400	113
29518	市郊	拾和线1—1	10	200	53
29519	市郊	拾和线38—43=3	10	200	37
29520	市郊	拾和线38—51	10	400	13
29521	市郊	拾庞线46—10=6	10	200	19
29522	市郊	拾庞线46东30	10	400	158
29523	市郊	拾和线38—19北16	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29524	市郊	九港线15—4=3	10	400	188
29525	市郊	九港线11—3	10	400	0
29526	市郊	九港线26	10	400	151
29527	市郊	拾和线38—12北3	10	200	22
29528	市郊	玉房线45—27=1	10	400	125
29529	市郊	拾九线8北2东7	10	400	77
29530	市郊	拾庞线57东28	10	400	80
29531	市郊	PMS_庞庄矿区庞门外小区配电室1变压器	10	315	156
29532	市郊	PMS_庞庄矿区绿化小区配电室1变压器	10	800	484
29533	市郊	PMS_庞庄矿区绿化小区配电室2变压器	10	800	490
29534	市郊	紫薇园5配电室1变压器	10	400	103
29535	市郊	紫薇园6配电室1变压器	10	800	463
29536	市郊	紫薇园6配电室3变压器	10	800	471
29537	市郊	紫薇园7配电室1变压器	10	800	482
29538	市郊	紫薇园7配电室3变压器	10	800	548
29539	市郊	PMS_紫薇园5配电室2变压器	10	400	183
29540	市郊	PMS_紫薇园6配电室2变压器	10	800	460
29541	市郊	PMS_紫薇园6配电室4变压器	10	800	461
29542	市郊	PMS_紫薇园7配电室2变压器	10	800	465
29543	市郊	紫薇园7配电室4变压器	10	800	425
29544	市郊	PMS_庞庄矿路东1配电室1变压器	10	800	490
29545	市郊	PMS_庞庄矿路东1配电室2变压器	10	800	472
29546	市郊	PMS_庞庄矿路东2配电室1变压器	10	800	482
29547	市郊	PMS_庞庄矿路东2配电室2变压器	10	800	409
29548	市郊	庞庄矿东建2小区1配电室1变压器	10	800	523
29549	市郊	庞庄矿东建2小区1配电室2变压器	10	800	503
29550	市郊	庞庄矿东建1配电室1变压器	10	800	476
29551	市郊	庞庄矿东建1配电室2变压器	10	800	520
29552	市郊	庞庄矿东建2配电室1变压器	10	800	569
29553	市郊	庞庄矿东建2配电室2变压器	10	800	567
29554	市郊	九里新苑1配电室3变压器	10	1000	322
29555	市郊	PMS_九里新苑1配电室2变压器	10	1000	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29556	市郊	九里新苑2配电室1变压器	10	1000	541
29557	市郊	九里新苑2配电室3变压器	10	1000	612
29558	市郊	九里新苑2配电室2变压器	10	1000	644
29559	市郊	九里新苑2配电室4变压器	10	1000	552
29560	市郊	九里新苑3配电室3变压器	10	1000	386
29561	市郊	九里新苑3配电室2变压器	10	1000	359
29562	市郊	九里新苑4配电室3变压器	10	1000	380
29563	市郊	九里新苑4配电室2变压器	10	1000	403
29564	市郊	九里新苑5配电室1变压器	10	1000	584
29565	市郊	九里新苑5配电室2变压器	10	1000	637
29566	市郊	PMS_拾庞线3	10	200	0
29567	市郊	华美和园三期1配电室1变压器	10	500	199
29568	市郊	九大线2—1	10	200	45
29569	市郊	PMS_庞庄矿路东段11	10	200	9
29570	市郊	玉房线46—2	10	400	298
29571	市郊	拾彭线4北3	10	400	161
29572	市郊	巨龙港1美变变压器	10	400	309
29573	市郊	九里新苑6配电室3变压器	10	1000	454
29574	市郊	九里新苑7配电室3变压器	10	1000	399
29575	市郊	九里新苑8配电室1变压器	10	800	381
29576	市郊	九里新苑8配电室3变压器	10	800	486
29577	市郊	九里新苑6配电室2变压器	10	800	436
29578	市郊	九里新苑6配电室4变压器	10	1000	624
29579	市郊	九里新苑7配电室2变压器	10	1000	566
29580	市郊	九里新苑7配电室4变压器	10	1000	490
29581	市郊	九里新苑8配电室2变压器	10	800	325
29582	市郊	PMS_青山塔美变变压器	10	400	168
29583	市郊	九吴线48—7	10	200	123
29584	市郊	九吴线48—14=1南	10	400	192
29585	市郊	拾和线38—23分1	10	400	129
29586	市郊	九吴线57—3	10	400	4
29587	市郊	九吴线70	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29588	市郊	九吴线32东2	10	400	255
29589	市郊	九港线30-10西31南8	10	400	0
29590	市郊	玉房线45-44南11	10	400	34
29591	市郊	九港线30-10西6	10	400	128
29592	市郊	庞庄矿路东3配电室2变压器	10	630	409
29593	市郊	PMS_庞庄矿路东3配电室1变压器	10	630	317
29594	市郊	拾和线1-3	10	400	183
29595	市郊	彭港线56付	10	400	87
29596	市郊	PMS_张小楼安置组合配电站2变压器	10	500	186
29597	市郊	拾和线38-33北7	10	400	95
29598	市郊	拾和线38-41=2	10	400	175
29599	市郊	拾和线38-20	10	400	42
29600	市郊	拾和线38-11南4	10	400	199
29601	市郊	拾彭线14	10	400	300
29602	市郊	PMS_拾彭线6北1	10	400	172
29603	市郊	九港线15-6东8	10	400	179
29604	市郊	九吴线69-7	10	400	0
29605	市郊	铁路万寨1美变变压器	10	630	290
29606	市郊	拾庞一线16东6	10	400	0
29607	市郊	九里新苑10配电室2变压器	10	1000	320
29608	市郊	九里新苑10配电室4变压器	10	1000	513
29609	市郊	九里新苑9配电室2变压器	10	1000	415
29610	市郊	九里新苑9配电室4变压器	10	1000	251
29611	市郊	拾和线38-65	10	400	136
29612	市郊	PMS_港利上城国际4配电室1变压器	10	800	361
29613	市郊	港利上城国际2配电室3变压器	10	800	326
29614	市郊	港利上城国际2配电室1变压器	10	800	379
29615	市郊	PMS_港利上城国际3组合配电站1变压器	10	800	256
29616	市郊	港利上城国际4配电室3变压器	10	800	366
29617	市郊	PMS_港利上城国际3组合配电站3变压器	10	800	360
29618	市郊	拾九线8北2东3	10	400	120
29619	市郊	PMS_陶然水岸5配电室1变压器	10	1000	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29620	市郊	PMS 陶然水岸3配电室1变压器	10	1000	350
29621	市郊	PMS 陶然水岸4配电室3变压器	10	1000	350
29622	市郊	陶然水岸1组合配电站1变压器	10	1000	523
29623	市郊	PMS 陶然水岸4配电室1变压器	10	1000	400
29624	市郊	PMS 陶然水岸3配电室3变压器	10	1000	407
29625	市郊	PMS 陶然水岸2配电室4变压器	10	1000	482
29626	市郊	陶然水岸1组合配电站3变压器	10	1000	478
29627	市郊	PMS 陶然水岸2配电室2变压器	10	1000	355
29628	市郊	PMS 陶然水岸5配电室3变压器	10	1000	414
29629	市郊	九港线30-10西30	10	400	0
29630	市郊	PMS 九吴线69北3	10	400	82
29631	市郊	九港线30-10西51	10	315	0
29632	市郊	九港线3-2	10	400	256
29633	市郊	九里怡园配电室2变压器	10	630	434
29634	市郊	九里怡园配电室1变压器	10	630	424
29635	市郊	九里怡园组合配电站1变压器	10	630	403
29636	市郊	PMS 港利上城国际1配电室2变压器	10	800	365
29637	市郊	港利上城国际8配电室2变压器	10	800	383
29638	市郊	港利上城国际7配电室2变压器	10	800	410
29639	市郊	PMS 港利上城国际8配电室3变压器	10	800	293
29640	市郊	PMS 港利上城国际1配电室3变压器	10	800	277
29641	市郊	港利上城国际7配电室3变压器	10	800	332
29642	市郊	九吴线48-21=1	10	400	95
29643	市郊	拾和线38-12北16	10	400	0
29644	市郊	隧道2箱变变压器	10	630	504
29645	市郊	隧道1箱变变压器	10	630	490
29646	市郊	悦澜湾3配电室2变压器	10	800	523
29647	市郊	悦澜湾2配电室2变压器	10	800	399
29648	市郊	悦澜湾3配电室1变压器	10	800	453
29649	市郊	悦澜湾2配电室3变压器	10	800	384
29650	市郊	悦澜湾1配电室2变压器	10	630	271
29651	市郊	悦澜湾1配电室3变压器	10	630	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29652	市郊	PMS 港利上城国际5配电室1变压器	10	800	275
29653	市郊	PMS 港利上城国际5配电室3变压器	10	800	382
29654	市郊	未来之翼1配电室2变压器	10	800	416
29655	市郊	未来之翼2配电室1变压器	10	800	451
29656	市郊	未来之翼3配电室3变压器	10	630	344
29657	市郊	未来之翼4配电室3变压器	10	630	238
29658	市郊	未来之翼4配电室4变压器	10	630	286
29659	市郊	未来之翼2配电室2变压器	10	800	490
29660	市郊	未来之翼3配电室4变压器	10	630	181
29661	市郊	未来之翼1配电室1变压器	10	800	472
29662	市郊	上城国际14配电室1变压器	10	800	493
29663	市郊	上城国际14配电室4变压器	10	800	539
29664	市郊	上城国际12配电室1变压器	10	800	491
29665	市郊	上城国际12配电室4变压器	10	800	519
29666	市郊	悦澜湾4配电室1变压器	10	800	583
29667	市郊	悦澜湾组合配电站1变压器	10	630	426
29668	市郊	悦澜湾4配电室4变压器	10	800	347
29669	市郊	悦澜湾组合配电站2变压器	10	630	432
29670	市郊	九港线30-10西34=2	10	400	196
29671	市郊	和风颐庭1配电室2变压器	10	800	418
29672	市郊	和风颐庭1配电室3变压器	10	800	455
29673	市郊	和风颐庭2配电室1变压器	10	630	386
29674	市郊	和风颐庭2配电室2变压器	10	630	417
29675	市郊	南岗嘉苑组合配电站1变压器	10	800	612
29676	市郊	南岗嘉苑组合配电站2变压器	10	800	581
29677	市郊	南岗嘉苑2配电室2变压器	10	630	376
29678	市郊	南岗嘉苑2配电室3变压器	10	630	447
29679	市郊	南岗嘉苑3配电室2变压器	10	630	472
29680	市郊	南岗嘉苑3配电室3变压器	10	630	466
29681	市郊	九万1箱变变压器	10	630	308
29682	市郊	新彭花园3配电室4变压器	10	800	511
29683	市郊	新彭花园2配电室4变压器	10	630	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29684	市郊	新彭花园1配电室4变压器	10	800	472
29685	市郊	新彭花园2配电室1变压器	10	630	376
29686	市郊	新彭花园组合变电站1变压器	10	800	496
29687	市郊	新彭花园5配电室1变压器	10	800	544
29688	市郊	新彭花园1配电室1变压器	10	800	519
29689	市郊	新彭花园3配电室1变压器	10	800	480
29690	市郊	新彭花园组合变电站2变压器	10	800	541
29691	市郊	悦镜1配电室2变压器	10	400	301
29692	市郊	悦镜1配电室1变压器	10	400	248
29693	市郊	悦镜2配电室2变压器	10	800	385
29694	市郊	悦镜2配电室3变压器	10	800	382
29695	市郊	玉房线45-41=1	10	400	112
29696	市郊	拾九线16北6西	10	400	70
29697	市郊	吴屯馨苑1配电室1变压器	10	800	630
29698	市郊	吴屯馨苑1配电室2变压器	10	800	623
29699	市郊	吴屯馨苑1配电室4变压器	10	800	605
29700	市郊	吴屯馨苑1配电室3变压器	10	800	624
29701	市郊	拾和线39-5	10	400	181
29702	市郊	华悦澜庭1配电室2变压器	10	800	587
29703	市郊	华悦澜庭1配电室1变压器	10	800	572
29704	市郊	彭港线60北1	10	400	268
29705	市郊	九吴线57-14=18西	10	400	0
29706	市郊	鼓韵风华配电室2变压器	10	800	499
29707	市郊	鼓韵风华配电室3变压器	10	800	478
29708	市郊	嘉德宝3配电室2变压器	10	800	399
29709	市郊	嘉德宝3配电室3变压器	10	800	394
29710	市郊	拾庞线46—23北	10	400	142
29711	市郊	上城国际15配电室3变压器	10	800	496
29712	市郊	上城国际13配电室3变压器	10	800	490
29713	市郊	上城国际13配电室2变压器	10	800	494
29714	市郊	上城国际15配电室2变压器	10	800	468
29715	市郊	中城汇1配电室3变压器	10	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29716	市郊	中城汇3配电室3变压器	10	800	369
29717	市郊	中城汇3配电室2变压器	10	800	365
29718	市郊	中城汇2配电室2变压器	10	630	268
29719	市郊	中城汇组合配电站1变压器	10	800	453
29720	市郊	中城汇2配电室3变压器	10	630	242
29721	市郊	中城汇1配电室2变压器	10	800	386
29722	市郊	中城汇组合配电站2变压器	10	800	494
29723	市郊	臻境1配电室1变压器	10	800	426
29724	市郊	臻境2配电室1变压器	10	800	383
29725	市郊	臻境组合配电站1变压器	10	800	462
29726	市郊	臻境组合配电站2变压器	10	800	478
29727	市郊	臻境2配电室4变压器	10	800	424
29728	市郊	臻境1配电室4变压器	10	800	488
29729	市郊	九吴线24-12北3	10	400	55
29730	市郊	九吴线57北3西10	10	400	109
29731	市郊	拾庞线57东7东	10	400	74
29732	市郊	柳岸雅居1配电室1变压器	10	800	570
29733	市郊	柳岸雅居2配电室1变压器	10	800	595
29734	市郊	柳岸雅居2配电室4变压器	10	800	463
29735	市郊	柳岸雅居3配电室1变压器	10	800	507
29736	市郊	柳岸雅居1配电室4变压器	10	800	521
29737	市郊	柳岸雅居3配电室4变压器	10	800	576
29738	市郊	华悦澜庭2配电室2变压器	10	800	535
29739	市郊	华悦澜庭3配电室2变压器	10	800	512
29740	市郊	华悦澜庭2配电室3变压器	10	800	556
29741	市郊	华悦澜庭3配电室3变压器	10	800	531
29742	市郊	玉房线45-36东	10	400	28
29743	市郊	上城国际11配电室3变压器	10	800	412
29744	市郊	上城国际9配电室2变压器	10	800	444
29745	市郊	上城国际9配电室3变压器	10	800	393
29746	市郊	上城国际10配电室2变压器	10	800	453
29747	市郊	上城国际10配电室3变压器	10	800	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29748	市郊	上城国际11配电室2变压器	10	800	455
29749	市郊	珑悦组合配电站1变压器	10	800	473
29750	市郊	珑悦5配电室2变压器	10	800	467
29751	市郊	珑悦4配电室3变压器	10	800	206
29752	市郊	珑悦3配电室1变压器	10	800	500
29753	市郊	珑悦组合配电站2变压器	10	800	478
29754	市郊	珑悦1配电室4变压器	10	800	285
29755	市郊	珑悦4配电室4变压器	10	800	327
29756	市郊	珑悦5配电室1变压器	10	800	525
29757	市郊	珑悦3配电室2变压器	10	800	378
29758	市郊	珑悦4配电室2变压器	10	800	289
29759	市郊	珑悦1配电室3变压器	10	800	302
29760	市郊	天誉雅园4配电室2变压器	10	800	503
29761	市郊	天誉雅园1配电室2变压器	10	800	447
29762	市郊	天誉雅园2配电室2变压器	10	800	399
29763	市郊	天誉雅园4配电室1变压器	10	800	486
29764	市郊	天誉雅园3配电室3变压器	10	800	392
29765	市郊	天誉雅园2配电室3变压器	10	800	431
29766	市郊	天誉雅园1配电室3变压器	10	800	530
29767	市郊	天誉雅园3配电室2变压器	10	800	447
29768	市郊	嘉德宝组合配电站1变压器	10	800	542
29769	市郊	嘉德宝2配电室3变压器	10	630	498
29770	市郊	嘉德宝组合配电站4变压器	10	800	562
29771	市郊	嘉德宝2配电室2变压器	10	630	502
29772	市郊	嘉德宝组合配电站2变压器	10	800	506
29773	市郊	嘉德宝组合配电站3变压器	10	800	535
29774	市郊	九港线30-10西50南3	10	400	0
29775	市郊	PMS_拾庞线57东15北5	10	400	163
29776	市郊	PMS_拾庞线57东24	10	400	165
29777	市郊	PMS_拾庞线57东33	10	400	123
29778	市郊	PMS_金桂园1配电室2变压器	10	800	456
29779	市郊	PMS_金桂园1配电室4变压器	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29780	市郊	PMS_金桂园4配电室2变压器	10	800	287
29781	市郊	PMS_金桂园5配电室2变压器	10	800	366
29782	市郊	金桂园6配电室2变压器	10	400	192
29783	市郊	PMS_金桂园1配电室3变压器	10	800	516
29784	市郊	PMS_金桂园1配电室1变压器	10	800	447
29785	市郊	PMS_金桂园4配电室1变压器	10	800	393
29786	市郊	PMS_金桂园5配电室1变压器	10	800	361
29787	市郊	金桂园6配电室1变压器	10	400	182
29788	市郊	PMS_金桂园2组合配电站1变压器	10	800	239
29789	市郊	PMS_金桂园3配电室1变压器	10	800	401
29790	市郊	PMS_金桂园3配电室2变压器	10	800	404
29791	市郊	玉房线45—15	10	400	45
29792	市郊	玉房线45—22东1	10	400	0
29793	市郊	拾九线8北2东3	10	400	0
29794	市郊	PMS_统两线46	10	400	22
29795	市郊	统曹线64—3	10	400	170
29796	市郊	PMS_统曹线79南3	10	400	0
29797	市郊	统柳线27—25=14	10	400	26
29798	市郊	统柳线36	10	400	143
29799	市郊	PMS_统柳线52	10	200	0
29800	市郊	统潘线144—8	10	400	206
29801	市郊	PMS_统潘线179	10	400	46
29802	市郊	统潘线160—10	10	400	94
29803	市郊	PMS_塘坊安置1配电室1变压器	10	800	446
29804	市郊	PMS_塘坊安置1配电室2变压器	10	800	461
29805	市郊	PMS_塘坊安置4配电室1变压器	10	800	449
29806	市郊	PMS_塘坊安置4配电室2变压器	10	800	429
29807	市郊	统柳线26南8	10	400	165
29808	市郊	统食一线50—2=14	10	400	140
29809	市郊	PMS_惠大线111	10	200	54
29810	市郊	PMS_惠大线114	10	200	86
29811	市郊	统曹线74	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29812	市郊	绿海赵武段27	10	200	42
29813	市郊	琅塘线35	10	400	82
29814	市郊	塘坊安置2配电室1变压器	10	630	328
29815	市郊	塘坊安置2配电室2变压器	10	630	351
29816	市郊	PMS_塘坊安置3配电室3变压器	10	800	452
29817	市郊	PMS_塘坊安置3配电室1变压器	10	800	438
29818	市郊	PMS_塘坊安置3配电室2变压器	10	800	453
29819	市郊	PMS_塘坊安置3配电室4变压器	10	800	432
29820	市郊	琅塘线41	10	400	46
29821	市郊	琅塘线47	10	400	9
29822	市郊	统潘线144—22	10	400	0
29823	市郊	统潘线156—12	10	400	157
29824	市郊	统潘线158—5	10	400	0
29825	市郊	统食二线28—4	10	400	188
29826	市郊	统食一线50—2=2	10	400	138
29827	市郊	惠大线43—1	10	100	38
29828	市郊	PMS_统两线61	10	200	121
29829	市郊	PMS_统曹线38	10	315	19
29830	市郊	PMS_统曹线50	10	315	0
29831	市郊	PMS_统曹线79	10	400	0
29832	市郊	PMS_七欣线54—9	10	315	31
29833	市郊	统曹线32—6=1	10	400	24
29834	市郊	统曹线59—2	10	400	70
29835	市郊	统冯线20	10	200	91
29836	市郊	统冯线15—1	10	250	141
29837	市郊	PMS_统冯线24	10	400	14
29838	市郊	PMS_统冯线27	10	400	84
29839	市郊	琅塘线60西1	10	200	61
29840	市郊	统赵线8西2	10	400	53
29841	市郊	统赵线17	10	315	38
29842	市郊	统潘线75	10	200	101
29843	市郊	茶潘线1—1=1	10	200	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29844	市郊	PMS_潘塘大龙湖办事处1箱变变压器	10	500	161
29845	市郊	PMS_潘塘大龙湖办事处2箱变变压器	10	500	183
29846	市郊	茶潘线11—4	10	200	108
29847	市郊	PMS_统潘线80	10	250	0
29848	市郊	统柳线27—7=2	10	400	50
29849	市郊	统柳线27—25=10	10	400	48
29850	市郊	统柳线27—29	10	400	96
29851	市郊	统潘线111—1	10	400	120
29852	市郊	统柳线37—3=5	10	400	0
29853	市郊	统柳线37—4	10	400	0
29854	市郊	统柳线85	10	400	90
29855	市郊	统柳线116	10	400	155
29856	市郊	统潘线120	10	400	74
29857	市郊	统潘线144—8=3	10	400	156
29858	市郊	统潘线144—15	10	250	70
29859	市郊	统潘线147	10	400	105
29860	市郊	PMS_统潘线156	10	400	8
29861	市郊	统潘线156—2	10	200	101
29862	市郊	PMS_统潘线160	10	400	161
29863	市郊	统食一线61—2	10	400	188
29864	市郊	统大线89	10	200	117
29865	市郊	湖云线32—9	10	200	117
29866	市郊	湖云线35—9	10	400	249
29867	市郊	统柳线27—7=5分2	10	400	59
29868	市郊	绿海赵武段8—2=4	10	200	27
29869	市郊	绿海赵武段19	10	200	23
29870	市郊	绿海赵武段10	10	400	171
29871	市郊	惠李线2北3东5	10	400	266
29872	市郊	惠大线50—4	10	200	101
29873	市郊	PMS_惠大线72	10	400	0
29874	市郊	PMS_惠大线85	10	400	0
29875	市郊	惠大线104—1(西)	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29876	市郊	琅塘线54—8	10	400	1
29877	市郊	琅塘线54—14	10	400	59
29878	市郊	统赵线28	10	315	22
29879	市郊	PMS_统潘线194	10	200	85
29880	市郊	统两线71—7	10	400	132
29881	市郊	统潘线92—2	10	200	28
29882	市郊	统柳线37—11	10	400	4
29883	市郊	统柳线64—12	10	400	134
29884	市郊	统柳线99	10	315	115
29885	市郊	PMS_统潘线121-7	10	315	34
29886	市郊	统柳线58—6	10	200	89
29887	市郊	PMS_统潘线176	10	400	233
29888	市郊	统赵线19西7	10	400	0
29889	市郊	PMS_统柳线125	10	400	160
29890	市郊	统柳线95—4	10	400	93
29891	市郊	统柳线94—10	10	400	64
29892	市郊	PMS_统冯线31东3南1	10	400	81
29893	市郊	PMS_惠民花园II期1配电室1变压器	10	630	234
29894	市郊	PMS_统柳线27—13	10	400	70
29895	市郊	PMS_统曹线33	10	400	152
29896	市郊	琅塘线48—2	10	400	17
29897	市郊	统食一线61—15=3	10	400	49
29898	市郊	统潘线97—3	10	400	101
29899	市郊	统食一线61—18	10	200	54
29900	市郊	统柳线68—2	10	400	107
29901	市郊	湖云线23	10	400	295
29902	市郊	惠李线2北3东15	10	200	51
29903	市郊	PMS_惠大线62	10	200	96
29904	市郊	统食一线47—7	10	400	15
29905	市郊	惠民花园1配电室2变压器	10	500	141
29906	市郊	惠民花园1配电室1变压器	10	500	171
29907	市郊	惠民花园1配电室3变压器	10	500	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29908	市郊	PMS_惠民花园2配电室1变压器	10	500	187
29909	市郊	PMS_惠民花园2配电室2变压器	10	500	215
29910	市郊	PMS_惠民花园3配电室2变压器	10	630	254
29911	市郊	PMS_惠民花园3配电室1变压器	10	630	268
29912	市郊	PMS_惠民花园4配电室1变压器	10	500	158
29913	市郊	PMS_惠民花园4配电室2变压器	10	500	172
29914	市郊	PMS_惠民花园4配电室3变压器	10	500	89
29915	市郊	PMS_惠民花园5配电室2变压器	10	630	138
29916	市郊	PMS_惠民花园5配电室1变压器	10	630	209
29917	市郊	PMS_惠民花园5配电室3变压器	10	630	176
29918	市郊	PMS_惠民花园6配电室1变压器	10	500	153
29919	市郊	PMS_统曹线71	10	315	118
29920	市郊	惠大线99—6	10	400	10
29921	市郊	统潘线156—1=2	10	400	124
29922	市郊	统柳线64—3	10	400	80
29923	市郊	PMS_惠民花园6配电室2变压器	10	500	107
29924	市郊	PMS_惠民花园6配电室3变压器	10	630	111
29925	市郊	PMS_惠民花园6配电室4变压器	10	630	195
29926	市郊	PMS_惠民花园7配电室3变压器	10	630	308
29927	市郊	PMS_惠民花园7配电室2变压器	10	630	196
29928	市郊	PMS_惠民花园7配电室1变压器	10	630	195
29929	市郊	PMS_惠民花园III期11配电室1变压器	10	500	246
29930	市郊	PMS_惠民花园III期11配电室3变压器	10	500	169
29931	市郊	PMS_惠民花园III期11配电室2变压器	10	500	212
29932	市郊	PMS_惠民花园II期1配电室2变压器	10	630	316
29933	市郊	PMS_惠民花园II期10配电室1变压器	10	630	307
29934	市郊	PMS_惠民花园II期10配电室3变压器	10	630	204
29935	市郊	PMS_惠民花园II期10配电室2变压器	10	630	240
29936	市郊	PMS_惠民花园II期11配电室2变压器	10	630	269
29937	市郊	PMS_惠民花园II期11配电室1变压器	10	630	307
29938	市郊	PMS_惠民花园II期12配电室1变压器	10	630	154
29939	市郊	PMS_惠民花园II期12配电室2变压器	10	630	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29940	市郊	PMS_惠民花园II期2配电室2变压器	10	630	227
29941	市郊	PMS_惠民花园II期2配电室1变压器	10	630	203
29942	市郊	PMS_惠民花园II期3配电室1变压器	10	630	0
29943	市郊	PMS_惠民花园II期4配电室3变压器	10	500	116
29944	市郊	PMS_惠民花园II期4配电室2变压器	10	500	143
29945	市郊	PMS_惠民花园II期4配电室1变压器	10	500	148
29946	市郊	PMS_惠民花园II期5配电室1变压器	10	630	168
29947	市郊	PMS_惠民花园II期5配电室2变压器	10	630	259
29948	市郊	PMS_惠民花园II期5配电室3变压器	10	630	98
29949	市郊	惠民花园II期6配电室3变压器	10	500	198
29950	市郊	惠民花园II期6配电室4变压器	10	500	178
29951	市郊	惠民花园II期6配电室2变压器	10	500	120
29952	市郊	惠民花园II期6配电室1变压器	10	500	126
29953	市郊	惠民花园II期7配电室2变压器	10	630	291
29954	市郊	PMS_惠民花园II期7配电室1变压器	10	630	207
29955	市郊	PMS_惠民花园II期7配电室3变压器	10	630	266
29956	市郊	PMS_惠民花园II期8配电室2变压器	10	630	310
29957	市郊	PMS_惠民花园II期8配电室1变压器	10	630	283
29958	市郊	PMS_惠民花园II期8配电室3变压器	10	630	189
29959	市郊	PMS_惠民花园II期9配电室2变压器	10	630	182
29960	市郊	PMS_惠民花园II期9配电室3变压器	10	630	273
29961	市郊	PMS_惠民花园II期9配电室1变压器	10	630	200
29962	市郊	PMS_惠民花园三期12配电室2变压器	10	500	234
29963	市郊	PMS_惠民花园三期12配电室1变压器	10	500	0
29964	市郊	PMS_惠民花园三期12配电室3变压器	10	630	185
29965	市郊	PMS_惠民花园三期2配电室2配变变压器	10	630	288
29966	市郊	PMS_惠民花园三期2配电室3配变变压器	10	630	222
29967	市郊	PMS_惠民花园三期4配电室1变压器	10	630	343
29968	市郊	PMS_惠民花园三期4配电室2变压器	10	630	201
29969	市郊	PMS_惠民花园三期5配电室1变压器	10	500	230
29970	市郊	PMS_潘塘农贸市场配电室变压器	10	1000	450
29971	市郊	PMS_潘塘农贸市场箱变变压器	10	630	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29972	市郊	PMS_惠民花园三期5配电室3变压器	10	500	224
29973	市郊	PMS_惠民花园三期5配电室2变压器	10	500	206
29974	市郊	PMS_惠民花园三期6配电室1变压器	10	500	254
29975	市郊	PMS_惠民花园三期6配电室2变压器	10	500	133
29976	市郊	PMS_惠民花园三期6配电室3变压器	10	630	310
29977	市郊	PMS_惠民花园三期7配电室1变压器	10	630	153
29978	市郊	PMS_惠民花园三期7配电室3变压器	10	630	301
29979	市郊	PMS_惠民花园三期7配电室2变压器	10	630	210
29980	市郊	PMS_惠民花园III期13配电室1变压器	10	630	258
29981	市郊	PMS_惠民花园III期13配电室3变压器	10	630	249
29982	市郊	PMS_惠民花园III期13配电室2变压器	10	630	223
29983	市郊	PMS_惠民花园三期1配电室2变压器	10	630	220
29984	市郊	PMS_惠民花园三期1配电室3变压器	10	630	296
29985	市郊	PMS_惠民花园三期1配电室1变压器	10	630	267
29986	市郊	PMS_惠民花园三期2配电室1配变变压器	10	630	269
29987	市郊	PMS_惠民花园三期3配电室1变压器	10	500	219
29988	市郊	PMS_惠民花园三期3配电室2变压器	10	500	204
29989	市郊	PMS_惠民三期10配电室1变压器	10	630	241
29990	市郊	PMS_惠民三期10配电室3变压器	10	630	291
29991	市郊	PMS_惠民三期10配电室2变压器	10	630	302
29992	市郊	PMS_惠民三期14配电室2变压器	10	630	248
29993	市郊	PMS_惠民三期14配电室1变压器	10	630	172
29994	市郊	PMS_惠民三期14配电室3变压器	10	630	296
29995	市郊	PMS_惠民三期8配电室2变压器	10	630	201
29996	市郊	PMS_惠民三期8配电室1变压器	10	630	237
29997	市郊	PMS_惠民三期8配电室3变压器	10	630	316
29998	市郊	PMS_惠民三期9配电室3变压器	10	630	267
29999	市郊	PMS_惠民三期9配电室1变压器	10	630	207
30000	市郊	PMS_惠民三期9配电室2变压器	10	630	242
30001	市郊	塘坊二期2配电室1变压器	10	800	532
30002	市郊	塘坊二期2配电室3变压器	10	800	474
30003	市郊	塘坊二期1配电室2变压器	10	800	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30004	市郊	塘坊二期2配电室2变压器	10	800	535
30005	市郊	塘坊二期4配电室3变压器	10	630	391
30006	市郊	塘坊二期4配电室1变压器	10	630	392
30007	市郊	塘坊二期3配电室1变压器	10	800	524
30008	市郊	塘坊二期3配电室2变压器	10	800	565
30009	市郊	塘坊二期1配电室3变压器	10	800	532
30010	市郊	塘坊二期4配电室2变压器	10	630	431
30011	市郊	塘坊二期3配电室3变压器	10	800	518
30012	市郊	塘坊二期1配电室4变压器	10	800	540
30013	市郊	塘坊二期1配电室1变压器	10	800	542
30014	市郊	琅塘线44	10	200	0
30015	市郊	统曹线5	10	200	5
30016	市郊	统柳线27—7=9	10	200	44
30017	市郊	统柳线27—25=8南3	10	400	31
30018	市郊	统柳线87北2	10	400	98
30019	市郊	PMS 统柳线85南1	10	400	142
30020	市郊	统潘线181	10	400	191
30021	市郊	统潘线144—08东2北5	10	200	0
30022	市郊	统潘线171—3	10	200	0
30023	市郊	统两线39西3分1	10	400	100
30024	市郊	PMS 统柳线87北6	10	400	254
30025	市郊	统柳线63	10	400	0
30026	市郊	PMS 统柳线102北4	10	200	111
30027	市郊	琅塘线88	10	200	138
30028	市郊	PMS 统惠三线8	10	200	84
30029	市郊	统赵线19东7	10	400	129
30030	市郊	统赵线8西6	10	400	51
30031	市郊	PMS 统潘线103	10	200	65
30032	市郊	PMS 统潘线174	10	200	0
30033	市郊	统赵线17东3	10	400	17
30034	市郊	统潘线176—5	10	200	28
30035	市郊	统潘线176—11	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30036	市郊	统潘线144—8西2	10	200	60
30037	市郊	PMS 统食一线47北4	10	200	26
30038	市郊	统潘线144—8东2南4	10	200	30
30039	市郊	统潘线144—23西11	10	200	90
30040	市郊	统潘线160—4西4	10	200	45
30041	市郊	PMS 统曹线35南8	10	200	47
30042	市郊	统潘线156—9南2	10	200	62
30043	市郊	统潘线144—23东4	10	200	0
30044	市郊	PMS 统曹线46	10	200	49
30045	市郊	统曹线39北3	10	400	147
30046	市郊	统曹线32—6北1	10	400	177
30047	市郊	统曹线32—2	10	200	30
30048	市郊	统潘线160—4	10	200	0
30049	市郊	绿海赵武段15东4	10	200	28
30050	市郊	绿海赵武段19西6	10	200	0
30051	市郊	绿海赵武段8—2	10	400	82
30052	市郊	统曹线88—4	10	200	0
30053	市郊	统曹线54—1	10	200	0
30054	市郊	PMS 统曹线35南3	10	200	9
30055	市郊	PMS 统曹线58	10	200	55
30056	市郊	统潘线144—18西7	10	400	63
30057	市郊	琅塘线54—7=7	10	200	0
30058	市郊	统食一线47—10	10	400	88
30059	市郊	PMS 惠大线86南1	10	400	221
30060	市郊	惠大线71—3	10	400	139
30061	市郊	统柳线117	10	200	0
30062	市郊	绿海赵武段8—9=1	10	200	0
30063	市郊	统柳线27—32	10	400	162
30064	市郊	统柳线64—18	10	200	0
30065	市郊	统柳线27—11	10	400	196
30066	市郊	统赵线25	10	400	0
30067	市郊	统食二线34—1	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30068	市郊	统赵线29—1	10	400	76
30069	市郊	PMS_惠大线99—1	10	400	62
30070	市郊	PMS_统潘线121—11	10	400	180
30071	市郊	PMS_统柳线127—3	10	400	248
30072	市郊	琅塘线54—7=1	10	400	0
30073	市郊	琅塘线60	10	400	0
30074	市郊	琅塘线48—1西7	10	400	0
30075	市郊	PMS_统曹线71—6付	10	400	97
30076	市郊	统柳线27—24付	10	400	106
30077	市郊	PMS_统赵线19西7东	10	400	39
30078	市郊	琅塘线54—11=4	10	400	169
30079	市郊	PMS_龙熙庄园美变变压器	10	500	156
30080	市郊	PMS_两山口北美变变压器	10	500	146
30081	市郊	PMS_中天美变变压器	10	500	375
30082	市郊	PMS_民生路美变变压器	10	500	395
30083	市郊	汉源大道美变变压器	10	500	368
30084	市郊	PMS_潘塘美变变压器	10	500	186
30085	市郊	PMS_大龙湖水库美变	10	500	372
30086	市郊	统赵线23	10	315	0
30087	市郊	统赵线29分1西	10	400	30
30088	市郊	琅塘线55	10	400	16
30089	市郊	统柳线27—1	10	400	0
30090	市郊	琅塘线60西5	10	400	192
30091	市郊	统赵线11—8	10	400	131
30092	市郊	琅塘线54—8南1	10	400	0
30093	市郊	统潘线156—1=1南2	10	400	114
30094	市郊	琅塘线45—7	10	200	0
30095	市郊	统赵线8西6=1	10	400	40
30096	市郊	统两线50—1	10	400	33
30097	市郊	统赵线8西3=1	10	400	128
30098	市郊	琅塘线60西4—3	10	400	0
30099	市郊	统柳线115—4	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30100	市郊	琅塘线66—1	10	400	135
30101	市郊	统赵线11西1	10	400	108
30102	市郊	统柳线108—1	10	400	266
30103	市郊	统柳线93东1	10	400	77
30104	市郊	统赵线21	10	400	0
30105	市郊	统曹线71—6=1	10	400	148
30106	市郊	统赵线24	10	400	0
30107	市郊	琅塘线45—8东3	10	400	77
30108	市郊	统柳线94—18	10	400	183
30109	市郊	统柳线27—25=18	10	400	158
30110	市郊	统赵线19西11	10	400	188
30111	市郊	统潘线121—25	10	400	267
30112	市郊	惠民东支路箱变变压器	10	630	0
30113	市郊	统赵线29—5	10	400	0
30114	市郊	统曹线77	10	400	160
30115	市郊	君兰佳苑北区1配电室4变压器	10	630	494
30116	市郊	君兰佳苑南区1配电室4变压器	10	800	574
30117	市郊	君兰佳苑北区2配电室4变压器	10	800	628
30118	市郊	君兰佳苑北区1配电室3变压器	10	630	488
30119	市郊	君兰佳苑南区1配电室3变压器	10	800	570
30120	市郊	君兰佳苑南区2配电室3变压器	10	800	619
30121	市郊	君兰佳苑北区3配电室3变压器	10	630	491
30122	市郊	君兰佳苑北区3配电室4变压器	10	630	498
30123	市郊	君兰佳苑南区1配电室1变压器	10	800	612
30124	市郊	君兰佳苑北区2配电室2变压器	10	800	588
30125	市郊	君兰佳苑南区2配电室2变压器	10	800	613
30126	市郊	君兰佳苑北区3配电室1变压器	10	630	480
30127	市郊	君兰佳苑北区1配电室1变压器	10	630	491
30128	市郊	君兰佳苑北区2配电室1变压器	10	800	620
30129	市郊	君兰佳苑南区2配电室4变压器	10	800	627
30130	市郊	君兰佳苑北区3配电室2变压器	10	630	501
30131	市郊	君兰佳苑北区1配电室2变压器	10	630	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30132	市郊	君兰佳苑南区1配电室2变压器	10	800	623
30133	市郊	君兰佳苑北区2配电室3变压器	10	800	631
30134	市郊	君兰佳苑南区2配电室1变压器	10	800	628
30135	市郊	雍润华府3配电室2变压器	10	630	409
30136	市郊	雍润华府2配电室3变压器	10	800	567
30137	市郊	雍润华府3配电室4变压器	10	630	388
30138	市郊	雍润华府3配电室3变压器	10	630	389
30139	市郊	雍润华府2配电室2变压器	10	800	561
30140	市郊	雍润华府2配电室1变压器	10	800	588
30141	市郊	雍润华府2配电室4变压器	10	800	536
30142	市郊	雍润华府3配电室1变压器	10	630	393
30143	市郊	绿海赵武段8—23	10	400	262
30144	市郊	琅塘线48—1西5	10	400	122
30145	市郊	韵湖雅苑南区3配电室2变压器	10	630	502
30146	市郊	韵湖雅苑南区2配电室3变压器	10	630	466
30147	市郊	韵湖雅苑北区2配电室2变压器	10	630	499
30148	市郊	韵湖雅苑北区1配电室3变压器	10	630	500
30149	市郊	韵湖雅苑南区3配电室4变压器	10	630	501
30150	市郊	韵湖雅苑北区4配电室2变压器	10	630	500
30151	市郊	韵湖雅苑北区2配电室3变压器	10	630	499
30152	市郊	韵湖雅苑南区4配电室1变压器	10	630	483
30153	市郊	韵湖雅苑北区3配电室2变压器	10	800	625
30154	市郊	韵湖雅苑南区1配电室2变压器	10	800	637
30155	市郊	韵湖雅苑南区3配电室3变压器	10	630	499
30156	市郊	韵湖雅苑南区2配电室2变压器	10	630	496
30157	市郊	韵湖雅苑北区2配电室1变压器	10	630	485
30158	市郊	韵湖雅苑北区1配电室2变压器	10	630	504
30159	市郊	韵湖雅苑北区3配电室1变压器	10	800	632
30160	市郊	韵湖雅苑北区4配电室1变压器	10	630	491
30161	市郊	韵湖雅苑南区2配电室4变压器	10	630	485
30162	市郊	韵湖雅苑南区4配电室2变压器	10	630	468
30163	市郊	韵湖雅苑北区1配电室1变压器	10	630	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30164	市郊	韵湖雅苑南区1配电室1变压器	10	800	615
30165	市郊	韵湖雅苑南区3配电室1变压器	10	630	493
30166	市郊	韵湖雅苑南区2配电室1变压器	10	630	488
30167	市郊	韵湖雅苑北区2配电室4变压器	10	630	504
30168	市郊	韵湖雅苑北区1配电室4变压器	10	630	498
30169	市郊	统柳线58—2北14	10	400	320
30170	市郊	统柳线57—1	10	400	108
30171	市郊	惠民花园K区1箱变变压器	10	630	0
30172	市郊	惠民花园G区8箱变变压器	10	630	69
30173	市郊	惠民花园K区3箱变变压器	10	630	18
30174	市郊	惠民花园K区2箱变变压器	10	630	201
30175	市郊	惠民花园G区6箱变变压器	10	630	8
30176	市郊	惠民花园K区5箱变变压器	10	630	256
30177	市郊	惠民花园G区7箱变变压器	10	630	112
30178	市郊	统柳线27—15=2	10	400	219
30179	市郊	统冯线31东5=1	10	400	108
30180	市郊	统曹线59—6	10	400	150
30181	市郊	统曹线27—11=2	10	400	47
30182	市郊	琅塘线58—12=1	10	400	88
30183	市郊	统柳线27-7=3北1	10	400	94
30184	市郊	惠大线71—3=3	10	400	191
30185	市郊	统潘线144—21=1	10	400	10
30186	市郊	莫兰迪1配电室3变压器	10	800	505
30187	市郊	莫兰迪1配电室1变压器	10	800	494
30188	市郊	莫兰迪4配电室1变压器	10	800	459
30189	市郊	莫兰迪2配电室4变压器	10	800	504
30190	市郊	莫兰迪2配电室3变压器	10	800	429
30191	市郊	莫兰迪1配电室2变压器	10	800	522
30192	市郊	莫兰迪3配电室1变压器	10	800	550
30193	市郊	莫兰迪2配电室1变压器	10	800	432
30194	市郊	莫兰迪3配电室3变压器	10	800	534
30195	市郊	莫兰迪4配电室2变压器	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30196	市郊	莫兰迪2配电室2变压器	10	800	434
30197	市郊	莫兰迪3配电室2变压器	10	800	529
30198	市郊	莫兰迪3配电室4变压器	10	800	501
30199	市郊	莫兰迪1配电室4变压器	10	800	517
30200	市郊	龙熙山庄2箱变变压器	10	630	167
30201	市郊	统柳线27—4=1	10	400	69
30202	市郊	统柳线26南8=8	10	400	113
30203	市郊	云铭悦府2配电室3变压器	10	800	637
30204	市郊	云铭悦府1配电室1变压器	10	800	619
30205	市郊	云铭悦府3配电室3变压器	10	800	639
30206	市郊	云铭悦府2配电室1变压器	10	800	623
30207	市郊	云铭悦府2配电室4变压器	10	800	629
30208	市郊	云铭悦府2配电室2变压器	10	800	618
30209	市郊	云铭悦府3配电室2变压器	10	800	634
30210	市郊	云铭悦府3配电室4变压器	10	800	634
30211	市郊	云铭悦府1配电室4变压器	10	800	622
30212	市郊	云铭悦府1配电室2变压器	10	800	637
30213	市郊	云铭悦府1配电室3变压器	10	800	634
30214	市郊	云铭悦府3配电室1变压器	10	800	634
30215	市郊	统潘线154	10	400	11
30216	市郊	统柳线27—24	10	200	50
30217	市郊	PMS_统潘线139北5	10	200	27
30218	市郊	统潘线131—2	10	400	232
30219	市郊	PMS_统潘线139北3	10	400	182
30220	市郊	统潘线144—23西6	10	200	3
30221	市郊	统潘线153—5	10	400	0
30222	市郊	统潘线156—1东5	10	200	6
30223	市郊	统柳线27—16	10	200	48
30224	市郊	统赵线6	10	400	0
30225	市郊	PMS_统曹线42	10	200	44
30226	市郊	PMS_惠大线89	10	400	0
30227	市郊	PMS_统曹线66	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30228	市郊	PMS_统冯线22	10	400	81
30229	市郊	统潘线1	10	200	36
30230	市郊	PMS_贺上线31	10	160	100
30231	市郊	君庭湖畔4配电室1变压器	10	800	393
30232	市郊	君庭湖畔4配电室2变压器	10	800	522
30233	市郊	PMS_美的城1配电室1变压器	10	800	451
30234	市郊	PMS_美的城1配电室3变压器	10	800	471
30235	市郊	PMS_美的城2配电室1变压器	10	800	497
30236	市郊	上山4配电室3变压器	10	630	354
30237	市郊	上山4配电室1变压器	10	630	392
30238	市郊	上山1配电室1变压器	10	630	310
30239	市郊	PMS_上山1配电室3变压器	10	630	341
30240	市郊	PMS_东贺安置1组合配电站1变压器	10	800	305
30241	市郊	PMS_东贺安置4配电室1变压器	10	630	175
30242	市郊	PMS_东贺安置2配电室1变压器	10	630	355
30243	市郊	PMS_东贺安置2配电室3变压器	10	630	367
30244	市郊	PMS_东贺安置2配电室2变压器	10	630	371
30245	市郊	PMS_东贺安置2配电室4变压器	10	630	272
30246	市郊	PMS_城置国际花园组合配电站1变压器	10	1000	485
30247	市郊	PMS_城置国际花园组合配电站2变压器	10	1000	426
30248	市郊	PMS_西贺安置小区2配电室2变压器	10	630	334
30249	市郊	PMS_西贺安置小区2配电室1变压器	10	630	345
30250	市郊	PMS_西贺村安置小区4配电室1变压器	10	630	313
30251	市郊	PMS_西贺村安置小区4配电室2变压器	10	630	302
30252	市郊	PMS_西贺安置小区6配电室2变压器	10	500	109
30253	市郊	PMS_西贺安置小区6配电室3变压器	10	500	198
30254	市郊	PMS_西贺村安置小区8配电室1变压器	10	500	239
30255	市郊	PMS_西贺村安置小区8配电室2变压器	10	500	153
30256	市郊	PMS_西贺村安置小区8配电室3变压器	10	500	190
30257	市郊	PMS_西贺村安置小区3配电室1变压器	10	630	295
30258	市郊	PMS_西贺村安置小区3配电室2变压器	10	630	297
30259	市郊	PMS_西贺村安置开闭所1变压器	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30260	市郊	PMS_西贺村安置开闭所2变压器	10	630	160
30261	市郊	PMS_西贺村安置小区7配电室1变压器	10	630	326
30262	市郊	PMS_西贺村安置小区7配电室2变压器	10	630	275
30263	市郊	PMS_西贺村安置小区7配电室3变压器	10	630	413
30264	市郊	PMS_西贺村安置小区5配电室1变压器	10	500	217
30265	市郊	PMS_西贺村安置小区5配电室2变压器	10	500	246
30266	市郊	PMS_西贺村安置小区5配电室3变压器	10	500	242
30267	市郊	PMS_西贺村安置小区4配电室3变压器	10	630	322
30268	市郊	PMS_城置国际花园8箱变变压器	10	500	133
30269	市郊	PMS_城置国际花园4配电室1变压器	10	1000	368
30270	市郊	PMS_城置国际花园4配电室2变压器	10	1000	327
30271	市郊	PMS_城置国际花园5配电室1变压器	10	1000	280
30272	市郊	PMS_城置国际花园5配电室2变压器	10	1000	449
30273	市郊	PMS_君庭湖畔3配电室1变压器	10	800	377
30274	市郊	PMS_君庭湖畔3配电室2变压器	10	800	420
30275	市郊	绿荆幸福段2—15	10	400	294
30276	市郊	绿荆幸福段9	10	400	196
30277	市郊	贺长线79—6	10	400	214
30278	市郊	PMS_城置国际花园3配电室1变压器	10	630	255
30279	市郊	PMS_城置国际花园3配电室2变压器	10	630	183
30280	市郊	PMS_城置国际花园2配电室1变压器	10	800	324
30281	市郊	PMS_城置国际花园2配电室2变压器	10	800	375
30282	市郊	PMS_城置国际花园4箱变变压器	10	400	18
30283	市郊	PMS_城置国际花园5箱变变压器	10	500	148
30284	市郊	PMS_城置国际花园6箱变变压器	10	400	75
30285	市郊	PMS_蟠桃九期组合配电站1变压器	10	500	176
30286	市郊	PMS_蟠桃九期组合配电站2变压器	10	500	245
30287	市郊	PMS_蟠桃九期组合配电站4变压器	10	500	186
30288	市郊	PMS_蟠桃花园九期2配电室1变压器	10	630	186
30289	市郊	PMS_蟠桃花园九期2配电室2变压器	10	630	289
30290	市郊	PMS_蟠桃花园九期4配电室1变压器	10	630	250
30291	市郊	PMS_蟠桃花园九期4配电室2变压器	10	630	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30292	市郊	PMS_城置国际花园1箱变变压器	10	500	155
30293	市郊	PMS_城置国际花园3箱变变压器	10	630	241
30294	市郊	PMS_蟠桃九期3配电室1变压器	10	500	234
30295	市郊	PMS_蟠桃九期3配电室2变压器	10	500	216
30296	市郊	PMS_蟠桃九期5配电室1变压器	10	630	289
30297	市郊	PMS_蟠桃九期5配电室2变压器	10	630	308
30298	市郊	PMS_君庭湖畔2配电室1变压器	10	800	350
30299	市郊	PMS_君庭湖畔2配电室2变压器	10	800	331
30300	市郊	PMS_贺长线115	10	400	239
30301	市郊	PMS_君庭湖畔1配电室1变压器	10	800	372
30302	市郊	PMS_城置国际花园小区2箱变变压器	10	500	186
30303	市郊	万锦城2配电室3变压器	10	800	348
30304	市郊	万锦城2配电室2变压器	10	800	477
30305	市郊	万锦城1配电室2变压器	10	800	337
30306	市郊	万锦城1配电室3变压器	10	800	472
30307	市郊	PMS_东贺安置3配电室1变压器	10	800	452
30308	市郊	PMS_东贺安置3配电室2变压器	10	800	437
30309	市郊	PMS_东贺安置5配电室1变压器	10	630	344
30310	市郊	PMS_东贺安置5配电室3变压器	10	630	341
30311	市郊	PMS_东贺安置5配电室2变压器	10	630	346
30312	市郊	PMS_东贺安置5配电室4变压器	10	630	355
30313	市郊	PMS_东贺安置6配电室1变压器	10	800	413
30314	市郊	PMS_东贺安置6配电室2变压器	10	800	476
30315	市郊	PMS_东贺安置7配电室1变压器	10	630	374
30316	市郊	PMS_东贺安置7配电室3变压器	10	630	350
30317	市郊	PMS_东贺安置7配电室2变压器	10	630	390
30318	市郊	PMS_东贺安置7配电室4变压器	10	630	407
30319	市郊	上山2配电室1变压器	10	800	383
30320	市郊	上山2配电室3变压器	10	800	529
30321	市郊	上山3配电室1变压器	10	630	388
30322	市郊	上山3配电室3变压器	10	630	410
30323	市郊	上山5配电室1变压器	10	800	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30324	市郊	上山5配电室3变压器	10	800	494
30325	市郊	上山6配电室1变压器	10	800	471
30326	市郊	上山6配电室3变压器	10	800	483
30327	市郊	PMS_上山7配电室1变压器	10	630	351
30328	市郊	上山7配电室3变压器	10	630	352
30329	市郊	上山小区8#配电室1#配变	10	630	319
30330	市郊	上山小区8#配电室3#配变	10	630	358
30331	市郊	PMS_坡里安置小区2配电室2变压器	10	630	282
30332	市郊	PMS_坡里安置小区2配电室4变压器	10	630	365
30333	市郊	PMS_坡里安置小区1配电室2变压器	10	630	295
30334	市郊	PMS_坡里安置小区1配电室4变压器	10	630	273
30335	市郊	PMS_坡里安置小区3配电室2变压器	10	800	478
30336	市郊	PMS_坡里安置小区3配电室4变压器	10	800	486
30337	市郊	PMS_上山1配电室2变压器	10	630	336
30338	市郊	PMS_上山1配电室4变压器	10	630	395
30339	市郊	PMS_上山2配电室2变压器	10	800	473
30340	市郊	PMS_上山2配电室4变压器	10	800	505
30341	市郊	PMS_上山3配电室2变压器	10	630	358
30342	市郊	PMS_上山3配电室4变压器	10	630	337
30343	市郊	PMS_上山5配电室2变压器	10	800	553
30344	市郊	PMS_上山5配电室4变压器	10	800	457
30345	市郊	PMS_上山6配电室2变压器	10	800	493
30346	市郊	PMS_上山6配电室4变压器	10	800	489
30347	市郊	PMS_上山7配电室2变压器	10	630	325
30348	市郊	PMS_上山7配电室4变压器	10	630	345
30349	市郊	上山小区8#配电室2#配变	10	630	330
30350	市郊	上山小区8#配电室4#配变	10	630	368
30351	市郊	PMS_上山4配电室2变压器	10	630	418
30352	市郊	PMS_上山4配电室4变压器	10	630	378
30353	市郊	PMS_坡里安置小区4配电室2变压器	10	630	337
30354	市郊	PMS_坡里安置小区4配电室4变压器	10	630	290
30355	市郊	PMS_坡里安置小区5配电室2变压器	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30356	市郊	PMS_坡里安置小区5配电室4变压器	10	800	397
30357	市郊	PMS_贺长线66-1	10	400	133
30358	市郊	PMS_美的城3配电室1变压器	10	800	328
30359	市郊	PMS_美的城3配电室3变压器	10	800	428
30360	市郊	PMS_美的城3配电室2变压器	10	800	318
30361	市郊	PMS_美的城3配电室4变压器	10	800	390
30362	市郊	PMS_美的城4配电室1变压器	10	800	423
30363	市郊	美的城4配电室3变压器	10	800	293
30364	市郊	PMS_美的城4配电室2变压器	10	800	405
30365	市郊	PMS_绿地之窗一期2配电室1变压器	10	800	494
30366	市郊	PMS_绿地之窗一期1配电室1变压器	10	800	326
30367	市郊	PMS_绿地之窗一期1配电室3变压器	10	800	345
30368	市郊	PMS_绿地之窗一期2配电室3变压器	10	800	358
30369	市郊	PMS_绿地之窗一期3配电室1变压器	10	800	145
30370	市郊	PMS_绿地之窗一期3配电室3变压器	10	800	246
30371	市郊	PMS_绿地之窗一期2配电室2变压器	10	800	508
30372	市郊	PMS_坡里安置小区1配电室1变压器	10	630	316
30373	市郊	PMS_坡里安置小区1配电室3变压器	10	630	303
30374	市郊	PMS_坡里安置小区2配电室1变压器	10	630	302
30375	市郊	PMS_坡里安置小区2配电室3变压器	10	630	324
30376	市郊	PMS_坡里安置小区3配电室1变压器	10	800	419
30377	市郊	PMS_坡里安置小区3配电室3变压器	10	800	401
30378	市郊	PMS_坡里安置小区4配电室1变压器	10	630	275
30379	市郊	PMS_坡里安置小区4配电室3变压器	10	630	239
30380	市郊	PMS_坡里安置小区5配电室1变压器	10	800	429
30381	市郊	PMS_坡里安置小区5配电室3变压器	10	800	422
30382	市郊	PMS_君庭湖畔5配电室1变压器	10	1000	497
30383	市郊	PMS_君庭湖畔5配电室2变压器	10	1000	348
30384	市郊	君庭湖畔5配电室3变压器	10	1000	372
30385	市郊	PMS_城置国际花园二期2组合配电站1变压器	10	800	461
30386	市郊	PMS_城置国际花园二期2组合配电站3变压器	10	800	576
30387	市郊	PMS_城置国际花园二期2组合配电站2变压器	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30388	市郊	PMS_城置国际花园二期2组合配电站4变压器	10	800	494
30389	市郊	PMS_城置国际花园二期1配电室1变压器	10	800	356
30390	市郊	PMS_城置国际花园二期1配电室3变压器	10	800	347
30391	市郊	PMS_城置国际花园二期3配电室1变压器	10	800	392
30392	市郊	PMS_城置国际花园二期3配电室3变压器	10	800	487
30393	市郊	PMS_城置国际花园二期8配电室1变压器	10	800	500
30394	市郊	PMS_城置国际花园二期8配电室3变压器	10	800	529
30395	市郊	PMS_城置国际花园二期1配电室2变压器	10	800	429
30396	市郊	PMS_城置国际花园二期1配电室4变压器	10	800	414
30397	市郊	PMS_城置国际花园二期8配电室2变压器	10	800	498
30398	市郊	PMS_城置国际花园二期8配电室4变压器	10	800	473
30399	市郊	城置国际花园二期3配电室2变压器	10	800	478
30400	市郊	PMS_城置国际花园二期3配电室4变压器	10	800	423
30401	市郊	PMS_月星公馆1配电室1变压器	10	800	298
30402	市郊	PMS_月星公馆1配电室3变压器	10	800	418
30403	市郊	PMS_月星公馆1配电室4变压器	10	800	393
30404	市郊	PMS_月星公馆1配电室2变压器	10	800	388
30405	市郊	PMS_月星公馆2配电室1变压器	10	800	409
30406	市郊	PMS_月星公馆2配电室3变压器	10	800	379
30407	市郊	PMS_月星公馆2配电室4变压器	10	800	462
30408	市郊	PMS_月星公馆2配电室2变压器	10	800	421
30409	市郊	PMS_贺长线36东1	10	400	204
30410	市郊	PMS_城置国际花园二期4配电室1变压器	10	800	436
30411	市郊	PMS_城置国际花园二期4配电室2变压器	10	800	419
30412	市郊	PMS_城置国际花园二期4配电室3变压器	10	800	379
30413	市郊	PMS_城置国际花园二期4配电室4变压器	10	800	424
30414	市郊	PMS_城置国际花园二期5配电室1变压器	10	800	432
30415	市郊	PMS_城置国际花园二期5配电室2变压器	10	800	392
30416	市郊	PMS_城置国际花园二期5配电室3变压器	10	800	437
30417	市郊	PMS_城置国际花园二期5配电室4变压器	10	800	475
30418	市郊	PMS_城置国际花园二期7配电室1变压器	10	800	497
30419	市郊	PMS_城置国际花园二期7配电室2变压器	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30420	市郊	PMS_城置国际花园二期7配电室3变压器	10	800	492
30421	市郊	PMS_城置国际花园二期7配电室4变压器	10	800	434
30422	市郊	PMS_城置国际花园二期6组合配电站1变压器	10	800	443
30423	市郊	PMS_城置国际花园二期6组合配电站2变压器	10	800	465
30424	市郊	PMS_城置国际花园二期6组合配电站4变压器	10	800	225
30425	市郊	PMS_高铁时代广场1配电室2变压器	10	630	245
30426	市郊	PMS_高铁时代广场1配电室4变压器	10	630	168
30427	市郊	PMS_高铁时代广场2配电室2变压器	10	800	421
30428	市郊	PMS_高铁时代广场2配电室4变压器	10	800	415
30429	市郊	PMS_绿地之窗二期1配电室1变压器	10	800	426
30430	市郊	PMS_绿地之窗二期1配电室2变压器	10	800	392
30431	市郊	PMS_绿地之窗二期2配电室1变压器	10	800	423
30432	市郊	绿地之窗二期2配电室2变压器	10	800	329
30433	市郊	PMS_绿地之窗二期2配电室3变压器	10	800	304
30434	市郊	PMS_绿地之窗二期3配电室1变压器	10	800	216
30435	市郊	PMS_绿地之窗二期3配电室3变压器	10	800	279
30436	市郊	PMS_绿地之窗二期4配电室1变压器	10	800	381
30437	市郊	PMS_绿地之窗二期4配电室2变压器	10	800	365
30438	市郊	PMS_美的城5配电室1变压器	10	630	321
30439	市郊	PMS_美的城5配电室2变压器	10	630	291
30440	市郊	PMS_美的城5配电室3变压器	10	630	248
30441	市郊	PMS_美的城5配电室4变压器	10	630	285
30442	市郊	PMS_美的城6配电室1变压器	10	800	412
30443	市郊	PMS_美的城6配电室2变压器	10	800	286
30444	市郊	PMS_美的城6配电室3变压器	10	800	382
30445	市郊	PMS_美的城6配电室4变压器	10	800	333
30446	市郊	PMS_美的城9配电室1变压器	10	630	243
30447	市郊	PMS_美的城9配电室2变压器	10	630	276
30448	市郊	PMS_金色年华1配电室2变压器	10	800	454
30449	市郊	PMS_金色年华1配电室1变压器	10	800	438
30450	市郊	PMS_金色年华1配电室4变压器	10	800	411
30451	市郊	PMS_金色年华1配电室3变压器	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30452	市郊	PMS_金色年华2配电室2变压器	10	800	428
30453	市郊	PMS_金色年华2配电室1变压器	10	800	383
30454	市郊	PMS_金色年华2配电室4变压器	10	800	545
30455	市郊	PMS_金色年华2配电室3变压器	10	800	551
30456	市郊	PMS_城置国际三期1配电室1变压器	10	800	387
30457	市郊	PMS_城置国际三期1配电室2变压器	10	800	356
30458	市郊	PMS_城置国际三期1配电室3变压器	10	800	350
30459	市郊	PMS_城置国际三期1配电室4变压器	10	800	480
30460	市郊	PMS_城置国际三期5配电室1变压器	10	800	408
30461	市郊	PMS_城置国际三期5配电室2变压器	10	800	356
30462	市郊	PMS_城置国际三期5配电室3变压器	10	800	446
30463	市郊	PMS_城置国际三期5配电室4变压器	10	800	521
30464	市郊	PMS_城置国际三期2配电室1变压器	10	800	370
30465	市郊	PMS_城置国际三期2配电室2变压器	10	800	412
30466	市郊	PMS_城置国际三期2配电室3变压器	10	800	380
30467	市郊	PMS_城置国际三期2配电室4变压器	10	800	418
30468	市郊	PMS_城置国际三期3配电室2变压器	10	800	471
30469	市郊	PMS_绿地之窗三期1配电室1变压器	10	800	414
30470	市郊	PMS_绿地之窗三期1配电室2变压器	10	800	380
30471	市郊	PMS_绿地之窗三期2配电室1变压器	10	630	320
30472	市郊	PMS_绿地之窗三期2配电室3变压器	10	630	291
30473	市郊	PMS_绿地之窗三期2配电室4变压器	10	630	266
30474	市郊	PMS_绿地之窗三期2配电室2变压器	10	630	425
30475	市郊	PMS_东贺B新建安置1配电室1变压器	10	800	436
30476	市郊	PMS_东贺B新建安置1配电室3变压器	10	800	394
30477	市郊	PMS_东贺B新建安置2配电室1变压器	10	800	438
30478	市郊	PMS_东贺B新建安置2配电室3变压器	10	800	341
30479	市郊	PMS_东贺B新建安置3配电室1变压器	10	1000	460
30480	市郊	东贺B新建安置4配电室1变压器	10	1000	467
30481	市郊	东贺B新建安置4配电室3变压器	10	1000	433
30482	市郊	PMS_东贺B新建安置5配电室1变压器	10	1000	478
30483	市郊	PMS_东贺B新建安置5配电室4变压器	10	1000	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30484	市郊	PMS_东贺B新建安置1配电室2变压器	10	800	413
30485	市郊	PMS_东贺B新建安置1配电室4变压器	10	800	424
30486	市郊	东贺B新建安置2配电室2变压器	10	800	387
30487	市郊	PMS_东贺B新建安置2配电室4变压器	10	800	370
30488	市郊	PMS_东贺B新建安置3配电室4变压器	10	1000	491
30489	市郊	东贺B新建安置3配电室2变压器	10	1000	503
30490	市郊	PMS_东贺B新建安置4配电室4变压器	10	1000	621
30491	市郊	PMS_东贺B新建安置4配电室2变压器	10	1000	482
30492	市郊	PMS_东贺B新建安置5配电室3变压器	10	1000	475
30493	市郊	东贺B新建安置5配电室2变压器	10	1000	482
30494	市郊	PMS_东贺B新建安置3配电室3变压器	10	1000	534
30495	市郊	PMS_金色年华3配电室1变压器	10	630	348
30496	市郊	PMS_金色年华3配电室2变压器	10	630	361
30497	市郊	PMS_金色年华3配电室3变压器	10	630	310
30498	市郊	PMS_金色年华3配电室4变压器	10	630	316
30499	市郊	PMS_城置国际三期4配电室2变压器	10	630	176
30500	市郊	PMS_城置国际三期4配电室4变压器	10	630	228
30501	市郊	贺长线59—4	10	200	105
30502	市郊	金色年华4配电室1变压器	10	800	367
30503	市郊	金色年华4配电室2变压器	10	800	360
30504	市郊	玺悦龙城1组合配电站1变压器	10	800	393
30505	市郊	玺悦龙城1组合配电站2变压器	10	800	414
30506	市郊	玺悦龙城2配电室1变压器	10	630	365
30507	市郊	玺悦龙城2配电室2变压器	10	630	392
30508	市郊	玺悦龙城2配电室3变压器	10	630	328
30509	市郊	玺悦龙城2配电室4变压器	10	630	432
30510	市郊	美的城8配电室1变压器	10	630	271
30511	市郊	美的城8配电室2变压器	10	630	220
30512	市郊	美的城8配电室3变压器	10	630	239
30513	市郊	美的城8配电室4变压器	10	630	147
30514	市郊	PMS_美的城7配电室1变压器	10	630	290
30515	市郊	PMS_美的城7配电室2变压器	10	630	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30516	市郊	PMS_美的城7配电室3变压器	10	630	262
30517	市郊	PMS_美的城7配电室4变压器	10	630	309
30518	市郊	PMS_绿地之窗四期1配电室1变压器	10	800	224
30519	市郊	PMS_绿地之窗四期1配电室2变压器	10	800	479
30520	市郊	PMS_绿地之窗四期1配电室3变压器	10	800	408
30521	市郊	PMS_绿地之窗四期1配电室4变压器	10	800	440
30522	市郊	PMS_绿地之窗四期2配电室1变压器	10	800	386
30523	市郊	PMS_绿地之窗四期2配电室2变压器	10	800	406
30524	市郊	PMS_绿地之窗五期1配电室1变压器	10	630	94
30525	市郊	PMS_绿地之窗五期1配电室3变压器	10	630	203
30526	市郊	PMS_绿地之窗五期2配电室1变压器	10	800	448
30527	市郊	PMS_绿地之窗五期2配电室2变压器	10	800	343
30528	市郊	PMS_星湖湾1组合配电站1变压器	10	800	319
30529	市郊	PMS_星湖湾1组合配电站3变压器	10	800	464
30530	市郊	PMS_星湖湾1组合配电站4变压器	10	800	394
30531	市郊	PMS_星湖湾1组合配电站2变压器	10	800	224
30532	市郊	PMS_星湖湾家园2配电室1变压器	10	800	347
30533	市郊	PMS_星湖湾家园2配电室3变压器	10	800	576
30534	市郊	PMS_星湖湾家园2配电室4变压器	10	800	419
30535	市郊	PMS_星湖湾家园2配电室2变压器	10	800	281
30536	市郊	PMS_蟠桃九期组合配电站3变压器	10	500	161
30537	市郊	PMS_城置国际三期6配电室1变压器	10	800	404
30538	市郊	PMS_城置国际三期6配电室2变压器	10	800	399
30539	市郊	PMS_城置国际三期6配电室3变压器	10	800	414
30540	市郊	PMS_城置国际三期6配电室4变压器	10	800	452
30541	市郊	PMS_城置国际三期7配电室1变压器	10	630	299
30542	市郊	PMS_城置国际三期7配电室2变压器	10	630	320
30543	市郊	PMS_城置国际三期7配电室3变压器	10	630	363
30544	市郊	PMS_城置国际三期7配电室4变压器	10	630	344
30545	市郊	PMS_城置国际三期8配电室1变压器	10	800	439
30546	市郊	PMS_城置国际三期8配电室2变压器	10	800	395
30547	市郊	绿荆幸福段2—3北2	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30548	市郊	PMS_顺泰雅苑1配电室1变压器	10	630	320
30549	市郊	PMS_顺泰雅苑1配电室2变压器	10	630	286
30550	市郊	PMS_顺泰雅苑2配电室1变压器	10	630	223
30551	市郊	PMS_顺泰雅苑2配电室3变压器	10	630	79
30552	市郊	PMS_顺泰雅苑3配电室1变压器	10	630	54
30553	市郊	PMS_顺泰雅苑3配电室3变压器	10	630	16
30554	市郊	PMS_璞悦山3配电室1变压器	10	800	475
30555	市郊	PMS_璞悦山2配电室3变压器	10	630	349
30556	市郊	PMS_璞悦山3配电室3变压器	10	800	489
30557	市郊	PMS_璞悦山2配电室4变压器	10	630	299
30558	市郊	璞悦山组合配电站1变压器	10	800	398
30559	市郊	PMS_璞悦山3配电室2变压器	10	800	398
30560	市郊	PMS_璞悦山3配电室4变压器	10	800	583
30561	市郊	PMS_璞悦山2配电室2变压器	10	630	337
30562	市郊	璞悦山组合配电站2变压器	10	800	343
30563	市郊	PMS_璞悦山2配电室1变压器	10	630	364
30564	市郊	PMS_城置国际花园7箱变变压器	10	500	198
30565	市郊	PMS_工润明湖2配电室4变压器	10	630	349
30566	市郊	PMS_工润明湖2配电室1变压器	10	630	268
30567	市郊	工润明湖1配电室2变压器	10	800	443
30568	市郊	PMS_工润明湖2配电室2变压器	10	630	353
30569	市郊	PMS_工润明湖1配电室3变压器	10	800	441
30570	市郊	PMS_工润明湖1配电室1变压器	10	800	303
30571	市郊	工润明湖1变压器	10	800	238
30572	市郊	工润明湖2变压器	10	800	215
30573	市郊	PMS_工润明湖1配电室4变压器	10	800	313
30574	市郊	PMS_工润明湖2配电室3变压器	10	630	317
30575	市郊	珑湾花苑6配电室2变压器	10	800	320
30576	市郊	珑湾花苑7配电室2变压器	10	800	46
30577	市郊	珑湾花苑7配电室4变压器	10	800	365
30578	市郊	珑湾花苑8配电室2变压器	10	630	222
30579	市郊	珑湾花苑8配电室4变压器	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30580	市郊	珑湾花苑6配电室4变压器	10	800	393
30581	市郊	金色年华5配电室3变压器	10	800	446
30582	市郊	金色年华6配电室2变压器	10	630	292
30583	市郊	金色年华5配电室2变压器	10	800	379
30584	市郊	金色年华5配电室1变压器	10	800	424
30585	市郊	金色年华5配电室4变压器	10	800	439
30586	市郊	金色年华6配电室3变压器	10	630	335
30587	市郊	金龙湖公馆配电室4变压器	10	800	469
30588	市郊	PMS_金龙湖公馆配电室1变压器	10	800	444
30589	市郊	PMS_金龙湖公馆配电室3变压器	10	800	453
30590	市郊	PMS_金龙湖公馆配电室2变压器	10	800	494
30591	市郊	珑湾花苑3配电室1变压器	10	800	195
30592	市郊	珑湾花苑5配电室4变压器	10	800	472
30593	市郊	珑湾花苑4配电室1变压器	10	800	322
30594	市郊	珑湾花苑4配电室4变压器	10	800	341
30595	市郊	珑湾花苑3配电室4变压器	10	800	466
30596	市郊	珑湾花苑5配电室1变压器	10	800	426
30597	市郊	万锦城5配电室1变压器	10	800	321
30598	市郊	万锦城3配电室4变压器	10	800	301
30599	市郊	PMS_万锦城3配电室3变压器	10	800	113
30600	市郊	PMS_万锦城5配电室2变压器	10	800	190
30601	市郊	PMS_万锦城3配电室2变压器	10	800	178
30602	市郊	珑湾花苑2配电室4变压器	10	800	305
30603	市郊	珑湾花苑1配电室1变压器	10	800	407
30604	市郊	珑湾花苑1配电室4变压器	10	800	204
30605	市郊	珑湾花苑2配电室1变压器	10	800	452
30606	市郊	PMS_叶景华庭3配电室1变压器	10	800	493
30607	市郊	PMS_叶景华庭2配电室2变压器	10	630	346
30608	市郊	PMS_叶景华庭1配电室1变压器	10	800	520
30609	市郊	PMS_叶景华庭3配电室4变压器	10	800	466
30610	市郊	叶景华庭1配电室4变压器	10	800	552
30611	市郊	PMS_叶景华庭3配电室3变压器	10	800	528

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30612	市郊	PMS 叶景华庭2配电室3变压器	10	630	340
30613	市郊	PMS 叶景华庭2配电室4变压器	10	630	320
30614	市郊	PMS 叶景华庭3配电室2变压器	10	800	470
30615	市郊	叶景华庭1配电室3变压器	10	800	520
30616	市郊	PMS 叶景华庭2配电室1变压器	10	630	377
30617	市郊	PMS 叶景华庭1配电室2变压器	10	800	480
30618	市郊	PMS 蟠桃汇2配电室1变压器	10	800	450
30619	市郊	PMS 蟠桃汇2配电室4变压器	10	800	465
30620	市郊	PMS 蟠桃汇1配电室4变压器	10	800	450
30621	市郊	PMS 蟠桃汇1配电室2变压器	10	800	408
30622	市郊	PMS 蟠桃汇1配电室3变压器	10	800	452
30623	市郊	PMS 蟠桃汇1配电室1变压器	10	800	396
30624	市郊	PMS 蟠桃汇2配电室2变压器	10	800	448
30625	市郊	PMS 蟠桃汇2配电室3变压器	10	800	428
30626	市郊	翠屏佳苑3配电室2变压器	10	800	474
30627	市郊	翠屏佳苑3配电室3变压器	10	800	430
30628	市郊	翠屏佳苑1配电室3变压器	10	800	403
30629	市郊	翠屏佳苑2配电室2变压器	10	800	452
30630	市郊	翠屏佳苑4配电室2变压器	10	800	418
30631	市郊	翠屏佳苑1配电室2变压器	10	800	464
30632	市郊	翠屏佳苑4配电室3变压器	10	800	388
30633	市郊	翠屏佳苑2配电室3变压器	10	800	440
30634	市郊	翠屏嘉园4配电室2变压器	10	800	409
30635	市郊	翠屏嘉园2配电室3变压器	10	800	492
30636	市郊	翠屏嘉园3配电室3变压器	10	800	426
30637	市郊	翠屏嘉园1配电室2变压器	10	800	520
30638	市郊	翠屏嘉园4配电室3变压器	10	800	424
30639	市郊	翠屏嘉园3配电室2变压器	10	800	420
30640	市郊	翠屏嘉园2配电室2变压器	10	800	388
30641	市郊	翠屏嘉园1配电室3变压器	10	800	472
30642	市郊	贺村线1北1	10	400	253
30643	市郊	万锦城7配电室3变压器	10	800	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30644	市郊	万锦城7配电室2变压器	10	800	331
30645	市郊	万锦城6配电室3变压器	10	800	401
30646	市郊	万锦城6配电室2变压器	10	800	437
30647	市郊	风华嘉苑2配电室1变压器	10	800	570
30648	市郊	风华嘉苑1配电室1变压器	10	800	527
30649	市郊	风华嘉苑1配电室2变压器	10	800	539
30650	市郊	风华嘉苑2配电室4变压器	10	800	535
30651	市郊	风华嘉苑1配电室3变压器	10	800	541
30652	市郊	风华嘉苑2配电室2变压器	10	800	508
30653	市郊	风华嘉苑2配电室3变压器	10	800	537
30654	市郊	风华嘉苑1配电室4变压器	10	800	526
30655	市郊	明月春晓2配电室2变压器	10	800	594
30656	市郊	明月春晓2配电室4变压器	10	800	476
30657	市郊	明月春晓2配电室1变压器	10	800	501
30658	市郊	明月春晓1配电室1变压器	10	800	504
30659	市郊	明月春晓1配电室2变压器	10	800	556
30660	市郊	明月春晓2配电室3变压器	10	800	563
30661	市郊	上东逸境4配电室1变压器	10	800	585
30662	市郊	上东逸境3配电室4变压器	10	630	459
30663	市郊	上东逸境4配电室2变压器	10	800	539
30664	市郊	上东逸境3配电室1变压器	10	630	482
30665	市郊	上东逸境3配电室2变压器	10	630	410
30666	市郊	上东逸境3配电室3变压器	10	630	405
30667	市郊	贺长线79—15	10	400	300
30668	市郊	云镶名园1配电室4变压器	10	800	562
30669	市郊	云镶名园1配电室1变压器	10	800	572
30670	市郊	云镶名园3配电室4变压器	10	630	434
30671	市郊	云镶名园2配电室4变压器	10	800	529
30672	市郊	云镶名园3配电室2变压器	10	630	433
30673	市郊	云镶名园2配电室1变压器	10	800	530
30674	市郊	云镶名园2配电室2变压器	10	800	564
30675	市郊	云镶名园1配电室3变压器	10	800	550

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30676	市郊	云镶名园3配电室1变压器	10	630	386
30677	市郊	云镶名园2配电室3变压器	10	800	552
30678	市郊	云镶名园3配电室3变压器	10	630	409
30679	市郊	云镶名园1配电室2变压器	10	800	530
30680	市郊	上东逸境1配电室2变压器	10	800	515
30681	市郊	上东逸境2配电室3变压器	10	630	394
30682	市郊	上东逸境2配电室2变压器	10	630	411
30683	市郊	上东逸境1配电室3变压器	10	800	534
30684	市郊	揽翠悦山1配电室3变压器	10	800	432
30685	市郊	揽翠悦山1配电室2变压器	10	800	507
30686	市郊	揽翠悦山2配电室2变压器	10	800	553
30687	市郊	揽翠悦山2配电室1变压器	10	800	513
30688	市郊	万锦城三期3配电室4变压器	10	800	565
30689	市郊	万锦城三期4配电室4变压器	10	800	575
30690	市郊	万锦城三期1配电室3变压器	10	800	559
30691	市郊	万锦城三期4配电室2变压器	10	800	463
30692	市郊	万锦城三期1配电室1变压器	10	800	554
30693	市郊	万锦城三期2配电室3变压器	10	800	576
30694	市郊	万锦城三期3配电室3变压器	10	800	524
30695	市郊	万锦城三期4配电室1变压器	10	800	529
30696	市郊	万锦城三期4配电室3变压器	10	800	547
30697	市郊	万锦城三期1配电室4变压器	10	800	549
30698	市郊	万锦城三期2配电室4变压器	10	800	565
30699	市郊	万锦城三期3配电室2变压器	10	800	611
30700	市郊	万锦城三期3配电室1变压器	10	800	599
30701	市郊	万锦城三期1配电室2变压器	10	800	528
30702	市郊	万锦城三期2配电室1变压器	10	800	610
30703	市郊	万锦城三期2配电室2变压器	10	800	577
30704	市郊	绿海赵武段8—9=10	10	400	235
30705	市郊	万锦城4配电室3变压器	10	800	0
30706	市郊	万锦城4配电室2变压器	10	800	185
30707	市郊	万象府1配电室3变压器	10	630	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30708	市郊	万象府2配电室2变压器	10	800	417
30709	市郊	万象府4配电室1变压器	10	800	457
30710	市郊	万象府2配电室1变压器	10	800	328
30711	市郊	万象府5配电室1变压器	10	800	224
30712	市郊	万象府组合配电站4变压器	10	800	478
30713	市郊	万象府3配电室1变压器	10	800	571
30714	市郊	万象府5配电室3变压器	10	800	332
30715	市郊	万象府1配电室1变压器	10	630	477
30716	市郊	万象府1配电室2变压器	10	630	401
30717	市郊	万象府组合配电站2变压器	10	800	465
30718	市郊	万象府2配电室3变压器	10	800	135
30719	市郊	万象府4配电室2变压器	10	800	455
30720	市郊	万象府组合配电站3变压器	10	800	473
30721	市郊	万象府3配电室2变压器	10	800	558
30722	市郊	万象府组合配电站1变压器	10	800	437
30723	市郊	万象府3配电室3变压器	10	800	357
30724	市郊	万象府5配电室2变压器	10	800	436
30725	市郊	金色年华8配电室2变压器	10	800	85
30726	市郊	金色年华8配电室3变压器	10	800	522
30727	市郊	金色年华7配电室3变压器	10	800	305
30728	市郊	金色年华7配电室2变压器	10	800	91
30729	市郊	贺村线21	10	400	88
30730	市郊	璞越门第2配电室3变压器	10	800	237
30731	市郊	璞越门第2配电室2变压器	10	800	363
30732	市郊	璞越门第1配电室2变压器	10	800	528
30733	市郊	璞越门第1配电室3变压器	10	800	448
30734	市郊	璞越门第2配电室1变压器	10	800	481
30735	市郊	璞越门第1配电室1变压器	10	800	516
30736	市郊	PMS 贺长线113	10	400	231
30737	市郊	贺长线84	10	400	194
30738	市郊	PMS 美的城2配电室2变压器	10	800	510
30739	市郊	PMS 美的城1配电室2变压器	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30740	市郊	PMS_美的城1配电室4变压器	10	800	465
30741	市郊	PMS_君庭湖畔1配电室2变压器	10	800	360
30742	贾汪	PMS_耿集教师公寓	10	400	244
30743	贾汪	PMS_耿集办事处岳里南台区	10	400	123
30744	贾汪	PMS_彭楼邱庄变2	10	200	23
30745	贾汪	彭楼电灌变2	10	400	28
30746	贾汪	彭楼金庄2	10	400	183
30747	贾汪	PMS_沟上电灌2	10	400	33
30748	贾汪	PMS_塔山村部2	10	400	79
30749	贾汪	PMS_阚口吴庄2	10	400	118
30750	贾汪	PMS_朱湾闫房2	10	400	175
30751	贾汪	PMS_朱湾村部	10	400	127
30752	贾汪	因庄西灌2	10	400	185
30753	贾汪	PMS_塔山朱湾闫房九组	10	200	0
30754	贾汪	PMS_沟上西村2	10	400	111
30755	贾汪	PMS_张场后场2	10	400	181
30756	贾汪	夏庄三组西台区	10	400	114
30757	贾汪	PMS_塔山中学台区	10	400	208
30758	贾汪	PMS_塔山村部北台区	10	200	60
30759	贾汪	PMS_塔山朱湾闫房北台区	10	200	3
30760	贾汪	PMS_镇中2台区	10	200	20
30761	贾汪	PMS_因庄十组东台区	10	200	39
30762	贾汪	PMS_耿集办事处街道2变	10	400	70
30763	贾汪	耿集办事处公庄南（街道4#变）	10	400	42
30764	贾汪	PMS_张场电灌	10	200	67
30765	贾汪	PMS_前场东台区	10	400	0
30766	贾汪	PMS_耿集办事处猪场	10	315	191
30767	贾汪	PMS_耿集办事处刘庄队	10	400	185
30768	贾汪	耿集办事处新安村	10	200	68
30769	贾汪	PMS_耿集办事处张庄队	10	400	205
30770	贾汪	PMS_耿集办事处冯庄队	10	160	14
30771	贾汪	耿集办事处后曹东站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30772	贾汪	PMS_耿集办事处张埵村李窑队	10	160	15
30773	贾汪	耿集办事处后叶站	10	200	160
30774	贾汪	耿集办事处苏合站	10	200	68
30775	贾汪	耿集办事处魏庄站	10	200	160
30776	贾汪	PMS_耿集办事处黄庄队	10	400	108
30777	贾汪	张场村部	10	400	113
30778	贾汪	耿集办事处苏合队南变	10	315	139
30779	贾汪	PMS_耿集办事处砖楼队	10	400	48
30780	贾汪	耿集办事处苏合队	10	400	54
30781	贾汪	PMS_彭楼村部	10	400	186
30782	贾汪	PMS_彭楼加工	10	200	14
30783	贾汪	PMS_耿集瓦房村侯庄队	10	400	119
30784	贾汪	PMS_耿集办事处吕庄三队	10	200	0
30785	贾汪	耿集办事处吕庄村	10	400	185
30786	贾汪	PMS_耿集办事处永庄村	10	400	103
30787	贾汪	PMS_塔山镇北片	10	315	0
30788	贾汪	PMS_耿集办事处赵楼队	10	400	101
30789	贾汪	PMS_耿集办事处王庄村八队	10	400	148
30790	贾汪	沟上村部	10	400	98
30791	贾汪	PMS_塔山赵庄	10	200	36
30792	贾汪	各湖西汪庄北	10	315	150
30793	贾汪	PMS_耿集办事处乡政府	10	315	0
30794	贾汪	各湖吴庄电灌	10	400	226
30795	贾汪	PMS_耿集办事处木业园	10	400	55
30796	贾汪	夏庄三组	10	400	122
30797	贾汪	PMS_夏庄板皮台区	10	315	60
30798	贾汪	PMS_沟上东村	10	200	0
30799	贾汪	PMS_朱湾三组	10	200	29
30800	贾汪	PMS_朱湾村韩庄	10	200	23
30801	贾汪	PMS_耿集办事处张庄站	10	400	131
30802	贾汪	PMS_因庄二组	10	200	37
30803	贾汪	PMS_因庄十组北	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30804	贾汪	PMS_因庄六组	10	200	69
30805	贾汪	PMS_阚口村部	10	200	77
30806	贾汪	PMS_耿集办事处耿庄队	10	400	118
30807	贾汪	阚口东灌	10	200	66
30808	贾汪	PMS_阚口四组	10	200	51
30809	贾汪	聂庄西村	10	200	13
30810	贾汪	PMS_各湖四组	10	400	201
30811	贾汪	张场一台区	10	200	0
30812	贾汪	因庄二组北台区	10	200	102
30813	贾汪	聂庄南灌	10	200	33
30814	贾汪	PMS_聂庄孙庄	10	200	0
30815	贾汪	朱湾村东灌	10	200	0
30816	贾汪	PMS_耿集办事处高庄队	10	400	185
30817	贾汪	PMS_耿集办事处运南新村	10	200	105
30818	贾汪	PMS_塔山刘庄	10	160	0
30819	贾汪	聂庄七组	10	315	176
30820	贾汪	PMS_因庄十组	10	200	0
30821	贾汪	PMS_因庄村部	10	200	42
30822	贾汪	PMS_塔山王台西村	10	200	29
30823	贾汪	PMS_各湖王台二组	10	160	0
30824	贾汪	耿集办事处大蒜市场	10	400	3
30825	贾汪	耿集办事处王集南站	10	400	181
30826	贾汪	PMS_耿集办事处桑园村	10	400	178
30827	贾汪	PMS_耿集办事处赵庄队	10	400	0
30828	贾汪	PMS_耿集办事处豆宅二队	10	400	120
30829	贾汪	PMS_耿集办事处豆宅小郑庄	10	400	93
30830	贾汪	PMS_耿集办事处豆宅村	10	400	56
30831	贾汪	PMS_耿集办事处桑园村耿庄队	10	200	0
30832	贾汪	PMS_耿集办事处公庄队	10	400	17
30833	贾汪	PMS_耿集办事处房庄队	10	100	21
30834	贾汪	耿集办事处小李庄	10	400	225
30835	贾汪	PMS_耿集办事处引河村	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30836	贾汪	PMS_耿集办事处柳园村	10	200	92
30837	贾汪	PMS_耿集办事处山庙队	10	100	21
30838	贾汪	耿集办事处张庄村岳里队	10	400	150
30839	贾汪	PMS_耿集办事处闫庄队	10	200	37
30840	贾汪	PMS_耿集办事处引河北站	10	200	102
30841	贾汪	PMS_耿集办事处引河村刘庄	10	400	137
30842	贾汪	PMS_耿集办事处河湾队	10	100	30
30843	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄二队	10	200	83
30844	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄村东	10	200	0
30845	贾汪	PMS_耿集办事处徐庄友谊队	10	200	34
30846	贾汪	PMS_耿集办事处徐庄农科队	10	200	84
30847	贾汪	PMS_夏庄四组北台区	10	100	0
30848	贾汪	PMS_耿集办事处安庄队	10	400	124
30849	贾汪	PMS_耿集办事处后边庄队	10	200	54
30850	贾汪	PMS_耿集办事处后叶队	10	400	39
30851	贾汪	PMS_耿集办事处郑庄村洪庄队	10	200	86
30852	贾汪	耿集办事处镇中变	10	400	0
30853	贾汪	PMS_塔山夏庄西灌	10	200	85
30854	贾汪	PMS_彭楼二组	10	200	57
30855	贾汪	PMS_耿集办事处镇西变台区	10	400	69
30856	贾汪	PMS_耿集办事处西曹队	10	400	226
30857	贾汪	耿集办事处阚庄队	10	400	139
30858	贾汪	PMS_塔山东村	10	400	108
30859	贾汪	PMS_各湖王台东村	10	400	210
30860	贾汪	塔山各湖小学北	10	315	76
30861	贾汪	耿集办事处柳园刘庄1号变	10	200	49
30862	贾汪	耿集办事处农贸市场台区	10	400	23
30863	贾汪	塔山街道十字路口台区	10	400	16
30864	贾汪	耿集大蒜市场3台区	10	200	38
30865	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄村七队	10	200	3
30866	贾汪	PMS_耿集办事处大蒜市场2台区	10	400	0
30867	贾汪	耿集办事处郑庄村北台区	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30868	贾汪	PMS_耿集办事处郑庄村吴庄队	10	400	193
30869	贾汪	PMS_耿集办事处柳园刘庄2#变	10	400	134
30870	贾汪	PMS_阚口六组	10	400	126
30871	贾汪	PMS_塔山南村	10	400	190
30872	贾汪	PMS_张场后场东	10	400	222
30873	贾汪	PMS_嘉禾园1	10	400	225
30874	贾汪	PMS_嘉禾园2	10	200	96
30875	贾汪	嘉禾园4	10	400	218
30876	贾汪	PMS_嘉禾园3	10	400	159
30877	贾汪	PMS_各湖四组东	10	400	169
30878	贾汪	PMS_塔山镇金地木业园	10	400	0
30879	贾汪	PMS_四季花园1	10	200	47
30880	贾汪	PMS_四季花园3	10	400	126
30881	贾汪	PMS_四季花园2	10	200	79
30882	贾汪	PMS_耿集办事处瓦房村	10	400	162
30883	贾汪	PMS_耿集办事处柳园刘庄3#变	10	200	39
30884	贾汪	PMS_耿集办事处柳园刘庄4#变	10	200	45
30885	贾汪	PMS_耿集办事处山庙队2#变	10	200	7
30886	贾汪	PMS_耿集豆宅村西变	10	400	113
30887	贾汪	PMS_耿集办事处永庄新庄队	10	400	189
30888	贾汪	PMS_耿集办事处东郑庄队新增容	10	400	193
30889	贾汪	PMS_彭楼加工东台区	10	400	95
30890	贾汪	PMS_彭楼二组西台区	10	400	185
30891	贾汪	PMS_因庄二组东台区	10	400	126
30892	贾汪	PMS_各湖西汪庄西台区	10	400	176
30893	贾汪	PMS_因庄十组西台区	10	400	120
30894	贾汪	PMS_各湖十组台区	10	400	113
30895	贾汪	夏庄四组东台区	10	400	169
30896	贾汪	PMS_沟上东村东台区	10	400	130
30897	贾汪	PMS_耿集办事处镇北变	10	400	191
30898	贾汪	PMS_耿集柳园村2台区	10	400	159
30899	贾汪	PMS_耿集办事处曹庄村（新增）	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30900	贾汪	PMS_耿集曹庄村北变	10	400	90
30901	贾汪	PMS_耿集后曹村西变	10	400	0
30902	贾汪	PMS_耿集新安村南变	10	400	34
30903	贾汪	PMS_耿集苏合队2台区	10	400	0
30904	贾汪	PMS_耿集桑园房庄队西变	10	400	50
30905	贾汪	PMS_耿集靖庄队变	10	400	137
30906	贾汪	PMS_耿集瓦房村东变	10	400	161
30907	贾汪	PMS_耿集瓦房村2台区	10	400	58
30908	贾汪	PMS_耿集王庄村八队西变	10	400	183
30909	贾汪	PMS_耿集大蒜市场南	10	400	0
30910	贾汪	PMS_耿集王庄村南变	10	400	51
30911	贾汪	PMS_耿集办事处茶棚村	10	400	80
30912	贾汪	PMS_耿集安庄队西变	10	400	134
30913	贾汪	PMS_耿集乡政府南变	10	400	134
30914	贾汪	耿集阚庄队东变	10	400	172
30915	贾汪	PMS_耿集张庄村北	10	400	73
30916	贾汪	PMS_耿集唐庄一二队变	10	400	183
30917	贾汪	PMS_耿集徐庄二队西	10	400	106
30918	贾汪	PMS_耿集河湾队2号变	10	400	139
30919	贾汪	PMS_耿集吕庄二队变	10	400	152
30920	贾汪	PMS_耿集后边庄西变	10	400	131
30921	贾汪	PMS_耿集岳里队东变	10	400	113
30922	贾汪	PMS_塔山商城东	10	400	146
30923	贾汪	PMS_因庄三组电灌	10	400	123
30924	贾汪	张场前场二台区	10	400	161
30925	贾汪	PMS_张场小孙庄	10	400	100
30926	贾汪	PMS_耿集小李庄2台区	10	400	108
30927	贾汪	PMS_耿集赵楼队西变	10	400	202
30928	贾汪	PMS_耿集山庙队南变	10	400	140
30929	贾汪	PMS_耿集赵庄队南变	10	400	116
30930	贾汪	PMS_耿集镇南变	10	400	19
30931	贾汪	财富佳苑1变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30932	贾汪	财富佳苑2变	10	400	189
30933	贾汪	PMS_聂庄村部北台区	10	400	129
30934	贾汪	PMS_沟上3台区	10	400	73
30935	贾汪	PMS_彭楼八组	10	400	193
30936	贾汪	朱湾台区	10	400	228
30937	贾汪	PMS_阚口四组东	10	400	320
30938	贾汪	PMS_塔山赵庄东台区	10	400	43
30939	贾汪	PMS_夏庄三组二台区	10	400	73
30940	贾汪	PMS_阚口四组北	10	400	145
30941	贾汪	耿集办事处魏庄队	10	400	157
30942	贾汪	PMS_耿集西曹北变	10	400	150
30943	贾汪	PMS_耿集苏合三台区	10	400	132
30944	贾汪	PMS_耿集永庄新庄北变	10	400	183
30945	贾汪	PMS_耿集永庄新庄东	10	400	162
30946	贾汪	PMS_耿集镇木业园西变	10	400	17
30947	贾汪	PMS_耿集张庄三队	10	400	81
30948	贾汪	PMS_耿集郑庄村西变	10	400	217
30949	贾汪	PMS_耿集唐庄新农村西	10	400	179
30950	贾汪	PMS_耿集洪庄队东	10	400	150
30951	贾汪	PMS_耿集向阳桥变	10	400	1
30952	贾汪	PMS_耿集镇镇北2号变	10	400	28
30953	贾汪	PMS_耿集镇徐庄村东	10	400	186
30954	贾汪	PMS_耿集山庙七队	10	400	213
30955	贾汪	PMS_耿集镇西2号变	10	400	0
30956	贾汪	耿集东郑庄西变	10	400	85
30957	贾汪	PMS_耿集段庄九队	10	400	164
30958	贾汪	耿集办事处公庄南（街道3#变）	10	400	84
30959	贾汪	PMS_耿集镇前叶队	10	400	94
30960	贾汪	PMS_耿集吕庄三湾子北变	10	400	158
30961	贾汪	PMS_耿集王庄村北变	10	400	149
30962	贾汪	PMS_耿集马楼队南变	10	400	213
30963	贾汪	PMS_耿集引河村东变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30964	贾汪	PMS_耿集吕庄八队	10	400	184
30965	贾汪	PMS_耿集唐庄村五队变	10	400	166
30966	贾汪	耿集办事处王庄村	10	400	239
30967	贾汪	PMS_耿集东郑庄队东	10	400	110
30968	贾汪	PMS_耿集桑园前边庄西	10	400	158
30969	贾汪	PMS_耿集郭庄队南变	10	400	10
30970	贾汪	PMS_耿集永庄村二队变	10	400	120
30971	贾汪	PMS_耿集镇徐庄新庄东	10	400	159
30972	贾汪	PMS_因庄村部二台区	10	400	126
30973	贾汪	PMS_各湖王台一组	10	400	103
30974	贾汪	塔山电灌	10	400	195
30975	贾汪	PMS_塔山镇西变	10	400	15
30976	贾汪	PMS_阚口三组	10	400	121
30977	贾汪	PMS_各湖八组	10	400	160
30978	贾汪	PMS_朱湾五组	10	400	139
30979	贾汪	PMS_塔山朱湾三组西	10	400	100
30980	贾汪	PMS_夏庄六组	10	400	110
30981	贾汪	PMS_塔山朱湾村一组	10	400	160
30982	贾汪	PMS_因庄六组北	10	400	142
30983	贾汪	PMS_因庄八组二台区	10	400	204
30984	贾汪	PMS_朱湾韩庄南	10	400	181
30985	贾汪	PMS_朱湾前闫房	10	400	30
30986	贾汪	PMS_朱湾三组东	10	400	117
30987	贾汪	PMS_沟上村部东	10	400	218
30988	贾汪	PMS_塔山沟上村四组	10	400	202
30989	贾汪	PMS_阚口五组	10	400	122
30990	贾汪	PMS_阚口八组	10	400	127
30991	贾汪	PMS_阚口一组	10	400	74
30992	贾汪	PMS_聂庄西村西台区	10	400	135
30993	贾汪	PMS_塔山东村二	10	400	51
30994	贾汪	PMS_聂庄孙庄南台区	10	400	111
30995	贾汪	PMS_塔山夏庄四组	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30996	贾汪	PMS_朱湾聂庄新	10	400	129
30997	贾汪	PMS_各湖四组西	10	400	169
30998	贾汪	PMS_塔山各湖吴庄	10	400	64
30999	贾汪	PMS_夏庄水厂	10	400	202
31000	贾汪	PMS_聂庄村部	10	400	191
31001	贾汪	PMS_四季花园4	10	400	174
31002	贾汪	PMS_塔山镇政府	10	400	0
31003	贾汪	PMS_耿集办事处张庄村	10	400	284
31004	贾汪	耿集办事处黄汪七队	10	400	85
31005	贾汪	PMS_耿集办事处黄汪队	10	400	77
31006	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄村	10	400	157
31007	贾汪	PMS_耿集办事处郭庄队	10	400	81
31008	贾汪	PMS_耿集冯庄队2	10	400	220
31009	贾汪	PMS_耿集后边庄北变	10	400	192
31010	贾汪	PMS_耿集岳里队北	10	400	196
31011	贾汪	PMS_耿集郑庄村西2	10	400	207
31012	贾汪	PMS_耿集新大蒜市场	10	400	0
31013	贾汪	PMS_耿集闫庄队2	10	400	124
31014	贾汪	PMS_因庄二组南	10	400	215
31015	贾汪	PMS_各湖六组	10	400	158
31016	贾汪	PMS_阚口七组东	10	400	234
31017	贾汪	PMS_夏庄板皮二台区	10	400	45
31018	贾汪	PMS_彭楼四组	10	400	0
31019	贾汪	PMS_塔山朱湾二组	10	400	152
31020	贾汪	PMS_耿集办事处马楼队	10	400	175
31021	贾汪	PMS_耿集柳园小李台	10	400	267
31022	贾汪	PMS_耿集洪庄队南	10	400	154
31023	贾汪	PMS_耿集乡政府小区北	10	400	218
31024	贾汪	PMS_耿集办事处郑庄西站	10	400	68
31025	贾汪	PMS_耿集豆宅二队东	10	400	147
31026	贾汪	PMS_耿集豆宅村北泵房	10	400	165
31027	贾汪	PMS_耿集赵庄队2	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31028	贾汪	PMS_耿集王集学校东	10	400	256
31029	贾汪	PMS_耿集桑园南草莓园	10	400	207
31030	贾汪	PMS_耿集桑园新村西	10	400	136
31031	贾汪	PMS_耿集桑园村西	10	400	245
31032	贾汪	彭楼金庄西	10	200	4
31033	贾汪	PMS_彭楼邱庄北新	10	400	185
31034	贾汪	PMS_耿集桑园新村北草莓园	10	400	160
31035	贾汪	PMS_耿集茶棚村北变	10	400	55
31036	贾汪	PMS_塔山南村二	10	400	192
31037	贾汪	聂庄小李庄东台	10	400	147
31038	贾汪	PMS_阚口西灌	10	400	179
31039	贾汪	PMS_祥瑞嘉苑配电室1变	10	400	181
31040	贾汪	PMS_祥瑞嘉苑配电室2变	10	400	61
31041	贾汪	PMS_康乐家园1箱变	10	400	245
31042	贾汪	PMS_各湖四组北	10	400	266
31043	贾汪	PMS_沟上村沟上二台区	10	400	55
31044	贾汪	PMS_各湖陈庄	10	400	159
31045	贾汪	PMS_聂庄南灌台区新	10	400	227
31046	贾汪	PMS_阚口七组	10	400	160
31047	贾汪	PMS_阚口二组	10	400	119
31048	贾汪	PMS_塔山镇政府二台区	10	400	49
31049	贾汪	PMS_塔山商城变	10	400	0
31050	贾汪	PMS_塔山街道	10	400	57
31051	贾汪	因庄东灌	10	400	85
31052	贾汪	PMS_因庄七组北台区	10	400	93
31053	贾汪	阚口吴庄东	10	400	146
31054	贾汪	PMS_耿集办事处大蒜市场新台区	10	400	107
31055	贾汪	PMS_耿集办事处引河刘庄2台区	10	400	195
31056	贾汪	耿集办事处茶棚站	10	400	276
31057	贾汪	PMS_耿集办事处高庄站新台区	10	400	320
31058	贾汪	PMS_名嘉美地小区1变	10	500	206
31059	贾汪	PMS_耿集桑园新村1#变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31060	贾汪	耿集桑园新村2变	10	500	277
31061	贾汪	PMS_金地奶牛场	10	400	0
31062	贾汪	耿集曹庄村中变	10	400	210
31063	贾汪	PMS_耿集办事处瓦房北台区	10	400	65
31064	贾汪	耿集张庄队新台区	10	400	179
31065	贾汪	耿集办事处后曹村	10	400	188
31066	贾汪	PMS_耿集岳里南湖	10	400	202
31067	贾汪	耿集镇西4号变	10	400	227
31068	贾汪	聂庄小李庄	10	400	160
31069	贾汪	PMS_耿集办事处王集村	10	400	97
31070	贾汪	耿集办事处乡政府新变	10	400	15
31071	贾汪	PMS_沟上西村西台区	10	400	150
31072	贾汪	朱湾西灌	10	400	180
31073	贾汪	PMS_朱湾村港口台区	10	400	191
31074	贾汪	PMS_恒润嘉园3箱变	10	500	166
31075	贾汪	PMS_恒润嘉园1箱变	10	400	132
31076	贾汪	PMS_恒润嘉园4箱变	10	500	111
31077	贾汪	PMS_各湖电灌新	10	400	76
31078	贾汪	PMS_桑园台区	10	400	142
31079	贾汪	PMS_塔山王台新台区	10	400	279
31080	贾汪	PMS_幸福家园1#变	10	400	200
31081	贾汪	PMS_幸福家园2#变	10	400	187
31082	贾汪	PMS_耿集医院南小区	10	400	117
31083	贾汪	PMS_耿集办事处段庄南	10	400	165
31084	贾汪	聂庄村部东台区	10	400	82
31085	贾汪	PMS_耿集新农村二期变	10	400	105
31086	贾汪	耿集唐庄新农村东	10	200	61
31087	贾汪	耿集办事处瓦房小学台区	10	400	320
31088	贾汪	耿集办事处豆宅二队南台区	10	400	178
31089	贾汪	耿集办事处三湾子北二台区	10	160	52
31090	贾汪	耿集吕庄四队	10	200	10
31091	贾汪	塔山村八组	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31092	贾汪	阡口村民居委会	10	400	284
31093	贾汪	塔山王台四组	10	400	160
31094	贾汪	耿集办事处永庄队西变	10	200	64
31095	贾汪	各湖小学东	10	400	161
31096	贾汪	因庄十组西二台区	10	200	62
31097	贾汪	阡口六组东台	10	200	0
31098	贾汪	耿集步行街1箱变	10	630	108
31099	贾汪	西汪庄新变台区	10	400	221
31100	贾汪	塔山沟上4台区	10	400	116
31101	贾汪	塔山各湖小学	10	400	107
31102	贾汪	耿集办事处段庄队	10	400	170
31103	贾汪	沟上5台区	10	400	109
31104	贾汪	耿集办事处派出所东台区	10	400	178
31105	贾汪	耿集办事处三湾子南变	10	250	94
31106	贾汪	塔山沟上六台区	10	200	0
31107	贾汪	张场新农村2号箱变	10	630	423
31108	贾汪	张场新农村3号箱变	10	630	420
31109	贾汪	张场新农村1号箱变	10	630	238
31110	贾汪	耿集办事处张埝队	10	400	162
31111	贾汪	耿集办事处郑庄村新变	10	400	150
31112	贾汪	耿集办事处后曹庄南台区	10	400	228
31113	贾汪	夏庄四组南台区	10	400	69
31114	贾汪	新安村12队配变	10	400	320
31115	贾汪	耿集办事处镇北2号变北变	10	400	33
31116	贾汪	阡庄队南台区	10	200	79
31117	贾汪	各湖敬老院台区	10	200	93
31118	贾汪	夏庄水厂南台	10	200	30
31119	贾汪	魏庄队南新变	10	400	258
31120	贾汪	耿集曹庄村东变	10	400	165
31121	贾汪	赵庄村北台区	10	400	212
31122	贾汪	塔山镇政府三台区	10	400	207
31123	贾汪	耿集山庙七队二台区	10	315	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31124	贾汪	PMS 耿集办事处赵楼南变	10	200	118
31125	贾汪	塔山东灌新	10	200	43
31126	贾汪	PMS 各湖王台村电灌	10	400	141
31127	贾汪	PMS 耿集镇西3号变	10	400	201
31128	贾汪	彭楼村部南台区	10	200	50
31129	贾汪	PMS 耿集办事处桑园东台区	10	400	209
31130	贾汪	耿集办事处镇西1变	10	400	90
31131	贾汪	PMS 耿集办事处永庄六队	10	200	76
31132	贾汪	PMS 耿集办事处刘庄东台区	10	400	97
31133	贾汪	耿集办事处吕庄三湾子	10	400	102
31134	贾汪	PMS 星光花园一期2配电室1变	10	500	178
31135	贾汪	PMS 星光花园一期3配电室1变	10	400	119
31136	贾汪	PMS 星光花园一期4配电室1变	10	400	210
31137	贾汪	PMS 星光花园一期4配电室2变	10	400	186
31138	贾汪	PMS 星光花园一期5配电室1变	10	500	256
31139	贾汪	PMS 星光花园一期5配电室2变	10	500	249
31140	贾汪	PMS 五号井10台区	10	400	188
31141	贾汪	PMS 北爬垅东台区	10	400	207
31142	贾汪	PMS 技校南变压器315KVA	10	315	114
31143	贾汪	PMS 北爬垅西台区	10	400	187
31144	贾汪	PMS 五号井西台片	10	400	245
31145	贾汪	PMS 花园东北台区	10	400	33
31146	贾汪	PMS 花园东南台区	10	400	70
31147	贾汪	河畔花都1组合配电站1变	10	630	379
31148	贾汪	河畔花都1组合配电站2变	10	630	341
31149	贾汪	PMS 河畔花都2配电室3变压器	10	630	378
31150	贾汪	PMS 河畔花都2配电室4变压器	10	630	373
31151	贾汪	PMS 河畔花都3配电室5变压器	10	630	319
31152	贾汪	PMS 河畔花都3配电室6变压器	10	630	347
31153	贾汪	龙栖翠屏1组合配电站2变压器	10	800	436
31154	贾汪	PMS 龙栖翠屏小区2配电室4变压器	10	800	441
31155	贾汪	PMS 龙栖翠屏小区2配电室3变压器	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31156	贾汪	PMS_五号井东2台区	10	400	193
31157	贾汪	PMS_龙栖翠屏小区3配电室6变压器	10	800	542
31158	贾汪	PMS_龙栖翠屏小区3配电室5变压器	10	800	558
31159	贾汪	PMS_北爬垅东2台区	10	400	243
31160	贾汪	PMS_北爬垅西3台区	10	400	225
31161	贾汪	PMS_北爬垅西2台区	10	400	221
31162	贾汪	PMS_五号井西2台区	10	400	193
31163	贾汪	PMS_五号井东3#台区	10	400	216
31164	贾汪	PMS_星光一期公用变	10	400	163
31165	贾汪	龙栖翠屏1配电室2变压器	10	630	359
31166	贾汪	PMS_龙栖翠屏1配电室4变压器	10	630	434
31167	贾汪	PMS_龙栖翠屏1配电室1变压器	10	630	332
31168	贾汪	PMS_龙栖翠屏1配电室3变压器	10	630	375
31169	贾汪	PMS_龙栖翠屏4配电室1变	10	800	429
31170	贾汪	PMS_龙栖翠屏4配电室2变	10	800	468
31171	贾汪	PMS_解台第三村民小组变	10	630	285
31172	贾汪	PMS_解台村民第一小组小区变压器	6	500	213
31173	贾汪	PMS_瓦店第一村民小组1变压器	6	630	305
31174	贾汪	PMS_瓦店五台区	10	400	58
31175	贾汪	PMS_瓦店六台区	10	200	0
31176	贾汪	PMS_建平三期1变	6	400	153
31177	贾汪	PMS_建平三期2变	6	400	0
31178	贾汪	PMS_建平三期3变	6	400	157
31179	贾汪	PMS_大吴建平三期4变	6	400	24
31180	贾汪	PMS_邮西鹿庄农贸市场二台区（西一）	10	400	0
31181	贾汪	PMS_两妥新区台区	10	200	0
31182	贾汪	PMS_解台闫庄东南台区	10	400	84
31183	贾汪	PMS_瓦店三台区南	10	400	13
31184	贾汪	PMS_瓦店一台区	10	400	186
31185	贾汪	瓦店三台区	10	200	0
31186	贾汪	PMS_瓦店七台区	10	400	114
31187	贾汪	PMS_权台小区1#变（新）	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31188	贾汪	PMS_权台小区2变	10	400	40
31189	贾汪	权台小区3变	10	200	0
31190	贾汪	PMS_鹿庄西台区	10	400	87
31191	贾汪	北场电灌	10	400	0
31192	贾汪	PMS_大吴鹿庄供电所	10	315	71
31193	贾汪	PMS_鹿庄桃园	10	400	146
31194	贾汪	PMS_大吴段庄综合1台区	10	400	90
31195	贾汪	PMS_段庄综合2台区	10	400	188
31196	贾汪	PMS_邮西鹿庄农贸市场	10	400	151
31197	贾汪	PMS_两妥东台区2#（两东台区）	10	400	34
31198	贾汪	PMS_韩元西支部	10	250	0
31199	贾汪	韩元南站	10	160	71
31200	贾汪	两妥电站	10	400	244
31201	贾汪	PMS_两妥西	10	400	141
31202	贾汪	PMS_韩元西	10	400	138
31203	贾汪	潘安村西湖台区	10	160	128
31204	贾汪	PMS_韩元西站	10	200	36
31205	贾汪	小吴北养殖台区	10	160	51
31206	贾汪	权台四台区	10	200	0
31207	贾汪	段庄五队	10	400	26
31208	贾汪	PMS_潘安新址二台区2	10	400	150
31209	贾汪	瓦店六台区北2#变	10	200	0
31210	贾汪	PMS_夏庄六台区	10	200	9
31211	贾汪	PMS_夏庄四台区	10	315	37
31212	贾汪	大吴夏庄南站	10	400	128
31213	贾汪	夏庄新北站	10	400	205
31214	贾汪	PMS_夏庄一台区	10	160	58
31215	贾汪	PMS_夏庄五台区	10	400	229
31216	贾汪	PMS_夏庄三台区	10	400	118
31217	贾汪	PMS_大吴工业园东	10	400	106
31218	贾汪	PMS_解台三队	10	400	164
31219	贾汪	PMS_大吴工业园西	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31220	贾汪	PMS_大吴解台七队	10	400	162
31221	贾汪	虎山五台区	10	160	0
31222	贾汪	虎山东电灌站台区（旧）	10	160	0
31223	贾汪	PMS_虎山三台区	10	200	0
31224	贾汪	虎山一台区	10	400	221
31225	贾汪	PMS_小吴北养殖2变（原瓦庄南站）	10	200	89
31226	贾汪	瓦庄八台区南	10	315	195
31227	贾汪	PMS_瓦庄五台区(瓦庄三台区南)	10	400	168
31228	贾汪	瓦庄二台区	10	200	0
31229	贾汪	PMS_瓦庄一台区	10	400	51
31230	贾汪	PMS_大吴瓦庄七台区(x400)	10	400	0
31231	贾汪	建平十一队	6	250	26
31232	贾汪	建平十二三队	6	400	164
31233	邳州	PMS_议堂刘桥4#后饶变	10	200	150
31234	邳州	议堂刘桥3#宋庄变	10	200	72
31235	邳州	PMS_议堂柳园4#1队变	10	200	55
31236	邳州	PMS_议堂柳园5#村部变	10	400	196
31237	邳州	PMS_议堂柳园1#王家变	10	400	209
31238	邳州	PMS_议堂柳园2#云磨变	10	400	155
31239	邳州	PMS_议堂柳园3#5队变	10	400	159
31240	邳州	PMS_议堂陈楼村13#郁东变	10	400	162
31241	邳州	议堂许洼1#许洼变	10	200	0
31242	邳州	PMS_议堂龚湖村2#村部变	10	400	168
31243	邳州	议堂龚湖村1#8队变	10	400	153
31244	邳州	议堂张单4#张单变	10	200	33
31245	邳州	PMS_议堂许洼3#花湖变	10	400	187
31246	邳州	PMS_议堂许洼2#索家变	10	400	188
31247	邳州	PMS_议堂刘桥5#13队变	10	400	79
31248	邳州	议堂黄海3#村部变	10	315	36
31249	邳州	议堂黄海5#张家变	10	400	215
31250	邳州	议堂迭路3#王庄变	10	200	0
31251	邳州	议堂迭路2#韩家变	10	315	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31252	邳州	PMS 议堂桃园2#桃南变	10	400	150
31253	邳州	议堂桃园1#桃西变	10	200	0
31254	邳州	PMS 议堂柳园6#工业变	10	315	120
31255	邳州	PMS 议堂刘前村5#新区变	10	400	75
31256	邳州	议堂代庄4#付业变	10	200	128
31257	邳州	PMS 议堂养殖场综合变	10	400	292
31258	邳州	议堂桃园村5#河南变	10	100	31
31259	邳州	PMS 议堂陈楼村4#小区变	10	400	216
31260	邳州	PMS 议堂张单村5#包场变	10	400	165
31261	邳州	议堂养殖场2#变	10	400	146
31262	邳州	议堂陈楼村5#王家变	10	160	0
31263	邳州	议堂南戴庄社区3变压器	10	630	397
31264	邳州	议堂南戴庄社区2变压器	10	630	343
31265	邳州	议堂镇潘庄社区4变压器	10	630	309
31266	邳州	议堂镇潘庄社区3变压器	10	630	376
31267	邳州	议堂南戴庄社区1变压器	10	630	352
31268	邳州	议堂镇潘庄社区1变压器	10	630	272
31269	邳州	议堂南戴庄社区5变压器	10	630	315
31270	邳州	议堂镇潘庄社区2变压器	10	630	300
31271	邳州	议堂南戴庄社区6变压器	10	630	423
31272	邳州	议堂镇潘庄社区5变压器	10	630	333
31273	邳州	议堂南戴庄社区4变压器	10	630	463
31274	邳州	议堂镇潘庄社区6变压器	10	630	233
31275	邳州	PMS 议堂潘庄村5#东庄变	10	400	82
31276	邳州	PMS 议堂虎丘村3#付业变	10	200	75
31277	邳州	PMS 议堂崔家村4#付业变	10	400	182
31278	邳州	PMS 议堂庄台村5#付业变	10	200	34
31279	邳州	PMS 议堂凤华园小区1#配变	10	400	99
31280	邳州	PMS 议堂凤华园小区2#配变	10	400	122
31281	邳州	议堂刘前村9#魏庄变	10	630	447
31282	邳州	议堂潘庄村11#东队变	10	100	50
31283	邳州	议堂黄海村6#养猪场变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31284	邳州	PMS 议堂桃园村7#周家变	10	400	209
31285	邳州	PMS 议堂刘前村10#付业变	10	400	131
31286	邳州	PMS 议堂王庄村5#园区变	10	400	133
31287	邳州	议堂龚湖村10#薛家变	10	500	315
31288	邳州	PMS 议堂陈楼村8#陈北变	10	400	106
31289	邳州	PMS 议堂陈楼村10#郁南变	10	400	210
31290	邳州	议堂陈楼村9#候家变	10	400	238
31291	邳州	议堂陈楼村11#区北变	10	400	128
31292	邳州	PMS 议堂陈楼村12#王家变	10	400	203
31293	邳州	PMS 议堂庄台村1#姬张变	10	400	169
31294	邳州	PMS 议堂村3#付业配变增容	10	400	215
31295	邳州	PMS 议堂龚湖村4#蒋湖配变	10	400	124
31296	邳州	PMS 议堂龚湖村3#6队配变	10	400	155
31297	邳州	PMS 议堂张单村1#小庄配变	10	400	111
31298	邳州	议堂街道6#市场配变增容	10	400	190
31299	邳州	议堂龚湖村11#八队变	10	200	88
31300	邳州	PMS 议堂王庄村15#冷库变	10	400	122
31301	邳州	PMS 议堂许洼村5#索西变	10	400	208
31302	邳州	PMS 议堂许洼村7#湖北变	10	400	197
31303	邳州	PMS 议堂张单村7#单南变	10	400	212
31304	邳州	PMS 议堂龚湖村9#龚西变	10	400	97
31305	邳州	PMS 议堂龚湖村6#鸡南变	10	400	132
31306	邳州	PMS 议堂龚湖村7#蒋西变	10	400	123
31307	邳州	PMS 议堂虎丘村8#一队变	10	400	239
31308	邳州	PMS 议堂王庄村14#邹家变	10	400	115
31309	邳州	议堂许洼村4#超市变	10	200	114
31310	邳州	PMS 议堂许洼村6#许东变	10	400	234
31311	邳州	PMS 议堂张单村8#西北变	10	400	178
31312	邳州	PMS 议堂陈楼村7#小区变	10	400	247
31313	邳州	PMS 议堂街道9#高速变	10	400	213
31314	邳州	PMS 议堂街道11#政府变	10	400	78
31315	邳州	PMS 议堂沙埠村10#孟西变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31316	邳州	PMS_议堂沙埠村11#乱南变	10	400	203
31317	邳州	PMS_议堂沙埠村12#河南变	10	400	153
31318	邳州	PMS_议堂沙埠村8#猛西变	10	400	204
31319	邳州	PMS_议堂街道10#公安变	10	400	23
31320	邳州	PMS_议堂王庄村17#汪家变	10	400	99
31321	邳州	议堂刘桥村9#东庄变	10	500	297
31322	邳州	PMS_议堂沙埠村9#沙南变	10	400	207
31323	邳州	议堂王庄村13#姚东变	10	250	105
31324	邳州	PMS_议堂庄台村6#超市变	10	400	229
31325	邳州	PMS_议堂迭路村5#井中变	10	400	207
31326	邳州	议堂迭路村6#韩西变	10	400	250
31327	邳州	议堂龚湖村12#鸡北变	10	100	9
31328	邳州	PMS_议堂沙埠村14#学校变	10	400	217
31329	邳州	PMS_议堂黄海村10#团东变	10	400	218
31330	邳州	PMS_议堂黄海村11#银杏变	10	400	180
31331	邳州	PMS_议堂黄海村13#张东变	10	400	194
31332	邳州	PMS_议堂庄台村8#汪队变	10	400	117
31333	邳州	PMS_议堂庄台村9#柳后变	10	400	142
31334	邳州	PMS_议堂庄台村10#小队变	10	400	118
31335	邳州	PMS_议堂黄海村14#沙站变	10	400	42
31336	邳州	PMS_议堂黄海村7#庙东变	10	400	184
31337	邳州	PMS_议堂黄海村9#颜家变	10	400	241
31338	邳州	PMS_议堂街道12#桥头变	10	400	253
31339	邳州	PMS_议堂黄海村12#颜前变	10	400	215
31340	邳州	议堂代庄村6#二队变	10	400	78
31341	邳州	PMS_议堂虎丘村5#村北变	10	400	243
31342	邳州	PMS_议堂虎丘村6#三队变	10	400	153
31343	邳州	议堂街道16#供电所变	10	400	64
31344	邳州	PMS_议堂刘桥村12#元前变	10	400	101
31345	邳州	PMS_议堂刘桥村13#宋东变	10	400	248
31346	邳州	PMS_议堂刘桥村14#饶西变	10	400	159
31347	邳州	PMS_议堂柳园村10#超市变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31348	邳州	PMS_议堂柳园村11#渔塘变	10	400	240
31349	邳州	议堂虎丘村7#村南变	10	400	263
31350	邳州	PMS_议堂柳园村12#付业变	10	400	150
31351	邳州	议堂农科村3#蚕场变	10	400	278
31352	邳州	PMS_议堂潘庄村13#警务变	10	400	56
31353	邳州	PMS_议堂桃园村8#庄西变	10	400	197
31354	邳州	PMS_议堂薛圩村4#姚庄变	10	400	241
31355	邳州	PMS_议堂沙埠村13#乱北变	10	400	181
31356	邳州	PMS_议堂朱楼村4#朱东变	10	400	206
31357	邳州	议堂虎丘村4#西庄变	10	400	289
31358	邳州	PMS_议堂刘桥村10#牌坊变	10	400	179
31359	邳州	PMS_议堂潘庄村6#姬张北新变	10	400	266
31360	邳州	PMS_议堂桃园村6#村部变	10	400	312
31361	邳州	PMS_议堂薛圩村3#薛北变	10	400	160
31362	邳州	PMS_议堂朱楼村5#庄中变	10	400	217
31363	邳州	PMS_议堂朱楼村7#鱼塘变	10	400	251
31364	邳州	议堂朱楼村6#付业变	10	400	239
31365	邳州	PMS_议堂刘前村8#鸭厂变	10	400	217
31366	邳州	PMS_议堂潘庄村8#黄西变	10	400	258
31367	邳州	PMS_议堂柳园村9#云西新变	10	400	194
31368	邳州	PMS_议堂柳园村7#王东变	10	400	216
31369	邳州	PMS_议堂街道8#法庭变	10	400	169
31370	邳州	PMS_议堂王庄村2#村部变	10	400	137
31371	邳州	PMS_议堂王庄村6#姚家路变	10	400	211
31372	邳州	PMS_议堂迭路村7#井西变	10	400	122
31373	邳州	PMS_议堂迭路村8#王庄东变	10	400	220
31374	邳州	PMS_议堂黄海村4#黄海变	10	400	211
31375	邳州	PMS_议堂黄海村1#团结变	10	400	222
31376	邳州	PMS_议堂迭路村8#陆家变	10	400	193
31377	邳州	PMS_议堂庄台村3#庄台东变	10	400	216
31378	邳州	议堂黄海村2#庙西变	10	200	58
31379	邳州	议堂黄海村8#张北变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31380	邳州	PMS_议堂街道14#变	10	400	195
31381	邳州	PMS_议堂崔家村5#后小李变	10	400	146
31382	邳州	PMS_议堂街道13#变	10	400	191
31383	邳州	议堂街道15#信用社变	10	400	0
31384	邳州	PMS_议堂沙埠村7#孟南变	10	400	134
31385	邳州	PMS_议堂刘前1#村部变	10	200	151
31386	邳州	PMS_议堂王庄村7#工业变	10	400	221
31387	邳州	PMS_议堂荣盛家园1#变	10	630	332
31388	邳州	PMS_议堂荣盛家园2#变	10	400	168
31389	邳州	PMS_议堂镇议堂村7#王台变	10	400	277
31390	邳州	PMS_议堂镇国瑞小区2#变	10	400	139
31391	邳州	PMS_议堂镇国瑞小区1#变	10	400	204
31392	邳州	PMS_议堂工业园1#博康配变	10	400	158
31393	邳州	PMS_议堂黄海村15#付业变	10	400	197
31394	邳州	PMS_议堂崔家村6#门窗变	10	400	0
31395	邳州	议堂龚湖村13#四队变	10	400	155
31396	邳州	PMS_议堂滨河小区1#配电室1#变压器	10	800	421
31397	邳州	PMS_议堂滨河小区1#配电室2#变压器	10	800	528
31398	邳州	PMS_议堂陈楼小区1#变	10	630	373
31399	邳州	PMS_议堂陈楼小区2#变	10	630	326
31400	邳州	PMS_议堂陈楼新农村1#变	10	400	229
31401	邳州	PMS_议堂陈楼新农村2#变	10	400	262
31402	邳州	PMS_议堂福瑞园2#变	10	400	183
31403	邳州	PMS_议堂福瑞园1#变	10	400	206
31404	邳州	议堂议堂村1箱变1变压器	10	630	135
31405	邳州	议堂议堂村2箱变2变压器	10	630	281
31406	邳州	议堂议堂村3箱变3变压器	10	630	313
31407	邳州	议堂议堂村4箱变4变压器	10	630	183
31408	邳州	议堂张单村3#水芹变	10	400	245
31409	邳州	议堂龚湖村8#彭河变	10	100	0
31410	邳州	议堂社区7#学校变	10	400	281
31411	邳州	议堂张单村9#东王变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31412	邳州	议堂陈楼村15#养牛场变	10	400	64
31413	邳州	议堂育才路沿街小区2#箱变	10	500	369
31414	邳州	议堂育才路沿街小区1#箱变	10	500	308
31415	邳州	议堂街道17#广场变	10	400	205
31416	邳州	议堂刘桥村6#庄西变	10	400	214
31417	邳州	议堂沙埠村15#思乡桥变	10	400	206
31418	邳州	柳新村安置房4变压器	10	630	249
31419	邳州	柳新村安置房1变压器	10	630	331
31420	邳州	柳新村安置房3变压器	10	630	239
31421	邳州	柳新村安置房2变压器	10	630	324
31422	邳州	议堂育才小区2#变	10	500	302
31423	邳州	议堂育才小区1#变	10	500	280
31424	邳州	议堂议堂村6箱变6变压器	10	630	407
31425	邳州	PMS 议堂议南线刘桥村7#路北变	10	400	170
31426	邳州	PMS 议堂崔家村3#东李变	10	400	135
31427	邳州	PMS 议堂代庄村5#付业变	10	400	206
31428	邳州	赵墩镇城河村3#安置房1#变	10	250	120
31429	邳州	PMS 赵墩镇城河村4#安置房2#变	10	200	105
31430	邳州	PMS 赵墩镇城河村1#前行东变	10	400	62
31431	邳州	PMS 赵墩镇倪桥村3#胜利河变	10	200	0
31432	邳州	PMS 赵墩镇柳元村5#大新庄东变	10	200	123
31433	邳州	PMS 赵墩镇滩上街道3#邮局路西变	10	400	139
31434	邳州	PMS 赵墩镇赵墩街道1#敬老院变	10	315	30
31435	邳州	赵墩镇城河村6#城河西变	10	200	114
31436	邳州	PMS 赵墩镇衡楼村6#安置房1#变	10	200	76
31437	邳州	PMS 赵墩镇衡楼村7#安置房2#变	10	200	111
31438	邳州	PMS 赵墩镇赵墩村7#农业示范园变	10	100	44
31439	邳州	赵墩镇衡楼村8#衡楼西变	10	400	145
31440	邳州	赵墩镇沙集村1#蔡庄北变	10	400	188
31441	邳州	赵墩公路管理站1#变	10	400	200
31442	邳州	PMS 赵墩镇张庄村旺庄北变	10	400	213
31443	邳州	PMS 赵墩镇闫家村8#闫家街道南2#变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31444	邳州	赵墩镇赵墩街道5#镇政府变	10	400	155
31445	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村6#殷庄变	10	400	91
31446	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村8#三彭变	10	400	151
31447	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村4#外河单变	10	400	200
31448	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村7#小圩变	10	400	183
31449	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村9#陈场变	10	200	120
31450	邳州	赵墩镇彭湖村2#建筑新区变	10	200	141
31451	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村1#后褚变	10	400	196
31452	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村3#褚东变	10	400	111
31453	邳州	PMS_赵墩镇过河村5#张庄桥变	10	200	116
31454	邳州	PMS_赵墩镇过河村6#西张变	10	400	160
31455	邳州	PMS_赵墩镇更厅村10#曹台变	10	400	145
31456	邳州	PMS_赵墩镇更厅村9#庄场变	10	200	93
31457	邳州	PMS_赵墩镇更厅村8#后营变	10	200	0
31458	邳州	赵墩镇过河村7#小菜庄变	10	400	123
31459	邳州	赵墩镇更厅村7#衡台变	10	400	188
31460	邳州	赵墩镇更厅村6#徐集东变	10	400	188
31461	邳州	赵墩镇更厅村5#徐集西变	10	200	58
31462	邳州	赵墩镇天庙村4#天庙村部变	10	400	142
31463	邳州	赵墩镇天庙村5#刘楼变	10	315	117
31464	邳州	赵墩镇天庙村6#刘庄变	10	160	57
31465	邳州	赵墩镇天庙村3#尚中变	10	400	164
31466	邳州	赵墩镇天庙村2#汪北变	10	400	115
31467	邳州	赵墩镇更厅村4#更厅三四队变	10	400	84
31468	邳州	赵墩镇更厅村2#变	10	200	39
31469	邳州	赵墩镇更厅村1#刘庄变	10	160	53
31470	邳州	赵墩镇更厅村3#变	10	200	32
31471	邳州	赵墩镇天庙村7#古庄东变	10	400	123
31472	邳州	赵墩镇天庙村8#古庄西变	10	400	71
31473	邳州	赵墩镇天庙村1#小凌变	10	400	177
31474	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村6#兴店变	10	400	191
31475	邳州	PMS_赵墩村8#赵墩立交桥	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31476	邳州	赵墩镇兴唐村9#彭家变	10	400	96
31477	邳州	赵墩镇过河村8#魏家变	10	400	227
31478	邳州	赵墩镇工业园区1#变	10	200	51
31479	邳州	赵墩镇兴唐村4#三类变	10	400	185
31480	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村1#代场队变	10	200	80
31481	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村7#毛湖南站	10	200	39
31482	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村3#焦家变	10	200	29
31483	邳州	PMS_赵墩镇闫家村1#大巩西变	10	630	294
31484	邳州	PMS_赵墩镇闫家村2#大巩东变	10	400	185
31485	邳州	PMS_赵墩镇中刘村1#后埝变	10	200	22
31486	邳州	PMS_赵墩镇前刘村4前刘村部变	10	400	223
31487	邳州	赵墩镇前刘村6#后庄变	10	400	129
31488	邳州	PMS_赵墩镇前刘村3#汪南变	10	400	214
31489	贾汪	PMS_建平八九队	6	400	107
31490	贾汪	PMS_大吴建平东小区（北）	6	400	90
31491	贾汪	PMS_建平东小区南	6	630	212
31492	贾汪	大吴镇政府	6	630	273
31493	贾汪	PMS_民主苑北二台区	6	400	177
31494	贾汪	PMS_民主苑北一台区	6	315	0
31495	贾汪	PMS_大吴中建综合变	6	315	104
31496	贾汪	PMS_解台东小区	10	400	24
31497	贾汪	PMS_大吴镇政府水井	6	400	251
31498	贾汪	PMS_大吴机关变	6	400	5
31499	贾汪	小吴二台区	10	400	31
31500	贾汪	西大吴水厂（小吴一）	10	400	273
31501	贾汪	PMS_韩元新北站台区	10	200	38
31502	贾汪	PMS_民主苑三台区（大吴供电所）	10	400	3
31503	贾汪	大吴商城四台区西变	10	400	105
31504	贾汪	夏庄珉铭生态园台区	10	400	298
31505	贾汪	科文学院东变	10	200	121
31506	贾汪	夏庄西气东输加压站台区	10	200	156
31507	贾汪	山南居小区配电室2变	6	630	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31508	贾汪	山南居小区配电室1变	10	630	426
31509	贾汪	PMS_夏庄七台区	10	400	61
31510	贾汪	PMS_夏庄八台区	10	400	155
31511	贾汪	PMS_虎山二台区西(小吴四台区北(段一))	10	400	184
31512	贾汪	PMS_虎山八台区	10	400	105
31513	贾汪	PMS_段庄村南二台区	10	400	168
31514	贾汪	PMS_解台一台区	10	400	181
31515	贾汪	PMS_解台二队东	10	400	144
31516	贾汪	PMS_鹿庄电站2	10	400	63
31517	贾汪	PMS_韩元东台区	10	400	82
31518	贾汪	PMS_解台三队水井2	10	400	11
31519	贾汪	PMS_潘安新址三台区2	10	400	160
31520	贾汪	PMS_两妥东台区（虎山二）	10	400	118
31521	贾汪	PMS_瓦庄市场台区（韩东新增）	10	400	0
31522	贾汪	PMS_荒里六台区	10	400	23
31523	贾汪	PMS_潘安新址一台区（潘安新二）	10	400	121
31524	贾汪	PMS_权台新六台区（权台五）	10	400	0
31525	贾汪	PMS_瓦庄五台区西（瓦庄新一）	10	400	10
31526	贾汪	PMS_夏庄九台区（夏庄四）	10	400	56
31527	贾汪	PMS_潘安新址四台区（两北新增）	10	400	154
31528	贾汪	PMS_步行街北台区（解台二队东）	10	400	68
31529	贾汪	PMS_荒里水井台区（商城一新增）	10	400	194
31530	贾汪	PMS_大吴商城四台区	10	400	0
31531	贾汪	PMS_大吴镇政府北台区	6	400	0
31532	贾汪	PMS_大吴程楼村民委员会01	6	400	124
31533	贾汪	PMS_大吴程楼村民委员会02	6	400	210
31534	贾汪	PMS_瓦庄四台区西（权四组）	10	400	89
31535	贾汪	PMS_瓦庄新一台区东（权五六）	10	400	145
31536	贾汪	PMS_瓦庄新西站	10	400	268
31537	贾汪	PMS_大吴瓦庄新站	10	400	226
31538	贾汪	PMS_段庄九台区	10	400	106
31539	贾汪	荒里新五台区	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31540	贾汪	PMS_小吴一台区2号变	10	400	113
31541	贾汪	PMS_小吴六台区南(段九)	10	400	104
31542	贾汪	PMS_虎山十台区	10	400	98
31543	贾汪	PMS_解台二队西台区	10	400	119
31544	贾汪	权台七台区(小吴新单一)	10	500	89
31545	贾汪	PMS_虎山五台区南	10	400	158
31546	贾汪	PMS_段庄村东台区	10	400	178
31547	贾汪	PMS_两妥北台区东	10	200	70
31548	贾汪	PMS_两妥北站台区	10	200	95
31549	贾汪	PMS_两妥西台区南	10	200	84
31550	贾汪	虎山三台区东台区（瓦新一）	10	200	50
31551	邳州	PMS_赵墩镇闫家村3#闫家变	10	630	347
31552	贾汪	PMS_建平十台区	6	400	153
31553	邳州	PMS_赵墩镇中刘村5#何庄变	10	400	171
31554	贾汪	PMS_建平六队	6	400	75
31555	邳州	PMS_赵墩镇中刘村2#庙前变	10	200	36
31556	贾汪	PMS_建平四队	6	400	40
31557	邳州	PMS_赵墩镇过河村2#圩北变	10	400	97
31558	贾汪	PMS_建平十台区东(湖里一)	6	400	107
31559	邳州	PMS_赵墩镇过河村4#过河东站变	10	200	103
31560	贾汪	PMS_民主苑一台区南(蔡庄二)	6	400	100
31561	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村1#张湾变	10	400	0
31562	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村10#何庄变	10	400	267
31563	贾汪	PMS_瓦店四台区(蔡庄新一)	10	400	71
31564	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村11#变	10	400	164
31565	贾汪	PMS_花苑小区2#变（西大吴三台区西）	6	400	161
31566	邳州	PMS_赵墩镇闫家村7#闫家街道南1#变	10	400	25
31567	贾汪	建平大吴信用社台区（西大吴六东）	6	315	0
31568	邳州	PMS_赵墩镇闫家村6#闫家街道北变	10	400	126
31569	贾汪	PMS_建平二队	6	400	144
31570	邳州	赵墩镇中刘村4#中刘南站变	10	200	31
31571	贾汪	PMS_大吴求职综合变	6	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31572	邳州	PMS_赵墩镇中刘村3#中刘北站变	10	400	256
31573	贾汪	权台六台区南变	10	400	28
31574	邳州	赵墩镇闫家村5#小毛变	10	400	120
31575	贾汪	PMS_瓦庄三台区2#变（权台五台区2014.04）	10	400	89
31576	邳州	赵墩镇毛湖村6#蒋台变	10	400	245
31577	贾汪	PMS_瓦庄村委会东台区（夏庄二台区2014.04）	10	400	128
31578	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村5#良台变	10	200	76
31579	贾汪	PMS_段庄村西台区	10	400	83
31580	邳州	赵墩镇毛湖村2#卞台变	10	200	134
31581	贾汪	PMS_小吴六台区2#变（瓦庄新一台区2014.04）	10	400	148
31582	邳州	赵墩镇兴唐村2#三唐变	10	400	135
31583	贾汪	PMS_小吴七台区2#变（荒里二台区2014.04）	10	400	108
31584	邳州	赵墩镇过河村1#圩南变	10	200	153
31585	贾汪	PMS_瓦庄南站2#变（瓦庄二台区2014.04）	10	400	150
31586	邳州	PMS_赵墩镇郭口村3#庄洼变	10	400	239
31587	贾汪	PMS_瓦店三台区2#变（解台五台区2014.04）	10	400	138
31588	邳州	赵墩镇寨河村3#寨河村部变	10	200	70
31589	贾汪	PMS_夏庄十台区（夏庄一台区2014.04）	10	400	62
31590	邳州	PMS_赵墩镇柳元村8#郑家变	10	200	0
31591	贾汪	PMS_韩元新区2#变（虎山二台区2014.04）	10	400	9
31592	邳州	赵墩镇张庄村4#旺庄四队变	10	400	136
31593	贾汪	PMS_韩元新区3变（虎山三台区2014.04）	10	400	28
31594	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村1#老龙潭东变	10	400	205
31595	贾汪	PMS_建平七队(2014.10)	6	400	133
31596	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村1#张瓦房变	10	200	11
31597	贾汪	PMS_建平二队西	6	400	129
31598	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村2#倪桥三队变	10	250	117
31599	贾汪	PMS_建平四队2#变台区(2014.10)	6	400	92
31600	贾汪	PMS_建平八九队2#变（2014.10）	6	400	137
31601	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村5#皮湖变	10	400	89
31602	贾汪	建平十二三队2号变	6	400	78
31603	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村4#小新庄变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31604	贾汪	建平十一队2号变	6	400	176
31605	邳州	PMS_赵墩镇寨河村1#代场变	10	400	147
31606	贾汪	PMS_建平六队北台区（六队2#变2014.10）	6	400	95
31607	邳州	PMS_赵墩镇寨河村2#寨西变	10	400	238
31608	邳州	PMS_赵墩镇河湾村7#前河湾变	10	400	46
31609	邳州	赵墩镇柳元村1#窦家变	10	400	119
31610	邳州	PMS_赵墩镇柳元村3#白家变	10	200	22
31611	贾汪	PMS_大吴中建变2#变（建平十队2#2014.10）	6	400	48
31612	邳州	PMS_赵墩镇柳元村2#曹家变	10	200	0
31613	邳州	PMS_赵墩镇柳元村4#大新庄变	10	200	0
31614	贾汪	PMS_大吴机关2#变台区（湖里二台区2014.10）	6	400	130
31615	邳州	PMS_赵墩镇柳元村6#柳元变	10	200	0
31616	贾汪	PMS_大吴中学（商城1台区2014.10）	6	400	102
31617	邳州	PMS_赵墩镇沙集村5#冯家变	10	400	207
31618	贾汪	PMS_民主苑北台区3#变（商城2台区2#变2014.10）	6	400	136
31619	邳州	PMS_赵墩镇张庄村1#旺庄二队变	10	400	115
31620	贾汪	PMS_鹿东台区2变新	10	400	17
31621	邳州	PMS_赵墩镇刘台村6#贾家变	10	200	59
31622	贾汪	PMS_小吴三台区2#变	10	400	84
31623	邳州	赵墩镇张庄村2#旺庄三队变	10	400	95
31624	贾汪	PMS_荒里四台区（新）	10	400	123
31625	邳州	PMS_赵墩镇张庄村3#旺庄五队变	10	400	101
31626	贾汪	PMS_两妥南台区	10	400	0
31627	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村2#东耿埠变	10	200	29
31628	贾汪	PMS_段庄村台区	10	400	63
31629	邳州	赵墩镇义合村1#崔家变	10	400	255
31630	贾汪	PMS_夏庄六台区2变	10	400	127
31631	邳州	PMS_赵墩镇义合村3#义合村部变	10	400	183
31632	贾汪	PMS_韩元西支部北台区	10	400	108
31633	邳州	PMS_赵墩镇义合村5#韩家东变	10	200	15
31634	贾汪	PMS_小吴八台区	10	400	164
31635	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道1#街道西变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31636	贾汪	PMS_瓦庄八台区新	10	400	257
31637	邳州	赵墩镇兴唐村5#水源变	10	400	235
31638	邳州	PMS_赵墩镇固子村1#瓦子布单变	10	200	0
31639	贾汪	PMS_荒里二台区（新）	10	400	149
31640	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村6#胡元变	10	200	102
31641	贾汪	PMS_夏庄北台台区	10	400	207
31642	邳州	赵墩镇彭湖村25#变	10	200	66
31643	贾汪	PMS_夏庄二台区0	10	400	58
31644	邳州	PMS_赵墩镇义合村6#后瓦子布变	10	200	30
31645	贾汪	PMS_小吴四台区（新）	10	400	162
31646	邳州	PMS_赵墩镇固子村3#瓦布东变	10	400	8
31647	贾汪	PMS_北场电灌2号变	10	400	197
31648	邳州	PMS_赵墩镇固子村2#瓦子布西变	10	200	0
31649	贾汪	PMS_瓦庄新一台区2号变	10	400	151
31650	邳州	赵墩镇义合村4#韩家变	10	200	0
31651	贾汪	PMS_瓦庄六台区	10	400	70
31652	邳州	PMS_赵墩镇固子村4#固子西变	10	400	126
31653	贾汪	PMS_小吴七台区	10	400	70
31654	邳州	PMS_赵墩镇固子村6#固子东变	10	400	174
31655	贾汪	PMS_虎山二台区（新）	10	400	4
31656	邳州	PMS_赵墩镇固子村5#固子中变2	10	200	2
31657	贾汪	PMS_大吴邳西台区	10	400	27
31658	邳州	赵墩镇牌坊村5#高沙庄变	10	400	137
31659	贾汪	PMS_瓦店四台区2号变（新）	10	400	24
31660	邳州	赵墩镇牌坊村3#西牌坊变	10	200	0
31661	贾汪	PMS_段庄西台台区	10	400	139
31662	邳州	赵墩镇牌坊村4#东固子东变	10	400	121
31663	贾汪	PMS_两妥北台区0	10	400	101
31664	邳州	赵墩镇牌坊村6#东固子西变	10	400	117
31665	贾汪	PMS_瓦庄二台区2号变（新）	10	400	0
31666	邳州	PMS_赵墩镇牌坊村1#官场单变	10	200	7
31667	贾汪	PMS_北场台区	10	400	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31668	邳州	赵墩镇牌坊村2#沙楼变	10	400	123
31669	贾汪	PMS_解台一队北台区（新）	10	400	118
31670	邳州	PMS_赵墩镇沙集村4#沙集变	10	400	187
31671	贾汪	PMS_解台四队西	10	400	70
31672	邳州	PMS_赵墩镇沙集村6#左家变	10	400	115
31673	贾汪	PMS_韩元闫庄2#台区	10	400	0
31674	邳州	PMS_赵墩镇沙集村3#王楼变	10	400	170
31675	贾汪	PMS_大吴邳西台区北台区（新）	10	400	195
31676	邳州	PMS_赵墩镇张庄村5#旗杆变	10	400	156
31677	贾汪	PMS_瓦庄四区新	10	400	28
31678	邳州	PMS_赵墩镇沙集村2#蔡庄变	10	400	214
31679	贾汪	PMS_荒里一台区新新	10	400	227
31680	邳州	PMS_赵墩镇河湾村4#河湾村部变	10	200	52
31681	贾汪	PMS_虎山四台区（新）	10	400	68
31682	邳州	PMS_赵墩镇滩西村4#不老变	10	200	10
31683	贾汪	PMS_韩元西支部2变台区	10	400	224
31684	邳州	赵墩镇滩上街道4#街道南变	10	400	0
31685	贾汪	PMS_解台八台区	10	400	267
31686	邳州	赵墩镇滩东村2#梁楼单变	10	400	122
31687	贾汪	PMS_两妥东3台区（新）	10	400	191
31688	邳州	赵墩镇滩东村1#梁楼变	10	400	55
31689	贾汪	PMS_小吴三台区（新）	10	400	137
31690	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村8#衡台单变	10	400	177
31691	贾汪	PMS_瓦店五台区北台区	10	400	135
31692	邳州	赵墩镇耿埠村4#西耿埠北变	10	400	171
31693	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村3#西耿埠南变	10	400	186
31694	贾汪	PMS_荒里三台区（新）	10	400	104
31695	贾汪	PMS_段庄村南台区	10	400	169
31696	邳州	赵墩镇河湾村2#倪楼变	10	400	70
31697	贾汪	PMS_荒里一台区2变	10	400	189
31698	邳州	赵墩村1#小庄变	10	400	84
31699	贾汪	PMS_瓦店二台区新配变	10	400	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31700	邳州	PMS_赵墩镇城河村2#前行变	10	400	89
31701	贾汪	PMS_小吴二台区2变（新）	10	400	178
31702	邳州	PMS_衡楼村2#宋庄东变	10	200	79
31703	贾汪	PMS_瓦店小区2号变（大吴供电所）	10	400	141
31704	邳州	赵墩镇衡楼村9#小庄变	10	200	54
31705	贾汪	PMS_大吴解台七队2变	10	400	260
31706	邳州	赵墩镇城河村7#老庄西变	10	200	138
31707	贾汪	PMS_建平村委会1箱变	6	315	71
31708	邳州	PMS_赵墩镇城河村5#城南变	10	200	28
31709	贾汪	PMS_建平村委会2箱变	6	400	166
31710	邳州	赵墩镇衡楼村11#土楼变	10	200	24
31711	贾汪	PMS_瓦庄新西站3变	10	400	159
31712	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村12#前吕变	10	200	124
31713	贾汪	PMS_大吴潘安四队	10	400	250
31714	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村4#衡楼村部变	10	200	118
31715	贾汪	PMS_小吴电灌台片	10	400	0
31716	贾汪	潘安新址八台区（权二）	10	400	284
31717	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村1#房庄变	10	200	56
31718	贾汪	PMS_大吴供电所1#变（新）	10	400	62
31719	贾汪	PMS_大吴供电所2#变（新）	10	400	186
31720	邳州	PMS_衡楼村5#宋庄西变	10	400	58
31721	贾汪	PMS_西大吴二队电灌2#配变20150410	10	400	231
31722	贾汪	PMS_西大吴五六队电灌2#配变20150411	10	400	162
31723	贾汪	PMS_西大吴四队电灌2#配变	10	400	245
31724	贾汪	PMS_大吴商城二台区（新）	10	400	98
31725	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村3#七里井变	10	400	191
31726	贾汪	PMS_西大吴四队水井2#配变20150414	10	400	166
31727	邳州	PMS_赵墩镇胡家村1#旺寺变	10	400	55
31728	贾汪	PMS_西大吴二台区2#配变20150415	10	400	155
31729	邳州	PMS_赵墩镇胡家村4#大王庙西变	10	400	162
31730	贾汪	PMS_西大吴三台区2#配变20150416	10	400	126
31731	邳州	PMS_赵墩镇胡家村2#胡家变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31732	邳州	PMS_赵墩镇胡家村3#姬家变	10	200	0
31733	邳州	PMS_赵墩镇胡家村6#下湾变	10	400	217
31734	贾汪	PMS_西大吴四台区2#配变20150417	10	400	181
31735	邳州	PMS_赵墩镇胡家村5#大王庙东变	10	200	101
31736	邳州	赵墩镇河湾村5#河湾四队变	10	400	125
31737	贾汪	PMS_西大吴五台区2#配变20150418	10	400	32
31738	贾汪	PMS_老对圩2#配变20150419	10	400	135
31739	邳州	PMS_赵墩镇河湾村6#吴台变	10	200	4
31740	邳州	PMS_赵墩镇寨河村6#赵口变	10	200	16
31741	邳州	赵墩镇胡家村7#尚家变	10	400	265
31742	贾汪	PMS_西大吴一台区2#配变20150420	10	400	0
31743	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村1#善训变	10	200	66
31744	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村3#王楼变	10	200	115
31745	贾汪	PMS_西大吴三台区西2#变	10	400	91
31746	贾汪	PMS_西大吴五台区东2#配变	10	400	148
31747	邳州	赵墩镇顾庄村2#白庄变	10	200	20
31748	贾汪	PMS_西大吴六台区2配变	10	400	111
31749	邳州	赵墩镇顾庄村4#高庄变	10	400	0
31750	贾汪	PMS_西大吴六队东2#配变20150424	10	400	70
31751	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村6#顾庄村部变	10	400	125
31752	贾汪	PMS_大吴商城一台区（新）	10	400	0
31753	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村8#永庄变	10	200	40
31754	贾汪	段庄新二台区20151120	10	400	0
31755	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村7#永庄单变	10	200	92
31756	贾汪	PMS_步行街北台区2#变	10	400	0
31757	邳州	赵墩镇顾庄村5#小曹家变	10	400	197
31758	贾汪	PMS_许场变（新）	10	400	170
31759	邳州	PMS_赵墩镇滩西村3#滩西西变	10	200	35
31760	贾汪	PMS_段庄新区台区2015112005	10	400	60
31761	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道2#街道北变	10	400	175
31762	贾汪	解台桃园小区配电室1变	10	630	309
31763	邳州	PMS_赵墩镇滩西村2#滩西东变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31764	贾汪	解台桃园小区配电室2变	10	630	244
31765	邳州	PMS_赵墩镇街道2#南变	10	400	53
31766	贾汪	解台桃园小区配电室3变	10	630	397
31767	邳州	赵墩镇赵墩街道3#赵墩街道东变	10	400	122
31768	贾汪	解台桃园小区配电室4变	10	630	382
31769	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道4#街道西变	10	315	161
31770	贾汪	PMS_华建小区	6	400	88
31771	邳州	赵墩镇赵墩村2#后胡变	10	400	184
31772	贾汪	PMS_西大吴一台区南2#	10	400	3
31773	贾汪	瓦店小区0	10	315	56
31774	邳州	PMS_赵墩村5#沈场变	10	400	76
31775	贾汪	PMS_荒里一台区南（国网）	10	400	196
31776	邳州	赵墩镇郭口村2#葛家变	10	200	6
31777	贾汪	PMS_瓦店八台区2#变（国网）	10	400	0
31778	邳州	赵墩镇郭口村1#花家变	10	400	130
31779	贾汪	PMS_瓦店五台区3#变(国网)	10	400	122
31780	邳州	PMS_赵墩镇郭口村5#前郭变	10	200	1
31781	贾汪	PMS_瓦店一台区新建(国网)	10	400	186
31782	邳州	赵墩镇郭口村6#后郭变	10	400	237
31783	贾汪	PMS_虎山2台区新建(国网)	10	400	72
31784	贾汪	PMS_虎山三台区2#变	10	400	88
31785	邳州	PMS_赵墩镇郭口村7#汪西变	10	400	148
31786	贾汪	PMS_虎山四台区2#变（国网）	10	400	200
31787	贾汪	虎山5台区新建(国网)	10	160	0
31788	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村5#外河变	10	200	51
31789	贾汪	PMS_虎山六台区(国网)	10	400	181
31790	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村6#王场变	10	200	0
31791	邳州	PMS_赵墩镇闫家村4#秦家变	10	400	75
31792	邳州	PMS_赵墩镇河湾村1#罗西变	10	200	0
31793	贾汪	PMS_瓦庄八台区新2#变	10	400	0
31794	贾汪	PMS_蔡庄新址三北台区（国网）	10	400	185
31795	邳州	PMS_赵墩镇刘台村3#庙湾变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31796	贾汪	PMS_解台三队2#变（国网）	10	400	29
31797	邳州	PMS_赵墩镇刘台村1#刘台村部变	10	400	214
31798	邳州	PMS_赵墩镇刘台村4#马堰变	10	400	108
31799	贾汪	PMS_大吴机关3#变（国网）	10	400	277
31800	邳州	PMS_赵墩镇刘台村2#新集变	10	400	121
31801	贾汪	PMS_荒里四台区2#变(国网)	10	400	190
31802	邳州	PMS_赵墩镇刘台村5#刘台变	10	400	147
31803	贾汪	PMS_西大吴一台区3#变	10	400	121
31804	邳州	赵墩镇河湾村3#倪楼西变	10	400	145
31805	贾汪	PMS_解台三队水井2#变（国网）	10	400	63
31806	邳州	PMS_赵墩镇张庄村6#旗杆北变	10	400	142
31807	贾汪	PMS_夏庄八队西站2#变(国网)	10	400	56
31808	邳州	赵墩镇前刘村5#后台变	10	400	146
31809	贾汪	PMS_夏庄八台区2#变(国网)	10	400	0
31810	邳州	赵墩镇兴唐村8#侯家变	10	200	16
31811	贾汪	PMS_夏庄新北站2#变(国网)	10	400	205
31812	邳州	赵墩城河村9#大林变	10	200	40
31813	贾汪	PMS_夏庄六台区3#变(国网)	10	400	140
31814	邳州	PMS_赵墩镇前刘村1#埝东变	10	400	228
31815	贾汪	PMS_夏庄三台区2#变(国网)	10	400	48
31816	邳州	赵墩城河村11#三行西变	10	200	50
31817	贾汪	PMS_夏庄一台区2#变(国网)	10	400	184
31818	邳州	PMS_赵墩镇滩上中心小学教师公寓	10	400	237
31819	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村8#张瓦房新变	10	400	132
31820	贾汪	PMS_夏庄四台区2#变(国网)	10	400	96
31821	邳州	PMS_赵墩镇刘台村8#贾家南变	10	200	43
31822	贾汪	PMS_权台三台区新建(国网)	10	400	202
31823	邳州	PMS_赵墩镇义合村8#义东变	10	400	0
31824	贾汪	PMS_韩元东台区2#变（国网）	10	400	76
31825	邳州	赵墩镇闫家村9#马北变·	10	400	226
31826	邳州	PMS_赵墩镇柳元村11#大新庄北变	10	400	157
31827	贾汪	段庄村北台区（国网）	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31828	邳州	PMS_赵墩镇前刘村2#龚渡口变	10	400	170
31829	贾汪	PMS_韩元闫庄台区（国网）	10	400	178
31830	邳州	赵墩镇兴唐村11变	10	400	145
31831	贾汪	PMS_鹿庄桃园2#变台区(国网)	10	400	110
31832	邳州	PMS_赵墩镇柳元村7#柳元东变	10	200	0
31833	贾汪	PMS_两妥北站2#变（国网）	10	400	94
31834	邳州	PMS_赵墩镇固子村7#瓦子布中变	10	200	104
31835	贾汪	潘安二队（国网）	10	400	243
31836	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村10#小圩北变	10	400	125
31837	邳州	PMS_赵墩镇柳元村10#窦家北变	10	200	0
31838	贾汪	PMS_潘安五台区（国网）	10	400	289
31839	邳州	PMS_赵墩镇柳园村9#新村部变	10	200	110
31840	贾汪	PMS_潘安新址七台区(国网)	10	400	113
31841	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村6#耿埠一队变	10	200	0
31842	贾汪	PMS_潘安新址六台区(国网)	10	400	127
31843	邳州	赵墩镇耿埠村7#西耿埠西变	10	200	40
31844	贾汪	PMS_潘安新址五台区(国网)	10	400	175
31845	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村13#衡楼中变	10	400	114
31846	贾汪	PMS_小吴六台区3#变	10	400	213
31847	邳州	PMS_赵墩镇郭口村9#蒋西变	10	400	67
31848	贾汪	PMS_小吴东养殖2#变(国网)	10	400	212
31849	邳州	PMS_赵墩镇滩东村3#梁楼东变	10	400	99
31850	贾汪	PMS_瓦庄新一台区(国网)	10	400	175
31851	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村9#王庄变	10	400	117
31852	贾汪	PMS_瓦庄三台区新建(国网)	10	400	42
31853	邳州	PMS_赵墩镇郭口村8#蒋东变	10	400	143
31854	贾汪	PMS_瓦庄一台区2#变(国网)	10	400	188
31855	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村7#胡元西变	10	200	77
31856	贾汪	PMS_瓦庄五台区2#变(国网)	10	400	77
31857	邳州	PMS_赵墩镇河湾村10#罗东变	10	400	147
31858	贾汪	PMS_小吴四台区2#变	10	400	179
31859	邳州	赵墩镇胡家村11#姬家北变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31860	贾汪	PMS_小吴五台区（新）	10	400	166
31861	邳州	赵墩镇更厅村11#变	10	400	169
31862	贾汪	PMS_小吴西养殖2#变(国网)	10	400	89
31863	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村5#变	10	400	99
31864	贾汪	PMS_虎山二台区3#变	10	400	106
31865	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道5#街东变	10	400	162
31866	贾汪	PMS_解台二队东3#变	10	400	180
31867	邳州	PMS_赵墩镇固子村8#变	10	400	146
31868	贾汪	PMS_解台一队3#变	10	400	172
31869	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村12#张湾新变	10	400	94
31870	贾汪	PMS_西大吴四台区南（国网）	10	400	90
31871	邳州	赵墩镇闫家村14#徐台变	10	200	0
31872	贾汪	PMS_段庄综合一台区2#变	10	400	0
31873	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村13#小彭变	10	400	8
31874	邳州	赵墩镇中刘村6#闸北变	10	200	56
31875	贾汪	PMS_建平广场配电室2变	10	400	207
31876	贾汪	PMS_建平广场小区配电室1变	6	400	178
31877	邳州	PMS_赵墩镇义合村9#街道南变	10	400	118
31878	贾汪	PMS_湖畔小区二期1配电室1变	10	1000	618
31879	邳州	PMS_赵墩镇固子村11#瓦子布三队变	10	400	186
31880	贾汪	PMS_湖畔小区二期1配电室2变	10	1000	538
31881	邳州	PMS_赵墩镇城河村14#老西变	10	400	108
31882	贾汪	PMS_湖畔小区二期2配电室1变	10	800	481
31883	邳州	赵墩镇天庙村9#古东南变	10	200	138
31884	贾汪	PMS_湖畔小区二期2配电室2变	10	800	470
31885	邳州	赵墩镇固子村12#固子六队北变	10	400	284
31886	贾汪	PMS_湖畔小区二期3配电室1变	10	800	496
31887	邳州	PMS_赵墩镇河湾村8#倪楼东变	10	400	122
31888	贾汪	PMS_湖畔小区二期3配电室2变	10	800	549
31889	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村4#河湾变	10	200	81
31890	贾汪	PMS_湖畔小区二期4配电室1变	10	800	546
31891	邳州	PMS_赵墩镇闫家村11#瓦东变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31892	贾汪	鹿西台区2#变	10	400	132
31893	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村13#贾家变	10	200	93
31894	贾汪	PMS_瓦庄新西站2变	10	400	250
31895	邳州	赵墩镇顾庄村12#永庄东变	10	400	201
31896	邳州	PMS_赵墩镇义合村7#街道北变	10	630	275
31897	贾汪	瓦店八台区（国网）	10	400	71
31898	邳州	PMS_赵墩镇郭口村10#汪西变	10	400	179
31899	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村11#高庄西变	10	200	0
31900	贾汪	PMS_大吴繁荣小区配电室1变	10	400	108
31901	邳州	PMS_赵墩镇固子村13#固子一队变	10	200	10
31902	邳州	PMS_赵墩镇寨河村7#小张庄变	10	400	206
31903	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村9#河东变	10	400	135
31904	邳州	PMS_赵墩镇固子村14#固子四队变	10	400	187
31905	贾汪	PMS_大吴繁荣小区配电室2变	10	400	146
31906	邳州	赵墩镇闫家村10#大楼变	10	200	72
31907	贾汪	PMS_湖畔小区二期4配电室2变	10	800	549
31908	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村10#永庄新变	10	400	190
31909	贾汪	PMS_蔡庄四台区	10	400	79
31910	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村6#老龙潭西变	10	400	119
31911	贾汪	PMS_湖里东站2#变（10KV）	10	400	163
31912	邳州	PMS_赵墩倪桥村9#倪桥九队变	10	200	61
31913	贾汪	PMS_蔡庄村照明	10	400	198
31914	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道8#经管站变	10	400	168
31915	贾汪	PMS_湖里一台区北台区（建平十二三）	10	400	202
31916	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道6#食品站变	10	400	135
31917	贾汪	PMS_湖里二台区东（程楼三）	10	400	111
31918	邳州	PMS_赵墩镇义合村10#后瓦子布北变	10	400	195
31919	贾汪	PMS_湖里三台区2#变（2014.10）	10	400	186
31920	邳州	PMS_赵墩镇寨河村4#王口西变	10	200	36
31921	贾汪	PMS_蔡庄新址一台区西（2014.10）	10	400	93
31922	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村8#焦家南变	10	200	160
31923	贾汪	PMS_蔡庄新址二台区东台区（2014.10）	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31924	邳州	赵墩镇彭湖村12#董台变	10	400	13
31925	贾汪	PMS_蔡庄新址二台区	10	400	91
31926	邳州	PMS_赵墩镇胡家村9#胡家村部变	10	200	92
31927	贾汪	PMS_湖里四台区2#变（2014.10）	10	400	186
31928	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道9#邮局变	10	400	25
31929	贾汪	PMS_蔡庄新址三台区	10	400	165
31930	邳州	PMS_赵墩镇固子村9#瓦子布四队变	10	400	0
31931	贾汪	PMS_湖里果园一台区	10	400	1
31932	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村9#毛北变	10	400	141
31933	邳州	赵墩镇闫家村12#闫家街道南3#变	10	400	0
31934	贾汪	PMS_湖里三台区（10KV）	10	400	164
31935	邳州	PMS_赵墩镇郭口村9#葛家变	10	400	100
31936	贾汪	PMS_湖里二台区（10KV）	10	400	168
31937	邳州	PMS_赵墩镇滩西村5#滩西东新变	10	400	171
31938	贾汪	PMS_湖里果园二台区	10	400	5
31939	贾汪	PMS_蔡庄新址一台区（10KV）	10	400	145
31940	邳州	PMS_赵墩镇沙集村8#蔡庄新变	10	400	151
31941	贾汪	PMS_湖里四台区（10KV）	10	400	139
31942	邳州	PMS_赵墩镇闫家村15#闫家街道北新变	10	400	128
31943	贾汪	PMS_湖里果园一台区南（湖里一台区2014.10）	10	400	144
31944	邳州	赵墩镇闫家村13#小巩变	10	400	0
31945	贾汪	PMS_湖里七八队电站（10KV）	10	400	270
31946	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道10#邮局变	10	400	88
31947	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道12#幼儿园变	10	400	88
31948	贾汪	PMS_湖里电站（10KV）	10	400	174
31949	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道15#敬老院南变	10	400	150
31950	邳州	赵墩镇赵墩街道14#中学变	10	400	14
31951	贾汪	PMS_湖里北站（10KV）	10	400	214
31952	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道7#医院变	10	400	155
31953	邳州	赵墩镇赵墩街道9#教办变	10	400	38
31954	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道11#粮管所变	10	400	179
31955	邳州	PMS_赵墩镇赵墩街道13#街西变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31956	邳州	PMS_赵墩镇沙集村8#黄家变	10	400	231
31957	邳州	PMS_赵墩镇沙集村7#沙集东变	10	400	223
31958	邳州	赵墩镇更厅村12#变	10	400	119
31959	邳州	赵墩镇更厅村13#更厅南变	10	400	143
31960	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村9#白庄北变	10	400	131
31961	邳州	赵墩镇胡家村10#胡家西变	10	200	0
31962	邳州	PMS_赵墩镇城河村13#城北变	10	400	97
31963	邳州	PMS_赵墩镇河湾村9#吴台三队变	10	400	157
31964	邳州	PMS_赵墩镇柳元村12#曹家西变	10	400	101
31965	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村15#代场东变	10	400	153
31966	邳州	PMS_赵墩镇顾庄村14#善训南变	10	400	186
31967	邳州	PMS_赵墩镇柳元村13#曹家老村部	10	400	260
31968	邳州	PMS_赵墩镇义合村11#三合庄新变	10	400	66
31969	邳州	PMS_赵墩镇寨河村8#寨东变	10	400	171
31970	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村11#焦家东变	10	400	71
31971	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村10#蒋台南变	10	400	138
31972	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村16#三唐北变	10	400	163
31973	邳州	PMS_赵墩镇闫家村16#大巩南变	10	400	0
31974	邳州	PMS_赵墩镇闫家村17#庄场变	10	400	96
31975	邳州	PMS_赵墩镇中刘村8#郭台变	10	400	210
31976	邳州	赵墩镇过河村9#魏家新变	10	400	92
31977	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村13#后庄变	10	400	145
31978	邳州	PMS_赵墩镇城河村15#城东变	10	400	63
31979	邳州	PMS_赵墩镇郭口村12#花家变	10	400	114
31980	邳州	PMS_赵墩镇郭口村13#庄洼西变	10	400	231
31981	邳州	PMS_赵墩镇郭口村14#前郭变	10	400	15
31982	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村13#土楼东变	10	400	114
31983	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村15#外河东变	10	400	233
31984	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村9#郭衡楼变	10	400	253
31985	邳州	PMS_赵墩镇中刘村7#井沿变	10	400	199
31986	邳州	赵墩镇更厅村14#更厅村部新变	10	400	117
31987	邳州	PMS_赵墩镇更厅村13#变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31988	邳州	赵墩镇天庙村9#尚西变	10	400	0
31989	邳州	赵墩镇天庙村11#天庙冯家变	10	400	169
31990	邳州	赵墩镇天庙村10#刘庄南变	10	400	168
31991	邳州	赵墩镇兴唐村10#赵滩路口变	10	200	107
31992	邳州	PMS 赵墩镇张庄村7#旗杆新变	10	400	44
31993	邳州	赵墩镇郭口村11#后郭东变	10	200	54
31994	邳州	PMS 赵墩镇赵墩村9#郭家变	10	400	134
31995	邳州	PMS 赵墩镇耿埠村5#东耿埠新变	10	400	164
31996	邳州	PMS 赵墩镇滩西村6#滩西北新变	10	400	168
31997	邳州	PMS 赵墩镇河湾村11#吴台一队变	10	400	160
31998	邳州	PMS 赵墩镇胡家村8#旺寺南变	10	400	167
31999	邳州	PMS 赵墩镇刘台村9#新后变	10	400	24
32000	邳州	PMS 赵墩镇滩上街道7#街道西新变	10	400	35
32001	邳州	赵墩镇滩上街道7#学校变	10	250	6
32002	邳州	金煌房地产1#变压器	10	630	328
32003	邳州	赵墩镇金煌房地产2#变	10	630	354
32004	邳州	赵墩镇金煌房地产3#变压器	10	630	239
32005	邳州	PMS 赵墩镇中刘村9#庙后变	10	400	214
32006	邳州	PMS 赵墩镇闫家村18#马北新	10	400	178
32007	邳州	PMS 赵墩镇前刘村8#埝西变	10	400	190
32008	邳州	PMS 赵墩镇毛湖村13#侯集变	10	400	123
32009	邳州	赵墩镇兴唐村17#东门变	10	200	0
32010	邳州	赵墩镇兴唐村18#彭家南变	10	400	80
32011	邳州	PMS 赵墩镇前刘村7#汪南北变	10	400	69
32012	邳州	PMS 赵墩镇胡家村15#大王庙北变	10	400	111
32013	邳州	PMS 赵墩镇柳元村15#学校变	10	400	261
32014	邳州	PMS 赵墩柳元村14#郑东变	10	400	174
32015	邳州	PMS 赵墩镇倪桥村10#倪桥村部变	10	400	86
32016	邳州	赵墩镇牌坊村8#牌坊一队变	10	400	158
32017	邳州	PMS 赵墩镇沙集村10#蔡庄村部变	10	400	167
32018	邳州	PMS 赵墩镇沙集村9#蔡庄南变	10	400	171
32019	邳州	赵墩镇牌坊村7#张台变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32020	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道10#街道北新变	10	400	22
32021	邳州	PMS_赵墩镇滩上街道10#老滩队变	10	400	114
32022	邳州	PMS_赵墩镇滩西村7#滩西西新变	10	400	179
32023	邳州	PMS_赵墩镇滩西村8#不老西变	10	400	189
32024	邳州	PMS_赵墩镇义合村12#车家变	10	400	222
32025	邳州	PMS_赵墩镇义合村13#刘家变	10	400	191
32026	邳州	PMS_赵墩镇寨河村9#赵口新变	10	400	251
32027	邳州	PMS_赵墩镇张庄村8#旺庄一队变	10	400	160
32028	邳州	赵墩镇过河村12#变	10	400	239
32029	邳州	PMS_赵墩镇彭湖19#外河西变	10	400	129
32030	邳州	PMS_赵墩镇城河村10#前胡变	10	400	161
32031	邳州	PMS_赵墩镇城河村8#老庄东变	10	400	153
32032	邳州	PMS_赵墩镇过河村3#前唐变新建工程	10	400	94
32033	邳州	PMS_赵墩镇衡楼村14#宋庄东变	10	400	275
32034	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村11#后胡西变	10	400	195
32035	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村郭衡楼变	10	400	216
32036	邳州	赵墩镇更厅村15#何庄变	10	400	170
32037	邳州	赵墩镇天庙村13#潘桥变	10	400	224
32038	邳州	赵墩镇天庙村14#代家变	10	400	122
32039	邳州	赵墩镇天庙村15#古庄新变	10	400	165
32040	邳州	PMS_赵墩镇彭湖村18#十三队变	10	400	215
32041	邳州	PMS_赵墩镇胡家村14#胡家西变	10	400	244
32042	邳州	PMS_赵墩镇过河村10#圩北南变	10	400	94
32043	邳州	PMS_赵墩镇城河村16#行西变	10	400	227
32044	邳州	赵墩镇天庙村12#气站变	10	200	33
32045	贾汪	PMS_蔡庄东（10KV）	10	400	161
32046	邳州	PMS_赵墩镇倪桥村11#胡元南变	10	400	157
32047	邳州	PMS_赵墩镇寨河村5#王口变	10	400	203
32048	贾汪	PMS_湖里一台区（10KV）	10	400	205
32049	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村15#三娄南变	10	400	129
32050	贾汪	PMS_蔡庄北（10KV）	10	400	43
32051	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村15#牌坊变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32052	贾汪	PMS_蔡庄南站（10KV）	10	400	246
32053	邳州	PMS_赵墩镇张庄村9#旗杆东变	10	400	43
32054	贾汪	湖里新北站（10KV）	10	400	137
32055	邳州	PMS_赵墩镇过河村11#过河北站变	10	400	214
32056	贾汪	PMS_建平村村民委员会1变	6	400	220
32057	邳州	PMS_赵墩镇闫家村19#街南新变	10	400	16
32058	贾汪	PMS_权台4队小区箱变1变	10	630	296
32059	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村21#户台变	10	200	65
32060	贾汪	PMS_大吴湖畔组合配电站1变	10	800	373
32061	邳州	赵墩镇兴唐村20#三娄西变	10	400	177
32062	贾汪	PMS_大吴湖畔组合配电站2变	10	800	404
32063	邳州	PMS_赵墩镇闫家村20#街西变	10	400	231
32064	贾汪	PMS_大吴湖畔组合配电站4变	10	800	474
32065	邳州	PMS_闫家村部小区	10	200	74
32066	贾汪	PMS_大吴湖畔组合配电站3变	10	800	477
32067	邳州	PMS_东方学校小区	10	400	238
32068	贾汪	PMS_段庄西湖1号台区	10	400	176
32069	邳州	PMS_卢占举小区变	10	200	64
32070	贾汪	PMS_鹿庄供电所西台区	10	400	231
32071	邳州	PMS_耿布村8#老龙潭变	10	400	129
32072	贾汪	岐山阳光花园8箱变	10	630	330
32073	邳州	赵墩镇义合村14#变	10	200	104
32074	贾汪	岐山阳光花园9箱变	10	500	310
32075	邳州	PMS_赵墩镇闫家村21#吕台变	10	400	74
32076	贾汪	岐山阳光花园4箱变	10	630	365
32077	邳州	PMS_赵墩镇工业园区2#变	10	400	114
32078	邳州	PMS_赵墩寨东9#变	10	400	281
32079	贾汪	岐山阳光花园1箱变	10	630	354
32080	邳州	闫家村22#小毛北变	10	200	88
32081	贾汪	岐山阳光花园3箱变	10	630	366
32082	邳州	PMS_中刘村11#后埝南变	10	400	254
32083	贾汪	岐山阳光花园2箱变	10	630	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32084	邳州	PMS_中刘村10#庙后北变	10	400	108
32085	邳州	闫家村23#老庄变	10	400	127
32086	贾汪	岐山阳光花园7箱变	10	630	384
32087	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村村民委员会（金帝豪庭）	10	400	214
32088	贾汪	岐山阳光花园6箱变	10	630	348
32089	邳州	赵墩闫家村24#市场南变	10	400	52
32090	贾汪	岐山阳光花园5箱变	10	630	291
32091	邳州	赵墩镇更厅村16#十四队变	10	400	84
32092	贾汪	PMS_和谐小区2箱变	10	630	367
32093	邳州	赵墩镇前刘村9#龚渡口新变	10	400	212
32094	邳州	赵墩镇张庄村9#旺庄七队变	10	200	55
32095	贾汪	PMS_和谐小区1箱变	10	630	420
32096	邳州	赵墩镇前刘村12#埵东新变	10	400	219
32097	贾汪	PMS_金鑫小区1箱变	10	500	331
32098	邳州	赵墩镇沙集村11#冯家新变	10	400	194
32099	贾汪	PMS_金鑫小区2箱变	10	500	329
32100	邳州	赵墩镇彭湖村21#村部变	10	400	175
32101	贾汪	PMS_金鑫小区3箱变	10	500	283
32102	邳州	赵墩镇闫家村29#街道变	10	400	99
32103	贾汪	旗山矿斜路1#变	10	400	320
32104	邳州	赵墩镇毛湖村16#何家变	10	400	169
32105	贾汪	旗山矿斜路3#变	10	400	91
32106	邳州	赵墩澎湖村20#油坊新变	10	400	191
32107	贾汪	PMS_旗山矿斜路2#变	10	400	153
32108	邳州	赵墩村12#郭家西变	10	160	27
32109	贾汪	PMS_大吴鹿庄鑫鹿小区（瓦2）	10	400	214
32110	邳州	赵墩镇中刘村12#何庄西变	10	400	118
32111	贾汪	PMS_湖里二台区东北变	10	400	249
32112	贾汪	PMS_两妥新区南变	10	400	215
32113	贾汪	鹿南台区2号变	10	400	229
32114	邳州	赵墩闫家村25#小巩东变	10	400	139
32115	贾汪	PMS_荒里水井西变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32116	邳州	赵墩镇郭口村15#蒋东新变	10	400	72
32117	贾汪	PMS 西大吴五台区西变	10	400	91
32118	邳州	赵墩镇更厅村17#衡台变	10	400	126
32119	贾汪	PMS 西大吴六台区西变	10	400	101
32120	邳州	赵墩镇兴唐村24#变	10	400	262
32121	贾汪	湖畔佳苑6配电室1变压器	10	800	472
32122	邳州	赵墩镇毛湖村17#蒋台西变	10	400	266
32123	贾汪	湖畔佳苑3配电室1变压器	10	800	490
32124	邳州	赵墩镇彭湖村22#褚东新变	10	400	195
32125	邳州	赵墩镇澎湖村23#油坊南变	10	400	49
32126	贾汪	湖畔佳苑4配电室2变压器	10	800	545
32127	邳州	赵墩镇天庙村18#郁家变	10	400	214
32128	贾汪	湖畔佳苑2配电室2变压器	10	800	462
32129	邳州	赵墩镇彭湖村24#彭东西变	10	400	169
32130	贾汪	湖畔佳苑7配电室1变压器	10	800	496
32131	贾汪	湖畔佳苑5配电室1变压器	10	800	489
32132	邳州	赵墩沙集村12#王楼新变	10	400	152
32133	邳州	赵墩镇闫家村30#马南变	10	400	190
32134	贾汪	湖畔佳苑6配电室2变压器	10	800	496
32135	贾汪	湖畔佳苑7配电室2变压器	10	800	489
32136	邳州	赵墩镇闫家村32#街道变	10	400	0
32137	邳州	赵墩镇闫家村31#大楼北变	10	400	137
32138	邳州	赵墩镇前刘村10#埝西新变	10	400	239
32139	贾汪	湖畔佳苑4配电室1变压器	10	800	513
32140	邳州	赵墩镇兴唐村23#三娄西南变	10	400	198
32141	贾汪	湖畔佳苑3配电室2变压器	10	800	533
32142	邳州	赵墩镇彭湖村20#小圩新变	10	400	131
32143	贾汪	湖畔佳苑1配电室1变压器	10	800	464
32144	贾汪	湖畔佳苑2配电室1变压器	10	800	495
32145	邳州	赵墩镇赵墩村13#郭衡楼西变	10	200	98
32146	贾汪	湖畔佳苑1配电室2变压器	10	800	523
32147	邳州	赵墩镇赵墩村14#沈场变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32148	邳州	赵墩镇兴唐村22#三娄中变	10	400	240
32149	邳州	赵墩镇中刘村16#村部变	10	400	224
32150	贾汪	湖畔佳苑5配电室2变压器	10	800	550
32151	贾汪	时光澜园6配电室1变	10	800	548
32152	邳州	赵墩镇过河村13#魏家南变	10	400	203
32153	贾汪	时光澜园6配电室2变	10	800	543
32154	邳州	赵墩镇阳光水岸1变压器	10	630	388
32155	贾汪	时光澜园4配电室1变	10	630	398
32156	邳州	赵墩镇阳光水岸2变压器	10	630	328
32157	贾汪	时光澜园4配电室2变	10	630	413
32158	邳州	赵墩镇前刘村13#龚家新变	10	400	108
32159	邳州	赵墩村安置房2变压器	10	500	331
32160	邳州	赵墩村安置房1变压器	10	500	361
32161	贾汪	解忧湖2配电室4变	10	800	378
32162	贾汪	解忧湖2配电室1变	10	800	484
32163	邳州	赵墩天庙村16#小凌家北变	10	400	141
32164	邳州	赵墩镇中刘村15#庙后东变	10	400	259
32165	邳州	赵墩镇中刘村14#闸北北变	10	400	217
32166	贾汪	潘安湖首府6配电室1变	10	800	402
32167	邳州	赵墩镇中刘村13#何庄西变	10	400	289
32168	贾汪	潘安湖首府9配电室1变	10	630	464
32169	邳州	赵墩镇兴唐村22#唐湖变	10	200	46
32170	贾汪	潘安湖首府6配电室2变	10	800	464
32171	邳州	赵墩镇兴唐村23#侯家新变	10	200	87
32172	贾汪	潘安湖首府9配电室2变	10	630	500
32173	邳州	赵墩闫家村26#大巩东新变	10	400	162
32174	邳州	赵墩镇前刘村11#后庄新变	10	400	192
32175	贾汪	潘安湖首府8配电室2变	10	800	487
32176	邳州	赵墩镇郭口村16#后郭西变	10	400	181
32177	贾汪	潘安湖首府8配电室1变	10	800	480
32178	邳州	赵墩柳元新农村1#变	10	630	365
32179	贾汪	潘安湖首府7配电室1变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32180	邳州	赵墩镇闫家村27#吕台西变	10	200	20
32181	贾汪	潘安湖首府7配电室2变	10	800	409
32182	邳州	赵墩镇天庙村17#古庄娄家变	10	400	169
32183	贾汪	运河小镇五期1配电室2变	10	630	491
32184	邳州	赵墩镇城河村3#前行南变	10	400	253
32185	邳州	赵墩镇寨河村10#赵口南变	10	200	0
32186	贾汪	运河小镇五期1配电室1变	10	630	498
32187	邳州	赵墩镇滩东村梁楼小区变	10	400	253
32188	贾汪	运河小镇五期2配电室4变	10	800	571
32189	邳州	赵墩镇郭口村安置小区配变	10	400	236
32190	贾汪	运河小镇五期2配电室1变	10	800	525
32191	邳州	赵墩镇天庙村古庄安置小区配变	10	400	233
32192	贾汪	建平公园变	10	400	267
32193	邳州	赵墩供电所变	10	200	0
32194	贾汪	运河悦府一期1配电室4变	10	800	566
32195	邳州	赵墩镇刘台村10#马堰东变	10	400	229
32196	贾汪	运河悦府一期1配电室1变	10	800	535
32197	邳州	赵墩更厅村小区变	10	400	263
32198	贾汪	步行街北台区3号变	10	400	80
32199	邳州	赵墩新港安置房一期1组合配电室1变压器	10	800	542
32200	贾汪	潘安新村3箱变	10	630	444
32201	邳州	赵墩新港安置房一期1组合配电室2变压器	10	800	475
32202	贾汪	潘安新村2箱变	10	630	437
32203	邳州	赵墩新港安置房一期2配电室1变压器	10	800	576
32204	邳州	赵墩新港安置房一期3配电室2变压器	10	800	562
32205	贾汪	潘安新村组合配电站1变	10	630	409
32206	贾汪	潘安新村4箱变	10	630	447
32207	邳州	赵墩新港安置房一期4配电室2变压器	10	800	530
32208	贾汪	云谷产业园组合配电站2变	10	1000	699
32209	邳州	赵墩新港安置房一期2配电室2变压器	10	800	590
32210	贾汪	云谷产业园组合配电站1变	10	1000	568
32211	邳州	赵墩新港安置房一期3配电室1变压器	10	800	549

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32212	贾汪	云谷产业园2配电室1变	10	1000	658
32213	邳州	赵墩新港安置房一期4配电室1变压器	10	800	531
32214	贾汪	云谷产业园2配电室2变	10	1000	642
32215	邳州	PMS_赵墩镇兴唐村3#三唐西变	10	200	0
32216	贾汪	大吴工业园西二台区	10	400	0
32217	邳州	赵墩镇兴唐村7#兴店北变	10	400	65
32218	贾汪	棠悦小区1配电室1变	10	630	450
32219	邳州	车辐山关厢10#变	10	400	45
32220	贾汪	棠悦小区组合配电站1变	10	800	584
32221	邳州	车辐山刘楼6#变	10	315	83
32222	贾汪	棠悦小区1配电室4变	10	630	445
32223	邳州	车辐山街道7#变	10	630	145
32224	贾汪	棠悦小区2配电室1变	10	800	587
32225	邳州	车辐山新庄村2#变	10	400	124
32226	贾汪	棠悦小区3配电室4变	10	800	591
32227	贾汪	棠悦小区组合配电站4变	10	800	588
32228	邳州	车辐山刘楼5#变	10	200	11
32229	贾汪	棠悦小区2配电室4变	10	800	584
32230	邳州	车辐山友好7#变	10	400	126
32231	贾汪	棠悦小区3配电室1变	10	800	627
32232	邳州	车辐山运西9#变	10	200	0
32233	贾汪	大吴夏庄南站二台区	10	400	0
32234	邳州	车辐山郁庄北变	10	200	13
32235	贾汪	荣华之光2配电室1变	10	630	427
32236	邳州	车辐山大蒜市场2#变	10	400	150
32237	贾汪	荣华之光组合配电站2变	10	800	543
32238	邳州	车辐山新庄4#变	10	400	98
32239	贾汪	荣华之光2配电室2变	10	630	372
32240	邳州	车辐山运西8#变	10	100	48
32241	贾汪	荣华之光组合配电站1变	10	800	557
32242	邳州	车辐山机关变	10	400	149
32243	贾汪	时光澜园5配电室1变	10	800	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32244	邳州	车辐山山南11#变	10	315	43
32245	贾汪	时光澜园5配电室2变	10	800	452
32246	贾汪	西大吴北湖鱼塘台区	10	400	168
32247	邳州	车辐山车前2#变	10	400	50
32248	邳州	车辐山车前3#变	10	200	0
32249	贾汪	湖里二期1变	10	800	379
32250	邳州	车辐山埠上1#变	10	400	141
32251	贾汪	湖里二期2变	10	630	56
32252	邳州	车辐山梁河1#变	10	400	43
32253	贾汪	湖里二期3变	10	400	259
32254	邳州	车辐山官厢1#变	10	200	0
32255	邳州	车辐山官厢7#变	10	400	76
32256	邳州	车辐山官厢8#变	10	200	82
32257	贾汪	湖里二期4变	10	630	211
32258	邳州	车辐山官厢6#变	10	200	48
32259	贾汪	花苑小区箱变	6	630	238
32260	邳州	车辐山埠上2#变	10	500	182
32261	贾汪	潘安村三队配变	10	400	296
32262	邳州	车辐山梁河5#变	10	160	77
32263	贾汪	运河小镇四期3配电室2变	10	800	496
32264	邳州	车辐山7#变	10	200	63
32265	邳州	车辐山红光1#变	10	400	154
32266	贾汪	运河小镇四期2配电室4变	10	630	376
32267	贾汪	运河小镇四期3配电室1变	10	800	502
32268	邳州	车辐山3#变	10	400	70
32269	贾汪	运河小镇四期1配电室4变	10	630	363
32270	邳州	车辐山官厢3#变	10	200	87
32271	贾汪	运河小镇四期2配电室1变	10	630	388
32272	邳州	车辐山关厢5#变	10	200	63
32273	邳州	车辐山山西单相变	10	400	158
32274	贾汪	运河小镇四期1配电室1变	10	630	342
32275	邳州	车辐山山南6#变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32276	贾汪	鹿西台区北变	10	400	0
32277	邳州	车辐山山南2#变	10	400	197
32278	贾汪	博观府2配电室2变	10	630	448
32279	邳州	车辐山山南1#变	10	400	74
32280	贾汪	博观府3配电室1变	10	800	567
32281	邳州	车辐山山南4#变	10	200	1
32282	贾汪	博观府4配电室2变	10	800	603
32283	邳州	车辐山山南3#变	10	400	117
32284	邳州	车辐山山南张楼西1#变	10	315	198
32285	贾汪	博观府2配电室1变	10	630	460
32286	邳州	车辐山山南5#变	10	200	4
32287	邳州	车辐山运西1#变	10	400	84
32288	邳州	车辐山运西2#变	10	400	197
32289	邳州	车辐山白堰变	10	200	21
32290	贾汪	博观府4配电室1变	10	800	583
32291	邳州	车辐山运西3#变	10	200	24
32292	邳州	车辐山运西4#变	10	400	139
32293	贾汪	博观府3配电室2变	10	800	594
32294	邳州	车辐山运西单相变	10	315	93
32295	邳州	车辐山新庄11#变	10	400	101
32296	贾汪	博观府1配电室2变	10	630	451
32297	邳州	车辐山新庄5#变	10	200	0
32298	贾汪	博观府1配电室1变	10	630	443
32299	邳州	车辐山新庄12#变	10	160	14
32300	贾汪	两妥北湖台区	10	400	160
32301	邳州	车辐山新庄8#变	10	400	209
32302	贾汪	潘安湖东1号变	10	400	309
32303	邳州	车辐山友好1#变	10	400	23
32304	贾汪	翡翠湖畔1配电室1变	10	800	571
32305	邳州	车辐山友好2#变	10	400	198
32306	贾汪	翡翠湖畔2配电室4变	10	800	608
32307	邳州	车辐山友好5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32308	邳州	车辐山友好4#变	10	200	0
32309	贾汪	翡翠湖畔4配电室1变	10	800	532
32310	邳州	车辐山杨滩3#变	10	200	73
32311	贾汪	翡翠湖畔4配电室4变	10	800	572
32312	邳州	车辐山杨滩1#变	10	200	43
32313	贾汪	翡翠湖畔3配电室4变	10	800	591
32314	邳州	车辐山杨滩2#变	10	200	0
32315	贾汪	翡翠湖畔3配电室1变	10	800	600
32316	邳州	车辐山杨滩4#变	10	315	106
32317	贾汪	翡翠湖畔2配电室1变	10	800	607
32318	邳州	车辐山新庄9#变	10	315	109
32319	邳州	车辐山任庄4#变	10	400	120
32320	贾汪	翡翠湖畔1配电室4变	10	800	582
32321	邳州	车辐山前靳湖东变	10	200	137
32322	贾汪	运河小镇3配电室2变	10	800	410
32323	邳州	车辐山红光3#变	10	400	131
32324	贾汪	运河小镇1配电室2变	10	630	390
32325	邳州	车辐山刘楼1#变	10	400	98
32326	贾汪	运河小镇1配电室1变	10	630	294
32327	邳州	车辐山潘楼2#变	10	400	0
32328	贾汪	运河小镇3配电室1变	10	800	440
32329	贾汪	科文学院东二台区	10	400	260
32330	贾汪	大吴镇政府西箱变	10	630	215
32331	邳州	车辐山潘楼1#变	10	400	29
32332	贾汪	鹿庄社区1号变	10	400	72
32333	邳州	车辐山埠上3#变	10	400	160
32334	贾汪	程楼翻水站	10	400	179
32335	邳州	车辐山潘庄4#变	10	400	231
32336	邳州	车辐山潘庄3#变	10	400	126
32337	贾汪	程楼六台区西	10	400	293
32338	邳州	车辐山明远2#变	10	400	110
32339	邳州	车辐山明远3#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32340	贾汪	瓦庄村小学	10	400	272
32341	邳州	车辐山明远1#变	10	400	164
32342	贾汪	运河小镇三期1配电室1变	10	800	555
32343	邳州	车辐山明远4#变	10	200	127
32344	贾汪	运河小镇三期2配电室4变	10	800	525
32345	邳州	车辐山龙湖2#变	10	200	14
32346	贾汪	运河小镇三期2配电室1变	10	800	505
32347	邳州	车辐山新庄6#变	10	400	185
32348	贾汪	运河小镇三期1配电室2变	10	800	460
32349	邳州	车辐山刘楼2#变	10	400	164
32350	贾汪	永嘉科技港组合配电站1变	10	1000	732
32351	邳州	车辐山6#变	10	400	108
32352	贾汪	永嘉科技港组合配电站2变	10	1000	732
32353	邳州	车辐山2#变	10	400	35
32354	贾汪	度假小镇1配电室1变	10	800	532
32355	邳州	车辐山4#变	10	400	158
32356	贾汪	度假小镇1配电室2变	10	800	522
32357	邳州	车辐山村8#变	10	400	208
32358	贾汪	翡翠园一期五台区	10	400	106
32359	邳州	车辐山车前1#变	10	400	82
32360	贾汪	翡翠园一期六台区	10	400	100
32361	邳州	车辐山明远黄庄2#变	10	400	146
32362	贾汪	湖里一期北台区	10	400	51
32363	邳州	车辐山友好6#变	10	400	203
32364	贾汪	程楼西站	10	400	217
32365	邳州	车辐山红光5#变	10	400	135
32366	贾汪	翡翠园东小区	10	400	107
32367	邳州	车辐山红光6#变	10	160	34
32368	贾汪	湖里翡翠园三台区	10	400	157
32369	邳州	车辐山红光2#变	10	400	0
32370	贾汪	翡翠园西小区	10	400	122
32371	邳州	车辐山龙湖3#变	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32372	贾汪	程楼九台区	10	400	191
32373	邳州	车辐山龙湖4#变	10	250	41
32374	贾汪	小吴村北变	10	400	0
32375	邳州	车辐山二中变	10	200	85
32376	贾汪	解忧湖3配电室2变	10	800	537
32377	贾汪	解忧湖3配电室1变	10	800	427
32378	邳州	车辐山官廂4#变	10	200	11
32379	贾汪	解忧湖1配电室2变	10	800	474
32380	邳州	车辐山新庄7#变	10	400	145
32381	贾汪	解忧湖1配电室1变	10	800	427
32382	邳州	车辐山山南8#变	10	400	163
32383	贾汪	程楼九台区东变	10	400	299
32384	邳州	车辐山山南7#变	10	400	48
32385	贾汪	建平一台区	10	400	263
32386	邳州	车辐山梁河3#变	10	400	102
32387	邳州	车辐山梁河2#变	10	400	170
32388	邳州	车辐山运西5#变	10	400	99
32389	贾汪	程楼东站	10	400	241
32390	邳州	车辐山任庄3#变	10	400	120
32391	贾汪	程楼一台区	10	400	153
32392	贾汪	程楼三台区	10	400	195
32393	贾汪	程楼三台区西2变	10	400	10
32394	邳州	车辐山任庄1#变	10	400	48
32395	贾汪	程楼四台区	10	400	79
32396	邳州	车辐山任庄2#变	10	400	0
32397	邳州	车辐山山南10#变	10	100	59
32398	邳州	车辐山车前村部变	10	315	122
32399	贾汪	程楼一台区北	10	400	128
32400	邳州	车辐山街道5#变	10	400	0
32401	贾汪	程楼新九台区	10	400	185
32402	邳州	车辐山友好徐井变	10	200	77
32403	贾汪	湖里西站	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32404	邳州	车辐山官廂2#变	10	200	23
32405	贾汪	运河小镇六期3配电室2变	10	630	263
32406	邳州	车辐山街道2#变	10	200	2
32407	贾汪	运河小镇六期2配电室2变	10	800	538
32408	邳州	车辐山梁河4#变	10	315	45
32409	贾汪	运河小镇六期3配电室1变	10	630	464
32410	邳州	车辐山明远5#变	10	200	129
32411	邳州	车辐山埠上4#变	10	400	184
32412	贾汪	运河小镇六期2配电室1变	10	800	548
32413	贾汪	运河小镇六期1配电室1变	10	800	555
32414	贾汪	运河小镇六期1配电室2变	10	800	578
32415	贾汪	程楼八台区	10	400	91
32416	邳州	车辐山友好村土楼西公变	10	200	58
32417	贾汪	程楼北站	10	400	202
32418	邳州	车辐山官廂9#变	10	200	48
32419	贾汪	湖里西站南变	10	400	78
32420	邳州	车辐山街道南变	10	400	130
32421	贾汪	湖里东站	10	400	24
32422	邳州	车辐山街道4#变	10	400	176
32423	贾汪	湖里三四队电站	10	400	254
32424	邳州	车辐山街道8#变	10	400	88
32425	邳州	车辐山运西7#变	10	400	194
32426	贾汪	融创潮启东郡3配电室4变	10	800	604
32427	邳州	车辐山大蒜市场1#变	10	200	10
32428	贾汪	融创潮启东郡2配电室4变	10	800	606
32429	邳州	车辐山石坝东变	10	200	108
32430	邳州	车辐山龙湖5#变	10	400	191
32431	贾汪	融创潮启东郡2配电室1变	10	800	603
32432	邳州	车辐山村大雁变	10	200	59
32433	贾汪	融创潮启东郡1配电室1变	10	800	577
32434	邳州	车辐山1#变	10	400	24
32435	贾汪	融创潮启东郡3配电室1变	10	800	591

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32436	邳州	车辐山街道1#变	10	630	263
32437	贾汪	融创潮启东郡1配电室4变	10	800	588
32438	邳州	车辐山山后单相变	10	400	189
32439	贾汪	星尚雅苑2配电室1变	10	800	473
32440	邳州	车辐山六号桥变	10	200	117
32441	贾汪	星尚雅苑4配电室3变	10	800	598
32442	邳州	车辐山关厢12#变	10	200	0
32443	贾汪	星尚雅苑3配电室3变	10	800	566
32444	邳州	车辐山关厢11#变	10	400	166
32445	贾汪	星尚雅苑4配电室1变	10	800	546
32446	邳州	车辐山街道10#变	10	400	74
32447	贾汪	星尚雅苑2配电室3变	10	800	421
32448	邳州	车辐山运西6#变	10	200	0
32449	贾汪	星尚雅苑1配电室1变	10	800	495
32450	贾汪	星尚雅苑3配电室1变	10	800	496
32451	贾汪	星尚雅苑1配电室3变	10	800	487
32452	贾汪	星尚雅苑4配电室4变	10	800	514
32453	贾汪	星港嘉苑1配电室1变	10	630	333
32454	贾汪	星港嘉苑3配电室1变	10	800	474
32455	贾汪	星港嘉苑1配电室3变	10	630	339
32456	贾汪	星港嘉苑3配电室3变	10	800	498
32457	贾汪	星港嘉苑2配电室1变	10	800	440
32458	贾汪	星港嘉苑2配电室2变	10	800	529
32459	贾汪	星光花苑2配电室1变	10	800	534
32460	贾汪	星光花苑2配电室2变	10	800	403
32461	贾汪	星光花苑组合配电站1变	10	630	383
32462	贾汪	星光花苑组合配电站3变	10	630	401
32463	贾汪	星光花苑组合配电站2变	10	630	364
32464	贾汪	星光花苑2配电室3变	10	800	408
32465	贾汪	悦山南小区配电室2变	10	400	199
32466	贾汪	悦山南小区配电室1变	10	400	205
32467	贾汪	悦山南小区配电室3变	6	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32468	贾汪	运河小镇2配电室3变	10	630	279
32469	贾汪	运河小镇4配电室4变	10	800	436
32470	贾汪	运河小镇4配电室3变	10	800	403
32471	贾汪	运河小镇2配电室2变	10	630	369
32472	贾汪	老对圩东台区（小吴单相一）	10	400	231
32473	贾汪	大吴镇政府二台区（潘安新二）	6	160	0
32474	贾汪	度假小镇4配电室1变	10	800	550
32475	贾汪	度假小镇2配电室4变	10	800	535
32476	贾汪	度假小镇4配电室2变	10	800	552
32477	贾汪	度假小镇2配电室3变	10	800	531
32478	贾汪	度假小镇3配电室4变	10	800	556
32479	贾汪	度假小镇3配电室3变	10	800	535
32480	贾汪	花园小区北变	10	630	143
32481	贾汪	时光澜园2配电室1变	10	800	462
32482	贾汪	时光澜园1配电室2变	10	800	472
32483	贾汪	时光澜园1配电室1变	10	800	510
32484	贾汪	时光澜园3配电室2变	10	630	372
32485	贾汪	时光澜园3配电室1变	10	630	398
32486	贾汪	时光澜园2配电室2变	10	800	492
32487	贾汪	潘安湖首府1配电室1变	10	800	507
32488	贾汪	潘安湖首府3配电室1变	10	800	520
32489	贾汪	潘安湖首府3配电室2变	10	800	530
32490	贾汪	潘安湖首府5配电室2变	10	800	538
32491	贾汪	潘安湖首府1配电室2变	10	800	508
32492	贾汪	潘安湖首府5配电室1变	10	800	500
32493	贾汪	潘安湖首府4配电室2变	10	800	427
32494	贾汪	潘安湖首府2配电室1变	10	800	576
32495	贾汪	潘安湖首府2配电室2变	10	800	503
32496	贾汪	潘安湖首府4配电室1变	10	800	418
32497	贾汪	PMS 小吴九台区(五台区西)	10	400	111
32498	贾汪	PMS 大吴商城三台区2#变	10	400	109
32499	贾汪	PMS 老站北台区	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32500	贾汪	虎山七台区	10	400	195
32501	贾汪	PMS_虎山西站	10	200	104
32502	贾汪	PMS_大吴商城三台区	10	400	0
32503	贾汪	萧县永固煤矿2配电室1变	10	500	43
32504	贾汪	萧县永固煤矿2箱变	10	500	187
32505	贾汪	PMS_江苏天能集团公司萧县永固煤矿3箱变	10	500	163
32506	贾汪	PMS_两妥村村民委员会1箱变	10	400	0
32507	贾汪	PMS_两妥村村民委员会2变	10	400	0
32508	贾汪	PMS_大吴解台二队小区1#变	10	400	51
32509	贾汪	PMS_建平二期小区01	6	400	84
32510	贾汪	PMS_建平二期小区02	6	400	56
32511	贾汪	潘安小区01#	6	400	39
32512	贾汪	潘安小区02#	6	315	2
32513	邳州	车辐山梁河6#变	10	400	69
32514	邳州	车辐山车前村5#变	10	400	156
32515	邳州	车辐山车前6#变	10	200	10
32516	邳州	车辐山车前4#变	10	400	224
32517	邳州	车辐山友好3#变	10	200	78
32518	邳州	车辐山埠上5#变	10	400	167
32519	邳州	车辐山山南13#变	10	400	141
32520	邳州	车辐山任庄5#变	10	400	222
32521	邳州	车辐山埠上6#变	10	400	86
32522	邳州	车辐山埠上后埠2#变	10	400	219
32523	邳州	车辐山明远6#变	10	200	6
32524	邳州	车辐山镇中学箱变变压器	10	500	278
32525	邳州	车辐山刘楼王庄2#变	10	400	138
32526	邳州	车辐山土楼西变	10	200	117
32527	邳州	车辐山后白庄2#变	10	200	0
32528	邳州	车辐山潘南2#变	10	200	53
32529	邳州	车辐山潘北2#变	10	400	91
32530	邳州	车辐山水晶沟2#变	10	400	149
32531	邳州	车辐山吴湖2#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32532	邳州	车辐山街西2#变	10	630	311
32533	邳州	车辐山交警队变	10	400	0
32534	邳州	车辐山富山湾北变压器	10	630	287
32535	邳州	车辐山富山湾南变压器	10	630	248
32536	邳州	车辐山龙湖1#变	10	400	107
32537	邳州	车辐山新庄10#变	10	200	50
32538	邳州	车辐山友好小古2#变	10	400	0
32539	邳州	车辐山杨滩老古2#变	10	400	24
32540	邳州	车辐山山南张楼2#变	10	400	66
32541	邳州	车辐山新庄3#变	10	400	82
32542	邳州	车辐山刘楼4#变	10	400	185
32543	邳州	车辐山新庄1#变	10	200	0
32544	邳州	车辐山刘楼3#变	10	400	246
32545	邳州	车辐山东樊庄1#变	10	400	87
32546	邳州	车辐山村民委员会1#变	10	400	134
32547	邳州	车辐山村民委员会2#变	10	400	170
32548	邳州	车辐山新区2#变	10	400	90
32549	邳州	车辐山山南街道2#变	10	400	9
32550	邳州	车辐山杨滩何家2#变	10	400	208
32551	邳州	车辐山大蒜市场3#变	10	400	89
32552	邳州	车辐山富山湾变	10	630	215
32553	邳州	车辐山红光衡西6#变	10	400	216
32554	邳州	车辐山大蒜市场4#变	10	400	48
32555	邳州	车辐山杨滩村部东变	10	400	169
32556	邳州	车辐山任庄任前6#变	10	400	141
32557	邳州	车辐山运西河套王3队西变	10	400	78
32558	邳州	车辐山友好土楼东变	10	400	7
32559	邳州	车辐山西樊庄2#变	10	400	177
32560	邳州	车辐山运西河套王1#变	10	400	209
32561	邳州	车辐山交警队2#变	10	400	101
32562	邳州	车辐山街道11#变	10	400	141
32563	邳州	车辐山车前张庄2#变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32564	邳州	车辐山村东2#变	10	400	0
32565	邳州	车辐山福源新村1#变	10	400	177
32566	邳州	车辐山潘楼花园2#变	10	400	127
32567	邳州	车辐山明远西堰变	10	400	222
32568	邳州	车辐山埠上前埠7#变	10	400	219
32569	邳州	车辐山福源新村2#变	10	400	0
32570	邳州	车辐山山后东2#变	10	200	74
32571	邳州	车辐山后关厢2#变	10	400	201
32572	邳州	车辐山新庄王湾1#变	10	400	90
32573	邳州	车辐山任庄李湾2#变	10	400	105
32574	邳州	车辐山村部变	10	400	139
32575	邳州	车辐山友好徐井2#变	10	160	37
32576	邳州	车辐山山后西2#变	10	400	98
32577	邳州	车辐山山南小新庄变	10	250	134
32578	邳州	车辐山山南东变	10	400	93
32579	邳州	车辐山西樊庄1#变	10	400	130
32580	邳州	车辐山山南街道3#变	10	400	0
32581	邳州	车辐山山南工业园变	10	400	171
32582	邳州	车辐山山南岳台西变	10	400	189
32583	邳州	车辐山杨滩何家3#变	10	400	79
32584	邳州	车辐山山南大新庄西14#变	10	400	151
32585	邳州	车辐山运西全庄2#变	10	400	169
32586	邳州	车辐山龙湖水晶沟3#变	10	400	107
32587	邳州	车辐山龙湖谢庄2#变	10	400	137
32588	邳州	车辐山后龙湖变	10	400	183
32589	邳州	车辐山关厢蒋场东变	10	400	107
32590	邳州	车辐山关厢蒋场南变	10	400	185
32591	邳州	车辐山红光季王庄2#变	10	400	189
32592	邳州	车辐山红光村部变	10	400	87
32593	邳州	车辐山刘楼南变	10	400	199
32594	邳州	车辐山石坝西变	10	400	150
32595	邳州	车辐山关厢邢楼2#变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32596	邳州	车辐山新庄王湾2#变	10	400	143
32597	邳州	车辐山前关厢2#变	10	400	177
32598	邳州	车辐山关厢村部2#变	10	200	93
32599	邳州	车辐山新庄破桥2#变	10	400	192
32600	邳州	车辐山刘楼张西2#变	10	400	189
32601	邳州	车辐山新庄西新桥2#变	10	400	173
32602	邳州	车辐山车前村部2#变	10	400	25
32603	邳州	车辐山关厢蒋场西变	10	400	156
32604	邳州	车辐山山南张堰变	10	200	61
32605	邳州	车辐山福源新村3#变	10	400	115
32606	邳州	车辐山福源新村4#变	10	400	114
32607	邳州	车辐山村北2#变	10	400	178
32608	邳州	车辐山村西2#变	10	400	162
32609	邳州	车辐山村南2#变	10	400	142
32610	邳州	车辐山潘楼半楼2#变	10	400	215
32611	邳州	车辐山车前梁集2#变	10	400	52
32612	邳州	车辐山郁庄南变	10	400	180
32613	邳州	车辐山车前石庄3#变	10	400	150
32614	邳州	车辐山富山市场变	10	400	77
32615	邳州	车辐山友好小古3#变	10	400	161
32616	邳州	车辐山杨滩北变	10	400	237
32617	邳州	车辐山关厢河口2#变	10	400	135
32618	邳州	车辐山前关厢3#变	10	400	202
32619	邳州	车辐山运西河套王2#变	10	200	83
32620	邳州	车辐山山南山后北变	10	200	124
32621	邳州	车辐山杨滩老古3#变	10	400	219
32622	邳州	车辐山杨滩西变	10	400	135
32623	邳州	车辐山山南山西15#变	10	400	207
32624	邳州	车辐山山山东2#变	10	400	154
32625	邳州	车辐山潘楼花园3#变	10	200	51
32626	邳州	车辐山S310设施园南变	10	200	137
32627	邳州	车辐山S310设施园北变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32628	邳州	车辐山埠上村部变	10	400	71
32629	邳州	车辐山新庄王湾3#变	10	200	54
32630	邳州	车辐山新村1#变	10	500	247
32631	邳州	车辐山新村2#变	10	500	232
32632	邳州	车辐山红光4#变	10	400	89
32633	邳州	车辐山车前石庄1#变	10	400	237
32634	邳州	车辐山梁河丁庄7#变	10	400	241
32635	邳州	车辐山村北3#变	10	200	92
32636	邳州	车辐山新庄郭庄变	10	400	83
32637	邳州	车辐山村部2#变	10	400	114
32638	邳州	车辐山山南山西16#变	10	400	180
32639	邳州	车辐山任庄7#变	10	200	5
32640	邳州	车辐山山南工业园2#变	10	400	267
32641	邳州	车辐山山后东3#变	10	400	146
32642	邳州	车辐山车前石庄2#变	10	400	149
32643	邳州	车辐山车前石庄4#变	10	400	173
32644	邳州	车辐山车前石庄5#变	10	200	26
32645	邳州	车辐山潘南3#变	10	400	153
32646	邳州	车辐山明远黄楼3#变	10	200	113
32647	邳州	车辐山友好徐井3#变	10	200	142
32648	邳州	车辐山友好土楼西2#变	10	400	157
32649	邳州	车辐山新区3#变	10	400	150
32650	邳州	车辐山新街1#变	10	400	0
32651	邳州	车辐山新街2#变	10	200	70
32652	邳州	车辐山新街3#变	10	400	36
32653	邳州	车辐山新街4#变	10	400	108
32654	邳州	车辐山新街6#变	10	400	122
32655	邳州	车辐山新街7#变	10	400	0
32656	邳州	车辐山新街8#变	10	200	60
32657	邳州	车辐山新街9#变	10	400	187
32658	邳州	车辐山新街5#变	10	400	235
32659	邳州	车辐山富山新村1#变	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32660	邳州	PMS_车夫山祥山丽影1#配电室2#变	10	800	402
32661	邳州	车夫山祥山丽影1#配电室1变压器	10	800	442
32662	邳州	车辐山小东山变	10	80	61
32663	邳州	车辐山新村3#变	10	400	249
32664	邳州	车辐山翡翠湾小区1#配电室1变压器	10	400	257
32665	邳州	车辐山翡翠湾小区1#配电室2变压器	10	400	265
32666	邳州	车辐山后埠中变	10	400	153
32667	邳州	车辐山老小学校西变	10	400	115
32668	邳州	车辐山村西3#变	10	400	124
32669	邳州	车辐山后龙湖东变	10	400	237
32670	邳州	车辐山后山西变	10	400	206
32671	邳州	车辐山后埠南变	10	400	164
32672	邳州	车辐山后埠桥西变	10	400	208
32673	邳州	车辐山山南街西变	10	400	129
32674	邳州	车辐山新街10#变	10	400	92
32675	邳州	车辐山后埠北变	10	400	257
32676	邳州	车辐山后埠西变	10	400	91
32677	邳州	车辐山梁河大郭湾东变	10	500	234
32678	邳州	车辐山前埠北变	10	400	83
32679	邳州	车辐山新区商业2变	10	400	234
32680	邳州	车辐山新区商业1变	10	400	241
32681	邳州	车辐山后白庄3#变	10	400	167
32682	邳州	车辐山车前村张庄3#变	10	400	265
32683	邳州	车辐山后埠东变	10	400	256
32684	邳州	车辐山村东3#变	10	400	236
32685	邳州	车辐山明远村梁庄西变	10	400	295
32686	邳州	车辐山大蒜市场5#变	10	400	26
32687	邳州	车辐山大蒜市场6#变	10	400	80
32688	邳州	车辐山大蒜市场7#变	10	400	249
32689	邳州	车辐山红光衡瓦房北变	10	400	202
32690	邳州	车辐山山南街道4#变	10	400	267
32691	邳州	车辐山白堰南变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32692	邳州	车辐山杨滩老古4#变	10	400	265
32693	邳州	车辐山运西河套王南变	10	400	302
32694	邳州	车辐山锦胜豪庭2箱变	10	630	454
32695	邳州	车辐山锦胜豪庭1箱变	10	630	408
32696	邳州	车夫山多福山庄1组合配电室4变压器	10	800	640
32697	邳州	车夫山多福山庄1组合配电室3变压器	10	800	637
32698	邳州	车夫山多福山庄1组合配电室2变压器	10	800	566
32699	邳州	车夫山多福山庄2配电室4变压器	10	630	488
32700	邳州	车夫山多福山庄1组合配电室1变压器	10	800	596
32701	邳州	车夫山多福山庄2配电室1变压器	10	630	425
32702	邳州	车夫山多福山庄2配电室2变压器	10	630	377
32703	邳州	车夫山多福山庄2配电室3变压器	10	630	435
32704	邳州	车辐山官厢中变	10	200	26
32705	邳州	车辐山车前石庄6#变	10	400	0
32706	邳州	车辐山龙湖村部变	10	400	310
32707	邳州	车辐山明远村部东变	10	400	238
32708	邳州	车辐山山南村岳台南变	10	400	198
32709	邳州	车辐山山南村山前大棚变	10	400	285
32710	邳州	车辐山山南村大新庄大棚变	10	400	291
32711	邳州	车辐山埠上村部东变	10	400	239
32712	邳州	车辐山山南村山后大棚变	10	400	277
32713	邳州	车辐山水晶沟1#变	10	200	93
32714	邳州	车夫山祥山丽影2配电室1变压器	10	800	433
32715	邳州	车夫山祥山丽影2配电室2变压器	10	800	439
32716	邳州	车辐山村9#变	10	400	2
32717	邳州	运河幸福花园7变压器	10	400	143
32718	邳州	幸福花园8变压器	10	630	257
32719	邳州	运河幸福花园9变压器	10	630	264
32720	邳州	运河幸福花园10变压器	10	500	63
32721	邳州	运河幸福花园11变压器	10	400	112
32722	邳州	运河李口滨河小区3变压器	10	800	355
32723	邳州	运河鼎晔房产4#变压器	10	1000	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32724	邳州	运河东方翰院小区1变压器	10	500	181
32725	邳州	运河东方翰院小区2变压器	10	400	175
32726	邳州	运河东方翰院小区3变压器	10	500	198
32727	邳州	运河东方翰院小区4变压器	10	400	147
32728	邳州	PMS 运河天鸿世纪城小区1#变	10	1000	392
32729	邳州	PMS 运河天鸿世纪城小区2#变	10	1000	635
32730	邳州	运河天鸿世纪城小区3变	10	1000	414
32731	邳州	PMS 运河天鸿世纪城小区4#变	10	1000	560
32732	邳州	PMS 运河天鸿世纪城小区5#变	10	1000	402
32733	邳州	PMS 运河天鸿世纪城小区6#变	10	1000	525
32734	邳州	PMS 运河天鸿世纪城小区7#变	10	1000	475
32735	邳州	PMS 运河天鸿世纪城小区8#变	10	1000	440
32736	邳州	PMS 运河天鸿世纪城小区9#变	10	1000	584
32737	邳州	PMS 运河徐塘7#变	10	630	190
32738	邳州	运河耀邦花园1#变压器	10	800	350
32739	邳州	运河耀邦花园2#变压器	10	800	319
32740	邳州	运河葛程3号变	10	630	0
32741	邳州	运河红旗5号变	10	400	123
32742	邳州	运河河湾村民公寓公用1变压器	10	500	184
32743	邳州	运河强林小区1变压器	10	1000	506
32744	邳州	运河薛口6#变	10	400	104
32745	邳州	运河汇龙花园3变压器	10	630	215
32746	邳州	运河汇龙花园4变压器	10	800	388
32747	邳州	运河汇龙花园5变压器	10	800	407
32748	邳州	运河汇龙花园6变压器	10	630	240
32749	邳州	运河汇龙花园7变压器	10	630	224
32750	邳州	PMS 运河张楼3#变	10	200	69
32751	邳州	PMS 运河张楼4#变	10	200	17
32752	邳州	PMS 运河新庄5#变	10	200	0
32753	邳州	运河五杨4#变	10	400	117
32754	邳州	PMS 运河吴闸12#变	10	630	175
32755	邳州	PMS 运河新庄4#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32756	邳州	运河张楼街道8#变	10	400	233
32757	邳州	运河张村2号变	10	200	61
32758	邳州	运河张村1#变	10	200	128
32759	邳州	运河楚汉商业3#变	10	400	55
32760	邳州	PMS_运河二庙3#变	10	400	231
32761	邳州	运河张村5#变	10	200	125
32762	邳州	PMS_运河楚汉商业街1#变	10	630	31
32763	邳州	PMS_运河楚汉商业街2#变	10	500	43
32764	邳州	东方帝景城17变压器	10	630	280
32765	邳州	PMS_运河河湾新区	10	630	230
32766	贾汪	PMS_建管站小区	6	250	61
32767	邳州	运河田园小区	10	400	0
32768	邳州	PMS_运河看守所2#变	10	400	83
32769	贾汪	PMS_锦程二期	6	250	28
32770	邳州	运河吴闸27#变	10	400	0
32771	贾汪	PMS_旗山矿工人村1变	10	400	171
32772	贾汪	PMS_湖里二期5变	10	630	159
32773	贾汪	PMS_湖里二期6变	10	800	304
32774	贾汪	大泉小山子泵房	10	160	77
32775	贾汪	大泉岗子风机厂台区	10	400	0
32776	贾汪	PMS_大泉新泉路中台区	10	400	43
32777	贾汪	PMS_大泉泉西新泉路北台区	10	400	207
32778	贾汪	PMS_大泉泉西西南台区	10	800	394
32779	贾汪	PMS_大泉育才路西台区	10	400	0
32780	贾汪	PMS_山景家园小区1配电室2主变	10	630	342
32781	贾汪	PMS_山景家园小区1配电室1主变	10	630	316
32782	贾汪	PMS_山景家园小区2配电室3主变	10	400	186
32783	贾汪	PMS_山景家园小区2配电室4主变	10	400	196
32784	贾汪	PMS_山景家园小区3配电室5主变	10	400	173
32785	贾汪	PMS_山景家园小区3配电室6主变	10	400	165
32786	贾汪	PMS_大泉育才路东台区	10	400	87
32787	贾汪	PMS_大泉南庄新区台区	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32788	贾汪	PMS_大泉泉旺头东台区	10	400	191
32789	贾汪	PMS_大泉崮西南台区	10	200	0
32790	贾汪	PMS_大泉独湖西台区	10	400	214
32791	贾汪	PMS_大泉闫山台区	10	200	145
32792	贾汪	大泉鹿楼北山	10	200	134
32793	贾汪	PMS_大泉石头阵南湖3变	10	400	245
32794	贾汪	PMS_技校宿舍楼台区	10	400	114
32795	贾汪	PMS_大泉新桥农科站	10	400	293
32796	贾汪	PMS_大泉南联新村	10	400	20
32797	贾汪	PMS_大泉南庄新村	10	800	583
32798	贾汪	PMS_大泉泉旺头东北	10	200	38
32799	贾汪	PMS_大泉关庄西台（1#变）	10	200	14
32800	贾汪	PMS_大泉关庄中心台（2#变）	10	200	8
32801	贾汪	PMS_大泉鹿楼村	10	400	117
32802	贾汪	大泉鹿楼水井	10	400	151
32803	贾汪	大泉鹿楼三站	10	200	86
32804	贾汪	大泉鹿楼四站	10	200	101
32805	贾汪	PMS_大泉新桥西台	10	400	252
32806	贾汪	PMS_大泉小李庄综合	10	200	1
32807	贾汪	大泉部队泵房	10	200	83
32808	贾汪	PMS_大泉北湖二台区	10	200	0
32809	贾汪	PMS_大泉崮东大队	10	400	79
32810	贾汪	PMS_大泉崮东中心	10	400	155
32811	贾汪	PMS_大泉崮西中心台区	10	400	220
32812	贾汪	PMS_大泉泵房	10	400	300
32813	贾汪	PMS_大泉大李庄四队	10	400	162
32814	贾汪	PMS_大泉大李庄杜庄	10	200	0
32815	贾汪	PMS_大泉小山子新大队	10	400	30
32816	贾汪	PMS_大泉小山子5队	10	200	39
32817	贾汪	PMS_大泉泉河养殖厂	10	400	155
32818	贾汪	PMS_大泉崮东西照林	10	400	182
32819	贾汪	PMS_大泉宗庄奶牛厂（宗庄3队）	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32820	贾汪	PMS_大泉独湖4.5队台区	10	400	143
32821	贾汪	PMS_大泉才沃西村	10	400	144
32822	贾汪	PMS_大泉才沃新村(崮东太山台区)	10	315	44
32823	贾汪	PMS_大泉崮东太山	10	400	266
32824	贾汪	大泉关庄五号井台区	10	200	39
32825	贾汪	大泉鹿楼石榴园	10	200	59
32826	贾汪	PMS_大泉鹿楼中学	10	400	212
32827	贾汪	PMS_大泉鹿楼12队	10	160	58
32828	贾汪	PMS_大泉伏山西台区	10	200	31
32829	贾汪	PMS_大泉伏山东	10	200	34
32830	贾汪	小山子5队新台区	10	400	195
32831	贾汪	PMS_大泉龙门东台	10	400	139
32832	贾汪	PMS_大泉龙门泵房	10	200	87
32833	贾汪	PMS_大泉所闫村东台	10	400	186
32834	贾汪	大泉才沃东山桃源1变	10	200	101
32835	贾汪	PMS_大泉崮东洞山	10	160	63
32836	贾汪	PMS_大泉所焦庄后	10	200	89
32837	贾汪	PMS_富强路西台区	10	400	244
32838	贾汪	PMS_保健巷西南台区	10	400	203
32839	贾汪	PMS_胜利西巷变压器	10	400	223
32840	贾汪	PMS_小山五巷变压器315KVA	10	315	216
32841	贾汪	PMS_大泉庄庄新村	10	400	229
32842	贾汪	PMS_大泉南庄东北台	10	200	138
32843	贾汪	PMS_大泉新桥新村	10	400	185
32844	贾汪	PMS_大泉兴泉市场	10	400	95
32845	贾汪	PMS_大泉崮西前庄	10	400	134
32846	贾汪	PMS_大泉崮西东	10	400	123
32847	贾汪	大泉闫村大队	10	200	156
32848	贾汪	PMS_大泉独湖大队台区	10	315	101
32849	贾汪	大泉崮西大队	10	400	181
32850	贾汪	大泉泉东6变	10	400	45
32851	贾汪	PMS_大泉工业园西区4#变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32852	贾汪	PMS_大泉小山子7队	10	400	197
32853	贾汪	PMS_大泉大李庄矿	10	400	90
32854	贾汪	PMS_大泉宗庄1.2.3队	10	200	0
32855	贾汪	PMS_大泉韩场一台区	10	400	164
32856	贾汪	PMS_大泉韩场三台区	10	400	200
32857	贾汪	PMS_大泉盐城医院	10	400	229
32858	贾汪	大泉才沃北2台区	10	200	27
32859	贾汪	PMS_大泉泉旺头南湖1	10	315	175
32860	贾汪	PMS_大泉泉旺头南湖2	10	200	110
32861	贾汪	PMS_大泉宗庄4队	10	200	55
32862	贾汪	PMS_大泉鹿楼14队	10	200	23
32863	贾汪	PMS_大泉韩场二台区	10	400	262
32864	贾汪	PMS_大泉韩场四台区	10	400	220
32865	贾汪	PMS_大泉崮东北湖	10	400	182
32866	贾汪	PMS_大泉伏山单相变	10	400	275
32867	贾汪	PMS_大泉泉东五道房	10	400	109
32868	贾汪	大泉小山一二队	10	400	196
32869	贾汪	大泉小山子二站	10	160	73
32870	贾汪	PMS_土盆前井	10	400	175
32871	贾汪	PMS_大泉土盆村台区	10	200	57
32872	贾汪	大泉小山子水井	10	400	99
32873	贾汪	PMS_大泉泉河5队新台区	10	400	0
32874	贾汪	PMS_大泉岗子5队	10	800	382
32875	贾汪	PMS_大泉岗子大队	10	630	226
32876	贾汪	PMS_大泉工业园2变	10	315	216
32877	贾汪	PMS_大泉工业园3变	10	315	22
32878	贾汪	大泉耐火厂公变	10	400	285
32879	贾汪	PMS_大泉岗子三队	10	315	40
32880	贾汪	PMS_大泉岗子1.2队	10	200	42
32881	贾汪	PMS_大泉岗子南湖	10	200	98
32882	贾汪	PMS_大泉泉河1队台区	10	400	0
32883	贾汪	大泉泉河农灌站	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32884	贾汪	PMS_大泉鹿楼大一站	10	400	30
32885	贾汪	PMS_大泉泉河南湖(泉河大棚)	10	400	128
32886	贾汪	PMS_大泉大李庄村内	10	200	59
32887	贾汪	PMS_大泉才沃南村	10	400	97
32888	贾汪	PMS_大泉大李庄北村	10	400	233
32889	贾汪	PMS_大泉南庄东山	10	400	289
32890	贾汪	PMS_大泉泉东西湖	10	400	172
32891	贾汪	PMS_大泉大李庄西村	10	315	70
32892	贾汪	PMS_大泉南联台区	10	800	488
32893	贾汪	PMS_大泉泉旺头八队台区	10	400	200
32894	贾汪	PMS_大泉泉旺头1队	10	400	183
32895	贾汪	PMS_大泉泉旺头2队	10	400	135
32896	贾汪	PMS_大泉泉旺头6队	10	400	133
32897	贾汪	PMS_大泉泉旺头12队	10	800	488
32898	贾汪	PMS_大泉泉旺头9队	10	400	101
32899	贾汪	PMS_大泉泉旺头新区	10	400	86
32900	贾汪	PMS_大泉石头阵南湖1变压器	10	315	54
32901	贾汪	PMS_大泉石头阵2(石头镇老配电室)	10	800	422
32902	贾汪	PMS_大泉石头阵4(石头镇西台)	10	400	108
32903	贾汪	PMS_大泉石头阵1	10	315	64
32904	贾汪	PMS_大泉石头阵3(石头阵南台区)	10	400	140
32905	贾汪	PMS_大泉泉旺头北山	10	200	57
32906	贾汪	大泉供电所	10	400	144
32907	贾汪	焦庄后台东2台区	10	160	0
32908	贾汪	PMS_大泉泉东老大队(大泉7公用变)	10	315	41
32909	贾汪	PMS_大泉大李庄新区(大李庄村)	10	200	47
32910	贾汪	PMS_大泉泉西六队	10	200	0
32911	贾汪	PMS_大泉泉西4.5队	10	315	67
32912	贾汪	大泉泉西2队	10	400	100
32913	贾汪	PMS_大泉泉东北湖	10	400	204
32914	贾汪	大泉小山子一站	10	200	98
32915	贾汪	大泉庄村村	10	315	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32916	贾汪	大泉泉旺头南湖3	10	100	0
32917	贾汪	PMS_大泉马家羊肉馆单相变（一队北）	10	400	261
32918	贾汪	PMS_大泉龙门西台	10	400	141
32919	贾汪	PMS_大泉所才沃北台	10	400	172
32920	贾汪	PMS_大泉工业园1变	10	315	12
32921	贾汪	PMS_大泉站东村（1公用变）	10	315	206
32922	贾汪	大泉西镇政府台区	10	315	150
32923	贾汪	大泉工行门前	10	315	200
32924	贾汪	PMS_大泉农具厂	10	800	423
32925	贾汪	PMS_大泉大李庄北山口	10	400	85
32926	贾汪	PMS_大泉工业园4#变	10	315	0
32927	贾汪	PMS_大泉宗庄桃园	10	400	261
32928	贾汪	PMS_保健巷西台区	10	400	229
32929	贾汪	PMS_大李庄南湖	10	400	224
32930	贾汪	PMS_大泉洪山前（洪山新村）	10	160	5
32931	贾汪	大泉焦庄南台	10	200	129
32932	贾汪	PMS_大泉泉西老大队	10	400	147
32933	贾汪	PMS_大泉西新村	10	800	398
32934	贾汪	PMS_大泉泉东农具厂2变（泉东9变）	10	315	212
32935	贾汪	PMS_大泉新工区北台区	10	400	21
32936	贾汪	PMS_大泉鹿楼村西台区	10	400	117
32937	贾汪	PMS_大泉鹿楼14队东台区	10	400	146
32938	贾汪	PMS_大泉土盆村西台区	10	400	81
32939	贾汪	大泉小山子3队北台区	10	400	215
32940	贾汪	大泉鹿楼北山二台区	10	400	308
32941	贾汪	PMS_新鹏楼群台区	10	400	276
32942	贾汪	PMS_富强路东台区	10	400	299
32943	贾汪	PMS_大泉小李庄东台区	10	400	189
32944	贾汪	PMS_大泉宗庄4队东台区	10	400	183
32945	贾汪	PMS_大泉宗庄1队东台区	10	400	85
32946	贾汪	PMS_大泉韩场5台区	10	400	237
32947	贾汪	PMS_大泉闫村北台区	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32948	贾汪	PMS_大泉督工湖台区	10	400	211
32949	贾汪	PMS_大泉泉旺头9队南台区	10	400	101
32950	贾汪	PMS_保健巷东台片	10	400	220
32951	贾汪	PMS_小山三巷台区	10	400	280
32952	贾汪	PMS_大泉鹿楼水井西台区	10	400	229
32953	贾汪	PMS_大泉独湖磨石塘	10	400	0
32954	贾汪	PMS_干校宿舍台区	10	400	237
32955	贾汪	PMS_大泉南庄西北2台区	10	400	281
32956	贾汪	大泉南庄东南2台区	10	400	278
32957	贾汪	PMS_大泉韩场6台区	10	400	73
32958	贾汪	PMS_大泉韩场7台区	10	400	107
32959	贾汪	大泉土盆水库台区	10	400	286
32960	贾汪	PMS_大泉固东中心2台区	10	400	118
32961	贾汪	PMS_大泉才沃中心台区	10	400	178
32962	贾汪	PMS_大泉固西前庄2台区	10	400	259
32963	贾汪	PMS_大泉泉旺头8队西台区	10	400	82
32964	贾汪	PMS_大泉泉东徐师大东台区	10	400	0
32965	贾汪	PMS_渠东台区	10	400	232
32966	贾汪	PMS_大泉大李庄杜庄北台区	10	400	75
32967	贾汪	PMS_大泉固东大队南台区	10	400	152
32968	贾汪	PMS_大泉伏山中心台区	10	400	92
32969	贾汪	PMS_大泉龙门中心台区	10	400	130
32970	贾汪	PMS_大泉石头阵中心台区	10	400	136
32971	贾汪	PMS_大泉泉旺头6队北台区	10	400	169
32972	贾汪	大泉大李庄新村9号变	10	400	220
32973	贾汪	PMS_岗子大队3台区	10	400	89
32974	贾汪	PMS_大泉岗子西南台区	10	400	117
32975	贾汪	PMS_大泉泉西中心台区	10	400	83
32976	贾汪	PMS_保健巷东南台区	10	400	112
32977	贾汪	PMS_干校宿舍北台区	10	400	269
32978	贾汪	PMS_技校南2台片	10	400	225
32979	贾汪	大泉土盆水库南台区	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32980	贾汪	PMS_高盛汉郡组合配电站1变	10	800	254
32981	贾汪	PMS_高盛汉郡组合配电站2变	10	800	402
32982	贾汪	PMS_高盛汉郡1配电室3变	10	800	297
32983	贾汪	PMS_高盛汉郡1配电室4变	10	800	346
32984	贾汪	PMS_大泉新泉市场2台区	10	200	34
32985	贾汪	PMS_大泉小山子一队北台区	10	200	20
32986	贾汪	大泉南联新村2变	10	200	126
32987	贾汪	大泉泉旺头1队西变	10	400	214
32988	贾汪	PMS_大泉石头阵5变	10	800	426
32989	贾汪	PMS_大泉才沃西村北台区	10	400	246
32990	贾汪	大泉独湖4、5队2台区	10	400	14
32991	贾汪	PMS_大泉小山子6队北变	10	200	25
32992	贾汪	PMS_大泉关庄西2台区	10	400	79
32993	贾汪	PMS_大泉关庄中心2台区	10	400	192
32994	贾汪	PMS_大泉小山子新大队2台区	10	400	159
32995	贾汪	PMS_大泉泉河一队2台区	10	400	134
32996	贾汪	PMS_大泉岗子5队西台区	10	400	36
32997	贾汪	PMS_大泉韩场二台区新变	10	400	143
32998	贾汪	PMS_大泉石头阵6变	10	400	278
32999	贾汪	PMS_大泉泉旺头12队南台区	10	400	143
33000	贾汪	PMS_大泉泉旺头2队南台区	10	400	102
33001	贾汪	PMS_大泉泉旺头2队西台区	10	400	216
33002	贾汪	PMS_大泉独湖大队南台区	10	400	88
33003	贾汪	PMS_大泉固东北湖三台区	10	400	129
33004	贾汪	PMS_大泉固西大队2台区	10	400	112
33005	贾汪	PMS_大泉龙门东台2台区	10	400	125
33006	贾汪	PMS_大泉工业园7#变	10	400	257
33007	贾汪	PMS_大泉站东村2台区	10	400	127
33008	贾汪	PMS_大泉宗庄4队南台区	10	400	124
33009	贾汪	PMS_大泉南联北台区	10	400	107
33010	贾汪	PMS_大泉富强校西台区	10	400	246
33011	贾汪	PMS_大泉泉河养殖场北台区	10	400	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33012	贾汪	大泉岗子南湖北台区	10	400	223
33013	贾汪	PMS_大泉泉河大队北台区	10	400	107
33014	贾汪	PMS_大泉泉河5队中心台区	10	400	232
33015	贾汪	PMS_大泉大李庄北村2台区	10	400	247
33016	贾汪	PMS_大泉韩场西南台区	10	400	204
33017	贾汪	PMS_大泉新桥新村东台区	10	200	101
33018	贾汪	大泉才沃新村南台	10	400	250
33019	贾汪	大泉鹿楼水井南台区	10	400	150
33020	贾汪	PMS_大泉鹿楼12队东台区	10	400	232
33021	贾汪	PMS_大泉鹿楼14队西台区	10	400	94
33022	贾汪	大泉工业园6变	10	400	184
33023	贾汪	PMS_大泉工业园5#变	10	400	288
33024	贾汪	PMS_大泉大李庄西村2台区	10	400	201
33025	邳州	运河张楼村7#变	10	400	138
33026	邳州	运河河湾2号变	10	200	25
33027	邳州	运河河湾1号变	10	630	114
33028	邳州	运河葛程12#变	10	400	92
33029	邳州	运河徐塘15#变	10	400	14
33030	邳州	PMS_运河吴闸8#综合变	10	200	10
33031	邳州	运河吴闸7#变	10	400	232
33032	邳州	PMS_运河吴闸3#变	10	400	5
33033	邳州	PMS_运河徐塘5#变	10	200	0
33034	邳州	PMS_运河徐塘4#变	10	400	51
33035	邳州	PMS_运河徐塘2#变	10	315	165
33036	邳州	PMS_运河徐塘3#变	10	630	305
33037	邳州	PMS_运河徐塘1#变	10	630	188
33038	邳州	运河吴闸1#变	10	400	0
33039	邳州	运河邵场2#变	10	200	0
33040	邳州	PMS_运河邵场3#变	10	400	84
33041	邳州	PMS_运河东泰路1#变	10	315	97
33042	邳州	PMS_运河朝阳5#变	10	200	72
33043	邳州	PMS_运河朝阳2#变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33044	邳州	PMS 运河朝阳3#变	10	400	102
33045	邳州	运河运南1#变	10	400	123
33046	邳州	PMS 运河庄圩2#变	10	630	333
33047	邳州	运河运东2#变	10	400	171
33048	邳州	运河运东1#变	10	630	327
33049	邳州	运河徐口7#变	10	200	31
33050	邳州	运河高庄1#变	10	630	323
33051	邳州	PMS 运河运南3#变	10	400	7
33052	邳州	运河冯瓦2#变	10	400	0
33053	邳州	PMS 运河冯瓦1#变	10	400	55
33054	邳州	运河八杨2#变	10	200	62
33055	邳州	PMS 运河马场3#变	10	630	43
33056	邳州	PMS 运河马场1#变	10	630	147
33057	邳州	PMS 运河马场2#变	10	630	66
33058	邳州	PMS 运河徐塘新区	10	630	44
33059	邳州	运河吴闸6#变	10	400	0
33060	邳州	运河供电所公变	10	200	41
33061	邳州	PMS 运河吴闸4#变	10	400	90
33062	邳州	PMS 运河吴闸5#变	10	400	17
33063	邳州	运河五杨1#变	10	630	248
33064	邳州	运河五杨2#变	10	400	0
33065	邳州	运河邵场1#变	10	400	100
33066	邳州	运河瞿家1#变	10	400	144
33067	邳州	PMS 运河瞿家2#变	10	315	54
33068	邳州	PMS 运河马场5#变	10	250	51
33069	邳州	运河滨湖景苑6变	10	800	410
33070	邳州	运河紫薇小区3#	10	315	28
33071	邳州	运河紫薇小区4#变	10	400	28
33072	邳州	PMS 运河紫薇小区2#变	10	400	8
33073	邳州	运河紫薇小区1#	10	200	0
33074	邳州	运河张楼1#变	10	400	134
33075	邳州	运河张楼街道1#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33076	邳州	运河张楼街道2#变	10	630	325
33077	邳州	运河葛程1号变	10	400	43
33078	邳州	PMS 运河葛程5#变	10	630	137
33079	邳州	PMS 运河葛程4#变	10	630	14
33080	邳州	运河薛口1#变	10	200	22
33081	邳州	PMS 运河薛口5#变	10	400	162
33082	邳州	PMS 运河红旗2#变	10	400	135
33083	邳州	PMS 运河红旗1#变	10	630	175
33084	邳州	PMS 运河红旗4#变	10	400	67
33085	邳州	运河张楼2#变	10	630	292
33086	邳州	PMS 运河建设北路1#变	10	630	0
33087	邳州	PMS 运河建设北路2#变	10	315	105
33088	邳州	运河建设北路3#变	10	315	70
33089	邳州	PMS 运河建设北路4#变	10	630	275
33090	邳州	PMS 运河吴闸10#变	10	400	49
33091	邳州	PMS 运河吴闸9#变	10	400	92
33092	邳州	PMS 运河新庄1#变	10	400	0
33093	邳州	运河新庄2#变	10	400	34
33094	邳州	PMS 运河新庄3#变	10	400	131
33095	邳州	运河朝阳1#变	10	400	101
33096	邳州	运河徐口2#变	10	630	350
33097	邳州	运河徐口1#变	10	315	136
33098	邳州	PMS 运河徐口3#变	10	315	133
33099	邳州	运河张楼街道3#变	10	630	47
33100	邳州	PMS 运河张楼街道4#变	10	200	0
33101	邳州	PMS 运河庙山4#变	10	400	202
33102	邳州	运河庙山6#变	10	200	28
33103	邳州	PMS 运河庙山1#变	10	400	131
33104	邳州	PMS 运河徐塘林场	10	200	89
33105	邳州	运河小新庄变	10	630	266
33106	邳州	运河庙山3#变	10	400	201
33107	邳州	运河薛口4#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33108	邳州	PMS 运河薛口3#变	10	400	159
33109	邳州	运河庙山2#变	10	400	262
33110	邳州	运河马庄2#变	10	400	105
33111	邳州	运河马庄1#变	10	400	123
33112	邳州	运河新兴1#变	10	400	116
33113	邳州	运河新兴2#变	10	400	132
33114	邳州	运河马庄3#变	10	400	142
33115	邳州	PMS 运河马场4#变	10	400	0
33116	邳州	PMS 运河光明新区5#变	10	400	13
33117	邳州	运河滨湖景苑11变	10	800	410
33118	邳州	运河庄圩1#变	10	400	77
33119	邳州	运河李口滨河小区1变压器	10	800	247
33120	邳州	运河李口滨河小区2变压器	10	500	47
33121	邳州	运河鼎晔房产1#变压器	10	630	178
33122	邳州	运河鼎晔房产2#变压器	10	630	249
33123	邳州	运河鼎晔房产3#变压器	10	500	184
33124	邳州	PMS 运河滨湖景苑1#变	10	800	290
33125	邳州	PMS 运河滨湖景苑10#变	10	800	300
33126	邳州	PMS 运河滨湖景苑2#变	10	800	405
33127	邳州	PMS 运河滨湖景苑3#变	10	800	432
33128	邳州	PMS 运河滨湖景苑4#变	10	800	319
33129	邳州	运河滨湖景苑5变	10	800	377
33130	邳州	运河滨湖景苑7变	10	800	392
33131	邳州	运河滨湖景苑8变	10	800	426
33132	邳州	PMS 运河滨湖景苑9#变	10	800	345
33133	邳州	运河汇龙1变压器	10	1000	201
33134	邳州	汇龙花园2变压器	10	800	169
33135	邳州	运河幸福花园1变压器	10	800	410
33136	邳州	运河幸福花园2变压器	10	800	373
33137	邳州	运河幸福花园3变压器	10	800	385
33138	邳州	运河幸福花园4变压器	10	630	224
33139	邳州	运河幸福花园5变压器	10	630	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33140	邳州	运河幸福花园6#变	10	630	217
33141	邳州	PMS_运河高庄2#变	10	400	124
33142	邳州	PMS_运河新立1#变	10	315	74
33143	邳州	PMS_运河新立2#变	10	400	0
33144	邳州	PMS_运河三河2#变	10	400	109
33145	邳州	PMS_运河三河1#变	10	400	53
33146	邳州	PMS_运河八杨3#变	10	315	74
33147	邳州	运河葛程2号变	10	400	117
33148	邳州	PMS_运河徐塘6#变	10	400	159
33149	邳州	PMS_运河龚湖2#变	10	400	168
33150	邳州	运河庄圩3#变	10	400	231
33151	邳州	PMS_运河薛口2#变	10	400	119
33152	邳州	运河华地桃源里1配电室2变压器	10	800	510
33153	邳州	运河华地桃源里2配电室2变压器	10	800	485
33154	邳州	运河华地桃源里2配电室4变压器	10	800	530
33155	邳州	运河华地桃源里1配电室4变压器	10	800	529
33156	邳州	运河华地桃源里2配电室3变压器	10	800	537
33157	邳州	运河华地桃源里1配电室1变压器	10	800	514
33158	邳州	运河华地桃源里1配电室3变压器	10	800	549
33159	邳州	运河华地桃源里2配电室1变压器	10	800	503
33160	邳州	运河新福地4配电室3变压器	10	630	405
33161	邳州	运河新福地1配电室2变压器	10	630	291
33162	邳州	运河新福地4配电室1变压器	10	630	342
33163	邳州	运河新福地1配电室4变压器	10	630	218
33164	邳州	运河新福地3配电室1变压器	10	630	288
33165	邳州	运河新福地3配电室2变压器	10	630	405
33166	邳州	运河新福地3配电室4变压器	10	630	298
33167	邳州	运河新福地2配电室1变压器	10	630	244
33168	邳州	运河新福地2配电室3变压器	10	630	350
33169	邳州	运河新福地1配电室3变压器	10	630	399
33170	邳州	运河新福地4配电室4变压器	10	630	398
33171	邳州	运河新福地1配电室1变压器	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33172	邳州	运河新福地3配电室3变压器	10	630	358
33173	邳州	运河新福地5配电室2变压器	10	800	475
33174	邳州	运河新福地5配电室1变压器	10	800	525
33175	邳州	运河新福地2配电室4变压器	10	630	343
33176	邳州	运河新福地4配电室2变压器	10	630	349
33177	邳州	运河新福地2配电室2变压器	10	630	361
33178	邳州	运河吴闸26#变	10	200	160
33179	邳州	PMS 运河庄圩4#变	10	200	94
33180	邳州	PMS 运河张村9#变	10	400	307
33181	邳州	运河张村10#变	10	400	242
33182	邳州	运河吴闸14#变	10	400	0
33183	邳州	运河徐塘9#变	10	400	148
33184	邳州	PMS 运河徐塘8#变	10	400	209
33185	邳州	PMS 运河马场6#变	10	400	90
33186	邳州	运河龚湖3#变	10	400	135
33187	邳州	PMS 运河运南4#变	10	400	71
33188	邳州	运河庄圩5#变	10	400	231
33189	邳州	运河新兴3#变	10	400	133
33190	邳州	运河马庄4#变	10	400	163
33191	邳州	PMS 运河张楼5#变	10	400	141
33192	邳州	PMS 运河红旗3#变	10	400	249
33193	邳州	运河徐口4#变	10	400	220
33194	邳州	PMS 运河天泰茗仕豪庭2#变	10	800	427
33195	邳州	PMS 运河天泰茗仕豪庭1#变	10	800	426
33196	邳州	PMS 运河天泰茗仕豪庭3#变	10	800	406
33197	邳州	PMS 运河天泰茗仕豪庭4#变	10	800	403
33198	邳州	运河张楼街道6#变	10	400	127
33199	邳州	PMS 运河葛程7#变	10	630	11
33200	邳州	PMS 运河邵场5#变	10	400	188
33201	邳州	运河强林小区2变压器	10	1000	604
33202	邳州	PMS 运河新兴4#变	10	400	121
33203	邳州	运河徐塘10#变	10	400	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33204	邳州	运河汇龙花园8变压器	10	800	422
33205	邳州	运河汇龙花园9变压器	10	630	382
33206	邳州	运河汇龙花园10变压器	10	630	209
33207	邳州	运河汇龙花园11变压器	10	630	303
33208	邳州	运河汇龙花园12变压器	10	800	408
33209	邳州	运河汇龙花园13变压器	10	630	366
33210	邳州	运河汇龙花园14变压器	10	630	247
33211	邳州	运河汇龙花园15变压器	10	800	417
33212	邳州	运河薛口7#变	10	400	147
33213	邳州	PMS_运河八杨6#变	10	400	91
33214	邳州	运河五杨6#变	10	400	151
33215	邳州	运河徐塘新区2#变	10	630	0
33216	邳州	PMS_运河新立3#变	10	400	66
33217	邳州	PMS_运河雍福上城1#	10	800	437
33218	邳州	PMS_运河邳州雍福上城2#变	10	800	530
33219	邳州	PMS_运河雍福上城3#	10	800	416
33220	邳州	PMS_运河雍福上城4#	10	800	448
33221	邳州	PMS_运河冯瓦3#变	10	630	34
33222	邳州	PMS_运河薛口8#变	10	400	55
33223	邳州	PMS_运河张楼6#变	10	400	34
33224	邳州	PMS_运河徐口5#变	10	400	203
33225	邳州	PMS_运河吴闸15#变	10	400	0
33226	邳州	运河吴闸17#变	10	400	1
33227	邳州	运河吴闸16#变	10	630	102
33228	邳州	PMS_运河冯瓦4#变	10	400	111
33229	邳州	PMS_运河朝阳6#变	10	400	29
33230	邳州	PMS_运河运东3#变	10	400	177
33231	邳州	运河徐塘16#变	10	400	0
33232	邳州	PMS_运河运南2#变	10	400	110
33233	邳州	运河马庄5#变	10	400	180
33234	邳州	运河张楼街道7#变	10	630	150
33235	邳州	PMS_运河光明新区6#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33236	邳州	PMS_运河邵场7#变	10	400	0
33237	邳州	PMS_运河龚湖4#变	10	400	224
33238	邳州	PMS_运河龚湖5#变	10	400	202
33239	邳州	PMS_运河庄圩6#变	10	400	148
33240	邳州	PMS_运河庄圩7#变	10	400	134
33241	邳州	运河张村11#变	10	400	223
33242	邳州	运河河湾6号变	10	630	247
33243	邳州	运河新庄村8#变	10	400	70
33244	邳州	运河新庄村6#变	10	400	5
33245	邳州	运河新庄村7#变	10	400	0
33246	邳州	PMS_运河庙山7#变	10	400	162
33247	邳州	PMS_运河李口新区2#变	10	400	129
33248	邳州	运河河湾8号变	10	200	128
33249	邳州	运河吴闸18#变	10	400	0
33250	邳州	PMS_运河运南5#变	10	400	70
33251	邳州	PMS_运河运东4#变	10	400	138
33252	邳州	运河新立4#变	10	400	166
33253	邳州	PMS_运河新建4#变	10	400	114
33254	邳州	PMS_运河新建3#变	10	400	163
33255	邳州	运河三河4#变	10	400	221
33256	邳州	PMS_运河三河3#变	10	400	214
33257	邳州	PMS_运河高庄4#变	10	400	60
33258	邳州	PMS_运河高庄3#变	10	400	124
33259	邳州	PMS_运河徐塘11#变	10	400	134
33260	邳州	PMS_运河邵场6#变	10	400	245
33261	邳州	PMS_运河邵场4#变	10	630	295
33262	邳州	PMS_运河瞿家3#变	10	400	102
33263	邳州	运河葛程8#变	10	400	0
33264	邳州	运河庙山村11#变	10	400	134
33265	邳州	PMS_运河徐塘12#变	10	400	213
33266	邳州	PMS_运河吴闸21#变	10	400	19
33267	邳州	运河五杨7#变	10	500	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33268	邳州	PMS_运河朝阳4#变	10	400	184
33269	邳州	PMS_运河龚湖6#变	10	400	143
33270	邳州	PMS_运河红旗6#变	10	400	114
33271	邳州	PMS_运河红旗7#变	10	400	124
33272	邳州	PMS_运河庙山8#变	10	400	173
33273	邳州	PMS_运河薛口村9#变	10	400	121
33274	邳州	运河葛程10号变	10	400	0
33275	邳州	PMS_运河文承苑9#配电室33#变	10	800	224
33276	邳州	PMS_运河文承苑9#配电室34#变	10	800	429
33277	邳州	PMS_运河文承苑9#配电室35#变	10	800	378
33278	邳州	PMS_运河文承苑9#配电室36#箱变2#间隔配电变压器	10	800	408
33279	邳州	PMS_运河文承苑13#配电室49#变	10	800	296
33280	邳州	PMS_运河文承苑13#配电室50#变	10	800	327
33281	贾汪	PMS_大泉土盆道口	10	400	232
33282	贾汪	大泉岗子3队南台区	10	400	271
33283	贾汪	大泉鹿楼五站	10	400	250
33284	贾汪	PMS_工业园西区2#配变	10	400	234
33285	贾汪	大泉工业园1变新变	10	400	76
33286	贾汪	PMS_大泉工业园8变	10	400	196
33287	贾汪	PMS_大泉泉旺头6队东台区	10	400	154
33288	贾汪	PMS_大泉泉旺头9队北变	10	400	70
33289	贾汪	PMS_大泉泉旺头大队东台区	10	400	128
33290	贾汪	PMS_桃源路1配电室1变	10	630	272
33291	贾汪	PMS_桃源路2配电室2变	10	630	269
33292	贾汪	大泉岗子大队新台区	10	400	205
33293	贾汪	PMS_蓝庭国际1配电室1变	10	630	378
33294	贾汪	PMS_蓝庭国际1配电室2变	10	630	303
33295	贾汪	PMS_蓝庭国际1配电室3变	10	630	344
33296	贾汪	PMS_蓝庭国际1配电室4变	10	630	387
33297	贾汪	PMS_大泉泉旺头八队东台区	10	400	112
33298	贾汪	大泉泉河一队中心台区	10	400	52
33299	贾汪	大泉泉河一队北台区	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33300	贾汪	PMS_鹿南台区	10	400	31
33301	贾汪	PMS_鹿东台区	10	400	49
33302	贾汪	PMS_蓝庭国际3配电室1变	10	800	275
33303	贾汪	PMS_蓝庭国际3配电室2变	10	800	346
33304	贾汪	PMS_蓝庭国际4配电室1变	10	630	224
33305	贾汪	PMS_蓝庭国际4配电室2变	10	630	285
33306	贾汪	PMS_蓝庭国际4配电室3变	10	630	352
33307	贾汪	PMS_蓝庭国际4配电室4变	10	630	350
33308	贾汪	PMS_蓝庭国际2配电室1变	10	630	371
33309	贾汪	PMS_蓝庭国际2配电室2变	10	630	301
33310	贾汪	PMS_蓝庭国际2配电室3变	10	630	335
33311	贾汪	PMS_蓝庭国际2配电室4变	10	630	391
33312	贾汪	PMS_大泉韩场一台区2#	10	400	39
33313	贾汪	大泉鹿楼石榴园2台区	10	400	295
33314	贾汪	PMS_大泉土盆新台区	10	400	129
33315	贾汪	PMS_技校宿舍3台区	10	400	176
33316	贾汪	PMS_泉城花都1配电室1变	10	1000	607
33317	贾汪	PMS_泉城花都1配电室2变	10	1000	601
33318	贾汪	PMS_泉城花都10配电室3变	10	800	464
33319	贾汪	PMS_泉城花都10配电室2变	10	800	285
33320	贾汪	PMS_泉城花都9配电室1变	10	1000	632
33321	贾汪	PMS_泉城花都9配电室2变	10	1000	623
33322	贾汪	PMS_泉城花都8配电室1变	10	800	500
33323	贾汪	PMS_泉城花都8配电室3变	10	800	451
33324	贾汪	PMS_泉城花都8配电室2变	10	800	468
33325	贾汪	PMS_泉城花都12配电室1变	10	1000	696
33326	贾汪	PMS_泉城花都12配电室3变	10	1000	708
33327	贾汪	PMS_泉城花都12配电室2变	10	1000	628
33328	贾汪	PMS_泉城花都3配电室1变	10	630	362
33329	贾汪	PMS_泉城花都3配电室3变	10	630	398
33330	贾汪	PMS_泉城花都4配电室2变	10	800	504
33331	贾汪	PMS_泉城花都3配电室2变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33332	贾汪	PMS_ 泉城花都11配电室1变	10	800	493
33333	贾汪	PMS_ 泉城花都11配电室3变	10	800	494
33334	贾汪	PMS_ 泉城花都11配电室2变	10	800	414
33335	贾汪	PMS_ 泉城花都13配电室1变	10	1000	640
33336	贾汪	PMS_ 泉城花都13配电室3变	10	1000	716
33337	贾汪	PMS_ 泉城花都13配电室4变	10	1000	699
33338	贾汪	PMS_ 泉城花都13配电室2变	10	1000	637
33339	贾汪	PMS_ 泉城花都2配电室1变	10	800	403
33340	贾汪	PMS_ 泉城花都2配电室3变	10	800	489
33341	贾汪	PMS_ 泉城花都2配电室4变	10	800	548
33342	贾汪	PMS_ 泉城花都2配电室2变	10	800	451
33343	贾汪	PMS_ 泉城花都4配电室1变	10	800	482
33344	贾汪	PMS_ 泉城花都D区2号配电室3变	10	630	350
33345	贾汪	PMS_ 泉城花都D区2号配电室4变	10	630	379
33346	贾汪	PMS_ 泉城花都D区2号配电室2变	10	630	359
33347	贾汪	PMS_ 泉城花都D区1号配电室1变	10	630	372
33348	贾汪	PMS_ 泉城花都D区1号配电室4变	10	630	379
33349	贾汪	PMS_ 泉城花都D区1号配电室2变	10	630	317
33350	贾汪	PMS_ 泉城花都D区1号配电室3变	10	630	370
33351	贾汪	PMS_ 泉城花都5配电室1变	10	1000	551
33352	贾汪	PMS_ 泉城花都5配电室2变	10	1000	590
33353	贾汪	PMS_ 泉城花都6配电室1变	10	800	474
33354	贾汪	PMS_ 泉城花都6配电室2变	10	800	534
33355	贾汪	PMS_ 泉城花都7配电室1变	10	800	528
33356	贾汪	PMS_ 泉城花都7配电室2变	10	800	487
33357	贾汪	PMS_ 泉城花都7配电室3变	10	800	492
33358	贾汪	PMS_ 大泉耐火厂公变北台区	10	400	257
33359	贾汪	工业园西区3#变	10	400	174
33360	贾汪	PMS_ 大泉固西东培训台区	10	400	61
33361	贾汪	PMS_ 大泉小李庄综合2台区	10	400	145
33362	贾汪	PMS_ 新桥农具厂中心台区	10	400	115
33363	贾汪	PMS_ 大泉宗庄奶牛厂北台区	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33364	贾汪	PMS_大泉泉西4.5队新台区	10	400	136
33365	贾汪	PMS_大泉宗庄4队新台区	10	400	209
33366	贾汪	PMS_工业园西区1#配变	10	200	126
33367	贾汪	大泉韩场3台区西变	10	400	195
33368	贾汪	PMS_大泉泉旺头一队东台区	10	400	192
33369	贾汪	PMS_大泉泉旺头六队北2台区	10	400	123
33370	贾汪	PMS_大泉伏山部队台区	10	400	40
33371	贾汪	PMS_大泉泉旺头九队新台区	10	400	119
33372	贾汪	PMS_技校宿舍2台区新	10	400	237
33373	贾汪	PMS_乾隆御苑1组合配电站1变压器	10	630	352
33374	贾汪	PMS_乾隆御苑1组合配电站2变压器	10	630	343
33375	贾汪	PMS_乾隆御苑小区2配电室3变压器	10	630	372
33376	贾汪	PMS_乾隆御苑小区2配电室4变压器	10	630	395
33377	贾汪	PMS_乾隆御苑小区2配电室5变压器	10	630	390
33378	贾汪	PMS_乾隆御苑小区2配电室6变压器	10	630	387
33379	贾汪	小山子西北新台区	10	200	144
33380	贾汪	PMS_德客城小区1配电室1变	10	630	305
33381	贾汪	PMS_德客城小区1配电室3变	10	630	160
33382	贾汪	PMS_德客城小区1配电室2变	10	630	68
33383	贾汪	PMS_德客城小区1配电室4变	10	630	321
33384	贾汪	PMS_德客城小区1箱变1变	10	400	170
33385	贾汪	PMS_德客城小区2配电室1变	10	800	583
33386	贾汪	PMS_德客城小区2配电室2变	10	800	532
33387	贾汪	PMS_德客城小区3配电室1变压器	10	400	178
33388	贾汪	PMS_德客城小区3配电室2变压器	10	400	139
33389	贾汪	PMS_桃园公馆1配电室2变	10	800	475
33390	贾汪	PMS_桃园公馆1配电室1变	10	800	399
33391	贾汪	PMS_桃园公馆1配电室3变	10	800	498
33392	贾汪	PMS_桃园公馆1配电室4变	10	800	447
33393	贾汪	PMS_大泉石头阵南湖4变	10	400	170
33394	贾汪	PMS_永福城2配电室2变	10	800	487
33395	贾汪	PMS_永福城2配电室1变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33396	贾汪	PMS_永福城3配电室1变	10	800	443
33397	贾汪	PMS_永福城组合配电站1变	10	800	525
33398	贾汪	PMS_永福城组合配电站2变	10	800	535
33399	贾汪	大泉泉西2队2变	10	400	201
33400	贾汪	PMS_博文阳光城1配电室3变	10	630	307
33401	贾汪	PMS_博文阳光城1配电室4变	10	630	406
33402	贾汪	PMS_博文阳光城1配电室2变	10	630	239
33403	贾汪	PMS_博文阳光城1配电室1变	10	630	266
33404	贾汪	PMS_翰城国际1配电室2变	10	630	340
33405	贾汪	PMS_翰城国际1配电室1变	10	630	376
33406	贾汪	PMS_翰城国际1配电室3变	10	630	413
33407	贾汪	PMS_翰城国际1配电室4变	10	630	212
33408	贾汪	PMS_山景家园二期组合配电站2变压器	10	800	489
33409	贾汪	PMS_山景家园二期组合配电站1变压器	10	800	460
33410	贾汪	PMS_山景家园二期2配电室3变	10	630	410
33411	贾汪	PMS_山景家园二期2配电室4变	10	630	398
33412	贾汪	PMS_高盛汉郡3配电室6变	10	800	331
33413	贾汪	PMS_高盛汉郡3配电室5变	10	800	333
33414	贾汪	大泉泉河5队北台区	10	400	99
33415	贾汪	PMS_大泉岗子大队南变	10	400	132
33416	贾汪	PMS_大泉小山子新大队3台区	10	400	0
33417	贾汪	PMS_贾汪公园里1配电室2变压器	10	800	344
33418	贾汪	PMS_贾汪公园里1配电室1变压器	10	800	374
33419	贾汪	PMS_贾汪公园里2配电室2变压器	10	630	295
33420	贾汪	PMS_贾汪公园里2配电室1变压器	10	630	337
33421	贾汪	PMS_博文阳光城2配电室4变	10	630	440
33422	贾汪	PMS_博文阳光城2配电室3变	10	630	389
33423	贾汪	PMS_博文阳光城2配电室1变	10	630	271
33424	贾汪	PMS_博文阳光城2配电室2变	10	630	317
33425	贾汪	PMS_紫金雅苑3配电室2变压器	10	800	330
33426	贾汪	PMS_紫金雅苑2配电室4变压器	10	800	450
33427	贾汪	PMS_紫金雅苑3配电室3变压器	10	800	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33428	贾汪	PMS_紫金雅苑1组合配电站1变压器	10	800	367
33429	贾汪	PMS_紫金雅苑2配电室2变压器	10	800	450
33430	贾汪	PMS_紫金雅苑3配电室4变压器	10	800	524
33431	贾汪	PMS_紫金雅苑3配电室1变压器	10	800	328
33432	贾汪	PMS_紫金雅苑2配电室3变压器	10	800	458
33433	贾汪	PMS_紫金雅苑2配电室1变压器	10	800	437
33434	贾汪	锦绣翰林1配电室4变压器	10	800	441
33435	贾汪	锦绣翰林1配电室1变压器	10	800	387
33436	贾汪	锦绣翰林1配电室2变压器	10	800	489
33437	贾汪	锦绣翰林1配电室3变压器	10	800	284
33438	贾汪	桃园公馆2配电室2变	10	800	496
33439	贾汪	桃园公馆2配电室1变	10	800	472
33440	贾汪	东方御景2配电室1变	10	800	483
33441	贾汪	东方御景1配电室1变	10	800	466
33442	贾汪	东方御景2配电室2变	10	800	470
33443	贾汪	东方御景1配电室2变	10	800	458
33444	贾汪	PMS_康旅小镇1配电室1变	10	630	455
33445	贾汪	PMS_康旅小镇2配电室1变	10	800	524
33446	贾汪	PMS_康旅小镇1配电室2变	10	630	467
33447	贾汪	PMS_康旅小镇1配电室4变	10	630	391
33448	贾汪	PMS_康旅小镇1配电室3变	10	630	408
33449	贾汪	PMS_康旅小镇2配电室3变	10	800	536
33450	贾汪	PMS_固东太山2	10	400	280
33451	贾汪	固西大队3	10	400	233
33452	贾汪	PMS_马山部队南变2台区	10	400	272
33453	贾汪	焦庄后台东	10	400	30
33454	贾汪	固东西照林2	10	400	161
33455	贾汪	PMS_卧龙城1配电室2变	10	800	465
33456	贾汪	PMS_卧龙城1配电室1变	10	800	456
33457	贾汪	PMS_卧龙城1配电室4变	10	800	499
33458	贾汪	PMS_卧龙城1配电室3变	10	800	490
33459	贾汪	PMS_东方御景4配电室4变	10	800	538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33460	贾汪	PMS_东方御景3配电室3变	10	630	448
33461	贾汪	PMS_东方御景4配电室3变	10	800	467
33462	贾汪	PMS_东方御景3配电室2变	10	630	354
33463	贾汪	PMS_东方御景3配电室4变	10	630	463
33464	贾汪	PMS_东方御景4配电室1变	10	800	431
33465	贾汪	PMS_东方御景4配电室2变	10	800	420
33466	贾汪	PMS_东方御景3配电室1变	10	630	312
33467	贾汪	康旅小镇4配电室2变	10	800	550
33468	贾汪	PMS_康旅小镇3配电室2变	10	800	562
33469	贾汪	PMS_康旅小镇3配电室3变	10	800	582
33470	贾汪	PMS_康旅小镇3配电室4变	10	800	575
33471	贾汪	PMS_康旅小镇3配电室1变	10	800	585
33472	贾汪	康旅小镇4配电室4变	10	800	558
33473	贾汪	PMS_泉城花都E区3配电室2变	10	800	532
33474	贾汪	PMS_泉城花都E区3配电室3变	10	800	533
33475	贾汪	PMS_泉城花都E区2配电室2变	10	800	554
33476	贾汪	PMS_泉城花都E区1配电室2变	10	630	425
33477	贾汪	PMS_泉城花都E区3配电室1变	10	800	551
33478	贾汪	PMS_泉城花都E区2配电室3变	10	800	566
33479	贾汪	PMS_泉城花都E区1配电室1变	10	630	399
33480	贾汪	PMS_泉城花都E区2配电室1变	10	800	579
33481	贾汪	PMS_锦世豪庭组合配电站1变	10	630	408
33482	贾汪	PMS_锦世豪庭组合配电站2变	10	630	358
33483	贾汪	PMS_锦世豪庭2配电室1变	10	630	319
33484	贾汪	PMS_锦世豪庭2配电室2变	10	630	310
33485	贾汪	PMS_水城华府2配电室1变	10	800	553
33486	贾汪	PMS_水城华府4配电室1变	10	800	561
33487	贾汪	PMS_水城华府2配电室2变	10	800	555
33488	贾汪	PMS_水城华府4配电室2变	10	800	339
33489	贾汪	PMS_水城华府1配电室3变	10	630	458
33490	贾汪	PMS_水城华府3配电室1变	10	400	255
33491	贾汪	水城华府1配电室2变	10	630	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33492	贾汪	PMS_水城华府3配电室2变	10	400	280
33493	贾汪	水城华府1配电室4变	10	630	456
33494	贾汪	PMS_水城华府1配电室1变	10	630	441
33495	贾汪	大泉茱萸寺门前台区	10	400	271
33496	贾汪	PMS_博文名仕苑1配电室3变压器	10	800	437
33497	贾汪	PMS_博文名仕苑1配电室2变压器	10	800	469
33498	贾汪	PMS_博文名仕苑1配电室1变压器	10	800	436
33499	贾汪	PMS_博文名仕苑1配电室4变压器	10	800	435
33500	贾汪	PMS_山水桃花源1配电室3变	10	800	586
33501	贾汪	PMS_山水桃花源3配电室4变	10	800	576
33502	贾汪	PMS_山水桃花源组合配电站2变	10	800	514
33503	贾汪	PMS_山水桃花源3配电室3变	10	800	558
33504	贾汪	PMS_山水桃花源组合配电站1变	10	800	561
33505	贾汪	PMS_山水桃花源3配电室2变	10	800	531
33506	贾汪	PMS_山水桃花源1配电室2变	10	800	591
33507	贾汪	PMS_山水桃花源3配电室1变	10	800	561
33508	贾汪	PMS_山水桃花源1配电室1变	10	800	552
33509	贾汪	PMS_山水桃花源1配电室4变	10	800	592
33510	贾汪	PMS_东部美的城2配电室1变	10	800	469
33511	贾汪	PMS_东部美的城3配电室1变	10	800	421
33512	贾汪	PMS_东部美的城3配电室2变	10	800	438
33513	贾汪	PMS_东部美的城3配电室3变	10	800	467
33514	贾汪	PMS_东部美的城1配电室4变	10	800	437
33515	贾汪	PMS_东部美的城2配电室3变	10	800	473
33516	贾汪	PMS_东部美的城1配电室1变	10	800	535
33517	贾汪	PMS_东部美的城1配电室2变	10	800	487
33518	贾汪	PMS_东部美的城1配电室3变	10	800	530
33519	贾汪	PMS_东部美的城3配电室4变	10	800	535
33520	贾汪	PMS_凤凰台1配电室2变压器	10	800	482
33521	贾汪	PMS_凤凰台2配电室2变压器	10	800	370
33522	贾汪	PMS_凤凰台1配电室4变压器	10	800	485
33523	贾汪	PMS_凤凰台1配电室3变压器	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33524	贾汪	PMS_凤凰台2配电室1变压器	10	800	418
33525	贾汪	PMS_凤凰台2配电室3变压器	10	800	452
33526	贾汪	PMS_凤凰台1配电室1变压器	10	800	429
33527	贾汪	PMS_凤凰台2配电室4变压器	10	800	484
33528	贾汪	大泉韩场5号变北台区	10	400	252
33529	贾汪	PMS_泉城熙悦1配电室3变	10	800	430
33530	贾汪	PMS_泉城熙悦3配电室3变	10	800	271
33531	贾汪	PMS_泉城熙悦4配电室3变	10	800	338
33532	贾汪	PMS_泉城熙悦2配电室3变	10	800	391
33533	贾汪	PMS_泉城熙悦1配电室1变	10	800	361
33534	贾汪	PMS_泉城熙悦4配电室1变	10	800	401
33535	贾汪	PMS_泉城熙悦3配电室1变	10	800	369
33536	贾汪	PMS_泉城熙悦2配电室1变	10	800	421
33537	邳州	PMS_运河文承苑13#配电室51#变	10	800	342
33538	邳州	PMS_运河文承苑13#配电室52#变	10	800	369
33539	邳州	PMS_运河雍福尚城2#配电室6#变	10	630	363
33540	邳州	运河雍福尚城2#配电室7变压器	10	630	373
33541	邳州	PMS_运河雍福尚城2#配电室8#变	10	630	320
33542	邳州	运河雍福尚城3#配电室9变压器	10	630	319
33543	邳州	PMS_运河雍福尚城3#配电室10#变	10	630	318
33544	邳州	运河雍福尚城3#配电室11变压器	10	630	289
33545	邳州	PMS_运河雍福尚城3#配电室12#变	10	630	283
33546	邳州	PMS_运河馨宁雅居5#变2#间隔配电变压器	10	1000	618
33547	邳州	PMS_运河馨宁雅居6#变	10	1000	629
33548	邳州	PMS_运河馨宁雅居7#变	10	1000	654
33549	邳州	PMS_运河馨宁雅居8#变	10	1000	656
33550	邳州	运河耀邦1#配电室1#变压器	10	800	466
33551	邳州	运河耀邦1#配电室2#变压器	10	800	251
33552	邳州	运河耀邦1#配电室3变压器	10	800	469
33553	邳州	运河耀邦1#配电室4#变压器	10	800	356
33554	邳州	运河耀邦2#配电室1#变压器	10	800	405
33555	邳州	运河耀邦2#配电室2变压器	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33556	邳州	运河耀邦2配电室3变压器	10	800	519
33557	邳州	运河耀邦2#配电室4#变压器	10	800	389
33558	邳州	运河五杨3#变	10	315	170
33559	邳州	运河汇龙花园4配电室1出线18配电变压器	10	800	398
33560	邳州	运河汇龙花园4配电室2出线19配电变压器	10	800	533
33561	邳州	运河汇龙花园4配电室3出线20配电变压器	10	800	396
33562	邳州	运河汇龙花园4#配电室4出线21配电变压器	10	800	529
33563	邳州	运河汇龙花园3配电室16变压器	10	800	335
33564	邳州	运河汇龙花园3配电室17变压器	10	800	432
33565	邳州	PMS 运河雍福尚城2#配电室5#变配电变压器	10	630	309
33566	邳州	PMS 运河金御蓝湖1#间隔配电变压器	10	800	264
33567	邳州	PMS 运河金御蓝湖3#间隔配电变压器	10	800	571
33568	邳州	运河金御蓝湖2间隔配电变压器	10	800	196
33569	邳州	运河金御蓝湖4间隔配电变压器	10	800	480
33570	邳州	PMS 运河水杉御景1#配电室1#变配电变压器	10	630	276
33571	邳州	PMS 运河水杉御景1#配电室3#变配电变压器	10	630	224
33572	邳州	PMS 运河水杉御景1#配电室5#变配电变压器	10	630	300
33573	邳州	PMS 运河水杉御景1#配电室7#变配电变压器	10	630	454
33574	邳州	PMS 运河水杉御景2#配电室2#变配电变压器	10	630	403
33575	邳州	PMS 运河水杉御景2#配电室4#变配电变压器	10	630	281
33576	邳州	PMS 运河水杉御景2#配电室6#变配电变压器	10	630	331
33577	邳州	PMS 运河水杉御景2#配电室8#变配电变压器	10	630	280
33578	邳州	PMS 运河天泰茗仕豪庭7#变	10	800	349
33579	邳州	PMS 运河天泰茗仕豪庭8#变	10	800	261
33580	邳州	运河天泰茗仕豪庭5变压器	10	800	289
33581	邳州	PMS 运河文承苑41#配电变压器	10	800	383
33582	邳州	PMS 运河文承苑42#配电变压器	10	800	423
33583	邳州	PMS 运河文承苑43#配电变压器	10	800	381
33584	邳州	PMS 运河文承苑44#配电变压器	10	800	491
33585	邳州	运河东方帝景城4期4变压器	10	630	294
33586	邳州	运河 东方帝景城4期2#配电室7变压器	10	630	257
33587	邳州	运河 东方帝景城4期2配电室8变压器	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33588	邳州	PMS 运河文承苑10#配电室37#变压器	10	800	390
33589	邳州	PMS 运河文承苑10#配电室38#变压器	10	800	450
33590	邳州	PMS 运河文承苑10#配电室39#变压器	10	800	333
33591	邳州	PMS 运河文承苑10#配电室40#变压器	10	800	427
33592	邳州	PMS 运河邵场8#变	10	400	90
33593	邳州	运河马场7#变	10	400	0
33594	邳州	运河东方帝景城3-4期3变压器	10	630	316
33595	邳州	运河东方帝景城3-4期5变压器	10	630	217
33596	邳州	运河东方帝景城3-4期6变压器	10	630	226
33597	邳州	运河东方帝景城3-4期1变压器	10	630	284
33598	邳州	PMS 运河惠园小区1#变	10	630	273
33599	邳州	PMS 运河邵场10#变	10	400	232
33600	邳州	PMS 运河邵场9#变	10	400	148
33601	邳州	运河东方帝景城10变	10	800	347
33602	邳州	运河东方帝景城18变	10	630	141
33603	邳州	运河东方帝景城19变	10	800	299
33604	邳州	运河东方帝景城3-4期2变压器	10	630	276
33605	邳州	运河东方帝景城3-4期4变压器	10	630	353
33606	邳州	运河东方帝景城3-4期7变压器	10	630	298
33607	邳州	运河东方帝景城3-4期8变压器	10	630	225
33608	邳州	运河东方帝景城5变	10	800	347
33609	邳州	运河东方帝景城6变	10	800	390
33610	邳州	运河东方帝景城7变	10	800	398
33611	邳州	运河东方帝景城8变	10	800	326
33612	邳州	运河东方帝景城9变	10	800	333
33613	邳州	运河东方帝景城4期1配电室1变压器	10	800	405
33614	邳州	运河东方帝景城4期1配电室2变压器	10	800	458
33615	邳州	运河东方帝景城4期1配电室3变压器	10	800	354
33616	邳州	运河东方帝景城4期2#配电室5变压器	10	630	254
33617	邳州	运河 东方帝景城4期2配电室6变压器	10	800	395
33618	邳州	PMS 运河东方帝景城12#箱变	10	800	198
33619	邳州	运河东方帝景城13变压器	10	630	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33620	邳州	东方帝景城14变压器	10	800	245
33621	邳州	运河东方帝景城15变压器	10	800	222
33622	邳州	运河东方帝景城16变压器	10	800	172
33623	邳州	PMS_运河惠园小区2#变	10	630	295
33624	邳州	PMS_运河惠园小区3#变	10	630	299
33625	邳州	PMS_运河惠园小区4#变	10	630	299
33626	邳州	PMS_运河惠园小区5#变	10	630	284
33627	邳州	PMS_运河惠园小区6#变	10	400	132
33628	邳州	东方帝景城11变压器	10	800	203
33629	邳州	运河雍福尚城四期1#配电室1#变压器	10	800	413
33630	邳州	运河雍福尚城四期1#配电室3#变压器	10	800	356
33631	邳州	PMS_运河雍福尚城四期1#配电室2#配电变压器	10	800	399
33632	邳州	PMS_运河雍福尚城四期1#配电室4#配电变压器	10	800	421
33633	邳州	PMS_运河雍福尚城四期2#配电室5#变	10	800	390
33634	邳州	PMS_运河雍福尚城四期2#配电室6#配电变压器	10	800	413
33635	邳州	运河雍福尚城四期3#配电室7#变压器	10	800	475
33636	邳州	PMS_运河雍福尚城四期3#配电室8#配电变压器	10	800	482
33637	邳州	运河雍福尚城四期3#配电室9#变压器	10	800	393
33638	邳州	PMS_运河雍福尚城四期3#配电室10#配电变压器	10	800	442
33639	邳州	PMS_运河新庄11#变	10	400	50
33640	邳州	PMS_运河新庄10#变	10	400	125
33641	邳州	PMS_运河徐塘14#变	10	400	0
33642	邳州	运河中原桃花岛4变压器	10	800	463
33643	邳州	运河中原桃花岛1变压器	10	800	280
33644	邳州	运河中原桃花岛2变压器	10	800	303
33645	邳州	运河中原桃花岛3变压器	10	800	320
33646	邳州	运河红旗8号变	10	400	132
33647	邳州	运河二庙城市花园一期1配电室1配电变压器	10	630	333
33648	邳州	运河二庙城市花园一期1配电室2配电变压器	10	800	425
33649	邳州	运河二庙城市花园一期1配电室3配电变压器	10	630	379
33650	邳州	运河二庙城市花园一期1配电室4配电变压器	10	800	448
33651	邳州	运河二庙城市花园一期2配电室1配电变压器	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33652	邳州	运河二庙城市花园一期2配电室2配电变压器	10	800	417
33653	邳州	运河二庙城市花园一期2配电室3配电变压器	10	630	349
33654	邳州	运河二庙城市花园一期2配电室4配电变压器	10	800	471
33655	邳州	运河二庙城市花园一期3配电室1配电变压器	10	800	501
33656	邳州	运河二庙城市花园一期3配电室2配电变压器	10	630	327
33657	邳州	运河二庙城市花园一期3配电室3配电变压器	10	800	451
33658	邳州	运河二庙城市花园一期3配电室4配电变压器	10	630	304
33659	邳州	运河二庙城市花园二期1配电室1配电变压器	10	800	400
33660	邳州	运河二庙城市花园二期1配电室2配电变压器	10	800	405
33661	邳州	运河二庙城市花园二期1配电室3配电变压器	10	800	387
33662	邳州	运河二庙城市花园二期1配电室4配电变压器	10	800	302
33663	邳州	运河二庙城市花园二期2配电室1配电变压器	10	800	413
33664	邳州	运河二庙城市花园二期2配电室2配电变压器	10	800	417
33665	邳州	运河二庙城市花园二期2配电室3配电变压器	10	800	429
33666	邳州	运河二庙城市花园二期2配电室4配电变压器	10	800	390
33667	邳州	运河龙湖领墅丹枫园2箱变1变压器	10	800	430
33668	邳州	运河龙湖领墅玉兰园2配电室1变压器	10	800	521
33669	邳州	运河龙湖领墅玉兰园2配电室2变压器	10	800	513
33670	邳州	运河龙湖领墅丹枫园1箱变1变压器	10	800	459
33671	邳州	运河龙湖领墅玉兰园1配电室1变压器	10	800	469
33672	邳州	PMS 运河庙山9#变	10	400	77
33673	邳州	运河龙湖领墅玉兰园1配电室2变压器	10	800	547
33674	邳州	运河坝头11#变	10	200	134
33675	邳州	PMS 运河坝头12#变	10	400	282
33676	邳州	运河薛口10#变	10	200	0
33677	邳州	PMS 运河光明新区7#变	10	400	96
33678	邳州	东湖街道前沙安置房2变压器	10	800	533
33679	邳州	东湖街道前沙安置房1变压器	10	800	471
33680	邳州	PMS 东湖街道前沙安置房箱变1#变压器	10	800	495
33681	邳州	PMS 运河新三河村安置房1#配电室1#变	10	800	417
33682	邳州	运河新三河村安置房1#配电室2#变	10	630	330
33683	邳州	PMS 运河新三河村安置房1#箱变1#变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33684	邳州	PMS 运河新三河村安置房3#箱变1#变	10	630	329
33685	邳州	PMS 运河新三河村安置房2#箱变1#变	10	630	365
33686	邳州	PMS 水韵汉府4#配电室1#变压器	10	800	490
33687	邳州	PMS 水韵汉府3#配电室4#变压器	10	800	481
33688	邳州	PMS 水韵汉府3#配电室2#变压器	10	800	420
33689	邳州	PMS 水韵汉府4#配电室4#变压器	10	800	475
33690	邳州	PMS 水韵汉府4#配电室3#变压器	10	800	443
33691	邳州	PMS 水韵汉府3#配电室3#变压器	10	800	391
33692	邳州	PMS 水韵汉府3#配电室1#变压器	10	800	404
33693	邳州	运河阳光尚城二期2配电室1变压器	10	630	326
33694	邳州	运河阳光尚城二期2配电室2变压器	10	630	381
33695	邳州	运河阳光尚城二期2配电室3变压器	10	630	306
33696	邳州	运河阳光尚城二期2配电室4变压器	10	630	342
33697	邳州	运河阳光尚城二期3配电室1变压器	10	800	439
33698	邳州	运河阳光尚城二期3配电室2变压器	10	800	456
33699	邳州	运河阳光尚城二期1变压器	10	630	263
33700	邳州	运河阳光尚城二期2变压器	10	630	252
33701	邳州	运河阳光尚城二期3变压器	10	630	294
33702	邳州	运河阳光尚城二期4变压器	10	630	301
33703	邳州	运河悦龙湾1配电室2变压器	10	800	426
33704	邳州	运河悦龙湾1配电室3变压器	10	800	416
33705	邳州	运河悦龙湾1配电室1变压器	10	800	412
33706	邳州	运河悦龙湾1配电室4变压器	10	800	324
33707	邳州	运河山水澜庭2配电室1变压器	10	800	526
33708	邳州	运河山水澜庭1配电室2变压器	10	800	381
33709	邳州	运河山水澜庭1配电室1变压器	10	800	433
33710	邳州	运河山水澜庭2配电室2变压器	10	800	519
33711	邳州	PMS 运河长江路1#变	10	400	90
33712	邳州	PMS 运河朝阳7#变	10	400	174
33713	邳州	PMS 运河吴闸22#变	10	400	144
33714	邳州	PMS 运河船厂宿舍	10	315	115
33715	邳州	运河吴闸23#变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33716	邳州	东方帝景城东5期1配电室2变压器	10	800	472
33717	邳州	东方帝景城东5期1配电室1变压器	10	400	199
33718	邳州	天泰茗仕豪庭3配电室3变压器	10	800	424
33719	邳州	天泰茗仕豪庭3配电室2变压器	10	630	314
33720	邳州	天泰茗仕豪庭4配电室2变压器	10	800	346
33721	邳州	天泰茗仕豪庭4配电室3变压器	10	800	455
33722	邳州	天泰茗仕豪庭3配电室1变压器	10	800	480
33723	邳州	天泰茗仕豪庭3配电室4变压器	10	630	304
33724	邳州	天泰茗仕豪庭4配电室1变压器	10	800	443
33725	邳州	天泰茗仕豪庭4配电室4变压器	10	800	489
33726	邳州	PMS_运河庙山10#变	10	400	176
33727	邳州	PMS_运河徐口6#变	10	400	215
33728	邳州	PMS_运河邵场11#变	10	400	163
33729	邳州	PMS_运河邵场12#变	10	400	238
33730	邳州	PMS_运河徐塘林场3#变	10	400	96
33731	邳州	运河泰州路1#变	10	200	59
33732	邳州	运河文苑路1#变	10	200	113
33733	邳州	运河中原桃花岛二期3配电室1变压器	10	800	402
33734	邳州	运河中原桃花岛二期2配电室2变压器	10	630	304
33735	邳州	运河中原桃花岛二期2配电室1变压器	10	630	286
33736	邳州	运河中原桃花岛二期3配电室2变压器	10	800	461
33737	邳州	运河中原桃花岛二期3配电室3变压器	10	800	465
33738	邳州	运河中原桃花岛二期3配电室4变压器	10	800	615
33739	邳州	运河中原桃花岛二期2配电室3变压器	10	630	267
33740	邳州	运河中原桃花岛二期2配电室4变压器	10	630	260
33741	邳州	运河龙湖领墅2配电室2变压器	10	630	376
33742	邳州	运河龙湖领墅2配电室1变压器	10	630	294
33743	邳州	运河雍福尚城二期4配电室1变压器	10	800	508
33744	邳州	运河雍福尚城二期4配电室2变压器	10	800	480
33745	邳州	运河雍福尚城二期4配电室3变压器	10	800	452
33746	邳州	运河雍福尚城二期4配电室4变压器	10	800	515
33747	邳州	PMS_运河耀邦五期1#配电室1#变	10	800	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33748	邳州	PMS 运河耀邦五期1#配电室2#变压器	10	800	444
33749	邳州	PMS 运河耀邦三期3#配电室4#变压器	10	800	477
33750	邳州	运河耀邦三期3#配电室1#变压器	10	800	338
33751	邳州	PMS 运河耀邦三期3#配电室2#变压器	10	800	355
33752	邳州	PMS 运河耀邦三期3#配电室3#变	10	800	408
33753	邳州	PMS 运河长江路2#变	10	400	306
33754	邳州	PMS 运河红旗9#变	10	200	59
33755	邳州	运河金御蓝湖二期1组合配电室2变压器	10	400	209
33756	邳州	运河金御蓝湖二期2配电室4变压器	10	800	243
33757	邳州	运河金御蓝湖二期2配电室3变压器	10	800	484
33758	邳州	运河金御蓝湖二期2配电室1变压器	10	800	72
33759	邳州	运河金御蓝湖二期2配电室2变压器	10	800	530
33760	邳州	运河金御蓝湖二期1组合配电室1变压器	10	630	210
33761	邳州	PMS 运河高压5#变	10	400	194
33762	邳州	运河庄圩8#变	10	200	112
33763	邳州	运河龙湖领墅7配电室3变压器	10	630	396
33764	邳州	运河龙湖领墅7配电室2变压器	10	630	390
33765	邳州	运河龙湖领墅6配电室1变压器	10	630	346
33766	邳州	运河龙湖领墅7配电室1变压器	10	630	374
33767	邳州	运河龙湖领墅6配电室2变压器	10	630	303
33768	邳州	运河橡树湾1配电室2变压器	10	630	316
33769	邳州	运河橡树湾1配电室3变压器	10	630	381
33770	邳州	运河橡树湾1配电室4变压器	10	630	379
33771	邳州	运河橡树湾1配电室1变压器	10	630	313
33772	邳州	运河橡树湾2配电室2变压器	10	800	476
33773	邳州	运河橡树湾2配电室1变压器	10	800	511
33774	邳州	运河橡树湾2配电室4变压器	10	800	467
33775	邳州	运河橡树湾2配电室3变压器	10	800	481
33776	邳州	PMS 运河尚景杉城1#配电室3#变压器	10	630	405
33777	邳州	PMS 运河尚景杉城1#配电室4#变压器	10	630	397
33778	邳州	PMS 运河尚景杉城1#配电室2#变压器	10	630	400
33779	邳州	PMS 运河尚景杉城1#配电室1#变压器	10	630	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33780	邳州	PMS_运河尚景杉城2#配电室3#变压器	10	800	480
33781	邳州	PMS_运河尚景杉城2#配电室1#变压器	10	800	518
33782	邳州	PMS_运河尚景杉城2#配电室2#变压器	10	800	525
33783	邳州	PMS_运河尚景杉城2#配电室4#变压器	10	800	526
33784	邳州	PMS_运河尚景杉城3#配电室1#变压器	10	800	288
33785	邳州	PMS_运河尚景杉城3#配电室2#变压器	10	800	489
33786	邳州	PMS_运河尚景杉城4#配电室4#变压器	10	800	482
33787	邳州	运河尚景杉城4#配电室3#变压器	10	800	559
33788	邳州	PMS_运河尚景杉城4#配电室2#变压器	10	800	465
33789	邳州	PMS_运河尚景杉城4#配电室1#变压器	10	800	494
33790	邳州	运河龙湖领墅5配电室1变压器	10	630	382
33791	邳州	运河龙湖领墅5配电室3变压器	10	630	330
33792	邳州	运河龙湖领墅5配电室4变压器	10	630	372
33793	贾汪	PMS_博文名仕苑2配电室1变	10	800	337
33794	贾汪	PMS_博文名仕苑2配电室3变	10	800	371
33795	贾汪	PMS_桂府小区1配电室1变	10	630	349
33796	贾汪	PMS_文泽园1配电室4变	10	800	536
33797	贾汪	PMS_文泽园1配电室2变	10	800	410
33798	贾汪	PMS_文泽园1配电室3变	10	800	452
33799	贾汪	PMS_文泽园1配电室1变	10	800	476
33800	贾汪	大泉伏山机井台区	10	400	161
33801	贾汪	大泉宗庄桃园东变	10	400	266
33802	贾汪	PMS_大泉泉河农贸市场台区	10	400	0
33803	贾汪	PMS_大泉大李庄新村1箱变	10	630	272
33804	贾汪	PMS_大泉大李庄新村2箱变	10	630	325
33805	贾汪	PMS_大泉大李庄新村7箱变	10	630	214
33806	贾汪	PMS_大泉大李庄新村6箱变	10	630	376
33807	贾汪	PMS_东部美的城4配电室3变	10	630	381
33808	贾汪	PMS_东部美的城4配电室1变	10	630	229
33809	贾汪	大泉固西大队北台区	10	400	227
33810	贾汪	PMS_大泉泉旺头12队东台	10	400	0
33811	贾汪	风雅颂2配电室3变	10	800	572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33812	贾汪	风雅颂2配电室2变	10	800	487
33813	贾汪	风雅颂1配电室1变	10	800	531
33814	贾汪	风雅颂1配电室3变	10	800	553
33815	贾汪	风雅颂2配电室4变	10	800	591
33816	贾汪	风雅颂2配电室1变	10	800	538
33817	贾汪	马山西变	10	400	292
33818	贾汪	大泉凤凰洞台区	10	400	201
33819	贾汪	大泉龙吟湖1变台区	10	400	294
33820	贾汪	大泉龙吟湖2变台区	10	400	187
33821	贾汪	贾汪公园里3配电室2变	10	630	328
33822	贾汪	贾汪公园里5配电室2变	10	800	417
33823	贾汪	贾汪公园里4配电室1变	10	800	437
33824	贾汪	贾汪公园里5配电室1变	10	800	488
33825	贾汪	贾汪公园里4配电室2变	10	800	474
33826	贾汪	贾汪公园里3配电室1变	10	630	330
33827	贾汪	金水湾3配电室1变	10	630	308
33828	贾汪	金水湾2配电室1变	10	630	395
33829	贾汪	金水湾1配电室1变	10	800	543
33830	贾汪	金水湾4配电室1变	10	800	463
33831	贾汪	金水湾3配电室4变	10	630	411
33832	贾汪	金水湾4配电室2变	10	800	463
33833	贾汪	金水湾3配电室3变	10	630	375
33834	贾汪	金水湾2配电室4变	10	630	423
33835	贾汪	金水湾2配电室3变	10	630	371
33836	贾汪	金水湾1配电室2变	10	800	501
33837	贾汪	金水湾2配电室2变	10	630	371
33838	贾汪	金水湾3配电室2变	10	630	374
33839	贾汪	玫瑰园2配电室3变	10	800	533
33840	贾汪	高盛玫瑰园组合配电站1变	10	800	492
33841	贾汪	高盛玫瑰园组合配电站2变	10	800	457
33842	贾汪	玫瑰园2配电室1变	10	800	601
33843	贾汪	玫瑰园2配电室2变	10	800	550

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33844	贾汪	玫瑰园2配电室4变	10	800	535
33845	贾汪	崮西凤鸣海台区	10	400	169
33846	贾汪	大泉独湖四五队3台区	10	400	307
33847	贾汪	大泉伏山八里桥台区	10	400	256
33848	贾汪	焦庄5台区	10	400	304
33849	贾汪	岗子大队西台区箱变	10	630	275
33850	贾汪	大泉大李庄新村3号变	10	500	215
33851	贾汪	大泉大李庄新村4号变	10	400	197
33852	贾汪	东部美的城5配电室2变	10	800	425
33853	贾汪	东部美的城组合配电站1变	10	800	531
33854	贾汪	东部美的城5配电室1变	10	800	521
33855	贾汪	东部美的城5配电室4变	10	800	538
33856	贾汪	东部美的城组合配电站2变	10	800	512
33857	贾汪	东部美的城5配电室3变	10	800	498
33858	贾汪	凤凰台5配电室1变	10	800	611
33859	贾汪	凤凰台5配电室2变	10	800	597
33860	贾汪	凤凰台5配电室3变	10	800	613
33861	贾汪	凤凰台5配电室4变	10	800	613
33862	贾汪	大泉鹿楼南湖台区	10	400	227
33863	贾汪	大泉韩场8台区	10	400	153
33864	贾汪	大泉鹿楼水厂	10	400	168
33865	贾汪	大泉独湖四五队4台区	10	400	320
33866	贾汪	大泉宗庄敬老院北台区	10	400	260
33867	贾汪	大泉泉旺头八队中心台区	10	400	246
33868	贾汪	玫瑰园3配电室3变	10	800	613
33869	贾汪	玫瑰园3配电室2变	10	800	619
33870	贾汪	玫瑰园3配电室4变	10	800	604
33871	贾汪	玫瑰园3配电室1变	10	800	618
33872	贾汪	龙山美墅2配电室3变	10	630	471
33873	贾汪	龙山美墅组合配电站1变	10	630	423
33874	贾汪	龙山美墅2配电室4变	10	630	497
33875	贾汪	龙山美墅2配电室2变	10	630	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33876	贾汪	龙山美墅2配电室1变	10	630	484
33877	贾汪	龙山美墅组合配电站2变	10	630	403
33878	贾汪	翰城国际2配电室1变	10	800	454
33879	贾汪	翰城国际4配电室1变	10	630	422
33880	贾汪	翰城国际3配电室4变	10	630	396
33881	贾汪	翰城国际4配电室2变	10	630	456
33882	贾汪	翰城国际2配电室3变	10	800	406
33883	贾汪	翰城国际3配电室3变	10	630	436
33884	贾汪	翰城国际4配电室3变	10	630	444
33885	贾汪	翰城国际4配电室4变	10	630	449
33886	贾汪	翰城国际3配电室1变	10	630	375
33887	贾汪	翰城国际3配电室2变	10	630	286
33888	贾汪	大泉崮西大队北二台区	10	400	157
33889	贾汪	大泉石头阵郎山台区	10	400	250
33890	贾汪	风雅颂3配电室1变	10	800	594
33891	贾汪	风雅颂3配电室4变	10	800	582
33892	贾汪	风雅颂3配电室3变	10	800	600
33893	贾汪	风雅颂3配电室2变	10	800	585
33894	贾汪	大泉泉河卫生室北台区	10	400	320
33895	贾汪	康养小镇3配电室1变	10	630	409
33896	贾汪	康养小镇4配电室1变	10	630	417
33897	贾汪	大泉焦庄蛟龙湖台区	10	400	208
33898	贾汪	大泉商泉台区	10	400	298
33899	贾汪	大泉墨上集东台区	10	400	241
33900	贾汪	南庄花园配电室3变	10	630	399
33901	贾汪	南庄花园配电室1变	10	630	385
33902	贾汪	泉城壹號2配电室3变	10	800	574
33903	贾汪	泉城壹號2配电室1变	10	800	537
33904	贾汪	泉城壹號1配电室4变	10	800	521
33905	贾汪	泉城壹號2配电室2变	10	800	554
33906	贾汪	泉城壹號1配电室3变	10	800	557
33907	贾汪	泉城壹號1配电室2变	10	800	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33908	贾汪	泉城壹號1配电室1变	10	800	519
33909	贾汪	泉城壹號2配电室4变	10	800	350
33910	贾汪	大泉泉旺头一队南台区	10	400	173
33911	贾汪	大泉才沃东山桃源2变	10	400	243
33912	贾汪	大泉焦庄前村	10	400	160
33913	贾汪	大泉茱萸养生谷东变	10	400	298
33914	贾汪	大泉大李庄新国道北变	10	400	257
33915	贾汪	大泉鹿楼水井西2台区	10	400	266
33916	贾汪	大泉宗庄老大队	10	400	219
33917	贾汪	大泉关庄中心3台区	10	400	193
33918	贾汪	大泉泉旺头新区西台区	10	400	187
33919	贾汪	大泉茱萸寺南门西变	10	400	263
33920	贾汪	大泉焦庄十里桃园变	10	400	304
33921	贾汪	墨上集台区	10	400	225
33922	贾汪	大泉小山子国道西台区	10	400	175
33923	贾汪	金尚名著1组合配电室1变	10	800	323
33924	贾汪	金尚名著2配电室3变	10	800	484
33925	贾汪	金尚名著3配电室1变	10	800	409
33926	贾汪	金尚名著3配电室3变	10	800	471
33927	贾汪	金尚名著2配电室1变	10	800	414
33928	贾汪	东方御景二期2配电室1变	10	800	392
33929	贾汪	东方御景二期2配电室3变	10	800	335
33930	贾汪	东方御景二期1配电室3变	10	800	340
33931	贾汪	东方御景二期1配电室1变	10	800	312
33932	贾汪	高盛兰苑组合配电站3变	10	800	439
33933	贾汪	高盛兰苑组合配电站1变	10	800	435
33934	贾汪	高盛兰苑2配电室1变	10	800	353
33935	贾汪	卧龙城2配电室1变	10	800	320
33936	贾汪	卧龙城2配电室3变	10	800	438
33937	贾汪	卧龙城3配电室1变	10	800	302
33938	贾汪	卧龙城3配电室3变	10	800	486
33939	贾汪	大泉大李庄新村8号变（旧）	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33940	贾汪	新里公馆2配电室3变	10	800	502
33941	贾汪	新里公馆3配电室1变	10	630	355
33942	贾汪	新里公馆2配电室1变	10	800	505
33943	贾汪	新里公馆1配电室3变	10	800	465
33944	贾汪	新里公馆1配电室1变	10	800	454
33945	贾汪	新里公馆3配电室3变	10	630	309
33946	贾汪	风雅颂4配电室2变	10	800	509
33947	贾汪	风雅颂5配电室4变	10	630	416
33948	贾汪	风雅颂5配电室2变	10	630	427
33949	贾汪	水城华府5配电室2变	10	630	467
33950	贾汪	凤凰台4配电室4变	10	630	294
33951	贾汪	凤凰台3配电室2变	10	800	316
33952	贾汪	凤凰台3配电室4变	10	800	295
33953	贾汪	凤凰台4配电室2变	10	630	255
33954	贾汪	大泉独湖4、5队新村台区	10	400	276
33955	贾汪	大泉鹿楼洪山新村	10	400	158
33956	贾汪	南湖御景1配电室1变	10	630	350
33957	贾汪	南湖御景1配电室3变	10	630	319
33958	贾汪	PMS_大泉石头阵北湖	10	400	170
33959	贾汪	PMS_大泉泉东老大队南台区	10	400	94
33960	贾汪	大泉岗子大队2台区	10	400	42
33961	贾汪	PMS_大泉小山子6队	10	200	9
33962	贾汪	大泉小山子三队台区	10	400	163
33963	贾汪	PMS_大泉关庄东北	10	200	0
33964	贾汪	PMS_大泉泉河5队	10	400	44
33965	贾汪	PMS_大泉大泉关庄北台区	10	200	89
33966	贾汪	PMS_大泉小山子二队北台区	10	400	23
33967	贾汪	PMS_大泉小山子西北	10	200	0
33968	贾汪	PMS_大泉站东村东台区	10	400	176
33969	贾汪	PMS_大泉大洞山北台区	10	200	117
33970	贾汪	PMS_大泉泉河大队东台区	10	400	123
33971	贾汪	PMS_大泉泉河大队	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33972	贾汪	PMS_大泉泉旺头新区东台区	10	800	324
33973	贾汪	PMS_大泉岗子5队北台区	10	400	0
33974	贾汪	大泉岗子3队西台区	10	400	115
33975	贾汪	PMS_祥颐园小区3	10	400	103
33976	贾汪	PMS_同旺小区组合配电站1变压器	10	630	190
33977	贾汪	PMS_同旺小区组合配电站2变压器	10	630	248
33978	贾汪	PMS_同旺小区3变压器	10	500	299
33979	贾汪	PMS_同旺小区4变压器	10	500	199
33980	贾汪	PMS_二院宿舍1	10	400	236
33981	贾汪	PMS_二院宿舍2#	10	400	224
33982	贾汪	二院宿舍1箱变	10	315	181
33983	贾汪	二院宿舍2箱变	10	400	9
33984	贾汪	PMS_桃园世家2箱变	10	500	188
33985	贾汪	PMS_桃园世家3箱变	10	500	186
33986	贾汪	PMS_桃园世家4箱变	10	500	192
33987	贾汪	PMS_桃园世家5箱变	10	500	144
33988	贾汪	PMS_民和苑组合配电室1变	10	800	360
33989	贾汪	PMS_温州商城箱变	10	250	36
33990	贾汪	PMS_民和村综合楼箱变	10	400	110
33991	贾汪	PMS_文化名园5箱变	10	630	263
33992	贾汪	PMS_久地雅苑5配电室9变压器	10	250	155
33993	贾汪	PMS_夏桥广场35台区	10	200	4
33994	贾汪	PMS_公园北村2	10	200	62
33995	贾汪	PMS_民康园1配电室1变压器	10	630	292
33996	贾汪	PMS_民康园2配电室3变压器	10	630	397
33997	贾汪	PMS_民康园2配电室4变压器	10	630	357
33998	贾汪	PMS_新新小学南	10	400	156
33999	贾汪	祥颐园小区4	10	400	164
34000	贾汪	PMS_耐火厂宿舍南	10	200	147
34001	贾汪	PMS_利民小区2	10	400	63
34002	贾汪	PMS_贾汪公安小区宿舍	10	400	125
34003	贾汪	PMS_泉西新村2	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34004	贾汪	PMS_东大桥	10	315	0
34005	贾汪	PMS_医药公司仓库	10	400	17
34006	贾汪	PMS_国税局	10	315	0
34007	贾汪	PMS_泉东村民馨园	10	500	184
34008	贾汪	PMS_信用联社宿舍	10	400	134
34009	贾汪	PMS_祥颐园小区2	10	315	140
34010	贾汪	两岸咖啡	10	315	125
34011	贾汪	PMS_交警队北315	10	315	122
34012	贾汪	PMS_水泥厂宿舍4	10	400	154
34013	贾汪	PMS_水泥厂宿舍2	10	315	173
34014	贾汪	PMS_新城小区#4	10	400	95
34015	贾汪	PMS_美尔雅	10	400	36
34016	贾汪	PMS_中央百大	10	315	24
34017	贾汪	PMS_交警大队南	10	315	18
34018	贾汪	PMS_群力小区	10	400	78
34019	贾汪	PMS_局南宿舍	10	315	40
34020	贾汪	PMS_建设银行	10	400	81
34021	贾汪	PMS_彭城市场	10	315	11
34022	贾汪	PMS_永兴垃圾中转站	10	315	114
34023	贾汪	PMS_群力小区3	10	315	136
34024	贾汪	工商南路	10	200	19
34025	贾汪	PMS_群力小区北	10	315	5
34026	贾汪	PMS_利民小区	10	315	192
34027	贾汪	公园北村1	10	200	59
34028	贾汪	PMS_苏北市场	10	200	102
34029	贾汪	PMS_石英小区1	10	200	117
34030	贾汪	PMS_东方二公司	10	315	164
34031	贾汪	PMS_贾汪中心幼儿园	10	200	97
34032	贾汪	PMS_司法局东	10	315	0
34033	贾汪	PMS_团结小学	10	315	0
34034	贾汪	PMS_工商局	10	400	132
34035	贾汪	PMS_新城小区	10	315	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34036	贾汪	PMS_检察院	10	400	113
34037	贾汪	PMS_交警队宿舍	10	400	62
34038	贾汪	PMS_会计师事务所	10	315	16
34039	贾汪	PMS_医药公司东	10	400	153
34040	贾汪	PMS_水泥厂宿舍3	10	400	207
34041	贾汪	PMS_泉西新区81西4	10	400	65
34042	贾汪	PMS_泉西老区	10	315	176
34043	贾汪	PMS_贾汪劳动局宿舍	10	400	217
34044	贾汪	PMS_沿街南34台区	10	400	0
34045	贾汪	PMS_区政府门西	10	400	131
34046	贾汪	PMS_泉西泥塘	10	100	57
34047	贾汪	PMS_贾汪公安分局	10	400	98
34048	贾汪	PMS_八队泵房新	10	200	133
34049	邳州	PMS_运河龙湖领墅5#箱变	10	400	170
34050	邳州	运河龙湖领墅5配电室2变压器	10	630	458
34051	邳州	PMS_运河高庄6#变	10	400	236
34052	邳州	运河御景湾1配电室2变压器	10	630	375
34053	邳州	运河御景湾1配电室3变压器	10	630	382
34054	邳州	运河御景湾1配电室1变压器	10	630	342
34055	邳州	运河御景湾1配电室4变压器	10	630	345
34056	邳州	运河葛程11变	10	400	35
34057	邳州	运河瞿家4#变	10	400	111
34058	邳州	邳州香缇公馆1配电室3变压器	10	800	427
34059	邳州	邳州香缇公馆1配电室4变压器	10	800	310
34060	邳州	邳州香缇公馆1配电室1变压器	10	800	459
34061	邳州	邳州香缇公馆1配电室2变压器	10	800	438
34062	邳州	邳州香缇公馆2配电室1变压器	10	800	386
34063	邳州	邳州香缇公馆2配电室3变压器	10	800	410
34064	邳州	邳州香缇公馆3配电室3变压器	10	630	331
34065	邳州	邳州香缇公馆3配电室1变压器	10	630	318
34066	邳州	邳州香缇公馆3配电室4变压器	10	630	335
34067	邳州	邳州香缇公馆3配电室2变压器	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34068	邳州	邳州香缇公馆4配电室1变压器	10	630	209
34069	邳州	邳州香缇公馆4配电室4变压器	10	630	332
34070	邳州	邳州香缇公馆4配电室2变压器	10	630	283
34071	邳州	邳州香缇公馆4配电室3变压器	10	630	313
34072	邳州	运河张楼8#变	10	630	312
34073	邳州	运河徐塘17#变	10	400	213
34074	邳州	运河金御上品2配电室4变压器	10	800	243
34075	邳州	运河金御上品1组合配电室2变压器	10	800	304
34076	邳州	运河金御上品2配电室1变压器	10	800	280
34077	邳州	运河金御上品1组合配电室1变压器	10	800	427
34078	邳州	运河金御上品2配电室3变压器	10	800	583
34079	邳州	运河金御上品2配电室2变压器	10	800	568
34080	邳州	运河云溪雅院1配电室4变压器	10	800	525
34081	邳州	运河云溪雅院2配电室2变压器	10	800	494
34082	邳州	运河云溪雅院1配电室2变压器	10	800	534
34083	邳州	运河云溪雅院2配电室1变压器	10	800	509
34084	邳州	运河云溪雅院1配电室1变压器	10	800	609
34085	邳州	运河云溪雅院1配电室3变压器	10	800	529
34086	邳州	运河益华尚城变	10	400	114
34087	邳州	运河运南6#变	10	400	225
34088	邳州	运河马场8#变	10	400	99
34089	邳州	运河张楼街道10#变	10	400	239
34090	邳州	运河庙山15#变	10	400	315
34091	邳州	运河庙山16#变	10	400	316
34092	邳州	运河庙山17#变	10	400	187
34093	邳州	运河五杨8#变	10	400	108
34094	邳州	运河文承苑1配电室4#变	10	800	486
34095	邳州	运河文承苑4配电室2#变	10	800	261
34096	邳州	运河文承苑5配电室4#变	10	800	313
34097	邳州	运河文承苑2配电室3#变	10	800	552
34098	邳州	运河文承苑1配电室2#变	10	800	406
34099	邳州	运河文承苑4配电室4#变	10	800	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34100	邳州	运河文承苑3配电室1#变	10	800	416
34101	邳州	运河文承苑5配电室2#变	10	800	342
34102	邳州	运河文承苑4配电室3#变	10	800	590
34103	邳州	运河文承苑3配电室3#变	10	800	496
34104	邳州	运河文承苑5配电室3#变	10	800	559
34105	邳州	运河文承苑2配电室2#变	10	800	280
34106	邳州	运河文承苑1配电室3#变	10	800	590
34107	邳州	运河文承苑3配电室2#变	10	800	292
34108	邳州	运河文承苑5配电室1#变	10	800	262
34109	邳州	运河文承苑2配电室1#变	10	800	382
34110	邳州	运河文承苑1配电室1#变	10	800	312
34111	邳州	运河文承苑4配电室1#变	10	800	392
34112	邳州	运河文承苑3配电室4#变	10	800	409
34113	邳州	运河文承苑2配电室4#变	10	800	402
34114	邳州	运河建设北路5#变	10	400	59
34115	邳州	运河五杨9#变	10	400	24
34116	邳州	运河运东5#变	10	400	175
34117	邳州	运河庙山村14#变	10	400	282
34118	邳州	运河玖珑府1组合配电室2变压器	10	800	564
34119	邳州	运河玖珑府2配电室1变压器	10	630	427
34120	邳州	运河玖珑府1组合配电室4变压器	10	800	558
34121	邳州	运河玖珑府1组合配电室1变压器	10	800	597
34122	邳州	运河玖珑府2配电室4变压器	10	630	357
34123	邳州	运河玖珑府1组合配电室3变压器	10	800	583
34124	邳州	运河玖珑府2配电室2变压器	10	630	444
34125	邳州	运河玖珑府2配电室3变压器	10	630	376
34126	邳州	运河徐口9号变	10	400	150
34127	邳州	运河徐口10号变	10	400	219
34128	邳州	运河吴闸29#变	10	400	0
34129	邳州	运河益华尚城二期3配电室1变	10	630	479
34130	邳州	运河益华尚城二期4配电室1变	10	800	580
34131	邳州	运河益华尚城二期4配电室2变	10	800	577

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34132	邳州	运河益华尚城二期3配电室4变	10	630	500
34133	邳州	运河益华尚城二期4配电室3变	10	800	559
34134	邳州	运河益华尚城二期3配电室2变	10	630	482
34135	邳州	运河益华尚城二期3配电室3变	10	630	479
34136	邳州	运河益华尚城二期4配电室4变	10	800	567
34137	邳州	铂翠城D地块1配电室4变压器	10	800	542
34138	邳州	铂翠城D地块3配电室2变压器	10	800	593
34139	邳州	铂翠城D地块2配电室3变压器	10	800	598
34140	邳州	铂翠城D地块2配电室2变压器	10	800	596
34141	邳州	铂翠城D地块3配电室3变压器	10	800	590
34142	邳州	铂翠城D地块1配电室2变压器	10	800	579
34143	邳州	铂翠城D地块3配电室1变压器	10	800	599
34144	邳州	铂翠城D地块2配电室4变压器	10	800	612
34145	邳州	铂翠城D地块1配电室1变压器	10	800	600
34146	邳州	铂翠城D地块3配电室4变压器	10	800	607
34147	邳州	铂翠城D地块2配电室1变压器	10	800	589
34148	邳州	铂翠城D地块1配电室3变压器	10	800	611
34149	邳州	运河葛程13#变	10	200	118
34150	邳州	运河珑玺湾北地块1配电室2变压器	10	800	562
34151	邳州	运河珑玺湾北地块2配电室3变压器	10	800	551
34152	邳州	运河珑玺湾北地块4配电室1变压器	10	800	541
34153	邳州	运河珑玺湾北地块4配电室3变压器	10	800	553
34154	邳州	运河珑玺湾北地块1配电室1变压器	10	800	504
34155	邳州	运河珑玺湾北地块3配电室3变压器	10	800	525
34156	邳州	运河珑玺湾北地块3配电室4变压器	10	800	559
34157	邳州	运河珑玺湾北地块2配电室2变压器	10	800	542
34158	邳州	运河珑玺湾北地块4配电室4变压器	10	800	576
34159	邳州	运河珑玺湾北地块1配电室4变压器	10	800	567
34160	邳州	运河珑玺湾北地块3配电室2变压器	10	800	554
34161	邳州	运河珑玺湾北地块2配电室1变压器	10	800	523
34162	邳州	运河珑玺湾北地块1配电室3变压器	10	800	516
34163	邳州	运河珑玺湾北地块2配电室4变压器	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34164	邳州	运河珑玺湾北地块3配电室1变压器	10	800	516
34165	邳州	运河珑玺湾北地块4配电室2变压器	10	800	522
34166	邳州	运河冯瓦6#变	10	400	124
34167	邳州	运河冯瓦5#变	10	400	221
34168	邳州	运河红旗村10#变	10	400	225
34169	邳州	运河新兴村6#变	10	400	155
34170	邳州	张楼街道11#变	10	400	166
34171	邳州	运河张楼9#变	10	400	124
34172	邳州	新城佳苑1配电室3变	10	800	615
34173	邳州	新城佳苑3配电室4变	10	800	633
34174	邳州	新城佳苑1配电室4变	10	800	619
34175	邳州	新城佳苑3配电室3变	10	800	617
34176	邳州	新城佳苑2配电室1变	10	630	479
34177	邳州	新城佳苑1配电室1变	10	800	611
34178	邳州	新城佳苑3配电室1变	10	800	629
34179	邳州	新城佳苑2配电室3变	10	630	490
34180	邳州	新城佳苑1配电室2变	10	800	622
34181	邳州	新城佳苑2配电室2变	10	630	471
34182	邳州	新城佳苑3配电室2变	10	800	617
34183	邳州	新城佳苑2配电室4变	10	630	490
34184	邳州	运河五杨村10#变	10	400	200
34185	邳州	运河徐塘村18#变	10	500	181
34186	邳州	运河福馨家园4变压器	10	630	409
34187	邳州	运河大榆树风情街4变压器	10	630	293
34188	邳州	运河福馨家园2变压器	10	630	277
34189	邳州	运河大榆树风情街1变压器	10	630	279
34190	邳州	运河大榆树风情街3变压器	10	630	428
34191	邳州	运河福馨家园1变压器	10	630	84
34192	邳州	运河大榆树风情街2变压器	10	630	237
34193	邳州	运河福馨家园3变压器	10	630	325
34194	邳州	运河邵场安置房2#变	10	800	418
34195	邳州	运河八杨安置房6#变	10	1000	758

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34196	邳州	运河文承苑27#变	10	630	450
34197	邳州	运河文承苑30#变	10	800	526
34198	邳州	运河水韵汉府6#变	10	800	332
34199	邳州	运河文承苑48#变	10	800	412
34200	邳州	运河水韵汉府3#变	10	800	453
34201	邳州	运河邵场安置房6#变	10	800	496
34202	邳州	运河文承苑55#变	10	800	499
34203	邳州	运河八杨安置房7#变	10	1000	567
34204	邳州	运河文承苑25#变	10	800	451
34205	邳州	运河八杨安置房2#变	10	800	461
34206	邳州	运河文承苑31#变	10	800	408
34207	邳州	运河文承苑45#变	10	800	344
34208	邳州	运河水韵汉府2#变	10	800	506
34209	邳州	运河文承苑23#变	10	800	592
34210	邳州	运河文承苑53#变	10	800	375
34211	邳州	运河八杨安置房5#变	10	1000	729
34212	邳州	运河文承苑28#变	10	630	231
34213	邳州	运河八杨安置房3#变	10	800	428
34214	邳州	运河文承苑32#变	10	800	355
34215	邳州	运河水韵汉府5#变	10	800	411
34216	邳州	运河水韵汉府1#变	10	800	472
34217	邳州	运河文承苑24#变	10	630	243
34218	邳州	运河文承苑54#变	10	800	428
34219	邳州	运河邵场安置房1#变	10	800	396
34220	邳州	运河邵场安置房4#变	10	800	402
34221	邳州	运河八杨安置房1#变	10	800	432
34222	邳州	运河文承苑29#变	10	800	379
34223	邳州	运河水韵汉府7#变	10	800	424
34224	邳州	运河文承苑46#变	10	800	379
34225	邳州	运河文承苑22#变	10	800	466
34226	邳州	运河邵场安置房5#变	10	800	518
34227	邳州	运河邵场安置房3#变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34228	邳州	运河八杨安置房8#变	10	1000	608
34229	邳州	运河文承苑26#变	10	800	432
34230	邳州	运河八杨安置房4#变	10	800	450
34231	邳州	运河水韵汉府8#变	10	800	440
34232	邳州	运河文承苑47#变	10	800	482
34233	邳州	运河水韵汉府4#变	10	800	426
34234	邳州	运河文承苑21#变	10	800	341
34235	邳州	运河文承苑56#变	10	800	496
34236	邳州	运河中医院小区2#变	10	630	250
34237	邳州	运河阳光尚城6#变	10	630	229
34238	邳州	运河阳光尚城2#变	10	800	303
34239	邳州	运河阳光尚城5#变	10	800	348
34240	邳州	运河阳光尚城4#变	10	800	618
34241	邳州	运河馨宁雅居1#变	10	630	363
34242	邳州	运河阳光尚城3#变	10	800	594
34243	邳州	运河馨宁雅居4#变	10	630	351
34244	邳州	运河馨宁雅居2#变	10	630	309
34245	邳州	运河阳光尚城8#变	10	630	387
34246	邳州	运河馨宁雅居3#变	10	630	145
34247	邳州	运河中医院小区1#变	10	630	283
34248	邳州	运河阳光尚城7#变	10	630	443
34249	邳州	运河阳光尚城1#变	10	800	320
34250	邳州	运河东方帝景城五期2配电室4变压器	10	800	541
34251	邳州	运河东方帝景城五期1配电室2变压器	10	800	526
34252	邳州	运河东方帝景城五期1配电室1变压器	10	800	511
34253	邳州	运河东方帝景城五期2配电室2变压器	10	800	510
34254	邳州	运河东方帝景城五期2配电室3变压器	10	800	515
34255	邳州	运河东方帝景城五期2配电室1变压器	10	800	505
34256	邳州	运河云溪雅院3配电室3变压器	10	800	532
34257	邳州	运河云溪雅院3配电室4变压器	10	800	492
34258	邳州	运河云溪雅院3配电室2变压器	10	800	510
34259	邳州	运河云溪雅院3配电室1变压器	10	800	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34260	邳州	运河吴闸28#变	10	400	0
34261	邳州	运河吴闸30#变	10	500	178
34262	邳州	运河橡树湾小区二期2配3#变	10	800	568
34263	邳州	运河龙湖上院1配2#变	10	800	619
34264	邳州	运河橡树湾小区二期2配4#变	10	800	554
34265	邳州	运河龙湖上院2配4#变	10	800	599
34266	邳州	运河龙湖上院1配1#变	10	800	616
34267	邳州	运河橡树湾小区二期2配1#变	10	800	558
34268	邳州	运河龙湖上院3配4#变	10	630	487
34269	邳州	运河龙湖上院3配3#变	10	630	470
34270	邳州	运河橡树湾二期1组1#变	10	800	586
34271	邳州	运河橡树湾小区二期2配2#变	10	800	554
34272	邳州	运河龙湖上院2配3#变	10	800	507
34273	邳州	运河龙湖上院3配1#变	10	630	445
34274	邳州	运河橡树湾二期1组2#变	10	800	565
34275	邳州	运河龙湖上院3配2#变	10	630	425
34276	邳州	运河龙湖上院2配2#变	10	800	581
34277	邳州	运河高庄7#变	10	400	109
34278	邳州	运河红旗11#变	10	400	81
34279	邳州	运河八杨4#变	10	400	259
34280	邳州	运河文和佳苑1配电室3变压器	10	630	328
34281	邳州	运河文和佳苑4配电室4变压器	10	630	424
34282	邳州	运河文和佳苑2配电室2变压器	10	800	554
34283	邳州	运河文和佳苑2配电室4变压器	10	800	625
34284	邳州	运河文和佳苑3配电室3变压器	10	800	563
34285	邳州	运河文和佳苑3配电室2变压器	10	800	548
34286	邳州	运河文和佳苑1配电室2变压器	10	630	409
34287	邳州	运河文和佳苑1配电室1变压器	10	630	396
34288	邳州	运河文和佳苑1配电室4变压器	10	630	458
34289	邳州	运河文和佳苑4配电室3变压器	10	630	491
34290	邳州	运河文和佳苑3配电室1变压器	10	800	530
34291	邳州	运河文和佳苑2配电室1变压器	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34292	邳州	运河文和佳苑4配电室2变压器	10	630	433
34293	邳州	运河文和佳苑2配电室3变压器	10	800	590
34294	邳州	运河文和佳苑4配电室1变压器	10	630	376
34295	邳州	运河文和佳苑3配电室4变压器	10	800	500
34296	邳州	运河庙山村12#变	10	400	178
34297	邳州	运河徐口11#变	10	400	255
34298	邳州	运河翠微名府1配电室3变压器	10	800	576
34299	邳州	运河翠微名府3配电室3变压器	10	800	566
34300	邳州	运河翠微名府1配电室1变压器	10	800	598
34301	邳州	运河翠微名府3配电室4变压器	10	800	608
34302	邳州	运河翠微名府1配电室2变压器	10	800	573
34303	邳州	运河翠微名府1配电室4变压器	10	800	570
34304	邳州	运河翠微名府3配电室1变压器	10	800	538
34305	贾汪	PMS_面粉厂	10	315	22
34306	贾汪	PMS_世纪洗浴城	10	400	222
34307	贾汪	PMS_民乐园小区	10	315	99
34308	贾汪	PMS_祥颐园小区1	10	400	33
34309	贾汪	PMS_夏桥广场台区	10	200	1
34310	贾汪	PMS_群力小区1,2楼	10	315	112
34311	贾汪	群力小区2（旧）	10	315	91
34312	贾汪	PMS_贾汪教堂	10	315	118
34313	贾汪	PMS_花鸟市场	10	400	36
34314	贾汪	PMS_前进饭店路东	10	400	81
34315	贾汪	PMS_实验小学	10	315	52
34316	贾汪	PMS_菜市北门	10	315	85
34317	贾汪	PMS_大沟崖	10	315	55
34318	贾汪	滨河美景3配电室4变压器	10	800	585
34319	贾汪	滨河美景2配电室1变压器	10	800	551
34320	贾汪	滨河美景2配电室2变压器	10	800	552
34321	贾汪	滨河美景1配电室1变压器	10	800	571
34322	贾汪	滨河美景3配电室1变压器	10	800	586
34323	贾汪	滨河美景2配电室4变压器	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34324	贾汪	滨河美景3配电室2变压器	10	800	547
34325	贾汪	滨河美景1配电室4变压器	10	800	553
34326	贾汪	滨河美景3配电室3变压器	10	800	557
34327	贾汪	滨河美景1配电室2变压器	10	800	584
34328	贾汪	滨河美景1配电室3变压器	10	800	500
34329	贾汪	滨河美景2配电室3变压器	10	800	518
34330	贾汪	韩桥嘉苑2配电室4变压器	10	630	395
34331	贾汪	韩桥嘉苑2配电室3变压器	10	630	405
34332	贾汪	韩桥嘉苑1配电室2变压器	10	800	551
34333	贾汪	韩桥嘉苑1配电室1变压器	10	800	577
34334	贾汪	韩桥嘉苑1配电室3变压器	10	800	549
34335	贾汪	韩桥嘉苑2配电室1变压器	10	630	417
34336	贾汪	韩桥嘉苑2配电室2变压器	10	630	428
34337	贾汪	韩桥嘉苑1配电室4变压器	10	800	524
34338	贾汪	韩桥嘉苑5配电室1变压器	10	800	561
34339	贾汪	韩桥嘉苑6配电室4变压器	10	800	539
34340	贾汪	韩桥嘉苑7配电室1变压器	10	800	544
34341	贾汪	韩桥嘉苑7配电室3变压器	10	800	533
34342	贾汪	韩桥嘉苑3配电室4变压器	10	800	556
34343	贾汪	韩桥嘉苑4配电室1变压器	10	800	510
34344	贾汪	韩桥嘉苑6配电室2变压器	10	800	547
34345	贾汪	韩桥嘉苑10配电室3变压器	10	800	507
34346	贾汪	韩桥嘉苑10配电室2变压器	10	800	564
34347	贾汪	韩桥嘉苑3配电室1变压器	10	800	509
34348	贾汪	韩桥嘉苑5配电室2变压器	10	800	579
34349	贾汪	韩桥嘉苑7配电室4变压器	10	800	556
34350	贾汪	韩桥嘉苑10配电室4变压器	10	800	537
34351	贾汪	韩桥嘉苑5配电室4变压器	10	800	521
34352	贾汪	韩桥嘉苑10配电室1变压器	10	800	531
34353	贾汪	韩桥嘉苑7配电室2变压器	10	800	577
34354	贾汪	韩桥嘉苑3配电室3变压器	10	800	484
34355	贾汪	韩桥嘉苑4配电室4变压器	10	800	555

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34356	贾汪	韩桥嘉苑5配电室3变压器	10	800	534
34357	贾汪	韩桥嘉苑6配电室3变压器	10	800	487
34358	贾汪	韩桥嘉苑6配电室1变压器	10	800	554
34359	贾汪	韩桥嘉苑4配电室3变压器	10	800	546
34360	贾汪	韩桥嘉苑3配电室2变压器	10	800	522
34361	贾汪	韩桥嘉苑4配电室2变压器	10	800	536
34362	贾汪	韩桥嘉苑12配电室1变	10	800	562
34363	贾汪	韩桥嘉苑13配电室1变	10	630	380
34364	贾汪	韩桥嘉苑12配电室3变	10	800	414
34365	贾汪	韩桥嘉苑13配电室4变	10	630	420
34366	贾汪	韩桥嘉苑9配电室3变	10	800	532
34367	贾汪	韩桥嘉苑11配电室3变	10	630	435
34368	贾汪	韩桥嘉苑9配电室1变	10	800	542
34369	贾汪	韩桥嘉苑11配电室1变	10	630	392
34370	贾汪	韩桥嘉苑13配电室3变	10	630	408
34371	贾汪	韩桥嘉苑11配电室2变	10	630	403
34372	贾汪	韩桥嘉苑12配电室2变	10	800	519
34373	贾汪	韩桥嘉苑13配电室2变	10	630	421
34374	贾汪	韩桥嘉苑9配电室2变	10	800	568
34375	贾汪	韩桥嘉苑9配电室4变	10	800	560
34376	贾汪	韩桥嘉苑11配电室4变	10	630	412
34377	贾汪	月亮湖壹号4配电室1变压器	10	800	565
34378	贾汪	月亮湖壹号1配电室2变压器	10	800	550
34379	贾汪	月亮湖壹号4配电室3变压器	10	800	609
34380	贾汪	月亮湖壹号2配电室2变压器	10	800	532
34381	贾汪	月亮湖壹号4配电室4变压器	10	800	591
34382	贾汪	月亮湖壹号4配电室2变压器	10	800	612
34383	贾汪	月亮湖壹号2配电室3变压器	10	800	550
34384	贾汪	月亮湖壹号3配电室4变压器	10	800	580
34385	贾汪	月亮湖壹号3配电室3变压器	10	800	587
34386	贾汪	月亮湖壹号3配电室2变压器	10	800	568
34387	贾汪	月亮湖壹号1配电室3变压器	10	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34388	贾汪	湖尚城4配电室1变	10	630	407
34389	贾汪	湖尚城4配电室3变	10	630	415
34390	贾汪	湖尚城4配电室2变	10	630	377
34391	贾汪	湖尚城4配电室4变	10	630	388
34392	贾汪	涌园3配电室2变压器	10	800	485
34393	贾汪	涌园1配电室3变压器	10	630	362
34394	贾汪	涌园1配电室4变压器	10	630	352
34395	贾汪	涌园3配电室3变压器	10	800	474
34396	贾汪	涌园2配电室1变压器	10	800	475
34397	贾汪	涌园1配电室2变压器	10	630	392
34398	贾汪	涌园1配电室1变压器	10	630	408
34399	贾汪	涌园2配电室2变压器	10	800	380
34400	贾汪	涌园2配电室4变压器	10	800	527
34401	贾汪	涌园3配电室1变压器	10	800	389
34402	贾汪	涌园2配电室3变压器	10	800	499
34403	贾汪	涌园3配电室4变压器	10	800	504
34404	贾汪	阳光世纪苑2箱变	10	630	197
34405	贾汪	传世经典一期9箱变	10	630	341
34406	贾汪	传世经典一期8箱变	10	630	326
34407	贾汪	阳光世纪苑3箱变	10	630	234
34408	贾汪	传世经典一期7箱变	10	630	366
34409	贾汪	传世经典一期1箱变	10	630	265
34410	贾汪	传世经典一期10箱变	10	630	270
34411	贾汪	传世经典一期3箱变	10	630	204
34412	贾汪	阳光世纪苑1箱变	10	630	313
34413	贾汪	传世经典一期2箱变	10	630	263
34414	贾汪	传世经典一期6箱变	10	630	299
34415	贾汪	阳光世纪苑4箱变	10	630	230
34416	贾汪	传世经典一期4箱变	10	630	279
34417	贾汪	传世经典一期5箱变	10	630	269
34418	贾汪	文化名园4箱变	10	630	228
34419	贾汪	祥颐园房地产3箱变	10	630	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34420	贾汪	祥颐园房地产1箱变	10	630	308
34421	贾汪	文化名园1箱变	10	630	253
34422	贾汪	文化名园2箱变	10	630	341
34423	贾汪	文化名园3箱变	10	630	352
34424	贾汪	群力小区箱变	10	630	380
34425	贾汪	祥颐园房地产2箱变	10	630	336
34426	贾汪	PMS_星光花园二期2配电室3变	10	800	504
34427	贾汪	PMS_星光花园二期2配电室4变	10	800	486
34428	贾汪	PMS_星光花园二期3配电室6变	10	630	365
34429	贾汪	PMS_星光花园二期3配电室5变	10	630	361
34430	贾汪	PMS_学仕园组合配电站1变压器	10	630	383
34431	贾汪	PMS_学仕园2配电室5变压器	10	800	456
34432	贾汪	PMS_学仕园2配电室6变压器	10	800	464
34433	贾汪	PMS_学仕园组合配电站3变压器	10	630	406
34434	贾汪	PMS_学仕园组合配电站4变压器	10	630	394
34435	贾汪	PMS_学仕园组合配电站2变压器	10	630	454
34436	贾汪	PMS_御龙山水二期1变压器	10	800	336
34437	贾汪	PMS_御龙山水二期2变压器	10	800	244
34438	贾汪	PMS_御龙山水二期3变压器	10	800	480
34439	贾汪	PMS_御龙山水二期4变压器	10	800	486
34440	贾汪	PMS_御龙山水二期5变压器	10	800	428
34441	贾汪	PMS_御龙山水二期6变压器	10	800	300
34442	贾汪	PMS_御龙山水二期7变压器	10	800	477
34443	贾汪	PMS_御龙山水二期8变压器	10	800	541
34444	贾汪	PMS_中信购物广场1变	10	200	48
34445	贾汪	PMS_泉西新村1	10	400	46
34446	贾汪	PMS_鸿福壹号1组合配电站1变压器	10	630	266
34447	贾汪	PMS_鸿福壹号1组合配电站2变压器	10	630	353
34448	贾汪	鸿福壹号4配电室8变	10	630	329
34449	贾汪	PMS_护矿里台区	10	400	176
34450	贾汪	PMS_贾汪人民医院	10	400	161
34451	贾汪	PMS_贾汪区供销社宿舍	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34452	贾汪	PMS_司法局门口	10	400	80
34453	贾汪	PMS_中信广场西门	10	400	229
34454	贾汪	PMS_新城3（检察院西）	10	400	138
34455	贾汪	PMS_五号井南	10	400	43
34456	贾汪	PMS_新城小区2	10	400	216
34457	贾汪	PMS_新立里台区	10	400	40
34458	贾汪	PMS_桃园世家1箱变	10	315	187
34459	贾汪	PMS_206国道新村台区	10	400	97
34460	贾汪	PMS_校东村东台区	10	400	186
34461	贾汪	PMS_二机厂东台区	10	400	279
34462	贾汪	PMS_夏桥泉东新村	10	400	105
34463	贾汪	PMS_火车站东	10	400	233
34464	贾汪	PMS_消防队门口	10	400	103
34465	贾汪	PMS_电信局北	10	400	165
34466	贾汪	PMS_东大院台区	10	400	231
34467	贾汪	PMS_南庄西湖台区	10	400	266
34468	贾汪	北宿舍台区	10	400	252
34469	贾汪	PMS_十里花溪2配电室4变压器	10	800	223
34470	贾汪	PMS_十里花溪1配电室2变压器	10	800	82
34471	贾汪	PMS_民和苑门口	10	400	155
34472	贾汪	实验小学南	10	400	12
34473	贾汪	PMS_贾汪区信用联社	10	400	151
34474	贾汪	PMS_祥颐园5	10	400	97
34475	贾汪	PMS_夏桥沿街北台区	10	400	131
34476	贾汪	PMS_贾汪保险公司	10	400	17
34477	贾汪	PMS_校东村西台区	10	400	200
34478	贾汪	PMS_桥北村南	10	315	78
34479	贾汪	PMS_石英小区南	10	400	253
34480	贾汪	东方大修厂	10	400	219
34481	贾汪	PMS_永兴社区东	10	400	278
34482	贾汪	PMS_泉西新村3	10	400	169
34483	贾汪	PMS_贾汪民乐园小区2	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34484	贾汪	PMS_民惠园配电室1变	10	800	498
34485	贾汪	PMS_民惠园配电室2变	10	800	471
34486	贾汪	鸿福壹号二期1配电室4变	10	630	372
34487	贾汪	鸿福壹号二期1配电室3变	10	630	381
34488	贾汪	鸿福壹号二期2配电室2变	10	630	178
34489	贾汪	鸿福壹号二期2配电室5变	10	630	246
34490	贾汪	PMS_康馨嘉园组合配电站1变压器	10	630	407
34491	贾汪	PMS_康馨嘉园组合配电站2变压器	10	630	326
34492	贾汪	PMS_华宸房地产1变	10	500	276
34493	贾汪	PMS_民和苑组合配电室2变	10	630	333
34494	贾汪	PMS_天鼎华府组合配电站1变压器	10	630	363
34495	贾汪	PMS_贾汪东和小区配电室2主变	10	400	146
34496	贾汪	PMS_学仕园南门	10	400	251
34497	贾汪	PMS_护矿里台区2#变	10	400	212
34498	贾汪	PMS_东大院台区2#变	10	400	76
34499	贾汪	PMS_五号井小区北	10	400	45
34500	贾汪	PMS_汪北巷	10	400	175
34501	贾汪	PMS_豆奶粉厂西	10	400	138
34502	贾汪	PMS_康馨嘉园南区1配电室3变压器	10	800	525
34503	贾汪	PMS_康馨嘉园南区1配电室4变压器	10	800	519
34504	贾汪	PMS_康馨嘉园南区3配电室5变压器	10	800	469
34505	贾汪	PMS_康馨嘉园南区3配电室6变压器	10	800	429
34506	贾汪	PMS_康馨嘉园南区4配电室7变压器	10	800	420
34507	贾汪	PMS_康馨嘉园南区4配电室8变压器	10	800	466
34508	贾汪	PMS_康馨嘉园南区5配电室9变压器	10	800	443
34509	贾汪	PMS_康馨嘉园南区5配电室10变压器	10	800	514
34510	贾汪	PMS_康馨嘉园南区6配电室11变压器	10	800	454
34511	贾汪	PMS_康馨嘉园南区6配电室13变压器	10	800	503
34512	贾汪	PMS_康馨嘉园南区6配电室14变压器	10	800	548
34513	贾汪	PMS_康馨嘉园南区6配电室12变压器	10	800	482
34514	贾汪	PMS_康馨嘉园北区1配电室1变压器	10	800	433
34515	贾汪	PMS_康馨嘉园北区1配电室2变压器	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34516	贾汪	PMS_康馨嘉园北区2配电室3变压器	10	800	457
34517	贾汪	PMS_康馨嘉园北区2配电室4变压器	10	800	492
34518	贾汪	PMS_康馨嘉园北区3配电室5变压器	10	630	309
34519	贾汪	PMS_康馨嘉园北区3配电室6变压器	10	630	400
34520	贾汪	PMS_康馨嘉园北区4配电室7变压器	10	630	288
34521	贾汪	PMS_康馨嘉园北区4配电室8变压器	10	630	348
34522	贾汪	PMS_康馨嘉园北区5配电室9变压器	10	800	424
34523	贾汪	PMS_康馨嘉园北区5配电室10变压器	10	800	553
34524	贾汪	PMS_康馨嘉园北区6配电室11变压器	10	800	395
34525	贾汪	PMS_康馨嘉园北区6配电室12变压器	10	800	474
34526	贾汪	PMS_御景华庭二期组合配电站1变压器	10	630	256
34527	贾汪	PMS_御景华庭二期组合配电站2变压器	10	630	267
34528	贾汪	PMS_御景华庭二期1配电室1变压器	10	630	249
34529	贾汪	PMS_御景华庭二期1配电室2变压器	10	630	236
34530	贾汪	PMS_御景华庭二期3配电室5变压器	10	630	259
34531	贾汪	PMS_御景华庭二期3配电室6变压器	10	630	363
34532	贾汪	PMS_御景华庭二期4配电室7变压器	10	800	422
34533	贾汪	PMS_御景华庭二期4配电室8变压器	10	800	474
34534	贾汪	PMS_御景华庭二期5配电室9变压器	10	630	225
34535	贾汪	PMS_御景华庭二期5配电室10变压器	10	630	244
34536	贾汪	PMS_光明组合配电站2变	10	800	442
34537	贾汪	PMS_光明小区2配电室3变压器	10	800	437
34538	贾汪	PMS_光明小区2配电室4变压器	10	800	483
34539	贾汪	锦城佳苑1箱变1变压器	10	800	538
34540	贾汪	锦城佳苑1箱变2变压器	10	800	430
34541	贾汪	锦城佳苑2箱变4变压器	10	800	451
34542	贾汪	PMS_光明小区1箱变5变压器	10	630	344
34543	贾汪	PMS_光明小区2箱变6变压器	10	630	312
34544	贾汪	PMS_贾汪水泥厂宿舍1	10	400	253
34545	贾汪	PMS_五号井花园1配电室1变	10	630	101
34546	贾汪	PMS_五号井花园2配电室3变压器	10	630	152
34547	贾汪	PMS_五号井花园3配电室5变	10	630	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34548	贾汪	PMS_五号井花园3配电室7变	10	630	251
34549	贾汪	PMS_五号井花园4配电室9变	10	800	299
34550	贾汪	PMS_五号井花园5配电室11变	10	1000	493
34551	贾汪	PMS_国宾华府1箱变1变压器	10	400	153
34552	贾汪	PMS_国宾华府1箱变2变压器	10	400	304
34553	贾汪	PMS_国宾华府2箱变1变压器	10	400	154
34554	贾汪	PMS_国宾华府2箱变2变压器	10	400	259
34555	贾汪	PMS_东方洗车城北	10	400	32
34556	贾汪	PMS_二化宿舍南	10	400	244
34557	贾汪	PMS_桃花岛东	10	400	130
34558	贾汪	PMS_大沟崖西	10	400	167
34559	贾汪	PMS_苏北市场西	10	400	78
34560	贾汪	PMS_面粉厂东	10	400	172
34561	邳州	运河翠微名府3配电室2变压器	10	800	568
34562	邳州	运河新兴5#变	10	400	233
34563	邳州	运河铂悦雅苑2配电室4变压器	10	800	471
34564	邳州	运河铂悦雅苑1配电室1变压器	10	800	582
34565	邳州	运河铂悦雅苑2配电室1变压器	10	800	491
34566	邳州	运河铂悦雅苑1配电室2变压器	10	800	521
34567	邳州	运河铂悦雅苑1配电室4变压器	10	800	540
34568	邳州	运河铂悦雅苑3配电室2变压器	10	800	556
34569	邳州	运河铂悦雅苑2配电室2变压器	10	800	562
34570	邳州	运河铂悦雅苑1配电室3变压器	10	800	533
34571	邳州	运河铂悦雅苑3配电室3变压器	10	800	531
34572	邳州	运河铂悦雅苑2配电室3变压器	10	800	546
34573	邳州	运河铂悦雅苑3配电室4变压器	10	800	530
34574	邳州	运河铂悦雅苑3配电室1变压器	10	800	537
34575	邳州	运河徐口村8#变	10	200	127
34576	邳州	运河张楼街道9#变	10	400	200
34577	邳州	运河耀邦五期2配电室4变压器	10	800	399
34578	邳州	运河耀邦五期2配电室3变压器	10	800	563
34579	邳州	运河耀邦五期2配电室2变压器	10	800	545

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34580	邳州	运河耀邦五期2配电室1变压器	10	800	467
34581	邳州	运河东方帝景城五期4配电室3变压器	10	800	587
34582	邳州	运河东方帝景城五期4配电室2变压器	10	800	635
34583	邳州	运河东方帝景城五期3配电室4变压器	10	630	402
34584	邳州	运河东方帝景城五期3配电室1变压器	10	630	397
34585	邳州	运河东方帝景城五期3配电室3变压器	10	630	423
34586	邳州	运河东方帝景城五期4配电室1变压器	10	800	602
34587	邳州	运河东方帝景城五期4配电室4变压器	10	800	588
34588	邳州	运河东方帝景城五期3配电室2变压器	10	630	488
34589	邳州	运河马庄村6#变	10	400	201
34590	邳州	运河邵场村13#变	10	400	207
34591	邳州	运河珑玺湾南地块3配电室3变压器	10	800	472
34592	邳州	运河珑玺湾南地块3配电室1变压器	10	800	476
34593	邳州	运河珑玺湾南地块2配电室4变压器	10	800	453
34594	邳州	运河珑玺湾南地块1配电室4变压器	10	800	450
34595	邳州	运河珑玺湾南地块1组合配电室1变压器	10	800	527
34596	邳州	运河珑玺湾南地块1组合配电室3变压器	10	800	468
34597	邳州	运河珑玺湾南地块1配电室2变压器	10	800	510
34598	邳州	运河珑玺湾南地块1配电室1变压器	10	800	500
34599	邳州	运河珑玺湾南地块4配电室2变压器	10	800	440
34600	邳州	运河珑玺湾南地块4配电室4变压器	10	800	482
34601	邳州	运河珑玺湾南地块1组合配电室2变压器	10	800	345
34602	邳州	运河珑玺湾南地块2配电室3变压器	10	800	502
34603	邳州	运河珑玺湾南地块1配电室3变压器	10	800	488
34604	邳州	运河珑玺湾南地块4配电室3变压器	10	800	475
34605	邳州	运河珑玺湾南地块3配电室2变压器	10	800	480
34606	邳州	运河珑玺湾南地块4配电室1变压器	10	800	501
34607	邳州	运河珑玺湾南地块3配电室4变压器	10	800	471
34608	邳州	运河珑玺湾南地块2配电室2变压器	10	800	516
34609	邳州	运河珑玺湾南地块2配电室1变压器	10	800	483
34610	邳州	运河珑玺湾南地块1组合配电室4变压器	10	800	480
34611	邳州	运河中浙绿堡2配电室2变压器	10	800	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34612	邳州	运河中浙绿堡2配电室1变压器	10	800	446
34613	邳州	运河中浙绿堡2配电室3变压器	10	800	389
34614	邳州	运河中浙绿堡2配电室4变压器	10	800	286
34615	邳州	运河翠微名府4配电室4变压器	10	630	405
34616	邳州	运河翠微名府2配电室3变压器	10	800	530
34617	邳州	运河翠微名府2配电室2变压器	10	800	526
34618	邳州	运河翠微名府4配电室3变压器	10	630	376
34619	邳州	运河翠微名府4配电室1变压器	10	630	407
34620	邳州	运河翠微名府2配电室1变压器	10	800	529
34621	邳州	运河翠微名府2配电室4变压器	10	800	498
34622	邳州	运河翠微名府4配电室2变压器	10	630	414
34623	邳州	运河益华尚城一期3配电室4变压器	10	800	503
34624	邳州	运河益华尚城一期1配电室2变压器	10	800	423
34625	邳州	运河益华尚城一期2配电室1变压器	10	800	488
34626	邳州	运河益华尚城一期4配电室3变压器	10	630	436
34627	邳州	运河益华尚城一期1配电室1变压器	10	800	536
34628	邳州	运河益华尚城一期3配电室2变压器	10	800	520
34629	邳州	运河益华尚城一期4配电室4变压器	10	630	388
34630	邳州	运河益华尚城一期2配电室2变压器	10	800	481
34631	邳州	运河益华尚城一期1配电室3变压器	10	800	546
34632	邳州	运河益华尚城一期3配电室1变压器	10	800	503
34633	邳州	运河益华尚城一期4配电室2变压器	10	630	397
34634	邳州	运河益华尚城一期4配电室1变压器	10	630	388
34635	邳州	运河益华尚城一期1配电室4变压器	10	800	504
34636	邳州	运河益华尚城一期3配电室3变压器	10	800	546
34637	邳州	运河庙山村13#变	10	400	120
34638	邳州	袁场安置房1#变	10	630	121
34639	邳州	袁场安置房2#变	10	630	121
34640	邳州	运河龙湖领墅4配电室4变压器	10	800	450
34641	邳州	运河龙湖领墅4配电室2变压器	10	800	489
34642	邳州	运河龙湖领墅4配电室1变压器	10	800	513
34643	邳州	运河龙湖领墅4配电室3变压器	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34644	邳州	袁场安置房2配电室1变	10	630	318
34645	邳州	袁场安置房2配电室2变	10	630	267
34646	邳州	袁场安置房2配电室3变	10	630	353
34647	邳州	袁场安置房2配电室4变	10	630	330
34648	邳州	运河瑞丰公馆2#配电室1#变压器	10	1000	516
34649	邳州	运河瑞丰公馆1#组合配电室1#变压器	10	1000	572
34650	邳州	运河瑞丰公馆1#组合配电室2#变压器	10	1000	544
34651	邳州	运河橡树湾2箱变1变压器	10	630	423
34652	邳州	运河橡树湾1#箱变1#变	10	1000	763
34653	邳州	运河乾通国际4#箱变1#变压器	10	630	371
34654	邳州	运河乾通国际3#箱变1#变压器	10	630	292
34655	邳州	运河乾通国际1#箱变1#变压器	10	630	300
34656	邳州	运河乾通国际2#箱变1#变压器	10	630	379
34657	邳州	运河悦龙湾2配电室3变压器	10	800	497
34658	邳州	运河悦龙湾2配电室1变压器	10	800	311
34659	邳州	运河悦龙湾2配电室2变压器	10	800	530
34660	邳州	运河悦龙湾2配电室4变压器	10	800	491
34661	邳州	运河云鼎新宜家A地块3配电室2变压器	10	800	520
34662	邳州	运河云鼎新宜家A地块3配电室1变压器	10	800	530
34663	邳州	运河云鼎新宜家A地块3配电室3变压器	10	800	505
34664	邳州	运河云鼎新宜家A地块1配电室3变压器	10	800	488
34665	邳州	运河云鼎新宜家A地块4配电室3变压器	10	800	407
34666	邳州	运河云鼎新宜家A地块2配电室3变压器	10	800	466
34667	邳州	运河云鼎新宜家A地块1配电室2变压器	10	800	508
34668	邳州	运河云鼎新宜家A地块1配电室1变压器	10	800	498
34669	邳州	运河云鼎新宜家A地块4配电室4变压器	10	800	497
34670	邳州	运河云鼎新宜家A地块3配电室4变压器	10	800	501
34671	邳州	运河云鼎新宜家A地块2配电室4变压器	10	800	457
34672	邳州	运河云鼎新宜家A地块4配电室1变压器	10	800	519
34673	邳州	运河云鼎新宜家A地块4配电室2变压器	10	800	550
34674	邳州	运河云鼎新宜家A地块2配电室2变压器	10	800	477
34675	邳州	运河云鼎新宜家A地块1配电室4变压器	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34676	邳州	运河云鼎新宜家A地块2配电室1变压器	10	800	474
34677	邳州	运河徐塘林场2#变	10	400	287
34678	邳州	运河中原桃花岛三期2配电室4变压器	10	800	465
34679	邳州	运河中原桃花岛三期2配电室3变压器	10	800	439
34680	邳州	运河中原桃花岛三期1组合配电室1变压器	10	800	457
34681	邳州	运河中原桃花岛三期3配电室2变压器	10	800	527
34682	邳州	运河中原桃花岛三期1组合配电室2变压器	10	800	503
34683	邳州	运河中原桃花岛三期3配电室4变压器	10	800	493
34684	邳州	运河中原桃花岛三期2配电室1变压器	10	800	433
34685	邳州	运河中原桃花岛三期3配电室1变压器	10	800	530
34686	邳州	运河中原桃花岛三期2配电室2变压器	10	800	454
34687	邳州	运河中原桃花岛三期3配电室3变压器	10	800	434
34688	邳州	运河三河5#变	10	400	160
34689	邳州	运河名媛小区变	10	400	229
34690	邳州	运河张楼街道5#变	10	630	200
34691	邳州	运河东方帝景城1变压器	10	630	184
34692	邳州	运河东方帝景城2变压器	10	500	103
34693	邳州	运河东方帝景城3变压器	10	500	78
34694	邳州	运河东方帝景城4变压器	10	500	185
34695	邳州	PMS_运河八杨5#变	10	400	262
34696	邳州	PMS_运河五杨5#变	10	400	135
34697	邳州	PMS_运河看守所1#变	10	630	208
34698	邳州	运河吴闸13#变	10	500	0
34699	邳州	PMS_邢楼清平村5#变	10	315	141
34700	邳州	邢楼北邢楼4#变	10	400	208
34701	邳州	PMS_邢楼江沟7#变	10	400	202
34702	邳州	邢楼沙庄村9#变	10	100	10
34703	邳州	邢楼刘屯村4#变	10	400	95
34704	邳州	PMS_邢楼范墩7#变	10	200	24
34705	邳州	邢楼耿庄5#变	10	400	118
34706	邳州	PMS_邢楼黄楼5#变	10	400	100
34707	邳州	PMS_邢楼大固8#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34708	邳州	邢楼刘屯村3#变	10	200	53
34709	邳州	PMS_邢楼平滩6#变	10	400	124
34710	邳州	PMS_邢楼11台变（供电所）	10	400	69
34711	邳州	PMS_邢楼大固1#变	10	630	98
34712	邳州	邢楼蒲汪6#变	10	315	151
34713	邳州	邢楼思田6#变	10	400	289
34714	邳州	PMS_邢楼大固7#变	10	400	105
34715	邳州	PMS_邢楼窑墩5#变	10	400	163
34716	邳州	PMS_邢楼北邢楼3#变	10	200	68
34717	邳州	邢楼江沟6#变	10	400	161
34718	邳州	PMS_邢楼长沟村5#变	10	400	129
34719	邳州	邢楼沙庄村8#变	10	400	140
34720	邳州	PMS_邢楼武堂3#变	10	200	102
34721	邳州	PMS_邢楼北邢楼2#变	10	250	89
34722	邳州	邢楼北邢楼1#变	10	315	114
34723	邳州	邢楼清平4#变(朱滩)	10	200	76
34724	邳州	邢楼清平1#变(清墩西)	10	200	7
34725	邳州	PMS_邢楼清平2#变(清墩东)	10	315	130
34726	邳州	邢楼4#变(街南)	10	400	6
34727	邳州	邢楼平滩4#变（农科队）	10	200	28
34728	邳州	PMS_邢楼长沟3#变	10	200	38
34729	邳州	PMS_邢楼小固1#变(许圩)	10	200	30
34730	邳州	邢楼清平3#变(清平)	10	315	146
34731	邳州	邢楼黄楼3#变	10	400	174
34732	邳州	PMS_邢楼范墩2#变	10	100	14
34733	邳州	PMS_邢楼窑墩1#变	10	315	77
34734	邳州	PMS_邢楼范墩1#变	10	315	122
34735	邳州	PMS_邢楼范墩3#变	10	315	0
34736	邳州	PMS_邢楼武堂2#变	10	400	182
34737	邳州	PMS_邢楼大固2#变	10	630	67
34738	邳州	PMS_邢楼思田1#变（思田东）	10	315	170
34739	邳州	PMS_邢楼黄楼2#变	10	100	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34740	邳州	PMS 邢楼耿庄1#变	10	200	59
34741	邳州	PMS 邢楼黄楼1#变	10	315	142
34742	邳州	邢楼7#变(街北)	10	400	0
34743	邳州	邢楼刘屯2#变（村部）	10	200	84
34744	邳州	PMS 邢楼刘屯大棚变	10	100	49
34745	邳州	PMS 邢楼小固3#变(堡子)	10	200	58
34746	邳州	邢楼小固2#变(小固)	10	200	95
34747	邳州	邢楼大固3#变	10	400	196
34748	邳州	PMS 邢楼大固4#变	10	100	50
34749	邳州	PMS 邢楼思田3#变	10	200	6
34750	邳州	邢楼大固5#变	10	400	76
34751	邳州	PMS 邢楼思田2#变（思田西）	10	400	164
34752	邳州	PMS 邢楼范墩6#变	10	200	21
34753	邳州	邢楼江沟1#变	10	100	0
34754	邳州	邢楼5#变(街西)	10	400	39
34755	邳州	PMS 邢楼1#变(前小庄)	10	400	213
34756	邳州	PMS 邢楼2#变(中学变)	10	200	28
34757	邳州	PMS 邢楼村9#变(后小庄)	10	200	26
34758	邳州	PMS 邢楼东庄4#变（渡口）	10	400	189
34759	邳州	邢楼东庄村7#台片（丁桥南）	10	400	181
34760	邳州	邢楼东庄2#变（东庄西）	10	400	196
34761	邳州	邢楼东庄1#变（丁桥）	10	400	271
34762	邳州	PMS 邢楼武堂1#变	10	400	104
34763	邳州	PMS 邢楼江沟2#变	10	400	207
34764	邳州	PMS 邢楼江沟5#变	10	400	82
34765	邳州	PMS 邢楼沙庄5#变（张庄）	10	400	197
34766	邳州	PMS 邢楼沙庄4#变（刘庄）	10	400	155
34767	邳州	PMS 邢楼沙庄6#变（崔庄）	10	400	220
34768	邳州	邢楼沙庄村7#变	10	100	0
34769	邳州	PMS 邢楼沙庄3#变	10	400	147
34770	邳州	PMS 邢楼平滩2#变（沙王）	10	400	227
34771	邳州	PMS 邢楼平滩1#变（平滩）	10	315	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34772	邳州	邢楼长沟1#变	10	200	101
34773	邳州	邢楼长沟2#变(许家)	10	80	0
34774	邳州	邢楼沙庄1#变（沙庄）	10	630	427
34775	邳州	PMS_邢楼江沟3#变	10	400	185
34776	邳州	PMS_邢楼3#变(吴路)	10	400	180
34777	邳州	PMS_邢楼8#变(街东)	10	400	190
34778	邳州	PMS_邢楼耿庄村4#变	10	200	58
34779	邳州	PMS_邢楼蒲汪5#变	10	400	229
34780	邳州	PMS_邢楼江沟4#变	10	200	83
34781	邳州	邢楼平滩5#变	10	400	146
34782	邳州	PMS_邢楼10#变	10	200	43
34783	邳州	PMS_邢楼黄楼4#变	10	160	76
34784	邳州	PMS_邢楼蒲汪3#变	10	200	26
34785	邳州	邢楼蒲汪2#变	10	400	113
34786	邳州	PMS_邢楼蒲汪1#变	10	400	160
34787	邳州	PMS_邢楼蒲汪4#变	10	400	258
34788	邳州	PMS_邢楼耿庄3#变	10	400	46
34789	邳州	PMS_邢楼大固6#变	10	200	120
34790	邳州	邢楼6#变(医院)	10	400	84
34791	邳州	邢楼沙庄2#变（卢庄）	10	400	204
34792	邳州	PMS_邢楼窑墩6#变	10	200	25
34793	邳州	PMS_邢楼长沟村4#变	10	400	172
34794	邳州	邢楼思田村5#台片	10	400	144
34795	邳州	邢楼思田村7#变	10	400	186
34796	邳州	PMS_邢楼窑墩村3#变	10	200	25
34797	邳州	邢楼小固村4#台片	10	400	157
34798	邳州	PMS_邢楼思田大棚1#变	10	400	224
34799	邳州	邢楼刘屯村5#变	10	400	200
34800	邳州	PMS_邢楼村12#变	10	400	87
34801	邳州	PMS_邢楼村13#变	10	630	170
34802	邳州	邢楼北邢楼5#变	10	400	160
34803	邳州	PMS_邢楼思田村10#台片	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34804	邳州	PMS_邢楼长沟村6#变	10	400	91
34805	邳州	PMS_邢楼刘屯村7#变	10	400	103
34806	邳州	PMS_邢楼村14#变	10	400	152
34807	邳州	PMS_邢楼范墩村8#变	10	400	211
34808	邳州	PMS_邢楼江沟村8#变	10	400	127
34809	邳州	PMS_邢楼东庄村5#变	10	400	223
34810	邳州	PMS_邢楼刘屯村6#变	10	400	236
34811	邳州	PMS_邢楼窑墩村8#变	10	400	61
34812	邳州	PMS_邢楼窑墩村7#变	10	400	211
34813	邳州	PMS_邢楼村15#变	10	400	200
34814	邳州	PMS_邢楼耿庄村6#变	10	400	70
34815	邳州	PMS_邢楼平滩村7#变	10	400	149
34816	邳州	PMS_邢楼思田村8#变	10	400	124
34817	贾汪	PMS_消防队南	10	400	198
34818	贾汪	PMS_利民小区3	10	400	267
34819	贾汪	PMS_锦凤溪1配电室1变	10	800	419
34820	贾汪	PMS_锦凤溪1配电室2变	10	800	455
34821	贾汪	PMS_贾汪锦凤溪小区2配电室1变	10	800	513
34822	贾汪	PMS_贾汪锦凤溪小区2配电室3变	10	800	479
34823	贾汪	PMS_贾汪锦凤溪小区2配电室4变	10	800	491
34824	贾汪	PMS_贾汪锦凤溪小区2配电室2变	10	800	443
34825	贾汪	PMS_公园北村3	10	400	4
34826	贾汪	PMS_心海湾2配电室5变	10	800	379
34827	贾汪	PMS_心海湾2配电室6变	10	800	421
34828	贾汪	PMS_心海湾2配电室7变	10	800	511
34829	贾汪	PMS_心海湾2配电室8变	10	800	477
34830	贾汪	PMS_泉西老区2	10	400	208
34831	贾汪	PMS_新城小区3	10	400	157
34832	贾汪	PMS_石英小区北	10	400	140
34833	贾汪	PMS_贾汪工商局宿舍	10	400	121
34834	贾汪	PMS_护矿里台区3#变新	10	400	231
34835	贾汪	PMS_永兴二期组合变电站1变压器	10	630	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34836	贾汪	PMS_永兴二期组合配电站2变压器	10	630	362
34837	贾汪	PMS_永兴二期2配电室1变压器	10	630	403
34838	贾汪	PMS_中信西小区1配电室1变	10	800	449
34839	贾汪	PMS_贾汪公园东小区2配电室1变压器	10	800	513
34840	贾汪	PMS_贾汪公园东小区2配电室2变压器	10	800	518
34841	贾汪	PMS_贾汪公园东小区1配电室1变压器	10	630	381
34842	贾汪	PMS_贾汪公园东小区1配电室2变压器	10	630	413
34843	贾汪	PMS_幸福家园3配电室1变	10	800	420
34844	贾汪	PMS_幸福家园3配电室2变	10	800	267
34845	贾汪	PMS_幸福家园组合配电站1变	10	800	451
34846	贾汪	PMS_幸福家园组合配电站2变	10	800	451
34847	贾汪	PMS_幸福家园1配电室1变	10	800	496
34848	贾汪	PMS_幸福家园1配电室2变	10	800	476
34849	贾汪	PMS_幸福家园1配电室3变	10	800	421
34850	贾汪	PMS_幸福家园1配电室4变	10	800	454
34851	贾汪	PMS_火车站东2	10	400	289
34852	贾汪	PMS_光明组合配电站1变	10	800	431
34853	贾汪	PMS_阳光世纪苑二期配电室1变	10	630	397
34854	贾汪	PMS_阳光世纪苑二期配电室3变	10	630	346
34855	贾汪	PMS_阳光世纪苑二期配电室4变	10	630	311
34856	贾汪	PMS_阳光世纪苑二期配电室2变	10	630	334
34857	贾汪	PMS_城市之心1组合配电站2变	10	800	384
34858	贾汪	PMS_高盛唐郡1配电室1变	10	800	186
34859	贾汪	PMS_高盛唐郡1配电室4变	10	800	235
34860	贾汪	PMS_久地雅苑二期配电室1变	10	800	454
34861	贾汪	PMS_城市之心1组合配电站1变	10	800	401
34862	贾汪	PMS_永兴二期2配电室2变压器	10	630	424
34863	贾汪	PMS_宜家花园组合配电站1号变	10	630	354
34864	贾汪	PMS_宜家花园组合配电站2号变	10	630	271
34865	贾汪	PMS_宜家花园6箱变	10	630	207
34866	贾汪	PMS_久地雅苑1配电室2变	10	400	180
34867	贾汪	PMS_久地雅苑2配电室4变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34868	贾汪	PMS_久地雅苑3配电室5变	10	630	248
34869	贾汪	PMS_久地雅苑2配电室3变	10	800	533
34870	贾汪	PMS_久地雅苑4配电室8变	10	800	473
34871	贾汪	PMS_久地雅苑1配电室1变	10	400	238
34872	贾汪	PMS_久地雅苑4配电室7变	10	800	458
34873	贾汪	PMS_泰和组合配电站2变压器	10	800	549
34874	贾汪	PMS_泰和小区配电室1变压器	10	1000	557
34875	贾汪	PMS_泰和小区配电室2变压器	10	1000	580
34876	贾汪	PMS_泰和组合配电站1变压器	10	800	458
34877	贾汪	PMS_团结幼儿园西	10	400	118
34878	贾汪	PMS_府厚名门配电室1变	10	630	198
34879	贾汪	PMS_府厚名门组合配电站3变	10	630	359
34880	贾汪	PMS_府厚名门组合配电站2变	10	630	340
34881	贾汪	PMS_府厚名门组合配电站1变	10	630	360
34882	贾汪	PMS_府厚名门组合配电站4变	10	630	236
34883	贾汪	PMS_府厚名门配电室3变	10	630	289
34884	贾汪	PMS_府厚名门配电室2变	10	630	299
34885	贾汪	PMS_府厚名门配电室4变	10	630	335
34886	贾汪	PMS_格兰郡配电室3变	10	800	445
34887	贾汪	PMS_格兰郡配电室1变	10	800	463
34888	贾汪	PMS_格兰郡配电室4变	10	800	465
34889	贾汪	PMS_格兰郡配电室2变	10	800	420
34890	贾汪	PMS_中安组合配电站1变压器	10	800	554
34891	贾汪	PMS_中安组合配电站2变压器	10	800	475
34892	贾汪	PMS_农业银行	10	400	86
34893	贾汪	PMS_心海湾3配电室2变	10	630	300
34894	贾汪	PMS_心海湾3配电室1变	10	630	342
34895	贾汪	PMS_心海湾3配电室3变	10	630	347
34896	贾汪	PMS_心海湾3配电室4变	10	630	343
34897	贾汪	PMS_天鼎华府4配电室1变	10	630	139
34898	贾汪	PMS_天鼎华府2配电室1变	10	800	415
34899	贾汪	PMS_天鼎华府3配电室1变	10	630	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34900	贾汪	PMS_十里花溪3配电室4变压器	10	630	224
34901	贾汪	PMS_十里花溪3配电室2变压器	10	630	0
34902	贾汪	十里花溪3配电室1变压器	10	630	286
34903	贾汪	PMS_华美星光花园二期组合配电站1变	10	630	357
34904	贾汪	华美星光花园二期组合配电站2变	10	630	372
34905	邳州	PMS_邢楼思田村9#变	10	200	23
34906	贾汪	PMS_城市之心2配电室3变压器	10	630	376
34907	贾汪	PMS_城市之心2配电室4变压器	10	630	337
34908	贾汪	PMS_城市之心2配电室2变压器	10	630	314
34909	贾汪	PMS_城市之心2配电室1变压器	10	630	349
34910	邳州	邢楼武堂村4#变	10	630	408
34911	贾汪	翠湖嘉苑4配电室2变压器	10	630	383
34912	邳州	PMS_邢楼清平村6#变	10	315	21
34913	贾汪	翠湖嘉苑3配电室3变压器	10	630	297
34914	邳州	PMS_邢楼耿庄村7#变	10	400	140
34915	贾汪	翠湖嘉苑2配电室1变压器	10	800	280
34916	邳州	PMS_邢楼范墩村10#变(大郁庄西)	10	400	216
34917	贾汪	翠湖嘉苑4配电室1变压器	10	630	313
34918	邳州	PMS_邢楼范墩11#变(西范墩)	10	400	169
34919	贾汪	翠湖嘉苑3配电室1变压器	10	630	280
34920	邳州	PMS_邢楼黄楼村6#变（黄楼东）	10	400	85
34921	贾汪	翠湖嘉苑1配电室1变压器	10	630	125
34922	邳州	PMS_邢楼江沟村10#变（江沟中）	10	400	234
34923	贾汪	康华心海湾4配电室3变	10	630	389
34924	邳州	PMS_邢楼江沟村11#变（史庄）	10	400	195
34925	贾汪	康华心海湾4配电室1变	10	630	371
34926	邳州	PMS_邢楼蒲汪8#变（石婆婆）	10	400	44
34927	贾汪	康华心海湾4配电室4变	10	630	251
34928	邳州	PMS_邢楼沙庄村10#变（沙庄西）	10	400	173
34929	贾汪	PMS_高盛唐郡2配电室1变	10	630	219
34930	邳州	PMS_邢楼小固村5#变（堡子东）	10	400	147
34931	贾汪	PMS_高盛唐郡2配电室4变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34932	邳州	PMS_邢楼长沟村7#变（郭家）	10	400	185
34933	贾汪	矿二院东宿舍	10	400	175
34934	邳州	PMS_邢楼长沟村8#变（李家南）	10	400	243
34935	贾汪	PMS_湖尚城1配电室1变	10	800	441
34936	邳州	PMS_邢楼大固村10#变（粮库西）	10	400	154
34937	贾汪	PMS_湖尚城1配电室4变	10	800	531
34938	邳州	PMS_邢楼大固村11#变（蔡庄）	10	400	210
34939	贾汪	PMS_湖尚城1配电室3变	10	800	569
34940	邳州	PMS_邢楼东庄村6#变（村部）	10	400	226
34941	邳州	PMS_邢楼范墩9#变（石庄西）	10	400	140
34942	贾汪	PMS_湖尚城1配电室2变	10	800	565
34943	邳州	PMS_邢楼沙庄村11#变（崔庄西）	10	400	190
34944	贾汪	PMS_中央紫郡1配电室2变	10	630	376
34945	邳州	PMS_邢楼小固村6#变（许圩东）	10	400	66
34946	贾汪	PMS_中央紫郡1配电室4变	10	630	335
34947	邳州	PMS_邢楼村20#变（前小庄南）	10	400	231
34948	贾汪	PMS_中央紫郡1配电室3变	10	630	397
34949	邳州	PMS_邢楼村19#变（村部）	10	400	0
34950	贾汪	PMS_中央紫郡1配电室1变	10	630	378
34951	邳州	PMS_邢楼北邢楼村6#变（北）	10	400	159
34952	贾汪	PMS_翡翠蓝湾组合配电站4变	10	800	493
34953	邳州	PMS_邢楼清平村7#变	10	315	140
34954	贾汪	翡翠蓝湾组合配电站1变	10	800	527
34955	邳州	PMS_邢楼小固村7#变（许圩南）	10	400	39
34956	贾汪	PMS_翡翠蓝湾组合配电站3变	10	800	500
34957	邳州	PMS_邢楼大固村12#变（周庄西）	10	400	203
34958	贾汪	PMS_翡翠蓝湾组合配电站2变	10	800	532
34959	邳州	PMS_邢楼大固村13#变（周庄东）	10	400	198
34960	贾汪	PMS_文化大厦	10	400	30
34961	邳州	PMS_邢楼江沟村9#变	10	400	154
34962	贾汪	PMS_泉旺头西	10	400	90
34963	邳州	PMS_邢楼平滩村8#变（平滩）	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34964	贾汪	PMS_康华心海湾5配电室2变	10	800	433
34965	邳州	PMS_邢楼蒲汪9#变（加油站）	10	400	109
34966	贾汪	PMS_康华心海湾5配电室4变	10	800	414
34967	邳州	PMS_邢楼村18#变（街西路东）	10	400	176
34968	邳州	PMS_邢楼幸福人家小区变	10	630	180
34969	贾汪	PMS_康华心海湾5配电室1变	10	800	485
34970	邳州	PMS_邢楼北邢楼村7#变（南）	10	400	197
34971	贾汪	PMS_鲁尔小区配电室1变压器	10	800	556
34972	邳州	PMS_邢楼北邢楼8#台片	10	400	176
34973	贾汪	PMS_鲁尔小区配电室3变压器	10	800	545
34974	邳州	PMS_邢楼武堂6#变（西李庄南）	10	400	162
34975	贾汪	PMS_湖东新村4配电室1变压器	10	630	331
34976	邳州	PMS_邢楼耿庄村8#台片（贺庄西）	10	400	0
34977	贾汪	湖东新村4配电室4变压器	10	630	412
34978	邳州	PMS_邢楼耿庄村9#台片（耿庄广场）	10	400	53
34979	贾汪	PMS_湖东新村2配电室1变压器	10	630	320
34980	邳州	PMS_邢楼长沟村9#变（许家南）	10	400	182
34981	贾汪	湖东新村2配电室2变压器	10	630	314
34982	邳州	邢楼东庄3#变（东庄东）	10	400	215
34983	贾汪	湖东新村3配电室2变压器	10	630	366
34984	邳州	PMS_邢楼东庄村8#台片（渡口西）	10	400	226
34985	贾汪	PMS_湖东新村5配电室1变压器	10	630	310
34986	邳州	PMS_邢楼东庄村9#台片（东庄东）	10	400	197
34987	贾汪	湖东新村2配电室4变压器	10	630	277
34988	邳州	PMS_邢楼范墩村12#台片（东范墩东）	10	400	224
34989	贾汪	湖东新村4配电室2变压器	10	630	344
34990	邳州	PMS_邢楼耿庄村10#台片（高楼西）	10	400	143
34991	贾汪	湖东新村3配电室1变压器	10	630	160
34992	邳州	邢楼黄楼村7#台片（村部西）	10	200	24
34993	贾汪	PMS_湖东新村1配电室3变	10	630	245
34994	邳州	PMS_邢楼黄楼村8#台片（东李庄东）	10	400	17
34995	贾汪	PMS_湖东新村4配电室3变压器	10	630	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34996	邳州	PMS_邢楼刘屯村8#台片（刘屯老学校）	10	400	216
34997	贾汪	PMS_湖东新村1配电室1变	10	630	152
34998	邳州	PMS_邢楼刘屯村9#台片（王屯西）	10	400	218
34999	邳州	PMS_邢楼窑墩村9#台片（窑墩西南）	10	400	83
35000	贾汪	PMS_博文春天里2配电室2变	10	630	352
35001	邳州	PMS_邢楼平滩村10#变（平滩西南）	10	400	184
35002	贾汪	PMS_博文春天里2配电室4变	10	630	331
35003	邳州	PMS_邢楼平滩村9#变（沙王西）	10	400	123
35004	贾汪	PMS_博文春天里1配电室3变	10	800	501
35005	邳州	PMS_邢楼蒲汪村10#台片（丁南庄东）	10	400	195
35006	贾汪	PMS_博文春天里1配电室2变	10	800	530
35007	邳州	PMS_邢楼沙庄村12#台片（张庄西）	10	400	193
35008	贾汪	PMS_博文春天里2配电室1变	10	630	294
35009	邳州	邢楼沙庄村13#台片（崔庄中）	10	630	334
35010	贾汪	PMS_博文春天里2配电室3变	10	630	457
35011	邳州	PMS_邢楼思田村11#台片（谭庄东）	10	400	202
35012	贾汪	PMS_博文春天里1配电室4变	10	800	519
35013	邳州	邢楼武堂村5#台片（武堂东）	10	200	71
35014	贾汪	PMS_博文春天里1配电室1变	10	800	493
35015	邳州	PMS_邢楼小固村8#台片（小固西）	10	400	173
35016	贾汪	PMS_凤凰花园2配电室2变	10	630	355
35017	贾汪	PMS_凤凰花园5配电室3变	10	630	409
35018	邳州	PMS_邢楼村21#台片（土地所）	10	400	12
35019	贾汪	PMS_凤凰花园3配电室3变	10	800	332
35020	邳州	PMS_邢楼村22#台片（吴路东）	10	400	197
35021	贾汪	PMS_凤凰花园5配电室2变	10	630	477
35022	邳州	PMS_邢楼清平村8#台片（朱滩村部）	10	315	86
35023	贾汪	凤凰花园4配电室2变	10	630	206
35024	邳州	PMS_邢楼清平安置房1#变	10	315	101
35025	贾汪	凤凰花园1配电室4变	10	630	359
35026	邳州	PMS_邢楼清平安置房2#变	10	315	143
35027	贾汪	凤凰花园1配电室1变	10	630	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35028	邳州	邢楼大固村16#变	10	630	423
35029	贾汪	凤凰花园5配电室4变	10	630	432
35030	邳州	PMS_邢楼大固村14#变	10	400	167
35031	贾汪	凤凰花园5配电室1变	10	630	452
35032	邳州	PMS_邢楼长沟村10#变	10	400	106
35033	贾汪	PMS_凤凰花园1配电室3变	10	630	399
35034	邳州	PMS_邢楼刘屯村10#变	10	400	95
35035	贾汪	PMS_凤凰花园2配电室3变	10	630	353
35036	邳州	PMS_邢楼大固村15#变	10	400	232
35037	贾汪	PMS_凤凰花园1配电室2变	10	630	329
35038	邳州	PMS_邢楼黄楼9#变	10	400	55
35039	贾汪	PMS_凤凰花园3配电室2变	10	800	394
35040	邳州	PMS_邢楼奎墩10#变	10	400	48
35041	贾汪	惠民小区配电室变压器	10	400	181
35042	邳州	PMS_邢楼蒲汪11#变	10	400	88
35043	贾汪	传世经典二期配电室变压器	10	500	79
35044	邳州	PMS_邢楼思田村12#变	10	400	180
35045	贾汪	湖尚城3配电室1变	10	800	495
35046	邳州	PMS_邢楼江沟12#变	10	400	208
35047	贾汪	湖尚城5配电室2变	10	800	522
35048	邳州	PMS_邢楼江沟14#变	10	400	184
35049	贾汪	湖尚城5配电室4变	10	800	561
35050	邳州	PMS_邢楼奎墩12#变	10	400	181
35051	贾汪	湖尚城5配电室1变	10	800	551
35052	邳州	PMS_邢楼23#变	10	400	159
35053	邳州	PMS_邢楼范墩村13#变	10	400	119
35054	邳州	PMS_邢楼范墩村14#变	10	400	208
35055	贾汪	湖尚城3配电室2变	10	800	552
35056	邳州	PMS_邢楼范墩村15#变	10	400	145
35057	贾汪	湖尚城5配电室3变	10	800	530
35058	邳州	PMS_邢楼沙庄14#变	10	400	225
35059	贾汪	时代御府组合配电站2变	10	800	531

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35060	邳州	邢楼武堂7#变	10	125	0
35061	贾汪	时代御府组合配电站1变	10	800	550
35062	邳州	PMS_邢楼江沟13#变	10	400	181
35063	贾汪	时代御府2配电室2变	10	630	382
35064	邳州	PMS_邢楼北邢楼9#变	10	400	205
35065	贾汪	时代御府2配电室3变	10	630	407
35066	邳州	PMS_邢楼北邢楼10#变	10	400	125
35067	邳州	PMS_邢楼大固村17#变	10	400	0
35068	贾汪	泉城驿站二期	10	400	174
35069	邳州	PMS_邢楼思田村14#变	10	400	230
35070	贾汪	禧园3配电室3变压器	10	800	285
35071	邳州	PMS_邢楼思田村15#变	10	400	172
35072	贾汪	禧园4配电室2变压器	10	630	234
35073	邳州	PMS_邢楼25#变	10	400	98
35074	邳州	PMS_邢楼刘屯11#变	10	400	153
35075	贾汪	禧园3配电室1变压器	10	800	499
35076	邳州	PMS_邢楼26#变	10	400	167
35077	贾汪	禧园4配电室1变压器	10	630	225
35078	邳州	邢楼27#变	10	200	100
35079	贾汪	禧园3配电室4变压器	10	800	144
35080	邳州	PMS_邢楼28#变	10	400	75
35081	贾汪	禧园4配电室3变压器	10	630	361
35082	邳州	PMS_邢楼奎墩11#变	10	400	183
35083	贾汪	禧园4配电室4变压器	10	630	335
35084	邳州	PMS_邢楼范墩村16#变	10	400	213
35085	贾汪	禧园3配电室2变压器	10	800	504
35086	邳州	PMS_邢楼东庄10#变	10	400	19
35087	贾汪	吾悦华府璞园3配电室4变	10	630	465
35088	邳州	PMS_邢楼东庄11#变	10	400	151
35089	贾汪	吾悦华府璞园3配电室1变	10	630	409
35090	邳州	PMS_邢楼长沟12#变	10	400	241
35091	邳州	PMS_邢楼沙庄15#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35092	贾汪	吾悦华府璞园3配电室2变	10	630	475
35093	邳州	PMS_邢楼武堂8#变	10	400	220
35094	贾汪	吾悦华府璞园2配电室3变	10	800	584
35095	邳州	邢楼思田大棚3#变	10	315	204
35096	贾汪	吾悦华府璞园3配电室3变	10	630	470
35097	邳州	PMS_邢楼思田大棚2#变	10	400	110
35098	邳州	PMS_邢楼范墩村17#变	10	400	206
35099	贾汪	吾悦华府璞园2配电室4变	10	800	601
35100	邳州	邢楼耿庄11#变	10	200	72
35101	邳州	邢楼鑫墩13#变	10	100	24
35102	贾汪	吾悦华府璞园2配电室2变	10	800	593
35103	邳州	PMS_邢楼平滩11#变	10	400	245
35104	贾汪	吾悦华府璞园2配电室1变	10	800	570
35105	邳州	PMS_邢楼长沟11#变	10	400	135
35106	贾汪	祥鑫公馆配电室1变	10	400	162
35107	邳州	PMS_邢楼武堂9#变	10	400	201
35108	贾汪	祥鑫公馆配电室2变	10	400	222
35109	邳州	PMS_邢楼北邢楼11#变	10	400	161
35110	贾汪	同旺小区3箱变	10	630	307
35111	邳州	PMS_邢楼思田17#变	10	400	219
35112	邳州	PMS_邢楼思田16#变	10	400	188
35113	邳州	PMS_邢楼30#变	10	400	237
35114	贾汪	同旺小区1箱变	10	630	360
35115	贾汪	同旺小区2箱变	10	630	258
35116	邳州	PMS_邢楼幸福人家2#变	10	400	217
35117	贾汪	金桂香寓1箱变	10	630	377
35118	邳州	PMS_邢楼刘屯13#变	10	400	276
35119	贾汪	宜家花园3箱变	10	630	351
35120	邳州	PMS_邢楼29#变	10	400	62
35121	贾汪	宜家花园1箱变	10	630	226
35122	邳州	PMS_邢楼鑫墩14#变	10	400	226
35123	贾汪	宜家花园9箱变	10	630	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35124	邳州	PMS 邢楼清平9#变	10	315	166
35125	贾汪	宜家花园8箱变	10	630	362
35126	邳州	PMS 邢楼清平10#变	10	315	136
35127	贾汪	宜家花园4箱变	10	630	358
35128	邳州	邢楼思田大棚6#变	10	125	61
35129	贾汪	宜家花园7箱变	10	630	280
35130	邳州	PMS 邢楼北邢楼12#变	10	400	176
35131	贾汪	传世经典一期11箱变	10	630	321
35132	邳州	PMS 邢楼思田大棚4#变	10	400	51
35133	贾汪	传世经典一期12箱变	10	630	357
35134	贾汪	紫御府2配电室2变	10	800	593
35135	邳州	邢楼思田大棚5#变	10	200	114
35136	邳州	PMS 邢楼刘屯12#变	10	400	158
35137	邳州	PMS 邢楼江沟15#变	10	400	251
35138	贾汪	紫御府2配电室4变	10	800	578
35139	贾汪	紫御府2配电室1变	10	800	554
35140	邳州	PMS 邢楼江沟17#变	10	400	195
35141	贾汪	紫御府2配电室3变	10	800	581
35142	邳州	PMS 邢楼江沟18#变	10	400	218
35143	贾汪	豪泽紫云台2配电室4变	10	800	595
35144	邳州	PMS 邢楼蒲汪12#变	10	400	218
35145	贾汪	豪泽紫云台组合配电站4变	10	800	596
35146	邳州	PMS 邢楼江沟16#变	10	400	148
35147	贾汪	豪泽紫云台2配电室1变	10	800	569
35148	邳州	PMS 邢楼小固10#变	10	400	198
35149	贾汪	豪泽紫云台组合配电站1变	10	800	573
35150	邳州	邢楼小固9#变	10	200	111
35151	贾汪	永业小区11箱变	10	630	308
35152	邳州	PMS 邢楼苏新家园变	10	250	0
35153	贾汪	永业小区13箱变	10	630	354
35154	邳州	邢楼思田18#变	10	200	0
35155	贾汪	永业小区14箱变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35156	邳州	邢楼平滩12#变	10	200	64
35157	贾汪	永业小区4箱变	10	630	325
35158	邳州	PMS 邢楼黄楼11#变	10	400	155
35159	贾汪	永业小区3箱变	10	630	323
35160	邳州	邢楼黄楼10#变	10	200	0
35161	贾汪	永业小区5箱变	10	630	350
35162	邳州	邢楼东庄12#变	10	250	0
35163	贾汪	永业小区10箱变	10	630	383
35164	邳州	邢楼江沟19#变	10	200	77
35165	贾汪	永业小区7箱变	10	630	393
35166	邳州	邢楼江沟20#变	10	200	85
35167	贾汪	永业小区6箱变	10	630	359
35168	邳州	邢楼镇东方御景小区1变压器	10	800	444
35169	贾汪	永业小区12箱变	10	630	297
35170	邳州	邢楼镇东方御景小区2变压器	10	800	577
35171	贾汪	永业小区2箱变	10	630	276
35172	邳州	邢楼镇东方御景小区2配电室1变压器	10	800	578
35173	贾汪	永业小区8箱变	10	630	285
35174	贾汪	永业小区9箱变	10	630	298
35175	邳州	邢楼镇东方御景小区2配电室2变压器	10	800	349
35176	邳州	邢楼镇富鑫小区	10	400	75
35177	贾汪	永业小区1箱变	10	630	308
35178	邳州	邢楼大固18#变	10	200	92
35179	贾汪	民和苑3箱变	10	630	217
35180	邳州	邢楼大固9#变	10	400	82
35181	邳州	邢楼思田大棚7#变	10	200	104
35182	贾汪	民和苑2箱变	10	630	156
35183	邳州	邢楼鑫墩15#变	10	200	0
35184	贾汪	民和苑4箱变	10	630	334
35185	邳州	邢楼东庄15#变	10	400	262
35186	贾汪	民和苑1箱变	10	630	151
35187	邳州	邢楼东庄13#变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35188	贾汪	田昌华府配电室2变	10	630	481
35189	邳州	邢楼大固21#变	10	400	238
35190	贾汪	田昌华府配电室1变	10	630	446
35191	邳州	邢楼大固20#变	10	400	270
35192	贾汪	田昌华府配电室4变	10	630	458
35193	邳州	邢楼大固22#变	10	400	296
35194	贾汪	田昌华府配电室3变	10	630	452
35195	贾汪	广场小区2箱变	10	630	276
35196	邳州	邢楼平摊14#变	10	400	275
35197	贾汪	广场小区3箱变	10	630	204
35198	邳州	邢楼吴路1#变	10	400	222
35199	贾汪	广场小区1箱变	10	630	311
35200	邳州	邢楼平滩13#变	10	400	166
35201	邳州	邢楼大固23#变	10	400	314
35202	贾汪	广场小区4箱变	10	630	164
35203	邳州	邢楼东庄16#变	10	400	289
35204	贾汪	禧园1配电室4变压器	10	800	529
35205	邳州	邢楼范墩村18#变	10	400	272
35206	贾汪	禧园2配电室2变压器	10	800	582
35207	邳州	邢楼刘屯14#变	10	400	265
35208	贾汪	禧园1配电室1变压器	10	800	580
35209	邳州	邢楼吴路2#变	10	400	237
35210	贾汪	禧园2配电室3变压器	10	800	546
35211	邳州	邢楼江沟22#变	10	400	48
35212	邳州	邢楼江沟21#变	10	400	124
35213	贾汪	禧园2配电室4变压器	10	800	552
35214	邳州	邢楼大固村19#变	10	400	109
35215	贾汪	禧园1配电室3变压器	10	800	548
35216	邳州	邢楼窑墩安置房变压器	10	630	279
35217	贾汪	禧园2配电室1变压器	10	800	569
35218	邳州	邢楼24#变	10	400	123
35219	邳州	邢楼长沟13#变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35220	贾汪	禧园1配电室2变压器	10	800	562
35221	邳州	邢楼沙庄16#变	10	400	175
35222	贾汪	程楼二台区北变	10	400	219
35223	邳州	PMS_邳城2#变	10	400	0
35224	贾汪	紫御府1配电室4变	10	800	531
35225	邳州	PMS_邳城洪福大道1#变	10	400	168
35226	贾汪	紫御府1配电室2变	10	800	522
35227	邳州	PMS_邳城城西2#变	10	400	167
35228	贾汪	紫御府1配电室1变	10	800	516
35229	邳州	PMS_邳城城西6#变	10	400	111
35230	邳州	邳城城西5#变	10	400	127
35231	贾汪	紫御府1配电室3变	10	800	524
35232	邳州	PMS_邳城城西4#变	10	315	69
35233	贾汪	翡翠蓝湾2配电室3变	10	630	407
35234	邳州	PMS_邳城城山1#变	10	400	174
35235	邳州	PMS_邳城1#变	10	400	143
35236	贾汪	翡翠蓝湾2配电室2变	10	630	414
35237	邳州	邳城船闸综合1#变	10	200	0
35238	贾汪	康桥花园1配电室2变	10	800	523
35239	邳州	PMS_邳城艾山4#变	10	400	190
35240	贾汪	康桥花园1配电室3变	10	800	535
35241	邳州	PMS_邳城汤家5#变	10	400	229
35242	贾汪	康桥花园1配电室1变	10	800	537
35243	邳州	邳城城山12#变	10	200	7
35244	贾汪	潘安东湖台区	10	400	320
35245	邳州	PMS_邳城城山11#变	10	400	221
35246	贾汪	韩元西站北台区	10	400	299
35247	邳州	PMS_邳城城北3#变	10	400	170
35248	贾汪	鹿庄车站台区	10	400	249
35249	邳州	PMS_邳城城东花苑1#变	10	200	67
35250	贾汪	吾悦华府璞园1配电室4变	10	800	640
35251	邳州	邳城洪福大道4#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35252	邳州	PMS 邳城洪福大道3#变	10	200	0
35253	贾汪	吾悦华府璞园1配电室1变	10	800	615
35254	邳州	PMS 邳城新山河8#变	10	400	185
35255	邳州	PMS 邳城城山10#变	10	400	134
35256	邳州	PMS 邳城城西8#变	10	400	170
35257	邳州	邳城城西7#变	10	200	0
35258	邳州	PMS 邳城城山3#变	10	400	127
35259	邳州	PMS 邳城城山8#变	10	400	87
35260	邳州	邳城新山河7#变	10	200	87
35261	邳州	PMS 邳城河口20#变	10	315	0
35262	邳州	PMS 邳城草寺5#变	10	400	203
35263	邳州	PMS 邳城吕滩6#变	10	400	91
35264	邳州	PMS 邳城西街道3#变	10	400	181
35265	邳州	邳城祁家2#变	10	400	191
35266	邳州	PMS 邳城祁家1#变	10	400	45
35267	邳州	PMS 邳城河口1#变	10	200	23
35268	邳州	邳城河口2#变	10	250	109
35269	邳州	PMS 邳城吕滩2#变	10	400	222
35270	邳州	邳城吕滩1#变	10	400	125
35271	邳州	PMS 邳城吕滩3#变	10	400	238
35272	邳州	PMS 邳城吕滩5#变	10	400	93
35273	邳州	邳城河口5#变	10	200	47
35274	邳州	PMS 邳城草寺1#变	10	400	207
35275	邳州	PMS 邳城双庙1#变	10	400	218
35276	邳州	PMS 邳城河口3#变	10	400	223
35277	邳州	PMS 邳城河口4#变	10	400	201
35278	邳州	PMS 邳城草寺3#变	10	400	135
35279	邳州	邳城坡里2#变	10	200	89
35280	邳州	邳城洳口14#变	10	200	134
35281	邳州	邳城街道4#变	10	400	20
35282	邳州	PMS 邳城刘瓦2#变	10	400	172
35283	邳州	邳城新山河5#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35284	邳州	PMS_邳城西街道2#变	10	400	132
35285	邳州	邳城洳口2#变	10	200	72
35286	邳州	邳城新山河6#变	10	315	174
35287	邳州	邳城新山河3#变	10	400	172
35288	邳州	邳城洳口3#变	10	200	74
35289	邳州	PMS_邳城葛布1#变	10	200	46
35290	邳州	邳城刘瓦12#变	10	200	59
35291	邳州	邳城刘瓦4#变	10	200	55
35292	邳州	邳城西街道1#变	10	315	59
35293	邳州	PMS_邳城白元1#变	10	400	127
35294	邳州	PMS_邳城白元2#变	10	400	99
35295	邳州	PMS_邳城白元3#变	10	400	139
35296	邳州	邳城大庙2#变	10	400	109
35297	邳州	PMS_邳城大庙1#变	10	400	160
35298	邳州	邳城大庙4#变	10	400	118
35299	邳州	PMS_邳城大庙3#变	10	400	197
35300	邳州	PMS_邳城郭池1#变	10	250	106
35301	邳州	邳城街道3#变	10	400	1
35302	邳州	PMS_邳城城东2#变	10	400	220
35303	邳州	邳城城山2#变	10	315	119
35304	邳州	PMS_邳城城山9#变	10	400	0
35305	邳州	邳城城山4#变	10	500	329
35306	邳州	邳城城山5#变	10	200	69
35307	邳州	PMS_邳城汤家2#变	10	400	209
35308	邳州	PMS_邳城汤家1#变	10	400	143
35309	邳州	PMS_邳城汤家3#变	10	400	173
35310	邳州	邳城艾山1#变	10	400	97
35311	邳州	邳城艾山2#变	10	400	132
35312	邳州	PMS_邳城城北1#变	10	400	90
35313	邳州	邳城街道2#变	10	400	62
35314	邳州	PMS_邳城城北2#变	10	400	122
35315	邳州	PMS_邳城街道1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35316	邳州	PMS_邳城城西3#变	10	400	115
35317	邳州	PMS_邳城郭池4#变	10	200	0
35318	邳州	邳城城北工业1#变	10	200	0
35319	邳州	PMS_邳城郭池5#变	10	200	0
35320	邳州	PMS_邳城陆山4#变	10	200	52
35321	邳州	PMS_邳城刘瓦3#变	10	100	18
35322	邳州	PMS_邳城刘瓦1#变	10	400	102
35323	邳州	PMS_邳城郭池3#变	10	400	270
35324	邳州	PMS_邳城郭池2#变	10	200	4
35325	邳州	PMS_邳城葛布2#变	10	200	0
35326	邳州	邳城洳口1#变	10	200	23
35327	邳州	邳城白元4#变	10	400	226
35328	邳州	邳城陆山1#变	10	400	103
35329	邳州	PMS_邳城陆山2#变	10	200	53
35330	邳州	邳城陆山3#变	10	400	177
35331	邳州	邳城白元5#变	10	400	105
35332	邳州	PMS_邳城百户1#变	10	400	176
35333	邳州	PMS_邳城百户2#变	10	400	174
35334	邳州	PMS_邳城陆山5#变	10	200	114
35335	邳州	邳城百户4#变	10	400	238
35336	邳州	PMS_邳城百户3#变	10	200	0
35337	邳州	PMS_邳城谢湖3#变	10	200	0
35338	邳州	PMS_邳城谢湖1#变	10	200	36
35339	邳州	邳城洪福商业4#变	10	200	132
35340	邳州	邳城洪福商业5#变	10	500	301
35341	邳州	邳城洪福商业3#变	10	500	305
35342	邳州	邳城城北4#变	10	400	178
35343	邳州	PMS_邳城城山7#变	10	400	157
35344	邳州	邳城5#变	10	200	31
35345	邳州	邳城6#变	10	400	61
35346	邳州	邳城7#变	10	200	0
35347	邳州	邳城汤家6#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35348	邳州	邳城汤家7#变	10	200	32
35349	邳州	邳城街道8#变	10	400	103
35350	邳州	PMS_邳城城西1#变	10	400	156
35351	邳州	邳城汤家4#变	10	200	121
35352	邳州	PMS_邳城新山河2#变	10	200	50
35353	邳州	邳城新山河4#变	10	400	239
35354	邳州	PMS_邳城草寺6#变	10	400	186
35355	邳州	邳城坡里4#变	10	400	258
35356	邳州	PMS_邳城河口8#变	10	200	53
35357	邳州	PMS_邳城双庙3#变	10	200	0
35358	邳州	PMS_邳城刘瓦5#变	10	200	0
35359	邳州	邳城洳口4#变	10	200	0
35360	邳州	邳城3#变	10	400	162
35361	邳州	PMS_邳城4#变	10	400	209
35362	邳州	PMS_邳城城东1#变	10	400	117
35363	邳州	邳城城山6#变	10	200	50
35364	邳州	PMS_邳城城山17#变	10	400	131
35365	邳州	邳城城西9#变	10	400	218
35366	邳州	PMS_邳城街道6#变	10	400	80
35367	邳州	PMS_邳城草寺2#变	10	400	194
35368	邳州	PMS_邳城河口6#变	10	200	0
35369	邳州	PMS_邳城吕滩4#变	10	400	102
35370	邳州	PMS_邳城坡里1#变	10	400	229
35371	邳州	PMS_邳城双庙2#变	10	200	33
35372	邳州	邳城祁家3#变	10	400	201
35373	邳州	PMS_邳城陆山6#变	10	200	31
35374	邳州	PMS_邳城祁家4#变	10	400	39
35375	邳州	PMS_邳城西街道4#变	10	400	60
35376	邳州	PMS_邳城坡里3#变	10	400	150
35377	邳州	PMS_邳城吕滩7#变	10	400	144
35378	邳州	PMS_邳城吕滩8#变	10	400	187
35379	邳州	PMS_邳城河口9#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35380	邳州	PMS_邳城吕滩9#变	10	400	129
35381	邳州	PMS_邳城街道10#变	10	400	216
35382	邳州	PMS_邳城城东3#变	10	400	132
35383	邳州	邳城艾山6#变	10	200	0
35384	邳州	PMS_邳城艾山5#变	10	400	109
35385	邳州	PMS_邳城新山河9#变	10	400	143
35386	邳州	PMS_邳城新山河10#变	10	400	146
35387	邳州	PMS_邳城城西10#变	10	400	113
35388	邳州	邳城洳口5#变	10	400	178
35389	邳州	邳城洳口6#变	10	200	102
35390	邳州	PMS_邳城葛布3#变	10	400	57
35391	邳州	PMS_邳城百户5#变	10	400	188
35392	邳州	PMS_邳城谢湖5#变	10	400	161
35393	邳州	PMS_邳城自元7#变	10	400	222
35394	邳州	邳城草寺4#变	10	400	67
35395	邳州	PMS_邳城城北9#变	10	400	147
35396	邳州	PMS_邳城城山13#变	10	400	118
35397	邳州	PMS_邳城城山21#变	10	400	194
35398	邳州	PMS_邳城城山22#变	10	400	131
35399	邳州	PMS_邳城城山23#变	10	400	165
35400	邳州	PMS_邳城城东5#变	10	400	185
35401	邳州	PMS_邳城城北6#变	10	400	163
35402	邳州	PMS_邳城城北7#变	10	400	143
35403	邳州	邳城城西15#变	10	200	33
35404	邳州	PMS_邳城城西16#变	10	400	124
35405	邳州	PMS_邳城城北工业8#变	10	400	85
35406	邳州	PMS_邳城艾山7#变	10	400	124
35407	邳州	邳城9#变	10	400	0
35408	邳州	PMS_邳城城北5#变	10	400	107
35409	邳州	PMS_邳城城山18#变	10	400	175
35410	邳州	PMS_邳城城山20#变	10	400	131
35411	邳州	邳城街道5#变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35412	邳州	邳城双庙5#变	10	200	53
35413	邳州	PMS 邳城草寺7#变	10	400	143
35414	邳州	PMS 邳城河口12#变	10	400	145
35415	邳州	PMS 邳城草寺10#变	10	400	54
35416	邳州	PMS 邳城祁家5#变	10	400	223
35417	邳州	PMS 邳城河口10#变	10	400	104
35418	邳州	PMS 邳城草寺8#变	10	400	125
35419	邳州	邳城洳口7#变	10	400	150
35420	邳州	邳城洳口8#变	10	200	49
35421	邳州	邳城洳口9#变	10	400	223
35422	邳州	邳城洳口10#变	10	400	215
35423	邳州	PMS 邳城葛布5#变	10	400	159
35424	邳州	PMS 邳城葛布6#变	10	400	206
35425	邳州	PMS 邳城葛布7#变	10	400	156
35426	邳州	PMS 邳城百户8#变	10	400	165
35427	邳州	PMS 邳城谢湖6#变	10	400	92
35428	邳州	PMS 邳城百户7#变	10	400	116
35429	邳州	PMS 邳城大庙5#变	10	400	186
35430	邳州	PMS 邳城陆山7#变	10	400	44
35431	邳州	PMS 邳城白元6#变	10	400	68
35432	邳州	PMS 邳城郭池7#变	10	400	163
35433	邳州	PMS 邳城8#变	10	400	145
35434	邳州	PMS 邳城10#变	10	400	120
35435	邳州	PMS 邳城11#变	10	400	105
35436	邳州	PMS 邳城城山19#变	10	400	188
35437	邳州	PMS 邳城城东花苑2#变	10	400	182
35438	邳州	邳城街道9#变	10	400	7
35439	邳州	PMS 邳城祁家6#变	10	400	95
35440	邳州	PMS 邳城河口11#变	10	400	107
35441	邳州	PMS 邳城城山30#变	10	400	235
35442	邳州	PMS 邳城河口14#变	10	200	4
35443	邳州	PMS 邳城百户10#变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35444	邳州	PMS_邳城百户6#变	10	400	69
35445	邳州	PMS_邳城百户9#变	10	400	158
35446	邳州	PMS_邳城大庙6#变	10	400	177
35447	邳州	PMS_邳城大庙7#变	10	400	21
35448	邳州	PMS_邳城大庙8#变	10	400	182
35449	邳州	PMS_邳城郭池6#变	10	400	100
35450	邳州	PMS_邳城刘瓦6#变	10	400	255
35451	邳州	PMS_邳城陆山10#变	10	400	227
35452	邳州	PMS_邳城陆山8#变	10	400	187
35453	邳州	PMS_邳城陆山9#变	10	400	87
35454	邳州	PMS_邳城谢湖7#变	10	400	221
35455	邳州	PMS_邳城谢湖9#变	10	400	212
35456	邳州	PMS_邳城谢湖8#变	10	400	192
35457	邳州	PMS_邳城白元11#变	10	400	203
35458	邳州	PMS_邳城白元8#变	10	400	66
35459	邳州	PMS_邳城白元9#变	10	400	91
35460	邳州	PMS_邳城郭池8#变	10	400	94
35461	邳州	PMS_邳城刘瓦10#变	10	400	216
35462	邳州	PMS_邳城刘瓦11#变	10	400	95
35463	邳州	PMS_邳城刘瓦7#变	10	400	206
35464	邳州	PMS_邳城刘瓦8#变	10	400	142
35465	邳州	PMS_邳城刘瓦9#变	10	400	151
35466	贾汪	吾悦华府璞园1配电室2变	10	800	612
35467	邳州	PMS_邳城西街道6#变	10	400	3
35468	邳州	PMS_邳城西街道8#变	10	400	145
35469	贾汪	吾悦华府璞园1配电室3变	10	800	607
35470	邳州	PMS_邳城白元10#变	10	400	179
35471	贾汪	公园北村南	10	400	198
35472	邳州	邳城洳口11#变	10	200	46
35473	贾汪	韩桥嘉苑二期7配电室1变	10	630	498
35474	邳州	PMS_邳城郭池9#变	10	400	174
35475	贾汪	韩桥嘉苑二期5配电室1变	10	630	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35476	邳州	PMS 邳城艾山8#变	10	400	206
35477	贾汪	韩桥嘉苑二期7配电室2变	10	630	504
35478	邳州	PMS 邳城艾山9#变	10	400	146
35479	贾汪	韩桥嘉苑二期4配电室3变	10	800	636
35480	邳州	PMS 邳城城山24#变	10	400	142
35481	贾汪	韩桥嘉苑二期7配电室4变	10	630	499
35482	邳州	PMS 邳城城山26#变	10	400	52
35483	贾汪	韩桥嘉苑二期4配电室2变	10	800	640
35484	邳州	PMS 邳城城山27#变	10	400	87
35485	贾汪	韩桥嘉苑二期5配电室3变	10	630	500
35486	邳州	PMS 邳城城山28#变	10	400	0
35487	邳州	PMS 邳城城山29#变	10	400	0
35488	贾汪	韩桥嘉苑二期4配电室1变	10	800	610
35489	邳州	PMS 邳城城西11#变	10	400	118
35490	贾汪	韩桥嘉苑二期5配电室4变	10	630	495
35491	邳州	PMS 邳城城西12#变	10	400	94
35492	贾汪	韩桥嘉苑二期7配电室3变	10	630	504
35493	邳州	PMS 邳城城西13#变	10	400	142
35494	贾汪	韩桥嘉苑二期4配电室4变	10	800	622
35495	邳州	PMS 邳城城西14#变	10	400	118
35496	邳州	PMS 邳城汤家10#变	10	400	104
35497	贾汪	韩桥嘉苑二期5配电室2变	10	630	500
35498	邳州	PMS 邳城汤家11#变	10	400	166
35499	贾汪	城市之心3配电室3变	10	630	322
35500	邳州	PMS 邳城汤家9#变	10	400	142
35501	贾汪	城市之心3配电室2变	10	630	470
35502	邳州	PMS 邳城汤家8#变	10	400	180
35503	贾汪	紫御府3配电室3变	10	800	619
35504	邳州	PMS 邳城新山河11#变	10	400	43
35505	贾汪	紫御府3配电室1变	10	800	639
35506	邳州	PMS 邳城新山河12#变	10	400	107
35507	贾汪	紫御府3配电室2变	10	800	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35508	邳州	PMS_邳城新山河14#变	10	400	185
35509	贾汪	紫御府3配电室4变	10	800	605
35510	邳州	邳城城东4#变	10	400	130
35511	贾汪	传世经典二期3箱变	10	630	330
35512	邳州	PMS_邳城城山25#变	10	400	162
35513	贾汪	传世经典二期1箱变	10	630	314
35514	邳州	PMS_邳城新山河15#变	10	400	95
35515	贾汪	传世经典二期4箱变	10	630	376
35516	邳州	PMS_邳城新山河16#变	10	400	214
35517	贾汪	东部美的城二期1配电室3变	10	800	463
35518	贾汪	东部美的城二期1配电室2变	10	800	400
35519	邳州	PMS_邳城新山河13#变	10	400	121
35520	贾汪	东部美的城二期2配电室2变	10	630	344
35521	邳州	PMS_邳城河口15#变	10	400	162
35522	贾汪	东部美的城二期2配电室3变	10	630	322
35523	邳州	PMS_邳城吕滩10#变	10	400	97
35524	贾汪	康华心海湾4配电室2变	10	630	322
35525	邳州	PMS_邳城吕滩12#变	10	400	151
35526	贾汪	民和公寓箱变	10	630	293
35527	邳州	PMS_邳城坡里5#变	10	400	173
35528	贾汪	和兴小区2箱变	10	630	292
35529	邳州	PMS_邳城坡里6#变	10	400	75
35530	贾汪	和兴小区1箱变	10	630	340
35531	邳州	PMS_邳城祁家9#变	10	400	87
35532	贾汪	工商宝邸配电室变压器	10	500	286
35533	邳州	PMS_邳城双庙4#变	10	400	190
35534	贾汪	民康园1配电室2变压器	10	630	364
35535	邳州	PMS_邳城双庙6#变	10	400	153
35536	贾汪	星尚雅苑2配电室4变	10	800	432
35537	邳州	邳城祁家7#变	10	400	143
35538	贾汪	星尚雅苑1配电室4变	10	800	475
35539	邳州	邳城城西17#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35540	贾汪	星尚雅苑3配电室2变	10	800	458
35541	邳州	PMS 邳城城西18#变	10	400	170
35542	贾汪	星港嘉苑1配电室4变	10	630	215
35543	邳州	PMS 邳城12#变	10	400	23
35544	贾汪	星港嘉苑3配电室2变	10	800	436
35545	邳州	PMS 邳城祁家8#变	10	400	140
35546	贾汪	荣辉御府配电室2变	10	630	431
35547	邳州	PMS 邳城河口13#变	10	400	173
35548	贾汪	荣辉御府配电室1变	10	630	368
35549	邳州	PMS 邳城吕滩11#变	10	400	85
35550	贾汪	荣辉御府配电室3变	10	630	415
35551	邳州	PMS 邳城草寺9#变	10	400	155
35552	贾汪	荣辉御府配电室4变	10	630	428
35553	邳州	PMS 邳城葛布8#变	10	400	189
35554	贾汪	吾悦广场2配电室3变	10	800	490
35555	邳州	PMS 邳城陆山11#变	10	400	203
35556	贾汪	吾悦广场组合配电站2变	10	800	453
35557	邳州	PMS 邳城西街道7#变	10	400	213
35558	贾汪	吾悦广场组合配电站1变	10	800	534
35559	邳州	PMS 邳城艾山10#变	10	400	154
35560	贾汪	吾悦广场2配电室2变	10	800	272
35561	邳州	邳城城山36#变	10	400	18
35562	贾汪	吾悦广场3配电室4变	10	800	442
35563	邳州	PMS 邳城河口17#变	10	400	193
35564	贾汪	吾悦广场组合配电站3变	10	800	510
35565	邳州	邳城河口16#变	10	200	90
35566	贾汪	吾悦广场组合配电站4变	10	800	462
35567	邳州	PMS 邳城河口18#变	10	400	219
35568	贾汪	吾悦广场3配电室2变	10	800	363
35569	邳州	邳城新山河17#变	10	200	100
35570	邳州	PMS 邳城汤家12#变	10	400	168
35571	邳州	PMS 邳城城山32#变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35572	贾汪	吾悦广场2配电室1变	10	800	451
35573	邳州	PMS_邳城城山33#变	10	400	121
35574	贾汪	吾悦广场2配电室4变	10	800	478
35575	邳州	PMS_邳城城山31#变	10	400	191
35576	贾汪	翠湖嘉园二期4配电室4变	10	630	325
35577	邳州	邳城双庙7#变	10	200	0
35578	贾汪	翠湖嘉园二期2配电室3变	10	630	365
35579	邳州	PMS_邳城坡里7#变	10	400	159
35580	贾汪	翠湖嘉园二期4配电室2变	10	630	349
35581	邳州	PMS_邳城新山河18#变	10	400	0
35582	贾汪	翠湖嘉园二期3配电室1变	10	630	396
35583	邳州	PMS_邳城13#变	10	400	232
35584	贾汪	翠湖嘉园二期2配电室4变	10	630	361
35585	邳州	PMS_邳城城山34#变	10	400	0
35586	贾汪	翠湖嘉园二期2配电室1变	10	630	352
35587	邳州	PMS_邳城祁家10#变	10	400	52
35588	贾汪	翠湖嘉园二期1配电室2变	10	630	343
35589	邳州	邳城河口19#变	10	200	139
35590	邳州	PMS_邳城城山39#变	10	400	172
35591	邳州	PMS_邳城艾山12#变	10	400	151
35592	邳州	PMS_邳城城山37#变	10	400	46
35593	贾汪	翠湖嘉园二期1配电室3变	10	630	398
35594	贾汪	翠湖嘉园二期3配电室4变	10	630	375
35595	邳州	PMS_邳城汤家14#变	10	400	194
35596	贾汪	翠湖嘉园二期3配电室2变	10	630	356
35597	邳州	邳城陆山13#变	10	200	34
35598	贾汪	翠湖嘉园二期1配电室1变	10	630	376
35599	邳州	邳城洳口12#变	10	400	221
35600	贾汪	翠湖嘉园二期3配电室3变	10	630	407
35601	邳州	PMS_邳城郭池10#变	10	400	184
35602	贾汪	翠湖嘉园二期1配电室4变	10	630	362
35603	邳州	PMS_邳城加口13#变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35604	贾汪	翠湖嘉园二期2配电室2变	10	630	394
35605	邳州	PMS_邳城城山35#变	10	400	182
35606	贾汪	湖尚城2配电室3变	10	800	513
35607	邳州	PMS_邳城吕滩14#变	10	400	126
35608	贾汪	湖尚城2配电室1变	10	800	508
35609	邳州	PMS_邳城艾山13#变	10	400	191
35610	贾汪	湖尚城2配电室4变	10	800	511
35611	邳州	PMS_邳城刘瓦13#变	10	400	180
35612	贾汪	湖尚城2配电室2变	10	800	496
35613	邳州	PMS_邳城城东6#变	10	400	182
35614	贾汪	泉城驿站配电室1变	10	800	245
35615	邳州	PMS_邳城新山河20#变	10	400	207
35616	贾汪	旺田人家组合配电站1变	10	630	365
35617	邳州	邳城大庙10#变	10	200	89
35618	贾汪	旺田人家2配电室1变压器	10	630	307
35619	贾汪	旺田人家组合配电站2变	10	630	369
35620	邳州	邳城城西19#变	10	200	135
35621	邳州	PMS_邳城街道7#变	10	630	247
35622	邳州	PMS_邳城刘瓦14#变	10	400	218
35623	贾汪	旺田人家3配电室1变压器	10	630	308
35624	邳州	邳城洪福大道2#变	10	630	33
35625	贾汪	旺田人家2配电室2变压器	10	630	413
35626	邳州	邳城艾山3#变	10	400	0
35627	贾汪	旺田人家3配电室2变压器	10	630	332
35628	邳州	PMS_邳城沿河小区1#变	10	500	259
35629	贾汪	十里花溪5配电室4变	10	630	361
35630	邳州	邳城沿河小区2#变	10	200	39
35631	贾汪	十里花溪5配电室2变	10	630	267
35632	邳州	PMS_邳城洪福商业2#变	10	500	102
35633	贾汪	十里花溪4配电室2变	10	800	360
35634	邳州	PMS_邳城洪福商业1#变	10	400	84
35635	贾汪	电苑小区4箱变	10	630	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35636	邳州	PMS 邳城城北工业2#变	10	400	0
35637	贾汪	电苑小区3箱变	10	630	385
35638	邳州	邳城观山墅苑1#变	10	630	336
35639	贾汪	电苑小区2箱变	10	630	363
35640	邳州	邳城白元12#变	10	400	231
35641	贾汪	电苑小区1箱变	10	630	349
35642	邳州	邳城城西20#变	10	400	185
35643	邳州	邳城小区综合1#变压器	10	500	65
35644	邳州	邳城洪福大道5#变	10	400	65
35645	贾汪	PMS 贾汪客运中心	10	500	259
35646	邳州	邳城城山40#变	10	200	48
35647	贾汪	PMS 御景华庭组合配电站1变压器	10	800	420
35648	邳州	邳城草寺11#变	10	400	257
35649	贾汪	PMS 御景华庭组合配电站2变压器	10	800	427
35650	邳州	邳城谢湖2#变	10	400	188
35651	贾汪	PMS 御景华庭2配电室3变压器	10	630	323
35652	邳州	邳城新山河1#变	10	400	134
35653	贾汪	PMS 御景华庭2配电室4变压器	10	630	263
35654	邳州	邳城城山41#变	10	400	90
35655	贾汪	PMS 御景华庭3配电室5变压器	10	800	410
35656	邳州	邳城陆山12#变	10	400	241
35657	贾汪	PMS 御景华庭3配电室6变压器	10	800	379
35658	贾汪	PMS 御景华庭4配电室7变压器	10	800	365
35659	贾汪	PMS 御景华庭4配电室8变压器	10	800	407
35660	邳州	邳城吕滩15#变	10	400	284
35661	贾汪	PMS 御景华庭5配电室9变压器	10	800	208
35662	邳州	邳城阳光小区1#变	10	400	216
35663	贾汪	PMS 传世二期2箱变	10	630	327
35664	邳州	邳城洪福山庄1#变	10	630	148
35665	贾汪	PMS 汉都华庭1配电室1变压器	10	500	207
35666	邳州	邳城洪福山庄2#变	10	400	265
35667	贾汪	PMS 汉都华庭1配电室2变压器	10	500	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35668	邳州	邳城城山38#变	10	400	0
35669	贾汪	PMS_汉都华庭2配电室3变压器	10	500	158
35670	贾汪	PMS_汉都华庭2配电室4变压器	10	500	192
35671	邳州	邳城文苑小区1#变	10	500	247
35672	贾汪	汉都华庭3配电室5变压器	10	400	143
35673	邳州	PMS_邳城谢湖4#变	10	400	246
35674	贾汪	汉都华庭3配电室6变压器	10	315	65
35675	邳州	PMS_邳城城山15#变	10	400	135
35676	贾汪	PMS_汉都华庭4配电室7变压器	10	400	68
35677	邳州	邳城城山14#变	10	400	118
35678	贾汪	PMS_汉都华庭4配电室8变压器	10	400	137
35679	邳州	邳城城山16#变	10	400	106
35680	贾汪	PMS_御龙山水1配电室1变	10	800	381
35681	邳州	PMS_邳城河口7#变	10	200	98
35682	贾汪	PMS_御龙山水1配电室2变	10	800	417
35683	邳州	PMS_邳城葛布4#变	10	200	0
35684	邳州	邳州文景苑4变压器	10	630	164
35685	贾汪	PMS_御龙山水2配电室3主变	10	630	308
35686	贾汪	PMS_御龙山水2配电室4主变	10	630	307
35687	邳州	邳州文景苑5变压器	10	630	65
35688	邳州	邳州文景苑6变压器	10	630	189
35689	贾汪	PMS_御龙山水3配电室5主变	10	630	316
35690	贾汪	PMS_御龙山水3配电室6主变	10	630	379
35691	邳州	邳州清华园3变压器	10	400	15
35692	贾汪	御龙山水4配电室7变	10	800	406
35693	邳州	邳州文景苑1变压器	10	1000	491
35694	贾汪	御龙山水4配电室8变	10	800	473
35695	邳州	邳州文景苑2变压器	10	1000	263
35696	贾汪	PMS_西大路2变	10	200	55
35697	邳州	邳州文景苑3变压器	10	500	125
35698	贾汪	PMS_江庄新前马西变	10	200	80
35699	贾汪	PMS_前马东2号变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35700	贾汪	PMS_关口村3变	10	400	139
35701	贾汪	PMS_乡政府专用变	10	400	58
35702	贾汪	PMS_江庄公变三2	10	200	27
35703	贾汪	大路西3变	10	315	124
35704	贾汪	PMS_新前马2号变	10	400	104
35705	贾汪	PMS_后江庄3号变	10	400	218
35706	贾汪	PMS_江庄镇公变四	10	400	132
35707	贾汪	PMS_江庄街南2号变	10	400	48
35708	贾汪	PMS_江庄村五队2号变	10	400	132
35709	贾汪	PMS_前高村东2号变	10	200	54
35710	贾汪	PMS_耿朱元村2号变	10	400	129
35711	贾汪	PMS_朱元三队2号变	10	400	144
35712	贾汪	PMS_沙古堆2号变	10	400	126
35713	贾汪	PMS_王布3号变	10	400	170
35714	贾汪	PMS_周布西	10	400	186
35715	贾汪	南庄机井	10	200	0
35716	贾汪	PMS_南庄2台区	10	200	30
35717	贾汪	PMS_王布2号变	10	200	86
35718	贾汪	PMS_江庄东	10	200	22
35719	贾汪	PMS_小王家东台区	10	200	0
35720	贾汪	PMS_前马6队	10	400	91
35721	贾汪	PMS_江庄8组	10	200	36
35722	贾汪	PMS_周布东	10	200	0
35723	贾汪	南庄新区	10	400	200
35724	贾汪	PMS_公变三1	10	315	86
35725	贾汪	PMS_江庄村	10	160	26
35726	贾汪	PMS_后江庄2号变	10	200	9
35727	贾汪	PMS_后江庄	10	200	29
35728	贾汪	PMS_江庄11组	10	200	35
35729	贾汪	PMS_前江庄	10	400	95
35730	贾汪	赵桥	10	400	104
35731	贾汪	PMS_小房	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35732	贾汪	PMS_江庄小杏沃	10	200	58
35733	贾汪	PMS_关口村2号变	10	315	51
35734	贾汪	大路一队	10	200	58
35735	贾汪	大路东	10	400	137
35736	贾汪	PMS_西大路	10	200	21
35737	贾汪	马家屋	10	200	34
35738	贾汪	PMS_沙古堆	10	200	27
35739	贾汪	PMS_杏沃西	10	400	154
35740	贾汪	PMS_杏沃东	10	200	55
35741	贾汪	前马东	10	400	110
35742	贾汪	PMS_供电所公用变二	10	315	0
35743	贾汪	PMS_江庄保林	10	400	156
35744	贾汪	PMS_小王家	10	200	45
35745	贾汪	PMS_独山张	10	200	59
35746	贾汪	PMS_饶钹东	10	400	136
35747	贾汪	PMS_王布	10	200	31
35748	贾汪	王布北	10	400	185
35749	贾汪	PMS_朱元三队	10	200	3
35750	贾汪	PMS_独山寺	10	200	0
35751	贾汪	PMS_朱元五队	10	200	81
35752	贾汪	PMS_后高东	10	400	161
35753	贾汪	前高东	10	200	38
35754	贾汪	PMS_耿朱元	10	160	0
35755	贾汪	PMS_南庄村	10	315	94
35756	贾汪	PMS_周布	10	400	119
35757	贾汪	胡布东台区	10	80	24
35758	贾汪	PMS_雷古山	10	400	156
35759	贾汪	PMS_胡布	10	400	122
35760	贾汪	PMS_供电所公变一	10	315	0
35761	贾汪	PMS_江庄四组	10	400	130
35762	贾汪	西前马	10	200	18
35763	贾汪	新前马	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35764	贾汪	黄山西	10	200	67
35765	贾汪	PMS_关口村委会	10	400	224
35766	贾汪	江庄西马安	10	200	122
35767	贾汪	PMS_江庄东马安村	10	200	38
35768	贾汪	PMS_江庄马安村	10	200	138
35769	贾汪	PMS_后高北	10	200	30
35770	贾汪	PMS_江庄七组	10	200	35
35771	贾汪	PMS_保林北	10	200	0
35772	贾汪	保林西山变	10	100	0
35773	贾汪	龙山光伏	10	200	160
35774	贾汪	PMS_黄山新村	10	400	172
35775	贾汪	PMS_大路一队东台片	10	400	170
35776	贾汪	PMS_后江庄4号变	10	400	130
35777	贾汪	PMS_江庄村2	10	400	194
35778	贾汪	PMS_关口新村	10	400	102
35779	贾汪	PMS_圩子3号变	10	400	139
35780	贾汪	PMS_小王家2	10	400	208
35781	贾汪	PMS_独山寺2变	10	400	203
35782	贾汪	PMS_独山张3台区配变	10	400	235
35783	贾汪	PMS_保林2台区配变	10	400	112
35784	贾汪	PMS_江庄11队2变	10	400	246
35785	贾汪	PMS_小房15西分3号变	10	400	96
35786	贾汪	PMS_南庄新村2号变	10	400	201
35787	贾汪	后高西3变	10	200	82
35788	贾汪	PMS_后江庄北变	10	400	198
35789	贾汪	大路一队2	10	400	181
35790	贾汪	PMS_小王家南变	10	400	181
35791	贾汪	饶钹村部变	10	400	106
35792	贾汪	PMS_独山张西变	10	400	192
35793	贾汪	PMS_前高东3配变	10	400	149
35794	贾汪	PMS_小房台区3配变	10	400	201
35795	贾汪	江庄新前马南变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35796	贾汪	PMS_大路高铁西变	10	400	95
35797	贾汪	PMS_江庄医院西变	10	400	228
35798	贾汪	PMS_王布西南变	10	400	201
35799	贾汪	PMS_前高村西2号变	10	400	95
35800	贾汪	PMS_耿朱元3变	10	400	222
35801	贾汪	PMS_杏沃东75-10号变	10	400	239
35802	贾汪	黄山东3号变	10	400	144
35803	贾汪	黄山7-6北3号变	10	400	238
35804	贾汪	PMS_后高东3号变	10	400	233
35805	贾汪	PMS_后高东4号变	10	400	194
35806	贾汪	周布西2号变	10	400	156
35807	贾汪	PMS_杏沃西70南12号变	10	400	227
35808	贾汪	PMS_保林村3号变	10	400	222
35809	贾汪	PMS_江庄保林村4号变	10	400	185
35810	贾汪	王布西2号变	10	200	50
35811	贾汪	周布村委会变	10	400	155
35812	贾汪	PMS_后高东南变	10	400	193
35813	贾汪	PMS_饶钹4号变	10	400	157
35814	贾汪	PMS_饶钹5号变	10	400	180
35815	贾汪	PMS_饶钹西变	10	400	105
35816	贾汪	PMS_朱元五队2号变	10	400	0
35817	贾汪	江庄菜市场变	10	400	206
35818	贾汪	PMS_江庄七队2号变	10	400	204
35819	贾汪	江庄供电所公用变	10	400	157
35820	贾汪	PMS_赵桥3号变	10	400	163
35821	贾汪	PMS_杏沃东3号变	10	400	184
35822	贾汪	PMS_前马东3号变	10	400	206
35823	贾汪	PMS_江庄小杏沃东3号变	10	400	185
35824	贾汪	PMS_大路村2号变	10	400	207
35825	贾汪	大路西4号变	10	400	156
35826	贾汪	PMS_马家屋北变	10	400	236
35827	贾汪	PMS_江庄十队台区	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35828	贾汪	PMS_江庄村南台区	10	400	162
35829	贾汪	PMS_江庄团结变	10	400	183
35830	贾汪	小房西变	10	400	215
35831	贾汪	PMS_江庄小杏沃4变	10	400	134
35832	贾汪	黄山东	10	400	241
35833	贾汪	PMS_江庄南庄西变	10	400	124
35834	贾汪	黄山南变	10	200	57
35835	贾汪	PMS_供电所公变一北变	10	400	7
35836	贾汪	PMS_江庄镇政府驻地	10	400	89
35837	贾汪	PMS_饶钹西3号变	10	400	72
35838	贾汪	PMS_关口菜市场变	10	400	127
35839	贾汪	PMS_杏沃西5号变	10	400	270
35840	贾汪	PMS_朱元机井变	10	400	199
35841	邳州	邳州文景苑8变压器	10	630	130
35842	邳州	邳州文景苑7变压器	10	500	117
35843	邳州	邳州文景苑9变压器	10	500	85
35844	邳州	华泰嘉园3变压器	10	400	220
35845	邳州	PMS_邳州济民中学宿舍	10	630	362
35846	邳州	PMS_邳州西秀小区	10	400	76
35847	邳州	邳州清华园1变压器	10	630	217
35848	邳州	邳州烟草小区变压器	10	630	350
35849	邳州	邳州庄场公寓变压器	10	630	268
35850	邳州	邳州向阳佳园小区1变压器	10	400	0
35851	邳州	邳州向阳佳园小区2变压器	10	630	56
35852	邳州	邳州向阳佳园小区3变压器	10	630	115
35853	邳州	邳州新华房产4变压器	10	500	39
35854	邳州	邳州和平房产小区变	10	400	111
35855	邳州	城市中1变压器	10	400	103
35856	邳州	PMS_邳州气象小区变	10	630	67
35857	邳州	邳州四中宿舍1变压器	10	630	258
35858	邳州	PMS_邳州金御祥苑1#变	10	1250	512
35859	邳州	邳州金御祥苑3变压器	10	630	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35860	邳州	PMS_邳州三星花苑4#	10	400	30
35861	邳州	邳州四中宿舍3变压器	10	630	161
35862	邳州	邳州四中宿舍2变压器	10	500	197
35863	邳州	PMS_邳州地税局2#公变	10	630	229
35864	邳州	邳州李口农民公寓1箱变变压器(鸿福家园)	10	630	168
35865	邳州	邳州二院变	10	400	0
35866	邳州	PMS_邳州剧场2#变	10	630	153
35867	邳州	邳州怡丽家园1变压器	10	500	184
35868	邳州	邳州怡丽家园2变压器	10	630	213
35869	邳州	邳州怡丽家园4变压器	10	500	199
35870	邳州	邳州二中宿舍1变压器	10	630	273
35871	邳州	邳州二中宿舍2变压器	10	400	148
35872	邳州	邳州溪仲路7#变	10	630	0
35873	邳州	PMS_邳州溪仲路8#变	10	400	195
35874	邳州	PMS_邳州天山路2#变	10	400	156
35875	邳州	邳州怡丽家园3变压器	10	630	157
35876	邳州	邳州文景苑10变压器	10	500	116
35877	邳州	邳州明珠御景1变压器	10	630	10
35878	邳州	XB金帝广场3变压器	10	630	183
35879	邳州	邳州万邦嘉园3箱变变压器	10	630	41
35880	邳州	邳州盛鑫嘉园1变压器	10	630	102
35881	邳州	PMS_邳州三连农民公寓1#	10	630	293
35882	邳州	邳州银河湾11变压器	10	800	370
35883	邳州	邳州时代广场1变压器	10	630	207
35884	邳州	邳州时代广场2变压器	10	630	164
35885	邳州	邳州万和嘉园1#变压器	10	500	301
35886	邳州	运河中学2变压器	10	800	336
35887	邳州	邳州宏大高层1变压器	10	1250	468
35888	邳州	邳州宏大高层2变压器	10	1000	430
35889	邳州	邳州李口农民公寓2变压器	10	400	112
35890	邳州	邳州明珠小区2变压器	10	800	270
35891	邳州	邳州明珠小区3箱变变压器	10	630	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35892	邳州	邳州地方电力公司变压器	10	630	251
35893	邳州	XB金帝广场2变压器	10	630	209
35894	邳州	盛鑫嘉园2变压器	10	500	141
35895	邳州	PMS_邳州三连农民公寓2#	10	630	132
35896	邳州	邳州银河湾13变压器	10	800	443
35897	邳州	邳州银河湾1变压器	10	630	323
35898	邳州	邳州银河湾2变压器	10	630	395
35899	邳州	邳州银河湾3变压器	10	630	340
35900	邳州	邳州玉水花城1#变	10	400	96
35901	邳州	邳州华宇嘉园1变压器	10	1000	564
35902	邳州	PMS_邳州玉水花城2#变	10	400	63
35903	邳州	PMS_邳州玉水花城3#变	10	400	127
35904	邳州	邳州城北分院2变压器	10	630	295
35905	邳州	邳州恒盛嘉园1变压器	10	630	323
35906	邳州	邳州华泰嘉园1变压器	10	400	176
35907	邳州	邳州华泰嘉园2变压器	10	400	96
35908	邳州	PMS_邳州黎明房产1#变	10	1000	320
35909	邳州	PMS_邳州黎明房产3#变	10	630	346
35910	邳州	PMS_邳州无锡大业1#	10	630	389
35911	邳州	PMS_邳州人民法院1#	10	630	209
35912	邳州	邳州人民法院2#	10	500	258
35913	邳州	邳州名城1变压器	10	800	308
35914	邳州	风华园1变压器	10	630	102
35915	邳州	邳州名城2变压器	10	800	345
35916	邳州	风华园2变压器	10	630	158
35917	邳州	邳州农机局变	10	200	0
35918	邳州	邳州恒盛嘉园2变压器	10	630	344
35919	邳州	邳州金陵人家1变压器	10	630	207
35920	邳州	邳州金陵人家2变压器	10	630	224
35921	邳州	邳州金陵人家4变压器	10	500	216
35922	邳州	邳州金陵人家3变压器	10	500	237
35923	邳州	PMS_邳州铁路嘉利	10	800	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35924	邳州	邳州万兴房产变压器	10	800	344
35925	邳州	宏南线金帝广场1变压器	10	630	469
35926	邳州	宏南线金帝广场4变压器	10	630	463
35927	邳州	邳州党校2#变	10	400	15
35928	邳州	邳州城北公寓变压器	10	400	116
35929	邳州	PMS 邳州宏南线人民路2#公变	10	400	175
35930	邳州	PMS 邳州大东方2#变	10	630	346
35931	邳州	职教中心1变压器	10	500	108
35932	邳州	PMS 邳州计生局	10	80	11
35933	邳州	PMS 邳州四院1#公变	10	630	69
35934	邳州	邳州瑞金小区1变压器	10	630	92
35935	邳州	邳州黎明房产2变压器	10	800	134
35936	邳州	PMS 邳州实验小学公变	10	630	334
35937	邳州	邳州实验小学2#公变	10	315	0
35938	邳州	PMS 邳州李口4#公变	10	630	197
35939	邳州	PMS 邳州城关小区变	10	400	51
35940	邳州	邳州三连1#变	10	630	128
35941	邳州	PMS 邳州三连4#变	10	630	18
35942	邳州	PMS 邳州三连2#变	10	630	121
35943	邳州	邳州金港小区变	10	400	102
35944	邳州	PMS 邳州三连3#变	10	630	51
35945	邳州	邳州运平路变	10	630	71
35946	邳州	邳州馨苑佳园1变压器	10	400	111
35947	邳州	PMS 邳州馨苑佳园2#	10	400	134
35948	邳州	PMS 邳州九十亩2#变	10	400	14
35949	邳州	PMS 邳州建设北路	10	630	369
35950	邳州	PMS 邳州富贵线邳州富贵第一城001	10	1000	312
35951	邳州	PMS 邳州富贵线邳州富贵第一城#2	10	1000	372
35952	邳州	PMS 邳州XB富贵线邳州富贵第一城#3	10	1000	498
35953	邳州	邳州书苑小区2变压器	10	400	204
35954	邳州	PMS 邳州富贵第一城4#	10	630	191
35955	邳州	邳州惠民花园1配电室1变压器	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35956	邳州	邳州粮食公变	10	400	152
35957	邳州	PMS 邳州建校3#公变	10	400	140
35958	邳州	PMS 邳州消防队公变	10	630	55
35959	邳州	邳州李口2#公变	10	630	229
35960	邳州	PMS 邳州消防队2#公变	10	400	150
35961	邳州	PMS 邳州广场2#公变	10	400	0
35962	邳州	PMS 邳州广场1#公变	10	400	71
35963	邳州	邳州环城路公变	10	630	273
35964	邳州	邳州惠民花园1配电室2变压器	10	800	427
35965	邳州	邳州惠民花园2组合配电室3变压器	10	800	485
35966	邳州	邳州惠民花园2组合配电室4变压器	10	800	443
35967	邳州	PMS 邳州庄场社区居委会变	10	400	95
35968	邳州	PMS 邳州市农技公司	10	630	104
35969	邳州	邳州世纪花园5变压器	10	1000	509
35970	邳州	邳州世纪花园8变压器	10	1000	545
35971	邳州	PMS 邳州交通工程公司	10	630	237
35972	邳州	邳州李口小学宿舍变压器	10	315	114
35973	邳州	邳州名城置业3变压器	10	500	152
35974	邳州	邳州华鑫农民公寓1变压器	10	630	215
35975	邳州	邳州华鑫农民公寓2变压器	10	500	169
35976	邳州	PMS 邳州电大3#公变	10	400	140
35977	邳州	PMS 邳州文化路变	10	630	131
35978	邳州	邳州涌金花园3变压器	10	630	91
35979	邳州	邳州涌金花园4变压器	10	400	0
35980	邳州	PMS 邳州花园路公变	10	630	7
35981	邳州	邳州花园路2#变	10	630	207
35982	邳州	PMS 邳州工商局公变	10	630	115
35983	邳州	PMS 邳州市民主路公变	10	630	0
35984	邳州	PMS 邳州市永盛浴室公变	10	630	84
35985	邳州	PMS 邳州市财政局公变	10	400	32
35986	邳州	PMS 邳州民政局东公变	10	630	79
35987	邳州	邳州营房庄变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35988	邳州	PMS_邳州溪仲路2#变	10	400	6
35989	邳州	PMS_邳州溪仲路3#变	10	400	211
35990	邳州	PMS_邳州市政府后院公变	10	630	162
35991	邳州	PMS_邳州工程公司公变	10	400	132
35992	邳州	PMS_邳州万兴路公变	10	630	0
35993	邳州	邳州万兴路2#公变	10	630	24
35994	邳州	PMS_邳州文苑路2#公变	10	400	131
35995	邳州	PMS_邳州民主路3#	10	630	0
35996	邳州	PMS_邳州信用合作社变	10	400	37
35997	邳州	PMS_邳州市水利局公变	10	400	62
35998	邳州	邳州溪仲路4#变	10	500	102
35999	邳州	邳州溪仲路5#变	10	500	261
36000	邳州	PMS_邳州东方航母	10	630	160
36001	邳州	邳州医药公司	10	400	130
36002	邳州	PMS_邳州银杏库变	10	400	27
36003	邳州	PMS_邳州烟草宿舍公变	10	630	397
36004	邳州	PMS_邳州实验小学3#公变	10	630	74
36005	邳州	PMS_邳州李口6#公变	10	630	0
36006	邳州	PMS_邳州李口7#公变	10	400	1
36007	邳州	PMS_邳州花园路4#公变	10	630	68
36008	邳州	PMS_邳州铁路宿舍2#变	10	400	204
36009	邳州	邳州银河湾4变压器	10	800	528
36010	邳州	邳州银河湾5变压器	10	800	533
36011	邳州	银河湾12变压器	10	800	501
36012	邳州	邳州银河湾10变压器	10	800	537
36013	邳州	邳州银河湾8变压器	10	800	444
36014	邳州	邳州银河湾9变压器	10	800	420
36015	邳州	邳州银河湾6变压器	10	800	294
36016	邳州	邳州银河湾7变压器	10	800	461
36017	邳州	PMS_邳州沿河路2#	10	630	245
36018	邳州	PMS_邳州东兴路2#公变	10	500	0
36019	邳州	PMS_邳州邮电宿舍公变	10	630	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36020	邳州	PMS_邳州市农机变	10	400	0
36021	邳州	邳州人民商场宿舍2#变	10	400	0
36022	邳州	邳州人民商场宿舍变	10	400	190
36023	邳州	PMS_邳州和平新村变	10	400	178
36024	邳州	PMS_邳州铁路花苑变	10	400	93
36025	邳州	PMS_邳州韩世步行街2#变	10	630	197
36026	邳州	PMS_邳州工行变	10	630	0
36027	邳州	PMS_邳州剧场变	10	630	319
36028	邳州	PMS_邳州铁路小学变	10	400	76
36029	邳州	PMS_邳州锦华公变	10	630	179
36030	邳州	PMS_邳州市一招公变	10	630	126
36031	邳州	PMS_邳州欧亚公变	10	630	333
36032	邳州	PMS_邳州立体变	10	630	92
36033	邳州	PMS_邳州市运河所变	10	630	146
36034	邳州	PMS_邳州大榆树变	10	630	28
36035	邳州	PMS_邳州欧亚2#变	10	400	57
36036	邳州	PMS_邳州鞋厂变	10	400	121
36037	邳州	PMS_邳州公园	10	400	234
36038	邳州	PMS_邳州牛奶厂2#	10	400	0
36039	邳州	PMS_邳州牛奶厂1#	10	630	177
36040	邳州	PMS_邳州大东方变	10	630	195
36041	邳州	PMS_邳州金贸变	10	400	145
36042	邳州	PMS_邳州金贸小区2#变	10	400	20
36043	邳州	PMS_邳州市计量所变	10	630	0
36044	邳州	PMS_邳州计量所2#变	10	630	196
36045	邳州	PMS_邳州计量所3#变	10	200	0
36046	邳州	PMS_邳州影剧院3#变	10	630	340
36047	邳州	PMS_邳州影剧院1#	10	630	168
36048	邳州	PMS_邳州无锡大业2#	10	630	290
36049	邳州	PMS_邳州联运公变	10	630	176
36050	邳州	PMS_邳州党校变	10	630	41
36051	邳州	邳州三院变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36052	邳州	PMS_邳州邳州市吉祥苑	10	630	356
36053	邳州	PMS_邳州瑞兴路1#	10	630	167
36054	邳州	PMS_邳州瑞兴路2#	10	630	319
36055	邳州	PMS_邳州报社2#变	10	630	373
36056	邳州	PMS_邳州人行变	10	630	219
36057	邳州	PMS_邳州向阳小区1#变	10	400	40
36058	邳州	PMS_邳州自来水2#变	10	400	68
36059	邳州	邳州自来水变	10	400	31
36060	邳州	PMS_邳州向阳1#变	10	630	73
36061	邳州	PMS_邳州阳光小区2#变	10	400	13
36062	邳州	PMS_邳州二招公变2#	10	630	126
36063	邳州	PMS_邳州二招公变1#	10	400	127
36064	邳州	PMS_邳州运师公变	10	630	282
36065	邳州	PMS_三院2#	10	400	127
36066	邳州	PMS_邳州交警中队变	10	400	99
36067	邳州	PMS_邳州招办变	10	630	264
36068	邳州	PMS_邳州向阳2#变	10	400	0
36069	邳州	PMS_邳州影剧院2#变	10	630	89
36070	邳州	PMS_邳州大象南	10	630	181
36071	邳州	PMS_邳州市建设南路	10	630	240
36072	邳州	PMS_邳州向阳5#变	10	400	62
36073	邳州	PMS_邳州农研所3#变	10	630	0
36074	邳州	PMS_邳州亚都花园2#公变	10	630	305
36075	邳州	PMS_邳州向阳老庄变	10	630	59
36076	邳州	PMS_邳州向阳别墅2#变	10	400	108
36077	邳州	PMS_邳州市九十亩3#变	10	400	0
36078	邳州	PMS_邳州港监变	10	630	346
36079	邳州	邳州华山路变	10	630	31
36080	邳州	PMS_邳州居民点2#公变	10	630	86
36081	邳州	PMS_邳州瑞兴公寓	10	630	0
36082	邳州	邳州书苑小区1变压器	10	400	122
36083	邳州	PMS_邳州民主路2#	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36084	邳州	PMS_邳州徐塘街道1#变	10	400	0
36085	邳州	邳州文苑路	10	500	0
36086	邳州	PMS_邳州道南1#	10	400	7
36087	邳州	邳州道南3#	10	500	252
36088	邳州	PMS_邳州李口3#	10	630	75
36089	邳州	PMS_邳州李口5#	10	630	0
36090	邳州	邳州菜市场1#	10	500	0
36091	邳州	PMS_邳州菜市场3#	10	630	0
36092	邳州	PMS_邳州五交化宿舍	10	400	165
36093	邳州	PMS_邳州菜市场2#	10	630	426
36094	邳州	PMS_邳州肉联厂2#变	10	630	265
36095	邳州	PMS_邳州水文变	10	400	152
36096	邳州	PMS_邳州土产变	10	400	27
36097	贾汪	PMS_后高养殖变	10	400	258
36098	贾汪	PMS_江庄前马江固山变	10	400	259
36099	贾汪	PMS_江庄圩子一队	10	400	229
36100	贾汪	PMS_江庄南庄4号变	10	400	207
36101	贾汪	PMS_关口幼儿园变	10	400	170
36102	贾汪	PMS_引龙小区4号配电室1变	10	400	215
36103	贾汪	PMS_引龙组合配电站4变	10	630	422
36104	贾汪	PMS_引龙小区2号配电室2变	10	800	443
36105	贾汪	PMS_引龙小区2号配电室1变	10	800	424
36106	贾汪	PMS_引龙小区3号配电室1变	10	630	318
36107	贾汪	PMS_引龙小区3号配电室2变	10	630	377
36108	贾汪	PMS_引龙组合配电站1变	10	630	382
36109	贾汪	PMS_引龙组合配电站3变	10	630	324
36110	贾汪	PMS_引龙小区4号配电室2变	10	400	179
36111	贾汪	PMS_引龙组合配电站2变	10	630	223
36112	贾汪	PMS_饶钹机井配变	10	400	178
36113	贾汪	PMS_江庄五队配变	10	400	216
36114	贾汪	PMS_大路机井配变	10	400	224
36115	贾汪	PMS_关口南配变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36116	贾汪	PMS_后高机井变	10	400	69
36117	贾汪	PMS_保林南变	10	400	213
36118	贾汪	圩子	10	400	67
36119	贾汪	关口菜市场2号变	10	400	144
36120	贾汪	高村东机井	10	400	248
36121	贾汪	后高西山	10	400	222
36122	贾汪	沙古堆东变	10	400	177
36123	贾汪	圩子4号变	10	400	235
36124	贾汪	黄山北	10	400	293
36125	贾汪	圩子2号变	10	400	320
36126	贾汪	圩子东变	10	400	320
36127	贾汪	大路机井2号变	10	400	177
36128	贾汪	圩子南变	10	400	221
36129	贾汪	独山村委会	10	400	114
36130	贾汪	龙山水井	10	400	0
36131	贾汪	小房东变	10	400	223
36132	贾汪	王布西3号变	10	400	210
36133	贾汪	小房二队变	10	400	268
36134	贾汪	江庄四队2号变	10	400	234
36135	贾汪	黄山村委会	10	400	197
36136	贾汪	关口东山	10	400	286
36137	贾汪	大路一队南	10	400	262
36138	贾汪	黄山村东	10	400	187
36139	贾汪	后高西	10	400	209
36140	贾汪	PMS_前高西变	10	200	88
36141	贾汪	PMS_黄山东2	10	400	149
36142	贾汪	PMS_黄山西2	10	400	171
36143	贾汪	PMS_江庄赵桥2号变	10	200	80
36144	贾汪	PMS_杏沃西2	10	200	54
36145	贾汪	PMS_后高西2	10	400	147
36146	贾汪	PMS_后高东2	10	200	20
36147	贾汪	PMS_胡布2号变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36148	贾汪	PMS_小房2	10	200	48
36149	贾汪	PMS_江庄小杏沃2	10	200	7
36150	贾汪	PMS_独山张2	10	200	26
36151	贾汪	江庄圩子2	10	400	105
36152	贾汪	饶钹西2	10	200	14
36153	贾汪	PMS_饶钹东2	10	200	0
36154	贾汪	PMS_江庄三队台区	10	400	115
36155	贾汪	PMS_芦山三队农灌	10	200	55
36156	贾汪	PMS_阚山大棚	10	200	25
36157	贾汪	后刘东电灌站	10	200	134
36158	贾汪	北元北山	10	200	142
36159	贾汪	芦山上朱东农灌	10	200	141
36160	贾汪	PMS_芦山上朱2#变	10	200	63
36161	贾汪	PMS_汴塘镇汴西村委会	10	400	122
36162	贾汪	PMS_新集村北湖	10	200	104
36163	贾汪	PMS_葭山村村委会	10	200	0
36164	贾汪	PMS_凤山村周庄	10	400	114
36165	贾汪	PMS_汴东310饭店变（汴东山庄）	10	200	136
36166	贾汪	PMS_影山村尤庄	10	200	61
36167	贾汪	芦山北山	10	200	134
36168	贾汪	沿河九队农灌	10	200	87
36169	贾汪	阚山村三队	10	400	86
36170	贾汪	PMS_阚山一二队（阚山村）	10	250	81
36171	贾汪	PMS_芦山前马村	10	200	11
36172	贾汪	芦山小店南站	10	100	31
36173	贾汪	PMS_高庄南变	10	250	12
36174	贾汪	PMS_后刘小新庄	10	200	61
36175	贾汪	朱古十队北湖	10	200	84
36176	贾汪	PMS_芦山二队南湖	10	200	105
36177	贾汪	PMS_南许养殖场	10	400	108
36178	贾汪	旱元小魏庄	10	400	141
36179	贾汪	旱元村农灌	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36180	贾汪	PMS_新集村南湖	10	200	101
36181	贾汪	阡山一队农灌(沿河小高庄迁移)	10	200	101
36182	贾汪	PMS_南许葡萄园	10	200	55
36183	贾汪	PMS_影山村周山头	10	400	224
36184	贾汪	PMS_影山新村	10	200	91
36185	贾汪	孟省村东唐	10	200	63
36186	贾汪	河泉村农灌	10	100	51
36187	贾汪	PMS_河泉村东河泉	10	200	62
36188	贾汪	PMS_河泉村养殖厂	10	200	89
36189	贾汪	半楼北农灌	10	100	59
36190	贾汪	PMS_马头山庄	10	400	131
36191	贾汪	PMS_马头东变	10	200	87
36192	贾汪	PMS_汴塘镇政府驻地变	10	400	4
36193	贾汪	PMS_凤山村大队	10	200	49
36194	贾汪	PMS_河泉村北河泉北山	10	200	99
36195	贾汪	PMS_河泉村北河泉西变	10	200	0
36196	贾汪	PMS_凤山村李楼南变	10	200	91
36197	贾汪	芦山上朱南农灌	10	200	66
36198	贾汪	汴塘镇汴西大队	10	400	136
36199	贾汪	PMS_河泉村西河泉	10	200	91
36200	贾汪	PMS_河泉村北河泉北变	10	200	33
36201	贾汪	PMS_汴西铁市变（汴西综合厂）	10	400	133
36202	贾汪	PMS_凤山村李楼冯庄北变	10	200	81
36203	贾汪	PMS_汴塘镇汴西大桥南变	10	400	62
36204	贾汪	李楼坝桥	10	400	71
36205	贾汪	汴西五队	10	400	183
36206	贾汪	PMS_半楼东变	10	400	47
36207	贾汪	PMS_北元前彭南变	10	400	120
36208	贾汪	PMS_北元东变	10	400	200
36209	贾汪	PMS_涧溪北2#变	10	400	155
36210	贾汪	马头西变	10	400	157
36211	贾汪	PMS_沿河南变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36212	贾汪	PMS_ 葦山村养殖场	10	200	102
36213	贾汪	PMS_ 水利站	10	200	11
36214	贾汪	PMS_ 新集村东湖	10	200	0
36215	贾汪	汴东八队南湖	10	200	92
36216	贾汪	PMS_ 南许北变	10	200	14
36217	贾汪	新集村崔楼北变	10	630	379
36218	贾汪	PMS_ 沿河村涝滩变	10	400	145
36219	贾汪	PMS_ 高庄北变	10	400	95
36220	贾汪	PMS_ 南许变	10	400	144
36221	贾汪	PMS_ 医院家属院（综合厂7#变）	10	400	0
36222	贾汪	尚品水岸1箱变	10	500	291
36223	贾汪	尚品水岸2箱变	10	500	283
36224	贾汪	PMS_ 高庄苑后(高庄龙店2#)	10	400	100
36225	贾汪	PMS_ 阚山新变（阚山村2#变）	10	400	168
36226	贾汪	PMS_ 芦山大队2#变	10	400	71
36227	贾汪	PMS_ 芦山上朱4#变	10	400	77
36228	贾汪	PMS_ 汴东村委会（汴东5变）	10	400	36
36229	贾汪	PMS_ 汴东16队南变	10	400	100
36230	贾汪	PMS_ 汴塘镇汴西大桥北变	10	400	0
36231	贾汪	PMS_ 旱元村	10	400	196
36232	贾汪	PMS_ 影山村周山头二队东变	10	400	51
36233	贾汪	PMS_ 高庄西变(高庄3#变)	10	400	194
36234	贾汪	PMS_ 芦山大队	10	400	86
36235	贾汪	PMS_ 阚山五六队农灌	10	400	173
36236	贾汪	PMS_ 四里桥中学	10	400	239
36237	贾汪	PMS_ 北元四队	10	400	193
36238	贾汪	PMS_ 孟省六队	10	400	106
36239	贾汪	PMS_ 南许二队	10	400	195
36240	贾汪	PMS_ 汴东六队	10	400	137
36241	贾汪	PMS_ 旱元刘庄西变	10	400	51
36242	贾汪	PMS_ 朱古十队	10	400	211
36243	贾汪	朱古村东变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36244	贾汪	PMS_四里桥新村北变	10	400	227
36245	贾汪	PMS_四里桥新村南变	10	400	228
36246	贾汪	PMS_新集村南变	10	400	66
36247	贾汪	PMS_汴塘中学	10	400	129
36248	贾汪	PMS_葭山村	10	400	102
36249	贾汪	PMS_影山村尤庄西变	10	400	270
36250	贾汪	PMS_高庄前桥头	10	400	0
36251	贾汪	PMS_汴西北变	10	400	192
36252	贾汪	PMS_凤凰家园2变	10	400	251
36253	贾汪	PMS_凤凰家园1#变	10	400	184
36254	贾汪	PMS_芦山四队	10	400	194
36255	贾汪	PMS_芦山北变	10	400	230
36256	贾汪	PMS_芦山大队3变	10	400	227
36257	贾汪	PMS_芦山上朱九队	10	400	172
36258	贾汪	PMS_沿河三队	10	400	100
36259	贾汪	PMS_沿河四队	10	400	211
36260	贾汪	PMS_汴塘粮管所西变	10	400	110
36261	贾汪	PMS_沿河小李庄	10	400	204
36262	贾汪	PMS_沿河村夹河滩二队	10	400	211
36263	贾汪	PMS_沿河村夏场	10	400	141
36264	贾汪	PMS_小马头村	10	400	105
36265	贾汪	PMS_汴西三队	10	400	85
36266	贾汪	PMS_凤山村李楼冯庄	10	400	217
36267	贾汪	PMS_汴东村南变	10	400	178
36268	贾汪	PMS_供销社棉站	10	400	117
36269	贾汪	PMS_凤山村聂元	10	400	204
36270	贾汪	PMS_凤山村耿庄南变	10	400	51
36271	贾汪	PMS_凤山村北变	10	400	123
36272	贾汪	PMS_凤山村李庄	10	400	253
36273	贾汪	PMS_新集村市场变	10	400	143
36274	贾汪	PMS_北元北变	10	400	30
36275	贾汪	PMS_孟省村	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36276	贾汪	PMS_孟省北坝	10	400	193
36277	贾汪	PMS_新集村崔楼西变	10	400	162
36278	贾汪	PMS_新集村崔楼南变	10	400	153
36279	贾汪	PMS_孟省西变	10	400	155
36280	贾汪	PMS_新集村东变	10	400	155
36281	贾汪	PMS_马头一队	10	400	117
36282	贾汪	PMS_朱古五队	10	400	150
36283	贾汪	PMS_朱古一队	10	400	165
36284	贾汪	马头山庄东变	10	400	118
36285	贾汪	PMS_马头孟庄	10	400	100
36286	贾汪	PMS_芦山五队	10	400	187
36287	贾汪	PMS_旱元北变	10	400	112
36288	贾汪	PMS_旱元南变	10	400	157
36289	贾汪	PMS_半楼村部	10	400	73
36290	贾汪	PMS_半楼新村	10	400	96
36291	贾汪	PMS_小马头大棚	10	400	126
36292	贾汪	PMS_旱元村刘庄	10	400	164
36293	贾汪	PMS_孟省东变	10	400	246
36294	贾汪	PMS_后刘二队	10	400	184
36295	贾汪	PMS_汴东蒋庄	10	400	142
36296	贾汪	PMS_凤山耿庄	10	400	98
36297	贾汪	PMS_凤山村孙庄	10	400	90
36298	贾汪	PMS_马头围里	10	400	218
36299	贾汪	PMS_汴塘中学东变	10	400	145
36300	贾汪	PMS_河泉村东河泉七队	10	400	233
36301	贾汪	PMS_河泉村西河泉二队	10	400	191
36302	贾汪	PMS_汴东东变	10	400	0
36303	贾汪	PMS_汴塘政府2变(驻地变)	10	400	87
36304	贾汪	PMS_四里桥	10	400	171
36305	贾汪	PMS_河泉村东河泉七队南变	10	400	164
36306	贾汪	PMS_河泉村西河泉九队	10	400	54
36307	贾汪	PMS_汴东村15队	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36308	贾汪	PMS_葭山村六队	10	400	32
36309	贾汪	汴西村委会西变	10	400	12
36310	贾汪	PMS_芦山十队	10	400	259
36311	贾汪	PMS_汴西十九队	10	400	7
36312	贾汪	PMS_影山赵庄	10	400	200
36313	贾汪	PMS_沿河村小高庄	10	400	219
36314	贾汪	PMS_河泉村一队	10	400	157
36315	贾汪	PMS_北元前彭	10	400	137
36316	贾汪	PMS_孟省村前楼	10	400	202
36317	贾汪	PMS_马头村葡萄园	10	400	213
36318	贾汪	PMS_新集村变	10	400	0
36319	贾汪	PMS_葭山村倪庄	10	400	93
36320	贾汪	PMS_高庄龙店	10	400	150
36321	贾汪	PMS_南许村孙庄	10	400	168
36322	贾汪	PMS_朱古6队	10	400	178
36323	贾汪	PMS_朱古七队	10	400	142
36324	贾汪	PMS_朱古八队	10	400	23
36325	贾汪	PMS_朱古南变	10	400	72
36326	贾汪	PMS_汴东北变	10	400	0
36327	贾汪	PMS_汴东蒋庄南变	10	400	176
36328	贾汪	PMS_影山村周山头北变	10	400	263
36329	贾汪	PMS_影山村周山头二队	10	400	277
36330	贾汪	PMS_芦山上朱北变	10	400	6
36331	贾汪	PMS_高庄变	10	400	121
36332	贾汪	PMS_北许阳村变	10	400	166
36333	贾汪	PMS_北许阳四队	10	400	116
36334	贾汪	PMS_汴东16队	10	400	16
36335	贾汪	PMS_葭山村东变	10	400	0
36336	贾汪	PMS_汴东山庄新变	10	400	85
36337	贾汪	PMS_影山村西影山	10	400	133
36338	贾汪	PMS_汴塘镇政府3变	10	400	110
36339	贾汪	PMS_小马头新庄	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36340	贾汪	PMS_北元村	10	400	94
36341	贾汪	PMS_汴西铁市南变	10	400	135
36342	贾汪	PMS_南许六队	10	400	81
36343	贾汪	PMS_南许七队	10	400	153
36344	贾汪	PMS_朱古葡萄园	10	400	222
36345	贾汪	PMS_阚山一队	10	400	131
36346	贾汪	PMS_涧溪北变	10	400	56
36347	贾汪	PMS_涧溪西变	10	400	151
36348	贾汪	PMS_凤山周庄东变	10	400	177
36349	贾汪	PMS_北吕北变	10	400	129
36350	贾汪	PMS_马头荣庄	10	400	94
36351	贾汪	PMS_影山村张庄	10	400	117
36352	贾汪	PMS_汴东15队新变	10	400	241
36353	邳州	PMS_邳州煤球厂变	10	400	52
36354	邳州	PMS_邳州装卸所变	10	630	134
36355	邳州	PMS_邳州工人庄变	10	400	124
36356	邳州	PMS_邳州天山公寓变	10	630	131
36357	邳州	邳州市中心小区2#变	10	400	138
36358	邳州	PMS_邳州市粮库变	10	400	175
36359	邳州	PMS_邳州市天山路变	10	400	15
36360	邳州	PMS_邳州盐业公司变	10	400	48
36361	邳州	PMS_邳州道南2#	10	630	66
36362	邳州	PMS_邳州运西中学变	10	400	224
36363	邳州	PMS_邳州三元杆塔公变	10	630	222
36364	邳州	PMS_邳州迎宾小区公变	10	400	0
36365	邳州	PMS_邳州光明1#变	10	400	83
36366	邳州	PMS_邳州光明4#变	10	400	91
36367	邳州	邳州光明5#变	10	400	154
36368	邳州	邳州市建校公变	10	630	0
36369	邳州	邳州光明2#变	10	630	375
36370	邳州	PMS_邳州光明3#变	10	400	218
36371	邳州	PMS_邳州光明8#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36372	邳州	PMS_邳州电厂路变	10	400	121
36373	邳州	邳州光明7#变	10	400	134
36374	邳州	PMS_邳州市索家2#变	10	400	301
36375	邳州	PMS_邳州索家6#变	10	400	194
36376	邳州	PMS_邳州索家3#变	10	400	312
36377	邳州	PMS_邳州纺织厂公变	10	400	0
36378	邳州	PMS_邳州城关2#变	10	630	207
36379	邳州	PMS_邳州城关1#变	10	400	96
36380	邳州	PMS_邳州城关4#变	10	500	23
36381	邳州	PMS_邳州市四院公变	10	630	0
36382	邳州	PMS_邳州市教育局公变	10	400	67
36383	邳州	PMS_邳州农研所1#变	10	630	106
36384	邳州	邳州农研所2#变	10	630	0
36385	邳州	PMS_邳州医药公司变	10	200	25
36386	邳州	PMS_邳州工程处变	10	400	58
36387	邳州	PMS_邳州海事局变	10	400	207
36388	邳州	PMS_邳州二庙村宿舍公变	10	315	0
36389	邳州	邳州购物中心公变	10	400	0
36390	邳州	PMS_邳州铁路公变	10	630	0
36391	邳州	PMS_邳州市建材公变	10	630	283
36392	邳州	PMS_邳州市中心宿舍公变	10	630	360
36393	邳州	PMS_邳州中兴路2#公变	10	400	0
36394	邳州	PMS_邳州水泥制品厂	10	630	320
36395	邳州	PMS_邳州中兴路1#公变	10	630	146
36396	邳州	邳州老镇委公变	10	400	80
36397	邳州	PMS_邳州索家1#变	10	400	293
36398	邳州	邳州龚庄公变	10	630	61
36399	邳州	PMS_邳州市胆结石医院公变	10	630	143
36400	邳州	PMS_邳州电大2#公变	10	400	0
36401	邳州	PMS_邳州电大1#公变	10	630	384
36402	邳州	PMS_邳州市中心小区	10	400	0
36403	邳州	邳州庄场3#变	10	630	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36404	邳州	邳州庄场2#变	10	400	105
36405	邳州	邳州庄场1#变	10	630	54
36406	邳州	邳州吴闸六队变	10	400	27
36407	邳州	PMS_邳州徐塘街道4#变	10	400	0
36408	邳州	邳州人行2#变	10	400	0
36409	邳州	PMS_邳州月亮湾2#变	10	630	108
36410	邳州	邳州月亮湾1#变	10	630	259
36411	邳州	邳州沿河路1#变	10	400	0
36412	邳州	PMS_邳州沿河路3#变	10	400	0
36413	邳州	PMS_邳州航运公司变	10	630	235
36414	邳州	PMS_邳州航运公司2#变	10	630	259
36415	邳州	邳州向阳别墅公变	10	630	304
36416	邳州	PMS_邳州市瑞兴路3#公变	10	400	148
36417	邳州	PMS_邳州信合雅居公变	10	400	48
36418	邳州	PMS_邳州园丁小区2#公变	10	630	37
36419	邳州	邳州邳新路1#公变	10	630	130
36420	邳州	PMS_邳州邳新路2#公变	10	400	181
36421	邳州	PMS_邳州向阳小学变	10	630	373
36422	邳州	PMS_邳州地税局公变	10	630	330
36423	邳州	PMS_邳州光明新区1号变	10	80	35
36424	邳州	PMS_邳州光明新区2号变	10	80	49
36425	邳州	PMS_邳州光明新区3号变	10	80	39
36426	邳州	PMS_邳州光明新区4号变	10	80	35
36427	邳州	邳州光明新区5号变	10	50	21
36428	邳州	邳州光明新区6号变	10	50	9
36429	邳州	PMS_邳州光明新区7号变	10	50	22
36430	邳州	PMS_邳州报社变	10	400	83
36431	邳州	邳州溪仲路6#变	10	500	0
36432	邳州	PMS_邳州郎润家园变	10	630	387
36433	邳州	PMS_邳州向阳3#变	10	630	9
36434	邳州	PMS_邳州解放东路变	10	630	131
36435	邳州	PMS_邳州光明公寓变	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36436	邳州	PMS 邳州文苑小区1#变	10	500	63
36437	邳州	邳州文苑小区2# 公变	10	500	41
36438	邳州	邳州居民点1变压器	10	630	0
36439	邳州	邳州城北分院1变压器	10	500	0
36440	邳州	邳州世纪花园1箱变变压器	10	630	0
36441	邳州	邳州世纪花园2箱变变压器	10	630	35
36442	邳州	邳州世纪花园3箱变变压器	10	630	0
36443	邳州	邳州世纪花园4箱变变压器	10	630	0
36444	邳州	邳州世纪花园6箱变变压器	10	630	214
36445	邳州	邳州世纪花园7变压器	10	630	57
36446	邳州	邳州市邮电新村1变压器	10	630	64
36447	邳州	邳州涌金花园2变压器	10	800	264
36448	邳州	邳州锦江小区1#	10	630	0
36449	邳州	PMS 邳州锦江小区2#	10	630	77
36450	邳州	PMS 邳州安乐小区1#	10	400	31
36451	邳州	邳州安乐小区2#	10	400	43
36452	邳州	邳州兆林房产2变压器	10	500	34
36453	邳州	邳州珠江小区箱变变压器	10	630	313
36454	邳州	PMS 邳州恒山路1#变	10	400	135
36455	邳州	邳州三院3# 变	10	630	304
36456	邳州	PMS 邳州邳新路4#	10	400	117
36457	邳州	PMS 邳州桃花岛1# 变	10	400	141
36458	邳州	PMS 邳州桃花岛2#	10	400	53
36459	邳州	PMS 邳州桃花岛3# 变	10	400	0
36460	邳州	PMS 邳州土产公司2# 变	10	630	94
36461	邳州	邳州环城路2#	10	630	359
36462	邳州	PMS 邳州向阳4#变	10	400	125
36463	邳州	PMS 邳州兆林房产	10	400	0
36464	邳州	邳州运河魏台变	10	400	114
36465	邳州	PMS 邳州运河瓜果市场变	10	400	29
36466	邳州	PMS 邳州市道南5#	10	630	36
36467	邳州	PMS 邳州李口七队2# 变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36468	邳州	邳州农村信用合作联社变	10	630	303
36469	邳州	邳州瑞和苑2组合配电室4变压器	10	800	460
36470	邳州	邳州瑞和苑2配电室4变压器	10	630	454
36471	邳州	邳州瑞和苑2配电室2变压器	10	630	331
36472	邳州	邳州瑞和苑2配电室3变压器	10	630	353
36473	邳州	邳州瑞和苑1组合配电室1变压器	10	800	435
36474	邳州	邳州瑞和苑2配电室1变压器	10	630	348
36475	邳州	邳州瑞和苑1配电室2变压器	10	800	401
36476	邳州	邳州瑞和苑1配电室3变压器	10	800	407
36477	邳州	邳州瑞和苑2组合配电室1变压器	10	800	365
36478	邳州	邳州瑞和苑1配电室4变压器	10	800	450
36479	邳州	邳州瑞和苑1配电室1变压器	10	800	399
36480	邳州	邳州瑞和苑1组合配电室2变压器	10	800	483
36481	邳州	邳州瑞和苑2组合配电室2变压器	10	800	431
36482	邳州	邳州瑞和苑2组合配电室3变压器	10	800	479
36483	邳州	邳州国美首府1配电室4变压器	10	630	363
36484	邳州	邳州国美首府1配电室2变压器	10	630	388
36485	邳州	邳州国美首府2配电室4变压器	10	630	375
36486	邳州	邳州国美首府1配电室3变压器	10	630	370
36487	邳州	邳州国美首府2配电室1变压器	10	630	386
36488	邳州	邳州国美首府2配电室2变压器	10	630	372
36489	邳州	邳州国美首府1配电室1变压器	10	630	392
36490	邳州	邳州国美首府2配电室3变压器	10	630	360
36491	邳州	邳州碧桂园翡翠湾6配电室1变压器	10	630	377
36492	邳州	邳州碧桂园翡翠湾6配电室2变压器	10	630	377
36493	邳州	邳州碧桂园翡翠湾7配电室1变压器	10	630	350
36494	邳州	邳州碧桂园翡翠湾7配电室3变压器	10	630	362
36495	邳州	邳州碧桂园翡翠湾7配电室4变压器	10	630	334
36496	邳州	邳州碧桂园翡翠湾7配电室2变压器	10	630	356
36497	邳州	PMS 邳州联运3#公变	10	630	52
36498	邳州	PMS 邳州东泰苑公变	10	630	0
36499	邳州	PMS 邳州中兴路3#公变	10	630	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36500	邳州	邳州永盛浴室2#公变	10	630	31
36501	邳州	PMS_邳州青年路农贸小区变	10	400	163
36502	邳州	PMS_邳州缫丝厂4#变	10	400	220
36503	邳州	PMS_邳州龚庄2#公变	10	400	0
36504	邳州	PMS_邳州鞋厂2#变	10	400	109
36505	邳州	PMS_邳州检察院3#变	10	400	0
36506	邳州	邳州环城路3变压器	10	630	227
36507	邳州	邳州惠民花园3配电室5变压器	10	800	449
36508	邳州	邳州惠民花园3配电室6变压器	10	800	509
36509	邳州	邳州惠民花园3配电室7变压器	10	800	476
36510	邳州	邳州惠民花园3配电室8变压器	10	800	474
36511	邳州	PMS_邳州时代广场3#公变	10	400	34
36512	邳州	PMS_邳州三叉河路2#变	10	630	0
36513	邳州	邳州三叉河路变	10	630	101
36514	邳州	邳州实验小学4#变	10	630	396
36515	邳州	PMS_邳州军霞器材厂3#变	10	400	17
36516	邳州	PMS_邳州盐业2#变	10	400	186
36517	邳州	PMS_装卸所2#变	10	400	0
36518	邳州	邳州老镇委2#公变	10	315	111
36519	邳州	PMS_邳州三连社区居委会	10	400	130
36520	邳州	邳州市东湖街道办事处1变压器	10	630	340
36521	邳州	邳州市东湖街道办事处2变压器	10	400	92
36522	邳州	PMS_邳州农研所4#	10	630	177
36523	邳州	博士苑小区1箱变1变压器	10	400	171
36524	邳州	邳州博士苑小区2箱变1变压器	10	400	232
36525	邳州	PMS_邳州饮食服务公司变	10	400	0
36526	邳州	PMS_邳州原峰技术宿舍变	10	400	166
36527	邳州	邳州絮棉厂公变	10	630	0
36528	邳州	PMS_邳州恒山路2#变	10	400	58
36529	邳州	PMS_邳州光明9#变	10	400	47
36530	邳州	PMS_邳州电厂变	10	400	101
36531	邳州	PMS_邳州怡园2#变	10	630	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36532	邳州	邳州三联6#变	10	630	62
36533	邳州	邳州水文站2#变	10	80	40
36534	邳州	PMS_邳州光明10#变	10	400	103
36535	邳州	PMS_邳州光明13#变	10	400	48
36536	邳州	PMS_邳州光明12#变	10	400	156
36537	邳州	PMS_邳州光明11#变	10	400	203
36538	邳州	PMS_邳州金贸小区3#变	10	400	167
36539	邳州	PMS_邳州大运河变	10	400	73
36540	邳州	PMS_邳州金帝酒店公变	10	400	214
36541	邳州	PMS_邳州水汶3#变	10	400	247
36542	邳州	邳州九十亩5#变	10	500	313
36543	邳州	PMS_邳州九十亩4#变	10	400	81
36544	邳州	PMS_邳州计量所4#变	10	400	78
36545	邳州	邳州牛奶厂3#变	10	315	104
36546	邳州	邳州欧亚3#	10	630	311
36547	邳州	PMS_邳州建设北路2#变	10	400	76
36548	邳州	PMS_邳州交警队2#变	10	400	104
36549	邳州	PMS_邳州阳光小区3#变	10	400	141
36550	邳州	邳州新博物馆变	10	630	139
36551	邳州	PMS_邳州锦江小区4#变	10	400	32
36552	邳州	PMS_邳州三联7#变	10	400	0
36553	邳州	PMS_邳州二庙村宿舍2#变	10	400	119
36554	邳州	PMS_月亮湾小区3#公变	10	400	119
36555	邳州	邳州惠民花园4配电室9变压器	10	800	413
36556	邳州	PMS_邳州向阳别墅3#公变	10	400	99
36557	邳州	邳州瑞兴路4#变	10	200	63
36558	邳州	PMS_邳州信合苑变	10	400	174
36559	邳州	PMS_邳州书香苑小区1#变	10	630	249
36560	邳州	PMS_邳州书香苑小区3#变	10	630	307
36561	邳州	PMS_邳州书香苑小区4#变-	10	630	283
36562	邳州	PMS_邳州书香苑5#变	10	630	215
36563	邳州	PMS_邳州书香苑6#变	10	630	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36564	邳州	PMS_邳州书香苑7#变	10	630	403
36565	邳州	PMS_邳州书香苑8#变	10	630	396
36566	邳州	PMS_邳州电大4#公变	10	630	430
36567	邳州	邳州金水湾小区1变压器	10	800	534
36568	邳州	邳州金水湾小区3变压器	10	800	473
36569	邳州	邳州金水湾小区5变压器	10	630	330
36570	邳州	邳州金水湾小区7变压器	10	800	539
36571	邳州	邳州市金水湾小区2变压器	10	800	537
36572	邳州	邳州金水湾小区4变压器	10	800	559
36573	邳州	邳州金水湾小区6变压器	10	630	447
36574	邳州	邳州金水湾小区8变压器	10	800	172
36575	邳州	邳州尚书苑1变压器	10	630	360
36576	邳州	邳州尚书苑2箱变1变压器	10	630	330
36577	邳州	PMS_邳州金港小区2#变	10	400	168
36578	邳州	PMS_三院5#变	10	630	323
36579	邳州	PMS_邳州索家7#变	10	400	281
36580	邳州	PMS_邳州迎宾小区2#变	10	630	241
36581	邳州	邳州祥和苑2配电室5变压器	10	1000	630
36582	邳州	邳州祥和苑2配电室6变压器	10	1000	571
36583	邳州	邳州祥和苑2配电室7变压器	10	1000	566
36584	邳州	邳州祥和苑2配电室8变压器	10	1000	608
36585	邳州	PMS_邳州珠江小区2#变	10	400	54
36586	邳州	邳州宁和苑1配电室1变压器	10	1000	608
36587	邳州	邳州宁和苑1配电室2变压器	10	1000	598
36588	邳州	邳州宁和苑1配电室3变压器	10	1000	601
36589	邳州	邳州宁和苑1配电室4变压器	10	1000	619
36590	邳州	邳州黎明1变压器	10	800	193
36591	邳州	银河湾三期9配电室17变压器	10	630	376
36592	邳州	银河湾三期10配电室20变压器	10	400	212
36593	邳州	银河湾三期10配电室21变压器	10	630	399
36594	邳州	银河湾三期10配电室18变压器	10	630	487
36595	邳州	银河湾三期9配电室14变压器	10	630	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36596	邳州	银河湾三期9配电室15变压器	10	630	405
36597	邳州	银河湾22箱变22变压器	10	800	337
36598	邳州	PMS 桃花岛4#公变	10	400	131
36599	邳州	邳州国际未来城B1变压器	10	630	108
36600	邳州	国际未来城B区2变压器	10	630	276
36601	邳州	邳州国际未来城B3变压器	10	800	353
36602	邳州	邳州国际未来城B区4变压器	10	400	16
36603	邳州	邳州国际未来城B5变压器	10	800	449
36604	邳州	邳州国际未来城B6变压器	10	800	401
36605	邳州	邳州国际未来城B7变压器	10	630	282
36606	邳州	国际未来城B区8变压器	10	630	274
36607	邳州	邳州国际未来城B9变压器	10	630	213
36608	邳州	国际未来城B区10变压器	10	630	201
36609	贾汪	PMS 马头二队	10	400	71
36610	贾汪	PMS_马头村	10	400	65
36611	贾汪	PMS_汴东4变	10	400	0
36612	贾汪	PMS 凤山周庄北变	10	400	211
36613	贾汪	PMS 阚山六队	10	400	107
36614	贾汪	PMS 凤山周庄新变	10	400	34
36615	贾汪	PMS_汴东杏园	10	400	255
36616	贾汪	芦山小店西站	10	200	123
36617	贾汪	PMS_阚山五队	10	400	71
36618	贾汪	PMS 凤山周庄西变	10	400	197
36619	贾汪	PMS 北吕四队	10	400	137
36620	贾汪	PMS 北河泉	10	400	223
36621	贾汪	PMS_政府1变	10	400	0
36622	贾汪	PMS 河泉村	10	400	171
36623	贾汪	PMS 北吕东变	10	400	141
36624	贾汪	沿河村六队	10	400	139
36625	贾汪	PMS 医院家属院宿舍	10	400	208
36626	贾汪	PMS 阚山村南农灌	10	200	71
36627	贾汪	PMS 沿河村变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36628	贾汪	PMS_ 阚山六队北变	10	400	149
36629	贾汪	PMS_ 高庄后桥头变	10	400	5
36630	贾汪	PMS_ 半楼村变	10	400	122
36631	贾汪	PMS_ 凤山村李楼西变	10	400	114
36632	贾汪	PMS_ 汴西十八队	10	400	75
36633	贾汪	孟省北变1	10	400	127
36634	贾汪	PMS_ 小马头新庄北变	10	400	90
36635	贾汪	PMS_ 后刘庄变	10	400	95
36636	贾汪	PMS_ 半楼腰庄变	10	400	154
36637	贾汪	PMS_ 北许阳南变东	10	400	153
36638	贾汪	PMS_ 高庄加油站北变	10	400	206
36639	贾汪	PMS_ 汴东山庄南变	10	400	198
36640	贾汪	PMS_ 北吕村变	10	400	118
36641	贾汪	PMS_ 沿河村夹河滩变	10	400	25
36642	贾汪	PMS_ 汴塘镇西湖雅苑1变	10	400	200
36643	贾汪	PMS_ 汴塘镇西湖雅苑2#变	10	400	196
36644	贾汪	PMS_ 汴塘镇西湖雅苑3#变	10	400	235
36645	贾汪	PMS_ 北许阳村北变	10	400	105
36646	贾汪	PMS_ 凤山周庄老牛头东变	10	400	124
36647	贾汪	PMS_ 汴西南农灌	10	400	229
36648	贾汪	PMS_ 高庄市场西变	10	400	56
36649	贾汪	PMS_ 朱古村委会	10	400	83
36650	贾汪	PMS_ 尚品水岸2配电室1变压器	10	800	527
36651	贾汪	PMS_ 尚品水岸4配电室1变压器	10	630	384
36652	贾汪	PMS_ 尚品水岸4配电室2变压器	10	630	375
36653	贾汪	PMS_ 尚品水岸2配电室2变压器	10	800	548
36654	贾汪	PMS_ 汴东八队台区	10	400	192
36655	贾汪	PMS_ 河泉村南台区	10	400	26
36656	贾汪	PMS_ 汴西三队北变台区	10	400	168
36657	贾汪	PMS_ 汴东六队南台区	10	400	184
36658	贾汪	PMS_ 龙福山水南变	10	400	189
36659	贾汪	PMS_ 龙福山水北变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36660	贾汪	PMS_汴西南湖	10	400	213
36661	贾汪	高庄北湖	10	400	279
36662	贾汪	PMS_汴西新村南变	10	200	77
36663	贾汪	PMS_汴西新村北变	10	200	48
36664	贾汪	PMS_芦山前马北山	10	400	249
36665	贾汪	PMS_半楼新村西变	10	400	112
36666	贾汪	旱元刘庄农灌	10	400	190
36667	贾汪	北元养殖场	10	400	317
36668	贾汪	南许西山	10	400	272
36669	贾汪	凤楼耿庄东	10	400	272
36670	贾汪	涧溪养殖场	10	400	238
36671	贾汪	茸山村北农灌	10	400	267
36672	贾汪	汴塘中学南变	10	400	202
36673	贾汪	南许阳西湖	10	400	258
36674	贾汪	河泉村小西山	10	400	312
36675	贾汪	孟省村一队	10	400	290
36676	贾汪	河泉村阎山	10	400	279
36677	贾汪	北吕村南农灌	10	400	185
36678	贾汪	北元前彭南湖	10	200	75
36679	贾汪	小马头大棚南台区	10	200	84
36680	贾汪	小马头西变	10	400	65
36681	贾汪	北河泉五队	10	400	191
36682	贾汪	北许阳二队	10	400	191
36683	贾汪	后刘北变	10	400	306
36684	贾汪	芦山一队	10	400	209
36685	贾汪	汴西南湖西变	10	400	219
36686	贾汪	汴西农灌西台区	10	400	259
36687	贾汪	涧溪村二队	10	200	136
36688	贾汪	凤山村大队新变	10	400	222
36689	贾汪	茸山村倪庄北	10	400	187
36690	贾汪	交警队新变	10	400	159
36691	贾汪	凤山聂元北	10	400	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36692	贾汪	凤山老牛头西变	10	400	153
36693	贾汪	凤山李楼东新变	10	400	148
36694	贾汪	凤山村聂元南变	10	400	241
36695	贾汪	马头二队东	10	400	172
36696	贾汪	孟省北山	10	400	181
36697	贾汪	崔楼南养殖场	10	400	184
36698	贾汪	河泉村南农灌新变	10	400	115
36699	贾汪	高庄加油站	10	400	143
36700	贾汪	北许阳大棚	10	200	102
36701	贾汪	汴西北湖	10	200	136
36702	贾汪	影山村2号箱变	10	630	369
36703	贾汪	影山村3号箱变	10	630	411
36704	贾汪	影山村1号箱变	10	630	260
36705	贾汪	影山村4号箱变	10	630	442
36706	贾汪	影山村5箱变	10	630	383
36707	贾汪	茸山五队变	10	400	138
36708	贾汪	茸山三队变	10	400	40
36709	贾汪	汴东310饭店变二台区	10	400	0
36710	贾汪	汴西村委会西变二台区	10	400	148
36711	贾汪	PMS 影山村周山头东变	10	400	288
36712	贾汪	PMS 孟省南湖	10	200	99
36713	贾汪	PMS 北许阳南变	10	400	148
36714	贾汪	PMS 南许四队变	10	200	38
36715	贾汪	PMS 阚山西变	10	200	0
36716	贾汪	PMS 马头工业园	10	200	38
36717	贾汪	PMS 南许三队	10	200	46
36718	贾汪	北吕村委会	10	200	88
36719	贾汪	汴西十九队北变	10	400	183
36720	贾汪	PMS 涧溪南变	10	400	23
36721	贾汪	PMS 高庄大队农灌	10	400	40
36722	贾汪	南许北湖	10	400	220
36723	贾汪	马楼北站	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36724	贾汪	PMS_彭庄北变	10	400	139
36725	贾汪	阮庄曹台东	10	400	60
36726	贾汪	岐山十队	10	400	0
36727	贾汪	PMS_赵庄村王庄北变	10	400	145
36728	贾汪	PMS_阮庄新区	10	400	127
36729	贾汪	PMS_彭庄村部南变	10	400	69
36730	贾汪	吴姚村南变	10	400	51
36731	贾汪	PMS_常庄九队	10	400	181
36732	贾汪	PMS_阮庄新村1号变	10	200	0
36733	贾汪	PMS_阮庄新村2号变	10	400	150
36734	贾汪	PMS_阮庄新村3号变	10	400	129
36735	贾汪	PMS_阮庄新村4号变	10	400	189
36736	贾汪	PMS_赵庄九队北变	10	400	223
36737	贾汪	紫庄村大庄南变	10	200	0
36738	贾汪	PMS_彭庄新村	10	200	64
36739	贾汪	贾庄中学	10	250	35
36740	贾汪	PMS_杜楼六队	10	200	84
36741	贾汪	PMS_电工一班	10	200	0
36742	贾汪	PMS_紫阳新区	10	400	161
36743	贾汪	PMS_元艺村	10	400	149
36744	贾汪	PMS_紫庄大庄站	10	200	73
36745	贾汪	PMS_紫庄村大庄	10	200	46
36746	贾汪	PMS_吴台村新屋	10	400	161
36747	贾汪	PMS_元艺二队	10	200	34
36748	贾汪	PMS_吴台四队	10	400	157
36749	贾汪	PMS_吴台村	10	160	81
36750	贾汪	PMS_吴台七队	10	200	20
36751	贾汪	PMS_吴台八队	10	400	44
36752	贾汪	PMS_石庄村部	10	200	14
36753	贾汪	PMS_石庄村仲台	10	400	105
36754	贾汪	PMS_石庄村刘庄	10	200	0
36755	贾汪	PMS_王圩村部	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36756	贾汪	PMS_王圩一队站	10	200	104
36757	贾汪	PMS_王圩四队	10	400	113
36758	贾汪	PMS_王圩一队	10	400	139
36759	贾汪	王圩二队	10	200	4
36760	贾汪	PMS_王圩赵台	10	400	100
36761	贾汪	王圩电站	10	200	0
36762	贾汪	PMS_杜楼北站	10	400	151
36763	贾汪	PMS_杜楼五队	10	200	19
36764	贾汪	PMS_油坊村一二队	10	400	106
36765	贾汪	PMS_阮庄一队	10	400	76
36766	贾汪	PMS_马山五队	10	200	97
36767	贾汪	PMS_马山二队	10	400	60
36768	贾汪	马山七队	10	200	0
36769	贾汪	PMS_赵庄一队	10	400	94
36770	贾汪	PMS_杜楼村部	10	200	53
36771	贾汪	岐山北站	10	200	11
36772	贾汪	岐山六队站	10	200	0
36773	贾汪	PMS_油坊村三四队	10	200	0
36774	贾汪	PMS_新庄村部	10	400	34
36775	贾汪	PMS_新庄贾庄	10	400	20
36776	贾汪	新庄村	10	400	53
36777	贾汪	PMS_紫庄村街	10	400	114
36778	贾汪	PMS_吴姚七队	10	200	0
36779	贾汪	PMS_吴姚村	10	400	157
36780	贾汪	PMS_十里沟村部	10	200	7
36781	贾汪	十里沟村东变	10	200	80
36782	贾汪	PMS_吴姚四队	10	400	240
36783	贾汪	紫庄东站	10	400	195
36784	贾汪	PMS_野场	10	400	185
36785	贾汪	闫庄村台区	10	250	91
36786	贾汪	闫庄村南变	10	200	1
36787	贾汪	PMS_紫庄西站	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36788	贾汪	PMS_吴姚一二队	10	400	51
36789	贾汪	PMS_张楼二队	10	400	0
36790	贾汪	十里沟南站	10	400	232
36791	贾汪	马楼一队	10	200	38
36792	贾汪	马楼孙庄	10	200	23
36793	贾汪	马楼农灌	10	400	211
36794	贾汪	PMS_紫庄三队	10	400	18
36795	贾汪	PMS_紫庄商城	10	400	0
36796	贾汪	PMS_阮庄水井	10	200	135
36797	贾汪	马山扬山	10	315	13
36798	贾汪	PMS_临运村北站	10	200	18
36799	贾汪	PMS_临运村	10	200	0
36800	贾汪	PMS_临运南站	10	200	90
36801	贾汪	临运翻水站	10	400	223
36802	贾汪	PMS_临运三队	10	200	39
36803	贾汪	PMS_桑庄三队	10	400	94
36804	贾汪	PMS_桑庄村部	10	200	74
36805	贾汪	桑庄电站	10	200	77
36806	贾汪	岐山村部	10	400	73
36807	贾汪	岐山十队电灌	10	160	51
36808	贾汪	岐山村郑集	10	400	274
36809	贾汪	岐山十二队	10	400	104
36810	贾汪	岐山六队	10	400	93
36811	贾汪	岐山二队	10	400	47
36812	贾汪	岐山南站	10	400	126
36813	贾汪	PMS_徐台三台区	10	400	141
36814	贾汪	PMS_徐台二台区	10	400	93
36815	贾汪	PMS_徐台一台区	10	400	65
36816	贾汪	PMS_徐台电灌	10	400	129
36817	贾汪	PMS_徐台五台区	10	400	183
36818	贾汪	PMS_徐台潘庄	10	200	35
36819	贾汪	PMS_油坊北站	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36820	贾汪	PMS_董庄河西村	10	400	101
36821	贾汪	PMS_彭庄村八队	10	160	0
36822	贾汪	PMS_彭庄东站	10	200	80
36823	贾汪	常庄二队站	10	200	109
36824	贾汪	PMS_阮庄曹台	10	400	130
36825	贾汪	徐台一台区西变	10	200	101
36826	贾汪	PMS_紫庄所变一台区	10	400	139
36827	贾汪	PMS_赵庄村王庄	10	315	34
36828	贾汪	PMS_董庄街道	10	315	27
36829	贾汪	PMS_阮庄三队	10	400	194
36830	贾汪	PMS_阮庄六七队	10	400	106
36831	贾汪	新庄村部西变	10	200	0
36832	贾汪	PMS_赵庄九队	10	400	57
36833	贾汪	PMS_赵庄二队1号	10	400	147
36834	贾汪	PMS_赵庄二队3号变	10	400	164
36835	贾汪	PMS_董庄工人三村	10	400	85
36836	贾汪	PMS_董庄工人二村	10	400	239
36837	贾汪	PMS_董庄工人一村	10	400	225
36838	贾汪	PMS_赵庄二队	10	200	3
36839	贾汪	彭庄四队	10	160	19
36840	贾汪	PMS_彭庄村	10	400	137
36841	贾汪	PMS_董庄村杜庄	10	400	138
36842	贾汪	PMS_彭庄村部	10	400	123
36843	贾汪	PMS_油坊五六队	10	400	0
36844	贾汪	PMS_元艺七队	10	160	0
36845	贾汪	常庄九队站	10	200	50
36846	贾汪	赵庄一队南变	10	200	0
36847	贾汪	PMS_常庄十队	10	400	81
36848	贾汪	PMS_常庄村78队	10	400	72
36849	贾汪	PMS_常庄四队	10	400	130
36850	贾汪	PMS_紫庄市场	10	400	24
36851	贾汪	PMS_紫庄中学	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36852	贾汪	PMS_常庄村56队	10	200	0
36853	贾汪	PMS_张楼西站	10	200	0
36854	贾汪	PMS_赵庄村面粉厂	10	160	104
36855	贾汪	岐山十二队西变	10	200	31
36856	贾汪	董庄电站	10	400	197
36857	贾汪	PMS_董庄八台区	10	400	49
36858	贾汪	PMS_杜楼村薛庄	10	200	0
36859	贾汪	马山四队站	10	200	110
36860	贾汪	马山六队站	10	200	96
36861	贾汪	马山七队站	10	200	95
36862	贾汪	PMS_阮庄南站	10	200	76
36863	贾汪	PMS_紫庄粮管所	10	200	63
36864	贾汪	PMS_徐台六台区	10	400	225
36865	邳州	邳州国际未来城B11变压器	10	630	266
36866	邳州	邳州国际未来城B12变压器	10	630	298
36867	邳州	邳州国际未来城B区14变压器	10	630	193
36868	邳州	邳州嘉利佳苑2变压器	10	800	322
36869	邳州	凯旋花园1变压器	10	630	200
36870	邳州	邳州凯旋花园2变压器	10	800	414
36871	邳州	凯旋花园3变压器	10	630	228
36872	邳州	邳州凯旋花园4变压器	10	800	390
36873	邳州	PMS_邳州运河中学博文巷1#变	10	400	199
36874	邳州	邳州运河中学博文巷2#变	10	400	171
36875	邳州	邳州亚新锦园1#变	10	400	108
36876	邳州	PMS_邳州亚新锦园2#变	10	400	319
36877	邳州	邳州三院6#变	10	630	0
36878	邳州	印象珠江3配电室1变压器	10	800	444
36879	邳州	印象珠江3配电室2变压器	10	800	433
36880	邳州	印象珠江3配电室3变压器	10	800	374
36881	邳州	印象珠江3配电室4变压器	10	800	306
36882	邳州	印象珠江4配电室1变压器	10	800	439
36883	邳州	印象珠江4配电室2变压器	10	800	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36884	邳州	印象珠江4配电室4变压器	10	800	462
36885	邳州	印象珠江5配电室2变压器	10	800	436
36886	邳州	印象珠江5配电室3变压器	10	800	364
36887	邳州	印象珠江5配电室4变压器	10	800	554
36888	邳州	邳州祥和苑1配电室1变压器	10	1000	613
36889	邳州	邳州祥和苑1配电室2变压器	10	1000	573
36890	邳州	邳州祥和苑1配电室3变压器	10	1000	605
36891	邳州	邳州祥和苑1配电室4变压器	10	1000	519
36892	邳州	银河湾三期9配电室16变压器	10	630	467
36893	邳州	银河湾三期10配电室19变压器	10	630	347
36894	邳州	银河湾23箱变23变压器	10	630	352
36895	邳州	银河湾24变压器	10	800	492
36896	邳州	邳州银河湾25变压器	10	630	337
36897	邳州	邳州嘉盛置业1变压器	10	800	339
36898	邳州	邳州李口七队公变	10	400	207
36899	邳州	嘉盛置业2变压器	10	800	208
36900	邳州	邳州新苏1配电室1出线配电变压器	10	1000	542
36901	邳州	邳州新苏1配电室2出线配电变压器	10	1000	564
36902	邳州	邳州新苏1配电室3出线配电变压器	10	1000	551
36903	邳州	邳州新苏1配电室4出线配电变压器	10	1000	602
36904	邳州	PMS 邳州新苏2#配电室1#出线配电变压器	10	1000	340
36905	邳州	PMS 邳州新苏2#配电室2#出线配电变压器	10	1000	576
36906	邳州	PMS 邳州新苏2#配电室3#出线配电变压器	10	1000	414
36907	邳州	PMS 邳州新苏2#配电室4#出线配电变压器	10	1000	519
36908	邳州	锦绣苑小区1箱变1变压器	10	400	152
36909	邳州	邳州锦绣苑小区2变压器	10	400	155
36910	邳州	印象珠江5配电室1变压器	10	800	423
36911	邳州	PMS 邳州金泽花园变配电变压器	10	400	235
36912	邳州	邳州京华苑小区1变压器	10	630	315
36913	邳州	邳州京华苑小区2变压器	10	630	263
36914	邳州	PMS 邳州书香苑小区2#变	10	630	334
36915	邳州	邳州流金花园1变压器	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36916	邳州	PMS 邳州牛奶厂4#变	10	400	69
36917	邳州	印象珠江1配电室1变压器	10	800	439
36918	邳州	印象珠江1配电室2变压器	10	800	510
36919	邳州	印象珠江1配电室3变压器	10	800	396
36920	邳州	印象珠江1配电室4变压器	10	800	562
36921	邳州	印象珠江2配电室1变压器	10	800	148
36922	邳州	印象珠江2配电室3变压器	10	800	186
36923	邳州	印象珠江2配电室4变压器	10	800	518
36924	邳州	邳州国际未来城A区10变压器	10	800	412
36925	邳州	邳州国际未来城A区5变压器	10	800	359
36926	邳州	邳州国际未来城A区6变压器	10	800	342
36927	邳州	邳州国际未来城A区7变压器	10	800	298
36928	邳州	邳州国际未来城A区8变压器	10	800	312
36929	邳州	邳州国际未来城A区9变压器	10	800	458
36930	邳州	邳州惠民花园4配电室11变压器	10	800	452
36931	邳州	邳州黎明2#变	10	800	480
36932	邳州	邳州惠民花园4配电室12变压器	10	800	335
36933	邳州	清华楼1变压器	10	400	226
36934	邳州	清华楼2变压器	10	400	227
36935	邳州	世茂国际广场2变压器	10	630	302
36936	邳州	邳州奥运星城1#变压器	10	800	293
36937	邳州	邳州奥运星城2#变压器	10	800	418
36938	邳州	邳州奥运星城3#变压器	10	800	449
36939	邳州	邳州奥运星城5变压器	10	400	191
36940	邳州	邳州奥运星城6变压器	10	400	165
36941	邳州	邳州奥运星城11变压器	10	800	545
36942	邳州	邳州奥运星城9#变压器	10	800	264
36943	邳州	邳州奥运星城10变压器	10	800	343
36944	邳州	邳州奥运星城12变压器	10	800	535
36945	邳州	邳州奥运星城7#变压器	10	630	347
36946	邳州	邳州奥运星城8#变压器	10	630	329
36947	邳州	PMS 邳州锦绣家园2#变压器	10	630	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36948	邳州	邳州国际未来城B区13变压器	10	630	311
36949	邳州	邳州嘉利佳苑1变压器	10	800	257
36950	邳州	PMS 邳州三星花苑1#	10	800	187
36951	邳州	PMS 三星花苑2#变压器配电变压器	10	500	143
36952	邳州	PMS 邳州三星花苑3#	10	500	158
36953	邳州	二庙农民公寓1变压器	10	630	199
36954	邳州	二庙农民公寓2变压器	10	315	0
36955	邳州	镇东农民公寓1变压器	10	630	126
36956	邳州	镇东农民公寓2变压器	10	630	118
36957	邳州	镇东农民公寓3变压器	10	630	81
36958	邳州	邳州大象城1配电室1变压器	10	800	340
36959	邳州	邳州大象城1配电室2变压器	10	800	322
36960	邳州	邳州大象城1配电室3变压器	10	800	359
36961	邳州	邳州大象城1配电室4变压器	10	800	332
36962	邳州	邳州大象城5变压器	10	800	373
36963	邳州	邳州大象城6变压器	10	800	383
36964	邳州	邳州大象城7变压器	10	800	433
36965	邳州	邳州大象城8变压器	10	800	404
36966	邳州	邳州奥运星城13#变压器	10	800	298
36967	邳州	邳州奥运星城14#变压器	10	800	310
36968	邳州	邳州奥运星城15#变压器	10	800	408
36969	邳州	邳州奥运星城16#变压器	10	800	550
36970	邳州	东方花园2公变2变压器	10	630	55
36971	邳州	PMS 邳州天山公寓4#	10	630	316
36972	邳州	PMS 邳州嘉德金域华府1#配电变压器	10	630	296
36973	邳州	PMS 邳州嘉德金域华府2#配电变压器	10	630	314
36974	邳州	沿河小区1变压器	10	315	0
36975	邳州	PMS 邳州佳地雅居	10	630	235
36976	邳州	邳州中央佳地1变压器	10	1000	227
36977	邳州	邳州金钻华庭1变压器	10	630	174
36978	邳州	邳州金钻华庭2变压器	10	500	99
36979	邳州	邳州金钻华庭3变压器	10	630	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36980	邳州	向阳小区2公变2变压器	10	630	53
36981	邳州	邳州东方花园1公变1变压器	10	630	19
36982	邳州	东方花园公变3变压器	10	630	0
36983	邳州	东方花园4公变4变压器	10	630	220
36984	邳州	PMS_邳州中央佳地2#	10	1000	548
36985	邳州	邳州金鼎广场1组合配电室1变压器	10	630	311
36986	邳州	邳州金鼎广场1组合配电室3变压器	10	630	285
36987	邳州	邳州金鼎广场1组合配电室2变压器	10	630	504
36988	邳州	邳州金鼎广场1组合配电室4变压器	10	630	245
36989	邳州	邳州和平广场小区1#变压器	10	630	315
36990	邳州	邳州和平广场小区2#变压器	10	630	280
36991	邳州	邳州和平广场小区3#变压器	10	630	340
36992	邳州	邳州和平广场小区4#变压器	10	630	406
36993	邳州	公路小区1变压器	10	800	331
36994	邳州	金港华庭变压器	10	400	182
36995	邳州	PMS_邳州宁和苑小区2#配电室1#配电变压器	10	1000	537
36996	邳州	PMS_邳州宁和苑小区2#配电室2#配电变压器	10	1000	532
36997	邳州	PMS_邳州宁和苑小区2#配电室3#配电变压器	10	1000	576
36998	邳州	PMS_邳州宁和苑小区2#配电室4#配电变压器	10	1000	519
36999	邳州	中央花园1变压器	10	630	123
37000	邳州	中央花园2变压器	10	630	215
37001	邳州	中央花园3变压器	10	630	248
37002	邳州	中央花园4变压器	10	630	237
37003	邳州	PMS_盛世豪庭1#配电变压器	10	800	362
37004	邳州	PMS_盛世豪庭2#配电变压器	10	800	429
37005	邳州	PMS_盛世豪庭3#配电变压器	10	800	408
37006	邳州	PMS_盛世豪庭4#配电变压器	10	800	346
37007	邳州	PMS_索家8#变	10	400	297
37008	邳州	10kV国际未来城3期1配电室4#配电变压器	10	800	395
37009	邳州	10kV国际未来城3期1配电室2#配电变压器	10	800	269
37010	邳州	10kV国际未来城3期1配电室1#配电变压器	10	800	297
37011	邳州	10kV国际未来城3期1配电室3#配电变压器	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37012	邳州	10kV秀水湾4配电室4变压器	10	800	507
37013	邳州	10kV秀水湾4配电室3变压器	10	800	505
37014	邳州	10kV秀水湾4配电室2变压器	10	800	406
37015	邳州	10kV秀水湾4配电室1变压器	10	800	382
37016	邳州	10kV秀水湾1配电室4变压器	10	630	313
37017	邳州	10kV秀水湾1配电室3变压器	10	800	413
37018	邳州	10kV秀水湾1配电室2变压器	10	630	303
37019	邳州	10kV秀水湾1配电室1变压器	10	800	519
37020	邳州	10kV中铁二局集团第二医院宿舍1变压器	10	400	166
37021	邳州	大象城3配电室4配电变压器	10	800	320
37022	邳州	大象城4配电室4配电变压器	10	800	348
37023	邳州	大象城4配电室3配电变压器	10	800	357
37024	邳州	大象城4配电室2配电变压器	10	800	343
37025	邳州	大象城3配电室3配电变压器	10	800	413
37026	邳州	大象城3配电室2配电变压器	10	800	296
37027	邳州	大象城4配电室1配电变压器	10	800	373
37028	邳州	大象城3配电室1配电变压器	10	800	328
37029	邳州	邳州泰安小区2#变压器	10	630	368
37030	邳州	邳州泰安小区1#变压器	10	630	392
37031	邳州	PMS 邳州第四中学宿舍变	10	630	262
37032	邳州	PMS 邳州坝头9#变	10	400	267
37033	邳州	PMS_教育局3#	10	400	0
37034	邳州	紫丁香1变压器	10	630	0
37035	邳州	PMS 邳州锦绣家园1#变压器	10	630	250
37036	邳州	御华府3#配电室4#配电变压器	10	630	336
37037	邳州	御华府3#配电室3#配电变压器	10	630	117
37038	邳州	御华府3#配电室1#配电变压器	10	630	300
37039	邳州	御华府3#配电室2#配电变压器	10	630	266
37040	邳州	PMS_花园路3#变	10	400	0
37041	邳州	PMS_锦华2#变	10	400	50
37042	邳州	PMS 公安小区3#	10	400	0
37043	邳州	PMS 老公安局宿舍2#	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37044	邳州	PMS 港监2#	10	400	92
37045	邳州	PMS 医药公司2#变	10	400	196
37046	邳州	国际未来城二期1配电室4变压器	10	800	331
37047	邳州	国际未来城二期4配电室3变压器	10	800	297
37048	邳州	国际未来城二期5配电室2变压器	10	630	330
37049	邳州	国际未来城二期1配电室1变压器	10	800	416
37050	邳州	国际未来城二期1配电室2变压器	10	800	404
37051	邳州	国际未来城二期4配电室4变压器	10	800	382
37052	邳州	国际未来城二期4配电室2变压器	10	800	246
37053	邳州	国际未来城二期4配电室1变压器	10	800	348
37054	邳州	国际未来城二期1配电室3变压器	10	800	271
37055	邳州	国际未来城二期5配电室1变压器	10	630	233
37056	邳州	中央花园三期1变压器	10	630	234
37057	邳州	邳州惠民花园4配电室10变压器	10	800	456
37058	邳州	安和苑4配电室16变压器	10	800	361
37059	邳州	安和苑1配电室4变压器	10	800	391
37060	邳州	安和苑4配电室15变压器	10	800	340
37061	邳州	安和苑1配电室1变压器	10	630	165
37062	邳州	安和苑5配电室18变压器	10	800	414
37063	邳州	安和苑2配电室8变压器	10	800	398
37064	邳州	安和苑3配电室9变压器	10	800	393
37065	邳州	安和苑2配电室6变压器	10	800	338
37066	邳州	安和苑3配电室10变压器	10	800	434
37067	邳州	安和苑5配电室17变压器	10	800	429
37068	邳州	安和苑4配电室14变压器	10	800	367
37069	邳州	安和苑1配电室3变压器	10	630	140
37070	邳州	安和苑2配电室5变压器	10	800	333
37071	邳州	安和苑5配电室19变压器	10	800	327
37072	邳州	安和苑2配电室7变压器	10	800	419
37073	邳州	安和苑4配电室13变压器	10	800	419
37074	邳州	安和苑3配电室11变压器	10	800	244
37075	邳州	安和苑1配电室2变压器	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37076	邳州	国际未来城三期2#配电室3#变压器	10	800	419
37077	邳州	国际未来城三期2#配电室1#变压器	10	800	424
37078	邳州	国际未来城三期2#配电室4#变压器	10	800	412
37079	邳州	国际未来城三期2#配电室2#变压器	10	800	441
37080	邳州	邳州金水湾6组合配电室3变压器	10	800	503
37081	邳州	邳州金水湾5组合配电室2变压器	10	800	419
37082	邳州	邳州金水湾5组合配电室1变压器	10	800	457
37083	邳州	邳州金水湾6组合配电室4变压器	10	800	323
37084	邳州	邳州金水湾6组合配电室1变压器	10	800	476
37085	邳州	邳州金水湾6组合配电室2变压器	10	800	461
37086	邳州	御华府小区2配电室2变压器	10	800	376
37087	邳州	御华府小区2配电室1变压器	10	800	344
37088	邳州	御华府1变压器	10	400	154
37089	邳州	银河湾12配电室33变压器	10	800	536
37090	邳州	银河湾11配电室26变压器	10	800	466
37091	邳州	银河湾12配电室32变压器	10	800	542
37092	邳州	银河湾11配电室28变压器	10	800	516
37093	邳州	银河湾12配电室30变压器	10	800	427
37094	邳州	银河湾11配电室29变压器	10	800	511
37095	邳州	银河湾12配电室31变压器	10	800	523
37096	邳州	银河湾11配电室27变压器	10	800	315
37097	邳州	御华府2变压器	10	400	116
37098	邳州	制药厂安置房小区1配电室2变压器	10	800	420
37099	邳州	PMS 制药厂安置房小区1#配电室1#变压器	10	800	381
37100	邳州	PMS 邳州锦绣江南3#配电室2#变压器	10	800	447
37101	邳州	PMS 邳州锦绣江南1#配电室1#变压器	10	800	443
37102	邳州	PMS 邳州锦绣江南2#配电室2#变压器	10	630	343
37103	邳州	PMS 邳州锦绣江南2#配电室1#变压器	10	630	314
37104	邳州	PMS 邳州锦绣江南1#配电室4#变压器	10	800	484
37105	邳州	PMS 邳州锦绣江南3#配电室3#变压器	10	800	485
37106	邳州	PMS 邳州锦绣江南3#配电室4#变压器	10	800	491
37107	邳州	PMS 邳州锦绣江南1#配电室3#变压器	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37108	邳州	PMS_邳州锦绣江南3#配电室1#变压器	10	800	476
37109	邳州	PMS_邳州锦绣江南2#配电室3#变压器	10	630	264
37110	邳州	PMS_邳州锦绣江南2#配电室4#变压器	10	630	321
37111	邳州	PMS_邳州锦绣江南1#配电室2#变压器	10	800	425
37112	邳州	PMS_邳州金御祥苑1#配电室2#变压器	10	400	131
37113	邳州	PMS_邳州金御祥苑1#配电室1#变压器	10	400	0
37114	邳州	邳州明珠御景二期1#配电室1#变压器	10	800	393
37115	邳州	邳州明珠御景二期1#配电室2#变压器	10	800	527
37116	邳州	国际未来城三期3#配电室2#变压器	10	800	460
37117	邳州	国际未来城三期3#配电室1#变压器	10	800	393
37118	邳州	国际未来城三期3#配电室4#变压器	10	800	521
37119	邳州	国际未来城三期3#配电室3#变压器	10	800	523
37120	邳州	PMS_御翠苑二期2#配电室3#变压器	10	630	364
37121	贾汪	紫庄五六队	10	400	169
37122	贾汪	PMS_徐台四台区	10	400	76
37123	贾汪	PMS_马山东北站	10	400	110
37124	贾汪	PMS_赵庄三队	10	400	0
37125	贾汪	PMS_吴姚五六队	10	400	116
37126	贾汪	PMS_赵庄王庄2号变	10	400	133
37127	贾汪	PMS_常庄十队新变	10	400	122
37128	贾汪	吴台四队西变	10	400	132
37129	贾汪	PMS_紫庄村街北变	10	400	161
37130	贾汪	石庄村南变	10	400	84
37131	贾汪	石庄仲台东变	10	400	133
37132	贾汪	徐台三台区北变	10	400	80
37133	贾汪	徐台二台区北变	10	400	141
37134	贾汪	十里沟村中心变	10	400	210
37135	贾汪	岐山六队北变	10	400	277
37136	贾汪	PMS_临运五队	10	400	102
37137	贾汪	PMS_赵庄四队	10	400	154
37138	贾汪	PMS_马山六队	10	400	166
37139	贾汪	PMS_临运三队西变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37140	贾汪	马山二队西变	10	400	71
37141	贾汪	PMS_董庄金牛市场	10	400	76
37142	贾汪	PMS_董庄工人村吕庄变	10	400	67
37143	贾汪	PMS_常庄五六队新变	10	400	173
37144	贾汪	彭庄八队北变	10	400	127
37145	贾汪	彭庄四队北变	10	400	187
37146	贾汪	油坊三四队北变	10	400	107
37147	贾汪	张楼西站北变	10	400	53
37148	贾汪	石庄村中变	10	400	59
37149	贾汪	PMS_董庄八台区南二台区	10	400	42
37150	贾汪	闫庄村东变	10	400	109
37151	贾汪	董庄工人村南区变	10	400	141
37152	贾汪	吴台七队西变	10	400	3
37153	贾汪	PMS_常庄村部新变	10	400	141
37154	贾汪	PMS_阮庄曹台新变	10	400	187
37155	贾汪	PMS_阮庄六七队新变	10	400	198
37156	贾汪	元艺二队北台区	10	200	13
37157	贾汪	元艺村西变	10	200	19
37158	贾汪	PMS_元艺七队新变	10	400	20
37159	贾汪	新庄村南变	10	400	39
37160	贾汪	PMS_杜楼村部新变	10	400	83
37161	贾汪	紫庄三队东变	10	400	118
37162	贾汪	PMS_桑庄村部新变	10	400	105
37163	贾汪	PMS_紫庄水厂台区	10	400	46
37164	贾汪	PMS_紫庄市场北台区	10	400	100
37165	贾汪	PMS_吴台村西变	10	400	170
37166	贾汪	PMS_杜楼五台区北	10	400	111
37167	贾汪	PMS_马山二队东变	10	400	210
37168	贾汪	PMS_十里沟村部南台区	10	400	120
37169	贾汪	PMS_马楼一队北台区	10	400	159
37170	贾汪	PMS_紫庄商城二台区	10	400	146
37171	贾汪	徐台四台区南变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37172	贾汪	PMS 杜楼薛庄西变	10	400	146
37173	贾汪	马山西南站	10	400	0
37174	贾汪	马山扬山东变	10	400	175
37175	贾汪	马山七队南变	10	400	166
37176	贾汪	马山七队东变	10	400	196
37177	贾汪	马山五队北变	10	400	145
37178	贾汪	董庄八台区南变	10	250	0
37179	贾汪	董庄河东西变	10	400	21
37180	贾汪	石庄村西变	10	400	87
37181	贾汪	石庄刘庄西变	10	400	220
37182	贾汪	紫庄村大庄二台区	10	400	114
37183	贾汪	赵庄王庄东变	10	400	182
37184	贾汪	马楼孙庄西变	10	400	161
37185	贾汪	十里沟村西变	10	400	209
37186	贾汪	临运北站西变	10	400	221
37187	贾汪	石庄仲台南变	10	200	14
37188	贾汪	王圩村部东变	10	400	0
37189	贾汪	PMS 常庄十队北变	10	200	103
37190	贾汪	桑庄三队西变	10	400	224
37191	贾汪	岐山十二队东变	10	400	154
37192	贾汪	岐山六队南变	10	400	123
37193	贾汪	紫庄村街南变	10	400	103
37194	贾汪	野场南变	10	400	206
37195	贾汪	彭庄村部西变	10	200	6
37196	贾汪	张楼二队东变	10	400	114
37197	贾汪	桑庄村部南变	10	400	237
37198	贾汪	闫庄村北变	10	400	229
37199	贾汪	PMS 张楼村部南变	10	400	131
37200	贾汪	油坊一二队北变	10	400	148
37201	贾汪	常庄五六队南变	10	400	92
37202	贾汪	王圩村部北变	10	400	176
37203	贾汪	杜楼六台区南变	10	160	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37204	贾汪	PMS_矿内公变2台区	10	400	218
37205	贾汪	PMS_野场西变	10	400	106
37206	贾汪	岐山六队西变	10	400	191
37207	贾汪	PMS_董庄供电所台区	10	315	20
37208	贾汪	PMS_阮庄一队东变	10	315	19
37209	贾汪	PMS_贾庄中学东变	10	400	214
37210	贾汪	岐山二队北变	10	315	65
37211	贾汪	油坊一二队南变	10	200	0
37212	贾汪	PMS_油坊村三四队1#变	10	200	0
37213	贾汪	PMS_赵庄村王庄正北变	10	400	191
37214	贾汪	赵庄王庄西变	10	400	134
37215	贾汪	董庄河东东变	10	400	0
37216	贾汪	张楼西站东变	10	400	134
37217	贾汪	吴姚村西变	10	400	125
37218	贾汪	吴姚五六队东变	10	400	164
37219	贾汪	赵庄一队西变	10	400	226
37220	贾汪	赵庄二队南变	10	400	137
37221	贾汪	PMS_新庄贾庄西变	10	400	270
37222	贾汪	PMS_马山六队南变	10	400	237
37223	贾汪	PMS_阮庄一队西变	10	400	166
37224	贾汪	PMS_临运三队东变	10	400	258
37225	贾汪	岐山村部西变	10	400	121
37226	贾汪	吴姚一二队西变	10	315	0
37227	贾汪	PMS_徐台二台区东变	10	400	137
37228	贾汪	PMS_徐台六台区南变	10	400	145
37229	贾汪	彭庄村南变	10	315	21
37230	贾汪	常庄七八队西变	10	315	110
37231	贾汪	PMS_常庄四队西变	10	400	176
37232	贾汪	常庄北变	10	315	139
37233	贾汪	PMS_元艺七队西变	10	315	133
37234	贾汪	吴台村东变	10	315	65
37235	贾汪	吴台电站南变	10	315	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37236	贾汪	徐台三台区南变	10	400	39
37237	贾汪	矿内公变南台区	10	400	204
37238	贾汪	桑庄村部西变	10	400	188
37239	贾汪	PMS_紫金花园配电室1变	10	400	148
37240	贾汪	PMS_紫金花园配电室2变	10	400	154
37241	贾汪	PMS_紫金花园配电室3变	10	400	161
37242	贾汪	PMS_紫金花园配电室4变	10	400	142
37243	贾汪	PMS_瑞景花园1箱变	10	400	39
37244	贾汪	PMS_瑞景花园2箱变	10	400	66
37245	贾汪	PMS_赵庄董庄仓库西变	10	400	0
37246	贾汪	岐山南站新变	10	400	320
37247	贾汪	PMS_马山扬山幼儿园	10	400	223
37248	贾汪	十里沟西站	10	400	271
37249	贾汪	PMS_常庄十队东变	10	200	0
37250	贾汪	马楼西北变	10	400	170
37251	贾汪	吴台四队北变	10	400	79
37252	贾汪	常庄四队南	10	400	208
37253	贾汪	闫庄电站西变	10	400	151
37254	贾汪	PMS_吴台村部变	10	400	157
37255	贾汪	马山七队南二台区	10	200	85
37256	贾汪	PMS_紫庄车站变	10	400	42
37257	贾汪	十里沟村南变	10	400	163
37258	贾汪	石庄大棚东变	10	400	274
37259	贾汪	董庄工人二村2号变	10	400	123
37260	贾汪	PMS_董庄矿内公变	10	400	129
37261	贾汪	岐山北站东变	10	400	253
37262	贾汪	阮庄南站北变	10	400	190
37263	贾汪	PMS_董庄街道东变	10	400	181
37264	贾汪	石庄村西站	10	400	275
37265	贾汪	PMS_电工一班东变台区	10	400	204
37266	贾汪	PMS_元艺村南变台区	10	400	181
37267	贾汪	PMS_元艺二队南台区	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37268	贾汪	PMS_常庄西变南台区	10	400	86
37269	贾汪	所变一南台区	10	400	146
37270	贾汪	所变一东台区	10	400	103
37271	贾汪	PMS_紫庄五六队东台区	10	400	191
37272	贾汪	PMS_吴姚七队西台区	10	400	182
37273	贾汪	赵庄二队北变	10	400	182
37274	贾汪	PMS_徐台四台区西变	10	400	0
37275	贾汪	PMS_岐山宝琦纺织	10	400	142
37276	贾汪	徐台六台区北变	10	400	97
37277	贾汪	PMS_阮庄南湖	10	400	216
37278	贾汪	张楼二队南变	10	400	119
37279	贾汪	常庄村部南变	10	400	137
37280	贾汪	常庄村部东变	10	400	172
37281	贾汪	PMS_阳光花园1号变	10	400	140
37282	贾汪	PMS_阳光花园2号变	10	400	209
37283	贾汪	紫霞金街台区	10	400	107
37284	贾汪	紫庄镇政府北二变	10	400	172
37285	贾汪	岐山二队南变	10	400	212
37286	贾汪	岐山六队广场台区	10	400	109
37287	贾汪	岐山十队北变	10	400	320
37288	贾汪	徐台一台区南变	10	400	256
37289	贾汪	张楼村部	10	400	186
37290	贾汪	紫庄村翻水站	10	400	139
37291	贾汪	常庄十队东二变	10	400	294
37292	贾汪	紫庄车站二变	10	400	74
37293	贾汪	吴台大棚	10	400	199
37294	贾汪	王圩村部西变	10	400	264
37295	贾汪	元艺二队西变	10	400	114
37296	贾汪	紫庄镇政府北变（新）	10	400	76
37297	贾汪	王圩村部南变	10	400	0
37298	贾汪	徐台一台区中变	10	400	19
37299	贾汪	临运三队中变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37300	贾汪	王圩二队北变	10	400	320
37301	贾汪	桑庄村部东变	10	400	320
37302	贾汪	阮庄三队西变	10	400	175
37303	贾汪	吴姚四队东变	10	400	230
37304	贾汪	杜楼五队北二台区	10	400	77
37305	贾汪	石庄大棚西变	10	400	236
37306	贾汪	香椿园配电室2变	10	800	544
37307	贾汪	香椿园配电室1变	10	800	468
37308	贾汪	新景花园配电室1变	10	800	472
37309	贾汪	新景花园配电室4变	10	800	508
37310	贾汪	新景花园配电室2变	10	800	472
37311	贾汪	新景花园配电室3变	10	800	500
37312	贾汪	董庄工人二村3号变	10	400	248
37313	贾汪	董庄工人二村4号变	10	400	101
37314	贾汪	阮庄曹台北站	10	400	161
37315	贾汪	马山二队南变	10	200	82
37316	贾汪	PMS_紫庄镇政府变	10	400	96
37317	贾汪	紫庄六队站	10	250	111
37318	贾汪	PMS_吴台东站	10	400	276
37319	贾汪	PMS_常庄西变	10	400	160
37320	贾汪	张所西湖台区	10	160	106
37321	贾汪	PMS_后柿五组	10	200	38
37322	贾汪	PMS_后柿东板	10	200	92
37323	贾汪	PMS_张庄东板	10	200	93
37324	贾汪	PMS_张庄小区1	10	400	239
37325	贾汪	PMS_张庄小区2	10	400	113
37326	贾汪	PMS_陈山小区	10	200	6
37327	贾汪	华美清园二期组合配电站2变	10	800	480
37328	贾汪	华美清园二期组合配电站1变	10	800	470
37329	贾汪	华美清园二期3变压器	10	630	362
37330	贾汪	华美清园二期4变压器	10	630	355
37331	贾汪	PMS_八丁北二板	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37332	贾汪	PMS_八丁西二板	10	200	61
37333	贾汪	PMS_青六七组东二板	10	200	0
37334	贾汪	PMS_王集南板	10	200	20
37335	贾汪	PMS_姚庄二组西板	10	400	147
37336	贾汪	林子西湖台区	10	400	312
37337	贾汪	张所南	10	400	165
37338	贾汪	PMS_李屋西	10	200	21
37339	贾汪	PMS_姚庄村老年房	10	400	198
37340	贾汪	PMS_唐庄东板	10	400	195
37341	贾汪	PMS_唐庄西板	10	200	41
37342	贾汪	PMS_唐庄四八组南板	10	400	136
37343	贾汪	PMS_青六七组西二板	10	400	140
37344	贾汪	PMS_青山泉白集新村	10	400	151
37345	贾汪	PMS_青山泉白集东	10	400	124
37346	贾汪	PMS_青山泉白集西	10	400	209
37347	贾汪	房上5板	10	400	237
37348	贾汪	PMS_林子西南台区	10	200	4
37349	贾汪	林子东二板	10	400	182
37350	贾汪	PMS_马庄六组	10	160	94
37351	贾汪	PMS_马庄一组	10	160	99
37352	贾汪	PMS_马庄五组	10	400	68
37353	贾汪	PMS_青山泉供电所7号变	10	400	163
37354	贾汪	PMS_蔬菜四组	10	250	2
37355	贾汪	PMS_八丁村	10	400	185
37356	贾汪	PMS_周山头	10	400	217
37357	贾汪	唐庄二组台区	10	200	41
37358	贾汪	姚庄村一组	10	400	234
37359	贾汪	PMS_姚庄村新区	10	400	185
37360	贾汪	PMS_李屋东二台区	10	200	93
37361	贾汪	PMS_姚庄村四组	10	400	97
37362	贾汪	供电所1号变	10	400	45
37363	贾汪	PMS_供电所2号变	10	315	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37364	贾汪	PMS_供电所3号变	10	315	93
37365	贾汪	PMS_八丁南村	10	200	61
37366	贾汪	PMS_供电所4变	10	400	68
37367	贾汪	PMS_青二组西板	10	200	0
37368	贾汪	PMS_蔬菜三组西板	10	160	63
37369	贾汪	供电所5号变	10	315	14
37370	贾汪	子房东板	10	400	263
37371	贾汪	PMS_青山泉水井	10	160	79
37372	贾汪	PMS_供电所公用变.	10	400	286
37373	贾汪	PMS_青山泉蔬菜三组东板	10	200	8
37374	贾汪	农机小区	10	400	150
37375	贾汪	PMS_荆台东板	10	200	50
37376	贾汪	PMS_荆台西板	10	200	30
37377	邳州	PMS_御翠苑二期2#配电室2#变压器	10	630	293
37378	邳州	PMS_御翠苑二期2#配电室1#变压器	10	630	291
37379	邳州	PMS_御翠苑二期2#配电室4#变压器	10	630	323
37380	邳州	PMS_博物馆2#公变	10	400	237
37381	邳州	御华府1-1配电室2变压器	10	800	495
37382	邳州	御华府1-1配电室1变压器	10	800	373
37383	邳州	御华府1-2配电室4变压器	10	800	453
37384	邳州	御华府1-2配电室3变压器	10	800	356
37385	邳州	PMS_碧桂园3#配电室4#变压器	10	800	304
37386	邳州	PMS_碧桂园3#配电室2#变压器	10	800	429
37387	邳州	PMS_碧桂园1#配电室1#变压器	10	800	466
37388	邳州	PMS_碧桂园1#配电室2#变压器	10	800	476
37389	邳州	PMS_碧桂园1#配电室4#变压器	10	800	299
37390	邳州	PMS_碧桂园1#配电室3#变压器	10	800	397
37391	邳州	PMS_碧桂园4#小区配电室1#变压器	10	800	484
37392	邳州	PMS_碧桂园4#小区配电室4#变压器	10	800	392
37393	邳州	PMS_碧桂园4#小区配电室2#变压器	10	800	502
37394	邳州	PMS_碧桂园4#小区配电室3#变压器	10	800	351
37395	邳州	PMS_碧桂园3#配电室1#变压器	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37396	邳州	PMS_碧桂园3#配电室3#变压器	10	800	324
37397	邳州	PMS_碧桂园小区2#配电室4#变压器	10	800	391
37398	邳州	PMS_碧桂园小区2#配电室2#变压器	10	800	502
37399	邳州	PMS_碧桂园小区2#配电室3#变压器	10	800	380
37400	邳州	PMS_碧桂园小区2#配电室1#变压器	10	800	489
37401	邳州	PMS_邳州运河人家3#变	10	400	178
37402	邳州	华山路2#变	10	400	101
37403	邳州	PMS_邳州宁和苑3#配电室2#变压器	10	1000	643
37404	邳州	PMS_邳州宁和苑3#配电室1#变压器	10	1000	567
37405	邳州	PMS_邳州宁和苑3#配电室3#变压器	10	1000	617
37406	邳州	PMS_邳州宁和苑3#配电室4#变压器	10	1000	591
37407	邳州	PMS_邳州京杭家园1#配电室2#变压器	10	630	384
37408	邳州	PMS_邳州京杭家园1#配电室3#变压器	10	630	331
37409	邳州	PMS_邳州京杭家园1#配电室1#变压器	10	630	404
37410	邳州	PMS_邳州京杭家园1#配电室4#变压器	10	630	313
37411	邳州	邳州水岸景城1配电室1变压器	10	630	241
37412	邳州	邳州水岸景城1配电室4变压器	10	630	323
37413	邳州	邳州水岸景城1组合配电室2变压器	10	630	288
37414	邳州	邳州水岸景城2配电室4变压器	10	630	241
37415	邳州	邳州水岸景城1配电室3变压器	10	630	261
37416	邳州	邳州水岸景城1组合配电室3变压器	10	630	358
37417	邳州	邳州水岸景城1组合配电室4变压器	10	630	316
37418	邳州	邳州水岸景城2配电室2变压器	10	630	281
37419	邳州	邳州水岸景城1组合配电室1变压器	10	630	268
37420	邳州	邳州水岸景城1配电室2变压器	10	630	2
37421	邳州	邳州水岸景城2配电室1变压器	10	630	466
37422	邳州	邳州水岸景城2配电室3变压器	10	630	313
37423	邳州	PMS_邳州新苏二期1#配电室1#变压器	10	800	362
37424	邳州	PMS_邳州新苏二期1#配电室2#变压器	10	800	424
37425	邳州	PMS_邳州新苏二期1#配电室4#变压器	10	800	472
37426	邳州	PMS_邳州新苏二期1#配电室3#变压器	10	800	418
37427	邳州	PMS_邳州新苏二期2#配电室4#变压器	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37428	邳州	PMS 邳州新苏二期2#配电室3#变压器	10	630	300
37429	邳州	PMS 邳州新苏二期2#配电室2#变压器	10	630	80
37430	邳州	PMS 邳州新苏二期3#配电室2#变压器	10	800	378
37431	邳州	PMS 邳州新苏二期3#配电室3#变压器	10	800	425
37432	邳州	PMS 邳州新苏二期3#配电室4#变压器	10	800	409
37433	邳州	PMS 邳州新苏二期4#配电室1#变压器	10	800	435
37434	邳州	PMS 邳州新苏二期4#配电室4#变压器	10	800	480
37435	邳州	PMS 邳州新苏二期4#配电室3#变压器	10	800	440
37436	邳州	PMS 邳州新苏二期4#配电室2#变压器	10	800	457
37437	邳州	熙悦府小区（75#地块）1#配电室1#变压器	10	800	362
37438	邳州	熙悦府小区（75#地块）1#配电室4#变压器	10	800	461
37439	邳州	熙悦府小区（75#地块）1#配电室2#变压器	10	800	387
37440	邳州	熙悦府小区（75#地块）2#配电室3变压器	10	800	452
37441	邳州	熙悦府小区（75#地块）3#配电室4变压器	10	800	490
37442	邳州	熙悦府小区（75#地块）3#配电室1变压器	10	800	395
37443	邳州	熙悦府小区（75#地块）3#配电室2变压器	10	800	455
37444	邳州	熙悦府小区（75#地块）3#配电室3变压器	10	800	528
37445	邳州	熙悦府小区（75#地块）2#配电室2变压器	10	800	449
37446	邳州	熙悦府小区（75#地块）2#配电室4变压器	10	800	387
37447	邳州	熙悦府小区（75#地块）1#配电室3#变压器	10	800	352
37448	邳州	熙悦府小区（75#地块）2#配电室1变压器	10	800	450
37449	邳州	邳州市人民医院宿舍1变压器	10	630	301
37450	邳州	邳州市人民医院宿舍2变压器	10	630	325
37451	邳州	邳州航道站公变	10	400	264
37452	邳州	运平路3#公变	10	400	56
37453	邳州	邳州庄场4#变	10	400	35
37454	邳州	邳州人民商场宿舍3#变	10	400	142
37455	邳州	邳州农机2#公变	10	400	320
37456	邳州	邳州光明15#变	10	400	197
37457	邳州	邳州龚庄3#公变	10	400	320
37458	邳州	邳州工行2箱变变压器	10	500	74
37459	邳州	邳州盛达房产2箱变变压器	10	630	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37460	邳州	邳州报社5#变	10	400	108
37461	邳州	邳州工商局2#变	10	630	362
37462	邳州	邳州购物中心2#变	10	400	97
37463	邳州	邳州庄场社区居委会2#变	10	630	0
37464	邳州	邳州韵水湾C地块3配电室3变压器	10	800	601
37465	邳州	邳州韵水湾C地块2配电室4变压器	10	800	622
37466	邳州	邳州韵水湾C地块1配电室2变压器	10	630	480
37467	邳州	邳州韵水湾C地块3配电室4变压器	10	800	618
37468	邳州	邳州韵水湾C地块4配电室3变压器	10	800	616
37469	邳州	邳州韵水湾C地块1配电室3变压器	10	630	472
37470	邳州	邳州韵水湾C地块4配电室2变压器	10	800	597
37471	邳州	邳州韵水湾C地块2配电室1变压器	10	800	594
37472	邳州	邳州韵水湾C地块1配电室4变压器	10	630	407
37473	邳州	邳州韵水湾C地块3配电室1变压器	10	800	612
37474	邳州	邳州韵水湾C地块4配电室4变压器	10	800	587
37475	邳州	邳州韵水湾C地块2配电室3变压器	10	800	619
37476	邳州	邳州韵水湾C地块1配电室1变压器	10	630	470
37477	邳州	邳州韵水湾C地块3配电室2变压器	10	800	593
37478	邳州	邳州韵水湾C地块4配电室1变压器	10	800	618
37479	邳州	邳州韵水湾C地块2配电室2变压器	10	800	617
37480	邳州	邳州庄场社区居委会3#变	10	400	44
37481	邳州	邳州江南苑变压器	10	630	165
37482	邳州	邳州水上公园公变	10	400	136
37483	邳州	邳州天山公寓2变压器	10	630	279
37484	邳州	邳州天山公寓3变压器	10	630	211
37485	邳州	邳州天山公寓1变压器	10	630	237
37486	邳州	邳州公安局1变压器	10	500	48
37487	邳州	邳州公安小区1变	10	630	234
37488	邳州	邳州公安小区2变	10	630	159
37489	邳州	邳州东兴路1变压器	10	630	0
37490	邳州	邳州索家9#变	10	400	269
37491	邳州	邳州新苏二期2配电室1变压器	10	800	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37492	邳州	邳州光明街道14#变	10	400	199
37493	邳州	邳州太阳城广场公变	10	400	0
37494	邳州	吴闸六队2#变	10	400	58
37495	邳州	邳州天成公寓变	10	630	265
37496	邳州	邳州大名府2配电室2变压器	10	800	477
37497	邳州	邳州大名府5配电室2变压器	10	800	484
37498	邳州	邳州大名府5配电室3变压器	10	800	541
37499	邳州	邳州大名府3配电室4变压器	10	800	628
37500	邳州	邳州大名府5配电室1变压器	10	800	562
37501	邳州	邳州大名府2配电室4变压器	10	800	461
37502	邳州	邳州大名府3配电室2变压器	10	800	502
37503	邳州	邳州大名府3配电室1变压器	10	800	568
37504	邳州	邳州大名府3配电室3变压器	10	800	597
37505	邳州	邳州大名府5配电室4变压器	10	800	460
37506	邳州	邳州水文站大运河变	10	400	290
37507	邳州	运平路花鸟市场变	10	400	186
37508	邳州	邳州清华园2变压器	10	630	232
37509	邳州	邳州韩世步行街1变压器	10	630	99
37510	邳州	邳州光明六巷公变	10	400	66
37511	邳州	邳州汉城1#变	10	630	247
37512	邳州	邳州汉城3#变	10	630	174
37513	邳州	邳州现代汉城公变	10	800	183
37514	邳州	邳州建校4#公变	10	400	236
37515	邳州	邳州花鸟市场公变	10	400	187
37516	邳州	邳州市福州路2#变	10	400	320
37517	邳州	邳州明珠小区1变压器	10	800	159
37518	邳州	邳州水利局2#公变	10	400	0
37519	邳州	邳州秀水湾二期3配电室1变压器	10	800	400
37520	邳州	邳州秀水湾二期3配电室2变压器	10	800	465
37521	邳州	邳州秀水湾二期1配电室1变压器	10	800	206
37522	邳州	邳州秀水湾二期1配电室2变压器	10	800	410
37523	邳州	邳州秀水湾二期2配电室2变压器	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37524	邳州	邳州秀水湾二期1配电室3变压器	10	800	479
37525	邳州	邳州秀水湾二期2配电室3变压器	10	800	413
37526	邳州	邳州秀水湾二期2配电室1变压器	10	800	491
37527	邳州	邳州秀水湾二期1配电室4变压器	10	800	235
37528	邳州	邳州秀水湾二期3配电室4变压器	10	800	368
37529	邳州	邳州秀水湾二期2配电室4变压器	10	800	455
37530	邳州	邳州秀水湾二期3配电室3变压器	10	800	377
37531	邳州	邳州市中心小区3#变	10	400	0
37532	邳州	邳州报社4#变	10	400	155
37533	邳州	邳州韵水湾B地块1组合配电室2变压器	10	800	549
37534	邳州	邳州韵水湾B地块1组合配电室1变压器	10	800	560
37535	邳州	邳州韵水湾B地块3配电室4变压器	10	630	430
37536	邳州	邳州韵水湾B地块2配电室3变压器	10	800	502
37537	邳州	邳州韵水湾B地块3配电室1变压器	10	630	407
37538	邳州	邳州韵水湾B地块2配电室2变压器	10	800	562
37539	邳州	邳州韵水湾B地块2配电室1变压器	10	800	543
37540	邳州	邳州韵水湾B地块3配电室2变压器	10	630	409
37541	邳州	邳州韵水湾B地块3配电室3变压器	10	630	402
37542	邳州	邳州韵水湾B地块2配电室4变压器	10	800	519
37543	邳州	车辐山任庄李湾4#变	10	400	120
37544	邳州	运河邵场14#变	10	400	92
37545	邳州	邳州上城学府2配电室1变压器	10	800	513
37546	邳州	邳州上城学府1组合配电室1变压器	10	800	515
37547	邳州	邳州上城学府2配电室2变压器	10	800	500
37548	邳州	邳州上城学府1组合配电室2变压器	10	800	546
37549	邳州	邳州上城学府2配电室3变压器	10	800	493
37550	邳州	邳州上城学府2配电室4变压器	10	800	510
37551	邳州	邳州恒祥公寓2变压器	10	800	378
37552	邳州	邳州恒祥公寓1变压器	10	800	307
37553	邳州	邳州中大城1配电室3变压器	10	630	375
37554	邳州	邳州中大城3配电室4变压器	10	800	465
37555	邳州	邳州中大城1配电室1变压器	10	630	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37556	邳州	邳州中大城3配电室1变压器	10	800	349
37557	邳州	邳州中大城1配电室4变压器	10	630	382
37558	邳州	邳州中大城1配电室2变压器	10	630	348
37559	邳州	邳州中大城2配电室2变压器	10	630	365
37560	邳州	邳州中大城3配电室3变压器	10	800	449
37561	邳州	邳州中大城2配电室3变压器	10	630	331
37562	邳州	邳州中大城3配电室2变压器	10	800	389
37563	邳州	邳州佳境小区1变压器	10	630	347
37564	邳州	邳州温州装饰城变压器	10	630	0
37565	邳州	印象珠江4配电室3变压器	10	800	468
37566	邳州	邳州现代汉城2配电室2变压器	10	630	279
37567	邳州	印象珠江2配电室2变压器	10	800	427
37568	邳州	邳州阳光小区箱变变压器	10	630	183
37569	邳州	世茂国际广场1变压器	10	800	452
37570	邳州	邳州碧桂园二期7配电室1变压器	10	800	542
37571	邳州	邳州碧桂园二期7配电室3变压器	10	800	430
37572	邳州	邳州碧桂园二期7配电室4变压器	10	800	507
37573	邳州	邳州碧桂园二期5配电室3变压器	10	800	535
37574	邳州	邳州碧桂园二期6配电室1变压器	10	800	562
37575	邳州	邳州碧桂园二期5配电室1变压器	10	800	575
37576	邳州	邳州碧桂园二期6配电室2变压器	10	800	557
37577	邳州	邳州碧桂园二期6配电室4变压器	10	800	547
37578	邳州	邳州碧桂园二期7配电室2变压器	10	800	455
37579	邳州	邳州碧桂园二期6配电室3变压器	10	800	549
37580	邳州	邳州碧桂园二期5配电室4变压器	10	800	568
37581	邳州	邳州碧桂园二期5配电室2变压器	10	800	578
37582	邳州	邳州金樾府2配电室2变压器	10	800	524
37583	邳州	邳州金樾府1配电室2变压器	10	800	518
37584	邳州	邳州金樾府1配电室3变压器	10	800	536
37585	邳州	邳州金樾府2配电室4变压器	10	800	431
37586	邳州	邳州金樾府2配电室3变压器	10	800	513
37587	邳州	邳州金樾府1配电室4变压器	10	800	553

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37588	邳州	邳州金樾府1配电室1变压器	10	800	512
37589	邳州	邳州金樾府2配电室1变压器	10	800	510
37590	邳州	邳州中学2箱变变压器	10	630	257
37591	邳州	邳州盛鑫佳园4变压器	10	630	154
37592	邳州	邳州地方电力公司配电室变压器	10	630	401
37593	邳州	邳州碧桂园翡翠湾5配电室1变压器	10	630	367
37594	邳州	邳州碧桂园翡翠湾5配电室4变压器	10	630	531
37595	邳州	邳州碧桂园翡翠湾5配电室2变压器	10	630	514
37596	邳州	邳州碧桂园翡翠湾5配电室3变压器	10	630	378
37597	邳州	邳州韵水湾A地块3配电室3变压器	10	800	478
37598	邳州	邳州韵水湾A地块2配电室3变压器	10	630	393
37599	邳州	邳州韵水湾A地块1组合配电室1变压器	10	630	431
37600	邳州	邳州韵水湾A地块2配电室4变压器	10	630	396
37601	邳州	邳州韵水湾A地块2配电室1变压器	10	630	440
37602	邳州	邳州韵水湾A地块2配电室2变压器	10	630	425
37603	邳州	邳州韵水湾A地块1组合配电室2变压器	10	630	390
37604	邳州	邳州韵水湾A地块3配电室2变压器	10	800	520
37605	邳州	邳州韵水湾A地块3配电室4变压器	10	800	520
37606	邳州	邳州韵水湾A地块3配电室1变压器	10	800	535
37607	邳州	邳州自来水3#变	10	400	0
37608	邳州	邳州广场3箱变变压器	10	630	236
37609	邳州	邳州桃和阳光1组合配电室2变压器	10	800	503
37610	邳州	邳州桃和阳光1组合配电室1变压器	10	800	515
37611	邳州	邳州韵水湾D地块3配电室1变压器	10	800	510
37612	邳州	邳州韵水湾D地块1配电室3变压器	10	800	546
37613	邳州	邳州韵水湾D地块4配电室4变压器	10	800	595
37614	邳州	邳州韵水湾D地块3配电室4变压器	10	800	567
37615	邳州	邳州韵水湾D地块1配电室1变压器	10	800	530
37616	邳州	邳州韵水湾D地块4配电室2变压器	10	800	573
37617	邳州	邳州韵水湾D地块4配电室3变压器	10	800	588
37618	邳州	邳州韵水湾D地块3配电室2变压器	10	800	590
37619	邳州	邳州韵水湾D地块2配电室1变压器	10	800	550

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37620	邳州	邳州韵水湾D地块4配电室1变压器	10	800	553
37621	邳州	邳州韵水湾D地块3配电室3变压器	10	800	601
37622	邳州	邳州韵水湾D地块2配电室3变压器	10	800	526
37623	邳州	碧桂园翡翠湾小区2配电室1变压器	10	800	444
37624	邳州	碧桂园翡翠湾小区1#配电室1#变压器	10	800	388
37625	邳州	碧桂园翡翠湾小区2配电室4变压器	10	800	417
37626	邳州	碧桂园翡翠湾小区3#配电室2#变压器	10	800	469
37627	邳州	碧桂园翡翠湾小区2配电室2变压器	10	800	510
37628	邳州	碧桂园翡翠湾小区3#配电室1#变压器	10	800	460
37629	邳州	碧桂园翡翠湾小区2配电室3变压器	10	800	386
37630	邳州	碧桂园翡翠湾小区1#配电室2#变压器	10	800	475
37631	邳州	碧桂园翡翠湾小区3#配电室3#变压器	10	800	463
37632	邳州	碧桂园翡翠湾小区3#配电室4#变压器	10	800	526
37633	贾汪	PMS_荆台南板	10	400	117
37634	贾汪	PMS_荆台五组	10	160	85
37635	贾汪	PMS_荆台北墩	10	200	41
37636	贾汪	PMS_花庄南板	10	400	94
37637	贾汪	PMS_花庄机井台区	10	400	195
37638	贾汪	PMS_房上2板	10	400	171
37639	贾汪	PMS_房上1板	10	400	103
37640	贾汪	PMS_林子东北台区	10	200	59
37641	贾汪	PMS_八丁翻水站	10	200	120
37642	贾汪	PMS_后柿中板	10	400	229
37643	贾汪	PMS_蔬菜二组台区	10	200	111
37644	贾汪	PMS_王集东板	10	160	57
37645	贾汪	PMS_青山泉青六七组西板	10	200	95
37646	贾汪	PMS_林子东板	10	200	73
37647	贾汪	程楼二台区西	10	400	88
37648	贾汪	程楼二台区	10	400	110
37649	贾汪	八丁东板	10	400	100
37650	贾汪	PMS_林子西板	10	400	149
37651	贾汪	PMS_王集中板	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37652	贾汪	PMS_姚庄村二组	10	200	53
37653	贾汪	PMS_青山泉村	10	315	130
37654	贾汪	PMS_子房南板	10	160	6
37655	贾汪	PMS_青山泉煤矿宿舍2	10	400	86
37656	贾汪	PMS_马庄三四组	10	400	138
37657	贾汪	PMS_陈山村	10	400	135
37658	贾汪	PMS_夏朔东板	10	200	10
37659	贾汪	PMS_上店子	10	200	0
37660	贾汪	PMS_夏朔西板	10	400	50
37661	贾汪	PMS_西周村	10	160	16
37662	贾汪	PMS_庞夏洼西板	10	400	116
37663	贾汪	PMS_庞夏洼东板	10	400	229
37664	贾汪	PMS_华祖庙	10	400	102
37665	贾汪	PMS_青山泉煤矿宿舍1	10	500	259
37666	贾汪	PMS_庞夏洼北板台区	10	400	199
37667	贾汪	PMS_王集北板	10	400	168
37668	贾汪	PMS_供电所蔬菜四组北台区	10	315	63
37669	贾汪	PMS_房上3板	10	200	20
37670	贾汪	PMS_青一组南板台区	10	400	98
37671	贾汪	PMS_四清南板	10	200	0
37672	贾汪	PMS_四清北板	10	400	217
37673	贾汪	PMS_花庄东板	10	400	217
37674	贾汪	PMS_四清西板	10	400	160
37675	贾汪	PMS_四清东板	10	400	146
37676	贾汪	PMS_林子机井	10	200	88
37677	贾汪	PMS_唐庄六组	10	400	86
37678	贾汪	PMS_唐庄七组	10	200	61
37679	贾汪	PMS_唐庄迁西	10	400	164
37680	贾汪	唐庄五组	10	400	201
37681	贾汪	唐庄迁北	10	200	2
37682	贾汪	PMS_唐庄四八组	10	400	117
37683	贾汪	PMS_唐庄迁东	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37684	贾汪	PMS_后柿三组西台区	10	160	0
37685	贾汪	PMS_张庄西板	10	200	64
37686	贾汪	PMS_青南九组	10	400	247
37687	贾汪	PMS_马庄四组	10	200	47
37688	贾汪	PMS_青山泉青村九组	10	160	0
37689	贾汪	PMS_荆台东湖	10	160	36
37690	贾汪	誉珑台6配电室3变压器	10	800	507
37691	贾汪	誉珑台5配电室1变压器	10	800	593
37692	贾汪	誉珑台5配电室4变压器	10	800	556
37693	贾汪	誉珑台6配电室2变压器	10	800	553
37694	贾汪	誉珑台6配电室4变压器	10	800	568
37695	贾汪	誉珑台4配电室4变压器	10	800	569
37696	贾汪	誉珑台5配电室3变压器	10	800	574
37697	贾汪	誉珑台4配电室2变压器	10	800	545
37698	贾汪	誉珑台4配电室3变压器	10	800	562
37699	贾汪	誉珑台5配电室2变压器	10	800	531
37700	贾汪	誉珑台6配电室1变压器	10	800	569
37701	贾汪	誉珑台4配电室1变压器	10	800	523
37702	贾汪	陈山北台区	10	400	136
37703	贾汪	后柿南山台区	10	160	72
37704	贾汪	不老河变台区	10	200	160
37705	贾汪	PMS_青泉山庄3号配电室1号变	10	800	446
37706	贾汪	PMS_青泉山庄3号配电室2号变	10	800	427
37707	贾汪	PMS_青泉山庄4号配电室1号变	10	800	473
37708	贾汪	PMS_青泉山庄4号配电室2号变	10	800	432
37709	贾汪	PMS_青泉山庄5号配电室1号变	10	630	309
37710	贾汪	PMS_青泉山庄5号配电室2号变	10	630	355
37711	贾汪	PMS_白集新村西台区	10	400	122
37712	贾汪	PMS_西周村东台区	10	200	0
37713	贾汪	PMS_青山泉蔬菜三组北台区	10	200	57
37714	贾汪	PMS_青三组东二台区	10	400	128
37715	贾汪	PMS_石山驿中台区	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37716	贾汪	PMS_房上7台区	10	200	0
37717	贾汪	PMS_姚庄三组二台区	10	400	181
37718	贾汪	PMS_八丁中台区	10	400	94
37719	贾汪	PMS_荆台南二台区	10	400	128
37720	贾汪	PMS_王集北二台区	10	400	30
37721	贾汪	PMS_荆台五组西台区	10	200	116
37722	贾汪	PMS_唐庄六组北台区	10	400	210
37723	贾汪	PMS_屯头东二台区	10	400	86
37724	贾汪	PMS_青山泉白集新村2#变	10	400	189
37725	贾汪	PMS_八丁西板	10	400	84
37726	贾汪	PMS_青山泉蔬菜三组东2台区	10	400	48
37727	贾汪	PMS_青五组北2台区	10	400	185
37728	贾汪	PMS_姚庄二组北台区	10	400	145
37729	贾汪	PMS_姚庄三组	10	400	165
37730	贾汪	PMS_林子东板东台区	10	400	172
37731	贾汪	PMS_花庄东板东台区	10	400	19
37732	贾汪	PMS_房上8台区	10	400	139
37733	贾汪	PMS_唐庄五组东台区	10	400	49
37734	贾汪	PMS_唐庄东板二台区	10	400	104
37735	贾汪	PMS_庞夏洼东二台区	10	400	118
37736	贾汪	PMS_青六组东台区	10	400	119
37737	贾汪	PMS_供电所3号变东台区	10	400	81
37738	贾汪	PMS_青一组北台区	10	400	33
37739	贾汪	PMS_蔬菜一组台区	10	400	102
37740	贾汪	PMS_夏朔中台区	10	400	41
37741	贾汪	PMS_荆台东北台区	10	400	152
37742	贾汪	PMS_房上西北台区	10	400	160
37743	贾汪	PMS_石山驿西二台区	10	400	116
37744	贾汪	PMS_后柿西台区	10	400	124
37745	贾汪	PMS_荆台五组南台区	10	400	115
37746	贾汪	PMS_供电所8号变	10	400	144
37747	贾汪	PMS_西周北台区	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37748	贾汪	PMS_上店子东台区	10	400	131
37749	贾汪	PMS_庞夏洼西台片东	10	400	192
37750	贾汪	庞夏洼东北台区	10	400	213
37751	贾汪	PMS_庞夏洼西北台区	10	400	158
37752	贾汪	PMS_青山泉白集东二台区	10	400	137
37753	贾汪	PMS_四清西北台区	10	400	257
37754	贾汪	PMS_四清东南台区	10	400	197
37755	贾汪	PMS_四清北三台区	10	400	205
37756	贾汪	PMS_林子西北台区	10	400	99
37757	贾汪	PMS_王集南二台区	10	400	147
37758	贾汪	PMS_花庄西台区	10	400	136
37759	贾汪	PMS_唐庄七组东台区	10	400	89
37760	贾汪	PMS_唐庄迁西西台区	10	400	92
37761	邳州	碧桂园翡翠湾小区1#配电室4#变压器	10	800	435
37762	贾汪	PMS_青山泉村北台区	10	400	104
37763	邳州	碧桂园翡翠湾小区1#配电室3#变压器	10	800	333
37764	贾汪	PMS_青山泉青六七组西台区	10	400	138
37765	邳州	邳州水岸景城二期1配电室2变压器	10	800	449
37766	贾汪	PMS_八丁南台区	10	400	155
37767	邳州	邳州水岸景城二期1配电室3变压器	10	800	382
37768	贾汪	PMS_后柿东二台区	10	400	145
37769	邳州	邳州水岸景城二期2配电室2变压器	10	800	394
37770	贾汪	PMS_张庄西二台区	10	400	114
37771	邳州	邳州水岸景城二期2配电室3变压器	10	800	460
37772	贾汪	PMS_林子东三台区	10	400	211
37773	邳州	邳州水岸景城二期2配电室1变压器	10	800	392
37774	贾汪	PMS_四清中台区	10	400	179
37775	邳州	邳州水岸景城二期1配电室1变压器	10	800	432
37776	贾汪	PMS_李屋西二台区	10	400	171
37777	邳州	邳州水岸景城二期2配电室4变压器	10	800	417
37778	贾汪	PMS_白集张所南二台区	10	400	178
37779	邳州	邳州水岸景城二期1配电室4变压器	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37780	邳州	邳州华山路3#变	10	400	236
37781	贾汪	PMS_仁和小区台区	10	400	252
37782	邳州	邳州恒山路3#变	10	400	0
37783	贾汪	PMS_庞夏洼西南台区	10	400	79
37784	邳州	邳州东兴小区2#变	10	400	143
37785	贾汪	PMS_张所北二台区	10	400	34
37786	贾汪	PMS_八丁南湖公变	10	400	241
37787	贾汪	PMS_李屋东三台区	10	400	75
37788	贾汪	PMS_夏朔北台区	10	400	132
37789	邳州	邳州絮棉厂2#变	10	400	137
37790	贾汪	PMS_青山泉所9号变	10	400	107
37791	邳州	邳州消防队3#变	10	400	67
37792	邳州	邳州花园路5#变	10	400	99
37793	贾汪	PMS_供电所2号变东台区	10	400	0
37794	邳州	邳州农技公司2#变	10	400	0
37795	贾汪	PMS_供电所1号变东台区	10	400	188
37796	邳州	邳州金碧嘉园1配电室1变压器	10	630	362
37797	贾汪	PMS_青山泉村东台区	10	400	174
37798	邳州	邳州金碧嘉园1配电室2变压器	10	630	361
37799	贾汪	PMS_青山泉所7号变西台区	10	400	35
37800	邳州	邳州老博物馆变	10	500	0
37801	贾汪	PMS_马庄四组北台片	10	400	166
37802	邳州	邳州凤凰园1配电室1变压器	10	630	323
37803	贾汪	PMS_子房东二台区	10	400	158
37804	邳州	邳州凤凰园2配电室2变压器	10	630	259
37805	贾汪	PMS_子房北二台区	10	400	243
37806	邳州	邳州凤凰园1配电室2变压器	10	630	317
37807	贾汪	PMS_子房西南台区	10	400	218
37808	邳州	邳州凤凰园2配电室3变压器	10	630	343
37809	贾汪	PMS_马庄五组北台区	10	400	165
37810	邳州	邳州凤凰园2配电室4变压器	10	630	290
37811	贾汪	PMS_青山泉白集西二台区	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37812	贾汪	PMS_八丁北台区	10	400	156
37813	邳州	邳州凤凰园1配电室4变压器	10	630	365
37814	贾汪	PMS_王集西北台区	10	400	85
37815	邳州	邳州凤凰园2配电室1变压器	10	630	300
37816	贾汪	PMS_青村小区	10	315	0
37817	邳州	邳州凤凰园1配电室3变压器	10	630	468
37818	贾汪	四清北楼台区	10	400	189
37819	邳州	邳州新苏名苑2#配电室1#变压器	10	800	453
37820	贾汪	PMS_房上4台区	10	400	170
37821	邳州	邳州新苏名苑1#配电室4#变压器	10	630	343
37822	贾汪	PMS_蔬菜五组台区	10	400	142
37823	邳州	邳州新苏名苑2#配电室3#变压器	10	800	496
37824	贾汪	PMS_青五组北台区	10	400	139
37825	邳州	邳州新苏名苑1#配电室1#变压器	10	630	321
37826	贾汪	PMS_青三组西台区	10	400	48
37827	邳州	邳州新苏名苑1#配电室3#变压器	10	630	326
37828	贾汪	PMS_青山泉村南台区	10	400	160
37829	邳州	邳州新苏名苑2#配电室4#变压器	10	800	480
37830	贾汪	PMS_上店子南二台区	10	400	106
37831	邳州	邳州新苏名苑2#配电室2#变压器	10	800	502
37832	贾汪	PMS_蔬菜三组西二台区	10	400	211
37833	邳州	邳州新苏名苑1#配电室2#变压器	10	630	384
37834	贾汪	PMS_姚庄新区南台区	10	400	0
37835	邳州	邳州碧桂园三期10#配电室3#变压器	10	800	491
37836	贾汪	PMS_姚庄三组北台区	10	400	224
37837	邳州	邳州碧桂园三期10#配电室1#变压器	10	800	503
37838	贾汪	PMS_四清新区东台区	10	400	237
37839	邳州	邳州碧桂园三期8#配电室1#变压器	10	800	492
37840	贾汪	PMS_马庄西南台区	10	400	247
37841	邳州	邳州碧桂园三期10#配电室4#变压器	10	800	496
37842	贾汪	PMS_潘安古村组合配电站1变	10	800	584
37843	邳州	邳州碧桂园三期9#配电室2#变压器	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37844	贾汪	PMS 潘安古村组合配电站2变	10	800	586
37845	邳州	邳州碧桂园三期8#配电室3#变压器	10	800	481
37846	贾汪	PMS 潘安古村1箱变	10	400	233
37847	邳州	邳州碧桂园三期9#配电室1#变压器	10	800	450
37848	贾汪	PMS 潘安古村2箱变	10	400	205
37849	邳州	邳州碧桂园三期8#配电室4#变压器	10	800	440
37850	贾汪	PMS 石山驿西北台区	10	400	246
37851	邳州	邳州碧桂园三期8#配电室2#变压器	10	800	459
37852	贾汪	PMS 陈山村南二台区	10	400	98
37853	邳州	邳州碧桂园三期10#配电室2#变压器	10	800	525
37854	贾汪	PMS 唐庄加油站南台区	10	400	140
37855	邳州	邳州报社3#变	10	400	75
37856	贾汪	PMS 荆台西北台区	10	400	200
37857	邳州	邳州李口8#变	10	400	53
37858	贾汪	金马佳苑1箱变	10	800	186
37859	邳州	邳州三院7#变	10	400	45
37860	邳州	邳州新虞豪庭3#配电室1#变压器	10	800	509
37861	贾汪	PMS 陈山东台区	10	400	235
37862	邳州	邳州新虞豪庭3#配电室3#变压器	10	800	574
37863	邳州	邳州新虞豪庭1#组合配电室2#变压器	10	800	585
37864	贾汪	PMS 后柿新村台区	10	400	167
37865	邳州	邳州新虞豪庭2#配电室1#变压器	10	630	374
37866	贾汪	PMS 青三组南台区	10	400	251
37867	贾汪	PMS 林子北湖台区	10	400	233
37868	邳州	邳州新虞豪庭2#配电室3#变压器	10	630	203
37869	贾汪	PMS 房上南台区	10	400	225
37870	贾汪	PMS 庞夏洼东南台区	10	400	213
37871	邳州	邳州新虞豪庭1#组合配电室1#变压器	10	800	592
37872	贾汪	PMS 庞夏洼北三台区	10	400	140
37873	邳州	邳州新虞豪庭2#配电室2#变压器	10	630	382
37874	贾汪	PMS 青山泉白集东南台区	10	400	308
37875	邳州	邳州新虞豪庭3#配电室4#变压器	10	800	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37876	贾汪	PMS_姚庄新区2变	10	400	307
37877	邳州	邳州新虞豪庭2#配电室4#变压器	10	630	350
37878	贾汪	PMS_石山驿中二台区	10	400	172
37879	邳州	邳州新虞豪庭3#配电室2#变压器	10	800	514
37880	贾汪	PMS_金马佳苑3箱变	10	400	252
37881	邳州	邳州熙悦府74地块3配电室4变压器	10	800	441
37882	贾汪	PMS_金马佳苑2箱变	10	400	229
37883	邳州	邳州熙悦府74地块2配电室1变压器	10	800	493
37884	贾汪	PMS_工人村北区3变压器	10	400	219
37885	贾汪	PMS_工人村北区4变压器	10	400	136
37886	邳州	邳州熙悦府74地块1配电室3变压器	10	800	499
37887	贾汪	PMS_工人村北区1变	10	400	104
37888	邳州	邳州熙悦府74地块2配电室4变压器	10	800	462
37889	贾汪	PMS_工人村北区2变	10	400	33
37890	邳州	邳州熙悦府74地块3配电室3变压器	10	800	419
37891	贾汪	PMS_蔬菜四组西台区	10	400	153
37892	邳州	邳州熙悦府74地块3配电室2变压器	10	800	476
37893	贾汪	PMS_唐庄东板三台区	10	400	224
37894	邳州	邳州熙悦府74地块1配电室4变压器	10	800	488
37895	贾汪	PMS_唐庄五组北台区	10	400	149
37896	邳州	邳州熙悦府74地块3配电室1变压器	10	800	485
37897	贾汪	陈山佳苑箱变	10	315	175
37898	邳州	邳州熙悦府74地块2配电室2变压器	10	800	429
37899	贾汪	PMS_马庄吃水井箱变	10	630	377
37900	邳州	邳州熙悦府74地块1配电室1变压器	10	800	450
37901	贾汪	PMS_马庄七组箱变	10	630	411
37902	邳州	邳州熙悦府74地块1配电室2变压器	10	800	466
37903	贾汪	PMS_马庄七组东箱变	10	630	356
37904	邳州	邳州熙悦府74地块2配电室3变压器	10	800	480
37905	贾汪	马庄村1号箱变	10	630	257
37906	邳州	运平路2#公变	10	400	23
37907	贾汪	PMS_马庄三组南箱变	10	630	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37908	贾汪	青山泉供电所箱变	10	630	199
37909	邳州	邳州国美首府4配电室3变压器	10	800	483
37910	贾汪	房上西山台区	10	400	282
37911	邳州	邳州国美首府3配电室2变压器	10	800	461
37912	贾汪	供电所8号变西台区	10	400	0
37913	邳州	邳州国美首府4配电室4变压器	10	800	494
37914	贾汪	青山泉北山台区	10	200	145
37915	邳州	邳州国美首府3配电室3变压器	10	800	422
37916	邳州	邳州国美首府4配电室2变压器	10	800	402
37917	邳州	邳州国美首府3配电室1变压器	10	800	473
37918	贾汪	衢达雅集组合配电站2变	10	800	620
37919	贾汪	衢达雅集组合配电站1变	10	800	572
37920	邳州	邳州国美首府3配电室4变压器	10	800	410
37921	邳州	邳州国美首府4配电室1变压器	10	800	455
37922	贾汪	白集东北台区	10	200	83
37923	邳州	邳州碧桂园翡翠湾4配电室2变压器	10	800	436
37924	贾汪	听棠观澜府东区2配电室3变	10	800	576
37925	邳州	邳州碧桂园翡翠湾4配电室3变压器	10	800	526
37926	贾汪	听棠观澜府东区1配电室3变	10	630	472
37927	邳州	邳州碧桂园翡翠湾4配电室1变压器	10	800	409
37928	贾汪	听棠观澜府东区4配电室1变	10	800	594
37929	邳州	邳州碧桂园翡翠湾4配电室4变压器	10	800	435
37930	邳州	邳州居民点3#变	10	400	0
37931	贾汪	听棠观澜府东区3配电室1变	10	800	528
37932	贾汪	听棠观澜府东区2配电室2变	10	800	563
37933	贾汪	听棠观澜府东区1配电室1变	10	630	418
37934	邳州	邳州恒安名仕苑3配电室12变压器	10	400	275
37935	贾汪	听棠观澜府东区1配电室4变	10	630	476
37936	邳州	邳州恒安名仕苑3配电室9变压器	10	400	4
37937	邳州	邳州恒安名仕苑配电室7变压器	10	630	402
37938	贾汪	听棠观澜府东区4配电室2变	10	800	574
37939	邳州	邳州恒安名仕苑3变压器	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37940	贾汪	听棠观澜府东区1配电室2变	10	630	474
37941	邳州	邳州恒安名仕苑4配电室16变压器	10	800	640
37942	贾汪	听棠观澜府东区3配电室2变	10	800	526
37943	邳州	邳州恒安名仕苑3配电室11变压器	10	400	152
37944	贾汪	誉嘉台1配电室3变压器	10	800	567
37945	邳州	邳州恒安名仕苑4配电室13变压器	10	800	391
37946	贾汪	誉嘉台1配电室4变压器	10	800	574
37947	邳州	邳州恒安名仕苑1变压器	10	800	448
37948	贾汪	誉嘉台2配电室1变压器	10	800	558
37949	邳州	邳州恒安名仕苑4配电室14变压器	10	800	360
37950	贾汪	誉嘉台3配电室1变压器	10	800	551
37951	邳州	邳州恒安名仕苑2变压器	10	800	433
37952	贾汪	誉嘉台3配电室4变压器	10	800	495
37953	邳州	邳州恒安名仕苑配电室6变压器	10	630	282
37954	贾汪	誉嘉台3配电室3变压器	10	800	551
37955	邳州	邳州恒安名仕苑4变压器	10	800	511
37956	贾汪	誉嘉台1配电室2变压器	10	800	603
37957	邳州	邳州恒安名仕苑4配电室15变压器	10	800	345
37958	邳州	邳州恒安名仕苑配电室8变压器	10	630	381
37959	邳州	邳州恒安名仕苑3配电室10变压器	10	400	133
37960	贾汪	誉嘉台2配电室2变压器	10	800	536
37961	贾汪	誉嘉台1配电室1变压器	10	800	578
37962	邳州	邳州恒安名仕苑2配电室5变压器	10	630	306
37963	贾汪	誉嘉台3配电室2变压器	10	800	565
37964	邳州	邳州万邦房产1变压器	10	630	139
37965	贾汪	房上西北2号变台区	10	400	88
37966	邳州	邳州电大5变压器	10	630	103
37967	贾汪	石山驿	10	400	182
37968	邳州	邳州万邦嘉园2变压器	10	630	156
37969	贾汪	后柿三组	10	400	84
37970	邳州	邳州东兴小区1变压器	10	400	123
37971	贾汪	石山驿东台区	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37972	邳州	邳州园丁小区1变压器	10	630	234
37973	贾汪	青九组北台区	10	400	242
37974	邳州	邳州实验小学宿舍变压器	10	630	255
37975	贾汪	青三组东板	10	400	205
37976	邳州	御翠苑1配电室3变压器	10	800	639
37977	贾汪	青二组东板	10	400	138
37978	邳州	御翠苑1配电室4变压器	10	630	469
37979	贾汪	四清新区	10	400	144
37980	邳州	御翠苑1配电室1变压器	10	800	452
37981	贾汪	夏塑小区	10	400	149
37982	邳州	御翠苑3配电室1变压器	10	400	47
37983	贾汪	青五组南板	10	400	130
37984	邳州	御翠苑3配电室3变压器	10	400	223
37985	贾汪	青山泉医院台区	10	200	100
37986	邳州	御翠苑1配电室2变压器	10	630	321
37987	贾汪	誉珑台1配电室1变压器	10	630	441
37988	邳州	御翠苑3配电室2变压器	10	630	299
37989	贾汪	陈山北二台区	10	400	139
37990	邳州	御翠苑3配电室4变压器	10	400	293
37991	贾汪	誉珑台2配电室4变压器	10	630	445
37992	邳州	邳州珠江路3变压器	10	500	307
37993	贾汪	誉珑台2配电室2变压器	10	630	430
37994	邳州	邳州毛巾厂变压器	10	500	207
37995	贾汪	誉珑台1配电室4变压器	10	630	457
37996	邳州	邳州珠江路1变压器	10	500	115
37997	贾汪	誉珑台2配电室1变压器	10	630	418
37998	邳州	邳州珠江路6变压器	10	500	0
37999	贾汪	誉珑台2配电室3变压器	10	630	443
38000	邳州	邳州珠江路4变压器	10	500	172
38001	贾汪	誉珑台1配电室2变压器	10	630	453
38002	邳州	邳州珠江路2变压器	10	500	87
38003	贾汪	誉珑台1配电室3变压器	10	630	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38004	邳州	邳州万邦嘉园6变压器	10	630	13
38005	贾汪	姚庄一组2号变台区	10	400	159
38006	贾汪	荆台东南湖北台区	10	400	236
38007	邳州	邳州万邦嘉园5变压器	10	630	247
38008	贾汪	王集南湖台区	10	400	306
38009	邳州	邳州万邦嘉园4变压器	10	630	246
38010	贾汪	清华园一期箱变	10	630	268
38011	邳州	邳州联运2#公变	10	630	99
38012	贾汪	中业慧谷1组合配电站2变	10	1000	572
38013	贾汪	中业慧谷1组合配电站1变	10	2000	1597
38014	邳州	邳州新华房产1变压器	10	630	240
38015	邳州	邳州新华房产2变压器	10	500	141
38016	邳州	邳州新华房产3变压器	10	500	84
38017	邳州	水建公司1变压器	10	400	89
38018	邳州	PMS_邳州食品公司变	10	400	108
38019	邳州	PMS_邳州水上村3#公变	10	400	191
38020	邳州	三院4#公变	10	630	22
38021	邳州	PMS_邳州农行宿舍	10	400	2
38022	邳州	PMS_邳州三连新区变	10	400	8
38023	邳州	PMS_邳州四中南门变	10	400	145
38024	邳州	PMS_邳州市福州路公变	10	630	0
38025	邳州	PMS_邳州镇东农民公寓4#变	10	250	46
38026	邳州	东方花园5公变5变压器	10	630	174
38027	邳州	邳州富丽变压器	10	315	0
38028	邳州	邳州涌金花园5变压器	10	500	66
38029	邳州	邳州梅园新村箱变变压器	10	630	114
38030	邳州	邳州园林公寓变压器	10	630	266
38031	邳州	邳州翰林院1变压器	10	315	94
38032	邳州	邳州同盛2变压器	10	630	366
38033	邳州	邳州同盛5变压器	10	630	195
38034	邳州	邳州同盛4变压器	10	630	146
38035	邳州	邳州同盛1变压器	10	630	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38036	邳州	邳州同盛3变压器	10	630	184
38037	邳州	邳州鼎盛置业2变压器	10	630	164
38038	邳州	邳州翰林院2变压器	10	630	158
38039	邳州	邳州供电局宿舍变压器	10	315	66
38040	邳州	邳州亚都花园1变压器	10	400	125
38041	邳州	邳州鼎盛房产1变压器	10	630	91
38042	邳州	邳州涌金花园1变压器	10	630	1
38043	邳州	邳州亚都嘉园	10	400	67
38044	邳州	PMS_邳州三连5#变	10	500	64
38045	邳州	邳州中学宿舍	10	630	197
38046	邳州	邳州运河人家2变压器	10	630	0
38047	邳州	邳州明德小区2变压器	10	800	218
38048	邳州	PMS_邳州明德智园2#	10	1000	365
38049	邳州	邳州金玉嘉园1变压器	10	630	104
38050	邳州	毓秀华庭3变压器	10	500	75
38051	邳州	毓秀华庭4变压器	10	500	234
38052	邳州	毓秀华庭5变压器	10	1600	861
38053	邳州	PMS_邳州中大现代汉城	10	1000	522
38054	邳州	邳州运河人家1变压器	10	800	50
38055	邳州	邳州中浙房产2变压器	10	1000	341
38056	邳州	邳州中浙1变压器	10	1000	389
38057	邳州	邳州中浙房产4变压器	10	800	246
38058	邳州	邳州中浙房产3变压器	10	1000	470
38059	邳州	邳州中浙房产9变压器	10	630	210
38060	邳州	邳州明德小区1变压器	10	800	366
38061	邳州	PMS_邳州华宇嘉园2#	10	800	298
38062	邳州	PMS_邳州明德智园1#	10	1000	413
38063	邳州	邳州盛鑫佳园3变压器	10	500	201
38064	邳州	毓秀华庭1变压器	10	1000	359
38065	邳州	毓秀华庭2变压器	10	1000	0
38066	邳州	邳州盛达房产1箱变变压器	10	630	162
38067	邳州	邳州时尚小区变压器	10	315	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38068	邳州	爱家装饰变压器	10	250	64
38069	邳州	紫丁香花园2变压器	10	630	287
38070	邳州	邳州怡园小区	10	630	170
38071	邳州	PMS_邳州溪仲广场	10	630	179
38072	邳州	邹庄呦山6#变	10	400	98
38073	邳州	PMS_邹庄邹布大棚1#变	10	200	41
38074	邳州	PMS_邹庄卞湖大棚1#变	10	200	61
38075	邳州	邹庄北沙大棚6#变	10	400	186
38076	邳州	PMS_邹庄葛家4#变	10	100	23
38077	邳州	PMS_邹庄邹埠4#变	10	200	48
38078	邳州	PMS_邹庄呦山2#变	10	200	0
38079	邳州	PMS_邹庄东卞湖1#变	10	200	22
38080	邳州	PMS_邹庄东卞湖2#变	10	400	123
38081	邳州	PMS_邹庄街道1#变	10	250	103
38082	邳州	PMS_邹庄街道2#变	10	400	20
38083	邳州	PMS_邹庄街道3#变	10	200	30
38084	邳州	邹庄孟庄1#变	10	200	0
38085	邳州	PMS_邹庄街道4#变	10	200	0
38086	邳州	PMS_邹庄后刘沟变	10	200	72
38087	邳州	PMS_邹庄红圈北变	10	200	0
38088	邳州	PMS_邹庄邹庄北变	10	200	0
38089	邳州	PMS_邹庄农科1#变	10	400	113
38090	邳州	PMS_邹庄邹庄八队变	10	200	0
38091	邳州	PMS_邹庄杜家1#变	10	200	0
38092	邳州	PMS_邹庄杜家大棚1#变	10	400	128
38093	邳州	邹庄杜家大棚2#变	10	400	198
38094	邳州	PMS_邹庄杜家大棚3#变	10	200	72
38095	邳州	PMS_邹庄孟桥变	10	200	55
38096	邳州	PMS_邹庄古宅南变	10	200	73
38097	邳州	邹庄2#变	10	400	212
38098	邳州	PMS_邹庄尚宅变	10	200	0
38099	邳州	PMS_邹庄至马东变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38100	邳州	邹庄秦滩1#变	10	400	102
38101	邳州	PMS_邹庄秦滩3#变	10	200	36
38102	邳州	PMS_邹庄红圈南变	10	200	51
38103	邳州	邹庄潘庄2#变	10	400	201
38104	邳州	邹庄潘庄1#变	10	400	192
38105	邳州	邹庄孟庄3#变	10	200	0
38106	邳州	邹庄孟庄2#变	10	400	132
38107	邳州	邹庄小楼1#变	10	400	114
38108	邳州	邹庄韩家2#变	10	400	112
38109	邳州	邹庄韩家1#变	10	200	19
38110	邳州	邹庄韩家3#变	10	200	0
38111	邳州	邹庄小楼2#变	10	200	0
38112	邳州	PMS_邹庄刘沟4#变	10	200	0
38113	邳州	PMS_邹庄刘沟2#变	10	200	0
38114	邳州	PMS_邹庄刘沟3#变	10	400	150
38115	邳州	PMS_邹庄刘沟5#变	10	200	102
38116	邳州	PMS_邹庄葛家1#变	10	400	21
38117	邳州	PMS_邹庄西沙3#变	10	400	168
38118	邳州	邹庄邹埠新村变	10	400	228
38119	邳州	PMS_邹庄邹埠南变	10	200	0
38120	邳州	PMS_邹庄丁滩2#变	10	200	0
38121	邳州	PMS_邹庄丁滩1#变	10	200	0
38122	邳州	PMS_邹庄邹埠中变	10	200	1
38123	邳州	PMS_邹庄邹埠北变	10	400	160
38124	邳州	PMS_邹庄葛家2#变	10	200	0
38125	邳州	PMS_邹庄北沙4#变	10	200	24
38126	邳州	PMS_邹庄汉庄1#变	10	200	4
38127	邳州	PMS_邹庄汉庄2#变	10	200	0
38128	邳州	PMS_邹庄汉庄3#变	10	200	17
38129	邳州	PMS_邹庄北沙2#变	10	200	5
38130	邳州	PMS_邹庄北沙3#变	10	200	0
38131	邳州	PMS_邹庄西沙2#变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38132	邳州	PMS_邹庄西沙1#变	10	200	0
38133	邳州	PMS_邹庄呦山3#变	10	400	130
38134	邳州	PMS_邹庄呦山东变	10	400	47
38135	邳州	PMS_邹庄呦山4#变	10	200	20
38136	邳州	PMS_邹庄呦山5#变	10	200	36
38137	邳州	PMS_邹庄孙滩1#变	10	400	66
38138	邳州	PMS_邹庄孙滩2#变	10	200	36
38139	邳州	PMS_邹庄西卞湖变	10	200	87
38140	邳州	邹庄北沙1#变	10	400	122
38141	邳州	PMS_邹庄奋达路公用变	10	315	162
38142	邳州	PMS_邹庄小楼3#变	10	200	51
38143	邳州	PMS_邹庄石东2#变	10	200	86
38144	邳州	PMS_邹庄小南庄2#变	10	200	0
38145	邳州	PMS_邹庄呦山东2#变	10	200	0
38146	邳州	邹庄农科2#变	10	400	103
38147	邳州	邹庄薛埠村变	10	400	82
38148	邳州	PMS_邹庄石西变	10	200	0
38149	邳州	邹庄石东1#变	10	400	100
38150	邳州	邹庄孟楼变	10	400	104
38151	邳州	邹庄金沙湖变	10	200	52
38152	邳州	PMS_邹庄街道6#变	10	400	23
38153	邳州	PMS_邹庄秦滩4#变	10	200	34
38154	邳州	PMS_邹庄小南庄变	10	200	0
38155	邳州	邹庄邹埠7#变	10	400	126
38156	邳州	PMS_邹庄邹埠8#变	10	200	6
38157	邳州	PMS_邹庄至马西变	10	200	11
38158	邳州	PMS_邹庄杜家2#变	10	400	79
38159	邳州	PMS_邹庄街道7#变	10	400	0
38160	邳州	PMS_邹庄北沙大棚7#变	10	400	126
38161	邳州	邹庄汉庄4#变	10	400	56
38162	邳州	PMS_邹庄汉庄5#变	10	400	143
38163	邳州	PMS_邹庄尚宅2#变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38164	邳州	PMS_邹庄孟桥2#变	10	400	100
38165	邳州	PMS_邹庄石东3#变	10	400	180
38166	邳州	PMS_邹庄石西2#变	10	400	200
38167	邳州	PMS_邹庄红圈3#变	10	400	60
38168	邳州	PMS_邹庄古宅3#变	10	400	88
38169	邳州	PMS_邹庄孟楼3#变	10	400	149
38170	邳州	PMS_邹庄邹埠9#变	10	400	115
38171	邳州	PMS_邹庄街道8#变	10	400	0
38172	邳州	PMS_邹庄街道10#变	10	400	28
38173	邳州	PMS_邹庄呦山东3#变	10	400	109
38174	邳州	PMS_邹庄街道9#变	10	400	11
38175	邳州	PMS_邹庄丁滩3#变	10	400	89
38176	邳州	PMS_邹庄西卞湖2#变	10	400	104
38177	邳州	PMS_邹庄北沙7#变	10	400	106
38178	邳州	邹庄韩家5#变	10	400	61
38179	邳州	邹庄孟庄4#变	10	200	59
38180	邳州	邹庄呦山后刘1#变	10	400	74
38181	邳州	PMS_邹庄刘沟7#变	10	400	174
38182	邳州	PMS_邹庄呦山前7#变	10	400	11
38183	邳州	PMS_邹庄丁滩4#变	10	400	146
38184	邳州	PMS_邹庄丁滩5#变	10	400	173
38185	邳州	邹庄5#变	10	400	226
38186	邳州	PMS_邹庄4#变	10	400	16
38187	邳州	邹庄薛埠4#变	10	400	157
38188	邳州	PMS_邹庄红圈4#变	10	400	192
38189	邳州	PMS_邹庄西沙5#变	10	400	125
38190	邳州	PMS_邹庄西沙4#变	10	400	173
38191	邳州	PMS_邹庄葛家4#变（增容）	10	400	81
38192	邳州	PMS_邹庄葛家3#变	10	400	52
38193	邳州	PMS_邹庄邹埠10#变	10	400	127
38194	邳州	PMS_邹庄刘沟5#新变	10	400	91
38195	邳州	PMS_邹庄东卞湖5#变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38196	邳州	邹庄韩家6#变	10	400	213
38197	邳州	邹庄韩家8#变	10	400	155
38198	邳州	PMS_邹庄汉庄7#变	10	400	109
38199	邳州	PMS_邹庄刘沟8#变	10	400	84
38200	邳州	PMS_邹庄刘沟9#变	10	400	139
38201	邳州	邹庄小楼7#变	10	400	97
38202	邳州	PMS_邹庄呦山东4#变	10	400	56
38203	邳州	PMS_邹庄孟楼4#变	10	400	140
38204	邳州	PMS_邹庄石东5#变	10	400	122
38205	邳州	PMS_邹庄孟桥3#变	10	400	159
38206	邳州	PMS_邹庄秦滩6#变	10	400	116
38207	邳州	PMS_邹庄西卞湖3#变	10	400	283
38208	邳州	邹庄小楼8#变	10	400	160
38209	邳州	邹庄韩家7#变	10	400	114
38210	邳州	邹庄韩家9#变	10	400	49
38211	邳州	PMS_邹庄邹埠11#变	10	400	156
38212	邳州	PMS_邹庄秦滩5#变	10	400	83
38213	邳州	PMS_邹庄古宅5#变	10	400	152
38214	邳州	PMS_邹庄东卞湖4#变	10	400	147
38215	邳州	PMS_邹庄孙滩3#变	10	400	242
38216	邳州	PMS_邹庄孙滩4#变	10	400	0
38217	邳州	PMS_邹庄呦山9#变	10	400	23
38218	邳州	PMS_邹庄呦山10#变	10	400	234
38219	邳州	PMS_邹庄尚宅3#变	10	400	140
38220	邳州	PMS_邹庄孟楼5#变	10	400	172
38221	邳州	PMS_邹庄古宅4#变	10	400	168
38222	邳州	PMS_邹庄石东4#变	10	400	139
38223	邳州	PMS_邹庄小南庄3#变	10	400	148
38224	邳州	PMS_邹庄小南庄4#变	10	400	144
38225	邳州	PMS_邹庄古宅6#变	10	400	175
38226	邳州	PMS_邹庄丁滩6#变	10	400	146
38227	邳州	PMS_邹庄杜家村杜家3#变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38228	邳州	PMS_邹庄至马滩3#变	10	400	115
38229	邳州	邹庄孟庄5#变	10	400	207
38230	邳州	邹庄孟庄6#变	10	400	180
38231	邳州	PMS_邹庄石西3#变	10	400	200
38232	邳州	PMS_邹庄农科4#变	10	400	90
38233	邳州	PMS_邹庄邹庄7#变	10	400	147
38234	邳州	PMS_邹庄至马滩4#变	10	400	122
38235	邳州	邹庄杜家大棚4#变	10	400	211
38236	邳州	PMS_邹庄西沙6#变	10	400	203
38237	邳州	PMS_邹庄西沙7#变	10	400	118
38238	邳州	PMS_邹庄汉庄6#变	10	400	167
38239	邳州	PMS_邹庄汉庄8#变	10	400	157
38240	邳州	邹庄6#变	10	400	158
38241	邳州	PMS_邹庄刘沟11#变	10	400	183
38242	邳州	邹庄杜家大棚6#变	10	400	217
38243	邳州	PMS_邹庄邹埠12#变	10	400	47
38244	邳州	PMS_邹庄杜家大棚5#变	10	400	195
38245	邳州	PMS_邹庄农科5#变	10	400	170
38246	邳州	PMS_邹庄邹埠13#变	10	400	138
38247	邳州	邹庄邹埠15#变	10	200	69
38248	邳州	PMS_邹庄街道13#变	10	400	23
38249	邳州	PMS_邹庄孟楼6#变	10	400	158
38250	邳州	邹庄街道11#变	10	400	68
38251	邳州	PMS_邹庄古宅8#变	10	400	214
38252	邳州	PMS_邹庄古宅7#变	10	400	235
38253	邳州	PMS_邹庄街道12#变	10	400	139
38254	邳州	PMS_邹庄呦山12#变	10	400	160
38255	邳州	PMS_邹庄卞湖大棚2#变	10	400	284
38256	邳州	PMS_邹庄呦山东5#变	10	400	227
38257	邳州	PMS_邹庄北沙9#变	10	400	181
38258	邳州	邹庄北沙大棚8#变	10	400	258
38259	邳州	PMS_邹庄孟楼7#变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38260	邳州	邹庄呦山13#变	10	200	80
38261	邳州	PMS_邹庄呦山11#变	10	400	132
38262	邳州	邹庄潘庄3#变	10	400	147
38263	邳州	邹庄潘庄4#变	10	400	179
38264	邳州	PMS_邹庄刘沟12#变	10	400	137
38265	邳州	PMS_邹庄西沙8#变	10	400	128
38266	邳州	PMS_邹庄北沙10#变	10	400	139
38267	邳州	PMS_邹庄汉庄9#变	10	400	200
38268	邳州	PMS_邹庄红圈5#变	10	400	127
38269	邳州	PMS_邹庄东卞湖7#变	10	400	174
38270	贾汪	中业慧谷2组合配电站5变	10	1000	592
38271	邳州	PMS_邹庄尚宅5#变	10	400	249
38272	贾汪	中业慧谷2组合配电站4变	10	1000	703
38273	邳州	PMS_邹庄邹埠16#变	10	400	106
38274	贾汪	中业慧谷1箱变	10	200	40
38275	邳州	邹庄石东6#变	10	200	81
38276	贾汪	中业慧谷2组合配电站3变	10	2000	1599
38277	邳州	PMS_邹庄小南庄5#变	10	400	170
38278	贾汪	蔬菜三组南台区	10	400	314
38279	邳州	PMS_邹庄北沙11#变	10	400	170
38280	邳州	邹庄小楼9#变	10	400	220
38281	邳州	PMS_邹庄葛家6#变	10	400	124
38282	贾汪	青山泉供电所7号变南台区	10	400	246
38283	邳州	PMS_邹庄东卞湖6#变	10	400	0
38284	贾汪	八丁东二台区	10	400	0
38285	邳州	PMS_邹庄汉庄10#变	10	400	247
38286	贾汪	夏朔东南二台区	10	400	0
38287	邳州	PMS_邹庄孙滩5#变	10	400	236
38288	贾汪	李屋西湖台区	10	400	280
38289	邳州	邹庄孟楼8#变	10	400	221
38290	贾汪	房上5板北台区	10	400	126
38291	邳州	PMS_邹庄卞湖大棚3#变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38292	贾汪	四清新区东二台区	10	400	271
38293	邳州	卞湖村新型社区3变	10	500	306
38294	贾汪	上店子西台区	10	400	263
38295	邳州	卞湖村新型社区1变	10	500	342
38296	贾汪	夏朔西北台区	10	400	188
38297	邳州	卞湖村新型社区2变	10	500	334
38298	贾汪	王集中二台区	10	400	275
38299	邳州	邹庄韩家10#变	10	200	121
38300	贾汪	昕棠观澜府2配电室4变	10	800	562
38301	邳州	邹庄北沙12#变	10	400	193
38302	贾汪	昕棠观澜府1配电室4变	10	800	526
38303	邳州	邹庄农科6#变	10	400	172
38304	贾汪	昕棠观澜府1配电室1变	10	800	513
38305	邳州	邹庄金色嘉园1变压器	10	630	350
38306	贾汪	昕棠观澜府2配电室1变	10	800	505
38307	邳州	邹庄金色嘉园3变压器	10	630	271
38308	贾汪	张所南湖台区	10	400	251
38309	邳州	邹庄金色嘉园2变压器	10	630	299
38310	贾汪	华祖庙北台区	10	400	148
38311	邳州	邹庄小楼5#变	10	400	136
38312	贾汪	昕棠观澜府3配电室3变	10	800	579
38313	邳州	邹庄邹埠大棚3#变	10	400	211
38314	贾汪	昕棠观澜府3配电室2变	10	800	583
38315	邳州	邹庄北沙大棚9#变	10	400	237
38316	贾汪	昕棠观澜府3配电室4变	10	800	596
38317	贾汪	昕棠观澜府3配电室1变	10	800	565
38318	邳州	邹庄东卞湖8#变	10	400	168
38319	贾汪	林子东板东二台区	10	400	201
38320	邳州	邹庄红圈6#变	10	400	208
38321	贾汪	王集东板二台区	10	400	279
38322	邳州	邹庄东卞湖3#变	10	400	27
38323	贾汪	华祖庙东台区	10	400	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38324	邳州	邹庄小楼4#变	10	200	0
38325	贾汪	青山泉供电所7号变东台区	10	400	267
38326	邳州	PMS 邹庄邹埠大棚2#变	10	200	14
38327	贾汪	昕棠观澜府4配电室3变	10	800	574
38328	邳州	PMS 邹庄孟楼2#变	10	200	41
38329	贾汪	昕棠观澜府4配电室4变	10	800	557
38330	邳州	PMS 铁富机关13#变	10	400	60
38331	贾汪	昕棠观澜府4配电室1变	10	800	558
38332	邳州	铁富吕家5#变	10	200	6
38333	贾汪	昕棠观澜府4配电室2变	10	800	572
38334	邳州	铁富周楼4#变	10	400	127
38335	贾汪	誉珑台3配电室2变压器	10	800	576
38336	邳州	PMS 铁富四合7#变	10	400	129
38337	贾汪	誉珑台3配电室4变压器	10	800	562
38338	邳州	铁富胡滩6#变	10	400	36
38339	贾汪	誉珑台3配电室3变压器	10	800	520
38340	邳州	铁富四合5#变	10	50	32
38341	贾汪	誉珑台3配电室1变压器	10	800	528
38342	邳州	铁富油房2#变	10	200	12
38343	贾汪	八丁村北台区	10	400	246
38344	邳州	PMS 铁富冯圩1#变	10	400	210
38345	贾汪	后柿大桥台区	10	400	264
38346	邳州	铁富黄庙1#变	10	160	47
38347	贾汪	青山泉白集水闸台区	10	400	305
38348	邳州	铁富前于2#变	10	250	66
38349	贾汪	青四组	10	400	124
38350	邳州	PMS 铁富前于1#变	10	200	10
38351	贾汪	花庄南板二台区	10	400	211
38352	邳州	PMS 铁富宋庄8#变	10	250	91
38353	贾汪	后柿西二台区	10	400	199
38354	贾汪	庞夏洼北四台区	10	200	79
38355	邳州	PMS 铁富后于1#变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38356	贾汪	青山泉客运站台区	10	200	34
38357	邳州	PMS_铁富后于2#变	10	400	108
38358	贾汪	后柿东三台区	10	400	253
38359	邳州	铁富姚庄2#变	10	400	85
38360	贾汪	誉璟台3配电室2变压器	10	800	615
38361	邳州	铁富农科站1#变	10	200	44
38362	贾汪	誉璟台1配电室4变压器	10	800	607
38363	邳州	PMS_铁富镇中1#变	10	315	50
38364	贾汪	誉璟台3配电室3变压器	10	800	609
38365	邳州	铁富镇中2#变	10	315	0
38366	贾汪	誉璟台2配电室4变压器	10	800	589
38367	邳州	铁富胡滩1#变	10	500	112
38368	贾汪	誉璟台3配电室1变压器	10	800	594
38369	邳州	PMS_铁富骆家1#变	10	400	215
38370	贾汪	誉璟台1配电室3变压器	10	800	615
38371	邳州	PMS_铁富宋庄3#变	10	400	126
38372	贾汪	誉璟台2配电室2变压器	10	800	606
38373	邳州	铁富宋庄1#变	10	200	0
38374	贾汪	誉璟台1配电室1变压器	10	800	605
38375	邳州	PMS_铁富机关4#变	10	250	102
38376	贾汪	誉璟台1配电室2变压器	10	800	609
38377	邳州	PMS_铁富南冯场3#变	10	400	121
38378	贾汪	誉璟台3配电室4变压器	10	800	603
38379	邳州	铁富南冯场2#变	10	200	0
38380	贾汪	誉璟台2配电室3变压器	10	800	618
38381	邳州	铁富南冯场1#变	10	315	0
38382	贾汪	誉璟台2配电室1变压器	10	800	603
38383	邳州	PMS_铁富四合2#变	10	400	182
38384	贾汪	夏朔东南台区	10	400	240
38385	邳州	铁富四合3#变	10	400	147
38386	贾汪	荆台东南湖台区	10	160	64
38387	邳州	铁富周楼3#变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38388	贾汪	荆台南湖台区	10	200	82
38389	邳州	铁富2#变	10	630	228
38390	贾汪	誉璟台4配电室1变压器	10	630	372
38391	邳州	PMS_铁富汤家2#变	10	400	55
38392	贾汪	誉璟台4配电室3变压器	10	630	371
38393	邳州	PMS_铁富汤家1#变	10	200	37
38394	贾汪	誉璟台4配电室2变压器	10	630	439
38395	邳州	铁富石庄1#变	10	400	170
38396	邳州	PMS_铁富1#	10	630	257
38397	贾汪	誉璟台5配电室1变压器	10	630	414
38398	邳州	铁富3#	10	400	0
38399	邳州	PMS_铁富4#	10	400	128
38400	贾汪	誉璟台5配电室2变压器	10	630	445
38401	邳州	铁富米滩1#变	10	400	161
38402	贾汪	誉璟台5配电室3变压器	10	630	380
38403	邳州	铁富米滩2#变	10	200	1
38404	贾汪	誉璟台4配电室4变压器	10	630	443
38405	邳州	PMS_铁富周楼1#变	10	400	249
38406	邳州	PMS_铁富周楼2#变	10	400	195
38407	贾汪	誉璟台5配电室4变压器	10	630	411
38408	邳州	铁富机关3#变	10	200	0
38409	贾汪	清华园二期2箱变	10	400	197
38410	邳州	PMS_铁富后于5#变	10	200	105
38411	贾汪	清华园二期3箱变	10	400	55
38412	邳州	铁富山西7#变	10	125	1
38413	贾汪	清华园二期1箱变	10	400	140
38414	邳州	PMS_铁富九龙沟1#台变	10	500	177
38415	贾汪	供电所公用变箱变	10	630	0
38416	邳州	PMS_铁富连前2#变	10	200	25
38417	贾汪	PMS_姚庄一组北台区	10	200	25
38418	邳州	PMS_铁富瓦房2#变	10	200	41
38419	邳州	PMS_铁富瓦房3#变	10	400	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38420	贾汪	PMS_子房南二台区	10	200	56
38421	邳州	PMS_铁富瓦房1#变	10	250	48
38422	贾汪	PMS_四清北二台区	10	200	10
38423	邳州	PMS_铁富响墩3#变	10	400	213
38424	贾汪	PMS_张庄西板东台区	10	200	4
38425	邳州	PMS_铁富四合4#变	10	250	64
38426	贾汪	PMS_荆台东板南台区	10	200	96
38427	邳州	PMS_铁富小营3#变	10	400	144
38428	贾汪	PMS_子房北板	10	200	45
38429	贾汪	PMS_青山泉所6号变	10	400	74
38430	邳州	铁富小营2#变	10	200	4
38431	贾汪	PMS_荆台南板北台区	10	400	82
38432	邳州	PMS_铁富汤楼1#变	10	250	70
38433	贾汪	PMS_荆台西板西台区	10	400	157
38434	邳州	铁富汤楼2#变	10	200	49
38435	贾汪	PMS_蔬菜五组南台区	10	200	28
38436	邳州	铁富汤楼3#变	10	250	57
38437	邳州	铁富张道口2#变	10	315	114
38438	邳州	PMS_铁富张道口3#变	10	400	112
38439	贾汪	PMS_庞夏洼南台区	10	400	117
38440	贾汪	PMS_工人村南区1变压器	10	400	227
38441	邳州	铁富张道口5#变	10	315	159
38442	贾汪	PMS_工人村南区2变压器	10	400	175
38443	邳州	铁富张道口4#变	10	200	55
38444	贾汪	PMS_马庄六组西台区	10	400	299
38445	邳州	铁富小营4#变	10	400	25
38446	贾汪	PMS_马庄五组南台区	10	200	0
38447	贾汪	PMS_夏朔北二台区	10	400	128
38448	邳州	PMS_铁富连后2#变	10	400	142
38449	贾汪	PMS_夏朔东二台区	10	400	73
38450	邳州	PMS_铁富6#变	10	400	100
38451	贾汪	PMS_夏朔西二台区	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38452	邳州	铁富涧沟5#变	10	250	84
38453	邳州	铁富连防街道12#变	10	200	53
38454	贾汪	PMS_房上6台区	10	400	153
38455	邳州	铁富连防机关3#变	10	400	76
38456	邳州	PMS_铁富连防机关4#变	10	315	69
38457	贾汪	PMS_庞夏洼北二台区	10	200	18
38458	邳州	PMS_铁富连防机关5#变	10	200	23
38459	贾汪	PMS_四清西南板	10	400	216
38460	邳州	PMS_铁富连防机关6#变	10	400	92
38461	贾汪	PMS_姚庄南板	10	400	276
38462	邳州	铁富连防机关8#变	10	400	176
38463	贾汪	PMS_姚庄一组东台区	10	200	49
38464	邳州	铁富连防机关9#变	10	630	111
38465	新沂	PMS_北沟天泉南变	10	400	137
38466	新沂	北沟村3号变	10	500	0
38467	邳州	铁富机关6#变	10	160	14
38468	邳州	PMS_铁富涧沟2#变	10	400	182
38469	邳州	PMS_铁富涧沟3#变	10	315	132
38470	新沂	PMS_北沟北大街西配2号变	10	400	70
38471	邳州	铁富涧沟1#变	10	250	62
38472	新沂	PMS_北沟旭东2号变	10	400	160
38473	邳州	PMS_铁富连防机关10#变	10	315	30
38474	新沂	PMS_北沟南沟45队3号变	10	630	341
38475	邳州	铁富机关7#变	10	400	138
38476	新沂	PMS_新安镇官庄南变	10	400	223
38477	邳州	PMS_铁富响水流1#变	10	400	186
38478	新沂	北沟新东65号变	10	400	194
38479	邳州	PMS_铁富响水流2#变	10	400	112
38480	新沂	PMS_北沟新东2-1号变	10	400	117
38481	邳州	铁富小营1#变	10	200	0
38482	新沂	北沟黄墩22-1号	10	400	211
38483	邳州	铁富胡滩5#变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38484	新沂	PMS_北沟黄墩19东配变	10	400	171
38485	邳州	铁富宋庄9#变	10	200	0
38486	新沂	PMS_北沟黄墩19西配变	10	400	141
38487	邳州	铁富宋庄6#变	10	250	48
38488	新沂	PMS_北沟黄墩18-1号变	10	400	161
38489	邳州	铁富宋庄7#变	10	400	152
38490	新沂	北沟新东单相变	10	400	248
38491	邳州	铁富胡滩3#变	10	400	60
38492	新沂	PMS_北沟田吴12-1号变	10	400	96
38493	新沂	PMS_北沟新东市场变	10	400	87
38494	邳州	PMS_铁富胡滩2#变	10	630	251
38495	新沂	北沟孔圩何庄4号变	10	400	267
38496	邳州	PMS_铁富骆家2#变	10	400	178
38497	新沂	北沟石土庙综合变	10	400	156
38498	邳州	PMS_铁富吕家2#变	10	400	203
38499	新沂	PMS_北沟供电北站变	10	250	161
38500	邳州	铁富吕家1#变	10	400	142
38501	邳州	PMS_铁富吕家3#变	10	200	7
38502	新沂	PMS_北沟惠丰园01号	10	630	246
38503	邳州	PMS_铁富机关9#变	10	630	190
38504	邳州	PMS_铁富沟上2#变	10	400	83
38505	新沂	PMS_北沟惠丰园2变压器	10	630	268
38506	邳州	铁富沟上1#变	10	200	5
38507	新沂	PMS_北沟仲庄7、8队2号变	10	400	0
38508	邳州	PMS_铁富四合1#变	10	400	218
38509	新沂	PMS_北沟神山东站2号变	10	400	38
38510	邳州	PMS_铁富小营5#变	10	630	126
38511	新沂	PMS_北沟新东9-1号变	10	400	80
38512	邳州	PMS_铁富山西2#变	10	200	34
38513	新沂	PMS_北沟新东9-2号变	10	400	224
38514	邳州	铁富山西3#变	10	200	31
38515	新沂	PMS_北沟田吴13-1号变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38516	邳州	PMS_铁富山西5#变	10	400	174
38517	新沂	北沟田吴16-1号变	10	400	216
38518	邳州	铁富山后2#变	10	200	0
38519	新沂	PMS_北沟南沟村2号变	10	400	112
38520	邳州	PMS_铁富张庄3#变	10	400	155
38521	邳州	铁富张庄4#变	10	200	97
38522	新沂	PMS_北沟温馨家园1号箱	10	630	235
38523	邳州	铁富吴埝1#变	10	250	3
38524	新沂	PMS_新安镇嶂苍3号变	10	400	121
38525	新沂	PMS_北沟南沟村变	10	160	63
38526	新沂	北沟镇陈相西配2号变	10	400	263
38527	新沂	北沟镇塔山中配2号变	10	315	161
38528	新沂	PMS_北沟政府家属院2号变	10	200	100
38529	新沂	北沟镇神山西站2号变	10	400	145
38530	新沂	PMS_北沟仲庄北站2号变	10	400	40
38531	新沂	PMS_北沟面粉厂2号变	10	400	216
38532	新沂	PMS_北沟新东1-1号变	10	400	193
38533	新沂	PMS_北沟新东63-1号变	10	400	122
38534	新沂	北沟黄墩21-1号变	10	400	126
38535	新沂	PMS_北沟罗马名城67变压器	10	630	303
38536	新沂	PMS_北沟罗马名城68变压器	10	630	255
38537	新沂	PMS_北沟罗马名城69变压器	10	630	179
38538	新沂	PMS_北沟温馨家园10号	10	630	263
38539	新沂	PMS_北沟温馨家园2号	10	630	279
38540	新沂	PMS_北沟温馨家园3号	10	630	297
38541	新沂	PMS_北沟温馨家园4号	10	630	258
38542	新沂	PMS_北沟温馨家园5号	10	630	230
38543	新沂	PMS_北沟温馨家园6号	10	630	327
38544	新沂	PMS_北沟温馨家园7号	10	630	289
38545	新沂	PMS_北沟温馨家园8号	10	630	235
38546	新沂	PMS_北沟温馨家园9号	10	630	295
38547	新沂	PMS_北沟国信东变	10	630	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38548	新沂	PMS_北沟田吴94号变	10	500	200
38549	新沂	PMS_北沟58号箱变	10	500	178
38550	新沂	PMS_北沟田吴12号变	10	630	55
38551	新沂	PMS_北沟神山5、7队3号变	10	400	77
38552	新沂	PMS_北沟镇铁路北变	10	250	3
38553	新沂	北沟镇黄沐路东变	10	200	104
38554	新沂	PMS_北沟新东4-1号变	10	400	95
38555	新沂	北沟黄墩20-1号变	10	630	218
38556	新沂	北沟黄墩17-1号变	10	400	145
38557	新沂	PMS_北沟黄墩19-1号变	10	400	197
38558	新沂	北沟新东66-1号	10	200	0
38559	新沂	PMS_北沟孔圩2号变	10	400	124
38560	新沂	PMS_北沟新东60-1号变	10	400	165
38561	新沂	PMS_北沟面粉厂变	10	400	104
38562	新沂	北沟官庄新区变	10	400	224
38563	新沂	PMS_北沟塔山菜园	10	400	116
38564	新沂	PMS_北沟神山东站变	10	400	29
38565	新沂	北沟田吴69号变	10	400	250
38566	新沂	北沟闻马村变	10	400	221
38567	新沂	PMS_新安镇地震台变	10	400	170
38568	新沂	北沟陈相西变	10	400	0
38569	新沂	PMS_北沟新东61号变	10	400	109
38570	新沂	PMS_北沟新东68号变	10	400	213
38571	新沂	PMS_北沟新东大街6号变	10	400	0
38572	新沂	PMS_北沟仲庄花厂配变	10	400	102
38573	新沂	新安镇何庄林场综合变	10	400	0
38574	新沂	PMS_新安镇何庄村	10	400	149
38575	新沂	PMS_新安镇孔圩河东综合变	10	400	100
38576	新沂	PMS_北沟新东大街60号变	10	400	11
38577	新沂	北沟北大街东变	10	500	98
38578	新沂	PMS_北沟塔山西变	10	400	143
38579	新沂	PMS_北沟村变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38580	新沂	北沟新东5号变	10	400	0
38581	新沂	PMS_北沟新东4号变	10	400	41
38582	新沂	PMS_北沟新东3号变	10	200	55
38583	新沂	北沟新东95号变	10	400	0
38584	新沂	PMS_北沟新东1号变	10	400	163
38585	新沂	PMS_北沟新东63号变	10	400	217
38586	新沂	北沟黄墩23号变	10	400	150
38587	新沂	北沟黄墩22号变	10	400	159
38588	新沂	北沟黄墩村21号变	10	400	182
38589	新沂	PMS_北沟黄墩村20号变	10	315	144
38590	新沂	PMS_北沟黄墩17号变	10	630	312
38591	新沂	北沟供电南站变	10	400	0
38592	新沂	PMS_北沟神山一二九队变	10	400	77
38593	新沂	PMS_北沟公路二局配变	10	400	253
38594	新沂	PMS_北沟仲庄六队变	10	400	177
38595	新沂	北沟仲庄南站变	10	400	296
38596	新沂	PMS_北沟新东村10号变	10	400	180
38597	新沂	PMS_北沟新东66号变	10	400	267
38598	新沂	PMS_北沟新东2号变	10	400	154
38599	新沂	北沟南沟四五队变	10	400	159
38600	新沂	PMS_北沟后滩大街变	10	400	9
38601	新沂	PMS_北沟神山西站变	10	400	188
38602	新沂	PMS_北沟神山五七队变	10	400	66
38603	新沂	北沟北大街西变	10	500	167
38604	新沂	PMS_新安镇孔圩村综合变	10	400	135
38605	新沂	北沟官庄村变	10	400	187
38606	新沂	PMS_新安镇嶂仓村十队综合变	10	400	175
38607	新沂	PMS_新安镇嶂仓村综合变	10	400	155
38608	新沂	PMS_北沟孔圩村谷庄综合变	10	400	227
38609	新沂	PMS_北沟新东62号变	10	400	108
38610	新沂	北沟田吴11号变	10	400	248
38611	新沂	PMS_北沟新东7号变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38612	新沂	PMS_北沟新东8号变	10	400	137
38613	新沂	PMS_北沟新东53号变	10	400	204
38614	新沂	PMS_北沟田吴13号变	10	400	130
38615	新沂	PMS_北沟焦道15号变	10	400	204
38616	新沂	PMS_北沟焦道16号变	10	400	307
38617	新沂	PMS_北沟焦道14号变	10	400	122
38618	新沂	北沟新东9号变	10	400	0
38619	新沂	10kV桃源小区2配电室3变	10	630	400
38620	新沂	10kV桃源小区1配电室3变	10	630	373
38621	新沂	10kV桃源小区1配电室2变	10	630	376
38622	新沂	10kV桃源小区2配电室2变	10	630	372
38623	新沂	10kV桃源小区2配电室4变	10	630	347
38624	新沂	10kV桃源小区1配电室1变	10	630	328
38625	新沂	10kV桃源小区1配电室4变	10	630	382
38626	新沂	10kV桃源小区2配电室1变	10	630	359
38627	新沂	北沟莉都饲料业扩变	10	400	259
38628	新沂	PMS_北沟镇陈相山泉变	10	250	0
38629	新沂	PMS_北沟新东7-1号变	10	400	136
38630	新沂	PMS_新安镇嶂仓南变	10	400	150
38631	新沂	PMS_新安镇嶂仓花场台区	10	400	171
38632	新沂	PMS_新安镇林场2号变	10	200	112
38633	新沂	PMS_北沟田吴12-2号变	10	400	89
38634	新沂	PMS_北沟神山129队2号变	10	400	52
38635	新沂	PMS_北沟神山57队2号变	10	400	166
38636	新沂	PMS_北沟长城路东变	10	400	138
38637	新沂	PMS_北沟看守所西变	10	400	152
38638	新沂	PMS_北沟六中变	10	400	118
38639	新沂	PMS_北沟新东45队变	10	400	76
38640	新沂	PMS_北沟陈相村部变	10	400	156
38641	新沂	北沟后滩大街2号变	10	400	0
38642	新沂	PMS_北沟仲庄南站2号变	10	400	137
38643	新沂	PMS_北沟塔山东2号变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38644	新沂	北沟新东邮电局宿舍变	10	400	120
38645	新沂	PMS_北沟新东敬老院变	10	400	206
38646	新沂	PMS_北沟新东立交桥西变	10	400	117
38647	新沂	PMS_北沟新东路变	10	400	184
38648	新沂	PMS_北沟孔圩新区综合变	10	400	80
38649	新沂	PMS_新安镇嶂苍小学综合变	10	400	4
38650	新沂	北沟东山变	10	200	35
38651	新沂	PMS_新安镇嶂仓新区2号变	10	400	183
38652	新沂	PMS_新安镇闻马北变	10	400	227
38653	新沂	PMS_新安镇何庄2号变	10	400	60
38654	新沂	PMS_新安镇嶂仓东杨庄变	10	400	116
38655	新沂	PMS_北沟山泉变	10	400	182
38656	新沂	PMS_北沟幼儿园东变	10	400	103
38657	邳州	铁富吴埝3#变	10	200	0
38658	邳州	PMS_铁富山后1#变	10	400	45
38659	邳州	铁富艾山后4#变	10	400	208
38660	邳州	铁富杏树1#变	10	200	0
38661	邳州	PMS_铁富杏树2#变	10	400	252
38662	邳州	PMS_铁富山后5#变	10	200	84
38663	邳州	PMS_铁富山西4#变	10	100	44
38664	邳州	铁富山后3#变	10	200	45
38665	邳州	铁富朱布2#变	10	200	59
38666	邳州	铁富高家1#变	10	315	98
38667	邳州	铁富高家2#变	10	250	0
38668	邳州	铁富张庄2#变	10	200	70
38669	邳州	PMS_铁富张庄1#变	10	200	0
38670	邳州	PMS_铁富大墩3#变	10	200	64
38671	邳州	铁富大墩4#变	10	100	0
38672	邳州	铁富大墩2#变	10	400	177
38673	邳州	铁富后于3#变	10	250	95
38674	邳州	PMS_铁富后于4#变	10	400	208
38675	邳州	铁富油房1#变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38676	邳州	铁富大墩1#变	10	200	0
38677	邳州	PMS 铁富半店1#变	10	250	41
38678	邳州	PMS 铁富山西6#变	10	200	3
38679	邳州	铁富连后3#变	10	200	0
38680	邳州	PMS 铁富连防机关11#变	10	200	0
38681	邳州	PMS 铁富连后1#变	10	400	80
38682	邳州	铁富机关10#变	10	315	0
38683	邳州	铁富机关11#变	10	400	0
38684	邳州	PMS 铁富机关1#变	10	315	90
38685	邳州	PMS 铁富响水流3#变	10	250	120
38686	邳州	铁富机关8#变	10	315	0
38687	邳州	PMS 铁富胡滩4#变	10	50	15
38688	邳州	铁富宋庄2#变	10	200	14
38689	邳州	铁富工业园1#变	10	400	48
38690	邳州	铁富工业园2#变	10	400	180
38691	邳州	铁富胡滩10#变	10	400	79
38692	邳州	铁富汤楼14#变	10	200	107
38693	邳州	铁富涧沟14#变	10	400	118
38694	邳州	PMS 铁富连防半店2#变	10	400	162
38695	邳州	PMS 铁富半店3#变	10	400	24
38696	邳州	PMS 铁富艾山后6#变	10	200	0
38697	邳州	PMS 铁富艾山西8#变	10	400	164
38698	邳州	PMS 铁富艾山西9#变	10	400	161
38699	邳州	PMS 铁富艾山西10#变	10	400	12
38700	邳州	铁富机关14#变	10	80	0
38701	邳州	PMS 铁富黄庙2#变	10	400	178
38702	邳州	PMS 铁富连后4#台片	10	200	44
38703	邳州	PMS 铁富北冯场1#变	10	400	24
38704	邳州	铁富宋庄5#变	10	200	51
38705	邳州	铁富姚庄1#变1	10	250	36
38706	邳州	铁富吴埝2#变	10	200	0
38707	邳州	PMS 铁富5#变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38708	邳州	PMS_铁富机关2#变	10	400	77
38709	邳州	铁富骆家4#变	10	400	19
38710	邳州	铁富前于3#变	10	400	28
38711	邳州	PMS_铁富沟上3#变	10	400	202
38712	邳州	PMS_铁富机关15#变	10	400	53
38713	邳州	PMS_铁富瓦房4#变	10	400	190
38714	邳州	PMS_铁富张庄6#变	10	400	101
38715	邳州	PMS_铁富张庄5#变	10	200	0
38716	邳州	PMS_铁富涧沟7#变	10	400	187
38717	邳州	铁富姚庄4#变	10	200	117
38718	邳州	铁富响墩4#变	10	400	0
38719	邳州	铁富张道口1#变	10	200	0
38720	邳州	铁富7#变	10	200	53
38721	邳州	PMS_铁富响墩1#变	10	400	126
38722	邳州	铁富涧沟4#变	10	400	139
38723	邳州	PMS_铁富艾山西1#变1	10	400	152
38724	邳州	PMS_铁富石庄2#变	10	400	12
38725	邳州	铁富宋庄4#变	10	400	212
38726	邳州	PMS_铁富连防街道13#变	10	400	54
38727	邳州	PMS_铁富连防街道14#变	10	400	153
38728	邳州	PMS_铁富响水流4#变	10	400	141
38729	邳州	PMS_铁富南冯场4#变	10	400	21
38730	邳州	PMS_铁富汤楼4#变	10	400	202
38731	邳州	PMS_铁富张道口6#变	10	400	72
38732	邳州	铁富小营6#变	10	630	221
38733	邳州	PMS_铁富小营7#变	10	400	141
38734	邳州	PMS_铁富姚庄5#变	10	400	86
38735	邳州	PMS_铁富艾山后7#变	10	400	202
38736	邳州	PMS_铁富艾山后8#变	10	400	47
38737	邳州	PMS_铁富张庄7#变	10	400	50
38738	邳州	PMS_铁富张庄8#变	10	400	177
38739	邳州	PMS_铁富骆家5#变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38740	邳州	PMS_铁富胡滩7#变	10	400	77
38741	邳州	PMS_铁富胡滩8#变	10	400	57
38742	邳州	PMS_铁富前于4#变	10	400	0
38743	邳州	PMS_铁富前于5#变	10	400	98
38744	邳州	PMS_铁富后于6#变	10	400	116
38745	邳州	铁富沟上4#变	10	200	64
38746	邳州	PMS_铁富机关16#变	10	400	114
38747	邳州	PMS_铁富北冯场2#变	10	400	49
38748	邳州	PMS_铁富米滩3#变	10	400	148
38749	邳州	铁富8#变	10	400	33
38750	邳州	PMS_铁富响墩5#变	10	400	147
38751	邳州	PMS_铁富瓦房5#变	10	400	139
38752	邳州	PMS_铁富连防街道15#变	10	400	93
38753	邳州	PMS_铁富张道口7#变	10	400	225
38754	邳州	PMS_铁富后于7#变	10	400	63
38755	邳州	PMS_铁富杏树3#变	10	400	35
38756	邳州	PMS_铁富宋庄13#变	10	400	143
38757	邳州	PMS_铁富朱布1#变	10	315	172
38758	邳州	PMS_铁富瓦房6#变	10	400	192
38759	邳州	PMS_铁富半店4#变	10	400	109
38760	邳州	PMS_铁富吕家7#变	10	400	141
38761	邳州	PMS_铁富吕家8#变	10	400	162
38762	邳州	PMS_铁富吕家6#变	10	400	121
38763	邳州	PMS_铁富骆家6#变	10	400	192
38764	邳州	PMS_铁富胡滩9#变	10	400	105
38765	邳州	PMS_铁富宋庄14#变	10	400	110
38766	邳州	PMS_铁富宋庄15#变	10	400	63
38767	邳州	PMS_铁富宋庄16#变	10	400	81
38768	邳州	PMS_铁富黄庙3#变	10	400	90
38769	邳州	PMS_铁富沟上5#变	10	400	168
38770	邳州	PMS_铁富冯圩2#变	10	400	151
38771	邳州	PMS_铁富油房3#变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38772	邳州	PMS 铁富艾山后9#变	10	400	186
38773	邳州	PMS 铁富艾山后10#变	10	400	97
38774	邳州	PMS 铁富艾山后11#变	10	400	15
38775	邳州	铁富艾山西11#变	10	200	0
38776	邳州	PMS 铁富艾山西12#变	10	400	113
38777	邳州	PMS 铁富艾山西13#变	10	400	95
38778	邳州	PMS 铁富大墩5#变	10	400	9
38779	邳州	PMS 铁富大墩6#变	10	400	130
38780	邳州	PMS 铁富大墩7#变	10	400	188
38781	邳州	PMS 铁富大墩8#变	10	400	5
38782	邳州	PMS 铁富涧沟6#变	10	400	169
38783	邳州	PMS 铁富响水流6#变	10	400	0
38784	邳州	铁富小营8#变	10	400	68
38785	邳州	PMS 铁富南冯场6#变	10	400	111
38786	邳州	PMS 铁富四合9#变	10	400	111
38787	邳州	铁富连防街道16#变	10	400	7
38788	邳州	铁富连防街道1#变	10	400	47
38789	邳州	PMS 铁富连防街道2#变	10	400	78
38790	邳州	PMS 铁富连后5#变	10	400	179
38791	邳州	PMS 铁富响墩2#变	10	400	71
38792	邳州	PMS 铁富沟上6#变	10	400	183
38793	邳州	PMS 铁富响水流5#变	10	400	43
38794	邳州	铁富响水流10#变	10	200	133
38795	邳州	PMS 铁富汤楼5#变	10	400	199
38796	邳州	PMS 铁富汤楼6#变	10	400	91
38797	邳州	PMS 铁富四合8#变	10	400	215
38798	邳州	PMS 铁富周楼5#变	10	400	171
38799	邳州	PMS 铁富瓦房7#变	10	400	142
38800	邳州	PMS 铁富汤家3#变	10	400	41
38801	邳州	铁富朱红埠7#变	10	100	51
38802	邳州	PMS 铁富涧沟9#变	10	400	145
38803	邳州	PMS 铁富高家3#变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38804	邳州	PMS_铁富高家4#变	10	400	157
38805	邳州	PMS_铁富杏树4#变	10	400	46
38806	邳州	PMS_铁富张庄9#变	10	400	191
38807	邳州	PMS_铁富朱红埠3#变	10	400	24
38808	邳州	PMS_铁富朱红埠4#变	10	400	53
38809	邳州	PMS_铁富朱红埠6#变	10	400	145
38810	邳州	铁富后于8#变	10	400	107
38811	邳州	PMS_铁富连后6#变	10	400	174
38812	邳州	PMS_铁富涧沟8#变	10	400	133
38813	邳州	铁富响水流7#变	10	200	47
38814	邳州	PMS_铁富四合6#变	10	400	95
38815	邳州	铁富机关18#变	10	400	42
38816	邳州	PMS_铁富连防街道17#变	10	400	107
38817	邳州	PMS_铁富沟上7#变	10	400	160
38818	邳州	PMS_铁富米滩5#变	10	400	104
38819	邳州	PMS_铁富米滩4#变	10	400	186
38820	邳州	PMS_铁富石庄3#变	10	400	149
38821	邳州	PMS_铁富10#变	10	400	49
38822	邳州	PMS_铁富9#变	10	400	100
38823	邳州	PMS_铁富机关19#变	10	400	62
38824	邳州	铁富周楼7#变	10	315	34
38825	邳州	PMS_铁富周楼8#变	10	400	87
38826	邳州	PMS_铁富周楼6#变	10	400	140
38827	邳州	PMS_铁富黄庙4#变	10	400	35
38828	邳州	PMS_铁富油房4#变	10	400	125
38829	邳州	PMS_铁富连防街道18#变	10	400	229
38830	邳州	PMS_铁富宋庄17#变	10	400	40
38831	邳州	铁富宋庄18#变	10	200	61
38832	邳州	PMS_铁富朱红埠5#变	10	400	22
38833	邳州	PMS_铁富四合10#变	10	400	152
38834	邳州	PMS_铁富机关5#变	10	400	175
38835	邳州	PMS_铁富张道口9#变	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38836	邳州	PMS_铁富艾山西14#变	10	400	117
38837	邳州	PMS_铁富涧沟10#变	10	400	156
38838	邳州	PMS_铁富张庄10#变	10	400	197
38839	邳州	PMS_铁富张庄11#变	10	400	112
38840	邳州	PMS_铁富农科站2#变	10	400	145
38841	邳州	PMS_铁富于家新区1#变	10	500	324
38842	邳州	PMS_铁富于家新区2#变	10	500	327
38843	邳州	PMS_铁富涧沟11#变	10	400	195
38844	邳州	PMS_铁富机关26#变	10	400	150
38845	邳州	PMS_铁富汤楼7#变	10	400	211
38846	邳州	PMS_铁富姚庄6#变	10	400	68
38847	邳州	PMS_铁富姚庄7#变	10	400	212
38848	邳州	PMS_铁富姚庄8#变	10	400	169
38849	邳州	PMS_铁富姚庄9#变	10	400	83
38850	邳州	PMS_铁富艾山后12#变	10	400	326
38851	邳州	PMS_铁富大墩9#变	10	400	149
38852	邳州	PMS_铁富高家5#变	10	400	226
38853	邳州	PMS_铁富高家6#变	10	400	133
38854	邳州	PMS_铁富连防街道7#变	10	400	205
38855	邳州	PMS_铁富四合11#变	10	400	182
38856	邳州	PMS_铁富四合12#变	10	400	223
38857	邳州	PMS_铁富周楼9#变	10	400	199
38858	邳州	PMS_铁富机关20#变	10	400	15
38859	邳州	PMS_铁富机关17#变	10	400	157
38860	邳州	PMS_铁富连后7#变	10	400	144
38861	邳州	铁富沟上8#变	10	315	32
38862	邳州	九龙湾二期1变压器	10	800	517
38863	邳州	九龙湾二期2变压器	10	800	544
38864	邳州	铁富龙鼎小区1配电室1变压器	10	800	603
38865	邳州	铁富龙鼎小区1配电室2变压器	10	800	433
38866	邳州	铁富龙鼎小区2配电室1变压器	10	630	349
38867	邳州	铁富龙鼎小区2配电室3变压器	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38868	邳州	铁富龙鼎小区2配电室4#变压器	10	630	398
38869	邳州	铁富龙鼎小区2配电室2变压器	10	800	515
38870	邳州	天赐家园配电室2变压器	10	630	431
38871	邳州	天赐家园配电室1变压器	10	630	392
38872	邳州	铁富四合13#变	10	200	121
38873	邳州	PMS_铁富艾山西15#变	10	400	88
38874	邳州	PMS_铁富连后8#变	10	400	199
38875	邳州	PMS_铁富机关21#变	10	400	169
38876	邳州	PMS_铁富连防街道19#变	10	400	131
38877	邳州	PMS_铁富张庄12#变	10	400	142
38878	邳州	PMS_铁富艾山西16#变	10	400	186
38879	邳州	PMS_铁富米滩6#变	10	400	86
38880	邳州	PMS_铁富冯圩3#变	10	400	163
38881	邳州	PMS_铁富黄庙5#变	10	400	93
38882	邳州	PMS_铁富农科站3#变	10	400	227
38883	邳州	PMS_铁富沟上9#变	10	400	94
38884	邳州	PMS_铁富油房5#变	10	400	207
38885	邳州	PMS_铁富油房6#变	10	400	160
38886	邳州	铁富响水流8#变	10	400	176
38887	邳州	PMS_铁富四合15#变	10	400	147
38888	邳州	PMS_铁富四合14#变	10	400	124
38889	邳州	PMS_铁富四合16#变	10	400	167
38890	邳州	PMS_铁富大墩10#变	10	400	135
38891	邳州	PMS_铁富机关22#变	10	400	77
38892	邳州	PMS_铁富吴埝4#变	10	400	235
38893	邳州	PMS_铁富吴埝5#变	10	400	217
38894	邳州	PMS_铁富吴埝6#变	10	400	169
38895	邳州	PMS_铁富张庄13#变	10	400	163
38896	邳州	PMS_铁富张庄14#变	10	400	225
38897	邳州	PMS_铁富张道口12#变	10	400	221
38898	邳州	PMS_铁富张道口13#变	10	400	165
38899	邳州	PMS_铁富沟上11#变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38900	邳州	铁富油房8#变	10	400	243
38901	邳州	PMS_铁富张道口11#变	10	400	221
38902	邳州	PMS_铁富艾山西17#变	10	400	165
38903	邳州	PMS_铁富艾山西18#变	10	400	162
38904	邳州	PMS_铁富米滩7#变	10	400	205
38905	邳州	PMS_铁富冯圩4#变	10	400	184
38906	邳州	PMS_铁富连后9#变	10	400	183
38907	邳州	PMS_铁富涧沟12#变	10	400	146
38908	邳州	PMS_铁富艾山后13#变	10	400	92
38909	邳州	PMS_铁富张道口10#变	10	400	96
38910	邳州	PMS_铁富汤楼8#变	10	400	83
38911	邳州	PMS_铁富汤楼9#变	10	400	205
38912	邳州	PMS_铁富汤楼10#变	10	400	147
38913	新沂	PMS_北沟镇田吴11-2号配变	10	400	214
38914	新沂	北沟棉花场变	10	400	214
38915	新沂	PMS_北沟青年公寓1号变	10	400	136
38916	新沂	PMS_北沟青年公寓2号变	10	400	210
38917	新沂	PMS_北沟青年公寓3号变	10	400	320
38918	新沂	PMS_北沟青年公寓4号变	10	400	233
38919	新沂	PMS_新安镇官庄3号变	10	400	111
38920	新沂	PMS_新安镇嶂仓东2号变	10	400	35
38921	新沂	PMS_北沟黄墩小学变	10	400	126
38922	新沂	PMS_北沟神山西站3号变	10	400	133
38923	新沂	PMS_北沟黄墩4组变	10	400	207
38924	新沂	北沟黄墩12组配变	10	400	225
38925	新沂	北沟黄墩14组变	10	500	219
38926	新沂	PMS_北沟塔山西2号变	10	400	166
38927	新沂	PMS_北沟塔山村南变	10	400	131
38928	新沂	北沟黄墩苹果园东变	10	400	204
38929	新沂	北沟黄墩13组配变	10	400	28
38930	新沂	PMS_北沟塔山西配3号变	10	400	188
38931	新沂	PMS_北沟塔山村南2号变	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38932	新沂	PMS_北沟启明东变	10	400	131
38933	新沂	PMS_北沟福利厂变	10	400	0
38934	新沂	PMS_北沟仲庄北站3号变	10	400	236
38935	新沂	PMS_北沟神山129队3变	10	400	37
38936	新沂	PMS_北沟田吴15-2号变	10	400	184
38937	新沂	北沟田吴16-2号变	10	400	239
38938	新沂	PMS_新安官庄菜园南变	10	400	190
38939	新沂	PMS_新安镇嶂仓村部4号变	10	400	166
38940	新沂	PMS_北沟谷庄2号变	10	400	118
38941	新沂	新安镇嶂仓北变	10	630	170
38942	新沂	PMS_北沟官庄东2号变	10	400	227
38943	新沂	PMS_新安镇孔圩河东2号变	10	400	8
38944	新沂	PMS_新安嶂仓西南变	10	400	154
38945	新沂	PMS_新安镇嶂仓蒋庄变	10	400	134
38946	新沂	PMS_北沟田吴新庄变	10	400	166
38947	新沂	PMS_北沟仲庄11队3号配变	10	400	233
38948	新沂	PMS_北沟陈相西配3号变	10	400	103
38949	新沂	PMS_北沟面粉厂3号变	10	400	222
38950	新沂	PMS_北沟仲庄村部北变	10	400	137
38951	新沂	PMS_北沟建筑站宿舍变	10	400	208
38952	新沂	PMS_北沟进修校宿舍变	10	400	216
38953	新沂	PMS_北沟村5号变	10	400	0
38954	新沂	PMS_北沟村4号变	10	400	228
38955	新沂	PMS_北沟镇面粉厂4组变	10	400	176
38956	新沂	PMS_北沟后滩大街3号变	10	400	138
38957	新沂	PMS_北沟神山外校西配变	10	400	104
38958	新沂	PMS_北沟六中西配变	10	400	132
38959	新沂	PMS_北沟田吴12-3号变	10	400	173
38960	新沂	PMS_北沟田吴6组配变	10	400	230
38961	新沂	PMS_北沟新东8-3号变	10	400	31
38962	新沂	PMS_北沟新东炮营变	10	400	3
38963	新沂	PMS_北沟田吴14-2号变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38964	新沂	PMS_北沟新东市场南变	10	400	114
38965	新沂	PMS_北沟新东8-2号变	10	400	168
38966	新沂	北沟南沟45队4号变	10	400	40
38967	新沂	PMS_北沟新东66-2号配变	10	400	204
38968	新沂	PMS_北沟新东大街3-1号配变	10	400	162
38969	新沂	PMS_北沟新新2-2号配变	10	400	208
38970	新沂	PMS_北沟新新2-3号配变	10	400	177
38971	新沂	PMS_北沟新新63-2号配变	10	400	207
38972	新沂	PMS_北沟新新63-3号配变	10	400	251
38973	新沂	PMS_北沟新新95-2号配变	10	400	99
38974	新沂	PMS_北沟塔山东配3号配变	10	400	214
38975	新沂	PMS_北沟黄墩村17-2号配变	10	400	102
38976	新沂	PMS_北沟黄墩村20-2号配变	10	400	79
38977	新沂	北沟黄墩村21-2号配变	10	400	233
38978	新沂	北沟黄墩村22-2号配变	10	400	0
38979	新沂	PMS_北沟黄墩村23-2号配变	10	400	102
38980	新沂	PMS_北沟黄墩老庄配变	10	400	184
38981	新沂	PMS_北沟镇神山5队4号配变	10	400	79
38982	新沂	PMS_北沟陈相东配3配变	10	400	119
38983	新沂	PMS_北沟村6号变	10	400	27
38984	新沂	PMS_北沟后滩大街4号配变	10	400	67
38985	新沂	PMS_北沟面粉厂4号配变	10	400	90
38986	新沂	PMS_北沟面粉厂5号配变	10	400	198
38987	新沂	PMS_北沟神山129队4号配变	10	400	41
38988	新沂	PMS_北沟镇仲庄11队4号配变	10	400	0
38989	新沂	PMS_北沟仲庄北站4号配变	10	400	142
38990	新沂	PMS_北沟仲庄六队2号配变	10	400	217
38991	新沂	PMS_北沟后滩大街5号变	10	400	126
38992	新沂	PMS_北沟供电南站2号变	10	400	0
38993	新沂	PMS_北沟焦道15-3号配变	10	400	56
38994	新沂	PMS_北沟焦道村16-3号配变	10	400	285
38995	新沂	PMS_北沟田吴12-4号配变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38996	新沂	PMS_北沟田吴村11-4号配变	10	400	242
38997	新沂	PMS_北沟田吴村11-5号配变	10	400	50
38998	新沂	PMS_北沟新东62-2号配变	10	400	0
38999	新沂	PMS_北沟新东9-3号配变	10	400	230
39000	新沂	PMS_北沟新东村53-2号配变	10	400	128
39001	新沂	PMS_北沟新东大街7-2号配变	10	400	178
39002	新沂	PMS_北沟新东粮管所南配变	10	400	186
39003	新沂	PMS_北沟新东大街8-4号配变	10	400	239
39004	新沂	PMS_北沟田吴14-3号配变	10	400	23
39005	新沂	PMS_北沟田吴15-3号配变	10	400	66
39006	新沂	PMS_北沟新东长城路南配变	10	400	247
39007	新沂	PMS_北沟新东市场2号配变	10	400	0
39008	新沂	PMS_北沟新新1-3号配变	10	400	246
39009	新沂	PMS_北沟神山外校东配变	10	400	158
39010	新沂	PMS_新安镇林场3号变	10	400	134
39011	新沂	新安官庄水库变	10	400	25
39012	新沂	PMS_新安孔圩4号变	10	400	165
39013	新沂	PMS_新安官庄新区2号变	10	400	92
39014	新沂	PMS_新安官庄小学变	10	400	114
39015	新沂	PMS_北沟塔山东配4号变（新沂市）	10	400	226
39016	新沂	PMS_北沟田吴黄山路西变	10	400	175
39017	新沂	PMS_北沟田吴13-2号变	10	400	147
39018	新沂	PMS_北沟神山西站4号变	10	400	159
39019	新沂	PMS_北沟神山西站5号变	10	400	174
39020	新沂	PMS_北沟黄墩2组配变	10	400	168
39021	新沂	PMS_北沟政府家属院3号变	10	400	225
39022	新沂	PMS_10kV北沟石土庙东变	10	400	184
39023	新沂	北沟巡防大队西变	10	400	73
39024	新沂	PMS_北沟田吴12-5号变	10	400	0
39025	新沂	PMS_北沟田吴11-3号变	10	400	174
39026	新沂	北沟黄墩8组配变	10	400	72
39027	新沂	PMS_北沟神山57队4号变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39028	新沂	PMS_10KV北石线新建新安嶂仓南2号变	10	400	207
39029	新沂	PMS_北沟塔山高速路南变	10	400	203
39030	新沂	PMS_北沟塔山村西4号	10	400	245
39031	新沂	PMS_徐州新沂10kV神卫线北沟南沟村3号变新建	10	400	265
39032	新沂	PMS_北沟新东60-2号配变	10	400	48
39033	新沂	PMS_北沟新东十中配变	10	400	112
39034	新沂	PMS_北沟新东煤球厂配变	10	400	0
39035	新沂	PMS_北沟仲庄北站5号配变	10	400	83
39036	新沂	PMS_新安镇官庄菜园北变	10	200	45
39037	新沂	新安镇闻马村铁路南变	10	400	189
39038	新沂	PMS_新安镇官庄石塘南变	10	400	258
39039	新沂	PMS_北沟黄墩村19-2号配变	10	400	91
39040	新沂	PMS_北沟仲庄北站6号配变	10	400	133
39041	新沂	PMS_北沟塔山西1号配变	10	400	163
39042	新沂	PMS_北沟神山3队配变	10	400	174
39043	新沂	PMS_北沟南沟45队6号配变	10	400	197
39044	新沂	北沟黄墩12组东配变	10	400	72
39045	新沂	北沟仲庄11队5号配变	10	400	99
39046	新沂	PMS_北沟新东95-1号配变	10	400	21
39047	新沂	PMS_北沟新东63-6号配变	10	400	145
39048	新沂	PMS_北沟新东63-7号配变	10	400	207
39049	新沂	PMS_北沟新东1-4号配变	10	400	175
39050	新沂	PMS_北沟何庄3号变	10	315	97
39051	新沂	北沟官庄小区2号变	10	315	87
39052	新沂	新安闻马村新区变	10	400	229
39053	新沂	PMS_北沟闻马南2号变	10	400	288
39054	新沂	PMS_北沟官庄牧草基地2号变	10	400	190
39055	新沂	新安嶂仓3-3号变	10	630	372
39056	新沂	PMS_北沟部队东南变	10	400	170
39057	新沂	PMS_北沟新东63-4号配变	10	400	262
39058	新沂	PMS_北沟新东63-5号配变	10	400	240
39059	新沂	PMS_北沟南沟45队5号配变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39060	新沂	PMS_北沟神山8队配变	10	400	232
39061	新沂	PMS_北沟村2队配变	10	400	203
39062	新沂	北沟黄墩10组配变	10	400	19
39063	新沂	PMS_北沟新东建筑站东配变	10	400	246
39064	新沂	PMS_北沟新东建筑站西配变	10	400	171
39065	新沂	PMS_北沟新东五交化宿舍配变	10	400	264
39066	新沂	新安官庄北变	10	400	180
39067	新沂	PMS_北沟新新路东配变	10	400	193
39068	新沂	PMS_北沟新东95-3号配变	10	400	265
39069	新沂	PMS_北沟仲庄火车南站配变	10	400	140
39070	新沂	PMS_北沟塔山东1号变	10	400	65
39071	新沂	康城雅居1号配电室1号变压器	10	800	388
39072	新沂	康城雅居1号配电室2号变压器	10	800	448
39073	新沂	康城雅居2号配电室1号变压器	10	800	427
39074	新沂	康城雅居2号配电室2号变压器	10	800	493
39075	新沂	PMS_北沟孔圩3号变	10	400	252
39076	新沂	PMS_新安孔圩西大棚2号配变	10	400	253
39077	新沂	PMS_新安镇孔圩西大棚配变	10	400	288
39078	新沂	北沟邮电局宿舍小区配变	10	400	180
39079	新沂	PMS_北沟田吴新庄南配变	10	400	231
39080	新沂	PMS_北沟陈相北配变	10	400	134
39081	新沂	PMS_北沟田吴16-6号配变	10	400	263
39082	新沂	东方名人湾5号楼配电室2变压器	10	800	487
39083	新沂	东方名人湾5号楼配电室1变压器	10	800	415
39084	新沂	北沟万恒东一号二期4号变	10	630	243
39085	新沂	北沟万恒东一号二期1号变	10	630	324
39086	新沂	北沟万恒东一号二期2号变	10	630	353
39087	新沂	北沟万恒东一号二期3号变	10	630	335
39088	新沂	北沟万恒东一号二期5号变	10	630	277
39089	新沂	北沟万恒东一号二期6号变	10	630	399
39090	新沂	北沟万恒东一号二期7号变	10	630	252
39091	新沂	北沟万恒东一号二期8号变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39092	新沂	PMS_新安镇嶂仓西综合台变	10	250	6
39093	新沂	康城府邸1号配变	10	630	248
39094	新沂	康城府邸2号配变	10	630	324
39095	新沂	康城府邸4号配变	10	630	199
39096	新沂	康城府邸3号配变	10	630	218
39097	新沂	北沟黄墩小学2号变	10	400	157
39098	新沂	PMS_北沟工商所宿舍小区配变	10	400	201
39099	新沂	PMS_北沟南沟45队7号变	10	400	0
39100	新沂	北沟田吴信用社变	10	400	121
39101	新沂	北沟南沟45队8号变	10	400	210
39102	新沂	PMS_北沟陈相东5号变	10	400	248
39103	新沂	PMS_北沟陈相东4号变	10	400	245
39104	新沂	PMS_北沟陈相村部2号变	10	400	46
39105	新沂	PMS_和合百富城3号配电室2变压器	10	630	301
39106	新沂	PMS_和合百富城3号配电室4变压器	10	630	405
39107	新沂	PMS_和合百富城3号配电室3变压器	10	630	434
39108	新沂	和合百富城3号配电室1变压器	10	630	366
39109	新沂	PMS_合百富城2号配电室3变压器	10	630	384
39110	新沂	PMS_合百富城2号配电室4变压器	10	630	298
39111	新沂	PMS_合百富城2号配电室2变压器	10	630	300
39112	新沂	PMS_和合百富城1号配电室4变压器	10	630	418
39113	新沂	PMS_和合百富城1号配电室2变压器	10	630	303
39114	新沂	PMS_和合百富城1号配电室1变压器	10	630	325
39115	新沂	PMS_和合百富城1号配电室3变压器	10	630	364
39116	新沂	PMS_合百富城2号配电室1变压器	10	630	313
39117	新沂	北沟第五医院东变	10	400	45
39118	新沂	PMS_北沟村7号变	10	400	87
39119	新沂	PMS_在水东方2号配电室3号配变	10	630	310
39120	新沂	PMS_在水东方2号配电室2号配变	10	630	246
39121	新沂	PMS_在水东方2号配电室1号配变	10	630	326
39122	新沂	PMS_在水东方2号配电室4号配变	10	630	218
39123	新沂	PMS_在水东方1号配电室3号配变	10	630	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39124	新沂	PMS 在水东方1号配电室2号配变	10	630	281
39125	新沂	PMS 在水东方1号配电室1号配变	10	630	274
39126	新沂	PMS 在水东方1号配电室4号配变	10	630	484
39127	新沂	PMS 在水东方3号配电室1号配变	10	630	362
39128	新沂	PMS 在水东方3号配电室3号配变	10	630	386
39129	新沂	PMS 在水东方3号配电室2号配变	10	630	374
39130	新沂	PMS 在水东方3号配电室4号配变	10	630	389
39131	新沂	市府雅苑3号配电室3号配电变压器	10	800	413
39132	新沂	市府雅苑3号配电室4号配电变压器	10	800	435
39133	新沂	市府雅苑3号配电室2号配电变压器	10	800	498
39134	新沂	市府雅苑3号配电室1号配电变压器	10	800	479
39135	新沂	市府雅苑2号配电室3号配变	10	800	414
39136	新沂	市府雅苑2号配电室1号配变	10	800	434
39137	新沂	市府雅苑2号配电室4号配变	10	800	509
39138	新沂	市府雅苑2号配电室2号配变	10	800	474
39139	新沂	市府雅苑1号配电室1号配变	10	630	344
39140	新沂	市府雅苑1号配电室4号配变	10	630	362
39141	新沂	市府雅苑1号配电室2号配变	10	630	350
39142	新沂	市府雅苑1号配电室3号配变	10	630	352
39143	新沂	PMS 北沟幼儿园东2号变	10	400	142
39144	新沂	PMS 北沟黄墩5组2号变	10	400	106
39145	新沂	10kV静园居3号配电室1变压器	10	800	507
39146	新沂	10kV静园居3号配电室2变压器	10	800	508
39147	新沂	10kV静园居3号配电室4变压器	10	800	533
39148	新沂	10kV静园居3号配电室3变压器	10	800	540
39149	新沂	10kV静园居2号配电室2变压器	10	800	499
39150	新沂	10kV静园居2号配电室3变压器	10	800	531
39151	新沂	10kV静园居2号配电室1变压器	10	800	472
39152	新沂	10kV静园居2号配电室4变压器	10	800	402
39153	新沂	10kV静园居1号配电室2变压器	10	800	506
39154	新沂	10kV静园居1号配电室4变压器	10	800	487
39155	新沂	10kV静园居1号配电室1变压器	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39156	新沂	10kV静园居1号配电室3变压器	10	800	448
39157	新沂	PMS_水岸豪庭1号配电室3号变压器	10	630	366
39158	新沂	PMS_水岸豪庭1号配电室1号变压器	10	630	201
39159	新沂	PMS_水岸豪庭1号配电室4号变压器	10	630	286
39160	新沂	PMS_聚福园1号配电室1变压器	10	800	391
39161	新沂	PMS_聚福园1号配电室3变压器	10	800	444
39162	新沂	PMS_聚福园1号配电室4变压器	10	800	481
39163	新沂	PMS_聚福园1号配电室2变压器	10	800	351
39164	新沂	北沟铁路东变	10	400	166
39165	新沂	PMS_聚福园2号配电室1变压器	10	630	334
39166	新沂	PMS_聚福园2号配电室3变压器	10	630	309
39167	新沂	PMS_聚福园2号配电室2变压器	10	630	327
39168	新沂	PMS_聚福园2号配电室4变压器	10	630	339
39169	邳州	PMS_铁富汤楼11#变	10	400	135
39170	邳州	PMS_铁富汤楼12#变	10	400	206
39171	邳州	PMS_铁富汤楼13#变	10	400	170
39172	邳州	PMS_铁富大墩12#变	10	400	161
39173	邳州	PMS_铁富涧沟13#变	10	400	167
39174	邳州	PMS_铁富油房7#变	10	400	220
39175	邳州	铁富连后12#变	10	400	170
39176	邳州	PMS_铁富沟上10#变	10	400	118
39177	邳州	铁富响水流9#变	10	200	57
39178	邳州	铁富艾山后14#变	10	315	51
39179	邳州	铁富汤家5#变	10	630	0
39180	邳州	PMS_铁富山景祥苑1#变	10	400	189
39181	邳州	PMS_铁富山景祥苑2#变	10	400	230
39182	邳州	PMS_铁富山景祥苑3#变	10	400	192
39183	邳州	铁富九龙沟2#变	10	400	192
39184	邳州	PMS_铁富机关24#变	10	400	222
39185	邳州	铁富四合17#变	10	630	20
39186	邳州	PMS_铁富机关23#变	10	400	46
39187	邳州	铁富艾山后15#变	10	315	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39188	邳州	PMS 铁富机关25#变	10	400	229
39189	邳州	铁富镇北1#变	10	160	105
39190	邳州	PMS 铁富小营9#变	10	400	0
39191	邳州	铁富后于9#变	10	400	88
39192	邳州	PMS 铁富半店6#变	10	400	134
39193	邳州	铁富艾山后16#变	10	100	0
39194	邳州	铁富艾山后17#变	10	200	28
39195	邳州	铁富张庄15#变	10	200	85
39196	邳州	铁富艾山西19#变	10	400	256
39197	邳州	铁富华府豪庭1配电室1变压器	10	800	639
39198	邳州	铁富华府豪庭2配电室4变压器	10	630	455
39199	邳州	铁富华府豪庭2配电室1变压器	10	630	490
39200	邳州	铁富华府豪庭2配电室3变压器	10	630	445
39201	邳州	铁富华府豪庭1配电室2变压器	10	800	634
39202	邳州	铁富华府豪庭1配电室4变压器	10	800	590
39203	邳州	铁富华府豪庭1配电室3变压器	10	800	541
39204	邳州	铁富华府豪庭2配电室2变压器	10	630	466
39205	邳州	铁富张庄16#变	10	400	257
39206	邳州	铁富吴埝7#变	10	200	52
39207	邳州	铁富后于11#变	10	400	207
39208	邳州	铁富吕家9#变	10	200	140
39209	邳州	铁富骆家7#变	10	400	200
39210	邳州	铁富宋庄19#变	10	400	162
39211	邳州	铁富吴埝9#变	10	400	193
39212	邳州	铁富艾山西20#变	10	400	233
39213	邳州	铁富半店7#变	10	200	95
39214	邳州	铁富连后13#变	10	400	142
39215	邳州	铁富连防街道20#变	10	400	205
39216	邳州	铁富连后14#变	10	400	280
39217	邳州	铁富吕家11#变	10	400	320
39218	邳州	铁富朱红埠8#变	10	400	320
39219	邳州	铁富半店8#变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39220	邳州	铁富张庄19号变	10	400	0
39221	邳州	铁富张庄17号变	10	400	245
39222	邳州	铁富张庄18号变	10	400	136
39223	邳州	铁富涧沟18#变	10	400	189
39224	邳州	铁富高家7#变	10	400	239
39225	邳州	铁富吕家10#变	10	200	124
39226	邳州	铁富龙鼎小区3配电室1变压器	10	800	616
39227	邳州	铁富龙鼎小区3配电室2变压器	10	800	424
39228	邳州	铁富吴埝8#变	10	100	48
39229	邳州	铁富响墩7#变	10	400	173
39230	邳州	铁富涧沟19#变	10	400	200
39231	邳州	铁富后于10#变	10	400	239
39232	邳州	铁富涧沟15#变	10	400	217
39233	邳州	铁富涧沟16#变	10	400	216
39234	邳州	铁富涧沟17#变	10	200	80
39235	邳州	铁富响墩8#变	10	400	185
39236	邳州	铁富机关27#变	10	200	136
39237	邳州	铁富隆泰园1#变	10	400	254
39238	邳州	铁富连后10#变	10	400	224
39239	邳州	铁富11#变	10	400	36
39240	邳州	铁富姚庄3#箱变1#变压器	10	400	119
39241	邳州	铁富连后11#变	10	160	75
39242	邳州	铁富响墩6#变	10	200	110
39243	邳州	铁富吕家4#变	10	400	128
39244	邳州	PMS_铁富机关12#变	10	400	0
39245	邳州	PMS_铁富宋庄10#变	10	200	48
39246	邳州	PMS_铁富宋庄11#变	10	400	198
39247	邳州	铁富宋庄12#变	10	400	139
39248	邳州	PMS_陈楼大顾中台	10	400	150
39249	邳州	陈楼菜园3#变	10	200	0
39250	邳州	陈楼左西木业	10	200	0
39251	邳州	PMS_陈楼杜村东台	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39252	邳州	PMS_陈楼杜村中台	10	400	16
39253	邳州	陈楼杜村南台	10	400	190
39254	邳州	陈楼果三台变	10	630	340
39255	邳州	PMS_陈楼小魏庄台变	10	400	158
39256	邳州	PMS_陈楼杜村工业园1#变	10	400	0
39257	邳州	陈楼左东村部变	10	400	0
39258	邳州	PMS_陈楼左东4#变	10	630	542
39259	邳州	陈楼左东东台	10	400	174
39260	邳州	PMS_陈楼省城北台	10	400	185
39261	邳州	PMS_陈楼省城西台	10	400	157
39262	邳州	PMS_陈楼省城4#变	10	400	93
39263	邳州	PMS_陈楼省城1#单相变	10	400	125
39264	邳州	陈楼省城2#相变	10	200	5
39265	邳州	PMS_陈楼省城5#变（省城村部变）	10	400	166
39266	邳州	陈楼杜场台变	10	400	134
39267	邳州	陈楼葛场台变	10	200	0
39268	邳州	陈楼柳场台变	10	200	45
39269	邳州	PMS_陈楼大孙南台变	10	400	0
39270	邳州	PMS_陈楼镇小薛4#变	10	400	248
39271	邳州	PMS_陈楼镇街道西台	10	630	146
39272	邳州	PMS_陈楼镇街道中台	10	630	118
39273	邳州	PMS_陈楼大孙台变	10	400	109
39274	邳州	PMS_陈楼袁湾南台	10	400	95
39275	邳州	PMS_陈楼吴楼东台	10	400	0
39276	邳州	PMS_陈楼丁庄邵家变	10	400	93
39277	邳州	陈楼袁湾北台	10	400	175
39278	邳州	PMS_陈楼镇果一台变	10	400	104
39279	邳州	陈楼镇果二北台变	10	200	0
39280	邳州	陈楼新营4#变	10	200	0
39281	邳州	PMS_陈楼竹园西台	10	400	133
39282	邳州	PMS_陈楼丁庄村部	10	400	151
39283	邳州	PMS_陈楼大孙东湖电站	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39284	邳州	陈楼李家北台	10	200	35
39285	邳州	陈楼李家南台	10	400	171
39286	邳州	PMS_陈楼圈子南台	10	400	208
39287	邳州	PMS_陈楼圈子北台	10	200	0
39288	邳州	陈楼竹园东台	10	200	0
39289	邳州	PMS_陈楼竹园南台1#	10	400	9
39290	邳州	陈楼院许北台	10	200	44
39291	邳州	陈楼新营小王庄	10	200	13
39292	邳州	PMS_陈楼院许中台	10	400	224
39293	邳州	PMS_陈楼甄家北台	10	400	0
39294	邳州	PMS_陈楼甄家南台	10	400	4
39295	邳州	陈楼院许南台	10	400	181
39296	邳州	PMS_陈楼新营东变	10	200	12
39297	邳州	陈楼吴庙东台	10	200	4
39298	邳州	PMS_陈楼新营小郑庄	10	400	0
39299	邳州	PMS_陈楼新营6#变	10	400	125
39300	邳州	陈楼北台	10	630	278
39301	邳州	PMS_陈楼南台2#	10	400	0
39302	邳州	陈楼左西村部变	10	400	171
39303	邳州	PMS_陈楼菜园1#变	10	400	211
39304	邳州	PMS_陈楼菜园2#变	10	400	0
39305	邳州	陈楼镇杜村4#台变	10	400	104
39306	邳州	PMS_陈楼镇街道东台	10	630	0
39307	邳州	PMS_陈楼镇街道5#变	10	400	151
39308	邳州	PMS_陈楼大顾小孙庄台变	10	400	165
39309	邳州	PMS_陈楼镇果办4#变	10	400	0
39310	邳州	PMS_陈楼镇果办3#变	10	400	218
39311	邳州	PMS_陈楼镇工区二变	10	400	94
39312	邳州	PMS_陈楼镇果办台变	10	400	79
39313	邳州	陈楼镇果二南台	10	400	26
39314	邳州	PMS_陈楼小薛城后变	10	400	195
39315	邳州	PMS_陈楼小薛东台	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39316	邳州	PMS_陈楼大顾西台	10	400	44
39317	邳州	PMS_陈楼镇小薛6#变	10	400	76
39318	邳州	PMS_陈楼大顾4#变	10	400	265
39319	邳州	PMS_陈楼袁湾3#变	10	400	173
39320	邳州	陈楼吴庙3#变	10	200	49
39321	邳州	PMS_陈楼袁湾4#变	10	400	246
39322	邳州	PMS_陈楼新营西台	10	400	173
39323	邳州	PMS_陈楼镇街道4#变	10	400	0
39324	邳州	PMS_陈楼镇一工区变	10	400	168
39325	邳州	PMS_陈楼镇小薛村9#变	10	400	125
39326	邳州	陈楼镇袁湾村8#变	10	200	30
39327	邳州	PMS_陈楼镇邵家3#变	10	400	111
39328	邳州	PMS_陈楼吴楼西台变	10	400	43
39329	邳州	PMS_陈楼吴庙5#变	10	200	44
39330	邳州	PMS_陈楼卞家2#变	10	200	0
39331	邳州	陈楼袁湾9#变	10	200	53
39332	邳州	PMS_陈楼吴庙4#变	10	200	0
39333	邳州	陈楼吴庙西台2#变	10	200	0
39334	邳州	PMS_陈楼镇李家2#变	10	200	12
39335	邳州	PMS_陈楼镇竹园中台3#变	10	200	64
39336	邳州	陈楼吴庙西台	10	200	0
39337	邳州	PMS_陈楼小薛8#变	10	400	163
39338	邳州	PMS_陈楼杜村南台2#变	10	400	155
39339	邳州	陈楼魏庄2#变	10	315	61
39340	邳州	PMS_陈楼镇五工区变	10	400	17
39341	邳州	PMS_陈楼镇陈楼村5#变	10	400	22
39342	邳州	PMS_陈楼镇陈楼村6#变	10	400	99
39343	邳州	PMS_陈楼杜村5#变	10	400	104
39344	邳州	陈楼镇卞家3#变	10	400	117
39345	邳州	PMS_陈楼镇竹园6#变	10	400	172
39346	邳州	PMS_陈楼镇院许村5#变	10	400	169
39347	邳州	PMS_陈楼镇左西7#变	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39348	邳州	PMS_陈楼镇省城8#变	10	400	24
39349	邳州	陈楼镇左东5#变	10	400	28
39350	邳州	PMS_陈楼镇六工区台变	10	400	64
39351	邳州	PMS_陈楼镇街道6#变	10	400	38
39352	邳州	PMS_陈楼镇杜村6#变	10	400	100
39353	邳州	PMS_陈楼镇大孙5#变	10	400	151
39354	邳州	PMS_陈楼镇吴庙6#变	10	400	0
39355	邳州	陈楼镇吴庙9#变	10	200	0
39356	邳州	陈楼镇吴庙7#变	10	400	0
39357	邳州	陈楼镇吴庙8#变	10	400	118
39358	邳州	PMS_陈楼镇新营8#变	10	400	170
39359	邳州	PMS_陈楼镇新营11#变	10	400	207
39360	邳州	PMS_陈楼镇新营9#变	10	400	469
39361	邳州	PMS_陈楼镇新营10#变	10	400	177
39362	邳州	PMS_陈楼镇省城12#变	10	400	190
39363	邳州	PMS_陈楼镇省城10#变	10	400	138
39364	邳州	PMS_陈楼镇左东6#变	10	400	72
39365	邳州	陈楼镇左西8#变	10	500	216
39366	邳州	陈楼镇李家3#变	10	200	9
39367	邳州	PMS_陈楼镇圈子3#变	10	400	0
39368	邳州	PMS_陈楼镇院许8#变	10	400	162
39369	邳州	陈楼镇院许6#变	10	200	87
39370	邳州	PMS_陈楼镇院许7#变	10	400	82
39371	邳州	PMS_陈楼镇果一2#变	10	400	47
39372	邳州	PMS_陈楼镇果一3#变	10	400	85
39373	邳州	PMS_陈楼镇大顾8#变	10	400	194
39374	邳州	陈楼镇省城11#变	10	400	107
39375	邳州	PMS_陈楼镇省城9#变	10	400	184
39376	邳州	陈楼镇吴庙10#变	10	200	61
39377	邳州	PMS_陈楼镇袁湾10#变	10	400	167
39378	邳州	PMS_陈楼镇竹园7#变	10	400	58
39379	邳州	PMS_陈楼镇圈子村4#变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39380	邳州	PMS_陈楼圈子5#变	10	400	133
39381	邳州	PMS_陈楼镇大顾9#变	10	400	102
39382	邳州	PMS_陈楼镇杜村11#变	10	400	221
39383	邳州	陈楼镇杜村7#变	10	400	33
39384	邳州	PMS_陈楼镇杜村8#变	10	400	215
39385	邳州	PMS_陈楼镇杜村10#变	10	400	268
39386	邳州	陈楼镇柳场2#变	10	400	101
39387	邳州	PMS_陈楼镇竹园8#变	10	400	0
39388	邳州	PMS_陈楼镇大孙6#变	10	400	191
39389	邳州	PMS_陈楼镇小薛10#变	10	400	97
39390	邳州	PMS_陈楼镇小薛11#变	10	400	195
39391	邳州	陈楼镇葛场2#变	10	400	58
39392	邳州	PMS_陈楼镇杜场2#变	10	400	92
39393	邳州	PMS_陈楼镇果三2#变	10	400	112
39394	邳州	PMS_陈楼镇新营12#变	10	400	126
39395	邳州	PMS_陈楼镇袁湾11#变	10	400	64
39396	邳州	陈楼镇卞家4#变	10	200	0
39397	邳州	PMS_陈楼镇新营13#变	10	400	0
39398	邳州	陈楼镇左东7#变	10	500	30
39399	邳州	PMS_陈楼镇新营14#变	10	400	42
39400	邳州	PMS_陈楼镇小王庄2#变	10	400	51
39401	邳州	PMS_陈楼镇杜村9#变	10	400	201
39402	邳州	PMS_陈楼镇吴楼3#变	10	400	151
39403	邳州	PMS_陈楼镇江山花园小区	10	630	371
39404	邳州	PMS_陈楼镇吴楼4#变	10	400	204
39405	邳州	陈楼镇卞家5#变	10	200	0
39406	邳州	陈楼镇左东安置房2变压器	10	800	398
39407	邳州	陈楼镇左东安置房3变压器	10	630	316
39408	邳州	陈楼镇左东安置房4变压器	10	630	309
39409	邳州	PMS_陈楼镇新营15#变	10	400	82
39410	邳州	陈楼镇吴庙11#变	10	200	0
39411	邳州	陈楼镇吴庙12#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39412	邳州	陈楼镇吴庙13#变	10	400	242
39413	邳州	PMS_陈楼镇新营小郑庄2#变	10	400	0
39414	邳州	陈楼镇吴庙14#变	10	200	0
39415	邳州	PMS_陈楼镇果二3#变	10	400	30
39416	邳州	陈楼镇吴庙15#变	10	400	0
39417	邳州	陈楼镇吴庙16#变	10	200	35
39418	邳州	PMS_陈楼镇竹园9#变	10	400	198
39419	邳州	PMS_陈楼镇新营16#变	10	400	216
39420	邳州	PMS_陈楼镇新营17#变	10	400	193
39421	邳州	PMS_陈楼镇新营18#变	10	400	135
39422	邳州	陈楼镇新营19#变	10	200	84
39423	邳州	陈楼镇吴庙17#变	10	315	2
39424	邳州	PMS_陈楼镇吴庙18#变	10	400	271
39425	新沂	北沟财富大厦2号变	10	800	379
39426	新沂	北沟财富大厦1号变	10	800	469
39427	新沂	PMS_10kV万福公馆1号配电室3号变压器	10	630	348
39428	新沂	PMS_10kV万福公馆1号配电室2号变压器	10	630	327
39429	新沂	PMS_10kV万福公馆1号配电室4号变压器	10	630	316
39430	新沂	PMS_10kV万福公馆1号配电室1号变压器	10	630	356
39431	新沂	枫荷雅居1配电室1变	10	630	301
39432	新沂	枫荷雅居1配电室2变	10	630	125
39433	新沂	PMS_金地花园1组合配电室1变	10	800	575
39434	新沂	PMS_金地花园1组合配电室2变	10	800	633
39435	新沂	PMS_金地花园2配电室3变	10	630	468
39436	新沂	PMS_金地花园2配电室2变	10	630	502
39437	新沂	PMS_金地花园2配电室1变	10	630	466
39438	新沂	PMS_金地花园2配电室4变	10	630	503
39439	新沂	PMS_10kV达信广场一期1组合配电站1变	10	800	471
39440	新沂	PMS_10kV达信广场一期1组合配电站2变	10	800	540
39441	新沂	PMS_达信广场一期2配电室2变	10	800	376
39442	新沂	PMS_达信广场一期2配电室3变	10	800	398
39443	新沂	PMS_达信广场一期2配电室4变	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39444	新沂	PMS_达信广场一期2配电室1变	10	800	476
39445	新沂	PMS_达信广场一期3配电室3变	10	630	407
39446	新沂	PMS_达信广场一期3配电室1变	10	630	407
39447	新沂	PMS_达信广场一期3配电室2变	10	630	316
39448	新沂	PMS_达信广场一期3配电室4变	10	630	395
39449	新沂	水湘苑4配电室2变	10	800	612
39450	新沂	水湘苑3配电室2变	10	630	499
39451	新沂	水湘苑4配电室3变	10	800	535
39452	新沂	水湘苑4配电室4变	10	800	639
39453	新沂	水湘苑3配电室4变	10	630	498
39454	新沂	水湘苑1配电室2变	10	800	578
39455	新沂	水湘苑1配电室4变	10	800	596
39456	新沂	水湘苑1配电室1变	10	800	572
39457	新沂	水湘苑1配电室3变	10	800	569
39458	新沂	水湘苑2配电室1变	10	800	553
39459	新沂	水湘苑2配电室2变	10	800	636
39460	新沂	水湘苑2配电室4变	10	800	631
39461	新沂	春暖花开2配电室2变	10	800	565
39462	新沂	春暖花开2配电室1变	10	800	464
39463	新沂	春暖花开2配电室4变	10	800	560
39464	新沂	春暖花开2配电室3变	10	800	551
39465	新沂	北沟神山57队2号北变	10	400	245
39466	新沂	北沟黄墩12组西配变	10	400	281
39467	新沂	明悦华府1配电室3变	10	800	524
39468	新沂	明悦华府1配电室2变	10	800	528
39469	新沂	明悦华府1配电室4变	10	800	477
39470	新沂	明悦华府1配电室1变	10	800	522
39471	新沂	河滨尚品雅居3配电室4变	10	800	536
39472	新沂	河滨尚品雅居2配电室2变	10	800	557
39473	新沂	河滨尚品雅居2配电室1变	10	800	533
39474	新沂	河滨尚品雅居1配电室2变	10	800	513
39475	新沂	河滨尚品雅居3配电室2变	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39476	新沂	河滨尚品雅居1配电室4变	10	800	517
39477	新沂	河滨尚品雅居1配电室1变	10	800	537
39478	新沂	河滨尚品雅居1配电室3变	10	800	499
39479	新沂	河滨尚品雅居2配电室4变	10	800	488
39480	新沂	河滨尚品雅居3配电室3变	10	800	488
39481	新沂	河滨尚品雅居2配电室3变	10	800	521
39482	新沂	河滨尚品雅居3配电室1变	10	800	511
39483	新沂	北沟嶂仓村4号变	10	400	194
39484	新沂	北沟黄墩小学3号变	10	400	142
39485	新沂	新安镇官庄北变	10	200	74
39486	新沂	北沟沐东花苑5号变	10	800	478
39487	新沂	北沟沐东花苑3号变	10	800	601
39488	新沂	北沟沐东花苑12号变	10	630	336
39489	新沂	北沟沐东花苑4号变	10	800	333
39490	新沂	北沟沐东花苑1号变	10	800	474
39491	新沂	北沟沐东花苑7号变	10	800	478
39492	新沂	新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园2）	10	800	347
39493	新沂	北沟沐东花苑10号变	10	630	276
39494	新沂	北沟沐东花苑8号变	10	800	483
39495	新沂	北沟沐东花苑9号变	10	630	271
39496	新沂	北沟沐东花苑6号变	10	800	469
39497	新沂	新沂市经济适应住房发展中心（怡东花园1）	10	1000	523
39498	新沂	北沟沐东花苑2号变	10	800	486
39499	新沂	北沟陈相村部3号变	10	400	0
39500	新沂	北沟山泉2号变	10	400	253
39501	新沂	北沟仲庄北站4号南变	10	400	280
39502	新沂	北沟太湖东郡6号变	10	630	373
39503	新沂	北沟镇凤凰嘉园6号配变	10	800	530
39504	新沂	东方名人湾小区2号配变	10	800	492
39505	新沂	北沟国信2	10	630	320
39506	新沂	北沟镇凤凰嘉园1号配变	10	800	543
39507	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家5号变）	10	630	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39508	新沂	北沟万恒东1号变	10	630	244
39509	新沂	北沟太湖东郡8号变	10	630	398
39510	新沂	北沟太湖东郡3号变	10	630	385
39511	新沂	北沟镇凤凰嘉园5号配变	10	800	515
39512	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家1号变）	10	800	305
39513	新沂	北沟镇凤凰嘉园4号配变	10	800	535
39514	新沂	北沟镇凤凰嘉园10号配变	10	800	537
39515	新沂	东方名人湾小区3号配变	10	800	339
39516	新沂	北沟太湖东郡5号变	10	630	445
39517	新沂	北沟太湖东郡1号变	10	630	342
39518	新沂	北沟国信3	10	630	319
39519	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家3号变）	10	800	417
39520	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家2号变）	10	800	423
39521	新沂	北沟镇凤凰嘉园2号配变	10	800	493
39522	新沂	北沟镇凤凰嘉园9号配变	10	800	526
39523	新沂	北沟万恒东2号变	10	630	311
39524	新沂	北沟太湖东郡4号变	10	630	377
39525	新沂	北沟镇凤凰嘉园8号配变	10	800	604
39526	新沂	东方名人湾小区1号配变	10	800	365
39527	新沂	北沟国信4	10	630	274
39528	新沂	东方名人湾小区5号配变	10	800	395
39529	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家6号变）	10	630	340
39530	新沂	北沟万恒东3号变	10	630	320
39531	新沂	北沟太湖东郡7号变	10	630	389
39532	新沂	北沟太湖东郡2号变	10	630	393
39533	新沂	北沟镇凤凰嘉园7号配变	10	800	609
39534	新沂	新沂市国信置业有限公司（金澜世家4号变）	10	800	384
39535	新沂	北沟镇凤凰嘉园3号配变	10	800	528
39536	新沂	东方名人湾6	10	800	529
39537	新沂	东方名人湾小区4号配变	10	800	386
39538	新沂	北沟国信1	10	630	377
39539	新沂	北沟凤凰苑1号变	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39540	新沂	北沟凤凰苑2号	10	630	382
39541	新沂	北沟凤凰苑3号变	10	630	350
39542	新沂	北沟黄墩4组2号变	10	400	204
39543	新沂	北沟闻马南3号变	10	400	154
39544	新沂	北沟闻马村2号变	10	400	228
39545	新沂	北沟闻马北2号变	10	400	246
39546	新沂	北沟黄墩19号南变	10	400	229
39547	新沂	北沟嶂仓新区3号变	10	400	162
39548	新沂	秀水苑3配电室1变	10	800	588
39549	新沂	秀水苑1配电室1变	10	800	585
39550	新沂	秀水苑4配电室1变	10	800	508
39551	新沂	秀水苑2配电室1变	10	800	576
39552	新沂	秀水苑1配电室4变	10	800	555
39553	新沂	秀水苑5配电室4变	10	800	576
39554	新沂	秀水苑2配电室2变	10	800	550
39555	新沂	秀水苑3配电室2变	10	800	558
39556	新沂	秀水苑5配电室2变	10	800	556
39557	新沂	秀水苑4配电室4变	10	800	596
39558	新沂	秀水苑2配电室4变	10	800	552
39559	新沂	秀水苑1配电室2变	10	800	546
39560	新沂	秀水苑5配电室3变	10	800	530
39561	新沂	秀水苑4配电室2变	10	800	614
39562	新沂	秀水苑2配电室3变	10	800	576
39563	新沂	秀水苑1配电室3变	10	800	569
39564	新沂	秀水苑5配电室1变	10	800	588
39565	新沂	秀水苑4配电室3变	10	800	531
39566	新沂	北沟黄墩20-3号变	10	400	76
39567	新沂	沐东花园B区1组合配电站4变	10	800	582
39568	新沂	沐东花园B区2配电室1变	10	800	554
39569	新沂	沐东花园B区1组合配电站1变	10	800	594
39570	新沂	沐东花园B区1组合配电站2变	10	800	571
39571	新沂	沐东花园B区2配电室2变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39572	新沂	沐东花园B区1组合配电站3变	10	800	578
39573	新沂	北沟南沟棉花厂2号变	10	400	255
39574	新沂	北沟仲庄4队2号变	10	400	209
39575	新沂	北沟官庄菜园南2号变	10	400	320
39576	新沂	北沟中医院西变	10	400	37
39577	新沂	北沟黄墩18-2号变	10	400	249
39578	新沂	北沟黄墩苹果园2号变	10	400	173
39579	新沂	春暖花开1配电室1变	10	630	405
39580	新沂	春暖花开1配电室3变	10	630	404
39581	新沂	春暖花开1配电室4变	10	630	387
39582	新沂	春暖花开1配电室2变	10	630	408
39583	新沂	北沟官庄村部2号变	10	400	99
39584	新沂	北沟黄墩22-3号变	10	400	193
39585	新沂	北沟黄墩园田2号变	10	400	268
39586	新沂	北沟黄墩园田3号变	10	400	264
39587	新沂	北沟黄沐路东2号变	10	400	313
39588	新沂	北沟棉花场3号变	10	400	265
39589	新沂	北沟新新路西配变	10	250	89
39590	新沂	苏恒大厦1配电室2变	10	800	416
39591	新沂	苏恒大厦1配电室1变	10	800	537
39592	新沂	凤凰嘉园二期1配电室1变	10	800	604
39593	新沂	凤凰嘉园二期1配电室2变	10	800	577
39594	新沂	北沟官庄南2号变	10	400	179
39595	新沂	北沟黄墩园田4号变	10	200	60
39596	新沂	北沟孔圩2号东变	10	400	188
39597	新沂	北沟嶂仓3号南变	10	400	156
39598	新沂	北沟官庄南小区1号变	10	400	200
39599	新沂	北沟塔山西南变	10	400	215
39600	新沂	北沟公路二局西变	10	400	286
39601	新沂	北沟邮电局西变	10	400	196
39602	新沂	北沟塔山东南变	10	400	177
39603	新沂	北沟新新二幼变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39604	新沂	北沟黄墩10组2号变	10	400	320
39605	新沂	北沟嶂仓北2号变	10	400	313
39606	新沂	北沟闸马新区2号变	10	400	239
39607	新沂	10kV田吴家园1配电室2变	10	630	367
39608	新沂	10kV田吴家园1配电室3变	10	630	382
39609	新沂	10kV田吴家园1配电室4变	10	630	411
39610	新沂	10kV田吴家园1配电室1变	10	630	308
39611	新沂	10kV金邸世家二期1组合配电站2变	10	630	287
39612	新沂	10kV金邸世家二期2配电室3变	10	800	440
39613	新沂	10kV金邸世家二期2配电室4变	10	800	437
39614	新沂	10kV金邸世家二期1组合配电站1变	10	630	283
39615	新沂	10kV金邸世家二期2配电室2变	10	800	352
39616	新沂	10kV金邸世家二期2配电室1变	10	800	348
39617	新沂	10kV青年公寓二期1配电室2变	10	800	484
39618	新沂	10kV青年公寓二期1配电室1变	10	800	520
39619	新沂	10kV水岸豪庭一期续建1配电室1变	10	630	343
39620	新沂	10kV水岸豪庭一期续建1配电室2变	10	630	357
39621	新沂	10kV康城府邸二期2配电室1变	10	800	491
39622	新沂	10kV康城府邸二期2配电室2变	10	800	446
39623	新沂	10kV康城府邸二期2配电室3变	10	800	491
39624	新沂	10kV康城府邸二期1组合配电站1变	10	800	412
39625	新沂	10kV康城府邸二期2配电室4变	10	800	427
39626	新沂	10kV康城府邸二期1组合配电站2变	10	800	501
39627	新沂	北沟政府家属院3号变新建	10	400	133
39628	新沂	10kV东方名人湾三期1配电室4变	10	800	550
39629	新沂	10kV东方名人湾三期1配电室3变	10	800	536
39630	新沂	10kV东方名人湾三期1配电室1变	10	800	525
39631	新沂	10kV东方名人湾三期1配电室2变	10	800	504
39632	新沂	PMS_北沟塔山村变	10	400	94
39633	新沂	PMS_北沟村花场台片	10	400	152
39634	新沂	PMS_北沟田吴78号台变	10	400	57
39635	新沂	PMS_北沟陈相村台片	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39636	新沂	PMS_北沟陈相东配合片	10	400	167
39637	新沂	PMS_北沟黄墩村18号台片	10	400	44
39638	新沂	北沟黄墩村19号台片	10	400	251
39639	新沂	PMS_北沟教师新村台片	10	500	192
39640	新沂	PMS_北沟塔山东配合片	10	400	155
39641	新沂	北沟政府家属院配变	10	400	98
39642	新沂	PMS_北沟仲庄北站台片	10	400	187
39643	新沂	北沟仲庄4队变	10	400	230
39644	新沂	PMS_北沟供电水厂台片	10	400	187
39645	新沂	PMS_北沟新东村64号变	10	400	163
39646	新沂	PMS_北沟牧草基地1号变	10	400	216
39647	新沂	PMS_北沟新东68-1号变	10	400	82
39648	新沂	PMS_北沟田吴11-1号变	10	400	78
39649	新沂	PMS_北沟田吴14-1号变	10	400	0
39650	新沂	PMS_北沟旭东小区1号配变	10	400	149
39651	新沂	PMS_北沟新东8-1号变	10	400	108
39652	新沂	PMS_北沟罗马名城70变压器	10	630	265
39653	新沂	PMS_北沟罗马名城71变压器	10	630	308
39654	新沂	PMS_北沟惠丰园3变压器	10	630	368
39655	新沂	PMS_北沟惠丰园4变压器	10	630	311
39656	新沂	PMS_北沟罗马名城72变压器	10	630	292
39657	新沂	PMS_北沟罗马名城73变压器	10	630	327
39658	新沂	PMS_北沟惠丰园5变压器	10	630	326
39659	新沂	PMS_北沟罗马名城74变压器	10	630	220
39660	新沂	PMS_北沟罗马名城75变压器	10	630	305
39661	新沂	PMS_北沟罗马名城76变压器	10	630	295
39662	新沂	北沟园区1号变	10	500	338
39663	新沂	北沟园区2号变	10	500	154
39664	新沂	北沟园区3号变	10	500	0
39665	新沂	北沟园区4号变	10	500	103
39666	新沂	PMS_北沟国信南变	10	315	164
39667	新沂	PMS_北沟供电电站配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39668	新沂	PMS_北沟罗马名城77变压器	10	630	143
39669	新沂	PMS_北沟罗马名城78变压器	10	630	280
39670	新沂	PMS_北沟凤凰苑9变压器	10	630	375
39671	新沂	PMS_北沟凤凰苑8变压器	10	630	320
39672	新沂	PMS_北沟凤凰苑7变压器	10	630	297
39673	新沂	PMS_北沟凤凰苑6变压器	10	630	305
39674	新沂	PMS_北沟凤凰苑5变压器	10	630	345
39675	新沂	PMS_北沟凤凰苑4变压器	10	630	319
39676	新沂	北沟供电所东变	10	500	158
39677	新沂	北沟官庄小区1号变	10	400	148
39678	新沂	PMS_新安镇官庄东变	10	400	151
39679	新沂	PMS_新安镇嶂仓3-1号	10	400	96
39680	新沂	PMS_新安镇嶂苍小区综合变	10	400	166
39681	邳州	PMS_陈楼镇圈子小集2#变	10	400	202
39682	邳州	PMS_陈楼镇新营王庄3#变	10	400	213
39683	邳州	陈楼镇卞家6#变	10	200	0
39684	邳州	PMS_陈楼镇大顾10#变	10	400	154
39685	邳州	PMS_陈楼镇街道8#变	10	400	108
39686	邳州	PMS_陈楼镇小薛12#变	10	400	218
39687	邳州	PMS_陈楼镇袁湾12#变	10	400	175
39688	邳州	PMS_陈楼镇袁湾13#变	10	400	180
39689	邳州	PMS_陈楼镇袁湾村14#变	10	400	217
39690	邳州	PMS_陈楼镇袁湾7#变	10	400	148
39691	邳州	陈楼镇陈楼8#变	10	200	13
39692	邳州	PMS_陈楼镇左东8#变	10	400	226
39693	邳州	PMS_陈楼镇吴楼5#变	10	400	97
39694	邳州	陈楼镇陈楼村9#变	10	200	0
39695	邳州	陈楼镇李家4#变	10	400	105
39696	邳州	陈楼镇卞家7#变	10	200	0
39697	邳州	PMS_陈楼镇小集3#变	10	400	230
39698	邳州	陈楼镇大顾11#变	10	200	73
39699	邳州	PMS_陈楼镇街道9#变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39700	邳州	PMS 陈楼镇院许9#变	10	400	260
39701	邳州	PMS 陈楼镇院许10#变	10	400	163
39702	邳州	PMS 陈楼镇院许11#变	10	400	204
39703	邳州	陈楼镇小薛15#变	10	400	25
39704	邳州	陈楼镇观光园1#变	10	200	20
39705	邳州	陈楼镇观光园2#变	10	200	32
39706	邳州	PMS 陈楼镇院许村13#变	10	400	77
39707	邳州	PMS 陈楼镇院许村14#变	10	400	156
39708	邳州	PMS 陈楼镇院许村15#变	10	400	122
39709	邳州	PMS 陈楼镇院许村12#变	10	400	191
39710	邳州	PMS 陈楼镇竹园10变	10	400	166
39711	邳州	PMS 陈楼镇街道10#变	10	400	165
39712	邳州	PMS 陈楼镇左西村9#变	10	400	78
39713	邳州	陈楼镇小薛村14#变	10	200	87
39714	邳州	陈楼镇小薛村13#变	10	200	52
39715	邳州	陈楼镇街道12#变	10	630	214
39716	邳州	陈楼镇街道13#变	10	630	342
39717	邳州	陈楼镇街道11#变	10	630	78
39718	邳州	陈楼镇左西14#变	10	400	180
39719	邳州	陈楼上亿国际商贸城2组合配电室2变压器	10	1000	599
39720	邳州	陈楼上亿国际商贸城5配电室1变压器	10	1000	689
39721	邳州	陈楼上亿国际商贸城6配电室2变压器	10	1000	675
39722	邳州	陈楼上亿国际商贸城6配电室1变压器	10	1000	700
39723	邳州	陈楼上亿国际商贸城5配电室2变压器	10	1000	674
39724	邳州	陈楼上亿国际商贸城2组合配电室1变压器	10	1000	704
39725	邳州	陈楼镇左西村15#变	10	400	157
39726	邳州	陈楼镇果一5#变	10	400	230
39727	邳州	陈楼镇杜村18#变	10	400	223
39728	邳州	陈楼镇果三3#变	10	400	209
39729	邳州	陈楼镇左西10#变	10	400	248
39730	邳州	陈楼镇大顾12#变	10	400	191
39731	邳州	陈楼镇杜村15#变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39732	邳州	陈楼镇果一4#变	10	400	197
39733	邳州	陈楼镇卞家8#变	10	400	215
39734	邳州	陈楼镇杜村14#变	10	400	173
39735	邳州	陈楼镇陈楼村13#变	10	400	170
39736	邳州	陈楼镇陈楼村14#变	10	400	186
39737	邳州	陈楼镇街道14#变	10	400	18
39738	邳州	陈楼镇新营20#变	10	400	0
39739	邳州	陈楼镇七工区台变	10	400	68
39740	邳州	陈楼镇陈楼村10#变	10	400	47
39741	邳州	陈楼镇吴楼6#变	10	400	240
39742	邳州	陈楼镇左西村11#变	10	400	203
39743	邳州	陈楼镇杜村17#变	10	400	199
39744	邳州	陈楼镇省城村15#变	10	400	171
39745	邳州	陈楼镇省城村16#变	10	400	199
39746	邳州	陈楼镇小薛村17#变	10	200	143
39747	邳州	陈楼镇杜村16#变	10	400	167
39748	邳州	陈楼镇省城村17#变	10	400	167
39749	邳州	陈楼镇果三4#变	10	400	146
39750	邳州	陈楼镇省城19#变	10	400	277
39751	邳州	陈楼镇省城18#变	10	400	219
39752	邳州	陈楼镇左西村12号变	10	400	365
39753	邳州	陈楼镇竹园11#变	10	400	249
39754	邳州	陈楼镇杜村19#变	10	400	205
39755	邳州	陈楼镇魏庄3#变	10	400	273
39756	邳州	陈楼镇杜村20#变	10	400	104
39757	邳州	陈楼镇果一6#变	10	400	216
39758	邳州	陈楼镇果三6#变	10	400	301
39759	邳州	陈楼镇果三5#变	10	400	128
39760	邳州	陈楼镇左东9#变	10	400	274
39761	邳州	陈楼镇左西16#变	10	400	56
39762	邳州	陈楼镇左东东台3#变	10	400	250
39763	邳州	陈楼镇大孙7#变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39764	邳州	陈楼镇左西村13#变	10	315	38
39765	邳州	陈楼镇省城村20#变	10	400	185
39766	邳州	陈楼镇杜村12#变	10	400	226
39767	邳州	陈楼镇陈楼村12#变	10	400	122
39768	邳州	陈楼镇袁湾村16#变	10	200	0
39769	邳州	陈楼镇小薛16#变	10	400	223
39770	邳州	陈楼镇杜村13#变	10	400	193
39771	邳州	陈楼镇陈楼村11#变	10	400	50
39772	邳州	陈楼镇省城14#变	10	400	257
39773	邳州	陈楼镇省城13#变	10	400	181
39774	邳州	陈楼镇街道15#变	10	400	215
39775	邳州	陈楼镇果园新村小区变	10	315	172
39776	邳州	陈楼上亿国际商贸城1#组合配电室3#变压器	10	800	504
39777	邳州	陈楼上亿国际商贸城1#组合配电室4#变压器	10	800	510
39778	邳州	陈楼上亿国际商贸城1#组合配电室1#变压器	10	800	503
39779	邳州	陈楼上亿国际商贸城2#配电室2#变压器	10	1000	645
39780	邳州	陈楼上亿国际商贸城4#配电室2#变压器	10	1000	686
39781	邳州	陈楼上亿国际商贸城3#配电室2#变压器	10	1000	741
39782	邳州	陈楼上亿国际商贸城2#配电室1#变压器	10	1000	535
39783	邳州	陈楼上亿国际商贸城3#配电室1#变压器	10	1000	703
39784	邳州	陈楼上亿国际商贸城1#组合配电室2#变压器	10	800	523
39785	邳州	陈楼上亿国际商贸城4#配电室1#变压器	10	1000	738
39786	邳州	陈楼永康家园2组合配电室2变压器	10	630	300
39787	邳州	陈楼永康家园2组合配电室3变压器	10	630	258
39788	邳州	陈楼永康家园1配电室1变压器	10	630	354
39789	邳州	陈楼左东村左西6#变	10	400	221
39790	邳州	陈楼左西5#变	10	500	262
39791	邳州	PMS 陈楼省城6#变	10	400	168
39792	邳州	PMS 陈楼省城7#变	10	400	183
39793	邳州	陈楼新营7#变	10	400	48
39794	邳州	陈楼镇陈楼村3#变	10	400	109
39795	邳州	PMS 陈楼镇陈楼村4#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39796	邳州	PMS_陈楼镇竹园5#变	10	200	32
39797	邳州	PMS_陈楼镇袁湾6#公变	10	400	122
39798	邳州	PMS_陈楼镇袁湾5#变	10	400	3
39799	邳州	PMS_陈楼镇邵家2#变	10	400	99
39800	邳州	PMS_陈楼镇街道东台2#变	10	400	0
39801	邳州	PMS_陈楼镇街道东台3#公变	10	400	86
39802	邳州	PMS_陈楼镇大顾6#变	10	400	52
39803	邳州	PMS_陈楼大顾7#变	10	400	125
39804	邳州	PMS_陈楼镇小薛5#变	10	400	24
39805	邳州	PMS_陈楼镇小薛7#变	10	400	152
39806	邳州	陈楼大顾西台2#变	10	400	78
39807	邳州	PMS_陈楼圈子村2#台变	10	400	106
39808	邳州	陈楼院许中台2#变	10	400	196
39809	邳州	陈楼院许南台2#变	10	200	0
39810	邳州	陈楼新营西台2#变	10	400	196
39811	邳州	陈楼新营东台2#变	10	315	35
39812	邳州	陈楼左东东台2#变	10	400	113
39813	铜山	三堡镇黄桥3号配变	10	630	100
39814	铜山	三堡镇黄桥4号配变	10	400	39
39815	铜山	三堡镇胜阳3号配变	10	630	159
39816	铜山	PMS_三堡镇机关4号配变(新)	10	400	73
39817	铜山	PMS_三堡镇四堡村3号配变	10	630	234
39818	铜山	三堡镇四堡村4号配变	10	200	83
39819	铜山	三堡镇吴村东7号配变	10	400	47
39820	铜山	三堡镇龙亭村1号配变	10	400	178
39821	铜山	PMS_三堡镇龙亭村2号配变	10	400	147
39822	铜山	三堡镇余庄3号配变	10	315	138
39823	铜山	三堡镇营房2号配变	10	400	5
39824	铜山	PMS_三堡镇台上3号配变	10	200	105
39825	铜山	三堡镇焦山村3号配变	10	630	77
39826	铜山	三堡镇焦山东区变	10	400	93
39827	铜山	三堡镇潘楼4号配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39828	铜山	PMS_三堡镇潘楼5号配变	10	400	198
39829	铜山	三堡镇刁店单相变51号变	10	50	26
39830	铜山	三堡镇杨山头村4号变	10	400	0
39831	铜山	三堡镇高营村2号变	10	630	107
39832	铜山	PMS_三堡镇吴楼村变	10	200	48
39833	铜山	三堡镇赵庄西站变	10	400	115
39834	铜山	三堡镇赵庄3号配变	10	400	38
39835	铜山	三堡镇赵庄村变	10	630	168
39836	铜山	三堡镇赵庄2号配变	10	400	0
39837	铜山	三堡镇徐村西站7号配变	10	630	159
39838	铜山	三堡镇土楼6号配变	10	400	0
39839	铜山	三堡镇土楼2号配变	10	400	0
39840	铜山	PMS_三堡镇土楼3号配变	10	400	0
39841	铜山	三堡镇土楼5号配变	10	400	0
39842	铜山	PMS_三堡镇麦楼村1号配变	10	200	116
39843	铜山	三堡镇麦楼2号配变	10	400	26
39844	铜山	三堡镇机关2号配变	10	400	72
39845	铜山	PMS_三堡镇何庄村6号配变(新)	10	200	27
39846	铜山	三堡镇三堡村北变	10	630	274
39847	铜山	三堡镇供电所1号变	10	400	47
39848	铜山	三堡镇供电所2号变	10	400	0
39849	铜山	三堡镇三堡村变	10	630	159
39850	铜山	三堡镇供电所3号变(新)	10	400	140
39851	铜山	三堡镇南井变	10	500	170
39852	铜山	三堡镇王山村北变	10	200	0
39853	铜山	三堡镇石桥村变	10	200	1
39854	铜山	三堡镇何庄1号配变	10	200	66
39855	铜山	三堡镇何庄3号配变	10	400	79
39856	铜山	三堡镇何庄2号配变	10	250	72
39857	铜山	三堡镇王楼村2号配变	10	630	262
39858	铜山	PMS_三堡镇潘楼3号配变	10	400	32
39859	铜山	三堡镇潘楼1号配变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39860	铜山	三堡镇潘楼2号配变	10	400	0
39861	铜山	三堡镇四堡村变	10	400	38
39862	铜山	三堡镇滕寨村西寨变	10	200	121
39863	铜山	三堡镇滕寨村变	10	315	170
39864	铜山	三堡镇徐村20号变	10	400	25
39865	铜山	PMS 三堡镇董山头4号变	10	400	99
39866	铜山	PMS 三堡镇沟浍4号变	10	400	62
39867	铜山	PMS 三堡镇吴村7号配变	10	400	45
39868	铜山	三堡镇徐村6号配变	10	400	76
39869	铜山	三堡镇徐村7号配变	10	400	7
39870	铜山	三堡镇刁店村1号变	10	630	172
39871	铜山	三堡镇刁店村变	10	630	0
39872	铜山	三堡镇刁店5号变	10	630	104
39873	铜山	三堡镇上楼村2号配变	10	200	45
39874	铜山	PMS 三堡镇四堡村1号配变	10	400	141
39875	铜山	PMS 三堡镇董山头变	10	315	108
39876	铜山	PMS 三堡镇董山头2号变	10	400	0
39877	铜山	三堡镇董山头3号变	10	200	100
39878	铜山	三堡镇王山南变	10	200	94
39879	铜山	三堡镇夏楼变	10	200	0
39880	铜山	三堡镇石桥村中变	10	200	28
39881	铜山	三堡镇何庄4号配变	10	400	3
39882	铜山	三堡镇邓庄村变	10	400	0
39883	铜山	PMS 三堡镇徐村四队变	10	400	0
39884	铜山	三堡镇徐村大队变	10	630	147
39885	铜山	三堡镇胜阳4号配变	10	400	193
39886	铜山	三堡镇杨山头村变	10	200	85
39887	邳州	陈楼镇袁湾15#变	10	200	38
39888	铜山	三堡镇徐村2号配变	10	400	7
39889	铜山	三堡镇土楼1号配变	10	400	111
39890	铜山	三堡镇郭楼变	10	400	50
39891	铜山	三堡镇政府机关变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39892	铜山	三堡镇滕寨村东变	10	400	206
39893	铜山	PMS 三堡镇徐楼2号配变	10	400	15
39894	铜山	三堡镇邓庄4号配变	10	160	51
39895	铜山	三堡镇邓庄2号变新	10	400	0
39896	铜山	三堡镇翟井变	10	400	97
39897	铜山	PMS 三堡镇元楼南变	10	400	275
39898	铜山	三堡镇元楼史庄变	10	200	84
39899	铜山	三堡镇高营村变	10	630	10
39900	铜山	三堡镇梁庄村3号变	10	400	71
39901	铜山	三堡镇坡里村变	10	200	55
39902	铜山	三堡镇台上村2号配变	10	630	182
39903	铜山	三堡镇台上村变	10	400	71
39904	铜山	三堡镇营房村变	10	250	101
39905	铜山	三堡镇加村变	10	400	20
39906	铜山	PMS 三堡镇麦楼村变	10	400	92
39907	铜山	三堡镇营房西站	10	100	25
39908	铜山	三堡镇余庄村	10	200	61
39909	铜山	PMS 三堡镇海湖变(新)	10	400	115
39910	铜山	PMS 三堡镇海湖2号变	10	400	60
39911	铜山	三堡镇刘庄村1号变	10	200	2
39912	铜山	三堡镇土楼4号配变	10	250	63
39913	铜山	三堡镇刁店4号变	10	400	41
39914	铜山	三堡镇机关3号配变(新)	10	400	4
39915	铜山	三堡镇刘庄3号变	10	400	178
39916	铜山	PMS 三堡镇黄桥西站	10	400	32
39917	铜山	PMS 三堡镇黄桥村变	10	400	0
39918	铜山	三堡镇黄桥1号配变	10	315	112
39919	铜山	PMS 三堡镇黄桥陈庄变	10	315	18
39920	铜山	PMS 三堡镇四堡2号配变	10	250	74
39921	铜山	三堡镇陶瓷厂2号配变	10	400	55
39922	铜山	三堡镇余庄1号配变	10	200	107
39923	铜山	三堡镇王楼村	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39924	铜山	三堡镇王楼村5号配变	10	400	13
39925	铜山	三堡镇台上村12号配变	10	400	43
39926	铜山	三堡镇麦楼4号配变	10	630	275
39927	铜山	三堡镇梁庄村4号变	10	630	254
39928	铜山	三堡镇海湖4号变	10	400	132
39929	铜山	三堡镇余庄4号配变	10	400	96
39930	铜山	PMS 三堡镇上楼4号配变	10	400	173
39931	铜山	三堡镇万沃3号配变	10	400	128
39932	铜山	三堡镇黄桥5号配变	10	400	80
39933	铜山	三堡镇胜阳5号配变	10	400	0
39934	铜山	三堡镇机关5号配变	10	200	0
39935	铜山	三堡镇邓庄6号变（新）	10	400	94
39936	铜山	PMS 三堡镇麦楼3号配变	10	630	133
39937	新沂	PMS 北沟黄墩5队变	10	400	58
39938	新沂	PMS 北沟村2号变	10	400	164
39939	新沂	PMS 北沟南沟4、5队2号变	10	400	66
39940	新沂	PMS 新安镇闻马南变	10	400	47
39941	新沂	北沟闻马西变	10	400	87
39942	新沂	PMS 双塘河西西台片	10	400	301
39943	新沂	PMS 双塘沙沟新区2号台片	10	400	188
39944	新沂	PMS 双塘镇尚湖2号台片	10	400	205
39945	新沂	PMS 双塘镇九墩东2号台片	10	400	105
39946	新沂	PMS 双塘镇蒲沟村南台片	10	200	66
39947	新沂	双塘沙沟东台片	10	630	238
39948	新沂	PMS 双塘科技台片	10	250	20
39949	新沂	PMS 双塘袁湖北台片	10	200	0
39950	新沂	PMS 双塘镇林场5号综合变	10	200	71
39951	新沂	PMS 双塘新街东1号台片	10	400	0
39952	贾汪	工人村南区3（新）	10	630	189
39953	新沂	PMS 双塘蒲沟开发区台片	10	400	88
39954	新沂	PMS 双塘古木西台片	10	200	0
39955	新沂	PMS 双塘新街西台片	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39956	新沂	双塘凉泉东台片	10	630	397
39957	铜山	三堡镇焦山村8号配变	10	400	0
39958	新沂	双塘三里沟台片	10	160	0
39959	新沂	PMS_双塘尚湖台片	10	200	0
39960	铜山	三堡镇焦山村7号配变	10	200	84
39961	新沂	PMS_双塘丁集台片	10	400	242
39962	铜山	PMS_三堡镇邓庄5号变	10	400	64
39963	新沂	PMS_双塘老街东路台片	10	400	90
39964	铜山	三堡镇供电所4号变(新)	10	400	0
39965	新沂	PMS_双塘老街台片	10	400	229
39966	铜山	三堡镇海湖村1号配变(新)	10	200	66
39967	新沂	PMS_双塘孙庄台片	10	400	135
39968	铜山	PMS_三堡镇何庄村8号配变	10	200	47
39969	新沂	双塘沙沟北台片	10	400	260
39970	铜山	三堡镇石桥村10号变	10	200	3
39971	新沂	双塘徐庄台片	10	630	358
39972	铜山	三堡镇胜阳村6号配变	10	200	73
39973	新沂	PMS_双塘袁湖台片	10	250	71
39974	铜山	PMS_三堡镇石桥村6号配变	10	400	55
39975	新沂	双塘袁湖孟庄台片	10	400	243
39976	铜山	PMS_三堡镇刘庄村5号变	10	400	135
39977	新沂	PMS_双塘大张庄台片	10	400	75
39978	铜山	三堡镇元楼村5号配变	10	200	0
39979	新沂	PMS_双塘刘庄台片	10	200	60
39980	铜山	PMS_三堡镇胜阳村7号配变	10	400	88
39981	铜山	PMS_三堡镇潘楼村6号配变	10	400	0
39982	新沂	PMS_双塘徐塘南主变	10	315	57
39983	新沂	PMS_双塘徐塘北主变台片	10	400	180
39984	铜山	三堡镇台上村4号配变	10	400	154
39985	铜山	三堡镇吴村3号配变	10	400	13
39986	新沂	PMS_双塘古木村台片	10	400	203
39987	铜山	三堡镇徐村8号配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39988	新沂	双塘古木二队台片	10	200	20
39989	铜山	PMS_三堡镇加村2变	10	250	179
39990	铜山	PMS_三堡镇杨村2号配变	10	400	127
39991	新沂	PMS_双塘后古木台片	10	400	159
39992	铜山	三堡镇杨山头2号配变	10	400	0
39993	新沂	PMS_双塘古木北台片	10	400	115
39994	铜山	PMS_三堡镇郭楼村2号变	10	400	122
39995	新沂	PMS_双塘凉泉台片	10	400	227
39996	铜山	PMS_三堡镇夏楼村2号配变	10	400	204
39997	新沂	双塘高庄台片	10	500	223
39998	铜山	三堡镇何庄村7号配变	10	400	87
39999	新沂	PMS_双塘凉泉西台片	10	400	111
40000	新沂	PMS_双塘农科队台片	10	400	241
40001	新沂	双塘丁集北台片	10	200	0
40002	铜山	PMS_三堡镇石桥村7号配变	10	400	38
40003	新沂	双塘镇徐塘街南2号综合变	10	200	82
40004	铜山	PMS_三堡镇王楼村3号配变	10	400	23
40005	新沂	双塘双井57队台片	10	400	184
40006	铜山	PMS_三堡镇滕寨村3号配变	10	400	241
40007	新沂	PMS_双塘双井89队台片	10	200	111
40008	铜山	PMS_三堡镇邓庄村7号配变	10	400	53
40009	新沂	PMS_双塘西钓台台片	10	400	50
40010	铜山	PMS_三堡镇毛庄村5号配变	10	400	96
40011	新沂	PMS_双塘双工3号台片	10	400	131
40012	铜山	三堡镇胜阳村8号配变	10	400	0
40013	铜山	三堡镇余庄村7号配变	10	630	144
40014	新沂	PMS_双塘小黄墩台片	10	400	169
40015	新沂	PMS_双塘九墩西台片	10	400	143
40016	新沂	PMS_双塘开发区3号台片	10	400	126
40017	铜山	PMS_三堡镇余庄村5号配变	10	400	129
40018	新沂	PMS_双塘镇九墩东台片	10	200	42
40019	新沂	双塘叶庄5-6队台片	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40020	铜山	三堡镇王山村2号配变	10	400	147
40021	新沂	PMS_双塘东钓台台片	10	400	119
40022	铜山	三堡镇滕庄村2号配变	10	400	124
40023	铜山	PMS_三堡镇潘楼村7号配变	10	200	0
40024	新沂	PMS_双塘河西南台片	10	400	84
40025	铜山	三堡镇何庄14号变	10	200	30
40026	新沂	PMS_双塘河西北台片	10	400	79
40027	铜山	PMS_三堡镇潘楼村8号配变	10	200	109
40028	新沂	双塘双井23队台片	10	400	257
40029	新沂	PMS_双塘大街北台片	10	400	118
40030	铜山	三堡镇胜阳村9号配变	10	200	0
40031	新沂	PMS_双塘叶庄村台片	10	400	220
40032	铜山	三堡镇胜阳村10号配变	10	200	19
40033	新沂	双塘叶庄3队台片	10	400	197
40034	铜山	三堡镇胜阳村12号配变	10	400	135
40035	新沂	PMS_双塘陆庄台片	10	200	93
40036	铜山	PMS_三堡镇胜阳村13号配变	10	200	29
40037	新沂	双塘何庄台片	10	400	235
40038	铜山	PMS_三堡镇胜阳村14号配变	10	200	47
40039	新沂	PMS_双塘新街南2号台片	10	400	97
40040	铜山	三堡镇胜阳村15号配变	10	400	114
40041	新沂	PMS_双塘大街南台片	10	400	0
40042	铜山	PMS_三堡镇胜阳村11号配变	10	200	36
40043	新沂	PMS_双塘沙沟南台片	10	200	118
40044	铜山	三堡镇刁店村6号变	10	630	0
40045	新沂	10kV钓台花苑3号变	10	400	245
40046	铜山	三堡镇赵庄村5号配变	10	400	0
40047	新沂	10kV钓台花苑2号变	10	400	241
40048	铜山	三堡镇刁店村7号变	10	400	0
40049	新沂	钓台花苑1号变	10	400	310
40050	铜山	三堡镇赵庄村4号配变	10	400	0
40051	铜山	PMS_三堡镇黄桥村6号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40052	铜山	PMS_三堡镇黄桥村7号配变	10	400	0
40053	新沂	PMS_双塘老街北1号台片	10	400	219
40054	铜山	PMS_三堡镇徐村9号配变	10	400	0
40055	新沂	双塘古木西2号台片	10	400	196
40056	铜山	PMS_三堡镇徐村10号配变	10	400	147
40057	新沂	PMS_双塘徐塘南街北台片	10	400	86
40058	铜山	三堡镇三堡村2号配变	10	400	21
40059	新沂	双塘小佃户台片	10	400	72
40060	铜山	PMS_三堡镇毛庄村6号配变	10	400	116
40061	新沂	PMS_双塘段宅北台片	10	200	120
40062	铜山	PMS_三堡镇三堡村1号配变	10	200	15
40063	新沂	PMS_双塘新街北新区台片	10	400	229
40064	铜山	三堡镇三堡村3号配变	10	400	103
40065	新沂	PMS_双塘河西4队台片	10	400	0
40066	铜山	三堡镇三堡村4号配变	10	400	0
40067	新沂	PMS_双塘佃户村北台片	10	400	167
40068	铜山	PMS_三堡镇潘楼村9号配变	10	400	158
40069	新沂	PMS_双塘竹园南台片	10	200	85
40070	铜山	PMS_三堡镇潘楼村10号配变	10	400	79
40071	新沂	PMS_双塘佃户村南台片	10	200	95
40072	铜山	PMS_三堡镇刁店村8号变	10	400	258
40073	新沂	PMS_双塘徐塘孟庄西台片	10	400	42
40074	铜山	PMS_三堡镇刁店村9号变	10	400	6
40075	新沂	PMS_双塘老街东2号台片	10	400	133
40076	铜山	三堡镇黄桥村9号配变	10	315	68
40077	新沂	PMS_双塘倪围西台片	10	200	29
40078	铜山	PMS_三堡镇麦楼村6号配变	10	400	152
40079	新沂	双塘段宅小区东台片	10	400	115
40080	铜山	PMS_三堡镇麦楼村7号配变	10	400	114
40081	新沂	PMS_双塘古木二队东台片	10	400	72
40082	铜山	PMS_三堡镇四堡村5号配变	10	400	76
40083	新沂	PMS_双塘后古木东台片	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40084	铜山	三堡镇潘楼村11号配变	10	400	95
40085	新沂	PMS_双塘古木南2号台片	10	400	122
40086	铜山	PMS_三堡镇潘楼村12号配变	10	400	221
40087	新沂	双塘蒲沟面粉厂东台片	10	630	253
40088	铜山	PMS_三堡镇刁店村8号甲变	10	400	0
40089	新沂	PMS_双塘蒲沟花场台片	10	400	251
40090	铜山	PMS_三堡镇刁店村9号甲变	10	400	0
40091	新沂	PMS_双塘九墩葡萄园台片	10	200	5
40092	新沂	PMS_双塘丁集四队台片	10	400	224
40093	铜山	PMS_三堡镇刁店村11号变	10	400	99
40094	新沂	PMS_双塘林场西台片	10	200	59
40095	铜山	PMS_三堡镇刁店村12号变(新)	10	400	232
40096	新沂	PMS_双塘袁湖东台片	10	400	176
40097	铜山	PMS_三堡镇刁店村13号变	10	400	0
40098	新沂	PMS_双塘张庄西台片	10	400	159
40099	铜山	PMS_三堡镇刁店村14号变	10	400	42
40100	新沂	PMS_双塘刘庄北台片	10	400	159
40101	铜山	PMS_三堡镇刁店村15号变	10	400	153
40102	新沂	双塘凉泉北台片	10	630	369
40103	铜山	PMS_三堡镇刁店村16号变	10	400	0
40104	新沂	双塘沙沟平房区台片	10	630	375
40105	铜山	PMS_三堡镇刁店村17号变	10	400	131
40106	新沂	PMS_双塘沙沟小区北台片	10	400	89
40107	铜山	三堡镇刁店村18号变	10	400	0
40108	新沂	PMS_双塘凉泉小区台片	10	400	62
40109	新沂	PMS_双塘丁集西台片	10	400	184
40110	铜山	三堡镇高营村3号变	10	630	4
40111	新沂	PMS_双塘尚湖南台片	10	400	189
40112	铜山	三堡镇驿城4号配变	10	400	37
40113	新沂	PMS_双塘古木村中台片	10	400	250
40114	铜山	三堡镇余庄村8号配变	10	400	144
40115	新沂	PMS_双塘蒲沟面粉厂南台片	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40116	铜山	三堡镇台上村6号配变	10	315	88
40117	新沂	PMS_双塘新庄东台片	10	400	256
40118	新沂	PMS_双塘倪围王庄台片	10	400	139
40119	铜山	PMS_三堡镇潘楼13号配变	10	400	103
40120	新沂	PMS_双塘竹园北台片	10	400	131
40121	铜山	三堡镇潘楼村14号配变	10	400	89
40122	铜山	三堡镇何庄11号配变	10	315	0
40123	新沂	PMS_双塘双井6队台片	10	400	131
40124	新沂	PMS_双塘双井9队台片	10	400	216
40125	新沂	PMS_双塘老街东路北台片	10	400	26
40126	铜山	三堡镇何庄12号配变	10	315	0
40127	新沂	PMS_双塘老街东路西台片	10	400	197
40128	铜山	PMS_三堡镇何庄10号配变	10	400	71
40129	新沂	双塘老街东路3号台片	10	630	314
40130	铜山	经济适用房七期3配1变	10	1000	363
40131	新沂	双塘河西村中台片	10	630	94
40132	铜山	经济适用房七期3配3变	10	1000	399
40133	铜山	PMS_三堡镇刁店村19号变	10	400	223
40134	铜山	PMS_三堡镇驿城村5号配变	10	400	99
40135	铜山	PMS_三堡镇三堡村5号配变	10	400	0
40136	新沂	PMS_双塘袁湖钢厂台片	10	400	230
40137	铜山	PMS_三堡镇黄桥村8号配变	10	400	66
40138	新沂	PMS_双塘张庄东台片	10	400	195
40139	铜山	PMS_三堡镇焦山村10号配变	10	400	19
40140	新沂	PMS_双塘河西路南台片	10	400	102
40141	新沂	PMS_双塘叶庄小区东台片	10	400	158
40142	铜山	PMS_三堡镇高营村4号变	10	400	0
40143	铜山	PMS_三堡镇刁店村20号变	10	400	119
40144	铜山	PMS_三堡镇徐村11号配变	10	400	37
40145	新沂	PMS_双塘叶庄小区南台片	10	400	132
40146	铜山	PMS_三堡镇潘楼村15号配变	10	400	0
40147	新沂	PMS_双塘国税台片	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40148	铜山	三堡镇余庄村9号配变	10	315	31
40149	新沂	PMS_双塘政府西台片	10	400	8
40150	铜山	三堡镇梁庄村6号变	10	400	129
40151	新沂	PMS_双塘西钓台南台片	10	400	221
40152	新沂	PMS_双塘陆庄南台片	10	400	161
40153	铜山	三堡镇梁庄村5号变(新)	10	400	242
40154	新沂	PMS_双塘徐塘孟庄东台片	10	400	135
40155	铜山	三堡镇台上村5号配变	10	400	66
40156	新沂	双塘双井14队西台片	10	630	419
40157	铜山	三堡镇沿山村2号配变	10	400	0
40158	新沂	PMS_双塘蒲沟中台片	10	400	146
40159	铜山	PMS_三堡镇新庄村8号配变	10	400	280
40160	新沂	PMS_双塘李庄东台片	10	400	240
40161	铜山	三堡镇余庄村10号配变	10	400	164
40162	新沂	PMS_双塘佃户凉泉北台片	10	400	167
40163	铜山	三堡镇刘庄村6号变	10	400	138
40164	新沂	PMS_双塘佃户东配南台片	10	400	223
40165	新沂	双塘佃户村部台片	10	400	186
40166	铜山	三堡镇余庄村6号配变	10	200	0
40167	新沂	双塘佃户78队北台片	10	500	179
40168	铜山	PMS_经济适用房七期1配电室1号变	10	800	311
40169	新沂	双塘佃户开发区台片	10	400	0
40170	铜山	PMS_经济适用房七期1配电室3号变	10	800	300
40171	新沂	PMS_双塘叶庄3队北台片	10	400	168
40172	铜山	经济适用房七期2配1变	10	800	335
40173	新沂	PMS_双塘叶庄东2号台片	10	400	117
40174	铜山	三堡镇上楼村6号配变	10	400	108
40175	新沂	PMS_双塘大街中台片	10	400	0
40176	铜山	PMS_三堡镇上楼村5号配变	10	400	85
40177	新沂	PMS_双塘东钓台北台片	10	400	140
40178	铜山	PMS_三堡镇三堡村6号配变	10	400	68
40179	新沂	PMS_双塘何庄南台片	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40180	新沂	PMS_双塘沙沟小区东台片	10	400	37
40181	铜山	PMS_三堡镇三堡村7号配变	10	400	80
40182	铜山	PMS_三堡镇沿山村3号配变	10	400	37
40183	铜山	三堡镇元楼村6号配变	10	400	67
40184	新沂	PMS_双塘尚湖西2号台片	10	400	47
40185	铜山	三堡镇刘庄村7号变	10	400	104
40186	新沂	PMS_双塘佃户78队西台片	10	400	269
40187	铜山	三堡镇刘庄村8号配变	10	400	93
40188	新沂	PMS_双塘段宅西台片	10	400	253
40189	铜山	茗居苑小区1配2变	10	630	241
40190	新沂	PMS_双塘养牛小区北台片	10	400	175
40191	铜山	PMS_三堡镇上楼村7号配变	10	400	72
40192	新沂	PMS_双塘刘庄东台片	10	400	241
40193	铜山	PMS_三堡镇上楼村8号配变	10	400	89
40194	新沂	PMS_双塘铁路东台片	10	400	112
40195	铜山	三堡镇徐村19号变	10	400	123
40196	新沂	PMS_双塘铁路西台片	10	400	121
40197	铜山	三堡镇梁庄村8号变	10	400	195
40198	新沂	PMS_双塘徐塘新区台片	10	400	259
40199	铜山	PMS_三堡镇余庄村2号配变	10	400	56
40200	新沂	PMS_双塘何庄东变	10	400	181
40201	铜山	PMS_三堡镇赵庄村6号配变	10	400	0
40202	新沂	PMS_双塘窑西台片	10	400	161
40203	铜山	PMS_三堡镇土楼村7号配变	10	400	42
40204	铜山	三堡镇徐村12号配变	10	400	0
40205	新沂	PMS_双塘古木东台片	10	400	156
40206	新沂	PMS_双塘农科队东台片	10	400	173
40207	新沂	PMS_双塘双井14队东台片	10	400	196
40208	铜山	PMS_三堡镇赵庄村7号配变	10	400	0
40209	新沂	PMS_双塘双井23队东台片	10	400	33
40210	新沂	PMS_双塘双井7队台片	10	400	227
40211	铜山	PMS_三堡镇刘庄村10号配变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40212	新沂	PMS_双塘双井14队北台片	10	400	14
40213	新沂	PMS_双塘段宅支庄西台片	10	400	242
40214	铜山	三堡镇刘庄村9号配变	10	400	180
40215	新沂	双塘段宅34队东台片	10	630	409
40216	铜山	PMS_三堡镇刘庄村11号配变	10	400	173
40217	新沂	PMS_双塘林场台片	10	400	177
40218	铜山	PMS_三堡镇刁店村21号配变	10	400	119
40219	新沂	PMS_双塘竹园东台片	10	400	27
40220	铜山	三堡镇梁庄村7号变	10	400	181
40221	新沂	PMS_双塘古木新区台片	10	400	240
40222	新沂	PMS_双塘叶庄西台片	10	400	234
40223	新沂	PMS_双塘丁集南2号台片	10	400	227
40224	铜山	PMS_三堡镇刁店村2号配变	10	400	212
40225	新沂	PMS_双塘浦沟北2号台片	10	400	165
40226	铜山	PMS_三堡镇四堡村6号配变	10	400	112
40227	新沂	PMS_双塘河西村中2号配变	10	400	166
40228	铜山	PMS_三堡镇三堡村8号配变	10	400	91
40229	新沂	PMS_双塘沙沟开发区台片	10	400	0
40230	铜山	三堡镇土楼村8号配变	10	400	89
40231	新沂	PMS_双塘沙沟小区西台片	10	400	0
40232	新沂	PMS_双塘段宅小学台片	10	400	259
40233	新沂	PMS_双塘佃户村北2号配变	10	400	120
40234	新沂	PMS_双塘蒲沟超市台片	10	400	116
40235	铜山	PMS_三堡镇余庄村11号配变	10	400	143
40236	新沂	PMS_双塘九墩葡萄园西台片	10	400	237
40237	铜山	PMS_三堡镇台上村8号配变	10	400	129
40238	新沂	PMS_双塘沙沟小区南配变	10	400	181
40239	铜山	PMS_三堡镇新庄村10号配变	10	400	246
40240	新沂	PMS_双塘双井8队配变	10	400	167
40241	铜山	PMS_三堡镇台上村10号配变(新)	10	400	137
40242	新沂	PMS_双塘法庭变	10	400	215
40243	铜山	PMS_三堡镇赵庄村8号配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40244	新沂	PMS_双塘高塘小区中变	10	400	114
40245	新沂	PMS_双塘何庄北配变	10	400	242
40246	铜山	PMS_三堡镇台上村9号配变(新)	10	400	219
40247	新沂	PMS_双塘高塘小区变	10	630	354
40248	铜山	PMS_三堡镇台上村7号配变	10	400	150
40249	新沂	PMS_双塘高塘小区北变	10	400	156
40250	铜山	PMS_三堡镇三堡村9号配变	10	400	0
40251	新沂	PMS_双塘叶庄小区北配变	10	400	107
40252	新沂	PMS_双塘叶庄小区西配变	10	400	83
40253	新沂	PMS_双塘高塘中学变	10	400	237
40254	新沂	PMS_双塘高塘小学变	10	400	225
40255	铜山	PMS_三堡镇毛庄村8号配变	10	400	73
40256	新沂	PMS_双塘华夏淀粉配变	10	400	172
40257	铜山	PMS_三堡镇毛庄村7号配变	10	400	167
40258	新沂	PMS_双塘后古木1队配变	10	400	178
40259	铜山	PMS_五期经济适用房3号箱变变压器	10	1000	379
40260	新沂	PMS_双塘凉泉西2号配变	10	400	178
40261	铜山	PMS_五期经济适用房9号箱变变压器	10	800	447
40262	新沂	PMS_双塘双井1队配变	10	400	256
40263	铜山	PMS_五期经济适用房13号箱变变压器	10	630	211
40264	新沂	PMS_双塘双井2队配变	10	400	155
40265	铜山	PMS_五期经济适用房7号箱变变压器	10	800	437
40266	新沂	PMS_双塘双井4队配变	10	400	159
40267	铜山	PMS_五期经济适用房17号箱变变压器	10	630	332
40268	新沂	PMS_双塘双井4南队配变	10	400	236
40269	新沂	双塘竹园2号配变	10	200	19
40270	铜山	PMS_五期经济适用房1号箱变变压器	10	1000	388
40271	新沂	PMS_双塘华夏淀粉东配变	10	400	85
40272	铜山	PMS_五期经济适用房11号箱变变压器	10	800	401
40273	新沂	双塘竹园西2号配变	10	200	27
40274	铜山	PMS_五期经济适用房5号箱变变压器	10	800	414
40275	新沂	PMS_双塘段宅东配变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40276	铜山	PMS_五期经济适用房15号箱变变压器	10	630	319
40277	新沂	PMS_双塘尚湖西3号配变	10	400	199
40278	铜山	PMS_五期经济适用房19号箱变变压器	10	630	335
40279	新沂	PMS_双塘双井9队东变	10	400	184
40280	铜山	PMS_三堡镇王楼村4号配变	10	400	170
40281	新沂	双塘河西西3号变	10	400	98
40282	新沂	双塘张宅新区变	10	400	149
40283	铜山	PMS_三堡镇万沃村5号配变	10	400	139
40284	新沂	双塘双井九墩北变	10	400	161
40285	铜山	PMS_三堡镇万沃村4号配变	10	400	196
40286	新沂	双塘支庄东变	10	400	208
40287	铜山	PMS_三堡镇驿城村3号配变	10	400	192
40288	新沂	双塘段宅小区北台片	10	400	235
40289	铜山	PMS_三堡镇徐村13号配变	10	400	93
40290	新沂	双塘双井4号台片	10	400	248
40291	新沂	双塘双井5号台片	10	400	242
40292	铜山	PMS_三堡镇三堡村10号配变	10	400	41
40293	新沂	双塘丁集2号台片	10	400	208
40294	铜山	PMS_三堡镇三堡村12号变	10	400	295
40295	新沂	双塘九墩东3号台片	10	400	197
40296	铜山	PMS_三堡镇三堡村13号配变	10	400	160
40297	新沂	双塘沙沟三队台片	10	400	193
40298	铜山	PMS_三堡镇黄桥村10号配变	10	400	87
40299	铜山	PMS_三堡镇三堡村11号配变	10	400	185
40300	新沂	双塘叶庄村部南台片	10	400	214
40301	铜山	PMS_三堡镇驿城村7号配变	10	400	67
40302	新沂	双塘铁路东2号台片	10	400	247
40303	铜山	三堡镇驿城村8号配变	10	400	17
40304	新沂	双塘林场6号台片	10	400	320
40305	铜山	PMS_三堡镇刁店村22号配变	10	400	73
40306	新沂	双塘双井7队北台片	10	400	181
40307	新沂	双塘高庄东台片	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40308	铜山	三堡镇铜瓷家园1号组合配电站2号变	10	800	393
40309	新沂	双塘尚湖东台片	10	400	211
40310	新沂	双塘佃户村2号南变	10	400	151
40311	铜山	三堡镇铜瓷家园1号组合配电站1号变	10	800	419
40312	新沂	双塘沙沟平房区北台片	10	400	225
40313	铜山	PMS_三堡镇四堡1箱变1变	10	630	504
40314	新沂	双塘河西中3号台片	10	400	257
40315	铜山	三堡镇徐村17号变	10	630	197
40316	新沂	双塘刘庄南西台片	10	400	243
40317	新沂	双塘段宅村部台片	10	400	255
40318	铜山	PMS_三堡镇营房村1号配变新	10	400	157
40319	新沂	双塘高速路口台变	10	400	220
40320	铜山	PMS_三堡镇三堡村14号配变	10	400	116
40321	新沂	双塘双工6号台变	10	400	176
40322	铜山	PMS_三堡镇三堡村南配变（新）	10	400	150
40323	铜山	三堡镇高营村1号配变（新）	10	400	49
40324	新沂	双塘新街东2号台片	10	400	320
40325	铜山	PMS_三堡镇沿山村配变新	10	400	0
40326	铜山	PMS_三堡镇万沃村配变（新）	10	400	196
40327	铜山	三堡镇机关6号配变（新）	10	400	113
40328	新沂	双塘段宅小区东3号台片	10	400	244
40329	铜山	PMS_三堡镇黄桥村2号配变（新）	10	400	0
40330	新沂	双塘新街西2号台片	10	400	107
40331	铜山	PMS_三堡镇何庄村5号配变（新）	10	400	76
40332	铜山	PMS_三堡镇徐村5号配变（新）	10	400	41
40333	新沂	双塘佃户78北2号变	10	400	271
40334	铜山	PMS_三堡镇刁店村23号配变	10	400	111
40335	新沂	双塘蒲沟面粉厂南2号变	10	630	373
40336	铜山	三堡镇五期经济适用房21箱变	10	315	137
40337	新沂	双塘袁湖南台变	10	400	221
40338	铜山	PMS_三堡镇三堡村16号变	10	400	163
40339	新沂	双塘大街东2号台变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40340	铜山	PMS_三堡镇三堡村15号变	10	400	0
40341	新沂	双塘水库西变	10	400	281
40342	新沂	双塘叶庄村部南2号台变	10	400	298
40343	新沂	双塘佃户东配南2号台片	10	400	216
40344	铜山	三堡镇元楼村7号配变	10	315	0
40345	新沂	双塘段宅二队台片	10	400	163
40346	铜山	三堡镇元楼村8号配变	10	400	77
40347	新沂	双塘沙沟东2号台片	10	400	157
40348	铜山	PMS_三堡镇元楼村9号配变	10	400	188
40349	铜山	PMS_三堡镇徐楼村1号配变	10	400	85
40350	新沂	双塘浦沟东2号台片	10	200	73
40351	铜山	三堡镇四堡村7号配变	10	400	158
40352	新沂	双塘浦沟新街2号台片	10	400	128
40353	铜山	PMS_三堡镇沟浍村1号配变	10	400	0
40354	新沂	双塘九墩西2号台变	10	400	171
40355	铜山	PMS_三堡镇潘楼村16号配变	10	400	0
40356	新沂	双塘段宅34队北台变	10	400	141
40357	铜山	PMS_三堡镇吴村8号配变	10	400	61
40358	新沂	双塘佃户东配2号台片	10	400	273
40359	铜山	三堡镇台上村11号配变	10	400	182
40360	新沂	双塘佃户78队3号台片	10	400	81
40361	铜山	三堡镇余庄村13号配变	10	400	37
40362	新沂	双塘河西6号台片	10	400	250
40363	铜山	三堡镇余庄村14号配变	10	400	171
40364	新沂	双塘佃户凉泉2号台片	10	400	180
40365	铜山	三堡镇刁店村24号配变	10	400	212
40366	新沂	双塘孟庄南台变	10	400	271
40367	铜山	三堡镇刁店村25号配变	10	400	231
40368	新沂	双塘李庄北台片	10	400	196
40369	铜山	三堡镇杨山头村3号配变	10	400	0
40370	新沂	双塘段宅1队台片	10	400	180
40371	铜山	三堡镇余庄村12号配变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40372	新沂	双塘段住宅小区东2号变	10	400	108
40373	铜山	三堡镇毛庄村9号配变	10	400	240
40374	新沂	双塘双井14队2号台变	10	400	259
40375	铜山	三堡镇毛庄村10号配变	10	400	183
40376	新沂	双塘蒲沟新街北台变	10	400	184
40377	铜山	三堡镇徐村14号配变	10	400	0
40378	新沂	双塘刘庄东2台变	10	400	152
40379	铜山	PMS_三堡镇润和花园小区变	10	500	198
40380	新沂	双塘徐塘南3号台变	10	400	320
40381	铜山	驿城花园箱变	10	400	206
40382	铜山	三堡镇三堡村17号变	10	400	0
40383	新沂	双塘丁集南3号台变	10	400	216
40384	铜山	三堡镇三堡村18号变	10	400	0
40385	新沂	双塘双井2号台片	10	400	245
40386	铜山	三堡镇麦楼村8号变	10	200	0
40387	新沂	双塘双井1号台片	10	400	256
40388	铜山	三堡镇潘楼村17号变	10	400	0
40389	新沂	双塘双井3号台片	10	400	229
40390	铜山	三堡镇潘楼村18号变	10	400	154
40391	新沂	双塘刘庄南2号台变	10	400	272
40392	铜山	三堡镇土楼村9号变	10	200	0
40393	新沂	双塘双井街2号台变	10	400	309
40394	铜山	三堡镇三堡村20号变	10	400	274
40395	新沂	双塘双井街1号台变	10	400	303
40396	新沂	双塘双井街5号台变	10	400	317
40397	铜山	三堡镇徐村18号变	10	400	47
40398	新沂	双塘双井街3号台变	10	400	305
40399	铜山	三堡镇能源中心变	10	200	133
40400	新沂	双塘双井街6号台变	10	400	239
40401	铜山	工润元和1配3变	10	630	425
40402	新沂	双塘双井街4号台变	10	400	314
40403	铜山	工润元和2配4变	10	630	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40404	新沂	双塘支庄北台片	10	400	182
40405	铜山	工润元和1配2变	10	630	380
40406	新沂	双塘段宅山庄台片	10	400	214
40407	铜山	工润元和2配1变	10	630	375
40408	新沂	双塘丁集四队东台片	10	400	138
40409	铜山	工润元和2配3变	10	630	210
40410	新沂	双塘段宅34队2号台片	10	400	233
40411	铜山	工润元和1配1变	10	630	375
40412	新沂	双塘三里沟东2号台变	10	200	120
40413	铜山	工润元和1配4变	10	630	415
40414	铜山	工润元和2配2变	10	630	394
40415	铜山	三堡镇三堡村19号变	10	200	97
40416	铜山	三堡镇台上村13号变	10	400	86
40417	铜山	工润元和3配4变	10	630	433
40418	铜山	工润元和4配1变	10	800	555
40419	铜山	工润元和3配1变	10	630	469
40420	铜山	工润元和4配3变	10	800	554
40421	铜山	工润元和4配4变	10	800	547
40422	铜山	工润元和3配3变	10	630	414
40423	铜山	工润元和4配2变	10	800	537
40424	铜山	工润元和3配2变	10	630	420
40425	铜山	满庭芳2配4变	10	800	530
40426	铜山	满庭芳2配1变	10	800	466
40427	铜山	满庭芳3配4变	10	800	514
40428	铜山	满庭芳3配1变	10	800	494
40429	铜山	奥园玖隆天境4配2变	10	800	577
40430	铜山	奥园玖隆天境4配1变	10	800	566
40431	铜山	三堡镇潘楼村19号变	10	400	271
40432	铜山	三堡镇刘庄村12号变	10	400	206
40433	铜山	三堡镇高营村5号变	10	400	80
40434	铜山	三堡镇梁庄村9号变	10	400	210
40435	铜山	三堡镇石桥村8号变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40436	铜山	三堡镇石桥村9号变	10	400	136
40437	铜山	三堡镇沟浍村2号变	10	400	184
40438	铜山	三堡镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变	10	630	0
40439	铜山	上水璟园配电室4变	10	800	531
40440	铜山	上水璟园配电室1变	10	800	494
40441	铜山	满庭芳1配1变	10	630	416
40442	铜山	满庭芳1配4变	10	630	446
40443	铜山	奥园玖隆天境3配4变	10	800	525
40444	铜山	奥园玖隆天境3配3变	10	800	517
40445	铜山	三堡镇何庄村15号变	10	400	124
40446	铜山	三堡镇台上村14号变	10	400	36
40447	铜山	润府嘉苑1配2变	10	400	287
40448	铜山	润府嘉苑1配1变	10	400	249
40449	铜山	奥园玖隆天境1配1变	10	630	278
40450	铜山	奥园玖隆天境1配3变	10	630	262
40451	铜山	驿城安居1变	10	630	58
40452	铜山	驿城安居2变	10	630	153
40453	铜山	奥园玖隆天境2配3变	10	800	544
40454	铜山	奥园玖隆天境2配2变	10	800	556
40455	铜山	奥园玖隆天境2配1变	10	800	521
40456	铜山	奥园玖隆天境2配4变	10	800	566
40457	铜山	三堡镇余庄村15号配变	10	400	41
40458	铜山	PMS 三堡镇新庄村7号配变	10	400	39
40459	铜山	三堡镇驿城1号配变	10	400	213
40460	铜山	PMS 三堡镇毛庄村4号配变	10	400	4
40461	铜山	PMS 三堡镇石桥5号配变	10	400	119
40462	铜山	PMS 三堡镇焦山村变	10	400	132
40463	铜山	三堡镇刘庄村4号变	10	400	153
40464	铜山	PMS 三堡镇焦山村4号配变	10	400	208
40465	铜山	PMS 三堡镇刁店3号变	10	630	0
40466	铜山	伊庄镇关庄村矛庄变	10	200	71
40467	铜山	PMS 伊庄镇牌坊村钩崖变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40468	铜山	PMS_伊庄镇牌坊村蒋桥变	10	200	7
40469	铜山	伊庄镇路山村庞山变	10	400	186
40470	铜山	PMS_伊庄镇马集村新后楼变	10	200	59
40471	铜山	PMS_伊庄镇北街圆盘道变	10	400	64
40472	铜山	PMS_伊庄镇北街双桥北变	10	400	129
40473	铜山	PMS_伊庄镇贺庄村中变	10	200	56
40474	铜山	PMS_伊庄镇贺庄村西变	10	400	74
40475	铜山	PMS_伊庄镇赵庄村北变	10	200	24
40476	铜山	PMS_伊庄镇前学下原变	10	200	27
40477	铜山	PMS_伊庄镇卢套村变	10	400	187
40478	铜山	PMS_伊庄镇马集村南变	10	400	117
40479	铜山	PMS_伊庄镇圩东村变	10	400	260
40480	铜山	PMS_伊庄镇陈庄村变	10	200	84
40481	铜山	伊庄镇牌坊村变	10	400	154
40482	铜山	伊庄镇牌坊村后窑变	10	400	130
40483	铜山	PMS_伊庄镇前学村变	10	250	80
40484	铜山	伊庄镇路山村变	10	250	28
40485	铜山	PMS_伊庄镇路山村山西变	10	400	238
40486	铜山	伊庄镇西烈庄变	10	400	147
40487	铜山	PMS_伊庄镇单林村变	10	200	59
40488	铜山	PMS_伊庄镇冠山村东变	10	400	126
40489	铜山	PMS_伊庄镇羊场前队变	10	200	71
40490	铜山	PMS_伊庄镇羊场后队变	10	200	65
40491	铜山	PMS_伊庄镇冠山村西变	10	400	87
40492	铜山	PMS_伊庄镇吕梁电管站变	10	400	22
40493	铜山	伊庄镇洪山村街道变	10	200	0
40494	铜山	PMS_伊庄镇吕梁街粮站北变	10	400	80
40495	铜山	PMS_伊庄镇倪园村小刘庄变	10	200	63
40496	铜山	伊庄镇羊场后队南变	10	400	224
40497	铜山	PMS_伊庄镇吕梁村变	10	400	94
40498	铜山	PMS_伊庄镇圩西村变	10	200	70
40499	铜山	PMS_伊庄镇马庙村变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40500	铜山	PMS_伊庄镇马集村毛桥村变	10	400	192
40501	铜山	伊庄镇王庙村变	10	200	54
40502	铜山	伊庄镇晓庄村后山变	10	400	131
40503	铜山	伊庄镇牛楼村栗园变	10	400	191
40504	铜山	伊庄镇牛楼村变	10	400	154
40505	铜山	伊庄镇牛楼村沟涯变	10	200	65
40506	铜山	伊庄镇周庄村变	10	200	23
40507	铜山	伊庄镇关庄村变	10	400	96
40508	铜山	伊庄镇官庄西变	10	400	194
40509	铜山	PMS_伊庄镇洪山村变	10	200	4
40510	铜山	PMS_伊庄镇迷马村变	10	200	66
40511	铜山	PMS_伊庄镇纪家变变	10	200	66
40512	铜山	伊庄镇晓庄村晓庄变	10	400	166
40513	铜山	PMS_伊庄镇洪山村耿庄变	10	200	74
40514	铜山	PMS_伊庄镇南街中变	10	400	55
40515	铜山	PMS_伊庄镇农科队东庄变	10	400	236
40516	铜山	PMS_伊庄镇倪园村南变	10	200	0
40517	铜山	PMS_伊庄镇冠山村南殷庄牛场东变	10	400	0
40518	铜山	伊庄镇牛楼村陈庄南配变	10	400	190
40519	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村北变	10	200	71
40520	铜山	PMS_伊庄镇冠山村北变	10	200	16
40521	铜山	伊庄镇南街西变	10	400	128
40522	铜山	PMS_伊庄镇卢套村埝头变	10	400	204
40523	铜山	PMS_伊庄镇路山村庞山北变	10	400	165
40524	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村西变	10	400	138
40525	铜山	伊庄镇牛楼韩庄变	10	200	72
40526	铜山	PMS_伊庄镇双桥南变	10	400	197
40527	铜山	伊庄镇周庄村菜洼变	10	200	61
40528	铜山	PMS_伊庄镇圩西村北变	10	200	0
40529	铜山	PMS_伊庄镇倪园村北变	10	400	0
40530	铜山	伊庄镇王庙村西变	10	400	60
40531	铜山	PMS_伊庄镇卢套村西变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40532	铜山	PMS_伊庄镇农科队东南变	10	400	195
40533	铜山	PMS_伊庄镇农科站东北变	10	400	244
40534	铜山	PMS_伊庄镇吕梁机关3号变	10	400	52
40535	铜山	伊庄镇单林北新增变	10	200	78
40536	铜山	PMS_伊庄镇马集北新增变	10	200	0
40537	铜山	PMS_伊庄镇路山西变	10	200	85
40538	铜山	PMS_伊庄镇卢套村东北变	10	400	131
40539	铜山	PMS_伊庄镇石湖南变	10	200	13
40540	铜山	PMS_伊庄镇贺庄东变	10	400	118
40541	铜山	PMS_伊庄镇冠山村西2号变	10	400	121
40542	铜山	PMS_伊庄镇冠山北台变	10	400	89
40543	铜山	PMS_伊庄镇北街西台变	10	400	20
40544	铜山	PMS_伊庄镇北街中学变	10	400	61
40545	铜山	PMS_伊庄镇西烈庄东变	10	400	112
40546	铜山	伊庄镇牛楼村沟涯北变	10	400	166
40547	铜山	PMS_伊庄镇单林村中变	10	400	123
40548	铜山	PMS_伊庄镇洪山村北变	10	400	113
40549	铜山	PMS_伊庄镇赵庄西变	10	200	0
40550	铜山	PMS_伊庄镇圩内村中变	10	400	157
40551	铜山	PMS_伊庄镇牌坊西变	10	400	180
40552	铜山	PMS_伊庄镇后窑西变	10	400	174
40553	铜山	PMS_伊庄镇陈庄北变	10	400	124
40554	铜山	PMS_伊庄镇迷马村北变	10	400	161
40555	铜山	PMS_伊庄镇卢套村西2号变	10	400	210
40556	铜山	PMS_伊庄镇路山村东变	10	400	166
40557	铜山	PMS_伊庄镇山西北变	10	400	146
40558	铜山	伊庄镇李林新增变	10	200	120
40559	铜山	伊庄镇牛楼村沟涯东变	10	400	160
40560	铜山	伊庄镇白塔村南变	10	400	178
40561	铜山	PMS_伊庄镇东烈庄西变	10	400	115
40562	铜山	伊庄镇圩东村2号变	10	400	135
40563	铜山	PMS_伊庄镇马集村2号变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40564	铜山	PMS_伊庄镇小张庄北变	10	400	207
40565	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村东北变	10	400	192
40566	铜山	PMS_伊庄镇新后楼北变	10	400	203
40567	铜山	PMS_伊庄镇吕梁街道南变	10	400	42
40568	铜山	PMS_伊庄镇东烈庄东变	10	400	96
40569	铜山	PMS_伊庄镇贺庄西新变	10	400	121
40570	铜山	PMS_伊庄镇吕梁电管站东变	10	400	88
40571	铜山	PMS_伊庄镇冠山东北2号变	10	400	134
40572	铜山	PMS_伊庄镇倪元西南变	10	400	236
40573	铜山	PMS_伊庄镇倪元西北变	10	400	205
40574	铜山	PMS_伊庄镇后场北变	10	400	205
40575	铜山	PMS_伊庄镇圩西南变	10	400	185
40576	铜山	伊庄镇前井崖西变	10	400	83
40577	铜山	伊庄镇白塔北变	10	400	165
40578	铜山	伊庄镇北街东变	10	400	55
40579	铜山	PMS_伊庄镇农贸市场南变	10	400	15
40580	铜山	伊庄镇尚庄村变	10	400	143
40581	铜山	伊庄镇周庄西南变	10	400	160
40582	铜山	PMS_伊庄镇洪山街道东变	10	400	84
40583	铜山	伊庄镇官庄东变	10	315	86
40584	铜山	伊庄镇路山东南变	10	400	222
40585	铜山	PMS_伊庄镇南街东2号变	10	400	70
40586	铜山	PMS_伊庄镇迷马东北2号变	10	400	190
40587	铜山	PMS_伊庄镇前学下原南变	10	400	221
40588	铜山	伊庄镇圩内东南变	10	400	158
40589	铜山	伊庄镇陈庄东南变	10	315	128
40590	铜山	PMS_伊庄镇农科站西庄南变	10	400	255
40591	铜山	PMS_伊庄镇吕梁街道东变	10	400	0
40592	铜山	PMS_伊庄镇羊场前队南新变	10	400	293
40593	铜山	PMS_伊庄镇羊场前队东变	10	400	215
40594	铜山	伊庄镇南街河东变	10	400	161
40595	铜山	PMS_伊庄镇前学南变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40596	铜山	PMS_伊庄镇迷马东北变	10	400	185
40597	铜山	伊庄镇蒋王庄新变	10	400	237
40598	铜山	PMS_伊庄镇路山南变	10	400	233
40599	铜山	PMS_伊庄镇赵庄西南变	10	400	227
40600	铜山	PMS_伊庄镇圩西东变	10	400	209
40601	铜山	伊庄镇尚庄南变	10	200	108
40602	铜山	PMS_伊庄镇马庙南变	10	400	198
40603	铜山	PMS_伊庄镇赵圩正南变	10	400	98
40604	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村最西变	10	400	182
40605	铜山	伊庄镇赵圩中变	10	200	7
40606	铜山	PMS_伊庄镇水库南新增变	10	400	142
40607	铜山	PMS_伊庄镇耿庄北配变	10	400	114
40608	铜山	PMS_伊庄镇倪园村中配变	10	400	138
40609	铜山	PMS_伊庄镇南街财政所配变	10	400	58
40610	铜山	PMS_伊庄镇农贸市场西配变	10	400	211
40611	铜山	伊庄镇牌坊钩崖西配变	10	400	178
40612	铜山	PMS_伊庄镇卢套村中配变	10	400	140
40613	铜山	伊庄镇官庄村中配变	10	400	188
40614	铜山	PMS_伊庄镇贺庄村西南配变	10	400	135
40615	铜山	PMS_伊庄镇赵庄村东新增配变	10	400	118
40616	铜山	伊庄镇晓庄村大庄东配变	10	400	212
40617	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区2号箱变	10	400	231
40618	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区3号箱变	10	400	232
40619	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区4号箱变	10	400	250
40620	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区5号箱变	10	400	233
40621	铜山	PMS_伊庄镇吕梁林场小区1号箱变	10	400	174
40622	铜山	伊庄镇前井崖东变	10	400	81
40623	铜山	PMS_伊庄镇冠山村北殷庄2号变	10	400	282
40624	铜山	PMS_伊庄镇卢套村西南2号变	10	400	243
40625	铜山	伊庄镇王庙村西北变	10	400	195
40626	铜山	伊庄镇王庙村东北变	10	400	164
40627	铜山	PMS_伊庄镇路山村山西西北配变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40628	铜山	伊庄镇圩东南配变	10	400	165
40629	铜山	PMS_伊庄镇倪园村小刘庄北配变	10	400	166
40630	铜山	伊庄镇周庄村菜洼西配变	10	400	239
40631	铜山	PMS_伊庄镇路山村庞山东北配变	10	400	179
40632	铜山	伊庄镇牛楼街道西配变	10	400	218
40633	铜山	伊庄镇北街工商所东配变	10	400	133
40634	铜山	PMS_伊庄镇赵庄南2号配变	10	400	234
40635	铜山	伊庄镇牛楼陈庄东配变	10	400	215
40636	铜山	PMS_伊庄镇赵庄村中配变	10	400	213
40637	铜山	伊庄镇关庄村茅庄东南配变	10	400	167
40638	铜山	伊庄镇马集东南配变	10	400	215
40639	铜山	PMS_伊庄镇纪家南配变	10	400	221
40640	铜山	伊庄镇牛楼韩庄北配变	10	400	218
40641	铜山	PMS_伊庄镇卢套村南配变	10	400	196
40642	铜山	PMS_伊庄镇贺庄村西北配变	10	400	159
40643	铜山	伊庄镇圩内村最南配变	10	400	171
40644	铜山	PMS_伊庄镇马集村毛桥东配变	10	400	182
40645	铜山	伊庄镇北街西南配变	10	400	21
40646	铜山	PMS_伊庄镇北街农贸市场2号配变	10	400	165
40647	铜山	PMS_伊庄镇单林新村2号配变	10	400	149
40648	铜山	PMS_伊庄镇东烈庄北2号配变	10	400	96
40649	铜山	伊庄镇王庙武山2号配变	10	400	175
40650	铜山	PMS_伊庄镇圩内村2号配变	10	400	163
40651	铜山	PMS_伊庄镇赵圩村北2号配变	10	400	229
40652	铜山	PMS_伊庄镇北街东北配变	10	400	210
40653	铜山	PMS_伊庄镇路山村山西东配变	10	400	154
40654	铜山	PMS_伊庄镇北街医院北配变	10	400	85
40655	铜山	PMS_伊庄镇卢套村埝头北配变	10	400	53
40656	铜山	伊庄镇晓庄村晓庄2号配变	10	400	231
40657	铜山	PMS_伊庄镇南街东新配变	10	400	23
40658	铜山	PMS_伊庄镇洪山村东新配变	10	400	4
40659	铜山	PMS_伊庄镇迷马村东(新)配变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40660	铜山	伊庄镇农科队西庄(新)配变	10	400	219
40661	铜山	伊庄镇周庄南变	10	400	165
40662	铜山	PMS 伊庄镇石湖变	10	400	190
40663	铜山	伊庄镇单林村南变	10	400	203
40664	铜山	伊庄镇官庄村北变	10	400	213
40665	铜山	PMS 伊庄镇洪山街道南	10	400	199
40666	铜山	伊庄镇南街南变	10	400	130
40667	铜山	伊庄镇大庄新变	10	400	173
40668	铜山	伊庄镇洪山街道北	10	400	144
40669	铜山	PMS 伊庄镇吕梁学校变	10	400	17
40670	铜山	PMS 伊庄镇倪园东南变	10	400	257
40671	铜山	PMS 伊庄镇倪园村尹庄西南变	10	400	255
40672	铜山	PMS 伊庄镇北街西北变	10	400	113
40673	铜山	PMS 伊庄镇卢套村北变	10	400	242
40674	铜山	PMS 伊庄镇吕梁医院北变	10	400	49
40675	铜山	伊庄镇东烈庄南变	10	400	202
40676	铜山	伊庄镇抗山西村变	10	400	198
40677	铜山	伊庄镇凤凰山南配变	10	400	289
40678	铜山	伊庄镇马集杏花村变	10	400	273
40679	铜山	伊庄镇卢套村故黄河变	10	400	240
40680	铜山	伊庄镇北街双塔路变	10	400	45
40681	铜山	伊庄镇晓庄村后山东变	10	400	216
40682	铜山	伊庄镇白塔湖东北变	10	400	168
40683	铜山	伊庄镇石湖北变	10	400	188
40684	铜山	伊庄镇川上村南箱变	10	400	230
40685	铜山	伊庄镇川上村中箱变	10	630	271
40686	铜山	伊庄镇川上村北箱变	10	400	182
40687	铜山	水街4箱变	10	400	287
40688	铜山	水街3箱变	10	500	211
40689	铜山	伊庄镇圩西村农集区5号变	10	400	202
40690	铜山	伊庄镇牛楼村陈庄变	10	200	41
40691	铜山	PMS 伊庄镇赵庄村南变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40692	铜山	伊庄镇晓庄村前井崖变	10	400	272
40693	铜山	PMS 伊庄镇赵圩村东变	10	200	115
40694	铜山	PMS 伊庄镇吕梁街道大桥变	10	400	68
40695	铜山	PMS 伊庄镇东烈庄变	10	400	156
40696	铜山	PMS 何桥镇蒋庄村变	10	200	67
40697	铜山	PMS 何桥镇芦楼村变	10	400	186
40698	铜山	PMS 何桥镇岗叉楼村变	10	400	201
40699	铜山	PMS 何桥镇土楼村变	10	400	232
40700	铜山	PMS 何桥镇双楼一队变	10	400	131
40701	铜山	何桥镇朱楼村变	10	200	72
40702	铜山	PMS 何桥镇邓楼村变	10	400	201
40703	铜山	PMS 何桥镇解放村变	10	400	174
40704	铜山	PMS 何桥镇朱窑村变	10	400	54
40705	新沂	双塘孟庄村部台变	10	400	278
40706	新沂	双塘老街南台变	10	400	281
40707	新沂	双塘沙沟1队台变	10	400	104
40708	新沂	双塘高塘小区中2号台变	10	400	166
40709	新沂	双塘孙庄2号台片	10	400	240
40710	新沂	双塘刘庄北西台片	10	400	272
40711	新沂	双塘刘庄南东台片	10	400	227
40712	新沂	双塘古木东1号台片	10	200	0
40713	新沂	双塘尚湖南2号台片	10	400	212
40714	新沂	双塘蒲沟面粉厂台片	10	400	193
40715	新沂	双塘徐唐大街中台片	10	400	114
40716	新沂	双塘小学2号变	10	400	227
40717	新沂	双塘政府西2号变	10	400	188
40718	新沂	双塘叶庄5-6队北台片	10	400	231
40719	新沂	双塘佃户78队4号台片	10	400	262
40720	新沂	双塘叶庄南台片	10	400	253
40721	新沂	双塘政府东台片	10	400	263
40722	新沂	双塘蒲沟东3号台片	10	400	250
40723	新沂	高塘集居区1变	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40724	新沂	双塘镇高塘集居区2变压器	10	630	406
40725	新沂	双塘尚湖家园小区2号配变	10	200	62
40726	新沂	10kV双塘三里沟新区1变	10	630	382
40727	新沂	10kV双塘倪庄新区1变	10	630	396
40728	新沂	双塘尚湖家园小区1号配变	10	400	230
40729	新沂	PMS_双塘倪围台片	10	400	218
40730	新沂	双塘竹园台片	10	200	65
40731	新沂	PMS_双塘丁集二队台片	10	400	248
40732	新沂	双塘李庄台片	10	630	320
40733	新沂	PMS_双塘林场1号台片	10	200	95
40734	新沂	PMS_双塘林场4号台片	10	400	209
40735	新沂	PMS_双塘农科站台片	10	400	162
40736	新沂	PMS_双塘新庄台片	10	400	117
40737	新沂	PMS_双塘竹园西台片	10	200	0
40738	新沂	PMS_双塘三里沟东台片	10	200	129
40739	新沂	双塘徐塘孟庄台片	10	400	155
40740	新沂	PMS_双塘袁湖宝墩台片	10	400	206
40741	新沂	PMS_双塘小张庄台片	10	200	0
40742	新沂	PMS_双塘渔场台片	10	200	22
40743	新沂	PMS_双塘佃户东配台片	10	400	244
40744	新沂	双塘段宅34队台片	10	400	254
40745	新沂	PMS_双塘佃户村台片	10	400	144
40746	新沂	PMS_双塘佃户村2号台片	10	400	231
40747	新沂	PMS_双塘佃户凉泉台片	10	400	245
40748	新沂	双塘段宅5、6队台片	10	200	25
40749	新沂	PMS_双塘段宅支庄台片	10	400	213
40750	新沂	双塘佃户78队2号台片	10	400	214
40751	新沂	PMS_双塘养牛小区台片	10	400	144
40752	新沂	双塘段宅小区台片	10	200	48
40753	新沂	PMS_双塘段宅1、2队台片	10	400	165
40754	新沂	双塘佃户7、8队台片	10	630	382
40755	新沂	双塘沙沟小区1号台片	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40756	新沂	PMS_双塘沙沟村台片	10	400	49
40757	新沂	双塘双工2号台片	10	400	90
40758	新沂	PMS_双塘蒲沟台片	10	400	259
40759	新沂	PMS_双塘蒲沟西台片	10	400	155
40760	新沂	PMS_双塘蒲沟东变	10	400	131
40761	新沂	PMS_双塘蒲沟北台片	10	400	199
40762	新沂	PMS_双塘团结站台片	10	400	13
40763	新沂	PMS_双塘双井1、4队南台片	10	400	242
40764	新沂	PMS_双塘双井1、4队台片	10	400	198
40765	新沂	PMS_双塘老街东路2号台片	10	400	203
40766	新沂	PMS_双塘袁湖西台片	10	400	138
40767	新沂	PMS_双塘沙沟西台片	10	400	36
40768	新沂	双塘叶庄东台片	10	500	206
40769	新沂	PMS_双塘尚湖西台片	10	400	158
40770	新沂	双塘丁集南台片	10	400	200
40771	新沂	PMS_双塘农科队北台片	10	400	163
40772	新沂	PMS_双塘刘庄南台片	10	400	264
40773	新沂	PMS_双塘徐塘街北台片	10	400	64
40774	新沂	PMS_双塘徐塘大街东台片	10	400	145
40775	新沂	PMS_双塘新街南3号台片	10	400	163
40776	新沂	PMS_合沟吴家九队变	10	400	120
40777	新沂	PMS_合沟大街中心变	10	630	114
40778	新沂	PMS_合沟王庄西配变	10	400	199
40779	新沂	PMS_合沟郇楼西台片	10	400	152
40780	新沂	PMS_合沟姚庄北变	10	400	117
40781	新沂	PMS_合沟吴家东台片	10	400	171
40782	新沂	PMS_合沟前八杨南台片	10	400	92
40783	新沂	PMS_合沟王庄东变	10	400	105
40784	新沂	合沟曹庄南变	10	400	154
40785	新沂	PMS_合沟新庄2号变	10	400	88
40786	新沂	PMS_合沟姚庄南变	10	400	0
40787	新沂	PMS_合沟青石桥变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40788	新沂	PMS_合沟刘场变	10	400	198
40789	新沂	PMS_合沟镇大龙变	10	400	142
40790	新沂	合沟村南变	10	400	56
40791	新沂	PMS_合沟青石桥渔厂变	10	400	0
40792	新沂	PMS_合沟青石桥二队	10	400	157
40793	新沂	PMS_合沟花墩变	10	400	216
40794	新沂	PMS_合沟介沟何庄	10	400	164
40795	新沂	PMS_合沟介沟张庄	10	400	0
40796	新沂	PMS_合沟青石桥小周	10	400	0
40797	新沂	PMS_合沟镇马场工业区变	10	400	173
40798	新沂	PMS_合沟后朱	10	400	181
40799	新沂	PMS_合沟前朱东变	10	400	192
40800	新沂	PMS_合沟曹庄变	10	400	96
40801	新沂	PMS_合沟老庄单相变	10	400	185
40802	新沂	PMS_合沟窦老庄南变	10	400	94
40803	新沂	PMS_合沟后八杨北变	10	400	30
40804	新沂	合沟姚庄17号变	10	315	0
40805	新沂	PMS_合沟吴家村部	10	400	174
40806	新沂	PMS_合沟吴家十队	10	400	205
40807	新沂	PMS_合沟吴家三队	10	400	203
40808	新沂	合沟吴家八队变	10	200	31
40809	新沂	合沟高集三队	10	200	0
40810	新沂	合沟高集中心队	10	400	104
40811	新沂	PMS_合沟后湖小周	10	400	225
40812	新沂	PMS_合沟小河王元	10	400	195
40813	新沂	PMS_合沟小河三队	10	400	142
40814	新沂	PMS_合沟大街南变	10	400	43
40815	新沂	PMS_合沟长集大棚变	10	400	167
40816	新沂	PMS_合沟后湖大棚变	10	400	43
40817	新沂	PMS_合沟高集大棚变	10	400	173
40818	新沂	PMS_合沟长集东变	10	400	70
40819	新沂	PMS_合沟前长集变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40820	新沂	PMS_合沟大龙3号变	10	400	73
40821	新沂	PMS_合沟青石桥二队2号变	10	400	262
40822	新沂	PMS_合沟后八杨西变	10	400	197
40823	新沂	合沟马场工业区2号变	10	400	62
40824	新沂	合沟后湖一队变	10	200	68
40825	新沂	PMS_合沟前八杨西变	10	400	106
40826	新沂	PMS_合沟沟涯2号变	10	400	66
40827	新沂	PMS_合沟花墩李庄变	10	400	196
40828	新沂	PMS_合沟张庄2号变	10	400	65
40829	新沂	PMS_合沟石庄东变	10	400	117
40830	新沂	PMS_合沟小河一队2号变	10	400	190
40831	新沂	合沟吴家村北变	10	400	247
40832	新沂	合沟后湖四队变	10	400	114
40833	新沂	PMS_合沟新街1号变	10	400	100
40834	新沂	合沟青石桥冯庄变	10	400	180
40835	新沂	PMS_合沟郇楼四队变	10	400	218
40836	新沂	PMS_合沟郇楼南场变	10	400	60
40837	新沂	PMS_合沟大龙4号变	10	400	45
40838	新沂	PMS_合沟房庄北变	10	400	193
40839	新沂	PMS_合沟小河七队变	10	400	19
40840	新沂	PMS_合沟前朱东2号变	10	400	82
40841	新沂	PMS_合沟郇楼2号变	10	400	161
40842	新沂	PMS_合沟曹庄东变	10	400	188
40843	新沂	PMS_合沟曹庄西变	10	400	187
40844	新沂	PMS_合沟后朱2号变	10	400	188
40845	新沂	PMS_合沟大街西变	10	400	147
40846	新沂	PMS_合沟大龙5号变	10	400	38
40847	新沂	PMS_合沟村南2号变	10	400	211
40848	新沂	PMS_合沟窦老庄东变	10	400	151
40849	新沂	PMS_合沟何庄2号变	10	400	106
40850	新沂	PMS_合沟沙道口3号变	10	400	146
40851	新沂	PMS_合沟马场东2号变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40852	新沂	PMS_合沟大沂圩南变	10	400	206
40853	新沂	PMS_合沟高集北变	10	400	179
40854	新沂	PMS_合沟高集南变	10	400	268
40855	新沂	PMS_合沟王元北变	10	400	145
40856	新沂	PMS_合沟小河五队2号变	10	400	209
40857	新沂	PMS_合沟姚庄2号变	10	400	118
40858	新沂	PMS_合沟刘场2号变	10	400	134
40859	新沂	PMS_合沟前八杨东变	10	400	178
40860	新沂	PMS_合沟沙道口4号变	10	400	134
40861	新沂	PMS_合沟街南2号变	10	400	0
40862	新沂	PMS_合沟新庄4号变	10	400	94
40863	新沂	PMS_合沟后湖二队变	10	400	245
40864	新沂	PMS_合沟小河王元2号变	10	400	151
40865	新沂	PMS_合沟小河一队南变	10	400	215
40866	新沂	PMS_合沟姚庄3号变	10	400	192
40867	新沂	PMS_合沟杨家2号变	10	400	224
40868	新沂	PMS_合沟后八杨东变	10	400	10
40869	新沂	PMS_合沟新街2号变	10	400	104
40870	新沂	PMS_合沟窦老庄西变	10	400	187
40871	新沂	PMS_合沟前朱西2号变	10	400	170
40872	新沂	PMS_合沟后朱3号变	10	400	125
40873	新沂	PMS_合沟姚庄北2号变	10	400	190
40874	新沂	PMS_合沟王庄西2号变	10	400	92
40875	新沂	PMS_合沟王庄中心变	10	400	122
40876	新沂	PMS_合沟农科站2号变	10	400	177
40877	新沂	PMS_合沟前八杨中心变	10	400	170
40878	新沂	合沟界沟刘庄2号变	10	630	186
40879	新沂	PMS_合沟姚庄4号变（新沂市）	10	400	150
40880	新沂	PMS_合沟姚庄东变（新沂市）	10	400	114
40881	新沂	PMS_合沟小河三队3号变	10	400	231
40882	新沂	PMS_合沟杨家3号变	10	400	135
40883	新沂	PMS_合沟后湖村部变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40884	新沂	PMS_合沟吴家四队2号变（新沂市）	10	400	133
40885	新沂	PMS_合沟高集中心队4号变	10	400	158
40886	新沂	PMS_合沟高集中心队3号变	10	400	164
40887	新沂	合沟高集三队2号变	10	200	89
40888	新沂	PMS_合沟吴家三队2号变	10	400	228
40889	新沂	PMS_合沟前朱北2号变	10	400	165
40890	新沂	PMS_合沟郇楼3号变	10	400	120
40891	新沂	PMS_合沟老庄南2号变	10	400	132
40892	新沂	PMS_合沟镇房庄南变	10	400	122
40893	新沂	合沟青石桥胡庄2号变	10	630	447
40894	新沂	合沟青石桥胡庄3号变	10	630	62
40895	新沂	PMS_合沟大龙9号台变	10	400	111
40896	新沂	PMS_合沟新庄5号变	10	400	144
40897	新沂	PMS_合沟范庄3号变	10	400	120
40898	新沂	PMS_合沟刘庄南2号变	10	400	262
40899	新沂	PMS_合沟杨庄4号变	10	400	155
40900	新沂	PMS_合沟后湖4号变	10	400	206
40901	新沂	PMS_合沟吴家一队变	10	400	266
40902	新沂	PMS_合沟杨庄3号变（新沂市）	10	400	146
40903	新沂	PMS_合沟长集变	10	400	129
40904	新沂	PMS_合沟彭庄西变（新沂市）	10	400	124
40905	新沂	PMS_合沟镇彭庄东台变（新沂市）	10	400	122
40906	新沂	PMS_合沟后朱5号变	10	400	192
40907	新沂	合沟大龙8号变	10	400	91
40908	新沂	PMS_合沟曹庄3号变	10	400	201
40909	新沂	PMS_合沟曹庄2号变	10	400	253
40910	新沂	PMS_合沟公园东变	10	400	199
40911	新沂	PMS_合沟后八杨西2号变	10	315	180
40912	新沂	PMS_合沟长集二队变	10	315	154
40913	新沂	PMS_合沟长集五队变	10	315	76
40914	新沂	PMS_合沟后湖2号变	10	315	131
40915	新沂	合沟后湖3号变	10	315	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40916	新沂	PMS_合沟后湖六队变	10	400	46
40917	新沂	合沟镇吴家村北2号变	10	400	204
40918	新沂	合沟吴家八队2号变	10	200	0
40919	新沂	合沟吴家六队变	10	200	22
40920	新沂	合沟大沂圩中心变	10	200	87
40921	新沂	PMS_合沟大龙6号变	10	400	60
40922	新沂	PMS_合沟工业区1号变	10	400	198
40923	新沂	PMS_合沟彭庄4号变	10	400	221
40924	新沂	PMS_合沟吴家一队西变	10	400	251
40925	新沂	PMS_合沟小河一队西变	10	315	99
40926	新沂	合沟小河三队2号变	10	200	37
40927	新沂	合沟小河五队4号变	10	200	0
40928	新沂	合沟小河五队3号变	10	200	0
40929	新沂	PMS_合沟彭庄2号变	10	400	190
40930	新沂	合沟新街3号变	10	400	95
40931	新沂	PMS_合沟彭庄3号变	10	400	107
40932	新沂	PMS_合沟老庄北2号变	10	400	182
40933	新沂	PMS_合沟大街2号变	10	400	0
40934	新沂	PMS_合沟范庄2号变	10	400	180
40935	新沂	PMS_合沟窦老庄村部变	10	400	148
40936	新沂	PMS_合沟界沟刘庄3号变	10	400	229
40937	新沂	合沟高集中心队5号变	10	200	43
40938	新沂	PMS_合沟高集中心队6号变	10	400	212
40939	新沂	PMS_合沟王庄2号变	10	400	129
40940	新沂	PMS_合沟杨家4号变	10	400	133
40941	新沂	PMS_合沟后八杨北2号变	10	400	111
40942	新沂	PMS_合沟马场3号变	10	400	143
40943	新沂	PMS_合沟后朱6号变	10	400	161
40944	新沂	合沟姚庄5号变	10	400	180
40945	新沂	PMS_合沟农科站3号变	10	400	200
40946	新沂	PMS_合沟杨庄小刘场变	10	400	212
40947	新沂	PMS_合沟刘场3号变	10	315	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40948	新沂	PMS_合沟杨家5号变	10	400	235
40949	新沂	PMS_合沟大街北2号变	10	400	60
40950	新沂	PMS_合沟杨家6号变	10	400	178
40951	新沂	PMS_合沟界沟何庄3号变	10	315	136
40952	新沂	PMS_合沟新街4号变	10	400	253
40953	新沂	PMS_合沟镇后朱大棚变	10	400	228
40954	新沂	PMS_合沟大龙7号变	10	400	205
40955	新沂	PMS_合沟界沟小王庄变	10	400	241
40956	新沂	PMS_合沟前朱西4号变	10	400	198
40957	新沂	PMS_合沟前朱东3号变	10	400	158
40958	新沂	PMS_合沟后朱4号变	10	400	234
40959	新沂	PMS_合沟镇公园变	10	400	0
40960	新沂	PMS_合沟曹庄4号变	10	400	210
40961	铜山	何桥镇卜庄7号变	10	400	198
40962	铜山	何桥镇汪阁7号变	10	200	75
40963	铜山	PMS_何桥镇元寨2号变	10	200	27
40964	铜山	PMS_何桥镇曹楼2号变	10	400	29
40965	铜山	何桥镇祝口1号变	10	200	94
40966	铜山	何桥镇李楼村变	10	400	241
40967	铜山	何桥镇常庄村常西变	10	400	182
40968	铜山	何桥镇后香铺变	10	200	58
40969	铜山	何桥镇二新庄变	10	400	181
40970	铜山	PMS_何桥镇双楼东变	10	200	48
40971	铜山	PMS_何桥镇芦楼村芦楼1号变	10	200	9
40972	铜山	何桥镇曹楼村变	10	200	26
40973	铜山	何桥镇包楼变	10	400	171
40974	铜山	何桥镇单楼村单楼1号变	10	400	163
40975	铜山	何桥镇元寨村变	10	100	0
40976	铜山	PMS_何桥镇祝口村变	10	200	71
40977	铜山	何桥镇元集村变	10	400	144
40978	铜山	PMS_何桥镇街西变	10	400	66
40979	铜山	何桥镇供电1号	10	630	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40980	铜山	何桥镇供电所4号变	10	400	10
40981	铜山	PMS_何桥镇供电所6号	10	630	146
40982	铜山	PMS_何桥镇何桥二队变	10	400	151
40983	铜山	何桥镇供电所3号	10	315	0
40984	铜山	何桥镇肖庄村变	10	315	0
40985	铜山	何桥镇赵集村变	10	200	77
40986	铜山	PMS_何桥镇张集村变	10	400	208
40987	铜山	何桥镇张集村张集1号变	10	400	81
40988	铜山	何桥镇庄里寨村1号变	10	200	80
40989	铜山	PMS_何桥镇段庄3号变	10	200	27
40990	铜山	何桥镇王庄变	10	400	144
40991	铜山	何桥镇前郭庄村变	10	400	179
40992	铜山	何桥镇苗庄变	10	400	206
40993	铜山	PMS_何桥镇供电2号	10	400	43
40994	铜山	何桥镇秦庄1号变	10	400	271
40995	铜山	PMS_何桥镇何桥村2号	10	400	225
40996	铜山	PMS_何桥镇何桥村东变	10	400	167
40997	铜山	何桥镇供电7号	10	400	96
40998	铜山	PMS_何桥镇庄里寨村小庄变	10	200	55
40999	铜山	何桥镇赵台1号变	10	200	35
41000	铜山	何桥镇郭庄1号变	10	315	0
41001	铜山	何桥镇张集3号变	10	400	239
41002	铜山	何桥镇乐天庄变	10	400	175
41003	铜山	何桥镇供电5号变	10	400	0
41004	铜山	何桥镇段庄6号变	10	400	236
41005	铜山	何桥镇宋庄村4号变	10	400	236
41006	铜山	何桥镇朱庄村5号变	10	400	195
41007	铜山	PMS_何桥镇小圩子3号变	10	400	108
41008	铜山	何桥镇李楼村4号变	10	400	144
41009	铜山	何桥镇张集5号变	10	400	243
41010	铜山	何桥镇朱酒店1号变	10	200	49
41011	铜山	何桥镇汪阁1号变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41012	铜山	何桥镇元寨1号变	10	200	55
41013	铜山	何桥镇张集4号变	10	400	153
41014	铜山	何桥镇元集1号变	10	400	141
41015	铜山	PMS_何桥镇单楼2号变	10	200	38
41016	铜山	何桥镇新庄西1号	10	400	179
41017	铜山	PMS_何桥镇供电8号	10	400	141
41018	铜山	PMS_何桥镇二新庄1号变	10	200	43
41019	铜山	PMS_何桥镇赵台2号变	10	400	168
41020	铜山	PMS_何桥镇段庄1号变	10	400	192
41021	铜山	PMS_何桥镇路庄1号变	10	400	225
41022	铜山	PMS_何桥镇马行1号变	10	400	213
41023	铜山	PMS_何桥镇付村2号变	10	400	82
41024	铜山	PMS_何桥镇双楼东1号变	10	400	211
41025	铜山	PMS_何桥镇大新1号变	10	400	134
41026	铜山	PMS_何桥镇蒋楼1号变	10	400	226
41027	铜山	PMS_何桥镇常庄1号变	10	400	240
41028	铜山	何桥镇包楼1号变	10	400	157
41029	铜山	PMS_何桥镇苗庄2号变	10	400	114
41030	铜山	PMS_何桥镇四楼2号变	10	400	121
41031	铜山	PMS_何桥镇许楼变	10	400	193
41032	铜山	PMS_何桥镇供电12号	10	400	0
41033	铜山	何桥镇供电10号	10	630	132
41034	铜山	PMS_何桥镇供电11号	10	400	217
41035	铜山	PMS_何桥镇朱窑1号变	10	400	193
41036	铜山	何桥镇叶庄2号变	10	400	130
41037	铜山	何桥镇叶庄3号变	10	400	227
41038	铜山	PMS_何桥镇王庄1号变	10	400	218
41039	铜山	何桥镇肖庄2号变	10	400	160
41040	铜山	PMS_何桥镇前矬楼变	10	400	176
41041	铜山	何桥镇邓楼1号变	10	400	175
41042	铜山	PMS_何桥镇郭庄2号变	10	400	135
41043	铜山	PMS_何桥镇解放村1号变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41044	铜山	何桥镇朱集1号变	10	400	222
41045	铜山	何桥镇卜庄1号变	10	400	141
41046	铜山	何桥镇夏口1号变	10	400	230
41047	铜山	PMS_何桥镇芦楼2号变	10	400	199
41048	铜山	PMS_何桥镇教师家属院变	10	400	156
41049	铜山	PMS_何桥镇新庄西2号	10	400	241
41050	铜山	何桥镇曹楼7号变	10	400	222
41051	铜山	PMS_何桥镇幸福1号	10	400	60
41052	铜山	PMS_何桥镇段庄2号变	10	400	135
41053	铜山	何桥镇汪阁2号变	10	400	216
41054	铜山	何桥镇杨庄1号	10	400	193
41055	铜山	何桥镇油坊1号	10	400	191
41056	铜山	何桥镇郭庄村5号	10	400	163
41057	铜山	何桥镇朱马庄1号变	10	400	172
41058	铜山	何桥镇张集13号变	10	400	216
41059	铜山	何桥镇朱楼村1号	10	400	235
41060	铜山	何桥镇董庄4号变	10	400	127
41061	铜山	何桥镇董庄2号变	10	400	232
41062	铜山	PMS_何桥镇双东3号	10	400	178
41063	铜山	何桥镇付村3号变	10	400	224
41064	铜山	何桥镇卜庄2号变	10	400	124
41065	铜山	PMS_何桥镇常庄村常西2号变	10	400	239
41066	铜山	PMS_何桥镇后香铺1号变	10	400	149
41067	铜山	何桥镇土楼3号变	10	400	268
41068	铜山	PMS_何桥镇供电21号变	10	400	84
41069	铜山	何桥镇供电16号变	10	400	69
41070	铜山	PMS_何桥镇供电17号变	10	400	17
41071	铜山	PMS_何桥镇供电18号变	10	400	3
41072	铜山	何桥镇供电19号变	10	315	87
41073	铜山	何桥镇供电20号变	10	400	3
41074	铜山	何桥镇曹楼5号	10	400	117
41075	铜山	何桥镇祝口3号	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41076	铜山	何桥镇袁寨3号变	10	400	200
41077	铜山	何桥镇街南变	10	400	82
41078	铜山	何桥镇张集10号变	10	400	208
41079	铜山	PMS_何桥镇何桥村6号变	10	400	14
41080	铜山	PMS_何桥镇供电15号变	10	400	79
41081	铜山	何桥镇小楼子变	10	400	198
41082	铜山	何桥镇镇政府变	10	400	40
41083	铜山	PMS_何桥镇小圩子变	10	400	214
41084	铜山	PMS_何桥镇医院家属院变	10	400	32
41085	铜山	何桥镇供电14号变	10	400	59
41086	铜山	何桥镇何桥村4号变	10	400	38
41087	铜山	PMS_何桥镇赵集2号变	10	400	224
41088	铜山	PMS_何桥镇单庄变	10	400	191
41089	铜山	PMS_何桥镇小庄1号变	10	400	211
41090	铜山	PMS_何桥镇王庄2号变	10	400	187
41091	铜山	PMS_何桥镇朱庄1号变	10	400	163
41092	铜山	PMS_何桥镇何桥村1号变	10	400	221
41093	铜山	PMS_何桥镇李集1号变	10	400	160
41094	铜山	PMS_何桥镇赵集1号配变	10	400	179
41095	铜山	PMS_何桥镇付村村变	10	400	200
41096	铜山	PMS_何桥镇前香铺1号变	10	400	128
41097	铜山	PMS_何桥镇包楼西变	10	400	69
41098	铜山	PMS_何桥镇苗庄1号变新	10	400	259
41099	铜山	何桥镇杨庄村变	10	400	209
41100	铜山	PMS_何桥镇前锉楼1号变	10	400	256
41101	铜山	PMS_何桥镇董庄村胜利1号变	10	400	197
41102	铜山	PMS_何桥镇季楼村变（新）	10	400	106
41103	铜山	PMS_何桥镇秦庄2号变	10	400	200
41104	铜山	PMS_何桥镇新庄西变新	10	400	151
41105	铜山	PMS_何桥镇路庄村配变	10	400	226
41106	铜山	PMS_何桥镇秦庄变（新）	10	400	227
41107	铜山	PMS_何桥镇双楼村赵庄配变新	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41108	铜山	PMS_何桥镇夏口变（新）	10	400	14
41109	铜山	PMS_何桥镇张集2号变	10	400	215
41110	铜山	PMS_何桥镇赵台村配变	10	400	102
41111	铜山	PMS_何桥镇曹楼3号变（新）	10	400	160
41112	铜山	PMS_何桥镇大新庄变	10	400	124
41113	铜山	PMS_何桥镇董庄1号配变（新）	10	400	209
41114	铜山	PMS_何桥镇大庄1号变	10	400	229
41115	铜山	PMS_何桥镇小南庄村变	10	400	162
41116	铜山	PMS_何桥镇叶庄村变	10	400	200
41117	铜山	PMS_何桥镇付村1号变（新）	10	400	119
41118	铜山	PMS_何桥镇郎庄变（新）	10	400	106
41119	铜山	PMS_何桥镇卜庄变（新）	10	400	248
41120	铜山	PMS_何桥镇土楼1号变（新）	10	400	168
41121	铜山	PMS_何桥镇四楼1号变（新）	10	400	147
41122	铜山	PMS_何桥镇朱酒店变新	10	400	199
41123	铜山	PMS_何桥镇大庄村变（新）	10	400	179
41124	铜山	PMS_何桥镇朱马庄变	10	400	119
41125	铜山	PMS_何桥镇铨楼变	10	400	218
41126	铜山	PMS_何桥镇供电9号（新）	10	400	74
41127	铜山	何桥镇杨杜楼变（新）	10	400	138
41128	铜山	PMS_何桥镇双楼西变（新）	10	400	102
41129	铜山	PMS_何桥镇粮管所西变	10	400	74
41130	铜山	PMS_何桥镇段庄村赵庄2号变	10	400	206
41131	铜山	PMS_何桥镇金安村配变	10	400	241
41132	铜山	PMS_何桥镇祝口2号变	10	400	93
41133	铜山	PMS_何桥镇赵集3号变	10	400	212
41134	铜山	PMS_何桥镇段庄村赵庄1号变	10	400	151
41135	铜山	何桥镇单楼3号变	10	400	206
41136	铜山	PMS_何桥镇何桥东变	10	400	138
41137	铜山	何桥镇袁寨4号变	10	400	145
41138	铜山	PMS_何桥镇朱酒店2号变	10	400	176
41139	铜山	PMS_何桥镇庄寨24号变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41140	铜山	PMS_何桥镇庄寨1号变	10	400	233
41141	铜山	PMS_何桥镇庄寨15号变	10	400	112
41142	铜山	PMS_何桥镇庄寨21号变	10	400	205
41143	铜山	PMS_何桥镇庄寨9号变	10	200	95
41144	铜山	PMS_何桥镇庄寨22号变	10	400	169
41145	铜山	PMS_何桥镇庄寨5号变	10	400	247
41146	铜山	PMS_何桥镇庄寨10号变	10	400	202
41147	铜山	PMS_何桥镇庄寨7号变	10	400	118
41148	铜山	PMS_何桥镇庄寨23号变	10	400	206
41149	铜山	PMS_何桥镇庄寨20号变	10	400	193
41150	铜山	PMS_何桥镇庄寨26号变	10	400	168
41151	铜山	PMS_何桥镇庄寨19号变	10	400	125
41152	铜山	PMS_何桥镇庄寨4号变	10	400	263
41153	铜山	PMS_何桥镇庄寨17号变	10	400	141
41154	铜山	PMS_何桥镇庄寨14号变	10	400	238
41155	铜山	PMS_何桥镇庄寨12号变	10	400	148
41156	铜山	PMS_何桥镇庄寨3号变	10	400	272
41157	铜山	何桥镇宗庄18号变	10	200	89
41158	铜山	PMS_何桥镇宗庄2号变	10	400	59
41159	铜山	PMS_何桥镇宗庄19号变	10	400	58
41160	铜山	PMS_何桥镇宗庄22号变	10	400	78
41161	铜山	PMS_何桥镇宗庄24号变	10	400	234
41162	铜山	PMS_何桥镇宗庄12号变	10	400	81
41163	铜山	PMS_何桥镇宗庄14号变	10	400	134
41164	铜山	PMS_何桥镇宗庄16号变	10	400	201
41165	铜山	何桥镇宗庄4号变	10	200	61
41166	铜山	PMS_何桥镇宗庄8号变	10	400	177
41167	铜山	PMS_何桥镇宗庄1号变	10	400	219
41168	铜山	PMS_何桥镇宗庄10号变	10	400	97
41169	铜山	PMS_何桥镇宗庄21号变	10	400	211
41170	铜山	PMS_何桥镇宗庄6号变	10	400	116
41171	铜山	PMS_何桥镇肖庄3号变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41172	铜山	何桥镇牛场东变	10	200	134
41173	铜山	何桥镇何桥一队变	10	400	183
41174	铜山	何桥镇常庄东变	10	200	89
41175	铜山	何桥镇供电25号变	10	400	149
41176	铜山	何桥镇金安村1号变	10	400	110
41177	铜山	何桥镇朱酒店3号变	10	200	8
41178	铜山	何桥镇供电所23号箱变	10	630	272
41179	铜山	何桥镇供电所22号变	10	400	14
41180	铜山	何桥镇卜庄3号变	10	400	254
41181	铜山	何桥镇郭庄6号变	10	200	28
41182	铜山	何桥镇岗叉楼村2号变	10	400	191
41183	铜山	何桥镇岗叉楼村3号变	10	400	206
41184	铜山	何桥镇岗叉楼村1号变	10	400	206
41185	铜山	何桥镇肖庄1号变	10	400	172
41186	铜山	PMS_何桥镇李集村变	10	400	186
41187	铜山	何桥镇董庄村赵庄变	10	400	157
41188	铜山	PMS_何桥镇新庄西安变	10	400	83
41189	铜山	PMS_刘集镇车村2号变	10	200	115
41190	铜山	刘集镇车村北变（新）	10	400	116
41191	铜山	PMS_刘集镇东风村半楼变	10	200	33
41192	铜山	PMS_刘集镇张安北变	10	200	29
41193	铜山	PMS_刘集镇东风村孙楼变	10	200	0
41194	铜山	PMS_刘集镇元庄村凌场变	10	400	143
41195	铜山	PMS_刘集镇冯王1号变	10	400	61
41196	铜山	刘集镇下河套东变	10	200	0
41197	铜山	刘集镇元庄村1号变	10	400	125
41198	铜山	PMS_刘集镇夏庄1号变	10	200	0
41199	铜山	刘集镇马宅子北1号变	10	400	127
41200	铜山	刘集镇孙庄1号变	10	200	0
41201	铜山	刘集镇丁孟街西变	10	200	0
41202	铜山	PMS_刘集镇权尧村1号变	10	200	69
41203	铜山	PMS_刘集镇凌场村中变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41204	铜山	PMS_刘集镇丁场三队西变	10	200	0
41205	铜山	刘集镇河头村西变	10	400	123
41206	铜山	PMS_刘集镇许楼3号变	10	200	22
41207	铜山	PMS_刘集镇刘庄三楼变	10	200	17
41208	铜山	PMS_刘集镇供电所2号变	10	400	0
41209	铜山	PMS_刘集镇滕庄西变	10	200	86
41210	铜山	刘集镇丁场村李场变（新）	10	400	114
41211	铜山	PMS_刘集镇丁孟村李新庄变	10	200	77
41212	铜山	刘集镇王套村桃园变	10	200	9
41213	铜山	PMS_刘集镇西梁庄变	10	400	0
41214	铜山	PMS_刘集镇供电所8号变	10	400	86
41215	铜山	刘集镇刘庄村1号变	10	200	70
41216	铜山	PMS_刘集镇郭桥单2号变	10	80	51
41217	新沂	PMS_合沟老庄2号变	10	400	238
41218	新沂	PMS_合沟王庄北2号变	10	400	178
41219	新沂	PMS_合沟郇楼变	10	400	98
41220	新沂	PMS_合沟前朱大棚变	10	400	177
41221	新沂	PMS_合沟房庄工业区台变	10	400	88
41222	新沂	PMS_合沟沙道口	10	400	212
41223	新沂	PMS_合沟石庄变	10	400	229
41224	新沂	PMS_合沟彭庄小学	10	400	189
41225	新沂	PMS_合沟老庄变	10	400	188
41226	新沂	PMS_合沟大沂圩新村变	10	400	146
41227	新沂	PMS_合沟高集中心队2号变	10	400	94
41228	新沂	PMS_合沟沙道口东变	10	400	249
41229	新沂	PMS_合沟王庄村变	10	400	141
41230	新沂	PMS_合沟马场村西	10	400	186
41231	新沂	PMS_合沟姚庄闸综合变	10	315	186
41232	新沂	PMS_合沟马场工业园4号变	10	400	174
41233	新沂	PMS_合沟姚庄6号变	10	400	187
41234	新沂	合杨线小河一队3号变	10	400	260
41235	新沂	合杨线小河一队西2号变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41236	新沂	PMS_合沟马场工业区3变	10	400	232
41237	新沂	合沟马场4变	10	400	177
41238	新沂	合沟工业区2号变	10	400	127
41239	新沂	PMS_农科站4号变	10	400	175
41240	新沂	PMS_王庄3号变	10	400	248
41241	新沂	后湖5号变	10	400	278
41242	新沂	PMS_沟涯4号变	10	400	236
41243	新沂	王元3号变	10	400	208
41244	新沂	PMS_新沂市合沟镇人民政府	10	400	139
41245	新沂	PMS_合沟青石桥村小周2号变	10	400	92
41246	新沂	PMS_合沟镇房庄北2号配变	10	400	215
41247	新沂	青石桥渔湾村台变	10	400	224
41248	新沂	PMS_合沟青石桥渔厂变2号配变	10	400	151
41249	新沂	PMS_合沟大街3号变	10	400	0
41250	新沂	合沟大沂圩2号变	10	400	0
41251	新沂	合沟大龙东变	10	400	55
41252	新沂	合沟加油站北变	10	200	40
41253	新沂	合沟敬老院东变	10	400	253
41254	新沂	合沟马场南变	10	400	144
41255	新沂	合沟土地所变	10	400	153
41256	新沂	合沟界沟石庄南变	10	200	121
41257	新沂	合沟刘庄村部变	10	400	316
41258	新沂	合沟马场村北变	10	400	197
41259	新沂	合沟后朱西变	10	400	124
41260	新沂	合沟张庄3号变	10	400	267
41261	新沂	合沟老庄村部东变	10	400	128
41262	新沂	合沟王庄村部北变	10	400	129
41263	新沂	合沟刘场4号变	10	400	282
41264	新沂	合沟胡庄北变	10	400	312
41265	新沂	合沟彭庄5号变	10	400	234
41266	新沂	合沟前朱大棚南变	10	400	268
41267	新沂	合沟大街北3号变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41268	新沂	合沟后湖大棚东变	10	400	302
41269	新沂	合沟小周西变	10	400	66
41270	新沂	合沟后湖村部南变	10	400	48
41271	新沂	合沟后湖小周东变	10	400	176
41272	新沂	合沟杨家东变	10	400	250
41273	新沂	合沟桥头南变	10	400	243
41274	新沂	合沟长集成刚变	10	400	220
41275	新沂	合沟金诚苑小区南门变压器	10	630	247
41276	新沂	合沟金诚苑小区北门变压器	10	630	195
41277	新沂	10kV合沟青石小区箱变压器	10	630	387
41278	新沂	PMS_合沟大街北台变	10	400	104
41279	新沂	PMS_合沟范庄台变	10	400	148
41280	新沂	合沟青石桥胡庄台变	10	400	207
41281	新沂	PMS_合沟小庄台变	10	400	163
41282	新沂	PMS_合沟农科站台变	10	400	145
41283	新沂	合沟杨庄台变	10	400	152
41284	新沂	PMS_合沟前朱村西台变	10	400	161
41285	新沂	合沟小河一队台变	10	400	73
41286	新沂	PMS_合沟芳庄台变	10	400	245
41287	新沂	PMS_合沟沟涯台变	10	400	0
41288	新沂	合沟村北台变	10	200	30
41289	新沂	PMS_合沟界沟刘庄台变	10	400	217
41290	新沂	PMS_合沟闻庄台变	10	400	93
41291	新沂	PMS_合沟马场东台变	10	400	134
41292	新沂	PMS_合沟前八杨台变	10	400	102
41293	新沂	PMS_合沟长集2号变	10	400	131
41294	新沂	PMS_合沟新庄台变	10	400	122
41295	新沂	PMS_合沟杨家93号台变	10	400	0
41296	新沂	PMS_合沟杨家92号台变	10	400	129
41297	新沂	PMS_合沟杨家40号台变	10	400	147
41298	新沂	PMS_合沟姚庄103号台变	10	400	131
41299	新沂	PMS_合沟后八杨南台变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41300	新沂	PMS_合沟大沂圩1号台变	10	400	69
41301	新沂	PMS_合沟小河五队台变	10	400	214
41302	新沂	PMS_合沟后湖三队台变	10	400	156
41303	新沂	PMS_合沟后湖五队台变	10	400	245
41304	新沂	PMS_合沟前朱北变	10	400	182
41305	新沂	PMS_合沟彭庄变	10	400	0
41306	新沂	PMS_合沟青石桥杨圩变	10	400	174
41307	新沂	PMS_合沟沙道口西变	10	400	199
41308	新沂	PMS_合沟刘庄南变	10	400	169
41309	新沂	PMS_合沟马场2号变	10	400	221
41310	新沂	PMS_合沟吴家四队变	10	400	116
41311	新沂	PMS_合沟大龙2号变	10	400	55
41312	新沂	合沟沙道口2号变	10	630	146
41313	新沂	PMS_合沟杨庄2号变	10	400	129
41314	新沂	PMS_合沟曹庄北变	10	400	29
41315	新沂	PMS_合沟后朱北变	10	400	204
41316	新沂	PMS_合沟老庄北变	10	400	69
41317	新沂	合沟新庄3号变	10	400	211
41318	新沂	PMS_唐店八户五六队3号变	10	400	147
41319	新沂	PMS_唐店中季墩1号台变	10	400	212
41320	新沂	唐店东岭四五六队2号变	10	400	239
41321	新沂	唐店前滩西台变	10	400	101
41322	新沂	唐店西街1号综合变	10	400	93
41323	新沂	唐店民营1号综合变	20	315	0
41324	新沂	PMS_唐店苏营南综合变	10	200	129
41325	新沂	PMS_唐店双山综合变	10	200	43
41326	新沂	唐店坡桥南单相变	10	630	385
41327	新沂	PMS_唐店八户五六队2号变	10	400	133
41328	新沂	唐店新村变	10	400	0
41329	新沂	PMS_唐店龙河东变	10	400	0
41330	新沂	PMS_唐店旗杆底北综合变	10	400	0
41331	新沂	PMS_唐店西街南台片	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41332	新沂	PMS_唐店八户村2号变	10	400	76
41333	新沂	PMS_唐店尚营村2号变	10	200	96
41334	新沂	PMS_唐店徐李2号变	10	200	76
41335	新沂	PMS_唐店徐李小区变	10	400	147
41336	新沂	唐店东岭三七队2号变	10	400	223
41337	新沂	PMS_唐店徐李大街2号变	10	400	127
41338	新沂	唐店苏营西综合变	10	400	240
41339	新沂	PMS_唐店医院变	10	400	115
41340	新沂	PMS_唐店双南综合变	10	315	126
41341	新沂	PMS_唐店李刘综合变	10	400	88
41342	新沂	PMS_唐店褚湖变	10	400	276
41343	新沂	PMS_唐店旗杆单相变	10	400	127
41344	新沂	PMS_唐店旗杆变	10	400	198
41345	新沂	PMS_唐店徐李西变	10	400	92
41346	新沂	PMS_唐店唐店南综合变	10	400	228
41347	新沂	唐店王湖南综合变	10	400	242
41348	新沂	PMS_唐店姚湖综合变	10	400	252
41349	新沂	唐店季墩综合变	10	400	164
41350	新沂	PMS_唐店刘墩综合变	10	400	164
41351	新沂	PMS_唐店叶庄单相变	10	200	97
41352	新沂	PMS_唐店力庄综合变	10	200	44
41353	新沂	唐店东街中变	10	400	0
41354	新沂	唐店西街北综合变	10	315	0
41355	新沂	PMS_唐店后滩村部综合变	10	400	127
41356	新沂	唐店东街北综合变	10	400	18
41357	新沂	PMS_唐店李刘南综合变	10	400	184
41358	新沂	PMS_唐店卓庄西变	10	400	14
41359	新沂	PMS_唐店龙河南菜园单项综合变	10	400	224
41360	新沂	唐店后滩北综合变	10	400	141
41361	新沂	PMS_唐店孙圩综合变	10	400	70
41362	新沂	唐店尚营村变	10	630	403
41363	新沂	唐店东街南变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41364	新沂	PMS_唐店杜湖综合变	10	400	39
41365	新沂	PMS_唐店解放村北变	10	400	217
41366	新沂	PMS_唐店徐李村变	10	400	196
41367	新沂	唐店后滩东变	10	315	0
41368	新沂	PMS_唐店后滩南变	10	400	13
41369	新沂	PMS_唐店曹圩变	10	400	100
41370	新沂	PMS_唐店坡桥北台变	10	400	206
41371	新沂	PMS_唐店苏营综合变	10	400	160
41372	新沂	PMS_唐店尚庄变	10	400	154
41373	新沂	PMS_唐店卓庄综合变	10	400	191
41374	新沂	PMS_唐店马场臧庄变	10	400	50
41375	新沂	唐店臧庄变	10	400	117
41376	新沂	PMS_唐店西街西变	10	400	200
41377	新沂	PMS_唐店后滩中变	10	400	43
41378	新沂	唐店西街中变	10	400	0
41379	新沂	PMS_唐店前滩小圩综合变	10	400	67
41380	新沂	PMS_唐店陈庄综合变	10	400	43
41381	新沂	PMS_唐店龙河北综合变	10	400	141
41382	新沂	PMS_唐店慎圩综合变	10	400	161
41383	新沂	PMS_唐店马场变	10	400	167
41384	新沂	PMS_唐店龙河中变	10	400	204
41385	新沂	唐店双北综合变	10	400	232
41386	新沂	PMS_唐店东岭4、5、6队变	10	400	190
41387	新沂	PMS_唐店双城综合变	10	400	197
41388	新沂	PMS_唐店李四综合变	10	315	64
41389	新沂	唐店史城综合变	10	400	135
41390	新沂	PMS_唐店小王庄变	10	400	246
41391	新沂	PMS_唐店解放村南变	10	400	109
41392	新沂	唐店龙河南综合变	10	400	168
41393	新沂	PMS_唐店前滩变	10	400	175
41394	新沂	唐店小芦汪变	10	630	330
41395	新沂	PMS_唐店芦汪变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41396	新沂	PMS_唐店坡桥综合变	10	400	119
41397	新沂	PMS_唐店前滩南综合变	10	400	176
41398	新沂	PMS_唐店后滩新村综合变	10	200	44
41399	新沂	唐店东三队变	10	400	252
41400	新沂	唐店政府综合变	10	400	70
41401	新沂	唐店中2#台片	10	400	10
41402	新沂	PMS_唐店东岭一二队2号变	10	400	140
41403	新沂	PMS_唐店马场臧庄1号变	10	400	150
41404	新沂	唐店镇坡桥曹圩2号台变	10	400	0
41405	新沂	PMS_唐店镇龙河西变	10	400	137
41406	新沂	唐店后滩南1#台片	10	400	150
41407	新沂	唐店后滩北1号台片	10	400	66
41408	新沂	PMS_唐店臭桔障变	10	400	126
41409	新沂	PMS_唐店墩上变	10	400	248
41410	新沂	PMS_唐店龙泉变	10	400	3
41411	新沂	PMS_唐店双南东变	10	400	157
41412	新沂	PMS_唐店张圩变	10	400	161
41413	新沂	PMS_唐店褚湖2号变	10	400	205
41414	新沂	PMS_唐店卓庄2号变	10	400	143
41415	新沂	PMS_唐店芦汪南变	10	400	233
41416	新沂	PMS_唐店小芦汪西变	10	400	231
41417	新沂	PMS_唐店徐圩变	10	400	189
41418	新沂	PMS_唐店徐李北变	10	400	185
41419	新沂	唐店山前1号变	10	400	190
41420	新沂	PMS_唐店苏营西1号变	10	400	185
41421	新沂	PMS_唐店李刘北变	10	400	141
41422	新沂	PMS_唐店小圩南变	10	400	55
41423	新沂	PMS_唐店小圩2号变	10	400	135
41424	新沂	PMS_唐店丁坤变	10	400	213
41425	新沂	PMS_唐店孙圩1号台变	10	400	52
41426	新沂	唐店王湖1号台变	10	630	407
41427	新沂	PMS_唐店王湖南1号台变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41428	新沂	PMS_唐店信用社1号变	10	400	135
41429	新沂	PMS_唐店苏营东变	10	400	166
41430	新沂	PMS_唐店龙中1号变	10	315	35
41431	新沂	PMS_唐店杜湖1号台变	10	400	273
41432	新沂	新沂唐店前滩西1号变	10	400	179
41433	新沂	新沂唐店西街中1#变	10	400	0
41434	新沂	PMS_新沂唐店臧庄北变	10	400	209
41435	新沂	PMS_唐店褚湖小圩变	10	400	0
41436	新沂	PMS_唐店褚湖菜园变	10	400	240
41437	新沂	PMS_唐店杜湖西变	10	400	99
41438	新沂	PMS_唐店杜湖北变	10	400	54
41439	新沂	唐店陈庄1#变	10	400	62
41440	新沂	PMS_唐店龙河北2号变	10	400	165
41441	新沂	PMS_唐店龙河中2号变	10	400	23
41442	新沂	唐店南菜园变	20	315	0
41443	新沂	PMS_唐店八户村4号变	10	400	0
41444	新沂	PMS_唐店八户村5号变	10	400	208
41445	新沂	PMS_唐店东常圩变	10	400	101
41446	新沂	PMS_唐店东岭三七队北变	10	400	217
41447	新沂	唐店东岭四五六队北变	10	400	122
41448	新沂	PMS_唐店东岭四五六队东变	10	400	164
41449	新沂	唐店解放北1号变	10	400	164
41450	新沂	PMS_唐店解放南2号变	10	400	217
41451	新沂	PMS_唐店徐李北3号变	10	400	167
41452	新沂	PMS_唐店尚营村北变	10	400	129
41453	新沂	PMS_唐店尚营小王1号变	10	400	233
41454	新沂	PMS_唐店小芦汪3号变	10	400	200
41455	新沂	唐店芦汪3号变	10	630	330
41456	新沂	PMS_唐店龙河东1号变	10	400	39
41457	新沂	PMS_唐店后滩中1号变	10	400	197
41458	新沂	PMS_唐店曹圩1号变	10	400	247
41459	新沂	PMS_唐店曹圩2号变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41460	新沂	PMS_唐店孙圩2号变	10	400	151
41461	新沂	新沂唐店新唐中河变	10	400	93
41462	新沂	PMS_唐店旗杆1号变	10	400	187
41463	新沂	PMS_新沂唐店马场臧庄东变	10	400	198
41464	新沂	唐店马场1号变	10	400	59
41465	新沂	唐店马场2号变	10	630	336
41466	新沂	PMS_唐店卓庄3号变	10	400	223
41467	新沂	唐店姚湖西1号变	10	400	127
41468	新沂	唐店兴唐变	10	400	119
41469	新沂	唐店力庄西变	10	200	62
41470	新沂	PMS_唐店刘墩1号变	10	400	216
41471	新沂	PMS_唐店刘墩2号变	10	400	214
41472	新沂	PMS_唐店慎圩1号变	10	400	159
41473	铜山	刘集镇田楼2号变	10	200	14
41474	铜山	刘集镇丁孟村变	10	400	39
41475	铜山	刘集镇丁孟果园1号变	10	400	103
41476	铜山	刘集镇丁孟村西变	10	200	104
41477	铜山	刘集镇下河套二队变	10	400	85
41478	铜山	刘集镇丁场村前崔店北变	10	400	256
41479	铜山	PMS_刘集镇丁场三队变	10	250	59
41480	铜山	刘集镇丁场4号变（新）	10	400	50
41481	铜山	刘集镇元庄村马宅子北变	10	200	79
41482	铜山	PMS_刘集镇冯王村侯阁变	10	400	126
41483	铜山	PMS_刘集镇滕东变	10	400	118
41484	铜山	刘集镇供电所3号变	10	400	173
41485	铜山	PMS_刘集镇供电所5号变	10	200	101
41486	铜山	刘集镇车村南变（新）	10	400	181
41487	铜山	刘集镇车村东变（新）	10	400	58
41488	铜山	刘集镇车村西变（新）	10	400	128
41489	铜山	刘集镇刘集村南变	10	400	71
41490	铜山	PMS_刘集镇刘集村东变	10	400	52
41491	铜山	刘集镇丁场3号变(新)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41492	铜山	PMS_刘集镇刘集北变	10	400	0
41493	铜山	PMS_刘集镇李庄一队变	10	200	25
41494	铜山	刘集镇李庄村三队变	10	400	267
41495	铜山	PMS_刘集镇西杨庄变	10	400	101
41496	铜山	PMS_刘集镇关路口西变	10	400	0
41497	铜山	PMS_刘集镇冯王养殖场变	10	200	66
41498	铜山	PMS_刘集镇供电所7号变	10	400	84
41499	铜山	PMS_刘集镇供电站变	10	315	26
41500	铜山	刘集镇供电所4号变	10	400	0
41501	铜山	PMS_刘集镇供电所6号变	10	400	94
41502	铜山	PMS_刘集镇刘集村西变	10	400	146
41503	铜山	刘集镇东杨庄变	10	400	91
41504	铜山	刘集镇王楼村变	10	400	225
41505	铜山	刘集镇瓦房村变	10	400	47
41506	铜山	刘集镇许楼村变	10	400	211
41507	铜山	PMS_刘集镇李庄队肖庄村变	10	400	25
41508	铜山	PMS_刘集镇前丁场新村变	10	200	0
41509	铜山	刘集镇车村西2号变（新）	10	400	216
41510	铜山	PMS_刘集镇供电所12号变	10	400	23
41511	铜山	刘集镇供电所13号变	10	400	195
41512	铜山	刘集镇刘集村西1号变	10	400	71
41513	铜山	PMS_刘集镇供电所10号变	10	400	98
41514	铜山	刘集镇车村南1号变（新）	10	400	0
41515	铜山	刘集镇东风小楼子1号变	10	200	26
41516	铜山	PMS_刘集镇姚庄变	10	400	101
41517	铜山	刘集镇东风丁海子变	10	400	125
41518	铜山	PMS_刘集镇王套村谢寨变	10	400	111
41519	铜山	PMS_刘集镇王套七队变	10	400	111
41520	铜山	PMS_刘集镇王套三队变	10	400	72
41521	铜山	PMS_刘集镇王套村变	10	400	138
41522	铜山	PMS_刘集镇东风村前张安变	10	400	36
41523	铜山	刘集镇田楼1号变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41524	铜山	PMS_刘集镇郭桥村郑庄西变	10	400	136
41525	铜山	PMS_刘集镇郭桥村坝台变	10	400	0
41526	铜山	刘集镇瓦房东变	10	400	239
41527	铜山	刘集镇西梁单相变	10	200	111
41528	铜山	PMS_刘集村北1号变	10	400	0
41529	铜山	刘集镇市场变	10	400	38
41530	铜山	刘集镇冯王村侯阁1号变	10	400	53
41531	铜山	刘集镇滕庄村东1号变	10	400	92
41532	铜山	PMS_刘集镇瓦房村1号变	10	400	109
41533	铜山	PMS_刘集镇东梁村1号变	10	400	106
41534	铜山	刘集镇东风丁海子1号变	10	400	121
41535	铜山	PMS_刘集镇田楼4号变	10	400	37
41536	铜山	PMS_刘集镇丁孟村1号变	10	400	67
41537	铜山	刘集镇东风村半楼东变	10	400	112
41538	铜山	刘集镇丁场3号北变	10	200	57
41539	铜山	PMS_刘集镇丁场4号东变	10	400	68
41540	铜山	刘集镇田楼1号北变	10	400	24
41541	铜山	PMS_刘集镇解场东1号变	10	200	69
41542	铜山	刘集镇姚庄1号变	10	200	0
41543	铜山	刘集镇李庄三队1号变	10	400	115
41544	铜山	PMS_刘集镇李庄村王庄1号变	10	200	0
41545	铜山	刘集镇关路口东1号变	10	400	0
41546	铜山	PMS_刘集镇马宅子北货场变	10	200	50
41547	铜山	PMS_刘集镇丁场村变	10	400	120
41548	铜山	PMS_刘集镇东风村变	10	400	91
41549	铜山	PMS_刘集镇许楼大队变	10	400	244
41550	铜山	刘集镇冯王村变	10	200	67
41551	铜山	刘集镇车村西1号变（新）	10	400	109
41552	铜山	PMS_刘集镇闫集东变	10	200	70
41553	铜山	PMS_刘集镇刘庄村赵庄变	10	200	87
41554	铜山	PMS_刘集镇刘庄村东变	10	200	104
41555	铜山	PMS_刘集镇闫集桥变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41556	铜山	PMS_刘集镇刘庄2号变	10	400	227
41557	铜山	PMS_刘集镇权尧村西变	10	400	138
41558	铜山	PMS_刘集镇孙庄西变	10	400	204
41559	铜山	PMS_刘集镇路口东变	10	400	115
41560	铜山	PMS_刘集镇李庄市场变	10	400	79
41561	铜山	PMS_刘集镇李庄村吉庄变	10	400	99
41562	铜山	PMS_刘集镇杨庄村新黄变	10	400	128
41563	铜山	PMS_刘集镇许楼村关地变	10	400	135
41564	铜山	刘集镇许楼村1号变	10	400	103
41565	铜山	PMS_刘集镇许楼村2号变	10	400	130
41566	铜山	PMS_刘集镇权尧村东变	10	400	51
41567	铜山	PMS_刘集镇冯王村2号变	10	400	2
41568	铜山	PMS_刘集镇东梁村变	10	400	141
41569	铜山	PMS_刘集镇东梁村赵庄变	10	400	42
41570	铜山	PMS_刘集镇东梁村桃园变	10	400	184
41571	铜山	PMS_刘集镇瓦房村菜棚变	10	400	199
41572	铜山	PMS_刘集镇丁场村前丁场变	10	400	95
41573	铜山	刘集镇解场东变	10	400	30
41574	铜山	PMS_刘集镇郭桥村绵羊庄变	10	400	176
41575	铜山	刘集镇郭桥四队变	10	200	64
41576	铜山	PMS_刘集镇马宅子南变	10	400	102
41577	铜山	PMS_刘集镇后丁孟变	10	400	126
41578	铜山	PMS_刘集镇郭桥村郑庄变	10	400	185
41579	铜山	PMS_刘集镇下河套郑新庄变	10	400	40
41580	铜山	刘集镇东风小楼子变	10	400	29
41581	铜山	PMS_刘集镇丁孟村半庄变	10	400	159
41582	铜山	刘集镇丁场九十队变(新)	10	400	44
41583	铜山	PMS_刘集镇丁场村河头变	10	400	69
41584	铜山	刘集镇郭桥村三队变	10	200	90
41585	铜山	PMS_刘集镇田楼四队变	10	400	0
41586	铜山	PMS_刘集镇丁孟村张庄变	10	400	119
41587	铜山	刘集镇李庄村王庄变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41588	铜山	PMS_刘集镇田楼四队1号变	10	200	21
41589	铜山	PMS_刘集镇供电所14号变	10	400	0
41590	铜山	PMS_刘集镇丁场九、十队1号变	10	400	138
41591	铜山	刘集镇丁场3号东变(新)	10	400	105
41592	铜山	PMS_刘集镇李庄市场东变	10	400	53
41593	铜山	PMS_刘集镇李庄市场西变	10	400	142
41594	铜山	PMS_刘集镇孙庄东变	10	200	22
41595	铜山	PMS_刘集镇滕西村1号变	10	400	13
41596	铜山	PMS_刘集镇刘集村西南庄变	10	200	0
41597	铜山	刘集镇供电所3号东变	10	400	2
41598	铜山	刘集镇车村西南变（新）	10	400	89
41599	铜山	刘集镇车村东南变（新）	10	400	140
41600	铜山	PMS_刘集镇供电所5号东	10	200	27
41601	铜山	刘集镇下河套二队东变	10	400	165
41602	铜山	PMS_刘集镇王套二队东变	10	200	1
41603	铜山	PMS_刘集镇王套桃园东变	10	200	9
41604	铜山	PMS_刘集镇丁孟果园2号变	10	200	0
41605	铜山	刘集镇郭桥二队东变(新)	10	400	141
41606	铜山	PMS_刘集镇坝台西变	10	200	110
41607	铜山	刘集镇张庄1号变	10	400	156
41608	铜山	刘集东教育小区变	10	400	65
41609	铜山	PMS_刘集镇供电所15号变	10	400	40
41610	铜山	PMS_刘集镇供电所16号变	10	400	106
41611	铜山	PMS_刘集镇供电所17号变	10	400	87
41612	铜山	PMS_刘集镇冯庄村变	10	200	75
41613	铜山	PMS_刘集镇权尧村中变	10	200	55
41614	铜山	PMS_刘集镇田楼村南变	10	200	88
41615	铜山	PMS_刘集镇丁场村李场北变	10	400	39
41616	铜山	刘集镇丁场三队北变	10	400	80
41617	铜山	PMS_刘集镇滕庄东2号变	10	400	184
41618	铜山	PMS_刘集镇食品站住宅小区变	10	400	14
41619	铜山	PMS_刘集镇许楼1号北变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41620	铜山	PMS_刘集镇权尧村2号变	10	400	102
41621	铜山	PMS_刘集镇权尧小梁庄东变	10	400	101
41622	铜山	PMS_刘集镇许楼村关地1号变	10	400	67
41623	铜山	PMS_刘集镇丁场3号西变	10	400	208
41624	铜山	PMS_刘集镇丁场村前崔店北1号变	10	400	228
41625	铜山	PMS_刘集镇凌场村南变	10	400	175
41626	铜山	PMS_刘集镇下河套1号变	10	400	115
41627	铜山	PMS_刘集镇丁孟街西1号变	10	400	143
41628	铜山	PMS_刘集镇车村1号变	10	400	58
41629	铜山	刘集镇丁孟村2号变	10	200	0
41630	铜山	PMS_刘集镇东风村半楼1号变	10	400	109
41631	铜山	PMS_刘集镇王套村桃园1号变	10	400	84
41632	铜山	刘集镇夏庄村2号变	10	250	114
41633	铜山	PMS_刘集镇元庄村2号变	10	400	176
41634	铜山	PMS_刘集镇李庄1号变	10	400	36
41635	铜山	PMS_刘集镇李庄村三队2号变	10	400	124
41636	铜山	刘集镇刘庄村赵庄1号变	10	400	239
41637	铜山	PMS_刘集镇许楼村4号变	10	400	93
41638	铜山	PMS_刘集镇刘庄三楼1号变	10	400	194
41639	铜山	PMS_刘集镇王楼村1号变	10	400	86
41640	铜山	PMS_刘集镇西杨庄1号变	10	400	152
41641	铜山	PMS_刘集镇许楼村潘屯1号变	10	400	50
41642	铜山	刘集镇棉布村四组西变	10	400	190
41643	铜山	刘集镇棉布村四组东变	10	400	188
41644	铜山	刘集镇棉布村四组北变	10	200	45
41645	铜山	PMS_刘集镇棉布村三组西变	10	400	84
41646	铜山	PMS_刘集镇施楼村七组变	10	400	126
41647	铜山	刘集镇施楼村八组变	10	400	124
41648	铜山	PMS_刘集镇施楼村小田楼3号变	10	400	166
41649	铜山	刘集镇棉布村三组东变	10	400	160
41650	铜山	刘集镇施楼村小田楼1号变	10	400	120
41651	铜山	刘集镇施楼村小田楼2号变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41652	铜山	PMS_刘集镇棉布村鱼塘2号变	10	400	187
41653	铜山	PMS_刘集镇施楼村一组2号变	10	400	136
41654	铜山	PMS_刘集镇棉布村村委会变	10	400	42
41655	铜山	PMS_刘集镇棉布村五组变	10	400	209
41656	铜山	PMS_刘集镇棉布村鱼塘3号变	10	400	198
41657	铜山	PMS_刘集镇棉布村鱼塘1号变	10	400	172
41658	铜山	PMS_刘集镇棉布村八组变	10	400	189
41659	铜山	PMS_刘集镇施楼村一组1号变	10	400	144
41660	铜山	PMS_刘集镇施楼村二组变	10	400	90
41661	铜山	刘集镇棉布村一二组3号变	10	400	158
41662	铜山	PMS_刘集镇棉布村柳洼2号变	10	400	0
41663	铜山	PMS_刘集镇施楼村3组1号变	10	400	188
41664	铜山	PMS_刘集镇施楼村4组变	10	400	219
41665	铜山	刘集镇棉布村一二组1号变	10	400	177
41666	铜山	PMS_刘集镇施楼村三组2号变	10	400	120
41667	铜山	刘集镇棉布村一二组2号变	10	400	186
41668	铜山	PMS_刘集镇施楼村五组变	10	400	160
41669	铜山	PMS_刘集镇棉布村柳洼1号变	10	400	155
41670	铜山	PMS_刘集镇施楼村六组变	10	400	129
41671	铜山	PMS_刘集镇棉布村柳洼3号变	10	400	77
41672	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场1号变	10	400	0
41673	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场2号变	10	400	10
41674	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场3号变	10	400	18
41675	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场4号变	10	400	106
41676	铜山	PMS_刘集镇刘庄新村1号变	10	400	158
41677	铜山	PMS_伊庄镇卢套村埝头南变	10	400	131
41678	铜山	伊庄镇尚庄北变	10	200	0
41679	铜山	PMS_刘集镇刘集村东1号变	10	400	62
41680	铜山	PMS_单集镇马庄村周圩子变	10	200	47
41681	铜山	PMS_单集镇姚庄村西变	10	400	263
41682	铜山	单集镇卢庄村张后场3号变	10	400	117
41683	铜山	大彭镇田巷村四队变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41684	铜山	PMS_刘集镇刘庄新村2号变	10	400	147
41685	铜山	PMS_刘集镇赵庄新村1号变	10	400	110
41686	铜山	PMS_刘集镇赵庄新村2号变	10	400	180
41687	铜山	PMS_刘集镇棉布新村1号变	10	400	120
41688	铜山	PMS_刘集镇棉布新村2号变	10	400	176
41689	铜山	PMS_刘集镇棉布新村3号变	10	400	173
41690	铜山	PMS_刘集镇棉布新村4号变	10	400	149
41691	铜山	刘集乡元庄村变（新）	10	200	136
41692	铜山	刘集镇孙庄变（新）	10	200	99
41693	铜山	刘集镇丁孟村西南变	10	200	95
41694	铜山	PMS_刘集镇冯王村3号变	10	400	0
41695	铜山	PMS_刘集镇供电所9号变（新）	10	400	82
41696	铜山	刘集镇电管站1号变新	10	400	0
41697	铜山	PMS_刘集镇冯王新村变（新）	10	400	67
41698	铜山	PMS_刘集镇供电所11号变（新）	10	400	96
41699	铜山	PMS_刘集镇滕庄西2号变	10	400	172
41700	铜山	PMS_刘集镇河头村1号变	10	400	111
41701	铜山	PMS_刘集镇卫生院宿舍楼变（新）	10	400	171
41702	铜山	PMS_刘集镇杨庄村新黄东	10	400	176
41703	铜山	富强小区1箱变	10	500	259
41704	铜山	祥乐小区1箱变	10	630	382
41705	铜山	富强小区3箱变	10	500	277
41706	铜山	祥乐小区3箱变	10	400	213
41707	铜山	祥乐小区2箱变	10	400	188
41708	铜山	富强小区4箱变	10	500	316
41709	铜山	富强小区2箱变	10	500	307
41710	铜山	PMS_刘集镇冯王村南变	10	400	102
41711	铜山	PMS_郭桥村小区1号变压器	10	630	216
41712	铜山	PMS_郭桥村小区3号变压器	10	630	267
41713	铜山	PMS_刘集镇车村西北变	10	400	114
41714	铜山	PMS_刘集镇丁孟村李新庄南变	10	400	122
41715	铜山	刘集镇杨庄村新黄西变	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41716	铜山	刘集镇刘集村东2号变	10	200	0
41717	铜山	刘集镇东梁村赵庄东变	10	200	8
41718	铜山	刘集镇西梁庄北变	10	400	97
41719	铜山	刘集镇东杨庄南变	10	200	0
41720	铜山	刘集镇东风村小楼子2号变	10	200	0
41721	铜山	刘集东教育小区南变	10	400	50
41722	铜山	刘集镇张集矿市场5号变	10	400	83
41723	铜山	刘集镇冯王村后崔店变	10	200	0
41724	铜山	刘集镇李庄市场中变	10	400	166
41725	铜山	刘集镇供电所13号西变	10	400	212
41726	铜山	刘集镇供电所3号北变	10	400	108
41727	铜山	刘集镇下河套二队南变	10	200	58
41728	铜山	刘集镇棉布村三组西1号变	10	200	59
41729	新沂	PMS_唐店双城1号变	10	400	210
41730	新沂	PMS_唐店史城东变	10	400	212
41731	新沂	PMS_唐店史城西变	10	400	152
41732	新沂	PMS_唐店季墩1号变	10	400	259
41733	新沂	PMS_唐店李刘2号变	10	400	191
41734	新沂	PMS_唐店马场南变	10	400	223
41735	新沂	PMS_唐店尚营3号变	10	400	229
41736	新沂	PMS_唐店藏庄东变	10	400	0
41737	新沂	PMS_唐店后滩南2#变	10	400	92
41738	新沂	PMS_唐店双山山前3号变	10	400	232
41739	新沂	PMS_唐店南李四1号变	10	400	89
41740	新沂	PMS_唐店苏营北变	10	400	227
41741	新沂	PMS_唐店苏营西2号变	10	400	118
41742	新沂	PMS_唐店马场果园台变	10	400	278
41743	新沂	唐店尚庄1#变	10	400	0
41744	新沂	PMS_唐店西常圩变	10	400	203
41745	新沂	唐店中5#变	10	400	61
41746	新沂	PMS_唐店卓庄西1号变	10	400	162
41747	新沂	PMS_唐店小芦汪南变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41748	新沂	PMS_唐店尚营东岭2号变	10	400	220
41749	新沂	PMS_唐店徐李七八队变	10	400	126
41750	新沂	PMS_唐店卓庄南变	10	400	257
41751	新沂	PMS_唐店龙河大街2号变	10	400	122
41752	新沂	PMS_唐店潘庄南变	10	400	155
41753	新沂	唐店卓庄北变	10	400	128
41754	新沂	唐店后滩东2号变	10	400	115
41755	新沂	PMS_玉景美庐1号配电室5变压器	10	630	311
41756	新沂	PMS_玉景美庐1号配电室7变压器	10	630	286
41757	新沂	PMS_玉景美庐1号配电室3变压器	10	630	309
41758	新沂	PMS_玉景美庐1号配电室1变压器	10	630	314
41759	新沂	PMS_唐店徐李村东配变	10	400	65
41760	新沂	PMS_唐店徐李村西配1号变	10	400	165
41761	新沂	PMS_唐店水厂配变	10	400	236
41762	新沂	PMS_10kV盛唐家园一期1号配电室2变压器	10	800	396
41763	新沂	PMS_10kV盛唐家园一期1号配电室1变压器	10	800	331
41764	新沂	盛唐家园二期1号组合配电室1变压器	10	800	282
41765	新沂	盛唐家园二期1号组合配电室2变压器	10	800	411
41766	新沂	PMS_唐店龙河北3号变	10	400	268
41767	新沂	20kV金唐新城3号配电室2号变压器	20	630	357
41768	新沂	20kV金唐新城3号配电室1号变压器	20	630	405
41769	新沂	20kV金唐新城3号配电室4号变压器	20	630	350
41770	新沂	20kV金唐新城4号配电室3变压器	20	800	521
41771	新沂	20kV金唐新城4号配电室2变压器	20	800	506
41772	新沂	20kV金唐新城4号配电室4变压器	20	800	531
41773	新沂	20kV金唐新城4号配电室1变压器	20	800	531
41774	新沂	20kV金唐新城6号配电室1变压器	20	400	165
41775	新沂	20kV金唐新城6号配电室2变压器	20	400	256
41776	新沂	20kV金唐新城5号配电室1号变压器	20	630	376
41777	新沂	20kV金唐新城5号配电室2号变压器	20	630	362
41778	新沂	20kV金唐新城5号配电室3号变压器	20	630	408
41779	新沂	20kV金唐新城5号配电室4号变压器	20	630	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41780	新沂	20kV金唐新城7号配电室1变压器	20	400	245
41781	新沂	20kV金唐新城7号配电室2变压器	20	400	217
41782	新沂	20kV金唐新城1号配电室2变压器	20	630	391
41783	新沂	20kV金唐新城1号配电室1变压器	20	630	375
41784	新沂	20kV金唐新城2号配电室1号变压器	20	630	414
41785	新沂	20kV金唐新城2号配电室4号变压器	20	630	421
41786	新沂	20kV金唐新城2号配电室3号变压器	20	630	445
41787	新沂	20kV金唐新城2号配电室2号变压器	20	630	376
41788	新沂	唐店后滩中2号变	10	400	63
41789	新沂	唐店福客隆变	10	400	26
41790	新沂	PMS_唐店山前南变	10	400	243
41791	新沂	PMS_唐店东岭渔场变	10	315	101
41792	新沂	唐店后滩南3号配变	10	400	130
41793	新沂	PMS_唐店卓庄1号配变	10	400	216
41794	新沂	PMS_唐店卓庄4号配变	10	400	160
41795	新沂	PMS_唐店山前东配变	10	400	12
41796	新沂	唐店山前西配变	10	250	97
41797	新沂	PMS_唐店龙河西变	10	400	27
41798	新沂	唐店苏通综合变	10	400	208
41799	新沂	唐店盆景园变	10	630	331
41800	新沂	唐店西街中2号配变	10	400	145
41801	新沂	唐店臧庄2号配变	10	400	93
41802	新沂	唐店中3号配变	10	400	9
41803	新沂	唐店李圩变	10	400	173
41804	新沂	唐店龙河西2号变	10	400	320
41805	新沂	唐店徐李东1号变	10	400	121
41806	新沂	唐店芦汪5号配变	10	400	231
41807	新沂	唐店尚营一二队3号配变	10	400	250
41808	新沂	唐店东岭四五六队东2号配变	10	400	131
41809	新沂	唐店中6号变	10	400	206
41810	新沂	唐店芦汪6号变	10	400	263
41811	新沂	唐店旗杆南变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41812	新沂	唐店曹庄2号变	10	400	267
41813	新沂	唐店后滩南4号	10	400	55
41814	新沂	唐店尚营村4号变	10	400	166
41815	新沂	唐店尚营小王3号变	10	400	183
41816	新沂	唐店东岭四五六队北3号变	10	400	194
41817	新沂	唐店八户五六队4号变	10	400	246
41818	新沂	唐店慎圩3号配变	10	400	0
41819	新沂	唐店八户村6号变	10	400	232
41820	新沂	唐店苏通2号变	10	400	307
41821	新沂	唐店龙河中3号变	10	400	186
41822	新沂	唐店尚营5号变	10	400	189
41823	新沂	唐店前后刘变	10	400	189
41824	新沂	唐店马场4号变	10	400	259
41825	新沂	唐店八户村7号变	10	400	76
41826	新沂	唐店季墩2号变	10	400	289
41827	新沂	唐店马场3号变	10	400	197
41828	新沂	唐店八户养殖变	10	400	232
41829	新沂	唐店西街北3号变	10	400	219
41830	新沂	唐店季墩3号变	10	400	199
41831	新沂	唐店龙河村部变	10	400	275
41832	新沂	苏营花苑1配电室2变	10	800	556
41833	新沂	苏营花苑2配电室4变	10	630	502
41834	新沂	苏营花苑2配电室2变	10	630	392
41835	新沂	苏营花苑4配电室1变	10	800	593
41836	新沂	苏营花苑2配电室3变	10	630	474
41837	新沂	苏营花苑4配电室2变	10	800	624
41838	新沂	苏营花苑1配电室1变	10	800	543
41839	新沂	苏营花苑1配电室3变	10	800	528
41840	新沂	苏营花苑2配电室1变	10	630	482
41841	新沂	苏营花苑3配电室4变	10	800	624
41842	新沂	苏营花苑3配电室1变	10	800	601
41843	新沂	苏营花苑3配电室3变	10	800	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41844	新沂	苏营花苑3配电室2变	10	800	591
41845	新沂	苏营花苑1配电室4变	10	800	562
41846	新沂	唐店解放南3号变	10	400	258
41847	新沂	唐店徐李西3号变	10	400	208
41848	新沂	唐店东街南2号变	10	630	335
41849	新沂	唐店山前2号变	10	400	199
41850	新沂	唐店双山和美变	10	400	287
41851	新沂	唐店八户村3号变	10	400	314
41852	新沂	唐店双北西变	10	400	258
41853	新沂	唐店史城东水厂变	10	400	243
41854	新沂	唐店后滩中1号北变	10	400	193
41855	新沂	唐店东岭四五六队3号变	10	400	181
41856	新沂	唐店史城南变	10	400	229
41857	新沂	唐店解放北2号变	10	630	447
41858	新沂	唐店东岭一二队3号变	10	400	220
41859	新沂	唐店徐李七八队2号变	10	200	87
41860	新沂	唐店坡桥2号变	10	400	301
41861	新沂	唐店苏营东2号变	10	400	215
41862	新沂	唐店八户南迎春变	10	400	292
41863	新沂	唐店芦汪4号变	10	400	178
41864	新沂	唐店坡桥东变	10	400	189
41865	新沂	唐店西街北2号变	10	400	120
41866	新沂	唐店卓庄西3号变	10	400	306
41867	新沂	唐店信用社2号变	10	400	234
41868	新沂	唐店八户5号北变	10	400	186
41869	新沂	唐店曹圩3号变	10	400	297
41870	新沂	唐店后滩中河2号变	10	400	71
41871	新沂	唐店后滩东3号变	10	400	125
41872	新沂	10kV盛唐汽车三期组合配电站1变	10	800	511
41873	新沂	10kV盛唐汽车三期组合配电站2变	10	800	483
41874	新沂	唐店后滩东4号配变	10	400	139
41875	新沂	唐店南菜园2号变	20	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41876	新沂	PMS_唐店八户村五六队变	10	400	227
41877	新沂	唐店八户村变	10	500	137
41878	新沂	PMS_唐店东岭三七队台变	10	400	233
41879	新沂	PMS_唐店东岭一二队台变	10	400	231
41880	新沂	唐店尚营东西圩台变	10	630	418
41881	新沂	唐店尚营一二队台变	10	400	230
41882	新沂	唐店单位台变	10	800	176
41883	新沂	唐店曹庄台变	10	400	189
41884	新沂	PMS_唐店大营顶台变	10	200	132
41885	新沂	PMS_唐店信用社台变	10	400	94
41886	新沂	PMS_唐店王湖北台变	10	400	136
41887	新沂	PMS_唐店庄庄台变	10	400	208
41888	新沂	PMS_唐店王湖台变	10	400	265
41889	新沂	PMS_唐店坡桥九队台变	10	400	217
41890	新沂	PMS_唐店大街小区台变	10	400	65
41891	新沂	唐店中台变	10	400	105
41892	新沂	PMS_唐店祥和台变	10	400	117
41893	新沂	PMS_唐店山前台变	10	400	187
41894	新沂	PMS_唐店新唐小区台变	10	400	0
41895	新沂	PMS_唐店东岭新区变	10	400	131
41896	新沂	PMS_唐店徐李村北变	10	400	272
41897	新沂	PMS_唐店解放南1号变	10	400	222
41898	新沂	PMS_唐店尚营东西圩2号变	10	400	195
41899	新沂	PMS_唐店苏营2号变	10	400	0
41900	新沂	PMS_唐店潘庄变	10	400	144
41901	新沂	PMS_唐店坡桥八户3号变	10	400	179
41902	新沂	PMS_唐店坡桥1号变	10	400	99
41903	新沂	PMS_新安镇工业园2-1号变	10	400	263
41904	新沂	PMS_新安镇李庄村29-2号变	10	400	113
41905	新沂	PMS_新安镇墨河1号单相变	10	50	11
41906	新沂	PMS_新安镇新北54号综合变	10	400	252
41907	新沂	PMS_新安镇卓窑46-1号综合变	10	250	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41908	新沂	PMS_新安镇城北花苑1号变	10	400	199
41909	新沂	PMS_新安镇城北花苑2号变	10	400	185
41910	新沂	PMS_新安镇城北花苑3号变	10	400	142
41911	新沂	PMS_新安镇城北花苑6号变	10	400	190
41912	新沂	PMS_新安镇城北花苑5号变	10	400	183
41913	新沂	PMS_新安镇城北花苑4号变	10	400	130
41914	新沂	PMS_新安镇沈马45-1综合变	10	400	120
41915	新沂	PMS_新安镇老庄43-1综合变	10	200	7
41916	新沂	PMS_新安镇墨河大街南2号变	10	400	181
41917	新沂	PMS_新安镇墨河大街21-1号变	10	400	77
41918	新沂	PMS_新安镇新庄二队55号综合变	10	400	225
41919	新沂	PMS_新安镇墨河段庄47-1综合变	10	400	221
41920	新沂	PMS_新安镇墨河4号变	10	400	178
41921	新沂	PMS_新安镇李庄29-1号综合变	10	400	0
41922	新沂	PMS_新安镇墨河神井三队27号综合变	10	315	121
41923	新沂	PMS_新安镇张墩58号综合变	10	400	125
41924	新沂	PMS_新安镇墨河张墩综合变4号	10	400	108
41925	新沂	新安镇墨河徐庄5号综合变	10	630	215
41926	新沂	PMS_新安镇墨河张庄6号综合变	10	400	174
41927	新沂	新安镇二十户57号综合变	10	630	420
41928	新沂	PMS_新安镇墨河二十户7号综合变	10	400	217
41929	新沂	PMS_新安镇墨河高庄26号综合变	20	400	61
41930	新沂	新安镇墨河团结25号综合变	20	200	0
41931	新沂	新安镇墨河彭窑44号综合变	20	200	45
41932	新沂	PMS_新安镇大马7号单相变	10	400	179
41933	新沂	PMS_新安镇老庄98变	10	250	147
41934	新沂	PMS_新安镇沈马45综合变	10	400	132
41935	新沂	PMS_新安沈马46综合变	10	400	161
41936	新沂	PMS_新安大马47变	10	400	54
41937	新沂	PMS_新安镇大马93号综合变	10	400	272
41938	新沂	PMS_新安镇老庄41号综合变	10	250	25
41939	新沂	PMS_新安镇老庄42综合变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41940	新沂	PMS_新安50	10	400	183
41941	新沂	PMS_新安镇沈马村50-2变	10	400	157
41942	新沂	PMS_新安镇房尚52号变综合变	10	400	306
41943	新沂	PMS_新安房尚51-1号变	10	400	231
41944	新沂	新安镇沈马71变	10	315	187
41945	新沂	PMS_新安镇新北81号综合变	10	400	111
41946	新沂	PMS_新安镇臧圩37号综合变	10	400	233
41947	新沂	PMS_新安镇臧圩38号综合变	10	400	0
41948	新沂	PMS_新安镇墨河43号红五综合变	10	400	219
41949	新沂	PMS_新安镇墨河42号八墩综合变	10	400	243
41950	新沂	PMS_新安墨河29号沙墩综合变	10	400	229
41951	新沂	PMS_新安镇墨河王陈30号变	10	400	142
41952	新沂	PMS_新安镇墨河超纲28号综合变	10	400	231
41953	新沂	PMS_新安镇墨河9号四点综合变	10	400	169
41954	新沂	PMS_新安镇墨河51号前进新区综合变	10	400	211
41955	新沂	PMS_新安镇墨河32号蔡庄综合变	10	400	82
41956	新沂	PMS_新安镇墨河39号双场综合变	10	400	124
41957	新沂	PMS_新安镇墨河新代水厂36号变	10	400	177
41958	新沂	PMS_新安镇李庄31号综合变	10	400	181
41959	新沂	PMS_新安镇臧圩33号综合变	10	400	0
41960	新沂	PMS_新安臧圩35号综合变	10	400	160
41961	新沂	PMS_新安臧圩32号综合变	10	400	0
41962	新沂	PMS_新安李庄29号综合变	10	315	57
41963	新沂	PMS_新安镇道北91号综合变	10	400	89
41964	新沂	PMS_新安镇道北90号综合变	10	250	0
41965	新沂	新安镇老庄79综合变	10	400	210
41966	新沂	PMS_新安镇李庄77号综合变	10	400	103
41967	新沂	PMS_新安镇李庄26号综合变	10	400	212
41968	新沂	PMS_新安镇李庄25号综合变	10	400	230
41969	新沂	新安镇老庄43号综合变	10	630	198
41970	新沂	PMS_新安镇墨河候墩15号综合变	10	400	53
41971	新沂	PMS_新安镇墨河大街14-1综合变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41972	新沂	PMS_新安镇墨河大街南20号综合变	10	400	67
41973	新沂	PMS_新安墨河居东19号综合变	10	400	172
41974	新沂	PMS_新安镇墨河琅墩3号综合变	10	400	123
41975	新沂	PMS_新安镇墨河东升点2号综合变	10	400	215
41976	新沂	PMS_新安镇墨河段庄47号综合变	10	400	198
41977	新沂	PMS_新安镇新北工业园2号变	10	400	215
41978	新沂	PMS_新安臧圩30号综合变	10	400	152
41979	新沂	新安镇臧圩34号综合变	10	400	219
41980	新沂	新安镇臧圩36号综合变	10	400	98
41981	新沂	新安镇房尚51号综合变	10	400	243
41982	新沂	新安镇新段新区49号变	10	400	1
41983	新沂	PMS_新安镇新北82号综合变	10	400	29
41984	新沂	PMS_新安镇道北87号综合变	10	400	110
41985	铜山	刘集镇东风丁海子2号变	10	400	154
41986	铜山	刘集镇施楼村鱼塘变	10	400	175
41987	铜山	刘集镇车村西北1号变	10	400	265
41988	铜山	刘集镇郭桥村坝台北变	10	400	0
41989	铜山	刘集镇车村东北变	10	400	136
41990	铜山	刘集镇田楼3号变	10	400	149
41991	铜山	刘集镇郭桥一队变(新)	10	400	134
41992	铜山	刘集镇郭桥五队变	10	400	86
41993	铜山	刘集镇王套二队变	10	400	52
41994	铜山	刘集镇王套供销社变	10	400	0
41995	铜山	PMS_刘集镇许楼村谢庄变	10	200	5
41996	铜山	刘集镇丁孟果园变	10	200	0
41997	铜山	PMS_刘集镇权尧小梁庄变	10	200	33
41998	铜山	PMS_利国镇吴庄村小楼变	10	200	94
41999	铜山	PMS_利国镇吴庄村韩三队变	10	200	47
42000	铜山	利国镇邵家村1号变	10	315	54
42001	铜山	PMS_利国镇万庄村2号变	10	200	45
42002	铜山	PMS_利国镇黄山村1号变	10	200	0
42003	铜山	PMS_利国镇黄山村变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42004	铜山	PMS_利国镇黄山村2号变	10	200	0
42005	铜山	利国镇南马山村1号变	10	315	0
42006	铜山	PMS_利国镇南马山村变	10	200	0
42007	铜山	PMS_利国镇厉湾村3号变	10	400	83
42008	铜山	PMS_利国镇马山十二队变	10	200	71
42009	铜山	PMS_利国镇马山村3号变	10	200	67
42010	铜山	PMS_利国镇墓山村2号变	10	400	144
42011	铜山	PMS_利国镇寄堡村变	10	400	53
42012	铜山	PMS_利国镇蔡山村5号变	10	200	0
42013	铜山	利国镇吴庄村殷庄队4号变	10	200	112
42014	铜山	利国镇黄山村6号变	10	200	0
42015	铜山	PMS_利国镇黄山村7号变	10	200	0
42016	铜山	PMS_利国镇邵家村4号变	10	200	0
42017	铜山	PMS_利国镇利国村十三队4号变	10	400	149
42018	铜山	PMS_利国镇蔡山村2号变	10	250	3
42019	铜山	利国镇吴庄村义和队变	10	400	55
42020	铜山	PMS_利国镇商业街3号变	10	400	133
42021	铜山	PMS_利国镇利国村十三队变	10	400	210
42022	铜山	PMS_利国镇利国供电所1号变	10	500	0
42023	铜山	利国镇马元村3号变	10	400	171
42024	铜山	利国镇蔡山村3号变	10	100	0
42025	铜山	利国镇林头村2号变	10	400	107
42026	铜山	PMS_利国镇黄山村4号变	10	200	0
42027	铜山	PMS_利国镇黄山村5号变	10	200	73
42028	铜山	利国镇厉湾村5号变	10	200	10
42029	铜山	PMS_利国镇利国村十四队1号变	10	400	103
42030	铜山	利国镇寄堡村4号变	10	200	14
42031	铜山	利国镇马元村4号变	10	200	0
42032	铜山	利国镇郝家村2号变	10	200	13
42033	铜山	利国镇林头村1号变	10	400	184
42034	铜山	PMS_利国镇蔡山村变	10	400	177
42035	铜山	利国镇利国村八队变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42036	铜山	PMS_利国镇利国村变	10	400	18
42037	铜山	利国镇利国村十六队1号变	10	250	50
42038	铜山	利国镇利国村1号变	10	315	0
42039	铜山	PMS_利国镇马山村三队变	10	315	0
42040	铜山	PMS_利国镇墓山村4号变	10	200	90
42041	铜山	利国镇马山村二队变	10	200	73
42042	铜山	PMS_利国镇马山村一队变	10	200	39
42043	铜山	PMS_利国镇万庄村1号变	10	315	67
42044	铜山	PMS_利国镇利国粮管所职工宿舍变	10	400	57
42045	铜山	PMS_利国镇利国村王营变	10	250	0
42046	铜山	PMS_利国镇利国村2号	10	400	52
42047	铜山	利国镇马元村7号变	10	200	73
42048	铜山	PMS_利国镇利国村小南山变	10	400	79
42049	铜山	利国镇利国十一队变	10	400	181
42050	铜山	PMS_利国镇利国村十四队变	10	125	0
42051	铜山	PMS_利国镇吴庄村孙庄队变	10	250	0
42052	铜山	利国镇厉湾村2号变	10	250	69
42053	铜山	PMS_利国镇利国村八队3号变	10	400	157
42054	铜山	利国镇岳庄村变	10	200	67
42055	铜山	PMS_利国镇利国供电营业所公用变3号变	10	400	0
42056	铜山	利国镇利国村十三队1号变	10	400	80
42057	铜山	利国镇谭家村1号变	10	250	84
42058	铜山	PMS_利国镇吴庄村苏庄队变	10	250	64
42059	铜山	利国镇西李村变	10	250	47
42060	铜山	PMS_利国镇厉湾四队变	10	200	42
42061	铜山	利国镇厉湾村4号变	10	125	5
42062	铜山	利国镇马山村九十队变	10	200	36
42063	铜山	利国镇寄堡村2号变	10	400	147
42064	铜山	PMS_利国镇利国十六队2号变	10	250	9
42065	铜山	PMS_利国镇利国电力管理站变	10	400	66
42066	铜山	利国镇利国村3号变	10	400	11
42067	铜山	利国镇吴庄村陈庄队变	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42068	铜山	利国镇石楼村变	10	250	0
42069	铜山	PMS_利国镇利国村小新庄变	10	250	48
42070	铜山	PMS_利国镇林头村4号变	10	125	20
42071	铜山	PMS_利国镇寄堡村1号变	10	160	0
42072	铜山	利国镇坡里村1号变	10	400	106
42073	铜山	利国镇吴庄村吴庄队变	10	400	173
42074	铜山	利国镇坡里村变	10	400	0
42075	铜山	PMS_利国镇商业街2号变	10	400	0
42076	铜山	PMS_利国镇吴庄村韩庄二队变	10	160	30
42077	铜山	利国镇西李村东孙家变	10	200	0
42078	铜山	PMS_利国镇西李村小王家变	10	160	0
42079	铜山	利国镇吴庄村韩一队变	10	200	80
42080	铜山	利国镇西李村1号变	10	250	0
42081	铜山	PMS_利国镇吴庄村刘庄队变	10	250	53
42082	铜山	PMS_利国镇石楼村后胡家变	10	200	0
42083	铜山	PMS_利国镇中石楼变	10	200	35
42084	铜山	利国镇磊庄村变	10	250	57
42085	铜山	利国镇磊庄村1号变	10	315	77
42086	铜山	PMS_利国镇墓山村变	10	315	115
42087	铜山	利国镇马山村六队变	10	250	125
42088	铜山	利国镇利国村16队3号变	10	200	27
42089	铜山	PMS_利国镇郝家村变	10	200	0
42090	铜山	PMS_利国镇岳庄村1号变	10	200	50
42091	铜山	利国镇马元村1号变	10	400	157
42092	铜山	利国镇墓山村1号变	10	200	24
42093	铜山	PMS_利国镇郝家村1号变	10	200	92
42094	铜山	利国镇马山村六十四队变	10	160	58
42095	铜山	利国镇马元村变	10	250	105
42096	铜山	PMS_利国镇利国供电所4号变	10	400	130
42097	铜山	利国镇马山村十队变	10	200	132
42098	铜山	PMS_利国镇万庄村3号变	10	200	0
42099	铜山	利国镇马元村2号变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42100	铜山	利国镇厉湾村变	10	160	26
42101	铜山	利国镇万庄村一队变	10	400	176
42102	铜山	利国镇万庄村四队变	10	200	26
42103	铜山	利国镇寄堡村8号变	10	400	139
42104	铜山	利国镇马山村1号变	10	200	111
42105	铜山	利国镇寄堡村5号变	10	400	110
42106	铜山	PMS 利国镇谭家村2号变	10	200	24
42107	铜山	PMS 利国镇吴庄村殷庄队变	10	200	22
42108	铜山	PMS 利国镇郝家村3号变	10	200	14
42109	铜山	PMS 利国镇利国村小南山1号变	10	400	52
42110	铜山	PMS 利国镇商业街4号变	10	400	0
42111	铜山	PMS 利国镇利国村十三队3号变	10	400	110
42112	铜山	PMS 利国镇马山村八队1号变	10	400	212
42113	铜山	利国镇蔡山村4号变	10	200	31
42114	铜山	利国镇后胡家村1号变	10	315	101
42115	铜山	PMS 利国镇万庄村4号变	10	200	25
42116	铜山	利国镇墓山村3号变	10	200	0
42117	铜山	PMS 利国镇利国村3队变	10	200	59
42118	铜山	利国镇利国供电所2号变	10	200	0
42119	铜山	PMS 利国镇吴庄村孙庄队1号变	10	200	0
42120	铜山	PMS 利国镇林头村5号变	10	200	0
42121	铜山	PMS 利国镇石楼村2号变	10	200	0
42122	铜山	利国镇铜钢宿舍1号变	10	200	3
42123	铜山	PMS 利国镇商业街5号变	10	400	7
42124	铜山	PMS 利国镇商业街6号变	10	400	58
42125	铜山	PMS 利国镇供电所5号变	10	400	2
42126	铜山	PMS 利国镇供电所6号变	10	400	109
42127	铜山	PMS 利国镇利国村7号变	10	400	99
42128	铜山	PMS 利国镇利国村8号变	10	400	51
42129	铜山	PMS 利国镇厉湾村7号变	10	200	0
42130	铜山	PMS 利国镇磊庄村2号变	10	200	0
42131	铜山	PMS 利国镇磊庄村3号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42132	铜山	PMS_利国镇寄堡村7号变	10	400	66
42133	铜山	PMS_利国镇公用变4号变	10	400	0
42134	铜山	PMS_利国镇公用变5号变	10	400	146
42135	铜山	PMS_利国镇公用变6号变	10	400	145
42136	铜山	PMS_利国镇寄堡村二队变	10	400	93
42137	铜山	PMS_利国镇寄堡村五队变	10	400	145
42138	铜山	PMS_利国镇万庄村6号变	10	400	162
42139	铜山	PMS_利国镇郝家村4号变	10	400	115
42140	铜山	PMS_利国镇岳庄村2号变	10	400	44
42141	铜山	PMS_利国镇岳庄村4号变	10	400	169
42142	铜山	PMS_利国镇磊庄村5号变	10	400	213
42143	铜山	PMS_利国镇西李村2号变	10	400	194
42144	铜山	PMS_利国镇厉湾村3队变	10	400	196
42145	铜山	PMS_利国镇林头村6号变	10	400	135
42146	铜山	PMS_利国镇蔡山村6号变	10	400	127
42147	铜山	利国镇邵家村2号变	10	400	29
42148	铜山	PMS_利国镇利国村八队6号变	10	400	69
42149	铜山	PMS_利国镇马山村九队1号变	10	400	161
42150	铜山	PMS_利国镇谭家村3号变	10	400	187
42151	铜山	PMS_利国镇马元村二队1号变	10	400	161
42152	铜山	PMS_利国镇马元村二队变	10	400	171
42153	铜山	PMS_利国镇万庄村5号变	10	400	160
42154	铜山	PMS_利国镇郝家村5号变	10	400	109
42155	铜山	PMS_利国镇郝家村6号变	10	400	194
42156	铜山	PMS_利国镇厉湾村五队变	10	400	117
42157	铜山	PMS_利国镇西李村东孙家1号变	10	400	126
42158	铜山	利国镇坡里村2号变	10	400	0
42159	铜山	PMS_利国镇利国村八队4号变	10	400	170
42160	铜山	PMS_利国镇利国村小南山2号变	10	400	0
42161	铜山	PMS_利国镇利国村王营2号变	10	400	0
42162	铜山	PMS_利国镇利国村十六队4号变	10	400	139
42163	铜山	PMS_利国镇蔡山村六队变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42164	铜山	PMS_利国镇林头村7号变	10	400	128
42165	铜山	PMS_利国镇邵家村3号变	10	400	0
42166	铜山	PMS_利国镇吴庄村刘庄队1号变	10	400	65
42167	铜山	PMS_利国镇吴庄村义和队1号变	10	400	115
42168	铜山	PMS_利国镇黄山村一队变	10	400	86
42169	铜山	PMS_利国镇黄山村7队变	10	400	189
42170	铜山	PMS_利国镇黄山村二队变	10	400	143
42171	铜山	PMS_利国镇磊庄村4号变	10	400	71
42172	铜山	PMS_利国镇石楼村后胡家2号变	10	400	120
42173	铜山	PMS_利国镇坡里村3号变	10	400	49
42174	铜山	PMS_利国镇岳庄村5号变	10	400	207
42175	铜山	PMS_利国镇马山村十队1号变	10	400	268
42176	铜山	PMS_利国镇吴庄村苏庄队1号变	10	400	164
42177	铜山	PMS_利国镇电力管理站1号变	10	400	55
42178	铜山	PMS_利国镇商业街7号变	10	400	0
42179	铜山	PMS_利国镇利国村5号变	10	400	226
42180	铜山	PMS_利国镇西李村5号变	10	400	253
42181	铜山	PMS_利国镇坡理村4号变	10	400	147
42182	铜山	PMS_利国镇马山村九队2号变	10	400	38
42183	铜山	PMS_利国镇厉湾村三队1号变	10	400	127
42184	铜山	PMS_利国镇镇坡里村5号变	10	400	199
42185	铜山	PMS_利国镇西李村3号变	10	400	20
42186	铜山	PMS_利国镇西李村4号变	10	400	22
42187	铜山	PMS_利国镇寄堡村一队变	10	400	146
42188	铜山	利国镇墓山村一队变	10	400	113
42189	铜山	利国镇墓山村二队变	10	400	123
42190	铜山	PMS_利国镇墓山村7号变	10	400	227
42191	铜山	PMS_利国镇马山村一队1号变	10	400	49
42192	铜山	PMS_利国镇马山村二队1号变	10	400	299
42193	铜山	利国镇利国供电所3号变	10	315	123
42194	铜山	利国镇郝家村8号变	10	315	53
42195	铜山	利国镇郝家村7号变	10	315	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42196	铜山	利国镇吴庄村孙庄队2号变	10	315	2
42197	铜山	PMS 利国镇吴庄村苏庄队2号变	10	400	6
42198	铜山	PMS 利国镇利国村十一队1号变	10	400	106
42199	铜山	PMS 利国镇利国村小新庄1号变	10	400	140
42200	铜山	利国镇马元村一队变	10	315	56
42201	铜山	PMS 利国镇谭家村4号变	10	400	118
42202	铜山	PMS 利国镇谭家村5号变	10	400	146
42203	铜山	PMS 利国镇吴庄村小楼子1号变	10	400	187
42204	铜山	PMS 利国镇吴庄村殷庄队2号变	10	400	239
42205	铜山	PMS 利国镇吴庄村韩二队1号变	10	400	164
42206	铜山	PMS 利国镇吴庄村韩一队1号变	10	400	103
42207	铜山	PMS 利国镇吴庄村韩三队1号变	10	400	134
42208	铜山	PMS 利国镇林头村8号变	10	400	167
42209	铜山	利国镇磊庄村2队变	10	400	97
42210	铜山	PMS 利国镇厉湾村六队1号变	10	400	72
42211	铜山	PMS 利国镇厉湾村四队1号变	10	400	177
42212	铜山	PMS 利国镇马元村8号变	10	400	109
42213	铜山	PMS 利国镇黄山村五队变	10	400	0
42214	铜山	PMS 利国镇电力管理站3号变	10	400	0
42215	铜山	利国镇墓山村8号变	10	400	0
42216	铜山	PMS 利国镇厉湾村七队变	10	400	0
42217	铜山	PMS 利国镇厉湾村二队变	10	400	133
42218	铜山	PMS 利国镇厉湾村一队变	10	400	87
42219	铜山	PMS 利国镇铜钢宿舍2号变	10	400	8
42220	铜山	PMS 利国镇厉湾村六队2号变	10	400	134
42221	铜山	PMS 利国镇吴庄村吴庄队1号变	10	400	93
42222	铜山	PMS 利国镇吴庄村陈庄一队变	10	400	184
42223	铜山	PMS 利国镇利国村公用变7号变	10	400	13
42224	铜山	PMS 利国镇蔡山村7号变	10	400	179
42225	铜山	PMS 利国镇坡里村6号变	10	400	145
42226	铜山	PMS 利国镇利国村十四队2号变	10	400	154
42227	铜山	PMS 利国镇寄堡村四队变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42228	铜山	PMS_利国镇利国村八队5号变	10	400	170
42229	铜山	利国镇寄堡村一队1号变	10	400	180
42230	铜山	利国镇利国村八队2号变	10	400	179
42231	铜山	利国镇万庄村变	10	400	215
42232	铜山	利国镇电力管理站2号变	10	400	60
42233	铜山	PMS_利国镇西李村中石楼1号变	10	400	137
42234	铜山	PMS_利国镇蔡山村8号变	10	400	225
42235	铜山	PMS_利国镇公用变8号变	10	400	199
42236	铜山	PMS_利国镇西李村东孙家2号变	10	400	78
42237	铜山	PMS_利国镇岳庄村6号变	10	400	152
42238	铜山	PMS_利国镇林头村变配变	10	400	213
42239	铜山	PMS_利国镇利国村十六队变配变	10	400	179
42240	铜山	PMS_利国镇电力管理站5号变	10	400	87
42241	铜山	利国镇寄堡村三队变配变	10	400	123
42242	铜山	PMS_利国镇食品站变配变	10	400	87
42243	铜山	PMS_利国镇商业街9号变配变	10	400	0
42244	铜山	PMS_利国镇公用变9号变配变	10	400	23
42245	铜山	PMS_利国镇利国供电所变配变	10	400	72
42246	铜山	PMS_利国镇黄山村3号变配变	10	400	204
42247	新沂	新安镇道北84号综合变	10	400	194
42248	铜山	PMS_利国镇磊庄村变五队配变	10	400	133
42249	新沂	PMS_新安镇道北85号综合变	10	400	0
42250	铜山	PMS_利国镇利国村十三队2号变配变	10	400	150
42251	新沂	PMS_新安镇新北86号综合变	10	400	114
42252	铜山	PMS_利国镇马山村2号变配变	10	400	206
42253	新沂	PMS_新安镇新北89号综合变	10	400	166
42254	铜山	利国镇马元村6号变配变	10	400	212
42255	新沂	PMS_新安镇道北大刘庄88号-1综合变	10	400	219
42256	新沂	新安镇新北工业园1号变	10	400	231
42257	铜山	PMS_利国镇墓山村5号变配变	10	400	104
42258	新沂	PMS_新安镇墨河37新代一队综合变	10	200	71
42259	铜山	PMS_利国镇墓山村6号变配变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42260	铜山	PMS_利国镇前石楼1号变配变	10	400	106
42261	新沂	PMS_新安墨北34号新代变	10	400	181
42262	铜山	PMS_利国镇厉湾村6号变配变	10	400	141
42263	新沂	PMS_新安镇平墩56号综合变	10	400	147
42264	铜山	利国镇公用变10号变配变	10	400	47
42265	新沂	PMS_新安镇墨河54号综合变	10	400	86
42266	铜山	PMS_利国镇岳庄村3号变配变	10	400	182
42267	新沂	PMS_新安镇墨河35号新代中学综合变	10	400	104
42268	铜山	2号变压器	10	630	327
42269	新沂	PMS_新安镇狄湖二点8号综合变	10	400	138
42270	铜山	1号变压器	10	630	283
42271	新沂	PMS_新安镇墨河38号马庄综合变	10	400	187
42272	铜山	PMS_立德小区1箱变	10	500	234
42273	新沂	PMS_新安镇墨河10号胜利综合变	10	400	197
42274	铜山	PMS_利国镇利国供电营业所公用变2号变配变	10	400	87
42275	新沂	PMS_新安镇墨河11号前进老区综合变	10	400	211
42276	铜山	PMS_利国镇商业街变配变	10	400	120
42277	新沂	PMS_新安镇墨河12号史庄综合变	10	400	58
42278	铜山	PMS_利国镇西李村小王家1号变	10	400	144
42279	新沂	PMS_新安镇墨河41号南陈综合变	10	400	145
42280	新沂	PMS_新安镇姚四变	10	250	110
42281	铜山	PMS_利国镇利国供电所9号变	10	400	213
42282	新沂	新安镇墨河五六队13号变	10	400	233
42283	铜山	PMS_利国镇利国供电所8号变	10	400	120
42284	新沂	新安镇墨河33号官东综合变	10	400	241
42285	铜山	PMS_利国镇利国村16队5号变	10	400	58
42286	新沂	PMS_新安镇新北83号综合变	10	400	191
42287	铜山	PMS_利国镇利国村13队5号变	10	400	245
42288	新沂	新安镇墨河31号陈压综合变	10	630	387
42289	铜山	PMS_利国镇铜山钢铁厂3号变	10	400	263
42290	新沂	钟吾壹号5配电室4变	10	630	398
42291	铜山	利国镇万庄村二队变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42292	新沂	钟吾壹号7配电室2变	10	800	512
42293	铜山	PMS_利国镇万庄村三队变	10	400	201
42294	新沂	钟吾壹号5配电室1变	10	630	409
42295	铜山	PMS_利国镇利国村王营3号变	10	400	134
42296	新沂	钟吾壹号7配电室1变	10	800	463
42297	铜山	马山安置小区2配2变	10	630	340
42298	新沂	钟吾壹号5配电室2变	10	630	443
42299	铜山	马山安置小区1配4变	10	1000	609
42300	新沂	钟吾壹号5配电室3变	10	630	384
42301	铜山	马山安置小区2配1变	10	630	328
42302	新沂	钟吾壹号6配电室4变	10	800	400
42303	铜山	马山安置小区1配3变	10	1000	400
42304	新沂	钟吾壹号6配电室2变	10	800	388
42305	铜山	马山安置小区1配1变	10	1000	320
42306	新沂	钟吾壹号6配电室3变	10	800	473
42307	铜山	马山安置小区2配4变	10	630	381
42308	新沂	钟吾壹号6配电室1变	10	800	467
42309	铜山	马山安置小区1配2变	10	1000	509
42310	新沂	10kV金麟府小区2配电室1变	10	800	469
42311	铜山	马山安置小区2配3变	10	630	381
42312	新沂	10kV金麟府小区1配电室2变	10	800	400
42313	铜山	PMS_利国镇厉湾村8号变	10	400	141
42314	新沂	10kV金麟府小区2配电室2变	10	800	468
42315	铜山	利国镇利国宾馆1号变	10	400	191
42316	新沂	10kV金麟府小区1配电室1变	10	800	475
42317	铜山	利国镇利国宾馆3号变	10	400	220
42318	新沂	10kV金麟府小区2配电室4变	10	800	406
42319	铜山	利国镇利国宾馆2号变	10	400	144
42320	新沂	10kV金麟府小区1配电室4变	10	800	464
42321	铜山	利国镇利国村1队变	10	250	24
42322	新沂	10kV金麟府小区1配电室3变	10	800	480
42323	铜山	利国镇羊山区6号变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42324	新沂	10kV金麟府小区2配电室3变	10	800	451
42325	铜山	利国镇三区1号变	10	400	146
42326	新沂	市府名苑1配电室1变	10	800	498
42327	铜山	利国镇四区5号变	10	400	234
42328	新沂	市府名苑2配电室1变	10	800	434
42329	铜山	利国镇三区3号变	10	400	192
42330	新沂	市府名苑1配电室4变	10	800	508
42331	铜山	利国镇罗山区1号变	10	400	246
42332	新沂	市府名苑2配电室2变	10	800	464
42333	铜山	利国镇一区8号变	10	400	219
42334	新沂	市府名苑3配4变压器	10	800	500
42335	铜山	利国镇一区5号变	10	400	201
42336	新沂	市府名苑3配2变压器	10	800	429
42337	铜山	利国镇羊山区4号变	10	400	222
42338	新沂	市府名苑1配电室3变	10	800	521
42339	铜山	利国镇四区1号变	10	400	138
42340	新沂	市府名苑2配电室4变	10	800	500
42341	铜山	利国镇四区2号变	10	400	228
42342	新沂	市府名苑3配1变压器	10	800	410
42343	铜山	利国镇四区3号变	10	400	201
42344	新沂	市府名苑1配电室2变	10	800	414
42345	铜山	利国镇一区4号变	10	400	234
42346	新沂	市府名苑2配电室3变	10	800	552
42347	铜山	利国镇一区6号变	10	400	269
42348	新沂	市府名苑3配3变压器	10	800	520
42349	铜山	利国镇一区7号变	10	200	86
42350	新沂	神井花园二期2配电室4变	20	800	593
42351	铜山	利国镇兴东小区1号变	10	400	202
42352	新沂	神井花园二期2配电室3变	20	800	504
42353	铜山	利国镇四区4号变	10	400	215
42354	新沂	神井花园二期2配电室2变	20	800	503
42355	铜山	利国镇兴东小区2号变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42356	新沂	神井花园二期2配电室1变	20	800	472
42357	铜山	利国镇二区1号变	10	400	214
42358	铜山	利国镇二区2号变	10	400	216
42359	新沂	神井花园二期3配电室1变	20	800	601
42360	铜山	利国镇三区2号变	10	400	159
42361	新沂	神井花园二期3配电室3变	20	800	628
42362	铜山	利国镇一区2号变	10	400	207
42363	新沂	神井花园二期3配电室2变	20	800	632
42364	铜山	利国镇羊山区2号变	10	400	206
42365	新沂	神井花园二期3配电室4变	20	800	487
42366	铜山	利国镇羊山区5号变	10	400	246
42367	新沂	神井花园二期1配电室1变	20	630	410
42368	铜山	利国镇羊山区3号变	10	400	204
42369	新沂	神井花园二期1配电室4变	20	630	388
42370	铜山	利国镇一区1号变	10	400	209
42371	新沂	神井花园二期1配电室3变	20	630	406
42372	新沂	神井花园二期1配电室2变	20	630	419
42373	铜山	利国镇羊山区1号变	10	400	234
42374	新沂	碧桂园凤栖台花园4配电室2变	10	800	466
42375	铜山	利国镇一区3号变	10	400	209
42376	新沂	碧桂园凤栖台花园4配电室1变	10	800	466
42377	铜山	利国镇寄堡村10号变	10	400	264
42378	新沂	碧桂园凤栖台花园1配电室2变	10	800	407
42379	铜山	利国镇王营村4号变	10	400	95
42380	新沂	碧桂园凤栖台花园1配电室1变	10	800	473
42381	铜山	利国镇万庄村10号变	10	200	16
42382	新沂	碧桂园凤栖台花园1配电室3变	10	800	452
42383	新沂	碧桂园凤栖台花园1配电室4变	10	800	440
42384	新沂	碧桂园凤栖台花园3配电室3变	10	800	503
42385	铜山	利国镇万庄村8号变	10	200	136
42386	新沂	碧桂园凤栖台花园3配电室2变	10	800	464
42387	铜山	利国镇万庄村11号变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42388	新沂	碧桂园凤栖台花园3配电室1变	10	800	464
42389	新沂	碧桂园凤栖台花园3配电室4变	10	800	474
42390	铜山	利国镇万庄村9号变	10	200	107
42391	铜山	利国镇万庄村7号变	10	200	98
42392	铜山	利国镇公用变11号变	10	400	250
42393	新沂	吾悦商务广场一期6配电室1变	10	800	483
42394	铜山	利国镇寄堡村9号变	10	400	37
42395	新沂	吾悦商务广场一期6配电室4变	10	800	516
42396	铜山	利国镇黄山村8号	10	400	184
42397	新沂	吾悦商务广场一期6配电室3变	10	800	493
42398	铜山	马山安置小区二期2配2变	10	630	445
42399	新沂	吾悦商务广场一期6配电室2变	10	800	457
42400	铜山	马山安置小区二期2配1变	10	630	387
42401	铜山	马山安置小区二期2配3变	10	630	435
42402	铜山	马山安置小区1组合配2变	10	800	582
42403	铜山	马山安置小区二期2配4变	10	630	458
42404	新沂	吾悦商务广场一期7配电室2变	10	800	442
42405	铜山	马山安置小区1组合配1变	10	800	554
42406	铜山	PMS 利国镇商业街1号变	10	400	0
42407	新沂	吾悦商务广场一期7配电室4变	10	800	512
42408	铜山	PMS 利国镇利国村6号变	10	400	110
42409	新沂	吾悦商务广场一期7配电室1变	10	800	442
42410	铜山	PMS 利国镇利国村王营1号变	10	400	22
42411	新沂	吾悦商务广场一期7配电室3配	10	800	479
42412	铜山	PMS 利国镇铜矿大院变	10	200	88
42413	铜山	利国镇厉湾村1号变	10	200	55
42414	铜山	PMS 利国镇蔡山村1号变	10	200	35
42415	铜山	PMS 利国镇利国村4号变	10	400	0
42416	新沂	滨河花园二期7配电室1变	10	800	528
42417	新沂	滨河花园二期7配电室2变	10	800	526
42418	铜山	PMS 利国镇铜山钢铁厂家属宿舍公用变	10	400	183
42419	新沂	滨河花园二期6配电室2变	10	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42420	铜山	PMS_单集镇邢楼村西2号	10	200	0
42421	新沂	滨河花园二期4配电室2变	10	630	341
42422	铜山	PMS_单集镇黄集村南2号变	10	400	170
42423	新沂	滨河花园二期6配电室1变	10	630	382
42424	铜山	PMS_单集镇寿山村西2变	10	400	152
42425	新沂	滨河花园二期3配电室2变	10	800	500
42426	新沂	滨河花园二期1配电室1变	10	630	396
42427	铜山	单集镇英山村	10	400	222
42428	新沂	滨河花园二期3配电室4变	10	800	537
42429	铜山	PMS_单集镇路东村安庄2	10	200	0
42430	新沂	滨河花园二期5配电室4变	10	630	405
42431	铜山	PMS_单集镇卢庄村北李2变	10	200	35
42432	新沂	滨河花园二期5配电室2变	10	630	394
42433	铜山	单集镇季庙2号	10	400	273
42434	新沂	滨河花园二期3配电室3变	10	800	482
42435	铜山	PMS_单集镇卢庄村候庄2号变	10	200	0
42436	新沂	滨河花园二期1配电室4变	10	630	394
42437	铜山	PMS_单集镇大西2变	10	200	0
42438	新沂	滨河花园二期3配电室1变	10	800	538
42439	铜山	PMS_单集镇曹庄村北2号	10	200	4
42440	新沂	滨河花园二期5配电室3变	10	630	417
42441	铜山	PMS_单集镇马庄村2	10	200	16
42442	新沂	滨河花园二期5配电室1变	10	630	269
42443	铜山	PMS_单集镇八湖南站2	10	200	0
42444	新沂	滨河花园二期1配电室2变	10	630	365
42445	铜山	单集镇程庄2	10	400	195
42446	铜山	PMS_单集镇洪楼村北变	10	200	45
42447	铜山	PMS_单集镇英山村王庄	10	250	0
42448	新沂	滨河花园二期8配电室4变	10	800	611
42449	铜山	单集镇寿山村栗园西变	10	400	186
42450	新沂	滨河花园二期2配电室3变	10	630	368
42451	新沂	滨河花园二期2配电室4变	10	630	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42452	铜山	PMS_单集镇段家变	10	200	0
42453	新沂	滨河花园二期2配电室1变	10	630	348
42454	铜山	PMS_单集镇供电所1变	10	200	84
42455	铜山	PMS_单集镇闫山村变	10	200	12
42456	新沂	滨河花园二期8配电室1变	10	800	528
42457	新沂	滨河花园二期8配电室2变	10	800	543
42458	新沂	滨河花园二期2配电室2变	10	630	343
42459	新沂	滨河花园二期8配电室3变	10	800	539
42460	铜山	PMS_单集镇占湖村3变	10	400	73
42461	铜山	PMS_单集镇洪楼村樊楼变	10	200	0
42462	铜山	PMS_单集镇单集村张庄变	10	200	83
42463	新沂	珑珺紫园一期4配电室1变	10	800	464
42464	铜山	PMS_单集镇八湖村三官庙变	10	200	22
42465	新沂	珑珺紫园一期4配电室3变	10	800	544
42466	新沂	珑珺紫园一期4配电室2变	10	800	492
42467	新沂	珑珺紫园一期4配电室4变	10	800	487
42468	铜山	PMS_单集镇占湖村北7变	10	400	146
42469	新沂	珑珺紫园一期3配电室1变	10	800	513
42470	铜山	PMS_单集镇寿山村南台7	10	200	91
42471	新沂	珑珺紫园一期1组合配电站1变	10	800	470
42472	铜山	PMS_单集镇卢庄村周庄变	10	200	52
42473	新沂	珑珺紫园一期2配电室2变	10	800	467
42474	铜山	单集镇郁楼村1变	10	125	28
42475	新沂	珑珺紫园一期1组合配电站2变	10	800	497
42476	铜山	单集镇郁楼村陈庄变	10	400	181
42477	新沂	珑珺紫园一期2配电室1变	10	800	555
42478	铜山	PMS_单集镇郁楼村小曹庄变	10	400	116
42479	新沂	新安镇大马47-1	10	400	183
42480	铜山	PMS_单集镇洪楼村程庄变	10	400	260
42481	新沂	新安镇墨河花嘴25-1号综合变	10	630	379
42482	铜山	单集镇洪楼村	10	200	37
42483	新沂	PMS_新安镇墨河南陈41-1号综合变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42484	铜山	PMS_单集镇八湖北变	10	200	71
42485	新沂	PMS_新安镇墨河王庄30-1综合变	10	400	140
42486	铜山	PMS_单集镇郁楼村1	10	400	133
42487	新沂	PMS_新安镇墨河瓷厂48-2综合变	10	400	218
42488	铜山	单集镇卢庄村北前	10	125	17
42489	新沂	PMS_墨河大街南20-3号变	10	400	0
42490	铜山	PMS_单集镇卢庄村卢庄变	10	200	27
42491	新沂	PMS_新安镇藏圩35-2综合变	10	400	158
42492	铜山	单集镇新河西台变	10	200	0
42493	新沂	PMS_新安镇墨河2-2号综合变	10	400	113
42494	铜山	单集镇新河村1号变	10	200	40
42495	新沂	PMS_新安镇墨河14-4(道北84-1号变)	10	400	151
42496	铜山	吴桥乡卢庄村张后场	10	400	117
42497	新沂	PMS_新安镇道北92-1号（85-1）	10	400	124
42498	铜山	PMS_单集镇供电所4变	10	400	0
42499	新沂	PMS_新安镇墨河14-3号变	10	400	21
42500	新沂	PMS_新安镇道北34-2号(87-1)综合变	10	400	83
42501	铜山	PMS_单集镇供电所2变	10	630	176
42502	新沂	PMS_新安镇墨河大街14-5(道北33-1号变)	10	400	0
42503	铜山	单集镇路东村孙庄变	10	400	233
42504	新沂	PMS_新安镇道北31-1号	10	400	38
42505	铜山	单集镇贺庄村戴庄变	10	400	200
42506	新沂	PMS_新安镇道北56-1号变	10	400	12
42507	铜山	PMS_单集镇八湖一队	10	250	0
42508	新沂	PMS_新安镇道北57-1号变	10	400	204
42509	铜山	PMS_单集镇马庄村1变	10	200	0
42510	新沂	PMS_新安镇新代34-1号	10	400	152
42511	铜山	PMS_单集镇英山村王庄7号	10	400	86
42512	新沂	PMS_新安镇陈庄31-1号	10	400	176
42513	铜山	单集镇林头村中台变	10	400	155
42514	新沂	PMS_新安镇墨河候墩15-1号变	10	400	9
42515	铜山	单集镇英山村徐庄	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42516	新沂	新安镇八墩42-1号变	10	630	361
42517	铜山	单集镇新河村中台变	10	160	52
42518	新沂	PMS_新安镇沙墩29-1号变	10	400	196
42519	铜山	单集镇单集村1变	10	160	64
42520	铜山	PMS_单集镇闫庄村变	10	400	164
42521	新沂	PMS_新安镇高庄26-1号变	20	400	229
42522	铜山	单集镇曹庄村1号变	10	200	65
42523	新沂	PMS_新安镇大街南20-4综合变	10	400	52
42524	铜山	PMS_单集镇占湖村齐集变	10	400	169
42525	新沂	PMS_新安镇墨河狄湖五六队13-1综合变	10	400	192
42526	铜山	PMS_单集镇单集街道6变	10	400	0
42527	新沂	PMS_新安镇墨河三点8-2综合变	10	400	185
42528	铜山	PMS_单集镇单集村变	10	400	72
42529	新沂	PMS_新安镇房尚52-2号变	10	400	204
42530	铜山	PMS_单集镇八湖南站变	10	400	240
42531	新沂	PMS_新安镇墨河工艺厂52-3综合变	10	400	0
42532	铜山	PMS_单集镇八湖村前牛家变	10	160	44
42533	新沂	PMS_新安镇墨河村23-3号变	10	400	84
42534	铜山	PMS_单集镇新河村2号变	10	400	126
42535	新沂	PMS_新安镇墨河大街21-3号变	10	400	85
42536	铜山	单集镇姜集村变	10	400	243
42537	新沂	PMS_新安镇南陈中心站41-2	10	400	178
42538	铜山	PMS_单集镇单集街道5变	10	400	61
42539	新沂	PMS_新安镇墨河官东33-1号变	10	400	145
42540	铜山	PMS_单集镇新河村八队	10	200	21
42541	新沂	PMS_新安镇墨河36-1号变	10	400	91
42542	铜山	PMS_单集镇林头村2	10	200	22
42543	新沂	PMS_新安镇新代水厂36-2号变	10	400	25
42544	铜山	单集镇曹庄村4号变	10	200	0
42545	新沂	PMS_新安镇墨河22-3综合变	10	400	74
42546	铜山	单集镇路东村变	10	100	72
42547	新沂	PMS_新安镇新庄55-1号变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42548	新沂	PMS_新安镇道北38-2综合变	10	400	104
42549	铜山	单集镇路东村马庄变	10	200	0
42550	新沂	PMS_新安镇新安93-1号变	10	400	290
42551	铜山	PMS_单集镇寿山村西台变	10	200	58
42552	新沂	PMS_新安镇神井27-1综合变	10	400	136
42553	铜山	单集镇寿山村东台变	10	200	82
42554	新沂	新安镇向阳点46-3号变	20	400	114
42555	铜山	PMS_单集镇英山村小庄变	10	400	24
42556	新沂	PMS_新安镇市府东变	10	400	93
42557	铜山	PMS_单集镇吴桥街道北变	10	400	178
42558	新沂	新安镇墨河神井27-2号	20	200	0
42559	铜山	PMS_单集镇黄集村北台变	10	200	10
42560	新沂	新安镇墨河卓窑北46-2号变	10	400	168
42561	铜山	PMS_单集镇卢庄村候庄	10	400	115
42562	新沂	PMS_新安镇道北39-2号	10	400	42
42563	铜山	PMS_单集镇庙山村后湖变	10	200	0
42564	新沂	PMS_新安镇道北40-1号	10	400	140
42565	铜山	单集镇路东村连山变	10	400	174
42566	新沂	PMS_新安镇南陈双场3901号	10	400	154
42567	铜山	PMS_单集镇贺庄村王台变	10	160	0
42568	新沂	PMS_新安镇胜利西变	10	400	147
42569	铜山	PMS_单集镇贺庄村吴东变	10	400	163
42570	新沂	PMS_新安镇房尚51-3号变	10	400	74
42571	铜山	PMS_单集镇段山村迁建变	10	200	81
42572	新沂	PMS_新安镇墨河2205	10	400	146
42573	铜山	单集镇邢楼村张庄水口变	10	80	12
42574	新沂	PMS_新安镇面粉厂1601号变	10	400	161
42575	铜山	单集镇寿山村杨家湖变	10	160	116
42576	新沂	新安镇墨河村2304变	10	400	238
42577	铜山	PMS_单集镇黄集村宋庄变	10	200	71
42578	新沂	PMS_新安镇道北29-3（东杨庄	10	400	165
42579	铜山	PMS_单集镇段山村沈桥变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42580	新沂	PMS_新安道北29-4号	10	400	208
42581	铜山	单集镇段山村2号变	10	400	150
42582	新沂	PMS_新安墨河2-3号变	10	400	209
42583	铜山	PMS_单集镇岳楼村山沃变	10	400	213
42584	新沂	PMS_新安镇墨河居东19-2变	10	400	4
42585	铜山	PMS_单集镇岳楼村不落变	10	400	120
42586	铜山	PMS_单集镇姚庄村牛山变	10	200	9
42587	新沂	PMS_新安镇墨河2204变	10	400	123
42588	铜山	PMS_单集镇岳楼村群墙变	10	200	109
42589	新沂	PMS_新安镇街南2005	10	400	0
42590	铜山	PMS_单集镇岳楼村北楼变	10	200	53
42591	新沂	PMS_新安镇琅墩3-2号	10	400	134
42592	铜山	单集镇岳楼村羊山变	10	400	252
42593	新沂	PMS_新安镇新代35-1综合变	10	400	117
42594	铜山	单集镇岳楼村拐山变	10	400	271
42595	新沂	PMS_新安镇张墩4-2号变	10	400	54
42596	铜山	PMS_单集镇寿山村牌坊变	10	200	74
42597	新沂	PMS_新安镇徐庄北5-3号变	10	400	223
42598	铜山	PMS_单集镇英山村2号变	10	200	78
42599	新沂	PMS_新安镇红卫25-2号变	10	400	52
42600	铜山	PMS_单集镇英山村1号变	10	400	168
42601	新沂	PMS_新安镇卓窑46-4号	10	400	123
42602	铜山	PMS_单集镇单集村2	10	400	187
42603	新沂	PMS_新安镇徐庄南5-4号变	10	400	231
42604	铜山	单集镇范庄南站变	10	200	0
42605	新沂	PMS_新安镇墨河23-5号变	10	400	29
42606	铜山	PMS_单集镇范庄北站变	10	200	65
42607	新沂	PMS_新安镇狄湖08-3号变	10	400	129
42608	铜山	PMS_单集镇姜集村南	10	400	0
42609	新沂	PMS_新安镇墨河大街中变	10	400	0
42610	铜山	PMS_单集镇占湖村2变	10	400	122
42611	新沂	PMS_新安镇墨河新庄17-3变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42612	铜山	单集镇洪楼村六队	10	200	0
42613	新沂	PMS_新安镇墨河候墩南15-2号变	10	400	153
42614	铜山	PMS_单集镇林头村曹湖变	10	400	194
42615	新沂	PMS_新安镇墨河18-3综合变	10	400	174
42616	铜山	PMS_单集镇占湖村1变	10	200	3
42617	新沂	PMS_新安镇道北83-4号变	10	400	97
42618	铜山	PMS_单集镇洪楼村1号变	10	400	89
42619	新沂	PMS_新安镇45-2变	10	400	255
42620	铜山	PMS_单集镇单集街道7#变	10	400	116
42621	新沂	PMS_新安道北33-1号变	10	400	82
42622	铜山	PMS_单集镇供电所3	10	630	182
42623	新沂	PMS_新安李庄25-2号变	10	400	0
42624	铜山	PMS_单集镇单集林头村1变	10	200	0
42625	新沂	PMS_新安道北33-2号	10	400	123
42626	铜山	单集镇林头村3	10	400	78
42627	新沂	PMS_新安李庄北24-2号变	10	400	170
42628	铜山	单集镇曹庄村	10	200	64
42629	新沂	PMS_新安道北35-3号变	10	400	42
42630	铜山	单集镇周圩子村集中居住1号变	10	400	234
42631	新沂	PMS_新安道北92-2号	10	400	98
42632	铜山	单集镇周圩子村集中居住2变	10	400	215
42633	新沂	PMS_新安镇墨河狄湖五队东变	10	400	197
42634	铜山	单集镇周圩子村集中居住3变	10	400	210
42635	新沂	PMS_新安墨河沙墩孙庄变	10	400	200
42636	铜山	单集镇曹庄村8号变	10	400	112
42637	新沂	PMS_新安墨河43-1号红五南变	10	400	220
42638	铜山	单集镇贺庄村街道3变	10	400	231
42639	新沂	PMS_新安墨河王庄南变	10	400	179
42640	铜山	PMS_单集镇英山东4号	10	200	75
42641	新沂	PMS_新安墨河王庄西变	10	400	93
42642	铜山	PMS_单集镇寿山牌坊4号变	10	200	50
42643	新沂	PMS_新安墨河王庄东变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42644	铜山	PMS_单集镇寿山村立园东3号变	10	400	129
42645	新沂	PMS_新安墨河面粉厂南变	10	400	173
42646	铜山	单集镇路东村陈庄变	10	400	225
42647	新沂	PMS_新安墨河新代54-1号综合变	10	400	296
42648	铜山	单集镇贺庄4变	10	200	84
42649	新沂	PMS_新安墨河47-4变	10	400	184
42650	新沂	PMS_新安镇五中24-2综合变（新沂市）	10	400	165
42651	铜山	PMS_单集镇刘庄4号变	10	200	16
42652	新沂	PMS_新安44-2变	10	400	158
42653	铜山	单集镇寿山村东6变	10	200	41
42654	新沂	PMS_新安房尚51-4号变	10	400	172
42655	铜山	单集镇闫庄西5号	10	400	140
42656	新沂	PMS_新安官东33-2号	10	400	0
42657	铜山	PMS_单集镇新河村6号变	10	200	6
42658	新沂	PMS_新安镇二点3号变	10	400	0
42659	铜山	PMS_单集镇单集街道东8变	10	400	6
42660	新沂	PMS_新安镇面粉厂3号变	10	400	208
42661	新沂	新安镇超纲28-1号	10	400	255
42662	铜山	PMS_单集镇范庄南赵庄2变	10	200	19
42663	新沂	PMS_新安镇马庄38-1号变	10	400	120
42664	铜山	单集镇姜集东变4变	10	400	184
42665	新沂	PMS_新安镇四点9-1号变	10	400	162
42666	铜山	PMS_单集镇不落2号变	10	400	244
42667	铜山	PMS_单集镇新河村7号变	10	400	172
42668	新沂	PMS_新安镇新代37-1号变	10	400	244
42669	铜山	PMS_单集镇街道9#变	10	400	120
42670	新沂	PMS_新安镇新代35-2号变	10	400	131
42671	铜山	PMS_单集镇贺庄村贺西	10	160	3
42672	新沂	PMS_新安镇墨河大街南20-6综合变	10	400	127
42673	铜山	PMS_单集镇大西3变	10	200	29
42674	新沂	PMS_新安镇收费站变	10	500	210
42675	铜山	PMS_单集镇洪楼村程庄4变	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42676	新沂	PMS_新安镇卓窑南变（新沂市）	10	400	160
42677	铜山	PMS_单集镇郁楼小曹庄2变	10	200	0
42678	新沂	PMS_新安镇张庄3号变（新沂市）	10	400	197
42679	铜山	单集镇新河村11号变	10	200	70
42680	新沂	PMS_新安镇墨河徐庄北变	10	400	229
42681	铜山	PMS_单集镇卢庄村张后场2变	10	400	226
42682	新沂	PMS_新安镇达俊东变	10	400	210
42683	铜山	单集镇羊山西变	10	400	188
42684	新沂	PMS_新安镇八墩42-2号变	10	400	156
42685	铜山	PMS_单集镇街道11变	10	400	79
42686	新沂	PMS_新安镇沙墩29-3号变	10	400	167
42687	铜山	PMS_单集镇街道10号变	10	400	141
42688	新沂	PMS_新安镇道北34-4号变	10	400	184
42689	铜山	PMS_单集镇八湖村南站变	10	200	12
42690	新沂	PMS_新安镇墨河南陈北变	10	400	176
42691	铜山	PMS_单集镇路东村孙庄2变	10	200	35
42692	新沂	PMS_新安镇道北88-3号变	10	400	152
42693	铜山	PMS_单集镇耿集东2变	10	200	0
42694	新沂	PMS_新安镇新北水利变	10	400	83
42695	铜山	PMS_单集镇连山2变	10	200	66
42696	新沂	PMS_新安镇鲍庄2号变	10	400	13
42697	铜山	PMS_单集镇安庄3变	10	200	6
42698	新沂	PMS_新安镇墨河48-3变	10	400	251
42699	铜山	PMS_单集镇八湖北2变	10	400	46
42700	新沂	PMS_新安镇房尚52-3号变	10	400	0
42701	铜山	PMS_单集镇八湖六队2变	10	200	0
42702	新沂	PMS_新安镇房尚51-5号变	10	400	0
42703	铜山	PMS_单集镇徐庄2号变	10	400	58
42704	新沂	PMS_新安镇琅墩3-3号变	10	400	184
42705	铜山	单集镇寿山村11号变	10	200	142
42706	新沂	PMS_巴塞罗那1号变压器	10	800	323
42707	铜山	PMS_单集镇戴庄西变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42708	新沂	PMS_巴塞罗那3号变压器	10	800	446
42709	铜山	PMS_单集镇闫庄村贾湾3号变	10	200	52
42710	新沂	PMS_巴塞罗那2号变压器	10	800	441
42711	铜山	单集镇庙山村石庄2号变	10	400	113
42712	新沂	PMS_巴塞罗那4号变压器	10	800	473
42713	铜山	PMS_单集镇姚庄村4号变	10	400	154
42714	新沂	PMS_巴塞罗那2配电室1号变压器	10	800	397
42715	铜山	单集镇不落东变	10	400	182
42716	新沂	PMS_新安镇道北臧圩33-3号变	10	400	142
42717	铜山	PMS_单集镇段山东变	10	400	202
42718	新沂	PMS_新安镇道北82-4号变	10	400	69
42719	铜山	PMS_单集镇沈桥西2号变	10	400	124
42720	新沂	PMS_新安墨河33-3号变	10	400	162
42721	铜山	单集镇吴桥街道南2号变	10	630	220
42722	新沂	PMS_新安镇戈庄西变	10	400	131
42723	铜山	PMS_单集镇英山村西2号变	10	400	172
42724	新沂	新安93-2号变	10	500	214
42725	铜山	PMS_单集镇刘庄5号变	10	400	174
42726	新沂	PMS_新安新北1号平墩西变	10	400	229
42727	铜山	PMS_单集镇单集街道12	10	630	166
42728	新沂	PMS_新安新北2号平墩南变	10	400	260
42729	铜山	PMS_单集镇单庄村2变	10	400	246
42730	新沂	PMS_新安新北3号铁路变	10	400	231
42731	铜山	单集镇单集街道13(单集村2)	10	400	48
42732	新沂	PMS_新安新北27-3号变	10	400	178
42733	铜山	PMS_单集镇闫庄村马元2号变	10	400	198
42734	新沂	PMS_新安墨河34-2村部北变	10	400	171
42735	铜山	PMS_单集镇林头4变	10	400	172
42736	新沂	PMS_巴塞罗那2配电室2号变压器	10	800	315
42737	铜山	PMS_单集镇贺庄村吴东2变	10	400	43
42738	新沂	新安镇二十户中变	10	630	372
42739	铜山	PMS_单集镇占湖村4	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42740	新沂	PMS_新安东马港路南变	10	400	182
42741	铜山	PMS_单集镇王庄2号变	10	400	200
42742	新沂	PMS_新安镇东马港北变	10	400	111
42743	铜山	PMS_单集镇单集村3变	10	400	102
42744	新沂	PMS_新安镇张墩4-3号变	10	400	75
42745	铜山	PMS_单集镇新河村8号变	10	400	225
42746	新沂	PMS_新安墨河49-1号变	10	400	85
42747	新沂	PMS_新安镇墨河41-4号变	10	400	231
42748	新沂	PMS_新安镇道北82号新街口变	10	400	27
42749	新沂	PMS_新安镇道北88-4号变	10	630	241
42750	新沂	PMS_莱茵名郡2号箱变变压器	10	630	177
42751	新沂	PMS_莱茵名郡3号箱变变压器	10	630	228
42752	新沂	莱茵名郡4号箱变变压器	10	630	420
42753	铜山	单集镇单集街道14变	10	400	88
42754	铜山	PMS_单集镇范庄村草庙2变	10	200	0
42755	铜山	PMS_单集镇庙山村4号变	10	200	112
42756	铜山	单集镇路东村村部变	10	400	153
42757	铜山	PMS_单集镇曹庄村三队2号变	10	200	37
42758	铜山	PMS_单集镇新河9号变	10	400	182
42759	铜山	PMS_单集镇姚庄村南台2号变	10	200	45
42760	铜山	PMS_单集镇牌坊3号配变	10	400	230
42761	铜山	PMS_单集镇吴桥街道东变	10	400	162
42762	铜山	单集镇黄集村花山小庄2号变	10	400	129
42763	铜山	单集镇寿山村东7变	10	400	142
42764	铜山	PMS_单集镇邢楼村西2号变	10	400	159
42765	铜山	PMS_单集镇邢楼东3号变	10	400	229
42766	铜山	单集镇邢楼村刘庄小庄2号变	10	400	222
42767	铜山	单集镇寿山村东8变	10	400	155
42768	铜山	PMS_单集镇姚庄村牛山2号变	10	400	143
42769	铜山	单集镇黄集村北2号变	10	400	160
42770	铜山	单集镇寿山9变	10	400	177
42771	铜山	PMS_单集镇马庄3变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42772	铜山	单集镇贺庄村施堂2变	10	400	120
42773	铜山	PMS_单集镇姜集6变	10	400	192
42774	铜山	单集镇郁楼村8变	10	200	4
42775	铜山	PMS_单集镇闫庄7号变	10	400	244
42776	铜山	PMS_单集镇曹庄6号变	10	400	134
42777	铜山	PMS_单集镇新河西2号变	10	400	154
42778	铜山	PMS_单集镇新河村10号变	10	400	45
42779	铜山	单集镇花山村南楼变	10	200	59
42780	铜山	PMS_单集镇耿集村西变	10	400	181
42781	铜山	PMS_单集镇岳楼村拐山东变	10	400	165
42782	铜山	PMS_单集镇庙山村东2号变	10	400	155
42783	铜山	PMS_单集镇段山村季庙3号变	10	400	226
42784	铜山	PMS_单集镇黄集村南3号变	10	400	0
42785	铜山	单集镇单庄3变	10	400	209
42786	铜山	PMS_单集镇庙山村后湖5号变	10	400	104
42787	铜山	单集镇英山村8号变	10	400	177
42788	铜山	PMS_单集镇岳楼村羊山北2号变	10	400	236
42789	铜山	PMS_单集镇姚庄6号变	10	400	225
42790	铜山	PMS_单集镇姚庄5号变	10	400	253
42791	铜山	PMS_单集镇邢楼村5号变	10	400	173
42792	铜山	PMS_单集镇岳楼村群墙3号变	10	400	213
42793	铜山	PMS_单集镇姚庄村牛山3号变	10	400	158
42794	铜山	PMS_单集镇姜集村西配变	10	400	89
42795	铜山	PMS_单集镇姜集黑土地2变	10	400	219
42796	铜山	PMS_单集镇占湖村9变	10	400	150
42797	铜山	PMS_单集镇八湖村前牛家2变	10	400	174
42798	铜山	PMS_单集镇占湖村10变	10	400	156
42799	铜山	单集镇林头7号变	10	400	192
42800	铜山	PMS_单集镇洪楼村中变	10	400	209
42801	铜山	单集镇郁楼村9变	10	400	133
42802	铜山	单集镇林头村曹湖2变	10	400	192
42803	铜山	单集镇范庄村小单庄2变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42804	铜山	PMS_单集镇洪楼村西变	10	400	188
42805	铜山	单集镇范庄村小张庄变	10	400	178
42806	铜山	PMS_单集镇邢楼村刘庄堰上变	10	630	39
42807	铜山	PMS_单集镇邢楼村张庄1号变	10	400	188
42808	铜山	PMS_单集镇洪楼东2变	10	400	143
42809	铜山	PMS_单集镇单庄东变	10	400	197
42810	铜山	单集镇占湖村齐集2变	10	200	0
42811	铜山	PMS_单集镇单集街道16变	10	400	97
42812	铜山	PMS_单集镇卢庄村候庄西变	10	400	133
42813	铜山	PMS_单集镇岳楼村羊山南变	10	400	243
42814	铜山	PMS_单集镇黄集村花山东2号变	10	400	198
42815	铜山	PMS_单集镇黄集村西6号变	10	400	111
42816	铜山	PMS_单集镇林头村南台2变	10	400	123
42817	铜山	PMS_单集镇曹庄村7号变	10	400	185
42818	铜山	PMS_单集镇耿集村3变	10	400	81
42819	铜山	PMS_单集镇岳楼村北楼2号变	10	400	226
42820	铜山	PMS_单集镇黄集村西5号变	10	400	254
42821	铜山	单集镇黄集村花山西变	10	400	0
42822	铜山	PMS_单集镇寿山牌坊2号变	10	400	193
42823	铜山	PMS_单集镇阎庄村姚湾2号变	10	400	205
42824	铜山	PMS_单集镇单集街道15变	10	400	0
42825	铜山	PMS_单集镇八湖村三官庙2变	10	400	156
42826	铜山	PMS_单集镇贺庄村施西2变	10	400	157
42827	铜山	PMS_单集镇闫庄村一队3号变	10	400	228
42828	铜山	单集镇闫庄8号变	10	400	0
42829	铜山	PMS_单集镇闫庄村马元3号变	10	400	205
42830	铜山	PMS_单集镇洪楼村7变	10	400	172
42831	铜山	PMS_单集镇吴桥医院变	10	400	46
42832	铜山	PMS_单集镇赵庄4变	10	400	140
42833	铜山	单集镇耿集村南变	10	400	41
42834	铜山	单集镇岳楼村羊山东变	10	400	247
42835	铜山	PMS_单集镇吴桥街道6号变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42836	铜山	PMS_单集镇庙山6号变	10	400	167
42837	铜山	PMS_单集镇单集村4变	10	400	205
42838	铜山	单集镇供电所南变	10	400	135
42839	铜山	PMS_单集镇赵庄5配变	10	400	172
42840	铜山	PMS_单集镇洪楼村樊楼2变	10	400	234
42841	铜山	PMS_单集镇英山9号变	10	400	153
42842	铜山	PMS_单集镇英山7号变	10	400	175
42843	铜山	单集镇苏牛农庄变	10	400	0
42844	铜山	PMS_单集镇路东村9#（增资）	10	400	213
42845	铜山	PMS_单集镇黄集村花山变增资3	10	400	134
42846	铜山	PMS_单集镇邢楼村水口2号（增资3）	10	400	195
42847	铜山	PMS_单集镇邢楼村刘庄小庄（增资3）	10	400	213
42848	铜山	单集镇邢楼村刘庄1号（增资3）	10	400	185
42849	铜山	单集镇贺庄中台变（增资3）	10	400	0
42850	铜山	PMS_单集镇郁楼村李庄增资3	10	400	151
42851	铜山	PMS_单集镇群墙4号变（增资3）	10	400	259
42852	铜山	PMS_单集镇张庄2号变（增资3）	10	400	169
42853	铜山	PMS_单集镇黄集村花山东变增资3	10	400	125
42854	铜山	PMS_单集镇段山村季庙（增资3）	10	400	242
42855	铜山	PMS_单集镇姚庄村变（增资3）	10	400	229
42856	铜山	PMS_单集镇姚庄村1号变（增资3）	10	400	237
42857	铜山	PMS_单集镇庙山村7号变（增资3）	10	400	251
42858	铜山	PMS_单集镇贺庄村施西变（增资3）	10	400	117
42859	铜山	PMS_单集镇单集街道19变	10	630	285
42860	铜山	PMS_单集镇单庄村4变	10	400	170
42861	铜山	单集镇耿集4变	10	400	50
42862	铜山	PMS_单集镇单集街道20变	10	400	131
42863	铜山	PMS_单集镇贺庄村施堂3变	10	400	243
42864	铜山	PMS_单集镇单集街道17变	10	400	62
42865	铜山	PMS_单集镇洪楼8变	10	400	278
42866	铜山	PMS_单集镇街道18变	10	400	183
42867	铜山	单集镇贺庄村施堂4号	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42868	铜山	PMS_单集镇新河西3#变	10	400	251
42869	铜山	PMS_单集镇林头村5号变	10	400	181
42870	铜山	PMS_单集镇贺庄村李庄2号变	10	400	191
42871	铜山	PMS_单集镇单庄5号变	10	400	111
42872	铜山	单集镇岳楼村拐山西变	10	200	86
42873	铜山	单集镇程庄北3号变	10	400	228
42874	铜山	PMS_单集镇英山村10号配变	10	400	242
42875	铜山	单集镇姜集村8号变	10	400	94
42876	铜山	PMS_单集镇沈桥村白马湖2号变	10	400	97
42877	铜山	PMS_单集镇吴桥街道7号变	10	400	127
42878	铜山	单集镇英山村12号变	10	400	117
42879	铜山	单集镇路东村10号变	10	400	122
42880	铜山	单集镇英山村11号变	10	400	197
42881	铜山	单集镇单集街道21号变	10	400	81
42882	铜山	单集镇占湖村齐集3号变	10	400	206
42883	铜山	单集镇连山3号变	10	400	271
42884	铜山	单集镇路东村鲍庄5号变	10	400	206
42885	铜山	单集镇路东村鲍庄7号变	10	400	277
42886	铜山	单集镇王台村2号变	10	400	242
42887	铜山	PMS_单集镇占湖村8号	10	250	64
42888	铜山	单集镇邢楼村刘庄	10	200	88
42889	铜山	PMS_单集镇沈桥西变	10	400	183
42890	铜山	PMS_单集镇郁楼村6	10	200	0
42891	铜山	PMS_单集镇黄集村花山5号变	10	200	50
42892	铜山	大彭镇雁群村6号变	10	400	165
42893	铜山	PMS_大彭镇夹河村四板变	10	400	33
42894	铜山	PMS_大彭镇夹河村6号变	10	200	52
42895	铜山	PMS_大彭镇夹河村变	10	200	128
42896	铜山	大彭镇马林村3号变	10	400	0
42897	铜山	大彭镇大刘矿北区变	10	200	93
42898	铜山	大彭镇胡集村官庄变	10	200	0
42899	铜山	PMS_大彭镇胡集村杨楼变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42900	铜山	大彭镇王门村9队变	10	200	17
42901	铜山	PMS_大彭镇夹河村1号变	10	315	136
42902	铜山	PMS_大彭镇权寨村鱼塘中变	10	400	116
42903	铜山	大彭镇和尚庄2号变	10	100	22
42904	铜山	大彭镇土楼村3号变	10	400	81
42905	铜山	PMS_大彭镇田巷一队2号变	10	400	84
42906	铜山	大彭镇王门村西变	10	160	110
42907	铜山	大彭镇土楼村变	10	400	89
42908	铜山	PMS_大彭镇王门村变	10	315	22
42909	铜山	PMS_大彭镇张井村二队变	10	400	46
42910	铜山	PMS_大彭镇侯楼村3号变	10	400	17
42911	铜山	大彭镇郝寨村小李庄东变	10	200	14
42912	铜山	大彭镇张井村四队变	10	400	162
42913	铜山	PMS_大彭镇张井村鱼塘变	10	125	33
42914	铜山	大彭镇雁群村孔店变	10	200	77
42915	铜山	PMS_大彭镇程庄村8号变	10	100	46
42916	铜山	大彭镇霸王山2号变	10	630	147
42917	铜山	PMS_大彭镇闸口村5号变	10	400	160
42918	铜山	大彭镇义安村6号变	10	200	66
42919	铜山	大彭镇义安村7号变	10	400	94
42920	铜山	大彭镇侯楼村徐大庄3号变	10	200	0
42921	铜山	大彭镇雁群村王庄4号变	10	200	10
42922	铜山	PMS_大彭镇雁群村王庄3号变	10	200	25
42923	铜山	PMS_大彭镇侯楼村6队1号变	10	200	43
42924	铜山	大彭镇侯楼村5队1号变	10	200	23
42925	铜山	大彭镇公用变8号变	10	500	51
42926	铜山	大彭镇周棚村5号变	10	400	4
42927	铜山	PMS_大彭镇霸王山工人村变	10	200	39
42928	铜山	大彭镇王门村刘新庄东变	10	400	41
42929	铜山	大彭镇王门村刘新庄西变	10	400	121
42930	铜山	大彭镇义安村1号变	10	400	79
42931	铜山	大彭镇义安村3号变	10	315	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42932	铜山	PMS 大彭镇义安村2号变	10	200	25
42933	铜山	PMS 大彭镇义安村4号变	10	315	0
42934	铜山	大彭镇义安村5号变	10	315	7
42935	铜山	大彭镇权寨村鱼塘北变	10	200	89
42936	铜山	PMS 大彭镇夹河新村变	10	250	0
42937	铜山	PMS 大彭镇沙塘村3号变	10	250	102
42938	铜山	大彭镇沙塘村1号变	10	200	39
42939	铜山	大彭镇夹河村2号变	10	315	0
42940	铜山	大彭镇侯楼村2号变	10	400	50
42941	铜山	大彭镇侯楼村1号变	10	200	0
42942	铜山	PMS 大彭镇胡集村变	10	200	4
42943	铜山	大彭镇郝寨村2号变	10	400	16
42944	铜山	PMS 大彭镇郝寨村变	10	400	92
42945	铜山	PMS 大彭镇雁群村3号变	10	160	25
42946	铜山	大彭镇雁群村4号变	10	200	13
42947	铜山	大彭镇雁群薛湾变	10	200	67
42948	铜山	大彭镇雁群村1号变	10	200	57
42949	铜山	PMS 大彭镇雁群村5号变	10	400	188
42950	铜山	大彭镇雁群村2号变	10	200	94
42951	铜山	大彭镇沙塘村2号变	10	200	34
42952	铜山	大彭镇程庄村5号变	10	200	12
42953	铜山	大彭镇田巷七队东变	10	400	98
42954	铜山	大彭镇夹河村三队北变	10	200	41
42955	铜山	PMS 大彭镇付庄村2号变	10	400	12
42956	铜山	PMS 大彭镇沙塘村9号变	10	200	54
42957	铜山	大彭镇大刘四队3号变	10	400	0
42958	铜山	PMS 大彭镇程庄村一队变	10	200	31
42959	铜山	大彭镇程庄村三队变	10	200	0
42960	铜山	大彭镇沙塘村5号变	10	400	103
42961	铜山	PMS 大彭镇程庄村五队变	10	200	98
42962	铜山	大彭镇周棚村8号变	10	400	129
42963	铜山	大彭镇公用变7号变	10	630	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42964	铜山	大彭镇公用变3号变	10	400	72
42965	铜山	PMS_大彭镇大刘村三队变	10	400	68
42966	铜山	PMS_大彭镇土楼村2号变	10	400	105
42967	铜山	大彭镇土楼村1号变	10	400	82
42968	铜山	大彭镇田巷村三队变	10	200	0
42969	铜山	大彭镇田巷村四队东变	10	400	34
42970	铜山	大彭镇程庄村7号变	10	200	0
42971	铜山	大彭镇田巷七队变	10	400	99
42972	铜山	大彭镇马林村1号变	10	315	0
42973	铜山	PMS_大彭镇权寨村鱼塘南变	10	100	52
42974	铜山	大彭镇周棚村2号变	10	400	105
42975	铜山	大彭镇周棚村变	10	400	35
42976	铜山	大彭镇王门村中变	10	250	58
42977	铜山	大彭镇王门村南变	10	250	69
42978	铜山	大彭镇大刘村三队北变	10	630	201
42979	铜山	PMS_大彭镇公用变9号变	10	400	144
42980	铜山	PMS_大彭镇马林村4号变	10	500	29
42981	铜山	大彭镇郝寨村3号变	10	250	25
42982	铜山	PMS_大彭镇红土庙变	10	250	70
42983	铜山	大彭镇公用变1号变	10	400	44
42984	铜山	大彭镇郝寨村前郝庄南变	10	400	102
42985	铜山	PMS_大彭镇雁群村八组变	10	200	15
42986	铜山	大彭安置1配4变	10	800	466
42987	铜山	大彭安置2配2变	10	800	511
42988	铜山	大彭安置2配1变	10	800	518
42989	铜山	大彭安置1配1变	10	800	455
42990	铜山	大彭安置1配2变	10	800	511
42991	铜山	大彭安置1配3变	10	800	554
42992	铜山	大彭镇大刘村四队变	10	630	151
42993	铜山	大彭镇机关11号变	10	630	0
42994	铜山	大彭镇公用变2号变	10	400	49
42995	铜山	大彭镇公用变10号变	10	630	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42996	铜山	PMS_大彭镇小新庄变	10	200	0
42997	铜山	PMS_大彭镇侯楼村4号变	10	200	50
42998	铜山	大彭镇和尚庄变	10	200	0
42999	铜山	大彭镇周棚村6号变	10	400	66
43000	铜山	PMS_大彭镇大刘村二队北变	10	200	21
43001	铜山	大彭镇大刘村二队1号变	10	400	150
43002	铜山	PMS_大彭镇晓柳庄东变	10	200	0
43003	铜山	PMS_大彭镇机关13号变	10	400	64
43004	铜山	大彭镇义安村8号变	10	400	30
43005	铜山	大彭镇马林村5号变	10	400	94
43006	铜山	大彭镇马林村6号变	10	400	0
43007	铜山	PMS_大彭镇半步店南变	10	200	28
43008	铜山	PMS_大彭镇刘新庄变	10	400	112
43009	新沂	PMS_莱茵名郡5号箱变变压器	10	630	210
43010	新沂	PMS_莱茵名郡6号箱变变压器	10	630	294
43011	新沂	PMS_莱茵名郡1号箱变变压器	10	630	194
43012	新沂	10kV香格里拉3期1配电室1号变压器	10	630	377
43013	新沂	10kV香格里拉3期1配电室3号变压器	10	630	387
43014	新沂	10kV香格里拉3期1配电室2号变压器	10	630	280
43015	新沂	10kV香格里拉3期1配电室4变压器	10	630	354
43016	新沂	PMS_10kV香格里拉3期2配电室1变压器	10	800	400
43017	新沂	PMS_10kV香格里拉3期2配电室2号变压器	10	800	417
43018	新沂	PMS_10kV香格里拉3期2配电室3变压器	10	800	442
43019	新沂	PMS_10kV香格里拉3期2配电室4变压器	10	800	417
43020	新沂	辰华丽都苑四期1配电室4变压器	10	800	453
43021	新沂	辰华丽都苑四期1配电室3变压器	10	800	449
43022	新沂	辰华丽都苑四期1配电室2变压器	10	800	403
43023	新沂	辰华丽都苑四期1配电室1变压器	10	800	322
43024	新沂	辰华丽都苑四期2配电室3变压器	10	800	324
43025	新沂	辰华丽都苑四期2配电室2变压器	10	800	402
43026	新沂	辰华丽都苑四期2配电室1变压器	10	800	442
43027	新沂	辰华丽都苑四期2配电室4变压器	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43028	新沂	PMS_新安道北28分2号配变	10	400	0
43029	新沂	PMS_新安道北25分3号配变	10	400	194
43030	新沂	PMS_新安道北27分2号配变	10	400	105
43031	新沂	PMS_新安镇国大景苑配电室配变1号	10	800	343
43032	新沂	PMS_新安镇国大景苑配电室配变2号	10	800	373
43033	新沂	PMS_新安所八墩42-3号变	10	400	201
43034	新沂	新安镇墨河八墩南配变	10	630	438
43035	新沂	PMS_新安镇墨河前进2号变	10	400	230
43036	新沂	天坤世纪豪都2号配电室1变压器	10	800	392
43037	新沂	天坤世纪豪都2号配电室4变压器	10	800	320
43038	新沂	天坤世纪豪都1号配电室1变压器	10	630	266
43039	新沂	天坤世纪豪都2号配电室3变压器	10	800	526
43040	新沂	天坤世纪豪都1号配电室3变压器	10	630	356
43041	新沂	天坤世纪豪都1号配电室2变压器	10	630	321
43042	新沂	天坤世纪豪都2号配电室2变压器	10	800	523
43043	新沂	天坤世纪豪都1号配电室4变压器	10	630	348
43044	新沂	金鼎名城二期3配电室4变	10	630	322
43045	新沂	金鼎名城二期3配电室3变	10	630	383
43046	新沂	PMS_金鼎名城二期1号配电室2变压器	10	630	253
43047	新沂	PMS_金鼎名城二期1号配电室4变压器	10	630	320
43048	新沂	金鼎名城二期1号配电室3变压器	10	630	255
43049	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期2配电室2变压器	10	400	173
43050	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期2配电室1变压器	10	400	131
43051	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期1配电室配变1变压器	10	800	276
43052	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期1配电室配变4变压器	10	800	56
43053	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期1配电室配变2变压器	10	800	276
43054	新沂	PMS_新安镇盛世名门二期1配电室配变3变压器	10	800	212
43055	新沂	PMS_香格里拉一二期2配电室2变压器	10	800	430
43056	新沂	PMS_香格里拉一二期2配电室1变压器	10	800	433
43057	新沂	PMS_香格里拉一二期2配电室3变压器	10	800	275
43058	新沂	PMS_香格里拉一二期2配电室4变压器	10	800	409
43059	新沂	PMS_新安镇墨河张庄南变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43060	新沂	PMS_新安镇墨河狄湖北变	10	400	173
43061	新沂	PMS_新安镇八墩42-4号变	10	400	256
43062	新沂	PMS_新安镇墨河新代36至3号变	10	400	157
43063	新沂	PMS_新安镇墨河东马港2322号变	10	400	214
43064	新沂	PMS_新安镇王陈30-2号配变	10	400	147
43065	新沂	八一学校1号箱变变压器	10	400	0
43066	新沂	PMS_新安镇墨河侯墩15-3	10	400	145
43067	新沂	PMS_香格里拉一二期1号配电室1变压器	10	800	152
43068	新沂	PMS_香格里拉一二期1号配电室3变压器	10	800	374
43069	新沂	PMS_香格里拉一二期1号配电室4变压器	10	800	425
43070	新沂	PMS_香格里拉一二期1号配电室2变压器	10	800	179
43071	新沂	PMS_盛世名门三期配电室3变压器	10	800	462
43072	新沂	PMS_盛世名门三期配电室2变压器	10	800	434
43073	新沂	PMS_盛世名门三期配电室4变压器	10	800	468
43074	新沂	PMS_盛世名门三期配电室1变压器	10	800	439
43075	新沂	辰华四期3配电室1变压器	10	630	253
43076	新沂	辰华四期3配电室3变压器	10	630	279
43077	新沂	辰华四期3配电室4变压器	10	630	392
43078	新沂	辰华四期3配电室2变压器	10	630	304
43079	新沂	PMS_钟吾壹号4配电室2变压器	10	800	427
43080	新沂	PMS_钟吾壹号4配电室3号变压器	10	800	391
43081	新沂	PMS_钟吾壹号4配电室1号变压器	10	800	448
43082	新沂	PMS_钟吾壹号4配电室4变压器	10	800	387
43083	新沂	金鼎名城三期3号配电室2变压器	10	400	239
43084	新沂	金鼎名城三期3号配电室1变压器	10	400	188
43085	新沂	金鼎名城三期1号配电室2变压器	10	800	475
43086	新沂	金鼎名城三期1号配电室1变压器	10	800	458
43087	新沂	金鼎名城三期1号配电室3变压器	10	800	447
43088	新沂	金鼎名城三期1号配电室4变压器	10	800	442
43089	新沂	金鼎名城三期2号配电室4变压器	10	800	474
43090	新沂	金鼎名城三期2号配电室1变压器	10	800	301
43091	新沂	金鼎名城三期2号配电室3变压器	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43092	新沂	金鼎名城三期2号配电室2变压器	10	800	390
43093	新沂	10kV科倍尚城二三期1号配电室1变压器	10	800	309
43094	新沂	10kV科倍尚城二三期1号配电室2变压器	10	800	331
43095	新沂	四季花城1组合配电站4变	10	800	450
43096	新沂	四季花城1组合配电站2变	10	800	394
43097	新沂	四季花城1组合配电站1变	10	800	340
43098	新沂	四季花城1组合配电站3变	10	800	371
43099	新沂	PMS_新安镇南陈41-5号变	10	400	187
43100	新沂	20kV神井花园一期1号配电室1变压器	20	1000	567
43101	新沂	20kV神井花园一期1号配电室2变压器	20	1000	578
43102	新沂	PMS_丰惠华丽家族四期1号组合配电室1变压器	10	800	400
43103	新沂	PMS_丰惠华丽家族四期1号组合配电室4变压器	10	800	441
43104	新沂	PMS_丰惠华丽家族四期1号组合配电室2变压器	10	800	463
43105	新沂	PMS_丰惠华丽家族四期1号组合配电室3变压器	10	800	343
43106	新沂	PMS_10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室1变压器	10	630	377
43107	新沂	PMS_10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室2变压器	10	630	420
43108	新沂	PMS_10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室4变压器	10	630	423
43109	新沂	PMS_10kV翠屏嘉苑一期1号组合配电室3变压器	10	630	333
43110	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期1号配电室4号变压器	10	630	411
43111	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期1号配电室3号变压器	10	630	361
43112	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期1号配电室1号变压器	10	630	237
43113	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期1号配电室2号变压器	10	630	345
43114	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期2号配电室3变压器	10	800	440
43115	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期2号配电室1变压器	10	800	450
43116	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期2号配电室4变压器	10	800	422
43117	新沂	PMS_10kV钟吾壹号二期2号配电室2变压器	10	800	452
43118	新沂	10kV翠屏嘉苑1号箱变1号变压器	10	630	447
43119	新沂	PMS_新安镇李庄1号变	10	400	148
43120	新沂	10kV市府花苑三期2号配电室1变压器	10	800	332
43121	新沂	10kV市府花苑三期2号配电室2变压器	10	800	434
43122	新沂	PMS_10kV市府花苑三期4号箱变1变压器	10	400	115
43123	新沂	10kV市府花苑三期1号组合配电室2号变压器	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43124	新沂	10kV市府花苑三期1号组合配电室1号变压器	10	800	463
43125	新沂	科倍尚城2配电室2变	10	630	338
43126	新沂	科倍尚城2配电室4变	10	630	328
43127	新沂	科倍尚城2配电室3变	10	630	326
43128	新沂	科倍尚城2配电室1变	10	630	261
43129	新沂	PMS_新安镇钢厂北变	10	400	243
43130	新沂	四季花城二期1组合配电站4变	10	630	403
43131	新沂	四季花城二期1组合配电站2变	10	630	361
43132	新沂	四季花城二期1组合配电站1变	10	630	327
43133	新沂	四季花城二期1组合配电站3变	10	630	354
43134	新沂	PMS_四季花城二期2号配电室2配电变压器	10	800	487
43135	新沂	PMS_四季花城二期2号配电室1配电变压器	10	800	479
43136	新沂	PMS_四季花城二期3号配电室1配电变压器	10	800	446
43137	新沂	PMS_四季花城二期3号配电室2配电变压器	10	800	532
43138	新沂	PMS_风景翰苑一期1号组合配电室1配电变压器	10	800	398
43139	新沂	PMS_风景翰苑一期1号组合配电室3配电变压器	10	800	442
43140	新沂	PMS_风景翰苑一期1号组合配电室4配电变压器	10	800	439
43141	新沂	PMS_风景翰苑一期1号组合配电室2配电变压器	10	800	418
43142	新沂	PMS_风景翰苑1期2号配电室1配电变压器	10	800	437
43143	新沂	PMS_风景翰苑1期2号配电室3配电变压器	10	800	527
43144	新沂	PMS_风景翰苑1期2号配电室2配电变压器	10	800	368
43145	新沂	PMS_风景翰苑1期2号配电室4配电变压器	10	800	513
43146	新沂	PMS_新安镇李庄2号变	10	400	263
43147	新沂	科倍尚城二三期3配电室3配电变压器	10	800	444
43148	新沂	科倍尚城二三期3配电室2配电变压器	10	800	455
43149	新沂	科倍尚城二三期3配电室1配电变压器	10	800	296
43150	新沂	科倍尚城二三期3配电室4配电变压器	10	800	430
43151	新沂	香格里拉二期1配电室4变	10	800	495
43152	新沂	香格里拉二期1配电室1变	10	800	503
43153	新沂	香格里拉二期1配电室2变	10	800	514
43154	新沂	香格里拉二期1配电室3变	10	800	472
43155	新沂	PMS_恒盛花园1配电室2变	10	800	632

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43156	新沂	PMS_恒盛花园1配电室4变	10	800	625
43157	新沂	PMS_恒盛花园1配电室1变	10	800	627
43158	新沂	PMS_恒盛花园2配电室4变	10	630	419
43159	新沂	恒盛花园2配电室2变	10	630	488
43160	新沂	恒盛花园2配电室3变	10	630	462
43161	新沂	PMS_恒盛花园5配电室2变	10	630	432
43162	新沂	PMS_恒盛花园5配电室1变	10	630	376
43163	新沂	PMS_恒盛花园5配电室4变	10	630	364
43164	新沂	恒盛花园3配电室4变	10	800	581
43165	新沂	恒盛花园3配电室1变	10	800	619
43166	新沂	恒盛花园3配电室2变	10	800	624
43167	新沂	PMS_恒盛花园4配电室1变	10	800	484
43168	新沂	PMS_恒盛花园4配电室4变	10	800	622
43169	新沂	PMS_恒盛花园4配电室2变	10	800	381
43170	新沂	PMS_新安镇钢厂西变	10	400	0
43171	新沂	钟吾壹号三期3配电室2变	10	630	310
43172	新沂	钟吾壹号三期3配电室4变	10	630	326
43173	新沂	钟吾壹号三期3配电室3变	10	630	339
43174	新沂	钟吾壹号三期3配电室1变	10	630	304
43175	新沂	蓝城玉园5配电室3变	10	800	470
43176	新沂	蓝城玉园6配电室3变	10	630	417
43177	新沂	蓝城玉园5配电室1变	10	800	286
43178	新沂	蓝城玉园6配电室1变	10	630	370
43179	新沂	蓝城玉园5配电室2变	10	800	484
43180	新沂	蓝城玉园6配电室4变	10	630	429
43181	新沂	蓝城玉园5配电室4变	10	800	478
43182	新沂	蓝城玉园6配电室2变	10	630	419
43183	新沂	吾悦商务广场二期1组合配电站2变	10	800	476
43184	新沂	吾悦商务广场二期2配电室4变	10	800	546
43185	新沂	吾悦商务广场二期2配电室3变	10	800	503
43186	新沂	吾悦商务广场二期3配电室2变	10	800	437
43187	新沂	吾悦商务广场二期1组合配电站1变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43188	新沂	吾悦商务广场二期3配电室3变	10	800	464
43189	新沂	吾悦商务广场二期2配电室1变	10	800	517
43190	新沂	吾悦商务广场二期3配电室4变	10	800	489
43191	新沂	吾悦商务广场二期2配电室2变	10	800	517
43192	新沂	吾悦商务广场二期3配电室1变	10	800	482
43193	新沂	新安镇城南新村5号变	10	630	356
43194	新沂	新安镇城南新村9号变	10	630	299
43195	新沂	吾悦商务广场三期8配电室4变	10	800	554
43196	新沂	吾悦商务广场三期8配电室1变	10	800	545
43197	新沂	吾悦商务广场三期8配电室3变	10	800	569
43198	新沂	吾悦商务广场三期8配电室2变	10	800	575
43199	新沂	时代、明日之光花园4配电室2变	10	800	577
43200	新沂	时代、明日之光花园3配电室3变	10	800	537
43201	新沂	时代、明日之光花园3配电室4变	10	800	544
43202	新沂	时代、明日之光花园3配电室1变	10	800	506
43203	新沂	时代、明日之光花园3配电室2变	10	800	536
43204	新沂	时代、明日之光花园4配电室1变	10	800	575
43205	新沂	时代、明日之光花园4配电室4变	10	800	586
43206	新沂	时代、明日之光花园4配电室3变	10	800	581
43207	新沂	四季印象春华苑3配电室4变	10	800	493
43208	新沂	四季印象春华苑3配电室3变	10	800	540
43209	新沂	四季印象春华苑3配电室2变	10	800	481
43210	新沂	四季印象春华苑1组合配电站1变	10	800	419
43211	新沂	四季印象春华苑2配电室4变	10	630	396
43212	新沂	四季印象春华苑4配电室4变	10	630	436
43213	新沂	四季印象春华苑2配电室2变	10	630	352
43214	新沂	四季印象春华苑3配电室1变	10	800	523
43215	新沂	四季印象春华苑4配电室2变	10	630	416
43216	新沂	四季印象春华苑1组合配电站2变	10	800	479
43217	新沂	四季印象春华苑4配电室1变	10	630	350
43218	新沂	四季印象春华苑2配电室1变	10	630	324
43219	新沂	四季印象春华苑2配电室3变	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43220	新沂	四季印象春华苑4配电室3变	10	630	399
43221	新沂	玫瑰家园2配电室4变	10	800	398
43222	新沂	玫瑰家园2配电室3变	10	800	408
43223	新沂	玫瑰家园1组合配电站2变	10	1000	581
43224	新沂	玫瑰家园1组合配电站1变	10	1000	538
43225	新沂	新安镇八墩南2号变	10	400	286
43226	新沂	新安镇墨河孙庄2号变	10	400	262
43227	新沂	新安镇李庄24-3号变	10	400	128
43228	新沂	新安镇徐庄综合变	10	400	247
43229	新沂	新安镇污水厂南变	20	200	152
43230	新沂	新安镇狄湖13-2号变	10	400	227
43231	新沂	新安镇王庄东2号变	10	200	106
43232	新沂	新安镇八墩42-5号变	10	400	252
43233	新沂	新安镇盆景园综合变	10	400	120
43234	新沂	碧桂园凤栖台花园2配电室2变	10	800	550
43235	新沂	碧桂园凤栖台花园2配电室4变	10	800	460
43236	新沂	碧桂园凤栖台花园2配电室1变	10	800	509
43237	新沂	碧桂园凤栖台花园2配电室3变	10	800	439
43238	新沂	新安镇八墩42-6号变	10	400	235
43239	新沂	企业家创业园1配电室4变	10	800	454
43240	新沂	企业家创业园1配电室2变	10	800	513
43241	新沂	企业家创业园1配电室3变	10	800	469
43242	新沂	企业家创业园1配电室1变	10	800	560
43243	新沂	新安镇盛世名门7号箱变	10	630	327
43244	新沂	新安镇盛世名门5号箱变	10	630	287
43245	新沂	新安镇城南新村7号箱变	10	630	214
43246	新沂	新安镇盛世名门6号箱变	10	630	263
43247	新沂	新安镇城南新村8号箱变	10	630	294
43248	新沂	新安镇城南新村6号箱变	10	630	289
43249	新沂	新安镇城南新村1号箱变	10	630	282
43250	新沂	新安镇城南新村12号箱变	10	630	276
43251	新沂	新安镇城南新村13号箱变	10	630	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43252	新沂	新安镇城南新村3号变	10	630	350
43253	新沂	新安镇城南新村11号变	10	630	330
43254	新沂	新安镇城南新村10号变	10	630	293
43255	新沂	新安镇城南新村2号变	10	630	324
43256	新沂	新安镇新南置业有限公司(滨河家园)变	10	630	286
43257	新沂	新安镇城南新村4号变	10	630	223
43258	新沂	新安镇盛世名门1号箱变	10	630	313
43259	新沂	新安镇盛世名门3号箱变	10	630	330
43260	新沂	新安镇盛世名门2箱变	10	630	337
43261	新沂	新安镇盛世名门4号箱变	10	630	339
43262	新沂	新安镇狄湖前进11-1号变	10	400	157
43263	新沂	新安镇百合家园二期12变	10	200	22
43264	新沂	新安镇百合家园3变(1501057026)	10	400	139
43265	铜山	大彭镇田巷四队1号变	10	400	0
43266	铜山	大彭镇张井村变	10	200	0
43267	铜山	大彭镇张井村五队变	10	400	59
43268	铜山	大彭镇周棚村7号变	10	200	6
43269	铜山	大彭镇大刘矿变	10	200	93
43270	铜山	大彭镇张井村四队1号变	10	400	110
43271	铜山	大彭镇田巷村二队变	10	400	79
43272	铜山	大彭镇马林村南变	10	200	38
43273	铜山	PMS_大彭镇沙塘村6号变	10	400	119
43274	铜山	PMS_大彭镇沙塘村7号变	10	200	5
43275	铜山	PMS_大彭镇沙塘村8号变	10	200	12
43276	铜山	PMS_大彭镇程庄村四队变	10	400	64
43277	铜山	大彭镇程庄村二队变	10	400	50
43278	铜山	PMS_大彭镇机关14号变	10	400	127
43279	铜山	大彭镇机关15号变	10	630	124
43280	铜山	PMS_大彭镇雁群村王庄5号变	10	400	131
43281	铜山	PMS_大彭镇雁群薛湾北变	10	200	56
43282	铜山	PMS_大彭镇胡集村孟庄变	10	200	36
43283	铜山	PMS_大彭镇前郝庄2号变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43284	铜山	PMS_大彭镇夹河村8号变	10	400	186
43285	铜山	大彭镇机关16号变	10	400	0
43286	铜山	大彭镇机关17号变	10	200	48
43287	铜山	PMS_大彭镇大刘村南变	10	200	81
43288	铜山	PMS_大彭镇夹河村委会变	10	200	71
43289	铜山	大彭镇沙塘果园1号变	10	400	179
43290	铜山	PMS_大彭镇土楼村6号变	10	400	106
43291	铜山	PMS_大彭镇郝寨村5号变	10	200	77
43292	铜山	PMS_大彭镇机关18号变	10	400	87
43293	铜山	PMS_大彭镇土楼村7号变	10	400	39
43294	铜山	PMS_大彭镇土楼村8号变	10	400	72
43295	铜山	大彭镇马林村7号变	10	400	33
43296	铜山	PMS_大彭镇郝寨村4号变	10	400	132
43297	铜山	大彭镇前郝庄3号变	10	400	65
43298	铜山	PMS_大彭镇大刘村五队1号变	10	400	0
43299	铜山	PMS_大彭镇雁群村10号变	10	400	165
43300	铜山	PMS_大彭镇雁群村11号变	10	400	227
43301	铜山	PMS_大彭镇雁群罗台村变	10	400	99
43302	铜山	大彭镇侯楼村徐大庄5号变	10	400	0
43303	铜山	PMS_大彭镇和尚庄1号变	10	400	129
43304	铜山	PMS_大彭镇雁群村孔店1号变	10	400	283
43305	铜山	PMS_大彭镇田巷五队1号变	10	400	0
43306	铜山	PMS_大彭镇半步店变	10	400	59
43307	铜山	大彭镇红土庙1号变	10	400	94
43308	铜山	PMS_大彭镇徐庵村2号变	10	400	162
43309	铜山	PMS_大彭镇付庄村7号变	10	400	94
43310	铜山	PMS_大彭镇雁群村贾楼1号变	10	400	199
43311	铜山	PMS_大彭镇张井村三队1号变	10	400	160
43312	铜山	PMS_大彭镇张井村二队1号变	10	400	68
43313	铜山	PMS_大彭镇田巷村九队1号变	10	400	0
43314	铜山	大彭镇田巷村一队1号变	10	400	0
43315	铜山	PMS_大彭镇土楼火车站变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43316	铜山	PMS_大彭镇沙塘村10号变	10	400	175
43317	铜山	PMS_大彭镇前郝庄4号变	10	400	77
43318	铜山	PMS_大彭镇雁群村王庄1号变	10	400	47
43319	铜山	PMS_大彭镇雁群村7号变	10	400	190
43320	铜山	PMS_大彭镇侯楼村四队1号变	10	400	71
43321	铜山	PMS_大彭镇夹河新徐楼变	10	400	116
43322	铜山	PMS_大彭镇胡集村西变	10	400	144
43323	铜山	PMS_大彭镇土楼村9号变	10	400	0
43324	铜山	PMS_大彭镇付庄村8号变	10	400	0
43325	铜山	PMS_大彭镇大刘村三队南变	10	400	12
43326	铜山	PMS_大彭镇田巷五队2号变	10	400	0
43327	铜山	PMS_大彭镇田巷七队南变	10	400	0
43328	铜山	PMS_大彭镇沙塘村11号变	10	400	143
43329	铜山	大彭镇程庄村六队变	10	200	73
43330	铜山	PMS_大彭镇程庄村三队1号变	10	400	82
43331	铜山	PMS_大彭镇程庄村变	10	400	75
43332	铜山	大彭镇机关19号变	10	400	115
43333	铜山	大彭镇大刘村二队西变	10	400	5
43334	铜山	PMS_大彭镇王门村二队变	10	400	63
43335	铜山	大彭镇大刘二队2号变	10	400	23
43336	铜山	大彭镇闸口村王楼东变	10	400	0
43337	铜山	大彭镇怡合1号变	10	400	1
43338	铜山	PMS_大彭镇闸口村4号变	10	400	0
43339	铜山	PMS_大彭镇徐庵村4号变	10	400	153
43340	铜山	PMS_大彭镇徐庵村3号变	10	400	111
43341	铜山	大彭镇闸口村王楼西变	10	400	97
43342	铜山	PMS_大彭镇大刘五队2号变	10	400	11
43343	铜山	PMS_大彭镇付庄村9号变	10	400	136
43344	铜山	PMS_大彭镇雁群村12号变	10	400	139
43345	铜山	PMS_大彭镇蔡庄村五队变	10	400	207
43346	铜山	PMS_大彭镇徐楼村一队变	10	400	264
43347	铜山	PMS_大彭镇义安村9号变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43348	铜山	PMS_大彭镇周棚村11号变	10	400	88
43349	铜山	PMS_大彭镇周棚村10号变	10	400	101
43350	铜山	PMS_大彭镇周棚村9号变	10	400	103
43351	铜山	PMS_大彭镇半步店村东变	10	400	101
43352	铜山	PMS_大彭镇半步店村西变	10	400	96
43353	铜山	PMS_大彭镇刘新庄1号变	10	400	2
43354	铜山	PMS_大彭镇沙塘村4号变	10	400	188
43355	铜山	大彭镇大刘四队2号变	10	400	82
43356	铜山	PMS_大彭镇霸王山3号变	10	400	182
43357	铜山	大彭镇小李庄1号变	10	400	95
43358	铜山	PMS_大彭镇霸王山1号变	10	400	132
43359	铜山	PMS_大彭镇付庄村3号变	10	400	0
43360	铜山	PMS_大彭镇王门村一队变	10	400	0
43361	铜山	大彭镇田巷村七队2号变	10	630	57
43362	铜山	PMS_大彭镇雁群村9号变	10	400	191
43363	铜山	PMS_大彭镇徐大庄4号变	10	400	119
43364	铜山	PMS_大彭镇土楼村10号变	10	400	84
43365	铜山	PMS_大彭镇郝寨村1号变	10	400	122
43366	铜山	PMS_大彭镇机关20号变	10	400	71
43367	铜山	大彭镇机关21号变	10	400	0
43368	铜山	PMS_大彭镇付庄村10号变	10	400	137
43369	铜山	PMS_大彭镇义安村10号变	10	400	85
43370	铜山	PMS_大彭镇公用变6号变	10	400	8
43371	铜山	大彭镇机关22号变	10	400	0
43372	铜山	义安置小区配电室1主变	10	200	120
43373	铜山	大彭镇田巷村七队3号变	10	400	0
43374	铜山	PMS_大彭镇田巷村九队变	10	400	131
43375	铜山	PMS_大彭镇田巷村九队3号变	10	400	78
43376	铜山	PMS_大彭镇蔡庄六队北变	10	400	168
43377	铜山	PMS_大彭镇夹河村三队变	10	400	133
43378	铜山	PMS_大彭镇夹河村四队变	10	400	171
43379	铜山	PMS_大彭镇鑫梦家园2号箱变配变配电变压器	10	630	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43380	铜山	PMS_大彭镇鑫梦家园1号箱变配变配电变压器	10	630	469
43381	铜山	PMS_大彭镇鑫梦家园3号变	10	200	88
43382	铜山	大彭镇大刘安置小区1变	10	400	186
43383	铜山	大彭镇付庄安置小区1变	10	630	298
43384	铜山	PMS_大彭镇侯楼村六队变	10	400	184
43385	铜山	大彭镇侯楼村五队变	10	200	0
43386	铜山	PMS_大彭镇薛湾村1号变	10	400	166
43387	铜山	PMS_大彭镇雁群村后薛湾变	10	400	127
43388	铜山	PMS_大彭镇公用变4号变	10	400	56
43389	铜山	PMS_大彭镇权寨鱼塘1号变	10	400	226
43390	铜山	PMS_大彭镇马林村9号变	10	400	0
43391	铜山	PMS_大彭镇雁群村13号变	10	400	85
43392	铜山	PMS_大彭镇晓柳庄西变	10	400	164
43393	铜山	大彭镇付庄村11号变	10	400	0
43394	铜山	PMS_大彭镇王门村北变	10	400	26
43395	铜山	PMS_大彭镇马林村8号变	10	400	101
43396	铜山	大彭镇闸口村7号变	10	400	58
43397	铜山	PMS_大彭镇田巷村二队北变	10	400	153
43398	铜山	大彭镇机关24号变	10	400	0
43399	铜山	PMS_铜山区大彭镇人民政府1号变	10	400	253
43400	铜山	PMS_大彭镇闸口村2号变	10	400	26
43401	铜山	PMS_大彭镇闸口村变	10	400	0
43402	铜山	PMS_大彭镇沙塘村12号变	10	400	111
43403	铜山	PMS_大彭镇闸口村3号变	10	400	0
43404	铜山	PMS_大彭镇周棚村1号变	10	400	105
43405	铜山	PMS_大彭镇张井村三队变	10	400	141
43406	铜山	PMS_大彭镇公用变5号变	10	400	89
43407	铜山	PMS_大彭镇土楼新村变	10	400	108
43408	铜山	PMS_大彭镇付庄村4号变	10	400	136
43409	铜山	PMS_大彭镇程庄村6号变	10	400	208
43410	铜山	PMS_大彭镇小山子村变	10	400	105
43411	铜山	PMS_大彭镇祥顺商住房变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43412	铜山	大彭镇大刘村二队3号变	10	400	0
43413	铜山	PMS_大彭镇大刘村小学北变	10	400	68
43414	铜山	PMS_大彭镇大刘村一队变	10	400	81
43415	铜山	PMS_大彭镇马林村10号变	10	400	95
43416	铜山	PMS_大彭镇半步店1号变	10	400	201
43417	铜山	PMS_大彭镇郝寨村小李庄变	10	400	10
43418	铜山	PMS_大彭镇半步店村中变	10	400	87
43419	铜山	PMS_大彭镇大刘矿南区变	10	400	130
43420	铜山	PMS_大彭镇田巷村七队1号变	10	400	38
43421	铜山	PMS_大彭镇付庄村5号变	10	400	102
43422	铜山	PMS_大彭镇付庄村6号变	10	400	79
43423	铜山	PMS_大彭镇大刘小学变	10	400	134
43424	铜山	PMS_大彭镇付庄村1号变	10	400	70
43425	铜山	大彭镇机关23号变	10	400	38
43426	铜山	PMS_大彭镇田巷村苗山变	10	400	0
43427	铜山	PMS_大彭镇机关12号变	10	400	126
43428	铜山	PMS_大彭镇张井村彭祖井变	10	400	176
43429	铜山	PMS_大彭镇权寨村变	10	400	67
43430	铜山	PMS_大彭镇权寨村西变	10	400	42
43431	铜山	PMS_大彭镇沙塘村13号变	10	400	152
43432	铜山	PMS_大彭镇沙塘村14号变	10	400	172
43433	铜山	PMS_大彭镇义安村11号变	10	400	179
43434	铜山	大彭镇大刘村二队变	10	400	0
43435	铜山	PMS_10kv山水文园小区2配电室1变压器	10	800	513
43436	铜山	PMS_10kv山水文园小区1配电室2变压器	10	800	476
43437	铜山	PMS_10kv山水文园小区2配电室2变压器	10	800	405
43438	铜山	PMS_10kv山水文园小区2配电室3变压器	10	800	530
43439	铜山	PMS_10kv山水文园小区2配电室4变压器	10	800	550
43440	铜山	PMS_10kv山水文园小区1配电室1变压器	10	800	491
43441	铜山	PMS_梦佳景园2号变	10	400	86
43442	铜山	PMS_梦佳景园3号变	10	400	119
43443	铜山	PMS_梦佳景园1号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43444	铜山	PMS 梦佳景园4号变	10	400	149
43445	铜山	PMS 彭源小区2号变	10	500	259
43446	铜山	PMS 彭源小区1号变	10	500	195
43447	铜山	佳铭苑1箱变	10	630	265
43448	铜山	PMS 2箱变	10	630	310
43449	铜山	PMS 旺家山水小区3号变	10	400	172
43450	铜山	PMS 旺家山水小区1号变	10	400	263
43451	铜山	PMS 旺家山水小区4号变	10	400	205
43452	铜山	PMS 旺家山水小区2号变	10	400	268
43453	铜山	PMS 大彭镇王门村九队西变	10	400	161
43454	铜山	大彭镇张井二队北变	10	200	113
43455	铜山	大彭镇田巷七队四号变	10	200	0
43456	铜山	大彭镇义安村12号变	10	200	86
43457	铜山	大彭镇田巷村七队5号变	10	400	3
43458	铜山	大彭镇王门村南2号变	10	400	213
43459	铜山	大彭镇徐庵村1号变	10	400	109
43460	铜山	大彭镇怡美家园3号变	10	400	218
43461	铜山	大彭镇彭政街2号变	10	400	169
43462	铜山	大彭镇彭政街1号变	10	400	132
43463	铜山	大彭镇河畔花园变	10	400	239
43464	铜山	大彭镇怡美家园4号变	10	200	63
43465	铜山	大彭镇大刘三队南1号变	10	400	158
43466	铜山	大彭镇闸口村1号变	10	400	138
43467	铜山	大彭镇大刘村四队1号变	10	400	86
43468	铜山	大彭镇温馨家园变	10	400	194
43469	铜山	大彭镇沙塘村黄河变	10	400	273
43470	铜山	大彭镇雁群村黄河变	10	400	296
43471	铜山	大彭镇雁群村果园变	10	400	320
43472	铜山	大彭镇应急管理局变	10	400	0
43473	铜山	大彭镇机关25号变	10	400	160
43474	铜山	大彭镇小山子新村变	10	400	239
43475	铜山	大彭镇亚东学校变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43476	铜山	大彭镇王门村南1号变	10	400	280
43477	铜山	大彭镇红土庙2号变	10	400	77
43478	铜山	大彭镇付庄村12号变	10	400	2
43479	铜山	大彭镇马林村11号变	10	400	72
43480	铜山	乾和华府3配3变	10	630	471
43481	铜山	乾和华府3配4变	10	630	443
43482	铜山	乾和华府3配2变	10	630	443
43483	铜山	乾和华府3配1变	10	630	419
43484	铜山	大彭镇周棚村12号变	10	400	144
43485	铜山	大彭镇田巷村雨润变	10	400	36
43486	铜山	大彭镇大彭佳苑变	10	400	259
43487	铜山	大彭镇清雅苑1变	10	400	143
43488	铜山	大彭镇清雅苑2变	10	400	185
43489	铜山	大彭镇机关26号变	10	400	0
43490	铜山	大彭镇锦绣铭庭小区变	10	400	203
43491	铜山	乾和华府1配3变	10	800	534
43492	铜山	乾和华府1配1变	10	800	431
43493	铜山	乾和华府2配1变	10	800	550
43494	铜山	乾和华府1配2变	10	800	527
43495	铜山	乾和华府2配3变	10	800	516
43496	铜山	乾和华府2配2变	10	800	533
43497	铜山	乾和华府2配4变	10	800	527
43498	铜山	乾和华府1配4变	10	800	521
43499	铜山	大彭镇怡美家园1号变	10	400	145
43500	铜山	大彭镇富地家园1号变	10	400	181
43501	铜山	大彭镇怡美家园2号变	10	400	107
43502	铜山	大彭镇富地家园2号变	10	400	143
43503	铜山	大彭镇田巷九队2号变	10	400	25
43504	铜山	PMS_大彭镇蔡庄村六队变	10	200	29
43505	铜山	大彭镇马林村2号变	10	400	118
43506	铜山	PMS_大彭镇徐庵新村变	10	200	32
43507	铜山	大彭镇周棚村3号变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43508	铜山	大许镇团埠村东变	10	200	39
43509	铜山	大许镇后王村邵庄变	10	200	0
43510	铜山	大许镇邵楼村东变	10	400	189
43511	铜山	大许镇林河村变	10	200	90
43512	铜山	大许镇东探村东变	10	200	57
43513	铜山	大许镇邵桥村李山东变	10	400	207
43514	铜山	大许镇大吴村沟上西变	10	400	248
43515	铜山	大许镇李庄村西1号变	10	400	54
43516	铜山	大许镇太山村武庄变	10	200	34
43517	铜山	大许镇苗圃村姜庄变	10	200	58
43518	铜山	大许镇沙庄村小沙西变	10	400	205
43519	铜山	大许镇团埠村西变	10	400	229
43520	铜山	大许镇后王村前王变	10	200	0
43521	新沂	新安镇百合家园9变(1501055860)	10	400	211
43522	新沂	新安镇百合家园7变(1501055710)	10	400	182
43523	新沂	新安镇百合家园二期3变	10	200	131
43524	新沂	新安镇百合家园5变(1501057563)	10	400	165
43525	新沂	新安镇百合家园1变(1501057873)	10	400	171
43526	新沂	新安镇百合家园4变(1501055861)	10	400	182
43527	新沂	新安镇百合家园二期1变	10	400	208
43528	新沂	新安镇百合家园二期8变	10	400	160
43529	新沂	新安镇百合家园二期10变	10	400	222
43530	新沂	新安镇百合家园二期5变	10	400	22
43531	新沂	新安镇红枫三期2变	10	400	99
43532	新沂	新安镇百合家园6变(1501055786)	10	400	179
43533	新沂	新安镇红枫家园10（1500505970）	10	400	152
43534	新沂	新安镇百合家园二期9变	10	400	194
43535	新沂	新安镇百合家园2变(1501056533)	10	400	66
43536	新沂	新安镇红枫三期1变	10	400	115
43537	新沂	新安镇百合家园8变(1501055713)	10	400	186
43538	新沂	新安镇百合家园二期4变	10	400	257
43539	新沂	新安镇红枫家园11号（1500812222）	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43540	新沂	新安镇百合家园二期11变	10	400	150
43541	新沂	新安镇百合家园二期6变	10	200	99
43542	新沂	新安镇红枫三期3变	10	400	184
43543	新沂	新安镇百合家园二期2变	10	400	130
43544	新沂	新安镇百合家园二期7变	10	400	125
43545	新沂	新安镇红枫家园3号(1501057432)	10	200	46
43546	新沂	新安镇红枫家园4号(1501056750)	10	400	137
43547	新沂	新安镇红枫家园2号(1501057030)	10	400	168
43548	新沂	新安镇红枫家园6号（1501058276）	10	400	160
43549	新沂	新安镇红枫家园9号(1501057157)	10	400	179
43550	新沂	新安镇红枫家园7号(1501055760)	10	400	138
43551	新沂	新安镇红枫嘉园小区1(1501057604)	10	400	165
43552	新沂	新安镇金色家园4(1501057670)	10	500	221
43553	新沂	新安镇红枫家园5号(1501056093)	10	400	102
43554	新沂	新安镇红枫家园8号(1501056030)	10	400	158
43555	新沂	新安镇金色家园3(1501056532)	10	630	268
43556	新沂	新安镇金色名园安置3号	10	800	428
43557	新沂	新安镇金色名园安置8号	10	630	385
43558	新沂	新安镇金色名园安置2号	10	800	485
43559	新沂	新安镇金色名园安置6号	10	630	350
43560	新沂	新安镇金色名园安置4号	10	800	445
43561	新沂	新安镇金色家园2(150105738)	10	500	255
43562	新沂	新安镇金色家园1	10	630	288
43563	新沂	新安镇金色名园安置5号	10	630	337
43564	新沂	新安镇金色名园安置1号	10	800	450
43565	新沂	新安镇金色名园安置7号	10	630	373
43566	新沂	新安镇祥瑞家园二期4号变	10	630	316
43567	新沂	新安镇祥瑞家园1号变	10	630	326
43568	新沂	新安镇祥瑞家园小区2号变	10	630	351
43569	新沂	新安镇祥瑞家园二期3号变	10	630	335
43570	新沂	新安镇祥瑞家园二期1号变	10	630	329
43571	新沂	新安镇祥瑞家园二期2号变	10	630	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43572	新沂	新安镇丰惠华丽家族2号	10	800	452
43573	新沂	新安镇丰惠华丽家族5号	10	630	351
43574	新沂	新安镇金鼎名城2配电室2变压器	10	630	153
43575	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期3号变	10	800	544
43576	新沂	新安镇新铁花园2号(0400474442)	10	500	259
43577	新沂	新安镇金鼎名城1变压器	10	630	381
43578	新沂	新安镇金鼎名城2配电室4变压器	10	630	287
43579	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期4号变	10	800	470
43580	新沂	金鼎名城二期3配电室1变	10	630	232
43581	新沂	新安镇新铁花园3号(0400472757)	10	500	293
43582	新沂	新安镇丰惠华丽家族1号	10	800	413
43583	新沂	新安镇丰惠华丽家族6号	10	630	368
43584	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期6号变	10	800	560
43585	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期1号变	10	800	278
43586	新沂	新安镇新铁花园1号(0400472759)	10	500	247
43587	新沂	新安镇丰惠华丽家族4号	10	800	453
43588	新沂	新安镇金鼎名城2配电室3变压器	10	630	337
43589	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期5号变	10	800	315
43590	新沂	金鼎名城二期3配电室2变	10	630	210
43591	新沂	新安镇丰惠华丽家族3号	10	800	504
43592	新沂	金鼎名城1配电室1变压器	10	630	255
43593	新沂	新安镇金鼎名城2配电室1变压器	10	630	223
43594	新沂	新安镇丰惠华丽家族二期2号变	10	800	315
43595	新沂	新安镇盛世名门12变	10	800	465
43596	新沂	新安镇科倍尚城2变	10	630	338
43597	新沂	新安镇盛世名门9变	10	800	476
43598	新沂	新安镇科倍尚城3变	10	630	320
43599	新沂	新安镇盛世名门8变	10	800	441
43600	新沂	新安镇科倍尚城4变	10	630	294
43601	新沂	新安镇盛世名门13变	10	800	462
43602	新沂	新安镇盛世名门10变	10	800	525
43603	新沂	新安镇盛世名门11变	10	800	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43604	新沂	新安镇科倍尚城1变	10	630	272
43605	新沂	新安镇钟吾一号3配电室4变	10	630	368
43606	新沂	新安镇钟吾一号2配电室4变	10	800	447
43607	新沂	新安镇钟吾一号开闭所2变	10	800	393
43608	新沂	新安镇钟吾一号2配电室1变	10	800	447
43609	新沂	新安镇钟吾一号3配电室3变	10	630	377
43610	新沂	新安镇钟吾一号开闭所1变	10	800	420
43611	新沂	新安镇钟吾一号3配电室1变	10	630	276
43612	新沂	新安镇钟吾一号2配电室2变	10	800	456
43613	新沂	新安镇钟吾一号3配电室2变	10	630	293
43614	新沂	新安镇钟吾一号2配电室3变	10	800	500
43615	新沂	新安镇怡新佳苑4号变	10	630	397
43616	新沂	新安镇怡新佳苑3号变	10	630	353
43617	新沂	新安镇辰华丽都开闭所4变	10	630	264
43618	新沂	新安镇辰华丽都苑3变	10	800	426
43619	新沂	新安镇辰华丽都3配电室2变	10	630	293
43620	新沂	新安镇辰华丽都开闭所2变	10	630	344
43621	新沂	新安镇辰华丽都1配电室4变	10	800	443
43622	新沂	新安镇辰华丽都苑2变	10	800	503
43623	新沂	新安镇辰华丽都3配电室1变	10	630	289
43624	新沂	新安镇辰华丽都开闭所1变	10	630	299
43625	新沂	新安镇辰华丽都1配电室3变	10	800	437
43626	新沂	新安镇辰华丽都3配电室3变	10	630	317
43627	新沂	新安镇辰华丽都1配电室1变	10	800	462
43628	新沂	新安镇辰华丽都苑1变	10	800	405
43629	新沂	新安镇辰华丽都3配电室4变	10	630	354
43630	新沂	新安镇辰华丽都开闭所3变	10	630	290
43631	新沂	新安镇辰华丽都1配电室2变	10	800	404
43632	新沂	新安镇辰华丽都苑4变	10	800	396
43633	新沂	新安镇墨河新庄17-2号变	10	630	204
43634	新沂	市府名苑二期1配电室3变	10	630	376
43635	新沂	市府名苑二期1配电室1变	10	630	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43636	新沂	市府名苑二期1配电室2变	10	630	398
43637	新沂	市府名苑二期1配电室4变	10	630	353
43638	新沂	蓝城玉园4配电室3变	10	630	386
43639	新沂	蓝城玉园2配电室4变	10	800	549
43640	新沂	蓝城玉园2配电室3变	10	800	580
43641	新沂	蓝城玉园3配电室4变	10	800	556
43642	新沂	蓝城玉园1配电室2变	10	630	367
43643	新沂	蓝城玉园1配电室4变	10	630	353
43644	新沂	蓝城玉园3配电室3变	10	800	491
43645	新沂	蓝城玉园4配电室1变	10	630	392
43646	新沂	蓝城玉园1配电室3变	10	630	363
43647	新沂	蓝城玉园1配电室1变	10	630	330
43648	新沂	蓝城玉园4配电室4变	10	630	369
43649	新沂	蓝城玉园2配电室1变	10	800	480
43650	新沂	蓝城玉园2配电室2变	10	800	476
43651	新沂	蓝城玉园3配电室1变	10	800	552
43652	新沂	蓝城玉园4配电室2变	10	630	414
43653	新沂	蓝城玉园3配电室2变	10	800	583
43654	新沂	新安镇狄湖13-3号变	10	400	154
43655	新沂	新安镇利民花园1号配电室1号变	10	800	500
43656	新沂	新安镇利民花园2号配电室1号变	10	800	443
43657	新沂	新安镇利民花园1号配电室2号变	10	800	480
43658	新沂	新安镇利民花园2号配电室2号变	10	800	425
43659	新沂	新安镇五中24-3（新沂市）	10	400	79
43660	新沂	新安镇墨河五中0824综合变	10	400	99
43661	新沂	新安镇墨河工艺厂52-2综合变	10	400	251
43662	新沂	新安镇墨河52-1（道北86-1）	10	400	167
43663	新沂	新安镇墨河五中24-1综合变	10	400	159
43664	新沂	新安镇工艺厂综合变	10	400	280
43665	新沂	新安镇新北花苑小区0100变	10	500	262
43666	新沂	新安镇江苏北路变	10	400	210
43667	新沂	新安镇新北园田综合变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43668	新沂	观澜花园3配电室3变	10	800	452
43669	新沂	观澜花园3配电室2变	10	800	449
43670	新沂	观澜花园4配电室1变	10	800	484
43671	新沂	观澜花园2配电室2变	10	800	423
43672	新沂	观澜花园3配电室1变	10	800	454
43673	新沂	观澜花园1组合配电站2变	10	800	549
43674	新沂	观澜花园1组合配电站3变	10	800	549
43675	新沂	观澜花园1组合配电站4变	10	800	487
43676	新沂	观澜花园1组合配电站1变	10	800	534
43677	新沂	观澜花园4配电室2变	10	800	470
43678	新沂	观澜花园2配电室4变	10	800	448
43679	新沂	观澜花园2配电室3变	10	800	489
43680	新沂	观澜花园3配电室4变	10	800	526
43681	新沂	观澜花园2配电室1变	10	800	501
43682	新沂	观澜花园4配电室4变	10	800	553
43683	新沂	西苑嘉园4配电室3变	10	800	600
43684	新沂	西苑嘉园3配电室1变	10	800	611
43685	新沂	西苑嘉园3配电室3变	10	800	499
43686	新沂	西苑嘉园3配电室4变	10	800	558
43687	新沂	西苑嘉园3配电室2变	10	800	577
43688	新沂	西苑嘉园4配电室2变	10	800	631
43689	新沂	西苑嘉园4配电室1变	10	800	625
43690	新沂	西苑嘉园4配电室4变	10	800	586
43691	新沂	吾悦商务广场三期9配电室4变	10	800	520
43692	新沂	吾悦商务广场三期9配电室1变	10	800	543
43693	新沂	吾悦商务广场三期9配电室2变	10	800	547
43694	新沂	吾悦商务广场三期9配电室3变	10	800	547
43695	新沂	盛世名门三期君澜华府4配电室1变	10	800	487
43696	新沂	盛世名门三期君澜华府4配电室3变	10	800	572
43697	新沂	盛世名门三期君澜华府4配电室4变	10	800	556
43698	新沂	盛世名门三期君澜华府4配电室2变	10	800	535
43699	新沂	四季印象秋实苑4配电室4变	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43700	新沂	四季印象秋实苑3配电室4变	10	800	519
43701	新沂	四季印象秋实苑3配电室1变	10	800	508
43702	新沂	四季印象秋实苑2配电室4变	10	800	531
43703	新沂	四季印象秋实苑4配电室3变	10	800	521
43704	新沂	四季印象秋实苑2配电室3变	10	800	571
43705	新沂	四季印象秋实苑1组合配电站2变	10	630	417
43706	新沂	盛世名门三期君澜华府2配电室1变	10	800	533
43707	新沂	四季印象秋实苑2配电室2变	10	800	599
43708	新沂	盛世名门三期君澜华府1配电室2变	10	800	457
43709	新沂	四季印象秋实苑1组合配电站4变	10	630	504
43710	新沂	四季印象秋实苑2配电室1变	10	800	529
43711	新沂	盛世名门三期君澜华府2配电室2变	10	800	547
43712	新沂	四季印象秋实苑4配电室1变	10	800	533
43713	新沂	四季印象秋实苑1组合配电站3变	10	630	504
43714	新沂	四季印象秋实苑3配电室2变	10	800	582
43715	新沂	四季印象秋实苑3配电室3变	10	800	551
43716	新沂	盛世名门三期君澜华府1配电室4变	10	800	440
43717	新沂	盛世名门三期君澜华府2配电室4变	10	800	486
43718	新沂	盛世名门三期君澜华府1配电室1变	10	800	425
43719	新沂	盛世名门三期君澜华府1配电室3变	10	800	400
43720	新沂	四季印象秋实苑1组合配电站1变	10	630	431
43721	新沂	四季印象秋实苑4配电室2变	10	800	535
43722	新沂	盛世名门三期君澜华府2配电室3变	10	800	493
43723	新沂	新安镇沙墩29-4号变	10	200	23
43724	新沂	心怡小镇2配电室1变	10	800	596
43725	新沂	心怡小镇4配电室1变	10	800	617
43726	新沂	心怡小镇4配电室3变	10	800	545
43727	新沂	心怡小镇1配电室3变	10	800	560
43728	新沂	心怡小镇2配电室4变	10	800	624
43729	新沂	心怡小镇3配电室4变	10	800	593
43730	新沂	心怡小镇3配电室1变	10	800	582
43731	新沂	心怡小镇2配电室3变	10	800	619

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43732	新沂	心怡小镇3配电室3变	10	800	599
43733	新沂	心怡小镇1配电室1变	10	800	541
43734	新沂	心怡小镇4配电室4变	10	800	589
43735	新沂	心怡小镇1配电室2变	10	800	563
43736	新沂	新安镇钟吾综合变	10	630	415
43737	新沂	怡新佳苑安置房二期1配电室1变	10	630	445
43738	新沂	怡新佳苑安置房二期1配电室3变	10	630	418
43739	新沂	怡新佳苑安置房二期1配电室2变	10	630	440
43740	新沂	怡新佳苑安置房二期1配电室4变	10	630	439
43741	新沂	新安镇市府花园11变（1501058018）	10	630	414
43742	新沂	新安镇市府花园9变(1501056876)	10	630	290
43743	新沂	新安镇市府花园10变（1501057706）	10	630	273
43744	新沂	新安镇市府花苑8变（1501058048）	10	630	226
43745	新沂	新安镇新北工业园3号变	10	400	238
43746	新沂	新安镇二十户57-1号综合变	10	400	163
43747	新沂	睿丽花园3配电室3变	10	630	448
43748	新沂	睿丽花园1配电室1变	10	800	564
43749	新沂	睿丽花园4配电室3变	10	630	484
43750	新沂	睿丽花园1配电室2变	10	800	559
43751	新沂	睿丽花园2配电室3变	10	800	529
43752	新沂	睿丽花园2配电室1变	10	800	537
43753	新沂	睿丽花园3配电室1变	10	630	408
43754	新沂	睿丽花园2配电室2变	10	800	518
43755	新沂	睿丽花园3配电室2变	10	630	452
43756	新沂	睿丽花园4配电室2变	10	630	425
43757	新沂	睿丽花园4配电室1变	10	630	427
43758	新沂	睿丽花园1配电室3变	10	800	505
43759	新沂	新安镇墨河菜市场综合变	10	630	256
43760	新沂	新安镇八墩42-7号变	10	400	248
43761	新沂	新安镇南陈官东33-4号变	10	400	208
43762	新沂	新安镇狄湖胜利10-1号变	10	400	215
43763	新沂	翠屏嘉苑二期1配电室2变	10	800	622

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43764	新沂	翠屏嘉苑二期1配电室3变	10	800	562
43765	新沂	翠屏嘉苑二期1配电室4变	10	800	513
43766	新沂	翠屏嘉苑二期1配电室1变	10	800	621
43767	新沂	新安镇王陈大棚综合变	10	400	147
43768	新沂	新安镇市府花园1变(1501056699)	10	630	295
43769	新沂	新安镇市府花苑3变	10	630	291
43770	新沂	新安镇市府花苑6变(1501056033)	10	630	260
43771	新沂	新安镇市府花苑4变(1501056032)	10	630	314
43772	新沂	新安镇市府花苑7变(1501055787)	10	630	193
43773	新沂	新安镇市府花苑5变(1501057872)	10	630	256
43774	新沂	新安镇市府花苑2变(1501056774)	10	630	268
43775	新沂	翡翠之光花园2配电室2变	10	800	509
43776	新沂	翡翠之光花园1配电室3变	10	800	430
43777	铜山	大许镇小墩村中柳9号变	10	400	209
43778	铜山	大许镇郑庙村后刘西变	10	200	32
43779	铜山	大许镇机关站变	10	400	0
43780	铜山	大许镇房亭村4队变	10	200	31
43781	铜山	大许镇大吴村1号变	10	200	17
43782	铜山	PMS_大许镇小墩村后柳变	10	400	217
43783	铜山	大许镇郑庙村后刘东变	10	200	49
43784	铜山	大许镇苗圃村桃园变	10	200	40
43785	铜山	大许镇机关中1号变	10	400	0
43786	铜山	大许镇机关西变	10	315	0
43787	铜山	大许镇机关9号变	10	315	84
43788	铜山	大许镇韩庄村变	10	200	0
43789	铜山	大许镇太山机关2号变	10	315	0
43790	铜山	大许镇太山街东变	10	315	31
43791	铜山	大许镇沙庄村小沙变	10	100	12
43792	铜山	大许镇幸福家园1号变	10	400	0
43793	铜山	大许镇房亭村靳家西变	10	200	20
43794	铜山	大许镇小墩村后柳电灌变	10	200	45
43795	铜山	大许镇小墩村小墩变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43796	铜山	大许镇太山机关6号变	10	400	0
43797	铜山	大许镇梨园村东北楼变	10	200	21
43798	铜山	大许镇青山村朱园变	10	400	109
43799	铜山	大许镇大吴村沟上南1号变	10	125	13
43800	铜山	大许镇横山村西变	10	400	135
43801	铜山	大许镇河西村变	10	250	33
43802	铜山	大许镇郑庙村后刘东1号变	10	400	210
43803	铜山	大许镇闫庄村东变	10	200	0
43804	铜山	大许镇沙庄村变	10	400	145
43805	铜山	大许镇闫庄村东2号变	10	400	154
43806	铜山	大许镇太山机关1号变	10	400	3
43807	铜山	大许镇邵桥村二八河变	10	200	93
43808	铜山	大许镇太山机关3号变	10	315	0
43809	铜山	大许镇大刘村南变	10	400	154
43810	铜山	大许镇大刘村北变	10	400	154
43811	铜山	大许镇雨露花园东变	10	400	88
43812	铜山	大许镇大吴村5号变	10	250	4
43813	铜山	大许镇大吴村南变	10	315	135
43814	铜山	大许镇房亭村靳家西1号变	10	200	11
43815	铜山	大许镇闫楼村西变	10	400	156
43816	铜山	大许镇简城村丁庄变	10	200	36
43817	铜山	大许镇机关1号变	10	400	93
43818	铜山	大许镇机关2号变	10	400	0
43819	铜山	大许镇机关3号变	10	400	0
43820	铜山	大许镇机关4号变	10	400	82
43821	铜山	大许镇李庄村东变	10	200	19
43822	铜山	大许镇郑庙村桃园变	10	200	0
43823	铜山	大许镇板桥村东变	10	200	49
43824	铜山	大许镇河西村宋庄变	10	400	211
43825	铜山	大许镇邵桥村变	10	200	36
43826	铜山	大许镇郑庙村前夏变	10	400	139
43827	铜山	大许镇机关8号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43828	铜山	大许镇机关南变	10	400	0
43829	铜山	大许镇机关5号变	10	315	44
43830	铜山	大许镇大许村变	10	315	0
43831	铜山	大许镇韩庄村西变	10	80	0
43832	铜山	大许镇张瓦村变	10	400	146
43833	铜山	大许镇晓岳村变	10	400	151
43834	铜山	大许镇朱庙村北变	10	400	182
43835	铜山	大许镇东探村南变	10	200	0
43836	铜山	大许镇邵楼村西变	10	200	73
43837	铜山	大许镇后王村东1—4队变	10	400	11
43838	铜山	大许镇刘鹿村孙庄变	10	200	0
43839	铜山	大许镇朱庙村南1号变	10	400	190
43840	铜山	大许镇许台村南变	10	400	220
43841	铜山	大许镇麻沟村西变	10	400	0
43842	铜山	大许镇麻沟村东变	10	200	39
43843	铜山	大许镇后王村火神庙变	10	400	159
43844	铜山	大许镇西探村北1号变	10	400	58
43845	铜山	大许镇西探北变	10	200	91
43846	铜山	大许镇李瓦村北变	10	400	99
43847	铜山	大许镇朱庙村中变	10	200	94
43848	铜山	大许镇东探村变	10	400	108
43849	铜山	大许镇东探村桃园1号变	10	400	209
43850	铜山	大许镇林河村西变	10	250	50
43851	铜山	大许镇西探村变	10	400	25
43852	铜山	大许镇东探村北变	10	400	66
43853	铜山	大许镇林河村东变	10	400	98
43854	铜山	大许镇岳海村东变	10	160	0
43855	铜山	大许镇岳海村南变	10	400	203
43856	铜山	大许镇机关中变	10	500	171
43857	铜山	大许镇团埠村北变	10	400	54
43858	铜山	大许镇岳海村西变	10	200	0
43859	铜山	大许镇机关北变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43860	铜山	大许镇太山街西变	10	400	132
43861	铜山	大许镇邵楼村9队变	10	100	0
43862	铜山	大许镇邵楼村南变	10	400	224
43863	铜山	大许镇岳海村西2号变	10	400	244
43864	铜山	大许镇机关7号变	10	315	0
43865	铜山	大许镇九山村1号变	10	200	68
43866	铜山	大许镇方刘村1号变	10	400	115
43867	铜山	大许镇方刘村2号变	10	250	0
43868	铜山	大许镇九山村南变	10	315	0
43869	铜山	大许镇九山村西变	10	160	0
43870	铜山	大许镇河西村宋庄三队变	10	400	207
43871	铜山	大许镇河西村上河湾变	10	200	0
43872	铜山	大许镇横山村南变	10	315	46
43873	铜山	大许镇板桥村中变	10	250	27
43874	铜山	大许镇靖集村变	10	200	26
43875	铜山	大许镇刘鹿村条脊变	10	400	17
43876	铜山	大许镇刘鹿村变	10	400	207
43877	铜山	大许镇方刘村变	10	400	105
43878	铜山	大许镇黄楼村北变	10	400	34
43879	铜山	大许镇大许机关中3号变	10	400	87
43880	铜山	大许镇机关北3号变	10	400	0
43881	铜山	大许镇西探村3号变	10	400	54
43882	铜山	大许镇梨园村东变	10	400	119
43883	铜山	大许镇河西村南变	10	400	149
43884	铜山	大许镇马庄村变	10	400	145
43885	铜山	大许镇李瓦村南变	10	400	138
43886	铜山	大许镇麻沟村3号变	10	200	28
43887	铜山	大许镇邵楼村南2号变	10	200	21
43888	铜山	大许镇机关15号变	10	400	0
43889	铜山	大许镇简城村夏河东1号变	10	400	111
43890	铜山	大许镇雨露花园西变	10	200	0
43891	铜山	大许镇郑庙村前夏4号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43892	铜山	大许镇大吴村电灌变	10	200	41
43893	铜山	大许镇李瓦村北2号变	10	400	0
43894	铜山	大许镇梨园村前徐1号变	10	200	0
43895	铜山	大许镇西探村东变	10	400	2
43896	铜山	大许镇苗圃村河南3号变	10	200	51
43897	铜山	大许镇青山村1号变	10	200	39
43898	铜山	大许镇刘山村南1号变	10	200	10
43899	铜山	大许镇邵桥村南1号变	10	200	39
43900	铜山	大许镇太山机关西6号变	10	400	42
43901	铜山	大许镇后王村前王西变	10	400	46
43902	铜山	大许镇许台村4号变	10	400	120
43903	铜山	大许镇朱庙村南4号变	10	200	0
43904	铜山	大许镇轧花厂家属院4号变	10	400	233
43905	铜山	大许镇九山村西1号变	10	200	0
43906	铜山	大许镇横山村北1号变	10	200	37
43907	铜山	大许镇沙庄村大沙1号变	10	400	147
43908	铜山	大许镇沙庄村魏家1号变	10	400	47
43909	铜山	大许镇沙庄村小沙南变	10	400	91
43910	铜山	大许镇板桥村3队变	10	400	34
43911	铜山	大许镇板桥村夹山变	10	400	190
43912	铜山	大许镇简城村3号变	10	400	144
43913	铜山	大许镇刘山村王庄1号变	10	400	3
43914	铜山	大许镇刘山村横棒1号变	10	400	3
43915	铜山	大许镇房亭村靳家3号变	10	400	137
43916	铜山	大许镇方刘村3号变	10	400	30
43917	铜山	大许镇后王村火神庙1号变	10	400	29
43918	铜山	大许镇后王村4队变	10	400	166
43919	铜山	大许镇团埠村北3号变	10	200	56
43920	铜山	大许镇麻沟村西1号变	10	200	10
43921	铜山	大许镇刘鹿村1号变	10	200	0
43922	铜山	大许镇朱庄村东1号变	10	400	128
43923	铜山	大许镇朱庄村4号变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43924	铜山	大许镇朱庄村西2号变	10	400	132
43925	铜山	大许镇岳海村西3号变	10	400	0
43926	铜山	大许镇西探村北4号变	10	400	98
43927	铜山	大许镇朱庙村中1号变	10	400	182
43928	铜山	大许镇邵楼村殷庄1号变	10	400	126
43929	铜山	大许镇黄楼村东1号变	10	400	100
43930	铜山	大许镇青山村朱园1号变	10	400	127
43931	铜山	大许镇郑庙村桃园北变	10	400	135
43932	铜山	大许镇郑庙村大队部变	10	400	0
43933	铜山	大许镇苗圃村桃园1号变	10	400	78
43934	铜山	大许镇梨园村东1号变	10	400	12
43935	铜山	大许镇梨园村西2号变	10	400	179
43936	铜山	大许镇大吴村2号变	10	400	209
43937	铜山	大许镇大吴村3号变	10	400	120
43938	铜山	大许镇九山村2号变	10	400	182
43939	铜山	大许镇靖集村1号变	10	400	264
43940	铜山	大许镇西探村南1号变	10	400	157
43941	铜山	大许镇张瓦村1号变	10	400	135
43942	铜山	大许镇姚庄村2号变	10	400	132
43943	铜山	大许镇李瓦村北1号变	10	400	178
43944	铜山	大许镇机关南1号变	10	400	96
43945	铜山	大许镇雨露花园南变	10	400	141
43946	铜山	大许镇朱庙村南2号变	10	400	182
43947	铜山	大许镇东探村东1号变	10	400	40
43948	铜山	大许镇机关17号变	10	400	0
43949	铜山	大许镇机关16号变	10	400	0
43950	铜山	大许镇机关18号变	10	400	146
43951	铜山	大许镇方刘村4号变	10	400	0
43952	铜山	大许镇刘鹿村条脊1号变	10	400	153
43953	铜山	大许镇黄楼村北1号变	10	400	123
43954	铜山	大许镇九山村三队变	10	400	109
43955	铜山	大许镇简城村姚记变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43956	铜山	大许镇机关21号变	10	400	18
43957	铜山	大许镇机关22号变	10	400	176
43958	铜山	大许镇团埠村八队变	10	400	0
43959	铜山	大许镇后王村东变	10	400	184
43960	铜山	大许镇河西村九队变	10	400	75
43961	铜山	大许镇方刘村东变	10	400	174
43962	铜山	大许镇岳海村三队变	10	400	159
43963	铜山	大许镇郑庙村后刘西2号变	10	400	168
43964	铜山	大许镇九山村4号变	10	400	140
43965	铜山	大许镇机关24号变	10	800	98
43966	铜山	大许镇机关26号变	10	400	0
43967	铜山	大许镇机关25号变	10	400	0
43968	铜山	大许镇机关27号变	10	400	0
43969	铜山	大许镇郑庙前夏三队变	10	400	174
43970	铜山	大许镇板桥村田山变	10	400	271
43971	铜山	大许镇板桥村庙西1号变	10	400	195
43972	铜山	大许镇邵桥村1队变	10	400	150
43973	铜山	大许镇青山村5号变	10	400	0
43974	铜山	大许镇青山村6号变	10	400	132
43975	铜山	大许镇太山村二队变	10	400	82
43976	铜山	大许镇横山村2号变	10	400	163
43977	铜山	大许镇太山站变	10	400	88
43978	铜山	大许镇小墩村前柳变	10	400	191
43979	铜山	大许镇黄楼村2号变	10	400	0
43980	铜山	大许镇黄楼村东2号变	10	400	245
43981	铜山	大许镇小墩村南变	10	400	174
43982	铜山	大许镇小墩村后柳北变	10	400	220
43983	铜山	大许镇李庄村西2号变	10	400	213
43984	铜山	大许镇朱庄村东2号变	10	400	166
43985	铜山	大许镇林河村1号变	10	400	131
43986	铜山	大许镇岳海村八队变	10	400	139
43987	铜山	大许镇农场1号变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
43988	铜山	大许镇西探村2号变	10	400	158
43989	铜山	大许镇机关23号变	10	400	0
43990	铜山	大许镇团埠村4号变	10	400	157
43991	铜山	大许镇佳和苑变	10	400	52
43992	铜山	大许镇闫庄村西1号变	10	400	135
43993	铜山	大许镇东探村1号变	10	400	0
43994	铜山	大许镇邵楼村一队变	10	400	157
43995	铜山	大许镇邵楼村南3号变	10	200	16
43996	铜山	大许镇邵楼村北变	10	400	108
43997	铜山	大许镇晓岳村1号变	10	400	195
43998	铜山	大许镇林河村吴庄变	10	400	179
43999	铜山	大许镇岳海村二队变	10	400	1
44000	铜山	大许镇李瓦村南2号变	10	200	21
44001	铜山	大许镇机关西1号变	10	400	0
44002	铜山	大许镇阳光新村变	10	400	134
44003	铜山	大许镇团埠村东1号变	10	400	78
44004	铜山	大许镇刘鹿村2号变	10	400	173
44005	铜山	大许镇河西村宋庄1号变	10	400	88
44006	铜山	大许镇板桥村东1号变	10	400	145
44007	铜山	大许镇小墩村1号变	10	400	147
44008	铜山	大许镇小墩村中柳2号变	10	400	147
44009	铜山	大许镇李庄村东1号变	10	400	145
44010	铜山	大许镇闫楼村东变	10	400	166
44011	铜山	大许镇团埠南2号变	10	400	225
44012	铜山	大许镇韩庄村北变	10	400	28
44013	铜山	大许镇沙庄村魏家2号变	10	400	165
44014	铜山	大许镇靖集村2号变	10	400	73
44015	铜山	大许镇横山村北2号变	10	400	223
44016	铜山	大许镇雨露花园北变	10	400	69
44017	铜山	大许镇沙庄村小沙2号变	10	400	166
44018	铜山	大许镇西探村北3号变	10	400	134
44019	铜山	大许镇梨园村前徐2号变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44020	铜山	大许镇沙庄村大沙2号变	10	400	234
44021	铜山	大许镇李瓦村3号变	10	400	0
44022	铜山	大许镇朱庄村西3号变	10	400	242
44023	铜山	大许镇朱庄村5号变	10	400	225
44024	铜山	大许镇西探村西变	10	400	166
44025	铜山	大许镇九山村五队变	10	400	142
44026	铜山	大许镇靖集村3号变	10	400	164
44027	铜山	大许镇郑庙村桃园南变	10	400	160
44028	铜山	大许镇朱庄村小李庄变	10	400	165
44029	铜山	大许镇梨园村西3号变	10	400	204
44030	铜山	大许镇邵桥村南2号变	10	400	167
44031	铜山	PMS 大许镇马庄村西变	10	400	145
44032	铜山	大许镇大吴村4号变	10	400	180
44033	新沂	翡翠之光花园2配电室1变	10	800	507
44034	新沂	翡翠之光花园1配电室2变	10	800	497
44035	新沂	翡翠之光花园2配电室4变	10	800	472
44036	新沂	翡翠之光花园2配电室3变	10	800	438
44037	新沂	翡翠之光花园1配电室1变	10	800	475
44038	新沂	翡翠之光花园1配电室4变	10	800	437
44039	新沂	新安镇道北91-1号变	10	400	30
44040	新沂	新安镇陈庄31-2号变	10	400	224
44041	新沂	新安镇墨河徐庄5-5号综合变	10	400	183
44042	新沂	高铁花园5配电室2变	10	800	557
44043	新沂	高铁花园2配电室2变	10	800	573
44044	新沂	高铁花园2配电室3变	10	800	535
44045	新沂	高铁花园3配电室3变	10	800	500
44046	新沂	高铁花园4配电室2变	10	800	522
44047	新沂	高铁花园6配电室1变	10	800	504
44048	新沂	高铁花园4配电室3变	10	800	536
44049	新沂	高铁花园1配电室3变	10	800	523
44050	新沂	高铁花园1配电室4变	10	800	579
44051	新沂	高铁花园2配电室1变	10	800	579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44052	新沂	高铁花园3配电室4变	10	800	502
44053	新沂	高铁花园5配电室1变	10	800	532
44054	新沂	高铁花园6配电室2变	10	800	551
44055	新沂	高铁花园6配电室3变	10	800	485
44056	新沂	高铁花园3配电室1变	10	800	500
44057	新沂	高铁花园5配电室3变	10	800	570
44058	新沂	高铁花园4配电室4变	10	800	524
44059	新沂	高铁花园5配电室4变	10	800	514
44060	新沂	高铁花园6配电室4变	10	800	524
44061	新沂	高铁花园1配电室2变	10	800	553
44062	新沂	高铁花园2配电室4变	10	800	546
44063	新沂	高铁花园1配电室1变	10	800	541
44064	新沂	高铁花园3配电室2变	10	800	571
44065	新沂	轻工路箱变	10	630	114
44066	新沂	高铁花园4配电室1变	10	800	580
44067	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园3号(0400783926)	10	630	161
44068	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园4号(0400783973)	10	630	0
44069	新沂	新安镇斯尔克房地产-巨融豪园1号(0400783906)	10	630	186
44070	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园2号(0400783975)	10	630	0
44071	新沂	新安镇李庄3号变	10	400	277
44072	新沂	观澜花园5配电室2变	10	630	452
44073	新沂	观澜花园5配电室4变	10	630	410
44074	新沂	新安镇墨河孙庄3号变	10	400	169
44075	新沂	珑珺紫园二期6配电室3变	10	630	448
44076	新沂	珑珺紫园二期6配电室1变	10	630	495
44077	新沂	珑珺紫园二期6配电室2变	10	630	437
44078	新沂	新安镇新北工业园综合变	10	400	150
44079	新沂	新安镇超纲28-2号变	10	400	246
44080	新沂	新安镇沈马综合变	10	200	160
44081	新沂	金麟府小区4配电室4变	10	800	568
44082	新沂	金麟府小区4配电室1变	10	800	545
44083	新沂	金麟府小区4配电室3变	10	800	552

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44084	新沂	金麟府小区4配电室2变	10	800	509
44085	新沂	翡丽天境2配电室1变	10	800	541
44086	新沂	翡丽天境2配电室4变	10	800	545
44087	新沂	翡丽天境1组合配电站1变	10	800	562
44088	新沂	翡丽天境1组合配电站3变	10	800	489
44089	新沂	翡丽天境1组合配电站4变	10	800	542
44090	新沂	翡丽天境2配电室2变	10	800	510
44091	新沂	翡丽天境2配电室3变	10	800	526
44092	新沂	翡丽天境1组合配电站2变	10	800	470
44093	新沂	西苑嘉园5配电室4变	10	800	588
44094	新沂	西苑嘉园2配电室2变	10	800	593
44095	新沂	西苑嘉园5配电室2变	10	800	548
44096	新沂	西苑嘉园1组合配电站1变	10	630	465
44097	新沂	西苑嘉园2配电室4变	10	800	575
44098	新沂	西苑嘉园2配电室1变	10	800	439
44099	新沂	西苑嘉园2配电室3变	10	800	583
44100	新沂	西苑嘉园1组合配电站2变	10	630	480
44101	新沂	西苑嘉园1组合配电站4变	10	630	472
44102	新沂	西苑嘉园5配电室1变	10	800	555
44103	新沂	西苑嘉园5配电室3变	10	800	581
44104	新沂	西苑嘉园1组合配电站3变	10	630	438
44105	新沂	盛世名门三期君澜华府1组合配电站1变	10	800	558
44106	新沂	盛世名门三期君澜华府1组合配电站2变	10	800	444
44107	新沂	盛世名门三期君澜华府3配电室4变	10	800	582
44108	新沂	盛世名门三期君澜华府3配电室2变	10	800	585
44109	新沂	盛世名门三期君澜华府3配电室1变	10	800	600
44110	新沂	盛世名门三期君澜华府3配电室3变	10	800	593
44111	新沂	新安镇开发区综合变	10	400	174
44112	新沂	新安镇沈马44箱变	10	400	167
44113	新沂	10kV四季花城三期1配电室4变	10	800	423
44114	新沂	10kV四季花城三期1配电室3变	10	800	456
44115	新沂	10kV四季花城三期1配电室2变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44116	新沂	10kV四季花城三期1配电室1变	10	800	469
44117	新沂	四季花城三期3配电室2变压器	10	800	426
44118	新沂	四季花城三期3配电室4变压器	10	800	384
44119	新沂	四季花城三期3配电室3变压器	10	800	359
44120	新沂	四季花城三期3配电室1变压器	10	800	406
44121	新沂	四季花城三期4配电室3变	10	800	581
44122	新沂	10kV四季花城三期2配电室1变压器	10	800	465
44123	新沂	四季花城三期4配电室2变	10	800	462
44124	新沂	10kV四季花城三期2配电室2变压器	10	800	510
44125	新沂	四季花城三期4配电室1变	10	800	454
44126	新沂	10kV四季花城三期2配电室4变压器	10	800	433
44127	新沂	10kV四季花城三期2配电室3变压器	10	800	526
44128	新沂	四季花城三期4配电室4变	10	800	430
44129	新沂	10kV风景翰苑3配电室4变	10	800	478
44130	新沂	10kV风景翰苑3配电室1变	10	800	399
44131	新沂	10kV风景翰苑3配电室2变	10	800	488
44132	新沂	10kV风景翰苑3配电室3变	10	800	453
44133	新沂	10kV天坤香缇美墅3配电室4变	10	800	472
44134	新沂	10kV天坤香缇美墅3配电室1变	10	800	445
44135	新沂	10kV天坤香缇美墅3配电室2变	10	800	319
44136	新沂	10kV天坤香缇美墅3配电室3变	10	800	494
44137	新沂	10kV巨融国际豪园二期2配电室2变	10	630	186
44138	新沂	10kV巨融国际豪园二期1组合配电站2变	10	630	253
44139	新沂	10kV巨融国际豪园二期1组合配电站3变	10	630	324
44140	新沂	10kV巨融国际豪园二期1组合配电站4变	10	630	288
44141	新沂	10kV巨融国际豪园二期2配电室3变	10	630	359
44142	新沂	10kV巨融国际豪园二期1组合配电站1变	10	630	279
44143	新沂	10kV巨融国际豪园二期2配电室1变	10	630	235
44144	新沂	10kV巨融国际豪园二期2配电室4变	10	630	177
44145	新沂	10kV香格里拉四期1组合配电站1变	10	800	497
44146	新沂	10kV香格里拉四期1组合配电站2变	10	800	485
44147	新沂	10kV香格里拉四期1组合配电站4变	10	800	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44148	新沂	10kV香格里拉四期1组合配电站3变	10	800	419
44149	新沂	10kV市府花苑三期3配电室2变	10	800	456
44150	新沂	10kV市府花苑三期3配电室1变	10	800	356
44151	新沂	10kV沐戴花园三期2配电室2变	10	800	440
44152	新沂	10kV沐戴花园三期2配电室3变	10	800	479
44153	新沂	10kV沐戴花园三期2配电室1变	10	800	455
44154	新沂	10kV沐戴花园三期2配电室4变	10	800	444
44155	新沂	10kV沐戴花园三期3配电室3变	10	800	478
44156	新沂	10kV沐戴花园三期3配电室2变	10	800	605
44157	新沂	10kV沐戴花园三期1组合配电站1变	10	800	472
44158	新沂	10kV沐戴花园三期1组合配电站2变	10	800	431
44159	新沂	10kV沐戴花园三期3配电室4变	10	800	483
44160	新沂	10kV沐戴花园三期3配电室1变	10	800	509
44161	新沂	10kV滨河嘉园二期1配电室2变	10	400	243
44162	新沂	10kV滨河嘉园二期1配电室1变	10	400	121
44163	新沂	PMS_新安镇墨河瓷厂48号综合变	10	400	256
44164	新沂	PMS_新安镇墨河53号鲍庄综合变	10	400	152
44165	新沂	PMS_新安镇墨河大街西16号综合变	10	400	25
44166	新沂	PMS_新安镇李庄24号综合变	10	400	168
44167	新沂	PMS_新安镇李庄27号综合变	10	400	57
44168	新沂	PMS_新安镇李庄28号综合变	10	400	65
44169	新沂	PMS_新安镇新庄新区17综合变	10	400	102
44170	新沂	PMS_新安镇新北39号综合变	10	400	0
44171	新沂	PMS_新安镇新北40号综合变	10	400	134
44172	新沂	PMS_新安镇平墩57号综合变	10	400	258
44173	新沂	PMS_新安镇墨河23号综合变	10	400	128
44174	新沂	PMS_新安镇墨河23-1号变	10	400	178
44175	新沂	新安镇墨河2-1综合变	10	400	122
44176	新沂	PMS_新安镇段庄47-2综合变	10	400	219
44177	新沂	PMS_新安镇农民新村1号变	10	400	27
44178	新沂	PMS_新安镇农民新村2号变	10	400	68
44179	新沂	PMS_新安镇农民新村3号变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44180	新沂	PMS_新安镇农民新村4号变	10	400	45
44181	新沂	PMS_新安镇墨河三点8—1综合变	10	400	115
44182	新沂	新安镇老庄1单相变	10	250	200
44183	新沂	PMS_新安镇藏圩38号-1综合变	10	400	0
44184	新沂	PMS_新安镇新北39号-1综合变	10	400	77
44185	新沂	PMS_新安镇道北八一路东92号综合变	10	400	159
44186	新沂	PMS_新安镇新北村83-1号变	10	400	169
44187	新沂	PMS_新安镇大刘庄85号-1综合变	10	400	0
44188	新沂	PMS_新安镇道北89-1综合变	10	400	42
44189	新沂	PMS_新安镇新北88号综合变	10	400	40
44190	新沂	PMS_新安镇新北82-2号变	10	400	181
44191	新沂	PMS_新安镇新北82号-1综合变	10	400	65
44192	新沂	PMS_新安镇新北83-2号综合变	10	400	113
44193	新沂	PMS_新安镇墨河戈庄5号-2综合变	10	400	227
44194	新沂	PMS_新安镇墨河张庄6号-1综合变	10	400	211
44195	新沂	PMS_新安镇墨河徐庄5号-1综合变	10	400	114
44196	新沂	PMS_新安镇墨河张墩4号-1综合变	10	400	143
44197	新沂	PMS_新安镇琅墩3号-1综合变	10	400	116
44198	新沂	PMS_新安镇老庄42-1	10	400	108
44199	新沂	PMS_新安镇沈马44-1	10	400	303
44200	新沂	PMS_新安镇藏圩36号-1综合变	10	400	228
44201	新沂	PMS_新安镇藏圩34号-1综合变	10	400	1
44202	新沂	PMS_新安镇藏圩35号-1综合变	10	400	21
44203	新沂	新安镇李庄村28号-1综合变	10	630	157
44204	新沂	PMS_新安镇李庄26-1号综合变	10	400	0
44205	新沂	PMS_新安镇李庄24号-1综合变	10	400	142
44206	新沂	PMS_新安镇墨河23--2综合变	10	400	116
44207	新沂	PMS_新安镇墨河大街14—2综合变	10	400	0
44208	新沂	PMS_新安镇墨河21-2	10	400	184
44209	新沂	PMS_新安镇新庄22-1号变	10	400	0
44210	新沂	PMS_新安镇新庄新区东18综合变	10	400	122
44211	新沂	PMS_新安镇墨河新庄18—1综合变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44212	新沂	PMS_新安镇墨河新庄新区17—1综合变	10	400	118
44213	新沂	PMS_新安镇大街南20—2综合变	10	400	158
44214	新沂	PMS_新安镇墨河大街南20—1综合变	10	400	44
44215	新沂	PMS_新安镇墨河新庄一队22号综合变	10	315	119
44216	新沂	PMS_新安镇墨河瓷厂48—1综合变	10	400	265
44217	新沂	PMS_新安镇墨河居东19—1综合变	10	400	70
44218	新沂	PMS_新安镇墨河新段21综合变	10	400	70
44219	新沂	PMS_新安镇墨河大街14号综合变	10	400	62
44220	新沂	PMS_新安镇沈马71—2	10	400	264
44221	新沂	新安镇房尚51—2号	10	400	86
44222	新沂	PMS_新安镇老庄43—2	10	400	83
44223	新沂	PMS_新安镇沈马71—1综合变	10	400	216
44224	新沂	PMS_新安镇李庄27号—1综合变	10	400	54
44225	新沂	PMS_新安镇道北37—1号	10	400	107
44226	新沂	PMS_新安镇道北25—1综合变	10	400	62
44227	新沂	PMS_新安镇墨河18—2号变	10	400	127
44228	新沂	PMS_新安镇大马47—2	10	630	413
44229	新沂	PMS_新安镇沈马50—1综合变	10	400	216
44230	新沂	PMS_新安镇狄湖新村1号变	10	400	237
44231	新沂	PMS_新安镇狄湖新村2号变	10	400	203
44232	新沂	PMS_新安镇狄湖新村3号变	10	400	223
44233	新沂	PMS_新店古龙西变	10	200	29
44234	新沂	PMS_新店闸头2号变	10	200	43
44235	新沂	新店王圩村部变	10	200	115
44236	新沂	PMS_新店九张2号变	10	400	220
44237	新沂	新店窑连2号变	10	400	190
44238	新沂	PMS_新店小湖陆圩变	10	200	33
44239	新沂	PMS_新店小湖陆庄变	10	200	74
44240	新沂	PMS_新店王一—2号变	10	400	215
44241	新沂	新店吴庄变	10	200	45
44242	新沂	PMS_新店郑沟北变	10	400	234
44243	新沂	新店后防西变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44244	新沂	新店中学西变	10	400	97
44245	新沂	PMS_新店老庄变	10	400	0
44246	新沂	新店后防2号变	10	200	0
44247	新沂	新店刘庄2号变	10	400	219
44248	新沂	PMS_新店王塘变	10	200	0
44249	新沂	新店街中3号变	10	400	141
44250	新沂	PMS_新店埠湖2号变	10	400	172
44251	新沂	新店营北西变	10	400	210
44252	新沂	新店小湖小学变	10	400	97
44253	新沂	新店刘庄变	10	400	216
44254	新沂	新店陈庄变	10	200	94
44255	新沂	新店樊庄	10	400	238
44256	新沂	PMS_新店小湖街南2号变	10	400	59
44257	新沂	PMS_新店小湖街新区1号变	10	200	55
44258	新沂	新店杨庄2号变	10	400	239
44259	新沂	新店郑沟变	10	400	271
44260	新沂	新店小湖街北2号变	10	400	92
44261	新沂	PMS_新店小湖大街南变	10	400	99
44262	新沂	新店北坝开发区	10	160	98
44263	新沂	PMS_新店汤庄西变	10	200	0
44264	新沂	新店张圩西变	10	400	275
44265	新沂	PMS_新店小湖市场变	10	400	120
44266	新沂	新店焦庄变	10	400	217
44267	新沂	新店南涧变	10	400	182
44268	新沂	新店闸头变	10	200	108
44269	新沂	PMS_新店小湖村南变	10	400	172
44270	新沂	新店十墩西变	10	400	266
44271	新沂	PMS_新店街中变	10	400	101
44272	新沂	新店臧庄变	10	400	220
44273	新沂	新店臧庄2号变	10	400	214
44274	新沂	新店宴林变	10	200	78
44275	新沂	新店梨园变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44276	新沂	PMS 新店埠湖变	10	200	58
44277	新沂	新店东南庄变	10	400	253
44278	新沂	新店十墩变	10	200	0
44279	新沂	新店营北变	10	400	246
44280	新沂	PMS 新店古龙42号变	10	200	41
44281	新沂	PMS 新店早墩变	10	200	104
44282	新沂	PMS 新店小湖蔡庄北变	10	400	250
44283	新沂	PMS 新店街中2号变	10	200	0
44284	新沂	PMS 新店政府西变	10	400	133
44285	新沂	PMS 新店开发区1号变	10	400	29
44286	新沂	PMS 新店汤庄梨园综合变	10	400	152
44287	新沂	PMS 新店小湖变	10	400	0
44288	新沂	PMS 新店政府变	10	400	116
44289	铜山	大许镇东探村3号变	10	400	78
44290	铜山	大许镇苗圃村姜庄1号变	10	400	80
44291	铜山	大许镇大刘村南1号变	10	400	203
44292	铜山	PMS 大许镇闫楼村2号变	10	400	161
44293	铜山	大许镇东探村2号变	10	400	131
44294	铜山	大许镇横山村南2号变	10	400	211
44295	铜山	大许镇太山机关8号变	10	400	24
44296	铜山	大许镇太山机关7号变	10	400	146
44297	铜山	大许镇大许村2号变	10	400	0
44298	铜山	大许镇机关北4号变	10	400	0
44299	铜山	大许镇房亭村1号变	10	400	197
44300	铜山	大许镇大吴村沟上南变	10	400	87
44301	铜山	大许镇房亭村靳家东1号变	10	400	167
44302	铜山	大许镇邵桥村李山东1号变	10	400	144
44303	铜山	大许镇麻沟村5队变	10	400	169
44304	铜山	大许镇板桥村东2号变	10	400	193
44305	铜山	大许镇阳光新村西变	10	400	0
44306	铜山	大许镇邵楼村西2号变	10	400	228
44307	铜山	大许镇方刘村6号变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44308	铜山	大许镇苗圃村河南5号变	10	400	144
44309	铜山	大许镇后王村一队变	10	400	143
44310	铜山	大许镇农贸市场东变	10	400	73
44311	铜山	大许镇方刘村5号变	10	400	157
44312	铜山	大许镇机关34号变	10	400	0
44313	铜山	大许镇机关35号变	10	400	120
44314	铜山	大许镇机关33号变	10	400	59
44315	铜山	大许镇黄楼村东变	10	400	180
44316	铜山	大许镇岳海村西1号变	10	400	163
44317	铜山	大许镇李瓦村南1号变	10	400	241
44318	铜山	大许镇刘鹿村东变	10	400	241
44319	铜山	大许镇苗圃村路南3号变	10	400	79
44320	铜山	大许镇机关36号变	10	400	125
44321	铜山	大许镇苗圃村河南1号变	10	400	188
44322	铜山	大许镇后王村大队部变	10	400	200
44323	铜山	大许镇朱庙村南变	10	400	182
44324	铜山	大许镇供电所北变	10	400	35
44325	铜山	大许镇刘鹿村孙庄1号变	10	400	72
44326	铜山	PMS_大许镇机关西2号变	10	400	30
44327	铜山	PMS_大许镇机关南2号变	10	400	12
44328	铜山	PMS_大许镇太山机关南变	10	400	136
44329	铜山	PMS_大许镇机关西4号变	10	400	0
44330	铜山	PMS_大许镇朱庙村1号变	10	400	146
44331	铜山	PMS_大许镇机关中2号变	10	400	63
44332	铜山	大许镇简城村胡家变	10	200	8
44333	铜山	PMS_大许镇大吴村6号变	10	400	186
44334	铜山	PMS_大许镇黄楼村5号变	10	400	48
44335	铜山	大许镇步行街东变	10	400	88
44336	铜山	PMS_大许镇幸福家园变	10	400	171
44337	铜山	PMS_大许镇团埠村东2号变	10	400	182
44338	铜山	PMS_大许镇苗圃村桃园2号变	10	400	194
44339	铜山	PMS_大许镇方刘村7号变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44340	铜山	PMS_大许镇郑庙村新农村2号变	10	400	254
44341	铜山	PMS_大许镇郑庙村新农村1号变	10	400	166
44342	铜山	大许镇苗圃村河南4号变	10	400	192
44343	铜山	大许镇刘山村西变	10	200	0
44344	铜山	大许镇板桥村田山1号变	10	400	187
44345	铜山	盛和家园2箱变	10	630	414
44346	铜山	盛和家园3箱变	10	630	405
44347	铜山	盛和家园1箱变	10	630	418
44348	铜山	大许镇河西村上河湾西变	10	400	153
44349	铜山	大许镇许台村1号变	10	200	50
44350	铜山	大许镇镇南花园2变	10	400	320
44351	铜山	大许镇镇南花园1变	10	400	249
44352	铜山	大许镇镇南花园3变	10	400	262
44353	铜山	大许镇机关6号变	10	400	0
44354	铜山	大许镇农行变	10	400	117
44355	铜山	大许镇太山村龙集2号变	10	400	136
44356	铜山	大许镇麻沟村北变	10	400	0
44357	铜山	大许镇太山机关4号变	10	400	101
44358	铜山	大许镇大许村1号变	10	400	128
44359	铜山	大许镇方刘村9号变	10	400	102
44360	铜山	大许镇太山村武庄2号变	10	400	231
44361	铜山	大许镇中央广场3箱变	10	400	225
44362	铜山	大许镇中央广场1箱变	10	400	276
44363	铜山	大许镇中央广场2箱变	10	400	270
44364	铜山	大许镇中央广场4箱变	10	400	269
44365	铜山	大许镇健康路北变	10	400	23
44366	铜山	大许镇团埠村北4号变	10	400	185
44367	铜山	大许镇大许村4号变	10	400	84
44368	铜山	大许镇方刘村8号变	10	400	100
44369	铜山	大许镇机关19号变	10	400	0
44370	铜山	大许镇大许村5号变	10	400	0
44371	铜山	大许镇机关20号变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44372	铜山	大许镇步行街西变	10	400	59
44373	铜山	大许镇靖集村4号变	10	400	237
44374	铜山	大许镇团埠村南3号变	10	400	235
44375	铜山	大许镇大许村3号变	10	400	0
44376	铜山	大许镇机关12号变	10	400	0
44377	铜山	大许镇机关11号变	10	400	0
44378	铜山	大许镇西探村工业变	10	200	46
44379	铜山	大许镇机关13号变	10	400	0
44380	铜山	大许镇苗圃村河南2号变	10	400	95
44381	铜山	大许镇房亭村靳家东变	10	200	1
44382	铜山	大许镇梨园村西1号变	10	400	44
44383	铜山	大许镇太山村龙集变	10	200	37
44384	铜山	大许镇姚庄村1号变	10	400	83
44385	铜山	大许镇简城村夏河东变	10	400	134
44386	铜山	大许镇团埠村北1号变	10	200	0
44387	铜山	大许镇太山村变	10	400	140
44388	铜山	大许镇机关10号变	10	400	20
44389	铜山	大许镇刘山村南变	10	200	9
44390	铜山	大许镇西探村南变	10	250	0
44391	铜山	大许镇简城村1号变	10	400	131
44392	铜山	PMS_张集镇孟庄村5号变	10	400	129
44393	铜山	PMS_张集镇李村5号变	10	400	91
44394	铜山	PMS_张集镇城头村4号变	10	400	21
44395	铜山	张集镇水口村1号变	10	400	151
44396	铜山	PMS_张集镇工业小区变	10	400	0
44397	铜山	PMS_张集镇翟山村1号变	10	200	0
44398	铜山	PMS_张集镇翟山村3号变	10	200	0
44399	铜山	PMS_张集镇姥庙村2号变	10	400	174
44400	铜山	PMS_张集镇魏集村6号变	10	200	0
44401	铜山	PMS_张集镇姥庙村3号变	10	400	49
44402	铜山	PMS_张集镇杨洼村4号变	10	400	0
44403	铜山	PMS_张集镇伴山村4号变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44404	铜山	PMS_张集镇政府2号变	10	400	49
44405	铜山	PMS_张集镇林场小区1号箱变	10	400	113
44406	铜山	PMS_张集镇张集村1号变	10	400	13
44407	铜山	PMS_张集镇水口村4号变	10	400	90
44408	铜山	PMS_张集镇水口学校3号变	10	400	105
44409	铜山	PMS_张集镇水口村5号变	10	200	0
44410	铜山	PMS_张集镇贺楼村变	10	400	49
44411	铜山	张集镇店西村1号变	10	160	12
44412	铜山	张集镇镇区6号变	10	400	123
44413	铜山	PMS_张集镇镇区4号变	10	400	6
44414	铜山	张集镇镇区5号变	10	400	22
44415	铜山	PMS_张集镇镇区8号变	10	400	34
44416	铜山	PMS_张集镇杨楼村1号变	10	400	135
44417	铜山	PMS_张集镇杨楼村4号变	10	400	126
44418	铜山	张集镇伴山村1号变	10	200	51
44419	铜山	PMS_张集镇杨楼村3号变	10	400	30
44420	铜山	PMS_张集镇杨楼村2号变	10	400	128
44421	铜山	张集镇魏集村5号变	10	400	72
44422	铜山	张集镇镇区2号变	10	400	33
44423	铜山	张集镇镇区3号变	10	630	204
44424	铜山	PMS_张集镇镇区9号变	10	400	5
44425	铜山	张集镇杨洼村1号变	10	400	162
44426	铜山	张集镇董家村五组变	10	200	95
44427	铜山	PMS_张集镇杨洼村3号变	10	400	100
44428	铜山	PMS_张集镇孟庄3号变	10	400	224
44429	铜山	PMS_张集镇水口村7号变	10	400	101
44430	铜山	张集镇二陈村2号变	10	315	0
44431	铜山	PMS_张集镇二陈村5号变	10	400	44
44432	铜山	PMS_张集镇二陈村6号变	10	400	67
44433	铜山	张集镇李村3号变	10	400	24
44434	铜山	PMS_张集镇李村2号变	10	400	108
44435	铜山	张集镇李村1号变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44436	铜山	张集镇李村西变	10	200	44
44437	铜山	PMS_张集镇城头村1号变	10	400	69
44438	铜山	PMS_张集镇镇区11号变	10	630	0
44439	铜山	PMS_张集镇城头村2号变	10	400	69
44440	铜山	PMS_张集镇梁塘村2号变	10	400	23
44441	铜山	PMS_张集镇张桥村1号变	10	400	167
44442	铜山	PMS_张集镇梁塘村1号变	10	400	153
44443	铜山	PMS_张集镇邓庄村3号变	10	200	5
44444	铜山	PMS_张集镇二陈村8号变	10	200	0
44445	铜山	PMS_张集镇二陈村7号变	10	315	0
44446	铜山	PMS_张集镇李村4号变	10	400	24
44447	铜山	PMS_张集镇张楼村1号变	10	400	142
44448	铜山	张集镇水口村变	10	400	29
44449	铜山	PMS_张集镇水口村西变	10	400	0
44450	铜山	PMS_张集镇吴邵村南变	10	315	144
44451	铜山	PMS_张集镇杏坡村变	10	400	120
44452	铜山	PMS_张集镇杏坡村南变	10	400	13
44453	铜山	PMS_张集镇王山村变	10	200	16
44454	铜山	PMS_张集镇孙湾黄庄3号变	10	400	18
44455	铜山	张集镇伴山村3号变	10	200	18
44456	铜山	PMS_张集镇圣安村肖家变	10	200	0
44457	铜山	PMS_张集镇苏庄村变	10	200	32
44458	铜山	PMS_张集镇张楼村变	10	200	64
44459	铜山	张集镇范湖村1号变	10	400	48
44460	铜山	PMS_张集镇下张村圣安台片变	10	200	6
44461	铜山	张集镇邓庄村1号变	10	400	108
44462	铜山	PMS_张集镇魏桥村变	10	200	0
44463	铜山	PMS_张集镇姥庙村1号变	10	400	129
44464	铜山	张集镇机关1号变	10	400	76
44465	铜山	张集镇魏集村4号变	10	400	21
44466	铜山	张集镇魏集村3号变	10	250	51
44467	铜山	PMS_张集镇供电所变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44468	铜山	PMS_张集镇魏集村1号变	10	400	70
44469	铜山	张集镇魏集村变	10	400	0
44470	铜山	张集镇机关北2号变	10	400	0
44471	铜山	张集镇河沿村变	10	400	170
44472	铜山	张集镇魏集村2号变	10	200	15
44473	铜山	张集镇下马村变	10	200	0
44474	铜山	张集镇下马村1号变	10	400	149
44475	铜山	PMS_张集镇吴邵村1号变	10	400	0
44476	铜山	PMS_张集镇吴邵村2号变	10	400	96
44477	铜山	张集镇邓庄村台片变	10	200	5
44478	铜山	张集镇路庄村变	10	400	24
44479	铜山	PMS_张集镇林东村1号变	10	400	5
44480	铜山	张集镇吴邵大队变	10	400	80
44481	铜山	PMS_张集镇吴邵村西变	10	400	0
44482	铜山	PMS_张集镇果园良种厂变	10	200	60
44483	铜山	PMS_张集镇果园良种厂1号变	10	400	165
44484	铜山	张集镇夏楼村变	10	200	27
44485	铜山	PMS_张集镇吴邵村变	10	400	13
44486	铜山	PMS_张集镇邓楼村变	10	400	0
44487	铜山	张集镇邓楼新村	10	200	4
44488	铜山	PMS_张集镇范湖村变	10	400	146
44489	铜山	PMS_张集镇肖家村1号变	10	400	42
44490	铜山	张集镇邓楼村街道变	10	400	0
44491	铜山	PMS_张集镇张桥村变	10	400	142
44492	铜山	PMS_张集镇梁塘村4号变	10	400	56
44493	铜山	张集镇孟庄4号变	10	400	94
44494	铜山	张集镇杨洼村2号变	10	200	8
44495	铜山	PMS_张集镇下张村变	10	400	0
44496	铜山	张集镇肖家村变	10	400	153
44497	铜山	张集镇下马村2号变	10	400	135
44498	铜山	PMS_张集镇董家村变	10	400	172
44499	铜山	张集镇魏集街道西变	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44500	铜山	PMS_张集镇北街变	10	630	109
44501	铜山	张集镇魏集中学变	10	400	0
44502	铜山	张集镇张集村4号变	10	400	50
44503	铜山	PMS_张集镇王山村2号变	10	400	85
44504	铜山	张集镇邓楼村北变	10	200	55
44505	铜山	PMS_张集镇果园北变	10	400	176
44506	铜山	PMS_张集镇二陈农业示范园2号变	10	200	58
44507	铜山	张集镇二陈农业示范园1号变	10	200	0
44508	铜山	PMS_张集镇姥庙村果园变	10	100	28
44509	铜山	张集镇店西村西变	10	160	59
44510	铜山	PMS_张集镇小孙湾4号变	10	400	134
44511	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼3号变	10	400	237
44512	铜山	张集镇李村韩楼西变	10	400	0
44513	铜山	PMS_张集镇杨楼农业示范园变	10	100	28
44514	铜山	PMS_张集镇闫窝村（杏坡）变	10	400	133
44515	铜山	PMS_张集镇店东2号	10	400	22
44516	铜山	张集镇店西村3号变	10	200	15
44517	铜山	PMS_张集镇水口村.	10	315	82
44518	铜山	张集镇大张路西1号变	10	400	0
44519	铜山	张集镇大张路西2号变	10	400	64
44520	铜山	张集镇建材街变	10	400	0
44521	铜山	张集镇伴山村2号变	10	200	0
44522	铜山	张集镇韩庄村1号变	10	200	0
44523	铜山	PMS_张集镇董家村1号变	10	400	156
44524	铜山	PMS_张集镇上张村变	10	400	119
44525	铜山	PMS_张集镇林东村变	10	200	0
44526	铜山	张集镇范湖村观光路南变	10	400	109
44527	铜山	PMS_张集镇徐庄村变	10	400	0
44528	铜山	PMS_张集镇闫沃村变	10	400	21
44529	铜山	张集镇河沿村1号变	10	400	28
44530	铜山	PMS_张集镇王山村1号变	10	200	43
44531	铜山	PMS_张集镇李村6号变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44532	铜山	PMS_张集镇张集村6号变	10	400	129
44533	铜山	PMS_张集镇杨洼村5号变	10	400	0
44534	铜山	PMS_张集镇杨洼村6号变	10	400	60
44535	铜山	PMS_张集镇店西村5号变	10	400	66
44536	铜山	张集镇肖家村2号变	10	200	0
44537	铜山	PMS_张集镇政府东变	10	400	132
44538	铜山	张集镇镇区12号变	10	400	105
44539	铜山	PMS_张集镇姚庙村4号变	10	400	48
44540	铜山	张集镇伴山村5号变	10	200	1
44541	铜山	PMS_张集镇翟山村4号变	10	200	0
44542	铜山	PMS_张集镇张集村7号变	10	400	74
44543	铜山	张集镇王山村北	10	200	1
44544	铜山	PMS_张集镇二陈村9号变	10	200	0
44545	铜山	PMS_张集镇张楼村2号变	10	200	29
44546	铜山	张集镇张桥村2号变	10	400	93
44547	铜山	PMS_张集镇夏楼村1号变	10	200	9
44548	铜山	PMS_张集镇镇区14号变	10	315	0
44549	铜山	PMS_张集镇李村7号变	10	400	40
44550	铜山	张集镇贺楼村1号变	10	400	0
44551	铜山	PMS_张集镇董家村2号变	10	400	179
44552	铜山	PMS_张集镇镇区15号变	10	400	7
44553	铜山	PMS_张集镇镇区16号变	10	630	92
44554	铜山	PMS_张集镇李村8号变	10	400	35
44555	铜山	PMS_张集镇李村韩楼变	10	400	190
44556	铜山	PMS_张集镇二陈村10号变	10	400	40
44557	铜山	张集镇朱洼村4号变	10	400	86
44558	铜山	PMS_张集镇张集村8号变	10	400	0
44559	铜山	PMS_张集镇店东村6号变	10	400	0
44560	铜山	PMS_张集镇店西村6号变	10	400	24
44561	铜山	PMS_张集镇水口村2队变	10	400	73
44562	铜山	PMS_张集镇水口村南变	10	400	100
44563	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼1号变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44564	铜山	张集镇下马村4号变	10	400	143
44565	铜山	PMS_张集镇魏桥村1号变	10	400	152
44566	铜山	PMS_张集镇姥庙村5号变	10	400	0
44567	铜山	PMS_张集镇苏庄村1号变	10	400	141
44568	铜山	张集镇吴邵大队1号变	10	400	74
44569	铜山	PMS_张集镇邓楼新村1号变	10	400	111
44570	铜山	PMS_张集镇张集村前赵1号变	10	400	0
44571	铜山	张集镇张集村前赵2号变	10	400	142
44572	铜山	PMS_张集镇闫沃村1号变	10	400	20
44573	铜山	PMS_张集镇供电所1号变	10	400	23
44574	铜山	PMS_张集镇魏集村7号变	10	400	7
44575	铜山	PMS_张集镇下张村1号变	10	400	159
44576	铜山	PMS_张集镇闫沃村2号变	10	400	127
44577	铜山	PMS_张集镇王山村3号变	10	400	34
44578	铜山	PMS_张集镇吴邵村西1号变	10	400	61
44579	铜山	PMS_张集镇邓楼村1号变	10	400	28
44580	铜山	PMS_张集镇吴邵村六组变	10	400	142
44581	铜山	张集镇董家村三组变	10	200	0
44582	铜山	PMS_张集镇果园北1号变	10	400	58
44583	铜山	PMS_张集镇中心医院东变	10	400	0
44584	铜山	张集镇镇区七组变	10	630	259
44585	铜山	张集镇新街南变	10	400	0
44586	铜山	PMS_张集镇新街北变	10	400	145
44587	铜山	张集镇中学东变	10	400	0
44588	铜山	PMS_张集镇魏集村河沿西变	10	400	135
44589	铜山	张集镇圣安村西变	10	200	0
44590	铜山	PMS_张集镇城头村三组变	10	400	79
44591	铜山	PMS_张集镇李村12组变	10	400	0
44592	铜山	PMS_张集镇李村王堂四组变	10	400	165
44593	铜山	PMS_张集镇杨楼村班庄南变	10	400	74
44594	铜山	PMS_张集镇杨楼村班庄北变	10	400	153
44595	铜山	张集镇梁塘村尖山5组变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44596	铜山	张集镇邓楼村学校西变	10	400	69
44597	铜山	PMS_张集镇邓庄村东变	10	400	2
44598	铜山	PMS_张集镇城头村6队变	10	400	75
44599	铜山	张集镇梁塘村7号变	10	400	0
44600	铜山	张集镇店西村2队变	10	400	90
44601	铜山	PMS_张集镇二陈村1队变	10	400	97
44602	铜山	PMS_张集镇孙湾黄庄1号变	10	400	207
44603	铜山	PMS_张集镇孙湾黄庄2号变	10	400	168
44604	铜山	PMS_张集镇大孙湾1号变	10	400	172
44605	铜山	PMS_张集镇大孙湾2号变	10	400	98
44606	铜山	PMS_张集镇小孙湾1号变	10	400	103
44607	铜山	PMS_张集镇小孙湾2号变	10	400	110
44608	铜山	PMS_张集镇小孙湾3号变	10	400	161
44609	铜山	PMS_张集镇小孙湾6号变	10	400	220
44610	铜山	PMS_张集镇小孙湾5号变	10	400	183
44611	铜山	PMS_张集镇小孙湾7号变	10	400	126
44612	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼2号变	10	400	138
44613	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼5号变	10	400	0
44614	铜山	PMS_张集镇贺楼村3号变	10	400	118
44615	铜山	张集镇城头村西变	10	400	166
44616	铜山	张集镇梁塘尖山六组变	10	400	91
44617	铜山	张集镇店东村7号变	10	400	131
44618	铜山	张集镇店东村8号变	10	315	83
44619	铜山	PMS_张集镇水口村5队变	10	315	37
44620	铜山	PMS_张集镇吴邵村五组变	10	400	139
44621	铜山	PMS_张集镇林东村西变	10	400	6
44622	铜山	张集镇董家村4组变	10	200	14
44623	铜山	张集镇范湖村东变	10	400	119
44624	铜山	PMS_张集镇老街信用社东变	10	400	55
44625	铜山	张集镇伴山村东变	10	400	101
44626	铜山	PMS_张集镇中学教师公寓变	10	315	56
44627	铜山	PMS_张集镇小潘庄变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44628	铜山	PMS_张集镇杨楼村班庄三队变	10	315	78
44629	铜山	张集镇翟山村6号变	10	315	5
44630	铜山	张集镇翟山村5号变	10	315	96
44631	铜山	PMS_张集镇姥庙村西变	10	400	76
44632	铜山	PMS_张集镇张集村10组变	10	400	129
44633	铜山	张集镇前赵西变	10	400	0
44634	铜山	张集镇店西村西1号变	10	315	124
44635	铜山	张集镇杨洼村7号变	10	315	37
44636	铜山	张集镇李村陈楼变	10	315	100
44637	铜山	张集镇李村贺庄变	10	315	11
44638	铜山	PMS_张集镇魏集村委会变	10	400	74
44639	铜山	PMS_张集镇徐庄村1号变	10	400	78
44640	铜山	PMS_张集镇王山村4号变	10	400	103
44641	铜山	PMS_张集镇路庄村1号变	10	315	60
44642	铜山	PMS_张集镇杏坡村东变	10	400	196
44643	铜山	张集镇林场小区6号变	10	400	188
44644	铜山	张集镇林场小区5号变	10	400	115
44645	铜山	张集镇林东村2号	10	400	159
44646	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼4号变	10	315	143
44647	铜山	张集镇水口村8队变	10	400	227
44648	新沂	PMS_新店圩西变	10	400	88
44649	铜山	PMS_张集镇魏集村3组变	10	400	6
44650	铜山	PMS_张集镇闫沃村学校南变	10	400	82
44651	新沂	PMS_新店六节堰变	10	80	32
44652	铜山	PMS_张集镇魏集信用社南变	10	400	0
44653	新沂	新店小湖姜庄变	10	400	200
44654	铜山	张集镇老街南变	10	400	0
44655	新沂	新店小湖陆庄2号变	10	400	135
44656	铜山	张集镇伴山村8队变	10	400	153
44657	新沂	新店宴林西变	10	100	7
44658	铜山	张集镇大张路西变	10	400	0
44659	新沂	PMS_新店顾庄变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44660	铜山	PMS_张集镇夏楼村2号变	10	400	169
44661	新沂	PMS_新店后一变	10	200	63
44662	铜山	PMS_张集镇韩庄村4号变	10	400	125
44663	新沂	PMS_新店后圩变	10	200	84
44664	铜山	PMS_张集镇朱洼村3号变	10	400	0
44665	新沂	PMS_新店小湖孙圩变	10	400	143
44666	铜山	PMS_张集镇老街信用社南变	10	400	0
44667	新沂	新店陆庄变	10	400	199
44668	铜山	PMS_张集镇韩庄村3号变	10	400	106
44669	新沂	PMS_新店杨蔡变	10	400	148
44670	铜山	PMS_张集镇杨楼村王庄变	10	400	148
44671	新沂	PMS_新店开发区2号变	10	400	57
44672	铜山	PMS_张集镇魏集中学东变	10	400	36
44673	新沂	新店蔡庄变	10	400	300
44674	铜山	PMS_张集镇徐庄村2号变	10	400	44
44675	新沂	新店张林变	10	400	195
44676	铜山	张集镇范湖村警务室南变	10	400	112
44677	新沂	PMS_新店张圩渔塘变	10	400	230
44678	铜山	PMS_张集镇范湖村东1号变	10	400	101
44679	铜山	张集镇范湖村山西变	10	400	148
44680	新沂	新店古龙东变	10	200	25
44681	铜山	PMS_张集镇二陈村6队变	10	400	104
44682	新沂	新店王一变	10	630	427
44683	铜山	PMS_张集镇店东村9号变	10	400	145
44684	铜山	PMS_张集镇水口村6队变	10	400	146
44685	新沂	PMS_新店街东变	10	400	37
44686	铜山	张集镇孟庄村1队变	10	400	53
44687	新沂	新店小湖街中变	10	400	0
44688	铜山	PMS_张集镇梁塘村8号变	10	400	197
44689	新沂	新店小湖新庄变	10	200	124
44690	铜山	PMS_张集镇镇区供电所南变	10	400	0
44691	新沂	新店闫庄变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44692	铜山	PMS_张集镇店西村7队变	10	400	114
44693	新沂	新店姜庄2号变	10	630	304
44694	铜山	PMS_张集镇张楼村西变	10	400	72
44695	新沂	新店大湖新区变	10	400	157
44696	铜山	张集镇镇西大道1号变	10	400	184
44697	新沂	PMS_新店陆庄2号变	10	200	0
44698	铜山	PMS_张集镇杨楼村7队变	10	400	174
44699	新沂	新店小湖闫庄2号变	10	200	51
44700	铜山	PMS_张集镇上张村西变	10	400	104
44701	新沂	新店守望者变	10	400	280
44702	铜山	PMS_张集镇苏庄村北变	10	400	81
44703	新沂	PMS_新店小湖街北3号变	10	400	195
44704	铜山	PMS_张集镇店西村3队变	10	400	108
44705	新沂	新店杨蔡北变	10	200	53
44706	铜山	PMS_张集镇梁塘村尖山南变	10	400	202
44707	新沂	PMS_新店埠湖3号变	10	200	0
44708	铜山	PMS_张集镇魏集村农贸市场变	10	400	164
44709	新沂	新店张许2号变	10	400	159
44710	铜山	PMS_张集镇区法庭北变	10	400	0
44711	新沂	新店马庄2号	10	400	71
44712	铜山	PMS_张集镇魏集村4组变	10	400	166
44713	新沂	PMS_新店桥西东变	10	200	65
44714	铜山	PMS_张集镇区七组1号变	10	400	0
44715	新沂	PMS_新店村街东3号变	10	400	93
44716	铜山	PMS_张集镇董家村西配变	10	400	108
44717	新沂	新店胡庄村新区	10	400	122
44718	铜山	PMS_张集镇伴山村北变	10	400	185
44719	新沂	新店胡庄村樊庄2号变	10	400	206
44720	铜山	PMS_张集镇中队门前变	10	400	0
44721	新沂	新店村街南2号变	10	400	212
44722	铜山	PMS_张集镇邓庄学校变	10	400	150
44723	新沂	新店村商业街	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44724	铜山	PMS_张集镇新街南1号	10	400	69
44725	新沂	PMS_新店红旗村西2号变	10	400	204
44726	新沂	新店十墩4号变	10	400	225
44727	铜山	PMS_张集镇吴邵大队东	10	400	181
44728	新沂	PMS_新店大湖新区2号变	10	400	106
44729	铜山	PMS_张集镇镇区七组2号	10	400	25
44730	铜山	PMS_张集镇伴山村南变	10	400	175
44731	新沂	PMS_新店小湖街中2号变	10	400	43
44732	铜山	PMS_张集镇李村陈楼南	10	400	132
44733	新沂	PMS_新店小湖政府西2号变	10	400	47
44734	新沂	PMS_新店小湖村市场2号变	10	400	203
44735	铜山	PMS_张集镇邓楼山后变	10	400	107
44736	新沂	新店村街中4号变	10	400	101
44737	铜山	PMS_张集镇二陈村4队西变	10	400	91
44738	新沂	新店顾庄2号变	10	400	149
44739	铜山	PMS_张集镇吴邵村东变	10	400	33
44740	新沂	新店小湖2号变	10	400	188
44741	铜山	PMS_张集镇李村农业示范园变	10	400	218
44742	新沂	新店孙圩2号变	10	200	93
44743	铜山	PMS_张集镇林东村南变	10	400	198
44744	新沂	新店郑沟2号变	10	400	255
44745	铜山	PMS_张集镇孟庄村7号变（新）	10	400	32
44746	新沂	PMS_新店红旗东2号变	10	400	261
44747	铜山	PMS_张集镇李村3队变	10	400	134
44748	铜山	PMS_张集镇魏集村1队变	10	400	103
44749	新沂	PMS_新店五营圩西2号变	10	400	165
44750	铜山	张集镇翟山村2号（新）	10	400	124
44751	新沂	PMS_新店郑沟圩后3号变	10	400	242
44752	铜山	PMS_张集镇镇区1号变（新）	10	400	24
44753	新沂	PMS_新店镇北涧3号变	10	200	0
44754	铜山	PMS_张集镇张楼村南变	10	400	128
44755	新沂	PMS_新店镇街东4号变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44756	铜山	PMS_张集镇张集村3号变（新）	10	400	0
44757	新沂	PMS_新店镇街中5号变	10	400	0
44758	铜山	PMS_张集镇张集村2号变（新）	10	400	0
44759	新沂	新店镇张林2号变	10	315	155
44760	铜山	PMS_张集镇店东村4号变（新）	10	400	131
44761	新沂	新店镇臧庄4号变	10	400	96
44762	铜山	PMS_张集镇梁塘村5号变（新）	10	400	97
44763	新沂	PMS_新店镇焦庄2号变	10	400	228
44764	铜山	PMS_张集镇店东村1号变（新）	10	400	137
44765	新沂	PMS_新店镇徐庄变	10	400	110
44766	铜山	PMS_张集镇店东村3号变（新）	10	400	199
44767	新沂	新店镇桥西3号变	10	400	98
44768	铜山	张集镇张集村5号变（新）	10	400	0
44769	新沂	新店镇新店街北3号变	10	400	59
44770	铜山	PMS_张集镇店东村5号变（新）	10	400	0
44771	铜山	PMS_张集镇店东村6组变（新）	10	400	116
44772	新沂	PMS_1新店镇南涧3号变	10	200	43
44773	铜山	张集镇老街南1号变台区	10	400	34
44774	新沂	新店镇南涧4号变	10	400	213
44775	铜山	PMS_张集镇张集村北变	10	400	99
44776	新沂	PMS_新店小湖村南2号变	10	400	112
44777	铜山	PMS_张集镇徐庄村3号变	10	400	96
44778	新沂	新店大湖新区3号变	10	400	147
44779	铜山	张集镇范湖村2号变	10	400	18
44780	新沂	PMS_新店小湖大街西3号变	10	400	207
44781	铜山	PMS_张集镇魏集十字路口北变	10	400	168
44782	铜山	PMS_张集镇汇金广场1号变	10	500	140
44783	新沂	新店小湖街中3号变	10	400	94
44784	铜山	PMS_张集镇汇金广场2号变	10	500	174
44785	新沂	新店老庄2号变	10	400	200
44786	铜山	张集镇民意园8号变	10	400	126
44787	新沂	新店小庄2号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44788	铜山	张集镇民意园3号变	10	400	88
44789	新沂	PMS_新店杨蔡2号变	10	400	0
44790	铜山	张集镇利民小区2号变	10	400	2
44791	新沂	新店顾庄3号变	10	400	190
44792	铜山	PMS_张集镇利民小区1号变	10	400	137
44793	新沂	新店周庄2号变	10	400	176
44794	铜山	PMS_张集镇利民小区4号变	10	400	55
44795	新沂	PMS_新店阳光家园1号变	10	400	210
44796	新沂	PMS_新店阳光家园2号变	10	400	147
44797	铜山	PMS_张集镇民意园1号变	10	400	68
44798	新沂	新店南涧5号变	10	400	256
44799	铜山	PMS_张集镇民意园6号变	10	400	125
44800	新沂	新店桥西4号变	10	400	178
44801	铜山	张集镇利民小区3号变	10	400	108
44802	新沂	PMS_新店杨庄3号变	10	200	0
44803	铜山	张集镇民意园2号变	10	400	123
44804	铜山	张集镇利民小区5号变	10	400	31
44805	新沂	PMS_新店窑连4号变	10	400	132
44806	铜山	张集镇民意园5号变	10	400	88
44807	铜山	张集镇民意园4号变	10	400	55
44808	新沂	新店窑连5号变	10	400	203
44809	铜山	张集镇民意园7号变	10	400	158
44810	新沂	PMS_新店镇刘庄3号变	10	400	156
44811	新沂	PMS_新店镇刘庄4号变	10	400	181
44812	铜山	PMS_张集镇文化广场1变	10	400	155
44813	新沂	PMS_新店红旗东3号变	10	400	139
44814	新沂	PMS_新店五营圩西3号变	10	400	202
44815	铜山	PMS_张集镇文化广场2变	10	400	10
44816	新沂	PMS_新店营北2号变	10	400	157
44817	铜山	PMS_张集镇新街中变	10	400	72
44818	新沂	PMS_新店郑沟北2号变	10	400	232
44819	铜山	张集镇二陈村东变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44820	新沂	PMS_新店焦庄3号变（新沂）	10	400	172
44821	新沂	新店镇十墩6号变	10	400	238
44822	新沂	新店镇臧庄5号变	10	315	78
44823	新沂	PMS_新店杨蔡3号变	10	400	203
44824	铜山	张集镇茉莉公馆2号变	10	400	219
44825	新沂	新店姜庄4号变	10	400	250
44826	新沂	PMS_新店镇圈沟4号变	10	315	61
44827	新沂	新店陆庄3号变	10	400	229
44828	铜山	张集镇茉莉公馆1号变	10	400	270
44829	新沂	新店王一3号变（新沂市）	10	200	75
44830	新沂	新店圈沟5号变	10	200	108
44831	铜山	张集镇张楼村北变	10	400	254
44832	新沂	PMS_新店市场3号变	10	400	230
44833	铜山	张集镇梁塘村南1号变	10	200	20
44834	新沂	新店孙滩2号变	10	315	117
44835	铜山	张集镇小孙湾8号变	10	200	113
44836	新沂	新店张圩西2号变	10	315	195
44837	铜山	张集镇二陈村北变	10	400	174
44838	新沂	PMS_新店蔡庄北2号变	10	315	172
44839	铜山	张集镇林场小区4号箱变	10	630	333
44840	新沂	新店闫庄3号变	10	400	240
44841	铜山	张集镇林场小区2号箱变	10	500	228
44842	新沂	新店藏庄6号变	10	630	430
44843	铜山	张集镇林场小区3号箱变	10	630	443
44844	新沂	新店张林3号变	10	400	128
44845	铜山	张集镇邓楼山后东1号变	10	200	160
44846	新沂	新店闫庄4号变	10	400	160
44847	铜山	张集镇下马村东变	10	400	98
44848	新沂	新店吴庄2号变	10	400	171
44849	铜山	张集镇明瀚小区2变	10	400	119
44850	新沂	PMS_新店三墩2号变	10	400	226
44851	铜山	张集镇明瀚小区1变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44852	新沂	新店后一2号变	10	200	126
44853	铜山	张集镇明瀚小区3变	10	400	221
44854	新沂	PMS 新店郑沟4号变	10	400	203
44855	铜山	张集镇张桥村南1变	10	200	65
44856	新沂	PMS 新店红旗西3号变	10	400	256
44857	新沂	PMS 新店大湖新区4号变	10	400	91
44858	新沂	新店古龙4号变	10	400	180
44859	铜山	张集镇店西村北变	10	400	81
44860	新沂	PMS 新店五营圩西4号变	10	400	198
44861	铜山	张集镇孟庄村西变	10	200	144
44862	新沂	新店东南庄2号变	10	400	257
44863	铜山	孟庄社区3配2变	10	800	543
44864	新沂	新店闸头3号变	10	200	31
44865	铜山	孟庄社区2配4变	10	800	487
44866	铜山	孟庄社区4配4变	10	800	492
44867	新沂	新店胡庄1号变	10	400	203
44868	新沂	新店镇胡庄2号变	10	400	257
44869	铜山	孟庄社区2配1变	10	800	482
44870	新沂	PMS 新店红旗西1号变	10	400	237
44871	铜山	孟庄社区4配2变	10	800	403
44872	新沂	新店樊庄4号变	10	400	175
44873	铜山	孟庄社区1配1变	10	800	503
44874	新沂	新店街中6号变	10	400	102
44875	新沂	新店街东6号变	10	400	162
44876	新沂	新店街中8号变	10	400	154
44877	铜山	孟庄社区3配4变	10	800	581
44878	新沂	新店早墩2号变	10	400	246
44879	铜山	孟庄社区1配4变	10	800	444
44880	新沂	PMS 新店张圩东4号变	10	400	244
44881	铜山	张集镇店西村南变	10	200	160
44882	新沂	PMS 新店郑沟圩后4号变	10	400	176
44883	铜山	张集镇伴山村南1号变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44884	新沂	PMS_新店蔡庄2号变	10	400	247
44885	铜山	张集镇南湖湾小区变	10	400	235
44886	新沂	PMS_新店北涧4号变	10	200	0
44887	新沂	新店古龙3号变	10	400	211
44888	铜山	张集镇二陈桑果园北变	10	200	142
44889	新沂	新店街南3号变	10	400	181
44890	铜山	张集镇吴邵村南1号变	10	400	291
44891	新沂	新店街中7号变	10	400	128
44892	铜山	张集镇果园西变	10	400	83
44893	新沂	PMS_新店蔡庄3号变	10	400	256
44894	铜山	张集镇李村韩楼北变	10	400	19
44895	新沂	新店古龙2号变	10	400	190
44896	铜山	张集镇孙湾小学南变	10	400	262
44897	新沂	PMS_新店小湖陆庄4号变	10	400	0
44898	铜山	张集镇供电所2号变	10	400	106
44899	新沂	PMS_新店圩后北2号变	10	400	215
44900	铜山	张集镇邓楼山后东变	10	200	122
44901	新沂	PMS_新店九张3号变	10	400	248
44902	铜山	张集镇盛世家园4号变	10	400	240
44903	新沂	新店张圩东5号变	10	200	95
44904	新沂	新店郑沟3号变	10	200	127
44905	铜山	张集镇盛世家园2号变	10	400	208
44906	铜山	张集镇盛世家园3号变	10	400	195
44907	新沂	新店陆庄3号配变	10	400	156
44908	铜山	张集镇盛世家园1号变	10	400	220
44909	新沂	PMS_新店小湖街南4号变	10	400	230
44910	铜山	张集镇梁塘村南变	10	200	105
44911	新沂	新店盛湖家园2号配变	10	400	229
44912	铜山	张集镇邓楼观光路西变	10	200	75
44913	新沂	PMS_新店小湖中学配变	10	400	32
44914	铜山	张集镇张桥村南变	10	200	0
44915	新沂	PMS_新店小湖街中4号配变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44916	铜山	张集镇店西村6号北变	10	400	109
44917	新沂	新店盛湖家园1号配变	10	400	177
44918	铜山	张集镇二陈村东1号变	10	400	20
44919	新沂	PMS_新店镇街东5号变	10	400	128
44920	铜山	后楼新村7箱变	10	630	394
44921	铜山	后楼新村1箱变	10	800	449
44922	新沂	新店镇小湖陆庄3#变	10	400	212
44923	新沂	PMS_新店镇小湖政府南变	10	400	132
44924	铜山	后楼新村4箱变	10	800	523
44925	新沂	PMS_新店张许南变	10	400	232
44926	新沂	PMS_新店五营小区变	10	400	0
44927	铜山	后楼新村5箱变	10	630	422
44928	新沂	PMS_胡庄村王圩2号变	10	400	188
44929	铜山	后楼新村2箱变	10	800	557
44930	新沂	PMS_新店医院门前变	10	400	200
44931	铜山	后楼新村3箱变	10	800	542
44932	新沂	PMS_新店顾庄5号变	10	400	155
44933	铜山	后楼新村6箱变	10	630	397
44934	铜山	后楼新村8箱变	10	630	384
44935	新沂	PMS_新店顾庄南变	10	400	244
44936	铜山	张集镇洋房家园4号变	10	400	166
44937	新沂	新店老车站门前变	10	400	62
44938	铜山	张集镇洋房家园2号变	10	400	252
44939	新沂	新店小学东北变	10	400	189
44940	铜山	张集镇旭日花园4号变	10	400	202
44941	新沂	新店邮局南变	10	400	159
44942	新沂	小湖幼儿园门前变	10	400	231
44943	铜山	张集镇旭日花园2号变	10	400	165
44944	新沂	东大水厂门前变	10	400	81
44945	铜山	张集镇旭日花园1号变	10	400	186
44946	新沂	新店红旗西2号变	10	400	265
44947	铜山	张集镇旭日花园3号变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44948	新沂	新店圩后北3号变	10	400	194
44949	铜山	PMS_张集镇韩庄村2号变	10	400	60
44950	新沂	新店南涧7号变	10	200	94
44951	铜山	张集镇朱洼村1号变	10	200	20
44952	新沂	新店王塘东南变	10	400	105
44953	新沂	新店龙潭变	10	200	110
44954	新沂	新店胡庄新区2号变	10	400	230
44955	铜山	张集镇朱洼村2号变	10	200	1
44956	新沂	新店南涧4-1号变	10	400	234
44957	铜山	PMS_张集镇梁塘村3号变	10	400	110
44958	新沂	新店臧庄鱼塘变	10	400	149
44959	铜山	PMS_张集镇城头村3号变	10	400	0
44960	新沂	新店大街6号变	10	630	55
44961	铜山	张集镇镇区10号变	10	400	0
44962	新沂	新店臧庄3号变	10	400	212
44963	铜山	PMS_张集镇店西村2号变	10	400	90
44964	新沂	新店小湖孙庄3号变	10	400	117
44965	新沂	新店杨菜4号变	10	400	304
44966	新沂	新店唐庄2号变	10	400	213
44967	新沂	新店小湖3号变	10	400	317
44968	新沂	新店窑连7号变	10	400	275
44969	新沂	新店窑连6号变	10	400	320
44970	新沂	新店汤庄梨园2号变	10	400	252
44971	新沂	新店郑沟村北变	10	400	235
44972	新沂	新店街西3号变	10	400	251
44973	新沂	新店南涧小学变	10	400	229
44974	新沂	新店周庄3号变	10	400	262
44975	新沂	新店樊庄2号变	10	400	225
44976	新沂	新店刘庄4号变	10	400	180
44977	新沂	新店营北3号变	10	400	252
44978	新沂	新店小湖小学2号变	10	400	55
44979	新沂	新店红旗东4号变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
44980	新沂	新店开发区3号变	10	400	320
44981	新沂	新店王一4号变	10	400	320
44982	新沂	新店埠湖4号变	10	400	97
44983	新沂	阳光家园二期2号变	10	400	181
44984	新沂	阳光家园二期3箱变	10	630	380
44985	新沂	阳光家园二期1号变	10	400	282
44986	新沂	阳光家园二期4箱变	10	630	382
44987	新沂	新店镇大湖集居区1变	10	400	239
44988	新沂	新店镇大湖集居区1配变	10	400	218
44989	新沂	新店镇大湖集居区2配变	10	400	256
44990	新沂	新店小湖1号变	10	400	88
44991	新沂	PMS_新店孙滩台变	10	400	141
44992	新沂	新店红旗西台变	10	200	0
44993	新沂	新店红旗东台变	10	400	169
44994	新沂	PMS_新店小庄台变	10	200	18
44995	新沂	PMS_新店沂河庄单相台变	10	200	110
44996	新沂	新店唐庄台变	10	400	238
44997	新沂	PMS_新店张许台变	10	400	151
44998	新沂	新店圩后台变	10	400	180
44999	新沂	PMS_新店滨湖西台变	10	200	55
45000	新沂	PMS_新店小湖街北台变	10	400	86
45001	新沂	新店小湖大街西台变	10	400	0
45002	新沂	新店马庄台变	10	200	56
45003	新沂	新店于庄台变	10	400	204
45004	新沂	PMS_新店九张台变	10	200	101
45005	新沂	PMS_新店侯庄台变	10	200	114
45006	新沂	PMS_新店李马台变	10	200	45
45007	新沂	新店北涧台变	10	400	153
45008	新沂	新店樊庄台变	10	400	219
45009	新沂	PMS_新店古龙台变	10	200	103
45010	新沂	新店后防台变	10	400	158
45011	新沂	PMS_新店胡庄台变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45012	新沂	PMS_新店街北2号变	10	400	259
45013	新沂	PMS_新店街北台变	10	400	15
45014	新沂	PMS_新店街东单相变	10	200	147
45015	新沂	PMS_新店街南台变	10	400	63
45016	新沂	新店街西台变2	10	400	249
45017	新沂	新店街中台变2	10	400	186
45018	新沂	新店桥西台变	10	400	160
45019	新沂	PMS_新店汤庄台变	10	200	82
45020	新沂	PMS_新店王圩台变	10	200	46
45021	新沂	新店小李庄台变	10	400	163
45022	新沂	PMS_新店杨庄台变	10	200	0
45023	新沂	PMS_新店窑连台变	10	200	81
45024	新沂	PMS_新店张圩东台变	10	200	82
45025	新沂	新店周庄台变	10	400	197
45026	新沂	PMS_新店圈沟台变	10	200	0
45027	新沂	PMS_新店三墩台变	10	200	71
45028	新沂	PMS_新店闸头台变2	10	200	151
45029	新沂	新店十墩小学变	10	400	211
45030	新沂	新店张圩东2号变	10	250	104
45031	新沂	PMS_新店张圩东3号变	10	200	107
45032	新沂	新店南涧西变	10	400	242
45033	新沂	PMS_新店李马2号变	10	200	98
45034	新沂	新店郑沟圩后北变	10	400	254
45035	新沂	PMS_新店窑连3号变	10	200	59
45036	新沂	新店街东2号变	10	400	182
45037	新沂	新店北涧2号变	10	400	223
45038	新沂	PMS_新店五营小学变	10	400	79
45039	新沂	PMS_新店五营村部变	10	400	94
45040	新沂	PMS_城区新华小区	10	400	0
45041	新沂	PMS_城区钟吾商场南	10	400	76
45042	新沂	PMS_百力康城2期1号箱变变压器	10	800	312
45043	新沂	PMS_百力康城2期2号箱变变压器	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45044	新沂	PMS_城区华夏11巷南	10	400	277
45045	新沂	PMS_城区金秋九区	10	400	100
45046	新沂	天都家园2期3号箱变变压器	10	630	290
45047	新沂	PMS_天都家园2期4号箱变变压器	10	800	365
45048	新沂	PMS_城区新春小学	10	400	57
45049	新沂	PMS_10kV城区景润园3号箱变1变压器	10	800	341
45050	新沂	PMS_城区八中	10	400	0
45051	新沂	汉景园一期1号箱变变压器	10	630	259
45052	新沂	汉景园一期2箱变	10	500	206
45053	新沂	PMS_城区党校	10	400	42
45054	新沂	PMS_城区圣丰小区2号变	10	400	71
45055	新沂	PMS_城区圣丰小区1号变	10	400	26
45056	新沂	城区祥远小区2号变	10	500	208
45057	铜山	PMS_张集镇店西村4号变	10	400	158
45058	铜山	徐庄镇鸭庄变	10	400	85
45059	铜山	PMS_徐庄镇龙田三队变	10	400	170
45060	铜山	徐庄镇太平尤庄变	10	200	0
45061	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村姚庄变	10	200	121
45062	铜山	PMS_徐庄镇周庄1、4队变	10	400	170
45063	铜山	PMS_徐庄镇毛庄中学门前变	10	400	185
45064	铜山	徐庄镇赵集2号变	10	400	0
45065	铜山	徐庄镇贺窑村变	10	400	93
45066	铜山	PMS_徐庄镇吴楼村1号变	10	200	0
45067	铜山	PMS_徐庄镇野姚村	10	400	121
45068	铜山	PMS_徐庄镇安乐村4号变	10	400	6
45069	铜山	PMS_徐庄镇凌庄西变	10	200	15
45070	铜山	徐庄镇汪赵4号变	10	400	103
45071	铜山	PMS_徐庄镇太平宋家变	10	400	21
45072	铜山	徐庄镇赵疃村变	10	200	32
45073	铜山	PMS_毛庄乡赵疃村小李庄变	10	80	22
45074	铜山	PMS_徐庄镇周庄村集市变	10	400	14
45075	铜山	徐庄镇土楼村南变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45076	铜山	PMS_徐庄镇腰庄村2号变	10	400	0
45077	铜山	徐庄镇供电所7号变	10	160	0
45078	铜山	PMS_徐庄镇赵集村变	10	200	0
45079	铜山	PMS_徐庄镇薛西村中变	10	160	0
45080	铜山	PMS_徐庄镇薛西村东变	10	200	111
45081	铜山	徐庄镇三楼村李楼变	10	315	0
45082	铜山	徐庄镇吴集村冯庄2号变	10	400	0
45083	铜山	徐庄镇所门前变	10	400	88
45084	铜山	PMS_徐庄镇时楼南变	10	400	72
45085	铜山	PMS_徐庄镇时楼集市变	10	400	0
45086	铜山	PMS_徐庄镇马湖村西变	10	400	113
45087	铜山	PMS_徐庄镇河王楼河北村变	10	400	200
45088	铜山	徐庄镇马湖村藏庄变	10	200	0
45089	铜山	PMS_徐庄镇毛庄村变	10	400	49
45090	铜山	PMS_徐庄镇时楼河北变	10	400	186
45091	铜山	PMS_徐庄镇供电所南变	10	400	107
45092	铜山	徐庄镇供电所2号变	10	400	18
45093	铜山	徐庄镇上毛庄坝子南新变	10	50	1
45094	铜山	PMS_徐庄镇苑山小郭庄变	10	200	10
45095	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村南变	10	200	31
45096	铜山	徐庄镇薛东村1号变	10	400	156
45097	铜山	PMS_徐庄镇薛东小邵楼村变	10	250	9
45098	铜山	徐庄镇毛庄一队变	10	400	73
45099	铜山	PMS_徐庄镇岗楼村柳园4号变	10	200	18
45100	铜山	PMS_徐庄镇河湾村变	10	200	0
45101	铜山	徐庄镇政府东变	10	400	0
45102	铜山	PMS_徐庄镇龙田村和泰1号变	10	500	162
45103	铜山	徐庄镇供电所8号变	10	400	0
45104	铜山	PMS_徐庄镇金地华府北变	10	400	2
45105	铜山	徐庄镇苑西村北站变	10	200	0
45106	铜山	PMS_徐庄镇苑东村1号变	10	400	105
45107	铜山	PMS_徐庄镇苑山三队变	10	100	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45108	铜山	徐庄镇苑东村3号变	10	400	91
45109	铜山	PMS_徐庄镇苑东村2号变	10	200	19
45110	铜山	PMS_徐庄镇苑西村3号变	10	200	0
45111	铜山	PMS_徐庄镇周庄村陈庄变	10	200	6
45112	铜山	徐庄镇政府西变	10	400	48
45113	铜山	徐庄镇王桥大队变	10	400	20
45114	铜山	徐庄镇吴老西北湖变	10	200	44
45115	铜山	徐庄镇腰庄3号变	10	400	100
45116	铜山	徐庄镇前王桥村变	10	400	107
45117	铜山	PMS_徐庄镇乔庄北站变	10	400	200
45118	铜山	徐庄镇乔庄吴老西村变	10	200	0
45119	铜山	徐庄镇供电所3号变	10	200	0
45120	铜山	PMS_徐庄镇供电所5号变	10	200	132
45121	铜山	徐庄镇供电所6号变	10	400	0
45122	铜山	徐庄镇腰庄南8号变	10	400	101
45123	铜山	徐庄镇王桥村变	10	400	142
45124	铜山	PMS_徐庄镇土楼村西站变	10	200	3
45125	铜山	PMS_徐庄镇土楼村变	10	315	45
45126	铜山	PMS_徐庄镇金井大队变	10	250	90
45127	铜山	PMS_徐庄镇汪赵农场变	10	200	63
45128	铜山	PMS_徐庄镇黄庄村二队变	10	200	37
45129	铜山	徐庄镇张家村变	10	200	64
45130	铜山	徐庄镇张家村2号变	10	200	62
45131	铜山	徐庄镇苑山北湖变	10	200	55
45132	铜山	PMS_徐庄镇张家村新庄变	10	400	123
45133	铜山	徐庄镇腰庄村1号变	10	400	35
45134	铜山	徐庄镇赵疃村山南变	10	160	0
45135	铜山	PMS_徐庄镇岳庄十队1号变	10	400	0
45136	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村常庄变	10	315	193
45137	铜山	徐庄镇岗楼七里村变	10	400	227
45138	铜山	PMS_徐庄镇岳庄丁庄变	10	200	130
45139	铜山	PMS_徐庄镇河湾村双井变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45140	铜山	徐庄镇供电所1号变	10	400	170
45141	铜山	PMS_徐庄镇来安集村李庄变	10	200	0
45142	铜山	PMS_徐庄镇时楼村东变	10	400	53
45143	铜山	徐庄镇来安集蔬菜大棚变	10	400	67
45144	铜山	PMS_徐庄镇黄集村柳楼变	10	400	226
45145	铜山	PMS_徐庄镇岗楼村变	10	200	4
45146	铜山	PMS_徐庄镇龙田六队变	10	200	95
45147	铜山	PMS_徐庄镇龙田邵家村变	10	400	145
45148	铜山	徐庄镇徐庄村凌庄变	10	200	26
45149	铜山	PMS_徐庄镇吴集新村中变	10	400	20
45150	铜山	PMS_徐庄吴集村吴楼变	10	200	35
45151	铜山	徐庄镇吴集村冯庄变	10	400	177
45152	铜山	PMS_徐庄镇吴集村五队变	10	200	0
45153	铜山	PMS_徐庄镇安乐小周庄变	10	400	11
45154	铜山	PMS_徐庄镇周庄九队(南)变	10	250	20
45155	铜山	徐庄镇范庄2号变	10	400	107
45156	铜山	PMS_徐庄镇来安村2号变	10	200	0
45157	铜山	PMS_徐庄镇来安集村变	10	400	136
45158	铜山	徐庄镇来安集村小周庄变	10	400	127
45159	铜山	徐庄镇旺庄村杜楼变	10	400	110
45160	铜山	PMS_徐庄镇旺庄周皇变	10	200	0
45161	铜山	PMS_徐庄镇山黄村2号变	10	400	27
45162	铜山	PMS_徐庄镇圣沃村变	10	400	194
45163	铜山	PMS_徐庄镇龙田和泰家园2号变	10	500	301
45164	铜山	徐庄镇三楼村变	10	125	60
45165	铜山	徐庄镇山黄3号变	10	200	142
45166	铜山	徐庄镇周庄大队变	10	200	59
45167	铜山	PMS_徐庄镇金井许庄变	10	200	33
45168	铜山	PMS_徐庄镇苑西1-2队变	10	400	89
45169	铜山	PMS_徐庄镇马湖村2号变	10	400	193
45170	铜山	PMS_徐庄镇赵疃林场张庄3号变	10	200	10
45171	铜山	PMS_徐庄镇王楼3号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45172	铜山	PMS_徐庄镇苑西四队变	10	200	61
45173	铜山	PMS_徐庄镇吴楼北台	10	200	17
45174	铜山	徐庄镇重埠2号变	10	200	0
45175	铜山	徐庄镇三楼村前贺楼变	10	400	115
45176	铜山	徐庄镇岳庄村7、8队变	10	400	162
45177	铜山	徐庄镇黄庄前场变	10	200	0
45178	铜山	PMS_徐庄镇金井东变	10	200	6
45179	铜山	徐庄镇黄集苗圃2号变	10	200	0
45180	铜山	徐庄镇河湾村瓦房北变	10	400	189
45181	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村潘庄变	10	200	0
45182	铜山	PMS_徐庄镇供电所9号公变	10	400	74
45183	铜山	徐庄镇供电所10号公变	10	400	119
45184	铜山	PMS_徐庄镇黄山后变	10	200	0
45185	铜山	PMS_徐庄镇供电所11号公变	10	400	103
45186	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村前莽庄村变	10	200	160
45187	铜山	徐庄镇苑西6队变	10	400	0
45188	铜山	PMS_徐庄镇苑西7队变	10	200	33
45189	铜山	PMS_徐庄镇苑东5队变	10	400	71
45190	铜山	PMS_徐庄镇薛东村2号变	10	400	0
45191	铜山	徐庄镇太平村宋家1号变	10	400	0
45192	铜山	PMS_徐庄镇岳庄10队2号变	10	400	16
45193	铜山	PMS_徐庄镇金井小王庄2号变	10	200	0
45194	铜山	PMS_徐庄镇供电所12号公变	10	400	119
45195	铜山	PMS_徐庄镇太平村西变	10	200	28
45196	铜山	PMS_徐庄镇王桥二队变	10	400	119
45197	铜山	PMS_徐庄镇王楼西变	10	200	59
45198	铜山	PMS_徐庄镇小野姚1号变	10	400	108
45199	铜山	PMS_徐庄镇黄集村变	10	200	34
45200	铜山	PMS_徐庄镇吴集三队1号变	10	400	120
45201	铜山	PMS_徐庄镇黄集胡家1号变	10	400	47
45202	铜山	PMS_徐庄镇旺庄村变	10	200	3
45203	铜山	徐庄镇范庄村西变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45204	铜山	PMS_徐庄镇金井郭庄1号变	10	200	19
45205	铜山	PMS_徐庄镇金井西站1号变	10	200	0
45206	铜山	PMS_徐庄镇金井六队变	10	400	197
45207	铜山	PMS_徐庄镇张家村一二队变	10	400	133
45208	铜山	PMS_徐庄镇土楼村四队变	10	200	19
45209	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村詹庄1号变	10	400	200
45210	铜山	PMS_徐庄镇周庄村三队变	10	400	39
45211	铜山	PMS_徐庄镇凌庄东变	10	400	108
45212	铜山	PMS_徐庄镇供电所13号变	10	400	68
45213	铜山	PMS_徐庄镇圣沃村北变	10	400	154
45214	铜山	PMS_徐庄镇薛东村南变	10	400	171
45215	铜山	徐庄镇贺窑南1号变	10	200	20
45216	铜山	PMS_徐庄镇赵疃村南变	10	400	202
45217	铜山	PMS_徐庄镇吴集村东1号变	10	200	0
45218	铜山	PMS_徐庄镇周庄村王庄1号变	10	200	4
45219	铜山	PMS_徐庄镇土楼三队变	10	400	148
45220	铜山	PMS_徐庄镇乔庄五队变	10	400	98
45221	铜山	PMS_徐庄镇时楼村中变	10	400	49
45222	铜山	PMS_徐庄镇苑山3号配变	10	400	107
45223	铜山	PMS_徐庄镇苑西五队变	10	400	75
45224	铜山	PMS_徐庄镇土楼四队变	10	400	135
45225	铜山	PMS_徐庄镇乔庄路北变	10	400	96
45226	铜山	PMS_徐庄镇土楼二队变	10	400	164
45227	铜山	PMS_徐庄镇薛西村九队变	10	400	180
45228	铜山	PMS_徐庄镇贺窑四队变	10	400	213
45229	铜山	PMS_徐庄镇三楼4号变	10	400	32
45230	铜山	PMS_徐庄镇赵疃七队变	10	400	155
45231	铜山	PMS_徐庄镇重埠3号变	10	400	128
45232	铜山	PMS_徐庄镇黄庄村3号变	10	400	2
45233	铜山	PMS_徐庄镇汪赵村南变	10	400	163
45234	铜山	PMS_徐庄镇金井一队变	10	400	188
45235	铜山	PMS_徐庄镇薛湖北变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45236	铜山	PMS_徐庄镇苑西2号中变	10	400	113
45237	铜山	PMS_徐庄镇岳庄前莽庄六队变	10	400	93
45238	铜山	PMS_徐庄镇河湾村东变	10	400	33
45239	铜山	PMS_徐庄镇岗楼柳园2号变	10	400	72
45240	铜山	PMS_徐庄镇腰庄一队变	10	400	136
45241	铜山	PMS_徐庄镇马湖1号变	10	400	139
45242	铜山	PMS_徐庄镇王楼4号变	10	400	166
45243	铜山	PMS_徐庄镇吴楼村中变	10	400	192
45244	铜山	PMS_徐庄镇马湖村中变	10	400	167
45245	铜山	徐庄镇太平村2号变	10	400	154
45246	铜山	徐庄镇岳庄五队变	10	200	73
45247	铜山	PMS_徐庄镇周庄柳八集村变	10	400	45
45248	铜山	PMS_徐庄镇上毛庄村中变	10	400	35
45249	铜山	PMS_徐庄镇苑东2号北变	10	400	122
45250	铜山	PMS_徐庄镇苑东村二、三队变	10	400	83
45251	铜山	PMS_徐庄镇时楼街道变	10	400	89
45252	铜山	PMS_徐庄镇时楼一队变	10	400	53
45253	铜山	PMS_徐庄镇安乐四队变	10	400	99
45254	铜山	PMS_徐庄镇黄山后村西变	10	400	88
45255	铜山	PMS_徐庄镇前贺楼村2号变	10	400	94
45256	铜山	PMS_徐庄镇山黄村东变	10	400	3
45257	铜山	PMS_徐庄镇圣沃村东变	10	400	237
45258	铜山	徐庄镇薛湖五队变	10	400	116
45259	铜山	PMS_徐庄镇赵疃村北变	10	400	133
45260	铜山	大许镇许台村变	10	400	0
45261	铜山	张集镇洋房家园3号变	10	400	108
45262	铜山	张集镇洋房家园1号变	10	400	112
45263	铜山	孟庄村箱变	10	400	56
45264	铜山	徐庄镇徐庄村变	10	250	83
45265	铜山	徐庄镇赵集村南变	10	400	111
45266	铜山	PMS_徐庄镇重埠东湖变	10	400	88
45267	铜山	PMS_徐庄镇太平尤庄2号变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45268	铜山	PMS 徐庄镇王桥一队变	10	400	0
45269	铜山	PMS 徐庄镇太平周家变	10	400	0
45270	铜山	PMS 徐庄镇龙田村部变	10	400	107
45271	铜山	PMS 徐庄镇岳庄罗锅桥变	10	400	252
45272	铜山	PMS 徐庄镇太平柳家变	10	400	54
45273	铜山	PMS 徐庄镇寿桥路口变	10	400	67
45274	铜山	PMS 徐庄镇太平村西南变	10	400	0
45275	铜山	PMS 徐庄镇金井郭庄九队变	10	400	109
45276	铜山	徐庄镇赵集村半楼变	10	400	126
45277	铜山	PMS 徐庄镇吴集吴楼一队变	10	400	112
45278	铜山	PMS 徐庄镇土楼村北变	10	400	196
45279	铜山	PMS 徐庄镇黄集村东变	10	400	185
45280	铜山	PMS 徐庄镇周庄集路南变	10	400	133
45281	铜山	PMS 徐庄镇腰庄恒阳变	10	400	24
45282	铜山	PMS 徐庄镇张家新庄五队变	10	400	140
45283	铜山	PMS 徐庄镇野姚西变	10	400	4
45284	铜山	PMS 徐庄镇金井胡家南变	10	400	149
45285	铜山	PMS 徐庄镇冯庄3号变	10	400	131
45286	铜山	PMS 徐庄镇苑西西门口变	10	400	188
45287	铜山	PMS 徐庄镇王桥村大队1号变	10	400	47
45288	铜山	PMS 徐庄镇周庄村王庄3号变	10	400	59
45289	铜山	PMS 徐庄镇腰庄村南9号变	10	400	200
45290	铜山	PMS 徐庄镇薛湖村八队变	10	400	95
45291	铜山	PMS 徐庄镇供电所岗集1号变	10	400	0
45292	铜山	PMS 徐庄镇街道2号变	10	400	11
45293	铜山	PMS 徐庄镇街道1号变	10	400	0
45294	铜山	PMS 徐庄镇赵疃村六队变	10	400	101
45295	铜山	PMS 徐庄镇龙田街道1号变	10	400	13
45296	铜山	PMS 徐庄镇王桥桥南头五队	10	400	29
45297	铜山	PMS 徐庄镇赵疃村一队变	10	400	92
45298	铜山	PMS 徐庄镇龙田后卷上变	10	400	101
45299	铜山	PMS 徐庄镇重埠村西变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45300	铜山	PMS 徐庄镇瓦房村南变	10	400	212
45301	铜山	PMS 徐庄镇岗楼三队变	10	400	211
45302	铜山	PMS 徐庄镇藏庄村北变	10	400	81
45303	铜山	PMS 徐庄镇邓家村1号变	10	400	83
45304	铜山	PMS 徐庄镇金井四队变	10	400	142
45305	铜山	PMS 徐庄镇来安村小徐庄变	10	400	114
45306	铜山	PMS 徐庄镇赵疃林场丁泉	10	400	142
45307	铜山	PMS 徐庄镇吴楼村东变	10	400	101
45308	铜山	徐庄镇毛庄村苗家变	10	200	0
45309	铜山	PMS 徐庄镇李楼村路北变	10	400	203
45310	铜山	PMS 徐庄镇前王桥村南变	10	400	182
45311	铜山	PMS 徐庄镇岗楼村七里五队变	10	400	170
45312	铜山	PMS 徐庄镇土楼村一变	10	400	146
45313	新沂	PMS 城区拆迁办2变	10	400	75
45314	新沂	城区千禧园电源	10	100	77
45315	新沂	PMS 10kV世纪花园5箱变1变压器	10	630	265
45316	新沂	PMS 10kV城区良晨花苑2小区箱变1变压器	10	800	92
45317	新沂	10kV城区良晨花苑1箱变1变压器	10	500	30
45318	新沂	PMS 城区建业路局宿舍箱变1变压器	10	630	310
45319	新沂	PMS 城区玉华园1变压器	10	630	301
45320	新沂	PMS 城区华夏小区11巷台区	10	400	148
45321	新沂	PMS 城区水果批发市场	10	400	48
45322	新沂	PMS 城区教师新村西变	10	400	74
45323	新沂	城区天泉小区箱变1变压器	10	630	236
45324	新沂	城区青年东路变	10	500	149
45325	新沂	城区供电公司西门2号变	10	400	313
45326	新沂	PMS 城区华联商厦2号变	10	400	72
45327	新沂	城区幸福路南1巷	10	400	37
45328	新沂	PMS 城区南京商厦01号变压器	10	630	273
45329	新沂	城区红太阳02箱变2变压器	10	800	376
45330	新沂	城区红太阳1箱变1变压器	10	800	305
45331	新沂	PMS 10kV城区温州商场箱变1变压器	10	800	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45332	新沂	PMS_新天地商城箱变1变压器	10	800	128
45333	新沂	千岛南	10	400	216
45334	新沂	PMS_九州商场公配变	10	400	207
45335	新沂	PMS_烟草公司	10	400	91
45336	新沂	PMS_轧花厂1号变	10	400	125
45337	新沂	PMS_城区风泽园箱变变压器	10	400	44
45338	新沂	PMS_城区名商城箱变变压器	10	630	148
45339	新沂	PMS_城区大广场1变压器	10	500	328
45340	新沂	PMS_老磷肥厂	10	315	70
45341	新沂	PMS_10kV华社商城01号箱变1变压器	10	400	0
45342	新沂	PMS_10kV华社商城02号箱变1变压器	10	800	377
45343	新沂	PMS_10kV华源公寓1箱变1变压器	10	630	0
45344	新沂	10kV木器厂箱变1变压器	10	630	164
45345	新沂	10kV现代商城3号箱变1变压器	10	630	174
45346	新沂	10kV现代商城4号箱变1变压器	10	630	185
45347	新沂	PMS_10kV现代商城5号箱变1变压器	10	800	184
45348	新沂	PMS_10kV现代商城6号箱变1变压器	10	800	285
45349	新沂	城区百货大楼	10	400	0
45350	新沂	城区广电局	10	400	0
45351	新沂	PMS_城区公路管理站单相变	10	80	18
45352	新沂	城区华联商厦	10	315	19
45353	新沂	PMS_城区烟酒公司公配变	10	400	267
45354	新沂	PMS_城区塑料厂	10	400	137
45355	新沂	PMS_城区铁路宿舍	10	250	101
45356	新沂	城区装潢城2号变	10	400	182
45357	新沂	PMS_城区冷库变	10	400	302
45358	新沂	PMS_城区大桥路	10	400	77
45359	新沂	PMS_城区城关南郊	10	400	269
45360	新沂	PMS_城区农贸市场	10	315	156
45361	新沂	PMS_城区房管局东	10	400	50
45362	新沂	PMS_城区花厅路	10	400	123
45363	新沂	PMS_城区计量局变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45364	新沂	PMS_城区种子公变	10	400	57
45365	新沂	PMS_城区一农贸西门变	10	400	0
45366	新沂	城区水文巷	10	400	156
45367	新沂	PMS_城区94号教师新村东变	10	400	40
45368	新沂	PMS_城区小刘庄东	10	315	42
45369	新沂	PMS_城区草编厂	10	400	12
45370	新沂	PMS_城区广州家具城	10	400	95
45371	新沂	PMS_城区新华路	10	400	122
45372	新沂	PMS_交警队公配变	10	400	88
45373	新沂	PMS_城区新华小区1	10	400	81
45374	新沂	PMS_城区新华小区2	10	400	8
45375	新沂	PMS_城区环保局	10	400	140
45376	新沂	PMS_城区城西派出所	10	400	140
45377	新沂	PMS_城区四中	10	400	125
45378	新沂	PMS_城区圣丰小区3号变	10	400	73
45379	新沂	PMS_城区汽运南站	10	400	152
45380	新沂	PMS_城区永红新村	10	400	85
45381	新沂	PMS_城区水胶厂	10	400	50
45382	新沂	PMS_城区峰山商场	10	500	92
45383	新沂	PMS_城区钟吾南巷变	10	400	112
45384	新沂	PMS_城区钟吾商场西门变	10	400	251
45385	新沂	PMS_城区中医院公变	10	800	624
45386	新沂	PMS_城区大桥西路	10	400	49
45387	新沂	PMS_城区冬雪小区	10	400	110
45388	新沂	PMS_城区臭水河公配变	10	400	24
45389	新沂	PMS_城区邮电局微波公配变	10	400	211
45390	新沂	PMS_城区体育场北	10	500	161
45391	新沂	PMS_城区幸福中路变	10	400	97
45392	新沂	PMS_城区装潢城公配变	10	400	44
45393	新沂	PMS_城区闸管所北变	10	400	183
45394	新沂	PMS_城区水磨石厂14274	10	400	133
45395	新沂	PMS_城区局西宿舍公配变	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45396	新沂	PMS_城区祥远小区1号变	10	315	45
45397	新沂	PMS_城区玉雕厂	10	400	261
45398	新沂	PMS_城区向阳巷	10	400	73
45399	新沂	PMS_城区青年路1号变	10	400	0
45400	新沂	PMS_城区税务局	10	315	10
45401	新沂	PMS_城区单相变	10	80	0
45402	新沂	PMS_城区世纪广场变	10	315	147
45403	新沂	PMS_城区置信花园	10	400	59
45404	新沂	PMS_城区供销社	10	400	85
45405	新沂	PMS_城区华丰广场1号箱变	10	630	107
45406	新沂	PMS_城区幸福路小吃城箱变变压器	10	800	92
45407	新沂	城区幸福小区	10	630	135
45408	新沂	PMS_城区农机公司箱变变压器	10	630	260
45409	新沂	PMS_城区新苑小区1号箱变变压器	10	500	126
45410	新沂	PMS_地税局	10	400	191
45411	新沂	PMS_城区紫荆花苑2号箱变变压器	10	500	209
45412	新沂	PMS_苏州花苑1期2XB	10	630	254
45413	新沂	PMS_10kV瑞丰公寓箱变1变压器	10	800	366
45414	新沂	PMS_丽锦花园1变压器	10	800	376
45415	新沂	PMS_10kV千喜园箱变1变压器	10	800	427
45416	新沂	PMS_10kV怡景佳园箱变1变压器	10	800	390
45417	新沂	PMS_城区福成花园1号箱变变压器	10	630	164
45418	新沂	PMS_城区福成花园2号箱变变压器	10	630	215
45419	新沂	PMS_城区福成花园3号箱变变压器	10	630	207
45420	新沂	PMS_城区福成花园4号箱变变压器	10	630	181
45421	新沂	PMS_城区广厦家园1号箱变变压器	10	500	179
45422	新沂	PMS_广厦家园2号箱变变压器	10	500	182
45423	新沂	城区华丰广场2号箱变	10	630	185
45424	新沂	PMS_丽锦花园2变压器	10	630	142
45425	新沂	10kV世纪花园1箱变1变压器	10	630	307
45426	新沂	10kV世纪花园2箱变1变压器	10	500	87
45427	新沂	PMS_10kV世纪花园3箱变1变压器	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45428	新沂	10kV世纪花园4箱变1变压器	10	630	240
45429	新沂	PMS_城区四季阳光1号箱变变压器	10	630	258
45430	新沂	PMS_苏州花苑2期3号箱变	10	630	251
45431	新沂	PMS_苏州花苑2期1号箱变	10	630	304
45432	新沂	PMS_苏州花苑2期2号箱变	10	630	130
45433	新沂	城区天润苑1号箱变变压器	10	630	208
45434	新沂	PMS_城区天润苑2号箱变变压器	10	630	329
45435	新沂	PMS_城区新港小区3	10	630	341
45436	新沂	PMS_沂铁花园1号箱变变压器	10	630	287
45437	新沂	PMS_沂铁花园2	10	630	334
45438	新沂	PMS_10kV城区沂铁花园3箱变1变压器	10	630	284
45439	新沂	PMS_10kV城区沂铁花园4箱变1变压器	10	630	309
45440	新沂	怡景雅居3号箱变变压器	10	800	269
45441	新沂	怡景雅居2号箱变变压器	10	800	495
45442	新沂	PMS_怡景雅居4号箱变变压器	10	1000	594
45443	新沂	PMS_城区新苑小区2号箱变变压器	10	500	193
45444	新沂	PMS_城区盛城小区1变压器	10	400	128
45445	新沂	PMS_城区新大纸业箱变变压器	10	500	104
45446	新沂	PMS_城区幸福小区2期箱变变压器	10	800	202
45447	新沂	城区天马小区箱变变压器	10	630	193
45448	新沂	怡景雅居1号箱变变压器	10	800	374
45449	新沂	PMS_苏州花苑1期1XB	10	630	258
45450	新沂	PMS_怡景苑小区箱变变压器	10	800	243
45451	新沂	PMS_城区天都家园东单相变	10	80	26
45452	新沂	PMS_城区迎春小区公配变	10	400	0
45453	新沂	城区家具城公配变	10	400	110
45454	新沂	PMS_城区华夏一巷公变	10	400	106
45455	新沂	PMS_城区华夏一巷北公变	10	315	49
45456	新沂	PMS_城区针织厂变	10	400	0
45457	新沂	PMS_景润苑1变压器	10	800	177
45458	新沂	PMS_10kV景润园2号箱变1变压器	10	800	408
45459	新沂	PMS_城区锦绣高层1号箱变1变压器	10	500	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45460	新沂	PMS 城区锦绣名苑高层2号箱变1变压器	10	500	140
45461	新沂	百力康城3号箱变变压器	10	800	253
45462	新沂	百力康城1号箱变变压器	10	800	344
45463	新沂	百力康城4号箱变变压器	10	800	241
45464	新沂	PMS 百力康城2号箱变变压器	10	800	397
45465	新沂	百力康城5号箱变变压器	10	800	379
45466	新沂	城区风泽园东箱变变压器	10	800	408
45467	新沂	城区风泽园三期箱变变压器	10	630	331
45468	新沂	PMS 城区天都家园1号箱变变压器	10	800	346
45469	新沂	PMS 城区天都家园2号箱变变压器	10	800	317
45470	新沂	PMS 城区天都家园3号箱变变压器	10	800	331
45471	新沂	PMS 天都家园二期1号箱变变压器	10	800	209
45472	新沂	PMS 天都家园二期2号箱变变压器	10	800	272
45473	新沂	城区沐滨小区小高层1号箱变变压器	10	630	174
45474	新沂	城区沐滨小区2号箱变变压器	10	800	316
45475	新沂	新苑小区	10	630	171
45476	新沂	华东小区	10	630	237
45477	新沂	PMS 城区新港小区1#	10	630	262
45478	新沂	PMS 城关新村1号箱变变压器	10	630	175
45479	新沂	PMS 城区新港小区2#	10	630	238
45480	新沂	PMS 城区外贸宿舍箱变变压器	10	400	148
45481	新沂	珺睿府小区2配电室2变	10	800	415
45482	新沂	珺睿府小区1配电室2变	10	800	446
45483	新沂	珺睿府小区2配电室3变	10	800	525
45484	新沂	珺睿府小区4配电室1变	10	800	412
45485	新沂	珺睿府小区3配电室3变	10	800	480
45486	新沂	珺睿府小区2配电室1变	10	800	408
45487	新沂	珺睿府小区4配电室2变	10	800	459
45488	新沂	珺睿府小区3配电室2变	10	800	420
45489	新沂	珺睿府小区2配电室4变	10	800	487
45490	新沂	珺睿府小区1配电室3变	10	800	468
45491	新沂	珺睿府小区3配电室1变	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45492	新沂	珺睿府小区1配电室4变	10	800	442
45493	新沂	珺睿府小区1配电室1变	10	800	504
45494	新沂	珺睿府小区3配电室4变	10	800	560
45495	新沂	PMS_城区大桥西路2号变	10	400	132
45496	新沂	PMS_城区新华小区南门	10	400	78
45497	新沂	PMS_新沂城区怡景雅居箱变变压器	10	160	120
45498	新沂	PMS_城区迎春小区南变	10	400	113
45499	新沂	PMS_城区圣丰小区南门4号公配变	10	400	0
45500	新沂	PMS_城区劳动局宿舍楼公配变	10	400	116
45501	新沂	PMS_城区青年路2号变	10	400	181
45502	新沂	城区老鱼市2号公配变	10	400	0
45503	新沂	PMS_城区轧花厂2号变	10	400	91
45504	新沂	PMS_城区水胶厂2号变	10	400	173
45505	新沂	城区建业南路2号变	10	400	34
45506	新沂	PMS_城区新华小区2号箱变变压器	10	500	153
45507	新沂	PMS_城区永红新村2	10	400	6
45508	新沂	新苑小区南门箱变变压器	10	630	262
45509	新沂	10kV新微线供电局南门箱变1变压器	10	630	504
45510	新沂	10kV新微线一中东门箱变1变压器	10	630	329
45511	新沂	PMS_城区紫荆花苑1号箱变变压器	10	630	301
45512	新沂	PMS_苏州花园1期3箱变001	10	630	256
45513	新沂	城西小学1变压器	10	630	324
45514	新沂	PMS_新华路2变	10	400	44
45515	新沂	PMS_华夏十二巷	10	400	53
45516	新沂	轻工北路箱变	10	630	199
45517	新沂	10kV新北线汽车站东门箱1变压器	10	400	62
45518	新沂	10kV城区富达苑4号变	10	630	133
45519	新沂	盐业公司1变压器	10	630	98
45520	新沂	金三角南2号1变压器	10	400	0
45521	新沂	再生革厂公配变	10	400	136
45522	新沂	人民浴池变压器	10	630	262
45523	新沂	新安小学变压器	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45524	新沂	PMS_供销小区变	10	400	97
45525	新沂	PMS_10kV阳光二期1号箱变1变压器	10	800	348
45526	新沂	PMS_10kV阳光二期3号箱变1变压器	10	800	406
45527	新沂	PMS_10kV阳光二期5号箱变1变压器	10	800	448
45528	新沂	PMS_10kV阳光二期7号箱变1变压器	10	800	404
45529	新沂	PMS_10kV阳光二期9号箱变1变压器	10	800	497
45530	新沂	PMS_10kV阳光二期11号箱变1变压器	10	800	350
45531	新沂	PMS_10kV阳光二期13号箱变1变压器	10	800	371
45532	新沂	PMS_10kV阳光二期15号箱变1变压器	10	800	362
45533	新沂	PMS_10kV阳光二期2号箱变1变压器	10	800	570
45534	新沂	PMS_10kV阳光二期4号箱变1变压器	10	800	293
45535	新沂	PMS_10kV阳光二期6号箱变1变压器	10	800	379
45536	新沂	PMS_10kV阳光二期8号箱变1变压器	10	800	425
45537	新沂	PMS_10kV阳光二期10号箱变1变压器	10	800	400
45538	新沂	PMS_10kV阳光二期12号箱变1变压器	10	800	327
45539	新沂	PMS_10kV阳光二期14箱变1变压器	10	800	163
45540	新沂	PMS_10kV阳光二期16号箱变1变压器	10	800	441
45541	新沂	PMS_局西宿舍2变	10	400	0
45542	新沂	PMS_城区新华小区4	10	400	136
45543	新沂	PMS_城区新华小区1号箱变变压器	10	630	330
45544	新沂	城关新村2号箱变变压器	10	630	185
45545	新沂	PMS_紫荆大厦配电室1号变压器	10	630	319
45546	新沂	PMS_紫荆大厦配电室2号变压器	10	630	412
45547	新沂	PMS_紫荆大厦配电室3号变压器	10	630	306
45548	新沂	PMS_紫荆大厦配电室4号变压器	10	630	405
45549	新沂	PMS_城区二中2号变	10	400	0
45550	新沂	PMS_城区建业西路2号变	10	400	154
45551	新沂	PMS_城区教师新村3号变（新沂市）	10	400	36
45552	新沂	PMS_城区城市投资发展有限公司（主供）	10	400	212
45553	新沂	PMS_城区城市投资发展有限公司（备用）	10	400	253
45554	新沂	PMS_宏基天城二期4配电室1变压器	10	800	339
45555	新沂	PMS_宏基天城二期4配电室3变压器	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45556	新沂	PMS_宏基天城二期4配电室4变压器	10	800	378
45557	新沂	PMS_宏基天城二期4配电室2变压器	10	800	328
45558	新沂	PMS_国际商贸城四期配电室1变压器	10	630	247
45559	新沂	PMS_国际商贸城四期配电室2变压器	10	800	443
45560	新沂	PMS_阳光三期1配电室1变压器	10	630	235
45561	新沂	PMS_阳光三期1配电室3变压器	10	630	256
45562	新沂	PMS_阳光三期1配电室2变压器	10	630	206
45563	新沂	PMS_阳光三期1配电室4变压器	10	630	291
45564	新沂	PMS_阳光三期2配电室1变压器	10	800	439
45565	新沂	PMS_阳光三期2配电室2变压器	10	800	347
45566	新沂	PMS_阳光三期2配电室3变压器	10	800	321
45567	新沂	PMS_阳光三期2配电室4变压器	10	800	385
45568	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期2配电室3变	10	800	425
45569	铜山	PMS_徐庄镇薛湖一队变	10	400	206
45570	铜山	PMS_徐庄镇薛湖六队变	10	400	205
45571	铜山	PMS_徐庄镇薛湖十二队变	10	400	123
45572	铜山	PMS_徐庄镇苑东8号变	10	400	137
45573	铜山	PMS_徐庄镇张家后场变	10	400	36
45574	铜山	PMS_徐庄镇周庄一队变	10	400	135
45575	铜山	PMS_徐庄镇乔庄3号变	10	400	76
45576	铜山	徐庄镇岗楼七队变	10	400	238
45577	铜山	PMS_徐庄镇徐庄村东变	10	400	196
45578	铜山	PMS_徐庄镇周庄集市西变	10	400	37
45579	铜山	PMS_徐庄镇王桥八队变	10	400	105
45580	铜山	PMS_徐庄镇时楼小学变	10	400	45
45581	铜山	PMS_徐庄镇龙田街道2号变	10	400	209
45582	铜山	徐庄镇安乐2号（新）	10	200	57
45583	铜山	徐庄镇周庄王庄翻水站（新）	10	200	15
45584	铜山	徐庄镇龙田卷上配变（新）	10	200	82
45585	铜山	徐庄镇乔庄村东变	10	400	130
45586	铜山	PMS_徐庄镇时楼李桥配变	10	200	45
45587	铜山	PMS_徐庄镇吴集村大队配变（新）	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45588	铜山	徐庄镇小野姚配变（新）	10	200	65
45589	铜山	徐庄镇岳庄大棚配变（新）	10	200	79
45590	铜山	徐庄镇重埠周楼曹园（新）	10	200	55
45591	铜山	PMS_徐庄镇黄庄邓家配变（新）	10	400	47
45592	铜山	PMS_徐庄镇薛湖小学变	10	400	48
45593	铜山	PMS_徐庄镇河湾崔瓦房配变（新）	10	200	65
45594	铜山	PMS_徐庄镇吴集新村东变（新）	10	400	73
45595	铜山	徐庄镇苑东7、8队配变（新）	10	200	101
45596	铜山	徐庄镇赵疃林场开发区（新）	10	200	140
45597	铜山	徐庄镇重埠河北配变（新）	10	200	128
45598	铜山	徐庄镇周庄村吴庄变（新）	10	200	67
45599	铜山	徐庄镇重埠曹园配变（新）	10	200	82
45600	铜山	PMS_徐庄镇寿桥供销社变	10	400	0
45601	铜山	PMS_徐庄镇金井二队变	10	400	120
45602	铜山	PMS_徐庄镇杜楼村五队变	10	400	77
45603	铜山	徐庄镇岳庄姚庄东变	10	400	141
45604	铜山	PMS_徐庄镇黄集胡家西变	10	400	221
45605	铜山	徐庄镇腰庄村中路口变	10	400	159
45606	铜山	PMS_徐庄镇鸭庄村四队变	10	400	247
45607	铜山	PMS_徐庄镇王桥村部北变	10	400	123
45608	铜山	PMS_徐庄镇赵疃村部北变	10	400	176
45609	铜山	PMS_徐庄镇山黄村五队变	10	400	56
45610	铜山	PMS_徐庄镇马湖二队变	10	400	0
45611	铜山	PMS_徐庄镇范庄村六队变	10	400	170
45612	铜山	PMS_徐庄镇黄庄村南变	10	400	210
45613	铜山	PMS_徐庄镇凌庄五队变	10	400	166
45614	铜山	PMS_徐庄镇时楼市场变	10	400	129
45615	铜山	徐庄镇康乐家园西1变（徐庄镇前场村北变）	10	400	0
45616	铜山	1变压器	10	800	509
45617	铜山	2变压器	10	800	569
45618	铜山	PMS_徐庄镇野姚村南变	10	400	140
45619	铜山	PMS_徐庄镇吴楼村三队变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45620	铜山	PMS 徐庄镇圣沃村南变	10	400	185
45621	铜山	徐庄镇吴老西西变	10	400	149
45622	铜山	徐庄镇毛庄村山南变	10	200	121
45623	铜山	徐庄镇贺窑南山变	10	200	84
45624	铜山	徐庄镇黄庄南湖变	10	400	262
45625	铜山	徐庄镇王楼1号变	10	200	83
45626	铜山	徐庄镇腰庄村西变	10	200	0
45627	铜山	徐庄镇来安周庄东变	10	200	63
45628	铜山	徐庄镇圣窝村东1号变	10	200	147
45629	铜山	徐庄镇康乐家园东变	10	400	59
45630	铜山	徐庄镇冯庄村南变	10	400	84
45631	铜山	徐庄镇毛庄水厂南变	10	200	131
45632	铜山	徐庄镇恒阳北变	10	400	188
45633	铜山	广德苑3配1变	10	800	528
45634	铜山	广德苑2配2变	10	800	483
45635	铜山	广德苑1配1变	10	800	508
45636	铜山	广德苑2配1变	10	800	0
45637	铜山	广德苑3配4变	10	800	543
45638	铜山	广德苑1配4变	10	800	512
45639	铜山	徐庄镇千菇园变	10	400	171
45640	铜山	徐庄镇林场小区变	10	400	63
45641	铜山	徐庄镇美景家园变	10	400	114
45642	铜山	徐庄镇交通小区变	10	400	258
45643	铜山	徐庄镇教职楼变	10	400	0
45644	铜山	徐庄镇山黄抗旱井变	10	250	178
45645	铜山	PMS 徐庄镇周庄村王庄2号变	10	400	111
45646	铜山	徐庄镇乔庄村2号变	10	400	50
45647	铜山	徐庄镇山黄1号变	10	200	35
45648	铜山	PMS 徐庄镇重埠村变	10	400	136
45649	铜山	PMS 徐庄镇金地华府西变	10	400	34
45650	铜山	PMS 徐庄镇供电所9号变	10	400	42
45651	铜山	徐庄镇王桥四队变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45652	铜山	PMS 徐庄镇岗楼67队变	10	200	0
45653	铜山	徐庄镇岗楼半楼村变	10	400	61
45654	铜山	PMS 房村镇对河村北变	10	400	208
45655	铜山	PMS 房村镇鹿湾村变	10	400	127
45656	铜山	房村镇温刘村一队东变	10	200	37
45657	铜山	PMS 房村镇供电所8号变	10	200	75
45658	铜山	PMS 房村镇下洪村4队变	10	200	8
45659	铜山	PMS 房村镇西王村北变	10	400	135
45660	铜山	房村镇西王村1号变	10	200	29
45661	铜山	PMS 房村镇马家村1号变	10	400	146
45662	铜山	房村镇林庄村变	10	400	194
45663	铜山	房村镇林庄村1号变	10	200	21
45664	铜山	PMS 房村镇郭集村1变	10	400	30
45665	铜山	房村镇孔楼村变	10	200	0
45666	铜山	PMS 房村镇孔楼村1变	10	400	201
45667	铜山	房村镇李英楼变	10	400	153
45668	铜山	PMS 房村镇林厂村2号变	10	400	24
45669	铜山	PMS 房村镇韩顾庄变	10	200	0
45670	铜山	房村镇徐楼村变	10	200	25
45671	铜山	PMS 房村镇文庄村2号变	10	200	22
45672	铜山	房村镇李楼村变	10	400	9
45673	铜山	房村镇公用变6变	10	630	0
45674	铜山	房村镇韩顾庄1号变	10	400	56
45675	铜山	PMS 房村镇杨楼村变	10	400	40
45676	铜山	房村镇石塘村变	10	400	52
45677	铜山	房村镇林庄村杨场变	10	400	180
45678	铜山	房村镇闫庄村1号变	10	400	152
45679	铜山	PMS 房村镇郝湾村变	10	315	60
45680	铜山	房村镇郝湾村1号变	10	125	267
45681	铜山	房村镇温刘村北变	10	400	137
45682	铜山	房村镇温刘村变	10	400	43
45683	铜山	房村镇吴湾村变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45684	铜山	PMS_房村镇公用变5变	10	400	0
45685	铜山	房村镇公用变3变	10	630	0
45686	铜山	房村镇公用变4变	10	400	0
45687	铜山	PMS_房村镇公用变1变	10	400	0
45688	铜山	房村镇菜园村变	10	400	111
45689	铜山	PMS_房村镇豆家村6队变	10	400	126
45690	铜山	房村镇杨场村3号	10	400	49
45691	铜山	PMS_房村镇八王村2号变	10	400	153
45692	铜山	PMS_房村镇鹿湾村1号变	10	400	157
45693	铜山	PMS_房村镇鹿湾村2号变	10	400	116
45694	铜山	PMS_房村镇供电所变	10	630	188
45695	铜山	PMS_房村镇王庄一队变	10	400	0
45696	铜山	房村镇尚王西1号变	10	200	0
45697	铜山	PMS_房村镇尚王村西变	10	200	37
45698	铜山	房村镇新庄村4号变	10	400	9
45699	铜山	房村镇新庄村1—3队变	10	250	0
45700	铜山	PMS_房村镇杨场村变	10	400	99
45701	铜山	房村镇李庄村1号变	10	400	71
45702	铜山	房村镇孙庄村变	10	200	51
45703	铜山	房村镇孙庄村1号变	10	200	15
45704	铜山	PMS_房村镇豆家村1变	10	400	52
45705	铜山	PMS_房村镇下洪村6队2号变	10	400	98
45706	铜山	房村镇前唐山(郭集乡前唐山十一队)	10	400	244
45707	铜山	房村镇大沟里村1号变	10	160	53
45708	铜山	房村镇大沟里村变	10	400	71
45709	铜山	房村镇鹿台村变	10	400	72
45710	铜山	房村镇申集村变	10	200	21
45711	铜山	PMS_房村镇大沟里村2号变	10	200	0
45712	铜山	房村镇温刘村五队变	10	400	102
45713	铜山	房村镇供电所2变	10	400	144
45714	铜山	房村镇鹿台村1号变	10	200	0
45715	铜山	PMS_房村镇西王村变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45716	铜山	PMS_房村镇八王村1号变	10	200	48
45717	铜山	房村镇杨场村1号	10	400	0
45718	铜山	房村镇豆家村1队2变	10	400	153
45719	铜山	房村镇豆家村1队变	10	400	140
45720	铜山	PMS_房村镇郝湾村3号变	10	400	138
45721	铜山	PMS_房村镇李楼村1号变	10	400	66
45722	铜山	房村镇鹿台村2号变	10	200	64
45723	铜山	PMS_房村镇中桥村1变	10	400	98
45724	铜山	房村镇土龙村配变	10	200	95
45725	铜山	PMS_房村镇对河村2号变	10	200	31
45726	铜山	PMS_房村镇周庙村1号变	10	200	54
45727	铜山	房村镇水牛张村2号变	10	400	46
45728	铜山	房村镇李庄村3号变	10	200	0
45729	铜山	PMS_房村镇吴湾村1号变	10	200	5
45730	铜山	PMS_房村镇林厂村3号变	10	200	0
45731	铜山	房村镇新庄村10队变	10	400	104
45732	铜山	房村镇新庄村1号变	10	400	80
45733	铜山	房村镇东薛楼变	10	400	140
45734	铜山	PMS_房村镇八王村变	10	200	40
45735	铜山	房村镇公用变2变	10	200	30
45736	铜山	房村镇对河村南1号变	10	200	0
45737	铜山	PMS_房村镇马家村3号变	10	200	0
45738	铜山	PMS_房村镇八王村3号变	10	400	97
45739	铜山	PMS_房村镇供电所4变	10	400	0
45740	铜山	房村镇豆家村5.8队1号变	10	200	9
45741	铜山	房村镇李楼村2号变	10	200	11
45742	铜山	房村镇对河村七队1号变	10	400	79
45743	铜山	PMS_房村镇对河村变	10	400	195
45744	铜山	PMS_房村镇豆家村7队1变	10	400	107
45745	铜山	PMS_房村镇豆家村3—4队1变	10	400	99
45746	铜山	PMS_房村镇菜园村1变	10	400	91
45747	铜山	PMS_房村镇菜园村2号变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45748	铜山	房村镇公用变8变	10	630	46
45749	铜山	PMS 房村镇公用变7变	10	400	0
45750	铜山	PMS 房村镇公用变10变	10	400	0
45751	铜山	房村镇公用变11变	10	400	38
45752	铜山	房村镇公用变12变	10	400	0
45753	铜山	PMS 房村镇公用变13变	10	400	69
45754	铜山	PMS 房村镇杨楼村1变	10	400	95
45755	铜山	PMS 房村镇大沟里村3号变	10	400	0
45756	铜山	PMS 房村镇石塘村1号变	10	400	53
45757	铜山	PMS 房村镇土龙村3号变	10	400	189
45758	铜山	PMS 房村镇供电所5变	10	400	0
45759	铜山	PMS 房村镇大牛村3号变	10	400	53
45760	铜山	PMS 房村镇杨场村4号变	10	400	0
45761	铜山	PMS 房村镇中桥村2变	10	400	13
45762	铜山	PMS 房村镇尚王村西2号变	10	400	93
45763	铜山	PMS 房村镇尚王村1号变	10	400	180
45764	铜山	PMS 房村镇王庄村1号变	10	400	180
45765	铜山	PMS 房村镇温刘村十队变	10	400	127
45766	铜山	PMS 房村镇李楼村3号变	10	400	37
45767	铜山	房村镇周庙村南配变	10	200	44
45768	铜山	PMS 房村镇周庙南1号变	10	200	62
45769	铜山	房村镇温刘村六队变	10	400	13
45770	铜山	PMS 房村镇郝湾村6号变	10	200	0
45771	铜山	PMS 房村镇温刘村二队西变	10	200	74
45772	铜山	PMS 房村镇郝湾村7号变	10	200	39
45773	铜山	房村镇对河村南2号变	10	400	175
45774	铜山	PMS 房村镇李庄村6号变	10	400	38
45775	铜山	房村镇李庄村4号变	10	200	0
45776	铜山	PMS 房村镇徐楼村1号变	10	400	159
45777	铜山	房村镇新庄村5号变	10	400	142
45778	铜山	PMS 房村镇下洪村一队变	10	200	0
45779	铜山	PMS 房村镇下洪村一队1号变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45780	铜山	PMS_房村镇林厂村5号变	10	200	15
45781	铜山	PMS_房村镇林厂村4号变	10	400	60
45782	铜山	PMS_房村镇单家沟1变	10	200	21
45783	铜山	房村镇马家村4号变	10	200	19
45784	铜山	PMS_房村镇西王村2号变	10	400	100
45785	铜山	PMS_房村镇尚王村西3变	10	200	6
45786	铜山	PMS_房村镇尚王村东2号变	10	400	42
45787	铜山	PMS_房村镇闫庄村2号变	10	400	124
45788	铜山	房村镇王庄2—8队1号变	10	400	100
45789	铜山	PMS_房村镇文庄村3	10	400	53
45790	铜山	房村镇朱可山1号变	10	200	56
45791	铜山	PMS_房村镇杨场村5号变	10	400	0
45792	铜山	PMS_房村镇大牛村4号变	10	400	64
45793	铜山	房村镇大牛村变	10	400	27
45794	铜山	房村镇新庄村6号变	10	400	214
45795	铜山	房村镇新庄村7号变	10	400	38
45796	铜山	PMS_房村镇李庄村5号变	10	400	153
45797	铜山	房村镇公用变9变	10	400	0
45798	铜山	PMS_房村镇鹿台村4号变	10	400	145
45799	铜山	PMS_房村镇尚王村西4变	10	400	241
45800	铜山	房村镇韩顾庄2号变	10	200	12
45801	铜山	PMS_房村镇中桥村3号变	10	400	180
45802	铜山	房村镇温刘村八队变	10	400	236
45803	铜山	PMS_房村镇周庙村南3号变	10	400	231
45804	铜山	PMS_房村镇周庙村五队变	10	400	153
45805	铜山	PMS_房村镇周庙村三队变	10	400	76
45806	铜山	PMS_房村镇郝湾村四队变	10	400	178
45807	铜山	PMS_房村镇郝湾村一队2号变	10	400	123
45808	铜山	PMS_房村镇豆家村5.8队2号配变	10	400	94
45809	铜山	PMS_房村镇豆家村二队配变	10	400	164
45810	铜山	PMS_房村镇李庄村2号配变	10	400	117
45811	铜山	PMS_房村镇杨场村新街配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45812	铜山	PMS_房村镇文庄村南1号变	10	400	132
45813	铜山	PMS_房村镇孙庄村洪庄配变	10	400	64
45814	铜山	PMS_房村镇孙庄村徐庄配变	10	400	0
45815	铜山	房村镇林厂村6号配变	10	400	106
45816	铜山	PMS_房村镇林庄村七队配变	10	400	151
45817	铜山	PMS_房村镇林庄村一队配变	10	400	78
45818	铜山	PMS_房村镇八王村三四队配变	10	400	129
45819	铜山	PMS_房村镇鹿湾村3号配变	10	400	102
45820	铜山	PMS_房村镇孔楼村2号配变	10	400	135
45821	铜山	PMS_房村镇孔楼村3号配变	10	400	162
45822	铜山	PMS_房村镇西薛楼1号配变	10	400	150
45823	铜山	PMS_房村镇水牛张村3号配变	10	400	62
45824	铜山	PMS_房村镇马家村一队配变	10	400	189
45825	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期2配电室1变	10	800	356
45826	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期4配电室1变	10	630	485
45827	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期4配电室4变	10	630	280
45828	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期2配电室4变	10	800	452
45829	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期1配电室3变	10	800	323
45830	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期4配电室3变	10	630	294
45831	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期3配电室3变	10	800	419
45832	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期1配电室4变	10	800	387
45833	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期1配电室2变	10	800	424
45834	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期3配电室1变	10	800	456
45835	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期3配电室2变	10	800	339
45836	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期2配电室2变	10	800	377
45837	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期3配电室4变	10	800	417
45838	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期4配电室2变	10	630	413
45839	新沂	PMS_阳光水岸绿洲四期1配电室1变	10	800	473
45840	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室1变压器	10	800	441
45841	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室2变压器	10	800	191
45842	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室3变压器	10	800	454
45843	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室4变压器	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45844	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室5变压器	10	800	367
45845	新沂	PMS_城区宏基天城一期配电室6变压器	10	800	422
45846	新沂	PMS_城区宏基天城07箱变变压器	10	800	339
45847	新沂	PMS_城区宏基天城08箱变1变压器	10	800	265
45848	新沂	PMS_城区宏基天城09箱变变压器	10	800	438
45849	新沂	PMS_城区宏基天城10箱变变压器	10	800	344
45850	新沂	PMS_城区宏基天城11箱变变压器	10	800	348
45851	新沂	PMS_城区宏基天城12箱变变压器	10	800	417
45852	新沂	PMS_华夏一巷2号变	10	400	99
45853	新沂	城区新苑小区4箱变	10	630	296
45854	新沂	PMS_汉锦城1配电室3变压器	10	800	400
45855	新沂	PMS_汉锦城1配电室2变压器	10	800	318
45856	新沂	PMS_汉锦城1配电室4变压器	10	800	438
45857	新沂	PMS_汉锦城1配电室1变压器	10	800	330
45858	新沂	PMS_金澄家园1配电室1变压器	10	800	398
45859	新沂	PMS_金澄家园1配电室2变压器	10	800	359
45860	新沂	PMS_金澄家园3配电室1变压器	10	800	422
45861	新沂	PMS_金澄家园3配电室4变压器	10	800	439
45862	新沂	PMS_金澄家园3配电室3变压器	10	800	420
45863	新沂	PMS_金澄家园3配电室2变压器	10	800	419
45864	新沂	PMS_金澄家园4配电室2变压器	10	800	462
45865	新沂	PMS_金澄家园4配电室3变压器	10	800	436
45866	新沂	PMS_金澄家园4配电室4变压器	10	800	454
45867	新沂	PMS_金澄家园4配电室1变压器	10	800	445
45868	新沂	PMS_金澄家园2配电室2变压器	10	800	420
45869	新沂	PMS_金澄家园2配电室1变压器	10	800	394
45870	新沂	PMS_金澄家园5配电室2变压器	10	800	471
45871	新沂	PMS_金澄家园5配电室1变压器	10	800	436
45872	新沂	PMS_金澄家园5配电室3变压器	10	800	431
45873	新沂	PMS_金澄家园5配电室4变压器	10	800	328
45874	新沂	PMS_城关景苑配2变压器	10	800	387
45875	新沂	PMS_城关景苑配1变压器	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45876	新沂	PMS 城区永利步行街2箱变压器	10	800	302
45877	新沂	PMS 城区永利步行街1箱变压器	10	630	53
45878	新沂	PMS 宏基天城三期4变压器	10	800	447
45879	新沂	PMS 宏基天城三期1变压器	10	800	456
45880	新沂	PMS 宏基天城三期3变压器	10	800	391
45881	新沂	PMS 宏基天城三期2变压器	10	800	478
45882	新沂	PMS 城市花苑1号箱变1变压器	10	500	105
45883	新沂	城区圆中圆箱变	10	630	353
45884	新沂	PMS 世纪花园三期2变压器	10	630	400
45885	新沂	PMS 世纪花园三期1变压器	10	630	310
45886	新沂	PMS 世纪花园三期3变压器	10	630	385
45887	新沂	PMS 世纪花园三期4变压器	10	630	370
45888	新沂	华泰豪庭四期2号配电室3变压器	10	800	359
45889	新沂	华泰豪庭四期2号配电室4变压器	10	800	559
45890	新沂	华泰豪庭四期2号配电室1变压器	10	800	348
45891	新沂	华泰豪庭四期2号配电室2变压器	10	800	359
45892	新沂	华泰豪庭四期1组合配电站4变	10	800	628
45893	新沂	华泰豪庭四期1组合配电站1变	10	800	424
45894	新沂	华泰豪庭四期1组合配电站3变	10	800	276
45895	新沂	华泰豪庭四期1组合配电站2变	10	800	375
45896	新沂	星河湾1配电室3变压器	10	630	282
45897	新沂	星河湾1配电室1变压器	10	630	358
45898	新沂	星河湾1配电室2变压器	10	630	361
45899	新沂	星河湾1配电室4变压器	10	630	304
45900	新沂	星河湾2配电室3变压器	10	630	352
45901	新沂	星河湾2配电室2变压器	10	630	362
45902	新沂	星河湾2配电室1变压器	10	630	313
45903	新沂	星河湾2配电室4变压器	10	630	293
45904	新沂	PMS 城区城市花苑2号箱变1变压器	10	500	132
45905	新沂	城区城市花苑3号箱变1变压器	10	630	277
45906	新沂	PMS 花厅路2号变	10	400	0
45907	新沂	PMS 景润园二期配电室1变压器	10	630	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45908	新沂	景润园三期配电室2变压器	10	630	294
45909	新沂	PMS_10kV糖酒公司箱变1变压器	10	630	123
45910	新沂	PMS_阳光水岸五期1配电室3变	10	800	350
45911	新沂	PMS_阳光水岸五期1配电室4变	10	800	381
45912	新沂	PMS_阳光水岸五期1配电室2变	10	800	413
45913	新沂	PMS_阳光水岸五期1配电室1变	10	800	393
45914	新沂	PMS_阳光水岸五期2配电室4变	10	630	341
45915	新沂	PMS_阳光水岸五期2配电室1变	10	630	305
45916	新沂	PMS_阳光水岸五期2配电室3变	10	630	330
45917	新沂	PMS_阳光水岸五期2配电室2变	10	630	263
45918	新沂	PMS_阳光水岸五期3配电室2变	10	800	525
45919	新沂	PMS_阳光水岸五期3配电室1变	10	800	422
45920	新沂	PMS_环保局3变	10	400	0
45921	新沂	PMS_城区置信花园2号变	10	400	164
45922	新沂	PMS_城区锦绣华庭1号箱变1变压器	10	630	105
45923	新沂	PMS_城区水胶厂3号	10	400	83
45924	新沂	PMS_城区同创小区1变压器	10	800	269
45925	新沂	城区金三角南变压器	10	630	0
45926	新沂	交警大队2号变	10	400	79
45927	新沂	PMS_城区金三角北箱变变压器	10	630	403
45928	新沂	PMS_城区锦绣华庭4号箱变1变压器	10	500	118
45929	新沂	城区锦绣华庭3号箱变1变压器	10	630	82
45930	新沂	PMS_城区锦绣华庭5号箱变1变压器	10	500	78
45931	新沂	PMS_城区锦绣华庭2号箱变1变压器	10	630	71
45932	新沂	四农贸1变压器	10	630	212
45933	新沂	PMS_城区金三角变压器	10	630	35
45934	新沂	PMS_富丽花园1变压器	10	630	110
45935	新沂	华泰豪庭五期1组合配电站2变	10	630	376
45936	新沂	华泰豪庭五期1组合配电站1变	10	630	357
45937	新沂	PMS_华泰豪庭五期2号配电室1变压器	10	800	409
45938	新沂	PMS_华泰豪庭五期2号配电室2变压器	10	800	452
45939	新沂	PMS_华泰豪庭五期2号配电室4变压器	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45940	新沂	PMS_华泰豪庭五期2号配电室3变压器	10	800	467
45941	新沂	锦绣华庭三期1号配电室1变压器	10	800	466
45942	新沂	锦绣华庭三期1号配电室4变压器	10	800	338
45943	新沂	锦绣华庭三期1号配电室3变压器	10	800	458
45944	新沂	锦绣华庭三期1号配电室2变压器	10	800	511
45945	新沂	10kV现代商城1号箱变1变压器	10	630	367
45946	新沂	10kV现代商城2号箱变1变压器	10	630	187
45947	新沂	PMS_城区阳光家园2号箱变1变压器	10	630	108
45948	新沂	PMS_城区阳光家园1号箱变1变压器	10	630	308
45949	新沂	PMS_墨纬线1号公配变	10	400	295
45950	新沂	PMS_城区华泰小区2号箱变变压器	10	630	322
45951	新沂	PMS_城区华泰小区1号箱变变压器	10	630	335
45952	新沂	PMS_城区华泰小区3号箱变变压器	10	630	232
45953	新沂	城区华泰小区4号箱变变压器	10	630	133
45954	新沂	景润园三期配电室4变压器	10	630	343
45955	新沂	PMS_景润园二期配电室3变压器	10	630	225
45956	新沂	PMS_新城国际1组合配电室2变压器	10	800	458
45957	新沂	PMS_新城国际1组合配电室1变压器	10	800	484
45958	新沂	PMS_新城国际2配电室2变压器	10	800	179
45959	新沂	PMS_新城国际2配电室4变压器	10	800	437
45960	新沂	PMS_新城国际2配电室3变压器	10	800	475
45961	新沂	PMS_新城国际2配电室1变压器	10	800	466
45962	新沂	明珠花苑一期1配电室2变	10	800	378
45963	新沂	明珠花苑一期1配电室1变	10	800	358
45964	新沂	明珠花苑一期1配电室3变	10	800	341
45965	新沂	明珠花苑一期1配电室4变	10	800	452
45966	新沂	明珠花苑一期2配电室2变压器	10	800	322
45967	新沂	明珠花苑一期2配电室1变	10	800	321
45968	新沂	明珠花苑一期2配电室3变	10	800	513
45969	新沂	明珠花苑一期2配电室4变	10	800	456
45970	新沂	明珠花苑一期3配电室4变	10	800	621
45971	新沂	明珠花苑一期3配电室3变	10	800	592

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45972	新沂	明珠花苑一期3配电室2变	10	800	460
45973	新沂	明珠花苑一期3配电室1变	10	800	312
45974	新沂	星河湾金地1配电室4变压器	10	800	456
45975	新沂	星河湾金地1配电室3变压器	10	800	439
45976	新沂	星河湾金地1配电室1变压器	10	800	406
45977	新沂	星河湾金地1配电室2变压器	10	800	436
45978	新沂	星河湾金地4配电室2变压器	10	800	443
45979	新沂	星河湾金地4配电室3变压器	10	800	369
45980	新沂	星河湾金地3配电室4变压器	10	630	444
45981	新沂	星河湾金地4配电室1变压器	10	800	380
45982	新沂	星河湾金地3配电室2变压器	10	630	248
45983	新沂	星河湾金地3配电室1变压器	10	630	259
45984	新沂	星河湾金地3配电室3变压器	10	630	286
45985	新沂	星河湾金地4配电室4变压器	10	800	425
45986	新沂	星河湾金地2配电室2变压器	10	630	285
45987	新沂	星河湾金地2配电室1变压器	10	630	280
45988	新沂	星河湾金地2配电室3变压器	10	630	310
45989	新沂	星河湾金地2配电室4变压器	10	630	466
45990	新沂	城市花苑二三期1配电室3变	10	800	382
45991	新沂	城市花苑二三期1配电室4变	10	800	415
45992	新沂	城市花苑二三期1配电室2变	10	800	467
45993	新沂	城市花苑二三期1配电室1变	10	800	461
45994	新沂	10kV宏基天城三期商业1配电室1变	10	630	97
45995	新沂	10kV宏基天城三期商业1配电室4变	10	630	397
45996	新沂	10kV宏基天城三期商业1配电室3变	10	630	379
45997	新沂	10kV宏基天城三期商业1配电室2变	10	630	278
45998	新沂	10kV宏基天城三期商业2配电室3变	10	800	424
45999	新沂	10kV宏基天城三期商业2配电室2变	10	800	503
46000	新沂	10kV宏基天城三期商业2配电室1变	10	800	286
46001	新沂	10kV宏基天城三期商业2配电室4变	10	800	449
46002	新沂	10kV宏基天城三期商业3配电室1变	10	800	403
46003	新沂	10kV宏基天城三期商业3配电室3变	10	800	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46004	新沂	10kV宏基天城三期商业3配电室4变	10	800	127
46005	新沂	10kV宏基天城三期商业3配电室2变	10	800	465
46006	新沂	10kV宏基天城三期商业4配电室2变	10	630	165
46007	新沂	10kV宏基天城三期商业4配电室4变	10	630	160
46008	新沂	10kV宏基天城三期商业4配电室1变	10	630	242
46009	新沂	10kV宏基天城三期商业4配电室3变	10	630	240
46010	新沂	10kV城市花苑二三期2配电室3变	10	800	456
46011	新沂	10kV城市花苑二三期2配电室2变	10	800	387
46012	新沂	10kV城市花苑二三期2配电室4变	10	800	478
46013	新沂	10kV城市花苑二三期2配电室1变	10	800	381
46014	新沂	城市花苑二三期3配电室1变	10	630	350
46015	新沂	城市花苑二三期3配电室2变	10	630	371
46016	新沂	PMS_明珠花苑二期1配电室3号变	10	800	409
46017	新沂	PMS_明珠花苑二期2配电室1号变	10	800	428
46018	新沂	PMS_明珠花苑二期3配电室3号变	10	800	434
46019	新沂	PMS_明珠花苑二期2配电室2号变	10	800	492
46020	新沂	PMS_明珠花苑二期3配电室1号变	10	800	418
46021	新沂	PMS_明珠花苑二期2配电室3号变	10	800	460
46022	新沂	PMS_明珠花苑二期1配电室2号变	10	800	438
46023	新沂	PMS_明珠花苑二期3配电室4号变	10	800	435
46024	新沂	PMS_明珠花苑二期2配电室4号变	10	800	545
46025	新沂	PMS_明珠花苑二期1配电室4号变	10	800	462
46026	新沂	PMS_明珠花苑二期3配电室2号变	10	800	464
46027	新沂	PMS_明珠花苑二期1配电室1号变	10	800	472
46028	新沂	PMS_世纪豪园1配电室1变	10	800	439
46029	新沂	PMS_世纪豪园1配电室2变	10	800	476
46030	新沂	PMS_世纪豪园1配电室4变	10	800	504
46031	新沂	PMS_世纪豪园1配电室3变	10	800	476
46032	新沂	PMS_世纪豪园2配电室1变	10	630	275
46033	新沂	PMS_世纪豪园2配电室3变	10	630	222
46034	新沂	PMS_世纪豪园2配电室4变	10	630	396
46035	新沂	PMS_世纪豪园2配电室2变	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46036	新沂	世纪豪园4配电室1变	10	800	629
46037	新沂	世纪豪园4配电室4变	10	800	607
46038	新沂	世纪豪园4配电室3变	10	800	564
46039	新沂	世纪豪园4配电室2变	10	800	639
46040	新沂	世纪豪园3配电室1变	10	800	329
46041	新沂	世纪豪园3配电室2变	10	800	403
46042	新沂	PMS 10kV天马小区箱变	10	630	261
46043	新沂	PMS 金广厦箱变2	10	630	213
46044	新沂	变电北苑2配电室4变	10	800	594
46045	新沂	变电北苑1组合配电站1变	10	630	384
46046	新沂	变电北苑4配电室4变	10	800	595
46047	新沂	变电北苑3配电室4变	10	800	605
46048	新沂	变电北苑4配电室1变	10	800	539
46049	新沂	变电北苑3配电室1变	10	800	578
46050	新沂	变电北苑2配电室1变	10	800	589
46051	新沂	变电北苑1组合配电站4变	10	630	488
46052	新沂	时代锦宸悦府3配电室3变	10	800	625
46053	新沂	时代锦宸悦府3配电室4变	10	800	600
46054	新沂	时代锦宸悦府3配电室2变	10	800	612
46055	新沂	时代锦宸悦府3配电室1变	10	800	555
46056	新沂	河滨天境雅苑3配电室4变	10	800	476
46057	新沂	河滨天境雅苑2配电室3变	10	800	423
46058	新沂	河滨天境雅苑5配电室3变	10	800	479
46059	新沂	河滨天境雅苑4配电室3变	10	800	470
46060	新沂	河滨天境雅苑1组合配电站1变	10	630	365
46061	新沂	河滨天境雅苑3配电室2变	10	800	454
46062	新沂	河滨天境雅苑2配电室4变	10	800	508
46063	新沂	河滨天境雅苑5配电室2变	10	800	487
46064	新沂	河滨天境雅苑4配电室2变	10	800	428
46065	新沂	河滨天境雅苑1组合配电站2变	10	630	374
46066	新沂	河滨天境雅苑3配电室1变	10	800	405
46067	新沂	河滨天境雅苑1组合配电站4变	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46068	新沂	河滨天境雅苑2配电室2变	10	800	497
46069	新沂	河滨天境雅苑4配电室4变	10	800	458
46070	新沂	河滨天境雅苑1组合配电站3变	10	630	431
46071	新沂	河滨天境雅苑3配电室3变	10	800	482
46072	新沂	河滨天境雅苑2配电室1变	10	800	448
46073	新沂	河滨天境雅苑4配电室1变	10	800	460
46074	新沂	河滨天境雅苑5配电室1变	10	800	382
46075	新沂	河滨天境雅苑5配电室4变	10	800	469
46076	新沂	时代锦宸2配电室4变	10	800	493
46077	新沂	时代锦宸2配电室1变	10	800	405
46078	新沂	时代锦宸2配电室3变	10	800	507
46079	新沂	时代锦宸2配电室2变	10	800	521
46080	新沂	博雅苑小区2配电室4变	10	800	604
46081	铜山	房村镇西王村三队配变	10	400	106
46082	铜山	PMS_房村镇王庄村一队1号配变	10	400	126
46083	铜山	房村镇李楼村4号变	10	200	62
46084	铜山	PMS_房村镇大牛村7号变	10	400	33
46085	铜山	PMS_房村镇大牛村6号变	10	400	26
46086	铜山	房村镇郝湾村8号变	10	400	127
46087	铜山	PMS_房村镇菜园村3号变	10	400	123
46088	铜山	PMS_房村镇林厂村7号变	10	400	206
46089	铜山	PMS_房村镇八王村双槽变	10	400	147
46090	铜山	PMS_房村镇鹿湾村5号变	10	400	13
46091	铜山	PMS_房村镇西王村北1号变	10	400	170
46092	铜山	PMS_房村镇下洪村四队1号变	10	400	189
46093	铜山	PMS_房村镇李庄村8号变	10	400	0
46094	铜山	PMS_房村镇文庄村5号变	10	400	187
46095	铜山	房村镇吴湾村4号变	10	400	71
46096	铜山	PMS_房村镇对河村北2号变	10	400	189
46097	铜山	PMS_房村镇郝湾村10号变	10	400	135
46098	铜山	PMS_房村镇周庙村7号变	10	400	99
46099	铜山	PMS_房村镇温刘村七队变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46100	铜山	房村镇温刘村三队变	10	400	175
46101	铜山	PMS_房村镇温刘村一队西变	10	400	118
46102	铜山	房村镇鹿台村祠堂变	10	400	239
46103	铜山	PMS_房村镇土龙村大白庄变	10	400	193
46104	铜山	房村镇温刘1号	10	400	100
46105	铜山	房村镇对河村1号	10	200	30
46106	铜山	PMS_房村镇公用变20变	10	400	14
46107	铜山	房村镇公用变18变	10	400	0
46108	铜山	PMS_房村镇公用变15变	10	400	91
46109	铜山	PMS_房村镇对河村北1号变	10	400	207
46110	铜山	PMS_房村镇供电所7变	10	400	0
46111	铜山	PMS_房村镇公用变19变	10	400	163
46112	铜山	房村镇申集村2号变	10	400	181
46113	铜山	房村镇水牛张村4号变	10	200	53
46114	铜山	PMS_房村镇房村村2变	10	400	0
46115	铜山	PMS_房村镇郭集村西变	10	400	191
46116	铜山	PMS_房村镇供电所6变	10	400	120
46117	铜山	房村镇公用变17变	10	400	0
46118	铜山	PMS_房村镇公用变16变	10	400	0
46119	铜山	PMS_房村镇唐山村1号变	10	400	77
46120	铜山	PMS_房村镇马家村8号变	10	400	215
46121	铜山	PMS_房村镇马家村10号变	10	400	237
46122	铜山	PMS_房村镇李楼村新村变	10	400	101
46123	铜山	PMS_房村镇对河村3号变	10	400	218
46124	铜山	房村镇温刘村九队变	10	400	106
46125	铜山	PMS_房村镇吴湾村5号变	10	400	58
46126	铜山	PMS_房村镇房村村3变	10	400	34
46127	铜山	PMS_房村镇上山吴1号配变	10	400	63
46128	铜山	PMS_房村镇下洪村6队配变	10	400	167
46129	铜山	PMS_房村镇新庄村2号配变	10	400	185
46130	铜山	PMS_房村镇下洪村配变	10	400	68
46131	铜山	房村镇西王村北2号配变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46132	铜山	房村镇周庙村北配变	10	400	141
46133	铜山	房村镇新庄村3号配变	10	200	0
46134	铜山	房村镇湖山套配变	10	400	139
46135	铜山	房村镇申集村1号配变	10	400	211
46136	铜山	房村镇周庙村2号变	10	400	0
46137	铜山	PMS_房村镇中桥村配变	10	400	183
46138	铜山	PMS_房村镇大沟里村4号配变	10	400	40
46139	铜山	PMS_房村镇对河村7队2号配变	10	400	108
46140	铜山	PMS_房村镇鹿湾村4队配变	10	400	87
46141	铜山	PMS_房村镇鹿台村五队配变	10	400	215
46142	铜山	PMS_房村镇温刘村二队东配变	10	400	221
46143	铜山	PMS_房村镇林厂村配变	10	400	132
46144	铜山	房村镇新庄村配变	10	400	113
46145	铜山	房村镇土龙村2号变	10	400	159
46146	铜山	PMS_房村镇马家村2号配变	10	400	165
46147	铜山	PMS_房村镇土龙村1号配变	10	400	0
46148	铜山	PMS_房村镇吴湾村2号配变	10	400	225
46149	铜山	PMS_房村镇大牛村1号变（新）	10	400	21
46150	铜山	PMS_房村镇林厂村1变（新）	10	400	252
46151	铜山	房村镇房村村变（新）	10	400	0
46152	铜山	PMS_房村镇水牛张村变（新）	10	400	121
46153	铜山	房村镇公用变23号	10	400	5
46154	铜山	PMS_房村镇公用变24号	10	400	16
46155	铜山	PMS_房村镇供电所9号变	10	400	0
46156	铜山	PMS_房村镇供电所10号变	10	400	33
46157	铜山	房村镇徐楼村一队变	10	400	26
46158	铜山	PMS_房村镇房村村4号变	10	400	60
46159	铜山	PMS_房村镇孔楼村4号变	10	400	166
46160	铜山	房村镇供电所11号变	10	400	11
46161	铜山	汇福佳苑2箱变	10	630	370
46162	铜山	汇福佳苑1箱变	10	630	250
46163	铜山	汇福佳苑3箱变	10	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46164	铜山	房村镇供电所12号变	10	400	144
46165	铜山	房村镇林庄村北变	10	400	201
46166	铜山	房村镇郭集村2号变	10	200	51
46167	铜山	房村镇杨场村6队变	10	400	100
46168	铜山	房村镇杨场村南变	10	400	147
46169	铜山	房村镇水牛张村东变	10	400	211
46170	铜山	房村镇新庄村北变	10	400	232
46171	铜山	房村镇对河村七队3号变	10	400	216
46172	铜山	房村镇公用变26号变	10	400	128
46173	铜山	房村镇八王村7队变	10	400	92
46174	铜山	房村镇公用变28号变	10	400	0
46175	铜山	房村镇鹿台村三队变	10	400	139
46176	铜山	房村镇公用变27号变	10	400	149
46177	铜山	房村镇文庄村北变	10	200	78
46178	铜山	房村镇供电所北变	10	400	16
46179	铜山	房村镇温刘村五队南变	10	400	212
46180	铜山	房村镇新庄村8号变	10	400	192
46181	铜山	房村镇林庄村四队变	10	400	107
46182	铜山	房村镇公用变25号变	10	400	0
46183	铜山	房村镇西王村一队变	10	200	40
46184	铜山	房村镇温刘村八队北变	10	160	58
46185	铜山	房村镇尚王村东变	10	400	103
46186	铜山	房村镇大牛村北变	10	400	119
46187	铜山	房村镇公用变14配变	10	400	108
46188	铜山	房村镇公用变22号	10	400	21
46189	铜山	房村镇湖山套1号变	10	400	231
46190	铜山	房村镇申集村四五队变	10	400	239
46191	铜山	PMS 房村镇郝湾村2号变	10	400	168
46192	铜山	房村镇孙庄村2号变	10	400	0
46193	铜山	PMS 房村镇李庄村变	10	400	151
46194	铜山	PMS 房村镇下洪村1号变	10	400	0
46195	铜山	PMS 房村镇郭集村变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46196	铜山	PMS 房村镇西薛楼变	10	200	63
46197	铜山	PMS 房村镇马家村变	10	400	89
46198	铜山	房村镇供电所1变	10	400	170
46199	铜山	房村镇大牛村2号变	10	400	88
46200	铜山	房村镇房村村1变	10	630	5
46201	铜山	PMS 房村镇唐山村变	10	400	152
46202	铜山	PMS 房村镇杨场村2号变	10	400	26
46203	铜山	新区高沃1号配变	10	200	0
46204	铜山	PMS 新区张沃1号配变	10	400	47
46205	铜山	新区所皇沃3号变	10	630	159
46206	铜山	新区所二堡3号变	10	400	121
46207	铜山	PMS 新区林场变	10	400	33
46208	铜山	新区汉沟村变	10	250	86
46209	铜山	PMS 新区罗岗村变	10	315	60
46210	铜山	新区所北周沃变	10	200	140
46211	铜山	新区所桥上变	10	315	0
46212	铜山	PMS 新区所吴楼变	10	630	160
46213	铜山	PMS 新区所张沃变	10	630	70
46214	铜山	新区所下杜楼变	10	200	67
46215	铜山	新区所上杜楼1号变	10	400	86
46216	铜山	新区所徐林变	10	200	0
46217	铜山	新区所望城变	10	250	174
46218	铜山	新区所望城皇窝变	10	400	42
46219	铜山	新区所望城2.3队变	10	400	0
46220	铜山	新区所西樵3号公用变	10	400	86
46221	铜山	望城花园西公用变	10	400	89
46222	铜山	新区吴楼小新庄变	10	200	21
46223	铜山	PMS 新区所罗岗1号配变	10	400	70
46224	铜山	PMS 新区林场1号变	10	200	29
46225	铜山	PMS 新区皇窝桥上变	10	200	38
46226	铜山	新区汉沟村6号变	10	200	114
46227	铜山	PMS 新区罗岗2号变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46228	铜山	PMS_新区葛楼2号配变	10	400	132
46229	铜山	新区高沃3号变	10	400	89
46230	铜山	PMS_新区皇沃1号变（新增）	10	400	0
46231	铜山	PMS_新区罗岗3号变	10	400	122
46232	铜山	PMS_新区罗岗4号变	10	400	100
46233	铜山	PMS_新区罗岗5号变	10	400	21
46234	铜山	新区南周沃2变	10	400	0
46235	铜山	新区望城皇沃3号变新增	10	400	60
46236	铜山	新区望城2、3队1号变	10	400	0
46237	铜山	新区下杜楼	10	400	235
46238	铜山	PMS_新区吴楼1号配变	10	400	128
46239	铜山	新区高沃2号变（高沃村变）	10	200	68
46240	铜山	新区汉沟5号变	10	400	158
46241	铜山	PMS_新区葛楼1号变（增容）	10	400	0
46242	铜山	PMS_新区皇沃二队1号变	10	400	81
46243	铜山	新区上杜楼2号变	10	400	200
46244	铜山	皇窝1-1公用变	10	200	0
46245	铜山	新区皇窝4队1号变	10	400	65
46246	铜山	新区皇窝4-1号公用变	10	400	34
46247	铜山	PMS_新区下杜楼1号变	10	400	2
46248	铜山	新区所桥上1配变	10	400	93
46249	铜山	PMS_新区汉沟3号变	10	200	22
46250	铜山	新区北周沃1变	10	200	69
46251	铜山	PMS_新区南周沃村变	10	400	63
46252	铜山	PMS_新区汉王6、7队	10	400	91
46253	铜山	PMS_新区吴楼2号配变	10	400	64
46254	铜山	新区所皇窝4队配变	10	400	15
46255	铜山	新区所皇窝2号配变	10	400	165
46256	铜山	PMS_新区高沃2号变	10	400	263
46257	铜山	新区所皇窝2队配变	10	400	0
46258	铜山	PMS_新区所皇窝1号配变	10	400	13
46259	铜山	新区葛楼1号配变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46260	铜山	PMS_柳新镇陈塘4号变	10	315	63
46261	铜山	PMS_柳新镇孙大庄1号变	10	400	35
46262	铜山	PMS_柳新镇刘台1号变	10	400	87
46263	铜山	柳新镇冯庄1号变	10	400	105
46264	铜山	柳新镇冯庄五队变	10	400	0
46265	铜山	柳新镇冯庄6号变	10	400	94
46266	铜山	PMS_柳新镇魏庄4号变	10	400	51
46267	铜山	PMS_柳新镇陈庄村变	10	400	95
46268	铜山	PMS_柳新镇新桥村变	10	400	101
46269	铜山	PMS_柳新镇孙大庄4号变	10	400	154
46270	铜山	PMS_柳新镇冯庄七队变	10	400	102
46271	铜山	PMS_沿湖镇荣楼1号变	10	400	89
46272	铜山	PMS_沿湖镇周楼1号变	10	200	36
46273	铜山	沿湖镇姚楼2号变	10	400	136
46274	铜山	PMS_柳新镇刘家1号变	10	200	29
46275	铜山	柳新镇陈塘8号变	10	200	0
46276	铜山	PMS_柳新镇张谷山3号变	10	400	46
46277	铜山	PMS_柳新镇大杨场2号变	10	400	43
46278	铜山	PMS_柳新镇秦楼村变	10	400	150
46279	铜山	沿湖镇程楼2号变	10	200	0
46280	铜山	PMS_柳新镇冯庄三队变	10	400	84
46281	铜山	柳新镇冯庄二队变	10	160	0
46282	铜山	PMS_沿湖镇西王庄2号变	10	400	106
46283	铜山	柳新镇祁楼村1号变	10	400	0
46284	铜山	柳新镇陈塘7号变	10	200	0
46285	铜山	PMS_柳新镇李场大队变	10	400	14
46286	铜山	沿湖镇王场2号变	10	200	42
46287	铜山	PMS_沿湖镇王店北变	10	200	0
46288	铜山	PMS_柳新镇魏庄3号变	10	400	120
46289	铜山	柳新镇魏庄2号变	10	200	0
46290	铜山	PMS_柳新镇太平吴楼变	10	400	146
46291	铜山	柳新镇祁楼2号变	10	160	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46292	铜山	柳新镇天后变	10	400	99
46293	铜山	柳新镇供电所10号变	10	400	130
46294	铜山	PMS_柳新镇太平村周楼变	10	315	51
46295	铜山	柳新镇太平村变	10	400	92
46296	铜山	柳新镇孙大庄3号变	10	400	62
46297	铜山	柳新镇孙大庄2号变	10	200	0
46298	铜山	柳新镇供电所5号变	10	200	73
46299	铜山	PMS_柳新镇供电所6号变	10	400	62
46300	铜山	柳新镇柳新十队1号变	10	400	2
46301	铜山	PMS_柳新镇蒋楼1号变	10	400	66
46302	铜山	柳新镇柳东1号变	10	400	0
46303	铜山	柳新镇祁楼村变	10	400	51
46304	铜山	PMS_柳新镇胡坑毛庄变	10	400	143
46305	铜山	柳新镇胡坑2号变	10	200	9
46306	铜山	PMS_沿湖镇牛舍变	10	400	64
46307	铜山	沿湖镇二航1号变	10	200	0
46308	铜山	PMS_沿湖镇闫大庄村变	10	400	117
46309	铜山	柳新镇瓦房变	10	400	128
46310	铜山	PMS_柳新镇秦楼1号变	10	200	1
46311	铜山	PMS_柳新镇马楼村马西变	10	400	115
46312	铜山	PMS_柳新镇魏庄1号变	10	400	5
46313	铜山	PMS_柳新镇魏庄五队变	10	400	8
46314	铜山	PMS_沿湖镇东王庄1号变	10	200	62
46315	铜山	沿湖镇街道4号变	10	400	0
46316	铜山	PMS_柳新镇苏庄村变	10	400	120
46317	铜山	沿湖镇大黄家1号变	10	400	114
46318	铜山	PMS_沿湖镇毛六1号变	10	200	0
46319	铜山	PMS_沿湖镇后高滩1号变	10	200	31
46320	铜山	柳新镇冯庄四队变	10	400	69
46321	铜山	PMS_沿湖镇前高滩村变	10	400	116
46322	铜山	PMS_沿湖镇东王店村变	10	160	0
46323	铜山	柳新镇杨场3号变	10	250	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46324	铜山	PMS_柳新镇杨厂丁楼变	10	250	47
46325	铜山	PMS_柳新镇中口2号变	10	400	57
46326	铜山	PMS_柳新镇张圩村变	10	400	0
46327	铜山	PMS_沿湖镇王场村变	10	400	216
46328	铜山	PMS_沿湖镇后高滩村变	10	200	0
46329	铜山	沿湖镇刘庄村2号变	10	315	51
46330	铜山	沿湖镇街道3号变	10	400	104
46331	铜山	沿湖镇刘庄村变	10	400	230
46332	铜山	PMS_沿湖镇荣楼变	10	200	47
46333	铜山	PMS_沿湖镇大黄家村变	10	160	60
46334	铜山	PMS_沿湖镇街道1号变	10	400	69
46335	铜山	PMS_柳新镇新桥村北变	10	200	33
46336	铜山	PMS_柳新镇李场1号变	10	400	64
46337	新沂	博雅苑小区1配电室3变	10	800	550
46338	新沂	博雅苑小区3配电室4变	10	800	596
46339	新沂	博雅苑小区2配电室3变	10	800	360
46340	新沂	博雅苑小区1配电室4变	10	800	568
46341	新沂	博雅苑小区2配电室2变	10	800	588
46342	新沂	博雅苑小区1配电室1变	10	800	458
46343	新沂	博雅苑小区3配电室2变	10	800	592
46344	新沂	博雅苑小区2配电室1变	10	800	580
46345	新沂	博雅苑小区3配电室3变	10	800	573
46346	新沂	博雅苑小区1配电室2变	10	800	510
46347	新沂	博雅苑小区3配电室1变	10	800	599
46348	新沂	城区四华里二十巷变	10	400	81
46349	新沂	城区四华里变	10	400	0
46350	新沂	城区广州家具城2变	10	400	0
46351	新沂	中央公园南配电室5变	10	800	447
46352	新沂	中央公园北配电室3变	10	500	334
46353	新沂	中央公园南配电室4变	10	800	441
46354	新沂	城区机电公司门前	10	500	174
46355	新沂	中央公园北配电室1变	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46356	新沂	中央公园南配电室6变	10	800	575
46357	新沂	中央公园北配电室2变	10	800	413
46358	新沂	城区御景湾1变	10	630	238
46359	新沂	城区御景湾7变	10	630	390
46360	新沂	城区御景湾3变	10	630	307
46361	新沂	城区御景湾4变	10	630	320
46362	新沂	城区御景湾5变	10	630	212
46363	新沂	城区御景湾2变	10	630	286
46364	新沂	阳光水岸绿洲1期1配电室1变	10	800	413
46365	新沂	瀚景园1配电室3变	10	630	271
46366	新沂	阳光水岸绿洲1期3配电室2变	10	630	444
46367	新沂	阳光水岸绿洲1期2配电室3变	10	630	393
46368	新沂	城区上海公馆配电室1变	10	800	505
46369	新沂	瀚景园2配电室2变	10	800	417
46370	新沂	阳光水岸绿洲1期3配电室3变	10	630	392
46371	新沂	阳光水岸绿洲1期1配电室2变	10	800	452
46372	新沂	瀚景园1配电室2变	10	630	247
46373	新沂	城区广达新苑配电室1变	10	800	457
46374	新沂	阳光水岸绿洲1期2配电室2变	10	630	390
46375	新沂	智博园配电室2变	10	630	398
46376	新沂	阳光水岸绿洲1期1配电室3变	10	800	324
46377	新沂	瀚景园2配电室1变	10	800	408
46378	新沂	阳光水岸绿洲1期3配电室4变	10	630	441
46379	新沂	瀚景园3配电室2变	10	800	398
46380	新沂	阳光水岸绿洲1期2配电室1变	10	630	375
46381	新沂	阳光水岸绿洲1期1配电室4变	10	800	300
46382	新沂	瀚景园1配电室1变	10	630	154
46383	新沂	阳光水岸绿洲1期3配电室1变	10	630	364
46384	新沂	瀚景园3配电室1变	10	800	306
46385	新沂	城区上海公馆配电室2变	10	800	409
46386	新沂	城区广达新苑配电室2变	10	800	470
46387	新沂	阳光水岸绿洲1期2配电室4变	10	630	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46388	新沂	智博园配电室1变	10	630	392
46389	新沂	城区公园路南变	10	400	112
46390	新沂	城区富达苑2号变	10	500	272
46391	新沂	城区城市花苑二期3变	10	630	298
46392	新沂	风景小区配电室3变	10	630	328
46393	新沂	城区富达苑1号变	10	500	242
46394	新沂	城区新港路2变	10	630	204
46395	新沂	风景小区配电室2变	10	630	244
46396	新沂	御园华府配电室2变	10	500	231
46397	新沂	城区城市花苑二期4变	10	630	244
46398	新沂	城区圣丰大厦变	10	500	195
46399	新沂	御园华府配电室3变	10	500	184
46400	新沂	风景小区配电室5变	10	630	420
46401	新沂	风景小区配电室1变	10	630	364
46402	新沂	城区富达苑3号变	10	500	170
46403	新沂	御园华府配电室1变	10	500	150
46404	新沂	风景小区配电室4变	10	630	281
46405	新沂	城区四中西门变	10	500	91
46406	新沂	城区温州商城三期配电室3变	10	500	224
46407	新沂	城区新亚大厦配电室1变	10	800	463
46408	新沂	城区温州商城三期配电室1变	10	500	167
46409	新沂	瑞丰公寓配电室2变	10	400	320
46410	新沂	城区新亚大厦配电室2变	10	800	442
46411	新沂	城区温州商城三期配电室2变	10	500	182
46412	新沂	城区锦绣名苑西配电室3变	10	500	195
46413	新沂	城区锦绣名苑西配电室1变	10	200	116
46414	新沂	城区锦绣名苑西配电室2变	10	630	277
46415	新沂	国际商贸城二期配电室3变	10	800	314
46416	新沂	城区沐滨小区2号变	10	400	39
46417	新沂	城区福新苑配电室4变	10	630	430
46418	新沂	城区沐滨小区3号变	10	630	84
46419	新沂	城区沐滨小区5号变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46420	新沂	城区四季阳光配电室3变	10	630	268
46421	新沂	国际商贸城二期配电室2变	10	800	339
46422	新沂	城区四季阳光配电室2变	10	630	311
46423	新沂	国际商贸城二期配电室1变	10	800	424
46424	新沂	城区福新苑配电室2变	10	630	345
46425	新沂	城区沐滨小区4号变	10	800	297
46426	新沂	城区沐滨小区1号变	10	630	162
46427	新沂	城区福新苑配电室1变	10	630	325
46428	新沂	城区福新苑配电室3变	10	630	329
46429	新沂	城区温州商城二期配电室1变	10	500	61
46430	新沂	宸望华府1配电室1变	10	800	396
46431	新沂	宸望华府1配电室4变	10	800	412
46432	新沂	宸望华府1配电室3变	10	800	459
46433	新沂	宸望华府2配电室1变	10	630	459
46434	新沂	宸望华府1配电室2变	10	800	486
46435	新沂	宸望华府2配电室3变	10	630	434
46436	新沂	宸望华府2配电室2变	10	630	452
46437	新沂	宸望华府2配电室4变	10	630	414
46438	新沂	弘元天樾雅苑3配电室3变	10	800	484
46439	新沂	弘元天樾雅苑4配电室2变	10	800	523
46440	新沂	弘元天樾雅苑3配电室1变	10	800	536
46441	新沂	弘元天樾雅苑2配电室4变	10	800	544
46442	新沂	弘元天樾雅苑4配电室1变	10	800	496
46443	新沂	弘元天樾雅苑2配电室2变	10	800	506
46444	新沂	弘元天樾雅苑1配电室2变	10	800	466
46445	新沂	弘元天樾雅苑1配电室1变	10	800	470
46446	新沂	弘元天樾雅苑1配电室3变	10	800	537
46447	新沂	弘元天樾雅苑3配电室2变	10	800	492
46448	新沂	弘元天樾雅苑1配电室4变	10	800	572
46449	新沂	弘元天樾雅苑2配电室3变	10	800	494
46450	新沂	弘元天樾雅苑2配电室1变	10	800	506
46451	新沂	弘元天樾雅苑3配电室4变	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46452	新沂	时代锦宸悦府1配电室2变	10	800	555
46453	新沂	时代锦宸悦府1配电室1变	10	800	517
46454	新沂	新店南涧小学东变	10	400	120
46455	新沂	玉融瀚景园三期1组合配电站4变	10	630	396
46456	新沂	玉融瀚景园三期1组合配电站3变	10	630	453
46457	新沂	玉融瀚景园三期1组合配电站1变	10	630	438
46458	新沂	玉融瀚景园三期1组合配电站2变	10	630	448
46459	新沂	雨润公园壹号1配电室4变	10	800	599
46460	新沂	雨润公园壹号1配电室1变	10	800	550
46461	新沂	雨润公园壹号1配电室2变	10	800	584
46462	新沂	雨润公园壹号1配电室3变	10	800	582
46463	新沂	博雅苑小区6配电室2变	10	800	593
46464	新沂	博雅苑小区4配电室2变	10	800	631
46465	新沂	博雅苑小区6配电室1变	10	800	619
46466	新沂	博雅苑小区5配电室4变	10	800	527
46467	新沂	博雅苑小区6配电室3变	10	800	609
46468	新沂	博雅苑小区5配电室1变	10	800	619
46469	新沂	博雅苑小区5配电室3变	10	800	607
46470	新沂	博雅苑小区5配电室2变	10	800	621
46471	新沂	博雅苑小区6配电室4变	10	800	615
46472	新沂	博雅苑小区4配电室1变	10	800	610
46473	新沂	星河湾馨园居2配电室1变	10	630	391
46474	新沂	星河湾馨园居1配电室2变	10	800	409
46475	新沂	星河湾馨园居2配电室4变	10	630	421
46476	新沂	星河湾馨园居2配电室3变	10	630	289
46477	新沂	星河湾馨园居2配电室2变	10	630	385
46478	新沂	星河湾馨园居1配电室1变	10	800	154
46479	新沂	星河湾馨园居1配电室3变	10	800	371
46480	新沂	星河湾馨园居1配电室4变	10	800	338
46481	新沂	草桥镇房场主台区4号变	10	400	60
46482	新沂	草桥镇巩楼4号变	10	400	80
46483	新沂	城区新亚大厦配电室3变	10	250	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46484	新沂	棋盘郑梁郑庄南湖配变	10	400	88
46485	新沂	恒盛新城3配电室4变	10	800	530
46486	新沂	恒盛新城7配电室4变	10	800	540
46487	新沂	恒盛新城5配电室1变	10	630	407
46488	新沂	恒盛新城3配电室2变	10	800	410
46489	新沂	恒盛新城2配电室2变	10	800	427
46490	新沂	恒盛新城7配电室2变	10	800	572
46491	新沂	恒盛新城5配电室2变	10	630	372
46492	新沂	恒盛新城3配电室1变	10	800	508
46493	新沂	恒盛新城2配电室1变	10	800	586
46494	新沂	恒盛新城1配电室4变	10	800	572
46495	新沂	恒盛新城7配电室1变	10	800	511
46496	新沂	恒盛新城5配电室3变	10	630	427
46497	新沂	恒盛新城1配电室1变	10	800	568
46498	新沂	恒盛新城2配电室4变	10	800	585
46499	新沂	恒盛新城7配电室3变	10	800	530
46500	新沂	恒盛新城8配电室2变	10	800	460
46501	新沂	恒盛新城3配电室3变	10	800	516
46502	新沂	恒盛新城1配电室2变	10	800	484
46503	新沂	恒盛新城8配电室1变	10	800	459
46504	新沂	恒盛新城5配电室4变	10	630	399
46505	新沂	星河湾丽水1配电室1变	10	800	498
46506	新沂	星河湾丽水1配电室3变	10	800	485
46507	新沂	星河湾丽水1配电室4变	10	800	520
46508	新沂	星河湾丽水1配电室2变	10	800	459
46509	新沂	星河湾丽水2配电室2变	10	800	540
46510	新沂	星河湾丽水2配电室1变	10	800	392
46511	新沂	城区西小街变	10	400	144
46512	新沂	恒盛花苑3变压器	10	800	432
46513	新沂	恒盛花苑4变压器	10	800	420
46514	新沂	恒盛花苑1变压器	10	800	489
46515	新沂	恒盛花苑2变压器	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46516	新沂	新天地商城2号箱变	10	630	71
46517	新沂	新天地商城3号箱变	10	630	304
46518	新沂	10kV城区幸福小区二期1号变	10	630	385
46519	新沂	宸望华府3配电室4变	10	800	442
46520	新沂	宸望华府3配电室1变	10	800	553
46521	新沂	宸望华府3配电室3变	10	800	545
46522	新沂	宸望华府3配电室2变	10	800	587
46523	新沂	10kV沂铁花苑1配电室4变	10	630	392
46524	新沂	10kV沂铁花苑1配电室3变	10	630	380
46525	新沂	10kV沂铁花苑1配电室1变	10	630	400
46526	新沂	10kV沂铁花苑1配电室2变	10	630	426
46527	新沂	10kV晨曦人才公寓1组合配电站1变	10	800	418
46528	新沂	10kV中梁首府2配电室4变	10	630	391
46529	新沂	10kV中梁首府1组合配电站1变	10	630	288
46530	新沂	10kV晨曦人才公寓1组合配电站3变	10	800	575
46531	新沂	10kV中梁首府2配电室1变	10	800	403
46532	新沂	10kV晨曦人才公寓1组合配电站4变	10	800	559
46533	新沂	10kV中梁首府2配电室2变	10	630	255
46534	新沂	10kV中梁首府1组合配电站2变	10	800	425
46535	新沂	10kV中梁首府1组合配电站3变	10	630	363
46536	新沂	10kV晨曦人才公寓1组合配电站2变	10	800	366
46537	新沂	10kV中梁首府2配电室3变	10	800	486
46538	新沂	10kV中梁首府1组合配电站4变	10	800	495
46539	新沂	10kV新平线铁路小区2变压器	10	630	248
46540	新沂	10kV新平线铁路小区1变压器	10	630	249
46541	新沂	新港浴池公配变	10	400	46
46542	新沂	建业路南端变	10	400	68
46543	新沂	新港路配变	10	630	85
46544	新沂	建业路水塔变	10	630	15
46545	新沂	建业西路变	10	630	101
46546	新沂	城区亚欧小区2XB	10	630	149
46547	新沂	城区亚欧小区1XB	10	630	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46548	新沂	10kV星河湾茗苑1组合配电站2变	10	630	364
46549	新沂	10kV星河湾茗苑1组合配电站1变	10	630	349
46550	新沂	10kV星河湾茗苑1组合配电站4变	10	630	381
46551	新沂	10kV星河湾茗苑1组合配电站3变	10	630	394
46552	新沂	10kV星河湾茗苑2配电室2变	10	630	364
46553	新沂	10kV星河湾茗苑2配电室4变	10	630	387
46554	新沂	10kV星河湾茗苑2配电室1变	10	630	317
46555	新沂	10kV星河湾茗苑2配电室3变	10	630	387
46556	新沂	10kV星河湾祥苑2配电室3变	10	630	439
46557	新沂	10kV星河湾祥苑2配电室2变	10	630	263
46558	新沂	10kV星河湾祥苑3配电室3变	10	800	417
46559	新沂	10kV星河湾祥苑3配电室1变	10	800	521
46560	新沂	10kV星河湾祥苑2配电室1变	10	630	296
46561	新沂	10kV星河湾祥苑3配电室4变	10	800	445
46562	新沂	10kV星河湾祥苑2配电室4变	10	630	354
46563	新沂	10kV星河湾祥苑1配电室2变	10	630	354
46564	新沂	10kV星河湾祥苑1配电室3变	10	630	275
46565	新沂	10kV星河湾祥苑1配电室4变	10	630	274
46566	新沂	10kV星河湾祥苑3配电室2变	10	800	523
46567	新沂	10kV星河湾祥苑1配电室1变	10	630	330
46568	新沂	10kV城区新苑小区5号箱变变压器	10	630	350
46569	新沂	10kV锦城花园1配电室3变	10	630	378
46570	新沂	10kV锦城花园1配电室1变	10	630	432
46571	新沂	10kV锦城花园1配电室4变	10	630	318
46572	新沂	10kV锦城花园1配电室2变	10	630	440
46573	新沂	10kV温馨小镇1配电室2变	10	800	511
46574	新沂	10kV温馨小镇1配电室3变	10	800	497
46575	新沂	10kV温馨小镇1配电室1变	10	800	556
46576	新沂	10kV温馨小镇2配电室2变	10	630	409
46577	新沂	10kV温馨小镇2配电室1变	10	630	314
46578	新沂	10kV温馨小镇2配电室3变	10	630	431
46579	新沂	10kV温馨小镇3配电室1变	10	800	607

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46580	新沂	智慧园变压器	10	400	283
46581	新沂	PMS_城区城关里台变	10	400	0
46582	新沂	PMS_城区建业路西27巷变	10	400	113
46583	新沂	PMS_城区金秋五区变	10	400	112
46584	新沂	老鱼市台变	10	400	223
46585	新沂	PMS_城区迎春小区2号台变	10	400	0
46586	新沂	PMS_城区法院宿舍公配变	10	400	58
46587	新沂	PMS_城区新兴医院	10	400	68
46588	新沂	PMS_城区城市花园1变	10	630	346
46589	新沂	PMS_城区城市花园二期2变	10	630	139
46590	新沂	PMS_时集镇郝湖3号变	10	400	127
46591	新沂	PMS_时集踢球白石街南变	10	400	30
46592	新沂	PMS_时集踢球白石街东2号变	10	400	106
46593	铜山	PMS_柳新镇苏家1号变	10	400	71
46594	铜山	PMS_柳新镇苏家3号变	10	400	144
46595	铜山	柳新镇东城3号变	10	200	74
46596	铜山	PMS_柳新镇李庄4号变	10	400	44
46597	铜山	PMS_柳新镇念庄变	10	200	18
46598	铜山	柳新镇太平村2号变	10	200	44
46599	铜山	PMS_柳新镇黑璋3号变	10	200	88
46600	铜山	PMS_柳新镇孙庄3号变	10	200	0
46601	铜山	柳新镇刘家付庄变	10	400	199
46602	铜山	柳新镇马楼施东变	10	200	36
46603	铜山	PMS_柳新镇黑璋4号变	10	200	65
46604	铜山	柳新镇黑璋1号变	10	160	72
46605	铜山	柳新镇孙庄2号变	10	200	18
46606	铜山	PMS_柳新镇孙庄1号变	10	400	120
46607	铜山	PMS_柳新镇黑璋村一、二队变	10	400	79
46608	铜山	柳新镇马东变	10	400	95
46609	铜山	PMS_柳新镇刘台2号变	10	400	0
46610	铜山	柳新镇刘台3号变	10	400	25
46611	铜山	柳新镇陈塘5号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46612	铜山	柳新镇陈塘1号变	10	200	0
46613	铜山	柳新镇陈塘3号变	10	400	93
46614	铜山	PMS_柳新镇柳新十队3号变	10	630	187
46615	铜山	柳新镇口上1号变	10	400	130
46616	铜山	柳新镇口上2号变	10	400	64
46617	铜山	PMS_柳新镇口上3号变	10	400	12
46618	铜山	柳新镇中口1号变	10	200	2
46619	铜山	PMS_柳新镇张谷山村变	10	400	154
46620	铜山	柳新镇大杨场村变	10	200	0
46621	铜山	PMS_柳新镇张谷山2号变	10	160	10
46622	铜山	PMS_柳新镇中口村一队变	10	200	47
46623	铜山	PMS_柳新镇张谷山1号变	10	400	65
46624	铜山	柳新镇蔺山2号变	10	200	14
46625	铜山	柳新镇蔺山4号变	10	200	31
46626	铜山	柳新镇蔺山3号变	10	200	0
46627	铜山	PMS_沿湖镇街道2号变	10	400	86
46628	铜山	PMS_柳新镇供电所7号变	10	400	10
46629	铜山	PMS_柳新镇唐沟村南变	10	400	157
46630	铜山	PMS_柳新镇唐沟大队1号变	10	400	43
46631	铜山	柳新镇祁楼3号变	10	400	211
46632	铜山	柳新镇柳西二队1号变	10	400	26
46633	铜山	柳新镇柳东2号变	10	400	7
46634	铜山	柳新镇柳西二队变	10	250	0
46635	铜山	柳新镇柳东3号变	10	400	31
46636	铜山	柳新镇供电所1号变	10	400	0
46637	铜山	柳新镇供电所3号变	10	400	0
46638	铜山	PMS_柳新镇供电所2号变	10	500	40
46639	铜山	柳新镇柳新十队2号变	10	400	40
46640	铜山	PMS_柳新镇供电所12号变	10	500	110
46641	铜山	PMS_柳新镇柳西四队变	10	400	56
46642	铜山	PMS_柳新镇李庄5号变	10	400	100
46643	铜山	PMS_柳新镇东城2号变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46644	铜山	柳新镇东城1号变	10	315	65
46645	铜山	PMS_柳新镇李庄6号变	10	400	141
46646	铜山	PMS_柳新镇蔺山1号变	10	400	159
46647	铜山	PMS_沿湖镇东王庄村变	10	200	68
46648	铜山	沿湖镇郭楼村变	10	160	40
46649	铜山	PMS_柳新镇李庄1号变	10	315	0
46650	铜山	PMS_柳新镇李庄3号变	10	400	132
46651	铜山	PMS_柳新镇李庄2号变	10	400	55
46652	铜山	PMS_柳新镇李庄8号变	10	400	7
46653	铜山	柳新镇唐沟万楼变	10	200	0
46654	铜山	柳新镇唐沟3号变	10	200	0
46655	铜山	柳新镇柳东村4号变	10	200	0
46656	铜山	PMS_柳新镇孙庄5号变	10	400	59
46657	铜山	柳新镇董庄村变	10	200	0
46658	铜山	PMS_柳新镇杨场村6号变	10	400	119
46659	铜山	PMS_柳新镇赵庄村变	10	315	110
46660	铜山	柳新镇孙庄村4号变	10	200	0
46661	铜山	PMS_柳新镇唐沟三队变	10	400	203
46662	铜山	PMS_柳新镇唐沟村万楼1号变	10	250	0
46663	铜山	柳新镇李庄村10号变	10	315	0
46664	铜山	PMS_柳新镇唐沟圆盘道变	10	200	0
46665	铜山	PMS_沿湖镇新庄3号变	10	250	67
46666	铜山	柳新镇刘台村4号变	10	250	23
46667	铜山	柳新镇蒋楼5号变	10	400	111
46668	铜山	柳新镇供电所19号变	10	400	0
46669	铜山	柳新镇祁楼村南变	10	400	95
46670	铜山	柳新镇李庄17号变	10	400	120
46671	铜山	柳新镇刘家钮庄2号变	10	400	116
46672	铜山	柳新镇十队5号变	10	400	0
46673	铜山	沿湖镇街道10号变	10	400	62
46674	铜山	柳新镇供电所17号变	10	400	69
46675	铜山	柳新镇供电所18号变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46676	铜山	柳新镇杨场13号变	10	400	0
46677	铜山	沿湖镇新生队4号变	10	400	187
46678	铜山	PMS_沿湖镇畜牧村3号变	10	400	179
46679	铜山	PMS_沿湖镇毛六村变	10	400	72
46680	铜山	PMS_沿湖镇前王店变	10	400	135
46681	铜山	PMS_柳新镇矿市场变	10	200	117
46682	铜山	PMS_柳新镇新桥村委变	10	400	138
46683	铜山	PMS_柳新镇胡坑毛庄村1号变	10	400	122
46684	铜山	PMS_柳新镇董庄1号变	10	400	45
46685	铜山	PMS_柳新镇中口村3号变	10	400	125
46686	铜山	柳新镇垞城肖庄村变	10	200	0
46687	铜山	PMS_柳新镇杨家变	10	400	0
46688	铜山	PMS_柳新镇垞城市场变	10	400	0
46689	铜山	PMS_柳新镇垞城垞西变	10	400	48
46690	铜山	PMS_沿湖镇新生队2号变	10	200	0
46691	铜山	PMS_柳新镇魏庄5号变	10	400	127
46692	铜山	PMS_柳新镇新桥一队变	10	200	0
46693	铜山	柳新镇太平陈楼变	10	200	0
46694	铜山	PMS_柳新镇念庄3号变	10	200	48
46695	铜山	PMS_柳新镇中口4号变	10	200	0
46696	铜山	柳新镇大口村变	10	200	71
46697	铜山	柳新镇黑璋5号变	10	200	86
46698	铜山	PMS_沿湖镇郭楼4号变	10	200	28
46699	铜山	PMS_沿湖镇新庄村4号变	10	200	30
46700	铜山	PMS_柳新镇苏家6号变	10	400	47
46701	铜山	柳新镇口上李庄变	10	400	49
46702	铜山	PMS_柳新镇苏庄村东变	10	400	158
46703	铜山	PMS_柳新镇蔺山5号变	10	400	154
46704	铜山	沿湖镇周楼村2号变	10	200	22
46705	铜山	PMS_沿湖镇前高滩村1号变	10	200	0
46706	铜山	沿湖镇前高滩村2号变	10	200	0
46707	铜山	沿湖镇街道8号变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46708	铜山	PMS_沿湖镇毛六村2号变	10	400	146
46709	铜山	PMS_沿湖镇后高滩村3号变	10	200	4
46710	铜山	PMS_沿湖镇二航村变	10	200	105
46711	铜山	PMS_沿湖镇大黄家村2号变	10	200	3
46712	铜山	PMS_沿湖镇街道机关变	10	400	204
46713	铜山	PMS_沿湖镇街道5号变	10	400	71
46714	铜山	PMS_沿湖镇郭楼村1号变	10	200	34
46715	铜山	PMS_沿湖镇新庄村1号变	10	315	31
46716	铜山	PMS_沿湖镇王店村3号变	10	400	165
46717	铜山	PMS_沿湖镇杨楼村3号变	10	200	46
46718	铜山	PMS_沿湖镇闫大庄村1号变	10	200	0
46719	铜山	沿湖镇畜牧村1号变	10	200	84
46720	铜山	PMS_柳新镇陈塘3号加1变	10	400	100
46721	铜山	PMS_柳新镇张圩村加1变	10	400	20
46722	铜山	柳新镇张圩村1号加1变	10	400	161
46723	铜山	PMS_柳新镇柳东1号加1变	10	400	30
46724	铜山	PMS_柳新镇供电所7号加1变	10	400	0
46725	铜山	PMS_沿湖镇街道6号变	10	400	124
46726	铜山	沿湖镇畜牧2号变	10	400	157
46727	铜山	PMS_沿湖镇杨楼2号变	10	200	42
46728	铜山	PMS_柳新镇政府门口变	10	400	8
46729	铜山	PMS_柳新镇闫小庄村东变	10	400	234
46730	铜山	PMS_柳新镇中口5号变	10	400	0
46731	铜山	PMS_沿湖镇郭楼3号变	10	200	87
46732	铜山	PMS_柳新镇魏庄6号变	10	400	74
46733	铜山	PMS_沿湖镇王店西变	10	200	31
46734	铜山	PMS_柳新镇魏庄7号变	10	400	180
46735	铜山	PMS_沿湖镇刘庄1号变	10	200	0
46736	铜山	PMS_沿湖镇二航2号变	10	200	0
46737	铜山	PMS_柳新镇黑漳7号变	10	400	0
46738	铜山	PMS_沿湖镇毛六3号变	10	200	76
46739	铜山	PMS_柳新镇黑漳6号变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46740	铜山	PMS_柳新镇施西变	10	400	103
46741	铜山	PMS_柳新镇马中变	10	400	0
46742	铜山	PMS_柳新镇李庄9号变	10	400	64
46743	铜山	PMS_柳新镇苏家8号变	10	400	145
46744	铜山	PMS_柳新镇苏家7号变	10	400	17
46745	铜山	PMS_柳新镇杨场三队变	10	400	72
46746	铜山	PMS_柳新镇孙庄7号变	10	400	0
46747	铜山	PMS_柳新镇孙庄6号变	10	400	62
46748	铜山	PMS_柳新镇东城4号变	10	400	0
46749	铜山	PMS_柳新镇念庄5号变	10	400	143
46750	铜山	PMS_柳新镇刘台5号变	10	400	77
46751	铜山	PMS_柳新镇太平万村变	10	400	166
46752	铜山	PMS_柳新镇祁楼村4号变	10	400	124
46753	铜山	PMS_柳新镇瓦房1号变	10	400	187
46754	铜山	PMS_柳新镇中口村6号变	10	400	63
46755	铜山	PMS_柳新镇口上李庄1号变	10	400	50
46756	铜山	PMS_柳新镇中口7号变	10	400	154
46757	铜山	PMS_柳新镇付庄2号变	10	400	167
46758	铜山	PMS_柳新镇陈塘9号变	10	400	136
46759	铜山	PMS_柳新镇蒋楼4号变	10	400	77
46760	铜山	PMS_柳新镇苏家9号变	10	400	78
46761	铜山	PMS_柳新镇孙大庄三队变	10	400	106
46762	铜山	PMS_柳新镇董庄二队变	10	400	122
46763	铜山	PMS_柳新镇祁楼5号变	10	400	204
46764	铜山	PMS_柳新镇孙庄8号变	10	400	158
46765	铜山	PMS_柳新镇李庄12号变	10	400	145
46766	铜山	PMS_柳新镇李庄13号变	10	400	0
46767	铜山	PMS_柳新镇大口1号变	10	400	119
46768	铜山	PMS_柳新镇李庄11号变	10	400	32
46769	铜山	柳新镇蔺山6号变	10	400	150
46770	铜山	PMS_柳新镇陈庄村1号变	10	400	50
46771	铜山	柳新镇赵庄1号变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46772	铜山	PMS_柳新镇赵庄2号变	10	400	247
46773	铜山	PMS_柳新镇赵庄3号变	10	400	92
46774	铜山	PMS_柳新镇供电所6号加1变	10	315	32
46775	铜山	PMS_柳新镇垞城4号变	10	400	214
46776	铜山	PMS_沿湖镇街道7号变	10	400	52
46777	铜山	PMS_柳新镇垞西1号变	10	400	31
46778	铜山	PMS_柳新镇李场3号变	10	400	75
46779	铜山	PMS_柳新镇李场2号变	10	400	137
46780	铜山	PMS_柳新镇杨场8号变	10	400	222
46781	铜山	PMS_柳新镇张圩3号变	10	400	92
46782	铜山	PMS_柳新镇唐沟6号变	10	400	77
46783	铜山	PMS_柳新镇胡坑3号变	10	400	55
46784	铜山	PMS_柳新镇张圩子安置小区1号变	10	400	113
46785	铜山	PMS_柳新镇张圩子安置小区2号变	10	400	207
46786	铜山	PMS_柳新镇黑漳9号变	10	400	174
46787	铜山	柳新镇黑漳8号变	10	400	286
46788	铜山	PMS_柳新镇苏家11号变	10	400	73
46789	铜山	PMS_柳新镇张圩4号变	10	400	142
46790	铜山	PMS_柳新镇胡坑毛庄2号变	10	400	163
46791	铜山	PMS_柳新镇口上4号变	10	400	147
46792	铜山	PMS_柳新镇中口市场变	10	400	36
46793	铜山	PMS_柳新镇张谷山6号变	10	400	192
46794	铜山	PMS_柳新镇张谷山5号变	10	400	105
46795	铜山	PMS_柳新镇张谷山4号变	10	400	152
46796	铜山	PMS_柳新镇杨场9号变	10	400	205
46797	铜山	PMS_柳新镇范山3号变	10	400	77
46798	铜山	PMS_柳新镇魏庄8号变	10	400	64
46799	铜山	PMS_柳新镇秦楼2号变	10	400	171
46800	铜山	PMS_柳新镇李场4号变	10	400	126
46801	铜山	柳新镇冯庄8号变	10	400	140
46802	铜山	PMS_柳新镇董庄3号变	10	400	71
46803	铜山	PMS_柳新镇冯庄9号变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46804	铜山	PMS_柳新镇陈塘11号变	10	400	92
46805	铜山	PMS_柳新镇付庄1号变	10	400	121
46806	铜山	PMS_柳新镇陈塘12号变	10	400	0
46807	铜山	PMS_柳新镇陈塘13号变	10	400	198
46808	铜山	PMS_柳新镇刘台7号变	10	400	0
46809	铜山	PMS_柳新镇东城5号变	10	400	270
46810	铜山	PMS_柳新镇李庄16号变	10	400	87
46811	铜山	PMS_柳新镇施东1号变	10	400	57
46812	铜山	PMS_柳新镇唐沟三队1号变	10	400	118
46813	铜山	PMS_柳新镇唐沟万楼2号变	10	400	176
46814	铜山	PMS_柳新镇柳东5号变	10	400	0
46815	铜山	PMS_柳新镇苏家12号变	10	400	0
46816	铜山	PMS_柳新镇周楼1号变	10	400	0
46817	铜山	PMS_柳新镇韩庄1号变	10	400	98
46818	铜山	PMS_柳新镇念庄6号变	10	400	109
46819	铜山	柳新镇天后1号变	10	315	75
46820	铜山	PMS_柳新镇中口8号变	10	400	34
46821	铜山	PMS_柳新镇陈塘10号变	10	400	130
46822	铜山	PMS_柳新镇刘台6号变	10	400	38
46823	铜山	PMS_柳新镇刘家2号变	10	400	78
46824	铜山	PMS_柳新镇黄屯1号变	10	400	140
46825	铜山	PMS_柳新镇新桥1号变	10	400	136
46826	铜山	PMS_柳新镇李庄14号变	10	400	152
46827	铜山	PMS_柳新镇李庄15号变	10	400	217
46828	铜山	PMS_柳新镇供电所15号变	10	200	46
46829	铜山	柳新镇柳西二队3号变	10	400	0
46830	铜山	PMS_柳新镇陈塘17号变	10	400	220
46831	铜山	PMS_柳新镇苏家工业园1号变	10	400	230
46832	铜山	柳新镇刘台8号变	10	400	0
46833	铜山	PMS_柳新镇街道1号变	10	400	173
46834	铜山	PMS_柳新镇十队4号变	10	400	247
46835	铜山	PMS_柳新镇供电所16号变	10	500	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46836	铜山	PMS_柳新镇太平十一队变	10	400	81
46837	铜山	PMS_柳新镇中学门口变	10	400	57
46838	铜山	柳新镇唐沟圆盘道3号变	10	400	0
46839	铜山	PMS_柳新镇唐沟圆盘道2号变	10	400	27
46840	铜山	PMS_柳新镇唐沟村9号变	10	400	224
46841	铜山	PMS_柳新镇唐沟村10号变	10	400	46
46842	铜山	PMS_柳新镇唐沟圆盘道1号变	10	400	191
46843	铜山	PMS_柳新镇杨场10号变	10	400	174
46844	铜山	PMS_柳新镇电厂南变	10	400	88
46845	铜山	柳新镇冯庄10号变	10	400	224
46846	铜山	PMS_柳新镇学庄1号变	10	400	161
46847	铜山	PMS_柳新镇蔺山7号变	10	400	169
46848	铜山	PMS_柳新镇胡坑5号变	10	400	158
46849	铜山	PMS_柳新镇李庄街道1号变	10	400	0
46850	铜山	PMS_柳新镇杨家2号变	10	400	150
46851	铜山	PMS_柳新镇张圩5号变	10	400	104
46852	铜山	吴屯佳苑2配电室1变	10	630	174
46853	铜山	吴屯佳苑1组合配电室1变	10	400	146
46854	铜山	PMS_柳新镇柳西三队变（新）	10	400	31
46855	铜山	PMS_柳新镇苏家4号变（新）	10	400	0
46856	铜山	PMS_柳新镇陈塘6号变（新）	10	400	129
46857	铜山	PMS_柳新镇范山2号变（新）	10	400	135
46858	铜山	PMS_柳新镇太平周楼2号变	10	400	146
46859	铜山	PMS_柳新镇街道东1号变	10	400	105
46860	铜山	PMS_柳新镇杨场7号变（新）	10	400	151
46861	铜山	柳新镇太平村西变	10	400	90
46862	铜山	PMS_柳新镇苏家5号变（新）	10	400	0
46863	铜山	PMS_柳新镇街道东3号变	10	400	90
46864	铜山	PMS_益通茗苑环3箱变配电变压器	10	630	116
46865	铜山	PMS_益通茗苑环1箱变配电变压器	10	630	148
46866	铜山	PMS_益通茗苑环2箱变配电变压器	10	630	290
46867	铜山	柳新镇杨场11号变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46868	铜山	PMS_柳新镇蒋楼2号变（新）	10	400	50
46869	铜山	PMS_柳新镇街道东2号变	10	400	165
46870	铜山	PMS_柳新镇蒋楼3号变（新）	10	400	190
46871	铜山	PMS_柳新镇张圩2号变（新）	10	400	129
46872	铜山	PMS_沿湖镇杨楼1号变（新）	10	400	167
46873	铜山	PMS_沿湖镇刘庄3号变（新）	10	400	144
46874	铜山	柳新镇闫小庄变新	10	400	118
46875	铜山	柳新镇魏庄9号变	10	400	0
46876	铜山	PMS_柳新镇天齐韩庄变（新）	10	400	104
46877	铜山	PMS_柳新镇街道3号变	10	400	9
46878	铜山	PMS_柳新镇街道2号变	10	400	99
46879	铜山	柳新镇供电所11号变（新）	10	400	17
46880	铜山	PMS_柳新镇李庄街道2号变	10	400	90
46881	铜山	PMS_柳新镇黑璋10号变	10	400	8
46882	铜山	PMS_柳新镇陈塘16号变	10	400	29
46883	铜山	PMS_柳新镇冯庄11号变	10	400	165
46884	铜山	柳新镇中口9号变	10	400	0
46885	铜山	PMS_柳新镇祁楼村东变	10	400	0
46886	铜山	PMS_柳新镇冯庄12号变	10	400	174
46887	铜山	PMS_柳新镇天齐开发区变	10	400	190
46888	铜山	PMS_柳新镇吴楼2号变	10	400	217
46889	铜山	柳新镇陈塘15号变	10	400	0
46890	铜山	柳新镇李场5号变	10	400	0
46891	铜山	PMS_沿湖镇王店4号变	10	400	67
46892	铜山	柳新镇垞城5号变	10	400	236
46893	铜山	PMS_柳新镇陈庄东变	10	400	105
46894	铜山	PMS_沿湖镇单楼村变	10	400	213
46895	铜山	柳新镇杨场12号变	10	400	40
46896	铜山	沿湖镇东王庄村2号变	10	400	202
46897	铜山	PMS_柳新镇魏庄五队2号变	10	400	145
46898	铜山	PMS_柳新镇垞城矿南村3号变	10	500	231
46899	铜山	PMS_柳新镇垞城矿北村1号变	10	630	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46900	铜山	PMS_柳新镇垞城矿南村2号变	10	400	210
46901	铜山	PMS_柳新镇垞城矿南村4号变	10	400	230
46902	铜山	PMS_柳新镇垞城矿西村2变	10	630	473
46903	铜山	PMS_柳新镇垞城矿西村1变	10	630	406
46904	铜山	PMS_柳新镇供电所8号变	10	400	0
46905	铜山	PMS_沿湖镇街道9号变	10	400	126
46906	铜山	柳新镇东城6号变	10	400	187
46907	铜山	柳新镇陈塘20号变	10	400	187
46908	铜山	柳新镇电厂门口变	10	200	23
46909	铜山	金铂澜湾2配4变	10	630	429
46910	铜山	金铂澜湾2配1变	10	630	413
46911	铜山	金铂澜湾1配4变	10	800	628
46912	铜山	金铂澜湾1配1变	10	800	572
46913	铜山	柳新镇街道西变	10	400	28
46914	铜山	柳新镇垞南变	10	400	151
46915	铜山	柳新镇孙庄10号变	10	200	112
46916	铜山	柳新镇李庄18号变	10	400	58
46917	铜山	柳新镇陈塘19号变	10	400	138
46918	铜山	柳新镇冯庄14号变	10	400	0
46919	铜山	柳新镇杨家3号变	10	400	67
46920	铜山	柳新镇陈塘22号变	10	400	118
46921	铜山	柳新镇陈塘21号变	10	400	138
46922	铜山	柳新镇柳新十队6号变	10	400	55
46923	铜山	柳新镇新都花园1号变	10	200	142
46924	铜山	柳新镇新都花园2号变	10	200	149
46925	铜山	柳新镇大口村2号变	10	400	144
46926	铜山	柳新镇高速出口变	10	200	130
46927	铜山	柳新镇供电所21号变	10	400	74
46928	铜山	柳新镇柳东6号变	10	400	47
46929	铜山	柳新镇苏苑西区变	10	400	91
46930	铜山	柳新镇陈塘18号变	10	400	0
46931	铜山	柳新镇杨场14号变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46932	铜山	柳新镇刘台村9号变	10	400	102
46933	铜山	柳新镇魏庄10号变	10	200	130
46934	铜山	柳新镇冯庄13号变	10	400	78
46935	铜山	柳新镇刘台村11号变	10	200	0
46936	铜山	渔民上岸1组合配1变	10	800	448
46937	铜山	渔民上岸1组合配4变	10	800	488
46938	铜山	柳新镇鑫天花园变	10	400	0
46939	铜山	柳新镇供电所20号变	10	400	0
46940	铜山	柳新镇黄屯南变	10	200	85
46941	铜山	春秋玉阙小区2配3变	10	800	525
46942	铜山	春秋玉阙小区2配2变	10	800	463
46943	铜山	春秋玉阙小区2配4变	10	800	509
46944	铜山	春秋玉阙小区2配1变	10	800	537
46945	铜山	春秋玉阙小区1配2变	10	800	461
46946	铜山	春秋玉阙小区1配1变	10	800	523
46947	铜山	柳新镇孙庄9号变	10	315	0
46948	铜山	PMS_柳新镇唐沟4号变	10	400	13
46949	铜山	沿湖镇姚楼村变	10	400	84
46950	铜山	PMS_柳新镇杨场5号变	10	400	40
46951	铜山	PMS_柳新镇胡坑大队变	10	400	52
46952	铜山	PMS_沿湖镇西王庄村	10	400	192
46953	铜山	柳新镇苏家村2号变	10	400	32
46954	铜山	PMS_柳新镇范山村1号变	10	400	21
46955	铜山	PMS_柳新镇马楼3号变	10	400	147
46956	铜山	柳新镇供电所13号变	10	400	168
46957	铜山	PMS_柳新镇唐沟5号变	10	400	97
46958	铜山	柳新镇供电所14号变	10	400	17
46959	铜山	PMS_柳新镇刘家钮庄变	10	400	77
46960	铜山	柳泉镇东蔡村市场变	10	400	111
46961	铜山	柳泉镇王村台7变	10	200	50
46962	铜山	柳泉镇宋店村台7变	10	400	144
46963	铜山	PMS_柳泉镇前相后孟村台7变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46964	铜山	PMS_柳泉镇西马村1台7号变	10	200	18
46965	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村单相变	10	30	18
46966	铜山	PMS_柳泉镇孔家村1号变	10	200	20
46967	铜山	柳泉镇前相西山单相变	10	30	13
46968	铜山	PMS_柳泉镇北墩单相变	10	30	16
46969	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村1号变	10	400	21
46970	铜山	PMS_柳泉镇公用变3号变	10	400	28
46971	铜山	PMS_柳泉镇北村村1号变	10	160	3
46972	铜山	柳泉镇套里村3号变	10	400	76
46973	铜山	PMS_柳泉镇套里村变	10	400	119
46974	铜山	柳泉镇塔山村南山变	10	400	109
46975	铜山	柳泉镇关路村南山变	10	400	202
46976	铜山	PMS_柳泉镇柳泉十队1号变	10	400	178
46977	铜山	柳泉镇伊楼村1号变	10	160	0
46978	铜山	PMS_柳泉镇公用变5号变	10	400	108
46979	铜山	柳泉镇山西村1号变	10	400	0
46980	铜山	柳泉镇关路村东南山变	10	80	24
46981	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村一队1号变	10	400	213
46982	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村变	10	200	54
46983	铜山	PMS_柳泉镇韦泉八九队变	10	200	83
46984	铜山	PMS_柳泉镇前相西山村变	10	200	11
46985	铜山	PMS_柳泉镇前相东山村变	10	400	33
46986	铜山	柳泉镇大冯村4号变	10	400	108
46987	铜山	PMS_柳泉镇东马村变	10	200	0
46988	铜山	柳泉镇望马村变	10	200	18
46989	铜山	PMS_柳泉九队单相变	10	30	10
46990	铜山	柳泉镇前停村小新庄变	10	50	0
46991	铜山	PMS_柳泉镇涝全村1号变	10	200	46
46992	铜山	柳泉镇涝泉村西山变	10	400	46
46993	铜山	PMS_柳泉镇辛家村2号变	10	400	128
46994	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村配变	10	400	48
46995	铜山	PMS_柳泉镇铁庄村变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
46996	铜山	PMS_柳泉镇东蔡九队变	10	50	18
46997	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村1号变	10	315	31
46998	铜山	PMS_柳泉镇小山子村变	10	100	0
46999	铜山	PMS_柳泉镇城子南山村变	10	160	35
47000	铜山	柳泉镇王林村村北山变	10	400	77
47001	铜山	柳泉镇西关路村变	10	315	0
47002	铜山	PMS_柳泉镇供电营业所公用变2号变	10	315	155
47003	铜山	柳泉镇柳泉镇2号变	10	315	0
47004	铜山	柳泉镇柳泉村变	10	315	0
47005	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村3号变	10	250	45
47006	铜山	PMS_柳泉镇西堡村1号变	10	250	0
47007	铜山	PMS_柳泉镇单庄村变	10	400	114
47008	铜山	PMS_柳泉镇后郁村变	10	400	79
47009	铜山	柳泉镇八丁村变	10	400	48
47010	铜山	PMS_柳泉镇蔡园村台变	10	315	34
47011	铜山	PMS_柳泉镇高皇村3号变	10	400	136
47012	铜山	柳泉镇北村村变	10	50	15
47013	铜山	柳泉镇大冯村变	10	400	159
47014	铜山	PMS_柳泉镇套里村2号变	10	200	7
47015	铜山	PMS_柳泉镇套里村1号变	10	400	0
47016	铜山	柳泉镇南马村变	10	400	158
47017	铜山	PMS_柳泉镇前停村1号变	10	400	53
47018	铜山	PMS_柳泉镇前停西南岗变	10	160	0
47019	铜山	柳泉镇前停东山村变	10	160	60
47020	铜山	PMS_柳泉镇十户城村变	10	400	112
47021	铜山	PMS_柳泉镇前郁村变	10	400	193
47022	铜山	PMS_柳泉镇前郁南山村变	10	315	17
47023	铜山	柳泉镇塔山村1号变	10	400	6
47024	铜山	PMS_柳泉镇前停村3号变	10	200	78
47025	铜山	PMS_柳泉镇前停村变	10	200	0
47026	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村南1号变	10	250	187
47027	铜山	柳泉镇小山北村变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47028	铜山	PMS_柳泉镇后相村5号变	10	400	134
47029	铜山	PMS_柳泉镇饶山村3号变	10	200	0
47030	铜山	PMS_柳泉镇后张家村变	10	400	188
47031	铜山	PMS_柳泉镇王林村变	10	250	64
47032	铜山	PMS_柳泉镇大冯村2号变	10	250	4
47033	铜山	PMS_柳泉镇供电所站变	10	200	46
47034	铜山	PMS_柳泉镇东关路村变	10	315	32
47035	铜山	PMS_柳泉镇三张茂南山变	10	400	148
47036	铜山	柳泉镇前杨村台变	10	400	106
47037	铜山	PMS_柳泉镇高皇村1号变	10	400	56
47038	铜山	PMS_柳泉镇后湾村变	10	315	14
47039	铜山	PMS_柳泉镇辛家望马村变	10	200	12
47040	铜山	PMS_柳泉镇辛家村1号变	10	315	95
47041	铜山	PMS_柳泉镇供电营业所公用变1号变	10	400	84
47042	铜山	柳泉镇柳泉村2号变	10	400	130
47043	铜山	PMS_柳泉镇前相村南变	10	250	0
47044	铜山	柳泉镇辛家村变	10	200	37
47045	铜山	PMS_柳泉镇伊楼村变	10	250	0
47046	铜山	PMS_柳泉镇涝泉村变	10	200	0
47047	铜山	柳泉镇西马村变	10	200	39
47048	铜山	柳泉镇饶山村1号变	10	200	57
47049	铜山	PMS_柳泉镇大冯庄山西村变	10	200	0
47050	铜山	PMS_柳泉镇上马村变	10	315	83
47051	铜山	PMS_柳泉镇大冯村1号变	10	400	0
47052	铜山	PMS_柳泉镇大冯村西六队变	10	400	63
47053	铜山	PMS_柳泉镇套里村东山变	10	400	122
47054	铜山	PMS_柳泉镇塔山村变	10	400	107
47055	铜山	PMS_柳泉镇西关路村1号变	10	400	0
47056	铜山	棠张镇前铁营1号变	10	400	103
47057	铜山	PMS_柳泉镇八丁村1号变	10	400	0
47058	铜山	PMS_柳泉镇新庄村1号变	10	250	35
47059	铜山	PMS_柳泉镇政府门北变	10	630	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47060	铜山	PMS_柳泉镇城子村变	10	315	0
47061	铜山	PMS_柳泉镇公用变4号变	10	400	95
47062	铜山	PMS_柳泉镇城子东山村变	10	200	0
47063	铜山	柳泉镇西相村1号变	10	400	178
47064	铜山	PMS_柳泉镇公用变9号变	10	400	137
47065	铜山	PMS_柳泉镇前杨村1号变	10	200	36
47066	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村3号变	10	400	55
47067	铜山	柳泉镇西马村3号变	10	400	121
47068	铜山	PMS_柳泉镇西马村2号变	10	200	48
47069	铜山	柳泉镇塔山村3号变	10	400	119
47070	铜山	PMS_柳泉镇新庄村2号变	10	200	0
47071	铜山	PMS_柳泉镇西堡村2号变	10	400	37
47072	铜山	柳泉镇伊楼村2变	10	400	122
47073	铜山	PMS_柳泉镇孔家村2号变	10	200	17
47074	铜山	PMS_柳泉镇后湾村1号变	10	400	177
47075	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村南山1号变	10	200	0
47076	铜山	柳泉镇大冯村5号变	10	400	95
47077	铜山	PMS_柳泉镇前郁村西变	10	200	9
47078	铜山	PMS_柳泉镇前相东山村1号变	10	200	84
47079	铜山	PMS_柳泉镇前停村2号变	10	160	0
47080	铜山	柳泉镇柳泉桥南单变	10	400	245
47081	铜山	柳泉镇高皇村5号变	10	200	62
47082	铜山	PMS_柳泉镇前停小新庄1号变	10	200	96
47083	铜山	PMS_柳泉镇后停庄变	10	400	81
47084	铜山	PMS_柳泉镇新庄村变	10	400	192
47085	铜山	PMS_柳泉镇八丁村2号变	10	400	2
47086	铜山	柳泉镇王林村1号变	10	200	0
47087	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村4号变	10	400	181
47088	铜山	PMS_柳泉镇单庄村1号变	10	400	123
47089	铜山	PMS_柳泉镇前郁村南山1号变	10	400	134
47090	铜山	PMS_柳泉镇后郁村西变	10	400	117
47091	铜山	PMS_柳泉镇八丁村3号变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47092	铜山	PMS_柳泉镇公用变10号变	10	400	17
47093	铜山	PMS_柳泉镇西山村1号变	10	400	62
47094	铜山	PMS_柳泉镇公用变11号变	10	400	0
47095	铜山	PMS_柳泉镇东马村1号变	10	400	178
47096	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村1号变	10	400	134
47097	铜山	PMS_柳泉镇前杨村2变	10	400	163
47098	铜山	PMS_柳泉镇高皇村6号变	10	400	44
47099	铜山	PMS_柳泉镇西相村2号变	10	400	102
47100	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村东山变	10	400	195
47101	铜山	柳泉镇西南岗1号变	10	400	0
47102	铜山	PMS_柳泉镇前停4号变	10	400	152
47103	铜山	PMS_柳泉镇辛家村3号变	10	400	151
47104	铜山	PMS_柳泉镇套里村4号变	10	400	0
47105	铜山	PMS_柳泉镇大冯村3号变	10	400	6
47106	铜山	PMS_柳泉镇大冯村6号变	10	400	98
47107	铜山	PMS_柳泉镇东蔡一队2号变	10	400	170
47108	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村北山变	10	400	240
47109	铜山	PMS_柳泉镇铁庄村东山变	10	400	126
47110	铜山	柳泉镇东蔡村5号变	10	400	0
47111	铜山	PMS_柳泉镇塔山村2号变	10	400	146
47112	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村东变	10	400	186
47113	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村九队1号变	10	400	109
47114	铜山	PMS_柳泉镇石户城村2号变	10	400	199
47115	铜山	PMS_柳泉镇前郁村西1号变	10	200	0
47116	铜山	PMS_柳泉镇前郁村1号变	10	400	115
47117	铜山	PMS_柳泉镇前郁村2号变	10	200	0
47118	铜山	柳泉镇前杨村3号变	10	400	184
47119	铜山	PMS_柳泉镇前停村5号变	10	400	180
47120	铜山	PMS_柳泉镇辛家周庄村2号变	10	400	130
47121	铜山	柳泉镇铁庄村1号变	10	400	210
47122	铜山	PMS_柳泉镇柳泉九队1号变	10	400	94
47123	铜山	PMS_柳泉镇蔡园村2号变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47124	铜山	PMS_柳泉镇王林村2号变	10	400	106
47125	铜山	PMS_柳泉镇宋店村东变	10	400	173
47126	铜山	柳泉镇后孟村1号变	10	400	126
47127	铜山	PMS_柳泉镇后湾村2号变	10	400	151
47128	铜山	PMS_柳泉镇西马村4号变	10	400	155
47129	铜山	PMS_柳泉镇东马村2号变	10	400	37
47130	铜山	PMS_柳泉镇西山村2号变	10	400	214
47131	铜山	PMS_柳泉镇西南岗村3号变	10	400	211
47132	铜山	PMS_柳泉镇山头村变	10	400	125
47133	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村7号变	10	400	77
47134	铜山	PMS_柳泉镇公用变20号变	10	400	52
47135	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村9号变	10	400	109
47136	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村10号变	10	400	212
47137	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村6号变	10	400	135
47138	铜山	PMS_柳泉镇涝泉村3号变	10	400	90
47139	铜山	PMS_柳泉镇涝泉村4号变	10	400	128
47140	铜山	PMS_柳泉镇上马村1号变	10	400	135
47141	铜山	PMS_柳泉镇塔山村南山1号变	10	400	137
47142	铜山	PMS_柳泉镇前停村6号变	10	400	151
47143	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村8号变	10	400	111
47144	铜山	PMS_柳泉镇八丁村4号变	10	400	70
47145	铜山	PMS_柳泉镇西堡村变	10	400	87
47146	铜山	柳泉镇柳泉村南变	10	400	13
47147	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村5号变	10	400	0
47148	铜山	PMS_柳泉镇山西村2号变	10	400	52
47149	铜山	PMS_柳泉镇饶山村2号变	10	400	224
47150	铜山	PMS_柳泉镇望马村1号变	10	400	166
47151	铜山	PMS_柳泉镇南马村2号变	10	400	168
47152	铜山	柳泉镇南马村3号变	10	400	168
47153	铜山	PMS_柳泉镇北村村2号变	10	400	176
47154	铜山	PMS_柳泉镇西村村1号变	10	400	163
47155	铜山	PMS_柳泉镇石佛山村变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47156	铜山	PMS_柳泉镇东关路村1号变	10	400	141
47157	铜山	PMS_柳泉镇韦泉村1号变	10	400	143
47158	铜山	PMS_柳泉镇城子村1号变	10	400	65
47159	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村十队2号变	10	400	137
47160	铜山	柳泉镇前相东山村2号变	10	400	72
47161	铜山	柳泉镇蔡园村1号变	10	400	72
47162	铜山	PMS_柳泉镇高皇村7号变	10	400	100
47163	铜山	PMS_柳泉镇公用变13号变	10	400	110
47164	铜山	PMS_柳泉镇公用变14号变	10	400	206
47165	铜山	PMS_柳泉镇公用变15号变	10	400	209
47166	铜山	PMS_柳泉镇公用变17号变	10	400	186
47167	铜山	PMS_柳泉镇后湾村3号变	10	400	68
47168	铜山	PMS_柳泉镇后湾村4号变	10	400	129
47169	铜山	PMS_柳泉镇后张家村西变	10	400	110
47170	铜山	PMS_柳泉镇涝泉村2号变	10	400	227
47171	铜山	柳泉镇前相村1号变	10	400	196
47172	铜山	PMS_柳泉镇套里村南变	10	400	131
47173	铜山	PMS_柳泉镇套里村5号变	10	400	74
47174	铜山	PMS_柳泉镇北村村3号变	10	400	152
47175	铜山	PMS_柳泉镇西官路村3号变	10	400	0
47176	铜山	PMS_柳泉镇西马村5号变	10	400	140
47177	铜山	PMS_柳泉镇西马村6号变	10	400	163
47178	铜山	PMS_柳泉镇小山村西变	10	400	258
47179	铜山	PMS_柳泉镇新庄村3号变	10	400	112
47180	铜山	PMS_柳泉镇伊楼村3变	10	400	226
47181	铜山	PMS_柳泉镇西堡村3号变	10	400	104
47182	铜山	PMS_柳泉镇黄庄村2号配变	10	400	156
47183	铜山	PMS_柳泉镇八丁村5号变	10	400	147
47184	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村南山2号变	10	400	73
47185	铜山	PMS_柳泉镇后张家村北变	10	400	134
47186	铜山	PMS_柳泉镇新庄村4号变	10	400	201
47187	铜山	柳泉镇石佛山村2号变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47188	铜山	PMS_柳泉镇辛家村4号变	10	400	183
47189	铜山	PMS_柳泉镇北村村4号变	10	400	178
47190	铜山	PMS_柳泉镇南马村4号变	10	400	202
47191	铜山	PMS_柳泉镇黄庄村3号变	10	400	136
47192	铜山	PMS_柳泉镇高皇村8号变	10	400	103
47193	铜山	PMS_柳泉镇柳泉八队变新增	10	400	0
47194	铜山	PMS_柳泉镇新庄村5号变	10	400	184
47195	铜山	PMS_柳泉镇蔡园村4号变	10	400	247
47196	铜山	PMS_柳泉镇宋店一队变新增	10	400	175
47197	铜山	PMS_柳泉镇西关路村2号变	10	400	147
47198	铜山	柳泉镇后孟村变新增	10	400	254
47199	铜山	PMS_柳泉镇东马小王家村变新增	10	400	219
47200	铜山	PMS_柳泉镇山头村1号变(新)	10	400	156
47201	铜山	PMS_柳泉镇东关路村2号变(新)	10	400	0
47202	铜山	PMS_柳泉镇王林井山村变(新)	10	400	90
47203	铜山	柳泉镇柳泉林场单相变(新)	10	400	272
47204	铜山	PMS_柳泉镇望马桥村变(新)	10	400	216
47205	铜山	PMS_柳泉镇西相村变(新)	10	400	182
47206	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村十队变(新)	10	400	110
47207	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村九队变(新)	10	400	215
47208	铜山	PMS_柳泉镇北村村台7号变(新)	10	400	202
47209	铜山	PMS_柳泉镇高皇村4号变(新)	10	400	64
47210	铜山	PMS_柳泉镇柳泉十队3号变	10	400	188
47211	铜山	PMS_柳泉镇石户城1号变（新）	10	400	89
47212	铜山	PMS_柳泉镇黄庄村变（新）	10	400	177
47213	铜山	PMS_柳泉镇柳泉九队2号变	10	400	270
47214	铜山	PMS_柳泉镇东蔡前郑村变（新）	10	400	53
47215	铜山	柳泉镇王村村1号变(新)	10	400	166
47216	铜山	PMS_柳泉镇东关路村3号变	10	400	182
47217	铜山	PMS_柳泉镇单庄村2号变	10	400	108
47218	铜山	PMS_柳泉镇孔家村3号变	10	400	157
47219	铜山	PMS_柳泉镇公用变19号变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47220	铜山	PMS_柳泉镇套里村7号变	10	400	199
47221	铜山	PMS_柳泉镇前停村村北变	10	400	126
47222	铜山	PMS_柳泉镇井山村北变	10	400	249
47223	铜山	柳泉镇柳泉村4号变	10	400	183
47224	铜山	PMS_柳泉镇前相西山村1号变	10	400	234
47225	铜山	PMS_柳泉镇王村三相变（新）	10	400	154
47226	铜山	PMS_柳泉镇西相村3号变	10	400	156
47227	铜山	PMS_柳泉镇公用变23号变	10	400	106
47228	铜山	PMS_柳泉镇西相村4号变	10	400	107
47229	铜山	PMS_柳泉镇公用变21号变	10	400	123
47230	铜山	柳泉镇塔山村5号变	10	630	314
47231	铜山	PMS_柳泉镇城子村南山1号变	10	400	202
47232	铜山	PMS_柳泉镇东蔡村6号变	10	400	159
47233	铜山	PMS_柳泉镇柳泉十队4号变	10	400	287
47234	铜山	PMS_柳泉镇前杨村4号变	10	400	157
47235	铜山	PMS_柳泉镇城子村东山1号变	10	400	208
47236	铜山	PMS_柳泉镇公用变18号变	10	400	14
47237	铜山	PMS_柳泉镇前停村7号变	10	400	8
47238	铜山	PMS_柳泉镇前停村东山1号变	10	400	80
47239	铜山	柳泉镇公用变16号变	10	200	0
47240	铜山	PMS_柳泉镇铁庄村西变	10	400	221
47241	铜山	PMS_柳泉镇前郑村1号变	10	400	243
47242	铜山	柳泉镇中学南变	10	400	220
47243	铜山	柳泉镇新庄村7号变	10	200	133
47244	铜山	西相村万亩方变	10	200	0
47245	铜山	柳泉镇韦泉村2号变	10	400	174
47246	铜山	柳泉镇后张家村北1号变	10	200	66
47247	铜山	柳泉镇北墩村1号变	10	400	172
47248	铜山	柳泉镇西关路村4号变	10	400	100
47249	铜山	柳泉镇套里村8号变	10	400	128
47250	铜山	柳泉镇套里村9号变	10	400	92
47251	铜山	柳泉镇西相村二河头1号变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47252	铜山	柳泉镇黄庄村4号变	10	200	117
47253	铜山	柳泉镇西村村2号变	10	400	115
47254	铜山	柳泉镇大冯村11号变	10	400	316
47255	铜山	柳泉镇套里东山村1号变	10	400	157
47256	铜山	柳泉镇三里桥村1号变	10	400	229
47257	铜山	柳泉镇三张茂南山3号变	10	400	224
47258	铜山	柳泉镇大冯村7号变	10	400	174
47259	铜山	柳泉镇塔山村6号箱变	10	630	429
47260	铜山	柳泉镇大冯村8号变	10	400	0
47261	铜山	柳泉镇新庄村6号变	10	400	285
47262	铜山	柳泉镇塔山村7号箱变	10	630	415
47263	铜山	柳泉镇南马村6号变	10	160	0
47264	铜山	柳泉镇东马村3号变	10	400	211
47265	铜山	柳泉镇孔家村4号变	10	200	87
47266	铜山	柳泉镇东关路村4号变	10	400	172
47267	铜山	柳泉镇大冯村9号变	10	400	1
47268	铜山	柳泉镇三张茂村2号变	10	400	210
47269	铜山	柳泉镇前亭村农集区11变	10	400	244
47270	铜山	PMS_柳泉镇公用变7号变	10	400	0
47271	铜山	PMS_柳泉镇公用变6号变	10	400	0
47272	铜山	PMS_柳泉镇公用变8号变	10	400	87
47273	铜山	PMS_柳泉镇西村村变	10	400	61
47274	铜山	PMS_柳泉镇北墩村变	10	200	9
47275	铜山	PMS_柳泉镇前相村变	10	400	43
47276	铜山	柳泉镇东蔡村2号变	10	200	0
47277	铜山	PMS_柳泉镇黄庄村1号变	10	400	176
47278	铜山	柳泉镇饶山村变	10	400	107
47279	铜山	柳泉镇南马村1号变	10	400	155
47280	铜山	棠张镇跃进小区5变	10	630	130
47281	铜山	棠张镇跃进小区4号变	10	400	128
47282	铜山	棠张镇区8号变	10	400	78
47283	铜山	棠张镇魏河村1号变	10	250	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47284	铜山	棠张镇魏河村2号变	10	250	0
47285	铜山	棠张镇卢上村东变	10	400	153
47286	铜山	棠张镇晁湖村北变	10	200	39
47287	铜山	棠张镇跃进村1号变	10	400	0
47288	铜山	棠张镇郭湖村2号变	10	400	28
47289	铜山	棠张镇学庄村变	10	400	88
47290	铜山	棠张镇学庄村2号变	10	400	0
47291	铜山	棠张镇杜庄变	10	250	0
47292	铜山	PMS_棠张镇沙庄村1号变	10	250	0
47293	铜山	PMS_棠张镇晁湖村1号变	10	400	166
47294	铜山	PMS_棠张镇张庄村变	10	400	0
47295	铜山	棠张镇马庄村变	10	200	21
47296	铜山	PMS_棠张镇双井东变	10	400	34
47297	铜山	棠张镇铁营村4号变	10	315	13
47298	铜山	PMS_棠张镇果园村1号变	10	200	6
47299	铜山	PMS_棠张镇前铁营东变	10	400	62
47300	铜山	棠张镇铁营村变	10	400	1
47301	铜山	棠张镇后谷堆村变	10	200	77
47302	铜山	棠张镇前谷堆1号变	10	400	68
47303	铜山	棠张镇前进村北变	10	400	0
47304	铜山	棠张镇高窑中变	10	400	210
47305	铜山	棠张镇河东村变	10	315	0
47306	铜山	PMS_棠张镇后谢东变	10	315	70
47307	铜山	棠张镇跃进西变	10	400	35
47308	铜山	棠张镇后郎村东变	10	400	157
47309	铜山	PMS_棠张镇喻庄村变	10	500	133
47310	铜山	棠张镇刘塘村变	10	315	19
47311	铜山	PMS_棠张镇刘塘村南韩变	10	315	160
47312	铜山	棠张镇刘庄4号变	10	315	22
47313	铜山	PMS_棠张镇前谷堆村变	10	315	0
47314	铜山	PMS_棠张镇夏湖村变	10	315	9
47315	铜山	棠张镇前谷堆2号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47316	铜山	PMS_棠张镇新庄东变	10	250	94
47317	铜山	PMS_棠张镇刘塘村2号变	10	315	22
47318	铜山	PMS_棠张镇刘塘村西变	10	315	0
47319	铜山	棠张镇区7变	10	400	0
47320	铜山	棠张镇镇区1号变	10	630	94
47321	铜山	PMS_棠张镇棠张村变	10	400	0
47322	铜山	棠张镇棠张村1号变	10	630	4
47323	铜山	PMS_棠张镇市场东变	10	400	42
47324	铜山	棠张镇宋桥村变	10	315	111
47325	铜山	棠张镇田河村变	10	400	14
47326	铜山	棠张镇跃进村东变	10	400	95
47327	铜山	PMS_棠张镇夏湖村1号变	10	630	130
47328	铜山	棠张镇铁营村1号变	10	400	91
47329	铜山	棠张镇刘庄村3号变	10	400	53
47330	铜山	棠张镇夏湖村西变	10	400	96
47331	铜山	PMS_棠张镇张庄村1号变	10	400	58
47332	铜山	棠张镇后谷堆2号变	10	400	98
47333	铜山	PMS_棠张镇马兰村3号变	10	400	58
47334	铜山	PMS_棠张镇马兰村1号变	10	500	110
47335	铜山	棠张镇区4变	10	400	144
47336	铜山	棠张镇文庙村变	10	315	68
47337	铜山	PMS_棠张镇崔庄村变	10	250	34
47338	铜山	棠张镇贾庄村变	10	400	189
47339	铜山	PMS_棠张镇马兰村变	10	400	0
47340	铜山	棠张镇宋桥4号变	10	400	68
47341	铜山	棠张镇桃楼村北变	10	200	0
47342	铜山	PMS_棠张镇宋桥村2号变	10	315	0
47343	铜山	棠张镇魏河村3号变	10	250	0
47344	铜山	PMS_棠张镇前谷堆东变	10	400	87
47345	铜山	棠张镇棠张村南变	10	250	97
47346	铜山	棠张镇学庄村南变	10	400	146
47347	铜山	硕丰雅居组合配2变	10	630	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47348	铜山	硕丰雅居1号箱变	10	630	391
47349	铜山	硕丰雅居组合配1变	10	630	386
47350	铜山	硕丰雅居2号箱变	10	630	464
47351	铜山	棠张镇宋桥村7号变	10	400	93
47352	铜山	棠张镇田河村北变	10	400	20
47353	铜山	棠张镇镇区2号变	10	400	0
47354	铜山	棠张镇镇区南变	10	400	0
47355	铜山	PMS 棠张镇牌坊村东曹变	10	400	32
47356	铜山	PMS 棠张镇文庙村2号变	10	400	181
47357	铜山	棠张镇刘庄2号变	10	400	194
47358	铜山	PMS 棠张镇市场1号变	10	400	154
47359	铜山	棠张镇跃进村2号变	10	400	0
47360	铜山	棠张镇河东村北变	10	200	28
47361	铜山	棠张镇高窑村1号变	10	200	0
47362	铜山	棠张镇郭湖村1号变	10	400	162
47363	铜山	PMS 棠张镇小高庄变	10	200	7
47364	铜山	PMS 棠张镇马庄村南变	10	200	79
47365	铜山	棠张镇喻庄村北变	10	400	46
47366	铜山	棠张镇官庄村3号变	10	200	0
47367	铜山	棠张镇马兰村2号变	10	400	162
47368	铜山	PMS 棠张镇马兰村4号变	10	200	8
47369	铜山	棠张镇前铁营西变	10	400	50
47370	铜山	棠张镇桃楼村中变	10	200	64
47371	铜山	PMS 棠张镇冯楼村变	10	400	133
47372	铜山	棠张镇新庄村1号变	10	400	200
47373	铜山	棠张镇高庄村2号变	10	400	80
47374	铜山	PMS 棠张镇官庄村2号变	10	400	170
47375	铜山	PMS 棠张镇官庄村变	10	400	148
47376	铜山	PMS 棠张镇前谢村变	10	400	192
47377	铜山	PMS 棠张镇刘庄村1号变	10	630	182
47378	铜山	PMS 棠张镇王屯村变	10	400	109
47379	铜山	棠张镇学庄村1号变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47380	铜山	棠张镇牌坊村中变	10	400	56
47381	铜山	棠张镇卢上西变	10	400	129
47382	铜山	PMS 棠张镇双井村北变	10	400	188
47383	铜山	棠张镇后谷堆1号变	10	400	0
47384	铜山	棠张镇后谷堆西变	10	400	2
47385	铜山	PMS 棠张镇晁湖南变	10	400	183
47386	铜山	棠张镇前进村东变	10	400	84
47387	铜山	棠张镇镇区西变	10	400	149
47388	铜山	棠张镇跃进村变	10	400	56
47389	铜山	PMS 棠张镇区10变	10	400	186
47390	铜山	PMS 棠张镇区11变	10	400	70
47391	铜山	PMS 棠张牌坊后刘	10	630	173
47392	铜山	PMS 棠张镇镇区13号变	10	400	0
47393	铜山	PMS 棠张镇宋桥5号变	10	630	104
47394	铜山	棠张镇田河村4号变	10	400	84
47395	铜山	棠张镇魏河村变	10	400	0
47396	铜山	PMS 棠张镇镇区15号变	10	400	8
47397	铜山	棠张镇棠张村6号变	10	400	90
47398	铜山	棠张镇宋桥村1号变	10	400	91
47399	铜山	PMS 棠张镇沙庄村2号变	10	400	140
47400	铜山	PMS 棠张镇镇区东变	10	630	170
47401	铜山	棠张镇刘庄村5号变	10	200	31
47402	铜山	PMS 棠张镇河东村西变	10	400	142
47403	铜山	PMS 棠张镇棠张村7号变	10	400	40
47404	铜山	棠张镇镇区中变	10	400	116
47405	铜山	棠张镇夏湖村2号变	10	400	118
47406	铜山	PMS 棠张镇文庙村3号变	10	400	0
47407	铜山	PMS 棠张镇七圣庙中变	10	400	100
47408	铜山	棠张镇刘庄村6号变	10	400	146
47409	铜山	棠张镇文庙村南变	10	200	2
47410	铜山	PMS 棠张镇牌坊村东变	10	400	44
47411	铜山	PMS 棠张镇跃进村南变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47412	铜山	PMS_棠张镇冯楼村北变	10	400	218
47413	铜山	PMS_棠张镇后谷堆4号变	10	400	0
47414	铜山	棠张镇文庙村西变	10	400	0
47415	铜山	PMS_棠张镇镇区17号变	10	400	25
47416	铜山	棠张镇跃进村3号变	10	400	128
47417	铜山	棠张镇后王家1号变	10	400	46
47418	铜山	PMS_棠张镇马庄东变	10	400	121
47419	铜山	棠张镇镇区16号变	10	400	130
47420	铜山	棠张镇宋桥村北变	10	400	80
47421	铜山	PMS_棠张镇市场北变	10	630	125
47422	铜山	棠张镇棠张村8号变	10	400	0
47423	铜山	棠张镇宋桥村西变	10	400	81
47424	铜山	PMS_棠张镇宋桥村南变	10	400	63
47425	铜山	棠张镇田河村1号变	10	400	0
47426	铜山	棠张镇马兰村6号变	10	400	127
47427	铜山	PMS_棠张镇魏河村4号变	10	400	230
47428	铜山	棠张镇人民公园变	10	630	147
47429	铜山	PMS_棠张镇魏河村南变	10	400	248
47430	铜山	PMS_棠张镇魏河村北变	10	630	144
47431	铜山	PMS_棠张镇河东村东变	10	400	166
47432	铜山	PMS_棠张镇刘塘村南变	10	400	143
47433	铜山	PMS_棠张镇桃楼村变	10	400	158
47434	铜山	PMS_棠张镇前韩村变	10	400	21
47435	铜山	PMS_棠张镇河东村3号变	10	400	105
47436	铜山	PMS_棠张镇贾庄村1号变	10	400	104
47437	铜山	PMS_棠张镇后谢村1号变	10	400	152
47438	铜山	棠张镇学庄村3号变	10	400	174
47439	铜山	棠张镇夏湖村3号变	10	400	102
47440	铜山	PMS_棠张镇双井村南变	10	400	125
47441	铜山	PMS_棠张镇晁湖村4号变	10	400	43
47442	铜山	PMS_棠张镇后刘村变	10	400	152
47443	铜山	PMS_棠张镇后毛家西变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47444	铜山	棠张镇铁营村2号变	10	400	0
47445	铜山	PMS_棠张镇铁营村3号变	10	400	13
47446	铜山	PMS_棠张镇前谷堆3号变	10	400	0
47447	铜山	PMS_棠张镇前谷堆4号变	10	400	141
47448	铜山	棠张镇马兰村5号变	10	400	60
47449	铜山	PMS_棠张镇晁湖村3号变	10	400	200
47450	铜山	PMS_棠张镇晁湖村5号变	10	400	28
47451	铜山	PMS_棠张镇后郎1号变	10	400	198
47452	铜山	PMS_棠张镇后郎北变	10	400	185
47453	铜山	棠张镇新庄2号变	10	400	197
47454	铜山	棠张镇郭湖村3号变	10	400	143
47455	铜山	棠张镇喻庄东变	10	400	45
47456	铜山	PMS_棠张镇七圣庙3号变	10	400	199
47457	铜山	棠张镇跃进村7号变	10	400	32
47458	铜山	PMS_棠张镇镇区18号变	10	400	50
47459	铜山	PMS_棠张镇学庄村4号变	10	400	147
47460	铜山	棠张镇夏湖村4号变	10	400	86
47461	铜山	棠张镇河东村4号变	10	400	143
47462	铜山	棠张镇刘塘村4号变	10	400	80
47463	铜山	棠张镇刘庄村7号变	10	400	50
47464	铜山	PMS_棠张镇夏湖村5号变	10	400	89
47465	铜山	PMS_棠张镇崔庄村1号变	10	400	135
47466	铜山	PMS_棠张镇镇区22号变	10	630	136
47467	铜山	PMS_棠张镇跃进村6号变	10	400	46
47468	铜山	棠张镇田河村2号变	10	400	39
47469	铜山	PMS_棠张镇镇区21号变	10	400	163
47470	铜山	棠张镇刘塘村北变	10	400	5
47471	铜山	棠张镇镇区20号变	10	400	0
47472	铜山	PMS_棠张镇前进村变	10	400	48
47473	铜山	棠张镇前谷堆村5号变	10	400	67
47474	铜山	PMS_棠张镇跃进养殖场变	10	400	207
47475	铜山	蓝溪花园2配1变	10	630	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47476	铜山	PMS_棠张镇区5变（新）	10	400	14
47477	铜山	PMS_棠张镇区6变（新）	10	400	96
47478	铜山	PMS_棠张镇刘塘村中变（新）	10	400	38
47479	铜山	棠张镇沙庄村3号变（新）	10	400	81
47480	铜山	PMS_棠张镇前进村南变（新）	10	400	61
47481	铜山	PMS_棠张镇公交站台变（新	10	400	0
47482	铜山	PMS_棠张镇夏湖村中变（新）	10	400	67
47483	铜山	PMS_棠张镇镇区25号变（新	10	400	73
47484	铜山	PMS_棠张镇宋桥村6号变	10	400	57
47485	铜山	PMS_棠张镇镇区24号变（新	10	400	101
47486	铜山	PMS_棠张镇农场变（新）	10	400	40
47487	铜山	PMS_棠张镇晁湖村变（新）	10	400	0
47488	铜山	PMS_棠张镇跃进西小区变	10	400	0
47489	铜山	PMS_棠张镇田河村3号变	10	400	84
47490	铜山	PMS_棠张镇棠张村5号变（新）	10	400	4
47491	铜山	PMS_棠张镇高庄村变（新）	10	400	77
47492	铜山	PMS_棠张镇高中南变	10	400	143
47493	铜山	PMS_棠张镇镇区23号变	10	400	7
47494	铜山	PMS_棠张镇跃进东小区变	10	400	12
47495	铜山	PMS_棠张镇七圣村1号变（新）	10	400	57
47496	铜山	PMS_棠张镇晁湖村2号变新	10	400	194
47497	铜山	PMS_棠张镇文庙村1号变（新）	10	400	156
47498	铜山	PMS_棠张镇文庙村4号变	10	400	64
47499	铜山	PMS_棠张镇棠双井村变（新）	10	400	70
47500	铜山	PMS_棠张镇晁湖村东变	10	400	138
47501	铜山	PMS_棠张镇夏湖村6号变	10	400	207
47502	铜山	PMS_棠张镇七圣庙东（新）	10	400	56
47503	铜山	PMS_棠张镇前进村西变（新）	10	400	147
47504	铜山	PMS_棠张镇河东村1号变（新）	10	400	21
47505	铜山	PMS_棠张镇市场3号变（新）	10	400	18
47506	铜山	PMS_棠张镇市场西变	10	400	50
47507	铜山	PMS_棠张镇学庄村5号变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47508	铜山	PMS 棠张镇镇区26号变	10	400	156
47509	铜山	PMS 美的观棠1配电室4变	10	630	387
47510	铜山	PMS 美的观棠2配电室4变	10	800	406
47511	铜山	PMS 美的观棠1配电室1变	10	630	425
47512	铜山	PMS 美的观棠2配电室1变	10	800	463
47513	铜山	PMS 美的观棠2配电室3变	10	800	373
47514	铜山	PMS 美的观棠1配电室3变	10	630	406
47515	铜山	PMS 美的观棠2配电室2变	10	800	488
47516	铜山	PMS 美的观棠1配电室2变	10	630	340
47517	铜山	棠张镇云网商贸小区2号变	10	400	22
47518	铜山	棠张镇云网商贸小区1号变	10	400	148
47519	铜山	棠张镇镇区30号变	10	400	261
47520	铜山	蓝溪花园1配1变	10	500	53
47521	铜山	棠张镇棠张西湖变	10	200	112
47522	铜山	棠张镇学庄村东变	10	400	83
47523	铜山	棠张镇高庄村南变	10	200	115
47524	铜山	棠张镇前郎村东变	10	200	80
47525	铜山	棠张镇棠张村9号变	10	200	136
47526	铜山	棠张镇夏湖村7号变	10	400	134
47527	铜山	春棠花园1号变	10	800	519
47528	铜山	春棠花园2号变	10	800	523
47529	铜山	棠张镇学庄村6号变	10	400	8
47530	铜山	棠张镇文庙村5号变	10	400	155
47531	铜山	棠张镇镇区29号变	10	400	68
47532	铜山	棠张镇田河村5号变	10	400	28
47533	铜山	棠张镇马兰村南变	10	200	37
47534	铜山	棠张镇棠张村西变	10	400	76
47535	铜山	棠张镇铁营村西变	10	200	109
47536	铜山	棠张镇七圣庙南变	10	200	81
47537	铜山	棠张镇前谷堆村6号变	10	200	0
47538	铜山	棠张镇后谢村南变	10	200	51
47539	铜山	棠张镇魏河村西变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47540	铜山	棠张镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变	10	630	0
47541	铜山	棠张镇喻庄村南变	10	200	0
47542	铜山	棠张镇跃进村9号变	10	400	29
47543	铜山	棠张镇跃进村10号变	10	400	108
47544	铜山	棠张镇市场中变	10	400	165
47545	铜山	棠张镇前进村3号变	10	200	0
47546	铜山	棠张镇官庄村南变	10	200	41
47547	铜山	棠张镇河东村2号变	10	200	49
47548	铜山	棠张镇后刘村1号变	10	400	19
47549	铜山	棠张镇前进村2号变	10	200	0
47550	铜山	棠张镇喻庄村1号变	10	200	0
47551	铜山	棠张镇镇区28号变	10	400	116
47552	铜山	棠张镇御马桥变	10	200	80
47553	铜山	棠张镇夏湖村东变	10	400	188
47554	铜山	棠张镇公园南变	10	400	146
47555	铜山	上水璞园2配4变	10	630	410
47556	铜山	上水璞园1配1变	10	630	452
47557	铜山	上水璞园2配1变	10	630	342
47558	铜山	上水璞园2配3变	10	630	432
47559	铜山	上水璞园1配2变	10	630	413
47560	铜山	上水璞园1配3变	10	630	396
47561	铜山	上水璞园1配4变	10	630	453
47562	铜山	棠张镇前进村1号变	10	400	2
47563	铜山	棠张镇镇中小学变	10	400	132
47564	铜山	蓝城沁园1配2变	10	630	412
47565	铜山	蓝城沁园1配3变	10	630	401
47566	铜山	蓝城沁园1配1变	10	630	315
47567	铜山	蓝城沁园2配1变	10	630	365
47568	铜山	蓝城沁园2配2变	10	630	418
47569	铜山	蓝城沁园1配4变	10	630	318
47570	铜山	蓝城沁园2配3变	10	630	373
47571	铜山	蓝城沁园2配4变	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47572	铜山	棠张镇守青1号变	10	400	128
47573	铜山	棠张镇跃进村8号变	10	400	17
47574	铜山	PMS_棠张镇杜庄西变	10	400	62
47575	铜山	PMS_棠张镇后毛家变	10	400	218
47576	铜山	PMS_棠张镇区3号变	10	400	75
47577	铜山	PMS_棠张镇沙庄村4号变	10	400	77
47578	铜山	PMS_棠张镇镇区12号变	10	400	168
47579	铜山	棠张镇区9变	10	400	0
47580	铜山	PMS_棠张镇新庄村前郎变	10	400	68
47581	铜山	棠张镇区14变	10	400	52
47582	铜山	PMS_棠张镇沙庄村变	10	400	147
47583	铜山	PMS_汉王镇赵山村南变	10	400	128
47584	铜山	汉王镇小虎腰变	10	200	1
47585	铜山	汉王镇虎腰1号变	10	200	12
47586	铜山	PMS_汉王镇小白头变	10	200	0
47587	铜山	PMS_汉王镇西沿3号变	10	400	97
47588	铜山	PMS_汉王镇班井五队1号变	10	400	116
47589	铜山	汉王镇北望村西配变	10	400	68
47590	铜山	PMS_汉王镇北望8号配变	10	200	129
47591	铜山	汉王镇机关4号变	10	400	36
47592	铜山	PMS_汉王镇湖森堡小区1号箱变	10	315	143
47593	铜山	PMS_汉王镇小南望变	10	400	103
47594	铜山	PMS_汉王镇南望2号变	10	400	104
47595	铜山	汉王镇机关3号变	10	400	0
47596	铜山	PMS_汉王镇孟山头变	10	400	102
47597	铜山	汉王镇北望7号变	10	200	0
47598	铜山	汉王镇机关1号变	10	400	0
47599	铜山	PMS_汉王镇汉王东紫山变	10	400	0
47600	铜山	PMS_汉王镇丁塘村南变	10	400	80
47601	铜山	汉王镇南望6号变	10	100	39
47602	铜山	汉王镇汉王村东1号变	10	500	105
47603	铜山	PMS_汉王镇小王庄变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47604	铜山	PMS_汉王镇韩楼变	10	400	56
47605	铜山	PMS_汉王镇梁台2号配变	10	400	162
47606	铜山	PMS_汉王镇纪庄2号变	10	400	144
47607	铜山	PMS_汉王镇陈楼村9号变	10	400	90
47608	铜山	PMS_汉王镇姜楼2号变	10	400	100
47609	铜山	PMS_汉王镇韩楼2号变	10	400	223
47610	铜山	汉王镇马山10队变	10	200	1
47611	铜山	PMS_汉王镇汉王2号变	10	400	103
47612	铜山	汉王镇丁塘3号变	10	160	21
47613	铜山	汉王镇北望村中变	10	200	114
47614	铜山	汉王镇机关2号变	10	400	0
47615	铜山	汉王镇汉王1—3队变	10	200	1
47616	铜山	PMS_汉王镇丁塘1号变	10	400	42
47617	铜山	PMS_汉王镇丁塘4号变	10	200	7
47618	铜山	PMS_汉王镇南望村变	10	400	57
47619	铜山	汉王镇南望新村变	10	400	266
47620	铜山	PMS_汉王镇东沿1号变	10	400	148
47621	铜山	汉王镇朱庄村变	10	250	34
47622	铜山	PMS_汉王镇下班井村变	10	400	155
47623	铜山	PMS_汉王镇蛤针沃变	10	200	75
47624	铜山	汉王镇蛤针沃2号变	10	400	72
47625	铜山	汉王镇东沿3号变	10	400	72
47626	铜山	PMS_汉王镇小西沿变	10	400	111
47627	铜山	PMS_汉王镇马场2号变	10	400	178
47628	铜山	汉王镇马场1号变	10	200	0
47629	铜山	汉王镇西沿村变	10	315	101
47630	铜山	PMS_汉王镇刘庄村变	10	200	34
47631	铜山	PMS_汉王镇梁台变	10	200	54
47632	铜山	PMS_汉王镇北望1号变	10	400	77
47633	铜山	PMS_汉王镇马场4号变	10	250	88
47634	铜山	汉王镇南望7号变	10	200	13
47635	铜山	汉王镇一水宿舍1号变	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47636	铜山	PMS_汉王镇西沿6号变	10	315	170
47637	铜山	PMS_汉王镇西沿5号变	10	315	166
47638	铜山	汉王镇小山口变	10	200	0
47639	铜山	PMS_汉王镇虎腰4-5队变	10	400	132
47640	铜山	PMS_汉王镇黄沃变	10	400	103
47641	铜山	汉王镇大白头2号变	10	400	80
47642	铜山	汉王镇大白头1号变	10	315	77
47643	铜山	PMS_汉王镇西沿7号变	10	400	85
47644	铜山	汉王镇西沿2号变	10	315	44
47645	铜山	PMS_汉王镇赵山村南1号变	10	400	9
47646	铜山	PMS_汉王镇峨山变	10	400	124
47647	铜山	PMS_汉王镇北望1—3队变	10	400	91
47648	铜山	PMS_汉王镇北望4—8队变	10	400	114
47649	铜山	汉王镇新河变	10	400	0
47650	铜山	PMS_汉王镇闸河变	10	400	60
47651	铜山	PMS_汉王镇马山2号变	10	400	282
47652	铜山	汉王镇马山1号变	10	315	147
47653	铜山	汉王镇一水宿舍2号变	10	400	135
47654	铜山	汉王镇路沃3号变	10	400	61
47655	铜山	汉王镇西沿4号变	10	200	111
47656	铜山	PMS_汉王镇马山村4号变	10	400	0
47657	铜山	汉王镇月亮湾变	10	200	101
47658	铜山	PMS_汉王镇小南望1号变	10	400	26
47659	铜山	汉王镇马山村变	10	400	317
47660	铜山	PMS_汉王镇汉王村配变	10	400	97
47661	铜山	PMS_汉王镇纪庄1号变	10	400	55
47662	铜山	汉王镇西沿8号变	10	400	153
47663	铜山	PMS_汉王镇北望9号变	10	400	193
47664	铜山	PMS_汉王镇梁台1号变	10	400	152
47665	铜山	汉王镇朱庄1号变	10	200	0
47666	铜山	汉王镇新西紫山变	10	400	89
47667	铜山	汉王镇大白头3号变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47668	铜山	PMS_汉王镇刘庄1号变	10	400	83
47669	铜山	PMS_汉王镇新河1号变	10	400	1
47670	铜山	汉王镇马山3号变	10	400	0
47671	铜山	汉王镇一水宿舍3号变	10	200	25
47672	铜山	汉王镇虎腰4-5队1号变	10	400	131
47673	铜山	汉王镇西沿9号变	10	200	20
47674	铜山	汉王镇一水宿舍4号变	10	200	19
47675	铜山	汉王镇小北望3号变	10	400	112
47676	铜山	PMS_汉王镇下班井1号变	10	400	117
47677	铜山	PMS_汉王镇东沿4号变	10	400	92
47678	铜山	PMS_汉王镇北望4队1号变	10	400	104
47679	铜山	汉王镇小北望1号变	10	250	44
47680	铜山	PMS_汉王镇赵山4号变	10	400	135
47681	铜山	PMS_汉王镇赵山5号变	10	400	151
47682	铜山	PMS_汉王镇纪庄3号变	10	400	101
47683	铜山	PMS_汉王镇纪庄4号变	10	400	128
47684	铜山	PMS_汉王镇峨山3号变	10	400	0
47685	铜山	PMS_汉王镇南望村中1号变	10	400	21
47686	铜山	PMS_汉王镇南望8号变	10	400	66
47687	铜山	PMS_汉王镇丁塘5号变	10	400	27
47688	铜山	PMS_汉王镇机关5号变	10	500	17
47689	铜山	汉王镇蛤针沃3号变	10	400	110
47690	铜山	PMS_汉王镇孟山头2号变	10	400	0
47691	铜山	PMS_汉王镇下班井2号变	10	400	205
47692	铜山	PMS_汉王镇南望村中2号变	10	400	103
47693	铜山	汉王镇小南望2号变	10	400	43
47694	铜山	PMS_汉王镇陈楼1号变	10	400	211
47695	铜山	汉王镇梁台3号变	10	400	146
47696	铜山	汉王镇峨山4号变	10	400	16
47697	铜山	PMS_汉王镇小山口1号变	10	400	126
47698	铜山	汉王镇西沿10号变	10	400	2
47699	铜山	PMS_汉王镇姜楼3号变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47700	铜山	PMS 汉王镇西紫山1号变	10	400	146
47701	铜山	汉王镇小西沿2号变	10	400	238
47702	铜山	PMS 汉王镇北望11号变	10	400	0
47703	铜山	汉王镇闸河2号变	10	400	174
47704	铜山	汉王镇新河3号变	10	400	175
47705	铜山	PMS 汉王镇北望12号变	10	400	80
47706	铜山	PMS 汉王镇西沿14号变	10	400	192
47707	铜山	汉王镇蛤针窝5号变	10	400	122
47708	铜山	汉王镇下班井3号变	10	400	216
47709	铜山	PMS 汉王镇朱庄3号变	10	400	132
47710	铜山	PMS 汉王镇东紫山2号变	10	400	84
47711	铜山	PMS 汉王镇东沿5号变	10	400	32
47712	铜山	汉王镇小西沿3号变	10	400	109
47713	铜山	汉王镇刘庄3号变	10	400	121
47714	铜山	汉王镇姜楼4号	10	400	184
47715	铜山	汉王镇韩楼3号变	10	400	197
47716	铜山	PMS 汉王镇马场6号变	10	400	163
47717	铜山	PMS 汉王镇小王庄1号变	10	400	132
47718	铜山	PMS 汉王镇陈楼2号变	10	400	202
47719	铜山	PMS 汉王镇梁台4号变	10	400	93
47720	铜山	PMS 汉王镇北望13号变	10	400	66
47721	铜山	汉王镇小白头1号变	10	400	257
47722	铜山	汉王镇西沿13号变	10	400	31
47723	铜山	PMS 汉王镇虎腰孟山头3号变	10	400	110
47724	铜山	汉王镇黄沃2号	10	400	94
47725	铜山	汉王镇峨山5号变	10	400	109
47726	铜山	PMS 汉王镇大白头4号变	10	400	176
47727	铜山	汉王镇大白头5号变	10	400	114
47728	铜山	汉王镇虎腰4—5队2号变	10	400	132
47729	铜山	汉王镇虎腰4—5队3号变	10	200	6
47730	铜山	汉王镇赵山6号变	10	200	1
47731	铜山	PMS 汉王镇南望9号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47732	铜山	PMS_汉王镇北望4队2号变	10	400	34
47733	铜山	PMS_汉王镇一水宿舍5号变	10	400	8
47734	铜山	PMS_汉王镇班井五队2号变	10	400	167
47735	铜山	汉王镇蛤针沃1号变	10	400	85
47736	铜山	PMS_汉王镇朱庄2号变	10	400	122
47737	铜山	汉王镇西沿12号变	10	400	216
47738	铜山	汉王镇机关6号变	10	630	162
47739	铜山	汉王镇汉王1-3队1号变	10	400	73
47740	铜山	汉王镇丁塘6号变	10	400	59
47741	铜山	PMS_汉王镇汉王3号变	10	400	58
47742	铜山	汉王镇南望村中3号变	10	400	161
47743	铜山	汉王镇南望新村1号变	10	400	77
47744	铜山	汉王镇南望10号配变	10	400	76
47745	铜山	PMS_汉王镇新河4号变	10	400	144
47746	铜山	PMS_汉王镇北望4队3号变	10	400	47
47747	铜山	PMS_汉王镇赵山7号变	10	400	41
47748	铜山	PMS_汉王镇石杠1号变	10	400	206
47749	铜山	PMS_汉王镇北望4-8队2号变	10	400	0
47750	铜山	PMS_汉王镇南望12号变	10	400	18
47751	铜山	PMS_汉王镇新河5号变	10	400	0
47752	铜山	汉王镇西沿村15号变	10	400	125
47753	铜山	PMS_汉王镇机关7号配变	10	400	53
47754	铜山	汉王镇汉王4号变	10	400	222
47755	铜山	汉王镇蛤针沃4号变	10	400	214
47756	铜山	PMS_汉王镇南望14号变	10	400	161
47757	铜山	汉王镇西沿17号变	10	400	188
47758	铜山	PMS_汉王镇小西沿4号变	10	400	179
47759	铜山	汉王镇北望14号变	10	400	189
47760	铜山	PMS_汉王镇小北望5号变	10	400	244
47761	铜山	汉王镇西沿16号变	10	400	36
47762	铜山	汉王镇东沿6号变	10	400	107
47763	铜山	PMS_汉王镇机关8号变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47764	铜山	汉王镇赵山村东1号变	10	400	78
47765	铜山	PMS_汉王镇下班井4号变	10	400	154
47766	铜山	PMS_汉王镇马场7号变	10	400	124
47767	铜山	PMS_汉王镇西沿18号变	10	400	211
47768	铜山	PMS_汉王镇小北望4号变	10	400	93
47769	铜山	汉王镇赵山8号变	10	400	169
47770	铜山	PMS_汉王镇虎腰2号变	10	400	208
47771	铜山	PMS_汉王镇机关9号变	10	400	119
47772	铜山	汉王镇汉王5号变	10	400	133
47773	铜山	PMS_汉王镇赵山2号新配变	10	400	114
47774	铜山	汉王镇汉王所新配变	10	200	64
47775	铜山	PMS_汉王镇赵山3号新配变	10	400	91
47776	铜山	PMS_汉王镇马场3号新配变	10	400	0
47777	铜山	PMS_汉王镇赵山村东新配变	10	400	113
47778	铜山	PMS_汉王镇赵山1号新配变	10	400	136
47779	铜山	PMS_北望9—12队新变	10	400	163
47780	铜山	PMS_汉王镇东沿村新变	10	400	136
47781	铜山	PMS_汉王镇东沿2号（新）变	10	400	180
47782	铜山	PMS_汉王镇小西沿1号（新）变	10	400	164
47783	铜山	汉王镇姜楼（新）变	10	400	164
47784	铜山	PMS_汉王镇班井五队（新）变	10	400	252
47785	铜山	PMS_汉王镇纪庄（新）变	10	400	67
47786	铜山	PMS_汉王镇和谐小区新变	10	400	128
47787	铜山	PMS_汉王镇水泥机械厂宿舍新变	10	400	111
47788	铜山	未来城1号配电室1号变	10	800	337
47789	铜山	未来城1号配电室3号变	10	800	492
47790	铜山	未来城1号配电室2号变	10	800	429
47791	铜山	未来城1号配电室4号变	10	800	545
47792	铜山	未来城2号配电室1号变	10	630	359
47793	铜山	未来城2号配电室2号变	10	630	340
47794	铜山	未来城2号配电室3号变	10	630	464
47795	铜山	未来城2号配电室4号变	10	630	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47796	铜山	PMS_汉王镇北望4队4号变	10	400	140
47797	铜山	PMS_汉王镇小南望3号变	10	400	117
47798	铜山	汉王镇小虎腰1号变	10	400	80
47799	铜山	PMS_汉王镇北望村中1号变（新）	10	400	75
47800	铜山	PMS_汉王镇黄沃1号变（新）	10	400	214
47801	铜山	PMS_汉王镇刘庄4号变	10	400	112
47802	铜山	PMS_汉王镇北望10号变（新）	10	400	108
47803	铜山	PMS_汉王镇马场8号变	10	400	235
47804	铜山	汉王镇孟山头4号变	10	400	253
47805	铜山	PMS_汉王镇南望15号变	10	400	171
47806	铜山	汉王镇南望16号变	10	400	258
47807	铜山	汉王镇石杠2号变	10	400	149
47808	铜山	汉王镇西沿19号变	10	400	79
47809	铜山	PMS_漪水园一配电室1变压器	10	800	512
47810	铜山	PMS_漪水园一配电室4变压器	10	800	470
47811	铜山	PMS_漪水园一配电室2变压器	10	800	484
47812	铜山	PMS_漪水园二配电2变压器	10	630	387
47813	铜山	PMS_漪水园二配电3变压器	10	630	428
47814	铜山	PMS_漪水园一配电室3变压器	10	800	512
47815	铜山	PMS_漪水园二配电4变压器	10	630	431
47816	铜山	PMS_漪水园二配电室1变压器	10	630	376
47817	铜山	汉王镇西沿11号变	10	400	227
47818	铜山	正荣府2配1变	10	630	392
47819	铜山	正荣府2配2变	10	630	473
47820	铜山	正荣府2配3变	10	630	447
47821	铜山	正荣府1配3变	10	630	384
47822	铜山	正荣府1配4变	10	630	338
47823	铜山	正荣府1配1变	10	630	389
47824	铜山	正荣府1配2变	10	630	418
47825	铜山	湖城大境3配2变	10	800	350
47826	铜山	湖城大境3配3变	10	800	574
47827	铜山	玺湖墅1配2变	10	630	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47828	铜山	玺湖墅2配1变	10	800	638
47829	铜山	玺湖墅2配2变	10	800	610
47830	铜山	玺湖墅1配1变	10	630	482
47831	铜山	新河一期3配1变	10	630	283
47832	铜山	新河二期2配1变	10	400	211
47833	铜山	新河一期2配1变	10	400	170
47834	铜山	新河二期1配2变	10	800	351
47835	铜山	新河一期2配2变	10	400	188
47836	铜山	新河一期1组合配1变	10	630	321
47837	铜山	湖城大境1配4变	10	800	522
47838	铜山	湖城大境2配3变	10	800	556
47839	铜山	湖城大境2配1变	10	800	560
47840	铜山	湖城大境2配4变	10	800	489
47841	铜山	湖城大境1配1变	10	800	500
47842	铜山	湖城大境2配2变	10	800	533
47843	铜山	湖森堡3箱变	10	500	304
47844	铜山	湖森堡2箱变	10	800	553
47845	铜山	湖森堡4箱变	10	500	313
47846	铜山	汉王镇小北望6号变	10	400	143
47847	铜山	云上苑2配4变	10	630	370
47848	铜山	云上苑1配1变	10	800	497
47849	铜山	云上苑1配4变	10	800	549
47850	铜山	云上苑2配2变	10	630	402
47851	铜山	汉王镇孟山头5号变	10	200	105
47852	铜山	山水庭院3配3变	10	800	472
47853	铜山	山水庭院2配1变	10	800	442
47854	铜山	山水庭院1配电室2变	10	800	461
47855	铜山	山水庭院2配2变	10	800	458
47856	铜山	山水庭院4配1变	10	800	490
47857	铜山	山水庭院4配4变	10	800	499
47858	铜山	山水庭院1配电室1变	10	800	487
47859	铜山	山水庭院3配4变	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47860	铜山	山水庭院4配3变	10	800	476
47861	铜山	山水庭院4配2变	10	800	482
47862	铜山	山水庭院3配1变	10	800	423
47863	铜山	山水庭院3配2变	10	800	341
47864	铜山	南望村停车场箱变	10	400	150
47865	铜山	汉王镇马场5号变	10	160	48
47866	铜山	PMS_汉王镇路沃南变	10	400	244
47867	铜山	汉王镇路沃村变	10	400	271
47868	铜山	PMS_汉王镇虎腰村中变	10	400	144
47869	铜山	PMS_汉王镇南望村中变	10	400	138
47870	铜山	PMS_汉王镇闸河1号变	10	400	87
47871	铜山	汉王镇汉王4队变	10	400	58
47872	铜山	PMS_汉王镇汉王村东变	10	400	0
47873	铜山	PMS_汉王镇石杠变	10	400	123
47874	铜山	PMS_汉王镇南望4号变	10	400	197
47875	铜山	PMS_汉王镇北望4队变	10	400	77
47876	铜山	PMS_汉王镇峨山2号变	10	400	122
47877	铜山	PMS_汉王镇新河2号变	10	630	141
47878	铜山	PMS_茅村镇茅村村东变	10	630	0
47879	铜山	PMS_茅村镇茅村新桥头变	10	400	0
47880	铜山	茅村镇后王村变	10	200	0
47881	铜山	PMS_茅村镇前肖场变	10	400	0
47882	铜山	PMS_茅村镇大蔡丘变	10	400	11
47883	铜山	茅村镇前肖场村东变	10	400	84
47884	铜山	PMS_茅村镇岗头村南变	10	400	55
47885	铜山	PMS_茅村镇赵庄八组变	10	200	20
47886	铜山	PMS_茅村镇赵庄村80变	10	400	61
47887	铜山	PMS_茅村镇大山一队变	10	400	96
47888	铜山	茅村镇化肥厂1号变	10	400	0
47889	铜山	PMS_茅村镇龙庄村西变	10	400	0
47890	铜山	PMS_茅村镇大庄村新庄南变	10	200	56
47891	铜山	PMS_茅村镇留武村2变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47892	铜山	PMS 茅村镇留武村南变	10	400	70
47893	铜山	PMS 茅村镇草帽山变	10	200	0
47894	铜山	PMS 茅村镇留武村中变	10	200	0
47895	铜山	茅村镇微山村北变	10	200	0
47896	铜山	PMS 茅村镇班山洪里村北变	10	200	7
47897	铜山	PMS 茅村镇微山苹果园变	10	200	0
47898	铜山	茅村镇班山三队变	10	200	0
47899	铜山	PMS 茅村镇檀山村腰里变	10	400	120
47900	铜山	PMS 茅村镇檀山村变	10	400	110
47901	铜山	茅村镇内华村南变	10	200	55
47902	铜山	PMS 茅村镇梁山村南变	10	400	12
47903	铜山	PMS 茅村镇大山三队变	10	400	58
47904	铜山	茅村镇小张家六队变	10	200	17
47905	铜山	茅村镇机关10号变	10	400	0
47906	铜山	PMS 茅村镇机关12号变	10	400	176
47907	铜山	茅村镇龙庄变	10	400	112
47908	铜山	PMS 茅村镇梅庄3号新增变	10	400	0
47909	铜山	茅村镇任庄三队新增变	10	400	94
47910	铜山	茅村镇茅村村南2号变	10	400	0
47911	铜山	PMS 茅村镇大庄村小区变	10	400	0
47912	铜山	PMS 茅村镇大庄村变	10	400	74
47913	铜山	PMS 茅村镇茅村新五队变	10	400	0
47914	铜山	PMS 茅村镇上李村西变	10	200	0
47915	铜山	PMS 茅村镇檀山村新庄变	10	250	0
47916	铜山	茅村镇留武村变	10	200	53
47917	铜山	PMS 茅村镇大庄村西变	10	400	189
47918	铜山	茅村镇茅村乡东南庄变	10	400	40
47919	铜山	PMS 茅村镇梁山村东变	10	400	157
47920	铜山	PMS 茅村镇赵庄村庄里变	10	400	0
47921	铜山	PMS 茅村镇大庄村中变	10	400	42
47922	铜山	PMS 茅村镇机关北变	10	400	0
47923	铜山	PMS 茅村镇洞山村1变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47924	铜山	PMS_茅村镇洞山村2变	10	400	0
47925	铜山	PMS_茅村镇洞山村3变	10	400	70
47926	铜山	PMS_茅村镇洞山村4变	10	400	0
47927	铜山	茅村镇洞山村5变	10	400	82
47928	铜山	茅村镇洞山村6变	10	315	0
47929	铜山	PMS_茅村镇茅村乡祖庄村变	10	400	50
47930	铜山	PMS_茅村镇机关小区变	10	400	0
47931	铜山	茅村镇檀山新村变	10	500	155
47932	铜山	PMS_茅村镇赵庄村北变	10	250	0
47933	铜山	PMS_茅村镇檀山村新增变	10	400	124
47934	铜山	茅村镇赵庄村南变	10	400	70
47935	铜山	PMS_茅村镇洪里村变	10	200	100
47936	铜山	PMS_茅村镇檀山黄权北变	10	200	68
47937	铜山	PMS_茅村镇班山一号新增变	10	200	16
47938	铜山	PMS_茅村镇梅庄一队新增变	10	200	0
47939	铜山	茅村镇上李村北变	10	200	0
47940	铜山	茅村镇示范园1号新增变	10	200	51
47941	铜山	茅村镇岗头村上李站变	10	200	0
47942	铜山	茅村镇养殖示范园2号变	10	400	0
47943	铜山	PMS_茅村镇火车站宿舍变	10	315	97
47944	铜山	PMS_茅村镇叶台杨庄变	10	400	93
47945	铜山	PMS_茅村镇梅庄一队变	10	400	101
47946	铜山	茅村镇茅村六队变	10	250	0
47947	铜山	茅村镇茅村五队变	10	400	0
47948	铜山	茅村镇养殖示范园1号变	10	400	0
47949	铜山	PMS_茅村镇示范园南变	10	160	0
47950	铜山	PMS_茅村镇梅庄村东变	10	400	0
47951	铜山	PMS_茅村镇小蔡丘村变	10	250	0
47952	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村西变	10	200	0
47953	铜山	PMS_茅村镇梅庄2变	10	400	0
47954	铜山	PMS_茅村镇梁山村北变	10	250	13
47955	铜山	PMS_茅村镇内华村西变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47956	铜山	PMS_茅村镇微山村变	10	250	0
47957	铜山	PMS_茅村镇岗头北站变	10	200	0
47958	铜山	PMS_茅村镇龙庄庄西变	10	400	102
47959	铜山	茅村镇蔡丘村北变	10	400	169
47960	铜山	PMS_茅村镇茅村2号变	10	400	44
47961	铜山	PMS_茅村镇机关单5号变	10	200	30
47962	铜山	茅村镇机关1号变	10	400	0
47963	铜山	茅村镇机关南变	10	400	54
47964	铜山	PMS_茅村镇公用变变	10	630	134
47965	铜山	茅村镇龙庄村张台变	10	400	152
47966	铜山	茅村镇张台村东变	10	160	88
47967	铜山	PMS_茅村镇檀山三队变	10	200	62
47968	铜山	PMS_茅村镇小留武村变	10	400	92
47969	铜山	PMS_茅村镇洪里村南变	10	160	52
47970	铜山	PMS_茅村镇茅村村部变	10	400	0
47971	铜山	PMS_茅村镇机关5号变	10	630	130
47972	铜山	PMS_茅村镇大庄新庄2号变	10	400	147
47973	铜山	PMS_茅村镇供电所机关4号变	10	400	96
47974	铜山	茅村镇关山四队变	10	400	114
47975	铜山	PMS_茅村镇小张家四队南变	10	400	110
47976	铜山	茅村镇梅庄村新增变	10	400	0
47977	铜山	PMS_茅村镇大庄村郑庄变	10	400	8
47978	铜山	PMS_茅村镇前川村变	10	315	0
47979	铜山	茅村镇大庄村东变	10	200	37
47980	铜山	PMS_茅村镇大庄西变	10	400	0
47981	铜山	茅村镇供电站变	10	500	0
47982	铜山	PMS_茅村镇供电站2号变	10	400	56
47983	铜山	茅村镇关山村北站变	10	400	47
47984	铜山	茅村镇前关山变	10	400	65
47985	铜山	PMS_茅村镇小张家一队北变	10	400	71
47986	铜山	PMS_茅村镇班山村1#变	10	400	0
47987	铜山	PMS_茅村镇班山村南变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
47988	铜山	茅村镇茅村村西1号变	10	400	0
47989	铜山	PMS_茅村镇机关4#西变	10	400	45
47990	铜山	PMS_茅村镇檀山村店子变	10	400	75
47991	铜山	茅村镇檀山村南变	10	400	247
47992	铜山	PMS_茅村镇檀山村1#变	10	400	111
47993	铜山	PMS_茅村镇微山村南变	10	400	228
47994	铜山	PMS_茅村镇檀山村2号变	10	400	177
47995	铜山	PMS_茅村镇檀山村黄权变	10	400	103
47996	铜山	PMS_茅村镇大山四队变	10	400	0
47997	铜山	PMS_茅村镇小蔡丘北变	10	400	93
47998	铜山	PMS_茅村镇小张家七队变	10	400	112
47999	铜山	PMS_茅村镇小张家四队变	10	400	101
48000	铜山	PMS_茅村镇小张家一队变	10	400	9
48001	铜山	PMS_茅村镇季山村南变	10	400	195
48002	铜山	茅村镇机关变	10	400	0
48003	铜山	茅村镇机关7号变	10	400	0
48004	铜山	PMS_茅村镇茅村新家园变	10	500	165
48005	铜山	PMS_茅村镇大山新庄变	10	400	56
48006	铜山	PMS_茅村镇公用变1号变	10	200	0
48007	铜山	PMS_茅村镇小留武东变	10	200	82
48008	铜山	PMS_茅村镇大庄村东1变	10	400	10
48009	铜山	PMS_茅村镇化肥厂公用变2号变	10	400	146
48010	铜山	PMS_茅村镇龙庄村变	10	400	0
48011	铜山	PMS_茅村镇内华村东变	10	400	0
48012	铜山	茅村镇梅庄村变	10	400	35
48013	铜山	PMS_茅村镇任庄三组变	10	400	89
48014	铜山	PMS_茅村镇叶台村杨庄西变	10	200	45
48015	铜山	PMS_茅村镇任庄大队变	10	400	186
48016	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村变	10	315	0
48017	铜山	茅村镇机关东变	10	400	0
48018	铜山	茅村镇祖庄变	10	250	0
48019	铜山	PMS_茅村镇赵庄村前变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48020	铜山	PMS_茅村镇商城变	10	200	0
48021	铜山	PMS_茅村镇赵庄西站变	10	400	8
48022	铜山	PMS_茅村镇小张家二队变	10	400	81
48023	铜山	茅村镇小张家四队西变	10	400	148
48024	铜山	茅村镇后川村1变	10	200	17
48025	铜山	茅村镇赵庄五队变	10	400	58
48026	铜山	茅村镇大山一队南变	10	200	0
48027	铜山	茅村镇后川村南变	10	200	0
48028	铜山	PMS_茅村镇机关8号变	10	400	84
48029	铜山	PMS_茅村镇聚兴庄东2号变	10	400	0
48030	铜山	茅村镇商城4号变	10	400	79
48031	铜山	PMS_茅村镇茅村老桥头变	10	400	16
48032	铜山	PMS_茅村镇梁山村南1号变	10	200	0
48033	铜山	PMS_茅村镇公用变9号变	10	200	0
48034	铜山	茅村镇茅村6号变	10	200	59
48035	铜山	茅村镇岗头村南3号变	10	200	0
48036	铜山	PMS_茅村镇叶台杨庄3号变	10	200	19
48037	铜山	茅村镇张台村4号变	10	400	0
48038	铜山	PMS_茅村镇机关南2号变	10	200	0
48039	铜山	PMS_茅村镇东南庄变	10	400	85
48040	铜山	PMS_茅村镇机关西1号变	10	400	0
48041	铜山	PMS_茅村镇机关西2号变	10	400	142
48042	铜山	PMS_茅村镇机关13号变	10	400	108
48043	铜山	PMS_茅村小张家七队1号变	10	400	204
48044	铜山	茅村镇大庄小区1号变	10	200	48
48045	铜山	PMS_茅村镇大庄村西1号变	10	400	0
48046	铜山	PMS_茅村镇檀山村2号南变	10	400	0
48047	铜山	PMS_茅村镇化肥厂公用变3号变	10	400	154
48048	铜山	PMS_茅村镇化肥厂公用变4号变	10	400	193
48049	铜山	PMS_茅村镇公用变西变	10	400	155
48050	铜山	PMS_茅村镇龙庄村南变	10	400	119
48051	铜山	茅村镇岗头村南园变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48052	铜山	PMS_茅村镇张台村东1号变	10	400	160
48053	铜山	PMS_茅村镇茅村村东1号变	10	400	68
48054	铜山	茅村镇茅村2号东变	10	200	0
48055	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北1号变	10	400	0
48056	铜山	PMS_茅村镇大山新庄1号变	10	400	0
48057	铜山	PMS_茅村镇张台村北变	10	400	169
48058	铜山	PMS_茅村镇洪里村村南1号变	10	400	275
48059	铜山	PMS_茅村镇梁山村东1号变	10	400	214
48060	铜山	PMS_茅村镇檀山村南1号变	10	400	139
48061	铜山	PMS_茅村镇示范园3号变	10	400	164
48062	铜山	PMS_茅村镇上李村西2号变	10	400	0
48063	铜山	PMS_茅村镇洞山村7号变	10	400	21
48064	铜山	PMS_茅村镇洞山村8号变	10	400	0
48065	铜山	PMS_茅村镇内华村中1号变	10	400	208
48066	铜山	茅村镇留武村3号变	10	400	91
48067	铜山	茅村镇赵庄村祖庄1号变	10	400	74
48068	铜山	PMS_茅村镇大庄村新庄1号变	10	400	81
48069	铜山	PMS_茅村镇班山村洪里1号变	10	400	190
48070	铜山	PMS_茅村镇黄权1号变	10	400	93
48071	铜山	PMS_茅村镇檀山村3号变	10	400	83
48072	铜山	PMS_茅村镇洞山村10号变	10	400	111
48073	铜山	PMS_茅村镇机关14号变	10	400	175
48074	铜山	PMS_茅村镇任庄村1号变	10	200	1
48075	铜山	PMS_茅村镇示范园4号变	10	400	28
48076	铜山	PMS_茅村镇大庄新庄南1号变	10	400	54
48077	铜山	PMS_茅村镇后川村中变	10	400	124
48078	铜山	PMS_茅村镇大庄村郑庄西变	10	400	0
48079	铜山	PMS_茅村镇季山东1号变	10	400	148
48080	铜山	PMS_茅村镇机关1号西变	10	400	0
48081	铜山	PMS_茅村镇赵庄村部变	10	400	45
48082	铜山	PMS_茅村镇茅村1号变	10	400	32
48083	铜山	PMS_茅村镇焦化厂小区1号变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48084	铜山	PMS_茅村镇焦化厂小区2号变	10	800	318
48085	铜山	PMS_茅村镇焦化厂小区3号箱变	10	630	339
48086	铜山	PMS_茅村镇焦化厂小区4号箱变	10	630	292
48087	铜山	PMS_茅村镇叶台杨庄2号变	10	400	107
48088	铜山	PMS_茅村镇小蔡丘北1号变	10	400	0
48089	铜山	PMS_茅村镇赵庄八组1号变	10	400	150
48090	铜山	茅村镇机关1号北变	10	400	50
48091	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村西1号变	10	400	0
48092	铜山	PMS_茅村镇梁山村西变	10	400	241
48093	铜山	PMS_茅村镇张家林1号变	10	400	219
48094	铜山	PMS_茅村镇留武1号北变	10	400	105
48095	铜山	PMS_茅村镇示范园2号南变	10	400	0
48096	铜山	PMS_茅村镇檀山三队1号变	10	400	90
48097	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村庄南变	10	400	167
48098	铜山	PMS_茅村镇留武村南1号变	10	400	231
48099	铜山	PMS_茅村镇梁山村南2号变	10	400	169
48100	铜山	PMS_茅村镇张台村4号南变	10	400	189
48101	铜山	PMS_茅村镇赵庄村后1号变	10	400	85
48102	铜山	PMS_茅村镇机关10号北变	10	400	40
48103	铜山	PMS_茅村镇叶台杨庄1号变	10	400	163
48104	铜山	PMS_茅村镇洞山村2北变	10	400	1
48105	铜山	PMS_茅村镇公用变4号变	10	400	57
48106	铜山	PMS_茅村镇洞山村1北变	10	400	193
48107	铜山	PMS_茅村镇机关东1号变	10	400	84
48108	铜山	PMS_茅村镇内华村南1号变	10	400	139
48109	铜山	茅村镇茅村一队西变	10	400	138
48110	铜山	PMS_茅村镇茅村2号北变	10	400	1
48111	铜山	PMS_茅村镇梅庄一队北变	10	400	88
48112	铜山	PMS_茅村镇洞山村5北变	10	400	85
48113	铜山	PMS_茅村镇小张家五队西变	10	400	105
48114	铜山	PMS_茅村镇内华村西1号变	10	400	6
48115	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北2号变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48116	铜山	PMS_茅村镇季山村2号变	10	400	132
48117	铜山	茅村镇聚兴庄东1号变	10	315	89
48118	铜山	PMS_茅村镇留武村北1号变	10	400	224
48119	铜山	茅村镇留武村中1号变	10	400	105
48120	铜山	PMS_茅村镇留武村2西变	10	200	6
48121	铜山	PMS_茅村镇大山一队1号变	10	400	90
48122	铜山	PMS_茅村镇洞山村9变	10	400	77
48123	铜山	PMS_茅村镇内华村东1号变	10	400	137
48124	铜山	PMS_茅村镇微山村北1号变	10	400	120
48125	铜山	PMS_茅村镇微山村1号变	10	400	100
48126	铜山	PMS_茅村镇赵庄村李庄1号变	10	400	111
48127	铜山	PMS_茅村镇梁山村北2号变	10	400	260
48128	铜山	PMS_茅村镇任庄三组1号变	10	200	49
48129	新沂	PMS_时集踢球白石新粉坊变	10	400	0
48130	新沂	PMS_时集踢球白石大杨变	10	200	0
48131	新沂	PMS_时集镇郝湖新区变	10	200	14
48132	新沂	PMS_时集镇马厂新区变	10	200	0
48133	新沂	时集镇陈刘新区变	10	200	35
48134	新沂	PMS_时集镇陈刘敬老院变	10	400	122
48135	新沂	PMS_时集镇陈中西变	10	200	47
48136	新沂	PMS_时集踢球白石桃园变	10	400	101
48137	新沂	时集镇敬元新区变	10	400	115
48138	新沂	时集镇明甫新区变	10	200	0
48139	新沂	PMS_时集街中变	10	400	0
48140	新沂	PMS_时集镇小徐2号变	10	400	105
48141	新沂	PMS_时集踢球大庄2号变	10	400	157
48142	新沂	时集镇郝湖2号变	10	630	228
48143	新沂	PMS_时集镇西街南2号变	10	400	27
48144	新沂	时集镇山东村老宅2号变	10	400	139
48145	新沂	PMS_时集镇山东村甲黄变	10	200	67
48146	新沂	时集镇万沟大棚变	10	200	2
48147	新沂	PMS_时集镇周北2号变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48148	新沂	PMS_时集镇周东2号变	10	200	92
48149	新沂	PMS_时集镇前朱2号变	10	200	0
48150	新沂	PMS_时集镇朱墩2号变	10	200	44
48151	新沂	PMS_时集镇白科五队变	10	400	128
48152	新沂	PMS_时集镇东街南2号变	10	200	0
48153	新沂	时集仲圩变	10	400	212
48154	新沂	PMS_时集镇风云小区变	10	200	14
48155	新沂	PMS_时集踢球白石村2号台片	10	400	0
48156	新沂	PMS_时集镇大周村胡庄变	10	315	0
48157	新沂	PMS_时集镇大周村沟北变	10	200	64
48158	新沂	PMS_时集镇时集村王西南变	10	200	5
48159	新沂	PMS_时集东街南变	10	400	13
48160	新沂	PMS_时集镇大周后场变	10	400	165
48161	新沂	PMS_时集镇大周村南圩变	10	400	197
48162	新沂	PMS_时集踢球邵圩变	10	200	11
48163	新沂	时集镇白石新庄变	10	400	135
48164	新沂	时集镇姜圩变	10	400	138
48165	新沂	PMS_时集镇西洪村西洪变	10	200	44
48166	新沂	时集镇山东村草庄变	10	400	184
48167	新沂	PMS_时集镇山东村南林场三相变	10	200	78
48168	新沂	PMS_时集镇山东村孙陈变	10	400	235
48169	新沂	时集镇西洪村黄泥变	10	400	207
48170	新沂	PMS_时集镇东街北变	10	400	31
48171	新沂	PMS_时集镇蒋刘村阡圩变	10	200	33
48172	新沂	PMS_时集镇马厂村盛湖北变	10	400	130
48173	新沂	PMS_时集镇西洪村半庄变	10	400	184
48174	新沂	PMS_时集镇粉坊变	10	400	57
48175	新沂	时集镇小徐变	10	400	95
48176	新沂	时集镇陈刘村陈中变	10	400	240
48177	新沂	时集镇陈刘村小墩变	10	200	4
48178	新沂	时集镇陈刘村刘西变	10	400	213
48179	新沂	PMS_时集镇马厂村东马变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48180	新沂	时集镇马厂村高树变	10	400	139
48181	新沂	PMS_时集镇白科村白科西变	10	400	8
48182	新沂	PMS_时集镇白科村白科东变	10	400	20
48183	新沂	PMS_时集镇白科村城头变	10	200	18
48184	新沂	PMS_时集镇时集村乱墩变	10	400	218
48185	新沂	PMS_时集镇明甫村华庄变	10	200	46
48186	新沂	PMS_时集镇明甫村明甫变	10	400	219
48187	新沂	PMS_时集镇新庄村新三变	10	400	171
48188	新沂	PMS_时集镇新庄村新六变	10	200	8
48189	新沂	PMS_时集镇白科村张庄变	10	400	169
48190	新沂	时集镇白科村欢东变	10	400	141
48191	新沂	PMS_时集镇白科村倪圩变	10	400	151
48192	新沂	PMS_时集镇时集村北朱变	10	200	56
48193	新沂	PMS_时集镇风云村风云变	10	400	141
48194	新沂	时集镇小焦变	10	400	0
48195	新沂	PMS_时集镇郝湖村变	10	400	105
48196	新沂	PMS_时集镇踢球大街综合变	10	400	133
48197	新沂	PMS_时集踢球大庄变	10	200	0
48198	新沂	PMS_时集镇昌泰2号变	10	400	0
48199	新沂	时集镇风云村夏圩变	10	400	33
48200	新沂	PMS_时集镇风云村高庄变	10	200	0
48201	新沂	PMS_时集镇风云村姜圩变	10	400	196
48202	新沂	时集镇风云村姜圩西变	10	400	260
48203	新沂	时集镇风云村晏圩变	10	400	236
48204	新沂	时集镇蒋刘村蒋庄变	10	400	220
48205	新沂	PMS_时集镇蒋刘村陈庄变	10	200	24
48206	新沂	PMS_时集镇蒋刘村宋庄变	10	200	0
48207	新沂	PMS_时集镇陈刘村高汪变	10	200	16
48208	新沂	PMS_时集镇山东花生园变	10	400	155
48209	新沂	时集镇敬元村周北变	10	400	146
48210	新沂	PMS_时集镇昌泰单相变	10	200	0
48211	新沂	PMS_时集东大街东变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48212	新沂	PMS 时集镇蒋沟村蒋沟2号台片	10	400	66
48213	新沂	PMS 时集镇温墩村鲍圩变	10	400	81
48214	新沂	时集镇大周周北变	10	400	218
48215	新沂	时集镇蒋沟村戈庄变	10	400	194
48216	新沂	PMS 时集镇蒋沟村蒋沟变	10	400	204
48217	新沂	时集镇温墩村温墩变	10	400	124
48218	新沂	PMS 时集镇温墩村吴墩变	10	200	0
48219	新沂	PMS 时集镇西街南变	10	400	151
48220	新沂	PMS 时集镇马厂村盛湖南变	10	400	182
48221	新沂	时集镇山东村东李变	10	400	151
48222	新沂	PMS 时集镇西街北变	10	315	0
48223	新沂	PMS 时集镇时集村小徐庄变	10	200	62
48224	新沂	时集镇大周村庄里变	10	400	164
48225	新沂	PMS 时集镇敬元村西朱变	10	200	0
48226	新沂	时集镇敬元村布北变	10	400	131
48227	新沂	PMS 时集镇敬元村朱南变	10	200	29
48228	新沂	PMS 时集镇敬元村敬南变	10	400	16
48229	新沂	PMS 时集镇敬元村夏庄变	10	400	79
48230	新沂	时集镇晏圩2号变	10	315	186
48231	新沂	PMS 时集镇农贸市场变	10	315	0
48232	新沂	PMS 时集镇马厂村赵庄变	10	400	123
48233	新沂	PMS 时集镇蒋沟村牛庄变	10	200	0
48234	新沂	时集镇民营变	10	200	0
48235	新沂	PMS 时集镇时集村富民变	10	400	0
48236	新沂	PMS 时集镇新庄村新庄大棚变	10	200	67
48237	新沂	时集大周村周北3号变	10	400	199
48238	新沂	时集供电所变	10	400	0
48239	新沂	PMS 时集大庄3号变	10	400	88
48240	新沂	时集镇风云村2号变	10	200	0
48241	新沂	PMS 时集镇西洪新区变（风云2）	10	200	21
48242	新沂	PMS 时集镇欢墩公配变	10	200	92
48243	新沂	PMS 时集镇韩庄公配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48244	新沂	PMS_时集镇温墩2号公配变	10	400	189
48245	新沂	PMS_时集镇蒋沟新建公配变	10	200	68
48246	新沂	时集五队公配变	10	400	151
48247	新沂	时集踢球新庄2号公配变	10	400	134
48248	新沂	时集晏圩3号变	10	400	175
48249	新沂	PMS_时集镇白科西2号变	10	200	25
48250	新沂	时集镇敬元周西变	10	200	0
48251	新沂	时集镇王老庄2号变	10	400	178
48252	新沂	时集镇甲黄单相变（教堂）	10	200	91
48253	新沂	PMS_时集镇西街东变（温墩新区变）	10	315	154
48254	新沂	PMS_时集镇踢球大街南2号变	10	400	44
48255	新沂	PMS_时集镇白科东2号变	10	400	24
48256	新沂	PMS_时集镇盛湖北2号变	10	400	144
48257	新沂	PMS_时集镇新庄2号变	10	400	178
48258	新沂	PMS_时集镇蒋沟牛庄2号变	10	400	110
48259	新沂	时集镇郝湖北变	10	200	114
48260	新沂	PMS_时集镇风云村夏圩2号变	10	400	165
48261	新沂	PMS_时集明甫村2号变	10	400	131
48262	新沂	PMS_时集镇大周东3号变	10	400	7
48263	新沂	时集温墩村鲍圩3号变	10	200	2
48264	新沂	PMS_时集敬园村布北2号变	10	400	257
48265	新沂	PMS_时集陈刘敬老院2号配变	10	400	217
48266	新沂	PMS_时集薄二2号配变	10	400	155
48267	新沂	PMS_时集东大街东2号配变（新沂市）	10	400	172
48268	新沂	PMS_时集线晏圩4号配变	10	400	209
48269	新沂	PMS_时集五队2号配变	10	400	137
48270	新沂	PMS_时集朱北2号配变	10	400	114
48271	新沂	PMS_时集镇白科东3号变	10	400	196
48272	新沂	PMS_时集镇华庄2号变	10	200	0
48273	新沂	PMS_时集线时集东街北2号配变	10	400	241
48274	新沂	时集镇山东村条龙3号配变	10	200	12
48275	新沂	PMS_时集镇老宅3号配变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48276	新沂	PMS_时集镇山东村草庄2号配变	10	400	177
48277	新沂	PMS_时集西洪村小庄2号配变	10	400	155
48278	新沂	PMS_时集镇西洪村黄泥2号配变	10	400	139
48279	新沂	PMS_时集镇大周南圩2号变	10	400	184
48280	新沂	PMS_时集镇山东村小魏2号配变	10	400	221
48281	新沂	PMS_时集踢球大街4号配变	10	400	26
48282	新沂	PMS_时集镇白石大街北2号变	10	400	0
48283	新沂	PMS_时集镇踢球小学变	10	200	0
48284	新沂	时集镇邵圩东变	10	200	15
48285	新沂	PMS_时集镇蒋沟3号配变	10	400	110
48286	新沂	PMS_时集镇东街南2号配变	10	400	81
48287	新沂	时集镇陈刘西2号变	10	400	230
48288	新沂	时集蒋刘村蒋刘2号配变	10	200	120
48289	新沂	PMS_时集镇阡圩2号变	10	400	169
48290	新沂	PMS_时集马厂村盛湖北3号配变（新沂市）	10	400	140
48291	新沂	PMS_时集线时集村乱墩2号配变	10	400	176
48292	新沂	PMS_时集镇时街线西大街滨河路1号配变	10	400	115
48293	新沂	PMS_时集踢球西姜圩2号配变	10	400	217
48294	新沂	PMS_踢球线小徐3号配变（新沂市）	10	200	39
48295	新沂	PMS_时集踢球新粉坊2号配变（新沂市）	10	400	13
48296	新沂	时集镇西洪村黄泥3号东变	10	400	202
48297	新沂	PMS_时集线欢东2号配变	10	400	138
48298	新沂	时集镇晏圩6号西配变	10	400	176
48299	新沂	PMS_时集线倪圩2号配变（新沂市）	10	400	145
48300	新沂	PMS_时集线明甫新区3号配变（新沂市）	10	400	176
48301	新沂	PMS_时集线东马2号配变（新沂市）	10	400	151
48302	新沂	PMS_时集镇郝湖村4号变	10	400	155
48303	新沂	PMS_时集陈墩村后朱2号	10	400	237
48304	新沂	PMS_时集镇山东村东李2号配变	10	400	210
48305	新沂	时集镇山东村董湖2号配变	10	200	83
48306	新沂	PMS_时集镇山东村孙陈2号配变	10	400	212
48307	新沂	PMS_时集线时凤云村四队配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48308	新沂	PMS_时集线时集王西南2号配变	10	400	0
48309	新沂	PMS_时集镇郝湖村5号配变	10	400	225
48310	新沂	PMS_时集镇山东老宅4号变	10	400	154
48311	新沂	PMS_时集线时集马厂村盛湖南2号配变	10	400	134
48312	新沂	PMS_时集镇时东街南3号配变	10	400	82
48313	新沂	PMS_时集镇西大街4号配变	10	400	135
48314	新沂	PMS_时集郝湖村6号配变	10	400	110
48315	新沂	PMS_时集村时集一队2号配变	10	400	185
48316	新沂	PMS_时集镇白石3号配变	10	400	49
48317	新沂	PMS_时集镇蒋刘村蒋庄2号配变	10	400	246
48318	新沂	PMS_时集镇白科村城头2号配变	10	400	187
48319	新沂	时集镇明甫新区4号配变	10	200	69
48320	新沂	PMS_时集镇踢球大庄4号配变	10	400	144
48321	新沂	PMS_时集镇东街东3号配变	10	400	59
48322	新沂	PMS_时集陈墩村大见2号配变	10	400	209
48323	新沂	PMS_时集陈墩小队2号配变	10	400	235
48324	新沂	PMS_时集大周村后场2号配变	10	400	192
48325	新沂	PMS_时集大周村胡庄2号配变	10	400	38
48326	新沂	PMS_时集大周村庄里2号配变	10	400	225
48327	新沂	PMS_时集西街北2号配变	10	400	217
48328	新沂	PMS_时集陈刘村陈中西2号配变	10	400	208
48329	新沂	PMS_时集王西3号配变	10	400	161
48330	新沂	PMS_时集西洪村半庄2号配变	10	400	168
48331	新沂	PMS_时集时集村小徐庄2号配变	10	400	192
48332	新沂	PMS_时集镇时西街3号配变	10	400	245
48333	新沂	PMS_时集大周村沟北2号配变	10	400	118
48334	新沂	时集镇风云一队变	10	200	109
48335	新沂	PMS_时集镇新庄村新三2号配变	10	400	246
48336	新沂	时集镇晏圩5号配变	10	400	168
48337	新沂	PMS_时集镇民营2号配变	10	400	295
48338	新沂	PMS_时集镇马厂村东马3号	10	400	82
48339	新沂	时集镇大周4号小刘庄北变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48340	新沂	PMS_时集镇时集村一队西配变	10	400	214
48341	新沂	时集镇蒋沟村桥头4号变	10	400	0
48342	新沂	PMS_时集镇万沟2号配变	10	200	0
48343	新沂	PMS_时集镇新六2号变	10	400	235
48344	新沂	PMS_时集镇新三3号配变	10	400	220
48345	新沂	PMS_时集镇新庄3号配变	10	400	264
48346	新沂	时集镇时集线许南2号配变	10	200	95
48347	新沂	PMS_时集镇温墩新区2号配变	10	400	69
48348	新沂	PMS_时集邵圩东2号变	10	400	162
48349	新沂	PMS_时集镇夏庄2号配变	10	400	100
48350	新沂	时集镇风云村夏圩2号路西变	10	400	196
48351	新沂	PMS_时集镇白石警务室南配变	10	400	201
48352	新沂	PMS_时集镇踢球大街南3号配变	10	400	0
48353	新沂	PMS_时集镇陈刘陈中东变	10	400	249
48354	新沂	PMS_时集镇西大街银行配变	10	400	118
48355	新沂	PMS_时集镇姜圩3号变	10	400	219
48356	新沂	PMS_时集镇陈墩村前朱3号西变	10	400	249
48357	新沂	PMS_时集镇时开线林场2号配变	10	400	220
48358	新沂	PMS_时集镇时集一队3号配变	10	400	112
48359	新沂	PMS_时集布村2号变	10	400	142
48360	新沂	PMS_时集镇踢球东街老站变	10	400	104
48361	新沂	PMS_时集前朱4号变	10	400	248
48362	新沂	PMS_时集镇西大街5号超市变	10	400	77
48363	新沂	PMS_时集踢球新庄水库变	10	400	229
48364	新沂	PMS_时集镇山东村李西变	10	400	108
48365	新沂	PMS_时集镇怀峰农牧场东变	10	400	127
48366	新沂	桃花源一号配电变压器	10	400	165
48367	新沂	桃花源三号配电变压器	10	400	145
48368	新沂	PMS_时集镇明甫南头2号变	10	400	207
48369	新沂	PMS_时集镇时集村五队小区北变	10	400	221
48370	新沂	PMS_时集镇山东村小魏北变	10	400	223
48371	新沂	PMS_时集镇陈墩村前朱南变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48372	新沂	时集镇蒋刘村滕庄南变	10	200	30
48373	新沂	时集镇时集村四队庄里变	10	400	40
48374	新沂	时集镇广播站变	10	400	72
48375	新沂	时集镇山东村草庄3号变	10	400	234
48376	新沂	时集万沟北变	10	400	194
48377	新沂	时集盛湖北4号变	10	400	181
48378	新沂	时集王老庄3号变	10	400	159
48379	新沂	时集新庄4号变	10	400	239
48380	新沂	时集旭丰小区变	10	630	503
48381	新沂	时集农贸市场2号变	10	630	503
48382	新沂	时集教师公寓变	10	630	503
48383	新沂	时集周北东变	10	400	197
48384	新沂	时集艾庄东变	10	400	185
48385	铜山	PMS_茅村镇叶台村中1号变	10	400	40
48386	铜山	PMS_茅村镇岗头北站1号变	10	400	218
48387	铜山	PMS_茅村镇檀山三队2号变	10	400	201
48388	铜山	PMS_茅村镇梅庄二队变	10	630	0
48389	铜山	PMS_茅村镇大庄村北变	10	400	0
48390	铜山	PMS_茅村镇示范园6号变	10	400	0
48391	铜山	PMS_茅村镇上李站1号变	10	400	227
48392	铜山	PMS_茅村镇小张六队西变	10	400	124
48393	铜山	PMS_茅村镇机关小区1号变	10	400	0
48394	铜山	PMS_茅村镇任庄村2号东变	10	400	94
48395	铜山	茅村镇化肥厂公用变2号西变	10	630	102
48396	铜山	PMS_茅村镇大山四组1变	10	400	114
48397	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村中变	10	400	20
48398	铜山	茅村镇季山村3号变	10	200	0
48399	铜山	PMS_茅村镇楼顶1#变	10	400	95
48400	铜山	PMS_茅村镇供电所1号变	10	400	140
48401	铜山	PMS_茅村镇前川东变	10	400	227
48402	铜山	PMS_茅村镇示范园5号变	10	400	132
48403	铜山	PMS_茅村李瓦房安置房配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48404	铜山	PMS_茅村赵庄安置房配电室1号变	10	800	310
48405	铜山	茅村周宅子安置房配电室2号变	10	400	56
48406	铜山	PMS_茅村镇留武村4号变	10	400	229
48407	铜山	PMS_茅村镇新桥头西变	10	400	133
48408	铜山	PMS_茅村镇前川1号变	10	400	192
48409	铜山	茅村镇聚兴庄3号变	10	400	85
48410	铜山	PMS_茅村镇生活区2号配电室2号变	10	400	258
48411	铜山	PMS_茅村镇生活区2号配电室1号变	10	400	259
48412	铜山	PMS_茅村镇生活区1号配电室2号变	10	400	262
48413	铜山	PMS_茅村镇生活区1号配电室1号变	10	400	194
48414	铜山	PMS_茅村镇后王家1号变	10	400	118
48415	铜山	PMS_茅村镇梁山村湖里变	10	400	202
48416	铜山	茅村镇季山东2号变	10	400	181
48417	铜山	PMS_茅村镇东南庄1号变	10	400	137
48418	铜山	茅村镇机关17号变	10	400	0
48419	铜山	PMS_茅村镇机关18号变	10	400	139
48420	铜山	PMS_茅村镇机关16号变	10	400	0
48421	铜山	PMS_茅村镇机关11号变（新）	10	630	49
48422	铜山	茅村镇梁山村北4号变	10	400	105
48423	铜山	PMS_茅村镇微山村北2号变	10	400	191
48424	铜山	PMS_茅村镇机关19号变	10	400	0
48425	铜山	茅村镇梁山村北3号变	10	200	33
48426	铜山	PMS_茅村镇洞山村6号北变	10	400	37
48427	铜山	PMS_茅村镇后川村2号变	10	400	35
48428	铜山	PMS_茅村镇机关9号变（新）	10	400	94
48429	铜山	PMS_茅村镇供电站3号变（新）	10	400	29
48430	铜山	PMS_茅村镇机关2号新增变（新）	10	400	44
48431	铜山	PMS_茅村镇机关南3号变（新）	10	400	47
48432	铜山	PMS_茅村镇机关4#东变	10	400	86
48433	铜山	茅村镇梁山村庄南2号	10	400	206
48434	铜山	PMS_茅村镇留武村北2变	10	400	55
48435	铜山	茅村镇示范园7号变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48436	铜山	PMS_茅村镇茅村村南1号变	10	400	0
48437	铜山	茅村镇洪里村2号变	10	400	143
48438	铜山	茅村镇大庄村东2变	10	400	0
48439	铜山	PMS_茅村镇小留武东1号变	10	400	67
48440	铜山	PMS_茅村镇大山二队（新）变	10	400	114
48441	铜山	PMS_茅村镇聚兴庄（新）变	10	400	136
48442	铜山	PMS_茅村镇赵庄村李庄（新）变	10	400	56
48443	铜山	PMS_茅村镇梁山村北1号（新）变	10	400	240
48444	铜山	PMS_茅村镇留武村1新变	10	400	171
48445	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北（新）变	10	400	55
48446	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北新增变（新）	10	400	121
48447	铜山	PMS_茅村镇赵庄村后（新）变	10	400	154
48448	铜山	茅村镇东福花园2号变	10	400	192
48449	铜山	茅村镇东福花园1号变	10	400	152
48450	铜山	茅村粮管所1	10	400	115
48451	铜山	茅村粮管所2	10	400	140
48452	铜山	PMS_茅村镇留武村东变（新）	10	400	189
48453	铜山	PMS_茅村镇汉鑫雅园2号变	10	400	47
48454	铜山	PMS_茅村镇汉鑫雅园1号变	10	400	73
48455	铜山	PMS_茅村镇岗头村东岗变（新）	10	400	0
48456	铜山	PMS_茅村镇后川村变（新）	10	400	48
48457	铜山	PMS_茅村镇茅村村南变新	10	400	89
48458	铜山	PMS_茅村镇微山村西变（新）	10	400	62
48459	铜山	PMS_茅村镇张家林变（新）	10	400	85
48460	铜山	PMS_茅村镇张信家变（新）	10	400	74
48461	铜山	茅村镇梅庄村1号变	10	400	64
48462	铜山	PMS_茅村镇关山北站1号变	10	400	28
48463	铜山	茅村镇前关山1号变	10	400	56
48464	铜山	10kv行宫花园3变	10	630	155
48465	铜山	PMS_10kv行宫花园4变	10	630	237
48466	铜山	PMS_10kv行宫花园2变	10	630	28
48467	铜山	10kv行宫花园1变	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48468	铜山	PMS 茅村镇赵庄村南1号变	10	400	117
48469	铜山	PMS 茅村镇大庄村向阳小区变	10	400	78
48470	铜山	茅村镇后肖场1号变	10	400	0
48471	铜山	茅村镇梅庄4号变	10	400	164
48472	铜山	PMS 淮海水泥厂生活区1号变	10	400	217
48473	铜山	茅村镇张台村北1号变	10	400	144
48474	铜山	茅村镇茅村村东3号变	10	400	146
48475	铜山	茅村镇茅村村东2号变	10	400	223
48476	铜山	茅村镇留武村南2号变	10	200	0
48477	铜山	茅村镇三中队变	10	400	0
48478	铜山	中电家园1箱变	10	630	440
48479	铜山	中电家园2箱变	10	630	414
48480	铜山	唐茅路安置小区2配3变	10	630	457
48481	铜山	唐茅路安置小区1组合配1变	10	800	600
48482	铜山	唐茅路安置小区2配1变	10	630	446
48483	铜山	唐茅路安置小区1组合配2变	10	800	579
48484	铜山	唐茅路安置小区2配2变	10	630	458
48485	铜山	唐茅路安置小区2配4变	10	630	458
48486	铜山	茅村镇南立交变	10	400	11
48487	铜山	茅村镇上李村变	10	400	125
48488	铜山	茅村镇内华村北变	10	200	19
48489	铜山	茅村镇大山三队1号变	10	400	192
48490	铜山	茅村镇茅村村北1号变	10	200	0
48491	铜山	茅村镇后王村西变	10	400	173
48492	铜山	茅村镇留武村2号东变	10	400	249
48493	铜山	茅村镇公用变南变	10	400	161
48494	铜山	茅村镇洞山村1南变	10	400	113
48495	铜山	茅村镇凤凰家园2箱变	10	400	160
48496	铜山	茅村镇凤凰家园1箱变	10	400	213
48497	铜山	茅村镇凤凰家园4箱变	10	400	296
48498	铜山	茅村镇凤凰家园3箱变	10	400	232
48499	铜山	茅村镇机关南1号变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48500	铜山	茅村镇张家林北变	10	400	122
48501	铜山	茅村镇机关11号南变	10	400	0
48502	铜山	茅村镇小张家三队东变	10	400	112
48503	铜山	茅村镇化肥厂5号变	10	400	221
48504	铜山	茅村镇梅庄村东1号变	10	200	0
48505	铜山	茅村镇大庄村岳庙变	10	400	154
48506	铜山	悦来嘉园2变	10	800	490
48507	铜山	悦来嘉园1变	10	800	565
48508	铜山	荣盛佳园1配2变	10	800	446
48509	铜山	荣盛佳园1配1变	10	800	503
48510	铜山	荣盛佳园1配3变	10	800	532
48511	铜山	荣盛佳园1配4变	10	800	557
48512	铜山	PMS_茅村镇机关南2号新增变	10	400	5
48513	铜山	PMS_茅村镇檀山村楼顶变	10	400	100
48514	铜山	PMS_茅村镇班山村季山东变	10	400	103
48515	铜山	茅村镇叶台村中变	10	200	0
48516	铜山	茅村镇后肖场变	10	400	0
48517	铜山	PMS_茅村镇任庄村2号变	10	200	0
48518	铜山	PMS_茅村镇小张家三队变	10	400	112
48519	铜山	PMS_茅村镇洞山村鹿庄变	10	200	0
48520	铜山	茅村镇小张家五队变	10	200	0
48521	铜山	茅村镇茅村一队变	10	400	58
48522	铜山	PMS_茅村镇茅村村北变	10	200	0
48523	铜山	PMS_郑集镇西街2号变	10	400	0
48524	铜山	郑集镇后芦楼1号变	10	400	136
48525	铜山	PMS_郑集镇后卢楼变	10	400	112
48526	铜山	PMS_郑集镇芦楼村房庄变	10	400	78
48527	铜山	PMS_郑集镇芦楼村孟庄变	10	400	50
48528	铜山	PMS_郑集镇沙楼村前仁店变	10	200	0
48529	铜山	PMS_郑集镇沙楼村沙西变	10	200	8
48530	铜山	郑集镇沙楼小吴家变	10	200	80
48531	铜山	PMS_郑集镇田庄村扣楼变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48532	铜山	郑集镇西梁家村变	10	400	110
48533	铜山	PMS_郑集镇苗湾村胡庄变	10	160	0
48534	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼土楼村变	10	200	47
48535	铜山	郑集镇祁场林洼村变	10	400	150
48536	铜山	PMS_郑集镇肖楼村西变	10	200	12
48537	铜山	PMS_郑集镇沙楼宋楼1号变	10	200	0
48538	铜山	PMS_郑集镇郑东东街变	10	400	0
48539	铜山	PMS_郑集镇郑东村2号变	10	400	0
48540	铜山	PMS_郑集镇公变2号变	10	500	0
48541	铜山	PMS_郑集镇杜楼东变	10	400	0
48542	铜山	郑集镇田庄村变	10	200	44
48543	铜山	郑集镇后鹿楼村变	10	400	142
48544	铜山	PMS_郑集镇后鹿楼翟庄台片变	10	400	105
48545	铜山	PMS_郑集镇尤楼新庄变	10	200	0
48546	铜山	PMS_郑集镇公用变8号	10	630	193
48547	铜山	郑集镇郑东七队变	10	400	0
48548	铜山	郑集镇郑东六队变	10	400	0
48549	铜山	郑集镇阳光嘉园变	10	400	148
48550	铜山	PMS_郑集镇郑西街西变	10	630	64
48551	铜山	PMS_郑集镇张湾村1号变	10	200	0
48552	铜山	PMS_郑集镇张湾村2号变	10	200	26
48553	铜山	PMS_郑集镇曲寺官庄1号变	10	400	124
48554	铜山	PMS_郑集镇肖楼前陈庄变	10	400	130
48555	铜山	PMS_郑集镇沙楼李楼1号变	10	200	16
48556	铜山	郑集镇高集双楼1号变	10	400	111
48557	铜山	PMS_郑集镇代楼1号变	10	250	0
48558	铜山	郑集镇郑西八九队变	10	630	125
48559	铜山	郑集镇杜楼2号变	10	400	0
48560	铜山	PMS_郑集镇田庄小杜楼变	10	160	0
48561	铜山	郑集镇田庄扣楼2号变	10	400	146
48562	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼村台片变	10	400	180
48563	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼六队变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48564	铜山	郑集镇祁场焦庄1号变	10	400	228
48565	铜山	PMS_郑集镇轧花厂宿舍1号变	10	50	15
48566	铜山	PMS_郑集镇轧花厂单相变2号配变	10	80	32
48567	铜山	PMS_郑集镇田庄焦庄变	10	160	57
48568	铜山	PMS_郑集镇公用变12变	10	400	0
48569	铜山	PMS_郑集镇田庄前王楼变	10	200	94
48570	铜山	郑集镇前黄石楼村变	10	400	135
48571	铜山	郑集镇公用变11号变	10	315	135
48572	铜山	PMS_郑集镇前黄小荣家变	10	200	74
48573	铜山	PMS_郑集镇万村前周庄2号	10	200	0
48574	铜山	郑集镇曲寺村北变	10	200	37
48575	铜山	郑集镇曲寺官庄变	10	200	51
48576	铜山	PMS_郑集镇田庄焦庄村1号变	10	400	91
48577	铜山	PMS_郑集镇万村后周庄变	10	400	176
48578	铜山	郑集镇万村队台片变	10	200	78
48579	铜山	PMS_郑集镇前黄村变	10	200	0
48580	铜山	PMS_郑集镇前黄村小黄家变	10	200	10
48581	铜山	郑集镇公用变7号	10	400	91
48582	铜山	PMS_郑集镇尤楼中站变	10	250	132
48583	铜山	PMS_郑集镇郑西西街变	10	630	61
48584	铜山	PMS_郑集镇郑西街西1号变	10	200	25
48585	铜山	郑集镇公用变5号变	10	400	16
48586	铜山	PMS_郑集镇郑西村2号变	10	400	107
48587	铜山	郑集镇郑东六七队变	10	200	67
48588	铜山	PMS_郑集镇公用变1号变	10	400	76
48589	铜山	郑集镇公用变6号变	10	630	26
48590	铜山	PMS_郑集镇公用变4号变	10	400	0
48591	铜山	郑集镇郑西村1号变	10	400	0
48592	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼土楼变	10	200	38
48593	铜山	PMS_郑集镇代楼四五队变	10	400	3
48594	铜山	PMS_郑集镇代楼东站变	10	200	0
48595	铜山	郑集镇高集村变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48596	铜山	PMS_郑集镇肖楼后陈庄变	10	200	0
48597	铜山	郑集镇前周庄1号变	10	200	130
48598	铜山	郑集镇公用变2号	10	315	73
48599	铜山	郑集镇沙楼宋楼（村内）变	10	200	26
48600	铜山	郑集镇前韩村单变1号变	10	400	294
48601	铜山	PMS_郑集镇前韩村单变2号变	10	50	22
48602	铜山	郑集镇苗湾村小李庄1号变	10	315	41
48603	铜山	郑集镇肖楼后程庄变	10	160	0
48604	铜山	郑集镇镇公用变9号变	10	400	0
48605	铜山	郑集镇八一农机厂宿舍变	10	315	36
48606	铜山	郑集镇代楼供电所变	10	400	113
48607	铜山	PMS_郑集镇郑东村4号变	10	400	111
48608	铜山	PMS_郑集镇尤楼东变	10	400	144
48609	铜山	PMS_郑集镇高集村西变	10	160	0
48610	铜山	PMS_郑集镇田庄北站变	10	200	81
48611	铜山	PMS_郑集镇郑东村变	10	315	57
48612	铜山	PMS_郑集镇前卢楼村变	10	400	204
48613	铜山	郑集镇丁古道一队变	10	400	99
48614	铜山	PMS_郑集镇尤楼西变	10	200	36
48615	铜山	PMS_郑集镇前黄石楼变	10	200	8
48616	铜山	华泰工具配电室1变	10	630	342
48617	铜山	PMS_郑集镇郑西村2队（郑西村）变	10	400	55
48618	铜山	PMS_郑集镇街道纱厂变（纱厂门前）变	10	630	149
48619	铜山	PMS_郑集镇郑西村1队（郑西）变	10	400	104
48620	铜山	PMS_郑集镇郑东村3队	10	400	0
48621	铜山	郑集镇街道政府变（政府门前）变	10	400	93
48622	铜山	郑集镇田庄村1队变	10	400	128
48623	铜山	PMS_郑集镇万村谢庙1变	10	200	50
48624	铜山	PMS_郑集镇万村后周庄1号变	10	200	15
48625	铜山	PMS_郑集镇沙楼沙东1号变	10	200	47
48626	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼1.2队变	10	200	0
48627	铜山	PMS_郑集镇高集单楼1号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48628	铜山	PMS_郑集镇田庄扣楼村1号变	10	200	0
48629	铜山	郑集镇曲寺村北2号变	10	200	4
48630	铜山	郑集镇杜楼村3号变	10	400	241
48631	铜山	PMS_郑集镇杜楼村4号变	10	400	0
48632	铜山	PMS_郑集镇代楼村3号变	10	200	0
48633	铜山	郑集镇后鹿楼村1号变	10	400	128
48634	铜山	郑集镇祁场南站1号变	10	400	142
48635	铜山	PMS_郑集镇祁场村2号变	10	400	45
48636	铜山	PMS_郑集镇万村队1号变	10	200	0
48637	铜山	PMS_郑集镇万村李六庄1号变	10	400	110
48638	铜山	PMS_郑集镇田庄队变	10	200	66
48639	铜山	PMS_郑集镇曲寺前郭庄变	10	200	0
48640	铜山	郑集镇曲寺卫楼村变	10	400	188
48641	新沂	时集北朱3号变	10	630	416
48642	新沂	时集镇欢东3号变	10	400	250
48643	新沂	时集镇陈刘村刘西3号变	10	400	226
48644	新沂	时集镇风云村林庄2号变	10	200	84
48645	新沂	时集艾庄北变	10	400	219
48646	新沂	时集北朱4号变	10	400	243
48647	新沂	时集新庄南湖变	10	400	228
48648	新沂	时集白科小区变	10	630	503
48649	新沂	时集菜市场变	10	630	503
48650	新沂	时集晏圩东变	10	400	214
48651	新沂	时集明甫新区东变	10	400	177
48652	新沂	时集明甫新区西变	10	400	236
48653	新沂	时集蒋沟戈庄南变	10	400	0
48654	新沂	时集西洪村半庄南变	10	400	179
48655	新沂	时集镇时集村朱江3号变	10	400	136
48656	新沂	时集镇温墩集聚区东变	10	400	184
48657	新沂	时集镇产业园东变	10	400	107
48658	新沂	桃花居2箱变变压器	10	630	504
48659	新沂	桃花居1箱变变压器	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48660	新沂	时集镇桃花源2箱变	10	630	392
48661	新沂	时集镇桃花源变压器	10	630	411
48662	新沂	时集镇白科东4号变	10	200	159
48663	新沂	时集镇陈小台变	10	200	0
48664	新沂	时集镇大见台片	10	400	214
48665	新沂	PMS_时集镇老庄台片	10	400	152
48666	新沂	时集镇布村台片	10	200	0
48667	新沂	时集镇小庄台片	10	400	186
48668	新沂	PMS_时集镇大周村大周东台片	10	400	163
48669	新沂	时集镇风云村薄二（薄湖）台片	10	400	223
48670	新沂	PMS_时集镇蒋刘村蒋刘台片	10	400	147
48671	新沂	PMS_时集镇盛湖村湖墩台片	10	400	226
48672	新沂	PMS_时集镇万沟台片	10	400	120
48673	新沂	PMS_时集镇新庄台变	10	400	178
48674	新沂	时集镇风云村林庄台变	10	400	240
48675	新沂	PMS_时集镇蒋刘村滕庄台变	10	200	34
48676	新沂	时集镇明甫村大墩台变	10	200	77
48677	新沂	PMS_时集镇明甫村南头台变	10	200	100
48678	新沂	PMS_时集镇许南台变	10	200	95
48679	新沂	PMS_时集镇新五台变	10	400	228
48680	新沂	时集镇陈墩村后朱台变	10	400	225
48681	新沂	时集镇陈墩村前朱台变	10	200	84
48682	新沂	PMS_时集镇山东村董湖台变	10	400	200
48683	新沂	时集镇山东村老宅台变	10	400	179
48684	新沂	时集镇山东村条龙台变	10	200	55
48685	新沂	时集镇山东村小魏台变	10	400	91
48686	新沂	PMS_时集村时集一队台变	10	200	0
48687	新沂	PMS_时集镇小学台变	10	400	163
48688	新沂	PMS_时集镇西洪村艾庄台变	10	400	171
48689	新沂	时集镇温墩村朱墩台变	10	315	116
48690	新沂	PMS_时集王西台变	10	200	80
48691	新沂	PMS_棋盘西夏村2号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48692	新沂	PMS_棋盘王徐徐庄2号变	10	200	34
48693	新沂	棋盘麦芬村2号台片	10	400	180
48694	新沂	棋盘小冲南2号台片	10	200	5
48695	新沂	PMS_棋盘官沈北2号台片	10	400	134
48696	新沂	棋盘白草东2号台片	10	200	87
48697	新沂	PMS_棋盘棋街10号台片	10	400	199
48698	新沂	PMS_棋盘山徐新居3号台片	10	400	208
48699	新沂	PMS_棋盘渔场7号台片	10	400	223
48700	新沂	棋盘渔场8号综合变(毛林大桥)	10	400	262
48701	新沂	PMS_棋盘双新小王庄综合变	10	400	19
48702	新沂	棋盘大冲东2号变	10	160	0
48703	新沂	棋盘红峰村变	10	200	75
48704	新沂	PMS_棋盘牛盘黄滩2号变	10	400	176
48705	新沂	棋盘城岗4号综合变	10	400	220
48706	新沂	PMS_棋盘城岗街西台片	10	400	47
48707	新沂	PMS_棋盘岗里2号台片	10	200	3
48708	新沂	PMS_棋盘城岗街中台片	10	400	36
48709	新沂	棋盘岗南南变	10	200	18
48710	新沂	PMS_棋盘岗南台片	10	400	196
48711	新沂	棋盘城岗台片	10	630	298
48712	新沂	PMS_棋盘城岗南变	10	200	36
48713	新沂	PMS_棋盘城岗街中2号变	10	400	56
48714	新沂	PMS_棋盘棋街南综合变	10	200	121
48715	新沂	PMS_棋盘王徐新区台片	10	400	237
48716	新沂	棋盘大冲南2号变	10	400	185
48717	新沂	PMS_棋盘筛子南变	10	400	205
48718	新沂	棋盘芦墩东变	10	200	58
48719	新沂	PMS_棋盘金李村变	10	200	56
48720	新沂	棋盘双新西综合变	10	400	206
48721	新沂	棋盘棋盘街07号变	10	400	114
48722	新沂	PMS_棋盘棋街6号变	10	400	200
48723	新沂	棋盘毛林王庄东配变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48724	新沂	棋盘祁元南变	10	200	0
48725	新沂	棋盘祁元北变	10	200	0
48726	新沂	PMS_棋盘棋街8号变（新强家西）	10	400	114
48727	新沂	PMS_棋盘墩东西变	10	400	171
48728	新沂	棋盘柳沟北变	10	200	39
48729	新沂	棋盘毛林村北变	10	400	163
48730	新沂	PMS_棋盘村部西台片	10	400	138
48731	新沂	PMS_棋盘官庄北台片	10	200	52
48732	新沂	PMS_棋盘棋街东5号变（棋小门北）	10	400	148
48733	新沂	PMS_棋盘棋街东3号变（种站对门）	10	400	89
48734	新沂	PMS_棋盘棋街12号变	10	400	176
48735	新沂	PMS_棋盘棋街中2号变	10	400	0
48736	新沂	PMS_棋盘棋街西1号变	10	400	21
48737	新沂	PMS_棋盘官庄西台片	10	400	219
48738	新沂	PMS_棋盘棋街中4号变（高中部门口）	10	400	81
48739	新沂	PMS_棋盘牛盘村变	10	400	200
48740	新沂	PMS_棋盘官庄村	10	200	29
48741	新沂	棋盘小新村台片	10	200	68
48742	新沂	PMS_棋盘棋供变	10	400	163
48743	新沂	PMS_棋盘棋街11号变	10	400	124
48744	新沂	PMS_棋盘山徐新区变	10	400	170
48745	新沂	PMS_棋盘山徐新居2号变	10	400	189
48746	新沂	PMS_棋盘山徐东变	10	200	56
48747	新沂	PMS_棋盘麦芬村变	10	400	143
48748	新沂	PMS_棋盘麦芬南变	10	200	104
48749	新沂	PMS_棋盘姚洼村变	10	200	20
48750	新沂	棋盘冯庄小陆庄变	10	400	241
48751	新沂	PMS_棋盘冯庄村变	10	200	11
48752	新沂	棋盘张王村变	10	400	197
48753	新沂	PMS_棋盘西夏村变	10	400	211
48754	新沂	棋盘官沈南台片	10	400	148
48755	新沂	棋盘官沈村东变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48756	新沂	PMS_棋盘官沈北变	10	200	0
48757	新沂	PMS_棋盘毛林村变	10	200	0
48758	新沂	棋盘墩东村变	10	200	56
48759	新沂	棋盘柳沟村变	10	200	84
48760	新沂	棋盘佃富村西变	10	250	102
48761	新沂	PMS_棋盘佃富村变	10	200	103
48762	新沂	PMS_棋盘张庙7队台片	10	200	103
48763	新沂	PMS_棋盘张庙村变	10	400	276
48764	新沂	棋盘张庙2队变	10	400	178
48765	新沂	PMS_棋盘加友村变	10	400	202
48766	新沂	棋盘陵西南变	10	200	55
48767	新沂	棋盘大墩村变	10	200	93
48768	新沂	棋盘张庙新区台片	10	200	0
48769	新沂	棋盘墨芬西变	10	400	216
48770	新沂	棋盘筛子村台片	10	400	228
48771	新沂	PMS_棋盘戚沟西变	10	400	165
48772	新沂	PMS_棋盘戚沟村变	10	400	184
48773	新沂	PMS_棋盘小冲村变	10	400	181
48774	新沂	棋盘城岗街新区变	10	400	50
48775	新沂	PMS_棋盘土城圩里	10	400	127
48776	新沂	PMS_棋盘土城老庄	10	400	17
48777	新沂	PMS_棋盘棋街西2号变	10	400	0
48778	新沂	PMS_棋盘棋街9号变(高中部西)	10	400	100
48779	新沂	棋盘金李村东变	10	400	237
48780	新沂	PMS_棋盘冯庄中变	10	200	35
48781	新沂	棋盘岗北西变	10	400	195
48782	新沂	PMS_棋盘岗东新区变	10	400	127
48783	新沂	PMS_棋盘岗北东变	10	400	88
48784	新沂	PMS_棋盘大冲村变	10	250	97
48785	新沂	PMS_棋盘小冲南变	10	400	85
48786	新沂	棋盘郑良张锦变	10	200	25
48787	新沂	PMS_棋盘郑良杨庄变	10	250	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48788	新沂	PMS_棋盘王徐宋庄变	10	400	256
48789	新沂	PMS_棋盘白草东变	10	200	62
48790	新沂	PMS_棋盘白草西变	10	400	136
48791	新沂	PMS_棋盘新刘村台片	10	200	59
48792	新沂	棋盘大冲村东变	10	200	75
48793	新沂	棋盘新湖田圩变	10	400	187
48794	新沂	棋盘大冲北变	10	400	195
48795	新沂	棋盘陵西南2号台片	10	160	14
48796	新沂	棋盘毛林村2号变	10	200	0
48797	新沂	PMS_棋盘城岗孙守科门前台片	10	400	98
48798	新沂	PMS_棋盘岗北西1号变	10	200	49
48799	新沂	PMS_棋盘城岗孙华门前台片	10	400	152
48800	新沂	PMS_棋盘土城老庄西台片	10	200	66
48801	新沂	PMS_棋盘郑良张锦庄北变	10	200	110
48802	新沂	棋盘小冲北台片	10	400	89
48803	新沂	棋盘派出所门前台片	10	400	6
48804	新沂	棋盘郡王府西台片	10	400	62
48805	新沂	PMS_棋盘张庙村2号台片	10	400	265
48806	新沂	PMS_棋盘墩东田庄台片	10	200	106
48807	新沂	棋盘芦墩北2号台片	10	200	94
48808	新沂	PMS_棋盘祁元南2号台片	10	200	31
48809	新沂	PMS_棋盘白草东1号台片	10	200	89
48810	新沂	PMS_棋盘双新小区台片	10	400	113
48811	新沂	PMS_棋盘王徐杨庄北台片	10	200	127
48812	新沂	棋盘芦墩村2号台片	10	200	25
48813	新沂	PMS_棋盘大墩东2号台片	10	400	213
48814	新沂	PMS_棋盘大墩河口2号台片	10	400	209
48815	新沂	PMS_棋盘加友北变	10	200	63
48816	新沂	PMS_棋盘毛林王庄2号台片	10	200	25
48817	新沂	PMS_棋盘筛子2号台片	10	400	220
48818	新沂	PMS_棋盘七沟东台片	10	200	89
48819	新沂	PMS_棋盘坝南西台片	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48820	新沂	棋盘新刘西台片	10	400	159
48821	新沂	棋盘官沈南2号台片	10	200	56
48822	新沂	棋盘佃富东台片	10	200	34
48823	新沂	棋盘张庙张庄台片	10	400	129
48824	新沂	棋盘牛盘西台片	10	400	172
48825	新沂	棋盘官庄村南台片	10	200	68
48826	新沂	PMS_棋盘白草大棚台片	10	400	126
48827	新沂	棋盘张王西台片	10	400	277
48828	新沂	PMS_棋盘大新2号台片	10	200	0
48829	新沂	棋盘村部北变	10	400	144
48830	新沂	PMS_棋盘张庙新区2号台片	10	200	39
48831	新沂	PMS_棋盘张庙新区3号台片	10	200	42
48832	新沂	棋盘小冲东台片	10	200	0
48833	新沂	棋盘小冲东2号台片	10	200	109
48834	新沂	棋盘祁元北2号台片	10	400	218
48835	新沂	棋盘筛子马场北台片	10	200	0
48836	新沂	棋盘佃富东2号台片	10	400	225
48837	新沂	棋盘佃富西2号台片	10	400	178
48838	新沂	PMS_棋盘岗北西3号台片	10	400	199
48839	新沂	PMS_棋盘金李村2号台片	10	400	171
48840	新沂	PMS_棋盘戚沟路口台片	10	200	0
48841	新沂	PMS_棋盘污水处理厂北台片	10	400	174
48842	新沂	棋盘柳沟村2号台片	10	200	119
48843	新沂	棋盘金李张庄北台片	10	400	191
48844	新沂	PMS_棋盘筛子南2号台片	10	400	242
48845	新沂	PMS_棋盘大墩村2号台片	10	400	128
48846	新沂	PMS_棋盘张庙七队2号台片	10	400	211
48847	新沂	PMS_棋盘大墩南2号台片	10	400	192
48848	新沂	PMS_棋盘加友南台片	10	400	170
48849	新沂	PMS_棋盘柳沟北2号台片	10	400	160
48850	新沂	PMS_棋盘柳沟南台片	10	400	153
48851	新沂	PMS_棋盘张庙村南台片	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48852	新沂	PMS_棋盘麦芬西2号配变	10	400	226
48853	新沂	PMS_棋盘土城北新区2号台片	10	400	192
48854	新沂	PMS_棋盘镇城岗新村南台片	10	400	37
48855	新沂	PMS_棋盘土城圩里2号台片	10	400	124
48856	新沂	棋盘大新西台片	10	200	58
48857	新沂	棋盘冯庄东2号台片	10	400	149
48858	新沂	PMS_棋盘泉子村2号台片	10	400	200
48859	新沂	棋盘泉子北2号台片	10	200	108
48860	新沂	棋盘姚洼村2号台片	10	200	72
48861	新沂	PMS_棋盘姚洼西台片	10	400	233
48862	新沂	棋盘官庄西北台片	10	400	97
48863	新沂	PMS_棋盘山水台片	10	400	113
48864	新沂	棋盘镇官庄村东台片	10	200	52
48865	新沂	PMS_棋盘供电所西台片	10	400	109
48866	新沂	PMS_棋盘金庄西2号台片	10	400	208
48867	新沂	PMS_棋盘文化站门前台片	10	400	60
48868	新沂	PMS_棋盘镇官庄南3号配变	10	400	173
48869	新沂	PMS_棋盘幼儿园门前台片	10	400	166
48870	新沂	PMS_棋盘山水2号台片	10	400	0
48871	新沂	PMS_棋盘新湖南2号台片	10	400	240
48872	新沂	棋盘城岗供电所东台片	10	400	192
48873	新沂	PMS_棋盘陵西北3号台片	10	200	0
48874	新沂	棋盘陵西西台片	10	400	193
48875	新沂	PMS_棋盘大冲北2号台片	10	400	214
48876	新沂	棋盘祁元南3号台片	10	400	210
48877	新沂	PMS_棋盘麦芬东2号台片	10	400	186
48878	新沂	PMS_棋盘王徐杨庄3号台片	10	400	227
48879	新沂	PMS_棋盘冯庄村2号台片	10	400	260
48880	新沂	PMS_棋盘白草西3号台片	10	400	255
48881	新沂	棋盘麦芬南2号台片	10	200	0
48882	新沂	PMS_棋盘苏果超市门前台片	10	400	128
48883	新沂	PMS_棋盘镇城岗街3号台片	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48884	新沂	PMS_棋盘新奥特南台片	10	400	120
48885	新沂	棋盘张庙七队北台片	10	160	24
48886	新沂	PMS_棋盘王徐宋庄东台片	10	400	185
48887	新沂	PMS_棋盘郑梁郑庄南台片	10	400	183
48888	新沂	PMS_棋盘大新村北台片	10	400	245
48889	新沂	PMS_棋盘山徐东2号台片	10	400	198
48890	新沂	棋盘小新村2号台片	10	200	117
48891	新沂	PMS_棋盘小新南2号台片	10	200	94
48892	新沂	棋盘筛子南3号台片	10	200	56
48893	新沂	PMS_棋盘山徐新居4号台片	10	400	198
48894	新沂	PMS_棋盘山徐新居5号台片	10	400	223
48895	新沂	PMS_棋盘山徐新居6号台片	10	400	181
48896	新沂	PMS_棋盘山徐新居7号台片	10	400	188
48897	铜山	郑集镇万村后仁店1号变	10	400	182
48898	铜山	郑集镇万村打林1号变	10	400	168
48899	铜山	PMS_郑集镇村部变变	10	400	0
48900	铜山	郑集镇郑西3队变	10	630	172
48901	铜山	PMS_郑集镇郑东村四队变	10	400	144
48902	铜山	PMS_郑集镇郑西九队变	10	400	0
48903	铜山	PMS_郑集镇郑东一二队1号变	10	400	25
48904	铜山	郑集镇轧花厂宿舍变	10	400	49
48905	铜山	PMS_郑集镇郑西村五队变	10	400	141
48906	铜山	PMS_郑集镇郑西村四队变	10	400	166
48907	铜山	郑集镇郑东东市场变	10	400	62
48908	铜山	PMS_郑集镇郑西村六队变	10	400	0
48909	铜山	PMS_郑集镇郑东大桥北变	10	400	26
48910	铜山	郑集镇郑东九队变	10	400	0
48911	铜山	PMS_郑集镇兽医站门前变	10	400	0
48912	铜山	郑集镇郑东五六队1号变	10	400	0
48913	铜山	PMS_郑集镇维桑变	10	400	0
48914	铜山	PMS_郑集镇郑东六七队1号变	10	400	64
48915	铜山	PMS_郑集镇工具厂宿舍变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48916	铜山	郑集镇高集村一二队变	10	400	114
48917	铜山	PMS_郑集镇后鹿楼翟庄1号变	10	400	51
48918	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼四队变	10	400	91
48919	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼五队变	10	400	128
48920	铜山	PMS_郑集镇郑西村北变	10	400	0
48921	铜山	PMS_郑集镇郑西桥南变	10	400	20
48922	铜山	PMS_郑集镇郑西村部变	10	400	20
48923	铜山	PMS_郑集镇工具厂门前变	10	630	74
48924	铜山	PMS_郑集镇镇阳光家园宿舍	10	400	49
48925	铜山	郑集镇建管站宿舍变	10	400	0
48926	铜山	PMS_郑集镇郑东食品站变	10	400	42
48927	铜山	郑集镇地税所门变	10	400	66
48928	铜山	PMS_郑集镇郑西八九队1号变	10	630	106
48929	铜山	PMS_郑集镇高中门前变	10	630	0
48930	铜山	郑集镇代楼东1号变	10	400	105
48931	铜山	PMS_郑集镇田庄小杜楼1号变	10	400	144
48932	铜山	郑集镇高集双楼1队变	10	400	192
48933	铜山	郑集镇田庄村3.4队变	10	400	202
48934	铜山	郑集镇前黄石楼东队变	10	400	190
48935	铜山	郑集镇前黄石楼西队	10	400	170
48936	铜山	PMS_郑集镇万村东队变	10	400	138
48937	铜山	郑集镇前黄小黄家村南变	10	400	156
48938	铜山	PMS_郑集镇尤楼丁古道三队变	10	400	148
48939	铜山	PMS_郑集镇尤楼一二队	10	400	124
48940	铜山	PMS_郑集镇尤楼村部变	10	400	53
48941	铜山	PMS_郑集镇田庄小杜楼东变	10	400	205
48942	铜山	郑集镇前韩村部变	10	400	97
48943	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼土楼七队变	10	400	198
48944	铜山	郑集镇前韩冯代庄东队变	10	400	71
48945	铜山	郑集镇前韩孙庄东队变	10	400	157
48946	铜山	郑集镇肖楼队	10	400	107
48947	铜山	PMS_郑集镇肖楼醋厂门前变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48948	铜山	PMS_郑集镇苗湾村中配变	10	400	196
48949	铜山	PMS_郑集镇张湾村东变	10	400	0
48950	铜山	PMS_郑集镇张湾村西变	10	400	136
48951	铜山	PMS_郑集镇铜北小区门前变	10	400	67
48952	铜山	PMS_郑集镇铜山二院宿舍变	10	400	0
48953	铜山	郑集镇农技站宿舍变变	10	400	21
48954	铜山	PMS_郑集镇初中门前变	10	400	0
48955	铜山	PMS_郑集镇棉站宿舍变	10	400	191
48956	铜山	PMS_郑集镇八一厂宿舍变	10	400	78
48957	铜山	PMS_郑集镇宾苑小区变	10	400	1
48958	铜山	郑集镇八一厂门前变	10	400	149
48959	铜山	郑集镇郑东村部变	10	400	0
48960	铜山	郑集镇高集村北	10	400	184
48961	铜山	PMS_郑集镇沙楼沙东一二队变	10	400	181
48962	铜山	PMS_郑集镇郑东十队变	10	400	102
48963	铜山	PMS_郑集镇万村谢庙村西队	10	400	78
48964	铜山	PMS_郑集镇尤楼丁古道一队变	10	400	115
48965	铜山	PMS_郑集前鹿楼土楼八队变	10	400	164
48966	铜山	PMS_郑集镇高中部宿舍变	10	400	0
48967	铜山	PMS_郑集镇文苑小区1号楼配变	10	400	87
48968	铜山	PMS_郑集镇郑西教堂门前变	10	400	74
48969	铜山	PMS_郑集镇代楼四五队村西变	10	400	237
48970	铜山	PMS_郑集镇文苑小区4号楼配变	10	400	80
48971	铜山	PMS_郑集镇前卢楼村中变	10	400	184
48972	铜山	PMS_郑集镇轧花厂宿舍2号变	10	400	61
48973	铜山	PMS_郑集镇曲寺魏楼1队	10	400	180
48974	铜山	PMS_郑集镇翡翠园门前变	10	400	57
48975	铜山	PMS_郑集镇田庄焦庄西队变	10	400	216
48976	铜山	PMS_郑集镇后卢楼一二队变	10	400	74
48977	铜山	PMS_郑集镇曲寺后郭庄变	10	400	105
48978	铜山	PMS_郑集镇前黄石楼村南变	10	400	149
48979	铜山	PMS_郑集镇轧花厂1号楼宿舍变	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
48980	铜山	PMS_郑集镇肖楼后程村东变	10	400	170
48981	铜山	PMS_郑集镇代楼供电所门前变	10	400	198
48982	铜山	PMS_郑集镇高集五六队变	10	400	168
48983	铜山	PMS_郑集镇祁场焦庄村东变	10	400	198
48984	铜山	PMS_郑集镇田庄焦庄村北变	10	400	126
48985	铜山	PMS_郑集镇郑西锦绣华庭小区变	10	400	38
48986	铜山	PMS_郑集镇轧花厂4号楼宿舍变	10	400	69
48987	铜山	PMS_郑集镇骏驰驾校门前变	10	400	112
48988	铜山	PMS_郑集镇肖楼后程村中变	10	400	230
48989	铜山	PMS_郑集镇代楼村南变	10	400	249
48990	铜山	PMS_郑集镇郑西村郭立门前变	10	400	0
48991	铜山	郑集镇郑东村七队村南变	10	400	82
48992	铜山	PMS_郑集镇铜北瑞杰中学门前变	10	400	6
48993	铜山	PMS_郑集镇尤楼丁村东队变	10	400	136
48994	铜山	PMS_郑集镇蓬莱小区门前变	10	400	4
48995	铜山	郑集镇郑东村五队变	10	400	47
48996	铜山	郑集镇供销社宿舍门前变	10	400	0
48997	铜山	PMS_郑集镇小吴家村东变	10	400	130
48998	铜山	PMS_郑集镇郑东市场村北变	10	400	34
48999	铜山	PMS_郑集镇纱厂宿舍村北变	10	400	0
49000	铜山	PMS_郑集镇郑西南苑区变	10	400	0
49001	铜山	PMS_郑集镇园区3号变	10	400	230
49002	铜山	PMS_郑集镇郑东广喜门前变	10	400	61
49003	铜山	PMS_郑集镇郑东道口变	10	400	75
49004	铜山	PMS_郑集镇田庄中学门前变	10	400	175
49005	铜山	PMS_郑集镇鑫景人家小区变	10	400	25
49006	铜山	PMS_郑集镇变电所门前变	10	400	0
49007	铜山	PMS_徐州金恒地产开发有限公司1号	10	630	376
49008	铜山	PMS_徐州金恒地产开发有限公司2号	10	630	220
49009	铜山	PMS_郑集镇苗湾小李庄村西变	10	400	207
49010	铜山	郑集镇代楼道口变	10	400	0
49011	铜山	PMS_郑集镇田庄村部变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49012	铜山	PMS_郑集镇祁场焦庄村北变	10	400	97
49013	铜山	PMS_郑集镇卢楼孟庄村南变	10	400	234
49014	铜山	郑集镇高集单楼村中变	10	200	34
49015	铜山	PMS_郑集镇万村队村西变	10	400	152
49016	铜山	PMS_郑集镇杜楼村东变	10	400	213
49017	铜山	PMS_郑集镇维桑变（粮库宿舍门前）	10	400	102
49018	铜山	PMS_郑集镇瑞嘉公司门前变	10	400	97
49019	铜山	PMS_郑集镇前韩村大棚变	10	400	236
49020	铜山	徐州金恒房地产开发有限公司	10	630	231
49021	铜山	PMS_郑集镇郑东村八队村中变	10	400	95
49022	铜山	PMS_郑集镇郑西村陈龙门前变	10	400	205
49023	铜山	PMS_郑集镇杜楼村部变	10	400	92
49024	铜山	PMS_郑集镇祁场林洼村西变	10	400	112
49025	铜山	PMS_郑集镇尤楼村中变	10	400	112
49026	铜山	PMS_郑集镇曲寺陈楼村东变	10	400	126
49027	铜山	PMS_郑集镇轧花厂6号楼宿舍	10	400	0
49028	铜山	PMS_郑集镇万村吉贺门前变	10	400	193
49029	铜山	郑集镇苗湾村村西变	10	400	0
49030	铜山	PMS_郑集镇医院门前变	10	400	0
49031	铜山	PMS_郑集镇后鹿楼桃园变	10	400	198
49032	铜山	徐州金恒地产开发有限公司	10	400	100
49033	铜山	PMS_金恒房地产1号变	10	500	106
49034	铜山	PMS_金恒房地产3号变	10	500	164
49035	铜山	PMS_金恒房地产4号变	10	500	140
49036	铜山	PMS_金恒房地产2号变	10	500	187
49037	铜山	PMS_徐州金恒地产开发有限公司(洪福别院)	10	400	320
49038	铜山	郑集镇郑东七队村北变	10	400	0
49039	铜山	郑集镇政府门前1号变	10	400	0
49040	铜山	郑集镇沙楼宋楼村东变	10	200	114
49041	铜山	郑集镇翰方门前变	10	400	67
49042	铜山	郑集镇祁场焦庄2号变	10	400	145
49043	铜山	郑集镇一品明郡3号箱变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49044	铜山	郑集镇一品明郡2号箱变	10	630	321
49045	铜山	郑集镇一品明郡1号箱变	10	630	290
49046	铜山	郑集镇一品明郡4号箱变	10	630	240
49047	铜山	郑集镇恒瑞家园箱变	10	630	201
49048	铜山	郑集镇肖楼桥台子村北变	10	200	0
49049	铜山	郑集镇杜楼村南变	10	400	213
49050	铜山	郑集镇张湾村北1变	10	400	47
49051	铜山	郑集镇村部1号变	10	400	234
49052	铜山	郑集镇郑东村1号变	10	200	82
49053	铜山	郑集镇高集村1号变	10	400	260
49054	铜山	石楼村集居区2配1变	10	630	421
49055	铜山	石楼村集居区1配1变	10	630	435
49056	铜山	石楼村集居区3配1变	10	630	317
49057	铜山	郑集镇地税所门前1号变	10	400	63
49058	铜山	郑集镇纱厂门前1号变	10	400	9
49059	铜山	郑集镇后鹿楼村2号变	10	400	168
49060	铜山	郑集镇汉御家园门前变	10	400	0
49061	铜山	郑东八队村北变	10	400	183
49062	铜山	郑集镇公用14号变	10	400	42
49063	铜山	郑集镇郑西3队1号变	10	400	54
49064	铜山	郑集镇公用变13变	10	400	123
49065	铜山	郑集镇郑西西街3号变	10	400	119
49066	铜山	郑集镇派出所门前变	10	400	37
49067	铜山	郑集镇郑东市场1号变	10	400	171
49068	铜山	郑集镇供销社门前1号变	10	400	29
49069	铜山	郑集镇郑东八队村南变	10	400	29
49070	铜山	郑集镇杜楼村5号变	10	400	0
49071	铜山	郑集镇前韩村苏屯变	10	400	90
49072	铜山	PMS 郑集镇前韩仇屯变	10	200	0
49073	铜山	PMS 郑集镇前韩村变	10	200	95
49074	铜山	PMS 郑集镇前韩队变	10	400	134
49075	铜山	郑集镇肖楼桥台子变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49076	铜山	PMS_郑集镇肖楼村东变	10	200	39
49077	铜山	PMS_郑集镇苗湾村1号变	10	200	0
49078	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼三队变	10	400	171
49079	铜山	PMS_郑集镇前韩村冯代庄变	10	400	58
49080	铜山	PMS_郑集镇前韩孙庄1号变	10	200	0
49081	铜山	PMS_郑集镇公用变10号变	10	400	0
49082	铜山	郑集镇肖楼村部变	10	400	0
49083	铜山	PMS_新区居乐园1号公用变	10	400	30
49084	铜山	PMS_新区3桥公用变	10	50	0
49085	铜山	新区王新爱变	10	200	83
49086	铜山	新区夏创业变	10	100	26
49087	铜山	新区嘉慧园会所变	10	400	210
49088	铜山	新区托龙山1配2变	10	800	304
49089	铜山	新区托龙山2配2变	10	800	353
49090	铜山	新区托龙山3配1变	10	1000	336
49091	铜山	新区托龙山4配1变	10	1000	388
49092	铜山	福泽园组合配2变	10	800	118
49093	铜山	福泽园组合配4变	10	800	141
49094	铜山	PMS_新区汉府4号	10	630	21
49095	铜山	PMS_新区汉府6号	10	630	87
49096	铜山	新区汉府7号	10	630	205
49097	铜山	PMS_新区汉府11号	10	630	309
49098	铜山	PMS_新区汉府12号	10	630	166
49099	铜山	PMS_新区汉府14号	10	630	53
49100	铜山	新区广电局公变	10	400	80
49101	铜山	PMS_新区二堡10号公用变	10	315	0
49102	铜山	PMS_新区二堡9号公变	10	315	69
49103	铜山	PMS_新区机关二幼公用变	10	400	0
49104	铜山	新区林业局公用变	10	400	36
49105	铜山	PMS_新区西樵居委会3号变	10	630	222
49106	铜山	PMS_新区亿车行公变	10	200	61
49107	铜山	新区水利局公变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49108	铜山	PMS_新区所二堡11号变	10	315	0
49109	铜山	PMS_新区所二堡6号公用变	10	200	0
49110	铜山	PMS_新区23号变	10	200	116
49111	铜山	PMS_新区二堡13号变	10	400	66
49112	铜山	PMS_新区所二堡8号变	10	400	102
49113	铜山	PMS_新区所二堡1号公用变	10	400	0
49114	铜山	PMS_新区13号公用变	10	400	261
49115	铜山	新区消防大队东1号变	10	400	151
49116	铜山	新区27号变	10	400	198
49117	铜山	新区计生宿舍1号单变	10	80	42
49118	铜山	新区计生宿舍2号单变	10	80	42
49119	铜山	PMS_新区14号公用变	10	400	30
49120	铜山	新区二堡9-1号公用变	10	500	144
49121	铜山	PMS_新区8号变东箱式公用变	10	400	0
49122	铜山	PMS_新区电厂北变	10	200	0
49123	铜山	新区所西樵6号变	10	400	0
49124	铜山	PMS_新区居乐园东门1号公用变	10	400	56
49125	铜山	PMS_新区居乐园2号公用变	10	500	97
49126	铜山	新区12号公变	10	400	0
49127	铜山	新区居乐园1号单台变	10	80	0
49128	铜山	PMS_新区居乐园西公用变	10	400	12
49129	铜山	PMS_新区6号公用变	10	315	48
49130	铜山	新区所西樵7号公用变	10	400	78
49131	铜山	新区所西樵5号公用变	10	400	27
49132	铜山	PMS_新区西樵1号变	10	400	0
49133	铜山	新区民营工业园3号变（新区计委公用变）	10	400	43
49134	铜山	PMS_新区47号公用变	10	400	24
49135	铜山	新区紫棘花园1号单相变	10	80	32
49136	铜山	PMS_新区旭阳花园公用变	10	400	0
49137	铜山	PMS_新区7公用变	10	400	0
49138	铜山	PMS_新区梅园9-1号变	10	400	71
49139	铜山	PMS_新区36号公用变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49140	铜山	PMS_新区36号南公用	10	400	31
49141	铜山	PMS_新区44号公用变	10	630	127
49142	铜山	PMS_新区梅园三区1号变	10	400	0
49143	铜山	新区梅园10号单相变	10	80	46
49144	铜山	新区梅园7号单相变	10	80	38
49145	铜山	PMS_新区梅园43号公用变	10	400	0
49146	铜山	新区梅园3号单相变	10	80	43
49147	铜山	新区徐林变(新区9号公用变)	10	400	0
49148	铜山	PMS_新区供电所公用变	10	800	79
49149	铜山	新区46号变	10	315	57
49150	铜山	PMS_新区恒艺花园公用变	10	400	0
49151	铜山	新区海河西路1变	10	400	0
49152	铜山	新区师大东门公用	10	400	73
49153	新沂	PMS_棋盘山徐新居8号台片	10	400	187
49154	新沂	棋盘墩东七队台片	10	200	113
49155	新沂	棋盘佃富孟庄台片	10	200	33
49156	新沂	PMS_棋盘墩东村2号配变	10	400	163
49157	新沂	PMS_棋盘墨云警务室台片	10	400	208
49158	新沂	PMS_棋盘土城新村西台片	10	400	129
49159	新沂	PMS_棋盘山水3号配变	10	400	33
49160	新沂	PMS_棋盘中学西台片	10	400	90
49161	新沂	PMS_棋盘官庄东2号配变	10	400	162
49162	新沂	PMS_棋盘公园东北台片	10	400	138
49163	新沂	PMS_棋盘村委会门前台片	10	400	109
49164	新沂	PMS_棋盘牛盘新村2号台片	10	400	121
49165	新沂	PMS_棋盘麦芬北2号台片	10	400	180
49166	新沂	PMS_棋盘田圩东配变	10	400	187
49167	新沂	PMS_棋盘城岗街5号变	10	400	71
49168	新沂	PMS_棋盘镇城岗街西2号配变	10	400	145
49169	新沂	PMS_棋盘镇岗南东配变	10	400	174
49170	新沂	PMS_棋盘镇土城老庄4号配变（新沂市）	10	400	0
49171	新沂	棋盘镇白草西4号配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49172	新沂	PMS_棋盘新湖北配变	10	400	206
49173	新沂	PMS_棋盘郑良杨庄南配变	10	400	196
49174	新沂	PMS_棋盘山徐新居9号配变	10	400	236
49175	新沂	PMS_棋盘镇西夏村4号配变	10	400	228
49176	新沂	PMS_棋盘镇西夏北2号配变	10	200	25
49177	新沂	棋盘镇大新4号配变	10	200	64
49178	新沂	PMS_棋盘镇毛林村北2号配变	10	400	205
49179	新沂	PMS_棋盘镇毛林王庄3号配变	10	400	220
49180	新沂	PMS_棋盘镇墨云村部北2号配变	10	400	189
49181	新沂	PMS_棋盘金李张庄中配变	10	400	207
49182	新沂	PMS_棋盘镇筛子码头2号配变	10	400	209
49183	新沂	PMS_棋盘王徐宋庄西配变	10	400	237
49184	新沂	PMS_棋盘镇芦墩西2号配变	10	400	247
49185	新沂	PMS_棋盘镇戚沟路口2号配变	10	200	40
49186	新沂	PMS_棋盘镇筛子村东2号配变（新沂市）	10	400	232
49187	新沂	棋盘陵西王岗丈北配变	10	200	28
49188	新沂	PMS_棋盘官庄村4号配变	10	400	153
49189	新沂	PMS_棋盘镇大墩东3号配变	10	400	259
49190	新沂	棋盘镇筛子村4号配变	10	200	93
49191	新沂	棋盘大冲东湖配变	10	160	70
49192	新沂	棋盘王徐杨庄北2号配变	10	200	73
49193	新沂	PMS_棋盘小冲南3号配变	10	400	148
49194	新沂	PMS_棋盘祁元东配变	10	400	236
49195	新沂	PMS_棋盘镇祁元北3号配变	10	400	214
49196	新沂	PMS_棋盘镇城岗新村2号配变	10	400	171
49197	新沂	PMS_棋盘戚沟村2号配变	10	400	261
49198	新沂	PMS_棋盘镇麦芬中2号配变	10	400	139
49199	新沂	PMS_棋盘西夏村3号配变	10	400	242
49200	新沂	PMS_棋盘街官庄村3号配变	10	400	161
49201	新沂	棋盘官庄村南2号配变	10	200	0
49202	新沂	PMS_棋盘南京西路南2号配变（棋盘信用社南桥头变）	10	400	123
49203	新沂	PMS_棋盘镇棋街3号北配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49204	新沂	PMS_棋盘土城老庄东2号配变	10	400	129
49205	新沂	PMS_棋盘镇城岗街新区2号配变	10	400	212
49206	新沂	PMS_棋盘镇柳沟路口配变	10	400	217
49207	新沂	棋盘城岗新村变（交管所）	10	400	90
49208	新沂	PMS_棋盘岗里3号配变	10	400	171
49209	新沂	棋盘镇大冲西变	10	400	226
49210	新沂	棋盘大冲南八队变	10	400	130
49211	新沂	PMS_棋盘坝北北2号配变	10	400	273
49212	新沂	PMS_棋盘张锦庄西配变	10	400	227
49213	新沂	棋盘新湖田圩北配变	10	200	100
49214	新沂	PMS_棋盘冯庄村北变	10	400	198
49215	新沂	棋盘金李村部北配变	10	200	88
49216	新沂	PMS_棋盘镇张庙花墩变	10	400	179
49217	新沂	PMS_棋盘柳沟西2号配变	10	400	245
49218	新沂	PMS_棋盘大墩河口4号配变	10	400	216
49219	新沂	PMS_棋盘山水4号配变	10	400	187
49220	新沂	棋盘镇祁元3号配变	10	200	92
49221	新沂	棋盘镇官沈南3号配变	10	200	72
49222	新沂	PMS_棋盘医院南门配变	10	400	143
49223	新沂	PMS_棋盘金李村北变	10	400	229
49224	新沂	PMS_棋盘高李北2号配变	10	400	77
49225	新沂	PMS_棋盘大冲北3号配变	10	400	148
49226	新沂	PMS_棋盘王徐新区2号配变	10	400	207
49227	新沂	棋盘新湖南3号配变	10	250	92
49228	新沂	棋盘郑良杨庄3号配变	10	200	63
49229	新沂	棋盘麦芬南3号配变	10	200	73
49230	新沂	PMS_棋盘麦芬西3号配变	10	400	251
49231	新沂	棋盘泉子北3号配变	10	200	84
49232	新沂	PMS_棋盘泉子西3号配变	10	400	178
49233	新沂	PMS_棋盘金李村3号配变	10	400	210
49234	新沂	PMS_棋盘冯庄村3号配变	10	400	253
49235	新沂	PMS_棋盘冯庄东3号配变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49236	新沂	PMS_棋盘张王西2号配变	10	400	233
49237	新沂	PMS_棋盘新湖祁湖2号配变	10	400	251
49238	新沂	PMS_棋盘佃富西3号配变	10	400	260
49239	新沂	PMS_棋盘加友3号配变	10	200	68
49240	新沂	PMS_棋盘金李北2号配变	10	400	194
49241	新沂	PMS_棋盘金庄西3号配变	10	400	172
49242	新沂	PMS_棋盘柳沟北3号配变	10	400	190
49243	新沂	PMS_棋盘芦墩新区2号配变	10	400	166
49244	新沂	PMS_棋盘金李村西配变	10	400	227
49245	新沂	PMS_棋盘城岗街北3号配变	10	400	197
49246	新沂	PMS_棋盘金李东2号配变	10	400	217
49247	新沂	PMS_棋盘小冲街中配变	10	400	129
49248	新沂	PMS_棋盘大冲南配变	10	400	166
49249	新沂	棋盘陵西村部东配变	10	200	98
49250	新沂	PMS_棋盘土城老庄西2号配变	10	400	258
49251	新沂	PMS_棋盘牛盘东配变	10	400	119
49252	新沂	棋盘坝北3号配变	10	400	245
49253	新沂	PMS_棋盘加友南2号配变	10	400	235
49254	新沂	PMS_棋盘白草街西5号配变	10	400	227
49255	新沂	PMS_棋盘白草东3号配变	10	400	132
49256	新沂	PMS_棋盘小冲村2号配变	10	400	192
49257	新沂	PMS_棋盘芦墩北3号配变	10	400	244
49258	新沂	棋盘马场东配变	10	200	68
49259	新沂	PMS_棋盘筛子村卫生室配变	10	400	169
49260	新沂	PMS_棋盘冯庄小陆庄西配变	10	400	174
49261	新沂	PMS_棋盘泉子八角楼西配变	10	400	216
49262	新沂	PMS_棋盘粮管所南门配变	10	400	6
49263	新沂	PMS_棋盘商贸城西门配变	10	400	198
49264	新沂	PMS_棋盘张庙二队西配变	10	400	234
49265	新沂	PMS_棋盘养老院门口变配变	10	400	229
49266	新沂	PMS_棋盘姚洼南配变	10	400	148
49267	新沂	PMS_棋盘大墩南3号配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49268	新沂	PMS_棋盘高李村2号配变	10	400	176
49269	新沂	棋盘张庙张庄2号配变	10	200	71
49270	新沂	棋盘牛盘黄滩西配变	10	400	242
49271	新沂	PMS_棋盘官沈东2号配变	10	400	196
49272	新沂	PMS_棋盘农机修理北配变	10	400	154
49273	新沂	PMS_棋盘牛盘西桥头配变	10	400	175
49274	新沂	棋盘高中部西桥头配变	10	200	20
49275	新沂	PMS_棋盘高中部东配变	10	400	94
49276	新沂	棋盘邮局北箱变变压器	10	500	50
49277	新沂	棋盘红绿灯南箱变	10	630	342
49278	新沂	棋盘公园东配变	10	630	220
49279	新沂	棋盘公园东北2号配变	10	200	80
49280	新沂	棋盘牛盘新村配变	10	400	176
49281	新沂	棋盘张王林场变	10	200	50
49282	新沂	棋盘祁元东2号配变	10	400	221
49283	新沂	PMS_棋盘西夏西2号配变	10	400	179
49284	新沂	PMS_棋盘大冲西南配变	10	400	252
49285	新沂	PMS_棋盘大冲西北配变	10	400	187
49286	新沂	PMS_棋盘芦墩村3号配变	10	400	226
49287	新沂	PMS_棋盘土城新村东配变	10	400	182
49288	新沂	PMS_棋盘岗北西2号配变	10	400	233
49289	新沂	PMS_棋盘张庙村西配变	10	400	179
49290	新沂	PMS_棋盘白草西6号配变	10	400	108
49291	新沂	PMS_棋盘张王林场东配变	10	400	258
49292	新沂	PMS_棋盘墩东西湖配变	10	315	91
49293	新沂	棋盘郑梁杨庄园一号配变	10	500	191
49294	新沂	棋盘郑梁杨庄园2号变	10	400	197
49295	新沂	棋盘牛盘新村3号配变	10	400	83
49296	新沂	棋盘坝北西配变	10	400	161
49297	新沂	棋盘岗南2号配变	10	400	144
49298	新沂	棋盘陵西南4号配变	10	400	218
49299	新沂	棋盘陵西南3号配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49300	新沂	城岗农民集中居住区2配电室3变	10	630	101
49301	新沂	城岗农民集中居住区2配电室1变	10	630	126
49302	新沂	城岗农民集中居住区1配电室2变	10	800	184
49303	新沂	城岗农民集中居住区1配电室1变	10	800	176
49304	新沂	城岗农民集中居住区2配电室2变	10	630	120
49305	新沂	棋盘筛子集居区配变	10	630	504
49306	新沂	棋盘佃富东3号配变	10	400	262
49307	新沂	棋盘姚洼村3号配变	10	400	200
49308	新沂	青云悦府1配电室3变	10	800	554
49309	新沂	青云悦府1配电室4变	10	800	528
49310	铜山	新区房管局公变	10	400	291
49311	新沂	青云悦府1配电室2变	10	800	570
49312	新沂	青云悦府1配电室1变	10	800	428
49313	新沂	棋盘坝北北3号配变	10	400	229
49314	铜山	新区海河东路1号变	10	500	152
49315	新沂	棋盘大冲中配变	10	400	196
49316	新沂	棋盘筛子村部西配变	10	400	240
49317	新沂	棋盘果园3号配变	10	630	0
49318	新沂	棋盘岗里西配变	10	400	96
49319	铜山	PMS 新区文苑二区公用变	10	400	84
49320	新沂	棋盘王徐村部北配变	10	630	408
49321	铜山	新区干休所西公用变	10	315	0
49322	新沂	棋盘大冲中2号配变	10	400	150
49323	新沂	棋盘山水中变	10	630	271
49324	铜山	新区35公用变	10	400	0
49325	新沂	棋盘棋街3号西配变	10	400	39
49326	铜山	PMS 新区金广厦公用变	10	400	30
49327	铜山	PMS 新区西樵老年房公用变(新区林业局公用变)	10	630	227
49328	新沂	棋盘城岗卫生院门前配变	10	400	146
49329	铜山	PMS 新区4号公用变	10	400	254
49330	新沂	郡王府1组合配电站1变	10	630	150
49331	铜山	新区二堡4号公用变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49332	新沂	棋盘岗东新区2号配变	10	400	205
49333	铜山	PMS_新区紫棘花园2号公用变	10	400	0
49334	新沂	棋盘岗北西南配变	10	400	159
49335	铜山	新区紫荆花园2号单变	10	80	38
49336	新沂	棋盘郑梁杨庄园3号变	10	400	135
49337	铜山	新区紫荆花园3号单变	10	80	29
49338	新沂	10kV棋盘双新小区配电室4变	10	630	451
49339	铜山	PMS_新区兰园小区1号单变	10	80	42
49340	新沂	10kV棋盘双新小区配电室2变	10	630	440
49341	铜山	新区兰园小区2号单变	10	80	42
49342	新沂	10kV棋盘双新小区配电室1变	10	630	400
49343	铜山	新区兰园小区3号单变	10	80	0
49344	新沂	10kV棋盘双新小区配电室3变	10	630	417
49345	铜山	新区梅园1号单相变	10	80	42
49346	新沂	10kV棋盘泉子集居区3变	10	630	455
49347	铜山	新区梅园2号单相变	10	80	27
49348	新沂	10kV棋盘白草集居区2变	10	630	433
49349	新沂	10kV棋盘泉子集居区2变	10	630	478
49350	铜山	新区梅园5号单相变	10	80	19
49351	新沂	10kV棋盘泉子集居区1变	10	630	456
49352	铜山	新区梅园4号单相变	10	80	42
49353	新沂	PMS_棋盘坝南台片	10	200	44
49354	铜山	新区梅园6号单相变	10	80	47
49355	新沂	棋盘陵西北台片	10	200	56
49356	铜山	新区梅园8号单相变	10	80	35
49357	新沂	PMS_棋盘王徐孙庄台片	10	200	104
49358	铜山	新区梅园9号单相变	10	80	36
49359	新沂	PMS_棋盘王徐杨庄台片	10	200	91
49360	铜山	新区梅园11号单相变	10	80	16
49361	新沂	PMS_棋盘郑良郑庄台片	10	200	24
49362	铜山	新区梅园12号单相变	10	80	29
49363	新沂	PMS_棋盘坝北台片	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49364	铜山	新区梅园13号单变	10	80	37
49365	新沂	棋盘果园1号台片	10	400	0
49366	铜山	PMS 新区箱式公用变	10	630	89
49367	新沂	棋盘果园2号台片	10	400	21
49368	铜山	PMS 新区西樵居委会2号变	10	630	94
49369	新沂	PMS 棋盘陵西王岗丈台片	10	400	245
49370	铜山	牛山教师公寓4箱变	10	500	306
49371	新沂	PMS 棋盘小冲官口台片	10	200	0
49372	铜山	牛山教师公寓5箱变	10	500	189
49373	新沂	棋盘新湖中台片	10	400	212
49374	铜山	PMS 新区美丽樵村2号	10	630	145
49375	新沂	棋盘新湖南台片	10	200	96
49376	铜山	新区聚福园1号箱变	10	630	121
49377	新沂	PMS 棋盘新湖祈湖台片	10	200	84
49378	铜山	新区聚福园2号箱变	10	630	146
49379	新沂	PMS 棋盘土城胡庄台片	10	200	43
49380	铜山	新区梅园箱变	10	300	54
49381	新沂	PMS 棋盘土城北新区台片	10	400	176
49382	新沂	PMS 棋盘大新村台片	10	400	233
49383	新沂	PMS 棋盘冯庄东台片	10	200	123
49384	新沂	棋盘冯庄南台片	10	400	90
49385	铜山	步行街箱变	10	630	0
49386	新沂	PMS 棋盘麦芬东台片	10	400	178
49387	铜山	PMS 新区所文沃箱式变	10	630	0
49388	新沂	棋盘泉子北台片	10	200	0
49389	铜山	PMS 新区汉府1号	10	630	221
49390	新沂	PMS 棋盘泉子村台片	10	400	257
49391	铜山	PMS 新区汉府2号	10	630	138
49392	新沂	PMS 棋盘泉子南台片	10	200	65
49393	铜山	PMS 新区汉府8号	10	630	269
49394	新沂	棋盘山徐西台片	10	400	215
49395	铜山	PMS 新区汉府10号	10	630	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49396	新沂	棋盘西夏西台片	10	400	266
49397	铜山	新区牛山2配变	10	500	87
49398	新沂	PMS 棋盘西夏北台片	10	400	165
49399	铜山	新区牛山教师公寓3箱变	10	400	154
49400	新沂	PMS 棋盘姚洼北台片	10	200	75
49401	铜山	新区34公用变	10	630	169
49402	新沂	棋盘姚洼中台片	10	400	191
49403	铜山	PMS 新区文沃3变	10	200	0
49404	新沂	PMS 棋盘镇柳沟八队	10	400	207
49405	新沂	PMS 棋盘大墩南台片	10	400	121
49406	铜山	新区苏苑小区公用变	10	630	0
49407	新沂	棋盘大墩东台片	10	200	0
49408	铜山	PMS 新区圭山1号公用变	10	400	99
49409	新沂	棋盘高李村台片	10	200	107
49410	铜山	PMS 新区42号公用变	10	400	0
49411	铜山	PMS 新区17号变	10	400	261
49412	新沂	棋盘高李南台片	10	400	218
49413	铜山	黄河小区2箱变	10	630	84
49414	新沂	PMS 棋盘毛林王庄台片	10	400	227
49415	铜山	居乐园1箱变	10	630	109
49416	新沂	PMS 棋盘金李夏庄台片	10	200	7
49417	铜山	无名山5箱变	10	630	82
49418	新沂	PMS 棋盘金李张庄台片	10	400	235
49419	铜山	居乐园3箱变	10	630	260
49420	新沂	PMS 棋盘金庄东台片	10	200	118
49421	铜山	居乐园4箱变	10	630	324
49422	新沂	棋盘金庄西台片	10	400	229
49423	铜山	黄河小区1箱变	10	630	59
49424	新沂	棋盘芦墩北台片	10	200	31
49425	铜山	居乐园2箱变	10	630	152
49426	新沂	棋盘芦墩村台片	10	200	74
49427	新沂	PMS 棋盘牛盘黄滩台片	10	400	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49428	铜山	半山御景2配1变	10	400	227
49429	新沂	PMS_棋盘筛子马场台片	10	400	241
49430	铜山	半山御景组合配3变	10	800	443
49431	新沂	棋盘小新南台片	10	200	68
49432	新沂	PMS_棋盘棋街西北变	10	400	179
49433	铜山	浅山风华3配1变	10	800	413
49434	新沂	PMS_棋盘棋盘街粮管所西变	10	400	0
49435	铜山	浅山风华2配4变	10	630	369
49436	新沂	棋盘坝北2号台片	10	400	187
49437	铜山	浅山风华3配4变	10	800	463
49438	新沂	PMS_棋盘白草西2号台片	10	200	17
49439	铜山	浅山风华1配4变	10	800	443
49440	新沂	PMS_棋盘陵西北2号台片	10	200	104
49441	铜山	浅山风华1配1变	10	800	480
49442	新沂	PMS_港头潼沟1号台片	10	400	0
49443	铜山	浅山风华2配1变	10	630	381
49444	新沂	PMS_港头杜墩1号台片	10	200	24
49445	铜山	浅山风华4配2变	10	630	326
49446	新沂	PMS_港头前湖1号台片	10	400	175
49447	新沂	PMS_港头王安1台片	10	400	159
49448	新沂	港头黄泥墩台片	10	400	234
49449	铜山	美的天誉10配2变	10	630	377
49450	新沂	PMS_港头大营三组台片	10	400	252
49451	新沂	PMS_港头元果台片	10	400	155
49452	新沂	PMS_港头新圩新区东台片	10	400	220
49453	铜山	美的天誉10配1变	10	630	334
49454	新沂	PMS_港头新圩大棚3号台片	10	400	254
49455	铜山	美的天誉9配1变	10	630	308
49456	新沂	PMS_港头新圩大棚台片	10	400	272
49457	铜山	美的天誉9配3变	10	630	399
49458	新沂	港头黄元二队变	10	400	65
49459	铜山	美的天誉10配4变	10	630	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49460	新沂	PMS 港头新圩小藏场台片	10	400	104
49461	铜山	美的天誉9配4变	10	630	344
49462	新沂	PMS 港头大街北台片	10	400	0
49463	铜山	美的天誉9配2变	10	630	358
49464	新沂	PMS 港头小北庄单相台片	10	400	103
49465	铜山	美的天誉10配3变	10	630	361
49466	新沂	PMS 港头孙庄台片	10	400	143
49467	铜山	PMS 新区居乐园一区2号公用变	10	400	0
49468	新沂	PMS 港头代沟台片	10	400	255
49469	铜山	PMS 新区西樵6-1号变	10	400	0
49470	新沂	港头大营毛墩台片	10	400	183
49471	铜山	PMS 新区中医院楼公用变	10	400	12
49472	新沂	PMS 港头新圩新区台片	10	400	261
49473	铜山	PMS 新区同昌小区公变	10	400	0
49474	新沂	PMS 港头大街5号台片	10	400	22
49475	铜山	PMS 新区步行街东二街公变	10	400	0
49476	铜山	PMS 新区海河西路2号变	10	400	0
49477	新沂	PMS 港头王安台片	10	400	271
49478	铜山	新区铜山宾馆东箱变	10	630	388
49479	新沂	PMS 港头雪塘台片	10	400	43
49480	铜山	PMS 新区嘉惠园箱变01	10	630	275
49481	新沂	PMS 港头新戴河开发区台片	10	400	312
49482	铜山	PMS 新区嘉惠园箱变02	10	500	243
49483	新沂	PMS 港头王维台片	10	400	210
49484	铜山	PMS 新区嘉惠园箱变03	10	630	109
49485	新沂	PMS 港头徐马台片	10	400	0
49486	铜山	新区嘉惠园箱变04	10	500	109
49487	铜山	新区嘉惠园箱变05	10	500	202
49488	新沂	PMS 港头代沟杨庄台片	10	400	50
49489	铜山	PMS 新区嘉惠园箱变06	10	630	86
49490	新沂	PMS 港头代沟半庄台片	10	400	132
49491	铜山	PMS 新区嘉惠园箱变07	10	500	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49492	新沂	PMS 港头板桥小陆庄台片	10	200	42
49493	新沂	PMS 港头道口变	10	400	162
49494	铜山	PMS 新区嘉惠园箱变09	10	500	85
49495	铜山	PMS 新区嘉惠园箱变10	10	500	79
49496	铜山	新区10号公用变	10	500	0
49497	铜山	PMS 新区14-1号公用变	10	400	39
49498	铜山	PMS 新区党校后2变	10	400	56
49499	铜山	PMS 新区党校后公用变	10	400	0
49500	铜山	PMS 新区党校后1公用变	10	400	105
49501	铜山	PMS 新区24箱变	10	400	158
49502	铜山	PMS 新区39公变	10	315	18
49503	铜山	PMS 新区同昌东路1号变	10	400	294
49504	铜山	PMS 新区天津路北公用变	10	400	287
49505	铜山	PMS 新区41号公用变	10	400	241
49506	铜山	PMS 新区镇政府公用变	10	400	87
49507	铜山	新区步行街东一街公变	10	630	35
49508	铜山	PMS 新区供电所民营工业园公用变	10	400	161
49509	铜山	PMS 新区党校对面箱变	10	400	0
49510	铜山	新区广电局	10	630	128
49511	铜山	PMS 新区广电局宿舍1变	10	315	26
49512	铜山	PMS 新区40公用变	10	315	38
49513	铜山	欣欣家园配电室1变	10	800	488
49514	铜山	欣欣家园配电室2变	10	800	446
49515	铜山	PMS 楚河1号配电室1号变	10	630	245
49516	铜山	PMS 楚河2配电室1号变	10	400	147
49517	铜山	PMS 新区所二堡东箱变	10	400	116
49518	铜山	PMS 新区欣欣家园1箱变	10	400	180
49519	铜山	PMS 新区九州大学北公用	10	200	0
49520	铜山	新区水利局新增	10	400	119
49521	铜山	PMS 新区二堡箱变(新增)	10	400	26
49522	铜山	新区海河西路3变	10	400	0
49523	铜山	新区上杜楼变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49524	铜山	PMS 新区梅园43-1号公用	10	400	0
49525	铜山	PMS 新区34-1号公用变(新区光电局宿舍4号)	10	400	24
49526	铜山	新区42号东公用变(新区梅园三区4号)	10	630	31
49527	铜山	新区御苑箱变1号主变	10	500	141
49528	铜山	华润悦府1配电室1变	10	1000	581
49529	铜山	华润悦府2配电室1变	10	1000	392
49530	铜山	华润悦府3配电室1变	10	800	315
49531	铜山	华润悦府4配电室1变	10	800	330
49532	铜山	华润悦府5配电室2变	10	800	471
49533	铜山	华润悦府6配电室2变	10	800	419
49534	铜山	华润悦府6配电室3变	10	800	504
49535	铜山	驿乐园1配电室1配变	10	1000	275
49536	铜山	驿乐园2配1变	10	800	178
49537	铜山	PMS 久隆凤凰城1开闭所1号变	10	400	94
49538	铜山	久隆凤凰城1开闭所1箱变	10	400	185
49539	铜山	久隆凤凰城1开闭所2箱变	10	400	198
49540	铜山	久隆凤凰城1开闭所3箱变	10	630	427
49541	铜山	久隆凤凰城1开闭所4箱变	10	400	206
49542	铜山	久隆凤凰城1开闭所5箱变	10	400	179
49543	铜山	久隆凤凰城2组合配2变	10	800	375
49544	铜山	久隆凤凰城2开闭所3箱变	10	630	304
49545	铜山	久隆凤凰城2开闭所4箱变	10	630	346
49546	铜山	久隆凤凰城2开闭所6箱变	10	630	365
49547	铜山	久隆凤凰城2开闭所8箱变	10	630	360
49548	铜山	久隆凤凰城2开闭所10箱变	10	630	281
49549	铜山	PMS 久隆凤凰城3开闭所1变	10	630	262
49550	铜山	久隆凤凰城3开闭所3号箱变	10	500	107
49551	铜山	久隆凤凰城3开闭所4号箱变	10	630	317
49552	铜山	久隆凤凰城3开闭所5号箱变	10	500	176
49553	铜山	久隆凤凰城3开闭所7号箱变	10	500	228
49554	铜山	久隆凤凰城3开闭所9号箱变	10	500	223
49555	铜山	久隆凤凰城1开闭所9箱变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49556	铜山	久隆凤凰城1开闭所11箱变	10	630	341
49557	铜山	久隆凤凰城1开闭所10箱变	10	630	330
49558	铜山	久隆凤凰城2开闭所5箱变	10	630	305
49559	铜山	久隆凤凰城2开闭所7箱变	10	630	388
49560	铜山	久隆凤凰城2开闭所9箱变	10	630	272
49561	铜山	久隆凤凰城2开闭所11箱变	10	630	322
49562	铜山	久隆凤凰城2开闭所12箱变	10	630	286
49563	铜山	万和佳苑配电室1变	10	500	176
49564	铜山	万和佳苑配电室2变	10	500	162
49565	铜山	万和佳苑1号箱变	10	630	304
49566	铜山	国基城邦2号配电室1号变	10	1000	500
49567	铜山	国基城邦2号配电室2号变	10	800	378
49568	铜山	国基城邦2号配电室3号变	10	500	52
49569	铜山	PMS 国基城邦1号配电室2号变	10	800	167
49570	铜山	国基城邦1号配电室3号变	10	800	352
49571	铜山	国基城邦一期3配1变	10	630	100
49572	铜山	PMS 新区新苑大厦配电室1主变	10	800	399
49573	铜山	PMS 新区雷奥箱变1主变	10	500	150
49574	铜山	PMS 新区雷奥箱变2主变	10	315	163
49575	铜山	PMS 新区金和商住楼箱变1主变	10	500	259
49576	铜山	PMS 新区望园小区箱变1箱变	10	500	194
49577	铜山	永新人家配电室1变	10	400	44
49578	铜山	新区永新人家2号	10	500	214
49579	铜山	新区御园景程1号箱变	10	630	278
49580	铜山	PMS 新区云水山庄	10	400	181
49581	铜山	水景佳苑1组合配1变	10	800	410
49582	铜山	水景佳苑2箱变	10	800	204
49583	铜山	PMS 新区锦翠家园1号	10	400	114
49584	铜山	金程太阳花园1号变	10	800	378
49585	铜山	金程太阳花园2号变	10	800	345
49586	铜山	金程太阳花园3号变	10	800	314
49587	铜山	PMS 新区文华美景一期1箱变1主变	10	500	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49588	铜山	PMS_新区文华美景一期2箱变1主变	10	630	231
49589	铜山	PMS_新区文华美景一期3箱变1主变	10	500	127
49590	铜山	PMS_新区文华美景一期5箱变1主变	10	500	97
49591	铜山	凤凰花园3配2变	10	630	66
49592	铜山	PMS_新区文华美景二期配电室1主变	10	1000	175
49593	铜山	PMS_新区文华美景二期配电室3主变	10	1000	372
49594	铜山	PMS_新区文华美景一期4箱变1主变	10	630	243
49595	铜山	凤凰花园5配1变	10	630	211
49596	铜山	凤凰花园1配1变	10	630	87
49597	铜山	PMS_新区凤凰花园2号配电室1号变	10	630	202
49598	铜山	PMS_新区凤凰花园4号配电室1号变	10	630	278
49599	铜山	PMS_新区凤凰花园4号配电室2号变	10	630	251
49600	铜山	凤凰花园2箱变	10	500	255
49601	铜山	PMS_凤凰花园3号箱变1号变	10	500	82
49602	铜山	PMS_新区凤凰花园5号箱变1号变	10	500	102
49603	铜山	依山龙郡组合配1变	10	500	0
49604	铜山	阳光豪庭配电室1变	10	1000	303
49605	铜山	阳光豪庭配电室3变	10	1000	497
49606	铜山	南洋国际2组合配1变	10	1000	308
49607	铜山	南洋国际1配1变	10	630	134
49608	铜山	南洋国际3配1变	10	1000	313
49609	铜山	南洋国际3配3变	10	800	454
49610	铜山	南洋国际4配1变	10	1000	343
49611	铜山	南洋国际4配3变	10	630	288
49612	铜山	福乐园1配电室1主变	10	630	159
49613	铜山	福乐园1配电室3主变	10	400	93
49614	铜山	福乐园2配电室1主变	10	400	21
49615	铜山	福乐园3配电室1主变	10	630	191
49616	铜山	福乐园4配电室1主变	10	630	79
49617	铜山	福乐园5配电室1主变	10	500	0
49618	铜山	泉山森林海3配1变	10	800	159
49619	铜山	泉山森林海1配1变	10	800	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49620	铜山	泉山森林海2配1变	10	500	54
49621	铜山	泉山森林海2配3变	10	500	0
49622	铜山	泉山森林海5配2变	10	630	0
49623	铜山	泉山森林海4配1变	10	800	0
49624	铜山	泉山森林海4配2变	10	1000	134
49625	铜山	泉山森林海1配2箱变	10	630	319
49626	铜山	泉山森林海1配1箱变	10	630	369
49627	铜山	PMS_新区枫林天下1配电室1主变	10	1000	506
49628	铜山	新区枫林天下1配电室3主变	10	1000	576
49629	铜山	新区枫林天下1配电室2主变	10	1000	473
49630	铜山	PMS_新区枫林天下2配电室1主变	10	1000	255
49631	铜山	PMS_新区枫林天下1箱变1主变	10	630	285
49632	铜山	PMS_新区枫林天下3箱变1主变	10	630	296
49633	铜山	PMS_新区加州玫瑰园9配电室1变	10	630	2
49634	铜山	PMS_加州玫瑰园10配电室1主变	10	630	250
49635	铜山	PMS_加州玫瑰园10配电室3主变	10	500	222
49636	铜山	PMS_新区加州玫瑰园11配电室1主变	10	630	333
49637	铜山	PMS_新区加州玫瑰园11配电室2主变	10	630	328
49638	铜山	加州玫瑰园12配1变	10	500	250
49639	铜山	加州玫瑰园12配2变	10	500	246
49640	铜山	泉山森林海5配3箱变	10	500	143
49641	铜山	汉泉山庄北区11箱变	10	500	201
49642	铜山	汉泉山庄北区12箱变	10	400	206
49643	铜山	汉泉山庄北区13箱变	10	630	314
49644	铜山	汉泉山庄北区14箱变	10	400	0
49645	铜山	汉泉山庄北区15箱变	10	500	292
49646	铜山	汉泉山庄北区16箱变	10	400	205
49647	铜山	汉泉山庄北区18箱变	10	500	222
49648	铜山	汉泉山庄北区2箱变	10	500	211
49649	铜山	汉泉山庄北区3箱变	10	630	359
49650	铜山	汉泉山庄北区4箱变	10	500	229
49651	铜山	汉泉山庄北区5箱变	10	500	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49652	铜山	汉泉山庄北区7箱变	10	500	211
49653	铜山	汉泉山庄北区9箱变	10	160	40
49654	铜山	汉泉山庄北区6箱变	10	500	172
49655	铜山	汉泉山庄南区1箱变	10	630	350
49656	铜山	汉泉山庄南区12箱变	10	630	255
49657	铜山	汉泉山庄南区13箱变	10	630	388
49658	铜山	汉泉山庄南区14箱变	10	500	205
49659	铜山	汉泉山庄南区15箱变	10	500	228
49660	铜山	汉泉山庄南区16箱变	10	400	228
49661	铜山	汉泉山庄南区17箱变	10	500	281
49662	铜山	汉泉山庄南区2箱变	10	400	233
49663	铜山	汉泉山庄南区3箱变	10	500	200
49664	铜山	汉泉山庄南区5箱变	10	630	376
49665	铜山	汉泉山庄南区8箱变	10	400	245
49666	铜山	汉泉山庄南区10箱变	10	630	217
49667	铜山	汉泉山庄南区6箱变	10	630	308
49668	铜山	檀香山南区16变	10	500	242
49669	铜山	檀香山南区19箱变	10	500	0
49670	铜山	檀香山南区23箱变	10	630	270
49671	铜山	汉泉山庄南区17变	10	500	257
49672	铜山	汉泉山庄南区25箱变	10	630	142
49673	铜山	财富湾1配1变	10	1000	505
49674	铜山	财富湾1配2变	10	1000	512
49675	铜山	财富湾1配3变	10	1000	260
49676	铜山	财富湾1箱变	10	630	228
49677	铜山	财富湾2箱变	10	630	271
49678	铜山	国基城邦二期1配1变	10	1000	185
49679	铜山	国基城邦二期2号配电室1号变	10	1000	378
49680	铜山	国基城邦二期2号配电室2号变	10	1000	368
49681	铜山	国基城邦二期3配4变	10	1000	307
49682	铜山	国基城邦二期3配3变	10	1000	402
49683	铜山	久隆凤凰城1开闭所6箱变	10	315	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49684	铜山	久隆凤凰城1开闭所7箱变	10	400	214
49685	铜山	久隆凤凰城1开闭所8箱变	10	630	375
49686	铜山	PMS_久隆凤凰城3开闭所2变	10	630	0
49687	铜山	久隆凤凰城3开闭所6号箱变	10	630	347
49688	铜山	久隆凤凰城3开闭所8号箱变	10	630	281
49689	铜山	久隆凤凰城3开闭所10号箱变	10	500	155
49690	铜山	久隆凤凰城3开闭所11号箱变	10	500	240
49691	铜山	久隆凤凰城2组合配1变	10	800	416
49692	铜山	久隆凤凰城3开闭所12号箱变	10	500	201
49693	铜山	盛世年华1组合配1变	10	630	119
49694	铜山	PMS_新区文泰康城三期2号组合配电室2号变	10	500	263
49695	铜山	文泰康城三期1配3变	10	1000	388
49696	铜山	文泰康城三期1配4变	10	1000	392
49697	铜山	水景佳苑2配1变	10	800	341
49698	铜山	PMS_新区所望城花园一期1号	10	400	0
49699	铜山	PMS_新区所望城花园一期2号	10	630	154
49700	铜山	PMS_望城花园二期1变	10	630	203
49701	铜山	PMS_望城花园二期2变	10	500	107
49702	铜山	PMS_望城花园二期3变	10	630	151
49703	铜山	PMS_望城花园二期5变	10	630	267
49704	铜山	PMS_望城花园三期1配变	10	630	7
49705	铜山	PMS_望城花园三期3配变	10	630	171
49706	铜山	PMS_国基城邦1号箱变	10	630	285
49707	铜山	PMS_国基城邦2号箱变	10	500	255
49708	铜山	PMS_新区西樵1号变东（西樵14号新增）	10	400	15
49709	铜山	新区美丽樵村南（52号新增）	10	400	101
49710	铜山	PMS_新区文沃1变新增	10	400	0
49711	铜山	PMS_新区恒艺花园2号新增配变	10	400	0
49712	铜山	PMS_新区步行街东一街新增	10	400	0
49713	铜山	新区望园小区2号新增配变	10	400	99
49714	铜山	新区西樵50号杆公用（西樵9号新增）	10	400	0
49715	铜山	PMS_新区南周沃1变(新区西樵村10变)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49716	铜山	PMS_新区西樵6-2号公用变	10	400	79
49717	铜山	PMS_新区二堡村8号新增配变	10	400	0
49718	铜山	PMS_新区二堡箱变新增	10	400	0
49719	铜山	PMS_新区箱式公用变新增	10	400	48
49720	铜山	PMS_新区34-1公用变	10	400	21
49721	铜山	PMS_新区36号南-1号公用变（居乐园东门新增）	10	400	110
49722	铜山	PMS_新区公安公寓公用变	10	400	128
49723	铜山	PMS_新区霸王集团宿舍35变新增	10	400	81
49724	铜山	PMS_新区农药1号公用变	10	400	64
49725	铜山	PMS_新区二堡10-1公用变	10	400	0
49726	铜山	PMS_新区所二堡11-1号公用变（二堡11号新增）	10	400	0
49727	铜山	新区二堡6-1号公用变	10	400	0
49728	铜山	PMS_新区二堡7号变	10	400	32
49729	铜山	PMS_新区二堡5-1号变	10	400	15
49730	铜山	PMS_新区圭山公用变新增	10	400	0
49731	铜山	PMS_新区居乐园小区12号变-1（居乐园2区新增）	10	400	99
49732	铜山	PMS_新区恒艺花园3号变	10	400	4
49733	铜山	PMS_新区机关二幼1号公用变	10	400	0
49734	铜山	PMS_新区金广厦1号公用变	10	400	0
49735	铜山	新区民营工业园2号变	10	400	4
49736	铜山	PMS_新区上海路东8号变新增	10	630	0
49737	铜山	新区张沃村变	10	400	1
49738	铜山	PMS_新区梅园三区2号变	10	400	61
49739	铜山	新区国基城邦三期1配电室1配变	10	1000	418
49740	铜山	国基城邦三期3配2变	10	1000	226
49741	铜山	PMS_新区枫林天下小区3配电室1配变	10	1000	317
49742	铜山	PMS_新区蓝柏湾小区1箱变	10	400	197
49743	铜山	蓝柏湾1配1变	10	630	161
49744	铜山	蓝柏湾1配3变	10	630	340
49745	铜山	久隆山河水组合配1变	10	1000	584
49746	铜山	PMS_久隆山河水小区4-2配电室1号变	10	800	332
49747	铜山	久隆山河水3配1变	10	800	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49748	铜山	PMS_新区文泰康城三期2号组合配电室1号变	10	500	207
49749	铜山	PMS_新区文泰康城三期2号组合配电室3号变	10	500	250
49750	铜山	PMS_新区文泰康城三期2号组合配电室4号变	10	500	240
49751	铜山	PMS_宝信润山小区3配电室1配变	10	1000	220
49752	铜山	宝信润山小区1配电室1配变	10	800	322
49753	铜山	PMS_国基城邦三期4配电室1配变	10	1000	248
49754	铜山	国基城邦三期5配1变	10	800	204
49755	铜山	新区民营工业园1号公用变	10	400	125
49756	铜山	蓝泊湾2配1变	10	800	249
49757	铜山	蓝泊湾2配3变	10	800	235
49758	铜山	半山御景组合配1变	10	800	256
49759	铜山	半山御景1配1变	10	800	437
49760	铜山	半山御景1配3变	10	800	478
49761	铜山	PMS_宝信润山小区4配电室1变	10	800	11
49762	铜山	PMS_宝信润山小区4配电室3变	10	800	33
49763	铜山	PMS_港鑫城开关站1号变	10	800	50
49764	铜山	PMS_港鑫城开关站3号变	10	800	298
49765	铜山	PMS_新区嘉惠园箱变08	10	500	2
49766	铜山	新区美丽樵村老年活动中心1号变	10	400	94
49767	铜山	新区美丽樵村老年活动中心2号变	10	250	88
49768	铜山	PMS_枫林天下4配电室1变	10	800	31
49769	铜山	PMS_枫林天下5配电室1变	10	800	0
49770	铜山	新区枫林天下6配电室1配变	10	1000	0
49771	铜山	新区枫林天下6配电室2配变	10	1000	343
49772	铜山	新区九隆北公用	10	200	0
49773	铜山	PMS_新区二堡3号变	10	400	0
49774	铜山	PMS_新区西樵4-1号公用变	10	200	121
49775	铜山	新区望城2、3队变	10	200	0
49776	铜山	PMS_新区紫荆花园47号变	10	400	66
49777	铜山	新区二堡箱变新增（新区二堡12号变）	10	400	0
49778	铜山	新区路沃3号变	10	400	124
49779	铜山	PMS_新区东二街2号变	10	630	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49780	铜山	黄河路5号箱变	10	630	313
49781	铜山	凤凰山安置1配1变	10	800	235
49782	铜山	凤凰山安置1配3变	10	800	392
49783	铜山	凤凰山安置4配1变	10	630	239
49784	铜山	凤凰山安置4配3变	10	630	391
49785	铜山	凤凰山安置5配1变	10	630	329
49786	铜山	凤凰山安置5配3变	10	630	279
49787	铜山	凤凰山安置2配1变	10	800	430
49788	铜山	凤凰山安置2配3变	10	800	330
49789	铜山	凤凰山安置3配1变	10	800	317
49790	铜山	凤凰山安置3配3变	10	800	429
49791	铜山	PMS 铜山万泰佳苑开关站1号变	10	630	175
49792	铜山	PMS 铜山万泰佳苑开关站3号变	10	630	135
49793	铜山	PMS 新区康乐园5号变	10	400	0
49794	铜山	久隆凤凰城1开闭所12箱变	10	630	385
49795	铜山	新区步行街东二街1号公用	10	400	0
49796	铜山	PMS_新区二堡5号变新增（新区42号公用变）	10	400	35
49797	铜山	新区海河东路2号变新增	10	400	0
49798	铜山	新区党校后3公用变	10	400	152
49799	铜山	PMS_新区6-1号公用变	10	400	85
49800	铜山	PMS 新区居乐园一区1号公用变	10	400	102
49801	铜山	PMS_泰康红郡一号箱变1变	10	630	262
49802	铜山	PMS_泰康红郡二号箱变2变	10	250	99
49803	铜山	PMS_新区泰康红郡3号主变	10	500	250
49804	铜山	PMS_泰康红郡4号主变	10	630	296
49805	铜山	PMS_新区文泰康城1主变	10	630	313
49806	铜山	PMS_新区文泰康城2主变	10	630	254
49807	铜山	PMS_新区文泰康城3主变	10	630	274
49808	铜山	PMS_新区文泰康城4主变	10	630	246
49809	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室5号箱变	10	630	303
49810	铜山	文泰康城三期3配1变	10	800	423
49811	铜山	文泰康城三期3配2变	10	800	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49812	铜山	文泰康城三期3配3变	10	800	404
49813	新沂	PMS_港头后行台片	10	400	113
49814	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室1号变	10	1000	563
49815	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室2号变	10	1000	447
49816	新沂	PMS_港头板桥南台片	10	400	179
49817	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室3号变	10	800	330
49818	新沂	PMS_港头板桥北台片	10	400	90
49819	铜山	文泰康城三期2配1变	10	1000	0
49820	新沂	PMS_港头沙塘台片	10	400	0
49821	铜山	PMS_新区文泰康城二期6号箱变	10	630	256
49822	新沂	PMS_港头大营村部台片	10	400	137
49823	铜山	文泰康城三期3配4变	10	800	341
49824	铜山	PMS_新区文泰康城二期配电室4号变	10	1000	438
49825	新沂	港头谢庄台片	10	400	145
49826	铜山	PMS_新区民营工业园气站东公用变	10	315	74
49827	新沂	PMS_港头许场台片	10	400	234
49828	铜山	PMS_新区望城花园一期2号箱变	10	630	259
49829	铜山	宝信润山2配1变	10	1000	447
49830	新沂	港头杨相台片	10	400	236
49831	铜山	凤凰山安置12配1变	10	800	420
49832	新沂	港头新圩台片	10	200	77
49833	铜山	凤凰山安置12配3变	10	800	417
49834	新沂	PMS_港头潼沟台片	10	400	106
49835	铜山	凤凰山安置12配4变	10	800	520
49836	新沂	港头潼沟渔场台片	10	400	108
49837	铜山	凤凰山安置13配1变	10	630	290
49838	新沂	PMS_港头半城台片	10	400	206
49839	铜山	凤凰山安置14配2变	10	630	337
49840	新沂	PMS_港头杜市台片	10	400	89
49841	铜山	凤凰山安置13配4变	10	630	307
49842	新沂	港头杜庄台片	10	400	113
49843	铜山	凤凰山安置6配1变	10	630	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49844	新沂	PMS_港头赵圩台片	10	200	0
49845	铜山	凤凰山安置6配2变	10	630	194
49846	新沂	PMS_港头史圩大街台片	10	400	130
49847	铜山	凤凰山安置8配1变	10	630	176
49848	新沂	PMS_港头大营窑场台片	10	400	136
49849	新沂	PMS_港头付庄台片	10	400	144
49850	铜山	凤凰山安置11配1变	10	630	253
49851	新沂	PMS_港头大街南台片	10	400	65
49852	铜山	凤凰山安置11配2变	10	630	326
49853	新沂	港头苏果超市单相台片	10	200	50
49854	铜山	凤凰山安置11配3变	10	630	403
49855	新沂	PMS_港头政府单相台片	10	400	29
49856	铜山	凤凰山安置11配4变	10	630	332
49857	新沂	PMS_港头大街东台片	10	400	141
49858	铜山	凤凰山安置10配2变	10	630	318
49859	铜山	凤凰山安置10配3变	10	630	148
49860	新沂	PMS_港头唐庄台片	10	400	245
49861	铜山	凤凰山安置14配1变	10	630	299
49862	新沂	PMS_港头大街西台片	10	400	123
49863	铜山	凤凰山安置14配3变	10	630	264
49864	新沂	PMS_港头陶庄台片	10	400	134
49865	铜山	凤凰山安置7配1变	10	800	295
49866	新沂	PMS_港头蒋黄田头站台片	10	200	89
49867	铜山	凤凰山安置9配1变	10	800	411
49868	新沂	PMS_港头板桥北1号台片	10	400	135
49869	铜山	凤凰山安置9配3变	10	630	107
49870	新沂	PMS_港头镇纪滩1号台片	10	200	45
49871	铜山	PMS_南湖尚苑1号小区1号变	10	630	353
49872	新沂	PMS_港头唐庄1号台片	10	200	70
49873	铜山	PMS_南湖尚苑1号小区2号变	10	630	347
49874	新沂	PMS_港头黄源二队台片	10	400	0
49875	铜山	PMS_南湖尚苑1号小区3号变	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49876	新沂	港头杨相1号台片	10	200	29
49877	铜山	PMS_南湖尚苑1号小区4号变	10	630	380
49878	铜山	PMS_南湖尚苑2号小区1号变	10	630	334
49879	铜山	PMS_南湖尚苑2号小区2号变	10	630	370
49880	新沂	港头潼沟2号台片	10	400	192
49881	铜山	PMS_南湖尚苑2号小区3号变	10	630	308
49882	新沂	PMS_港头杜氏1号台片	10	400	0
49883	铜山	PMS_南湖尚苑2号小区4号变	10	630	303
49884	新沂	PMS_港头半城1号台片	10	400	222
49885	铜山	PMS_南湖尚苑3号小区1号变	10	800	480
49886	新沂	PMS_港头谢庄1号台片	10	400	215
49887	铜山	PMS_南湖尚苑3号小区2号变	10	800	368
49888	新沂	港头半庄1号台片	10	400	204
49889	铜山	PMS_南湖尚苑3号小区3号变	10	800	331
49890	新沂	PMS_港头大营村部1号台片	10	400	120
49891	铜山	PMS_南湖尚苑3号小区4号变	10	800	474
49892	新沂	PMS_港头新圩1号台片	10	400	236
49893	铜山	PMS_南湖尚苑4号小区1号变	10	800	412
49894	新沂	PMS_港头史圩1号台片	10	400	8
49895	铜山	PMS_南湖尚苑4号小区2号变	10	800	435
49896	新沂	PMS_港头蒋黄1号台片	10	400	132
49897	铜山	PMS_南湖尚苑4号小区3号变	10	800	462
49898	新沂	PMS_港头赵圩1号台片	10	315	87
49899	铜山	PMS_南湖尚苑4号小区4号变	10	800	494
49900	新沂	PMS_港头街南1号台片	10	400	70
49901	铜山	PMS_南湖尚苑5号小区1号变	10	800	467
49902	新沂	PMS_港头苑尚1号台片	10	400	159
49903	铜山	PMS_南湖尚苑5号小区2号变	10	800	467
49904	新沂	PMS_港头板桥南1号台片	10	400	140
49905	新沂	PMS_港头大营村部西台片	10	400	1
49906	铜山	PMS_南湖尚苑5号小区3号变	10	800	465
49907	新沂	PMS_港头大营村部2号台片	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49908	铜山	PMS_南湖尚苑5号小区4号变	10	800	490
49909	新沂	港头后行1号台片	10	400	168
49910	铜山	新区皇窝4号变	10	400	0
49911	铜山	湖语墅一期1配1变	10	800	413
49912	新沂	PMS_港头陶庄1号台片	10	400	135
49913	新沂	PMS_港头大街9号配变	10	400	126
49914	铜山	湖语墅二期2配1变	10	800	443
49915	新沂	PMS_港头板桥北2号配变	10	400	181
49916	铜山	新区国基城邦三期1配电室2配变	10	1000	242
49917	新沂	PMS_港头沙塘1号配变	10	400	123
49918	铜山	国基城邦三期2配1变	10	1000	315
49919	新沂	PMS_港头付庄1号配变	10	400	64
49920	铜山	国基城邦三期3配3变	10	800	376
49921	新沂	PMS_港头王安2号配变	10	400	215
49922	铜山	PMS_郑集镇张湾村北变	10	200	0
49923	新沂	PMS_港头孙庄1号配变	10	400	232
49924	铜山	PMS_郑集镇郑东向宇门前变	10	400	0
49925	新沂	PMS_港头道口1号配变	10	400	129
49926	铜山	西樵村1号箱变	10	400	44
49927	新沂	PMS_港头王维1号配变	10	400	116
49928	铜山	湖语墅二期1配1变	10	800	288
49929	新沂	PMS_港头新圩新区2号配	10	400	0
49930	铜山	湖语墅二期2配1变	10	800	385
49931	新沂	港头新黄小臧场1号配变	10	400	223
49932	铜山	PMS_TS新区26-1号变	10	400	53
49933	新沂	PMS_港头史圩2号配变（新沂市）	10	400	42
49934	铜山	牛山南路4号	10	400	43
49935	新沂	港头小李庄1号配变（新沂市）	10	200	82
49936	铜山	PMS_新区37号变	10	400	142
49937	新沂	PMS_港头大街北1号配变	10	400	55
49938	铜山	PMS_TS新区牛山路变	10	400	213
49939	铜山	加州玫瑰园7配1变	10	630	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49940	新沂	PMS_港头雪塘1号配变	10	400	115
49941	铜山	PMS_加州玫瑰园8配电室1号变	10	500	140
49942	新沂	PMS_港头袁果1号配变	10	400	127
49943	新沂	PMS_港头赵圩3号配变（新沂市）	10	400	278
49944	铜山	加州玫瑰园7配3变	10	630	308
49945	铜山	PMS_加州玫瑰园8配电室3号变	10	500	284
49946	新沂	PMS_港头赵圩2号配变	10	400	177
49947	铜山	PMS_新区加州玫瑰园6配电室1号变	10	500	169
49948	铜山	PMS_新区加州玫瑰园6配电室3号变	10	500	216
49949	新沂	PMS_港头大街10号配变	10	400	20
49950	铜山	望城安置四期1配电室1变	10	400	141
49951	铜山	PMS_玉泉雅筑6号配电室1号变	10	630	193
49952	新沂	PMS_港头桥南2号配变	10	400	213
49953	铜山	PMS_玉泉雅筑1号配电室3号变	10	630	168
49954	新沂	PMS_港头大营毛墩1号配变	10	400	249
49955	铜山	PMS_玉泉雅筑2号配电室3号变	10	630	266
49956	新沂	PMS_港头代沟1号配变	10	400	142
49957	铜山	PMS_玉泉雅筑3号配电室1号变	10	630	83
49958	新沂	PMS_港头苑尚2号配变	10	400	128
49959	铜山	PMS_玉泉雅筑4号配电室3号变	10	630	422
49960	新沂	PMS_港头杨庄1号配变	10	400	185
49961	新沂	港头板桥南3号配变	10	400	175
49962	铜山	PMS_玉泉雅筑4号配电室1号变	10	630	230
49963	新沂	PMS_港头大营沙塘2号配变（新沂市）	10	400	191
49964	铜山	PMS_玉泉雅筑2号配电室1号变	10	630	57
49965	新沂	PMS_港头前湖2号配变（新沂市）	10	400	215
49966	铜山	PMS_玉泉雅筑3号配电室3号变	10	630	197
49967	新沂	PMS_港头徐马1号配变	10	200	88
49968	铜山	PMS_玉泉雅筑5号配电室3号配变	10	630	101
49969	新沂	PMS_港头付西1号配变	10	400	215
49970	铜山	PMS_玉泉雅筑5号配电室2号配变	10	630	180
49971	铜山	PMS_玉泉雅筑1号配电室1号变	10	630	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
49972	新沂	PMS_港头大营北站3号配变	10	400	81
49973	新沂	港头谢庄2号配变	10	400	94
49974	铜山	PMS_铜山万达小区4号配电室2号变	10	800	294
49975	新沂	PMS_港头苑尚3号配变	10	400	204
49976	铜山	PMS_铜山万达小区4号配电室1号变	10	800	367
49977	新沂	港头小新庄1号配变	10	400	192
49978	铜山	PMS_铜山万达小区4号配电室3号变	10	800	346
49979	新沂	PMS_港头杨相2号配变	10	400	10
49980	铜山	PMS_铜山万达2号配电室1号变	10	630	59
49981	新沂	PMS_港头王维2号配变	10	400	231
49982	铜山	PMS_铜山万达1号配电室1号变	10	800	50
49983	新沂	PMS_港头潼沟3号配变	10	400	196
49984	铜山	PMS_铜山万达2号配电室3号变	10	630	128
49985	新沂	PMS_港头杜氏2号配变	10	400	171
49986	铜山	PMS_铜山万达小区4号配电室4号变	10	800	97
49987	新沂	PMS_港头半城2号配变	10	400	241
49988	铜山	PMS_铜山万达小区6号配电室1号变压器	10	800	74
49989	新沂	PMS_港头镇政府配变	10	400	46
49990	铜山	PMS_铜山万达1号配电室3号变	10	800	34
49991	新沂	PMS_港头新区东1号配变(新沂市)	10	400	183
49992	铜山	PMS_铜山万达小区5号配电室1号变压器	10	800	18
49993	新沂	港头板桥北3号配变	10	400	222
49994	铜山	PMS_铜山万达小区3号配电室1号变压器	10	800	27
49995	新沂	PMS_港头新圩新区3号配变	10	400	174
49996	铜山	PMS_铜山万达小区3号配电室3号变压器	10	800	281
49997	新沂	PMS_港头杜庄1号配变	10	400	47
49998	铜山	天赋广场小区1号配电室1号变	10	800	352
49999	新沂	PMS_港头付庄2号配变	10	400	7
50000	铜山	PMS_天赋广场小区2号配电室3号变	10	800	426
50001	铜山	PMS_天赋广场小区2号配电室2号变	10	800	380
50002	铜山	天赋广场小区1号配电室3号变	10	800	347
50003	新沂	PMS_港头步行街配变	10	315	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50004	新沂	PMS_港头菜市配变	10	400	94
50005	新沂	PMS_港头大街南3号配变	10	400	23
50006	铜山	PMS_天赋广场小区2号配电室4号变	10	800	311
50007	新沂	PMS_港头半城3号配变	10	400	237
50008	铜山	天赋广场小区1号配电室4号变	10	800	302
50009	新沂	港头半庄3号配变	10	400	212
50010	铜山	PMS_天赋广场小区2号配电室1号变	10	800	339
50011	新沂	PMS_港头半城4#配变	10	400	250
50012	铜山	天赋广场小区1号配电室2号变	10	800	304
50013	新沂	港头杜氏3号配变	10	400	198
50014	铜山	PMS_天赋广场小区3号配电室2号变	10	800	160
50015	新沂	PMS_港头后行2号配变	10	400	139
50016	铜山	福润苑1配电室4变	10	630	238
50017	新沂	PMS_港头付西2号配变	10	400	128
50018	新沂	港头唐庄2号配变	10	400	227
50019	铜山	福润苑1配电室1变	10	630	291
50020	铜山	怡和泉山公馆配电室2号变	10	630	386
50021	新沂	PMS_港头雪塘2#配变	10	400	188
50022	新沂	PMS_港头纪滩3号配变	10	400	254
50023	铜山	PMS_云水公用变	10	400	176
50024	新沂	PMS_港头纪滩2号配变	10	400	132
50025	新沂	PMS_港头王维3号配变	10	400	260
50026	新沂	PMS_港头史圩4号配变	10	400	125
50027	新沂	PMS_港头杨相3号配变	10	400	16
50028	新沂	PMS_港头道口2号配变	10	400	62
50029	新沂	PMS_港头镇大营村部3#配变	10	400	184
50030	新沂	港头孙庄2号配变	10	400	148
50031	新沂	PMS_港头大街东1号配变	10	400	172
50032	新沂	PMS_港头大街南2号配变	10	400	182
50033	新沂	PMS_港头潼沟4号配变	10	400	220
50034	新沂	PMS_港头王安姚庄1号配变	10	400	1
50035	新沂	PMS_港头新圩新区4号配变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50036	新沂	港头半庄2号配变	10	400	216
50037	新沂	港头新圩2号配变	10	200	0
50038	新沂	PMS_港头新圩4号配变	10	400	154
50039	新沂	PMS_港头付庄3号配变	10	400	229
50040	新沂	PMS_港头新圩新区5号配变	10	400	0
50041	新沂	PMS_港头新圩新区6号配变	10	400	159
50042	新沂	PMS_港头新圩3号配变	10	400	197
50043	新沂	PMS_港头新圩5号配变	10	400	167
50044	新沂	PMS_港头新圩6号配变	10	400	101
50045	新沂	PMS_港头王安3号配变	10	400	143
50046	新沂	港头王安姚庄2号配变	10	400	77
50047	新沂	PMS_港头王安4号配变	10	400	112
50048	新沂	PMS_港头王安5号配变	10	400	188
50049	新沂	PMS_港头王安6号配变	10	400	240
50050	新沂	PMS_港头大营村窑厂3号变	10	400	263
50051	新沂	PMS_港头杨庄2号配变	10	400	95
50052	新沂	港头谢庄3号配变	10	400	49
50053	新沂	PMS_港头大街北2号变	10	400	190
50054	新沂	PMS_港头蒋黄4号变	10	400	192
50055	新沂	PMS_港头蒋黄5号变	10	400	135
50056	新沂	PMS_港头小陆庄1号配变	10	400	165
50057	新沂	PMS_港头大营南单相配变	10	400	121
50058	新沂	PMS_港头蒋黄台片	10	400	27
50059	新沂	PMS_港头苑尚7号配变	10	400	215
50060	新沂	PMS_港头大营村窑厂4号配变	10	400	220
50061	新沂	PMS_港头王维马庄配变	10	400	0
50062	新沂	PMS_港头大营三组1号配变	10	400	90
50063	新沂	PMS_港头前湖配变	10	400	171
50064	新沂	PMS_港头桥南小区配变	10	400	131
50065	新沂	港头板桥北4号配变	10	200	63
50066	新沂	PMS_港头赵圩4号配变	10	400	208
50067	新沂	PMS_港头清泉1号配变	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50068	新沂	PMS_港头大街北分1号配变	10	400	162
50069	新沂	PMS_港头开发区1号配变	10	400	257
50070	新沂	PMS_港头纪滩5号配变	10	400	193
50071	新沂	PMS_港头新圩集居区2号配变	10	400	261
50072	新沂	PMS_港头新圩集居区1号配变	10	400	211
50073	新沂	PMS_纪滩集居区1期2号变压器	10	400	206
50074	新沂	PMS_纪滩集居区1期1号变压器	10	400	203
50075	新沂	港头半城集居区1期变	10	400	180
50076	新沂	PMS_大营集居区2号配变	10	400	125
50077	新沂	PMS_港头大街6-1号配变	10	400	0
50078	新沂	PMS_港头大营集居区1期1号配变	10	400	180
50079	新沂	PMS_港头潼沟2-1号配变	10	400	223
50080	新沂	PMS_港头政府1号配变	10	400	107
50081	新沂	港头板桥西配变	10	400	194
50082	新沂	港头大街5-1号变	10	400	201
50083	新沂	港头新圩新区7号变	10	400	320
50084	新沂	港头大营三组2号配变	10	400	266
50085	新沂	港头谢庄西湖变	10	400	301
50086	新沂	港头新黄小臧场东变	10	400	206
50087	新沂	港头杜墩2号配变	10	400	0
50088	新沂	港头史圩东1号配变	10	400	233
50089	新沂	港头黄源一号变	10	400	142
50090	新沂	港头毛墩西变	10	400	194
50091	新沂	港头前湖四组变	10	400	220
50092	新沂	港头镇代沟变	10	400	79
50093	新沂	港头藕湖西变	10	400	302
50094	新沂	港头大营东一组变	10	400	290
50095	新沂	港头大营东二组变	10	400	234
50096	新沂	港头蒋黄草场变	10	400	291
50097	新沂	锦尚华府1组合配电站2变	10	800	627
50098	新沂	锦尚华府1组合配电站1变	10	800	616
50099	新沂	港头大营西三组变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50100	新沂	港头特来电变	10	400	167
50101	新沂	港头杨相4号配变	10	400	249
50102	新沂	港头前湖3号配变	10	400	104
50103	新沂	港头苑尚5号配变	10	400	245
50104	新沂	港头新黄小臧场西台片	10	400	207
50105	新沂	港头苑尚4号配变	10	400	208
50106	新沂	港头小田变	10	400	234
50107	新沂	港头杜墩苑尚3号配变	10	400	140
50108	新沂	港头杜墩苑尚2号配变	10	400	188
50109	新沂	港头大营三组3号配变	10	400	285
50110	新沂	港头大营村部西1号配变	10	400	223
50111	新沂	港头付庄一组变	10	400	235
50112	新沂	港头毛墩西1号配变	10	400	195
50113	新沂	港头谢庄4号配变	10	400	178
50114	新沂	港头板桥北5号配变	10	400	214
50115	新沂	港头大街9号北变	10	400	178
50116	新沂	港头小学门口变	10	400	0
50117	新沂	港头史圩葡萄园变	10	200	38
50118	新沂	港头黄元街北变	10	400	206
50119	新沂	港头杨相东变	10	400	235
50120	新沂	港头蒋黄田头西变	10	400	273
50121	新沂	港头小新庄2号变	10	400	203
50122	新沂	港头黄元4组变	10	400	260
50123	新沂	港头大街6-2号变	10	400	172
50124	新沂	港头街西1号变	10	400	164
50125	新沂	港头大营毛墩新区1号配变	10	200	19
50126	新沂	港头板桥南5号配变	10	200	86
50127	新沂	港头史圩南变	10	400	169
50128	新沂	港头蒋黄卫生室变	10	400	164
50129	新沂	港头板桥南6号配变	10	400	270
50130	新沂	港头前湖2号北变	10	400	259
50131	新沂	港头半城农集区2期3号变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50132	新沂	纪滩农集居区3期1号变压器	10	630	400
50133	新沂	港头半城农集区2期2号变	10	400	240
50134	新沂	港头半城农集区2期1号变	10	400	202
50135	新沂	纪滩农集区3期2号变压器	10	630	397
50136	新沂	港头史圩大街南变	10	400	227
50137	新沂	港头清泉小区2号配变	10	400	169
50138	新沂	港头后行农集区1号配变	10	400	241
50139	新沂	PMS_港头杜墩台片	10	400	149
50140	新沂	PMS_港头小李庄台片	10	400	161
50141	新沂	港头新黄小新庄台片	10	400	195
50142	新沂	PMS_港头大营北站台片	10	200	90
50143	新沂	PMS_港头大营北站2号台片	10	200	57
50144	新沂	PMS_港头板桥北大棚台片	10	400	245
50145	新沂	PMS_港头半城渔场台片	10	200	38
50146	新沂	PMS_港头大营菜地台片	10	200	89
50147	新沂	PMS_港头大营养殖场台片	10	200	42
50148	新沂	PMS_港头纪滩台片	10	200	0
50149	新沂	PMS_港头付西台片	10	400	211
50150	新沂	港头新黄小臧圩台片	10	200	5
50151	新沂	PMS_港头毛墩渔场台片	10	200	87
50152	新沂	PMS_港头苑尚台片	10	400	238
50153	新沂	PMS_港头新圩大棚2号台片	10	400	257
50154	新沂	PMS_港头大营窑场2号台片	10	200	106
50155	新沂	PMS_港头毛墩新区台片	10	200	22
50156	新沂	PMS_港头大街7号台片	10	400	141
50157	新沂	PMS_港头黄元二组台片	10	400	133
50158	新沂	PMS_港头大街6号台片	10	400	124
50159	新沂	港头纪滩刘庄台片	10	400	78
50160	新沂	PMS_港头板桥南大棚台片	10	200	107
50161	新沂	PMS_瓦窑蔡宅1号台区	10	400	104
50162	新沂	PMS_瓦窑周庄1号台片	10	200	56
50163	新沂	PMS_瓦窑新街1号台片	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50164	新沂	瓦窑马庄1号台片	10	400	24
50165	新沂	PMS_瓦窑吕庄1号台片	10	400	181
50166	新沂	瓦窑大新2号台片	10	400	0
50167	新沂	PMS_瓦窑招商街台片	10	400	0
50168	新沂	PMS_瓦窑招商街2号台片	10	400	81
50169	新沂	PMS_瓦窑北街1号台片	10	400	143
50170	新沂	瓦窑街集南1号台片	10	400	80
50171	新沂	PMS_瓦窑街集北1号台片	10	400	151
50172	新沂	PMS_瓦窑柳北2号台片	10	200	11
50173	新沂	瓦窑王庄1号台片	10	400	197
50174	新沂	PMS_瓦窑朱庄1号台片	10	400	103
50175	新沂	PMS_瓦窑房庄台片	10	400	191
50176	新沂	PMS_瓦窑廖庄菜园台片	10	400	177
50177	铜山	PMS_新区发改委公用变	10	400	0
50178	铜山	PMS_新区梅园北门1号变	10	400	89
50179	铜山	华润悦府7配电室1变	10	800	323
50180	铜山	PMS_新区民营工业园1号公用变新增	10	400	116
50181	铜山	馨乐园5号箱变	10	500	337
50182	铜山	馨乐园4号箱变	10	500	145
50183	铜山	馨乐园11号箱变	10	630	329
50184	铜山	馨乐园配电室2变	10	800	197
50185	铜山	馨乐园10号箱变	10	500	209
50186	铜山	馨乐园7号箱变	10	630	220
50187	铜山	馨乐园9号箱变	10	500	141
50188	铜山	馨乐园配电室1变	10	630	343
50189	铜山	馨乐园1号箱变	10	630	53
50190	铜山	PMS_新区广电局1号公用变	10	400	0
50191	铜山	新区二堡6号变（新）	10	400	168
50192	铜山	PMS_新区上海路东8号变	10	630	69
50193	铜山	PMS_新区机关二幼2号公用变	10	400	149
50194	铜山	PMS_新区42号变东公用	10	400	58
50195	铜山	新区华威箱式变	10	300	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50196	铜山	PMS 新区所西樵5-1公用变	10	400	49
50197	铜山	宝信润山5配1变	10	1000	473
50198	铜山	宝信润山5配3变	10	1000	386
50199	铜山	宝信润山5配4变	10	1000	481
50200	铜山	宝信润山6配1变	10	1000	506
50201	铜山	宝信润山6配2变	10	1000	648
50202	铜山	宝信润山6配3变	10	1000	600
50203	铜山	宝信润山5配2变	10	1000	630
50204	铜山	铜山公寓配电室1变	10	630	166
50205	铜山	枫林学府小区5配2变	10	630	339
50206	铜山	枫林学府小区5配1变	10	630	336
50207	铜山	枫林学府小区5配3变	10	630	411
50208	铜山	枫林学府小区5配4变	10	630	418
50209	铜山	枫林学府小区4配电室2变	10	630	350
50210	铜山	枫林学府小区4配电室4变	10	630	340
50211	铜山	枫林学府小区4配电室3变	10	630	429
50212	铜山	枫林学府小区4配电室1变	10	630	295
50213	铜山	万科新都会3配4变	10	800	215
50214	铜山	万科新都会2配4变	10	800	418
50215	铜山	万科新都会1配1变	10	800	428
50216	铜山	万科新都会3配1变	10	800	379
50217	铜山	万科新都会2配3变	10	800	451
50218	铜山	万科新都会2配1变	10	800	327
50219	铜山	万科新都会4配2变	10	800	436
50220	铜山	万科新都会4配3变	10	800	404
50221	铜山	万科新都会5配2变	10	800	336
50222	铜山	万科新都会4配4变	10	800	413
50223	铜山	万科新都会2配2变	10	800	290
50224	铜山	万科新都会1配3变	10	800	315
50225	铜山	万科新都会5配3变	10	800	371
50226	铜山	万科新都会4配1变	10	800	282
50227	铜山	万科新都会5配4变	10	800	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50228	铜山	万科新都会3配2变	10	800	326
50229	铜山	万科新都会1配4变	10	800	294
50230	铜山	万科新都会5配1变	10	800	411
50231	铜山	云水山庄二期公用变	10	400	134
50232	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区2配电室3变压器	10	800	560
50233	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区1配电室4变压器	10	630	366
50234	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区3配电室2变压器	10	630	319
50235	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区1配电室1变压器	10	630	241
50236	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区3配电室4变压器	10	630	294
50237	铜山	PMS_10kV湖悦天境小区2配电室1变压器	10	800	502
50238	铜山	PMS_盛世年华4号箱变	10	630	280
50239	铜山	盛世年华2箱变	10	630	272
50240	铜山	盛世年华1箱变	10	500	0
50241	铜山	PMS_宝龙观邸1配电室4变压器	10	630	392
50242	铜山	PMS_宝龙观邸2配电室3变压器	10	800	428
50243	铜山	PMS_宝龙观邸3配电室1变压器	10	630	323
50244	铜山	PMS_宝龙观邸5配电室1变压器	10	400	194
50245	铜山	PMS_宝龙观邸4配电室2变压器	10	630	269
50246	铜山	PMS_宝龙观邸1配电室3变压器	10	630	230
50247	铜山	PMS_宝龙观邸5配电室2变压器	10	400	189
50248	铜山	PMS_宝龙观邸1配电室1变压器	10	630	313
50249	铜山	PMS_宝龙观邸7配电室1变压器	10	400	187
50250	铜山	PMS_宝龙观邸6配电室1变压器	10	400	221
50251	铜山	PMS_宝龙观邸4配电室1变压器	10	630	326
50252	铜山	PMS_宝龙观邸2配电室1变压器	10	800	467
50253	铜山	PMS_宝龙观邸7配电室2变压器	10	400	203
50254	铜山	PMS_宝龙观邸2配电室4变压器	10	800	513
50255	铜山	PMS_宝龙观邸2配电室2变压器	10	800	527
50256	铜山	PMS_宝龙观邸1配电室2变压器	10	630	377
50257	铜山	PMS_宝龙观邸3配电室2变压器	10	630	236
50258	铜山	PMS_宝龙观邸6配电室2变压器	10	400	223
50259	铜山	PMS_悦山府小区5配电室4号变	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50260	铜山	PMS_悦山府小区4配电室4号变	10	630	444
50261	铜山	PMS_悦山府小区4配电室2号变	10	630	358
50262	铜山	PMS_悦山府小区5配电室3号变	10	630	407
50263	铜山	PMS_悦山府小区5配电室2号变	10	630	399
50264	铜山	PMS_悦山府小区4配电室1号变	10	630	357
50265	铜山	PMS_悦山府小区4配电室3号变	10	630	344
50266	铜山	PMS_悦山府小区5配电室1号变	10	630	374
50267	铜山	PMS_枫林康城2配电室1变	10	800	477
50268	铜山	PMS_枫林康城3配电室4变	10	800	500
50269	铜山	PMS_枫林康城1配电室3变	10	800	475
50270	铜山	PMS_枫林康城1配电室1变	10	800	450
50271	铜山	PMS_枫林康城3配电室1变	10	800	494
50272	铜山	PMS_枫林康城2配电室2变	10	800	253
50273	铜山	PMS_枫林康城4配电室3变	10	800	507
50274	铜山	PMS_枫林康城5配电室1变	10	800	491
50275	铜山	PMS_枫林康城3配电室2变	10	800	449
50276	铜山	PMS_枫林康城5配电室4变	10	800	500
50277	铜山	PMS_枫林康城4配电室1变	10	800	436
50278	铜山	PMS_枫林康城1配电室2变	10	800	371
50279	铜山	PMS_枫林康城5配电室2变	10	800	513
50280	铜山	PMS_枫林康城1配电室4变	10	800	477
50281	铜山	PMS_枫林康城5配电室3变	10	800	525
50282	铜山	PMS_枫林康城1箱变1变	10	630	376
50283	铜山	PMS_枫林康城3配电室3变	10	800	495
50284	铜山	PMS_枫林康城4配电室4变	10	800	468
50285	铜山	PMS_枫林康城4配电室2变	10	800	474
50286	铜山	PMS_枫林康城2配电室4变	10	800	406
50287	铜山	PMS_枫林康城2配电室3变	10	800	362
50288	铜山	娇山府2配电室4变	10	800	451
50289	铜山	娇山府小区1配电室3变	10	800	523
50290	铜山	娇山府2配电室3变	10	800	519
50291	铜山	娇山府小区1配电室4变	10	800	507

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50292	铜山	娇山府小区1配电室2变	10	800	368
50293	铜山	娇山府2配电室2变	10	800	494
50294	铜山	娇山府2配电室1变	10	800	463
50295	铜山	蓝城蘭园1配2变	10	800	501
50296	铜山	蓝城蘭园2配1变	10	800	483
50297	铜山	蓝城蘭园2配2变	10	800	517
50298	铜山	蓝城蘭园1配1变	10	800	490
50299	铜山	蓝城蘭园1配3变	10	800	518
50300	铜山	蓝城蘭园1配4变	10	800	514
50301	铜山	PMS_江山御小区2配电室4变	10	800	346
50302	铜山	PMS_江山御小区2配电室1变	10	800	444
50303	铜山	PMS_江山御小区1组合配电室4变	10	800	276
50304	铜山	PMS_江山御小区1组合配电室1变	10	800	363
50305	铜山	PMS_中梁首府2配电室1变	10	800	494
50306	铜山	PMS_中梁首府2配电室3变	10	800	487
50307	铜山	PMS_中梁首府1配电室2变	10	800	362
50308	铜山	PMS_中梁首府2配电室2变	10	800	530
50309	铜山	PMS_中梁首府1配电室4变	10	800	493
50310	铜山	PMS_中梁首府1配电室3变	10	800	445
50311	铜山	PMS_中梁首府2配电室4变	10	800	504
50312	铜山	PMS_中梁首府1配电室1变	10	800	478
50313	铜山	枫林学府小区1配电室3配变	10	800	403
50314	铜山	枫林学府小区2配电室3配变	10	800	414
50315	铜山	枫林学府小区3配电室2配变	10	800	432
50316	铜山	枫林学府小区1配电室2配变	10	800	228
50317	铜山	枫林学府小区2配电室2配变	10	800	0
50318	铜山	枫林学府小区3配电室3配变	10	800	482
50319	铜山	枫林学府小区3配电室4配变	10	800	497
50320	铜山	枫林学府小区3配电室1配变	10	800	484
50321	铜山	枫林学府小区1配电室1配变	10	800	163
50322	铜山	枫林学府小区1配电室4配变	10	800	389
50323	铜山	枫林学府小区2配电室4配变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50324	铜山	PMS 揽山府3配电室4变	10	630	349
50325	铜山	PMS 揽山府3配电室1变	10	630	289
50326	铜山	PMS 揽山府4配电室3变	10	800	502
50327	铜山	PMS 揽山府4配电室1变	10	800	487
50328	铜山	PMS 揽山府1配电室3变	10	800	452
50329	铜山	PMS 揽山府4配电室2变	10	800	522
50330	铜山	PMS 揽山府4配电室4变	10	800	315
50331	铜山	PMS 揽山府3配电室3变	10	630	350
50332	铜山	PMS 揽山府1配电室1变	10	800	504
50333	铜山	PMS 揽山府1配电室2变	10	800	505
50334	铜山	PMS 揽山府1配电室4变	10	800	470
50335	铜山	PMS 揽山府3配电室2变	10	630	360
50336	铜山	雍翠府1配1变	10	800	502
50337	铜山	雍翠府1配2变	10	800	480
50338	铜山	雍翠府2配2变	10	630	325
50339	铜山	雍翠府1配3变	10	800	350
50340	铜山	雍翠府1配4变	10	800	369
50341	铜山	雍翠府2配1变	10	630	373
50342	铜山	金茂府1箱变	10	400	102
50343	铜山	PMS 金茂府1配电室1变	10	800	509
50344	铜山	PMS 金茂府1配电室2变	10	800	520
50345	铜山	PMS 金茂府1配电室4变	10	800	543
50346	铜山	PMS 金茂府1配电室3变	10	800	548
50347	铜山	银山佳苑1配2变	10	630	412
50348	铜山	银山佳苑2配4变	10	630	395
50349	铜山	银山佳苑2配2变	10	630	430
50350	铜山	银山佳苑1配1变	10	630	357
50351	铜山	银山佳苑2配1变	10	630	382
50352	铜山	银山佳苑1配3变	10	630	382
50353	铜山	银山佳苑2配3变	10	630	391
50354	铜山	银山佳苑1配4变	10	630	390
50355	铜山	PMS 悦山府小区3配电室4号变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50356	铜山	PMS_悦山府小区2配电室1号变	10	630	319
50357	铜山	PMS_悦山府小区1配电室1号变	10	800	475
50358	铜山	PMS_悦山府小区3配电室2号变	10	800	497
50359	铜山	PMS_悦山府小区1配电室3号变	10	800	505
50360	铜山	PMS_悦山府小区2配电室2号变	10	630	392
50361	铜山	PMS_悦山府小区1配电室2号变	10	800	500
50362	铜山	PMS_悦山府小区2配电室3号变	10	630	377
50363	铜山	PMS_悦山府小区3配电室3号变	10	800	403
50364	铜山	PMS_悦山府小区3配电室1号变	10	800	447
50365	铜山	PMS_悦山府小区2配电室4号变	10	630	288
50366	铜山	PMS_悦山府小区1配电室4号变	10	800	433
50367	铜山	美的天誉5配2变	10	630	258
50368	铜山	美的天誉6配4变	10	630	324
50369	铜山	美的天誉6配2变	10	630	299
50370	铜山	美的天誉5配4变	10	630	309
50371	铜山	美的天誉1配4变	10	800	469
50372	铜山	美的天誉1配1变	10	800	381
50373	铜山	汇景城5配4变	10	800	365
50374	铜山	汇景城5配1变	10	800	442
50375	铜山	汇景城7配1变	10	630	335
50376	铜山	汇景城6配1变	10	800	430
50377	铜山	汇景城6配4变	10	800	400
50378	铜山	汇景城7配4变	10	630	363
50379	铜山	梧桐公馆1配1变	10	800	575
50380	铜山	梧桐公馆2配1变	10	630	451
50381	铜山	梧桐公馆2配4变	10	630	433
50382	铜山	梧桐公馆1配4变	10	800	557
50383	铜山	彭祖路公用变	10	400	202
50384	铜山	千禧城10配3变	10	630	366
50385	铜山	千禧城8配1变	10	800	468
50386	铜山	千禧城7配1变	10	800	424
50387	铜山	千禧城6配1变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50388	铜山	千禧城9配1变	10	800	425
50389	铜山	千禧城10配1变	10	630	317
50390	铜山	千禧城6配3变	10	800	397
50391	铜山	千禧城7配3变	10	800	431
50392	铜山	新区长江西路1号变	10	200	84
50393	铜山	格林世界7配1变	10	800	613
50394	铜山	格林世界9配1变	10	800	546
50395	铜山	格林世界8配1变	10	800	560
50396	铜山	格林世界7配4变	10	800	572
50397	铜山	格林世界9配4变	10	800	548
50398	铜山	格林世界8配4变	10	800	545
50399	铜山	格林世界10配4变	10	800	509
50400	铜山	格林世界10配1变	10	800	509
50401	铜山	林泉雅居2配变	10	400	320
50402	铜山	林泉雅居1配变	10	400	8
50403	铜山	美的天誉4配1变	10	800	375
50404	铜山	美的天誉4配4变	10	800	411
50405	铜山	山水间6配1变	10	800	438
50406	铜山	山水间5配4变	10	800	210
50407	铜山	山水间6配4变	10	800	403
50408	铜山	山水间5配1变	10	800	335
50409	铜山	新区电厂西1号公用变	10	200	0
50410	铜山	千禧城22配4变	10	800	495
50411	铜山	千禧城26配4变	10	800	564
50412	铜山	千禧城22配1变	10	800	538
50413	铜山	千禧城23配1变	10	800	563
50414	铜山	千禧城21配1变	10	800	566
50415	铜山	千禧城24配4变	10	800	526
50416	铜山	千禧城25配1变	10	800	564
50417	铜山	千禧城23配4变	10	800	572
50418	铜山	千禧城26配1变	10	800	578
50419	铜山	千禧城25配2变	10	800	568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50420	铜山	千禧城21配4变	10	800	565
50421	铜山	千禧城24配1变	10	800	586
50422	铜山	汇景城1开4配1变	10	630	319
50423	铜山	汇景城1开5配1变	10	630	430
50424	铜山	汇景城1开4配4变	10	630	380
50425	铜山	汇景城1开5配4变	10	630	376
50426	铜山	新区康乐园3箱变	10	630	206
50427	铜山	新区康乐园1箱变	10	630	0
50428	铜山	康乐园4箱变	10	630	107
50429	铜山	康乐园北箱变	10	630	203
50430	铜山	格林世界6配1变	10	800	531
50431	铜山	格林世界5配4变	10	630	420
50432	铜山	格林世界6配4变	10	800	517
50433	新沂	瓦窑袁林2号台片	10	400	168
50434	新沂	PMS_瓦窑街口台片	10	400	171
50435	新沂	PMS_瓦窑新街2号台片	10	400	0
50436	新沂	瓦窑民营园2号台片	10	315	0
50437	新沂	瓦窑蔡宅2号台片	10	250	0
50438	新沂	PMS_瓦窑蔡宅台片	10	400	233
50439	新沂	瓦窑贺庄2号台片	10	400	0
50440	新沂	瓦窑民营园1号台片	10	400	41
50441	新沂	瓦窑袁林菜园台片	10	200	100
50442	新沂	PMS_瓦窑褚庄小区台片	10	400	189
50443	新沂	PMS_瓦窑双庙1号台片	10	400	70
50444	新沂	PMS_瓦窑北街2号台片	10	200	67
50445	新沂	PMS_瓦窑南五队2号台片	10	400	220
50446	新沂	瓦窑马庄东台片	10	200	89
50447	新沂	PMS_瓦窑大山2号台片	10	400	224
50448	新沂	PMS_瓦窑小山台片	10	400	197
50449	新沂	PMS_瓦窑大山台片	10	400	126
50450	新沂	PMS_瓦窑池庄台片	10	400	200
50451	新沂	PMS_瓦窑大新台片	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50452	新沂	PMS_瓦窑杜场台片	10	400	41
50453	新沂	PMS_瓦窑朱庄台片	10	400	169
50454	新沂	PMS_瓦窑杜场2号台片	10	400	140
50455	新沂	PMS_瓦窑大新渔场1号台片	10	400	0
50456	新沂	瓦窑大新渔场台片	10	400	0
50457	新沂	PMS_瓦窑双庙台片	10	400	142
50458	新沂	PMS_瓦窑王刘菜园台片	10	400	195
50459	新沂	PMS_瓦窑柳北台片	10	400	247
50460	新沂	PMS_瓦窑马洼台片	10	400	182
50461	新沂	瓦窑北街3号台片	10	400	82
50462	新沂	瓦窑渔场2号台片	10	200	0
50463	新沂	PMS_瓦窑小马庄台片	10	400	230
50464	新沂	PMS_瓦窑台片	10	200	74
50465	新沂	PMS_瓦窑小街台片	10	400	191
50466	新沂	PMS_瓦窑火车站台片	10	400	223
50467	新沂	PMS_瓦窑新街台片	10	315	0
50468	新沂	PMS_瓦窑新街口北台片	10	400	22
50469	新沂	PMS_瓦窑马庄西台片	10	400	0
50470	新沂	瓦窑马庄台片	10	400	72
50471	新沂	PMS_瓦窑示范园台片	10	400	25
50472	新沂	瓦窑曹林2号台片	10	200	37
50473	新沂	PMS_瓦窑褚庄台片	10	400	129
50474	新沂	瓦窑周庄台片	10	200	0
50475	新沂	瓦窑关老庙台片	10	400	163
50476	新沂	PMS_瓦窑马港闸台片	10	315	227
50477	新沂	PMS_瓦窑街集北台片	10	400	137
50478	新沂	PMS_瓦窑马庄一队台片	10	200	0
50479	新沂	PMS_瓦窑北街南台片	10	315	1
50480	新沂	PMS_瓦窑渔场1号台片	10	400	195
50481	新沂	PMS_瓦窑褚庄西台片	10	200	85
50482	新沂	PMS_瓦窑池庄1号台片	10	400	80
50483	新沂	PMS_瓦窑1号台片	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50484	新沂	PMS_瓦窑小街1号台片	10	400	138
50485	新沂	PMS_瓦窑北街4号台片	10	400	228
50486	新沂	PMS_瓦窑柳北1号台片	10	400	193
50487	新沂	PMS_瓦窑政府台片	10	400	152
50488	新沂	PMS_瓦窑周庄2号台片	10	400	232
50489	新沂	瓦窑2号台片	10	400	0
50490	新沂	PMS_瓦窑北街5号台片	10	400	153
50491	新沂	PMS_瓦窑北街6号台片	10	400	81
50492	新沂	PMS_瓦窑房庄南1号台片	10	400	144
50493	新沂	PMS_瓦窑蔡宅3号台片	10	400	129
50494	新沂	PMS_瓦窑李庄2号台片	10	400	67
50495	新沂	瓦窑刘庄1号台片	10	400	257
50496	新沂	PMS_瓦窑柳南1号台片	10	400	129
50497	新沂	瓦窑马庄一队1号台片	10	400	122
50498	新沂	PMS_瓦窑街集南3号台片	10	400	176
50499	新沂	PMS_瓦窑大马场1号台片	10	400	173
50500	新沂	PMS_瓦窑褚庄1号台片	10	200	115
50501	新沂	PMS_瓦窑双庙3号台片	10	400	230
50502	新沂	PMS_瓦窑大新1号台片	10	400	129
50503	新沂	PMS_瓦窑小街2号台片	10	400	176
50504	新沂	PMS_瓦窑招商街1号台片	10	400	0
50505	新沂	PMS_瓦窑北街9号台片	10	400	143
50506	新沂	PMS_瓦窑北街10号台片	10	400	34
50507	新沂	PMS_瓦窑关老庙2号台片	10	400	246
50508	新沂	PMS_瓦窑北1号台片	10	400	66
50509	新沂	PMS_瓦窑褚庄2号台片	10	400	105
50510	新沂	PMS_瓦窑廖庄菜园2号台片	10	400	0
50511	新沂	PMS_瓦窑贺庄1号台片	10	400	0
50512	新沂	PMS_瓦窑贺庄4号台片	10	400	156
50513	新沂	PMS_瓦窑贺庄5号台片	10	400	0
50514	新沂	PMS_瓦窑池庄2号台片	10	200	45
50515	新沂	PMS_瓦窑朱庄2号台片	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50516	新沂	PMS_瓦窑大新3号台片	10	400	82
50517	新沂	瓦窑柳南2号台片	10	400	24
50518	新沂	PMS_瓦窑廖庄菜园1号台片	10	400	136
50519	新沂	PMS_瓦窑吕庄2号台片	10	400	99
50520	新沂	PMS_瓦窑4号台片	10	400	77
50521	新沂	PMS_瓦窑北街11号台片	10	400	0
50522	新沂	PMS_瓦窑小街3号台片	10	400	174
50523	新沂	PMS_瓦窑3号台片	10	400	148
50524	新沂	PMS_瓦窑道南2号台片	10	400	40
50525	新沂	PMS_瓦窑渔场4号台片	10	200	97
50526	新沂	PMS_瓦窑张庄1号台片	10	400	230
50527	新沂	PMS_瓦窑政府1号台片	10	200	81
50528	新沂	PMS_瓦窑街口3号台片	10	400	74
50529	新沂	PMS_瓦窑北街12号台片	10	400	134
50530	新沂	PMS_瓦窑小马庄1号台片	10	400	113
50531	新沂	PMS_瓦窑小街4号台片	10	400	127
50532	新沂	PMS_瓦窑房庄南2号台片	10	400	149
50533	新沂	PMS_瓦窑马庄3号台片	10	400	121
50534	新沂	瓦窑马庄一队2号台片	10	400	232
50535	新沂	PMS_瓦窑新街4号台片	10	400	94
50536	新沂	瓦窑马庄4号台片	10	400	88
50537	新沂	PMS_瓦窑程庄1号台片	10	400	107
50538	新沂	PMS_瓦窑示范园1号台片	10	400	242
50539	新沂	瓦窑蔡宅4号台片	10	400	116
50540	新沂	PMS_瓦窑民营园4号台片	10	400	0
50541	新沂	PMS_瓦窑池庄4号台片	10	400	173
50542	新沂	PMS_瓦窑柳北3号台片	10	400	154
50543	新沂	PMS_瓦窑柳北5号台片	10	400	177
50544	新沂	PMS_瓦窑王刘菜园1号台片	10	200	25
50545	新沂	PMS_瓦窑柳北4号台片	10	400	36
50546	新沂	PMS_瓦窑李庄3号台片	10	400	151
50547	新沂	PMS_瓦窑刘庄2号台片	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50548	新沂	PMS_瓦窑马洼1号台片	10	400	200
50549	新沂	PMS_瓦窑贺庄6号台片	10	400	158
50550	新沂	PMS_瓦窑王庄2号台片	10	400	158
50551	新沂	PMS_瓦窑王庄3号台片	10	400	165
50552	新沂	PMS_瓦窑池庄3号台片	10	400	220
50553	新沂	PMS_瓦窑褚庄西1号台片	10	400	79
50554	新沂	PMS_瓦窑吕庄4号台片	10	400	166
50555	新沂	PMS_瓦窑吕庄5号台片	10	400	87
50556	新沂	PMS_瓦窑街集菜园1号台片	10	400	207
50557	新沂	瓦窑袁林菜园1号台片	10	200	0
50558	新沂	PMS_瓦窑袁林4号台片	10	400	221
50559	新沂	PMS_瓦窑新街5号台片	10	400	0
50560	新沂	PMS_瓦窑娄庄2号台片	10	400	155
50561	新沂	PMS_瓦窑娄庄3号台片	10	400	265
50562	新沂	PMS_瓦窑关老庙3号台片	10	400	198
50563	新沂	PMS_瓦窑街集南4号台片	10	400	207
50564	新沂	PMS_瓦窑马庄东湖4号台片	10	400	11
50565	新沂	PMS_瓦窑小吕庄2号台片	10	400	159
50566	新沂	PMS_瓦窑曹林1号台片	10	400	219
50567	新沂	PMS_瓦窑大山4号台片	10	400	166
50568	新沂	PMS_瓦窑付庄1号台片	10	400	0
50569	新沂	PMS_瓦窑招商街4号台片	10	400	182
50570	新沂	PMS_瓦窑大马场3号台片	10	400	240
50571	新沂	PMS_瓦窑周庄3号台片	10	400	250
50572	新沂	PMS_瓦窑关老庙4号台片	10	400	193
50573	新沂	PMS_瓦窑新街3号台片	10	400	98
50574	新沂	PMS_瓦窑杜场1号台片	10	400	207
50575	新沂	PMS_瓦窑周庄4号台片	10	400	157
50576	新沂	PMS_瓦窑张庄2号台片	10	400	167
50577	新沂	PMS_瓦窑街集南5号台片	10	400	169
50578	新沂	PMS_瓦窑大新5号台片	10	400	208
50579	新沂	PMS_瓦窑丁场2号台片	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50580	新沂	PMS_瓦窑道南1号台片	10	400	83
50581	新沂	PMS_瓦窑马庄东湖1号台片	10	400	226
50582	新沂	PMS_瓦窑陈庄1号台片	10	400	67
50583	新沂	PMS_瓦窑毛墩1号台片	10	400	157
50584	新沂	PMS_瓦窑房庄2号台片	10	400	164
50585	新沂	PMS_瓦窑袁林6号台片	10	400	87
50586	新沂	PMS_瓦窑刘庄3号台片	10	400	211
50587	新沂	PMS_瓦窑小吕庄1号台片	10	400	94
50588	新沂	PMS_瓦窑街集北3号台片	10	400	81
50589	新沂	PMS_瓦窑街集南6号台片	10	400	177
50590	新沂	PMS_瓦窑大马场4号台片	10	400	254
50591	新沂	PMS_瓦窑柳北6号台片	10	400	191
50592	新沂	PMS_瓦窑新街8箱变配电变压器	10	630	309
50593	新沂	PMS_瓦窑褚庄6号台片	10	400	129
50594	新沂	PMS_瓦窑褚庄小区1号台片	10	400	218
50595	新沂	PMS_瓦窑关老庙6号台片	10	400	111
50596	新沂	PMS_瓦窑双庙4号台片	10	400	14
50597	新沂	PMS_瓦窑道南3号台片	10	400	14
50598	新沂	瓦窑周庄菜园1号台片	10	200	70
50599	新沂	PMS_瓦窑程庄2号台片	10	400	86
50600	新沂	瓦窑新街10箱变配电变压器	10	630	293
50601	新沂	瓦窑新街9箱变配电变压器	10	630	293
50602	新沂	PMS_瓦窑房庄4号台片	10	400	221
50603	新沂	PMS_瓦窑马庄5号台片	10	400	0
50604	新沂	PMS_瓦窑5号台片	10	400	247
50605	新沂	PMS_瓦窑北街南1号台片	10	400	120
50606	新沂	PMS_瓦窑小街5号台片	10	400	191
50607	新沂	PMS_瓦窑街集北5号台片	10	400	179
50608	新沂	PMS_瓦窑任庄1号台片	10	400	0
50609	新沂	PMS_瓦窑许庄1号台片	10	400	0
50610	新沂	PMS_瓦窑褚庄7号台片	10	400	211
50611	新沂	PMS_瓦窑吕庄6号台片	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50612	新沂	PMS_瓦窑蔡宅6号台片	10	400	115
50613	新沂	PMS_瓦窑北街15号台片	10	400	100
50614	新沂	PMS_瓦窑马港闸1号台片	10	400	87
50615	新沂	PMS_瓦窑周庄5号台片	10	400	170
50616	新沂	PMS_瓦窑大新4号台片	10	400	270
50617	新沂	瓦窑柳集集中居住区1号箱变	10	400	197
50618	新沂	瓦窑柳集集中居住区3号箱变变压器	10	400	201
50619	新沂	瓦窑柳集集中居住区2号箱变变压器	10	400	218
50620	新沂	PMS_瓦新线丁场3号变	10	400	217
50621	新沂	瓦窑周庄菜园台片	10	200	95
50622	新沂	瓦窑街集8号台片	10	400	86
50623	新沂	瓦窑渔场3号台片	10	400	206
50624	新沂	瓦窑娄庄6号台片	10	400	302
50625	新沂	瓦窑北街17号台变	10	400	39
50626	新沂	瓦窑吕庄菜园台片	10	200	0
50627	新沂	瓦窑蔡宅8号台片	10	400	11
50628	新沂	瓦窑贺庄7号变	10	400	108
50629	新沂	瓦窑王庄5号台变	10	400	172
50630	新沂	瓦窑北街7号台变	10	400	152
50631	新沂	瓦窑北街16号台变	10	400	239
50632	新沂	瓦窑6号台变	10	400	106
50633	新沂	瓦窑杜场3号变	10	400	175
50634	新沂	瓦窑双庙6号变	10	400	104
50635	新沂	瓦窑7号变	10	400	320
50636	新沂	瓦窑北街13号台片	10	400	173
50637	新沂	瓦窑马庄一队3号台片	10	400	270
50638	新沂	瓦窑娄庄5号台片	10	400	186
50639	新沂	瓦窑袁林5号台变	10	400	242
50640	新沂	瓦窑双庙5号台片	10	400	154
50641	新沂	瓦窑刘庄5号台片	10	400	178
50642	新沂	瓦窑招商街5号台片	10	400	111
50643	新沂	瓦窑蔡宅7号台片	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50644	新沂	瓦窑许庄2号台片	10	400	213
50645	新沂	瓦窑双庙小区1号变压器	10	400	209
50646	新沂	瓦窑柳集沟东集居区1箱变压器	10	400	185
50647	新沂	10kV瓦窑柳集沟东集居区2变	10	400	225
50648	新沂	瓦窑曹林台片	10	400	149
50649	新沂	瓦窑袁林台片	10	400	243
50650	新沂	PMS_瓦窑柳南台片	10	400	169
50651	新沂	PMS_瓦窑王庄台片	10	200	25
50652	新沂	瓦窑许庄台片	10	200	0
50653	新沂	瓦窑张庄台片	10	400	209
50654	新沂	瓦窑娄庄台片	10	500	210
50655	新沂	瓦窑马庄东湖台片	10	400	0
50656	新沂	PMS_瓦窑南五队台片	10	200	26
50657	新沂	PMS_瓦窑房庄南台片	10	200	14
50658	新沂	PMS_瓦窑道南台片	10	200	59
50659	新沂	PMS_瓦窑程庄台片	10	200	22
50660	新沂	PMS_瓦窑供电所台片	10	200	63
50661	新沂	PMS_瓦窑街集南台片	10	400	88
50662	新沂	PMS_瓦窑丁场台片	10	400	186
50663	新沂	瓦窑付庄台片	10	400	259
50664	新沂	PMS_瓦窑贺庄台片	10	400	67
50665	新沂	PMS_瓦窑李庄台片	10	200	26
50666	新沂	PMS_瓦窑刘庄台片	10	200	36
50667	新沂	PMS_瓦窑毛墩台片	10	200	90
50668	新沂	PMS_瓦窑任庄台片	10	400	119
50669	新沂	PMS_瓦窑许场台片	10	200	135
50670	新沂	PMS_瓦窑大马场台片	10	400	149
50671	新沂	瓦窑电站南台片	10	200	110
50672	新沂	PMS_瓦窑街集北菜园台片	10	200	29
50673	新沂	PMS_瓦窑街集南菜园台片	10	200	0
50674	新沂	PMS_瓦窑吕庄台片	10	400	159
50675	新沂	PMS_瓦窑小桃园台片	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50676	新沂	PMS_瓦窑小桃园1号台片	10	200	102
50677	新沂	PMS_瓦窑陈庄台片	10	200	54
50678	新沂	PMS_瓦窑小吕庄台片	10	400	174
50679	新沂	PMS_瓦窑娄庄1号台片	10	400	0
50680	新沂	PMS_瓦窑北街8号台片	10	400	253
50681	新沂	瓦窑南五队3号台片	10	200	0
50682	新沂	瓦窑街口1号台片	10	400	99
50683	新沂	PMS_瓦窑大山3号台片	10	400	206
50684	新沂	瓦窑民营园3号台片	10	400	0
50685	新沂	PMS_瓦窑双庙2号台片	10	400	161
50686	新沂	PMS_瓦窑关老庙1号台片	10	200	0
50687	新沂	瓦窑马庄2号台片	10	400	82
50688	新沂	PMS_瓦窑吕庄3号台片	10	200	0
50689	铜山	格林世界5配1变	10	630	401
50690	铜山	新区西樵居委会4号变	10	630	297
50691	铜山	新区矿大后勤箱变	10	630	264
50692	铜山	新区西樵箱式变	10	630	340
50693	铜山	西樵居委会1号变	10	630	235
50694	铜山	新区所西樵50公用变	10	630	309
50695	铜山	富仕名邸1号箱变	10	630	504
50696	铜山	无名山4箱变	10	630	0
50697	铜山	无名山1箱变	10	630	166
50698	铜山	无名山3箱变	10	630	78
50699	铜山	无名山2箱变	10	630	67
50700	铜山	御苑3号变	10	500	139
50701	铜山	御苑2号变	10	500	145
50702	铜山	步行街3箱变	10	630	228
50703	铜山	上和明月1配3变	10	630	417
50704	铜山	上和明月2配1变	10	800	178
50705	铜山	上和明月3配4变	10	630	334
50706	铜山	上和明月2配4变	10	800	554
50707	铜山	上和明月3配1变	10	630	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50708	铜山	上和明月1配2变	10	630	449
50709	铜山	步行街1箱变	10	630	20
50710	铜山	托龙山F地块5配4变	10	630	275
50711	铜山	托龙山F地块4配1变	10	800	456
50712	铜山	托龙山F地块2配1变	10	800	340
50713	铜山	托龙山F地块1配1变	10	800	311
50714	铜山	托龙山F地块4配4变	10	800	285
50715	铜山	托龙山F地块3配4变	10	800	400
50716	铜山	托龙山F地块3配1变	10	800	384
50717	铜山	托龙山F地块1配4变	10	800	329
50718	铜山	托龙山F地块2配4变	10	800	371
50719	铜山	托龙山F地块5配1变	10	630	254
50720	铜山	新区淮河路1号变	10	400	67
50721	铜山	运河东路1箱变	10	630	408
50722	铜山	君道中城1配4变	10	800	615
50723	铜山	君道中城2配1变	10	800	449
50724	铜山	君道中城4组合配1变	10	800	501
50725	铜山	君道中城2配4变	10	800	407
50726	铜山	君道中城4组合配4变	10	800	482
50727	铜山	君道中城1配1变	10	800	481
50728	铜山	美的天誉2配1变	10	630	320
50729	铜山	美的天誉2配3变	10	630	375
50730	铜山	美的天誉3配3变	10	630	337
50731	铜山	美的天誉3配1变	10	630	397
50732	铜山	汇景城1开1配1变	10	800	351
50733	铜山	汇景城3组合配2变	10	630	446
50734	铜山	汇景城1开2配1变	10	800	517
50735	铜山	汇景城3组合配1变	10	630	453
50736	铜山	汇景城1开2配4变	10	800	563
50737	铜山	汇景城1开1配4变	10	800	530
50738	铜山	青云府3配4变	10	630	383
50739	铜山	青云府3配1变	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50740	铜山	新区银河路1号变	10	400	289
50741	铜山	新区农药厂箱变	10	300	72
50742	铜山	汇景新苑4变	10	630	427
50743	铜山	汇景新苑1变	10	630	0
50744	铜山	云龙湖峰荟4配2变	10	630	405
50745	铜山	云龙湖峰荟3配2变	10	630	429
50746	铜山	云龙湖峰荟2配2变	10	800	512
50747	铜山	云龙湖峰荟4配3变	10	630	406
50748	铜山	云龙湖峰荟4配4变	10	630	423
50749	铜山	云龙湖峰荟3配1变	10	630	428
50750	铜山	云龙湖峰荟2配1变	10	800	520
50751	铜山	云龙湖峰荟4配1变	10	630	421
50752	铜山	云龙湖峰荟2配3变	10	800	545
50753	铜山	云龙湖峰荟2配4变	10	800	505
50754	铜山	新区44-1号公用变	10	400	0
50755	铜山	西樵村南公用变	10	400	70
50756	铜山	新区梅园43-2号公用变	10	400	125
50757	铜山	计生委箱变	10	630	180
50758	铜山	步行街2箱变	10	630	39
50759	铜山	山水间3配4变	10	800	365
50760	铜山	山水间1配1变	10	800	402
50761	铜山	山水间3配1变	10	800	280
50762	铜山	山水间1配4变	10	800	323
50763	铜山	山水间2配1变	10	800	402
50764	铜山	山水间4配4变	10	800	306
50765	铜山	山水间4配1变	10	800	234
50766	铜山	山水间2配4变	10	800	378
50767	铜山	美的天誉8配1变	10	630	361
50768	铜山	美的天誉7配4变	10	630	300
50769	铜山	美的天誉8配4变	10	630	364
50770	铜山	美的天誉7配1变	10	630	190
50771	铜山	千禧城19配4变	10	800	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50772	铜山	千禧城15配1变	10	800	579
50773	铜山	山河珑胤4配1变	10	800	445
50774	铜山	山河珑胤5配1变	10	800	422
50775	铜山	千禧城16配1变	10	800	549
50776	铜山	山河珑胤7配1变	10	800	395
50777	铜山	山河珑胤5配4变	10	800	409
50778	铜山	千禧城17配4变	10	800	575
50779	铜山	千禧城17配1变	10	800	566
50780	铜山	山河珑胤1配1变	10	800	611
50781	铜山	山河珑胤1配4变	10	800	571
50782	铜山	山河珑胤4配4变	10	800	548
50783	铜山	千禧城15配2变	10	800	548
50784	铜山	千禧城19配1变	10	800	561
50785	铜山	山河珑胤6配1变	10	800	379
50786	铜山	山河珑胤6配4变	10	800	267
50787	铜山	千禧城18配4变	10	800	600
50788	铜山	山河珑胤7配4变	10	800	566
50789	铜山	千禧城20配4变	10	800	562
50790	铜山	千禧城16配4变	10	800	557
50791	铜山	千禧城18配1变	10	800	600
50792	铜山	千禧城20配1变	10	800	542
50793	铜山	新区前二堡公用变	10	200	159
50794	铜山	新区康乐园南新增箱变	10	630	164
50795	铜山	新区康乐园南箱变	10	630	150
50796	铜山	山水间7配1变	10	800	391
50797	铜山	山水间7配4变	10	800	544
50798	铜山	观山府2配1变	10	800	382
50799	铜山	观山府3配1变	10	800	427
50800	铜山	观山府3配4变	10	800	442
50801	铜山	观山府1配4变	10	800	470
50802	铜山	观山府1配1变	10	800	263
50803	铜山	观山府2配4变	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50804	铜山	格林世界3配3变	10	800	529
50805	铜山	格林世界1配3变	10	800	554
50806	铜山	格林世界1配1变	10	800	533
50807	铜山	格林世界1配2变	10	800	552
50808	铜山	格林世界2配1变	10	800	512
50809	铜山	格林世界2配3变	10	800	533
50810	铜山	格林世界2配2变	10	800	438
50811	铜山	格林世界3配2变	10	800	501
50812	铜山	格林世界1配4变	10	800	564
50813	铜山	格林世界2配4变	10	800	516
50814	铜山	格林世界4配3变	10	630	383
50815	铜山	格林世界4配4变	10	630	368
50816	铜山	格林世界4配2变	10	630	380
50817	铜山	格林世界4配1变	10	630	377
50818	铜山	格林世界3配4变	10	800	541
50819	铜山	格林世界3配1变	10	800	504
50820	铜山	大丰组合配2变	10	400	284
50821	铜山	大丰组合配1变	10	400	277
50822	铜山	汇景城2配4变	10	630	380
50823	铜山	汇景城2配1变	10	630	183
50824	铜山	汇景城1配4变	10	800	413
50825	铜山	汇景城1配1变	10	800	465
50826	铜山	华嵘小区公变	10	400	175
50827	铜山	青云府2配1变	10	630	354
50828	铜山	青云府1配3变	10	800	498
50829	铜山	青云府1配1变	10	800	471
50830	铜山	青云府2配3变	10	630	389
50831	铜山	新区民营工业园箱变	10	630	260
50832	铜山	居乐园箱变	10	630	161
50833	铜山	居乐园5箱变	10	630	314
50834	铜山	圣泉花园3箱变	10	630	148
50835	铜山	千禧城14配1变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50836	铜山	千禧城13配3变	10	800	531
50837	铜山	千禧城11配3变	10	800	420
50838	铜山	千禧城13配1变	10	800	449
50839	铜山	千禧城11配1变	10	800	497
50840	铜山	千禧城12配3变	10	800	430
50841	铜山	千禧城12配1变	10	800	400
50842	铜山	观山府6配1变	10	630	475
50843	铜山	观山府4配1变	10	630	316
50844	铜山	观山府5配4变	10	630	454
50845	铜山	观山府4配4变	10	630	213
50846	铜山	观山府6配4变	10	630	454
50847	铜山	观山府5配1变	10	630	464
50848	铜山	新区西樵步行街公用变	10	200	0
50849	铜山	汉沟社区5配1变	10	800	541
50850	铜山	汉沟社区3配1变	10	800	600
50851	铜山	汉沟社区2配4变	10	800	567
50852	铜山	汉沟社区3配2变	10	800	544
50853	铜山	汉沟社区4配4变	10	630	456
50854	铜山	汉沟社区2配1变	10	800	529
50855	铜山	汉沟社区5配4变	10	800	550
50856	铜山	汉沟社区1配1变	10	800	570
50857	铜山	汉沟社区4配1变	10	630	447
50858	铜山	汉沟社区1配4变	10	800	573
50859	铜山	金水湾3配3变	10	800	387
50860	铜山	金水湾1配1变	10	800	420
50861	铜山	金水湾3配2变	10	800	491
50862	铜山	金水湾2配4变	10	800	542
50863	铜山	金水湾1配3变	10	800	475
50864	铜山	金水湾3配4变	10	800	445
50865	铜山	金水湾2配3变	10	800	338
50866	铜山	金水湾2配1变	10	800	351
50867	铜山	金水湾3配1变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50868	铜山	金水湾1配2变	10	800	463
50869	铜山	金水湾2配2变	10	800	471
50870	铜山	金水湾1配4变	10	800	412
50871	铜山	绿地娇山湖3配3变	10	630	403
50872	铜山	绿地娇山湖3配2变	10	630	404
50873	铜山	绿地娇山湖3配4变	10	630	395
50874	铜山	绿地娇山湖3配1变	10	630	354
50875	铜山	绿地娇山湖1配3变	10	800	496
50876	铜山	绿地娇山湖1配1变	10	800	547
50877	铜山	绿地娇山湖2配2变	10	630	427
50878	铜山	绿地娇山湖1配4变	10	800	505
50879	铜山	绿地娇山湖2配4变	10	630	347
50880	铜山	绿地娇山湖2配1变	10	630	403
50881	铜山	绿地娇山湖1配2变	10	800	538
50882	铜山	绿地娇山湖2配3变	10	630	388
50883	铜山	中梁首府3配电室4变	10	800	460
50884	铜山	中梁首府3配电室2变	10	800	455
50885	铜山	中梁首府3配电室1变	10	800	432
50886	铜山	中梁首府3配电室3变	10	800	466
50887	铜山	中梁首府4配电室2变	10	630	336
50888	铜山	中梁首府4配电室1变	10	630	388
50889	铜山	中梁首府4配电室3变	10	630	244
50890	铜山	云景台1配3变	10	800	389
50891	铜山	云景台1配2变	10	800	460
50892	铜山	熙悦府2配2变	10	800	475
50893	铜山	熙悦府3配1变	10	800	438
50894	铜山	熙悦府1配1变	10	630	299
50895	铜山	云景台2配2变	10	800	265
50896	铜山	云景台1配1变	10	800	414
50897	铜山	熙悦府3配4变	10	800	458
50898	铜山	熙悦府3配2变	10	800	470
50899	铜山	云景台3配2变	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50900	铜山	云景台1配4变	10	800	379
50901	铜山	云景台3配1变	10	800	493
50902	铜山	云景台2配4变	10	800	440
50903	铜山	熙悦府1配4变	10	630	383
50904	铜山	熙悦府1配2变	10	630	277
50905	铜山	熙悦府2配4变	10	800	495
50906	铜山	云景台2配3变	10	800	446
50907	铜山	云景台3配3变	10	800	325
50908	铜山	熙悦府3配3变	10	800	488
50909	铜山	熙悦府2配3变	10	800	487
50910	铜山	熙悦府1配3变	10	630	392
50911	铜山	熙悦府2配1变	10	800	445
50912	铜山	凤凰源著小区2配4变	10	800	529
50913	铜山	凤凰源著小区1配1变	10	630	399
50914	铜山	凤凰源著小区3配3变	10	630	449
50915	铜山	凤凰源著小区1配4变	10	630	422
50916	铜山	凤凰源著小区2配2变	10	800	454
50917	铜山	凤凰源著小区2配1变	10	800	539
50918	铜山	凤凰源著小区2配3变	10	800	552
50919	铜山	凤凰源著小区3配1变	10	630	325
50920	铜山	凤凰源著小区1配2变	10	630	414
50921	铜山	凤凰源著小区1配3变	10	630	413
50922	铜山	凤凰源著小区3配4变	10	630	447
50923	铜山	凤凰源著小区3配2变	10	630	375
50924	铜山	揽山府5配3变	10	800	521
50925	铜山	揽山府6配2变	10	800	543
50926	铜山	揽山府6配3变	10	800	416
50927	铜山	揽山府5配2变	10	800	528
50928	铜山	揽山府6配1变	10	800	506
50929	铜山	揽山府5配1变	10	800	504
50930	铜山	揽山府6配4变	10	800	511
50931	铜山	揽山府5配4变	10	800	542

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50932	铜山	天津路1号公用变	10	400	258
50933	铜山	中和南院1配3变	10	630	435
50934	铜山	中和南院1配1变	10	630	431
50935	铜山	中和南院1配2变	10	630	421
50936	铜山	中和南院1配4变	10	630	464
50937	铜山	文苑小区公变	10	400	133
50938	铜山	云龙湖峰荟1配4变	10	800	510
50939	铜山	云龙湖峰荟1配3变	10	800	494
50940	铜山	云龙湖峰荟1配2变	10	800	534
50941	铜山	云龙湖峰荟1配1变	10	800	500
50942	铜山	龙湖天玺配电室4变	10	630	380
50943	铜山	龙湖天玺配电室3变	10	630	252
50944	铜山	龙湖天玺配电室2变	10	630	390
50945	新沂	PMS_瓦窑袁林1号台片	10	400	178
50946	新沂	PMS_瓦窑袁林3号台片	10	200	2
50947	新沂	PMS_瓦窑丁场1号台片	10	200	10
50948	新沂	PMS_瓦窑房庄1号台片	10	400	168
50949	新沂	PMS_瓦窑街集南2号台片	10	400	63
50950	新沂	PMS_瓦窑李庄1号台片	10	200	93
50951	新沂	PMS_瓦窑许场1号台片	10	400	156
50952	新沂	PMS_瓦窑北台片	10	200	88
50953	新沂	PMS_王楼丁场南变	10	400	128
50954	新沂	PMS_王楼闫溜变	10	200	32
50955	新沂	PMS_窑湾大街19号变	10	400	0
50956	新沂	PMS_窑湾小东门变	10	400	191
50957	新沂	PMS_窑湾刘宅南变	10	400	159
50958	新沂	PMS_窑湾刘场北变	10	400	204
50959	新沂	王楼尹庄2号变	10	400	189
50960	新沂	PMS_王楼大街14号变	10	400	77
50961	新沂	PMS_窑湾菜市场东变	10	400	93
50962	新沂	PMS_窑湾余头中变	10	200	75
50963	新沂	王楼王沃东变	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50964	新沂	PMS_王楼庄场鱼塘变	10	100	0
50965	新沂	PMS_窑湾孟场北变	10	200	95
50966	新沂	PMS_王楼大街12号变	10	200	0
50967	新沂	PMS_王楼桑庄坡湖变	10	400	253
50968	新沂	窑湾大街3号变	10	200	100
50969	新沂	PMS_窑湾大街1号东变	10	200	62
50970	新沂	王楼桑庄南变	10	200	52
50971	新沂	PMS_窑湾三湾北变	10	400	238
50972	新沂	窑湾大街2号变	10	400	224
50973	新沂	王楼土楼养殖场变	10	400	249
50974	新沂	PMS_王楼桑庄站变	10	200	42
50975	新沂	王楼陆口林场变	10	400	133
50976	新沂	PMS_王楼桑庄变	10	400	225
50977	新沂	王楼苏集变	10	400	181
50978	新沂	PMS_王楼程庄北变	10	400	246
50979	新沂	PMS_王楼程庄南变	10	400	0
50980	新沂	王楼陆口变	10	630	325
50981	新沂	王楼腰庄变	10	400	184
50982	新沂	王楼官界变	10	400	169
50983	新沂	PMS_王楼庄林西变	10	400	199
50984	新沂	PMS_王楼小新河北变	10	400	126
50985	新沂	王楼小新河南变	10	250	0
50986	新沂	PMS_王楼杨庄鱼塘变	10	200	45
50987	新沂	PMS_王楼庄林蟹塘变	10	200	34
50988	新沂	王楼杨庄东变	10	100	25
50989	新沂	PMS_王楼庄林东变	10	200	58
50990	新沂	王楼官场田头站变	10	200	91
50991	新沂	PMS_王楼大街9号变	10	400	7
50992	新沂	王楼大街6号变	10	200	54
50993	新沂	PMS_王楼王沃中变	10	250	92
50994	新沂	王楼沂运南变	10	400	217
50995	新沂	王楼庄场变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
50996	新沂	PMS_王楼王场东变	10	400	205
50997	新沂	王楼王场村变	10	160	17
50998	新沂	PMS_王楼王场北养殖场变	10	160	37
50999	新沂	PMS_王楼庄场码头变	10	400	227
51000	新沂	PMS_王楼许场变	10	200	79
51001	新沂	PMS_窑湾许场北变	10	200	69
51002	新沂	PMS_窑湾余头北变	10	400	216
51003	新沂	窑湾养殖场蟹塘3号变	10	400	126
51004	新沂	窑湾孟场南变	10	200	141
51005	新沂	窑湾头湾变	10	400	228
51006	新沂	PMS_窑湾大街15号变	10	200	138
51007	新沂	PMS_窑湾大街3号东变	10	315	16
51008	新沂	PMS_窑湾大街14号变	10	400	147
51009	新沂	PMS_王楼大街3号变	10	400	140
51010	新沂	PMS_王楼村东变	10	400	162
51011	新沂	PMS_窑湾养殖场蟹塘4号变	10	400	52
51012	新沂	PMS_窑湾养殖场蟹塘1号变	10	200	60
51013	新沂	窑湾大街13号变	10	400	124
51014	新沂	窑湾养殖场南变	10	200	0
51015	新沂	PMS_窑湾养殖场北变	10	400	114
51016	新沂	PMS_窑湾骆马湖1号变	10	160	89
51017	新沂	PMS_窑湾孟场变	10	200	70
51018	新沂	窑湾骆马湖3号变	10	200	0
51019	新沂	窑湾万庄场变	10	400	253
51020	新沂	窑湾陆营东变	10	160	13
51021	新沂	窑湾三湾变	10	200	86
51022	新沂	PMS_窑湾钱口变	10	400	228
51023	新沂	PMS_窑湾金庄变	10	400	272
51024	新沂	窑湾西钱口变	10	200	79
51025	新沂	窑湾余头变	10	400	129
51026	新沂	PMS_王楼村西变	10	250	108
51027	新沂	PMS_王楼大街4号变	10	315	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51028	新沂	王楼王沃北变	10	630	316
51029	新沂	王楼闫场变	10	400	175
51030	新沂	PMS_王楼大街1号变	10	250	0
51031	新沂	PMS_王楼腰庄2号变	10	400	0
51032	新沂	窑湾河形变	10	400	218
51033	新沂	窑湾吴场变	10	400	267
51034	新沂	PMS_窑湾五墩朱场变	10	400	248
51035	新沂	窑湾红星场变	10	400	265
51036	新沂	窑湾杨六队变	10	400	208
51037	新沂	PMS_窑湾姜庄变	10	200	80
51038	新沂	PMS_窑湾刘宅变	10	400	83
51039	新沂	PMS_窑湾刘宅三队变	10	400	186
51040	新沂	PMS_窑湾五墩韩场变	10	200	98
51041	新沂	窑湾韩联变	10	200	108
51042	新沂	PMS_窑湾臧圩变	10	200	47
51043	新沂	窑湾陆营变	10	400	214
51044	新沂	PMS_窑湾徐渡变	10	400	269
51045	新沂	PMS_窑湾胜利刘场变	10	200	97
51046	新沂	PMS_窑湾窑场变	10	200	121
51047	新沂	PMS_窑湾杨场变	10	400	178
51048	新沂	窑湾李庄变	10	200	40
51049	新沂	窑湾许场变	10	400	232
51050	新沂	PMS_窑湾大街9号变	10	400	67
51051	新沂	王楼官场2号变	10	160	57
51052	新沂	PMS_王楼大街南变	10	400	77
51053	新沂	PMS_王楼大街10号变	10	400	125
51054	新沂	PMS_窑湾李庄北变	10	400	162
51055	新沂	窑湾李庄南变	10	400	194
51056	新沂	PMS_窑湾新政府变	10	400	89
51057	新沂	窑湾养殖场蟹塘2号变	10	200	16
51058	新沂	PMS_窑湾五联东变	10	200	104
51059	新沂	窑湾庄场北变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51060	新沂	PMS_窑湾所用变	10	200	43
51061	新沂	PMS_窑湾大街17号变	10	315	121
51062	新沂	窑湾大街5号变	10	400	135
51063	新沂	PMS_窑湾大街16号变	10	315	175
51064	新沂	窑湾大街8号变	10	200	97
51065	新沂	PMS_窑湾大街11号变	10	200	96
51066	新沂	PMS_窑湾口西变	10	400	123
51067	新沂	PMS_王楼许楼小菜园变	10	200	139
51068	新沂	PMS_王楼许楼东变	10	100	47
51069	新沂	PMS_王楼许楼田头站变	10	200	131
51070	新沂	PMS_王楼许楼南变	10	400	161
51071	新沂	PMS_王楼丁场变	10	200	36
51072	新沂	PMS_王楼许楼东变	10	400	156
51073	新沂	PMS_王楼许楼北变	10	400	209
51074	新沂	PMS_王楼苏集站变	10	200	36
51075	新沂	窑湾口西田头站变	10	200	131
51076	新沂	PMS_王楼许楼2号变	10	400	201
51077	新沂	PMS_窑湾大街4号变	10	400	79
51078	新沂	PMS_王楼杨庄2号变	10	400	213
51079	新沂	PMS_王楼土楼南变	10	400	223
51080	新沂	PMS_窑湾西大街箱变	10	500	67
51081	新沂	PMS_窑湾中宁街箱变	10	500	0
51082	新沂	PMS_窑湾上窑南变	10	400	141
51083	新沂	PMS_王楼大街11号变	10	400	214
51084	新沂	PMS_窑湾朱场西变	10	200	70
51085	新沂	PMS_王楼腰庄3号变	10	400	153
51086	新沂	PMS_王楼村北变	10	200	0
51087	新沂	PMS_窑湾万庄庄场西变	10	200	45
51088	新沂	窑湾口西2号变	10	400	231
51089	新沂	PMS_窑湾刘宅西变	10	200	69
51090	新沂	PMS_窑湾陆营西变	10	200	0
51091	新沂	窑湾徐渡南变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51092	新沂	PMS 窑湾牌坊西变	10	200	51
51093	新沂	窑湾马圩南变	10	400	195
51094	新沂	PMS 王楼陆口南变	10	200	86
51095	新沂	王楼闫溜东变	10	400	79
51096	新沂	王楼土楼东变	10	400	213
51097	新沂	PMS 王楼平楼北变	10	200	15
51098	新沂	王楼沂运北2号变	10	400	173
51099	新沂	PMS 王楼王场北变	10	200	71
51100	新沂	PMS 王楼庄林东2号变	10	200	39
51101	新沂	PMS 王楼苏集西变	10	400	0
51102	新沂	PMS 窑湾上窑新村中变	10	400	110
51103	新沂	PMS 窑湾上窑新村东变	10	400	157
51104	新沂	PMS 窑湾孟场西变	10	400	168
51105	新沂	窑湾养殖场蟹塘1号北变	10	400	100
51106	新沂	窑湾养殖场蟹塘2号西变	10	250	0
51107	新沂	窑湾养殖场中2号变	10	400	216
51108	新沂	PMS 窑湾养殖场北2号变	10	400	132
51109	新沂	PMS 王楼庄林蟹塘东变	10	400	158
51110	新沂	PMS 王楼官场3号变	10	160	36
51111	新沂	王楼庄场东变	10	400	101
51112	新沂	PMS 窑湾钱口北变	10	400	207
51113	新沂	王楼大街北变	10	200	32
51114	新沂	PMS 窑湾河形鱼塘变	10	200	64
51115	新沂	窑湾金庄四队变	10	400	239
51116	新沂	PMS 窑湾加油站北变	10	400	136
51117	新沂	PMS 窑湾头湾二队变	10	400	226
51118	新沂	王楼桑庄中变	10	400	241
51119	新沂	PMS 窑湾四道街西变	10	400	144
51120	新沂	PMS 王楼陆口林场北变	10	400	45
51121	新沂	PMS 王楼医院南变	10	400	141
51122	新沂	王楼小新河西变	10	200	33
51123	新沂	王楼小新河东变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51124	新沂	PMS_窑湾钱口南圩变	10	400	147
51125	新沂	PMS_窑湾水利变	10	400	191
51126	新沂	PMS_王楼许楼吴庄变	10	400	238
51127	新沂	PMS_王楼丁场南2号变	10	400	211
51128	新沂	PMS_王楼官界东变	10	400	229
51129	新沂	PMS_王楼村部北变	10	400	142
51130	新沂	PMS_王楼曹窑村部变	10	400	15
51131	新沂	PMS_王楼腰庄南变	10	400	141
51132	新沂	PMS_王楼王沃南2号变	10	400	198
51133	新沂	PMS_王楼庄林林场南变	10	400	185
51134	新沂	PMS_王楼许楼黄庄变	10	400	167
51135	新沂	PMS_窑湾五墩韩场西变	10	400	224
51136	新沂	PMS_窑湾五墩何场变	10	400	242
51137	新沂	窑湾五联北变	10	200	109
51138	新沂	PMS_窑湾二湾四队变	10	400	189
51139	新沂	PMS_窑湾刘宅黄场变	10	400	208
51140	新沂	PMS_窑湾吴场东变	10	400	198
51141	新沂	PMS_窑湾余头鱼塘变	10	400	145
51142	新沂	PMS_窑湾杨场村北变	10	400	197
51143	新沂	PMS_窑湾臧圩东变	10	400	248
51144	新沂	PMS_窑湾许场南变	10	400	146
51145	新沂	PMS_窑湾马圩北变	10	400	196
51146	新沂	PMS_窑湾口西田头站西变	10	200	128
51147	新沂	PMS_窑湾邮政变	10	400	87
51148	新沂	PMS_窑湾口西东变	10	400	160
51149	新沂	窑湾红楼东变	10	400	143
51150	新沂	PMS_王楼王场西2号变	10	400	181
51151	新沂	PMS_王楼王沃西变	10	400	202
51152	新沂	PMS_王楼闫场北变	10	400	264
51153	新沂	PMS_王楼医院东变	10	400	91
51154	新沂	PMS_王楼法庭西变	10	400	91
51155	新沂	PMS_窑湾四道街东变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51156	新沂	PMS_王楼平楼东变	10	400	199
51157	新沂	PMS_王楼桑庄四队变	10	400	244
51158	新沂	PMS_王楼苏集南变	10	400	204
51159	新沂	PMS_窑湾刘场南变	10	400	155
51160	新沂	PMS_窑湾小学北变	10	400	177
51161	新沂	PMS_王楼王沃二队变	10	400	228
51162	新沂	王楼沂运胡场变	10	400	256
51163	新沂	PMS_王楼庄场北变	10	400	102
51164	新沂	王楼官场北变	10	200	35
51165	新沂	王楼杨庄东变	10	200	115
51166	新沂	PMS_王楼庄林北变	10	400	250
51167	新沂	PMS_王楼丁场北变	10	400	193
51168	新沂	PMS_王楼陆口三队变	10	400	156
51169	新沂	PMS_窑湾红星场北变	10	400	208
51170	新沂	PMS_窑湾西钱口南变	10	400	223
51171	新沂	王楼许场西变	10	400	206
51172	新沂	PMS_窑湾银行西变	10	400	201
51173	新沂	PMS_王楼平楼四队变	10	400	201
51174	新沂	PMS_窑湾聚福园变	10	400	195
51175	新沂	PMS_窑湾胜利学校西变	10	400	169
51176	新沂	PMS_窑湾古镇花苑变	10	400	212
51177	新沂	PMS_窑湾西钱口东变	10	400	217
51178	新沂	窑湾所东变	10	400	139
51179	新沂	PMS_窑湾徐渡二队变	10	400	154
51180	新沂	PMS_王楼中学北变	10	400	122
51181	新沂	PMS_王楼尹庄西变	10	400	128
51182	新沂	PMS_窑湾五墩朱场小庄变	10	400	208
51183	新沂	窑湾养殖场北3号变	10	200	95
51184	新沂	PMS_窑湾许场东2号变	10	400	215
51185	新沂	PMS_窑湾许场北2号变	10	400	217
51186	新沂	PMS_窑湾二湾站北变	10	400	206
51187	新沂	PMS_窑湾臧许李园变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51188	新沂	PMS_窑湾红星场南变	10	400	219
51189	新沂	PMS_窑湾美食街箱变	10	500	210
51190	新沂	PMS_王楼土楼西变	10	400	24
51191	新沂	PMS_窑湾三桥新村西变	10	400	137
51192	新沂	王楼杨庄蟹塘南变	10	200	87
51193	新沂	PMS_王楼土楼变	10	400	259
51194	新沂	PMS_王楼土楼南2号变	10	400	220
51195	新沂	PMS_王楼土楼西2号变	10	400	82
51196	新沂	PMS_王楼土楼养殖场南2号变	10	400	231
51197	新沂	PMS_王楼村西2号变	10	400	200
51198	新沂	王楼大街14号北变	10	200	118
51199	新沂	PMS_王楼王场杲场变	10	400	263
51200	新沂	PMS_王楼闫场2号南变	10	400	241
51201	铜山	龙湖天玺配电室1变	10	630	371
51202	铜山	千禧城3配3变	10	800	410
51203	铜山	千禧城3配1变	10	800	380
51204	铜山	千禧城4配1变	10	800	363
51205	铜山	千禧城4配3变	10	800	382
51206	铜山	千禧城2配1变	10	800	419
51207	铜山	千禧城5配1变	10	800	429
51208	铜山	千禧城1配3变	10	800	324
51209	铜山	千禧城2配3变	10	800	402
51210	铜山	千禧城1配1变	10	800	404
51211	铜山	柏景湾1配3变	10	800	445
51212	铜山	柏景湾1配1变	10	800	455
51213	铜山	柏景湾一期2配3变	10	800	392
51214	铜山	柏景湾一期2配1变	10	800	423
51215	铜山	柏景湾一期2配4变	10	800	418
51216	铜山	柏景湾1配2变	10	800	392
51217	铜山	柏景湾一期2配2变	10	800	445
51218	铜山	柏景湾1配4变	10	800	448
51219	铜山	银山佳苑3配4变	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51220	铜山	银山佳苑3配2变	10	800	422
51221	铜山	银山佳苑3配1变	10	800	525
51222	铜山	银山佳苑3配3变	10	800	517
51223	铜山	揽山府2配电室1变	10	800	358
51224	铜山	揽山府2配电室4变	10	800	383
51225	铜山	集慧大厦2变	10	630	461
51226	铜山	集慧大厦1变	10	630	388
51227	铜山	梧桐公馆3配3变	10	800	491
51228	铜山	梧桐公馆3配4变	10	800	570
51229	铜山	梧桐公馆4配2变	10	800	471
51230	铜山	梧桐公馆3配1变	10	800	526
51231	铜山	梧桐公馆4配1变	10	800	505
51232	铜山	梧桐公馆3配2变	10	800	419
51233	铜山	梧桐公馆4配4变	10	800	535
51234	铜山	梧桐公馆5配1变	10	630	378
51235	铜山	梧桐公馆5配3变	10	630	435
51236	铜山	梧桐公馆5配2变	10	630	401
51237	铜山	梧桐公馆5配4变	10	630	403
51238	铜山	梧桐公馆4配3变	10	800	500
51239	铜山	绿地湖语墅2配1变	10	800	439
51240	铜山	绿地湖语墅2配4变	10	800	407
51241	铜山	绿地湖语墅1配1变	10	800	490
51242	铜山	绿地湖语墅2配3变	10	800	548
51243	铜山	绿地湖语墅1配2变	10	800	544
51244	铜山	绿地湖语墅2配2变	10	800	590
51245	铜山	衡山路5号	10	400	0
51246	铜山	东二街箱变	10	630	68
51247	铜山	枫园4箱变	10	630	367
51248	铜山	枫园2箱变	10	630	80
51249	铜山	枫园1箱变	10	630	261
51250	铜山	枫园5箱变	10	630	292
51251	铜山	学府路1号箱变	10	630	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51252	铜山	枫园3箱变	10	630	222
51253	铜山	娇山府2配1变	10	800	451
51254	铜山	娇山府4配1变	10	630	344
51255	铜山	娇山府组合配电室1变	10	800	463
51256	铜山	娇山府3配1变	10	630	379
51257	铜山	娇山府3配4变	10	630	390
51258	铜山	娇山府4配4变	10	630	367
51259	铜山	柏景湾二期3配2变	10	630	371
51260	铜山	柏景湾二期1配1变	10	800	467
51261	铜山	柏景湾二期1配4变	10	800	443
51262	铜山	熙悦府4配3变	10	800	497
51263	铜山	熙悦府4配4变	10	800	423
51264	铜山	柏景湾二期1配2变	10	800	463
51265	铜山	柏景湾二期4配3变	10	630	388
51266	铜山	柏景湾二期2配1变	10	630	374
51267	铜山	柏景湾二期3配4变	10	630	364
51268	铜山	柏景湾二期4配1变	10	630	367
51269	铜山	柏景湾二期2配3变	10	630	319
51270	铜山	柏景湾二期2配2变	10	630	330
51271	铜山	熙悦府4配1变	10	800	397
51272	铜山	柏景湾二期4配4变	10	630	390
51273	铜山	柏景湾二期3配1变	10	630	372
51274	铜山	熙悦府5配1变	10	800	336
51275	铜山	熙悦府4配2变	10	800	401
51276	铜山	柏景湾二期1配3变	10	800	476
51277	铜山	柏景湾二期4配2变	10	630	342
51278	铜山	熙悦府5配4变	10	800	434
51279	铜山	柏景湾二期2配4变	10	630	311
51280	铜山	熙悦府5配2变	10	800	403
51281	铜山	柏景湾二期3配3变	10	630	351
51282	铜山	公安公寓新增箱变	10	630	265
51283	铜山	汇景城4配1变	10	800	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51284	铜山	汇景城3配4变	10	800	408
51285	铜山	汇景城3配1变	10	800	388
51286	铜山	汇景城4配4变	10	800	331
51287	铜山	文沃1配4变	10	800	442
51288	铜山	文沃1配3变	10	800	448
51289	铜山	文沃1配1变	10	800	306
51290	铜山	霸王小区箱变	10	630	158
51291	铜山	PMS_新区樵村2-1号公用变(新区所西樵2号公用变)	10	400	53
51292	铜山	新区望园小区公变	10	400	74
51293	铜山	新区居乐园四区1变(新区海河西路1变(6杆)	10	400	59
51294	铜山	新区1桥公用变	10	400	0
51295	铜山	PMS_新区所无名山西樵变	10	400	36
51296	铜山	新区所西樵4号变	10	400	37
51297	铜山	PMS_马坡镇前八段村委会公变1号变	10	400	181
51298	铜山	PMS_马坡镇张庄西1号变	10	400	109
51299	铜山	PMS_马坡镇赵牌坊4号变	10	200	92
51300	铜山	马坡镇后丁阁变	10	200	38
51301	铜山	PMS_马坡镇新庄变	10	200	0
51302	铜山	PMS_马坡镇马坡一队1号变	10	400	151
51303	铜山	马坡镇马坡一队变	10	200	0
51304	铜山	PMS_马坡镇马坡村二队变	10	200	0
51305	铜山	PMS_马坡镇马坡一三队变	10	200	0
51306	铜山	PMS_马坡镇后丁各变	10	200	0
51307	铜山	马坡镇九段村5号变	10	400	151
51308	铜山	PMS_马坡镇姜站村石宅子变	10	200	82
51309	铜山	马坡镇荣楼变	10	200	9
51310	铜山	PMS_马坡镇杜沟1号变	10	250	57
51311	铜山	PMS_马坡镇王小楼变	10	400	72
51312	铜山	PMS_马坡镇后八段西变	10	400	132
51313	铜山	马坡镇前八段7号变	10	400	99
51314	铜山	PMS_马坡镇后八段南变	10	400	105
51315	铜山	PMS_马坡镇姜站东2号变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51316	铜山	马坡镇甄庄变	10	200	99
51317	铜山	PMS_马坡镇河涯变	10	400	49
51318	铜山	马坡镇瓦矿村3号变	10	400	6
51319	铜山	PMS_马坡镇老圩子2号变	10	250	0
51320	铜山	马坡镇九段村3号变	10	400	90
51321	铜山	PMS_马坡镇和畅庄村1号变	10	200	31
51322	铜山	马坡镇和畅庄西变	10	200	62
51323	铜山	PMS_马坡镇和畅庄3号变	10	200	4
51324	铜山	PMS_马坡镇秦庄西变	10	315	47
51325	铜山	马坡镇大新庄村袁楼村变	10	200	32
51326	铜山	马坡镇秦水口变	10	400	32
51327	铜山	PMS_马坡镇前丁各2号变	10	200	51
51328	铜山	马坡镇后丁各1号变	10	200	54
51329	铜山	马坡镇单楼变	10	400	77
51330	铜山	PMS_马坡镇湖心庄变	10	200	0
51331	铜山	马坡镇支庄东队变	10	200	80
51332	铜山	马坡镇蒋楼南变	10	200	41
51333	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村赵庄1号变	10	200	17
51334	铜山	马坡镇支庄1号变	10	200	21
51335	铜山	PMS_马坡镇小新庄变	10	400	140
51336	铜山	PMS_马坡镇河北村芦庄变	10	250	98
51337	铜山	马坡镇河北村村北变	10	200	0
51338	铜山	PMS_马坡镇芦庄1号变	10	200	46
51339	铜山	PMS_马坡镇供电站1号变	10	400	17
51340	铜山	马坡镇供电所2号变	10	400	117
51341	铜山	PMS_马坡镇市场2号变	10	315	54
51342	铜山	马坡镇马坡村变	10	250	0
51343	铜山	PMS_马坡镇马坡村1号变	10	250	105
51344	铜山	马坡镇秦坑1号变	10	400	208
51345	铜山	PMS_马坡镇丁集4号变	10	315	124
51346	铜山	马坡镇丁集村5号变	10	400	91
51347	铜山	PMS_马坡镇丁集村6号变	10	315	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51348	铜山	PMS_马坡镇代海变	10	160	65
51349	铜山	PMS_马坡镇绳庄变	10	160	53
51350	铜山	马坡镇尚沟西变	10	400	174
51351	铜山	PMS_马坡镇前八段6号变	10	315	11
51352	铜山	PMS_马坡镇前八段5号变	10	400	107
51353	铜山	马坡镇前八段1号变	10	200	17
51354	铜山	PMS_马坡镇前八段4号变	10	315	43
51355	铜山	PMS_马坡镇前八段3号变	10	400	0
51356	铜山	PMS_马坡镇张庄东变	10	200	25
51357	铜山	PMS_马坡镇前王堂变	10	160	38
51358	铜山	PMS_马坡镇周楼变	10	250	68
51359	铜山	PMS_马坡镇双楼村1号变	10	160	0
51360	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村闸上变	10	200	0
51361	铜山	PMS_马坡镇湖新庄（丁各）变	10	200	43
51362	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村闫庄变	10	200	34
51363	铜山	马坡镇蒋楼村侯庄变	10	200	25
51364	铜山	马坡镇丁集村赵段变	10	400	69
51365	铜山	马坡镇王堂村王庄东队变	10	200	53
51366	铜山	PMS_马坡镇老圩子市场变	10	315	26
51367	铜山	马坡镇杜沟村变	10	400	148
51368	铜山	马坡镇拾段村代海1号变	10	400	142
51369	铜山	马坡镇大辛庄村北变	10	250	72
51370	铜山	马坡镇丁集村7号变	10	400	150
51371	铜山	马坡镇拾段村变	10	400	154
51372	铜山	马坡镇拾段1号变	10	400	176
51373	铜山	PMS_马坡镇大新庄村变	10	200	65
51374	铜山	PMS_马坡镇和畅庄村南变	10	250	164
51375	铜山	马坡镇老圩子1号变	10	400	107
51376	铜山	马坡镇董塘变	10	200	0
51377	铜山	PMS_马坡镇马坡村街区变	10	400	80
51378	铜山	PMS_马坡镇前八段村9号变	10	250	95
51379	铜山	马坡镇袁楼变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51380	铜山	PMS_马坡镇和畅庄2号变	10	400	152
51381	铜山	PMS_马坡镇街道4号变	10	400	43
51382	铜山	PMS_马坡镇街道5号变	10	400	0
51383	铜山	PMS_马坡镇九段村北6号变	10	400	0
51384	铜山	马坡镇前八段村南变	10	400	71
51385	铜山	PMS_马坡镇周楼村3号变	10	200	25
51386	铜山	PMS_马坡镇丁集村东变	10	400	34
51387	铜山	PMS_马坡镇马坡八队1号变	10	400	151
51388	铜山	PMS_马坡镇河北西变	10	400	0
51389	铜山	PMS_马坡镇芦庄村3号变	10	200	0
51390	铜山	PMS_马坡镇马坡村4号变	10	400	0
51391	铜山	马坡镇马坡八队2号变	10	400	107
51392	铜山	PMS_马坡镇前八段村东变	10	200	0
51393	铜山	PMS_马坡镇丁集村南变	10	400	101
51394	铜山	PMS_马坡镇市场1号变	10	400	126
51395	铜山	马坡镇蒋楼村东蒋楼变	10	200	23
51396	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村西蒋楼变	10	200	0
51397	铜山	PMS_马坡镇赵牌坊变	10	200	0
51398	铜山	PMS_马坡镇九段村中变	10	400	87
51399	铜山	马坡镇前八段公变2号变	10	200	0
51400	铜山	PMS_马坡镇大新庄村西变	10	200	23
51401	铜山	PMS_马坡镇周楼村2号变	10	200	52
51402	铜山	PMS_马坡镇九段村西变	10	400	91
51403	铜山	PMS_马坡镇九段村东变	10	400	59
51404	铜山	马坡镇丁集村秦坑变	10	400	84
51405	铜山	PMS_马坡镇后八段东1号变	10	400	126
51406	铜山	PMS_马坡镇后八段南1号变	10	400	26
51407	铜山	PMS_马坡镇后八段村中变	10	400	89
51408	铜山	PMS_马坡镇甄庄1号变	10	200	35
51409	铜山	PMS_马坡镇河涯村南变	10	200	51
51410	铜山	PMS_马坡镇姜站村西变	10	400	119
51411	铜山	PMS_马坡镇九段村北1号变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51412	铜山	PMS_马坡镇王大楼1号变	10	200	11
51413	铜山	马坡镇王小楼1号变	10	400	235
51414	铜山	PMS_马坡镇后八段村北1号变	10	200	0
51415	铜山	PMS_马坡镇前八段村中变	10	400	130
51416	铜山	PMS_马坡镇西蒋楼1号变	10	200	88
51417	铜山	马坡镇马坡村五队变	10	200	0
51418	铜山	PMS_马坡镇政府公变变	10	400	134
51419	铜山	PMS_马坡镇马坡村三队变	10	200	16
51420	铜山	PMS_马坡镇马坡村四队变	10	400	164
51421	铜山	PMS_马坡镇荣楼1号变	10	200	21
51422	铜山	PMS_马坡镇后王堂西变	10	200	108
51423	铜山	马坡镇前王堂1号变	10	400	170
51424	铜山	PMS_马坡镇街道14号变	10	315	13
51425	铜山	PMS_马坡镇九段北2号变新	10	400	9
51426	铜山	马坡镇九段村北5号变	10	400	162
51427	铜山	PMS_黄集镇前集队变	10	400	197
51428	铜山	PMS_马坡镇代海2号变	10	200	81
51429	铜山	马坡镇绳庄东变	10	200	50
51430	铜山	马坡镇赵段西变	10	400	117
51431	铜山	马坡镇王楼1号变	10	400	158
51432	铜山	马坡镇和畅庄村西变	10	200	0
51433	铜山	PMS_马坡镇瓦矿一队变	10	200	0
51434	铜山	PMS_马坡镇秦庄路西变	10	200	0
51435	铜山	PMS_马坡镇王丰庄西变	10	200	0
51436	铜山	PMS_马坡镇丁各村变	10	200	93
51437	铜山	PMS_马坡镇丁各三队变	10	200	16
51438	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村1号变	10	200	66
51439	铜山	PMS_马坡镇丁各二队变	10	200	58
51440	铜山	马坡镇单楼1号变	10	200	0
51441	铜山	PMS_马坡镇袁楼1号变	10	400	150
51442	铜山	PMS_马坡镇秦水口1号变	10	200	0
51443	铜山	PMS_马坡镇董塘1号变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51444	铜山	PMS_马坡镇姜站村2号变	10	400	39
51445	铜山	PMS_马坡镇老圩子东变	10	400	11
51446	铜山	PMS_马坡镇后八段村北2号变	10	400	54
51447	铜山	PMS_马坡镇后八段村南2号变	10	400	0
51448	铜山	PMS_马坡镇前八段村东2号变	10	400	48
51449	铜山	PMS_马坡镇前八段市场变	10	400	22
51450	铜山	马坡镇街道6号变	10	400	21
51451	铜山	PMS_马坡镇街道1号变	10	400	0
51452	铜山	马坡镇街道2号变	10	400	84
51453	铜山	PMS_马坡镇街道7号变	10	400	305
51454	铜山	PMS_马坡镇马坡市场3号变	10	400	0
51455	铜山	PMS_马坡镇小新庄1号变	10	400	168
51456	铜山	PMS_马坡镇河北变	10	400	151
51457	新沂	王楼土楼养殖场北2号变	10	200	93
51458	新沂	PMS_王楼沂运北2号东变	10	400	235
51459	新沂	PMS_王楼大街西变	10	400	104
51460	新沂	窑湾三湾中变	10	200	70
51461	新沂	窑湾小学南变	10	200	46
51462	新沂	窑湾头湾码头变	10	200	159
51463	新沂	PMS_窑湾陆营西2号变	10	400	230
51464	新沂	PMS_窑湾刘宅刘四队变	10	400	182
51465	新沂	PMS_窑湾河湾南变	10	400	235
51466	新沂	PMS_窑湾万庄庄场北2号变	10	400	188
51467	新沂	窑湾吴场北变	10	400	247
51468	新沂	PMS_窑湾余头村部变	10	400	149
51469	新沂	PMS_窑湾臧口南变	10	400	231
51470	新沂	窑湾钱口北2号变	10	200	65
51471	新沂	窑湾五墩教堂变	10	200	61
51472	新沂	窑湾二湾小庄变	10	250	115
51473	新沂	PMS_王楼庄林其后变	10	400	230
51474	新沂	PMS_王楼官界菜园变	10	400	268
51475	新沂	王楼大街5号西变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51476	新沂	PMS_王楼王沃白庄一队变	10	400	192
51477	新沂	PMS_王楼庄林学校变	10	400	209
51478	新沂	PMS_王楼丁场中变	10	400	184
51479	新沂	PMS_王楼许场东变	10	400	195
51480	新沂	PMS_窑湾杨场西变	10	400	262
51481	新沂	PMS_窑湾五墩小学变	10	400	174
51482	新沂	PMS_王楼苏集东变	10	200	117
51483	新沂	PMS_王楼陈宅东变	10	400	59
51484	新沂	PMS_王楼腰庄东变	10	400	185
51485	新沂	PMS_王楼程庄东变	10	400	231
51486	新沂	PMS_王楼陆口东变	10	200	92
51487	新沂	PMS_王楼许楼吴庄南变	10	400	203
51488	新沂	PMS_王楼许楼黄庄西变	10	400	209
51489	新沂	PMS_王楼许楼四队变	10	400	107
51490	新沂	PMS_王楼许楼三队变	10	400	235
51491	新沂	PMS_王楼腰庄新区变	10	400	122
51492	新沂	王楼苏集北变	10	160	26
51493	新沂	PMS_王楼邮局东变	10	400	82
51494	新沂	窑湾中学箱变	10	500	197
51495	新沂	王楼沂运四队变	10	400	132
51496	新沂	PMS_王楼村部变	10	400	200
51497	新沂	PMS_王楼官场老村部北变	10	400	231
51498	新沂	PMS_王楼庄林中变	10	400	255
51499	新沂	PMS_王楼庄林西2号变	10	400	251
51500	新沂	PMS_王楼丁场西变	10	400	193
51501	新沂	PMS_窑湾马圩韩场东变	10	400	223
51502	新沂	PMS_窑湾中学北2号变	10	400	151
51503	新沂	PMS_窑湾河形西变	10	400	220
51504	新沂	PMS_窑湾河形东变	10	400	230
51505	新沂	窑湾马圩韩场北变	10	400	274
51506	新沂	窑湾臧圩南2号变	10	200	63
51507	新沂	PMS_窑湾牌坊东变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51508	新沂	PMS_王楼腰庄西变	10	400	260
51509	新沂	PMS_王楼医院西变	10	400	131
51510	新沂	PMS_窑湾胜利教堂变	10	400	238
51511	新沂	PMS_王楼丁场南小站变	10	400	13
51512	新沂	PMS_王楼水利变	10	400	126
51513	新沂	PMS_王楼程庄一队变	10	400	209
51514	新沂	PMS_窑湾三桥新村北变	10	400	167
51515	新沂	PMS_王楼桑庄东变	10	400	190
51516	新沂	窑湾山河家园中箱变	10	500	286
51517	新沂	窑湾山河家园南箱变	10	500	342
51518	新沂	PMS_窑湾山河家园东变	10	400	248
51519	新沂	王楼王场北养殖场南变	10	200	93
51520	新沂	PMS_王楼官界中变	10	400	211
51521	新沂	PMS_王楼小新河西2号变	10	200	49
51522	新沂	PMS_窑湾渔民北变	10	400	177
51523	新沂	PMS_王楼李场中变	10	400	189
51524	新沂	PMS_王楼许楼新区变	10	400	86
51525	新沂	窑湾刘宅南2号变	10	200	60
51526	新沂	窑湾姜庄西变	10	400	256
51527	新沂	PMS_窑湾水产商城西变	10	400	169
51528	新沂	PMS_窑湾美食街西变	10	400	200
51529	新沂	窑湾古镇北门1号箱变	10	500	163
51530	新沂	窑湾古镇北门2号箱变	10	500	201
51531	新沂	窑湾航道站北箱变	10	500	297
51532	新沂	窑湾三晋别院西箱变	10	500	191
51533	新沂	PMS_王楼丁场鱼塘变	10	250	100
51534	新沂	窑湾大街7号变	10	200	110
51535	新沂	PMS_窑湾新河1号变	10	400	175
51536	新沂	PMS_王楼王场西变	10	400	166
51537	新沂	PMS_窑湾养殖场中变	10	400	247
51538	新沂	PMS_窑湾二湾村部变	10	400	272
51539	新沂	PMS_窑湾河形北变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51540	新沂	王楼王沃南变	10	200	60
51541	新沂	王楼土楼养殖场南变	10	100	43
51542	新沂	PMS_王楼庄林站变	10	400	225
51543	新沂	窑湾杨场北变	10	200	81
51544	新沂	窑湾五墩五联南变	10	200	43
51545	新沂	PMS_窑湾余头四队变	10	400	187
51546	新沂	PMS_窑湾湖滨家园变	10	400	190
51547	新沂	窑湾三湾北1号变	10	200	0
51548	新沂	PMS_王楼王沃村部变	10	400	128
51549	新沂	王楼农技北变	10	200	0
51550	新沂	PMS_王楼太场东变	10	400	180
51551	新沂	PMS_王楼庄林东南变	10	400	157
51552	新沂	PMS_王楼土楼沂河变	10	400	149
51553	新沂	PMS_王楼许楼二队变	10	400	214
51554	新沂	PMS_王楼许楼五队变	10	400	268
51555	新沂	窑湾马圩韩场西变	10	200	96
51556	新沂	PMS_窑湾马圩西变	10	400	246
51557	新沂	PMS_窑湾牌坊南变	10	400	257
51558	新沂	PMS_窑湾钱口西变	10	400	176
51559	铜山	PMS_马坡镇候庄1号变	10	400	126
51560	新沂	王楼官界金三角变	10	200	10
51561	新沂	PMS_王楼杨庄西变	10	400	228
51562	铜山	PMS_马坡镇张庄东1号变	10	400	126
51563	新沂	PMS_窑湾马圩东鱼塘变	10	400	159
51564	铜山	PMS_马坡镇董洼1号变	10	400	207
51565	新沂	窑湾三支东变	10	200	0
51566	铜山	PMS_马坡镇西蒋楼2号变	10	200	28
51567	铜山	PMS_马坡镇王堂村变	10	200	68
51568	新沂	PMS_窑湾刘场东变	10	400	216
51569	铜山	PMS_马坡镇东蒋楼1号变	10	400	186
51570	新沂	PMS_窑湾龙湖湾一期配电室2号变	10	630	458
51571	铜山	PMS_马坡镇蒋楼南1号变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51572	新沂	PMS_窑湾龙湖湾一期配电室1号变	10	630	302
51573	铜山	PMS_马坡镇九段村南2号变	10	400	78
51574	新沂	PMS_窑湾碧水湾1号配电室2号变	10	800	491
51575	铜山	PMS_马坡镇街道3号变	10	400	0
51576	新沂	PMS_窑湾碧水湾1号配电室4号变	10	800	554
51577	铜山	PMS_马坡镇马坡二队2号变	10	400	0
51578	新沂	PMS_窑湾碧水湾1号配电室1号变	10	800	494
51579	铜山	PMS_马坡镇九段村南1号变	10	400	45
51580	新沂	PMS_窑湾碧水湾1号配电室3号变	10	800	527
51581	铜山	PMS_马坡镇九段村南3号变	10	400	103
51582	新沂	窑湾龙湖湾二期1号变	10	800	495
51583	铜山	PMS_马坡镇张庄1号变	10	400	3
51584	新沂	窑湾龙湖湾二期2号变	10	800	615
51585	铜山	PMS_马坡镇后八段村西1号变	10	400	24
51586	新沂	PMS_王楼丁场东变	10	400	109
51587	铜山	PMS_马坡镇后八段村南3号变	10	400	128
51588	新沂	PMS_王楼陆口林场南变	10	400	33
51589	铜山	PMS_马坡镇杜沟村3号变	10	400	21
51590	新沂	PMS_窑湾五墩哑巴场变	10	400	174
51591	铜山	PMS_马坡镇前八段村10号变	10	400	0
51592	新沂	窑湾五墩何场北变	10	400	284
51593	铜山	PMS_马坡镇前八段村11号变	10	400	71
51594	新沂	王楼加油站西变	10	400	174
51595	铜山	PMS_马坡镇前八段村12号变	10	400	0
51596	新沂	窑湾胜利新区东箱变	10	630	438
51597	铜山	PMS_马坡镇拾段村2号变	10	400	198
51598	新沂	窑湾上窑北变	10	400	152
51599	铜山	PMS_马坡镇和畅庄4号变	10	400	224
51600	新沂	窑湾许场东鱼塘变	10	400	276
51601	铜山	马坡镇前八段13号变	10	400	79
51602	新沂	王楼庄林林场西变	10	400	293
51603	铜山	PMS_马坡镇姜站16号变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51604	铜山	PMS_马坡镇石宅子15号变	10	400	107
51605	铜山	PMS_马坡镇阎庄2号变	10	400	192
51606	新沂	窑湾五墩朱场南变	10	400	305
51607	铜山	PMS_马坡镇闸上1号变	10	400	151
51608	新沂	王楼沂运小学西变	10	400	287
51609	新沂	王楼陆口西2号变	10	400	206
51610	铜山	PMS_马坡镇甄庄2号变	10	400	9
51611	新沂	窑湾臧许新区1号箱变	10	630	378
51612	铜山	PMS_马坡镇老圩子3号变	10	400	240
51613	新沂	窑湾臧许新区2号箱变	10	630	448
51614	铜山	PMS_马坡镇姜站村17号变	10	315	17
51615	新沂	窑湾臧许新区3号箱变	10	630	432
51616	铜山	PMS_马坡镇尚沟西1号变	10	400	139
51617	新沂	王楼官界北变	10	400	233
51618	铜山	PMS_马坡镇后王堂1号变	10	400	258
51619	新沂	窑湾马圩南2号变	10	400	225
51620	铜山	PMS_马坡镇王庄1号变	10	400	172
51621	新沂	王楼王场西3号变	10	400	109
51622	铜山	PMS_马坡镇丁集村西变	10	400	135
51623	铜山	马坡镇秦水口2号变	10	400	0
51624	新沂	王楼闫场2号北变	10	400	262
51625	铜山	PMS_马坡镇后八段南4号变	10	400	0
51626	新沂	王楼王场北2号变	10	400	226
51627	铜山	PMS_马坡镇董洼2号变	10	400	137
51628	新沂	王楼庄场村部变	10	400	206
51629	铜山	PMS_马坡镇三义村1号变	10	400	76
51630	新沂	窑湾头湾东变	10	400	185
51631	新沂	窑湾徐渡东变	10	400	264
51632	铜山	马坡镇单楼2号变	10	400	0
51633	铜山	PMS_马坡镇街道16号变	10	315	116
51634	铜山	PMS_马坡镇阎庄1号变	10	400	229
51635	新沂	窑湾孟场西2号变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51636	铜山	PMS_马坡镇东蒋楼2号变	10	400	208
51637	新沂	窑湾刘场新区变	10	200	103
51638	铜山	PMS_马坡镇赵庄2号变	10	400	222
51639	新沂	窑湾胜利学校东箱变	10	630	440
51640	铜山	PMS_马坡镇马坡四队1号变	10	400	143
51641	新沂	王楼王场小学西变	10	400	159
51642	铜山	PMS_马坡镇马坡村部1号变	10	400	81
51643	铜山	PMS_马坡镇街道9号变	10	400	54
51644	新沂	窑湾所用箱变	10	400	230
51645	铜山	马坡镇街道11号变	10	400	159
51646	新沂	王楼沂运新庄北变	10	400	189
51647	铜山	PMS_马坡镇街道12号变	10	400	0
51648	新沂	王楼沂运新庄南变	10	400	261
51649	新沂	王楼菜市场变	10	400	258
51650	新沂	王楼王场新村东一变	10	400	247
51651	铜山	PMS_马坡镇街道13号变	10	400	18
51652	新沂	王楼王场新村中变	10	400	207
51653	铜山	PMS_马坡镇芦庄村4号变	10	400	97
51654	新沂	王楼陆口林场北2号变	10	400	72
51655	铜山	PMS_马坡镇马坡八队变	10	400	61
51656	新沂	王楼平楼公路变	10	400	132
51657	铜山	PMS_马坡镇河北1号变	10	400	161
51658	新沂	PMS_窑湾口西鱼塘变	10	200	0
51659	铜山	PMS_马坡镇街道18号变	10	400	77
51660	新沂	PMS_窑湾马圩变	10	200	111
51661	铜山	PMS_马坡镇街道15号变	10	315	79
51662	新沂	PMS_窑湾牌坊变	10	200	82
51663	铜山	马坡镇街道19号变	10	315	0
51664	新沂	王楼腰庄中变	10	400	208
51665	铜山	马坡镇王丰庄东变	10	400	161
51666	新沂	PMS_窑湾大街12号变	10	400	213
51667	铜山	PMS_马坡镇丁集村8号变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51668	新沂	PMS_王楼平楼变	10	200	38
51669	铜山	PMS_马坡镇支庄2号变	10	400	76
51670	新沂	王楼太场变	10	400	184
51671	铜山	PMS_马坡镇代海3号变	10	400	45
51672	新沂	PMS_王楼大街2号变	10	400	76
51673	铜山	PMS_马坡镇街道17号变	10	400	0
51674	新沂	王楼大街7号变	10	400	197
51675	铜山	PMS_马坡镇董塘2号变	10	400	147
51676	新沂	王楼大街8号变	10	200	0
51677	铜山	PMS_马坡镇前八段16号变	10	400	112
51678	新沂	PMS_窑湾大街6号变	10	200	118
51679	铜山	PMS_马坡镇前八段15号变	10	400	84
51680	新沂	PMS_王楼官场变	10	200	94
51681	铜山	PMS_马坡镇前八段14号变	10	400	19
51682	新沂	PMS_王楼建秋七队变	10	400	170
51683	铜山	PMS_马坡镇腰庄变	10	400	119
51684	新沂	PMS_王楼李场变	10	200	73
51685	铜山	PMS_马坡镇丁各1号变	10	400	221
51686	新沂	窑湾马圩韩场变	10	200	75
51687	铜山	PMS_马坡镇后丁各2号变	10	400	79
51688	新沂	PMS_窑湾臧许鱼塘变	10	200	2
51689	铜山	PMS_马坡镇前王堂2号变	10	400	155
51690	新沂	PMS_王楼土楼养殖场北变	10	200	119
51691	铜山	PMS_马坡镇后八段村南5号变	10	400	0
51692	新沂	王楼大街5号变	10	400	231
51693	铜山	马坡镇尚沟东队变	10	400	212
51694	新沂	PMS_窑湾五联二队变	10	400	217
51695	铜山	马坡镇街道8号变	10	400	97
51696	新沂	王楼王沃白庄二队变	10	200	97
51697	铜山	马坡镇前八段20号变	10	400	0
51698	新沂	PMS_王楼杨庄变	10	200	47
51699	铜山	PMS_马坡镇前八段18号变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51700	新沂	王楼沂运北变	10	200	0
51701	铜山	PMS_马坡镇前八段17号变	10	400	135
51702	新沂	PMS_王楼陆口西变	10	400	58
51703	新沂	PMS_王楼土楼北变	10	200	7
51704	铜山	马坡镇前八段19号变	10	400	205
51705	新沂	PMS_王楼陈宅变	10	200	54
51706	铜山	PMS_马坡镇张庄2号变	10	400	165
51707	新沂	王楼庄林林场变	10	200	58
51708	铜山	PMS_马坡镇丁集村北变	10	400	197
51709	新沂	PMS_窑湾三桥新村变	10	400	119
51710	铜山	PMS_马坡镇董洼3号变	10	400	249
51711	新沂	窑湾步行街西变	10	400	199
51712	新沂	窑湾河湾变	10	315	203
51713	铜山	PMS_马坡镇侯庄2号变	10	400	0
51714	新沂	窑湾渔民南变	10	400	196
51715	铜山	PMS_马坡镇秦庄2号变	10	400	216
51716	新沂	PMS_窑湾大街21号变	10	400	94
51717	新沂	PMS_窑湾大街22号变	10	400	170
51718	铜山	PMS_马坡镇王大楼2号变	10	400	197
51719	新沂	PMS_窑湾大街5号东变	10	400	109
51720	铜山	马坡镇张庄变	10	160	0
51721	新沂	PMS_窑湾大街4号东变	10	400	78
51722	铜山	PMS_马坡镇政府1号变	10	400	31
51723	新沂	PMS_窑湾姜庄北变	10	200	133
51724	铜山	PMS_马坡镇袁楼2号变	10	400	161
51725	新沂	PMS_窑湾许场东变	10	200	21
51726	铜山	PMS_马坡镇赵段1号变	10	400	172
51727	新沂	PMS_窑湾臧圩南变	10	200	79
51728	铜山	PMS_马坡镇后八段北3号变	10	400	29
51729	新沂	窑湾马圩东变	10	400	181
51730	铜山	PMS_马坡镇赵牌坊1号变	10	400	114
51731	新沂	PMS_窑湾臧口变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51732	铜山	PMS_马坡镇芦庄村5号变	10	400	35
51733	新沂	PMS_王楼王沃北2号变	10	200	84
51734	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村6号变	10	400	106
51735	新沂	PMS_窑湾新河2号变	10	400	183
51736	铜山	PMS_马坡镇石宅子16号变	10	400	83
51737	新沂	PMS_王楼大街13号变	10	400	187
51738	铜山	PMS_马坡镇河涯西变	10	400	95
51739	新沂	PMS_王楼大街16号变	10	400	201
51740	铜山	PMS_马坡镇九段村南5号变	10	400	0
51741	铜山	马坡镇周楼4号变	10	400	168
51742	新沂	PMS_王楼小新河2号变	10	400	200
51743	铜山	PMS_马坡镇蒋楼西蒋楼变新	10	400	227
51744	新沂	王楼村东2号变	10	400	50
51745	铜山	PMS_马坡镇丁各村1号变（新）	10	400	0
51746	新沂	PMS_王楼大街15号变	10	400	145
51747	铜山	PMS_马坡镇秦坑2号变	10	400	112
51748	新沂	PMS_王楼闫场2号变	10	200	102
51749	铜山	PMS_马坡镇前八段8号变（新）	10	400	160
51750	新沂	王楼王场东2号变	10	400	97
51751	铜山	PMS_马坡镇姜站村3号变（新）	10	400	109
51752	新沂	PMS_草桥镇万福家园1号	10	200	54
51753	新沂	PMS_草桥镇万福家园2号	10	400	203
51754	新沂	PMS_草桥镇万福家园3号	10	400	165
51755	铜山	PMS_马坡镇马坡村张庄2号变（新）	10	400	255
51756	新沂	PMS_草桥镇万福家园4号	10	400	235
51757	新沂	PMS_草桥镇万福家园5号	10	400	226
51758	新沂	PMS_草桥镇万福家园6号	10	400	220
51759	铜山	PMS_马坡镇董洼北变	10	400	162
51760	新沂	PMS_草桥镇万福家园7号	10	400	210
51761	铜山	PMS_马坡镇赵庄4号变	10	400	93
51762	新沂	PMS_草桥镇万福家园8号	10	400	206
51763	铜山	PMS_马坡镇九段村东1号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51764	新沂	PMS_草桥镇万福家园9号	10	400	206
51765	铜山	PMS_马坡镇前八段2号变（新）	10	400	0
51766	新沂	PMS_草桥镇万福家园10号	10	400	143
51767	铜山	PMS_马坡镇马坡村七队1号变	10	400	44
51768	新沂	PMS_草桥镇万福家园11号	10	400	177
51769	铜山	PMS_马坡镇后王堂变（新）	10	400	203
51770	新沂	PMS_草桥镇万福家园12号	10	400	195
51771	铜山	PMS_马坡镇王庄变（新）	10	400	218
51772	铜山	PMS_马坡镇张水口变（新）	10	400	97
51773	新沂	PMS_草桥镇堰头街北变	10	400	154
51774	铜山	PMS_马坡镇后八段东变新	10	400	74
51775	新沂	草桥镇堰头街南变	10	200	0
51776	铜山	PMS_马坡镇王大楼变（新）	10	400	162
51777	新沂	PMS_草桥镇堰头牛滩2号变	10	400	111
51778	铜山	PMS_马坡镇马坡7、8队变（新）	10	400	41
51779	新沂	PMS_草桥镇坝头村政府南变	10	400	0
51780	铜山	PMS_马坡镇九段村部变（新）	10	400	64
51781	新沂	草桥镇堰头街中变	10	400	131
51782	铜山	PMS_马坡镇三义村西变（新）	10	400	145
51783	新沂	草桥镇堰头老街2号变	10	200	74
51784	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村北变（新）	10	400	140
51785	新沂	PMS_草桥镇堰头双庄2号变	10	200	58
51786	新沂	PMS_草桥镇房场东变	10	400	219
51787	铜山	PMS_马坡镇王堂村部变（新）	10	400	168
51788	新沂	PMS_草桥镇高场村高场2号变	10	400	211
51789	铜山	PMS_马坡镇九段村北3号变	10	400	0
51790	新沂	草桥镇马场北变	10	200	61
51791	新沂	PMS_草桥镇步行街变	10	400	74
51792	铜山	PMS_马坡镇三义村2号变（新）	10	400	101
51793	新沂	草桥镇宋场渔场2号变	10	400	216
51794	铜山	PMS_马坡镇后八段北变新	10	400	63
51795	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场西变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51796	铜山	PMS_马坡镇九段村西1号变	10	400	55
51797	新沂	PMS_草桥镇华沂西变	10	400	20
51798	铜山	PMS_马坡镇支庄4号变	10	400	0
51799	新沂	PMS_草桥镇马场西变	10	400	151
51800	新沂	PMS_草桥镇草桥站后2号变	10	200	103
51801	新沂	PMS_草桥镇堰头街西2号变	10	400	125
51802	铜山	PMS_马坡镇支庄3号变	10	400	15
51803	新沂	PMS_草桥镇沟群2号变	10	400	0
51804	铜山	PMS_马坡镇九段村东2号变	10	400	2
51805	新沂	草桥镇王帆南变	10	400	238
51806	铜山	PMS_马坡镇马坡村六队变	10	400	30
51807	新沂	PMS_草桥镇王帆西变	10	400	200
51808	铜山	PMS_马坡镇石宅子17号变	10	400	174
51809	新沂	PMS_草桥镇堰头郝庄变	10	400	155
51810	铜山	PMS_马坡镇马坡村四队2号变	10	400	40
51811	新沂	PMS_草桥镇芦圩西变	10	400	238
51812	铜山	PMS_马坡镇前八段21号变	10	400	63
51813	新沂	PMS_草桥镇示范园西变	10	400	296
51814	铜山	PMS_马坡镇杜沟村2号变	10	400	140
51815	新沂	草桥镇周场开发区1号变	10	400	234
51816	铜山	PMS_马坡镇和畅庄8号变	10	400	0
51817	新沂	草桥镇周场开发区2号变	10	400	271
51818	铜山	PMS_马坡镇大新庄1号变	10	400	123
51819	新沂	PMS_草桥镇华沂开发区变	10	250	52
51820	铜山	PMS_马坡镇秦庄1号变	10	400	228
51821	铜山	PMS_马坡镇和畅庄5号变	10	400	223
51822	新沂	PMS_草桥镇华沂东变	10	200	66
51823	铜山	PMS_马坡镇前八段22号变	10	400	10
51824	新沂	草桥镇华沂林庄三队变	10	400	197
51825	铜山	马坡镇老圩子东1号变	10	400	201
51826	新沂	草桥镇周场2号变	10	200	0
51827	铜山	马坡镇周楼5号变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51828	铜山	马坡镇前八段村25号变	10	400	69
51829	新沂	草桥镇宋场示范园变	10	315	25
51830	铜山	马坡镇王楼变	10	400	161
51831	新沂	PMS_草桥镇草桥主变	10	400	100
51832	铜山	马坡镇九段村北4号变	10	200	0
51833	新沂	PMS_草桥镇草桥村支部变	10	400	153
51834	铜山	马坡镇马坡二队1号变	10	400	131
51835	新沂	PMS_草桥镇草桥后海	10	400	211
51836	铜山	马坡镇车站小区变	10	200	14
51837	新沂	PMS_草桥镇张庄变	10	200	0
51838	新沂	PMS_草桥镇草桥街菜地变	10	400	44
51839	铜山	马坡镇亮点产业园小区变	10	400	139
51840	新沂	PMS_草桥镇华沂南变	10	400	59
51841	铜山	马坡镇丁集村1号变	10	200	0
51842	新沂	PMS_草桥镇华沂闸变	10	100	26
51843	铜山	马坡镇九段村东5号变	10	400	256
51844	新沂	PMS_草桥镇草桥站后变	10	400	183
51845	铜山	马坡镇河北2号变	10	400	153
51846	新沂	PMS_草桥镇古墩大棚变	10	315	0
51847	新沂	草桥镇新村大棚变	10	315	192
51848	铜山	马坡镇双楼村2号变	10	200	59
51849	新沂	PMS_草桥镇堰头街西变	10	400	0
51850	铜山	马坡镇三义村3号变	10	400	320
51851	新沂	PMS_草桥镇堰头所内变	10	400	103
51852	铜山	马坡镇王丰庄1号变	10	400	209
51853	铜山	马坡镇绳庄北变	10	400	141
51854	铜山	马坡镇马坡村3号变	10	400	0
51855	新沂	PMS_草桥镇沟群渔塘变	10	400	231
51856	铜山	马坡镇前八段23号变	10	400	64
51857	新沂	草桥镇古墩马场变	10	630	371
51858	新沂	PMS_草桥镇古墩渔厂变	10	400	257
51859	铜山	马坡镇袁楼3号变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51860	铜山	马坡镇丁集村3号变	10	400	112
51861	铜山	马坡镇绳庄东1号变	10	400	232
51862	铜山	马坡镇九段村北7号变	10	200	0
51863	新沂	草桥镇新村变	10	160	75
51864	铜山	马坡镇王小楼2号变	10	200	52
51865	铜山	马坡镇学府家苑2变	10	200	94
51866	铜山	马坡镇学府家苑1变	10	400	214
51867	铜山	马坡镇学府家苑3变	10	400	209
51868	铜山	马坡镇秦水口7号变	10	400	167
51869	铜山	马坡镇秦水口4号变	10	400	218
51870	铜山	马坡镇秦水口3号变	10	400	216
51871	铜山	马坡镇秦水口5号变	10	400	188
51872	铜山	马坡镇秦水口6号变	10	400	183
51873	铜山	马坡镇马坡村七队变	10	400	125
51874	铜山	马坡镇拾段村西变	10	400	131
51875	铜山	PMS_马坡镇王丰庄变	10	400	0
51876	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村1变	10	400	146
51877	铜山	PMS_马坡镇瓦矿东2号变	10	200	30
51878	铜山	PMS_马坡镇瓦矿村4号变	10	200	7
51879	铜山	PMS_马坡镇石宅子变	10	200	31
51880	铜山	PMS_马坡镇马坡村村民委员会变	10	400	0
51881	铜山	PMS_黄集镇平楼村小合子变	10	400	134
51882	铜山	PMS_黄集镇神注村变	10	400	81
51883	铜山	PMS_黄集镇吕楼村1号变	10	400	109
51884	铜山	PMS_黄集镇陈湾2号变	10	400	196
51885	铜山	PMS_黄集镇吕楼杜楼村变	10	400	107
51886	铜山	PMS_黄集镇三楼庄南变	10	400	77
51887	铜山	PMS_黄集镇聂楼三队变	10	400	177
51888	铜山	黄集镇供电9号变	10	630	158
51889	铜山	PMS_黄集镇供电4号变	10	400	49
51890	铜山	PMS_黄集镇左庄村2变	10	200	66
51891	铜山	黄集镇元庙村站变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51892	铜山	黄集镇朱庄村变	10	400	48
51893	铜山	PMS_黄集镇月卜村变	10	400	139
51894	铜山	PMS_黄集镇陈楼王庄变	10	400	144
51895	铜山	黄集镇王庄村1号变	10	200	34
51896	铜山	黄集镇后芦上队1号变	10	400	175
51897	铜山	PMS_黄集镇供电14号变	10	400	118
51898	铜山	黄集镇城北村4号变	10	400	0
51899	铜山	黄集镇杜楼队4号变	10	400	86
51900	铜山	PMS_黄集镇传楼村1号变	10	400	226
51901	铜山	PMS_黄集镇运城村5变	10	400	136
51902	铜山	PMS_黄集镇供电13号变	10	400	161
51903	铜山	黄集镇董西台区变	10	400	0
51904	铜山	黄集镇供电4号西台区变	10	400	82
51905	铜山	黄集镇三楼村2号变	10	315	172
51906	铜山	PMS_黄集镇供电12号变	10	630	36
51907	铜山	黄集镇胡庄队2号变	10	200	0
51908	铜山	黄集镇丁庄队4号变	10	400	194
51909	铜山	PMS_黄集镇运城北变变	10	200	63
51910	铜山	PMS_黄集镇土楼队变	10	400	189
51911	铜山	PMS_黄集镇小楼队变	10	400	69
51912	铜山	PMS_黄集镇元庙村变	10	400	162
51913	铜山	PMS_黄集镇孟楼队变	10	400	228
51914	铜山	黄集镇韩庄2号变	10	400	210
51915	铜山	PMS_黄集镇左庄站	10	160	0
51916	铜山	PMS_黄集镇后集三队变	10	200	25
51917	铜山	黄集镇三楼村变	10	400	29
51918	铜山	PMS_黄集镇三楼村3号变	10	400	113
51919	铜山	黄集镇马楼1号变	10	400	275
51920	铜山	PMS_黄集镇马楼队变	10	200	33
51921	铜山	PMS_黄集镇许庄队变	10	400	268
51922	铜山	黄集镇黄东南站变	10	200	92
51923	铜山	黄集镇吕楼村变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51924	铜山	PMS_黄集镇神洼二队变	10	200	0
51925	铜山	黄集镇陈楼东变	10	400	130
51926	铜山	黄集镇陈楼西队变	10	400	158
51927	铜山	黄集镇陈楼村变	10	400	270
51928	铜山	PMS_黄集镇聂楼一队变	10	200	0
51929	铜山	PMS_黄集镇黄东3号变	10	400	222
51930	铜山	PMS_黄集镇大沟村变	10	400	80
51931	铜山	PMS_黄集镇吕楼村2号变	10	400	100
51932	铜山	PMS_黄集镇传楼松林变	10	400	5
51933	铜山	PMS_黄集镇供电2号变	10	400	170
51934	铜山	PMS_黄集镇供电1号变	10	400	26
51935	铜山	PMS_黄集镇供电3号变	10	400	40
51936	铜山	PMS_黄集镇黄西前队变	10	400	174
51937	铜山	PMS_黄集镇辛庄队变	10	400	121
51938	铜山	黄集镇朱塘队变	10	200	82
51939	铜山	PMS_黄集镇孙庄队变	10	200	16
51940	铜山	PMS_黄集镇高楼2号变	10	400	110
51941	铜山	PMS_黄集镇高楼韩庄队变	10	400	113
51942	铜山	黄集镇月卜队变	10	200	29
51943	铜山	PMS_黄集镇后王庙变	10	200	0
51944	铜山	PMS_黄集镇杨庄村变	10	250	106
51945	铜山	黄集镇前王庙变	10	200	0
51946	铜山	PMS_黄集镇平楼队变	10	250	0
51947	铜山	PMS_黄集镇平楼村变	10	250	35
51948	铜山	黄集镇宗楼村变	10	400	170
51949	铜山	PMS_黄集镇阎王庙队变	10	200	50
51950	铜山	黄集镇金楼村变	10	400	147
51951	铜山	黄集镇金楼队变	10	200	0
51952	铜山	PMS_黄集镇供电6号变	10	400	138
51953	铜山	PMS_黄集镇黄西村1号变	10	400	103
51954	铜山	PMS_黄集镇供电4号东台区变	10	400	0
51955	铜山	黄集镇闫口村变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51956	铜山	黄集镇左庄翻水站变	10	200	86
51957	铜山	PMS_黄集镇后集四队变	10	400	137
51958	铜山	PMS_黄集镇闫口后队变	10	250	46
51959	铜山	黄集镇传楼村变	10	400	30
51960	铜山	PMS_黄集镇传楼2号变	10	200	0
51961	铜山	PMS_黄集镇运城村北变	10	400	131
51962	铜山	PMS_黄集镇供电10号变	10	400	0
51963	铜山	PMS_黄集镇黄西村2号变	10	315	0
51964	铜山	PMS_黄集镇黄西村5号变	10	400	0
51965	铜山	PMS_黄集镇土楼队1号变	10	200	32
51966	铜山	黄集镇运城村2变	10	200	3
51967	铜山	黄集镇神洼一队变	10	400	131
51968	铜山	PMS_黄集镇杨庄村3号变	10	200	12
51969	铜山	黄集镇耿新庄1号变	10	400	166
51970	铜山	PMS_黄集镇黄东5号变	10	400	124
51971	铜山	黄集镇侯楼队1号变	10	400	108
51972	铜山	PMS_黄集镇供电17号变	10	400	105
51973	铜山	PMS_黄集镇供电18号变	10	200	28
51974	铜山	黄集镇郭楼队1号变	10	400	165
51975	铜山	黄集镇供电11号变	10	630	175
51976	铜山	PMS_黄集镇左庄村3变	10	200	0
51977	铜山	PMS_黄集镇闫口村1号变	10	200	0
51978	铜山	黄集镇黄东4号变	10	400	186
51979	铜山	PMS_黄集镇许庄队1号变	10	200	26
51980	铜山	黄集镇供电20号变	10	630	109
51981	铜山	PMS_黄集镇前集队3号变	10	400	115
51982	铜山	黄集镇三楼村4号变	10	400	49
51983	铜山	黄集镇陈楼村1号变	10	400	129
51984	铜山	黄集镇马楼队1号变	10	400	183
51985	铜山	PMS_黄集镇赵庄队1号变	10	200	0
51986	铜山	黄集镇金楼队1号变	10	200	84
51987	铜山	黄集镇王庄村2号变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
51988	铜山	PMS_黄集刁新楼1号变	10	400	261
51989	铜山	PMS_黄集黄东5号变	10	400	199
51990	铜山	PMS_黄集梁楼1号变	10	400	193
51991	铜山	PMS_黄集刁新楼2号变	10	400	178
51992	铜山	PMS_黄集梁楼2号变	10	400	184
51993	铜山	PMS_黄集黄西多层1号变	10	400	162
51994	铜山	PMS_黄集李巴圩3号变	10	400	221
51995	铜山	PMS_黄集闵窑1号变	10	200	49
51996	铜山	PMS_黄集黄东1号变	10	400	177
51997	铜山	PMS_黄集黄东2号变	10	400	208
51998	铜山	PMS_黄集黄东12号变	10	400	207
51999	铜山	PMS_黄集黄东4号变	10	400	209
52000	铜山	PMS_黄集黄东10号变	10	400	204
52001	鼓楼	PMS_花淮线12分10北	10	315	168
52002	鼓楼	堤场线6—4=1	10	400	0
52003	鼓楼	PMS_堤场线6—3	10	400	74
52004	鼓楼	PMS_锦绣山水1配电室1变压器	10	800	193
52005	鼓楼	PMS_锦绣山水1配电室2变压器	10	800	352
52006	鼓楼	PMS_锦绣山水3配电室1变压器	10	800	309
52007	鼓楼	PMS_润和园1组合配电站1变压器	10	800	409
52008	鼓楼	PMS_润和园1组合配电站2变压器	10	800	394
52009	鼓楼	PMS_润和园2配电室1变压器	10	800	342
52010	鼓楼	PMS_润和园2配电室2变压器	10	800	408
52011	鼓楼	PMS_润和园3配电室1变压器	10	800	401
52012	鼓楼	PMS_润和园3配电室2变压器	10	800	394
52013	鼓楼	PMS_锦绣山水2配电室1变压器	10	630	215
52014	鼓楼	PMS_锦绣山水2配电室2变压器	10	630	248
52015	鼓楼	PMS_华美生态园6配电室1变压器	10	800	387
52016	鼓楼	PMS_华美生态园6配电室2变压器	10	800	371
52017	鼓楼	PMS_华美生态园5配电室1变压器	10	800	73
52018	鼓楼	PMS_彭坝线23	10	315	38
52019	鼓楼	PMS_彭坝线36	10	250	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52020	鼓楼	祥坝线12	10	400	49
52021	鼓楼	祥坝线16	10	315	189
52022	鼓楼	祥坝线23	10	400	31
52023	鼓楼	祥坝线19—4	10	400	289
52024	鼓楼	桥铜一线13—8=9	10	400	165
52025	鼓楼	PMS_桥铜一线13—8=10	10	400	87
52026	鼓楼	PMS_桥铜一线13—8=6分1	10	315	117
52027	鼓楼	堤铜线19-2	10	400	39
52028	鼓楼	PMS_桥铜一线10—2	10	400	182
52029	鼓楼	PMS_桥铜一线10—2西	10	400	175
52030	鼓楼	祥坝线19—3=4	10	400	183
52031	鼓楼	祥坝线19—3=9	10	400	111
52032	鼓楼	祥坝线23—2	10	315	2
52033	鼓楼	祥坝线23—4	10	400	79
52034	鼓楼	PMS_复朝二线8	10	400	240
52035	鼓楼	朝环线4—1	10	400	28
52036	鼓楼	PMS_复朝二线7—4	10	400	98
52037	鼓楼	PMS_堤朱线20	10	400	16
52038	鼓楼	PMS_堤朱线25北3	10	400	115
52039	鼓楼	PMS_堤朱线25—4=1	10	400	197
52040	鼓楼	石杨线56南2	10	400	58
52041	鼓楼	石杨线58—2	10	315	103
52042	鼓楼	PMS_响广线34-5	10	315	34
52043	鼓楼	PMS_响广线34-8	10	400	120
52044	鼓楼	PMS_响广线34-6西5	10	500	60
52045	鼓楼	PMS_响广线34-6西5西	10	400	119
52046	鼓楼	PMS_响广线32-2	10	400	141
52047	鼓楼	PMS_堤朱线25-4=2	10	400	115
52048	鼓楼	PMS_堤朱线31-7北	10	400	44
52049	鼓楼	PMS_堤朱线31-1=1	10	400	108
52050	鼓楼	PMS_堤朱线35—4	10	400	41
52051	鼓楼	PMS_堤朱线35-8	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52052	鼓楼	PMS_堤朱线35—10	10	400	163
52053	鼓楼	PMS_堤朱线35—12	10	315	81
52054	鼓楼	PMS_花牌线8—2	10	400	159
52055	鼓楼	PMS_堤环线11—3	10	400	88
52056	鼓楼	堤九线40—5	10	400	0
52057	鼓楼	PMS_刘杨线31—14	10	315	130
52058	鼓楼	PMS_石广线24	10	400	106
52059	鼓楼	PMS_石广线30	10	315	65
52060	鼓楼	PMS_石广线30—4	10	400	61
52061	鼓楼	响福线77—4=3	10	400	132
52062	鼓楼	响福线77—10=2	10	400	235
52063	鼓楼	玉九二线5	10	400	313
52064	鼓楼	堤九线68—4西1	10	400	226
52065	鼓楼	花团线11—21=1分2	10	400	27
52066	鼓楼	PMS_花环线25	10	400	97
52067	鼓楼	PMS_花环线12	10	315	0
52068	鼓楼	PMS_花环线13	10	315	151
52069	鼓楼	PMS_花环线18	10	315	56
52070	鼓楼	PMS_花环线20	10	250	64
52071	鼓楼	PMS_花环线22	10	400	118
52072	鼓楼	PMS_花环线2—7	10	400	281
52073	鼓楼	PMS_花环线9—2	10	400	110
52074	鼓楼	PMS_花环线11—4	10	400	168
52075	鼓楼	花环线21—2	10	500	164
52076	鼓楼	PMS_玉城线21	10	400	0
52077	鼓楼	PMS_玉城线24	10	400	0
52078	鼓楼	PMS_花淮线12—3	10	400	206
52079	鼓楼	PMS_花淮线12—4=1	10	315	39
52080	鼓楼	PMS_花淮线12—4=4南	10	250	0
52081	鼓楼	PMS_花淮线12—4=4北	10	400	117
52082	鼓楼	PMS_花团线11—6	10	400	35
52083	鼓楼	PMS_花团线11—9	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52084	鼓楼	PMS_花团线11—15	10	400	91
52085	鼓楼	花府线12	10	200	127
52086	鼓楼	PMS_花团线11—12=3	10	400	0
52087	鼓楼	祥坝线19—3=3=1	10	315	99
52088	鼓楼	祥坝线19—3=6=1	10	400	135
52089	鼓楼	PMS_复橡线19	10	400	142
52090	鼓楼	响新线二七二段2	10	400	49
52091	鼓楼	PMS_桥沈线33—1=3	10	400	188
52092	鼓楼	PMS_桥沈线33—1=5	10	400	166
52093	鼓楼	PMS_桥沈线33—1=6	10	400	38
52094	鼓楼	PMS_桥沈线33—4西2	10	400	165
52095	鼓楼	PMS_桥沈线33—4东2	10	400	91
52096	鼓楼	PMS_堤马线7—3	10	400	65
52097	鼓楼	PMS_堤马线15—6	10	400	39
52098	鼓楼	PMS_堤健线3	10	400	193
52099	鼓楼	PMS_花团线11—7=1	10	400	131
52100	鼓楼	响庆线公寓段1北2	10	400	189
52101	鼓楼	PMS_拾南一线46	10	400	108
52102	鼓楼	PMS_花淮线12分7东2	10	400	156
52103	鼓楼	PMS_彭北线29—5	10	400	59
52104	鼓楼	PMS_石七线33—1	10	315	51
52105	鼓楼	祥马线2北1	10	400	143
52106	鼓楼	祥云线11	10	400	36
52107	鼓楼	PMS_堤场线25	10	400	0
52108	鼓楼	PMS_堤场线22	10	400	47
52109	鼓楼	祥马线2北6	10	315	45
52110	鼓楼	堤马线19—1	10	400	51
52111	鼓楼	PMS_堤场线30—1	10	315	109
52112	鼓楼	PMS_堤场线18—10	10	250	63
52113	鼓楼	堤场线12—2	10	630	3
52114	鼓楼	PMS_堤场线4—1	10	400	54
52115	鼓楼	PMS_堤场线4—5	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52116	鼓楼	PMS_桥环线28-2	10	400	318
52117	鼓楼	PMS_桥环线28-7	10	400	190
52118	鼓楼	PMS_桥环线28-9	10	200	59
52119	鼓楼	PMS_堤北线35	10	400	144
52120	鼓楼	PMS_堤北线37	10	400	20
52121	鼓楼	PMS_堤北线39	10	400	53
52122	鼓楼	PMS_堤北线41-5	10	400	167
52123	鼓楼	PMS_石坝线60分04	10	400	289
52124	鼓楼	PMS_石坝线60分08	10	400	278
52125	鼓楼	响广铁路段南1	10	400	134
52126	鼓楼	PMS_响广铁路段南3	10	400	181
52127	鼓楼	PMS_响广铁路段西南3	10	315	8
52128	鼓楼	PMS_响庆线二九段4	10	400	79
52129	鼓楼	PMS_响庆线二九段17	10	400	163
52130	鼓楼	PMS_响庆线二九段18	10	400	122
52131	鼓楼	PMS_响庆线二九段4-4	10	400	113
52132	鼓楼	PMS_响庆线二九段19西1	10	400	103
52133	鼓楼	PMS_响庆线二九段1-2	10	400	221
52134	鼓楼	PMS_石杨线42分5	10	400	29
52135	鼓楼	PMS_石杨线52分3	10	400	188
52136	鼓楼	PMS_彭北线27	10	400	99
52137	鼓楼	PMS_彭北线55	10	315	3
52138	鼓楼	PMS_桥环线28-1=1	10	400	145
52139	鼓楼	PMS_石广线10-4	10	400	107
52140	鼓楼	PMS_桥铜一线6	10	250	179
52141	鼓楼	PMS_响庆线下淀段3	10	400	120
52142	鼓楼	PMS_响庆线下淀段6	10	400	81
52143	鼓楼	PMS_响庆线下淀段12	10	315	161
52144	鼓楼	响庆线响瑞段2	10	500	43
52145	鼓楼	响庆线响瑞段5	10	315	100
52146	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段8	10	400	197
52147	鼓楼	PMS_响庆线公寓段4	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52148	鼓楼	PMS_响庆线公寓段4南	10	400	132
52149	鼓楼	PMS_响庆线公寓段5	10	400	154
52150	鼓楼	响庆线公寓段3—5	10	400	58
52151	鼓楼	响庆下淀村北段2-2	10	400	220
52152	鼓楼	响庆下淀村北段2-3	10	315	217
52153	鼓楼	彭环线38—3	10	400	31
52154	鼓楼	彭环线65—6	10	400	106
52155	鼓楼	彭环线65—3=2	10	400	100
52156	鼓楼	彭环线68—5	10	400	0
52157	鼓楼	PMS_花民线1—1	10	315	116
52158	鼓楼	PMS_花民线9—1=1	10	315	127
52159	鼓楼	PMS_花民线9—3	10	315	0
52160	鼓楼	PMS_花民线马工段11	10	315	51
52161	鼓楼	PMS_花民线马工段10	10	315	139
52162	鼓楼	PMS_花民线12—4	10	400	134
52163	鼓楼	PMS_花民线马工段8	10	315	118
52164	鼓楼	PMS_响广铁路段南2东1	10	80	0
52165	鼓楼	滨河花园4箱变变压器	10	630	319
52166	鼓楼	滨河花园1箱变变压器	10	630	290
52167	鼓楼	PMS_滨河花园7箱变变压器	10	630	286
52168	鼓楼	PMS_鼓楼二期3箱变变压器	10	500	4
52169	鼓楼	PMS_华夏水云间二期3箱变变压器	10	500	94
52170	鼓楼	PMS_华夏水云间二期4箱变变压器	10	500	217
52171	鼓楼	PMS_华夏水云间二期5箱变变压器	10	500	121
52172	鼓楼	PMS_华夏水云间二期6箱变变压器	10	630	284
52173	鼓楼	PMS_盛鑫大厦2箱变变压器	10	315	139
52174	鼓楼	PMS_滨河花园8箱变变压器	10	630	206
52175	鼓楼	PMS_滨河花园9箱变变压器	10	630	249
52176	鼓楼	PMS_滨河花园10箱变变压器	10	630	193
52177	鼓楼	PMS_滨河花园15箱变变压器	10	630	213
52178	鼓楼	PMS_滨河花园17箱变变压器	10	630	270
52179	鼓楼	PMS_响锦线子二段7-2	10	315	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52180	鼓楼	PMS_堤九线65—1	10	200	3
52181	鼓楼	PMS_彭朱线20	10	400	200
52182	鼓楼	PMS_彭朱线24	10	315	220
52183	鼓楼	PMS_彭朱线25	10	315	99
52184	鼓楼	彭环线22—15=1	10	400	14
52185	鼓楼	彭环线22—17	10	400	86
52186	鼓楼	PMS_彭李线73	10	315	164
52187	鼓楼	九万线62—6=2	10	200	46
52188	鼓楼	九万线62—6=2-1	10	400	40
52189	鼓楼	PMS_华夏水云间二期2箱变变压器	10	500	120
52190	鼓楼	PMS_华夏水云间3箱变变压器	10	500	208
52191	鼓楼	PMS_鼓楼二期4箱变变压器	10	630	261
52192	鼓楼	PMS_恒昌花园1箱变变压器	10	630	75
52193	鼓楼	PMS_华夏水云间二期1箱变变压器	10	500	159
52194	鼓楼	PMS_民馨园1箱变变压器	10	630	79
52195	鼓楼	PMS_民馨园2箱变变压器	10	630	49
52196	鼓楼	PMS_西苑人家3箱变变压器	10	500	99
52197	鼓楼	PMS_西苑人家6箱变变压器	10	400	120
52198	鼓楼	PMS_西苑人家4箱变变压器	10	500	205
52199	鼓楼	PMS_民馨园9箱变变压器	10	500	184
52200	鼓楼	PMS_西苑人家1箱变变压器	10	500	176
52201	鼓楼	PMS_西苑人家2箱变变压器	10	500	189
52202	鼓楼	刘杨线31—5=15西12分1	10	400	80
52203	鼓楼	彭朱线27	10	400	171
52204	鼓楼	彭环线74—3=4东3	10	400	11
52205	鼓楼	刘秦线37—2	10	400	281
52206	鼓楼	PMS_堤朱线35—14	10	315	0
52207	鼓楼	PMS_堤复线20西3=3	10	400	82
52208	鼓楼	PMS_堤复线20西4	10	315	40
52209	鼓楼	PMS_堤复线20西7	10	400	73
52210	鼓楼	PMS_堤复线20西10	10	400	131
52211	鼓楼	花龙二线北窑段1	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52212	鼓楼	PMS_桥环线19—1	10	400	167
52213	鼓楼	PMS_响庆线二九段9	10	315	9
52214	鼓楼	PMS_响广铁路段西南1	10	315	116
52215	鼓楼	玉平线37—9	10	315	229
52216	鼓楼	玉城线11—3	10	400	92
52217	鼓楼	九万线62—7=4	10	400	156
52218	鼓楼	PMS_彭李线11-15	10	400	296
52219	鼓楼	PMS_荆南小区配电室1变压器	10	1600	1269
52220	鼓楼	PMS_民生大厦配电室2变压器	10	500	172
52221	鼓楼	PMS_民生大厦配电室1变压器	10	630	256
52222	鼓楼	PMS_玉城线22	10	400	0
52223	鼓楼	玉城线20—1	10	400	0
52224	鼓楼	拾苏线中煤段1变压器	10	400	0
52225	鼓楼	PMS_西烟线61北7	10	400	96
52226	鼓楼	PMS_西烟线61北2	10	400	107
52227	鼓楼	城市花园10箱变变压器	10	630	260
52228	鼓楼	城市花园11箱变变压器	10	630	275
52229	鼓楼	玉城线8-2	10	630	0
52230	鼓楼	PMS_玉城线6	10	400	0
52231	鼓楼	PMS_桥沈线33—4西3	10	250	0
52232	鼓楼	PMS_和园爱家配电室2变压器	10	1000	476
52233	鼓楼	PMS_和园爱家配电室1变压器	10	1000	471
52234	鼓楼	PMS_和园爱家配电室5变压器	10	630	326
52235	鼓楼	PMS_和园爱家配电室4变压器	10	630	57
52236	鼓楼	PMS_拾九线3南5	10	400	7
52237	鼓楼	PMS_拾九线3南6	10	400	116
52238	鼓楼	PMS_拾九线3南8	10	400	64
52239	鼓楼	PMS_拾九线8南5西3	10	400	154
52240	鼓楼	PMS_拾九线16南3	10	400	19
52241	鼓楼	PMS_怡康花园三期配电室1变压器	10	800	361
52242	鼓楼	PMS_状元楼配电室2变压器	10	500	233
52243	鼓楼	PMS_状元楼配电室1变压器	10	500	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52244	鼓楼	拾彭线26—2	10	400	289
52245	鼓楼	九大线3—28	10	200	144
52246	鼓楼	PMS_九刘线12	10	400	278
52247	鼓楼	PMS_怡康花园三期配电室2变压器	10	800	275
52248	鼓楼	PMS_状元楼箱变变压器	10	630	281
52249	新沂	PMS_邵店沂北村台变	10	400	144
52250	新沂	PMS_邵店徐圩一组台变	10	200	37
52251	新沂	PMS_邵店市场台变	10	400	50
52252	新沂	PMS_邵店街北台变	10	400	27
52253	新沂	PMS_邵店镇街西变	10	400	280
52254	新沂	PMS_邵店菜园西变	10	400	3
52255	新沂	PMS_邵店示范园	10	200	62
52256	新沂	PMS_邵店粮管所2号变	10	400	73
52257	新沂	PMS_邵店供电所2号变	10	400	0
52258	新沂	阿湖爱民单相变	10	400	25
52259	新沂	PMS_黑埠新区东变	10	400	95
52260	新沂	PMS_阿湖所南变	10	400	110
52261	新沂	PMS_阿湖葡萄园变	10	400	94
52262	新沂	PMS_阿湖鸣九北变	10	400	93
52263	新沂	PMS_阿湖永旺北单变	10	400	0
52264	新沂	阿湖街南2号变	10	200	66
52265	新沂	阿湖黑埠东变	10	315	0
52266	新沂	阿湖中沟示范园2号变	10	315	74
52267	新沂	阿湖哈庄东变	10	200	42
52268	新沂	PMS_阿湖3号变	10	400	117
52269	新沂	阿湖6号变	10	630	228
52270	新沂	PMS_阿湖黑埠街北变	10	200	0
52271	新沂	PMS_阿湖北2号变	10	400	143
52272	新沂	PMS_阿湖爱民东变	10	400	65
52273	新沂	PMS_阿湖政府路2号变	10	400	84
52274	新沂	PMS_阿湖桃岭东变	10	400	57
52275	新沂	PMS_阿湖和平北变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52276	新沂	PMS_阿湖街南变	10	400	75
52277	新沂	阿湖爱民北变	10	200	0
52278	新沂	阿湖爱民南变	10	400	283
52279	新沂	PMS_阿湖三里新区变	10	400	74
52280	新沂	PMS_阿湖芦湖新区变	10	250	0
52281	新沂	阿湖后旺变	10	200	0
52282	新沂	阿湖岭东中变	10	400	0
52283	新沂	PMS_阿湖周庄变	10	400	195
52284	新沂	阿湖三里示范园变	10	400	194
52285	新沂	阿湖桃园变	10	200	120
52286	新沂	PMS_阿湖小学变	10	400	0
52287	新沂	PMS_阿湖岭东北变	10	400	165
52288	新沂	PMS_阿湖岭东南变	10	400	190
52289	新沂	阿湖西黄变	10	400	169
52290	新沂	阿湖黄柏示范园变	10	400	139
52291	新沂	阿湖后沟西单相变	10	400	253
52292	新沂	阿湖条河东变	10	200	0
52293	新沂	阿湖条河西变	10	400	217
52294	新沂	阿湖前沟单相变	10	400	232
52295	新沂	阿湖中沟变	10	400	31
52296	新沂	阿湖后沟变	10	400	171
52297	新沂	阿湖镇练马变	10	400	67
52298	新沂	阿湖马庄变	10	400	33
52299	新沂	阿湖黄柏变	10	200	24
52300	新沂	阿湖哈庄变	10	400	172
52301	新沂	阿湖桃岭南变	10	400	180
52302	新沂	PMS_阿湖双沟南变	10	400	238
52303	新沂	阿湖古村北变	10	200	21
52304	新沂	PMS_阿湖古村南变	10	400	191
52305	新沂	PMS_阿湖鸣九工业园变	10	400	124
52306	新沂	PMS_阿湖增元变	10	400	178
52307	新沂	PMS_阿湖桃岭北变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52308	新沂	PMS_阿湖古村北新区变	10	200	134
52309	新沂	PMS_阿湖小白马变	10	200	54
52310	新沂	PMS_阿湖大白马变	10	200	62
52311	新沂	PMS_阿湖鸣九变	10	400	60
52312	新沂	PMS_阿湖古村南新区变	10	400	91
52313	新沂	PMS_阿湖岭东新区变	10	400	158
52314	新沂	PMS_阿湖三里北新区变	10	400	252
52315	新沂	PMS_阿湖新街变	10	400	49
52316	新沂	PMS_阿湖东变	10	400	0
52317	新沂	PMS_阿湖新庄变	10	200	6
52318	新沂	PMS_阿湖三里东变	10	400	161
52319	新沂	阿湖新岭变	10	400	227
52320	新沂	阿湖墩新南变	10	400	155
52321	新沂	阿湖墩新西变	10	200	0
52322	新沂	阿湖墩新北变	10	200	42
52323	新沂	阿湖周洼变	10	400	170
52324	新沂	阿湖蒋马南变	10	160	41
52325	新沂	阿湖前沟变	10	400	67
52326	新沂	阿湖菜市场变	10	400	164
52327	新沂	PMS_阿湖政府路变	10	400	0
52328	新沂	阿湖黑埠街南变	10	630	71
52329	新沂	PMS_阿湖黑埠街东变	10	400	92
52330	新沂	PMS_阿湖雷庄新区变	10	400	44
52331	新沂	阿湖双池北变	10	200	30
52332	新沂	PMS_阿湖双池中变	10	400	17
52333	新沂	阿湖双池南变	10	400	94
52334	新沂	PMS_阿湖黑埠村北变	10	400	136
52335	新沂	PMS_阿湖加油站北变	10	400	154
52336	新沂	阿湖林头变	10	400	172
52337	新沂	PMS_阿湖永旺北变	10	400	165
52338	新沂	阿湖蒋马东变	10	400	299
52339	新沂	阿湖蒋马北变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52340	新沂	PMS_阿湖大街北变	10	400	71
52341	新沂	PMS_阿湖水晶路变	10	200	0
52342	新沂	PMS_阿湖南变	10	400	168
52343	新沂	阿湖练马南变	10	400	148
52344	新沂	PMS_阿湖芦湖变	10	400	68
52345	新沂	PMS_阿湖毛窝变	10	400	51
52346	新沂	PMS_阿湖和平西变	10	200	28
52347	新沂	PMS_阿湖和平南变	10	400	89
52348	新沂	阿湖黑埠村西2号变	10	400	247
52349	新沂	PMS_阿湖芦湖2号变	10	400	51
52350	新沂	阿湖蒋马南2号变	10	400	86
52351	新沂	PMS_雷庄新区2变	10	400	0
52352	新沂	阿湖练马北台片	10	400	88
52353	新沂	PMS_阿湖小学南台片	10	400	0
52354	新沂	PMS_阿湖桃岭北1#台片	10	400	45
52355	新沂	阿湖三里示范园2号台片	10	400	114
52356	新沂	PMS_阿湖三里东2台片	10	400	62
52357	新沂	阿湖中沟2号台片	10	400	121
52358	新沂	阿湖永旺南2台片	10	250	31
52359	新沂	PMS_阿湖三里新区2配变	10	400	157
52360	新沂	PMS_阿湖双沟东变	10	400	194
52361	新沂	PMS_阿湖菜市场东变	10	400	169
52362	新沂	PMS_阿湖双池中2变	10	400	54
52363	新沂	PMS_阿湖司庄东变	10	400	200
52364	新沂	阿湖墩新西2号变	10	400	202
52365	新沂	阿湖西黄2号变	10	400	161
52366	新沂	阿湖墩新北2号变	10	400	157
52367	新沂	PMS_阿湖双池南1变	10	400	88
52368	新沂	PMS_阿湖后旺2变	10	400	0
52369	新沂	阿湖条河东2号变	10	400	142
52370	新沂	PMS_阿湖双沟北2号变	10	400	217
52371	新沂	PMS_阿湖桃岭南2号变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52372	新沂	阿湖黑埠村北2号变	10	200	0
52373	新沂	PMS_阿湖鸣九2号变	10	400	214
52374	新沂	阿湖前沟2号变	10	400	200
52375	新沂	PMS_阿湖哈庄2号变	10	400	160
52376	新沂	阿湖条河西2号变	10	400	190
52377	新沂	阿湖蒋马南1号配变	10	400	82
52378	新沂	阿湖墩新西1号变	10	400	148
52379	新沂	阿湖墩新西3号变	10	400	171
52380	新沂	阿湖墩新北1号变	10	200	78
52381	新沂	PMS_阿湖菜市场1号变	10	400	37
52382	新沂	PMS_阿湖鸣九1号变	10	400	95
52383	新沂	PMS_阿湖葡萄园1号变	10	400	34
52384	新沂	PMS_阿湖古村北2号配变	10	400	28
52385	新沂	PMS_阿湖大白马2号变（新沂市）	10	400	232
52386	新沂	PMS_阿湖大白马1号配变（新沂市）	10	400	206
52387	新沂	PMS_阿湖周庄1变（新沂市）	10	400	232
52388	新沂	阿湖永旺北3变（新沂市）	10	500	248
52389	新沂	PMS_阿湖林头1变（新沂市）	10	400	98
52390	新沂	PMS_阿湖小学1号箱变	10	400	98
52391	新沂	PMS_阿湖关庄1变（新沂市）	10	400	201
52392	鼓楼	PMS_府城阁配电室2变压器	10	500	268
52393	新沂	阿湖王于2变	10	400	0
52394	新沂	PMS_阿湖双池北2变（新沂市）	10	400	266
52395	鼓楼	PMS_刘湾一期1配电室1变压器	10	500	128
52396	新沂	阿湖岭东北1变（新沂市）	10	200	0
52397	鼓楼	PMS_刘湾一期1配电室2变压器	10	500	97
52398	新沂	阿湖岭东北2变（新沂市）	10	200	89
52399	鼓楼	PMS_刘湾一期1配电室3变压器	10	500	188
52400	新沂	阿湖条河西1号配变	10	400	187
52401	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑5箱变变压器	10	500	162
52402	新沂	阿湖马庄1号变	10	400	146
52403	鼓楼	PMS_祥和一期2箱变变压器	10	630	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52404	新沂	PMS_阿湖葡萄园3号变	10	400	209
52405	鼓楼	PMS_宝恒公寓配电室变压器	10	500	211
52406	新沂	阿湖条河东3号配变	10	400	232
52407	鼓楼	PMS_民馨园6箱变变压器	10	630	192
52408	新沂	PMS_阿湖条河北变	10	400	0
52409	新沂	PMS_阿湖新庄1号变（新沂市）	10	400	188
52410	鼓楼	PMS_堤湖线31	10	400	150
52411	新沂	PMS_阿湖芦湖3号变（新沂市）	10	400	146
52412	鼓楼	恒昌花园2箱变变压器	10	630	60
52413	新沂	PMS_阿湖爱民南2号配变	10	400	93
52414	鼓楼	PMS_永业箱变变压器	10	800	310
52415	新沂	PMS_阿湖爱民东1号变	10	400	138
52416	鼓楼	PMS_鼓楼花园21楼箱变变压器	10	315	142
52417	新沂	PMS_阿湖桃岭北3号变（新沂市）	10	400	122
52418	鼓楼	PMS_江南春箱变变压器	10	630	293
52419	新沂	PMS_阿湖双沟南1号配变	10	400	0
52420	新沂	PMS_阿湖三里西1变	10	400	166
52421	鼓楼	PMS_水苑长桥1箱变变压器	10	500	140
52422	新沂	阿湖三里东1变	10	200	0
52423	鼓楼	城市花园13箱变变压器	10	630	268
52424	新沂	PMS_阿湖三里南1号变（新沂市）	10	400	243
52425	鼓楼	城市花园12箱变变压器	10	630	207
52426	新沂	阿湖周洼东3号变	10	250	143
52427	鼓楼	城市花园14箱变变压器	10	630	293
52428	新沂	阿湖条河东1号变（新沂市）	10	400	187
52429	鼓楼	PMS_城市花园8箱变变压器	10	500	214
52430	新沂	阿湖前沟1号配变	10	400	207
52431	新沂	PMS_阿湖爱民北2号变	10	400	212
52432	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=8	10	400	231
52433	新沂	PMS_阿湖岭东南3变	10	400	116
52434	鼓楼	石广线瑞鼓段5—1	10	400	10
52435	新沂	阿湖桃岭北2号变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52436	鼓楼	刘湾安置段6-1	10	400	69
52437	新沂	PMS_阿湖和平南1号变	10	400	151
52438	鼓楼	石广线10—4东	10	400	282
52439	新沂	PMS_阿湖爱民北1号变	10	400	167
52440	鼓楼	刘李线34—3	10	400	0
52441	新沂	PMS_阿湖黑埠街南3号变	10	400	0
52442	鼓楼	PMS_水苑长桥2箱变变压器	10	500	153
52443	新沂	PMS_阿湖后旺3变	10	400	285
52444	鼓楼	PMS_水苑长桥3箱变变压器	10	500	150
52445	鼓楼	PMS_湖畔花园2箱变变压器	10	500	218
52446	新沂	阿湖哈庄1号变	10	315	85
52447	鼓楼	PMS_阳光军旅小区1箱变变压器	10	500	220
52448	新沂	阿湖黄柏2号变	10	400	210
52449	鼓楼	PMS_阳光军旅小区2箱变变压器	10	500	216
52450	新沂	阿湖西黄1号变	10	400	234
52451	鼓楼	PMS_阳光军旅小区3箱变变压器	10	500	207
52452	新沂	PMS_阿湖7号变	10	400	83
52453	鼓楼	PMS_空后校1箱变变压器	10	400	55
52454	新沂	阿湖爱民东2号变	10	315	206
52455	鼓楼	PMS_空后校2箱变变压器	10	400	95
52456	新沂	PMS_阿湖爱民南4号变	10	400	122
52457	鼓楼	PMS_老营盘箱变变压器	10	400	208
52458	新沂	PMS_阿湖芦湖4号变	10	400	219
52459	鼓楼	PMS_华夏水云间1箱变变压器	10	500	136
52460	新沂	PMS_阿湖芦湖6号变	10	400	164
52461	鼓楼	海富箱变变压器	10	630	354
52462	新沂	PMS_阿湖8号变	10	400	194
52463	鼓楼	PMS_鼓楼花园7箱变变压器	10	500	177
52464	新沂	阿湖中沟1号变	10	400	207
52465	鼓楼	PMS_祥和一期1箱变变压器	10	630	173
52466	新沂	阿湖黑埠村北3号变	10	400	23
52467	鼓楼	PMS_怡美小区1箱变变压器	10	500	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52468	新沂	PMS_阿湖古村南2号变	10	400	182
52469	鼓楼	PMS_怡美小区2箱变变压器	10	500	193
52470	新沂	PMS_阿湖古村北3号变	10	400	170
52471	鼓楼	PMS_彭校小区1箱变变压器	10	630	74
52472	新沂	PMS_阿湖大白马3号变	10	400	130
52473	鼓楼	PMS_工会箱变变压器	10	630	195
52474	新沂	阿湖墩新北3号变	10	400	221
52475	鼓楼	牌楼2箱变变压器	10	630	157
52476	新沂	阿湖水晶城1号变	10	315	0
52477	鼓楼	民富园9箱变变压器	10	630	110
52478	新沂	PMS_阿湖新街南变	10	250	22
52479	鼓楼	春泽园3箱变变压器	10	630	252
52480	新沂	阿湖北3号变（新沂市）	10	315	100
52481	鼓楼	PMS_春泽园5箱变变压器	10	500	141
52482	鼓楼	PMS_春泽园6箱变变压器	10	500	158
52483	新沂	PMS_阿湖爱民南5号变	10	400	176
52484	鼓楼	PMS_祥和四季花园4箱变变压器	10	400	139
52485	新沂	PMS_阿湖芦湖5号变	10	400	184
52486	鼓楼	PMS_新纪元箱变变压器	10	630	168
52487	新沂	PMS_阿湖双沟南2号变	10	400	164
52488	鼓楼	PMS_石广线30-5	10	400	29
52489	新沂	PMS_阿湖三里东4号变	10	400	139
52490	鼓楼	刘湾安置段13	10	400	157
52491	新沂	阿湖蒋马北3号变	10	500	299
52492	鼓楼	PMS_堤湖线24-13	10	400	194
52493	新沂	阿湖新岭1号变	10	400	265
52494	鼓楼	PMS_复朝二线21-1	10	400	290
52495	新沂	PMS_阿湖南3号变	10	400	218
52496	鼓楼	PMS_堤湖线31-12	10	400	295
52497	新沂	阿湖北6号变	10	400	0
52498	鼓楼	PMS_彭环线66-1	10	400	158
52499	新沂	PMS_阿湖大白马4号变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52500	鼓楼	华康园2美变变压器	10	500	210
52501	新沂	PMS_阿湖鸣九北1号变	10	400	257
52502	鼓楼	PMS_华康园3箱变变压器	10	630	251
52503	新沂	PMS_阿湖桃岭北4号变	10	400	160
52504	新沂	阿湖政府5号变	10	630	220
52505	鼓楼	朱庄箱变变压器	10	630	112
52506	新沂	阿湖后旺4变	10	400	95
52507	鼓楼	滨河花园2箱变变压器	10	630	228
52508	新沂	阿湖岭东南4变	10	200	75
52509	鼓楼	PMS_惠工小区1箱变变压器	10	800	470
52510	鼓楼	PMS_彭校小区2箱变变压器	10	630	138
52511	新沂	PMS_阿湖东方红闸西变	10	400	240
52512	鼓楼	惠工小区2箱变变压器	10	630	170
52513	新沂	阿湖双池中3变	10	400	104
52514	新沂	PMS_阿湖双池北3变	10	400	128
52515	鼓楼	PMS_华康园1箱变变压器	10	630	263
52516	新沂	PMS_阿湖关庄2变	10	400	211
52517	鼓楼	PMS_牌楼市场5楼变压器	10	400	47
52518	新沂	PMS_阿湖三里西3变	10	400	180
52519	鼓楼	PMS_鼓楼花园1箱变变压器	10	630	58
52520	新沂	阿湖周洼1号变	10	400	219
52521	鼓楼	PMS_鼓楼花园3箱变变压器	10	400	13
52522	新沂	PMS_阿湖雷庄新区3变	10	400	147
52523	鼓楼	PMS_滨河花园3箱变变压器	10	630	224
52524	新沂	PMS_阿湖司庄2变	10	400	269
52525	鼓楼	PMS_鼓楼花园4箱变变压器	10	500	68
52526	新沂	PMS_阿湖双池中4变	10	400	105
52527	鼓楼	PMS_玉平线56-5	10	400	0
52528	新沂	PMS_阿湖双池北4变	10	400	281
52529	鼓楼	玉平线56-3=1	10	400	130
52530	新沂	阿湖雷庄2变	10	500	276
52531	鼓楼	PMS_桥沈线30-1	10	315	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52532	新沂	阿湖蒋马南3号变	10	400	141
52533	鼓楼	彭环线11—2	10	250	152
52534	新沂	阿湖大街北2号变	10	315	135
52535	鼓楼	响庆线下淀段10东1	10	400	168
52536	新沂	PMS_阿湖新街3号变	10	400	95
52537	鼓楼	PMS_石杨线52-4-4	10	400	28
52538	新沂	阿湖古木2号变	10	400	177
52539	鼓楼	响庆线公寓段3—4南1	10	400	158
52540	新沂	阿湖马庄2号变	10	400	248
52541	鼓楼	PMS_堤复线19	10	400	108
52542	新沂	阿湖黄柏1号变	10	400	135
52543	鼓楼	PMS_堤复线3分4	10	400	63
52544	新沂	PMS_阿湖南1号变	10	400	95
52545	鼓楼	PMS_堤复线18分2	10	400	66
52546	新沂	PMS_阿湖双沟南1号变	10	400	119
52547	鼓楼	PMS_桥沈线33—5西2	10	400	31
52548	新沂	阿湖后沟2号变	10	400	251
52549	鼓楼	PMS_朝环线7-2=2	10	80	0
52550	新沂	阿湖蒋马北1号变	10	400	185
52551	鼓楼	PMS_朝环线7-2=3	10	80	19
52552	新沂	阿湖古村南3号变	10	400	162
52553	鼓楼	PMS_响广线34-9=2	10	400	107
52554	新沂	PMS_阿湖毛窝1号变	10	400	189
52555	鼓楼	PMS_堤复线20西3	10	400	80
52556	新沂	PMS_阿湖黑埠街南4变	10	400	135
52557	鼓楼	祥和南区1箱变变压器	10	630	0
52558	新沂	PMS_阿湖鸣九4号变	10	400	268
52559	鼓楼	PMS_合群桥北2箱变变压器	10	630	51
52560	新沂	PMS_阿湖小白马2号变	10	400	223
52561	新沂	PMS_阿湖葡萄园2号变	10	400	95
52562	鼓楼	PMS_合群桥北1箱变变压器	10	630	219
52563	新沂	PMS_阿湖沈湖1变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52564	鼓楼	PMS_工会美变变压器	10	500	369
52565	鼓楼	PMS_香都家园1箱变变压器	10	315	78
52566	鼓楼	PMS_镇河街72楼变压器	10	250	97
52567	鼓楼	PMS_香都家园2箱变变压器	10	315	42
52568	新沂	PMS_阿湖政府路4号变	10	400	114
52569	鼓楼	PMS_地藏里箱变	10	630	95
52570	新沂	阿湖鸣九工业园1号变	10	400	111
52571	鼓楼	PMS_滨河花园14箱变变压器	10	630	280
52572	鼓楼	PMS_祥和四季1箱变变压器	10	500	192
52573	新沂	PMS_阿湖和平2号变	10	400	113
52574	鼓楼	PMS_祥和四季2箱变变压器	10	400	121
52575	新沂	阿湖新庄2号变	10	400	157
52576	鼓楼	PMS_堤坝线5—2=3南2	10	400	148
52577	新沂	阿湖蒋马西变	10	400	169
52578	鼓楼	彭环线38—6	10	315	0
52579	新沂	PMS_阿湖双池南3变	10	400	154
52580	鼓楼	PMS_花民线12—1	10	400	84
52581	新沂	阿湖沈湖3变	10	500	143
52582	鼓楼	PMS_桥沈线30—2	10	400	162
52583	新沂	PMS_阿湖加油站北2变	10	400	61
52584	鼓楼	PMS_永嘉花园1箱变变压器	10	500	153
52585	新沂	PMS_阿湖双池南2号配变	10	400	193
52586	鼓楼	滨河花园5箱变变压器	10	630	274
52587	新沂	阿湖桃岭东2号配变	10	400	0
52588	鼓楼	兴隆花园二期1箱变变压器	10	630	254
52589	新沂	PMS_阿湖永旺北1号配变	10	400	221
52590	鼓楼	PMS_兴隆花园二期2箱变变压器	10	400	0
52591	新沂	PMS_阿湖鸣九二队2号变	10	400	178
52592	鼓楼	PMS_兴隆花园二期3美变变压器	10	400	28
52593	新沂	阿湖中沟3号变	10	400	87
52594	鼓楼	PMS_王场东村美变变压器	10	630	320
52595	新沂	阿湖中沟示范园变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52596	鼓楼	PMS 绿健小区2箱变变压器	10	400	76
52597	新沂	PMS 阿湖岭东南5号配变	10	400	219
52598	鼓楼	PMS 绿健小区1箱变变压器	10	315	93
52599	新沂	阿湖敦新西4号变	10	400	210
52600	鼓楼	PMS 滨河花园6箱变变压器	10	630	201
52601	新沂	PMS 阿湖和平西2号变	10	400	97
52602	鼓楼	拾九线8南10（原九港线4一1）	10	400	129
52603	新沂	PMS 阿湖上旺南变	10	400	265
52604	鼓楼	PMS 拾南一线17西3	10	400	63
52605	新沂	阿湖黑埠村西湖变	10	100	16
52606	新沂	PMS 阿湖芦湖南变	10	400	0
52607	鼓楼	彭环线25一1	10	400	71
52608	鼓楼	刘湾安置段6一3	10	400	0
52609	新沂	PMS 阿湖芦湖北变	10	400	218
52610	鼓楼	祥马线2北3西1	10	315	0
52611	新沂	阿湖桃岭小区变	10	500	295
52612	鼓楼	PMS 响山中区1配电室2变压器	10	400	162
52613	新沂	PMS 阿湖菊花种植园变	10	400	44
52614	鼓楼	PMS 响山中区1配电室1变压器	10	400	164
52615	新沂	阿湖三里鱼塘变	10	400	0
52616	鼓楼	PMS 城市花园1箱变（美变）变压器	10	500	176
52617	新沂	阿湖墩新西5号	10	400	139
52618	鼓楼	PMS 城市花园2箱变（美变）变压器	10	630	312
52619	鼓楼	PMS 城市花园4箱变（美变）变压器	10	500	208
52620	鼓楼	PMS 城市花园5箱变（美变）变压器	10	500	246
52621	鼓楼	PMS 城市花园6箱变（美变）变压器	10	500	226
52622	鼓楼	PMS 城市花园7箱变（美变）变压器	10	500	267
52623	鼓楼	PMS 城市花园9箱变变压器	10	500	246
52624	鼓楼	PMS 煤机厂1箱变变压器	10	400	92
52625	鼓楼	PMS 门窗小区配电室1变压器	10	500	203
52626	鼓楼	PMS 孟家沟箱变变压器	10	500	62
52627	鼓楼	PMS 永旭金色阳光组合配电站1变压器	10	630	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52628	鼓楼	PMS_永旭金色阳光组合配电站2变压器	10	630	217
52629	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区2配电室1变压器	10	630	234
52630	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区2配电室2变压器	10	630	262
52631	鼓楼	PMS_春华园一期2箱变变压器	10	500	2
52632	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东3北2	10	400	103
52633	鼓楼	PMS_玉天线29副	10	250	98
52634	鼓楼	九大线3—37	10	200	0
52635	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城1变压器	10	800	371
52636	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城2变压器	10	800	304
52637	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城3变压器	10	800	293
52638	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城4变压器	10	800	356
52639	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城5变压器	10	800	354
52640	鼓楼	PMS_朱庄小区配电室1变压器	10	630	183
52641	鼓楼	PMS_九龙湖公寓配电室2变压器	10	400	104
52642	鼓楼	PMS_九龙湖公寓配电室1变压器	10	500	265
52643	鼓楼	PMS_九龙湖公寓配电室4变压器	10	500	49
52644	鼓楼	PMS_港南里配电室1变压器	10	500	78
52645	鼓楼	PMS_华夏步行街箱变变压器	10	500	172
52646	鼓楼	PMS_西阁街1箱变变压器	10	500	246
52647	鼓楼	PMS_西阁街2箱变变压器	10	500	189
52648	鼓楼	PMS_鼓楼花园三期配电室2变压器	10	800	390
52649	鼓楼	PMS_鼓楼花园三期配电室1变压器	10	800	396
52650	鼓楼	PMS_凤鸣小区箱变变压器	10	400	114
52651	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍3配电室1变压器	10	500	283
52652	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍3配电室2变压器	10	500	237
52653	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍3配电室3变压器	10	500	218
52654	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍1箱变变压器	10	250	126
52655	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍2配电室1变压器	10	630	375
52656	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍2配电室2变压器	10	630	366
52657	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍2配电室3变压器	10	630	302
52658	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段15	10	400	320
52659	鼓楼	PMS_东尚润景香槟城6变压器	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52660	鼓楼	PMS_宏宇金色里程组合配电站1变压器	10	1000	428
52661	鼓楼	PMS_宏宇金色里程组合配电站3变压器	10	800	304
52662	鼓楼	PMS_宏宇金色里程组合配电站4变压器	10	800	320
52663	鼓楼	PMS_惠谷阳光1箱变变压器	10	500	233
52664	鼓楼	PMS_港南里配电室2变压器	10	500	247
52665	鼓楼	PMS_怡康花园组合配电站2变压器	10	630	275
52666	鼓楼	PMS_电业复兴宿舍1箱变变压器	10	630	307
52667	鼓楼	PMS_电业复兴宿舍2箱变变压器	10	630	308
52668	鼓楼	二七小区II期1配电室1变压器	10	630	136
52669	鼓楼	二七小区II期1配电室2变压器	10	630	190
52670	鼓楼	二七小区II期2配电室1变压器	10	630	65
52671	鼓楼	二七小区II期2配电室2变压器	10	630	0
52672	鼓楼	PMS_二七小区I号配电室1变压器	10	630	266
52673	鼓楼	PMS_二七小区I号配电室2变压器	10	630	189
52674	鼓楼	PMS_二七小区箱变变压器	10	630	160
52675	鼓楼	PMS_怡康花园三期配电室3变压器	10	800	209
52676	鼓楼	PMS_怡康花园二期2变压器	10	630	139
52677	鼓楼	PMS_湖畔花园1箱变变压器	10	500	154
52678	鼓楼	PMS_军缘小区7箱变变压器	10	500	163
52679	鼓楼	PMS_彭北线38	10	400	69
52680	鼓楼	彭环线22—3	10	400	106
52681	鼓楼	PMS_桥铜一线13—8=4	10	400	0
52682	鼓楼	PMS_花团线11—2	10	400	127
52683	鼓楼	PMS_东环办事处校职工楼箱变变压器	10	250	87
52684	鼓楼	PMS_军缘小区4箱变变压器	10	500	170
52685	鼓楼	PMS_堤九线29	10	400	249
52686	鼓楼	PMS_空后校1配电室2变压器	10	500	210
52687	鼓楼	PMS_府城阁配电室1变压器	10	500	263
52688	鼓楼	PMS_九李线44—15=1	10	400	295
52689	鼓楼	桥沈线33—13=3	10	400	127
52690	鼓楼	PMS_华夏水云间4箱变变压器	10	500	164
52691	鼓楼	PMS_鼓楼花园5箱变变压器	10	630	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52692	鼓楼	PMS_西苑人家5箱变变压器	10	630	271
52693	鼓楼	PMS_白下小区箱变变压器	10	630	173
52694	鼓楼	PMS_经济适用房四期11箱变变压器	10	630	269
52695	鼓楼	经济适用房四期12箱变变压器	10	630	265
52696	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1配电室3变压器	10	630	261
52697	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1配电室2变压器	10	500	168
52698	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1配电室1变压器	10	500	211
52699	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1配电室4变压器	10	630	208
52700	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑1箱变变压器	10	500	220
52701	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑2箱变变压器	10	500	181
52702	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑4箱变变压器	10	500	192
52703	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑6箱变变压器	10	500	174
52704	鼓楼	PMS_鼓楼二期1箱变变压器	10	500	158
52705	鼓楼	PMS_鼓楼二期2箱变变压器	10	630	265
52706	鼓楼	PMS_城市花园3箱变（美变）变压器	10	630	265
52707	鼓楼	PMS_香山庭院1箱变变压器	10	630	200
52708	鼓楼	彭李线30—16	10	400	282
52709	鼓楼	PMS_彭朱线15	10	400	270
52710	鼓楼	PMS_远联建设箱变变压器	10	630	431
52711	鼓楼	PMS_经济适用房四期13箱变变压器	10	500	157
52712	鼓楼	PMS_石杨线48	10	400	135
52713	鼓楼	PMS_堤湖线37	10	400	204
52714	鼓楼	PMS_香山庭院2箱变变压器	10	500	167
52715	鼓楼	PMS_响山西区3箱变变压器	10	500	209
52716	鼓楼	PMS_白云南区4箱变变压器	10	400	125
52717	鼓楼	PMS_白云北区4箱变变压器	10	400	118
52718	鼓楼	PMS_白云南区1箱变变压器	10	500	229
52719	鼓楼	PMS_白云北区1箱变变压器	10	500	129
52720	鼓楼	PMS_豪绅嘉苑3箱变变压器	10	500	157
52721	鼓楼	拾南一线43	10	200	105
52722	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东4	10	400	199
52723	鼓楼	PMS_响广线34—2	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52724	鼓楼	PMS_响庆线二九段1-4	10	400	200
52725	鼓楼	PMS_经济适用房四期14箱变变压器	10	630	299
52726	鼓楼	PMS_响庆线下淀段10	10	400	45
52727	鼓楼	PMS_响庆线下淀段11-1	10	400	35
52728	鼓楼	PMS_响山中区2配电室3变压器	10	500	255
52729	鼓楼	响山中区2配电室4变压器	10	500	178
52730	鼓楼	PMS_响庆线地铁段2	10	400	311
52731	鼓楼	经济适用房四期15箱变变压器	10	630	243
52732	鼓楼	经济适用房四期16箱变变压器	10	630	322
52733	鼓楼	经济适用房四期17箱变变压器	10	630	293
52734	鼓楼	PMS_经济适用房四期18箱变变压器	10	630	335
52735	鼓楼	PMS_经济适用房四期19箱变变压器	10	630	274
52736	鼓楼	PMS_经济适用房四期20箱变变压器	10	630	302
52737	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍组合配电站1变压器	10	500	240
52738	鼓楼	PMS_徐州机械厂宿舍组合配电站2变压器	10	500	277
52739	鼓楼	PMS_桥沈线33-1=7	10	250	88
52740	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=4东1	10	400	143
52741	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=16	10	400	175
52742	鼓楼	彭北线29-9	10	400	0
52743	鼓楼	民馨园3箱变变压器	10	630	162
52744	鼓楼	PMS_民馨园4美变变压器	10	500	0
52745	鼓楼	PMS_民馨园5美变变压器	10	500	38
52746	鼓楼	PMS_民馨园7箱变变压器	10	500	195
52747	鼓楼	PMS_民馨园8箱变变压器	10	500	205
52748	鼓楼	经济适用房四期9箱变变压器	10	630	303
52749	鼓楼	PMS_经济适用房四期10箱变变压器	10	630	261
52750	鼓楼	PMS_水岸春天2箱变变压器	10	500	220
52751	鼓楼	PMS_天能花园配电室2变压器	10	800	443
52752	鼓楼	PMS_天能花园配电室1变压器	10	800	416
52753	鼓楼	PMS_天润花园1配电室1变压器	10	630	148
52754	鼓楼	PMS_天润花园1配电室2变压器	10	630	196
52755	鼓楼	PMS_天润花园2配电室变压器	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52756	鼓楼	PMS 铁路29宿舍配电室1变压器	10	500	36
52757	鼓楼	PMS 铁路29宿舍配电室2变压器	10	500	230
52758	鼓楼	PMS 铁路35宿舍配电室2变压器	10	630	335
52759	鼓楼	PMS 新天地小区配电室2变压器	10	800	213
52760	鼓楼	PMS 龙泰配电室1变压器	10	630	211
52761	鼓楼	龙泰配电室2变压器	10	630	238
52762	鼓楼	PMS 坝子街二期配电室1变压器	10	800	277
52763	鼓楼	PMS 坝子街二期配电室2变压器	10	800	137
52764	鼓楼	PMS 坝子街一期配电室1变压器	10	800	341
52765	鼓楼	PMS 坝子街一期配电室2变压器	10	800	253
52766	鼓楼	PMS 东华街配电室变压器	10	800	195
52767	鼓楼	PMS 春华园二期2箱变变压器	10	500	37
52768	鼓楼	PMS 春华园二期3箱变变压器	10	500	171
52769	鼓楼	PMS 春华园二期4箱变变压器	10	500	176
52770	鼓楼	PMS 丰财小区箱变变压器	10	630	302
52771	鼓楼	PMS 丰财小区配电室1变压器	10	800	232
52772	鼓楼	PMS 丰财小区配电室2变压器	10	800	230
52773	鼓楼	PMS 祥和四季花园3箱变变压器	10	500	172
52774	鼓楼	PMS 王场东村配电室1变压器	10	800	0
52775	鼓楼	PMS 王场新村配电室2变压器	10	800	112
52776	鼓楼	PMS 今朝箱变变压器	10	500	211
52777	鼓楼	牌楼1箱变变压器	10	630	78
52778	鼓楼	PMS 畔园配电室2变压器	10	800	237
52779	鼓楼	PMS 畔园配电室1变压器	10	800	13
52780	鼓楼	PMS 千禧龙配电室1变压器	10	630	151
52781	鼓楼	PMS 千禧龙配电室2变压器	10	630	3
52782	鼓楼	PMS 祥和电厂1箱变变压器	10	630	142
52783	鼓楼	PMS 堤祥线水景坊1箱变变压器	10	630	241
52784	鼓楼	PMS 迎宾商住楼变压器	10	315	143
52785	鼓楼	PMS 西站中行配电室变压器	10	500	260
52786	鼓楼	PMS 永康小区配电室1变压器	10	800	222
52787	鼓楼	PMS 永康小区配电室2变压器	10	800	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52788	鼓楼	PMS_白云南区1配电室1变压器	10	400	131
52789	鼓楼	白云南区1配电室4变压器	10	500	185
52790	鼓楼	PMS_白云南区1配电室3变压器	10	500	206
52791	鼓楼	PMS_白云南区1配电室2变压器	10	500	187
52792	鼓楼	PMS_锦绣滨湖1配电室1变压器	10	800	315
52793	鼓楼	PMS_锦绣滨湖1配电室2变压器	10	800	278
52794	鼓楼	PMS_锦绣滨湖2配电室1变压器	10	800	342
52795	鼓楼	PMS_锦绣滨湖2配电室2变压器	10	800	350
52796	鼓楼	PMS_锦绣滨湖3配电室1变压器	10	800	400
52797	鼓楼	PMS_锦绣滨湖3配电室2变压器	10	800	295
52798	鼓楼	锦绣滨湖4配电室1变压器	10	500	226
52799	鼓楼	PMS_锦绣滨湖4配电室2变压器	10	500	233
52800	鼓楼	PMS_锦绣滨湖组合配电站1变压器	10	800	115
52801	鼓楼	PMS_下淀敬老院住宅楼配电室变压器	10	630	213
52802	鼓楼	PMS_滨湖城市花园2配电室1变压器	10	500	188
52803	鼓楼	PMS_滨湖城市花园2配电室2变压器	10	500	174
52804	鼓楼	PMS_空后校1配电室1变压器	10	500	293
52805	鼓楼	PMS_空后校2配电室1变压器	10	500	223
52806	鼓楼	PMS_空后校老干部箱变变压器	10	500	264
52807	鼓楼	PMS_刘湾一期2配电室1变压器	10	630	146
52808	鼓楼	PMS_刘湾一期2配电室2变压器	10	630	197
52809	鼓楼	PMS_刘湾一期2配电室3变压器	10	630	210
52810	鼓楼	信步兰庭2配电室2变压器	10	800	269
52811	鼓楼	信步兰庭1配电室2变压器	10	800	253
52812	鼓楼	信步兰庭1配电室3变压器	10	800	462
52813	鼓楼	信步兰庭2配电室3变压器	10	800	330
52814	鼓楼	熙望配电室1变压器	10	800	447
52815	鼓楼	熙望配电室4变压器	10	800	493
52816	鼓楼	熙望配电室2变压器	10	800	492
52817	鼓楼	商丁隧道箱变变压器	10	630	504
52818	鼓楼	熙望配电室3变压器	10	800	510
52819	鼓楼	诚园组合配电站2变压器	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52820	鼓楼	诚园组合配电站1变压器	10	800	434
52821	鼓楼	诚园组合配电站4变压器	10	800	457
52822	鼓楼	诚园1配电室2变压器	10	800	466
52823	鼓楼	诚园组合配电站3变压器	10	800	340
52824	鼓楼	诚园2配电室4变压器	10	800	338
52825	鼓楼	诚园1配电室1变压器	10	800	406
52826	鼓楼	诚园2配电室2变压器	10	800	312
52827	鼓楼	桥铜一2箱变变压器	10	630	379
52828	鼓楼	桥铜一3箱变变压器	10	630	331
52829	鼓楼	桥铜一1箱变变压器	10	630	37
52830	鼓楼	水悦华府1配电室3变压器	10	800	421
52831	鼓楼	水悦华府4配电室3变压器	10	630	487
52832	鼓楼	水悦华府3配电室1变压器	10	800	535
52833	鼓楼	水悦华府2配电室1变压器	10	800	588
52834	鼓楼	水悦华府4配电室2变压器	10	630	469
52835	鼓楼	水悦华府1配电室2变压器	10	800	541
52836	鼓楼	水悦华府2配电室2变压器	10	800	618
52837	鼓楼	水悦华府3配电室2变压器	10	800	607
52838	鼓楼	彭洞线19—6	10	400	187
52839	鼓楼	祥马线2北3西2	10	400	159
52840	鼓楼	玉潭花溪3配电室2变压器	10	630	414
52841	鼓楼	玉潭花溪3配电室3变压器	10	630	394
52842	鼓楼	桥沈线58-1	10	250	187
52843	鼓楼	中环赞城组合配电站3变压器	10	630	360
52844	鼓楼	中环赞城组合配电站4变压器	10	630	411
52845	鼓楼	中环赞城组合配电站2变压器	10	630	325
52846	鼓楼	中环赞城组合配电站1变压器	10	630	377
52847	鼓楼	中环赞城2配电室1变压器	10	630	374
52848	鼓楼	中环赞城2配电室2变压器	10	630	413
52849	鼓楼	中环赞城2配电室3变压器	10	630	413
52850	鼓楼	中环赞城2配电室4变压器	10	630	416
52851	鼓楼	PMS 滨河花园13箱变变压器	10	500	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52852	鼓楼	PMS_滨河花园12箱变变压器	10	500	235
52853	鼓楼	PMS_滨河花园11箱变变压器	10	630	300
52854	鼓楼	春泽园1箱变变压器	10	630	27
52855	鼓楼	民富园8箱变变压器	10	630	167
52856	鼓楼	PMS_华商清水湾2配电室1变压器	10	630	169
52857	鼓楼	PMS_华商清水湾2配电室2变压器	10	630	214
52858	鼓楼	PMS_华商清水湾1箱变变压器	10	400	82
52859	鼓楼	PMS_华商清水湾2箱变变压器	10	630	156
52860	鼓楼	PMS_华商清水湾4配电室2变压器	10	630	273
52861	鼓楼	PMS_华商清水湾6配电室1变压器	10	630	295
52862	鼓楼	PMS_华商清水湾6配电室2变压器	10	630	204
52863	鼓楼	PMS_清水湾组合配电站2变压器	10	500	0
52864	鼓楼	PMS_清水湾组合配电站4变压器	10	500	170
52865	鼓楼	PMS_华商清水湾3配电室3变压器	10	500	173
52866	鼓楼	PMS_祥和电厂2箱变变压器	10	630	99
52867	鼓楼	PMS_大棚房地产箱变	10	250	51
52868	鼓楼	PMS_环城路商住楼箱变变压器	10	630	403
52869	鼓楼	PMS_花团线11—11=12北1	10	250	67
52870	鼓楼	地产东华箱变变压器	10	630	334
52871	鼓楼	PMS_王场东村配电室2变压器	10	800	104
52872	鼓楼	PMS_华商清水湾4配电室1变压器	10	630	270
52873	鼓楼	PMS_华商清水湾3箱变变压器	10	400	156
52874	鼓楼	PMS_华商清水湾6配电室3变压器	10	630	184
52875	鼓楼	PMS_清水湾组合配电站3变压器	10	500	197
52876	鼓楼	PMS_华商清水湾3配电室1变压器	10	500	151
52877	鼓楼	PMS_华商清水湾3配电室2变压器	10	500	125
52878	鼓楼	PMS_华商清水湾5配电室1变压器	10	800	269
52879	鼓楼	PMS_华商清水湾5配电室2变压器	10	800	222
52880	鼓楼	PMS_华商清水湾5配电室3变压器	10	800	310
52881	鼓楼	PMS_九里峰景1配电室1变压器	10	800	339
52882	鼓楼	PMS_九里峰景1配电室2变压器	10	800	293
52883	鼓楼	PMS_九里峰景2配电室1变压器	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52884	鼓楼	PMS_九里峰景2配电室2变压器	10	800	336
52885	鼓楼	PMS_九里峰景3配电室1变压器	10	630	271
52886	鼓楼	PMS_九里峰景3配电室2变压器	10	630	309
52887	鼓楼	PMS_九里峰景7配电室1变压器	10	630	215
52888	鼓楼	PMS_九里峰景7配电室2变压器	10	630	289
52889	鼓楼	PMS_九里峰景7配电室3变压器	10	500	0
52890	鼓楼	PMS_九里峰景6配电室1变压器	10	630	235
52891	鼓楼	九里峰景6配电室2变压器	10	500	226
52892	鼓楼	PMS_九里峰景6配电室3变压器	10	500	236
52893	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区1配电室2变压器	10	800	543
52894	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区1配电室4变压器	10	800	542
52895	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区1配电室1变压器	10	800	515
52896	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区1配电室3变压器	10	800	495
52897	鼓楼	PMS_彭洞线40南2变	10	400	184
52898	鼓楼	PMS_彭北线39	10	400	71
52899	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区2配电室2变压器	10	800	471
52900	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区2配电室4变压器	10	800	451
52901	鼓楼	PMS_龙商天骄1配电室1变	10	800	351
52902	鼓楼	龙商天骄1配电室2变压器	10	800	394
52903	鼓楼	龙商天骄2配电室1变压器	10	1000	359
52904	鼓楼	龙商天骄2配电室2变压器	10	1000	474
52905	鼓楼	PMS_龙商天骄3配电室1变压器	10	800	214
52906	鼓楼	PMS_龙商天骄3配电室2变压器	10	800	327
52907	鼓楼	PMS_龙商天骄3配电室3变压器	10	800	402
52908	鼓楼	PMS_龙商天骄4配电室1变压器	10	800	378
52909	鼓楼	PMS_龙商天骄4配电室2变压器	10	800	379
52910	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区3配电室2变压器	10	800	440
52911	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区3配电室4变压器	10	800	445
52912	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区2配电室1变压器	10	800	457
52913	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区2配电室3变压器	10	800	486
52914	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区3配电室1变压器	10	800	439
52915	鼓楼	PMS_玉潭佳苑小区3配电室3变压器	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52916	鼓楼	PMS_九里峰景5配电室1变压器	10	500	217
52917	鼓楼	PMS_九里峰景5配电室2变压器	10	500	263
52918	鼓楼	PMS_九里峰景5配电室3变压器	10	500	245
52919	鼓楼	PMS_九里峰景5配电室4变压器	10	500	189
52920	鼓楼	PMS_九里峰景4配电室1变压器	10	630	228
52921	鼓楼	PMS_九里峰景4配电室2变压器	10	630	349
52922	鼓楼	PMS_九里峰景4配电室3变压器	10	630	279
52923	鼓楼	PMS_郡望花园1配电室1变压器	10	250	114
52924	鼓楼	郡望花园3配电室1变压器	10	630	292
52925	鼓楼	郡望花园3配电室2变压器	10	630	263
52926	鼓楼	郡望花园3配电室3变压器	10	630	209
52927	鼓楼	郡望花园3配电室4变压器	10	630	292
52928	鼓楼	PMS_郡望花园2配电室1变压器	10	800	389
52929	鼓楼	PMS_郡望花园2配电室3变压器	10	800	375
52930	鼓楼	PMS_和风雅致1配电室2变压器	10	1000	484
52931	鼓楼	PMS_和风雅致1配电室4变压器	10	1000	558
52932	鼓楼	PMS_石广线34	10	400	198
52933	鼓楼	PMS_响广铁路段南4	10	400	148
52934	鼓楼	PMS_堤九线49-7	10	400	0
52935	鼓楼	PMS_和风雅致2配电室2变压器	10	800	317
52936	鼓楼	PMS_和风雅致3配电室2变压器	10	1000	627
52937	鼓楼	PMS_和风雅致3配电室4变压器	10	1000	603
52938	新沂	阿湖供电北变	10	400	270
52939	鼓楼	PMS_和风雅致4配电室2变压器	10	1000	443
52940	鼓楼	PMS_和风雅致5配电室2变压器	10	800	348
52941	鼓楼	PMS_和风雅致1配电室1变压器	10	1000	573
52942	新沂	阿湖哈庄北变	10	400	237
52943	鼓楼	PMS_和风雅致1配电室3变压器	10	1000	588
52944	新沂	阿湖田庄东变	10	400	253
52945	鼓楼	PMS_和风雅致2配电室3变压器	10	800	327
52946	新沂	阿湖墩新小学变	10	400	79
52947	鼓楼	PMS_和风雅致3配电室1变压器	10	1000	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52948	新沂	阿湖三里路东变	10	400	249
52949	鼓楼	PMS_和风雅致3配电室3变压器	10	1000	579
52950	新沂	阿湖新庄中变	10	400	220
52951	鼓楼	PMS_和风雅致4配电室3变压器	10	1000	554
52952	新沂	阿湖爱民西变	10	400	281
52953	鼓楼	PMS_和风雅致5配电室3变压器	10	800	358
52954	新沂	阿湖新岭北变	10	400	219
52955	鼓楼	PMS_花中线6—1	10	200	73
52956	鼓楼	PMS_九里岭秀3配电室2变压器	10	800	431
52957	新沂	风华悦府组合配电站3变	10	800	597
52958	鼓楼	PMS_九里岭秀3配电室1变压器	10	800	418
52959	新沂	风华悦府组合配电站4变	10	800	595
52960	鼓楼	PMS_九里岭秀1组合配电站1变压器	10	630	264
52961	新沂	风华悦府组合配电站1变	10	800	571
52962	鼓楼	PMS_九里岭秀1组合配电站2变压器	10	630	343
52963	新沂	风华悦府组合配电站2变	10	800	597
52964	鼓楼	PMS_九里岭秀2配电室1变压器	10	630	301
52965	新沂	阿湖周洼西变	10	200	130
52966	鼓楼	PMS_九里岭秀2配电室2变压器	10	630	266
52967	新沂	阿湖练马西变	10	200	101
52968	鼓楼	PMS_九龙湖福地阁组合配电站1变压器	10	800	438
52969	新沂	阿湖双池西变	10	400	269
52970	鼓楼	PMS_九龙湖福地阁组合配电站2变压器	10	800	459
52971	新沂	阿湖黑埠村中变	10	400	213
52972	鼓楼	PMS_玉城线18	10	200	0
52973	新沂	阿湖靳庄变	10	400	199
52974	鼓楼	拾苏线中煤段4	10	400	68
52975	新沂	阿湖过墩变	10	400	149
52976	鼓楼	PMS_拾襄线16东3	10	400	151
52977	新沂	阿湖司庄南变	10	400	236
52978	鼓楼	拾南一线27-7北2	10	400	68
52979	新沂	阿湖哈庄西变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
52980	鼓楼	拾苏小学苏山头段1变压器	10	400	0
52981	新沂	阿湖菜市场2号变	10	400	161
52982	鼓楼	PMS_玉城线4	10	400	0
52983	新沂	阿湖小学南2号变	10	400	208
52984	鼓楼	彭环线23—1	10	400	83
52985	新沂	阿湖黑埠东2号变	10	400	252
52986	鼓楼	九万线62—22	10	400	92
52987	新沂	阿湖尹河涯变	10	400	89
52988	鼓楼	PMS_玉天线29-2=1	10	400	252
52989	新沂	阿湖紫鑫南变	10	400	139
52990	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东3北4	10	200	0
52991	新沂	阿湖芦湖西变	10	400	242
52992	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东1	10	400	56
52993	新沂	阿湖西黄西变	10	400	82
52994	鼓楼	拾南一线50西1	10	400	150
52995	新沂	阿湖前沟西变	10	400	202
52996	鼓楼	PMS_彭李线69-4	10	400	167
52997	新沂	阿湖永旺西变	10	200	108
52998	新沂	阿湖三里北变	10	400	255
52999	鼓楼	拾苏小学苏山村段4变压器	10	400	0
53000	新沂	阿湖田庄北变	10	400	277
53001	铜山	PMS_黄集黄东6号变	10	400	204
53002	铜山	PMS_黄集黄东7号变	10	400	221
53003	铜山	PMS_黄集黄东8号变	10	400	199
53004	铜山	PMS_黄集黄东9号变	10	400	216
53005	铜山	PMS_黄集黄东多层1号变	10	400	208
53006	铜山	PMS_黄集李巴圩1号变	10	400	212
53007	铜山	PMS_黄集黄东13号变	10	400	187
53008	铜山	PMS_黄集黄东14号变	10	400	192
53009	铜山	PMS_黄集黄东15号变	10	400	226
53010	铜山	PMS_黄集黄东16号变	10	400	189
53011	铜山	黄集镇黄桥队1号变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53012	铜山	PMS_黄集镇韩楼队1号变	10	200	75
53013	铜山	黄集镇谢庄队1变	10	400	123
53014	铜山	PMS_黄集镇供电19号变	10	400	3
53015	铜山	PMS_黄集镇左庄东站1号变	10	400	171
53016	铜山	PMS_黄集镇左庄二队1号变	10	400	179
53017	铜山	PMS_黄集镇运城村东变	10	400	139
53018	铜山	PMS_黄集镇运城四队变	10	400	110
53019	铜山	黄集镇前集队1号变	10	200	0
53020	铜山	PMS_黄集镇小楼子东队变	10	400	205
53021	铜山	PMS_黄集镇黄东6号变	10	400	183
53022	铜山	PMS_黄集镇义井队变	10	400	85
53023	铜山	PMS_黄集镇元庙村1变	10	400	179
53024	铜山	PMS_黄集镇运城村3变	10	400	201
53025	铜山	PMS_黄集镇闫口村2号变	10	400	192
53026	铜山	黄集镇供电24号变	10	630	105
53027	铜山	PMS_黄集镇平楼队1号变	10	400	109
53028	铜山	PMS_黄集镇杨庄村4号变	10	400	176
53029	铜山	PMS_黄集镇陈湾3号变	10	400	58
53030	铜山	PMS_黄集镇侯阁1号变	10	400	226
53031	铜山	PMS_黄集镇圣范村1号变	10	400	92
53032	铜山	PMS_黄集镇三楼孟楼变	10	400	135
53033	铜山	PMS_黄集镇黄西村8号变	10	400	208
53034	铜山	PMS_黄集镇黄西村7号变	10	400	31
53035	铜山	PMS_黄集镇许庄东队变	10	400	216
53036	铜山	PMS_黄集镇供电7号北变	10	400	52
53037	铜山	黄集镇供电1号北变	10	400	0
53038	铜山	PMS_黄集镇金楼付庄变	10	400	132
53039	铜山	PMS_黄集镇运城西队变	10	400	124
53040	铜山	PMS_黄集镇谢庄孟楼变	10	400	210
53041	铜山	PMS_黄集镇杜小庄西队变	10	400	186
53042	铜山	PMS_黄集镇供电21号变	10	400	0
53043	铜山	黄集镇供电22号变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53044	铜山	PMS_黄集镇供电23号变	10	400	0
53045	铜山	PMS_黄集镇左庄村4变	10	400	200
53046	铜山	PMS_黄集镇左庄村5号变	10	400	150
53047	铜山	PMS_黄集镇供电25号变	10	400	214
53048	铜山	黄集镇供电26号变	10	400	0
53049	铜山	PMS_黄集镇供电27号变	10	400	44
53050	铜山	PMS_黄集镇供电28号变	10	400	0
53051	铜山	PMS_黄集镇供电29号变	10	400	122
53052	铜山	PMS_黄集镇供电30号变	10	400	94
53053	铜山	PMS_黄集镇供电31号变	10	400	88
53054	铜山	PMS_黄集镇供电32号变	10	400	122
53055	铜山	PMS_黄集镇左庄村6号变	10	400	0
53056	铜山	PMS_黄集镇左庄村7号变	10	400	129
53057	铜山	PMS_黄集镇左庄村8号变	10	400	220
53058	铜山	PMS_黄集黄东11号变	10	400	227
53059	铜山	PMS_黄集镇小合子队1号变	10	400	58
53060	铜山	PMS_黄集镇胡庄队变	10	400	165
53061	铜山	PMS_黄集镇王庄村变	10	400	136
53062	铜山	PMS_黄集黄东3号变	10	400	216
53063	铜山	PMS_黄集李巴圩2号变	10	400	224
53064	铜山	PMS_黄集镇供电37号变	10	400	199
53065	铜山	PMS_黄集镇神洼七队变	10	400	208
53066	铜山	黄集镇高楼7号变	10	400	192
53067	铜山	PMS_黄集镇前王庙1号变	10	400	199
53068	铜山	PMS_黄集镇张庄队变	10	400	151
53069	铜山	PMS_黄集镇吕楼村杜楼队1号变	10	400	140
53070	铜山	PMS_黄集镇朱楼队1号变	10	400	116
53071	铜山	PMS_黄集镇月卜村1号变	10	400	196
53072	铜山	黄集镇范楼队2号变	10	400	175
53073	铜山	PMS_黄集镇陈楼村2号变	10	400	179
53074	铜山	PMS_黄集镇陈楼王庄1号变	10	400	224
53075	铜山	黄集镇丁庄队变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53076	铜山	PMS_黄集镇朱唐队1号变	10	400	260
53077	铜山	PMS_黄集镇刘庄队变	10	400	241
53078	铜山	黄集镇大沟村2号变	10	315	10
53079	铜山	黄集镇供电7号甲变	10	400	43
53080	铜山	PMS_黄集镇后芦上队	10	400	92
53081	铜山	PMS_黄集镇宗楼村1号变	10	400	139
53082	铜山	黄集镇金楼队2号变	10	400	214
53083	铜山	黄集镇供电45号变	10	400	132
53084	铜山	黄集镇闫王庙后队变	10	315	104
53085	铜山	PMS_黄集镇三楼庄后变	10	400	123
53086	铜山	PMS_黄集镇聂楼村2号变	10	400	69
53087	铜山	PMS_黄集镇小楼子队2变	10	400	33
53088	铜山	PMS_黄集镇谢庄东队	10	400	164
53089	铜山	PMS_黄集镇传楼侯楼变	10	400	102
53090	铜山	PMS_黄集镇传楼一队变	10	400	202
53091	铜山	黄集镇聂楼村3号变	10	200	93
53092	铜山	PMS_黄集镇供电44号变	10	400	91
53093	铜山	黄集镇毛庄队变	10	315	89
53094	铜山	PMS_黄集镇元庙村2变	10	400	90
53095	铜山	黄集镇神洼六队变	10	400	100
53096	铜山	黄集镇传楼二组1号	10	400	91
53097	铜山	黄集镇供电39号	10	400	77
53098	铜山	PMS_黄集镇杜小楼1号	10	400	168
53099	铜山	PMS_黄集镇耿新庄队2号	10	400	230
53100	铜山	PMS_黄集镇平楼站1号	10	400	216
53101	铜山	PMS_黄集镇韩楼队2号	10	400	235
53102	铜山	PMS_黄集黄东多层2号变	10	400	203
53103	铜山	黄集镇夏庄队变	10	400	178
53104	铜山	PMS_黄集镇吕楼村3号变	10	400	174
53105	铜山	PMS_黄集镇朱庄村2变	10	400	37
53106	铜山	PMS_黄集镇土楼队2号变	10	400	159
53107	铜山	黄集镇高楼韩庄变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53108	铜山	PMS_黄集镇运城村4甲变	10	400	121
53109	铜山	PMS_黄集镇城里庄1号变	10	400	32
53110	铜山	PMS_黄集镇辛庄队1号变	10	400	183
53111	铜山	PMS_黄集镇黄东南站1号变	10	400	148
53112	铜山	PMS_黄集镇供电40号变	10	400	169
53113	铜山	PMS_黄集镇供电33号变	10	400	44
53114	铜山	黄集镇供电34号变	10	400	122
53115	铜山	黄集镇供电35号变	10	400	188
53116	铜山	PMS_黄集镇供电36号变	10	400	205
53117	铜山	黄集镇供电38号变	10	400	115
53118	铜山	PMS_黄集镇供电41号变	10	400	247
53119	铜山	PMS_黄集镇供电8号甲变	10	400	0
53120	铜山	PMS_黄集镇杨庄2号甲变	10	400	227
53121	铜山	PMS_黄集镇陈湾小庄变	10	400	235
53122	铜山	黄集镇三楼1号配变（新）	10	400	233
53123	铜山	PMS_黄集镇运城村配变（新）	10	400	38
53124	铜山	PMS_黄集镇供电5号配变（新）	10	400	0
53125	铜山	PMS_黄集镇圣范村配变（新）	10	400	100
53126	铜山	PMS_黄集镇左庄村1配变（新）	10	400	85
53127	铜山	PMS_黄集镇供电47号配变	10	400	20
53128	铜山	PMS_黄集镇黄西公寓1号变	10	400	93
53129	铜山	黄集镇黄西公寓2号变	10	400	129
53130	铜山	黄集镇东兴变	10	400	155
53131	铜山	PMS_黄集镇黄西村3号变新	10	400	123
53132	铜山	PMS_黄集镇黄西村4号变（新）	10	400	194
53133	铜山	PMS_黄集镇元庙4甲变	10	400	185
53134	铜山	黄集镇神洼四队变（新）	10	400	50
53135	铜山	PMS_黄集镇传楼东变（新）	10	400	108
53136	铜山	PMS_黄集镇陈湾1号变（新）	10	400	76
53137	铜山	PMS_黄集镇胡板站变（新）	10	400	152
53138	铜山	PMS_黄集镇谢庄村后变	10	400	267
53139	铜山	黄集镇陈楼村3号变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53140	铜山	PMS_黄集镇高楼村8号变	10	400	0
53141	铜山	PMS_黄集镇高楼5号变(新)	10	400	174
53142	铜山	黄集镇赵庄站4号变(新)	10	400	146
53143	铜山	PMS_黄集镇聂楼村东变	10	400	133
53144	铜山	PMS_黄集镇赵庄队变(新)	10	400	121
53145	铜山	PMS_黄集镇黄西村6号变（新）	10	400	199
53146	铜山	PMS_黄集镇黄桥队变（新）	10	400	186
53147	铜山	PMS_黄集镇传楼村城里庄变（新）	10	400	37
53148	铜山	PMS_黄集镇张庄队4号变（新）	10	400	135
53149	铜山	PMS_黄集镇松林队变（新）	10	400	134
53150	铜山	PMS_黄集镇侯阁队变（新）	10	400	222
53151	铜山	PMS_黄集镇谢庄村变(新)	10	400	199
53152	铜山	PMS_黄集镇范楼队1号变（新）	10	400	95
53153	铜山	PMS_新空线2箱变1变	10	500	261
53154	铜山	PMS_新空线1箱变1变	10	500	318
53155	铜山	PMS_黄集镇新楼队变	10	400	197
53156	铜山	黄集镇供电23号甲变	10	400	90
53157	铜山	黄集镇供电15号甲变	10	400	83
53158	铜山	黄集镇供电10号甲变	10	400	193
53159	铜山	黄集镇黄东4号甲变	10	400	252
53160	铜山	黄集镇高楼9号变	10	400	180
53161	新沂	PMS_草桥镇宋场2号变	10	400	222
53162	铜山	黄集镇鑫都华府变	10	400	187
53163	铜山	黄集镇工业园区变	10	400	320
53164	铜山	黄集镇左庄村9号变	10	400	124
53165	新沂	PMS_草桥镇宋场1号变	10	400	5
53166	铜山	黄集镇富民公寓2变	10	400	217
53167	新沂	草桥镇新村南变	10	200	117
53168	铜山	黄集镇富民公寓1变	10	400	257
53169	新沂	PMS_草桥镇曹场村李场队变	10	400	172
53170	铜山	黄集镇左庄村农集2号变	10	400	152
53171	新沂	PMS_草桥镇高场村王场变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53172	铜山	黄集镇左庄村农集4号变	10	400	173
53173	新沂	PMS_草桥镇堰头双庄变	10	400	233
53174	铜山	黄集镇左庄村农集1号变	10	400	179
53175	新沂	PMS_草桥镇堰头牛滩变	10	400	45
53176	铜山	黄集镇左庄村农集5号变	10	400	214
53177	新沂	PMS_草桥镇堰头祠堂变	10	400	177
53178	铜山	黄集镇左庄村农集3号变	10	400	171
53179	新沂	草桥镇王帆九十队变	10	400	233
53180	新沂	草桥镇堰头高场变	10	400	175
53181	铜山	黄集镇供电15号变	10	400	2
53182	新沂	草桥镇陈圩单相变	10	200	79
53183	铜山	黄集镇供电16号变	10	400	88
53184	新沂	PMS_草桥镇古墩葛场变	10	400	194
53185	铜山	黄集镇前芦上东队变	10	315	96
53186	新沂	PMS_草桥镇房场主变	10	400	162
53187	铜山	PMS_黄集镇杜小庄变	10	400	35
53188	新沂	PMS_草桥镇房场陈庄变	10	250	79
53189	铜山	PMS_黄集镇朱楼队变	10	400	150
53190	新沂	PMS_草桥镇古墩许场变	10	400	56
53191	铜山	PMS_黄集镇高楼3号变	10	400	57
53192	新沂	草桥镇古墩村主变	10	500	137
53193	铜山	黄集镇城北三队变	10	400	98
53194	新沂	PMS_草桥镇曹场主变	10	200	86
53195	铜山	PMS_黄集镇聂楼村4号变	10	200	0
53196	新沂	PMS_草桥镇曹场朱场变	10	400	196
53197	鼓楼	PMS_九万线62南2东2	10	200	90
53198	新沂	PMS_草桥镇曹场村新场队变	10	400	237
53199	鼓楼	彭李线65—2=1	10	400	121
53200	新沂	PMS_草桥镇曹场村陈场队变	10	400	169
53201	鼓楼	彭环线22—14	10	400	56
53202	新沂	草桥镇宋场3号变	10	400	116
53203	鼓楼	彭环线22—18	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53204	新沂	PMS_草桥镇坝头开发区1号变	10	400	14
53205	鼓楼	PMS_堤湖线24北3	10	400	123
53206	新沂	草桥镇草桥街新大棚变	10	400	80
53207	鼓楼	PMS_堤马线32—20南1	10	400	200
53208	新沂	草桥镇草桥大街东变	10	400	0
53209	鼓楼	九万线66-2	10	400	91
53210	新沂	PMS_草桥镇纪集村庄场变	10	400	0
53211	鼓楼	九万线62—19=6	10	400	231
53212	新沂	PMS_草桥镇纪集村纪西变	10	200	57
53213	鼓楼	PMS_彭洞线11—3	10	400	135
53214	新沂	草桥镇纪集主变	10	315	142
53215	鼓楼	PMS_石广线25-1	10	400	0
53216	新沂	PMS_草桥镇纪集村董庄变	10	400	167
53217	鼓楼	PMS_拾南一线27西5	10	200	94
53218	新沂	PMS_草桥镇坝头村周东变	10	400	245
53219	鼓楼	拾苏线苏山村段变压器	10	630	118
53220	新沂	PMS_草桥镇坝头村坝头变	10	400	126
53221	鼓楼	PMS_拾九线8南6	10	400	66
53222	新沂	PMS_草桥镇坝头村周西变	10	400	194
53223	鼓楼	玉天线29—2北2	10	400	310
53224	新沂	窑湾教堂东箱变	10	630	133
53225	鼓楼	祥坝线7—1	10	400	258
53226	鼓楼	PMS_彭祥线27-5=7	10	400	77
53227	鼓楼	PMS_蟠桃七期2配电室1变压器	10	500	214
53228	新沂	PMS_草桥镇草桥大街北变	10	400	111
53229	鼓楼	PMS_蟠桃七期3配电室1变压器	10	630	315
53230	鼓楼	PMS_蟠桃七期3配电室2变压器	10	630	304
53231	鼓楼	PMS_蟠桃七期4配电室1变压器	10	500	86
53232	鼓楼	PMS_蟠桃七期组合配电站1变压器	10	630	221
53233	新沂	草桥镇大街南47号变	10	500	234
53234	鼓楼	PMS_蟠桃七期组合配电站2变压器	10	630	259
53235	新沂	PMS_草桥镇堰头老街变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53236	鼓楼	PMS_刘湾拆迁安置房1变压器	10	500	171
53237	新沂	PMS_草桥镇堰头杨庄变	10	400	217
53238	鼓楼	刘湾拆迁安置房2变压器	10	500	103
53239	鼓楼	PMS_玉城线6北7	10	400	0
53240	鼓楼	PMS_玉平线52	10	400	155
53241	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场变	10	200	0
53242	鼓楼	PMS_玉平线64-6	10	400	122
53243	新沂	草桥镇新建村变	10	400	250
53244	鼓楼	PMS_堤北线19-5	10	400	170
53245	新沂	草桥镇华沂北变	10	400	103
53246	新沂	PMS_草桥镇大街东北变	10	250	76
53247	鼓楼	PMS_堤北线41-3	10	400	0
53248	新沂	草桥镇陈圩队变	10	200	0
53249	鼓楼	PMS_刘湾立交桥美变变压器	10	400	148
53250	新沂	PMS_草桥镇王帆北变	10	400	232
53251	鼓楼	PMS_五金市场美变变压器	10	200	109
53252	新沂	草桥镇高场村姜庄变	10	630	444
53253	鼓楼	PMS_牌楼2美变变压器	10	630	125
53254	新沂	PMS_草桥镇陈圩村许口队变	10	400	221
53255	鼓楼	PMS_水岸春天组合配电站1变压器	10	500	113
53256	新沂	PMS_草桥镇草桥街加油站变	10	400	1
53257	鼓楼	PMS_水岸春天组合配电站2变压器	10	500	212
53258	新沂	PMS_草桥镇华沂主变	10	400	166
53259	鼓楼	PMS_水岸春天组合配电站3变压器	10	500	225
53260	新沂	草桥镇双庄马场变	10	400	17
53261	鼓楼	PMS_水岸春天组合配电站4变压器	10	500	219
53262	新沂	草桥镇堰头渔场东变	10	400	184
53263	鼓楼	PMS_水岸春天3箱变变压器	10	500	181
53264	新沂	草桥镇古墩西变	10	400	142
53265	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场东北变	10	400	250
53266	鼓楼	PMS_水岸春天10箱变变压器	10	400	114
53267	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场北变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53268	鼓楼	PMS_水岸春天11箱变变压器	10	400	145
53269	新沂	PMS_草桥镇草桥东配变	10	400	153
53270	鼓楼	PMS_水岸春天12箱变变压器	10	400	170
53271	新沂	PMS_草桥镇纪集主台区2号变	10	400	245
53272	新沂	PMS_草桥镇祠堂2号变	10	400	199
53273	鼓楼	PMS_水岸春天4箱变变压器	10	500	226
53274	新沂	PMS_草桥镇古墩主台区2号变	10	400	134
53275	鼓楼	PMS_水岸春天5箱变变压器	10	500	247
53276	新沂	PMS_草桥镇房场陈庄南变	10	400	0
53277	鼓楼	PMS_水岸春天6箱变变压器	10	400	201
53278	新沂	PMS_草桥镇草桥北变	10	400	193
53279	鼓楼	PMS_水岸春天7箱变变压器	10	500	164
53280	新沂	PMS_草桥镇房场主台区2号变	10	400	33
53281	鼓楼	PMS_水岸春天8箱变变压器	10	500	182
53282	新沂	PMS_草桥镇许场2号变	10	400	154
53283	鼓楼	PMS_水岸春天9箱变变压器	10	500	207
53284	新沂	PMS_草桥镇房场养殖场变	10	200	0
53285	新沂	PMS_草桥镇四眼桥南变	10	400	164
53286	新沂	PMS_草桥镇庄场2号变	10	400	109
53287	新沂	PMS_草桥镇高场北变	10	400	181
53288	新沂	PMS_草桥镇所内2号变	10	400	150
53289	新沂	PMS_草桥镇所内3号变	10	400	113
53290	新沂	PMS_草桥镇林庄南2号变	10	400	175
53291	新沂	PMS_草桥镇林庄北2号变	10	400	239
53292	新沂	PMS_草桥镇卢圩西2号	10	400	193
53293	新沂	草桥镇双庄西变	10	400	252
53294	新沂	草桥镇陈庄2号台区	10	200	137
53295	新沂	PMS_草桥镇堰头双庄居民点蟹塘南配变	10	400	141
53296	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）1号配电室1号变	10	400	196
53297	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）1号配电室2号变	10	400	211
53298	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）1号配电室3号变	10	400	181
53299	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）2号配电室1号变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53300	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）2号配电室2号变	10	400	230
53301	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）2号配电室3号变	10	400	232
53302	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）3号配电室1号变	10	400	238
53303	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）3号配电室2号变	10	400	202
53304	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）3号配电室3号变	10	400	180
53305	新沂	PMS_草桥镇万福家园（二期）2号配电室4号变	10	200	68
53306	新沂	PMS_草桥镇华沂西2号配变	10	400	137
53307	新沂	草桥镇新建村主台区2号配变	10	400	241
53308	新沂	草桥镇周场北配变	10	400	212
53309	新沂	PMS_草桥镇周西2号配变	10	200	54
53310	新沂	PMS_草桥镇宋场4号配变	10	400	156
53311	新沂	PMS_草桥镇宋场西配变	10	400	183
53312	新沂	PMS_草桥镇堰头姜庄2号配变	10	400	218
53313	新沂	PMS_草桥镇王帆西2号配变	10	400	197
53314	新沂	PMS_草桥镇王帆主2号配变	10	400	133
53315	新沂	PMS_草桥镇堰头街南2号配变	10	400	302
53316	新沂	PMS_草桥镇堰头王场2号配变	10	400	236
53317	新沂	PMS_草桥镇墩徐2号配变	10	200	102
53318	新沂	PMS_草桥镇堰头苗圩2号配变	10	400	210
53319	新沂	PMS_草桥镇堰头沟群东配变	10	400	249
53320	新沂	PMS_草桥镇周场开发区3号配变	10	400	160
53321	新沂	PMS_草桥镇供电所配变	10	400	113
53322	新沂	PMS_草桥镇纪北2号配变	10	400	248
53323	新沂	PMS_草桥镇庄场3号配变	10	400	240
53324	新沂	PMS_草桥镇林庄三队2号配变	10	400	200
53325	新沂	PMS_草桥镇古墩西2号配变	10	400	191
53326	新沂	草桥镇房场村巩楼2号配变	10	630	335
53327	新沂	PMS_草桥镇南窑厂东配变	10	400	136
53328	新沂	PMS_草桥镇坝头2号变	10	400	204
53329	新沂	PMS_草桥镇华沂主台区2号变	10	400	162
53330	新沂	PMS_草桥镇红石桥2号配变	10	400	0
53331	新沂	PMS_草桥镇后海2号配变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53332	新沂	PMS_草桥镇华沂东2号配变	10	400	236
53333	新沂	PMS_草桥镇支部东配变	10	400	180
53334	新沂	PMS_草桥镇草桥支部2号配变	10	400	242
53335	新沂	PMS_草桥镇华沂西3号配变	10	400	140
53336	新沂	PMS_草桥镇华沂西4号配变	10	400	248
53337	新沂	PMS_草桥镇华沂北2号配变	10	400	225
53338	新沂	PMS_草桥镇华沂主台区3号配变	10	400	214
53339	新沂	PMS_草桥镇张庄2号配变	10	400	134
53340	新沂	PMS_草桥镇房场村巩场2号配变（新沂市）	10	400	185
53341	新沂	草桥镇陈圩队3号配（新沂市）	10	400	251
53342	新沂	PMS_草桥镇古墩3号配变（新沂市）	10	400	105
53343	新沂	PMS_草桥镇古墩公园配变（新沂市）	10	400	34
53344	新沂	PMS_草桥镇陈庄西配变（新沂市）	10	400	250
53345	新沂	PMS_草桥镇许场3号配变（新沂市）	10	400	199
53346	新沂	PMS_草桥镇古墩葛场2号配变（新沂市）	10	400	205
53347	新沂	PMS_草桥镇陈圩西配变（新沂市）	10	400	83
53348	新沂	PMS_草桥镇坝头3号配变	10	400	138
53349	新沂	PMS_草桥镇纪西3号配变	10	400	204
53350	新沂	PMS_草桥镇娄场2号配变	10	400	125
53351	新沂	PMS_草桥镇四眼桥3号配变（新沂市）	10	400	192
53352	新沂	PMS_草桥镇周东3号配变	10	400	190
53353	新沂	PMS_草桥镇纪集主3号配变	10	400	211
53354	新沂	PMS_草桥镇纪西2号配变（新沂市）	10	400	212
53355	新沂	PMS_草桥镇孙场配变（新沂市）	10	400	185
53356	新沂	PMS_草桥镇平板桥2号配变	10	400	130
53357	新沂	PMS_新沂市草桥镇马场西2号配变	10	400	183
53358	新沂	PMS_草桥镇陆场2号配变（新沂市）	10	400	255
53359	新沂	PMS_草桥镇宋场南配变	10	400	0
53360	新沂	草桥镇温馨小区配变（新沂市）	10	200	119
53361	新沂	PMS_草桥镇高场西配变	10	400	216
53362	新沂	PMS_草桥镇街中2号配变（新沂市）	10	400	171
53363	新沂	PMS_草桥镇祠堂南配变（新沂市）	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53364	新沂	PMS_草桥镇祠堂东配变	10	400	216
53365	新沂	PMS_草桥镇杨庄2号配变	10	400	132
53366	新沂	PMS_草桥镇街南3号配变	10	400	77
53367	新沂	PMS_草桥镇老街5号配变	10	400	177
53368	新沂	PMS_草桥镇堰头街北2号配变	10	400	197
53369	新沂	PMS_草桥镇王帆九十队2号配变	10	400	151
53370	新沂	PMS_草桥镇牛滩4号配变	10	400	157
53371	新沂	PMS_草桥镇墩徐3号配变	10	400	148
53372	新沂	PMS_草桥镇沟群3号配变	10	400	84
53373	新沂	PMS_草桥镇沟群4号配变	10	400	278
53374	新沂	PMS_草桥镇居民点2号配变（新沂市）	10	400	202
53375	新沂	PMS_草桥镇芦圩东2号配变	10	400	254
53376	新沂	PMS_草桥镇卢圩西3号配变	10	400	133
53377	新沂	PMS_草桥镇双庄3号配变	10	400	121
53378	新沂	PMS_草桥镇朱林庄2号配变	10	400	201
53379	新沂	草桥镇新村2号配变	10	200	74
53380	新沂	PMS_草桥镇牛滩5号配变	10	400	177
53381	新沂	PMS_草桥镇平墩2号配变	10	400	192
53382	新沂	PMS_草桥镇花园配变	10	400	0
53383	新沂	PMS_草桥镇平板桥3号配变	10	400	169
53384	新沂	PMS_草桥镇新大棚2号配变	10	400	112
53385	新沂	PMS_草桥镇董庄北配变	10	400	254
53386	新沂	PMS_草桥镇纪集东北配变	10	400	162
53387	新沂	PMS_草桥镇娄场3号配变	10	400	122
53388	新沂	PMS_草桥镇石碑配变	10	400	77
53389	新沂	PMS_草桥镇大街西2号配变	10	400	160
53390	新沂	PMS_草桥镇新建北配变	10	400	155
53391	新沂	PMS_草桥镇农贸市场配变	10	400	167
53392	新沂	PMS_草桥镇大街南2号配变	10	400	133
53393	新沂	PMS_草桥镇大街东2号配变	10	400	146
53394	新沂	PMS_草桥镇陈圩主4号配变	10	400	190
53395	新沂	PMS_草桥镇陈圩队4号配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53396	新沂	PMS_草桥镇房场主台区3号配变	10	400	262
53397	新沂	PMS_草桥镇许口2号配变	10	400	148
53398	新沂	PMS_草桥镇许口3号配变	10	400	221
53399	新沂	PMS_草桥镇林庄南3号配变	10	400	252
53400	新沂	PMS_草桥镇双庄东2号配变	10	400	269
53401	新沂	PMS_草桥镇朱林庄3号配变	10	400	238
53402	新沂	PMS_草桥镇林庄南4号配变	10	400	201
53403	新沂	PMS_草桥镇居民点4号配变	10	400	173
53404	新沂	PMS_草桥镇双庄5号配变	10	400	180
53405	新沂	PMS_草桥镇高场东配变	10	400	225
53406	新沂	PMS_草桥镇王帆九十队3号配变	10	400	162
53407	新沂	PMS_草桥镇宋场北配变	10	400	103
53408	新沂	PMS_草桥镇十里长廊配变	10	400	94
53409	新沂	草桥镇宋场南变配变	10	200	86
53410	新沂	草桥镇宋场渔场3号配变	10	400	219
53411	新沂	PMS_草桥镇马场2号配变	10	400	207
53412	新沂	PMS_草桥镇华沂南2号配变	10	400	105
53413	新沂	PMS_草桥镇草桥主台区2号配变	10	400	181
53414	新沂	PMS_草桥镇纪场配变	10	400	242
53415	新沂	PMS_草桥镇纪集村支部配变	10	400	176
53416	新沂	PMS_草桥镇新大棚3号配变	10	400	42
53417	新沂	草桥镇姜庄3号配变	10	160	64
53418	新沂	PMS_草桥镇张场配变	10	400	168
53419	新沂	PMS_草桥镇四眼桥4号配变	10	400	39
53420	新沂	PMS_草桥镇步行街2号配变	10	400	96
53421	新沂	PMS_草桥镇鸭厂2号配变	10	400	234
53422	新沂	PMS_草桥镇华沂林三队3号配变	10	400	258
53423	新沂	PMS_草桥镇巩楼3号配变	10	400	244
53424	新沂	草桥镇支部3号配变	10	630	414
53425	新沂	PMS_草桥镇陈圩主3号配变	10	400	230
53426	新沂	PMS_草桥镇赵庄配变	10	400	52
53427	新沂	PMS_草桥镇古墩商业街变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53428	新沂	PMS_草桥镇唐湖2号配变	10	400	285
53429	新沂	PMS_草桥镇草桥主台区南配变	10	400	173
53430	新沂	PMS_草桥镇后海3号配变	10	400	253
53431	新沂	PMS_草桥镇纪北3号配变	10	400	169
53432	新沂	PMS_草桥镇周西3号配变	10	400	184
53433	新沂	PMS_草桥镇牛滩7号配变	10	400	144
53434	新沂	PMS_草桥镇王场东配变	10	400	186
53435	新沂	PMS_草桥镇王帆北2号配变	10	400	188
53436	新沂	PMS_草桥镇小朱场配变	10	400	226
53437	新沂	PMS_草桥镇堰头老街4号配变	10	400	130
53438	新沂	PMS_草桥镇古墩东配变	10	400	240
53439	新沂	PMS_草桥镇草桥北2号变	10	400	208
53440	新沂	PMS_草桥镇农贸市场2号变	10	400	189
53441	新沂	草桥镇渔场3号变	10	200	92
53442	新沂	PMS_草桥镇渔场4号变	10	400	146
53443	新沂	PMS_草桥镇周东4号变	10	400	168
53444	新沂	PMS_草桥镇渔场5号变	10	400	212
53445	新沂	PMS_草桥镇渔场7号变	10	400	77
53446	新沂	PMS_草桥镇渔场6号变	10	400	145
53447	新沂	PMS_草桥镇泗水农业2号变	10	400	6
53448	新沂	草桥镇泗水农业1号变	10	200	113
53449	新沂	PMS_草桥镇渔东2号变	10	400	280
53450	新沂	PMS_草桥镇渔东1号变	10	400	230
53451	新沂	草桥镇渔场8号变	10	200	91
53452	新沂	PMS_草桥镇堰头街西3号变	10	400	0
53453	新沂	PMS_草桥镇草桥站后3号变	10	400	155
53454	新沂	PMS_草桥镇堰头街北3号变	10	400	99
53455	新沂	PMS_草桥镇王帆主3号变	10	400	214
53456	新沂	PMS_草桥镇居民点蟹塘2号变	10	400	92
53457	新沂	草桥镇平板桥4号变	10	400	127
53458	新沂	PMS_滨河家园1号箱变1配电变压器	10	400	203
53459	新沂	PMS_滨河家园2号箱变2配电变压器	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53460	新沂	金桥佳苑1组合配电室2变	10	630	389
53461	新沂	金桥佳苑1组合配电室3变	10	630	403
53462	新沂	金桥佳苑1组合配电室4变	10	630	425
53463	新沂	金桥佳苑1组合配电室1变	10	630	378
53464	新沂	PMS_草桥镇纪集南变	10	400	169
53465	新沂	草桥镇花园2号变	10	400	52
53466	新沂	草桥镇堰头杨庄西变	10	400	301
53467	新沂	新沂市草桥镇马场南配变	10	400	320
53468	新沂	草桥镇堰头村支部配变	10	400	216
53469	新沂	草桥镇巩场3号变	10	400	256
53470	新沂	草桥镇草桥村许场变	10	400	199
53471	新沂	草桥镇红桥2号变	10	400	241
53472	新沂	草桥镇许荒变	10	200	103
53473	新沂	草桥镇红桥1号变	10	200	85
53474	新沂	草桥镇牛滩电站	10	400	257
53475	新沂	草桥镇草桥村东湖变	10	200	83
53476	新沂	草桥镇林庄北3号变	10	400	182
53477	新沂	草桥镇牛滩蟹塘2号变	10	400	294
53478	新沂	草桥镇陈圩毛豆场变	10	400	280
53479	新沂	草桥镇芦圩西4号变	10	400	266
53480	新沂	草桥镇六支渠变	10	400	243
53481	鼓楼	PMS_水岸春天1箱变变压器	10	500	236
53482	鼓楼	PMS_民馨园10箱变变压器	10	630	277
53483	鼓楼	PMS_人民商场美变变压器	10	630	266
53484	鼓楼	PMS_怡康花园组合配电站1变压器	10	630	259
53485	鼓楼	PMS_金地小区配电室1变压器	10	1000	158
53486	鼓楼	PMS_金地小区配电室2变压器	10	1000	131
53487	鼓楼	PMS_大马路箱变变压器	10	800	358
53488	鼓楼	PMS_惠谷阳光2箱变变压器	10	500	169
53489	鼓楼	PMS_惠谷阳光3箱变变压器	10	500	143
53490	鼓楼	PMS_惠谷阳光4箱变变压器	10	500	91
53491	鼓楼	PMS_堤复线21	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53492	鼓楼	玉九一线6—14	10	400	214
53493	鼓楼	祥坝线23—1=1	10	400	17
53494	鼓楼	PMS_华圣美变变压器	10	630	233
53495	鼓楼	PMS_彭北线45	10	400	6
53496	鼓楼	PMS_彭朱线27—4	10	400	0
53497	鼓楼	彭环线47—3	10	400	57
53498	鼓楼	PMS_堤朱线31东2	10	400	17
53499	鼓楼	PMS_彭环线62	10	400	0
53500	鼓楼	堤朱线25北1	10	400	110
53501	鼓楼	彭环线65—3	10	400	107
53502	鼓楼	PMS_堤烟线22	10	400	156
53503	鼓楼	PMS_堤烟线17	10	400	82
53504	鼓楼	彭环线65—8	10	400	202
53505	鼓楼	PMS_堤复线20—4	10	400	26
53506	鼓楼	PMS_堤复线20—2	10	400	128
53507	鼓楼	PMS_彭祥线29—1	10	400	0
53508	鼓楼	PMS_堤复线16—3	10	400	126
53509	鼓楼	堤复线14付	10	400	91
53510	鼓楼	PMS_堤场线21	10	400	69
53511	鼓楼	PMS_堤复线16—2	10	400	174
53512	鼓楼	PMS_堤场线16	10	400	2
53513	鼓楼	PMS_堤北线19—2	10	400	71
53514	鼓楼	PMS_堤坝线5—10	10	400	104
53515	鼓楼	PMS_堤坝线5—2=2	10	400	151
53516	鼓楼	PMS_堤烟线17—4	10	250	97
53517	鼓楼	祥坝线19—3=6	10	400	177
53518	鼓楼	PMS_堤场线2	10	315	0
53519	鼓楼	PMS_彭环线56	10	400	152
53520	鼓楼	彭环线65—2	10	400	93
53521	鼓楼	PMS_怡乐家园组合配电站1变压器	10	800	413
53522	鼓楼	PMS_怡乐家园组合配电站3变压器	10	800	433
53523	鼓楼	PMS_怡乐家园组合配电站2变压器	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53524	鼓楼	PMS_怡乐家园组合配电站4变压器	10	800	461
53525	鼓楼	PMS_怡乐家园1配电室1变压器	10	400	245
53526	鼓楼	PMS_怡乐家园1配电室2变压器	10	400	230
53527	鼓楼	PMS_郡望花园5配电室1变压器	10	800	401
53528	鼓楼	PMS_郡望花园5配电室2变压器	10	800	370
53529	鼓楼	PMS_石杨线52-3南	10	200	18
53530	鼓楼	PMS_响广线29	10	200	93
53531	鼓楼	PMS_锦绣山水一期4配电室1变压器	10	800	282
53532	鼓楼	PMS_锦绣山水一期4配电室2变压器	10	800	459
53533	鼓楼	PMS_馥园国际1配电室1变压器	10	1000	509
53534	鼓楼	馥园国际1配电室3变压器	10	1000	498
53535	鼓楼	馥园国际1配电室2变压器	10	1000	381
53536	鼓楼	馥园国际1配电室4变压器	10	1000	434
53537	鼓楼	PMS_华美东观园1配电室1变压器	10	800	378
53538	鼓楼	PMS_华美东观园1配电室2变压器	10	800	353
53539	鼓楼	PMS_华美东观园2#配电室1#配变	10	800	317
53540	鼓楼	PMS_华美东观园2#配电室2#配变	10	800	324
53541	鼓楼	PMS_华美东观园4#配电室1#配变	10	630	285
53542	鼓楼	PMS_华美东观园4#配电室2#配变	10	630	300
53543	鼓楼	PMS_祥和西区8住宅楼箱变变压器	10	200	31
53544	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区3配电室1变压器	10	500	193
53545	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区3配电室2变压器	10	500	229
53546	鼓楼	PMS_永旭金色阳光小区3配电室3变压器	10	500	172
53547	鼓楼	九万线62-10南2	10	400	223
53548	鼓楼	PMS_恒邦幸福里组合配电站1变压器	10	500	159
53549	鼓楼	PMS_恒邦幸福里组合配电站2变压器	10	500	112
53550	鼓楼	PMS_恒邦幸福里组合配电站3变压器	10	500	150
53551	鼓楼	PMS_花中线1-2	10	315	76
53552	鼓楼	PMS_徐州人家组合配电站1变压器	10	400	205
53553	鼓楼	PMS_徐州人家组合配电站2变压器	10	400	204
53554	鼓楼	PMS_花烟线4-14	10	200	20
53555	鼓楼	PMS_九李线44-15=3南4	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53556	鼓楼	彭李线5—11西4	10	400	309
53557	鼓楼	PMS_豪绅嘉园2组合配电站1变压器	10	630	122
53558	鼓楼	PMS_豪绅嘉园3配电室1变压器	10	630	299
53559	鼓楼	PMS_豪绅嘉园3配电室2变压器	10	630	314
53560	鼓楼	PMS_豪绅嘉园3配电室3变压器	10	630	221
53561	鼓楼	PMS_豪绅嘉园7箱变变压器	10	500	193
53562	鼓楼	PMS_堤北线30—1	10	400	61
53563	鼓楼	PMS_九李线44—19	10	400	276
53564	鼓楼	PMS_响庆线地铁段3	10	400	208
53565	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段2南	10	400	133
53566	鼓楼	PMS_锦绣茗都配电室1变压器	10	800	478
53567	鼓楼	PMS_锦绣茗都配电室2变压器	10	800	351
53568	鼓楼	PMS_锦绣茗都配电室3变压器	10	800	341
53569	鼓楼	PMS_刘杨线31—5=15西1	10	400	170
53570	鼓楼	PMS_商城配电室1变压器	10	800	255
53571	鼓楼	PMS_商城配电室2变压器	10	800	404
53572	鼓楼	PMS_九李线44—7=2	10	400	223
53573	鼓楼	彭李线5—4	10	400	183
53574	鼓楼	PMS_彭李线11—21	10	400	302
53575	鼓楼	PMS_彭朱线17西10	10	400	122
53576	鼓楼	彭坝线19	10	315	106
53577	鼓楼	PMS_花元线元民段4	10	400	96
53578	鼓楼	PMS_汉襄佳苑组合配电站3变压器	10	630	358
53579	鼓楼	PMS_汉襄佳苑组合配电站2变压器	10	630	149
53580	鼓楼	PMS_汉襄佳苑组合配电站1变压器	10	630	212
53581	鼓楼	PMS_汉襄佳苑2配电室2变压器	10	500	181
53582	鼓楼	PMS_汉襄佳苑2配电室1变压器	10	500	247
53583	鼓楼	PMS_汉襄佳苑3配电室2变压器	10	630	294
53584	鼓楼	PMS_汉襄佳苑3配电室1变压器	10	630	230
53585	鼓楼	PMS_响广线31	10	400	277
53586	鼓楼	PMS_风尚自由城1组合配电站1变压器	10	800	352
53587	鼓楼	PMS_风尚自由城1组合配电站2变压器	10	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53588	鼓楼	PMS_风尚自由城2配电室1变压器	10	800	385
53589	鼓楼	PMS_风尚自由城2配电室2变压器	10	800	445
53590	鼓楼	风尚自由城3配电室1变压器	10	1000	494
53591	鼓楼	风尚自由城3配电室2变压器	10	800	358
53592	鼓楼	PMS_郡望花园8配电室1变压器	10	630	331
53593	鼓楼	PMS_郡望花园8配电室2变压器	10	630	158
53594	鼓楼	PMS_郡望花园7配电室1变压器	10	630	322
53595	鼓楼	PMS_郡望花园7配电室2变压器	10	630	340
53596	鼓楼	PMS_堤坝线7—3	10	400	0
53597	鼓楼	PMS_堤坝线7—6	10	400	49
53598	鼓楼	PMS_堤坝线5—6	10	400	79
53599	鼓楼	PMS_堤坝线5—5=4	10	400	24
53600	鼓楼	PMS_堤坝线5—2=4	10	400	2
53601	鼓楼	PMS_堤坝线5—2=6北	10	400	133
53602	鼓楼	PMS_孟家沟居委会配电室变压器	10	800	124
53603	鼓楼	万隆世纪锦园1箱变变压器	10	630	288
53604	鼓楼	万隆世纪锦园2箱变变压器	10	630	323
53605	鼓楼	万隆世纪锦园3箱变变压器	10	630	261
53606	鼓楼	万隆世纪锦园4箱变变压器	10	630	284
53607	鼓楼	PMS_堤湖线34—6	10	400	77
53608	鼓楼	PMS_堤湖线34—13	10	315	101
53609	鼓楼	PMS_桥沈线33—2	10	400	0
53610	鼓楼	PMS_桥沈线33—6	10	400	8
53611	鼓楼	PMS_响锦线子二段7	10	400	198
53612	鼓楼	PMS_桥沈线33—13	10	315	36
53613	鼓楼	郡望花园6配电室1变压器	10	800	165
53614	鼓楼	锦绣滨湖5配电室1变压器	10	800	389
53615	鼓楼	锦绣滨湖5配电室2变压器	10	800	373
53616	鼓楼	PMS_经济适用房四期25箱变变压器	10	500	178
53617	鼓楼	PMS_经济适用房四期26箱变变压器	10	500	133
53618	鼓楼	PMS_经济适用房四期27箱变变压器	10	630	250
53619	鼓楼	PMS_经济适用房四期2箱变变压器	10	500	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53620	鼓楼	PMS_华美生态园1配电室1变压器	10	500	240
53621	鼓楼	PMS_华美生态园1配电室2变压器	10	500	199
53622	鼓楼	PMS_华美生态园1配电室3变压器	10	500	288
53623	鼓楼	PMS_华美生态园1配电室4变压器	10	500	158
53624	鼓楼	彭环线74—3=3=1	10	400	123
53625	鼓楼	PMS_春华园二期1箱变变压器	10	630	176
53626	鼓楼	彭港线25—1	10	400	28
53627	鼓楼	九万线66—5	10	400	6
53628	鼓楼	九万线62—19=2	10	400	13
53629	鼓楼	九万线62—8=3	10	400	150
53630	鼓楼	九万线62—14=4	10	400	112
53631	鼓楼	PMS_花马线3	10	400	0
53632	鼓楼	PMS_花马线6	10	400	0
53633	鼓楼	PMS_花马线7	10	400	0
53634	鼓楼	PMS_彭洞线16	10	400	25
53635	鼓楼	玉九一线1副	10	400	280
53636	鼓楼	PMS_堤朱线25	10	400	7
53637	鼓楼	PMS_花烟线4—15	10	400	112
53638	鼓楼	PMS_堤坝线11—4	10	400	1
53639	鼓楼	堤坝线12—4	10	400	9
53640	鼓楼	PMS_经济适用房四期21箱变变压器	10	500	230
53641	鼓楼	PMS_经济适用房四期22箱变变压器	10	500	214
53642	鼓楼	PMS_经济适用房四期23箱变变压器	10	500	246
53643	鼓楼	PMS_经济适用房四期24箱变变压器	10	500	160
53644	鼓楼	PMS_经济适用房四期28箱变变压器	10	630	354
53645	鼓楼	PMS_锦绣山水5配电室1变压器	10	800	303
53646	鼓楼	PMS_锦绣山水5配电室2变压器	10	800	294
53647	鼓楼	PMS_知春园配电室变压器	10	630	260
53648	鼓楼	PMS_华美生态园2配电室1变压器	10	500	220
53649	鼓楼	PMS_华美生态园2配电室2变压器	10	500	229
53650	鼓楼	PMS_华美生态园2配电室3变压器	10	500	204
53651	鼓楼	PMS_华美生态园2配电室4变压器	10	500	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53652	鼓楼	PMS_西站小区2箱变变压器	10	800	229
53653	鼓楼	PMS_白云南区2箱变变压器	10	500	239
53654	鼓楼	PMS_白云南区3箱变变压器	10	500	157
53655	鼓楼	PMS_响锦线1	10	400	94
53656	鼓楼	PMS_花府线4—5	10	315	152
53657	鼓楼	PMS_锦绣山水6配电室1变压器	10	630	213
53658	鼓楼	PMS_锦绣山水6配电室2变压器	10	630	261
53659	鼓楼	PMS_锦绣山水7配电室1变压器	10	630	220
53660	鼓楼	PMS_锦绣山水8配电室1变压器	10	630	278
53661	鼓楼	PMS_响山西区2箱变变压器	10	500	181
53662	鼓楼	PMS_响山西区1箱变变压器	10	500	224
53663	鼓楼	PMS_白云北区5箱变变压器	10	315	73
53664	鼓楼	PMS_白云北区3箱变变压器	10	630	255
53665	鼓楼	PMS_白云北区2箱变变压器	10	500	94
53666	鼓楼	PMS_新天地小区配电室1变压器	10	800	491
53667	鼓楼	响山中区1箱变变压器	10	500	267
53668	鼓楼	PMS_华夏水云间2箱变变压器	10	500	165
53669	鼓楼	PMS_怡康花园二期1变压器	10	630	280
53670	鼓楼	PMS_怡康花园二期3变压器	10	630	206
53671	鼓楼	东华佳盛箱变变压器	10	500	278
53672	鼓楼	PMS_鼓楼生态园A区北区9配电室1变压器	10	800	336
53673	鼓楼	PMS_鼓楼生态园A区北区9配电室2变压器	10	800	383
53674	鼓楼	PMS_锦绣山水10配电室1变压器	10	800	296
53675	鼓楼	PMS_锦绣山水10配电室2变压器	10	800	374
53676	鼓楼	PMS_堤样线水景坊2箱变变压器	10	630	268
53677	鼓楼	PMS_西站小区1箱变变压器	10	800	313
53678	鼓楼	PMS_军缘小区1箱变变压器	10	500	197
53679	鼓楼	PMS_军缘小区2箱变变压器	10	500	214
53680	鼓楼	PMS_军缘小区3箱变变压器	10	630	311
53681	鼓楼	PMS_军缘小区5箱变变压器	10	500	194
53682	鼓楼	PMS_军缘小区6箱变变压器	10	500	173
53683	鼓楼	PMS_荆南小区配电室2变压器	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53684	鼓楼	彭洞线13	10	400	186
53685	鼓楼	PMS_彭洞线22	10	400	89
53686	鼓楼	PMS_彭洞线24—2	10	315	89
53687	鼓楼	PMS_彭洞线24—5	10	400	0
53688	鼓楼	彭港线3—3	10	400	0
53689	鼓楼	PMS_彭洞线19东5	10	400	0
53690	鼓楼	PMS_堤健线14	10	400	299
53691	鼓楼	PMS_堤健线8	10	400	192
53692	鼓楼	PMS_华美东观园3配电室1变压器	10	800	351
53693	鼓楼	PMS_华美东观园3配电室2变压器	10	800	396
53694	鼓楼	PMS_汇亿丰银郡1配电室1变压器	10	1000	462
53695	鼓楼	汇亿丰银郡1配电室2变压器	10	1000	392
53696	鼓楼	PMS_汇亿丰银郡3配电室3变压器	10	1000	463
53697	鼓楼	PMS_汇亿丰银郡2配电室1变压器	10	500	207
53698	鼓楼	PMS_汇亿丰银郡2配电室2变压器	10	500	184
53699	鼓楼	PMS_铁路35宿舍配电室1变压器	10	630	228
53700	鼓楼	PMS_盛鑫大厦1箱变变压器	10	400	165
53701	鼓楼	PMS_王场新村配电室1变压器	10	800	239
53702	鼓楼	PMS_滨湖城市花园1组合配电站2变压器	10	630	233
53703	鼓楼	PMS_滨湖城市花园1组合配电站1变压器	10	630	243
53704	鼓楼	PMS_滨湖城市花园1组合配电站3变压器	10	800	441
53705	鼓楼	PMS_滨湖城市花园1组合配电站4变压器	10	630	289
53706	鼓楼	PMS_堤铜线13	10	400	92
53707	鼓楼	PMS_堤铜线17—2	10	400	198
53708	鼓楼	PMS_堤铜线17—11	10	400	203
53709	鼓楼	PMS_兴隆花园四期小区配电室1变压器	10	315	55
53710	鼓楼	PMS_东方红大厦配电室1变压器	10	1000	629
53711	鼓楼	PMS_东方红大厦配电室2变压器	10	1000	703
53712	鼓楼	PMS_桥铜一线13—8=8付	10	250	110
53713	鼓楼	PMS_堤复线18—3	10	315	128
53714	鼓楼	PMS_经济适用房四期1箱变变压器	10	500	266
53715	鼓楼	PMS_经济适用房四期3箱变变压器	10	500	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53716	鼓楼	PMS_经济适用房四期4箱变变压器	10	630	358
53717	鼓楼	PMS_经济适用房四期5箱变变压器	10	500	200
53718	鼓楼	PMS_经济适用房四期6箱变变压器	10	630	248
53719	鼓楼	PMS_九刘线25	10	400	303
53720	鼓楼	PMS_经济适用房四期7箱变变压器	10	630	344
53721	鼓楼	PMS_恒邦幸福里2配电室1变压器	10	630	238
53722	鼓楼	PMS_恒邦幸福里2配电室2变压器	10	630	198
53723	鼓楼	PMS_石郭线36-2	10	400	288
53724	鼓楼	PMS_刘湾组合配电站1变压器	10	500	236
53725	鼓楼	PMS_刘湾组合配电站2变压器	10	500	184
53726	鼓楼	PMS_刘湾2配电室1变压器	10	630	329
53727	鼓楼	PMS_刘湾2配电室2变压器	10	630	300
53728	鼓楼	PMS_刘湾二期2配电室1变压器	10	630	317
53729	鼓楼	PMS_刘湾二期2配电室2变压器	10	630	318
53730	鼓楼	PMS_刘湾二期2配电室3变压器	10	500	193
53731	鼓楼	刘湾二期2配电室4变压器	10	500	244
53732	鼓楼	PMS_刘湾二期1箱变变压器	10	400	72
53733	鼓楼	响广线32—4	10	400	94
53734	鼓楼	PMS_润家香花畦组合配电站1变压器	10	500	168
53735	鼓楼	PMS_润家香花畦组合配电站2变压器	10	500	88
53736	鼓楼	PMS_润家香花畦组合配电站3变压器	10	500	195
53737	新沂	草桥镇周场3号变	10	400	159
53738	新沂	草桥镇新建村纺织厂配变	10	400	0
53739	新沂	草桥镇大街南3号变	10	630	254
53740	新沂	草桥镇石碑2配变	10	400	11
53741	新沂	草桥镇卢圩孟庄变	10	400	144
53742	新沂	草桥镇董庄北2号变	10	400	220
53743	新沂	草桥镇王帆北3号变	10	400	195
53744	新沂	草桥镇宋场村5号变	10	400	248
53745	新沂	草桥镇曹场村南变	10	400	276
53746	新沂	高场集中区1变压器	10	630	347
53747	新沂	高场集中区2变压器	10	630	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53748	新沂	10kV草桥镇林庄小区西变压器	10	630	399
53749	新沂	10kV草桥镇林庄小区东变压器	10	630	442
53750	新沂	10kV草桥镇沟群小区西变压器	10	630	323
53751	新沂	10kV草桥镇沟群小区东变压器	10	630	341
53752	新沂	草桥镇金利家园1箱变压器	10	630	450
53753	新沂	草桥镇金利家园2箱变压器	10	630	421
53754	新沂	草桥镇巩场台变	10	400	189
53755	新沂	PMS_草桥镇华沂红石桥台变	10	400	184
53756	新沂	PMS_草桥镇芦圩东台变	10	400	83
53757	新沂	PMS_草桥镇苗圩台变	10	400	72
53758	新沂	PMS_草桥镇平板桥台变	10	400	70
53759	新沂	PMS_草桥镇平墩台变	10	400	274
53760	新沂	草桥镇巩楼台变	10	400	254
53761	新沂	PMS_草桥镇夹河台变	10	200	31
53762	新沂	PMS_草桥镇娄场台变	10	200	77
53763	新沂	PMS_草桥镇大街西台变	10	400	0
53764	新沂	PMS_草桥镇四眼桥台变	10	400	151
53765	新沂	PMS_草桥镇新站址台变	10	200	0
53766	新沂	草桥镇周场主台变	10	200	0
53767	新沂	PMS_草桥镇沙塘台变	10	400	232
53768	新沂	PMS_草桥镇桥西一队台变	10	200	66
53769	新沂	草桥镇张家口台变	10	400	266
53770	新沂	PMS_草桥镇宋场渔场台变	10	400	209
53771	新沂	草桥镇大街西3号变	10	400	218
53772	新沂	PMS_草桥镇牛滩蟹塘台变	10	200	37
53773	新沂	PMS_草桥镇唐湖台变	10	200	24
53774	新沂	PMS_草桥镇王帆东北台变	10	400	233
53775	新沂	PMS_草桥镇王帆主台变	10	315	78
53776	新沂	PMS_草桥镇双庄桥头台变	10	400	225
53777	新沂	PMS_草桥镇朱林庄台变	10	200	60
53778	新沂	PMS_草桥镇林庄南台变	10	400	211
53779	新沂	PMS_草桥镇林庄北台变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53780	新沂	PMS_草桥镇墩徐台变	10	200	70
53781	新沂	PMS_草桥镇沟群台变	10	400	252
53782	新沂	PMS_草桥镇居民点台变	10	200	50
53783	新沂	PMS_草桥镇居民点蟹塘台变	10	200	70
53784	新沂	草桥镇林场台变	10	400	250
53785	新沂	PMS_草桥镇庄场东台变	10	400	220
53786	新沂	PMS_草桥镇纪北台变	10	200	31
53787	新沂	PMS_草桥镇周东2号台变	10	400	0
53788	新沂	草桥镇陈圩2号变	10	200	45
53789	新沂	PMS_草桥镇牛滩3号变	10	400	137
53790	新沂	PMS_邵店悦集蔬菜合作社	10	200	66
53791	新沂	PMS_邵店联合民营开发区变	10	400	0
53792	新沂	邵店汇源北变	10	400	137
53793	新沂	邵店汇源南变	10	500	135
53794	新沂	PMS_邵店刘冲新变	10	400	250
53795	新沂	PMS_邵店沂北新变	10	400	173
53796	新沂	PMS_邵店政府新变	10	400	0
53797	新沂	PMS_邵店东鲍东变	10	400	228
53798	新沂	邵店东鲍小圩变	10	400	181
53799	新沂	PMS_邵店西鲍安置点	10	400	257
53800	新沂	PMS_邵店镇沭河新村综合变	10	400	100
53801	新沂	PMS_邵店邵西新村综合变	10	400	221
53802	新沂	邵店联合西变	10	315	0
53803	新沂	PMS_邵店联合东变	10	400	119
53804	新沂	邵店果园变	10	400	213
53805	新沂	PMS_邵店西鲍东变	10	400	167
53806	新沂	邵店西鲍西变	10	400	176
53807	新沂	邵店夏庄变	10	400	242
53808	新沂	PMS_邵店友谊新庄变	10	400	201
53809	新沂	PMS_邵店许墩变	10	400	234
53810	新沂	PMS_邵店友谊陈刘变	10	400	204
53811	新沂	PMS_邵店龙潭变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53812	新沂	PMS_邵店朱圩西变	10	400	163
53813	新沂	PMS_邵店董庄变	10	200	82
53814	新沂	邵店丁圩变	10	200	0
53815	新沂	邵店联合北变	10	200	0
53816	新沂	PMS_邵店小五组变	10	200	102
53817	新沂	邵店刘冲曹圩	10	400	203
53818	新沂	PMS_邵店刘冲西变	10	400	171
53819	新沂	PMS_邵店悦集村变	10	400	231
53820	新沂	PMS_邵店悦集盐槽变	10	200	106
53821	新沂	PMS_邵店悦集油坊西变	10	200	34
53822	新沂	PMS_邵店黄集变	10	400	241
53823	新沂	邵店邵西大棚变	10	400	204
53824	新沂	邵店中心小学单相变	10	400	209
53825	新沂	PMS_邵店中学变	10	400	60
53826	新沂	邵店镇南路单相变	10	400	56
53827	新沂	PMS_邵店府前路步行街	10	500	105
53828	新沂	PMS_邵店安泰变	10	400	86
53829	新沂	PMS_邵店粮管所变	10	400	0
53830	新沂	PMS_邵店开发区变	10	400	56
53831	新沂	邵店安集变	10	400	106
53832	新沂	PMS_邵店孙里变	10	400	76
53833	新沂	邵店新庄东变	10	400	153
53834	新沂	PMS_邵店徐圩四组变	10	400	151
53835	新沂	PMS_邵店陈圩西变	10	400	110
53836	新沂	PMS_邵店东条河变	10	400	215
53837	新沂	PMS_邵店口头变	10	400	206
53838	新沂	PMS_邵店小庙圩变	10	400	163
53839	新沂	PMS_邵店吴集陆庄台片	10	400	82
53840	新沂	PMS_邵店吴集中变	10	400	167
53841	新沂	PMS_邵店吴集庙庄变	10	400	174
53842	新沂	PMS_邵店前方圩变	10	400	199
53843	新沂	PMS_邵店方圩后变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53844	新沂	PMS_邵店政府变	10	400	207
53845	新沂	PMS_邵店徐圩三队	10	400	207
53846	新沂	PMS_邵店西鲍中	10	400	65
53847	新沂	PMS_邵店陈圩村新化台片	10	400	189
53848	新沂	PMS_邵店庙庄02号台变	10	400	217
53849	新沂	PMS_邵店悦集三组台片	10	200	36
53850	新沂	PMS_邵店悦集七组台片	10	200	54
53851	新沂	PMS_邵店东鲍懂庄02号台变	10	400	113
53852	新沂	PMS_邵店联合中台片	10	200	55
53853	新沂	PMS_邵店朱圩南台片	10	200	37
53854	新沂	PMS_邵店镇汰河村果园02号变	10	400	135
53855	新沂	PMS_邵店镇小马庄台变	10	400	171
53856	新沂	PMS_邵店陈堰蔬菜基地台片	10	200	0
53857	新沂	PMS_邵店叶海花卉基地台片	10	200	105
53858	新沂	PMS_邵店夏庄2号	10	400	239
53859	新沂	PMS_邵店街南	10	400	237
53860	新沂	PMS_邵店油坊	10	400	156
53861	新沂	PMS_邵店陈刘2号变	10	400	172
53862	新沂	PMS_邵店朱庄变	10	400	230
53863	新沂	PMS_邵店邵西新庄	10	400	232
53864	新沂	邵店叶海二组变	10	200	19
53865	新沂	PMS_邵店后方圩西变	10	400	182
53866	新沂	邵店悦集花木基地变	10	400	157
53867	新沂	PMS_邵店联合南2号变	10	400	75
53868	新沂	邵店供电所北变	10	400	53
53869	新沂	PMS_邵店街西新变	10	400	215
53870	新沂	PMS_邵店村东变	10	400	202
53871	新沂	邵店供电所北2号配变	10	400	153
53872	新沂	PMS_邵店街北2号变	10	400	250
53873	新沂	PMS_邵店街北3号变	10	400	81
53874	新沂	PMS_邵店街北5号变	10	400	252
53875	新沂	PMS_邵店街南2号变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53876	新沂	PMS_邵店街西2号变	10	400	144
53877	新沂	PMS_邵店开发区2号变	10	400	185
53878	新沂	PMS_邵店市场2号台变	10	400	79
53879	新沂	PMS_10KV邵南线吴集东配变	10	400	80
53880	新沂	PMS_邵店新庄3号配变	10	400	129
53881	新沂	PMS_邵店龙潭2号变	10	400	197
53882	新沂	PMS_邵店许墩2号配变	10	400	203
53883	新沂	PMS_邵店联合花木基地变	10	400	263
53884	新沂	PMS_邵店安集中配变	10	400	153
53885	新沂	PMS_邵店方圩陈庄变	10	400	234
53886	新沂	PMS_邵店方圩花木基地配变	10	400	261
53887	新沂	邵店后方圩东变	10	400	87
53888	新沂	邵店徐州新沂10KV邵南线陆庄2号配变	10	400	214
53889	新沂	PMS_邵店邵西产业园1号变	10	400	213
53890	新沂	PMS_邵南线邵西产业园2号配变（新沂市）	10	400	256
53891	新沂	PMS_邵店沂北东配变	10	400	220
53892	新沂	PMS_邵店邵南线叶海二组配变	10	400	227
53893	新沂	PMS_邵店吴集庙庄西配变	10	400	115
53894	新沂	邵南线吴集庙庄3号配变（新沂市）	10	200	104
53895	新沂	邵店安集庙庄配变	10	400	267
53896	新沂	邵店吴集中2号邵店配变	10	400	232
53897	新沂	邵店安泰2号配变	10	400	118
53898	新沂	PMS_邵店朱圩村花木基地变	10	400	211
53899	新沂	PMS_邵店友谊新庄2号配变	10	400	222
53900	新沂	PMS_邵店友谊新庄3号配变	10	400	233
53901	新沂	PMS_邵店友谊新庄4号配变	10	400	174
53902	新沂	PMS_邵店徐圩四组2号变	10	400	200
53903	新沂	PMS_邵店悦集八组配变	10	400	224
53904	新沂	邵店悦集4号南配变	10	400	121
53905	新沂	PMS_邵店悦集3号南配变	10	400	194
53906	新沂	PMS_邵店丁圩3号变	10	400	218
53907	新沂	PMS_邵店东鲍圩里3号变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53908	新沂	PMS_邵店朱庄西2号配变	10	400	126
53909	新沂	PMS_邵店友谊小区配变	10	400	250
53910	新沂	PMS_邵店菜园东2号配变	10	400	139
53911	新沂	PMS_邵店悦集2号南配变	10	400	199
53912	新沂	PMS_邵店悦集九组配变	10	400	215
53913	新沂	PMS_邵店朱圩东3号配变	10	400	234
53914	新沂	邵店龙潭3号配变	10	400	209
53915	新沂	PMS_邵店西鲍北配变	10	400	243
53916	新沂	PMS_邵店夏庄东配变	10	400	234
53917	新沂	PMS_邵店小五组2号配变	10	400	212
53918	新沂	PMS_邵店沂北村5号配变	10	400	217
53919	新沂	PMS_邵店汇园北3号配变	10	400	118
53920	新沂	邵北线联合西3号配变	10	200	82
53921	新沂	邵店联合西2号变	10	200	106
53922	新沂	PMS_邵店联合东3号变	10	400	0
53923	新沂	PMS_邵店东鲍圩里4号变	10	400	190
53924	新沂	PMS_邵店陈圩西2号配变	10	400	236
53925	新沂	PMS_邵店刘冲西中配变	10	400	191
53926	新沂	PMS_邵店友谊陈刘4号配变	10	400	271
53927	新沂	PMS_邵店沂北村4号配变	10	400	249
53928	新沂	PMS_邵店吴集中3号配变	10	400	237
53929	新沂	PMS_邵店悦集北配变	10	400	169
53930	新沂	邵店徐圩三组3号配变	10	400	188
53931	新沂	PMS_邵店东条河2号变配变	10	400	163
53932	新沂	PMS_邵店沂北村3号配变	10	400	221
53933	新沂	PMS_邵店东鲍圩里2号配变	10	400	248
53934	新沂	PMS_邵店小叶海2号配变	10	400	283
53935	新沂	PMS_邵店叶海前圩2号配变	10	400	155
53936	新沂	PMS_邵店老庄村2号配变	10	400	96
53937	新沂	PMS_邵店老庄村3号配变	10	400	133
53938	新沂	PMS_邵店徐圩二组3号配变	10	400	250
53939	新沂	PMS_邵店红军花木配变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53940	新沂	PMS_邵店友谊陈刘3号配变	10	400	253
53941	新沂	PMS_邵店果园新区2号配变	10	400	224
53942	新沂	PMS_邵店西鲍村配变	10	400	142
53943	新沂	PMS_新沂市10KV邵南线吴集庙庄南配变	10	400	215
53944	新沂	PMS_邵店朱圩东2号配变	10	400	148
53945	新沂	PMS_邵店果园场圃2号配变	10	400	277
53946	新沂	PMS_邵店果园沐黄2号配变	10	400	177
53947	新沂	PMS_邵店果园沐黄1号配变	10	400	210
53948	新沂	PMS_邵店果园场圃1号配变	10	400	268
53949	新沂	邵店果园沐河古栗产业园配变	10	200	57
53950	新沂	PMS_邵店西鲍农垦3号配变	10	400	224
53951	新沂	邵店西鲍农垦1号配变	10	200	105
53952	新沂	PMS_邵店黄集板栗园3号配变	10	400	202
53953	新沂	PMS_邵店西鲍农垦2号配变	10	400	229
53954	新沂	PMS_邵店黄集板栗园1号配变	10	400	204
53955	新沂	PMS_邵店朱圩农垦4号配变	10	400	166
53956	新沂	PMS_邵店友谊农垦1号配变	10	400	114
53957	新沂	PMS_邵店友谊农垦2号配变	10	400	193
53958	新沂	PMS_邵店友谊农垦3号配变	10	400	272
53959	新沂	PMS_邵店朱圩农垦3号配变	10	400	0
53960	新沂	PMS_邵店朱圩农垦1号配变	10	400	217
53961	新沂	PMS_邵店朱圩农垦2号配变	10	400	230
53962	新沂	10kV沂沭茗苑1号配电室1变压器	10	630	259
53963	新沂	10kV沂沭茗苑1号配电室2变压器	10	630	371
53964	新沂	PMS_邵店名府2期配变	10	400	56
53965	新沂	PMS_邵店名府1期配变	10	400	37
53966	新沂	PMS_邵店联合东3号新变	10	400	164
53967	新沂	PMS_邵店政府北变	10	400	167
53968	新沂	PMS_邵北店刘冲农垦变	10	400	242
53969	新沂	PMS_邵店村快乐小区	10	200	73
53970	新沂	邵店菜园产业园变	10	200	10
53971	新沂	邵店西鲍北2号变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
53972	新沂	邵店刘冲村2号变	10	400	253
53973	新沂	邵店庙庄3号变	10	400	196
53974	新沂	邵店夏庄3号变	10	400	238
53975	新沂	邵店中学2号变	10	400	0
53976	新沂	邵店老庄村北变	10	400	136
53977	新沂	邵店沭河集居区1号变	10	400	279
53978	新沂	PMS_邵店菜园东台变	10	400	79
53979	新沂	PMS_邵店供电所台变	10	400	92
53980	新沂	邵店街南1号变	10	400	162
53981	新沂	PMS_邵店徐圩二组台变	10	400	192
53982	新沂	PMS_邵店叶海前圩台变	10	400	179
53983	新沂	PMS_邵店叶海后圩台变	10	400	39
53984	新沂	PMS_邵店东鲍圩里台变	10	400	55
53985	新沂	PMS_邵店老庄村台变	10	400	223
53986	新沂	PMS_邵店老庄西台变	10	400	166
53987	新沂	PMS_邵店刘冲崔圩台变	10	400	139
53988	新沂	PMS_邵店朱圩村台变	10	400	139
53989	新沂	邵店悦集南台变	10	400	212
53990	新沂	PMS_邵店朱庄西台变	10	400	251
53991	新沂	PMS_邵店小叶海台变	10	200	0
53992	新沂	PMS_邵店小南圩台变	10	200	19
53993	鼓楼	经济适用房四期8箱变变压器	10	630	330
53994	鼓楼	PMS_桥沈线33—8=5	10	400	103
53995	鼓楼	PMS_刘湾1箱变变压器	10	500	131
53996	鼓楼	PMS_刘湾2箱变变压器	10	500	215
53997	鼓楼	PMS_刘湾3箱变变压器	10	500	240
53998	鼓楼	PMS_刘湾4箱变变压器	10	500	244
53999	鼓楼	PMS_华美生态园4配电室1变压器	10	800	318
54000	鼓楼	PMS_华美生态园4配电室2变压器	10	800	240
54001	鼓楼	PMS_拾南一线7	10	200	42
54002	新沂	阿湖条河东4号变	10	400	212
54003	鼓楼	拾南一线14—2北1	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54004	新沂	阿湖条河村部变	10	400	185
54005	鼓楼	PMS_拾九线12南2	10	200	13
54006	新沂	阿湖雷庄东变	10	400	194
54007	鼓楼	PMS_拾九线3南3东1	10	400	67
54008	新沂	阿湖墩新北4号变	10	400	218
54009	鼓楼	PMS_堤坝线5一2=6	10	400	166
54010	新沂	阿湖哈庄东2号变	10	400	163
54011	新沂	阿湖芦湖7号变	10	400	200
54012	鼓楼	PMS_王场新村1美变变压器	10	630	0
54013	新沂	阿湖安康医院北变	10	400	59
54014	鼓楼	PMS_祥和西区1箱变变压器	10	630	65
54015	新沂	阿湖条河南变	10	400	192
54016	鼓楼	PMS_中山北路1箱变变压器	10	630	177
54017	新沂	阿湖毛窝南湖变	10	400	237
54018	鼓楼	PMS_堤铜线18一1	10	400	195
54019	新沂	阿湖中沟西变	10	400	141
54020	鼓楼	PMS_新城花园小区箱变变压器	10	630	170
54021	新沂	阿湖古村西变	10	400	66
54022	鼓楼	PMS_东阁街1箱变变压器	10	630	0
54023	新沂	阿湖条河西3号变	10	400	225
54024	鼓楼	PMS_电业医院箱变变压器	10	500	287
54025	新沂	阿湖沈湖南变	10	400	183
54026	鼓楼	PMS_观音机场箱变变压器	10	630	296
54027	新沂	阿湖新街西2号变	10	400	195
54028	鼓楼	PMS_会计事务所变箱变变压器	10	400	124
54029	新沂	阿湖财政所变	10	400	19
54030	鼓楼	PMS_兴隆花园I期2箱变变压器	10	630	49
54031	新沂	阿湖政府3号变	10	400	0
54032	鼓楼	PMS_徐工科技箱变变压器	10	400	303
54033	新沂	阿湖黑埠中学东变	10	400	100
54034	鼓楼	同仁美变变压器	10	630	259
54035	新沂	阿湖毛窝南2号变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54036	鼓楼	PMS_福星宝邸1配电室4变压器	10	800	314
54037	新沂	阿湖爱民南3号变（新沂市）	10	400	188
54038	新沂	阿湖三里牛场变	10	400	80
54039	鼓楼	PMS_福星宝邸1配电室2变压器	10	800	346
54040	新沂	阿湖古村南1号变（新沂市）	10	400	157
54041	新沂	阿湖新街2号变	10	400	137
54042	鼓楼	PMS_福星宝邸2配电室4变压器	10	630	332
54043	新沂	阿湖鸣九小区南变	10	400	268
54044	鼓楼	PMS_福星宝邸2配电室2变压器	10	630	415
54045	新沂	阿湖鸣九小区北变	10	400	259
54046	鼓楼	PMS_福星宝邸1配电室1变压器	10	800	359
54047	新沂	阿湖岭东变	10	400	244
54048	鼓楼	PMS_福星宝邸1配电室3变压器	10	800	226
54049	新沂	阿湖黄柏示范园1号变	10	400	133
54050	鼓楼	PMS_福星宝邸2配电室1变压器	10	630	221
54051	新沂	阿湖黑埠东1号变	10	400	175
54052	鼓楼	PMS_福星宝邸2配电室3变压器	10	630	266
54053	新沂	阿湖后沟1号变	10	400	102
54054	鼓楼	彭坝线26—1	10	400	67
54055	新沂	PMS_阿湖北变	10	400	0
54056	鼓楼	PMS_堤九线1美变变压器	10	630	186
54057	新沂	PMS_阿湖沈湖变	10	200	90
54058	鼓楼	PMS_九龙湖美变变压器	10	630	496
54059	新沂	PMS_阿湖黑埠村西变	10	400	0
54060	鼓楼	PMS_二七美变变压器	10	630	194
54061	新沂	阿湖蒋马北2号变	10	400	212
54062	鼓楼	PMS_徐铁印刷美变变压器	10	630	311
54063	新沂	PMS_阿湖岭东南1变	10	400	209
54064	鼓楼	新马美变变压器	10	630	45
54065	新沂	PMS_阿湖永旺北2变	10	400	153
54066	鼓楼	PMS_翔胜1美变变压器	10	400	46
54067	新沂	PMS_阿湖雷庄变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54068	鼓楼	PMS_翔胜2美变变压器	10	400	213
54069	新沂	PMS_阿湖关庄变	10	400	228
54070	鼓楼	PMS_倍力机械美变变压器	10	630	125
54071	新沂	PMS_阿湖上旺变	10	400	175
54072	鼓楼	PMS_祥和I期3美变变压器	10	400	75
54073	新沂	阿湖司庄变	10	400	235
54074	鼓楼	PMS_农工商美变变压器	10	630	273
54075	新沂	PMS_阿湖王于变	10	200	75
54076	鼓楼	PMS_派出所箱变变压器	10	400	282
54077	新沂	阿湖永旺南变	10	400	122
54078	鼓楼	PMS_二环路美变变压器	10	400	155
54079	新沂	PMS_阿湖源达变	10	400	76
54080	鼓楼	PMS_润和箱变变压器	10	400	132
54081	新沂	PMS_阿湖黑埠新区2变	10	400	181
54082	鼓楼	PMS_九里峰景8配电室2变压器	10	630	302
54083	新沂	PMS_阿湖黑埠新区变	10	400	116
54084	鼓楼	PMS_风尚米兰1配电室2变压器	10	800	399
54085	新沂	PMS_阿湖鸣九二队变	10	400	125
54086	鼓楼	PMS_风尚米兰1配电室4变压器	10	800	421
54087	新沂	阿湖孙庄变	10	200	89
54088	鼓楼	PMS_风尚米兰2配电室4变压器	10	800	449
54089	新沂	PMS_阿湖三里南新区变	10	400	189
54090	鼓楼	PMS_风尚米兰2配电室2变压器	10	800	307
54091	新沂	阿湖双沟北变	10	400	181
54092	鼓楼	PMS_风尚米兰1配电室1变压器	10	800	349
54093	新沂	阿湖桃岭新区变	10	400	244
54094	鼓楼	PMS_风尚米兰1配电室3变压器	10	800	401
54095	新沂	阿湖李围变	10	400	269
54096	鼓楼	PMS_风尚米兰2配电室3变压器	10	800	493
54097	新沂	阿湖三里西变	10	400	100
54098	新沂	阿湖古木变	10	400	199
54099	新沂	阿湖条河示范园变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54100	新沂	PMS_阿湖下湖变	10	200	43
54101	新沂	PMS_阿湖和平南2号变	10	400	32
54102	新沂	PMS_阿湖新街西变	10	400	170
54103	新沂	PMS_阿湖毛窝南变	10	400	205
54104	新沂	阿湖黄柏南变	10	400	44
54105	新沂	马陵山曹刘叶庄变	10	400	159
54106	新沂	PMS_马陵山黄甲窑东配变	10	400	0
54107	新沂	马陵山红峰村2号变	10	400	201
54108	新沂	马陵山季庄西变	10	400	254
54109	新沂	马陵山尚河东变	10	200	56
54110	新沂	马陵山大合东变	10	200	0
54111	新沂	马陵山黄甲南变	10	400	174
54112	新沂	马陵山曹刘村2号变	10	200	0
54113	新沂	PMS_马陵山中学	10	400	137
54114	新沂	马陵山政府2号变	10	400	16
54115	新沂	PMS_马陵山政府3号变	10	400	111
54116	新沂	马陵山高元高四变	10	400	234
54117	新沂	马陵山洪峰陆庄台片	10	200	126
54118	新沂	马陵山黄甲赵东变	10	400	218
54119	新沂	马陵山三合刘庄变	10	200	88
54120	新沂	马陵山三合蒋圩变	10	200	91
54121	新沂	马陵山玄庙雀沟变	10	400	214
54122	新沂	PMS_马陵山小周南变	10	400	50
54123	新沂	PMS_马陵山小周小魏变	10	400	117
54124	新沂	马陵山小周小洪变	10	200	74
54125	新沂	PMS_马陵山小周小周变	10	400	80
54126	新沂	马陵山小周官代变	10	400	28
54127	新沂	马陵山玄庙苗庄变	10	400	177
54128	新沂	马陵山玄庙何圩变	10	400	96
54129	新沂	马陵山陈楼小鲍变	10	200	80
54130	新沂	马陵山小蒋米厂变	10	200	60
54131	新沂	马陵山玄庙大街变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54132	新沂	马陵山司吾东变	10	400	115
54133	新沂	马陵山桥北小区变	10	200	24
54134	新沂	马陵山姜庄变	10	200	14
54135	新沂	PMS_马陵山新宅联合变	10	400	140
54136	新沂	马陵山新宅方庄变	10	200	58
54137	新沂	PMS_马陵山陵东新区	10	315	39
54138	新沂	棋盘大冲4号单相变	10	200	134
54139	新沂	马陵山洪峰北台片	10	400	219
54140	新沂	马陵山花厅村台片	10	400	217
54141	新沂	马陵山洪峰南台片	10	200	53
54142	新沂	马陵山曹刘北变	10	200	20
54143	新沂	马陵山曹刘张庄台片	10	400	225
54144	新沂	马陵山高五变	10	200	48
54145	新沂	马陵山红峰西大棚变	10	200	87
54146	新沂	马陵山湖东汪庄变	10	400	219
54147	新沂	马陵山曹刘官庄东变	10	400	6
54148	新沂	马陵山高原高三变	10	200	0
54149	新沂	PMS_马陵山湖东马庙变	10	400	166
54150	新沂	PMS_马陵山政府新区1号变	10	400	0
54151	新沂	PMS_马陵山太平尹林变	10	400	188
54152	新沂	马陵山大沟陆庄变	10	400	204
54153	新沂	PMS_马陵山大沟变	10	400	154
54154	新沂	马陵山太平新村变	10	200	70
54155	新沂	马陵山张圩	10	315	172
54156	新沂	马陵山太平李庄变	10	400	229
54157	新沂	PMS_马陵山广玉村牌坊变	10	400	154
54158	新沂	PMS_马陵山靳庄台片	10	400	22
54159	新沂	马陵山高元高庙变	10	200	98
54160	新沂	马陵山高原高一	10	200	31
54161	新沂	马陵山冲口变	10	400	196
54162	新沂	PMS_马陵山桥北变	10	400	24
54163	新沂	PMS_马陵山砂站变	10	315	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54164	新沂	PMS_马陵山大街罗庄变	10	400	91
54165	新沂	PMS_马陵山牧源变	10	400	151
54166	新沂	马陵山新宅大合变	10	250	71
54167	新沂	马陵山熊河堰变	10	400	114
54168	新沂	马陵山新宅土城变	10	200	17
54169	新沂	马陵山小蒋赵亮变	10	200	18
54170	新沂	PMS_马陵山小蒋皮匠变	10	400	175
54171	新沂	马陵山小蒋村变	10	200	56
54172	新沂	PMS_马陵山陈楼南变	10	400	188
54173	新沂	马陵山陈楼中变	10	200	0
54174	新沂	马陵山尚河兔墩变	10	200	50
54175	新沂	马陵山上河前窑变	10	400	285
54176	新沂	马陵山尚河庄湖变	10	200	0
54177	新沂	马陵山上河后窑变	10	200	62
54178	新沂	马陵山宋山赵庄变	10	200	22
54179	新沂	马陵山北变	10	400	155
54180	新沂	马陵山陵东彭庄变	10	200	10
54181	新沂	马陵山陵东季庄变	10	200	0
54182	新沂	马陵山药厂变	10	200	26
54183	新沂	PMS_马陵山陵沭路西变	10	400	59
54184	新沂	PMS_马陵山大街徐园变	10	400	156
54185	新沂	PMS_马陵山陵沭路中变	10	400	162
54186	新沂	PMS_马陵山医院混用变	10	400	224
54187	新沂	PMS_马陵山罗庄南变	10	400	80
54188	新沂	PMS_马陵山陵沭路东变	10	400	183
54189	新沂	马陵山陈楼北变	10	200	76
54190	新沂	PMS_马陵山司吾村西变	10	400	198
54191	新沂	PMS_马陵山新宅大合2号变	10	400	235
54192	新沂	马陵山大街中心路南变	10	400	1
54193	新沂	马陵山中心路北变	10	400	45
54194	新沂	马陵山太平新西变	10	200	17
54195	新沂	马陵山太平许相变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54196	新沂	PMS_马陵山黄甲北宋变	10	400	227
54197	新沂	马陵山黄甲新区综合变	10	200	0
54198	新沂	PMS_马陵山小周盐墩变	10	400	173
54199	新沂	PMS_马陵山大魏配变	10	400	251
54200	新沂	PMS_马陵山小周相庄变	10	400	96
54201	新沂	马陵山黄甲新庄变	10	200	83
54202	新沂	马陵山黄甲赵庄变	10	200	74
54203	新沂	马陵山黄甲街东变	10	250	0
54204	新沂	马陵山黄甲街西变	10	200	60
54205	新沂	马陵山曹刘叶庄2号变	10	200	40
54206	新沂	马陵山三合尹庄变	10	400	100
54207	新沂	马陵山南变	10	400	0
54208	新沂	马陵山冲口东变	10	200	0
54209	新沂	马陵山姜庄北配变	10	200	34
54210	新沂	PMS_马陵山马庙北配变	10	400	68
54211	新沂	马陵山司吾北变	10	400	1
54212	新沂	马陵山西安路北变	10	400	17
54213	新沂	PMS_马陵山中心路中变	10	400	0
54214	新沂	PMS_马陵山振兴南变	10	400	32
54215	新沂	马陵山陈楼南宋小王变	10	200	104
54216	新沂	PMS_马陵山宋山周林西变	10	400	17
54217	新沂	马陵山太平新村北变	10	400	205
54218	新沂	马陵山太平李庄北变	10	400	2
54219	新沂	马陵山玄庙苗庄东变	10	200	0
54220	新沂	PMS_马陵山高一西变	10	400	124
54221	新沂	马陵山花厅西台片	10	200	64
54222	新沂	马陵山洪峰北2号台片	10	200	0
54223	新沂	PMS_马陵山丹霞大道变	10	400	100
54224	新沂	马陵山相庄东变	10	500	306
54225	新沂	PMS_马陵山赵庄西变	10	400	242
54226	新沂	PMS_马陵山太平新西西变	10	400	74
54227	新沂	马陵山新宅联合北变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54228	新沂	马陵山方庄西变	10	200	81
54229	新沂	马陵山牧源南变	10	400	0
54230	新沂	PMS_马陵山牌坊北变	10	400	220
54231	新沂	马陵山官代东变	10	400	141
54232	新沂	马陵山曹刘张庄2号台片	10	200	52
54233	新沂	马陵山陵沭东2号	10	200	2
54234	新沂	PMS_马陵山罗庄东变	10	400	197
54235	新沂	PMS_马陵山陵沭中1号配变	10	400	0
54236	新沂	PMS_马陵山中心北1号配变	10	400	190
54237	新沂	PMS_马陵山何圩南配变	10	400	186
54238	新沂	PMS_马陵山尹林西配变	10	400	218
54239	新沂	PMS_马陵山小周东配变	10	400	174
54240	新沂	PMS_马陵山小洪北配变	10	400	145
54241	新沂	PMS_马陵山镇北宋北配变	10	400	213
54242	新沂	PMS_马陵山镇大魏东配变	10	400	189
54243	新沂	PMS_马陵山镇何北配变	10	400	139
54244	新沂	PMS_马陵山黄甲一组配变	10	400	231
54245	新沂	PMS_马陵山刘庄南配变	10	400	242
54246	新沂	PMS_马陵山振兴茶安西变	10	400	149
54247	新沂	PMS_马陵山高庙东配变	10	400	69
54248	新沂	PMS_马陵山李庄南配变	10	400	219
54249	新沂	PMS_马陵山镇汪庄东配变	10	400	139
54250	新沂	PMS_马陵山高三西配变	10	400	257
54251	新沂	PMS_马陵山靳庄西配变	10	400	154
54252	新沂	PMS_马陵山庙东西配变	10	400	204
54253	新沂	PMS_马陵山南宋南变	10	400	125
54254	新沂	PMS_马陵山陈楼八组配变	10	400	230
54255	新沂	PMS_马陵山陈楼三组配变	10	400	175
54256	新沂	PMS_马陵山小鲍西配变	10	400	223
54257	新沂	PMS_马陵山风景区变	10	400	132
54258	新沂	PMS_马陵山南1号配变	10	400	222
54259	新沂	马陵山彭庄东配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54260	新沂	PMS_马陵山司吾村西1号配变	10	400	5
54261	新沂	PMS_马陵山北宋北1号配变	10	400	240
54262	新沂	PMS_马陵山北宋南配变	10	400	243
54263	新沂	马陵山大沟南配变	10	200	108
54264	新沂	PMS_马陵山大魏西配变	10	400	172
54265	新沂	PMS_马陵山官代西配变	10	400	107
54266	新沂	马陵山何圩1号配变	10	200	48
54267	新沂	PMS_马陵山黄甲街东1号配变	10	400	193
54268	新沂	PMS_马陵山黄甲街西1号配变	10	400	217
54269	新沂	PMS_马陵山蒋圩东配变	10	400	234
54270	新沂	马陵山李庄南	10	200	0
54271	新沂	PMS_马陵山刘庄2号配变	10	400	155
54272	新沂	PMS_马陵山刘庄西配变	10	400	274
54273	鼓楼	PMS_风尚米兰2配电室1变压器	10	800	337
54274	鼓楼	PMS_瑞高美变变压器	10	400	0
54275	鼓楼	PMS_铁路27宿舍三期配电室1变压器	10	1000	513
54276	鼓楼	PMS_铁路27宿舍三期配电室2变压器	10	1000	653
54277	鼓楼	PMS_和静公寓配电室1变压器	10	630	364
54278	鼓楼	PMS_和静公寓配电室3变压器	10	630	380
54279	鼓楼	PMS_和静公寓配电室2变压器	10	630	403
54280	鼓楼	PMS_和静公寓配电室4变压器	10	630	403
54281	鼓楼	PMS_植物园1美变变压器	10	200	92
54282	鼓楼	PMS_堤场线10—1	10	400	197
54283	鼓楼	PMS_响庆线下淀段6南1	10	400	112
54284	鼓楼	PMS_山水龙瑞1配电室1变压器	10	800	343
54285	鼓楼	PMS_山水龙瑞1配电室3变压器	10	800	527
54286	鼓楼	PMS_山水龙瑞1配电室4变压器	10	800	561
54287	鼓楼	PMS_山水龙瑞1配电室2变压器	10	800	349
54288	鼓楼	PMS_民馨园1综合楼美变变压器	10	400	144
54289	鼓楼	PMS_劳特斯箱变变压器	10	200	129
54290	鼓楼	PMS_天悦华景3配电室2变压器	10	630	349
54291	鼓楼	PMS_天悦华景3配电室4变压器	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54292	鼓楼	PMS_天悦华景3配电室3变压器	10	630	366
54293	鼓楼	PMS_天悦华景3配电室1变压器	10	630	357
54294	鼓楼	PMS_天悦华景1箱变变压器	10	400	172
54295	鼓楼	PMS_响山美变变压器	10	630	374
54296	鼓楼	PMS_彭坝线21	10	315	116
54297	鼓楼	祥坝线19—3=9西1	10	400	139
54298	鼓楼	祥坝线19—3=3=3	10	400	95
54299	鼓楼	PMS_王场新村2箱变变压器	10	630	86
54300	鼓楼	PMS_王场新村3美变变压器	10	500	163
54301	鼓楼	PMS_响庆线立交3-2	10	400	268
54302	鼓楼	PMS_刘李线27	10	400	0
54303	鼓楼	PMS_彭祥线29-4	10	400	166
54304	鼓楼	PMS_石七线45南1	10	400	56
54305	鼓楼	PMS_鼓楼法院箱变变压器	10	630	284
54306	鼓楼	PMS_永嘉花园3箱变变压器	10	630	169
54307	鼓楼	PMS_永嘉花园4箱变变压器	10	630	293
54308	鼓楼	PMS_永嘉花园5箱变变压器	10	630	269
54309	鼓楼	PMS_永嘉花园6箱变变压器	10	630	259
54310	鼓楼	PMS_腾龙阁箱变变压器	10	400	153
54311	鼓楼	PMS_民馨园B地块（惠安居）配电室1变压器	10	800	485
54312	鼓楼	PMS_民馨园B地块（惠安居）配电室2变压器	10	800	461
54313	鼓楼	PMS_民馨园三期配电室1变压器	10	800	303
54314	鼓楼	局食堂美变变压器	10	630	186
54315	鼓楼	PMS_郡望花园9配电室2变压器	10	500	257
54316	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典1配电室1变压器	10	800	280
54317	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典1配电室2变压器	10	800	385
54318	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典1配电室3变压器	10	800	474
54319	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典1配电室4变压器	10	800	371
54320	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典2配电室1变压器	10	800	285
54321	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典2配电室2变压器	10	800	335
54322	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典2配电室3变压器	10	800	425
54323	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典2配电室4变压器	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54324	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典3配电室1变压器	10	800	302
54325	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典3配电室2变压器	10	800	470
54326	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典4配电室1变压器	10	800	363
54327	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典4配电室2变压器	10	800	331
54328	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典4配电室3变压器	10	800	323
54329	鼓楼	PMS_鼓楼广场晶典4配电室4变压器	10	800	478
54330	鼓楼	PMS_堤马线15—3	10	200	0
54331	鼓楼	PMS_彭北线28-1	10	400	131
54332	鼓楼	PMS_复橡线15	10	400	156
54333	鼓楼	PMS_堤九线55—6	10	400	0
54334	鼓楼	PMS_堤朱线35—9=1	10	400	180
54335	鼓楼	西九线33—10	10	200	73
54336	鼓楼	拾九线3—8北1	10	400	107
54337	鼓楼	宜居嘉园1配电室2变压器	10	630	180
54338	鼓楼	PMS_宜居嘉园1配电室3变压器	10	630	208
54339	鼓楼	宜居嘉园2配电室2变压器	10	800	323
54340	鼓楼	PMS_宜居嘉园2配电室3变压器	10	800	391
54341	鼓楼	宜居嘉园3配电室2变压器	10	630	215
54342	鼓楼	PMS_宜居嘉园3配电室3变压器	10	630	340
54343	鼓楼	PMS_宜居嘉园4#配电室1#变	10	630	333
54344	鼓楼	PMS_宜居嘉园4配电室2变压器	10	630	353
54345	鼓楼	PMS_宜居嘉园5配电室1变压器	10	1000	563
54346	鼓楼	PMS_宜居嘉园5配电室2变压器	10	1000	630
54347	鼓楼	PMS_牌楼办事处美变变压器	10	500	239
54348	鼓楼	PMS_鼓楼民政局美变变压器	10	500	247
54349	鼓楼	PMS_花中线6北1	10	315	228
54350	鼓楼	PMS_鼓楼花园8美变变压器	10	630	189
54351	鼓楼	PMS_花烟线4—5	10	400	55
54352	鼓楼	PMS_永业世纪花园二期2配电室1变压器	10	630	298
54353	鼓楼	PMS_永业世纪花园二期2配电室2变压器	10	630	235
54354	鼓楼	PMS_桥铜一线9—2	10	400	56
54355	鼓楼	PMS_花环线2—18=1	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54356	鼓楼	PMS_花烟线4—12	10	400	166
54357	鼓楼	PMS_花团线11—11东1	10	400	115
54358	鼓楼	PMS_花团线11—21	10	400	83
54359	鼓楼	PMS_花团线11—11=12	10	400	144
54360	鼓楼	PMS_花中线1-1	10	400	2
54361	鼓楼	PMS_花淮线12分10南	10	400	203
54362	鼓楼	PMS_复橡线24	10	400	89
54363	鼓楼	PMS_复橡线26	10	400	162
54364	鼓楼	PMS_复橡线28	10	400	0
54365	鼓楼	PMS_复橡线30	10	400	147
54366	鼓楼	PMS_花府线10—8	10	400	123
54367	鼓楼	PMS_花环线24	10	400	0
54368	鼓楼	PMS_花环线16	10	400	108
54369	鼓楼	PMS_堤朱线31-5	10	400	40
54370	鼓楼	PMS_响锦线子二段8	10	400	184
54371	鼓楼	响新线二七二段1	10	400	192
54372	鼓楼	PMS_朝环线27	10	400	320
54373	鼓楼	PMS_朝环线26	10	400	303
54374	鼓楼	PMS_朝环线23	10	400	281
54375	鼓楼	PMS_朝环线19	10	400	290
54376	鼓楼	PMS_复朝二线13—2	10	400	16
54377	鼓楼	PMS_朝环线7	10	400	232
54378	鼓楼	PMS_堤九线41	10	400	189
54379	鼓楼	彭环线38—3东3	10	400	0
54380	鼓楼	PMS_堤场线13	10	400	0
54381	鼓楼	PMS_堤铜线18—3	10	400	203
54382	鼓楼	彭环线74—3=5	10	400	172
54383	鼓楼	PMS_玉城线14	10	400	0
54384	鼓楼	西九线33—4	10	400	219
54385	鼓楼	PMS_局机关美变变压器	10	630	345
54386	鼓楼	PMS_响庆线公寓段4西3	10	400	76
54387	鼓楼	PMS_堤坝线11—2	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54388	鼓楼	PMS_坝子街邮局箱变变压器	10	630	255
54389	鼓楼	PMS_环城西站箱变变压器	10	630	197
54390	鼓楼	PMS_鼓楼花园6箱变变压器	10	630	210
54391	鼓楼	PMS_祥和二期1箱变变压器	10	630	176
54392	鼓楼	PMS_祥和二期2箱变变压器	10	630	104
54393	鼓楼	PMS_祥和二期3箱变变压器	10	630	231
54394	鼓楼	PMS_下淀十八宿舍1箱变	10	630	128
54395	鼓楼	PMS_下淀十八宿舍2箱变变压器	10	630	332
54396	鼓楼	PMS_万科城一期1配电室1变压器	10	800	289
54397	鼓楼	PMS_万科城一期1配电室2变压器	10	800	246
54398	鼓楼	PMS_万科城一期1配电室4变压器	10	800	317
54399	鼓楼	PMS_万科城一期2配电室1变压器	10	800	336
54400	鼓楼	PMS_万科城一期2配电室3变压器	10	800	219
54401	鼓楼	PMS_万科城一期3配电室1变压器	10	800	419
54402	鼓楼	PMS_万科城一期3配电室3变压器	10	800	482
54403	鼓楼	PMS_万科城一期4配电室1变压器	10	800	317
54404	鼓楼	PMS_万科城一期4配电室3变压器	10	800	474
54405	鼓楼	PMS_万科城一期2配电室2变压器	10	800	440
54406	鼓楼	PMS_万科城一期2配电室4变压器	10	800	547
54407	鼓楼	PMS_万科城一期3配电室2变压器	10	800	428
54408	鼓楼	PMS_万科城一期3配电室4变压器	10	800	345
54409	鼓楼	PMS_万科城一期4配电室2变压器	10	800	385
54410	鼓楼	PMS_万科城一期4配电室4变压器	10	800	582
54411	鼓楼	PMS_锦都汇1配电室1变压器	10	800	303
54412	鼓楼	PMS_锦都汇1配电室2变压器	10	800	290
54413	鼓楼	PMS_锦都汇1配电室3变压器	10	800	132
54414	鼓楼	PMS_锦都汇2配电室1变压器	10	800	363
54415	鼓楼	PMS_锦都汇2配电室2变压器	10	800	323
54416	鼓楼	PMS_锦都汇2配电室3变压器	10	800	148
54417	鼓楼	祥马线2北5西2	10	250	40
54418	鼓楼	PMS_桥沈线33一12	10	400	13
54419	鼓楼	PMS_二十四中学配电室变压器	10	500	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54420	鼓楼	PMS_复橡线27	10	400	58
54421	鼓楼	PMS_煤机厂箱变变压器	10	630	313
54422	鼓楼	PMS_大鹏小区配电室1#变	10	630	331
54423	鼓楼	PMS_大鹏小区配电室2#变	10	630	382
54424	鼓楼	祥和南区2箱变变压器	10	630	59
54425	鼓楼	PMS_堤朱线31—7	10	400	1
54426	鼓楼	祥马线2北7	10	400	191
54427	鼓楼	PMS_永业世纪花园3箱变变压器	10	630	120
54428	鼓楼	PMS_山南小镇5配电室1变压器	10	630	261
54429	鼓楼	PMS_山南小镇5配电室2变压器	10	630	275
54430	鼓楼	PMS_山南小镇5配电室3变压器	10	630	268
54431	鼓楼	PMS_山南小镇5配电室4变压器	10	630	258
54432	鼓楼	PMS_山南小镇6配电室1变压器	10	630	325
54433	鼓楼	PMS_山南小镇6配电室2变压器	10	630	326
54434	鼓楼	PMS_山南小镇6配电室3变压器	10	630	300
54435	鼓楼	PMS_山南小镇6配电室4变压器	10	630	320
54436	鼓楼	PMS_堤复线20西1分2	10	400	177
54437	鼓楼	彭环线47—3东	10	400	162
54438	鼓楼	九万线56南2	10	200	80
54439	鼓楼	PMS_彭洞线35南2变	10	200	135
54440	鼓楼	PMS_堤复线20西7南	10	400	156
54441	鼓楼	响福线77—4=6	10	400	224
54442	鼓楼	PMS_张庄小区美变变压器	10	400	0
54443	鼓楼	PMS_杨台美变变压器	10	400	163
54444	鼓楼	PMS_刘杨线31—5=15西9	10	400	1
54445	鼓楼	石广线10-1	10	400	0
54446	鼓楼	泽惠嘉园1配电室1变压器	10	1000	605
54447	鼓楼	泽惠嘉园2配电室1变压器	10	1000	570
54448	鼓楼	PMS_泽惠嘉园2配电室2变压器	10	1000	375
54449	鼓楼	泽惠嘉园3配电室1变压器	10	1000	687
54450	鼓楼	PMS_泽惠嘉园3配电室2变压器	10	1000	513
54451	鼓楼	泽惠嘉园4配电室1变压器	10	1000	615

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54452	鼓楼	PMS_泽惠嘉园4配电室2变压器	10	1000	416
54453	鼓楼	PMS_汇邻湾1配电室1变压器	10	630	306
54454	鼓楼	PMS_汇邻湾1配电室2变压器	10	630	345
54455	鼓楼	PMS_汇邻湾1配电室3变压器	10	630	338
54456	鼓楼	PMS_汇邻湾1配电室4变压器	10	630	316
54457	鼓楼	PMS_汇邻湾2配电室1变压器	10	800	368
54458	鼓楼	PMS_汇邻湾2配电室2变压器	10	800	440
54459	鼓楼	PMS_汇邻湾2配电室3变压器	10	800	400
54460	鼓楼	PMS_汇邻湾2配电室4变压器	10	800	456
54461	鼓楼	PMS_汇邻湾3配电室1变压器	10	800	473
54462	鼓楼	PMS_汇邻湾3配电室2变压器	10	800	450
54463	鼓楼	PMS_汇邻湾3配电室3变压器	10	800	311
54464	鼓楼	PMS_汇邻湾3配电室4变压器	10	800	519
54465	鼓楼	PMS_汇邻湾4配电室1变压器	10	800	416
54466	鼓楼	PMS_汇邻湾4配电室2变压器	10	800	435
54467	鼓楼	PMS_汇邻湾4配电室3变压器	10	800	362
54468	鼓楼	PMS_汇邻湾4配电室4变压器	10	800	394
54469	鼓楼	PMS_国华天玺1组合配电站1变压器	10	800	375
54470	鼓楼	PMS_国华天玺1组合配电站2变压器	10	800	393
54471	鼓楼	PMS_国华天玺2配电室1变压器	10	800	392
54472	鼓楼	PMS_国华天玺2配电室2变压器	10	800	457
54473	鼓楼	PMS_国华天玺2配电室3变压器	10	800	519
54474	鼓楼	PMS_国华天玺2配电室4变压器	10	800	467
54475	鼓楼	PMS_风尚米兰3配电室1变压器	10	800	315
54476	鼓楼	PMS_风尚米兰3配电室3变压器	10	800	605
54477	鼓楼	PMS_风尚米兰3配电室4变压器	10	800	603
54478	鼓楼	PMS_风尚米兰3配电室2变压器	10	800	444
54479	鼓楼	彭环线74—3=4	10	400	198
54480	鼓楼	祥坝线23—4南1	10	400	189
54481	鼓楼	祥坝线19—3=5西1	10	400	175
54482	鼓楼	PMS_朝环线25北4	10	400	288
54483	鼓楼	PMS_朝环线18—1	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54484	鼓楼	PMS_风尚米兰4配电室1变压器	10	800	406
54485	鼓楼	PMS_风尚米兰4配电室3变压器	10	800	485
54486	鼓楼	PMS_风尚米兰4配电室2变压器	10	800	419
54487	鼓楼	PMS_风尚米兰4配电室4变压器	10	800	392
54488	鼓楼	PMS_风尚米兰5配电室1变压器	10	800	438
54489	鼓楼	PMS_风尚米兰5配电室3变压器	10	800	500
54490	鼓楼	PMS_风尚米兰5配电室2变压器	10	800	403
54491	鼓楼	PMS_风尚米兰5配电室4变压器	10	800	441
54492	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东3=3	10	400	0
54493	鼓楼	PMS_响庆线公寓段6	10	400	161
54494	鼓楼	PMS_堤复线20西3=3东	10	400	109
54495	鼓楼	PMS_堤复线20西2	10	400	39
54496	鼓楼	PMS_朝环线27东	10	400	291
54497	鼓楼	PMS_堤坝线5—2=1南4	10	400	151
54498	鼓楼	PMS_御山雅苑组合配电站1变压器	10	630	330
54499	鼓楼	PMS_御山雅苑组合配电站2变压器	10	630	319
54500	鼓楼	PMS_御山雅苑组合配电站3变压器	10	630	365
54501	鼓楼	PMS_御山雅苑组合配电站4变压器	10	630	384
54502	鼓楼	PMS_玉城线8-1东3	10	400	0
54503	鼓楼	PMS_拾平线西美变变压器	10	400	78
54504	鼓楼	PMS_香荷湾1配电室1变压器	10	800	385
54505	鼓楼	PMS_香荷湾1配电室2变压器	10	800	466
54506	鼓楼	PMS_香荷湾1配电室3变压器	10	800	478
54507	鼓楼	PMS_香荷湾1配电室4变压器	10	800	529
54508	鼓楼	PMS_香荷湾2配电室1变压器	10	630	279
54509	鼓楼	PMS_香荷湾2配电室2变压器	10	630	317
54510	鼓楼	PMS_香荷湾2配电室3变压器	10	630	291
54511	鼓楼	PMS_香荷湾2配电室4变压器	10	630	401
54512	鼓楼	PMS_香荷湾3配电室1变压器	10	630	284
54513	鼓楼	PMS_香荷湾3配电室2变压器	10	630	287
54514	鼓楼	PMS_香荷湾3配电室3变压器	10	630	360
54515	鼓楼	PMS_香荷湾3配电室4变压器	10	630	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54516	鼓楼	PMS_ 公交美变变压器	10	630	381
54517	鼓楼	PMS_ 南京空军军队干部住房2箱变变压器	10	630	382
54518	鼓楼	PMS_ 南京空军军队干部住房1箱变变压器	10	630	342
54519	鼓楼	PMS_ 坝子街一期美变变压器	10	630	71
54520	鼓楼	PMS_ 鼓楼花园2箱变变压器	10	630	207
54521	鼓楼	刘湾安置段5	10	400	39
54522	鼓楼	PMS_ 东华街美变变压器	10	630	338
54523	鼓楼	PMS_ 春华园一期1箱变变压器	10	630	168
54524	鼓楼	PMS_ 二环北路小区2美变变压器	10	630	185
54525	鼓楼	PMS_ 二环北路小区1美变变压器	10	630	194
54526	鼓楼	PMS_ 恒远箱变变压器	10	630	165
54527	鼓楼	PMS_ 永业世纪花园1箱变变压器	10	630	161
54528	鼓楼	PMS_ 永业世纪花园2箱变变压器	10	630	309
54529	新沂	PMS_ 马陵山苗庄西配变	10	400	196
54530	新沂	PMS_ 马陵山相庄2号配变	10	400	179
54531	新沂	PMS_ 马陵山相庄北配变	10	400	202
54532	新沂	马陵山小洪东配变	10	200	76
54533	新沂	PMS_ 马陵山小魏2号配变	10	400	59
54534	新沂	PMS_ 马陵山小周2号配变	10	400	215
54535	新沂	PMS_ 马陵山小周南2号配变	10	400	88
54536	新沂	PMS_ 马陵山小周一组配变	10	400	168
54537	新沂	PMS_ 马陵山新村南配变	10	400	242
54538	新沂	马陵山玄庙大街南配变	10	200	86
54539	新沂	PMS_ 马陵山盐墩西配变	10	400	174
54540	新沂	PMS_ 马陵山尹庄南配变	10	400	106
54541	新沂	PMS_ 马陵山大沟1号配变	10	400	141
54542	新沂	PMS_ 马陵山陆庄1号配变	10	400	204
54543	新沂	PMS_ 马陵山新西1号配变	10	400	187
54544	新沂	马陵山尹林南配变	10	315	74
54545	新沂	PMS_ 马陵山大街新区2号配变	10	400	5
54546	新沂	PMS_ 马陵山陵沭路东3号配变	10	400	129
54547	新沂	PMS_ 马陵山陵沭路西2号配变	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54548	新沂	PMS_马陵山罗庄南1号配变	10	400	145
54549	新沂	PMS_马陵山中学2号配变	10	400	99
54550	新沂	马陵山牧原北配变	10	400	22
54551	新沂	PMS_马陵山仙湖大道1号配变	10	400	118
54552	新沂	PMS_马陵山医院1号配变	10	400	97
54553	新沂	PMS_马陵山振兴东2号配变	10	400	6
54554	新沂	PMS_马陵山振兴路东2号配变	10	400	0
54555	新沂	PMS_马陵山振兴路西1号配变	10	400	0
54556	新沂	PMS_马陵山政府南配变	10	400	239
54557	新沂	马陵山中心北西配变	10	200	63
54558	新沂	PMS_马陵山中心路南2号配变	10	400	222
54559	新沂	PMS_马陵山罗庄2号配变	10	400	166
54560	新沂	PMS_马陵山中心路北2号	10	400	171
54561	新沂	PMS_马陵山方庄1号配变	10	400	231
54562	新沂	PMS_马陵山高庙北配变	10	400	187
54563	新沂	PMS_马陵山广玉水厂东配变	10	400	126
54564	新沂	马陵山李庄东配变	10	200	0
54565	新沂	PMS_马陵山马庙南05配变	10	400	203
54566	新沂	PMS_马陵山汪庄南配变	10	400	0
54567	新沂	PMS_马陵山冲口南配变	10	400	234
54568	新沂	PMS_马陵山高庙2号配变	10	400	240
54569	新沂	PMS_马陵山高32号配变	10	400	260
54570	新沂	PMS_马陵山姜庄南配变	10	400	217
54571	新沂	PMS_马陵山靳庄东配变	10	400	225
54572	新沂	马陵山庙东2号配变	10	400	189
54573	新沂	马陵山桥北西配变	10	200	91
54574	新沂	PMS_马陵山桥北小区2号配变	10	400	36
54575	新沂	PMS_马陵山钟吾村东南配变	10	400	119
54576	新沂	PMS_马陵山陈楼北1号配变	10	400	221
54577	新沂	马陵山陈楼南1号配变	10	400	163
54578	新沂	PMS_马陵山陈楼中西配变	10	400	264
54579	新沂	PMS_马陵山大合3号配变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54580	新沂	PMS_马陵山后窑1号配变	10	400	172
54581	新沂	马陵山联合北配变	10	200	52
54582	新沂	PMS_马陵山南宋东配变	10	400	121
54583	新沂	PMS_马陵山前窑1号配变	10	400	186
54584	新沂	PMS_马陵山土城南配变	10	400	158
54585	新沂	PMS_马陵山尚河兔墩北配变	10	400	131
54586	新沂	PMS_马陵山小鲍东配变	10	400	166
54587	新沂	PMS_马陵山熊河堰2号配变	10	400	221
54588	新沂	PMS_马陵山赵庄北配变	10	400	148
54589	新沂	马陵山周林北配变	10	200	24
54590	新沂	PMS_马陵山大合4号配变	10	400	155
54591	新沂	马陵山皮匠北配变	10	200	23
54592	新沂	PMS_马陵山小蒋2号配变	10	400	128
54593	新沂	PMS_马陵山牌坊南	10	400	144
54594	新沂	马陵山曹刘小学门前台片	10	400	163
54595	新沂	马陵山曹刘关庄南台片	10	400	217
54596	新沂	PMS_马陵山李庄北1号配变	10	400	101
54597	新沂	PMS_马陵山政府2号西配变	10	400	138
54598	新沂	马陵山政府3号西配变（新沂市）	10	400	200
54599	新沂	马陵山冲口东1号配变	10	400	134
54600	新沂	PMS_马陵山马庙北1号变	10	400	228
54601	新沂	马陵山洪峰陆庄2号配变	10	400	204
54602	新沂	马陵山洪峰南3号配变	10	400	239
54603	新沂	PMS_马陵山桥北东2号	10	400	226
54604	新沂	PMS_马陵山皮匠南1号	10	400	248
54605	新沂	PMS_马陵山茶安东配变	10	400	84
54606	新沂	PMS_马陵山振兴西2号配变	10	400	131
54607	新沂	PMS_马陵山姜庄西配变	10	400	189
54608	新沂	PMS_马陵山土城西配变	10	400	288
54609	新沂	PMS_马陵山冲口西配变	10	400	47
54610	新沂	马陵山高一北配变	10	200	62
54611	新沂	PMS_马陵山马庙南配变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54612	新沂	PMS_马陵山司吾东2号配变	10	400	64
54613	新沂	马陵山兔墩北配变	10	200	97
54614	新沂	PMS_马陵山大合桥头配变	10	400	141
54615	新沂	PMS_马陵山小蒋北配变	10	400	138
54616	新沂	PMS_马陵山仙湖1号配变	10	400	156
54617	新沂	马陵山花厅3号配变	10	400	165
54618	新沂	PMS_马陵山小王北配变	10	400	244
54619	新沂	PMS_马陵山牌坊东配变	10	400	200
54620	新沂	PMS_马陵山湖东一组配变	10	400	203
54621	新沂	PMS_马陵山土城东配变	10	400	154
54622	新沂	PMS_马陵山尚河东1号配变	10	400	233
54623	新沂	PMS_马陵山药厂东配变	10	400	271
54624	新沂	PMS_马陵山黄甲村部配变	10	400	203
54625	新沂	PMS_马陵山幼儿园配变	10	400	146
54626	新沂	PMS_马陵山桥北南配变	10	400	197
54627	新沂	PMS_马陵山张圩南配变	10	400	199
54628	新沂	PMS_马陵山黄甲街西2号配变	10	400	262
54629	新沂	马陵山花厅东配变	10	400	142
54630	新沂	马陵山官沈北3号配变	10	400	220
54631	新沂	PMS_马陵山李庄西配变	10	400	182
54632	新沂	PMS_马陵山彭庄南配变	10	400	231
54633	新沂	PMS_马陵山熊河堰西变	10	400	135
54634	新沂	PMS_马陵山振兴东3号配变	10	400	44
54635	新沂	马陵山新村西配变	10	200	71
54636	新沂	PMS_马陵山药厂西配变	10	400	174
54637	新沂	PMS_马陵山上河前三配变	10	400	246
54638	新沂	PMS_马陵山利民配变	10	400	278
54639	新沂	PMS_马陵山沙站北配变	10	400	257
54640	新沂	PMS_马陵山李庄北2号配变	10	400	220
54641	新沂	PMS_马陵山新庄西配变	10	400	248
54642	新沂	马陵山相庄东2号配变	10	200	40
54643	新沂	PMS_马陵山北宋变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54644	新沂	PMS_马陵山新村北1号配变	10	400	252
54645	新沂	PMS_马陵山大合6号配变	10	400	163
54646	新沂	PMS_马陵山大合5号配变	10	400	211
54647	新沂	马陵山官沈东3号配变	10	400	158
54648	新沂	PMS_马陵山罗庄6组配变	10	400	144
54649	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线许相北配变	10	400	22
54650	新沂	马陵山10千伏王东线玄庙小学北配变	10	200	6
54651	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线尹林北配变	10	400	195
54652	新沂	PMS_马陵山10千伏王街线陵沐东南配变	10	400	218
54653	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线黄甲小区配变	10	400	152
54654	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线黄甲窑南配变	10	400	242
54655	新沂	PMS_马陵山10千伏王东线黄甲窑西配变	10	400	267
54656	新沂	马陵山花园小区2号配变	10	400	224
54657	新沂	马陵山花园小区1号配变	10	400	120
54658	新沂	PMS_马陵山三合村小区2号配变	10	400	232
54659	新沂	PMS_马陵山三合村小区1号配变	10	500	198
54660	新沂	马陵山曹刘村3号配变	10	400	235
54661	新沂	PMS_10kV金陵豪庭1号配电室2变压器	10	800	460
54662	新沂	PMS_10kV金陵豪庭1号配电室3变压器	10	800	574
54663	新沂	PMS_10kV金陵豪庭1号配电室4变压器	10	800	591
54664	新沂	PMS_10kV金陵豪庭1号配电室1变压器	10	800	532
54665	新沂	马陵山曹刘奶山口西配变	10	200	11
54666	新沂	司吾北1号配变	10	200	48
54667	新沂	马陵山四里东配变	10	200	0
54668	新沂	PMS_马陵山三合小区2期一号变压器	10	500	298
54669	新沂	马陵山小周桃园配变	10	200	64
54670	新沂	PMS_马陵山官代桃园配变	10	400	220
54671	新沂	马陵山大和鱼塘变	10	400	77
54672	新沂	马陵山陆庄西变	10	400	214
54673	新沂	马陵山大街工商所变	10	400	112
54674	新沂	马陵山西变	10	630	388
54675	新沂	马陵山相庄4号变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54676	新沂	马陵山相庄3号变	10	400	219
54677	新沂	马陵山酒厂变	10	400	270
54678	新沂	马陵山浙江小区路西变	10	400	146
54679	新沂	马陵山博源商贸2号变	10	400	131
54680	新沂	马陵山博源商贸1号变	10	400	255
54681	新沂	马陵山太平李庄东变	10	400	162
54682	新沂	马陵山大魏鸡场变	10	400	194
54683	新沂	马陵山政府6号变	10	630	241
54684	新沂	马陵山大街高中部变	10	400	268
54685	新沂	马陵山玄庙宋庄变	10	400	219
54686	新沂	马陵山镇新悦城1组合配电站2变	10	630	451
54687	新沂	马陵山镇新悦城1组合配电站1变	10	630	345
54688	新沂	马陵山土城村部南变	10	400	44
54689	新沂	马陵山小鲍路边变	10	400	257
54690	新沂	马陵山蒋圩东1号变	10	400	217
54691	新沂	马陵山汽车站变	10	400	204
54692	新沂	马陵山振兴东1号配变	10	630	156
54693	新沂	马陵山大街新区3号变	10	630	359
54694	新沂	马陵山大街新区变	10	630	232
54695	新沂	马陵山振兴西变	10	630	17
54696	新沂	马陵山镇西安路中变	10	630	144
54697	新沂	马陵山振兴路东变	10	630	158
54698	新沂	马陵山新农贸市场变	10	630	363
54699	新沂	马陵山小鲍中变	10	400	173
54700	新沂	马陵山宋山小区2箱变	10	400	177
54701	新沂	马陵山宋山小区1变	10	400	170
54702	新沂	10kV马陵山镇三合小区三期箱变变压器	10	630	414
54703	新沂	马陵山陈楼联中台变	10	200	0
54704	新沂	马陵山陈楼水厂台变	10	200	47
54705	新沂	马陵山陈楼南宋台变	10	400	212
54706	新沂	PMS 马陵山四里台变	10	400	217
54707	新沂	马陵山宋山陈庄台变	10	160	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54708	新沂	马陵山宋山周林台变	10	200	3
54709	新沂	马陵山林场南变	10	200	0
54710	新沂	马陵山林场北变	10	125	39
54711	新沂	马陵山早晓变	10	200	37
54712	新沂	马陵山桥北水厂台变	10	200	113
54713	新沂	马陵山庙东台变	10	200	27
54714	新沂	马陵山广玉水厂台变	10	400	237
54715	新沂	马陵山胡东李庄台变	10	200	79
54716	新沂	马陵山曹刘村台片	10	400	106
54717	新沂	马陵山曹刘关庄台片	10	400	260
54718	新沂	PMS_马陵山张网东变	10	400	106
54719	新沂	马陵山桥北东变	10	400	152
54720	新沂	PMS_小林变	10	400	93
54721	新沂	PMS_马陵山陵沭西1号	10	400	273
54722	新沂	马陵山政府4号	10	315	47
54723	新沂	马陵山政府5号	10	315	0
54724	新沂	PMS_马陵山仙湖大道变	10	400	113
54725	新沂	马陵山小蒋皮匠南变	10	400	163
54726	新沂	马陵山陈楼东变	10	200	0
54727	新沂	马陵山赵亮南变	10	200	16
54728	新沂	马陵山小蒋新区变	10	200	32
54729	新沂	PMS_马陵山黄甲新区东变	10	400	228
54730	新沂	马陵山玄庙东变	10	400	163
54731	新沂	马陵山黄甲小张变	10	400	213
54732	新沂	PMS_高流石涧3号变	10	400	25
54733	新沂	高流二期花地6号变	10	200	70
54734	新沂	PMS_高流镇小何2号变	10	400	234
54735	新沂	高流李山庄2号变	10	630	294
54736	新沂	PMS_高流石涧2号变	10	400	133
54737	新沂	PMS_高流汽车站2号变	10	400	4
54738	新沂	PMS_高流小范2号变	10	200	0
54739	新沂	PMS_高流石涧变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54740	新沂	PMS_高流夏塘2号变	10	400	166
54741	新沂	高流初中部南变	10	400	204
54742	新沂	PMS_高流夏塘左东2号变	10	400	0
54743	新沂	高流岭西村吴庄变	10	400	191
54744	新沂	PMS_高流佃北村季庄变	10	200	17
54745	新沂	高流南陈变	10	200	43
54746	新沂	高流张庄变	10	400	220
54747	新沂	PMS_高流大街西变	10	400	22
54748	新沂	PMS_高流卫生院变	10	400	43
54749	新沂	高流大李庄变	10	200	0
54750	新沂	高流刚庄变	10	400	146
54751	新沂	PMS_高流夏塘左东变	10	400	246
54752	新沂	PMS_高流栗东变	10	400	197
54753	新沂	高流高二陈墩单相变	10	400	148
54754	新沂	PMS_高流镇小八变	10	400	196
54755	新沂	高流夏一变	10	400	180
54756	新沂	高流夏塘黄圩变	10	400	213
54757	新沂	高流农场变	10	400	232
54758	新沂	PMS_高流高西村部变	10	400	44
54759	新沂	高流东田2号变	10	400	249
54760	新沂	PMS_高流小范变	10	200	1
54761	新沂	PMS_高流官王变	10	400	186
54762	新沂	PMS_高流小冯变	10	400	171
54763	新沂	高流刘圩变	10	400	135
54764	新沂	高流范北变	10	400	141
54765	新沂	PMS_高流范南变	10	200	10
54766	新沂	PMS_高流官庄变	10	200	72
54767	新沂	高流三岔埠北变	10	400	171
54768	新沂	高流曹苗2号变	10	200	44
54769	新沂	高流高程二期花地1号变	10	200	67
54770	新沂	PMS_高流高程二期花地5号变	10	400	128
54771	新沂	PMS_高流高程二期花地2号变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54772	新沂	高流高程二期花地3号变	10	200	23
54773	新沂	PMS_高流高程二期花地4号变	10	400	0
54774	新沂	PMS_高流镇小何变	10	400	80
54775	新沂	PMS_高流镇老范村山北组	10	400	171
54776	新沂	PMS_高流魏庄变	10	400	221
54777	新沂	高流贺庄变	10	400	217
54778	新沂	高流河北村变	10	400	176
54779	新沂	PMS_高流苗庄变	10	400	66
54780	新沂	PMS_高流桥头变	10	400	209
54781	新沂	高流河二变	10	400	190
54782	新沂	高流高庄变	10	200	50
54783	新沂	高流大街北变	10	315	0
54784	新沂	PMS_高流郭庄变	10	400	134
54785	鼓楼	PMS_前进路2箱变变压器	10	630	219
54786	鼓楼	PMS_前进路1箱变变压器	10	630	20
54787	鼓楼	PMS_前进路3箱变变压器	10	630	250
54788	鼓楼	PMS_前进路4箱变变压器	10	630	211
54789	鼓楼	PMS_前进路5美变变压器	10	630	43
54790	鼓楼	PMS_刘杨线31-4=1	10	400	100
54791	鼓楼	PMS_刘杨线31-10=1	10	400	246
54792	鼓楼	PMS_堤马线36	10	400	14
54793	鼓楼	石广线瑞鼓段5—1东	10	400	0
54794	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东4南	10	400	112
54795	鼓楼	PMS_中山北路2箱变变压器	10	630	206
54796	鼓楼	响新线二七一段6—3	10	400	182
54797	鼓楼	PMS_华府天地1配电室1变压器	10	800	384
54798	鼓楼	PMS_华府天地1配电室2变压器	10	800	497
54799	鼓楼	PMS_华府天地1配电室3变压器	10	800	335
54800	鼓楼	PMS_华府天地1配电室4变压器	10	800	358
54801	鼓楼	PMS_华府天地4配电室1变压器	10	800	384
54802	鼓楼	PMS_华府天地4配电室2变压器	10	800	499
54803	鼓楼	PMS_华府天地4配电室3变压器	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54804	鼓楼	PMS_华府天地4配电室4变压器	10	800	467
54805	鼓楼	PMS_华府天地3配电室1变压器	10	800	452
54806	鼓楼	PMS_华府天地3配电室2变压器	10	800	442
54807	鼓楼	PMS_华府天地3配电室3变压器	10	800	421
54808	鼓楼	PMS_华府天地3配电室4变压器	10	800	409
54809	鼓楼	PMS_华府天地2配电室1变压器	10	800	379
54810	鼓楼	PMS_华府天地2配电室2变压器	10	800	384
54811	鼓楼	PMS_华府天地2配电室3变压器	10	800	497
54812	鼓楼	PMS_华府天地2配电室4变压器	10	800	517
54813	鼓楼	PMS_惠工小区3美变变压器	10	630	258
54814	鼓楼	PMS_惠工小区4美变变压器	10	630	99
54815	鼓楼	万科城二期6配电室1变压器	10	800	182
54816	鼓楼	PMS_万科城二期5配电室1变压器	10	800	253
54817	鼓楼	PMS_万科城二期5配电室3变压器	10	800	214
54818	鼓楼	PMS_万科城二期5配电室2变压器	10	800	280
54819	鼓楼	PMS_万科城二期5配电室4变压器	10	800	233
54820	鼓楼	万科城二期6配电室3变压器	10	800	315
54821	鼓楼	PMS_万科城二期6配电室2变压器	10	800	217
54822	鼓楼	PMS_万科城二期6配电室4变压器	10	800	373
54823	鼓楼	风格雅园1配电室1变压器	10	800	478
54824	鼓楼	风格雅园1配电室3变压器	10	800	489
54825	鼓楼	风格雅园1配电室2变压器	10	800	462
54826	鼓楼	风格雅园1配电室4变压器	10	800	508
54827	鼓楼	PMS_风格雅园2配电室1变压器	10	630	386
54828	鼓楼	PMS_风格雅园2配电室2变压器	10	630	367
54829	鼓楼	PMS_风格雅园2配电室3变压器	10	630	414
54830	鼓楼	PMS_风格雅园2配电室4变压器	10	630	320
54831	鼓楼	PMS_复朝二线21东3	10	400	298
54832	鼓楼	PMS_堤复线20—2东	10	400	118
54833	鼓楼	铁路沙河1配电室2变压器	10	1000	266
54834	鼓楼	铁路沙河2配电室1变压器	10	1000	522
54835	鼓楼	铁路沙河2配电室3变压器	10	1000	607

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54836	鼓楼	铁路沙河2配电室4变压器	10	1000	620
54837	鼓楼	铁路沙河2配电室2变压器	10	1000	591
54838	鼓楼	PMS_文化宫美变变压器	10	400	79
54839	鼓楼	PMS_桥铜一线13—8=6分2	10	400	45
54840	鼓楼	PMS_九里花园组合配电站1变压器	10	800	460
54841	鼓楼	PMS_九里花园组合配电站2变压器	10	800	533
54842	鼓楼	PMS_九里花园组合配电站3变压器	10	800	231
54843	鼓楼	PMS_九里花园组合配电站4变压器	10	800	441
54844	鼓楼	铁路二九1美变变压器	10	630	317
54845	鼓楼	铁路二九2美变变压器	10	630	301
54846	鼓楼	铁路二九3箱变	10	630	307
54847	鼓楼	铁路二九7箱变变压器	10	630	235
54848	鼓楼	铁路二九5美变变压器	10	630	130
54849	鼓楼	铁路二九6美变变压器	10	630	386
54850	鼓楼	铁路二九4美变变压器	10	630	330
54851	鼓楼	铁路二九8美变变压器	10	630	350
54852	鼓楼	铁路二九9美变变压器	10	630	217
54853	鼓楼	美好汇邻湾1配电室2变压器	10	800	91
54854	鼓楼	美好汇邻湾1配电室3变压器	10	800	128
54855	鼓楼	美好汇邻湾2配电室1变压器	10	800	354
54856	鼓楼	美好汇邻湾2配电室2变压器	10	800	274
54857	鼓楼	美好汇邻湾2配电室3变压器	10	800	498
54858	鼓楼	美好汇邻湾2配电室4变压器	10	800	330
54859	鼓楼	PMS_九里景秀1配电室2变压器	10	630	138
54860	鼓楼	PMS_九里景秀1配电室3变压器	10	630	246
54861	鼓楼	PMS_九里景秀2配电室2变压器	10	630	310
54862	鼓楼	PMS_九里景秀2配电室3变压器	10	630	38
54863	鼓楼	PMS_玉城线6北2	10	400	0
54864	鼓楼	PMS_万科城三期7配电室1变压器	10	800	311
54865	鼓楼	PMS_万科城三期7配电室2变压器	10	800	298
54866	鼓楼	PMS_万科城三期7配电室3变压器	10	800	374
54867	鼓楼	PMS_万科城三期7配电室4变压器	10	800	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54868	鼓楼	PMS_万科城三期8配电室1变压器	10	800	384
54869	鼓楼	PMS_万科城三期8配电室3变压器	10	800	388
54870	鼓楼	PMS_万科城三期8配电室2变压器	10	800	364
54871	鼓楼	PMS_万科城三期8配电室4变压器	10	800	338
54872	鼓楼	PMS_万科城三期9配电室1变压器	10	800	374
54873	鼓楼	PMS_万科城三期9配电室3变压器	10	800	351
54874	鼓楼	PMS_万科城三期9配电室2变压器	10	800	361
54875	鼓楼	PMS_万科城三期9配电室4变压器	10	800	356
54876	鼓楼	PMS_万科城三期10配电室1变压器	10	630	242
54877	鼓楼	PMS_万科城三期10配电室2变压器	10	630	303
54878	鼓楼	PMS_响庆线二九段17东	10	400	231
54879	鼓楼	PMS_堤湖线21	10	400	295
54880	鼓楼	棕榈湾2配电室2变压器	10	800	185
54881	鼓楼	棕榈湾2配电室4变压器	10	800	100
54882	鼓楼	棕榈湾3配电室2变压器	10	1000	256
54883	鼓楼	棕榈湾3配电室4变压器	10	1000	199
54884	鼓楼	棕榈湾1配电室2变压器	10	800	293
54885	鼓楼	棕榈湾1配电室4变压器	10	800	257
54886	鼓楼	棕榈湾4配电室2变压器	10	800	199
54887	鼓楼	棕榈湾4配电室4变压器	10	800	101
54888	鼓楼	PMS_响庆线二九段20南	10	400	131
54889	鼓楼	PMS_拾九线8南2东1	10	400	103
54890	鼓楼	刘湾村拆迁安置小区1配电室3变压器	10	630	304
54891	鼓楼	刘湾村拆迁安置小区1配电室2变压器	10	630	251
54892	鼓楼	PMS_刘湾村拆迁安置小区2配电室3变压器	10	630	275
54893	鼓楼	刘湾村拆迁安置小区2配电室2变压器	10	630	215
54894	鼓楼	PMS_美食广场1美变变压器	10	630	318
54895	鼓楼	PMS_美食广场2美变变压器	10	630	279
54896	鼓楼	桥沈线33—2西2	10	400	142
54897	鼓楼	PMS_桥铜一线10—2西1	10	400	155
54898	鼓楼	PMS_堤北线39南	10	400	179
54899	鼓楼	彭环线55—1北2	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54900	鼓楼	响新线白云段3	10	400	61
54901	鼓楼	PMS_御林华府组合配电站1变压器	10	800	385
54902	鼓楼	PMS_御林华府组合配电站2变压器	10	800	392
54903	鼓楼	PMS_御林华府组合配电站3变压器	10	800	485
54904	鼓楼	PMS_御林华府组合配电站4变压器	10	800	576
54905	鼓楼	PMS_堤复线20西6	10	400	179
54906	鼓楼	彭环线65—3=2东	10	400	128
54907	鼓楼	PMS_凯旋门小区1配电室1变压器	10	630	275
54908	鼓楼	凯旋门小区1配电室2变压器	10	630	290
54909	鼓楼	祥坝线19—3=3=1西	10	400	248
54910	鼓楼	PMS_凯旋门小区2配电室1变压器	10	800	343
54911	鼓楼	PMS_凯旋门小区2配电室3变压器	10	800	399
54912	鼓楼	凯旋门小区2配电室4变压器	10	800	530
54913	鼓楼	凯旋门小区2配电室2变压器	10	800	332
54914	鼓楼	PMS_凯旋门小区3配电室1变压器	10	800	331
54915	鼓楼	凯旋门小区3配电室2变压器	10	800	363
54916	鼓楼	PMS_凯旋门小区3配电室3变压器	10	800	362
54917	鼓楼	凯旋门小区3配电室4变压器	10	800	309
54918	鼓楼	PMS_凯旋门小区4配电室1变压器	10	800	463
54919	鼓楼	凯旋门小区4配电室2变压器	10	800	436
54920	鼓楼	PMS_凯旋门小区4配电室3变压器	10	800	350
54921	鼓楼	凯旋门小区4配电室4变压器	10	800	346
54922	鼓楼	PMS_凯旋门小区5配电室1变压器	10	630	259
54923	鼓楼	PMS_凯旋门小区5配电室2变压器	10	630	332
54924	鼓楼	PMS_凯旋门小区5配电室3变压器	10	630	177
54925	鼓楼	PMS_凯旋门小区5配电室4变压器	10	630	291
54926	鼓楼	PMS_桥环线28—3=1	10	400	221
54927	鼓楼	PMS_堤马线15—5西1	10	400	169
54928	鼓楼	PMS_桥沈线33—4北	10	400	46
54929	鼓楼	PMS_堤马线20—1东	10	400	129
54930	鼓楼	PMS_桥沈线30—1西	10	400	170
54931	鼓楼	PMS_堤北线41西6	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54932	鼓楼	PMS_堤坝线12—8北1	10	400	109
54933	鼓楼	PMS_堤健线7	10	400	217
54934	鼓楼	PMS_堤复线16—2北1南	10	400	190
54935	鼓楼	PMS_兴隆花园I期1美变变压器	10	630	157
54936	鼓楼	PMS_祥和电厂美变变压器	10	630	252
54937	鼓楼	PMS_新城花园小区2美变变压器	10	630	313
54938	鼓楼	PMS_王场东村2美变变压器	10	630	261
54939	鼓楼	PMS_风尚米兰6配电室1变压器	10	800	366
54940	鼓楼	PMS_风尚米兰6配电室2变压器	10	800	397
54941	鼓楼	PMS_风尚米兰6配电室3变压器	10	800	511
54942	鼓楼	PMS_风尚米兰6配电室4变压器	10	800	484
54943	鼓楼	PMS_风尚米兰7配电室1变压器	10	800	392
54944	鼓楼	PMS_风尚米兰7配电室2变压器	10	800	340
54945	鼓楼	PMS_风尚米兰7配电室3变压器	10	800	444
54946	鼓楼	PMS_风尚米兰7配电室4变压器	10	800	494
54947	鼓楼	堤铜线9—5南	10	400	173
54948	鼓楼	PMS_堤朱线25—4—2北	10	400	132
54949	鼓楼	PMS_响锦线1北	10	400	194
54950	鼓楼	PMS_金都华府1配电室1变压器	10	800	241
54951	鼓楼	PMS_金都华府1配电室2变压器	10	800	455
54952	鼓楼	PMS_金都华府1配电室3变压器	10	800	288
54953	鼓楼	PMS_金都华府1配电室4变压器	10	800	360
54954	鼓楼	美尔小区5美变变压器	10	400	146
54955	鼓楼	三星环岛箱变变压器	10	400	137
54956	鼓楼	PMS_周南故居2美变变压器	10	400	296
54957	鼓楼	PMS_响广线33—1	10	400	287
54958	鼓楼	PMS_石广线35	10	400	276
54959	鼓楼	PMS_响广线32—3	10	400	233
54960	鼓楼	PMS_石杨线42南1	10	400	244
54961	鼓楼	道路运政箱变	10	630	384
54962	鼓楼	PMS_煤机医院美变变压器	10	400	298
54963	鼓楼	PMS_下淀邮政美变变压器	10	630	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54964	鼓楼	石坝线54北	10	400	300
54965	鼓楼	PMS_响广铁路北1	10	400	260
54966	鼓楼	PMS_响广铁路段南2	10	400	17
54967	鼓楼	PMS_响庆线下淀南1	10	400	301
54968	鼓楼	PMS_响庆线下淀北1	10	400	242
54969	鼓楼	杨庄消防1美变变压器	10	500	400
54970	鼓楼	美的美变变压器	10	630	489
54971	鼓楼	道奇美变变压器	10	630	193
54972	鼓楼	下淀南路美变变压器	10	630	221
54973	鼓楼	下淀铁路东美变变压器	10	630	301
54974	鼓楼	下淀铁路西美变变压器	10	630	273
54975	鼓楼	徐刚宿舍1美变变压器	10	630	336
54976	鼓楼	徐刚宿舍2美变变压器	10	630	327
54977	鼓楼	杨庄消防2美变变压器	10	500	276
54978	鼓楼	PMS_桥沈线33—8=4	10	400	107
54979	鼓楼	PMS_永嘉花园2美变变压器	10	500	115
54980	鼓楼	三十二中美变变压器	10	630	483
54981	鼓楼	PMS_祥和西区2箱变变压器	10	500	179
54982	鼓楼	PMS_祥和时代1箱变变压器	10	500	164
54983	鼓楼	PMS_祥和时代2箱变变压器	10	500	175
54984	鼓楼	PMS_花淮线7—1	10	400	136
54985	鼓楼	玉房线48南3	10	400	206
54986	鼓楼	PMS_拾南一线15	10	400	0
54987	鼓楼	PMS_铁路36宿舍1美变变压器	10	630	369
54988	鼓楼	PMS_铁路36宿舍2美变变压器	10	630	361
54989	鼓楼	PMS_铁路36宿舍3美变变压器	10	630	378
54990	鼓楼	PMS_万科城B1区一期1配电室1变压器	10	630	330
54991	鼓楼	PMS_万科城B1区一期1配电室2变压器	10	630	274
54992	鼓楼	万科城B1区一期1配电室4变压器	10	630	88
54993	鼓楼	万科城B1区一期1配电室3变压器	10	630	225
54994	鼓楼	万科城B1区一期2配电室1变压器	10	630	272
54995	鼓楼	万科城B1区一期2配电室2变压器	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
54996	鼓楼	万科城B1区一期2配电室3变压器	10	630	349
54997	鼓楼	PMS_万科城B1区一期2配电室4变压器	10	630	260
54998	鼓楼	东阁街3美变变压器	10	630	233
54999	鼓楼	PMS_郡望花园9配电室1变压器	10	500	243
55000	鼓楼	PMS_凯旋门美变变压器	10	400	148
55001	鼓楼	PMS_地税局美变	10	400	63
55002	鼓楼	PMS_河清路美变变压器	10	400	157
55003	鼓楼	PMS_文庙美变变压器	10	400	46
55004	鼓楼	PMS_花彭线2-1=1	10	400	128
55005	鼓楼	美好汇邻湾3配电室2变压器	10	800	124
55006	鼓楼	美好汇邻湾3配电室3变压器	10	800	171
55007	鼓楼	堤九线40-5西	10	630	170
55008	鼓楼	PMS_杨庄1美变变压器	10	630	383
55009	鼓楼	PMS_铁路23宿舍1美变变压器	10	630	360
55010	鼓楼	PMS_铁路23宿舍2美变变压器	10	630	349
55011	鼓楼	PMS_铁路23宿舍3美变变压器	10	630	345
55012	鼓楼	PMS_铁路23宿舍4美变变压器	10	630	332
55013	鼓楼	PMS_铁路23宿舍5美变变压器	10	630	393
55014	鼓楼	桥环线28-4	10	400	216
55015	鼓楼	PMS_坝子街邮局2箱变变压器	10	630	131
55016	鼓楼	PMS_山南小镇1配电室1变压器	10	800	454
55017	鼓楼	PMS_山南小镇1配电室2变压器	10	800	426
55018	鼓楼	PMS_山南小镇1配电室3变压器	10	800	436
55019	鼓楼	PMS_山南小镇1配电室4变压器	10	800	451
55020	鼓楼	PMS_山南小镇2配电室1变压器	10	630	229
55021	鼓楼	PMS_山南小镇2配电室2变压器	10	630	240
55022	鼓楼	PMS_山南小镇3配电室1变压器	10	630	388
55023	鼓楼	PMS_山南小镇3配电室2变压器	10	630	393
55024	鼓楼	PMS_山南小镇3配电室3变压器	10	630	408
55025	鼓楼	PMS_山南小镇3配电室4变压器	10	630	385
55026	鼓楼	PMS_山南小镇4配电室1变压器	10	800	434
55027	鼓楼	PMS_山南小镇4配电室2变压器	10	800	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55028	鼓楼	PMS_山南小镇4配电室3变压器	10	800	420
55029	鼓楼	PMS_山南小镇4配电室4变压器	10	800	409
55030	鼓楼	花民线5—1	10	400	123
55031	鼓楼	PMS_中环广场2配电室1变压器	10	800	342
55032	鼓楼	PMS_中环广场2配电室2变压器	10	800	402
55033	鼓楼	PMS_中环广场2配电室3变压器	10	800	426
55034	鼓楼	PMS_中环广场2配电室4变压器	10	800	413
55035	鼓楼	PMS_堤场线4—4	10	400	79
55036	鼓楼	PMS_拾南一线22	10	400	66
55037	鼓楼	PMS_铁路37宿舍配电室1变压器	10	1250	980
55038	鼓楼	PMS_铁路37宿舍1美变变压器	10	630	477
55039	鼓楼	PMS_铁路37宿舍2美变变压器	10	630	491
55040	鼓楼	PMS_铁路37宿舍3美变变压器	10	315	252
55041	新沂	高流陈庄变	10	630	280
55042	新沂	高流小毛变	10	400	125
55043	新沂	PMS_高流大街东变	10	400	201
55044	新沂	PMS_高流汽车站变	10	400	33
55045	新沂	高流李山庄变	10	630	257
55046	新沂	高流佃北村部变	10	400	220
55047	新沂	高流岭西村孙圩变	10	400	192
55048	新沂	高流岭西村刘圩变	10	200	66
55049	新沂	高流鲁圩变	10	400	205
55050	新沂	高流佃北周庄变	10	400	183
55051	新沂	高流鲍夏变	10	400	203
55052	新沂	高流三岔梁庄变	10	200	0
55053	新沂	高流三岔后桑变	10	200	0
55054	新沂	高流程徐村徐圩变	10	200	125
55055	新沂	高流华西变	10	400	167
55056	新沂	高流高二孙庄变	10	400	247
55057	新沂	PMS_高流高程村官庄变	10	400	218
55058	新沂	PMS_高流高西三队变	10	200	27
55059	新沂	高流三期花地1号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55060	新沂	高流三期花地2号变	10	400	248
55061	新沂	高流三期花地4号变	10	400	255
55062	新沂	高流三期花地5号变	10	200	72
55063	新沂	PMS_高流高程高三变	10	400	207
55064	新沂	PMS_高流耀南村变	10	400	95
55065	新沂	高流黑墩四队变	10	200	8
55066	新沂	高流沙墩季圩变	10	400	128
55067	新沂	高流黑墩村邵圩变	10	400	107
55068	新沂	高流夏塘金圩变	10	400	234
55069	新沂	PMS_高流黑墩小李庄变	10	400	233
55070	新沂	高流南营村部变	10	400	168
55071	新沂	高流南营西变	10	200	81
55072	新沂	高流东刘变	10	400	230
55073	新沂	高流华丰东变	10	400	97
55074	新沂	PMS_高流大李庄2号变	10	400	126
55075	新沂	PMS_高流大街北2号变	10	400	100
55076	新沂	PMS_高流大街南2号变	10	400	105
55077	新沂	高流邮局南变	10	400	44
55078	新沂	PMS_高流大街南变	10	400	0
55079	新沂	高流华丰西2号变	10	400	215
55080	新沂	PMS_高流孙庄2号变	10	400	138
55081	新沂	PMS_高流高二王庄变	10	400	161
55082	新沂	高流黑墩2号变	10	160	0
55083	新沂	PMS_高流李山庄3号变	10	400	0
55084	新沂	高流大陈2号变	10	630	269
55085	新沂	PMS_高流镇小八2号变	10	400	89
55086	新沂	高流范北2号变	10	200	15
55087	新沂	高流大街北3号变	10	400	96
55088	新沂	PMS_高流大街南3号变	10	400	20
55089	新沂	PMS_高流大李庄3号变	10	400	145
55090	新沂	PMS_高流高西村2号变	10	400	68
55091	新沂	PMS_高流高三2号变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55092	新沂	PMS_高流官王2号变	10	200	93
55093	新沂	高流范南2号变	10	400	215
55094	新沂	PMS_高流小毛2号变	10	400	222
55095	新沂	高流左东3号变	10	200	0
55096	新沂	PMS_高流石涧4号变	10	400	56
55097	新沂	高流岭西刘圩2号变	10	200	0
55098	新沂	高流邢庄2号变	10	400	25
55099	新沂	高流河北村部2号变	10	400	198
55100	新沂	高流魏庄2号变	10	400	232
55101	新沂	PMS_高流孟庄2号变	10	200	50
55102	新沂	高流南营村2号变	10	400	147
55103	新沂	高流老庄2号变	10	400	55
55104	新沂	PMS_高流官王3号变	10	200	46
55105	新沂	高流刘圩2号变	10	400	230
55106	新沂	高流刚庄2号变	10	400	14
55107	新沂	高流高三3号变	10	400	203
55108	新沂	PMS_高流耀南3号变	10	400	102
55109	新沂	PMS_高流邮局南2号变	10	400	0
55110	新沂	高流华丰东2号变	10	400	0
55111	新沂	PMS_高流大街北4号变	10	400	57
55112	新沂	高流大街西2号变	10	400	133
55113	新沂	高流东刘2号变	10	400	238
55114	新沂	高流范庄2号变	10	400	181
55115	新沂	PMS_高流大街东2号变	10	400	66
55116	新沂	高流夏塘村徐圩变	10	400	208
55117	新沂	PMS_高流石涧大街变	10	400	15
55118	新沂	PMS_高流夏塘3号变	10	400	76
55119	新沂	PMS_高流夏一3号变	10	400	242
55120	新沂	高流埠南2号变	10	200	39
55121	新沂	高流方庄变	10	200	37
55122	新沂	PMS_高流孙庄3号变	10	400	220
55123	新沂	PMS_高流苗庄3号变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55124	新沂	高流刚庄3号变	10	400	219
55125	新沂	PMS_高流振兴1号变	10	400	46
55126	新沂	高流河二2号变	10	400	178
55127	新沂	高流黑墩3号变	10	400	157
55128	新沂	高流曹苗4号变	10	200	52
55129	新沂	高流高一村2号变	10	400	172
55130	新沂	PMS_高流石涧大街2号变	10	400	221
55131	新沂	高流曹苗3号变	10	400	180
55132	新沂	PMS_高流高西3号变	10	400	96
55133	新沂	高流南营西2号变	10	400	192
55134	新沂	高流鲍夏2号变	10	400	193
55135	新沂	高流邵圩2号变	10	400	200
55136	新沂	高流季圩2号变	10	400	89
55137	新沂	高流后桑2号变	10	400	128
55138	新沂	高流小毛3号变	10	400	113
55139	新沂	PMS_高流官王4号变	10	400	209
55140	新沂	PMS_高流大李庄4号变	10	400	178
55141	新沂	高流紫薇区1号变	10	400	73
55142	新沂	PMS_高流大街西3号变	10	400	0
55143	新沂	PMS_高流振兴小区2号变	10	400	117
55144	新沂	高流耀南4号变	10	315	113
55145	新沂	PMS_高流高程村2号变	10	400	253
55146	新沂	高流大街东3号变	10	400	24
55147	新沂	高流大街东5号变	10	400	49
55148	新沂	PMS_高流佃北周庄2号变	10	400	240
55149	新沂	高流邢庄3号变	10	315	109
55150	新沂	高流黑墩4号变	10	400	155
55151	新沂	高流夏一4号变	10	315	0
55152	新沂	高流南营西3号变	10	400	137
55153	新沂	高流程徐村桑庄2号变	10	400	184
55154	新沂	高流蔡沟2号变	10	400	249
55155	新沂	PMS_高流大李庄5号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55156	新沂	高流河二3号变	10	400	131
55157	新沂	高流华丰村2号变	10	400	128
55158	新沂	PMS_高流南京街1号变	10	400	59
55159	新沂	高流孙庄4号变	10	400	0
55160	新沂	高流高二叶庄变	10	630	367
55161	新沂	高流高二周庄3号变	10	400	76
55162	新沂	高流黄圩2号变	10	400	223
55163	新沂	PMS_高流大街东4号变	10	400	164
55164	新沂	PMS_高流高程官庄2号变	10	400	33
55165	鼓楼	PMS_万科城B5小区4配电室1变压器	10	800	467
55166	新沂	PMS_高流耀南南2号变	10	400	274
55167	鼓楼	PMS_万科城B5小区4配电室2变压器	10	800	474
55168	新沂	高流佃北村2号变	10	400	144
55169	鼓楼	PMS_万科城B5小区4配电室3变压器	10	800	312
55170	新沂	PMS_高流贺庄2号变	10	400	129
55171	鼓楼	PMS_万科城B5小区4配电室4变压器	10	800	350
55172	新沂	高流西刘2号变	10	400	191
55173	鼓楼	PMS_万科城B5小区3配电室1变压器	10	630	303
55174	新沂	高流佃南2号变	10	400	166
55175	鼓楼	PMS_万科城B5小区3配电室2变压器	10	630	372
55176	新沂	高流高西三队2号变	10	400	49
55177	鼓楼	PMS_万科城B5小区2配电室1变压器	10	800	377
55178	新沂	PMS_高流桥头2号变	10	400	271
55179	鼓楼	PMS_万科城B5小区2配电室2变压器	10	800	396
55180	新沂	PMS_高流高西六队2号变	10	400	0
55181	鼓楼	PMS_万科城B5小区2配电室3变压器	10	800	438
55182	鼓楼	PMS_万科城B5小区2配电室4变压器	10	800	276
55183	鼓楼	PMS_万科城B5小区1配电室1变压器	10	800	330
55184	新沂	高流埠北2号变	10	400	188
55185	鼓楼	PMS_万科城B5小区1配电室2变压器	10	800	364
55186	新沂	高流桑庄3号变	10	400	221
55187	鼓楼	PMS_万科城B5小区1配电室3变压器	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55188	新沂	高流吴庄2号变	10	400	197
55189	鼓楼	PMS_万科城B5小区1配电室4变压器	10	800	454
55190	新沂	高流老庄3号变	10	200	77
55191	鼓楼	拾南一线17—4西1	10	400	73
55192	新沂	高流夏塘5号变	10	400	23
55193	鼓楼	滨河花园1美变变压器	10	630	146
55194	新沂	PMS_高流左东4号变	10	400	89
55195	鼓楼	铁路立交桥宿舍美变变压器	10	200	149
55196	新沂	PMS_高流陈庄3号变	10	400	193
55197	鼓楼	铁路26宿舍1	10	400	176
55198	新沂	PMS_高流踢球官庄2号变	10	400	278
55199	鼓楼	铁路26宿舍2	10	400	164
55200	新沂	PMS_高流官王5号变	10	400	236
55201	鼓楼	堤坝线12-4南2	10	400	212
55202	新沂	PMS_高流高三4号变	10	400	249
55203	鼓楼	铁路44宿舍1美变变压器	10	630	332
55204	新沂	高流华丰北变	10	400	19
55205	鼓楼	铁路44宿舍2美变变压器	10	500	342
55206	新沂	高流华丰西桃园变	10	400	99
55207	鼓楼	PMS_丰财小区3美变变压器	10	630	313
55208	新沂	高流邢庄4号变	10	400	241
55209	鼓楼	石广线10-1南9付	10	400	285
55210	新沂	高流华丰村3号变	10	400	166
55211	鼓楼	PMS_铁路38宿舍1	10	400	218
55212	新沂	高流秦沟2号变	10	400	250
55213	鼓楼	PMS_铁路38宿舍2	10	400	240
55214	新沂	高流王圩2号变	10	200	94
55215	鼓楼	PMS_铁路38宿舍3	10	315	174
55216	新沂	高流黄圩中变	10	400	168
55217	鼓楼	PMS_铁路38宿舍4	10	400	190
55218	鼓楼	PMS_铁路38宿舍5	10	315	136
55219	新沂	PMS_高流魏庄3号变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55220	新沂	PMS_高流魏庄4号变	10	400	257
55221	新沂	PMS_高流高程3号变	10	400	204
55222	新沂	PMS_高流高程4号变	10	400	204
55223	鼓楼	PMS_铁路38宿舍6	10	400	240
55224	新沂	高流耀南5号变	10	200	87
55225	鼓楼	PMS_铁路38宿舍7	10	315	164
55226	新沂	PMS_高流佃北周庄3号变	10	400	229
55227	鼓楼	PMS_铁路38宿舍8	10	315	161
55228	新沂	PMS_高流大李庄6号变	10	400	139
55229	鼓楼	PMS_铁路38宿舍9	10	315	147
55230	新沂	PMS_高流南京街2号变	10	400	124
55231	鼓楼	PMS_铁路38宿舍10	10	315	160
55232	新沂	高流夏塘4号变	10	400	74
55233	鼓楼	PMS_铁路38宿舍11	10	315	135
55234	新沂	高流孙圩3号变	10	400	208
55235	鼓楼	PMS_铁路38宿舍12	10	315	147
55236	新沂	高流梁庄2号变	10	400	221
55237	鼓楼	PMS_铁路38宿舍13	10	400	225
55238	新沂	高流东田3号变	10	400	156
55239	鼓楼	PMS_铁路38宿舍14	10	400	197
55240	新沂	PMS_高流小何3号变	10	400	152
55241	鼓楼	彭环线22—2	10	400	205
55242	新沂	PMS_高流小何4号变	10	400	142
55243	新沂	PMS_高流石涧5号变	10	400	234
55244	新沂	PMS_高流大街南4号变	10	400	108
55245	新沂	PMS_高流老范小学变	10	400	23
55246	新沂	PMS_高流李山庄4号变	10	400	182
55247	新沂	高流朱庄2号变	10	200	73
55248	鼓楼	PMS_怡美家园组合配电站1变压器	10	630	278
55249	新沂	高流岭西村2号变	10	400	219
55250	鼓楼	PMS_怡美家园组合配电站2变压器	10	630	329
55251	新沂	PMS_高流耀南南高三变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55252	鼓楼	PMS_怡美家园组合配电站3变压器	10	630	333
55253	新沂	PMS_高流小毛4号变	10	400	171
55254	鼓楼	怡美家园组合配电站4变压器	10	630	368
55255	新沂	PMS_高流大地粮油变	10	400	34
55256	鼓楼	PMS_汉韵小区1美变变压器	10	500	200
55257	新沂	PMS_高流迎宾路紫薇小区变	10	400	36
55258	鼓楼	PMS_汉韵小区2美变变压器	10	500	250
55259	新沂	PMS_高流邮局南3号变	10	400	133
55260	鼓楼	PMS_杨庄小区箱变变压器	10	800	169
55261	新沂	高流程徐朱庄3号变	10	200	60
55262	鼓楼	合群桥美变变压器	10	630	278
55263	新沂	高流新供电所变	10	200	0
55264	鼓楼	苏宁广场2配电室2变压器	10	800	353
55265	新沂	高流高一村4号	10	200	85
55266	鼓楼	PMS_苏宁广场3配电室1变压器	10	800	370
55267	新沂	高流程徐村部2号变	10	400	184
55268	鼓楼	苏宁广场3配电室2变压器	10	800	409
55269	新沂	高流华丰东3号变	10	400	106
55270	鼓楼	PMS_苏宁广场2配电室1变压器	10	800	366
55271	新沂	PMS_高流高西六队3号变	10	400	2
55272	鼓楼	PMS_苏宁广场1配电室1变压器	10	800	334
55273	新沂	高流华丰东湖变	10	400	206
55274	鼓楼	苏宁广场1配电室2变压器	10	800	377
55275	新沂	PMS_高流石涧大街4号变	10	400	196
55276	鼓楼	PMS_桥箱厂宿舍美变变压器	10	500	227
55277	新沂	PMS_高流幸福家园2号变	10	400	164
55278	新沂	PMS_高流幸福家园1号变	10	400	85
55279	鼓楼	PMS_局南院配电室2变压器	10	630	0
55280	新沂	高流范北4号变	10	200	33
55281	鼓楼	PMS_北宸天地1配电室2变压器	10	800	232
55282	新沂	高流范北3号变	10	200	77
55283	鼓楼	PMS_北宸天地2配电室2变压器	10	800	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55284	新沂	高流袁庄变	10	400	192
55285	鼓楼	PMS_北宸天地1配电室3变压器	10	800	207
55286	新沂	高流夏二北变	10	400	77
55287	鼓楼	PMS_北宸天地2配电室3变压器	10	800	210
55288	新沂	高流范庄3号变	10	400	118
55289	鼓楼	PMS_建北小区2美变变压器	10	500	247
55290	新沂	高流汽车站3号变	10	400	126
55291	鼓楼	PMS_建北小区1美变变压器	10	500	172
55292	新沂	高流程徐朱庄4号变	10	400	247
55293	鼓楼	PMS_建北小区3美变变压器	10	500	109
55294	新沂	高流孟庄3号变	10	200	11
55295	新沂	高流程徐朱庄5号变	10	400	235
55296	鼓楼	悦庭2配电室3变压器	10	800	389
55297	新沂	高流石涧村部变	10	400	47
55298	鼓楼	悦庭3配电室3变压器	10	800	194
55299	新沂	高流小何8号变	10	400	80
55300	鼓楼	悦庭1配电室1变压器	10	800	266
55301	新沂	高流汽车站4号变	10	400	63
55302	鼓楼	PMS_悦庭2配电室2变压器	10	800	317
55303	新沂	高流南营西4号变	10	400	239
55304	新沂	高流小何5号变	10	400	204
55305	鼓楼	PMS_悦庭1配电室4变压器	10	800	299
55306	新沂	高流黄圩4号变	10	400	213
55307	鼓楼	PMS_悦庭3配电室2变压器	10	800	107
55308	新沂	高流东刘3号变	10	400	260
55309	新沂	高流左东5号变	10	400	180
55310	新沂	高流小八3号变	10	400	60
55311	新沂	高流小毛5号变	10	400	166
55312	新沂	高流黑墩四队2号变	10	400	224
55313	鼓楼	悦庭3配电室1变压器	10	800	288
55314	新沂	高流南营西5号变	10	400	257
55315	鼓楼	悦庭1配电室3变压器	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55316	新沂	高流李山庄5号变	10	200	85
55317	鼓楼	悦庭2配电室1变压器	10	800	358
55318	新沂	高流岭西朱庄3号变	10	200	134
55319	新沂	高流大李7号变	10	400	39
55320	新沂	高流石涧6号变	10	400	230
55321	鼓楼	PMS_悦庭1配电室2变压器	10	800	92
55322	新沂	高流大街北5号变	10	400	218
55323	鼓楼	PMS_悦庭3配电室4变压器	10	800	86
55324	新沂	高流大街北6号变	10	400	132
55325	鼓楼	PMS_悦庭2配电室4变压器	10	800	117
55326	新沂	高流范北5号变	10	400	170
55327	鼓楼	麓园1配电室1变压器	10	630	74
55328	新沂	高流桑庄4号变	10	200	124
55329	新沂	高流范庄4号变	10	400	269
55330	鼓楼	PMS_麓园2配电室2变压器	10	800	249
55331	新沂	高流耀南6号变	10	630	300
55332	鼓楼	麓园2配电室3变压器	10	800	262
55333	新沂	高流李山庄6号变	10	400	264
55334	鼓楼	麓园2配电室1变压器	10	800	445
55335	新沂	高流大街南5号变	10	400	161
55336	新沂	高流中心小学东变	10	400	99
55337	鼓楼	PMS_麓园2配电室4变压器	10	800	151
55338	新沂	高流后桑3号变	10	400	187
55339	鼓楼	PMS_麓园1配电室4变压器	10	630	256
55340	新沂	高流夏一北变	10	400	279
55341	鼓楼	麓园1配电室3变压器	10	630	351
55342	新沂	高流贺庄3号变	10	400	228
55343	新沂	高流高二孙庄5号变	10	400	244
55344	鼓楼	PMS_麓园1配电室2变压器	10	630	96
55345	新沂	高流黑墩5号变	10	400	199
55346	鼓楼	PMS_青山塔2美变变压器	10	400	205
55347	新沂	高流石涧大街5号变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55348	鼓楼	PMS_兴隆花园 I 期1箱变变压器	10	630	329
55349	新沂	高流栗西变	10	400	189
55350	鼓楼	PMS_刘湾二期2箱变变压器	10	400	134
55351	新沂	高流孙庄6号变	10	400	213
55352	鼓楼	PMS_苏堤地道美变	10	400	278
55353	新沂	高流小何6号变	10	400	239
55354	鼓楼	PMS_金博世纪广场2配电室2变压器	10	1000	464
55355	新沂	高流夏一7号变	10	400	283
55356	新沂	高流夏一5号变	10	400	172
55357	鼓楼	PMS_金博世纪广场组合配电站1变压器	10	1000	428
55358	新沂	高流祥龙闸变	10	400	232
55359	新沂	高流卫生院3号变	10	400	47
55360	鼓楼	PMS_金博世纪广场2配电室4变压器	10	800	469
55361	新沂	高流小何7号变	10	400	217
55362	鼓楼	PMS_金博世纪广场1配电室3变压器	10	1000	465
55363	新沂	高流华西3号变	10	400	200
55364	鼓楼	PMS_金博世纪广场1配电室1变压器	10	1000	409
55365	新沂	高流大街西4号变	10	400	208
55366	鼓楼	PMS_金博世纪广场1配电室4变压器	10	1000	469
55367	新沂	高流大地粮油2号变	10	400	0
55368	鼓楼	PMS_金博世纪广场2配电室3变压器	10	800	485
55369	新沂	10kV高流红石街配电室1变	10	400	187
55370	新沂	高流幸福家园3号变	10	400	157
55371	鼓楼	PMS_金博世纪广场组合配电站2变压器	10	1000	525
55372	新沂	高流华丰农集区北变	10	400	252
55373	鼓楼	PMS_金博世纪广场2配电室1变压器	10	1000	450
55374	新沂	高流华丰农集区中变	10	400	295
55375	鼓楼	PMS_金博世纪广场1配电室2变压器	10	1000	371
55376	新沂	10kV高流幸福家园三期1配电室2变	10	630	366
55377	鼓楼	PMS_东阁街2美变变压器	10	630	97
55378	新沂	10kV高流幸福家园三期1配电室1变	10	630	309
55379	鼓楼	PMS_苏宁悦城4配电室2变压器	10	800	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55380	新沂	高流程徐集居区2号变压器	10	400	252
55381	鼓楼	苏宁悦城1配电室1变压器	10	800	200
55382	新沂	高流程徐集居区1号变压器	10	400	185
55383	鼓楼	PMS_苏宁悦城1配电室4变压器	10	800	270
55384	新沂	PMS_高流卫生院2号变	10	400	0
55385	新沂	高流乔庄变	10	400	156
55386	鼓楼	PMS_苏宁悦城3配电室4变压器	10	800	254
55387	新沂	高流蔡沟变	10	400	196
55388	鼓楼	PMS_苏宁悦城3配电室2变压器	10	800	125
55389	新沂	高流秦沟村变	10	400	234
55390	鼓楼	PMS_苏宁悦城4配电室4变压器	10	800	349
55391	鼓楼	PMS_千禧龙美变变压器	10	630	269
55392	鼓楼	PMS_下淀商业小区1美变变压器	10	500	200
55393	新沂	高流高程村变	10	400	182
55394	鼓楼	PMS_永业城市花园美变变压器	10	500	176
55395	新沂	高流范庄变	10	400	166
55396	鼓楼	PMS_建北小区4美变变压器	10	500	153
55397	新沂	高流佃南变	10	400	189
55398	鼓楼	PMS_下淀商业小区2美变变压器	10	500	229
55399	新沂	高流高程高二综合变	10	200	25
55400	鼓楼	堤铜1美变变压器	10	500	0
55401	新沂	PMS_高流王圩变	10	200	94
55402	鼓楼	PMS_桥铜一3美变变压器	10	500	310
55403	新沂	高流耀南2号变	10	400	100
55404	鼓楼	PMS_桥铜一2美变变压器	10	500	315
55405	新沂	PMS_高流耀南南变	10	200	10
55406	鼓楼	玉潭花溪1配电室3变压器	10	800	480
55407	新沂	高流华丰秦沟邢庄变	10	400	211
55408	鼓楼	玉潭花溪4配电室3变压器	10	800	496
55409	新沂	高流曹苗变	10	400	207
55410	鼓楼	玉潭花溪1配电室1变压器	10	800	489
55411	鼓楼	PMS_玉潭花溪1配电室2变压器	10	800	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55412	鼓楼	PMS_玉潭花溪1配电室4变压器	10	800	480
55413	鼓楼	PMS_玉潭花溪4配电室4变压器	10	800	358
55414	鼓楼	PMS_玉潭花溪2配电室2变压器	10	630	182
55415	鼓楼	PMS_玉潭花溪4配电室2变压器	10	800	278
55416	鼓楼	PMS_玉潭花溪2配电室4变压器	10	630	422
55417	鼓楼	玉潭花溪2配电室1变压器	10	630	306
55418	鼓楼	玉潭花溪2配电室3变压器	10	630	450
55419	鼓楼	玉潭花溪4配电室1变压器	10	800	469
55420	鼓楼	PMS_闸口小区1美变变压器	10	500	132
55421	鼓楼	PMS_闸口小区2美变变压器	10	500	51
55422	鼓楼	金港湾配电室1变压器	10	800	370
55423	鼓楼	金港湾配电室2变压器	10	800	466
55424	鼓楼	PMS_桥环线28-1=2	10	400	186
55425	鼓楼	桥铜一线13-8=1	10	400	53
55426	鼓楼	PMS_玉平线64-3	10	400	0
55427	鼓楼	PMS_文化大厦箱变变压器	10	400	149
55428	鼓楼	PMS_拾南一线17西1	10	400	0
55429	鼓楼	PMS_堤朱25东1南1	10	400	76
55430	鼓楼	祥坝线19-3=5=4北1	10	400	172
55431	鼓楼	拾南一线23-5	10	400	203
55432	鼓楼	PMS_书香华府2配电室3变压器	10	1000	520
55433	鼓楼	PMS_书香华府2配电室1变压器	10	1000	500
55434	鼓楼	PMS_书香华府2配电室4变压器	10	1000	501
55435	鼓楼	PMS_书香华府2配电室2变压器	10	1000	502
55436	鼓楼	PMS_铜沛警苑组合配电站1变压器	10	630	305
55437	鼓楼	PMS_铜沛警苑组合配电站2变压器	10	630	281
55438	鼓楼	铜沛警苑2配电室1变压器	10	630	130
55439	鼓楼	PMS_麓园3配电室2变压器	10	800	133
55440	鼓楼	麓园4配电室1变压器	10	630	288
55441	鼓楼	麓园3配电室3变压器	10	800	460
55442	鼓楼	PMS_麓园3配电室4变压器	10	800	334
55443	鼓楼	PMS_麓园4配电室2变压器	10	630	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55444	鼓楼	麓园3配电室1变压器	10	800	394
55445	鼓楼	PMS_万科公园里7配电室1变压器	10	800	433
55446	鼓楼	PMS_万科公园里5配电室3变压器	10	800	383
55447	鼓楼	PMS_万科公园里7配电室3变压器	10	800	444
55448	鼓楼	PMS_万科公园里6配电室3变压器	10	800	418
55449	鼓楼	PMS_万科公园里5配电室4变压器	10	800	532
55450	鼓楼	PMS_万科公园里6配电室4变压器	10	800	465
55451	鼓楼	PMS_万科公园里5配电室2变压器	10	800	337
55452	鼓楼	PMS_万科公园里6配电室1变压器	10	800	419
55453	鼓楼	PMS_万科公园里6配电室2变压器	10	800	408
55454	鼓楼	PMS_万科公园里5配电室1变压器	10	800	72
55455	鼓楼	PMS_万科公园里7配电室2变压器	10	800	413
55456	鼓楼	PMS_万科公园里7配电室4变压器	10	800	485
55457	鼓楼	PMS_石坝线60-18	10	200	122
55458	鼓楼	PMS_苏宁悦城5配电室2变压器	10	630	199
55459	鼓楼	PMS_苏宁悦城5配电室4变压器	10	630	331
55460	鼓楼	PMS_苏宁悦城2配电室1变压器	10	800	351
55461	鼓楼	PMS_苏宁悦城5配电室3变压器	10	630	368
55462	鼓楼	PMS_苏宁悦城5配电室1变压器	10	630	340
55463	鼓楼	PMS_苏宁悦城2配电室4变压器	10	800	442
55464	鼓楼	苏宁悦城2配电室2变压器	10	800	404
55465	鼓楼	PMS_苏宁悦城2配电室3变压器	10	800	466
55466	鼓楼	石杨线58—5	10	400	204
55467	鼓楼	石杨线58—9	10	400	153
55468	鼓楼	石杨线58—8	10	400	210
55469	鼓楼	石杨线58—6	10	400	181
55470	鼓楼	石杨线58—4	10	400	223
55471	鼓楼	石杨线58—7	10	400	190
55472	鼓楼	PMS_煤机东村6美变变压器	10	500	263
55473	鼓楼	PMS_煤机东村5美变变压器	10	400	202
55474	鼓楼	PMS_煤机东村4美变变压器	10	500	251
55475	鼓楼	PMS_煤机东村3美变变压器	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55476	鼓楼	PMS_美尔小区1美变变压器	10	500	280
55477	鼓楼	PMS_美尔小区2美变变压器	10	400	193
55478	鼓楼	美尔小区4美变变压器	10	400	186
55479	鼓楼	PMS_美尔小区3美变变压器	10	630	318
55480	鼓楼	PMS_钢结构小区美变变压器	10	500	312
55481	鼓楼	桥铜一线9—2北	10	400	114
55482	鼓楼	PMS_机厂小区3美变变压器	10	400	179
55483	鼓楼	PMS_机厂小区4美变变压器	10	400	188
55484	鼓楼	PMS_机厂小区1美变变压器	10	400	211
55485	鼓楼	PMS_机厂小区2美变变压器	10	400	161
55486	鼓楼	PMS_花团线11—7	10	400	0
55487	鼓楼	美的乐城1组合配电站4变压器	10	800	397
55488	鼓楼	美的乐城2配电室2变压器	10	800	29
55489	鼓楼	美的乐城1组合配电站2变压器	10	800	423
55490	鼓楼	美的乐城2配电室3变压器	10	800	137
55491	鼓楼	美的乐城1组合配电站3变压器	10	800	350
55492	鼓楼	美的乐城1组合配电站1变压器	10	800	460
55493	鼓楼	PMS_凯旋门6配电室2变压器	10	800	524
55494	鼓楼	PMS_凯旋门7配电室2变压器	10	800	389
55495	鼓楼	PMS_凯旋门6配电室4变压器	10	800	479
55496	鼓楼	PMS_凯旋门7配电室1变压器	10	800	347
55497	鼓楼	PMS_凯旋门6配电室3变压器	10	800	461
55498	鼓楼	PMS_凯旋门6配电室1变压器	10	800	485
55499	鼓楼	响庆线立交1	10	400	196
55500	鼓楼	PMS_锦绣山水11配电室1变压器	10	800	432
55501	鼓楼	PMS_锦绣山水11配电室2变压器	10	800	464
55502	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段5西	10	400	182
55503	鼓楼	祥云商业广场组合配电站2变压器	10	630	322
55504	鼓楼	PMS_中昂朗琴1配电室2变压器	10	630	329
55505	鼓楼	PMS_中昂朗琴1配电室1变压器	10	630	296
55506	鼓楼	PMS_中昂朗琴2配电室2变压器	10	800	513
55507	鼓楼	PMS_中昂朗琴2配电室4变压器	10	800	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55508	鼓楼	PMS_中昂朗琴2配电室1变压器	10	800	468
55509	鼓楼	PMS_中昂朗琴2配电室3变压器	10	800	497
55510	鼓楼	PMS_中昂朗琴1配电室4变压器	10	630	182
55511	鼓楼	PMS_中昂朗琴1配电室3变压器	10	630	224
55512	鼓楼	拾南一线23—1	10	200	0
55513	鼓楼	PMS_彭环线55分4	10	200	0
55514	鼓楼	润家香花畦1箱变变压器	10	630	263
55515	鼓楼	PMS_润家香花畦2箱变变压器	10	630	241
55516	鼓楼	PMS_润家香花畦5箱变变压器	10	630	282
55517	鼓楼	PMS_润家香花畦6箱变变压器	10	630	319
55518	鼓楼	PMS_润家香花畦8箱变变压器	10	630	322
55519	鼓楼	润家香花畦4箱变变压器	10	630	304
55520	鼓楼	润家香花畦3箱变变压器	10	630	389
55521	鼓楼	美的乐城3组合配电站4变压器	10	630	337
55522	鼓楼	美的乐城3组合配电站3变压器	10	630	354
55523	鼓楼	美的乐城3组合配电站2变压器	10	630	328
55524	鼓楼	美的乐城4配电室3变压器	10	630	242
55525	鼓楼	美的乐城3组合配电站1变压器	10	630	353
55526	鼓楼	美的乐城4配电室2变压器	10	630	182
55527	鼓楼	PMS_三河尖东院2箱变变压器	10	630	266
55528	鼓楼	PMS_三河尖东院3箱变变压器	10	630	283
55529	鼓楼	PMS_三河尖东院4箱变变压器	10	630	470
55530	鼓楼	PMS_三河尖西院2箱变变压器	10	500	244
55531	鼓楼	PMS_三河尖西院1箱变变压器	10	400	11
55532	鼓楼	PMS_三河尖西院3箱变变压器	10	630	421
55533	鼓楼	PMS_三河尖东院1箱变变压器	10	500	56
55534	鼓楼	PMS_堤坝线5—5=2	10	400	57
55535	鼓楼	PMS_润家香花畦7箱变变压器	10	630	300
55536	鼓楼	PMS_润家香花畦9箱变变压器	10	630	309
55537	鼓楼	PMS_美邻2配电站3变压器	10	800	420
55538	鼓楼	PMS_美邻1配电站2变压器	10	630	392
55539	鼓楼	PMS_美邻2配电站4变压器	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55540	鼓楼	PMS_美邻1配电站1变压器	10	630	402
55541	鼓楼	PMS_美邻1配电站3变压器	10	630	308
55542	鼓楼	PMS_美邻1配电站4变压器	10	630	343
55543	鼓楼	PMS_美邻2配电站1变压器	10	800	439
55544	鼓楼	PMS_美邻2配电站2变压器	10	800	474
55545	鼓楼	PMS_书香华府3配电室2变压器	10	800	473
55546	鼓楼	PMS_书香华府1配电室1变压器	10	1000	487
55547	鼓楼	PMS_书香华府1配电室2变压器	10	1000	511
55548	鼓楼	PMS_书香华府1配电室4变压器	10	1000	559
55549	鼓楼	PMS_书香华府3配电室3变压器	10	800	467
55550	鼓楼	PMS_书香华府3配电室4变压器	10	800	543
55551	鼓楼	PMS_书香华府1配电室3变压器	10	1000	559
55552	鼓楼	PMS_书香华府3配电室1变压器	10	800	492
55553	鼓楼	堤九线59-3	10	200	33
55554	鼓楼	PMS_玉平玉拾段1	10	400	59
55555	鼓楼	PMS_玉平玉拾段5	10	400	83
55556	鼓楼	PMS_云熙府1配电室4变压器	10	630	336
55557	鼓楼	PMS_云熙府1配电室3变压器	10	630	321
55558	鼓楼	PMS_云熙府1配电室2变压器	10	630	376
55559	鼓楼	PMS_云熙府1配电室1变压器	10	630	341
55560	鼓楼	彭李线65-9=1	10	400	145
55561	鼓楼	中心仓库箱变变压器	10	630	388
55562	鼓楼	PMS_人才公寓1配电室3变压器	10	800	485
55563	鼓楼	PMS_人才公寓3配电室3变压器	10	800	460
55564	鼓楼	PMS_人才公寓2配电室4变压器	10	630	409
55565	鼓楼	PMS_人才公寓3配电室4变压器	10	800	434
55566	鼓楼	PMS_人才公寓1配电室4变压器	10	800	400
55567	鼓楼	PMS_人才公寓3配电室1变压器	10	800	451
55568	鼓楼	PMS_人才公寓1配电室2变压器	10	800	388
55569	鼓楼	PMS_人才公寓1配电室1变压器	10	800	448
55570	鼓楼	PMS_人才公寓2配电室3变压器	10	630	366
55571	鼓楼	PMS_人才公寓2配电室2变压器	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55572	鼓楼	PMS_人才公寓3配电室2变压器	10	800	419
55573	鼓楼	PMS_人才公寓2配电室1变压器	10	630	310
55574	鼓楼	堤朱线31-1=1南	10	400	74
55575	鼓楼	PMS_水博馆箱变变压器	10	630	477
55576	鼓楼	PMS_九樾3配电室2变压器	10	800	416
55577	鼓楼	PMS_九樾1配电室3变压器	10	800	282
55578	鼓楼	PMS_九樾1配电室2变压器	10	800	278
55579	鼓楼	PMS_九樾3配电室3变压器	10	800	258
55580	鼓楼	PMS_九樾2配电室3变压器	10	630	256
55581	鼓楼	PMS_九樾2配电室2变压器	10	630	187
55582	鼓楼	PMS_军分区干休所1箱变变压器	10	630	374
55583	鼓楼	新宸组合配电站1变压器	10	800	479
55584	鼓楼	新宸组合配电站3变压器	10	800	459
55585	鼓楼	新宸组合配电站2变压器	10	800	485
55586	鼓楼	新宸组合配电站4变压器	10	800	468
55587	鼓楼	PMS_刘光线48-4	10	200	112
55588	鼓楼	PMS_琵琶箱变变压器	10	630	405
55589	鼓楼	PMS_垃圾中转站箱变变压器	10	630	445
55590	鼓楼	PMS_结庐4配电室2变压器	10	630	179
55591	鼓楼	PMS_结庐8配电室2变压器	10	630	308
55592	鼓楼	PMS_结庐5配电室3变压器	10	800	519
55593	鼓楼	PMS_结庐7配电室1变压器	10	630	296
55594	鼓楼	结庐5配电室1变压器	10	800	483
55595	鼓楼	PMS_结庐6配电室3变压器	10	800	448
55596	鼓楼	PMS_结庐5配电室2变压器	10	800	398
55597	鼓楼	PMS_结庐8配电室3变压器	10	630	331
55598	鼓楼	PMS_结庐6配电室2变压器	10	800	306
55599	鼓楼	PMS_结庐5配电室4变压器	10	800	484
55600	鼓楼	PMS_结庐7配电室2变压器	10	630	367
55601	鼓楼	PMS_结庐4配电室3变压器	10	630	248
55602	鼓楼	紫云府3配电室2变压器	10	800	405
55603	鼓楼	紫云府4配电室1变压器	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55604	鼓楼	紫云府4配电室3变压器	10	630	352
55605	鼓楼	紫云府2配电室1变压器	10	800	531
55606	鼓楼	紫云府4配电室4变压器	10	630	433
55607	鼓楼	紫云府4配电室2变压器	10	630	372
55608	鼓楼	紫云府3配电室1变压器	10	800	495
55609	鼓楼	紫云府1配电室2变压器	10	630	378
55610	鼓楼	紫云府2配电室2变压器	10	800	355
55611	鼓楼	紫云府1配电室1变压器	10	630	404
55612	鼓楼	诚园5配电室4变压器	10	630	331
55613	鼓楼	诚园4配电室4变压器	10	800	432
55614	鼓楼	诚园5配电室1变压器	10	630	352
55615	鼓楼	诚园4配电室1变压器	10	800	420
55616	鼓楼	诚园4配电室3变压器	10	800	455
55617	鼓楼	诚园5配电室3变压器	10	630	271
55618	鼓楼	诚园5配电室2变压器	10	630	374
55619	鼓楼	诚园4配电室2变压器	10	800	434
55620	鼓楼	玉城线11—3=5	10	400	84
55621	鼓楼	天辰雅苑配电室4变压器	10	800	509
55622	鼓楼	天辰雅苑配电室1变压器	10	800	469
55623	鼓楼	天辰雅苑配电室2变压器	10	800	480
55624	鼓楼	天辰雅苑配电室3变压器	10	800	507
55625	鼓楼	桂语春山2配电室1变压器	10	800	554
55626	鼓楼	桂语春山3配电室2变压器	10	630	320
55627	鼓楼	桂语春山2配电室2变压器	10	800	486
55628	鼓楼	桂语春山1配电室2变压器	10	800	487
55629	鼓楼	桂语春山1配电室3变压器	10	800	502
55630	鼓楼	桂语春山3配电室3变压器	10	630	306
55631	鼓楼	琵琶村南箱变变压器	10	630	425
55632	鼓楼	璀璨江山配电室2变压器	10	800	413
55633	鼓楼	璀璨江山配电室3变压器	10	800	412
55634	鼓楼	祥和二期1美变变压器	10	400	34
55635	鼓楼	石广线10—1南7东2	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55636	鼓楼	石广线10-2	10	400	111
55637	鼓楼	响庆线二九段9西2	10	400	95
55638	鼓楼	永业世纪花园组合配电站1变压器	10	800	447
55639	鼓楼	永业世纪花园组合配电站2变压器	10	800	431
55640	鼓楼	响广铁路段南2东1西	10	80	0
55641	鼓楼	堤马线32—5=2东	10	400	205
55642	鼓楼	丰财街道办事处美变变压器	10	500	175
55643	鼓楼	玫瑰金街组合配4变压器	10	630	502
55644	鼓楼	玫瑰金街组合配1变压器	10	630	474
55645	鼓楼	玫瑰金街组合配2变压器	10	630	476
55646	鼓楼	玫瑰金街组合配3变压器	10	630	477
55647	鼓楼	和润雅庭4配电室3变压器	10	800	473
55648	鼓楼	和润雅庭3配电室2变压器	10	800	450
55649	鼓楼	和润雅庭3配电室3变压器	10	800	473
55650	鼓楼	和润雅庭4配电室2变压器	10	800	449
55651	鼓楼	尚景佳园组合配电站2变压器	10	630	398
55652	鼓楼	尚景佳园组合配电站1变压器	10	630	430
55653	鼓楼	鼓楼加油站箱变变压器	10	630	387
55654	鼓楼	华祖小区箱变变压器	10	630	233
55655	鼓楼	辰悦小区组合配电站1变压器	10	800	593
55656	鼓楼	辰悦小区组合配电站2变压器	10	800	575
55657	鼓楼	刘湾安置段6-7	10	400	104
55658	鼓楼	彭北线46西2	10	400	236
55659	鼓楼	信步兰庭3配电室2变压器	10	800	415
55660	鼓楼	拾九线8南16	10	200	52
55661	鼓楼	信步兰庭3配电室3变压器	10	800	486
55662	鼓楼	信步兰庭3配电室1变压器	10	800	409
55663	鼓楼	信步兰庭3配电室4变压器	10	800	544
55664	鼓楼	堤九线55—3=1	10	400	253
55665	鼓楼	肉联厂1箱变变压器	10	630	353
55666	鼓楼	肉联厂2箱变变压器	10	630	412
55667	鼓楼	云栖2配电室3变压器	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55668	鼓楼	云栖1配电室2变压器	10	630	373
55669	鼓楼	云栖2配电室2变压器	10	630	257
55670	鼓楼	云栖1配电室3变压器	10	630	322
55671	鼓楼	物资市场B区1配电室2变压器	10	800	594
55672	鼓楼	物资市场B区1配电室1变压器	10	800	589
55673	鼓楼	堤九线68—1	10	400	293
55674	鼓楼	孟家沟雅苑1配电室2变压器	10	800	596
55675	鼓楼	孟家沟雅苑2配电室3变压器	10	800	593
55676	鼓楼	孟家沟雅苑3配电室2变压器	10	800	634
55677	鼓楼	孟家沟雅苑4配电室3变压器	10	630	446
55678	鼓楼	孟家沟雅苑1配电室1变压器	10	800	615
55679	鼓楼	孟家沟雅苑1配电室3变压器	10	800	568
55680	鼓楼	孟家沟雅苑5配电室2变压器	10	800	623
55681	鼓楼	孟家沟雅苑3配电室1变压器	10	800	590
55682	鼓楼	孟家沟雅苑4配电室1变压器	10	630	493
55683	鼓楼	孟家沟雅苑4配电室2变压器	10	630	375
55684	鼓楼	孟家沟雅苑2配电室1变压器	10	800	626
55685	鼓楼	孟家沟雅苑5配电室1变压器	10	800	591
55686	鼓楼	孟家沟雅苑3配电室3变压器	10	800	607
55687	鼓楼	孟家沟雅苑1配电室4变压器	10	800	635
55688	鼓楼	孟家沟雅苑2配电室4变压器	10	800	626
55689	鼓楼	孟家沟雅苑5配电室3变压器	10	800	593
55690	鼓楼	孟家沟雅苑4配电室4变压器	10	630	488
55691	鼓楼	孟家沟雅苑2配电室2变压器	10	800	611
55692	鼓楼	孟家沟雅苑5配电室4变压器	10	800	516
55693	鼓楼	孟家沟雅苑3配电室4变压器	10	800	601
55694	鼓楼	溪语兰庭2配电室3变压器	10	630	294
55695	鼓楼	溪语兰庭1配电室2变压器	10	630	222
55696	鼓楼	溪语兰庭2配电室2变压器	10	630	238
55697	鼓楼	溪语兰庭1配电室3变压器	10	630	185
55698	鼓楼	溪语兰庭3配电室1变压器	10	800	359
55699	鼓楼	璀璨云筑2配电室3变压器	10	630	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55700	鼓楼	璀璨云筑1配电室3变压器	10	800	536
55701	鼓楼	璀璨云筑2配电室2变压器	10	630	374
55702	鼓楼	璀璨云筑1配电室2变压器	10	800	530
55703	鼓楼	文澜雅苑3配电室3变压器	10	800	583
55704	鼓楼	文澜雅苑3配电室2变压器	10	800	582
55705	鼓楼	文澜雅苑1配电室3变压器	10	800	581
55706	鼓楼	文澜雅苑2配电室3变压器	10	800	530
55707	鼓楼	文澜雅苑1配电室2变压器	10	800	508
55708	鼓楼	文澜雅苑2配电室2变压器	10	800	602
55709	鼓楼	堤湖线34-13北4	10	400	241
55710	鼓楼	春风南岸配电室3变压器	10	800	392
55711	鼓楼	春风南岸配电室2变压器	10	800	183
55712	鼓楼	彭北线29—8	10	400	0
55713	鼓楼	博翠府配电室3变压器	10	630	252
55714	鼓楼	博翠府配电室2变压器	10	630	195
55715	鼓楼	原山珺花园组合配电站2变压器	10	630	457
55716	鼓楼	原山珺花园组合配电站1变压器	10	630	446
55717	鼓楼	原山珺花园组合配电站3变压器	10	630	462
55718	鼓楼	原山珺花园组合配电站4变压器	10	630	478
55719	鼓楼	刘杨1箱变变压器	10	630	415
55720	鼓楼	归山雅集1配电室3变压器	10	800	511
55721	鼓楼	归山雅集1配电室2变压器	10	800	511
55722	鼓楼	花马线3—1	10	400	59
55723	鼓楼	玉房线45-34北1	10	400	108
55724	鼓楼	水润峰境1配电室1变压器	10	800	637
55725	鼓楼	水润峰境1配电室2变压器	10	800	637
55726	鼓楼	水润峰境2配电室1变压器	10	800	633
55727	鼓楼	水润峰境2配电室4变压器	10	800	621
55728	鼓楼	水润峰境1配电室3变压器	10	800	597
55729	鼓楼	水润峰境2配电室2变压器	10	800	630
55730	鼓楼	水润峰境1配电室4变压器	10	800	600
55731	鼓楼	水润峰境2配电室3变压器	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55732	鼓楼	彭环线74-2=1	10	400	320
55733	鼓楼	春泽园4箱变变压器	10	500	147
55734	鼓楼	春泽园2箱变变压器	10	630	260
55735	鼓楼	九万线62—10=1	10	400	161
55736	鼓楼	堤坝线5—9	10	400	160
55737	鼓楼	环城路箱变变压器	10	630	192
55738	鼓楼	天齐路东箱变变压器	10	630	435
55739	鼓楼	石杨线52-4=3南1	10	400	257
55740	鼓楼	珑湖天隼1配电室2变压器	10	800	316
55741	鼓楼	珑湖天隼2配电室2变压器	10	630	211
55742	新沂	高流高一村变	10	400	41
55743	鼓楼	珑湖天隼1配电室3变压器	10	800	293
55744	鼓楼	珑湖天隼2配电室3变压器	10	630	249
55745	新沂	高流高一老庄变	10	400	274
55746	鼓楼	玉平线62—1	10	400	246
55747	新沂	高流三岔埠南变	10	200	0
55748	鼓楼	凤阳巷箱变变压器	10	630	339
55749	鼓楼	东阁街4箱变变压器	10	630	119
55750	新沂	高流程徐村桑庄变	10	200	0
55751	鼓楼	花团线11-13=1	10	400	55
55752	新沂	高流赵西变	10	200	133
55753	鼓楼	玉城线20	10	400	131
55754	新沂	高流朱庄变	10	630	431
55755	鼓楼	彭环线34东1	10	315	42
55756	新沂	高流张圩变	10	400	186
55757	鼓楼	鼓楼映樾1配电室3变压器	10	800	482
55758	新沂	高流岭西村变	10	400	142
55759	鼓楼	鼓楼映樾2配电室1变压器	10	800	423
55760	鼓楼	鼓楼映樾1配电室2变压器	10	800	268
55761	新沂	高流程徐村变	10	400	189
55762	新沂	高流高二陈墩变	10	400	244
55763	鼓楼	鼓楼映樾1配电室4变压器	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55764	新沂	高流佃北周西变	10	200	51
55765	鼓楼	鼓楼映樾2配电室3变压器	10	800	499
55766	新沂	高流南营村十队变	10	630	351
55767	鼓楼	鼓楼映樾1配电室1变压器	10	800	382
55768	新沂	高流三岔崔庄变	10	200	52
55769	鼓楼	鼓楼映樾2配电室4变压器	10	800	444
55770	新沂	PMS 高流东田变	10	200	77
55771	鼓楼	鼓楼映樾2配电室2变压器	10	800	385
55772	新沂	高流孟庄变	10	200	13
55773	鼓楼	琵琶新城2配电室2变压器	10	630	448
55774	新沂	高流黑墩村变	10	400	247
55775	鼓楼	琵琶新城6配电室1变压器	10	800	539
55776	新沂	PMS 高流高二周庄变	10	200	21
55777	鼓楼	琵琶新城4配电室1变压器	10	800	555
55778	新沂	高流赵西单相变	10	200	15
55779	鼓楼	琵琶新城2配电室4变压器	10	630	437
55780	新沂	高流桑南变	10	400	176
55781	鼓楼	琵琶新城6配电室4变压器	10	800	580
55782	新沂	高流前王变	10	400	189
55783	鼓楼	琵琶新城5配电室2变压器	10	630	414
55784	新沂	高流骆庄变	10	200	42
55785	鼓楼	琵琶新城1配电室3变压器	10	630	419
55786	新沂	高流高东三队变	10	400	135
55787	鼓楼	琵琶新城4配电室4变压器	10	800	597
55788	新沂	高流孙圩2号变	10	400	193
55789	鼓楼	琵琶新城5配电室3变压器	10	630	425
55790	鼓楼	琵琶新城1配电室1变压器	10	630	464
55791	鼓楼	琵琶新城5配电室1变压器	10	630	396
55792	新沂	高流高二周庄2号变	10	400	253
55793	新沂	PMS 高流夏一2号变	10	400	98
55794	鼓楼	琵琶新城3配电室1变压器	10	800	532
55795	新沂	高流高西小李庄变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55796	鼓楼	琵琶新城6配电室3变压器	10	800	541
55797	新沂	高流高西六队变	10	400	100
55798	鼓楼	琵琶新城2配电室1变压器	10	630	443
55799	新沂	高流岳庄变	10	630	352
55800	鼓楼	琵琶新城1配电室2变压器	10	630	479
55801	新沂	高流沟埃村西刘变	10	400	205
55802	鼓楼	琵琶新城3配电室3变压器	10	800	423
55803	新沂	高流沟埃宗庄变	10	400	179
55804	鼓楼	琵琶新城4配电室2变压器	10	800	557
55805	鼓楼	琵琶新城2配电室3变压器	10	630	433
55806	新沂	高流潘庄变	10	400	144
55807	鼓楼	琵琶新城3配电室4变压器	10	800	592
55808	新沂	PMS 高流郭庄2号变	10	400	163
55809	鼓楼	琵琶新城6配电室2变压器	10	800	552
55810	新沂	高流苗庄2号变	10	400	221
55811	鼓楼	琵琶新城1配电室4变压器	10	630	442
55812	沛县	PMS 五段镇湖畔雅居小区	10	400	0
55813	鼓楼	琵琶新城4配电室3变压器	10	800	570
55814	沛县	五段镇三段南变	10	400	143
55815	鼓楼	琵琶新城3配电室2变压器	10	800	566
55816	沛县	PMS 五段超市商住楼小区	10	315	144
55817	鼓楼	琵琶新城5配电室4变压器	10	630	439
55818	鼓楼	堤坝线12—3=1南1	10	400	219
55819	鼓楼	刘光线53-4	10	400	281
55820	鼓楼	和润雅庭2配电室2变压器	10	800	340
55821	沛县	五段镇七段西台片	10	400	31
55822	鼓楼	和润雅庭1配电室3变压器	10	1000	512
55823	沛县	PMS 五段镇后六段北台片	10	400	227
55824	沛县	PMS 五段镇七段东台片	10	400	161
55825	鼓楼	和润雅庭1配电室2变压器	10	1000	510
55826	鼓楼	和润雅庭2配电室3变压器	10	800	380
55827	鼓楼	万寨新苑2配电室3变压器	10	800	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55828	鼓楼	万寨新苑1配电室4变压器	10	800	418
55829	沛县	PMS_五段镇前六段东台片	10	400	54
55830	鼓楼	万寨新苑2配电室4变压器	10	800	401
55831	沛县	PMS_五段镇前六段西台片	10	200	42
55832	鼓楼	万寨新苑1配电室3变压器	10	800	425
55833	沛县	PMS_五段镇后六段西台片	10	200	0
55834	鼓楼	坝子小区1箱变变压器	10	630	357
55835	沛县	PMS_五段镇张庄水产变	10	400	234
55836	鼓楼	坝子小区2箱变变压器	10	630	307
55837	沛县	五段镇机关东台片	10	400	7
55838	鼓楼	纺站宿舍箱变变压器	10	630	338
55839	沛县	PMS_五段镇五段东台片	10	400	100
55840	鼓楼	朱庄供电箱变变压器	10	630	234
55841	沛县	PMS_五段镇五段南台片	10	400	111
55842	鼓楼	荆南小区箱变变压器	10	630	273
55843	沛县	PMS_五段镇农科站北台片	10	400	137
55844	鼓楼	龟山文玩园配电室1变压器	10	800	513
55845	沛县	PMS_五段镇龙塘东变	10	200	0
55846	鼓楼	龟山文玩园配电室2变压器	10	800	508
55847	沛县	PMS_五段镇前四段东变	10	200	0
55848	鼓楼	沈孟大道箱变变压器	10	630	441
55849	沛县	五段镇许口六队西台片	10	200	83
55850	鼓楼	荆马河北箱变变压器	10	630	242
55851	沛县	PMS_五段镇龙塘戚各东变	10	400	145
55852	鼓楼	堤北社区箱变变压器	10	630	254
55853	沛县	PMS_五段镇于庄西台片	10	400	103
55854	鼓楼	三十三中箱变变压器	10	630	309
55855	沛县	五段镇彭尧西台片	10	400	110
55856	鼓楼	水泥厂宿舍箱变变压器	10	630	308
55857	沛县	PMS_五段镇龙塘官驿台片	10	200	0
55858	鼓楼	鼎甲馨苑配电室3变压器	10	630	435
55859	沛县	五段镇中学台片	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55860	鼓楼	鼎甲馨苑配电室2变压器	10	630	338
55861	沛县	PMS_五段镇刘庄北台片	10	400	229
55862	鼓楼	堤北大队箱变变压器	10	630	115
55863	沛县	PMS_五段镇张庄北台片	10	200	0
55864	鼓楼	大家福超市箱变变压器	10	630	282
55865	沛县	五段镇刘庄东台片	10	200	36
55866	沛县	PMS_五段镇后五段北变	10	400	28
55867	鼓楼	徐运新河北箱变变压器	10	630	430
55868	沛县	PMS_五段镇后五段南变	10	400	0
55869	沛县	五段镇前四段西变	10	200	0
55870	沛县	PMS_五段镇魏湾台片	10	400	192
55871	沛县	五段镇龙塘中变	10	400	52
55872	沛县	五段镇夹堤址西台片	10	200	33
55873	沛县	PMS_五段镇孟庙中台片	10	200	12
55874	沛县	五段镇孟庙东台片	10	200	35
55875	沛县	五段四段西变	10	400	70
55876	沛县	五段镇高庄渡口变	10	400	100
55877	沛县	PMS_五段镇高庄村南变	10	200	45
55878	沛县	五段镇高庄村北变	10	400	201
55879	沛县	PMS_五段镇许口中台片	10	200	0
55880	沛县	PMS_五段镇许口大队变	10	200	0
55881	沛县	PMS_五段镇所用变台片	10	400	0
55882	沛县	PMS_五段镇三段东变	10	200	52
55883	沛县	PMS_五段镇三段西变	10	200	0
55884	沛县	五段镇三官庙中台片	10	400	200
55885	沛县	PMS_五段镇孟庙南台片	10	400	238
55886	沛县	PMS_五段镇前六段北台片	10	400	157
55887	沛县	PMS_五段镇七段南台片	10	200	0
55888	沛县	PMS_五段镇前六段南台片	10	400	41
55889	沛县	五段镇五段西台片	10	400	133
55890	沛县	PMS_五段镇彭尧北台片	10	400	150
55891	沛县	PMS_五段镇郭庄台片	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55892	沛县	五段镇袁庄变	10	400	66
55893	沛县	五段镇五段东3#变	10	400	170
55894	沛县	五段镇五段村南2#变	10	400	118
55895	沛县	五段镇后六段南2#变	10	400	104
55896	沛县	PMS_五段镇于庄东台片	10	200	62
55897	沛县	五段镇夹堤址北变	10	200	60
55898	沛县	PMS_五段镇五段中台片	10	400	63
55899	沛县	PMS_五段镇机关西台片	10	400	0
55900	沛县	PMS_五段镇周庄变	10	400	162
55901	沛县	PMS_五段镇金湖山水新村小区1期1#变1#主变	10	400	140
55902	沛县	PMS_五段镇金湖山水新村小区2期3#变1#主变	10	400	109
55903	沛县	PMS_五段镇金湖山水新村小区2期1#变1#主变	10	500	124
55904	沛县	PMS_五段镇龙塘戚各西变	10	400	87
55905	沛县	PMS_五段镇四段村周庄南变	10	200	8
55906	沛县	PMS_五段镇于庄中台片	10	200	0
55907	沛县	五段镇三段王庄变	10	400	137
55908	沛县	PMS_五段镇微湖风光安置小区	10	400	32
55909	沛县	PMS_五段镇后六段东台片	10	200	0
55910	沛县	PMS_五段镇后六段南台片	10	200	0
55911	沛县	PMS_五段镇五段水产变	10	400	263
55912	沛县	PMS_五段镇三段中变	10	400	21
55913	沛县	五段镇四段中变	10	400	86
55914	沛县	PMS_五段镇魏庄台片	10	200	48
55915	沛县	PMS_五段镇孟庙西台片	10	400	213
55916	沛县	PMS_五段镇许口李庄台片	10	200	0
55917	沛县	PMS_五段镇许口西台片	10	400	229
55918	沛县	五段镇三官庙大队台片	10	400	225
55919	沛县	PMS_五段镇五段北台片	10	200	0
55920	沛县	PMS_五段镇官驿北变	10	200	0
55921	沛县	PMS_五段镇四段南变	10	400	0
55922	沛县	五段镇四段村东变	10	200	61
55923	沛县	PMS_五段镇后场变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55924	沛县	PMS_五段镇权场变	10	400	75
55925	沛县	PMS_五段镇前高庄变	10	400	69
55926	沛县	PMS_五段镇西高庄变	10	400	145
55927	沛县	PMS_五段镇后高庄变	10	400	191
55928	沛县	PMS_五段镇林庄变	10	400	131
55929	沛县	五段镇王庄北变	10	400	232
55930	沛县	PMS_五段镇三段西3#变	10	400	216
55931	沛县	PMS_五段镇三段西2#变	10	400	101
55932	沛县	PMS_五段镇三段中2#变	10	400	148
55933	沛县	PMS_五段镇三段东2#变	10	400	145
55934	沛县	PMS_五段镇周庄东变	10	400	84
55935	沛县	五段镇前高庄西变	10	200	0
55936	沛县	PMS_五段镇袁庄村南变	10	400	69
55937	沛县	五段镇袁庄东变	10	200	76
55938	沛县	PMS_五段镇前四段西2#变	10	400	0
55939	沛县	五段镇前四段中变	10	200	22
55940	沛县	PMS_五段镇前四段村南变	10	400	122
55941	沛县	五段镇前四段东2#变	10	200	38
55942	沛县	PMS_五段镇后五段南3变	10	400	205
55943	沛县	PMS_五段镇后五段南2变	10	400	133
55944	沛县	PMS_五段镇后五段东变	10	400	191
55945	沛县	PMS_五段镇后五段村西变	10	400	111
55946	沛县	PMS_五段镇魏庄北变	10	400	114
55947	沛县	PMS_五段镇张庄村南变	10	400	163
55948	沛县	PMS_五段镇刘庄中变	10	400	192
55949	沛县	PMS_五段镇刘庄西变	10	400	153
55950	沛县	PMS_五段镇三段南2#变	10	400	133
55951	沛县	PMS_五段镇三段北2#变	10	400	23
55952	沛县	PMS_五段镇农科站南变	10	400	83
55953	沛县	PMS_五段镇农科站西变	10	400	146
55954	沛县	PMS_五段镇五段中2#变	10	400	79
55955	沛县	PMS_五段镇五段西2#变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55956	沛县	PMS_五段镇五段北2#变	10	400	164
55957	沛县	PMS_五段镇机关北2#变	10	400	52
55958	沛县	PMS_五段镇后六段北2#变	10	400	122
55959	沛县	PMS_五段镇后六段北3#变	10	400	94
55960	沛县	PMS_五段镇后六段西3#变	10	400	156
55961	沛县	PMS_五段镇后六段西2#变	10	400	0
55962	沛县	PMS_五段镇后六段东中变	10	400	184
55963	沛县	PMS_五段镇后六段村东2#变	10	400	20
55964	沛县	PMS_五段镇前六段西2#变	10	400	136
55965	沛县	PMS_五段镇前六段南3#变	10	400	86
55966	沛县	PMS_五段镇前六段村南2#变	10	400	152
55967	沛县	PMS_五段镇前六段中2#变	10	400	160
55968	沛县	PMS_五段镇七段西2#变	10	400	0
55969	沛县	PMS_五段镇七段西3#变	10	400	0
55970	沛县	五段镇七段北变	10	630	0
55971	沛县	PMS_五段镇于庄东变2#变	10	400	193
55972	沛县	PMS_五段镇于庄北变	10	400	128
55973	沛县	PMS_五段镇龙塘中2#变	10	400	0
55974	沛县	PMS_五段镇于庄西变2#变	10	400	128
55975	沛县	PMS_五段镇于庄中2#变	10	400	104
55976	沛县	五段镇魏湾西变	10	400	0
55977	沛县	PMS_五段镇彭尧东变	10	400	58
55978	沛县	PMS_五段镇彭尧中变	10	400	96
55979	沛县	PMS_五段镇三官庙西变	10	400	127
55980	沛县	五段镇夹堤址南2#变	10	400	90
55981	沛县	PMS_五段镇姜庄西变	10	400	222
55982	沛县	PMS_五段镇姜庄北变	10	400	24
55983	沛县	PMS_五段镇戚各中变	10	400	118
55984	沛县	五段镇戚各北变	10	400	113
55985	沛县	PMS_五段镇郭庄西变	10	400	18
55986	沛县	五段镇郭庄南变	10	200	48
55987	沛县	PMS_五段镇孟庙南2#变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
55988	沛县	PMS_五段镇孟庙北变	10	400	93
55989	沛县	五段镇孟庙中变2#变	10	400	140
55990	沛县	五段镇孟庙东变2#变	10	400	128
55991	沛县	PMS_五段镇许口中2#变	10	400	187
55992	沛县	PMS_五段镇后许口东2#变	10	400	203
55993	沛县	PMS_五段镇后许口西2#变	10	400	233
55994	沛县	PMS_五段镇李庄西变	10	400	224
55995	沛县	PMS_五段镇孙庄北变	10	400	88
55996	沛县	PMS_五段镇三官庙北变	10	400	200
55997	沛县	PMS_五段镇夹堤址西2#变	10	400	112
55998	沛县	PMS_五段镇龙塘南变	10	400	88
55999	沛县	PMS_五段镇龙塘村北变	10	400	62
56000	沛县	PMS_五段镇五段东2#变	10	400	88
56001	沛县	PMS_五段镇机关西2#变	10	400	78
56002	沛县	PMS_五段镇机关东2#变	10	400	0
56003	沛县	PMS_五段镇七段中变	10	400	125
56004	沛县	PMS_五段镇七段南2#变	10	400	29
56005	沛县	五段镇夹堤址中变	10	400	205
56006	沛县	PMS_五段镇五湖华庭1#变	10	400	69
56007	沛县	PMS_五段镇五湖华庭3#变	10	400	39
56008	沛县	PMS_五段镇机关南变	10	400	0
56009	沛县	PMS_五段镇刘庄东2#变	10	400	154
56010	沛县	五段镇刘庄南变	10	400	209
56011	沛县	五段镇余庄东2#变	10	400	123
56012	沛县	五段镇微湖风光西区1#公变	10	400	0
56013	沛县	PMS_五段镇微湖风光西区3#公变	10	400	20
56014	沛县	PMS_五段镇渔民变	10	400	16
56015	沛县	五段镇前六段东2#变	10	200	0
56016	沛县	五段镇姜庄东变	10	400	173
56017	沛县	五段镇刘庄中2#变	10	400	72
56018	沛县	五段镇机关东3号变	10	400	59
56019	沛县	五段镇后六段西1号变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56020	沛县	五段镇供电所东变	10	200	56
56021	沛县	五段镇三段农场变	10	200	82
56022	沛县	五段镇彭尧西1#变	10	400	233
56023	沛县	五段镇魏湾西1号变	10	400	0
56024	沛县	五段镇夹堤址南台片	10	400	99
56025	沛县	五段镇姜庄台片	10	400	65
56026	沛县	五段镇永嘉科技城1配3主变	10	200	135
56027	沛县	五段镇永嘉科技城1配2主变	10	2000	825
56028	沛县	五段镇永嘉科技城1配1主变	10	2000	836
56029	沛县	五段镇高庄中变	10	400	117
56030	沛县	五段镇孟庙南1号变	10	200	12
56031	沛县	五段镇后六段东3号变	10	200	0
56032	沛县	五段镇翠湖嘉苑小区2#	10	400	165
56033	沛县	五段镇翠湖嘉苑小区1#	10	400	134
56034	沛县	五段镇机关中变	10	400	69
56035	沛县	五段镇五段中学2#配变	10	315	0
56036	沛县	PMS_五段镇后许口东变	10	200	4
56037	沛县	PMS_五段镇前六段中台片	10	400	63
56038	沛县	PMS_五段镇机关北台片	10	400	52
56039	沛县	PMS_五段镇农科站中台片	10	400	159
56040	沛县	PMS_五段镇许口孙庄变	10	200	0
56041	沛县	PMS_五段镇后五段中变	10	200	1
56042	沛县	PMS_五段镇三段北变	10	200	0
56043	沛县	PMS_沛城镇封楼村变	10	250	0
56044	沛县	PMS_沛城镇赵圈新变	10	400	205
56045	沛县	沛城镇蔡庄新变	10	200	0
56046	沛县	PMS_沛城镇鹿湾孔庄东变	10	400	101
56047	沛县	PMS_沛城镇封楼朱庄变	10	400	213
56048	沛县	PMS_沛城镇赵店北变	10	400	251
56049	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关东变	10	400	41
56050	沛县	沛城镇鹿湾机关南变	10	400	99
56051	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关北变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56052	沛县	沛城镇李集西变	10	400	48
56053	沛县	PMS_沛城镇陈南变	10	200	68
56054	沛县	沛城镇李店台片	10	400	158
56055	沛县	沛城镇二堡尚庄变	10	400	203
56056	沛县	PMS_沛城镇高井北变	10	100	38
56057	沛县	沛城镇柴洼村变	10	400	184
56058	沛县	沛城镇果林村变	10	200	29
56059	沛县	PMS_沛城镇任庄小李庄变	10	400	228
56060	沛县	PMS_沛城镇任庄西变	10	200	0
56061	沛县	PMS_沛城镇后胡楼变	10	200	20
56062	沛县	PMS_沛城镇唐庄变	10	200	75
56063	沛县	沛城鹿湾孔庄新变	10	630	178
56064	沛县	PMS_沛城镇刘庄村陈楼西变	10	200	24
56065	鼓楼	祥和路口箱变变压器	10	630	451
56066	鼓楼	好颐家南箱变变压器	10	630	205
56067	鼓楼	坝子街1箱变变压器	10	630	353
56068	鼓楼	坝子街2箱变变压器	10	630	299
56069	鼓楼	美的乐城三期2配电室2变压器	10	800	218
56070	鼓楼	美的乐城三期3配电室3变压器	10	800	352
56071	鼓楼	美的乐城三期3配电室2变压器	10	800	345
56072	鼓楼	美的乐城三期2配电室3变压器	10	800	184
56073	鼓楼	美的乐城三期1配电室2变压器	10	800	235
56074	鼓楼	美的乐城三期1配电室3变压器	10	800	219
56075	鼓楼	杨庄综合楼箱变变压器	10	630	341
56076	鼓楼	书香华府5配电室4变压器	10	1000	680
56077	鼓楼	书香华府4配电室4变压器	10	1000	672
56078	鼓楼	书香华府4配电室2变压器	10	1000	593
56079	鼓楼	书香华府4配电室1变压器	10	1000	610
56080	鼓楼	书香华府5配电室2变压器	10	1000	630
56081	鼓楼	书香华府5配电室3变压器	10	1000	662
56082	鼓楼	书香华府4配电室3变压器	10	1000	728
56083	鼓楼	书香华府5配电室1变压器	10	1000	609

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56084	鼓楼	立禾箱变变压器	10	630	323
56085	鼓楼	珑湖天隼4配电室3变压器	10	800	267
56086	鼓楼	珑湖天隼4配电室2变压器	10	800	293
56087	鼓楼	珑湖天隼3配电室2变压器	10	800	174
56088	鼓楼	珑湖天隼3配电室3变压器	10	800	238
56089	鼓楼	泽信名邸1配电室4变压器	10	800	400
56090	鼓楼	泽信名邸2配电室4变压器	10	800	471
56091	鼓楼	泽信名邸1配电室1变压器	10	800	509
56092	鼓楼	泽信名邸1配电室3变压器	10	800	437
56093	鼓楼	泽信名邸2配电室3变压器	10	800	473
56094	鼓楼	泽信名邸2配电室1变压器	10	800	424
56095	鼓楼	泽信名邸2配电室2变压器	10	800	426
56096	鼓楼	泽信名邸1配电室2变压器	10	800	458
56097	鼓楼	刘杨线31—5=15西9西	10	400	0
56098	鼓楼	刘湾五期组合配电站2变压器	10	800	314
56099	鼓楼	刘湾五期2配电室3变压器	10	800	446
56100	鼓楼	刘湾五期组合配电站1变压器	10	800	479
56101	鼓楼	刘湾五期2配电室2变压器	10	800	369
56102	鼓楼	金山映月3配电室3变压器	10	630	426
56103	鼓楼	金山映月2配电室3变压器	10	630	218
56104	鼓楼	金山映月3配电室2变压器	10	630	344
56105	鼓楼	金山映月2配电室2变压器	10	630	333
56106	鼓楼	金山映月1配电室2变压器	10	800	309
56107	鼓楼	金山映月3配电室1变压器	10	630	331
56108	鼓楼	金山映月3配电室4变压器	10	630	485
56109	鼓楼	金山映月1配电室3变压器	10	800	365
56110	鼓楼	新能源电动汽车箱变变压器	10	630	205
56111	鼓楼	美的乐城四期配电室2变压器	10	800	328
56112	鼓楼	美的乐城四期配电室3变压器	10	800	442
56113	鼓楼	新城云境配电室2变压器	10	630	326
56114	鼓楼	新城云境配电室4变压器	10	630	397
56115	鼓楼	新城云境配电室1变压器	10	630	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56116	鼓楼	新城云境配电室3变压器	10	630	413
56117	鼓楼	天阙嘉园3配电室3变压器	10	800	444
56118	鼓楼	天阙嘉园2配电室2变压器	10	630	284
56119	鼓楼	天阙嘉园3配电室4变压器	10	800	445
56120	鼓楼	天阙嘉园2配电室3变压器	10	630	346
56121	鼓楼	天阙嘉园3配电室1变压器	10	800	460
56122	鼓楼	天阙嘉园2配电室1变压器	10	630	267
56123	鼓楼	天阙嘉园1配电室2变压器	10	800	408
56124	鼓楼	天阙嘉园2配电室4变压器	10	630	349
56125	鼓楼	天阙嘉园1配电室1变压器	10	800	488
56126	鼓楼	天阙嘉园3配电室2变压器	10	800	427
56127	鼓楼	中山国际A配电室2变压器	10	1250	774
56128	鼓楼	中山国际B配电室4变压器	10	1000	665
56129	鼓楼	中山国际A配电室4变压器	10	1250	742
56130	鼓楼	中山国际B配电室3变压器	10	1000	697
56131	鼓楼	中山国际A配电室1变压器	10	1250	756
56132	鼓楼	中山国际B配电室2变压器	10	1000	608
56133	鼓楼	中山国际B配电室1变压器	10	1000	588
56134	鼓楼	中山国际A配电室3变压器	10	1250	798
56135	鼓楼	苏宁悦城7配电室2变压器	10	800	496
56136	鼓楼	苏宁悦城8配电室2变压器	10	800	406
56137	鼓楼	苏宁悦城8配电室4变压器	10	800	486
56138	鼓楼	苏宁悦城6配电室3变压器	10	800	470
56139	鼓楼	苏宁悦城7配电室1变压器	10	800	460
56140	鼓楼	苏宁悦城8配电室3变压器	10	800	399
56141	鼓楼	苏宁悦城7配电室4变压器	10	800	472
56142	鼓楼	苏宁悦城6配电室2变压器	10	800	426
56143	鼓楼	苏宁悦城8配电室1变压器	10	800	514
56144	鼓楼	苏宁悦城6配电室1变压器	10	800	378
56145	鼓楼	苏宁悦城7配电室3变压器	10	800	488
56146	鼓楼	苏宁悦城6配电室4变压器	10	800	424
56147	鼓楼	花民线9-1	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56148	鼓楼	兴隆花园四期小区配电室2变压器	10	315	112
56149	鼓楼	PMS_堤朱线32	10	400	78
56150	鼓楼	PMS_石广线22	10	400	0
56151	鼓楼	PMS_堤朱线36	10	400	103
56152	鼓楼	PMS_堤朱线25—3	10	400	3
56153	鼓楼	PMS_堤北线41—7	10	400	181
56154	鼓楼	PMS_堤坝线5—5	10	400	114
56155	鼓楼	PMS_贵和苑组合配电站1变压器	10	630	225
56156	鼓楼	PMS_华美生态园3配电室1变压器	10	800	342
56157	鼓楼	PMS_华美生态园3配电室2变压器	10	800	337
56158	鼓楼	PMS_朝环线12	10	400	220
56159	鼓楼	PMS_朝环线12—1	10	400	181
56160	鼓楼	PMS_玉平线62-2	10	400	59
56161	鼓楼	PMS_玉天线7	10	400	277
56162	鼓楼	PMS_拾南一线17西9	10	315	117
56163	鼓楼	玉城线8-1东3北1	10	400	0
56164	鼓楼	PMS_堤场线18—11北1	10	400	95
56165	鼓楼	响新线白云段5	10	400	34
56166	鼓楼	PMS_堤朱线30	10	315	87
56167	鼓楼	拾南一线27—16	10	200	124
56168	鼓楼	PMS_贵和苑组合配电站3变压器	10	630	253
56169	鼓楼	PMS_贵和苑组合配电站2变压器	10	630	325
56170	鼓楼	PMS_贵和苑组合配电站4变压器	10	630	351
56171	鼓楼	天悦华景1组合配电站1变压器	10	800	366
56172	鼓楼	PMS_天悦华景1组合配电站2变压器	10	800	370
56173	鼓楼	PMS_天悦华景2配电室3变压器	10	800	406
56174	鼓楼	PMS_天悦华景2配电室1变压器	10	800	495
56175	鼓楼	PMS_天悦华景2配电室2变压器	10	800	452
56176	鼓楼	PMS_天悦华景2配电室4变压器	10	800	456
56177	鼓楼	堤坝线12—3	10	400	148
56178	鼓楼	PMS_堤湖线18	10	400	320
56179	鼓楼	PMS_响广线34-15	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56180	鼓楼	PMS_玉平线2	10	400	273
56181	鼓楼	PMS_响庆线响瑞段12	10	400	231
56182	鼓楼	九大线3—20南14	10	400	313
56183	鼓楼	刘湾安置段18	10	400	80
56184	鼓楼	PMS_北高层1配电室2变压器	10	2000	1596
56185	鼓楼	PMS_北高层2配电室2变压器	10	2000	1596
56186	鼓楼	PMS_北高层2配电室1变压器	10	2000	1597
56187	鼓楼	北高层1配电室1变压器	10	2000	1596
56188	鼓楼	PMS_彭祥线27-5=4	10	400	111
56189	鼓楼	PMS_拾九线6南2	10	400	37
56190	鼓楼	堤坝线5—2=1南3	10	400	120
56191	鼓楼	PMS_响广线30-4	10	400	15
56192	鼓楼	PMS_响广铁路北2	10	400	149
56193	鼓楼	PMS_刘杨线31-5=14	10	400	230
56194	鼓楼	PMS_朱庄小区配电室2变压器	10	500	18
56195	沛县	沛城镇赵圈村后梁井变	10	400	166
56196	沛县	PMS_沛城镇苗林南台片	10	200	85
56197	沛县	沛城镇甄庄新变	10	400	188
56198	沛县	PMS_沛城镇三教堂西台片	10	400	260
56199	沛县	PMS_沛城镇户屯西2#变	10	400	0
56200	沛县	PMS_沛城镇马庙村南变	10	200	0
56201	沛县	沛城镇方庄变	10	400	210
56202	沛县	PMS_沛城镇小甄庄台片	10	400	195
56203	沛县	PMS_沛城镇邓元东变	10	400	76
56204	沛县	PMS_沛城镇蔡庄变	10	400	127
56205	沛县	PMS_沛城镇徐元中台片	10	200	36
56206	沛县	沛城镇徐元南台片	10	400	229
56207	沛县	PMS_沛城镇甄庄刘庄台片	10	200	115
56208	沛县	PMS_沛城镇吴庄台片	10	400	243
56209	沛县	沛城镇孟王楼变	10	200	55
56210	沛县	沛城镇郭小楼变	10	400	99
56211	沛县	PMS_沛城镇店子新变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56212	沛县	沛城镇梁井变	10	400	189
56213	沛县	PMS_沛城镇胡楼村变	10	200	39
56214	沛县	PMS_沛城镇鹿湾陈楼变	10	400	211
56215	沛县	PMS_沛城镇赵店东变	10	200	0
56216	沛县	PMS_沛城镇赵店王庄变	10	200	36
56217	沛县	PMS_沛城镇冯楼村变	10	400	157
56218	沛县	PMS_沛城镇潘阁村变	10	200	36
56219	沛县	PMS_沛城镇潘阁韦庄变	10	200	75
56220	沛县	PMS_沛城镇耿庙台片	10	200	61
56221	沛县	沛城镇小孟坑变	10	200	119
56222	沛县	PMS_沛城镇孟坑东台片	10	400	272
56223	沛县	沛城镇苗庄变	10	400	180
56224	沛县	沛城镇晓鸣寺变	10	200	47
56225	沛县	沛城镇后张桥变	10	200	19
56226	沛县	PMS_沛城镇吴埝变	10	200	47
56227	沛县	PMS_沛城镇马庙村变	10	400	207
56228	沛县	PMS_沛城镇西陈楼变	10	200	35
56229	沛县	沛城镇东陈楼变	10	200	68
56230	沛县	PMS_沛城镇陈北变	10	200	35
56231	沛县	PMS_沛城镇孔庄台片	10	400	88
56232	沛县	PMS_沛城镇纪庄北变	10	200	74
56233	沛县	PMS_沛城镇纪庄南变	10	200	0
56234	沛县	PMS_沛城镇封楼村朱庄变	10	400	216
56235	沛县	PMS_沛城镇封楼村新变	10	400	154
56236	沛县	PMS_沛城镇纪庄新变	10	200	41
56237	沛县	PMS_沛城镇机关北2#变	10	400	238
56238	沛县	沛城镇朱徐庄变	10	400	312
56239	沛县	沛城镇燕庄变	10	200	10
56240	沛县	沛城镇北孔庄东变	10	400	320
56241	沛县	沛城镇北孔庄西变	10	400	193
56242	沛县	PMS_沛城镇孟桥刘楼变	10	200	35
56243	沛县	沛城镇二堡于庄变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56244	沛县	PMS_沛城镇二堡邱庄变	10	400	252
56245	沛县	沛城镇小街子赵卓楼变	10	200	62
56246	沛县	PMS_沛城镇前滩李庄变	10	400	119
56247	沛县	PMS_沛城镇金沟新变	10	200	34
56248	沛县	PMS_沛城镇轧花厂变	10	400	320
56249	沛县	PMS_沛城镇李集新农村变	10	400	153
56250	沛县	沛城镇刘庄新变	10	400	198
56251	沛县	PMS_沛城镇张楼大队变	10	400	153
56252	沛县	PMS_沛城镇蒋庄西变	10	250	182
56253	沛县	PMS_沛城镇蒋庄东变	10	400	280
56254	沛县	PMS_沛城镇户屯西变	10	400	218
56255	沛县	PMS_沛城镇任庄村变	10	200	0
56256	沛县	PMS_沛城镇宁小楼变	10	400	204
56257	沛县	沛城镇晓明寺燕庄变	10	200	0
56258	沛县	PMS_沛城镇李集公1#变	10	400	139
56259	沛县	PMS_沛城镇陈楼鸡厂变	10	400	226
56260	沛县	PMS_沛城镇孟坑西变	10	400	265
56261	沛县	PMS_沛城镇孟桥西变（二队）	10	200	97
56262	沛县	PMS_沛城镇朱楼变	10	400	216
56263	沛县	沛城镇王楼赵庄变	10	200	107
56264	沛县	沛城镇前滩村后滩变	10	400	211
56265	沛县	沛城镇前滩村前滩变	10	400	160
56266	沛县	沛城镇李集村变	10	200	17
56267	沛县	PMS_沛城镇李集公2#变	10	400	105
56268	沛县	沛城镇双楼变	10	200	20
56269	沛县	PMS_沛城镇金沟变	10	400	139
56270	沛县	PMS_沛城镇纪庄东变	10	200	0
56271	沛县	PMS_沛城镇纪庄高井变	10	400	214
56272	沛县	PMS_沛城镇彭楼变	10	200	57
56273	沛县	沛城镇店子村变	10	400	115
56274	沛县	PMS_沛城镇金沟村孟庄变	10	200	0
56275	沛县	PMS_沛城镇李集三座楼变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56276	沛县	PMS_沛城镇任庄新农村3#变	10	400	40
56277	沛县	PMS_沛城镇任庄新农村2#变	10	400	134
56278	沛县	PMS_沛城镇潘阁南3#变	10	400	215
56279	沛县	PMS_沛城镇潘阁北1#变	10	200	88
56280	沛县	PMS_沛城镇后宋变	10	200	95
56281	沛县	沛城镇宋庄变	10	400	112
56282	沛县	沛城镇果林东变	10	200	0
56283	沛县	沛城镇孟楼西变	10	250	0
56284	沛县	PMS_沛城镇孟楼东变	10	400	0
56285	沛县	沛城镇封楼村陈庄变	10	400	224
56286	沛县	沛城镇八里庙变	10	400	209
56287	沛县	沛城镇赵圈村变	10	400	136
56288	沛县	PMS_沛城镇赵圈东变	10	200	0
56289	沛县	沛城镇候湾大队变	10	250	93
56290	沛县	PMS_沛城镇罗大庄变	10	400	250
56291	沛县	PMS_沛城镇罗小庄变	10	200	20
56292	沛县	PMS_沛城镇孔西变	10	400	54
56293	沛县	PMS_沛城镇华寺变	10	200	31
56294	沛县	PMS_沛城镇邓元东2#变	10	200	0
56295	沛县	PMS_沛城镇徐大庄变	10	400	127
56296	沛县	PMS_沛城镇邓元西台片	10	400	119
56297	沛县	PMS_沛城镇邓元北变	10	400	0
56298	沛县	PMS_沛城镇邓元新变	10	400	138
56299	沛县	沛城镇夏洼东变	10	400	34
56300	沛县	沛城镇夏洼茹庄变	10	400	149
56301	沛县	PMS_沛城镇孔楼变	10	200	3
56302	沛县	PMS_沛城镇候湾变	10	200	0
56303	沛县	沛城镇蒋庄韦庄变	10	200	35
56304	沛县	PMS_沛城镇夏洼村变	10	400	196
56305	沛县	沛城镇邓元西2#变	10	400	129
56306	沛县	PMS_沛城镇马庙北变	10	200	67
56307	沛县	沛城镇韩楼西变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56308	沛县	PMS 沛城镇高小湖村变	10	200	7
56309	沛县	PMS 沛城镇高小湖南变	10	400	89
56310	沛县	PMS 沛城镇邓元新2#变	10	200	37
56311	沛县	PMS 沛城镇孟楼闫庄变	10	200	87
56312	沛县	PMS 沛城镇鹿湾九队变	10	400	89
56313	沛县	PMS 沛城镇赵圈高庄变	10	200	35
56314	沛县	沛城镇孟坑南变	10	400	205
56315	沛县	沛城镇前宋变	10	400	173
56316	沛县	PMS 沛城镇张楼变	10	200	160
56317	沛县	沛城镇店子南变	10	400	233
56318	沛县	PMS 沛城镇华严寺东变	10	400	234
56319	沛县	PMS 沛城镇红光八队变	10	400	155
56320	沛县	PMS 沛城镇西陈楼西变	10	200	41
56321	沛县	PMS 沛城镇胡楼南变	10	400	181
56322	沛县	PMS 沛城镇冯楼东变	10	200	92
56323	沛县	沛城镇蔡庄2#变	10	400	62
56324	沛县	沛城镇赵圈村南变	10	400	132
56325	沛县	PMS 沛城镇赵圈村北变	10	200	38
56326	沛县	PMS 沛城镇纪庄西2#变	10	400	174
56327	沛县	PMS 沛城镇纪庄新2#变	10	400	98
56328	沛县	PMS 沛城镇金沟孟庄东变	10	200	4
56329	沛县	PMS 沛城镇刘庄东2#变	10	400	152
56330	沛县	PMS 沛城镇刘庄西2#变	10	400	135
56331	沛县	PMS 沛城镇刘庄村陈楼西2#变	10	400	137
56332	沛县	沛城镇金沟东变	10	400	147
56333	沛县	PMS 沛城镇鹿湾机关3#变	10	400	36
56334	沛县	PMS 沛城镇鹿湾机关4#变	10	200	0
56335	沛县	PMS 沛城镇鹿湾王楼东变	10	400	160
56336	沛县	PMS 沛城镇孟楼李庄2#变	10	400	179
56337	沛县	PMS 沛城镇孟楼李庄3#变	10	400	115
56338	沛县	PMS 沛城镇张楼南变	10	400	196
56339	沛县	PMS 沛城镇前宋东变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56340	沛县	沛城镇马庙东变	10	400	151
56341	沛县	PMS_沛城镇店子1#变	10	400	173
56342	沛县	PMS_沛城镇李集村1#变	10	400	139
56343	沛县	PMS_沛城镇李集村2#变	10	400	103
56344	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼3#变	10	400	95
56345	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼2#变	10	400	121
56346	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼1#变	10	400	171
56347	沛县	PMS_沛城镇五里庙变	10	400	291
56348	沛县	PMS_沛城镇赵店北2#变	10	400	217
56349	沛县	PMS_沛城镇冯楼南变	10	200	0
56350	沛县	PMS_沛城镇后宋南变	10	400	228
56351	沛县	PMS_沛城镇李店北变	10	400	320
56352	沛县	PMS_沛城镇户屯南变	10	200	0
56353	沛县	PMS_沛城镇户屯中变	10	400	173
56354	沛县	PMS_沛城镇户屯西4#变	10	400	81
56355	沛县	PMS_沛城镇鹿湾孔庄中变	10	400	232
56356	沛县	PMS_沛城镇鹿湾孔庄北变	10	400	0
56357	沛县	PMS_沛城镇梁井新变	10	200	19
56358	沛县	PMS_沛城镇苏庄新变	10	200	0
56359	沛县	PMS_沛城镇赵店王庄2#变	10	400	196
56360	沛县	PMS_沛城镇蔡庄3#变	10	400	72
56361	沛县	PMS_沛城镇纪庄南新4#变	10	400	171
56362	沛县	PMS_沛城镇苗林叶庄变	10	400	238
56363	沛县	PMS_沛城镇苗林西变	10	400	284
56364	沛县	沛城镇李塘东1#变	10	400	280
56365	沛县	PMS_沛城镇李瓦屋南变	10	400	299
56366	沛县	PMS_沛城镇北孔庄1#变	10	400	320
56367	沛县	PMS_沛城镇北孔庄2#变	10	400	184
56368	沛县	PMS_沛城镇邱庄新变	10	400	320
56369	沛县	PMS_沛城镇二堡1#变	10	400	199
56370	沛县	PMS_沛城镇二堡2#变	10	400	185
56371	沛县	PMS_沛城镇二堡3#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56372	沛县	PMS_沛城镇店子3#变	10	400	201
56373	沛县	PMS_沛城镇李集3#变	10	400	178
56374	沛县	PMS_沛城镇李集4#变	10	400	129
56375	沛县	PMS_沛城镇纪庄1#变	10	400	192
56376	沛县	PMS_沛城镇李集马庄变	10	400	243
56377	沛县	PMS_沛城镇金沟1#变	10	400	188
56378	沛县	沛城镇金沟2#变	10	400	124
56379	沛县	PMS_沛城镇李集陈楼4#变	10	400	229
56380	沛县	PMS_沛城镇郭小楼东变	10	400	269
56381	沛县	PMS_沛城镇韩瓦屋变	10	400	167
56382	沛县	PMS_沛城镇后滩中变	10	400	222
56383	沛县	PMS_沛城镇前滩南变	10	400	168
56384	沛县	PMS_沛城镇天齐庙西变	10	400	146
56385	沛县	PMS_沛城镇石灰窑北变	10	400	205
56386	沛县	PMS_沛城镇纱厂4#变	10	400	320
56387	沛县	PMS_沛城镇吴埝西变	10	400	219
56388	沛县	沛城镇晓明寺西变	10	400	234
56389	沛县	PMS_沛城镇蔡庄1#变	10	400	178
56390	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关5#变	10	400	140
56391	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关西变	10	400	187
56392	沛县	PMS_沛城镇果林倪庄变	10	400	167
56393	沛县	PMS_沛城镇邓元新1#变	10	400	96
56394	沛县	PMS_沛城镇蔡庄4#变	10	400	62
56395	沛县	PMS_沛城镇邓元东1#变	10	400	138
56396	沛县	PMS_沛城镇邓元西1#变	10	400	71
56397	沛县	PMS_沛城镇邓元西3#变	10	400	159
56398	沛县	PMS_沛城镇邓元东3#变	10	400	0
56399	沛县	PMS_沛城镇邓元南1#变	10	400	90
56400	沛县	PMS_沛城镇鹿湾陈楼东3#变	10	400	249
56401	沛县	PMS_沛城镇封楼朱庄3#变	10	400	156
56402	沛县	PMS_沛城镇封楼朱庄1#变	10	400	177
56403	沛县	PMS_沛城镇封楼陈庄南变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56404	沛县	PMS 沛城镇任庄李庄新变	10	400	80
56405	沛县	PMS 沛城镇任庄东新1#变	10	400	122
56406	沛县	PMS 沛城镇杨庄变	10	400	251
56407	沛县	沛城镇果林北变	10	200	59
56408	沛县	PMS 沛城镇石河东变	10	400	196
56409	沛县	沛城镇封楼裴堂新村北变	10	400	248
56410	沛县	PMS 沛城镇前滩中变	10	400	114
56411	沛县	PMS 沛城镇韩楼南变	10	400	149
56412	沛县	PMS 沛城镇后滩南变	10	400	133
56413	沛县	PMS 沛城镇小街子刘庄新变	10	400	221
56414	沛县	沛城镇韩楼北变	10	400	149
56415	沛县	PMS 沛城镇朱楼东变	10	400	153
56416	沛县	PMS 沛城镇小孟坑北变	10	400	257
56417	沛县	PMS 沛城镇张桥西变	10	400	102
56418	沛县	沛城镇宁小楼南变	10	400	266
56419	沛县	沛城镇燕庄北变	10	400	192
56420	沛县	PMS 沛城镇苗庄南变	10	400	10
56421	沛县	沛城镇王楼西变	10	200	137
56422	沛县	PMS 沛城镇湖屯王楼北变	10	400	250
56423	沛县	PMS 沛城镇甄庄南变	10	400	186
56424	沛县	沛城镇三教堂东变	10	200	0
56425	沛县	PMS 沛城镇刘庄新村3#变	10	400	198
56426	沛县	PMS 沛城镇陈北东变	10	200	76
56427	沛县	PMS 沛城镇陈南北变	10	200	19
56428	沛县	沛城镇李瓦屋东变	10	400	289
56429	沛县	沛城镇孔楼新变	10	400	211
56430	沛县	PMS 沛城镇李集陈楼西变	10	400	172
56431	沛县	PMS 沛城镇李集陈楼村变	10	400	75
56432	沛县	PMS 沛城镇李集新变	10	400	142
56433	沛县	PMS 沛城镇鹿湾王楼变	10	400	158
56434	沛县	PMS 沛城镇李集七队变	10	200	9
56435	沛县	PMS 沛城镇苏庄变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56436	沛县	PMS_沛城镇刘庄东变	10	400	184
56437	沛县	PMS_沛城镇户屯东台片	10	400	40
56438	沛县	PMS_沛城镇韩楼东变	10	200	59
56439	沛县	PMS_沛城镇湖屯王楼新变	10	200	160
56440	沛县	PMS_沛城镇孟辛楼变	10	400	263
56441	沛县	PMS_沛城镇刘庄西变	10	200	84
56442	沛县	PMS_沛城镇任庄新农村1#变	10	400	200
56443	沛县	PMS_沛城镇赵庄新变	10	400	222
56444	沛县	PMS_沛城镇鹿湾八队变	10	400	181
56445	沛县	PMS_沛城镇果林甄庄变	10	400	85
56446	沛县	PMS_沛城镇封河湾变	10	400	231
56447	沛县	PMS_沛城镇石河变	10	400	222
56448	沛县	PMS_沛城镇程庄变	10	400	222
56449	沛县	沛城镇晓明寺东变	10	400	111
56450	沛县	PMS_沛城镇夏洼祁庄变	10	400	122
56451	沛县	沛城镇夏洼中变	10	400	233
56452	沛县	PMS_沛城镇宋庄西变	10	400	181
56453	沛县	PMS_沛城镇柴洼北变	10	400	233
56454	沛县	PMS_沛城镇侯湾东变	10	400	217
56455	沛县	PMS_沛城镇罗大庄北变	10	400	183
56456	沛县	PMS_沛城镇三座楼西变	10	400	225
56457	沛县	沛城镇东陈楼南变	10	400	177
56458	沛县	PMS_沛城镇南孔庄新变	10	400	224
56459	沛县	PMS_沛城镇双楼3#台片	10	400	212
56460	沛县	PMS_沛城镇李集公3#变	10	400	146
56461	沛县	PMS_沛城镇胡楼东变	10	400	185
56462	沛县	PMS_沛城镇蒋庄西新变	10	400	255
56463	沛县	PMS_沛城镇蒋庄东新变	10	400	267
56464	沛县	PMS_沛城镇孟楼新变	10	400	187
56465	沛县	沛城镇潘阁中变	10	200	50
56466	沛县	沛城镇潘阁西变	10	200	87
56467	沛县	PMS_沛城镇鹿湾八队新变	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56468	沛县	PMS 沛城镇李集5#变	10	400	129
56469	沛县	PMS 沛城镇刘楼新变	10	400	303
56470	沛县	PMS 沛城镇任庄中变	10	400	105
56471	沛县	PMS 沛城镇插营元台片	10	400	160
56472	沛县	PMS 沛城镇金沟中变	10	400	230
56473	沛县	沛城镇三教堂南变	10	400	226
56474	沛县	PMS 沛城镇店子中变	10	400	156
56475	沛县	PMS 沛城镇八里庙东变	10	400	117
56476	沛县	PMS 沛城镇西陈楼北变	10	400	196
56477	沛县	PMS 沛城镇蔡庄6#变	10	400	148
56478	沛县	PMS 沛城镇任庄新农村4#变	10	315	118
56479	沛县	沛城镇后胡楼南变	10	315	146
56480	沛县	PMS 沛城镇甄庄西队北变	10	400	217
56481	沛县	万顷良田三期1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	381
56482	沛县	万顷良田三期2#箱变主变间隔配电变压器	10	800	539
56483	沛县	万顷良田三期3#箱变主变间隔配电变压器	10	630	383
56484	沛县	万顷良田三期4#箱变主变间隔配电变压器	10	630	388
56485	沛县	万顷良田三期5#箱变主变间隔配电变压器	10	400	172
56486	沛县	万顷良田三期6#箱变主变间隔配电变压器	10	315	145
56487	沛县	万顷良田三期7#箱变主变间隔配电变压器	10	315	140
56488	沛县	万顷良田三期8#箱变主变间隔配电变压器	10	400	221
56489	沛县	万顷良田三期9#箱变主变间隔配电变压器	10	400	216
56490	沛县	PMS 万顷良田三期10#箱变主变间隔配电变压器	10	400	197
56491	沛县	PMS 万顷良田三期11#箱变主变间隔配电变压器	10	315	162
56492	沛县	万顷良田三期12#箱变主变间隔配电变压器	10	315	150
56493	沛县	万顷良田三期13#箱变主变间隔配电变压器	10	400	179
56494	沛县	沛城镇闫庄北变	10	315	148
56495	沛县	沛城镇孟楼中变	10	315	63
56496	沛县	沛城镇柴洼东变	10	315	113
56497	沛县	PMS 沛城镇白河南变	10	315	145
56498	沛县	PMS 沛城镇徐元西变	10	315	136
56499	沛县	PMS 沛城镇王庵子变	10	315	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56500	沛县	PMS 沛城镇邓元新3#变	10	315	52
56501	沛县	PMS 沛城镇封楼朱庄2#变	10	315	117
56502	沛县	PMS 沛城镇金沟福地家园小区3#变	10	400	203
56503	沛县	PMS 沛城镇金沟福地家园小区2#变	10	400	224
56504	沛县	PMS 沛城镇金沟福地家园小区1#变	10	200	130
56505	沛县	沛城镇孙洼安置小区2配4主变	10	630	237
56506	沛县	沛城镇孙洼安置小区2配3主变	10	630	290
56507	沛县	PMS 沛城镇高小湖北变	10	400	197
56508	沛县	沛城镇孙洼安置小区1配2主变	10	630	217
56509	沛县	沛城镇孙洼安置小区1配1主变	10	630	221
56510	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2#配电室4#变	10	630	313
56511	沛县	沛城镇北孔庄小区A区3#配电室1#变	10	800	251
56512	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2#配电室2#变	10	630	337
56513	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1#配电室4#变	10	630	260
56514	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2#配电室3#变	10	630	365
56515	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2#配电室1#变	10	630	322
56516	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1#配电室3#变	10	630	193
56517	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1#配电室2#变	10	630	312
56518	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1#配电室1#变	10	630	298
56519	沛县	PMS 沛城镇西陈楼南变	10	400	193
56520	沛县	PMS 城镇后梁井东配变	10	400	159
56521	沛县	PMS 城镇后高庄南配变	10	400	219
56522	沛县	PMS 沛城镇机关中配变	10	400	224
56523	沛县	PMS 沛城镇华严寺南变	10	400	138
56524	沛县	PMS 五里庙新型社区4#主变	10	1000	479
56525	沛县	PMS 五里庙新型社区2#主变	10	1000	579
56526	沛县	PMS 五里庙新型社区1#主变	10	1000	461
56527	沛县	PMS 五里庙新型社区3#主变	10	1000	444
56528	沛县	PMS 沛城镇邓元西4#变	10	400	153
56529	沛县	PMS 孔庄矿宿舍8箱变主变	10	500	263
56530	沛县	PMS 孔庄矿宿舍2箱变主变	10	630	390
56531	沛县	PMS 孔庄矿宿舍5箱变主变	10	500	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56532	沛县	PMS_孔庄矿宿舍3箱变主变	10	630	337
56533	沛县	PMS_孔庄矿宿舍1箱变主变	10	500	199
56534	沛县	PMS_孔庄矿宿舍7箱变主变	10	500	271
56535	沛县	PMS_孔庄矿宿舍9箱变主变	10	630	346
56536	沛县	PMS_孔庄矿宿舍6箱变主变	10	500	277
56537	沛县	PMS_孔庄矿宿舍4箱变主变	10	630	380
56538	沛县	PMS_沛城镇夏洼南变	10	400	166
56539	沛县	天硕名都三期1配4主变	10	630	433
56540	沛县	天硕名都三期1配1主变	10	630	427
56541	沛县	天硕名都三期1配2主变	10	630	429
56542	沛县	天硕名都三期1配3主变	10	630	384
56543	沛县	沛城镇韩坝小区6箱变主变	10	630	299
56544	沛县	沛城镇韩坝小区5箱变主变	10	630	219
56545	沛县	沛城镇韩坝小区4箱变主变	10	630	289
56546	沛县	沛城镇韩坝小区1箱变主变	10	630	151
56547	沛县	沛城镇韩坝小区2箱变主变	10	630	422
56548	沛县	沛城镇韩坝小区3箱变主变	10	630	320
56549	沛县	任庄湾二期南区2配2主变	10	800	562
56550	沛县	任庄湾二期南区2配1主变	10	800	564
56551	沛县	任庄湾二期南区1组配2主变	10	800	588
56552	沛县	任庄湾二期南区1组配1主变	10	800	401
56553	沛县	汉润家园C区2配1主变	10	800	475
56554	沛县	汉润家园C区2配2主变	10	800	353
56555	沛县	汉润家园C区2配3主变	10	800	534
56556	沛县	汉润家园C区2配4主变	10	800	498
56557	沛县	汉润家园C区1配1主变	10	630	337
56558	沛县	汉润家园C区1配4主变	10	630	474
56559	沛县	汉润家园C区1配3主变	10	630	452
56560	沛县	汉润家园C区1配2主变	10	630	351
56561	沛县	惠民小区2箱变主变	10	630	218
56562	沛县	惠民小区1箱变主变	10	630	287
56563	沛县	惠民小区6箱变主变	10	630	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56564	沛县	惠民小区5箱变主变	10	630	289
56565	沛县	惠民小区4箱变主变	10	630	226
56566	沛县	惠民小区7箱变主变	10	630	233
56567	沛县	惠民小区8箱变主变	10	630	348
56568	沛县	沛城镇北孔庄三期1配3主变	10	630	490
56569	沛县	沛城镇北孔庄三期1配4主变	10	630	494
56570	沛县	沛城镇北孔庄三期1配2主变	10	630	483
56571	沛县	沛城镇北孔庄三期1配1主变	10	630	490
56572	沛县	教师公寓1配1主变	10	800	484
56573	沛县	教师公寓1配2主变	10	800	391
56574	沛县	沛城镇邓元南变	10	400	167
56575	沛县	沛城镇小街子小区2配1主变	10	500	156
56576	沛县	沛城镇小街子小区1配1主变	10	630	306
56577	沛县	沛城镇腾飞小区1配2主变	10	400	239
56578	沛县	沛城镇腾飞小区3配6主变	10	500	253
56579	沛县	沛城镇腾飞小区4配8主变	10	400	212
56580	沛县	沛城镇腾飞小区2配3主变	10	500	259
56581	沛县	沛城镇腾飞小区3配5主变	10	500	215
56582	沛县	沛城镇腾飞小区1配1主变	10	630	366
56583	沛县	沛城镇腾飞小区2配4主变	10	400	213
56584	沛县	沛城镇腾飞小区4配7主变	10	400	172
56585	沛县	沛城镇小街子小区2箱变1主变	10	800	402
56586	沛县	沛城镇小街子小区4箱变1主变	10	400	157
56587	沛县	沛城镇小街子小区6箱变1主变	10	500	67
56588	沛县	沛城镇小街子小区1箱变1主变	10	630	245
56589	沛县	沛城镇小街子小区3箱变1主变	10	400	123
56590	沛县	沛城镇小街子小区5箱变1主变	10	630	504
56591	沛县	沛城镇小街子小区8箱变1主变	10	800	316
56592	沛县	沛城镇小街子小区7箱变1主变	10	800	304
56593	沛县	沛城镇北孔庄小区B区3箱变主变	10	630	359
56594	沛县	沛城镇北孔庄小区C区8箱变主变	10	500	263
56595	沛县	沛城镇北孔庄小区C区7箱变主变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56596	沛县	沛城镇北孔庄小区C区13箱变主变	10	630	366
56597	沛县	沛城镇北孔庄小区C区5箱变主变	10	400	161
56598	沛县	沛城镇北孔庄小区B区1箱变主变	10	630	298
56599	沛县	沛城镇北孔庄小区C区11箱变主变	10	500	280
56600	沛县	沛城镇北孔庄小区C区6箱变主变	10	400	208
56601	沛县	沛城镇北孔庄小区C区10箱变主变	10	500	287
56602	沛县	沛城镇北孔庄小区C区9箱变主变	10	500	306
56603	沛县	沛城镇北孔庄小区C区12箱变主变	10	630	309
56604	沛县	沛城镇北孔庄小区C区3箱变主变	10	630	267
56605	沛县	沛城镇北孔庄小区B区2箱变主变	10	630	288
56606	沛县	沛城镇北孔庄小区C区4箱变主变	10	400	179
56607	沛县	沛城镇北孔庄小区C区1箱变主变	10	630	388
56608	沛县	沛城镇北孔庄小区C区2箱变主变	10	630	325
56609	沛县	沛城镇万顷良田安置小区1箱变主变	10	630	269
56610	沛县	沛城镇万顷良田安置小区2箱变主变	10	630	213
56611	沛县	沛城镇万顷良田安置小区4箱变主变	10	630	311
56612	沛县	沛城镇万顷良田安置小区3箱变主变	10	630	270
56613	沛县	沛城镇惠民小区三期2配3主变	10	800	429
56614	沛县	沛城镇惠民小区三期2配4主变	10	800	434
56615	沛县	沛城镇惠民小区三期1配2主变	10	800	458
56616	沛县	沛城镇惠民小区三期1配1主变	10	800	364
56617	沛县	沛城镇吉祥家苑3箱变主变	10	630	224
56618	沛县	沛城镇吉祥家苑1配1主变	10	630	337
56619	沛县	沛城镇吉祥家苑1配2主变	10	500	262
56620	沛县	沛城镇吉祥家苑4箱变主变	10	800	470
56621	沛县	沛城镇红光小区2配2主变	10	630	344
56622	沛县	沛城镇红光小区1配2主变	10	630	361
56623	沛县	沛城镇任庄新村二期3箱变主变	10	400	230
56624	沛县	沛城镇红光小区2配1主变	10	800	448
56625	沛县	沛城镇任庄新村二期2箱变主变	10	400	209
56626	沛县	沛城镇红光小区1配1主变	10	800	347
56627	沛县	沛城镇任庄新村二期1箱变主变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56628	沛县	沛城镇任庄新村2箱变主变	10	400	165
56629	沛县	沛城镇任庄新村1箱变主变	10	400	183
56630	沛县	沛城镇邓元小区箱变主变	10	315	138
56631	沛县	沛城镇插营元新型社区1配6主变	10	630	74
56632	沛县	沛城镇插营元新型社区1配2主变	10	630	369
56633	沛县	沛城镇插营元新型社区1配5主变	10	630	393
56634	沛县	沛城镇插营元新型社区1配4主变	10	630	241
56635	沛县	沛城镇蔡庄小区箱变主变	10	500	84
56636	沛县	沛城镇插营元新型社区1配3主变	10	630	323
56637	沛县	沛城镇插营元新型社区1配1主变	10	630	330
56638	沛县	沛城镇北孔庄小区A区1箱变主变	10	630	321
56639	沛县	沛城镇北孔庄小区A区2箱变主变	10	630	345
56640	沛县	沛城镇明圣元小区箱变主变	10	500	176
56641	沛县	沛城镇方庄东箱变主变	10	400	205
56642	沛县	沛城镇北孔庄小区A区3#配电室2#变	10	800	445
56643	沛县	沛城镇鹿湾三队变	10	400	320
56644	沛县	万顷良田1配1主变	10	630	372
56645	沛县	沛城镇内河水运变	10	400	320
56646	沛县	沛城镇石河北变	10	400	164
56647	沛县	沛城镇孟楼小李庄变	10	400	137
56648	沛县	沛城镇纪庄西变	10	400	172
56649	沛县	惠民小区3箱变主变	10	630	184
56650	沛县	万顷良田2配2主变	10	800	445
56651	沛县	万顷良田2配1主变	10	800	510
56652	沛县	万顷良田1配2主变	10	630	261
56653	沛县	任庄湾二期1组配3主变	10	800	583
56654	沛县	任庄湾二期1组配2主变	10	800	567
56655	沛县	任庄湾二期2配2主变	10	400	295
56656	沛县	任庄湾二期1组配4主变	10	800	506
56657	沛县	任庄湾二期1组配1主变	10	800	490
56658	沛县	任庄湾二期2配1主变	10	400	302
56659	沛县	汉润家园6配1主变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56660	沛县	汉润家园7配3主变	10	630	355
56661	沛县	汉润家园6配2主变	10	630	250
56662	沛县	汉润家园5配2主变	10	800	474
56663	沛县	汉润家园4配4主变	10	630	441
56664	沛县	汉润家园4配1主变	10	630	347
56665	沛县	汉润家园5配1主变	10	800	476
56666	沛县	汉润家园1配3主变	10	630	424
56667	沛县	汉润家园4配2主变	10	630	322
56668	沛县	汉润家园4配3主变	10	630	475
56669	沛县	汉润家园3配3主变	10	800	513
56670	沛县	汉润家园6配4主变	10	630	482
56671	沛县	汉润家园3配1主变	10	800	459
56672	沛县	汉润家园5配4主变	10	800	561
56673	沛县	汉润家园7配2主变	10	630	339
56674	沛县	汉润家园5配3主变	10	800	559
56675	沛县	汉润家园7配4主变	10	630	409
56676	沛县	汉润家园1配2主变	10	630	396
56677	沛县	汉润家园6配3主变	10	630	479
56678	沛县	汉润家园7配1主变	10	630	338
56679	沛县	汉润家园3配4主变	10	800	550
56680	沛县	汉润家园1配4主变	10	630	385
56681	沛县	汉润家园1配1主变	10	630	369
56682	沛县	汉润家园3配2主变	10	800	507
56683	沛县	沛城镇鹿湾村插园西变	10	400	174
56684	沛县	沛城镇赵圈冯庄变	10	200	1
56685	沛县	大屯镇王庄村西变	10	200	80
56686	沛县	PMS_安泰花园小区1#箱变	10	800	468
56687	沛县	PMS_安泰花园小区10#箱变	10	800	377
56688	沛县	PMS_安泰花园小区11#箱变	10	800	509
56689	沛县	PMS_安泰花园小区12#箱变	10	800	466
56690	沛县	PMS_安泰花园小区2#箱变	10	800	427
56691	沛县	PMS_安泰花园小区3#箱变	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56692	沛县	PMS_安泰花园小区4#箱变	10	800	373
56693	沛县	PMS_安泰花园小区5#箱变	10	800	249
56694	沛县	PMS_安泰花园小区6#箱变	10	800	364
56695	沛县	PMS_安泰花园小区7#箱变	10	800	455
56696	沛县	PMS_安泰花园小区8#箱变	10	800	470
56697	沛县	PMS_安泰花园小区9#箱变	10	800	255
56698	沛县	PMS_大屯镇奚阁村3#变	10	400	165
56699	沛县	PMS_大屯镇王庄村祝坡变	10	200	55
56700	沛县	大屯镇魏营村中变	10	400	178
56701	沛县	大屯镇魏营村北变	10	200	73
56702	沛县	PMS_大屯镇魏营村西集变	10	400	158
56703	沛县	PMS_大屯镇奚阁村变	10	400	212
56704	沛县	大屯镇许塘坊村石楼变	10	200	88
56705	沛县	大屯镇四堡村赵湾变	10	200	0
56706	沛县	PMS_大屯镇刘寨村魏花园变	10	200	56
56707	沛县	PMS_大屯镇郝尧村后尧变	10	200	133
56708	沛县	PMS_大屯镇大屯村南6#变	10	400	229
56709	沛县	PMS_大屯镇魏营村北1#变	10	200	21
56710	沛县	PMS_大屯镇侯楼村东变	10	200	0
56711	沛县	PMS_大屯镇魏营村张庄变	10	200	74
56712	沛县	PMS_大屯镇王坑村刘家变	10	200	99
56713	沛县	PMS_大屯镇王坑村西变	10	200	0
56714	沛县	大屯镇魏营村万庄变	10	400	205
56715	沛县	PMS_大屯镇魏营村小王庄变	10	400	222
56716	沛县	大屯镇魏营村南变	10	200	139
56717	沛县	PMS_大屯镇侯楼村变	10	100	18
56718	沛县	大屯镇许塘坊村变	10	100	0
56719	沛县	PMS_大屯镇徐王庄村变	10	315	70
56720	沛县	PMS_大屯镇徐王庄村河口变	10	200	71
56721	沛县	PMS_大屯镇宋庄村变	10	200	0
56722	沛县	大屯镇宋庄村卜楼变	10	200	41
56723	沛县	PMS_大屯镇关庄村10队变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56724	沛县	PMS_大屯镇冯桥村变	10	200	38
56725	沛县	PMS_大屯镇冯桥村东变	10	200	30
56726	沛县	PMS_大屯镇王坑村时口变	10	315	132
56727	沛县	大屯镇王坑村刘家2#变	10	200	66
56728	沛县	大屯镇朱庄村新庄变	10	200	77
56729	沛县	PMS_大屯镇八里屯村一队变	10	200	113
56730	沛县	PMS_大屯镇八里屯村变	10	200	102
56731	沛县	PMS_大屯镇张庄村中变	10	400	143
56732	沛县	大屯镇郝寨村变	10	200	44
56733	沛县	PMS_大屯镇朱庄村变	10	200	32
56734	沛县	大屯镇四座楼村变	10	200	88
56735	沛县	大屯镇夏官屯村北1#变	10	200	0
56736	沛县	PMS_大屯镇石大屯村西变	10	400	107
56737	沛县	大屯镇石大屯村变	10	400	173
56738	沛县	PMS_大屯镇石大屯村南变	10	400	61
56739	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村变	10	315	46
56740	沛县	PMS_大屯镇小屯村中变	10	250	0
56741	沛县	PMS_大屯镇大屯村个私工业园变	10	200	64
56742	沛县	PMS_大屯镇大屯村南2#变	10	200	26
56743	沛县	PMS_大屯镇大屯村南1#变	10	315	46
56744	沛县	PMS_大屯镇大屯村东变	10	250	103
56745	沛县	大屯镇丰乐村东南变	10	200	0
56746	沛县	大屯镇大屯村南3#变	10	400	46
56747	沛县	PMS_大屯镇四堡村西变	10	100	52
56748	沛县	PMS_大屯镇奚阁村6#变	10	400	156
56749	沛县	PMS_大屯镇奚阁村5#变	10	400	258
56750	沛县	PMS_大屯镇奚阁村4#变	10	200	0
56751	沛县	大屯镇丰乐村北3#变	10	200	35
56752	沛县	大屯镇小屯村南2#变	10	400	0
56753	沛县	夏官屯村北变	10	400	134
56754	沛县	大屯镇刘寨村东变	10	200	117
56755	沛县	PMS_大屯镇八里屯村鲍楼变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56756	沛县	金村1#变	10	500	190
56757	沛县	金村2#变	10	500	256
56758	沛县	金村3#变	10	500	270
56759	沛县	金村4#变	10	500	251
56760	沛县	金村5#变	10	500	237
56761	沛县	大屯镇丰乐村南2#变	10	400	148
56762	沛县	PMS_大屯镇大菜锯房2#变	10	200	102
56763	沛县	PMS_大屯镇大屯村东2#变	10	200	49
56764	沛县	大屯镇大屯村开发区变	10	200	69
56765	沛县	PMS_大屯镇大屯村东北变	10	200	74
56766	沛县	PMS_大屯镇大菜锯房变	10	400	192
56767	沛县	PMS_大屯镇关庄村2-4队变	10	250	88
56768	沛县	大屯镇关庄村五队北变	10	200	72
56769	沛县	大屯镇丰乐村北2#变	10	200	0
56770	沛县	大屯镇丰乐村北1#变	10	200	110
56771	沛县	大屯镇丰乐村中变	10	200	0
56772	沛县	大屯镇王庄村刘坝变	10	200	0
56773	沛县	大屯镇许塘坊村姜马庄变	10	100	48
56774	沛县	大屯镇孟庄村王桥变	10	200	88
56775	沛县	PMS_大屯镇刘寨村西变	10	200	141
56776	沛县	大屯镇王坑村刘家东变	10	400	0
56777	沛县	PMS_大屯镇郝尧村后庄变	10	200	97
56778	沛县	PMS_大屯镇关庄村刘庄变	10	400	172
56779	沛县	大屯镇贾庙村张庄变	10	200	160
56780	沛县	PMS_大屯镇大屯村北变	10	400	123
56781	沛县	PMS_大屯镇大屯村西变	10	400	199
56782	沛县	PMS_大屯镇大屯村西南变	10	400	27
56783	沛县	PMS_大屯镇关庄村董庄变	10	200	45
56784	沛县	大屯镇丰乐村南变	10	400	116
56785	沛县	PMS_大屯镇三岔村变	10	400	213
56786	沛县	PMS_大屯镇小屯村北变	10	400	190
56787	沛县	大屯镇石大屯村东变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56788	沛县	PMS_大屯镇大菜村变	10	400	152
56789	沛县	PMS_大屯镇朱庄村北变	10	200	8
56790	沛县	PMS_安泰花园小区13#箱变	10	800	321
56791	沛县	PMS_安泰花园小区14#箱变	10	800	380
56792	沛县	PMS_安泰花园小区15#箱变	10	630	319
56793	沛县	PMS_安泰花园小区16#箱变	10	630	89
56794	沛县	大屯镇郝寨村叁队变	10	200	126
56795	沛县	PMS_大屯镇孟庄村朱河变	10	200	88
56796	沛县	大屯镇大屯村个私工业园北变	10	400	75
56797	沛县	PMS_大屯镇大菜村2#变	10	200	47
56798	沛县	PMS_大屯镇大屯村东南变	10	400	0
56799	沛县	PMS_大屯镇小屯村东变	10	315	161
56800	沛县	大屯镇金村变	10	400	181
56801	沛县	PMS_安泰花园小区17#箱变	10	800	383
56802	沛县	PMS_安泰花园小区18#箱变	10	800	401
56803	沛县	PMS_安泰花园小区19#箱变	10	630	342
56804	沛县	PMS_安泰花园小区20#箱变	10	630	251
56805	沛县	大屯镇安置小区01#箱变主变	10	400	192
56806	沛县	大屯镇安置小区02#箱变主变	10	630	377
56807	沛县	PMS_大屯镇郝尧村后尧东变	10	400	255
56808	沛县	夏官屯农贸小区1#变	10	630	342
56809	沛县	夏官屯农贸小区2#变	10	630	309
56810	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村南变	10	400	116
56811	沛县	PMS_大屯镇侯楼村西变	10	200	0
56812	沛县	PMS_大屯镇四堡村赵湾西变	10	200	121
56813	沛县	PMS_大屯镇董庄村西张家西变	10	400	198
56814	沛县	PMS_大屯镇许塘坊村石楼东变	10	200	48
56815	沛县	PMS_大屯镇刘寨村西1#变	10	200	123
56816	沛县	PMS_大屯镇李大庄村东1#变	10	200	101
56817	沛县	大屯镇李大庄村西1#变	10	200	0
56818	沛县	大屯镇刘寨村东1#变	10	200	69
56819	沛县	PMS_大屯镇郝尧村前尧1#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56820	沛县	PMS_大屯镇朱庄村南变	10	200	65
56821	沛县	PMS_大屯镇徐王庄村东变	10	400	118
56822	沛县	PMS_大屯镇侯楼村北变	10	400	241
56823	沛县	PMS_大屯镇侯楼村付庄南变	10	400	165
56824	沛县	PMS_大屯镇魏营村张庄北变	10	200	41
56825	沛县	PMS_大屯镇魏营村东变	10	400	144
56826	沛县	PMS_大屯镇魏营村中1#变	10	400	177
56827	沛县	PMS_大屯镇王坑村时口东变	10	400	134
56828	沛县	PMS_大屯镇小屯村中1#变	10	400	112
56829	沛县	PMS_大屯镇石大屯村南1#变	10	400	124
56830	沛县	大屯镇石大屯村北变	10	400	163
56831	沛县	PMS_大屯镇石大屯村1#变	10	400	114
56832	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村中变	10	400	152
56833	沛县	PMS_大屯镇奚阁村北1#变	10	200	50
56834	沛县	PMS_大屯镇奚阁村东变	10	400	140
56835	沛县	PMS_大屯镇三岔村东变	10	400	79
56836	沛县	PMS_大屯镇小屯村东1#变	10	200	26
56837	沛县	PMS_大屯镇小屯村北1#变	10	400	178
56838	沛县	PMS_大屯镇小屯村南1#变	10	400	207
56839	沛县	PMS_大屯镇冯桥村中变	10	400	211
56840	沛县	PMS_大屯镇大屯村东3#变	10	200	80
56841	沛县	大屯镇大屯村东1#变	10	200	0
56842	沛县	PMS_大屯镇大屯村大菜村东变	10	400	6
56843	沛县	PMS_大屯镇大菜锯房1#变	10	400	0
56844	沛县	PMS_大屯镇大屯村北1#变	10	400	127
56845	沛县	PMS_大屯镇大屯村南4#变	10	400	15
56846	沛县	PMS_大屯镇大屯村南5#变	10	400	25
56847	沛县	PMS_大屯镇大屯开发区南变	10	200	31
56848	沛县	PMS_大屯镇关庄村6-7队1#变	10	200	0
56849	沛县	PMS_大屯镇关庄村东变	10	400	236
56850	沛县	PMS_大屯镇关庄村南变	10	400	201
56851	沛县	PMS_大屯镇关庄村10队1#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56852	沛县	PMS_大屯镇关庄村朱庄变	10	400	210
56853	沛县	PMS_大屯镇关庄村1#变	10	200	99
56854	沛县	PMS_大屯镇关庄村董庄1#变	10	200	51
56855	沛县	大屯镇丰乐村南1#变	10	400	134
56856	沛县	大屯镇丰乐村南4#变	10	400	126
56857	沛县	大屯镇丰乐村中1#变	10	400	139
56858	沛县	大屯镇丰乐村北4#变	10	200	0
56859	沛县	大屯镇丰乐村北5#变	10	400	87
56860	沛县	大屯镇丰乐村北变	10	200	2
56861	沛县	PMS_大屯镇张庄村中1#配变	10	400	125
56862	沛县	PMS_大屯镇魏营村西配变	10	200	37
56863	沛县	PMS_大屯镇魏营村北2#配变	10	200	82
56864	沛县	PMS_大屯镇魏营村南1#配变	10	400	27
56865	沛县	PMS_大屯镇王庄村祝坡南配变	10	200	75
56866	沛县	PMS_大屯镇宋庄村卜楼东配变	10	400	135
56867	沛县	PMS_大屯镇三岔村西配变	10	200	51
56868	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村西配变	10	400	0
56869	沛县	PMS_大屯镇王坑村西1#配变	10	400	133
56870	沛县	PMS_大屯镇王坑村南配变	10	200	54
56871	沛县	PMS_大屯镇王坑村刘家南配变	10	400	144
56872	沛县	PMS_大屯镇贾庙村狄路1#配变	10	400	276
56873	沛县	PMS_大屯镇大菜村北配变	10	400	217
56874	沛县	PMS_大屯镇大屯村东北1#配变	10	200	0
56875	沛县	PMS_大屯镇大屯村西1#配变	10	400	145
56876	沛县	PMS_大屯镇大屯村个私工业园南配变	10	400	201
56877	沛县	PMS_大屯镇贾庙村张庄1#配变	10	400	122
56878	沛县	PMS_大屯镇大屯村东南1#配变	10	400	178
56879	沛县	PMS_大屯镇宋庄村1#配变	10	400	86
56880	沛县	PMS_大屯镇八里屯村前八屯1#配变	10	400	259
56881	沛县	PMS_大屯镇刘寨村东2#配变	10	200	55
56882	沛县	PMS_大屯镇郝尧村后尧南变	10	200	113
56883	沛县	PMS_大屯镇关庄11队（安庄）配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56884	沛县	PMS_大屯镇（安庄村）小挖工庄西配变	10	400	132
56885	沛县	PMS_大屯镇（安庄村）小挖工庄配变	10	200	50
56886	沛县	PMS_大屯铁路二村2箱变主变	10	400	175
56887	沛县	PMS_大屯铁路一村箱变主变	10	500	277
56888	沛县	PMS_大屯铁路二村1箱变主变	10	400	187
56889	沛县	PMS_大屯铁路三村箱变主变	10	315	186
56890	沛县	PMS_中心村八村5箱变主变	10	630	342
56891	沛县	PMS_中心村六村6箱变主变	10	630	309
56892	沛县	PMS_中心村十村7箱变主变	10	630	225
56893	沛县	PMS_中心村六村7箱变主变	10	500	185
56894	沛县	PMS_中心村八村2箱变主变	10	630	341
56895	沛县	PMS_中心村七村3箱变主变	10	630	330
56896	沛县	PMS_中心村十村4箱变主变	10	630	302
56897	沛县	PMS_中心村八村1箱变主变	10	630	364
56898	沛县	PMS_中心村十村2箱变主变	10	400	185
56899	沛县	PMS_中心村七村2箱主变	10	630	334
56900	沛县	PMS_中心村十村6箱变主变	10	500	199
56901	沛县	PMS_中心村七村4箱变主变	10	500	271
56902	沛县	PMS_中心村七村1箱主变	10	630	352
56903	沛县	PMS_中心村十村3箱变主变	10	630	300
56904	沛县	PMS_中心村八村3箱变主变	10	630	334
56905	沛县	PMS_中心村十村8箱变主变	10	400	180
56906	沛县	PMS_中心村六村1箱变主变	10	500	200
56907	沛县	PMS_中心村八村4箱变主变	10	630	332
56908	沛县	PMS_中心村十村5箱变主变	10	400	56
56909	沛县	PMS_中心村九村1箱变主变	10	315	159
56910	沛县	PMS_中心村十村1箱变主变	10	500	173
56911	沛县	PMS_中心村六村5箱变主变	10	500	226
56912	沛县	PMS_中心村六村3箱变主变	10	630	302
56913	沛县	PMS_中心村六村2箱变主变	10	500	210
56914	沛县	PMS_中心村八村7箱变主变	10	630	326
56915	沛县	PMS_中心村八村6箱变主变	10	630	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56916	沛县	PMS_中心村六村4箱变主变	10	630	320
56917	沛县	姚桥矿小区9箱变主变	10	500	252
56918	沛县	PMS_姚桥矿小区2箱变主变	10	500	208
56919	沛县	PMS_姚桥矿小区4箱变主变	10	500	241
56920	沛县	PMS_姚桥矿小区3箱变主变	10	500	255
56921	沛县	PMS_中心村十二村1箱变主变	10	630	169
56922	沛县	PMS_中心村十二村4箱变主变	10	630	277
56923	沛县	PMS_中心村十二村5箱变主变	10	500	191
56924	沛县	PMS_姚桥矿小区10箱变主变	10	630	265
56925	沛县	PMS_中心村十二村7箱变主变	10	630	228
56926	沛县	PMS_姚桥矿小区6箱变主变	10	630	321
56927	沛县	中心村十一村4箱变主变	10	500	233
56928	沛县	中心村十一村3箱变主变	10	630	273
56929	沛县	PMS_中心村十二村9箱变主变	10	315	66
56930	沛县	中心村十一村1箱变主变	10	630	324
56931	沛县	PMS_中心村十二村8箱变主变	10	630	298
56932	沛县	PMS_中心村十二村2箱变主变	10	630	249
56933	沛县	PMS_姚桥矿小区11箱变主变	10	630	367
56934	沛县	PMS_大屯电厂小区2箱变主变	10	400	263
56935	沛县	PMS_姚桥矿小区1箱变主变	10	630	294
56936	沛县	中心村十一村7箱变主变	10	630	282
56937	沛县	PMS_中心村十二村6箱变主变	10	400	137
56938	沛县	中心村十一村5箱变主变	10	500	205
56939	沛县	PMS_姚桥矿小区5箱变主变	10	630	240
56940	沛县	PMS_中心村东一村2箱变主变	10	630	339
56941	沛县	PMS_中心村西一村1箱变主变	10	400	176
56942	沛县	PMS_中心村四村1箱变主变	10	630	359
56943	沛县	PMS_中心村零村1箱变主变	10	630	303
56944	沛县	中心村五村1箱变主变	10	400	204
56945	沛县	PMS_徐庄矿小区2箱变主变	10	630	376
56946	沛县	PMS_中心村零村2箱变主变	10	630	341
56947	沛县	PMS_中心村东一村5箱变主变	10	630	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56948	沛县	PMS_中心村三村3箱变主变	10	630	333
56949	沛县	PMS_中心村西一村2箱变主变	10	630	345
56950	沛县	PMS_中心村二村1箱变主变	10	315	154
56951	沛县	PMS_中心村二村2箱变主变	10	400	101
56952	沛县	PMS_中心村四村3箱变主变	10	500	268
56953	沛县	PMS_徐庄矿小区8箱变主变	10	500	294
56954	沛县	PMS_中心村东一村1箱变主变	10	630	324
56955	沛县	PMS_中心村东一村6箱变主变	10	500	169
56956	沛县	PMS_中心村四村2箱变主变	10	400	207
56957	沛县	PMS_中心村东一村4箱变主变	10	630	351
56958	沛县	PMS_徐庄矿小区7箱变主变	10	500	229
56959	沛县	PMS_中心村西一村3箱变主变	10	315	133
56960	沛县	PMS_徐庄矿小区4箱变主变	10	500	353
56961	沛县	PMS_徐庄矿小区10箱变主变	10	630	353
56962	沛县	PMS_中心村东一村3箱变主变	10	500	171
56963	沛县	PMS_徐庄矿风井小区2箱变主变	10	400	221
56964	沛县	PMS_中心村三村1箱变主变	10	630	329
56965	沛县	PMS_徐庄矿小区3箱变主变	10	630	392
56966	沛县	PMS_徐庄矿小区6箱变主变	10	315	43
56967	沛县	PMS_徐庄矿小区1箱变主变	10	630	346
56968	沛县	PMS_徐庄矿风井小区1箱变主变	10	315	172
56969	沛县	中心村五村2箱变主变	10	315	160
56970	沛县	PMS_徐庄矿小区5箱变主变	10	500	277
56971	沛县	PMS_中心村三村2箱变主变	10	500	224
56972	沛县	PMS_徐庄矿小区9箱变主变	10	500	318
56973	沛县	中心村十一村9箱变主变	10	500	215
56974	沛县	PMS_姚桥矿小区7箱变主变	10	630	191
56975	沛县	中心村十一村2箱变主变	10	630	164
56976	沛县	中心村十一村8箱变主变	10	315	90
56977	沛县	中心村十一村6箱变主变	10	630	286
56978	沛县	PMS_大屯电厂小区1箱变主变	10	630	417
56979	沛县	PMS_姚桥矿小区8箱变主变	10	630	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
56980	沛县	PMS_中心村十二村3箱变主变	10	630	255
56981	沛县	PMS_大屯电厂小区3箱变主变	10	500	249
56982	沛县	PMS_中心村十一村1配2主变	10	630	319
56983	沛县	PMS_中心村十一村1配1主变	10	630	115
56984	沛县	PMS_147勘察队4箱变主变	10	630	289
56985	沛县	PMS_147勘察队2箱变主变	10	400	149
56986	沛县	PMS_147勘察队1箱变主变	10	630	386
56987	沛县	PMS_147勘察队3箱变主变	10	630	352
56988	沛县	大屯镇安馨佳苑2配2主变	10	630	441
56989	沛县	大屯镇安馨佳苑1配4主变	10	800	569
56990	沛县	大屯镇安馨佳苑2配4主变	10	630	417
56991	沛县	大屯镇安馨佳苑1配3主变	10	800	549
56992	沛县	大屯镇安馨佳苑1组配2主变	10	800	508
56993	沛县	大屯镇安馨佳苑1配2主变	10	800	553
56994	沛县	大屯镇安馨佳苑2配3主变	10	630	339
56995	沛县	大屯镇安馨佳苑2配1主变	10	630	442
56996	沛县	大屯镇安馨佳苑1组配1主变	10	800	549
56997	沛县	大屯镇安馨佳苑1配1主变	10	800	509
56998	沛县	江南绿洲新3箱主变	10	630	274
56999	沛县	江南绿洲新4箱主变	10	630	161
57000	沛县	江南绿洲新6箱主变	10	630	156
57001	沛县	PMS_杨屯镇商贸安置区3#变	10	630	262
57002	沛县	PMS_杨屯镇商贸安置区4#变	10	630	32
57003	沛县	PMS_杨屯镇八队变	10	400	147
57004	沛县	PMS_杨屯张街村中2#变	10	400	136
57005	沛县	杨屯镇西安庄村北东变	10	400	253
57006	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村南东变	10	400	61
57007	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村中变	10	400	115
57008	沛县	杨屯镇欢口村北变.	10	200	115
57009	沛县	杨屯镇西陶屯村南变	10	200	69
57010	沛县	杨屯镇杨屯东南变	10	200	129
57011	沛县	PMS_杨屯镇许庙小区变	10	315	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57012	沛县	PMS_杨屯卞庄村南2#变	10	400	226
57013	沛县	PMS_杨屯大山湾村东2#变	10	400	253
57014	沛县	PMS_杨屯大山湾村西2#变	10	400	125
57015	沛县	PMS_杨屯大山湾村中2#变	10	400	33
57016	沛县	杨屯北陶屯南2#变	10	200	40
57017	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村北3#变	10	400	140
57018	沛县	杨屯卞庄村中2#变	10	400	0
57019	沛县	PMS_杨屯卞庄村南3#变	10	400	167
57020	沛县	杨屯旧姚桥中2#变	10	400	240
57021	沛县	PMS_杨屯西姚桥中街东2#变	10	400	84
57022	沛县	PMS_杨屯西姚桥中街西2#变	10	400	128
57023	沛县	PMS_杨屯张街村中3#变	10	400	113
57024	沛县	PMS_杨屯西安庄北2#变	10	400	235
57025	沛县	杨屯八队2#变	10	200	105
57026	沛县	PMS_杨屯北2#变	10	400	0
57027	沛县	PMS_杨屯许庙村樊家2#变	10	400	219
57028	沛县	PMS_杨屯赵楼村中2#变	10	400	170
57029	沛县	杨屯赵楼西2#变	10	200	95
57030	沛县	PMS_杨屯李庙2#变	10	400	191
57031	沛县	杨屯孟店村西2#变	10	200	89
57032	沛县	杨屯孟店南2#变	10	200	108
57033	沛县	杨屯镇杨屯新村1#配电室1#主变	10	800	356
57034	沛县	杨屯镇杨屯新村1#配电室2#主变	10	800	544
57035	沛县	杨屯镇杨屯新村2#配电室1#主变	10	800	592
57036	沛县	杨屯镇杨屯新村2#配电室2#主变	10	800	68
57037	沛县	杨屯镇杨屯新村2#配电室3#主变	10	630	207
57038	沛县	杨屯镇杨屯新村2#配电室4#主变	10	630	237
57039	沛县	杨屯镇杨屯新村3#配电室1#主变	10	800	367
57040	沛县	杨屯镇杨屯新村3#配电室2#主变	10	800	279
57041	沛县	PMS_杨屯镇杨屯新村4#配电室1#主变	10	800	184
57042	沛县	杨屯镇杨屯新村4#配电室2#主变	10	800	224
57043	沛县	PMS_杨屯镇杨屯新村1#箱变1#主变	10	630	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57044	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村北2#变	10	400	158
57045	沛县	杨屯北陶屯南3#配变	10	200	39
57046	沛县	PMS_杨屯卞庄村西南2#配变	10	400	197
57047	沛县	PMS_杨屯西安庄村北3#变	10	400	0
57048	沛县	PMS_杨屯刘庄村2#配变	10	400	172
57049	沛县	PMS_杨屯叶庄2#配变	10	400	233
57050	沛县	PMS_杨屯建筑公司2#配变	10	400	228
57051	沛县	杨屯杨屯四队3#配变	10	200	83
57052	沛县	杨屯南仲山村北3#配变	10	200	19
57053	沛县	PMS_杨屯南仲山村南3#变	10	400	0
57054	沛县	PMS_杨屯东姚桥村中2#变	10	200	77
57055	沛县	杨屯镇汉皇公寓变	10	400	167
57056	沛县	杨屯东姚桥西3#变	10	200	0
57057	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村中3#变	10	400	0
57058	沛县	杨屯西安庄联中2#变	10	400	106
57059	沛县	杨屯西安庄村北4#变	10	400	105
57060	沛县	PMS_杨屯西安庄小学2#变	10	400	54
57061	沛县	杨屯西安庄村南东2#变	10	400	164
57062	沛县	PMS_杨屯西安庄村南西2#变	10	400	225
57063	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村中3#变	10	400	98
57064	沛县	PMS_杨屯镇南仲山村北2#变	10	400	109
57065	沛县	PMS_杨屯镇许庙2#变	10	400	239
57066	沛县	杨屯镇蔡大庄村西2#变	10	400	207
57067	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村韩庄2#变	10	400	236
57068	沛县	杨屯镇赵楼村杜庄2#变	10	200	95
57069	沛县	杨屯镇张街村东2#变	10	400	92
57070	沛县	杨屯镇杨屯机关2#变	10	200	114
57071	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村中2#变	10	400	265
57072	沛县	杨屯镇西安庄村西南2#变	10	200	110
57073	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村中3#变	10	400	113
57074	沛县	PMS_杨屯镇蔡大庄东3#变	10	400	232
57075	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村南4#变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57076	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村2#变	10	400	221
57077	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南变（新）	10	400	0
57078	沛县	PMS_杨屯镇蔡大庄西3#变	10	400	225
57079	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南3#变	10	200	0
57080	沛县	PMS_杨屯镇李庙3#变	10	200	71
57081	沛县	PMS_杨屯镇杨屯东南2#变	10	200	77
57082	沛县	杨屯镇张街村公庄3#变	10	400	246
57083	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村北3#变	10	400	32
57084	沛县	PMS_杨屯镇蔡大庄东2#变	10	400	241
57085	沛县	杨屯镇卞庄村北2#变	10	400	178
57086	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村东3#变	10	400	187
57087	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#配电室1#变	10	630	289
57088	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#配电室2#变	10	630	247
57089	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#配电室3#变	10	630	145
57090	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#配电室4#变	10	630	72
57091	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区2#配电室1#变	10	800	441
57092	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区2#配电室2#变	10	800	441
57093	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区1#箱变	10	630	227
57094	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区2#箱变	10	630	264
57095	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区3#箱变	10	630	307
57096	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区4#箱变	10	630	294
57097	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区5#箱变	10	400	173
57098	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区6#箱变	10	400	158
57099	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区7#箱变	10	400	96
57100	沛县	PMS_杨屯镇孔庄新村小区8#箱变	10	400	67
57101	沛县	杨屯镇商贸城二期配电室1#变	10	800	261
57102	沛县	PMS_杨屯镇商贸城二期配电室2#变	10	800	214
57103	沛县	PMS_杨屯镇商贸城二期配电室3#变	10	800	284
57104	沛县	PMS_杨屯镇商贸城二期配电室4#变	10	800	180
57105	沛县	PMS_杨屯镇供销农贸商城配电室1#变间隔配电变压器	10	400	32
57106	沛县	PMS_杨屯镇供销农贸商城配电室2#变间隔配电变压器	10	630	123
57107	沛县	PMS_杨屯镇甘庄安置小区配电室1#变	10	630	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57108	沛县	PMS_杨屯镇甘庄安置小区配电室2#变	10	630	159
57109	沛县	PMS_杨屯镇甘庄安置小区配电室3#变	10	630	159
57110	沛县	PMS_杨屯镇甘庄安置小区配电室4#变	10	630	504
57111	沛县	PMS_杨屯镇刘屯东2#变	10	200	0
57112	沛县	PMS_杨屯镇彭屯村7#变	10	400	92
57113	沛县	PMS_杨屯镇刘官屯村5#变	10	400	86
57114	沛县	PMS_杨屯镇刘官屯村8#变	10	200	13
57115	沛县	PMS_杨屯镇文渊佳苑小区配电室1#主变	10	800	461
57116	沛县	PMS_杨屯镇文渊佳苑小区配电室2#主变	10	800	454
57117	沛县	PMS_杨屯镇龙东矿（杨屯工房）变	10	500	328
57118	沛县	杨屯镇湖畔佳苑2配3主变	10	800	392
57119	沛县	杨屯镇湖畔佳苑1配3主变	10	800	493
57120	沛县	杨屯镇湖畔佳苑2配1主变	10	800	474
57121	沛县	杨屯镇湖畔佳苑2配2主变	10	800	450
57122	沛县	杨屯镇湖畔佳苑1配4主变	10	800	450
57123	沛县	杨屯镇湖畔佳苑3配3主变	10	800	499
57124	沛县	杨屯镇湖畔佳苑1配1主变	10	800	449
57125	沛县	杨屯镇湖畔佳苑3配1主变	10	800	551
57126	沛县	杨屯镇湖畔佳苑2配4主变	10	800	450
57127	沛县	杨屯镇湖畔佳苑3配2主变	10	800	494
57128	沛县	杨屯镇湖畔佳苑1配2主变	10	800	405
57129	沛县	杨屯镇湖畔佳苑3配4主变	10	800	516
57130	沛县	杨屯镇蒋海村东1#变	10	315	176
57131	沛县	杨屯镇南仲山村西3#变	10	400	54
57132	沛县	杨屯镇杨屯村北3#变	10	400	50
57133	沛县	杨屯浩庭福园1配1主变	10	630	409
57134	沛县	杨屯浩庭福园1配2主变	10	630	248
57135	沛县	杨屯镇赵楼村西南变	10	400	56
57136	沛县	杨屯镇旧姚桥村北4#变	10	400	253
57137	沛县	杨屯镇东姚桥村中3#变	10	400	75
57138	沛县	杨屯镇赵楼村孙庄2#变	10	200	65
57139	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区1配主变	10	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57140	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区3箱主变	10	630	251
57141	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区8箱主变	10	630	314
57142	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区5箱主变	10	630	246
57143	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区9箱主变	10	630	301
57144	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区6箱主变	10	630	256
57145	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区4箱主变	10	630	158
57146	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区2配主变	10	800	465
57147	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区7箱主变	10	630	232
57148	沛县	杨屯镇滨湖嘉苑小区10箱主变	10	630	263
57149	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区3箱主变	10	630	264
57150	沛县	杨屯镇康居新村小区2配4主变	10	630	249
57151	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区1箱主变	10	630	143
57152	沛县	杨屯镇康居新村小区1配1主变	10	400	87
57153	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区2箱主变	10	630	333
57154	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区6箱主变	10	630	420
57155	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区5箱主变	10	630	358
57156	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区8箱主变	10	630	234
57157	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区4箱主变	10	630	322
57158	沛县	杨屯镇康居新村小区1配2主变	10	400	160
57159	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区7箱主变	10	630	300
57160	沛县	杨屯镇康居新村小区2配3主变	10	630	335
57161	沛县	杨屯镇西仲山怡祥小区9箱主变	10	630	315
57162	沛县	杨屯镇蒋海新村4箱主变	10	800	229
57163	沛县	杨屯镇蒋海新村6箱主变	10	800	365
57164	沛县	杨屯镇张庄小区1配2主变	10	500	237
57165	沛县	杨屯镇张街新村小区1配2主变	10	630	353
57166	沛县	杨屯镇蒋海新村2主变	10	1000	539
57167	沛县	杨屯镇张街新村小区2配3主变	10	630	296
57168	沛县	杨屯镇张街新村小区2配4主变	10	630	295
57169	沛县	杨屯镇蒋海新村5箱主变	10	800	496
57170	沛县	杨屯镇张庄小区2配2主变	10	400	205
57171	沛县	杨屯镇张庄小区1配1主变	10	500	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57172	沛县	杨屯镇张街新村小区1配1主变	10	630	285
57173	沛县	杨屯镇蒋海新村3箱主变	10	800	360
57174	沛县	杨屯镇张庄小区2配1主变	10	400	197
57175	沛县	杨屯镇许庙村固尚2#变	10	200	72
57176	沛县	杨屯镇蔡大庄村西4#变	10	400	274
57177	沛县	杨屯镇北陶屯村北2#变	10	400	153
57178	沛县	杨屯镇西安庄村东南变	10	400	221
57179	沛县	杨屯镇西安庄小学变	10	400	253
57180	沛县	杨屯镇西姚桥南街西变	10	400	65
57181	沛县	杨屯镇彭屯村8#变	10	400	187
57182	沛县	杨屯镇东姚桥村西变	10	400	66
57183	沛县	杨屯镇西安庄村新庄变	10	400	149
57184	沛县	杨屯镇蔡大庄东变	10	400	166
57185	沛县	杨屯镇沛北工业园区1#变	10	400	320
57186	沛县	杨屯镇卞庄村中4#变	10	400	129
57187	沛县	杨屯镇北陶屯南4#变	10	400	270
57188	沛县	杨屯镇卞庄村西南3#变	10	400	97
57189	沛县	杨屯镇西仲山村中2#变	10	200	75
57190	沛县	杨屯镇安置小区箱变主变	10	630	373
57191	沛县	杨屯镇刘官屯2箱主变	10	630	214
57192	沛县	杨屯镇刘官屯4箱主变	10	630	175
57193	沛县	杨屯镇西安庄村中3#变	10	400	263
57194	沛县	杨屯镇彭屯村东2#变	10	200	17
57195	沛县	杨屯镇南仲山村西2#变	10	400	0
57196	沛县	杨屯镇西陶屯安置1配3主变	10	800	496
57197	沛县	杨屯镇西陶屯安置1配4主变	10	800	510
57198	沛县	杨屯镇西陶屯安置1配2主变	10	800	416
57199	沛县	杨屯镇西陶屯安置1配1主变	10	800	391
57200	沛县	杨屯镇蒋海新村1#变	10	1000	505
57201	沛县	金湾名邸1配1主变	10	630	462
57202	沛县	金湾名邸1配4主变	10	630	440
57203	沛县	金湾名邸1配2主变	10	630	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57204	沛县	金湾名邸1配3主变	10	630	455
57205	沛县	PMS_杨屯镇刘官屯村民委员会1号变台片	10	500	84
57206	沛县	PMS_杨屯镇刘官屯村民委员会3号变台片	10	500	95
57207	沛县	PMS_栖山镇栖东小区1#	10	500	205
57208	沛县	PMS_栖山镇栖东小区2#	10	500	208
57209	沛县	PMS_栖山镇赵庄变	10	400	204
57210	沛县	PMS_栖山镇李楼变	10	400	112
57211	沛县	PMS_栖山镇谢庄变	10	200	6
57212	沛县	PMS_栖山镇前孟北变	10	400	4
57213	沛县	PMS_栖山镇斜庙台片	10	200	47
57214	沛县	PMS_栖山镇梁庄南台片	10	200	63
57215	沛县	PMS_栖山镇卜楼台片	10	400	175
57216	沛县	PMS_栖山镇王店市场台片	10	400	21
57217	沛县	PMS_栖山镇王店机关西变	10	400	100
57218	沛县	PMS_栖山镇孟王庄台片	10	200	76
57219	沛县	PMS_栖山镇单庄台片	10	200	43
57220	沛县	PMS_栖山镇压咀变	10	200	42
57221	沛县	PMS_栖山镇西王楼东台片	10	200	11
57222	沛县	PMS_栖山镇曹庄台片	10	200	50
57223	沛县	PMS_栖山镇孟庄台片	10	200	9
57224	沛县	PMS_栖山镇王合申台片	10	200	75
57225	沛县	PMS_栖山镇程楼北台片	10	200	96
57226	沛县	PMS_栖山镇董楼台片	10	200	70
57227	沛县	PMS_栖山镇袁及台片	10	200	55
57228	沛县	PMS_栖山镇王店东台片	10	400	67
57229	沛县	PMS_栖山镇后孟变	10	200	65
57230	沛县	PMS_栖山镇朱楼台片	10	200	58
57231	沛县	PMS_栖山镇陈楼台片	10	200	62
57232	沛县	PMS_栖山镇蒲庄大队台片	10	200	44
57233	沛县	PMS_栖山镇吕楼东台片	10	200	8
57234	沛县	PMS_栖山镇栖西一队台片	10	400	27
57235	沛县	栖山镇周店东台片	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57236	沛县	栖山镇农科站台片	10	400	195
57237	沛县	PMS_栖山镇韩电池台片	10	200	67
57238	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村4#台片	10	200	49
57239	沛县	PMS_栖山镇周店西台片	10	400	189
57240	沛县	PMS_栖山镇王店西台片	10	200	0
57241	沛县	PMS_栖山镇汉皇街中台片	10	400	125
57242	沛县	PMS_栖山镇栖西二七队台片	10	200	51
57243	沛县	PMS_栖山镇王小楼台片	10	400	117
57244	沛县	PMS_栖山镇郭电池台片	10	100	30
57245	沛县	栖山镇胡楼村台片	10	200	0
57246	沛县	PMS_栖山镇李及北台片	10	200	30
57247	沛县	PMS_栖山镇李及南台片	10	400	53
57248	沛县	PMS_栖山镇袁及村陈庄台片	10	200	72
57249	沛县	PMS_栖山镇李及东台片	10	200	35
57250	沛县	PMS_栖山镇曹老家东台片	10	200	90
57251	沛县	PMS_栖山镇栖东村3-4队台片	10	200	0
57252	沛县	PMS_栖山镇栖东7-9队台片	10	200	97
57253	沛县	栖山镇栖西大队台片	10	200	101
57254	沛县	PMS_栖山镇吴堂台片	10	200	0
57255	沛县	PMS_栖山镇夏庄台片	10	200	32
57256	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村13#台片	10	200	82
57257	沛县	PMS_栖山镇西王楼中台片	10	200	71
57258	沛县	栖山镇西王楼西台片	10	400	226
57259	沛县	PMS_栖山镇口门王楼台片	10	200	93
57260	沛县	PMS_栖山镇孟楼台片	10	200	92
57261	沛县	栖山镇姜梨园北台片	10	200	96
57262	沛县	PMS_栖山镇苇子坑台片	10	100	0
57263	沛县	PMS_栖山镇齐庙台片	10	400	159
57264	沛县	PMS_栖山镇王梨园大队变	10	200	65
57265	沛县	栖山镇魏楼变	10	400	192
57266	沛县	PMS_栖山镇鲍楼台片	10	400	146
57267	沛县	栖山镇王庄台片	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57268	沛县	PMS_栖山镇王梨园变	10	200	45
57269	沛县	PMS_栖山镇徐庄台片	10	200	31
57270	沛县	PMS_栖山镇朱庄台片	10	200	79
57271	沛县	PMS_栖山镇辛庄变	10	200	94
57272	沛县	栖山镇小农场台片	10	200	128
57273	沛县	PMS_栖山镇李双楼台片	10	200	0
57274	沛县	PMS_栖山镇大王楼陈庄东1#台片	10	400	57
57275	沛县	PMS_栖山镇席楼台片	10	400	162
57276	沛县	PMS_栖山镇席楼2#台片	10	200	38
57277	沛县	PMS_栖山镇孟寨台片	10	200	64
57278	沛县	栖山镇吕楼西台片	10	200	107
57279	沛县	PMS_栖山镇朱新楼台片	10	200	55
57280	沛县	PMS_栖山镇陈庄变	10	200	77
57281	沛县	PMS_栖山镇大王楼村东台片	10	400	194
57282	沛县	PMS_栖山镇大王楼村西台片	10	200	111
57283	沛县	PMS_栖山镇闫六子西台片	10	400	185
57284	沛县	栖山镇栖西二七队2#台片	10	200	59
57285	沛县	PMS_栖山镇赵楼2#台片	10	100	29
57286	沛县	PMS_栖山镇后马村2#台片	10	200	66
57287	沛县	PMS_栖山镇闫六子西2#台片	10	200	42
57288	沛县	PMS_栖山镇林楼东台片	10	400	178
57289	沛县	PMS_栖山镇尚井台片	10	200	66
57290	沛县	PMS_栖山镇石楼台片	10	200	0
57291	沛县	PMS_栖山镇张庄台片	10	200	45
57292	沛县	PMS_栖山镇赵楼台片	10	200	81
57293	沛县	PMS_栖山镇东王楼台片	10	400	248
57294	沛县	PMS_栖山镇席楼东台片	10	400	162
57295	沛县	PMS_栖山镇席楼西台片	10	400	187
57296	沛县	PMS_栖山镇大王楼北台片	10	400	226
57297	沛县	栖山镇李及村1#台片	10	200	93
57298	沛县	PMS_栖山镇李及村2#台片	10	200	87
57299	沛县	PMS_栖山镇王店新村1#台片	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57300	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村10#台片	10	400	220
57301	沛县	栖山镇望华街东箱主变	10	400	143
57302	沛县	PMS_栖山镇程楼南台片	10	200	54
57303	沛县	PMS_栖山镇陈庄村台片	10	200	72
57304	沛县	PMS_栖山镇吴堂刘庄台片	10	400	198
57305	沛县	PMS_栖山镇前何庄台片	10	200	66
57306	沛县	PMS_栖山镇尚井南变	10	200	78
57307	沛县	PMS_栖山镇王店南台片	10	200	101
57308	沛县	PMS_栖山镇姜庙变	10	200	23
57309	沛县	PMS_栖山镇何孟庄台片	10	200	55
57310	沛县	PMS_栖山镇栖东大队台片	10	200	0
57311	沛县	PMS_栖山镇栖西四队南台片	10	200	0
57312	沛县	栖山镇白庙台片	10	400	222
57313	沛县	PMS_栖山镇杨包楼台片	10	200	0
57314	沛县	PMS_栖山镇大王楼南台片	10	200	47
57315	沛县	PMS_栖山镇闫六子东台片	10	200	23
57316	沛县	PMS_栖山镇胡楼中心村台片	10	200	77
57317	沛县	栖山镇学府嘉苑1#变	10	400	320
57318	沛县	PMS_栖山镇学府嘉苑2#变	10	200	32
57319	沛县	PMS_栖山镇吕新庄台片	10	200	0
57320	沛县	PMS_栖山镇梁庄北台片	10	200	46
57321	沛县	PMS_栖山镇孟及北台片	10	200	86
57322	沛县	PMS_栖山镇周店西1#台片	10	200	98
57323	沛县	PMS_栖山镇王店机关东台片	10	400	139
57324	沛县	栖山镇魏庄新村台片	10	400	250
57325	沛县	PMS_栖山镇孟寨东变	10	400	198
57326	沛县	PMS_栖山镇韩庄西台片	10	400	239
57327	沛县	PMS_栖山镇大王楼东1#台片	10	400	179
57328	沛县	PMS_栖山镇李楼东变	10	400	162
57329	沛县	PMS_栖山镇曹老家西台片	10	200	27
57330	沛县	PMS_栖山镇赵庄西变	10	400	212
57331	沛县	PMS_栖山镇谢庄北变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57332	沛县	PMS_栖山镇前孟南1#变	10	200	10
57333	沛县	栖山镇王店小区1#箱变	10	200	158
57334	沛县	PMS_栖山镇王店小区2#箱变	10	400	170
57335	沛县	PMS_栖山镇胡楼社区4#终端箱变	10	630	238
57336	沛县	PMS_栖山镇胡楼社区3#终端箱变	10	630	203
57337	沛县	PMS_栖山镇凡庄变	10	200	0
57338	沛县	PMS_栖山镇司楼台片	10	400	89
57339	沛县	PMS_栖山镇望华街西台片	10	400	154
57340	沛县	PMS_栖山镇汪庄台片	10	200	67
57341	沛县	PMS_栖山镇陈庙台片	10	200	58
57342	沛县	PMS_栖山镇汉邦景苑小区2#变	10	400	67
57343	沛县	PMS_栖山镇汉邦景苑小区1#变	10	400	139
57344	沛县	PMS_栖山镇汪庄东台片	10	400	209
57345	沛县	PMS_栖山镇汪庄西台片	10	400	217
57346	沛县	PMS_栖山镇蒲庄变	10	200	101
57347	沛县	PMS_栖山镇孟寨大街1#台片	10	400	178
57348	沛县	PMS_栖山镇大王楼北1#台片	10	400	242
57349	沛县	PMS_栖山镇魏堤口南台片	10	400	163
57350	沛县	PMS_栖山镇孟寨西台片	10	400	224
57351	沛县	PMS_栖山镇大王楼陈庄西台片	10	400	197
57352	沛县	PMS_栖山镇闫六子东1#台片	10	400	213
57353	沛县	PMS_栖山镇黄楼南台片	10	400	114
57354	沛县	PMS_栖山镇杨包楼西台片	10	400	221
57355	沛县	PMS_栖山镇高宅庙东1#台片	10	400	205
57356	沛县	PMS_栖山镇朱新楼东台片	10	400	215
57357	沛县	PMS_栖山镇高宅庙西1#台片	10	400	182
57358	沛县	PMS_栖山镇栖西大队北台片	10	400	239
57359	沛县	PMS_栖山镇姜梨园北1#台片	10	400	240
57360	沛县	PMS_栖山镇孟楼北台片	10	400	223
57361	沛县	PMS_栖山镇后马村北台片	10	400	243
57362	沛县	PMS_栖山镇后马村南台片	10	400	225
57363	沛县	PMS_栖山镇姜庙南变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57364	沛县	PMS_栖山镇姜庙北变	10	400	161
57365	沛县	PMS_栖山镇东王楼东台片	10	400	228
57366	沛县	PMS_栖山镇东王楼西台片	10	400	234
57367	沛县	PMS_栖山镇陈庄西台片	10	400	234
57368	沛县	PMS_栖山镇康庄北台片	10	400	250
57369	沛县	PMS_栖山镇康庄西台片	10	400	257
57370	沛县	栖山镇位庄新村东台片	10	200	30
57371	沛县	PMS_栖山镇袁及西台片	10	400	209
57372	沛县	PMS_栖山镇王店机关中台片	10	400	106
57373	沛县	PMS_栖山镇前孟南2#台片	10	400	244
57374	沛县	PMS_栖山镇蔡庙东1#台片	10	400	140
57375	沛县	PMS_栖山镇曹老家东1#台片	10	400	214
57376	沛县	PMS_栖山镇周店东1#台片	10	400	184
57377	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村10#东台片	10	400	67
57378	沛县	PMS_栖山镇胡楼新村10#西台片	10	400	62
57379	沛县	PMS_栖山镇李及村6#台片	10	400	174
57380	沛县	PMS_栖山镇程楼南2#台片	10	400	119
57381	沛县	PMS_栖山镇林楼东1#台片	10	200	67
57382	沛县	PMS_栖山镇林楼西1#台片	10	400	261
57383	沛县	PMS_栖山镇赵庄南变	10	400	126
57384	沛县	栖山镇西王楼中1#台片	10	200	81
57385	沛县	PMS_栖山镇西王楼中2#台片	10	400	268
57386	沛县	PMS_栖山镇西王楼西1#台片	10	400	183
57387	沛县	PMS_栖山镇西王楼西2#台片	10	400	181
57388	沛县	PMS_栖山镇齐庙东台片	10	400	188
57389	沛县	PMS_栖山镇凡庄西台片	10	400	237
57390	沛县	PMS_栖山镇孟王庄南台片	10	400	203
57391	沛县	PMS_栖山镇李双楼东变	10	400	219
57392	沛县	PMS_栖山镇吕楼西1#变	10	400	184
57393	沛县	PMS_栖山镇口门王楼北2#变	10	400	201
57394	沛县	PMS_栖山镇齐庙西变	10	400	157
57395	沛县	PMS_栖山镇石楼东变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57396	沛县	PMS_栖山镇司楼北变	10	400	192
57397	沛县	PMS_栖山镇栖东7-9队南变	10	400	168
57398	沛县	PMS_栖山镇栖东村3-4队北变	10	400	180
57399	沛县	PMS_栖山镇栖东大队南变	10	400	166
57400	沛县	PMS_栖山镇朱楼北变	10	400	156
57401	沛县	PMS_栖山镇卜楼东变	10	400	136
57402	沛县	PMS_栖山镇蔡庙西2#变	10	400	63
57403	沛县	PMS_栖山镇陈庙北变	10	400	173
57404	沛县	PMS_栖山镇后孟东变	10	400	203
57405	沛县	PMS_栖山镇李及村西变	10	400	232
57406	沛县	栖山镇凤栖大厦变	10	400	199
57407	沛县	PMS_栖山镇尚井东变	10	400	224
57408	沛县	栖山镇魏庄东2#变	10	400	181
57409	沛县	PMS_栖山镇袁及北变	10	400	191
57410	沛县	PMS_栖山镇周店西4#变	10	400	256
57411	沛县	PMS_栖山镇王店供销御景家园小区2#变	10	400	168
57412	沛县	PMS_栖山镇大王楼南1#台片	10	200	76
57413	沛县	PMS_栖山镇大王楼东2#台片	10	400	216
57414	沛县	PMS_栖山镇前孟北1#变	10	400	183
57415	沛县	PMS_栖山镇梁庄北1#台片	10	400	263
57416	沛县	PMS_栖山镇辛庄东台片	10	400	194
57417	沛县	PMS_栖山镇花园小区1#变	10	400	184
57418	沛县	PMS_栖山镇花园小区2#变	10	400	227
57419	沛县	栖山镇大王楼陈庄东台片	10	400	237
57420	沛县	PMS_栖山镇白庙西台片	10	400	183
57421	沛县	PMS_栖山镇范庄南台片	10	400	185
57422	沛县	PMS_栖山镇闫六子西3#台片	10	400	209
57423	沛县	PMS_栖山镇陈炮楼南台片	10	400	237
57424	沛县	PMS_栖山镇鲍楼东台片	10	400	199
57425	沛县	PMS_栖山镇栖西四队1#台片	10	400	61
57426	沛县	PMS_栖山镇栖西四队2#台片	10	400	210
57427	沛县	PMS_栖山镇栖西三八队东台片	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57428	沛县	PMS_ 栖山镇栖西大队南台片	10	200	89
57429	沛县	PMS_ 栖山镇大王楼西1#台片	10	400	155
57430	沛县	PMS_ 栖山镇后何庄西台片	10	400	170
57431	沛县	PMS_ 栖山镇孟及东台片	10	400	239
57432	沛县	PMS_ 栖山镇徐楼东台片	10	400	0
57433	沛县	PMS_ 栖山镇丁庄西变	10	400	233
57434	沛县	PMS_ 栖山镇华庄西变	10	400	158
57435	沛县	PMS_ 栖山镇孟庙东台片	10	400	119
57436	沛县	PMS_ 栖山镇苇子坑西台片	10	400	215
57437	沛县	PMS_ 栖山镇苇子坑东台片	10	400	180
57438	沛县	PMS_ 栖山镇后何庄东台片	10	400	218
57439	沛县	PMS_ 栖山镇前孟南3#台片	10	400	254
57440	沛县	PMS_ 栖山镇韩电池2#台片	10	400	125
57441	沛县	PMS_ 栖山镇前孟南4#台片	10	400	230
57442	沛县	PMS_ 栖山镇胡楼新村4#北台片	10	400	234
57443	沛县	PMS_ 栖山镇何孟庄北台片	10	400	234
57444	沛县	PMS_ 栖山镇前何庄东台片	10	400	229
57445	沛县	PMS_ 栖山镇程楼北1#台片	10	400	175
57446	沛县	PMS_ 栖山镇辛庄西台片	10	400	211
57447	沛县	PMS_ 栖山镇陈楼南台片	10	400	222
57448	沛县	PMS_ 栖山镇望华街西1#台片	10	400	175
57449	沛县	PMS_ 栖山镇压咀南台片	10	400	161
57450	沛县	PMS_ 栖山镇董楼东变	10	400	235
57451	沛县	PMS_ 栖山镇农科站西变	10	400	194
57452	沛县	栖山镇徐庄1#变	10	400	200
57453	沛县	PMS_ 栖山镇夏庄西变	10	400	209
57454	沛县	PMS_ 栖山镇吴堂南变	10	400	216
57455	沛县	栖山镇王庄南变	10	200	81
57456	沛县	栖山镇王梨园东变	10	400	250
57457	沛县	PMS_ 栖山镇王合申北变	10	400	162
57458	沛县	PMS_ 栖山镇孟庄南变	10	400	233
57459	沛县	栖山镇吴堂刘庄1#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57460	沛县	PMS_栖山镇口门王楼南1#变	10	400	170
57461	沛县	栖山镇姜梨园南1#变	10	200	20
57462	沛县	PMS_栖山镇单庄南变	10	400	206
57463	沛县	PMS_栖山镇蔡庄西变	10	400	0
57464	沛县	PMS_栖山镇袁及村陈庄西变	10	400	232
57465	沛县	PMS_栖山镇王店北变	10	200	0
57466	沛县	PMS_栖山镇孟王庄东变	10	200	10
57467	沛县	PMS_栖山镇孟寨村新型社区	10	400	257
57468	沛县	PMS_栖山镇王店北村新型社区	10	400	203
57469	沛县	栖山镇阳光里花园1主箱变	10	630	389
57470	沛县	栖山镇阳光里花园2主箱变	10	630	406
57471	沛县	栖山镇梁庄新型社区1#变	10	400	218
57472	沛县	栖山镇梁庄新型社区2#变	10	400	232
57473	沛县	栖山镇王店机关东1#变	10	200	20
57474	沛县	栖山镇梁庄新型社区3#变	10	400	205
57475	沛县	栖山镇阳光小区2#台片	10	630	275
57476	沛县	栖山镇栖霞小区2#台片	10	400	206
57477	沛县	栖山镇栖霞小区1#台片	10	250	100
57478	沛县	栖山镇陈炮楼台片	10	200	62
57479	沛县	栖山镇斜庙西台片	10	200	0
57480	沛县	栖山镇新兴街西1#台片	10	200	0
57481	沛县	栖山镇魏庄村台片	10	400	201
57482	沛县	栖山镇蔡庄台片	10	400	174
57483	沛县	栖山镇高宅庙东台片	10	400	166
57484	沛县	栖山镇魏庄东1#变	10	400	254
57485	沛县	栖山镇林楼西台片	10	400	162
57486	沛县	栖山镇卜楼南变	10	400	230
57487	沛县	栖山镇栖居嘉苑4箱主变	10	630	466
57488	沛县	栖山镇栖居嘉苑1箱主变	10	630	504
57489	沛县	栖山镇栖居嘉苑6箱主变	10	630	504
57490	沛县	栖山镇栖居嘉苑2箱主变	10	630	504
57491	沛县	栖山镇栖居嘉苑5箱主变	10	630	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57492	沛县	栖山镇栖居嘉苑3箱主变	10	630	504
57493	沛县	栖山镇韩庄台片	10	400	192
57494	沛县	栖山镇魏堤口东变	10	315	199
57495	沛县	栖山镇栖东一队北台片	10	400	171
57496	沛县	栖山镇栖西二七队西	10	400	65
57497	沛县	栖山镇汉皇街南1#台片	10	400	225
57498	沛县	栖山镇新兴街西台片	10	400	98
57499	沛县	栖山镇新兴街东台片	10	400	37
57500	沛县	栖山镇供销社1#台片	10	400	57
57501	沛县	栖山镇王店机关南变	10	400	112
57502	沛县	栖山镇市场东箱主变	10	630	199
57503	沛县	栖山镇新兴街中箱主变	10	630	260
57504	沛县	栖山镇市场西箱主变	10	630	280
57505	沛县	栖山镇汉皇街北箱主变	10	630	105
57506	沛县	栖山李集2箱主变	10	630	327
57507	沛县	栖山李集1箱主变	10	630	299
57508	沛县	PMS_栖山镇孟王庄西变	10	200	6
57509	沛县	PMS_栖山镇口门王楼北台片	10	200	63
57510	沛县	PMS_栖山镇斜庙南台片	10	200	80
57511	沛县	PMS_栖山镇位庄东台片	10	400	202
57512	沛县	PMS_金地御园1#配2#主变	10	630	329
57513	沛县	PMS_金地御园1#配1#主变	10	630	307
57514	沛县	PMS_金地御园2#配1#主变	10	800	377
57515	沛县	PMS_金地御园2#配2#主变	10	800	383
57516	沛县	PMS_金地御园2#配3#主变	10	800	395
57517	沛县	PMS_金地御园2#配4#主变	10	800	479
57518	沛县	PMS_五洲新天地13#箱变	10	630	282
57519	沛县	沛城镇大甄庄西台片	10	400	120
57520	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区1#开关站2#变	10	800	206
57521	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区1#开关站1#变	10	800	640
57522	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区2#配电室1#变	10	800	417
57523	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区2#配电室2#变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57524	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区3#配电室1#变	10	800	340
57525	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区3#配电室2#变	10	800	410
57526	沛县	格林春天1#变电所1#变	10	1000	520
57527	沛县	PMS_格林春天1#变电所2#变	10	1000	598
57528	沛县	PMS_格林春天4#变电所1#变	10	630	273
57529	沛县	PMS_格林春天4#变电所2#变	10	630	291
57530	沛县	PMS_格林春天2#变电所1#变	10	500	181
57531	沛县	PMS_格林春天2#变电所2#变	10	500	155
57532	沛县	PMS_金诚花园1#配电室2#主变	10	400	182
57533	沛县	PMS_金诚花园1#配电室1#主变	10	400	156
57534	沛县	PMS_金诚花园2#配电室1#主变	10	630	360
57535	沛县	PMS_金诚花园2#配电室2#主变	10	630	298
57536	沛县	PMS_城区沛城镇供电所变	10	200	15
57537	沛县	PMS_正阳水岸城邦小区箱变	10	400	146
57538	沛县	江南山水3#箱变主变	10	630	286
57539	沛县	PMS_阳光三期3#箱变（东区）	10	630	101
57540	沛县	PMS_阳光三期4#箱变（东区）	10	630	303
57541	沛县	PMS_金山花园1#箱变	10	800	366
57542	沛县	PMS_金山花园2#环网箱变	10	800	362
57543	沛县	PMS_金山小区3#箱变	10	630	200
57544	沛县	PMS_香颂雅苑四期配电室2#变	10	630	289
57545	沛县	PMS_香颂四期2#变电所3#变	10	500	183
57546	沛县	PMS_汉景华城2#配电室1#变	10	800	404
57547	沛县	PMS_城区清华园箱变	10	630	303
57548	沛县	PMS_香城香怡小区	10	500	177
57549	沛县	PMS_金地三期1#箱变	10	630	284
57550	沛县	PMS_金地三期2#箱变主变	10	630	230
57551	沛县	PMS_金地三期3#箱变	10	630	304
57552	沛县	PMS_金地三期4#箱变主变	10	630	296
57553	沛县	PMS_香城中公变	10	400	257
57554	沛县	PMS_城区沛丰1#公变（一运加油站）	10	400	117
57555	沛县	PMS_城区徐沛北	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57556	沛县	PMS_正阳南公变	10	315	100
57557	沛县	PMS_正阳北2#公变	10	630	372
57558	沛县	PMS_蔡庄公变	10	630	263
57559	沛县	城区金贸3#公变	10	400	0
57560	沛县	PMS_金地8#变	10	630	296
57561	沛县	PMS_城区美术馆2#变	10	400	132
57562	沛县	PMS_汉城花园变电所1#配变	10	800	238
57563	沛县	PMS_汉城国际变电所2#配变	10	800	64
57564	沛县	PMS_东关居中公变	10	400	190
57565	沛县	PMS_沛中公变	10	400	188
57566	沛县	汉台中2#公变	10	630	74
57567	沛县	PMS_汉台中公变	10	250	54
57568	沛县	PMS_香城北南变	10	400	0
57569	沛县	PMS_香城公变	10	400	72
57570	沛县	PMS_城区王庄公变	10	400	78
57571	沛县	PMS_城区环岛公变	10	400	47
57572	沛县	PMS_城区西郊公变	10	400	65
57573	沛县	PMS_城区西郊东变	10	400	0
57574	沛县	PMS_西苑小区2#公变	10	400	80
57575	沛县	PMS_城关南公变	10	400	299
57576	沛县	PMS_汉街中公变	10	630	353
57577	沛县	PMS_外贸公变	10	630	178
57578	沛县	PMS_环西公变	10	630	0
57579	沛县	PMS_城区环西2#公变(新风)	10	400	121
57580	沛县	PMS_城区消防队2#变	10	400	0
57581	沛县	PMS_城区加油站公变	10	630	69
57582	沛县	PMS_城区五中公变	10	400	23
57583	沛县	PMS_城区公园南变	10	400	129
57584	沛县	PMS_新华小区5#环网箱变主变	10	500	107
57585	沛县	PMS_新华小区6#箱变主变	10	500	220
57586	沛县	PMS_新华小区13#环网箱变主变	10	630	268
57587	沛县	PMS_新华小区14#箱变主变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57588	沛县	PMS_嘉华世纪城2#配电室1#主变	10	800	302
57589	沛县	PMS_嘉华世纪城2#配电室2#主变	10	500	194
57590	沛县	PMS_汉台东2#变	10	400	0
57591	沛县	PMS_城区沛师公变	10	400	174
57592	沛县	PMS_城区旺沛公变	10	400	113
57593	沛县	PMS_鑫华园2#	10	630	162
57594	沛县	PMS_正阳北北变	10	400	180
57595	沛县	PMS_七彩街西变	10	400	227
57596	沛县	PMS_香城林业派出所变	10	400	235
57597	沛县	PMS_鼓楼6#南变	10	400	53
57598	沛县	PMS_香城路规划局变	10	400	168
57599	沛县	PMS_香城信联公变	10	400	163
57600	沛县	PMS_城区气象站2#公变	10	400	150
57601	沛县	PMS_汇景国际2#配电室1#变	10	630	240
57602	沛县	PMS_汇景国际2#配电室2#变	10	630	217
57603	沛县	PMS_汇景国际2#配电室3#变	10	500	169
57604	沛县	PMS_汇景国际2#配电室4#变	10	500	188
57605	沛县	PMS_汇景国际3#配电室1#变	10	630	98
57606	沛县	PMS_汇景国际3配2变压器	10	630	269
57607	沛县	PMS_汇景国际3#配电室3#变	10	400	67
57608	沛县	PMS_汇景国际3#配电室4#变	10	400	266
57609	沛县	PMS_汇景国际4#配电室1#变	10	800	366
57610	沛县	PMS_汇景国际4#配电室2#变	10	630	37
57611	沛县	沿南沿河路拆迁楼1#箱变主变	10	400	77
57612	沛县	PMS_康城金色家园1组合配电室1#主变	10	800	403
57613	沛县	PMS_康城金色家园1组合配电室3#主变	10	800	375
57614	沛县	PMS_康城金色家园1组合配电室4#主变	10	800	406
57615	沛县	PMS_七彩街3#箱变主变	10	630	0
57616	沛县	PMS_七彩街2#变	10	400	69
57617	沛县	PMS_康城金色家园2#配电室1#主变	10	630	0
57618	沛县	PMS_康城金色家园2#配电室2#主变	10	630	316
57619	沛县	PMS_康城金色家园2#配电室4#主变	10	630	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57620	沛县	PMS_正阳五交化公变	10	400	244
57621	沛县	PMS_城关北南变	10	400	127
57622	沛县	PMS_外贸北变	10	400	134
57623	沛县	PMS_香城水井变	10	400	75
57624	沛县	PMS_城区旺沛南变	10	400	144
57625	沛县	汉街中2#箱变	10	500	112
57626	沛县	PMS_城区郝小楼南变	10	400	93
57627	沛县	PMS_阳光三期2#箱变（东区）	10	630	196
57628	沛县	PMS_城区城市花园2#变	10	630	22
57629	沛县	PMS_新沛西区南变	10	630	100
57630	沛县	风光地带C1箱变主变	10	400	34
57631	沛县	风光地带C3箱变主变	10	315	0
57632	沛县	PMS_新华小区10#箱变主变	10	500	173
57633	沛县	PMS_新华小区9#箱变主变	10	500	142
57634	沛县	PMS_城关北2#公变	10	400	165
57635	沛县	PMS_江南名都2#变	10	630	194
57636	沛县	新华小区7#箱变主变台区	10	500	183
57637	沛县	风光地带C2箱变主变	10	630	172
57638	沛县	香城环中公变	10	500	83
57639	沛县	香颂雅苑2#变	10	400	0
57640	沛县	PMS_香颂雅苑3#变	10	400	99
57641	沛县	PMS_锦绣家园4#变	10	315	68
57642	沛县	PMS_香颂雅苑6#变	10	400	49
57643	沛县	PMS_新源雅居2#变	10	500	58
57644	沛县	PMS_外贸古沛小区1#箱变主变	10	630	129
57645	沛县	PMS_沛县金凤凰房地产开发有限公司（金凤凰城1#	10	500	156
57646	沛县	PMS_汉街北2#公变	10	400	129
57647	沛县	PMS_蔡庄北公变	10	400	0
57648	沛县	PMS_沿南中2#东变	10	400	129
57649	沛县	PMS_酒厂2#公变	10	400	141
57650	沛县	PMS_汉之源大厦配电室2#主变	10	315	53
57651	沛县	PMS_汉之源大厦配电室1#主变	10	500	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57652	沛县	PMS_阳光三期2#环网箱变(西区)	10	630	284
57653	沛县	PMS_阳光三期3#环网箱变	10	500	182
57654	沛县	PMS_阳光三期4#终端箱变(西区)	10	630	281
57655	沛县	PMS_金地二期1#环网箱变主变	10	800	365
57656	沛县	PMS_金地二期2#终端箱变主变	10	400	182
57657	沛县	PMS_金地二期3#环网箱变主变	10	630	274
57658	沛县	PMS_金地二期4#终端箱变主变	10	630	280
57659	沛县	PMS_酒厂公变(西郊西)	10	400	257
57660	沛县	PMS_城区甄庄东2#变	10	400	0
57661	沛县	PMS_城区甄庄东1#变	10	400	103
57662	沛县	PMS_城区徐沛南公变(城南)	10	400	48
57663	沛县	PMS_汉街北公变	10	500	66
57664	沛县	PMS_西苑小区1#公变	10	400	72
57665	沛县	PMS_西苑小区3#公变	10	400	87
57666	沛县	PMS_城区高祖庙	10	400	166
57667	沛县	PMS_鼓楼5#公变	10	630	145
57668	沛县	PMS_鼓楼6#公变	10	630	96
57669	沛县	PMS_城区古沛北公变	10	400	285
57670	沛县	PMS_正阳小区	10	400	121
57671	沛县	PMS_酒厂西新盛公变	10	400	283
57672	沛县	PMS_红光3#公变	10	400	0
57673	沛县	PMS_红光4#公变	10	630	411
57674	沛县	PMS_沿南2#公变	10	630	271
57675	沛县	PMS_金贸香港城公变	10	400	0
57676	沛县	PMS_城关北公变	10	400	48
57677	沛县	PMS_新华小区4#箱变主变	10	630	291
57678	沛县	迎宾康居小区	10	630	138
57679	沛县	PMS_新源雅居	10	500	138
57680	沛县	风光地带B2箱变主变	10	630	189
57681	沛县	PMS_金贸环东公变	10	630	130
57682	沛县	PMS_城区农行箱变1#变	10	400	255
57683	沛县	紫荆中变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57684	沛县	PMS_新沛西区北公变	10	630	189
57685	沛县	PMS_锦绣家园1#变	10	630	182
57686	沛县	PMS_锦绣家园2#变	10	630	222
57687	沛县	PMS_锦绣家园3#变	10	315	29
57688	沛县	PMS_城区美术馆1#变	10	400	38
57689	沛县	PMS_汤沐小区1#变	10	315	15
57690	沛县	PMS_汤沐小区3#变	10	315	0
57691	沛县	PMS_香颂雅苑1#变	10	400	0
57692	沛县	PMS_七彩街国运公变	10	160	19
57693	沛县	PMS_香颂雅苑5#变	10	500	18
57694	沛县	PMS_紫荆二期南变	10	500	34
57695	沛县	PMS_紫荆二期北变	10	500	0
57696	沛县	PMS_香颂雅苑4#变	10	500	18
57697	沛县	PMS_沿南北鑫粮苑	10	500	163
57698	沛县	PMS_游泳馆公变主变	10	250	91
57699	沛县	PMS_江南名都4#变	10	630	108
57700	沛县	PMS_金地2#变	10	630	274
57701	沛县	PMS_金地1#变	10	630	228
57702	沛县	PMS_金地3#变	10	630	223
57703	沛县	PMS_金地4#变	10	630	201
57704	沛县	PMS_金地5#变	10	630	299
57705	沛县	PMS_金地6#变	10	630	312
57706	沛县	PMS_金地7#变	10	630	264
57707	沛县	PMS_迎宾楼	10	500	110
57708	沛县	PMS_香颂雅苑7#变	10	400	118
57709	沛县	PMS_沛县金凤凰房地产开发有限公司（金凤凰城2#	10	500	177
57710	沛县	PMS_新源雅居3#变	10	630	100
57711	沛县	PMS_新源雅居4#变	10	500	249
57712	沛县	PMS_新源雅居5#变	10	400	0
57713	沛县	PMS_新源雅居6#变	10	400	158
57714	沛县	PMS_江南名都城5#变	10	500	220
57715	沛县	PMS_新华小区1#箱变主变	10	500	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57716	沛县	PMS 新华小区2#箱变主变	10	500	155
57717	沛县	PMS 新华小区3#箱变主变	10	630	304
57718	沛县	PMS 新华小区11#箱变主变	10	400	0
57719	沛县	PMS 新华小区12#箱变主变	10	400	18
57720	沛县	江南山水1#箱变主变	10	630	0
57721	沛县	鑫达园1#箱变	10	630	114
57722	沛县	鑫达园2#公变主变	10	630	115
57723	沛县	城区明珠园1#公变	10	630	241
57724	沛县	PMS 城区明珠园2#公变	10	630	258
57725	沛县	汉城1#公变	10	1250	254
57726	沛县	PMS 福泰隆1#变	10	630	61
57727	沛县	PMS 汉街东公变	10	500	0
57728	沛县	子隆小区北变主变	10	630	65
57729	沛县	PMS 子隆西变	10	630	0
57730	沛县	城区风光B1变主变	10	315	119
57731	沛县	风光地带A3箱变主变	10	315	128
57732	沛县	10kV风光地带A4箱变主变	10	315	119
57733	沛县	PMS 城区城市花园1#变	10	630	88
57734	沛县	汉城源筑8配3主变	10	630	273
57735	沛县	汉城源筑6配2主变	10	800	480
57736	沛县	汉城源筑6配4主变	10	800	463
57737	沛县	汉城源筑8配2主变	10	630	374
57738	沛县	汉城源筑8配1主变	10	630	374
57739	沛县	汉城源筑8配4主变	10	630	215
57740	沛县	汉城源筑6配3主变	10	800	401
57741	沛县	汉城源筑6配1主变	10	800	442
57742	沛县	中医院箱变主变	10	630	108
57743	沛县	会堂箱变主变	10	630	125
57744	沛县	镇政府箱变主变	10	630	504
57745	沛县	实验幼儿园箱变主变	10	630	256
57746	沛县	供电局箱变主变	10	630	403
57747	沛县	三里河2配3主变	10	800	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57748	沛县	三里河1配2主变	10	800	535
57749	沛县	三里河2配4主变	10	800	540
57750	沛县	三里河3配4主变	10	800	612
57751	沛县	三里河1配3主变	10	800	535
57752	沛县	三里河1配1主变	10	800	497
57753	沛县	三里河1配4主变	10	800	577
57754	沛县	三里河2配1主变	10	800	503
57755	沛县	三里河3配1主变	10	800	535
57756	沛县	三里河2配2主变	10	800	500
57757	沛县	三里河3配3主变	10	800	542
57758	沛县	三里河3配2主变	10	800	531
57759	沛县	新汉城一期2配4主变	10	630	340
57760	沛县	新汉城一期2配1主变	10	630	351
57761	沛县	新汉城一期1配1主变	10	800	453
57762	沛县	新汉城一期2配3主变	10	630	280
57763	沛县	新汉城一期1配2主变	10	800	425
57764	沛县	新汉城一期1配3主变	10	800	343
57765	沛县	新汉城一期2配2主变	10	630	393
57766	沛县	新汉城一期1配4主变	10	800	208
57767	沛县	汉爵御苑配电室3#主变	10	800	508
57768	沛县	汉华府1配1主变	10	800	487
57769	沛县	汉华府2配3主变	10	800	497
57770	沛县	汉华府1配3主变	10	800	544
57771	沛县	汉华府6配4主变	10	800	433
57772	沛县	汉华府5配2主变	10	800	482
57773	沛县	汉华府2配2主变	10	800	508
57774	沛县	汉华府6配2主变	10	800	381
57775	沛县	汉华府4配2主变	10	800	489
57776	沛县	汉华府4配4主变	10	800	413
57777	沛县	汉华府4配1主变	10	800	469
57778	沛县	汉华府2配1主变	10	800	447
57779	沛县	汉华府6配3主变	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57780	沛县	汉华府3配1主变	10	800	417
57781	沛县	汉华府1配2主变	10	800	451
57782	沛县	汉华府5配4主变	10	800	535
57783	沛县	汉华府6配1主变	10	800	145
57784	沛县	汉华府4配3主变	10	800	477
57785	沛县	汉华府5配3主变	10	800	482
57786	沛县	汉华府3配2主变	10	800	325
57787	沛县	汉华府1配4主变	10	800	505
57788	沛县	汉华府5配1主变	10	800	523
57789	沛县	汉华府2配4主变	10	800	454
57790	沛县	PMS 红光2#公变.	10	630	191
57791	沛县	PMS 城关火车站北公变	10	400	218
57792	沛县	蔡庄东公变	10	400	0
57793	沛县	PMS 红光1#西公变.	10	400	0
57794	沛县	PMS 鼓楼1#公变.	10	400	202
57795	沛县	PMS 鼓楼2#公变.	10	400	156
57796	沛县	PMS 鼓楼4#公变.	10	630	147
57797	沛县	PMS 鼓楼3#公变.	10	400	55
57798	沛县	PMS 城区气象站公变.	10	400	220
57799	沛县	PMS 新城嘉园B区开闭所2#主变	10	1000	347
57800	沛县	PMS 新城嘉园B区开闭所1#主变	10	1000	499
57801	沛县	PMS 新城嘉园B区1#终端箱变1#主变	10	800	309
57802	沛县	PMS 新城嘉园B区2#终端箱变1#主变	10	800	288
57803	沛县	PMS 红光1#公变.	10	400	7
57804	沛县	PMS 沛中南	10	400	0
57805	沛县	PMS 鼓楼小区1#号南公变	10	400	82
57806	沛县	PMS 鼓楼小区4#号北公变	10	400	146
57807	沛县	PMS 鑫达园1#东公变	10	400	137
57808	沛县	PMS 鑫达园2#西公变	10	400	217
57809	沛县	PMS 新城嘉苑C区配电所1#主变	10	1000	381
57810	沛县	PMS 新城嘉苑C区配电所2#主变	10	1000	249
57811	沛县	PMS 新城嘉苑C区1#环网箱变1#主变	10	800	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57812	沛县	PMS_新城嘉苑C区4#终端箱变1#主变	10	800	404
57813	沛县	新华小区8#箱变主变	10	500	105
57814	沛县	PMS_新城嘉园D区1#终端箱变	10	800	295
57815	沛县	PMS_新城嘉园D区3#环网箱变	10	1000	522
57816	沛县	PMS_新城嘉园D区5#终端箱变005	10	800	341
57817	沛县	PMS_新城嘉园D区4#环网箱变1#主变	10	800	433
57818	沛县	PMS_新城嘉园D区6#终端箱变1#主变	10	800	330
57819	沛县	PMS_新城嘉园D区2#终端箱变1#主变	10	800	229
57820	沛县	PMS_盛世锦园配电室3#主变	10	800	389
57821	沛县	PMS_盛世锦园配电室4#主变	10	800	343
57822	沛县	盛世锦园2#箱变主变	10	630	346
57823	沛县	PMS_新城嘉苑D区变电所1#主变	10	1000	407
57824	沛县	PMS_西苑小区1#甲公变	10	400	112
57825	沛县	PMS_西苑小区2#甲	10	400	118
57826	沛县	PMS_西苑小区3#甲公变	10	400	206
57827	沛县	PMS_鑫达园2#南变	10	400	113
57828	沛县	PMS_汉街歌风台东变主变	10	630	0
57829	沛县	PMS_高祖庙西箱变主变	10	630	229
57830	沛县	鼓楼1#西箱变主变	10	630	173
57831	沛县	PMS_鼓楼5#北箱变	10	630	149
57832	沛县	PMS_清怡花园9#箱变001	10	400	289
57833	沛县	迎宾南东变（武装部）	10	400	212
57834	沛县	PMS_德信九龙城1#配电室1#主变*	10	800	390
57835	沛县	PMS_德信九龙城1#配电室2#主变	10	800	402
57836	沛县	PMS_德信九龙城1#配电室3#主变*	10	800	491
57837	沛县	PMS_德信九龙城1#配电室4#主变	10	800	482
57838	沛县	PMS_德信九龙城3#配电室1#主变*	10	800	378
57839	沛县	PMS_德信九龙城3#配电室2#主变	10	800	415
57840	沛县	PMS_德信九龙城2#配电室1#主变*	10	800	421
57841	沛县	PMS_德信九龙城2#配电室2#主变	10	800	423
57842	沛县	PMS_德信九龙城2#配电室3#主变*	10	800	424
57843	沛县	PMS_德信九龙城2#配电室4#主变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57844	沛县	华茂万华城1#配电室1#主变	10	1000	555
57845	沛县	华茂万华城1#配电室2#主变	10	1000	476
57846	沛县	PMS_福泰隆2#B公变	10	630	0
57847	沛县	PMS_福泰隆3#B公变	10	630	0
57848	沛县	PMS_紫荆北2#变	10	630	0
57849	沛县	江南山水2#B箱变主变	10	630	23
57850	沛县	PMS_康城金色家园3#配电室1#主变	10	630	170
57851	沛县	PMS_康城金色家园3#配电室4#主变	10	630	215
57852	沛县	PMS_康城金色家园3#配电室2#主变	10	630	349
57853	沛县	PMS_龙城国际配电室2#主变	10	800	279
57854	沛县	PMS_龙城国际配电室4#主变	10	800	359
57855	沛县	PMS_龙城国际配电室1#主变	10	800	408
57856	沛县	PMS_龙城国际配电室3#主变	10	800	479
57857	沛县	PMS_子隆小区东变1#主变	10	630	58
57858	沛县	PMS_龙王庄西B#变	10	400	308
57859	沛县	PMS_杨彭庄9#变	10	400	235
57860	沛县	PMS_沛城镇大甄庄西2#变	10	200	33
57861	沛县	PMS_金城花园二期1#环网箱变主变	10	400	77
57862	沛县	PMS_金城花园二期2#箱变主变	10	630	204
57863	沛县	PMS_蔡庄2#北公变	10	400	128
57864	沛县	PMS_新城嘉园A区变电所1#主变	10	1000	496
57865	沛县	PMS_新城嘉园A区1#终端箱变	10	800	318
57866	沛县	PMS_新城嘉园A区3#环网箱变	10	800	184
57867	沛县	PMS_新城嘉园A区5#终端箱变	10	800	363
57868	沛县	PMS_新城嘉园A区变电所2#主变	10	800	367
57869	沛县	PMS_新城嘉园A区4#环网箱变	10	800	353
57870	沛县	PMS_新城嘉园A区2#终端箱变013	10	800	343
57871	沛县	PMS_新城嘉园A区6#终端箱变015	10	800	484
57872	沛县	PMS_红光3#南公变	10	400	150
57873	沛县	PMS_红光1#北公变	10	400	97
57874	沛县	PMS_新城嘉园E区配电所1#主变	10	1000	449
57875	沛县	PMS_新城嘉园E区配电所2#主变	10	1000	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57876	沛县	PMS_新城嘉园E区1#环网箱1#主变	10	800	362
57877	沛县	PMS_新城嘉园E区2#环网箱1#主变	10	800	312
57878	沛县	PMS_新城嘉园E区3#终端箱变1#主变	10	800	392
57879	沛县	PMS_新城嘉园E区4#终端箱变1#主变	10	800	315
57880	沛县	PMS_新城嘉园E区5#环网箱1#主变	10	800	357
57881	沛县	PMS_新城嘉园E区6#终端箱变1#主变	10	800	338
57882	沛县	PMS_新城嘉园E区7#终端箱变1#主变	10	800	403
57883	沛县	PMS_帝王大厦配电室2#主变	10	630	361
57884	沛县	PMS_帝王大厦配电室4#主变	10	630	394
57885	沛县	PMS_帝王大厦配电室1#主变	10	630	376
57886	沛县	PMS_帝王大厦配电室3#主变	10	630	319
57887	沛县	PMS_德信九龙城4#配电室1#主变	10	630	297
57888	沛县	PMS_德信九龙城4#配电室3#主变	10	630	306
57889	沛县	PMS_德信九龙城4#配电室2#主变	10	630	323
57890	沛县	PMS_德信九龙城4#配电室4#主变	10	630	324
57891	沛县	PMS_德信九龙城5#配电室1#主变	10	630	361
57892	沛县	PMS_德信九龙城5#配电室3#主变	10	630	278
57893	沛县	PMS_德信九龙城5#配电室2#主变	10	630	193
57894	沛县	PMS_德信九龙城5#配电室4#主变	10	630	334
57895	沛县	PMS_盛世锦园5#箱变主变	10	630	258
57896	沛县	PMS_盛世锦园6#箱变主变	10	630	283
57897	沛县	PMS_御景龙湾3#箱变1#主变	10	400	145
57898	沛县	PMS_御景龙湾2#箱变1#主变	10	400	181
57899	沛县	PMS_御景龙湾1#箱变1#主变	10	400	152
57900	沛县	PMS_城投.御园1#配电室1#主变	10	800	350
57901	沛县	PMS_城投.御园1#配电室2#主变	10	800	405
57902	沛县	PMS_城投.御园2#配电室1#主变	10	800	395
57903	沛县	PMS_城投.御园2#配电室2#主变	10	800	322
57904	沛县	PMS_城投.御园2#配电室3#主变	10	800	370
57905	沛县	PMS_城投.御园2#配电室4#主变	10	800	397
57906	沛县	PMS_御景龙湾4#配电室1#主变	10	800	378
57907	沛县	PMS_御景龙湾4#配电室2#主变	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57908	沛县	PMS_御景龙湾4#配电室3#主变	10	800	324
57909	沛县	PMS_御景龙湾4#配电室4#主变	10	800	325
57910	沛县	PMS_城区汉街北南变	10	400	55
57911	沛县	PMS_城区王庄北公变	10	400	192
57912	沛县	PMS_城区龙源官邸1#配电室1#主变	10	800	382
57913	沛县	PMS_城区龙源官邸1#配电室2#主变	10	800	385
57914	沛县	PMS_城区龙源官邸1#配电室3#主变	10	800	337
57915	沛县	PMS_城区龙源官邸1#配电室4#主变	10	800	194
57916	沛县	PMS_九龙城B地块1#开关站1#主变	10	800	371
57917	沛县	PMS_九龙城B地块1#开关站2#主变	10	800	399
57918	沛县	PMS_九龙城B地块1#开关站3#主变	10	800	451
57919	沛县	PMS_九龙城B地块1#开关站4#主变	10	800	401
57920	沛县	PMS_九龙城B地块2#配电室1#主变	10	800	310
57921	沛县	PMS_九龙城B地块2#配电室2#主变	10	800	290
57922	沛县	PMS_九龙城B地块2#配电室3#主变	10	800	290
57923	沛县	PMS_九龙城B地块2#配电室4#主变	10	800	402
57924	沛县	PMS_书香花苑1#配电室1#变	10	800	366
57925	沛县	PMS_书香花苑1#配电室2#变	10	800	368
57926	沛县	PMS_书香花苑1#配电室4#变	10	800	380
57927	沛县	书香花苑2#配电室1#变	10	800	433
57928	沛县	PMS_书香花苑2#配电室2#变	10	800	427
57929	沛县	PMS_书香花苑1#配电室3#变	10	800	332
57930	沛县	PMS_沛县城投夕阳红老年公寓配电室1#主变	10	800	362
57931	沛县	PMS_沛县城投夕阳红老年公寓配电室2#主变	10	800	422
57932	沛县	紫金嘉苑4#变	10	800	180
57933	沛县	紫金嘉苑3#变	10	800	131
57934	沛县	PMS_金城花园三期1#环网箱变主变	10	630	248
57935	沛县	PMS_金城花园三期2#箱变主变	10	630	177
57936	沛县	PMS_福泰隆5#箱变1#主变	10	630	0
57937	沛县	PMS_江南名都城6#箱变1#主变	10	630	219
57938	沛县	格林春天5#配电室1#主变间隔配电变压器	10	800	328
57939	沛县	格林春天5#配电室2#主变间隔配电变压器	10	1000	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57940	沛县	格林春天6#配电室1#主变间隔配电变压器	10	800	433
57941	沛县	PMS_格林春天6#配电室2#主变间隔配电变压器	10	800	450
57942	沛县	PMS_格林春天6#配电室3#主变间隔配电变压器	10	800	431
57943	沛县	侨城中央公园1配1主变	10	630	351
57944	沛县	侨城中央公园1配2主变	10	630	348
57945	沛县	侨城中央公园2配1主变	10	800	374
57946	沛县	侨城中央公园2配2主变	10	800	468
57947	沛县	格林春天1#箱变主变	10	800	367
57948	沛县	格林春天2#箱变主变	10	800	367
57949	沛县	PMS_沛县爱伦堡2配电室1主变	10	800	400
57950	沛县	PMS_沛县爱伦堡2配电室2主变	10	800	444
57951	沛县	PMS_沛县爱伦堡3配电室1主变	10	630	504
57952	沛县	PMS_沛县爱伦堡3配电室2主变	10	630	91
57953	沛县	PMS_沛县爱伦堡3配电室3主变	10	630	504
57954	沛县	PMS_沛县爱伦堡3配电室4主变	10	630	330
57955	沛县	鑫粮苑小街子南队箱变主变	10	630	272
57956	沛县	梦园北1#箱变主变	10	630	167
57957	沛县	梦园北2#箱变主变	10	630	255
57958	沛县	梦园中1#箱变主变	10	630	298
57959	沛县	梦园南1#箱变主变	10	630	250
57960	沛县	鼓楼市场1#箱变主变	10	630	261
57961	沛县	PMS_修造厂家属楼1#箱变1#主变	10	630	336
57962	沛县	鑫达园东2#箱变主变	10	630	96
57963	沛县	一运1#箱变主变	10	630	281
57964	沛县	PMS_农机3#箱变1#主变	10	630	329
57965	沛县	移动1#箱变主变	10	630	181
57966	沛县	PMS_农机家属楼1#箱变1#主变	10	630	253
57967	沛县	PMS_江南美术馆1#箱变1#主变	10	630	99
57968	沛县	新生1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	332
57969	沛县	兽医站1#箱变主变	10	630	284
57970	沛县	工会1#箱变主变	10	630	191
57971	沛县	公园1#箱变主变	10	630	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
57972	沛县	PMS_福泰隆6#箱变主变间隔配电变压器	10	630	78
57973	沛县	PMS_福泰隆7#箱变主变间隔配电变压器	10	630	0
57974	沛县	PMS_剑桥府邸2期1#配电室1#主变（备用）	10	1000	482
57975	沛县	PMS_剑桥府邸2期1#配电室2#变（备用）	10	1000	523
57976	沛县	PMS_剑桥府邸2期1#配电室3#变（备用）	10	1000	459
57977	沛县	PMS_剑桥府邸2期1#配电室4#变（备用）	10	1000	509
57978	沛县	PMS_剑桥府邸2期2#配电室1#变	10	1000	562
57979	沛县	PMS_剑桥府邸2期2#配电室2#变	10	1000	552
57980	沛县	PMS_剑桥府邸2期2#配电室4#变	10	1000	538
57981	沛县	PMS_剑桥府邸2期2#配电室3#变	10	1000	530
57982	沛县	PMS_剑桥府邸2期组合配电室1#变	10	1000	649
57983	沛县	PMS_剑桥府邸2期组合配电室2#变	10	1000	566
57984	沛县	PMS_剑桥府邸2期组合配电室3#变	10	1000	515
57985	沛县	PMS_剑桥府邸2期组合配电室4#变	10	1000	501
57986	沛县	PMS_阳光小区四期1#配电室1#主变	10	1000	446
57987	沛县	阳光小区四期1#配电室2#主变	10	1000	499
57988	沛县	阳光小区四期2#配电室4#主变	10	1000	290
57989	沛县	阳光小区四期2#配电室3#主变	10	1000	237
57990	沛县	PMS_东北大酒店1#变	10	400	182
57991	沛县	PMS_东北大酒店2#变	10	400	99
57992	沛县	正阳新1箱变（鼓楼6西）	10	630	328
57993	沛县	PMS_商都西环网箱变主变	10	630	58
57994	沛县	PMS_御景龙湾1#配电室1#主变	10	800	399
57995	沛县	PMS_御景龙湾1#配电室2#主变	10	800	419
57996	沛县	PMS_御景龙湾1#配电室3#主变	10	800	387
57997	沛县	PMS_御景龙湾1#配电室4#主变	10	800	369
57998	沛县	PMS_华西格林春天9#配电室1#主变	10	630	188
57999	沛县	PMS_华西格林春天9#配电室2#主变	10	630	329
58000	沛县	PMS_华西格林春天9#配电室3#主变	10	630	148
58001	沛县	江南绿洲新5箱主变	10	630	108
58002	沛县	江南绿洲新1箱主变	10	630	217
58003	沛县	江南绿洲新7箱主变	10	630	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58004	沛县	江南绿洲新2箱主变	10	630	284
58005	沛县	竞自由小区4配2主变	10	800	589
58006	沛县	竞自由小区4配1主变	10	800	598
58007	沛县	竞自由小区1组配2主变	10	800	500
58008	沛县	竞自由小区2配1主变	10	800	485
58009	沛县	竞自由小区6配2主变	10	800	522
58010	沛县	竞自由小区3配4主变	10	800	507
58011	沛县	竞自由小区6配4主变	10	800	478
58012	沛县	竞自由小区1配2主变	10	800	504
58013	沛县	竞自由小区6配1主变	10	800	508
58014	沛县	竞自由小区1配4主变	10	800	460
58015	沛县	竞自由小区3配1主变	10	800	466
58016	沛县	竞自由小区2配2主变	10	800	462
58017	沛县	竞自由小区5配1主变	10	800	458
58018	沛县	竞自由小区3配2主变	10	800	505
58019	沛县	竞自由小区1配3主变	10	800	512
58020	沛县	竞自由小区6配3主变	10	800	436
58021	沛县	竞自由小区5配4主变	10	800	490
58022	沛县	竞自由小区5配2主变	10	800	468
58023	沛县	竞自由小区1组配1主变	10	800	456
58024	沛县	竞自由小区1配1主变	10	800	506
58025	沛县	竞自由小区5配3主变	10	800	515
58026	沛县	竞自由小区3配3主变	10	800	435
58027	沛县	大屯镇冯桥村东1#变	10	400	213
58028	沛县	大屯镇丰乐村东2#变	10	400	224
58029	沛县	大屯镇小屯村北2号变	10	200	53
58030	沛县	大屯镇魏营村中2#变	10	400	238
58031	沛县	大屯镇石大屯村西1#变	10	400	165
58032	沛县	大屯镇董庄村变	10	400	295
58033	沛县	大屯镇王坑村时口2#变	10	400	129
58034	沛县	大屯镇安馨佳苑4配2主变	10	800	609
58035	沛县	大屯镇安馨佳苑3配3主变	10	800	611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58036	沛县	大屯镇安馨佳苑4配4主变	10	800	605
58037	沛县	大屯镇安馨佳苑3配2主变	10	800	605
58038	沛县	大屯镇安馨佳苑5配3主变	10	800	577
58039	沛县	大屯镇安馨佳苑3配1主变	10	800	598
58040	沛县	大屯镇安馨佳苑4配1主变	10	800	635
58041	沛县	大屯镇安馨佳苑3配4主变	10	800	596
58042	沛县	大屯镇安馨佳苑5配2主变	10	800	615
58043	沛县	大屯镇安馨佳苑5配4主变	10	800	474
58044	沛县	大屯镇安馨佳苑4配3主变	10	800	473
58045	沛县	大屯镇安馨佳苑5配1主变	10	800	612
58046	沛县	大屯镇侯楼村付庄变	10	400	117
58047	沛县	大屯镇关庄村6-7队变	10	400	108
58048	沛县	大屯镇石大屯村东1号变	10	400	185
58049	沛县	大屯镇小屯村南变	10	400	161
58050	沛县	大屯镇丰乐村南3#变	10	400	112
58051	沛县	大屯镇夏官屯新区变	10	400	75
58052	沛县	大屯镇石大屯村北1#变	10	400	194
58053	沛县	大屯镇石大屯村南2#变	10	400	230
58054	沛县	大屯镇小屯村北3#变	10	400	274
58055	沛县	大屯镇高庄配变	10	400	7
58056	沛县	大屯镇魏营村变	10	400	108
58057	沛县	大屯供电所变	10	400	264
58058	沛县	大屯镇奚阁村西变	10	200	0
58059	沛县	大屯镇16K配变	10	400	0
58060	沛县	滨湖花园1配4主变	10	800	531
58061	沛县	滨湖花园4配4主变	10	800	520
58062	沛县	滨湖花园4配1主变	10	800	526
58063	沛县	滨湖花园2配4主变	10	800	497
58064	沛县	滨湖花园3配1主变	10	800	495
58065	沛县	滨湖花园4配2主变	10	800	506
58066	沛县	滨湖花园2配2主变	10	800	512
58067	沛县	滨湖花园1配1主变	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58068	沛县	滨湖花园1配3主变	10	800	509
58069	沛县	滨湖花园2配1主变	10	800	506
58070	沛县	滨湖花园1组1主变	10	800	489
58071	沛县	滨湖花园1组3主变	10	800	568
58072	沛县	滨湖花园2配3主变	10	800	461
58073	沛县	滨湖花园4配3主变	10	800	551
58074	沛县	滨湖花园1组4主变	10	800	444
58075	沛县	滨湖花园1组2主变	10	800	511
58076	沛县	滨湖花园3配2主变	10	800	461
58077	沛县	滨湖花园1配2主变	10	800	529
58078	沛县	大屯镇王坑村时口东1#变	10	400	54
58079	沛县	大屯镇大屯村北3#变	10	400	195
58080	沛县	PMS_大屯镇奚阁村北变	10	100	12
58081	沛县	PMS_大屯镇王坑村中变	10	200	0
58082	沛县	大屯镇贾庙村王楼变	10	200	89
58083	沛县	PMS_大屯镇郝寨村市场变	10	200	0
58084	沛县	PMS_大屯镇许塘坊村石楼2#变	10	200	81
58085	沛县	PMS_大屯镇孟庄村王桥西变	10	200	100
58086	沛县	PMS_安国镇程楼新村1#变	10	315	70
58087	沛县	PMS_安国镇程楼新村2#变	10	315	89
58088	沛县	PMS_安国镇鼓楼商城变	10	315	146
58089	沛县	PMS_安国镇藏金家园变	10	400	243
58090	沛县	PMS_安国镇码头村东变	10	200	21
58091	沛县	PMS_安国镇李家住宅变	10	200	75
58092	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼东变	10	200	0
58093	沛县	PMS_安国镇瞥洼村瞥洼	10	400	182
58094	沛县	安国镇苗岗村刘邦变	10	200	111
58095	沛县	安国镇王庄村丁楼变	10	400	86
58096	沛县	安国镇刘河涯村孙井变	10	400	208
58097	沛县	PMS_安国镇王山庄村王山庄变	10	400	172
58098	沛县	安国镇王山庄村东张集变	10	400	227
58099	沛县	PMS_安国镇王庄村机关西变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58100	沛县	PMS_安国镇机关中1#配变	10	400	0
58101	沛县	安国镇王庄村机关东变	10	400	0
58102	沛县	PMS_安国镇王庄村孙围子变	10	200	0
58103	沛县	安国镇丁庄村左尧东变	10	200	43
58104	沛县	PMS_安国镇王庄村王庄一队变	10	200	0
58105	沛县	PMS_安国镇王庄村王庄四队变	10	400	195
58106	沛县	PMS_张圩子北1#变	10	400	150
58107	沛县	安国镇郝辛庄村闫刘桥变	10	200	56
58108	沛县	PMS_安国镇前王庄村孔庄变	10	400	162
58109	沛县	PMS_安国镇訾洼村赵庄变	10	400	123
58110	沛县	PMS_安国镇丁庄村郝楼东变	10	200	32
58111	沛县	安国镇丁庄村后丁变	10	200	0
58112	沛县	安国镇丁庄村前丁变	10	250	102
58113	沛县	安国镇蔡家村张庄变	10	250	0
58114	沛县	PMS_安国镇庙道口村庙道口南变	10	200	40
58115	沛县	安国镇程圩子村渠围子南变	10	400	174
58116	沛县	安国镇王庄村王庄东变	10	400	205
58117	沛县	PMS_安国镇吴庙村前吴庙西变	10	400	204
58118	沛县	PMS_安国镇刘河涯村朱宅子变	10	200	87
58119	沛县	PMS_安国镇刘河涯村窦新庄变	10	400	214
58120	沛县	PMS_安国镇刘河涯村燕庄变	10	200	36
58121	沛县	PMS_安国镇刘河涯村孙井南变	10	400	187
58122	沛县	PMS_安国镇吴庙村花山屋变	10	200	0
58123	沛县	PMS_安国镇吴庙村后吴庙西变	10	200	0
58124	沛县	PMS_安国镇吴庙村后吴庙东变	10	200	37
58125	沛县	PMS_安国镇张庄村刘庄变	10	400	211
58126	沛县	PMS_安国镇张庄村张庄东变	10	400	261
58127	沛县	PMS_安国镇张庄村周楼变	10	400	195
58128	沛县	PMS_安国镇张庄村张庄西变	10	400	226
58129	沛县	PMS_安国镇张庄村辛家东变	10	400	62
58130	沛县	安国镇刘邦村刘邦变	10	200	93
58131	沛县	PMS_安国镇张庄村辛家西变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58132	沛县	PMS_安国镇安国居委会前李家变	10	400	237
58133	沛县	PMS_安国镇安国居委会陈堂变	10	400	73
58134	沛县	安国镇周田村居大庄北变	10	400	123
58135	沛县	安国镇周田村周田南变	10	100	59
58136	沛县	PMS_安国镇周田村周田东变	10	200	90
58137	沛县	PMS_安国镇安国居委会安国西二变	10	400	127
58138	沛县	PMS_安国镇蔡家村汪庄变	10	315	75
58139	沛县	安国镇机关北变	10	400	0
58140	沛县	安国镇机关东变	10	400	75
58141	沛县	PMS_安国镇庙道口村庙道口变	10	400	182
58142	沛县	PMS_安国镇庙道口村崔庄变	10	200	0
58143	沛县	PMS_安国镇二郎庙村二郎庙东变	10	250	88
58144	沛县	PMS_安国镇二郎庙村关路变	10	400	25
58145	沛县	安国镇二郎庙村桑庄东变	10	200	12
58146	沛县	安国镇二郎庙村二郎庙西变	10	400	219
58147	沛县	PMS_安国镇二郎庙村桑庄西变	10	200	78
58148	沛县	PMS_安国镇后苇元村刘马庄西变	10	200	64
58149	沛县	安国镇汪堂村高庄变	10	200	70
58150	沛县	PMS_安国镇庙道口村庙道口南3#变	10	400	140
58151	沛县	PMS_安国镇魏小楼村杜楼变	10	200	39
58152	沛县	安国镇后苇元村刘马庄东变	10	200	67
58153	沛县	安国镇魏小楼村韦家变	10	200	105
58154	沛县	安国镇魏小楼村小楼东变	10	400	227
58155	沛县	PMS_安国镇魏小楼村前苇元西变	10	400	229
58156	沛县	PMS_安国镇魏小楼村小楼西变	10	200	45
58157	沛县	PMS_安国镇后苇元村温庄变	10	200	18
58158	沛县	PMS_安国镇后苇元村村苇元东变	10	400	193
58159	沛县	PMS_安国镇后苇元村任满庄变	10	400	231
58160	沛县	PMS_安国镇安国居委会地子庙西变	10	200	0
58161	沛县	PMS_安国镇安国居委会地子庙东变	10	200	24
58162	沛县	PMS_安国镇丁庄村郝楼西变	10	200	55
58163	沛县	PMS_安国镇蔡家村蔡家变.	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58164	沛县	安国镇蔡家村卓庄变#	10	400	160
58165	沛县	安国镇马庄村胡庄变	10	400	139
58166	沛县	PMS_安国镇马庄村沈坡变	10	400	220
58167	沛县	PMS_安国镇马庄村尹庄变	10	400	231
58168	沛县	PMS_安国镇马庄村马庄北变	10	400	171
58169	沛县	PMS_安国镇郝辛庄村西刘桥变	10	200	44
58170	沛县	PMS_安国镇郝辛庄村朱大庄变	10	200	63
58171	沛县	PMS_安国镇郝辛庄村郝辛庄大队变	10	200	33
58172	沛县	安国镇陈辛庄村陈辛庄变	10	400	243
58173	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村六合村变	10	200	27
58174	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村姚洼变	10	400	193
58175	沛县	安国镇五座楼村五座楼西变	10	200	23
58176	沛县	PMS_安国镇马庄村马庄南变	10	400	241
58177	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼北变	10	400	50
58178	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼中变	10	400	0
58179	沛县	PMS_安国镇五座楼村独庄东变	10	400	149
58180	沛县	PMS_安国镇五座楼村独庄西变	10	400	162
58181	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼南变	10	200	79
58182	沛县	安国镇邵庄村李庄变	10	200	30
58183	沛县	安国镇邵庄村天一寨变	10	200	78
58184	沛县	安国镇邵庄村张小楼变	10	400	228
58185	沛县	PMS_安国镇邵庄村小邵庄西变	10	200	58
58186	沛县	安国镇邵庄村吴宅变	10	200	80
58187	沛县	PMS_安国镇邵庄村邵庄东变	10	400	200
58188	沛县	PMS_安国镇贺庄村贺庄大队变	10	400	183
58189	沛县	PMS_安国镇贺庄村贺庄南变	10	400	156
58190	沛县	安国镇贺庄村贺庄东变	10	315	107
58191	沛县	PMS_安国镇张集村张集大队变	10	400	192
58192	沛县	安国镇张集村张集四队变	10	400	77
58193	沛县	PMS_安国镇后王庄村后王庄变	10	400	211
58194	沛县	安国镇前王庄村顺城集变	10	630	288
58195	沛县	PMS_安国镇后王庄村张庄大队变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58196	沛县	PMS_安国镇后王庄村魏庄变	10	400	164
58197	沛县	PMS_安国镇后王庄村陈庄变	10	400	124
58198	沛县	PMS_安国镇前王庄村前王庄大队变	10	400	77
58199	沛县	安国镇前王庄村冯庄变	10	400	61
58200	沛县	PMS_安国镇前王庄村赵堰口变	10	400	220
58201	沛县	PMS_安国镇程圩子村张围子变	10	400	206
58202	沛县	PMS_安国镇程圩子村大朱庄变	10	400	216
58203	沛县	安国镇程圩子村吴宅子变	10	400	71
58204	沛县	PMS_安国镇程圩子村燕庄变	10	400	183
58205	沛县	PMS_安国镇王庄村黄李庄变	10	200	0
58206	沛县	PMS_安国镇苗岗村刘辛庄变	10	400	237
58207	沛县	PMS_安国镇苗岗村高庄变	10	400	196
58208	沛县	安国镇苗岗村苗岗变	10	400	211
58209	沛县	PMS_安国镇刘寨村刘寨西变	10	400	156
58210	沛县	PMS_安国镇安国居委会码头西变	10	400	201
58211	沛县	安国镇五座楼村五座楼西北变	10	200	0
58212	沛县	安国镇冠英村程楼变	10	200	104
58213	沛县	安国镇刘邦村苏庄变	10	200	113
58214	沛县	安国镇刘邦村华洼变	10	400	206
58215	沛县	安国镇刘邦村刘楼变	10	200	28
58216	沛县	PMS_安国镇庙道口村陈庄变	10	200	62
58217	沛县	安国镇冠英2#变	10	400	125
58218	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村闫辛庄北变	10	200	79
58219	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村闫辛庄南变	10	200	45
58220	沛县	PMS_安国镇马庄村邢寺变	10	400	223
58221	沛县	安国镇汪堂村陈莞西变	10	200	0
58222	沛县	PMS_安国镇安国居委会祝马庄变	10	200	53
58223	沛县	安国镇郝辛庄村二郎庙变	10	400	200
58224	沛县	安国镇程圩子村霍庄变	10	400	221
58225	沛县	安国镇蔡家村张庄3#变	10	400	148
58226	沛县	PMS_安国镇周田村周田新址变	10	400	40
58227	沛县	PMS_安国镇王庄村丁楼东变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58228	沛县	PMS_安国镇刘河涯村徐李庄东变	10	400	131
58229	沛县	PMS_安国镇陈辛庄村小新庄变	10	200	87
58230	沛县	安国镇贺庄村贺庄东1#变	10	400	174
58231	沛县	PMS_安国镇张庄东2#变	10	400	190
58232	沛县	安国镇安国居委会西二组2#变	10	400	65
58233	沛县	PMS_安国镇刘河涯村刘河涯变	10	400	0
58234	沛县	安国镇马庄村马庄北2#变	10	400	130
58235	沛县	安国镇后韦元村任满庄1#变	10	400	179
58236	沛县	PMS_安国镇张庄村张庄西1#变	10	400	146
58237	沛县	安国镇蔡家村张庄1#变	10	400	136
58238	沛县	PMS_安国镇冠英村汪庄1#	10	200	0
58239	沛县	PMS_安国镇张集村张集大队1#变	10	400	181
58240	沛县	PMS_安国镇五座楼西1#变	10	400	177
58241	沛县	安国镇苗岗村刘邦北变	10	400	243
58242	沛县	PMS_安国镇菜园邵庄1#变	10	200	3
58243	沛县	PMS_安国镇张双楼新村5#变	10	400	224
58244	沛县	PMS_安国镇张双楼新村4#变	10	400	219
58245	沛县	PMS_安国镇张双楼新村6#变	10	400	168
58246	沛县	安国镇张双楼新村10#变	10	400	102
58247	沛县	PMS_安国镇张双楼新村3#变	10	400	166
58248	沛县	PMS_安国镇张双楼新村2#变	10	200	0
58249	沛县	PMS_安国镇张双楼新村1#变	10	400	185
58250	沛县	PMS_安国镇张双楼新村8#变	10	400	81
58251	沛县	PMS_安国镇张双楼新村7#变	10	400	24
58252	沛县	PMS_安国镇张双楼新村9#变	10	400	196
58253	沛县	PMS_安国镇程圩子村张围子北变	10	400	112
58254	沛县	PMS_安国镇刘寨西1#变	10	400	90
58255	沛县	PMS_安国镇冯庄1#变	10	400	131
58256	沛县	PMS_安国镇赵堰口1#变	10	400	155
58257	沛县	PMS_安国镇前王庄大队1#变	10	400	61
58258	沛县	PMS_安国镇顺城集1#变	10	400	184
58259	沛县	PMS_安国镇张庄大队1#变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58260	沛县	PMS_安国镇赵庄1#变	10	400	68
58261	沛县	安国镇高庄1#变	10	400	165
58262	沛县	PMS_安国镇渠围子南1#变	10	400	131
58263	沛县	PMS_安国镇程圩子1#变	10	400	247
58264	沛县	PMS_安国镇王山庄1#变	10	400	48
58265	沛县	安国镇东张集1#变	10	400	187
58266	沛县	PMS_安国镇胡庄1#变	10	400	69
58267	沛县	PMS_安国镇郝辛庄大队1#变	10	400	235
58268	沛县	安国镇陈辛庄1#变	10	400	265
58269	沛县	PMS_安国镇独庄东1#变	10	400	85
58270	沛县	PMS_安国镇贺庄大队1#变	10	400	135
58271	沛县	安国镇蔡家东变	10	400	117
58272	沛县	PMS_安国镇卓庄南变	10	400	185
58273	沛县	PMS_安国镇码头南变	10	400	141
58274	沛县	PMS_安国镇码头北变	10	400	152
58275	沛县	PMS_安国镇周田新址南变	10	400	91
58276	沛县	安国镇周田新址1#变	10	400	95
58277	沛县	PMS_安国镇窦新庄1#变	10	400	189
58278	沛县	PMS_安国镇朱宅子1#变	10	400	162
58279	沛县	PMS_安国镇朱王庄机关东1#变	10	400	36
58280	沛县	PMS_安国镇机关北1#变	10	400	95
58281	沛县	PMS_安国镇庙道口1#变	10	400	163
58282	沛县	PMS_安国镇庙道口南1#变	10	400	176
58283	沛县	PMS_安国镇庙道口陈庄1#变	10	400	132
58284	沛县	PMS_安国镇庙道口崔庄1#变	10	400	194
58285	沛县	PMS_安国镇苏王庄1#变	10	400	147
58286	沛县	PMS_安国镇魏小楼东1#变	10	400	224
58287	沛县	安国镇桑庄西1#变	10	200	15
58288	沛县	PMS_安国镇周楼1#变	10	400	113
58289	沛县	安国镇王三庄村东张集南变	10	400	211
58290	沛县	PMS_安国镇孙井1#变	10	400	152
58291	沛县	安国镇居大庄北1#变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58292	沛县	PMS_安国镇刘寨村刘寨东变	10	400	142
58293	沛县	PMS_安国镇大朱庄1#变	10	400	159
58294	沛县	PMS_安国镇张集四队1#变	10	400	96
58295	沛县	PMS_安国镇张庄村刘庄1#变	10	400	144
58296	沛县	PMS_安国镇魏庄1#配变	10	400	52
58297	沛县	安国镇黄李庄1#配变	10	400	241
58298	沛县	PMS_安国镇吴宅南配变	10	400	147
58299	沛县	PMS_安国镇闫辛庄南1#配变	10	400	221
58300	沛县	PMS_安国镇贺庄村贺庄大队2#变	10	400	199
58301	沛县	PMS_安国镇后王庄村后王庄1#变	10	400	180
58302	沛县	PMS_安国镇陈庄1#配变	10	400	158
58303	沛县	安国镇刘寨东2#变	10	200	29
58304	沛县	PMS_安国镇张庄大队西配变	10	400	180
58305	沛县	PMS_安国镇马庄南1#配变	10	400	166
58306	沛县	PMS_安国镇孔庄1#配变	10	400	156
58307	沛县	PMS_安国镇訾洼1#配变	10	400	119
58308	沛县	PMS_安国镇六合村1#配变	10	400	189
58309	沛县	PMS_安国镇姚洼1#配变	10	400	168
58310	沛县	安国镇五座楼西2#配变	10	200	36
58311	沛县	PMS_安国镇李庄1#配变	10	400	162
58312	沛县	PMS_安国镇张小楼1#配变	10	400	68
58313	沛县	PMS_安国镇吴宅北配变	10	400	170
58314	沛县	PMS_安国镇闫辛庄北1#配变	10	400	242
58315	沛县	PMS_安国镇花山屋1#配变	10	400	198
58316	沛县	PMS_安国镇吴庙村后吴庙东1#变	10	400	192
58317	沛县	PMS_安国镇天一寨1#配变	10	400	177
58318	沛县	PMS_安国镇邵庄东1#变	10	400	189
58319	沛县	闫刘桥1#变	10	200	80
58320	沛县	PMS_安国镇高庄南配变	10	400	214
58321	沛县	PMS_安国镇刘寨南变	10	200	0
58322	沛县	安国镇东张集西变	10	400	36
58323	沛县	安国镇贺庄东3#变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58324	沛县	PMS_安国镇陈辛庄2#配变	10	400	158
58325	沛县	PMS_安国镇沈坡1#配变	10	400	191
58326	沛县	PMS_安国镇马庄北3#配变	10	400	136
58327	沛县	PMS_安国镇贺庄东2#配变	10	400	77
58328	沛县	PMS_安国镇王庄机关北配变	10	400	6
58329	沛县	安国镇东张集东配变	10	400	123
58330	沛县	PMS_安国镇贺庄南1#配变	10	400	147
58331	沛县	PMS_安国镇程圩子大队2#配变	10	400	136
58332	沛县	PMS_安国镇王庄二队	10	400	194
58333	沛县	PMS_安国镇王庄机关东2#配变	10	400	167
58334	沛县	PMS_刘河崖1#变	10	400	74
58335	沛县	PMS_安国镇庙道口东变	10	400	184
58336	沛县	PMS_安国镇张庄东1#配变	10	400	237
58337	沛县	PMS_安国镇王山庄北变	10	400	115
58338	沛县	PMS_安国镇前吴庙西1#配变	10	400	132
58339	沛县	PMS_安国镇朱大庄1#变	10	400	143
58340	沛县	PMS_安国镇吴宅子1#配变	10	400	179
58341	沛县	PMS_安国镇五座楼中1#配变	10	400	64
58342	沛县	PMS_安国镇前韦元1#配变	10	400	238
58343	沛县	PMS_安国镇二郎庙村二郎庙东1#变	10	400	102
58344	沛县	PMS_安国镇苇元东1#配变	10	400	223
58345	沛县	PMS_安国镇苇元西1#配变	10	400	167
58346	沛县	PMS_安国镇关路1#变	10	400	0
58347	沛县	PMS_安国镇五座楼南1#配变	10	400	254
58348	沛县	PMS_安国镇独庄西1#配变	10	400	231
58349	沛县	PMS_安国镇张庄南1#配变	10	400	204
58350	沛县	PMS_安国镇王庄机关南变	10	400	0
58351	沛县	PMS_安国镇苗岗1#配变	10	400	195
58352	沛县	PMS_安国镇程圩子大队3#配变	10	400	197
58353	沛县	PMS_安国镇王庄机关东3#变	10	400	219
58354	沛县	PMS_安国镇前李家1#配变	10	400	230
58355	沛县	PMS_安国镇马庄南2#配变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58356	沛县	PMS_安国镇刘邦村刘楼1#变	10	400	124
58357	沛县	PMS_安国镇魏小楼村小楼西1#配变	10	400	74
58358	沛县	PMS_安国镇辛家村辛家西2#变	10	400	120
58359	沛县	PMS_安国镇顺城集2#变	10	400	165
58360	沛县	PMS_安国镇魏小楼东2#变	10	400	246
58361	沛县	PMS_安国镇辛家西1#变	10	400	191
58362	沛县	PMS_安国镇辛家东1#变	10	400	181
58363	沛县	PMS_安国镇庙道口2#变	10	400	127
58364	沛县	PMS_安国镇辛家村辛家东2#变	10	400	0
58365	沛县	安国镇王庄机关西1#变	10	200	0
58366	沛县	PMS_安国镇五座楼东1#变	10	400	18
58367	沛县	PMS_安国镇蔡家西变	10	400	135
58368	沛县	PMS_安国镇郝辛庄村小朱庄1#配变	10	400	180
58369	沛县	PMS_安国镇刑寺1#变	10	400	194
58370	沛县	PMS_安国镇约铺庄变	10	400	178
58371	沛县	PMS_安国镇二郎庙村苏王庄变	10	400	232
58372	沛县	PMS_安国镇后韦元村后韦元西变	10	400	229
58373	沛县	安国镇后王庄村张庄南变	10	400	226
58374	沛县	PMS_安国镇刘寨村刘寨东1#变	10	400	112
58375	沛县	PMS_安国镇安国东变	10	400	0
58376	沛县	PMS_安国镇汉府华庭1#变	10	400	77
58377	沛县	PMS_安国镇汉府华庭2#变	10	400	221
58378	沛县	安国镇汉府华庭3#变	10	200	77
58379	沛县	PMS_安国镇机关北2#变	10	400	75
58380	沛县	PMS_安国镇码头东1#变	10	400	123
58381	沛县	PMS_安国镇前吴庙东1#变	10	400	25
58382	沛县	PMS_安国镇周田新址北变	10	400	28
58383	沛县	PMS_安国镇庙道口村陈庄西变	10	400	53
58384	沛县	安国镇前王庄村冯庄2#变	10	400	168
58385	沛县	PMS_安国东1#变	10	400	51
58386	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍10箱变主变	10	630	377
58387	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍6箱变主变	10	630	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58388	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍7箱变主变	10	630	339
58389	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍5箱变主变	10	630	364
58390	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍4箱变主变	10	630	439
58391	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍2箱变主变	10	630	236
58392	沛县	馨悦家苑宿舍12箱变主变	10	400	281
58393	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍1箱变主变	10	630	395
58394	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍3箱变主变	10	630	230
58395	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍9箱变主变	10	630	371
58396	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍2自管箱变主变	10	500	228
58397	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍8箱变主变	10	630	418
58398	沛县	PMS_馨悦家苑宿舍11箱变主变	10	630	375
58399	沛县	馨悦家苑宿舍1自管箱变主变	10	315	141
58400	沛县	PMS_安国镇安国贺庄小区	10	400	209
58401	沛县	安国镇丁楼新村2变	10	200	86
58402	沛县	PMS_安国镇丁楼新村1变	10	400	214
58403	沛县	PMS_汪塘安置1组配1主变	10	800	272
58404	沛县	PMS_汪塘安置1组配3主变	10	800	344
58405	沛县	PMS_汪塘安置小区1配1主变	10	630	216
58406	沛县	安国码头住宅变	10	200	0
58407	沛县	安国镇双楼变	10	200	48
58408	沛县	安国镇庙道口村陈庄3#变	10	200	27
58409	沛县	安国镇瞿洼北变	10	400	203
58410	沛县	安国镇蔡家张庄2#变	10	400	145
58411	沛县	安国镇商城5箱变主变	10	630	0
58412	沛县	汪塘二期2配2主变	10	630	504
58413	沛县	汪塘二期1配3主变	10	800	640
58414	沛县	汪塘二期1配1主变	10	800	640
58415	沛县	汪塘二期3配4主变	10	800	640
58416	沛县	汪塘二期1配4主变	10	800	640
58417	沛县	汪塘二期3配2主变	10	800	640
58418	沛县	汪塘二期1配2主变	10	800	640
58419	沛县	汪塘二期3配1主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58420	沛县	汪塘二期2配1主变	10	630	504
58421	沛县	汪塘二期3配3主变	10	800	640
58422	沛县	安国镇张集大队邵庄2#变	10	200	95
58423	沛县	安国镇张集大队2#变	10	400	193
58424	沛县	安国镇郝辛庄村二郎庙1#变	10	400	235
58425	沛县	安国镇程圩子村霍庄1#变	10	400	248
58426	沛县	安国镇小邵庄西1#变	10	400	249
58427	沛县	安国镇吴庙村后吴庙西1#变	10	400	204
58428	沛县	安国镇商城2箱主变	10	400	46
58429	沛县	安国镇商城3箱主变	10	400	164
58430	沛县	安国镇商城4箱主变	10	400	176
58431	沛县	安国镇安国新村配变	10	500	243
58432	沛县	安国镇鑫辉小区02配变	10	400	20
58433	沛县	安国镇2配1主变	10	500	139
58434	沛县	安国镇汉源2配1主变	10	400	26
58435	沛县	安国镇汉源1配1主变	10	400	80
58436	沛县	安国镇1配1主变	10	500	177
58437	沛县	安国镇安逸花园2配4主变	10	630	309
58438	沛县	安国镇安逸花园1配2主变	10	630	305
58439	沛县	安国镇商城1箱主变	10	630	259
58440	沛县	安国镇张双楼矿区1#变	10	400	212
58441	沛县	安国镇张双楼矿区3#变	10	400	271
58442	沛县	安国镇张双楼矿区6#变	10	400	111
58443	沛县	安国镇张双楼矿区4#变	10	400	285
58444	沛县	安国镇张双楼矿区2#变	10	400	250
58445	沛县	安国镇张双楼矿区5#变	10	400	144
58446	沛县	龙翔农贸商业广场1配1主变	10	800	369
58447	沛县	龙翔农贸商业广场1配2主变	10	800	618
58448	沛县	安国镇二郎庙西1#变	10	400	179
58449	沛县	安国镇张集大队邵庄北变	10	400	280
58450	沛县	安国镇二郎庙村二郎庙东2#变	10	400	266
58451	沛县	安国镇燕庄1#变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58452	沛县	汉居雅苑4配4主变	10	630	435
58453	沛县	汉居雅苑4配2主变	10	630	487
58454	沛县	汉居雅苑1组配2主变	10	800	601
58455	沛县	汉居雅苑4配3主变	10	630	465
58456	沛县	汉居雅苑4配1主变	10	630	434
58457	沛县	汉居雅苑1组配3主变	10	800	583
58458	沛县	汉居雅苑1组配4主变	10	800	424
58459	沛县	汉居雅苑1组配1主变	10	800	517
58460	沛县	安国镇张集村邵庄变	10	400	237
58461	沛县	安国镇王庄大街机关东4#变	10	400	102
58462	沛县	安国镇后王庄村魏庄南变	10	400	175
58463	沛县	安国镇孔七光伏变	10	100	79
58464	沛县	安国镇五座楼西3#变	10	400	0
58465	沛县	安国镇王庄村机关西2#变	10	400	147
58466	沛县	汉居雅苑3配3主变	10	630	393
58467	沛县	汉居雅苑1配4主变	10	800	571
58468	沛县	汉居雅苑3配2主变	10	630	302
58469	沛县	汉居雅苑1配1主变	10	800	542
58470	沛县	汉居雅苑3配4主变	10	630	371
58471	沛县	汉居雅苑1配2主变	10	800	499
58472	沛县	汉居雅苑3配1主变	10	630	351
58473	沛县	汉居雅苑1配3主变	10	800	501
58474	沛县	汉居雅苑2配4主变	10	800	217
58475	沛县	汉居雅苑2配1主变	10	800	459
58476	沛县	汉居雅苑2配2主变	10	800	442
58477	沛县	汉居雅苑2配3主变	10	800	421
58478	沛县	隆盛家园1#变	10	400	205
58479	沛县	隆盛家园2#配变	10	630	337
58480	沛县	安国镇袁庄北变	10	200	85
58481	沛县	安国镇袁庄南变	10	200	66
58482	沛县	安国镇刘邦社区4#配变	10	630	430
58483	沛县	安国镇刘邦社区1#配变	10	630	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58484	沛县	安国镇刘邦社区2#配变	10	630	290
58485	沛县	安国镇刘邦社区5#配变	10	630	395
58486	沛县	安国镇刘邦社区3#配变	10	800	465
58487	沛县	安国镇刘邦社区6#配变	10	630	275
58488	沛县	安国镇朱大庄西变	10	400	0
58489	沛县	安国镇丁楼新村3#变	10	400	169
58490	沛县	安国镇丁楼北变	10	400	0
58491	沛县	安国镇和谐家园2#变	10	400	212
58492	沛县	安国镇和谐家园1#变	10	400	242
58493	沛县	安国镇和谐家园3#变	10	400	208
58494	沛县	PMS_张寨镇金玉花园1#变	10	400	0
58495	沛县	张寨镇金山花园2#变	10	400	93
58496	沛县	PMS_张寨镇金盛花园2#变	10	400	117
58497	沛县	张寨镇付庙新村变	10	200	47
58498	沛县	张寨镇泰山庙东变	10	400	167
58499	沛县	PMS_张寨镇于旗杆北变	10	400	133
58500	沛县	张寨镇郑庄变	10	400	203
58501	沛县	PMS_张寨镇张寨机关北变	10	400	74
58502	沛县	PMS_张寨镇张寨三队变	10	400	122
58503	沛县	PMS_张寨镇农科站变	10	200	0
58504	沛县	张寨镇小王庄变	10	200	100
58505	沛县	张寨镇赵楼变	10	400	105
58506	沛县	张寨镇韩庄变	10	400	123
58507	沛县	张寨镇华庄北变	10	200	21
58508	沛县	PMS_张寨镇张寨东变	10	400	121
58509	沛县	PMS_张寨镇张寨机关南变	10	400	142
58510	沛县	张寨镇华庄南变	10	200	0
58511	沛县	PMS_张寨镇辛庄变	10	400	164
58512	沛县	张寨镇大王庄前明变	10	200	92
58513	沛县	PMS_张寨镇双楼南变	10	200	43
58514	沛县	PMS_张寨镇王集南变	10	400	167
58515	沛县	张寨镇王小滩变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58516	沛县	PMS_张寨镇菜园新村变	10	200	61
58517	沛县	PMS_张寨镇杨村西变	10	400	201
58518	沛县	张寨镇于楼西2#变	10	200	39
58519	沛县	张寨镇范庄西变	10	400	104
58520	沛县	PMS_张寨镇付庙市场西变	10	400	192
58521	沛县	PMS_张寨镇曹庄东变	10	200	14
58522	沛县	PMS_张寨镇李庙变	10	400	106
58523	沛县	PMS_张寨镇付庙市场东变	10	400	69
58524	沛县	PMS_张寨镇付庙村变	10	200	0
58525	沛县	PMS_张寨镇梁叶变	10	200	2
58526	沛县	PMS_张寨镇朱庄变	10	400	262
58527	沛县	张寨镇蒋集变	10	400	67
58528	沛县	张寨镇唐楼刘庄变	10	200	0
58529	沛县	PMS_张寨镇三合村变	10	400	246
58530	沛县	PMS_张寨镇蒋王庄变	10	400	249
58531	沛县	张寨镇潘庄变	10	400	205
58532	沛县	张寨镇阎庙变	10	200	47
58533	沛县	张寨镇前郭楼变	10	200	35
58534	沛县	PMS_张寨镇蒋庄变	10	400	223
58535	沛县	PMS_张寨镇位集变	10	200	30
58536	沛县	PMS_张寨镇位老家东变	10	400	147
58537	沛县	张寨镇张刘庄变	10	200	108
58538	沛县	张寨镇贫乐村变	10	200	71
58539	沛县	张寨镇肖庄南变	10	400	205
58540	沛县	张寨镇司楼东变	10	200	81
58541	沛县	PMS_张寨镇关老庙变	10	400	224
58542	沛县	张寨镇西张庙变	10	200	46
58543	沛县	张寨镇贺小楼变	10	400	187
58544	沛县	张寨镇魏老家西变	10	200	118
58545	沛县	PMS_张寨镇杨村变	10	400	97
58546	沛县	PMS_张寨镇席楼变	10	400	149
58547	沛县	张寨镇聂庙变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58548	沛县	PMS_张寨镇陈油坊变	10	400	177
58549	沛县	张寨镇后郭楼变	10	200	48
58550	沛县	PMS_张寨镇武庄变	10	200	46
58551	沛县	张寨镇小张庄变	10	400	283
58552	沛县	PMS_张寨镇吴阁新村变	10	400	0
58553	沛县	张寨镇孟金楼变	10	200	41
58554	沛县	张寨镇菜园变	10	400	104
58555	沛县	PMS_张寨镇孙洼李庄变	10	200	22
58556	沛县	PMS_张寨镇后孙洼变	10	200	0
58557	沛县	PMS_张寨镇大张庄变	10	200	66
58558	沛县	PMS_张寨镇曹卢庄变	10	400	205
58559	沛县	张寨镇双楼南2#变	10	200	51
58560	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关南变	10	400	0
58561	沛县	PMS_张寨镇唐楼三四队变	10	400	35
58562	沛县	张寨镇范庄东变	10	200	18
58563	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关北变	10	400	244
58564	沛县	张寨镇双楼北变	10	400	235
58565	沛县	PMS_张寨镇王滩东变	10	200	33
58566	沛县	PMS_张寨镇胡楼变	10	400	200
58567	沛县	张寨镇陈桥变	10	200	37
58568	沛县	张寨镇徐桥北变	10	200	85
58569	沛县	张寨镇徐桥南变	10	400	40
58570	沛县	张寨镇桥沃北变	10	200	78
58571	沛县	张寨镇桥沃南变	10	200	0
58572	沛县	PMS_张寨镇桥沃三队变	10	200	0
58573	沛县	PMS_张寨镇胥洼东变	10	200	0
58574	沛县	PMS_张寨镇胥洼西变	10	200	43
58575	沛县	PMS_张寨镇于楼东变	10	200	51
58576	沛县	PMS_张寨镇沈桥中变	10	400	157
58577	沛县	PMS_张寨镇沈桥东变	10	200	43
58578	沛县	PMS_张寨镇张寨供电所变	10	400	0
58579	沛县	张寨镇吴阁北变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58580	沛县	张寨镇吴阁南变	10	200	96
58581	沛县	张寨镇张集东变	10	200	45
58582	沛县	张寨镇席庄变	10	400	227
58583	沛县	PMS_张寨镇鹿庄变	10	400	206
58584	沛县	PMS_张寨镇苗洼变	10	400	192
58585	沛县	PMS_张寨镇苗新庄变	10	400	258
58586	沛县	张寨镇前刘庄变	10	200	31
58587	沛县	张寨镇后刘庄变	10	200	60
58588	沛县	张寨镇周庄东变	10	400	216
58589	沛县	张寨镇周庄西变	10	200	50
58590	沛县	张寨镇沈桥西变	10	200	53
58591	沛县	张寨镇于旗杆变	10	400	202
58592	沛县	张寨镇三官庙西变	10	400	156
58593	沛县	张寨镇张楼变	10	200	69
58594	沛县	张寨镇吴集变	10	400	249
58595	沛县	张寨镇崔庄变	10	200	67
58596	沛县	张寨镇翁楼变	10	200	65
58597	沛县	张寨镇后张五楼变	10	400	152
58598	沛县	张寨镇前张五楼变	10	400	215
58599	沛县	PMS_张寨镇任庄变	10	400	140
58600	沛县	张寨镇泰山庙北变	10	200	98
58601	沛县	张寨镇王滩西变	10	200	39
58602	沛县	张寨镇赵坑变	10	200	112
58603	沛县	张寨镇东关三队变	10	200	62
58604	沛县	张寨镇西关五队变	10	400	104
58605	沛县	张寨镇韩楼变	10	200	0
58606	沛县	张寨镇前李洼变	10	250	0
58607	沛县	PMS_张寨镇辛梨园变	10	200	0
58608	沛县	PMS_张寨镇张庄变	10	400	238
58609	沛县	张寨镇孙庙变	10	200	77
58610	沛县	张寨镇唐楼王集变	10	400	157
58611	沛县	PMS_张寨镇梁桥变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58612	沛县	PMS_张寨镇甄埝变	10	200	26
58613	沛县	PMS_张寨镇孙庄变	10	200	33
58614	沛县	PMS_张寨镇高集变	10	200	34
58615	沛县	张寨镇王元变	10	200	61
58616	沛县	张寨镇韩集王庄变	10	200	24
58617	沛县	PMS_张寨镇火神庙变	10	400	176
58618	沛县	PMS_张寨镇前韩集变	10	200	71
58619	沛县	PMS_张寨镇后韩集变	10	400	115
58620	沛县	张寨镇韩集王楼变	10	400	238
58621	沛县	张寨镇玉皇庙变	10	200	40
58622	沛县	张寨镇刑井变	10	200	87
58623	沛县	张寨镇李楼变	10	200	48
58624	沛县	张寨镇闫庄变	10	200	85
58625	沛县	张寨镇宋楼变	10	200	50
58626	沛县	张寨镇李楼吴庄变	10	400	166
58627	沛县	张寨镇唐楼双楼变	10	200	70
58628	沛县	张寨镇九队变	10	400	289
58629	沛县	PMS_张寨镇枣元变	10	200	29
58630	沛县	PMS_张寨镇孟集东变	10	400	63
58631	沛县	PMS_张寨镇马楼变	10	400	189
58632	沛县	PMS_张寨镇孟集西变	10	400	187
58633	沛县	PMS_张寨镇孟辛庄变	10	400	190
58634	沛县	PMS_张寨镇曹庄变	10	200	65
58635	沛县	张寨镇桑庄北变	10	200	57
58636	沛县	PMS_张寨镇桑庄南变	10	200	102
58637	沛县	张寨镇唐楼周庄变	10	100	2
58638	沛县	张寨镇东张庙变	10	200	52
58639	沛县	张寨镇程姚庄变	10	200	107
58640	沛县	张寨镇双楼中变	10	200	47
58641	沛县	张寨镇王林变	10	400	219
58642	沛县	张寨镇魏老家东2号变	10	200	37
58643	沛县	张寨镇唐楼君悦家庭小区1号变	10	500	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58644	沛县	PMS_张寨镇贾张庄变	10	200	23
58645	沛县	张寨镇贾宋庄变	10	200	54
58646	沛县	张寨镇葛庄变	10	200	67
58647	沛县	PMS_张寨镇肖庄东变	10	200	47
58648	沛县	PMS_张寨镇唐楼二队变	10	200	20
58649	沛县	张寨镇三官庙中变	10	400	129
58650	沛县	张寨镇三官庙东变	10	400	188
58651	沛县	PMS_张寨镇王新庄东变	10	400	102
58652	沛县	张寨镇孙范庄变	10	400	196
58653	沛县	PMS_张寨镇常店变	10	200	0
58654	沛县	PMS_张寨镇王孟庄变	10	400	195
58655	沛县	张寨镇张寨新沛家园小区1号变	10	500	7
58656	沛县	张寨镇玉皇庙新村2#变	10	200	22
58657	沛县	张寨镇孟辛庄2#变	10	400	166
58658	沛县	PMS_张寨镇西关五队2#变	10	400	46
58659	沛县	PMS_张寨镇赵楼2#变	10	400	202
58660	沛县	PMS_张寨镇菜园2#变	10	400	151
58661	沛县	PMS_张寨镇张集东2#变	10	400	206
58662	沛县	张寨镇周庄东2#变	10	400	214
58663	沛县	PMS_张寨镇苗新庄2#变	10	400	169
58664	沛县	PMS_张寨镇杜楼西变	10	400	144
58665	沛县	PMS_张寨镇沈桥东2#变	10	400	181
58666	沛县	张寨镇吴阁东变	10	400	104
58667	沛县	张寨镇张寨祥和小区箱变	10	400	207
58668	沛县	张寨镇张寨机关北2号变	10	200	81
58669	沛县	PMS_张寨镇杨村南变	10	400	180
58670	沛县	PMS_张寨镇东张庙西变	10	400	278
58671	沛县	PMS_张寨镇王孟庄西变	10	400	216
58672	沛县	PMS_张寨镇潘庄西变	10	400	263
58673	沛县	PMS_张寨镇李楼西变	10	400	240
58674	沛县	PMS_张寨镇孙庄南变	10	400	116
58675	沛县	张寨镇腰庄变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58676	沛县	张寨镇后张五楼北变	10	400	217
58677	沛县	PMS_张寨镇梁桥西变	10	400	139
58678	沛县	PMS_张寨镇甄埝东变	10	400	233
58679	沛县	PMS_张寨镇孟楼北变	10	400	190
58680	沛县	张寨镇王滩中变	10	400	241
58681	沛县	PMS_张寨华庄南2#变	10	400	100
58682	沛县	张寨镇张寨机关南2号变	10	400	22
58683	沛县	张寨镇张寨机关南3号变	10	400	87
58684	沛县	张寨镇张寨机关北东变	10	400	43
58685	沛县	PMS_张寨桥沃南西变	10	400	152
58686	沛县	PMS_张寨镇吴阁北2号变	10	400	207
58687	沛县	PMS_张寨镇胥洼西2号变	10	400	206
58688	沛县	PMS_张寨肖庄南2#变	10	400	213
58689	沛县	PMS_张寨镇陈油坊和谐家园变	10	400	151
58690	沛县	张寨镇张寨阳光豪庭变	10	1000	485
58691	沛县	张寨镇三官庙西2#变	10	200	33
58692	沛县	PMS_张寨镇胡楼东2#变	10	400	155
58693	沛县	PMS_张寨镇胥洼东2#变	10	400	185
58694	沛县	PMS_张寨镇肖庄东2#变	10	400	173
58695	沛县	PMS_张寨镇张庄东变	10	400	181
58696	沛县	PMS_张寨镇阎庙北变	10	400	45
58697	沛县	PMS_张寨镇常店南变	10	400	140
58698	沛县	PMS_张寨镇付庙市场东2#变	10	400	122
58699	沛县	PMS_张寨镇后立寺变	10	400	220
58700	沛县	PMS_张寨镇前立寺变	10	400	186
58701	沛县	PMS_张寨镇张寨西2#变	10	400	0
58702	沛县	PMS_张寨镇张寨东2#变	10	400	171
58703	沛县	张寨镇张寨机关西北变	10	400	2
58704	沛县	PMS_张寨镇王集南2#变	10	400	81
58705	沛县	PMS_张寨镇王集北变	10	400	197
58706	沛县	张寨镇学府嘉苑西区1号变	10	630	49
58707	沛县	张寨镇潘刘庄变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58708	沛县	PMS_张寨镇曹卢庄2#变	10	400	77
58709	沛县	PMS_张寨镇孙庙南变	10	400	205
58710	沛县	张寨镇关帝庙北变	10	200	35
58711	沛县	PMS_张寨镇吴集西变	10	400	201
58712	沛县	张寨镇后孙洼东变	10	400	228
58713	沛县	张寨镇魏老家西2#变	10	315	185
58714	沛县	PMS_张寨镇聂庙东变	10	400	199
58715	沛县	张寨镇孟辛庄东变	10	200	78
58716	沛县	PMS_张寨镇贺小楼北变	10	400	206
58717	沛县	PMS_张寨镇梁叶西变	10	400	217
58718	沛县	PMS_张寨镇西张庙2#变	10	400	201
58719	沛县	PMS_张寨镇付庙村东变	10	400	81
58720	沛县	PMS_张寨镇孟金楼东变	10	400	227
58721	沛县	张寨镇桑庄北2#变	10	200	32
58722	沛县	PMS_张寨镇胡楼东变	10	400	33
58723	沛县	张寨镇周庄西2#变	10	400	209
58724	沛县	PMS_张寨镇桥沃北2#变	10	400	172
58725	沛县	PMS_张寨镇华庄北西变	10	400	170
58726	沛县	PMS_张寨镇王小滩南变	10	400	234
58727	沛县	PMS_张寨镇大王庄西变	10	400	155
58728	沛县	张寨镇姬庄南变	10	200	87
58729	沛县	张寨镇三官庙西2#备用变	10	400	165
58730	沛县	PMS_张寨镇立寺新村变	10	400	223
58731	沛县	PMS_张寨镇韩集王庄北变	10	400	212
58732	沛县	PMS_张寨镇张寨大队小区变	10	400	186
58733	沛县	PMS_张寨镇肖庄东南2#变	10	400	191
58734	沛县	PMS_张寨镇张庄西变	10	400	155
58735	沛县	张寨镇唐楼馨悦家园1号变	10	200	3
58736	沛县	张寨镇苗新庄南变	10	400	259
58737	沛县	PMS_张寨镇杜楼东变	10	400	213
58738	沛县	张寨镇葛庄南变	10	400	198
58739	沛县	PMS_张寨镇司楼西2号变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58740	沛县	PMS_张寨镇张集吴庄西变	10	400	214
58741	沛县	PMS_张寨镇郑庄北2号变	10	400	231
58742	沛县	PMS_张寨镇陈楼东变	10	400	100
58743	沛县	PMS_张寨镇王新庄西2号变	10	400	179
58744	沛县	PMS_张寨镇桑庄南西变	10	400	244
58745	沛县	PMS_张寨镇王林新村小区变	10	400	176
58746	沛县	PMS_张寨镇陈油坊北变	10	400	191
58747	沛县	张寨镇李庙吴庄北变	10	200	36
58748	沛县	张寨镇蒋王庄3号变	10	200	79
58749	沛县	PMS_张寨镇蒋王庄东变	10	400	119
58750	沛县	PMS_张寨镇三合村东	10	400	184
58751	沛县	PMS_张寨镇唐楼周庄2号变	10	400	228
58752	沛县	PMS_张寨镇曹庄西变	10	400	167
58753	沛县	PMS_张寨镇宋楼东变	10	400	127
58754	沛县	张寨镇火神庙2#变	10	400	240
58755	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关北2#变	10	400	5
58756	沛县	PMS_张寨镇后韩集西变	10	400	227
58757	沛县	PMS_张寨镇李楼吴庄西变	10	400	126
58758	沛县	PMS_张寨镇王新庄东2号变	10	400	171
58759	沛县	PMS_张寨镇孙范庄南变	10	400	145
58760	沛县	PMS_张寨镇张寨三队北变	10	400	93
58761	沛县	PMS_张寨镇潘庄东变	10	400	202
58762	沛县	张寨镇尚楼东变	10	200	123
58763	沛县	PMS_张寨镇封辛庄变	10	400	235
58764	沛县	PMS_张寨镇蒋庄东2#变	10	400	196
58765	沛县	张寨镇魏老家王楼西变	10	400	177
58766	沛县	PMS_张寨镇枣园东变	10	400	240
58767	沛县	张寨镇孟金楼北变	10	200	64
58768	沛县	PMS_张寨镇鹿庄南变	10	400	245
58769	沛县	张寨镇陆庙变	10	400	276
58770	沛县	张寨镇前刘庄东变	10	400	245
58771	沛县	PMS_张寨镇苗洼西变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58772	沛县	张寨镇席庄2#	10	315	164
58773	沛县	PMS_张寨镇沈桥中南变	10	400	209
58774	沛县	张寨镇胡洼西变	10	400	239
58775	沛县	PMS_张寨镇陈桥北变	10	400	228
58776	沛县	PMS_张寨镇桥沃三队北变	10	400	153
58777	沛县	张寨镇三官庙东2#变	10	200	87
58778	沛县	PMS_张寨镇沈桥西2#变	10	400	201
58779	沛县	PMS_张寨镇蒋王庄西2#变	10	400	123
58780	沛县	PMS_张寨镇前郭楼东变	10	400	214
58781	沛县	PMS_张寨镇魏集东变	10	400	221
58782	沛县	PMS_张寨镇柳园东	10	400	128
58783	沛县	PMS_张寨镇武庄南	10	400	136
58784	沛县	PMS_张寨镇后韩集西2号变	10	400	183
58785	沛县	PMS_张寨镇李庙东变	10	400	131
58786	沛县	PMS_张寨镇蒋集东变	10	400	149
58787	沛县	PMS_张寨镇大张庄东变	10	400	143
58788	沛县	PMS_张寨镇高集西变	10	400	222
58789	沛县	PMS_张寨镇贾宋庄南变	10	400	238
58790	沛县	PMS_张寨镇前张五楼南变	10	400	221
58791	沛县	张寨镇泰山庙北3号变	10	400	212
58792	沛县	PMS_张寨镇卢庄南变	10	400	154
58793	沛县	PMS_张寨镇丁辛庄北变	10	400	256
58794	沛县	PMS_张寨镇翁楼南变	10	400	254
58795	沛县	PMS_张寨镇贾张庄南变	10	400	201
58796	沛县	张寨镇张楼东变	10	200	13
58797	沛县	张寨镇赵楼西变	10	200	3
58798	沛县	PMS_张寨镇华庄南东变	10	400	148
58799	沛县	张寨镇王元东变	10	200	112
58800	沛县	PMS_张寨镇陈桥南变	10	400	150
58801	沛县	PMS_张寨镇苗新庄东变	10	400	143
58802	沛县	张寨镇周庄西3号变	10	400	271
58803	沛县	张寨镇郑庄南2号变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58804	沛县	PMS_张寨镇杨李庄南变	10	400	200
58805	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关南3#变	10	400	168
58806	沛县	PMS_张寨镇吴阁南2号变	10	400	204
58807	沛县	张寨镇张集东北变	10	200	13
58808	沛县	PMS_张寨镇张寨西南变	10	400	159
58809	沛县	PMS_张寨镇王滩西北变	10	400	103
58810	沛县	PMS_张寨镇小王庄东变	10	400	241
58811	沛县	PMS_张寨镇桥沃东变	10	400	128
58812	沛县	PMS_张寨镇桥沃黄庄变	10	400	249
58813	沛县	PMS_张寨镇沈桥东3号变	10	400	219
58814	沛县	PMS_张寨镇司楼东2号变	10	400	139
58815	沛县	PMS_张寨镇司楼东北变	10	400	244
58816	沛县	PMS_张寨镇张集吴庄北变	10	400	154
58817	沛县	PMS_张寨镇张寨机关南4号变	10	400	168
58818	沛县	PMS_张寨镇于楼东2号变	10	400	43
58819	沛县	PMS_张寨镇程姚庄北	10	400	206
58820	沛县	PMS_张寨镇唐楼刘庄南变	10	400	234
58821	沛县	PMS_张寨镇王孟庄北变	10	400	236
58822	沛县	张寨镇胥洼东3号变	10	200	0
58823	沛县	PMS_张寨镇刑井北变	10	400	220
58824	沛县	PMS_张寨镇孟楼南变	10	400	179
58825	沛县	PMS_张寨镇张寨东3号变	10	400	125
58826	沛县	PMS_张寨镇韩楼东变	10	400	210
58827	沛县	PMS_张寨镇辛梨园东变	10	400	199
58828	沛县	PMS_张寨镇徐桥北2#变	10	400	161
58829	沛县	PMS_张寨镇张楼西变	10	200	26
58830	沛县	PMS_张寨镇梁桥东变	10	400	103
58831	沛县	张寨镇程姚庄2#变	10	400	204
58832	沛县	PMS_张寨镇泰山庙北2#变	10	400	207
58833	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关北西变	10	400	231
58834	沛县	张寨镇魏老家王楼2号变	10	200	66
58835	沛县	张寨镇胡洼变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58836	沛县	张寨镇李庙吴庄变	10	400	157
58837	沛县	PMS 张寨镇柳元变	10	200	67
58838	沛县	张寨镇学府嘉苑东区2号变	10	400	186
58839	沛县	张寨镇学府嘉苑东区1号变	10	400	169
58840	沛县	张寨镇于楼西变	10	400	101
58841	沛县	张寨镇李庄东变	10	400	154
58842	沛县	张寨镇孟辛庄北变	10	400	213
58843	沛县	张寨镇泰山庙3号变	10	400	254
58844	沛县	张寨镇张寨农贸市场变	10	400	198
58845	沛县	张寨镇前韩集西变	10	400	164
58846	沛县	张寨镇郑庄北变	10	400	225
58847	沛县	张寨镇张集西2号变	10	400	191
58848	沛县	张寨镇陆庙2号变	10	400	259
58849	沛县	张寨镇李楼南变	10	200	37
58850	沛县	张寨镇大王庄中变	10	400	198
58851	沛县	张寨镇王集南3号变	10	400	93
58852	沛县	张寨镇肖庄北2号变	10	400	94
58853	沛县	张寨镇韩楼西变	10	400	165
58854	沛县	张寨镇王小滩北变	10	400	227
58855	沛县	张寨镇吴阁西变	10	400	246
58856	沛县	张寨镇于楼南变	10	400	221
58857	沛县	张寨镇唐楼二队2号变	10	400	240
58858	沛县	张寨镇张寨机关南5号变	10	400	160
58859	沛县	张寨镇张寨机关南6号变	10	400	140
58860	沛县	张寨镇蒋集西变	10	200	62
58861	沛县	张寨镇前孙洼2号变	10	400	173
58862	沛县	张寨镇张寨西3号变	10	400	88
58863	沛县	张寨镇梁桥东2号变	10	400	219
58864	沛县	张寨镇常店西变	10	400	236
58865	沛县	张寨镇徐桥南2号变	10	400	248
58866	沛县	张寨镇张集吴庄南变	10	400	264
58867	沛县	张寨镇杜楼变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58868	沛县	张寨镇杨李庄变	10	400	243
58869	沛县	张寨镇郑庄南变	10	400	150
58870	沛县	张寨镇孙洼李庄西变	10	200	13
58871	沛县	张寨镇丁新庄变	10	400	223
58872	沛县	张寨镇王新庄西变	10	400	186
58873	沛县	张寨镇前孙洼变	10	400	111
58874	沛县	张寨镇卢庄变	10	400	109
58875	沛县	张寨镇张集西变	10	400	238
58876	沛县	张寨镇唐楼一队变	10	400	154
58877	沛县	张寨镇鹿庄中变	10	400	202
58878	沛县	张寨镇王集中变	10	400	194
58879	沛县	张寨镇宋楼西变	10	400	202
58880	沛县	张寨镇曹席庄变	10	400	95
58881	沛县	张寨镇韩庄2#变	10	400	118
58882	沛县	张寨镇王洼变	10	400	93
58883	沛县	张寨镇后李洼变	10	400	155
58884	沛县	张寨镇姬庄变	10	400	88
58885	沛县	张寨镇张寨西变	10	400	53
58886	沛县	张寨镇李庄变	10	400	0
58887	沛县	张寨镇席庄北变	10	400	186
58888	沛县	张寨镇泰山庙南2号变	10	400	192
58889	沛县	张寨镇闫孟庄2号变	10	400	202
58890	沛县	张寨镇双楼北2号变	10	200	76
58891	沛县	张寨镇周庄东3号变	10	400	175
58892	沛县	张寨镇康馨花园	10	400	253
58893	沛县	张寨镇供电所2号变	10	400	208
58894	沛县	张寨镇尚楼变	10	200	33
58895	沛县	张庄镇张庄西社区变	10	200	87
58896	沛县	PMS 张庄镇崔寨新农村东变	10	160	13
58897	沛县	张庄镇崔寨北桥南变	10	200	0
58898	沛县	PMS 张庄镇郑堂西变	10	200	0
58899	沛县	张庄镇朱庄大队变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58900	沛县	PMS_张庄镇湾集中变	10	200	0
58901	沛县	张庄镇湾集北变	10	200	0
58902	沛县	张庄镇姚楼变	10	200	79
58903	沛县	PMS_张庄镇华新庄变	10	100	30
58904	沛县	PMS_张庄镇北张庄北变	10	200	23
58905	沛县	张庄镇天庙北变	10	400	74
58906	沛县	张庄镇田楼东变	10	400	139
58907	沛县	PMS_张庄镇张鲍楼变	10	200	0
58908	沛县	PMS_张庄镇陈桥变	10	400	205
58909	沛县	张庄镇陈桥村赵楼变	10	400	218
58910	沛县	PMS_张庄镇郑庄变	10	200	69
58911	沛县	张庄镇陈桥村陈庄变	10	400	120
58912	沛县	张庄镇湾集南变	10	200	18
58913	沛县	张庄镇陈桥村丁楼变	10	400	190
58914	沛县	张庄镇崔寨机关东变	10	400	0
58915	沛县	PMS_张庄镇崔寨东变	10	400	102
58916	沛县	PMS_张庄镇张庄机关北变	10	400	0
58917	沛县	PMS_张庄镇机关北2#变	10	400	17
58918	沛县	PMS_张庄镇张庄北变	10	400	93
58919	沛县	张庄镇机关中变	10	250	0
58920	沛县	张庄镇机关南变	10	400	0
58921	沛县	张庄镇西居机关西变	10	400	5
58922	沛县	PMS_张庄镇李新庄变	10	400	0
58923	沛县	PMS_张庄镇李新庄南变	10	400	0
58924	沛县	PMS_张庄镇李新庄西变	10	400	19
58925	沛县	PMS_张庄镇机关中2#变	10	400	0
58926	沛县	张庄镇东居机关东变	10	400	84
58927	沛县	张庄镇郭庄东变	10	400	179
58928	沛县	张庄镇贾楼变	10	250	88
58929	沛县	PMS_张庄镇吴传楼变	10	400	129
58930	沛县	PMS_张庄镇罗庙变	10	200	2
58931	沛县	张庄镇朱桥南变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58932	沛县	PMS 张庄镇祁庄变	10	400	207
58933	沛县	张庄镇常新庄变	10	200	32
58934	沛县	张庄镇东鲁村变	10	400	109
58935	沛县	张庄镇陈杨楼变	10	400	192
58936	沛县	张庄镇夹河新村变	10	200	0
58937	沛县	张庄镇崔寨机关北变	10	400	94
58938	沛县	PMS 张庄镇杨庄变	10	200	75
58939	沛县	张庄镇周马庄变	10	200	67
58940	沛县	张庄镇杜庄变	10	200	0
58941	沛县	张庄镇兴国寺变	10	400	105
58942	沛县	张庄镇黄庙变	10	400	143
58943	沛县	张庄镇闫楼变	10	400	186
58944	沛县	张庄镇闫楼村姜庄变	10	200	9
58945	沛县	张庄镇司淹变	10	200	0
58946	沛县	张庄镇后程院变	10	400	99
58947	沛县	张庄镇乔口吴庄变	10	200	0
58948	沛县	PMS 张庄镇乔口变	10	200	21
58949	沛县	张庄镇乔口村小张庄变	10	200	8
58950	沛县	张庄镇崔寨机关南变	10	400	0
58951	沛县	PMS 张庄镇崔寨南变	10	400	83
58952	沛县	PMS 张庄镇于淹东变	10	200	62
58953	沛县	张庄镇于淹西变	10	400	149
58954	沛县	张庄镇武庄变	10	400	64
58955	沛县	张庄镇于淹村陈庄变	10	400	129
58956	沛县	PMS 张庄镇全尧变	10	200	37
58957	沛县	张庄镇司淹村朱楼变	10	400	178
58958	沛县	张庄镇司淹村朱庄变	10	200	53
58959	沛县	张庄镇司淹村新村变	10	200	60
58960	沛县	张庄镇马楼变	10	400	56
58961	沛县	张庄镇潘庄村王庄变	10	400	214
58962	沛县	PMS 张庄镇潘庄西变	10	200	52
58963	沛县	PMS 张庄镇潘庄东变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58964	沛县	张庄镇潘庄村丁楼变	10	200	27
58965	沛县	张庄镇郑堂东变	10	200	43
58966	沛县	PMS 张庄镇高楼变	10	200	0
58967	沛县	张庄镇朱庄村朱庄1#变	10	400	157
58968	沛县	张庄镇小黄市变	10	200	43
58969	沛县	张庄镇张孟庄变	10	400	57
58970	沛县	PMS 张庄镇崔寨2#变	10	200	40
58971	沛县	张庄镇崔寨1#变	10	400	41
58972	沛县	张庄镇闫楼南变	10	200	27
58973	沛县	张庄镇崔寨新村变	10	250	30
58974	沛县	PMS 张庄镇张庄西变	10	400	0
58975	沛县	张庄镇姚楼新村变	10	250	135
58976	沛县	张庄镇胡集新村西变	10	400	111
58977	沛县	PMS 张庄镇范庄新村变	10	200	35
58978	沛县	张庄镇代桥变	10	160	3
58979	沛县	张庄镇代桥西变	10	200	84
58980	沛县	张庄镇黄市村委会变	10	100	29
58981	沛县	PMS 张庄镇黄市变	10	200	68
58982	沛县	PMS 张庄镇黄市姜庄变	10	200	42
58983	沛县	张庄镇代桥村李庄变	10	200	63
58984	沛县	PMS 张庄镇阚庄村部变	10	400	145
58985	沛县	PMS 张庄镇大杜庄变	10	200	7
58986	沛县	张庄镇刘庄西变	10	400	131
58987	沛县	张庄镇王楼变	10	400	37
58988	沛县	张庄镇陈场变	10	400	27
58989	沛县	张庄镇前张楼东变	10	400	206
58990	沛县	PMS 张庄镇白楼变	10	400	102
58991	沛县	张庄镇小楼子变	10	100	0
58992	沛县	张庄镇小围子变	10	400	215
58993	沛县	张庄镇韩小庄变	10	400	128
58994	沛县	张庄镇夹河东变	10	200	53
58995	沛县	PMS 张庄镇夹河西变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
58996	沛县	张庄镇小夹河变	10	200	81
58997	沛县	张庄镇韩营村朱楼西1#变	10	200	30
58998	沛县	PMS_张庄镇杨庙变	10	200	59
58999	沛县	PMS_张庄镇赵楼东变	10	400	89
59000	沛县	张庄镇赵楼西变	10	200	0
59001	沛县	PMS_华西格林春天9#配电室4#主变	10	630	368
59002	沛县	PMS_九龙城B地块3#配电室1#主变配电变压器	10	800	419
59003	沛县	PMS_九龙城B地块3#配电室2#主变配电变压器	10	800	393
59004	沛县	PMS_九龙城B地块3#配电室3#主变配电变压器	10	800	398
59005	沛县	PMS_九龙城B地块3#配电室4#主变配电变压器	10	800	432
59006	沛县	PMS_九龙城B地块4#配电室1#主变配电变压器	10	800	400
59007	沛县	PMS_九龙城B地块4#配电室2#主变配电变压器	10	800	484
59008	沛县	PMS_九龙城B地块4#配电室3#主变配电变压器	10	800	462
59009	沛县	PMS_九龙城B地块4#配电室4#主变配电变压器	10	800	401
59010	沛县	侨城中央公园3配1主变	10	630	306
59011	沛县	侨城中央公园3配2主变	10	630	226
59012	沛县	侨城中央公园3配3主变	10	630	332
59013	沛县	侨城中央公园3配4主变	10	630	325
59014	沛县	侨城中央公园4配1主变	10	630	376
59015	沛县	侨城中央公园4配2主变	10	630	360
59016	沛县	侨城中央公园4配3主变	10	630	268
59017	沛县	侨城中央公园4配4主变	10	630	325
59018	沛县	PMS_格林春天7#配电室2#主变	10	800	390
59019	沛县	PMS_格林春天7#配电室3#主变	10	800	469
59020	沛县	PMS_格林春天7#配电室4#主变	10	800	426
59021	沛县	PMS_格林春天7#配电室1#主变	10	800	372
59022	沛县	PMS_城区新水泵厂变	10	400	20
59023	沛县	PMS_城区新一运1#箱变主变	10	630	177
59024	沛县	PMS_城区新福泰隆1#箱变主变	10	630	108
59025	沛县	PMS_城区新华书店1#箱变主变	10	630	236
59026	沛县	新华书店2#箱变(商都新2)	10	630	184
59027	沛县	PMS_城区新京佳1#箱变主变	10	630	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59028	沛县	PMS_城区新京佳2#箱变主变	10	630	83
59029	沛县	PMS_城区新沛建1#箱变主变	10	630	159
59030	沛县	城区新沛建2#箱变主变	10	630	283
59031	沛县	PMS_城区新消防队1#箱变主变	10	630	130
59032	沛县	PMS_中央御景一期1#配电室1#主变	10	800	372
59033	沛县	PMS_中央御景一期1#配电室2#主变	10	800	509
59034	沛县	PMS_中央御景一期1#配电室3#主变	10	800	476
59035	沛县	PMS_中央御景一期1#配电室4#主变	10	800	640
59036	沛县	PMS_中央御景2#配电室1#主变	10	800	392
59037	沛县	PMS_中央御景2#配电室2#主变	10	800	426
59038	沛县	PMS_中央御景2#配电室3#主变	10	800	468
59039	沛县	PMS_中央御景2#配电室4#主变	10	800	456
59040	沛县	PMS_新城嘉苑C区5#终端箱变1#主变	10	800	289
59041	沛县	PMS_新城嘉苑C区2#环网箱变1#主变	10	800	354
59042	沛县	PMS_新城嘉园D区变电所2#主变	10	1000	454
59043	沛县	PMS_城投C1#配电室3#主变	10	630	299
59044	沛县	PMS_城投C2#配电室2#主变	10	630	341
59045	沛县	PMS_城投C2#配电室3#主变	10	630	409
59046	沛县	PMS_城投C2#配电室4#主变	10	630	288
59047	沛县	PMS_城投C1#配电室2#主变	10	630	319
59048	沛县	PMS_城投C2#配电室1#主变	10	630	349
59049	沛县	PMS_城投C1#配电室1#主变	10	630	311
59050	沛县	PMS_城投C1#配电室4#主变	10	630	390
59051	沛县	PMS_华夏大厦2#变主变	10	630	183
59052	沛县	PMS_城区雨润城1#配电室1#变	10	800	375
59053	沛县	PMS_城区雨润城2#配电室4#变	10	800	341
59054	沛县	PMS_城区雨润城1#配电室3#变	10	800	410
59055	沛县	PMS_城区雨润城1配4变压器	10	800	400
59056	沛县	PMS_城区雨润城2#配电室1#变	10	800	427
59057	沛县	PMS_城区雨润城2#配电室3#变	10	800	410
59058	沛县	PMS_城区雨润城1#配电室2#变	10	800	204
59059	沛县	PMS_城区雨润城2#配电室2#变	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59060	沛县	PMS_御景云城2#配电室2#变	10	630	354
59061	沛县	御景云城1#配电室3#变	10	800	330
59062	沛县	御景云城1#配电室1#变	10	800	640
59063	沛县	PMS_御景云城2#配电室3#变	10	630	418
59064	沛县	御景云城1#配电室4#变	10	800	437
59065	沛县	PMS_御景云城2#配电室4#变	10	630	410
59066	沛县	PMS_御景云城2#配电室1#变	10	630	391
59067	沛县	御景云城1#配电室2#变	10	800	231
59068	沛县	PMS_汉爵御苑5#箱变1#变	10	630	382
59069	沛县	PMS_汉爵御苑2#箱变主变	10	630	298
59070	沛县	PMS_汉爵御苑4#箱变主变	10	630	306
59071	沛县	PMS_汉爵御苑配电室2#主变	10	800	385
59072	沛县	PMS_城区汉爵御苑1#箱变1#变	10	630	391
59073	沛县	PMS_汉爵御苑配电室1#主变	10	800	274
59074	沛县	PMS_汉爵御苑3#箱变1#变	10	630	342
59075	沛县	PMS_汉爵御苑配电室4#主变	10	800	577
59076	沛县	PMS_书香雅苑3#配电室3#主变	10	800	195
59077	沛县	PMS_书香雅苑3#配电室1#主变	10	800	262
59078	沛县	PMS_书香雅苑4#配电室1#主变	10	800	202
59079	沛县	PMS_书香雅苑3#配电室4#主变	10	800	246
59080	沛县	PMS_书香雅苑4#配电室3#主变	10	800	452
59081	沛县	PMS_书香雅苑4#配电室2#主变	10	800	297
59082	沛县	PMS_书香雅苑4#配电室4#主变	10	800	405
59083	沛县	PMS_书香雅苑3#配电室2#主变	10	800	454
59084	沛县	PMS_书香雅苑6#配电室3#主变	10	800	438
59085	沛县	PMS_书香雅苑6#配电室1#主变	10	800	425
59086	沛县	PMS_书香雅苑6#配电室4#主变	10	800	404
59087	沛县	PMS_书香雅苑5#配电室1#主变	10	800	503
59088	沛县	PMS_书香雅苑5#配电室2#主变	10	800	501
59089	沛县	PMS_书香雅苑5#配电室3#主变	10	800	478
59090	沛县	PMS_书香雅苑5#配电室4#主变	10	800	465
59091	沛县	PMS_书香雅苑6#配电室2#主变	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59092	沛县	PMS_汉邦景城1#配电室1#主变	10	800	409
59093	沛县	PMS_汉邦景城1#配电室3#主变	10	800	374
59094	沛县	PMS_汉邦景城1#配电室2#主变	10	800	378
59095	沛县	PMS_汉邦景城2#配电室1#主变	10	800	466
59096	沛县	PMS_汉邦景城2#配电室3#主变	10	800	482
59097	沛县	PMS_汉邦景城2#配电室4#主变	10	800	560
59098	沛县	PMS_汉邦景城2#配电室2#主变	10	800	412
59099	沛县	PMS_汉邦景城1#配电室4#主变	10	800	499
59100	沛县	PMS_翰林世家2#配电室1#主变	10	630	249
59101	沛县	翰林世家2#配电室2#主变	10	630	250
59102	沛县	PMS_翰林世家组合配电室2#主变	10	800	440
59103	沛县	PMS_翰林世家组合配电室1#主变	10	800	111
59104	沛县	翰林世家2#配电室3#主变	10	800	280
59105	沛县	PMS_城区盛世珑庭2#配电室2#主变	10	800	378
59106	沛县	PMS_盛世珑庭1#配电室2#主变	10	800	473
59107	沛县	PMS_盛世珑庭1#配电室3#主变	10	800	399
59108	沛县	PMS_城区盛世珑庭2#配电室3#主变	10	800	391
59109	沛县	PMS_城区盛世珑庭2#配电室4#主变	10	800	286
59110	沛县	PMS_盛世珑庭1#配电室1#主变	10	800	351
59111	沛县	PMS_城区盛世珑庭2#配电室1#主变	10	800	309
59112	沛县	PMS_盛世珑庭1#配电室4#主变	10	800	480
59113	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区2#配电室3#主变	10	630	255
59114	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区2#配电室2#主变	10	630	130
59115	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区3#配电室3#主变	10	800	485
59116	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区2#配电室4#主变	10	630	355
59117	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区3#配电室1#主变	10	800	300
59118	沛县	PMS_城区卢卡庄园1#组合配电室2#主变	10	630	255
59119	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区3#配电室4#主变	10	800	412
59120	沛县	PMS_城区卢卡庄园小区3#配电室2#主变	10	800	424
59121	沛县	PMS_城区卢卡庄园1#组合配电室1#主变	10	630	220
59122	沛县	PMS_甄庄2#变	10	200	75
59123	沛县	PMS_城区老火车站变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59124	沛县	PMS_中江文华苑A地块3#配电室3#主变	10	630	382
59125	沛县	PMS_中江文华苑A地块1#配电室4#主变	10	800	221
59126	沛县	PMS_中江文华苑A地块2#配电室2#主变	10	800	485
59127	沛县	PMS_中江文华苑A地块1#配电室2#主变	10	800	402
59128	沛县	PMS_中江文华苑A地块3#配电室1#主变	10	630	352
59129	沛县	PMS_中江文华苑A地块2#配电室1#主变	10	800	347
59130	沛县	PMS_中江文华苑A地块1#配电室1#主变	10	800	397
59131	沛县	PMS_中江文华苑A地块3#配电室2#主变	10	630	339
59132	沛县	PMS_中江文华苑A地块3#配电室4#主变	10	630	384
59133	沛县	PMS_中江文华苑A地块2#配电室3#主变	10	800	410
59134	沛县	PMS_中江文华苑A地块2#配电室4#主变	10	800	478
59135	沛县	PMS_中江文华苑A地块1#配电室3#主变	10	800	430
59136	沛县	PMS_城区中央御景一期5#配电室4#主变	10	800	434
59137	沛县	PMS_城区中央御景一期5#配电室2#主变	10	800	369
59138	沛县	PMS_城区中央御景一期5#配电室1#主变	10	800	489
59139	沛县	PMS_城区中央御景一期5#配电室3#主变	10	800	454
59140	沛县	PMS_城区中央御景一期4#配3#主变	10	800	503
59141	沛县	PMS_城区中央御景一期4#配2#主变	10	800	410
59142	沛县	PMS_城区中央御景一期4#配1#主变	10	800	443
59143	沛县	PMS_中央御景一期3#配3#主变	10	800	640
59144	沛县	PMS_中央御景一期3#配2#主变	10	800	442
59145	沛县	PMS_中央御景一期3#配1#主变	10	800	381
59146	沛县	PMS_城区中央御景一期4#配4#主变	10	800	492
59147	沛县	二中电信局箱变（商都新1）	10	630	126
59148	沛县	PMS_城区新鑫达园1#箱变主变	10	630	148
59149	沛县	PMS_汉城国际二期7#配电室1#主变	10	630	302
59150	沛县	PMS_汉城国际二期12#配电室1#主变	10	1000	410
59151	沛县	PMS_汉城国际二期4#配电室1#主变	10	800	383
59152	沛县	PMS_汉城国际二期5#配电室4#主变	10	800	289
59153	沛县	PMS_汉城国际二期8#配电室4#主变	10	800	396
59154	沛县	PMS_汉城国际二期8#配电室2#主变	10	800	436
59155	沛县	PMS_汉城国际二期4#配电室2#主变	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59156	沛县	汉城国际二期3#配电室4#主变	10	800	360
59157	沛县	PMS_汉城国际二期4#配电室3#主变	10	800	406
59158	沛县	PMS_汉城国际二期5#配电室2#主变	10	800	412
59159	沛县	PMS_汉城国际二期7#配电室4#主变	10	630	315
59160	沛县	PMS_汉城国际二期5#配电室3#主变	10	800	405
59161	沛县	PMS_汉城国际二期7#配电室3#主变	10	630	116
59162	沛县	PMS_汉城国际二期3#配电室1#主变	10	800	260
59163	沛县	PMS_汉城国际二期5#配电室1#主变	10	800	425
59164	沛县	PMS_汉城国际二期7#配电室2#主变	10	630	336
59165	沛县	PMS_汉城国际二期11#配电室2#主变	10	800	415
59166	沛县	PMS_汉城国际二期3#配电室3#主变	10	800	360
59167	沛县	PMS_汉城国际二期8#配电室3#主变	10	800	358
59168	沛县	PMS_汉城国际二期12#配电室4#主变	10	1000	601
59169	沛县	PMS_汉城国际二期12#配电室2#主变	10	1000	427
59170	沛县	PMS_汉城国际二期12#配电室3#主变	10	1000	511
59171	沛县	PMS_汉城国际二期8#配电室1#主变	10	800	426
59172	沛县	汉城国际二期3#配电室2#主变	10	800	94
59173	沛县	PMS_汉城国际二期11#配电室1#主变	10	800	254
59174	沛县	PMS_汉城国际二期4#配电室4#主变	10	800	399
59175	沛县	PMS_都市华庭1#配电室2#主变	10	630	304
59176	沛县	PMS_都市华庭1#配电室1#主变	10	630	310
59177	沛县	PMS_都市华庭1#配电室3#主变	10	630	302
59178	沛县	PMS_都市华庭1#配电室4#主变	10	630	370
59179	沛县	PMS_香樟苑配电室1#主变	10	800	493
59180	沛县	PMS_香樟苑配电室2#主变	10	800	502
59181	沛县	PMS_香樟苑配电室3#主变	10	800	395
59182	沛县	PMS_香樟苑配电室4#主变	10	800	378
59183	沛县	PMS_红光3#南2变	10	400	107
59184	沛县	帝都大厦配电室1#主变	10	630	290
59185	沛县	帝都大厦配电室3#主变	10	630	396
59186	沛县	PMS_帝都大厦配电室4#主变	10	630	282
59187	沛县	PMS_电子城公变主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59188	沛县	PMS_卫校公变	10	400	171
59189	沛县	PMS_五洲新天地五期1#配电室1#变	10	800	371
59190	沛县	PMS_五洲新天地五期1#配电室2#变	10	800	502
59191	沛县	PMS_金域香城1#配电室4#主变	10	800	220
59192	沛县	PMS_金域香城1#配电室2#主变	10	800	425
59193	沛县	PMS_金域香城1#配电室1#主变	10	800	412
59194	沛县	PMS_沛南1#箱变主变	10	630	220
59195	沛县	PMS_沛南小区3箱变主变	10	500	242
59196	沛县	PMS_沛南小区2箱变主变	10	400	211
59197	沛县	PMS_城区向阳公变主变	10	630	53
59198	沛县	PMS_向阳2#箱变主变	10	630	216
59199	沛县	PMS_铁路处宿舍1箱变主变	10	500	246
59200	沛县	新沛小区东区1#箱变主变	10	630	200
59201	沛县	新沛小区东区2#箱变主变	10	630	343
59202	沛县	PMS_新都市华庭2配4主变	10	800	436
59203	沛县	PMS_新都市华庭2配1主变	10	800	511
59204	沛县	PMS_新都市华庭2配2主变	10	800	422
59205	沛县	PMS_新都市华庭2配3主变	10	800	441
59206	沛县	侨城中央学府一配1主变	10	800	355
59207	沛县	侨城中央学府一配4主变	10	800	458
59208	沛县	侨城中央学府一配2主变	10	800	469
59209	沛县	侨城中央学府一配3主变	10	800	478
59210	沛县	PMS_四方广场1箱变主变	10	400	185
59211	沛县	PMS_四方广场2箱变主变	10	400	112
59212	沛县	PMS_城投国际广场2配3主变	10	630	390
59213	沛县	PMS_城投国际广场2配2主变	10	630	298
59214	沛县	PMS_城投国际广场1配2主变	10	800	499
59215	沛县	PMS_城投国际广场1配3主变	10	800	485
59216	沛县	PMS_城投国际广场2配4主变	10	630	328
59217	沛县	PMS_城投国际广场2配1主变	10	630	325
59218	沛县	PMS_城投国际广场1配4主变	10	800	519
59219	沛县	PMS_城投国际广场1配1主变	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59220	沛县	华宇上城2配3#变压器	10	800	410
59221	沛县	华宇上城3配2#变压器	10	800	421
59222	沛县	华宇上城3配1#变压器	10	800	421
59223	沛县	御澜湾C区3配4#变压器	10	800	459
59224	沛县	华宇上城2配2#变压器	10	800	505
59225	沛县	华宇上城1配2#变压器	10	800	454
59226	沛县	御澜湾C区1配1#变压器	10	800	412
59227	沛县	御澜湾C区3配2#变压器	10	800	542
59228	沛县	御澜湾C区4配3#变压器	10	800	242
59229	沛县	华宇上城3配4#变压器	10	800	505
59230	沛县	御澜湾C区3配3#变压器	10	800	360
59231	沛县	御澜湾C区2配2#变压器	10	800	373
59232	沛县	华宇上城1配1#变压器	10	800	531
59233	沛县	华宇上城2配1#变压器	10	800	490
59234	沛县	御澜湾C区4配1#变压器	10	800	190
59235	沛县	御澜湾C区2配1#变压器	10	800	412
59236	沛县	华宇上城1配4#变压器	10	800	422
59237	沛县	华宇上城1配3#变压器	10	800	519
59238	沛县	御澜湾C区4配4#变压器	10	800	529
59239	沛县	华宇上城3配3#变压器	10	800	498
59240	沛县	御澜湾C区2配3#变压器	10	800	506
59241	沛县	御澜湾C区3配1#变压器	10	800	511
59242	沛县	御澜湾C区1配3#变压器	10	800	448
59243	沛县	华宇上城2配4#变压器	10	800	437
59244	沛县	御澜湾C区1配4#变压器	10	800	420
59245	沛县	御澜湾C区2配4#变压器	10	800	522
59246	沛县	御澜湾C区1配2#变压器	10	800	392
59247	沛县	御澜湾C区4配2#变压器	10	800	385
59248	沛县	PMS_城区马庄小区2配3主变	10	800	418
59249	沛县	PMS_城区马庄小区1配2主变	10	800	463
59250	沛县	PMS_城区马庄小区2配1主变	10	800	458
59251	沛县	PMS_城区马庄小区2配2主变	10	800	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59252	沛县	PMS_城区马庄小区2配4主变	10	800	486
59253	沛县	PMS_城区马庄小区1配3主变	10	800	538
59254	沛县	PMS_城区马庄小区1配4主变	10	800	481
59255	沛县	PMS_城区马庄小区1配1主变	10	800	425
59256	沛县	PMS_城区格林春天8配1主变	10	1000	513
59257	沛县	PMS_城区格林春天8配2主变	10	1000	557
59258	沛县	御水华庭5配3主变	10	800	429
59259	沛县	御水华庭5配1主变	10	800	464
59260	沛县	御水华庭1配1主变	10	800	403
59261	沛县	御水华庭1配3主变	10	800	444
59262	沛县	御水华庭5配2主变	10	800	357
59263	沛县	御水华庭5配4主变	10	800	399
59264	沛县	御水华庭1配4主变	10	800	476
59265	沛县	御水华庭1配2主变	10	800	412
59266	沛县	御水华庭3配1主变	10	800	445
59267	沛县	御水华庭3配2主变	10	800	355
59268	沛县	御水华庭3配4主变	10	800	340
59269	沛县	御水华庭3配3主变	10	800	364
59270	沛县	御水华庭2配3主变	10	800	307
59271	沛县	御水华庭2配2主变	10	800	376
59272	沛县	御水华庭2配1主变	10	800	430
59273	沛县	御水华庭4配2主变	10	800	471
59274	沛县	御水华庭4配1主变	10	800	459
59275	沛县	御水华庭4配4主变	10	800	353
59276	沛县	御水华庭4配3主变	10	800	413
59277	沛县	御水华庭2配4主变	10	800	526
59278	沛县	PMS_大汉总部小区1配1变	10	630	386
59279	沛县	PMS_大汉总部小区1配2变	10	630	455
59280	沛县	PMS_大汉总部小区1配3变	10	630	414
59281	沛县	PMS_大汉总部1配4变压器	10	630	421
59282	沛县	PMS_中央学府4配1主变	10	800	487
59283	沛县	PMS_中央学府4配2主变	10	800	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59284	沛县	PMS_中央学府4配4主变	10	800	471
59285	沛县	PMS_中央学府4配3主变	10	800	503
59286	沛县	PMS_香樟苑二期配2变	10	800	495
59287	沛县	PMS_香樟苑二期配3变	10	800	518
59288	沛县	PMS_香樟苑二期配4变	10	800	497
59289	沛县	PMS_香樟苑二期配1变	10	800	502
59290	沛县	PMS_汉城源筑9配1主变	10	800	475
59291	沛县	PMS_汉城源筑10配2主变	10	800	468
59292	沛县	PMS_汉城源筑9配4主变	10	800	500
59293	沛县	PMS_汉城源筑9配3主变	10	800	459
59294	沛县	PMS_汉城源筑9配2主变	10	800	514
59295	沛县	PMS_汉城源筑10配1主变	10	800	396
59296	沛县	PMS_御景新城1配1主变	10	800	459
59297	沛县	PMS_御景新城1配4主变	10	800	462
59298	沛县	PMS_御景新城1配3主变	10	800	485
59299	沛县	PMS_御景新城1配2主变	10	800	423
59300	沛县	PMS_御景新城2配2主变	10	630	292
59301	沛县	PMS_御景新城2配4主变	10	630	403
59302	沛县	PMS_御景新城2配1主变	10	630	323
59303	沛县	PMS_御景新城2配3主变	10	630	355
59304	沛县	PMS_沛城矿综合楼2#	10	400	320
59305	沛县	沛城矿综合楼1箱变主变	10	400	146
59306	沛县	PMS_侨城中央学府3配1主变	10	800	506
59307	沛县	PMS_侨城中央学府3配4主变	10	800	551
59308	沛县	PMS_侨城中央学府3配2主变	10	800	528
59309	沛县	PMS_侨城中央学府3配3主变	10	800	438
59310	沛县	PMS_中央学府2配3主变	10	630	378
59311	沛县	PMS_中央学府2配2主变	10	630	385
59312	沛县	PMS_中央学府2配4主变	10	630	392
59313	沛县	PMS_中央学府2配1主变	10	630	196
59314	沛县	新都市华庭3配3主变	10	800	546
59315	沛县	新都市华庭3配1主变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59316	沛县	新都市华庭3配4主变	10	800	422
59317	沛县	新都市华庭3配2主变	10	800	367
59318	沛县	阳光五期1配2主变	10	800	524
59319	沛县	阳光五期1配1主变	10	800	416
59320	沛县	中江文荟苑2配2主变	10	630	279
59321	沛县	文韵小区3配4主变	10	800	460
59322	沛县	文韵小区1配1主变	10	800	479
59323	沛县	文韵小区3配3主变	10	800	496
59324	沛县	文韵小区1组配1主变	10	630	347
59325	沛县	中江文荟苑4配1主变	10	630	355
59326	沛县	中江文荟苑2配4主变	10	630	377
59327	沛县	文韵小区1组配4主变	10	630	346
59328	沛县	文韵小区1配4主变	10	800	503
59329	沛县	中江文荟苑3配4主变	10	800	515
59330	沛县	文韵小区1组配3主变	10	630	403
59331	沛县	文韵小区3配2主变	10	800	531
59332	沛县	文韵小区3配1主变	10	800	471
59333	沛县	文韵小区1配2主变	10	800	491
59334	沛县	中江文荟苑1配2主变	10	800	405
59335	沛县	文韵小区1组配2主变	10	630	353
59336	沛县	中江文荟苑2配3主变	10	630	382
59337	沛县	中江文荟苑4配4主变	10	630	327
59338	沛县	中江文荟苑4配2主变	10	630	289
59339	沛县	中江文荟苑3配3主变	10	800	417
59340	沛县	文韵小区2配4主变	10	630	416
59341	沛县	中江文荟苑3配2主变	10	800	428
59342	沛县	中江文荟苑1配1主变	10	800	399
59343	沛县	中江文荟苑2配1主变	10	630	364
59344	沛县	中江文荟苑4配3主变	10	630	327
59345	沛县	文韵小区2配3主变	10	630	358
59346	沛县	文韵小区2配2主变	10	630	156
59347	沛县	文韵小区1配3主变	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59348	沛县	中江文荟苑3配1主变	10	800	530
59349	沛县	文韵小区2配1主变	10	630	363
59350	沛县	香城丽景7配4主变	10	800	549
59351	沛县	香城丽景9配1主变	10	630	348
59352	沛县	香城丽景9配2主变	10	630	378
59353	沛县	香城丽景9配3主变	10	630	369
59354	沛县	香城丽景7配1主变	10	800	538
59355	沛县	香城丽景7配3主变	10	800	514
59356	沛县	香城丽景7配2主变	10	800	545
59357	沛县	香城丽景8配1主变	10	800	503
59358	沛县	香城丽景9配4主变	10	630	465
59359	沛县	香城丽景8配2主变	10	800	535
59360	沛县	城区金星北箱主变	10	500	85
59361	沛县	城区金星南箱主变	10	630	113
59362	沛县	古沛南1箱变（棉麻）主变	10	630	0
59363	沛县	汉沛家园二期2配2主变	10	800	552
59364	沛县	汉沛家园二期4配2主变	10	630	457
59365	沛县	汉沛家园二期2配1主变	10	800	547
59366	沛县	汉沛家园二期1组配1主变	10	800	532
59367	沛县	汉沛家园二期1组配2主变	10	800	581
59368	沛县	汉沛家园二期3配3主变	10	800	608
59369	沛县	汉沛家园二期3配4主变	10	800	557
59370	沛县	汉沛家园二期4配4主变	10	630	463
59371	沛县	汉沛家园二期4配1主变	10	630	436
59372	沛县	汉沛家园二期2配4主变	10	800	500
59373	沛县	汉沛家园二期4配3主变	10	630	490
59374	沛县	汉沛家园二期3配1主变	10	800	551
59375	沛县	汉沛家园二期3配2主变	10	800	541
59376	沛县	汉沛家园二期2配3主变	10	800	566
59377	沛县	康馨名樾3配3主变	10	800	637
59378	沛县	康馨名樾3配2主变	10	800	514
59379	沛县	康馨名樾3配1主变	10	800	637

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59380	沛县	康馨名樾3配4主变	10	800	639
59381	沛县	润金华府6配3主变	10	630	421
59382	沛县	润金华府4配4主变	10	630	257
59383	沛县	润金华府6配4主变	10	630	420
59384	沛县	润金华府5配3主变	10	800	577
59385	沛县	润金华府4配2主变	10	630	333
59386	沛县	润金华府5配1主变	10	800	588
59387	沛县	润金华府6配1主变	10	630	420
59388	沛县	润金华府5配4主变	10	800	609
59389	沛县	润金华府6配2主变	10	630	355
59390	沛县	润金华府4配3主变	10	630	418
59391	沛县	润金华府4配1主变	10	630	415
59392	沛县	润金华府5配2主变	10	800	593
59393	沛县	润丽小区2配3主变	10	630	458
59394	沛县	润丽小区3配2主变	10	800	626
59395	沛县	润丽小区2配2主变	10	630	405
59396	沛县	润丽小区1配1主变	10	800	589
59397	沛县	润丽小区3配1主变	10	800	606
59398	沛县	润丽小区1配2主变	10	800	567
59399	沛县	润丽小区2配1主变	10	630	439
59400	沛县	润丽小区2配4主变	10	630	504
59401	沛县	润丽小区1配4主变	10	800	613
59402	沛县	润丽小区1配3主变	10	800	597
59403	沛县	金域香城二期1配4主变	10	800	600
59404	沛县	金域香城二期1配2主变	10	800	540
59405	沛县	金域二期1组配1主变	10	630	445
59406	沛县	金域二期1组配2主变	10	630	473
59407	沛县	金域香城二期1配3主变	10	800	606
59408	沛县	金域香城二期1配1主变	10	800	600
59409	沛县	七巷公变（商都）	10	630	198
59410	沛县	沿南中3#（郝小楼）公变	10	630	143
59411	沛县	汉城源筑5配3主变	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59412	沛县	汉城源筑3配2主变	10	630	399
59413	沛县	汉城源筑3配3主变	10	630	392
59414	沛县	汉城源筑2配4主变	10	630	417
59415	沛县	汉城源筑4配3主变	10	800	475
59416	沛县	汉城源筑2配1主变	10	630	380
59417	沛县	汉城源筑5配2主变	10	800	535
59418	沛县	汉城源筑4配4主变	10	800	562
59419	沛县	汉城源筑4配2主变	10	800	498
59420	沛县	汉城源筑5配1主变	10	800	523
59421	沛县	汉城源筑3配4主变	10	630	469
59422	沛县	汉城源筑5配4主变	10	800	543
59423	沛县	汉城源筑4配1主变	10	800	502
59424	沛县	汉城源筑2配3主变	10	630	408
59425	沛县	汉城源筑2配2主变	10	630	386
59426	沛县	汉城源筑3配1主变	10	630	392
59427	沛县	熙悦府3配2主变	10	800	494
59428	沛县	熙悦府3配1主变	10	800	496
59429	沛县	熙悦府3配3主变	10	800	443
59430	沛县	熙悦府3配4主变	10	800	458
59431	沛县	城区金贸2南变	10	630	31
59432	沛县	城区金贸2北变	10	630	102
59433	沛县	汉城国际花苑2箱主变	10	630	238
59434	沛县	汉城国际花苑5箱主变	10	630	286
59435	沛县	汉城国际花苑4箱主变	10	630	272
59436	沛县	汉城国际花苑6箱主变	10	630	213
59437	沛县	汉城国际花苑1箱主变	10	630	231
59438	沛县	汉城国际花苑7箱主变	10	630	233
59439	沛县	汉城国际花苑3箱主变	10	630	163
59440	沛县	李园安置房5配4主变	10	800	522
59441	沛县	润金华府3配4主变	10	630	344
59442	沛县	润金华府3配3主变	10	630	426
59443	沛县	润金华府3配2主变	10	630	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59444	沛县	李园安置房5配3主变	10	800	533
59445	沛县	润金华府1配4主变	10	630	361
59446	沛县	李园安置房6配2主变	10	800	461
59447	沛县	李园安置房7配4主变	10	800	508
59448	沛县	润金华府1配2主变	10	630	333
59449	沛县	李园安置房7配1主变	10	800	507
59450	沛县	润金华府2配2主变	10	630	382
59451	沛县	李园安置房5配1主变	10	800	493
59452	沛县	李园安置房6配1主变	10	800	503
59453	沛县	李园安置房5配2主变	10	800	438
59454	沛县	润金华府1配1主变	10	630	411
59455	沛县	润金华府2配1主变	10	630	333
59456	沛县	李园安置房7配3主变	10	800	467
59457	沛县	润金华府2配3主变	10	630	409
59458	沛县	润金华府1配3主变	10	630	328
59459	沛县	润金华府2配4主变	10	630	385
59460	沛县	李园安置房7配2主变	10	800	455
59461	沛县	润金华府3配1主变	10	630	383
59462	沛县	城区生鲜箱变	10	500	384
59463	沛县	鑫汉源1配4主变	10	800	511
59464	沛县	鑫汉源1配2主变	10	800	481
59465	沛县	鑫汉源1配1主变	10	800	477
59466	沛县	鑫汉源1配3主变	10	800	480
59467	沛县	汉街蔡庄箱变主变	10	630	345
59468	沛县	歌风新区2箱主变	10	630	454
59469	沛县	沛城家属院箱变主变	10	630	451
59470	沛县	歌风新区1箱主变	10	630	416
59471	沛县	歌风新区3箱主变	10	630	446
59472	沛县	阳光三期1箱变主变	10	630	261
59473	沛县	尚文苑4配2主变	10	800	584
59474	沛县	尚文苑4配1主变	10	800	317
59475	沛县	尚文苑4配3主变	10	800	596

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59476	沛县	尚文苑4配4主变	10	800	499
59477	沛县	五州新天地9箱变主变	10	630	202
59478	沛县	五州新天地7箱变主变	10	630	315
59479	沛县	五州新天地11箱变主变	10	630	321
59480	沛县	五州新天地12箱变主变	10	630	116
59481	沛县	五州新天地10箱变主变	10	630	216
59482	沛县	云萃景源1配4主变	10	800	593
59483	沛县	云萃景源1配1主变	10	800	580
59484	沛县	云萃景源1配3主变	10	800	584
59485	沛县	云萃景源1配2主变	10	800	601
59486	沛县	质检站公变	10	400	116
59487	沛县	怡园小区1箱主变	10	630	431
59488	沛县	怡园小区3箱主变	10	630	443
59489	沛县	城区向阳北箱变主变	10	630	359
59490	沛县	怡园小区2箱主变	10	630	425
59491	沛县	汉泽小区4配4主变	10	800	546
59492	沛县	汉泽小区5配3主变	10	800	472
59493	沛县	汉泽小区2配3主变	10	800	562
59494	沛县	汉泽小区3配4主变	10	800	473
59495	沛县	汉泽小区4配2主变	10	800	542
59496	沛县	汉泽小区2配2主变	10	800	494
59497	沛县	汉泽小区3配3主变	10	800	555
59498	沛县	汉泽小区4配1主变	10	800	600
59499	沛县	汉泽小区1配3主变	10	800	453
59500	沛县	汉泽小区4配3主变	10	800	448
59501	沛县	汉泽小区1配1主变	10	800	495
59502	沛县	汉泽小区5配1主变	10	800	597
59503	沛县	汉泽小区2配4主变	10	800	548
59504	沛县	汉泽小区5配2主变	10	800	573
59505	沛县	汉泽小区3配2主变	10	800	488
59506	沛县	汉泽小区3配1主变	10	800	472
59507	沛县	汉泽小区5配4主变	10	800	523

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59508	沛县	汉泽小区1配2主变	10	800	496
59509	沛县	汉泽小区1配4主变	10	800	483
59510	沛县	汉泽小区2配1主变	10	800	494
59511	沛县	御景龙湾3配4主变	10	800	347
59512	沛县	名城锦园3配9主变	10	800	289
59513	沛县	清怡配1主变	10	1000	516
59514	沛县	御景龙湾2配2主变	10	800	410
59515	沛县	御景龙湾3配2主变	10	800	447
59516	沛县	御景龙湾3配1主变	10	800	350
59517	沛县	名城锦园2组配8主变	10	1000	240
59518	沛县	御景龙湾2配1主变	10	800	418
59519	沛县	御景龙湾3配3主变	10	800	383
59520	沛县	名城锦园3配10主变	10	800	250
59521	沛县	清怡配2主变	10	1000	480
59522	沛县	御景龙湾2配3主变	10	800	401
59523	沛县	御景龙湾2配4主变	10	800	461
59524	沛县	翰林世家1配1主变	10	630	354
59525	沛县	翰林世家1配2主变	10	630	213
59526	沛县	香江花城8配3主变	10	1000	339
59527	沛县	香江花城6配2主变	10	630	243
59528	沛县	香江花城8配1主变	10	1000	449
59529	沛县	香江花城7配2主变	10	800	110
59530	沛县	香江花城8配4主变	10	1000	138
59531	沛县	香江花城6配1主变	10	630	77
59532	沛县	香江花园2配2主变	10	800	453
59533	沛县	香江花园3配1主变	10	800	353
59534	沛县	香江花园1配2主变	10	800	363
59535	沛县	香江花城7配1主变	10	800	386
59536	沛县	香江花园2配1主变	10	800	439
59537	沛县	香江花园1配1主变	10	800	282
59538	沛县	香江花园3配2主变	10	800	347
59539	沛县	香江花城8配2主变	10	1000	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59540	沛县	嘉华世纪城1组配1主变	10	800	369
59541	沛县	汉景华城组配1主变	10	800	370
59542	沛县	汉景华城组配2主变	10	800	413
59543	沛县	嘉华世纪城1组配2主变	10	630	230
59544	沛县	公园道西17组配2主变	10	800	486
59545	沛县	公园道西19配2主变	10	800	426
59546	沛县	公园道西17组配1主变	10	800	514
59547	沛县	公园道西19配1主变	10	800	445
59548	沛县	公园道西19配4主变	10	800	520
59549	沛县	公园道西19配3主变	10	800	535
59550	沛县	滨河小区24箱主变	10	630	309
59551	沛县	滨河小区17箱主变	10	630	352
59552	沛县	滨河小区10甲箱主变	10	630	440
59553	沛县	滨河小区18箱主变	10	630	422
59554	沛县	滨河小区22箱主变	10	630	445
59555	沛县	滨河小区16箱主变	10	630	472
59556	沛县	汽车站棉麻箱变1主变	10	630	248
59557	沛县	玉禾田公变	10	100	36
59558	沛县	城区农机2#南变主变	10	630	279
59559	沛县	阳光三期1终端箱变（西区）主变	10	630	235
59560	沛县	风光地带B1箱主变	10	630	94
59561	沛县	风光地带A1箱主变	10	630	0
59562	沛县	沛城镇华夏大厦箱主变	10	630	252
59563	沛县	峯境花园1配3主变	10	800	536
59564	沛县	峯境花园1配4主变	10	800	520
59565	沛县	峯境花园1配2主变	10	800	439
59566	沛县	峯境花园1配1主变	10	800	496
59567	沛县	康馨名樾1配3主变	10	800	592
59568	沛县	康馨名樾2配1主变	10	800	496
59569	沛县	康馨名樾1配2主变	10	800	551
59570	沛县	康馨名樾1配1主变	10	800	465
59571	沛县	康馨名樾2配3主变	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59572	沛县	康馨名樾2配4主变	10	800	506
59573	沛县	康馨名樾1配4主变	10	800	523
59574	沛县	康馨名樾2配2主变	10	800	479
59575	沛县	五洲新天地3箱变主变	10	630	409
59576	沛县	五洲新天地4箱变主变	10	630	447
59577	沛县	五洲新天地1箱变主变	10	630	346
59578	沛县	文星花园2配2主变	10	800	587
59579	沛县	文星花园3配3主变	10	630	450
59580	沛县	五洲新天地2箱变主变	10	630	448
59581	沛县	文星花园2配1主变	10	800	523
59582	沛县	文星花园2配4主变	10	800	586
59583	沛县	文星花园3配1主变	10	630	435
59584	沛县	五洲新天地5箱变主变	10	630	366
59585	沛县	文星花园1配2主变	10	800	575
59586	沛县	文星花园1配3主变	10	800	536
59587	沛县	五洲新天地6箱变主变	10	630	425
59588	沛县	文星花园1配4主变	10	800	551
59589	沛县	文星花园3配4主变	10	630	408
59590	沛县	文星花园1配1主变	10	800	566
59591	沛县	文星花园2配3主变	10	800	600
59592	沛县	文星花园3配2主变	10	630	396
59593	沛县	汉兴家园1配2主变	10	630	417
59594	沛县	汉兴家园5配1主变	10	800	567
59595	沛县	汉兴家园2配2主变	10	800	562
59596	沛县	汉兴家园1组配1主变	10	630	436
59597	沛县	汉兴家园4配2主变	10	800	582
59598	沛县	汉兴家园2配3主变	10	800	562
59599	沛县	汉兴家园4配1主变	10	800	562
59600	沛县	汉兴家园1组配2主变	10	630	424
59601	沛县	汉兴家园3配1主变	10	630	437
59602	沛县	汉兴家园1配4主变	10	630	440
59603	沛县	汉兴家园4配4主变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59604	沛县	汉兴家园5配3主变	10	800	553
59605	沛县	汉兴家园1配1主变	10	630	441
59606	沛县	汉兴家园2配4主变	10	800	581
59607	沛县	汉兴家园1配3主变	10	630	442
59608	沛县	汉兴家园2配1主变	10	800	574
59609	沛县	汉兴家园3配2主变	10	630	453
59610	沛县	汉兴家园5配4主变	10	800	556
59611	沛县	汉兴家园5配2主变	10	800	537
59612	沛县	汉兴家园4配3主变	10	800	567
59613	沛县	熙悦府1配3主变	10	800	504
59614	沛县	熙悦府1配4主变	10	800	556
59615	沛县	熙悦府1配1主变	10	800	489
59616	沛县	熙悦府1配2主变	10	800	575
59617	沛县	江南名都1箱主变	10	630	400
59618	沛县	清怡花园5箱主变	10	630	408
59619	沛县	清怡花园3箱主变	10	630	409
59620	沛县	清怡花园2箱主变	10	630	434
59621	沛县	农行家属院箱变主变	10	630	468
59622	沛县	汉星华府1配1主变	10	630	354
59623	沛县	汉星华府2配4主变	10	800	444
59624	沛县	汉星华府2配3主变	10	800	535
59625	沛县	汉星华府1配2主变	10	630	380
59626	沛县	汉星华府2配2主变	10	800	568
59627	沛县	汉星华府2配1主变	10	800	549
59628	沛县	置业小区西箱主变	10	630	402
59629	沛县	置业小区东箱主变	10	630	452
59630	沛县	清怡花园小区8箱变主变	10	630	427
59631	沛县	清怡花园小区9箱变主变	10	630	465
59632	沛县	清怡花园小区6箱变主变	10	630	426
59633	沛县	清怡花园小区7箱变主变	10	630	443
59634	沛县	正阳南北变（旺宾楼）	10	630	233
59635	沛县	剑桥府邸商业4箱主变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59636	沛县	剑桥府邸商业1箱主变	10	630	334
59637	沛县	剑桥府邸商业3箱主变	10	630	343
59638	沛县	剑桥府邸商业2箱主变	10	630	320
59639	沛县	剑桥府邸商业5箱主变	10	630	321
59640	沛县	鑫汉源二期2配3主变	10	800	484
59641	沛县	鑫汉源二期2配2主变	10	800	470
59642	沛县	鑫汉源二期1配4主变	10	800	441
59643	沛县	鑫汉源二期1配2主变	10	800	540
59644	沛县	鑫汉源二期2配1主变	10	800	392
59645	沛县	鑫汉源二期2配4主变	10	800	522
59646	沛县	鑫汉源二期1配3主变	10	800	491
59647	沛县	鑫汉源二期1配1主变	10	800	520
59648	沛县	汉邦景城二期5配1主变	10	800	488
59649	沛县	汉邦景城二期3配1主变	10	800	520
59650	沛县	汉邦景城二期5配4主变	10	800	524
59651	沛县	汉邦景城二期4配2主变	10	800	458
59652	沛县	汉邦景城二期5配3主变	10	800	518
59653	沛县	汉邦景城二期4配1主变	10	800	540
59654	沛县	汉邦景城二期3配2主变	10	800	496
59655	沛县	汉邦景城二期4配3主变	10	800	569
59656	沛县	汉邦景城二期4配4主变	10	800	531
59657	沛县	汉邦景城二期3配3主变	10	800	491
59658	沛县	汉邦景城二期5配2主变	10	800	498
59659	沛县	汉邦景城二期3配4主变	10	800	510
59660	沛县	江南名都城3箱主变	10	630	409
59661	沛县	汤沐小区2箱主变	10	630	430
59662	沛县	新汉城2配1主变	10	800	335
59663	沛县	汉润府1配4主变	10	800	468
59664	沛县	清怡11箱1主变	10	630	433
59665	沛县	清怡4箱1主变	10	630	424
59666	沛县	清怡10箱1主变	10	630	427
59667	沛县	润景花园1组配1主变	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59668	沛县	润景花园1组配2主变	10	800	473
59669	沛县	润景花园1配1主变	10	800	441
59670	沛县	润景花园1配3主变	10	800	509
59671	沛县	润景花园1配4主变	10	800	478
59672	沛县	润景花园1组配4主变	10	800	534
59673	沛县	润景花园1组配3主变	10	800	529
59674	沛县	润景花园1配2主变	10	800	449
59675	沛县	新都市华庭6配4主变	10	630	354
59676	沛县	新都市华庭5配2主变	10	630	418
59677	沛县	新都市华庭5配4主变	10	630	384
59678	沛县	新都市华庭4配1主变	10	800	459
59679	沛县	食品城南二箱变主变	10	630	294
59680	沛县	新都市华庭5配1主变	10	630	420
59681	沛县	新都市华庭4配2主变	10	800	490
59682	沛县	新都市华庭6配2主变	10	630	360
59683	沛县	新都市华庭6配3主变	10	630	361
59684	沛县	沛初中东二箱变主变	10	630	274
59685	沛县	新都市华庭5配3主变	10	630	355
59686	沛县	新都市华庭6配1主变	10	630	353
59687	沛县	食品城南一箱变主变	10	630	251
59688	沛县	沛初中东一箱变主变	10	630	261
59689	沛县	金贸公变主变	10	630	282
59690	沛县	云樾别苑1配4主变	10	800	623
59691	沛县	云樾别苑1配3主变	10	800	629
59692	沛县	云樾别苑1配1主变	10	800	605
59693	沛县	云樾别苑1配2主变	10	800	630
59694	沛县	尚文苑5配3主变	10	630	504
59695	沛县	尚文苑5配4主变	10	630	504
59696	沛县	尚文苑5配2主变	10	630	504
59697	沛县	尚文苑5配1主变	10	630	504
59698	沛县	10kV城区凯诺公贸变	10	400	320
59699	沛县	家和花园3主变	10	630	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59700	沛县	家和花园4主变	10	630	188
59701	沛县	家和花园5主变	10	630	246
59702	沛县	家和花园1主变	10	630	179
59703	沛县	家和花园2主变	10	630	248
59704	沛县	安宁小区3配4主变	10	630	425
59705	沛县	安宁小区1配3主变	10	800	548
59706	沛县	安宁小区2配3主变	10	800	522
59707	沛县	安宁小区2配1主变	10	800	532
59708	沛县	安宁小区3配1主变	10	630	445
59709	沛县	安宁小区3配3主变	10	630	451
59710	沛县	安宁小区1配4主变	10	800	536
59711	沛县	安宁小区1配1主变	10	800	454
59712	沛县	安宁小区2配4主变	10	800	558
59713	沛县	安宁小区2配2主变	10	800	473
59714	沛县	安宁小区3配2主变	10	630	423
59715	沛县	安宁小区1配2主变	10	800	552
59716	沛县	蒋庄楼箱变主变	10	630	329
59717	沛县	城区金贸南变主变	10	630	389
59718	沛县	鑫汉源三期1配1主变	10	800	583
59719	沛县	鑫汉源三期1组配1主变	10	800	603
59720	沛县	鑫汉源三期1组配2主变	10	800	528
59721	沛县	鑫汉源三期1配4主变	10	800	574
59722	沛县	鑫汉源三期1配2主变	10	800	572
59723	沛县	鑫汉源三期1配3主变	10	800	573
59724	沛县	民熙小区1配1主变	10	630	122
59725	沛县	民熙小区2配2主变	10	800	511
59726	沛县	民熙小区2配3主变	10	800	545
59727	沛县	民熙小区2配1主变	10	800	543
59728	沛县	民熙小区1配2主变	10	630	278
59729	沛县	民熙小区1配3主变	10	630	351
59730	沛县	民熙小区2配4主变	10	800	529
59731	沛县	民熙小区1配4主变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59732	沛县	香江花城5配2主变	10	1000	445
59733	沛县	香江花城4配2主变	10	1000	563
59734	沛县	香江花城4配1主变	10	1000	249
59735	沛县	香江花城5配1主变	10	1000	290
59736	沛县	名城锦园2配7主变	10	1000	303
59737	沛县	汉邦家园4配2主变	10	800	482
59738	沛县	汉邦家园2配2主变	10	800	535
59739	沛县	汉邦家园3配3主变	10	800	539
59740	沛县	汉邦家园2配4主变	10	800	536
59741	沛县	汉邦家园1配1主变	10	800	508
59742	沛县	汉邦家园1配2主变	10	800	566
59743	沛县	汉邦家园2配1主变	10	800	550
59744	沛县	汉邦家园3配4主变	10	800	592
59745	沛县	汉邦家园3配1主变	10	800	561
59746	沛县	汉邦家园1配3主变	10	800	505
59747	沛县	汉邦家园4配1主变	10	800	463
59748	沛县	汉邦家园3配2主变	10	800	558
59749	沛县	汉邦家园1配4主变	10	800	531
59750	沛县	汉邦家园2配3主变	10	800	467
59751	沛县	民富园1配2主变	10	800	404
59752	沛县	民富园2配2主变	10	800	410
59753	沛县	民富园1配1主变	10	800	427
59754	沛县	民富园1配3主变	10	800	536
59755	沛县	民富园1配4主变	10	800	384
59756	沛县	民富园2配1主变	10	800	501
59757	沛县	盛世1箱主变	10	630	372
59758	沛县	尚文苑3配4主变	10	800	573
59759	沛县	尚文苑1配4主变	10	800	500
59760	沛县	尚文苑1配2主变	10	800	493
59761	沛县	尚文苑2配2主变	10	800	478
59762	沛县	尚文苑1配1主变	10	800	448
59763	沛县	尚文苑3配3主变	10	800	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59764	沛县	尚文苑2配4主变	10	800	493
59765	沛县	尚文苑1配3主变	10	800	491
59766	沛县	尚文苑3配1主变	10	800	542
59767	沛县	尚文苑2配1主变	10	800	510
59768	沛县	尚文苑2配3主变	10	800	564
59769	沛县	尚文苑3配2主变	10	800	542
59770	沛县	沿南中1箱主变	10	630	249
59771	沛县	城关水建箱主变	10	630	284
59772	沛县	汉祥家园3配3主变	10	800	546
59773	沛县	汉祥家园3配4主变	10	800	598
59774	沛县	汉祥家园3配2主变	10	800	568
59775	沛县	汉祥家园2配2主变	10	630	425
59776	沛县	汉祥家园3配1主变	10	800	526
59777	沛县	汉祥家园2配3主变	10	630	439
59778	沛县	汉祥家园1配4主变	10	800	569
59779	沛县	汉祥家园1配1主变	10	800	573
59780	沛县	汉祥家园2配1主变	10	630	441
59781	沛县	汉祥家园1配3主变	10	800	552
59782	沛县	汉祥家园2配4主变	10	630	441
59783	沛县	汉祥家园1配2主变	10	800	559
59784	沛县	玲珑小区2配1主变	10	800	561
59785	沛县	玲珑小区1配1主变	10	800	560
59786	沛县	玲珑小区2配2主变	10	800	540
59787	沛县	玲珑小区1配4主变	10	800	548
59788	沛县	玲珑小区1配3主变	10	800	496
59789	沛县	玲珑小区1配2主变	10	800	502
59790	沛县	御景新城二期2配4主变	10	630	458
59791	沛县	御景新城二期2配2主变	10	630	401
59792	沛县	御景新城二期2配1主变	10	630	412
59793	沛县	御景新城二期2配3主变	10	630	483
59794	沛县	龙记檀府1配4主变	10	800	556
59795	沛县	龙记檀府1配1主变	10	800	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59796	沛县	龙记檀府1配3主变	10	800	515
59797	沛县	龙记檀府1配2主变	10	800	501
59798	沛县	龙记檀府2配4主变	10	800	590
59799	沛县	龙记檀府2配1主变	10	800	505
59800	沛县	龙记檀府2配2主变	10	800	639
59801	沛县	龙记檀府2配3主变	10	800	437
59802	沛县	文景小区二期2配1主变	10	630	467
59803	沛县	文景小区一期1配3主变	10	800	588
59804	沛县	文景小区一期2配1主变	10	800	501
59805	沛县	文景小区二期2配2主变	10	630	456
59806	沛县	文景小区二期1配2主变	10	800	589
59807	沛县	文景小区一期2配2主变	10	800	535
59808	沛县	文景小区一期2配3主变	10	800	565
59809	沛县	文景小区一期2配4主变	10	800	536
59810	沛县	文景小区一期1配2主变	10	800	547
59811	沛县	文景小区二期2配4主变	10	630	351
59812	沛县	文景小区一期1配4主变	10	800	564
59813	沛县	文景小区一期1配1主变	10	800	573
59814	沛县	文景小区二期2配3主变	10	630	452
59815	沛县	文景小区二期1配1主变	10	800	547
59816	沛县	汉润府3配4主变	10	800	434
59817	沛县	珑玺台1配3主变	10	800	297
59818	沛县	珑玺台3配3主变	10	800	354
59819	沛县	珑玺台5配2主变	10	800	432
59820	沛县	汉润府2配2主变	10	630	436
59821	沛县	汉润府4配3主变	10	800	436
59822	沛县	文华苑B区1配3主变	10	800	493
59823	沛县	珑玺台4配4主变	10	800	495
59824	沛县	汉润府3配3主变	10	800	267
59825	沛县	珑玺台2配2主变	10	630	287
59826	沛县	珑玺台1配4主变	10	800	233
59827	沛县	珑玺台5配3主变	10	800	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59828	沛县	汉润府1配1主变	10	800	474
59829	沛县	汉润府2配1主变	10	630	311
59830	沛县	汉润府4配4主变	10	800	488
59831	沛县	文华苑B区1配2主变	10	800	493
59832	沛县	珑玺台4配3主变	10	800	360
59833	沛县	珑玺台2配3主变	10	630	218
59834	沛县	珑玺台2配4主变	10	630	336
59835	沛县	汉润府2配4主变	10	630	332
59836	沛县	汉润府2配3主变	10	630	348
59837	沛县	汉润府4配1主变	10	800	413
59838	沛县	珑玺台4配2主变	10	800	504
59839	沛县	汉润府3配1主变	10	800	345
59840	沛县	珑玺台3配4主变	10	800	461
59841	沛县	珑玺台1配1主变	10	800	325
59842	沛县	珑玺台2配1主变	10	630	147
59843	沛县	珑玺台5配1主变	10	800	259
59844	沛县	汉润府1配2主变	10	800	443
59845	沛县	汉润府4配2主变	10	800	443
59846	沛县	文华苑B区1配4主变	10	800	292
59847	沛县	珑玺台4配1主变	10	800	351
59848	沛县	汉润府3配2主变	10	800	539
59849	沛县	珑玺台1配2主变	10	800	452
59850	沛县	珑玺台3配2主变	10	800	244
59851	沛县	珑玺台3配1主变	10	800	169
59852	沛县	珑玺台5配4主变	10	800	424
59853	沛县	汉润府1配3主变	10	800	407
59854	沛县	文华苑B区1配1主变	10	800	463
59855	沛县	公园道2配1主变	10	800	488
59856	沛县	文华苑B区3配4主变	10	800	462
59857	沛县	文华苑B区4配2主变	10	630	409
59858	沛县	公园道1配3主变	10	800	339
59859	沛县	公园道3配2主变	10	800	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59860	沛县	文华苑B区3配1主变	10	800	480
59861	沛县	文华苑B区4配1主变	10	630	406
59862	沛县	公园道1配2主变	10	800	295
59863	沛县	文华苑B区3配2主变	10	800	484
59864	沛县	文华苑B区4配4主变	10	630	411
59865	沛县	公园道2配2主变	10	800	498
59866	沛县	公园道1配1主变	10	800	368
59867	沛县	公园道3配1主变	10	800	448
59868	沛县	文华苑B区3配3主变	10	800	452
59869	沛县	文华苑B区4配3主变	10	630	413
59870	沛县	公园道1配4主变	10	800	416
59871	沛县	文华苑B区2配3主变	10	800	475
59872	沛县	文华苑B区2配2主变	10	800	381
59873	沛县	文华苑B区2配1主变	10	800	495
59874	沛县	文华苑B区2配4主变	10	800	446
59875	沛县	未来城3配2主变	10	630	331
59876	沛县	未来城3配3主变	10	630	352
59877	沛县	未来城3配1主变	10	630	276
59878	沛县	未来城3配4主变	10	630	406
59879	沛县	未来城2配3主变	10	800	410
59880	沛县	未来城2配4主变	10	800	429
59881	沛县	未来城2配1主变	10	800	447
59882	沛县	未来城2配2主变	10	800	444
59883	沛县	未来城1配2主变	10	800	175
59884	沛县	未来城1配3主变	10	800	344
59885	沛县	未来城1配4主变	10	800	75
59886	沛县	未来城1配1主变	10	800	186
59887	沛县	爱伦堡1配1主变	10	800	639
59888	沛县	爱伦堡1配2主变	10	800	267
59889	沛县	新汉城1配2主变	10	630	346
59890	沛县	新汉城1配3主变	10	630	313
59891	沛县	新汉城1配1主变	10	630	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59892	沛县	新汉城4配2主变	10	630	264
59893	沛县	新汉城1配4主变	10	630	159
59894	沛县	新汉城2配2主变	10	800	9
59895	沛县	新汉城4配4主变	10	630	424
59896	沛县	新汉城3配2主变	10	800	394
59897	沛县	新汉城4配1主变	10	630	239
59898	沛县	新汉城3配1主变	10	800	410
59899	沛县	新汉城4配3主变	10	630	377
59900	沛县	新汉城5配2主变	10	630	270
59901	沛县	新汉城5配4主变	10	630	380
59902	沛县	新汉城5配1主变	10	630	282
59903	沛县	新汉城5配3主变	10	630	426
59904	沛县	汉沛家园2配4主变	10	630	387
59905	沛县	汉沛家园2配2主变	10	630	341
59906	沛县	汉沛家园2配1主变	10	630	389
59907	沛县	汉沛家园2配3主变	10	630	372
59908	沛县	汉沛家园1配4主变	10	800	538
59909	沛县	城投国际D区3配1主变	10	800	491
59910	沛县	汉沛家园1配1主变	10	800	457
59911	沛县	汉沛家园1配2主变	10	800	429
59912	沛县	城投国际D区3配3主变	10	800	527
59913	沛县	汉沛家园1配3主变	10	800	446
59914	沛县	城投国际D区3配2主变	10	800	451
59915	沛县	城投国际D区3配4主变	10	800	527
59916	沛县	华宇悦城1配3主变	10	630	406
59917	沛县	华宇悦城4配1主变	10	800	454
59918	沛县	华宇悦城5配1主变	10	800	519
59919	沛县	华宇悦城3配3主变	10	800	469
59920	沛县	华宇悦城1配4主变	10	630	444
59921	沛县	华宇悦城1配2主变	10	630	344
59922	沛县	华宇悦城4配2主变	10	800	526
59923	沛县	华宇悦城3配4主变	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59924	沛县	华宇悦城1配1主变	10	630	314
59925	沛县	华宇悦城4配4主变	10	800	495
59926	沛县	华宇悦城5配3主变	10	800	544
59927	沛县	华宇悦城3配2主变	10	800	514
59928	沛县	华宇悦城4配3主变	10	800	464
59929	沛县	华宇悦城5配2主变	10	800	427
59930	沛县	华宇悦城5配4主变	10	800	510
59931	沛县	华宇悦城3配1主变	10	800	389
59932	沛县	汉城源筑7配4主变	10	800	526
59933	沛县	汉城源筑7配3主变	10	800	563
59934	沛县	汉城源筑7配1主变	10	800	428
59935	沛县	汉城源筑7配2主变	10	800	471
59936	沛县	华宇悦城2配2主变	10	800	453
59937	沛县	华宇悦城2配1主变	10	800	537
59938	沛县	华宇悦城2配4主变	10	800	496
59939	沛县	华宇悦城2配3主变	10	800	526
59940	沛县	汉城源筑1配2主变	10	800	444
59941	沛县	汉城源筑1配4主变	10	800	400
59942	沛县	汉城源筑1配1主变	10	800	433
59943	沛县	汉城源筑1配3主变	10	800	456
59944	沛县	汉宁府3配3主变	10	630	365
59945	沛县	汉宁府2配3主变	10	630	356
59946	沛县	汉宁府2配1主变	10	630	354
59947	沛县	汉宁府1配3主变	10	800	513
59948	沛县	汉宁府1配1主变	10	800	529
59949	沛县	汉宁府2配2主变	10	630	393
59950	沛县	汉宁府3配4主变	10	630	353
59951	沛县	汉宁府3配1主变	10	630	323
59952	沛县	汉宁府1配4主变	10	800	425
59953	沛县	汉宁府2配4主变	10	630	354
59954	沛县	汉宁府1配2主变	10	800	548
59955	沛县	汉宁府3配2主变	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59956	沛县	李园安置房2配3主变	10	630	348
59957	沛县	李园安置房3配1主变	10	800	456
59958	沛县	李园安置房1配4主变	10	800	522
59959	沛县	李园安置房1配1主变	10	800	481
59960	沛县	李园安置房3配4主变	10	800	541
59961	沛县	李园安置房3配3主变	10	800	504
59962	沛县	李园安置房1配2主变	10	800	521
59963	沛县	李园安置房1配3主变	10	800	485
59964	沛县	李园安置房2配4主变	10	630	403
59965	沛县	李园安置房2配1主变	10	630	371
59966	沛县	李园安置房3配2主变	10	800	484
59967	沛县	李园安置房2配2主变	10	630	378
59968	沛县	阳光小区一期2箱主变	10	630	165
59969	沛县	阳光小区二期4箱主变	10	630	132
59970	沛县	阳光小区一期1箱主变	10	630	72
59971	沛县	阳光小区二期5箱主变	10	630	150
59972	沛县	御澜湾D区6配1主变	10	800	427
59973	沛县	御澜湾D区5配2主变	10	800	434
59974	沛县	御澜湾D区公寓3主变	10	630	423
59975	沛县	御澜湾D区5配4主变	10	800	487
59976	沛县	御澜湾D区公寓4主变	10	630	320
59977	沛县	御澜湾D区公寓1主变	10	630	372
59978	沛县	御澜湾D区6配4主变	10	800	512
59979	沛县	御澜湾D区6配2主变	10	800	389
59980	沛县	御澜湾D区5配1主变	10	800	349
59981	沛县	御澜湾D区6配3主变	10	800	406
59982	沛县	御澜湾D区公寓2主变	10	630	413
59983	沛县	御澜湾D区5配3主变	10	800	432
59984	沛县	阳光小区二期1箱主变	10	630	133
59985	沛县	阳光小区二期3箱主变	10	630	257
59986	沛县	阳光小区二期2箱主变	10	630	223
59987	沛县	迎宾小区2箱主变	10	630	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59988	沛县	迎宾小区3箱主变	10	630	216
59989	沛县	迎宾小区1箱主变	10	630	304
59990	沛县	迎宾小区4箱主变	10	630	276
59991	沛县	领创国际1配1主变	10	800	436
59992	沛县	领创国际1配4主变	10	800	407
59993	沛县	领创国际1配2主变	10	800	500
59994	沛县	领创国际1配3主变	10	800	531
59995	沛县	阳光小区一期4箱主变	10	630	221
59996	沛县	阳光小区一期3箱主变	10	630	123
59997	沛县	汤沐景苑二期2箱主变	10	630	282
59998	沛县	汤沐景苑二期5箱主变	10	630	300
59999	沛县	汤沐景苑二期1箱主变	10	630	225
60000	沛县	汤沐景苑二期6箱主变	10	630	302
60001	沛县	张庄镇肖孟庄西变	10	200	0
60002	沛县	张庄镇肖孟庄东变	10	400	169
60003	沛县	张庄镇前张楼西变	10	100	0
60004	沛县	PMS_张庄镇大张庄变	10	400	50
60005	沛县	张庄镇范庄小张庄变	10	400	52
60006	沛县	张庄镇东李庄变	10	400	139
60007	沛县	张庄镇大张庄南变	10	200	0
60008	沛县	张庄镇范庄变	10	400	177
60009	沛县	张庄镇邓楼变	10	400	182
60010	沛县	张庄镇小杜庄变	10	80	0
60011	沛县	PMS_张庄镇后元庄变	10	200	32
60012	沛县	PMS_张庄镇马庄东变	10	200	19
60013	沛县	PMS_张庄镇马庄西变	10	200	68
60014	沛县	张庄镇卓洼北变	10	200	0
60015	沛县	PMS_张庄镇后胡集北变	10	200	0
60016	沛县	PMS_张庄镇王提庄变	10	400	123
60017	沛县	张庄镇后胡集东变	10	200	0
60018	沛县	张庄镇胡楼变	10	200	0
60019	沛县	张庄镇西李庄变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60020	沛县	张庄镇单集北变	10	400	228
60021	沛县	张庄镇单集朱庄变	10	200	3
60022	沛县	张庄镇房庄变	10	100	0
60023	沛县	张庄镇前张楼南变	10	400	119
60024	沛县	张庄镇后张楼东变	10	200	0
60025	沛县	张庄镇韩营南变	10	200	34
60026	沛县	张庄镇胡集后李庄变	10	200	61
60027	沛县	PMS_张庄镇卓洼西变	10	200	0
60028	沛县	PMS_张庄镇卓洼东变	10	200	61
60029	沛县	张庄镇许油坊变	10	400	230
60030	沛县	PMS_张庄镇小韩庄变	10	400	179
60031	沛县	PMS_张庄镇崔寨机关南2#变	10	400	62
60032	沛县	PMS_张庄镇江南新天地1#箱变	10	800	473
60033	沛县	PMS_张庄镇江南新天地2#箱变	10	630	370
60034	沛县	PMS_张庄镇江南新天地3#箱变	10	630	269
60035	沛县	张庄镇贵邦雅苑1#箱变001	10	400	97
60036	沛县	PMS_张庄镇贵邦雅苑2#箱变002	10	400	191
60037	沛县	PMS_张庄镇如意家园小区1#环网箱变主变	10	630	275
60038	沛县	PMS_张庄镇如意家园小区2#箱变1#主变	10	630	327
60039	沛县	PMS_张庄镇陈桥赵楼2#变	10	200	0
60040	沛县	PMS_张庄镇扁担庄2#变	10	400	196
60041	沛县	PMS_张庄镇夹河西2#变	10	400	163
60042	沛县	PMS_张庄镇韩营2#变	10	400	209
60043	沛县	张庄镇韩营王庄2#变	10	400	164
60044	沛县	PMS_张庄镇贾楼2#变	10	200	0
60045	沛县	张庄镇田庄变	10	200	74
60046	沛县	PMS_张庄镇后张楼西变	10	400	156
60047	沛县	张庄镇小耿庄变	10	200	44
60048	沛县	张庄镇耿大庄变	10	200	14
60049	沛县	张庄镇前胡集2#变	10	400	162
60050	沛县	张庄镇陈场2#变	10	400	151
60051	沛县	PMS_张庄镇陈堂二2#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60052	沛县	PMS_张庄镇胡楼2#变	10	400	102
60053	沛县	PMS_张庄镇东李庄2#变	10	200	30
60054	沛县	张庄镇单集北2#变	10	200	33
60055	沛县	张庄镇孙楼变	10	400	249
60056	沛县	张庄镇曹宅子变	10	200	17
60057	沛县	张庄镇阚庄变	10	400	144
60058	沛县	张庄镇司淹村朱楼2#变	10	200	12
60059	沛县	张庄镇于淹村陈庄2#变	10	200	27
60060	沛县	张庄镇韩营村小张庄变	10	400	136
60061	沛县	PMS_张庄镇逸景花园小区1#变001	10	630	364
60062	沛县	PMS_张庄镇逸景花园小区2#变003	10	400	185
60063	沛县	PMS_张庄镇后胡集东2#变	10	400	114
60064	沛县	张庄镇朱桥西2#变	10	200	7
60065	沛县	PMS_张庄镇王楼2#变	10	400	96
60066	沛县	张庄镇胡集新村2号	10	200	68
60067	沛县	张庄镇张庄西2#变	10	400	17
60068	沛县	张庄镇范庄2#变	10	200	42
60069	沛县	张庄镇范庄小张庄2#变	10	400	216
60070	沛县	PMS_张庄镇大张庄南2#变	10	400	137
60071	沛县	PMS_张庄镇刘庄西2#变	10	400	214
60072	沛县	PMS_张庄镇夏楼2#变	10	400	163
60073	沛县	张庄镇房庄2#变	10	160	35
60074	沛县	PMS_张庄镇耿大庄2#变	10	400	153
60075	沛县	PMS_张庄镇西李庄2#变	10	400	193
60076	沛县	PMS_张庄镇后胡集北2号	10	400	127
60077	沛县	PMS_张庄镇胡集李庄2#变	10	400	109
60078	沛县	PMS_张庄镇王提庄2#变	10	400	163
60079	沛县	PMS_张庄镇卓洼中2#变	10	400	176
60080	沛县	PMS_张庄镇卓洼西2#变	10	400	167
60081	沛县	PMS_张庄镇卓洼北2#变	10	400	192
60082	沛县	PMS_张庄镇马庄西2号	10	400	140
60083	沛县	PMS_张庄镇马庄东2号	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60084	沛县	PMS_张庄镇大杜庄2#变	10	400	219
60085	沛县	PMS_张庄镇邓楼2#变	10	400	171
60086	沛县	PMS_姜庄东2#变	10	400	98
60087	沛县	PMS_张庄镇姜庄西2#变	10	400	140
60088	沛县	PMS_后张楼西2#变	10	400	194
60089	沛县	PMS_张庄镇张庄北3#变	10	400	44
60090	沛县	PMS_张庄镇前张楼西2#变	10	400	34
60091	沛县	PMS_张庄镇前张楼东2#变	10	400	173
60092	沛县	PMS_张庄镇曹庄2#变	10	400	183
60093	沛县	PMS_肖孟庄东2#变	10	400	204
60094	沛县	PMS_陈堂三2#变	10	400	170
60095	沛县	PMS_张庄镇赵楼西2#变	10	400	171
60096	沛县	PMS_张庄镇张庄北2#变	10	400	41
60097	沛县	PMS_张庄镇白楼2#变	10	400	141
60098	沛县	PMS_张庄镇阚庄2#变	10	400	144
60099	沛县	张庄镇曹宅子2#变	10	200	40
60100	沛县	PMS_张庄镇小黄寺2#变	10	400	137
60101	沛县	PMS_张庄镇朱庄村朱庄2#变	10	400	145
60102	沛县	PMS_张庄镇北姜庄2#变	10	400	39
60103	沛县	PMS_张庄镇高楼2#变	10	400	150
60104	沛县	PMS_张庄镇黄市2#变	10	400	179
60105	沛县	张庄镇代桥李庄2#变	10	200	68
60106	沛县	PMS_张庄镇代桥2#变	10	400	35
60107	沛县	PMS_张庄镇代桥西2#变	10	400	195
60108	沛县	PMS_张庄镇陈桥2#变	10	400	107
60109	沛县	PMS_郑庄2#变	10	400	147
60110	沛县	张庄镇陈桥村陈庄3#变	10	400	169
60111	沛县	张庄镇姚楼2#变	10	200	17
60112	沛县	PMS_北张庄南2#变	10	400	87
60113	沛县	PMS_张庄镇田楼西2#变	10	400	167
60114	沛县	田楼东2#变	10	200	0
60115	沛县	张庄镇姚楼3#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60116	沛县	PMS_张庄镇郑堂西2#变	10	400	154
60117	沛县	PMS_张庄镇郑堂东2#变	10	400	190
60118	沛县	张庄镇湾集北2#变	10	400	95
60119	沛县	张庄镇湾集中2#变	10	400	171
60120	沛县	PMS_张庄镇湾集南2#变	10	400	0
60121	沛县	张庄镇罗庙2#变	10	200	0
60122	沛县	张庄镇杨庙3#变	10	400	181
60123	沛县	张庄镇韩营村朱楼东2#变	10	400	44
60124	沛县	张庄镇韩营村朱楼西2#变	10	400	187
60125	沛县	张庄镇杨庙2#变	10	100	6
60126	沛县	张庄镇朱桥南2#变	10	200	55
60127	沛县	PMS_张庄镇陈杨楼2#变	10	400	111
60128	沛县	PMS_张庄镇东鲁村2#变	10	400	183
60129	沛县	PMS_张庄镇马固2#变	10	400	156
60130	沛县	张庄镇崔寨北桥北变	10	400	243
60131	沛县	PMS_张庄镇韩小庄2#变	10	400	120
60132	沛县	PMS_小李庄2#变	10	400	235
60133	沛县	PMS_张庄镇吴传楼2#变	10	400	226
60134	沛县	PMS_张庄镇吴集2#变	10	400	236
60135	沛县	PMS_崔寨新村2#变	10	400	144
60136	沛县	PMS_崔寨东2#变	10	400	151
60137	沛县	PMS_张庄镇崔寨南2#变	10	400	11
60138	沛县	PMS_张庄镇闫楼南2号	10	400	179
60139	沛县	张庄镇潘庄王庄2#变	10	315	76
60140	沛县	PMS_潘庄西2#变	10	400	122
60141	沛县	PMS_张庄镇潘庄东2#变	10	400	254
60142	沛县	PMS_李楼2#变	10	400	227
60143	沛县	PMS_张庄镇司淹2#变	10	400	165
60144	沛县	全尧2#变	10	200	8
60145	沛县	张庄镇司淹村朱庄2#变	10	200	41
60146	沛县	PMS_张庄镇武庄2#变	10	400	57
60147	沛县	PMS_张庄镇于淹西2#变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60148	沛县	张庄镇崔寨机关北2#变	10	400	0
60149	沛县	PMS_张庄镇乔口吴庄2#变	10	400	110
60150	沛县	PMS_黄庙2#变	10	400	236
60151	沛县	PMS_张庄镇闫楼2#变	10	400	258
60152	沛县	张庄镇闫楼村姜庄2#变	10	400	188
60153	沛县	PMS_张庄镇杜庄2#变	10	400	64
60154	沛县	张庄镇兴国寺2#变	10	200	67
60155	沛县	PMS_张庄镇周马庄2号	10	400	180
60156	沛县	PMS_大韩庄2#变	10	400	183
60157	沛县	PMS_张庄镇杜楼2#变	10	400	94
60158	沛县	PMS_张庄镇机关东3#变	10	400	32
60159	沛县	郭庄东2#变	10	200	62
60160	沛县	张庄镇李新庄2#变	10	200	96
60161	沛县	张庄镇前胡集3#变	10	400	174
60162	沛县	张庄镇卓洼东2#变	10	200	21
60163	沛县	PMS_张庄王鲍楼1变	10	200	0
60164	沛县	张庄夏楼1变	10	200	62
60165	沛县	PMS_张庄单集南1变	10	200	2
60166	沛县	PMS_张庄后张楼北1#变	10	400	93
60167	沛县	张庄陈唐二变	10	200	0
60168	沛县	张庄姜庄西1变	10	400	72
60169	沛县	PMS_张庄姜庄东1变	10	200	56
60170	沛县	PMS_张庄卓洼中1变	10	200	30
60171	沛县	张庄柳元1#变	10	400	128
60172	沛县	张庄天庙南1变	10	400	2
60173	沛县	张庄后田楼1变	10	400	110
60174	沛县	张庄杜楼1变	10	200	58
60175	沛县	张庄李楼1变	10	400	41
60176	沛县	张庄韩营王庄1#变	10	400	167
60177	沛县	张庄马固1变	10	400	152
60178	沛县	PMS_张庄镇金地雅苑小区1#变001	10	800	412
60179	沛县	PMS_张庄镇金地雅苑小区2#	10	630	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60180	沛县	张庄镇金色雅苑小区1#变	10	400	132
60181	沛县	PMS_张庄镇舒馨家园小区1#变	10	400	184
60182	沛县	PMS_张庄镇舒馨家园小区2#变	10	400	244
60183	沛县	PMS_张庄镇利民小区	10	400	230
60184	沛县	PMS_张庄镇祥和家园小区2#变	10	400	177
60185	沛县	PMS_张庄镇祥和家园小区1#变	10	400	183
60186	沛县	PMS_张庄镇崔寨大队部小区	10	400	254
60187	沛县	PMS_张庄镇中心商务区1号变	10	200	20
60188	沛县	张庄镇中心商务区2号变	10	200	0
60189	沛县	PMS_张庄镇中心商务区3号变	10	400	193
60190	沛县	PMS_张庄镇中心商务区4号变	10	400	112
60191	沛县	PMS_张庄镇金地雅苑（三期）2号变	10	400	209
60192	沛县	PMS_张庄镇金地雅苑（三期）1号变	10	400	181
60193	沛县	PMS_张庄张孟庄2#	10	400	164
60194	沛县	PMS_张庄新村1#箱变1#主变	10	630	309
60195	沛县	PMS_张庄镇韩营3#变	10	400	243
60196	沛县	PMS_张庄镇郑堂3号	10	400	199
60197	沛县	张庄镇湾集东变	10	400	185
60198	沛县	PMS_吴传楼4#变	10	400	95
60199	沛县	PMS_吴传楼3#变	10	400	176
60200	沛县	PMS_司淹4#变	10	400	69
60201	沛县	司淹3#变	10	315	132
60202	沛县	PMS_张庄镇夹河新村小区变	10	400	121
60203	沛县	PMS_张庄新村5#箱变1#主变	10	400	160
60204	沛县	PMS_张庄新村2#箱变1#主变	10	630	275
60205	沛县	PMS_张庄新村3#箱变1#主变	10	630	306
60206	沛县	PMS_张庄新村4#箱变1#主变	10	630	319
60207	沛县	PMS_张庄镇姚楼新村2号	10	400	195
60208	沛县	PMS_张庄镇学仕园小区变压器	10	200	55
60209	沛县	PMS_沛县张庄镇东方佳苑小区1号变	10	400	79
60210	沛县	PMS_沛县张庄镇东方佳苑小区2号变	10	400	140
60211	沛县	PMS_沛县张庄镇金地雅苑四期2号变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60212	沛县	PMS_沛县张庄镇金地雅苑四期1号变	10	400	176
60213	沛县	PMS_张庄镇大张庄北3号变	10	400	69
60214	沛县	PMS_张庄镇御景花园锦亭小区变	10	400	223
60215	沛县	PMS_张庄镇湾集新村1变	10	400	225
60216	沛县	PMS_润康家园配电室1#变	10	400	168
60217	沛县	PMS_润康家园配电室2#变	10	400	183
60218	沛县	PMS_张庄镇西苑小区2#	10	400	192
60219	沛县	PMS_张庄镇西苑小区1#	10	400	186
60220	沛县	PMS_张庄镇黄寺姜庄2#变	10	400	195
60221	沛县	张庄镇陈桥3#变	10	400	170
60222	沛县	龙润华府1组2主变	10	630	386
60223	沛县	龙润华府1组1主变	10	630	367
60224	沛县	张庄镇汉府家园2号	10	400	228
60225	沛县	张庄镇汉府家园1号	10	400	246
60226	沛县	张庄镇明发豪庭1组配2主变	10	800	640
60227	沛县	张庄镇明发豪庭1组配1主变	10	800	573
60228	沛县	张庄镇吴集变	10	400	143
60229	沛县	张庄镇吴传楼6#变	10	400	202
60230	沛县	张庄镇吴传楼5#变	10	400	159
60231	沛县	张庄镇吴集3#变	10	400	246
60232	沛县	张庄镇乔口吴庄南变	10	400	243
60233	沛县	张庄镇张鲍楼2#变	10	400	235
60234	沛县	张庄镇赵楼北变	10	400	263
60235	沛县	张庄镇李新庄新村1箱变主变	10	630	337
60236	沛县	张庄镇江南新天地6箱变主变	10	800	540
60237	沛县	张庄镇汉韵花园1箱变主变	10	630	303
60238	沛县	张庄镇江南新天地7箱变主变	10	800	491
60239	沛县	张庄镇李新庄新村3箱变主变	10	400	233
60240	沛县	张庄镇汉邦雅苑1箱变主变	10	500	194
60241	沛县	张庄镇江南新天地5箱变主变	10	800	460
60242	沛县	张庄镇李新庄新村2箱变主变	10	630	314
60243	沛县	张庄镇夹河新村3箱变主变	10	500	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60244	沛县	张庄镇夹河新村4箱变1主变	10	500	304
60245	沛县	张庄镇前胡集变	10	400	119
60246	沛县	张庄镇龙润华府小区1箱变主变	10	630	369
60247	沛县	张庄镇李新庄新村4箱变主变	10	630	348
60248	沛县	张庄镇龙润华府小区2箱变主变	10	630	373
60249	沛县	张庄镇汉韵花园3箱变主变	10	630	262
60250	沛县	张庄镇王新庄变	10	400	54
60251	沛县	张庄镇龙庭花园1配2主变	10	630	309
60252	沛县	张庄镇龙庭花园1配1主变	10	630	202
60253	沛县	张庄镇御景花园2#变	10	400	134
60254	沛县	张庄镇御景花园1#变	10	200	56
60255	沛县	张庄镇卓洼北3#变	10	400	177
60256	沛县	张庄镇中心商务区5号变	10	200	61
60257	沛县	张庄镇刘庄东变	10	400	0
60258	沛县	张庄镇前田楼北变	10	400	122
60259	沛县	张庄镇黄庙3#变	10	400	248
60260	沛县	张庄镇郭庄西2#变	10	400	88
60261	沛县	张庄镇扁担庄变	10	400	148
60262	沛县	张庄镇大韩庄变	10	400	220
60263	沛县	张庄镇孙楼2#变	10	400	198
60264	沛县	张庄镇韩营变	10	400	197
60265	沛县	崔寨1号2#变	10	400	205
60266	沛县	张庄镇马楼3#变	10	400	187
60267	沛县	张庄镇张李庄1变	10	400	141
60268	沛县	张庄镇土楼变	10	400	141
60269	沛县	张庄镇张孟庄村吴庄变	10	400	123
60270	沛县	张庄镇汤崔光伏变	10	400	319
60271	沛县	张庄镇朱桥西变	10	400	185
60272	沛县	张庄镇汉韵大街变	10	200	64
60273	沛县	张庄镇前元庄变	10	400	180
60274	沛县	张庄镇曹庄变	10	400	62
60275	沛县	张庄镇崔寨汉乡御景2#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60276	沛县	张庄镇崔寨汉乡御景1#变	10	400	149
60277	沛县	张庄镇崔寨机关东3#变	10	400	203
60278	沛县	张庄镇崔寨北变	10	400	92
60279	沛县	沛县张庄镇东方佳苑小区3号变	10	400	4
60280	沛县	张庄镇韩营4#变	10	400	158
60281	沛县	张庄镇马楼2#变	10	200	0
60282	沛县	PMS 张庄镇张孟庄南2#变	10	400	117
60283	沛县	PMS 张庄镇崔寨机关东2#变	10	400	0
60284	沛县	张庄镇张庄机关东2#变	10	400	26
60285	沛县	张庄镇张庄机关南2#变	10	400	0
60286	沛县	张庄镇陈桥村陈庄2#变	10	200	90
60287	沛县	PMS 敬安商贸城1#箱变001	10	630	164
60288	沛县	敬安商贸城2#箱变	10	400	64
60289	沛县	PMS 敬安商贸城3#箱变	10	500	43
60290	沛县	PMS 敬安商贸城5#箱变	10	500	281
60291	沛县	敬安步行街1箱变主变	10	630	240
60292	沛县	敬安新民小区1箱变	10	630	100
60293	沛县	敬安新民小区2箱变	10	630	193
60294	沛县	敬安镇菜市场东变	10	400	99
60295	沛县	PMS 敬安镇复兴变	10	400	98
60296	沛县	PMS 敬安金虹小区2#箱变	10	630	294
60297	沛县	敬安镇陈庄变	10	200	0
60298	沛县	敬安镇王庄变	10	200	4
60299	沛县	敬安镇袁大庄变	10	200	0
60300	沛县	敬安镇褚口变	10	400	99
60301	沛县	PMS 敬安镇巩楼变	10	400	149
60302	沛县	PMS 敬安镇巩楼黄庄变	10	400	174
60303	沛县	敬安镇金庄变	10	160	0
60304	沛县	敬安镇宗楼黄庄变	10	315	145
60305	沛县	敬安镇宗楼变	10	400	254
60306	沛县	敬安镇秦楼变	10	400	147
60307	沛县	敬安镇汪楼变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60308	沛县	PMS_敬安镇后刘庄变	10	200	71
60309	沛县	敬安镇葛口东变	10	400	176
60310	沛县	敬安镇许庄变	10	200	21
60311	沛县	PMS_敬安镇周楼变	10	400	175
60312	沛县	敬安镇许庄高庄变	10	200	37
60313	沛县	PMS_敬安镇杜楼变	10	400	142
60314	沛县	PMS_敬安镇赵庄东变	10	400	161
60315	沛县	敬安镇赵庄西变	10	200	33
60316	沛县	PMS_敬安镇肖吴庄西变	10	200	10
60317	沛县	PMS_敬安镇韩楼变	10	400	169
60318	沛县	PMS_敬安镇复兴西变	10	400	86
60319	沛县	PMS_敬安镇三村变	10	400	121
60320	沛县	敬安镇民主变	10	200	0
60321	沛县	敬安镇化工厂变	10	400	83
60322	沛县	PMS_敬安镇韩庄变	10	400	26
60323	沛县	PMS_敬安镇新华二西变	10	400	0
60324	沛县	PMS_敬安镇机关北变	10	400	145
60325	沛县	敬安镇人民西变	10	200	25
60326	沛县	PMS_敬安镇吴庄变	10	400	176
60327	沛县	PMS_敬安镇杜虎变	10	200	0
60328	沛县	敬安镇人民东变	10	200	54
60329	沛县	敬安镇郭庄变	10	200	34
60330	沛县	敬安镇梁集中变	10	200	54
60331	沛县	PMS_敬安镇金虹小区1#变	10	400	36
60332	沛县	PMS_敬安镇新民小区东变	10	400	125
60333	沛县	PMS_敬安镇新民小区西变	10	400	178
60334	沛县	敬安镇复兴东变	10	400	0
60335	沛县	敬安镇杨楼陈庄变	10	400	105
60336	沛县	敬安镇张楼变	10	400	153
60337	沛县	PMS_敬安镇蔡刘庄变	10	200	0
60338	沛县	敬安镇魏庄变	10	200	58
60339	沛县	敬安镇大韩口东变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60340	沛县	敬安镇王楼变	10	400	237
60341	沛县	敬安镇新安集变	10	200	9
60342	沛县	敬安镇大新庄变	10	400	263
60343	沛县	敬安镇义和村变	10	400	265
60344	沛县	敬安镇小新庄变	10	200	22
60345	沛县	PMS 敬安镇邓楼西变	10	200	55
60346	沛县	敬安镇邓楼东变	10	400	115
60347	沛县	PMS 敬安镇薛庄变	10	200	17
60348	沛县	敬安镇小韩口变	10	200	58
60349	沛县	PMS 敬安镇大王刷楼	10	200	114
60350	沛县	敬安镇胡庄变	10	400	64
60351	沛县	PMS 敬安镇杨楼变	10	200	0
60352	沛县	PMS 敬安镇机关南变	10	630	0
60353	沛县	PMS 敬安镇复兴中变	10	400	0
60354	沛县	敬安镇韩庄2#变	10	400	3
60355	沛县	敬安镇吴庄2#变	10	200	72
60356	沛县	敬安镇陈庄2#变	10	200	0
60357	沛县	PMS 敬安镇朱庄变	10	400	124
60358	沛县	敬安镇巩楼新村北变	10	200	0
60359	沛县	PMS 敬安镇葛口西变	10	200	0
60360	沛县	PMS 敬安镇李坝庄变	10	200	0
60361	沛县	敬安镇耿围子	10	100	1
60362	沛县	PMS 敬安镇肖吴庄东变	10	200	13
60363	沛县	PMS 敬安镇农场南变	10	400	0
60364	沛县	敬安镇农场机关西变	10	200	29
60365	沛县	敬安镇金庄西变	10	200	40
60366	沛县	PMS 敬安镇大韩口西变	10	400	76
60367	沛县	敬安镇袁大庄新村	10	400	139
60368	沛县	敬安镇韩楼新村变	10	160	22
60369	沛县	敬安镇小新庄新村东变	10	200	74
60370	沛县	敬安镇小新庄新村西变	10	200	92
60371	沛县	王刷楼村变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60372	沛县	敬安镇东华北变	10	400	74
60373	沛县	PMS 敬安镇大市场变	10	400	170
60374	沛县	敬安镇东南庄变	10	200	0
60375	沛县	敬安镇小王刷楼变	10	400	162
60376	沛县	PMS 敬安镇唐楼变	10	400	83
60377	沛县	PMS 敬安镇吴楼	10	200	26
60378	沛县	敬安镇崔小庄	10	100	17
60379	沛县	PMS 敬安镇小周庄西变	10	200	53
60380	沛县	敬安镇王早楼变	10	400	153
60381	沛县	PMS 敬安镇孙楼变	10	400	122
60382	沛县	PMS 敬安镇前刘庄变	10	200	0
60383	沛县	PMS 敬安镇李庄变	10	200	99
60384	沛县	PMS 敬安镇健康变	10	400	0
60385	沛县	PMS 敬安镇唐楼西变	10	200	8
60386	沛县	敬安镇新华三变	10	400	0
60387	沛县	敬安镇吴庄李庄	10	200	44
60388	沛县	敬安镇梁集西变	10	200	3
60389	沛县	敬安镇肖朱庄变	10	400	155
60390	沛县	敬安镇东新庄变	10	200	27
60391	沛县	PMS 敬安镇汪楼李楼变	10	200	60
60392	沛县	PMS 敬安镇许庄北变	10	200	0
60393	沛县	敬安鑫源小区一箱变一主变	10	630	185
60394	沛县	PMS 敬安镇大韩口2#变	10	400	15
60395	沛县	PMS 敬安镇胡庄2#变	10	400	125
60396	沛县	PMS 敬安镇新安集2#变	10	400	132
60397	沛县	PMS 敬安镇袁庄2#变	10	400	216
60398	沛县	敬安镇小韩口南变	10	200	23
60399	沛县	PMS 敬安镇化工厂2#变	10	400	0
60400	沛县	敬安镇赵庄2#变	10	400	112
60401	沛县	PMS 敬安镇建国小区	10	400	176
60402	沛县	PMS 敬安镇杨楼陈庄2#变	10	400	49
60403	沛县	敬安镇杜楼2#变#	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60404	沛县	PMS_敬安镇韩楼2#变	10	400	67
60405	沛县	敬安镇许庄2#变	10	400	201
60406	沛县	敬安镇许庄北2#变	10	200	71
60407	沛县	PMS_敬安镇赵庄东2#变	10	400	143
60408	沛县	PMS_敬安镇赵庄东3#变	10	400	126
60409	沛县	敬安镇赵庄西2#变	10	400	141
60410	沛县	PMS_敬安镇赵庄西3#变#	10	400	177
60411	沛县	PMS_敬安镇闫楼北2#变	10	400	0
60412	沛县	PMS_敬安镇闫楼南3#变#	10	400	269
60413	沛县	敬安镇闫楼南2#变	10	200	64
60414	沛县	PMS_敬安镇肖吴庄西2#变	10	400	163
60415	沛县	敬安镇肖吴庄西3#变#	10	200	37
60416	沛县	敬安镇肖吴庄西4#变#	10	400	163
60417	沛县	PMS_敬安镇周楼2#变	10	400	8
60418	沛县	PMS_敬安镇机关西2#变#	10	400	0
60419	沛县	PMS_敬安镇农场机关南2#变	10	200	0
60420	沛县	PMS_敬安镇东新庄2#变	10	400	246
60421	沛县	敬安镇耿围子2#变	10	200	65
60422	沛县	PMS_敬安镇郭楼2#变#	10	400	121
60423	沛县	PMS_敬安镇金庄2#变#	10	400	210
60424	沛县	敬安镇金庄西2#变#	10	200	14
60425	沛县	PMS_敬安镇褚口王庄2#变#	10	400	200
60426	沛县	PMS_敬安镇朱庄2#变#	10	400	167
60427	沛县	PMS_敬安镇宗楼2#变#	10	400	113
60428	沛县	敬安镇巩楼2#变	10	400	235
60429	沛县	PMS_敬安镇宗楼黄庄2#变#	10	400	135
60430	沛县	敬安镇崔小庄2#变	10	100	0
60431	沛县	PMS_敬安镇褚口李楼2#变#	10	400	133
60432	沛县	PMS_敬安镇褚口2#变#	10	400	158
60433	沛县	PMS_敬安镇褚口3#变#	10	400	180
60434	沛县	PMS_敬安镇孙楼刘庄2#变	10	400	179
60435	沛县	PMS_敬安镇秦楼2#变#	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60436	沛县	PMS 敬安镇汪楼李楼2#变	10	400	159
60437	沛县	敬安镇孙楼李庄2#变#	10	200	20
60438	沛县	PMS 敬安镇汪楼2#变	10	400	56
60439	沛县	PMS 敬安镇汪楼3#变	10	400	180
60440	沛县	敬安镇阚庄2#变	10	200	54
60441	沛县	PMS 敬安镇大周庄2#变	10	400	213
60442	沛县	PMS 敬安镇葛口东2#变	10	400	0
60443	沛县	PMS 敬安镇葛口东3#变	10	400	134
60444	沛县	PMS 敬安镇葛口西2#变	10	400	154
60445	沛县	PMS 敬安镇葛口西3#变	10	400	158
60446	沛县	PMS 敬安镇李坝庄2#变	10	400	171
60447	沛县	PMS 敬安镇李坝庄3#变#	10	400	215
60448	沛县	敬安镇前刘庄2#变	10	200	68
60449	沛县	敬安镇后刘庄2#变#	10	200	73
60450	沛县	PMS 敬安镇小周庄2#变	10	400	195
60451	沛县	PMS 敬安镇小周庄西2#变	10	400	205
60452	沛县	PMS 敬安镇宗楼高庄2#变	10	400	93
60453	沛县	PMS 敬安镇陈庄3#变#	10	400	64
60454	沛县	PMS 敬安镇西陈庄2#变#	10	400	202
60455	沛县	PMS 敬安镇果园2#变#	10	200	103
60456	沛县	PMS 敬安镇候阁2#变#	10	400	188
60457	沛县	敬安镇唐楼2#变#	10	400	160
60458	沛县	PMS 敬安镇唐楼3#变#	10	400	138
60459	沛县	PMS 敬安镇王楼2#变#	10	400	136
60460	沛县	敬安镇魏庄2#变#	10	400	148
60461	沛县	PMS 敬安镇杨楼2#变#	10	400	173
60462	沛县	PMS 敬安镇杨楼3#变#	10	400	109
60463	沛县	PMS 敬安镇杨楼4#变#	10	400	169
60464	沛县	PMS 敬安镇袁庄3#变#	10	400	174
60465	沛县	PMS 敬安镇张楼2#变#	10	400	193
60466	沛县	PMS 敬安镇张楼3#变#	10	400	174
60467	沛县	敬安镇巩楼新村北3#变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60468	沛县	PMS_敬安镇蔡刘庄2#变#	10	400	168
60469	沛县	PMS_敬安镇大王刷楼2#变	10	400	230
60470	沛县	PMS_敬安镇大新庄2#变	10	400	215
60471	沛县	PMS_敬安镇邓楼东2#变#	10	400	133
60472	沛县	PMS_敬安镇邓楼西2#变#	10	400	139
60473	沛县	敬安镇梁集西2#变#	10	200	50
60474	沛县	PMS_敬安镇唐楼西2#变#	10	400	84
60475	沛县	PMS_敬安镇小韩口2#变#	10	400	136
60476	沛县	PMS_敬安镇小新庄2#变#	10	400	69
60477	沛县	PMS_敬安镇新安集3#变#	10	400	128
60478	沛县	敬安镇义和村2#变#	10	200	115
60479	沛县	PMS_敬安镇大韩口东2#变#	10	400	171
60480	沛县	PMS_敬安镇大韩口西2#变#	10	400	75
60481	沛县	PMS_敬安镇小韩口南2#变#	10	400	132
60482	沛县	敬安镇小王刷楼2#变#	10	200	74
60483	沛县	PMS_敬安镇杨楼陈庄3#变#	10	400	157
60484	沛县	敬安镇小新庄新村东2#变#	10	400	242
60485	沛县	PMS_敬安镇小新庄新村西2#变#	10	200	21
60486	沛县	PMS_敬安镇后姜庄2#变#	10	400	119
60487	沛县	敬安镇梁集2#变#	10	400	170
60488	沛县	PMS_敬安镇梁集3#变#	10	400	136
60489	沛县	PMS_敬安镇前姜庄2#变#	10	400	173
60490	沛县	PMS_敬安镇新华4#变#	10	400	0
60491	沛县	PMS_敬安镇大市场2#变#	10	400	52
60492	沛县	PMS_敬安镇新华二西2#变#	10	400	196
60493	沛县	PMS_敬安镇杜虎2#变	10	200	116
60494	沛县	PMS_敬安镇郭庄2#变#	10	400	209
60495	沛县	PMS_敬安镇郭庄3#变	10	400	140
60496	沛县	PMS_敬安镇郭庄4#变	10	400	83
60497	沛县	PMS_敬安镇韩庄3#变#	10	400	0
60498	沛县	PMS_敬安镇健康2#变#	10	400	81
60499	沛县	PMS_敬安镇民主2#变#	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60500	沛县	PMS_敬安镇三村1#变#	10	400	148
60501	沛县	PMS_敬安镇吴庄3#变#	10	400	52
60502	沛县	PMS_敬安镇吴庄4#变#	10	400	182
60503	沛县	PMS_敬安镇长胜西2#变#	10	400	89
60504	沛县	敬安镇菜市场3#变#	10	400	0
60505	沛县	PMS_敬安镇东华北2#变#	10	400	101
60506	沛县	PMS_敬安镇东华南2#变#	10	400	15
60507	沛县	PMS_敬安镇复兴西2#变#	10	400	73
60508	沛县	PMS_敬安镇机关北2#变#	10	400	74
60509	沛县	PMS_敬安镇机关南2#变#	10	400	0
60510	沛县	PMS_敬安镇建国3#变	10	400	206
60511	沛县	PMS_敬安镇人民东2#变#	10	400	94
60512	沛县	敬安镇人民西2#变#	10	200	0
60513	沛县	敬安镇吴庄李庄2#变#	10	400	164
60514	沛县	PMS_敬安镇化工厂3#变#	10	400	5
60515	沛县	敬安镇吴庄王庄2#变#	10	200	68
60516	沛县	敬安镇菜市场4号变	10	400	0
60517	沛县	敬安镇复兴中2配变	10	400	0
60518	沛县	PMS_敬安镇梁集中4#配变	10	400	184
60519	沛县	PMS_敬安镇袁庄4#配变	10	400	151
60520	沛县	PMS_敬安镇巩楼黄庄2#变	10	315	154
60521	沛县	PMS_敬安镇宗楼黄庄3#配变	10	400	176
60522	沛县	PMS_敬安镇周楼3#配变	10	400	135
60523	沛县	PMS_敬安镇人民政府（万和家园）1#变	10	400	0
60524	沛县	金地城小区配电室1主变	10	800	373
60525	沛县	金地城小区配电室2主变	10	800	242
60526	沛县	PMS_敬安清华苑小区2#变	10	400	81
60527	沛县	PMS_敬安清华苑小区1#变	10	400	138
60528	沛县	PMS_九龙花园1箱变主变	10	630	310
60529	沛县	PMS_九龙花园2箱变主变	10	630	249
60530	沛县	敬安镇阳光小区2箱变1主变	10	500	92
60531	沛县	杨屯镇华天小区1#配电室2#主变	10	630	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60532	沛县	敬安镇阳光小区5箱变1主变	10	500	136
60533	沛县	敬安镇阳光小区1箱变1主变	10	630	127
60534	沛县	清华苑小区2配电室4主变	10	630	378
60535	沛县	清华苑小区1配电室3主变	10	630	363
60536	沛县	敬安镇轧花厂家属院2变	10	200	0
60537	沛县	PMS 敬安镇轧花厂家属院	10	400	152
60538	沛县	PMS 敬安镇明清家园9箱变主变	10	500	261
60539	沛县	PMS 敬安镇明清家园8箱变主变	10	400	236
60540	沛县	PMS 敬安镇明清家园1变	10	400	320
60541	沛县	PMS 敬安镇明清家园2箱变主变	10	630	278
60542	沛县	PMS 敬安镇明清家园7变	10	400	271
60543	沛县	PMS 敬安镇明清家园3箱变主变	10	400	184
60544	沛县	PMS 敬安镇明清家园5箱变主变	10	500	361
60545	沛县	敬安镇金城国际2箱主变	10	500	208
60546	沛县	敬安镇金城国际1箱主变	10	500	184
60547	沛县	敬安镇东北3#变	10	400	107
60548	沛县	敬安镇汪楼4#变	10	400	197
60549	沛县	敬安镇李坝庄4#变	10	400	10
60550	沛县	敬安镇菜市场箱变主变	10	400	0
60551	沛县	敬安镇菜市场2箱变主变	10	400	66
60552	沛县	敬安镇明清家园6箱变主变	10	400	201
60553	沛县	敬安镇阚庄变	10	400	188
60554	沛县	敬安镇郭楼变	10	400	171
60555	沛县	敬安镇闫楼南变	10	400	60
60556	沛县	敬安镇东华南变	10	400	113
60557	沛县	敬安镇褚口李楼3#配变	10	400	253
60558	沛县	敬安镇大周庄变	10	400	103
60559	沛县	敬安镇巩楼新村南变	10	400	110
60560	沛县	敬安镇刘庄变	10	400	195
60561	沛县	敬安镇褚口李楼变	10	200	59
60562	沛县	敬安镇宗楼高庄变	10	400	236
60563	沛县	敬安镇袁庄变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60564	沛县	敬安镇小周庄变	10	400	144
60565	沛县	敬安镇人民西3#变	10	400	0
60566	沛县	敬安镇建国二变	10	400	84
60567	沛县	敬安镇长胜东变	10	400	82
60568	沛县	敬安镇闫楼北变	10	400	235
60569	沛县	敬安镇果园变	10	200	81
60570	沛县	敬安镇候阁变	10	400	218
60571	沛县	敬安镇后姜庄变	10	400	225
60572	沛县	敬安镇肖朱庄2#变	10	400	191
60573	沛县	敬安镇前姜庄变	10	400	181
60574	沛县	敬安镇袁大庄新村2#变	10	400	71
60575	沛县	敬安镇袁大庄新村4#变	10	400	205
60576	沛县	敬安镇袁大庄新村3#变	10	400	181
60577	沛县	敬安镇袁大庄新村1#变	10	400	133
60578	沛县	敬安镇幸福花园变	10	400	172
60579	沛县	敬安镇梁集中5#变	10	400	194
60580	沛县	朱寨镇西高庄变	10	400	0
60581	沛县	朱寨镇燕牌坊南变	10	400	203
60582	沛县	PMS_朱寨镇闫庄东	10	400	200
60583	沛县	朱寨镇闫庄西	10	400	184
60584	沛县	PMS_朱寨镇刘集北变	10	400	97
60585	沛县	PMS_朱寨镇郝庄变	10	400	197
60586	沛县	PMS_朱寨镇闫寨变	10	400	191
60587	沛县	PMS_朱寨镇梅村周庄变	10	200	24
60588	沛县	PMS_朱寨镇化祖庙北变	10	200	23
60589	沛县	PMS_朱寨镇张楼西变	10	400	216
60590	沛县	朱寨镇罗安子张庄变	10	100	12
60591	沛县	朱寨镇燕牌坊苏庄变	10	400	154
60592	沛县	朱寨镇燕牌坊西燕变	10	400	208
60593	沛县	朱寨镇燕牌坊中变	10	500	36
60594	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊东变	10	500	250
60595	沛县	PMS_朱寨镇王庄变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60596	沛县	PMS 朱寨镇王楼学校变	10	400	229
60597	沛县	朱寨镇张李元变	10	400	227
60598	沛县	朱寨镇化祖庙变	10	250	20
60599	沛县	朱寨镇张楼变	10	400	214
60600	沛县	PMS 朱寨镇朱庄变	10	200	79
60601	沛县	PMS 朱寨镇杜庙变	10	200	91
60602	沛县	PMS 朱寨镇后杏花南变	10	200	99
60603	沛县	PMS 朱寨镇田祖庙南变	10	200	107
60604	沛县	朱寨镇燕庙东变	10	400	170
60605	沛县	朱寨镇燕庙西变	10	400	205
60606	沛县	朱寨镇燕牌坊东南变	10	500	169
60607	沛县	朱寨镇燕牌坊东孟变	10	400	224
60608	沛县	朱寨镇燕牌坊陈庄	10	400	46
60609	沛县	朱寨镇燕牌坊西孟变	10	400	197
60610	沛县	PMS 朱寨镇燕庙南变	10	200	96
60611	沛县	PMS 朱寨镇朱寨东变	10	400	0
60612	沛县	朱寨镇朱寨西变	10	400	119
60613	沛县	PMS 朱寨镇韩阁变	10	400	147
60614	沛县	朱寨镇唐楼变	10	400	234
60615	沛县	PMS 朱寨镇闫集机关变	10	400	135
60616	沛县	PMS 朱寨镇农科站东变	10	400	139
60617	沛县	朱寨镇陈楼南变	10	200	38
60618	沛县	PMS 朱寨镇梅村东变	10	400	106
60619	沛县	PMS 朱寨镇梅村西变	10	200	27
60620	沛县	朱寨镇画贝楼变	10	400	202
60621	沛县	朱寨镇朱集闫庄变	10	400	171
60622	沛县	PMS 朱寨镇魏河森东变	10	400	145
60623	沛县	PMS 朱寨镇朱集西变	10	400	183
60624	沛县	PMS 朱寨镇杏花大队变	10	200	123
60625	沛县	PMS 朱寨镇前杏花北变	10	200	51
60626	沛县	朱寨镇黄井西2#变	10	400	143
60627	沛县	PMS 朱寨镇梅村南变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60628	沛县	PMS_朱寨镇梅村西2#变	10	400	190
60629	沛县	朱寨镇党庄变	10	200	34
60630	沛县	朱寨镇曹坑变	10	400	201
60631	沛县	朱寨镇甄楼南2#变	10	400	0
60632	沛县	朱寨镇张陈庄2#变	10	400	225
60633	沛县	朱寨镇中集变	10	400	192
60634	沛县	朱寨镇陈楼北变	10	200	0
60635	沛县	PMS_朱寨镇田庄变	10	400	243
60636	沛县	PMS_朱寨镇罗安子徐楼变	10	400	243
60637	沛县	PMS_朱寨镇罗安子唐庄变	10	400	203
60638	沛县	PMS_朱寨镇后黄井变	10	400	134
60639	沛县	朱寨镇闫寨南变	10	400	112
60640	沛县	PMS_朱寨镇邹庄变	10	200	106
60641	沛县	PMS_朱寨镇闫集西变	10	400	130
60642	沛县	PMS_朱寨镇闫集邱庄变	10	400	181
60643	沛县	PMS_朱寨镇闫岔楼变	10	400	203
60644	沛县	PMS_朱寨镇耿孟庄变	10	200	0
60645	沛县	朱寨镇胡庙街西	10	400	265
60646	沛县	朱寨镇黄井学北变	10	400	0
60647	沛县	PMS_朱寨镇郭林西变	10	200	32
60648	沛县	PMS_朱寨镇武埝南变	10	200	0
60649	沛县	PMS_朱寨镇武埝北变	10	400	242
60650	沛县	PMS_朱寨镇甄庙孟楼变	10	200	25
60651	沛县	PMS_朱寨镇甄庙变	10	200	45
60652	沛县	PMS_朱寨镇徐楼北变	10	400	157
60653	沛县	PMS_朱寨镇甄楼北变	10	200	87
60654	沛县	朱寨镇徐庄东1#变	10	200	15
60655	沛县	朱寨镇孟庄北变	10	630	339
60656	沛县	朱寨镇朱岗变	10	500	112
60657	沛县	PMS_朱寨镇徐庄东变	10	630	103
60658	沛县	朱寨镇徐庄北变	10	400	185
60659	沛县	朱寨镇后蔡村西变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60660	沛县	PMS_朱寨镇孙庄变	10	200	14
60661	沛县	朱寨镇前蔡村中变	10	400	222
60662	沛县	朱寨镇张陈庄变	10	400	183
60663	沛县	PMS_朱寨镇邵庙东变	10	400	213
60664	沛县	PMS_朱寨镇周庙变	10	400	257
60665	沛县	朱寨镇孟庄东变	10	500	234
60666	沛县	朱寨镇徐庄南变	10	400	166
60667	沛县	朱寨镇五堡变	10	500	245
60668	沛县	PMS_朱寨镇王楼南变	10	400	184
60669	沛县	PMS_朱寨镇甄庙牛庄变	10	200	34
60670	沛县	PMS_朱寨镇甄楼新村西	10	200	32
60671	沛县	PMS_朱寨镇马桥东变	10	400	109
60672	沛县	PMS_朱寨镇朱集东变	10	400	220
60673	沛县	朱寨镇马元东变	10	200	52
60674	沛县	PMS_朱寨镇马元徐庄变	10	200	51
60675	沛县	PMS_朱寨镇姚庄变	10	200	116
60676	沛县	PMS_朱寨镇马元西变	10	400	194
60677	沛县	朱寨镇辛梨园变	10	400	107
60678	沛县	朱寨镇后李楼变	10	400	239
60679	沛县	朱寨镇前李楼变	10	400	222
60680	沛县	PMS_朱寨镇黄庄西变	10	400	137
60681	沛县	PMS_朱寨镇刘集南变	10	200	0
60682	沛县	朱寨镇李老庄变	10	200	86
60683	沛县	PMS_朱寨镇蔡楼西变	10	400	180
60684	沛县	PMS_朱寨镇宋楼西变	10	200	27
60685	沛县	PMS_朱寨镇宋楼东变	10	200	92
60686	沛县	PMS_朱寨镇张庄西变	10	400	199
60687	沛县	PMS_朱寨镇蔡楼东变	10	200	53
60688	沛县	朱寨镇杨庙变	10	400	214
60689	沛县	PMS_朱寨镇吴庄变	10	400	124
60690	沛县	PMS_朱寨镇暗楼街西变	10	400	154
60691	沛县	PMS_朱寨镇罗安子西变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60692	沛县	PMS_朱寨镇罗安子北变	10	400	162
60693	沛县	朱寨镇张寨西变	10	200	70
60694	沛县	朱寨镇张寨东变	10	400	208
60695	沛县	朱寨镇韩阁北变	10	400	78
60696	沛县	PMS_朱寨镇燕集东变	10	200	50
60697	沛县	PMS_朱寨镇燕集西变	10	200	57
60698	沛县	PMS_朱寨镇胡庙东变	10	400	179
60699	沛县	PMS_朱寨镇朱寨西南	10	400	236
60700	沛县	朱寨镇赵寨	10	400	204
60701	沛县	PMS_朱寨镇朱集陈庄东变	10	400	179
60702	沛县	朱寨镇郑庄	10	200	25
60703	沛县	PMS_朱寨镇孔庄变	10	200	0
60704	沛县	PMS_朱寨镇黄庄东	10	400	176
60705	沛县	PMS_朱寨镇段桥	10	400	127
60706	沛县	PMS_朱寨镇郭林东	10	400	72
60707	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙西变	10	400	233
60708	沛县	PMS_朱寨镇农科站西变	10	400	163
60709	沛县	朱寨镇魏河森中变	10	200	50
60710	沛县	PMS_朱寨镇前黄井变	10	400	187
60711	沛县	PMS_朱寨镇画贝楼2#变	10	200	42
60712	沛县	PMS_朱寨镇蔡小楼北	10	200	0
60713	沛县	PMS_朱寨镇张柳庄东变	10	400	155
60714	沛县	PMS_朱寨镇张柳庄西变	10	400	163
60715	沛县	PMS_朱寨镇闫集街南	10	400	131
60716	沛县	PMS_朱寨镇闫集街北变	10	630	212
60717	沛县	PMS_朱寨镇武埝东变	10	200	0
60718	沛县	PMS_朱寨镇韩阁南变	10	200	12
60719	沛县	PMS_朱寨镇梅村北变	10	400	170
60720	沛县	PMS_朱寨镇闫集怡景嘉苑小区1#箱变1#主变	10	400	220
60721	沛县	PMS_朱寨镇闫集怡景嘉苑小区2#箱变1#主变	10	400	170
60722	沛县	朱寨镇闫集沁园小区	10	400	156
60723	沛县	朱寨镇闫集新型社区3#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60724	沛县	PMS_朱寨镇王楼东变	10	400	210
60725	沛县	PMS_朱寨镇桥西变	10	400	253
60726	沛县	PMS_朱寨镇邓古董变	10	400	91
60727	沛县	朱寨镇暗楼东变	10	400	173
60728	沛县	朱寨镇蔡小楼南变	10	400	154
60729	沛县	PMS_朱寨镇马桥西变	10	400	174
60730	沛县	朱寨镇马元新型社区2#变002	10	400	183
60731	沛县	PMS_罗安子新型_001	10	400	219
60732	沛县	PMS_朱寨后杏花2#变	10	400	232
60733	沛县	PMS_朱寨镇前杏花南变	10	400	159
60734	沛县	PMS_朱寨新庄西变（2#）	10	400	90
60735	沛县	朱寨张楼北变	10	200	75
60736	沛县	PMS_朱寨镇新庄东变	10	400	191
60737	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙东变	10	400	216
60738	沛县	PMS_朱寨蔡小楼北2#	10	400	226
60739	沛县	PMS_朱寨镇陈楼南2#变	10	400	145
60740	沛县	PMS_朱寨燕牌坊东孟变	10	630	320
60741	沛县	PMS_朱寨西高庄（西燕）	10	400	250
60742	沛县	朱寨镇苏庄2#变	10	400	0
60743	沛县	朱寨燕牌坊东(2)	10	400	245
60744	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊中1#变（马桥）	10	400	245
60745	沛县	PMS_朱寨闫集西2#（机关）	10	400	191
60746	沛县	朱寨镇李老庄西变	10	200	28
60747	沛县	PMS_朱寨镇刘集西变	10	400	219
60748	沛县	朱寨镇黄庄东南变	10	200	20
60749	沛县	PMS_朱寨董庄2#	10	400	94
60750	沛县	PMS_朱寨罗安子徐楼（罗安子北）	10	400	217
60751	沛县	PMS_朱寨暗楼东2	10	400	159
60752	沛县	PMS_朱寨镇宋楼南变	10	400	248
60753	沛县	PMS_朱寨镇前蔡村南变	10	400	179
60754	沛县	PMS_朱寨镇甄楼北2#变	10	400	207
60755	沛县	PMS_朱寨镇中集2#变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60756	沛县	PMS_朱寨镇闫寨东变	10	400	94
60757	沛县	PMS_朱寨镇闫寨西变	10	400	133
60758	沛县	PMS_朱寨耿孟庄西变	10	400	183
60759	沛县	PMS_朱寨朱岗	10	400	113
60760	沛县	PMS_朱寨五堡	10	400	195
60761	沛县	朱寨镇孟庄南变	10	400	202
60762	沛县	PMS_朱寨镇徐庄东2#变	10	400	149
60763	沛县	PMS_朱寨镇徐庄南2#变	10	400	194
60764	沛县	PMS_朱寨镇黄井南变	10	400	189
60765	沛县	朱寨镇辛梨园东变	10	200	88
60766	沛县	PMS_朱寨梅村新村变	10	200	0
60767	沛县	PMS_朱寨镇马桥东1#变	10	400	219
60768	沛县	朱寨镇宋楼小区变	10	400	199
60769	沛县	朱寨镇王楼学校西变	10	200	80
60770	沛县	PMS_朱寨福星家园	10	400	228
60771	沛县	PMS_朱寨镇张柳庄东1#变（新）	10	400	237
60772	沛县	PMS_朱寨镇张寨东2#变	10	400	229
60773	沛县	PMS_朱寨镇周庄1#变	10	400	203
60774	沛县	PMS_朱寨镇罗安子北1#变	10	400	194
60775	沛县	PMS_朱寨镇魏河森南变	10	400	146
60776	沛县	朱寨镇张李元1#变	10	200	80
60777	沛县	PMS_朱寨镇王庄1#变	10	400	201
60778	沛县	PMS_朱寨镇魏河森西变	10	400	213
60779	沛县	PMS_朱寨镇张楼1#变	10	400	196
60780	沛县	朱寨镇赵寨1#变	10	200	64
60781	沛县	PMS_朱寨镇农科站东1#变	10	400	143
60782	沛县	朱寨镇机关3#变	10	200	99
60783	沛县	PMS_朱寨镇燕庙东1#变	10	400	8
60784	沛县	PMS_朱寨镇燕庙南1#变	10	400	230
60785	沛县	PMS_朱寨镇化祖庙1#变	10	400	209
60786	沛县	PMS_朱寨镇前李楼1#变	10	400	253
60787	沛县	PMS_朱寨镇甄楼西变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60788	沛县	PMS_朱寨镇韩阁1#变	10	400	151
60789	沛县	PMS_朱寨镇罗安子南变	10	400	167
60790	沛县	PMS_朱寨镇前黄井1#变	10	400	196
60791	沛县	PMS_朱寨镇前黄井2#变	10	400	229
60792	沛县	PMS_朱寨镇闫庄东1#变	10	400	221
60793	沛县	PMS_朱寨镇马元徐庄1#变	10	400	227
60794	沛县	PMS_朱寨镇甄庙孟楼1#变	10	400	170
60795	沛县	PMS_朱寨镇邵庙东1号变	10	400	189
60796	沛县	朱寨镇马元东1#变	10	200	42
60797	沛县	PMS_朱寨镇张陈庄西1#变	10	400	229
60798	沛县	朱寨镇闫集街北1#变	10	400	77
60799	沛县	朱寨镇张寨西1#变	10	200	54
60800	沛县	PMS_朱寨镇后黄井1#变	10	400	175
60801	沛县	PMS_朱寨镇曹坑1#变	10	400	252
60802	沛县	PMS_朱寨镇马元西1#变	10	400	252
60803	沛县	PMS_朱寨镇郝庄2#变	10	400	165
60804	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙西1#变	10	400	213
60805	沛县	PMS_朱寨镇胡庙街北变	10	400	181
60806	沛县	PMS_朱寨镇胡庙东1#变	10	400	170
60807	沛县	朱寨镇邵庙中变	10	630	259
60808	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊村赵庄变	10	400	225
60809	沛县	PMS_朱寨镇甄庙牛庄1#变	10	400	195
60810	沛县	PMS_朱寨镇陈楼3#变	10	400	150
60811	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊村东高庄变	10	400	153
60812	沛县	PMS_朱寨镇徐楼1#变	10	400	193
60813	沛县	PMS_朱寨镇燕庙东2#变	10	400	197
60814	沛县	朱寨镇徐胡庄北变	10	400	203
60815	沛县	PMS_朱寨镇农科站西1#变	10	400	132
60816	沛县	PMS_朱寨镇燕集西1#变	10	400	220
60817	沛县	PMS_朱寨镇张柳庄西1#变	10	400	233
60818	沛县	PMS_朱寨镇张寨东1#变	10	400	176
60819	沛县	PMS_朱寨镇梅村西1#变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60820	沛县	PMS_朱寨镇梅村西2#变（新）	10	400	229
60821	沛县	PMS_朱寨镇朱庄1#变	10	400	183
60822	沛县	朱寨镇朱寨东1#变	10	200	39
60823	沛县	PMS_朱寨镇后杏花北变	10	400	136
60824	沛县	朱寨镇朱寨西1#变	10	400	124
60825	沛县	PMS_朱寨镇朱集西南变	10	400	125
60826	沛县	PMS_朱寨镇朱集东北变	10	400	5
60827	沛县	朱寨镇暗楼大队1#变	10	400	0
60828	沛县	PMS_朱寨镇朱集东南变	10	400	148
60829	沛县	朱寨镇朱集陈庄西变	10	200	42
60830	沛县	PMS_朱寨镇朱集西北变	10	400	235
60831	沛县	PMS_朱寨镇梅村南2#变	10	400	119
60832	沛县	PMS_朱寨镇郝庄1#变	10	400	104
60833	沛县	PMS_朱寨镇闫集街南1#变	10	400	0
60834	沛县	PMS_朱寨镇后李楼1#变	10	400	236
60835	沛县	PMS_朱寨镇孙庄2#变	10	400	191
60836	沛县	PMS_朱寨镇前蔡村北变	10	400	194
60837	沛县	PMS_朱寨镇韩阁南1#变	10	400	151
60838	沛县	PMS_朱寨镇蔡楼西1#变	10	400	184
60839	沛县	朱寨镇黄庄西1#变	10	400	198
60840	沛县	朱寨镇杨庙1#变	10	200	51
60841	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙东1#变（新）	10	400	230
60842	沛县	PMS_朱寨镇闫集西1#变	10	400	194
60843	沛县	朱寨镇邓古董1#变	10	200	0
60844	沛县	PMS_朱寨镇田祖庙东3#变	10	400	222
60845	沛县	PMS_朱寨镇后蔡村东变	10	400	183
60846	沛县	PMS_朱寨镇武埝西变	10	400	181
60847	沛县	朱寨镇蔡小楼南1#变	10	200	0
60848	沛县	PMS_朱寨镇郑庄1#变	10	400	187
60849	沛县	PMS_朱寨镇张庄1#变（新）	10	400	204
60850	沛县	PMS_朱寨镇甄楼南变	10	400	238
60851	沛县	PMS_朱寨镇燕大楼变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60852	沛县	朱寨镇王楼郝庄变	10	400	249
60853	沛县	PMS_朱寨镇孟庄东1#变	10	400	221
60854	沛县	PMS_朱寨镇和谐家园二期2变	10	400	117
60855	沛县	PMS_朱寨镇闫集文庭雅苑	10	400	166
60856	沛县	PMS_朱寨镇燕牌坊村中2#变	10	400	73
60857	沛县	朱寨镇王楼西变	10	400	192
60858	沛县	朱寨镇桥西搬迁安置1箱主变	10	630	406
60859	沛县	朱寨镇桥西搬迁安置2箱主变	10	630	375
60860	沛县	朱寨镇闫集街北2#变	10	400	219
60861	沛县	朱寨镇燕庙南2#变	10	400	272
60862	沛县	朱寨镇徐庄东3#变	10	400	231
60863	沛县	朱寨镇闫集新型社区2#变	10	630	419
60864	沛县	朱寨镇闫集新型社区1#变	10	630	362
60865	沛县	朱寨汉府家园1配1变	10	630	431
60866	沛县	朱寨镇千秋康城配主变	10	500	259
60867	沛县	朱寨汉府家园1配2变	10	630	373
60868	沛县	朱寨镇四季商贸城1配3主变	10	500	167
60869	沛县	朱寨镇四季商贸城1配1主变	10	500	244
60870	沛县	朱寨镇阳光小区2配主变	10	500	164
60871	沛县	朱寨镇燕牌坊社区1配1主变	10	500	332
60872	沛县	朱寨镇燕牌坊社区1配2主变	10	500	196
60873	沛县	朱寨镇和谐家园1配1主变	10	630	249
60874	沛县	朱寨镇和谐家园1配2主变	10	630	373
60875	沛县	朱寨镇闫寨新村1配2主变	10	400	58
60876	沛县	朱寨镇贾庄西变	10	200	113
60877	沛县	朱寨镇贾庄东变	10	200	45
60878	沛县	朱寨镇燕庙东3#变	10	400	320
60879	沛县	朱寨镇张李元南变	10	400	320
60880	沛县	朱寨镇邵庙东2#变	10	400	97
60881	沛县	朱寨镇蔡小楼大队变	10	400	148
60882	沛县	朱寨镇王楼北变	10	400	229
60883	沛县	朱寨镇邵庙西变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60884	沛县	朱寨镇甄楼南3#变	10	400	227
60885	沛县	朱寨镇周庙1#变	10	400	223
60886	沛县	朱寨镇张陈庄3#变	10	400	261
60887	沛县	朱寨镇罗安子徐楼西变	10	400	207
60888	沛县	朱寨镇曹坑2#变	10	400	280
60889	沛县	朱寨镇甄楼新村东	10	400	223
60890	沛县	朱寨镇徐胡庄光伏4#变	10	400	314
60891	沛县	朱寨镇徐胡庄光伏3#变	10	400	315
60892	沛县	朱寨镇徐胡庄南变	10	400	208
60893	沛县	朱寨镇徐胡庄光伏2#变	10	400	315
60894	沛县	朱寨镇徐胡庄光伏1#变	10	400	307
60895	沛县	朱寨镇中学南箱变主变	10	630	294
60896	沛县	朱寨镇机关南箱主变	10	630	201
60897	沛县	朱寨镇城管所2箱主变	10	630	321
60898	沛县	朱寨镇中学箱变主变	10	630	314
60899	沛县	朱寨镇新村1箱变主变	10	630	348
60900	沛县	朱寨镇中学1箱变主变	10	630	401
60901	沛县	朱寨镇燕集北箱变主变	10	630	350
60902	沛县	朱寨镇派出所1箱主变	10	630	47
60903	沛县	朱寨镇农商行4箱主变	10	630	296
60904	沛县	朱寨镇燕集北1箱变主变	10	630	308
60905	沛县	PMS_朱寨镇小朱庄变	10	200	118
60906	沛县	PMS_朱寨镇胡庙西2#变	10	400	188
60907	沛县	PMS_朱寨镇辛集变	10	400	295
60908	沛县	PMS_朱寨镇张庄东变	10	400	109
60909	沛县	PMS_杨屯镇彭屯新村西变	10	400	198
60910	沛县	PMS_杨屯镇刘屯东1#变	10	400	113
60911	沛县	PMS_杨屯镇刘屯西1#变	10	400	171
60912	沛县	PMS_杨屯镇机关北变	10	400	85
60913	沛县	PMS_杨屯镇后屯村中变	10	400	0
60914	沛县	杨屯镇电影院变	10	50	11
60915	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村中变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60916	沛县	杨屯镇卞庄村南变	10	315	82
60917	沛县	PMS_杨屯镇孔庄村前场变	10	400	0
60918	沛县	杨屯镇杨屯一队变	10	200	84
60919	沛县	杨屯镇杨屯四队变	10	200	102
60920	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村中变	10	400	224
60921	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村中变	10	200	35
60922	沛县	PMS_杨屯镇西姚桥南街东变	10	200	2
60923	沛县	杨屯镇西姚桥中街东变	10	400	188
60924	沛县	PMS_杨屯镇西姚桥中街西变	10	200	13
60925	沛县	PMS_杨屯镇杨屯八队变	10	400	243
60926	沛县	PMS_杨屯镇杨屯市场变	10	200	65
60927	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村孙庄变	10	200	61
60928	沛县	PMS_杨屯镇蒋海村北1#变	10	200	118
60929	沛县	PMS_杨屯镇南仲山村南1#变	10	250	154
60930	沛县	PMS_杨屯镇孔庄村中变	10	250	104
60931	沛县	PMS_杨屯镇后屯村东变	10	400	58
60932	沛县	杨屯镇欢口村南变	10	200	61
60933	沛县	杨屯镇大山湾村东变	10	315	108
60934	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村北变	10	400	159
60935	沛县	PMS_杨屯镇北陶屯南变	10	400	0
60936	沛县	杨屯镇北陶屯北变	10	400	189
60937	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村中变	10	400	118
60938	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南变	10	400	76
60939	沛县	PMS_杨屯镇杨屯码头变	10	400	47
60940	沛县	杨屯镇机关变	10	160	86
60941	沛县	PMS_杨屯镇杨屯南变	10	200	89
60942	沛县	PMS_杨屯镇赵楼村韩庄变	10	200	70
60943	沛县	PMS_杨屯镇建筑公司变	10	200	29
60944	沛县	杨屯镇孟店新村变	10	400	235
60945	沛县	杨屯镇杨屯村南变	10	500	0
60946	沛县	杨屯镇南仲山村西变	10	400	0
60947	沛县	杨屯镇大山湾村南1#变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60948	沛县	杨屯镇大山湾村南2#变	10	1000	168
60949	沛县	杨屯镇许庙村樊家变	10	400	191
60950	沛县	杨屯镇许庙村固尚变	10	400	156
60951	沛县	杨屯镇蔡大庄西变	10	400	221
60952	沛县	PMS_杨屯镇蒋海西南变	10	200	114
60953	沛县	PMS_杨屯镇张庄南变	10	400	81
60954	沛县	PMS_杨屯镇许庙变	10	200	78
60955	沛县	杨屯镇赵楼村杜庄变	10	400	207
60956	沛县	杨屯镇赵楼村李庙变	10	200	66
60957	沛县	PMS_杨屯镇甘庄村北变	10	200	33
60958	沛县	PMS_杨屯镇张街村西变	10	400	296
60959	沛县	PMS_杨屯镇杨屯北变	10	400	0
60960	沛县	PMS_杨屯镇彭屯东变	10	400	189
60961	沛县	PMS_杨屯镇彭屯西变	10	400	88
60962	沛县	杨屯镇张街村中1#变	10	400	197
60963	沛县	PMS_杨屯镇张街村东变	10	400	187
60964	沛县	杨屯镇东姚桥村中变	10	400	49
60965	沛县	杨屯镇东姚桥村东变	10	200	41
60966	沛县	杨屯镇东姚桥村北变	10	250	160
60967	沛县	PMS_杨屯镇卞庄村西南变	10	400	152
60968	沛县	PMS_杨屯镇杨屯铁路变	10	250	0
60969	沛县	PMS_杨屯镇王庄变	10	400	274
60970	沛县	PMS_杨屯镇西仲山村杨庄变	10	200	5
60971	沛县	杨屯镇西仲山村中变	10	200	99
60972	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村北变	10	400	85
60973	沛县	杨屯镇西安庄村南西变	10	400	214
60974	沛县	杨屯镇西陶屯村中变	10	400	106
60975	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村西南变	10	200	101
60976	沛县	杨屯镇华天小区1#配电室1#主变	10	630	266
60977	沛县	PMS_杨屯镇华天小区2#配电室4#主变	10	630	231
60978	沛县	杨屯镇孔庄村南1#变	10	200	21
60979	沛县	杨屯镇后屯村西变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
60980	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村西变	10	400	52
60981	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村北变	10	400	174
60982	沛县	杨屯镇旧姚桥村南变	10	400	0
60983	沛县	PMS_杨屯镇西安庄村联中变	10	400	167
60984	沛县	PMS_杨屯镇西仲山村新庄变	10	200	0
60985	沛县	杨屯镇西仲山村南变	10	200	127
60986	沛县	杨屯镇新庄（中学）变	10	200	38
60987	沛县	PMS_杨屯镇南仲山村东变	10	200	101
60988	沛县	PMS_杨屯镇甘庄村新庄变	10	200	60
60989	沛县	PMS_杨屯镇甘庄村东变	10	400	34
60990	沛县	杨屯镇孟店村南变	10	200	0
60991	沛县	PMS_杨屯镇孟店村北变	10	200	118
60992	沛县	杨屯镇赵楼村西变	10	200	83
60993	沛县	PMS_杨屯镇刘庄村变	10	200	0
60994	沛县	PMS_杨屯镇彭屯新村东变	10	400	5
60995	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村1#变	10	400	119
60996	沛县	杨屯镇叶庄变	10	400	194
60997	沛县	杨屯镇蒋海村北变	10	200	97
60998	沛县	杨屯镇赵楼村史庄变	10	200	0
60999	沛县	PMS_杨屯镇商贸安置区1#变	10	630	234
61000	沛县	PMS_杨屯镇商贸安置区2#变	10	630	234
61001	沛县	迎宾小区北1箱主变	10	630	306
61002	沛县	迎宾小区北2箱主变	10	630	332
61003	沛县	中江文萃苑1配4主变	10	630	359
61004	沛县	中江文萃苑1配2主变	10	630	322
61005	沛县	中江文萃苑2配2主变	10	800	502
61006	沛县	中江文萃苑4配4主变	10	800	496
61007	沛县	中江文萃苑3配1主变	10	800	467
61008	沛县	中江文萃苑3配4主变	10	800	557
61009	沛县	中江文萃苑2配4主变	10	800	472
61010	沛县	中江文萃苑3配3主变	10	800	542
61011	沛县	中江文萃苑4配2主变	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61012	沛县	中江文萃苑1配3主变	10	630	390
61013	沛县	中江文萃苑3配2主变	10	800	457
61014	沛县	中江文萃苑2配1主变	10	800	568
61015	沛县	中江文萃苑1配1主变	10	630	409
61016	沛县	中江文萃苑4配3主变	10	800	565
61017	沛县	中江文萃苑4配1主变	10	800	420
61018	沛县	中江文萃苑2配3主变	10	800	477
61019	沛县	碧桂园2配1主变	10	630	319
61020	沛县	碧桂园5配1主变	10	630	270
61021	沛县	碧桂园2配4主变	10	630	151
61022	沛县	碧桂园3配2主变	10	800	457
61023	沛县	碧桂园3配1主变	10	800	386
61024	沛县	碧桂园5配4主变	10	630	395
61025	沛县	碧桂园6配4主变	10	800	498
61026	沛县	碧桂园1配4主变	10	800	455
61027	沛县	碧桂园6配3主变	10	800	467
61028	沛县	碧桂园6配1主变	10	800	487
61029	沛县	碧桂园4配3主变	10	630	245
61030	沛县	碧桂园1配1主变	10	800	356
61031	沛县	碧桂园3配4主变	10	800	504
61032	沛县	碧桂园5配3主变	10	630	375
61033	沛县	碧桂园2配3主变	10	630	244
61034	沛县	碧桂园2配2主变	10	630	353
61035	沛县	碧桂园5配2主变	10	630	354
61036	沛县	碧桂园4配1主变	10	630	335
61037	沛县	碧桂园4配4主变	10	630	220
61038	沛县	碧桂园1配3主变	10	800	340
61039	沛县	碧桂园4配2主变	10	630	302
61040	沛县	碧桂园1配2主变	10	800	373
61041	沛县	碧桂园6配2主变	10	800	482
61042	沛县	碧桂园3配3主变	10	800	473
61043	沛县	卢卡二期1组配2主变	10	800	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61044	沛县	卢卡二期3配1主变	10	800	370
61045	沛县	卢卡二期1配2主变	10	800	359
61046	沛县	卢卡二期1组配1主变	10	800	331
61047	沛县	卢卡二期2配1主变	10	800	493
61048	沛县	卢卡二期2配2主变	10	800	439
61049	沛县	卢卡二期2配3主变	10	800	466
61050	沛县	卢卡二期2配4主变	10	800	487
61051	沛县	卢卡二期3配2主变	10	800	446
61052	沛县	卢卡二期3配4主变	10	800	544
61053	沛县	卢卡二期3配3主变	10	800	474
61054	沛县	卢卡二期1配1主变	10	800	315
61055	沛县	龙都箱变主变	10	630	314
61056	沛县	香城路1箱变主变	10	630	192
61057	沛县	中医院家属楼箱变主变	10	630	177
61058	沛县	新沛路电视台1号箱变主变	10	630	135
61059	沛县	新沛东箱变主变	10	630	400
61060	沛县	五中箱变主变	10	630	44
61061	沛县	新沛路电视台2号箱变主变	10	630	352
61062	沛县	风和雅苑1配4主变	10	800	518
61063	沛县	风和雅苑3配1主变	10	630	318
61064	沛县	风和雅苑2配3主变	10	630	379
61065	沛县	风和雅苑1配2主变	10	800	449
61066	沛县	风和雅苑4配4主变	10	800	532
61067	沛县	风和雅苑2配2主变	10	630	375
61068	沛县	风和雅苑1配3主变	10	800	500
61069	沛县	风和雅苑1配1主变	10	800	463
61070	沛县	风和雅苑4配3主变	10	800	455
61071	沛县	风和雅苑2配4主变	10	630	391
61072	沛县	风和雅苑2配1主变	10	630	403
61073	沛县	风和雅苑4配2主变	10	800	528
61074	沛县	风和雅苑4配1主变	10	800	457
61075	沛县	风和雅苑3配3主变	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61076	沛县	风和雅苑3配2主变	10	630	458
61077	沛县	风和雅苑3配4主变	10	630	374
61078	沛县	城区风光2公变	10	400	104
61079	沛县	歌风佳苑7配2主变	10	630	316
61080	沛县	歌风佳苑8配1主变	10	630	334
61081	沛县	歌风佳苑2配3主变	10	800	334
61082	沛县	歌风佳苑8配3主变	10	630	344
61083	沛县	歌风佳苑2配1主变	10	800	338
61084	沛县	歌风佳苑4配2主变	10	800	352
61085	沛县	歌风佳苑5配4主变	10	800	625
61086	沛县	歌风佳苑8配4主变	10	630	378
61087	沛县	歌风佳苑4配1主变	10	800	434
61088	沛县	歌风佳苑7配1主变	10	630	297
61089	沛县	歌风佳苑5配3主变	10	800	528
61090	沛县	歌风佳苑5配1主变	10	800	229
61091	沛县	歌风佳苑3配2主变	10	800	454
61092	沛县	歌风佳苑1配3主变	10	800	460
61093	沛县	歌风佳苑1配1主变	10	800	411
61094	沛县	歌风佳苑9配1主变	10	630	322
61095	沛县	歌风佳苑2配4主变	10	800	403
61096	沛县	歌风佳苑2配2主变	10	800	436
61097	沛县	歌风佳苑8配2主变	10	630	346
61098	沛县	歌风佳苑7配3主变	10	630	135
61099	沛县	歌风佳苑1配2主变	10	800	462
61100	沛县	歌风佳苑9配3主变	10	630	348
61101	沛县	歌风佳苑5配2主变	10	800	484
61102	沛县	歌风佳苑1配4主变	10	800	494
61103	沛县	歌风佳苑3配4主变	10	800	288
61104	沛县	歌风佳苑9配2主变	10	630	349
61105	沛县	歌风佳苑3配1主变	10	800	422
61106	沛县	歌风佳苑7配4主变	10	630	380
61107	沛县	歌风佳苑9配4主变	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61108	沛县	歌风佳苑3配3主变	10	800	439
61109	沛县	鑫华园1箱变主变	10	630	54
61110	沛县	汤沐景苑二期3箱主变	10	630	309
61111	沛县	汤沐景苑二期4箱主变	10	630	269
61112	沛县	云泽苑1配4主变	10	800	470
61113	沛县	云泽苑3配4主变	10	630	292
61114	沛县	云泽苑2配1主变	10	800	411
61115	沛县	云泽苑2配4主变	10	800	477
61116	沛县	云泽苑3配1主变	10	630	320
61117	沛县	云泽苑3配3主变	10	630	360
61118	沛县	云泽苑1配1主变	10	800	473
61119	沛县	云泽苑3配2主变	10	630	380
61120	沛县	云泽苑1配3主变	10	800	449
61121	沛县	云泽苑2配2主变	10	800	523
61122	沛县	云泽苑2配3主变	10	800	493
61123	沛县	云泽苑1配2主变	10	800	507
61124	沛县	公园道二期1组配1主变	10	800	419
61125	沛县	公园道二期3配2主变	10	800	339
61126	沛县	公园道二期1组配2主变	10	800	438
61127	沛县	公园道二期3配3主变	10	800	441
61128	沛县	公园道二期2配1主变	10	800	368
61129	沛县	公园道二期2配3主变	10	800	388
61130	沛县	公园道二期2配2主变	10	800	424
61131	沛县	公园道二期3配4主变	10	800	553
61132	沛县	公园道二期3配1主变	10	800	441
61133	沛县	公园道二期2配4主变	10	800	502
61134	沛县	御水华庭6配3主变	10	630	320
61135	沛县	御水华庭6配1主变	10	630	432
61136	沛县	御水华庭6配4主变	10	630	292
61137	沛县	御水华庭6配2主变	10	630	380
61138	沛县	PMS 新城嘉苑C区3#终端箱变1#主变	10	800	287
61139	沛县	PMS 御城华府1#变电所1#主变	10	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61140	沛县	PMS_御城华府1#变电所2#主变	10	800	467
61141	沛县	PMS_汉城名座2#箱变主变	10	400	191
61142	沛县	PMS_汉城名座1#箱变主变	10	400	133
61143	沛县	PMS_御城华府1#箱变	10	400	216
61144	沛县	PMS_御城华府2#变电所1#主变	10	800	119
61145	沛县	PMS_御城华府2#变电所2#主变	10	800	419
61146	沛县	PMS_蔡庄东2#变	10	400	192
61147	沛县	PMS_汇景国际1#变电所1#变	10	400	63
61148	沛县	PMS_汇景国际1#变电所2#变	10	400	72
61149	沛县	PMS_汇景国际1#变电所3#变	10	800	223
61150	沛县	PMS_汇景国际1#变电所4#变	10	800	382
61151	沛县	PMS_汉台中2#西变	10	400	96
61152	沛县	PMS_汉府嘉苑1#配电室1#变	10	800	421
61153	沛县	PMS_汉府嘉苑1#配电室2#变	10	800	434
61154	沛县	PMS_汉府嘉苑2#配电室1#变	10	630	277
61155	沛县	PMS_汉府嘉苑2#配电室2#变	10	630	361
61156	沛县	PMS_如意家苑2#变	10	800	487
61157	沛县	PMS_如意家苑1#变	10	800	355
61158	沛县	PMS_鼓楼5#北变	10	400	115
61159	沛县	PMS_河口镇黄庄村黄庄东变	10	400	245
61160	沛县	PMS_河口镇黄庄村黄庄西变	10	400	153
61161	沛县	河口镇河口村供销小区变	10	250	63
61162	沛县	PMS_河口镇李集大队西南台片	10	400	176
61163	沛县	PMS_河口镇张李庄村张李庄南变	10	200	0
61164	沛县	河口镇郑庄村孟庄杨楼（忠华）	10	200	42
61165	沛县	河口镇吴河村黄桥东1#变	10	200	16
61166	沛县	河口镇李集村丁楼东变	10	200	51
61167	沛县	PMS_河口镇河口村河口西变	10	400	173
61168	沛县	河口镇袁圩子村袁圩子中1#变	10	400	210
61169	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关北1#变	10	400	11
61170	沛县	PMS_河口镇袁圩子新村配变	10	400	138
61171	沛县	PMS_河口镇郑庄村许楼东变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61172	沛县	PMS_河口镇张李庄村小吕庄西南1#变	10	400	219
61173	沛县	河口镇张李庄村小吕庄变	10	200	79
61174	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄东变	10	400	238
61175	沛县	PMS_河口镇田堤口村王庙西1#变	10	400	184
61176	沛县	河口镇河口村河口东1#变	10	200	24
61177	沛县	PMS_河口镇黄庄村腾楼北变	10	400	248
61178	沛县	河口镇共和村后吕楼变	10	200	106
61179	沛县	河口镇河口村河口东变	10	400	97
61180	沛县	河口镇孟集村三坐楼变	10	200	0
61181	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集南变	10	400	222
61182	沛县	PMS_河口镇丁六村丁六南台片	10	400	158
61183	沛县	PMS_河口镇丁六村后丁六变	10	400	209
61184	沛县	河口镇袁圩子村袁圩子东变	10	400	213
61185	沛县	PMS_河口镇孟庄村岳庄变	10	400	153
61186	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关中变	10	400	0
61187	沛县	河口镇孟庄村机关东1#变	10	315	88
61188	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼村东变	10	400	184
61189	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼西变	10	200	38
61190	沛县	PMS_河口镇孔堤口村郭庄变	10	200	9
61191	沛县	PMS_河口镇孟三楼村周庄变	10	400	235
61192	沛县	河口镇孟三楼村孟楼西变	10	200	0
61193	沛县	河口镇孟三楼村孟楼东变	10	200	47
61194	沛县	河口镇孔堤口村闵堤口变	10	400	218
61195	沛县	河口镇袁圩子村半楼西变	10	200	27
61196	沛县	PMS_河口镇李集村焦庄变变	10	400	27
61197	沛县	河口镇李集村胡楼变	10	200	79
61198	沛县	PMS_河口镇李集村东变	10	200	54
61199	沛县	PMS_河口镇李集村东丁楼西台片	10	400	177
61200	沛县	河口镇河口机关东变	10	400	7
61201	沛县	PMS_河口镇河口村河口北变	10	400	105
61202	沛县	河口镇河口村常庄台片	10	200	34
61203	沛县	PMS_河口镇河口机关西变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61204	沛县	PMS_河口镇燕湾村燕湾北变	10	400	202
61205	沛县	PMS_河口镇河口村西丁楼西变	10	400	153
61206	沛县	河口镇河口村西丁楼东变	10	200	12
61207	沛县	河口镇吴河村后吴河台片	10	200	0
61208	沛县	河口镇吴河村前吴河变	10	400	227
61209	沛县	河口镇吴河村新庄台片	10	200	3
61210	沛县	河口镇吕庄村台片	10	400	197
61211	沛县	PMS_河口镇吴河村西陈庙变	10	400	187
61212	沛县	河口镇河口村申庄台片	10	200	0
61213	沛县	PMS_河口镇黄洼东台片	10	200	0
61214	沛县	河口镇孔堤口村孔堤口北变	10	200	14
61215	沛县	PMS_河口镇孔堤口村孔堤口南变	10	400	172
61216	沛县	河口镇郑庄村杨楼变	10	200	1
61217	沛县	河口镇张李庄村梁庄变	10	400	162
61218	沛县	河口镇袁圩子村半楼南变	10	400	203
61219	沛县	PMS_河口镇张李庄村义合村变	10	400	233
61220	沛县	河口镇郑庄村西台片	10	200	68
61221	沛县	河口镇郑庄村郑庄东变	10	200	0
61222	沛县	PMS_河口镇孔堤口村刘堤口村东变	10	200	17
61223	沛县	PMS_河口镇刘堤口西台片	10	200	16
61224	沛县	河口镇张李庄村杨庄变	10	200	57
61225	沛县	河口镇张李庄村张李庄东变	10	200	21
61226	沛县	河口镇张李庄村张李庄西变	10	200	46
61227	沛县	河口镇朱楼村吕新庄变	10	200	37
61228	沛县	PMS_河口镇朱楼村朱楼东变	10	200	70
61229	沛县	PMS_河口镇朱楼村住宅子变	10	400	233
61230	沛县	PMS_河口镇朱楼村丁湾北变	10	400	240
61231	沛县	PMS_河口镇黄庄村腾楼南变	10	200	0
61232	沛县	河口镇河申村河申变	10	200	2
61233	沛县	河口镇河申村田楼变	10	200	87
61234	沛县	PMS_河口镇田堤口村田堤口变	10	400	188
61235	沛县	河口镇丁安子台片	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61236	沛县	河口镇封黄庄村封黄庄西变	10	200	57
61237	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄西南变	10	200	0
61238	沛县	河口镇河申村黄洼西变	10	200	51
61239	沛县	河口镇河口村秦庄南变	10	200	0
61240	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼村西变	10	200	13
61241	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼东变	10	200	0
61242	沛县	河口镇燕湾村常庄变	10	200	0
61243	沛县	PMS_河口镇燕湾村燕湾西变	10	200	0
61244	沛县	河口镇黄庄村石楼变	10	200	0
61245	沛县	PMS_河口镇黄庄村周庄变	10	400	160
61246	沛县	河口镇张李庄村王桥中变	10	200	0
61247	沛县	河口镇封黄庄村封黄庄北变	10	200	0
61248	沛县	PMS_河口镇封黄庄村包楼变	10	400	159
61249	沛县	PMS_河口镇孟三楼村孟三楼1#变	10	400	246
61250	沛县	河口镇孟三楼村封楼东变	10	200	38
61251	沛县	河口镇孟三楼村封楼西变	10	400	199
61252	沛县	河口镇孟三楼村桑寺变	10	200	0
61253	沛县	河口镇孟三楼村封楼南变	10	400	139
61254	沛县	河口镇共和村共和东变	10	200	0
61255	沛县	河口镇共和村共和西变	10	200	21
61256	沛县	河口镇共和村崔堤口西变	10	200	74
61257	沛县	河口镇共和村崔堤口东变	10	200	4
61258	沛县	PMS_河口镇共和村油坊村变	10	200	2
61259	沛县	河口镇丁六村丁六北变	10	200	0
61260	沛县	河口镇孟庄村盖庄变	10	200	86
61261	沛县	河口镇袁圩子村吕楼村南变	10	200	64
61262	沛县	河口镇黄桥2#变	10	400	140
61263	沛县	河口镇袁圩子新村2#变	10	200	0
61264	沛县	PMS_河口镇张李庄村小吕庄西南变	10	400	156
61265	沛县	河口镇孔堤口村闵堤口西变	10	200	52
61266	沛县	河口镇燕湾村燕湾东变	10	200	0
61267	沛县	PMS_河口镇河口机关东1#变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61268	沛县	PMS_河口镇河口机关西1#变	10	400	71
61269	沛县	PMS_河口镇孟庄村粮管所变	10	400	178
61270	沛县	河口镇孟庄村孟庄机关西变	10	200	0
61271	沛县	河口镇李集村胡楼南变	10	200	30
61272	沛县	河口镇燕湾常庄北2#变	10	400	147
61273	沛县	河口镇张李庄村杨庄东变	10	400	202
61274	沛县	河口镇田堤口村王庙变	10	200	72
61275	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄南变	10	400	186
61276	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关南变	10	400	0
61277	沛县	PMS_河口镇孟三楼村高场南变	10	400	138
61278	沛县	PMS_河口镇袁圩子村房庙中变	10	200	59
61279	沛县	河口镇孟集村孟集西变	10	200	58
61280	沛县	河口镇封黄庄村包楼西变	10	200	59
61281	沛县	河口镇孟三楼村孟三楼中变	10	200	0
61282	沛县	河口镇吴河村东陈庙变	10	200	116
61283	沛县	河口镇吴河村黄桥东变	10	200	0
61284	沛县	河口镇吴河村黄桥西变	10	400	125
61285	沛县	PMS_河口镇张李庄村张李庄新村变	10	400	188
61286	沛县	PMS_河口镇孟庄新村2#箱变	10	630	282
61287	沛县	PMS_河口镇河口机关西3#变	10	400	197
61288	沛县	PMS_河口镇河口村河口北1#变	10	400	201
61289	沛县	PMS_河口镇河口村河口西1#变	10	400	71
61290	沛县	河口镇河口机关西2#配变	10	400	178
61291	沛县	PMS_河口镇河口申庄1#配变	10	400	174
61292	沛县	PMS_河口镇吴河村吕庄1#变	10	400	190
61293	沛县	PMS_河口镇吴河村赵庄1#变	10	400	181
61294	沛县	河口镇吴河村东陈庙1#变	10	200	107
61295	沛县	PMS_河口镇吴河村西陈庙1#变	10	400	179
61296	沛县	PMS_河口镇黄庄东1#配变	10	400	167
61297	沛县	PMS_河口镇黄庄村黄庄西1#变	10	400	173
61298	沛县	PMS_河口镇黄庄村李桥东1#变	10	400	124
61299	沛县	PMS_河口镇吴河村黄桥西1#变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61300	沛县	PMS_河口镇李集村东1#配变	10	400	209
61301	沛县	PMS_河口镇李集村李集西1#变	10	400	117
61302	沛县	PMS_河口镇李集村胡楼1#变	10	400	207
61303	沛县	PMS_河口镇焦庄1#配变	10	400	246
61304	沛县	PMS_河口镇河口村西丁楼西1#变	10	400	156
61305	沛县	PMS_河口镇后吴河1#配变	10	400	193
61306	沛县	PMS_河口吴河村前吴河1#变	10	400	231
61307	沛县	PMS_河口镇吴河村新庄1#变	10	400	264
61308	沛县	PMS_河口镇河口村供电所1#变	10	400	139
61309	沛县	PMS_河口镇张李庄村张李庄东1#变	10	400	128
61310	沛县	PMS_河口镇张李庄村小吕庄1#变	10	400	199
61311	沛县	PMS_河口镇张李庄村杨庄1#变	10	400	224
61312	沛县	PMS_河口镇张李庄村杜庄1#变	10	400	138
61313	沛县	PMS_河口镇朱楼村丁湾1#变	10	400	230
61314	沛县	PMS_河口镇朱楼村李庄1#变	10	400	185
61315	沛县	PMS_河口镇朱楼村卫坨子1#变	10	400	181
61316	沛县	PMS_河口镇朱楼村朱楼西1#变	10	400	231
61317	沛县	PMS_河口镇郑庄村许楼东1#变	10	400	268
61318	沛县	PMS_河口镇郑庄村许楼西1#变	10	400	118
61319	沛县	PMS_河口镇郑庄村郑庄东1#变	10	400	154
61320	沛县	PMS_河口镇刘堤口东1#配变	10	400	193
61321	沛县	PMS_河口镇孔堤口村刘堤口西1#变	10	400	122
61322	沛县	PMS_河口镇孔堤口村孔堤口东1#变	10	400	204
61323	沛县	PMS_河口镇共和村崔堤口西1#变	10	400	213
61324	沛县	PMS_河口镇共和村崔堤口东1#变	10	400	224
61325	沛县	PMS_河口镇孟三楼村桑寺1#变	10	400	190
61326	沛县	PMS_河口镇孟集西2#配变	10	400	213
61327	沛县	河口镇河口机关变	10	400	0
61328	沛县	PMS_河口镇丁六村丁六南2#配变	10	400	137
61329	沛县	PMS_河口镇孟三楼村周庄1#变	10	400	195
61330	沛县	PMS_河口镇孟三楼村孟楼西1#变	10	400	260
61331	沛县	河口镇孟三楼村孟楼东1#变	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61332	沛县	PMS_河口镇孔堤口村闵堤口东1#变	10	400	270
61333	沛县	河口镇河申村田楼西变	10	400	205
61334	沛县	河口镇共和村共和西1#变	10	200	33
61335	沛县	PMS_河口镇共和村共和东1#变	10	400	211
61336	沛县	PMS_河口镇共和村油坊1#变	10	400	235
61337	沛县	河口镇共和村后吕楼1#变	10	315	145
61338	沛县	PMS_河口镇孟庄村张集南1#变	10	400	180
61339	沛县	河口镇孟庄村张集北1#变	10	315	209
61340	沛县	PMS_河口镇孟庄村盖庄1#变	10	400	228
61341	沛县	河口镇孟庄村机关南2#变	10	200	80
61342	沛县	PMS_河口镇孟庄村岳庄南1#变	10	400	167
61343	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关西1#变	10	400	77
61344	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼东1#变	10	400	169
61345	沛县	河口镇袁圩子村吕楼西1#变	10	200	68
61346	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼南1#变	10	400	85
61347	沛县	PMS_河口镇袁圩子村袁圩子东1#变	10	400	216
61348	沛县	PMS_河口镇丁六村丁六南1#变	10	400	136
61349	沛县	河口镇丁六村丁六村中1#变	10	200	0
61350	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集北1#变	10	400	203
61351	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集南1#变	10	400	224
61352	沛县	PMS_河口镇孟集村三座楼1#变	10	400	121
61353	沛县	PMS_河口镇孔堤口村孔堤口东3#配变	10	400	171
61354	沛县	PMS_河口镇吴河村吴河北3配变	10	400	208
61355	沛县	PMS_河口镇封黄庄村包楼南1#变	10	400	206
61356	沛县	PMS_河口镇朱楼村朱楼东1#变	10	400	259
61357	沛县	PMS_河口镇郑庄村郑庄西1#变	10	400	161
61358	沛县	PMS_河口镇郑庄村杨楼1#变	10	400	257
61359	沛县	PMS_河口镇孔堤口西1#配变	10	400	161
61360	沛县	PMS_河口镇孟庄5#变	10	400	260
61361	沛县	PMS_河口镇袁圩子村半楼南1#变	10	400	270
61362	沛县	PMS_河口镇袁圩子村房庙1#变	10	400	238
61363	沛县	PMS_河口镇张李庄村董楼1#变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61364	沛县	PMS_河口镇张李庄村梁庄1#变	10	400	239
61365	沛县	河口镇郑庄村郑庄东2#配变	10	200	12
61366	沛县	PMS_河口镇孟庄7#变1#配变	10	400	238
61367	沛县	PMS_河口镇田堤口村田堤口西2#变	10	400	220
61368	沛县	PMS_河口镇田堤口村丁安子1#变	10	400	206
61369	沛县	PMS_河口镇封黄庄村包楼东1#变	10	400	201
61370	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄北1#变	10	400	140
61371	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄西1#变	10	400	96
61372	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄南1#变	10	400	250
61373	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄西南1#变	10	400	185
61374	沛县	PMS_河口镇河申村黄洼东1#变	10	400	123
61375	沛县	PMS_河口镇河申村黄洼西1#变	10	400	90
61376	沛县	PMS_河口镇河申村张庄1#变	10	400	181
61377	沛县	PMS_河口镇河申村河申1#配变	10	400	187
61378	沛县	PMS_河口镇河申村田楼1#变	10	400	172
61379	沛县	PMS_河口镇河口村秦庄东1#变	10	400	104
61380	沛县	PMS_河口镇河口村秦庄西1#变	10	400	44
61381	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼西1#变	10	400	207
61382	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼东1#变	10	400	179
61383	沛县	河口镇黄庄村李桥西变	10	200	33
61384	沛县	PMS_河口镇黄庄村腾楼南1#变	10	400	258
61385	沛县	PMS_河口镇燕湾村燕湾西1#变	10	400	148
61386	沛县	PMS_河口镇袁圩子村半楼西1#变	10	400	191
61387	沛县	河口镇孔堤口村郭庄1#变	10	200	41
61388	沛县	PMS_沛县河口镇袁圩子新村小区	10	500	248
61389	沛县	PMS_河口镇孔堤口村刘堤口南2#变	10	400	210
61390	沛县	河口镇供销新村1箱变1#主变	10	630	365
61391	沛县	PMS_河口镇孟庄新型社区1#台片	10	400	230
61392	沛县	河口镇燕湾村常庄东1#变	10	200	42
61393	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄东2#变	10	400	146
61394	沛县	PMS_河口镇黄庄村黄庄东2#变	10	400	157
61395	沛县	PMS_河口镇河口村育才家园小区变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61396	沛县	河口镇孟庄村家佳乐小区1号变	10	200	0
61397	沛县	PMS_河口镇孟庄村家佳乐小区3号变	10	400	104
61398	沛县	PMS_河口河申村张庄2#变	10	400	112
61399	沛县	河口镇朱楼村吕新庄2#变	10	315	168
61400	沛县	河口镇共和村崔堤口西2#变	10	315	132
61401	沛县	河口镇共和村崔堤口东2#变	10	315	194
61402	沛县	PMS_河口镇孟三楼村封楼南2#变	10	400	235
61403	沛县	河口镇孟三楼村孟三楼南2#变	10	315	157
61404	沛县	河口镇孟三楼村高场2#变	10	315	110
61405	沛县	PMS_河口镇孟庄村盖庄2#变	10	400	34
61406	沛县	河口镇袁圩子村袁圩子西2#变	10	400	172
61407	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集南2#变	10	400	210
61408	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关南1#变	10	400	216
61409	沛县	PMS_河口镇河口村西丁楼东1#变	10	400	176
61410	沛县	PMS_河口镇东丁楼东1#配变	10	400	186
61411	沛县	PMS_河口镇吴河村后吴河南2#变	10	400	158
61412	沛县	PMS_河口镇孟集村孟集西1#变	10	400	174
61413	沛县	PMS_河口镇袁圩子村袁圩子新村1#变	10	400	233
61414	沛县	PMS_河口镇封楼西2#配变	10	400	273
61415	沛县	PMS_河口镇田堤口村丁安子南2#变	10	400	251
61416	沛县	河口镇朱楼村朱楼东2#变	10	315	162
61417	沛县	河口镇孟庄村张集北2#变	10	400	217
61418	沛县	PMS_河口镇孟三楼村封楼南1#变	10	400	152
61419	沛县	PMS_河口镇袁圩子村辛庄1#变	10	400	195
61420	沛县	PMS_河口镇河口村河口南1#变	10	400	150
61421	沛县	PMS_河口镇郑庄西2#变	10	400	196
61422	沛县	PMS_河口镇张李庄村王桥1#变	10	400	163
61423	沛县	PMS_河口镇郑庄村许楼西2#变	10	400	206
61424	沛县	PMS_河口镇朱楼村朱楼西2#变	10	400	220
61425	沛县	河口镇孔堤口东2#配变	10	200	15
61426	沛县	河口镇郑庄村许楼东2#变	10	315	123
61427	沛县	PMS_河口镇袁圩子村吕楼西2#变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61428	沛县	PMS_河口镇朱楼村丁湾2#变	10	400	195
61429	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场2变	10	400	110
61430	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场1变	10	400	154
61431	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场4变	10	400	0
61432	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场3变	10	400	228
61433	沛县	河口镇农贸市场5#变	10	315	0
61434	沛县	河口镇燕湾村常庄东2#变	10	200	0
61435	沛县	河口镇孟集村孟集中变	10	400	130
61436	沛县	河口镇吴河村后吴河南变	10	400	96
61437	沛县	河口镇黄庄村李桥西1#变	10	400	171
61438	沛县	河口镇河口村2配1主变	10	500	163
61439	沛县	河口镇河口村1配1主变	10	500	174
61440	沛县	河口镇黄庄村黄庄西2#变	10	200	93
61441	沛县	河口镇李集村焦庄2#变	10	200	71
61442	沛县	河口镇河口机关东2#变	10	400	227
61443	沛县	河口镇河口机关南变	10	400	177
61444	沛县	河口镇燕湾村燕湾东1#变	10	400	193
61445	沛县	河口镇河申村黄洼西2#变	10	400	236
61446	沛县	河口镇郑庄村杨楼北变	10	200	52
61447	沛县	河口镇河口机关中变	10	400	129
61448	沛县	河口镇河口村阳光小区1箱变主变	10	630	437
61449	沛县	河口镇袁圩子村半楼南2#变	10	400	242
61450	沛县	河口镇黄庄村罗元村变	10	400	76
61451	沛县	河口镇李集村北台片（后寨）	10	400	221
61452	沛县	河口镇李集村李集西变	10	400	118
61453	沛县	河口镇黄庄村李桥变	10	400	240
61454	沛县	河口镇河口村河口南变	10	400	86
61455	沛县	河口镇郑庄村许楼西变	10	400	218
61456	沛县	河口镇孔堤口村社区台片	10	400	231
61457	沛县	河口镇朱楼村朱楼西变	10	400	186
61458	沛县	河口镇孟庄村张集北变	10	400	157
61459	沛县	河口镇孟庄泰隆小区1#配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61460	沛县	河口镇孟庄泰隆小区2#配变	10	400	193
61461	沛县	河口镇孟庄村孟庄北配变	10	400	21
61462	沛县	河口镇封黄庄村封黄庄南2#配变	10	400	161
61463	沛县	河口镇朱楼村李庄2#变	10	315	161
61464	沛县	河口镇黄庄村罗元南1#变	10	400	150
61465	沛县	河口镇河口西2#配变	10	400	233
61466	沛县	河口镇河口村西丁楼西南1#变	10	200	99
61467	沛县	PMS_河口镇田堤口村田堤口北变	10	200	0
61468	沛县	胡寨镇朱阁西2#变	10	200	56
61469	沛县	胡寨镇张庄西变	10	400	162
61470	沛县	PMS_胡寨镇韩油坊2#变	10	200	0
61471	沛县	PMS_胡寨镇陶庄2#变	10	400	105
61472	沛县	PMS_胡寨镇鹿口2#变	10	400	188
61473	沛县	胡寨镇湖滨2#变	10	400	73
61474	沛县	PMS_胡寨镇胡楼新变	10	200	22
61475	沛县	胡寨镇后于庄变	10	200	24
61476	沛县	PMS_胡寨镇铁公楼变	10	200	28
61477	沛县	胡寨镇水产西变	10	200	127
61478	沛县	PMS_胡寨镇村中	10	200	0
61479	沛县	PMS_村北2#	10	400	95
61480	沛县	PMS_胡寨镇机关西变	10	400	82
61481	沛县	PMS_胡寨镇南变	10	200	23
61482	沛县	PMS_胡寨镇双楼变	10	400	150
61483	沛县	胡寨镇陶庄变	10	200	28
61484	沛县	胡寨镇邢庄变	10	200	7
61485	沛县	胡寨镇蔡坝变	10	400	170
61486	沛县	PMS_胡寨镇高庄变	10	200	52
61487	沛县	胡寨镇新村4#变	10	200	14
61488	沛县	胡寨镇隍城郑庄变	10	200	81
61489	沛县	PMS_胡寨镇李庄变	10	200	45
61490	沛县	PMS_胡寨镇朱阁东2#变	10	400	0
61491	沛县	胡寨镇曹庄变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61492	沛县	PMS_胡寨镇后西场变	10	200	78
61493	沛县	胡寨镇中闸变	10	200	74
61494	沛县	胡寨镇沽头村变	10	400	122
61495	沛县	PMS_胡寨镇石楼南变	10	200	0
61496	沛县	胡寨镇前杨店变	10	200	43
61497	沛县	胡寨镇张庄变	10	200	15
61498	沛县	PMS_胡寨镇前于庄变	10	200	40
61499	沛县	胡寨镇后吴淹变	10	315	47
61500	沛县	PMS_胡寨镇机关西2#变	10	400	31
61501	沛县	PMS_胡寨镇玄庙2#变	10	400	54
61502	沛县	PMS_胡寨镇曹庄村2#变	10	200	12
61503	沛县	胡寨镇安庄变	10	400	165
61504	沛县	胡寨镇韩坝西变	10	200	100
61505	沛县	PMS_胡寨镇水产东变	10	200	106
61506	沛县	胡寨镇王孟庄变	10	200	67
61507	沛县	胡寨镇刘新庄变	10	400	163
61508	沛县	PMS_胡寨镇土楼变	10	200	90
61509	沛县	PMS_胡寨镇刘岭变	10	200	74
61510	沛县	PMS_胡寨镇孟楼变	10	200	98
61511	沛县	胡寨镇房庄变	10	400	177
61512	沛县	胡寨镇张三楼变	10	200	57
61513	沛县	胡寨镇胡楼变	10	200	123
61514	沛县	PMS_胡寨镇刘岭东变	10	400	210
61515	沛县	PMS_胡寨镇医院西变	10	400	44
61516	沛县	胡寨镇新村1#变	10	200	47
61517	沛县	PMS_胡寨镇新村2#变	10	400	171
61518	沛县	胡寨镇双楼南2#变	10	200	0
61519	沛县	PMS_胡寨镇沛县草庙新村1#变	10	400	144
61520	沛县	胡寨镇后辛庄变	10	200	31
61521	沛县	PMS_胡寨镇玄庙变	10	315	36
61522	沛县	胡寨镇鲍庄变	10	200	61
61523	沛县	胡寨镇大朱庄变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61524	沛县	胡寨镇孟桥变	10	200	22
61525	沛县	PMS_胡寨镇机关前街变	10	400	169
61526	沛县	胡寨镇湖西机关北	10	200	0
61527	沛县	PMS_胡寨镇机关中街变	10	200	33
61528	沛县	胡寨镇湖西机关东变	10	200	0
61529	沛县	PMS_胡寨镇沛县胡寨供电所	10	200	72
61530	沛县	PMS_胡寨镇小秦庄变	10	200	75
61531	沛县	PMS_胡寨镇十里铺变	10	200	67
61532	沛县	胡寨镇油坊变	10	400	215
61533	沛县	胡寨镇吴庄变	10	200	73
61534	沛县	胡寨镇十里铺王庄变	10	200	0
61535	沛县	胡寨镇曹岗西变	10	400	159
61536	沛县	胡寨镇湖里吴楼变	10	315	28
61537	沛县	胡寨镇鲁村变	10	200	3
61538	沛县	PMS_胡寨镇中西场变	10	200	64
61539	沛县	胡寨镇封小楼变	10	200	26
61540	沛县	胡寨镇石楼北变	10	400	98
61541	沛县	PMS_胡寨镇大闸前街西变	10	200	10
61542	沛县	PMS_胡寨镇大闸中街变	10	200	54
61543	沛县	PMS_胡寨镇孙路口变	10	200	95
61544	沛县	胡寨镇韩坝东变	10	200	0
61545	沛县	胡寨镇供电所A	10	630	51
61546	沛县	胡寨镇三家村变	10	200	99
61547	沛县	胡寨镇湖西孔庄变	10	400	101
61548	沛县	PMS_胡寨镇丁坑变	10	400	168
61549	沛县	PMS_胡寨镇韩楼变	10	400	80
61550	沛县	胡寨镇东王岭变	10	400	180
61551	沛县	胡寨镇新农村变	10	200	0
61552	沛县	PMS_胡寨镇机关东变	10	400	61
61553	沛县	PMS_胡寨镇符庄变	10	400	198
61554	沛县	PMS_胡寨镇草庙4#变	10	400	43
61555	沛县	PMS_胡寨镇草庙5#变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61556	沛县	PMS_胡寨镇隍城变	10	200	7
61557	沛县	PMS_胡寨镇大闸中街2#变	10	200	1
61558	沛县	PMS_胡寨镇燕庄变	10	200	38
61559	沛县	胡寨镇大闸后街变	10	200	98
61560	沛县	PMS_胡寨镇大闸前街东变	10	200	3
61561	沛县	胡寨镇湖西王庄变	10	200	80
61562	沛县	PMS_胡寨镇大闸后街新村变	10	400	142
61563	沛县	胡寨镇二十里铺变	10	200	29
61564	沛县	胡寨镇辛庄西变	10	200	79
61565	沛县	胡寨镇朱阁东变	10	200	16
61566	沛县	PMS_胡寨镇朱阁西变	10	200	0
61567	沛县	PMS_胡寨镇辛庄东变	10	200	0
61568	沛县	胡寨镇孟庄变	10	200	9
61569	沛县	胡寨镇狄庄变	10	200	0
61570	沛县	PMS_胡寨镇胡寨村北变	10	400	133
61571	沛县	胡寨镇申庄变	10	200	65
61572	沛县	胡寨镇朱岭变	10	200	55
61573	沛县	胡寨镇前吴淹2#变	10	400	167
61574	沛县	胡寨镇新村3#变	10	200	0
61575	沛县	PMS_胡寨镇湖西机关中2#变	10	400	173
61576	沛县	胡寨镇十里铺西变	10	200	13
61577	沛县	PMS_胡寨镇湖西维修班变	10	200	49
61578	沛县	PMS_胡寨镇湖西机关西	10	400	75
61579	沛县	胡寨镇秦庄2#变	10	200	27
61580	沛县	PMS_胡寨镇李庄2#变	10	400	153
61581	沛县	PMS_胡寨镇张庄东变	10	400	227
61582	沛县	胡寨镇前杨店2#变	10	400	111
61583	沛县	PMS_胡寨镇双楼2#变	10	400	199
61584	沛县	PMS_胡寨镇陶庄3#变	10	400	142
61585	沛县	PMS_胡寨新村5#变	10	400	52
61586	沛县	PMS_胡寨镇玄庙3#变	10	400	148
61587	沛县	PMS_胡寨镇湖西鲁村2#变	10	400	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61588	沛县	胡寨镇福鑫雅苑变	10	200	39
61589	沛县	PMS_胡寨镇石楼北2#变	10	200	88
61590	沛县	PMS_胡寨镇孙路口2#变	10	400	73
61591	沛县	PMS_胡寨镇湖西严楼变	10	400	156
61592	沛县	胡寨镇沾头村2#变	10	200	64
61593	沛县	PMS_胡寨高庄2#变	10	400	108
61594	沛县	PMS_胡寨镇王孟庄2#变	10	400	171
61595	沛县	PMS_胡寨镇刘岭西变	10	400	210
61596	沛县	胡寨镇中闸2#变	10	400	154
61597	沛县	PMS_胡寨村南2#变	10	400	170
61598	沛县	PMS_胡寨镇蔡坝2#变	10	200	27
61599	沛县	PMS_胡寨镇湖西机关前街2#变	10	400	145
61600	沛县	胡寨中西村1变	10	400	152
61601	沛县	胡寨鹿口1变	10	200	61
61602	沛县	胡寨孙瓦屋1变	10	200	33
61603	沛县	胡寨镇西王岭2#变	10	400	217
61604	沛县	PMS_胡寨镇东王岭2#变	10	400	26
61605	沛县	胡寨镇符庄3#	10	200	22
61606	沛县	前王岭1#变	10	200	58
61607	沛县	PMS_胡寨镇曹庄3#变	10	400	200
61608	沛县	胡寨镇小秦庄2#变	10	200	84
61609	沛县	PMS_胡寨镇张三楼2#变	10	400	175
61610	沛县	PMS_胡寨镇韩油坊3#变	10	400	234
61611	沛县	PMS_胡寨镇十里铺西2#变	10	400	144
61612	沛县	PMS_胡寨镇十里铺王庄2#变	10	400	221
61613	沛县	PMS_胡寨镇吴庄2#变	10	400	230
61614	沛县	PMS_胡寨镇狄庄3#变	10	200	74
61615	沛县	胡寨镇草庙新村10#变	10	400	93
61616	沛县	PMS_鲁村1#配变	10	200	71
61617	沛县	PMS_胡寨镇韩楼3#变	10	400	203
61618	沛县	PMS_胡寨镇张庄西2#变	10	400	174
61619	沛县	PMS_胡寨镇陶庄4#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61620	沛县	PMS_胡寨镇申庄2#变	10	200	99
61621	沛县	PMS_胡寨镇湖西封大庄变	10	200	12
61622	沛县	胡寨镇闫庄2#配变	10	200	39
61623	沛县	胡寨镇湖西机关东2#变	10	400	169
61624	沛县	胡寨镇朱阁郑庄2#配变	10	400	251
61625	沛县	PMS_湖西机关中街3#变	10	400	206
61626	沛县	PMS_胡寨镇朱阁东4#配变	10	400	226
61627	沛县	PMS_胡寨镇湖西机关前街东变	10	200	0
61628	沛县	胡寨镇前杨店3#变	10	200	44
61629	沛县	PMS_胡寨镇朱阁西3#变	10	200	86
61630	沛县	PMS_胡寨镇邢庄南2#变	10	400	213
61631	沛县	胡寨镇水产南变	10	200	7
61632	沛县	PMS_胡寨镇邢庄北变	10	400	160
61633	沛县	PMS_胡寨镇后辛庄2#配变	10	400	137
61634	沛县	胡寨镇双楼3#变	10	200	65
61635	沛县	胡寨镇苏庄东变	10	400	209
61636	沛县	胡寨镇湖里北村2#变	10	400	36
61637	沛县	胡寨镇曹岗东2#变	10	400	167
61638	沛县	PMS_胡寨镇新朱岭2#变	10	200	125
61639	沛县	胡寨镇曹岗西北	10	400	225
61640	沛县	PMS_胡寨镇常庙西变	10	200	67
61641	沛县	PMS_胡寨镇大朱庄2#配变	10	200	79
61642	沛县	胡寨镇韩坝东2#变	10	400	148
61643	沛县	胡寨镇隍城郑庄2#变	10	200	59
61644	沛县	PMS_胡寨镇鲍庄2#配变	10	200	23
61645	沛县	胡寨镇贾阁2#配变	10	400	204
61646	沛县	PMS_胡寨镇韩坝西2#变	10	400	187
61647	沛县	PMS_胡寨镇大闸后街新村2#变	10	400	142
61648	沛县	胡寨镇孔庄2#变	10	400	115
61649	沛县	胡寨镇孟桥2#配变	10	400	217
61650	沛县	胡寨镇二十里铺2#配变	10	400	193
61651	沛县	PMS_胡寨镇湖西三分场孙路口1#变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61652	沛县	胡寨镇小朱庄2#配变	10	400	219
61653	沛县	胡寨镇孙瓦屋2#变	10	200	85
61654	沛县	PMS_胡寨镇大闸后街2#变	10	200	53
61655	沛县	PMS_胡寨镇铁公楼2#变	10	200	74
61656	沛县	PMS_胡寨镇大闸前街东2#变	10	400	226
61657	沛县	PMS_胡寨镇刘岭东2#配变	10	200	36
61658	沛县	PMS_胡寨镇封小楼西变	10	200	90
61659	沛县	胡寨镇刘岭中变	10	400	228
61660	沛县	胡寨镇大闸前街西2#变	10	400	212
61661	沛县	胡寨镇鹿口3#变	10	200	45
61662	沛县	PMS_中闸村中闸1#变	10	200	86
61663	沛县	PMS_胡寨镇沽头村3#变	10	200	25
61664	沛县	PMS_胡寨镇孟楼2#变	10	200	86
61665	沛县	胡寨镇鹿口4#变	10	400	178
61666	沛县	PMS_胡寨镇陶庄5#变	10	200	42
61667	沛县	PMS_胡寨镇后吴淹西变	10	200	3
61668	沛县	PMS_胡寨镇新农村6#变	10	400	99
61669	沛县	PMS_胡寨镇胡寨南3#变	10	200	28
61670	沛县	胡寨南1#变	10	200	0
61671	沛县	PMS_胡寨供电所2#变	10	400	94
61672	沛县	PMS_胡寨镇村变	10	200	0
61673	沛县	胡寨镇市场西变	10	200	131
61674	沛县	胡寨镇十里铺东变	10	200	72
61675	沛县	胡寨镇水产北变	10	200	84
61676	沛县	PMS_胡寨镇燕庄1#配变	10	200	55
61677	沛县	PMS_胡寨镇朱岭1#变	10	200	5
61678	沛县	胡寨镇湖西王庄2#变	10	400	210
61679	沛县	PMS_胡寨镇孔庄东2#变	10	200	82
61680	沛县	胡寨镇后杨店2#变	10	400	126
61681	沛县	胡寨镇符庄2#	10	400	120
61682	沛县	PMS_胡寨镇谢洼变	10	400	152
61683	沛县	PMS_胡寨镇辛庄东南变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61684	沛县	PMS_胡寨镇石楼南2#变	10	400	195
61685	沛县	PMS_胡寨镇狄庄东变	10	400	153
61686	沛县	PMS_胡寨镇秦庄3#变	10	200	86
61687	沛县	PMS_胡寨镇龙湖家园新型社区	10	400	261
61688	沛县	PMS_胡寨镇幸福家园1#变	10	400	75
61689	沛县	胡寨镇信用社西变	10	315	0
61690	沛县	PMS_胡寨镇孙瓦屋3#变	10	400	187
61691	沛县	PMS_胡寨镇张庄东2#变	10	400	223
61692	沛县	胡寨镇姜新庄变	10	100	15
61693	沛县	胡寨镇孟圩子变	10	200	45
61694	沛县	胡寨镇王孟庄东变	10	400	204
61695	沛县	胡寨镇安庄南变	10	315	105
61696	沛县	胡寨镇信用社变	10	315	126
61697	沛县	PMS_胡寨镇市场东变	10	400	129
61698	沛县	PMS_胡寨镇草庙14#变	10	400	222
61699	沛县	胡寨镇草庙北2#	10	200	95
61700	沛县	胡寨镇湖里南村2#变	10	200	53
61701	沛县	胡寨镇康庄家园2配3主变	10	500	225
61702	沛县	胡寨镇康庄家园1配1主变	10	500	250
61703	沛县	胡寨镇康庄家园1配2主变	10	500	255
61704	沛县	胡寨镇湖西佳苑1箱变主变	10	630	190
61705	沛县	胡寨镇新风家园配电室主变	10	500	314
61706	沛县	胡寨镇康庄家园2配4主变	10	500	227
61707	沛县	胡寨镇水岸花城1配1主变	10	800	640
61708	沛县	胡寨镇水岸花城1配3主变	10	800	640
61709	沛县	胡寨镇水岸花城1配2主变	10	800	640
61710	沛县	胡寨镇水岸花城1配4主变	10	800	637
61711	沛县	胡寨镇胡寨村北3#变	10	400	185
61712	沛县	胡寨镇湖西王庄3#变	10	400	251
61713	沛县	胡寨镇后杨店变	10	400	141
61714	沛县	胡寨镇贾阁变	10	400	137
61715	沛县	胡寨镇胡楼2#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61716	沛县	胡寨镇前吴淹变	10	400	129
61717	沛县	胡寨镇辛庄东1#配变	10	400	224
61718	沛县	胡寨镇和谐家园3#变	10	400	149
61719	沛县	胡寨镇前王岭变	10	400	222
61720	沛县	胡寨镇石楼北3#变	10	400	169
61721	沛县	胡寨镇丁坑2#变	10	400	154
61722	沛县	胡寨镇湖里南村变	10	400	162
61723	沛县	胡寨镇西王岭变	10	400	218
61724	沛县	胡寨镇朱阁郑庄变	10	400	211
61725	沛县	胡寨镇小朱庄变	10	400	251
61726	沛县	胡寨镇邢庄2#变	10	400	25
61727	沛县	胡寨镇苏庄变	10	400	174
61728	沛县	胡寨镇草庙菜园变	10	400	104
61729	沛县	胡寨镇草庙新村12#变	10	400	106
61730	沛县	胡寨镇曹岗西2#变	10	400	227
61731	沛县	胡寨镇符庄新型社区1#配变	10	630	392
61732	沛县	胡寨镇康庄家园5#变	10	200	91
61733	沛县	胡寨镇石楼北4#变	10	400	152
61734	沛县	胡寨镇湖滨3#变	10	200	90
61735	沛县	胡寨镇清华园变	10	400	26
61736	沛县	胡寨镇怡祥花园变	10	200	37
61737	沛县	胡寨镇人才家园变	10	400	104
61738	沛县	胡寨镇孙路口4#变	10	200	0
61739	沛县	胡寨镇平安家园变	10	400	93
61740	沛县	胡寨镇和谐家园2#变	10	400	163
61741	沛县	胡寨镇和谐家园1#变	10	400	114
61742	沛县	胡寨镇观湖小区变	10	400	181
61743	沛县	胡寨镇草庙新村6#变	10	400	7
61744	沛县	PMS 胡寨村中2#	10	200	0
61745	沛县	PMS 胡寨镇小村变	10	200	53
61746	沛县	胡寨镇安庄西变	10	200	16
61747	沛县	胡寨镇常庙变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61748	沛县	PMS_魏庙镇机关南变2#台片	10	400	6
61749	沛县	PMS_魏庙镇耿庄变台片	10	400	150
61750	沛县	魏庙镇孙桥变台片	10	400	80
61751	沛县	PMS_魏庙镇张大宅子变台片	10	400	162
61752	沛县	PMS_魏庙镇佟场南变台片	10	200	58
61753	沛县	PMS_魏庙镇共和村变	10	200	0
61754	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店北变台片	10	400	176
61755	沛县	魏庙镇双河变	10	400	213
61756	沛县	魏庙镇义河变	10	400	186
61757	沛县	PMS_魏庙镇大楼变	10	315	79
61758	沛县	PMS_魏庙镇小楼3.4对变台片	10	400	0
61759	沛县	PMS_魏庙镇梅庄西变2#	10	400	207
61760	沛县	PMS_魏庙镇梅庄西变	10	200	28
61761	沛县	PMS_魏庙镇周李庄变台片	10	400	198
61762	沛县	PMS_魏庙镇杨河那楼变	10	400	173
61763	沛县	魏庙镇杨河郭庄变	10	400	0
61764	沛县	PMS_魏庙镇房村北变	10	400	80
61765	沛县	PMS_魏庙镇孙庄变台片	10	200	2
61766	沛县	PMS_魏庙镇孙庄韩屯变	10	200	7
61767	沛县	PMS_魏庙镇张庄变台片	10	400	156
61768	沛县	PMS_魏庙镇和涯赵庄变	10	400	203
61769	沛县	PMS_魏庙镇房村西变	10	315	65
61770	沛县	PMS_魏庙镇烟墩西变	10	200	0
61771	沛县	PMS_魏庙镇烟墩东变	10	400	188
61772	沛县	PMS_魏庙镇后洼南变	10	200	2
61773	沛县	PMS_魏庙镇机关东2#变台片	10	400	155
61774	沛县	PMS_魏庙镇耿庄新村2#变台片	10	200	23
61775	沛县	魏庙镇陈洼南变	10	400	80
61776	沛县	PMS_魏庙镇毛寨西变	10	200	0
61777	沛县	PMS_魏庙镇姜口变	10	315	114
61778	沛县	PMS_魏庙镇毛寨南变	10	100	0
61779	沛县	PMS_魏庙镇田堤口西变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61780	沛县	PMS 魏庙镇田堤口东变	10	200	62
61781	沛县	魏庙镇单楼变	10	400	217
61782	沛县	PMS 魏庙镇韩营变	10	400	208
61783	沛县	魏庙镇冯及东变	10	400	208
61784	沛县	魏庙镇冯及西变台片	10	400	119
61785	沛县	PMS 魏庙镇斗虎店西变	10	400	221
61786	沛县	魏庙镇佟场新农村1#变	10	200	78
61787	沛县	魏庙镇小楼新村变台片	10	400	206
61788	沛县	魏庙镇小楼新农村台片	10	400	180
61789	沛县	魏庙镇耿庄新农村台片	10	400	174
61790	沛县	魏庙镇市场公变台片	10	400	0
61791	沛县	魏庙镇机关东变台片片片	10	400	0
61792	沛县	魏庙镇机关西变台片	10	400	0
61793	沛县	PMS 魏庙镇供电所变台片	10	200	77
61794	沛县	PMS 魏庙镇政府变台片	10	200	82
61795	沛县	PMS 魏庙镇王庄东变	10	400	234
61796	沛县	PMS 魏庙镇王庄西变	10	400	226
61797	沛县	PMS 魏庙镇王庄南变	10	400	133
61798	沛县	PMS 魏庙镇刘楼变	10	400	197
61799	沛县	PMS 魏庙镇张慎庄变台片	10	400	159
61800	沛县	魏庙镇蒋桥中变	10	400	176
61801	沛县	PMS 魏庙镇蒋桥西变	10	400	222
61802	沛县	PMS 魏庙镇后洼变	10	200	46
61803	沛县	魏庙镇蒋桥东变	10	400	175
61804	沛县	PMS 魏庙镇大于庄变	10	200	54
61805	沛县	PMS 魏庙镇小于庄变	10	400	296
61806	沛县	PMS 魏庙镇曾楼变	10	400	159
61807	沛县	PMS 魏庙镇张洼东变	10	400	245
61808	沛县	PMS 魏庙镇张洼中变	10	400	164
61809	沛县	PMS 魏庙镇张洼西变	10	400	198
61810	沛县	PMS 魏庙镇陈洼北变	10	200	18
61811	沛县	魏庙镇烟墩东2#变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61812	沛县	PMS_魏庙镇郭庄2#变台片	10	400	0
61813	沛县	PMS_魏庙镇张洼南变	10	400	226
61814	沛县	PMS_魏庙镇机关北变台片	10	400	0
61815	沛县	PMS_魏庙镇机关南变台片	10	400	136
61816	沛县	PMS_魏庙镇孙大庄东变	10	400	139
61817	沛县	PMS_魏庙镇孙大庄西变	10	200	30
61818	沛县	PMS_魏庙镇房村东变	10	400	185
61819	沛县	PMS_魏庙镇佟场北变	10	400	63
61820	沛县	PMS_魏庙镇小河涯变台片	10	400	211
61821	沛县	PMS_魏庙镇双河王庄变	10	400	167
61822	沛县	PMS_魏庙镇冯庄变	10	400	213
61823	沛县	PMS_魏庙镇房村南变	10	400	196
61824	沛县	魏庙镇魏庙1至2队变台片	10	400	34
61825	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店东变台片	10	400	198
61826	沛县	PMS_魏庙梅庄西1#变	10	400	38
61827	沛县	魏庙镇大河涯东变	10	400	110
61828	沛县	PMS_魏庙镇佟场南2#变	10	200	0
61829	沛县	PMS_魏庙镇房村东2#变	10	400	205
61830	沛县	PMS_魏庙镇杨河变	10	400	177
61831	沛县	PMS_魏庙镇皮庙变	10	200	0
61832	沛县	魏庙镇王辛庄变	10	200	18
61833	沛县	PMS_魏庙镇毛在南2#台片	10	200	66
61834	沛县	PMS_魏庙镇增楼西变台片	10	400	176
61835	沛县	魏庙镇冯集南变	10	200	60
61836	沛县	魏庙镇徐楼1变	10	400	141
61837	沛县	PMS_魏庙镇杨海子东变1	10	200	0
61838	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店南变	10	400	218
61839	沛县	魏庙镇梅庄东变	10	400	104
61840	沛县	魏庙镇前小楼	10	200	45
61841	沛县	PMS_魏庙镇韩屯西变	10	400	195
61842	沛县	PMS_魏庙镇韩屯东变	10	400	203
61843	沛县	PMS_魏庙镇张庄北变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61844	沛县	PMS_魏庙镇房村南1#变	10	400	116
61845	沛县	PMS_魏庙镇房村南2#变	10	400	148
61846	沛县	PMS_魏庙镇房村西1#变	10	400	226
61847	沛县	PMS_魏庙镇张大宅子中变	10	400	219
61848	沛县	PMS_魏庙镇张大宅子西变	10	400	125
61849	沛县	PMS_魏庙镇胡仆南变	10	400	166
61850	沛县	PMS_魏庙镇大楼北变	10	400	119
61851	沛县	PMS_魏庙镇大楼西变	10	400	42
61852	沛县	PMS_魏庙镇曾楼南变	10	400	227
61853	沛县	PMS_魏庙镇曾楼东变	10	400	108
61854	沛县	PMS_魏庙镇毛寨新村变	10	200	19
61855	沛县	魏庙镇杨河东变	10	400	121
61856	沛县	PMS_魏庙镇杨河中变	10	400	236
61857	沛县	PMS_魏庙镇杨河南变	10	400	137
61858	沛县	PMS_魏庙镇郭庄南变	10	400	0
61859	沛县	PMS_魏庙镇郭庄东变	10	200	68
61860	沛县	PMS_魏庙镇蒋桥东2#变	10	400	176
61861	沛县	PMS_魏庙镇蒋桥东3#变	10	400	154
61862	沛县	PMS_魏庙镇陈洼北1#变	10	400	171
61863	沛县	PMS_魏庙镇魏庙村北变	10	400	70
61864	沛县	PMS_魏庙镇义河东变	10	400	191
61865	沛县	PMS_魏庙镇房村西2#变	10	200	54
61866	沛县	PMS_魏庙镇双河北变	10	400	167
61867	沛县	PMS_魏庙镇双河王庄北变	10	400	246
61868	沛县	PMS_胡堡新型社区1#变	10	400	319
61869	沛县	PMS_胡堡新型社区2#变	10	400	320
61870	沛县	PMS_魏庙小河涯西变	10	400	155
61871	沛县	PMS_魏庙小河涯东变	10	400	176
61872	沛县	PMS_魏庙镇杨海子东1#变	10	200	0
61873	沛县	PMS_魏庙镇毛寨南4#变	10	200	115
61874	沛县	PMS_魏庙镇后洼北变	10	200	68
61875	沛县	PMS_魏庙镇蒋桥中1#变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61876	沛县	魏庙镇冯集东2#变	10	400	104
61877	沛县	PMS_魏庙镇张洼中1#变	10	400	229
61878	沛县	PMS_魏庙镇张洼东1#变	10	400	213
61879	沛县	PMS_魏庙镇张洼东2#变	10	400	193
61880	沛县	PMS_魏庙镇孙大庄东1#变	10	400	72
61881	沛县	PMS_魏庙镇共和村1#变	10	400	248
61882	沛县	PMS_魏庙镇斗虎店南2#	10	400	104
61883	沛县	PMS_魏庙镇机关南变4#	10	400	103
61884	沛县	PMS_魏庙镇机关西1#变	10	400	0
61885	沛县	PMS_魏庙镇张慎庄西变	10	400	187
61886	沛县	魏庙镇冯集西1#变	10	400	241
61887	沛县	PMS_魏庙镇姜口南变	10	400	22
61888	沛县	PMS_魏庙镇韩营东变	10	400	221
61889	沛县	PMS_魏庙镇后洼南1#变	10	400	155
61890	沛县	PMS_魏庙镇蒋桥西1#变	10	400	170
61891	沛县	PMS_魏庙镇张洼南1#变	10	400	134
61892	沛县	PMS_魏庙镇张洼西1#变	10	400	225
61893	沛县	魏庙镇王辛庄西变	10	400	131
61894	沛县	PMS_魏庙镇张洼西4#变	10	400	203
61895	沛县	PMS_魏庙镇机关西2#变	10	400	112
61896	沛县	PMS_魏庙镇房村北2#变	10	400	187
61897	沛县	PMS_魏庙镇那楼东变	10	400	146
61898	沛县	PMS_魏庙镇张慎庄北变	10	400	141
61899	沛县	魏庙镇冯集西4#变	10	400	167
61900	沛县	PMS_魏庙镇韩营南变	10	400	160
61901	沛县	PMS_魏庙镇张洼东3#变	10	400	239
61902	沛县	PMS_魏庙镇张洼南2#变	10	400	174
61903	沛县	PMS_魏庙镇张洼中2#变	10	400	223
61904	沛县	PMS_魏庙镇胡仆中变	10	400	160
61905	沛县	魏庙镇韩营西变	10	200	121
61906	沛县	PMS_魏庙镇张洼东5#变	10	400	166
61907	沛县	PMS_魏庙镇张洼中4#变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61908	沛县	PMS 魏庙镇机关南5#变	10	400	188
61909	沛县	PMS 魏庙镇姜口西变	10	400	208
61910	沛县	PMS 魏庙镇斗虎店南1#变	10	400	214
61911	沛县	PMS 沛县魏庙镇清华园小区1#变	10	400	174
61912	沛县	PMS 沛县魏庙镇清华园小区2#变	10	400	108
61913	沛县	PMS 沛县魏庙镇清华园小区3#变	10	400	141
61914	沛县	PMS 沛县魏庙镇清华园小区4#变	10	400	129
61915	沛县	PMS 沛县魏庙镇清华园西区2#变	10	400	169
61916	沛县	PMS 沛县魏庙镇清华园西区1#变	10	400	200
61917	沛县	PMS 魏庙镇冯庄东变	10	400	211
61918	沛县	PMS 魏庙镇冯庄西变	10	400	229
61919	沛县	PMS 魏庙镇斗虎店西2#变	10	400	204
61920	沛县	PMS 魏庙镇共和村东变	10	400	235
61921	沛县	PMS 魏庙镇斗虎店西1#变	10	400	122
61922	沛县	PMS 魏庙镇房村西3#变	10	400	93
61923	沛县	魏庙镇冯集东3#变	10	400	137
61924	沛县	魏庙镇冯集东4#变	10	400	178
61925	沛县	PMS 魏庙镇机关北1#变	10	400	1
61926	沛县	PMS 魏庙镇机关东1#变	10	400	0
61927	沛县	魏庙镇市场公变1#变	10	400	0
61928	沛县	PMS 魏庙镇孙桥东	10	400	141
61929	沛县	PMS 魏庙镇机关东5#	10	400	2
61930	沛县	PMS 魏庙镇小楼新农村西变	10	400	236
61931	沛县	PMS 魏庙镇机关北2#变	10	400	153
61932	沛县	PMS 魏庙镇耿庄西变	10	400	82
61933	沛县	PMS 魏庙镇小楼新农村东变	10	400	137
61934	沛县	PMS 魏庙镇小楼新村1#变	10	400	114
61935	沛县	PMS 魏庙镇斗虎店北1#变	10	400	130
61936	沛县	PMS 魏庙镇田堤口南1#	10	400	115
61937	沛县	PMS 魏庙镇魏庙1.2队2#变	10	400	149
61938	沛县	PMS 魏庙镇耿庄新村3#变	10	400	121
61939	沛县	魏庙镇冯集南1#变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61940	沛县	魏庙镇单楼南变	10	400	184
61941	沛县	魏庙镇徐庄西变	10	400	216
61942	沛县	PMS 魏庙镇田堤口东1#	10	400	194
61943	沛县	PMS 魏庙镇毛寨南5#变	10	400	259
61944	沛县	PMS 魏庙镇毛寨东变	10	400	210
61945	沛县	PMS 魏庙镇魏庙1.2队3#变	10	400	124
61946	沛县	PMS 魏庙镇机关南1#	10	400	178
61947	沛县	PMS 魏庙镇王庄西1#	10	400	183
61948	沛县	PMS 魏庙镇王庄南1#变	10	400	155
61949	沛县	PMS 魏庙镇耿庄新农村1#变	10	400	154
61950	沛县	PMS 魏庙镇孙大庄西1#	10	400	9
61951	沛县	魏庙镇烟墩东1#	10	200	18
61952	沛县	PMS 魏庙镇大河涯南	10	400	137
61953	沛县	PMS 魏庙镇张洼北变1#	10	400	187
61954	沛县	PMS 魏庙镇斗虎店东1#变	10	400	92
61955	沛县	PMS 魏庙镇那楼西变	10	400	107
61956	沛县	PMS 魏庙镇孙庄北变	10	400	206
61957	沛县	PMS 魏庙镇佟场北1#	10	400	163
61958	沛县	PMS 魏庙镇魏庙1.2队北变新增	10	200	43
61959	沛县	魏庙镇冯集东1#变	10	400	147
61960	沛县	PMS 新增魏庙镇毛寨南1#	10	400	147
61961	沛县	PMS 魏庙镇王庄东1#变	10	400	36
61962	沛县	PMS 魏庙镇时代广场新村小区1#变	10	400	222
61963	沛县	PMS 魏庙镇时代广场新村小区2#变	10	400	155
61964	沛县	PMS 魏庙镇党委机关变	10	400	106
61965	沛县	魏庙镇水产变	10	200	88
61966	沛县	PMS 魏庙镇御花园小区1#	10	400	143
61967	沛县	PMS 魏庙镇御花园小区3#	10	400	272
61968	沛县	PMS 魏庙镇御花园小区2#	10	200	0
61969	沛县	魏庙镇机关北3#变	10	400	0
61970	沛县	PMS 魏庙镇恒鑫公寓小区	10	400	236
61971	沛县	魏庙镇小楼3.4队东变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
61972	沛县	魏庙镇梅庄东1#变	10	400	226
61973	沛县	魏庙镇魏庙祥和小区2主变	10	400	210
61974	沛县	魏庙镇魏庙祥和小区1主变	10	400	213
61975	沛县	魏庙镇祥和西区1主变	10	630	175
61976	沛县	魏庙镇祥和西区2主变	10	630	504
61977	沛县	魏庙镇市场公变2#	10	400	0
61978	沛县	魏庙镇徐庄南变	10	400	156
61979	沛县	魏庙镇机关西3#变	10	400	158
61980	沛县	魏庙镇胡仆变	10	400	124
61981	沛县	魏庙镇小楼2对变	10	400	70
61982	沛县	魏庙镇共和村2#变	10	400	158
61983	沛县	魏庙镇杨河汪庄变	10	400	173
61984	沛县	魏庙镇张洼北变	10	400	163
61985	沛县	魏庙镇张洼西2#变	10	400	169
61986	沛县	魏庙镇徐庄变	10	400	57
61987	沛县	魏庙镇大河涯变	10	400	162
61988	沛县	魏庙镇杨海子西变	10	400	105
61989	沛县	魏庙镇佟场西变	10	400	160
61990	沛县	魏庙镇佟场南1#变	10	400	172
61991	沛县	魏庙镇冯集西2#变	10	200	0
61992	沛县	PMS_鹿楼镇供电所变台区	10	200	60
61993	沛县	PMS_鹿楼镇梁庄变	10	400	178
61994	沛县	鹿楼镇程楼变	10	400	225
61995	沛县	PMS_鹿楼镇王小楼台区楼	10	400	239
61996	沛县	鹿楼镇前闫华山变	10	250	64
61997	沛县	鹿楼镇赵庄变	10	400	177
61998	沛县	PMS_鹿楼镇八堡新村2#台区	10	400	55
61999	沛县	PMS_鹿楼镇前宋安台区	10	200	58
62000	沛县	PMS_鹿楼镇陈阁台区	10	200	127
62001	沛县	鹿楼镇施楼台区	10	400	106
62002	沛县	PMS_鹿楼镇魏花园台区	10	400	232
62003	沛县	PMS_鹿楼镇赵辛庄变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62004	沛县	PMS_鹿楼镇卢楼西变	10	200	36
62005	沛县	PMS_鹿楼镇一队变	10	400	46
62006	沛县	PMS_鹿楼镇二队变	10	400	250
62007	沛县	鹿楼镇鹿楼机关东变	10	400	136
62008	沛县	鹿楼镇驾楼机关西变	10	400	196
62009	沛县	PMS_鹿楼镇四、六队台区	10	400	237
62010	沛县	PMS_鹿楼镇张庄台区	10	250	41
62011	沛县	PMS_鹿楼镇后段楼变	10	400	202
62012	沛县	鹿楼镇魏河申台区	10	400	184
62013	沛县	PMS_鹿楼镇柳赵庄台区	10	400	182
62014	沛县	PMS_鹿楼镇王集台区	10	400	237
62015	沛县	PMS_鹿楼镇前大安寺变	10	400	128
62016	沛县	PMS_鹿楼镇花庄变	10	400	266
62017	沛县	PMS_鹿楼镇朱屈庄台区	10	400	245
62018	沛县	鹿楼镇鹿韩庄变	10	400	175
62019	沛县	鹿楼镇燕庄台区	10	400	181
62020	沛县	PMS_鹿楼镇邱庄台区	10	200	0
62021	沛县	鹿楼镇后大安寺台区	10	250	33
62022	沛县	PMS_鹿楼镇小张庄变	10	200	80
62023	沛县	PMS_鹿楼镇驾楼机关北台区	10	400	14
62024	沛县	鹿楼镇踪李庄变	10	400	172
62025	沛县	鹿楼镇王元台区	10	400	222
62026	沛县	PMS_鹿楼镇梁集东台区	10	400	224
62027	沛县	PMS_鹿楼镇梁集西台区	10	400	143
62028	沛县	PMS_鹿楼镇姬庄变	10	400	257
62029	沛县	鹿楼镇张桥变	10	200	96
62030	沛县	PMS_鹿楼镇关元变	10	400	274
62031	沛县	鹿楼镇朱瓦屋台区	10	400	123
62032	沛县	鹿楼镇陈坑台区	10	250	36
62033	沛县	PMS_鹿楼镇徐集变	10	400	202
62034	沛县	鹿楼镇三分厂变	10	200	0
62035	沛县	PMS_鹿楼镇一分厂台区	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62036	沛县	PMS 鹿楼镇前段楼台区	10	400	106
62037	沛县	PMS 鹿楼镇总厂变	10	400	0
62038	沛县	鹿楼镇三分厂东台区	10	200	53
62039	沛县	鹿楼镇农科中心变	10	400	115
62040	沛县	PMS 鹿楼镇农科西变	10	400	15
62041	沛县	PMS 鹿楼镇农科东变	10	200	0
62042	沛县	PMS 鹿楼镇农科北变	10	200	0
62043	沛县	PMS 鹿楼镇机关台区	10	400	0
62044	沛县	鹿楼镇王李庄台区	10	400	5
62045	沛县	PMS 鹿楼镇北孔庄台区	10	400	258
62046	沛县	PMS 鹿楼镇石孟庄台区	10	400	142
62047	沛县	PMS 鹿楼镇陈心庄大队台区	10	200	28
62048	沛县	PMS 鹿楼镇前黄南楼台区	10	400	248
62049	沛县	PMS 鹿楼镇前黄楼台区	10	400	203
62050	沛县	鹿楼镇刘庄变	10	400	229
62051	沛县	鹿楼镇大张庄台区	10	400	142
62052	沛县	PMS 鹿楼镇石集变	10	400	157
62053	沛县	PMS 鹿楼镇许庙台区	10	400	184
62054	沛县	PMS 鹿楼镇马庄变	10	400	95
62055	沛县	鹿楼镇杨明集变	10	200	0
62056	沛县	PMS 鹿楼镇小踪庄台区	10	200	94
62057	沛县	PMS 鹿楼镇杜桥台区	10	400	0
62058	沛县	PMS 鹿楼镇封楼台区	10	400	193
62059	沛县	鹿楼镇陈楼变	10	400	241
62060	沛县	鹿楼镇吴小楼西变	10	400	237
62061	沛县	PMS 鹿楼镇谭在变	10	400	147
62062	沛县	PMS 鹿楼镇高仿集东变	10	400	163
62063	沛县	鹿楼镇吴小楼东变	10	400	184
62064	沛县	PMS 鹿楼镇王花园变	10	400	264
62065	沛县	鹿楼镇施楼邱庄变	10	200	122
62066	沛县	PMS 鹿楼镇胡楼变	10	400	253
62067	沛县	PMS 鹿楼镇新鹿楼台区	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62068	沛县	PMS_鹿楼镇郭楼变	10	400	257
62069	沛县	鹿楼镇韩赵庄变	10	400	253
62070	沛县	鹿楼镇踪平楼变	10	200	0
62071	沛县	鹿楼镇小王庄变	10	400	218
62072	沛县	鹿楼镇驾楼李庄变	10	200	0
62073	沛县	鹿楼镇农科西3#变	10	400	89
62074	沛县	鹿楼镇位楼变	10	200	99
62075	沛县	鹿楼镇南孔庄变	10	400	149
62076	沛县	鹿楼镇二分厂南变	10	200	15
62077	沛县	鹿楼镇二分厂北变	10	400	61
62078	沛县	鹿楼镇七堡台区	10	200	110
62079	沛县	鹿楼镇驾楼机关东台区	10	200	0
62080	沛县	鹿楼镇刘饭铺变	10	400	212
62081	沛县	PMS_鹿楼镇前刘庄变	10	400	94
62082	沛县	鹿楼镇后刘庄变	10	400	259
62083	沛县	PMS_鹿楼镇朱小桥台区	10	400	151
62084	沛县	PMS_鹿楼镇金鹿变	10	200	99
62085	沛县	鹿楼镇赵牌坊变	10	200	104
62086	沛县	鹿楼镇八堡新村台区	10	200	48
62087	沛县	鹿楼镇八堡新村1#台区	10	400	79
62088	沛县	鹿楼镇八堡张庄台区	10	100	18
62089	沛县	PMS_鹿楼镇刘河也台区	10	400	230
62090	沛县	PMS_鹿楼镇果园西变	10	400	0
62091	沛县	PMS_鹿楼镇八堡变	10	400	0
62092	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄东变	10	400	178
62093	沛县	鹿楼镇李桥台区	10	200	65
62094	沛县	鹿楼镇张伙庄西变	10	400	201
62095	沛县	PMS_鹿楼镇曹文东台区	10	400	173
62096	沛县	鹿楼镇曹文西台区	10	200	55
62097	沛县	鹿楼镇前楼变	10	200	57
62098	沛县	PMS_鹿楼镇邵庄台区	10	400	210
62099	沛县	鹿楼镇张堤口变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62100	沛县	PMS_鹿楼镇韩庄变	10	200	106
62101	沛县	鹿楼镇团结东变	10	400	123
62102	沛县	鹿楼镇团结西变	10	200	0
62103	沛县	PMS_鹿楼镇龚庄变	10	80	0
62104	沛县	鹿楼镇孙庄台区	10	400	248
62105	沛县	鹿楼镇黄洼变	10	200	29
62106	沛县	PMS_鹿楼镇曹新庄变	10	400	237
62107	沛县	PMS_鹿楼镇位庄变	10	200	16
62108	沛县	PMS_鹿楼镇韩岗变	10	400	152
62109	沛县	鹿楼镇邵庄2#变	10	200	76
62110	沛县	PMS_鹿楼镇寨里变	10	400	229
62111	沛县	PMS_鹿楼镇杨扑口变	10	400	192
62112	沛县	鹿楼镇高庄变	10	200	65
62113	沛县	鹿楼镇后踪庄变	10	315	92
62114	沛县	鹿楼镇农科西2#变	10	400	145
62115	沛县	鹿楼镇石婆庄台区	10	200	73
62116	沛县	鹿楼镇油坊口台区	10	400	248
62117	沛县	鹿楼镇后宋安变	10	200	56
62118	沛县	鹿楼镇二郎庙台区	10	200	54
62119	沛县	PMS_鹿楼镇房庄台区	10	400	228
62120	沛县	鹿楼镇李庄台区	10	200	129
62121	沛县	鹿楼镇张刘庄台区	10	200	45
62122	沛县	PMS_鹿楼镇张本清口变	10	200	38
62123	沛县	鹿楼镇宋庄台区	10	200	50
62124	沛县	鹿楼镇吴提口台区	10	400	219
62125	沛县	PMS_鹿楼镇朱集西台区	10	200	30
62126	沛县	鹿楼镇郑河崖台区	10	315	141
62127	沛县	鹿楼镇蒋庄变	10	200	119
62128	沛县	鹿楼镇陈新庄变	10	200	101
62129	沛县	PMS_鹿楼镇石孟庄2#村变	10	400	258
62130	沛县	鹿楼镇王庄台区	10	200	0
62131	沛县	PMS_鹿楼镇杨明集2#台区	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62132	沛县	PMS 鹿楼镇张庄2#台区	10	400	129
62133	沛县	PMS 鹿楼镇马庄2变	10	400	196
62134	沛县	PMS 鹿楼镇黄洼2#台区	10	400	174
62135	沛县	PMS 鹿楼镇邱庄2#台区	10	400	96
62136	沛县	PMS 鹿楼镇朱瓦屋2#台区	10	400	239
62137	沛县	鹿楼镇朱小桥2#台区	10	400	199
62138	沛县	PMS 鹿楼镇后踪庄2#台区	10	400	164
62139	沛县	PMS 鹿楼镇闵提口2#台区	10	400	261
62140	沛县	鹿楼镇七堡村2#台区	10	100	0
62141	沛县	鹿楼镇沈庄2#台区.	10	200	93
62142	沛县	鹿楼镇柳园子2#台区	10	400	121
62143	沛县	鹿楼镇后黄楼2#台区	10	200	104
62144	沛县	鹿楼镇新街2#台区	10	400	48
62145	沛县	PMS 鹿楼镇杨油坊2#变	10	400	138
62146	沛县	鹿楼镇后闫华山2#台区	10	200	72
62147	沛县	鹿楼镇谢庄2#台区	10	200	56
62148	沛县	鹿楼镇丁庄2#台区	10	400	228
62149	沛县	鹿楼镇任董庄2#台区	10	200	30
62150	沛县	鹿楼镇韩阳2#台区	10	400	129
62151	沛县	PMS 鹿楼镇高朋庄2#台区	10	400	204
62152	沛县	鹿楼镇蔡集1#变	10	200	63
62153	沛县	鹿楼镇蔡集2#变	10	200	100
62154	沛县	鹿楼镇北孔庄1#变	10	200	83
62155	沛县	PMS 鹿楼镇北孔庄2#变	10	400	204
62156	沛县	PMS 鹿楼镇陈坑1#变	10	400	223
62157	沛县	PMS 鹿楼镇陈坑2#变	10	400	157
62158	沛县	PMS 鹿楼镇陈新庄1#变	10	400	163
62159	沛县	PMS 鹿楼镇程楼1#变	10	400	245
62160	沛县	鹿楼镇曹新庄1#变	10	400	152
62161	沛县	鹿楼镇任董庄1#变	10	200	91
62162	沛县	PMS 鹿楼镇冯集东2#变	10	400	50
62163	沛县	PMS 鹿楼镇冯集西1#变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62164	沛县	鹿楼镇高仿集北1#变	10	400	99
62165	沛县	PMS_鹿楼镇高仿集北2#变	10	400	233
62166	沛县	鹿楼镇冯集东1#变	10	200	0
62167	沛县	PMS_鹿楼镇高仿集西2#变	10	400	166
62168	沛县	PMS_鹿楼镇高朋庄2#变	10	400	196
62169	沛县	PMS_鹿楼镇高庄1#变	10	400	228
62170	沛县	鹿楼镇高庄2#变	10	200	59
62171	沛县	PMS_鹿楼镇龚庄1#变	10	400	230
62172	沛县	鹿楼镇关元1#变	10	400	126
62173	沛县	鹿楼镇郭庄1#变	10	200	28
62174	沛县	鹿楼镇郭庄2#变	10	80	13
62175	沛县	鹿楼镇韩岗1#变	10	400	241
62176	沛县	PMS_鹿楼镇韩岗2#变	10	400	248
62177	沛县	PMS_鹿楼镇韩赵庄1#变	10	400	237
62178	沛县	PMS_鹿楼镇韩庄1#变	10	400	230
62179	沛县	鹿楼镇王小楼2#变	10	200	92
62180	沛县	PMS_鹿楼镇后段楼2#变	10	400	37
62181	沛县	PMS_鹿楼镇后黄楼2#变	10	400	169
62182	沛县	鹿楼镇后刘庄1#变	10	400	216
62183	沛县	鹿楼镇后宋安1#变	10	400	193
62184	沛县	鹿楼镇胡楼1#变	10	400	231
62185	沛县	PMS_鹿楼镇花庄1#变	10	400	246
62186	沛县	PMS_鹿楼镇黄洼1#变	10	400	198
62187	沛县	PMS_鹿楼镇黄洼3#变	10	400	206
62188	沛县	PMS_鹿楼镇姬庄1#变	10	400	206
62189	沛县	PMS_鹿楼镇蒋庄1#变	10	400	214
62190	沛县	PMS_鹿楼镇梁集东1#变	10	400	170
62191	沛县	PMS_鹿楼镇梁庄1#变	10	400	229
62192	沛县	鹿楼镇刘岔楼1#变	10	200	75
62193	沛县	鹿楼镇刘岔楼2#变	10	200	26
62194	沛县	鹿楼镇刘饭铺1#变	10	400	164
62195	沛县	PMS_鹿楼镇刘饭铺2#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62196	沛县	鹿楼镇刘河崖1#变	10	200	3
62197	沛县	鹿楼镇刘庄2#变	10	200	66
62198	沛县	PMS_鹿楼镇柳园子1#变	10	200	41
62199	沛县	PMS_鹿楼镇后黄楼1#变	10	400	195
62200	沛县	PMS_鹿楼镇大队1#变	10	400	216
62201	沛县	PMS_鹿楼镇魏花园3#变	10	400	173
62202	沛县	PMS_鹿楼镇后大安市1#变	10	400	0
62203	沛县	PMS_鹿楼镇驾楼机关南变	10	400	33
62204	沛县	PMS_鹿楼镇柳赵庄1#变	10	400	243
62205	沛县	PMS_鹿楼镇张堤口2#配变	10	400	231
62206	沛县	鹿楼镇任董庄2#变	10	400	170
62207	沛县	PMS_鹿楼镇西张庄1#变	10	400	193
62208	沛县	PMS_鹿楼镇小王庄1#配变	10	400	162
62209	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄东2#变	10	400	176
62210	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄西1#配变	10	400	121
62211	沛县	PMS_鹿楼镇杨扑口1#变	10	400	117
62212	沛县	PMS_鹿楼镇孙庄1#变	10	400	220
62213	沛县	PMS_鹿楼镇郑庄1#变	10	400	241
62214	沛县	PMS_鹿楼镇前大安寺1#变	10	400	187
62215	沛县	PMS_鹿楼镇邱庄1#变	10	400	95
62216	沛县	PMS_鹿楼镇油坊口1#配变	10	400	195
62217	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄东1#变	10	400	158
62218	沛县	PMS_鹿楼镇魏河申1#变	10	400	228
62219	沛县	PMS_鹿楼镇朱小桥1#变	10	400	167
62220	沛县	PMS_鹿楼镇赵辛庄1#变	10	400	173
62221	沛县	PMS_鹿楼镇团结东1#配变	10	400	48
62222	沛县	PMS_鹿楼镇韩阳2#变	10	400	66
62223	沛县	PMS_鹿楼镇前楼1#配变	10	400	202
62224	沛县	PMS_鹿楼镇石集1#配变	10	400	217
62225	沛县	鹿楼镇前刘庄3#变	10	400	0
62226	沛县	PMS_鹿楼镇前刘庄1号变	10	400	126
62227	沛县	PMS_鹿楼镇吴提口1#配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62228	沛县	PMS 鹿楼镇谢庄1#配变	10	400	169
62229	沛县	PMS 鹿楼镇张本清口1#配变	10	400	198
62230	沛县	鹿楼镇农科北1#配变	10	200	22
62231	沛县	鹿楼镇朱集西1#配变	10	200	63
62232	沛县	鹿楼镇张桥1#配变	10	200	91
62233	沛县	PMS 鹿楼镇张桥2#变	10	400	87
62234	沛县	鹿楼镇朱集前1#变	10	200	0
62235	沛县	PMS 鹿楼镇王元1#变	10	400	88
62236	沛县	鹿楼镇赵古楼新变	10	200	83
62237	沛县	PMS 鹿楼镇杨油坊1#配变	10	400	202
62238	沛县	鹿楼镇宋庄1#变	10	400	134
62239	沛县	PMS 鹿楼镇许庙配变	10	400	112
62240	沛县	PMS 鹿楼镇小张庄1#变	10	400	143
62241	沛县	PMS 鹿楼镇丁庄1#变	10	400	172
62242	沛县	PMS 鹿楼镇八堡四班变	10	400	141
62243	沛县	PMS 鹿楼镇朱集前3#变	10	400	228
62244	沛县	鹿楼镇沈庄1#变	10	200	98
62245	沛县	PMS 鹿楼镇郑和崖1#变	10	400	18
62246	沛县	PMS 鹿楼镇燕庄1#变	10	400	225
62247	沛县	鹿楼镇曹文西1#变	10	400	193
62248	沛县	PMS 鹿楼镇高朋庄1#变	10	400	194
62249	沛县	鹿楼镇李桥3#变	10	400	221
62250	沛县	PMS 鹿楼镇李桥4#变	10	400	152
62251	沛县	PMS 鹿楼镇曹文东1#变	10	400	141
62252	沛县	鹿楼镇八堡1#变	10	200	7
62253	沛县	PMS 鹿楼镇蒋庄2#变	10	400	208
62254	沛县	PMS 鹿楼镇曹文东2#变	10	400	213
62255	沛县	PMS 鹿楼镇段楼新家园1#变	10	400	225
62256	沛县	PMS 鹿楼镇段楼新家园2#变	10	400	195
62257	沛县	新增鹿楼镇曹文西2#变	10	400	242
62258	沛县	PMS 鹿楼镇驾楼李庄1#变	10	400	192
62259	沛县	鹿楼镇驾楼机关北1#变	10	400	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62260	沛县	鹿楼镇二分厂东变	10	400	271
62261	沛县	PMS_鹿楼镇郭楼1#变	10	400	208
62262	沛县	PMS_鹿楼镇杜桥1#变	10	400	52
62263	沛县	PMS_鹿楼镇二郎庙1#变	10	400	166
62264	沛县	PMS_鹿楼镇房庄1#变	10	400	229
62265	沛县	PMS_鹿楼镇封楼1#变	10	400	207
62266	沛县	PMS_鹿楼镇后闫华山1#变	10	200	33
62267	沛县	鹿楼镇后闫华山2#变	10	400	252
62268	沛县	鹿楼镇刘庄1#变	10	400	210
62269	沛县	PMS_鹿楼镇二队2#变	10	400	102
62270	沛县	鹿楼镇卢楼东2#变	10	250	94
62271	沛县	鹿楼镇高仿集西配变	10	200	55
62272	沛县	鹿楼镇金鹿花园台区	10	200	5
62273	沛县	鹿楼大市场2#变	10	200	92
62274	沛县	PMS_鹿楼大市场1#变	10	400	194
62275	沛县	鹿楼大市场3#变	10	200	104
62276	沛县	PMS_鹿楼大市场4#变	10	400	188
62277	沛县	PMS_鹿楼镇卢楼西1#变	10	400	178
62278	沛县	PMS_王花园2#配变柱上变压器	10	400	139
62279	沛县	PMS_王花园1#配变	10	400	186
62280	沛县	PMS_朱瓦屋1#	10	400	201
62281	沛县	PMS_朱围子1#配变	10	400	267
62282	沛县	PMS_朱小桥3#变	10	400	0
62283	沛县	PMS_位楼1#配变	10	400	257
62284	沛县	鹿楼镇禾达果园新变	10	315	95
62285	沛县	PMS_王集1#配变	10	400	0
62286	沛县	李庄1#配变	10	200	98
62287	沛县	PMS_鹿楼镇南孔庄1#配变	10	400	180
62288	沛县	PMS_周杨庄1#配变	10	400	263
62289	沛县	PMS_鹿楼镇踪王庄1#变	10	400	229
62290	沛县	PMS_鹿楼镇王李庄1#变	10	400	218
62291	沛县	PMS_鹿楼镇王李庄2#变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62292	沛县	PMS_鹿楼镇位庄1#变	10	400	235
62293	沛县	PMS_鹿楼镇徐集1#变	10	400	213
62294	沛县	鹿楼镇张堤口1#变	10	200	87
62295	沛县	鹿楼镇一分厂1#变	10	315	48
62296	沛县	鹿楼镇卢楼西2#变	10	200	86
62297	沛县	PMS_鹿楼镇张伙庄东3#变	10	400	219
62298	沛县	PMS_鹿楼镇张彭庄1#变	10	400	199
62299	沛县	前黄楼南1#配变	10	315	110
62300	沛县	鹿楼镇杨明集3#变	10	400	171
62301	沛县	PMS_鹿楼镇石集3#变	10	400	187
62302	沛县	鹿韩庄1#配变	10	400	198
62303	沛县	PMS_前黄楼1#配变	10	400	200
62304	沛县	PMS_前黄楼2#配变	10	400	208
62305	沛县	PMS_梁庄1#配变	10	400	230
62306	沛县	PMS_鹿楼镇赵庄1#配变	10	400	196
62307	沛县	PMS_鹿楼镇前刘庄2#变	10	400	165
62308	沛县	PMS_前宋安1#配变	10	400	137
62309	沛县	PMS_前闫华山1#配变	10	400	204
62310	沛县	邱庄2#配变	10	200	106
62311	沛县	PMS_鹿楼镇邵庄1#配变	10	400	205
62312	沛县	鹿楼镇王小楼1#变	10	400	189
62313	沛县	PMS_鹿楼镇柳园子3#变	10	400	199
62314	沛县	鹿楼镇张伙庄西2#变	10	400	138
62315	沛县	PMS_鹿楼镇石集2#变，	10	400	201
62316	沛县	PMS_石孟庄2#配变	10	400	232
62317	沛县	石婆庄1#配变	10	200	68
62318	沛县	PMS_鹿楼镇吴堤口2#变	10	400	235
62319	沛县	PMS_团结西1#配变	10	400	236
62320	沛县	鹿楼镇梁集西1#配变	10	400	78
62321	沛县	PMS_鹿楼镇朱庄1#变	10	400	115
62322	沛县	鹿楼镇马庄北1#变	10	200	7
62323	沛县	PMS_鹿楼镇踪平楼1#变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62324	沛县	PMS_鹿楼镇四六队西变	10	400	195
62325	沛县	鹿楼镇魏花园2#变	10	400	229
62326	沛县	鹿楼镇魏花园4 #变	10	400	170
62327	沛县	PMS_鹿楼镇鹿楼大队2#变	10	400	145
62328	沛县	PMS_鹿楼镇朱庄变	10	400	0
62329	沛县	PMS_鹿楼镇杨庄变	10	400	277
62330	沛县	PMS_鹿楼镇驾楼机关北2#变	10	400	152
62331	沛县	PMS_鹿楼镇锦绣阳光变	10	400	216
62332	沛县	鹿楼镇农科西1#配变	10	200	11
62333	沛县	鹿楼镇小胡庄台区	10	400	0
62334	沛县	PMS_鹿楼镇邱庄3#变	10	400	177
62335	沛县	鹿楼镇新鹿楼新村	10	200	73
62336	沛县	PMS_鹿楼镇前楼3#配变	10	400	252
62337	沛县	PMS_天通苑商住小区1变	10	400	206
62338	沛县	PMS_天通苑商住小区2变	10	400	128
62339	沛县	PMS_王庄安置小区配1变	10	800	398
62340	沛县	PMS_金鹿花园二期1#变	10	400	212
62341	沛县	PMS_金鹿花园二期2#变	10	400	209
62342	沛县	PMS_美乡1组配2主变	10	630	375
62343	沛县	PMS_美乡2配2主变	10	630	370
62344	沛县	PMS_美乡2配1主变	10	630	270
62345	沛县	PMS_美乡1组配1主变	10	630	332
62346	沛县	鹿楼镇冯集新型社区2箱变主变	10	630	378
62347	沛县	鹿楼镇冯集新型社区3箱变主变	10	630	471
62348	沛县	鹿楼镇冯集新型社区6箱变主变	10	630	194
62349	沛县	鹿楼镇冯集新型社区1箱变主变	10	630	476
62350	沛县	鹿楼镇冯集新型社区4箱变主变	10	630	264
62351	沛县	鹿楼镇冯集新型社区5箱变主变	10	630	315
62352	沛县	鹿楼镇吴堤口南变	10	400	213
62353	沛县	鹿楼镇梁集西2#变	10	400	62
62354	沛县	鹿楼镇冯集北变	10	400	282
62355	沛县	鹿楼镇李桥东变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62356	沛县	鹿楼镇七堡安置小区2配6主变	10	800	563
62357	沛县	鹿楼镇七堡安置小区1配2主变	10	1000	607
62358	沛县	鹿楼镇七堡安置小区2配5主变	10	1000	624
62359	沛县	鹿楼镇七堡安置小区1配1主变	10	1000	540
62360	沛县	鹿楼镇七堡安置小区2配4主变	10	1000	618
62361	沛县	鹿楼镇迎风小区箱变主变	10	630	261
62362	沛县	鹿楼镇康馨花园台区箱主变	10	500	252
62363	沛县	鹿楼镇金地花园1配主变	10	400	198
62364	沛县	鹿楼镇祥和家园配2主变	10	400	183
62365	沛县	鹿楼镇祥和家园配变	10	400	235
62366	沛县	鹿楼镇康泰1#变	10	400	216
62367	沛县	鹿楼镇李桥东1#变	10	200	18
62368	沛县	鹿楼镇魏河申2#变	10	400	262
62369	沛县	鹿楼镇小张庄2#变	10	400	13
62370	沛县	鹿楼镇石集北变	10	400	197
62371	沛县	鹿楼镇朱屈庄北变	10	400	218
62372	沛县	鹿楼镇朱屈庄1#变	10	400	159
62373	沛县	鹿楼镇徐集2#变	10	400	166
62374	沛县	鹿楼镇西张庄变	10	400	252
62375	沛县	鹿楼镇卢楼东变	10	400	186
62376	沛县	鹿楼镇前大安寺2#变	10	400	297
62377	沛县	鹿楼镇周杨庄台区	10	400	171
62378	沛县	鹿楼镇团结南变	10	200	52
62379	沛县	鹿楼镇沙河畔2箱变主变	10	630	409
62380	沛县	鹿楼镇沙河畔4箱变主变	10	630	354
62381	沛县	鹿楼镇沙河畔3箱变主变	10	630	365
62382	沛县	鹿楼镇沙河畔1箱变主变	10	630	438
62383	沛县	鹿楼镇阳光家园1箱主变	10	630	485
62384	沛县	鹿楼镇阳光家园4箱主变	10	630	398
62385	沛县	鹿楼镇阳光家园2箱主变	10	630	357
62386	沛县	鹿楼镇阳光家园5箱主变	10	630	504
62387	沛县	鹿楼镇阳光家园6箱主变	10	630	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62388	沛县	鹿楼镇阳光家园3箱主变	10	630	324
62389	沛县	鹿楼镇杨扑口2#变	10	200	42
62390	沛县	鹿楼镇西张庄2#变	10	400	277
62391	沛县	闵堤口新村2#配变	10	630	359
62392	沛县	闵堤口新村5#配变	10	630	330
62393	沛县	闵堤口新村6#配变	10	630	327
62394	沛县	闵堤口新村4#配变	10	630	382
62395	沛县	闵堤口新村1#配变	10	630	272
62396	沛县	闵堤口新村3#配变	10	630	360
62397	沛县	鹿楼机关2#台区	10	400	0
62398	沛县	鹿楼镇大队变	10	400	98
62399	沛县	鹿楼七八队北变	10	400	40
62400	沛县	鹿楼七八队变	10	400	138
62401	沛县	PMS_鹿楼镇王花园2#台区	10	400	154
62402	沛县	鹿楼镇李桥2#台区	10	200	51
62403	沛县	PMS_龙固镇中三村北变	10	500	150
62404	沛县	PMS_龙固镇中三新村2#变	10	400	174
62405	沛县	PMS_龙固镇中三新村1#变	10	400	148
62406	沛县	PMS_龙固镇中三新村1#箱变_001	10	400	116
62407	沛县	PMS_龙固镇中三新村2#箱变_001	10	400	90
62408	沛县	PMS_龙固镇龙西居新居1#箱变001	10	630	293
62409	沛县	PMS_龙固镇龙西居新居2#箱变002	10	630	322
62410	沛县	龙固镇焦刘庄郭楼新变	10	200	4
62411	沛县	龙固镇姚楼北变	10	400	101
62412	沛县	PMS_龙固镇前程子丁庄变	10	200	0
62413	沛县	PMS_龙固镇前程子王庄变	10	200	108
62414	沛县	PMS_龙固镇前程子杨庄变	10	200	87
62415	沛县	PMS_龙固镇龙东二队变	10	200	0
62416	沛县	龙固镇桃园孟庄变	10	200	53
62417	沛县	PMS_龙固镇果园余行变	10	200	0
62418	沛县	PMS_龙固镇果园两王庄北变	10	400	0
62419	沛县	PMS_龙固镇中心十二队变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62420	沛县	龙固镇龙西二队变	10	400	144
62421	沛县	PMS_龙固镇邵马邱集变	10	200	9
62422	沛县	PMS_龙固镇邵马孟庄变	10	200	78
62423	沛县	PMS_龙固镇张王奈庄西变	10	200	86
62424	沛县	PMS_龙固镇张王奈庄东变	10	200	28
62425	沛县	PMS_龙固镇龙东王庄北变	10	200	13
62426	沛县	龙固镇前程子高庄变	10	200	27
62427	沛县	龙固镇沙河照明变	10	200	47
62428	沛县	PMS_龙固镇龙东谢庄变	10	200	84
62429	沛县	PMS_龙固镇前程子变	10	200	92
62430	沛县	PMS_龙固镇前程子村东变	10	200	0
62431	沛县	PMS_龙固镇中三西北站照明变	10	400	173
62432	沛县	龙固镇张耿庄8队变	10	200	18
62433	沛县	PMS_龙固镇张耿庄9队变	10	400	135
62434	沛县	龙固镇龙西居北2#配变	10	200	0
62435	沛县	PMS_龙固镇龙东总表变	10	400	117
62436	沛县	龙固镇龙东南变	10	200	97
62437	沛县	PMS_龙固镇中三村南变	10	400	0
62438	沛县	PMS_龙固镇中二村南变	10	400	116
62439	沛县	PMS_龙固镇中一北变	10	400	11
62440	沛县	PMS_龙固镇龙西居南变	10	400	99
62441	沛县	PMS_龙固镇龙西村变	10	400	75
62442	沛县	龙固镇中二汉街变	10	200	86
62443	沛县	龙固镇龙东五队西2#变	10	400	184
62444	沛县	龙固镇张耿庄十组新变	10	200	85
62445	沛县	PMS_龙固镇焦刘庄照明变	10	200	12
62446	沛县	PMS_龙固镇三河尖桃行变	10	200	99
62447	沛县	PMS_龙固镇新建黄圩子照明变	10	200	83
62448	沛县	龙固镇三河尖中变	10	200	8
62449	沛县	PMS_龙固镇焦刘候圩子变	10	200	97
62450	沛县	PMS_龙固镇焦刘徐庄变	10	200	77
62451	沛县	PMS_龙固镇焦刘郭楼照明变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62452	沛县	PMS_龙固镇邵马谢庄变	10	200	65
62453	沛县	PMS_龙固镇邵马五队变	10	200	73
62454	沛县	PMS_龙固镇新建刘庄照明变	10	200	75
62455	沛县	PMS_龙固镇张耿庄刘新庄变	10	400	206
62456	沛县	PMS_龙固镇邵马7至12队变	10	200	39
62457	沛县	PMS_龙固镇中二中变	10	400	178
62458	沛县	龙固镇商城3#变	10	400	113
62459	沛县	PMS_龙固镇桃园头道圩子变	10	200	87
62460	沛县	龙固镇桃元韩庄变	10	200	0
62461	沛县	PMS_龙固镇桃园三道圩子变	10	400	161
62462	沛县	PMS_龙固镇果园两王庄南变	10	250	46
62463	沛县	PMS_龙固镇果园张圩子北变	10	250	96
62464	沛县	龙固镇果园张圩子南变	10	400	151
62465	沛县	龙固镇后洼村变	10	200	31
62466	沛县	PMS_龙固镇后洼马庄变	10	200	45
62467	沛县	龙固镇商城变	10	200	0
62468	沛县	PMS_龙固镇三里河照明变	10	400	111
62469	沛县	龙固镇姚楼变	10	200	0
62470	沛县	PMS_龙固镇张耿庄刘庄变	10	200	0
62471	沛县	龙固镇张耿庄北变	10	200	0
62472	沛县	龙固镇张耿庄中变	10	200	35
62473	沛县	龙固镇张耿庄南变	10	400	104
62474	沛县	PMS_龙固镇镇镇西居十组变	10	200	47
62475	沛县	PMS_龙固镇新建居西变	10	200	46
62476	沛县	龙固镇新建居东变	10	200	47
62477	沛县	龙固镇后洼村杨圩子变	10	400	196
62478	沛县	龙固镇中三新3#变	10	400	140
62479	沛县	龙固镇奚阁北变	10	400	64
62480	沛县	PMS_龙固镇邵马刑庄变	10	200	38
62481	沛县	PMS_龙固镇张王小新庄变	10	200	61
62482	沛县	PMS_龙固镇邵马四队变	10	200	60
62483	沛县	PMS_龙固镇新建李庄变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62484	沛县	PMS_龙固镇奚阁小新庄变	10	200	49
62485	沛县	龙固镇三里河东变	10	400	175
62486	沛县	PMS_龙固镇朱庄十一队变	10	200	45
62487	沛县	PMS_龙固镇中一南变	10	200	0
62488	沛县	PMS_龙固镇后洼位庄变	10	200	64
62489	沛县	龙固镇龙西五队东变	10	400	172
62490	沛县	龙固镇龙东五队东变	10	400	69
62491	沛县	龙固镇龙东小新庄变	10	400	114
62492	沛县	PMS_龙固镇龙东王庄南变	10	400	89
62493	沛县	龙固镇中心小用户变	10	400	23
62494	沛县	龙固镇大街机关变	10	400	9
62495	沛县	PMS_龙固镇大街中变	10	400	37
62496	沛县	PMS_龙固镇大街西变	10	400	20
62497	沛县	龙固镇张耿庄十组变	10	200	43
62498	沛县	PMS_龙固镇邵马回民队变	10	200	46
62499	沛县	PMS_龙固镇张王张油坊变	10	200	4
62500	沛县	PMS_龙固镇张王西变	10	200	75
62501	沛县	PMS_龙固镇龙东五队变	10	400	65
62502	沛县	PMS_龙固镇中三新变	10	400	11
62503	沛县	PMS_龙固镇韩庄社区润龙花园小区2#环网箱变	10	630	197
62504	沛县	PMS_龙固镇韩庄社区润龙花园小区1#终端箱变	10	800	495
62505	沛县	龙固镇果园两王庄中变	10	400	0
62506	沛县	龙固镇中三村三期1配电室1主变	10	630	312
62507	沛县	龙固镇中三村三期1配电室2主变	10	400	185
62508	沛县	PMS_龙固镇龙西村东变	10	400	95
62509	沛县	PMS_龙固镇龙东王庄南2#变	10	400	92
62510	沛县	PMS_龙固镇龙东五队北变	10	400	79
62511	沛县	龙固镇龙东谢庄2#变	10	200	33
62512	沛县	PMS_龙固镇前程子村北变	10	400	204
62513	沛县	龙固镇前程子村丁庄北变	10	400	116
62514	沛县	PMS_龙固镇前程子丁庄西变	10	400	18
62515	沛县	PMS_龙固镇前程子西变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62516	沛县	PMS_龙固镇中心十二队南变	10	400	82
62517	沛县	龙固镇中心小用户2#变	10	400	0
62518	沛县	龙固镇后洼村杨圩子2#变	10	200	0
62519	沛县	PMS_龙固镇新建小区南变	10	200	74
62520	沛县	龙固镇三河尖北2#变	10	400	133
62521	沛县	PMS_龙固镇三河尖西变	10	400	189
62522	沛县	PMS_龙固镇邵马孟庄南变	10	400	105
62523	沛县	PMS_龙固镇邵马王庄2#变	10	400	74
62524	沛县	PMS_龙固镇新建居东北变	10	400	160
62525	沛县	PMS_龙固镇张耿庄刘庄北变	10	400	62
62526	沛县	PMS_龙固镇张王东2#变	10	400	220
62527	沛县	PMS_龙固镇张王西北变	10	400	87
62528	沛县	龙固镇张王奈庄北变	10	200	33
62529	沛县	龙固镇张王奈庄南变	10	200	64
62530	沛县	PMS_龙固镇果园余行南变	10	400	151
62531	沛县	PMS_龙固镇果园张圩子北2#变	10	400	90
62532	沛县	PMS_龙固镇后洼村南变	10	400	160
62533	沛县	PMS_龙固镇后洼位庄2#变	10	400	145
62534	沛县	龙固镇三里西2#变	10	200	0
62535	沛县	PMS_龙固镇三里赵湾新变	10	400	136
62536	沛县	PMS_龙固镇桃元韩庄北变	10	400	16
62537	沛县	PMS_龙固镇桃园孟庄北变	10	400	200
62538	沛县	PMS_龙固镇中二中2#变	10	400	139
62539	沛县	PMS_龙固镇中一新庄2#变	10	400	136
62540	沛县	PMS_龙固镇中一南2#变	10	400	174
62541	沛县	龙固镇桃园三道圩子南变	10	200	0
62542	沛县	PMS_龙固镇沙河西变	10	400	150
62543	沛县	龙固镇奚阁南2#变(中三北2#)	10	200	62
62544	沛县	龙固镇中一北2#变	10	200	0
62545	沛县	龙固镇姚楼村2#变	10	200	0
62546	沛县	龙固镇姚楼东变	10	200	0
62547	沛县	PMS_龙固镇三里河北变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62548	沛县	龙固镇中三村南2#变	10	200	68
62549	沛县	PMS_龙固镇商城2#变	10	400	0
62550	沛县	PMS_龙固镇龙西村西变	10	400	125
62551	沛县	PMS_龙固镇龙西二队南变	10	400	83
62552	沛县	龙固镇龙西居北变	10	400	157
62553	沛县	PMS_龙固镇龙西居南2#变	10	400	56
62554	沛县	PMS_龙固镇张耿庄8队2#配变	10	400	85
62555	沛县	PMS_龙固镇张耿庄9队南变	10	400	183
62556	沛县	PMS_龙固镇周庄自然村2#箱变1#主变	10	500	234
62557	沛县	PMS_龙固镇周庄自然村1#箱变1#主变	10	500	314
62558	沛县	PMS_龙固镇张耿庄南2#变	10	400	187
62559	沛县	PMS_龙固镇张耿庄中2#变	10	400	226
62560	沛县	中三小区5#箱变1#主变	10	630	219
62561	沛县	PMS_龙固镇张耿庄北2#变	10	400	118
62562	沛县	PMS_龙固镇邵马邱集2#变	10	400	242
62563	沛县	PMS_龙固镇韩庄居北变	10	400	2
62564	沛县	PMS_龙固镇新建刘庄2#变	10	400	205
62565	沛县	PMS_龙固镇中二村南2#变	10	400	142
62566	沛县	龙固镇果园两王庄4#变	10	200	39
62567	沛县	龙固镇三里东3#变	10	200	86
62568	沛县	PMS_龙固镇朱庄新村变	10	400	207
62569	沛县	PMS_龙固镇中二汉街2#变	10	400	60
62570	沛县	PMS_龙固镇中三西北站2#变	10	400	145
62571	沛县	PMS_龙固镇镇西居小新庄变	10	400	202
62572	沛县	PMS_龙固镇三里河4#变	10	400	190
62573	沛县	龙固镇后洼村3#变	10	400	199
62574	沛县	PMS_龙固镇龙东王庄南3#变	10	400	114
62575	沛县	PMS_龙固镇龙西二队3#变	10	400	172
62576	沛县	PMS_龙固镇前程子高庄2#变	10	400	104
62577	沛县	龙固镇后洼位庄3#变	10	400	192
62578	沛县	PMS_龙固镇龙东五队西3#变	10	400	0
62579	沛县	PMS_龙固镇前程子杨庄2#变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62580	沛县	龙固镇三河尖桃行北变	10	400	211
62581	沛县	PMS_龙固镇邵马7至12队2#变	10	400	184
62582	沛县	PMS_龙固镇邵马四队2#变	10	400	173
62583	沛县	龙固镇桃园头道圩子2#变	10	400	212
62584	沛县	PMS_龙固镇邵马五队2#变	10	400	171
62585	沛县	PMS_龙固镇奚阁北2#变	10	400	166
62586	沛县	PMS_龙固镇奚阁南3#变	10	400	60
62587	沛县	PMS_龙固镇新建黄圩子2#变	10	400	263
62588	沛县	PMS_龙固镇新建居西2#变	10	400	222
62589	沛县	PMS_龙固镇桃园三道圩子3#变	10	400	189
62590	沛县	PMS_龙固镇新建居东南变	10	400	223
62591	沛县	龙固镇张耿庄刘庄南变	10	200	54
62592	沛县	PMS_龙固镇果园张圩子南2#变	10	400	161
62593	沛县	龙固镇后洼马庄南变	10	400	225
62594	沛县	PMS_龙固镇焦刘郭楼2#变	10	400	264
62595	沛县	PMS_龙固镇龙东谢庄3#变	10	400	130
62596	沛县	PMS_龙固镇中二新庄变	10	400	125
62597	沛县	PMS_龙固镇龙东五队东2#变	10	400	142
62598	沛县	PMS_龙固镇龙西五队东2#变	10	400	137
62599	沛县	PMS_龙固镇前程子高庄3#变	10	400	128
62600	沛县	PMS_龙固镇龙东四队变	10	400	263
62601	沛县	PMS_龙固镇中三新2#变	10	400	54
62602	沛县	PMS_龙固镇韩庄新庄变	10	400	69
62603	沛县	PMS_龙固镇邵马五队3#变	10	400	143
62604	沛县	龙固镇大街农行变	10	200	23
62605	沛县	PMS_龙固镇前程子王庄2#变	10	400	202
62606	沛县	PMS_龙固镇龙东总表2#变	10	400	81
62607	沛县	PMS_龙固镇龙西村南1#变	10	400	118
62608	沛县	PMS_龙固镇龙西居北3#变	10	400	145
62609	沛县	PMS_龙固镇龙西五队南1#变	10	400	123
62610	沛县	龙固镇三河尖3#变	10	400	175
62611	沛县	龙固镇桃元韩庄南变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62612	沛县	PMS_龙固镇桃园孟庄西变	10	400	147
62613	沛县	中三小区4#箱变1#主变	10	630	215
62614	沛县	中三小区6#箱变1#主变	10	630	237
62615	沛县	PMS_沛县龙固镇兴隆商业中心1号变压器	10	400	2
62616	沛县	PMS_沛县龙固镇兴隆商业中心2号变压器	10	400	214
62617	沛县	龙东矿宿舍8箱变主变	10	630	383
62618	沛县	PMS_龙东矿宿舍5箱变主变	10	400	187
62619	沛县	PMS_龙东矿宿舍6箱变主变	10	400	159
62620	沛县	PMS_龙东矿宿舍1箱变主变	10	400	189
62621	沛县	PMS_龙东矿宿舍2箱变主变	10	400	180
62622	沛县	PMS_龙东矿宿舍3箱变主变	10	400	112
62623	沛县	PMS_龙东矿宿舍7箱变主变	10	400	204
62624	沛县	PMS_龙东矿宿舍4箱变主变	10	400	188
62625	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍8箱变主变	10	630	408
62626	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍4箱变主变	10	630	376
62627	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍3箱变主变	10	630	392
62628	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍5箱变主变	10	630	340
62629	沛县	三河家苑煤矿宿舍10箱变主变	10	400	254
62630	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍9箱变主变	10	630	406
62631	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍7箱变主变	10	630	395
62632	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍1箱变进线主变	10	500	320
62633	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍2箱变主变	10	630	430
62634	沛县	PMS_三河家苑煤矿宿舍6箱变压器	10	500	327
62635	沛县	PMS_龙固镇龙固新建小区	10	400	192
62636	沛县	龙固镇三里安置1组配2变	10	630	438
62637	沛县	龙固镇三里安置1组配3变	10	630	235
62638	沛县	龙固镇三里安置1组配4变	10	630	300
62639	沛县	龙固镇三里安置1组配1变	10	630	261
62640	沛县	PMS_龙固镇韩庄居南变	10	400	81
62641	沛县	龙固镇奚阁公路变	10	400	0
62642	沛县	龙固镇龙湖1配3主变	10	800	425
62643	沛县	龙固镇龙湖1配4主变	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62644	沛县	龙固镇龙湖1配2主变	10	800	472
62645	沛县	龙固镇龙湖2配1主变	10	800	377
62646	沛县	龙固镇龙湖2配2主变	10	800	457
62647	沛县	龙固镇龙湖1配1主变	10	800	426
62648	沛县	龙固镇张王庄2配2主变	10	630	434
62649	沛县	龙固镇张王庄1配2主变	10	630	422
62650	沛县	龙固镇张王庄2配4主变	10	630	478
62651	沛县	龙固镇张王庄2配3主变	10	630	417
62652	沛县	龙固镇张王庄1组配1主变	10	630	418
62653	沛县	龙固镇张王庄2配1主变	10	630	440
62654	沛县	龙固镇张王庄1配1主变	10	630	446
62655	沛县	龙固镇张王庄1组配2主变	10	630	415
62656	沛县	龙固镇中二新村变	10	400	234
62657	沛县	龙固镇大街西2号变	10	200	123
62658	沛县	龙固镇春龙佳源小区1配2主变	10	500	244
62659	沛县	龙固镇春龙佳源小区1配1主变	10	500	292
62660	沛县	龙固镇春龙佳源小区2配2主变	10	500	273
62661	沛县	龙固镇春龙佳源小区2配1主变	10	500	334
62662	沛县	龙固镇中一居配2主变	10	500	209
62663	沛县	龙固镇中一居配1主变	10	500	244
62664	沛县	龙固镇中三西北站3#变	10	400	0
62665	沛县	龙固镇后洼位庄4#变	10	200	0
62666	沛县	龙固镇张王东变	10	400	99
62667	沛县	龙固镇奚阁南变	10	400	160
62668	沛县	龙固镇邵马王庄变	10	400	151
62669	沛县	龙固镇龙西五队变	10	400	137
62670	沛县	龙固镇三河尖北变	10	400	192
62671	沛县	龙固镇中一新庄变	10	400	91
62672	沛县	龙固镇邵马王庄3#变	10	200	20
62673	沛县	龙固镇三河尖北3#变	10	200	7
62674	沛县	龙固镇龙西五队3#变	10	400	183
62675	沛县	龙固镇龙东小新庄2#变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62676	沛县	龙固镇中二公路变	10	400	106
62677	沛县	龙固镇中三汽车站变	10	200	11
62678	沛县	龙固三里安置1箱主变	10	630	219
62679	沛县	龙固三里安置2箱主变	10	630	252
62680	沛县	龙固镇龙西二队4#变	10	400	116
62681	沛县	PMS_龙固镇前程子村丁庄东变	10	200	5
62682	沛县	PMS_龙固镇姚楼小新庄变	10	200	14
62683	泉山	PMS_西邮线10	10	400	190
62684	泉山	PMS_奎七线25—2=3	10	400	197
62685	泉山	PMS_吴农线6—13	10	400	130
62686	泉山	翟云线29南1	10	400	95
62687	泉山	PMS_古枢一线8	10	400	66
62688	泉山	苏铜二线15—3	10	400	119
62689	泉山	PMS_桥苏线31	10	400	205
62690	泉山	PMS_翟七一线48—1=11	10	400	181
62691	泉山	PMS_贵邦财富组合配电站1变压器	10	800	343
62692	泉山	PMS_贵邦财富组合配电站2变压器	10	800	385
62693	泉山	PMS_永嘉太阳城组合配电站2变压器	10	630	234
62694	泉山	PMS_永嘉太阳城组合配电站4变压器	10	630	163
62695	泉山	PMS_西工线4南	10	400	60
62696	泉山	PMS_西工线7东3	10	400	51
62697	泉山	PMS_天成花园3箱变变压器	10	630	262
62698	泉山	PMS_吴湖线26	10	400	122
62699	泉山	PMS_吴湖线26—2	10	400	165
62700	泉山	PMS_吴湖线33	10	400	110
62701	泉山	PMS_吴建线31—1	10	400	155
62702	泉山	PMS_吴建线31—2	10	400	65
62703	泉山	PMS_吴段线纺织段3	10	400	172
62704	泉山	PMS_吴段线纺织段7	10	400	107
62705	泉山	PMS_吴新线20—2=1	10	400	0
62706	泉山	PMS_吴新线20—3=3	10	400	41
62707	泉山	PMS_吴新线22	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
62708	泉山	PMS_西段一线35-9	10	400	183
62709	泉山	PMS_西段一线37-1	10	400	154
62710	泉山	PMS_西段一线40-1	10	400	63
62711	泉山	PMS_天山绿洲1配电室1变压器	10	800	290
62712	泉山	PMS_天山绿洲1配电室2变压器	10	800	263
62713	泉山	PMS_天山绿洲3配电室1变压器	10	800	346
62714	泉山	PMS_天山绿洲3配电室2变压器	10	800	297
62715	泉山	PMS_天山绿洲3配电室3变压器	10	800	361
62716	泉山	PMS_天山绿洲二三期1配电室1变压器	10	800	388
62717	泉山	PMS_天山绿洲二三期1配电室3变压器	10	800	458
62718	泉山	PMS_天山绿洲二三期1配电室2变压器	10	800	490
62719	泉山	PMS_天山绿洲二三期1配电室4变压器	10	800	455
62720	泉山	PMS_风华园5美变变压器	10	630	86
62721	泉山	PMS_天山绿洲二三期2配电室1变压器	10	800	471
62722	泉山	PMS_天山绿洲二三期2配电室3变压器	10	800	460
62723	泉山	天山绿洲二三期2配电室2变压器	10	500	256

表2 公用配变负荷受限容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1	睢宁	PMS_凌城街道洪大汪台	10	400	本级设备容量受限
2	睢宁	PMS_凌城民主徐庄台	10	200	本级设备容量受限
3	睢宁	PMS_凌城李圩西南2号台	10	400	本级设备容量受限
4	睢宁	PMS_凌城三丁村部西台	10	400	本级设备容量受限
5	睢宁	凌城街道十三组	10	400	本级设备容量受限
6	睢宁	凌城街道木园3号台	10	400	本级设备容量受限
7	睢宁	凌城胜利张庄2号台	10	400	本级设备容量受限
8	睢宁	凌城陈李村部台	10	200	本级设备容量受限
9	睢宁	凌城杨圩王庄1#变	10	400	本级设备容量受限
10	睢宁	PMS_凌城村三组台	10	200	本级设备容量受限
11	睢宁	PMS_凌城街道中台	10	400	本级设备容量受限
12	睢宁	凌城敬老院单变台	10	400	本级设备容量受限
13	睢宁	PMS_凌城凌闸村部台	10	200	本级设备容量受限
14	睢宁	PMS_凌城丁楼后鲍台	10	200	本级设备容量受限
15	睢宁	双沟华联商场门前台	10	400	本级设备容量受限
16	睢宁	PMS_双沟陈王北台（增容）	10	200	本级设备容量受限
17	睢宁	PMS_双沟上坝中台	10	200	本级设备容量受限
18	睢宁	PMS_双沟敬老院	10	200	本级设备容量受限
19	睢宁	PMS_双沟陈王四组台	10	200	本级设备容量受限
20	睢宁	PMS_双沟孟圩学校南台	10	200	本级设备容量受限
21	睢宁	PMS_双沟方林三组台	10	200	本级设备容量受限
22	睢宁	PMS_双沟朱营南台	10	200	本级设备容量受限
23	睢宁	PMS_双沟孟圩十一组台	10	200	本级设备容量受限
24	睢宁	古邳曹湾台	10	200	本级设备容量受限
25	睢宁	古邳汤山朱曹台	10	200	本级设备容量受限
26	睢宁	古邳旧州西台（增容）	10	200	本级设备容量受限
27	睢宁	PMS_古邳坝头北台（增容）	10	200	本级设备容量受限
28	睢宁	古邳新龙宋元台	10	200	本级设备容量受限
29	睢宁	古邳下邳西台	10	200	本级设备容量受限
30	睢宁	PMS_古邳赵楼东台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
31	睢宁	PMS_古邳公变1#（增容）	10	400	本级设备容量受限
32	睢宁	古邳公变4#（增容）	10	400	本级设备容量受限
33	睢宁	古邳电视台	10	100	本级设备容量受限
34	睢宁	PMS_古邳医院单相变	10	200	本级设备容量受限
35	睢宁	古邳白洼站	10	200	本级设备容量受限
36	睢宁	古邳郭庄张塘站	10	100	本级设备容量受限
37	睢宁	PMS_古邳吴塘南站	10	200	本级设备容量受限
38	睢宁	PMS_古邳塘坊北台	10	200	本级设备容量受限
39	睢宁	古邳曹阳台	10	200	本级设备容量受限
40	睢宁	古邳10#公变	10	200	本级设备容量受限
41	睢宁	PMS_古邳果元西台	10	200	本级设备容量受限
42	睢宁	PMS_古邳果元前王台	10	100	本级设备容量受限
43	睢宁	PMS_古邳五工头西台	10	200	本级设备容量受限
44	睢宁	PMS_古邳马路口西台	10	200	本级设备容量受限
45	睢宁	古邳张楼学校	10	100	本级设备容量受限
46	睢宁	PMS_古邳陈平楼南台	10	200	本级设备容量受限
47	睢宁	古邳公变3#	10	400	本级设备容量受限
48	睢宁	PMS_古邳古邳派出所台	10	400	本级设备容量受限
49	睢宁	古邳旧城北台	10	200	本级设备容量受限
50	睢宁	PMS_古邳巨山前冯台	10	200	本级设备容量受限
51	睢宁	古邳古邳政府台	10	400	本级设备容量受限
52	睢宁	古邳骑河小区1号变	10	315	本级设备容量受限
53	睢宁	古邳4号变西台	10	400	本级设备容量受限
54	睢宁	PMS_古邳平楼北台	10	200	本级设备容量受限
55	睢宁	PMS_古邳湖堂台	10	200	本级设备容量受限
56	睢宁	PMS_古邳医院西台	10	400	本级设备容量受限
57	睢宁	PMS_古邳黄河朱庄台	10	200	本级设备容量受限
58	睢宁	古邳村古邳东台	10	200	本级设备容量受限
59	睢宁	PMS_古邳宋小楼北台	10	200	本级设备容量受限
60	睢宁	PMS_古邳陈庄西台	10	200	本级设备容量受限
61	睢宁	PMS_古邳赵楼路边台	10	200	本级设备容量受限
62	睢宁	PMS_古邳代楼水库西台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
63	睢宁	古邳湖东新村东台	10	400	本级设备容量受限
64	睢宁	PMS_古邳3#变北台	10	400	本级设备容量受限
65	睢宁	PMS_古邳镇吕集村苍西台	10	200	本级设备容量受限
66	睢宁	PMS_古邳镇黄河刘庄台	10	400	本级设备容量受限
67	睢宁	古邳镇苗集村西台	10	200	本级设备容量受限
68	睢宁	古邳镇古邳小学台	10	200	本级设备容量受限
69	睢宁	古邳陆庄李庄台	10	200	本级设备容量受限
70	睢宁	PMS_古邳镇湖东村郭集东台	10	200	本级设备容量受限
71	睢宁	PMS_古邳镇老街教堂台	10	400	本级设备容量受限
72	睢宁	古邳官庄淘宝园区台	10	200	本级设备容量受限
73	睢宁	PMS_古邳官庄村新增台	10	200	本级设备容量受限
74	睢宁	古邳钦洼路边台	10	200	本级设备容量受限
75	睢宁	PMS_古邳郭集路边台	10	400	本级设备容量受限
76	睢宁	古邳意杨园区6号台	10	400	本级设备容量受限
77	睢宁	古邳意杨加工园区1#台	10	400	本级设备容量受限
78	睢宁	PMS_古邳意杨加工园区4#台	10	400	本级设备容量受限
79	睢宁	古邳意杨加工园区3#台	10	400	本级设备容量受限
80	睢宁	古邳汤山意杨园区8#台	10	200	本级设备容量受限
81	睢宁	PMS_古邳意杨板材加工园14号台	10	400	本级设备容量受限
82	睢宁	古邳汤山板材基地9号台	10	400	本级设备容量受限
83	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区1号变	10	400	本级设备容量受限
84	睢宁	PMS_古邳顾庄代楼集中区8号变	10	400	本级设备容量受限
85	睢宁	PMS_古邳马路口北台（增容）	10	400	本级设备容量受限
86	睢宁	古邳意杨加工园区15#变	10	400	本级设备容量受限
87	睢宁	古邳官庄陈庄小学台	10	200	本级设备容量受限
88	睢宁	古邳官庄西台	10	200	本级设备容量受限
89	睢宁	PMS_古邳曹河马庄台	10	100	本级设备容量受限
90	睢宁	PMS_古邳周滩倪党台	10	200	本级设备容量受限
91	睢宁	PMS_古邳陈早元东台	10	400	本级设备容量受限
92	睢宁	PMS_古邳天庙南台	10	200	本级设备容量受限
93	睢宁	PMS_古邳巨山中台	10	200	本级设备容量受限
94	睢宁	PMS_姚集张井北台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
95	睢宁	姚集张圩刘庄北台	10	200	本级设备容量受限
96	睢宁	姚集大同东台	10	200	本级设备容量受限
97	睢宁	PMS 姚集黄山西台	10	200	本级设备容量受限
98	泉山	万裕风情园I期2箱变变压器	10	500	本级设备容量受限
99	泉山	PMS 吴矿线14西7	10	400	本级设备容量受限
100	泉山	PMS 古淮线28	10	400	本级设备容量受限
101	泉山	PMS 苏铜二线14-2=1	10	400	本级设备容量受限
102	泉山	PMS 桥古线19	10	400	本级设备容量受限
103	泉山	桥古线23	10	630	本级设备容量受限
104	泉山	PMS 桥夹二线20付	10	400	本级设备容量受限
105	泉山	桥华线20	10	400	本级设备容量受限
106	泉山	PMS 福水井三期配电室变压器	10	800	本级设备容量受限
107	泉山	PMS 吴建线26一8	10	400	本级设备容量受限
108	泉山	PMS 古枢二线2	10	400	本级设备容量受限
109	泉山	PMS 桥夹一线13	10	400	本级设备容量受限
110	泉山	桥夹二线5-2=2	10	400	本级设备容量受限
111	泉山	PMS 吴韩线23南5	10	250	本级设备容量受限
112	泉山	桥苏线14-3=1	10	400	本级设备容量受限
113	泉山	PMS 古九一线4	10	400	本级设备容量受限
114	泉山	PMS 吴矿线11	10	315	本级设备容量受限
115	泉山	PMS 古风二线3北1	10	400	本级设备容量受限
116	泉山	PMS 古永二线8	10	400	本级设备容量受限
117	泉山	PMS 古永一线18北1	10	400	本级设备容量受限
118	泉山	PMS 古永一线18	10	400	本级设备容量受限
119	泉山	福水井II期箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
120	泉山	倒马井1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
121	泉山	PMS 市西局美变变压器	10	500	本级设备容量受限
122	泉山	大学城1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
123	泉山	PMS 翟云线19南1	10	400	本级设备容量受限
124	泉山	古王线3一1	10	400	本级设备容量受限
125	泉山	民安园5箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
126	泉山	PMS 吴修线21	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
127	泉山	PMS_苏苑二线5	10	400	本级设备容量受限
128	泉山	PMS_苏民线6	10	400	本级设备容量受限
129	泉山	PMS_吴新线起煤段4	10	400	本级设备容量受限
130	泉山	PMS_西湖二线30-11	10	400	本级设备容量受限
131	泉山	PMS_桥铜二线10—6=3	10	400	本级设备容量受限
132	泉山	PMS_桥平线23-6=2西2	10	80	本级设备容量受限
133	泉山	PMS_翟七一线48—2=1≡1西	10	400	本级设备容量受限
134	泉山	民健园2箱变压器	10	500	本级设备容量受限
135	泉山	天山绿洲四期1配电室3变压器	10	800	本级设备容量受限
136	睢宁	凌城方庄村北台	10	250	本级设备容量受限
137	睢宁	凌城新李朱庄北台	10	200	本级设备容量受限
138	睢宁	PMS_凌城棋杆村新农村1#台	10	200	本级设备容量受限
139	睢宁	凌城街道东南台	10	400	本级设备容量受限
140	睢宁	PMS_凌城街道东台	10	400	本级设备容量受限
141	睢宁	凌城张付刘庄台	10	400	本级设备容量受限
142	睢宁	凌城叶圩雪西组（王甫标）	10	100	本级设备容量受限
143	睢宁	PMS_凌城胜利代庄台	10	200	本级设备容量受限
144	睢宁	PMS_凌城胜利李庄	10	200	本级设备容量受限
145	睢宁	PMS_凌城张庙村部台	10	200	本级设备容量受限
146	睢宁	凌城魏祠东位台	10	200	本级设备容量受限
147	睢宁	凌城新李朱庄台	10	250	本级设备容量受限
148	睢宁	PMS_凌城三丁凡庄台	10	200	本级设备容量受限
149	睢宁	PMS_凌城胜利前进台	10	200	本级设备容量受限
150	睢宁	PMS_凌城胜利陈吴台	10	200	本级设备容量受限
151	睢宁	PMS_凌城余海袁庄台	10	200	本级设备容量受限
152	睢宁	PMS_凌城三李村部台	10	200	本级设备容量受限
153	睢宁	PMS_凌城三李南台	10	200	本级设备容量受限
154	睢宁	PMS_凌城秦圩西洋台	10	200	本级设备容量受限
155	睢宁	PMS_凌城杨圩新化台	10	200	本级设备容量受限
156	睢宁	PMS_凌城沙庄张庄台	10	200	本级设备容量受限
157	睢宁	PMS_凌城叶圩北台	10	200	本级设备容量受限
158	睢宁	PMS_凌城陶炉孙庄台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
159	睢宁	PMS_凌城叶圩薛庄台	10	200	本级设备容量受限
160	睢宁	凌城棋杆徐庄台	10	200	本级设备容量受限
161	睢宁	PMS_凌城凌龙新倪台	10	200	本级设备容量受限
162	睢宁	PMS_凌城陈里北台2#变	10	200	本级设备容量受限
163	睢宁	PMS_凌城三李东南台	10	200	本级设备容量受限
164	睢宁	PMS_凌城叶圩薛东台	10	200	本级设备容量受限
165	睢宁	PMS_凌城沙庄岳庄台	10	200	本级设备容量受限
166	睢宁	PMS_凌城民主村部台	10	200	本级设备容量受限
167	睢宁	PMS_凌城民主杜庄南台	10	200	本级设备容量受限
168	睢宁	PMS_凌城后湖刘西台	10	200	本级设备容量受限
169	睢宁	PMS_凌城民主朱圩西台	10	200	本级设备容量受限
170	睢宁	凌城张付魏庄北台	10	400	本级设备容量受限
171	睢宁	PMS_凌城凌闸新庄西台	10	200	本级设备容量受限
172	睢宁	PMS_凌城蔡宅陈圩西台	10	400	本级设备容量受限
173	睢宁	PMS_凌城街道西南东台	10	400	本级设备容量受限
174	睢宁	PMS_凌城镇李圩朱庄台	10	200	本级设备容量受限
175	睢宁	PMS_凌城秦圩伏全台	10	200	本级设备容量受限
176	睢宁	PMS_凌城张付付庄南台	10	200	本级设备容量受限
177	睢宁	PMS_凌城三丁刘西台	10	200	本级设备容量受限
178	睢宁	PMS_凌城凌小门前台	10	400	本级设备容量受限
179	睢宁	PMS_凌城街道府前东台	10	400	本级设备容量受限
180	泉山	PMS_绅士花园1变压器	10	500	本级设备容量受限
181	泉山	锦绣园一期箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
182	泉山	PMS_碧水湾1配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
183	泉山	PMS_小康人家三期配电室3变压器	10	800	本级设备容量受限
184	泉山	无线电三厂2美变变压器	10	500	本级设备容量受限
185	泉山	PMS_康居2配电室1变压器	10	630	本级设备容量受限
186	泉山	PMS_天山绿洲三期6配电室3变压器	10	630	本级设备容量受限
187	泉山	PMS_乐庭公寓美变变压器	10	630	本级设备容量受限
188	泉山	PMS_西湖二线30-8	10	400	本级设备容量受限
189	泉山	七东三铜中段4西	10	400	本级设备容量受限
190	泉山	七东三铜中段4东	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
191	泉山	PMS 奎马一线会泰段3	10	400	本级设备容量受限
192	泉山	PMS 醒狮I期美变变压器	10	500	本级设备容量受限
193	泉山	PMS 翠湖御景4配电室1变压器	10	800	本级设备容量受限
194	泉山	奎科线1—8	10	400	本级设备容量受限
195	泉山	PMS 桥平线7—3	10	400	本级设备容量受限
196	泉山	PMS 古淮线27—2	10	400	本级设备容量受限
197	泉山	翟永一永一段3-1	10	400	本级设备容量受限
198	泉山	PMS 古枢二线10南1	10	400	本级设备容量受限
199	泉山	PMS 翟云线19—4	10	400	本级设备容量受限
200	睢宁	PMS 姚集张圩白露东台	10	200	本级设备容量受限
201	睢宁	PMS 姚集刘集中台	10	200	本级设备容量受限
202	睢宁	PMS 姚集赵场西台	10	200	本级设备容量受限
203	睢宁	PMS 姚集位庄北台	10	200	本级设备容量受限
204	睢宁	PMS 姚集湖口中台	10	200	本级设备容量受限
205	睢宁	PMS 姚集赵场中台	10	200	本级设备容量受限
206	睢宁	PMS 姚集二卜鲍埝台变	10	400	本级设备容量受限
207	睢宁	姚集二卜南台	10	200	本级设备容量受限
208	睢宁	PMS 姚集邵庄打水	10	400	本级设备容量受限
209	睢宁	姚集郭卢北台	10	200	本级设备容量受限
210	睢宁	PMS 姚集张圩公变西台	10	400	本级设备容量受限
211	睢宁	姚集陈井西台	10	200	本级设备容量受限
212	睢宁	姚集石碑北台	10	200	本级设备容量受限
213	睢宁	PMS 姚集新安南台	10	200	本级设备容量受限
214	睢宁	PMS 姚集王塘西台	10	100	本级设备容量受限
215	睢宁	PMS 姚集娄埝娄场台	10	200	本级设备容量受限
216	睢宁	PMS 姚集小楼东台	10	200	本级设备容量受限
217	睢宁	PMS 姚集娄埝村部台	10	200	本级设备容量受限
218	睢宁	姚集郭铁山东组	10	200	本级设备容量受限
219	睢宁	PMS 姚集郭卢小山南台	10	200	本级设备容量受限
220	睢宁	PMS 姚集陆庄西南台	10	200	本级设备容量受限
221	睢宁	PMS 姚集铁寺一队台	10	200	本级设备容量受限
222	睢宁	PMS 姚集小楼北台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
223	睢宁	PMS_姚集位庄北台1号变	10	200	本级设备容量受限
224	睢宁	姚集钦庄北台	10	200	本级设备容量受限
225	睢宁	PMS_姚集冯庄北台2号变	10	200	本级设备容量受限
226	睢宁	PMS_姚集郭铁西台2号变	10	200	本级设备容量受限
227	睢宁	PMS_姚集黄山五组	10	200	本级设备容量受限
228	睢宁	PMS_姚集冯庄中台2号变	10	200	本级设备容量受限
229	睢宁	PMS_姚集八一南台2号变	10	200	本级设备容量受限
230	睢宁	姚集新安西台	10	400	本级设备容量受限
231	睢宁	PMS_姚集王沃北台	10	200	本级设备容量受限
232	睢宁	姚集小楼南台	10	200	本级设备容量受限
233	睢宁	PMS_姚集郭卢小区2号变	10	200	本级设备容量受限
234	睢宁	PMS_姚集王沃中台	10	200	本级设备容量受限
235	睢宁	姚集新安村部台	10	400	本级设备容量受限
236	睢宁	姚集冯庄中台3号变	10	400	本级设备容量受限
237	睢宁	姚集街道中台2号变	10	400	本级设备容量受限
238	睢宁	姚集王塘村部台	10	400	本级设备容量受限
239	睢宁	姚集黄汉南台2号变	10	400	本级设备容量受限
240	睢宁	姚集二卜村东台2号变	10	400	本级设备容量受限
241	睢宁	姚集派出所门前台	10	400	本级设备容量受限
242	睢宁	PMS_官山杨怀朱场台	10	200	本级设备容量受限
243	睢宁	官山张山东台	10	100	本级设备容量受限
244	睢宁	PMS_官山许庙许二台	10	200	本级设备容量受限
245	睢宁	PMS_官山联合南台	10	200	本级设备容量受限
246	睢宁	PMS_官山新民村大蒋台	10	200	本级设备容量受限
247	睢宁	PMS_官山许庙村西台	10	200	本级设备容量受限
248	睢宁	PMS_官山许庙村东台	10	200	本级设备容量受限
249	睢宁	PMS_官山许庙村岳圩台	10	200	本级设备容量受限
250	睢宁	官山联合十家庄台	10	100	本级设备容量受限
251	睢宁	官山武宅汤楼新台	10	100	本级设备容量受限
252	睢宁	PMS_官山位楼中台	10	200	本级设备容量受限
253	睢宁	PMS_官山南庙组新台	10	200	本级设备容量受限
254	睢宁	PMS_官山官西桥台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
255	睢宁	PMS_官山步月队台	10	200	本级设备容量受限
256	睢宁	PMS_官山灯塔杜东台	10	200	本级设备容量受限
257	睢宁	官山张山窠巷台	10	400	本级设备容量受限
258	睢宁	PMS_官山宋山村七八队台	10	200	本级设备容量受限
259	睢宁	官山前黄东南台	10	200	本级设备容量受限
260	睢宁	PMS_官山官南新区台	10	400	本级设备容量受限
261	睢宁	PMS_官山宋山南台	10	200	本级设备容量受限
262	睢宁	PMS_官山张集东2#变	10	200	本级设备容量受限
263	睢宁	PMS_官山水张东北台	10	200	本级设备容量受限
264	睢宁	PMS_官山荆山岳涂东台	10	200	本级设备容量受限
265	睢宁	PMS_官山楼张四队台	10	200	本级设备容量受限
266	睢宁	PMS_官山灯塔王东台	10	200	本级设备容量受限
267	睢宁	官山镇小徐西台	10	200	本级设备容量受限
268	睢宁	PMS_官山镇赵山村赵东台	10	200	本级设备容量受限
269	睢宁	PMS_官山镇官山村教堂北台	10	200	本级设备容量受限
270	睢宁	PMS_官山镇张山村公墓台	10	200	本级设备容量受限
271	睢宁	PMS_岚山孙庙西台	10	200	本级设备容量受限
272	睢宁	岚山吴桥南台	10	200	本级设备容量受限
273	睢宁	PMS_岚山陈集宋庄变	10	200	本级设备容量受限
274	睢宁	岚山韩二街道台	10	400	本级设备容量受限
275	睢宁	PMS_岚山侯庙西台	10	200	本级设备容量受限
276	睢宁	岚山岚北东台	10	200	本级设备容量受限
277	睢宁	PMS_岚山粮管所台	10	315	本级设备容量受限
278	睢宁	岚山骑戈北台	10	200	本级设备容量受限
279	睢宁	岚山位山南台	10	200	本级设备容量受限
280	睢宁	PMS_岚山金元北台	10	200	本级设备容量受限
281	睢宁	岚山胡庄路东台	10	315	本级设备容量受限
282	睢宁	岚山农机站台	10	200	本级设备容量受限
283	睢宁	PMS_岚山保种站台	10	400	本级设备容量受限
284	睢宁	岚山陶庄台	10	400	本级设备容量受限
285	睢宁	PMS_岚山项沃村	10	200	本级设备容量受限
286	睢宁	岚山高集新庄北台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
287	睢宁	PMS_岚山金元南台	10	200	本级设备容量受限
288	睢宁	岚山陈甘南台	10	200	本级设备容量受限
289	睢宁	PMS_岚山黄山北台	10	200	本级设备容量受限
290	睢宁	PMS_岚山骑戈前高台	10	200	本级设备容量受限
291	睢宁	PMS_岚山王门南台	10	200	本级设备容量受限
292	睢宁	PMS_岚山韩二李西组台片	10	200	本级设备容量受限
293	睢宁	岚山袁楼学校台片	10	400	本级设备容量受限
294	睢宁	PMS_岚山西高集村部台片	10	200	本级设备容量受限
295	睢宁	PMS_岚山倪营五组台片	10	200	本级设备容量受限
296	睢宁	PMS_岚山侯庙侯东组台	10	200	本级设备容量受限
297	睢宁	PMS_岚山土山东一组台	10	200	本级设备容量受限
298	睢宁	PMS_岚山韩一大魏组教会台	10	200	本级设备容量受限
299	睢宁	PMS_岚山杜庄小区北台	10	200	本级设备容量受限
300	睢宁	岚山杜庄小区南台	10	200	本级设备容量受限
301	睢宁	PMS_岚山派出所门前台	10	400	本级设备容量受限
302	睢宁	岚山陈集新东台	10	200	本级设备容量受限
303	睢宁	PMS_岚山高集西台	10	315	本级设备容量受限
304	睢宁	PMS_岚山镇政府	10	200	本级设备容量受限
305	睢宁	岚山高集南台	10	200	本级设备容量受限
306	睢宁	岚山陈甘东台片	10	200	本级设备容量受限
307	睢宁	PMS_岚山袁台村西台	10	200	本级设备容量受限
308	睢宁	庆安梁庙陈庄台	10	200	本级设备容量受限
309	睢宁	PMS_庆安新街口中台	10	400	本级设备容量受限
310	睢宁	PMS_庆安龙集村街道中台	10	315	本级设备容量受限
311	睢宁	PMS_庆安街道中台	10	400	本级设备容量受限
312	睢宁	PMS_庆安官一村管路口西台	10	200	本级设备容量受限
313	睢宁	PMS_庆安集西西台	10	400	本级设备容量受限
314	睢宁	庆安染坊南台	10	200	本级设备容量受限
315	睢宁	庆安龙南王沟	10	200	本级设备容量受限
316	睢宁	庆安双李西北台	10	200	本级设备容量受限
317	睢宁	PMS_庆安三闸镇政府西台	10	400	本级设备容量受限
318	睢宁	PMS_庆安骑路八队台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
319	睢宁	PMS_庆安胡巷南台	10	200	本级设备容量受限
320	睢宁	PMS_庆安小鲍南台	10	400	本级设备容量受限
321	睢宁	PMS_庆安渠西街道台	10	200	本级设备容量受限
322	睢宁	庆安陈圩崔庄	10	200	本级设备容量受限
323	睢宁	PMS_庆安渠西5队台	10	200	本级设备容量受限
324	睢宁	PMS_庆安林庄李刘北台	10	200	本级设备容量受限
325	睢宁	PMS_庆安胡巷中台	10	200	本级设备容量受限
326	睢宁	庆安杜圩西台	10	400	本级设备容量受限
327	睢宁	PMS_庆安镇林庄六队台	10	200	本级设备容量受限
328	睢宁	庆安镇龙集村六组台	10	200	本级设备容量受限
329	睢宁	庆安镇小鲍东台2#变	10	200	本级设备容量受限
330	睢宁	庆安镇新街口中台2#变	10	400	本级设备容量受限
331	睢宁	庆安镇西楼村马庄西台	10	200	本级设备容量受限
332	睢宁	庆安镇胡巷四组台	10	400	本级设备容量受限
333	睢宁	庆安镇街道东南台	10	400	本级设备容量受限
334	睢宁	PMS_李集三里村东台	10	200	本级设备容量受限
335	睢宁	李集大周村五里王北台	10	400	本级设备容量受限
336	睢宁	PMS_李集张刘村小陆台	10	200	本级设备容量受限
337	睢宁	PMS_李集花厅周东台	10	200	本级设备容量受限
338	睢宁	李集花厅周南台	10	200	本级设备容量受限
339	睢宁	PMS_李集周汪村台	10	200	本级设备容量受限
340	睢宁	PMS_李集张刘村张一台	10	200	本级设备容量受限
341	睢宁	PMS_李集东圩三队小区	10	400	本级设备容量受限
342	睢宁	PMS_李集李潘圩李中台	10	200	本级设备容量受限
343	睢宁	PMS_李集橡胶厂台	10	315	本级设备容量受限
344	睢宁	李集粮油厂台	10	400	本级设备容量受限
345	睢宁	PMS_李集镇复兴南路南台	10	200	本级设备容量受限
346	睢宁	PMS_李集东圩小杨庄台片	10	200	本级设备容量受限
347	睢宁	PMS_李集花厅村郭楼台片	10	200	本级设备容量受限
348	睢宁	李集工业园南小区台片	10	200	本级设备容量受限
349	睢宁	李集大周村五里王南台片	10	200	本级设备容量受限
350	睢宁	李集苏果超市门前台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
351	睢宁	PMS_李集天天超市门前台片	10	400	本级设备容量受限
352	睢宁	PMS_李集镇一里王村二里王组西台	10	200	本级设备容量受限
353	睢宁	PMS_李集镇大周村五里王西台	10	200	本级设备容量受限
354	睢宁	PMS_李集镇东圩村五组台	10	400	本级设备容量受限
355	睢宁	PMS_李集镇张刘村村部台	10	200	本级设备容量受限
356	睢宁	PMS_李集镇府前路西台	10	400	本级设备容量受限
357	睢宁	李集镇东圩村三组李灵路台	10	400	本级设备容量受限
358	睢宁	PMS_李集镇一里王村河中组台	10	200	本级设备容量受限
359	睢宁	PMS_李集镇花厅郭楼西台	10	200	本级设备容量受限
360	睢宁	PMS_李集徐厂村徐中组南台	10	200	本级设备容量受限
361	睢宁	PMS_李集镇张刘村李中组南台	10	200	本级设备容量受限
362	睢宁	PMS_李集镇徐厂村八张组北台	10	200	本级设备容量受限
363	睢宁	李集镇北外环东路东台	10	200	本级设备容量受限
364	睢宁	PMS_李集镇西圩小学台公变	10	200	本级设备容量受限
365	睢宁	PMS_李集镇东圩中心商城门前公变	10	400	本级设备容量受限
366	睢宁	PMS_李集镇东圩村二组台片	10	200	本级设备容量受限
367	睢宁	PMS_李集镇电商园1#变	10	400	本级设备容量受限
368	睢宁	李集粮油厂2号台	10	400	本级设备容量受限
369	睢宁	李集镇李潘圩村草场台	10	200	本级设备容量受限
370	睢宁	李集西外环北路2#台	10	400	本级设备容量受限
371	睢宁	李集复兴北路南1#变	10	200	本级设备容量受限
372	睢宁	李集农商行门前台	10	400	本级设备容量受限
373	睢宁	PMS_李集丝织厂台-1	10	400	本级设备容量受限
374	睢宁	PMS_李集花厅牛庄台	10	200	本级设备容量受限
375	睢宁	PMS_桃园邱湖西北台	10	200	本级设备容量受限
376	睢宁	PMS_桃园常台西台	10	200	本级设备容量受限
377	睢宁	PMS_桃园周河西台	10	200	本级设备容量受限
378	睢宁	PMS_桃园后台东台	10	200	本级设备容量受限
379	睢宁	桃园姜庄台	10	400	本级设备容量受限
380	睢宁	桃园街道北台	10	400	本级设备容量受限
381	睢宁	PMS_桃园二队南台	10	200	本级设备容量受限
382	睢宁	PMS_桃园汤庄村部台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
383	睢宁	桃园邱湖村部台	10	100	本级设备容量受限
384	睢宁	桃园朱集街道公用南台	10	400	本级设备容量受限
385	睢宁	PMS_桃园周河中台	10	200	本级设备容量受限
386	睢宁	桃园仔仙西台	10	200	本级设备容量受限
387	睢宁	PMS_桃园位圩2#变	10	250	本级设备容量受限
388	睢宁	PMS_桃园西湖东台	10	400	本级设备容量受限
389	睢宁	PMS_桃园六队台	10	315	本级设备容量受限
390	睢宁	桃园常台南台	10	200	本级设备容量受限
391	睢宁	PMS_桃园前赵东台	10	200	本级设备容量受限
392	睢宁	PMS_桃园小楼薛马台	10	200	本级设备容量受限
393	睢宁	PMS_桃园周河村东北台	10	200	本级设备容量受限
394	睢宁	桃园丁牙西台	10	400	本级设备容量受限
395	睢宁	PMS_桃园卓后北台	10	200	本级设备容量受限
396	睢宁	PMS_桃园大许南台	10	200	本级设备容量受限
397	睢宁	PMS_桃园王桥村部台	10	200	本级设备容量受限
398	睢宁	PMS_桃园王桥扶贫台	10	200	本级设备容量受限
399	睢宁	桃园小楼西台	10	200	本级设备容量受限
400	睢宁	桃园朱集三组台	10	200	本级设备容量受限
401	睢宁	PMS_桃园袁店中台	10	200	本级设备容量受限
402	睢宁	桃园后台官塘南台	10	200	本级设备容量受限
403	睢宁	PMS_桃园丁牙南台	10	400	本级设备容量受限
404	睢宁	PMS_桃园常台东南台	10	200	本级设备容量受限
405	睢宁	PMS_桃园吕洼三队台	10	200	本级设备容量受限
406	睢宁	PMS_桃园朱集先锋二组台	10	200	本级设备容量受限
407	睢宁	PMS_桃园宋楼西南台	10	200	本级设备容量受限
408	睢宁	PMS_桃园袁海刘庄台	10	200	本级设备容量受限
409	睢宁	PMS_桃园西湖南外环路北台	10	400	本级设备容量受限
410	睢宁	桃园外环路南台	10	400	本级设备容量受限
411	睢宁	桃园袁海卓威北台	10	400	本级设备容量受限
412	睢宁	桃园常台東台2号变	10	200	本级设备容量受限
413	睢宁	PMS_桃园朱集街道小楼五组台	10	400	本级设备容量受限
414	睢宁	桃园西湖村部西台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
415	睢宁	桃园常台东台新增	10	400	本级设备容量受限
416	睢宁	PMS_桃园袁店北台	10	200	本级设备容量受限
417	睢宁	桃园蒋东东台新增台	10	200	本级设备容量受限
418	睢宁	PMS_梁集梁庄西台	10	200	本级设备容量受限
419	睢宁	梁集刘场张庄南台	10	400	本级设备容量受限
420	睢宁	PMS_梁集王行沙彭台	10	200	本级设备容量受限
421	睢宁	梁集余庄南台	10	100	本级设备容量受限
422	睢宁	梁集刘祠刘庄北台	10	200	本级设备容量受限
423	睢宁	梁集八店朱王吴台	10	200	本级设备容量受限
424	睢宁	梁集光华梁庙台	10	200	本级设备容量受限
425	睢宁	梁集光华双井台	10	400	本级设备容量受限
426	睢宁	梁集联群许庄台	10	400	本级设备容量受限
427	睢宁	梁集沈集沈前台	10	200	本级设备容量受限
428	睢宁	PMS_梁集高楼圩里台	10	200	本级设备容量受限
429	睢宁	梁集赵丁西台	10	315	本级设备容量受限
430	睢宁	PMS_梁集王行东台	10	200	本级设备容量受限
431	丰县	PMS_城区小煤厂	10	400	本级设备容量受限
432	丰县	城区东小2#	10	400	本级设备容量受限
433	丰县	PMS_城区名仕花园1#	10	800	本级设备容量受限
434	丰县	PMS_城区华地第一街9#	10	630	本级设备容量受限
435	丰县	PMS_城区羽绒厂2#	10	200	本级设备容量受限
436	丰县	PMS_城区凤鸣小区2#	10	400	本级设备容量受限
437	丰县	PMS_城区临府街南	10	200	本级设备容量受限
438	丰县	PMS_城区革新路2#	10	400	本级设备容量受限
439	丰县	城区油厂宿舍	10	315	本级设备容量受限
440	丰县	华地高层1#配电室1#变	10	630	本级设备容量受限
441	丰县	PMS_城区农机监理	10	400	本级设备容量受限
442	丰县	PMS_城区马庄	10	400	本级设备容量受限
443	丰县	PMS_城区胜利小区2#	10	400	本级设备容量受限
444	丰县	PMS_城区紫金4#配电室03#变	10	630	本级设备容量受限
445	丰县	城区胜利西区2#	10	400	本级设备容量受限
446	丰县	PMS_城区凤鸣花园2#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
447	丰县	PMS_城区大庆中路	10	400	本级设备容量受限
448	丰县	PMS_城区支农南	10	400	本级设备容量受限
449	丰县	PMS_城区育红巷	10	400	本级设备容量受限
450	丰县	PMS_城区广电局	10	315	本级设备容量受限
451	丰县	PMS_城区物价局	10	400	本级设备容量受限
452	丰县	PMS_城区经委	10	400	本级设备容量受限
453	睢宁	PMS_梁集八店朱庄台	10	200	本级设备容量受限
454	睢宁	PMS_梁集商庄韩庄南台	10	200	本级设备容量受限
455	睢宁	PMS_梁集大沙前沙台	10	200	本级设备容量受限
456	睢宁	PMS_梁集双湖姚庄台	10	400	本级设备容量受限
457	睢宁	PMS_梁集刘祠龙南台	10	200	本级设备容量受限
458	睢宁	PMS_梁集胡圩北台	10	200	本级设备容量受限
459	睢宁	PMS_梁集全圩圩西台	10	200	本级设备容量受限
460	睢宁	梁集联群小学台	10	200	本级设备容量受限
461	睢宁	PMS_梁集刘圩黄西台	10	200	本级设备容量受限
462	睢宁	梁集八店台	10	200	本级设备容量受限
463	丰县	城区北关外	10	400	本级设备容量受限
464	丰县	PMS_城区酒精厂	10	400	本级设备容量受限
465	丰县	PMS_城区朱园东公变	10	400	本级设备容量受限
466	丰县	PMS_城区张方庄	10	400	本级设备容量受限
467	丰县	PMS_城区染织厂	10	400	本级设备容量受限
468	丰县	城区荟苑小区	10	400	本级设备容量受限
469	丰县	PMS_城区工商局宿舍	10	80	本级设备容量受限
470	丰县	PMS_城区纺织巷	10	400	本级设备容量受限
471	丰县	城区沿河小区	10	300	本级设备容量受限
472	丰县	PMS_城区中阳商城1期东	10	630	本级设备容量受限
473	丰县	PMS_城区中阳商城	10	630	本级设备容量受限
474	丰县	PMS_城区安福花园	10	500	本级设备容量受限
475	丰县	城区临府小区公变	10	400	本级设备容量受限
476	丰县	PMS_城区黄庄东公变	10	400	本级设备容量受限
477	丰县	PMS_城区北店子公变	10	400	本级设备容量受限
478	丰县	PMS_城区高庄公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
479	丰县	PMS 城区凤凰嘴北公变	10	400	本级设备容量受限
480	丰县	PMS 城区公安小区公变	10	400	本级设备容量受限
481	丰县	PMS 城区杜庄公变	10	400	本级设备容量受限
482	睢宁	PMS 梁集王刘中台	10	200	本级设备容量受限
483	睢宁	梁集刘祠南台	10	400	本级设备容量受限
484	睢宁	梁集光华南台	10	200	本级设备容量受限
485	睢宁	梁集高新园区1号变	10	400	本级设备容量受限
486	睢宁	PMS 沙集三丁村南王台	10	400	本级设备容量受限
487	睢宁	PMS 沙集蔡吴大朱南台	10	400	本级设备容量受限
488	睢宁	PMS 沙集孙庄工业园北台	10	400	本级设备容量受限
489	睢宁	沙集和平工业园	10	400	本级设备容量受限
490	睢宁	PMS 沙集大顾新农村2号变	10	200	本级设备容量受限
491	睢宁	沙集孙庄前项台	10	400	本级设备容量受限
492	睢宁	PMS 沙集大街南台	10	400	本级设备容量受限
493	睢宁	PMS 沙集夏圩村丁庄	10	400	本级设备容量受限
494	睢宁	PMS 沙集丁陈楼东2号变	10	400	本级设备容量受限
495	睢宁	PMS 沙集大顾西唐台	10	200	本级设备容量受限
496	睢宁	PMS 沙集刘楼台	10	200	本级设备容量受限
497	睢宁	PMS 沙集鲍洼台	10	400	本级设备容量受限
498	睢宁	PMS 沙集魏集王庄台	10	200	本级设备容量受限
499	睢宁	PMS 沙集沙圩五陈台	10	200	本级设备容量受限
500	睢宁	沙集夏圩前夏台	10	400	本级设备容量受限
501	睢宁	PMS 沙集余圩扶贫台	10	200	本级设备容量受限
502	睢宁	PMS 沙集王圩工业园2号变	10	400	本级设备容量受限
503	睢宁	PMS 沙集王圩村部	10	400	本级设备容量受限
504	睢宁	PMS 沙集王圩北台	10	400	本级设备容量受限
505	睢宁	沙集丁陈村台	10	200	本级设备容量受限
506	睢宁	PMS 沙集蔡吴大朱台	10	200	本级设备容量受限
507	睢宁	PMS 沙集余圩北台	10	400	本级设备容量受限
508	睢宁	沙集四丁夹河台	10	200	本级设备容量受限
509	睢宁	PMS 沙集白庙村台	10	400	本级设备容量受限
510	睢宁	沙集王圩工业园1号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
511	睢宁	PMS_沙集杨瓦王西台	10	200	本级设备容量受限
512	丰县	PMS_城区凤凰嘴小区4#箱变	10	630	本级设备容量受限
513	丰县	城区仿古街东公变	10	630	本级设备容量受限
514	丰县	PMS_城区仿古街西公变	10	400	本级设备容量受限
515	丰县	PMS_城区车管所公变	10	630	本级设备容量受限
516	丰县	PMS_城区青年路2#公变	10	200	本级设备容量受限
517	丰县	PMS_城区公交公司公变	10	400	本级设备容量受限
518	丰县	PMS_凤城街道办事处安居七期5#变	10	500	本级设备容量受限
519	丰县	PMS_城区育红巷2#	10	400	本级设备容量受限
520	丰县	PMS_城区杜庄西2#公变	10	200	本级设备容量受限
521	丰县	PMS_城区中阳壹号7号公变	10	400	本级设备容量受限
522	睢宁	PMS_沙集东风二区3号变	10	400	本级设备容量受限
523	睢宁	PMS_沙集东风二区1号变	10	400	本级设备容量受限
524	睢宁	沙集蔡吴朱庄台	10	250	本级设备容量受限
525	睢宁	沙集孙庄东台	10	200	本级设备容量受限
526	睢宁	PMS_沙集农科村台	10	400	本级设备容量受限
527	睢宁	PMS_沙集四丁南台	10	200	本级设备容量受限
528	睢宁	沙集三丁鲍庄台	10	200	本级设备容量受限
529	睢宁	沙集杨庄东台	10	200	本级设备容量受限
530	睢宁	PMS_沙集杨瓦北台	10	200	本级设备容量受限
531	睢宁	PMS_沙集陆元村台	10	200	本级设备容量受限
532	睢宁	沙集夏圩小李南台	10	400	本级设备容量受限
533	睢宁	PMS_沙集陆元村部台	10	200	本级设备容量受限
534	睢宁	PMS_沙集农科村西台	10	400	本级设备容量受限
535	睢宁	PMS_沙集蔡楼唐庄南台	10	200	本级设备容量受限
536	睢宁	PMS_沙集陆元村小李西台	10	200	本级设备容量受限
537	睢宁	PMS_沙集王圩中台	10	400	本级设备容量受限
538	睢宁	PMS_沙集夏圩姜庄台	10	200	本级设备容量受限
539	睢宁	PMS_沙集王口北台	10	400	本级设备容量受限
540	睢宁	PMS_沙集朱庙后丁台	10	200	本级设备容量受限
541	睢宁	PMS_沙集南湖商庄北台	10	200	本级设备容量受限
542	睢宁	PMS_沙集白庙朱曹西台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
543	睢宁	PMS_沙集蔡吴大朱北台	10	200	本级设备容量受限
544	睢宁	PMS_沙集夏圩小李北台	10	400	本级设备容量受限
545	睢宁	PMS_沙集商贸城玲珑台	10	400	本级设备容量受限
546	睢宁	PMS_沙集余圩蔡庄台	10	400	本级设备容量受限
547	睢宁	PMS_沙集小湾王圩东台	10	200	本级设备容量受限
548	睢宁	PMS_沙集王口沙庄东台	10	630	本级设备容量受限
549	睢宁	PMS_沙集余圩余西南台	10	200	本级设备容量受限
550	睢宁	PMS_沙集魏集村南台	10	200	本级设备容量受限
551	睢宁	沙集东风沙庄西台	10	400	本级设备容量受限
552	睢宁	PMS_沙集东风沙庄东台	10	400	本级设备容量受限
553	睢宁	PMS_沙集农科刘楼东台	10	400	本级设备容量受限
554	睢宁	沙集兴国大寺台	10	400	本级设备容量受限
555	睢宁	PMS_沙集白庙张圩西台	10	400	本级设备容量受限
556	睢宁	PMS_沙集沙圩村楼东南台	10	200	本级设备容量受限
557	睢宁	沙集王圩浴室台	10	400	本级设备容量受限
558	睢宁	PMS_沙集王圩路北台	10	400	本级设备容量受限
559	睢宁	PMS_沙集东方佳苑2号变	10	400	本级设备容量受限
560	睢宁	PMS_沙集佳乐超市门前台	10	400	本级设备容量受限
561	睢宁	PMS_沙集东风二区北台	10	400	本级设备容量受限
562	睢宁	PMS_沙集村高铁安置小区台	10	400	本级设备容量受限
563	睢宁	PMS_沙集三丁村部北路边台	10	400	本级设备容量受限
564	睢宁	沙集和平工业园南台	10	400	本级设备容量受限
565	丰县	城区凤鸣城凤鸣金街C区4#箱变	10	630	本级设备容量受限
566	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区2#箱变	10	500	本级设备容量受限
567	丰县	PMS_城区凤鸣城凤鸣金街C区5#箱变	10	500	本级设备容量受限
568	丰县	PMS_城区杨庙2#公变	10	200	本级设备容量受限
569	丰县	城区革新路3#公变	10	200	本级设备容量受限
570	丰县	PMS_城区临府街西公变	10	200	本级设备容量受限
571	睢宁	PMS_沙集物流园台	10	400	本级设备容量受限
572	睢宁	PMS_沙集王口沙庄北台	10	400	本级设备容量受限
573	睢宁	PMS_沙集和平村张庄台	10	400	本级设备容量受限
574	睢宁	PMS_沙集徐淮路台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
575	睢宁	PMS_沙集镇政府南区电商产业园5号	10	400	本级设备容量受限
576	睢宁	沙集夏圩小李东南台	10	200	本级设备容量受限
577	睢宁	PMS_沙集和平工业园西南台	10	400	本级设备容量受限
578	睢宁	沙集街道中南台	10	200	本级设备容量受限
579	睢宁	沙集一懿家居产业园南台	10	400	本级设备容量受限
580	睢宁	沙集东风沙庄南台	10	400	本级设备容量受限
581	睢宁	沙集东风沙庄东南台	10	400	本级设备容量受限
582	睢宁	沙集余圩东台	10	400	本级设备容量受限
583	睢宁	沙集三丁村闸东台	10	400	本级设备容量受限
584	睢宁	沙集王口物流园西台	10	400	本级设备容量受限
585	睢宁	沙集四丁北台	10	400	本级设备容量受限
586	睢宁	沙集夏圩村卫生室门前台	10	400	本级设备容量受限
587	睢宁	沙集和平村农科王庄东台	10	200	本级设备容量受限
588	睢宁	王集柳林李庄台	10	200	本级设备容量受限
589	睢宁	王集洪山北台	10	200	本级设备容量受限
590	睢宁	PMS_王集西田单变台	10	200	本级设备容量受限
591	睢宁	王集管庄东台	10	200	本级设备容量受限
592	睢宁	王集姚场开发区	10	100	本级设备容量受限
593	睢宁	PMS_王集埝头新增	10	200	本级设备容量受限
594	睢宁	PMS_王集孙徐李台子台	10	100	本级设备容量受限
595	睢宁	PMS_王集南许东台	10	200	本级设备容量受限
596	睢宁	王集洪山西台	10	200	本级设备容量受限
597	睢宁	PMS_王集平楼五队台	10	200	本级设备容量受限
598	睢宁	王集王集马浅保亮门前	10	200	本级设备容量受限
599	睢宁	PMS_王集街道东台	10	400	本级设备容量受限
600	睢宁	PMS_王集王营东台	10	200	本级设备容量受限
601	睢宁	PMS_王集庄楼北台	10	100	本级设备容量受限
602	睢宁	王集光南南台	10	100	本级设备容量受限
603	睢宁	PMS_王集平楼南台	10	200	本级设备容量受限
604	睢宁	PMS_王集供销变	10	400	本级设备容量受限
605	睢宁	王集祥勤门前变	10	400	本级设备容量受限
606	睢宁	王集供电所门前台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
607	睢宁	王集马浅北台	10	200	本级设备容量受限
608	睢宁	王集姚庄宋庄	10	200	本级设备容量受限
609	睢宁	PMS_王集吴庙东台	10	200	本级设备容量受限
610	睢宁	PMS_王集柴北西台	10	200	本级设备容量受限
611	睢宁	王集杨集九组台	10	200	本级设备容量受限
612	睢宁	王集王东孙楼南台	10	400	本级设备容量受限
613	睢宁	PMS_王集葛段中台新	10	200	本级设备容量受限
614	睢宁	王集曲头三组	10	200	本级设备容量受限
615	睢宁	王集马浅八组台	10	200	本级设备容量受限
616	睢宁	王集光南邵庄	10	200	本级设备容量受限
617	睢宁	PMS_王集老街	10	400	本级设备容量受限
618	睢宁	PMS_王集峰山二组	10	200	本级设备容量受限
619	睢宁	PMS_王集孙徐西台	10	200	本级设备容量受限
620	睢宁	PMS_王集尤庄西李东台	10	200	本级设备容量受限
621	睢宁	PMS_王集葛段纸厂门前	10	200	本级设备容量受限
622	睢宁	PMS_王集柴北张庄台	10	200	本级设备容量受限
623	睢宁	PMS_王集孙徐李台子东台	10	200	本级设备容量受限
624	睢宁	王集南许村部台	10	200	本级设备容量受限
625	睢宁	王集王庄小区北台	10	400	本级设备容量受限
626	睢宁	王集政府门前箱变	10	500	本级设备容量受限
627	睢宁	王集敬一南洋广场1配1变	10	630	本级设备容量受限
628	睢宁	王集光西杨庄东台	10	200	本级设备容量受限
629	丰县	城区仿古街综合变	10	400	本级设备容量受限
630	丰县	城区支农北路综合变	10	400	本级设备容量受限
631	睢宁	王集鲁井崖东台	10	400	本级设备容量受限
632	睢宁	PMS_王集尤庄西李台	10	200	本级设备容量受限
633	睢宁	王集苏塘街道台	10	200	本级设备容量受限
634	睢宁	PMS_睢城孙四台	10	200	本级设备容量受限
635	睢宁	PMS_睢城长青后史西台	10	400	本级设备容量受限
636	睢宁	PMS_睢城方杨方庄台	10	400	本级设备容量受限
637	睢宁	PMS_睢城杨韩梁庄台	10	400	本级设备容量受限
638	睢宁	PMS_睢城老庄一组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
639	睢宁	PMS_睢城五四台	10	200	本级设备容量受限
640	睢宁	PMS_睢城小楼村南台	10	200	本级设备容量受限
641	睢宁	睢城武楼北台	10	200	本级设备容量受限
642	睢宁	PMS_睢城吴庄东台	10	200	本级设备容量受限
643	睢宁	睢城张庄台	10	400	本级设备容量受限
644	睢宁	PMS_睢城吴庄戈东台	10	400	本级设备容量受限
645	睢宁	睢城武楼西台（增容）	10	200	本级设备容量受限
646	睢宁	PMS_睢城杨韩北台	10	400	本级设备容量受限
647	睢宁	PMS_睢城胡元西台	10	200	本级设备容量受限
648	睢宁	PMS_睢城七井大王	10	200	本级设备容量受限
649	睢宁	PMS_睢城齐路小刘台	10	200	本级设备容量受限
650	睢宁	睢城红光西北台	10	200	本级设备容量受限
651	睢宁	PMS_睢城文学大桥公变	10	400	本级设备容量受限
652	睢宁	PMS_睢城红光小区二期11#变	10	400	本级设备容量受限
653	睢宁	睢城齐路小刘2#台	10	315	本级设备容量受限
654	睢宁	睢城齐路许庄台	10	400	本级设备容量受限
655	睢宁	PMS_睢城王楼村绍庄台	10	400	本级设备容量受限
656	睢宁	PMS_睢城杨韩何林南台	10	400	本级设备容量受限
657	丰县	城区万汇国际商品城6号变	10	500	本级设备容量受限
658	丰县	城区杨庙西综合变	10	200	本级设备容量受限
659	丰县	PMS_凤城镇张寨村张寨北	10	200	本级设备容量受限
660	丰县	PMS_凤城镇果园村段庄	10	200	本级设备容量受限
661	丰县	PMS_凤城镇果园村张鸭口	10	200	本级设备容量受限
662	丰县	PMS_凤城镇果园村果园南	10	400	本级设备容量受限
663	丰县	PMS_凤城镇张寨村新建队	10	200	本级设备容量受限
664	丰县	PMS_凤城镇黄堤口中东综合变	10	400	本级设备容量受限
665	丰县	PMS_凤城镇张寨村暗楼	10	200	本级设备容量受限
666	丰县	PMS_凤城镇果园村果园西	10	200	本级设备容量受限
667	丰县	PMS_凤城镇孙花园	10	400	本级设备容量受限
668	丰县	凤城镇范庄西南	10	400	本级设备容量受限
669	丰县	PMS_凤城镇凤城大李庄北	10	200	本级设备容量受限
670	丰县	PMS_凤城镇丁兰集刑庄	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
671	睢宁	PMS 睢城朱楼汪南综合台	10	100	本级设备容量受限
672	丰县	PMS 凤城镇史店村史店北综合变	10	200	本级设备容量受限
673	睢宁	PMS 睢城骑路仲庄北台	10	200	本级设备容量受限
674	睢宁	PMS 睢城高井李东南台	10	200	本级设备容量受限
675	睢宁	睢城毛岗毛一台	10	200	本级设备容量受限
676	睢宁	PMS 睢城胡元朱元台	10	400	本级设备容量受限
677	睢宁	睢城青春村部西台	10	200	本级设备容量受限
678	睢宁	PMS 睢城杨韩村部台	10	200	本级设备容量受限
679	睢宁	PMS 睢城红光小区3-2#	10	400	本级设备容量受限
680	睢宁	睢城胡元朱元木材市场北台	10	400	本级设备容量受限
681	睢宁	城区金泰名城3#配电室4#变	10	630	本级设备容量受限
682	睢宁	PMS 睢城王井邱庄台	10	400	本级设备容量受限
683	丰县	PMS 凤城镇闫庄村小李庄南综合变	10	400	本级设备容量受限
684	丰县	PMS 凤城镇张五楼农贸市场1号配电室3号变	10	800	本级设备容量受限
685	丰县	凤城镇范庄东北1号综合变	10	200	本级设备容量受限
686	丰县	PMS 凤城镇佟元东综合变	10	400	本级设备容量受限
687	丰县	凤城镇刘李三西1号综合变	10	200	本级设备容量受限
688	丰县	凤城镇黄堤口中西1号综合变	10	400	本级设备容量受限
689	丰县	凤城镇农贸市场综合变	10	200	本级设备容量受限
690	丰县	PMS 凤城镇谢集村付庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
691	丰县	PMS 华山镇胡庄北	10	160	本级设备容量受限
692	丰县	PMS 华山镇胡庄程庄	10	200	本级设备容量受限
693	丰县	PMS 华山镇程庄西北	10	100	本级设备容量受限
694	丰县	PMS 华山镇程庄东	10	200	本级设备容量受限
695	丰县	PMS 华山镇前屯	10	200	本级设备容量受限
696	丰县	PMS 华山镇后屯	10	200	本级设备容量受限
697	丰县	PMS 华山镇徐屯村徐屯中	10	200	本级设备容量受限
698	睢宁	PMS 睢城五里塘王楼西北台	10	400	本级设备容量受限
699	丰县	PMS 华山镇郭庙村王庄南	10	100	本级设备容量受限
700	睢宁	睢城天虹新村3#变	10	500	本级设备容量受限
701	丰县	PMS 华山镇程庄村程庄东北	10	200	本级设备容量受限
702	丰县	PMS 华山镇农贸市场东	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
703	丰县	PMS_华山镇郭河村2	10	100	本级设备容量受限
704	丰县	PMS_华山镇中胡楼村前胡楼北	10	100	本级设备容量受限
705	丰县	PMS_华山镇新套楼西	10	200	本级设备容量受限
706	丰县	PMS_华山镇高楼满庄	10	200	本级设备容量受限
707	丰县	PMS_华山镇郭庙中心村	10	200	本级设备容量受限
708	丰县	PMS_华山镇枣胡集	10	200	本级设备容量受限
709	睢宁	睢城中山新村南台	10	400	本级设备容量受限
710	丰县	华山镇后胡楼四队	10	400	本级设备容量受限
711	丰县	PMS_华山镇付庙北	10	200	本级设备容量受限
712	丰县	PMS_华山镇后南	10	200	本级设备容量受限
713	丰县	PMS_华山镇苇子坑村北	10	200	本级设备容量受限
714	丰县	PMS_华山镇套楼五队	10	400	本级设备容量受限
715	丰县	PMS_华山镇大程庄西	10	200	本级设备容量受限
716	丰县	PMS_华山镇华山供电所西南	10	200	本级设备容量受限
717	丰县	PMS_华山镇赵屯村前屯西台区	10	160	本级设备容量受限
718	丰县	PMS_华山镇政府西	10	200	本级设备容量受限
719	丰县	PMS_华山镇供电所北	10	200	本级设备容量受限
720	丰县	PMS_华山镇政府东	10	200	本级设备容量受限
721	丰县	PMS_华山镇虎王集村虎王集西南综合变	10	200	本级设备容量受限
722	丰县	PMS_华山镇赵安村赵安北综合变	10	200	本级设备容量受限
723	丰县	PMS_华山镇供电南综合变	10	200	本级设备容量受限
724	丰县	PMS_华山镇邵庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
725	丰县	PMS_华山镇华山新区西综合变	10	200	本级设备容量受限
726	丰县	PMS_华山镇钢材市场2#综合变	10	400	本级设备容量受限
727	丰县	PMS_华山镇钢材市场3#综合变	10	400	本级设备容量受限
728	丰县	华山镇钢材市场8#综合变	10	400	本级设备容量受限
729	丰县	PMS_华山镇钢材市场10#综合变	10	400	本级设备容量受限
730	丰县	PMS_华山镇邢桥村东南综合变	10	200	本级设备容量受限
731	丰县	PMS_华山镇大王庄村小王庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
732	丰县	PMS_华山镇付庙村付庙七队综合变	10	200	本级设备容量受限
733	睢宁	PMS_睢城五里塘王楼台	10	400	本级设备容量受限
734	丰县	PMS_华山镇长庄村王庄东综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
735	丰县	华山镇华山四队北综合变	10	200	本级设备容量受限
736	睢宁	PMS_睢城杨巷台	10	400	本级设备容量受限
737	丰县	PMS_华山镇刑桥村郭楼四队综合变	10	200	本级设备容量受限
738	丰县	华山镇华山四队南综合变	10	200	本级设备容量受限
739	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄西北综合变	10	200	本级设备容量受限
740	睢宁	PMS_城区城东劳服公司北侧	10	400	本级设备容量受限
741	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村赵庄南1#综合变	10	200	本级设备容量受限
742	丰县	PMS_华山镇赵刘庄村胡庄北1#综合变	10	200	本级设备容量受限
743	睢宁	PMS_成侯花园B区7#变	10	400	本级设备容量受限
744	睢宁	PMS_成侯花园B区4号变	10	400	本级设备容量受限
745	丰县	PMS_华山镇赵屯村工业区北综合变	10	200	本级设备容量受限
746	睢宁	PMS_城区岗头小钱庄东台	10	400	本级设备容量受限
747	睢宁	PMS_城区西柠路东台公变	10	315	本级设备容量受限
748	睢宁	城区西南小区中台	10	400	本级设备容量受限
749	睢宁	PMS_城区原气象局门前	10	400	本级设备容量受限
750	睢宁	PMS_城区西南小区北台公变	10	400	本级设备容量受限
751	丰县	PMS_华山镇大王庄村大王庄四队综合变	10	200	本级设备容量受限
752	睢宁	PMS_城区二中西侧	10	400	本级设备容量受限
753	睢宁	PMS_城区局宿舍（红光道）	10	315	本级设备容量受限
754	睢宁	PMS_城区少体校门前（东侧）	10	400	本级设备容量受限
755	丰县	PMS_华山镇华山村华山九队北综合变	10	200	本级设备容量受限
756	丰县	PMS_华山镇苇子坑村苇子坑四队综合变	10	200	本级设备容量受限
757	睢宁	PMS_城区元府路西段观音公司前东台	10	400	本级设备容量受限
758	睢宁	PMS_城区西关居委西侧台	10	400	本级设备容量受限
759	丰县	PMS_华山镇苇子坑村示范园综合变	10	200	本级设备容量受限
760	丰县	PMS_华山镇苇子坑村八队综合变	10	200	本级设备容量受限
761	睢宁	PMS_城区金桥东圩台	10	400	本级设备容量受限
762	丰县	PMS_华山镇华山村华山六队北综合变	10	200	本级设备容量受限
763	丰县	PMS_华山镇苇子坑村一队综合变	10	200	本级设备容量受限
764	睢宁	PMS_城区金桥村	10	400	本级设备容量受限
765	丰县	PMS_华山镇华山新村西综合变	10	200	本级设备容量受限
766	睢宁	PMS_城区土地局宿舍东农业巷台	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
767	丰县	PMS_ 华山镇付庙村付庙一队综合变	10	400	本级设备容量受限
768	丰县	PMS_ 华山镇付庙村大凡庄二队综合变	10	200	本级设备容量受限
769	睢宁	PMS_ 城区二中西则公变	10	400	本级设备容量受限
770	丰县	PMS_ 华山镇套楼村五队北综合变	10	200	本级设备容量受限
771	睢宁	城区华夏宾馆门前北台	10	315	本级设备容量受限
772	睢宁	城区华夏宾馆门前公变	10	315	本级设备容量受限
773	睢宁	城区睢魏路南台公变	10	400	本级设备容量受限
774	睢宁	PMS_ 睢城四里南台	10	250	本级设备容量受限
775	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村赵屯后北综合变	10	400	本级设备容量受限
776	睢宁	PMS_ 城区肉联厂北门	10	315	本级设备容量受限
777	睢宁	PMS_ 城区物价局南侧	10	400	本级设备容量受限
778	丰县	PMS_ 华山镇徐屯村徐屯七队综合变	10	400	本级设备容量受限
779	睢宁	PMS_ 城区交警大队门前公变	10	400	本级设备容量受限
780	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村程庄八队综合变	10	200	本级设备容量受限
781	丰县	PMS_ 华山镇大程庄村杏行一队综合变	10	200	本级设备容量受限
782	丰县	PMS_ 华山镇赵屯村赵屯五队综合变	10	200	本级设备容量受限
783	睢宁	城区农场中街	10	400	本级设备容量受限
784	睢宁	城区毛二队公变	10	400	本级设备容量受限
785	睢宁	城区汤刘三队	10	315	本级设备容量受限
786	丰县	PMS_ 华山镇华山村华山一队东综合变	10	200	本级设备容量受限
787	睢宁	PMS_ 上海花苑2#箱变	10	500	本级设备容量受限
788	丰县	PMS_ 华山镇枣园村袁庄西一队综合变	10	200	本级设备容量受限
789	丰县	PMS_ 华山镇郭庙村郭庙南综合变	10	200	本级设备容量受限
790	丰县	PMS_ 华山镇徐屯东2#综合变	10	200	本级设备容量受限
791	丰县	PMS_ 华山镇双楼村朱庄中综合变	10	200	本级设备容量受限
792	丰县	PMS_ 华山镇长庄村尹寨门西综合变	10	200	本级设备容量受限
793	丰县	PMS_ 华山镇长庄村尹寨门南综合变	10	200	本级设备容量受限
794	睢宁	PMS_ 城区二招院外公变	10	315	本级设备容量受限
795	睢宁	PMS_ 城区二小校门前	10	400	本级设备容量受限
796	睢宁	PMS_ 城区生产公司门前公变	10	400	本级设备容量受限
797	丰县	华山镇徐屯村徐屯九队综合变	10	400	本级设备容量受限
798	丰县	华山镇初中家属院综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
799	睢宁	PMS_城区汤刘北台	10	400	本级设备容量受限
800	睢宁	PMS_城区庙湾四队（油厂线）	10	400	本级设备容量受限
801	睢宁	PMS_城区毛四队	10	400	本级设备容量受限
802	睢宁	PMS_城区纱厂南门东台	10	315	本级设备容量受限
803	睢宁	PMS_城区城东毛一队公变	10	400	本级设备容量受限
804	睢宁	PMS_城区西关居委公变	10	400	本级设备容量受限
805	睢宁	PMS_城区轧花厂综合楼	10	400	本级设备容量受限
806	睢宁	城区中国城4#	10	400	本级设备容量受限
807	睢宁	城区城东毛一队	10	400	本级设备容量受限
808	丰县	华山镇钢材市场12号综合变	10	400	本级设备容量受限
809	丰县	华山镇钢材市场17号综合变	10	400	本级设备容量受限
810	丰县	华山镇邵庄西北综合变	10	200	本级设备容量受限
811	丰县	华山镇徐屯村徐屯东北综合变	10	400	本级设备容量受限
812	丰县	华山镇石楼十队综合变	10	400	本级设备容量受限
813	丰县	华山镇华山新区东北综合变	10	200	本级设备容量受限
814	睢宁	城区西柠路公变	10	315	本级设备容量受限
815	睢宁	城区红叶路北段国税局宿舍	10	400	本级设备容量受限
816	睢宁	PMS_城区少体校门前-	10	400	本级设备容量受限
817	睢宁	城区亨通小区	10	400	本级设备容量受限
818	睢宁	PMS_城区东北小区北东台	10	400	本级设备容量受限
819	睢宁	城区庙湾三队	10	400	本级设备容量受限
820	睢宁	PMS_城区卞王孙庄	10	400	本级设备容量受限
821	睢宁	PMS_城区岗头小钱庄	10	400	本级设备容量受限
822	睢宁	城区岗头村部	10	315	本级设备容量受限
823	睢宁	城区三井1	10	400	本级设备容量受限
824	丰县	大沙河镇工业园区综合变	10	200	本级设备容量受限
825	睢宁	PMS_城区一水清宿舍	10	400	本级设备容量受限
826	丰县	PMS_大沙河孙寨西	10	200	本级设备容量受限
827	丰县	大沙河孙寨北	10	400	本级设备容量受限
828	丰县	PMS_大沙河孙寨东	10	200	本级设备容量受限
829	睢宁	PMS_城区贾庄台（气象局南侧）	10	80	本级设备容量受限
830	睢宁	PMS_城区气象站门前	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
831	丰县	大沙河施集北	10	200	本级设备容量受限
832	丰县	PMS_大沙河火神庙	10	200	本级设备容量受限
833	丰县	PMS_大沙河曹庄村	10	400	本级设备容量受限
834	睢宁	PMS_城区汤刘小全一队	10	400	本级设备容量受限
835	睢宁	PMS_城区环宇商住楼	10	200	本级设备容量受限
836	丰县	大沙河程庄北	10	100	本级设备容量受限
837	睢宁	PMS_彩虹公寓2#	10	500	本级设备容量受限
838	丰县	PMS_大沙河镇岳东	10	400	本级设备容量受限
839	丰县	大沙河镇区	10	200	本级设备容量受限
840	丰县	丰县大沙河镇张庄综合变	10	200	本级设备容量受限
841	睢宁	PMS_彩虹公寓1#	10	500	本级设备容量受限
842	丰县	PMS_大沙河公用	10	400	本级设备容量受限
843	丰县	大沙河蒋庄南	10	200	本级设备容量受限
844	丰县	大沙河八西	10	200	本级设备容量受限
845	睢宁	PMS_城区酿造厂门前	10	315	本级设备容量受限
846	丰县	PMS_大沙河孙寨南	10	200	本级设备容量受限
847	丰县	大沙河镇石城西综合变	10	200	本级设备容量受限
848	丰县	大沙河李寨西	10	200	本级设备容量受限
849	丰县	PMS_大沙河镇包楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
850	丰县	大沙河镇蒋刘庄	10	200	本级设备容量受限
851	丰县	丰县大沙河镇杨集西南综合变	10	200	本级设备容量受限
852	丰县	PMS_大沙河镇陈庄东综合变	10	400	本级设备容量受限
853	丰县	丰县大沙河三场南综合变	10	200	本级设备容量受限
854	丰县	PMS_丰县大沙河镇三分场西综合变	10	400	本级设备容量受限
855	睢宁	城区新供电公司北侧	10	400	本级设备容量受限
856	丰县	大沙河二坝西台区	10	200	本级设备容量受限
857	丰县	PMS_大沙河唐林东台区	10	200	本级设备容量受限
858	睢宁	PMS_水岸馨都小区5#变	10	500	本级设备容量受限
859	丰县	PMS_大沙河常庄台区	10	200	本级设备容量受限
860	丰县	PMS_大沙河镇夹河西综合变	10	200	本级设备容量受限
861	丰县	大沙河镇蒋秦庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
862	睢宁	城区能源办东侧	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
863	丰县	PMS_大沙河镇破楼西综合变	10	200	本级设备容量受限
864	丰县	大沙河镇宗集综合变	10	200	本级设备容量受限
865	睢宁	PMS_城区金城社区门前台	10	400	本级设备容量受限
866	睢宁	城区供销商城门前东侧台	10	400	本级设备容量受限
867	睢宁	城区新宁开发区	10	500	本级设备容量受限
868	丰县	大沙河镇蔡东西北综合变	10	200	本级设备容量受限
869	丰县	PMS_大沙河镇李寨新村综合变	10	400	本级设备容量受限
870	睢宁	PMS_城区康盛管业南侧	10	400	本级设备容量受限
871	睢宁	PMS_城区卞王方庄	10	400	本级设备容量受限
872	丰县	PMS_大沙河镇孙庄北综合变	10	400	本级设备容量受限
873	睢宁	PMS_城区西关居委东侧台	10	400	本级设备容量受限
874	睢宁	PMS_城区威尼斯北门西台	10	400	本级设备容量受限
875	丰县	PMS_大沙河镇食城南综合变	10	200	本级设备容量受限
876	丰县	PMS_大沙河镇孙庄东综合变	10	400	本级设备容量受限
877	丰县	PMS_大沙河镇代庄村前集村后集综合变	10	200	本级设备容量受限
878	睢宁	PMS_城区中国城6#变	10	630	本级设备容量受限
879	睢宁	PMS_城区中国城D区1#变	10	500	本级设备容量受限
880	睢宁	PMS_城区计生局东侧台	10	400	本级设备容量受限
881	睢宁	PMS_中国城E区1#变	10	500	本级设备容量受限
882	睢宁	PMS_时代花园院内2#变	10	500	本级设备容量受限
883	丰县	丰县大沙河镇食城北2号综合变	10	400	本级设备容量受限
884	睢宁	城区浙江商贸城2#变	10	630	本级设备容量受限
885	丰县	丰县大沙河镇杨集西北综合变	10	400	本级设备容量受限
886	丰县	丰县孙楼镇庞庄新	10	200	本级设备容量受限
887	睢宁	PMS_城区向阳小区南侧公变	10	400	本级设备容量受限
888	丰县	丰县孙楼镇叶庄	10	400	本级设备容量受限
889	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙园王庄	10	200	本级设备容量受限
890	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼西南	10	200	本级设备容量受限
891	睢宁	PMS_中山北路红叶公寓南台	10	500	本级设备容量受限
892	睢宁	PMS_城区中山粮市东侧台	10	400	本级设备容量受限
893	睢宁	PMS_城区质检站门前台	10	400	本级设备容量受限
894	丰县	PMS_丰县孙楼镇邵庄北（孙楼镇邵庄村邵庄）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
895	睢宁	城区金城社区幸福小区台（停）	10	400	本级设备容量受限
896	睢宁	PMS_城区机关幼儿园门前台（停）	10	400	本级设备容量受限
897	睢宁	PMS_城区恩华药店门前台（停）	10	400	本级设备容量受限
898	丰县	丰县孙楼镇驻地综合变	10	400	本级设备容量受限
899	睢宁	城区冯庄东台	10	400	本级设备容量受限
900	丰县	PMS_丰县孙楼镇陈楼东	10	200	本级设备容量受限
901	丰县	丰县孙楼镇孙三楼南	10	200	本级设备容量受限
902	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙三楼前	10	200	本级设备容量受限
903	睢宁	PMS_樱花路公变	10	400	本级设备容量受限
904	睢宁	PMS_城区农业巷北台	10	400	本级设备容量受限
905	丰县	丰县孙楼镇赵河涯村郭辛庄	10	200	本级设备容量受限
906	丰县	丰县孙楼镇沙园李庄公变	10	400	本级设备容量受限
907	丰县	丰县孙楼镇魏庄村曹庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
908	丰县	PMS_丰县孙楼镇沙元王庄东北综合变	10	400	本级设备容量受限
909	丰县	丰县孙楼镇PB陈楼九组	10	400	本级设备容量受限
910	丰县	丰县孙楼镇李路口南	10	400	本级设备容量受限
911	丰县	PMS_丰县孙楼镇季庙一队新综合变	10	200	本级设备容量受限
912	睢宁	PMS_睢宁瑞泓铝材	10	200	本级设备容量受限
913	睢宁	PMS_城区江南春门前台（新）	10	400	本级设备容量受限
914	睢宁	城区纱厂南门西台（新）	10	400	本级设备容量受限
915	睢宁	PMS_城区农科所南台（新）	10	400	本级设备容量受限
916	睢宁	城区人才市场台（新）	10	400	本级设备容量受限
917	丰县	PMS_丰县孙楼镇高楼木业园区一号综合变	10	400	本级设备容量受限
918	丰县	丰县孙楼镇叶庄南三号综合变	10	400	本级设备容量受限
919	丰县	丰县孙楼镇大孙楼东综合变	10	400	本级设备容量受限
920	丰县	PMS_丰县孙楼镇孙楼村孙楼北新综合变	10	400	本级设备容量受限
921	丰县	PMS_丰县孙楼镇赵楼东南综合变	10	400	本级设备容量受限
922	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北4#综合变	10	400	本级设备容量受限
923	丰县	PMS_丰县孙楼镇朱尧东综合变	10	200	本级设备容量受限
924	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼西新综合变	10	400	本级设备容量受限
925	丰县	丰县孙楼镇公变东二号综合变	10	400	本级设备容量受限
926	丰县	丰县孙楼镇步行街一号综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
927	丰县	PMS_丰县孙楼镇公变东北三号综合变	10	400	本级设备容量受限
928	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北六号综合变	10	400	本级设备容量受限
929	丰县	丰县孙楼镇孙楼村赵庄中综合变	10	400	本级设备容量受限
930	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东南综合变	10	400	本级设备容量受限
931	丰县	PMS_丰县孙楼镇蔡楼村赵楼南二号综合变	10	400	本级设备容量受限
932	丰县	丰县孙楼镇蔡楼北二号综合变	10	400	本级设备容量受限
933	丰县	PMS_丰县孙楼镇叶庄后新二号综合变	10	400	本级设备容量受限
934	丰县	丰县孙楼镇蔡楼东北七号综合变	10	400	本级设备容量受限
935	丰县	孙楼镇邵庄东四号综合变	10	400	本级设备容量受限
936	丰县	丰县孙楼镇陈楼北二号综合变	10	400	本级设备容量受限
937	丰县	宋楼镇冯庄	10	200	本级设备容量受限
938	丰县	宋楼镇王桥北	10	250	本级设备容量受限
939	丰县	宋楼镇孙洼东	10	200	本级设备容量受限
940	丰县	宋楼镇宋楼西	10	200	本级设备容量受限
941	丰县	宋楼镇黄楼南	10	200	本级设备容量受限
942	丰县	PMS_宋楼镇随心庄中	10	200	本级设备容量受限
943	丰县	宋楼镇随心庄南	10	200	本级设备容量受限
944	丰县	宋楼镇新庄	10	100	本级设备容量受限
945	丰县	宋楼镇刘王楼东街	10	400	本级设备容量受限
946	丰县	宋楼镇草集2#	10	400	本级设备容量受限
947	丰县	宋楼镇郭楼北变	10	200	本级设备容量受限
948	丰县	宋楼镇于堤口工业区变	10	400	本级设备容量受限
949	丰县	宋楼镇李车集	10	400	本级设备容量受限
950	丰县	宋楼镇于堤口西	10	200	本级设备容量受限
951	丰县	宋楼镇潭楼	10	200	本级设备容量受限
952	丰县	宋楼镇卫楼	10	200	本级设备容量受限
953	丰县	宋楼镇渠坑南	10	200	本级设备容量受限
954	丰县	宋楼镇蒋沟南	10	200	本级设备容量受限
955	丰县	PMS_宋楼镇谢桥	10	200	本级设备容量受限
956	丰县	宋楼镇季庄	10	200	本级设备容量受限
957	丰县	PMS_宋楼镇王连庄北	10	400	本级设备容量受限
958	丰县	PMS_宋楼镇宋楼北	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
959	丰县	宋楼镇王洼	10	200	本级设备容量受限
960	丰县	宋楼镇香甜集村黄庄南	10	200	本级设备容量受限
961	丰县	宋楼镇北陈庄	10	200	本级设备容量受限
962	丰县	PMS_宋楼镇方楼东	10	400	本级设备容量受限
963	丰县	宋楼镇宋楼镇高庄	10	200	本级设备容量受限
964	丰县	宋楼镇香田集	10	200	本级设备容量受限
965	丰县	宋楼镇刘堤湾东	10	200	本级设备容量受限
966	丰县	宋楼镇李黄庄3#	10	200	本级设备容量受限
967	丰县	宋楼镇洪楼	10	200	本级设备容量受限
968	丰县	宋楼镇西陈庄	10	200	本级设备容量受限
969	丰县	宋楼镇祝楼工业区	10	200	本级设备容量受限
970	丰县	宋楼镇瓦房南	10	400	本级设备容量受限
971	丰县	宋楼镇高尧综合变	10	200	本级设备容量受限
972	丰县	宋楼镇刘屯西综合变	10	200	本级设备容量受限
973	丰县	宋楼镇欧庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
974	丰县	宋楼镇赵庄综合变	10	200	本级设备容量受限
975	丰县	宋楼镇李所楼李庄综合变	10	200	本级设备容量受限
976	丰县	宋楼镇李所楼南综合变	10	200	本级设备容量受限
977	丰县	宋楼镇范庄村范庄综合变	10	200	本级设备容量受限
978	丰县	宋楼镇王连庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
979	丰县	宋楼镇田楼村西张庄综合变	10	200	本级设备容量受限
980	丰县	宋楼镇潘庙村史庄综合变	10	200	本级设备容量受限
981	丰县	宋楼镇蒋沟中	10	200	本级设备容量受限
982	丰县	宋楼镇王岗集西6#公变	10	200	本级设备容量受限
983	丰县	宋楼镇壮集东公变	10	200	本级设备容量受限
984	丰县	宋楼镇壮集西公变	10	200	本级设备容量受限
985	丰县	宋楼镇毕楼北公变	10	200	本级设备容量受限
986	丰县	宋楼镇毕楼东公变	10	200	本级设备容量受限
987	丰县	宋楼镇壮集西1#公变	10	400	本级设备容量受限
988	丰县	宋楼镇闫庄公变	10	200	本级设备容量受限
989	丰县	宋楼镇金楼瓦房北	10	200	本级设备容量受限
990	丰县	宋楼镇费楼北	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
991	丰县	PMS_宋楼镇王岗集村单庄南公变	10	315	本级设备容量受限
992	丰县	宋楼镇王岗集西4#公变	10	200	本级设备容量受限
993	丰县	PMS_宋楼镇西南综合变	10	400	本级设备容量受限
994	丰县	宋楼镇六队西综合变	10	200	本级设备容量受限
995	丰县	宋楼镇季庄东	10	200	本级设备容量受限
996	丰县	宋楼镇香郭油坊西综合变	10	400	本级设备容量受限
997	丰县	PMS_宋楼镇市场东南综合变	10	200	本级设备容量受限
998	丰县	宋楼镇郭楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
999	丰县	PMS_宋楼镇刘屯西南	10	200	本级设备容量受限
1000	丰县	宋楼镇费楼东公变	10	200	本级设备容量受限
1001	丰县	PMS_宋楼镇刘王楼东街1#公变	10	200	本级设备容量受限
1002	丰县	宋楼镇西荣庄1#公变	10	200	本级设备容量受限
1003	丰县	宋楼镇刘王楼南1#公变	10	200	本级设备容量受限
1004	丰县	PMS_宋楼镇于堤口王庄东公变	10	400	本级设备容量受限
1005	丰县	PMS_宋楼镇蒋沟西公变	10	200	本级设备容量受限
1006	丰县	PMS_宋楼镇东王楼南公变	10	400	本级设备容量受限
1007	丰县	宋楼镇前王庄北1#公变	10	200	本级设备容量受限
1008	丰县	PMS_宋楼镇六队1#公变	10	400	本级设备容量受限
1009	丰县	PMS_宋楼镇王岗集东1#公变	10	400	本级设备容量受限
1010	丰县	宋楼镇香田集村香田集1#公变	10	200	本级设备容量受限
1011	丰县	宋楼镇孙庄东南公变	10	200	本级设备容量受限
1012	丰县	宋楼镇戚庄1#公变	10	200	本级设备容量受限
1013	丰县	宋楼镇于堤口北2#公变	10	200	本级设备容量受限
1014	睢宁	城区电声大楼门前台	10	630	本级设备容量受限
1015	丰县	宋楼镇王岗集南2号	10	400	本级设备容量受限
1016	丰县	宋楼镇宋楼西2#公变	10	200	本级设备容量受限
1017	丰县	宋楼镇于堤口东北公变	10	200	本级设备容量受限
1018	睢宁	城区中山南路1#变	10	630	本级设备容量受限
1019	睢宁	城区交通局门前东台	10	400	本级设备容量受限
1020	睢宁	城区西盛园南台2#变	10	400	本级设备容量受限
1021	丰县	宋楼镇宋楼线双楼新型社区2#	10	400	本级设备容量受限
1022	丰县	宋楼镇刘王楼西北公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1023	丰县	宋楼镇潘庙工业区2号公变	10	400	本级设备容量受限
1024	丰县	宋楼镇于堤口北3号公变	10	400	本级设备容量受限
1025	丰县	宋楼镇王洼东工业区公变	10	400	本级设备容量受限
1026	丰县	宋楼镇于堤口王庄东1号公变	10	400	本级设备容量受限
1027	丰县	宋楼镇苗圃厂工业区综合变	10	400	本级设备容量受限
1028	丰县	宋楼镇王岗集西综合变	10	400	本级设备容量受限
1029	丰县	宋楼镇西荣庄南综合变	10	400	本级设备容量受限
1030	丰县	宋楼镇王平楼东工业园区	10	400	本级设备容量受限
1031	丰县	宋楼镇草集东工业区公变	10	400	本级设备容量受限
1032	丰县	宋楼镇宋楼东2号公变	10	400	本级设备容量受限
1033	丰县	宋楼镇于堤口北4号公变	10	400	本级设备容量受限
1034	丰县	宋楼镇方楼东南	10	400	本级设备容量受限
1035	丰县	宋楼镇于堤口南综合变	10	400	本级设备容量受限
1036	丰县	师寨镇史小桥村公变东	10	400	本级设备容量受限
1037	丰县	PMS_师寨镇郭集村史老家南	10	200	本级设备容量受限
1038	丰县	师寨镇邱堤口村邱堤口南	10	200	本级设备容量受限
1039	丰县	师寨镇邱堤口村邱堤口东	10	200	本级设备容量受限
1040	丰县	师寨镇史小桥村徐庄	10	200	本级设备容量受限
1041	丰县	PMS_师寨镇汪屯村汪屯北	10	200	本级设备容量受限
1042	丰县	PMS_师寨镇街道东	10	400	本级设备容量受限
1043	丰县	师寨镇马庄村张庄东	10	200	本级设备容量受限
1044	丰县	PMS_师寨镇温庙村李新庄	10	200	本级设备容量受限
1045	丰县	师寨镇程庄村程庄南	10	200	本级设备容量受限
1046	丰县	师寨镇史小桥村齐庄	10	200	本级设备容量受限
1047	丰县	师寨镇孙史庄村史月堤	10	200	本级设备容量受限
1048	丰县	师寨镇亭台集村孟庄队	10	200	本级设备容量受限
1049	丰县	PMS_师寨镇刘土楼村师庄董庄变	10	200	本级设备容量受限
1050	丰县	PMS_师寨镇古庙村陈三楼北变	10	200	本级设备容量受限
1051	丰县	师寨镇孙史庄村孙三楼西综合变	10	200	本级设备容量受限
1052	丰县	师寨镇张学屋西综合变	10	200	本级设备容量受限
1053	睢宁	PMS_城区纱厂南门	10	400	本级设备容量受限
1054	睢宁	PMS_城区冯庄北台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1055	睢宁	环岛阳光花园4#	10	630	本级设备容量受限
1056	睢宁	PMS_中央步行街新增变工程	10	500	本级设备容量受限
1057	睢宁	PMS_城区职小南台	10	400	本级设备容量受限
1058	睢宁	PMS_城区毛庄桥东侧	10	400	本级设备容量受限
1059	睢宁	PMS_邱集王朱村小周台	10	200	本级设备容量受限
1060	睢宁	邱集小高张安台	10	400	本级设备容量受限
1061	睢宁	邱集李点村全李台	10	100	本级设备容量受限
1062	睢宁	PMS_邱集高楼村高庄台	10	200	本级设备容量受限
1063	睢宁	邱集汪庄西台	10	200	本级设备容量受限
1064	睢宁	邱集财政所台	10	400	本级设备容量受限
1065	睢宁	PMS_邱集高楼村圩内台	10	200	本级设备容量受限
1066	睢宁	邱集全海村东台	10	100	本级设备容量受限
1067	睢宁	PMS_邱集元西村周庄台	10	200	本级设备容量受限
1068	丰县	师寨镇仇集村仇集北	10	200	本级设备容量受限
1069	丰县	师寨镇小韩村小韩中一队	10	200	本级设备容量受限
1070	丰县	师寨镇小李庄村董寨东	10	200	本级设备容量受限
1071	丰县	PMS_师寨镇贾庄村张袁庄西一队	10	200	本级设备容量受限
1072	丰县	师寨镇仇集村仇集东一队	10	200	本级设备容量受限
1073	丰县	PMS_师寨镇街道东3#	10	200	本级设备容量受限
1074	丰县	PMS_师寨镇小李庄村大李庄南	10	200	本级设备容量受限
1075	丰县	师寨镇街道东2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1076	丰县	师寨镇冯屯村仇庄西	10	400	本级设备容量受限
1077	丰县	师寨镇谢屯村谢屯综合变	10	200	本级设备容量受限
1078	丰县	师寨镇开元路1号综合变	10	200	本级设备容量受限
1079	丰县	PMS_常店镇卜老家村王楼南配变	10	200	本级设备容量受限
1080	丰县	常店镇史道中	10	200	本级设备容量受限
1081	丰县	PMS_常店镇于单楼	10	200	本级设备容量受限
1082	丰县	PMS_常店镇陈桃园中	10	200	本级设备容量受限
1083	丰县	常店镇陈桃园一组	10	400	本级设备容量受限
1084	睢宁	PMS_邱集大李村二队台	10	200	本级设备容量受限
1085	丰县	PMS_常店镇后常堤口	10	200	本级设备容量受限
1086	丰县	PMS_丰县常店镇万庄村刘集	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1087	睢宁	PMS_邱集菜园村东台	10	200	本级设备容量受限
1088	丰县	PMS_常店镇陈王庄	10	200	本级设备容量受限
1089	睢宁	邱集小楼西台	10	200	本级设备容量受限
1090	睢宁	邱集杜庄村北台	10	400	本级设备容量受限
1091	睢宁	邱集位桥村东台	10	200	本级设备容量受限
1092	睢宁	邱集姚圩任庄台	10	400	本级设备容量受限
1093	睢宁	PMS_邱集刘庄李庄台	10	200	本级设备容量受限
1094	睢宁	邱集香店村老村部台	10	400	本级设备容量受限
1095	睢宁	PMS_邱集大社新建北台	10	200	本级设备容量受限
1096	睢宁	邱集小高村小刘台	10	400	本级设备容量受限
1097	睢宁	姚圩八队台	10	400	本级设备容量受限
1098	睢宁	PMS_邱集位桥杨庄台	10	200	本级设备容量受限
1099	睢宁	邱集新庄村小李台	10	200	本级设备容量受限
1100	丰县	PMS_常店镇李庄户	10	200	本级设备容量受限
1101	丰县	PMS_常店镇谷园南综合变	10	200	本级设备容量受限
1102	丰县	PMS_常店镇八里方北	10	200	本级设备容量受限
1103	丰县	PMS_丰县常店镇卜老家村陈桃园一号	10	200	本级设备容量受限
1104	丰县	PMS_常店镇古楼村葡萄园	10	200	本级设备容量受限
1105	丰县	PMS_常店镇八里方西	10	200	本级设备容量受限
1106	丰县	常店镇马楼街北综合变	10	400	本级设备容量受限
1107	丰县	常店镇李路口中	10	200	本级设备容量受限
1108	丰县	PMS_常店镇徐庄村徐庄北	10	315	本级设备容量受限
1109	丰县	常店镇徐庄陈集	10	400	本级设备容量受限
1110	丰县	常店镇郭庄南综合变	10	400	本级设备容量受限
1111	丰县	常店镇前张庄变	10	200	本级设备容量受限
1112	丰县	PMS_常店镇贾庄南	10	200	本级设备容量受限
1113	丰县	PMS_常店镇于曾庄	10	200	本级设备容量受限
1114	丰县	PMS_常店镇尚庄	10	400	本级设备容量受限
1115	丰县	常店镇徐庄村陈集北综合变	10	400	本级设备容量受限
1116	丰县	PMS_常店镇史堤口西	10	200	本级设备容量受限
1117	丰县	常店镇常东西综合变	10	200	本级设备容量受限
1118	丰县	常店镇孔庄东综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1119	丰县	PMS_常店镇王庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
1120	丰县	PMS_常店镇前砦综合变	10	200	本级设备容量受限
1121	丰县	常店镇马楼村木材市场2综合变	10	400	本级设备容量受限
1122	丰县	常店镇崔花园村丁庄综合变	10	400	本级设备容量受限
1123	丰县	PMS_常店镇陈集村木材二号	10	400	本级设备容量受限
1124	丰县	PMS_常店镇李河村李河西一号综合变	10	200	本级设备容量受限
1125	丰县	PMS_常店镇侯老家村侯老家新村二号综合变	10	400	本级设备容量受限
1126	丰县	PMS_常店镇卜老家大队三号综合变	10	400	本级设备容量受限
1127	丰县	PMS_常店镇陈集村木材一号	10	400	本级设备容量受限
1128	丰县	PMS_常店镇陈桃园西二号综合变	10	200	本级设备容量受限
1129	丰县	常店镇马楼街公变二号综合变	10	400	本级设备容量受限
1130	丰县	PMS_常店镇常堤口村秦庄南	10	200	本级设备容量受限
1131	丰县	常店镇马楼街西综合变	10	200	本级设备容量受限
1132	丰县	PMS_常店镇陈桃园大队二号综合变	10	400	本级设备容量受限
1133	丰县	PMS_常店镇大李庄村大李庄西	10	200	本级设备容量受限
1134	丰县	PMS_常店镇振兴村振兴小学东综合变	10	200	本级设备容量受限
1135	睢宁	PMS_邱集新庄村村部台	10	200	本级设备容量受限
1136	睢宁	PMS_邱集高楼村部东台配电变压器	10	500	本级设备容量受限
1137	睢宁	PMS_邱集姚圩村任庄南台	10	400	本级设备容量受限
1138	睢宁	邱集王林供电所北台变	10	500	本级设备容量受限
1139	睢宁	PMS_邱集姚圩村余庄台	10	400	本级设备容量受限
1140	睢宁	大余村学校台	10	200	本级设备容量受限
1141	睢宁	邱集王林工业园2号变	10	400	本级设备容量受限
1142	睢宁	邱集大杨村王楼西南台	10	400	本级设备容量受限
1143	睢宁	邱集大杨村王楼西北台	10	200	本级设备容量受限
1144	睢宁	邱集王林五队台	10	400	本级设备容量受限
1145	睢宁	PMS_邱集邱集老街台	10	400	本级设备容量受限
1146	睢宁	邱集刘庄史庄台	10	200	本级设备容量受限
1147	睢宁	PMS_邱集王林东街台	10	400	本级设备容量受限
1148	睢宁	PMS_邱集西倪村南台	10	200	本级设备容量受限
1149	睢宁	PMS_邱集西倪村西台	10	200	本级设备容量受限
1150	睢宁	邱集小朱村村部台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1151	睢宁	邱集董塘村村部台	10	200	本级设备容量受限
1152	睢宁	高作石墩张巷台	10	400	本级设备容量受限
1153	睢宁	高作单湾陈庄台	10	200	本级设备容量受限
1154	睢宁	PMS_高作夏庙夏东台	10	200	本级设备容量受限
1155	睢宁	高作小贺小贺台	10	200	本级设备容量受限
1156	睢宁	PMS_高作季庄薛庄台	10	200	本级设备容量受限
1157	睢宁	PMS_高作高大庄庄东台	10	200	本级设备容量受限
1158	睢宁	PMS_高作姚绳王庄台	10	200	本级设备容量受限
1159	睢宁	高作大庄倪庄西台	10	200	本级设备容量受限
1160	睢宁	PMS_高作官汪西台	10	400	本级设备容量受限
1161	睢宁	高作后刘商庄台	10	200	本级设备容量受限
1162	睢宁	PMS_高作五里前周	10	200	本级设备容量受限
1163	睢宁	高作双庄金庄台	10	400	本级设备容量受限
1164	睢宁	PMS_高作金庄东台	10	400	本级设备容量受限
1165	睢宁	高作高南电厂台	10	400	本级设备容量受限
1166	睢宁	PMS_高作广播站	10	400	本级设备容量受限
1167	睢宁	PMS_高作高南西门	10	400	本级设备容量受限
1168	睢宁	PMS_高作金塘东台	10	400	本级设备容量受限
1169	丰县	PMS_常店镇王楼村胡庄北	10	200	本级设备容量受限
1170	丰县	常店镇刘庙南一号综合变	10	200	本级设备容量受限
1171	丰县	丰县常店镇马楼农贸市场小区二号	10	200	本级设备容量受限
1172	丰县	常店镇八里方东综合变	10	200	本级设备容量受限
1173	丰县	常店镇陈桃园大队四号综合变	10	400	本级设备容量受限
1174	丰县	常店镇李河村李河北综合变	10	200	本级设备容量受限
1175	丰县	常店镇侯老家新农村5号综合变	10	200	本级设备容量受限
1176	丰县	常店镇木材市场北综合变	10	400	本级设备容量受限
1177	丰县	常店镇陈桃园北	10	400	本级设备容量受限
1178	丰县	PMS_常店镇郭集北综合变	10	200	本级设备容量受限
1179	丰县	PMS_常店镇万庄村白庄东	10	200	本级设备容量受限
1180	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东北综合变	10	200	本级设备容量受限
1181	丰县	丰县梁寨西北	10	200	本级设备容量受限
1182	丰县	丰县梁寨镇西陈楼综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1183	丰县	丰县梁寨辛庄北	10	200	本级设备容量受限
1184	丰县	PMS_丰县梁寨夹堤1#	10	200	本级设备容量受限
1185	丰县	PMS_丰县梁寨北门楼	10	400	本级设备容量受限
1186	丰县	PMS_丰县梁寨红楼西	10	200	本级设备容量受限
1187	丰县	丰县梁寨孙刘王南	10	400	本级设备容量受限
1188	丰县	丰县梁寨辛庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
1189	丰县	丰县梁寨镇黄楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
1190	丰县	PMS_丰县梁寨镇李寨东综合变	10	200	本级设备容量受限
1191	丰县	PMS_丰县梁寨小口	10	200	本级设备容量受限
1192	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨东综合变	10	200	本级设备容量受限
1193	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨北综合变	10	400	本级设备容量受限
1194	睢宁	PMS_高作八里东台	10	400	本级设备容量受限
1195	睢宁	PMS_高作东街台	10	400	本级设备容量受限
1196	睢宁	PMS_高作油厂台	10	400	本级设备容量受限
1197	睢宁	PMS_高作八里全楼南台	10	400	本级设备容量受限
1198	睢宁	PMS_高作八里鲍河南台	10	400	本级设备容量受限
1199	睢宁	高作烟草局门前台	10	400	本级设备容量受限
1200	睢宁	高作郭洼一队台	10	400	本级设备容量受限
1201	睢宁	PMS_高作郭洼南台	10	400	本级设备容量受限
1202	睢宁	PMS_高作单湾严曹台	10	200	本级设备容量受限
1203	睢宁	PMS_高作单湾村部台	10	400	本级设备容量受限
1204	睢宁	高作腊元南台	10	400	本级设备容量受限
1205	睢宁	高作曹庄小郝台	10	200	本级设备容量受限
1206	睢宁	PMS_高作曹庄邱庄台	10	200	本级设备容量受限
1207	睢宁	PMS_高作后刘北台	10	200	本级设备容量受限
1208	睢宁	PMS_高作后刘刘庄台	10	200	本级设备容量受限
1209	睢宁	PMS_高作金塘香西台	10	200	本级设备容量受限
1210	睢宁	PMS_高作八里八二台	10	315	本级设备容量受限
1211	睢宁	PMS_高作八里鲍河	10	200	本级设备容量受限
1212	睢宁	PMS_高作八里贸易开发区	10	400	本级设备容量受限
1213	睢宁	高作双庄南台	10	400	本级设备容量受限
1214	睢宁	PMS_高作高南东台	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1215	睢宁	PMS_高作腊元刘庄台	10	400	本级设备容量受限
1216	睢宁	PMS_高作食品站台	10	400	本级设备容量受限
1217	睢宁	PMS_高作周楼王庄台	10	200	本级设备容量受限
1218	睢宁	PMS_高作八里全楼台	10	400	本级设备容量受限
1219	睢宁	高作高北宋庄台	10	400	本级设备容量受限
1220	睢宁	高作夏庙桥头台	10	200	本级设备容量受限
1221	睢宁	高作高南电厂西台	10	200	本级设备容量受限
1222	睢宁	PMS_高作夏庙村部2号台	10	200	本级设备容量受限
1223	睢宁	PMS_高作季庄朱庄台	10	200	本级设备容量受限
1224	睢宁	高作腊元朱庄台	10	200	本级设备容量受限
1225	睢宁	高作腊元胡庄台	10	200	本级设备容量受限
1226	睢宁	PMS_高作张皮皮西台	10	200	本级设备容量受限
1227	睢宁	PMS_高作石墩北朱台	10	400	本级设备容量受限
1228	睢宁	PMS_高作石墩付庄台	10	200	本级设备容量受限
1229	睢宁	PMS_高作滕行东台	10	400	本级设备容量受限
1230	睢宁	高作八里新区东台	10	400	本级设备容量受限
1231	睢宁	PMS_高作镇郭洼工业园南台	10	400	本级设备容量受限
1232	睢宁	高作镇双庄金庄西台	10	400	本级设备容量受限
1233	睢宁	PMS_高作鲍河西台	10	400	本级设备容量受限
1234	睢宁	PMS_高作镇金塘村部北台	10	200	本级设备容量受限
1235	睢宁	PMS_高作镇夏庙胜庄台	10	400	本级设备容量受限
1236	睢宁	PMS_高作石墩南台2号变	10	200	本级设备容量受限
1237	睢宁	PMS_高作石墩村部南台2号变	10	200	本级设备容量受限
1238	睢宁	PMS_高作国税2#台	10	400	本级设备容量受限
1239	睢宁	高作腊园北台2号台	10	200	本级设备容量受限
1240	睢宁	PMS_高作滕庄北台2号台	10	400	本级设备容量受限
1241	睢宁	高作金庄中台	10	400	本级设备容量受限
1242	睢宁	PMS_高作滕庄农科台	10	200	本级设备容量受限
1243	睢宁	PMS_高作八里八二北台	10	400	本级设备容量受限
1244	睢宁	高作郭洼南台1#台	10	400	本级设备容量受限
1245	睢宁	高作刘圩北台	10	400	本级设备容量受限
1246	睢宁	高作单湾单西台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1247	睢宁	PMS_高作单湾刘庄台	10	400	本级设备容量受限
1248	睢宁	PMS_高作滕庄冯庄台	10	400	本级设备容量受限
1249	睢宁	高作夏庙夏北台	10	200	本级设备容量受限
1250	睢宁	PMS_高作夏庙歧路台	10	400	本级设备容量受限
1251	睢宁	PMS_高作滕庄樊庄台	10	400	本级设备容量受限
1252	睢宁	高作小仝朱西台	10	400	本级设备容量受限
1253	丰县	PMS_丰县梁寨镇油坊综合变	10	200	本级设备容量受限
1254	丰县	丰县梁寨政府西综合变	10	200	本级设备容量受限
1255	丰县	丰县梁寨红楼西北	10	200	本级设备容量受限
1256	丰县	丰县梁寨光庄西	10	200	本级设备容量受限
1257	丰县	PMS_丰县梁寨西陈楼东	10	200	本级设备容量受限
1258	丰县	PMS_丰县梁寨镇黄楼东南综合变	10	400	本级设备容量受限
1259	丰县	PMS_丰县梁寨镇梁寨大队1#综合变	10	400	本级设备容量受限
1260	丰县	PMS_丰县梁寨镇西街口2#综合变	10	400	本级设备容量受限
1261	丰县	丰县梁寨镇大张口西北1综合变	10	400	本级设备容量受限
1262	丰县	丰县欢口镇宋寨北	10	315	本级设备容量受限
1263	睢宁	PMS_高作八里刘庄北台	10	400	本级设备容量受限
1264	睢宁	PMS_高作八里新区东台2#变	10	200	本级设备容量受限
1265	睢宁	高作小仝朱西组南台	10	400	本级设备容量受限
1266	睢宁	高作小圩中台	10	400	本级设备容量受限
1267	睢宁	高作高南电厂东台	10	400	本级设备容量受限
1268	睢宁	高作双庄礼拜堂东台	10	400	本级设备容量受限
1269	睢宁	高作石墩西刘北台	10	200	本级设备容量受限
1270	睢宁	高作高南小李西台	10	400	本级设备容量受限
1271	睢宁	高作祁庄示范园	10	400	本级设备容量受限
1272	睢宁	PMS_高作小贺邱庄台	10	200	本级设备容量受限
1273	睢宁	PMS_魏集卢营四卢东台	10	200	本级设备容量受限
1274	睢宁	PMS_魏集卢营陈庄台	10	200	本级设备容量受限
1275	睢宁	PMS_魏集陆圩姚埝台	10	200	本级设备容量受限
1276	睢宁	PMS_魏集韩坝魏公台	10	200	本级设备容量受限
1277	睢宁	魏集王行北台	10	200	本级设备容量受限
1278	睢宁	魏集韩坝程庄台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1279	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村中	10	200	本级设备容量受限
1280	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄	10	200	本级设备容量受限
1281	丰县	PMS_丰县欢口镇朱庄东变	10	200	本级设备容量受限
1282	丰县	PMS_丰县欢口镇烟庄变	10	200	本级设备容量受限
1283	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口新村	10	400	本级设备容量受限
1284	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄西变	10	200	本级设备容量受限
1285	丰县	丰县欢口镇宋寨西变	10	400	本级设备容量受限
1286	丰县	PMS_丰县欢口镇土楼变	10	200	本级设备容量受限
1287	丰县	PMS_丰县欢口镇邓庄村变	10	200	本级设备容量受限
1288	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨南变	10	200	本级设备容量受限
1289	丰县	丰县欢口镇于坑东变	10	200	本级设备容量受限
1290	丰县	PMS_丰县欢口镇常庄四队变	10	200	本级设备容量受限
1291	丰县	PMS_丰县欢口镇张黄庄北变	10	200	本级设备容量受限
1292	丰县	PMS_丰县欢口镇尹庄南变	10	200	本级设备容量受限
1293	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄七队	10	200	本级设备容量受限
1294	丰县	PMS_丰县欢口镇陈方楼北	10	200	本级设备容量受限
1295	丰县	PMS_丰县欢口镇于堂西综合变	10	200	本级设备容量受限
1296	丰县	PMS_丰县欢口镇仇庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1297	丰县	PMS_丰县欢口镇史庄西南综合变	10	200	本级设备容量受限
1298	丰县	PMS_丰县欢口镇政府东变	10	400	本级设备容量受限
1299	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰北变	10	400	本级设备容量受限
1300	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰小区变	10	400	本级设备容量受限
1301	睢宁	PMS_魏集四卢南台	10	200	本级设备容量受限
1302	睢宁	PMS_魏集陈马路西台	10	400	本级设备容量受限
1303	睢宁	PMS_魏集位庆路新	10	200	本级设备容量受限
1304	睢宁	魏集叶场埝头西台	10	200	本级设备容量受限
1305	睢宁	PMS_魏集张铺小圩台	10	200	本级设备容量受限
1306	睢宁	魏集韩坝青水台	10	200	本级设备容量受限
1307	睢宁	PMS_魏集白湖村部台	10	200	本级设备容量受限
1308	睢宁	PMS_魏集朱庄南台2#变	10	200	本级设备容量受限
1309	睢宁	魏集叶场晓庄北台	10	200	本级设备容量受限
1310	睢宁	魏集叶场新庄北台	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1311	睢宁	魏集叶场牛角台	10	200	本级设备容量受限
1312	睢宁	魏集卢营东台	10	200	本级设备容量受限
1313	睢宁	魏集大桥北台	10	200	本级设备容量受限
1314	睢宁	魏集叶场马路台	10	200	本级设备容量受限
1315	睢宁	魏集草庙庙东台	10	200	本级设备容量受限
1316	睢宁	PMS_魏集王马路西台	10	200	本级设备容量受限
1317	睢宁	魏集叶场新庄台	10	200	本级设备容量受限
1318	睢宁	PMS_魏集叶场南台	10	200	本级设备容量受限
1319	邳州	八义集山前村山东1#变	10	200	本级设备容量受限
1320	邳州	八义集窑西村15#变	10	100	本级设备容量受限
1321	邳州	八义集街道6#变（派出所北）	10	400	本级设备容量受限
1322	邳州	八义集石桥街道4#变（苏果超市）	10	400	本级设备容量受限
1323	丰县	PMS_丰县欢口镇宋寨1#变	10	400	本级设备容量受限
1324	丰县	PMS_丰县欢口镇凤凰路6#变	10	200	本级设备容量受限
1325	丰县	PMS_丰县欢口镇陈小庄六队1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1326	丰县	PMS_丰县欢口镇黄店村4#综合变	10	200	本级设备容量受限
1327	丰县	PMS_丰县欢口镇陈大庄二队1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1328	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1329	丰县	PMS_丰县欢口镇刘桥村4#综合变0	10	200	本级设备容量受限
1330	丰县	PMS_丰县欢口镇前赵庄1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1331	丰县	PMS_丰县欢口镇于坑3#综合变	10	200	本级设备容量受限
1332	丰县	PMS_丰县欢口镇烟庄1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1333	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村5#综合变	10	200	本级设备容量受限
1334	丰县	PMS_丰县欢口镇吴庄1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1335	丰县	PMS_丰县欢口镇师后楼2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1336	丰县	PMS_丰县欢口镇欢口村东1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1337	丰县	PMS_丰县欢口镇水坑涯2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1338	丰县	PMS_丰县欢口镇肖庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1339	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关8#综合变	10	200	本级设备容量受限
1340	丰县	PMS_丰县欢口镇刘单楼1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1341	丰县	PMS_丰县欢口镇温寨3#综合变	10	200	本级设备容量受限
1342	邳州	PMS_八义集顺河村孙庄变	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1343	邳州	PMS_八义集顺河村毛家变	10	200	本级设备容量受限
1344	邳州	PMS_八义集顺河村中鲍变	10	200	本级设备容量受限
1345	邳州	八义集窑西商业区变	10	200	本级设备容量受限
1346	邳州	八义集耿庄村周家1#变	10	400	本级设备容量受限
1347	邳州	PMS_八义集耿庄村新庄变	10	250	本级设备容量受限
1348	邳州	八义集街道5#变（卫生院）	10	400	本级设备容量受限
1349	邳州	八义集茌子村茌东1#变	10	125	本级设备容量受限
1350	邳州	PMS_八义集粮山桥变	10	315	本级设备容量受限
1351	邳州	八义集茌子村墩西1#变	10	100	本级设备容量受限
1352	邳州	八义集街道9#变（树人小区）	10	315	本级设备容量受限
1353	邳州	八义集单庄村单后变	10	125	本级设备容量受限
1354	邳州	八义集汤海村汤庄3#变	10	200	本级设备容量受限
1355	邳州	PMS_八义集街道15#变（街北队）	10	400	本级设备容量受限
1356	邳州	PMS_八义集街东村小姜变	10	400	本级设备容量受限
1357	邳州	八义集街东村腾家3#变	10	160	本级设备容量受限
1358	邳州	八义集竹山四组2#变	10	160	本级设备容量受限
1359	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄机关6#综合变	10	200	本级设备容量受限
1360	丰县	PMS_丰县欢口镇刘大庄村刘大庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1361	丰县	PMS_丰县欢口镇陈洼一队1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1362	丰县	PMS_丰县欢口镇沙庄四号综合变	10	200	本级设备容量受限
1363	丰县	丰县欢口镇郭庄1号综合变	10	400	本级设备容量受限
1364	丰县	王沟街道西综合变	10	400	本级设备容量受限
1365	丰县	PMS_王沟镇孙油坊村高庄东	10	200	本级设备容量受限
1366	丰县	PMS_王沟镇杂坡地田楼西北	10	400	本级设备容量受限
1367	丰县	PMS_王沟镇杂东变	10	400	本级设备容量受限
1368	丰县	王沟镇孙寨变	10	100	本级设备容量受限
1369	丰县	PMS_王沟镇孙集东北	10	400	本级设备容量受限
1370	丰县	PMS_王沟镇梁饭朋变	10	200	本级设备容量受限
1371	丰县	PMS_王沟镇刘电池韩庄	10	200	本级设备容量受限
1372	丰县	PMS_王沟镇李庄东	10	200	本级设备容量受限
1373	丰县	王沟镇单楼东南	10	200	本级设备容量受限
1374	邳州	八义集街道18#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1375	邳州	八义集街道23#变(计划办)	10	400	本级设备容量受限
1376	邳州	八义集汤海村汤庄2#变	10	200	本级设备容量受限
1377	邳州	PMS_八路南赵吴园变	10	400	本级设备容量受限
1378	邳州	PMS_八路李巷景点变	10	200	本级设备容量受限
1379	邳州	PMS_八路山北花巷变	10	200	本级设备容量受限
1380	邳州	八路供销社变	10	400	本级设备容量受限
1381	邳州	八路供电所2#变	10	400	本级设备容量受限
1382	邳州	PMS_八路拔卜营村六队变	10	200	本级设备容量受限
1383	邳州	PMS_八路拔卜营杜圩变	10	200	本级设备容量受限
1384	邳州	PMS_八路临河徐庙变	10	200	本级设备容量受限
1385	邳州	八路供电所1#变	10	400	本级设备容量受限
1386	邳州	八路临河村部变	10	200	本级设备容量受限
1387	丰县	PMS_王沟镇杂西变	10	200	本级设备容量受限
1388	丰县	PMS_王沟镇梁楼村后曹变	10	100	本级设备容量受限
1389	丰县	PMS_王沟镇东张庄北变	10	400	本级设备容量受限
1390	丰县	PMS_王沟镇三十里庙北变	10	200	本级设备容量受限
1391	丰县	PMS_王沟镇李六西变	10	200	本级设备容量受限
1392	丰县	PMS_王沟镇刘元集西变	10	200	本级设备容量受限
1393	丰县	王沟镇杂坡地村田楼东北综合变	10	400	本级设备容量受限
1394	丰县	PMS_王沟镇周庄寨南公变	10	200	本级设备容量受限
1395	丰县	PMS_王沟镇张庄村东张庄南变	10	400	本级设备容量受限
1396	丰县	PMS_王沟镇刘元集村王庄变	10	400	本级设备容量受限
1397	丰县	PMS_王沟镇李胡集西北老综合变	10	400	本级设备容量受限
1398	丰县	PMS_王沟镇张集西公变	10	400	本级设备容量受限
1399	丰县	PMS_王沟镇单楼村单楼街道北综合变	10	400	本级设备容量受限
1400	丰县	PMS_王沟单楼街道南综合变	10	200	本级设备容量受限
1401	丰县	PMS_王沟镇李庄西2综合变	10	200	本级设备容量受限
1402	丰县	PMS_王沟镇刘小集南综合变	10	200	本级设备容量受限
1403	丰县	PMS_王沟镇刘元集西北综合变	10	200	本级设备容量受限
1404	丰县	PMS_王沟镇丁楼村李庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
1405	丰县	PMS_王沟镇两合集齐古同东北2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1406	丰县	PMS_王沟镇王大庄村王大庄北2综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1407	邳州	八路徐洪河一号桥变	10	30	本级设备容量受限
1408	邳州	八路镇北加油站变	10	400	本级设备容量受限
1409	邳州	PMS 占城庞口村东台变	10	100	本级设备容量受限
1410	邳州	PMS 占城山上工区变	10	200	本级设备容量受限
1411	邳州	PMS 占城沟北工区变	10	200	本级设备容量受限
1412	邳州	PMS 占城邵庄东台变	10	200	本级设备容量受限
1413	丰县	PMS 王沟镇程集村李胡集南综合变	10	400	本级设备容量受限
1414	丰县	王沟镇单楼村孙集东南综合变	10	200	本级设备容量受限
1415	丰县	王沟镇梁楼村袁油坊东综合变	10	400	本级设备容量受限
1416	丰县	王沟镇王小庄中综合变	10	200	本级设备容量受限
1417	丰县	王沟镇杂坡地田楼1号综合变	10	315	本级设备容量受限
1418	丰县	王沟镇李胡集南1号综合变	10	400	本级设备容量受限
1419	丰县	PMS 王沟镇梁饭棚南	10	200	本级设备容量受限
1420	丰县	丰县范楼镇小张楼综合变	10	200	本级设备容量受限
1421	丰县	丰县范楼镇马庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1422	丰县	PMS 丰县范楼镇汪洼后综合变	10	200	本级设备容量受限
1423	丰县	PMS 丰县范楼镇后王庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1424	丰县	丰县范楼镇京庄联中综合变	10	200	本级设备容量受限
1425	丰县	丰县范楼镇程庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1426	丰县	丰县范楼镇范楼西北东综合变	10	200	本级设备容量受限
1427	丰县	丰县范楼镇胡楼综合变	10	200	本级设备容量受限
1428	丰县	丰县范楼镇蒋湾南综合变	10	200	本级设备容量受限
1429	丰县	PMS 丰县范楼镇柳楼综合变	10	200	本级设备容量受限
1430	丰县	PMS 丰县范楼镇鲁套东综合变	10	200	本级设备容量受限
1431	丰县	PMS 丰县范楼镇骆庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1432	丰县	丰县范楼镇汪楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
1433	丰县	丰县范楼镇丁四楼综合变	10	200	本级设备容量受限
1434	丰县	PMS 丰县范楼镇努楼综合变	10	200	本级设备容量受限
1435	丰县	PMS 丰县范楼镇长顺西南综合变	10	400	本级设备容量受限
1436	邳州	PMS 占城机关北二号变	10	400	本级设备容量受限
1437	邳州	PMS 占城石匣村九队变	10	200	本级设备容量受限
1438	邳州	PMS 四户石羊村民委员会2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1439	邳州	PMS_四户果园2#变	10	200	本级设备容量受限
1440	邳州	PMS_四户顾桥5#变	10	200	本级设备容量受限
1441	邳州	四户夏墩2#变	10	400	本级设备容量受限
1442	邳州	PMS_四户栗家4#变	10	200	本级设备容量受限
1443	邳州	PMS_四户村部变	10	315	本级设备容量受限
1444	邳州	四户白马2#变	10	400	本级设备容量受限
1445	邳州	PMS_四户白马3#变	10	200	本级设备容量受限
1446	邳州	PMS_四户竹园2#变	10	200	本级设备容量受限
1447	邳州	PMS_邳州_10kV四户道口4#变	10	200	本级设备容量受限
1448	邳州	PMS_四户找埠7#变	10	200	本级设备容量受限
1449	邳州	PMS_四户杜庄9#变	10	400	本级设备容量受限
1450	丰县	丰县范楼镇王庄村丁单楼综合变	10	200	本级设备容量受限
1451	丰县	丰县范楼镇京庄村京庄北台区	10	200	本级设备容量受限
1452	丰县	丰县范楼镇汪大庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
1453	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼村小胡楼台区	10	200	本级设备容量受限
1454	丰县	PMS_丰县范楼镇后王庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
1455	丰县	PMS_丰县范楼镇黄村集村齐庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
1456	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼七队综合变	10	200	本级设备容量受限
1457	丰县	丰县范楼镇小新庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
1458	丰县	PMS_丰县范楼镇韩庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
1459	丰县	丰县范楼镇金陵南综合变	10	200	本级设备容量受限
1460	丰县	丰县范楼镇齐阁村齐阁前队综合变	10	200	本级设备容量受限
1461	丰县	丰县范楼镇小胡楼西综合变	10	200	本级设备容量受限
1462	丰县	丰县范楼镇刘洼后综合变	10	200	本级设备容量受限
1463	丰县	PMS_丰县范楼镇孙胡楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
1464	丰县	丰县范楼镇秦王口东台区	10	200	本级设备容量受限
1465	丰县	PMS_丰县范楼镇朱湾西南综合变	10	200	本级设备容量受限
1466	丰县	PMS_丰县范楼镇大楼北综合变	10	200	本级设备容量受限
1467	丰县	丰县范楼镇欧庄北综合变	10	400	本级设备容量受限
1468	丰县	PMS_丰县范楼镇十姓庄西北综合变	10	200	本级设备容量受限
1469	丰县	PMS_丰县范楼镇马庄北综合变	10	200	本级设备容量受限
1470	丰县	丰县范楼镇刘庄南综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1471	丰县	丰县范楼镇杨洼北综合变	10	200	本级设备容量受限
1472	丰县	PMS_丰县范楼镇齐庄东北综合变	10	200	本级设备容量受限
1473	丰县	PMS_丰县范楼镇滕老家综合变	10	200	本级设备容量受限
1474	丰县	PMS_丰县范楼镇汪楼北二1综合变	10	200	本级设备容量受限
1475	丰县	PMS_丰县范楼镇鲁套南1综合变	10	200	本级设备容量受限
1476	丰县	丰县范楼镇孙胡楼1综合变	10	200	本级设备容量受限
1477	丰县	丰县范楼镇桃园北综合变	10	200	本级设备容量受限
1478	丰县	丰县范楼镇秦庄东综合变	10	200	本级设备容量受限
1479	丰县	丰县范楼镇袁庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
1480	丰县	丰县范楼镇范楼镇2综合变	10	400	本级设备容量受限
1481	丰县	丰县范楼镇平楼三队综合变1	10	100	本级设备容量受限
1482	邳州	PMS_四户33#变	10	400	本级设备容量受限
1483	邳州	四户桃园13#变	10	400	本级设备容量受限
1484	邳州	四户董塘13#变	10	400	本级设备容量受限
1485	邳州	四户白马4#变	10	400	本级设备容量受限
1486	邳州	PMS_四户13#变	10	400	本级设备容量受限
1487	邳州	街南村五队台变	10	100	本级设备容量受限
1488	邳州	土山镇卢庄村西薛桥桥南综合变	10	400	本级设备容量受限
1489	邳州	土山张宋村包庄一队公变	10	400	本级设备容量受限
1490	邳州	PMS_土山薛集街西公变	10	200	本级设备容量受限
1491	邳州	土山镇张宋村包庄三队公变	10	100	本级设备容量受限
1492	邳州	PMS_土山镇孙庄王庄2#公变	10	200	本级设备容量受限
1493	邳州	PMS_街南新农村1#公变	10	400	本级设备容量受限
1494	邳州	PMS_街南村扶贫台变	10	250	本级设备容量受限
1495	邳州	PMS_土山街邳睢路公变	10	200	本级设备容量受限
1496	邳州	PMS_土山关公庙公变	10	400	本级设备容量受限
1497	邳州	PMS_黄山村部2#变	10	200	本级设备容量受限
1498	邳州	PMS_土山棉花站2#配变	10	400	本级设备容量受限
1499	邳州	PMS_土山魏庄村马墩2#配变	10	400	本级设备容量受限
1500	邳州	PMS_曹楼东薛桥2#配变	10	200	本级设备容量受限
1501	邳州	PMS_土山街石英公司变	10	400	本级设备容量受限
1502	邳州	PMS_土山农科村部2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1503	邳州	PMS_土山农科屠庄3#变	10	400	本级设备容量受限
1504	丰县	PMS_丰县范楼镇范楼金陵社区2号箱变	10	630	本级设备容量受限
1505	丰县	丰县范楼镇南市场综合变	10	400	本级设备容量受限
1506	丰县	PMS_赵庄十队	10	400	本级设备容量受限
1507	丰县	赵庄黄楼	10	200	本级设备容量受限
1508	丰县	PMS_赵庄镇土城三	10	200	本级设备容量受限
1509	丰县	PMS_赵庄镇袁集中	10	200	本级设备容量受限
1510	丰县	PMS_赵庄镇高庄东	10	200	本级设备容量受限
1511	丰县	PMS_赵庄镇于小庄西	10	200	本级设备容量受限
1512	丰县	赵庄镇于老家西	10	200	本级设备容量受限
1513	丰县	PMS_赵庄镇闫庄	10	200	本级设备容量受限
1514	丰县	赵庄镇田坑后	10	200	本级设备容量受限
1515	丰县	赵庄镇安集南	10	200	本级设备容量受限
1516	丰县	PMS_赵庄镇后张楼前	10	400	本级设备容量受限
1517	丰县	赵庄镇陈楼	10	400	本级设备容量受限
1518	丰县	PMS_赵庄镇宋楼	10	200	本级设备容量受限
1519	丰县	PMS_赵庄镇陈楼南	10	400	本级设备容量受限
1520	丰县	PMS_赵庄新安集北	10	200	本级设备容量受限
1521	丰县	PMS_赵庄宋双楼	10	400	本级设备容量受限
1522	丰县	PMS_赵庄镇赵庙村赵庙1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1523	丰县	PMS_赵庄镇吴楼东	10	400	本级设备容量受限
1524	丰县	赵庄镇王学屋中	10	200	本级设备容量受限
1525	丰县	PMS_赵庄镇汉源一号3#综合变	10	500	本级设备容量受限
1526	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村市厂东台区	10	200	本级设备容量受限
1527	邳州	土山街南村部变	10	400	本级设备容量受限
1528	丰县	PMS_丰县顺河镇计生综合变	10	200	本级设备容量受限
1529	邳州	官湖南沟15#变	10	400	本级设备容量受限
1530	邳州	PMS_官湖大坟7#变	10	400	本级设备容量受限
1531	邳州	PMS_官湖大黄9#变	10	125	本级设备容量受限
1532	邳州	PMS_官湖东坊18#变	10	400	本级设备容量受限
1533	邳州	官湖半庄9#变	10	630	本级设备容量受限
1534	邳州	官湖沿河2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1535	邳州	官湖东滩11#变	10	200	本级设备容量受限
1536	邳州	官湖南沟10#变	10	630	本级设备容量受限
1537	邳州	官湖胡塘9#变	10	400	本级设备容量受限
1538	邳州	官湖后黄6#变	10	160	本级设备容量受限
1539	邳州	官湖小坊19#变	10	400	本级设备容量受限
1540	邳州	官湖柳湖路1#变	10	400	本级设备容量受限
1541	邳州	官湖张家13#变	10	400	本级设备容量受限
1542	邳州	官湖白埠12#变	10	630	本级设备容量受限
1543	邳州	官湖西坊11#变	10	400	本级设备容量受限
1544	邳州	官湖北沟4#丁场	10	400	本级设备容量受限
1545	邳州	官湖鲍庄14#变	10	400	本级设备容量受限
1546	邳州	官湖新华五4#变	10	400	本级设备容量受限
1547	邳州	官湖福尔路9#变	10	630	本级设备容量受限
1548	邳州	PMS_宿羊山机关1#变	10	400	本级设备容量受限
1549	邳州	PMS_宿羊山陈庄3#郭营变	10	200	本级设备容量受限
1550	丰县	PMS_丰县顺河镇安庄西北综合变	10	200	本级设备容量受限
1551	丰县	PMS_丰县顺河镇岳庄新村委员会综合变	10	400	本级设备容量受限
1552	丰县	丰县顺河镇蔡庄村仇庄北综合变	10	200	本级设备容量受限
1553	丰县	PMS_丰县首羡镇和集东综合变	10	400	本级设备容量受限
1554	丰县	PMS_丰县首羡镇徐中心综合变	10	400	本级设备容量受限
1555	丰县	丰县首羡镇王梨园综合变	10	200	本级设备容量受限
1556	丰县	PMS_丰县首羡镇工业区综合变	10	400	本级设备容量受限
1557	丰县	PMS_丰县首羡镇王堂新村东台区综合变	10	400	本级设备容量受限
1558	丰县	PMS_丰县首羡镇首羡老街综合变	10	200	本级设备容量受限
1559	丰县	丰县首羡镇和集中心综合变	10	200	本级设备容量受限
1560	邳州	PMS_宿南线韩行2#三队变	10	200	本级设备容量受限
1561	丰县	丰县首羡镇首羡村首西	10	400	本级设备容量受限
1562	邳州	PMS_宿羊山贾家7#一队变	10	400	本级设备容量受限
1563	邳州	PMS_宿羊山徐楼13#河滩村部变	10	250	本级设备容量受限
1564	邳州	PMS_宿羊山桃元4#四队变	10	200	本级设备容量受限
1565	邳州	PMS_宿羊山镇东开发区2#变	10	630	本级设备容量受限
1566	邳州	PMS_宿羊山芦岗八队变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1567	邳州	PMS 宿羊山柿园七队变	10	400	本级设备容量受限
1568	邳州	PMS 宿羊山徐楼徐西变	10	400	本级设备容量受限
1569	邳州	PMS 宿羊山柿园五队2#变	10	200	本级设备容量受限
1570	丰县	丰县首羡镇和集村和集北	10	200	本级设备容量受限
1571	丰县	丰县首羡镇新区1#综合变	10	400	本级设备容量受限
1572	丰县	PMS 丰县首羡镇和集王庄	10	200	本级设备容量受限
1573	丰县	丰县首羡镇和集村和集东南	10	200	本级设备容量受限
1574	丰县	PMS 丰县首羡镇便集西潘2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1575	丰县	丰县首羡镇袁堂东综合变	10	200	本级设备容量受限
1576	邳州	土山卢庄西薛桥2#变	10	200	本级设备容量受限
1577	邳州	土山街道供电所变	10	400	本级设备容量受限
1578	邳州	PMS 土山屠庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
1579	邳州	官湖镇北工业区4#变	10	200	本级设备容量受限
1580	邳州	官湖柳家5#变	10	400	本级设备容量受限
1581	邳州	PMS 官湖鲍庄5#变	10	400	本级设备容量受限
1582	邳州	官湖墩上5#	10	400	本级设备容量受限
1583	邳州	官湖吴瓦房3#支部变	10	200	本级设备容量受限
1584	邳州	官湖官路口支部变	10	200	本级设备容量受限
1585	邳州	官湖大架沟1#	10	320	本级设备容量受限
1586	邳州	PMS 官湖新华二2#扶贫	10	400	本级设备容量受限
1587	邳州	官湖北沟2#扶贫	10	400	本级设备容量受限
1588	邳州	官湖东坊2#7队	10	200	本级设备容量受限
1589	邳州	PMS 官湖东坊3#6队	10	200	本级设备容量受限
1590	邳州	官湖东坊5#11队	10	200	本级设备容量受限
1591	邳州	PMS 官湖半庄4#东变	10	400	本级设备容量受限
1592	邳州	官湖东坊10#变	10	400	本级设备容量受限
1593	邳州	官湖新华三南变	10	630	本级设备容量受限
1594	邳州	官湖镇南区北变	10	400	本级设备容量受限
1595	邳州	PMS 官湖新华一南庄	10	400	本级设备容量受限
1596	邳州	官湖新华三北变	10	400	本级设备容量受限
1597	邳州	官湖西坊4#胡林	10	400	本级设备容量受限
1598	邳州	PMS 官湖官路口3#二队变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1599	邳州	官湖柳家2#变	10	315	本级设备容量受限
1600	邳州	PMS_官湖官路口1#韩场	10	400	本级设备容量受限
1601	邳州	官湖下沟2#变	10	250	本级设备容量受限
1602	邳州	官湖张家2#变	10	400	本级设备容量受限
1603	邳州	PMS_官湖北沟5#汪场	10	200	本级设备容量受限
1604	邳州	PMS_官湖大市场4#	10	200	本级设备容量受限
1605	邳州	PMS_官湖半庄1#西变	10	400	本级设备容量受限
1606	邳州	PMS_官湖小坊2#变	10	400	本级设备容量受限
1607	邳州	官湖福尔路1#变	10	200	本级设备容量受限
1608	邳州	官湖后黄3#变	10	200	本级设备容量受限
1609	邳州	官湖墩上工业2#	10	400	本级设备容量受限
1610	邳州	PMS_官湖前黄4#变	10	315	本级设备容量受限
1611	邳州	官湖前黄3#变	10	400	本级设备容量受限
1612	邳州	官湖墩上3#东变	10	200	本级设备容量受限
1613	丰县	赵庄镇田坑前	10	200	本级设备容量受限
1614	丰县	PMS_赵庄镇袁集前台区	10	200	本级设备容量受限
1615	丰县	赵庄镇王庄东	10	400	本级设备容量受限
1616	丰县	赵庄镇青林中综合变	10	200	本级设备容量受限
1617	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村四队东综合变	10	400	本级设备容量受限
1618	丰县	PMS_赵庄镇赵庄村小于庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
1619	丰县	PMS_赵庄镇单庄村奚庄新区综合变	10	200	本级设备容量受限
1620	丰县	PMS_赵庄镇张老家1#变	10	200	本级设备容量受限
1621	丰县	PMS_赵庄镇王庄村安双楼北综合变	10	200	本级设备容量受限
1622	丰县	PMS_赵庄镇市场西1#综合变	10	400	本级设备容量受限
1623	丰县	PMS_赵庄镇赵庄六队东1#综合变	10	400	本级设备容量受限
1624	丰县	PMS_赵庄镇袁集常庄西南综合变	10	400	本级设备容量受限
1625	丰县	PMS_赵庄镇常庄前综合变	10	400	本级设备容量受限
1626	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村孙庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1627	丰县	PMS_丰县赵庄镇马黑楼南综合变	10	200	本级设备容量受限
1628	丰县	赵庄镇段堤口新区2#综合变	10	400	本级设备容量受限
1629	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村黄楼2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1630	丰县	PMS_赵庄镇吴楼村原种场2#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1631	丰县	PMS_赵庄镇许庄村许庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
1632	丰县	赵庄镇许庄村部综合变	10	400	本级设备容量受限
1633	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村新安集2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1634	丰县	PMS_赵庄镇大彭庄村西陈集2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1635	丰县	PMS_赵庄镇王龙庄村王塘坊1#综合变	10	200	本级设备容量受限
1636	丰县	赵庄镇段堤口新区1号综合变	10	400	本级设备容量受限
1637	丰县	PMS_赵庄镇原种场北综合变	10	200	本级设备容量受限
1638	丰县	赵庄镇常庄南综合变	10	400	本级设备容量受限
1639	丰县	PMS_丰县赵庄镇陈楼南2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1640	丰县	PMS_丰县赵庄镇固元北综合变	10	400	本级设备容量受限
1641	丰县	赵庄镇开发区4号综合变	10	400	本级设备容量受限
1642	丰县	赵庄镇开发区2号综合变	10	200	本级设备容量受限
1643	丰县	赵庄镇任庄桥南队综合变	10	400	本级设备容量受限
1644	丰县	PMS_丰县顺河镇顺河村农机站南综合变	10	200	本级设备容量受限
1645	邳州	PMS_官湖街道6#变	10	400	本级设备容量受限
1646	邳州	PMS_官湖街道2#中变	10	200	本级设备容量受限
1647	邳州	官湖张家1#变	10	200	本级设备容量受限
1648	邳州	PMS_官湖丁口2#变	10	630	本级设备容量受限
1649	邳州	官湖胡塘1#变	10	400	本级设备容量受限
1650	邳州	官湖鲍庄1#变	10	200	本级设备容量受限
1651	邳州	官湖东下沟1#变	10	200	本级设备容量受限
1652	邳州	官湖鲍庄2#变	10	315	本级设备容量受限
1653	邳州	PMS_官湖吴瓦房6#变	10	400	本级设备容量受限
1654	邳州	PMS_官湖下沟3#变	10	200	本级设备容量受限
1655	邳州	官湖孙家2#变	10	400	本级设备容量受限
1656	邳州	PMS_官湖石坝4#变	10	160	本级设备容量受限
1657	邳州	官湖周家5#变	10	200	本级设备容量受限
1658	邳州	官湖二埝3#变	10	400	本级设备容量受限
1659	邳州	官湖二埝2#变	10	200	本级设备容量受限
1660	邳州	官湖张家9#变	10	200	本级设备容量受限
1661	邳州	官湖东滩13#变	10	630	本级设备容量受限
1662	邳州	官湖小坊17#变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1663	邳州	官湖小坊16#变	10	630	本级设备容量受限
1664	邳州	PMS_官湖新华五3#变	10	400	本级设备容量受限
1665	邳州	官湖白埠机关7#变	10	400	本级设备容量受限
1666	邳州	PMS_官湖曹场3#变	10	315	本级设备容量受限
1667	邳州	官湖南下沟5#变	10	200	本级设备容量受限
1668	邳州	官湖半庄6#变	10	315	本级设备容量受限
1669	邳州	PMS_官湖石坝6#变	10	400	本级设备容量受限
1670	邳州	官湖东坊14#变	10	400	本级设备容量受限
1671	邳州	官湖墩上6#变	10	200	本级设备容量受限
1672	邳州	PMS_官湖墩上7#变	10	400	本级设备容量受限
1673	邳州	PMS_官湖新华一桥头	10	400	本级设备容量受限
1674	邳州	PMS_官湖下沟5#	10	400	本级设备容量受限
1675	邳州	官湖小坊7#	10	630	本级设备容量受限
1676	邳州	PMS_官湖丁楼10#变	10	400	本级设备容量受限
1677	邳州	PMS_官湖周家11#变	10	400	本级设备容量受限
1678	邳州	官湖白埠机关15#变	10	400	本级设备容量受限
1679	邳州	PMS_官湖前沈11#变	10	400	本级设备容量受限
1680	邳州	官湖小坊11#变	10	630	本级设备容量受限
1681	邳州	官湖墩上工业区5#变	10	630	本级设备容量受限
1682	邳州	PMS_官湖丁场2#变	10	400	本级设备容量受限
1683	邳州	PMS_官湖半庄7#变	10	400	本级设备容量受限
1684	邳州	PMS_官湖二埝6#变	10	400	本级设备容量受限
1685	邳州	PMS_官湖立新陈庄变	10	200	本级设备容量受限
1686	邳州	PMS_官湖白埠机关10#变	10	400	本级设备容量受限
1687	邳州	官湖新华一6#变	10	630	本级设备容量受限
1688	邳州	官湖白埠机关9#变	10	630	本级设备容量受限
1689	邳州	官湖后黄7#变	10	200	本级设备容量受限
1690	邳州	官湖东坊17#变	10	630	本级设备容量受限
1691	邳州	PMS_官湖白埠机关11#变	10	400	本级设备容量受限
1692	邳州	PMS_官湖丁楼12#变	10	400	本级设备容量受限
1693	丰县	PMS_丰县顺河镇王庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1694	丰县	PMS_丰县顺河镇渠寨村新庄综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1695	丰县	丰县顺河镇师新庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1696	丰县	PMS_丰县顺河镇孙义楼综合变	10	200	本级设备容量受限
1697	丰县	PMS_丰县顺河镇蔡庄新庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1698	丰县	PMS_丰县顺河镇河申综合变	10	200	本级设备容量受限
1699	丰县	PMS_丰县顺河镇裴庄村四队综合变	10	200	本级设备容量受限
1700	丰县	PMS_丰县顺河镇大圣村一队综合变	10	200	本级设备容量受限
1701	丰县	PMS_丰县顺河镇王双楼西综合变	10	200	本级设备容量受限
1702	丰县	PMS_丰县顺河镇土围村义合村	10	200	本级设备容量受限
1703	丰县	PMS_丰县顺河镇杨楼村杨楼北综合变	10	200	本级设备容量受限
1704	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村路庙综合变	10	200	本级设备容量受限
1705	丰县	PMS_顺河镇唐庙村唐庙综合变	10	200	本级设备容量受限
1706	丰县	PMS_丰县顺河镇李庄路庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
1707	丰县	PMS_丰县顺河镇杨庙村杨庙西南综合变	10	200	本级设备容量受限
1708	丰县	PMS_丰县顺河镇张口村张口一队综合变	10	200	本级设备容量受限
1709	邳州	PMS_官湖东滩7#变	10	400	本级设备容量受限
1710	邳州	官湖小坊13#变	10	200	本级设备容量受限
1711	丰县	PMS_丰县顺河镇韩庄西综合变	10	200	本级设备容量受限
1712	邳州	官湖白埠机关13#变	10	630	本级设备容量受限
1713	丰县	丰县首羡镇娥墓园2#综合变	10	200	本级设备容量受限
1714	丰县	丰县首羡镇和集东南二号综合变	10	200	本级设备容量受限
1715	丰县	PMS_丰县首羡镇张集村刘庄综合变	10	200	本级设备容量受限
1716	邳州	岔河桥北5#变	10	200	本级设备容量受限
1717	邳州	PMS_岔河东马店1#变	10	200	本级设备容量受限
1718	邳州	PMS_岔河街道8#变	10	400	本级设备容量受限
1719	邳州	PMS_岔河桥南1#变	10	400	本级设备容量受限
1720	邳州	岔河马庄2#变	10	200	本级设备容量受限
1721	邳州	PMS_岔河桥南3#变	10	200	本级设备容量受限
1722	邳州	岔河新区1#变	10	200	本级设备容量受限
1723	邳州	PMS_邳州-10KV汶岔线-岔河样墩2#变	10	200	本级设备容量受限
1724	邳州	PMS_岔河马庄3#变	10	200	本级设备容量受限
1725	邳州	岔河黄石2#变	10	200	本级设备容量受限
1726	邳州	岔河桥南5#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1727	邳州	PMS_岔河街道10#变	10	400	本级设备容量受限
1728	邳州	PMS_岔河街道12#变	10	400	本级设备容量受限
1729	丰县	丰县首羡镇汪楼东综合变	10	200	本级设备容量受限
1730	城东	响山线32—1	10	400	本级设备容量受限
1731	城东	石铜线54—6	10	400	本级设备容量受限
1732	城东	PMS_石铜线34	10	400	本级设备容量受限
1733	城东	响铜线7	10	315	本级设备容量受限
1734	邳州	岔河样墩21#变	10	400	本级设备容量受限
1735	邳州	岔河样墩8#变	10	200	本级设备容量受限
1736	邳州	岔河样墩19#变	10	400	本级设备容量受限
1737	城东	坝骆线36—5	10	400	本级设备容量受限
1738	邳州	戴圩安贤工业3#变	10	200	本级设备容量受限
1739	邳州	戴圩镇安贤工业2#变	10	315	本级设备容量受限
1740	邳州	PMS_戴圩西公用变	10	400	本级设备容量受限
1741	邳州	戴圩镇华庄西公用变	10	400	本级设备容量受限
1742	丰县	PMS_丰县首羡镇平庄南综合变	10	200	本级设备容量受限
1743	邳州	PMS_戴圩镇常庄村部变	10	160	本级设备容量受限
1744	邳州	戴圩镇安贤工业变	10	315	本级设备容量受限
1745	邳州	PMS_戴圩镇常庄村工业变	10	200	本级设备容量受限
1746	邳州	戴圩申庄村西变	10	400	本级设备容量受限
1747	邳州	PMS_戴圩王场村部照明变	10	400	本级设备容量受限
1748	邳州	PMS_戴圩镇葡萄葛场变	10	200	本级设备容量受限
1749	邳州	PMS_戴圩华庄村扶贫变	10	400	本级设备容量受限
1750	邳州	戴圩曲坊三六队变	10	200	本级设备容量受限
1751	邳州	戴圩林子村村北变	10	200	本级设备容量受限
1752	邳州	戴圩前进村变	10	400	本级设备容量受限
1753	邳州	戴圩农机台变	10	400	本级设备容量受限
1754	邳州	戴圩林子村李埝变	10	315	本级设备容量受限
1755	邳州	PMS_戴圩刘庄村工业变	10	200	本级设备容量受限
1756	邳州	戴圩前进东公用变	10	400	本级设备容量受限
1757	邳州	PMS_戴圩红沭路街北1#变	10	400	本级设备容量受限
1758	邳州	PMS_戴圩寨墩村北变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1759	邳州	PMS_戴圩华庄4#变	10	400	本级设备容量受限
1760	邳州	戴圩连渊1#变	10	200	本级设备容量受限
1761	邳州	戴圩戴圩2#变	10	400	本级设备容量受限
1762	邳州	PMS_戴圩镇常庄1#变	10	400	本级设备容量受限
1763	邳州	PMS_戴圩林子村中公用2#变	10	400	本级设备容量受限
1764	邳州	PMS_戴圩镇安贤工业东2#变	10	400	本级设备容量受限
1765	邳州	戴圩镇常庄东变2#变	10	200	本级设备容量受限
1766	邳州	PMS_戴圩镇华庄西2#变	10	400	本级设备容量受限
1767	邳州	PMS_戴圩柳林村部2#变	10	400	本级设备容量受限
1768	邳州	戴圩镇安贤扶贫3#变（北变）	10	200	本级设备容量受限
1769	邳州	戴圩镇安贤村东3#变（工业3#东）	10	200	本级设备容量受限
1770	邳州	PMS_戴圩镇安贤东2#变（一队）	10	400	本级设备容量受限
1771	邳州	PMS_戴圩华庄工业2#变	10	400	本级设备容量受限
1772	城东	PMS_古建线20	10	400	本级设备容量受限
1773	城东	复建一线12—2	10	500	本级设备容量受限
1774	城东	PMS_复南线少年段1	10	400	本级设备容量受限
1775	城东	PMS_复青线18	10	400	本级设备容量受限
1776	城东	PMS_古九二线新解段5	10	400	本级设备容量受限
1777	城东	PMS_古九二线九艺段1	10	400	本级设备容量受限
1778	城东	PMS_苏苑小区3美变变压器	10	500	本级设备容量受限
1779	城东	PMS_坝东线43北3-1	10	400	本级设备容量受限
1780	城东	坝东线43—2	10	400	本级设备容量受限
1781	城东	PMS_奎农线农莲段6—1	10	250	本级设备容量受限
1782	城东	PMS_奎农线人新段4	10	400	本级设备容量受限
1783	城东	PMS_奎农线人新段2南7	10	400	本级设备容量受限
1784	城东	PMS_奎农线人新段2南4	10	400	本级设备容量受限
1785	城东	PMS_古云二线联中段2	10	400	本级设备容量受限
1786	城东	PMS_奎复线迎新段9北	10	400	本级设备容量受限
1787	城东	民富园6箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1788	城东	坝河线9—9北2	10	400	本级设备容量受限
1789	城东	坝河线9—9北3	10	400	本级设备容量受限
1790	城东	PMS_坝东线66	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1791	城东	PMS_升郭线9—3	10	400	本级设备容量受限
1792	城东	PMS_步北箱变变压器	10	800	本级设备容量受限
1793	城东	PMS_三温暖箱变变压器	10	500	本级设备容量受限
1794	城东	PMS_十二军2美变变压器	10	315	本级设备容量受限
1795	邳州	PMS_戴圩镇安贤南变2#（学校）	10	400	本级设备容量受限
1796	邳州	戴圩华庄扶贫6#变	10	200	本级设备容量受限
1797	邳州	戴圩新街道5箱变配电变压器	10	630	本级设备容量受限
1798	邳州	PMS_戴圩新街道2#箱变配电变压器	10	500	本级设备容量受限
1799	邳州	PMS_戴圩安贤工业南变	10	400	本级设备容量受限
1800	邳州	戴圩华庄申庄村西2#变	10	400	本级设备容量受限
1801	邳州	戴圩申庄南变	10	200	本级设备容量受限
1802	邳州	戴圩华庄东变	10	200	本级设备容量受限
1803	邳州	戴庄街道2#变	10	400	本级设备容量受限
1804	邳州	PMS_戴庄李圩1#变	10	400	本级设备容量受限
1805	邳州	PMS_戴庄黄石1#变	10	400	本级设备容量受限
1806	邳州	PMS_戴庄街道4#变	10	400	本级设备容量受限
1807	邳州	PMS_戴庄街道6#变	10	400	本级设备容量受限
1808	邳州	PMS_戴庄街道9#变	10	400	本级设备容量受限
1809	邳州	戴庄滕湖9#变	10	400	本级设备容量受限
1810	城东	PMS_贵邦俊园1配电室3变压器	10	630	本级设备容量受限
1811	城东	PMS_少年箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1812	城东	PMS_黄山垅II期1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1813	城东	PMS_黄山垅II期3箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1814	城东	PMS_黄山垅II期5箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1815	城东	PMS_铜山县粮油运输公司居民楼箱变变压器	10	200	本级设备容量受限
1816	邳州	戴庄皂树2#变	10	400	本级设备容量受限
1817	邳州	戴庄镇戴庄村12#变	10	400	本级设备容量受限
1818	邳州	戴庄镇山窝12#变	10	200	本级设备容量受限
1819	邳州	PMS_新河镇袁场新农村变	10	200	本级设备容量受限
1820	邳州	PMS_新河镇周庄变	10	200	本级设备容量受限
1821	邳州	新河镇胡圩村部1#变	10	315	本级设备容量受限
1822	邳州	新河镇胡圩村部变2#变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1823	邳州	新河镇林场变	10	200	本级设备容量受限
1824	邳州	PMS_新河镇卞庄变	10	400	本级设备容量受限
1825	邳州	新河镇后滩变	10	200	本级设备容量受限
1826	邳州	新河镇朱庄米厂变	10	315	本级设备容量受限
1827	邳州	PMS_新河镇张场变	10	100	本级设备容量受限
1828	邳州	PMS_新河镇PB刘营2#变	10	200	本级设备容量受限
1829	邳州	PMS_新河镇PB新河市场变01	10	400	本级设备容量受限
1830	邳州	PMS_新河镇前刘2#变	10	400	本级设备容量受限
1831	邳州	PMS_新河镇PB老庄村部2#变	10	200	本级设备容量受限
1832	邳州	新河镇栗河2#变	10	400	本级设备容量受限
1833	城东	PMS_民富园5箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1834	城东	PMS_美家美变变压器	10	400	本级设备容量受限
1835	城东	PMS_复广线9箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
1836	城东	PMS_古海线二师段2北	10	400	本级设备容量受限
1837	城东	PMS_复铜线3	10	315	本级设备容量受限
1838	邳州	新河镇新集街南2#变（已增资）	10	400	本级设备容量受限
1839	邳州	PMS_新河镇周庄2#变（已增资）	10	400	本级设备容量受限
1840	邳州	PMS_新河镇河农线薛湖大棚3#变	10	400	本级设备容量受限
1841	邳州	新河镇蟹塘东变增容	10	200	本级设备容量受限
1842	邳州	新河镇新集街东2#变	10	400	本级设备容量受限
1843	邳州	新河镇新西线中学门前变	10	400	本级设备容量受限
1844	邳州	新河镇程庄村大棚6#变	10	200	本级设备容量受限
1845	邳州	新河吴庄变	10	200	本级设备容量受限
1846	邳州	PMS_港上曹庄1#变	10	400	本级设备容量受限
1847	邳州	PMS_港上大范后张2#台变	10	400	本级设备容量受限
1848	邳州	港上石房货场变	10	400	本级设备容量受限
1849	邳州	PMS_港上石房小范变3#	10	400	本级设备容量受限
1850	邳州	PMS_港上展庄变	10	400	本级设备容量受限
1851	邳州	PMS_港上港东南变	10	400	本级设备容量受限
1852	邳州	PMS_港上庄安东变3#	10	400	本级设备容量受限
1853	邳州	港上镇十房7#变	10	400	本级设备容量受限
1854	邳州	港上机关2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1855	邳州	PMS 港上港西北变	10	400	本级设备容量受限
1856	邳州	港上西式街台变	10	400	本级设备容量受限
1857	邳州	PMS 港上后湖东变2#	10	400	本级设备容量受限
1858	城东	PMS 复开二线2	10	400	本级设备容量受限
1859	城东	PMS 民祥园2箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1860	城东	PMS 民富园11箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1861	城东	PMS 民富园12箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1862	城东	PMS 复青线23-3	10	400	本级设备容量受限
1863	城东	PMS 奎农线农莲段1	10	400	本级设备容量受限
1864	城东	PMS 复青线15	10	400	本级设备容量受限
1865	城东	民怡园美变变压器	10	630	本级设备容量受限
1866	城东	PMS 奎农线人新段2南2东1	10	400	本级设备容量受限
1867	邳州	PMS 港上港中南3#变	10	400	本级设备容量受限
1868	邳州	PMS 港上西式街2#变	10	400	本级设备容量受限
1869	邳州	PMS 港上郭家2#台变	10	400	本级设备容量受限
1870	邳州	PMS 港上北荆邑5#变新增	10	400	本级设备容量受限
1871	邳州	PMS 港上机关7#台变	10	400	本级设备容量受限
1872	邳州	PMS 港上镇北西15号变	10	400	本级设备容量受限
1873	邳州	PMS 港上港东村11#台变	10	400	本级设备容量受限
1874	邳州	PMS 港上庄安6#变	10	400	本级设备容量受限
1875	邳州	PMS 港上镇高庄5#台变	10	400	本级设备容量受限
1876	邳州	港上镇郭家3#台变	10	400	本级设备容量受限
1877	邳州	PMS 炮车郑圈1#变	10	250	本级设备容量受限
1878	城东	PMS 升郭线1-14=1	10	400	本级设备容量受限
1879	城东	PMS 奥邻花园3配电室1变压器	10	630	本级设备容量受限
1880	邳州	PMS 炮车天齐村曹庄变	10	160	本级设备容量受限
1881	邳州	PMS 炮车镇老街变	10	400	本级设备容量受限
1882	邳州	PMS 炮车前沙3#变	10	200	本级设备容量受限
1883	邳州	PMS 炮车新菜市变	10	630	本级设备容量受限
1884	邳州	炮车大街4#台片	10	630	本级设备容量受限
1885	邳州	PMS 炮车蒋庄新村北台片	10	400	本级设备容量受限
1886	城东	PMS 宝龙广场2配电室3变压器	10	800	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1887	城东	PMS_宝龙广场2配电室4变压器	10	800	本级设备容量受限
1888	城东	中锐星尚城5配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
1889	邳州	炮车大街超市变	10	400	本级设备容量受限
1890	城东	PMS_宏远箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1891	城东	PMS_绿苑小区配电室3变压器	10	630	本级设备容量受限
1892	城东	坝黄线1—1东1	10	400	本级设备容量受限
1893	城东	PMS_苏苑小区4美变变压器	10	500	本级设备容量受限
1894	城东	石铜线40—1	10	400	本级设备容量受限
1895	邳州	PMS_燕子埠黑山村3#变	10	200	本级设备容量受限
1896	邳州	PMS_燕子埠3#变	10	400	本级设备容量受限
1897	邳州	PMS_燕子埠佛头5#变	10	400	本级设备容量受限
1898	邳州	PMS_燕子埠17#变	10	400	本级设备容量受限
1899	邳州	PMS_碾庄街道烈士碑南门公用变	10	800	本级设备容量受限
1900	邳州	PMS_碾庄街道陵园中路变	10	400	本级设备容量受限
1901	邳州	PMS_碾庄泗庄村后高变	10	100	本级设备容量受限
1902	邳州	碾庄街道信用社变	10	630	本级设备容量受限
1903	邳州	PMS_碾庄彭庄3#彭西变	10	80	本级设备容量受限
1904	邳州	PMS_碾庄稍墩村郑前变	10	100	本级设备容量受限
1905	邳州	PMS_碾庄稍墩村牌坊变	10	200	本级设备容量受限
1906	邳州	碾庄稍墩村刘庄变	10	250	本级设备容量受限
1907	邳州	PMS_碾庄街道北中公用变	10	630	本级设备容量受限
1908	邳州	碾庄彭庄4#前黄滩变	10	400	本级设备容量受限
1909	邳州	碾庄彭庄村部变	10	500	本级设备容量受限
1910	邳州	PMS_碾庄彭庄1#前刘变	10	100	本级设备容量受限
1911	邳州	PMS_碾庄大兴2#张家变	10	200	本级设备容量受限
1912	邳州	PMS_碾庄鲁楼1#鲁东变	10	200	本级设备容量受限
1913	邳州	PMS_碾庄庙前王庄公用变	10	200	本级设备容量受限
1914	城东	响铜线2	10	400	本级设备容量受限
1915	城东	九七医院箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1916	邳州	PMS_碾庄祁庄村张后公用变	10	200	本级设备容量受限
1917	邳州	PMS_碾庄倪庄10#雅庄电站	10	200	本级设备容量受限
1918	邳州	PMS_碾庄彭庄5#后黄滩变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1919	邳州	PMS_碾庄大宋4#贺庄变	10	200	本级设备容量受限
1920	邳州	PMS_碾庄衡集村窑厂公用变	10	50	本级设备容量受限
1921	邳州	PMS_碾庄韩庄1#村部变	10	200	本级设备容量受限
1922	邳州	PMS_碾庄村南门公用变	10	400	本级设备容量受限
1923	邳州	PMS_碾庄庙前村娄梁公用变	10	200	本级设备容量受限
1924	邳州	PMS_碾庄衡集村衡东变	10	200	本级设备容量受限
1925	邳州	PMS_碾庄街道北东公用变	10	500	本级设备容量受限
1926	邳州	PMS_碾庄韩高村韩中变	10	200	本级设备容量受限
1927	邳州	PMS_碾庄才庄村纪念馆公用变	10	200	本级设备容量受限
1928	邳州	PMS_碾庄才庄村二组公用变	10	200	本级设备容量受限
1929	邳州	PMS_碾庄生墩前王变	10	200	本级设备容量受限
1930	邳州	PMS_碾庄井墩一队变	10	100	本级设备容量受限
1931	邳州	PMS_碾庄井墩村七组公用变	10	160	本级设备容量受限
1932	邳州	PMS_碾庄桑园郑庄变	10	200	本级设备容量受限
1933	邳州	碾庄练滩五队变	10	100	本级设备容量受限
1934	邳州	PMS_碾庄练滩村三组公用变	10	200	本级设备容量受限
1935	邳州	PMS_碾庄生墩三队变	10	200	本级设备容量受限
1936	邳州	碾庄桑园庙后	10	200	本级设备容量受限
1937	邳州	PMS_碾庄院上3#大院上变	10	200	本级设备容量受限
1938	邳州	PMS_碾庄李集前佟变	10	200	本级设备容量受限
1939	邳州	PMS_碾庄彭庄9#居民区变	10	200	本级设备容量受限
1940	邳州	PMS_碾庄稍墩村稍后西2#变	10	400	本级设备容量受限
1941	邳州	PMS_碾庄街道陵园2#公用变	10	400	本级设备容量受限
1942	邳州	PMS_碾庄庙前村板桥2#变	10	100	本级设备容量受限
1943	邳州	碾庄大宋村部3#变	10	400	本级设备容量受限
1944	邳州	PMS_碾庄闫桥街道东公用变	10	200	本级设备容量受限
1945	邳州	PMS_碾庄练滩六队变	10	200	本级设备容量受限
1946	邳州	PMS_碾庄村中学校综合变	10	400	本级设备容量受限
1947	邳州	PMS_碾庄街道供电所变	10	630	本级设备容量受限
1948	邳州	碾庄倪庄村尤东综合变	10	400	本级设备容量受限
1949	邳州	PMS_碾庄练滩村二队综合变	10	200	本级设备容量受限
1950	邳州	PMS_碾庄淮海南路变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1951	邳州	碾庄王集王庄东队变	10	200	本级设备容量受限
1952	邳州	PMS_碾庄大宋村部2#变	10	200	本级设备容量受限
1953	邳州	PMS_碾庄镇西门外队变	10	400	本级设备容量受限
1954	邳州	PMS_碾庄镇小曹庄东变	10	400	本级设备容量受限
1955	城东	丰储街菜市箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1956	城东	绿丰线31	10	200	本级设备容量受限
1957	城东	坝铜线39	10	400	本级设备容量受限
1958	邳州	PMS_碾庄镇岱山中学变	10	400	本级设备容量受限
1959	邳州	PMS_碾庄镇李集凤凰庄西队变	10	400	本级设备容量受限
1960	邳州	PMS_碾庄大宋村部东变	10	400	本级设备容量受限
1961	邳州	碾庄镇李集小圩2#变	10	200	本级设备容量受限
1962	邳州	PMS_碾庄镇岱山村街道东配变	10	400	本级设备容量受限
1963	邳州	PMS_碾庄镇街道南东2#变	10	400	本级设备容量受限
1964	邳州	碾庄镇街道派出所变	10	630	本级设备容量受限
1965	邳州	PMS_碾庄彭庄村油坊变	10	400	本级设备容量受限
1966	邳州	PMS_碾庄鲁楼杜庄5#配变	10	400	本级设备容量受限
1967	邳州	PMS_碾庄才庄村部变	10	400	本级设备容量受限
1968	邳州	碾庄镇桑园井东变	10	400	本级设备容量受限
1969	邳州	碾庄彭庄新农村4#变	10	400	本级设备容量受限
1970	邳州	碾庄宗庙高庄5#变	10	400	本级设备容量受限
1971	邳州	碾庄镇彭庄园区3#变	10	400	本级设备容量受限
1972	邳州	PMS_碾庄李集村东门公用变	10	200	本级设备容量受限
1973	邳州	PMS_碾庄井墩三队变	10	200	本级设备容量受限
1974	邳州	PMS_碾庄生墩村部七队变	10	200	本级设备容量受限
1975	邳州	议堂朱楼村2#村部变	10	200	本级设备容量受限
1976	邳州	议堂街道3#中心变	10	400	本级设备容量受限
1977	邳州	议堂沙埠2#孟淹变	10	200	本级设备容量受限
1978	邳州	议堂代庄1#12队变	10	200	本级设备容量受限
1979	市郊	PMS_刘开二线16—16	10	400	本级设备容量受限
1980	市郊	PMS_石秦线26—11=1	10	400	本级设备容量受限
1981	市郊	PMS_刘环线21—12	10	315	本级设备容量受限
1982	市郊	拉姆齐箱变变压器	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1983	市郊	PMS_碧螺二期6箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
1984	市郊	刘秦线36—12	10	400	本级设备容量受限
1985	市郊	大安线109—20南1	10	200	本级设备容量受限
1986	市郊	大安线119—6	10	200	本级设备容量受限
1987	市郊	大工线74西17—10	10	400	本级设备容量受限
1988	市郊	大后线27—8=3	10	200	本级设备容量受限
1989	市郊	茶月线67—14=4	10	200	本级设备容量受限
1990	市郊	大李线28—3	10	200	本级设备容量受限
1991	市郊	山李线45—3	10	200	本级设备容量受限
1992	市郊	PMS_大维线28—4西5	10	400	本级设备容量受限
1993	市郊	PMS_大庙线4	10	400	本级设备容量受限
1994	市郊	PMS_大庙线5—1	10	315	本级设备容量受限
1995	市郊	PMS_大庙线23	10	315	本级设备容量受限
1996	市郊	PMS_大翔线45	10	200	本级设备容量受限
1997	市郊	PMS_大工线74西17	10	400	本级设备容量受限
1998	市郊	PMS_佟庙线71	10	400	本级设备容量受限
1999	市郊	PMS_建材机械厂宿舍二期配电室1变压器	10	400	本级设备容量受限
2000	市郊	茶月线100—3	10	200	本级设备容量受限
2001	市郊	PMS_大安线34—5	10	200	本级设备容量受限
2002	市郊	PMS_大庙线16	10	400	本级设备容量受限
2003	市郊	大维线28—1东1	10	400	本级设备容量受限
2004	市郊	PMS_大后线79	10	315	本级设备容量受限
2005	市郊	PMS_大后线27—8	10	315	本级设备容量受限
2006	市郊	PMS_大安线137—11=2	10	200	本级设备容量受限
2007	市郊	PMS_大后线46	10	200	本级设备容量受限
2008	市郊	山李线51—21西1	10	400	本级设备容量受限
2009	市郊	山李线55	10	315	本级设备容量受限
2010	市郊	PMS_大李线25	10	400	本级设备容量受限
2011	市郊	大后线160	10	400	本级设备容量受限
2012	市郊	PMS_大后线109	10	400	本级设备容量受限
2013	市郊	大维线28—4西1	10	400	本级设备容量受限
2014	市郊	茶月线119—4	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2015	市郊	PMS_佟湖线61	10	315	本级设备容量受限
2016	市郊	PMS_大李线21—1	10	400	本级设备容量受限
2017	市郊	PMS_大维线28—4东4	10	400	本级设备容量受限
2018	市郊	PMS_大工线74西17西6东1	10	400	本级设备容量受限
2019	市郊	茶月线67—9=1	10	200	本级设备容量受限
2020	市郊	山李线51—21西6	10	400	本级设备容量受限
2021	市郊	PMS_侯集中学3箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
2022	市郊	茶月线92北4	10	400	本级设备容量受限
2023	市郊	PMS_大翔线50	10	400	本级设备容量受限
2024	市郊	大庙线9东5北1	10	200	本级设备容量受限
2025	市郊	大安线109—8=6	10	200	本级设备容量受限
2026	市郊	大工创新段3	10	200	本级设备容量受限
2027	市郊	黄墩线52—21	10	200	本级设备容量受限
2028	市郊	黄墩线74西18	10	400	本级设备容量受限
2029	市郊	园户线65—1	10	400	本级设备容量受限
2030	市郊	园建线63东	10	400	本级设备容量受限
2031	市郊	园建线62	10	400	本级设备容量受限
2032	市郊	大翔线58西1	10	315	本级设备容量受限
2033	市郊	园山线7东7北	10	315	本级设备容量受限
2034	市郊	园山线7南3	10	400	本级设备容量受限
2035	市郊	黄小线37—6	10	200	本级设备容量受限
2036	市郊	黄夏线47北1	10	200	本级设备容量受限
2037	市郊	PMS_东城茗门3配电室2变压器	10	500	本级设备容量受限
2038	市郊	园建线63	10	400	本级设备容量受限
2039	市郊	佟黄线57—25=4	10	400	本级设备容量受限
2040	市郊	园前线35—6东3	10	400	本级设备容量受限
2041	市郊	大翔线60	10	400	本级设备容量受限
2042	市郊	PMS_大翔线58西2	10	400	本级设备容量受限
2043	市郊	美珠家园配电室3变压器	10	630	本级设备容量受限
2044	市郊	园建线60西4	10	400	本级设备容量受限
2045	市郊	园前线48南1东5南4付	10	400	本级设备容量受限
2046	市郊	PMS_西良线72西16北18	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2047	市郊	PMS_西良线72西16北13北3	10	400	本级设备容量受限
2048	市郊	PMS_西良线91	10	250	本级设备容量受限
2049	市郊	西良线72西18南6	10	315	本级设备容量受限
2050	市郊	PMS_西群线35-4	10	400	本级设备容量受限
2051	市郊	拾苏线5-9变压器	10	400	本级设备容量受限
2052	市郊	拾苏线5-5=5北变压器	10	630	本级设备容量受限
2053	市郊	拾苏线5-5=10	10	315	本级设备容量受限
2054	市郊	PMS_拾庞一线33	10	400	本级设备容量受限
2055	市郊	庞夹线40南4	10	400	本级设备容量受限
2056	市郊	PMS_拾丁线6	10	315	本级设备容量受限
2057	市郊	庞广线40-16	10	400	本级设备容量受限
2058	市郊	丁楼线31-9	10	315	本级设备容量受限
2059	市郊	丁楼线31-23	10	400	本级设备容量受限
2060	市郊	PMS_拾丁线15-9	10	400	本级设备容量受限
2061	市郊	拾苏线5-5北2变压器	10	630	本级设备容量受限
2062	市郊	庞夹线24东14南1	10	200	本级设备容量受限
2063	市郊	庞夹线35	10	200	本级设备容量受限
2064	市郊	PMS_西良线87南4	10	200	本级设备容量受限
2065	市郊	PMS_西良线72西16	10	400	本级设备容量受限
2066	市郊	PMS_西群线39	10	400	本级设备容量受限
2067	市郊	拾丁线15-9西2北	10	400	本级设备容量受限
2068	市郊	拾苏线5-5=5西8变压器	10	400	本级设备容量受限
2069	市郊	PMS_西群线40西2南1	10	400	本级设备容量受限
2070	市郊	西群线45-1	10	400	本级设备容量受限
2071	市郊	庞夹线37南4	10	200	本级设备容量受限
2072	市郊	PMS_拾庞一线36北1	10	400	本级设备容量受限
2073	市郊	彭港线48	10	400	本级设备容量受限
2074	市郊	九吴线24-6=4	10	400	本级设备容量受限
2075	市郊	九港线3-9=1	10	400	本级设备容量受限
2076	市郊	PMS_拾庞线46东23北12	10	200	本级设备容量受限
2077	市郊	PMS_拾九线8北2	10	400	本级设备容量受限
2078	市郊	玉房线45-36	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2079	市郊	九吴线57北7东3	10	400	本级设备容量受限
2080	市郊	九吴线62	10	400	本级设备容量受限
2081	市郊	九港线3—8	10	400	本级设备容量受限
2082	市郊	拾九线16北6	10	400	本级设备容量受限
2083	市郊	拾和线38—17北5	10	200	本级设备容量受限
2084	市郊	九吴线57北9	10	200	本级设备容量受限
2085	市郊	九港线30—10西45南3	10	200	本级设备容量受限
2086	市郊	玉房线45—42	10	400	本级设备容量受限
2087	市郊	拾和线38—19北16	10	200	本级设备容量受限
2088	市郊	九港线11—3	10	400	本级设备容量受限
2089	市郊	PMS_拾庞线3	10	200	本级设备容量受限
2090	市郊	九港线30—10西31南8	10	400	本级设备容量受限
2091	市郊	九吴线69—7	10	400	本级设备容量受限
2092	市郊	拾庞一线16东6	10	400	本级设备容量受限
2093	市郊	九港线30—10西30	10	400	本级设备容量受限
2094	市郊	九港线30—10西51	10	315	本级设备容量受限
2095	市郊	拾和线38—12北16	10	400	本级设备容量受限
2096	市郊	九吴线57—14=18西	10	400	本级设备容量受限
2097	市郊	九港线30—10西50南3	10	400	本级设备容量受限
2098	市郊	玉房线45—22东1	10	400	本级设备容量受限
2099	市郊	拾九线8北2东3	10	400	本级设备容量受限
2100	市郊	PMS_统曹线79南3	10	400	本级设备容量受限
2101	市郊	PMS_统柳线52	10	200	本级设备容量受限
2102	市郊	统潘线144—22	10	400	本级设备容量受限
2103	市郊	统潘线158—5	10	400	本级设备容量受限
2104	市郊	PMS_统曹线50	10	315	本级设备容量受限
2105	市郊	PMS_统曹线79	10	400	本级设备容量受限
2106	市郊	PMS_统潘线80	10	250	本级设备容量受限
2107	市郊	统柳线37—3=5	10	400	本级设备容量受限
2108	市郊	统柳线37—4	10	400	本级设备容量受限
2109	市郊	PMS_惠大线72	10	400	本级设备容量受限
2110	市郊	PMS_惠大线85	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2111	市郊	统赵线19西7	10	400	本级设备容量受限
2112	市郊	PMS_惠民花园II期3配电室1变压器	10	630	本级设备容量受限
2113	市郊	PMS_惠民花园三期12配电室1变压器	10	500	本级设备容量受限
2114	市郊	琅塘线44	10	200	本级设备容量受限
2115	市郊	统潘线144—08东2北5	10	200	本级设备容量受限
2116	市郊	统潘线171—3	10	200	本级设备容量受限
2117	市郊	统柳线63	10	400	本级设备容量受限
2118	市郊	PMS_统潘线174	10	200	本级设备容量受限
2119	市郊	统潘线144—23东4	10	200	本级设备容量受限
2120	市郊	统潘线160—4	10	200	本级设备容量受限
2121	市郊	绿海赵武段19西6	10	200	本级设备容量受限
2122	市郊	统曹线88—4	10	200	本级设备容量受限
2123	市郊	统曹线54—1	10	200	本级设备容量受限
2124	市郊	琅塘线54—7=7	10	200	本级设备容量受限
2125	市郊	统柳线117	10	200	本级设备容量受限
2126	市郊	绿海赵武段8—9=1	10	200	本级设备容量受限
2127	市郊	统柳线64—18	10	200	本级设备容量受限
2128	市郊	统赵线25	10	400	本级设备容量受限
2129	市郊	琅塘线54—7=1	10	400	本级设备容量受限
2130	市郊	琅塘线60	10	400	本级设备容量受限
2131	市郊	琅塘线48—1西7	10	400	本级设备容量受限
2132	市郊	统赵线23	10	315	本级设备容量受限
2133	市郊	统柳线27—1	10	400	本级设备容量受限
2134	市郊	琅塘线54—8南1	10	400	本级设备容量受限
2135	市郊	琅塘线45—7	10	200	本级设备容量受限
2136	市郊	琅塘线60西4-3	10	400	本级设备容量受限
2137	市郊	统赵线21	10	400	本级设备容量受限
2138	市郊	统赵线24	10	400	本级设备容量受限
2139	市郊	惠民东支路箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
2140	市郊	统赵线29—5	10	400	本级设备容量受限
2141	市郊	惠民花园K区1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
2142	市郊	统潘线153—5	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2143	市郊	统赵线6	10	400	本级设备容量受限
2144	市郊	PMS_惠大线89	10	400	本级设备容量受限
2145	市郊	万锦城4配电室3变压器	10	800	本级设备容量受限
2146	贾汪	PMS_塔山朱湾闫房九组	10	200	本级设备容量受限
2147	贾汪	PMS_前场东台区	10	400	本级设备容量受限
2148	贾汪	耿集办事处后曹东站	10	200	本级设备容量受限
2149	贾汪	PMS_耿集办事处吕庄三队	10	200	本级设备容量受限
2150	贾汪	PMS_塔山镇北片	10	315	本级设备容量受限
2151	贾汪	PMS_耿集办事处乡政府	10	315	本级设备容量受限
2152	贾汪	PMS_沟上东村	10	200	本级设备容量受限
2153	贾汪	PMS_因庄十组北	10	200	本级设备容量受限
2154	贾汪	张场一台区	10	200	本级设备容量受限
2155	贾汪	PMS_聂庄孙庄	10	200	本级设备容量受限
2156	贾汪	朱湾村东灌	10	200	本级设备容量受限
2157	贾汪	PMS_塔山刘庄	10	160	本级设备容量受限
2158	贾汪	PMS_因庄十组	10	200	本级设备容量受限
2159	贾汪	PMS_各湖王台二组	10	160	本级设备容量受限
2160	贾汪	PMS_耿集办事处赵庄队	10	400	本级设备容量受限
2161	贾汪	PMS_耿集办事处桑园村耿庄队	10	200	本级设备容量受限
2162	贾汪	PMS_耿集办事处唐庄村东	10	200	本级设备容量受限
2163	贾汪	PMS_夏庄四组北台区	10	100	本级设备容量受限
2164	贾汪	耿集办事处镇中变	10	400	本级设备容量受限
2165	贾汪	PMS_耿集办事处大蒜市场2台区	10	400	本级设备容量受限
2166	贾汪	耿集办事处郑庄村北台区	10	200	本级设备容量受限
2167	贾汪	PMS_塔山镇金地木业园	10	400	本级设备容量受限
2168	贾汪	PMS_耿集后曹村西变	10	400	本级设备容量受限
2169	贾汪	PMS_耿集苏合队2台区	10	400	本级设备容量受限
2170	贾汪	PMS_耿集大蒜市场南	10	400	本级设备容量受限
2171	贾汪	PMS_耿集镇西2号变	10	400	本级设备容量受限
2172	贾汪	PMS_塔山镇政府	10	400	本级设备容量受限
2173	贾汪	PMS_耿集新大蒜市场	10	400	本级设备容量受限
2174	贾汪	PMS_彭楼四组	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2175	贾汪	PMS 塔山商城变	10	400	本级设备容量受限
2176	贾汪	PMS 金地奶牛场	10	400	本级设备容量受限
2177	贾汪	阡口六组东台	10	200	本级设备容量受限
2178	贾汪	塔山沟上六台区	10	200	本级设备容量受限
2179	贾汪	PMS 瓦店六台区	10	200	本级设备容量受限
2180	贾汪	PMS 建平三期2变	6	400	本级设备容量受限
2181	贾汪	PMS 邮西鹿庄农贸市场二台区(西一)	10	400	本级设备容量受限
2182	贾汪	PMS 两妥新区台区	10	200	本级设备容量受限
2183	贾汪	瓦店三台区	10	200	本级设备容量受限
2184	贾汪	权台小区3变	10	200	本级设备容量受限
2185	贾汪	北场电灌	10	400	本级设备容量受限
2186	贾汪	PMS 韩元西支部	10	250	本级设备容量受限
2187	贾汪	权台四台区	10	200	本级设备容量受限
2188	贾汪	瓦店六台区北2#变	10	200	本级设备容量受限
2189	贾汪	虎山五台区	10	160	本级设备容量受限
2190	贾汪	虎山东电灌站台区（旧）	10	160	本级设备容量受限
2191	贾汪	PMS 虎山三台区	10	200	本级设备容量受限
2192	贾汪	瓦庄二台区	10	200	本级设备容量受限
2193	贾汪	PMS 大吴瓦庄七台区(x400)	10	400	本级设备容量受限
2194	邳州	议堂许洼1#许洼变	10	200	本级设备容量受限
2195	邳州	议堂迭路3#王庄变	10	200	本级设备容量受限
2196	邳州	议堂桃园1#桃西变	10	200	本级设备容量受限
2197	邳州	议堂陈楼村5#王家变	10	160	本级设备容量受限
2198	邳州	议堂街道15#信用社变	10	400	本级设备容量受限
2199	邳州	PMS 议堂崔家村6#门窗变	10	400	本级设备容量受限
2200	邳州	议堂龚湖村8#彭河变	10	100	本级设备容量受限
2201	邳州	PMS 赵墩镇倪桥村3#胜利河变	10	200	本级设备容量受限
2202	邳州	PMS 赵墩镇更厅村8#后营变	10	200	本级设备容量受限
2203	贾汪	PMS 民主苑北一台区	6	315	本级设备容量受限
2204	贾汪	PMS 瓦庄市场台区（韩东新增）	10	400	本级设备容量受限
2205	贾汪	PMS 权台新六台区（权台五）	10	400	本级设备容量受限
2206	贾汪	PMS 大吴商城四台区	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2207	贾汪	PMS_大吴镇政府北台区	6	400	本级设备容量受限
2208	邳州	PMS_赵墩镇毛湖村1#张湾变	10	400	本级设备容量受限
2209	贾汪	建平大吴信用社台区（西大吴六东）	6	315	本级设备容量受限
2210	邳州	PMS_赵墩镇柳元村8#郑家变	10	200	本级设备容量受限
2211	邳州	PMS_赵墩镇柳元村2#曹家变	10	200	本级设备容量受限
2212	邳州	PMS_赵墩镇柳元村4#大新庄变	10	200	本级设备容量受限
2213	邳州	PMS_赵墩镇柳元村6#柳元变	10	200	本级设备容量受限
2214	贾汪	PMS_两妥南台区	10	400	本级设备容量受限
2215	邳州	PMS_赵墩镇固子村1#瓦子布单变	10	200	本级设备容量受限
2216	邳州	PMS_赵墩镇固子村2#瓦子布西变	10	200	本级设备容量受限
2217	邳州	赵墩镇义合村4#韩家变	10	200	本级设备容量受限
2218	邳州	赵墩镇牌坊村3#西牌坊变	10	200	本级设备容量受限
2219	贾汪	PMS_瓦庄二台区2号变（新）	10	400	本级设备容量受限
2220	贾汪	PMS_韩元闫庄2#台区	10	400	本级设备容量受限
2221	邳州	赵墩镇滩上街道4#街道南变	10	400	本级设备容量受限
2222	贾汪	PMS_小吴电灌台片	10	400	本级设备容量受限
2223	邳州	PMS_赵墩镇胡家村3#姬家变	10	200	本级设备容量受限
2224	贾汪	PMS_西大吴一台区2#配变20150420	10	400	本级设备容量受限
2225	邳州	赵墩镇顾庄村4#高庄变	10	400	本级设备容量受限
2226	贾汪	PMS_大吴商城一台区（新）	10	400	本级设备容量受限
2227	贾汪	段庄新二台区20151120	10	400	本级设备容量受限
2228	贾汪	PMS_步行街北台区2#变	10	400	本级设备容量受限
2229	贾汪	PMS_瓦店八台区2#变（国网）	10	400	本级设备容量受限
2230	贾汪	虎山5台区新建（国网）	10	160	本级设备容量受限
2231	邳州	PMS_赵墩镇赵墩村6#王场变	10	200	本级设备容量受限
2232	邳州	PMS_赵墩镇河湾村1#罗西变	10	200	本级设备容量受限
2233	贾汪	PMS_瓦庄八台区新2#变	10	400	本级设备容量受限
2234	贾汪	PMS_夏庄八台区2#变（国网）	10	400	本级设备容量受限
2235	邳州	PMS_赵墩镇义合村8#义东变	10	400	本级设备容量受限
2236	邳州	PMS_赵墩镇柳元村7#柳元东变	10	200	本级设备容量受限
2237	邳州	PMS_赵墩镇柳元村10#窦家北变	10	200	本级设备容量受限
2238	邳州	PMS_赵墩镇耿埠村6#耿埠一队变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2239	邳州	赵墩镇闫家村14#徐台变	10	200	本级设备容量受限
2240	贾汪	PMS 段庄综合一台区2#变	10	400	本级设备容量受限
2241	邳州	PMS 赵墩镇顾庄村11#高压西变	10	200	本级设备容量受限
2242	邳州	PMS 赵墩镇固子村9#瓦子布四队变	10	400	本级设备容量受限
2243	邳州	赵墩镇闫家村12#闫家街道南3#变	10	400	本级设备容量受限
2244	邳州	赵墩镇闫家村13#小巩变	10	400	本级设备容量受限
2245	邳州	赵墩镇胡家村10#胡家西变	10	200	本级设备容量受限
2246	邳州	PMS 赵墩镇闫家村16#大巩南变	10	400	本级设备容量受限
2247	邳州	赵墩镇天庙村9#尚西变	10	400	本级设备容量受限
2248	邳州	赵墩镇兴唐村17#东门变	10	200	本级设备容量受限
2249	邳州	赵墩镇闫家村32#街道变	10	400	本级设备容量受限
2250	邳州	赵墩镇寨河村10#赵口南变	10	200	本级设备容量受限
2251	邳州	赵墩供电所变	10	200	本级设备容量受限
2252	邳州	PMS 赵墩镇兴唐村3#三唐西变	10	200	本级设备容量受限
2253	贾汪	大吴工业园西二台区	10	400	本级设备容量受限
2254	邳州	车辐山运西9#变	10	200	本级设备容量受限
2255	贾汪	大吴夏庄南站二台区	10	400	本级设备容量受限
2256	邳州	车辐山车前3#变	10	200	本级设备容量受限
2257	邳州	车辐山官廂1#变	10	200	本级设备容量受限
2258	贾汪	鹿西台区北变	10	400	本级设备容量受限
2259	邳州	车辐山新庄5#变	10	200	本级设备容量受限
2260	邳州	车辐山友好5#变	10	200	本级设备容量受限
2261	邳州	车辐山友好4#变	10	200	本级设备容量受限
2262	邳州	车辐山杨滩2#变	10	200	本级设备容量受限
2263	邳州	车辐山潘楼2#变	10	400	本级设备容量受限
2264	邳州	车辐山红光2#变	10	400	本级设备容量受限
2265	贾汪	小吴村北变	10	400	本级设备容量受限
2266	邳州	车辐山任庄2#变	10	400	本级设备容量受限
2267	邳州	车辐山街道5#变	10	400	本级设备容量受限
2268	邳州	车辐山关廂12#变	10	200	本级设备容量受限
2269	邳州	车辐山运西6#变	10	200	本级设备容量受限
2270	贾汪	大吴镇政府二台区（潘安新二）	6	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2271	贾汪	PMS_大吴商城三台区	10	400	本级设备容量受限
2272	贾汪	PMS_两妥村村民委员会1箱变	10	400	本级设备容量受限
2273	贾汪	PMS_两妥村村民委员会2变	10	400	本级设备容量受限
2274	邳州	车辐山后白庄2#变	10	200	本级设备容量受限
2275	邳州	车辐山交警队变	10	400	本级设备容量受限
2276	邳州	车辐山友好小古2#变	10	400	本级设备容量受限
2277	邳州	车辐山新庄1#变	10	200	本级设备容量受限
2278	邳州	车辐山村东2#变	10	400	本级设备容量受限
2279	邳州	车辐山福源新村2#变	10	400	本级设备容量受限
2280	邳州	车辐山山南街道3#变	10	400	本级设备容量受限
2281	邳州	车辐山新街1#变	10	400	本级设备容量受限
2282	邳州	车辐山新街7#变	10	400	本级设备容量受限
2283	邳州	车辐山车前石庄6#变	10	400	本级设备容量受限
2284	邳州	运河葛程3号变	10	630	本级设备容量受限
2285	邳州	PMS_运河新庄5#变	10	200	本级设备容量受限
2286	邳州	PMS_运河新庄4#变	10	400	本级设备容量受限
2287	邳州	运河田园小区	10	400	本级设备容量受限
2288	邳州	运河吴闸27#变	10	400	本级设备容量受限
2289	贾汪	大泉岗子风机厂台区	10	400	本级设备容量受限
2290	贾汪	PMS_大泉育才路西台区	10	400	本级设备容量受限
2291	贾汪	PMS_大泉崮西南台区	10	200	本级设备容量受限
2292	贾汪	PMS_大泉北湖二台区	10	200	本级设备容量受限
2293	贾汪	PMS_大泉大李庄杜庄	10	200	本级设备容量受限
2294	贾汪	PMS_大泉宗庄1.2.3队	10	200	本级设备容量受限
2295	贾汪	PMS_大泉泉河5队新台区	10	400	本级设备容量受限
2296	贾汪	PMS_大泉泉河1队台区	10	400	本级设备容量受限
2297	贾汪	焦庄后台东2台区	10	160	本级设备容量受限
2298	贾汪	PMS_大泉泉西六队	10	200	本级设备容量受限
2299	贾汪	大泉泉旺头南湖3	10	100	本级设备容量受限
2300	贾汪	PMS_大泉工业园4#变	10	315	本级设备容量受限
2301	贾汪	PMS_大泉独湖磨石塘	10	400	本级设备容量受限
2302	贾汪	PMS_大泉泉东徐师大东台区	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2303	贾汪	大泉土盆水库南台区	10	160	本级设备容量受限
2304	邳州	PMS_运河徐塘5#变	10	200	本级设备容量受限
2305	邳州	运河吴闸1#变	10	400	本级设备容量受限
2306	邳州	运河邵场2#变	10	200	本级设备容量受限
2307	邳州	运河冯瓦2#变	10	400	本级设备容量受限
2308	邳州	运河吴闸6#变	10	400	本级设备容量受限
2309	邳州	运河五杨2#变	10	400	本级设备容量受限
2310	邳州	运河紫薇小区1#	10	200	本级设备容量受限
2311	邳州	运河张楼街道1#变	10	800	本级设备容量受限
2312	邳州	PMS_运河建设北路1#变	10	630	本级设备容量受限
2313	邳州	PMS_运河新庄1#变	10	400	本级设备容量受限
2314	邳州	PMS_运河张楼街道4#变	10	200	本级设备容量受限
2315	邳州	PMS_运河马场4#变	10	400	本级设备容量受限
2316	邳州	PMS_运河新立2#变	10	400	本级设备容量受限
2317	邳州	运河吴闸14#变	10	400	本级设备容量受限
2318	邳州	运河徐塘新区2#变	10	630	本级设备容量受限
2319	邳州	PMS_运河吴闸15#变	10	400	本级设备容量受限
2320	邳州	运河徐塘16#变	10	400	本级设备容量受限
2321	邳州	PMS_运河邵场7#变	10	400	本级设备容量受限
2322	邳州	运河新庄村7#变	10	400	本级设备容量受限
2323	邳州	运河吴闸18#变	10	400	本级设备容量受限
2324	邳州	运河葛程8#变	10	400	本级设备容量受限
2325	邳州	运河葛程10号变	10	400	本级设备容量受限
2326	贾汪	大泉泉河一队北台区	10	400	本级设备容量受限
2327	贾汪	PMS_大泉小山子新大队3台区	10	400	本级设备容量受限
2328	邳州	运河马场7#变	10	400	本级设备容量受限
2329	邳州	PMS_运河徐塘14#变	10	400	本级设备容量受限
2330	邳州	运河薛口10#变	10	200	本级设备容量受限
2331	贾汪	PMS_大泉泉河农贸市场台区	10	400	本级设备容量受限
2332	贾汪	PMS_大泉泉旺头12队东台	10	400	本级设备容量受限
2333	贾汪	PMS_大泉关庄东北	10	200	本级设备容量受限
2334	贾汪	PMS_大泉小山子西北	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2335	贾汪	PMS_大泉岗子5队北台区	10	400	本级设备容量受限
2336	贾汪	PMS_东大桥	10	315	本级设备容量受限
2337	贾汪	PMS_国税局	10	315	本级设备容量受限
2338	贾汪	PMS_司法局东	10	315	本级设备容量受限
2339	贾汪	PMS_团结小学	10	315	本级设备容量受限
2340	贾汪	PMS_沿街南34台区	10	400	本级设备容量受限
2341	邳州	运河吴闸29#变	10	400	本级设备容量受限
2342	邳州	运河吴闸28#变	10	400	本级设备容量受限
2343	贾汪	PMS_贾汪区供销社宿舍	10	400	本级设备容量受限
2344	邳州	运河吴闸13#变	10	500	本级设备容量受限
2345	邳州	PMS_邢楼大固8#变	10	200	本级设备容量受限
2346	邳州	PMS_邢楼范墩3#变	10	315	本级设备容量受限
2347	邳州	邢楼7#变(街北)	10	400	本级设备容量受限
2348	邳州	邢楼江沟1#变	10	100	本级设备容量受限
2349	邳州	邢楼沙庄村7#变	10	100	本级设备容量受限
2350	邳州	邢楼长沟2#变(许家)	10	80	本级设备容量受限
2351	贾汪	PMS_十里花溪3配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
2352	邳州	PMS_邢楼村19#变(村部)	10	400	本级设备容量受限
2353	邳州	PMS_邢楼耿庄村8#台片(贺庄西)	10	400	本级设备容量受限
2354	邳州	邢楼武堂7#变	10	125	本级设备容量受限
2355	邳州	PMS_邢楼大固村17#变	10	400	本级设备容量受限
2356	邳州	PMS_邢楼苏新家园变	10	250	本级设备容量受限
2357	邳州	邢楼思田18#变	10	200	本级设备容量受限
2358	邳州	邢楼黄楼10#变	10	200	本级设备容量受限
2359	邳州	邢楼东庄12#变	10	250	本级设备容量受限
2360	邳州	邢楼奎墩15#变	10	200	本级设备容量受限
2361	邳州	PMS_邳城2#变	10	400	本级设备容量受限
2362	邳州	邳城船闸综合1#变	10	200	本级设备容量受限
2363	邳州	邳城洪福大道4#变	10	200	本级设备容量受限
2364	邳州	PMS_邳城洪福大道3#变	10	200	本级设备容量受限
2365	邳州	邳城城西7#变	10	200	本级设备容量受限
2366	邳州	PMS_邳城河口20#变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2367	邳州	PMS_邳城城山9#变	10	400	本级设备容量受限
2368	邳州	PMS_邳城街道1#变	10	400	本级设备容量受限
2369	邳州	PMS_邳城郭池4#变	10	200	本级设备容量受限
2370	邳州	邳城城北工业1#变	10	200	本级设备容量受限
2371	邳州	PMS_邳城郭池5#变	10	200	本级设备容量受限
2372	邳州	PMS_邳城葛布2#变	10	200	本级设备容量受限
2373	邳州	PMS_邳城百户3#变	10	200	本级设备容量受限
2374	邳州	PMS_邳城谢湖3#变	10	200	本级设备容量受限
2375	邳州	邳城7#变	10	200	本级设备容量受限
2376	邳州	PMS_邳城双庙3#变	10	200	本级设备容量受限
2377	邳州	PMS_邳城刘瓦5#变	10	200	本级设备容量受限
2378	邳州	邳城洳口4#变	10	200	本级设备容量受限
2379	邳州	PMS_邳城河口6#变	10	200	本级设备容量受限
2380	邳州	邳城艾山6#变	10	200	本级设备容量受限
2381	邳州	邳城9#变	10	400	本级设备容量受限
2382	邳州	PMS_邳城城山28#变	10	400	本级设备容量受限
2383	邳州	PMS_邳城城山29#变	10	400	本级设备容量受限
2384	邳州	邳城双庙7#变	10	200	本级设备容量受限
2385	邳州	PMS_邳城新山河18#变	10	400	本级设备容量受限
2386	邳州	PMS_邳城城山34#变	10	400	本级设备容量受限
2387	邳州	邳城艾山3#变	10	400	本级设备容量受限
2388	邳州	PMS_邳城城北工业2#变	10	400	本级设备容量受限
2389	邳州	邳城城山38#变	10	400	本级设备容量受限
2390	邳州	PMS_邳城葛布4#变	10	200	本级设备容量受限
2391	贾汪	南庄机井	10	200	本级设备容量受限
2392	贾汪	PMS_小王家东台区	10	200	本级设备容量受限
2393	贾汪	PMS_周布东	10	200	本级设备容量受限
2394	贾汪	PMS_供电所公用变二	10	315	本级设备容量受限
2395	贾汪	PMS_独山寺	10	200	本级设备容量受限
2396	贾汪	PMS_耿朱元	10	160	本级设备容量受限
2397	贾汪	PMS_供电所公变一	10	315	本级设备容量受限
2398	贾汪	新前马	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2399	贾汪	PMS_保林北	10	200	本级设备容量受限
2400	贾汪	保林西山变	10	100	本级设备容量受限
2401	贾汪	PMS_朱元五队2号变	10	400	本级设备容量受限
2402	邳州	邳州向阳佳园小区1变压器	10	400	本级设备容量受限
2403	邳州	邳州二院变	10	400	本级设备容量受限
2404	邳州	邳州溪仲路7#变	10	630	本级设备容量受限
2405	邳州	邳州农机局变	10	200	本级设备容量受限
2406	邳州	邳州实验小学2#公变	10	315	本级设备容量受限
2407	邳州	PMS_邳州广场2#公变	10	400	本级设备容量受限
2408	邳州	邳州涌金花园4变压器	10	400	本级设备容量受限
2409	邳州	PMS_邳州市民主路公变	10	630	本级设备容量受限
2410	邳州	邳州营房庄变	10	500	本级设备容量受限
2411	邳州	PMS_邳州万兴路公变	10	630	本级设备容量受限
2412	邳州	PMS_邳州民主路3#	10	630	本级设备容量受限
2413	邳州	PMS_邳州李口6#公变	10	630	本级设备容量受限
2414	邳州	PMS_邳州东兴路2#公变	10	500	本级设备容量受限
2415	邳州	PMS_邳州市农机变	10	400	本级设备容量受限
2416	邳州	邳州人民商场宿舍2#变	10	400	本级设备容量受限
2417	邳州	PMS_邳州工行变	10	630	本级设备容量受限
2418	邳州	PMS_邳州牛奶厂2#	10	400	本级设备容量受限
2419	邳州	PMS_邳州市计量所变	10	630	本级设备容量受限
2420	邳州	PMS_邳州计量所3#变	10	200	本级设备容量受限
2421	邳州	邳州三院变	10	400	本级设备容量受限
2422	邳州	PMS_邳州向阳2#变	10	400	本级设备容量受限
2423	邳州	PMS_邳州农研所3#变	10	630	本级设备容量受限
2424	邳州	PMS_邳州市九十亩3#变	10	400	本级设备容量受限
2425	邳州	PMS_邳州瑞兴公寓	10	630	本级设备容量受限
2426	邳州	PMS_邳州徐塘街道1#变	10	400	本级设备容量受限
2427	邳州	邳州文苑路	10	500	本级设备容量受限
2428	邳州	PMS_邳州李口5#	10	630	本级设备容量受限
2429	邳州	邳州菜市场1#	10	500	本级设备容量受限
2430	邳州	PMS_邳州菜市场3#	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2431	贾汪	龙山水井	10	400	本级设备容量受限
2432	贾汪	PMS_ 饶钹东2	10	200	本级设备容量受限
2433	贾汪	PMS_ 茸山村村委会	10	200	本级设备容量受限
2434	贾汪	PMS_ 河泉村北河泉西变	10	200	本级设备容量受限
2435	贾汪	PMS_ 新集村东湖	10	200	本级设备容量受限
2436	贾汪	PMS_ 医院家属院（综合厂7#变）	10	400	本级设备容量受限
2437	贾汪	PMS_ 汴塘镇汴西大桥北变	10	400	本级设备容量受限
2438	贾汪	PMS_ 高庄前桥头	10	400	本级设备容量受限
2439	贾汪	PMS_ 汴东东变	10	400	本级设备容量受限
2440	贾汪	PMS_ 汴东村15队	10	400	本级设备容量受限
2441	贾汪	PMS_ 新集村变	10	400	本级设备容量受限
2442	贾汪	PMS_ 汴东北变	10	400	本级设备容量受限
2443	贾汪	PMS_ 茸山村东变	10	400	本级设备容量受限
2444	邳州	PMS_ 邳州迎宾小区公变	10	400	本级设备容量受限
2445	邳州	邳州市建校公变	10	630	本级设备容量受限
2446	邳州	PMS_ 邳州纺织厂公变	10	400	本级设备容量受限
2447	邳州	PMS_ 邳州市四院公变	10	630	本级设备容量受限
2448	邳州	邳州农研所2#变	10	630	本级设备容量受限
2449	邳州	PMS_ 邳州二庙村宿舍公变	10	315	本级设备容量受限
2450	邳州	邳州购物中心公变	10	400	本级设备容量受限
2451	邳州	PMS_ 邳州铁路公变	10	630	本级设备容量受限
2452	邳州	PMS_ 邳州中兴路2#公变	10	400	本级设备容量受限
2453	邳州	PMS_ 邳州电大2#公变	10	400	本级设备容量受限
2454	邳州	PMS_ 邳州市中心小区	10	400	本级设备容量受限
2455	邳州	PMS_ 邳州徐塘街道4#变	10	400	本级设备容量受限
2456	邳州	邳州人行2#变	10	400	本级设备容量受限
2457	邳州	邳州沿河路1#变	10	400	本级设备容量受限
2458	邳州	PMS_ 邳州沿河路3#变	10	400	本级设备容量受限
2459	邳州	邳州溪仲路6#变	10	500	本级设备容量受限
2460	邳州	邳州居民点1变压器	10	630	本级设备容量受限
2461	邳州	邳州城北分院1变压器	10	500	本级设备容量受限
2462	邳州	邳州世纪花园1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2463	邳州	邳州世纪花园3箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
2464	邳州	邳州世纪花园4箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
2465	邳州	邳州锦江小区1#	10	630	本级设备容量受限
2466	邳州	PMS_邳州桃花岛3#变	10	400	本级设备容量受限
2467	邳州	PMS_邳州兆林房产	10	400	本级设备容量受限
2468	邳州	PMS_邳州东泰苑公变	10	630	本级设备容量受限
2469	邳州	PMS_邳州龚庄2#公变	10	400	本级设备容量受限
2470	邳州	PMS_邳州检察院3#变	10	400	本级设备容量受限
2471	邳州	PMS_邳州三义河路2#变	10	630	本级设备容量受限
2472	邳州	PMS_装卸所2#变	10	400	本级设备容量受限
2473	邳州	PMS_邳州饮食服务公司变	10	400	本级设备容量受限
2474	邳州	邳州絮棉厂公变	10	630	本级设备容量受限
2475	邳州	PMS_邳州三联7#变	10	400	本级设备容量受限
2476	贾汪	PMS_汴东4变	10	400	本级设备容量受限
2477	贾汪	PMS_政府1变	10	400	本级设备容量受限
2478	贾汪	汴东310饭店变二台区	10	400	本级设备容量受限
2479	贾汪	PMS_阚山西变	10	200	本级设备容量受限
2480	贾汪	岐山十队	10	400	本级设备容量受限
2481	贾汪	PMS_阮庄新村1号变	10	200	本级设备容量受限
2482	贾汪	紫庄村大庄南变	10	200	本级设备容量受限
2483	贾汪	PMS_电工一班	10	200	本级设备容量受限
2484	贾汪	PMS_石庄村刘庄	10	200	本级设备容量受限
2485	贾汪	王圩电站	10	200	本级设备容量受限
2486	贾汪	马山七队	10	200	本级设备容量受限
2487	贾汪	岐山六队站	10	200	本级设备容量受限
2488	贾汪	PMS_油坊村三四队	10	200	本级设备容量受限
2489	贾汪	PMS_吴姚七队	10	200	本级设备容量受限
2490	贾汪	PMS_张楼二队	10	400	本级设备容量受限
2491	贾汪	PMS_紫庄商城	10	400	本级设备容量受限
2492	贾汪	PMS_临运村	10	200	本级设备容量受限
2493	贾汪	PMS_彭庄村八队	10	160	本级设备容量受限
2494	贾汪	新庄村部西变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2495	贾汪	PMS_油坊五六队	10	400	本级设备容量受限
2496	贾汪	PMS_元艺七队	10	160	本级设备容量受限
2497	贾汪	赵庄一队南变	10	200	本级设备容量受限
2498	贾汪	PMS_常庄村56队	10	200	本级设备容量受限
2499	贾汪	PMS_张楼西站	10	200	本级设备容量受限
2500	贾汪	PMS_杜楼村薛庄	10	200	本级设备容量受限
2501	邳州	邳州三院6#变	10	630	本级设备容量受限
2502	邳州	二庙农民公寓2变压器	10	315	本级设备容量受限
2503	邳州	沿河小区1变压器	10	315	本级设备容量受限
2504	邳州	东方花园公变3变压器	10	630	本级设备容量受限
2505	邳州	PMS_教育局3#	10	400	本级设备容量受限
2506	邳州	紫丁香1变压器	10	630	本级设备容量受限
2507	邳州	PMS_花园路3#变	10	400	本级设备容量受限
2508	邳州	PMS_公安小区3#	10	400	本级设备容量受限
2509	邳州	PMS_邳州金御祥苑1#配电室1#变压器	10	400	本级设备容量受限
2510	贾汪	PMS_赵庄三队	10	400	本级设备容量受限
2511	贾汪	PMS_临运三队西变	10	400	本级设备容量受限
2512	贾汪	马山西南站	10	400	本级设备容量受限
2513	贾汪	董庄八台区南变	10	250	本级设备容量受限
2514	贾汪	王圩村部东变	10	400	本级设备容量受限
2515	贾汪	油坊一二队南变	10	200	本级设备容量受限
2516	贾汪	PMS_油坊村三四队1#变	10	200	本级设备容量受限
2517	贾汪	董庄河东东变	10	400	本级设备容量受限
2518	贾汪	吴姚一二队西变	10	315	本级设备容量受限
2519	贾汪	PMS_赵庄董庄仓库西变	10	400	本级设备容量受限
2520	贾汪	PMS_常庄十队东变	10	200	本级设备容量受限
2521	贾汪	PMS_徐台四台区西变	10	400	本级设备容量受限
2522	贾汪	王圩村部南变	10	400	本级设备容量受限
2523	贾汪	PMS_青六七组东二板	10	200	本级设备容量受限
2524	贾汪	PMS_青二组西板	10	200	本级设备容量受限
2525	邳州	邳州庄场社区居委会2#变	10	630	本级设备容量受限
2526	邳州	邳州东兴路1变压器	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2527	邳州	邳州太阳城广场公变	10	400	本级设备容量受限
2528	邳州	邳州水利局2#公变	10	400	本级设备容量受限
2529	邳州	邳州市中心小区3#变	10	400	本级设备容量受限
2530	邳州	邳州温州装饰城变压器	10	630	本级设备容量受限
2531	邳州	邳州自来水3#变	10	400	本级设备容量受限
2532	贾汪	PMS_上店子	10	200	本级设备容量受限
2533	贾汪	PMS_四清南板	10	200	本级设备容量受限
2534	贾汪	PMS_后柿三组西台区	10	160	本级设备容量受限
2535	贾汪	PMS_青山泉青村九组	10	160	本级设备容量受限
2536	贾汪	PMS_西周村东台区	10	200	本级设备容量受限
2537	贾汪	PMS_房上7台区	10	200	本级设备容量受限
2538	邳州	邳州恒山路3#变	10	400	本级设备容量受限
2539	贾汪	PMS_供电所2号变东台区	10	400	本级设备容量受限
2540	邳州	邳州农技公司2#变	10	400	本级设备容量受限
2541	邳州	邳州老博物馆变	10	500	本级设备容量受限
2542	贾汪	PMS_青村小区	10	315	本级设备容量受限
2543	贾汪	PMS_姚庄新区南台区	10	400	本级设备容量受限
2544	贾汪	供电所8号变西台区	10	400	本级设备容量受限
2545	邳州	邳州居民点3#变	10	400	本级设备容量受限
2546	邳州	邳州珠江路6变压器	10	500	本级设备容量受限
2547	邳州	PMS_邳州市福州路公变	10	630	本级设备容量受限
2548	邳州	邳州富丽变压器	10	315	本级设备容量受限
2549	邳州	邳州运河人家2变压器	10	630	本级设备容量受限
2550	邳州	毓秀华庭2变压器	10	1000	本级设备容量受限
2551	邳州	PMS_邹庄呦山2#变	10	200	本级设备容量受限
2552	邳州	邹庄孟庄1#变	10	200	本级设备容量受限
2553	邳州	PMS_邹庄街道4#变	10	200	本级设备容量受限
2554	邳州	PMS_邹庄红圈北变	10	200	本级设备容量受限
2555	邳州	PMS_邹庄邹庄北变	10	200	本级设备容量受限
2556	邳州	PMS_邹庄邹庄八队变	10	200	本级设备容量受限
2557	邳州	PMS_邹庄杜家1#变	10	200	本级设备容量受限
2558	邳州	PMS_邹庄尚宅变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2559	邳州	邹庄孟庄3#变	10	200	本级设备容量受限
2560	邳州	邹庄韩家3#变	10	200	本级设备容量受限
2561	邳州	邹庄小楼2#变	10	200	本级设备容量受限
2562	邳州	PMS_邹庄刘沟4#变	10	200	本级设备容量受限
2563	邳州	PMS_邹庄刘沟2#变	10	200	本级设备容量受限
2564	邳州	PMS_邹庄邹埠南变	10	200	本级设备容量受限
2565	邳州	PMS_邹庄丁滩2#变	10	200	本级设备容量受限
2566	邳州	PMS_邹庄丁滩1#变	10	200	本级设备容量受限
2567	邳州	PMS_邹庄葛家2#变	10	200	本级设备容量受限
2568	邳州	PMS_邹庄汉庄2#变	10	200	本级设备容量受限
2569	邳州	PMS_邹庄北沙3#变	10	200	本级设备容量受限
2570	邳州	PMS_邹庄西沙1#变	10	200	本级设备容量受限
2571	邳州	PMS_邹庄小南庄2#变	10	200	本级设备容量受限
2572	邳州	PMS_邹庄呦山东2#变	10	200	本级设备容量受限
2573	邳州	PMS_邹庄石西变	10	200	本级设备容量受限
2574	邳州	PMS_邹庄小南庄变	10	200	本级设备容量受限
2575	邳州	PMS_邹庄街道7#变	10	400	本级设备容量受限
2576	邳州	PMS_邹庄街道8#变	10	400	本级设备容量受限
2577	邳州	PMS_邹庄孙滩4#变	10	400	本级设备容量受限
2578	邳州	PMS_邹庄东卞湖6#变	10	400	本级设备容量受限
2579	贾汪	八丁东二台区	10	400	本级设备容量受限
2580	贾汪	夏朔东南二台区	10	400	本级设备容量受限
2581	邳州	邹庄小楼4#变	10	200	本级设备容量受限
2582	邳州	铁富镇中2#变	10	315	本级设备容量受限
2583	邳州	铁富宋庄1#变	10	200	本级设备容量受限
2584	邳州	铁富南冯场2#变	10	200	本级设备容量受限
2585	邳州	铁富南冯场1#变	10	315	本级设备容量受限
2586	邳州	铁富3#	10	400	本级设备容量受限
2587	邳州	铁富机关3#变	10	200	本级设备容量受限
2588	贾汪	供电所公用变箱变	10	630	本级设备容量受限
2589	贾汪	PMS_马庄五组南台区	10	200	本级设备容量受限
2590	新沂	北沟村3号变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2591	邳州	铁富小营1#变	10	200	本级设备容量受限
2592	邳州	铁富宋庄9#变	10	200	本级设备容量受限
2593	新沂	PMS_北沟仲庄7、8队2号变	10	400	本级设备容量受限
2594	邳州	铁富山后2#变	10	200	本级设备容量受限
2595	新沂	北沟新东66-1号	10	200	本级设备容量受限
2596	新沂	北沟陈相西变	10	400	本级设备容量受限
2597	新沂	PMS_北沟新东大街6号变	10	400	本级设备容量受限
2598	新沂	新安镇何庄林场综合变	10	400	本级设备容量受限
2599	新沂	北沟新东5号变	10	400	本级设备容量受限
2600	新沂	北沟新东95号变	10	400	本级设备容量受限
2601	新沂	北沟供电南站变	10	400	本级设备容量受限
2602	新沂	北沟新东9号变	10	400	本级设备容量受限
2603	新沂	PMS_北沟镇陈相山泉变	10	250	本级设备容量受限
2604	新沂	北沟后滩大街2号变	10	400	本级设备容量受限
2605	邳州	铁富吴埝3#变	10	200	本级设备容量受限
2606	邳州	铁富杏树1#变	10	200	本级设备容量受限
2607	邳州	铁富高家2#变	10	250	本级设备容量受限
2608	邳州	PMS_铁富张庄1#变	10	200	本级设备容量受限
2609	邳州	铁富大墩4#变	10	100	本级设备容量受限
2610	邳州	铁富大墩1#变	10	200	本级设备容量受限
2611	邳州	铁富连后3#变	10	200	本级设备容量受限
2612	邳州	PMS_铁富连防机关11#变	10	200	本级设备容量受限
2613	邳州	铁富机关10#变	10	315	本级设备容量受限
2614	邳州	铁富机关11#变	10	400	本级设备容量受限
2615	邳州	铁富机关8#变	10	315	本级设备容量受限
2616	邳州	PMS_铁富艾山后6#变	10	200	本级设备容量受限
2617	邳州	铁富机关14#变	10	80	本级设备容量受限
2618	邳州	铁富吴埝2#变	10	200	本级设备容量受限
2619	邳州	PMS_铁富张庄5#变	10	200	本级设备容量受限
2620	邳州	铁富响墩4#变	10	400	本级设备容量受限
2621	邳州	铁富张道口1#变	10	200	本级设备容量受限
2622	邳州	PMS_铁富前于4#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2623	邳州	铁富艾山西11#变	10	200	本级设备容量受限
2624	邳州	PMS 铁富响水流6#变	10	400	本级设备容量受限
2625	新沂	PMS 北沟福利厂变	10	400	本级设备容量受限
2626	新沂	PMS 北沟村5号变	10	400	本级设备容量受限
2627	新沂	北沟黄墩村22-2号配变	10	400	本级设备容量受限
2628	新沂	PMS 北沟镇仲庄11队4号配变	10	400	本级设备容量受限
2629	新沂	PMS 北沟供电南站2号变	10	400	本级设备容量受限
2630	新沂	PMS 北沟新东62-2号配变	10	400	本级设备容量受限
2631	新沂	PMS 北沟新东市场2号配变	10	400	本级设备容量受限
2632	新沂	PMS 北沟田吴12-5号变	10	400	本级设备容量受限
2633	新沂	PMS 北沟新东煤球厂配变	10	400	本级设备容量受限
2634	新沂	PMS 北沟南沟45队7号变	10	400	本级设备容量受限
2635	邳州	铁富汤家5#变	10	630	本级设备容量受限
2636	邳州	PMS 铁富小营9#变	10	400	本级设备容量受限
2637	邳州	铁富艾山后16#变	10	100	本级设备容量受限
2638	邳州	铁富张庄19号变	10	400	本级设备容量受限
2639	邳州	PMS 铁富机关12#变	10	400	本级设备容量受限
2640	邳州	陈楼菜园3#变	10	200	本级设备容量受限
2641	邳州	陈楼左西木业	10	200	本级设备容量受限
2642	邳州	PMS 陈楼杜村工业园1#变	10	400	本级设备容量受限
2643	邳州	陈楼左东村部变	10	400	本级设备容量受限
2644	邳州	陈楼葛场台变	10	200	本级设备容量受限
2645	邳州	PMS 陈楼大孙南台变	10	400	本级设备容量受限
2646	邳州	PMS 陈楼吴楼东台	10	400	本级设备容量受限
2647	邳州	陈楼镇果二北台变	10	200	本级设备容量受限
2648	邳州	陈楼新营4#变	10	200	本级设备容量受限
2649	邳州	PMS 陈楼大孙东湖电站	10	400	本级设备容量受限
2650	邳州	PMS 陈楼圈子北台	10	200	本级设备容量受限
2651	邳州	陈楼竹园东台	10	200	本级设备容量受限
2652	邳州	PMS 陈楼甄家北台	10	400	本级设备容量受限
2653	邳州	PMS 陈楼新营小郑庄	10	400	本级设备容量受限
2654	邳州	PMS 陈楼南台2#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2655	邳州	PMS_陈楼菜园2#变	10	400	本级设备容量受限
2656	邳州	PMS_陈楼镇街道东台	10	630	本级设备容量受限
2657	邳州	PMS_陈楼镇果办4#变	10	400	本级设备容量受限
2658	邳州	PMS_陈楼镇街道4#变	10	400	本级设备容量受限
2659	邳州	PMS_陈楼卞家2#变	10	200	本级设备容量受限
2660	邳州	PMS_陈楼吴庙4#变	10	200	本级设备容量受限
2661	邳州	陈楼吴庙西台2#变	10	200	本级设备容量受限
2662	邳州	陈楼吴庙西台	10	200	本级设备容量受限
2663	邳州	PMS_陈楼镇吴庙6#变	10	400	本级设备容量受限
2664	邳州	陈楼镇吴庙9#变	10	200	本级设备容量受限
2665	邳州	陈楼镇吴庙7#变	10	400	本级设备容量受限
2666	邳州	PMS_陈楼镇圈子3#变	10	400	本级设备容量受限
2667	邳州	PMS_陈楼镇竹园8#变	10	400	本级设备容量受限
2668	邳州	陈楼镇卞家4#变	10	200	本级设备容量受限
2669	邳州	PMS_陈楼镇新营13#变	10	400	本级设备容量受限
2670	邳州	陈楼镇卞家5#变	10	200	本级设备容量受限
2671	邳州	陈楼镇吴庙11#变	10	200	本级设备容量受限
2672	邳州	陈楼镇吴庙12#变	10	200	本级设备容量受限
2673	邳州	PMS_陈楼镇新营小郑庄2#变	10	400	本级设备容量受限
2674	邳州	陈楼镇吴庙14#变	10	200	本级设备容量受限
2675	邳州	陈楼镇吴庙15#变	10	400	本级设备容量受限
2676	新沂	北沟陈相村部3号变	10	400	本级设备容量受限
2677	新沂	PMS_北沟田吴14-1号变	10	400	本级设备容量受限
2678	新沂	北沟园区3号变	10	500	本级设备容量受限
2679	邳州	陈楼镇卞家6#变	10	200	本级设备容量受限
2680	邳州	陈楼镇陈楼村9#变	10	200	本级设备容量受限
2681	邳州	陈楼镇卞家7#变	10	200	本级设备容量受限
2682	邳州	陈楼镇新营20#变	10	400	本级设备容量受限
2683	邳州	陈楼镇袁湾村16#变	10	200	本级设备容量受限
2684	邳州	PMS_陈楼镇街道东台2#变	10	400	本级设备容量受限
2685	邳州	陈楼院许南台2#变	10	200	本级设备容量受限
2686	铜山	三堡镇杨山头村4号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2687	铜山	三堡镇赵庄2号配变	10	400	本级设备容量受限
2688	铜山	三堡镇土楼6号配变	10	400	本级设备容量受限
2689	铜山	三堡镇土楼2号配变	10	400	本级设备容量受限
2690	铜山	PMS_三堡镇土楼3号配变	10	400	本级设备容量受限
2691	铜山	三堡镇土楼5号配变	10	400	本级设备容量受限
2692	铜山	三堡镇供电所2号变	10	400	本级设备容量受限
2693	铜山	三堡镇王山村北变	10	200	本级设备容量受限
2694	铜山	三堡镇潘楼2号配变	10	400	本级设备容量受限
2695	铜山	三堡镇刁店村变	10	630	本级设备容量受限
2696	铜山	PMS_三堡镇董山头2号变	10	400	本级设备容量受限
2697	铜山	三堡镇夏楼变	10	200	本级设备容量受限
2698	铜山	三堡镇邓庄村变	10	400	本级设备容量受限
2699	铜山	PMS_三堡镇徐村四队变	10	400	本级设备容量受限
2700	铜山	三堡镇邓庄2号变新	10	400	本级设备容量受限
2701	铜山	PMS_三堡镇黄桥村变	10	400	本级设备容量受限
2702	铜山	三堡镇王楼村	10	200	本级设备容量受限
2703	铜山	三堡镇胜阳5号配变	10	400	本级设备容量受限
2704	铜山	三堡镇机关5号配变	10	200	本级设备容量受限
2705	新沂	PMS_双塘袁湖北台片	10	200	本级设备容量受限
2706	新沂	PMS_双塘新街东1号台片	10	400	本级设备容量受限
2707	新沂	PMS_双塘古木西台片	10	200	本级设备容量受限
2708	铜山	三堡镇焦山村8号配变	10	400	本级设备容量受限
2709	新沂	双塘三里沟台片	10	160	本级设备容量受限
2710	新沂	PMS_双塘尚湖台片	10	200	本级设备容量受限
2711	铜山	三堡镇供电所4号变(新)	10	400	本级设备容量受限
2712	铜山	三堡镇元楼村5号配变	10	200	本级设备容量受限
2713	铜山	PMS_三堡镇潘楼村6号配变	10	400	本级设备容量受限
2714	铜山	三堡镇杨山头2号配变	10	400	本级设备容量受限
2715	新沂	双塘丁集北台片	10	200	本级设备容量受限
2716	铜山	三堡镇胜阳村8号配变	10	400	本级设备容量受限
2717	铜山	PMS_三堡镇潘楼村7号配变	10	200	本级设备容量受限
2718	铜山	三堡镇胜阳村9号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2719	新沂	PMS_双塘大街南台片	10	400	本级设备容量受限
2720	铜山	三堡镇刁店村6号变	10	630	本级设备容量受限
2721	铜山	三堡镇赵庄村5号配变	10	400	本级设备容量受限
2722	铜山	三堡镇刁店村7号变	10	400	本级设备容量受限
2723	铜山	三堡镇赵庄村4号配变	10	400	本级设备容量受限
2724	铜山	PMS_三堡镇黄桥村6号配变	10	200	本级设备容量受限
2725	铜山	PMS_三堡镇黄桥村7号配变	10	400	本级设备容量受限
2726	铜山	PMS_三堡镇徐村9号配变	10	400	本级设备容量受限
2727	新沂	PMS_双塘河西4队台片	10	400	本级设备容量受限
2728	铜山	三堡镇三堡村4号配变	10	400	本级设备容量受限
2729	新沂	PMS_双塘后古木东台片	10	400	本级设备容量受限
2730	铜山	PMS_三堡镇刁店村8号甲变	10	400	本级设备容量受限
2731	铜山	PMS_三堡镇刁店村9号甲变	10	400	本级设备容量受限
2732	铜山	PMS_三堡镇刁店村13号变	10	400	本级设备容量受限
2733	铜山	PMS_三堡镇刁店村16号变	10	400	本级设备容量受限
2734	铜山	三堡镇刁店村18号变	10	400	本级设备容量受限
2735	铜山	三堡镇何庄11号配变	10	315	本级设备容量受限
2736	铜山	三堡镇何庄12号配变	10	315	本级设备容量受限
2737	铜山	PMS_三堡镇三堡村5号配变	10	400	本级设备容量受限
2738	铜山	PMS_三堡镇高营村4号变	10	400	本级设备容量受限
2739	铜山	PMS_三堡镇潘楼村15号配变	10	400	本级设备容量受限
2740	铜山	三堡镇沿山村2号配变	10	400	本级设备容量受限
2741	铜山	三堡镇余庄村6号配变	10	200	本级设备容量受限
2742	新沂	双塘佃户开发区台片	10	400	本级设备容量受限
2743	新沂	PMS_双塘大街中台片	10	400	本级设备容量受限
2744	铜山	PMS_三堡镇赵庄村6号配变	10	400	本级设备容量受限
2745	铜山	三堡镇徐村12号配变	10	400	本级设备容量受限
2746	铜山	PMS_三堡镇赵庄村7号配变	10	400	本级设备容量受限
2747	新沂	PMS_双塘沙沟开发区台片	10	400	本级设备容量受限
2748	新沂	PMS_双塘沙沟小区西台片	10	400	本级设备容量受限
2749	铜山	PMS_三堡镇赵庄村8号配变	10	400	本级设备容量受限
2750	铜山	PMS_三堡镇三堡村9号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2751	铜山	PMS_三堡镇沿山村配变新	10	400	本级设备容量受限
2752	铜山	PMS_三堡镇黄桥村2号配变（新）	10	400	本级设备容量受限
2753	铜山	PMS_三堡镇三堡村15号变	10	400	本级设备容量受限
2754	铜山	三堡镇元楼村7号配变	10	315	本级设备容量受限
2755	铜山	PMS_三堡镇沟浍村1号配变	10	400	本级设备容量受限
2756	铜山	PMS_三堡镇潘楼村16号配变	10	400	本级设备容量受限
2757	铜山	三堡镇杨山头村3号配变	10	400	本级设备容量受限
2758	铜山	三堡镇徐村14号配变	10	400	本级设备容量受限
2759	铜山	三堡镇三堡村17号变	10	400	本级设备容量受限
2760	铜山	三堡镇三堡村18号变	10	400	本级设备容量受限
2761	铜山	三堡镇麦楼村8号变	10	200	本级设备容量受限
2762	铜山	三堡镇潘楼村17号变	10	400	本级设备容量受限
2763	铜山	三堡镇土楼村9号变	10	200	本级设备容量受限
2764	铜山	三堡镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变	10	630	本级设备容量受限
2765	铜山	PMS_三堡镇刁店3号变	10	630	本级设备容量受限
2766	铜山	伊庄镇洪山村街道变	10	200	本级设备容量受限
2767	铜山	PMS_伊庄镇倪园村南变	10	200	本级设备容量受限
2768	铜山	PMS_伊庄镇冠山村南殷庄牛场东变	10	400	本级设备容量受限
2769	铜山	PMS_伊庄镇圩西村北变	10	200	本级设备容量受限
2770	铜山	PMS_伊庄镇倪园村北变	10	400	本级设备容量受限
2771	铜山	PMS_伊庄镇马集北新增变	10	200	本级设备容量受限
2772	铜山	PMS_伊庄镇赵庄西变	10	200	本级设备容量受限
2773	铜山	PMS_伊庄镇吕梁街道东变	10	400	本级设备容量受限
2774	新沂	双塘古木东1号台片	10	200	本级设备容量受限
2775	新沂	PMS_双塘竹园西台片	10	200	本级设备容量受限
2776	新沂	PMS_双塘小张庄台片	10	200	本级设备容量受限
2777	新沂	PMS_合沟姚庄南变	10	400	本级设备容量受限
2778	新沂	PMS_合沟青石桥渔厂变	10	400	本级设备容量受限
2779	新沂	PMS_合沟介沟张庄	10	400	本级设备容量受限
2780	新沂	PMS_合沟青石桥小周	10	400	本级设备容量受限
2781	新沂	合沟姚庄17号变	10	315	本级设备容量受限
2782	新沂	合沟高集三队	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2783	新沂	PMS_合沟街南2号变	10	400	本级设备容量受限
2784	新沂	合沟吴家八队2号变	10	200	本级设备容量受限
2785	新沂	合沟小河五队4号变	10	200	本级设备容量受限
2786	新沂	合沟小河五队3号变	10	200	本级设备容量受限
2787	新沂	PMS_合沟大街2号变	10	400	本级设备容量受限
2788	新沂	PMS_合沟镇公园变	10	400	本级设备容量受限
2789	铜山	何桥镇元寨村变	10	100	本级设备容量受限
2790	铜山	何桥镇供电所3号	10	315	本级设备容量受限
2791	铜山	何桥镇肖庄村变	10	315	本级设备容量受限
2792	铜山	何桥镇郭庄1号变	10	315	本级设备容量受限
2793	铜山	何桥镇供电5号变	10	400	本级设备容量受限
2794	铜山	PMS_何桥镇供电12号	10	400	本级设备容量受限
2795	铜山	PMS_刘集镇东风村孙楼变	10	200	本级设备容量受限
2796	铜山	刘集镇下河套东变	10	200	本级设备容量受限
2797	铜山	PMS_刘集镇夏庄1号变	10	200	本级设备容量受限
2798	铜山	刘集镇孙庄1号变	10	200	本级设备容量受限
2799	铜山	刘集镇丁孟街西变	10	200	本级设备容量受限
2800	铜山	PMS_刘集镇凌场村中变	10	400	本级设备容量受限
2801	铜山	PMS_刘集镇丁场三队西变	10	200	本级设备容量受限
2802	铜山	PMS_刘集镇供电所2号变	10	400	本级设备容量受限
2803	铜山	PMS_刘集镇西梁庄变	10	400	本级设备容量受限
2804	新沂	PMS_合沟大街3号变	10	400	本级设备容量受限
2805	新沂	合沟大沂圩2号变	10	400	本级设备容量受限
2806	新沂	PMS_合沟沟涯台变	10	400	本级设备容量受限
2807	新沂	PMS_合沟杨家93号台变	10	400	本级设备容量受限
2808	新沂	PMS_合沟彭庄变	10	400	本级设备容量受限
2809	新沂	唐店民营1号综合变	20	315	本级设备容量受限
2810	新沂	唐店新村变	10	400	本级设备容量受限
2811	新沂	PMS_唐店龙河东变	10	400	本级设备容量受限
2812	新沂	PMS_唐店旗杆底北综合变	10	400	本级设备容量受限
2813	新沂	PMS_唐店西街南台片	10	400	本级设备容量受限
2814	新沂	唐店东街中变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2815	新沂	唐店西街北综合变	10	315	本级设备容量受限
2816	新沂	唐店后滩东变	10	315	本级设备容量受限
2817	新沂	唐店西街中变	10	400	本级设备容量受限
2818	新沂	唐店镇坡桥曹圩2号台变	10	400	本级设备容量受限
2819	新沂	新沂唐店西街中1#变	10	400	本级设备容量受限
2820	新沂	PMS_唐店褚湖小圩变	10	400	本级设备容量受限
2821	新沂	唐店南菜园变	20	315	本级设备容量受限
2822	新沂	PMS_唐店八户村4号变	10	400	本级设备容量受限
2823	铜山	刘集镇丁场3号变(新)	10	400	本级设备容量受限
2824	铜山	PMS_刘集镇刘集北变	10	400	本级设备容量受限
2825	铜山	PMS_刘集镇关路口西变	10	400	本级设备容量受限
2826	铜山	刘集镇供电所4号变	10	400	本级设备容量受限
2827	铜山	PMS_刘集镇前丁场新村变	10	200	本级设备容量受限
2828	铜山	刘集镇车村南1号变（新）	10	400	本级设备容量受限
2829	铜山	PMS_刘集镇郭桥村坝台变	10	400	本级设备容量受限
2830	铜山	PMS_刘集村北1号变	10	400	本级设备容量受限
2831	铜山	刘集镇姚庄1号变	10	200	本级设备容量受限
2832	铜山	PMS_刘集镇李庄村王庄1号变	10	200	本级设备容量受限
2833	铜山	刘集镇关路口东1号变	10	400	本级设备容量受限
2834	铜山	PMS_刘集镇闫集桥变	10	400	本级设备容量受限
2835	铜山	PMS_刘集镇田楼四队变	10	400	本级设备容量受限
2836	铜山	PMS_刘集镇供电所14号变	10	400	本级设备容量受限
2837	铜山	PMS_刘集镇刘集村西南庄变	10	200	本级设备容量受限
2838	铜山	PMS_刘集镇丁孟果园2号变	10	200	本级设备容量受限
2839	铜山	刘集镇丁孟村2号变	10	200	本级设备容量受限
2840	铜山	PMS_刘集镇棉布村柳洼2号变	10	400	本级设备容量受限
2841	铜山	PMS_刘集镇张集矿市场1号变	10	400	本级设备容量受限
2842	铜山	伊庄镇尚庄北变	10	200	本级设备容量受限
2843	铜山	大彭镇田巷村四队变	10	400	本级设备容量受限
2844	铜山	PMS_刘集镇冯王村3号变	10	400	本级设备容量受限
2845	铜山	刘集镇电管站1号变新	10	400	本级设备容量受限
2846	铜山	刘集镇刘集村东2号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2847	铜山	刘集镇东杨庄南变	10	200	本级设备容量受限
2848	铜山	刘集镇东风村小楼子2号变	10	200	本级设备容量受限
2849	铜山	刘集镇冯王村后崔店变	10	200	本级设备容量受限
2850	新沂	PMS_唐店藏庄东变	10	400	本级设备容量受限
2851	新沂	唐店尚庄1#变	10	400	本级设备容量受限
2852	新沂	唐店镇圩3号配变	10	400	本级设备容量受限
2853	新沂	PMS_唐店新唐小区台变	10	400	本级设备容量受限
2854	新沂	PMS_唐店苏营2号变	10	400	本级设备容量受限
2855	新沂	PMS_新安镇李庄29-1号综合变	10	400	本级设备容量受限
2856	新沂	新安镇墨河团结25号综合变	20	200	本级设备容量受限
2857	新沂	PMS_新安镇臧圩38号综合变	10	400	本级设备容量受限
2858	新沂	PMS_新安镇臧圩33号综合变	10	400	本级设备容量受限
2859	新沂	PMS_新安臧圩32号综合变	10	400	本级设备容量受限
2860	新沂	PMS_新安镇道北90号综合变	10	250	本级设备容量受限
2861	铜山	刘集镇郭桥村坝台北变	10	400	本级设备容量受限
2862	铜山	刘集镇王套供销社变	10	400	本级设备容量受限
2863	铜山	刘集镇丁孟果园变	10	200	本级设备容量受限
2864	铜山	PMS_利国镇黄山村1号变	10	200	本级设备容量受限
2865	铜山	PMS_利国镇黄山村变	10	200	本级设备容量受限
2866	铜山	PMS_利国镇黄山村2号变	10	200	本级设备容量受限
2867	铜山	利国镇南马山村1号变	10	315	本级设备容量受限
2868	铜山	PMS_利国镇南马山村变	10	200	本级设备容量受限
2869	铜山	PMS_利国镇蔡山村5号变	10	200	本级设备容量受限
2870	铜山	利国镇黄山村6号变	10	200	本级设备容量受限
2871	铜山	PMS_利国镇黄山村7号变	10	200	本级设备容量受限
2872	铜山	PMS_利国镇邵家村4号变	10	200	本级设备容量受限
2873	铜山	PMS_利国镇利国供电所1号变	10	500	本级设备容量受限
2874	铜山	利国镇蔡山村3号变	10	100	本级设备容量受限
2875	铜山	PMS_利国镇黄山村4号变	10	200	本级设备容量受限
2876	铜山	利国镇马元村4号变	10	200	本级设备容量受限
2877	铜山	利国镇利国村1号变	10	315	本级设备容量受限
2878	铜山	PMS_利国镇马山村三队变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2879	铜山	PMS_利国镇利国村王营变	10	250	本级设备容量受限
2880	铜山	PMS_利国镇利国村十四队变	10	125	本级设备容量受限
2881	铜山	PMS_利国镇吴庄村孙庄队变	10	250	本级设备容量受限
2882	铜山	PMS_利国镇利国供电营业所公用变3号变	10	400	本级设备容量受限
2883	铜山	利国镇吴庄村陈庄队变	10	160	本级设备容量受限
2884	铜山	利国镇石楼村变	10	250	本级设备容量受限
2885	铜山	PMS_利国镇寄堡村1号变	10	160	本级设备容量受限
2886	铜山	利国镇坡里村变	10	400	本级设备容量受限
2887	铜山	PMS_利国镇商业街2号变	10	400	本级设备容量受限
2888	铜山	利国镇西李村东孙家变	10	200	本级设备容量受限
2889	铜山	PMS_利国镇西李村小王家变	10	160	本级设备容量受限
2890	铜山	利国镇西李村1号变	10	250	本级设备容量受限
2891	铜山	PMS_利国镇石楼村后胡家变	10	200	本级设备容量受限
2892	铜山	PMS_利国镇郝家村变	10	200	本级设备容量受限
2893	铜山	PMS_利国镇万庄村3号变	10	200	本级设备容量受限
2894	铜山	PMS_利国镇商业街4号变	10	400	本级设备容量受限
2895	铜山	利国镇墓山村3号变	10	200	本级设备容量受限
2896	铜山	利国镇利国供电所2号变	10	200	本级设备容量受限
2897	铜山	PMS_利国镇吴庄村孙庄队1号变	10	200	本级设备容量受限
2898	铜山	PMS_利国镇林头村5号变	10	200	本级设备容量受限
2899	铜山	PMS_利国镇石楼村2号变	10	200	本级设备容量受限
2900	铜山	PMS_利国镇厉湾村7号变	10	200	本级设备容量受限
2901	铜山	PMS_利国镇磊庄村2号变	10	200	本级设备容量受限
2902	铜山	PMS_利国镇磊庄村3号变	10	200	本级设备容量受限
2903	铜山	PMS_利国镇公用变4号变	10	400	本级设备容量受限
2904	铜山	利国镇坡里村2号变	10	400	本级设备容量受限
2905	铜山	PMS_利国镇利国村小南山2号变	10	400	本级设备容量受限
2906	铜山	PMS_利国镇利国村王营2号变	10	400	本级设备容量受限
2907	铜山	PMS_利国镇邵家村3号变	10	400	本级设备容量受限
2908	铜山	PMS_利国镇商业街7号变	10	400	本级设备容量受限
2909	铜山	PMS_利国镇黄山村五队变	10	400	本级设备容量受限
2910	铜山	PMS_利国镇电力管理站3号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2911	铜山	利国镇墓山村8号变	10	400	本级设备容量受限
2912	铜山	PMS_利国镇厉湾村七队变	10	400	本级设备容量受限
2913	铜山	PMS_利国镇商业街9号变配变	10	400	本级设备容量受限
2914	新沂	PMS_新安镇道北85号综合变	10	400	本级设备容量受限
2915	铜山	PMS_利国镇商业街1号变	10	400	本级设备容量受限
2916	铜山	PMS_利国镇利国村4号变	10	400	本级设备容量受限
2917	铜山	PMS_单集镇邢楼村西2号	10	200	本级设备容量受限
2918	铜山	PMS_单集镇路东村安庄2	10	200	本级设备容量受限
2919	铜山	PMS_单集镇卢庄村候庄2号变	10	200	本级设备容量受限
2920	铜山	PMS_单集镇大西2变	10	200	本级设备容量受限
2921	铜山	PMS_单集镇八湖南站2	10	200	本级设备容量受限
2922	铜山	PMS_单集镇英山村王庄	10	250	本级设备容量受限
2923	铜山	PMS_单集镇段家变	10	200	本级设备容量受限
2924	铜山	PMS_单集镇洪楼村樊楼变	10	200	本级设备容量受限
2925	新沂	PMS_墨河大街南20—3号变	10	400	本级设备容量受限
2926	铜山	单集镇新河西台变	10	200	本级设备容量受限
2927	铜山	PMS_单集镇供电所4变	10	400	本级设备容量受限
2928	新沂	PMS_新安镇墨河大街14-5(道北33-1号变)	10	400	本级设备容量受限
2929	铜山	PMS_单集镇八湖一队	10	250	本级设备容量受限
2930	铜山	PMS_单集镇马庄村1变	10	200	本级设备容量受限
2931	铜山	PMS_单集镇单集街道6变	10	400	本级设备容量受限
2932	新沂	PMS_新安镇墨河工艺厂52-3综合变	10	400	本级设备容量受限
2933	铜山	单集镇曹庄村4号变	10	200	本级设备容量受限
2934	铜山	单集镇路东村马庄变	10	200	本级设备容量受限
2935	新沂	新安镇墨河神井27-2号	20	200	本级设备容量受限
2936	铜山	PMS_单集镇庙山村后湖变	10	200	本级设备容量受限
2937	铜山	PMS_单集镇贺庄村王台变	10	160	本级设备容量受限
2938	新沂	PMS_新安镇街南2005	10	400	本级设备容量受限
2939	铜山	单集镇范庄南站变	10	200	本级设备容量受限
2940	铜山	PMS_单集镇姜集村南	10	400	本级设备容量受限
2941	新沂	PMS_新安镇墨河大街中变	10	400	本级设备容量受限
2942	铜山	单集镇洪楼村六队	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2943	新沂	PMS_新安李庄25-2号变	10	400	本级设备容量受限
2944	铜山	PMS_单集镇单集林头村1变	10	200	本级设备容量受限
2945	新沂	PMS_新安官东33-2号	10	400	本级设备容量受限
2946	新沂	PMS_新安镇二点3号变	10	400	本级设备容量受限
2947	铜山	PMS_单集镇郁楼小曹庄2变	10	200	本级设备容量受限
2948	铜山	PMS_单集镇耿集东2变	10	200	本级设备容量受限
2949	新沂	PMS_新安镇房尚52-3号变	10	400	本级设备容量受限
2950	铜山	PMS_单集镇八湖六队2变	10	200	本级设备容量受限
2951	新沂	PMS_新安镇房尚51-5号变	10	400	本级设备容量受限
2952	铜山	PMS_单集镇戴庄西变	10	200	本级设备容量受限
2953	铜山	PMS_单集镇范庄村草庙2变	10	200	本级设备容量受限
2954	铜山	PMS_单集镇黄集村南3号变	10	400	本级设备容量受限
2955	铜山	单集镇占湖村齐集2变	10	200	本级设备容量受限
2956	铜山	单集镇黄集村花山西变	10	400	本级设备容量受限
2957	铜山	PMS_单集镇单集街道15变	10	400	本级设备容量受限
2958	铜山	单集镇闫庄8号变	10	400	本级设备容量受限
2959	铜山	单集镇苏牛农庄变	10	400	本级设备容量受限
2960	铜山	单集镇贺庄中台变（增资3）	10	400	本级设备容量受限
2961	铜山	PMS_单集镇郁楼村6	10	200	本级设备容量受限
2962	铜山	大彭镇马林村3号变	10	400	本级设备容量受限
2963	铜山	大彭镇胡集村官庄变	10	200	本级设备容量受限
2964	铜山	大彭镇侯楼村徐大庄3号变	10	200	本级设备容量受限
2965	铜山	PMS_大彭镇义安村4号变	10	315	本级设备容量受限
2966	铜山	PMS_大彭镇夹河新村变	10	250	本级设备容量受限
2967	铜山	大彭镇夹河村2号变	10	315	本级设备容量受限
2968	铜山	大彭镇侯楼村1号变	10	200	本级设备容量受限
2969	铜山	大彭镇大刘四队3号变	10	400	本级设备容量受限
2970	铜山	大彭镇程庄村三队变	10	200	本级设备容量受限
2971	铜山	大彭镇田巷村三队变	10	200	本级设备容量受限
2972	铜山	大彭镇程庄村7号变	10	200	本级设备容量受限
2973	铜山	大彭镇马林村1号变	10	315	本级设备容量受限
2974	铜山	大彭镇机关11号变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2975	铜山	PMS_大彭镇小新庄变	10	200	本级设备容量受限
2976	铜山	大彭镇和尚庄变	10	200	本级设备容量受限
2977	铜山	PMS_大彭镇晓柳庄东变	10	200	本级设备容量受限
2978	铜山	大彭镇马林村6号变	10	400	本级设备容量受限
2979	新沂	PMS_新安道北28分2号配变	10	400	本级设备容量受限
2980	新沂	八一学校1号箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
2981	新沂	PMS_新安镇钢厂西变	10	400	本级设备容量受限
2982	铜山	大彭镇田巷四队1号变	10	400	本级设备容量受限
2983	铜山	大彭镇张井村变	10	200	本级设备容量受限
2984	铜山	大彭镇机关16号变	10	400	本级设备容量受限
2985	铜山	PMS_大彭镇大刘村五队1号变	10	400	本级设备容量受限
2986	铜山	大彭镇侯楼村徐大庄5号变	10	400	本级设备容量受限
2987	铜山	PMS_大彭镇田巷五队1号变	10	400	本级设备容量受限
2988	铜山	PMS_大彭镇田巷村九队1号变	10	400	本级设备容量受限
2989	铜山	大彭镇田巷村一队1号变	10	400	本级设备容量受限
2990	铜山	PMS_大彭镇土楼村9号变	10	400	本级设备容量受限
2991	铜山	PMS_大彭镇付庄村8号变	10	400	本级设备容量受限
2992	铜山	PMS_大彭镇田巷五队2号变	10	400	本级设备容量受限
2993	铜山	PMS_大彭镇田巷七队南变	10	400	本级设备容量受限
2994	铜山	大彭镇闸口村王楼东变	10	400	本级设备容量受限
2995	铜山	PMS_大彭镇闸口村4号变	10	400	本级设备容量受限
2996	铜山	PMS_大彭镇付庄村3号变	10	400	本级设备容量受限
2997	铜山	PMS_大彭镇王门村一队变	10	400	本级设备容量受限
2998	铜山	大彭镇机关21号变	10	400	本级设备容量受限
2999	铜山	大彭镇机关22号变	10	400	本级设备容量受限
3000	铜山	大彭镇田巷村七队3号变	10	400	本级设备容量受限
3001	铜山	大彭镇侯楼村五队变	10	200	本级设备容量受限
3002	铜山	PMS_大彭镇马林村9号变	10	400	本级设备容量受限
3003	铜山	大彭镇付庄村11号变	10	400	本级设备容量受限
3004	铜山	大彭镇机关24号变	10	400	本级设备容量受限
3005	铜山	PMS_大彭镇闸口村变	10	400	本级设备容量受限
3006	铜山	PMS_大彭镇闸口村3号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3007	铜山	大彭镇大刘村二队3号变	10	400	本级设备容量受限
3008	铜山	PMS_大彭镇田巷村苗山变	10	400	本级设备容量受限
3009	铜山	大彭镇大刘村二队变	10	400	本级设备容量受限
3010	铜山	PMS_梦佳景园1号变	10	400	本级设备容量受限
3011	铜山	大彭镇田巷七队四号变	10	200	本级设备容量受限
3012	铜山	大彭镇应急管理局变	10	400	本级设备容量受限
3013	铜山	大彭镇机关26号变	10	400	本级设备容量受限
3014	铜山	大许镇后王村邵庄变	10	200	本级设备容量受限
3015	铜山	大许镇后王村前王变	10	200	本级设备容量受限
3016	铜山	大许镇机关站变	10	400	本级设备容量受限
3017	铜山	大许镇机关中1号变	10	400	本级设备容量受限
3018	铜山	大许镇机关西变	10	315	本级设备容量受限
3019	铜山	大许镇韩庄村变	10	200	本级设备容量受限
3020	铜山	大许镇太山机关2号变	10	315	本级设备容量受限
3021	铜山	大许镇幸福家园1号变	10	400	本级设备容量受限
3022	铜山	大许镇太山机关6号变	10	400	本级设备容量受限
3023	铜山	大许镇闫庄村东变	10	200	本级设备容量受限
3024	铜山	大许镇太山机关3号变	10	315	本级设备容量受限
3025	铜山	大许镇机关2号变	10	400	本级设备容量受限
3026	铜山	大许镇机关3号变	10	400	本级设备容量受限
3027	铜山	大许镇郑庙村桃园变	10	200	本级设备容量受限
3028	铜山	大许镇机关8号变	10	400	本级设备容量受限
3029	铜山	大许镇机关南变	10	400	本级设备容量受限
3030	铜山	大许镇大许村变	10	315	本级设备容量受限
3031	铜山	大许镇韩庄村西变	10	80	本级设备容量受限
3032	铜山	大许镇东探村南变	10	200	本级设备容量受限
3033	铜山	大许镇刘鹿村孙庄变	10	200	本级设备容量受限
3034	铜山	大许镇麻沟村西变	10	400	本级设备容量受限
3035	铜山	大许镇岳海村东变	10	160	本级设备容量受限
3036	铜山	大许镇岳海村西变	10	200	本级设备容量受限
3037	铜山	大许镇机关北变	10	400	本级设备容量受限
3038	铜山	大许镇邵楼村9队变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3039	铜山	大许镇机关7号变	10	315	本级设备容量受限
3040	铜山	大许镇方刘村2号变	10	250	本级设备容量受限
3041	铜山	大许镇九山村南变	10	315	本级设备容量受限
3042	铜山	大许镇九山村西变	10	160	本级设备容量受限
3043	铜山	大许镇河西村上河湾变	10	200	本级设备容量受限
3044	铜山	大许镇机关北3号变	10	400	本级设备容量受限
3045	铜山	大许镇机关15号变	10	400	本级设备容量受限
3046	铜山	大许镇雨露花园西变	10	200	本级设备容量受限
3047	铜山	大许镇郑庙村前夏4号变	10	200	本级设备容量受限
3048	铜山	大许镇李瓦村北2号变	10	400	本级设备容量受限
3049	铜山	大许镇梨园村前徐1号变	10	200	本级设备容量受限
3050	铜山	大许镇朱庙村南4号变	10	200	本级设备容量受限
3051	铜山	大许镇九山村西1号变	10	200	本级设备容量受限
3052	铜山	大许镇刘鹿村1号变	10	200	本级设备容量受限
3053	铜山	大许镇岳海村西3号变	10	400	本级设备容量受限
3054	铜山	大许镇郑庙村大队部变	10	400	本级设备容量受限
3055	铜山	大许镇机关17号变	10	400	本级设备容量受限
3056	铜山	大许镇机关16号变	10	400	本级设备容量受限
3057	铜山	大许镇方刘村4号变	10	400	本级设备容量受限
3058	铜山	大许镇团埠村八队变	10	400	本级设备容量受限
3059	铜山	大许镇机关26号变	10	400	本级设备容量受限
3060	铜山	大许镇机关25号变	10	400	本级设备容量受限
3061	铜山	大许镇机关27号变	10	400	本级设备容量受限
3062	铜山	大许镇青山村5号变	10	400	本级设备容量受限
3063	铜山	大许镇黄楼村2号变	10	400	本级设备容量受限
3064	铜山	大许镇机关23号变	10	400	本级设备容量受限
3065	铜山	大许镇东探村1号变	10	400	本级设备容量受限
3066	铜山	大许镇机关西1号变	10	400	本级设备容量受限
3067	铜山	大许镇李瓦村3号变	10	400	本级设备容量受限
3068	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园4号(0400783973)	10	630	本级设备容量受限
3069	新沂	新安镇斯尔克地产-巨融豪园2号(0400783975)	10	630	本级设备容量受限
3070	新沂	PMS 新安镇新北39号综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3071	新沂	PMS_新安镇藏圩38号-1综合变	10	400	本级设备容量受限
3072	新沂	PMS_新安镇大刘庄85号-1综合变	10	400	本级设备容量受限
3073	新沂	PMS_新安镇李庄26-1号综合变	10	400	本级设备容量受限
3074	新沂	PMS_新安镇墨河大街14-2综合变	10	400	本级设备容量受限
3075	新沂	PMS_新安镇新庄22-1号变	10	400	本级设备容量受限
3076	新沂	PMS_新店老庄变	10	400	本级设备容量受限
3077	新沂	新店后防2号变	10	200	本级设备容量受限
3078	新沂	PMS_新店王塘变	10	200	本级设备容量受限
3079	新沂	PMS_新店汤庄西变	10	200	本级设备容量受限
3080	新沂	新店十墩变	10	200	本级设备容量受限
3081	新沂	PMS_新店街中2号变	10	200	本级设备容量受限
3082	新沂	PMS_新店小湖变	10	400	本级设备容量受限
3083	铜山	大许镇大许村2号变	10	400	本级设备容量受限
3084	铜山	大许镇机关北4号变	10	400	本级设备容量受限
3085	铜山	大许镇阳光新村西变	10	400	本级设备容量受限
3086	铜山	大许镇机关34号变	10	400	本级设备容量受限
3087	铜山	PMS_大许镇机关西4号变	10	400	本级设备容量受限
3088	铜山	大许镇刘山村西变	10	200	本级设备容量受限
3089	铜山	大许镇机关6号变	10	400	本级设备容量受限
3090	铜山	大许镇麻沟村北变	10	400	本级设备容量受限
3091	铜山	大许镇机关19号变	10	400	本级设备容量受限
3092	铜山	大许镇大许村5号变	10	400	本级设备容量受限
3093	铜山	大许镇大许村3号变	10	400	本级设备容量受限
3094	铜山	大许镇机关12号变	10	400	本级设备容量受限
3095	铜山	大许镇机关11号变	10	400	本级设备容量受限
3096	铜山	大许镇机关13号变	10	400	本级设备容量受限
3097	铜山	大许镇团埠村北1号变	10	200	本级设备容量受限
3098	铜山	大许镇西探村南变	10	250	本级设备容量受限
3099	铜山	PMS_张集镇工业小区变	10	400	本级设备容量受限
3100	铜山	PMS_张集镇翟山村1号变	10	200	本级设备容量受限
3101	铜山	PMS_张集镇翟山村3号变	10	200	本级设备容量受限
3102	铜山	PMS_张集镇魏集村6号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3103	铜山	PMS_张集镇杨洼村4号变	10	400	本级设备容量受限
3104	铜山	PMS_张集镇水口村5号变	10	200	本级设备容量受限
3105	铜山	张集镇二陈村2号变	10	315	本级设备容量受限
3106	铜山	PMS_张集镇镇区11号变	10	630	本级设备容量受限
3107	铜山	PMS_张集镇二陈村8号变	10	200	本级设备容量受限
3108	铜山	PMS_张集镇二陈村7号变	10	315	本级设备容量受限
3109	铜山	PMS_张集镇水口村西变	10	400	本级设备容量受限
3110	铜山	PMS_张集镇圣安村肖家变	10	200	本级设备容量受限
3111	铜山	PMS_张集镇魏桥村变	10	200	本级设备容量受限
3112	铜山	PMS_张集镇供电所变	10	400	本级设备容量受限
3113	铜山	张集镇魏集村变	10	400	本级设备容量受限
3114	铜山	张集镇机关北2号变	10	400	本级设备容量受限
3115	铜山	张集镇下马村变	10	200	本级设备容量受限
3116	铜山	PMS_张集镇吴邵村1号变	10	400	本级设备容量受限
3117	铜山	PMS_张集镇吴邵村西变	10	400	本级设备容量受限
3118	铜山	PMS_张集镇邓楼村变	10	400	本级设备容量受限
3119	铜山	张集镇邓楼村街道变	10	400	本级设备容量受限
3120	铜山	PMS_张集镇下张村变	10	400	本级设备容量受限
3121	铜山	张集镇魏集中学变	10	400	本级设备容量受限
3122	铜山	张集镇二陈农业示范园1号变	10	200	本级设备容量受限
3123	铜山	张集镇李村韩楼西变	10	400	本级设备容量受限
3124	铜山	张集镇大张路西1号变	10	400	本级设备容量受限
3125	铜山	张集镇建材街变	10	400	本级设备容量受限
3126	铜山	张集镇伴山村2号变	10	200	本级设备容量受限
3127	铜山	张集镇韩庄村1号变	10	200	本级设备容量受限
3128	铜山	PMS_张集镇林东村变	10	200	本级设备容量受限
3129	铜山	PMS_张集镇徐庄村变	10	400	本级设备容量受限
3130	铜山	PMS_张集镇杨洼村5号变	10	400	本级设备容量受限
3131	铜山	张集镇肖家村2号变	10	200	本级设备容量受限
3132	铜山	PMS_张集镇翟山村4号变	10	200	本级设备容量受限
3133	铜山	PMS_张集镇二陈村9号变	10	200	本级设备容量受限
3134	铜山	PMS_张集镇镇区14号变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3135	铜山	张集镇贺楼村1号变	10	400	本级设备容量受限
3136	铜山	PMS_张集镇张集村8号变	10	400	本级设备容量受限
3137	铜山	PMS_张集镇店东村6号变	10	400	本级设备容量受限
3138	铜山	PMS_张集镇姥庙村5号变	10	400	本级设备容量受限
3139	铜山	PMS_张集镇张集村前赵1号变	10	400	本级设备容量受限
3140	铜山	张集镇董家村三组变	10	200	本级设备容量受限
3141	铜山	PMS_张集镇中心医院东变	10	400	本级设备容量受限
3142	铜山	张集镇新街南变	10	400	本级设备容量受限
3143	铜山	张集镇中学东变	10	400	本级设备容量受限
3144	铜山	张集镇圣安村西变	10	200	本级设备容量受限
3145	铜山	PMS_张集镇李村12组变	10	400	本级设备容量受限
3146	铜山	张集镇梁塘村7号变	10	400	本级设备容量受限
3147	铜山	PMS_张集镇孙湾吴楼5号变	10	400	本级设备容量受限
3148	铜山	PMS_张集镇小潘庄变	10	315	本级设备容量受限
3149	铜山	张集镇前赵西变	10	400	本级设备容量受限
3150	铜山	PMS_张集镇魏集信用社南变	10	400	本级设备容量受限
3151	铜山	张集镇老街南变	10	400	本级设备容量受限
3152	铜山	张集镇大张路西变	10	400	本级设备容量受限
3153	铜山	PMS_张集镇朱洼村3号变	10	400	本级设备容量受限
3154	铜山	PMS_张集镇老街信用社南变	10	400	本级设备容量受限
3155	新沂	新店小湖街中变	10	400	本级设备容量受限
3156	铜山	PMS_张集镇镇区供电所南变	10	400	本级设备容量受限
3157	新沂	PMS_新店陆庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3158	新沂	PMS_新店埠湖3号变	10	200	本级设备容量受限
3159	铜山	PMS_张集镇区法庭北变	10	400	本级设备容量受限
3160	铜山	PMS_张集镇区七组1号变	10	400	本级设备容量受限
3161	铜山	PMS_张集镇中队门前变	10	400	本级设备容量受限
3162	新沂	PMS_新店镇北涧3号变	10	200	本级设备容量受限
3163	铜山	PMS_张集镇张集村3号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3164	新沂	PMS_新店镇街中5号变	10	400	本级设备容量受限
3165	铜山	PMS_张集镇张集村2号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3166	铜山	张集镇张集村5号变（新）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3167	铜山	PMS 张集镇店东村5号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3168	新沂	新店小庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3169	新沂	PMS 新店杨蔡2号变	10	400	本级设备容量受限
3170	新沂	PMS 新店杨庄3号变	10	200	本级设备容量受限
3171	铜山	张集镇二陈村东变	10	400	本级设备容量受限
3172	新沂	PMS 新店北涧4号变	10	200	本级设备容量受限
3173	新沂	PMS 新店小湖陆庄4号变	10	400	本级设备容量受限
3174	铜山	张集镇张桥村南变	10	200	本级设备容量受限
3175	新沂	PMS 新店五营小区变	10	400	本级设备容量受限
3176	铜山	PMS 张集镇城头村3号变	10	400	本级设备容量受限
3177	铜山	张集镇镇区10号变	10	400	本级设备容量受限
3178	新沂	新店红旗西台变	10	200	本级设备容量受限
3179	新沂	新店小湖大街西台变	10	400	本级设备容量受限
3180	新沂	PMS 新店杨庄台变	10	200	本级设备容量受限
3181	新沂	PMS 新店圈沟台变	10	200	本级设备容量受限
3182	新沂	PMS 城区新华小区	10	400	本级设备容量受限
3183	新沂	PMS 城区八中	10	400	本级设备容量受限
3184	铜山	徐庄镇太平尤庄变	10	200	本级设备容量受限
3185	铜山	徐庄镇赵集2号变	10	400	本级设备容量受限
3186	铜山	PMS 徐庄镇吴楼村1号变	10	200	本级设备容量受限
3187	铜山	PMS 徐庄镇腰庄村2号变	10	400	本级设备容量受限
3188	铜山	徐庄镇供电所7号变	10	160	本级设备容量受限
3189	铜山	PMS 徐庄镇赵集村变	10	200	本级设备容量受限
3190	铜山	PMS 徐庄镇薛西村中变	10	160	本级设备容量受限
3191	铜山	徐庄镇三楼村李楼变	10	315	本级设备容量受限
3192	铜山	徐庄镇吴集村冯庄2号变	10	400	本级设备容量受限
3193	铜山	PMS 徐庄镇时楼集市变	10	400	本级设备容量受限
3194	铜山	徐庄镇马湖村藏庄变	10	200	本级设备容量受限
3195	铜山	PMS 徐庄镇河湾村变	10	200	本级设备容量受限
3196	铜山	徐庄镇政府东变	10	400	本级设备容量受限
3197	铜山	徐庄镇供电所8号变	10	400	本级设备容量受限
3198	铜山	徐庄镇苑西村北站变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3199	铜山	PMS_徐庄镇苑西村3号变	10	200	本级设备容量受限
3200	铜山	徐庄镇乔庄吴老西村变	10	200	本级设备容量受限
3201	铜山	徐庄镇供电所3号变	10	200	本级设备容量受限
3202	铜山	徐庄镇供电所6号变	10	400	本级设备容量受限
3203	铜山	徐庄镇赵疃村山南变	10	160	本级设备容量受限
3204	铜山	PMS_徐庄镇岳庄十队1号变	10	400	本级设备容量受限
3205	铜山	PMS_徐庄镇来安集村李庄变	10	200	本级设备容量受限
3206	铜山	PMS_徐庄镇吴集村五队变	10	200	本级设备容量受限
3207	铜山	PMS_徐庄镇来安村2号变	10	200	本级设备容量受限
3208	铜山	PMS_徐庄镇旺庄周皇变	10	200	本级设备容量受限
3209	铜山	PMS_徐庄镇王楼3号变	10	200	本级设备容量受限
3210	铜山	徐庄镇重埠2号变	10	200	本级设备容量受限
3211	铜山	徐庄镇黄庄前场变	10	200	本级设备容量受限
3212	铜山	徐庄镇黄集苗圃2号变	10	200	本级设备容量受限
3213	铜山	PMS_徐庄镇岳庄村潘庄变	10	200	本级设备容量受限
3214	铜山	PMS_徐庄镇黄山后变	10	200	本级设备容量受限
3215	铜山	徐庄镇苑西6队变	10	400	本级设备容量受限
3216	铜山	PMS_徐庄镇薛东村2号变	10	400	本级设备容量受限
3217	铜山	徐庄镇太平村宋家1号变	10	400	本级设备容量受限
3218	铜山	PMS_徐庄镇金井小王庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3219	铜山	PMS_徐庄镇金井西站1号变	10	200	本级设备容量受限
3220	铜山	PMS_徐庄镇吴集村东1号变	10	200	本级设备容量受限
3221	铜山	大许镇许台村变	10	400	本级设备容量受限
3222	铜山	PMS_徐庄镇王桥一队变	10	400	本级设备容量受限
3223	铜山	PMS_徐庄镇太平周家变	10	400	本级设备容量受限
3224	铜山	PMS_徐庄镇太平村西南变	10	400	本级设备容量受限
3225	铜山	PMS_徐庄镇供电所岗集1号变	10	400	本级设备容量受限
3226	铜山	PMS_徐庄镇街道1号变	10	400	本级设备容量受限
3227	铜山	徐庄镇毛庄村苗家变	10	200	本级设备容量受限
3228	新沂	PMS_10kV华社商城01号箱变1变压器	10	400	本级设备容量受限
3229	新沂	PMS_10kV华源公寓1箱变1变压器	10	630	本级设备容量受限
3230	新沂	城区百货大楼	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3231	新沂	城区广电局	10	400	本级设备容量受限
3232	新沂	PMS_城区一农贸西门变	10	400	本级设备容量受限
3233	新沂	PMS_城区青年路1号变	10	400	本级设备容量受限
3234	新沂	PMS_城区单相变	10	80	本级设备容量受限
3235	新沂	PMS_城区迎春小区公配变	10	400	本级设备容量受限
3236	新沂	PMS_城区针织厂变	10	400	本级设备容量受限
3237	新沂	PMS_城区圣丰小区南门4号公配变	10	400	本级设备容量受限
3238	新沂	城区老鱼市2号公配变	10	400	本级设备容量受限
3239	新沂	金三角南2号1变压器	10	400	本级设备容量受限
3240	新沂	PMS_局西宿舍2变	10	400	本级设备容量受限
3241	新沂	PMS_城区二中2号变	10	400	本级设备容量受限
3242	铜山	PMS_徐庄镇寿桥供销社变	10	400	本级设备容量受限
3243	铜山	PMS_徐庄镇马湖二队变	10	400	本级设备容量受限
3244	铜山	徐庄镇康乐家园西1变（徐庄镇前场村北变）	10	400	本级设备容量受限
3245	铜山	徐庄镇腰庄村西变	10	200	本级设备容量受限
3246	铜山	广德苑2配1变	10	800	本级设备容量受限
3247	铜山	徐庄镇教职楼变	10	400	本级设备容量受限
3248	铜山	PMS_徐庄镇岗楼67队变	10	200	本级设备容量受限
3249	铜山	房村镇孔楼村变	10	200	本级设备容量受限
3250	铜山	PMS_房村镇韩顾庄变	10	200	本级设备容量受限
3251	铜山	房村镇公用变6变	10	630	本级设备容量受限
3252	铜山	PMS_房村镇公用变5变	10	400	本级设备容量受限
3253	铜山	房村镇公用变3变	10	630	本级设备容量受限
3254	铜山	房村镇公用变4变	10	400	本级设备容量受限
3255	铜山	PMS_房村镇公用变1变	10	400	本级设备容量受限
3256	铜山	PMS_房村镇王庄一队变	10	400	本级设备容量受限
3257	铜山	房村镇尚王西1号变	10	200	本级设备容量受限
3258	铜山	房村镇新庄村1一3队变	10	250	本级设备容量受限
3259	铜山	PMS_房村镇大沟里村2号变	10	200	本级设备容量受限
3260	铜山	房村镇鹿台村1号变	10	200	本级设备容量受限
3261	铜山	房村镇杨场村1号	10	400	本级设备容量受限
3262	铜山	房村镇李庄村3号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3263	铜山	PMS_房村镇林厂村3号变	10	200	本级设备容量受限
3264	铜山	房村镇对河村南1号变	10	200	本级设备容量受限
3265	铜山	PMS_房村镇马家村3号变	10	200	本级设备容量受限
3266	铜山	PMS_房村镇供电所4变	10	400	本级设备容量受限
3267	铜山	PMS_房村镇公用变7变	10	400	本级设备容量受限
3268	铜山	PMS_房村镇公用变10变	10	400	本级设备容量受限
3269	铜山	房村镇公用变12变	10	400	本级设备容量受限
3270	铜山	PMS_房村镇大沟里村3号变	10	400	本级设备容量受限
3271	铜山	PMS_房村镇供电所5变	10	400	本级设备容量受限
3272	铜山	PMS_房村镇杨场村4号变	10	400	本级设备容量受限
3273	铜山	PMS_房村镇郝湾村6号变	10	200	本级设备容量受限
3274	铜山	房村镇李庄村4号变	10	200	本级设备容量受限
3275	铜山	PMS_房村镇下洪村一队变	10	200	本级设备容量受限
3276	铜山	PMS_房村镇杨场村5号变	10	400	本级设备容量受限
3277	铜山	房村镇公用变9变	10	400	本级设备容量受限
3278	铜山	PMS_房村镇孙庄村徐庄配变	10	400	本级设备容量受限
3279	新沂	PMS_花厅路2号变	10	400	本级设备容量受限
3280	新沂	PMS_环保局3变	10	400	本级设备容量受限
3281	新沂	城区金三角南变压器	10	630	本级设备容量受限
3282	铜山	PMS_房村镇李庄村8号变	10	400	本级设备容量受限
3283	铜山	房村镇公用变18变	10	400	本级设备容量受限
3284	铜山	PMS_房村镇供电所7变	10	400	本级设备容量受限
3285	铜山	PMS_房村镇房村村2变	10	400	本级设备容量受限
3286	铜山	房村镇公用变17变	10	400	本级设备容量受限
3287	铜山	PMS_房村镇公用变16变	10	400	本级设备容量受限
3288	铜山	房村镇新庄村3号配变	10	200	本级设备容量受限
3289	铜山	房村镇周庙村2号变	10	400	本级设备容量受限
3290	铜山	PMS_房村镇土龙村1号配变	10	400	本级设备容量受限
3291	铜山	房村镇房村村变（新）	10	400	本级设备容量受限
3292	铜山	PMS_房村镇供电所9号变	10	400	本级设备容量受限
3293	铜山	房村镇公用变28号变	10	400	本级设备容量受限
3294	铜山	房村镇公用变25号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3295	铜山	房村镇孙庄村2号变	10	400	本级设备容量受限
3296	铜山	PMS_房村镇下洪村1号变	10	400	本级设备容量受限
3297	铜山	新区高沃1号配变	10	200	本级设备容量受限
3298	铜山	新区所桥上变	10	315	本级设备容量受限
3299	铜山	新区所徐林变	10	200	本级设备容量受限
3300	铜山	新区所望城2、3队变	10	400	本级设备容量受限
3301	铜山	PMS_新区罗岗2号变	10	315	本级设备容量受限
3302	铜山	PMS_新区皇沃1号变（新增）	10	400	本级设备容量受限
3303	铜山	新区南周沃2变	10	400	本级设备容量受限
3304	铜山	新区望城2、3队1号变	10	400	本级设备容量受限
3305	铜山	PMS_新区葛楼1号变（增容）	10	400	本级设备容量受限
3306	铜山	皇窝1-1公用变	10	200	本级设备容量受限
3307	铜山	新区所皇窝2队配变	10	400	本级设备容量受限
3308	铜山	柳新镇冯庄五队变	10	400	本级设备容量受限
3309	铜山	柳新镇陈塘8号变	10	200	本级设备容量受限
3310	铜山	沿湖镇程楼2号变	10	200	本级设备容量受限
3311	铜山	柳新镇冯庄二队变	10	160	本级设备容量受限
3312	铜山	柳新镇祁楼村1号变	10	400	本级设备容量受限
3313	铜山	柳新镇陈塘7号变	10	200	本级设备容量受限
3314	铜山	PMS_沿湖镇王店北变	10	200	本级设备容量受限
3315	铜山	柳新镇魏庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3316	铜山	柳新镇孙大庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3317	铜山	柳新镇柳东1号变	10	400	本级设备容量受限
3318	铜山	沿湖镇二航1号变	10	200	本级设备容量受限
3319	铜山	沿湖镇街道4号变	10	400	本级设备容量受限
3320	铜山	PMS_沿湖镇毛六1号变	10	200	本级设备容量受限
3321	铜山	PMS_沿湖镇东王店村变	10	160	本级设备容量受限
3322	铜山	PMS_柳新镇张圩村变	10	400	本级设备容量受限
3323	铜山	PMS_沿湖镇后高滩村变	10	200	本级设备容量受限
3324	新沂	城区四华里变	10	400	本级设备容量受限
3325	新沂	城区广州家具城2变	10	400	本级设备容量受限
3326	新沂	PMS_城区城关里台变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3327	新沂	PMS_城区迎春小区2号台变	10	400	本级设备容量受限
3328	铜山	PMS_柳新镇孙庄3号变	10	200	本级设备容量受限
3329	铜山	PMS_柳新镇刘台2号变	10	400	本级设备容量受限
3330	铜山	柳新镇陈塘5号变	10	200	本级设备容量受限
3331	铜山	柳新镇陈塘1号变	10	200	本级设备容量受限
3332	铜山	柳新镇大杨场村变	10	200	本级设备容量受限
3333	铜山	柳新镇蔺山3号变	10	200	本级设备容量受限
3334	铜山	柳新镇柳西二队变	10	250	本级设备容量受限
3335	铜山	柳新镇供电所1号变	10	400	本级设备容量受限
3336	铜山	柳新镇供电所3号变	10	400	本级设备容量受限
3337	铜山	PMS_柳新镇东城2号变	10	315	本级设备容量受限
3338	铜山	PMS_柳新镇李庄1号变	10	315	本级设备容量受限
3339	铜山	柳新镇唐沟万楼变	10	200	本级设备容量受限
3340	铜山	柳新镇唐沟3号变	10	200	本级设备容量受限
3341	铜山	柳新镇柳东村4号变	10	200	本级设备容量受限
3342	铜山	柳新镇董庄村变	10	200	本级设备容量受限
3343	铜山	柳新镇孙庄村4号变	10	200	本级设备容量受限
3344	铜山	PMS_柳新镇唐沟村万楼1号变	10	250	本级设备容量受限
3345	铜山	柳新镇李庄村10号变	10	315	本级设备容量受限
3346	铜山	PMS_柳新镇唐沟圆盘道变	10	200	本级设备容量受限
3347	铜山	柳新镇供电所19号变	10	400	本级设备容量受限
3348	铜山	柳新镇十队5号变	10	400	本级设备容量受限
3349	铜山	柳新镇杨场13号变	10	400	本级设备容量受限
3350	铜山	柳新镇垞城肖庄村变	10	200	本级设备容量受限
3351	铜山	PMS_柳新镇杨家变	10	400	本级设备容量受限
3352	铜山	PMS_柳新镇垞城市场变	10	400	本级设备容量受限
3353	铜山	PMS_沿湖镇新生队2号变	10	200	本级设备容量受限
3354	铜山	PMS_柳新镇新桥一队变	10	200	本级设备容量受限
3355	铜山	柳新镇太平陈楼变	10	200	本级设备容量受限
3356	铜山	PMS_柳新镇中口4号变	10	200	本级设备容量受限
3357	铜山	PMS_沿湖镇前高滩村1号变	10	200	本级设备容量受限
3358	铜山	沿湖镇前高滩村2号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3359	铜山	PMS_沿湖镇闫大庄村1号变	10	200	本级设备容量受限
3360	铜山	PMS_柳新镇供电所7号加1变	10	400	本级设备容量受限
3361	铜山	PMS_柳新镇中口5号变	10	400	本级设备容量受限
3362	铜山	PMS_沿湖镇刘庄1号变	10	200	本级设备容量受限
3363	铜山	PMS_沿湖镇二航2号变	10	200	本级设备容量受限
3364	铜山	PMS_柳新镇黑璋7号变	10	400	本级设备容量受限
3365	铜山	PMS_柳新镇马中变	10	400	本级设备容量受限
3366	铜山	PMS_柳新镇孙庄7号变	10	400	本级设备容量受限
3367	铜山	PMS_柳新镇东城4号变	10	400	本级设备容量受限
3368	铜山	PMS_柳新镇李庄13号变	10	400	本级设备容量受限
3369	铜山	PMS_柳新镇陈塘12号变	10	400	本级设备容量受限
3370	铜山	PMS_柳新镇刘台7号变	10	400	本级设备容量受限
3371	铜山	PMS_柳新镇柳东5号变	10	400	本级设备容量受限
3372	铜山	PMS_柳新镇苏家12号变	10	400	本级设备容量受限
3373	铜山	PMS_柳新镇周楼1号变	10	400	本级设备容量受限
3374	铜山	柳新镇柳西二队3号变	10	400	本级设备容量受限
3375	铜山	柳新镇刘台8号变	10	400	本级设备容量受限
3376	铜山	柳新镇唐沟圆盘道3号变	10	400	本级设备容量受限
3377	铜山	PMS_柳新镇李庄街道1号变	10	400	本级设备容量受限
3378	铜山	PMS_柳新镇苏家4号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3379	铜山	PMS_柳新镇苏家5号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3380	铜山	柳新镇魏庄9号变	10	400	本级设备容量受限
3381	铜山	柳新镇中口9号变	10	400	本级设备容量受限
3382	铜山	PMS_柳新镇祁楼村东变	10	400	本级设备容量受限
3383	铜山	柳新镇陈塘15号变	10	400	本级设备容量受限
3384	铜山	柳新镇李场5号变	10	400	本级设备容量受限
3385	铜山	PMS_柳新镇供电所8号变	10	400	本级设备容量受限
3386	铜山	柳新镇冯庄14号变	10	400	本级设备容量受限
3387	铜山	柳新镇陈塘18号变	10	400	本级设备容量受限
3388	铜山	柳新镇刘台村11号变	10	200	本级设备容量受限
3389	铜山	柳新镇鑫天花园变	10	400	本级设备容量受限
3390	铜山	柳新镇供电所20号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3391	铜山	柳新镇孙庄9号变	10	315	本级设备容量受限
3392	铜山	柳泉镇伊楼村1号变	10	160	本级设备容量受限
3393	铜山	柳泉镇山西村1号变	10	400	本级设备容量受限
3394	铜山	PMS_柳泉镇东马村变	10	200	本级设备容量受限
3395	铜山	柳泉镇前停村小新庄变	10	50	本级设备容量受限
3396	铜山	PMS_柳泉镇小山子村变	10	100	本级设备容量受限
3397	铜山	柳泉镇西关路村变	10	315	本级设备容量受限
3398	铜山	柳泉镇柳泉镇2号变	10	315	本级设备容量受限
3399	铜山	柳泉镇柳泉村变	10	315	本级设备容量受限
3400	铜山	PMS_柳泉镇西堡村1号变	10	250	本级设备容量受限
3401	铜山	PMS_柳泉镇套里村1号变	10	400	本级设备容量受限
3402	铜山	PMS_柳泉镇前停西南岗变	10	160	本级设备容量受限
3403	铜山	PMS_柳泉镇前停村变	10	200	本级设备容量受限
3404	铜山	PMS_柳泉镇饶山村3号变	10	200	本级设备容量受限
3405	铜山	PMS_柳泉镇前相村南变	10	250	本级设备容量受限
3406	铜山	PMS_柳泉镇伊楼村变	10	250	本级设备容量受限
3407	铜山	PMS_柳泉镇涝泉村变	10	200	本级设备容量受限
3408	铜山	PMS_柳泉镇大冯庄山西村变	10	200	本级设备容量受限
3409	铜山	PMS_柳泉镇大冯村1号变	10	400	本级设备容量受限
3410	铜山	PMS_柳泉镇西关路村1号变	10	400	本级设备容量受限
3411	铜山	PMS_柳泉镇八丁村1号变	10	400	本级设备容量受限
3412	铜山	PMS_柳泉镇城子村变	10	315	本级设备容量受限
3413	铜山	PMS_柳泉镇城子东山村变	10	200	本级设备容量受限
3414	铜山	PMS_柳泉镇新庄村2号变	10	200	本级设备容量受限
3415	铜山	PMS_柳泉镇三张茂村南山1号变	10	200	本级设备容量受限
3416	铜山	PMS_柳泉镇前停村2号变	10	160	本级设备容量受限
3417	铜山	柳泉镇王林村1号变	10	200	本级设备容量受限
3418	铜山	PMS_柳泉镇公用变11号变	10	400	本级设备容量受限
3419	铜山	柳泉镇西南岗1号变	10	400	本级设备容量受限
3420	铜山	PMS_柳泉镇套里村4号变	10	400	本级设备容量受限
3421	铜山	柳泉镇东蔡村5号变	10	400	本级设备容量受限
3422	铜山	PMS_柳泉镇前郁村西1号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3423	铜山	PMS_柳泉镇前郁村2号变	10	200	本级设备容量受限
3424	铜山	PMS_柳泉镇柳泉村5号变	10	400	本级设备容量受限
3425	铜山	PMS_柳泉镇西官路村3号变	10	400	本级设备容量受限
3426	铜山	PMS_柳泉镇柳泉八队变新增	10	400	本级设备容量受限
3427	铜山	PMS_柳泉镇东关路村2号变(新)	10	400	本级设备容量受限
3428	铜山	柳泉镇公用变16号变	10	200	本级设备容量受限
3429	铜山	西相村万亩方变	10	200	本级设备容量受限
3430	铜山	柳泉镇大冯村8号变	10	400	本级设备容量受限
3431	铜山	柳泉镇南马村6号变	10	160	本级设备容量受限
3432	铜山	PMS_柳泉镇公用变7号变	10	400	本级设备容量受限
3433	铜山	PMS_柳泉镇公用变6号变	10	400	本级设备容量受限
3434	铜山	柳泉镇东蔡村2号变	10	200	本级设备容量受限
3435	铜山	棠张镇魏河村2号变	10	250	本级设备容量受限
3436	铜山	棠张镇跃进村1号变	10	400	本级设备容量受限
3437	铜山	棠张镇学庄村2号变	10	400	本级设备容量受限
3438	铜山	棠张镇杜庄变	10	250	本级设备容量受限
3439	铜山	PMS_棠张镇沙庄村1号变	10	250	本级设备容量受限
3440	铜山	PMS_棠张镇张庄村变	10	400	本级设备容量受限
3441	铜山	棠张镇前进村北变	10	400	本级设备容量受限
3442	铜山	棠张镇河东村变	10	315	本级设备容量受限
3443	铜山	PMS_棠张镇前谷堆村变	10	315	本级设备容量受限
3444	铜山	棠张镇前谷堆2号变	10	200	本级设备容量受限
3445	铜山	PMS_棠张镇刘塘村西变	10	315	本级设备容量受限
3446	铜山	棠张镇区7变	10	400	本级设备容量受限
3447	铜山	PMS_棠张镇棠张村变	10	400	本级设备容量受限
3448	铜山	PMS_棠张镇马兰村变	10	400	本级设备容量受限
3449	铜山	棠张镇桃楼村北变	10	200	本级设备容量受限
3450	铜山	PMS_棠张镇宋桥村2号变	10	315	本级设备容量受限
3451	铜山	棠张镇魏河村3号变	10	250	本级设备容量受限
3452	铜山	棠张镇镇区2号变	10	400	本级设备容量受限
3453	铜山	棠张镇镇区南变	10	400	本级设备容量受限
3454	铜山	棠张镇跃进村2号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3455	铜山	棠张镇高窑村1号变	10	200	本级设备容量受限
3456	铜山	棠张镇官庄村3号变	10	200	本级设备容量受限
3457	铜山	棠张镇后谷堆1号变	10	400	本级设备容量受限
3458	铜山	PMS_棠张镇镇区13号变	10	400	本级设备容量受限
3459	铜山	棠张镇魏河村变	10	400	本级设备容量受限
3460	铜山	PMS_棠张镇文庙村3号变	10	400	本级设备容量受限
3461	铜山	PMS_棠张镇后谷堆4号变	10	400	本级设备容量受限
3462	铜山	棠张镇文庙村西变	10	400	本级设备容量受限
3463	铜山	棠张镇棠张村8号变	10	400	本级设备容量受限
3464	铜山	棠张镇田河村1号变	10	400	本级设备容量受限
3465	铜山	棠张镇铁营村2号变	10	400	本级设备容量受限
3466	铜山	PMS_棠张镇前谷堆3号变	10	400	本级设备容量受限
3467	铜山	棠张镇镇区20号变	10	400	本级设备容量受限
3468	铜山	PMS_棠张镇公交站台变（新	10	400	本级设备容量受限
3469	铜山	PMS_棠张镇晁湖村变（新）	10	400	本级设备容量受限
3470	铜山	PMS_棠张镇跃进西小区变	10	400	本级设备容量受限
3471	铜山	棠张镇前谷堆村6号变	10	200	本级设备容量受限
3472	铜山	棠张镇连霍高速毕庄服务区充电桩箱变	10	630	本级设备容量受限
3473	铜山	棠张镇喻庄村南变	10	200	本级设备容量受限
3474	铜山	棠张镇前进村3号变	10	200	本级设备容量受限
3475	铜山	棠张镇前进村2号变	10	200	本级设备容量受限
3476	铜山	棠张镇喻庄村1号变	10	200	本级设备容量受限
3477	铜山	棠张镇区9变	10	400	本级设备容量受限
3478	铜山	PMS_汉王镇小白头变	10	200	本级设备容量受限
3479	铜山	汉王镇机关3号变	10	400	本级设备容量受限
3480	铜山	汉王镇北望7号变	10	200	本级设备容量受限
3481	铜山	汉王镇机关1号变	10	400	本级设备容量受限
3482	铜山	PMS_汉王镇汉王东紫山变	10	400	本级设备容量受限
3483	铜山	汉王镇机关2号变	10	400	本级设备容量受限
3484	铜山	汉王镇马场1号变	10	200	本级设备容量受限
3485	铜山	汉王镇小山口变	10	200	本级设备容量受限
3486	铜山	汉王镇新河变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3487	铜山	PMS_汉王镇马山村4号变	10	400	本级设备容量受限
3488	铜山	汉王镇朱庄1号变	10	200	本级设备容量受限
3489	铜山	汉王镇马山3号变	10	400	本级设备容量受限
3490	铜山	PMS_汉王镇峨山3号变	10	400	本级设备容量受限
3491	铜山	PMS_汉王镇孟山头2号变	10	400	本级设备容量受限
3492	铜山	PMS_汉王镇北望11号变	10	400	本级设备容量受限
3493	铜山	PMS_汉王镇南望9号变	10	400	本级设备容量受限
3494	铜山	PMS_汉王镇北望4-8队2号变	10	400	本级设备容量受限
3495	铜山	PMS_汉王镇新河5号变	10	400	本级设备容量受限
3496	铜山	PMS_汉王镇马场3号新配变	10	400	本级设备容量受限
3497	铜山	PMS_汉王镇汉王村东变	10	400	本级设备容量受限
3498	铜山	PMS_茅村镇茅村村东变	10	630	本级设备容量受限
3499	铜山	PMS_茅村镇茅村新桥头变	10	400	本级设备容量受限
3500	铜山	茅村镇后王村变	10	200	本级设备容量受限
3501	铜山	PMS_茅村镇前肖场变	10	400	本级设备容量受限
3502	铜山	茅村镇化肥厂1号变	10	400	本级设备容量受限
3503	铜山	PMS_茅村镇龙庄村西变	10	400	本级设备容量受限
3504	铜山	PMS_茅村镇留武村2变	10	400	本级设备容量受限
3505	铜山	PMS_茅村镇草帽山变	10	200	本级设备容量受限
3506	铜山	PMS_茅村镇留武村中变	10	200	本级设备容量受限
3507	铜山	茅村镇微山村北变	10	200	本级设备容量受限
3508	铜山	PMS_茅村镇微山苹果园变	10	200	本级设备容量受限
3509	铜山	茅村镇班山三队变	10	200	本级设备容量受限
3510	铜山	茅村镇机关10号变	10	400	本级设备容量受限
3511	铜山	PMS_茅村镇梅庄3号新增变	10	400	本级设备容量受限
3512	铜山	茅村镇茅村村南2号变	10	400	本级设备容量受限
3513	铜山	PMS_茅村镇大庄村小区变	10	400	本级设备容量受限
3514	铜山	PMS_茅村镇茅村新五队变	10	400	本级设备容量受限
3515	铜山	PMS_茅村镇上李村西变	10	200	本级设备容量受限
3516	铜山	PMS_茅村镇檀山村新庄变	10	250	本级设备容量受限
3517	铜山	PMS_茅村镇赵庄村庄里变	10	400	本级设备容量受限
3518	铜山	PMS_茅村镇机关北变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3519	铜山	PMS 茅村镇洞山村2变	10	400	本级设备容量受限
3520	铜山	PMS 茅村镇洞山村4变	10	400	本级设备容量受限
3521	铜山	茅村镇洞山村6变	10	315	本级设备容量受限
3522	铜山	PMS 茅村镇机关小区变	10	400	本级设备容量受限
3523	铜山	PMS 茅村镇赵庄村北变	10	250	本级设备容量受限
3524	铜山	PMS 茅村镇梅庄一队新增变	10	200	本级设备容量受限
3525	铜山	茅村镇上李村北变	10	200	本级设备容量受限
3526	铜山	茅村镇岗头村上李站变	10	200	本级设备容量受限
3527	铜山	茅村镇养殖示范园2号变	10	400	本级设备容量受限
3528	铜山	茅村镇茅村六队变	10	250	本级设备容量受限
3529	铜山	茅村镇茅村五队变	10	400	本级设备容量受限
3530	铜山	茅村镇养殖示范园1号变	10	400	本级设备容量受限
3531	铜山	PMS 茅村镇示范园南变	10	160	本级设备容量受限
3532	铜山	PMS 茅村镇梅庄村东变	10	400	本级设备容量受限
3533	铜山	PMS 茅村镇小蔡丘村变	10	250	本级设备容量受限
3534	铜山	PMS 茅村镇蔡丘村西变	10	200	本级设备容量受限
3535	铜山	PMS 茅村镇梅庄2变	10	400	本级设备容量受限
3536	铜山	PMS 茅村镇内华村西变	10	200	本级设备容量受限
3537	铜山	PMS 茅村镇微山村变	10	250	本级设备容量受限
3538	铜山	PMS 茅村镇岗头北站变	10	200	本级设备容量受限
3539	铜山	茅村镇机关1号变	10	400	本级设备容量受限
3540	铜山	PMS 茅村镇茅村村部变	10	400	本级设备容量受限
3541	铜山	茅村镇梅庄村新增变	10	400	本级设备容量受限
3542	铜山	PMS 茅村镇前川村变	10	315	本级设备容量受限
3543	铜山	PMS 茅村镇大庄西变	10	400	本级设备容量受限
3544	铜山	茅村镇供电站变	10	500	本级设备容量受限
3545	铜山	PMS 茅村镇班山村1#变	10	400	本级设备容量受限
3546	铜山	茅村镇茅村村西1号变	10	400	本级设备容量受限
3547	铜山	PMS 茅村镇大山四队变	10	400	本级设备容量受限
3548	铜山	茅村镇机关变	10	400	本级设备容量受限
3549	铜山	茅村镇机关7号变	10	400	本级设备容量受限
3550	铜山	PMS 茅村镇公用变1号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3551	铜山	PMS_茅村镇龙庄村变	10	400	本级设备容量受限
3552	铜山	PMS_茅村镇内华村东变	10	400	本级设备容量受限
3553	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村变	10	315	本级设备容量受限
3554	铜山	茅村镇机关东变	10	400	本级设备容量受限
3555	铜山	茅村镇祖庄变	10	250	本级设备容量受限
3556	铜山	PMS_茅村镇商城变	10	200	本级设备容量受限
3557	铜山	茅村镇大山一队南变	10	200	本级设备容量受限
3558	铜山	茅村镇后川村南变	10	200	本级设备容量受限
3559	铜山	PMS_茅村镇聚兴庄东2号变	10	400	本级设备容量受限
3560	铜山	PMS_茅村镇梁山村南1号变	10	200	本级设备容量受限
3561	铜山	PMS_茅村镇公用变9号变	10	200	本级设备容量受限
3562	铜山	茅村镇岗头村南3号变	10	200	本级设备容量受限
3563	铜山	茅村镇张台村4号变	10	400	本级设备容量受限
3564	铜山	PMS_茅村镇机关南2号变	10	200	本级设备容量受限
3565	铜山	PMS_茅村镇机关西1号变	10	400	本级设备容量受限
3566	铜山	PMS_茅村镇大庄村西1号变	10	400	本级设备容量受限
3567	铜山	PMS_茅村镇檀山村2号南变	10	400	本级设备容量受限
3568	铜山	茅村镇岗头村南园变	10	200	本级设备容量受限
3569	铜山	茅村镇茅村2号东变	10	200	本级设备容量受限
3570	铜山	PMS_茅村镇龙庄村北1号变	10	400	本级设备容量受限
3571	铜山	PMS_茅村镇大山新庄1号变	10	400	本级设备容量受限
3572	铜山	PMS_茅村镇上李村西2号变	10	400	本级设备容量受限
3573	铜山	PMS_茅村镇洞山村8号变	10	400	本级设备容量受限
3574	铜山	PMS_茅村镇大庄村郑庄西变	10	400	本级设备容量受限
3575	铜山	PMS_茅村镇机关1号西变	10	400	本级设备容量受限
3576	铜山	PMS_茅村镇小蔡丘北1号变	10	400	本级设备容量受限
3577	铜山	PMS_茅村镇蔡丘村西1号变	10	400	本级设备容量受限
3578	铜山	PMS_茅村镇示范园2号南变	10	400	本级设备容量受限
3579	新沂	PMS_时集踢球白石新粉坊变	10	400	本级设备容量受限
3580	新沂	PMS_时集踢球白石大杨变	10	200	本级设备容量受限
3581	新沂	PMS_时集镇马厂新区变	10	200	本级设备容量受限
3582	新沂	时集镇明甫新区变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3583	新沂	PMS_时集街中变	10	400	本级设备容量受限
3584	新沂	PMS_时集镇前朱2号变	10	200	本级设备容量受限
3585	新沂	PMS_时集镇东街南2号变	10	200	本级设备容量受限
3586	新沂	PMS_时集踢球白石村2号台片	10	400	本级设备容量受限
3587	新沂	PMS_时集镇大周村胡庄变	10	315	本级设备容量受限
3588	新沂	时集镇小焦变	10	400	本级设备容量受限
3589	新沂	PMS_时集踢球大庄变	10	200	本级设备容量受限
3590	新沂	PMS_时集镇昌泰2号变	10	400	本级设备容量受限
3591	新沂	PMS_时集镇风云村高庄变	10	200	本级设备容量受限
3592	新沂	PMS_时集镇蒋刘村宋庄变	10	200	本级设备容量受限
3593	新沂	PMS_时集镇昌泰单相变	10	200	本级设备容量受限
3594	新沂	PMS_时集镇温墩村吴墩变	10	200	本级设备容量受限
3595	新沂	PMS_时集镇西街北变	10	315	本级设备容量受限
3596	新沂	PMS_时集镇敬元村西朱变	10	200	本级设备容量受限
3597	新沂	PMS_时集镇农贸市场变	10	315	本级设备容量受限
3598	新沂	PMS_时集镇蒋沟村牛庄变	10	200	本级设备容量受限
3599	新沂	时集镇民营变	10	200	本级设备容量受限
3600	新沂	PMS_时集镇时集村富民变	10	400	本级设备容量受限
3601	新沂	时集供电所变	10	400	本级设备容量受限
3602	新沂	时集镇风云村2号变	10	200	本级设备容量受限
3603	新沂	PMS_时集镇韩庄公配变	10	200	本级设备容量受限
3604	新沂	时集镇敬元周西变	10	200	本级设备容量受限
3605	新沂	PMS_时集镇华庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3606	新沂	PMS_时集镇白石大街北2号变	10	400	本级设备容量受限
3607	新沂	PMS_时集镇踢球小学变	10	200	本级设备容量受限
3608	新沂	PMS_时集线时集王西南2号配变	10	400	本级设备容量受限
3609	新沂	时集镇蒋沟村桥头4号变	10	400	本级设备容量受限
3610	新沂	PMS_时集镇万沟2号配变	10	200	本级设备容量受限
3611	新沂	PMS_时集镇踢球大街南3号配变	10	400	本级设备容量受限
3612	铜山	PMS_茅村镇梅庄二队变	10	630	本级设备容量受限
3613	铜山	PMS_茅村镇大庄村北变	10	400	本级设备容量受限
3614	铜山	PMS_茅村镇示范园6号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3615	铜山	PMS_茅村镇机关小区1号变	10	400	本级设备容量受限
3616	铜山	茅村镇季山村3号变	10	200	本级设备容量受限
3617	铜山	茅村镇机关17号变	10	400	本级设备容量受限
3618	铜山	PMS_茅村镇机关16号变	10	400	本级设备容量受限
3619	铜山	PMS_茅村镇机关19号变	10	400	本级设备容量受限
3620	铜山	PMS_茅村镇茅村村南1号变	10	400	本级设备容量受限
3621	铜山	茅村镇大庄村东2变	10	400	本级设备容量受限
3622	铜山	PMS_茅村镇岗头村东岗变（新）	10	400	本级设备容量受限
3623	铜山	茅村镇后肖场1号变	10	400	本级设备容量受限
3624	铜山	茅村镇留武村南2号变	10	200	本级设备容量受限
3625	铜山	茅村镇三中队变	10	400	本级设备容量受限
3626	铜山	茅村镇茅村村北1号变	10	200	本级设备容量受限
3627	铜山	茅村镇机关11号南变	10	400	本级设备容量受限
3628	铜山	茅村镇梅庄村东1号变	10	200	本级设备容量受限
3629	铜山	茅村镇叶台村中变	10	200	本级设备容量受限
3630	铜山	茅村镇后肖场变	10	400	本级设备容量受限
3631	铜山	PMS_茅村镇任庄村2号变	10	200	本级设备容量受限
3632	铜山	PMS_茅村镇洞山村鹿庄变	10	200	本级设备容量受限
3633	铜山	茅村镇小张家五队变	10	200	本级设备容量受限
3634	铜山	PMS_茅村镇茅村村北变	10	200	本级设备容量受限
3635	铜山	PMS_郑集镇西街2号变	10	400	本级设备容量受限
3636	铜山	PMS_郑集镇沙楼村前仁店变	10	200	本级设备容量受限
3637	铜山	PMS_郑集镇苗湾村胡庄变	10	160	本级设备容量受限
3638	铜山	PMS_郑集镇沙楼宋楼1号变	10	200	本级设备容量受限
3639	铜山	PMS_郑集镇郑东东街变	10	400	本级设备容量受限
3640	铜山	PMS_郑集镇郑东村2号变	10	400	本级设备容量受限
3641	铜山	PMS_郑集镇公变2号变	10	500	本级设备容量受限
3642	铜山	PMS_郑集镇杜楼东变	10	400	本级设备容量受限
3643	铜山	PMS_郑集镇尤楼新庄变	10	200	本级设备容量受限
3644	铜山	郑集镇郑东七队变	10	400	本级设备容量受限
3645	铜山	郑集镇郑东六队变	10	400	本级设备容量受限
3646	铜山	PMS_郑集镇张湾村1号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3647	铜山	PMS_郑集镇代楼1号变	10	250	本级设备容量受限
3648	铜山	郑集镇杜楼2号变	10	400	本级设备容量受限
3649	铜山	PMS_郑集镇田庄小杜楼变	10	160	本级设备容量受限
3650	铜山	PMS_郑集镇公用变12变	10	400	本级设备容量受限
3651	铜山	PMS_郑集镇万村前周庄2号	10	200	本级设备容量受限
3652	铜山	PMS_郑集镇前黄村变	10	200	本级设备容量受限
3653	铜山	PMS_郑集镇公用变4号变	10	400	本级设备容量受限
3654	铜山	郑集镇郑西村1号变	10	400	本级设备容量受限
3655	铜山	PMS_郑集镇代楼东站变	10	200	本级设备容量受限
3656	铜山	PMS_郑集镇肖楼后陈庄变	10	200	本级设备容量受限
3657	铜山	郑集镇肖楼后程庄变	10	160	本级设备容量受限
3658	铜山	郑集镇镇公用变9号变	10	400	本级设备容量受限
3659	铜山	PMS_郑集镇高集村西变	10	160	本级设备容量受限
3660	铜山	PMS_郑集镇郑东村3队	10	400	本级设备容量受限
3661	铜山	PMS_郑集镇前鹿楼1.2队变	10	200	本级设备容量受限
3662	铜山	PMS_郑集镇高集单楼1号变	10	200	本级设备容量受限
3663	铜山	PMS_郑集镇田庄扣楼村1号变	10	200	本级设备容量受限
3664	铜山	PMS_郑集镇杜楼村4号变	10	400	本级设备容量受限
3665	铜山	PMS_郑集镇代楼村3号变	10	200	本级设备容量受限
3666	铜山	PMS_郑集镇万村队1号变	10	200	本级设备容量受限
3667	铜山	PMS_郑集镇曲寺前郭庄变	10	200	本级设备容量受限
3668	新沂	时集镇沟戈庄南变	10	400	本级设备容量受限
3669	新沂	时集镇陈小台变	10	200	本级设备容量受限
3670	新沂	时集镇布村台片	10	200	本级设备容量受限
3671	新沂	PMS_时集村时集一队台变	10	200	本级设备容量受限
3672	新沂	PMS_棋盘西夏村2号变	10	200	本级设备容量受限
3673	新沂	棋盘大冲东2号变	10	160	本级设备容量受限
3674	新沂	棋盘祁元南变	10	200	本级设备容量受限
3675	新沂	棋盘祁元北变	10	200	本级设备容量受限
3676	新沂	PMS_棋盘棋街中2号变	10	400	本级设备容量受限
3677	新沂	PMS_棋盘官沈北变	10	200	本级设备容量受限
3678	新沂	PMS_棋盘毛林村变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3679	新沂	棋盘张庙新区台片	10	200	本级设备容量受限
3680	新沂	PMS_棋盘棋街西2号变	10	400	本级设备容量受限
3681	新沂	棋盘毛林村2号变	10	200	本级设备容量受限
3682	新沂	PMS_棋盘大新2号台片	10	200	本级设备容量受限
3683	新沂	棋盘小冲东台片	10	200	本级设备容量受限
3684	新沂	棋盘筛子马场北台片	10	200	本级设备容量受限
3685	新沂	PMS_棋盘戚沟路口台片	10	200	本级设备容量受限
3686	新沂	PMS_棋盘山水2号台片	10	400	本级设备容量受限
3687	新沂	PMS_棋盘陵西北3号台片	10	200	本级设备容量受限
3688	新沂	棋盘麦芬南2号台片	10	200	本级设备容量受限
3689	铜山	PMS_郑集镇村部变变	10	400	本级设备容量受限
3690	铜山	PMS_郑集镇郑西九队变	10	400	本级设备容量受限
3691	铜山	PMS_郑集镇郑西村六队变	10	400	本级设备容量受限
3692	铜山	郑集镇郑东九队变	10	400	本级设备容量受限
3693	铜山	PMS_郑集镇兽医站门前变	10	400	本级设备容量受限
3694	铜山	郑集镇郑东五六队1号变	10	400	本级设备容量受限
3695	铜山	PMS_郑集镇维桑变	10	400	本级设备容量受限
3696	铜山	PMS_郑集镇郑西村北变	10	400	本级设备容量受限
3697	铜山	郑集镇建管站宿舍变	10	400	本级设备容量受限
3698	铜山	PMS_郑集镇高中门前变	10	630	本级设备容量受限
3699	铜山	PMS_郑集镇张湾村东变	10	400	本级设备容量受限
3700	铜山	PMS_郑集镇铜山二院宿舍变	10	400	本级设备容量受限
3701	铜山	PMS_郑集镇初中门前变	10	400	本级设备容量受限
3702	铜山	郑集镇郑东村部变	10	400	本级设备容量受限
3703	铜山	PMS_郑集镇高中部宿舍变	10	400	本级设备容量受限
3704	铜山	PMS_郑集镇郑西村郭立门前变	10	400	本级设备容量受限
3705	铜山	郑集镇供销社宿舍门前变	10	400	本级设备容量受限
3706	铜山	PMS_郑集镇纱厂宿舍村北变	10	400	本级设备容量受限
3707	铜山	PMS_郑集镇郑西南苑区变	10	400	本级设备容量受限
3708	铜山	PMS_郑集镇变电所门前变	10	400	本级设备容量受限
3709	铜山	郑集镇代楼道口变	10	400	本级设备容量受限
3710	铜山	PMS_郑集镇轧花厂6号楼宿舍	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3711	铜山	郑集镇苗湾村村西变	10	400	本级设备容量受限
3712	铜山	PMS_郑集镇医院门前变	10	400	本级设备容量受限
3713	铜山	郑集镇郑东七队村北变	10	400	本级设备容量受限
3714	铜山	郑集镇政府门前1号变	10	400	本级设备容量受限
3715	铜山	郑集镇肖楼桥台子村北变	10	200	本级设备容量受限
3716	铜山	郑集镇汉御家园门前变	10	400	本级设备容量受限
3717	铜山	郑集镇杜楼村5号变	10	400	本级设备容量受限
3718	铜山	PMS_郑集镇前韩仇屯变	10	200	本级设备容量受限
3719	铜山	PMS_郑集镇苗湾村1号变	10	200	本级设备容量受限
3720	铜山	PMS_郑集镇前韩孙庄1号变	10	200	本级设备容量受限
3721	铜山	PMS_郑集镇公用变10号变	10	400	本级设备容量受限
3722	铜山	郑集镇肖楼村部变	10	400	本级设备容量受限
3723	铜山	PMS_新区3桥公用变	10	50	本级设备容量受限
3724	铜山	PMS_新区二堡10号公用变	10	315	本级设备容量受限
3725	铜山	PMS_新区机关二幼公用变	10	400	本级设备容量受限
3726	铜山	PMS_新区所二堡11号变	10	315	本级设备容量受限
3727	铜山	PMS_新区所二堡6号公用变	10	200	本级设备容量受限
3728	铜山	PMS_新区所二堡1号公用变	10	400	本级设备容量受限
3729	铜山	PMS_新区8号变东箱式公用变	10	400	本级设备容量受限
3730	铜山	PMS_新区电厂北变	10	200	本级设备容量受限
3731	铜山	新区所西樵6号变	10	400	本级设备容量受限
3732	铜山	新区12号公变	10	400	本级设备容量受限
3733	铜山	新区居乐园1号单台变	10	80	本级设备容量受限
3734	铜山	PMS_新区西樵1号变	10	400	本级设备容量受限
3735	铜山	PMS_新区旭阳花园公用变	10	400	本级设备容量受限
3736	铜山	PMS_新区7公用变	10	400	本级设备容量受限
3737	铜山	PMS_新区梅园三区1号变	10	400	本级设备容量受限
3738	铜山	PMS_新区梅园43号公用变	10	400	本级设备容量受限
3739	铜山	新区徐林变(新区9号公用变)	10	400	本级设备容量受限
3740	铜山	PMS_新区恒艺花园公用变	10	400	本级设备容量受限
3741	铜山	新区海河西路1变	10	400	本级设备容量受限
3742	新沂	PMS_棋盘镇土城老庄4号配变（新沂市）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3743	新沂	棋盘官庄村南2号配变	10	200	本级设备容量受限
3744	新沂	棋盘果园3号配变	10	630	本级设备容量受限
3745	铜山	新区干休所西公用变	10	315	本级设备容量受限
3746	铜山	新区35公用变	10	400	本级设备容量受限
3747	铜山	新区二堡4号公用变	10	400	本级设备容量受限
3748	铜山	PMS 新区紫棘花园2号公用变	10	400	本级设备容量受限
3749	铜山	新区兰园小区3号单变	10	80	本级设备容量受限
3750	新沂	棋盘果园1号台片	10	400	本级设备容量受限
3751	新沂	PMS 棋盘小冲官口台片	10	200	本级设备容量受限
3752	铜山	步行街箱变	10	630	本级设备容量受限
3753	铜山	PMS 新区所文沃箱式变	10	630	本级设备容量受限
3754	新沂	棋盘泉子北台片	10	200	本级设备容量受限
3755	铜山	PMS 新区文沃3变	10	200	本级设备容量受限
3756	铜山	新区苏苑小区公用变	10	630	本级设备容量受限
3757	新沂	棋盘大墩东台片	10	200	本级设备容量受限
3758	铜山	PMS 新区42号公用变	10	400	本级设备容量受限
3759	新沂	PMS 棋盘棋盘街粮管所西变	10	400	本级设备容量受限
3760	新沂	PMS 港头潼沟1号台片	10	400	本级设备容量受限
3761	新沂	PMS 港头大街北台片	10	400	本级设备容量受限
3762	铜山	PMS 新区居乐园一区2号公用变	10	400	本级设备容量受限
3763	铜山	PMS 新区西樵6-1号变	10	400	本级设备容量受限
3764	铜山	PMS 新区同昌小区公变	10	400	本级设备容量受限
3765	铜山	PMS 新区步行街东二街公变	10	400	本级设备容量受限
3766	铜山	PMS 新区海河西路2号变	10	400	本级设备容量受限
3767	新沂	PMS 港头徐马台片	10	400	本级设备容量受限
3768	铜山	新区10号公用变	10	500	本级设备容量受限
3769	铜山	PMS 新区党校后公用变	10	400	本级设备容量受限
3770	铜山	PMS 新区党校对面箱变	10	400	本级设备容量受限
3771	铜山	PMS 新区九州大学北公用	10	200	本级设备容量受限
3772	铜山	新区海河西路3变	10	400	本级设备容量受限
3773	铜山	新区上杜楼变	10	400	本级设备容量受限
3774	铜山	PMS 新区梅园43-1号公用	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3775	铜山	依山龙郡组合配1变	10	500	本级设备容量受限
3776	铜山	福乐园5配电室1主变	10	500	本级设备容量受限
3777	铜山	泉山森林海2配3变	10	500	本级设备容量受限
3778	铜山	泉山森林海5配2变	10	630	本级设备容量受限
3779	铜山	泉山森林海4配1变	10	800	本级设备容量受限
3780	铜山	汉泉山庄北区14箱变	10	400	本级设备容量受限
3781	铜山	檀香山南区19箱变	10	500	本级设备容量受限
3782	铜山	PMS_久隆凤凰城3开闭所2变	10	630	本级设备容量受限
3783	铜山	PMS_新区所望城花园一期1号	10	400	本级设备容量受限
3784	铜山	PMS_新区文沃1变新增	10	400	本级设备容量受限
3785	铜山	PMS_新区恒艺花园2号新增配变	10	400	本级设备容量受限
3786	铜山	PMS_新区步行街东一街新增	10	400	本级设备容量受限
3787	铜山	新区西樵50号杆公用（西樵9号新增）	10	400	本级设备容量受限
3788	铜山	PMS_新区南周沃1变(新区西樵村10变)	10	400	本级设备容量受限
3789	铜山	PMS_新区二堡村8号新增配变	10	400	本级设备容量受限
3790	铜山	PMS_新区二堡箱变新增	10	400	本级设备容量受限
3791	铜山	PMS_新区二堡10-1公用变	10	400	本级设备容量受限
3792	铜山	PMS_新区所二堡11-1号公用变（二堡11号新增）	10	400	本级设备容量受限
3793	铜山	新区二堡6-1号公用变	10	400	本级设备容量受限
3794	铜山	PMS_新区圭山公用变新增	10	400	本级设备容量受限
3795	铜山	PMS_新区机关二幼1号公用变	10	400	本级设备容量受限
3796	铜山	PMS_新区金广厦1号公用变	10	400	本级设备容量受限
3797	铜山	PMS_新区上海路东8号变新增	10	630	本级设备容量受限
3798	铜山	PMS_枫林天下5配电室1变	10	800	本级设备容量受限
3799	铜山	新区枫林天下6配电室1配变	10	1000	本级设备容量受限
3800	铜山	新区九隆北公用	10	200	本级设备容量受限
3801	铜山	PMS_新区二堡3号变	10	400	本级设备容量受限
3802	铜山	新区望城2、3队变	10	200	本级设备容量受限
3803	铜山	新区二堡箱变新增（新区二堡12号变）	10	400	本级设备容量受限
3804	铜山	PMS_新区康乐园5号变	10	400	本级设备容量受限
3805	铜山	新区步行街东二街1号公用	10	400	本级设备容量受限
3806	铜山	新区海河东路2号变新增	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3807	铜山	文泰康城三期2配1变	10	1000	本级设备容量受限
3808	新沂	PMS_港头沙塘台片	10	400	本级设备容量受限
3809	新沂	PMS_港头赵圩台片	10	200	本级设备容量受限
3810	新沂	PMS_港头黄源二队台片	10	400	本级设备容量受限
3811	新沂	PMS_港头杜氏1号台片	10	400	本级设备容量受限
3812	新沂	PMS_港头大营村部2号台片	10	200	本级设备容量受限
3813	铜山	新区皇窝4号变	10	400	本级设备容量受限
3814	铜山	PMS_郑集镇张湾村北变	10	200	本级设备容量受限
3815	铜山	PMS_郑集镇郑东向宇门前变	10	400	本级设备容量受限
3816	新沂	PMS_港头新圩新区2号配	10	400	本级设备容量受限
3817	新沂	港头新圩2号配变	10	200	本级设备容量受限
3818	新沂	PMS_港头新圩新区5号配变	10	400	本级设备容量受限
3819	新沂	PMS_港头王维马庄配变	10	400	本级设备容量受限
3820	新沂	PMS_港头大街6-1号配变	10	400	本级设备容量受限
3821	新沂	港头杜墩2号配变	10	400	本级设备容量受限
3822	新沂	港头小学门口变	10	400	本级设备容量受限
3823	新沂	PMS_港头纪滩台片	10	200	本级设备容量受限
3824	新沂	瓦窑大新2号台片	10	400	本级设备容量受限
3825	新沂	PMS_瓦窑招商街台片	10	400	本级设备容量受限
3826	铜山	PMS_新区发改委公用变	10	400	本级设备容量受限
3827	铜山	PMS_新区广电局1号公用变	10	400	本级设备容量受限
3828	铜山	新区华威箱式变	10	300	本级设备容量受限
3829	铜山	盛世年华1箱变	10	500	本级设备容量受限
3830	铜山	枫林学府小区2配电室2配变	10	800	本级设备容量受限
3831	铜山	新区电厂西1号公用变	10	200	本级设备容量受限
3832	铜山	新区康乐园1箱变	10	630	本级设备容量受限
3833	新沂	PMS_瓦窑新街2号台片	10	400	本级设备容量受限
3834	新沂	瓦窑民营园2号台片	10	315	本级设备容量受限
3835	新沂	瓦窑蔡宅2号台片	10	250	本级设备容量受限
3836	新沂	瓦窑贺庄2号台片	10	400	本级设备容量受限
3837	新沂	PMS_瓦窑大新渔场1号台片	10	400	本级设备容量受限
3838	新沂	瓦窑大新渔场台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3839	新沂	瓦窑渔场2号台片	10	200	本级设备容量受限
3840	新沂	PMS_瓦窑新街台片	10	315	本级设备容量受限
3841	新沂	PMS_瓦窑马庄西台片	10	400	本级设备容量受限
3842	新沂	瓦窑周庄台片	10	200	本级设备容量受限
3843	新沂	PMS_瓦窑马庄一队台片	10	200	本级设备容量受限
3844	新沂	瓦窑2号台片	10	400	本级设备容量受限
3845	新沂	PMS_瓦窑招商街1号台片	10	400	本级设备容量受限
3846	新沂	PMS_瓦窑廖庄菜园2号台片	10	400	本级设备容量受限
3847	新沂	PMS_瓦窑贺庄1号台片	10	400	本级设备容量受限
3848	新沂	PMS_瓦窑贺庄5号台片	10	400	本级设备容量受限
3849	新沂	PMS_瓦窑北街11号台片	10	400	本级设备容量受限
3850	新沂	PMS_瓦窑民营园4号台片	10	400	本级设备容量受限
3851	新沂	瓦窑袁林菜园1号台片	10	200	本级设备容量受限
3852	新沂	PMS_瓦窑新街5号台片	10	400	本级设备容量受限
3853	新沂	PMS_瓦窑付庄1号台片	10	400	本级设备容量受限
3854	新沂	PMS_瓦窑马庄5号台片	10	400	本级设备容量受限
3855	新沂	PMS_瓦窑任庄1号台片	10	400	本级设备容量受限
3856	新沂	PMS_瓦窑许庄1号台片	10	400	本级设备容量受限
3857	新沂	瓦窑吕庄菜园台片	10	200	本级设备容量受限
3858	新沂	瓦窑许庄台片	10	200	本级设备容量受限
3859	新沂	瓦窑马庄东湖台片	10	400	本级设备容量受限
3860	新沂	PMS_瓦窑街集南菜园台片	10	200	本级设备容量受限
3861	新沂	PMS_瓦窑娄庄1号台片	10	400	本级设备容量受限
3862	新沂	瓦窑南五队3号台片	10	200	本级设备容量受限
3863	新沂	瓦窑民营园3号台片	10	400	本级设备容量受限
3864	新沂	PMS_瓦窑关老庙1号台片	10	200	本级设备容量受限
3865	新沂	PMS_瓦窑吕庄3号台片	10	200	本级设备容量受限
3866	铜山	无名山4箱变	10	630	本级设备容量受限
3867	铜山	汇景新苑1变	10	630	本级设备容量受限
3868	铜山	新区44-1号公用变	10	400	本级设备容量受限
3869	铜山	新区西樵步行街公用变	10	200	本级设备容量受限
3870	新沂	PMS_窑湾大街19号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3871	新沂	王楼王沃东变	10	160	本级设备容量受限
3872	新沂	PMS_王楼庄场鱼塘变	10	100	本级设备容量受限
3873	新沂	PMS_王楼大街12号变	10	200	本级设备容量受限
3874	新沂	PMS_王楼程庄南变	10	400	本级设备容量受限
3875	新沂	王楼小新河南变	10	250	本级设备容量受限
3876	新沂	窑湾养殖场南变	10	200	本级设备容量受限
3877	新沂	窑湾骆马湖3号变	10	200	本级设备容量受限
3878	新沂	PMS_王楼大街1号变	10	250	本级设备容量受限
3879	新沂	PMS_王楼腰庄2号变	10	400	本级设备容量受限
3880	新沂	PMS_窑湾中宁街箱变	10	500	本级设备容量受限
3881	新沂	PMS_王楼村北变	10	200	本级设备容量受限
3882	新沂	PMS_窑湾陆营西变	10	200	本级设备容量受限
3883	新沂	PMS_王楼苏集西变	10	400	本级设备容量受限
3884	新沂	窑湾养殖场蟹塘2号西变	10	250	本级设备容量受限
3885	铜山	衡山路5号	10	400	本级设备容量受限
3886	铜山	新区1桥公用变	10	400	本级设备容量受限
3887	铜山	PMS_马坡镇新庄变	10	200	本级设备容量受限
3888	铜山	马坡镇马坡一队变	10	200	本级设备容量受限
3889	铜山	PMS_马坡镇马坡村二队变	10	200	本级设备容量受限
3890	铜山	PMS_马坡镇马坡一三队变	10	200	本级设备容量受限
3891	铜山	PMS_马坡镇后丁各变	10	200	本级设备容量受限
3892	铜山	PMS_马坡镇老圩子2号变	10	250	本级设备容量受限
3893	铜山	PMS_马坡镇湖心庄变	10	200	本级设备容量受限
3894	铜山	马坡镇河北村村北变	10	200	本级设备容量受限
3895	铜山	马坡镇马坡村变	10	250	本级设备容量受限
3896	铜山	PMS_马坡镇前八段3号变	10	400	本级设备容量受限
3897	铜山	PMS_马坡镇双楼村1号变	10	160	本级设备容量受限
3898	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村闸上变	10	200	本级设备容量受限
3899	铜山	马坡镇董塘变	10	200	本级设备容量受限
3900	铜山	PMS_马坡镇街道5号变	10	400	本级设备容量受限
3901	铜山	PMS_马坡镇九段村北6号变	10	400	本级设备容量受限
3902	铜山	PMS_马坡镇河北西变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3903	铜山	PMS_马坡镇芦庄村3号变	10	200	本级设备容量受限
3904	铜山	PMS_马坡镇马坡村4号变	10	400	本级设备容量受限
3905	铜山	PMS_马坡镇前八段村东变	10	200	本级设备容量受限
3906	铜山	PMS_马坡镇蒋楼村西蒋楼变	10	200	本级设备容量受限
3907	铜山	PMS_马坡镇赵牌坊变	10	200	本级设备容量受限
3908	铜山	马坡镇前八段公变2号变	10	200	本级设备容量受限
3909	铜山	PMS_马坡镇后八段村北1号变	10	200	本级设备容量受限
3910	铜山	马坡镇马坡村五队变	10	200	本级设备容量受限
3911	铜山	马坡镇和畅庄村西变	10	200	本级设备容量受限
3912	铜山	PMS_马坡镇瓦矿一队变	10	200	本级设备容量受限
3913	铜山	PMS_马坡镇秦庄路西变	10	200	本级设备容量受限
3914	铜山	PMS_马坡镇王丰庄西变	10	200	本级设备容量受限
3915	铜山	马坡镇单楼1号变	10	200	本级设备容量受限
3916	铜山	PMS_马坡镇秦水口1号变	10	200	本级设备容量受限
3917	铜山	PMS_马坡镇后八段村南2号变	10	400	本级设备容量受限
3918	铜山	PMS_马坡镇街道1号变	10	400	本级设备容量受限
3919	铜山	PMS_马坡镇马坡市场3号变	10	400	本级设备容量受限
3920	新沂	窑湾三湾北1号变	10	200	本级设备容量受限
3921	新沂	王楼农技北变	10	200	本级设备容量受限
3922	新沂	窑湾三支东变	10	200	本级设备容量受限
3923	铜山	PMS_马坡镇街道3号变	10	400	本级设备容量受限
3924	铜山	PMS_马坡镇马坡二队2号变	10	400	本级设备容量受限
3925	铜山	PMS_马坡镇前八段村10号变	10	400	本级设备容量受限
3926	铜山	PMS_马坡镇前八段村12号变	10	400	本级设备容量受限
3927	铜山	马坡镇秦水口2号变	10	400	本级设备容量受限
3928	铜山	PMS_马坡镇后八段南4号变	10	400	本级设备容量受限
3929	铜山	马坡镇单楼2号变	10	400	本级设备容量受限
3930	铜山	PMS_马坡镇街道12号变	10	400	本级设备容量受限
3931	新沂	PMS_窑湾口西鱼塘变	10	200	本级设备容量受限
3932	铜山	马坡镇街道19号变	10	315	本级设备容量受限
3933	铜山	PMS_马坡镇街道17号变	10	400	本级设备容量受限
3934	新沂	王楼大街8号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3935	铜山	PMS_马坡镇后八段村南5号变	10	400	本级设备容量受限
3936	铜山	马坡镇前八段20号变	10	400	本级设备容量受限
3937	新沂	王楼沂运北变	10	200	本级设备容量受限
3938	铜山	PMS_马坡镇侯庄2号变	10	400	本级设备容量受限
3939	铜山	马坡镇张庄变	10	160	本级设备容量受限
3940	铜山	PMS_马坡镇九段村南5号变	10	400	本级设备容量受限
3941	铜山	PMS_马坡镇丁各村1号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3942	铜山	PMS_马坡镇九段村东1号变	10	400	本级设备容量受限
3943	铜山	PMS_马坡镇前八段2号变（新）	10	400	本级设备容量受限
3944	新沂	草桥镇堰头街南变	10	200	本级设备容量受限
3945	新沂	PMS_草桥镇坝头村政府南变	10	400	本级设备容量受限
3946	铜山	PMS_马坡镇九段村北3号变	10	400	本级设备容量受限
3947	铜山	PMS_马坡镇支庄4号变	10	400	本级设备容量受限
3948	新沂	PMS_草桥镇沟群2号变	10	400	本级设备容量受限
3949	铜山	PMS_马坡镇和畅庄8号变	10	400	本级设备容量受限
3950	新沂	草桥镇周场2号变	10	200	本级设备容量受限
3951	铜山	马坡镇九段村北4号变	10	200	本级设备容量受限
3952	新沂	PMS_草桥镇张庄变	10	200	本级设备容量受限
3953	铜山	马坡镇丁集村1号变	10	200	本级设备容量受限
3954	新沂	PMS_草桥镇古墩大棚变	10	315	本级设备容量受限
3955	新沂	PMS_草桥镇堰头街西变	10	400	本级设备容量受限
3956	铜山	马坡镇马坡村3号变	10	400	本级设备容量受限
3957	铜山	马坡镇九段村北7号变	10	200	本级设备容量受限
3958	铜山	PMS_马坡镇王丰庄变	10	400	本级设备容量受限
3959	铜山	PMS_马坡镇马坡村村民委员会变	10	400	本级设备容量受限
3960	铜山	黄集镇城北村4号变	10	400	本级设备容量受限
3961	铜山	黄集镇董西台区变	10	400	本级设备容量受限
3962	铜山	黄集镇胡庄队2号变	10	200	本级设备容量受限
3963	铜山	PMS_黄集镇左庄站	10	160	本级设备容量受限
3964	铜山	PMS_黄集镇神洼二队变	10	200	本级设备容量受限
3965	铜山	PMS_黄集镇聂楼一队变	10	200	本级设备容量受限
3966	铜山	PMS_黄集镇后王庙变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3967	铜山	黄集镇前王庙变	10	200	本级设备容量受限
3968	铜山	PMS_黄集镇平楼队变	10	250	本级设备容量受限
3969	铜山	黄集镇金楼队变	10	200	本级设备容量受限
3970	铜山	PMS_黄集镇供电4号东台区变	10	400	本级设备容量受限
3971	铜山	黄集镇闫口村变	10	200	本级设备容量受限
3972	铜山	PMS_黄集镇传楼2号变	10	200	本级设备容量受限
3973	铜山	PMS_黄集镇供电10号变	10	400	本级设备容量受限
3974	铜山	PMS_黄集镇黄西村2号变	10	315	本级设备容量受限
3975	铜山	PMS_黄集镇黄西村5号变	10	400	本级设备容量受限
3976	铜山	PMS_黄集镇左庄村3变	10	200	本级设备容量受限
3977	铜山	PMS_黄集镇闫口村1号变	10	200	本级设备容量受限
3978	铜山	PMS_黄集镇赵庄队1号变	10	200	本级设备容量受限
3979	鼓楼	堤场线6—4=1	10	400	本级设备容量受限
3980	鼓楼	堤九线40—5	10	400	本级设备容量受限
3981	鼓楼	PMS_花环线12	10	315	本级设备容量受限
3982	鼓楼	PMS_玉城线21	10	400	本级设备容量受限
3983	鼓楼	PMS_玉城线24	10	400	本级设备容量受限
3984	鼓楼	PMS_花淮线12—4=4南	10	250	本级设备容量受限
3985	鼓楼	PMS_花团线11—12=3	10	400	本级设备容量受限
3986	鼓楼	PMS_堤场线25	10	400	本级设备容量受限
3987	鼓楼	彭环线68—5	10	400	本级设备容量受限
3988	鼓楼	PMS_花民线9—3	10	315	本级设备容量受限
3989	鼓楼	PMS_响广铁路段南2东1	10	80	本级设备容量受限
3990	鼓楼	PMS_堤朱线35—14	10	315	本级设备容量受限
3991	鼓楼	PMS_玉城线22	10	400	本级设备容量受限
3992	鼓楼	玉城线20—1	10	400	本级设备容量受限
3993	鼓楼	拾苏线中煤段1变压器	10	400	本级设备容量受限
3994	鼓楼	玉城线8-2	10	630	本级设备容量受限
3995	鼓楼	PMS_玉城线6	10	400	本级设备容量受限
3996	鼓楼	PMS_桥沈线33—4西3	10	250	本级设备容量受限
3997	新沂	PMS_邵店供电所2号变	10	400	本级设备容量受限
3998	新沂	PMS_阿湖永旺北单变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3999	新沂	阿湖黑埠东变	10	315	本级设备容量受限
4000	新沂	PMS_阿湖黑埠街北变	10	200	本级设备容量受限
4001	新沂	阿湖爱民北变	10	200	本级设备容量受限
4002	新沂	PMS_阿湖芦湖新区变	10	250	本级设备容量受限
4003	新沂	阿湖后旺变	10	200	本级设备容量受限
4004	新沂	阿湖岭东中变	10	400	本级设备容量受限
4005	新沂	PMS_阿湖小学变	10	400	本级设备容量受限
4006	新沂	阿湖条河东变	10	200	本级设备容量受限
4007	新沂	PMS_阿湖东变	10	400	本级设备容量受限
4008	新沂	阿湖墩新西变	10	200	本级设备容量受限
4009	新沂	PMS_阿湖政府路变	10	400	本级设备容量受限
4010	新沂	PMS_阿湖水晶路变	10	200	本级设备容量受限
4011	新沂	PMS_雷庄新区2变	10	400	本级设备容量受限
4012	新沂	PMS_阿湖小学南台片	10	400	本级设备容量受限
4013	新沂	PMS_阿湖后旺2变	10	400	本级设备容量受限
4014	新沂	阿湖黑埠村北2号变	10	200	本级设备容量受限
4015	新沂	阿湖王于2变	10	400	本级设备容量受限
4016	新沂	阿湖岭东北1变（新沂市）	10	200	本级设备容量受限
4017	新沂	PMS_阿湖条河北变	10	400	本级设备容量受限
4018	新沂	PMS_阿湖双沟南1号配变	10	400	本级设备容量受限
4019	新沂	阿湖三里东1变	10	200	本级设备容量受限
4020	鼓楼	刘李线34—3	10	400	本级设备容量受限
4021	新沂	PMS_阿湖黑埠街南3号变	10	400	本级设备容量受限
4022	新沂	阿湖水晶城1号变	10	315	本级设备容量受限
4023	新沂	阿湖北6号变	10	400	本级设备容量受限
4024	鼓楼	PMS_玉平线56—5	10	400	本级设备容量受限
4025	鼓楼	PMS_朝环线7—2=2	10	80	本级设备容量受限
4026	鼓楼	祥和南区1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
4027	鼓楼	彭环线38—6	10	315	本级设备容量受限
4028	新沂	阿湖桃岭东2号配变	10	400	本级设备容量受限
4029	鼓楼	PMS_兴隆花园二期2箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
4030	新沂	PMS_阿湖芦湖南变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4031	鼓楼	刘湾安置段6—3	10	400	本级设备容量受限
4032	鼓楼	祥马线2北3西1	10	315	本级设备容量受限
4033	新沂	阿湖三里鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
4034	鼓楼	九大线3—37	10	200	本级设备容量受限
4035	鼓楼	二七小区II期2配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
4036	鼓楼	PMS_桥铜一线13—8=4	10	400	本级设备容量受限
4037	鼓楼	彭北线29—9	10	400	本级设备容量受限
4038	鼓楼	PMS_民馨园4美变变压器	10	500	本级设备容量受限
4039	鼓楼	PMS_王场东村配电室1变压器	10	800	本级设备容量受限
4040	鼓楼	PMS_清水湾组合配电站2变压器	10	500	本级设备容量受限
4041	鼓楼	PMS_九里峰景7配电室3变压器	10	500	本级设备容量受限
4042	鼓楼	PMS_堤九线49-7	10	400	本级设备容量受限
4043	鼓楼	PMS_玉城线18	10	200	本级设备容量受限
4044	鼓楼	拾苏小学苏山头段1变压器	10	400	本级设备容量受限
4045	鼓楼	PMS_玉城线4	10	400	本级设备容量受限
4046	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东3北4	10	200	本级设备容量受限
4047	鼓楼	拾苏小学苏山村段4变压器	10	400	本级设备容量受限
4048	铜山	黄集镇前集队1号变	10	200	本级设备容量受限
4049	铜山	黄集镇供电1号北变	10	400	本级设备容量受限
4050	铜山	PMS_黄集镇供电21号变	10	400	本级设备容量受限
4051	铜山	PMS_黄集镇供电23号变	10	400	本级设备容量受限
4052	铜山	黄集镇供电26号变	10	400	本级设备容量受限
4053	铜山	PMS_黄集镇供电28号变	10	400	本级设备容量受限
4054	铜山	PMS_黄集镇左庄村6号变	10	400	本级设备容量受限
4055	铜山	PMS_黄集镇供电8号甲变	10	400	本级设备容量受限
4056	铜山	PMS_黄集镇供电5号配变（新）	10	400	本级设备容量受限
4057	铜山	PMS_黄集镇高楼村8号变	10	400	本级设备容量受限
4058	铜山	PMS_黄集镇聂楼村4号变	10	200	本级设备容量受限
4059	新沂	草桥镇草桥大街东变	10	400	本级设备容量受限
4060	新沂	PMS_草桥镇纪集村庄场变	10	400	本级设备容量受限
4061	鼓楼	PMS_石广线25-1	10	400	本级设备容量受限
4062	鼓楼	PMS_玉城线6北7	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4063	新沂	PMS_草桥镇堰头渔场变	10	200	本级设备容量受限
4064	鼓楼	PMS_堤北线41—3	10	400	本级设备容量受限
4065	新沂	草桥镇陈圩队变	10	200	本级设备容量受限
4066	新沂	PMS_草桥镇房场陈庄南变	10	400	本级设备容量受限
4067	新沂	PMS_草桥镇房场养殖场变	10	200	本级设备容量受限
4068	新沂	PMS_草桥镇红石桥2号配变	10	400	本级设备容量受限
4069	新沂	PMS_草桥镇宋场南配变	10	400	本级设备容量受限
4070	新沂	PMS_草桥镇花园配变	10	400	本级设备容量受限
4071	新沂	PMS_草桥镇堰头街西3号变	10	400	本级设备容量受限
4072	鼓楼	PMS_彭朱线27-4	10	400	本级设备容量受限
4073	鼓楼	PMS_彭环线62	10	400	本级设备容量受限
4074	鼓楼	PMS_彭祥线29—1	10	400	本级设备容量受限
4075	鼓楼	PMS_堤场线2	10	315	本级设备容量受限
4076	鼓楼	PMS_堤坝线7—3	10	400	本级设备容量受限
4077	鼓楼	PMS_桥沈线33—2	10	400	本级设备容量受限
4078	鼓楼	PMS_花马线3	10	400	本级设备容量受限
4079	鼓楼	PMS_花马线6	10	400	本级设备容量受限
4080	鼓楼	PMS_花马线7	10	400	本级设备容量受限
4081	鼓楼	PMS_彭洞线24—5	10	400	本级设备容量受限
4082	鼓楼	彭港线3—3	10	400	本级设备容量受限
4083	鼓楼	PMS_彭洞线19东5	10	400	本级设备容量受限
4084	新沂	草桥镇新建村纺织厂配变	10	400	本级设备容量受限
4085	新沂	PMS_草桥镇大街西台变	10	400	本级设备容量受限
4086	新沂	PMS_草桥镇新站址台变	10	200	本级设备容量受限
4087	新沂	草桥镇周场主台变	10	200	本级设备容量受限
4088	新沂	PMS_草桥镇周东2号台变	10	400	本级设备容量受限
4089	新沂	PMS_邵店联合民营开发区变	10	400	本级设备容量受限
4090	新沂	PMS_邵店政府新变	10	400	本级设备容量受限
4091	新沂	邵店联合西变	10	315	本级设备容量受限
4092	新沂	邵店丁圩变	10	200	本级设备容量受限
4093	新沂	邵店联合北变	10	200	本级设备容量受限
4094	新沂	PMS_邵店粮管所变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4095	新沂	PMS_邵店陈堰蔬菜基地台片	10	200	本级设备容量受限
4096	新沂	PMS_邵店联合东3号变	10	400	本级设备容量受限
4097	新沂	PMS_邵店朱圩农垦3号配变	10	400	本级设备容量受限
4098	新沂	邵店中学2号变	10	400	本级设备容量受限
4099	新沂	PMS_邵店小叶海台变	10	200	本级设备容量受限
4100	鼓楼	PMS_王场新村1美变变压器	10	630	本级设备容量受限
4101	鼓楼	PMS_东阁街1箱变变压器	10	630	本级设备容量受限
4102	新沂	阿湖政府3号变	10	400	本级设备容量受限
4103	新沂	PMS_阿湖北变	10	400	本级设备容量受限
4104	新沂	PMS_阿湖黑埠村西变	10	400	本级设备容量受限
4105	新沂	PMS_马陵山黄甲窑东配变	10	400	本级设备容量受限
4106	新沂	马陵山大合东变	10	200	本级设备容量受限
4107	新沂	马陵山曹刘村2号变	10	200	本级设备容量受限
4108	新沂	马陵山高原高三变	10	200	本级设备容量受限
4109	新沂	PMS_马陵山政府新区1号变	10	400	本级设备容量受限
4110	新沂	马陵山陈楼中变	10	200	本级设备容量受限
4111	新沂	马陵山尚河庄湖变	10	200	本级设备容量受限
4112	新沂	马陵山陵东季庄变	10	200	本级设备容量受限
4113	新沂	马陵山黄甲新区综合变	10	200	本级设备容量受限
4114	新沂	马陵山黄甲街东变	10	250	本级设备容量受限
4115	新沂	马陵山南变	10	400	本级设备容量受限
4116	新沂	马陵山冲口东变	10	200	本级设备容量受限
4117	新沂	PMS_马陵山中心路中变	10	400	本级设备容量受限
4118	新沂	马陵山玄庙苗庄东变	10	200	本级设备容量受限
4119	新沂	马陵山洪峰北2号台片	10	200	本级设备容量受限
4120	新沂	马陵山牧源南变	10	400	本级设备容量受限
4121	新沂	PMS_马陵山陵沭中1号配变	10	400	本级设备容量受限
4122	新沂	马陵山李庄南	10	200	本级设备容量受限
4123	鼓楼	PMS_瑞高美变变压器	10	400	本级设备容量受限
4124	鼓楼	PMS_刘李线27	10	400	本级设备容量受限
4125	鼓楼	PMS_堤马线15—3	10	200	本级设备容量受限
4126	鼓楼	PMS_堤九线55—6	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4127	鼓楼	PMS_复橡线28	10	400	本级设备容量受限
4128	鼓楼	PMS_花环线24	10	400	本级设备容量受限
4129	鼓楼	彭环线38—3东3	10	400	本级设备容量受限
4130	鼓楼	PMS_堤场线13	10	400	本级设备容量受限
4131	鼓楼	PMS_玉城线14	10	400	本级设备容量受限
4132	鼓楼	PMS_张庄小区美变变压器	10	400	本级设备容量受限
4133	鼓楼	石广线10-1	10	400	本级设备容量受限
4134	鼓楼	PMS_拾彭线5南3东3=3	10	400	本级设备容量受限
4135	鼓楼	PMS_玉城线8-1东3	10	400	本级设备容量受限
4136	新沂	PMS_马陵山振兴路东2号配变	10	400	本级设备容量受限
4137	新沂	PMS_马陵山振兴路西1号配变	10	400	本级设备容量受限
4138	新沂	马陵山李庄东配变	10	200	本级设备容量受限
4139	新沂	PMS_马陵山汪庄南配变	10	400	本级设备容量受限
4140	新沂	马陵山四里东配变	10	200	本级设备容量受限
4141	新沂	马陵山陈楼联中台变	10	200	本级设备容量受限
4142	新沂	马陵山林场南变	10	200	本级设备容量受限
4143	新沂	马陵山政府5号	10	315	本级设备容量受限
4144	新沂	马陵山陈楼东变	10	200	本级设备容量受限
4145	新沂	PMS_高流小范2号变	10	200	本级设备容量受限
4146	新沂	PMS_高流夏塘左东2号变	10	400	本级设备容量受限
4147	新沂	高流大李庄变	10	200	本级设备容量受限
4148	新沂	PMS_高流高程二期花地4号变	10	400	本级设备容量受限
4149	新沂	高流大街北变	10	315	本级设备容量受限
4150	鼓楼	石广线瑞鼓段5—1东	10	400	本级设备容量受限
4151	鼓楼	PMS_玉城线6北2	10	400	本级设备容量受限
4152	鼓楼	PMS_拾南一线15	10	400	本级设备容量受限
4153	新沂	高流三岔梁庄变	10	200	本级设备容量受限
4154	新沂	高流三岔后桑变	10	200	本级设备容量受限
4155	新沂	高流三期花地1号变	10	400	本级设备容量受限
4156	新沂	PMS_高流大街南变	10	400	本级设备容量受限
4157	新沂	高流黑墩2号变	10	160	本级设备容量受限
4158	新沂	PMS_高流李山庄3号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4159	新沂	高流左东3号变	10	200	本级设备容量受限
4160	新沂	高流岭西刘圩2号变	10	200	本级设备容量受限
4161	新沂	PMS_高流邮局南2号变	10	400	本级设备容量受限
4162	新沂	高流华丰东2号变	10	400	本级设备容量受限
4163	新沂	PMS_高流大街西3号变	10	400	本级设备容量受限
4164	新沂	高流夏一4号变	10	315	本级设备容量受限
4165	新沂	PMS_高流大李庄5号变	10	400	本级设备容量受限
4166	新沂	高流孙庄4号变	10	400	本级设备容量受限
4167	新沂	PMS_高流高西六队2号变	10	400	本级设备容量受限
4168	新沂	高流新供电所变	10	200	本级设备容量受限
4169	鼓楼	PMS_局南院配电室2变压器	10	630	本级设备容量受限
4170	新沂	高流大地粮油2号变	10	400	本级设备容量受限
4171	新沂	PMS_高流卫生院2号变	10	400	本级设备容量受限
4172	鼓楼	堤铜1美变变压器	10	500	本级设备容量受限
4173	鼓楼	PMS_玉平线64-3	10	400	本级设备容量受限
4174	鼓楼	PMS_拾南一线17西1	10	400	本级设备容量受限
4175	鼓楼	PMS_花团线11—7	10	400	本级设备容量受限
4176	鼓楼	拾南一线23—1	10	200	本级设备容量受限
4177	鼓楼	PMS_彭环线55分4	10	200	本级设备容量受限
4178	鼓楼	响广铁路段南2东1西	10	80	本级设备容量受限
4179	鼓楼	彭北线29—8	10	400	本级设备容量受限
4180	新沂	高流三岔埠南变	10	200	本级设备容量受限
4181	新沂	高流程徐村桑庄变	10	200	本级设备容量受限
4182	沛县	PMS_五段镇湖畔雅居小区	10	400	本级设备容量受限
4183	沛县	PMS_五段镇后六段西台片	10	200	本级设备容量受限
4184	沛县	PMS_五段镇龙塘东变	10	200	本级设备容量受限
4185	沛县	PMS_五段镇前四段东变	10	200	本级设备容量受限
4186	沛县	PMS_五段镇龙塘官驿台片	10	200	本级设备容量受限
4187	沛县	PMS_五段镇张庄北台片	10	200	本级设备容量受限
4188	沛县	PMS_五段镇后五段南变	10	400	本级设备容量受限
4189	沛县	五段镇前四段西变	10	200	本级设备容量受限
4190	沛县	PMS_五段镇许口中台片	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4191	沛县	PMS_五段镇许口大队变	10	200	本级设备容量受限
4192	沛县	PMS_五段镇所用变台片	10	400	本级设备容量受限
4193	沛县	PMS_五段镇三段西变	10	200	本级设备容量受限
4194	沛县	PMS_五段镇七段南台片	10	200	本级设备容量受限
4195	沛县	PMS_五段镇机关西台片	10	400	本级设备容量受限
4196	沛县	PMS_五段镇于庄中台片	10	200	本级设备容量受限
4197	沛县	PMS_五段镇后六段东台片	10	200	本级设备容量受限
4198	沛县	PMS_五段镇后六段南台片	10	200	本级设备容量受限
4199	沛县	PMS_五段镇许口李庄台片	10	200	本级设备容量受限
4200	沛县	PMS_五段镇五段北台片	10	200	本级设备容量受限
4201	沛县	PMS_五段镇官驿北变	10	200	本级设备容量受限
4202	沛县	PMS_五段镇四段南变	10	400	本级设备容量受限
4203	沛县	五段镇前高庄西变	10	200	本级设备容量受限
4204	沛县	PMS_五段镇前四段西2#变	10	400	本级设备容量受限
4205	沛县	PMS_五段镇后六段西2#变	10	400	本级设备容量受限
4206	沛县	PMS_五段镇七段西2#变	10	400	本级设备容量受限
4207	沛县	PMS_五段镇七段西3#变	10	400	本级设备容量受限
4208	沛县	五段镇七段北变	10	630	本级设备容量受限
4209	沛县	PMS_五段镇龙塘中2#变	10	400	本级设备容量受限
4210	沛县	五段镇魏湾西变	10	400	本级设备容量受限
4211	沛县	PMS_五段镇机关东2#变	10	400	本级设备容量受限
4212	沛县	PMS_五段镇机关南变	10	400	本级设备容量受限
4213	沛县	五段镇微湖风光西区1#公变	10	400	本级设备容量受限
4214	沛县	五段镇前六段东2#变	10	200	本级设备容量受限
4215	沛县	五段镇魏湾西1号变	10	400	本级设备容量受限
4216	沛县	五段镇后六段东3号变	10	200	本级设备容量受限
4217	沛县	五段镇五段中学2#配变	10	315	本级设备容量受限
4218	沛县	PMS_五段镇许口孙庄变	10	200	本级设备容量受限
4219	沛县	PMS_五段镇三段北变	10	200	本级设备容量受限
4220	沛县	PMS_沛城镇封楼村变	10	250	本级设备容量受限
4221	沛县	沛城镇蔡庄新变	10	200	本级设备容量受限
4222	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关北变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4223	沛县	PMS_沛城镇任庄西变	10	200	本级设备容量受限
4224	鼓楼	刘杨线31—5=15西9西	10	400	本级设备容量受限
4225	鼓楼	PMS_石广线22	10	400	本级设备容量受限
4226	鼓楼	玉城线8-1东3北1	10	400	本级设备容量受限
4227	沛县	PMS_沛城镇户屯西2#变	10	400	本级设备容量受限
4228	沛县	PMS_沛城镇马庙村南变	10	200	本级设备容量受限
4229	沛县	PMS_沛城镇赵店东变	10	200	本级设备容量受限
4230	沛县	PMS_沛城镇纪庄南变	10	200	本级设备容量受限
4231	沛县	PMS_沛城镇任庄村变	10	200	本级设备容量受限
4232	沛县	沛城镇晓明寺燕庄变	10	200	本级设备容量受限
4233	沛县	PMS_沛城镇纪庄东变	10	200	本级设备容量受限
4234	沛县	PMS_沛城镇金沟村孟庄变	10	200	本级设备容量受限
4235	沛县	PMS_沛城镇李集三座楼变	10	200	本级设备容量受限
4236	沛县	沛城镇果林东变	10	200	本级设备容量受限
4237	沛县	沛城镇孟楼西变	10	250	本级设备容量受限
4238	沛县	PMS_沛城镇孟楼东变	10	400	本级设备容量受限
4239	沛县	PMS_沛城镇赵圈东变	10	200	本级设备容量受限
4240	沛县	PMS_沛城镇邓元东2#变	10	200	本级设备容量受限
4241	沛县	PMS_沛城镇邓元北变	10	400	本级设备容量受限
4242	沛县	PMS_沛城镇候湾变	10	200	本级设备容量受限
4243	沛县	PMS_沛城镇鹿湾机关4#变	10	200	本级设备容量受限
4244	沛县	PMS_沛城镇冯楼南变	10	200	本级设备容量受限
4245	沛县	PMS_沛城镇户屯南变	10	200	本级设备容量受限
4246	沛县	PMS_沛城镇鹿湾孔庄北变	10	400	本级设备容量受限
4247	沛县	PMS_沛城镇苏庄新变	10	200	本级设备容量受限
4248	沛县	PMS_沛城镇邓元东3#变	10	400	本级设备容量受限
4249	沛县	沛城镇三教堂东变	10	200	本级设备容量受限
4250	沛县	大屯镇四堡村赵湾变	10	200	本级设备容量受限
4251	沛县	PMS_大屯镇侯楼村东变	10	200	本级设备容量受限
4252	沛县	PMS_大屯镇王坑村西变	10	200	本级设备容量受限
4253	沛县	大屯镇许塘坊村变	10	100	本级设备容量受限
4254	沛县	PMS_大屯镇宋庄村变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4255	沛县	大屯镇夏官屯村北1#变	10	200	本级设备容量受限
4256	沛县	PMS_大屯镇小屯村中变	10	250	本级设备容量受限
4257	沛县	大屯镇丰乐村东南变	10	200	本级设备容量受限
4258	沛县	PMS_大屯镇奚阁村4#变	10	200	本级设备容量受限
4259	沛县	大屯镇小屯村南2#变	10	400	本级设备容量受限
4260	沛县	大屯镇丰乐村北2#变	10	200	本级设备容量受限
4261	沛县	大屯镇丰乐村中变	10	200	本级设备容量受限
4262	沛县	大屯镇王庄村刘坝变	10	200	本级设备容量受限
4263	沛县	大屯镇王坑村刘家东变	10	400	本级设备容量受限
4264	沛县	PMS_大屯镇大屯村东南变	10	400	本级设备容量受限
4265	沛县	PMS_大屯镇侯楼村西变	10	200	本级设备容量受限
4266	沛县	大屯镇李大庄村西1#变	10	200	本级设备容量受限
4267	沛县	大屯镇大屯村东1#变	10	200	本级设备容量受限
4268	沛县	PMS_大屯镇大菜锯房1#变	10	400	本级设备容量受限
4269	沛县	PMS_大屯镇关庄村6-7队1#变	10	200	本级设备容量受限
4270	沛县	大屯镇丰乐村北4#变	10	200	本级设备容量受限
4271	沛县	PMS_大屯镇夏官屯村西配变	10	400	本级设备容量受限
4272	沛县	PMS_大屯镇大屯村东北1#配变	10	200	本级设备容量受限
4273	沛县	杨屯卞庄村中2#变	10	400	本级设备容量受限
4274	沛县	PMS_杨屯北2#变	10	400	本级设备容量受限
4275	沛县	PMS_杨屯西安庄村北3#变	10	400	本级设备容量受限
4276	沛县	PMS_杨屯南仲山村南3#变	10	400	本级设备容量受限
4277	沛县	杨屯东姚桥西3#变	10	200	本级设备容量受限
4278	沛县	PMS_杨屯镇旧姚桥村中3#变	10	400	本级设备容量受限
4279	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南变（新）	10	400	本级设备容量受限
4280	沛县	PMS_杨屯镇大山湾村南3#变	10	200	本级设备容量受限
4281	沛县	PMS_杨屯镇刘屯东2#变	10	200	本级设备容量受限
4282	沛县	杨屯镇南仲山村西2#变	10	400	本级设备容量受限
4283	沛县	栖山镇周店东台片	10	200	本级设备容量受限
4284	沛县	PMS_栖山镇王店西台片	10	200	本级设备容量受限
4285	沛县	栖山镇胡楼村台片	10	200	本级设备容量受限
4286	沛县	PMS_栖山镇栖东村3-4队台片	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4287	沛县	PMS_栖山镇吴堂台片	10	200	本级设备容量受限
4288	沛县	PMS_栖山镇苇子坑台片	10	100	本级设备容量受限
4289	沛县	PMS_栖山镇李双楼台片	10	200	本级设备容量受限
4290	沛县	PMS_栖山镇石楼台片	10	200	本级设备容量受限
4291	沛县	PMS_栖山镇栖东大队台片	10	200	本级设备容量受限
4292	沛县	PMS_栖山镇栖西四队南台片	10	200	本级设备容量受限
4293	沛县	PMS_栖山镇杨包楼台片	10	200	本级设备容量受限
4294	沛县	PMS_栖山镇吕新庄台片	10	200	本级设备容量受限
4295	沛县	PMS_栖山镇凡庄变	10	200	本级设备容量受限
4296	沛县	PMS_栖山镇徐楼东台片	10	400	本级设备容量受限
4297	沛县	PMS_栖山镇蔡庄西变	10	400	本级设备容量受限
4298	沛县	PMS_栖山镇王店北变	10	200	本级设备容量受限
4299	沛县	栖山镇斜庙西台片	10	200	本级设备容量受限
4300	沛县	栖山镇新兴街西1#台片	10	200	本级设备容量受限
4301	沛县	城区金贸3#公变	10	400	本级设备容量受限
4302	沛县	PMS_香城北南变	10	400	本级设备容量受限
4303	沛县	PMS_城区西郊东变	10	400	本级设备容量受限
4304	沛县	PMS_环西公变	10	630	本级设备容量受限
4305	沛县	PMS_城区消防队2#变	10	400	本级设备容量受限
4306	沛县	PMS_汉台东2#变	10	400	本级设备容量受限
4307	沛县	PMS_七彩街3#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
4308	沛县	PMS_康城金色家园2#配电室1#主变	10	630	本级设备容量受限
4309	沛县	风光地带C3箱变主变	10	315	本级设备容量受限
4310	沛县	香颂雅苑2#变	10	400	本级设备容量受限
4311	沛县	PMS_蔡庄北公变	10	400	本级设备容量受限
4312	沛县	PMS_城区甄庄东2#变	10	400	本级设备容量受限
4313	沛县	PMS_红光3#公变	10	400	本级设备容量受限
4314	沛县	PMS_金贸香港城公变	10	400	本级设备容量受限
4315	沛县	紫荆中变	10	500	本级设备容量受限
4316	沛县	PMS_汤沐小区3#变	10	315	本级设备容量受限
4317	沛县	PMS_香颂雅苑1#变	10	400	本级设备容量受限
4318	沛县	PMS_紫荆二期北变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4319	沛县	PMS_新源雅居5#变	10	400	本级设备容量受限
4320	沛县	PMS_新华小区11#箱变主变	10	400	本级设备容量受限
4321	沛县	江南山水1#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
4322	沛县	PMS_汉街东公变	10	500	本级设备容量受限
4323	沛县	PMS_子隆西变	10	630	本级设备容量受限
4324	沛县	蔡庄东公变	10	400	本级设备容量受限
4325	沛县	PMS_红光1#西公变	10	400	本级设备容量受限
4326	沛县	PMS_沛中南	10	400	本级设备容量受限
4327	沛县	PMS_汉街歌风台东变主变	10	630	本级设备容量受限
4328	沛县	PMS_福泰隆2#B公变	10	630	本级设备容量受限
4329	沛县	PMS_福泰隆3#B公变	10	630	本级设备容量受限
4330	沛县	PMS_紫荆北2#变	10	630	本级设备容量受限
4331	沛县	PMS_福泰隆5#箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
4332	沛县	PMS_福泰隆7#箱变主变间隔配电变压器	10	630	本级设备容量受限
4333	沛县	大屯镇奚阁村西变	10	200	本级设备容量受限
4334	沛县	大屯镇16K配变	10	400	本级设备容量受限
4335	沛县	PMS_大屯镇王坑村中变	10	200	本级设备容量受限
4336	沛县	PMS_大屯镇郝寨村市场变	10	200	本级设备容量受限
4337	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼东变	10	200	本级设备容量受限
4338	沛县	PMS_安国镇王庄村机关西变	10	400	本级设备容量受限
4339	沛县	PMS_安国镇机关中1#配变	10	400	本级设备容量受限
4340	沛县	安国镇王庄村机关东变	10	400	本级设备容量受限
4341	沛县	PMS_安国镇王庄村孙围子变	10	200	本级设备容量受限
4342	沛县	PMS_安国镇王庄村王庄一队变	10	200	本级设备容量受限
4343	沛县	安国镇丁庄村后丁变	10	200	本级设备容量受限
4344	沛县	安国镇蔡家村张庄变	10	250	本级设备容量受限
4345	沛县	PMS_安国镇吴庙村花山屋变	10	200	本级设备容量受限
4346	沛县	PMS_安国镇吴庙村后吴庙西变	10	200	本级设备容量受限
4347	沛县	安国镇机关北变	10	400	本级设备容量受限
4348	沛县	PMS_安国镇庙道口村崔庄变	10	200	本级设备容量受限
4349	沛县	PMS_安国镇安国居委会地子庙西变	10	200	本级设备容量受限
4350	沛县	PMS_安国镇五座楼村五座楼中变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4351	沛县	PMS_安国镇王庄村黄李庄变	10	200	本级设备容量受限
4352	沛县	安国镇五座楼村五座楼西北变	10	200	本级设备容量受限
4353	沛县	安国镇汪堂村陈尧西变	10	200	本级设备容量受限
4354	沛县	PMS_安国镇王庄村丁楼东变	10	400	本级设备容量受限
4355	沛县	PMS_安国镇刘河涯村刘河涯变	10	400	本级设备容量受限
4356	沛县	PMS_安国镇冠英村汪庄1#	10	200	本级设备容量受限
4357	沛县	PMS_安国镇张双楼新村2#变	10	200	本级设备容量受限
4358	沛县	PMS_安国镇刘寨南变	10	200	本级设备容量受限
4359	沛县	PMS_安国镇关路1#变	10	400	本级设备容量受限
4360	沛县	PMS_安国镇王庄机关南变	10	400	本级设备容量受限
4361	沛县	PMS_安国镇辛家村辛家东2#变	10	400	本级设备容量受限
4362	沛县	安国镇王庄机关西1#变	10	200	本级设备容量受限
4363	沛县	PMS_安国镇安国东变	10	400	本级设备容量受限
4364	沛县	安国码头住宅变	10	200	本级设备容量受限
4365	沛县	安国镇商城5箱变主变	10	630	本级设备容量受限
4366	沛县	安国镇五座楼西3#变	10	400	本级设备容量受限
4367	沛县	安国镇朱大庄西变	10	400	本级设备容量受限
4368	沛县	安国镇丁楼北变	10	400	本级设备容量受限
4369	沛县	PMS_张寨镇金玉花园1#变	10	400	本级设备容量受限
4370	沛县	PMS_张寨镇农科站变	10	200	本级设备容量受限
4371	沛县	张寨镇华庄南变	10	200	本级设备容量受限
4372	沛县	PMS_张寨镇付庙村变	10	200	本级设备容量受限
4373	沛县	张寨镇唐楼刘庄变	10	200	本级设备容量受限
4374	沛县	PMS_张寨镇吴阁新村变	10	400	本级设备容量受限
4375	沛县	PMS_张寨镇后孙洼变	10	200	本级设备容量受限
4376	沛县	PMS_张寨镇唐楼机关南变	10	400	本级设备容量受限
4377	沛县	张寨镇桥沃南变	10	200	本级设备容量受限
4378	沛县	PMS_张寨镇桥沃三队变	10	200	本级设备容量受限
4379	沛县	PMS_张寨镇胥洼东变	10	200	本级设备容量受限
4380	沛县	PMS_张寨镇张寨供电所变	10	400	本级设备容量受限
4381	沛县	张寨镇韩楼变	10	200	本级设备容量受限
4382	沛县	张寨镇前李洼变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4383	沛县	PMS 张寨镇辛梨园变	10	200	本级设备容量受限
4384	沛县	PMS 张寨镇常店变	10	200	本级设备容量受限
4385	沛县	PMS 张寨镇张寨西2#变	10	400	本级设备容量受限
4386	沛县	张寨镇胥洼东3号变	10	200	本级设备容量受限
4387	沛县	张寨镇李庄变	10	400	本级设备容量受限
4388	沛县	张庄镇崔寨北桥南变	10	200	本级设备容量受限
4389	沛县	PMS 张庄镇郑堂西变	10	200	本级设备容量受限
4390	沛县	张庄镇朱庄大队变	10	100	本级设备容量受限
4391	沛县	PMS 张庄镇湾集中变	10	200	本级设备容量受限
4392	沛县	张庄镇湾集北变	10	200	本级设备容量受限
4393	沛县	PMS 张庄镇张鲍楼变	10	200	本级设备容量受限
4394	沛县	张庄镇崔寨机关东变	10	400	本级设备容量受限
4395	沛县	PMS 张庄镇张庄机关北变	10	400	本级设备容量受限
4396	沛县	张庄镇机关中变	10	250	本级设备容量受限
4397	沛县	张庄镇机关南变	10	400	本级设备容量受限
4398	沛县	PMS 张庄镇李新庄变	10	400	本级设备容量受限
4399	沛县	PMS 张庄镇李新庄南变	10	400	本级设备容量受限
4400	沛县	PMS 张庄镇机关中2#变	10	400	本级设备容量受限
4401	沛县	张庄镇夹河新村变	10	200	本级设备容量受限
4402	沛县	张庄镇杜庄变	10	200	本级设备容量受限
4403	沛县	张庄镇司淹变	10	200	本级设备容量受限
4404	沛县	张庄镇乔口吴庄变	10	200	本级设备容量受限
4405	沛县	张庄镇崔寨机关南变	10	400	本级设备容量受限
4406	沛县	PMS 张庄镇高楼变	10	200	本级设备容量受限
4407	沛县	PMS 张庄镇张庄西变	10	400	本级设备容量受限
4408	沛县	张庄镇小楼子变	10	100	本级设备容量受限
4409	沛县	张庄镇赵楼西变	10	200	本级设备容量受限
4410	沛县	PMS 电子城公变主变	10	630	本级设备容量受限
4411	沛县	古沛南1箱变（棉麻）主变	10	630	本级设备容量受限
4412	沛县	风光地带A1箱主变	10	630	本级设备容量受限
4413	沛县	张庄镇肖孟庄西变	10	200	本级设备容量受限
4414	沛县	张庄镇前张楼西变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4415	沛县	张庄镇大张庄南变	10	200	本级设备容量受限
4416	沛县	张庄镇小杜庄变	10	80	本级设备容量受限
4417	沛县	张庄镇卓洼北变	10	200	本级设备容量受限
4418	沛县	PMS_张庄镇后胡集北变	10	200	本级设备容量受限
4419	沛县	张庄镇后胡集东变	10	200	本级设备容量受限
4420	沛县	张庄镇胡楼变	10	200	本级设备容量受限
4421	沛县	张庄镇房庄变	10	100	本级设备容量受限
4422	沛县	张庄镇后张楼东变	10	200	本级设备容量受限
4423	沛县	PMS_张庄镇卓洼西变	10	200	本级设备容量受限
4424	沛县	PMS_张庄镇陈桥赵楼2#变	10	200	本级设备容量受限
4425	沛县	PMS_张庄镇贾楼2#变	10	200	本级设备容量受限
4426	沛县	田楼东2#变	10	200	本级设备容量受限
4427	沛县	PMS_张庄镇湾集南2#变	10	400	本级设备容量受限
4428	沛县	张庄镇罗庙2#变	10	200	本级设备容量受限
4429	沛县	张庄镇崔寨机关北2#变	10	400	本级设备容量受限
4430	沛县	PMS_张庄王鲍楼1变	10	200	本级设备容量受限
4431	沛县	张庄陈唐二变	10	200	本级设备容量受限
4432	沛县	张庄镇中心商务区2号变	10	200	本级设备容量受限
4433	沛县	张庄镇刘庄东变	10	400	本级设备容量受限
4434	沛县	张庄镇马楼2#变	10	200	本级设备容量受限
4435	沛县	PMS_张庄镇崔寨机关东2#变	10	400	本级设备容量受限
4436	沛县	张庄镇张庄机关南2#变	10	400	本级设备容量受限
4437	沛县	敬安镇陈庄变	10	200	本级设备容量受限
4438	沛县	敬安镇袁大庄变	10	200	本级设备容量受限
4439	沛县	敬安镇金庄变	10	160	本级设备容量受限
4440	沛县	敬安镇汪楼变	10	200	本级设备容量受限
4441	沛县	敬安镇民主变	10	200	本级设备容量受限
4442	沛县	PMS_敬安镇新华二西变	10	400	本级设备容量受限
4443	沛县	PMS_敬安镇杜虎变	10	200	本级设备容量受限
4444	沛县	敬安镇复兴东变	10	400	本级设备容量受限
4445	沛县	PMS_敬安镇蔡刘庄变	10	200	本级设备容量受限
4446	沛县	PMS_敬安镇杨楼变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4447	沛县	PMS 敬安镇机关南变	10	630	本级设备容量受限
4448	沛县	PMS 敬安镇复兴中变	10	400	本级设备容量受限
4449	沛县	敬安镇陈庄2#变	10	200	本级设备容量受限
4450	沛县	敬安镇巩楼新村北变	10	200	本级设备容量受限
4451	沛县	PMS 敬安镇葛口西变	10	200	本级设备容量受限
4452	沛县	PMS 敬安镇李坝庄变	10	200	本级设备容量受限
4453	沛县	PMS 敬安镇农场南变	10	400	本级设备容量受限
4454	沛县	敬安镇东南庄变	10	200	本级设备容量受限
4455	沛县	PMS 敬安镇前刘庄变	10	200	本级设备容量受限
4456	沛县	PMS 敬安镇健康变	10	400	本级设备容量受限
4457	沛县	敬安镇新华三变	10	400	本级设备容量受限
4458	沛县	PMS 敬安镇许庄北变	10	200	本级设备容量受限
4459	沛县	PMS 敬安镇化工厂2#变	10	400	本级设备容量受限
4460	沛县	敬安镇杜楼2#变#	10	200	本级设备容量受限
4461	沛县	PMS 敬安镇闫楼北2#变	10	400	本级设备容量受限
4462	沛县	PMS 敬安镇机关西2#变#	10	400	本级设备容量受限
4463	沛县	PMS 敬安镇农场机关南2#变	10	200	本级设备容量受限
4464	沛县	敬安镇崔小庄2#变	10	100	本级设备容量受限
4465	沛县	PMS 敬安镇葛口东2#变	10	400	本级设备容量受限
4466	沛县	PMS 敬安镇新华4#变#	10	400	本级设备容量受限
4467	沛县	PMS 敬安镇韩庄3#变#	10	400	本级设备容量受限
4468	沛县	敬安镇菜市场3#变#	10	400	本级设备容量受限
4469	沛县	PMS 敬安镇机关南2#变#	10	400	本级设备容量受限
4470	沛县	敬安镇人民西2#变#	10	200	本级设备容量受限
4471	沛县	敬安镇菜市场4号变	10	400	本级设备容量受限
4472	沛县	敬安镇复兴中2配变	10	400	本级设备容量受限
4473	沛县	PMS 敬安镇人民政府（万和家园）1#变	10	400	本级设备容量受限
4474	沛县	敬安镇轧花厂家属院2变	10	200	本级设备容量受限
4475	沛县	敬安镇菜市场箱变主变	10	400	本级设备容量受限
4476	沛县	敬安镇人民西3#变	10	400	本级设备容量受限
4477	沛县	朱寨镇西高庄变	10	400	本级设备容量受限
4478	沛县	PMS 朱寨镇朱寨东变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4479	沛县	朱寨镇甄楼南2#变	10	400	本级设备容量受限
4480	沛县	朱寨镇陈楼北变	10	200	本级设备容量受限
4481	沛县	PMS_朱寨镇耿孟庄变	10	200	本级设备容量受限
4482	沛县	朱寨镇黄井学北变	10	400	本级设备容量受限
4483	沛县	PMS_朱寨镇武埝南变	10	200	本级设备容量受限
4484	沛县	PMS_朱寨镇刘集南变	10	200	本级设备容量受限
4485	沛县	PMS_朱寨镇孔庄变	10	200	本级设备容量受限
4486	沛县	PMS_朱寨镇蔡小楼北	10	200	本级设备容量受限
4487	沛县	PMS_朱寨镇武埝东变	10	200	本级设备容量受限
4488	沛县	朱寨镇苏庄2#变	10	400	本级设备容量受限
4489	沛县	PMS_朱寨梅村新村变	10	200	本级设备容量受限
4490	沛县	朱寨镇暗楼大队1#变	10	400	本级设备容量受限
4491	沛县	PMS_朱寨镇闫集街南1#变	10	400	本级设备容量受限
4492	沛县	朱寨镇邓古董1#变	10	200	本级设备容量受限
4493	沛县	朱寨镇蔡小楼南1#变	10	200	本级设备容量受限
4494	沛县	PMS_杨屯镇后屯村中变	10	400	本级设备容量受限
4495	沛县	PMS_杨屯镇孔庄村前场变	10	400	本级设备容量受限
4496	沛县	PMS_杨屯镇北陶屯南变	10	400	本级设备容量受限
4497	沛县	杨屯镇杨屯村南变	10	500	本级设备容量受限
4498	沛县	杨屯镇南仲山村西变	10	400	本级设备容量受限
4499	沛县	杨屯镇大山湾村南1#变	10	1000	本级设备容量受限
4500	沛县	PMS_杨屯镇杨屯北变	10	400	本级设备容量受限
4501	沛县	PMS_杨屯镇杨屯铁路变	10	250	本级设备容量受限
4502	沛县	杨屯镇旧姚桥村南变	10	400	本级设备容量受限
4503	沛县	PMS_杨屯镇西仲山村新庄变	10	200	本级设备容量受限
4504	沛县	杨屯镇孟店村南变	10	200	本级设备容量受限
4505	沛县	PMS_杨屯镇刘庄村变	10	200	本级设备容量受限
4506	沛县	杨屯镇赵楼村史庄变	10	200	本级设备容量受限
4507	沛县	PMS_河口镇张李庄村张李庄南变	10	200	本级设备容量受限
4508	沛县	河口镇孟集村三坐楼变	10	200	本级设备容量受限
4509	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关中变	10	400	本级设备容量受限
4510	沛县	河口镇孟三楼村孟楼西变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4511	沛县	河口镇吴河村后吴河台片	10	200	本级设备容量受限
4512	沛县	河口镇河口村申庄台片	10	200	本级设备容量受限
4513	沛县	PMS_河口镇黄洼东台片	10	200	本级设备容量受限
4514	沛县	河口镇郑庄村郑庄东变	10	200	本级设备容量受限
4515	沛县	PMS_河口镇黄庄村腾楼南变	10	200	本级设备容量受限
4516	沛县	PMS_河口镇封黄庄村封黄庄西南变	10	200	本级设备容量受限
4517	沛县	河口镇河口村秦庄南变	10	200	本级设备容量受限
4518	沛县	PMS_河口镇燕湾村秦楼东变	10	200	本级设备容量受限
4519	沛县	河口镇燕湾村常庄变	10	200	本级设备容量受限
4520	沛县	PMS_河口镇燕湾村燕湾西变	10	200	本级设备容量受限
4521	沛县	河口镇黄庄村石楼变	10	200	本级设备容量受限
4522	沛县	河口镇张李庄村王桥中变	10	200	本级设备容量受限
4523	沛县	河口镇封黄庄村封黄庄北变	10	200	本级设备容量受限
4524	沛县	河口镇孟三楼村桑寺变	10	200	本级设备容量受限
4525	沛县	河口镇共和村共和东变	10	200	本级设备容量受限
4526	沛县	河口镇丁六村丁六北变	10	200	本级设备容量受限
4527	沛县	河口镇袁圩子新村2#变	10	200	本级设备容量受限
4528	沛县	河口镇燕湾村燕湾东变	10	200	本级设备容量受限
4529	沛县	河口镇孟庄村孟庄机关西变	10	200	本级设备容量受限
4530	沛县	PMS_河口镇孟庄村机关南变	10	400	本级设备容量受限
4531	沛县	河口镇孟三楼村孟三楼中变	10	200	本级设备容量受限
4532	沛县	河口镇吴河村黄桥东变	10	200	本级设备容量受限
4533	沛县	河口镇河口机关变	10	400	本级设备容量受限
4534	沛县	河口镇丁六村丁六村中1#变	10	200	本级设备容量受限
4535	沛县	河口镇孟庄村家佳乐小区1号变	10	200	本级设备容量受限
4536	沛县	PMS_河口镇金三角农贸市场4变	10	400	本级设备容量受限
4537	沛县	河口镇农贸市场5#变	10	315	本级设备容量受限
4538	沛县	河口镇燕湾村常庄东2#变	10	200	本级设备容量受限
4539	沛县	PMS_河口镇田堤口村田堤口北变	10	200	本级设备容量受限
4540	沛县	PMS_胡寨镇韩油坊2#变	10	200	本级设备容量受限
4541	沛县	PMS_胡寨镇村中	10	200	本级设备容量受限
4542	沛县	PMS_胡寨镇朱阁东2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4543	沛县	胡寨镇曹庄变	10	100	本级设备容量受限
4544	沛县	PMS 胡寨镇石楼南变	10	200	本级设备容量受限
4545	沛县	胡寨镇双楼南2#变	10	200	本级设备容量受限
4546	沛县	胡寨镇湖西机关北	10	200	本级设备容量受限
4547	沛县	胡寨镇湖西机关东变	10	200	本级设备容量受限
4548	沛县	胡寨镇十里铺王庄变	10	200	本级设备容量受限
4549	沛县	胡寨镇韩坝东变	10	200	本级设备容量受限
4550	沛县	胡寨镇新农村变	10	200	本级设备容量受限
4551	沛县	PMS 胡寨镇朱阁西变	10	200	本级设备容量受限
4552	沛县	PMS 胡寨镇辛庄东变	10	200	本级设备容量受限
4553	沛县	胡寨镇狄庄变	10	200	本级设备容量受限
4554	沛县	胡寨镇新村3#变	10	200	本级设备容量受限
4555	沛县	PMS 胡寨镇湖西机关前街东变	10	200	本级设备容量受限
4556	沛县	胡寨南1#变	10	200	本级设备容量受限
4557	沛县	PMS_胡寨镇村变	10	200	本级设备容量受限
4558	沛县	胡寨镇信用社西变	10	315	本级设备容量受限
4559	沛县	胡寨镇孙路口4#变	10	200	本级设备容量受限
4560	沛县	PMS 胡寨村中2#	10	200	本级设备容量受限
4561	沛县	PMS_魏庙镇共和村变	10	200	本级设备容量受限
4562	沛县	PMS 魏庙镇小楼3.4对变台片	10	400	本级设备容量受限
4563	沛县	魏庙镇杨河郭庄变	10	400	本级设备容量受限
4564	沛县	PMS_魏庙镇烟墩西变	10	200	本级设备容量受限
4565	沛县	PMS 魏庙镇毛寨西变	10	200	本级设备容量受限
4566	沛县	PMS 魏庙镇毛寨南变	10	100	本级设备容量受限
4567	沛县	魏庙镇市场公变台片	10	400	本级设备容量受限
4568	沛县	魏庙镇机关东变台片台片	10	400	本级设备容量受限
4569	沛县	魏庙镇机关西变台片	10	400	本级设备容量受限
4570	沛县	PMS 魏庙镇郭庄2#变台片	10	400	本级设备容量受限
4571	沛县	PMS 魏庙镇机关北变台片	10	400	本级设备容量受限
4572	沛县	PMS 魏庙镇佟场南2#变	10	200	本级设备容量受限
4573	沛县	PMS 魏庙镇皮庙变	10	200	本级设备容量受限
4574	沛县	PMS 魏庙镇杨海子东变1	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4575	沛县	PMS_魏庙镇郭庄南变	10	400	本级设备容量受限
4576	沛县	PMS_魏庙镇杨海子东1#变	10	200	本级设备容量受限
4577	沛县	PMS_魏庙镇机关西1#变	10	400	本级设备容量受限
4578	沛县	PMS_魏庙镇机关东1#变	10	400	本级设备容量受限
4579	沛县	魏庙镇市场公变1#变	10	400	本级设备容量受限
4580	沛县	PMS_魏庙镇御花园小区2#	10	200	本级设备容量受限
4581	沛县	魏庙镇机关北3#变	10	400	本级设备容量受限
4582	沛县	魏庙镇市场公变2#	10	400	本级设备容量受限
4583	沛县	魏庙镇冯集西2#变	10	200	本级设备容量受限
4584	沛县	PMS_鹿楼镇邱庄台区	10	200	本级设备容量受限
4585	沛县	鹿楼镇三分厂变	10	200	本级设备容量受限
4586	沛县	PMS_鹿楼镇总厂变	10	400	本级设备容量受限
4587	沛县	PMS_鹿楼镇农科东变	10	200	本级设备容量受限
4588	沛县	PMS_鹿楼镇农科北变	10	200	本级设备容量受限
4589	沛县	PMS_鹿楼镇机关台区	10	400	本级设备容量受限
4590	沛县	鹿楼镇杨明集变	10	200	本级设备容量受限
4591	沛县	PMS_鹿楼镇杜桥台区	10	400	本级设备容量受限
4592	沛县	鹿楼镇踪平楼变	10	200	本级设备容量受限
4593	沛县	鹿楼镇驾楼李庄变	10	200	本级设备容量受限
4594	沛县	鹿楼镇驾楼机关东台区	10	200	本级设备容量受限
4595	沛县	PMS_鹿楼镇果园西变	10	400	本级设备容量受限
4596	沛县	PMS_鹿楼镇八堡变	10	400	本级设备容量受限
4597	沛县	鹿楼镇张堤口变	10	200	本级设备容量受限
4598	沛县	鹿楼镇团结西变	10	200	本级设备容量受限
4599	沛县	PMS_鹿楼镇龚庄变	10	80	本级设备容量受限
4600	沛县	鹿楼镇王庄台区	10	200	本级设备容量受限
4601	沛县	鹿楼镇七堡村2#台区	10	100	本级设备容量受限
4602	沛县	鹿楼镇冯集东1#变	10	200	本级设备容量受限
4603	沛县	PMS_鹿楼镇后大安市1#变	10	400	本级设备容量受限
4604	沛县	鹿楼镇前刘庄3#变	10	400	本级设备容量受限
4605	沛县	鹿楼镇朱集前1#变	10	200	本级设备容量受限
4606	沛县	PMS_朱小桥3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4607	沛县	PMS_王集1#配变	10	400	本级设备容量受限
4608	沛县	PMS_鹿楼镇朱庄变	10	400	本级设备容量受限
4609	沛县	鹿楼镇小胡庄台区	10	400	本级设备容量受限
4610	沛县	鹿楼机关2#台区	10	400	本级设备容量受限
4611	沛县	PMS_龙固镇前程子丁庄变	10	200	本级设备容量受限
4612	沛县	PMS_龙固镇龙东二队变	10	200	本级设备容量受限
4613	沛县	PMS_龙固镇果园余行变	10	200	本级设备容量受限
4614	沛县	PMS_龙固镇果园两王庄北变	10	400	本级设备容量受限
4615	沛县	PMS_龙固镇中心十二队变	10	200	本级设备容量受限
4616	沛县	PMS_龙固镇前程子村东变	10	200	本级设备容量受限
4617	沛县	龙固镇龙西居北2#配变	10	200	本级设备容量受限
4618	沛县	PMS_龙固镇中三村南变	10	400	本级设备容量受限
4619	沛县	龙固镇桃元韩庄变	10	200	本级设备容量受限
4620	沛县	龙固镇商城变	10	200	本级设备容量受限
4621	沛县	龙固镇姚楼变	10	200	本级设备容量受限
4622	沛县	PMS_龙固镇张耿庄刘庄变	10	200	本级设备容量受限
4623	沛县	龙固镇张耿庄北变	10	200	本级设备容量受限
4624	沛县	PMS_龙固镇中一南变	10	200	本级设备容量受限
4625	沛县	龙固镇果园两王庄中变	10	400	本级设备容量受限
4626	沛县	龙固镇中心小用户2#变	10	400	本级设备容量受限
4627	沛县	龙固镇后洼村杨圩子2#变	10	200	本级设备容量受限
4628	沛县	龙固镇三里西2#变	10	200	本级设备容量受限
4629	沛县	龙固镇桃园三道圩子南变	10	200	本级设备容量受限
4630	沛县	龙固镇中一北2#变	10	200	本级设备容量受限
4631	沛县	龙固镇姚楼村2#变	10	200	本级设备容量受限
4632	沛县	龙固镇姚楼东变	10	200	本级设备容量受限
4633	沛县	PMS_龙固镇商城2#变	10	400	本级设备容量受限
4634	沛县	PMS_龙固镇龙东五队西3#变	10	400	本级设备容量受限
4635	沛县	龙固镇奚阁公路变	10	400	本级设备容量受限
4636	沛县	龙固镇中三西北站3#变	10	400	本级设备容量受限
4637	沛县	龙固镇后洼位庄4#变	10	200	本级设备容量受限
4638	泉山	PMS_吴新线20—2=1	10	400	本级设备容量受限