

淮安市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息 (2025 年第 4 季度)

截至 2025 年 9 月 30 日，淮安市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 297 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 239 台，占比 80.47%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 58 台，占比 19.53%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	建淮变	1号主变	110	50000	21480
2	市区	建淮变	2号主变	110	40000	4845
3	市区	渔沟变	2号主变	110	50000	8907
4	市区	渔沟变	3号主变	110	40000	13021
5	市区	白马湖变	1号主变	110	50000	22254
6	市区	白马湖变	2号主变	110	50000	33192
7	市区	红桥变	1号主变	110	50000	10309

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
8	市区	红桥变	2号主变	110	50000	820
9	市区	万达变	1号主变	110	50000	0
10	市区	万达变	2号主变	110	50000	0
11	市区	万达变	3号主变	110	80000	0
12	市区	东郊变	1号主变	110	50000	14368
13	市区	东郊变	2号主变	110	50000	17856
14	市区	临河变	1号主变	110	50000	4845
15	市区	临河变	2号主变	110	50000	25560
16	市区	五里变	1号主变	110	31500	0
17	市区	五里变	2号主变	110	50000	13021
18	市区	仇桥变	1号主变	110	50000	28141
19	市区	仇桥变	3号主变	110	50000	4845
20	市区	体育变	1号主变	110	50000	22650
21	市区	体育变	2号主变	110	50000	18316
22	市区	刘老庄变	1号主变	110	50000	24922
23	市区	刘老庄变	2号主变	110	40000	31330
24	市区	北郊变	1号主变	110	40000	0
25	市区	北郊变	2号主变	110	40000	11047

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
26	市区	华庄变	1号主变	110	50000	10967
27	市区	华庄变	2号主变	110	80000	31818
28	市区	南陈集变	1号主变	110	50000	0
29	市区	南陈集变	2号主变	110	50000	11522
30	市区	南马厂变	1号主变	110	100000	0
31	市区	南马厂变	2号主变	110	50000	4113
32	市区	城东变	1号主变	110	63000	9193
33	市区	城东变	2号主变	110	63000	4845
34	市区	城中变	1号主变	110	50000	30820
35	市区	城中变	2号主变	110	50000	30820
36	市区	城南变	1号主变	110	80000	4274
37	市区	城南变	2号主变	110	50000	2615
38	市区	季桥变	1号主变	110	40000	4845
39	市区	季桥变	2号主变	110	50000	0
40	市区	学府变	1号主变	110	50000	0
41	市区	学府变	2号主变	110	80000	0
42	市区	山阳变	1号主变	110	50000	0
43	市区	山阳变	2号主变	110	50000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
44	市区	工业变	1号主变	110	80000	20448
45	市区	工业变	2号主变	110	80000	34792
46	市区	左庄变	1号主变	110	63000	28474
47	市区	左庄变	2号主变	110	63000	22790
48	市区	平桥变	1号主变	110	50000	21264
49	市区	平桥变	2号主变	110	50000	34851
50	市区	康马变	1号主变	110	100000	0
51	市区	康马变	2号主变	110	50000	482
52	市区	张庄变	1号主变	110	63000	8882
53	市区	张庄变	2号主变	110	50000	820
54	市区	张福变	1号主变	110	50000	0
55	市区	张福变	2号主变	110	50000	0
56	市区	徐杨变	1号主变	110	50000	0
57	市区	徐杨变	2号主变	110	50000	0
58	市区	戴庄变	1号主变	110	50000	26672
59	市区	戴庄变	2号主变	110	50000	22316
60	市区	文府变	1号主变	110	50000	4845
61	市区	文府变	2号主变	110	50000	820

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
62	市区	新旅变	1号主变	110	50000	10309
63	市区	新旅变	2号主变	110	50000	10309
64	市区	新渡变	1号主变	110	63000	27538
65	市区	新渡变	2号主变	110	50000	14076
66	市区	新路变	1号主变	110	50000	2895
67	市区	新路变	2号主变	110	50000	2288
68	市区	智慧谷变	1号主变	110	50000	20993
69	市区	杨井变	1号主变	110	50000	13971
70	市区	杨井变	2号主变	110	63000	7416
71	市区	板闸变	1号主变	110	50000	0
72	市区	板闸变	2号主变	110	50000	820
73	市区	果林变	1号主变	110	50000	25949
74	市区	果林变	2号主变	110	50000	13021
75	市区	沈渡变	1号主变	110	50000	10227
76	市区	沈渡变	2号主变	110	50000	16398
77	市区	淮工变	1号主变	110	50000	29775
78	市区	淮工变	2号主变	110	50000	0
79	市区	淮海变	1号主变	110	50000	8136

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
80	市区	淮海变	2号主变	110	50000	0
81	市区	玉河变	1号主变	110	63000	7194
82	市区	玉河变	2号主变	110	63000	8714
83	市区	白鹭变	1号主变	110	50000	4113
84	市区	白鹭变	2号主变	110	50000	10600
85	市区	窑庄变	1号主变	110	31500	14809
86	市区	窑庄变	2号主变	110	31500	12175
87	市区	营东变	1号主变	110	50000	0
88	市区	营东变	3号主变	110	50000	0
89	市区	西郊变	1号主变	110	50000	4274
90	市区	西郊变	2号主变	110	50000	13021
91	市区	车桥变	1号主变	110	50000	1425
92	市区	车桥变	2号主变	110	50000	16439
93	市区	运河变	1号主变	110	80000	13021
94	市区	运河变	2号主变	110	50000	8438
95	市区	钦工变	1号主变	110	50000	4113
96	市区	钦工变	3号主变	110	40000	7273
97	市区	钵池变	1号主变	110	50000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
98	市区	钵池变	2号主变	110	50000	0
99	市区	长阳变	1号主变	110	50000	4274
100	市区	长阳变	2号主变	110	50000	0
101	市区	顺河变	1号主变	110	31500	13691
102	市区	顺河变	2号主变	110	50000	23443
103	市区	高港变	1号主变	110	50000	820
104	市区	高港变	2号主变	110	50000	0
105	市区	黄码变	1号主变	110	50000	4274
106	市区	黄码变	2号主变	110	50000	36803
107	市区	丁集变	1号主变	35	20000	7082
108	市区	丁集变	2号主变	35	20000	4615
109	市区	三树变	1号主变	35	16000	4547
110	市区	三树变	2号主变	35	20000	3427
111	市区	北吴集变	1号主变	35	20000	0
112	市区	北吴集变	2号主变	35	20000	0
113	市区	博里变	1号主变	35	20000	1425
114	市区	博里变	2号主变	35	16000	1425
115	市区	卫东变	1号主变	35	6300	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
116	市区	卫东变	2号主变	35	6300	3562
117	市区	和平变	1号主变	35	10000	0
118	市区	和平变	2号主变	35	20000	4274
119	市区	复兴变	1号主变	35	20000	4845
120	市区	复兴变	2号主变	35	20000	4845
121	市区	大兴变	1号主变	35	6300	4998
122	市区	席桥变	1号主变	35	20000	0
123	市区	席桥变	2号主变	35	10000	1411
124	市区	徐溜变	1号主变	35	20000	0
125	市区	徐溜变	2号主变	35	20000	0
126	市区	林集变	1号主变	35	20000	8016
127	市区	林集变	2号主变	35	10000	0
128	市区	棉花变	1号主变	35	16000	5218
129	市区	棉花变	2号主变	35	16000	6807
130	市区	流均变	1号主变	35	16000	1425
131	市区	流均变	2号主变	35	8000	1425
132	市区	王元变	1号主变	35	10000	3382
133	市区	王元变	2号主变	35	25000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
134	市区	王兴变	1号主变	35	10000	4021
135	市区	王兴变	2号主变	35	20000	7023
136	市区	盐河变	1号主变	35	20000	4274
137	市区	盐河变	2号主变	35	10000	1482
138	市区	袁集变	1号主变	35	20000	8380
139	市区	袁集变	2号主变	35	20000	9151
140	涟水	东胡集变	1号主变	110	31500	2213
141	涟水	东胡集变	2号主变	110	31500	20144
142	涟水	前进变	1号主变	110	50000	0
143	涟水	前进变	2号主变	110	40000	11070
144	涟水	岔庙变	1号主变	110	50000	25576
145	涟水	岔庙变	2号主变	110	31500	12906
146	涟水	引北变	1号主变	110	50000	288
147	涟水	引北变	2号主变	110	50000	8198
148	涟水	振丰变	1号主变	110	63000	21927
149	涟水	振丰变	2号主变	110	63000	13052
150	涟水	振丰变	3号主变	110	50000	3122
151	涟水	支河变	1号主变	110	50000	12311

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
152	涟水	支河变	2号主变	110	50000	8630
153	涟水	朱码变	1号主变	110	50000	1227
154	涟水	朱码变	2号主变	110	50000	0
155	涟水	李集变	1号主变	110	50000	17026
156	涟水	李集变	2号主变	110	50000	0
157	涟水	滨河变	1号主变	110	50000	18134
158	涟水	滨河变	2号主变	110	50000	16140
159	涟水	红窑变	2号主变	110	50000	16140
160	涟水	红窑变	3号主变	110	50000	0
161	涟水	蒋庵变	1号主变	110	50000	13052
162	涟水	蒋庵变	2号主变	110	50000	23790
163	涟水	薛桥变	1号主变	110	50000	21752
164	涟水	薛桥变	2号主变	110	50000	15639
165	涟水	金城变	1号主变	110	50000	599
166	涟水	金城变	2号主变	110	50000	0
167	涟水	高沟变	1号主变	110	31500	7778
168	涟水	高沟变	2号主变	110	50000	0
169	涟水	黄营变	1号主变	110	40000	21269

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
170	涟水	黄营变	2号主变	110	40000	23443
171	涟水	上水变	1号主变	35	16000	1227
172	涟水	上水变	2号主变	35	16000	1227
173	涟水	五港变	1号主变	35	10000	2213
174	涟水	五港变	2号主变	35	20000	2213
175	涟水	北集变	1号主变	35	20000	11282
176	涟水	北集变	2号主变	35	20000	9968
177	涟水	唐集变	1号主变	35	20000	8619
178	涟水	唐集变	2号主变	35	20000	7369
179	涟水	大东变	1号主变	35	20000	10292
180	涟水	大东变	2号主变	35	20000	8129
181	涟水	徐集变	1号主变	35	20000	8932
182	涟水	徐集变	2号主变	35	20000	8087
183	涟水	成集变	1号主变	35	10000	1014
184	涟水	成集变	2号主变	35	20000	9658
185	涟水	陈师变	1号主变	35	10000	3966
186	涟水	陈师变	2号主变	35	10000	3549
187	洪泽	万集变	1号主变	110	20000	8867

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
188	洪泽	万集变	2号主变	110	50000	38359
189	洪泽	新城变	1号主变	110	50000	12739
190	洪泽	新城变	2号主变	110	50000	941
191	洪泽	杨码变	1号主变	110	50000	22551
192	洪泽	杨码变	2号主变	110	50000	27639
193	洪泽	洪泽变	1号主变	110	50000	10624
194	洪泽	洪泽变	2号主变	110	50000	8547
195	洪泽	浔河变	1号主变	110	20000	10278
196	洪泽	浔河变	2号主变	110	20000	11301
197	洪泽	蒋坝变	1号主变	110	31500	15823
198	洪泽	蒋坝变	2号主变	110	31500	20243
199	洪泽	西顺河变	1号主变	110	40000	15274
200	洪泽	西顺河变	2号主变	110	50000	30156
201	洪泽	赵集变	1号主变	110	31500	18892
202	洪泽	赵集变	2号主变	110	31500	2931
203	洪泽	邓码变	1号主变	110	100000	941
204	洪泽	邓码变	2号主变	110	80000	21725
205	洪泽	黄集变	1号主变	110	80000	15274
206	洪泽	黄集变	2号主变	110	50000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
207	洪泽	东双沟变	1号主变	35	20000	2931
208	洪泽	东双沟变	2号主变	35	20000	2931
209	洪泽	仁和变	1号主变	35	10000	5667
210	洪泽	仁和变	2号主变	35	10000	2769
211	洪泽	城北变	1号主变	35	20000	5917
212	洪泽	城北变	2号主变	35	20000	8547
213	洪泽	岔河变	1号主变	35	8000	1808
214	洪泽	岔河变	2号主变	35	20000	13732
215	金湖	合意变	1号主变	110	50000	30593
216	金湖	合意变	2号主变	110	50000	32440
217	金湖	唐港变	1号主变	110	50000	3736
218	金湖	唐港变	2号主变	110	50000	27039
219	金湖	官塘变	1号主变	110	80000	1441
220	金湖	官塘变	3号主变	110	50000	9189
221	金湖	工农变	1号主变	110	50000	20772
222	金湖	工农变	2号主变	110	50000	7116
223	金湖	新民变	1号主变	110	80000	25692
224	金湖	新民变	3号主变	110	50000	1360

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
225	金湖	淮建变	1号主变	110	20000	1441
226	金湖	淮建变	2号主变	110	50000	32405
227	金湖	石港变	1号主变	110	50000	26306
228	金湖	石港变	2号主变	110	40000	1441
229	金湖	芙蕖变	1号主变	110	31500	16923
230	金湖	芙蕖变	2号主变	110	31500	20765
231	金湖	金湖变	1号主变	110	50000	1441
232	金湖	金湖变	2号主变	110	50000	17193
233	金湖	陈桥变	1号主变	110	50000	29374
234	金湖	陈桥变	2号主变	110	50000	27848
235	金湖	黎城变	1号主变	110	50000	15857
236	金湖	黎城变	2号主变	110	50000	11307
237	金湖	吕良变	1号主变	35	20000	9607
238	金湖	吕良变	2号主变	35	8000	6393
239	金湖	塔集变	1号主变	35	8000	2745
240	金湖	塔集变	2号主变	35	10000	511
241	金湖	金南变	1号主变	35	10000	0
242	金湖	金南变	2号主变	35	10000	159

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
243	金湖	银集变	1号主变	35	16000	5734
244	金湖	银集变	2号主变	35	20000	9813
245	盱眙	果园变	1号主变	110	50000	11028
246	盱眙	果园变	2号主变	110	50000	3229
247	盱眙	三河变	1号主变	110	40000	0
248	盱眙	三河变	2号主变	110	40000	754
249	盱眙	十里营变	1号主变	110	50000	9778
250	盱眙	十里营变	2号主变	110	50000	18356
251	盱眙	古桑变	1号主变	110	50000	27612
252	盱眙	古桑变	2号主变	110	50000	4352
253	盱眙	桂五变	1号主变	110	40000	24538
254	盱眙	桂五变	2号主变	110	31500	18120
255	盱眙	桃园变	1号主变	110	50000	18014
256	盱眙	桃园变	2号主变	110	50000	27226
257	盱眙	梁营变	1号主变	110	80000	7291
258	盱眙	梁营变	2号主变	110	80000	4640
259	盱眙	洪武变	1号主变	110	50000	28982
260	盱眙	洪武变	2号主变	110	50000	27888

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
261	盱眙	盱眙变	1号主变	110	50000	3683
262	盱眙	盱眙变	2号主变	110	50000	4186
263	盱眙	管镇变	1号主变	110	40000	0
264	盱眙	管镇变	2号主变	110	50000	0
265	盱眙	老子山变	1号主变	110	20000	7450
266	盱眙	老子山变	2号主变	110	20000	6840
267	盱眙	铁军变	1号主变	110	50000	17313
268	盱眙	铁军变	2号主变	110	50000	26983
269	盱眙	铁山寺变	1号主变	110	50000	32331
270	盱眙	铁山寺变	2号主变	110	50000	29160
271	盱眙	马坝变	5号主变	110	50000	0
272	盱眙	高桥变	1号主变	110	50000	15184
273	盱眙	高桥变	2号主变	110	50000	28886
274	盱眙	龙泉变	1号主变	110	50000	12183
275	盱眙	龙泉变	2号主变	110	50000	8689
276	盱眙	仇集变	1号主变	35	20000	13609
277	盱眙	仇集变	2号主变	35	12500	1299
278	盱眙	兴隆变	1号主变	35	20000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
279	盱眙	兴隆变	2号主变	35	20000	0
280	盱眙	旧铺变	1号主变	35	20000	7778
281	盱眙	旧铺变	2号主变	35	20000	4179
282	盱眙	河桥变	1号主变	35	10000	1616
283	盱眙	河桥变	2号主变	35	10000	2751
284	盱眙	淮河变	1号主变	35	10000	1662
285	盱眙	淮河变	2号主变	35	20000	6033
286	盱眙	渔沟变	1号主变	35	16000	0
287	盱眙	渔沟变	2号主变	35	20000	0
288	盱眙	王店变	1号主变	35	10000	2415
289	盱眙	王店变	2号主变	35	10000	5069
290	盱眙	莲塘变	1号主变	35	20000	0
291	盱眙	莲塘变	2号主变	35	20000	8460
292	盱眙	铁佛变	1号主变	35	10000	0
293	盱眙	铁佛变	2号主变	35	10000	0
294	盱眙	马庄变	1号主变	35	25000	0
295	盱眙	马庄变	2号主变	35	20000	0
296	盱眙	鲍集变	1号主变	35	20000	0

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
297	盱眙	鲍集变	2号主变	35	20000	0

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
1	市区	万达变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
2	市区	万达变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
3	市区	万达变	3号主变	110	80000	上级设备容量受限
4	市区	五里变	1号主变	110	31500	本级设备容量受限
5	市区	北郊变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
6	市区	南陈集变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
7	市区	南马厂变	1号主变	110	100000	上级设备容量受限
8	市区	季桥变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
9	市区	学府变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
10	市区	学府变	2号主变	110	80000	上级设备容量受限
11	市区	山阳变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
12	市区	山阳变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
13	市区	康马变	1号主变	110	100000	上级设备容量受限

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
14	市区	张福变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
15	市区	张福变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
16	市区	徐杨变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
17	市区	徐杨变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
18	市区	板闸变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
19	市区	淮工变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
20	市区	淮海变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
21	市区	营东变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
22	市区	营东变	3号主变	110	50000	上级设备容量受限
23	市区	钵池变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
24	市区	钵池变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
25	市区	长阳变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
26	市区	高港变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
27	市区	北吴集变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
28	市区	北吴集变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
29	市区	卫东变	1号主变	35	6300	本级设备容量受限
30	市区	席桥变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
31	市区	徐溜变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
32	市区	徐溜变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
33	市区	林集变	2号主变	35	10000	本级设备容量受限
34	市区	王元变	2号主变	35	25000	上级设备容量受限
35	市区	和平变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
36	涟水	前进变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
37	涟水	朱码变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
38	涟水	李集变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
39	涟水	红窑变	3号主变	110	50000	上级设备容量受限
40	涟水	金城变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
41	涟水	高沟变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
42	洪泽	黄集变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
43	金湖	金南变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
44	盱眙	三河变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
45	盱眙	管镇变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
46	盱眙	管镇变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
47	盱眙	马坝变	5号主变	110	50000	本级设备容量受限
48	盱眙	兴隆变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
49	盱眙	兴隆变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
50	盱眙	渔沟变	1号主变	35	16000	上级设备容量受限
51	盱眙	渔沟变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
52	盱眙	莲塘变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
53	盱眙	铁佛变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
54	盱眙	铁佛变	2号主变	35	10000	上级设备容量受限
55	盱眙	马庄变	1号主变	35	25000	上级设备容量受限
56	盱眙	马庄变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
57	盱眙	鲍集变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
58	盱眙	鲍集变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限